# 2026年一季度辽阳主变可开放容量对外信息公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站 | 电压等级 | 主变名称 | 额定容量（MVA） | 有功（MVA） | 一年内最大负载率 | 上年度最大负载率 | 异常次数 | 发生累计时长 | 纳入负面清单时间 | 计算可开放容量（MVA） | 是否纳入计划 | 计划整改时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网辽阳供电公司 | 灯塔变 | 220kV | #1 | 180 | 63.32 | 35.18% | 35.18% | 0 | 0 | | 116.68 | 否 | | |
| 2 | 国网辽阳供电公司 | 灯塔变 | 220kV | #2 | 180 | 41.81 | 23.23% | 23.23% | 0 | 0 | | 138.19 | 否 | | |
| 3 | 国网辽阳供电公司 | 峨嵋变 | 220kV | #1 | 180 | 29.68 | 16.49% | 16.49% | 0 | 0 | | 150.32 | 否 | | |
| 4 | 国网辽阳供电公司 | 峨嵋变 | 220kV | #2 | 180 | 31.32 | 17.40% | 17.40% | 0 | 0 | | 148.68 | 否 | | |
| 5 | 国网辽阳供电公司 | 付庄变 | 220kV | #2 | 240 | 48.61 | 20.25% | 20.25% | 0 | 0 | | 191.39 | 否 | | |
| 6 | 国网辽阳供电公司 | 付庄变 | 220kV | #3 | 240 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 240.00 | 否 | | |
| 7 | 国网辽阳供电公司 | 耿家变 | 220kV | #1 | 120 | 66.32 | 55.27% | 55.27% | 0 | 0 | | 53.68 | 否 | | |
| 8 | 国网辽阳供电公司 | 耿家变 | 220kV | #2 | 120 | 66.27 | 55.23% | 55.23% | 0 | 0 | | 53.73 | 否 | | |
| 9 | 国网辽阳供电公司 | 弓长岭变 | 220kV | #1 | 180 | 28.28 | 15.71% | 15.71% | 0 | 0 | | 151.72 | 否 | | |
| 10 | 国网辽阳供电公司 | 弓长岭变 | 220kV | #2 | 180 | 50.56 | 28.09% | 28.09% | 0 | 0 | | 129.44 | 否 | | |
| 11 | 国网辽阳供电公司 | 铧子变 | 220kV | #1 | 240 | 90.85 | 37.85% | 37.85% | 0 | 0 | | 149.15 | 否 | | |
| 12 | 国网辽阳供电公司 | 铧子变 | 220kV | #2 | 240 | 90.45 | 37.69% | 37.69% | 0 | 0 | | 149.55 | 否 | | |
| 13 | 国网辽阳供电公司 | 刘二堡变 | 220kV | #1 | 180 | 121.91 | 67.73% | 67.73% | 0 | 0 | | 58.09 | 否 | | |
| 14 | 国网辽阳供电公司 | 刘二堡变 | 220kV | #2 | 180 | 100.00 | 55.56% | 55.56% | 0 | 0 | | 80.00 | 否 | | |
| 15 | 国网辽阳供电公司 | 刘二堡变 | 220kV | #3 | 180 | 65.38 | 36.32% | 36.32% | 0 | 0 | | 114.62 | 否 | | |
| 16 | 国网辽阳供电公司 | 兰家变 | 220kV | #1 | 180 | 45.13 | 25.07% | 25.07% | 0 | 0 | | 134.87 | 否 | | |
| 17 | 国网辽阳供电公司 | 兰家变 | 220kV | #2 | 180 | 77.00 | 42.78% | 42.78% | 0 | 0 | | 103.00 | 否 | | |
| 18 | 国网辽阳供电公司 | 首山变 | 220kV | #1 | 240 | 100.85 | 42.02% | 42.02% | 0 | 0 | | 139.15 | 否 | | |
| 19 | 国网辽阳供电公司 | 首山变 | 220kV | #2 | 240 | 141.64 | 59.02% | 59.02% | 0 | 0 | | 98.36 | 否 | | |
| 20 | 国网辽阳供电公司 | 苗圃变 | 220kV | #1 | 180 | 61.61 | 34.23% | 34.23% | 0 | 0 | | 118.39 | 否 | | |
| 21 | 国网辽阳供电公司 | 苗圃变 | 220kV | #2 | 180 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 180.00 | 否 | | |
| 22 | 国网辽阳供电公司 | 铁西变 | 220kV | #1 | 120 | 43.24 | 36.03% | 36.03% | 0 | 0 | | 76.76 | 否 | | |
| 23 | 国网辽阳供电公司 | 铁西变 | 220kV | #2 | 120 | 41.31 | 34.43% | 34.43% | 0 | 0 | | 78.69 | 否 | | |
| 24 | 国网辽阳供电公司 | 佟二堡变 | 220kV | #1 | 180 | 71.21 | 39.56% | 39.56% | 0 | 0 | | 108.79 | 否 | | |
| 25 | 国网辽阳供电公司 | 佟二堡变 | 220kV | #2 | 180 | 64.46 | 35.81% | 35.81% | 0 | 0 | | 115.54 | 否 | | |
| 26 | 国网辽阳供电公司 | 襄平变 | 220kV | #1 | 240 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 240.00 | 否 | | |
| 27 | 国网辽阳供电公司 | 襄平变 | 220kV | #2 | 240 | 96.48 | 40.20% | 40.20% | 0 | 0 | | 143.52 | 否 | | |
| 28 | 国网辽阳供电公司 | 襄平变 | 220kV | #3 | 240 | 89.44 | 37.27% | 37.27% | 0 | 0 | | 150.56 | 否 | | |
| 29 | 国网辽阳供电公司 | 绣江变 | 220kV | #2 | 120 | 61.80 | 51.50% | 51.50% | 0 | 0 | | 58.20 | 否 | | |
| 30 | 国网辽阳供电公司 | 绣江变 | 220kV | #3 | 120 | 41.40 | 34.50% | 34.50% | 0 | 0 | | 78.60 | 否 | | |
| 31 | 国网辽阳供电公司 | 迎水寺变 | 220kV | #1 | 180 | 91.54 | 50.86% | 50.86% | 0 | 0 | | 88.46 | 否 | | |
| 32 | 国网辽阳供电公司 | 迎水寺变 | 220kV | #2 | 180 | 102.16 | 56.76% | 56.76% | 0 | 0 | | 77.84 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 国网辽阳供电公司 | 安平变 | 66kV | #1 | 31.5 | 14.02 | 44.51% | 44.51% | 0 | 0 | | 17.48 | 否 | | |
| 34 | 国网辽阳供电公司 | 安平变 | 66kV | #2 | 20 | 9.74 | 48.70% | 48.70% | 0 | 0 | | 10.26 | 否 | | |
| 35 | 国网辽阳供电公司 | 八会变 | 66kV | #1 | 10 | 3.60 | 36.01% | 36.01% | 0 | 0 | | 6.40 | 否 | | |
| 36 | 国网辽阳供电公司 | 八会变 | 66kV | #2 | 5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 5.00 | 否 | | |
| 37 | 国网辽阳供电公司 | 蔡庄变 | 66kV | #1 | 31.5 | 13.70 | 43.49% | 43.49% | 0 | 0 | | 17.80 | 否 | | |
| 38 | 国网辽阳供电公司 | 蔡庄变 | 66kV | #2 | 31.5 | 17.10 | 54.29% | 54.29% | 0 | 0 | | 14.40 | 否 | | |
| 39 | 国网辽阳供电公司 | 大屯变 | 66kV | #1 | 20 | 6.21 | 31.04% | 31.04% | 0 | 0 | | 13.79 | 否 | | |
| 40 | 国网辽阳供电公司 | 大屯变 | 66kV | #2 | 20 | 7.15 | 35.75% | 35.75% | 0 | 0 | | 12.85 | 否 | | |
| 41 | 国网辽阳供电公司 | 大窑变 | 66kV | #1 | 31.5 | 9.44 | 29.97% | 29.97% | 0 | 0 | | 22.06 | 否 | | |
| 42 | 国网辽阳供电公司 | 大窑变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 43 | 国网辽阳供电公司 | 道西庄变 | 66kV | #1 | 40 | 13.80 | 34.50% | 34.50% | 0 | 0 | | 26.20 | 否 | | |
| 44 | 国网辽阳供电公司 | 道西庄变 | 66kV | #2 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 45 | 国网辽阳供电公司 | 灯二变 | 66kV | #1 | 50 | 20.42 | 40.84% | 40.84% | 0 | 0 | | 29.58 | 否 | | |
| 46 | 国网辽阳供电公司 | 灯二变 | 66kV | #2 | 50 | 21.74 | 43.48% | 43.48% | 0 | 0 | | 28.26 | 否 | | |
| 47 | 国网辽阳供电公司 | 东升变 | 66kV | #1 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 48 | 国网辽阳供电公司 | 东升变 | 66kV | #2 | 40 | 7.24 | 18.10% | 18.10% | 0 | 0 | | 32.76 | 否 | | |
| 49 | 国网辽阳供电公司 | 东喻变 | 66kV | #1 | 31.5 | 7.94 | 25.21% | 25.21% | 0 | 0 | | 23.56 | 否 | | |
| 50 | 国网辽阳供电公司 | 东喻变 | 66kV | #2 | 31.5 | 9.05 | 28.73% | 28.73% | 0 | 0 | | 22.45 | 否 | | |
| 51 | 国网辽阳供电公司 | 东园变 | 66kV | #1 | 40 | 9.60 | 24.00% | 24.00% | 0 | 0 | | 30.40 | 否 | | |
| 52 | 国网辽阳供电公司 | 东园变 | 66kV | #2 | 40 | 5.10 | 12.75% | 12.75% | 0 | 0 | | 34.90 | 否 | | |
| 53 | 国网辽阳供电公司 | 峨二变 | 66kV | #1 | 20 | 5.30 | 26.50% | 26.50% | 0 | 0 | | 14.70 | 否 | | |
| 54 | 国网辽阳供电公司 | 峨二变 | 66kV | #2 | 20 | 4.50 | 22.50% | 22.50% | 0 | 0 | | 15.50 | 否 | | |
| 55 | 国网辽阳供电公司 | 繁荣变 | 66kV | #1 | 40 | 24.00 | 60.00% | 60.00% | 0 | 0 | | 16.00 | 否 | | |
| 56 | 国网辽阳供电公司 | 繁荣变 | 66kV | #2 | 40 | 13.00 | 32.50% | 32.50% | 0 | 0 | | 27.00 | 否 | | |
| 57 | 国网辽阳供电公司 | 高洛变 | 66kV | #1 | 31.5 | 2.80 | 8.89% | 8.89% | 0 | 0 | | 28.70 | 否 | | |
| 58 | 国网辽阳供电公司 | 高洛变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 59 | 国网辽阳供电公司 | 高庄变 | 66kV | #1 | 31.5 | 5.26 | 16.71% | 16.71% | 0 | 0 | | 26.24 | 否 | | |
| 60 | 国网辽阳供电公司 | 高庄变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 61 | 国网辽阳供电公司 | 葛西河 | 66kV | #1 | 40 | 30.00 | 75.00% | 75.00% | 0 | 0 | | 10.00 | 否 | | |
| 62 | 国网辽阳供电公司 | 葛西河 | 66kV | #2 | 40 | 17.16 | 42.90% | 42.90% | 0 | 0 | | 22.84 | 否 | | |
| 63 | 国网辽阳供电公司 | 冠山变 | 66kV | #1 | 31.5 | 6.75 | 21.43% | 21.43% | 0 | 0 | | 24.75 | 否 | | |
| 64 | 国网辽阳供电公司 | 冠山变 | 66kV | #2 | 31.5 | 10.65 | 33.81% | 33.81% | 0 | 0 | | 20.85 | 否 | | |
| 65 | 国网辽阳供电公司 | 韩夹河变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 66 | 国网辽阳供电公司 | 韩夹河变 | 66kV | #2 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 67 | 国网辽阳供电公司 | 寒岭变 | 66kV | #1 | 16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 16.00 | 否 | | |
| 68 | 国网辽阳供电公司 | 寒岭变 | 66kV | #2 | 16 | 8.02 | 50.13% | 50.13% | 0 | 0 | | 7.98 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 国网辽阳供电公司 | 合协变 | 66kV | #1 | 40 | 30.00 | 75.00% | 75.00% | 0 | 0 | | 10.00 | 否 | | |
| 70 | 国网辽阳供电公司 | 合协变 | 66kV | #2 | 40 | 15.72 | 39.31% | 39.31% | 0 | 0 | | 24.28 | 否 | | |
| 71 | 国网辽阳供电公司 | 河东变 | 66kV | #1 | 40 | 27.00 | 67.50% | 67.50% | 0 | 0 | | 13.00 | 否 | | |
| 72 | 国网辽阳供电公司 | 河东变 | 66kV | #2 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 73 | 国网辽阳供电公司 | 河栏变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 74 | 国网辽阳供电公司 | 河栏变 | 66kV | #2 | 20 | 2.59 | 12.95% | 12.95% | 0 | 0 | | 17.41 | 否 | | |
| 75 | 国网辽阳供电公司 | 河南变 | 66kV | #1 | 40 | 10.85 | 27.13% | 27.13% | 0 | 0 | | 29.15 | 否 | | |
| 76 | 国网辽阳供电公司 | 河南变 | 66kV | #2 | 40 | 12.53 | 31.34% | 31.34% | 0 | 0 | | 27.47 | 否 | | |
| 77 | 国网辽阳供电公司 | 黑牛变 | 66kV | #1 | 31.5 | 11.47 | 36.42% | 36.42% | 0 | 0 | | 20.03 | 否 | | |
| 78 | 国网辽阳供电公司 | 黑牛变 | 66kV | #2 | 31.5 | 16.62 | 52.75% | 52.75% | 0 | 0 | | 14.88 | 否 | | |
| 79 | 国网辽阳供电公司 | 宏伟变 | 66kV | #1 | 20 | 8.80 | 44.00% | 44.00% | 0 | 0 | | 11.20 | 否 | | |
| 80 | 国网辽阳供电公司 | 宏伟变 | 66kV | #2 | 20 | 9.10 | 45.50% | 45.50% | 0 | 0 | | 10.90 | 否 | | |
| 81 | 国网辽阳供电公司 | 后堡变 | 66kV | #1 | 40 | 8.49 | 21.22% | 21.22% | 0 | 0 | | 31.51 | 否 | | |
| 82 | 国网辽阳供电公司 | 后堡变 | 66kV | #2 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 83 | 国网辽阳供电公司 | 铧二变 | 66kV | #1 | 31.5 | 2.20 | 6.98% | 6.98% | 0 | 0 | | 29.30 | 否 | | |
| 84 | 国网辽阳供电公司 | 铧二变 | 66kV | #2 | 31.5 | 11.76 | 37.33% | 37.33% | 0 | 0 | | 19.74 | 否 | | |
| 85 | 国网辽阳供电公司 | 黄泥洼变 | 66kV | #1 | 20 | 7.41 | 37.04% | 37.04% | 0 | 0 | | 12.59 | 否 | | |
| 86 | 国网辽阳供电公司 | 黄泥洼变 | 66kV | #2 | 31.5 | 19.05 | 60.48% | 60.48% | 0 | 0 | | 12.45 | 否 | | |
| 87 | 国网辽阳供电公司 | 鸡冠山变 | 66kV | #1 | 20 | 4.62 | 23.10% | 23.10% | 0 | 0 | | 15.38 | 否 | | |
| 88 | 国网辽阳供电公司 | 鸡冠山变 | 66kV | #2 | 20 | 4.24 | 21.20% | 21.20% | 0 | 0 | | 15.76 | 否 | | |
| 89 | 国网辽阳供电公司 | 吉洞变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 90 | 国网辽阳供电公司 | 吉洞变 | 66kV | #2 | 20 | 4.01 | 20.06% | 20.06% | 0 | 0 | | 15.99 | 否 | | |
| 91 | 国网辽阳供电公司 | 开发变 | 66kV | #1 | 40 | 5.13 | 12.82% | 12.82% | 0 | 0 | | 34.87 | 否 | | |
| 92 | 国网辽阳供电公司 | 开发变 | 66kV | #2 | 40 | 23.51 | 58.77% | 58.77% | 0 | 0 | | 16.49 | 否 | | |
| 93 | 国网辽阳供电公司 | 矿山变 | 66kV | #1 | 20 | 4.70 | 23.50% | 23.50% | 0 | 0 | | 15.30 | 否 | | |
| 94 | 国网辽阳供电公司 | 兰二变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 95 | 国网辽阳供电公司 | 兰二变 | 66kV | #2 | 20 | 13.01 | 65.05% | 65.05% | 0 | 0 | | 6.99 | 否 | | |
| 96 | 国网辽阳供电公司 | 立开变 | 66kV | #1 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 97 | 国网辽阳供电公司 | 立开变 | 66kV | #2 | 31.5 | 10.63 | 33.75% | 33.75% | 0 | 0 | | 20.87 | 否 | | |
| 98 | 国网辽阳供电公司 | 岭泉变 | 66kV | #1 | 20 | 4.40 | 22.00% | 22.00% | 0 | 0 | | 15.60 | 否 | | |
| 99 | 国网辽阳供电公司 | 岭泉变 | 66kV | #2 | 20 | 6.20 | 31.00% | 31.00% | 0 | 0 | | 13.80 | 否 | | |
| 100 | 国网辽阳供电公司 | 刘二变 | 66kV | #1 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 101 | 国网辽阳供电公司 | 刘二变 | 66kV | #2 | 40 | 13.91 | 34.77% | 34.77% | 0 | 0 | | 26.09 | 否 | | |
| 102 | 国网辽阳供电公司 | 柳壕变 | 66kV | #1 | 31.5 | 5.90 | 18.73% | 18.73% | 0 | 0 | | 25.60 | 否 | | |
| 103 | 国网辽阳供电公司 | 柳壕变 | 66kV | #2 | 20 | 11.15 | 55.73% | 55.73% | 0 | 0 | | 8.85 | 否 | | |
| 104 | 国网辽阳供电公司 | 柳河子变 | 66kV | #1 | 20 | 10.77 | 53.85% | 53.85% | 0 | 0 | | 9.23 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 国网辽阳供电公司 | 柳河子变 | 66kV | #2 | 20 | 14.53 | 72.65% | 72.65% | 0 | 0 | | 5.47 | 否 | | |
| 106 | 国网辽阳供电公司 | 柳条变 | 66kV | #1 | 20 | 15.00 | 75.00% | 75.00% | 0 | 0 | | 5.00 | 否 | | |
| 107 | 国网辽阳供电公司 | 柳条变 | 66kV | #2 | 20 | 14.00 | 70.00% | 70.00% | 0 | 0 | | 6.00 | 否 | | |
| 108 | 国网辽阳供电公司 | 隆昌变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 109 | 国网辽阳供电公司 | 隆昌变 | 66kV | #2 | 20 | 2.35 | 11.75% | 11.75% | 0 | 0 | | 17.65 | 否 | | |
| 110 | 国网辽阳供电公司 | 龙头变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 111 | 国网辽阳供电公司 | 龙头变 | 66kV | #2 | 10 | 4.65 | 46.47% | 46.47% | 0 | 0 | | 5.35 | 否 | | |
| 112 | 国网辽阳供电公司 | 罗大台变 | 66kV | #2 | 31.5 | 3.01 | 9.56% | 9.56% | 0 | 0 | | 28.49 | 否 | | |
| 113 | 国网辽阳供电公司 | 麻屯变 | 66kV | #1 | 10 | 1.08 | 10.80% | 10.80% | 0 | 0 | | 8.92 | 否 | | |
| 114 | 国网辽阳供电公司 | 麻屯变 | 66kV | #2 | 10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 10.00 | 否 | | |
| 115 | 国网辽阳供电公司 | 棉花变 | 66kV | #1 | 31.5 | 5.84 | 18.54% | 18.54% | 0 | 0 | | 25.66 | 否 | | |
| 116 | 国网辽阳供电公司 | 棉花变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 117 | 国网辽阳供电公司 | 穆家变 | 66kV | #1 | 20 | 13.17 | 65.84% | 65.84% | 0 | 0 | | 6.83 | 否 | | |
| 118 | 国网辽阳供电公司 | 穆家变 | 66kV | #2 | 40 | 12.04 | 30.09% | 30.09% | 0 | 0 | | 27.96 | 否 | | |
| 119 | 国网辽阳供电公司 | 南沙变 | 66kV | #1 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 120 | 国网辽阳供电公司 | 南沙变 | 66kV | #2 | 20 | 6.60 | 33.00% | 33.00% | 0 | 0 | | 13.40 | 否 | | |
| 121 | 国网辽阳供电公司 | 南庄变 | 66kV | #1 | 31.5 | 21.00 | 66.67% | 66.67% | 0 | 0 | | 10.50 | 否 | | |
| 122 | 国网辽阳供电公司 | 南庄变 | 66kV | #2 | 31.5 | 18.00 | 57.14% | 57.14% | 0 | 0 | | 13.50 | 否 | | |
| 123 | 国网辽阳供电公司 | 朴家变 | 66kV | #1 | 31.5 | 6.60 | 20.95% | 20.95% | 0 | 0 | | 24.90 | 否 | | |
| 124 | 国网辽阳供电公司 | 朴家变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 125 | 国网辽阳供电公司 | 祁家变 | 66kV | #1 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 126 | 国网辽阳供电公司 | 祁家变 | 66kV | #2 | 31.5 | 12.20 | 38.73% | 38.73% | 0 | 0 | | 19.30 | 否 | | |
| 127 | 国网辽阳供电公司 | 起台子变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 128 | 国网辽阳供电公司 | 起台子变 | 66kV | #2 | 20 | 3.57 | 17.85% | 17.85% | 0 | 0 | | 16.43 | 否 | | |
| 129 | 国网辽阳供电公司 | 前进变 | 66kV | #1 | 31.5 | 13.00 | 41.27% | 41.27% | 0 | 0 | | 18.50 | 否 | | |
| 130 | 国网辽阳供电公司 | 前进变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 131 | 国网辽阳供电公司 | 三块石变 | 66kV | #1 | 20 | 7.78 | 38.92% | 38.92% | 0 | 0 | | 12.22 | 否 | | |
| 132 | 国网辽阳供电公司 | 三块石变 | 66kV | #2 | 20 | 4.70 | 23.49% | 23.49% | 0 | 0 | | 15.30 | 否 | | |
| 133 | 国网辽阳供电公司 | 三里变 | 66kV | #1 | 31.5 | 18.00 | 57.14% | 57.14% | 0 | 0 | | 13.50 | 否 | | |
| 134 | 国网辽阳供电公司 | 三里变 | 66kV | #2 | 31.5 | 8.00 | 25.40% | 25.40% | 0 | 0 | | 23.50 | 否 | | |
| 135 | 国网辽阳供电公司 | 三星变 | 66kV | #1 | 20 | 5.10 | 25.50% | 25.50% | 0 | 0 | | 14.90 | 否 | | |
| 136 | 国网辽阳供电公司 | 三星变 | 66kV | #2 | 20 | 9.30 | 46.50% | 46.50% | 0 | 0 | | 10.70 | 否 | | |
| 137 | 国网辽阳供电公司 | 沙浒变 | 66kV | #1 | 28 | 2.84 | 10.14% | 10.14% | 0 | 0 | | 25.16 | 否 | | |
| 138 | 国网辽阳供电公司 | 沙浒变 | 66kV | #2 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 139 | 国网辽阳供电公司 | 沙岭变 | 66kV | #1 | 20 | 9.27 | 46.35% | 46.35% | 0 | 0 | | 10.73 | 否 | | |
| 140 | 国网辽阳供电公司 | 沙岭变 | 66kV | #2 | 20 | 6.03 | 30.15% | 30.15% | 0 | 0 | | 13.97 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 国网辽阳供电公司 | 单庄子变 | 66kV | #1 | 20 | 8.93 | 44.65% | 44.65% | 0 | 0 | | 11.07 | 否 | | |
| 142 | 国网辽阳供电公司 | 单庄子变 | 66kV | #2 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 143 | 国网辽阳供电公司 | 邵二台变 | 66kV | #1 | 40 | 8.97 | 22.43% | 22.43% | 0 | 0 | | 31.03 | 否 | | |
| 144 | 国网辽阳供电公司 | 邵二台变 | 66kV | #2 | 20 | 9.56 | 47.80% | 47.80% | 0 | 0 | | 10.44 | 否 | | |
| 145 | 国网辽阳供电公司 | 沈旦变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 146 | 国网辽阳供电公司 | 沈旦变 | 66kV | #2 | 31.5 | 21.00 | 66.67% | 66.67% | 0 | 0 | | 10.50 | 否 | | |
| 147 | 国网辽阳供电公司 | 胜利变 | 66kV | #1 | 40 | 29.29 | 73.23% | 73.23% | 0 | 0 | | 10.71 | 否 | | |
| 148 | 国网辽阳供电公司 | 胜利变 | 66kV | #2 | 40 | 31.97 | 79.93% | 79.93% | 0 | 0 | | 8.03 | 否 | | |
| 149 | 国网辽阳供电公司 | 曙光变 | 66kV | #1 | 31.5 | 10.00 | 31.75% | 31.75% | 0 | 0 | | 21.50 | 否 | | |
| 150 | 国网辽阳供电公司 | 曙光变 | 66kV | #2 | 31.5 | 13.00 | 41.27% | 41.27% | 0 | 0 | | 18.50 | 否 | | |
| 151 | 国网辽阳供电公司 | 双河变 | 66kV | #1 | 20 | 0.22 | 1.11% | 1.11% | 0 | 0 | | 19.78 | 否 | | |
| 152 | 国网辽阳供电公司 | 双河变 | 66kV | #2 | 20 | 0.12 | 0.60% | 0.60% | 0 | 0 | | 19.88 | 否 | | |
| 153 | 国网辽阳供电公司 | 水泉变 | 66kV | #1 | 20 | 6.69 | 33.44% | 33.44% | 0 | 0 | | 13.31 | 否 | | |
| 154 | 国网辽阳供电公司 | 水泉变 | 66kV | #2 | 10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 10.00 | 否 | | |
| 155 | 国网辽阳供电公司 | 松泉变 | 66kV | #1 | 20 | 8.20 | 41.00% | 41.00% | 0 | 0 | | 11.80 | 否 | | |
| 156 | 国网辽阳供电公司 | 松泉变 | 66kV | #2 | 20 | 5.78 | 28.90% | 28.90% | 0 | 0 | | 14.22 | 否 | | |
| 157 | 国网辽阳供电公司 | 汤泉变 | 66kV | #1 | 40 | 3.40 | 8.50% | 8.50% | 0 | 0 | | 36.60 | 否 | | |
| 158 | 国网辽阳供电公司 | 汤泉变 | 66kV | #2 | 40 | 5.10 | 12.75% | 12.75% | 0 | 0 | | 34.90 | 否 | | |
| 159 | 国网辽阳供电公司 | 唐马变 | 66kV | #1 | 50 | 10.80 | 21.60% | 21.60% | 0 | 0 | | 39.20 | 否 | | |
| 160 | 国网辽阳供电公司 | 唐马变 | 66kV | #2 | 50 | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0 | 0 | | 49.97 | 否 | | |
| 161 | 国网辽阳供电公司 | 甜水变 | 66kV | #1 | 20 | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0 | 0 | | 19.98 | 否 | | |
| 162 | 国网辽阳供电公司 | 甜水变 | 66kV | #2 | 20 | 3.30 | 16.50% | 16.50% | 0 | 0 | | 16.70 | 否 | | |
| 163 | 国网辽阳供电公司 | 佟二变 | 66kV | #1 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 164 | 国网辽阳供电公司 | 佟二变 | 66kV | #2 | 40 | 16.23 | 40.58% | 40.58% | 0 | 0 | | 23.77 | 否 | | |
| 165 | 国网辽阳供电公司 | 屯南变 | 66kV | #1 | 31.5 | 10.60 | 33.64% | 33.64% | 0 | 0 | | 20.90 | 否 | | |
| 166 | 国网辽阳供电公司 | 屯南变 | 66kV | #2 | 31.5 | 17.56 | 55.74% | 55.74% | 0 | 0 | | 13.94 | 否 | | |
| 167 | 国网辽阳供电公司 | 万宝变 | 66kV | #1 | 40 | 12.59 | 31.48% | 31.48% | 0 | 0 | | 27.41 | 否 | | |
| 168 | 国网辽阳供电公司 | 万宝变 | 66kV | #2 | 40 | 14.57 | 36.43% | 36.43% | 0 | 0 | | 25.43 | 否 | | |
| 169 | 国网辽阳供电公司 | 王家变 | 66kV | #1 | 20 | 9.00 | 45.00% | 45.00% | 0 | 0 | | 11.00 | 否 | | |
| 170 | 国网辽阳供电公司 | 王家变 | 66kV | #2 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 171 | 国网辽阳供电公司 | 望水台变 | 66kV | #1 | 40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 40.00 | 否 | | |
| 172 | 国网辽阳供电公司 | 望水台变 | 66kV | #2 | 40 | 10.50 | 26.25% | 26.25% | 0 | 0 | | 29.50 | 否 | | |
| 173 | 国网辽阳供电公司 | 温泉变 | 66kV | #1 | 31.5 | 1.80 | 5.71% | 5.71% | 0 | 0 | | 29.70 | 否 | | |
| 174 | 国网辽阳供电公司 | 温泉变 | 66kV | #2 | 10 | 2.30 | 23.00% | 23.00% | 0 | 0 | | 7.70 | 否 | | |
| 175 | 国网辽阳供电公司 | 五星变 | 66kV | #1 | 20 | 7.07 | 35.35% | 35.35% | 0 | 0 | | 12.93 | 否 | | |
| 176 | 国网辽阳供电公司 | 五星变 | 66kV | #2 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 国网辽阳供电公司 | 文圣变 | 66kV | #1 | 50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 50.00 | 否 | | |
| 178 | 国网辽阳供电公司 | 文圣变 | 66kV | #2 | 50 | 3.00 | 6.00% | 6.00% | 0 | 0 | | 47.00 | 否 | | |
| 179 | 国网辽阳供电公司 | 西辽变 | 66kV | #1 | 40 | 8.50 | 21.25% | 21.25% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 180 | 国网辽阳供电公司 | 西辽变 | 66kV | #2 | 40 | 7.60 | 19.00% | 19.00% | 0 | 0 | | 32.40 | 否 | | |
| 181 | 国网辽阳供电公司 | 西马变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 182 | 国网辽阳供电公司 | 西马变 | 66kV | #2 | 20 | 11.00 | 55.00% | 55.00% | 0 | 0 | | 9.00 | 否 | | |
| 183 | 国网辽阳供电公司 | 下达河变 | 66kV | #1 | 10 | 1.90 | 19.03% | 19.03% | 0 | 0 | | 8.10 | 否 | | |
| 184 | 国网辽阳供电公司 | 下达河变 | 66kV | #2 | 10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 10.00 | 否 | | |
| 185 | 国网辽阳供电公司 | 响山变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 186 | 国网辽阳供电公司 | 响山变 | 66kV | #2 | 20 | 12.96 | 64.81% | 64.81% | 0 | 0 | | 7.04 | 否 | | |
| 187 | 国网辽阳供电公司 | 向阳变 | 66kV | #1 | 40 | 21.00 | 52.50% | 52.50% | 0 | 0 | | 19.00 | 否 | | |
| 188 | 国网辽阳供电公司 | 向阳变 | 66kV | #2 | 40 | 11.47 | 28.68% | 28.68% | 0 | 0 | | 28.53 | 否 | | |
| 189 | 国网辽阳供电公司 | 小北河变 | 66kV | #1 | 31.5 | 13.46 | 42.73% | 42.73% | 0 | 0 | | 18.04 | 否 | | |
| 190 | 国网辽阳供电公司 | 小北河变 | 66kV | #2 | 40 | 14.71 | 36.78% | 36.78% | 0 | 0 | | 25.29 | 否 | | |
| 191 | 国网辽阳供电公司 | 小张变 | 66kV | #1 | 40 | 14.63 | 36.57% | 36.57% | 0 | 0 | | 25.37 | 否 | | |
| 192 | 国网辽阳供电公司 | 小张变 | 66kV | #2 | 40 | 13.91 | 34.77% | 34.77% | 0 | 0 | | 26.09 | 否 | | |
| 193 | 国网辽阳供电公司 | 小赵台变 | 66kV | #1 | 40 | 19.20 | 48.01% | 48.01% | 0 | 0 | | 20.80 | 否 | | |
| 194 | 国网辽阳供电公司 | 小赵台变 | 66kV | #2 | 40 | 4.12 | 10.29% | 10.29% | 0 | 0 | | 35.88 | 否 | | |
| 195 | 国网辽阳供电公司 | 新地变 | 66kV | #1 | 31.5 | 7.30 | 23.17% | 23.17% | 0 | 0 | | 24.20 | 否 | | |
| 196 | 国网辽阳供电公司 | 新地变 | 66kV | #2 | 31.5 | 5.90 | 18.73% | 18.73% | 0 | 0 | | 25.60 | 否 | | |
| 197 | 国网辽阳供电公司 | 新城变 | 66kV | #1 | 50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 50.00 | 否 | | |
| 198 | 国网辽阳供电公司 | 新城变 | 66kV | #2 | 50 | 17.20 | 34.40% | 34.40% | 0 | 0 | | 32.80 | 否 | | |
| 199 | 国网辽阳供电公司 | 新华变 | 66kV | #1 | 31.5 | 19.00 | 60.32% | 60.32% | 0 | 0 | | 12.50 | 否 | | |
| 200 | 国网辽阳供电公司 | 新华变 | 66kV | #2 | 31.5 | 20.40 | 64.76% | 64.76% | 0 | 0 | | 11.10 | 否 | | |
| 201 | 国网辽阳供电公司 | 新铧子变 | 66kV | #1 | 20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 20.00 | 否 | | |
| 202 | 国网辽阳供电公司 | 新铧子变 | 66kV | #2 | 20 | 11.21 | 56.05% | 56.05% | 0 | 0 | | 8.79 | 否 | | |
| 203 | 国网辽阳供电公司 | 兴隆变 | 66kV | #1 | 31.5 | 5.97 | 18.94% | 18.94% | 0 | 0 | | 25.53 | 否 | | |
| 204 | 国网辽阳供电公司 | 兴隆变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 205 | 国网辽阳供电公司 | 永久变 | 66kV | #1 | 20 | 5.00 | 25.00% | 25.00% | 0 | 0 | | 15.00 | 否 | | |
| 206 | 国网辽阳供电公司 | 永久变 | 66kV | #2 | 20 | 4.30 | 21.50% | 21.50% | 0 | 0 | | 15.70 | 否 | | |
| 207 | 国网辽阳供电公司 | 站前变 | 66kV | #1 | 50 | 15.70 | 31.40% | 31.40% | 0 | 0 | | 34.30 | 否 | | |
| 208 | 国网辽阳供电公司 | 站前变 | 66kV | #2 | 50 | 10.20 | 20.40% | 20.40% | 0 | 0 | | 39.80 | 否 | | |
| 209 | 国网辽阳供电公司 | 张台子变 | 66kV | #1 | 31.5 | 5.61 | 17.81% | 17.81% | 0 | 0 | | 25.89 | 否 | | |
| 210 | 国网辽阳供电公司 | 张台子变 | 66kV | #2 | 31.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | | 31.50 | 否 | | |
| 211 | 国网辽阳供电公司 | 中心变 | 66kV | #1 | 50 | 5.30 | 10.60% | 10.60% | 0 | 0 | | 44.70 | 否 | | |
| 212 | 国网辽阳供电公司 | 中心变 | 66kV | #2 | 50 | 20.10 | 40.20% | 40.20% | 0 | 0 | | 29.90 | 否 | | |

# 2026年一季度辽阳可用变电间隔信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 电压等级 | 现有可用出线间隔 | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网辽阳供电公司 | 灯塔变 | 220kV | 2 | | 否 | | |
| 2 | 国网辽阳供电公司 | 铧子变 | 220kV | 3 | | 否 | | |
| 3 | 国网辽阳供电公司 | 刘二堡变 | 220kV | 1 | | 否 | | |
| 4 | 国网辽阳供电公司 | 苗圃变 | 220kV | 3 | | 否 | | |
| 5 | 国网辽阳供电公司 | 八会变 | 66kV | 2 | | 否 | | |
| 6 | 国网辽阳供电公司 | 蔡庄变 | 66kV | 8 | | 否 | | |
| 7 | 国网辽阳供电公司 | 大屯变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 8 | 国网辽阳供电公司 | 大窑变 | 66kV | 11 | | 否 | | |
| 9 | 国网辽阳供电公司 | 单庄子变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 10 | 国网辽阳供电公司 | 道西庄变 | 66kV | 14 | | 否 | | |
| 11 | 国网辽阳供电公司 | 灯塔变 | 66kV | 1 | | 否 | | |
| 12 | 国网辽阳供电公司 | 东升变 | 66kV | 15 | | 否 | | |
| 13 | 国网辽阳供电公司 | 东喻变 | 66kV | 2 | | 否 | | |
| 14 | 国网辽阳供电公司 | 峨二变 | 66kV | 5 | | 否 | | |
| 15 | 国网辽阳供电公司 | 繁荣变 | 66kV | 3 | | 否 | | |
| 16 | 国网辽阳供电公司 | 高洛子变 | 66kV | 5 | | 否 | | |
| 17 | 国网辽阳供电公司 | 葛西河变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 18 | 国网辽阳供电公司 | 冠山变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 19 | 国网辽阳供电公司 | 韩夹河变 | 66kV | 12 | | 否 | | |
| 20 | 国网辽阳供电公司 | 寒岭变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 21 | 国网辽阳供电公司 | 合协变 | 66kV | 13 | | 否 | | |
| 22 | 国网辽阳供电公司 | 河栏变 | 66kV | 3 | | 否 | | |
| 23 | 国网辽阳供电公司 | 后堡变 | 66kV | 15 | | 否 | | |
| 24 | 国网辽阳供电公司 | 铧二变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 25 | 国网辽阳供电公司 | 鸡冠山变 | 66kV | 1 | | 否 | | |
| 26 | 国网辽阳供电公司 | 吉洞变 | 66kV | 7 | | 否 | | |
| 27 | 国网辽阳供电公司 | 兰家变 | 66kV | 2 | | 否 | | |
| 28 | 国网辽阳供电公司 | 岭泉变 | 66kV | 3 | | 否 | | |
| 29 | 国网辽阳供电公司 | 刘二变 | 66kV | 1 | | 否 | | |
| 30 | 国网辽阳供电公司 | 柳壕变 | 66kV | 10 | | 否 | | |
| 31 | 国网辽阳供电公司 | 龙头变 | 66kV | 11 | | 否 | | |
| 32 | 国网辽阳供电公司 | 隆昌变 | 66kV | 5 | | 否 | | |
| 33 | 国网辽阳供电公司 | 麻屯变 | 66kV | 8 | | 否 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 国网辽阳供电公司 | 棉花变 | 66kV | 15 | | 否 | | |
| 35 | 国网辽阳供电公司 | 穆家变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 36 | 国网辽阳供电公司 | 南沙变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 37 | 国网辽阳供电公司 | 朴家变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 38 | 国网辽阳供电公司 | 祁家变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 39 | 国网辽阳供电公司 | 起台子变 | 66kV | 7 | | 否 | | |
| 40 | 国网辽阳供电公司 | 前进变 | 66kV | 3 | | 否 | | |
| 41 | 国网辽阳供电公司 | 三块石变 | 66kV | 2 | | 否 | | |
| 42 | 国网辽阳供电公司 | 三里变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 43 | 国网辽阳供电公司 | 沙浒变 | 66kV | 5 | | 否 | | |
| 44 | 国网辽阳供电公司 | 沙岭变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 45 | 国网辽阳供电公司 | 沈旦变 | 66kV | 7 | | 否 | | |
| 46 | 国网辽阳供电公司 | 胜利变 | 66kV | 13 | | 否 | | |
| 47 | 国网辽阳供电公司 | 曙光变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 48 | 国网辽阳供电公司 | 双河变 | 66kV | 16 | | 否 | | |
| 49 | 国网辽阳供电公司 | 水泉变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 50 | 国网辽阳供电公司 | 唐马变 | 66kV | 15 | | 否 | | |
| 51 | 国网辽阳供电公司 | 甜水变 | 66kV | 8 | | 否 | | |
| 52 | 国网辽阳供电公司 | 佟二堡变 | 66kV | 3 | | 否 | | |
| 53 | 国网辽阳供电公司 | 屯南变 | 66kV | 8 | | 否 | | |
| 54 | 国网辽阳供电公司 | 万宝变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 55 | 国网辽阳供电公司 | 王家变 | 66kV | 2 | | 否 | | |
| 56 | 国网辽阳供电公司 | 望水台变 | 66kV | 12 | | 否 | | |
| 57 | 国网辽阳供电公司 | 温泉变 | 66kV | 15 | | 否 | | |
| 58 | 国网辽阳供电公司 | 文圣变 | 66kV | 17 | | 否 | | |
| 59 | 国网辽阳供电公司 | 五星变 | 66kV | 9 | | 否 | | |
| 60 | 国网辽阳供电公司 | 西辽阳变 | 66kV | 10 | | 否 | | |
| 61 | 国网辽阳供电公司 | 西马变 | 66kV | 11 | | 否 | | |
| 62 | 国网辽阳供电公司 | 下达河变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 63 | 国网辽阳供电公司 | 响山变 | 66kV | 10 | | 否 | | |
| 64 | 国网辽阳供电公司 | 小北河变 | 66kV | 6 | | 否 | | |
| 65 | 国网辽阳供电公司 | 小张变 | 66kV | 6 | | 否 | | |
| 66 | 国网辽阳供电公司 | 小赵台变 | 66kV | 10 | | 否 | | |
| 67 | 国网辽阳供电公司 | 新城变 | 66kV | 12 | | 否 | | |
| 68 | 国网辽阳供电公司 | 新地变 | 66kV | 3 | | 否 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 国网辽阳供电公司 | 新华变 | 66kV | 1 | | 否 | | |
| 70 | 国网辽阳供电公司 | 兴隆台变 | 66kV | 4 | | 否 | | |
| 71 | 国网辽阳供电公司 | 站前变 | 66kV | 11 | | 否 | | |
| 72 | 国网辽阳供电公司 | 张台子变 | 66kV | 5 | | 否 | | |
| 73 | 国网辽阳供电公司 | 中心变 | 66kV | 8 | | 否 | | |

# 2026年一季度辽阳10千伏配变可开放容量信息对外公示

| 序号 | 单位 | 变电站 | 馈线名称 | 配变名称 | 容量（千伏安） | 最大负载率(%) | 计算可开放容量（kVA） | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 配变近3年负荷增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽阳县供电分公司 | 刘二66kV变电站 | 刘二变456刘柳线 | 开发变858开镇线河北8组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔家园小区3号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 亿兴家园1#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙腾花园小区3号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变4#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(一)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二堡河北商贸城小区(二)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙腾花园小区1号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 9 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变7#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 10 | 辽阳县供电分公司 | 兴隆变5048兴电乙线 | 兴隆变5048兴电乙线 | 供电分公司箱变配电变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 11 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线A区箱变5#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 12 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线A区箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 13 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 红房子小区#3箱变配电变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 14 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔家园小区2号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 15 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二堡河北商贸城小区(一)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 16 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 红房子小区#2箱变1#变压器 | 400 | 77.00 | 92 | 92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 17 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线A区箱变3#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 18 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(九)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 百业城首山村回迁小区1号(南)箱变1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 20 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二堡河北商贸城小区(三)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 21 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8751商业一线 | 黑牛变8751商业一线 | 美逸华城小区三号箱变1#变压器 | 630 | 61.59 | 242 | 242 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 22 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙腾花园小区2号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 23 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(四)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 24 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(七)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 25 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8751商业一线 | 黑牛变8751商业一线 | 美逸华城小区二号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 26 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙腾花园小区4号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 27 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(十)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 28 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(二)箱变1#变压器 | 630 | 82.22 | 112 | 112 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 29 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 30 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变2#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 31 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 百业城首山村回迁小区2号(北)箱变1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 32 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(六)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 33 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8751商业一线 | 黑牛变8751商业一线 | 美逸华城小区一号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 34 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线A区箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 76.51 | 148 | 148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 35 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线A区箱变4#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 36 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(八)箱变1#变压器 | 630 | 94.29 | 36 | 36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 37 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔家园小区4号箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 38 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 红房子小区#1箱变1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变6#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 40 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变5#配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 41 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线5#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 42 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线6#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 43 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线9#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 44 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线1#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 45 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线7#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 46 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 首纪线1#箱变配变2配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 47 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向管线1#箱变配变 | 315 | 31.11 | 217 | 217 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 48 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向管线3#箱变配电 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 49 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线3#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 50 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线8#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 51 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线4#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 52 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线10#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 53 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8756商业二线 | 黑牛变8756商业二线 | 帅府小区4配变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 54 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8756商业二线 | 黑牛变8756商业二线 | 帅府小区3箱变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 55 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8756商业二线 | 黑牛变8756商业二线 | 帅府小区2配变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 56 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8756商业二线 | 黑牛变8756商业二线 | 帅府小区1配变 | 315 | 49.21 | 160 | 160 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 57 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 万兴达房地产箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 58 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 三公司住宅城箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 盛隆名苑箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 60 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 国管38号箱变配变 | 500 | 61.60 | 192 | 192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 61 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 雅居园住宅箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 62 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变2#配变 | 500 | 43.20 | 284 | 284 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 63 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变10#配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 64 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变11#配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 65 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变6#配变500 | 500 | 57.20 | 214 | 214 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 66 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 县鞋厂住宅箱变开关柜配变 | 630 | 17.94 | 517 | 517 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 67 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 三新小区箱变配变 | 500 | 72.00 | 140 | 140 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 68 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 鸿城房地产箱变配变配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 69 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 青龙房地产箱变1配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 70 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变5#配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 71 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变7#配变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 72 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变9#配变配电变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 73 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变4#配变 | 500 | 38.40 | 308 | 308 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 74 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变8#配变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 75 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变3#配变配电变压器 | 400 | 96.50 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 76 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 向华线4#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 77 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 向华线7#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 78 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 向华线5#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 向华线6#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 80 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线4#箱变配变 | 500 | 90.40 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 81 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线7#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 82 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线9#箱变配变 | 630 | 61.90 | 240 | 240 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 83 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线8#箱变配变 | 500 | 24.60 | 377 | 377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 84 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线11#箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 85 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8751商业一线 | 黑牛变8751商业一线 | 高铁回迁住宅箱变配变 | 500 | 80.80 | 96 | 96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 86 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1644向联线 | 向阳变1644向联线 | 向阳五六组箱变配变 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 87 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线13#箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 88 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线10#箱变配变 | 500 | 46.60 | 267 | 267 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 89 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线12#箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 90 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线5#箱变配变 | 500 | 28.00 | 360 | 360 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 91 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线15#箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 92 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线1#箱变配变 | 500 | 18.20 | 409 | 409 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 93 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线2#箱变配变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 94 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线6#箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 95 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 向委线14#箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 96 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔家园小区箱变1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 97 | 辽阳县供电分公司 | | | 辽阳市文圣区小屯镇棚户区(一)1#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 98 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 孔一欧变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 孔四欧变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 100 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 孔三欧变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 101 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 孔二欧变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 102 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 红房子小区(四)1#变压器 | 400 | 89.50 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 103 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 首山华府B区1号台区出线间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 104 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 首山华府B区2号台区出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 105 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 首山华府B区3号台区出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 106 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1674向华线 | 向阳变1674向华线 | 首山华府B区8号台区进线间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 107 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园二期5号变出线间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 108 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园三期2号变出线间隔配电变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 109 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园三期三号变出线间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 110 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园2期4号变出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 111 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园三期4号变出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 112 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园二期3号变出线间隔配电变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 113 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18645赵晟线 | 小赵台变18645赵晟线 | 晟宝龙C区1#配电室3#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 114 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18645赵晟线 | 小赵台变18645赵晟线 | 晟宝龙C区2#配电室4#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 115 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18645赵晟线 | 小赵台变18645赵晟线 | 晟宝龙C区2#配电室6#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 116 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18645赵晟线 | 小赵台变18645赵晟线 | 晟宝龙C区1#配电室1#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 117 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18645赵晟线 | 小赵台变18645赵晟线 | 晟宝龙C区1#配电室2#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 118 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 青龙房地产箱变配变箱式变电站变压器配电变压器 | 630 | 86.67 | 84 | 84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1644向联线 | 向阳变1644向联线 | 国管39号变压器配电变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 120 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 世纪新园三期1#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 121 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 雅居园二号箱变配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 122 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变8458刘南线 | 刘二变8458刘南线 | 金橡宝钰1#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 123 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变8458刘南线 | 刘二变8458刘南线 | 金橡宝钰2#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 124 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变8458刘南线 | 刘二变8458刘南线 | 金橡宝钰3#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 125 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1654向赵线 | 向阳变1654向赵线 | 向赵线B区箱变3#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 126 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#1箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 127 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#2箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 128 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#3箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 129 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#4箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 130 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#5箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 131 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#6箱变变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 132 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1650向兴线 | 向阳变1650向兴线 | 首山华府三期#7箱变变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 133 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 国管7#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 134 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1646向辽线 | 向阳变1646向辽线 | 辽阳县马伊新区保障性住房变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 135 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 136 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭2#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 137 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭3#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 138 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭4#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭5#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 140 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭6#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 141 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭7#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 142 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1680向汇二线 | 向阳变1680向汇二线 | 龙都豪庭8#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 143 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 明星小区西箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 144 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 国管5#B箱变配电变压器 | 630 | 70.00 | 189 | 189 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 145 | 辽阳县供电分公司 | 1660向委线 | 1660向委线 | 明星小区东箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 146 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 国管1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 147 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 国管4#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 148 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1678向汇一线 | 向阳变1678向汇一线 | 龙胜家园1#箱变配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 149 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1678向汇一线 | 向阳变1678向汇一线 | 龙胜家园2#箱变配电变压器 | 1000 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 150 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1678向汇一线 | 向阳变1678向汇一线 | 龙胜家园3#箱变配电变压器 | 1000 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 151 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8755首纪线 | 黑牛变8755首纪线 | 首纪线1#箱变配变1配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 152 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(三)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 153 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8754首新线 | 黑牛变8754首新线 | 龙翔二期(五)箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 154 | 辽阳县供电分公司 | 1672向寺线 | 1672向寺线 | 向寺线2#箱变配变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 155 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 乡中学箱变配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 156 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1684向鞍线 | 向阳变1684向鞍线 | 向鞍线箱变1#配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 157 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 亿兴家园2#箱变配电变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 158 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8762黑牛线 | 黑牛变8762黑牛线 | 恒景家园1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8762黑牛线 | 黑牛变8762黑牛线 | 通河园1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 160 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变8762黑牛线 | 黑牛变8762黑牛线 | 通河园2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 161 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 二建1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 162 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 二建2#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 163 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 二建3#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 164 | 辽阳县供电分公司 | 1656向林线 | 1656向林线 | 金奥家园二期箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 165 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1676向高线 | 向阳变1676向高线 | 东兴府1#欧变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 166 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1676向高线 | 向阳变1676向高线 | 东兴府2#欧变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 167 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1676向高线 | 向阳变1676向高线 | 东兴府配电室1#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 168 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1676向高线 | 向阳变1676向高线 | 东兴府配电室2#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 169 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1676向高线 | 向阳变1676向高线 | 东兴府配电室3#变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 170 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1676向高线 | 向阳变1676向高线 | 东兴府配电室4#变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 171 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华二组台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 172 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘四组2台区变压器 | 10 | 80.00 | 2 | 2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 173 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘四五组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 174 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 175 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线黄青村五组变压器 | 200 | 77.50 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 176 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线落虎村二组变压器 | 200 | 71.50 | 57 | 57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 177 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线相家村五组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 178 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线相家村六组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线刁家村三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 180 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线龙湾村三四组 | 400 | 85.25 | 59 | 59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 181 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线上八股四组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 182 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线29#右分58#右分宋家3组02#变压 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 183 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线29#右分76#左分宋家6组06#变压 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 184 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线徐家四组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 185 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线上八股五组台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 186 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6548孤双线 | 寒岭变6548孤双线 | 黄家四组分歧16#变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 187 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线松树三组分歧02#变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 188 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤邱线主干89#韩王村变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 189 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线邱家三组30#左分邱家三组13#金大山 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 190 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂八组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 191 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会四组台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 192 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华五组台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 193 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明一组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 194 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂六组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 195 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟三组台区变压器 | 30 | 80.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 196 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟六七组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 197 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官九组台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 198 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线核伙沟四组分歧10#变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭变544孤解线前蒿村沟门变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 200 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线65#右分梨庇四组分变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 201 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线青鱼一组新台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 202 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套村二组台区变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 203 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线榛子一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 204 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 205 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线南教三组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 206 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干478#大西七组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 207 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线六道三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 208 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤分歧56#王家村二组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 209 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线中心卜分歧#2祁家村一组台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 210 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线六道二组变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 211 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子七组3变压器 | 100 | 80.50 | 19.5 | 19.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 212 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干280#右分08#塔子七组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 213 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线黄套一组照明台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 214 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线政府分歧柱上变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 215 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 西腰六组照明台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 216 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线孟柳三组照明台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 217 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤邱线主干120#变栗子六组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 218 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线西腰一组照明台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线西腰二组照明台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 220 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊一组照明台区变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 221 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线吉祥三组分歧02#吉祥村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 222 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线吉祥八组分歧02#吉祥村八组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 223 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线礼备八组分03#礼备八组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 224 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线胜利二组16#变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 225 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线西崴一组05#西崴四组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 226 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞兴隆村六组变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 227 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线双岭分歧38#邱家村一组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 228 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞礼备村十一组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 229 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线214#粉城六组变压器 | 200 | 89.50 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 230 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线大台村二组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 231 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线五间一组分11#五间一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 232 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干191#粉城二组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 233 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村五组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 234 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村四组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 235 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 236 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村副业队变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 237 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘房村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 238 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线康明村地号变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 240 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线长沟沿五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 241 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线前杠电井分07#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 242 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线张家小胡台变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 243 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开3变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 244 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小张变151小刘线义和二组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 245 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线上麦村分06#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 246 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线达子村三组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 247 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村五组 | 200 | 90.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 248 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台8#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 249 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台7#机台区井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 250 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧5#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 251 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧12#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 252 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田4#新建变台1台区机井通 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 253 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 254 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开镇线中心二组东分04# | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 255 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 东堡二组分19#柱上变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 256 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村李家地西头电井机井通变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 257 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村王友红电井机井通变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变742引兰线 | 水泉变742引兰线 | 水泉变742引兰线河沿一组变压器 | 200 | 84.50 | 31 | 31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 259 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线主干06#商品楼台区变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 260 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金村总表变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 261 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金7组分歧03#黄金村七组变压器 | 400 | 23.00 | 308 | 308 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 262 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线西黄村分歧1#变西黄泥村变压器 | 400 | 78.50 | 86 | 86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 263 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会二组台区变压器 | 315 | 49.71 | 158.4 | 158.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 264 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 神木山分11#未家三组变压器 | 200 | 64.50 | 71 | 71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 265 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八西线105右2西庄六组变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 266 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线东新1组分11#东新一组变压器 | 400 | 53.00 | 188 | 188 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 267 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线大西一组变压器 | 200 | 89.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 268 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线得胜八组分歧02#德胜村八组变压器 | 200 | 65.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 269 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家村十一组变压器 | 100 | 98.00 | 2 | 2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 270 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线后堡3组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 271 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线中心村变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 272 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线中心四组变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 273 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线水泉西街变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 274 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线下涧四组变压器 | 100 | 92.50 | 7.5 | 7.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 275 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线太平三组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 276 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木五组变压器 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 277 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛二组A变压器 | 200 | 87.00 | 26 | 26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线相家村二组 | 200 | 97.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 279 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟七组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 280 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛三组变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 281 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房一组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 282 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线前卜村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 283 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线三龙湾村一组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 284 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河村四,九组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 285 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线小北河二组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 286 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房三组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 287 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线柳壕五组台区(单)变压器 | 200 | 79.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 288 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线黄套一组照明新台区变压器 | 200 | 61.50 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 289 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力二组照明台区变压器 | 200 | 96.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 290 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力二组新变压器 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 291 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线蒲口村一组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 292 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线崴子村台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 293 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线国管二号变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 294 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线西泗村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 295 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线三块石二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 296 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 297 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线柳壕镇孟柳村一组变压器 | 200 | 60.50 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线青鱼湾村二三组变压器 | 200 | 65.50 | 69 | 69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 299 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线喇叭西北变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 300 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线大卧子分18#西岔二组南台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 301 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后堡村西变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 302 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线16右国管变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 303 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 304 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线接官村四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 305 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东38左6变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 306 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲八组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 307 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线通气弯村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 308 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东40左3变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 309 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线鲁家村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 310 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线鲁家村二组（东）变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 311 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16350唐河二线 | 唐马变16350唐河二线 | 河南变353河西二线前杜3组照明03#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 312 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线刘北线五道分58#变压器 | 200 | 86.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 313 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线陆家5组变压器 | 200 | 87.00 | 26 | 26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 314 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线供销社变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 315 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线9右3国管变压器 | 200 | 40.50 | 119 | 119 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 316 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线算盘村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 317 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘八组台区变压器 | 400 | 33.75 | 265 | 265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明村台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 319 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华八组台区变压器 | 100 | 92.50 | 7.5 | 7.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 320 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 321 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村变压器 | 200 | 30.50 | 139 | 139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 322 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线落虎村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 323 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线大安分5#北岭二组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 324 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村二组高殿云井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 325 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线29#右分70#左分宋家5组10#变压 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 326 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线解放二组新区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 327 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线西于一组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 328 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线中八股一组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 329 | 辽阳县供电分公司 | 双河变584双孤线 | 双河变584双孤线 | 寒岭变542孤双线双河一组分歧24#变压器 | 30 | 6.67 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 330 | 辽阳县供电分公司 | 双河变584双孤线 | 双河变584双孤线 | 寒岭变542孤双线孤双线主干79#前达村东沟变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 331 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会二组3台区变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 332 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明九十组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 333 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河七组台区变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 334 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河八组台区变压器 | 100 | 92.50 | 7.5 | 7.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 335 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线核活沟一组分歧13#变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 336 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线常家村四组台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 337 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线常家四组东照明变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 339 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线刚家三组变压器 | 200 | 62.50 | 75 | 75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 340 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子一组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 341 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 342 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家上四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 343 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 344 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村五组变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 345 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干380#六道五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 346 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线秦家一五组分03#秦家一五组变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 347 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线大西四组变压器 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 348 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线台沟分歧21#祁家村台沟变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 349 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线往户一组照明台区变压器 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 350 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线吉祥5组52#变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 351 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线73#吉洞一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 352 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线中学分06#吉洞六组1变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 353 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线郭家分歧33#郭家村三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 354 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线吉祥一组分歧07#吉祥村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 355 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线洒厂分歧02#祁家村二组台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 356 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村一组变压器 | 125 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 357 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线郑家村一组变压器 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线主干10#吉洞六组3变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 359 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线大安四组8#大安四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 360 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线北岭五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 361 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线孔西沟分13#杨家四组变压器 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 362 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家分歧18#杨家二组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 363 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线大安分71#大安一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 364 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线懂地沟分歧21#高家二组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 365 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线北岭一组分04#北岭村变压器 | 30 | 71.33 | 8.6 | 8.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 366 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明一组B变压器 | 100 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 367 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村小学台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 368 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘房村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 369 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线小红旗分07#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 370 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线阀门厂住宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 371 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线蛤蜊四组变压器 | 100 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 372 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变457立管线东王照明变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 373 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线于屯北变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 374 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线于屯南变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 375 | 辽阳县供电分公司 | 立开变443立大线 | 立开变443立大线 | 立开变443立大线小赵台北照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 376 | 辽阳县供电分公司 | 开发变866开附线 | 开发变866开附线 | 开发变866开附线养路工区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 377 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小张变151小刘线义和村二组变压器 | 100 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张三组变压器 | 100 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 379 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张2组分08#变压器 | 200 | 60.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 380 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线二轻局住宅变变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 381 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线异型住宅变压器 | 100 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 382 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线国管36号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 383 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线中学住宅分1#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 384 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线上平村台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 385 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线下麦东街变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 386 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线江官东街变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 387 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线西双分歧04#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 388 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线连刀湾分歧11#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 389 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台5#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 390 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大鹏分歧4#新建变台1#台区机井 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 391 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大鹏分歧4#新建变台2#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 392 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台6台区机井通 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 393 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 394 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 395 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 常家村三组 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 396 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 胡家哇右分3号 | 50 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线张家一组变压器 | 200 | 49.00 | 102 | 102 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 398 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村王成义电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 399 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村刘光言电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 400 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村六组白宝举电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 401 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳小线小川城村军队地电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 402 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳西线蛤蜊坑村六组电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 403 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳西线蛤蜊坑村三组北马道电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 404 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线河沿二组变压器 | 315 | 97.46 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 405 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆昌五组分歧1#柱上变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 406 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小张变151小刘线沿子沟11组变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 407 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线唐家六组分歧02#变压器 | 200 | 67.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 408 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会六组台区变压器 | 100 | 81.00 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 409 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会三组台区变压器 | 315 | 87.56 | 39.2 | 39.2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 410 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭变544孤解线后蒿一组变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 411 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线东喻三组变压器 | 200 | 39.00 | 122 | 122 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 412 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 三龙湾村二组新台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 413 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线小西五组变压器 | 200 | 58.00 | 84 | 84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 414 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线大西村变压器 | 200 | 25.50 | 149 | 149 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 415 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线得胜6组02#变压器 | 200 | 63.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 416 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线獐子沟分歧24#得胜七组变压器 | 100 | 86.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家村四组变压器 | 100 | 81.00 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 418 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家村三组变压器 | 100 | 24.00 | 76 | 76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 419 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线单家三组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 420 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线兰家后堡变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 421 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线中学变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 422 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线上涧四组变压器 | 100 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 423 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线韩家一组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 424 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛六组变压器 | 100 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 425 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线代耳湾二组照明台区变压器 | 400 | 68.25 | 127 | 127 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 426 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊五六组新照明台区变压器 | 200 | 62.50 | 75 | 75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 427 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力四组变压器 | 400 | 59.75 | 161 | 161 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 428 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力三组新变压器 | 100 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 429 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村四组变压器 | 400 | 66.75 | 133 | 133 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 430 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 康明九组B变压器 | 200 | 93.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 431 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线西腰七组照明台区变压器 | 400 | 78.75 | 85 | 85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 432 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线转轴5组照明台区变压器 | 200 | 54.00 | 92 | 92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 433 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线中泗河分09#中河泗村台变压器 | 400 | 92.75 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 434 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线关口门村三组变压器 | 400 | 70.25 | 119 | 119 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 435 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线黄西线主干84#付伍道五组变压器 | 400 | 64.50 | 142 | 142 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 436 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村六组变压器 | 400 | 69.00 | 124 | 124 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利村四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 438 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿二组变压器 | 200 | 70.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 439 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线东月河一组变压器 | 400 | 95.25 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 440 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小北河九组变压器 | 400 | 71.25 | 115 | 115 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 441 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房五组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 442 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线淤泥湖村六组 | 200 | 82.50 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 443 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村三组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 444 | 辽阳县供电分公司 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线村西2组分05#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 445 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线响山村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 446 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线西地三组变压器 | 200 | 44.00 | 112 | 112 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 447 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 448 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村四组变压器 | 100 | 76.10 | 23.9 | 23.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 449 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线黄岗子村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 450 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线29#右分66#右分宋家四组变压器 | 100 | 76.10 | 23.9 | 23.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 451 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线高庄子3组分变压器 | 400 | 71.50 | 114 | 114 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 452 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华三组台区变压器 | 100 | 76.10 | 23.9 | 23.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 453 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八西线八盘八组(2)台区变压器 | 100 | 76.10 | 23.9 | 23.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 454 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线西于五组1台区变压器 | 50 | 96.00 | 2 | 2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 455 | 辽阳县供电分公司 | 双河变584双孤线 | 双河变584双孤线 | 寒岭变542孤双线孤双线主干124#变二道二组变压器 | 30 | 83.33 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 456 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线松树五组分歧21#变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线徐家三组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 458 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线邱家三组分歧20#变张家村变压器 | 100 | 78.60 | 21.4 | 21.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 459 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤家三组分政府分2#变家属宿舍变压器 | 100 | 78.60 | 21.4 | 21.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 460 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线金厂三组台区变压器 | 100 | 78.60 | 21.4 | 21.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 461 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明三四组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 462 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华四组台区变压器 | 100 | 78.60 | 21.4 | 21.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 463 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线西庄二组台区变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 464 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河五组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 465 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟十一组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 466 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官六七组变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 467 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河五组2台区变压器 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 468 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官三四组台区变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 469 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭变544孤解线后蒿三组变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 470 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭变544孤解线前蒿村沟里变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 471 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线47#右分梨庇1组分02#变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 472 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线主干58#变梨庇三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 473 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线常家村三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 474 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕镇常家村一组变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 475 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干460#大西六组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 476 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线秦家分歧08#秦家二组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线大西三组变压器 | 100 | 70.10 | 29.9 | 29.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 478 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村大丈变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 479 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明一组A变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 480 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线高岭分歧34#王家村四组台区变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 481 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线白西沟分歧03#柳家村三组台区变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 482 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉洞榛子村六组河北变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 483 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线分岭沟分歧15#祁家村分岭沟台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 484 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线往户二组照明台区变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 485 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线郭家二组分歧08#郭家村二组台区变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 486 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞礼备村一组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 487 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线45#吉洞四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 488 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线得胜五组分歧11#德胜村五组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 489 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆八组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 490 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线新台村一组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 491 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线主干20#赵家三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 492 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线五间四组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 493 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线大安分35#大安三组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 494 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线香草沟分06#杨家一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 495 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线黄青四组(木璇)变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 496 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村小街变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村六组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 498 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘房村五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 499 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线小红旗分10#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 500 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线供电旧宅变压器 | 200 | 58.50 | 83 | 83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 501 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开4#变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 502 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开6变压器 | 50 | 24.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 503 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线电影公司楼变变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 504 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线政府招待所变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 505 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线河南一组北变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 506 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线河南一组南变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 507 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线陆家三组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 508 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线喇叭西南变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 509 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线杨家沟台区变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 510 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线达子村变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 511 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线周家沟里变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 512 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线达子村井尔沟变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 513 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线江官西街变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 514 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线江官胡佳洼变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 515 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线下平村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 516 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线北沙村分歧02#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线牛心坨一组 | 200 | 86.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 518 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线刁家三组分歧13#新建变台1台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 519 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧14#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 520 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分8#变台台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 521 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分11#变台台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 522 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台5台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 523 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台6#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 524 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘镇线兽医站分03# | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 525 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳小线小川城村赵家坟电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 526 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线影剧院台区变压器 | 200 | 91.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 527 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕三组变压器 | 315 | 68.57 | 99 | 99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 528 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕村三组台区变压器 | 315 | 90.48 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 529 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕村二组台区变压器 | 200 | 90.50 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 530 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后堡月亮地变压器 | 315 | 99.05 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 531 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭变544孤解线前蒿村变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 532 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 朱家林家窝棚变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 533 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 马家8组新台 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 534 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 蒲河村四九组新台区 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 535 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮手四组变压器 | 200 | 24.00 | 152 | 152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 536 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家村五组变压器 | 200 | 51.00 | 98 | 98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线西喻二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 538 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东三组变压器 | 200 | 59.50 | 81 | 81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 539 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线小学家属楼变压器 | 400 | 25.00 | 300 | 300 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 540 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线寇家村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 541 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家八组变压器 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 542 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线下涧一组变压器 | 100 | 94.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 543 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木九组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 544 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛二组B变压器 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 545 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村八组 | 200 | 37.00 | 126 | 126 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 546 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村六组变压器 | 400 | 65.75 | 137 | 137 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 547 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊付业队变压器 | 400 | 69.00 | 124 | 124 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 548 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线国管四号变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 549 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 550 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 551 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 552 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 553 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力五组照明台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 554 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳村五组照明变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 555 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线黄套村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 556 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线转轴4组照明台区变压器 | 100 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线六弓台一组变压器 | 200 | 74.50 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 558 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线喇叭沟东分歧05#变压器 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 559 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿1组变压器 | 400 | 99.50 | 2 | 2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 560 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线落虎村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 561 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村三组变压器 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 562 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲1组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 563 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线鲁家村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 564 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线通气湾三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 565 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线后杜5组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 566 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线潘家村一组变压器 | 200 | 82.50 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 567 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 河南变353河西二线六间3组02#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 568 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线前堡2组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 569 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线刘北线主干73#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 570 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线11国管分01#变压器 | 400 | 89.75 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 571 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村一组变压器 | 100 | 66.00 | 34 | 34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 572 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线松树四组分歧04#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 573 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村二组变压器 | 200 | 52.00 | 96 | 96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 574 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会二组1台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 575 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明村六组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 576 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘七组台区变压器 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤邱线主干06#变后蒿五组变压器 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 578 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河六组 | 200 | 82.00 | 36 | 36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 579 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线上八股村三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 580 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明七八组台区变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 581 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解146#右分12#左分解放三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 582 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线徐家六组台区变压器 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 583 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤邱线主干58#松树七组变压器 | 200 | 38.00 | 124 | 124 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 584 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤家三组分歧20#变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 585 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线供销社分歧02#杆孤家二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 586 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线曲轴分歧1#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 587 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会六组1台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 588 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂村二组台区变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 589 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明村2台区变压器 | 30 | 76.00 | 7.2 | 7.2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 590 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华六组台区变压器 | 100 | 86.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 591 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线下华二组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 592 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华七组台区变压器 | 100 | 89.00 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 593 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线西庄一组台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 594 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂三组台区变压器 | 100 | 86.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 595 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘九组台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 596 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂十组台区变压器 | 50 | 78.00 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河二组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 598 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟八组台区变压器 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 599 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线八会一组台区变压器 | 200 | 46.00 | 108 | 108 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 600 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河六组台区变压器 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 601 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 602 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟四组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 603 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线唐家村分歧05#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 604 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线东黄泥分歧11#变东黄泥村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 605 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线西黄一组分歧17#变西黄一组变压器 | 100 | 93.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 606 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线75#右分梨花1组分08#变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 607 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黎起村照明变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 608 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕村二组变压器 | 50 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 609 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城三组台区变压器 | 200 | 96.50 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 610 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线青鱼湾村二组变压器 | 100 | 93.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 611 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线翁家二组变压器 | 200 | 44.25 | 111.5 | 111.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 612 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子三四组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 613 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村东大棚变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 614 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套二组新台变压器 | 200 | 65.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 615 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线黄套村四组老变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 616 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线黄套村四组台区(东新)变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线黄套四组新台(北单相)变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 618 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干418#六道六组变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 619 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤分歧50#王家村一组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 620 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊二组照明台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 621 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊四组照明台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 622 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线往户二组新变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 623 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线瓦沟子分歧65#吉祥村六组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 624 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 625 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆分58#兴隆五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 626 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞刘二堡建筑工程公司变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 627 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线主干26#吉洞五组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 628 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞礼备六、七组变压器 | 200 | 94.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 629 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线柳家五组分岐5#杆柳家五组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 630 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家分歧57#韩家五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 631 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线北岭三组分04#北岭三组台区变压器 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 632 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线五间七组台区变压器 | 200 | 58.75 | 82.5 | 82.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 633 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家六组分11#韩家六组变压器 | 200 | 77.30 | 45.4 | 45.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 634 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家二组分2#韩家二组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 635 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线赵家一组分42#赵家一组变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 636 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线赵家六组分01#赵家六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线五间五组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 638 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 639 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 640 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 641 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村五组变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 642 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村八组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 643 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线蒲口村台区变压器 | 200 | 74.50 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 644 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黄青村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 645 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变454小城线小城线12号台区变压器 | 100 | 93.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 646 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线张家二组变压器 | 200 | 81.50 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 647 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线小北河姜窑变压器 | 400 | 91.25 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 648 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村 | 200 | 42.50 | 115 | 115 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 649 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线蔡新线92#变压器 | 315 | 22.22 | 245 | 245 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 650 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开2变压器 | 50 | 16.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 651 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线王罗村变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 652 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18641赵大线 | 小赵台变18641赵大线 | 立开变443立大线大赵二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 653 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张9组分03#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 654 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线国管48号变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 655 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线国管一建综合变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 656 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线王家村1组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线西地村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 658 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线周家村变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 659 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线达子村厂房沟变压器 | 200 | 97.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 660 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台5台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 661 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台4#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 662 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村李家地北头电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 663 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 北教村电井16# | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 664 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村薛喜革电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 665 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 10kV柳小线转轴村黑鱼泡电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 666 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 10kV柳小线转轴村杨房岗水田电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 667 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 10kV柳小线青鱼湾村军队地二组电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 668 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村九组变压器 | 315 | 99.68 | 1 | 1 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 669 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕六组台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 670 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线后堡学校分01#变压器 | 200 | 76.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 671 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线西黄泥分歧18#变西黄泥四组变压器 | 200 | 85.50 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 672 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线庙东二组变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 673 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线小西二组2#右分13#小西三组变压器 | 200 | 77.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 674 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村六组变压器 | 200 | 71.50 | 57 | 57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 675 | 辽阳县供电分公司 | 响山变10278响西线 | 响山变10278响西线 | 响山变278响西线东升村三组变压器 | 200 | 59.00 | 82 | 82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 676 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线东沟五组变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线下涧三组变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 678 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛七组变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 679 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房四组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 680 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线黄套村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 681 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线南教四组变压器 | 400 | 87.00 | 52 | 52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 682 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家村台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 683 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线孟柳二组北照明台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 684 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线孟柳二组南南变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 685 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村六组变压器 | 400 | 83.50 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 686 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线朱家七八组1变压器 | 400 | 63.50 | 146 | 146 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 687 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线孟柳一组照明台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 688 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线青鱼湾一组变压器 | 100 | 19.00 | 81 | 81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 689 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线转轴一组变压器 | 200 | 53.50 | 93 | 93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 690 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线模板厂分01#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 691 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线15左国管01变压器 | 400 | 32.00 | 272 | 272 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 692 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线高庄子2组分07#变压器 | 400 | 83.75 | 65 | 65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 693 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利七组灯变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 694 | 辽阳县供电分公司 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线马家东村1组11#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 695 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线刘北线五道分71#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 696 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线河北七组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线陆家4组变压器 | 400 | 80.75 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 698 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线45右2左国管变压器 | 400 | 69.75 | 121 | 121 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 699 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线算盘一组变压器 | 50 | 86.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 700 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线6右2国管变压器 | 200 | 21.00 | 158 | 158 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 701 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线康西四组变压器 | 100 | 19.00 | 81 | 81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 702 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 703 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华一组2台区变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 704 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村五组温景力井3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 705 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线蔡新线96#左2#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 706 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线西王照明变压器 | 100 | 19.00 | 81 | 81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 707 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村分支线路新建变台1#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 708 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村三组徐晓辉井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 709 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村四组王春宝井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 710 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘一组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 711 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线上八股一组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 712 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线徐家五组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 713 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变542孤双线孤双线主干133#变二道六组变压器 | 20 | 20.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 714 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线松树二组分歧22#变压器 | 80 | 75.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 715 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会五组台区变压器 | 100 | 90.40 | 9.6 | 9.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 716 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂村台区变压器 | 30 | 46.67 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官八组台区变压器 | 100 | 90.40 | 9.6 | 9.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 718 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河一组台区变压器 | 50 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 719 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官一二组台区变压器 | 200 | 77.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 720 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟九组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 721 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线常家三组新台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 722 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线常家村一组台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 723 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城三组新台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 724 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线老神树照明台区变压器 | 100 | 19.00 | 81 | 81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 725 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线邱家三组分歧02#邱家村三组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 726 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆西分歧10#隆昌住宅楼变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 727 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线白西沟分歧16#柳家村四组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 728 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊三组照明台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 729 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线西腰五组照明台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 730 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线代耳湾五组照明台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 731 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线郭家分歧54#郭家村六组变压器 | 200 | 78.00 | 44 | 44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 732 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线西崴二组分07#西崴二组变压器 | 100 | 90.40 | 9.6 | 9.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 733 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线兴隆分7#西崴六组变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 734 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆分103#兴隆一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 735 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线样子沟分歧04#邱家村五组台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 736 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线台沟分歧15#祁家村台沟 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线南台村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 738 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村灯变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 739 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 740 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村五组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 741 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村二组变压器 | 200 | 93.50 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 742 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线祈尔村分照明变压器 | 125 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 743 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线淤泥湖村五组 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 744 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线浦河村照明 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 745 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线12#右6#+1变压器 | 200 | 76.50 | 47 | 47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 746 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线97变压器 | 315 | 59.37 | 128 | 128 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 747 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线白老照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 748 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线方双三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 749 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线三新分歧07#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 750 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线县纪委三园变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 751 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线王福祥粮库变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 752 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线钓水西街变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 753 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线吊水东街变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 754 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线小上线81#下平十组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 755 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线英守西街变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 756 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台3#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台4台区机井通 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 758 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞村七组南 | 200 | 57.60 | 84.8 | 84.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 759 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村薛士威电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 760 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 10kV柳小线转轴村刘家地电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 761 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳西线蛤蜊坑村五组西截地电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 762 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线45右16国管变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 763 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜29#变压器 | 315 | 72.70 | 86 | 86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 764 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线54#右分梨庇2组分变压器 | 315 | 78.41 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 765 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 淤泥湖一组新台 | 200 | 65.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 766 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三老线则家村二组机井通 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 767 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线茧厂分歧13#王家村三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 768 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线庙尔三组变压器 | 100 | 93.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 769 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家十二组变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 770 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家村十三组变压器 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 771 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家村五组变压器 | 200 | 57.00 | 86 | 86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 772 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线信用社住宅楼变压器 | 200 | 24.00 | 152 | 152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 773 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村二组变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 774 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村七组变压器 | 200 | 56.00 | 88 | 88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 775 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线王家村台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 776 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线杨房六组变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线杨房四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 778 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线太平6组变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 779 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线中心一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 780 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线中心五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 781 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线太平一组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 782 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪三组变压器 | 100 | 16.00 | 84 | 84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 783 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线上涧三组变压器 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 784 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线银行住宅楼 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 785 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线代耳湾一组照明台区变压器 | 400 | 78.25 | 87 | 87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 786 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线孟柳三组新变压器 | 200 | 88.00 | 24 | 24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 787 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线往户四组照明台区变压器 | 400 | 68.25 | 127 | 127 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 788 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力一组变压器 | 400 | 56.25 | 175 | 175 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 789 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线转轴2组照明台区变压器 | 400 | 33.00 | 268 | 268 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 790 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线南甸3组06#南甸村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 791 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线小张三组变压器 | 400 | 44.50 | 222 | 222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 792 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线刘家村一组变压器 | 400 | 64.00 | 144 | 144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 793 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利村灯变压器 | 200 | 88.50 | 23 | 23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 794 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线西穆村变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 795 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线前卜村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 796 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线鲁家村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 798 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小北河七组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 799 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村四组变压器 | 200 | 87.00 | 26 | 26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 800 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 河南变353河西二线六间1组分02#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 801 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16350唐河二线 | 唐马变16350唐河二线 | 河南变353河西二线前杜3组照明13#变压器 | 200 | 30.50 | 139 | 139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 802 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线4右1国管变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 803 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线中老村一组变压器 | 100 | 69.00 | 31 | 31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 804 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线乡政府宿舍变压器 | 200 | 55.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 805 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线曾家村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 806 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线相家村三组 | 200 | 81.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 807 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线七四七分歧12#松树一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 808 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线栗子五组分歧24#变栗子五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 809 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线邱家三组分歧31#变熊家村变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 810 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线五间六组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 811 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤家村五组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 812 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线主干110#变梨花4组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 813 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线主干155#变解放二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 814 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线146#右分解放三组分55#解放四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 815 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线29#右分金宋分06#变九口变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 816 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线徐家一二组台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6548孤双线 | 寒岭变6548孤双线 | 黄村分歧05#变压器（新） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 818 | 辽阳县供电分公司 | 双河变584双孤线 | 双河变584双孤线 | 寒岭变542孤双线孤双线主干105#变二道五组变压器 | 100 | 4.00 | 96 | 96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 819 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线东于四组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 820 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 南山干22#变压器 | 50 | 42.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 821 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘六组台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 822 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线通明五组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 823 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线下华一组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 824 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘二组台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 825 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线西庄三组台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 826 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官五组台区变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 827 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟十组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 828 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线西黄一组分歧08#变西黄泥二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 829 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线唐家五组分歧02#变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 830 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村四组台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 831 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线大西五组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 832 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村三组(新)变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 833 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线黄套村(二组单台)变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 834 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线榛子四组变压器 | 200 | 53.00 | 94 | 94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 835 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 836 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子四组新变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线岔沟分歧14#邱家四组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 838 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆北线主干66#邱家村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 839 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线大西八组分03#大西八组变压器 | 100 | 36.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 840 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干511#大西九组变压器 | 5 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 841 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线孟柳二组南变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 842 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊一组南台变压器 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 843 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线西腰六组照明台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 844 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线代耳湾三组照明台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 845 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊三组新台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 846 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊五组照明台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 847 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线吉祥2组75#变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 848 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 849 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线礼备分45#西崴五组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 850 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线林场分歧11#林场一组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 851 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线郭家一组分歧02#郭家村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 852 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线黄家沟分歧03#祁家村黄家沟变压器 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 853 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞医院台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 854 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆北线主干48#隆昌一组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 855 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干137#五间三组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 856 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村五组变压器 | 100 | 92.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线227#粉城八组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 858 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干191#粉城三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 859 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干034#赵家四组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 860 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家分60#韩家三组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 861 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线曾家村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 862 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线潘家村四组变压器 | 200 | 93.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 863 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村四组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 864 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村七组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 865 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿八组变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 866 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线柳木变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 867 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线96右1左1变压器 | 315 | 95.24 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 868 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线养路段宅变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 869 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开1变压器 | 50 | 16.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 870 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线小张村变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 871 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线国管15号配变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 872 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线西地2组宋变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 873 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线彭辉物业变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 874 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 刘二变456刘柳线供电分局住宅分1#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 875 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线大屯分歧05#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 876 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线北沙沟里台区变压器 | 50 | 28.00 | 36 | 36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河村五组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 878 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台4台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 879 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台3#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 880 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧2#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 881 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村刘向红电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 882 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村六组陈殿刚电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 883 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳小线小川城村柳家地电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 884 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线下达二组变压器 | 200 | 98.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 885 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆东分歧01#柱上变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 886 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东机站变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 887 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上仆八组变压器 | 100 | 94.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 888 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜2组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 889 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干007#吉洞六组南变压器 | 400 | 84.85 | 60.6 | 60.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 890 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线核伙沟分10#唐家四组变压器 | 200 | 78.50 | 43 | 43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 891 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变352河南线招待所分供销社变压器（一） | 400 | 27.00 | 292 | 292 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 892 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线供销社变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 893 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河四组台区变压器 | 100 | 18.00 | 82 | 82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 894 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 龙湾村一二组新台 | 200 | 92.75 | 14.5 | 14.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 895 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家村三组变压器 | 200 | 26.50 | 147 | 147 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家村四组变压器 | 50 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 897 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村十组变压器 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 898 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家四组变压器 | 200 | 78.50 | 43 | 43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 899 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家八组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 900 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家六组变压器 | 100 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 901 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线东山住户变压器 | 400 | 34.25 | 263 | 263 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 902 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线单家四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 903 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线东喻茨沟变压器 | 400 | 61.00 | 156 | 156 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 904 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线杨房村台变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 905 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线腰堡村台变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 906 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线上涧五组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 907 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛八组变压器 | 100 | 44.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 908 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线屈家一组变压器 | 200 | 71.50 | 57 | 57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 909 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木一组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 910 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线龙湾村一二组 | 400 | 75.50 | 98 | 98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 911 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线三龙湾村二组 | 400 | 80.68 | 77.3 | 77.3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 912 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村一组(老台)变压器 | 400 | 80.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 913 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线南教村二组变压器 | 400 | 60.50 | 158 | 158 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 914 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线南教一组变压器 | 400 | 64.50 | 142 | 142 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 915 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线代尔湾四组照明台区变压器 | 400 | 56.50 | 174 | 174 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊一组照明新台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 917 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线孟柳二组北新变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 918 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线老背村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 919 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村八组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 920 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线小北河三组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 921 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线淤泥湖村一组 | 400 | 85.50 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 922 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线鲁家村二组（西）变压器 | 200 | 96.50 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 923 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线五道2组西分07#变压器 | 400 | 55.00 | 180 | 180 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 924 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线石灰村变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 925 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线五道4组分1#变压器 | 200 | 67.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 926 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村六组变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 927 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东分38右7变压器 | 400 | 30.25 | 279 | 279 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 928 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张村变压器 | 400 | 50.25 | 199 | 199 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 929 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线西庄五六组台区变压器 | 200 | 68.50 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 930 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八盘三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 931 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村六组变压器 | 200 | 94.50 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 932 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线潘家村二组变压器 | 200 | 94.50 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 933 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线赵家二组分03#赵家二组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 934 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组王长友井1台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 935 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线90#左1#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线蔡新线93#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 937 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河村三组 | 200 | 86.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 938 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村五组杨晓雷井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 939 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线中八股四组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 940 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线上八股二组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 941 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线上八股六组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 942 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线东于一组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 943 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线西于三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 944 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线西于四组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 945 | 辽阳县供电分公司 | 双河变584双孤线 | 双河变584双孤线 | 寒岭变542孤双线后达子分歧44#变压器 | 100 | 6.00 | 94 | 94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 946 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 甜水变234甜前线孤前分4#东黄泥三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 947 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤家一组分歧08#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 948 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线西于二组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 949 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线东于三组台区变压器 | 200 | 72.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 950 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线栗子一组分歧13#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 951 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线文泽分歧01#变韩王四组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 952 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变548孤邱线栗子分歧05#金家三组变压器 | 100 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 953 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 南山干28+1#变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 954 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线上华一组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 955 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线下华三组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂五组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 957 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟二组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 958 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线长沟一组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 959 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线西黄泥分歧47#西黄泥三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 960 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线核活沟一组分歧19#变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 961 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线宋家一组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 962 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线94左分梨花五组分13#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 963 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线郑家村四组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 964 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线黄青村灯变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 965 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕村三组台区 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 966 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线常家二组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 967 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线转轴副业队台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 968 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 969 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线榛子五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 970 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 971 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村二组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 972 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 973 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆北线主干94#祁家村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 974 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线秦家分歧38#秦家四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 975 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆北线主干128#祁家马家沟台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆北线主干143#祁家村北岭台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 977 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线蛤蜊六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 978 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线瓦沟子分歧32#吉祥村瓦子沟变压器 | 100 | 24.00 | 76 | 76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 979 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆分24#兴隆十组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 980 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线胜利1组01#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 981 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞兴隆村七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 982 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线头道沟分歧16#兰凤村四组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 983 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤分歧107#柳家村一组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 984 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村四组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 985 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家一组分20#韩家一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 986 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村六组变压器 | 125 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 987 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线郑家村二组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 988 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线南台村二组 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 989 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干248#粉城十组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 990 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线张地沟分歧11#高家一组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 991 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉洞五间村二组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 992 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线大安分歧55#大安二组台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 993 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘房村四组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 994 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村集资楼变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 995 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线康明村八组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线后杠村照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 997 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线下台照明变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 998 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线12右6变压器 | 200 | 47.50 | 105 | 105 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 999 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线坡卜变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1000 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1001 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开5变压器 | 50 | 12.00 | 44 | 44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1002 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18641赵大线 | 小赵台变18641赵大线 | 立开变443立大线大赵三组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1003 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线青堆村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1004 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张6组分08#变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1005 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线国管4号B变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1006 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线三新分歧02#变压器 | 400 | 18.50 | 326 | 326 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1007 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线河南6组分04#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1008 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线英守东街变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1009 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线钓水楼子山变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1010 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线下平东街变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1011 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线牛心坨四组 | 200 | 96.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1012 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大鹏分歧2#新建变台1#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1013 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧12#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1014 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台5#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1016 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会宽厂村2号台区 | 200 | 57.50 | 85 | 85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1017 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村曺兴佳电井台区机井变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1018 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 北教村电井2# | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1019 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳西线蛤蜊坑村五组东截地电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1020 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线东老线主干010#下达河五组变压器 | 200 | 91.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1021 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕三组照明西变压器 | 200 | 75.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1022 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线二台子南台分08#变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1023 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 开发变858开镇线中心一组6#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1024 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小张变151小刘线沿子沟11组东变压器 | 200 | 90.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1025 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜村8组变压器 | 200 | 62.00 | 76 | 76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1026 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线李正国分歧1#东黄泥四组变压器 | 200 | 96.50 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1027 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 开发变858开镇线繁华商场住宅变压器 | 200 | 96.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1028 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线庙尔分歧65#庙尔五组变压器 | 200 | 43.00 | 114 | 114 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1029 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线小西二组变压器 | 200 | 59.00 | 82 | 82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1030 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家村十四组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1031 | 辽阳县供电分公司 | 响山变10278响西线 | 响山变10278响西线 | 响山变278响西线赵家村变压器 | 400 | 81.75 | 73 | 73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1032 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家村二组变压器 | 200 | 75.50 | 49 | 49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1033 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线前堡2组分台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1034 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线兰家后堡2变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线太平五组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1036 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线下达河三组变压器 | 100 | 56.00 | 44 | 44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1037 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线腰堡七组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1038 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线屈家二组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1039 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线上涧二组变压器 | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1040 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木七组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1041 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线文教办住宅楼 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1042 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1043 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线三块石一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1044 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线西泗村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1045 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线老背村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1046 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线康明村七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1047 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1048 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线孟柳一组新台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1049 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1050 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线青鱼湾村四组变压器 | 400 | 66.50 | 134 | 134 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1051 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城二组新台区变压器 | 200 | 43.50 | 113 | 113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1052 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线排水西电井分30#六公台三组变压器 | 200 | 85.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1053 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线锅坑分歧40#锅坑村二号变压器 | 400 | 61.50 | 154 | 154 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1054 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线排南线主干66#变压器 | 400 | 92.50 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线东道岔子分07#变压器 | 400 | 52.25 | 191 | 191 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1056 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线八家子分26#西岔村四组变压器 | 200 | 94.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1057 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1058 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线通气弯村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1059 | 辽阳县供电分公司 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线村南台07#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1060 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线黄青村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1061 | 辽阳县供电分公司 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线村东10#变压器 | 400 | 71.00 | 116 | 116 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1062 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线末家村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1063 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲十二组柳变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1064 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线河北小学宿舍变压器 | 200 | 79.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1065 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张四组变压器 | 400 | 74.50 | 102 | 102 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1066 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张七组变压器 | 200 | 67.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1067 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线小北河五组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1068 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线北岭一组分15#北岭一组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1069 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线古树村七组变压器 | 200 | 97.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1070 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻村九组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1071 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤村六组台区变压器 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1072 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线41左国管1变压器 | 400 | 58.50 | 166 | 166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1073 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村二组高景满井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1074 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线29#右分95#右分金家村04#变压 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 辽阳县供电分公司 | 双河变584双孤线 | 双河变584双孤线 | 寒岭变542孤双线前达分歧05#变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1076 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线西于五组2台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1077 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线中八股村台区变压器 | 100 | 67.80 | 32.2 | 32.2 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1078 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线中八股二三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1079 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线金厂一二组台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1080 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线八会供销社台区变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1081 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂四组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1082 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官村台区变压器 | 100 | 92.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1083 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线文官十组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1084 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线连河九组台区变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1085 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线97#右分梨花2组分04#变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1086 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线孤解线主干107#变梨花3组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1087 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕一组台区变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1088 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村一组台区变压器 | 200 | 81.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1089 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线翁家八组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1090 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉洞刚家村六组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1091 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线六道四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1092 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线刚家四组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1093 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线翁家一组变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1094 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆东分歧06#柱上变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线祁家十组分歧18#祁家村十组1变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1096 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线南山分歧09#隆昌村三组台区变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1097 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线榛子二组变压器 | 100 | 90.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1098 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线郭家四组分歧03#郭家村四组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1099 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线郭家五组分歧02#郭家村五组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1100 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线隆南线主干38#隆昌村九组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1101 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线得胜3组01#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1102 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线礼备十组分25#礼备九组变压器 | 100 | 60.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1103 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村二组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1104 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线南台村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1105 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线曹家村七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1106 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线郑家村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1107 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线大台村一组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1108 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线吉南线主干62#北岭四组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1109 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线黄青村四组照明变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1110 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1111 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线小红旗分22#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1112 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线商业银行住宅变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1113 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线12#右14#变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1114 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线郎二屯南变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线方双七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1116 | 辽阳县供电分公司 | 小张变151小刘线 | 小张变151小刘线 | 小张变151小刘线小张二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1117 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线国管4号变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1118 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线陆家1组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1119 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线江官孤家子变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1120 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线小旋分歧46#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1121 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线小漩腰节子变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1122 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线东霜村分歧07#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1123 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线东盛开发变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1124 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台9#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1125 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台3台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1126 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村王天朗电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1127 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村刘作未电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1128 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村刘春述电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1129 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村台区变压器 | 200 | 93.50 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1130 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线山东新区变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1131 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 开发变858开镇线中心二组变压器 | 315 | 54.29 | 144 | 144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1132 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村三组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1133 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线小西一组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1134 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线东老5右东新分歧89#东新五组 | 200 | 80.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村八组变压器 | 200 | 44.00 | 112 | 112 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1136 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线泉水二组变压器 | 400 | 43.25 | 227 | 227 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1137 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线西喻三组变压器 | 400 | 40.75 | 237 | 237 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1138 | 辽阳县供电分公司 | 响山变10278响西线 | 响山变10278响西线 | 响山变278响西线东升村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1139 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线上涧一组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1140 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线屈家四组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1141 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛四组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1142 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1143 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木二组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1144 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线庙东五组变压器 | 50 | 44.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1145 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨村三组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1146 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套村一组台区变压器 | 200 | 49.00 | 102 | 102 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1147 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线柳壕五组(老台)变压器 | 400 | 71.25 | 115 | 115 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1148 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线南教五组变压器 | 400 | 90.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1149 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线南教六组变压器 | 200 | 90.50 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1150 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线往户三组照明台区变压器 | 400 | 58.50 | 166 | 166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1151 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线高力四组新变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1152 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村九组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1153 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线老背村六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1154 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线杨林照明西变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线转轴3组照明台区变压器 | 400 | 57.25 | 171 | 171 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1156 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕村一组台区变压器 | 200 | 88.50 | 23 | 23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1157 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村一组台变压器 | 200 | 62.50 | 75 | 75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1158 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线锅坑分歧06#变南甸村四组变压器 | 400 | 73.50 | 106 | 106 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1159 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线南甸子5组分03#南甸村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1160 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线烟台二组分02#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1161 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线43国管变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1162 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线西岔子七组变压器 | 200 | 89.50 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1163 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张合一表变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1164 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线东木三四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1165 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村三组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1166 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房七组 | 200 | 82.50 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1167 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线新台村二组变压器 | 400 | 86.25 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1168 | 辽阳县供电分公司 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线 | 河南变354河西一线村北15#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1169 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利村六组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1170 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16350唐河二线 | 唐马变16350唐河二线 | 河南变353河西二线前杜村照明03#变压器 | 200 | 56.00 | 88 | 88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1171 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线王家9组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1172 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线岭东村一组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1173 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤家村二组新区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线大张5组分变压器 | 200 | 74.00 | 52 | 52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1175 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线岭东村四组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1176 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线上麻村八组变压器 | 100 | 61.00 | 39 | 39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1177 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线上麻村九组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1178 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线岭东村三组变压器 | 100 | 89.00 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1179 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村一组变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1180 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线下老村七组变压器 | 200 | 61.50 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1181 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村四组变压器 | 100 | 96.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1182 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线翁家四组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1183 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村三组变压器 | 200 | 90.50 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1184 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家二组变压器 | 100 | 76.00 | 24 | 24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1185 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉洞刚家村一组变压器 | 200 | 79.05 | 41.9 | 41.9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1186 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉塔线主干441#大西二组变压器 | 100 | 60.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1187 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧7#新建变台1台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1188 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村三组徐显辉井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1189 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 下麦村农业园区变压器 | 200 | 80.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1190 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干29#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1191 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线北雪村东街分歧03#变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1192 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小林村四组变压器 | 200 | 90.50 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨村六组 | 200 | 32.50 | 135 | 135 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1194 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河一组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1195 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线树林村一组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1196 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线高台五组照明变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1197 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1198 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家村一组变压器 | 200 | 95.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1199 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线三棵树村一组变压器 | 200 | 93.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1200 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村十组陈荣涛井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1201 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1202 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线兴隆台三号台区变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1203 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿六组变压器 | 400 | 93.25 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1204 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线相家村四组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1205 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿西地变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1206 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线兴隆台四号台区变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1207 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳罗线南教村五组新水田南段电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1208 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曹家村落虎电井分14+1#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1209 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台4#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1210 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线小八线主干126#变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线#14变压器 | 315 | 98.10 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1212 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线詹家一组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1213 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干32#黄泥洼七组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1214 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干74#三道岗五组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1215 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1216 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村八组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1217 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线韩家四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1218 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳九组变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1219 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线下达河一组B变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1220 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线单家一组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1221 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村五组西变压器 | 20 | 55.00 | 9 | 9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1222 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村七组大棚变压器 | 80 | 22.50 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1223 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 88左17变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1224 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线龙湾村分08#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1225 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线西道岔子分13#道岔子二三组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1226 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村八组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1227 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村一组大棚变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1228 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线三块石六组变压器 | 100 | 87.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1229 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村二组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村九组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1231 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线中老村四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1232 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线黄泥洼九组分06#变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1233 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线西坨子分02#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1234 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线上麻村十组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1235 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村六组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1236 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村七组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1237 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线中卜村六组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1238 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1239 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村政府变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1240 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线徐家村一组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1241 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村十一组变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1242 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村一组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1243 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线国管五号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1244 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线国管六号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1245 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线八道陈家沟分歧11#变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1246 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线高城孙家沟台区变压器 | 100 | 76.00 | 24 | 24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1247 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪村分03#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1248 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线南雪新区变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线北雪村变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1250 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线大西四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1251 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮首五组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1252 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线刘家村二组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1253 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1254 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线大牛一组变压器 | 100 | 93.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1255 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线上头一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1256 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线上头四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1257 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线山东住宅楼1变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1258 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线国管39号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1259 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线三高中住宅变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1260 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟村台变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1261 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1262 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线五道四组分09#变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1263 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线中学家属楼2变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1264 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线税务分局楼变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1265 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线房产家属楼分01#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1266 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线伙仓新村2#变 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1267 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村大棚1#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪村采石分08#台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1269 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线辽阳县黄泥洼兴隆市场4#、5#住宅楼 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1270 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线先得月二期公网变台1号变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1271 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线高庄子一组分17#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1272 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线腰老照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1273 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台一组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1274 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰东线中学家属楼变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1275 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1276 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线张家村五组变压器 | 200 | 89.50 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1277 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家一组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1278 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线粉城五组分32#粉城五组变压器 | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1279 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳罗线北教村王炳忠电井机井通变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1280 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三张线南坨村二组光伏A台变压器 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1281 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴权井3台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1282 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线西月河村三组变压器 | 200 | 53.00 | 94 | 94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1283 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 辽阳县隆昌新湖小区 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1284 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线小北河六组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1285 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨村九组 | 200 | 39.00 | 122 | 122 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1286 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线龙湾村 | 200 | 72.00 | 56 | 56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线树林村三组 | 400 | 64.00 | 144 | 144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1288 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家六组 | 200 | 84.50 | 31 | 31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1289 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线树林子西二区 | 200 | 58.00 | 84 | 84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1290 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线三颗树六组变压器 | 400 | 75.25 | 99 | 99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1291 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 柳下线光伏一台区 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1292 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 夏台光伏台区 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1293 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 红光光伏台区一 | 400 | 80.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1294 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 前杠光伏台区三 | 400 | 80.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1295 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1296 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变648穆鲁线横道村一组变压器 | 400 | 78.25 | 87 | 87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1297 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 刘三家子村北台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1298 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村1号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1299 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线锅坑分歧46#锅坑村变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1300 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台22#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1301 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 河西线六间房村六间分歧34#机井变压器 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1302 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建4台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1303 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线东喻四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1304 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水西街变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1305 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线国管三号变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村东稻田电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1307 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 双庙线#41变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1308 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变756商业二线 | 黑牛变756商业二线 | 黑牛变756商业二线辽铜老区变压器 | 630 | 77.30 | 143 | 143 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1309 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干34#变黄泥洼八组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1310 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干77#三道岗四组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1311 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台六组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1312 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪十组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1313 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线四合二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1314 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村大棚台变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1315 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线单家后街变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1316 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3252物业线 | 屯南变3252物业线 | 物业线#9变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1317 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村开长泡1#电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1318 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背寻北区大棚变压器 | 80 | 46.25 | 43 | 43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1319 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线铁北分#15变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1320 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线16左分#4变压器 | 200 | 83.00 | 34 | 34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1321 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线18右分#5变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1322 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线寇家西街变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1323 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线末家村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1324 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线关口门村四五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线三块石村四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1326 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金8组分歧02#黄金村八组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1327 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村七组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1328 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台村十组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1329 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台村三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1330 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线粉土崖村一组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1331 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村四组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1332 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线上麻村六组一表变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1333 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线黄泥洼五组分03#黄泥洼5组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1334 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏镇政府家属变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1335 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村十五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1336 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线徐家村四组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1337 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线小东村一组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1338 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1339 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村一组变压器 | 50 | 82.00 | 9 | 9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1340 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线八家子分07#西岔村三五组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1341 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线前林村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1342 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线后堡3组1变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1343 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村四组变压器 | 200 | 57.00 | 86 | 86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线高城二台沟变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1345 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线高城新区分06#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1346 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪村一组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1347 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线南雪村分歧07#变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1348 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮手二组变压器 | 5 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1349 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线老爷岭二组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1350 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线刘家村台区变压器 | 80 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1351 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线南坨村一组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1352 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线东沟一组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1353 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线安庄五组王变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1354 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线三道九组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1355 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线腰堡一组变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1356 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线三道七组变压器 | 50 | 72.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1357 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家村台变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1358 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线中学家属楼变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1359 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳村一二组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1360 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜52#变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1361 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲10组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1362 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 河南变353河西二线六间2组分04#变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木八组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1364 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线五金家属楼变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1365 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1366 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线东沟四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1367 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线山东村二组 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1368 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线朱家许老小变压器 | 200 | 86.50 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1369 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线王罗四组变压器 | 400 | 83.50 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1370 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线土台村照明变压器 | 400 | 87.50 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1371 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线上麻村三组变压器 | 200 | 79.50 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1372 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村六组变压器 | 200 | 59.00 | 82 | 82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1373 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线下麻村十一组一表变压器 | 200 | 80.50 | 39 | 39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1374 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线秦家分歧27#秦家三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1375 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线兴隆三组分10#兴隆三组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1376 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线榛子三组变压器 | 200 | 56.00 | 88 | 88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1377 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线孤前线主干50#变梨庇六组变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1378 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村四组徐波井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1379 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村波浪坨西地3井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1380 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 大背四组B台 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1381 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线西月河村四组变压器 | 400 | 86.25 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1382 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线西月河村二组变压器 | 200 | 95.50 | 9 | 9 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小北河四组变压器 | 200 | 38.00 | 124 | 124 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1384 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房六组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1385 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线树林村六组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1386 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨七组 | 200 | 40.50 | 119 | 119 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1387 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线高台一组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1388 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1389 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三翟线翟家村七组温井利1号井机井变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1390 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套分歧21#新建变台1台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1391 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1392 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线街道 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1393 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1394 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8046八东线 | 八会变8046八东线 | 八会变044八东线东于二组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1395 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建2台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1396 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建6台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1397 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线枫月湾小区变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1398 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 幸福家园小区2号楼变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1399 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 河西线六间房村四大泡1机井通 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1400 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干136#变黄金村一组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1401 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村一组变压器 | 200 | 19.50 | 161 | 161 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线古家二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1403 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1404 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村七组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1405 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线乡政府A变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1406 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线四合一组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1407 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 千山线16支线#5变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1408 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分63右分#5变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1409 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘坊村坝下大棚变压器 | 50 | 56.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1410 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村四组大棚变压器 | 50 | 52.00 | 24 | 24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1411 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分68左分#11(CDM)变压器 | 315 | 96.83 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1412 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线22左分#2变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1413 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线22左分#4变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1414 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线付五道村分03#付伍道二组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1415 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线胡台村台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1416 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村一组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1417 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金五组分歧1#变黄金村五组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1418 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线胡台村分01#变黄金村十三组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1419 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线小马村五组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1420 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金三组分08#变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村八组变压器 | 200 | 24.50 | 151 | 151 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1422 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1423 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线康西五组变压器 | 100 | 72.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1424 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线麻屯村五组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1425 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村五组变压器 | 200 | 31.00 | 138 | 138 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1426 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线康西一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1427 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线中卜村四组变压器 | 315 | 12.70 | 275 | 275 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1428 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线南木村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1429 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线南木村三四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1430 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线刘家一组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1431 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家北山变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1432 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村六组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1433 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村台区变压器 | 160 | 45.94 | 86.5 | 86.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1434 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪二组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1435 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线下达河四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1436 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线小西四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1437 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1438 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线上头五组变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1439 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线台子二组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲三组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1441 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线开发住宅1#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1442 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线15左国管02变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1443 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线国管11#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1444 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线杨房五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1445 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水村台变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1446 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线三道三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1447 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1448 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水三组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1449 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1450 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线青石一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1451 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线古家五八组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1452 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线黑牛村照明一组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1453 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜25#变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1454 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜47#变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1455 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东31#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1456 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东46右7变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1457 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线辉皇明居2变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1458 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线辉皇明居1变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1459 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟二组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线鸿运家园变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1461 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线东沟六组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1462 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建16台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1463 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线水甜线十二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1464 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村七组大棚变压器 | 50 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1465 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村大棚2#变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1466 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线岭东村八组变压器 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1467 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村七组变压器 | 50 | 28.00 | 36 | 36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1468 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线下麻村九组变压器 | 200 | 81.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1469 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线中老村二组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1470 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台八组变压器 | 100 | 42.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1471 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台十一组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1472 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村一组一南庙变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1473 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线塔子六组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1474 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家下四组变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1475 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线吉洞刚家村五组变压器 | 200 | 47.75 | 104.5 | 104.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1476 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭6562孤东线 | 寒岭变544孤解线后蒿村台沟变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1477 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村长林水田分歧2#新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1478 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村三组孙腾义3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1479 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 鱼窖九组B台 | 50 | 58.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1480 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 刘三家机井1#台区 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1481 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三黄线长林十组光伏B台变压器 | 200 | 80.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1482 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小上线达子井尔沟光伏台区(一)变压器 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1483 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线东月河三组变压器 | 400 | 99.75 | 1 | 1 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1484 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线上老村三组变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1485 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小林子五组变压器 | 400 | 76.00 | 96 | 96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1486 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线前卜村四,六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1487 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨五组 | 200 | 64.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1488 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线三块石三组变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1489 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家村五组变压器 | 200 | 89.50 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1490 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家村七组变压器 | 200 | 61.00 | 78 | 78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1491 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台3#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1492 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 后杜水田21#(后杜村9号井)变压器 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1493 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 祁家村松树洼A台区 | 400 | 95.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1494 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台5#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1495 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黎起村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1496 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台9#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1497 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线柳豪四组照明台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1498 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村台区变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线小北河街道 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1500 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线兴隆台一号台区变压器 | 400 | 80.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1501 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建7台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1502 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨一组分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1503 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线东喻村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1504 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东北电井变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1505 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线三棵树五组变压器 | 200 | 32.00 | 136 | 136 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1506 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线八道三组台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1507 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线小镇线主干09#变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1508 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线刘北线主干02#后卜村东变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1509 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线27国管变压器 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1510 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线29国管变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1511 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村三组B变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1512 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线张家村二组变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1513 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线张家村一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1514 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线辽阳县东盛房屋开发有限公司变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1515 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分61左分#6变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1516 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线樱花酒店变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1517 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1518 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分88左分#24(CDM)变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线泉水村变压器 | 100 | 59.00 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1520 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线西岔村一六组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1521 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线二台子鸡场分02#变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1522 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线头台村五六组03#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1523 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线头台子村台变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1524 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金四组台区分07#变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1525 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村二组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1526 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1527 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村六组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1528 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1529 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线六弓台二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1530 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线马泉4组分07#马泉村四七八组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1531 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线娘城子分02#南甸村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1532 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线黄泥洼二组分03#变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1533 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变352河南线中仆村三组变压器（一） | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1534 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线詹家村变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1535 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线接官村三组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1536 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线南木村照明变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1537 | 辽阳县供电分公司 | 响山变10278响西线 | 响山变10278响西线 | 响山变278响西线响山村一组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家六组变压器 | 125 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1539 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线亚子沟变压器 | 20 | 10.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1540 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1541 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村五组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1542 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村六组变压器 | 100 | 33.00 | 67 | 67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1543 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线刘家三组B变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1544 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线北雪西街变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1545 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮手三组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1546 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线南坨村台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1547 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1548 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线刘家村三组变压器 | 200 | 84.50 | 31 | 31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1549 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线郝家店变压器 | 200 | 43.00 | 114 | 114 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1550 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线水泉四组变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1551 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变751商业一线 | 黑牛变751商业一线 | 向阳变656向联线通和园变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1552 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线腰堡二组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1553 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家五组变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1554 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线三道十组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1555 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1556 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线村东北分02#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1557 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线黑牛庄三组变压器 | 400 | 95.50 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 开发变858开镇线河北8组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1559 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线六中宿舍变压器 | 100 | 57.00 | 43 | 43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1560 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线苏融开发住宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1561 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线镇政府南宿舍变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1562 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线东沟二组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1563 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟八组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1564 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 南山干28+1(联通)变压器 | 80 | 25.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1565 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线尤庄1变压器 | 400 | 68.50 | 126 | 126 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1566 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线镇政府家属楼变压器 | 400 | 40.00 | 240 | 240 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1567 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线上老村四组变压器 | 100 | 36.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1568 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线算盘村二组变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1569 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线中老村三组一表变压器 | 200 | 58.50 | 83 | 83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1570 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村四组变压器 | 100 | 86.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1571 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线主干61#吉洞三组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1572 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞礼备村十组变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1573 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线六道七八组分六道七八组变压器 | 200 | 92.50 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1574 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线刚家九组变压器 | 100 | 48.00 | 52 | 52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1575 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1576 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组何雪峰井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1577 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛线32右1变压器 | 200 | 80.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1578 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线果园变压器 | 200 | 5.00 | 190 | 190 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1579 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线高崖村变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1580 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小林村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1581 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线通气湾七组2号变压器 | 200 | 17.00 | 166 | 166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1582 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小林村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1583 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线西月河五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1584 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线小北河一组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1585 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房村 | 200 | 86.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1586 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村四组 | 400 | 85.25 | 59 | 59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1587 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线树林村 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1588 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1589 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1590 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村6组乔有发 (3)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1591 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线三颗树村三组变压器 | 200 | 92.50 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1592 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井7台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1593 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线高峰三组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1594 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村一组刘春江井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1595 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线高城吴家沟台区变压器 | 100 | 54.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1596 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三沙线长林九组机井通机井变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1598 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线将军房村十三坨电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1599 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线下华四五组台区变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1600 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套三四组照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1601 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线交家分歧02#隆昌村七组台区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1602 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线通气湾七组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1603 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线小屯下麦村小学变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1604 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤村七组台区变压器 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1605 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧6#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1606 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧58#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1607 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台2#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1608 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线三棵树二组变压器 | 200 | 73.50 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1609 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线榛子分歧06#榛子六组变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1610 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 千山线#12变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1611 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 双庙线#8变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1612 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家村一组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1613 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线贾家七组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1614 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线三道村台变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线土台照明变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1616 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村三组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1617 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线粉土崖村牛场变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1618 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村二组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1619 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村一组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1620 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪五组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1621 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线老爷岭一组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1622 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线单家六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1623 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线5# | 30 | 26.67 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1624 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黎起村六组变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1625 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 高城二台沟变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1626 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村3组吴宝昌（1）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1627 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘房村坝北大棚变压器 | 50 | 76.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1628 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村南区大棚变压器 | 50 | 44.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1629 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1630 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3252物业线 | 屯南变3252物业线 | 物业线5左1#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1631 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线头台子菜队分1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1632 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干73#二台子村台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1633 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村一组变压器 | 200 | 89.50 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1635 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线下麻屯一组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1636 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线算盘村八组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1637 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线马泉村三六组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1638 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线南甸子7组电井分19#南甸村七组变压 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1639 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线黄泥洼十二、三组分06#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1640 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线下老村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1641 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线下麻村六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1642 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村九组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1643 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村二组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1644 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线徐家村三组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1645 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线北木村和北楼变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1646 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村四组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1647 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线付五道分01#付伍道一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1648 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1649 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1650 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线东盛房产开发变压器 | 200 | 73.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1651 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线高城村台区变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1652 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线南雪高速分02#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线大西二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1654 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮手一组变压器 | 100 | 22.00 | 78 | 78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1655 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线南坨村五组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1656 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线韩家二组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1657 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1658 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线河北向阳村变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1659 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线国管45号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1660 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线向阳东区变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1661 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线王家五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1662 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线三道八组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1663 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线站朋分03#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1664 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线朱家1组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1665 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线三道四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1666 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线塔湾三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1667 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线中山钢管厂变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1668 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜45#变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1669 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线圣祥家园变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1670 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后卜村前照明变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1671 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村8号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1672 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线蒲口村小南地大棚变压器 | 80 | 86.25 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小张变151小刘线高庄子四组变压器 | 400 | 54.50 | 182 | 182 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1674 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小张变151小刘线沿子沟十组变压器 | 400 | 98.25 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1675 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线朱家三组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1676 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线上老二组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1677 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线上麻村二组变压器 | 200 | 69.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1678 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线康西六组变压器 | 200 | 54.50 | 91 | 91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1679 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台七组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1680 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线刚家七组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1681 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村八组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1682 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线前卜村一组变压器 | 200 | 96.50 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1683 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线前卜村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1684 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线东月河二五组变压器 | 400 | 81.50 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1685 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河村二组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1686 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村一组 | 400 | 43.63 | 225.5 | 225.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1687 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线蒲河村七组 | 200 | 78.25 | 43.5 | 43.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1688 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨村一组 | 400 | 55.00 | 180 | 180 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1689 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1690 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家四组变压器 | 400 | 82.50 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1691 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线高台西大桥变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1692 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线西庄四组台区变压器 | 200 | 73.50 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线高台四组变压器 | 200 | 92.50 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1694 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡四组变压器 | 200 | 79.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1695 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林七组分14#1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1696 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 乔坨二组光伏B台区 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1697 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 红光光伏台区二 | 400 | 60.00 | 160 | 160 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1698 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 前杠光伏台区二 | 400 | 80.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1699 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 前杠光伏台区一 | 400 | 60.00 | 160 | 160 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1700 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧70#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1701 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧4#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1702 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1703 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黎起村四组变压器 | 400 | 69.50 | 122 | 122 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1704 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线兴隆台西刘家变压器 | 200 | 87.50 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1705 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组20#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1706 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线礼备七组分19#礼备四组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1707 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 唐马四组B台区 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1708 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村转轴电井分歧8#新建变台1台区机井通 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1709 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变554柳西线柳壕四组西台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1710 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线兴隆台二号台区变压器 | 400 | 74.00 | 104 | 104 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黎起村五组变压器 | 400 | 98.50 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1712 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线潘家村三组变压器 | 400 | 61.25 | 155 | 155 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1713 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线力起五组灯(边岗)变压器 | 200 | 35.00 | 130 | 130 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1714 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线接官村二组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1715 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建1台区机井变压器 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1716 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村四组周朋博井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1717 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线中仆村一组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1718 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干29#地税综合台变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1719 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线农机修造二厂变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1720 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线13国管变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1721 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线23国管变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1722 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线刘二堡供电所变压器 | 200 | 51.50 | 97 | 97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1723 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线河北北哨变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1724 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线穆家中街照明变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1725 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干71#三道岗一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1726 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1727 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村三组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1728 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳村三八组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1729 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线四合三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分121变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1731 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村西腰六组分歧6#新建变台1台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1732 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线城内-农机校住宅变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1733 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村大棚1号变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1734 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村南二区大棚变压器 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1735 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村二组大棚变压器 | 50 | 72.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1736 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分#60变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1737 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线石灰二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1738 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村三组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1739 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1740 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线马泉2组分02#马泉村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1741 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线中泗河二组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1742 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线上老村一组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1743 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村三四组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1744 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线周家村二组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1745 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线中卜村五组变压器 | 100 | 27.00 | 73 | 73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1746 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 胜利变581工业线祁家村分歧03#变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1747 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线中仆村三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1748 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 兰家变254兰东线茨沟变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线前林三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1750 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1751 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村常岗一组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1752 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线保温厂分歧30#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1753 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线南雪东街分歧06#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1754 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线大西三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1755 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线老爷岭四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1756 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线高峰五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1757 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮手十组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1758 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1759 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线消防设备厂住宅变压器 | 315 | 2.54 | 307 | 307 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1760 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线河北兽医站变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1761 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线站前小区变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1762 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家九组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1763 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家六组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1764 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟一组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1765 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟五八组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1766 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1767 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线河沿六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线青石二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1769 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1770 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线信用社宿舍05#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1771 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东38右6苏变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1772 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线上头二组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1773 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线9右1国管变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1774 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线河北二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1775 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪八组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1776 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪十一组变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1777 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村7号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1778 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台2台区机井通变压 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1779 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线头台子村头台子村6号电井机井通变压器 | 100 | 35.00 | 65 | 65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1780 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线税务所住宅 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1781 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村七组大棚变压器 | 80 | 65.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1782 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线伙仓新村 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1783 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 幸福家园小区1号楼变压器 | 200 | 85.50 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1784 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线北王变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1785 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线上麻村一组变压器 | 200 | 58.50 | 83 | 83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1786 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村十一组变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1787 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线上麻村四组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线算盘村四组变压器 | 100 | 93.00 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1789 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣麓场变压器 | 50 | 38.00 | 31 | 31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1790 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪四组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1791 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞西崴村一组1变压器 | 100 | 67.00 | 33 | 33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1792 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村七组变压器 | 200 | 64.50 | 71 | 71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1793 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线36国管变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1794 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 郭家村一组A台区 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1795 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线曾家村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1796 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小北河十一组变压器 | 400 | 75.25 | 99 | 99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1797 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线牛心坨二组 | 200 | 43.50 | 113 | 113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1798 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧5#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1799 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变648向邮线 | 向阳变648向邮线 | 一高中住宅变压器 | 500 | 18.80 | 406 | 406 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1800 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰洋线光伏一台区 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1801 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1802 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线高台三组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1803 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线高台村二．七组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1804 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 正德光伏台区 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1805 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 前杠光伏台区四 | 400 | 80.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1806 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线刘北线五道分87#变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建5台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1808 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线长沟沿三组变压器 | 400 | 93.50 | 26 | 26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1809 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线新市场住宅 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1810 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村kV一组井4台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1811 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套村二组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1812 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#变台台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1813 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村二组变压器 | 315 | 71.43 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1814 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黎起村一二组变压器 | 400 | 91.25 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1815 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线相家村一组 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1816 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线曾家村一组变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1817 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村4组（1）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1818 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 往户村2组新台（西） | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1819 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线曹家七组分歧38号新建机井通 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1820 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台8#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1821 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线东喻二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1822 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂二八组分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1823 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组王长友井3台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1824 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村主干17#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1825 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线金铭房地变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变756商业二线 | 黑牛变756商业二线 | 黑牛变756商业二线辽铜新区变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1827 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干68#三道岗村变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1828 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村六组变压器 | 315 | 41.27 | 185 | 185 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1829 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1830 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线下达河一组A变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1831 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线洋湖一组变压器 | 30 | 26.67 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1832 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分59左分#2变压器 | 30 | 33.33 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1833 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分#80变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1834 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线马丰三组大棚台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1835 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分63右分#9变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1836 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线16支线#2变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1837 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干78#二台子村东地号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1838 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线黄金二组分1#黄金村二组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1839 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1840 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线西泗村台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1841 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1842 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1843 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村六组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1844 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣六组南山变压器 | 100 | 4.00 | 96 | 96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线娘城子分16#南甸村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1846 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线下麻屯一组三表变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1847 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线詹家三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1848 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线中仆村二组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1849 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线东木三组四组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1850 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线南木村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1851 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线大东村变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1852 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线周家村三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1853 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线龙湾分36#龙湾二组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1854 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线龙湾分16#关口门村台变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1855 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线鱼窖村五组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1856 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村二组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1857 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村一组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1858 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线北雪村五组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1859 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线南雪沟里分歧29#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1860 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线南雪石咀子分歧35#变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1861 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线高峰一组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1862 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线张家村三组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1863 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线南坨村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线鸡爪二组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1865 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线王家四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1866 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线西沟十二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1867 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟十组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1868 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线朱家三组分04#变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1869 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水十组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1870 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家六组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1871 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜村6组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1872 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 开发变858开镇线信用社分1#中心6号变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1873 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线农行家属楼变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1874 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后卜村中变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1875 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线彭辉物业变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1876 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线辉皇明居3变压器 | 315 | 80.63 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1877 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线韩家五组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1878 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线庙东三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1879 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲11组后变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1880 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线国管16号变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1881 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1882 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台28#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线卫生院宿舍楼变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1884 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小张变151小刘线义和三组变压器 | 400 | 59.25 | 163 | 163 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1885 | 辽阳县供电分公司 | 立开变457立开线 | 立开变457立开线 | 立开变455立开线兴隆新照明变压器 | 400 | 77.00 | 92 | 92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1886 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开一组变压器 | 400 | 71.00 | 116 | 116 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1887 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线安庄五组变压器 | 400 | 95.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1888 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线上老村五组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1889 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线稠林村二组变压器 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1890 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线下老村九组变压器 | 100 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1891 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台村二组变压器 | 200 | 55.50 | 89 | 89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1892 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞礼备村五组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1893 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村四组变压器 | 200 | 90.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1894 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台7#台区机井通变 | 50 | 66.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1895 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台4台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1896 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村二、七组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1897 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三老线刘坨村一组光伏A台变压器 | 200 | 20.00 | 160 | 160 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1898 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小北河十组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1899 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线西月河一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1900 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线通气湾二组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1901 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利村二三组变压器 | 400 | 88.25 | 47 | 47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线接官村一组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1903 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线小林村一组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1904 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线西月河六组变压器 | 200 | 65.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1905 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线树林村四组 | 400 | 74.75 | 101 | 101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1906 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线将军房二组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1907 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨四组 | 200 | 90.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1908 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村六、十一组1机井通 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1909 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村3组乔有发 (1)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1910 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 乔坨二组光伏A台区 | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1911 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台5#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1912 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台3#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1913 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线街道38变压器 | 200 | 78.00 | 44 | 44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1914 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村6号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1915 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套电井分歧82#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1916 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线通气湾六组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1917 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 刘三家子村南台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1918 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台10#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1919 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线新市场小区住宅 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1920 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线东穆一二组照明变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建3台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1922 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线刘坨子村6组王尚辉电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1923 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线闵栏子变压器 | 80 | 81.25 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1924 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 开发变858开镇线信用社分01#兴华钢厂变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1925 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线9右4国管变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1926 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线刘二堡万家街变压器 | 400 | 96.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1927 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干30#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1928 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线国管一号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1929 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线#32变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1930 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3252物业线 | 屯南变3252物业线 | 物业线12#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1931 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变446小工一线工业线3右11#台区变压器 | 160 | 70.00 | 48 | 48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1932 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线洋湖三组变压器 | 20 | 10.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1933 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线詹家二组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1934 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干09#黄泥洼四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1935 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村九组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1936 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线张家村四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1937 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳大队台区变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1938 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线老爷岭三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1939 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线站前村变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线洋湖二组变压器 | 50 | 12.00 | 44 | 44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1941 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 千山线16支线#4变压器 | 400 | 52.00 | 192 | 192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1942 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组李纯久井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1943 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村一组北变压器 | 10 | 40.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1944 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线老背河四组大棚变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1945 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分34左2#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1946 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分68左分#11变压器 | 200 | 47.50 | 105 | 105 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1947 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分101右1变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1948 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变/千山线（新）/16#左/2# | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1949 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线刁家村四组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1950 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线伙仓村分03#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1951 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村七组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1952 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1953 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村五组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1954 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村九组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1955 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村十组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1956 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村四组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1957 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1958 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线大甸村一祖变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1959 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线二道村委会变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线黄岗村三道河变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1961 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线亮甲委会一组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1962 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1963 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线排南线主干42#左分07#南甸村六组变 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1964 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线中老村五组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1965 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线下老村六组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1966 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线算盘村五组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1967 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线食品收购站变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1968 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线胜利二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1969 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线周家村一组变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1970 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线北木村灯变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1971 | 辽阳县供电分公司 | 响山变10278响西线 | 响山变10278响西线 | 响山变278响西线梨树沟变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1972 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线乔坨村三组A变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1973 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线老背村一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1974 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15644小城线 | 大屯变15644小城线 | 小屯变448小八线小高城分7#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1975 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 水峪村分03变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1976 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线下达河6组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1977 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线乡政府住宅变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1978 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线河北一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1979 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲6组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线王家六组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1981 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线河沿七组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1982 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水九组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1983 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线后卜村西北变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1984 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家二组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1985 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜54#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1986 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳新区变压器 | 125 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1987 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线黑牛村照明二组变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1988 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜56#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1989 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16350唐河二线 | 唐马变16350唐河二线 | 河南变353河西二线前杜3组04#变压器 | 100 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1990 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线 | 刘二变460刘镇线记地房地产变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1991 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1992 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线水泉一组变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1993 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟六组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1994 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线台子一组变压器 | 200 | 33.00 | 134 | 134 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1995 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村30号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1996 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线先得月二期公网变台2号变 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1997 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村大棚5#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1998 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线康明村八组大棚变压器 | 50 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 1999 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线山东村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜31左2变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2001 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干30#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2002 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村六组李丙成井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2003 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村一组吕明忠井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2004 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三沙线长林子村三沙线7#新建变台1台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2005 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村四组徐广波井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2006 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村五、六组徐显涛井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2007 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村六组杨先礼井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2008 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼五组新台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2009 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线大西一组变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2010 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧45#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2011 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧6#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2012 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧2#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2013 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2014 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2015 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套一组分歧6#新建变台1台区机井通 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2016 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 西王南照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线陆家村变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2018 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线前杜4组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2019 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线王家56组变压器 | 400 | 66.00 | 136 | 136 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2020 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线王家7组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2021 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2022 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台2#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2023 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台3#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2024 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台4#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2025 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线付庄照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2026 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线 | 黑牛变761土台线杨林照明东变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2027 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线立开南照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2028 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线孤邱线主干110#韩王三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2029 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线王家八组变压器 | 200 | 86.00 | 28 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2030 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 小刘线义和分28#新建2机井变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2031 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村北教电井分歧新建变台1台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2032 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 10kV刘南线河南村34#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2033 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 10kV义和水田分义和村10#新建1#井机井通变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2034 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组王长云井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2035 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组吕凤良井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组张宝军井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2037 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组刘春国井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2038 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组张庆云井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2039 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组刘福权井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2040 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线方双二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2041 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线方双一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2042 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线郎二屯北变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2043 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线朱家七八组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2044 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线下洼二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2045 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2046 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2047 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村西腰电井分歧4#新建变台1台区机井通 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2048 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧3#新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2049 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村柳西主干137#杆新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2050 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧7#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2051 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套一组分歧6#新建变台2台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 罗套村10kV柳下线罗套2组电井分歧18#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2053 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧17#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2054 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线尤庄2变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2055 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组金志刚井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2056 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组吕晓彬井台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2057 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高忠文井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2058 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台4#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2059 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线沙岗村五组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2060 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧13#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2061 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧2#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2062 | 辽阳县供电分公司 | 立开变443立大线 | 立开变443立大线 | 颢华工业园综合台 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2063 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 常庄花卉综合台区 | 200 | 80.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2064 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线黄青村四号电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2065 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村七、九组机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2066 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线黄青村一号电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2067 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线新台子村二号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2068 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线接官村一号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2069 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线接官村三号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 10kV柳小线青鱼湾村军队地三组电井机井通变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2071 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组张庆福井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2072 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组董金福井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2073 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村一组曹金福井台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2074 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组刘磊井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2075 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村一组刘春宝井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2076 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴权井2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2077 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村一组郭志发井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2078 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂村主干76#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2079 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村二、五组机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2080 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 常庄电井台区变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2081 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村七组2机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2082 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆鲁线黄青村六号电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2083 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆鲁线黄青村五号电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2084 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线黄青村二号电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2085 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村三组1机井通 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2086 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧12#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2087 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 蚂蜂水田六组分歧14#新建变台1台区机井通变压器10kV三黄线蚂蜂村 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组田富玉井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2089 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组温井力井3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2090 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井3台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2091 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组温井力井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2092 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井4台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2093 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组黄文革井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2094 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村一组邹忠文井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2095 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台3台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2096 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线龙湾村龙湾家西电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2097 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村于房岗电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2098 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村西沙包2#电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2099 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组詹力井台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2100 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆喜线鲁家村六号电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2101 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村10号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2102 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧16#新建变台1#台区机井通2#变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2103 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线锅坑村3号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2104 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 兴隆七组 | 400 | 75.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2105 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线蛤蜊三组变压器 | 400 | 70.50 | 118 | 118 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2106 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线蛤蜊一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线翁家五组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2108 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台6#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2109 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧13#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2110 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台6台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2111 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台7台区机井通变压 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2112 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台9#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2113 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧10#新建变台2#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2114 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台16#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2115 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村4组乔有发 (1)电井机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2116 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村1组电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2117 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村7组（1）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2118 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村6组（1）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2119 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村4组乔有发(2)电井机井通变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2120 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村十一组机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2121 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村八组肖俊涛机井通 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2122 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台4#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2123 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三黄线长林子村长林子水田分歧14#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 46.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2124 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台1#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2125 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台7#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村分歧新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2127 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子七组大鹏新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2128 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线医院分04#黄泥洼一组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2129 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组赵维百井1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2130 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三老线翟家村一组赵同德井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2131 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组苗兆林井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2132 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组董连放井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2133 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村六组杨先礼井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2134 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温艳臣井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2135 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2136 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧3#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2137 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧3#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2138 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三翟线鱼窖子村八组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2139 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三水线沙岗子村三组修宝瑞井台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2140 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村一组谢宏振井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2141 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村三组徐显波井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2142 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村二组井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2143 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村三组徐显栋井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村二组陈永清井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2145 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村二组陈永清井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2146 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村三组陈宏峰井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2147 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线郑家厂村一号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2148 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线郑家厂村水利站机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2149 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线南台口村二号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2150 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台4#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2151 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2152 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧1#新建变台1台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2153 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台1台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2154 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线黄坨村六组B变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2155 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村二组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2156 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧2#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2157 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台5台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2158 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村新建变台台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2159 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2160 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井通#2变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组王占中井台区机井通变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2162 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组杨秀东井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2163 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高横井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2164 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村郭家蒲河东南电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2165 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线树林子村花园地电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2166 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村波浪坨西地2井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2167 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小郭线树林子村西稻田电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2168 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村波浪坨西地1井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2169 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴宏井台区机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2170 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴州井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2171 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组王亮井井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2172 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组王安喜井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2173 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组富英业井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2174 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组关凯井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2175 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组李纯栋井台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2176 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村4号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2177 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村9号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2178 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村7号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2179 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村8号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村六组杨振井台区 机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2181 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村四组曾凡良井台区机井通变压器 | 50 | 56.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2182 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村四组徐广伟井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2183 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线东新三组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2184 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线东新堡四组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2185 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线红老变压器 | 315 | 56.51 | 137 | 137 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2186 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线许老变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2187 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18656赵安线 | 小赵台变18656赵安线 | 小张变146小双线乌龙台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2188 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组郭印库井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2189 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组赵同佣井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2190 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村一组黄德财井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2191 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组苗阳生井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2192 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村一组黄志国井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2193 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组苗占生井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2194 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村六组温景力井3台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2195 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三老线翟家村五组温景力井6台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2196 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三组徐宝义井台区机井通变压器10kV三老线翟家村 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2197 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆民线古树村古树分歧106#新建变台2台区机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆古线曾家村曾家二组井分歧4#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2199 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆古线曾家村曾家一组井分歧8#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2200 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆民线曾家村南石界井分歧21#新建变台1台区机井 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2201 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV刘南线王家村南三家子17+1#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2202 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线西坝外1#台机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2203 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2204 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台5台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2205 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台4台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2206 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台6台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2207 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台7台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2208 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台8台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2209 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台9台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2210 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐10#新建变台1台区机井 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2211 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线二建住宅变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线工会变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2213 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳村变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2214 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村一组刘艳山井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2215 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村十一组石奎元井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2216 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村一、八组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2217 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三老线翟家村二组张德强井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2218 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线唐马寨村六组王少阳井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2219 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组董志祥井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2220 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村五组杨先广井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2221 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2222 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组徐天路井台区机井通变压器 | 50 | 30.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2223 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村六组杨东井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2224 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村六、十一组井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2225 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台1台区机井通变 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2226 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台2台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2227 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台3台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2228 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台5台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2229 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2230 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线兴隆台东刘家变压器 | 400 | 86.25 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家七组变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2232 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线消防队住宅变压器 | 200 | 41.00 | 118 | 118 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2233 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线四建住宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2234 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 东风变242东上线下涧二组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2235 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高子清井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2236 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曾家村横道二组水田分歧10#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2237 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村河北地电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2238 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线龙湾村西花角电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2239 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆民线古树村古树分歧106#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2240 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 10kV小唐线三棵树村前三棵树电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2241 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 10kV小唐线三棵树村后三棵树电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2242 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村孙家蒲河电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2243 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村王蒲河东电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2244 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村一组郭志海井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2245 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村一组刘春楼井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2246 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 10kV小张线张家村老点电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2247 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 10kV小张线张家村大水缸电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2248 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 10kV小张线张家村顺道子电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村五组温景力井4台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2250 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井6台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2251 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村三组孙腾义1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2252 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村三组孙腾义4台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2253 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村四组温景力井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2254 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村三组孙腾义2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2255 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组李长福井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2256 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温勇井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2257 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组杨维修军井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2258 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线刘坨村三组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2259 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 10kV山东水田分线山东村7#新建变台1机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2260 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建8台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2261 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 宋家村七组 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2262 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 曾家电井分歧24#新建变台1台区机井通2#变压器10kV穆古线曾家村 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2263 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线曹家二三组水田分2机井通 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2264 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 10kV穆古线曾家村古树八组电井分歧9#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2265 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线曹家二三组水田1机井通 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2266 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 曾家电井分歧24#新建变台1台区机井通变压器10kV穆古 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆民线六间房村六间电井分歧3#新建变台1台区机井通变压器 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2268 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2269 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井通2#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2270 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建12台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2271 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建13台区机井变压器 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2272 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建14台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2273 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 义和水田分镇10#新建2#电井机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2274 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 义和分歧铸件分6#薄草沟电井机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2275 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 义和水田分1#大棚子新井机井通变压器 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2276 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 穆民线古树分歧45#新建1台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2277 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线国管8#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2278 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线李家七组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2279 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后堡6左2台区变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2280 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 乔坨村二组西 | 400 | 50.00 | 200 | 200 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2281 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村牛圈家南电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2282 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小郭线树林子村老稻田电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2283 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村长林四组水田分歧8#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2284 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村16号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村15号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2286 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村12号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2287 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村20号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2288 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村5号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2289 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村马泉村8号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2290 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村7号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2291 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村1号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2292 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村2号3号电井机井通变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2293 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 10kV排南线马泉村1号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2294 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村蒲河老村北电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2295 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村1号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2296 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村王坟北井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2297 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村3号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2298 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村大房后井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2299 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村2号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2300 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村22号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2301 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村4号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2302 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村19号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2303 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村18号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村17号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2305 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村5号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2306 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村5号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2307 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村13号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2308 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜二道街变 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2309 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高忠江井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2310 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高中华井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2311 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高忠安井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2312 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组王长宝井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2313 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组董连武井2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2314 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村四组徐广伟井台区机井通2#变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2315 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村五组徐显军井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2316 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂六组水田分3#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2317 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2318 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组何再峰井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2319 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2320 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组解明义井1台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2321 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2322 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组温井力井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线西地西坝口变压器 | 400 | 34.00 | 264 | 264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2324 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线西地一组分歧03#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2325 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线园林分歧05#变压器 | 400 | 62.00 | 152 | 152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2326 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂七组16#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2327 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组18#新建变台1#机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2328 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂七组18#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2329 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂七组20#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2330 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂七组25#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2331 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂七组26#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2332 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台1#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2333 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧34#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2334 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧36#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2335 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组21#新建变台1#台区井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2336 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组26#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 48.00 | 26 | 26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2337 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台31#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2338 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组24#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2339 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡六组变压器 | 400 | 65.75 | 137 | 137 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2340 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家村二组变压器 | 400 | 86.50 | 54 | 54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组富乃海井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2342 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组刁吉德井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2343 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组富武业井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2344 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组徐福绵井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2345 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组王清春井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2346 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组周尚军井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2347 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组高明井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2348 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组王占武井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2349 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 10kV小张线张家村北台家北电井机井通变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2350 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组吕晓红井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2351 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会变047八西线宽厂一组台区变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2352 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台5#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2353 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台6#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2354 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台7#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2355 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台9#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2356 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台12#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2357 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村主干16#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2358 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线主干16#蚂蜂村新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2359 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村27号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村8号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2361 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村28号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2362 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线锅坑村2号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2363 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线锅坑村1号电井机井通变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2364 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 榛子村一组1变压器 | 200 | 34.00 | 132 | 132 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2365 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 高家村四组(一)变压器 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2366 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 义合村5号井 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2367 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 义合村8号井 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2368 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三翟线鱼窖子村九组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2369 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线沙岗子村三组修宝成井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2370 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村长林村四组分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2371 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2372 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2373 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2374 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村王家水田分歧8#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2375 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线曾家村横道三组1机井通 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2376 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曾家村主干109#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 河西线六间房村东阳红纸板厂1机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2378 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 10kV穆民线鲁家村鲁家三组电井分歧8#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2379 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台5台区机井通变压器 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2380 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台2台区机井 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2381 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台7台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2382 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV刘牵主干线线王家村刘牵主干线128#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2383 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV刘牵主干线线王家村刘牵主干线136#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2384 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村一、八组3机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2385 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村三、四组机井通 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2386 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村二、七、十一组机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2387 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村四、十组机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2388 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村二、七组1机井通 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2389 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村二组1机井通 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2390 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐7#新建变台1台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2391 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村机井通 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2392 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村十组陈荣涛1机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2393 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村三组单荣江机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2394 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村二组马涛机井通 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2395 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村三组1机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2396 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 10kV张刘分主干高庄村40#新建8#机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2397 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2398 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曾家村主干81#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2399 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2400 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曾家村横道二组水田分歧9#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2401 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10KV穆鲁线曾家村横道一组东井分歧6#新建变台1台区机井变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2402 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线 | 小北河变353小相线张春勇联建楼 | 160 | 47.50 | 84 | 84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2403 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台5#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2404 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台6#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2405 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台3#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2406 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台5#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2407 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻村六组 | 400 | 95.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2408 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 兴隆七组2 | 400 | 75.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2409 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家前堡三组 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2410 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 西喻村四组 | 400 | 75.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 长林村十组B | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2412 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台4#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2413 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台5#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2414 | 辽阳县供电分公司 | 东喻变754东林线 | 东喻变754东林线 | 东喻五组 | 315 | 93.97 | 19 | 19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2415 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV刘小线山东水田分歧线山东村2#新建变台2机井通变 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2416 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线蒲河村蒲河提水站电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2417 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 10kV苏家花园电井分线山东村8#新建变台1机井通变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2418 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 10kV刘北线山东村51#新建变台2机井通变压器 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2419 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台4台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2420 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台6台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2421 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂七组27#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2422 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台15#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2423 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2424 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台4#台区机井通2#变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2425 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧30#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2426 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台8#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组李纯栋井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2428 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村一组井2台区机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2429 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村一组井1台区机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2430 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村二组井1台区机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2431 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村三组张永金井台区机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2432 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村刘家九组徐永杰井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2433 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧21#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2434 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧10#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2435 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台14#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2436 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台15#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2437 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台1#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2438 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台3#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2439 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村9号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2440 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线头台子村头台子村2号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2441 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后卜村前东变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2442 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村3号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2443 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组徐福成井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2444 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8558柳西线 | 柳壕变8558柳西线 | 10kV三张线南坨子村三组张玉昌井4台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2445 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴业井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组孟庆振井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2447 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村六组刘富文井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2448 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组花德柱井台区机井通变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2449 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村组吕晓红井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2450 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组张德玉井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2451 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 10kV小唐线三棵树村黄土坎东电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2452 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村马泉村6号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2453 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村2号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2454 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组翟庆国井台区机井通变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2455 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组吕景群井台区机井通变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2456 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组富乃东井台区机井通变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2457 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV三老线翟家村四组温景力井2台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2458 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组全维国井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2459 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV三翟线鱼窖子村七组井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2460 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村七组徐福峰井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2461 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小上线26右分1# | 200 | 46.50 | 107 | 107 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2462 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞西崴村三组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2463 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线刚家二组分02#刚家二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2464 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线客运站住宅变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家六组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2466 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线六建住宅楼变压器 | 200 | 61.00 | 78 | 78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2467 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线粉城五组分7#粉城四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2468 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线乡镇府南变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2469 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线董地沟分05#高家三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2470 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线三建住宅1城变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2471 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线高家三组变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2472 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线电信局住宅变变压器 | 315 | 34.29 | 207 | 207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2473 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉洞西崴村一组变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2474 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线交通派出所变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2475 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线风水小区变变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2476 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线乡政府北宅变压器 | 315 | 67.94 | 101 | 101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2477 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线赵家一组分12#赵家五组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2478 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线得胜四组03#变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2479 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线吉祥4组43#变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2480 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线国管28#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2481 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线隆南线主干108#吉祥村七组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2482 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线税务局住宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2483 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线林场分歧30#林场二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线隆北线主干36#隆昌二组台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2485 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线松树洼分歧37#变祁家松树洼台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2486 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线核伙3组分歧02#变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2487 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线核伙沟四组分歧04#变核伙二组变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2488 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线唐家一组分歧05#变压器 | 200 | 88.00 | 24 | 24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2489 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线国管9#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2490 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线国管10#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2491 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线国管12#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2492 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线得胜分歧82#德胜村一组变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2493 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分#62变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2494 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线栗子三组分歧1#变栗子三组变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2495 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线栗子五组分歧10#变栗子四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2496 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线米家分3#杆变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2497 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线实政住宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2498 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线梨庇五分歧13#梨庇五组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2499 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1664向管线 | 向阳变1664向管线 | 向阳变644向管线马伊村2#变压器 | 200 | 14.00 | 172 | 172 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2500 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线后杠分15#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2501 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线三联钢管变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2502 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线锅炉安装公司变压器 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 庙尔六组 | 20 | 20.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2504 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线体校变压器 | 200 | 48.00 | 104 | 104 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2505 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线广业北宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2506 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线邱家三组分歧01#变栗子村变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2507 | 辽阳县供电分公司 | 立开变443立大线 | 立开变443立大线 | 立开变443立大线小赵台村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2508 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线运输公司变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2509 | 辽阳县供电分公司 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线 | 立开变454立榆线饲料宿舍变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2510 | 辽阳县供电分公司 | 立开变457立开线 | 立开变457立开线 | 立开变455立开线兴隆南照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2511 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线三颗树四组变压器 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2512 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线黄青村一组变压器 | 200 | 98.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2513 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变8644穆古线 | 穆家变647穆古线曾家村五组变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2514 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线南台口村一号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2515 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2516 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台2#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2517 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧4#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2518 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 10kV南三家子线王家村王家水田分歧8#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2519 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 10kV山东水田线山东村原变台81#机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2520 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 10kV山东水田线山东村81#新建变台1机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 10kV山东水田分线山东村74#新建变台1机井通变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2522 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三唐线鱼窖子村三组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2523 | 辽阳县供电分公司 | 小张变144小兴线 | 小张变144小兴线 | 兴隆北照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2524 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三老线翟家村一组赵同德井1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2525 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧三组55#新建变台1台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2526 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线将军房村地井沿电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2527 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村王坟道北井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2528 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧三组55#新建变台2台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2529 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台13#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2530 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂二八组分歧新建变台2#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2531 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台9#台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2532 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台8#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2533 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台7#台区机井通变压 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2534 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台4#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2535 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台5#台区机井通变压 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2536 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村分歧新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2537 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线黄泥洼十组分06#黄泥洼十一组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2538 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组殷廷志井台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2539 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组何德库井台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组解明义井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2541 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线唐马寨村五组电井1机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2542 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村七组1机井通 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2543 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2544 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台2#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2545 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台2#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2546 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂水田分歧3#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2547 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂水田分歧3#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2548 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村刘家七组徐永启井2台区机井通变压 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2549 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村西三四分歧10#新建变台1台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2550 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村三组张玉昌井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2551 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂分歧12#新建变台1台区机井通 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2552 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干74#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2553 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村三组张玉昌井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2554 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 耿家分#73变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2555 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线 | 屯南变3262千山线千山线18右分#6变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2556 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼新村住宅楼 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2557 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 塔湾村西街 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线 | 刘二变456刘柳线河南6组分12#变压器 | 400 | 59.00 | 164 | 164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2559 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线后杜1组变压器 | 200 | 71.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2560 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线后杜2组变压器 | 200 | 61.00 | 78 | 78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2561 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线后杜村变压器 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2562 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线后杜三组变压器 | 200 | 85.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2563 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线后杜四组变压器 | 200 | 79.50 | 41 | 41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2564 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线 | 刘二变458刘南线粮库26户变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2565 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘二变458刘南线陆家2组变压器 | 200 | 93.50 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2566 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪村四组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2567 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线新风集团变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2568 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线炮手九组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2569 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2570 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟九组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2571 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线古家一组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2572 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线东沟三组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2573 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线杨木四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2574 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家七组变压器 | 100 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2575 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线南坨村二组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2576 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村八组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2577 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线马泉村一五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2578 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线兰家前堡变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2579 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线老背村二组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2580 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村五组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2581 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村十四组变压器 | 10 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2582 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变668小镇线水泥厂01#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2583 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线鸡鸣村村民变压器 | 400 | 11.25 | 355 | 355 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2584 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线罗套村一组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2585 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线东穆村前东变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2586 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线 | 兰家变257兰洋线单家二三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2587 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线河栏村一组一河北变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2588 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线马家三组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2589 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨村 | 200 | 18.00 | 164 | 164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2590 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线杏树坨村二组 | 200 | 86.50 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2591 | 辽阳县供电分公司 | 小张变144小兴线 | 小张变144小兴线 | 鲁台照明变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2592 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10Kv排南线男甸子村001号机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2593 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曹家村落虎设施农业分歧9+1#新建变台1台区机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2594 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳罗线北教村大泡子电井机井通变压器 | 200 | 5.00 | 190 | 190 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2595 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧13#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2597 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2598 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧19#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2599 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台2台区机井通2#变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2600 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村1组乔有发 (1)电井机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2601 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村六组1机井通 | 200 | 25.00 | 150 | 150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2602 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村二、九组1机井通 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2603 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村五组2机井通 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2604 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村二组2机井通 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2605 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村四组1机井通 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2606 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家后堡五组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2607 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 辽阳县二郎神庙 | 200 | 4.50 | 191 | 191 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2608 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 唐家一组新区 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2609 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村蒲河5组电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2610 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组王长友井2台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2611 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台17#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2612 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 10kV黄西线西岔子村西岔子村6号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台13#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2614 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台6#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2615 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴东井台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2616 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台2台区机井通2#变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2617 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村10号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2618 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村11号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2619 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧13#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2620 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线大背村南一区大棚变压器 | 50 | 52.00 | 24 | 24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2621 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线西道岔子分03#黄金村十二．三组菜队变压器 | 200 | 98.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2622 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线河公台分歧33#变烟台村一组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2623 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 三块石变856三水线刁家村台区变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2624 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台村变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2625 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线上卜村七组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2626 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线张家村四组变压器 | 30 | 80.00 | 6 | 6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2627 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线甜水二四组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2628 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线 | 黄泥洼变252街道线街道线主干12#黄泥洼三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2629 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线粉土崖村变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2630 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变742引兰线 | 水泉变742引兰线 | 水泉变742引兰线塔湾一组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 辽阳县供电分公司 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线 | 黑牛变762黑牛线向阳村六七组照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2632 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 63右9右分1号 | 400 | 66.25 | 135 | 135 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2633 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3256双庙线 | 屯南变3256双庙线 | 80右分1号台区 | 400 | 60.00 | 160 | 160 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2634 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 南雪村一号台 | 400 | 60.50 | 158 | 158 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2635 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高忠宝井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2636 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2637 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于兴权井1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2638 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台6#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2639 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变558柳下线 | 柳壕变558柳下线 | 10kV柳小线青鱼湾村军队地一组电井机井通变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2640 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村六组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2641 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台4#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2642 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台3#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2643 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村一组赵维百井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2644 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三老线翟家村五组董连海井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2645 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村西三四分歧10#新建变台2台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2646 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村九队新建变台1#机台区井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2647 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台2台区机井通 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2648 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三翟线鱼窖子村五组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2649 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台1台区机井通 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台3台区机井通 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2651 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三翟线鱼窖子村二组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2652 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三翟线鱼窖子村七组井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2653 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村一组井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2654 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村一组井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2655 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村一组井3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2656 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村二组井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2657 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村二组井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2658 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村二组井3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2659 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村刘家七组王凤智井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2660 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线西泗村二组井4台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2661 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧13#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2662 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子水田分歧14#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2663 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 刘家七组徐永启井1台区机井通变压器10kV三张线南坨子 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2664 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村五组温景力井1台区机井通变压器 | 50 | 30.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2665 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村五组温景力井2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2666 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三老线翟家村五组温景力井5台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2667 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组张德玉井2台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村四组温景力井3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2669 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村六组温景力井2台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2670 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村六组温景力井1台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2671 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村南沙包电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2672 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村开长泡2#电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2673 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线龙湾村龙湾家北电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2674 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小张线张家村18已地电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2675 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线树林子村凤家地电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2676 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 10kV小唐线郭家村新长垄电井机井变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2677 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 10kV小唐线三棵树村黄土坎南电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2678 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线刁家三组分歧7#新建变台4台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2679 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2680 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2681 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2682 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台4#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2683 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台5#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2684 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台2#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台3#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2686 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台4#台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2687 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (2)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2688 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村5组乔有发电井机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2689 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (1)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2690 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村6组乔有发 (1)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2691 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村2组单长利（1）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2692 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2693 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2694 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村14号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2695 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线刘坨村吕占伟台变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2696 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村王蒲河东南电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2697 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村二组高景波井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2698 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村长林子六组分支新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2699 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线老背河村二组万忠喜井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2700 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村三组张玉昌井3台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2701 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村三组张玉昌井5台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2702 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村六组井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村孟宪龙井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2704 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村刘家八组井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2705 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线南坨子村刘家八组井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2706 | 辽阳县供电分公司 | 高庄变10056高镇线 | 高庄变10056高镇线 | 义和水田分10#新建4#井机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2707 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 10kV刘北线五道分线五道村61#新建台变1机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2708 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 10kV五道分线五道村75#新建变台2机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2709 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变442刘北线 | 刘二变442刘北线 | 10kV五道分线五道村75#新建变台1机井通变压器 | 50 | 64.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2710 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村1组乔有发 (2)电井机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2711 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (3)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2712 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村5组（1）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2713 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村V5组（2）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2714 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村6组（2）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2715 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡七组变压器 | 400 | 70.25 | 119 | 119 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2716 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线房身泡五组变压器 | 400 | 84.50 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2717 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线古家四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2718 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2719 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2720 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧18#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2722 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线接官村四号、五号机井通 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2723 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线接官村六号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2724 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线郑家厂村二号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2725 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建15台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2726 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2727 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台2台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2728 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台4#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2729 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村转轴电井分歧7#新建变台1台区机井通 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2730 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2731 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线新台子村一号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2732 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线新台子村三号机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2733 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2734 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村转轴电井分歧8#新建变台2台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2735 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳小线转轴村木家坟电井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2736 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台3#台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台2#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2738 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2739 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 10kV柳下线罗套村罗套电井分歧82#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2740 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 罗套2组电井分歧4#变台台区机井通变压器10kV柳下线罗 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2741 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村3组电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2742 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村4组乔有发 (3)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2743 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线大背村7组（2）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2744 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村6组乔有发(2)电井机井通变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2745 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 10kV三唐线乔坨子村3组乔有发 (2)电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2746 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村6组张维满电井机井通变压器 | 50 | 48.00 | 26 | 26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2747 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村5组电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2748 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建9台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2749 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建10台区机井变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2750 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建11台区机井变压器 | 50 | 74.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2751 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村三组温景力井5台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2752 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组董连弟井台区机井通变压器 | 50 | 70.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2753 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组张久辉井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2754 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组董连武井1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三张线唐马寨村六组奎元井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2756 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线唐马寨村十一组石学东井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2757 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村蚂蜂大棚分歧6#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2758 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 10kV小龙线蒲河村王坟道南电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2759 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3266镁砂线 | 屯南变3266镁砂线 | 10kV镁砂线小屯东街一号台 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2760 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台1#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2761 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台4台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2762 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台7台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2763 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台6台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2764 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台8台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2765 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台9台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2766 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 松树村八组 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2767 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村西坝外2#电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2768 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变444刘开线 | 刘二变444刘开线 | 中心一组新台 | 400 | 43.75 | 225 | 225 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2769 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线牛心坨五组 | 200 | 70.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2770 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家村七组 | 400 | 63.00 | 148 | 148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2771 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线三龙湾村三组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2772 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线淤泥湖村四组 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2773 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台14#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台18#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2775 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台11#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2776 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村主干16#新建变台3台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2777 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村三水线主干55新建变台区机井通变压 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2778 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂村主干70#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2779 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线长林子村主干34#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2780 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台19#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2781 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村3组吴宝昌（3）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2782 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村3组吴宝昌（2）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2783 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村4组（2）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2784 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村4组王春宝电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2785 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 10kV三张线运粮河村2组单长利（2）电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2786 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村四组2机井通 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2787 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线黄坨子村四组3机井通 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2788 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕中学宿舍楼 | 80 | 90.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2789 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18764后南线 | 后堡变18764后南线 | 刘南线后杜水田分35#（四组东） | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2790 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 唐马村一组B台区变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2791 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 西岔子一六组新台 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2792 | 辽阳县供电分公司 | 八会变046八长线 | 八会变046八长线 | 文官村一组2 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变545孤前线 | 寒岭变545孤前线 | 核伙沟村 | 80 | 52.50 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2794 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村路桥厂分歧新建变台2#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2795 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村路桥厂分歧新建变台1#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2796 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台1#台区机井通 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2797 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨水田分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2798 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨九组分歧新建变台3#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2799 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨九组分歧新建变台2#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2800 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台1#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2801 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线徐家村二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2802 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线小东村四六七组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2803 | 辽阳县供电分公司 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线 | 兰家变254兰东线西喻一组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2804 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线大西五组变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2805 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会供电所台区 | 100 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2806 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于广祥井台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2807 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组董廷昌井2台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2808 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村三组于广岩井台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2809 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村二组张宝军井1台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2810 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三水线蚂蜂村台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2811 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 钟舜中学台区 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 辽阳县供电分公司 | 八会变8048八西线 | 八会变8048八西线 | 八会敬老院 | 20 | 10.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2813 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村五组高忠明井台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2814 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三张线刘坨子村四组周德顶井台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2815 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村西泡子电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2816 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村红家坟电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2817 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村后坨子电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2818 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村后背河电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2819 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村徐老坟1#电井机井通变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2820 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小龙线将军房村徐老坟2#电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2821 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组张士伟井2台区机井通变压器 | 50 | 90.00 | 5 | 5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2822 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组31#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2823 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧71#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2824 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台4#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2825 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台2#台区机井通变压 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2826 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台5#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2827 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 城内—县政府住宅楼 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2828 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村25号26号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2829 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村21号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2830 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村10号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线三棵树村庄家坟电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2832 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变346小郭线 | 小北河变346小郭线 | 10kV小郭线龙湾村老稻田电井机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2833 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村31号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2834 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村29号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2835 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线代耳湾村32号水田电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2836 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线头台子村头台子村3号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2837 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线头台子村头台子村1号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2838 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村9号电井机井通变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2839 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村马泉村7号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2840 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线马泉村马泉村5号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2841 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村3号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2842 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村4号电井机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2843 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线六弓台村11号电井机井通变压器 | 200 | 10.00 | 180 | 180 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2844 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线头台子村头台子村4号电井机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2845 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变254排南线 | 黄泥洼变254排南线 | 10kV排南线排水东干31#台区机井通变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2846 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线罗家村三组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2847 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线塔湾四组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2848 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 鼎豪家园（一） | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2849 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变446小工一线 | 小屯变446小工一线 | 北雪村东街二号台 | 50 | 8.00 | 46 | 46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村四组温友林井1台区机井通变压器 | 50 | 72.00 | 14 | 14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2851 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村四组温友林井2台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2852 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三老线翟家村二组张士伟井1台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2853 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村二组张德勇井台区机井通变压器 | 50 | 20.00 | 40 | 40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2854 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三老线翟家村七组温景力井台区机井通变压器 | 50 | 28.00 | 36 | 36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2855 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐16#新建变台1台区机井 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2856 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐15#新建变台1台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2857 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐8#新建变台1台区机井通 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2858 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线马丰村马丰水田分岐15#新建变台1##台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2859 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧7#新建变台1#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2860 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台1#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2861 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台2#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2862 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台3#台区机井 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2863 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线二台子南台分04#变二台子村西地号变 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2864 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变648向伊线 | 向阳变648向伊线 | 金属回收公司宿舍 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2865 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 刘家二组B台变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2866 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台3#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2867 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台4#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2868 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台6#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线长林子村主干线路新建变台7#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2870 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 八道五组分歧18#变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2871 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2872 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台8#台区机井通变 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2873 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台1#台区机井通2#变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2874 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线蒲口村三组变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2875 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台16#台区机井通变 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2876 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台20#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2877 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台21#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2878 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村综合台新建变台1#台区机井通变压器 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2879 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台2#台区机井通变压 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2880 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三块石线蚂蜂分歧59#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2881 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8856三水线 | 三块石变8856三水线 | 10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐15#新建变台2台区机井 | 50 | 60.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2882 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 10kV三老线翟家村二组张久发井台区机井通变压器 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2883 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台10#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2884 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台11#台区机井通变 | 50 | 80.00 | 10 | 10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2885 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台12#台区机井通变 | 50 | 40.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2886 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 河西线六间房村姜家洼分6#机井变压器 | 50 | 92.00 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曹家村落虎电井分14+1#新建变台1台区机井通2#变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2888 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8650穆鲁线 | 穆家变8650穆鲁线 | 10kV穆鲁线曾家村主干73#新建变台1台区机井通变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2889 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线房地产开发公司变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2890 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线后卜村北照明变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2891 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 蒲口村三组B | 400 | 25.00 | 300 | 300 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2892 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 老背一组B | 400 | 95.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2893 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 乔坨村老一组北 | 400 | 75.00 | 100 | 100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2894 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 乔坨五组B | 400 | 50.00 | 200 | 200 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2895 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉南街 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2896 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线川城村二组台区变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2897 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 杨木村台区 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2898 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 下平村观光道风景区台区变压器 | 200 | 9.00 | 182 | 182 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2899 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7378小张线 | 小北河变7378小张线 | 小北河变342小张线张家三组变压器 | 200 | 60.50 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2900 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线 | 柳壕变552柳罗线北教村一组(新台)变压器 | 200 | 96.50 | 7 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2901 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线主干61#吉洞二组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2902 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 小华线小张三组分17#(小张郎三组新台)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2903 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线新地号国管变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2904 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线湾沟三组变压器 | 30 | 86.67 | 4 | 4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2905 | 辽阳县供电分公司 | 立开变443立大线 | 立开变443立大线 | 铁石大市场台区变压器 | 400 | 50.50 | 198 | 198 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变352河南线大东村十组变压器（一） | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2907 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18641赵大线 | 小赵台变18641赵大线 | 立开变443立大线大赵水利照明变压器 | 200 | 96.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2908 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线黄岗子分歧03#黄岗子台区变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2909 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线 | 黄泥洼变244黄黄线烟台三组分歧07#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2910 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变645向委线 | 向阳变645向委线 | 模板厂住宅变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2911 | 辽阳县供电分公司 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线 | 甜水变232甜水线陈家十组变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2912 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8252东上线 | 下达河变8252东上线 | 下达河三组（新） | 100 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2913 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变348河麻线岭东村五组变压器 | 100 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2914 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 10kV柳小线小川城村三节子电井机井通变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2915 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线付五道三四组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2916 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线市场开发楼变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2917 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台四组变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2918 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变584穆喜线 | 胜利变584穆喜线 | 穆喜线接官村二号机井通 | 315 | 15.87 | 265 | 265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2919 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 河西线六间房村六间分歧3#机井变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2920 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线 | 向阳变658向鞍线三联住宅2号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2921 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变344小林线 | 小北河变344小林线 | 小北河九组新台区变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2922 | 辽阳县供电分公司 | 小张变188小华线 | 小张变188小华线 | 高庄子二组新台 | 200 | 67.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2923 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 王家村二组A台区 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2924 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变7376小龙线 | 小北河变354小龙线马家二组 | 200 | 58.50 | 83 | 83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2925 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 算盘村一组二台区 | 50 | 66.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏村三组二台区 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2927 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏村四组二台区 | 100 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2928 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变8356河麻线 | 河栏变8356河麻线 | 岭东村一组二台区 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2929 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 上堡村一组二台区 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2930 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 鸡鸣村二组二台区 | 200 | 34.50 | 131 | 131 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2931 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 康西村四组二台区 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2932 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 稠林村七组二台区 | 50 | 36.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2933 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 中老村一组二台区 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2934 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 大东村二组二台区 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2935 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 黄岗村二台区 | 200 | 73.50 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2936 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜五小段变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2937 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线唐马村六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2938 | 辽阳县供电分公司 | 小赵台变18641赵大线 | 小赵台变18641赵大线 | 立开变443立大线大赵一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2939 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 甜水村房身沟 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2940 | 辽阳县供电分公司 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变8668穆民线 | 穆家变656穆民线古树村一组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2941 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变448刘山线 | 刘二变448刘山线 | 刘二变460刘镇线山东28左3变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2942 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线庙沟二三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2943 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线 | 河栏变346河北线后台九组变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2944 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线河沿三组变压器 | 100 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2945 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线三块石五组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18748后孟乙线 | 后堡变18748后孟乙线 | 刘二变460刘镇线孟甲11组前变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2947 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变843三唐线 | 三块石变843三唐线 | 乔坨村四组 | 400 | 50.00 | 200 | 200 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2948 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线翟家村六组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2949 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线 | 向阳变646向林线国管3号变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2950 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变6542孤解线 | 寒岭变544孤解线宋家二组变压器 | 200 | 69.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2951 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变7464吉北线 | 吉洞变454吉北线吉北线主干40#吉洞八组变压器 | 400 | 31.13 | 275.5 | 275.5 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2952 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线 | 三块石变844三老线吕塘房村二组变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2953 | 辽阳县供电分公司 | 刘二变464刘发线 | 刘二变464刘发线 | 开发变858开镇线东卜1组变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2954 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变8852三黄线 | 三块石变852三黄线长林村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2955 | 辽阳县供电分公司 | 大屯变15668小镇线 | 大屯变15668小镇线 | 国管四号2台区变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2956 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10354麻屯线 | 麻屯变10354麻屯线 | 河栏变348河麻线下老村一组变压器 | 100 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2957 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线詹家村五组变压器 | 315 | 11.75 | 278 | 278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2958 | 辽阳县供电分公司 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线 | 黄泥洼变256黄西线西岔子二组分变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2959 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线 | 吉洞变452吉南线韩家分歧38#高家四组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2960 | 辽阳县供电分公司 | 后堡变18746后孟甲线 | 后堡变18746后孟甲线 | 刘二变460刘镇线地区医院楼变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2961 | 辽阳县供电分公司 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线 | 开发变858开镇线镇知青厂变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2962 | 辽阳县供电分公司 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变8552柳小线 | 柳壕变562柳小线柳壕二组台区变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2963 | 辽阳县供电分公司 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变11580穆家线 | 胜利变580穆家线南木村三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2964 | 辽阳县供电分公司 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线 | 小张变158小钢线前杠分歧照明台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2965 | 辽阳县供电分公司 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线 | 小张变146小双线下洼三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2966 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线 | 向阳变656向联线公路段住宅变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2967 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变857三沙线 | 三块石变857三沙线 | 三块石变852三黄线蚂蜂村三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2968 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变8847三翟线 | 三块石变847三则线康明村九组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2969 | 辽阳县供电分公司 | 三块石变8842三张线 | 三块石变8842三张线 | 三块石变842三张线南坨村四组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2970 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪三组分04#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2971 | 辽阳县供电分公司 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线 | 河栏变344河南线詹家四组变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2972 | 辽阳县供电分公司 | 屯南变3258建材线 | 屯南变3258建材线 | 小屯变444小上线下麦村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2973 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线小上线88#下平九组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2974 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线 | 小屯变448小八线水峪村六组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2975 | 辽阳县供电分公司 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线 | 吉洞变456吉塔线六道一组变压器 | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2976 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤一组分歧31#兰凤村三组台区变压器 | 400 | 53.25 | 187 | 187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2977 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线二道沟分歧20#兰凤村二组台区变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2978 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤一组分歧13#兰凤村五组台区变压器 | 100 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2979 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变8150隆北线 | 隆昌变142隆北线兰凤一组分歧54#兰凤村一组台区变压器 | 200 | 71.00 | 58 | 58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2980 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线东老5右东新分歧62#东新堡二组变压器 | 200 | 72.50 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2981 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线高峰六组变压器 | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2982 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线庙尔一组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2983 | 辽阳县供电分公司 | 下达河变8254东老线 | 下达河变8254东老线 | 东风变244东老线庙尔四组变压器 | 100 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2984 | 辽阳县供电分公司 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变6564孤邱线 | 寒岭变548孤邱线邱家三组分歧44#变邱家村变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2985 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线庙东一组变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2986 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线 | 水泉变754水甜线塔湾二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2987 | 辽阳县供电分公司 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线 | 水泉变753水泉线水泉二三组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2988 | 辽阳县供电分公司 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线 | 小北河变351小唐线郭家村三组变压器 | 200 | 94.50 | 11 | 11 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2989 | 辽阳县供电分公司 | 麻屯变10356麻上线 | 麻屯变10356麻上线 | 河栏变348河麻线下老村八组变压器 | 200 | 43.50 | 113 | 113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2990 | 辽阳县供电分公司 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变3456蔡新线 | 蔡庄变454蔡新线蔡新线90右分19#变压器 | 200 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2991 | 辽阳县供电分公司 | 唐马变16349唐河一线 | 唐马变16349唐河一线 | 六间房一组新台 | 200 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2992 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小上线上平村2台区变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2993 | 辽阳县供电分公司 | 小屯变444小上线 | 小屯变444小上线 | 小上线20右1变台 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2994 | 辽阳县供电分公司 | 隆昌变154隆南线 | 隆昌变154隆南线 | 林场一组A台柱上变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2995 | 辽阳县供电分公司 | 向阳变1644向联线 | 向阳变1644向联线 | 二高中分歧1#箱变配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2996 | 辽阳县供电分公司 | 开发变4858开镇线 | 开发变4858开镇线 | 圣祥家园3期1#箱变配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2997 | 辽阳县供电分公司 | 开发变4858开镇线 | 开发变4858开镇线 | 圣祥家园3期2#箱变配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2998 | 辽阳县供电分公司 | 开发变4858开镇线 | 开发变4858开镇线 | 圣祥家园3期3#箱变配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 2999 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 南外线7右8#变压器(北) | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3000 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 铁工线1右1#变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3001 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 10kV铁工线铁工线#21变台 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3002 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 10kV铁工线#17 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3003 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 10kV铁工线#29变台 | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3004 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 10kV铁工线#22右9变台 | 200 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#8右7 | 200 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3006 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线#24右1 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3007 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线21左1 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3008 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 赵家线#41右1（左） | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3009 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线39右4南 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3010 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线#32 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3011 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#15 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3012 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#8右21 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3013 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#9右5 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3014 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#8右3左5 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3015 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#3变台 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3016 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 10kV东园线#16 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3017 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 华南分4右4变台 | 315 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3018 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 10kV华东一号线华南分4右2 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3019 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 10kV华东一号线华南分4右8 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3020 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东乙线#36左8 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3021 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线23右7 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3022 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线28右4 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3023 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东六线#36变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3024 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线#28右4 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线36 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3026 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线41 | 400 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3027 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线#41 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3028 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线19 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3029 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分22变台 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3030 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线52 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3031 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 10kV城外线38左1变台 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3032 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 10kV城外线31# | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3033 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 10kV红砖线鹅房分#3 | 30 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3034 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分9#东 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3035 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线#54左5变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3036 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线#54支12 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3037 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线#54支1变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3038 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分#13南 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3039 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 10kV东乙线东四分#1右2 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3040 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#25右7变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3041 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 联络线#17变压器(右) | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3042 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#32左2 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3043 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#25右6左1 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3044 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#25右10东 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1070圃分线 | 10kV圃分线#60变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3046 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1070圃分线 | 10kV圃分线#54变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3047 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1070圃分线 | 10kV圃分线#71变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3048 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线#3 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3049 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分#7左3变压器北 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3050 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分16右2变压器东 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3051 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分#7左3变压器南 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3052 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分#9右2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3053 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线#18右3东 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3054 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分#5变压器北 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3055 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分5变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3056 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线#18右13 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3057 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分#5变压器南 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3058 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线#22右1右1 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3059 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线#18右3西 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3060 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线63#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3061 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线55变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3062 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线45变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3063 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 10kV红砖线鹅房分10 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3064 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线大桥分#32右6 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 10kV城内线23# | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3066 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#14左6变台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3067 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#14左2变台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3068 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#12变台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3069 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#23变台 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3070 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#7右2变台 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3071 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#14左4变台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3072 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#15变台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3073 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线#28右9 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3074 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线#28右2 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3075 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线22# | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3076 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线#28右6 | 315 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3077 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线#11 | 200 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3078 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 南化线#16右1右2右1南变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3079 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线28右3 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3080 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 南化线16右1+1左3#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3081 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线28右9 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3082 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线#28右3 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3083 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 10kV南化线#26右4 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3084 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1070圃分线 | 10kV圃分线#78变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#2变台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3086 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线纸板分#10变台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3087 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 10kV东乙线#38 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3088 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 10kV东乙线#35 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3089 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 10kV东乙线#30 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3090 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线24右4左12东 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3091 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线39右4北 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3092 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线46 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3093 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线#36 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3094 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 鹅房分2+1 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3095 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#34变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3096 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#37右6变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3097 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#47左6变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3098 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#36变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3099 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线47左6#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3100 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线47左2左2变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3101 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#38左1 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3102 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线51#变压器南 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3103 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#40变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3104 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#47右2右1变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线51#变压器北 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3106 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 10kV华农线18#左4变压器 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3107 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 10kV华农线#18左4变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3108 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 10kV华农线#17左3变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3109 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 10kV华联线17#右3变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3110 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 10kV城外线#20右9 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3111 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 10kV城外线29# | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3112 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线#31右1 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3113 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线有机分#3右3变台 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3114 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 鹅房分2+1（左） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3115 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线电子分12左1 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3116 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分7左3变压器中 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3117 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#38变台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3118 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 10kV城外线25东 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3119 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 10kV城外线25西 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3120 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 10kV华农线#5右3变台 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3121 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 东工线33左15右1变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3122 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 10kV大什线#3右4变台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3123 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 10kV马税线#11左2 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3124 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 北园线4064 | 北园线4右1 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 10kV东乙线#36 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3126 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 10kV油脂线#12 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3127 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 10kV南分线#10变台 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3128 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线瓦窑分2#变台 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3129 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线#28变台 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3130 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线瓦窑分#3左1变台 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3131 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 10kV南分线#6左5变台 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3132 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 10kV北分线4左支2 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3133 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 10kV南分线4左5变台 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3134 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 10kV南分线#4左4变台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3135 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 10kV北分线#4左支2 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3136 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南分线#4左5 | 315 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3137 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线瓦窑分#2变台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3138 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线瓦窑分#8变台 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3139 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 10kV南外线7右11南 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3140 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 10kV华农线#5右3变台南 | 315 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3141 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 10kV铁工线#23变台 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3142 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线大桥分#49右5 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3143 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线#44 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3144 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线有机分#24右1变台 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3145 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线#36变台 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3146 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 10kV皮革线有机分#2变台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3147 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4050皮革线 | 皮革线有机分26柱上变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3148 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#37变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3149 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#55左2 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3150 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#9变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3151 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分#8右10# | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3152 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线和平分19# | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3153 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#67右2# | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3154 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分16# | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3155 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线和平分#19 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3156 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分5# | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3157 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#18变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3158 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线工人分#23左2# | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3159 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线工人分#26 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3160 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#51变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3161 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分#10右2# | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3162 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线工人分#26+1 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3163 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#43 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3164 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分24# | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分#8右6# | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3166 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#69变压器 | 200 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3167 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#23左5变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3168 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#22变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3169 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分#14右3 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3170 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线工人分15# | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3171 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#66右3# | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3172 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4063氯碱线 | 10kV氯碱线#4左6变台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3173 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 10kV南外线#7右3 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3174 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 10kV华联线#17右3变压器 | 315 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3175 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 10kV华联线#4左3变压器 | 200 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3176 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 南缘线#1左2 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3177 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 南缘#2左2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3178 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线16 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3179 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线24 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3180 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线#26 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3181 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线电子分31 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3182 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线33左11 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3183 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线电子分19 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3184 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线#33左3 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线#21左4 | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3186 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 电子分29右5变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3187 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 东工线北新华4#箱变支1变台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3188 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线夹河分22 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3189 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线33左15右2 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3190 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 10kV南缘线#3左1左1变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3191 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3544农业线 | 农业线#23变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3192 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 10kV南外线#7右8变压器 | 315 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3193 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 10kV南水线#3右17右1 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3194 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 10kV南水线#3右10 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3195 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 10kV南水线#3右5 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3196 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#20北 | 200 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3197 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#28左1 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3198 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线22左7（逸夫小学） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3199 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#11 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3200 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#6 | 100 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3201 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线#28变压器 | 400 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3202 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#18左1 | 200 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3203 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#23 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3204 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#31 | 315 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 10kV马税线#1左2 | 200 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3206 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线电子分17左4 | 400 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3207 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线电子分10 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3208 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线夹河分34 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3209 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 10kV东工线电子分12左3 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3210 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 南化线#16右1右2右1北变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3211 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 10kV南水线3#右10 | 315 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3212 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 南化线#16右1+1左3变压器 | 400 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3213 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分#8+1 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3214 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线57变压器 | 400 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3215 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线和平分10+1#变压器 | 400 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3216 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分#16（右）柱上变压器 | 500 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3217 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分15右1 | 150 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3218 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#22左7 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3219 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 10kV南体线#11 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3220 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 10kV南体线#14 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3221 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 南体线#9左4 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3222 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 10kV南体线#20支1 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3223 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 10kV南体线#22右1 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3224 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 南体线9左4 | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 10kV南体线#16右3 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3226 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线新华分16右2变压器中 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3227 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分9#中 | 315 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3228 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 邮电新村2# | 800 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3229 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 10kV南外线#7右12 | 400 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3230 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 铁工线2右9支1右1变压器 | 400 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3231 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 10kV红砖#30左2 | 200 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3232 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 10kV红砖线#9右1 | 315 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3233 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线北哨分8+1 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3234 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分#13北 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3235 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线#78右2东 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3236 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分9#西 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3237 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 10kV红砖线#12左2 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3238 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线#20变台 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3239 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 10kV小南线#26 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3240 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 10kV城乡线#53变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3241 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 10kV东六线21 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3242 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线42支1 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3243 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 10kV铁路线#20 | 200 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3244 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#25右10中 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化学线4049 | 10kV化学线#13右5变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3246 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#25右4变台南 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3247 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#27变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3248 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#25右10西 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3249 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线34变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3250 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 10kV联络线#34变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3251 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分5# | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3252 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线#78右2西 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3253 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分7#西 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3254 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 二分线26右2变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3255 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分7#东 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3256 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线南郊分#12左3 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3257 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线二分线#17 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3258 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线二分线21左3 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3259 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 10kV蔡贾线二分线#23右分2 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3260 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线工人分#6右4 | 200 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3261 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线工人分#4 | 315 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3262 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 10kV药机线和平分10#变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3263 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 铁工线4061 | 铁工线22右8左20变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3264 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#23左1 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3265 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#25右4变台北 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3266 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#30左4变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3267 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 10kV纺宿线#22左1变台 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3268 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右5变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3269 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右14变压器南 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3270 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线13#变压器（北） | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3271 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线32变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3272 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右1北 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3273 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右14北1 | 200 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3274 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右1南 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3275 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右10变压器南 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3276 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线48变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3277 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线27变压器 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3278 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右14变压器北 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3279 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 水源线33右2变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3280 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线13#变压器（南） | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3281 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 水源线4支1#变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3282 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 10kV水源线42右10变压器北 | 400 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3283 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 10kV南外线#7右11北 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3284 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 10kV赵家线#21左1（东） | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 光明线石牌楼#4箱变变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3286 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 石牌楼#1变电亭一号变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3287 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 福民#2箱变 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3288 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 人民商场#1箱变 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3289 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 普化#1变电亭一号变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3290 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 菜市#2变电亭二号变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3291 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 光明线卧狮#1欧式组合箱变2#变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3292 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 武圣#1变电亭一号变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3293 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 石牌楼#1变电亭二号变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3294 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 菜市#2变电亭一号变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3295 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 武圣#1变电亭二号变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3296 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 普化#1变电亭二号变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3297 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 普化#2箱变 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3298 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线太子商店#2箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3299 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 时尚#2配电室#2配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3300 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 三源和 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3301 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 丰德园#4 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3302 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 老年宫1#箱变102#间隔配电变压器 | 300 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3303 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 菜市#1变电亭#2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3304 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 中新华#33 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 菜市#1变电亭#3变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3306 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线太子商店变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3307 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 菜市#1变电亭#1变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3308 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 惠新园#4 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3309 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 北新华#2 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3310 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线惠新#3箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3311 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 北顺城#3 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3312 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 四中箱变 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3313 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 馨华园#1 | 750 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3314 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 中新华#32 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3315 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 丰德园#2 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3316 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 惠新园#2 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3317 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线中新华#34箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3318 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线永昌雅居#2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3319 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 佰亿四期#2组合箱变#2变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3320 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 青年大街#1箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3321 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 百亿三期#1组合箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3322 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 王字房#1箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3323 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 百亿三期#2组合箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3324 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 百亿三期#2组合箱变#2变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 东兴路#1 | 300 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3326 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#4箱变 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3327 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城东#2箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3328 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 益友#1组合箱变#2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3329 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 红盾#1箱变变压器 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3330 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城东#1箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3331 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 红盾#2箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3332 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 党校西#1箱变变压器 | 750 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3333 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 红盾#4箱变变压器 | 750 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3334 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 大厦东＃1箱变 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3335 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 滨河#3箱变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3336 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#4 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3337 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙D区公网变电所1#变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3338 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#6配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3339 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 美丽幸福园1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3340 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 美丽幸福园3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3341 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#9配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3342 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 美丽幸福园2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3343 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#5配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3344 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙D区公网变电所2#变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3345 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#2配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3346 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 美丽幸福园4#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3347 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#3配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3348 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#4配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3349 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#8配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3350 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#7配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3351 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3043中万线 | 万嘉国际配电室#1配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3352 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙广场C区#1配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3353 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园北区1#公网变电所2#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3354 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 湖畔#4箱变 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3355 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 新太线太子商店#3箱变出线间隔配电变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3356 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 赵家线方宏#2箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3357 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 卫校箱变 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3358 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦4#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3359 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦二期配电室1#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3360 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦二期配电室2#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3361 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦1#箱变配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3362 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园北区1#公网变电所1#配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3363 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦二期配电室4#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3364 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦二期配电室5#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园南区变电所#2配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3366 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园南区变电所#4配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3367 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦二期配电室6#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3368 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园南区变电所#1配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3369 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 滨河公园#1箱变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3370 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园北区2#配电室#1配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3371 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园南区变电所#3配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3372 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦二期配电室3#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3373 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 赵家线紫丁苑#2箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3374 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 水塔小区#2箱变 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3375 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 万隆花园D区箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3376 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 滨河#2箱变 | 300 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3377 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3378 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 衍水颐园北区2#配电室#2配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3379 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 裕隆花园二期#1组合箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3380 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园3箱变#1变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3381 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园#4箱变#1变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3382 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园2箱变#1变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3383 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 裕隆花园二期#2组合箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3384 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园#6组合箱变#1变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园1箱变1#变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3386 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园5#箱变1#变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3387 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园5#箱变2#变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3388 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 青年大街#2箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3389 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 动迁办箱变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3390 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 运达园#1箱变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3391 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 湖畔#1箱变 | 750 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3392 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 水塔小区#1箱变 | 750 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3393 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 俪水家园#2箱变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3394 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#8箱变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3395 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18563站襄线 | 襄平华庭1#欧变2#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3396 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18545站城线 | 智慧城2#配电室4#配电变压器 | 630 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3397 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城西#3箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3398 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城西#1箱变变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3399 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18545站城线 | 智慧城1#配电室2#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3400 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 北新华#6箱变 | 300 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3401 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东六#2箱变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3402 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 标牌厂箱变 | 750 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3403 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国星园#2箱变 | 750 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3404 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#3箱变 | 750 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18545站城线 | 智慧城2#配电室2#配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3406 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18545站城线 | 智慧城2#配电室1#配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3407 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18545站城线 | 智慧城2#配电室3#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3408 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线5#箱变配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3409 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3876新邮线 | 京都#1箱变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3410 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18545站城线 | 智慧城1#配电室1#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3411 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 人民商场#2 | 500 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3412 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 中新华#42箱变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3413 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 卧狮#2箱变 | 750 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3414 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 中新华#41箱变 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3415 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 中新华#43箱变 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3416 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 光明线卧狮#1欧式组合箱变1#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3417 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 福民#1箱变 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3418 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#4组合箱变#2变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3419 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 清华园箱变 | 750 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3420 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 人民银行#2箱变 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3421 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 时尚#2配电室#1配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3422 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 大什#4箱变 | 750 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3423 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线1#美变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3424 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期4#箱变配电变压器 | 630 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 纺织线#2（F）中泽城开闭所中泽城#3变电亭#1变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3426 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城2#变电亭1#变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3427 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城二期#2箱变#1变压器 | 630 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3428 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 404小区#1组合箱变#2变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3429 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期7#箱变配电变压器 | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3430 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#1箱变 | 750 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3431 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期3#箱变配电变压器 | 630 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3432 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城1#变电亭1#变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3433 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线2#美变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3434 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 民欣#2箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3435 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城2.1期#3箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3436 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城2.1期#2箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3437 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 大什#3箱变 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3438 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城3.2期1#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3439 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 民欣二期#3箱变 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3440 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城三期地下变电所#2变压器配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3441 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期2#箱变配电变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3442 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 404小区#1组合箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3443 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城2#变电亭#2变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3444 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期5#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期6#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3446 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城3.2期4#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3447 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 民欣二期#2箱变 | 800 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3448 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城3.2期3#变压器 | 500 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3449 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城四期1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3450 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 纺织线#2（F）中泽城开闭所中泽城#3变电亭#2变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3451 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城二期#1箱变#1变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3452 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城3.2期2#变压器 | 500 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3453 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城2.1期#1箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3454 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 民欣#3箱变变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3455 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城1#变电亭2#变压器 | 800 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3456 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期1#箱变2#配电变压器 | 500 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3457 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 安居#8箱变 | 750 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3458 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#4箱变 | 500 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3459 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 五院#1箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3460 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#45箱变变压器 | 500 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3461 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#21箱变变压器 | 500 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3462 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#22箱变变压器 | 750 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3463 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#24箱变变压器 | 500 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3464 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 南青年#1变电亭三号变 | 1000 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3876新邮线 | 消防变电亭#2变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3466 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 大地 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3467 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 逸东#4箱变 | 750 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3468 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 电子 | 315 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3469 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3544农业线 | 曙光花园箱变配电变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3470 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3544农业线 | 电业小区#2箱变 | 500 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3471 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线时尚#1欧式箱变1#变压器 | 500 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3472 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3544农业线 | 电业小区#3箱变 | 500 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3473 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3544农业线 | 电业小区#1箱变变压器 | 750 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3474 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3042中信线 | 信德华府#2配电室#2变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3475 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期3#箱变1#变压器配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3476 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期2#箱变2#配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3477 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3042中信线 | 信德华府#1配电室#4变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3478 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3042中信线 | 信德华府#2配电室#1变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3479 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期4#箱变2#变压器配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3480 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3042中信线 | 信德华府#1配电室#2变压器 | 800 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3481 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期2#箱变1#配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3482 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3042中信线 | 信德华府#1配电室#1变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3483 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期4#箱变1#变压器配电变压器 | 500 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3484 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品变电亭4#变压器 | 1000 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期3#箱变2#变压器配电变压器 | 500 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3486 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3069中菜线 | 中天城市广场五期配电室1#配电变压器 | 800 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3487 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3069中菜线 | 中天城市广场五期配电室2#配电变压器 | 630 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3488 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 圣泰雅园#1组合箱变变压器 | 630 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3489 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 东青年#3箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3490 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 泰和园#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3491 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 喇嘛园#6箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3492 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院2#配电室1#配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3493 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院2#配电室2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3494 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 逸东#1箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3495 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3496 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#4组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3497 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3498 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 馨华园#2 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3499 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 金业丰 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3500 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 中新华#51箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3501 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 逸东#3箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3502 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3876新邮线 | 新邮线光明委#2箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3503 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 石牌楼#3箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3504 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 财政局箱变 | 300 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线普化#4箱变间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3506 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 水塔#3箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3507 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 滨河公园#4箱变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3508 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 城乡线光明委#1欧式组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3509 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 新梅#1变电亭#3变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3510 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 康圣园箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3511 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 滨河公园#3箱变 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3512 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3876新邮线 | 京都#2箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3513 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 光明委#4箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3514 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 新梅#1变电亭#1变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3515 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 新梅#3箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3516 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 滨河#1箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3517 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 新梅#1变电亭#2变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3518 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 南北岗欧式组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3519 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 城乡线光明委#1欧式组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3520 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 水塔#2变电亭#2变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3521 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 滨河公园#2箱变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3522 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 光明委#3箱变变压器 | 200 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3523 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 水塔#1变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3524 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线3#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3525 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 北顺城变电亭#3变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3526 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3527 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 富祥欣园欧变变压器间隔配电变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3528 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 襄聚一号配电室配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3529 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 马税线6#箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3530 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 三组团#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3531 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东乙线六组团箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3532 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国星园#1箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3533 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 丰圣欣园配电室1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3534 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 安居#2箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3535 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东六变电亭#2变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3536 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#2变电亭一号变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3537 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国星园#3箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3538 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#5箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3539 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东六变电亭#1变压器 | 200 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3540 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东四箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3541 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 三组团#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3542 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#2变电亭二号变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3543 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 有线电视2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3544 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 安居#3箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#1变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3546 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#B1箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3547 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 东六#3箱变 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3548 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 安居#1箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3549 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#1变电亭#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3550 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#5箱变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3551 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#B2箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3552 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 二中箱变 | 200 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3553 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 丰圣欣园配电室2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3554 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城东#3箱变变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3555 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 蔡贾线俪景明城东#4箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3556 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南京线10546 | 永兴佳城#2组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3557 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸2#配电室2#变压器配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3558 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸2#配电室4#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3559 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸二期箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3560 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸三期1#配电室4#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3561 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸三期1#配电室2#变压器配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3562 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸三期1#配电室1#变压器配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3563 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸三期1#配电室3#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3564 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸2#配电室1#变压器配电变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫二期1#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3566 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 纺宿线油联充电桩配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3567 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#9箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3568 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 经济适用房#1箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3569 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#1箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3570 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#2箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3571 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#3箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3572 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 经济适用房#3箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3573 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 经济适用房#4箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3574 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#10箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3575 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 经济适用房#5箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3576 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#7箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3577 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 辽纺土建变电亭一号变压器 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3578 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 卫国#5箱变变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3579 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品变电亭3#变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3580 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品变电亭1#变压器 | 1000 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3581 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品变电亭2#变压器 | 1000 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3582 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品二期变电亭3#变压器 | 1000 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3583 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品二期变电亭2#变压器 | 1000 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3584 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 电校#2箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3585 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 运达园#2箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3586 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 曙光#2箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3587 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 百亿三期#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3588 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 东青年#2箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3589 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日二期变电所#2变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3590 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 电业#3箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3591 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日二期变电所#3变压器 | 1000 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3592 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 消防#2组合箱变#1变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3593 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 东文化馨园#1箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3594 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 东文化变电亭#1变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3595 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 电业#4箱变变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3596 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 电业#2箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3597 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 电业#1箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3598 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日一期变电所#3变压器 | 1000 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3599 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 东文化馨园#2箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3600 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日一期变电所#2变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3601 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 新民箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3602 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 红盾#3箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3603 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3069中菜线 | 恒利怡鑫阁地下变电所变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3604 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 枫丹名邸5#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 十二中箱变变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3606 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 益友#1组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3607 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 枫丹名邸2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3608 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 南外线新兴街#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3609 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3610 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 十九局一处1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3611 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 建发#1 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3612 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 大厦东#2箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3613 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 恒景#1箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3614 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 华农线恒景花园#5箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3615 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#5 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3616 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 南新华#3箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3617 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 清华园#4箱变 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3618 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 世纪鑫源地下变电所#2变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3619 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 华兴箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3620 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 大厦东#3箱变 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3621 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 电大箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3622 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#4 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3623 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 新旗线旗仓汇鑫#1变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3624 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 恒景#3箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#1 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3626 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#1 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3627 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 市政#2箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3628 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 旗仓换热站箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3629 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 世纪鑫源地下变电所#1变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3630 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 中房#1 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3631 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 弘圣#1 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3632 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#6 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3633 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 永寿变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3634 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 三建＃1箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3635 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 南顺城#1箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3636 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 恒景#4箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3637 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 华农线市政#1箱变 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3638 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 新旗线三义#3变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3639 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 新旗线旗仓胜利变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3640 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 人民银行#1箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3641 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 清华园#2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3642 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 大厦东#4箱变 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3643 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 大南委#1箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3644 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#7 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华农线3854 | 恒景#2箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3646 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 永寿变电亭#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3647 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 商校箱变变压器 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3648 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 王字房#2箱变变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3649 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 佰亿五期俪景茗城组合箱变#2变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3650 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城东#5箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3651 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 佰亿四期#1组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3652 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南中线中天壹品#1欧变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3653 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南京线龙城盛汇#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3654 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 市委箱变变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3655 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南新华#1箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3656 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 天元#2组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3657 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#44箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3658 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#55箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3659 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南新华#4箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3660 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 前进#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3661 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 灯福楼变电亭#2变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3662 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 北分线博物馆充电桩配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3663 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#52箱变变压器 | 300 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3664 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 弘圣佳园#1箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 天元#2组合箱变#2变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3666 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南青年#4箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3667 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南青年#3变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3668 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南分线26#左3右1（F）升华院1#地下变电所1#变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3669 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#23箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3670 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 安居#7箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3671 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 区政府变电亭#2变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3672 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 新兴#5箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3673 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 向阳变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3674 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 新兴#6箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3675 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 新兴#8箱变 | 300 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3676 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 电陶箱变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3677 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#54箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3678 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#31箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3679 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 新兴#4箱变 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3680 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 丰乐小区箱变变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3681 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南新华#5箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3682 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 区政府变电亭#1变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3683 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 太子河箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3684 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 菜市#3箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南青年#2变电亭二号变 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3686 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 前进#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3687 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 灯福楼变电亭#1变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3688 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 一职专箱变 | 300 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3689 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南青年#3变电亭#2配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3690 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 永寿#2箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3691 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南青年#2变电亭一号变 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3692 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3544农业线 | 曙光小区箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3693 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18572站衍线 | 衍水怡园二期1#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3694 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18572站衍线 | 衍水怡园二期3#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3695 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18572站衍线 | 衍水怡园二期4#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3696 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化肥线4062 | 化肥线第地嘉充电桩配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3697 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 化肥线4062 | 化肥线14#箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3698 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#4箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3699 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 四处#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3700 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 卫国路#8箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3701 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10558南亿线 | 亿达襄苑#1配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3702 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10558南亿线 | 亿达襄苑#2配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3703 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#7箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3704 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3069中菜线 | 西市家园地下变电所变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 紫丁苑#1箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3706 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 东园#4箱变变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3707 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 万隆花园C区组合箱变#1变压器间隔配电变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3708 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 湖畔#2箱变 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3709 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 和园小区箱变变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3710 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 曙光#1箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3711 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3876新邮线 | 消防变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3712 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 万隆花园C区组合箱变#2变压器间隔配电变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3713 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 赵家线方宏#1箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3714 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 湖畔#3箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3715 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 兰庭晟院配电室配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3716 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 芙蓉花园#2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3717 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#2箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3718 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3056纺织线 | 中泽城三期地下变电所#1变压器间隔配电变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3719 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金宝#5箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3720 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南京线10546 | 大润华城变电所2#变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3721 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18563站襄线 | 襄平华庭2#欧变1#变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3722 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18563站襄线 | 襄平华庭2#欧变2#变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3723 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18563站襄线 | 襄平华庭1#欧变1#变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3724 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#6箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 蓝天佳苑配电室2#配电变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3726 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南京线10546 | 大润华城变电所1#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3727 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 南虹线阳光尊邸二期#1欧变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3728 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 南虹线阳光尊邸二期#1欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3729 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#2 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3730 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 南虹线阳光尊邸二期#3欧变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3731 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3732 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3733 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#4欧式箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3734 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#1 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3735 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南京线10546 | 永兴佳城#1组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3736 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南京线10546 | 永兴佳城#2组合箱变#2变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3737 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#7 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3738 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#5 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3739 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 经济适用房#2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3740 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#3 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3741 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#8箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3742 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#4箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3743 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#5箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3744 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#11箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3745 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#3组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3746 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 辽纺土建变电亭二号变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3747 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3052纺宿线 | 水月翰宫#6箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3748 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#1组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3749 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 阳光尊邸#6 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3750 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#3组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3751 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 南虹线阳光尊邸二期#2欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3752 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#4欧式箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3753 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南京线10546 | 永兴佳城#1组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3754 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 碧景家园#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3755 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 丰德园#3 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3756 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 惠新园#1 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3757 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 隆江箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3758 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 铁路变电亭1#变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3759 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#5箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3760 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 铁路变电亭2#变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3761 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#2箱变 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3762 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 沈空#3箱变 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3763 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 蓝天佳苑配电室1#配电变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3764 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线丰德园#5 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 东园#5箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3766 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 新太线永昌雅居组合箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3767 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 东园#1箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3768 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 中法#2 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3769 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 丰德园#1 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3770 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3868新太线 | 中法#1 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3771 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 滨河#4箱变变压器 | 300 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3772 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 武圣#2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3773 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 中新华#46箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3774 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 武圣#3箱变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3775 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南分线太子河供暖箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3776 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 健身中心配电室2#变压器间隔配电变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3777 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 五组团#2配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3778 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南虹线10568 | 南虹线阳光尊邸二期#2欧变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3779 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 中域线金域蓝山#2组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3780 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 金域蓝山三期2#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3781 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 金域蓝山二期#1箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3782 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 胜利雅苑#1组合箱变变压器间隔 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3783 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10574南望线 | 中天御品#1地下变电所变压器间隔4配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3784 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南分线真乐箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3785 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南分线泰和1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3786 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南分线泰和2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3787 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 中合华府变电所#1变压器 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3788 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 华城新视界#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3789 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 中合华府变电所#2变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3790 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆花园#2欧式箱变1#变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3791 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 华城新视界#1组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3792 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆B2区#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3793 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 北尚华庭#4组合箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3794 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 祥祺左岸（二期）变电所#3变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3795 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 格林豪邸小区箱变出线间隔配电变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3796 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 祥祺左岸（二期）变电所#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3797 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#5箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3798 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#6箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3799 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 祥祺左岸（二期）变电所#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3800 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆B2区#1组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3801 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 祥祺左岸（二期）变电所#4变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3802 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 安泰华府配电室2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3803 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 北上华庭#1组合箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3804 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 祥祺左岸（二期）变电所#5变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3805 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东六线东园2#箱变 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3806 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东五#2箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3807 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 华城新视界#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3808 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆花园#1欧式箱变1#变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3809 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 北尚华庭#3组合箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3810 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 北上华庭#2组合箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3811 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0342东祥线 | 祥祺左岸（二期）变电所#6变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3812 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆线万隆花园#1欧式箱变2#变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3813 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#1箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3814 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#7箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3815 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#2箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3816 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆花园#2欧式箱变2#变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3817 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆B2区#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3818 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 辽纺新园#2箱变#2号变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3819 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#5箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3820 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#7箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3821 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 华城新视界#1组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3822 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#9 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3823 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 三义#2 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3824 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 新旗线中房2箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3825 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 金福贵园2期1#箱变1#配电变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3826 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 星火#3箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3827 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 辽无一厂回迁配电室1#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3828 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 南庄#2 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3829 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 南庄#3 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3830 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#1箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3831 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#5 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3832 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#6箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3833 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#3 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3834 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#4 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3835 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#2 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3836 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 卫国#3箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3837 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#4箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3838 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10574南望线 | 中天御品#1地下变电所变压器间隔2配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3839 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#6 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3840 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#7箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3841 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 梧桐雅居#7 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3842 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 君悦天下#1箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3843 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#2箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3844 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#5箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3845 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10574南望线 | 中天御品#1地下变电所变压器间隔配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3846 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 君悦天下#2箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3847 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 卫国#2 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3848 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 南庄#1 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3849 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10574南望线 | 中天御品#1地下变电所变压器间隔3配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3850 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 祥和缘#3箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3851 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 君悦天下#3箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3852 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10548南缘线 | 辽无一厂回迁配电室2#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3853 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3043中万线 | 万嘉国际配电室#3配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3854 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3043中万线 | 万嘉国际配电室#4配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3855 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3043中万线 | 万嘉国际配电室#2配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3856 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 石牌楼#2变电亭一号变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3857 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 水塔#1变电亭#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3858 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 十六中箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3859 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 北顺城#2箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3860 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 北顺城变电亭#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3861 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 泰和园#1组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3862 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院1#配电室3#配电变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3863 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 喇嘛园#8箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3864 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 丝绸箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院1#配电室1#配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3866 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 喇嘛园#7箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3867 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院2#配电室3#配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3868 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院1#配电室2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3869 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院1#配电室4#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3870 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18544站水线 | 信德臻悦2#箱变配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3871 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0344赵家线 | 青年湖箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3872 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 外师#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3873 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 体育场#2箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3874 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 东青年#1变电亭#1变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3875 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 体育场#1箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3876 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 清华园#3组合箱变2#变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3877 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 清真#2箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3878 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 东青年#1变电亭#2变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3879 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 清华园#3组合箱变1#变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3880 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 百亿三期#3组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3881 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场四期配电室2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3882 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南京线龙城盛汇#1组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3883 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场#2变电所1#变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3884 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 俪景茗城西#2箱变变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3885 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场四期配电室1#配电变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3886 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南中线中天壹品#2欧变#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3887 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 三里66kV变电站 | 三里变11364三电线 | 七泵站箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3888 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 蔡庄66kV变电站 | 蔡庄变3454蔡贾线 | 佰亿五期俪景茗城组合箱变#1变压器 | 200 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3889 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 枫丹名邸1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3890 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 佰亿四期#1组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3891 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 卫国路#4箱变变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3892 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园#4箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3893 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 弘圣#2 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3894 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 汇鑫#2 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3895 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 冶化#1 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3896 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 逸东#2箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3897 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 大什#2箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3898 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3848新旗线 | 冶化#2 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3899 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3874大什线 | 大什#1箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3900 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18551站隆线 | 铁路线裕隆花园#6组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3901 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场三期4#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3902 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 百亿三期#3组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3903 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南京线龙城盛汇#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3904 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 油脂线有机小区1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 油脂线有机小区2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3906 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 农业局箱变变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3907 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 万隆花园B#1组合箱变#2变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3908 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 北新华#4箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3909 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 祥琪左岸#2组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3910 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 东工线24右1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3911 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 众馨花园#2箱变 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3912 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 鸿飞逸景变电所2#变压器配电变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3913 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3064城乡线 | 城乡线特殊学校箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3914 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 望湖小区变电所#2变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3915 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 合兴苑组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3916 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 祥琪左岸#1组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3917 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 东工线众馨花园3箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3918 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 万隆花园B#1组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3919 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 祥琪左岸#1组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3920 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 东太线滨湖花园#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3921 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 众馨花园#1箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3922 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 鸿飞逸景变电所1#变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3923 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 合兴苑组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3924 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 望湖小区变电所#1变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3925 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 北新华#5箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3926 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 东太线滨湖花园#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3927 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 东太线滨湖花园#1组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3928 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0346东太线 | 东太线滨湖花园#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3929 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 金福贵源#1组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3930 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0356东工线 | 金福贵源#1组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3931 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0348东园线 | 东园线东园3箱变配电变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3932 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 北门变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3933 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东太线襄平逸景组合箱变#2变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3934 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东太线襄平逸景组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3935 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 二纸箱#1欧变#1变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3936 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东五变电亭#1变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3937 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 天齐#2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3938 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 前进#3箱变变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3939 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#10箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3940 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#3箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3941 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 北门变电亭#2变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3942 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 天齐#1箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3943 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 万隆B2区#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3944 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 安居#5箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#56箱变变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3946 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#9箱变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3947 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东五变电亭#2变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3948 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 中新华#53箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3949 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 俪水家园#1箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3950 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 有线台#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3951 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 二纸箱#1欧变#2变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3952 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 硝堡#4箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3953 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东兴#3箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3954 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东六线东兴#4箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3955 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 天元箱变变压器 | 300 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3956 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 天齐#3箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3957 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙文明园1#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3958 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 南青年#1变电亭一号变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3959 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 书香庭院2#配电室4#配电变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3960 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 喇嘛园#5箱变 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3961 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 梨园箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3962 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 七组团一号变 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3963 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 404小区#2组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3964 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#4 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3965 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#5 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3966 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#3 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3967 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#6 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3968 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#7 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3969 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线金宝#6箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3970 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 枫丹名邸3#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3971 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场三期1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3972 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 景明花园箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3973 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金宝#6箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3974 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场#1变电所2#变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3975 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金宝#1 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3976 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 辽纺6#组合箱变#1变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3977 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金宝#2 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3978 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线辽纺#2箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3979 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线辽纺#4箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3980 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金宝#4 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3981 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线金地明座组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3982 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线金地明座组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3983 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 修试箱变 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3984 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南中线中天壹品#1欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3985 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 枫丹名邸4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3986 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场#2变电所2#变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3987 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 枫丹名邸6#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3988 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 王字房#3组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3989 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场（二期）变电所2#变压器配电变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3990 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 辽纺6#组合箱变#2变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3991 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#2 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3992 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 辽纺5#组合箱变#1变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3993 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线辽纺#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3994 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金宝#3 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3995 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线金宝5#箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3996 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 金地翠园#1 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3997 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 辽纺5#组合箱变#2变压器间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3998 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3058城外线 | 城外线辽纺#3箱变变压器 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 3999 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场（二期）变电所1#变压器配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4000 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南中线中天壹品#2欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4001 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 佰亿四期#2组合箱变#1变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4002 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 卫国#7箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4003 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品二期变电亭4#变压器 | 1000 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4004 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 民欣#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 卫国路#6箱变 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4006 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3048水源线 | 404小区#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4007 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#1组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4008 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 文城尚品二期变电亭1#变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4009 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#3组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4010 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 王字房#3组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4011 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场四期配电室3#配电变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4012 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场三期3#配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4013 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 南水线19局住宅箱变#1变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4014 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 十九局一处2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4015 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 西青年#1箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4016 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#3组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4017 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3067中虹线 | 阳光尊邸2#配电室3#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4018 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 光明线3862 | 普化#3箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4019 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10572南化线 | 民盟箱变变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4020 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 五组团变电亭一号变 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4021 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3856北分线 | 安居#6箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4022 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 南青年#5箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4023 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3866南分线 | 新兴#7箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4024 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 华联线3858 | 大南委#2箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 翰林府箱变配电变压器 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4026 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场三期2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4027 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 南京线龙城盛汇#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4028 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 南水线19局住宅箱变#2变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4029 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 卫国箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4030 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 新华66kV变电站 | 新华变3870马税线 | 可立亚 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4031 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10552南中线 | 中天城市广场#1变电所1#变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4032 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10570南水线 | 十九局一处3#箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4033 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东兴#2箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4034 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 北门#2箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4035 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 七组团二号变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4036 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 红砖线四公司#2欧式箱变#2变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4037 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1063小南线 | 南顺城#3箱变变压器间隔配电变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4038 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东兴#1箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4039 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 新运大街箱变变压器 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4040 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 清真变电亭#1变压器 | 1000 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4041 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 利嘉小区#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4042 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 二院箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4043 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 西地号变电亭#1变压器 | 800 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4044 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 西地号变电亭#2变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 利嘉小区#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4046 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 清真变电亭#2变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4047 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 西地号变电亭#3变压器 | 1000 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4048 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南庄变10574南望线 | 南望线西青年2#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4049 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 十九局变电亭#1变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4050 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线白塔二建欧式组合箱变#2 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4051 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 解放路3#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4052 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 新梅花园#1箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4053 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 星火#1变电亭#2变压器 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4054 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 六一委组合箱变#1变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4055 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 新梅#2变电亭#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4056 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 粮食局#1变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4057 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 新梅#4箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4058 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 新梅花园#2箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4059 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 六一委#2箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4060 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线白塔二建欧式组合箱变#1 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4061 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 新梅#2变电亭#3变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4062 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 星火#1变电亭#1变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4063 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 昌达箱变 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4064 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线千汇箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 解放路1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4066 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 粮食局#2变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4067 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 六一委组合箱变#2变压器 | 400 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4068 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 新梅#5箱变 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4069 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 解放路2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4070 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线文城雅士组合箱变#1变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4071 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线千汇#2箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4072 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 六一委#3箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4073 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中心变3066铁路线 | 铁路线文城雅士组合箱变#2变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4074 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 南青年#1变电亭二号变 | 1000 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4075 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 风和日丽#2 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4076 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 长吉#2箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4077 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18572站衍线 | 衍水怡园二期2#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4078 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日一期变电所#4变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4079 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 健身中心配电室1#变压器间隔配电变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4080 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 东文化变电亭#2变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4081 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日一期变电所#1变压器 | 1000 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4082 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 书香茗景配电室#1变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4083 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 书香茗景配电室#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4084 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日二期变电所#1变压器 | 1000 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4085 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 外师变#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4086 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 罗马假日二期变电所#4变压器 | 1000 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4087 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 十九局东院基地箱变变压器 | 200 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4088 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 药机线沈空8#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4089 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 和平#2箱变 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4090 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 和平#3箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4091 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 风和日丽#3 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4092 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 风和日丽#4 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4093 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 鸿飞东方假日小区2#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4094 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 风和日丽#1 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4095 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 鸿飞东方假日小区1#变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4096 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 南顺城#2箱变 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4097 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 四公司#1变电亭#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4098 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 南水洞1#变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4099 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 风和日丽#5 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4100 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 长吉#1箱变 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4101 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 喇嘛园#1 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4102 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 南水洞#2变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4103 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 喇嘛园#2 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4104 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 一鑫五交化箱变变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 喇嘛园#3 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4106 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 怀王箱变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4107 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 金域蓝山二期#2箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4108 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 胜利雅苑#2组合箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4109 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 中域线金域蓝山#1组合箱变#1变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4110 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 中域线金域蓝山#1组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4111 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 胜利雅苑#4组合箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4112 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 金域蓝山三期1#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4113 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 胜利雅苑#3组合箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4114 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 金域蓝山二期#3箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4115 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3068中域线 | 中域线金域蓝山#2组合箱变#2变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4116 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#4箱变 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4117 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#1箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4118 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 辽纺新园#3组合箱变#1变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4119 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#6箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4120 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#2箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4121 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 邮电新村1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4122 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#1组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4123 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#5箱变变压器 | 750 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4124 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 邮电新村2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#3箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4126 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#6箱变变压器 | 750 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4127 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 新兴#1箱变变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4128 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 四处#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4129 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 信息学院#1箱变变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4130 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 西文化#7箱变变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4131 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 南庄66kV变电站 | 南外线10544 | 南外线电校#1箱变变压器 | 750 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4132 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 辽纺新园#2箱变#1号变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4133 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 芙蓉花园#3箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4134 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 芙蓉花园#1箱变 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4135 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 辽纺新园#3组合箱变#2变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4136 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#8箱变 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4137 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 油脂线3054 | 新家族#3箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4138 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 喇嘛园#4箱变 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4139 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 文圣66kV变电站 | 文圣变7850文什线 | 左岸欣城#1组合箱变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4140 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 文庙#1变电亭2#变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4141 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 东六线东兴#4箱变2#变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4142 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 文庙#2 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4143 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 文庙#1变电亭#1变压器 | 200 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4144 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 红砖线21#箱变配电变压器 | 315 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 红砖线23左1箱变103#间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4146 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 红砖线鹅房分赵纸房#1箱变 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4147 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 文庙#4箱变变压器 | 500 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4148 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3548红砖线 | 文庙#3 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4149 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 卫国路#1箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4150 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 中心66kV变电站 | 3062城内线 | 清真变电亭#3变压器 | 1000 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4151 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 西辽阳66kV变电站 | 西辽阳变4060药机线 | 和平#1箱变 | 315 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4152 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 襄平峰汇地下变电所 #2变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4153 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 襄平峰汇地下变电所 #1变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4154 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 石牌楼#2变电亭二号变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4155 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 滨河经典变电所#2变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4156 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 星火#2变电亭#2变压器 | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4157 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 滨河经典变电所#1变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4158 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 星火#2变电亭#1变压器 | 400 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4159 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 襄平峰汇地下变电所 #3变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4160 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站前变18552站铁线 | 襄平峰汇地下变电所 #4变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4161 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区2#配电室2#变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4162 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 安泰华府配电室1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4163 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区3#配电室3#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4164 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区1#配电室2#变压器 | 800 | 84.00 | 8 | 8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4165 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区3#配电室1#变压器 | 800 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4166 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 安泰华府配电室4#配电变压器 | 630 | 84.00 | 64 | 64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4167 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 0364东六线 | 安泰华府配电室3#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4168 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区1#配电室1#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4169 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区3#配电室2#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4170 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 东辽阳变3546联络线 | 碧桂园东区2#配电室1#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4171 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙文明园2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4172 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 苗圃变1073圃晟线 | 晟宝龙文明园3#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4173 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 五组团2箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4174 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 苗圃220kV变电站 | 华东一号线3538 | 风和日丽#6 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4175 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#2箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4176 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 一组团变电亭变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4177 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#4箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4178 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 金银#3箱变 | 300 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4179 | 国网辽阳市白塔区供电分公司 | 东园66kV变电站 | 东园变0366东乙线 | 裕国#1箱变 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4180 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线13+2(315)1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4181 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线13+2(315)1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4182 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线#28右4右2变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4183 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0456繁水线 | 繁荣变0456繁水线 | pms_机场分#39左2变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4184 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | pms_繁三线#114右4变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4185 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0442繁蒂线 | 繁荣变0442繁蒂线 | 繁荣变0456繁水线弹簧分#27变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4186 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线#62左分#3变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4187 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#70左6变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4188 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_八三线粮库分#34右5#变压器(CDM) | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4189 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_粮库分39#变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4190 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 电网_pms_八三线粮库分43#变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4191 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_八三线粮库分47#左1变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4192 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_小庄箱变变压器 | 750 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4193 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | 电网_pms_祁中线45#变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4194 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_祁中线45#变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4195 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区1#箱变1#变压器 | 500 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4196 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区2#箱变1#变压器 | 500 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4197 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区3#箱变1#变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4198 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区4#箱变1#变压器 | 500 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4199 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区5#箱变1#变压器 | 500 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4200 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_pms_养鱼线69#变压器 | 315 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4201 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_pms_养鱼线#77左1变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4202 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3460蔡里线 | 蔡庄变3460蔡里线 | pms_晟雅格林#2箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4203 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3460蔡里线 | 蔡庄变3460蔡里线 | pms_晟雅格林#3箱变变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4204 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3460蔡里线 | 蔡庄变3460蔡里线 | pms_晟雅格林#4箱变变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4205 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_绿华园小区#1箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4206 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_绿华园小区#3箱变变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4207 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_绿华园小区#4箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4208 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_十九局六处1#箱变变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4209 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_十九局六处2#箱变变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4210 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_十九局六处3#箱变变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4211 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线19右2#变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4212 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线20右3#变压器 | 200 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4213 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线七窑分1#变压器 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4214 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线七窑分1#变压器(CDM)变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4215 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线七窑分10右1#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4216 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线七窑分14#变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4217 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线七窑分30#变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4218 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线七窑分34右2右2变压器（CDM） | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4219 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线七窑分34右16左1#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4220 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线七窑分36左2#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4221 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线七窑分40右1#变压器 | 200 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4222 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线七窑分50#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4223 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分11右2#变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4224 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线豆双分23右2#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4225 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线豆双分27左13#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4226 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线豆双分23右11#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4227 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_豆双分23左5#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4228 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线豆双分27左7左4#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4229 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线豆双分27左10#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4230 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线豆双分33左2#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4231 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线豆双分39左2#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4232 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线豆双分50#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4233 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | pms_蔡水线豆双27左13#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4234 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_纸机线#9变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4235 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_纸机线#27左7变压器(CDM) | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4236 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_pms_纸机线#29变压器(CDM) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4237 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4068纸机线大林分#5变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4238 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#12右5变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4239 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#12右5变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4240 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#22左3变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4241 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#22左3变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4242 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#23变压器(CDM) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4243 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#28变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4244 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_大林分#28变压器(CDM) | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4245 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | pms_纸机线大林分25#变压器（新） | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4246 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | pms_繁三线#37右分#6变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4247 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线繁三线#40变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4248 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线繁三线#42变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4249 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | pms_繁三线#59右分#2变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4250 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | pms_繁三线#109左分#4变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4251 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0454繁中线 | 繁荣变0454繁中线 | pms_繁中线#41变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4252 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0457繁纸线 | 繁荣变0457繁纸线 | pms_繁纸线#51左分#1变压器 | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4253 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0457繁纸线 | 繁荣变0457繁纸线 | 电网_pms_繁纸线58右1#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4254 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0457繁纸线 | 繁荣变0457繁纸线 | pms_繁纸线#61变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4255 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线祁荣线35#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4256 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11052祁纸线 | 祁家变11052祁纸线 | pms_祁纸线4左8#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4257 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11052祁纸线 | 祁家变11052祁纸线 | pms_祁纸线#1左8变压器(CDM) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4258 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11052祁纸线 | 祁家变11052祁纸线 | pms_祁纸线7左16#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4259 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11052祁纸线 | 祁家变11052祁纸线 | pms_祁纸线7左10#变压器(CDM) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4260 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | pms_祁荣线铁西分#22左1右6变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4261 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | 电网_pms_祁荣线铁西分#22左3变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4262 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | 电网_pms_祁荣线铁西分#22左7变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4263 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | pms_祁荣线铁西分#23右5变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4264 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | pms_祁荣线铁西分#34变压器 | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | pms_祁荣线铁西分#41变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4266 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线14#（CDM）变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4267 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线23左3#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4268 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线繁徐线#27变压器(左) | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4269 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#32变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4270 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#38左分#6变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4271 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#52变压器 | 315 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4272 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_繁荣变0452繁徐线繁徐线63右1#变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4273 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#65变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4274 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线69右5#（CDM）变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4275 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣路#4箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4276 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣路#3箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4277 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣路#2箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4278 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线#71左分#7变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4279 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线71左4左3分#3(CDM)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4280 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线71左4左3分#3变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4281 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#71左4左分#15变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4282 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#71左分#5变压器 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4283 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线71左11右5#（CDM）变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4284 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线71左13右1#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#71左分#14变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4286 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线#26（CDM）变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4287 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线#28右4右1(CDM)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4288 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线#28右7变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4289 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | 电网_pms_麻袋线#38右1(CDM)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4290 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | 电网_pms_麻袋线#42变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4291 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_辽麻小区#1箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4292 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_辽麻小区#2箱变变压器 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4293 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_钢管线8右7变压器(CDM) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4294 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_辽麻小区#3箱变变压器 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4295 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_辽麻小区#4箱变变压器 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4296 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_钢管线辽麻分#9变压器 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4297 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1068钢管线 | 苗圃变1068钢管线 | pms_辽麻小区#5箱变变压器 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4298 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_三新线10#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4299 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_pms_三新线#15右分#2变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4300 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_pms_三新线20左2左1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4301 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | PMS_三新线#21左分#3(CDM)变压器 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4302 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_三新线#21左7右2右分#2（CDM）变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4303 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 东辽阳变3542三新线三新线#21左7右2右分#2变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4304 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_pms_三新线#64右8变压器(CDM) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_三东线主干42#变压器(CDM) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4306 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_教委分2#箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4307 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_教委分#3箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4308 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | 教委分4#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4309 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | 电网_三里变11370三东线三东线教委分2左分01#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4310 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_泰居家园箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4311 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_影视家园1#箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4312 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_影视家园2#箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4313 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_影视家园3#箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4314 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | pms_东蔡甲线142左分04#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4315 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 电网_pms_东蔡甲线146#左1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4316 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_pms_三新线107右4左1变压器（新） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4317 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_pms_三蔡线#18右12左分03B变压器（CDM） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4318 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#24A变压器（CDM） | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4319 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_pms_三蔡线#25左12变压器(CDM) | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4320 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#25左20变压器 | 160 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4321 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#25左8左6右1变压器(CDM) | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4322 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#25左8左分09 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4323 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1062矿渣线 | 苗圃变1062矿渣线 | 东辽阳变3552矿渣线矿渣线#21（CDM）变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4324 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 文圣变7851文矿线 | 文圣变7851文矿线 | 电网_pms_矿渣线#24右分#5变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 电网_pms_八三线#31变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4326 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_粮库分3#变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4327 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣路1#箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4328 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 中心变3044 八三线八三线#36左7变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4329 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046 养鱼线养鱼线27#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4330 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_pms_养鱼线#75变压器(CDM) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4331 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | pms_养鱼线63#变压器 | 20 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4332 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3460蔡里线 | 蔡庄变3460蔡里线 | pms_晟雅格林#1箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4333 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_绿华园小区#2箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4334 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_十九局六处4#箱变变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4335 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | pms_祁荣线#16左1变压器 | 315 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4336 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | 祁荣线铁西分#33变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4337 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线#41右分#4变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4338 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线69右分9#（CDM）变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4339 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁徐线#71左分#3变压器1 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4340 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁徐线#71左11右分#3变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4341 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_三东线主干14#变压器(CDM) | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4342 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | pms_东蔡甲线149左分1#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4343 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#25左13变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4344 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 纸机线军体校箱变 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4345 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 10kV站小线13左2公网箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4346 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 峨农线洛子沟分#25右1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4347 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | 东峰线#8右3左1变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4348 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡农线首南电井分20右29#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4349 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 王上线马草村2台区 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4350 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 10kV王朱线张窑分歧#4右3(东河一队台区新)变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4351 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东蔡甲线17支1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4352 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 王朱线43右8#变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4353 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11062祁革线 | 祁家变11062祁革线 | 祁革线16+1右1#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4354 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 兰西线腰乐F分#8右1变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4355 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡农线首南83+1右1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4356 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 望段线果林分玻璃厂支5#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4357 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡农线首南分光华鑫水分3右1#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4358 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线东干河九组13左1#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4359 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 沙大线兵马分98#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4360 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线东新分歧豆业园区支#4左20变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4361 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | PMS_徐家一队 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4362 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_徐家四队（兰曙线69#） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4363 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_工业分#7变压器 | 400 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4364 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_兰曙线#105变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4365 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_六处分#4变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4366 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_杜一队B分#1变压器 | 315 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4367 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_杜家二队分#5变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4368 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_pms_杜家三队分#8变压器 | 315 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4369 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 六处中学分#1变压器 | 400 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4370 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线六处分#12变压器 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4371 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_兰曙线#108变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4372 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_徐三队分#9变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4373 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_徐电井分#3变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4374 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_六处分#15变压器1 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4375 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_水泥厂分#1变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4376 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_职高分1（F）支1#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4377 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_pms_乡政府分1#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4378 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_兰曙线#28变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4379 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | pms_徐家大队（新） | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4380 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_西三里分21#变压器 | 160 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4381 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_四里五队（兰西线化塑线05#）变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4382 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 腰乐分10#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4383 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_pms_太子河高级中学宿舍变压器(用户) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4384 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_pms_西三里分04#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4385 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_东电井台分08#变压器（电井） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4386 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_巴家大队（兰西线16#） | 160 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4387 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_腰乐C分05#变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4388 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_冷库分#7右分02#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4389 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_保温分#18变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4390 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_福利分#4变压器四里三队变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4391 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_腰乐分24#变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4392 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_模板厂分02#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4393 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | PMS_西三里三队 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4394 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_东电井台分#8变压器 | 160 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4395 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_化塑A分#3左分01#变压器 | 315 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4396 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_保温线#8变压器 | 400 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4397 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_四里四队（兰西线#43）变压器 | 400 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4398 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_pms_东电井台分01#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4399 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_太子河高级中学变压器(用户) | 315 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4400 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_冷库分#7右分01#变压器 | 400 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4401 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_东电井台分03#变压器 | 400 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4402 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_腰乐分07#(CDM)变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4403 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_pms_腰乐分#31变压器 | 200 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4404 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | pms_兰孟线#123变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | pms_兰孟线#109左3变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4406 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | pms_下王家分#38变压器 | 400 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4407 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 望水台变16146望段线段夹河一二队（望段线#74）变压器 | 160 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4408 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | pms_下王家分#22变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4409 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 电网_望水台变16146望段线庞夹河大队（望段线#47）变 | 400 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4410 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 望水台变16146望段线段夹河三四队（望段线#62）变压器 | 400 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4411 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 段夹河南电井 | 50 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4412 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 电网_望水台变16146望段线下王家道西（望段线下道西分#13）变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4413 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 望水台变16146望段线景二队分05#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4414 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 电网_望水台变16184望景线景大队分#5变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4415 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | pms_下王家分#28变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4416 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 电网_望段线#12变压器(乡街道) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4417 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | pms_下王家分#28变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4418 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 望水台变16146望段线段夹河五六队（望段线#83）变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4419 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16184望景线 | 16184望景线 | pms_乡街道分#5变压器 | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4420 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16184望景线 | 16184望景线 | 望水台变16184望景线望景线#4变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4421 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11840道景线 | 道西庄变11840道景线 | 电网_道景线pms_井尔屯三队（道景线#31）变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4422 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11840道景线 | 道西庄变11840道景线 | pms_道西庄二队（望景线道西庄分#11）变压器 | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4423 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16184望景线 | 16184望景线 | pms_道西庄一队水田（望景线道西庄分#20）变压器 | 200 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4424 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线望肖线望水台分11#变压器 | 50 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4425 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | pms_望肖线55#右支2#变压器 | 50 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4426 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | pms_望肖线铸钢分06#右分1#变压器 | 160 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4427 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | pms_望肖线主线路47#变压器 | 315 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4428 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | pms_上王家大队（望肖线上王家分#12左10）变压器 | 160 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4429 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | pms_望肖线08#变压器 | 160 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4430 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | pms_望肖线上王家C分12#变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4431 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_10kV峨嵋线20#变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4432 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_10kV峨嵋线38#变压器 | 160 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4433 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_峨嵋西八家子分5#变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4434 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_10kV峨嵋线13#变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4435 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_峨嵋铁南分2#变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4436 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_峨嵋铁南分13#变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4437 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | pms_10kV峨嵋线51#变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4438 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_峨嵋二砖分#14变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4439 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_河西分#2变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4440 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_养鱼二队变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4441 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_洛子沟分#21变压器 | 30 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4442 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 峨嵋变3660峨农线望宝三队分#14变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4443 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_石磨山分#9变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4444 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_洛子沟分#2变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4445 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_石洞沟A分#2变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4446 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_农业线#71变压器 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4447 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 峨嵋变3660峨农线#116变压器 | 100 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4448 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_洛子沟分#42变压器 | 50 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4449 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_中旭分#2变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4450 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 峨嵋变3660峨农线100#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4451 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 峨嵋变3660峨农线望宝一队分#4变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4452 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_望宝分#45变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4453 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | pms_农业线#155变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4454 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 峨嵋变3660峨农线养鱼四队(峨农线陈家沟分12#杆)变压 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4455 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3456蔡农线首山卜分#19变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4456 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3456蔡农线首南线#73变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4457 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 国网辽宁省电力有限公司辽阳市太子河区供电公司曙光供电 | 80 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4458 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_东宁卫分厂变压器(新) | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4459 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_方家村变压器(新) | 160 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4460 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_首南线#139变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4461 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_首南线#78变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4462 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_首南线#122变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4463 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_首山卜分#25变压器 | 160 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4464 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_大洼分#3变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4465 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_方家三组分#2变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4466 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3456蔡农线新立一组变压器(新) | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4467 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | pms_首北分#1左7右分12# | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4468 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | pms_首北分#1左7右分05#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4469 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | 电网_pms_首北分#1左10右分01变压器 | 200 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4470 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | 电网_pms_西八里电井变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4471 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_西八里三队电井变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4472 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | pms_首北分#1左分04#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4473 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | pms_首北分11#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4474 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_菜庄三组变压器(新) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4475 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_菜庄四组变压器(新) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4476 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | pms_水田分23右分05#变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4477 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_pms_石四组B分5#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4478 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_祁二组分#1变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4479 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 锻造分5#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4480 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁钢甲线祁六组分#10变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4481 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_唐庄子一组分2#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4482 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_唐庄子分48#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4483 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁祁线#49柱上变压器 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_繁荣变0446繁祁线杨林子分02#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4485 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子分34#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4486 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_朝光二组分1#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4487 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_石四组A分2#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4488 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_祁一组分#14变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4489 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 电网_唐庄子L分#5变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4490 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_朝光大队（甲）(新) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4491 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子B分9#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4492 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子D分4#变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4493 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子B分7#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4494 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_石三组分4#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4495 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 石三组分1#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4496 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_pms_石二组分1#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4497 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_祁五组分#1变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4498 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_唐庄子F分4#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4499 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子分19#变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4500 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子C分8#变压器 | 160 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4501 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_杨林子分16#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4502 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 电网_pms_祁三组分#5变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4503 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_pms_繁祁线#3变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4504 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 高洛子变10672高祁线 | 高洛子变10672高祁线 | pms_高洛子分11#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4505 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 高洛子变10672高祁线 | 高洛子变10672高祁线 | pms_高祁线66#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4506 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 高洛子变10672高祁线 | 高洛子变10672高祁线 | pms_高洛子分06#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4507 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 高洛子变10672高祁线 | 高洛子变10672高祁线 | pms_沙岭台分08#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4508 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 电网_pms_唐庄子I分5#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4509 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_唐庄子I分9#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4510 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_石一组分3#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4511 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | pms_繁祁线#13变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4512 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线杨林子分08#变压器 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4513 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_pms_石二组分2#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4514 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线马草村照明分歧#4变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4515 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线王家排灌站分歧#5变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4516 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_金家大队变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4517 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_金家新台变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4518 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7158排水线 | 王家变7158排水线 | pms_排水线主干#28变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4519 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | 电网_王家变7156排水线单庄三队分歧#2变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4520 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | pms_单庄照明分歧#3变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4521 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7152王后线 | 王家变7152王后线 | pms_尤户3队分歧4#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4522 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7152王后线 | 王家变7152王后线 | 王家变7141王后线西河七队分歧9#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4523 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7152王后线 | 王家变7152王后线 | 王家变7141王后线尤户二队分歧6#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | pms_前八大队变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4525 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_王家变7141王后线前八东街分歧19#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4526 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_王家变7141王后线后烟台四队变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4527 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_王家变7141王后线后烟台分歧主干82#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4528 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 王家变7141王后线后八照明分歧12#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4529 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | pms_后烟台大队分歧1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4530 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7152王后线 | 王家变7152王后线 | 电网_王家变7141王后线后烟台暖窖新台变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4531 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | pms_前八家暖窖变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4532 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 王家变7141王后线后八大队照明分歧4#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4533 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | pms_后八家中街变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4534 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | pms_后八7队变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4535 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_pms_火神泡照明分歧1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4536 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 电网_王家变7142工业线沙河池西街分歧#1变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4537 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | pms_市场分歧#1变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4538 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | pms_张家窑分歧10#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4539 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线西河大队分歧#2(0.4KV西河大队台区)变 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4540 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | pms_东河大队分歧1#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4541 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线西河一队分歧#17(西河一组台区)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4542 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线西河五队分歧#5(0.4KV西河洪五队台区)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 王家变7143王工线沙河池大队分歧22#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4544 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_王家变7143王朱线前河大队分歧2#变压器 | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4545 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_王家变7143王朱线前河三队照明分歧6#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4546 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 王家变7143王工线沙河池大队分歧9#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4547 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | pms_沙河池西街分歧7#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4548 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 电网_10kV王朱线沙池大队分歧#13变台(沙河池1队台区)变 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4549 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线前河一队分歧#1变台(前河一队照明台区)变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4550 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 电网_pms_沙河池4队分歧6#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4551 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线#148(0.4KV朱庄大队台区)变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4552 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线#89(0.4KV东河五队台区)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4553 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线张窑分歧#9左1(东河三队台区)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4554 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | pms_张家窑分歧21#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4555 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 10kV王朱线张窑分歧#4右2(东河一队台区)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4556 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_王家变7143王朱线王朱线主干116#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4557 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线头道电井分歧#6变台(头道西街台区)变压 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4558 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_10kV王朱线排灌站分歧#9右4(0.4KV新生大队台区) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4559 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_夏施学校分歧#9变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4560 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_泗河照明分歧#3变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4561 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_泗河一队分歧#10变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_夏施四队分歧#2变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4563 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_泗河照明分歧#9变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4564 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_夏施大队分歧#6变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4565 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_王上线主干#60变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4566 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线王上线主干#100变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4567 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_金家学校变压器 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4568 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线王上线主干#44变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4569 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线辉宁大队分歧#5变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4570 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线辉宁前街台区变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4571 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线王家九队分歧#7变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4572 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7164王水线 | 王家变7164王水线 | 电网_王家变7164王水线王家村内照明分歧#23变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4573 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7164王水线 | 王家变7164王水线 | 电网_王家变7164王水线王家村内照明分歧#5变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4574 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线王上线主干#7变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4575 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家变7154王上线王上线主干#13变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4576 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_韩台村变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4577 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_韩台村二组变压器(新) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4578 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线主干40#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4579 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线沙大线主干80#变压器 | 400 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4580 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线后青分歧13号杆变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线大沟分歧一组分5号杆变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4582 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线05组分04#(后青村五组台区)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4583 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线后青分歧28号杆变压器 | 400 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4584 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线小沟分歧31号杆变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4585 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧21号杆变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4586 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧双台子一组分9号杆变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4587 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线双台子二组分歧20号杆变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4588 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧27号杆变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4589 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分10(双台村五组台区)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4590 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线朝阳分歧28号杆变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4591 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线绣江分歧绣一分5号杆变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4592 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线绣江分歧二组分3号杆变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4593 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙岭变沙大线绣江分歧绣一分13号杆变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4594 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线绣江分歧51号变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4595 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_绣江二村变压器(新) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4596 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线绣江分歧七组分10号变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4597 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线绣江分歧七组分10号变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4598 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_双台村五组 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4599 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧兵马一组分15号杆变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧75号变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4601 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线沙大线兵马分歧39号杆变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4602 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线范屯村一组变压器(新) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4603 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧大沟分40号杆变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4604 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线小沟分歧三组分3号杆变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4605 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线大沟分歧四组分14号杆变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4606 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线小沟分歧三组分3号杆变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4607 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分歧大沟分35号杆变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4608 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线后青分歧#5变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4609 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7058大修线 | 沙岭变7058大修线 | 电网_沙岭变7058大修线大修线西主干#31变压器 | 400 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4610 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7058大修线 | 沙岭变7058大修线 | 电网_沙岭变7058大修线大修线金山三组分#25变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4611 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线沙岭线主干#19变压器 | 400 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4612 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线金山分歧沙岭一组分#01变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4613 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙岭线西主干#27变压器 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4614 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线金山分歧沙岭三组分#12变压器 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4615 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线沙新线主干#34变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4616 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线主干#38变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4617 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙岭村六组变压器 | 200 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4618 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙岭变7056沙新线沙新线南沙岭分#21变压器 | 200 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4619 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线南沙岭分一组分#02变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4620 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线南沙岭分三组分#2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4621 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线沙新线南沙岭分#26变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4622 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线新民二组分歧02#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4623 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_新民二组分歧04#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4624 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_新民三组分歧03#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4625 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_新民四组分歧05#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4626 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线沙新线主干#62变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4627 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线主干#78变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4628 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_新民七组分歧10#变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4629 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线金山分歧小沙岭分#11变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4630 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线小沙岭分一组分#1变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4631 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线小沙岭分二组分#1变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4632 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线小沙岭分#33变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4633 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线金山分歧村分#4变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4634 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线金山分歧#29变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4635 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线金山分歧#39变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4636 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线沙岭三组分#10变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4637 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线沙岭三组分#4变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4638 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙新线主干#44变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4639 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_pms_沙干线沙岭台分歧#11变压器 | 200 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4640 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线沙岭台分歧#33变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4641 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线沙岭台分歧沙岭台三组分#5变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4642 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 大闯分岐14#（大闯屯2组） | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4643 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线沙干线大屯分歧#20变压器 | 400 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4644 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线沙干线大屯分歧#28变压器1 | 315 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4645 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线大屯四组分歧#04变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4646 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 小闯屯村 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4647 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线小屯分歧#13变压器 | 100 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4648 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线小屯分歧#15变压器 | 200 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4649 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线养鱼分歧27#变压器(养鱼村二组) | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4650 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线沙干线养鱼分歧#23变压器(养鱼村三 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4651 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线养鱼分歧#18变压器 | 200 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4652 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线西干分歧#01变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4653 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线西干分歧#1变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4654 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线康家堡分歧一组分#3变压器 | 200 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4655 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线康家堡分歧二组分#7变压器 | 200 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4656 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线西干分歧#26变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4657 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线西干分歧#22变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4658 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线沙干线西干分歧康家分右#1变压器 | 400 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4659 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线东干河七组分歧#04变压器 | 200 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4660 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_pms_沙干线东干河九组分#6变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4661 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线电井分歧五组分#4变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4662 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_沙干线东干河电井分#5变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4663 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 东干河九组（新） | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4664 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_沙干线小屯分歧三组分#7变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4665 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线沙干线养鱼分歧#27变压器(养鱼村一 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4666 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | pms_东蔡甲线169左1变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4667 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园1#箱变1#变压器 | 630 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4668 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园2#箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4669 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园3#箱变1#变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4670 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_pms_繁荣家园3#箱变2#变压器 | 500 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4671 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园4#箱变1#变压器 | 500 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4672 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_三东线教委分5#箱变变压器 | 630 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4673 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园1#箱变2#变压器 | 630 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4674 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园2#箱变2#变压器 | 630 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4675 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园4#箱变2#变压器 | 500 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4676 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | pms_繁荣家园5#箱变2#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4677 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_曙光天信小区1#箱变2#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4678 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_祁中线37#变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4679 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_曙光天信小区1#箱变1#变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4680 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3558麻袋线 | 苗圃变3558麻袋线 | pms_麻袋线13+2(630)3#配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4681 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#37变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4682 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_七窑分34右7右5变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4683 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线豆双分23右16#变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4684 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_翰林天下箱变#1变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4685 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | pms_翰林天下箱变#2变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4686 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_三新线#8右8变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4687 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_pms_兰曙线97#变压器（新） | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4688 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区6#箱变1#变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4689 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区6#箱变2#变压器 | 500 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4690 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_天信小区箱变1#变压器 | 500 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4691 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_pms_天信小区箱变2#变压器 | 500 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4692 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | pms_辽阳市白塔区星火旧物收购站变压器(新) | 160 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4693 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区7#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4694 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11054祁中线 | 祁家变11054祁中线 | pms_光辉小区7#箱变2#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4695 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区1#箱变1#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4696 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区1#箱变2#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4697 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区2#箱变#1变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区2#箱变#2变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4699 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区3#箱变1#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4700 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区3#箱变2#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4701 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区4#箱变1#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4702 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | pms_城南小区4#箱变2#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4703 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | pms_三蔡线#55左2变压器 | 400 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4704 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京1#变电所#1变压器 | 1000 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4705 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京1#变电所2#变压器 | 1000 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4706 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京#2变电所#1变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4707 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京#2变电所#2变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4708 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京#3变电所#1变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4709 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京#3变电所#2变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4710 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3460蔡里线 | 蔡庄变3460蔡里线 | pms_晟雅格林二期配电室一次#1馈电柜变压器 | 1000 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4711 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3460蔡里线 | 蔡庄变3460蔡里线 | pms_晟雅格林二期配电室一次#2馈电柜变压器 | 1000 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4712 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0452繁徐线 | 繁荣变0452繁徐线 | 电网_繁徐线#38左分#6变压器 | 200 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4713 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | pms_大修线6#变压器（新） | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4714 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7058大修线 | 沙岭变7058大修线 | pms_大修线10右1（加油站） | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4715 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | PMS_曙光家园小区1#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4716 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | PMS_曙光家园小区2#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4717 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11854道林甲线 | 道西庄变11854道林甲线 | pms_祁兴甲线1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4718 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11854道林甲线 | 道西庄变11854道林甲线 | pms_祁兴甲线2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4719 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_pms_大林分#24左1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4720 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_金城府邸小区1#箱变1#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4721 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_金城府邸小区3#箱变1#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4722 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | pms_大闯屯村五组变压器(新) | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4723 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 东干河九组（北） | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4724 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | pms_金城府邸小区2#箱变1#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4725 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_pms_蔡水线豆双分13左2变压器(新） | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4726 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_铁兵新苑1#箱变变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4727 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_铁兵新苑2#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4728 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_铁兵新苑3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4729 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | PMS_铁兵新苑4#箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4730 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | pms_铁兵新苑5#箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4731 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | pms_首山农场小区1#箱变#1变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4732 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | 首山农场小区1#箱变#2变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4733 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | PMS_王上线3#德达新村1#箱变 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4734 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_王上线3#德达新村2#箱变变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4735 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | pms_王上线3#德达新村3#箱变变压器 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4736 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京二期#1变电所#1变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4737 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京二期#2变电所#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4738 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京二期#3变电所#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4739 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯5#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4740 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯6#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4741 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯7#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4742 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯8#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4743 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京二期#1变电所#2变压器 | 500 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4744 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京二期#2变电所#2变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4745 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | pms_中南望京二期#3变电所#2变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4746 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_巴黎经典1#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4747 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_巴黎经典2#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4748 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_巴黎经典3#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4749 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_巴黎经典4#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4750 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_枫丹白露1#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4751 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_枫丹白露2#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4752 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_枫丹白露3#箱变1#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4753 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_枫丹白露4#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4754 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_枫丹白露5#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4755 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | PMS_恒利新城1#箱变变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4756 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | PMS_恒利新城2#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4757 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | pms_恒利新城3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4758 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | pms_恒利新城4#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4759 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | PMS_恒利新城5#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4760 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | pms_恒利新城6#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4761 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | pms_恒利新城7#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4762 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | pms_恒利新城8#箱变变压器 | 630 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4763 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站恒线18556 | 站恒线18556 | pms_恒利新城9#箱变变压器 | 630 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4764 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城10#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4765 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城11#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4766 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城12#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4767 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_戛纳印象1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4768 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_戛纳印象2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4769 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | 戛纳印象3#变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4770 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_麒麟家园1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4771 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_麒麟家园2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4772 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | pms_麒麟家园3#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4773 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16152望纳线 | 望水台变16152望纳线 | pms_戛纳印象4#箱变变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4774 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城13#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4775 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城14#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4776 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城15#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4777 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城16#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4778 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | 恒利新城17#变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4779 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城18#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4780 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站徐线18561 | 站徐线18561 | pms_恒利新城19#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4781 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_托斯卡纳5#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4782 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_托斯卡纳1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4783 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_托斯卡纳2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4784 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_托斯卡纳3#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4785 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_托斯卡纳4#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4786 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | pms_托斯卡纳6#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4787 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯4#箱变变压器 | 630 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4788 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯3#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4789 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4790 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_普罗旺斯1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4791 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7164王水线 | 王家变7164王水线 | 王水线东台电井分岐28#(夏施堡养殖新台)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4792 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | 电网_单庄三队新台 变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4793 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_莱茵物语1#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4794 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_莱茵物语2#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4795 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_莱茵物语3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4796 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_莱茵物语4#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4797 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | pms_莱茵物语5#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4798 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 徐家三队新台 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4799 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 三蔡线#48左7+1右1变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4800 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | 生态园小区1#箱变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4801 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | 生态园小区2#箱变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4802 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11374三农线 | 三里变11374三农线 | 生态园小区3#箱变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4803 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世嘉1#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4804 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世嘉2#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4805 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世嘉3#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4806 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世嘉4#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4807 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 北园新区1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4808 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 北园新区2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4809 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 北园新区3#箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4810 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 北园新区4#箱变变压器 | 500 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4811 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 电网_北园新区5#箱变变压器 | 500 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4812 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 北园新区6#箱变变压器 | 500 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4813 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 首山堡三组（新） | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4814 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 四里二队（新）变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4815 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 东三里二队（新） | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4816 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 小闯屯村四组 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4817 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王家学校新台变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4818 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0457繁纸线 | 繁荣变0457繁纸线 | 电网_繁纸线13左2变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4819 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 兰西线腰乐分15# | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4820 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 东干河一组 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4821 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王上线东台新台 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4822 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区A配电室1#变压器间隔配电变压器 | 800 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4823 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区A配电室2#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4824 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区A配电室3#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4825 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区A配电室4#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4826 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区C配电室1#变压器间隔配电变压器 | 800 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4827 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区B配电室4#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4828 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区C配电室2#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4829 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区B配电室2#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4830 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区C配电室3#变压器间隔配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4831 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区B配电室3#变压器间隔配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4832 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区C配电室4#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4833 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11358三襄线 | 三里变11358三襄线 | 电网_襄平蓝庭小区B配电室1#变压器间隔配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4834 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | 电网_莱茵物语二期1#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4835 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | 电网_莱茵物语二期2#箱变变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4836 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16150望普线 | 望水台变16150望普线 | 电网_莱茵物语二期3#箱变变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4837 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_南沙岭5#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4838 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | 电网_中南望京三期#1变电所2#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4839 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 南庄变10556南置线 | 南庄变10556南置线 | 电网_中南望京三期#3变电所2#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4840 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | 电网_中南望京三期#2变电所2#配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4841 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 南庄变10556南置线 | 南庄变10556南置线 | 电网_中南望京三期#3变电所1#配电变压器 | 800 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4842 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | 电网_中南望京三期#1变电所1#配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4843 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三望线11364 | 三望线11364 | 电网_中南望京三期#2变电所1#配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4844 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_双台子五斗变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4845 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_双台子十斗变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4846 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_双台子一斗变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4847 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_韩家灌溉一变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4848 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_韩家灌溉二变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4849 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 电网_祁家大队1#变压器 | 30 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4850 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 10kV东蔡甲线128+1左1#变台(腰乐大队台区（新台）)变 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4851 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后烟台#4电井（烟台电井分支#9左分#7） | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4852 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7152王后线 | 王家变7152王后线 | 电网_后烟台#6电井（后烟家南鱼池分支#2右分#4） | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4853 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后烟台#3电井（烟台电井分支#2） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4854 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后烟台黄泥沟#5电井（黄泥沟分支#10右分#1） | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4855 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后烟台#2电井（烟台电井分支#8右分#12） | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4856 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11840道景线 | 道西庄变11840道景线 | 道井线pms_井尔屯三队（道景线#28）变压器 | 200 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4857 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八沟南2电井（后八沟南电井分支#5左分#2） | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4858 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7152王后线 | 王家变7152王后线 | 电网_后烟台#1电井（烟台电井分支#8右分2） | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4859 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八小学校后电井（王后线后八前街照明分歧#17左分#3） | 50 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4860 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八西沟电井（后八西沟分支#14支#2） | 50 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4861 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八沟南1电井（后八沟南电井分支#3右分1） | 50 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4862 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 后八家东电井（后八电井分支#3左分#3）机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4863 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八张唐排水站北电井（后八电井总分支#11北分 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4864 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八电井2分支电井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4865 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后八火神炮电井（火神炮鱼池分歧#1右分#1） | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4866 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_双台村九组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4867 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭4#箱变103配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4868 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭3#箱变103配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4869 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_后烟台二队变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4870 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | 巴黎经典2期102配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4871 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11354三黎线 | 三里变11354三黎线 | 巴黎经典2期103配电变压器 | 800 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4872 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 电网_峨农线望宝分62左35变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4873 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 电网_北园新区2期1#箱变1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4874 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 电网_北园新区2期2#箱变1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4875 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 电网_北园新区2期4#箱变1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4876 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站前变18546站保线 | 站前变18546站保线 | 电网_北园新区2期3#箱变1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4877 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1784东蔡乙线 | 东喻变1784东蔡乙线 | 电网_星光天地1#箱变配电变压器 | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4878 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1784东蔡乙线 | 东喻变1784东蔡乙线 | 电网_星光天地2#箱变配电变压器 | 500 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4879 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭2#箱变103配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4880 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_滨河花园2#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4881 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_滨河花园1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4882 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_滨河花园4#箱变配电变压器 | 630 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4883 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_滨河花园5#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4884 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_滨河花园3#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4885 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世家2期变电所1# | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4886 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世家2期变电所#2 | 630 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4887 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世家2期变电所#3 | 630 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4888 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11356三华线 | 三里变11356三华线 | 华御世家2期变电所#4 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4889 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_ 水岸华庭1#箱变103配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4890 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 英伦华府1#箱变 | 630 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4891 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_单庄电井5#分2#变压器 | 50 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4892 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | 电网_排水线95右8变压器 | 50 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4893 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | 电网_单庄电井分歧97#8#变压器 | 50 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4894 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18852单家线 | 单庄子变18852单家线 | 电网_7#26左5变压器 | 50 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4895 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 电网_王家信用社 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4896 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7148王工线 | 王家变7148王工线 | 电网_环美住宅楼 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4897 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳1#箱变配电变压器 | 400 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4898 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳2#箱变配电变压器 | 400 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4899 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳3#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4900 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳7#箱变配电变压器 | 630 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4901 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳5#箱变配电变压器 | 400 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4902 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳6#箱变配电变压器 | 500 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4903 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1055圃英线 | 苗圃变1055圃英线 | 电网_巴塞罗纳4#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4904 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_10kV兰曙线49左14左1#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4905 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_10kV兰西线化塑分1#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4906 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_10kV兰西线15#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4907 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_10kV腰乐分腰乐C分4#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4908 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 10kV兰西线化塑分#12(四里大队台区（新台))变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4909 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_10kV兰西线福利分7左1#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4910 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 电网_10kV蔡农线水田分20右1#变压器 | 200 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4911 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_王朱线前河灌溉分歧7+1左10#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4912 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分30#双台子三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4913 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分02双台子五组变压器 | 400 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4914 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马大队兵马一组变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4915 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线大沟分32左1#变压器 | 200 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4916 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_沙大线兵马分34左11右9变压器 | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4917 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_黄金武警部队第四支队 | 200 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4918 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | 电网_排水线单庄照明分歧14左1左1变压器 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4919 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1051煤气线 | 苗圃变1051煤气线 | 电网_香榭里1#箱变1#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4920 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变1051煤气线 | 苗圃变1051煤气线 | 电网_香榭里1#箱变2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4921 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1784东蔡乙线 | 东喻变1784东蔡乙线 | 电网_星光天地二期#1配电室#1变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4922 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1784东蔡乙线 | 东喻变1784东蔡乙线 | 电网_星光天地二期#2配电室#4变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4923 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1784东蔡乙线 | 东喻变1784东蔡乙线 | 电网_星光天地二期#2配电室#3变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4924 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1784东蔡乙线 | 东喻变1784东蔡乙线 | 电网_星光天地二期#1配电室#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4925 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_纸机线大林分15右6变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4926 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村9#新建6#电井机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4927 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村原变台14#新建8#电井机井通变压 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4928 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村21#新建11#电井机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4929 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村10#新建5#电井机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4930 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村23#新建变台1机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4931 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村29#新建变台1机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4932 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村15#新建9#电井机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4933 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村12#新建变台1机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4934 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村14#新建变台1机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4935 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村10#新建4#电井机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4936 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村1#新建变台1机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4937 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村1#新建变台2机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4938 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10kV沙大线大沟村21#新建10#电井机井通变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4939 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16180望左线 | 望水台变16180望左线 | 电网_左岸雅筑2#配电室2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4940 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16180望左线 | 望水台变16180望左线 | 电网_左岸雅筑2#配电室3#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4941 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16180望左线 | 望水台变16180望左线 | 电网_左岸雅筑1#配电室2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4942 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16180望左线 | 望水台变16180望左线 | 电网_左岸雅筑2#配电室1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4943 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16180望左线 | 望水台变16180望左线 | 电网_左岸雅筑1#配电室1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4944 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16180望左线 | 望水台变16180望左线 | 电网_左岸雅筑2#配电室4#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4945 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_蔡水线七窑分14#变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4946 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线#86左1右3（小闯屯袁家坟） | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4947 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙大线#94+1（后青堆排水） | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4948 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线农业分二区3+1右3（养鱼池菜地农田灌 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4949 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线#107左5（养鱼池果树灌溉） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4950 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线#108右29（养鱼池水田灌溉二） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4951 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线#108右29（养鱼池水田灌溉一） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4952 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙干线#60+1（绣江五支） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4953 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线#61右12（康家堡祁忠福地） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4954 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙大线后青电井分#7左1（后青堆二支） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4955 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙大线#151+1（前青堆北十二斗） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4956 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙大线#140+1（前青堆老荒地） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4957 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙大线#135+1（前青堆北十一斗） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4958 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 电网_10Kv沙大线后青堆电井分#24+1（后青堆三支） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4959 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_10Kv沙干线养鱼池麦田分#7右6（东干河家西道南） | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4960 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 10kV(村村通)王朱线西河大队分歧6柱上变压器(西河洪大队新台台区) | 400 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4961 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 10kV(村村通)王朱线145右1柱上变压器(朱庄大新台区) | 100 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4962 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 10kV(村村通)王朱线电井分歧#18柱上变压器(新生大队新台 | 400 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4963 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 10kV(村村通)王朱线东河电井分歧7#左4柱上变压器(西河洪五队新台区) | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4964 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 电网_东蔡甲线#108左19变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4965 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 电网_东蔡甲线#102左4变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4966 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 电网_东蔡甲线#108左25变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4967 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 电网_峨农线望宝分63左21变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4968 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 电网_峨农线望宝分63左2右7变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4969 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_鑫兴苑5#箱变配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4970 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16243兰西线 | 兰家变16243兰西线 | 电网_保温分#14左5 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_纸机线4左1变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4972 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局三处2#院箱变配电变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4973 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局二处2号院间隔2配电变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4974 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局三处1#箱变2配电变压器 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4975 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局三处3#箱变间隔2配电变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4976 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局三处2#箱变配电变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4977 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局二处2#变压器配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4978 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局二处1#箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4979 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 电网_十九局二处3#箱变配电变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4980 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 小庄新苑1#箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4981 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 小庄新苑2#箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4982 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 小庄新苑3#箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4983 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 小庄新苑4#箱变配电变压器 | 630 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4984 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 振兴新苑1#箱变配电变压器 | 500 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4985 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 振兴新苑2#箱变配电变压器 | 500 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4986 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 振兴新苑3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4987 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 繁荣新苑1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4988 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 振兴新苑4#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4989 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 繁荣新苑2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4990 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 繁荣新苑3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 繁荣新苑4#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4992 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 繁荣新苑5#箱变配电变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4993 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 繁荣新苑6#箱变配电变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4994 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站小线18573 | 站小线18573 | 振兴新苑5#箱变配电变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4995 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 电网_八三线粮库分48#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4996 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11352三上线 | 三里变11352三上线 | 电网_上上城配电室1#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4997 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11352三上线 | 三里变11352三上线 | 电网_上上城配电室4#配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4998 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11352三上线 | 三里变11352三上线 | 电网_上上城配电室3#配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 4999 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11352三上线 | 三里变11352三上线 | 电网_上上城配电室2#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5000 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | 电网_繁三线98+1左20左5（水泉#1）变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5001 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | 电网_繁三线98+1左24右6（水泉#3）变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5002 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 电网_中心变3044 八三线八三线粮库分49#右1变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5003 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 电网_中心变3044 八三线八三线粮库分#19右3变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5004 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3044八三线 | 中心变3044八三线 | 电网_中心变3044 八三线八三线粮库分#11变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5005 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_中心变3046 养鱼线养鱼线91右2变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5006 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#17右2右2变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5007 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_中心变3046 养鱼线养鱼线81#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5008 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#17右2右3变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5009 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_中心变3046 养鱼线养鱼线86#变压器(CDM) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_纸机线#35左8变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5011 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#35左8变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5012 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_西辽阳变4068纸机线大林分#11变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5013 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 西辽阳变4051纸机线 | 西辽阳变4051纸机线 | 电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#17右3变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5014 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18874单庄线 | 单庄子变18874单庄线 | 电网_王家变7156排水线单庄大队分歧#3变压器 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5015 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7146王朱线 | 王家变7146王朱线 | 电网_王家变7143王朱线前河洪四队变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5016 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 单庄子变18854单烟线 | 单庄子变18854单烟线 | 电网_10KV王后线前八东街分歧#16变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5017 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | 电网_兰孟线86+1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5018 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7056沙新线 | 沙岭变7056沙新线 | 电网_沙岭水泉养鱼池 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5019 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 三新线55右11左1#箱变配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5020 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 16146望段线 | 16146望段线 | 电网_望段线56右1变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5021 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 电网_蔡庄变3456蔡农线水田分31#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5022 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_曙光馨园5#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5023 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_曙光馨园4#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5024 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_曙光馨园3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5025 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_曙光馨园1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5026 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 苗圃变3542三新线 | 苗圃变3542三新线 | 电网_曙光馨园2#箱变配电变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5027 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7160王上线 | 王家变7160王上线 | 电网_王上线8+1#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5028 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3660峨农线 | 峨二变3660峨农线 | 电网_峨农线石洞沟分36+1#变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0455繁三线 | 繁荣变0455繁三线 | 电网_繁三线98+1左20左9（水泉#2）#柱上变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5030 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_繁祁线3+1#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5031 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11853道兴线 | 道西庄变11853道兴线 | 电网_道兴线7左1#柱上变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5032 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 电网_蔡农线首南分149#柱上变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5033 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11855道林乙线 | 道西庄变11855道林乙线 | 电网_道林乙线25右12+1左11#柱上变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5034 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | 电网_教委变电亭一次#2馈电柜变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5035 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11370三东线 | 三里变11370三东线 | 电网_教委变电亭一次#1馈电柜变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5036 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 电网_襄平九里2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5037 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 电网_襄平九里4#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5038 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 电网_襄平九里3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5039 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站荣线18547 | 站荣线18547 | 电网_襄平九里1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5040 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7164王水线 | 王家变7164王水线 | 电网_王家变7164王水线王家村内照明分歧#1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5041 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_沙干线西干分歧#28变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5042 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 峨二变3662峨嵋线 | 峨二变3662峨嵋线 | 电网_峨嵋变3662峨嵋线中学A分1#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5043 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7058大修线 | 沙岭变7058大修线 | 电网_沙岭变7058大修线大修线主干#20变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5044 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7058大修线 | 沙岭变7058大修线 | 电网_沙岭变7058大修线大修线金山三组分#12变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5045 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 电网_首南分砖厂分13#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5046 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0457繁纸线 | 繁荣变0457繁纸线 | 电网_繁纸线63#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5047 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 王家变7164王水线 | 王家变7164王水线 | 电网_王水线64左20左5#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5048 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 中心变3046养鱼线 | 中心变3046养鱼线 | 电网_养鱼线23左1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5049 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 电网_东干河大和建筑变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5050 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7048沙大线 | 沙岭变7048沙大线 | 沙大线朝阳分28右2(家东道南地机井) | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5051 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁荣变0444繁钢甲线 | 繁钢甲线祁家分35+1#左1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5052 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | 电网_望肖线71左2#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5053 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_八一小区#2箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5054 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_八一小区#1箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5055 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11372三蔡线 | 三里变11372三蔡线 | 电网_八一小区#3箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5056 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | 电网_文庭雅苑1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5057 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 三里变11382三南线 | 三里变11382三南线 | 电网_文庭雅苑2#配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5058 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 繁荣变0446繁祁线 | 繁荣变0446繁祁线 | 电网_繁祁线杨林子B分8左1变压器 | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5059 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 文圣变7851文矿线 | 文圣变7851文矿线 | 水利局2#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5060 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 祁家变11056祁荣线 | 祁家变11056祁荣线 | 电网_铁西分15左4+1右1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5061 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16182望祁乙线 | 望水台变16182望祁乙线 | 电网_望祁乙线36右3右7变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5062 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 高洛子变10672高祁线 | 高洛子变10672高祁线 | 高祁线83左5变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5063 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线17左3#变压器 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5064 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 沙岭变7046沙干线 | 沙岭变7046沙干线 | 沙干线4支1#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5065 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭二期#4配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5066 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭二期#3配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5067 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭二期#2配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5068 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 站华线18562 | 站华线18562 | 电网_水岸华庭二期#1配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5069 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3442蔡水线 | 蔡庄变3442蔡水线 | 电网_蔡水线七窑分13右1变压器(新) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5070 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 道西庄变11854道林甲线 | 道西庄变11854道林甲线 | 电网_百弘亿拓3#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5071 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 望水台变16186望肖线 | 望水台变16186望肖线 | 电网_望肖线65右1变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5072 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 蔡庄变3458蔡农线 | 蔡庄变3458蔡农线 | 电网_创业分武警支5右4#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5073 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 曙光变11970曙半线 | 曙光变11970曙半线 | 电网_半山央著2#配电室2#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5074 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 曙光变11970曙半线 | 曙光变11970曙半线 | 电网_半山央著1#配电室1#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5075 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 曙光变11970曙半线 | 曙光变11970曙半线 | 电网_半山央著2#配电室1#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5076 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 曙光变11970曙半线 | 曙光变11970曙半线 | 电网_半山央著1#配电室2#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5077 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 10千伏兰曙线忠旺小区2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5078 | 国网辽阳市太子河区供电公司 | 兰家变16247兰曙线 | 兰家变16247兰曙线 | 10千伏兰曙线忠旺小区1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5079 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线佟庄线高家分歧#56(高家村台变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5080 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 四方建材台变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5081 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 农机台区3、4本 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5082 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村陈家后变压器 | 30 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5083 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线砬子寺一组变压器 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5084 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线杨甸子分歧#11(杨甸子照明#2)变 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5085 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张台子变353张上线罗大台村变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5086 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 金家沟机井 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5087 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 瓦子峪机井 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5088 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳庄线0.4kV长沟沿村1号机井 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5089 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线九场地1号机井台区 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5090 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳粮线0.4kV柳条村1号机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5091 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线0.4kV富庄村2号机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5092 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线0.4kV尤甸子3号井机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5093 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7944柳阳线 | 红旗二组变压器 | 200 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5094 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线邵二台南台照明分005#变压器(邵二台一 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5095 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线杨寨子二队台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5096 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 黄林子. | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5097 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线西岗鱼厂分歧19#(西岗5队2#(综合台区))变压器 | 200 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5098 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生大营盘灯 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5099 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铎线 | 铎子变354铎微线铎微线大窑分#21变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5100 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铎线 | 铎子变354铎微线大窑分11变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5101 | 国网灯塔市供电公司 | 新铎子66kV变电站 | 17053铎荣线 | 新铎子变053铎荣线东王1队变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5102 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 10kv沙东线西沙二队变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5103 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 杨家二组西坝跟机井变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5104 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳连线134#(设施农业连三村北)变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5105 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳洼线139右1#(三家子一组东)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5106 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线提水分5左1(多户南李村1号南)变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5107 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线76左3变压器(新楼) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线双龙村照明变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5109 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线周达台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5110 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小黄金村南养鱼池分004#变压器(小黄金村西-2台区) | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5111 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小东堡2队照明右分孵化厂支线003#变压器(小堡2队) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5112 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线青堆子分045#变压器(青堆子村) | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5113 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 大窑变966西安线公安堡西街变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5114 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线老干部住宅楼变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5115 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#37(后高东台综合台区变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5116 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线下老三组变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5117 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 拔立塞村1 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5118 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线大阁分歧小阁照明分支(27分)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5119 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄腊坨村变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5120 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17248万五线 | 万宝变245万五线音得牛分歧一四分支7#(音得牛一四队)变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5121 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线河陀村新台变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5122 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线小堡村台变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5123 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线黄堡南灯变压器 | 400 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5124 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧3分支#4(民二新台区变压器) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5125 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村3#台区机井变压器 | 50 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5126 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 东沙大队变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5127 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁四队支线#3(里仁四队) | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5128 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 铁西养路段（南）变压器 | 50 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5129 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线牤牛屯分歧朝官寺分支7#变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5130 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线四分歧#11(佟二堡三建住宅)变 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5131 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#15(佟二堡分局门前考核)变压器 | 400 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5132 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万十线后二台村西综合台分37#（后二台子3队） | 200 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5133 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万营线主干78#(孤家子四队)变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5134 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 二高中公共变变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5135 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线柳粮线#21(二东住宅楼)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5136 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变152佟黄线佟二堡医院住宅变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5137 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马东灯 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5138 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线半拉山三队照明变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5139 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线北台照明分歧7#(土屯五队) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5140 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 电石线陶瓷分#15左6变压器（苹果园子） | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5141 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线松嘴子灯变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5142 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 五一3队（洪荒地灯） | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5143 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳条变046柳李线南李照明分支19#(南李村5#)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5144 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 岳家西南灯 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5145 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线东黑山照明腰结子提水分5#变压器(腰洁子四队) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5146 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线腰结子6队照明分20#变压器(腰结子6队照明) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5147 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线大荒地照明分歧14#(灯塔小荒地大队) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5148 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 粮食局2#楼变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5149 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 南菜园子北台变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5150 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线化工厂台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5151 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线佟赵线赵家分歧#13(金沙5队变压器) | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5152 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线叶河支线6#(叶河一组)变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5153 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 铎子变348电石线电石线茨山分#18变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5154 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 柳李西支干1北李四台照明改架后分32#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5155 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线西大堡三分歧#2(西大堡三片)变压 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5156 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17454起灯线 | 葛水线林场分歧东高屯照明2#（东高屯村照明） | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5157 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17454起灯线 | 葛水线林场分歧吕方寺分歧32#（灯塔吕方寺村(1)）变压 | 500 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5158 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铎线 | 铎子变354铎微线铎微线57右3右1变压器 | 315 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5159 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线住宅分支#1(佟兴线西台)变压器 | 315 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5160 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#22(佟二堡8队西变压器) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5161 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线一分支#1(华都新村)变压器 | 315 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5162 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡冠山变152鸡南线胡巴什三台变压器 | 80 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5163 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 邵二台变144生活甲线生活甲线#20变压器 | 315 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5164 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线野老村东北大棚变压器 | 80 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5165 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 后方干南岗灯 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5166 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 后方干北灯 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5167 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 后戈北灯 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5168 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 胜利灯 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5169 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 铧子营业所考核 | 50 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5170 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 荣官西台 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5171 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线立沿七队分歧9#(立沿七队)变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5172 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线栈道四队 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5173 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线新农分歧22#(新农三队)变压器 | 100 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5174 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线陈家分歧4#(杨家村陈家照明)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5175 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线孤家北灯变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5176 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 新铧子变064铧山线吴家四队 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5177 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万北线站前综合台分歧站前3队分5#（站前3队） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5178 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗四方台 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5179 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 大纸东灯 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5180 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线西羊角照明分歧1#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5181 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄南1#台变压器 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5182 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线灯塔佟二堡佟兴线佟二堡八队(二)变压 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5183 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支2支线5#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5184 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟二堡变145佟庄线佟二堡4队变压器 | 400 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5185 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 大窑变966西安线韩家一四队变压器 | 400 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5186 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小黄金3队照明分1#变压器(小黄金三队) | 200 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5187 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村7#台区机井变压器 | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5188 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 1号排水站机井台区变压器 | 50 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5189 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 上坎子机井台区变压器 | 50 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5190 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线瓜沟支线03#(瓜沟三组)变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5191 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡水田地机井变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5192 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡村西上坎井变压器机井 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5193 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟黑线金大泡分养鱼支7号变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5194 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 马家坟地机井台区变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5195 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村4#台区机井 | 150 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5196 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋后街2变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5197 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 三家大棚变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5198 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村机井2#台区变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5199 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 杨家米地机井变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5200 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 线西黑山排水站分西黑山照明分支005#变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5201 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 大市场分6#永兴南台 | 500 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5202 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 小河南2台 | 200 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5203 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 八荒地东稻田机井变压器 | 50 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 祥民分2#,祥民住宅,100 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5205 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳松线叶河五组 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5206 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 雅拨台村变压器 | 80 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5207 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 曹家村9#台区机井变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5208 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 泉眼沟变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5209 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 铧唐线193右17(唐家村万年沟)变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5210 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 灰窑村1#台区机井 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5211 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 大峪沟三台 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5212 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 哈尔堡村1#台区机井变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5213 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 头接子机井 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5214 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 东荒水田3块机井 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5215 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线西广善照明分歧#8(西广善村照明4#)变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5216 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线分局东400台变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5217 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生政府 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5218 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线#132(西羊角村2#)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5219 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起大线周达村分2(周达连新台)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5220 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线富庄提水分5#（富庄北考核） | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5221 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线大阁分歧82#左1（张唐4考核） | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5222 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线朱官提水一分歧7#(朱官东北考核) | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5223 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线风井提水分歧1#(北青风井考核) | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5224 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线佟三提水分歧17#左2(佟三北考核) | 100 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5225 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 音得牛6队分17#（音得牛六队）变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5226 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线双台子新台分歧14#(双台新台)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5227 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线牤牛屯分歧88#(虻牛屯五队)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5228 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦线70左1#(大堡四队2)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5229 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17454起灯线 | 起灯线林场分3#(冰雪冷库)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5230 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变943柳松线新立分歧下柳村分支14#(下柳村)变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5231 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线#48(后古中台变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5232 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线柳李西支干1富庄分歧65#左分分2#（付庄村照明2 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5233 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 供电小区变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5234 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线高中开发台变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5235 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 医院道东房产台变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5236 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 东沙二台变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5237 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 前方干学校门前灯 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5238 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变943柳松线新立团山子分支线29#(米家沟照明)变 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5239 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 银匠4组变压器 | 30 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5240 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线西大堡一分歧#22(西大堡一片照明)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5241 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 张台子变346张砼线上瓦二队分歧12#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5242 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线李庄子三队变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5243 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线接官村三队变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5244 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 六组分歧变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5245 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 上柳村三组变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5246 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 乱泥村1 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5247 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧#49变压器(佟庄线里仁分49#) | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5248 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线乱泥村台变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5249 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线民二前甸变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5250 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线里仁中台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5251 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线南照明分支#8(北青村)变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5252 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳新线大新庄三台分歧#2(大新3台区北照明)变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5253 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 粮库平房 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5254 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 西沙一队变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5255 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 沙浒中学变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5256 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线施官分歧27#(施官二台)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5257 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海八队 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5258 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线唐家七队 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5259 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万大线周官提水站分歧周官照明分1#（周官东综合台区） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5260 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10874罗书线 | 稠井子二队 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5261 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 张书东街变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5262 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张台子变353张上线罗台村一队照明变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5263 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17062塔东线 | 起台子变442起石线灰窑三四队综合台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5264 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 谢忠江二台 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5265 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 南徐家坟电机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5266 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线0.4kV尤甸子2号机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5267 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 北李照明3#台 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5268 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 南李村照明2号台3号变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5269 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线南条田（西）2号机井台区 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5270 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线0.4kV二斗地2号井台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5271 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 柳李线0.4kV北李村1号机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5272 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 佟二堡变152佟黄线五星村北台变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5273 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线张台子村二队变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5274 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线张台子村一变压器 | 315 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5275 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线邵二台大队照明左分1#变压器(邵二台村 | 315 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5276 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 古城子街道 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5277 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线康家台三队照明分支007#变压器(康台三 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5278 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线杨寨子一队台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5279 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线前二台分歧大队分支4#(前二台大队村东)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 柳河子变943柳松线柳松线上柳二组支线04#(上柳2组)变压 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5281 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线柳洼线毛峪分37#(上柳七组)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5282 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 前堡二队 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5283 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万宝变252万大线万大线主干45#(古树子大队)变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5284 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 柳前线34左1#(前堡一组2#)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5285 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线东台照明变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5286 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 起台子变442起石线灰窑一队综合台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5287 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线上缸村变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5288 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线#51(后古南台变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5289 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈旦变242沈古线于家窑分歧蒋家窑分支#9(于家窑变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5290 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 前堡三队 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5291 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 柳河子变943柳松线柳松线主干棉花东支线03#(棉花村东台)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5292 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线五里台一九队分歧3#(五里台一九队)变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5293 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变943柳松线新立支线27#(下柳东台)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5294 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万十线后二台村西综合台分歧26号右分2#（后二台村大 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5295 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线栈道南台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5296 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧移动分#1(里仁村住宅楼)变压 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5297 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟二堡变145佟庄线佟二堡6队变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5298 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 邵二台变156生活乙线生活乙线#13变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5299 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳庄线9左3#(柳条二台区)变压器 | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5300 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左1右13#(张庄子北台综合台区变压器) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5301 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线大阁分歧张唐北分支#4(张唐5#变压器照 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5302 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小黄金村西照明分006#变压器(小黄金村) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5303 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线主干#178(浪中变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5304 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线铧微线大窑分#12变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5305 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#74右18右6#(北台大队综合台区 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5306 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄腊坨新台变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5307 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线北台子分歧北台子南台综合台区变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5308 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#6(佟二堡9队东台变压 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5309 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线河坨村1#台变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5310 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 新华书店道西 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5311 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线西三家分歧#13(西三4队变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5312 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 大河南3#台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5313 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线尤甸子分歧#23(尤甸子照明1)变压 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5314 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线0.4kV北李村1号机井 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5315 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线沟里二队变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5316 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左44(徐台大队变压器) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5317 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 西长垅大棚变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 葛镇一线25#（大路村道南）变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5319 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万宝变252万大线营盘分歧二队分支11#(营盘二队)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5320 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 西黑山村大队前大棚考核 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5321 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线佟二堡九队变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5322 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线后二台分歧大队分支4#(后二台大队)变压 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5323 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线66变压器(中心街道) | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5324 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 柳条变046柳李线北李村分支13#(北李大队前)变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5325 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 农技中心住宅变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5326 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线#54变压器（下达院） | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5327 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 柳河子变944柳前线柳前线主干33#(前卜五组)变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5328 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线灯东线主干063#变压器(古城村) | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5329 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线李达西台变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5330 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 邵二台变156生活乙线生活乙线#15变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5331 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 邵二台变146邵热线邵热线#93变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5332 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 大纸北灯 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5333 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线金山屯提水分歧照明分支#6(金山照明变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5334 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 荣官四台 | 315 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5335 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线纪家岗照明分歧4#(灯塔金家一队) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5336 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁东台支线#4(里仁东台变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5337 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗子1.2队2# | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5338 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线青堆子1、3队提水分支003#变压器(青堆子大队灯) | 200 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5339 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线冷库分003#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5340 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 前烟台排水站分前烟台提水分支暖棚支线002#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5341 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线往户屯照明分4#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5342 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线二台子一队变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5343 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线青堆子大队照明分支1#变压器(青堆子1.3 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5344 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线孟胡屯分歧新立屯照明19#(灯塔新立屯大队) | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5345 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线二中台变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5346 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 供电小区（二公司）变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5347 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 市三建公司楼 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5348 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线曲家北台变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5349 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线曲家南台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5350 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线岭东分3变压器（铧子岭东） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5351 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线主干#190(七台村(南)3变压器) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5352 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡冠山变153鸡西线干桂家沟分歧02#(桂家村)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5353 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线粮库分歧粮库硝染厂1分支#2(佟二堡南台)变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5354 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#2(灯塔市万盛服装厂住宅楼)变压器 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5355 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄南4#台变压器 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5356 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线黑沟西台变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5357 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线野老村东大棚3变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5358 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 天河北灯 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5359 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马变443西马线小福胜灯分歧6#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5360 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线小红一队分支2#(大红一队)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5361 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线大红分歧23#(小红二队)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5362 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线三犬子分歧#21(马狼五队变压器) | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5363 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线汪家分歧#13(鸭子四队变压器) | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5364 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#56左1(供销社住宅综合台区变压 | 50 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5365 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线大纸蔬菜大棚3变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5366 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线四方台村东大棚变压器 | 80 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5367 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 东岗子村灯变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5368 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧2分支#4(民一分箱变压器) | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5369 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铎线 | 铎子变354铎微线57右20变压器 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5370 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线灯塔老房产3、4号住宅变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5371 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 铎子变346镇内线北山分15右7变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5372 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线佟黄线黄南水田支线蛋托厂分2#(刘启平)变压器 | 100 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5373 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马变443西马线前戈南灯变压器 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5374 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 石油公司住宅变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5375 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线万金北台照明变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5376 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线佟二堡村北窑变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5377 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17248万五线 | 万宝变245万五线音得牛分歧五队分支11#(音得牛五队)变 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5378 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支10#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5379 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 前浪水电分歧农业设施分支1支线4#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5380 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支2支线4#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5381 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1152佟七线 | 佟二堡变142佟七线佟七线十队分歧#8(佟二堡十队变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5382 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 后高南1台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5383 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋刘苏木机井变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5384 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡南线胡巴什沟里分6右2(胡巴什沟里二台)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5385 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 土佳屯新村 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5386 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 杨家坟井机井变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5387 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 大岗村2#台区机井 | 150 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5388 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村6号台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5389 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 北坨车弓泡机井变压器 | 150 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5390 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生村灯1 | 315 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5391 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 银匠村2#台区机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5392 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17143鸡詹线 | 詹家三台 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5393 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家耗子坟机井柱上变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5394 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 北坨村1#台区机井变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5395 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村2#台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5396 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村8#台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5397 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋水改旱井台区变压器机井 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5398 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 民生一村4#台区机井变压器 | 100 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5399 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 八荒地村菜家地机井变压器 | 50 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5400 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村老团树井台区机井变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5401 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#11分歧4#(小堡南台综合台区变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5402 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线#134(西羊角北台)变压器 | 200 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5403 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 前古村长垅地井变压器机井 | 50 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5404 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村机井1#台区变压器 | 50 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5405 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村9#台区机井 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5406 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村曹氏金坟机井变压器 | 50 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5407 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡郑家坟鬼子坟机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5408 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 铁西养路段(158.35、36本) | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5409 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 杨家西坝跟机井变压器 | 50 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5410 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯东线尖台子养殖场分支005#变压器 | 200 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5411 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 八荒地村3#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5412 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦大卜5队变压器 | 400 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5413 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 大路西街变压器 | 315 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 后高村四队东台 | 200 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5415 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村5#台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5416 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳粮线柳条村南照明1号 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5417 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 10kV柳富线鱼池分11#变压器(蒿子屯村生猪养殖综合台区) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5418 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 10kV柳连线41#变压器(朱官台村大棚综合台区) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5419 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 北坨村5#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5420 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 佟家坟3机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5421 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 大盘地1机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5422 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 高家1#台区机井 | 50 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5423 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线冷库分预制件分支001#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5424 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线朱官渔场分歧12右5#(朱官村照明中台2号)变压 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5425 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线孤家子西台照明分15#(孤家子大棚一号) | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5426 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线大坝鱼池分电井支8#变压器(前烟台村) | 315 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5427 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线连山渔场二分歧1#（连山西北考核） | 100 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5428 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线朱官渔场分歧24#右1（朱官西考核） | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5429 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线南李5#照明分歧8#+1(南李西中考核) | 100 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5430 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 北金家坟变台 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5431 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线叶河支线50#(叶河三组)变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5432 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10886罗张二线 | 张上线尖山分歧3#(尖山村照明(2))变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5433 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 东庄线杨家水田二分19#(杨家5,6队)变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5434 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线万金分歧17左7#(万金村西3号)变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5435 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈大线41右1#(后古北1)变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5436 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线三七分歧21#(北青西北考核) | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5437 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#7变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5438 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村8#机井台区 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5439 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 葛镇二线57#（灯塔农行城关营业所住宅）变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5440 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳庄线0.4kV长沟沿村2号机井 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5441 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 洪福义住宅 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5442 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线上缸西台变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5443 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线里仁北台变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5444 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 大窑变966西安线公安堡东街变压器 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5445 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯林线食品厂分歧养路段分支3#(政府广场南养路段住宅台) | 315 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5446 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线食品厂分歧养路段分支3#(灯塔水利局住宅楼台）） | 200 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5447 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线接官村照明变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5448 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线张台子村变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5449 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 张大线双路分12#左分5#（李三）变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5450 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17764葛大线 | 张台子变343张大线前营村台变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5451 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧罗卧二八队分支#8(罗家2队变 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5452 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧高沙沟分支#17(高沙沟村东台变压器) | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5453 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#153左4左3(东三家分歧11# | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5454 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#70左11(高台子变压器) | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5455 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线北青提水分歧北青西照明分支#8变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5456 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线大新庄四台分歧#5(大新4#北照明)变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5457 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线大黄金南照明分歧#23(大黄金#2) | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5458 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#3变压器 | 200 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5459 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线青峰村二台分支4#(青峰二台)变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5460 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线蒋家分歧56#(蒋家村台)变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5461 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线陆甲二队分支1#(陆甲二队)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5462 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万大线周官提水站分歧周官西台区分7#（周官村西台） | 160 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5463 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张台子变353张上线尖山子分歧16#1变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5464 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 土岗子村 | 160 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5465 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17062塔东线 | 起台子变442起石线灰窑五六队综合台变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5466 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 菜地井台区机井 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5467 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 东庄线高家分歧39#变压器 | 200 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5468 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 直沟机井 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5469 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 灯塔市佟二堡新城工业有限公司（A） | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5470 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 南李村照明2号台2号变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5471 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张力分歧14左7#设施农业变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5472 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 关门山2台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5473 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干147#(周官北台综合台区变压 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5474 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线官屯东南台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5475 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线大窑分38变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5476 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17143鸡詹线 | 鸡詹线31#(牛棚村设施农业)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5477 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线东台分支北台支线#6(雅拔台北台综合台区变压器) | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5478 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线113#(设施农业连三村西)变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5479 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线粘土矿平房南(粘土矿照明平房南台)变 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5480 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 贾家大队变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5481 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线砬子寺三组变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5482 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#86左3#(小树子东台综合台区变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5483 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线90#(沟子5队综合台区变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5484 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟二堡变145佟庄线镇内分歧16#二分支#1(供销社住宅)变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5485 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线罗卧村六队支线#3(罗家三队)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5486 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 庄河马蹄河变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5487 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线#94(沟子7队综合台区变压器) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5488 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳松线团山子西台分1支16#(仙人山台)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5489 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线牛犋西台分支#11(牛犋4队变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5490 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线主干#141(喇叭台变压器) | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5491 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 生活乙线#23右08变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5492 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线唐家五队照明 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5493 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线主干#16变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5494 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻三队变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5495 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧4分支#7(民二大队变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5496 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 康国屯照明分003#变压器(康国屯) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5497 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 民生一南大亮1#台区机井变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5498 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线詹家村分支04#(家村2台)变压器 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5499 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 棉花村农业设施变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5500 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线蒋家分歧龙湾鸭厂 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5501 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万宝变252万大线全家分村歧7#(全家村)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5502 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 四方建材南台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5503 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线62变压器(转盘地) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5504 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧18号变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5505 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线牤牛屯分歧13#(东荒地大队)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5506 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 灯二变664镇内二线供电局住宅北楼变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5507 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线大堡村变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 保险北台1#变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5509 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线汪家分歧鸭子六队分支#4(鸭子二队变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5510 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线牤牛屯分歧土门村分4#(土门村)变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5511 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 东羊角大队 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5512 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 西黑山村坝北中大棚 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5513 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线#95(营盘1#变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5514 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线起台子西台变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5515 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线#60(前古北台变压器) | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5516 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1844沙杨线 | 杨家村台变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5517 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 邵二台变144生活甲线生活甲线#26变压器1 | 315 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5518 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干49#(沈旦市场楼综合台区变压 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5519 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干65#(沈旦大堡灯(三场)综合台区变压器) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5520 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线二十家子分支23#(二十家子3队)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5521 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 电石线陶瓷分#25右8变压器（矾盛村） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5522 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线56#右分1分5#（蒿子屯村照明3号）变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5523 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线柳李西支干1北李四台照明改架后分18#（南李村照明2号）变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5524 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线孟胡屯分歧小荒地照明7#(灯塔大荒地村院内台) | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5525 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线后古城子照明分支006#变压器(古城村1) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5526 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯二变652灯烟线西黑山鱼池分002#变压器(前烟台大队灯) | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5527 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 灯二变664镇内二线新华书店西侧供销社住宅台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5528 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线腰结子6队磨米厂分支003#变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5529 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线官屯一队变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5530 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线蔡家沟灯变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5531 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 葛林线公路工程分歧石油公司分歧2#（灯塔财政局住宅楼）变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5532 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 医保中心台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5533 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 饲料公司住宅变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5534 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 教师楼变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5535 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线姜家村变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5536 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线金沙沟分歧金沙沟喷灌二分支#1(金沙东台变压器) | 300 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5537 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 铧子变344煤矿线煤矿线#81变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5538 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡冠山变153鸡西线于家上沟分支线02#(于家上沟)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5539 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线大浴沟分支16#(大汪沟)变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5540 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧#11(民一大队住宅楼变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5541 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线铧微线#57右10右1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5542 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 花园小区北台变压器 | 500 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5543 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 灯二变664镇内二线二力台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5544 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 葛镇二线房产分歧3#（灯塔新房产小区）变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5545 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄南住宅楼变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5546 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线四方台家西地大棚1变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5547 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线四方台村北大棚变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5548 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西岗大棚 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5549 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 野老滩蔬菜大棚 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5550 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 前方干村西大棚 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5551 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 后戈南灯2 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5552 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 五一4队（许家窝棚灯） | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5553 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线黄灯堡西灯变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5554 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线新农一二队分支1#(新农一二队)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5555 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线沟子一队分歧#10(沟子1.2队综合台区变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5556 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线大台分歧大台三队分支#4(大台3队变压 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5557 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#58(小甸提水变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5558 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#27左6#(沈旦信用社综合台区变 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5559 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万宝变246万北线站前分国管002#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5560 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线大纸东南台大棚变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5561 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧1分支#3(民一一队变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5562 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线牛犋东台分支#6(牛犋东台变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5563 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线柳李西支干1富庄分歧47#右分5#（李大人北台照明4号）变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5564 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 佟庄子农业设施 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5565 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线大窑分28左8_1变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5566 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 万宝变255万十线孟胡屯分歧12队分支4#(孟胡屯12队)变压 | 160 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5567 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 南岗子提水分4号（朱） | 160 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5568 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支13#变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5569 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 丁香村1变压器新 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5570 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡冠山变152鸡南线胡巴什沟里变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5571 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 肖家坟机井变压器 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5572 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 10kV佟黄线黄北分歧黄南分支11+1#变压器(黄南1#新台) | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5573 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 大岗村3#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5574 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡村培八坟井变压器机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5575 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 运输站住宅变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5576 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张粮线张利分歧13#设施农业变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5577 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡黄龙湾机井变压器 | 200 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5578 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 哈尔堡村5#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5579 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 亮子口村3#台区机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5580 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 鸭子村旱田井台区机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5581 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 生活乙线#7变压器 | 50 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张粮线张利分歧14左6#设施农业变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5583 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 佟二堡镇忠信农业机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5584 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村7#台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5585 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村8#台区机井 | 150 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5586 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村3#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5587 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 北坨村5.6区机井变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5588 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 里仁村4#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5589 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗北大棚 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5590 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 罗卧村15#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5591 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 罗卧村16#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5592 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#20左分歧4#(小堡西台综合台区 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5593 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟庄线西三家水田分歧综合台分支#5变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5594 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 东荒水田1块机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5595 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村7#台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5596 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家17村号台区机井变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5597 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 葛镇二线法庭分歧6#（灯塔畜牧局住宅台变压器）1 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5598 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 灯塔检务新村(一期)变压器 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5599 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线41变压器（铧子镇住宅） | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5600 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 曹家村6#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5601 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡村唐家坟井变压器机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 五星村4#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5603 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 民生一南大亮2#台区机井变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5604 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 柳李线东渔场分歧36左1#（柳柳线综合农-2）变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5605 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡村7#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5606 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 哈尔堡村7号台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5607 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 民生2村3号台区机井变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5608 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村机井5#台区变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5609 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村机井7#台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5610 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 要路子机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5611 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沟子大棚变压器机井 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5612 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 上道子机井 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5613 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 西北地机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5614 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 东荒水田5块机井 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5615 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 天河南灯 | 100 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5616 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村15#台区机井变压器 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5617 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线东街东分歧#23(东广村东台)变压 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5618 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线金山渔场分支4#右支3# | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5619 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡西线姚家沟提水变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5620 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线李庄子村大棚变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5621 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈韭线6#(沈旦粮库住宅楼)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5622 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线树碑分歧13#(树碑西考核)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5623 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线连山渔场二分24#(连山东北1考核)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5624 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线三台子分歧20#（三台子南考核） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5625 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线大阁分歧102#（张唐2考核） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5626 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线大于提水分歧18#(大于西考核) | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5627 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 古城子村北 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5628 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 新水田机井台区变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5629 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 柳前线48左3#(前堡三组2#)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5630 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 小黄金村道南西台2 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5631 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 东庄线杨家水田二分28#(杨家3,4队)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5632 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变943柳松线新立团山子分支线68#(团山东照明)变 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5633 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#54右7#(沈旦3.6队综合台区变压 | 400 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5634 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线大阁分歧大阁提水分支#10(大阁2#变压 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5635 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#8变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5636 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线贵子山村变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5637 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线物资局台变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5638 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线岳家东灯街变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5639 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生村工行灯(村) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5640 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 尖山子一队照明 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线#65(马狼二队变压器) | 400 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5642 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线东大堡南照明分支003#变压器(东大堡村 | 400 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5643 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小东堡5、6队右分004#变压器(小东堡五 | 400 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5644 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万宝变252万大线营盘分歧大队分支4#(营盘大队)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5645 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左24左14(徐台南台变压 | 160 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5646 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 银匠1组变压器 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5647 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 葛镇一线37#（大路东街）变压器 | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5648 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 前沙分歧6#(前沙一台)变压器 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5649 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线天宇水泥厂住宅楼变压器 | 200 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5650 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 农机局住宅楼（加油站） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5651 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线计量分歧11#(灯塔计量局小市场台) | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5652 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线李庄子村六队变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5653 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村西洼地变压器 | 50 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5654 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线李庄子村兴台变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5655 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17764葛大线 | 周三村照明 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5656 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线聂山村台变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5657 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线西三家综合台分歧#6(西三1队)变压器 | 315 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5658 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 佟二堡变佟浪线#30分歧左1(泽雨地产有限公司-2)变压 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5659 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#176右17右14(佟浪线鸡场分歧14#杆)变压器 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5660 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳新线大新庄葡萄地一分歧#2(大新1台区照明)变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5661 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线沙南线70#(陆甲大队)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5662 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海四队 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5663 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线灰窑七队变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5664 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海一队 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5665 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 张书村变压器 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5666 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 孙庄村东 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5667 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17062塔东线 | 起台子变442起石线灰窑八队变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5668 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17062塔东线 | 起台子变442起石线灰窑村台变压器 | 160 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5669 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11768沈雅线 | 沈雅线12#变压器 | 400 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5670 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 大河南照明3台 | 200 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5671 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线0.4kV柳条村1号机井 | 50 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5672 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线0.4kV西大堡村2号机井 | 50 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5673 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线0.4kV西大堡村3号机井 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5674 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 土屯三队变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5675 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线杨寨子五队 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5676 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线柳粮线供销社分歧#5(供销社西住宅)变压 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5677 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线柳粮线#40(浑沙灌区)变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5678 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线服装厂分支006#变压器(邵二台村) | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5679 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 吴大哈堡2# | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5680 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生大营盘2# | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5681 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干128#(周官南台综合台区变压 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5682 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 后铧子村台变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5683 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线西大麦分支1#(解家西大麦)变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5684 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 柳河子变944柳前线柳前线主干31#(前卜一组)变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5685 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#43右3#(沈旦队二队综合台区变 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5686 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#228左6(头台子北台综合台区变压 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5687 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线吴家七队照明 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5688 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起山线33#(矾盛设施农业)变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5689 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 新立分歧团山子村分3#(团山子西台)变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5690 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳洼线主干八家子支线01#(八家子三组)变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5691 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线二十家子分支5队分6#(二十家子5队)变压 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5692 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线粮库分歧东台分支#4(佟二堡镇商品楼变压器) | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5693 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线下缸东南台变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5694 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线二台分支06#(前沙二台)变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5695 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 家东地三接子井台区机井 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5696 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 拔立塞村变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5697 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦线张庄子分歧15#(小树子西台)变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5698 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左14#(张庄子西台综合台区变压器) | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5699 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线刘家沟里变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5700 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 西黑山村坝北西大棚分歧2#杆变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5701 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻一队新台变压器 | 400 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5702 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线崔家照明变压器 | 400 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5703 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万十线东羊角西南大棚分12右1(东羊角村南)变压器 | 200 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5704 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左28右2(东升大队变压器) | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5705 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线万营线主干84#(山岳堡五六队)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5706 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 黑沟台村3#台区变压器机井 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5707 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线柳连线连山一台区分歧#4(连山村照明变 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5708 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线前古北台分歧#3(前古北东台变压 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5709 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻八队变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5710 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#21(木器厂住宅楼锅炉变 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5711 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线西三家分歧#9(西三9队变压器) | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5712 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗1.2队 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5713 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线西大堡提水五分歧移动分支#1变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5714 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 大纸西灯 | 160 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5715 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 岳家中街 | 315 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5716 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线26#际盛紫郡河畔花园小区—4变压器 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5717 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 韭台分歧33#(韭台综合台区)变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5718 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线北青4号照明变压器 | 160 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5719 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 灯二变664镇内二线轻工设备厂住宅(165本)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5720 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线#40(鸭子八队变压器) | 80 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5721 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线#51(鸭子七队变压器) | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5722 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线#73变压器(商业街) | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5723 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线半拉山一队灯变压器 | 80 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5724 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线大阁分歧大阁提水分支#1变压器 | 200 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5725 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线小达连东灯变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5726 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 柳李线柳李02-5分歧#15（柳李线南李村综合-农1号）变压 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5727 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线北山分#20左7左6变压器(车站西) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5728 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 大灯 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5729 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线二台子三队变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5730 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线佟赵线东台段变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5731 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线三家子1、4照明分支队002#变压器(三家 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5732 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线照明分014#变压器9(尖台子大队) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5733 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线李家峪灯变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5734 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线燕州城灯变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5735 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 二公司住宅变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 卫生局住宅变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5737 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线武装部台变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5738 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 邵二台教师住宅变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5739 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 铧子变348电石线电石线茨山分#7左2变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5740 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 铧子变348电石线电石线茨山分#14变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5741 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线金家大队照明分歧10#(灯塔金家大队) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5742 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 柳条变046柳李线东渔场分歧南李三台照明分支#9(李大人3变压器) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5743 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 灯二变669自来水线红旗提水分8# | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5744 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1152佟七线 | 佟七线十队分歧三高中分支#3 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5745 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线牛犋分歧#34(牛据住宅楼1#变压器) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5746 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#3(富强小区二)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5747 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 站前老房产台变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5748 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线西羊角一台区分歧#3(西羊角南台)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5749 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线头泡村新台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5750 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 吴大哈堡灯1# | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5751 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线野老村东大棚1变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5752 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 窝棚灯 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5753 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 井泉提水灯 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5754 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线立沿分歧29#(立沿一二队)变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5755 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线范官分歧22#(大范官村)变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5756 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线半山四队变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5757 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#26(后高综合台区变压 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5758 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线大台分歧大台六队分支#5(大台六队变压 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5759 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 新铧子变064铧山线大达连变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5760 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线起台子东台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5761 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线前二台分歧大队分支4#(前二台大队)变压 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5762 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线西大线西吴分歧西岗子四方分支8#变压 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5763 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线佟黄线黄北分歧黄北油房分支40# | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5764 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线雅拔东台变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5765 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线大堡新台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5766 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线庄河村2变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5767 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线主干80#金家大鹏分歧二号变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5768 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 2号机井台区变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5769 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线铧微线大窑分#31左1变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5770 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村4#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5771 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 徐台村6#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5772 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 前堡村4#台区机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5773 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡村甸心子井变压器机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5774 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 庄河姜洪宇刘凤昌机动地机井变压器 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5775 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 南昌珑机井台区变压器 | 150 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5776 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线大新庄二台分歧#5(大新2台区照明)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5777 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡曲家长垄地机井台 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5778 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡大长垄机井变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5779 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 八荒地孙国昌地机井变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5780 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 东荒水田4块机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5781 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 大会计地井台区变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5782 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 浪中村7#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5783 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村9#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5784 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 里仁村2#台区机井变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5785 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 曹家村3#台区机井变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5786 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡村变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5787 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 沙东线主干12#变压器（西沙浒四台区） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5788 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干57#(沈旦大队综合台区变压 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5789 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟二堡变145佟庄线佟庄线佟二堡五队变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5790 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 苏连生机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5791 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 金沙沟村1#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5792 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦堡镇韭菜河村三接子机井台区 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5793 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 民生一村1#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5794 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村11#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5795 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 民生一村2#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5796 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 10kV柳矿线13#变压器(树碑台村农业排灌南1综合台区) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5797 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡村小块子井变压器机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5798 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 兆麟小学台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5799 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 八荒地村1#台区机井变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5800 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 木材厂住宅楼 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5801 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线牛犋分歧#31(牛犋南台2变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5802 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 10kV沈古线前古白大沟变压器机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5803 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线#94(韭菜河西台变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5804 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 铧唐线116左4左30(张海村北台)变压器 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5805 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生小营盘村变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5806 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村4#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5807 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 小黄金村道南西台 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5808 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳粮线柳条村南照明2号 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5809 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 东荒水田2块机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5810 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 岳家西街 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5811 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 岳家北灯 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5812 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线46左3#(朱官村照明东台2号)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5813 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万营线孤家子西台照明分15#(孤家子大棚2#)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5814 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5815 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线建设局住宅台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5816 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线杨甸子提水分歧12#(杨甸子前考核)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5817 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线66#(西大堡西考核)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5818 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线鱼池分歧4#（杨甸子西北考核） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5819 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 高家坟东变台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5820 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线照明分歧06+1#（三台子中考核） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5821 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线前浪中台变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5822 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西大线吴家窑排水站11+1#(西岗子机井)变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5823 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线下老一组变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5824 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线冷库分009#变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5825 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线五里台村西分歧4#(五里台村西)变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5826 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变943柳松线新立支线66#(新立村)变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5827 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线长沟分歧北台照明分支#3(长沟1#变压器) | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5828 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线大阁分歧大阁北台分支#3(大阁3#变压器) | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5829 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17143鸡詹线 | 油房台区变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5830 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线0.4kV柳条村1号机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线金山屯提水分歧13#(金山东南考核)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5832 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线岔沟照明变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5833 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 小纸北灯 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5834 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线吴家一队 | 80 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5835 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 佟二堡变152佟黄线三尖泡北台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5836 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 康国屯家南大棚分005#变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5837 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 杨家坟井台区变压器机井 | 150 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5838 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线乡政府台变压器 | 400 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5839 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线吴家三队台变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5840 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线尹家村变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5841 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线吴家二队照明 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5842 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线柳洼线三家子西台分3#(三家子村西台)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5843 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 灯塔四建公司 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5844 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 张台子变346张砼线上瓦一队分歧4#变压器 | 30 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5845 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村大棚变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5846 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线张台子街道用户变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5847 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线邵红一二队变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5848 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线张台子三队变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5849 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17764葛大线 | 张台子变343张大线大营变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5850 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线苍山村变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5851 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线大三村1变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5852 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线杨家综合台分歧#1(杨家村)变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5853 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左5左3(东升五队变压器) | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5854 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线杨甸子分歧#18(杨甸子照明#1)变 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5855 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线大新庄四台分歧#5(大新4台区南照明)变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5856 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 后黑村分歧6#(后黑村台)变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5857 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 镇政府住宅变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5858 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线陆甲一队分歧14#(陆甲一队)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5859 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海七队灯 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5860 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线沈家沟村照明变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5861 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10874罗书线 | 稠井子一队 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5862 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7944柳阳线 | 红旗二组2#台 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5863 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线0.4kV富庄村1号机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5864 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线0.4kV西大堡村1号井 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5865 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线青堆子分006#变压器(西堡一队) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5866 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 佟二堡变152佟黄线五星村南台变压器 | 315 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5867 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线杨寨子村台变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5868 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线康家台照明东分02#变压器(康台大队2) | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5869 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗3、4队 | 315 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5870 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生市场 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5871 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#123左10(周官西台#1综合台区变 | 315 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5872 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干154#(周官东台综合台区变压 | 200 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5873 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线铧微线大窑分#28左8变压器 | 200 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5874 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线大窑分28左3变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5875 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线唐家六队 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5876 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 佟二堡变152佟黄线三尖泡子南台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5877 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线二台子二队灯变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5878 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 前方干照明 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5879 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张台子变353张上线罗大台路南变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5880 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17764葛大线 | 张台子变343张大线后营村台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5881 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 家北一三机井台区变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5882 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧#10(民一住宅楼三变压器) | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5883 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生设施农业区3# | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5884 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7944柳阳线 | 棉东线恒通分3右1#(贾家新台)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5885 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线岔沟村变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5886 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 上老一组变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5887 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线栈道村台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5888 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 孤家子大队分歧13#（孤家子村）变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5889 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线东王二队照明变压器 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5890 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线东沟村变压器 | 400 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5891 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线粘土矿楼北台 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5892 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线松树支线24#(松树三组)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5893 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄南3#北变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5894 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1158佟宁线 | 佟浪线#40左16右2(泽雨地产-4)变压器 | 400 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5895 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线罗卧九队分支罗卧七队分支#7(罗家 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5896 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线刘家支线04#(刘家村)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5897 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万北线大河南福造纸厂16右1(大河南村二台)变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5898 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 大红村台 | 400 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5899 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄北西台变压器 | 400 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5900 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄北村南台变压器 | 400 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5901 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄北东台变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5902 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄南2#台变压器 | 400 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5903 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线小树子台变压器 | 400 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5904 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左51(徐台西台变压器) | 400 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5905 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线连山渔场二分歧右连山三台区分支#7(连山村变压器) | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5906 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线七台子东台分歧#5(七台村(东)1变压器) | 400 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5907 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 东七线北坨村台分支#4(北坨村变压器) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5908 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线矾盛四队变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5909 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 里仁村3#台区机井变压器 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5910 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万宝变252万大线全家分村歧1#(全家一队)变压器 | 100 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5911 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线粘土平房西台(粘土矿照明平房西台)变 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5912 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线9#(佟二堡东八队二)变压器 | 315 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5913 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线五里台八队分歧16#(五里台大队)变压器 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5914 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 上柳五组变压器 | 315 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5915 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 五里台二队分歧6#（五里台二队）变压器 | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5916 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 保险北台2#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5917 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 农行开发楼108本 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5918 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线#85(沟子6队综合台区变压器) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5919 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 西黑山村坝北东大棚分歧5#杆变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5920 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线后屯二队照明变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5921 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 铧子变348电石线电石线陶瓷分#14右8变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5922 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线柳李西支干112#左分22#（南李村照明4号）变压 | 200 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5923 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线46#右分5#（蒿子村照明1号）变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5924 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线东渔场分歧45左分9#（北李小台照明1号）变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5925 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 煤矿线大槽分#23变压器(石头山下) | 315 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5926 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线后高分歧后高北台分支6#(后高学校北新台)变压器 | 315 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5927 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 五一5队（彦荒地灯） | 100 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5928 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线康台大队照明分002#变压器(康台大队1) | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5929 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线连金一三队灯变压器 | 400 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5930 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线连金四队变压器 | 160 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5931 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线官屯东灯变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5932 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线高丽寨灯变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5933 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 养路段台（政府广场南）变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5934 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马变443西马线胜利西灯变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5935 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 邮局住宅楼（高中东）变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5936 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 黑沟中台2# | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5937 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻八队新台变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5938 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡冠山变152鸡南线鸡冠山东后沟变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5939 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线叶河支线21#(叶河二组)变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5940 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线树碑分歧#13(树碑台)变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5941 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 灯二变669自来水线红旗村照明分支4#综合变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5942 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 东七线八荒地村台分支#9(八荒地村变压器) | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5943 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡冠山变153鸡西线鸡西线于家沟分歧74#(于家下沟)变压 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5944 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17454起灯线 | 葛水线吕方寺三队照明分歧6#（吕方寺村(3)）变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5945 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线詹家堡子分支07#(詹家村一台)变压器 | 160 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 粮库分歧东台分支114#(佟二堡东台新)变压器 | 200 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5947 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 一分支#4(佟建公司住宅锅炉)变压器 | 315 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5948 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 佟二堡变152佟黄线三尖泡村内变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5949 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄北村北台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5950 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线头泡村变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5951 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线黑沟北台变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5952 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 邵二台变144生活甲线生活甲线#23右1变压器1 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5953 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 野老南灯 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5954 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 大纸大棚2# | 80 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5955 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 东岗子村大棚农业设施 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5956 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 五一6.7队（白荒地南灯） | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5957 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 五一1队（刘荒地灯） | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5958 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线新农村分支1#(新农村)变压器 | 160 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5959 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈旦变242沈古线粉末厂分歧姚坨子分支#10(马狼6队变压 | 160 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5960 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线大台分歧大台一队分支#3(大台一队变压 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5961 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线三犬子分歧#4(马狼四队变压器) | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5962 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#94左16右11#(小树子南一台综合台区变压器) | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5963 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线大纸南大棚3变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5964 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗（原五队） | 80 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5965 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 大纸南灯 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5966 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线矾盛楼台变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5967 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线董达村灯变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5968 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 万宝变255万十线孟胡屯分歧新光分支18#(孟胡屯48队)变 | 100 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5969 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马变443西马线前戈东灯变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5970 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 粮食局门前变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5971 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 土门子 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5972 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 牡牛屯 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5973 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线张台子住宅楼(089本)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5974 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡冠山变153鸡西线房身林场设施农业变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5975 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线佟黑线黑沟南台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5976 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支2支线2#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5977 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳李线柳条1队-2变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5978 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 雅拔东1台变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5979 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 东升村1#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5980 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村11#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5981 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家子12#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5982 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村2#台区机井变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5983 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡西大道机井变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5984 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 头泡荒地井变压器机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5985 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 刘家村2#台区机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5986 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 徐台村5#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5987 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 黑沟台村2号台区变压器机井 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5988 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 哈尔堡村6号台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5989 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 三尖泡村1#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5990 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七台村1#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5991 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村6#台区机井 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5992 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村4#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5993 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 刘家村1#台区机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5994 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沟子四队2变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5995 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 主干48#杆变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5996 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋小岗子机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5997 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋二截子机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5998 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 庄河北劫子三截子南河套机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 5999 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线佟庄线主杨家综合台分歧#4(杨家一队变压器) | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6000 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 前古村一道方田井变压器机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6001 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村机井3#台区变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6002 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村16号台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6003 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 鸡场子井台区变压器机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 荣官东台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6005 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 10kV柳大线提水分4#变压器(西大堡村大棚综合台区) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6006 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 黑沟台家西地机井变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6007 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线大路提水分3#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6008 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 富强二（新） | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6009 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线东大堡分065#变压器(东大堡村2) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6010 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 前烟台排水站分前烟台提水分支035#变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6011 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村1#台区机井 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6012 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村13#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6013 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 曹家村8#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6014 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋西南台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6015 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家大坑井变压器机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6016 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡西线于家设施农业 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6017 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 大提水3机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6018 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 韭菜河村二接子井变压器机井 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6019 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦堡镇鸭子村大块地机井台区 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6020 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村2#台区机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6021 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 民生2村1号台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6022 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 刘家坟机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6023 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 佟家坟2机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 门口地机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6025 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 东马村灯 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6026 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 五里台八队 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6027 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线山岳堡大队照明分5#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6028 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小黄金大队照明分005#变压器(小黄金大 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6029 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线51右3#(朱官村照明北台3号)变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6030 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 万镇二线133左1#(保险北台3#)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6031 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线大荒地五队照明分歧5#(灯塔大荒地五队) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6032 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线主干33#右3（杨甸子西考核） | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6033 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线北青提水分歧8#左4(北青房西考核) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6034 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 三家子1组变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6035 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈古线66左1#(后古南台1)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6036 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈大线于家窑分蒋家窑支7右2(于家窑南)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6037 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 东沙四台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6038 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线大阁分歧提水分支5#(张唐7考核) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6039 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线西大堡三分支5支1#(西大堡牛场)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6040 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17062塔东线 | 镇内线灰窑村分12右1(灰窑村新台)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6041 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变943柳松线新立团山子分支线17#(长岭西台)变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6042 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#217左9(头台村综合台区变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6043 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线万金分歧#7(万金村东变压器) | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6044 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 佟二堡徐台南台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6045 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线劳动保险住宅变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6046 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线自来水住宅台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6047 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 小营盘2# | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6048 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线后黑一四队变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6049 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线上缸南灯变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6050 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁西台支线#8(里仁西台)变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6051 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 荣官中台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6052 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线水泉照明变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6053 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线工会住宅楼变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6054 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 佟二堡变145佟庄线哈尔堡2队变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6055 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 前黑英西堡变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6056 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 大路村新台 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6057 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 丁香村1变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6058 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 双路村照明 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6059 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村大棚2变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6060 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 供销社变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6061 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村林地变压器 | 30 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6062 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 三家二组变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线罗家5队变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6064 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线邵红村变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6065 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 八棵树村1变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6066 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 佟二堡变145佟庄线高沙村西台变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6067 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左5左7(东升一队变压器) | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6068 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#153左13(三家变压器) | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6069 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线大于分歧#37(大于中村)变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6070 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线尤甸子分歧#16(尤甸子2变压器) | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6071 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线里仁南校变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6072 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海三队照明 | 160 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6073 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线唐家八队变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6074 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张台子变353张上线罗台砖厂分支12#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6075 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 江华台机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6076 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 二接子井台区机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6077 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 后古家东台机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6078 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 大河南照明2台 | 200 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6079 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳庄线东转湖1号井台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6080 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线北条地（西）1号机井台区 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6081 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线0.4kV柳条村1号机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6082 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线尤甸子1号机井 | 100 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线唐家一队 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6084 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万北线小山东综合台分歧小河南分5#(小河南村综合台)变压 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6085 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万北线大河南村南综合台分5#（大河南村南综合台） | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6086 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 小河南分歧小山东分支6#(小山东综合台)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6087 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生村灯2 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6088 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 野老村政府 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6089 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线沙西线61#(樊家二台)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6090 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#108左55右15(西浪南变压 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6091 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线58左10变压器(工商行) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6092 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 银匠2组变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6093 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#67左3#(大卜四队综合台区变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6094 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小堡分支022#变压器(小东堡大队) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6095 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线分局东200台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6096 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线松树支线50#(松树一组)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6097 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 双路村 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6098 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 上瓦峪变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6099 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 前黑英东堡变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6100 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡冠山变152鸡南线鸡南线胡巴什1队分歧22#(胡巴什一队)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6101 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 东岗子村大棚-2 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线大达三五队台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6103 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线粮库分歧粮库1分支右分#8(佟二堡粮库变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6104 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线新生水泥厂南台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6105 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线#74(马狼一队区变压器) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6106 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线三家子一组分歧3#(三家五组)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6107 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村3#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6108 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 八棵树村 | 400 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6109 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线黄堡东灯变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6110 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻大队变压器 | 400 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6111 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯二变652灯烟线灯烟线东黑山大队分歧5#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6112 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#176右2(前浪东台变压器) | 400 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6113 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#22(刘中兴住宅变压器) | 400 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6114 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦线沈旦二队分2左1#(沈旦二队新)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6115 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦线北台大棚5左4#(北台子北台)变压器 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6116 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线柳连线#118(连山村变压器) | 400 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6117 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7950棉柳一线 | 棉花东台（新） | 400 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6118 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟黑线金大泡分歧9#(姜家村北台)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6119 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻住宅楼变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6120 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 电石线陶瓷分#31右2变压器（住宅右1） | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 电石线陶瓷分#31右3变压器（住宅右2） | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6122 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 东七线哈四队分支#5(哈尔堡4队变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6123 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线四分歧#5(佟二堡镇中学住宅)变 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6124 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线北青提水分歧3#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6125 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪北台-2 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6126 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 孙庄村西变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6127 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 铁通住宅变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6128 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家新台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6129 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17248万五线 | 万宝变245万五线站前三队分歧9#(站前三队)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6130 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线灯塔华子信用社住宅台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6131 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西岗子北地 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6132 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 铧子变348电石线电石线#68变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6133 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线柳连线#57变压器 | 315 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6134 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 东大窑变压器 | 400 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6135 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 佟二堡变152佟黄线三尖泡住宅楼变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6136 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 松树二组变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6137 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧10号变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6138 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线西大线21#变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6139 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 大纸门前灯 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线灯塔老宾馆台区变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6141 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线民一水田分支#3(牛据大队变压器) | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6142 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 东赵线14#(曹家2台)变压器 | 400 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6143 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线50#右分5#（蒿子村照明2号）变压器 | 100 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6144 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线石场村变压器 | 400 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6145 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 煤矿线大槽分#6左1变压器(沟大槽) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6146 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线音得牛3队分支1#(音得牛三队)变压器 | 200 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6147 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线三家子3队照明分支002#变压器(三家村) | 200 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6148 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线尖台子排水站分支002#变压器 | 50 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6149 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线小达连西灯变压器 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6150 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线东马连变压器 | 200 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6151 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 古城子 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6152 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线分局西400台变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6153 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 人事局变压器 | 315 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6154 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#12(亮子口村西台变压 | 100 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6155 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线佟赵线金沙沟分歧#4(金沙新台变压器) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6156 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线瓜沟支线07#(八家村照明)变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6157 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线北山分17左2变压器（北山中） | 315 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6158 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线牛犋后街分支#5(牛据后街变压器) | 315 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6159 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 东七线哈北分歧#15(哈尔堡3队变压器) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6160 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 灯二变669自来水线四家子照明分7#综合变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6161 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡冠山变153鸡西线鸡西线于家沟分歧姚家沟分支05#(姚家沟)变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6162 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 东七线老槐树水田分支#5(牛犋5队变压器) | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6163 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线大浴沟分支16#(大峪沟)变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6164 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 野老三家子灯 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6165 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线大纸房蔬菜大棚-2变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6166 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 野老洪家坟灯 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6167 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 大纸村南大棚1 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6168 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 河南西灯 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6169 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 大福胜灯 | 200 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6170 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 前戈大队灯 | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6171 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线小堡河南变压器 | 50 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6172 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线沟里一队灯变压器 | 50 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6173 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈沟线沟子四队分支#2(沟子4队变压器) | 400 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6174 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线大台分歧大台五队分支#7(大台五队变压 | 50 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6175 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#12分歧2#(小堡东台综合台区变 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6176 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 吴家窑灯 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6177 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 东岗北灯 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 小纸灯 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6179 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 小纸院内 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6180 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线大达东台变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6181 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线东沙三队分歧24#(东沙三队)变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6182 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线灯塔市建行住宅楼变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6183 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 孟胡屯分歧新光分支32#(新光综合台)变压器 | 250 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6184 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线后高学校南台变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6185 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线西大线岳家东南灯分歧岳家南灯分1# | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6186 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线鸡北线15号变压器 | 80 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6187 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沟子一队设施农业变压器 | 50 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6188 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 连金五队变压器 | 200 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6189 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支4#变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6190 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳粮线主干4#右分2#变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6191 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 后高西台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6192 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 西肖家坟机井变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6193 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 10kV东七线八荒地村台分支8左1#变压器(八荒地新台) | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6194 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 10kV佟赵线1分支7左3#变压器(东台段新台) | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6195 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线朱官12#变压器(前朱官2#台) | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6196 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线#47分1#变压器(后朱官2#台) | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6197 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村5#台区机井变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6198 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村10号台区机井变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6199 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村8#台区机井变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6200 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家水改旱机井变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6201 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈旦堡镇前古村徐家坟机井台区 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6202 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 金沙沟村3#台区机井 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6203 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 亮子口村1#台区机井 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6204 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 亮子口村2#台区机井 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6205 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 大拉泡机井台区变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6206 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈旦堡镇马狼村家南机井台区 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6207 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 黄腊坨村2#台区机井变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6208 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村6#台区机井 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6209 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 里仁村1#台区机井变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6210 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 浪中村4#台区机井 | 100 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6211 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 前古村甸边子井变压器机井 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6212 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村6#台区机井 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6213 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村8#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6214 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村7#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6215 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线前高家东电井分#6(前高南综合台区变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6216 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 河南东灯 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线大于分歧小于分支#9(小于村照明)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6218 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 曹家村5#台区机井变压器 | 150 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6219 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 东庄线罗卧机井线路6#变压器(罗卧村设施施农业) | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6220 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马线后戈提水分6#（后戈大棚）变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6221 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 刑警队住宅 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6222 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳粮线长沟分9右6(柳条村南照明3号)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6223 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万十线设施农业 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6224 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 东小堡村南机井 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6225 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 东小堡村北机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6226 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 五星道机井台区变压器 | 150 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6227 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村7#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6228 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡曲家宋家坟机井台 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6229 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈沟线沟子三队分歧#4(沟子3队变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6230 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦堡镇后古村家北井台区机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6231 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 民生2村2号台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6232 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 曹明机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6233 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 东门口机井 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6234 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 树林地机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6235 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家村14#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6236 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村9#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6237 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线东街西分歧#17(东广村西台)变压 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6238 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 五一6.7队（白荒地北灯） | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6239 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线食品厂分歧6#(灯塔铁西食品厂住宅楼) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6240 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 铧荣线双龙分24右1(双龙村新台)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6241 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 铧荣线看守所分7右1(吴家村新台)变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6242 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线连山渔场二分24#(连山东北2考核)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6243 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线主干27#(蒿子南考核) | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6244 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线南李5#照明分歧4#(南李西南考核) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6245 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 后古水田1变台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6246 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 后古水田2变台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6247 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万宝变243万营线牤牛屯分歧4#(东荒地村)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6248 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万宝变246万北线大河南村分歧村南分支4#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6249 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈古线63左1#(后古南台2)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6250 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈韭线林场分8#(小堡南台新)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6251 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线柳连线朱官三台区分歧#2(后朱官照明变 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6252 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线北青提水分歧#3变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6253 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线形相新台变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6254 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线东沟一队变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6255 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 后营乱泥综合 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6256 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 10kV佟黄线黄南综合台4#变压器(黄南4#新台) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6257 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生设施农业区1# | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6258 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 新铧子变054铧镇线铧镇线镇中心分歧6#(粮库)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6259 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 电石线陶瓷分#28右7变压器（粮店南） | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6260 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 大窑变966西安线韩家五六队变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6261 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线计量分歧6#(经贸大厦) | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6262 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 银匠3组变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6263 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17764葛大线 | 张台子变343张大线大养场分歧5号分支变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6264 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 葛镇一线农行宿舍分歧8#（灯塔农行宿舍平房）变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6265 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线高营村六队变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6266 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟庄线西台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6267 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 佟二堡变145佟庄线高沙沟北台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6268 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#72右9(大岗变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6269 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1140佟浪线 | 佟浪线#40左20右3(泽雨地产-3)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6270 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 棉花7组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6271 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线大于分歧#32(大于照明)变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6272 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线小新庄排水分歧小新照明分支#6(小新村变压器) | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6273 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳新线大新庄三台分歧#2大新3台区北台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 乡水利住宅 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6275 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线青峰村分歧03#(青峰村台)变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6276 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海五队灯 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6277 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10886罗张二线 | 洪家村2# | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6278 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10874罗书线 | 上瓦村三组变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6279 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10888罗上线 | 土岗子村东 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6280 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 猪场子井台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6281 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 华新灯1变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6282 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 于家沟机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6283 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1046柳李线 | 北李大队2#台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6284 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉花变11660棉红线 | 红旗村灯2#台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6285 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳庄线0.4kV大黄金1号井 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6286 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线敬老院门前1号井台区 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6287 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线供电所考核变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6288 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线柳粮线柳条二台照明分歧#3(柳条4.5队4#灯)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6289 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线柳粮线柳条四方分歧#5(柳条村2#灯)变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6290 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线街道丝绸家属楼变压器 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6291 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#180左4(周官7队综合台区变压器) | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6292 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 后铧子一队变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线唐家四组照明 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6294 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 前方干灯中心 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6295 | 国网灯塔市供电公司 | 棉花66kV变电站 | 棉银线11658 | 棉银线银匠二组分7右1#(银匠二组东台)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6296 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳洼线下老分上老41左6#(上老一组2#)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6297 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线腰堡西台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6298 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线沟子一队3#台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6299 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈旦变242沈古线沈古线后古北台分歧#3(后古北台变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6300 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线东羊角分歧村分支14#(东羊角村)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6301 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线大红五队分歧8#(大红五队)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6302 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线灯东线主干167#变压器(康国屯道北) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6303 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线大达一二队台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6304 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线佟兴线三分歧#12(圣堡集团住宅)变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6305 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 双台大队分4#(双台子大队综合台)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6306 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线后高分歧后高南台分支#2(后高南台综合台区变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6307 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线0.4kV西广村2号机井 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6308 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线接官村北台变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6309 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线沙西线32#(解家村)变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6310 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线综合农2变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6311 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 长龙地机井台区变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线黑沟东台变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6313 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 高家村台变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6314 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线黄堡北灯变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6315 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈沟线钩子一队分41#(钩子一队南台)变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6316 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线柳李西支干1富庄分歧分59#（付庄村照明1号）变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6317 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线主干#21(佟二堡村住宅楼)变压 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6318 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 民生2村4号台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6319 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线粘土矿楼南台(粘土矿照明楼南台)变压 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6320 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 王家坟机井台区变压器 | 150 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6321 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万大线周官提水站分歧周官西台区分7#(古树子村综合台)变 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6322 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳条变042柳矿线柳矿线风井分3号变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6323 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线东庄线哈里分歧罗卧九队分支3#(罗家9队)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6324 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 张台子变346张砼线双路村北台变压器 | 100 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6325 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 镇内二线56#（鑫鑫综合楼）变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6326 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧22号变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6327 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干57#(沈旦住宅楼1)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6328 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 大市场北台变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6329 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 铧子变346镇内线71_1变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6330 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 一棵树地井台区变压器机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线东金线41+1号处变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6332 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线灯东线主干118#变压器(小黄金村北台区) | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6333 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡冠山变153鸡西线鸡西线主干47#(桂家上沟)变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6334 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 佟二堡变152佟黄线五星村住宅楼变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6335 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线#65(前古中台变压器) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6336 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 五星营业所 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6337 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干46#(沈旦2队综合台区变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6338 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳李线柳李西支干1北李四台照明改架后分14#（南李村照明1号）变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6339 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线冰果店分歧1#(小堡东南台)变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6340 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 万宝变255万十线孟胡屯分歧新光分支9#(孟胡屯大队)变压 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6341 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 康家台河东分010#变压器(康台二队) | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6342 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线前烟台排水站分023#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6343 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线西黑山排水站分032#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6344 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线康国屯大泵分2#变压器(康国屯河南温室大棚) | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6345 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 前烟台排水站分大坝鱼池分支016#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6346 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线尖台子苗圃分006#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6347 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线甜水峪变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6348 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 花园小区1、9楼变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6349 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线粮食局1#台变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6350 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 生产资料住宅楼变压器 | 100 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6351 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线苏麻一队变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6352 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#22(亮子口村东台变压 | 315 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6353 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7942柳裕线 | 柳河子变943柳松线瓜沟支线58#(瓜沟一组)变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6354 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 柳河子变943柳松线柳松线八家子支线08(八家子一组照明)变压器 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6355 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线岭东分#2右9变压器（黄堡村） | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6356 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线树碑分歧#10(树碑台村照明)变压 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6357 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线西大堡一分歧#32(西大堡一片)变 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6358 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 电石线陶瓷分#3左8右2变压器（竖窑） | 315 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6359 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生分歧#2(民生村三合一变压器) | 50 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6360 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线朱家堡子支线07#(高家村三台)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6361 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线铧微线尾明分#24变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6362 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线粮库分歧东台分支11#(佟二堡东台变压 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6363 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#17(佟二堡9队)变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6364 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#9(镇政府住宅楼变压器) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6365 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 灯塔市华翔物业管理服务中心变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6366 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 站前金塔公司住宅变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6367 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 葛镇二线法庭分歧12#（灯塔大路二.六队(南)）变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6368 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡冠山变152鸡南线鸡南线胡巴什1队分歧05#(胡巴什二队)变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6369 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 后方干后街灯 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6370 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线大纸房蔬菜大棚-1变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6371 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生佟庄子 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6372 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 天河中灯 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6373 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 西马西灯 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6374 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 新铧子变063铧工线卢芳村台变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6375 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线半山大队变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6376 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线河西新台变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6377 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#22(后高4队#1综合台区变压器) | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6378 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#20(大台二队变压器) | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6379 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 沈旦变242沈古线沈古线于家窑分歧#33(于家窑照明变压 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6380 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#51(小甸子南台变压器) | 200 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6381 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线汪家分歧#16(鸭子五队变压器) | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6382 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 岳家林业队 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6383 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 岳家大队灯 | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6384 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 东七线哈北分歧#8(哈尔堡1队变压器) | 400 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6385 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线大路提水分歧3#(山岳堡大棚台) | 100 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6386 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线大荒地照明分歧6#(灯塔大荒地南台) | 200 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6387 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线碾盘村西台变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6388 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 万宝变255万十线孟胡屯分歧56队分支12#(孟胡屯56队)变 | 100 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6389 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10966西安线 | 西马连变压器 | 400 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6390 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 排水站机井台区变压器 | 50 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6391 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 牛棚子村1#台区机井 | 100 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6392 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 大台南台变压器 | 200 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6393 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 万北线大河南村综合台分6#(大河南村)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6394 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 黄沟井机井变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6395 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 10kV东七线牛犋西北台分12左2左1#变压器(牛犋五队新 | 200 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6396 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 杨木沟排水站机井台区变压器 | 50 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6397 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 徐台村2#台区机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6398 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村4#台区机井 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6399 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋七十二垄井变压器机井 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6400 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋大块地机井变压器 | 100 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6401 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村9号台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6402 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 黑沟台村1#台区机井变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6403 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17454起灯线 | 葛水线林场分歧下台子分歧18#(下台子村照明)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6404 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 西三家梁家坟机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6405 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 哈尔堡村4#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6406 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线#54变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6407 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 西浪村5#台区机井 | 150 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6408 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 曹家村1#台区机井变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6409 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 小黄金三队2# | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6410 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 政府分4# | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6411 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 大范官2台 | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6412 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沟子六队2变压器 | 400 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6413 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟二堡变145佟庄线佟二堡3队变压器 | 400 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6414 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 前古村周家坟井变压器机井 | 50 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6415 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1144佟黄线 | 北窖机井 | 100 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6416 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 牛犋村机井4#台区变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6417 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡金大泡机井台区变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6418 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村18号台区机井变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6419 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 上老东台柱上变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6420 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 北长垅机井 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6421 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 10kV柳庄线小新庄支干12#变压器(柳条大棚综合台区) | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6422 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟村（新） | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6423 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡北线106分13#机井(马蹄沟西机井)变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6424 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 九队二（新） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6425 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 东黑山西照明分东黑山照明分支005#变压器(东黑山大队)1 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6426 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线沟子八队变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6427 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 八荒地村2#台区机井变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6428 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#8(大台四队变压器) | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6429 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 教育局住宅变压器2 | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6430 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 台沟机井 | 100 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6431 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17143鸡詹线 | 高家村2#台区机井 | 50 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6432 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 东三家村3#台区机井 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6433 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 民生一马小泡机井变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6434 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家子村高家地机井变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6435 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 韭菜河村菜地井变压器机井 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6436 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 西韩线官屯分歧7支2#(官屯中心变)变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6437 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线金山渔场分歧4#(金山南考核)变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6438 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线92#(连山南考核)变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6439 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线连山渔场一分歧11#左3（连山东南考核） | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6440 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线杨甸子提水分歧4#左5（杨甸子北考核） | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6441 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线主干102#左3(北青长垄考核) | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6442 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线北青提水分歧7#左6右3(北青南考核) | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6443 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线牛场东分歧11#左2(南李东南考核) | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6444 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 老水田机井台区变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6445 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线三七分歧5#左1(北青小北荒考核) | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6446 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 万宝变252万大线万大主干32#(古树子新台)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6447 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦线232左1#(头台子东台)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6448 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线万金村东4#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6449 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线2分歧二分支(于北晨住宅楼)变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6450 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线上老西台变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6451 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 长岭子东台变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6452 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#217左5左4(头台村南台综合台区 | 100 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6453 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#94左46#(张庄子东台综合台区变 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6454 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线长沟分歧14#(长沟2#变压器) | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6455 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线0.4kV张唐村2号井机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6456 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳大线0.4kV西广村1号机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6457 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线#89(韭菜河东台变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6458 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 后蓝旗村北台变压器 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6459 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左6#(张庄子南台综合台区变压器) | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6460 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线下老四组变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6461 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线灰窑九十队照明变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6462 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10962西连线 | 大窑变962西连线连金六队变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6463 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17264万大线 | 周官提水1# | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6464 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线计量分歧五户联建分支1#(五户连建) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6465 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线街道用户变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6466 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张台子变344张粮线李庄子村变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6467 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线大三村铁匠炉变压器 | 80 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6468 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1346张大线 | 张台子变343张大线大三村二变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6469 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#108左55右9(西浪新台)变压 | 250 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6470 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 西沙三台变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6471 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1860沙东线 | 后黑二队变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6472 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线陆甲四队分歧3#(陆甲四队)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6473 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线施官分歧32#(施官村台)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6474 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线二道二台分歧2#(二道二台)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6475 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海六队照明 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6476 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张台子变353张上线洪家村台变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6477 | 国网灯塔市供电公司 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10874罗书线 | 稠井台3队变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6478 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 北李照明2#台 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6479 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线上哨1号井台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6480 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7944柳阳线 | 红旗村变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6481 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 上柳村变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6482 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线主干139#(周官大队综合台区变压 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6483 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10978西铧线 | 铧子变354铧微线铧微线#49左9变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6484 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 唐家二队 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线腰结子电井分008#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6486 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线立沿分歧25#(立沿村)变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6487 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线繁荣分歧6#(供销社北台) | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6488 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 柳河子变944柳前线柳前线主干32#(前卜三组)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6489 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7948柳前线 | 柳前线51右3#(前堡三组3#)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6490 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 西黑山排水站分西黑山大泵分支003#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6491 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左24左3右4(徐台大棚台) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6492 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线立沿五队分歧7#(立沿五队)变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6493 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 砬子寺分歧砬子寺二组分支3#(砬子寺二组)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6494 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳河子变952柳洼线砬子寺分歧砬子寺北台分支7#(砬子寺村北台)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6495 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线前高前台分歧#3(前高北综合台区变压器) | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6496 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 后戈灯3# | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6497 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线大红一队分4#(小红一队)变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6498 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#16(工商所住宅楼)变压 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6499 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线康国屯加工厂分支003#变压器(康国屯村 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6500 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线西蒲草冷库分支1#变压器西堡二队 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6501 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 佟二堡变145佟庄线罗卧村六队支线#2(罗家6队变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6502 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦线织布厂分歧3+1(小堡西台2)变压器 | 315 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线大阁分歧张唐南照明分支#7(张唐村照明)变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6504 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1858沙南线 | 沙浒变851沙南线二道村分支3#(二道村台)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6505 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 张大线（尖山子）（周三村1）变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6506 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线后屯三队照明变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6507 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线供销社分歧7#(柳条村3#)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6508 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳条变048柳连线柳连线朱官渔场分歧#12(朱官村照明变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6509 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7962柳洼线 | 柳松线新立分59#(新立设施农业)变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6510 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线黄南3#台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6511 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线北青西照明分支#14变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6512 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 佟二堡变152佟黄线灯塔佟二堡佟黄线黄北中台变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6513 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 东七线八荒地新台分支#6(八荒地新建台变压器) | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6514 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线西广善照明分歧#25(西广村变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6515 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#4(富强小区住宅)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6516 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线西三家分歧#7(西三2队变压器) | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6517 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线主干#185(七台村(北)2变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6518 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线一分支#2(佟二堡镇企业办宅)变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6519 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 罗卧村14#台区机井变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6520 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线下缸四五队变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6521 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 五里台一九队（新） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6522 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 里仁南校-2变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6523 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 总店住宅（郑东林住宅楼）变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6524 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳条变054柳粮线柳条4台照明分歧5#(柳条1队4#)变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6525 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 灯二变664镇内二线铧鑫小区锅炉变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6526 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 甘家子一二五队 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6527 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 联通公司门前变压器 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6528 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 铧子变346镇内线镇内线#71变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6529 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 铁西局公房变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6530 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线东大窑中心变变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6531 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线李达台变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6532 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 下瓦峪变压器 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6533 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线沙西线59#(樊家村)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6534 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西马变454西大线岳家门前变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6535 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 葛镇二线64#（人民银行住宅楼）变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6536 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 葛水线葛西河公园分歧9#（西高屯寸照明）变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6537 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线后高学校北台变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6538 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线三台子一分歧三台子照明分支#11 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6539 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线大阁分歧大阁西台照明分支#2变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6540 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线营盘北分歧#5(营盘3#生活照明变 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线营盘南分歧#3(营盘2#变压器) | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6542 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线腰堡村台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6543 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 腰堡西台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6544 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 铧子变346镇内线北山分22变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6545 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟二堡变154佟赵线佟赵线曹家村台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6546 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯东线小黄金李家电井分7#变压器(小黄金村西1台区) | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6547 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 灯烟线尖台子西台照明分支002#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6548 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 尖台子苗圃分尖台子东台照明分支004#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6549 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10964西韩线 | 大窑变964西韩线下缸一三队变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6550 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯二变5655灯东线 | 灯二变655灯东线小黄金葡萄地东台分支004#变压器(小黄金村东台区) | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6551 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线市政台区变压器 | 500 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6552 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯二变665灯林线烟台信用社1#变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6553 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 鸡冠山变152鸡南线鸡南线鸡冠山村台变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6554 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#14(金沙西台变压器) | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6555 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 柳河子变943柳松线柳松线主干金盛支线06#(八家子四组) | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6556 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 柳河子变943柳松线柳八组支线02#(上柳八组)变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6557 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7946柳松线 | 棉花西台变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6558 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 电石线陶瓷分#37右18变压器（水沟南） | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6559 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 东七线民生鱼池分歧#5(民生村西台变压器) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6560 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线牛棚沟分歧04#(牛棚村)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6561 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17142鸡北线 | 鸡冠山变142鸡北线高二台子分支02#(高家村二台)变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6562 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#6(水利住宅楼变压器) | 200 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6563 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#3(福兴小区住宅)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6564 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 葛镇一线39#（灯塔检务新村9号楼台变压器）变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6565 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 佟二堡变143佟黑线黑沟中台变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6566 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 西马变453西野线野老村东大棚2变压器 | 100 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6567 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 新铧子变053铧荣线东王东台变压器 | 80 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6568 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线河西村台变压器 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6569 | 国网灯塔市供电公司 | 沙浒66kV变电站 | 沙浒变1846沙西线 | 沙浒变844沙西线小红三队分1#(小红三队)变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6570 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线形相村台变压器 | 160 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6571 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17066铧大线 | 新铧子变066铧大线孤家村变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6572 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11762沈韭线 | 沈旦变254沈韭线沈韭线柳条口分#2(鸭子十队变压器) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6573 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线吴家六队台变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6574 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17466起大线 | 起台子变466起大线董达连村西台变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6575 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17252万十线 | 万宝变255万十线二十家分支4队分2#(二十家子村4队2台) | 250 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6576 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 78右1变压器（火车站） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6577 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变468起山线 | 起台子变468起山线矾盛一队灯 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6578 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 沈旦变244沈沟线沈沟线雅拔村台变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6579 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 南岗子水泥制品3#（东） | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6580 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 灯塔佟二堡佟兴线佟二堡九队(新)变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6581 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 葛镇二线二小分歧3#（工商局住宅楼台）变压器 | 800 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6582 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 乡镇企业局住宅变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6583 | 国网灯塔市供电公司 | 单庄子66kV变电站 | 单庄变18856单沈线 | 佟浪线前浪水电分歧农业设施分支1支线2#变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6584 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1054柳粮线 | 柳粮线主干4#右分2#左1变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6585 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西大线2左1#柱上变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6586 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 佟二堡变145佟庄线佟庄线高家分歧庄河东台分支#8(庄河村1变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6587 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 后高北1台变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6588 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 大岗村1#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6589 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 东升村5#台区机井 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6590 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡林家岗子马粪坑机井变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6591 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 佟赵线镇内分歧6+1(佟二堡联通公司家属楼)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6592 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1348张粮线 | 张粮线火车站供暖分4左4(铁路家属楼)变压器 | 400 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6593 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 哈尔堡村2号台区机井变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6594 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 高家地机井台区变压器 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6595 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 吴家坟井台区变压器机井 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6596 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦堡镇后古村家东井台区机井 | 50 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6597 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0846五大线 | 黄腊坨村1#台区机井变压器 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6598 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 苏麻堡村1#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6599 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1462西大线 | 西大线岳家分歧北灯分支3#变压器 | 80 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6600 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 前高1台新 | 400 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6601 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 民生一村3号台区机井变压器 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6602 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0864五里线 | 罗卧村13#台区机井变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6603 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线柳条分歧#2(柳条村照明变压器) | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6604 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#28左2#(小堡3.4综合台区变压 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6605 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17065铧唐线 | 新铧子变065铧唐线张海二队 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6606 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 前古村南甸子井变压器机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6607 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 前古村云逸井变压器机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6608 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 小甸子村南斗井变压器机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6609 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村12#台区机井 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6610 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 10kV柳庄线87#变压器(大新庄村大棚综合台区) | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6611 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 辽东建材台变压器 | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6612 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1042柳大线 | 柳条变044柳大线柳大线西大堡二分歧#3(西大堡二片)变压 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6613 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 于家村1号台区机井 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6614 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 煤炭局（虚拟） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6615 | 国网灯塔市供电公司 | 起台子66kV变电站 | 起台子变17444起石线 | 镇内线北山分20左13变压器(后铧子)1 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6616 | 国网灯塔市供电公司 | 冠山66kV变电站 | 冠山变10770冠大线 | 大浴沟分支16#(大汪沟)变压器1 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6617 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17250万北线 | 小河南3台 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6618 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1156佟赵线 | 曹家村4#台区机井变压器 | 100 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6619 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11770沈沟线 | 雅拔西台变压器变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6620 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 单庄变18876单佟线 | 曹家村7#台区机井变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6621 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家村西长垄机井变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6622 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0863五庄线 | 西三家子五队门前机井变压器 | 50 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6623 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 马狼村家北井变压器机井 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6624 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线0.4kV大于村1号机井 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6625 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 金沙沟村2#台区机井 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6626 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五牛线0862 | 牛犋村机井6#台区变压器 | 100 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6627 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 10kV柳矿线19#变压器(树碑台村农业排灌北2综合台区) | 100 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6628 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五北线0844 | 北坨村4号台区机井变压器 | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6629 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 清泡河 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6630 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 二队后机井 | 100 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6631 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 王家坟机井 | 100 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6632 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五星变0845五黄线 | 福涛坟机井 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6633 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟庄线1149 | 佟二堡5队2# | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6634 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯二变665灯林线化工厂住宅台变压器 | 50 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6635 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17153鸡西线 | 鸡西线罗家沟提水变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6636 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 万镇二线133左2#(保险北台4#)变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6637 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 沈旦变242沈古线沈古线前古家东电井分歧#6(前古东南台) | 100 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6638 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5650灯营线 | 灯营线主干80#金家大鹏分歧一号变压器 | 100 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6639 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17063铧工线 | 铧工线栈道分7左4(栈道村新台)变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6640 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 17053铧荣线 | 铧荣线提水分歧14(腰堡村新台)变压器 | 400 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6641 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1058柳连线 | 柳连线金山屯提水分歧19#(金山东北考核)变压器 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6642 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线照明分52+1#（富庄南考核） | 100 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6643 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线南李提水分歧4#（南李南考核） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6644 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线万金提水分5#（小阁4考核） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6645 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线大阁分歧94#右1（张唐3考核） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6646 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线102#右2（北青大棚考核） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6647 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线蒿子村渔场分支11#（蒿子东北考核） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6648 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1056柳矿线 | 柳矿线主干91#(北青新修路考核) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6649 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 柳富线牛场分歧13#+1(南李坝西考核) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6650 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳阁线大阁分歧提水分支6#(张唐5考核) | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6651 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 后古水田3变台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6652 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11772沈古线 | 南金家坟变台 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6653 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张上线政府分歧1#(政府家属住宅)变压器 | 200 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6654 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1364张上线 | 张上线信用分歧1#(信用社家属)变压器 | 200 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6655 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17244万营线 | 万营线五里台砖厂分22#(五里台高铁东)变压器 | 400 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6656 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线大黄金北照明分歧#15(大黄金村) | 400 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6657 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1044柳庄线 | 柳条变056柳庄线柳庄线大黄金南照明分歧#15(大黄金#3) | 400 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6658 | 国网灯塔市供电公司 | 鸡冠山66kV变电站 | 鸡冠山变17152鸡南线 | 关门山村台变压器 | 315 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6659 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5644灯烟线 | 东黑山西照明分西黑山东照明分007#变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6660 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1444西马线 | 东马后地灯 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6661 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 大路村照明变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6662 | 国网灯塔市供电公司 | 张台子66kV变电站 | 张台子变1368张砼线 | 张台子变346张砼线尖山六队分歧8#变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6663 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 野老村北 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6664 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11774沈大线 | 后古鱼池变台 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6665 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1048柳富线 | 富庄分歧65左3#(富庄3号)变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6666 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦变252沈旦线沈旦线#94左12#(小树子南台综合台区变 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6667 | 国网灯塔市供电公司 | 柳条66kV变电站 | 柳条变1052柳阁线 | 柳条变052柳阁线柳阁线万金分歧#11(万金村中变压器) | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6668 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17652东金线 | 罗卧村6#台区机井 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6669 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 后方干前街 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6670 | 国网灯塔市供电公司 | 西马66kV变电站 | 西马变1464西野线 | 新生小营盘 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6671 | 国网灯塔市供电公司 | 五星66kV变电站 | 五七线0861 | 佟二堡变142佟七线东七线179#(佟七线179号)变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6672 | 国网灯塔市供电公司 | 大窑66kV变电站 | 大窑变10974西石线 | 铧子变348电石线电石线茨山分#22变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6673 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 供电分局门前台变压器 | 800 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6674 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 盛盟小区#1箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6675 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 镇内一线东鑫馨园西区#2箱变配电变压器 | 500 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6676 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯林主干7#箱变1#变压器 | 500 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6677 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 葛祥线祥和一期1#箱变变压器 | 500 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6678 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 西高屯2#箱变变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6679 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 葛祥线祥和一期2#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6680 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 西高屯1#箱变变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6681 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 生活甲线西马生活区#1箱变变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6682 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 生活甲线西马生活区#2箱变变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6683 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 紫金城小区1#变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6684 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 紫金城2期4#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6685 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 水御林溪三期1#箱变配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6686 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区4#箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6687 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区5#箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6688 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区7#箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6689 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 博达西区1#欧变2#变压器 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6690 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 二道沟回迁8#箱变2#变压器 | 800 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6691 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 灯塔市府名城小区箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6692 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 鑫馨佳园-1#箱变配变 | 500 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6693 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线紫郡河畔小区5#箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6694 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 紫金城2期3#变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6695 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 站前客运回迁西变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6696 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区10#箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6697 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区2#箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6698 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区9#箱变变压器 | 630 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6699 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 灯塔市光明小区东区箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6700 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 镇内二线灯塔新村2#箱变变压器配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6701 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 鑫阔小区2#箱变间隔变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6702 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 亿迈隆箱变配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6703 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 保障性住房1#箱变变压器 | 1000 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6704 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 金璟花园1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6705 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17756葛南线 | 灯塔蛤蜊河子自然屯回迁安置楼小区1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6706 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17756葛南线 | 灯塔蛤蜊河子自然屯回迁安置楼小区2#配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6707 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区2#箱变1#配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6708 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区2#箱变2#配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6709 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区7#箱变1#配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6710 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸F3-2-1#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6711 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 紫金城小区3#变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6712 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 紫金城2期6#变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6713 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 水御林溪二期1号箱变变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6714 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 华鑫小区变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6715 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 水御林溪二期2号箱变变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6716 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城E区4号变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6717 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 葛新线兰旗社区2#箱变1#变压器 | 1000 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6718 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 刘文静开发1#箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6719 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城E区1号变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6720 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 光明路回迁楼变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6721 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城E区3号变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6722 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 六合商贸有限公司变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6723 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城D区2号变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6724 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 葛新线兰旗社区1#箱变1#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6725 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6726 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 万家灯火1#箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6727 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6728 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸F3-2-2#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6729 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 紫金城2期5#变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6730 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 紫金城2期1#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6731 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 粘土矿小区3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6732 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 鸿越家园2#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6733 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城D区1号变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6734 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城D区4号变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6735 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城E区2号变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6736 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6737 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区3#箱变1#配变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6738 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区7#箱变2#配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6739 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区8#箱变2#配变 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6740 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区6#箱变1#配变 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6741 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线华鼎龙庭小区1#变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6742 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 检务新村小区1#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6743 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 信合小区1#箱变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6744 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 鑫厦上城1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6745 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 鑫厦上城2#配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6746 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 鑫厦上城3#配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6747 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 粘土矿小区2#箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6748 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 隆德小区1#箱变1#变压器 | 750 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6749 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 博达西区2#欧变2#变压器 | 630 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6750 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村1#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6751 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村8#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6752 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 康福碧城小区2#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6753 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村10#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6754 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 天赐小区2#箱变1#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6755 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯林主干4#箱变1#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6756 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 博达东区欧变2#配变 | 1000 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6757 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 博达东区欧变1#配变 | 1000 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6758 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 康福碧城小区3#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6759 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村7#箱变1#变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6760 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村6#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6761 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村2#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6762 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村4#箱变1#变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6763 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村5#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6764 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 天赐小区1#箱变1#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6765 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 灯林主干5#箱变1#变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6766 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 博达西区1#欧变1#配变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6767 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村9#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6768 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 隆德小区3#箱变1#变压器 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6769 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 博达西区2#欧变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6770 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 玉林小区4#箱变配变 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6771 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 葛林线二道沟回迁楼2箱变配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6772 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 二道沟回迁9#箱变1#变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6773 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 二道沟回迁10#箱变1#变压器 | 800 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6774 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 中奥花园小区1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6775 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线紫郡河畔小区1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6776 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线紫郡河畔小区2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6777 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线紫郡河畔小区3#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6778 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 繁荣小区2#箱变配变 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6779 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 鑫馨佳园小区1#箱变配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6780 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 灯塔东鑫馨园西区1号变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6781 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 灯塔东鑫馨园东区二期1号变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6782 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 鑫馨佳园小区3#箱变配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6783 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 鑫阔小区1#箱变配变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6784 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 灯塔东鑫馨园东区3号变 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6785 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 水御林溪分1箱变配变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6786 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 水御林溪分1箱变2#配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6787 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 粘土矿小区1#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6788 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 鸿越家园1#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6789 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5651镇内二线 | 灯塔新村分1#箱变配变 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6790 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 繁荣小区1#箱变配变 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6791 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 长城小区1#箱变配变 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6792 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 生活甲线西马生活区#3箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6793 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 供电局箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6794 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园13#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6795 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园7#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6796 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园5#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6797 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园8#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6798 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园1#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6799 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园11#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6800 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园12#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6801 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园10#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6802 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园4#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6803 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园14#箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6804 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园6#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6805 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17754葛福线 | 葛福线幸福家园9#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6806 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 市政府配电变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6807 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 金璟花园2#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6808 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 天福C区3#箱变1#配变 | 400 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6809 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 镇政府分1#变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6810 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 紫金城小区2#变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6811 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区1#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6812 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区6#箱变变压器 | 630 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6813 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17786葛热线 | 铧西新村住宅小区8#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6814 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 万家灯火2#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6815 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 灯塔市光明小区西区箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6816 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 康福碧城小区1#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6817 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 兴盛小区箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6818 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 天福C区2#箱变2#配变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6819 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 天福C区1#箱变1#配变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6820 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 天福C区1#箱变2#配变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6821 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 葛华线紫金城1#箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6822 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 葛华线紫金城2#箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6823 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 葛华线紫金城5#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6824 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 葛华线紫金城3#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6825 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 葛华线紫金城4#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6826 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 葛华线紫金城6#箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6827 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区5#箱变2#配变 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6828 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区5#箱变1#配变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6829 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区6#箱变2#配变 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6830 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线华鼎龙庭小区2#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6831 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 天福新城D区3号变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6832 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线华鼎龙庭小区3#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6833 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线华鼎龙庭小区4#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6834 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 信和分2#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6835 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区1#箱变1#配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6836 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区1#箱变2#配变 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6837 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 市府名城小区1#箱变 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6838 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 紫金城2期2#变压器 | 630 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6839 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区8#箱变1#配变 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6840 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 灯塔铧西金都嘉园小区1号变压器 | 630 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6841 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯塔市妇幼保健所综合楼变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6842 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17774葛金线 | 金澜名邸小区3#箱变2#配变 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6843 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线紫郡河畔小区7#箱变变压器 | 630 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6844 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17640东郡线 | 东郡线紫郡河畔小区6#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6845 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 银盛家园3#箱变变压器 | 500 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6846 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 水御林溪三期2#箱变配电变压器 | 630 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6847 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 银盛家园1#箱变变压器 | 500 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6848 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 银盛家园4#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6849 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 银盛家园2#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6850 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 中奥箱变#3变压器间隔配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6851 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 中奥花园小区2#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6852 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 葛北线大路回迁楼1#箱变间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6853 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 葛北线大路回迁楼3#箱变变压器1间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6854 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 葛北线大路回迁楼4#箱变变压器1间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6855 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 葛北线大路回迁楼5#箱变变压器1间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6856 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 葛北线大路回迁楼6#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 泓景茗城1#出线间隔配电变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6858 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 泓景茗城2#出线间隔配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6859 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 时代新城小区2#箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6860 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 时代新城小区1#箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6861 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 八栋楼北台箱变配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6862 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17242万镇二线 | 保险公司南台箱变配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6863 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 康福碧城东5号箱变变压器 | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6864 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥和一期4#箱变出线间隔配电变压器 | 500 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6865 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥和一期5#箱变出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6866 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥和一期6#箱变出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6867 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥和一期7#箱变出线间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6868 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3166生活乙线 | 生活甲线西马生活区#4箱变变压器 | 500 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6869 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 高中台区变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6870 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼1号箱变1号变压器配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6871 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼1号箱变2号变压器配电变压器 | 500 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6872 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼2号箱变1号变压器配电变压器 | 500 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6873 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼2号箱变2号变压器配电变压器 | 500 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6874 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼3号箱变1号变压器配电变压器 | 500 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6875 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼4号箱变1号变压器配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6876 | 国网灯塔市供电公司 | 新铍子66kV变电站 | 新铍子变17054铍镇线 | 铍子棚户区住宅楼4号箱变2号变压器配电变压器 | 500 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6877 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 铧子棚户区5号箱变1号变出线间隔配电变压器 | 400 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6878 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 四方小区3#台变压器配电变压器 | 1000 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6879 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 灯林线粮库住宅箱变变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6880 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 铧西新村3#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6881 | 国网灯塔市供电公司 | 新铧子66kV变电站 | 新铧子变17054铧镇线 | 铧子棚户区住宅楼3号箱变2号变压器配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6882 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 葛新线兰旗社区1#箱变2#变压器间隔配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6883 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 葛新线兰旗社区2#箱变2#变压器 | 500 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6884 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线主干#19(灯塔市佟二堡新城建设有限公司B)变压器 | 630 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6885 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1166佟汇线 | 东方米兰1#箱变配出柜间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6886 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1166佟汇线 | 东方米兰2#箱变配出柜间隔配电变压器 | 630 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6887 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1166佟汇线 | 东方米兰3#箱变配出柜间隔配电变压器 | 630 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6888 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1166佟汇线 | 东方米兰4#箱变配出柜间隔配电变压器 | 630 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6889 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 二道沟照明配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6890 | 国网灯塔市供电公司 | 柳河子66kV变电站 | 柳河子变7944柳阳线 | 顺锋钢铁配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6891 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 邵热线博达三期1#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6892 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 邵热线博达三期2#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6893 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 邵热线博达三期3#箱变配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6894 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 高中台区变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6895 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1158佟宁线 | 宁海一期酒庄备用配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6896 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 土地局住宅台 | 500 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 碾盘村台变压器变压器配电变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6898 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 邵热线博达三期1#箱变2#配电变压器配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6899 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 邵热线博达三期3#箱变2#配电变压器配电变压器 | 500 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6900 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17744葛林线 | 节育服务住宅变压器配电变压器 | 1000 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6901 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 邵热线博达三期2#箱变2#配电变压器配电变压器 | 500 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6902 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 丰帝园区1#配电变压器 | 630 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6903 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 丰帝园区2#配电变压器 | 630 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6904 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 丰帝园区3#配电变压器 | 630 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6905 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东升变17658东庄线 | 丰帝园区4#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6906 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1158佟宁线 | 佟浪线#40左7右6(灯塔市泽雨地产开发有限公司-1)变压 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6907 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 金璟花园二期1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6908 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 金璟花园二期2#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6909 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 金都小区1#箱变变压器配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6910 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 歌华中奥二期1#箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6911 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 歌华中奥二期2#箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6912 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 泓景茗城A2区#1箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6913 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 泓景茗城A2区#2箱变配电变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6914 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 大市场东箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6915 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5658镇内一线 | 土家屯大队箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6916 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1155佟兴线 | 佟兴线四分歧4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6917 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区1#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6918 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区4#箱变1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6919 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区5#箱变1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6920 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区6#箱变1#配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6921 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 红运家园B区1#箱变1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6922 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 红运家园B区2#箱变1#配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6923 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 红运家园B区3#箱变1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6924 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 葛北线大陆回迁楼西区1#箱变1#配电变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6925 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 康福碧城小区4#箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6926 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 金昌馨居1#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6927 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 金昌馨居2#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6928 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 中奥三期3箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6929 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 中奥三期1箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6930 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 中奥三期2箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6931 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 丽景新城配电室1#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6932 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 丽景新城配电室2#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6933 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区7#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6934 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 兰轩世纪6#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6935 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 兰轩世纪5#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6936 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 兰轩世纪1#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6937 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 兰轩世纪4#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6938 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 兰轩世纪3#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6939 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 兰轩世纪2#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6940 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 天福小镇变电所配电变压器 | 2500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6941 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 海宁皮革城时尚产业园1号变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6942 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 海宁皮革城时尚产业园2号变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6943 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 海宁皮革城时尚产业园3号变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6944 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 海宁皮革城时尚产业园4号变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6945 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 紫瞳花园1#箱变间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6946 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 17784葛镇一线 | 紫瞳花园2#箱变间隔变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6947 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥合家园1#箱变配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6948 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥合家园2#箱变配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6949 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17772葛祥线 | 祥合家园3#箱变配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6950 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 姜家新苑箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6951 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 姜家新苑配电室1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6952 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 姜家新苑配电室2#配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6953 | 国网灯塔市供电公司 | 佟二堡66kV变电站 | 佟二堡变1145佟黑线 | 姜家新苑配电室3#配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6954 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 红运家园C区4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6955 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 红运家园C区1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6956 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 红运家园C区2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6957 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 红运家园C区3#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6958 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 宁博御府1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6959 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 宁博御府2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6960 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 宁博御府3#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6961 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 宁博御府4#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6962 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 名典红运A区网点1#箱变配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6963 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 名典红运A区网点2#箱变配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6964 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17788葛镇二线 | 华阳服饰变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6965 | 国网灯塔市供电公司 | 东升66kV变电站 | 东宁线17680 | 海宁公寓欧变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6966 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 馨源雅居配电室1#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6967 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3150邵热线 | 馨源雅居配电室2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6968 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 金璟花园三期2#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6969 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 金璟花园三期3#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6970 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 金璟花园三期1#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6971 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 澜轩府邸1#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6972 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 澜轩府邸2#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6973 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 万象华庭1期1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6974 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 万象华庭1期2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6975 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17740葛新线 | 葛新线夜市分歧1#(隆兴市场夜市)箱变 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6976 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6977 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6978 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6979 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府3#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6980 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 龙翔雅居1#欧变间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6981 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 龙翔雅居2#欧变间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6982 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 紫瞳御园1#欧变间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6983 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 紫瞳御园3#欧变间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6984 | 国网灯塔市供电公司 | 万宝66kV变电站 | 万宝变17246万镇一线 | 紫瞳御园2#欧变间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6985 | 国网灯塔市供电公司 | 灯塔66kV变电站 | 灯塔变5659灯林线 | 康福碧城北台2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6986 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 澜轩府邸4#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6987 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 澜轩府邸5#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6988 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 澜轩府邸3#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6989 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 万象华庭5#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6990 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 万象华庭4#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6991 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17752葛华线 | 万象华庭3#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6992 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府5#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6993 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府6#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6994 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17758葛北线 | 尚城郡府7#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6995 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 龙翔雅居3#箱变配变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6996 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 龙翔雅居4#箱变配变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6997 | 国网灯塔市供电公司 | 葛西河66kV变电站 | 葛西河变17770葛水线 | 龙翔雅居5#箱变配变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6998 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区3#箱变1#配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 6999 | 国网灯塔市供电公司 | 邵二台66kV变电站 | 邵二台变3148生活甲线 | 红运家园A区2#箱变1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7000 | 国网灯塔市供电公司 | 沈旦66kV变电站 | 沈旦变11766沈旦线 | 沈旦大队住宅楼2 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7001 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 安南线团山子#2变压器1 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7002 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 安南线团山子#2变压器2 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7003 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 泉眼线小区箱变3变压器1 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7004 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 泉眼线小区箱变2变压器1 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7005 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#5变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7006 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 29栋楼小区箱变5变压器2 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7007 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线#51右7娴雅浩林#2箱变变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7008 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#3城基河畔#1箱变变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7009 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15752汤土线 | 15752汤土线 | 温泉别墅二期2变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7010 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤温线15753 | 汤温线15753 | 巴萨罗那城1#欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7011 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 玺合家园3变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7012 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18046安土线 | 18046安土线 | 绿色家园1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7013 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0956岭西线 | 0956岭西线 | 苏北箱变变压器1 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7014 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#7变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7015 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#10变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7016 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 泉眼线小区箱变4变压器1 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15752汤土线 | 15752汤土线 | 温泉别墅门点变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7018 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0956岭西线 | 0956岭西线 | 苏北箱变变压器2 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7019 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 29栋楼小区箱变5变压器1 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7020 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤温线15753 | 汤温线15753 | 巴萨罗那城#2欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7021 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤温线15753 | 汤温线15753 | 巴萨罗那城#4欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7022 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线#51右7娴雅浩林#1箱变变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7023 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线#51右7娴雅浩林#4箱变变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7024 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18046安土线 | 18046安土线 | 绿色家园3变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7025 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 清秀苑2期变压器2 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7026 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0956岭西线 | 0956岭西线 | 井下一车间箱变变压器1 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7027 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0956岭西线 | 0956岭西线 | 苏北1#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7028 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0956岭西线 | 0956岭西线 | 苏北2#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7029 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 泉眼线小区箱变1变压器1 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7030 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#2变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7031 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#4变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7032 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#1变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7033 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18074安水乙线 | 18074安水乙线 | 供电局箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7034 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18046安土线 | 18046安土线 | 绿色家园2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7035 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#6变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7036 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#8变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 玺合家园4变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7038 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#1左4梁园小区箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7039 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 玺合家园2变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7040 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#3变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7041 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线#51右7娴雅浩林#3箱变变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7042 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线3#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7043 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 八家子#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7044 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 八家子#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7045 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 八家子#3箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7046 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 八家子#4箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7047 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 兴弓#1箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7048 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 兴弓#2箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7049 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 兴弓#3箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7050 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 凯金亚#1箱变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7051 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 建安#3箱变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7052 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 建安#4箱变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7053 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 建安#1箱变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7054 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 建安#2箱变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7055 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 建安#5箱变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7056 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 建安#6箱变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7057 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 凯金亚#2箱变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7058 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 美好家园南欧变1#变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7059 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 鑫源小区2中箱变变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7060 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 鑫源小区北1箱变变压器 | 750 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7061 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 美好家园北欧变2#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7062 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 美好家园北欧变1#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7063 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 鑫源小区南3箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7064 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#34#2箱变变压器（尤吉西地动力） | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7065 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线39#1#箱变1#变压器（八家子住宅楼） | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7066 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#16大库小区南箱变变压器（金豪小区） | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7067 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 安街线4F2#金地小区二期(南)箱变变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7068 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 安街线#1F繁荣小区箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7069 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 安街线4F分金地小区北箱变变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7070 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#3城基河畔#3箱变变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7071 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#11右5清秀苑2南箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7072 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#34#1箱变变压器（龙凤园） | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7073 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线4#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7074 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线5#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7075 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#9金豪小区2北箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7076 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 安街线2F1#箱变变压器（交通局小区） | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7077 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#11右2金豪小区南箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7078 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线1#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7079 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15752汤土线 | 15752汤土线 | 温泉别墅二期1变压器 | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7080 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#9变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7081 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤温线15753 | 汤温线15753 | 巴萨罗那城#3欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7082 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#3城基河畔#2箱变变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7083 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭南线 | 0954泉眼线 | 岭南线陈家小区#12变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7084 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15764汤金线 | 15764汤金线 | 汤河温泉会馆1#箱变102#间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7085 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15764汤金线 | 15764汤金线 | 汤河温泉会馆2#箱变102#间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7086 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15764汤金线 | 15764汤金线 | 汤河温泉会馆3#箱变102#间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7087 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15764汤金线 | 15764汤金线 | 汤河温泉会馆4#箱变102#间隔配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7088 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15752汤土线 | 15752汤土线 | 汤土线度假村#1变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7089 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15752汤土线 | 15752汤土线 | 汤土线度假村#2变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7090 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15752汤土线 | 15752汤土线 | 汤土线度假村#3变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7091 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 金禄小区1期2#箱变103变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7092 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 振兴三组团变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7093 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 金禄小区2期1#箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7094 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 城基河畔二期1#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7095 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 城基河畔二期2#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7096 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18062安石乙线 | 18062安石乙线 | 三官回迁住宅A区1#箱变 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7097 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18062安石乙线 | 18062安石乙线 | 三官回迁住宅A区2#箱变 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7098 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 金禄小区2期2#箱变103变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7099 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 安街线大市场箱变变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7100 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 平安小区2#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7101 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 平安小区1#箱变配变 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7102 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18062安石乙线 | 18062安石乙线 | 亿圣华庭#1箱变变压器间隔配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7103 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18062安石乙线 | 18062安石乙线 | 亿圣华庭#2箱变变压器间隔配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7104 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18062安石乙线 | 18062安石乙线 | 亿圣华庭#3箱变变压器间隔配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7105 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18062安石乙线 | 18062安石乙线 | 亿圣华庭#4箱变配电变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7106 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#11右5东鑫果园箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7107 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#11右5清秀苑1北箱变变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7108 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15754汤水乙线 | 15754汤水乙线 | 汤泉变汤水乙线水库家属楼1#箱变变压器间隔配电变压 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7109 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 安南线团山子#1变压器1 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7110 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 0954泉眼线 | 0954泉眼线 | 玺合家园1变压器 | 250 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7111 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线2#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7112 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#16售电所后箱变变压器（大库小区二期1） | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7113 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#13小博士幼儿园西箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7114 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18048安街线 | 18048安街线 | 安街线三排道口欧式变变压器（安街#19楼） | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7115 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15749汤驿线 | 15749汤驿线 | 佳兆业1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7116 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15749汤驿线 | 15749汤驿线 | 佳兆业#4箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7117 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15749汤驿线 | 15749汤驿线 | 佳兆业#3箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7118 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 15749汤驿线 | 15749汤驿线 | 佳兆业2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7119 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#22平安小区#1箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7120 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18052安寒线 | 18052安寒线 | 安寒线#22平安小区#2箱变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7121 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#20右8变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7122 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线永翁甲线61#变压器(60下翁家） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7123 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线铁路口楼变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7124 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线矿石厂前变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7125 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线苏南楼2变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7126 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家菜地变 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7127 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18262永解线 | 永久变18262永解线 | 永久变18262永解线永解线#41左分42#变压器（岭东低 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7128 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台六组变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7129 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台五组变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7130 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村三组变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7131 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 瓦子村四组南沟照明变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7132 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小岭子一组变压器 | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7133 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录五组变压器 | 50 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7134 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录八组变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7135 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官西地照明之二变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7136 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家三组变 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7137 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家小堡子分变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7138 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星弯沟变压器 | 10 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7139 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#145右分05变压器（贾彬南 | 30 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7140 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 安南中学2变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7141 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 头道沟1变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7142 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 头道沟2变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7143 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安寒线2#(紫玉小区）变压器 | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7144 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分28#变压器（尤吉二组下片） | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7145 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线三星南沟变压器 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7146 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#094变压器（姑嫂村照明） | 200 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7147 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#190变压器（贾彬东沟） | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7148 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安平村果园 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7149 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分36#变压器（尤吉村二组照明） | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7150 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 泉眼线24右8柱上变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7151 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 石桥子张萍机井分歧4#变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7152 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小录1号大岭桥机井分歧1#变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7153 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 瓦子村一五组照明变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7154 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村八组变压器 | 50 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7155 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线#51右17右2#1#变压器（选矿住宅楼2） | 315 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7156 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#20右23变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7157 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线大瓦寺分#29变压器 | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7158 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线永翁甲线78#变压器（77下翁家） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7159 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台一组变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7160 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花三台区 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7161 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村二组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7162 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河四组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7163 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温乙线右75左分05# | 20 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7164 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小岭子五组南沟变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7165 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线苏南楼1变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7166 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线东沟1变压器（穆家分44#） | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7167 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线泉眼背3变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7168 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线苏家街道变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7169 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线#15右直分04变压器（西大井 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7170 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安寒线#24变压器（苏家街道集资楼） | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7171 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线4F-1#变压器（教师住宅楼） | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7172 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线#15右分04变压器（铜厂住宅 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7173 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录六组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7174 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河四组二台 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7175 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线银行后变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7176 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线10栋楼变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7177 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15754汤水乙线 | 汤泉变15754汤水乙线 | 汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器2# | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7178 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官西地之三变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7179 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小道沟之三变压器 | 30 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7180 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安平乡开发楼 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7181 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平后山 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7182 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线闫家分歧9组变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7183 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线一组变压器 | 160 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7184 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#163左分02变压器（贾彬三 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7185 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#169左分23变压器（贾彬四 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7186 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线柳河六组变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7187 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线陈家小区变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7188 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 孙家寨土井子机井分歧1#变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7189 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安水乙线水库采摘生态园变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7190 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18054安飞线 | 安平变18054安飞线 | 小安平2号小安平村机井分歧1#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7191 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 二道岗子1-2变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7192 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6644 温乙线小岭子二组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7193 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官菜地照明变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7194 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#50右39变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7195 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线永翁甲线84#左分20#变压器（新） | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7196 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#121右分11变压器（朴沟大 | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7197 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线三星小学变压器 | 30 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7198 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线杨木点式楼变压器 | 315 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7199 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨七组 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7200 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线生态园变台变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7201 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 柳河二组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7202 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村六组变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7203 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0946 茨沟线 | 岭泉变0946 茨沟线 | 岭泉变0946 茨沟线茨沟线#10左3变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7204 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线泉眼背1变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7205 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线#7左6右1变压器（小安平照 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7206 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村九组变压器 | 200 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7207 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村一组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7208 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录七组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7209 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 计量所变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7210 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线安石甲线#51右分17变压器（选矿液化站） | 20 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7211 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 雷锋公园变压器 | 30 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7212 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线121右分(朴沟分)61#变压器（朴沟村二组照明） | 80 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7213 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线4F西大井分06#变压器(农行住宅 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7214 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线三星阎家岭变压器 | 30 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7215 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线八组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7216 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 穆家线材厂 | 30 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7217 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线玺龙变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7218 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河山西二台变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7219 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线水库1变压器 | 20 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7220 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15754汤水乙线 | 汤泉变15754汤水乙线 | 汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器3# | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7221 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 柳河照明二台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7222 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 松泉村照明二台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7223 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#7左16变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7224 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#21变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7225 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花村四台区变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7226 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线永高线30#右1#左分09#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7227 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线 | 岭泉变0944 杨木线楼群变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7228 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村一组变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7229 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河三组变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7230 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0946 茨沟线 | 岭泉变0946 茨沟线 | 岭泉变0946 茨沟线茨沟线#20变压器 | 315 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7231 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线二道岗子2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7232 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线东沟1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7233 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线4F西大井分10#变压器（粮库住宅楼） | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7234 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线谷岳坟沟1变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7235 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线#76右分14+1变压器（松泉新 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7236 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分18#变压器（尤吉村加工厂） | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7237 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分19#变压器（沈阳供电段） | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7238 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 瓦子四组南山照明(南沟2台区)变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7239 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 瓦子村三组六组照明变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7240 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小岭子四组变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7241 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#50右14左9右8变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7242 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 张琳变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7243 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线瑶池变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7244 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 温泉变6644 温乙线水槽对面2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7245 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨六组 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7246 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官西地照明之一变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7247 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 福慧园小区1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7248 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#089变压器（姑嫂三组照 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7249 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线036#变压器（新安村照明） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7250 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线091#变压器（姑嫂二组照 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7251 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安寒线#14变压器（振兴二组团） | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7252 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线4F西大井分01#变压器（劳动局首宏楼） | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7253 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#121右分56右分10变压器（朴沟二组2） | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7254 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 派出所变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7255 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河三组二台 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7256 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#16变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7257 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小录2号大岭桥机井分歧2#变压器 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7258 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线北沟7组变压器 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7259 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线 | 永高线30#右1#左分12#变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7260 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河山西变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7261 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线穆家南沟变压器（穆家分32#） | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7262 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安街线08#变压器（振兴一组团2） | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7263 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安寒线#16变压器（大库小区） | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7264 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线4F西大井分14#变压器（西大井之三） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7265 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线#76右39变压器（松泉村三组 | 100 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7266 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台七组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7267 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录大队变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7268 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录二组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7269 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨八组 | 20 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7270 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器1# | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7271 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南甲线#49右15柱上变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7272 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 团山子1变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7273 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线安寒线#53变压器（46） | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7274 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线欧式街1#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7275 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18052安寒线 | 安平变18052安寒线 | 安寒线#1左分03#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7276 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线#014变压器（西大井台区） | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7277 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0956 岭西线二道岗子3变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7278 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头龙飞分变压 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7279 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线永高线15左01#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7280 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 温泉变6642 温甲线孙家寨原小学变压器 | 250 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7281 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线永翁甲线94#右分19#变压器（新） | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7282 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线三星大队变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7283 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18146三泰线 | 三星变18146三泰线 | 三星变18146三泰线麻峪变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7284 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 瓦子四组北沟2台区变压器 | 50 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7285 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨五组 | 160 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7286 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村七组变压器 | 30 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7287 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村五组变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7288 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线二道岗子1变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7289 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线2F分1#东变压器（吉运达住宅 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7290 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线财税大厦变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7291 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线谷岳坟沟2变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7292 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线#65右分02变压器（松泉菜地 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7293 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台八组变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7294 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台四组变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7295 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村四组变压器 | 200 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7296 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小岭子六组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7297 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花一台区 | 100 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7298 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官照明之二变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7299 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线 | 永高线30#右1#左分01#变压器 | 100 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7300 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头城建局家属楼变压器 | 160 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永翁甲线114#变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7302 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 温泉变6644 温乙线水槽对面1变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7303 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#168变压器（贾彬三组2台 | 50 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7304 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 辽阳银行1变压器 | 315 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7305 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线矿山对面1变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7306 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线三组变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7307 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线水库2变压器 | 20 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7308 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨新增 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7309 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 矿山变10144 矿乙线 | 矿山变10144 矿乙线 | 矿山变10144 矿乙线矿乙线#20变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7310 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线永翁甲线27#右分05#变压器（新） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7311 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0946 茨沟线 | 岭泉变0946 茨沟线 | 岭泉变0946 茨沟线茨沟线#36变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7312 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线月华广场变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7313 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 松树沟2变压器（松树沟25#）（新） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7314 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线东沟2变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7315 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 穆家农业设施一 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7316 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安街线06#变压器（振兴一组团） | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7317 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 矿山变10142 矿甲线 | 矿山变10142 矿甲线 | 矿山变10142 矿甲线矿甲线#3变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7318 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线#76右分24变压器（松泉村二 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7319 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18054安飞线 | 安平变18054安飞线 | 安平变18054安飞线安飞线53#分1#变压器（原安飞线56#右分2#变压器） | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7320 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线048#变压器 | 200 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7321 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线二炼铁 | 400 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7322 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村大队变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7323 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村五组变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7324 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 瓦子村四组北沟一台区照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7325 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小岭子五组变压器 | 100 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7326 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录四组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7327 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7328 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 汤泉变15752汤土线 | 汤泉变15752汤土线 | 柳河照明1变压器 | 200 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7329 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家四组变 | 100 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7330 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 柳河一组二台区派出所变压器 | 200 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7331 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#121右分69变压器（朴沟村三组照明） | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7332 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#133变压器（贾彬一组照 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7333 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线右分9#(原安石甲线#50右17右分02#2#变压器（选矿住宅楼1）) | 315 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7334 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18048安街线安街线4F西大井分04#变压器（贺腾小 | 315 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7335 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线二组变压器 | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7336 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18354松峪线 | 18354松峪线 | 安平变18064安彬线安彬线76右分(松泉分)12#变压器（松泉村照明） | 160 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7337 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线 | 安平变18064安彬线安彬线#11左分08变压器（小安平后 | 160 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7338 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 朴沟二组之阳光 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7339 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线51#右分-1801#(原安石甲线#50右分14变压器（车站住宅）) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7340 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 温乙线柳河二组新台 | 200 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7341 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 四方台果园机井分歧20#变压器 | 50 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7342 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 刘兴强地机井分歧4#变压器 | 50 | 68.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7343 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 小岭子三组变压器 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7344 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花二台区 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7345 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线 | 南沙变542 南甲线南甲线#58变压器 | 200 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7346 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线 | 永久变18266永翁甲线永翁甲线43#变压器（42下翁家） | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7347 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线 | 三星变18162三星线东沟变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7348 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线 | 永久变18264永高线永高线30#右1#左分17#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7349 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村三组变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7350 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线望宝村四组变压器 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7351 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 柳河二组二台区变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7352 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线 | 安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨西地照明变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7353 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 南沙变552 南戊线 | 南沙变552 南戊线 | 南沙变552 南戊线南戊线#67变压器 | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7354 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线矿山服务公司变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7355 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线 | 岭泉变0956 岭西线玺龙对面变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7356 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线泉眼背2变压器 | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7357 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线 | 岭泉变0954 泉眼线点式楼变压器 | 315 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7358 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台二组变压器 | 50 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7359 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线四方台三组变压器 | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7360 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村六组变压器 | 200 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7361 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644温乙线 | 温泉变6644 温乙线石桥村二组变压器 | 200 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7362 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 温泉变6648温新一线 | 温泉变6648温新一线 | 牛录一组变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7363 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 安石甲线#51右分01变压器（尤吉西堡） | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7364 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 辽阳银行2变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7365 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 泰康人寿变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7366 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18068安南线 | 安平变18068安南线 | 头道沟3变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7367 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18042安石甲线 | 安平变18042安石甲线 | 环网柜2分-1#(原选矿住宅黄楼之二) | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7368 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线欧式街2#变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7369 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线 | 安平变18048安街线安街线2F分1#西变压器（吉运达新 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7370 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 18360松朴线 | 18360松朴线 | 安平变18064安彬线安彬线#121右分47右分03变压器（朴沟村一组照明） | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7371 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线染房子变压器 | 150 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7372 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线王小(机械设备厂)变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7373 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18074安水乙线 | 安平变18074安水乙线 | 松树沟1变压器（松树沟10#）（新） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7374 | 国网辽阳市弓长岭区供电公司 | 安平变18062安石乙线 | 安平变18062安石乙线 | 三官庙小道沟分歧3#变压器 | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7375 | 宏伟区供电分公司 | 河购二线18456 | 河购二线18456 | 电网_金域华府配电室1#配电变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7376 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线39#变压器 | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7377 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区9#箱变变压器 | 630 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7378 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#7变台 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7379 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | pms_峨水线石场分#75左17变台 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7380 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境配电室1配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7381 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0260宏林线 | 宏伟变0260宏林线 | pms_宏林线#4箱变变压器 | 800 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7382 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#12箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7383 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线42左6右15#变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7384 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 锦绣澜湾#2箱变间隔2配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7385 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_pms_龙鼎佳园#2欧变变压器（南） | 800 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7386 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11256新文线 | 新地变11256新文线 | 河东线45#变压器 | 315 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7387 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_pms_新宿线39左15#变压器(CDM) | 200 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7388 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | 电网_pms_峨水线电台分#20变台 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7389 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | pms_恒大绿洲#2变电所#1变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7390 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区7#箱变变压器 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7391 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线杨家分#57右1变台 | 315 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7392 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_宏伟新苑1#箱变1#变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7393 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | 宏伟新苑#2箱变变压器配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7394 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾2#欧变#1变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7395 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区5# | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7396 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_pms_龙鼎佳园#1欧变变压器（南） | 800 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7397 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_曙源线6右3支1变台 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7398 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11956曙诚线 | 曙光变11956曙诚线 | 电网_筑美城居配电室2# | 800 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7399 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_仙鹤湖东5#箱变变压器 | 630 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7400 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 青年湖小区2#变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7401 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区3# | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7402 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#2箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7403 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | 宏小线8左1# | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7404 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | 怡景花园#3组合箱变变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7405 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区2#箱变变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7406 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_宏伟新苑3#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7407 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线22#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7408 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线33左4#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7409 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | 电网_宏加线40#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7410 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | PMS_龙泽国际花园#2变电所#1变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7411 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_砂砣线49右11#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7412 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3964新富线 | 新城变3964新富线 | 电网_泛美五期二配电室1#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7413 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_天井园#6箱变间隔配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7414 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区7#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7415 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | 恒大绿洲二期#1变电所间隔4配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7416 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾二期3#欧变#2变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7417 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_怡景花园#4变电所#1变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7418 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线44左2左1#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7419 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0260宏林线 | 宏伟变0260宏林线 | pms_宏林线#8箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7420 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#3箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7421 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#11箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7422 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_大打白分#27变压器 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7423 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#19变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7424 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区13#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7425 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 金域明珠四期2变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7426 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#3箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7427 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园7#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7428 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_东龙甲线米拉小筑#2组合箱变#1变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7429 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭3#欧变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7430 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_新宿线44左2左10#变压器2新 | 400 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7431 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_荟萃源小区2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7432 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | 电网_pms_墙体线新城分7#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7433 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | 电网_pms_墙体线新城分15左1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7434 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线26左3#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7435 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | pms_峨水线电台分34变台 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7436 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#11右2 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7437 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线#49右10左6变台 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7438 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区7#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7439 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线杨家分#4变台 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7440 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线45左6#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7441 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 电网_广场社区#13箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7442 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 仙鹤湖东1#箱变1#变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7443 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64支5左3#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7444 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城三期2#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7445 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区3#箱变变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7446 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_西苑绿洲1#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7447 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大三期二配电室3#配电变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7448 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_龙城柏丽2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7449 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_泛美华庭五期配电室2#配电变压器 | 500 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7450 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线21左14#变压器 | 400 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7451 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#1箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7452 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_荟萃湖小区1#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7453 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区5#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7454 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线91#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7455 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_亿星家园配电室1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7456 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_天井园小区9#箱变（金瀚馨园）间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7457 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 电网_新北线71左5#变压器新 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7458 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_龙鼎山小区#4箱变间隔2配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7459 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_龙鼎山小区#6箱变间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7460 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 双阳新区3#配电变压器配电变压器 | 800 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7461 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区9#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7462 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏杜线中景豪庭1# | 1260 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7463 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | pms_京都城#2变电所#1变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7464 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#4箱变 变压器间隔配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7465 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11262新滨线 | 新地变11262新滨线 | 红阳林苑#2箱变 变压器间隔配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7466 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_东龙甲线#12右1右2（1）变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7467 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新南线 | 新城变3962新南线 | 电网_东方喻晓1#配电室2#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7468 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#1箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7469 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#42 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7470 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_pms_龙鼎山庄#14箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7471 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区3#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7472 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 电网_东京嘉园6#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7473 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_奥林园4#箱变2#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7474 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线42左20变压器（新） | 100 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7475 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_砂砣线49右16左12#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7476 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_工农小区1#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7477 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大绿洲四期#1变电所-#2变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7478 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_荣华园2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7479 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0256宏伟线 | 宏伟变0256宏伟线 | 电网_宏伟线7右1右1#箱变配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7480 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#3箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7481 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18494河嘉线 | 河东变18494河嘉线 | 电网_凯旋门变电所#2配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7482 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11272新龙线 | 新地变11272新龙线 | pms_龙源山居一期#2箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7483 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线龙源小区一期#2欧变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7484 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | 电网_pms_峨水线石场分#135变台 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7485 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1788东沟甲线 | 东喻变1788东沟甲线 | pms_东沟甲线#27变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7486 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_pms_龙鼎山庄#13箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7487 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线杨家分#11左3变台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7488 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#1箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7489 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线32左7#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7490 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#8右16变压器 | 250 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7491 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#12箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7492 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#8欧变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7493 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11256新文线 | 新地变11256新文线 | 河东线45#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7494 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#15箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7495 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线东水线#49右21右3变台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7496 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_新广线4左6左1#箱变 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7497 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线26右6#变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7498 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | pms_峨水线石场分#75左5支1变台 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7499 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线#18变台 | 50 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7500 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | 电网_pms_峨水线电台分33变台 | 200 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7501 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 电网_新城变3958 新东线新东线47#变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7502 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 新迎线38# | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7503 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线28#变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7504 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 新东线泛美华庭三期地下变电所#1变压器间隔配电变压器 | 800 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7505 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境二期配电室2号变压器间隔配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7506 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18454河购一线 | 河东变18454河购一线 | 电网_河畔尊邸3#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7507 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园9#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7508 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳职工宿舍#2组合箱变#1变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7509 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18492河明线 | 河东变18492河明线 | 电网_明珠幸福里1#配电室2#配电变压器 | 800 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7510 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_富华小区4#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7511 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_奥林园2#箱变1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7512 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1568朴庆线 | 朴家变1568朴庆线 | 电网_朴庆线35右1#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7513 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | PMS_龙泽国际花园#2变电所#1变压器 | 800 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7514 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区5# | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7515 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园1#欧变#1变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | 峨水线19右1#（临时） | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7517 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#2箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7518 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区6#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7519 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_10kV河都线京都城二期(2)3#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7520 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区3#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7521 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期2#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7522 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区12#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7523 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11272新龙线 | 新地变11272新龙线 | 电网_pms_龙源山居一期#3箱变变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7524 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 电网_新城变3962 新迎线新迎线1#环网柜新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分35右 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7525 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0256宏伟线 | 宏伟变0256宏伟线 | 电网_仙鹤湖东4#配电室变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7526 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | pms_龙泽国际花园#1变电所#2变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7527 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_奥林园3#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7528 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_半山居#5箱变变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7529 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 电网_新城变3958 新东线新东线47#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7530 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大五期2#配电室1#变压器配电变压器 | 800 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7531 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 10kV河园线东京嘉园二期3#箱变配电变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7532 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1578新家一线 | 朴家变1578新家一线 | 电网_新家二线#5变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7533 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_天井园1#箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7534 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区6# | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7535 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3964新富线 | 新城变3964新富线 | 电网_泛美五期二配电室4#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7536 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 双阳新区4#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7537 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_10kV新广线4左10左1配变变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7538 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1578新家一线 | 朴家变1578新家一线 | 电网_新家一线1左2+1#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7539 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园4#箱变变压器 | 630 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7540 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区2# | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7541 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#23变台 | 315 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7542 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#4箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7543 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线#49右9右2变台 | 315 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7544 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线75#变压器 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7545 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0260宏林线 | 宏伟变0260宏林线 | pms_宏林线#6箱变变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7546 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区12#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7547 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线76#变压器 | 50 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7548 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线9左5变压器 | 400 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7549 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18454河购一线 | 河东变18454河购一线 | 电网_河畔尊邸1#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7550 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#4箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7551 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园5#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7552 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#16箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7553 | 宏伟区供电分公司 | 3684教导线 | 3684教导线 | 电网_pms_教导线#26杆变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7554 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7555 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0260宏林线 | 宏伟变0260宏林线 | pms_宏林线#2箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7556 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#15左2变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7557 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线龙源小区一期#1欧变(1)变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7558 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_荣华小区3#箱变2#变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7559 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_奥林园4#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7560 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64支15#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7561 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏杜线中景豪庭2# | 1260 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7562 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线1左2变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7563 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 恒大绿洲五期地下变电所 #1变压器间隔配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7564 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区2# | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7565 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_工农小区5#变压器 | 400 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7566 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_奥林园2#箱变2#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7567 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#5箱变 变压器间隔配电变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7568 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18476河信线 | 河东变18476河信线 | 电网_天信商住楼#1变电所#1变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7569 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_东龙甲线14左1变压器间隔2配电变压器 | 315 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7570 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区8# | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7571 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_健康路#2箱变变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7572 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#8右18变压器 | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7573 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府2#变电所2#配电变压器 | 800 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7574 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_荟萃湖小区3#变压器配电变压器 | 630 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7575 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_工农小区4#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7576 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 金域明珠变电所2#变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7577 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区4#变压器配电变压器 | 630 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7578 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 锦绣澜湾1#变压器 | 630 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7579 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠五期2#箱变102配电变压器 | 630 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7580 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 10kV河园线东京嘉园二期1#箱变配电变压器 | 500 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7581 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园5#欧变#2变压器 | 500 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7582 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_pms_新宿线39左15#变压器(CDM) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7583 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期6#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7584 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | 电网_怡景花园#2组合箱变变压器 | 400 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7585 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#8箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7586 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 新东线泛美华庭三期地下变电所 #3变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7587 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3678沙坨线 | 峨二变3678沙坨线 | pms_砂砣线21#变压器 | 200 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7588 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线44左17#变压器 | 315 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7589 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线8# | 500 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7590 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_pms_东水线杨家分30左1变台 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7591 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线杨家分53右2变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7592 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | pms_新北线8右25#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7593 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线24#变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7594 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | pms_峨水线#69右2变台 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7595 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大绿洲三期变电所1#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7596 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#17左2变台 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7597 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_宏伟供电局箱变配电变压器 | 400 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7598 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区4#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7599 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线102右分32#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7600 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线杨家分#45变台 | 100 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7601 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#8箱变 | 630 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7602 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | 电网_pms_峨水线#69左7变台 | 200 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7603 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线7#变压器 | 100 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7604 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | 电网_pms_墙体线新城分22#变压器 | 200 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7605 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸1#欧变#1变压器 | 630 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7606 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | pms_新恒线恒大绿洲#1变电所#1变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7607 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_青年湖小区3#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7608 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠#4箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7609 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | 宏加线6左1#变压器 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7610 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱四期二2#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7611 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1578新家一线 | 朴家变1578新家一线 | 新家一线#36左1柱上变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7612 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | pms_龙泽国际花园#1组合箱变变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7613 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东蔡甲线尚书苑1#箱变配电变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7614 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区3#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7615 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_火炬小区3#箱变间隔2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_富华小区1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7617 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 宏乐线1# | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7618 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_pms_龙鼎佳园#2欧变变压器（南） | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7619 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1568朴庆线 | 朴家变1568朴庆线 | 电网_朴庆线44#变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7620 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 京都城四期8#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7621 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 新东线泛美华庭三期地下变电所 #4变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7622 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭#7欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7623 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | 恒大绿洲二期#1变电所间隔2配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7624 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_宏伟新苑5#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7625 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园10#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7626 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_富华小区2#配电室1#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7627 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18454河购一线 | 河东变18454河购一线 | 电网_河畔尊邸4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7628 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_天井园#5箱变间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7629 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭1#欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7630 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸3#欧变#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7631 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3964新富线 | 新城变3964新富线 | 电网_泛美五期二配电室3#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7632 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 仙鹤湖东5#箱变2#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7633 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_火炬小区3#箱变间隔1#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7634 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_亿星家园配电室2#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7635 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 电网_广场社区#12箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸3#欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7637 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明社区#5欧变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7638 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大绿洲三期变电所2#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7639 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区4# | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7640 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_pms_东水线#38左2左3 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7641 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 颐美新苑小区3#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7642 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_庆阳北小区2#箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7643 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_荟萃源小区1#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7644 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线118左1#配变变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7645 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境二期配电室1号变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7646 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_怡景花园#4变电所#2变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7647 | 宏伟区供电分公司 | 0268宏阳线 | 0268宏阳线 | 世纪阳光一号变电所1#变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7648 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_半山居#1箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7649 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | 电网_pms_峨水线石场分#135变台 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7650 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 电网_广场社区#15箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7651 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_长征路小区4#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7652 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城三期4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7653 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明社区#3欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7654 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_青年湖小区1#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7655 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64支20左1#变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7656 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_工农小区2#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7657 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大三期二配电室1#配电变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7658 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_荟萃湖小区1#相变1#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7659 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | pms_金域明珠2#变电所1#变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7660 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏杜线中景豪庭1# | 1260 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7661 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区5#相变1#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7662 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | pms_康华丽景#2组合箱变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7663 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠六期配电室2#配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7664 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_10kV河都线京都城二期(2)1#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7665 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | pms_恒大绿洲#2变电所#2变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7666 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区8#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7667 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线东水线#49右4变台 | 200 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7668 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_泛美华庭五期配电室3#配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7669 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区1#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7670 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | PMS_1778 龙源线#6欧变变压器(北) | 1000 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7671 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_荟萃湖小区2#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7672 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区2#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7673 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | 电网_宏加线#8右1右8变压器 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7674 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 锦绣澜湾5#变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7675 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 10kV河园线东京嘉园二期4#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7676 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭4#欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7677 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳职工宿舍#3箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7678 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_10kV河都线京都城二期(2)4#箱变配电变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7679 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#4欧变变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7680 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11272新龙线 | 新地变11272新龙线 | pms_新砖线18右8# | 20 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7681 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 电网_pms_新迎线迎水分8#（新） | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7682 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_pms_新宿线43左4#变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7683 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | pms_墙体线新城分27#变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7684 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线#24香港花园变电所变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7685 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | 半山居6#箱变1#变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7686 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸2#欧变#2变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7687 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11272新龙线 | 新地变11272新龙线 | pms_龙源山居一期#1箱变变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7688 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区6#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7689 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64右2#变压器 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7690 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境配电室4配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7691 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | 丰华馨园箱变#1变压器间隔配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7692 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#10箱变变压器 | 630 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7693 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线52右12#变压器(CDM) | 100 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7694 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线迎水分2#变压器 | 100 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7695 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线41右1#环网柜箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7696 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | pms_新北线20#变压器 | 20 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7697 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | pms_新迎线水泥分3#变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7698 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线23#变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7699 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾1#欧变#1变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7700 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | 保莱蓝湾二期1#欧变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7701 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_丰德园箱变2#变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7702 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 青年湖小区#4箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7703 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | pms_康华丽景#1组合箱变变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7704 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 锦绣澜湾#3箱变配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7705 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区10#箱变配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7706 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1788东沟甲线 | 东喻变1788东沟甲线 | 东沟甲线22# | 100 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7707 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 10kV河园线东京嘉园二期2#箱变配电变压器 | 500 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7708 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城三期3#箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7709 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_龙鼎山小区#2箱变间隔配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7710 | 宏伟区供电分公司 | 河购二线18456 | 河购二线18456 | 电网_金域华府配电室2#配电变压器 | 500 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7711 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区6#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7712 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线65#变压器(CDM) | 200 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7713 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | PMS_龙泽国际花园#1变电所#1变压器 | 800 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7714 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区3# | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7715 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 龙鼎山小区#3箱变间隔配电变压器 | 630 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区5#箱变变压器 | 500 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7717 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区10#箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7718 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线杨家分#18右1 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7719 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线#38左2左2 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7720 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线龙源小区一期#4欧变（1）变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7721 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 新东线东光分5右7右3#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7722 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 天井园小区#3箱变间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7723 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_华峰聚氨酯公寓变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7724 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_新宿线44左2左7#变压器新 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7725 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 新宿线44左15#柱上变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7726 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7727 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_仙鹤湖东3#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7728 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 朴东线黎明小区#6+1箱变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7729 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_新宿线44左2左8#变压器新 | 200 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7730 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线44左2左3#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7731 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区1#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7732 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线3# | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7733 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#14箱变变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7734 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线62右5#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7735 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#19+1变台 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7736 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_新东线东光分4#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7737 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线杨家分#21变台 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7738 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18492河明线 | 河东变18492河明线 | 电网_明珠幸福里2#配电室3#配电变压器 | 500 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7739 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区7# | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7740 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#11欧变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7741 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 锦绣澜湾4#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7742 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭#8欧变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7743 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府3#变电所1#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7744 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府1#变电所1#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7745 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 电网_泛美四期配电室1#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7746 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 新迎线38# | 100 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7747 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区4#箱变1#配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7748 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_河东新苑三期#2组合箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7749 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_半山居#2箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7750 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1792东沟乙线 | 东喻变1792东沟乙线 | 东沟乙线#29左2 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7751 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_龙鼎山小区1#箱变1#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7752 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 电网_东京嘉园4#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7753 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18492河明线 | 河东变18492河明线 | 电网_明珠幸福里1#配电室1#配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7754 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_pms_东水线#38左2左3 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7755 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18494河嘉线 | 河东变18494河嘉线 | 电网_凯旋门变电所#1配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7756 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_河东新苑三期#3组合箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7757 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | 宏加线#8右10变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7758 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_半山居#3箱变变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7759 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#6箱变变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7760 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线20#变压器 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7761 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园6#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7762 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区6#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7763 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_长征路小区4#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7764 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区1# | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7765 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区3#变压器配电变压器 | 630 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7766 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_亿方大楼变压器配电变压器 | 630 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7767 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区4#箱变2#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7768 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#10欧变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7769 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_青年湖小区1#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7770 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区5#箱变变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7771 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园#2欧变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7772 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_璟临家园#1组合箱变1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7773 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区4# | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7774 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭2#欧变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7775 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18494河嘉线 | 河东变18494河嘉线 | 万嘉国际小区#1箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#7箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7777 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区2#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7778 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | PMS_新迎线水泥分45左8#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7779 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1792东沟乙线 | 东喻变1792东沟乙线 | pms_东沟乙线#29左12右2变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7780 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_pms_东水线杨家分#2右3 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7781 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 庆阳职工宿舍#1组合箱变#1变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7782 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线32左3#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7783 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_pms_砂砣线44#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7784 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#6变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7785 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#5箱变变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7786 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | pms_峨水线电台分#28左1左1箱变#1变压器 | 750 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7787 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线33左1左1梅园西路-1 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7788 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线7# | 1260 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7789 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 电网_东京嘉园1#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7790 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11272新龙线 | 新地变11272新龙线 | 新龙线3左11 | 200 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7791 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#1配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7792 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠#3箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7793 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 电网_新北线8右21#变压器新 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7794 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#7箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7795 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1788东沟甲线 | 东喻变1788东沟甲线 | pms_东沟甲线#34右2变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7796 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | 电网_pms_峨水线石场分#95变台 | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7797 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_庆阳北小区4#箱变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7798 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | pms_宏小线#12变台 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7799 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线峨水线电台分#42右1变台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7800 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 新砖线2左5#（XN） | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7801 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠六期配电室1#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7802 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_仙鹤湖东2#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7803 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_天井园小区4#箱变间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7804 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏杜线中景豪庭2# | 1260 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7805 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园#4欧变#2变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7806 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区15#箱变配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7807 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11262新滨线 | 新地变11262新滨线 | 红阳林苑#1箱变 变压器间隔配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7808 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | 电网_葆莱国际二期#5箱变102配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7809 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18494河嘉线 | 河东变18494河嘉线 | 万嘉国际小区#2箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7810 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_奥林园1#配电室配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7811 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线95左1#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7812 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城三期1#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7813 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境配电室3配电变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7814 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 双阳新区2#配电变压器配电变压器 | 800 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7815 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | pms_墙体线11左2#变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7816 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | pms_新北线79左2#变压器 | 100 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7817 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#9箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7818 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线杨家分#12变台 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7819 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#8右3 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7820 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#2箱变变压器 | 500 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7821 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区5#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7822 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 仙鹤湖东1#箱变2#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7823 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | pms_京都城#2变电所#2变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7824 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_宏伟新苑4#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7825 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 天井园小区#7箱变间隔配电变压器 | 630 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7826 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | PMS_龙泽国际花园#3变电所#2变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7827 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | pms_新迎线水泥分32#变压器 | 50 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7828 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 新宿线1#环网柜104开关新宿线39左9#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7829 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 朴新线26左1变压器 | 200 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7830 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 金域明珠四期1变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7831 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#8箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7832 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 电网_pms_新东线东光分11右8#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7833 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区6#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7834 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线杨家分72右3变台 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7835 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线44左31#变压器(CDM) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7836 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线44左6#变压器(CDM) | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7837 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_新东线东光分8#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7838 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | pms_峨水线石场分#119左3变台 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7839 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境配电室2配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7840 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | pms_金域明珠2#变电所2#变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7841 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 璟临家园#1组合箱变2#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7842 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_龙城柏丽#1箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7843 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区7#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7844 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线42左6右5右2#变压器 | 100 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7845 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 电网_锦绣澜湾6#变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7846 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#2欧变变压器 | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7847 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_砂砣线49右16左5#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7848 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区1#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7849 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#7箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7850 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_朝阳小区2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7851 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府1#变电所2#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7852 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7853 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_39左13右7左1箱变配电变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7854 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 10KV新北线#55变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7855 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄三期#1欧变#1变压器 | 315 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7856 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_荣华小区5#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7857 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠#1箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7858 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_荣华园1#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7859 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_工农小区4#箱变2#变压器间隔配电变压器 | 630 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7860 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区7#箱变配电变压器 | 630 | 100.00 | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7861 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18476河信线 | 河东变18476河信线 | 电网_天信商住楼#1变电所#2变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7862 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 双阳新区1#配电变压器配电变压器 | 800 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7863 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸2#欧变#1变压器 | 630 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7864 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 仙鹤湖西6#箱变1#配电变压器 | 630 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7865 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11262新滨线 | 新地变11262新滨线 | 红阳林苑#4箱变 变压器间隔配电变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7866 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0256宏伟线 | 宏伟变0256宏伟线 | 电网_宏伟线5左26支1变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7867 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_西苑绿洲2#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7868 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区6#相变1#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7869 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区4#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7870 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_荣华小区4#箱变变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7871 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线石化龙源#1组合箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7872 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期5#箱变配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7873 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园#2组合箱变#2变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7874 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 电网_东京嘉园2#箱变配电变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7875 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | 电网_前平线55右35#柱上变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7876 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭#6欧变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7877 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线48左2#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7878 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | 电网_pms_墙体线16左10变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7879 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线26左2#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7880 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区3#箱变变压器 | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7881 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | pms_墙体线29#变压器 | 315 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7882 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | pms_峨水线石场分#130变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7883 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线26右5#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7884 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线26左14#变台 | 20 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7885 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_新东线58左6#变压器 | 315 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7886 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_健康路#1箱变变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7887 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#8右7右1变压器 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7888 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱三期二2#箱变配电变压器 | 500 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7889 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线龙源小区一期#5欧变（1）变压器 | 630 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7890 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_新宿线44左8#变压器新 | 400 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7891 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新东线东光分28#变压器 | 315 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7892 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#13箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7893 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0246宏加线 | 宏伟变0246宏加线 | pms_宏加线#8右13变压器 | 315 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7894 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区1#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7895 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 新迎线迎水分39#(100) | 100 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线9# | 1260 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7897 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线26左10#变台 | 50 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7898 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_pms_新宿线39左10变压器(CDM) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7899 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 新迎线迎水分39#(100) | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7900 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线54右11#变压器 | 50 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7901 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_pms_新东线东光分22#变压器(CDM) | 200 | 73.00 | 27 | 27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7902 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线杨家分#8左4台 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7903 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_东水线#42变台 | 200 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7904 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | 新迎线1#环网柜104开关新迎线水泥分15#变压器 | 100 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7905 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | 电网_pms_新迎线水泥分6右4#变压器 | 200 | 97.00 | 3 | 3 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7906 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线39左11#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7907 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园8#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7908 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线65#变压器(CDM) | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7909 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大五期2#配电室2#变压器配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7910 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64右4#变压器 | 400 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7911 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 天井园10#金瀚馨园 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7912 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 荣华小区1#箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7913 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18476河信线 | 河东变18476河信线 | 瀚博一品1#配电室1#配电变压器 | 630 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7914 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳职工宿舍#2组合箱变#2变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7915 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | PMS_东水线#33左1左2(1)变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7916 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_奥林园6#箱变配电变压器 | 630 | 38.00 | 62 | 62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7917 | 宏伟区供电分公司 | 0268宏阳线 | 0268宏阳线 | 世纪阳光二号变电所#2变压器 | 630 | 58.00 | 42 | 42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7918 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | pms_龙泽国际花园#2变电所#2变压器 | 800 | 65.00 | 35 | 35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7919 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | pms_京都城#1变电所#1变压器 | 800 | 85.00 | 15 | 15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7920 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园1#箱变变压器 | 630 | 83.00 | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7921 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | 丰华馨园小区1期箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 82.00 | 18 | 18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7922 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | 电网_pms_河东线祥和水岸4#欧变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7923 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园3#欧变变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7924 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | pms_龙源线石化龙源#2组合箱变#1变压器 | 630 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7925 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11956曙诚线 | 曙光变11956曙诚线 | 电网_筑美城居配电室4# | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7926 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_新广线4左9右1#箱变 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7927 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | 恒大绿洲二期#1变电所间隔3配电变压器 | 800 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7928 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | pms_墙体线4左1#变压器 | 50 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7929 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_新广线4左9右1#箱变 | 400 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7930 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱三期二1#箱变配电变压器 | 500 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7931 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线迎水分11右7#变压器 | 315 | 84.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7932 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11272新龙线 | 新地变11272新龙线 | pms_新砖线41# | 100 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7933 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线105#变压器 | 200 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7934 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11262新滨线 | 新地变11262新滨线 | 红阳林苑#3箱变 变压器间隔配电变压器 | 500 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7935 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区14箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7936 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区6#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7937 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 电网_新宿线44左2左10#变压器1新 | 400 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7938 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线60右1#变压器 | 50 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7939 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线39左6左2#变压器 | 315 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7940 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线8# | 500 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7941 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 恒大绿洲五期地下变电所 #2变压器配电变压器 | 800 | 87.00 | 13 | 13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7942 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | pms_峨水线电台分#31变台 | 50 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7943 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_pms_东水线杨家分#18右12变台 | 200 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7944 | 宏伟区供电分公司 | 前进变11472前平线 | 前进变11472前平线 | pms_10kV前平线#5左3左2变台 | 20 | 21.00 | 79 | 79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7945 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园4#欧变变压器 | 500 | 78.00 | 22 | 22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7946 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱三期一1#箱变配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7947 | 宏伟区供电分公司 | 河购二线18456 | 河购二线18456 | 电网_金域华府配电室4#配电变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7948 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64支5左2#变压器 | 400 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7949 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_仙鹤湖西小区1#变压器配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7950 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | PMS_东龙甲线#12右1 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7951 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区4#箱变变压器配电变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7952 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_泛美华庭五期配电室1#配电变压器 | 500 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7953 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 金域明珠变电所1#变压器 | 800 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7954 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 京都城二期B箱变#1变压器 | 630 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7955 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_砂砣线65#变压器 | 100 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7956 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3964新富线 | 新城变3964新富线 | 电网_泛美五期二配电室2#配电变压器 | 800 | 45.00 | 55 | 55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7957 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 火炬小区#1箱变间隔配电变压器 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7958 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期1#箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7959 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大三期二配电室2#配电变压器 | 400 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7960 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 电网_泛美四期配电室2#配电变压器 | 800 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7961 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#6箱变配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7962 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#10箱变变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7963 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 天井园1#箱变2#变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7964 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府3#变电所3#配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7965 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11962曙源线 | 曙光变11962曙源线 | 电网_工农小区3#箱变变压器配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7966 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_荣华小区3#箱变1#变压器 | 630 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7967 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18444河绣线 | 河东变18444河绣线 | 锦绣澜湾7#变压器间隔配电变压器 | 630 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7968 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线117#变压器 | 100 | 55.00 | 45 | 45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7969 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_砂砣线45左15+1#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7970 | 宏伟区供电分公司 | 0268宏阳线 | 0268宏阳线 | 世纪阳光一号变电所2#变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7971 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东蔡甲线尚书苑2#箱变103#间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7972 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱三期一2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7973 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区11#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7974 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 电网_东京嘉园5#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7975 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1782东蔡甲线 | 东喻变1782东蔡甲线 | 电网_尚书苑3#箱变配电变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7976 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区6#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7977 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#16欧变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7978 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线3# | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7979 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 电网_pms_新迎线58#变压器(CDM) | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7980 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_pms_东水线杨家分#49变台 | 400 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7981 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区5#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7982 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | pms_东水线#38左3变台 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7983 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱四期二1#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7984 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11256新文线 | 新地变11256新文线 | 河东线45#变压器 | 315 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7985 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18476河信线 | 河东变18476河信线 | 瀚博一品2#配电室1#配电变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7986 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_半山居#4箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7987 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区1#箱变配电变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7988 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线54右4右1#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7989 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_龙鼎山庄#2箱变变压器 | 800 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7990 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_青年湖小区3#箱变2#配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7991 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 电网_广场社区#14箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7992 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | 恒大绿洲二期#1变电所间隔配电变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7993 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_pms_新广线4左21左3#变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7994 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线33左1左1梅园西路-1 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7995 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线7# | 1260 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7996 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1774东峰线 | 东喻变1774东峰线 | 丰华馨园箱变#2变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7997 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾四期#2组合箱变变压器 | 500 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7998 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | PMS_新迎线水泥分45左8#变压器 | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 7999 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱四期二3#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8000 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾二期3#欧变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8001 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸1#欧变#2变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8002 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64右6#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8003 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_火炬小区2#箱变间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8004 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3946河东线 | 新城变3946河东线 | pms_河东线祥和水岸4#欧变#2变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8005 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | PMS_龙泽国际花园#1变电所#1变压器 | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8006 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#11箱变 变压器间隔 配电变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8007 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区2#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8008 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1556朴新线 | 朴家变1556朴新线 | 电网_朴新线42左13左4#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8009 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾四期#1箱变变压器 | 500 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8010 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_火炬小区5#箱变间隔配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8011 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 富华小区3#变电亭变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8012 | 宏伟区供电分公司 | 兰家变16244兰孟线 | 兰家变16244兰孟线 | 龙翔小区2#箱变出线间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8013 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_富华小区2#配电室2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8014 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_滨水花园2#箱变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8015 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1788东沟甲线 | 东喻变1788东沟甲线 | 东沟甲线22# | 100 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8016 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区7# | 630 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8017 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线96左1#变压器 | 100 | 37.00 | 63 | 63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8018 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_龙鼎山小区1#箱变2#配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8019 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 宏乐线1# | 1000 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8020 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 电网_天井园#8配电室间隔配电变压器 | 1000 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8021 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | 黎明小区15#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8022 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园1#欧变#2变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8023 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | 庆阳职工宿舍#1组合箱变#2变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8024 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1788东沟甲线 | 东喻变1788东沟甲线 | pms_东沟甲线#38变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8025 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳南小区6#箱变变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8026 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区4#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8027 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_新东线58左3#变压器 | 315 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8028 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | pms_砂砣线87#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8029 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | pms_峨水线电台分#52变台 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8030 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 砂砣线45左22柱上变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8031 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_新东线60右2#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8032 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_新东线54右2#变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8033 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 电网_新北线8右19左1#变压器新 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8034 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_荟萃湖小区4#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8035 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64右7#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境二期配电室4号变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8037 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 朴唐线67左5#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8038 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | pms_东龙甲线米拉小筑#1组合箱变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8039 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | 电网_pms_新东线78#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8040 | 宏伟区供电分公司 | 罗大台变10892罗迎线 | 罗大台变10892罗迎线 | pms_新迎线水泥分39#变压器 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8041 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | PMS_1778 龙源线#6欧变变压器(北) | 1000 | 70.00 | 30 | 30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8042 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#6箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8043 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_庆阳北小区1#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8044 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | PMS_东龙甲线#12右1 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8045 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#17欧变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8046 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64支18左1#变压器 | 250 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8047 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线83左5变压器(新) | 200 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8048 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#9欧变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8049 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_新广线4左6左1#箱变 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8050 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0254宏杜线 | 宏伟变0254宏杜线 | 电网_丰德园箱变1#变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8051 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府3#变电所2#配电变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8052 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_长征路小区2#变压器配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8053 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 龙鼎山小区5#箱变间隔配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8054 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线64支14#变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8055 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#10箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#6箱变 变压器间隔配电变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8057 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0248宏小线 | 宏伟变0248宏小线 | 宏小线8左1# | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8058 | 宏伟区供电分公司 | 0268宏阳线 | 0268宏阳线 | 世纪阳光二号变电所1#变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8059 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区14#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8060 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_10kV河都线京都城二期(2)2#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8061 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_pms_龙鼎佳园#1欧变变压器（南） | 800 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8062 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8063 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18476河信线 | 河东变18476河信线 | 瀚博一品2#配电室2#配电变压器 | 500 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8064 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 东水线#44 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8065 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_河东新苑三期#1组合箱变变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8066 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18464河首线 | 河东变18464河首线 | 电网_金首府1#变电所3#配电变压器 | 800 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8067 | 宏伟区供电分公司 | 1764东龙甲线 | 1764东龙甲线 | 电网_东龙甲线14左1变压器间隔3配电变压器 | 315 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8068 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_长征路小区1#相变1#变压器配电变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8069 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_长征路小区1#箱变2#变压器配电变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8070 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_泛美华庭五期1#箱变配电变压器 | 630 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8071 | 宏伟区供电分公司 | 峨二变3670峨水线 | 峨二变3670峨水线 | 电网_峨水线69左8#变压器 | 400 | 81.40 | 18.6 | 18.6 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8072 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠五期1#箱变102配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8073 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 荣华鑫区#5箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8074 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期4#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8075 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区5#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8076 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区2#箱变变压器 | 630 | 88.00 | 12 | 12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8077 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#7箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8078 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 电网_pms_新北线8右10#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8079 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3972墙体线 | 新城变3972墙体线 | 电网_pms_墙体线16左2#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8080 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线84#变压器 | 100 | 79.00 | 21 | 21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8081 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | 电网_pms_新迎线迎水分29左2#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8082 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_庆阳职工宿舍#3箱变#1变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8083 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新南线 | 新城变3962新南线 | 电网_东方喻晓2#配电室2#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8084 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1792东沟乙线 | 东喻变1792东沟乙线 | pms_东沟乙线#29左3变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8085 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18462河园线 | 河东变18462河园线 | 电网_东京嘉园3#箱变配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8086 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 双阳新区5#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8087 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18480河域线 | 河东变18480河域线 | 电网_金域明珠#2箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8088 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11946曙阳线 | 曙光变11946曙阳线 | 双阳新区6#配电变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8089 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 电网_新北线159左14#变压器新 | 100 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8090 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_新宿线39左3右3#变压器 | 315 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8091 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1792东沟乙线 | 东喻变1792东沟乙线 | pms_东沟乙线#29左6变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8092 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_颐美新苑小区8#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8093 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11248新保线 | 新地变11248新保线 | pms_保莱蓝湾二期2#欧变#1变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8094 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18454河购一线 | 河东变18454河购一线 | 电网_河畔尊邸2#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8095 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11270新恒线 | 新地变11270新恒线 | pms_新恒线恒大绿洲#1变电所#2变压器 | 800 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8096 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区1# | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8097 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区8# | 630 | 40.00 | 60 | 60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8098 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园5#欧变变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8099 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | pms_龙泽国际花园#3变电所#1变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8100 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11258新广线 | 新地变11258新广线 | pms_阳光花园#3欧变#2变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8101 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_泛美华庭#5欧变变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8102 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大绿洲四期#1变电所-#1变压器 | 800 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8103 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | 电网_怡景花园#1组合箱变变压器 | 400 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8104 | 宏伟区供电分公司 | 兰家变16244兰孟线 | 兰家变16244兰孟线 | 龙翔小区1#箱变102出线间隔母线配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8105 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | PMS_龙泽国际花园#3变电所#2变压器 | 500 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8106 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18476河信线 | 河东变18476河信线 | 瀚博一品1#配电室2#配电变压器 | 630 | 32.00 | 68 | 68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8107 | 宏伟区供电分公司 | 河金线18488 | 河金线18488 | 恒大绿洲六期1号变电所#1变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8108 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 京都城二期A箱变#1变压器 | 630 | 80.00 | 20 | 20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8109 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_龙鼎山小区#4箱变间隔1配电变压器 | 630 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8110 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18474河卫线 | 河东变18474河卫线 | 电网_砂砣线49右16左22#变压器 | 50 | 84.00 | 16 | 16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8111 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_长寿街住宅楼箱变变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8112 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3956新宿线 | 新城变3956新宿线 | pms_长寿街住宅楼箱变#2变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8113 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_东水线49右9右4支1#变压器 | 400 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8114 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 仙鹤湖西6#箱变2#配电变压器 | 630 | 7.20 | 92.8 | 92.8 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8115 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3944新北线 | 新城变3944新北线 | 电网_新北线28#变压器新 | 100 | 5.00 | 95 | 95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8116 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线45#变压器 | 50 | 50.00 | 50 | 50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8117 | 宏伟区供电分公司 | 1762东泽线 | 1762东泽线 | 龙泽小区6# | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8118 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1792东沟乙线 | 东喻变1792东沟乙线 | pms_东沟乙线#42变压器 | 400 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8119 | 宏伟区供电分公司 | 3658峨芳二线 | 3658峨芳二线 | 电网_峨芳二线前隆分10左1左10#变压器 | 200 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8120 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11944曙山线 | 曙光变11944曙山线 | pms_宏伟新苑6#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8121 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_长征路小区3#变压器配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8122 | 宏伟区供电分公司 | 新地变11280新莱线 | 新地变11280新莱线 | 电网_保莱三期一3#箱变配电变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8123 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴东线 | 朴家变1572朴东线 | pms_黎明社区#18欧变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8124 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | 电网_东水线杨家分#39柱上变压器 | 315 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8125 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18466河珠线 | 河东变18466河珠线 | 电网_金域揽境二期配电室3号变压器间隔配电变压器 | 630 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8126 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新迎线 | 新城变3962新迎线 | pms_新迎线迎水分11右6右8#变压器 | 50 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8127 | 宏伟区供电分公司 | 东辽阳变3568东水线 | 东辽阳变3568东水线 | PMS_东水线#33左1左2(1)变压器 | 500 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8128 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1788东沟甲线 | 东喻变1788东沟甲线 | pms_东沟甲线#34 | 100 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8129 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 龙源线9# | 1260 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8130 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3958新东线 | 新城变3958新东线 | pms_庆阳北小区3#箱变变压器 | 630 | 20.00 | 80 | 80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8131 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#9箱变变压器 | 630 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8132 | 宏伟区供电分公司 | 0266宏乐线 | 0266宏乐线 | 电网_阳光超市箱变配电变压器 | 630 | 63.00 | 37 | 37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8133 | 宏伟区供电分公司 | 宏伟变0258宏泽线 | 宏伟变0258宏泽线 | 电网_东方路小区1#箱变变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8134 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区2#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8135 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_奥林园5#变压器配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8136 | 宏伟区供电分公司 | 曙光变11948曙光线 | 曙光变11948曙光线 | 电网_健康路小区5#变压器配电变压器 | 630 | 26.00 | 74 | 74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8137 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1572朴唐线 | 朴家变1572朴唐线 | 电网_朴唐线38#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8138 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1568朴庆线 | 朴家变1568朴庆线 | 电网_朴庆线30#变压器 | 200 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8139 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18492河明线 | 河东变18492河明线 | 电网_明珠幸福里2#配电室4#配电变压器 | 500 | 30.00 | 70 | 70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8140 | 宏伟区供电分公司 | 东喻变1776东方线 | 东喻变1776东方线 | 电网_龙鼎山小区#7箱变间隔配电变压器 | 630 | 47.00 | 53 | 53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8141 | 宏伟区供电分公司 | 1778龙源线 | 1778龙源线 | 泰和祥小区箱变102#配电变压器 | 500 | 75.00 | 25 | 25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8142 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区4#箱变配电变压器 | 630 | 10.00 | 90 | 90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8143 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18478河景线 | 河东变18478河景线 | 电网_观澜丽景小区13#箱变配电变压器 | 630 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8144 | 宏伟区供电分公司 | 朴家变1584朴棚线 | 朴家变1584朴棚线 | 广场社区#9箱变 变压器间隔配电变压器 | 630 | 28.00 | 72 | 72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8145 | 宏伟区供电分公司 | 新城变3962新南线 | 新城变3962新南线 | 电网_东方喻晓1#配电室3#配电变压器 | 800 | 62.00 | 38 | 38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8146 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18458河都线 | 河东变18458河都线 | 电网_京都城四期7#箱变变压器01 | 630 | 39.00 | 61 | 61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8147 | 宏伟区供电分公司 | 1772东龙乙线 | 1772东龙乙线 | pms_龙鼎山庄二期#5箱变变压器 | 500 | 34.00 | 66 | 66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8148 | 宏伟区供电分公司 | 河东变18496河恒线 | 河东变18496河恒线 | 电网_恒大三期二配电室4#配电变压器 | 500 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |
| 8149 | 宏伟区供电分公司 | 河金线18488 | 河金线18488 | 恒大绿洲六期1号变电所#2变压器 | 800 | 68.00 | 32 | 32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | |

# 2026年一季度辽阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站 | 线路名称 | 电压等级 | 线路限额(A) | 最大电流(A) | 一年内最大负载率 | 异常次数 | 发生累计时长 | 上年度最大负载率 | 计算可开放容量(kVA) | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 线路近3年负荷增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弓长岭 | 安平 | 安北线 | 10千伏 | 481 | 380 | 82.00% | | | 82.00% | 468 | 468 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 2 | 弓长岭 | 安平 | 安寒线 | 10千伏 | 481 | 445 | 48.50% | | | 48.50% | 1784 | 1784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 3 | 弓长岭 | 安平 | 安土线 | 10千伏 | 481 | 553 | 47.65% | | | 47.65% | 1541 | 1541 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 4 | 弓长岭 | 安平 | 安飞线 | 10千伏 | 552 | 553 | 9.79% | | | 9.79% | 7500 | 7500 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 5 | 弓长岭 | 安平 | 安石甲线 | 10千伏 | 780 | 610 | 96.42% | 1 | 1.3 | 96.42% | 208 | 208 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 6 | 弓长岭 | 安平 | 安街线 | 10千伏 | 552 | 610 | 51.56% | | | 51.56% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 7 | 弓长岭 | 安平 | 安水甲线 | 10千伏 | 552 | 553 | 1.25% | | | 1.25% | 6841 | 6841 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 8 | 弓长岭 | 安平 | 安石乙线 | 10千伏 | 780 | 610 | 90.71% | 1 | 2.3 | 90.71% | 675 | 675 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 9 | 弓长岭 | 安平 | 安彬线 | 10千伏 | 481 | 610 | 50.28% | | | 50.28% | 3031 | 3031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 10 | 弓长岭 | 安平 | 安水乙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 4.16% | | | 4.16% | 9180 | 9180 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 11 | 弓长岭 | 安平 | 安南线 | 10千伏 | 481 | 465 | 41.84% | | | 41.84% | 3828 | 3828 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 12 | 弓长岭 | 安平 | 安机线 | 10千伏 | 481 | 610 | 8.00% | | | 8.00% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 13 | 弓长岭 | 矿山 | 矿丙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 89.64% | 1 | 3.6 | 89.64% | 502 | 502 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 14 | 弓长岭 | 矿山 | 矿甲线 | 10千伏 | 552 | 553 | 37.41% | | | 37.41% | 2927 | 2927 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 15 | 弓长岭 | 矿山 | 矿乙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 27.50% | | | 27.50% | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 16 | 弓长岭 | 岭泉 | 杨木线 | 10千伏 | 481 | 352 | 43.93% | | | 43.93% | 2719 | 2719 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 17 | 弓长岭 | 岭泉 | 泉眼线 | 10千伏 | 481 | 304 | 9.75% | | | 9.75% | 6253 | 6253 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 18 | 弓长岭 | 岭泉 | 岭西线 | 10千伏 | 481 | 465 | 16.22% | | | 16.22% | 5993 | 5993 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 弓长岭 | 岭泉 | 茨沟线 | 10千伏 | 481 | 465 | 52.50% | | | 52.50% | 987 | 987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 20 | 弓长岭 | 南沙 | 南辛线 | 10千伏 | 552 | 553 | 24.25% | | | 24.25% | 5248 | 5248 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 21 | 弓长岭 | 南沙 | 南丁线 | 10千伏 | 552 | 465 | 40.00% | | | 40.00% | 1039 | 1039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 22 | 弓长岭 | 南沙 | 南丙线 | 10千伏 | 552 | 465 | 52.00% | | | 52.00% | 831 | 831 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 23 | 弓长岭 | 南沙 | 南已线 | 10千伏 | 552 | 553 | 65.00% | | | 65.00% | 606 | 606 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 24 | 弓长岭 | 南沙 | 南甲线 | 10千伏 | 552 | 610 | 52.71% | | | 52.71% | 3932 | 3932 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 25 | 弓长岭 | 南沙 | 南戊线 | 10千伏 | 552 | 553 | 86.23% | | | 86.23% | 1316 | 1316 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 26 | 弓长岭 | 三星 | 三泰线 | 10千伏 | 560 | 335 | 66.12% | | | 66.12% | 3239 | 3239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 27 | 弓长岭 | 三星 | 三翁乙线 | 10千伏 | 560 | 335 | 50.50% | | | 54.35% | 3429 | 3429 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.85% |
| 28 | 弓长岭 | 三星 | 三翁甲线 | 10千伏 | 780 | 335 | 39.50% | | | 64.67% | 2096 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.17% |
| 29 | 弓长岭 | 三星 | 三何线 | 10千伏 | 560 | 610 | 22.29% | | | 0.00% | 6460 | 6460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.29% |
| 30 | 弓长岭 | 三星 | 三星线 | 10千伏 | 560 | 610 | 74.38% | | | 25.24% | 1420 | 1420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 49.13% |
| 31 | 弓长岭 | 三星 | 三寒乙线 | 10千伏 | 560 | 610 | 32.29% | | | 7.96% | 5629 | 5629 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.33% |
| 32 | 弓长岭 | 三星 | 三寒甲线 | 10千伏 | 560 | 610 | 48.91% | | | 37.43% | 4884 | 4884 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.48% |
| 33 | 弓长岭 | 三星 | 三安线 | 10千伏 | 560 | 610 | 43.95% | | | 76.67% | 3689 | 3689 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.72% |
| 34 | 弓长岭 | 松泉 | 松朴线 | 10千伏 | 481 | 610 | 30.00% | | | 9.50% | 4607 | 4607 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.50% |
| 35 | 弓长岭 | 松泉 | 松飞线 | 10千伏 | 481 | 610 | 40.00% | | | 32.61% | 3741 | 3741 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.39% |
| 36 | 弓长岭 | 松泉 | 松石乙线 | 10千伏 | 481 | 610 | 37.86% | | | 52.17% | 5941 | 5941 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.31% |
| 37 | 弓长岭 | 松泉 | 松峪线 | 10千伏 | 481 | 380 | 65.31% | | | 26.58% | 1923 | 1923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.73% |
| 38 | 弓长岭 | 松泉 | 松街线 | 10千伏 | 780 | 553 | 45.94% | | | 14.31% | 2996 | 2996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.63% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤热线 | 10千伏 | 552 | 610 | 96.73% | 1 | 4.6 | 25.18% | 156 | 156 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 71.55% |
| 40 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤驿线 | 10千伏 | 552 | 481 | 53.50% | | | 14.83% | 1611 | 1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.67% |
| 41 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤水乙线 | 10千伏 | 552 | 610 | 50.50% | | | 26.27% | 1715 | 1715 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.23% |
| 42 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤温线 | 10千伏 | 552 | 350 | 43.13% | | | 25.71% | 1576 | 1576 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.41% |
| 43 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤土线 | 10千伏 | 552 | 610 | 34.62% | | | 45.50% | 5889 | 5889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.88% |
| 44 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤水甲线 | 10千伏 | 552 | 553 | 8.75% | | | 42.75% | 5057 | 5057 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.00% |
| 45 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤金线 | 10千伏 | 552 | 552 | 59.86% | | | 59.31% | 3845 | 3845 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.55% |
| 46 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤院线 | 10千伏 | 552 | 553 | 83.13% | | | 46.50% | 1403 | 1403 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.63% |
| 47 | 弓长岭 | 温泉 | 温乙线 | 10千伏 | 610 | 553 | 88.61% | 1 | 3.5 | 26.09% | 1091 | 1091 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.52% |
| 48 | 弓长岭 | 温泉 | 温新一线 | 10千伏 | 610 | 610 | 23.75% | | | 22.08% | 6339 | 6339 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| 49 | 弓长岭 | 温泉 | 温甲线 | 10千伏 | 610 | 610 | 26.46% | | | 60.25% | 6114 | 6114 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.79% |
| 50 | 弓长岭 | 永久 | 永翁甲线 | 10千伏 | 610 | 610 | 26.81% | | | 30.98% | 6997 | 6997 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.17% |
| 51 | 弓长岭 | 永久 | 永翁乙线 | 10千伏 | 610 | 610 | 67.03% | | | 11.04% | 3152 | 3152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 55.98% |
| 52 | 弓长岭 | 永久 | 永合线 | 10千伏 | 610 | 610 | 55.98% | | | 19.56% | 4209 | 4209 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.42% |
| 53 | 弓长岭 | 永久 | 永解线 | 10千伏 | 610 | 610 | 41.79% | | | 49.25% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.46% |
| 54 | 弓长岭 | 永久 | 永高线 | 10千伏 | 610 | 380 | 8.33% | | | 15.67% | 7621 | 7621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |
| 55 | 弓长岭 | 岭泉 | 岭南线 | 10千伏 | 610 | 380 | 40.21% | | | 12.33% | 4971 | 4971 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.88% |
| 56 | 弓长岭 | 汤泉 | 汤泉线 | 10千伏 | 610 | 380 | 61.83% | | | 14.25% | 2096 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.58% |
| 57 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV纺宿线 | 10千伏 | 552 | 552 | 91.43% | 1 | 2.8 | 95.21% | 416 | 416 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.78% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV药机线 | 10千伏 | 552 | 552 | 90.14% | 1 | 1.3 | 32.92% | 606 | 606 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 57.22% |
| 59 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 0362万隆线 | 10千伏 | 480 | 480 | 81.45% | | | 48.75% | 883 | 883 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.70% |
| 60 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV东太线 | 10千伏 | 552 | 552 | 36.84% | | | 65.21% | 4157 | 4157 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.37% |
| 61 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV东园线 | 10千伏 | 553 | 553 | 42.50% | | | 57.37% | 2390 | 2390 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.87% |
| 62 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV化学线 | 10千伏 | 552 | 552 | 31.67% | | | 38.13% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.46% |
| 63 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV联络线 | 10千伏 | 553 | 553 | 28.96% | | | 8.50% | 5906 | 5906 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.46% |
| 64 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV光明线 | 10千伏 | 552 | 552 | 106.88% | 1 | 2.3 | 12.63% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 94.25% |
| 65 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV油脂线 | 10千伏 | 552 | 552 | 32.37% | | | 31.25% | 4451 | 4451 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.12% |
| 66 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 0352东万线 | 10千伏 | 552 | 552 | 31.88% | | | 67.25% | 6512 | 6512 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.37% |
| 67 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV红砖线 | 10千伏 | 553 | 553 | 50.00% | | | 94.58% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -44.58% |
| 68 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV北园线 | 10千伏 | 300 | 300 | 54.38% | | | 52.98% | 2529 | 2529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.40% |
| 69 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南化线 | 10千伏 | 553 | 553 | 87.00% | 1 | 2.3 | 24.86% | 450 | 450 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.14% |
| 70 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV纺织线 | 10千伏 | 552 | 552 | 80.73% | | | 28.07% | 918 | 918 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 52.66% |
| 71 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV医院线 | 10千伏 | 560 | 503 | 35.63% | | | 31.88% | 3568 | 3568 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.74% |
| 72 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV城内线 | 10千伏 | 552 | 552 | 24.06% | | | 13.29% | 4209 | 4209 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.77% |
| 73 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV华东二号线 | 10千伏 | 553 | 553 | 15.52% | | | 68.43% | 4902 | 4902 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -52.91% |
| 74 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南京线 | 10千伏 | 600 | 600 | 25.00% | | | 50.20% | 5196 | 5196 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.20% |
| 75 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV新医线 | 10千伏 | 552 | 552 | 54.72% | | | 32.94% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.79% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 18551站隆线 | 10千伏 | 552 | 552 | 91.25% | 1 | 3.6 | 49.09% | 485 | 485 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.16% |
| 77 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV城外线 | 10千伏 | 552 | 552 | 8.00% | | | 5.80% | 6374 | 6374 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.20% |
| 78 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV马税线 | 10千伏 | 552 | 552 | 3.08% | | | 33.09% | 9266 | 9266 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.01% |
| 79 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV新太线 | 10千伏 | 552 | 552 | 58.50% | | | 7.41% | 1438 | 1438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.09% |
| 80 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 3042中信线 | 10千伏 | 552 | 552 | 65.94% | | | 24.09% | 1888 | 1888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.84% |
| 81 | 白塔 | 蔡庄66kV变电站 | 3454蔡贾线 | 10千伏 | 553 | 553 | 90.00% | | | 4.71% | 260 | 260 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 85.29% |
| 82 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV城乡线 | 10千伏 | 552 | 552 | 69.00% | | | 80.29% | 537 | 537 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.29% |
| 83 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 南亿线10558 | 10千伏 | 552 | 552 | 10.00% | | | 42.39% | 5612 | 5612 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.39% |
| 84 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV水源线 | 10千伏 | 552 | 552 | 94.12% | 1 | 4.6 | 28.80% | 520 | 520 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 65.31% |
| 85 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV客运线 | 10千伏 | 552 | 552 | 79.17% | | | 18.95% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 60.22% |
| 86 | 白塔 | 三里66kV变电站 | 10kV三电线 | 10千伏 | 330 | 330 | 71.50% | | | 23.33% | 987 | 987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.17% |
| 87 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南医线 | 10千伏 | 552 | 552 | 67.78% | | | 12.50% | 1507 | 1507 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 55.28% |
| 88 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南中线 | 10千伏 | 552 | 552 | 46.29% | | | 14.67% | 4139 | 4139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.62% |
| 89 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南望线 | 10千伏 | 552 | 552 | 68.96% | | | 43.00% | 2581 | 2581 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.96% |
| 90 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV化肥线 | 10千伏 | 403 | 403 | 58.75% | | | 19.09% | 2286 | 2286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.66% |
| 91 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV赵家线 | 10千伏 | 552 | 504 | 74.77% | | | 22.50% | 1923 | 1923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 52.27% |
| 92 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV氯碱线 | 10千伏 | 403 | 403 | 36.00% | | | 32.00% | 1663 | 1663 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.00% |
| 93 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 中万线3043 | 10千伏 | 552 | 552 | 24.50% | | | 72.15% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.65% |
| 94 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 18550站药线 | 10千伏 | 400 | 400 | 68.54% | | | 17.11% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.43% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV中域线 | 10千伏 | 552 | 552 | 88.41% | 1 | 3.5 | 40.00% | 883 | 883 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.41% |
| 96 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 站福线18543 | 10千伏 | 552 | 552 | 44.20% | | | 1.45% | 5335 | 5335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.76% |
| 97 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV东工线 | 10千伏 | 553 | 553 | 38.54% | | | 43.04% | 5109 | 5109 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.50% |
| 98 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南缘线 | 10千伏 | 560 | 560 | 3.47% | | | 98.19% | 6737 | 6737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -94.72% |
| 99 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 南体线10578 | 10千伏 | 552 | 552 | 10.87% | | | 2.71% | 8521 | 8521 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.16% |
| 100 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV大什线 | 10千伏 | 552 | 552 | 0.54% | | | 47.00% | 9509 | 9509 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.46% |
| 101 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV华联线 | 10千伏 | 552 | 552 | 31.16% | | | 19.17% | 6582 | 6582 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.99% |
| 102 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南商线 | 10千伏 | 552 | 552 | 82.29% | | | 51.25% | 1472 | 1472 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.04% |
| 103 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 站城线18545 | 10千伏 | 480 | 480 | 18.96% | | | 41.56% | 6737 | 6737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.60% |
| 104 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 站水线18544 | 10千伏 | 552 | 552 | 84.79% | | | 12.56% | 1264 | 1264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 72.24% |
| 105 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV农业线 | 10千伏 | 553 | 553 | 24.38% | | | 31.67% | 6287 | 6287 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.29% |
| 106 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV东六线 | 10千伏 | 553 | 553 | 17.93% | | | 57.50% | 7846 | 7846 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -39.57% |
| 107 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV北分线 | 10千伏 | 552 | 552 | 20.47% | | | 15.83% | 7603 | 7603 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.64% |
| 108 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 中菜线3069 | 10千伏 | 552 | 552 | 15.04% | | | 9.06% | 5283 | 5283 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.98% |
| 109 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV新旗线 | 10千伏 | 552 | 552 | 19.38% | | | 9.06% | 4469 | 4469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.32% |
| 110 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV南分线 | 10千伏 | 552 | 552 | 14.38% | | | 2.84% | 4746 | 4746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.53% |
| 111 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南外线 | 10千伏 | 560 | 560 | 44.79% | | | 39.26% | 4590 | 4590 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.54% |
| 112 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV铁路线 | 10千伏 | 552 | 552 | 34.26% | | | 47.25% | 4088 | 4088 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.99% |
| 113 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV铁工线 | 10千伏 | 400 | 400 | 79.17% | | | 61.33% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.83% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV华农线 | 10千伏 | 552 | 552 | 2.50% | | | 39.59% | 4728 | 4728 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -37.09% |
| 115 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南水线 | 10千伏 | 600 | 600 | 87.50% | 1 | 2.8 | 45.60% | 1195 | 1195 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.90% |
| 116 | 白塔 | 西辽阳66kV变电站 | 10kV皮革线 | 10千伏 | 552 | 552 | 45.47% | | | 26.00% | 5213 | 5213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.47% |
| 117 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV华东一号线 | 10千伏 | 553 | 553 | 22.63% | | | 8.00% | 5092 | 5092 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.63% |
| 118 | 白塔 | 新华66kV变电站 | 10kV新邮线 | 10千伏 | 560 | 560 | 65.33% | | | 51.36% | 2702 | 2702 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.98% |
| 119 | 白塔 | 南庄66kV变电站 | 10kV南虹线 | 10千伏 | 560 | 560 | 13.21% | | | 36.96% | 8418 | 8418 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.74% |
| 120 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 18552站铁线 | 10千伏 | 552 | 552 | 133.04% | 1 | 0.6 | 30.00% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 103.04% |
| 121 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV东乙线 | 10千伏 | 553 | 553 | 70.83% | | | 56.06% | 2789 | 2789 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.78% |
| 122 | 白塔 | 东园66kV变电站 | 10kV东祥线 | 10千伏 | 552 | 552 | 30.53% | | | 39.79% | 4572 | 4572 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.27% |
| 123 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV小南线 | 10千伏 | 552 | 552 | 7.32% | | | 29.04% | 8989 | 8989 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.72% |
| 124 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 10kV站襄线 | 10千伏 | 552 | 552 | 89.29% | 1 | 1.3 | 24.00% | 1039 | 1039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 65.29% |
| 125 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV中虹线 | 10千伏 | 552 | 552 | 74.82% | | | 12.86% | 2442 | 2442 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 61.96% |
| 126 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV圃晟线 | 10千伏 | 552 | 552 | 28.42% | | | 41.12% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.70% |
| 127 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV圃分线 | 10千伏 | 552 | 552 | 51.32% | | | 48.00% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.32% |
| 128 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV圃庭线 | 10千伏 | 552 | 552 | 23.19% | | | 13.78% | 7344 | 7344 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.41% |
| 129 | 辽阳县 | 八会 | 八长线 | 10千伏 | 481 | 220 | 97.64% | 1 | 2.3 | 17.78% | 225 | 225 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 79.87% |
| 130 | 辽阳县 | 八会 | 八西线 | 10千伏 | 481 | 610 | 11.88% | | | 39.78% | 7326 | 7326 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.91% |
| 131 | 辽阳县 | 八会 | 八东线 | 10千伏 | 481 | 150 | 10.91% | | | 86.26% | 4243 | 4243 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -75.35% |
| 132 | 辽阳县 | 蔡庄变 | 蔡钢线 | 10千伏 | 481 | 610 | 54.35% | | | 64.80% | 4365 | 4365 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.45% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 辽阳县 | 蔡庄变 | 蔡新线 | 10千伏 | 481 | 553 | 64.67% | | | 29.53% | 3377 | 3377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 35.14% |
| 134 | 辽阳县 | 大屯 | 小八线 | 10千伏 | 552 | 380 | 36.04% | | | 36.29% | 5317 | 5317 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 135 | 辽阳县 | 大屯 | 小工一线 | 10千伏 | 552 | 335 | 23.75% | | | 26.99% | 4226 | 4226 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.24% |
| 136 | 辽阳县 | 大屯 | 小工二线 | 10千伏 | 552 | 553 | 7.19% | | | 5.25% | 5144 | 5144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.93% |
| 137 | 辽阳县 | 大屯 | 小上线 | 10千伏 | 552 | 553 | 6.00% | | | 11.75% | 9768 | 9768 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.75% |
| 138 | 辽阳县 | 大屯 | 小城线 | 10千伏 | 552 | 335 | 4.52% | | | 29.66% | 9145 | 9145 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.14% |
| 139 | 辽阳县 | 大屯 | 小镇线 | 10千伏 | 552 | 352 | 1.08% | | | 4.88% | 9474 | 9474 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.80% |
| 140 | 辽阳县 | 东喻 | 东林线 | 10千伏 | 317 | 610 | 3.33% | | | 11.57% | 8036 | 8036 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.24% |
| 141 | 辽阳县 | 高庄 | 高隆甲线 | 10千伏 | 552 | 553 | 90.39% | 1 | 3.6 | 15.83% | 849 | 849 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 74.56% |
| 142 | 辽阳县 | 高庄 | 高隆乙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 5.67% | | | 0.18% | 9803 | 9803 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.49% |
| 143 | 辽阳县 | 高庄 | 高畅线 | 10千伏 | 358 | 553 | 17.00% | | | 49.91% | 2875 | 2875 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.91% |
| 144 | 辽阳县 | 高庄 | 高华线 | 10千伏 | 358 | 610 | 7.50% | | | 82.36% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -74.86% |
| 145 | 辽阳县 | 高庄 | 高宏线 | 10千伏 | 358 | 610 | 21.59% | | | 10.25% | 5975 | 5975 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.34% |
| 146 | 辽阳县 | 高庄 | 高亿线 | 10千伏 | 358 | 610 | 15.31% | | | 5.25% | 4694 | 4694 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.06% |
| 147 | 辽阳县 | 高庄 | 高蓝线 | 10千伏 | 358 | 553 | 95.81% | 1 | 4.6 | 32.50% | 312 | 312 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 63.31% |
| 148 | 辽阳县 | 寒岭 | 孤邱线 | 10千伏 | 552 | 481 | 98.81% | 1 | 3.5 | 39.75% | 69 | 69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 59.06% |
| 149 | 辽阳县 | 寒岭 | 孤东线 | 10千伏 | 552 | 481 | 35.14% | | | 3.44% | 3100 | 3100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.71% |
| 150 | 辽阳县 | 寒岭 | 孤双线 | 10千伏 | 552 | 481 | 15.42% | | | 11.00% | 3516 | 3516 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.42% |
| 151 | 辽阳县 | 寒岭 | 孤解线 | 10千伏 | 552 | 170 | 66.00% | | | 69.25% | 3256 | 3256 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.25% |
| 152 | 辽阳县 | 寒岭 | 孤前线 | 10千伏 | 552 | 610 | 5.17% | | | 15.00% | 9855 | 9855 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.83% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 辽阳县 | 合协 | 合三线 | 10千伏 | 481 | 481 | 79.42% | | | 41.50% | 1836 | 1836 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 37.92% |
| 154 | 辽阳县 | 合协 | 合联线 | 10千伏 | 481 | 196 | 8.16% | | | 36.25% | 8192 | 8192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.09% |
| 155 | 辽阳县 | 合协 | 合工线 | 10千伏 | 481 | 553 | 66.18% | | | 21.52% | 3239 | 3239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 44.67% |
| 156 | 辽阳县 | 河栏 | 河麻线 | 10千伏 | 610 | 610 | 36.35% | | | 30.30% | 6097 | 6097 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.04% |
| 157 | 辽阳县 | 河栏 | 河南线 | 10千伏 | 380 | 220 | 79.33% | | | 40.00% | 2148 | 2148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.33% |
| 158 | 辽阳县 | 麻屯 | 麻上线 | 10千伏 | 610 | 170 | 85.50% | | | 2.57% | 1005 | 1005 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 82.93% |
| 159 | 辽阳县 | 麻屯 | 麻屯线 | 10千伏 | 610 | 610 | 29.89% | | | 23.87% | 6703 | 6703 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.02% |
| 160 | 辽阳县 | 河栏 | 河北线 | 10千伏 | 610 | 220 | 50.91% | | | 17.50% | 4694 | 4694 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 33.41% |
| 161 | 辽阳县 | 河南 | 河源线 | 10千伏 | 552 | 610 | 17.92% | | | 12.57% | 3412 | 3412 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.35% |
| 162 | 辽阳县 | 高庄 | 高张线 | 10千伏 | 552 | 553 | 24.05% | | | 49.55% | 7274 | 7274 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.50% |
| 163 | 辽阳县 | 高庄 | 高镇线 | 10千伏 | 552 | 553 | 13.04% | | | 30.00% | 8314 | 8314 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.96% |
| 164 | 辽阳县 | 河南 | 河西一线 | 10千伏 | 552 | 481 | 28.44% | | | 4.38% | 6841 | 6841 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.07% |
| 165 | 辽阳县 | 河南 | 河西二线 | 10千伏 | 552 | 481 | 10.31% | | | 19.75% | 8591 | 8591 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.44% |
| 166 | 辽阳县 | 黑牛 | 黑大线 | 10千伏 | 481 | 610 | 26.81% | | | 11.04% | 6997 | 6997 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.77% |
| 167 | 辽阳县 | 黑牛 | 黑牛线 | 10千伏 | 552 | 553 | 23.75% | | | 51.46% | 7396 | 7396 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.71% |
| 168 | 辽阳县 | 黑牛 | 首新线 | 10千伏 | 481 | 553 | 39.50% | | | 0.00% | 4191 | 4191 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.50% |
| 169 | 辽阳县 | 黑牛 | 首纪线 | 10千伏 | 481 | 377 | 41.25% | | | 30.00% | 4070 | 4070 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.25% |
| 170 | 辽阳县 | 黑牛 | 土台线 | 10千伏 | 481 | 610 | 98.43% | 1 | 2.8 | 75.83% | 139 | 139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.60% |
| 171 | 辽阳县 | 黑牛 | 商业一线 | 10千伏 | 481 | 610 | 32.97% | | | 36.88% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.90% |
| 172 | 辽阳县 | 黑牛 | 商业二线 | 10千伏 | 481 | 610 | 62.15% | | | 102.71% | 2078 | 2078 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -40.56% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 辽阳县 | 后堡 | 后南线 | 10千伏 | 552 | 275 | 34.06% | | | 62.29% | 6304 | 6304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.23% |
| 174 | 辽阳县 | 后堡 | 后孟甲线 | 10千伏 | 552 | 553 | 0.91% | | | 62.42% | 9474 | 9474 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -61.52% |
| 175 | 辽阳县 | 后堡 | 后孟乙线 | 10千伏 | 552 | 335 | 23.33% | | | 53.94% | 6374 | 6374 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.61% |
| 176 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 黄黄线 | 10千伏 | 481 | 275 | 49.25% | | | 63.33% | 3516 | 3516 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.08% |
| 177 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 黄铸线 | 10千伏 | 358 | 380 | 27.90% | | | 34.29% | 6893 | 6893 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.39% |
| 178 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 排南线 | 10千伏 | 481 | 275 | 10.15% | | | 6.46% | 5213 | 5213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.69% |
| 179 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 黄玖线 | 10千伏 | 962 | 962 | 17.98% | | | 25.00% | 4503 | 4503 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.02% |
| 180 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 黄西线 | 10千伏 | 481 | 275 | 48.00% | | | 1.04% | 3603 | 3603 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 46.96% |
| 181 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 街道线 | 10千伏 | 481 | 275 | 13.67% | | | 5.75% | 4486 | 4486 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.92% |
| 182 | 辽阳县 | 黄泥洼 | 黄工线 | 10千伏 | 481 | 220 | 6.67% | | | 6.25% | 9699 | 9699 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.42% |
| 183 | 辽阳县 | 吉洞 | 吉南线 | 10千伏 | 552 | 170 | 13.00% | | | 18.00% | 6027 | 6027 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.00% |
| 184 | 辽阳县 | 吉洞 | 吉选线 | 10千伏 | 552 | 610 | 80.71% | | | 5.50% | 1871 | 1871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 75.21% |
| 185 | 辽阳县 | 吉洞 | 吉塔线 | 10千伏 | 552 | 170 | 38.33% | | | 34.79% | 5127 | 5127 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.54% |
| 186 | 辽阳县 | 吉洞 | 吉北线 | 10千伏 | 552 | 170 | 54.00% | | | 6.46% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.54% |
| 187 | 辽阳县 | 开发 | 开镇线 | 10千伏 | 552 | 552 | 46.92% | | | 25.94% | 5075 | 5075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.98% |
| 188 | 辽阳县 | 开发 | 开附线 | 10千伏 | 552 | 553 | 58.42% | | | 37.37% | 2737 | 2737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.05% |
| 189 | 辽阳县 | 开发 | 开炭线 | 10千伏 | 552 | 423 | 40.94% | | | 22.89% | 3273 | 3273 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.04% |
| 190 | 辽阳县 | 兰家 | 兰孔线 | 10千伏 | 552 | 553 | 9.50% | | | 13.95% | 6270 | 6270 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.45% |
| 191 | 辽阳县 | 兰家 | 兰洋线 | 10千伏 | 358 | 335 | 3.68% | | | 139.00% | 6339 | 6339 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -135.32% |
| 192 | 辽阳县 | 兰家 | 兰东线 | 10千伏 | 552 | 220 | 31.25% | | | 96.36% | 5716 | 5716 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -65.11% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 辽阳县 | 兰家 | 兰管线 | 10千伏 | | 170 | 74.50% | | | 1.20% | 1767 | 1767 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 73.30% |
| 194 | 辽阳县 | 立开 | 立大线 | 10千伏 | 481 | 380 | 81.79% | | | 14.67% | 1767 | 1767 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 67.12% |
| 195 | 辽阳县 | 立开 | 立兴线 | 10千伏 | 481 | 553 | 34.33% | | | 17.63% | 5733 | 5733 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.69% |
| 196 | 辽阳县 | 立开 | 立榆线 | 10千伏 | 481 | 610 | 19.20% | | | 64.74% | 7725 | 7725 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.53% |
| 197 | 辽阳县 | 立开 | 立暖线 | 10千伏 | 481 | 610 | 27.36% | | | 67.19% | 6945 | 6945 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -39.83% |
| 198 | 辽阳县 | 立开 | 立开线 | 10千伏 | 481 | 380 | 13.59% | | | 19.14% | 8262 | 8262 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.56% |
| 199 | 辽阳县 | 刘二 | 刘镇线 | 10千伏 | 552 | 553 | 15.19% | | | 8.96% | 8123 | 8123 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.23% |
| 200 | 辽阳县 | 刘二 | 刘北线 | 10千伏 | 552 | 380 | 71.97% | | | 64.21% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.76% |
| 201 | 辽阳县 | 刘二 | 刘南线 | 10千伏 | 552 | 380 | 55.52% | | | 3.98% | 4261 | 4261 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.54% |
| 202 | 辽阳县 | 刘二 | 刘山线 | 10千伏 | 552 | 220 | 28.57% | | | 9.42% | 6841 | 6841 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.15% |
| 203 | 辽阳县 | 刘二 | 刘开线 | 10千伏 | 552 | 610 | 35.00% | | | 82.20% | 5404 | 5404 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.20% |
| 204 | 辽阳县 | 刘二 | 刘发线 | 10千伏 | 552 | 610 | 11.59% | | | 41.40% | 8452 | 8452 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.81% |
| 205 | 辽阳县 | 刘二 | 刘柳线 | 10千伏 | 552 | 220 | 28.93% | | | 21.16% | 6807 | 6807 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.78% |
| 206 | 辽阳县 | 柳壕 | 柳小线 | 10千伏 | 552 | 352 | 6.87% | | | 39.60% | 8920 | 8920 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.73% |
| 207 | 辽阳县 | 柳壕 | 柳纱线 | 10千伏 | 552 | 380 | 24.64% | | | 47.20% | 7205 | 7205 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.56% |
| 208 | 辽阳县 | 柳壕 | 柳罗线 | 10千伏 | 552 | 352 | 5.07% | | | 57.60% | 9076 | 9076 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -52.53% |
| 209 | 辽阳县 | 柳壕 | 柳西线 | 10千伏 | 552 | 170 | 55.25% | | | 33.40% | 4278 | 4278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.85% |
| 210 | 辽阳县 | 柳壕 | 柳下线 | 10千伏 | 552 | 352 | 42.57% | | | 54.00% | 5490 | 5490 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.43% |
| 211 | 辽阳县 | 隆昌 | 隆南线 | 10千伏 | 481 | 220 | 60.14% | | | 94.00% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.86% |
| 212 | 辽阳县 | 隆昌 | 隆北线 | 10千伏 | 481 | 220 | 12.30% | | | 36.40% | 8400 | 8400 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.10% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 辽阳县 | 穆家 | 穆鲁线 | 10千伏 | 552 | 220 | 22.50% | | | 34.95% | 1611 | 1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.45% |
| 214 | 辽阳县 | 穆家 | 穆兴线 | 10千伏 | 552 | 610 | 11.59% | | | 80.83% | 8452 | 8452 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -69.24% |
| 215 | 辽阳县 | 穆家 | 穆古线 | 10千伏 | 552 | 553 | 21.20% | | | 35.51% | 7534 | 7534 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.31% |
| 216 | 辽阳县 | 穆家 | 穆民线 | 10千伏 | 552 | 553 | 44.50% | | | 38.25% | 1923 | 1923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.25% |
| 217 | 辽阳县 | 三块石 | 三水线 | 10千伏 | 553 | 380 | 20.25% | | | 22.33% | 7638 | 7638 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 218 | 辽阳县 | 三块石 | 三沙线 | 10千伏 | 553 | 380 | 5.83% | | | 16.49% | 1957 | 1957 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.65% |
| 219 | 辽阳县 | 三块石 | 三黄线 | 10千伏 | 553 | 220 | 29.35% | | | 7.25% | 6755 | 6755 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.10% |
| 220 | 辽阳县 | 三块石 | 三老线 | 10千伏 | 553 | 553 | 68.66% | | | 29.66% | 2996 | 2996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.00% |
| 221 | 辽阳县 | 三块石 | 三张线 | 10千伏 | 553 | 553 | 38.95% | | | 35.73% | 5837 | 5837 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.22% |
| 222 | 辽阳县 | 三块石 | 三唐线 | 10千伏 | 553 | 220 | 40.22% | | | 49.01% | 5716 | 5716 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.79% |
| 223 | 辽阳县 | 三块石 | 三翟线 | 10千伏 | 553 | 275 | 1.81% | | | 47.38% | 9387 | 9387 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.57% |
| 224 | 辽阳县 | 胜利 | 工业线 | 10千伏 | 552 | 380 | 45.29% | | | 19.93% | 5231 | 5231 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.36% |
| 225 | 辽阳县 | 胜利 | 穆喜线 | 10千伏 | 552 | 553 | 95.83% | 1 | 1.3 | 20.85% | 398 | 398 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 74.99% |
| 226 | 辽阳县 | 胜利 | 穆家线 | 10千伏 | 552 | 380 | 1.99% | | | 53.70% | 9370 | 9370 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -51.71% |
| 227 | 辽阳县 | 双河 | 双东线 | 10千伏 | 552 | 335 | 60.69% | | | 38.59% | 1282 | 1282 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.03% |
| 228 | 辽阳县 | 双河 | 双孤线 | 10千伏 | 552 | 553 | 12.29% | | | 10.75% | 7292 | 7292 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54% |
| 229 | 辽阳县 | 水泉 | 水甜线 | 10千伏 | 481 | 335 | 33.15% | | | 7.61% | 6391 | 6391 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.55% |
| 230 | 辽阳县 | 水泉 | 水矿线 | 10千伏 | 481 | 275 | 21.43% | | | 26.25% | 7621 | 7621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.82% |
| 231 | 辽阳县 | 水泉 | 水泉线 | 10千伏 | 481 | 445 | 15.70% | | | 5.25% | 3256 | 3256 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.44% |
| 232 | 辽阳县 | 水泉 | 引兰线 | 10千伏 | 481 | 275 | 31.67% | | | 30.14% | 5681 | 5681 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.53% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 辽阳县 | 唐马变 | 唐河一线 | 10千伏 | 552 | 610 | 65.22% | | | 3.96% | 3325 | 3325 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 61.26% |
| 234 | 辽阳县 | 唐马变 | 唐河二线 | 10千伏 | 552 | 553 | 14.58% | | | 6.04% | 7101 | 7101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.54% |
| 235 | 辽阳县 | 唐马变 | 唐张线 | 10千伏 | 552 | 553 | 3.62% | | | 27.75% | 9214 | 9214 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.13% |
| 236 | 辽阳县 | 甜水 | 甜前线 | 10千伏 | 552 | 553 | 10.33% | | | 6.16% | 8573 | 8573 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.17% |
| 237 | 辽阳县 | 甜水 | 甜水线 | 10千伏 | 481 | 553 | 2.86% | | | 36.72% | 5889 | 5889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.87% |
| 238 | 辽阳县 | 屯南 | 铸钢线 | 10千伏 | 553 | 553 | 42.15% | | | 44.00% | 4659 | 4659 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.85% |
| 239 | 辽阳县 | 屯南 | 镁砂线 | 10千伏 | 358 | 553 | 27.74% | | | 56.24% | 5820 | 5820 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.50% |
| 240 | 辽阳县 | 屯南 | 双庙线 | 10千伏 | 445 | 445 | 53.43% | | | 38.00% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.43% |
| 241 | 辽阳县 | 屯南 | 建材线 | 10千伏 | 515 | 515 | 40.89% | | | 5.33% | 5733 | 5733 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 35.56% |
| 242 | 辽阳县 | 屯南 | 千山线 | 10千伏 | 553 | 304 | 40.89% | | | 42.67% | 5733 | 5733 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.77% |
| 243 | 辽阳县 | 屯南 | 物业线 | 10千伏 | 390 | 553 | 19.50% | | | 55.88% | 8366 | 8366 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -36.38% |
| 244 | 辽阳县 | 下达河 | 东老线 | 10千伏 | 552 | 275 | 4.50% | | | 26.75% | 6616 | 6616 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.25% |
| 245 | 辽阳县 | 下达河 | 东上线 | 10千伏 | 552 | 170 | 37.68% | | | 66.75% | 5958 | 5958 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.07% |
| 246 | 辽阳县 | 响山 | 响汇线 | 10千伏 | 553 | 553 | 36.41% | | | 45.19% | 6079 | 6079 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.78% |
| 247 | 辽阳县 | 响山 | 响西线 | 10千伏 | 553 | 445 | 21.20% | | | 108.20% | 7534 | 7534 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -87.00% |
| 248 | 辽阳县 | 向阳 | 向晟线 | 10千伏 | 481 | 552 | 60.76% | | | 28.00% | 3758 | 3758 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.76% |
| 249 | 辽阳县 | 向阳 | 向联线 | 10千伏 | 481 | 377 | 41.43% | | | 75.14% | 5681 | 5681 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.71% |
| 250 | 辽阳县 | 向阳 | 向老线 | 10千伏 | 481 | 553 | 33.00% | | | 33.19% | 6963 | 6963 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.19% |
| 251 | 辽阳县 | 向阳 | 向汇一线 | 10千伏 | 481 | 553 | 14.13% | | | 34.07% | 8210 | 8210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.94% |
| 252 | 辽阳县 | 向阳 | 向汇二线 | 10千伏 | 481 | 553 | 13.95% | | | 41.23% | 8227 | 8227 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.28% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 辽阳县 | 向阳 | 向辽线 | 10千伏 | 481 | 553 | 47.83% | | | 18.66% | 4988 | 4988 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.17% |
| 254 | 辽阳县 | 向阳 | 向高线 | 10千伏 | 552 | 423 | 31.50% | | | 18.12% | 2373 | 2373 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.38% |
| 255 | 辽阳县 | 向阳 | 向林线 | 10千伏 | 481 | 480 | 8.17% | | | 31.83% | 7396 | 7396 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.65% |
| 256 | 辽阳县 | 向阳 | 向鞍线 | 10千伏 | 481 | 480 | 23.13% | | | 43.20% | 4261 | 4261 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.08% |
| 257 | 辽阳县 | 向阳 | 向寺线 | 10千伏 | 552 | 423 | 45.03% | | | 53.89% | 5265 | 5265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.86% |
| 258 | 辽阳县 | 向阳 | 向管线 | 10千伏 | 481 | 553 | 90.24% | 1 | 2.3 | 66.25% | 935 | 935 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.99% |
| 259 | 辽阳县 | 向阳 | 向委线 | 10千伏 | 481 | 480 | 19.57% | | | 73.40% | 7690 | 7690 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -53.83% |
| 260 | 辽阳县 | 向阳 | 向邮线 | 10千伏 | 481 | 480 | 29.89% | | | 76.50% | 6703 | 6703 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.61% |
| 261 | 辽阳县 | 向阳 | 向兴线 | 10千伏 | 552 | 553 | 33.33% | | | 16.06% | 6374 | 6374 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.28% |
| 262 | 辽阳县 | 向阳 | 向水线 | 10千伏 | 481 | 553 | 26.99% | | | 32.36% | 6980 | 6980 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.37% |
| 263 | 辽阳县 | 向阳 | 向伊线 | 10千伏 | 481 | 553 | 6.16% | | | 24.25% | 8972 | 8972 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.09% |
| 264 | 辽阳县 | 向阳 | 向赵线 | 10千伏 | 552 | 423 | 17.72% | | | 31.50% | 7881 | 7881 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.78% |
| 265 | 辽阳县 | 向阳 | 向稀线 | 10千伏 | 481 | 553 | 86.59% | | | #DIV/0! | 1282 | 1282 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | #DIV/0! |
| 266 | 辽阳县 | 向阳 | 向华线 | 10千伏 | 552 | 423 | 5.43% | | | 31.27% | 9041 | 9041 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.84% |
| 267 | 辽阳县 | 小北河 | 小郭线 | 10千伏 | 552 | 553 | 11.39% | | | 32.13% | 8487 | 8487 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.74% |
| 268 | 辽阳县 | 小北河 | 小龙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 15.42% | | | 89.51% | 7032 | 7032 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -74.10% |
| 269 | 辽阳县 | 小北河 | 小张线 | 10千伏 | 552 | 553 | 0.18% | | | 47.08% | 9561 | 9561 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.90% |
| 270 | 辽阳县 | 小北河 | 小林线 | 10千伏 | 552 | 553 | 44.12% | | | 15.58% | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.54% |
| 271 | 辽阳县 | 小北河 | 小相线 | 10千伏 | 552 | 553 | 77.86% | | | 45.11% | 2148 | 2148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.75% |
| 272 | 辽阳县 | 小北河 | 小唐线 | 10千伏 | 552 | 553 | 9.25% | | | 17.39% | 6287 | 6287 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.14% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 辽阳县 | 小北河 | 小泰线 | 10千伏 | 552 | 553 | 53.75% | | | 12.50% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.25% |
| 274 | 辽阳县 | 小北河 | 小水线 | 10千伏 | 481 | 553 | 27.00% | | | 14.75% | 5057 | 5057 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.25% |
| 275 | 辽阳县 | 小张 | 小稀线 | 10千伏 | 552 | 275 | 38.50% | | | 19.00% | 4261 | 4261 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.50% |
| 276 | 辽阳县 | 小张 | 小鞍线 | 10千伏 | 552 | 610 | 27.85% | | | 35.00% | 6911 | 6911 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.15% |
| 277 | 辽阳县 | 小张 | 小双线 | 10千伏 | 552 | 610 | 5.00% | | | 16.25% | 6582 | 6582 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.25% |
| 278 | 辽阳县 | 小张 | 小钢线 | 10千伏 | 552 | 380 | 62.50% | | | 1.81% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 60.69% |
| 279 | 辽阳县 | 小张 | 小兴线 | 10千伏 | 552 | 610 | 16.46% | | | 14.38% | 6945 | 6945 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.08% |
| 280 | 辽阳县 | 小张 | 小医线 | 10千伏 | 552 | 380 | 41.00% | | | 7.92% | 4088 | 4088 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 33.08% |
| 281 | 辽阳县 | 小张 | 小正线 | 10千伏 | 552 | 380 | 6.16% | | | 15.58% | 8972 | 8972 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.42% |
| 282 | 辽阳县 | 小张 | 小土线 | 10千伏 | 552 | 610 | 61.52% | | | 6.67% | 2200 | 2200 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 54.85% |
| 283 | 辽阳县 | 小张 | 小华线 | 10千伏 | 552 | 610 | 22.10% | | | #DIV/0! | 7448 | 7448 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | #DIV/0! |
| 284 | 辽阳县 | 小张 | 小附线 | 10千伏 | 552 | 610 | 48.61% | | | 5.00% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 43.61% |
| 285 | 辽阳县 | 小张 | 小孵一线 | 10千伏 | 552 | 553 | 4.38% | | | 15.75% | 5300 | 5300 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.38% |
| 286 | 辽阳县 | 小张 | 小孵二线 | 10千伏 | 552 | 553 | 22.97% | | | 50.00% | 7378 | 7378 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.03% |
| 287 | 辽阳县 | 小张 | 小刘线 | 10千伏 | 552 | 553 | 17.50% | | | 35.33% | 4572 | 4572 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.83% |
| 288 | 辽阳县 | 小赵台 | 赵大线 | 10千伏 | 552 | 380 | 21.95% | | | 6.52% | 7205 | 7205 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.43% |
| 289 | 辽阳县 | 小赵台 | 赵安线 | 10千伏 | 552 | 610 | 53.71% | | | 14.49% | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.21% |
| 290 | 辽阳县 | 小赵台 | 赵立线 | 10千伏 | 552 | 553 | 38.00% | | | 9.25% | 4295 | 4295 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.75% |
| 291 | 辽阳县 | 小赵台 | 赵晟线 | 10千伏 | 552 | 423 | 4.58% | | | 7.79% | 7933 | 7933 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.21% |
| 292 | 辽阳县 | 小赵台 | 赵稀线 | 10千伏 | 552 | 515 | 24.75% | | | 12.50% | 5213 | 5213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 辽阳县 | 小赵台 | 赵水线 | 10千伏 | 552 | 275 | 12.92% | | | 32.25% | 7240 | 7240 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.33% |
| 294 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴丰甲线 | 10千伏 | 481 | 610 | 59.50% | | | 28.35% | 2806 | 2806 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.15% |
| 295 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴丰乙线 | 10千伏 | 481 | 610 | 65.00% | | | 82.50% | 2910 | 2910 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.50% |
| 296 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴电甲线 | 10千伏 | 481 | 610 | 29.38% | | | 22.46% | 5871 | 5871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.91% |
| 297 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴电乙线 | 10千伏 | 481 | 610 | 99.70% | | | 28.75% | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 70.95% |
| 298 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴发甲线 | 10千伏 | 481 | 610 | 25.83% | | | 13.41% | 6166 | 6166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.43% |
| 299 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴发乙线 | 10千伏 | 481 | 610 | 86.96% | | | 11.75% | 1264 | 1264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 75.21% |
| 300 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴暖线 | 10千伏 | 481 | 610 | 99.70% | | | 61.88% | 17 | 17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 37.82% |
| 301 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴金线 | 10千伏 | 481 | 610 | 76.42% | | | 2.90% | 1368 | 1368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 73.52% |
| 302 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴盛线 | 10千伏 | 481 | 610 | 77.60% | | | 23.19% | 970 | 970 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 54.41% |
| 303 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴高甲线 | 10千伏 | 716 | 610 | 50.31% | | | 25.91% | 2754 | 2754 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.41% |
| 304 | 辽阳县 | 兴隆台 | 兴高乙线 | 10千伏 | 716 | 610 | 34.09% | | | 28.41% | 2511 | 2511 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.68% |
| 305 | 辽阳县 | 小北河 | 小亚线 | 10千伏 | 481 | 553 | 2.36% | | | 18.13% | 9335 | 9335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.77% |
| 306 | 辽阳县 | 合协变 | 合牛线 | 10千伏 | 552 | 380 | 51.46% | | | 6.46% | 4036 | 4036 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 45.00% |
| 307 | 辽阳县 | | 穆金线 | 10千伏 | 552 | 610 | 1.67% | | | 10.25% | 8175 | 8175 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.58% |
| 308 | 辽阳县 | | 龙龙线 | 10千伏 | 440 | 610 | 6.50% | | | 8.70% | 6478 | 6478 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.20% |
| 309 | 辽阳县 | | 龙郭线 | 10千伏 | 320 | 610 | 2.25% | | | 28.44% | 6772 | 6772 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.19% |
| 310 | 辽阳县 | | 龙蒲线 | 10千伏 | 440 | 610 | 18.25% | | | 53.99% | 5664 | 5664 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.74% |
| 311 | 辽阳县 | | 赵鑫线 | 10千伏 | 320 | 423 | 5.50% | | | 26.09% | 6547 | 6547 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.59% |
| 312 | 辽阳县 | | 河刘线 | 10千伏 | 552 | 480 | 29.17% | | | 0.18% | 5889 | 5889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.99% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 辽阳县 | | 龙相线 | 10千伏 | 480 | 610 | 1.99% | | | 0.00% | 9370 | 9370 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99% |
| 314 | 辽阳县 | | 龙唐线 | 10千伏 | 480 | 610 | 26.25% | | | 0.50% | 4088 | 4088 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.75% |
| 315 | 辽阳县 | | 小沟线 | 10千伏 | 552 | 610 | 38.68% | | | 16.75% | 4036 | 4036 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.93% |
| 316 | 辽阳县 | | 小峪线 | 10千伏 | 552 | 610 | 26.14% | | | 30.80% | 4503 | 4503 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.66% |
| 317 | 辽阳县 | | 赵隆线 | 10千伏 | 552 | 610 | 13.68% | | | 9.95% | 5681 | 5681 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.74% |
| 318 | 辽阳县 | | 赵铸线 | 10千伏 | 552 | 610 | 26.50% | | | 29.25% | 5092 | 5092 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.75% |
| 319 | 辽阳县 | | 小恒线 | 10千伏 | 553 | 553 | 56.88% | | | 37.79% | 3585 | 3585 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.08% |
| 320 | 太子河 | 三里变 | 三东线 | 10千伏 | 552 | 350 | 3.00% | | | 0.50% | 6720 | 6720 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.50% |
| 321 | 太子河 | 三里变 | 三黎线 | 10千伏 | 552 | 350 | 16.56% | | | 16.00% | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56% |
| 322 | 太子河 | 站前变 | 站小线 | 10千伏 | 552 | 350 | 14.37% | | | 66.00% | 7638 | 7638 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -51.63% |
| 323 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 矿渣线 | 10千伏 | 552 | 350 | 68.68% | | | 0.18% | 2061 | 2061 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 68.50% |
| 324 | 太子河 | 望水台变 | 望普线 | 10千伏 | 552 | 350 | 46.56% | | | 23.37% | 2962 | 2962 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.19% |
| 325 | 太子河 | 站前变 | 站徐线 | 10千伏 | 552 | 350 | 14.49% | | | 19.38% | 8175 | 8175 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.89% |
| 326 | 太子河 | 三里变 | 三上线 | 10千伏 | 552 | 350 | 8.96% | | | 16.25% | 7569 | 7569 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.29% |
| 327 | 太子河 | 三里变 | 三南线 | 10千伏 | 552 | 350 | 45.11% | | | 43.75% | 5248 | 5248 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.36% |
| 328 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 三新线 | 10千伏 | 552 | 350 | 4.52% | | | 49.55% | 9145 | 9145 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.03% |
| 329 | 太子河 | 站前变 | 站华线 | 10千伏 | 552 | 350 | 10.87% | | | 18.08% | 8521 | 8521 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.21% |
| 330 | 太子河 | 三里变 | 三蔡线 | 10千伏 | 552 | 350 | 84.60% | | | 28.03% | 1472 | 1472 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 56.57% |
| 331 | 太子河 | 望水台变 | 望纳线 | 10千伏 | 552 | 350 | 44.93% | | | 17.30% | 5265 | 5265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.63% |
| 332 | 太子河 | 三里变 | 三华线 | 10千伏 | 552 | 350 | 23.37% | | | 1.77% | 7326 | 7326 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 太子河 | 南庄变 | 南置线 | 10千伏 | 552 | 560 | 52.72% | | | 1.86% | 4521 | 4521 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 50.85% |
| 334 | 太子河 | 站前变 | 站保线 | 10千伏 | 552 | 350 | 43.57% | | | 23.75% | 5473 | 5473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.82% |
| 335 | 太子河 | 三里变 | 三通线 | 10千伏 | 552 | 350 | 59.42% | | | 75.00% | 3880 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.58% |
| 336 | 太子河 | 三里变 | 三置线 | 10千伏 | 552 | 350 | 27.72% | | | 45.44% | 6911 | 6911 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.72% |
| 337 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 煤气线 | 10千伏 | 552 | 350 | 55.07% | | | 79.18% | 4295 | 4295 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.11% |
| 338 | 太子河 | 三里变 | 三襄线 | 10千伏 | 552 | 350 | 59.06% | | | 65.63% | 3914 | 3914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.57% |
| 339 | 太子河 | 站前变 | 站恒线 | 10千伏 | 552 | 350 | 38.95% | | | 44.93% | 5837 | 5837 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.98% |
| 340 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 圃忠一线 | 10千伏 | 552 | 560 | 26.60% | | | 56.04% | 6547 | 6547 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.44% |
| 341 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 麻袋线 | 10千伏 | 552 | 276 | 76.13% | | | 72.64% | 2286 | 2286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.49% |
| 342 | 太子河 | 三里变 | 三望线 | 10千伏 | 552 | 350 | 15.40% | | | 21.01% | 8088 | 8088 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.62% |
| 343 | 太子河 | 望水台变 | 望左线 | 10千伏 | 552 | 350 | 11.43% | | | 19.02% | 8591 | 8591 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.59% |
| 344 | 太子河 | 站前变 | 站荣线 | 10千伏 | 552 | 350 | 7.32% | | | 28.08% | 8989 | 8989 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.76% |
| 345 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 钢管线 | 10千伏 | 552 | 350 | 5.25% | | | 22.50% | 9058 | 9058 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.25% |
| 346 | 太子河 | 站前变 | 站医线 | 10千伏 | 552 | 560 | 4.00% | | | 57.29% | 6651 | 6651 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -53.29% |
| 347 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 圃英线 | 10千伏 | 552 | 560 | 34.36% | | | 34.42% | 6287 | 6287 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 348 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 圃万线 | 10千伏 | 552 | 560 | 13.56% | | | 45.29% | 8279 | 8279 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.73% |
| 349 | 太子河 | 苗圃220kV变 | 齐水线 | 10千伏 | 552 | 350 | 79.57% | | | 39.86% | 1957 | 1957 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.71% |
| 350 | 太子河 | 沙岭变 | 沙大线 | 10千伏 | 481 | 553 | 54.29% | | | 15.83% | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.45% |
| 351 | 太子河 | 沙岭变 | 沙干线 | 10千伏 | 481 | 553 | 21.38% | | | 5.63% | 7517 | 7517 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.75% |
| 352 | 太子河 | 沙岭变 | 沙新线 | 10千伏 | 481 | 553 | 11.25% | | | 14.40% | 8608 | 8608 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.15% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 太子河 | 沙岭变 | 大修线 | 10千伏 | 481 | 161 | 15.75% | | | 70.67% | 5837 | 5837 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -54.92% |
| 354 | 太子河 | 王家变 | 王水线 | 10千伏 | 552 | 553 | 20.00% | | | 34.40% | 8314 | 8314 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.40% |
| 355 | 太子河 | 王家变 | 排水线 | 10千伏 | 552 | 320 | 16.00% | | | 21.50% | 5820 | 5820 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.50% |
| 356 | 太子河 | 王家变 | 王化线 | 10千伏 | 552 | 320 | 15.54% | | | 28.67% | 8192 | 8192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.13% |
| 357 | 太子河 | 王家变 | 王朱线 | 10千伏 | 552 | 553 | 33.44% | | | 1.81% | 3689 | 3689 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.63% |
| 358 | 太子河 | 王家变 | 王后线 | 10千伏 | 552 | 553 | 7.79% | | | 29.17% | 8816 | 8816 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.38% |
| 359 | 太子河 | 王家变 | 王上线 | 10千伏 | 552 | 553 | 11.43% | | | 15.94% | 8591 | 8591 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.51% |
| 360 | 太子河 | 王家变 | 王工线 | 10千伏 | 552 | 553 | 1.04% | | | 70.83% | 8227 | 8227 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -69.79% |
| 361 | 太子河 | 单庄变 | 单家线 | 10千伏 | 552 | 553 | 8.96% | | | 25.83% | 7569 | 7569 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.88% |
| 362 | 太子河 | 单庄变 | 单烟线 | 10千伏 | 552 | 553 | 50.25% | | | 35.63% | 3447 | 3447 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.63% |
| 363 | 太子河 | 单庄变 | 单庄线 | 10千伏 | 552 | 553 | 7.07% | | | 0.54% | 8885 | 8885 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.52% |
| 364 | 太子河 | 三里变 | 三贾线 | 10千伏 | 552 | 553 | 24.46% | | | 1.63% | 7222 | 7222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.83% |
| 365 | 太子河 | 三里变 | 三农线 | 10千伏 | 552 | 553 | 40.58% | | | 50.36% | 5681 | 5681 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.78% |
| 366 | 太子河 | 道西庄变 | 道恒线 | 10千伏 | 552 | 553 | 53.99% | | | 25.00% | 4399 | 4399 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.99% |
| 367 | 太子河 | 道西庄变 | 道祁乙线 | 10千伏 | 552 | 320 | 21.09% | | | 28.50% | 5508 | 5508 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.41% |
| 368 | 太子河 | 道西庄变 | 道林乙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 3.47% | | | 3.75% | 6737 | 6737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.28% |
| 369 | 太子河 | 道西庄变 | 道兴线 | 10千伏 | 358 | 553 | 41.67% | | | 58.25% | 3031 | 3031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.58% |
| 370 | 太子河 | 道西庄变 | 道祁甲线 | 10千伏 | 552 | 320 | 58.15% | | | 37.67% | 4001 | 4001 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.49% |
| 371 | 太子河 | 道西庄变 | 道医线 | 10千伏 | 358 | 553 | 27.25% | | | 45.26% | 5040 | 5040 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.01% |
| 372 | 太子河 | 道西庄变 | 道林甲线 | 10千伏 | 552 | 553 | 55.50% | | | 0.83% | 3083 | 3083 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 54.67% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 太子河 | 道西庄变 | 道景线 | 10千伏 | 552 | 553 | 57.75% | | | 48.57% | 2927 | 2927 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.18% |
| 374 | 太子河 | 蔡庄变 | 蔡里线 | 10千伏 | 358 | 553 | 95.67% | 1 | 3.6 | 66.75% | 450 | 450 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.92% |
| 375 | 太子河 | 蔡庄变 | 蔡中线 | 10千伏 | 358 | 515 | 32.00% | | | 0.80% | 2356 | 2356 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.20% |
| 376 | 太子河 | 蔡庄变 | 蔡三线 | 10千伏 | 358 | 553 | 32.79% | | | 36.25% | 6426 | 6426 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.46% |
| 377 | 太子河 | 蔡庄变 | 蔡农线 | 10千伏 | 552 | 553 | 62.68% | | | 43.33% | 3568 | 3568 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.35% |
| 378 | 太子河 | 蔡庄变 | 蔡水线 | 10千伏 | 358 | 515 | 15.42% | | | 7.50% | 7032 | 7032 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.92% |
| 379 | 太子河 | 东喻变 | 东蔡甲线 | 10千伏 | 358 | 287、320 | 44.02% | | | 16.88% | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.15% |
| 380 | 太子河 | 东喻变 | 东蔡乙线 | 10千伏 | 552 | 423 | 10.87% | | | 9.58% | 8521 | 8521 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.29% |
| 381 | 太子河 | 东喻变 | 东峰线 | 10千伏 | 552 | 503、226 | 15.04% | | | 25.83% | 8123 | 8123 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.80% |
| 382 | 太子河 | 东喻变 | 东孟线 | 10千伏 | 552 | 560 | 34.42% | | | 44.52% | 6270 | 6270 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.10% |
| 383 | 太子河 | 峨二变 | 峨嵋线 | 10千伏 | 481 | 194 | 45.11% | | | 53.75% | 5248 | 5248 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.64% |
| 384 | 太子河 | 峨二变 | 峨农线 | 10千伏 | 552 | 553 | 65.04% | | | 35.00% | 3343 | 3343 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.04% |
| 385 | 太子河 | 繁荣变 | 繁徐线 | 10千伏 | 552 | 553 | 34.24% | | | 36.88% | 6287 | 6287 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.64% |
| 386 | 太子河 | 繁荣变 | 繁保线 | 10千伏 | 552 | 320 | 77.36% | | | 24.00% | 2165 | 2165 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 53.36% |
| 387 | 太子河 | 繁荣变 | 繁钢甲线 | 10千伏 | 552 | 610、553 | 38.59% | | | 25.00% | 5871 | 5871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.59% |
| 388 | 太子河 | 繁荣变 | 繁祁线 | 10千伏 | 358 | 553 | 12.32% | | | 16.56% | 8383 | 8383 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.24% |
| 389 | 太子河 | 繁荣变 | 繁蒂线 | 10千伏 | 552 | 553 | 24.28% | | | 85.63% | 7240 | 7240 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -61.35% |
| 390 | 太子河 | 繁荣变 | 繁中线 | 10千伏 | 552 | 553、610 | 6.52% | | | 79.50% | 8937 | 8937 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -72.98% |
| 391 | 太子河 | 繁荣变 | 繁三线 | 10千伏 | 552 | 553 | 18.84% | | | 13.13% | 7759 | 7759 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.72% |
| 392 | 太子河 | 繁荣变 | 繁钢乙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 3.99% | | | 70.25% | 9180 | 9180 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -66.26% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 太子河 | 繁荣变 | 繁纸线 | 10千伏 | 552 | 380 | 37.09% | | | 107.08% | 2996 | 2996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -69.99% |
| 394 | 太子河 | 繁荣变 | 繁水线 | 10千伏 | 552 | 610 | 32.13% | | | 0.21% | 5231 | 5231 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.93% |
| 395 | 太子河 | 高洛子变 | 高钢线 | 10千伏 | 552 | 553 | 86.62% | | | 79.38% | 1282 | 1282 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.24% |
| 396 | 太子河 | 高洛子变 | 高祁线 | 10千伏 | 358 | 553 | 33.96% | | | 52.92% | 5490 | 5490 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.96% |
| 397 | 太子河 | 高洛子变 | 高西线 | 10千伏 | 358 | 553 | 41.25% | | | 10.75% | 4070 | 4070 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.50% |
| 398 | 太子河 | 高洛子变 | 高三乙线 | 10千伏 | 358 | 553 | 40.58% | | | 59.72% | 5681 | 5681 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.14% |
| 399 | 太子河 | 高洛子变 | 高三甲线 | 10千伏 | 358 | 553 | 28.99% | | | 47.75% | 6789 | 6789 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.76% |
| 400 | 太子河 | 兰家变 | 兰曙线 | 10千伏 | 481 | 287 | 21.00% | | | 12.00% | 5473 | 5473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.00% |
| 401 | 太子河 | 兰家变 | 兰西线 | 10千伏 | 552 | 553 | 15.75% | | | 56.00% | 5837 | 5837 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -40.25% |
| 402 | 太子河 | 兰家变 | 兰孟线 | 10千伏 | 552 | 320 | 20.25% | | | 68.16% | 5525 | 5525 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.91% |
| 403 | 太子河 | 祁家变 | 祁亿线 | 10千伏 | 358 | 553 | 25.00% | | | 59.00% | 7170 | 7170 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.00% |
| 404 | 太子河 | 祁家变 | 祁纸线 | 10千伏 | 552 | 553 | 9.78% | | | 46.46% | 8625 | 8625 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -36.68% |
| 405 | 太子河 | 祁家变 | 祁奥线 | 10千伏 | 358 | 553 | 1.99% | | | 69.69% | 9370 | 9370 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -67.69% |
| 406 | 太子河 | 祁家变 | 祁荣线 | 10千伏 | 552 | 553 | 29.38% | | | 0.00% | 3914 | 3914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.38% |
| 407 | 太子河 | 祁家变 | 祁兴乙线 | 10千伏 | 358 | 320 | 9.38% | | | 127.81% | 7534 | 7534 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -118.44% |
| 408 | 太子河 | 祁家变 | 祁双线 | 10千伏 | 550 | 550 | 27.00% | | | 12.50% | 5057 | 5057 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.50% |
| 409 | 太子河 | 祁家变 | 祁汇线 | 10千伏 | 358 | 553 | 13.13% | | | 8.19% | 7222 | 7222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.94% |
| 410 | 太子河 | 祁家变 | 祁兴甲线 | 10千伏 | 358 | 320 | 1.33% | | | 72.10% | 5127 | 5127 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -70.77% |
| 411 | 太子河 | 祁家变 | 祁革线 | 10千伏 | 358 | 553 | 13.75% | | | 24.46% | 4780 | 4780 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.71% |
| 412 | 太子河 | 祁家变 | 祁中线 | 10千伏 | 552 | 553 | 20.50% | | | 25.26% | 5508 | 5508 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.76% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 太子河 | 曙光变 | 曙兰线 | 10千伏 | 552 | 553 | 23.50% | | | 15.53% | 5300 | 5300 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.97% |
| 414 | 太子河 | 曙光变 | 曙西线 | 10千伏 | 552 | 553 | 0.18% | | | 119.43% | 9543 | 9543 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -119.25% |
| 415 | 太子河 | 望水台变 | 望景线 | 10千伏 | 552 | 287 | 7.07% | | | 110.94% | 8885 | 8885 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -103.87% |
| 416 | 太子河 | 望水台变 | 望段线 | 10千伏 | 552 | 352 | 16.30% | | | 90.00% | 8002 | 8002 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -73.70% |
| 417 | 太子河 | 望水台变 | 望祁乙线 | 10千伏 | 552 | 320 | 26.75% | | | 23.68% | 5075 | 5075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.07% |
| 418 | 太子河 | 望水台变 | 望肖线 | 10千伏 | 552 | 553 | 5.43% | | | 51.05% | 9041 | 9041 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.62% |
| 419 | 太子河 | 望水台变 | 望祁甲线 | 10千伏 | 552 | 320 | 13.44% | | | 59.50% | 4798 | 4798 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.06% |
| 420 | 太子河 | 西辽阳变 | 纸机线 | 10千伏 | 552 | 553 | 45.25% | | | 1.94% | 3793 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 43.31% |
| 421 | 太子河 | 中心变 | 八三线 | 10千伏 | 552 | 380 | 15.34% | | | 19.37% | 7552 | 7552 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.03% |
| 422 | 太子河 | 中心变 | 养鱼线 | 10千伏 | 552 | 553 | 13.50% | | | 29.54% | 5993 | 5993 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.04% |
| 423 | 太子河 | 文圣变 | 文齐线 | 10千伏 | 300 | 300 | 29.35% | | | 24.73% | 6755 | 6755 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.62% |
| 424 | 太子河 | 文圣变 | 文煤线 | 10千伏 | 400 | 400 | 59.38% | | | 39.00% | 2252 | 2252 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.38% |
| 425 | 太子河 | 文圣变 | 文矿线 | 10千伏 | 552 | 552 | 12.32% | | | 115.94% | 8383 | 8383 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -103.62% |
| 426 | 太子河 | 文圣变 | 文管线 | 10千伏 | 552 | 552 | 15.25% | | | 34.50% | 5871 | 5871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.25% |
| 427 | 太子河 | 曙光变 | 曙半线 | 10千伏 | 380 | 380 | 53.44% | | | 85.94% | 4451 | 4451 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.50% |
| 428 | 太子河 | 站前变 | 站西线 | 10千伏 | 300 | 300 | 0.91% | | | 48.42% | 9474 | 9474 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.52% |
| 429 | 太子河 | 道西装变 | 道康线 | 10千伏 | 300 | 300 | 11.05% | | | 66.49% | 8504 | 8504 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -55.43% |
| 430 | 灯塔 | 万宝变 | 万营线 | 10千伏 | 481 | 380 | 10.69% | | | 91.50% | 8539 | 8539 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -80.81% |
| 431 | 灯塔 | 万宝变 | 万大线 | 10千伏 | 481 | 335 | 39.00% | | | 57.50% | 3793 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.50% |
| 432 | 灯塔 | 万宝变 | 万五线 | 10千伏 | 481 | 553 | 16.25% | | | 27.25% | 4642 | 4642 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 灯塔 | 万宝变 | 万北线 | 10千伏 | 481 | 380 | 7.50% | | | 23.67% | 7690 | 7690 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.17% |
| 434 | 灯塔 | 万宝变 | 万十线 | 10千伏 | 481 | 220 | 16.50% | | | 41.58% | 5785 | 5785 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.08% |
| 435 | 灯塔 | 灯二变 | 灯烟线 | 10千伏 | 552 | 380 | 16.30% | | | 79.50% | 8002 | 8002 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -63.20% |
| 436 | 灯塔 | 灯二变 | 灯硅线 | 10千伏 | 552 | 515 | 57.79% | | | 25.33% | 4036 | 4036 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.46% |
| 437 | 灯塔 | 灯二变 | 灯东线 | 10千伏 | 552 | 380 | 59.06% | | | 75.28% | 3914 | 3914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.23% |
| 438 | 灯塔 | 铧二变 | 煤矿线 | 10千伏 | 445 | 335 | 24.09% | | | 48.00% | 7257 | 7257 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.91% |
| 439 | 灯塔 | 铧二变 | 镇内线 | 10千伏 | 553 | 553 | 0.18% | | | 69.74% | 9543 | 9543 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -69.56% |
| 440 | 灯塔 | 铧二变 | 电石线 | 10千伏 | 445 | 445 | 4.47% | | | 25.00% | 6287 | 6287 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.53% |
| 441 | 灯塔 | 铧二变 | 铧微线 | 10千伏 | 553 | 380 | 1.75% | | | 39.12% | 6807 | 6807 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -37.37% |
| 442 | 灯塔 | 铧二变 | 水泥线 | 10千伏 | 610 | 610 | 16.75% | | | 0.00% | 5768 | 5768 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.75% |
| 443 | 灯塔 | 铧二变 | 于家线 | 10千伏 | 465 | 465 | 31.70% | | | 22.08% | 6530 | 6530 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.62% |
| 444 | 灯塔 | 起台子变 | 起石线 | 10千伏 | 552 | 352 | 9.58% | | | 36.75% | 8660 | 8660 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.17% |
| 445 | 灯塔 | 起台子变 | 起大线 | 10千伏 | 716 | 220 | 38.25% | | | 15.77% | 4278 | 4278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.48% |
| 446 | 灯塔 | 起台子变 | 起山线 | 10千伏 | 552 | 610 | 44.12% | | | 12.81% | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.31% |
| 447 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧鼎线 | 10千伏 | 610 | 380 | 62.50% | | | 2.21% | 1299 | 1299 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 60.29% |
| 448 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧荣线 | 10千伏 | 610 | 330 | 20.00% | | | 12.92% | 2771 | 2771 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.08% |
| 449 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧镇线 | 10千伏 | 481 | 380 | 51.90% | | | 30.63% | 4607 | 4607 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.27% |
| 450 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧东线 | 10千伏 | 317 | 380 | 0.54% | | | 21.25% | 9526 | 9526 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.71% |
| 451 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧石线 | 10千伏 | 481 | 380 | 28.26% | | | 79.25% | 6859 | 6859 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -50.99% |
| 452 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧大线 | 10千伏 | 317 | 335 | 20.65% | | | 41.25% | 7586 | 7586 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧唐线 | 10千伏 | 552 | 380 | 18.50% | | | 8.54% | 5646 | 5646 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.96% |
| 454 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧山线 | 10千伏 | 481 | 610 | 36.00% | | | 24.69% | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.31% |
| 455 | 灯塔 | 新铧子变 | 铧工线 | 10千伏 | 317 | 380 | 50.81% | | | 50.00% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81% |
| 456 | 灯塔 | 新铧子变 | 塔东线 | 10千伏 | 481 | 380 | 20.80% | | | 9.00% | 7586 | 7586 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.80% |
| 457 | 灯塔 | 冠山变 | 西钢乙线 | 10千伏 | 481 | 408 | 30.56% | | | 22.08% | 6651 | 6651 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.48% |
| 458 | 灯塔 | 冠山变 | 冠大线 | 10千伏 | 552 | 553 | 1.05% | | | 21.67% | 6512 | 6512 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.61% |
| 459 | 灯塔 | 冠山变 | 西钢甲线 | 10千伏 | 481 | 408 | 63.95% | | | 23.55% | 3447 | 3447 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.40% |
| 460 | 灯塔 | 冠山变 | 西钢丙线 | 10千伏 | 481 | 380 | 2.90% | | | 58.46% | 9284 | 9284 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -55.56% |
| 461 | 灯塔 | 鸡冠山变 | 鸡北线 | 10千伏 | 481 | 380 | 23.75% | | | 10.69% | 5283 | 5283 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.06% |
| 462 | 灯塔 | 鸡冠山变 | 鸡詹线 | 10千伏 | 481 | 380 | 75.00% | | | 17.03% | 1645 | 1645 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 57.97% |
| 463 | 灯塔 | 鸡冠山变 | 鸡西线 | 10千伏 | 481 | 380 | 45.44% | | | 23.37% | 4867 | 4867 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.07% |
| 464 | 灯塔 | 鸡冠山变 | 鸡南线 | 10千伏 | 481 | 380 | 79.18% | | | 16.30% | 1143 | 1143 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.88% |
| 465 | 灯塔 | 柳河子变 | 柳阳线 | 10千伏 | 552 | 610 | 65.63% | | | 14.13% | 1905 | 1905 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.49% |
| 466 | 灯塔 | 柳河子变 | 柳松线 | 10千伏 | 481 | 610 | 44.93% | | | 44.93% | 5265 | 5265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 467 | 灯塔 | 柳河子变 | 柳前线 | 10千伏 | 481 | 553 | 56.04% | | | 56.04% | 3655 | 3655 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 468 | 灯塔 | 柳河子变 | 柳洼线 | 10千伏 | 481 | 335 | 72.64% | | | 72.64% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 469 | 灯塔 | 柳河子变 | 棉柳一线 | 10千伏 | 552 | 610 | 21.01% | | | 21.01% | 7552 | 7552 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 470 | 灯塔 | 柳河子变 | 棉柳二线 | 10千伏 | 552 | 610 | 19.02% | | | 19.02% | 7742 | 7742 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 471 | 灯塔 | 棉花变 | 棉银线 | 10千伏 | 552 | 610 | 28.08% | | | 28.08% | 6876 | 6876 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 472 | 灯塔 | 棉花变 | 棉红线 | 10千伏 | 552 | 610 | 22.50% | | | 22.50% | 5369 | 5369 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 灯塔 | 棉花变 | 棉柳一线（棉花变） | 10千伏 | 552 | 610 | 57.29% | | | 57.29% | 3551 | 3551 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 474 | 灯塔 | 棉花变 | 棉东线 | 10千伏 | 552 | 610 | 41.30% | | | 41.30% | 5612 | 5612 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 475 | 灯塔 | 棉花变 | 棉盛线 | 10千伏 | 481 | 610 | 45.29% | | | 45.29% | 5231 | 5231 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 476 | 灯塔 | 棉花变 | 棉铁线 | 10千伏 | 481 | 610 | 48.37% | | | 48.37% | 4936 | 4936 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 477 | 灯塔 | 棉花变 | 棉柳二线（棉花变） | 10千伏 | 552 | 610 | 15.83% | | | 15.83% | 8747 | 8747 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 478 | 灯塔 | 柳条变 | 柳大线 | 10千伏 | 481 | 275 | 5.63% | | | 5.63% | 5231 | 5231 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 479 | 灯塔 | 柳条变 | 柳庄线 | 10千伏 | 412 | 220 | 16.20% | | | 16.20% | 7257 | 7257 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 480 | 灯塔 | 柳条变 | 柳李线 | 10千伏 | 481 | 610 | 78.67% | | | 78.67% | 277 | 277 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 481 | 灯塔 | 柳条变 | 柳富线 | 10千伏 | 481 | 553 | 39.40% | | | 39.40% | 5248 | 5248 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 482 | 灯塔 | 柳条变 | 柳连线 | 10千伏 | 962 | 610 | 21.50% | | | 21.50% | 2719 | 2719 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 483 | 灯塔 | 柳条变 | 柳阁线 | 10千伏 | 481 | 610 | 31.56% | | | 31.56% | 5335 | 5335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 484 | 灯塔 | 柳条变 | 柳粮线 | 10千伏 | 481 | 220 | 1.81% | | | 1.81% | 9387 | 9387 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 485 | 灯塔 | 柳条变 | 柳矿线 | 10千伏 | 481 | 220 | 29.17% | | | 29.17% | 6772 | 6772 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 486 | 灯塔 | 沙浒变 | 沙杨线 | 10千伏 | 412 | 610 | 15.94% | | | 15.94% | 8036 | 8036 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 487 | 灯塔 | 沙浒变 | 沙西线 | 10千伏 | 716 | 610 | 77.90% | | | 77.90% | 2113 | 2113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 488 | 灯塔 | 沙浒变 | 沙南线 | 10千伏 | 716 | 380 | 25.83% | | | 25.83% | 6166 | 6166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 489 | 灯塔 | 沙浒变 | 沙东线 | 10千伏 | 412 | 275 | 35.63% | | | 35.63% | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 490 | 灯塔 | 灯二变 | 天福线 | 10千伏 | 552 | 365 | 0.54% | | | 0.54% | 9509 | 9509 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 491 | 灯塔 | 灯二变 | 灯营线 | 10千伏 | 552 | 335 | 1.63% | | | 1.63% | 9405 | 9405 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 灯塔 | 灯二变 | 镇内一线 | 10千伏 | 552 | 553 | 50.36% | | | 50.36% | 4746 | 4746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 493 | 灯塔 | 灯二变 | 镇内二线 | 10千伏 | 552 | 380 | 25.00% | | | 25.00% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 494 | 灯塔 | 灯二变 | 灯林线 | 10千伏 | 552 | 553 | 28.50% | | | 28.50% | 4954 | 4954 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 495 | 灯塔 | 灯二变 | 自来水线 | 10千伏 | 552 | 553 | 3.75% | | | 3.75% | 8002 | 8002 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 496 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛中线 | 10千伏 | 552 | 469 | 58.25% | | | 58.25% | 2892 | 2892 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 497 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛新线 | 10千伏 | 552 | 408 | 37.67% | | | 37.67% | 3239 | 3239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 498 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛水线 | 10千伏 | 552 | 553 | 45.26% | | | 45.26% | 3603 | 3603 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 499 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛林线 | 10千伏 | 962 | 553 | 0.83% | | | 0.83% | 8244 | 8244 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 500 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛华线 | 10千伏 | 481 | 553 | 48.57% | | | 48.57% | 2494 | 2494 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 501 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛福线 | 10千伏 | 552 | 553 | 66.75% | | | 66.75% | 2304 | 2304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 502 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛祥线 | 10千伏 | 552 | 553 | 0.80% | | | 0.80% | 8591 | 8591 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 503 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛金线 | 10千伏 | 552 | 553 | 36.25% | | | 36.25% | 4417 | 4417 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 504 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛镇一线 | 10千伏 | 552 | 553 | 43.33% | | | 43.33% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 505 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛热线 | 10千伏 | 552 | 553 | 7.50% | | | 7.50% | 6408 | 6408 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 506 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛镇二线 | 10千伏 | 552 | 553 | 16.88% | | | 16.88% | 6911 | 6911 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 507 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛南线 | 10千伏 | 552 | 408 | 9.58% | | | 9.58% | 7517 | 7517 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 508 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛北线 | 10千伏 | 552 | 469 | 25.83% | | | 25.83% | 6166 | 6166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 509 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛起线 | 10千伏 | 552 | 553 | 44.52% | | | 44.52% | 4036 | 4036 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 510 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛营线 | 10千伏 | 552 | 553 | 53.75% | | | 53.75% | 1923 | 1923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 511 | 灯塔 | 起台子变 | 起灯线 | 10千伏 | 552 | 553 | 35.00% | | | 35.00% | 4278 | 4278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 灯塔 | 邵二变 | 生活甲线 | 10千伏 | 481 | 380 | 36.88% | | | 36.88% | 5248 | 5248 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 513 | 灯塔 | 邵二变 | 邵热线 | 10千伏 | 481 | 553 | 24.00% | | | 24.00% | 2633 | 2633 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 514 | 灯塔 | 邵二变 | 邵西线 | 10千伏 | 481 | 553 | 25.00% | | | 25.00% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 515 | 灯塔 | 邵二变 | 生活乙线 | 10千伏 | 481 | 553 | 16.56% | | | 16.56% | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 516 | 灯塔 | 邵二变 | 邵佳线 | 10千伏 | 481 | 553 | 85.63% | | | 85.63% | 1195 | 1195 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 517 | 灯塔 | 邵二变 | 邵蒙线 | 10千伏 | 552 | 553 | 79.50% | | | 79.50% | 710 | 710 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 518 | 灯塔 | 邵二变 | 邵工线 | 10千伏 | 552 | 553 | 13.13% | | | 13.13% | 7222 | 7222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 519 | 灯塔 | 邵二变 | 邵昌线 | 10千伏 | 552 | 553 | 70.25% | | | 70.25% | 2061 | 2061 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 520 | 灯塔 | 万宝变 | 万镇一线 | 10千伏 | 481 | 553 | 92.95% | 1 | 4.6 | 92.95% | 675 | 675 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 521 | 灯塔 | 万宝变 | 万镇二线 | 10千伏 | 481 | 553 | 0.21% | | | 0.21% | 8296 | 8296 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 522 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈浪线 | 10千伏 | 481 | 403 | 79.79% | | | 79.79% | 1680 | 1680 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 523 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈韭线 | 10千伏 | 481 | 220 | 70.63% | | | 70.63% | 2442 | 2442 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 524 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈旦线 | 10千伏 | 481 | 220 | 54.75% | | | 54.75% | 3135 | 3135 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 525 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈雅线 | 10千伏 | 481 | 220 | 59.72% | | | 59.72% | 2511 | 2511 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 526 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈沟线 | 10千伏 | 481 | 553 | 47.75% | | | 47.75% | 3620 | 3620 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 527 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈古线 | 10千伏 | 481 | 553 | 12.00% | | | 12.00% | 2286 | 2286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 528 | 灯塔 | 沈旦变 | 沈大线 | 10千伏 | 552 | 553 | 56.00% | | | 56.00% | 3048 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 529 | 灯塔 | 单庄变 | 单沈线 | 10千伏 | 552 | 380 | 68.16% | | | 68.16% | 2096 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 530 | 灯塔 | 单庄变 | 单佟线 | 10千伏 | 552 | 380 | 59.00% | | | 59.00% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 531 | 灯塔 | 东升变 | 东郡线 | 10千伏 | 481 | 553 | 46.46% | | | 46.46% | 4451 | 4451 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 灯塔 | 东升变 | 东赵线 | 10千伏 | 481 | 553 | 77.19% | | | 77.19% | 1264 | 1264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 533 | 灯塔 | 东升变 | 东金线 | 10千伏 | 481 | 380 | 1.99% | | | 1.99% | 9387 | 9387 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 534 | 灯塔 | 东升变 | 东兴线 | 10千伏 | 481 | 553 | 90.89% | 1 | 3.5 | 90.89% | 710 | 710 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 535 | 灯塔 | 东升变 | 东庄线 | 10千伏 | 481 | 553 | 12.50% | | | 12.50% | 8366 | 8366 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 536 | 灯塔 | 东升变 | 东宁线 | 10千伏 | 481 | 408 | 8.19% | | | 8.19% | 6408 | 6408 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 537 | 灯塔 | 东升变 | 东七线 | 10千伏 | 481 | 553 | 72.10% | | | 72.10% | 2667 | 2667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 538 | 灯塔 | 佟二变 | 佟黄线 | 10千伏 | 610 | 380 | 24.46% | | | 24.46% | 7222 | 7222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 539 | 灯塔 | 佟二变 | 佟黑线 | 10千伏 | 610 | 380 | 25.26% | | | 25.26% | 4919 | 4919 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 540 | 灯塔 | 佟二变 | 佟庄线 | 10千伏 | 610 | 553 | 15.53% | | | 15.53% | 5560 | 5560 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 541 | 灯塔 | 佟二变 | 佟七线 | 10千伏 | 610 | 553 | 97.21% | 1 | 2.8 | 97.21% | 208 | 208 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 542 | 灯塔 | 佟二变 | 佟汇线 | 10千伏 | 481 | 408 | 110.94% | 1 | 3.5 | 110.94% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 543 | 灯塔 | 佟二变 | 佟兴线 | 10千伏 | 553 | 553 | 90.00% | | | 90.00% | 658 | 658 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 544 | 灯塔 | 佟二变 | 佟赵线 | 10千伏 | 553 | 553 | 23.68% | | | 23.68% | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 545 | 灯塔 | 佟二变 | 佟宁线 | 10千伏 | 553 | 380 | 51.05% | | | 51.05% | 3222 | 3222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 546 | 灯塔 | 佟二变 | 佟浪线 | 10千伏 | 481 | 553 | 59.50% | | | 59.50% | 2806 | 2806 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 547 | 灯塔 | 大窑变 | 西连线 | 10千伏 | 481 | 610 | 1.94% | | | 1.94% | 7015 | 7015 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 548 | 灯塔 | 大窑变 | 西韩线 | 10千伏 | 481 | 610 | 19.37% | | | 19.37% | 5768 | 5768 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 549 | 灯塔 | 大窑变 | 西安线 | 10千伏 | 481 | 220 | 29.54% | | | 29.54% | 5040 | 5040 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 550 | 灯塔 | 大窑变 | 西石线 | 10千伏 | 481 | 610 | 24.73% | | | 24.73% | 3585 | 3585 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 551 | 灯塔 | 大窑变 | 西水线 | 10千伏 | 481 | 610 | 39.00% | | | 39.00% | 2113 | 2113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 灯塔 | 大窑变 | 西铧线 | 10千伏 | 481 | 610 | 115.94% | 1 | 4.3 | 115.94% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 553 | 灯塔 | 西马变 | 西马线 | 10千伏 | 552 | 380 | 34.50% | | | 34.50% | 2269 | 2269 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 554 | 灯塔 | 西马变 | 西野线 | 10千伏 | 552 | 380 | 85.94% | | | 85.94% | 779 | 779 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 555 | 灯塔 | 西马变 | 西大线 | 10千伏 | 552 | 220 | 48.42% | | | 48.42% | 3395 | 3395 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 556 | 灯塔 | 葛西河变 | 葛大线 | 10千伏 | 552 | 553 | 66.49% | | | 66.49% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 557 | 灯塔 | 罗台变 | 罗上线 | 10千伏 | 481 | 220 | 91.50% | 1 | 3.5 | 91.50% | 589 | 589 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 558 | 灯塔 | 罗台变 | 罗书线 | 10千伏 | 481 | 380 | 57.50% | | | 57.50% | 2650 | 2650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 559 | 灯塔 | 罗台变 | 罗张一线（罗大台变） | 10千伏 | 481 | 610 | 27.25% | | | 27.25% | 5040 | 5040 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 560 | 灯塔 | 罗台变 | 罗张二线（罗大台变） | 10千伏 | 481 | 610 | 23.67% | | | 23.67% | 3966 | 3966 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 561 | 灯塔 | 张台子变 | 张大线 | 10千伏 | 552 | 553 | 41.58% | | | 41.58% | 3845 | 3845 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 562 | 灯塔 | 张台子变 | 张粮线 | 10千伏 | 552 | 220 | 79.50% | | | 79.50% | 710 | 710 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 563 | 灯塔 | 张台子变 | 张砼线 | 10千伏 | 552 | 275 | 25.33% | | | 25.33% | 3880 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 564 | 灯塔 | 张台子变 | 新水泥线 | 10千伏 | 481 | 220 | 75.28% | | | 75.28% | 1507 | 1507 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 565 | 灯塔 | 张台子变 | 张上线 | 10千伏 | 481 | 335 | 48.00% | | | 48.00% | 3603 | 3603 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 566 | 灯塔 | 张台子变 | 罗张二线 | 10千伏 | 481 | 610 | 69.74% | | | 69.74% | 1992 | 1992 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 567 | 灯塔 | 张台子变 | 罗张一线 | 10千伏 | 481 | 610 | 25.00% | | | 25.00% | 6235 | 6235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 568 | 灯塔 | 灯二变 | 灯新线 | 10千伏 | 552 | 553 | 39.12% | | | 39.12% | 3343 | 3343 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 569 | 灯塔 | 五星变 | 五牛线 | 10千伏 | 552 | 275 | 14.58% | | | 14.58% | 7101 | 7101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 570 | 灯塔 | 五星变 | 五北线 | 10千伏 | 552 | 275 | 16.46% | | | 16.46% | 6945 | 6945 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 灯塔 | 五星变 | 五七线 | 10千伏 | 552 | 220 | 36.75% | | | 36.75% | 4382 | 4382 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 572 | 灯塔 | 柳河子变 | 柳裕线 | 10千伏 | 552 | 553 | 15.77% | | | 15.77% | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 573 | 灯塔 | 灯二变 | 灯医线 | 10千伏 | 552 | 553 | 12.81% | | | 12.81% | 4832 | 4832 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 574 | 灯塔 | 单庄子 | 单赵线 | 10千伏 | 552 | 553 | 2.21% | | | 2.21% | 5369 | 5369 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 575 | 灯塔 | 五星 | 五大线 | 10千伏 | 552 | 553 | 12.92% | | | 12.92% | 7240 | 7240 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 576 | 灯塔 | 五星 | 五黄线 | 10千伏 | 552 | 380 | 30.63% | | | 30.63% | 5768 | 5768 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 577 | 灯塔 | 五星 | 五里线 | 10千伏 | 552 | 380 | 21.25% | | | 21.25% | 5456 | 5456 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 578 | 灯塔 | 五星 | 五庄线 | 10千伏 | 552 | 553 | 79.25% | | | 79.25% | 1438 | 1438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 579 | 灯塔 | 灯塔 | 灯兴线 | 10千伏 | 552 | 553 | 41.25% | | | 41.25% | 4070 | 4070 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 580 | 灯塔 | 棉花 | 棉瓜线 | 10千伏 | 552 | 553 | 8.54% | | | 8.54% | 7603 | 7603 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 581 | 灯塔 | 棉花 | 棉匠一线 | 10千伏 | 552 | 553 | 24.69% | | | 24.69% | 4174 | 4174 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 582 | 灯塔 | 棉花 | 棉匠二线 | 10千伏 | 552 | 553 | 50.00% | | | 50.00% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 583 | 灯塔 | 棉花 | 棉匠三线 | 10千伏 | 552 | 553 | 9.00% | | | 9.00% | 6304 | 6304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 584 | 白塔 | 文圣66kV变电站 | 10kV文什线 | 10千伏 | 552 | 552 | 22.08% | | | 22.08% | 6478 | 6478 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 585 | 白塔 | 文圣66kV变电站 | 10kV文万线 | 10千伏 | 552 | 552 | 21.67% | | | 21.67% | 5698 | 5698 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 586 | 白塔 | 文圣66kV变电站 | 10kV文晟线 | 10千伏 | 552 | 552 | 23.55% | | | 23.55% | 7309 | 7309 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 587 | 白塔 | 站前66kV变电站 | 10kV站衍线 | 10千伏 | 300 | 300 | 58.46% | | | 58.46% | 1871 | 1871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 588 | 白塔 | 中心66kV变电站 | 10kV中赵线 | 10千伏 | 552 | 552 | 10.69% | | | 10.69% | 8539 | 8539 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 589 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV圃碧线 | 10千伏 | 552 | 552 | 17.03% | | | 17.03% | 7933 | 7933 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 590 | 白塔 | 苗圃220kV变 | 10kV圃桂线 | 10千伏 | 380 | 380 | 23.37% | | | 23.37% | 7326 | 7326 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 宏伟 | 东辽阳66kV变电站 | 东辽阳变3568东水线 | 10千伏 | 552 | 552 | 16.30% | | | 16.30% | 8002 | 8002 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 592 | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 1772东龙乙线 | 10千伏 | 717 | 428 | 14.13% | | | 14.13% | 8210 | 8210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 1762东泽线 | | 552 | 552 | 82.00% | | | 82.00% | 468 | 468 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 东喻变1764东龙甲线 | | 717 | 717 | 48.50% | | | 48.50% | 1784 | 1784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 1778龙源线 | | 717 | 717 | 47.65% | | | 47.65% | 1541 | 1541 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 东方线1776 | | 552 | 552 | 9.79% | | | 9.79% | 7500 | 7500 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 峨二变3654峨平线 | | 553 | 553 | 96.42% | 1 | 1.3 | 96.42% | 208 | 208 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 教导线3684 | | 553 | 553 | 51.56% | | | 51.56% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 峨嵋变3678沙坨线 | | 120 | 553 | 1.25% | | | 1.25% | 6841 | 6841 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 峨二变3670峨水线 | | 550 | 482 | 90.71% | 1 | 2.3 | 90.71% | 675 | 675 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 3658峨芳二线 | | 552 | 552 | 50.28% | | | 50.28% | 3031 | 3031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 峨二变3652疗养线 | | 120 | 320 | 4.16% | | | 4.16% | 9180 | 9180 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 3656峨芳一线 | | 552 | 553 | 41.84% | | | 41.84% | 3828 | 3828 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河都线18458 | | 552 | 552 | 8.00% | | | 8.00% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河景线18478 | | 428 | 428 | 89.64% | 1 | 3.6 | 89.64% | 502 | 502 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河金线18488 | | 428 | 428 | 37.41% | | | 37.41% | 2927 | 2927 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河砖线18450 | | 428 | 428 | 27.50% | | | 27.50% | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河购二线18456 | | 428 | 428 | 43.93% | | | 43.93% | 2719 | 2719 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河购一线18454 | | 552 | 552 | 9.75% | | | 9.75% | 6253 | 6253 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河墙线18484 | | 552 | 552 | 16.22% | | | 16.22% | 5993 | 5993 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河龙线18448 | | 552 | 552 | 52.50% | | | 52.50% | 987 | 987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河恒线18496 | | 552 | 552 | 24.25% | | | 24.25% | 5248 | 5248 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河晟线18472 | | 552 | 552 | 40.00% | | | 40.00% | 1039 | 1039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河信线18476 | | 552 | 552 | 52.00% | | | 52.00% | 831 | 831 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河绣线18444 | | 552 | 552 | 65.00% | | | 65.00% | 606 | 606 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河城线18446 | | 552 | 552 | 52.71% | | | 52.71% | 3932 | 3932 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河医线18490 | | 552 | 552 | 86.23% | | | 86.23% | 1316 | 1316 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河畔线18460 | | 552 | 552 | 66.12% | | | 66.12% | 3239 | 3239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河嘉线18494 | | 552 | 552 | 50.50% | | | 54.35% | 3429 | 3429 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.85% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河箱线18486 | | 552 | 552 | 39.50% | | | 64.67% | 2096 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.17% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河域线18480 | | 552 | 552 | 22.29% | | | 0.00% | 6460 | 6460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.29% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 宏伟变0266宏乐线 | | 428 | 428 | 74.38% | | | 25.24% | 1420 | 1420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 49.13% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 0246宏加线 | | 373 | 553 | 32.29% | | | 7.96% | 5629 | 5629 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.33% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 0248宏小线 | | 552 | 552 | 48.91% | | | 37.43% | 4884 | 4884 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.48% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 0260宏林线 | | 717 | 717 | 43.95% | | | 76.67% | 3689 | 3689 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.72% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 宏伟变0254宏杜线 | | 552 | 552 | 30.00% | | | 9.50% | 4607 | 4607 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 宏伟变0268宏阳线 | | 552 | 552 | 40.00% | | | 32.61% | 3741 | 3741 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.39% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 0258宏泽线 | | 552 | 552 | 37.86% | | | 52.17% | 5941 | 5941 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.31% |
| | 宏伟 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10892罗迎线 | | 552 | 552 | 65.31% | | | 26.58% | 1923 | 1923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.73% |
| | 宏伟 | 罗大台66kV变电站 | 罗大台变10894罗东线 | | 552 | 552 | 45.94% | | | 14.31% | 2996 | 2996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.63% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 朴家变1576新家二线 | | 717 | 717 | 96.73% | 1 | 4.6 | 25.18% | 156 | 156 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 71.55% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 朴唐线1572 | | 552 | 553 | 53.50% | | | 14.83% | 1611 | 1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.67% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 朴新线1556 | | 552 | 552 | 50.50% | | | 26.27% | 1715 | 1715 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.23% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 朴家变1578新家一线 | | 717 | 717 | 43.13% | | | 25.71% | 1576 | 1576 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.41% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 朴家变1572朴东线 | | 552 | 552 | 34.62% | | | 45.50% | 5889 | 5889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.88% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 朴家变584朴棚 | | 552 | 552 | 8.75% | | | 42.75% | 5057 | 5057 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.00% |
| | 宏伟 | 朴家66kV变电站 | 1568朴庆线 | | 552 | 553 | 59.86% | | | 59.31% | 3845 | 3845 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.55% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前嘉线11454 | | 552 | 552 | 83.13% | | | 46.50% | 1403 | 1403 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.63% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11472前平线 | | 428 | 428 | 88.61% | 1 | 3.5 | 26.09% | 1091 | 1091 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.52% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11474前峨线 | | 552 | 552 | 23.75% | | | 22.08% | 6339 | 6339 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11480前谷甲线 | | 552 | 552 | 26.46% | | | 60.25% | 6114 | 6114 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.79% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11470前水线 | | 552 | 552 | 26.81% | | | 30.98% | 6997 | 6997 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.17% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前康线11452 | | 552 | 552 | 67.03% | | | 11.04% | 3152 | 3152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 55.98% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11482前昊甲线 | | 552 | 552 | 55.98% | | | 19.56% | 4209 | 4209 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.42% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11478前华甲线 | | 552 | 552 | 41.79% | | | 49.25% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.46% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前进变11476前隆甲线 | | 552 | 552 | 8.33% | | | 15.67% | 7621 | 7621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |
| | 宏伟 | 曙光66kV变电站 | 曙阳线11946 | | 552 | 552 | 40.21% | | | 12.33% | 4971 | 4971 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.88% |
| | 宏伟 | 曙光66kV变电站 | 曙源线11962 | | 552 | 552 | 61.83% | | | 14.25% | 2096 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.58% |
| | 宏伟 | 曙光66kV变电站 | 曙光线11948 | | 552 | 552 | 91.43% | 1 | 2.8 | 95.21% | 416 | 416 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.78% |
| | 宏伟 | 曙光66kV变电站 | 曙山线11944 | | 552 | 552 | 90.14% | 1 | 1.3 | 32.92% | 606 | 606 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 57.22% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3962-新迎线 | | 717 | 717 | 81.45% | | | 48.75% | 883 | 883 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.70% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新院线3966 | | 552 | 552 | 36.84% | | | 65.21% | 4157 | 4157 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.37% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3944-新北线 | | 717 | 553 | 42.50% | | | 57.37% | 2390 | 2390 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.87% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3972-墙体线 | | 717 | 717 | 31.67% | | | 38.13% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.46% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3956-新宿线 | | 717 | 553 | 28.96% | | | 8.50% | 5906 | 5906 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.46% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3946-河东线 | | 717 | 717 | 106.88% | 1 | 2.3 | 12.63% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 94.25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3958-新东线 | | 717 | 553 | 32.37% | | | 31.25% | 4451 | 4451 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.12% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3948-新砖线 | | 717 | 717 | 31.88% | | | 67.25% | 6512 | 6512 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.37% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新农线3974 | | 552 | 552 | 50.00% | | | 94.58% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -44.58% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3952-金箱线 | | 717 | 717 | 54.38% | | | 52.98% | 2529 | 2529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.40% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新购一线11276 | | 552 | 552 | 87.00% | 1 | 2.3 | 24.86% | 450 | 450 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.14% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11272新龙线 | | 428 | 428 | 80.73% | | | 28.07% | 918 | 918 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 52.66% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11256新文线 | | 717 | 717 | 35.63% | | | 31.88% | 3568 | 3568 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.74% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11258新广线 | | 717 | 552 | 24.06% | | | 13.29% | 4209 | 4209 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.77% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新剧线11274 | | 552 | 552 | 15.52% | | | 68.43% | 4902 | 4902 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -52.91% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11270新恒线 | | 552 | 552 | 25.00% | | | 50.20% | 5196 | 5196 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.20% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11254新政线 | | 717 | 717 | 54.72% | | | 32.94% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.79% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新滨线11262 | | 552 | 552 | 91.25% | 1 | 3.6 | 49.09% | 485 | 485 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.16% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11248新保线 | | 552 | 552 | 8.00% | | | 5.80% | 6374 | 6374 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.20% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新购二线11278 | | 553 | 552 | 3.08% | | | 33.09% | 9266 | 9266 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.01% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11252新技线 | | 717 | 717 | 58.50% | | | 7.41% | 1438 | 1438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.09% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11280新莱线 | | 552 | 552 | 65.94% | | | 24.09% | 1888 | 1888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.84% |
| | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 东喻变1788东沟甲线 | | 717 | 553 | 90.00% | | | 4.71% | 260 | 260 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 85.29% |
| | 宏伟 | 东喻66kV变电站 | 东喻变1792东沟乙线 | | 717 | 553 | 69.00% | | | 80.29% | 537 | 537 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.29% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河东变18466河珠线 | | 552 | 552 | 10.00% | | | 42.39% | 5612 | 5612 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.39% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河东变18462河园线 | | 552 | 552 | 94.12% | 1 | 4.6 | 28.80% | 520 | 520 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 65.31% |
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 宏伟变0256宏伟线 | | 552 | 552 | 79.17% | | | 18.95% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 60.22% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3964新富线 | | 552 | 552 | 71.50% | | | 23.33% | 987 | 987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.17% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河明线18492 | | 552 | 552 | 67.78% | | | 12.50% | 1507 | 1507 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 55.28% |
| | 宏伟 | 曙光66kV变电站 | 曙光变11964曙水线 | | 552 | 552 | 46.29% | | | 14.67% | 4139 | 4139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.62% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河东变18464河首线 | | 552 | 552 | 68.96% | | | 43.00% | 2581 | 2581 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.96% |
| | 宏伟 | 曙光66kV变电站 | 曙光变11956曙诚线 | | 552 | 552 | 58.75% | | | 19.09% | 2286 | 2286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.66% |
| | 宏伟 | 新城66kV变电站 | 新城变3962新南线 | | 552 | 552 | 74.77% | | | 22.50% | 1923 | 1923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 52.27% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河东变18442河申线 | | 552 | 552 | 36.00% | | | 32.00% | 1663 | 1663 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.00% |
| | 宏伟 | 前进66kV变电站 | 前谷乙线11458 | | 553 | 553 | 24.50% | | | 72.15% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.65% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宏伟 | 宏伟66kV变电站 | 宏伟变0262宏学线 | | 552 | 552 | 68.54% | | | 17.11% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.43% |
| | 宏伟 | 河东66kV变电站 | 河东变18474河卫线 | | 552 | 552 | 88.41% | 1 | 3.5 | 40.00% | 883 | 883 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.41% |
| | 宏伟 | 新地66kV变电站 | 新地变11282新卫线 | | 552 | 552 | 44.20% | | | 1.45% | 5335 | 5335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.76% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 峨二变3676峨谷线 | | 552 | 552 | 38.54% | | | 43.04% | 5109 | 5109 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.50% |
| | 宏伟 | 峨二66kV变电站 | 峨二变3674峨昊线 | | 552 | 552 | 3.47% | | | 98.19% | 6737 | 6737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -94.72% |