

2026年一季度变电间隔信息

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	预计整改完成时间	备注
1	锦州供电公司	西郊变	66kV	13		
2	锦州供电公司	经贸变	66kV	4		
3	锦州供电公司	园区变	66kV	5		
4	锦州供电公司	三厂变	66kV	0		
5	锦州供电公司	新民变	66kV	0		
6	锦州供电公司	科技变	66kV	3		
7	锦州供电公司	汤河子变	66kV	1		
8	锦州供电公司	桃园变	66kV	12		
9	锦州供电公司	元成变	66kV	0		
10	锦州供电公司	西海变	66kV	5		
11	锦州供电公司	海港变	66kV	0		
12	锦州供电公司	白沙变	66kV	7		
13	锦州供电公司	天东变	66kV	0		
14	锦州供电公司	中心变	66kV	0		
15	锦州供电公司	跃进变	66kV	0		
16	锦州供电公司	士英变	66kV	0		
17	锦州供电公司	南昌变	66kV	2		
18	锦州供电公司	松坡变	66kV	7		
19	锦州供电公司	白梨变	66kV	1		
20	锦州供电公司	北郊变	66kV	1		
21	锦州供电公司	营盘变	66kV	6		
22	锦州供电公司	八角变	66kV	3		
23	锦州供电公司	银河变	66kV	5		
24	锦州供电公司	紫荆变	66kV	13		
25	锦州供电公司	渤海变	66kV	14		
26	锦州供电公司	河东变	66kV	14		
27	锦州供电公司	太和变	66kV	16		
28	锦州供电公司	胜利变	66kV	19		
29	锦州供电公司	绕阳河变	66kV	5		
30	锦州供电公司	励家变	66kV	1		
31	锦州供电公司	胡家变	66kV	8		
32	锦州供电公司	芳山镇变	66kV	2		
33	锦州供电公司	江台变	66kV	0		
34	锦州供电公司	姜屯变	66kV	3		
35	锦州供电公司	七台子变	66kV	9		
36	锦州供电公司	四家子变	66kV	6		
37	锦州供电公司	唐家变	66kV	2		
38	锦州供电公司	无梁殿变	66kV	7		
39	锦州供电公司	小东变	66kV	4		
40	锦州供电公司	新兴变	66kV	4		

41	锦州供电公司	黑二变	66kV	0		
42	锦州供电公司	庞河变	66kV	15		
43	锦州供电公司	大虎山变	66kV	6		
44	锦州供电公司	高山子变	66kV	4		
45	锦州供电公司	北山变	66kV	5		
46	锦州供电公司	新立屯变	66kV	1		
47	锦州供电公司	八道壕变	66kV	7		
48	锦州供电公司	白厂门变	66kV	8		
49	锦州供电公司	青堆子变	66kV	5		
50	锦州供电公司	沟帮子变	66kV	0		
51	锦州供电公司	铁南变	66kV	11		
52	锦州供电公司	北镇变	66kV	0		
53	锦州供电公司	正安变	66kV	8		
54	锦州供电公司	中安变	66kV	8		
55	锦州供电公司	窟窿台变	66kV	1		
56	锦州供电公司	柳家变	66kV	0		
57	锦州供电公司	芦家变	66kV	2		
58	锦州供电公司	吴家变	66kV	1		
59	锦州供电公司	赵屯变	66kV	2		
60	锦州供电公司	古城变	66kV	6		
61	锦州供电公司	廖屯变	66kV	1		
62	锦州供电公司	常兴变	66kV	0		
63	锦州供电公司	鲍家变	66kV	2		
64	锦州供电公司	广宁变	66kV	10		
65	锦州供电公司	罗罗堡变	66kV	2		
66	锦州供电公司	凌水变	66kV	7		
67	锦州供电公司	头台变	66kV	7		
68	锦州供电公司	九道岭变	66kV	2		
69	锦州供电公司	李金变	66kV	7		
70	锦州供电公司	大榆树变	66kV	1		
71	锦州供电公司	瓦子峪变	66kV	8		
72	锦州供电公司	稍户营变	66kV	2		
73	锦州供电公司	张家堡变	66kV	7		
74	锦州供电公司	义县变	66kV	6		
75	锦州供电公司	张家湾变	66kV	1		
76	锦州供电公司	头道河变	66kV	8		
77	锦州供电公司	刘龙台变	66kV	4		
78	锦州供电公司	留龙沟变	66kV	1		
79	锦州供电公司	七里河变	66kV	0		
80	锦州供电公司	贺屯变	66kV	0		
81	锦州供电公司	四方台变	66kV	0		
82	锦州供电公司	迎宾变	66kV	11		

2026年一季度10千伏配变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长
1	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线53右2#北柱上变压器	400	43.26	187		未进入负面清单	否	无	1.44%
2	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	山水花园亭2#变压器	630	12.37	489		未进入负面清单	否	无	1.50%
3	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#25左5柱上变压器	200	9.95	160		未进入负面清单	否	无	1.08%
4	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线14左4+1#柱上变压器	315	30.86	186		未进入负面清单	否	无	1.47%
5	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#21柱上变压器	200	13.02	154		未进入负面清单	否	无	1.16%
6	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#31柱上变压器	400	36.73	213		未进入负面清单	否	无	1.36%
7	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线23右4#柱上变压器	200	31.16	118		未进入负面清单	否	无	1.38%
8	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	金港春天4#箱式变电站1#变压器	400	51.77	153		未进入负面清单	否	无	1.72%
9	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	银梨线10#柱上变压器（新）	400	0.11	360		未进入负面清单	否	无	1.59%
10	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线14左9#柱上变压器（新）	400	0.49	358		未进入负面清单	否	无	1.30%
11	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线24#柱上变压器	50	49.04	20		未进入负面清单	否	无	1.43%
12	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	东湖国际1#配电室1#变压器	630	24.39	413		未进入负面清单	否	无	1.42%
13	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	东湖国际2#配电室1#变压器	630	25.61	406		未进入负面清单	否	无	1.64%
14	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右3左1#柱上变压器	200	43.11	94		未进入负面清单	否	无	1.98%
15	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变122南商线	宏丰2#配电室3#变压器	630	14.84	474		未进入负面清单	否	无	1.41%
16	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变116延安线	延安线53右5右1#柱上变压器	160	32.99	91		未进入负面清单	否	无	1.28%
17	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线10+1柱上变压器	400	0.02	360		未进入负面清单	否	无	1.44%
18	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	政泰家园1#站1#变压器	800	19.22	566		未进入负面清单	否	无	1.70%
19	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线36右5右4#柱上变压器	315	8.90	255		未进入负面清单	否	无	1.39%
20	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线重庆分线39#柱上变压器	315	10.14	252		未进入负面清单	否	无	1.84%
21	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#26(北)柱上变压器	200	26.42	127		未进入负面清单	否	无	1.34%
22	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线41右5#柱上变压器	315	22.55	212		未进入负面清单	否	无	1.50%

23	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线50+1#柱上变压器	315	21.32	216		未进入负面清单	否	无	1.69%
24	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线50#柱上变压器	315	39.49	159		未进入负面清单	否	无	1.48%
25	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线53#柱上变压器	315	17.63	228		未进入负面清单	否	无	1.72%
26	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	新制2#亭1#变压器	630	35.00	347		未进入负面清单	否	无	1.37%
27	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁2#站1#变压器	315	32.03	183		未进入负面清单	否	无	1.42%
28	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	文政1#站变压器	630	22.23	427		未进入负面清单	否	无	1.45%
29	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	银军线28#柱上变压器	200	36.24	108		未进入负面清单	否	无	1.88%
30	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	牡丹站变压器	630	19.88	442		未进入负面清单	否	无	1.46%
31	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	龙南3#站1#变压器	630	22.30	427		未进入负面清单	否	无	1.62%
32	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	安乐2#站变压器	630	17.72	455		未进入负面清单	否	无	1.47%
33	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线18#柱上变压器	315	43.26	147		未进入负面清单	否	无	1.36%
34	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	金城丽都4#亭1#变压器	630	50.99	246		未进入负面清单	否	无	1.44%
35	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	银梨线4右4#柱上变压器	315	24.33	207		未进入负面清单	否	无	1.79%
36	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线43右4#柱上变压器	315	38.51	162		未进入负面清单	否	无	1.29%
37	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	石桥子3#亭变压器	315	37.26	166		未进入负面清单	否	无	1.30%
38	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线31左10#柱上变压器	315	45.12	141		未进入负面清单	否	无	1.35%
39	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线31左6#柱上变压器	315	33.48	178		未进入负面清单	否	无	1.30%
40	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线54#柱上变压器	200	36.52	107		未进入负面清单	否	无	1.46%
41	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线36右5右12#柱上变压器	100	20.55	69		未进入负面清单	否	无	1.79%
42	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	北京线康宁支线13#柱上变压器	200	15.92	148		未进入负面清单	否	无	1.49%
43	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线16#柱上变压器	400	8.06	328		未进入负面清单	否	无	1.23%
44	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	紫信线25左2#柱上变压器	200	29.15	122		未进入负面清单	否	无	1.69%
45	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线安居支线2#环网单元右2左1#柱上变压器	315	54.35	112		未进入负面清单	否	无	1.81%
46	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	松京线42左8#柱上变压器	400	10.72	317		未进入负面清单	否	无	1.84%
47	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线40#柱上变压器	400	18.16	287		未进入负面清单	否	无	1.50%

48	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	安居14#站变压器	630	9.34	508		未进入负面清单	否	无	1.62%
49	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	安居13#站变压器	400	30.95	236		未进入负面清单	否	无	1.24%
50	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线27左3#柱上变压器	400	2.62	350		未进入负面清单	否	无	1.56%
51	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南昌变116南宁线南宁线59#柱上变压器	315	42.32	150		未进入负面清单	否	无	1.29%
52	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线60右2#南柱上变压器	315	47.31	134		未进入负面清单	否	无	1.57%
53	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变115银五线	银五线3#柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	1.40%
54	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右10#柱上变压器	400	20.84	277		未进入负面清单	否	无	1.34%
55	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松坡二线#48柱上变压器	200	22.17	136		未进入负面清单	否	无	1.42%
56	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#28柱上变压器	200	17.69	145		未进入负面清单	否	无	1.22%
57	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#35左5左1柱上变压器	315	19.50	222		未进入负面清单	否	无	1.24%
58	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#37左6柱上变压器	200	4.59	171		未进入负面清单	否	无	1.93%
59	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线43右7#柱上变压器	200	31.27	117		未进入负面清单	否	无	1.29%
60	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#42右8柱上变压器	315	37.92	164		未进入负面清单	否	无	1.35%
61	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	若水新境站1#变压器	500	24.69	327		未进入负面清单	否	无	1.07%
62	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	红鹰西苑站1#变压器	315	13.93	240		未进入负面清单	否	无	1.17%
63	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	石榴馨园1#站变压器	400	19.22	283		未进入负面清单	否	无	1.32%
64	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	石榴馨园2#站1#变压器	400	23.33	267		未进入负面清单	否	无	1.65%
65	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线40#柱上变压器	315	24.00	208		未进入负面清单	否	无	1.69%
66	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线41右2#（北）柱上变压器（新）	200	3.58	173		未进入负面清单	否	无	1.20%
67	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	榴花3#站变压器	630	34.06	352		未进入负面清单	否	无	1.57%
68	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	儒林公馆1#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	11.09	497		未进入负面清单	否	无	1.66%
69	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	儒林公馆1#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	13.97	479		未进入负面清单	否	无	1.38%
70	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	儒林公馆1#配电室3#变压器间隔配电变压器	630	11.61	494		未进入负面清单	否	无	1.73%
71	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线46右5#柱上变压器	200	46.97	86		未进入负面清单	否	无	1.45%
72	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线46左3#柱上变压器	400	0.27	359		未进入负面清单	否	无	1.50%

73	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线57#柱上变压器	200	0.01	180		未进入负面清单	否	无	1.44%
74	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线36右9#柱上变压器	315	17.12	230		未进入负面清单	否	无	1.66%
75	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线3#柱上变压器	315	7.37	260		未进入负面清单	否	无	1.60%
76	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线26东2#柱上变压器	50	10.89	40		未进入负面清单	否	无	1.74%
77	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变105北医线	城北尚书苑1#变电亭102柜2#主变	500	9.87	401		未进入负面清单	否	无	1.33%
78	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	军休家园站变压器	315	14.06	239		未进入负面清单	否	无	1.22%
79	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	城北阳光2#站1#变压器	630	32.37	363		未进入负面清单	否	无	1.45%
80	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	城北阳光1#站1#变压器	630	44.58	286		未进入负面清单	否	无	1.36%
81	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南昌变116南宁线南宁线55#柱上变压器	315	27.75	196		未进入负面清单	否	无	1.88%
82	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	北和线18#北柱上变压器	400	15.51	298		未进入负面清单	否	无	1.01%
83	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	白日1#站变压器	630	22.44	426		未进入负面清单	否	无	1.68%
84	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	铁东1#站变压器	630	27.09	396		未进入负面清单	否	无	1.28%
85	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	银通站变压器	630	13.04	485		未进入负面清单	否	无	1.46%
86	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	龙南2#站变压器	400	24.84	261		未进入负面清单	否	无	1.51%
87	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	安乐1#站1#变压器	400	34.04	224		未进入负面清单	否	无	1.64%
88	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北阳光二期2#站102柜1#主变	500	23.86	331		未进入负面清单	否	无	1.85%
89	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	银上线31右4#北侧柱上变压器	400	20.76	277		未进入负面清单	否	无	1.49%
90	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线22右8#柱上变压器	315	23.80	209		未进入负面清单	否	无	1.52%
91	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北阳光三期变电亭102柜1#主变	400	15.97	296		未进入负面清单	否	无	1.65%
92	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线#20柱上变压器	400	24.00	264		未进入负面清单	否	无	1.73%
93	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线31左4#柱上变压器	315	23.70	209		未进入负面清单	否	无	1.69%
94	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北阳光二期3#箱站102柜2#主变	500	12.36	388		未进入负面清单	否	无	1.77%
95	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北阳光二期3#箱站103柜1#主变	500	11.23	394		未进入负面清单	否	无	1.36%
96	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线35右4南柱上变压器	315	30.32	188		未进入负面清单	否	无	1.36%
97	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线50右4#柱上变压器	315	45.68	140		未进入负面清单	否	无	1.89%

98	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线41右1#柱上变压器	315	27.57	197		未进入负面清单	否	无	1.76%
99	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	儒林公馆2#配电室1#变压器	630	16.76	461		未进入负面清单	否	无	1.82%
100	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	儒林公馆2#配电室2#变压器	630	21.56	431		未进入负面清单	否	无	1.64%
101	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	儒林公馆2#配电室3#变压器	630	40.75	310		未进入负面清单	否	无	1.59%
102	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	紫纺线1右2#柱上变压器	400	5.05	340		未进入负面清单	否	无	1.22%
103	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	延铁园2#站（新）1#变压器	630	5.74	531		未进入负面清单	否	无	1.32%
104	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线46左2#柱上变压器	400	23.41	266		未进入负面清单	否	无	1.30%
105	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	银上线31右2#柱上变压器（新）	400	29.23	243		未进入负面清单	否	无	1.46%
106	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线29+1#柱上变压器（新）	400	35.44	218		未进入负面清单	否	无	1.47%
107	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	舒雅名苑2#配电室1#变压器	630	23.59	418		未进入负面清单	否	无	1.68%
108	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线27左3#北柱上变压器	315	2.82	275		未进入负面清单	否	无	1.84%
109	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线39右4#柱上变压器	200	16.61	147		未进入负面清单	否	无	1.59%
110	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线48右6#柱上变压器	315	13.92	240		未进入负面清单	否	无	1.54%
111	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	新制3#亭1#变压器	630	21.82	430		未进入负面清单	否	无	1.95%
112	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	正大亭变压器	800	16.93	585		未进入负面清单	否	无	1.68%
113	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变116延安线	延安线53右1#柱上变压器	200	0.15	180		未进入负面清单	否	无	1.10%
114	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#32柱上变压器	400	24.09	264		未进入负面清单	否	无	1.66%
115	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线36右4#柱上变压器	400	52.51	150		未进入负面清单	否	无	1.51%
116	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	东湖丽景1#配电室1#变压器	630	52.80	234		未进入负面清单	否	无	1.96%
117	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	东湖丽景2#配电室1#变压器	630	35.75	342		未进入负面清单	否	无	1.45%
118	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	东湖丽景3#配电室1#变压器	630	12.74	487		未进入负面清单	否	无	1.36%
119	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	东湖丽景3#配电室2#变压器	630	14.61	475		未进入负面清单	否	无	1.89%
120	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	东湖丽景4#配电室1#变压器	630	12.29	490		未进入负面清单	否	无	1.75%
121	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	东湖丽景4#配电室2#变压器	630	11.65	494		未进入负面清单	否	无	1.43%
122	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线39右19#柱上变压器	200	0.01	180		未进入负面清单	否	无	1.64%

123	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线33#柱上变压器	200	22.44	135		未进入负面清单	否	无	1.63%
124	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线31#柱上变压器	200	8.07	164		未进入负面清单	否	无	1.60%
125	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	银军线32#柱上变压器	400	30.17	239		未进入负面清单	否	无	1.45%
126	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	时代家园1#站1#变压器	630	36.15	339		未进入负面清单	否	无	1.25%
127	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	金港春天3#站1#变压器	500	35.64	272		未进入负面清单	否	无	1.27%
128	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	时代家园2#站2#变压器	500	24.10	330		未进入负面清单	否	无	1.35%
129	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	时代家园2#站1#变压器	500	18.86	356		未进入负面清单	否	无	1.54%
130	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	金港春天2#站1#变压器	500	31.51	292		未进入负面清单	否	无	1.63%
131	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	金港春天1#站1#变压器	400	34.98	220		未进入负面清单	否	无	1.09%
132	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	明德花苑2#亭1#变压器	800	20.14	559		未进入负面清单	否	无	1.30%
133	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	明德花苑1#亭2#变压器	800	18.33	573		未进入负面清单	否	无	1.33%
134	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	天成大厦2#变压器	400	27.01	252		未进入负面清单	否	无	1.20%
135	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线23右5#柱上变压器	400	49.92	160		未进入负面清单	否	无	1.70%
136	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右9左2#柱上变压器	315	37.32	166		未进入负面清单	否	无	1.70%
137	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#10柱上变压器	100	16.07	74		未进入负面清单	否	无	1.51%
138	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#38柱上变压器	315	3.61	272		未进入负面清单	否	无	1.15%
139	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变116延安线	延安线53右3#柱上变压器	50	21.60	34		未进入负面清单	否	无	1.58%
140	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	航校5#站变压器	630	1.94	555		未进入负面清单	否	无	1.56%
141	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁支线16左3柱上变压器	400	0.02	360		未进入负面清单	否	无	1.59%
142	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线43右5柱上变压器	200	0.07	180		未进入负面清单	否	无	1.52%
143	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	山水花园亭3#变压器	630	10.84	499		未进入负面清单	否	无	1.31%
144	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线31左7#柱上变压器	315	41.79	152		未进入负面清单	否	无	1.40%
145	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线23右3#柱上变压器	315	19.31	223		未进入负面清单	否	无	1.58%
146	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线31左10#柱上变压器	315	41.19	154		未进入负面清单	否	无	1.40%
147	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线23右7#柱上变压器	400	12.22	311		未进入负面清单	否	无	1.68%

148	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	东晟花园A区1#亭102间隔配电变压器	630	36.56	337		未进入负面清单	否	无	1.40%
149	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	东晟花园A区2#亭102间隔配电变压器	630	25.76	405		未进入负面清单	否	无	1.23%
150	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	东晟花园A区2#亭104间隔配电变压器	630	0.16	566		未进入负面清单	否	无	1.56%
151	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线34左1#柱上变压器	200	15.87	148		未进入负面清单	否	无	1.34%
152	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线39右12右1#柱上变压器	315	27.66	196		未进入负面清单	否	无	1.80%
153	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线7右2#柱上变压器	200	32.27	115		未进入负面清单	否	无	1.54%
154	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线39右10#柱上变压器	315	5.82	265		未进入负面清单	否	无	1.57%
155	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右4#柱上变压器	315	24.41	207		未进入负面清单	否	无	1.49%
156	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	黎明东方园2#站1#变压器	500	9.02	405		未进入负面清单	否	无	1.73%
157	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	黎明东方园2#站2#变压器	500	8.37	408		未进入负面清单	否	无	1.53%
158	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	黎明东方园3#站变压器	400	7.29	331		未进入负面清单	否	无	1.60%
159	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线17左8#柱上变压器	400	35.72	217		未进入负面清单	否	无	1.75%
160	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线47右1左2#柱上变压器（新）	400	33.35	227		未进入负面清单	否	无	1.65%
161	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	航校站0358变压器	630	17.22	459		未进入负面清单	否	无	1.39%
162	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变105北医线	城北尚书苑2#变电亭102柜2主变	500	12.61	387		未进入负面清单	否	无	1.51%
163	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	师专站变压器	630	12.27	490		未进入负面清单	否	无	1.50%
164	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	状元新城2#配电室1#变压器	630	24.40	413		未进入负面清单	否	无	1.52%
165	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线45#柱上变压器	400	27.43	250		未进入负面清单	否	无	1.15%
166	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	白日2#站变压器	400	45.42	178		未进入负面清单	否	无	1.63%
167	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁2#站2#变压器	630	0.13	566		未进入负面清单	否	无	1.62%
168	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线38#柱上变压器	315	36.49	169		未进入负面清单	否	无	1.80%
169	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	虹桥站变压器	315	18.09	227		未进入负面清单	否	无	1.68%
170	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线24左3柱上变压器	200	40.74	99		未进入负面清单	否	无	1.51%
171	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	华夏站1#变压器	400	26.78	253		未进入负面清单	否	无	1.74%
172	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	银梨线4右10#柱上变压器	315	33.11	179		未进入负面清单	否	无	1.50%

173	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	__紫明1#站1#变压器	400	41.48	194		未进入负面清单	否	无	1.52%
174	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	紫纺线1右5#柱上变压器	315	0.00	284		未进入负面清单	否	无	1.69%
175	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线15左1#柱上变压器	400	36.53	214		未进入负面清单	否	无	1.13%
176	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	紫阳线14#柱上变压器	100	25.47	65		未进入负面清单	否	无	1.57%
177	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#36柱上变压器	400	38.12	208		未进入负面清单	否	无	1.31%
178	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	银军线25#柱上变压器（新）	400	21.34	275		未进入负面清单	否	无	1.71%
179	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	南都线20#柱上变压器（新）	400	33.00	228		未进入负面清单	否	无	1.62%
180	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线50右5#柱上变压器（新）	400	31.80	233		未进入负面清单	否	无	1.78%
181	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线20#东柱上变压器	315	58.65	99		未进入负面清单	否	无	1.66%
182	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线20#东柱上变压器	400	0.25	359		未进入负面清单	否	无	1.20%
183	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	麗湖雅居亭2#变压器	630	14.99	473		未进入负面清单	否	无	1.05%
184	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	沈铁安达园站变压器	400	15.53	298		未进入负面清单	否	无	1.49%
185	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变118松坡一线	松坡一线#26右3柱上变压器	200	49.20	82		未进入负面清单	否	无	1.31%
186	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线41右1#北柱上变压器	315	34.66	174		未进入负面清单	否	无	1.55%
187	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线53右5#柱上变压器	315	26.92	199		未进入负面清单	否	无	1.56%
188	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	龙南配电室1#变压器	400	43.33	187		未进入负面清单	否	无	1.73%
189	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	省房1#箱式变电站变压器	400	15.43	298		未进入负面清单	否	无	1.49%
190	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	省房2#箱式变电站变压器	400	36.21	215		未进入负面清单	否	无	1.72%
191	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	双利箱式变电站1#变压器	315	27.83	196		未进入负面清单	否	无	1.14%
192	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	双利箱式变电站2#变压器	315	32.42	181		未进入负面清单	否	无	1.32%
193	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线41右3#柱上变压器	315	22.24	213		未进入负面清单	否	无	1.24%
194	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线10右1#柱上变压器（新）	400	39.74	201		未进入负面清单	否	无	1.18%
195	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线53右6#南柱上变压器	100	27.86	62		未进入负面清单	否	无	1.53%
196	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线56#柱上变压器（新）	400	54.78	141		未进入负面清单	否	无	1.44%
197	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线42右11#柱上变压器	400	0.25	359		未进入负面清单	否	无	1.45%

198	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线49左6#柱上变压器（新）	400	0.15	359		未进入负面清单	否	无	1.86%
199	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变122南商线	宏丰3#亭变压器	630	20.83	436		未进入负面清单	否	无	1.68%
200	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡花园变电亭102柜2#主变	630	14.85	473		未进入负面清单	否	无	1.14%
201	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡花园变电亭103柜1#主变	630	10.72	499		未进入负面清单	否	无	1.66%
202	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线41#柱上变压器	315	38.19	163		未进入负面清单	否	无	1.45%
203	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居8#站1#变压器	630	18.55	450		未进入负面清单	否	无	1.03%
204	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线18右1#柱上变压器	400	0.11	360		未进入负面清单	否	无	1.61%
205	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线47左1#柱上变压器	400	0.01	360		未进入负面清单	否	无	1.52%
206	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线39右2#柱上变压器	315	28.24	195		未进入负面清单	否	无	1.32%
207	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线28#柱上变压器	315	26.84	199		未进入负面清单	否	无	1.50%
208	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	金星1#站变压器	400	18.14	287		未进入负面清单	否	无	1.52%
209	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线5#东柱上变压器	50	16.69	37		未进入负面清单	否	无	1.33%
210	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线5#西柱上变压器	160	6.76	133		未进入负面清单	否	无	1.67%
211	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线18#柱上变压器	100	15.86	74		未进入负面清单	否	无	1.44%
212	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线17左7#柱上变压器	200	16.25	148		未进入负面清单	否	无	1.93%
213	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线14#柱上变压器	250	20.12	175		未进入负面清单	否	无	1.45%
214	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线9#柱上变压器	200	20.12	140		未进入负面清单	否	无	1.14%
215	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线31#柱上变压器	100	26.05	64		未进入负面清单	否	无	1.53%
216	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	南阳线8#柱上变压器	200	8.01	164		未进入负面清单	否	无	1.01%
217	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	南阳线12左4#柱上变压器	315	10.04	252		未进入负面清单	否	无	1.35%
218	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	银上线31右4#柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.41%
219	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线53右6#北柱上变压器	315	28.40	194		未进入负面清单	否	无	1.38%
220	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	南湖线24右3#柱上变压器	315	43.09	148		未进入负面清单	否	无	1.22%
221	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	北和线9#柱上变压器	160	10.15	128		未进入负面清单	否	无	1.31%
222	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	北和线18#柱上变压器2	315	7.02	261		未进入负面清单	否	无	1.34%

223	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线43右9#柱上变压器	400	32.68	229		未进入负面清单	否	无	1.48%
224	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线43右3#柱上变压器	315	21.51	216		未进入负面清单	否	无	1.28%
225	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线43右2#柱上变压器	315	26.40	200		未进入负面清单	否	无	1.90%
226	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线45东2#柱上变压器	50	51.01	19		未进入负面清单	否	无	1.52%
227	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线50右2+1#柱上变压器	315	21.90	215		未进入负面清单	否	无	1.46%
228	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	北京线39右23#柱上变压器	315	22.13	214		未进入负面清单	否	无	1.67%
229	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	北京线39右21#柱上变压器	315	14.83	237		未进入负面清单	否	无	1.85%
230	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线55#柱上变压器	200	12.40	155		未进入负面清单	否	无	1.97%
231	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线25#柱上变压器	200	4.50	171		未进入负面清单	否	无	1.51%
232	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线39左3#柱上变压器	315	47.02	135		未进入负面清单	否	无	1.37%
233	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线21左10#柱上变压器	200	20.40	139		未进入负面清单	否	无	1.19%
234	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线15#柱上变压器	200	3.95	172		未进入负面清单	否	无	1.54%
235	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线安居支线2#环网单元右1#柱上变压器（南）	100	15.38	75		未进入负面清单	否	无	1.47%
236	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线安居支线2#环网单元右2#柱上变压器	400	3.95	344		未进入负面清单	否	无	1.79%
237	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线安居支线2#环网单元右3#柱上变压器	315	24.52	206		未进入负面清单	否	无	1.77%
238	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线安居支线2#环网单元右2左2#柱上变压器	160	34.33	89		未进入负面清单	否	无	1.46%
239	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线25#柱上变压器	315	34.49	175		未进入负面清单	否	无	1.54%
240	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线26#柱上变压器	315	44.48	143		未进入负面清单	否	无	1.17%
241	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线33#柱上变压器	200	45.13	90		未进入负面清单	否	无	1.56%
242	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线44#柱上变压器	315	40.67	155		未进入负面清单	否	无	1.32%
243	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线46#柱上变压器	315	3.82	271		未进入负面清单	否	无	1.52%
244	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线52#东柱上变压器	315	16.39	232		未进入负面清单	否	无	1.53%
245	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线31左2#柱上变压器	400	52.55	150		未进入负面清单	否	无	1.64%
246	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线41右1#柱上变压器	400	18.27	287		未进入负面清单	否	无	1.70%
247	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	银梨线18#柱上变压器	400	17.48	290		未进入负面清单	否	无	1.27%

248	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	上海线120#柱上变压器	200	51.46	77		未进入负面清单	否	无	1.29%
249	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线32#西柱上变压器	50	1.91	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
250	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线32#东柱上变压器	315	33.10	179		未进入负面清单	否	无	1.51%
251	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线21#柱上变压器	100	26.45	64		未进入负面清单	否	无	1.85%
252	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线19#柱上变压器	100	9.98	80		未进入负面清单	否	无	1.87%
253	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线11#柱上变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.53%
254	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线6#柱上变压器	250	29.40	152		未进入负面清单	否	无	1.47%
255	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线28右6#柱上变压器	250	3.10	217		未进入负面清单	否	无	1.16%
256	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线28右7#南柱上变压器	200	26.68	127		未进入负面清单	否	无	1.55%
257	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线43右4#柱上变压器	50	34.95	28		未进入负面清单	否	无	1.87%
258	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线59#柱上变压器	50	26.85	32		未进入负面清单	否	无	1.54%
259	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线46左4#柱上变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.55%
260	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线37左2#柱上变压器	315	39.32	160		未进入负面清单	否	无	1.28%
261	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线46右5#+1柱上变压器	80	30.75	47		未进入负面清单	否	无	1.48%
262	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变108银白线	银白线16右3#柱上变压器	315	27.21	198		未进入负面清单	否	无	1.51%
263	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	银军线40#柱上变压器	315	33.59	178		未进入负面清单	否	无	1.34%
264	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线7左4#北柱上变压器	315	28.90	192		未进入负面清单	否	无	1.74%
265	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线7左4#南柱上变压器	50	12.48	39		未进入负面清单	否	无	1.95%
266	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线41右2#柱上变压器（南）	315	1.55	279		未进入负面清单	否	无	1.30%
267	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线37#柱上变压器（西）	50	36.34	27		未进入负面清单	否	无	1.51%
268	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	银军线46#东柱上变压器	30	0.00	27		未进入负面清单	否	无	1.25%
269	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线19#柱上变压器	315	40.79	155		未进入负面清单	否	无	1.72%
270	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	银上线28左5#柱上变压器	315	18.09	227		未进入负面清单	否	无	1.48%
271	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	银上线28右4#柱上变压器	200	2.48	175		未进入负面清单	否	无	1.45%
272	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线26#柱上变压器	315	10.68	250		未进入负面清单	否	无	1.57%

273	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线33#柱上变压器	315	19.56	222		未进入负面清单	否	无	1.74%
274	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线35#柱上变压器	315	16.00	233		未进入负面清单	否	无	1.58%
275	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线37#柱上变压器（东）	315	12.63	244		未进入负面清单	否	无	1.58%
276	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线41#柱上变压器	315	12.81	243		未进入负面清单	否	无	1.71%
277	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线44#柱上变压器	315	11.09	249		未进入负面清单	否	无	1.34%
278	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线27左1#柱上变压器	315	31.24	185		未进入负面清单	否	无	1.33%
279	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线34右1#柱上变压器	315	0.00	284		未进入负面清单	否	无	1.19%
280	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右3左4#柱上变压器	200	35.07	110		未进入负面清单	否	无	1.32%
281	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线10右3#柱上变压器	80	31.49	47		未进入负面清单	否	无	1.84%
282	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线48右3#柱上变压器	400	16.10	296		未进入负面清单	否	无	1.55%
283	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线43左5#柱上变压器	315	14.44	238		未进入负面清单	否	无	1.53%
284	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线重庆分线4左1#柱上变压器	315	2.56	275		未进入负面清单	否	无	1.53%
285	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线20#西柱上变压器	100	36.71	53		未进入负面清单	否	无	1.12%
286	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线43左3右3#柱上变压器	315	25.66	203		未进入负面清单	否	无	1.43%
287	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变115银五线	银五线4#柱上变压器	315	25.56	203		未进入负面清单	否	无	1.70%
288	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线20#西柱上变压器	100	10.55	79		未进入负面清单	否	无	1.35%
289	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线36#柱上变压器	315	17.91	227		未进入负面清单	否	无	1.53%
290	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线43#柱上变压器	200	32.12	116		未进入负面清单	否	无	1.69%
291	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线52#西柱上变压器	315	15.18	236		未进入负面清单	否	无	1.87%
292	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线52#东柱上变压器	315	26.73	199		未进入负面清单	否	无	1.26%
293	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线53右4右9#柱上变压器	315	30.21	188		未进入负面清单	否	无	1.77%
294	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线38左2#柱上变压器	315	16.23	232		未进入负面清单	否	无	1.33%
295	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线45#柱上变压器	200	3.36	173		未进入负面清单	否	无	1.53%
296	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线37#柱上变压器	80	40.43	40		未进入负面清单	否	无	1.62%
297	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线29#柱上变压器	315	1.90	278		未进入负面清单	否	无	1.38%

298	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线60右2+1#柱上变压器	315	3.26	273		未进入负面清单	否	无	1.56%
299	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#14右1柱上变压器	315	8.46	257		未进入负面清单	否	无	1.74%
300	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线#15左12柱上变压器	200	67.13	46		未进入负面清单	否	无	1.70%
301	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线#15左13柱上变压器	315	77.58	39		未进入负面清单	否	无	1.53%
302	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线24#柱上变压器	315	44.59	143		未进入负面清单	否	无	1.71%
303	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变111松阳线	松阳线#30柱上变压器	400	0.17	359		未进入负面清单	否	无	1.68%
304	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#25左4柱上变压器	315	50.94	123		未进入负面清单	否	无	1.30%
305	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#37右4柱上变压器	315	32.57	181		未进入负面清单	否	无	1.29%
306	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#37右7柱上变压器	315	28.89	192		未进入负面清单	否	无	1.84%
307	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#37右13(北)柱上变压器	315	6.17	264		未进入负面清单	否	无	1.48%
308	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#37右13(南)柱上变压器	315	7.94	258		未进入负面清单	否	无	1.24%
309	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#37右5左2柱上变压器	315	34.89	174		未进入负面清单	否	无	1.38%
310	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二#33右1柱上变压器	315	44.93	142		未进入负面清单	否	无	1.78%
311	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#40柱上变压器	315	49.82	127		未进入负面清单	否	无	1.22%
312	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变118松坡一线	松坡一线#26右4柱上变压器	315	43.89	145		未进入负面清单	否	无	1.85%
313	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	环境站1#变压器	630	19.67	443		未进入负面清单	否	无	1.64%
314	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	文政4#站1#变压器	630	24.86	410		未进入负面清单	否	无	1.16%
315	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	文政3#站1#变压器	630	27.62	393		未进入负面清单	否	无	1.85%
316	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	新艺亭站2#变压器	630	26.68	399		未进入负面清单	否	无	1.69%
317	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	军分区站变压器	630	17.27	458		未进入负面清单	否	无	1.55%
318	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	文化园1#站2#变压器	630	21.69	430		未进入负面清单	否	无	1.36%
319	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	龙南4#站1#变压器	500	25.50	323		未进入负面清单	否	无	1.75%
320	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	龙南5#站1#变压器	630	33.08	359		未进入负面清单	否	无	1.77%
321	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	龙南6#站1#变压器	315	31.25	185		未进入负面清单	否	无	1.41%
322	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	绿地站变压器	630	17.33	458		未进入负面清单	否	无	1.60%

323	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	绿地2#站2#变压器	250	15.75	186		未进入负面清单	否	无	1.36%
324	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	天正站变压器	630	11.23	496		未进入负面清单	否	无	1.29%
325	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	实力2#站变压器	500	18.40	358		未进入负面清单	否	无	1.56%
326	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	实力1#站1#变压器	400	12.44	310		未进入负面清单	否	无	1.72%
327	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	龙北2#站1#变压器	315	14.92	237		未进入负面清单	否	无	1.89%
328	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	信用社站1#变压器	400	23.93	264		未进入负面清单	否	无	1.26%
329	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	安和亭1#变压器	630	20.39	439		未进入负面清单	否	无	1.46%
330	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	安和亭2#变压器	630	24.16	415		未进入负面清单	否	无	1.72%
331	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	证券亭变压器	100	6.71	83		未进入负面清单	否	无	1.46%
332	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	戎达园亭1#变压器	400	26.21	255		未进入负面清单	否	无	1.19%
333	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	焊接班101柜1#主变	315	1.30	279		未进入负面清单	否	无	1.54%
334	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	电校站103柜1#主变	315	17.41	229		未进入负面清单	否	无	1.73%
335	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	司机站101柜1#主变	500	0.00	450		未进入负面清单	否	无	1.38%
336	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	文化园2#站1#变压器	315	30.62	187		未进入负面清单	否	无	1.43%
337	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	丰园站2#变压器	500	10.19	399		未进入负面清单	否	无	1.52%
338	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	城市家园亭1#变压器	400	29.70	241		未进入负面清单	否	无	1.56%
339	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	城市家园亭2#变压器	400	10.23	319		未进入负面清单	否	无	1.22%
340	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	世纪花园2#站2#变压器	630	13.16	484		未进入负面清单	否	无	1.84%
341	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	世纪花园2#站1#变压器	630	15.35	470		未进入负面清单	否	无	1.22%
342	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	金波园2#站1#变压器	630	21.71	430		未进入负面清单	否	无	1.53%
343	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	金波园1#站1#变压器	630	17.93	454		未进入负面清单	否	无	1.27%
344	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	铁东3#站变压器	315	13.50	241		未进入负面清单	否	无	1.59%
345	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	航校2#站1#变压器	500	25.38	323		未进入负面清单	否	无	1.27%
346	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	航校1#站1#变压器	630	34.54	349		未进入负面清单	否	无	1.60%
347	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	二干亭变压器	500	19.74	351		未进入负面清单	否	无	1.81%

348	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	王仔花苑站1#变压器	630	11.72	493		未进入负面清单	否	无	1.63%
349	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	王仔花苑站2#变压器	630	9.77	505		未进入负面清单	否	无	1.83%
350	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	食品厂站2#变压器	400	40.91	196		未进入负面清单	否	无	1.92%
351	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	81054站变压器	500	27.27	314		未进入负面清单	否	无	1.48%
352	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	瑞士家园3#站1#变压器	630	33.77	354		未进入负面清单	否	无	1.66%
353	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	瑞士家园2#站1#变压器	500	30.07	300		未进入负面清单	否	无	1.56%
354	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	瑞士家园1#站1#变压器	500	42.94	235		未进入负面清单	否	无	1.50%
355	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	面粉厂亭2#变压器	250	18.90	178		未进入负面清单	否	无	1.54%
356	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	阳光花苑站2#变压器	800	16.66	587		未进入负面清单	否	无	1.89%
357	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	戎达园2#亭1#变压器	400	33.89	224		未进入负面清单	否	无	1.48%
358	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	铁东1#亭变压器	630	38.20	326		未进入负面清单	否	无	1.10%
359	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	兴华2#站2#变压器	630	10.45	501		未进入负面清单	否	无	1.66%
360	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	兴华2#站1#变压器	630	27.16	396		未进入负面清单	否	无	1.60%
361	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	吉庆2#站变压器	250	6.06	210		未进入负面清单	否	无	1.54%
362	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	吉庆大厦站1#变压器	1000	2.32	877		未进入负面清单	否	无	1.32%
363	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	将军苑站2#变压器	500	20.22	349		未进入负面清单	否	无	1.85%
364	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	延铁园1#站1#变压器	500	19.76	351		未进入负面清单	否	无	1.91%
365	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	兴华站变压器	630	18.96	448		未进入负面清单	否	无	1.58%
366	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	铁联2#站变压器	630	30.39	376		未进入负面清单	否	无	1.44%
367	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	盛世家园站2#变压器	400	20.37	279		未进入负面清单	否	无	1.39%
368	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡园1#站104柜1#主变	400	43.85	185		未进入负面清单	否	无	1.49%
369	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡园2#站104柜2#主变	630	39.13	320		未进入负面清单	否	无	1.53%
370	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡园3#站105柜1#主变	500	39.62	252		未进入负面清单	否	无	1.57%
371	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	军分区2#箱站2#变压器	400	24.85	261		未进入负面清单	否	无	1.05%
372	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	云腾站1#变压器	500	39.58	252		未进入负面清单	否	无	1.46%

373	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	云腾2#站1#变压器	630	25.01	409		未进入负面清单	否	无	1.76%
374	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	航校3#站1#变压器	500	21.66	342		未进入负面清单	否	无	1.39%
375	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	航校4#站变压器	400	5.32	339		未进入负面清单	否	无	1.41%
376	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	金厦站2#变压器	500	20.36	348		未进入负面清单	否	无	1.38%
377	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	劳保2#站1#变压器	630	31.18	371		未进入负面清单	否	无	1.14%
378	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	正大站变压器	630	17.70	455		未进入负面清单	否	无	1.13%
379	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁4#站2#变压器	630	32.79	360		未进入负面清单	否	无	1.50%
380	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	关单新村1#亭1#变压器	630	34.56	349		未进入负面清单	否	无	1.84%
381	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	关单新村2#亭2#变压器	630	28.92	385		未进入负面清单	否	无	1.56%
382	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	石桥子1#亭1#变压器	315	38.63	162		未进入负面清单	否	无	1.65%
383	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	新制1#亭变压器	315	36.18	170		未进入负面清单	否	无	1.58%
384	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	铁联1#站变压器	630	20.55	438		未进入负面清单	否	无	1.45%
385	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居15#站变压器	250	38.64	128		未进入负面清单	否	无	1.48%
386	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居11#站2#变压器	400	32.72	229		未进入负面清单	否	无	1.46%
387	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居3#站变压器	315	15.34	235		未进入负面清单	否	无	1.70%
388	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居2#站变压器	315	19.48	222		未进入负面清单	否	无	1.56%
389	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	菊花3#站1#变压器	500	33.14	284		未进入负面清单	否	无	1.56%
390	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	菊花2#站1#变压器	500	17.41	363		未进入负面清单	否	无	1.51%
391	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	金龙站1#变压器	250	19.87	175		未进入负面清单	否	无	1.82%
392	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	东华园5#站1#变压器	630	18.01	454		未进入负面清单	否	无	1.32%
393	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	东华园4#站1#变压器	800	12.46	620		未进入负面清单	否	无	1.92%
394	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	东华园2#站1#变压器	630	16.78	461		未进入负面清单	否	无	1.56%
395	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	东华园3#站2#变压器	400	19.16	283		未进入负面清单	否	无	1.21%
396	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	东华园1#站2#变压器	400	21.77	273		未进入负面清单	否	无	1.72%
397	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	兴大都1#站2#变压器	800	24.95	520		未进入负面清单	否	无	1.23%

398	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	天兴3#站2#变压器	630	27.76	392		未进入负面清单	否	无	1.58%
399	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	天兴3#站1#变压器	630	14.58	475		未进入负面清单	否	无	1.59%
400	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	天兴2#站2#变压器	630	0.10	566		未进入负面清单	否	无	1.47%
401	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	天兴1#站1#变压器	630	27.40	394		未进入负面清单	否	无	1.93%
402	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	银海站1#变压器	400	23.02	268		未进入负面清单	否	无	1.52%
403	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	审计局站1#变压器	400	31.70	233		未进入负面清单	否	无	1.58%
404	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	客运站变电亭1#变压器	500	8.38	408		未进入负面清单	否	无	1.25%
405	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	白日亭1#变压器	630	16.40	464		未进入负面清单	否	无	1.56%
406	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变112南苑线	巴黎豪苑1#亭2#变压器	800	23.54	532		未进入负面清单	否	无	1.23%
407	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	盛世新城1#站1#变压器	1000	15.94	741		未进入负面清单	否	无	1.66%
408	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	盛世新城2#站1#变压器	800	16.27	590		未进入负面清单	否	无	1.60%
409	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	盛世新城3#站2#变压器	800	17.51	580		未进入负面清单	否	无	1.85%
410	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	盛世新城4#站2#变压器	1000	21.81	682		未进入负面清单	否	无	1.65%
411	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	紫金源1#站1#变压器	800	26.26	510		未进入负面清单	否	无	1.32%
412	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	一九二1#站1#变压器	630	28.78	386		未进入负面清单	否	无	1.72%
413	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	一九二2#站2#变压器	500	35.70	272		未进入负面清单	否	无	1.20%
414	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	蓝天园站变压器	400	8.61	326		未进入负面清单	否	无	1.23%
415	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	石桥子2#亭2#变压器	500	39.90	251		未进入负面清单	否	无	1.55%
416	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	北湖小学站2#变压器	315	21.83	215		未进入负面清单	否	无	1.78%
417	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	天华1#站1#变压器	630	19.79	442		未进入负面清单	否	无	1.35%
418	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	天元1#站1#变压器	500	21.27	344		未进入负面清单	否	无	1.56%
419	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	天元2#站1#变压器	500	19.36	353		未进入负面清单	否	无	1.26%
420	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	凌开站2#变压器	630	33.43	356		未进入负面清单	否	无	1.29%
421	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	兰花里(C-2)站1#变压器	315	23.46	210		未进入负面清单	否	无	1.41%
422	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	海业站2#变压器	400	14.87	301		未进入负面清单	否	无	1.13%

423	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	八家子3#站变压器	200	10.70	159		未进入负面清单	否	无	1.08%
424	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	八家子2#站变压器	500	47.72	211		未进入负面清单	否	无	1.57%
425	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	八家子1#站2#变压器	500	28.77	306		未进入负面清单	否	无	1.27%
426	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	八家子1#站1#变压器	500	40.95	245		未进入负面清单	否	无	1.09%
427	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	旭东3#站2#变压器	630	12.97	485		未进入负面清单	否	无	1.24%
428	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	旭东2#站1#变压器	630	25.16	408		未进入负面清单	否	无	1.88%
429	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	旭东1#站变压器	630	26.98	397		未进入负面清单	否	无	1.62%
430	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	贵州2#站1#变压器	400	20.00	280		未进入负面清单	否	无	1.27%
431	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	贵州1#站1#变压器	400	36.47	214		未进入负面清单	否	无	1.78%
432	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	隆康园亭变压器	315	19.64	222		未进入负面清单	否	无	1.89%
433	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	榴花5#站2#变压器	315	14.87	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
434	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	榴花4#站1#变压器	400	33.31	227		未进入负面清单	否	无	1.20%
435	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	榴花2#站2#变压器	630	12.84	486		未进入负面清单	否	无	1.65%
436	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	榴花1#站1#变压器	630	34.39	350		未进入负面清单	否	无	1.57%
437	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	天宇亭1#变压器	1250	40.48	619		未进入负面清单	否	无	1.42%
438	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	天宇亭2#变压器	1250	21.59	855		未进入负面清单	否	无	1.86%
439	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	兴大都2#站1#变压器	630	25.97	403		未进入负面清单	否	无	1.45%
440	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	兴大都3#站1#变压器	800	22.41	541		未进入负面清单	否	无	1.82%
441	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变116银商线	国税站变压器	400	31.69	233		未进入负面清单	否	无	1.72%
442	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变116银商线	师院站2#变压器	500	23.22	334		未进入负面清单	否	无	1.50%
443	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变116银商线	师院站1#变压器	500	14.60	377		未进入负面清单	否	无	1.40%
444	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变115银五线	洛阳路小学站变压器	630	18.64	450		未进入负面清单	否	无	1.33%
445	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变122南商线	中原站1#变压器	400	29.64	241		未进入负面清单	否	无	1.39%
446	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	戎达园亭2#变压器	400	29.68	241		未进入负面清单	否	无	1.12%
447	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	紫金源2#站2#变压器	630	38.93	322		未进入负面清单	否	无	1.48%

448	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	政泰家园3#站1#变压器	800	26.96	504		未进入负面清单	否	无	1.26%
449	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	政泰家园2#站1#变压器	500	32.87	286		未进入负面清单	否	无	1.50%
450	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	金港湾2#站2#变压器	400	27.04	252		未进入负面清单	否	无	1.56%
451	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	金港湾2#站1#变压器	400	22.13	271		未进入负面清单	否	无	1.66%
452	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	金港湾1#站1#变压器	400	24.72	261		未进入负面清单	否	无	1.50%
453	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	红叶枫景2#站1#变压器	500	30.85	296		未进入负面清单	否	无	1.20%
454	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	红叶枫景1#站1#变压器	500	28.62	307		未进入负面清单	否	无	1.25%
455	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	菊花4#站2#变压器	400	27.60	250		未进入负面清单	否	无	1.56%
456	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	世纪花园1#站2#变压器	630	17.25	458		未进入负面清单	否	无	1.38%
457	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	世纪花园1#站1#变压器	630	16.81	461		未进入负面清单	否	无	1.63%
458	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	怡合嘉园站1#变压器	800	22.89	537		未进入负面清单	否	无	1.51%
459	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	恒升现代城4#站1#变压器	630	30.45	375		未进入负面清单	否	无	1.55%
460	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	恒升现代城3#站1#变压器	630	35.80	341		未进入负面清单	否	无	1.09%
461	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	恒升现代城2#站1#变压器	800	19.08	567		未进入负面清单	否	无	1.27%
462	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	恒升现代城1#站1#变压器	800	35.88	433		未进入负面清单	否	无	1.26%
463	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	科技嘉园亭1#变压器	800	36.28	430		未进入负面清单	否	无	1.70%
464	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	科技嘉园亭3#变压器	400	2.39	350		未进入负面清单	否	无	1.77%
465	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	望湖家园站变压器	400	18.22	287		未进入负面清单	否	无	1.34%
466	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线36#柱上变压器	200	48.31	83		未进入负面清单	否	无	1.28%
467	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线30右6左4#柱上变压器	315	40.87	155		未进入负面清单	否	无	1.49%
468	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线22#柱上变压器	200	13.87	152		未进入负面清单	否	无	1.40%
469	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	凌湖庭院配电室1#变压器	630	18.67	449		未进入负面清单	否	无	1.31%
470	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	天山箱式变电站变压器	400	19.48	282		未进入负面清单	否	无	1.40%
471	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	馨禾箱式变电站1#变压器	400	15.46	298		未进入负面清单	否	无	1.68%
472	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线52#柱上变压器	400	4.72	341		未进入负面清单	否	无	1.43%

473	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	pms_广城苑小区2#亭103柜2#主变	630	42.95	296		未进入负面清单	否	无	1.58%
474	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	东湖花园1#站1#变压器	500	26.57	317		未进入负面清单	否	无	1.77%
475	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	东湖花园2#站2#变压器	400	30.37	239		未进入负面清单	否	无	1.40%
476	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变112南苑线	巴黎豪苑2#亭1#变压器	800	36.26	430		未进入负面清单	否	无	1.37%
477	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线46#柱上变压器	200	33.50	113		未进入负面清单	否	无	1.33%
478	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线53左2#柱上变压器	400	13.04	308		未进入负面清单	否	无	1.54%
479	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	金城丽都1#亭1#变压器	630	28.03	390		未进入负面清单	否	无	1.56%
480	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线54#柱上变压器	400	3.01	348		未进入负面清单	否	无	1.50%
481	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	铁东2#站变压器	630	18.65	450		未进入负面清单	否	无	1.11%
482	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁3#站变压器	400	30.37	239		未进入负面清单	否	无	1.58%
483	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	龙北站变压器	400	21.70	273		未进入负面清单	否	无	1.22%
484	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	菊花站变压器	400	20.60	278		未进入负面清单	否	无	1.48%
485	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线安居支线2#环网单元右1#柱上变压器（北）	315	35.74	171		未进入负面清单	否	无	1.64%
486	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	锦水1站1#变压器	315	7.25	261		未进入负面清单	否	无	1.51%
487	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线31左7右7#柱上变压器	400	17.10	292		未进入负面清单	否	无	1.37%
488	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	状元新城1#亭2#变压器	630	29.33	382		未进入负面清单	否	无	1.34%
489	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	合信盛景1#站1#变压器	630	12.77	487		未进入负面清单	否	无	1.50%
490	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	合信盛景3#站1#变压器	630	20.89	435		未进入负面清单	否	无	1.76%
491	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	东湖国际3#配电室1#变压器	630	11.95	492		未进入负面清单	否	无	1.77%
492	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	劳保3#站变压器	630	34.89	347		未进入负面清单	否	无	1.38%
493	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线47右2#柱上变压器	315	41.39	153		未进入负面清单	否	无	1.71%
494	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	吴淞语岸4#亭1#变压器	500	22.34	338		未进入负面清单	否	无	1.51%
495	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右11#柱上变压器	315	21.71	215		未进入负面清单	否	无	1.60%
496	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#35左7柱上变压器	200	15.22	150		未进入负面清单	否	无	1.65%
497	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	紫阳线22#柱上变压器	200	23.76	132		未进入负面清单	否	无	1.65%

498	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	北美佳苑1#变电亭103柜2#主变	630	40.17	314		未进入负面清单	否	无	1.37%
499	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	北美佳苑2#变电亭102柜1#主变	630	11.89	492		未进入负面清单	否	无	1.44%
500	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	北美佳苑2#变电亭103柜2#主变	630	16.85	461		未进入负面清单	否	无	1.53%
501	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	国和亭1#变压器	400	59.85	121		未进入负面清单	否	无	1.25%
502	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	安乐2#亭变压器	400	29.78	241		未进入负面清单	否	无	1.38%
503	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线114右5#柱上变压器	200	26.71	127		未进入负面清单	否	无	1.46%
504	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变122南商线	宏丰1#亭1#变压器	500	24.72	326		未进入负面清单	否	无	1.44%
505	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	紫纺线1右4#柱上变压器	400	4.14	343		未进入负面清单	否	无	1.24%
506	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线49#北柱上变压器	400	31.88	232		未进入负面清单	否	无	1.36%
507	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#26(南)柱上变压器	315	34.37	175		未进入负面清单	否	无	1.72%
508	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线29+1#柱上变压器	200	7.01	166		未进入负面清单	否	无	1.54%
509	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	宝地站变压器	630	11.39	495		未进入负面清单	否	无	1.51%
510	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	盛合园站1#变压器	400	14.12	304		未进入负面清单	否	无	1.38%
511	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线39右7#变压器	315	31.88	183		未进入负面清单	否	无	1.65%
512	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线30右5#柱上变压器	315	14.19	239		未进入负面清单	否	无	1.31%
513	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	铁东5#配电室2#变压器	315	38.18	163		未进入负面清单	否	无	1.62%
514	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#47右5柱上变压器	100	17.30	73		未进入负面清单	否	无	1.37%
515	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	舒雅名苑1#配电室1#变压器	630	29.10	384		未进入负面清单	否	无	1.14%
516	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线55#柱上变压器	400	25.48	258		未进入负面清单	否	无	1.48%
517	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居4#站2#变压器	400	28.52	246		未进入负面清单	否	无	1.19%
518	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线53右7#柱上变压器	315	16.45	232		未进入负面清单	否	无	1.46%
519	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线53右4右2#柱上变压器	315	8.38	257		未进入负面清单	否	无	1.51%
520	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线3#柱上变压器	315	62.05	88		未进入负面清单	否	无	1.45%
521	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线35#柱上变压器	315	29.33	191		未进入负面清单	否	无	1.47%
522	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线39右1#柱上变压器	315	15.47	235		未进入负面清单	否	无	4.53%

523	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	松坡二线#42右4柱上变压器	200	13.89	152		未进入负面清单	否	无	2.98%
524	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线17左1#柱上变压器(带北山换热站)	200	1.33	177		未进入负面清单	否	无	2.83%
525	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线50右2#柱上变压器	315	23.39	210		未进入负面清单	否	无	3.49%
526	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	麗湖雅居亭1#变压器	630	10.38	502		未进入负面清单	否	无	3.83%
527	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	豪绅家园亭1#变压器	400	31.69	233		未进入负面清单	否	无	4.64%
528	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居1#站2#变压器	400	28.11	248		未进入负面清单	否	无	3.58%
529	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	城北阳光尚品变电亭103柜主变	630	31.02	372		未进入负面清单	否	无	4.32%
530	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	宏业枫桦小区1#亭2-2	1000	18.74	713		未进入负面清单	否	无	3.33%
531	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	宏业枫桦小区1#亭2-1	1000	13.85	762		未进入负面清单	否	无	3.74%
532	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	宏业枫桦小区2#亭2-1	1000	17.48	725		未进入负面清单	否	无	3.23%
533	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	宏业枫桦小区2#亭2-2	1000	16.38	736		未进入负面清单	否	无	4.30%
534	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	宏业枫桦小区3#亭2-1	1000	12.83	772		未进入负面清单	否	无	3.75%
535	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	宏业枫桦小区3#亭2-2	1000	16.02	740		未进入负面清单	否	无	4.34%
536	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	万年辰苑1#变电亭2-1	800	34.52	444		未进入负面清单	否	无	2.66%
537	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	万年辰苑1#变电亭103柜主变	630	32.89	360		未进入负面清单	否	无	2.60%
538	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	万年辰苑2#变电亭2-1	800	17.52	580		未进入负面清单	否	无	3.61%
539	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	万年辰苑2#变电亭103柜主变	630	12.85	486		未进入负面清单	否	无	3.81%
540	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	万年里小区4#变电亭2-1	630	24.53	412		未进入负面清单	否	无	3.65%
541	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	万年里小区6#变电亭2-2	630	40.84	310		未进入负面清单	否	无	3.04%
542	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	万年里小区9#变电亭2-2	630	37.76	329		未进入负面清单	否	无	4.52%
543	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙1#亭2-1	630	13.66	481		未进入负面清单	否	无	2.92%
544	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙1#亭2-2	630	17.92	454		未进入负面清单	否	无	2.26%
545	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙2#亭2-1	630	13.22	484		未进入负面清单	否	无	2.72%
546	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙2#亭2-2	630	18.35	451		未进入负面清单	否	无	3.84%
547	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙3#亭2-1	630	10.51	501		未进入负面清单	否	无	3.27%

548	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙3#亭2-2	630	17.31	458		未进入负面清单	否	无	3.42%
549	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙4#亭2-1	630	11.82	493		未进入负面清单	否	无	4.07%
550	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙4#亭2-2	630	18.28	452		未进入负面清单	否	无	3.36%
551	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙5#亭2-1	630	12.06	491		未进入负面清单	否	无	3.40%
552	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙5#亭2-2	630	15.82	467		未进入负面清单	否	无	2.99%
553	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	西班牙6#亭2-1	630	29.43	382		未进入负面清单	否	无	3.39%
554	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线14左6#柱上变压器	315	55.31	109		未进入负面清单	否	无	2.59%
555	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线37左2#柱上变压器	315	23.72	209		未进入负面清单	否	无	3.76%
556	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线41右5#柱上变压器	315	21.64	215		未进入负面清单	否	无	3.63%
557	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变122南商线	宏丰2#配电室1#变压器	630	22.16	427		未进入负面清单	否	无	3.75%
558	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线52#西柱上变压器	315	36.01	170		未进入负面清单	否	无	3.72%
559	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线53右2#南柱上变压器	400	0.61	358		未进入负面清单	否	无	3.82%
560	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	北和线20#柱上变压器	315	18.47	225		未进入负面清单	否	无	2.56%
561	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线36#柱上变压器	315	28.17	195		未进入负面清单	否	无	4.11%
562	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线40#柱上变压器	400	35.89	216		未进入负面清单	否	无	3.70%
563	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北家园小区变电亭102柜1#主变	630	10.95	498		未进入负面清单	否	无	4.34%
564	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北家园小区变电亭103柜2#主变	630	10.39	502		未进入负面清单	否	无	3.89%
565	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线33+1#柱上变压器	315	26.27	201		未进入负面清单	否	无	3.16%
566	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线52#柱上变压器	315	35.27	172		未进入负面清单	否	无	3.58%
567	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线39#柱上变压器	200	31.62	117		未进入负面清单	否	无	4.25%
568	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	黎明东方园1#站1#变压器	630	6.09	529		未进入负面清单	否	无	2.94%
569	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	黎明东方园1#站2#变压器	630	8.16	516		未进入负面清单	否	无	2.18%
570	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	金城丽都3#亭2#变压器	630	39.39	319		未进入负面清单	否	无	2.94%
571	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线26东3#西侧变压器	200	4.88	170		未进入负面清单	否	无	3.54%
572	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居7#站2#变压器	400	36.55	214		未进入负面清单	否	无	2.97%

573	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线53右4右4#柱上变压器	200	18.54	143		未进入负面清单	否	无	3.72%
574	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线53右2#柱上变压器	315	42.50	150		未进入负面清单	否	无	4.10%
575	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线37#柱上变压器	315	34.82	174		未进入负面清单	否	无	3.25%
576	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线17左3#柱上变压器	315	32.57	181		未进入负面清单	否	无	2.89%
577	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线23右1#柱上变压器	315	23.46	210		未进入负面清单	否	无	4.13%
578	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线43左3右5#柱上变压器	315	9.63	253		未进入负面清单	否	无	3.69%
579	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线30#柱上变压器	315	21.25	217		未进入负面清单	否	无	3.70%
580	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	南都线3左2#柱上变压器	200	25.25	130		未进入负面清单	否	无	3.00%
581	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线17左3#柱上变压器	200	38.76	102		未进入负面清单	否	无	3.83%
582	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	北京线39右16右1#柱上变压器	200	24.06	132		未进入负面清单	否	无	3.50%
583	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线重庆分线29南4#柱上变压器	200	28.68	123		未进入负面清单	否	无	4.48%
584	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	上海线129#柱上变压器	100	10.41	80		未进入负面清单	否	无	4.06%
585	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	安居9#站2#变压器	630	36.14	339		未进入负面清单	否	无	3.08%
586	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线47右3#柱上变压器	315	49.86	126		未进入负面清单	否	无	4.74%
587	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	银上线28左2#柱上变压器	315	24.51	206		未进入负面清单	否	无	4.06%
588	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线30右3#柱上变压器	315	15.65	234		未进入负面清单	否	无	3.28%
589	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线34左3#柱上变压器	315	26.77	199		未进入负面清单	否	无	2.38%
590	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线26东3#东侧变压器	315	9.87	252		未进入负面清单	否	无	3.14%
591	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线33#柱上变压器	200	2.78	174		未进入负面清单	否	无	3.53%
592	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居5#站1#变压器	315	34.39	175		未进入负面清单	否	无	3.48%
593	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居6#站变压器	630	17.24	458		未进入负面清单	否	无	4.29%
594	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线52+1#柱上变压器	315	31.03	186		未进入负面清单	否	无	3.95%
595	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线57#柱上变压器	315	39.22	160		未进入负面清单	否	无	3.56%
596	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	龙北亭1#变压器	630	20.58	437		未进入负面清单	否	无	3.13%
597	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线29右2#柱上变压器	30	0.05	27		未进入负面清单	否	无	4.29%

598	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线38右2#柱上变压器	315	47.26	135		未进入负面清单	否	无	4.44%
599	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	战备亭2#变压器	315	33.92	177		未进入负面清单	否	无	3.74%
600	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线24#柱上变压器	315	6.22	264		未进入负面清单	否	无	4.20%
601	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北阳光二期1#箱站103柜2#主变	500	14.46	378		未进入负面清单	否	无	2.58%
602	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	军分区亭1#变压器	400	37.38	210		未进入负面清单	否	无	3.59%
603	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	逸湖香舍站1#变压器	500	25.20	324		未进入负面清单	否	无	3.74%
604	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	吴淞语岸1#亭2#变压器	630	15.29	471		未进入负面清单	否	无	2.96%
605	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线28右7#北柱上变压器	315	45.64	140		未进入负面清单	否	无	4.04%
606	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	兴大都4#站1#变压器	800	40.71	394		未进入负面清单	否	无	3.78%
607	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	山水花园亭1#变压器	630	9.35	508		未进入负面清单	否	无	4.20%
608	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	吴淞语岸1#亭1#变压器	630	12.63	487		未进入负面清单	否	无	4.19%
609	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	吴淞语岸2#亭1#变压器	630	9.73	506		未进入负面清单	否	无	2.87%
610	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	吴淞语岸2#亭2#变压器	630	10.84	499		未进入负面清单	否	无	3.57%
611	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	晟辉嘉园1#配电室1#变压器	630	22.50	425		未进入负面清单	否	无	3.37%
612	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	吴淞语岸3#亭2#变压器	630	23.73	418		未进入负面清单	否	无	4.02%
613	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	晟辉嘉园3#配电室1#变压器	630	14.99	473		未进入负面清单	否	无	3.86%
614	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线35左3#柱上变压器	315	27.60	197		未进入负面清单	否	无	3.07%
615	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线34右3#柱上变压器	315	34.83	174		未进入负面清单	否	无	3.82%
616	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	东湖国际3#配电室2#变压器	630	13.04	485		未进入负面清单	否	无	3.16%
617	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	南湖线18#柱上变压器	400	0.24	359		未进入负面清单	否	无	3.10%
618	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	辰鑫家园1#站主变	400	13.47	306		未进入负面清单	否	无	3.95%
619	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	红鹰站变压器	315	14.24	239		未进入负面清单	否	无	2.75%
620	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	凌湖锦苑1#站2#变压器	630	23.67	418		未进入负面清单	否	无	3.60%
621	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	凌湖锦苑1#站1#变压器	630	30.74	373		未进入负面清单	否	无	3.96%
622	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	凌湖锦苑2#站1#变压器	500	26.33	318		未进入负面清单	否	无	4.04%

623	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线30#柱上变压器	315	16.27	232		未进入负面清单	否	无	3.45%
624	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	五里线34#柱上变压器	315	36.69	168		未进入负面清单	否	无	2.31%
625	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线23右2#柱上变压器	315	30.96	186		未进入负面清单	否	无	3.42%
626	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	南阳线12左8#柱上变压器	315	25.60	203		未进入负面清单	否	无	3.47%
627	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	银梨线19左2#柱上变压器	400	42.14	191		未进入负面清单	否	无	4.14%
628	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	南宁线51#柱上变压器	315	37.88	164		未进入负面清单	否	无	4.10%
629	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线43右2#柱上变压器	315	28.87	193		未进入负面清单	否	无	3.40%
630	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线58#柱上变压器	315	27.79	196		未进入负面清单	否	无	3.45%
631	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线41#柱上变压器	200	5.04	170		未进入负面清单	否	无	2.91%
632	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	望水豪庭享1#变压器	315	38.86	161		未进入负面清单	否	无	2.50%
633	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	银海线37#柱上变压器	315	15.54	235		未进入负面清单	否	无	3.86%
634	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	银军线46#西柱上变压器	315	4.64	269		未进入负面清单	否	无	3.39%
635	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线7右10#柱上变压器	315	27.57	197		未进入负面清单	否	无	3.54%
636	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线7右13#柱上变压器	315	5.81	265		未进入负面清单	否	无	3.80%
637	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线37左4#柱上变压器	200	1.73	177		未进入负面清单	否	无	3.55%
638	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线26左7#柱上变压器	315	23.63	209		未进入负面清单	否	无	4.07%
639	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	松新线53右4右6#柱上变压器	315	25.03	205		未进入负面清单	否	无	3.10%
640	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	铁东3#亭变压器	630	30.21	377		未进入负面清单	否	无	3.55%
641	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	铁东4#亭变压器	400	49.29	163		未进入负面清单	否	无	2.95%
642	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线49左2#柱上变压器	315	29.68	190		未进入负面清单	否	无	4.29%
643	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线60右2#北柱上变压器	315	42.59	149		未进入负面清单	否	无	2.25%
644	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	南洛线35#柱上变压器	315	40.68	155		未进入负面清单	否	无	4.55%
645	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	金星2#站变压器	315	22.28	213		未进入负面清单	否	无	4.27%
646	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	龙南1#站变压器	400	31.85	233		未进入负面清单	否	无	3.48%
647	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线48左1#柱上变压器	315	17.47	228		未进入负面清单	否	无	2.63%

648	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁支线16左4#柱上变压器	200	37.90	104		未进入负面清单	否	无	3.60%
649	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	松京线42左3左5#柱上变压器	315	26.33	201		未进入负面清单	否	无	3.48%
650	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线39左1#柱上变压器	315	30.10	189		未进入负面清单	否	无	4.32%
651	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线36右6#柱上变压器	315	14.02	239		未进入负面清单	否	无	3.54%
652	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	金城丽都2#亭1#变压器	630	38.31	326		未进入负面清单	否	无	3.79%
653	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	银梨线19左4#柱上变压器	315	33.42	178		未进入负面清单	否	无	3.25%
654	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	城北阳光二期1#箱站102柜1#主变	500	13.53	382		未进入负面清单	否	无	3.64%
655	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	安居10#站1#变压器	630	21.13	434		未进入负面清单	否	无	2.90%
656	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	合信盛景2#站1#变压器	630	21.71	430		未进入负面清单	否	无	3.68%
657	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线重庆分线7#柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	2.28%
658	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	龙北2#亭1#变压器	500	34.45	278		未进入负面清单	否	无	4.72%
659	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	龙北2#亭2#变压器	500	14.92	375		未进入负面清单	否	无	3.77%
660	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	银五线6#柱上变压器	200	37.39	105		未进入负面清单	否	无	4.38%
661	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变115银五线	银五线10#柱上变压器	315	46.54	137		未进入负面清单	否	无	4.14%
662	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	晟辉嘉园2#配电室1#变压器	630	24.49	413		未进入负面清单	否	无	3.43%
663	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	白南线50右3#柱上变压器	100	14.03	76		未进入负面清单	否	无	2.79%
664	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	南西线16#柱上变压器	200	25.17	130		未进入负面清单	否	无	2.15%
665	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁1#站1#变压器	630	34.43	350		未进入负面清单	否	无	2.40%
666	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	白日亭2#变压器	400	18.77	285		未进入负面清单	否	无	2.82%
667	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	金辉站2#变压器	315	37.72	165		未进入负面清单	否	无	2.99%
668	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	劳保1#站变压器	630	20.16	440		未进入负面清单	否	无	2.76%
669	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线29#柱上变压器	315	3.77	272		未进入负面清单	否	无	4.91%
670	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线9#柱上变压器	315	15.19	236		未进入负面清单	否	无	3.90%
671	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线39右4#柱上变压器	315	18.81	224		未进入负面清单	否	无	4.39%
672	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	花园亭1#变压器	315	32.77	180		未进入负面清单	否	无	3.32%

673	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	卫东站1#变压器	400	30.29	239		未进入负面清单	否	无	2.76%
674	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	安乐1#亭变压器	400	29.05	244		未进入负面清单	否	无	2.15%
675	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线29右3#柱上变压器	315	37.36	166		未进入负面清单	否	无	4.19%
676	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	安居中学站变压器	630	4.88	536		未进入负面清单	否	无	3.67%
677	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变116延安线	延安线53右7#柱上变压器	400	0.18	359		未进入负面清单	否	无	4.39%
678	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	机场公寓楼亭102间隔配电变压器	400	10.52	318		未进入负面清单	否	无	3.00%
679	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线42#柱上变压器	200	3.32	173		未进入负面清单	否	无	2.56%
680	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线46左2#东柱上变压器	400	13.16	307		未进入负面清单	否	无	5.55%
681	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	北美新城104柜3#主变	630	12.40	489		未进入负面清单	否	无	6.02%
682	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	北美新城102柜1#主变	630	27.45	394		未进入负面清单	否	无	5.52%
683	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	南昌一线10#柱上变压器	200	6.50	167		未进入负面清单	否	无	5.93%
684	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊线#8北7柱上变压器	100	0.85	89		未进入负面清单	否	无	5.90%
685	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	松坡变110松义二线	松义二线#37右9左4柱上变压器	400	17.43	290		未进入负面清单	否	无	6.56%
686	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	BS01(万年里小区1#亭)2-1	630	40.69	311		未进入负面清单	否	无	6.30%
687	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	广城苑小区1#亭103柜2#主变	630	28.71	386		未进入负面清单	否	无	6.65%
688	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	广城苑小区3#亭102柜1#主变	630	25.34	407		未进入负面清单	否	无	5.92%
689	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	BS02(万年里小区2#亭)2-1	630	39.79	316		未进入负面清单	否	无	6.28%
690	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	BS03(万年里小区3#亭)2-2	630	39.51	318		未进入负面清单	否	无	6.46%
691	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	BS03(万年里小区3#亭)2-1	630	19.21	446		未进入负面清单	否	无	5.18%
692	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	BS05(万年里小区5#亭)2-2	630	16.59	462		未进入负面清单	否	无	6.25%
693	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	BS05(万年里小区5#亭)2-1	630	13.48	482		未进入负面清单	否	无	5.54%
694	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	白延线51#柱上变压器	630	3.58	544		未进入负面清单	否	无	5.69%
695	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	广通苑小区1#亭2-2	630	18.68	449		未进入负面清单	否	无	6.91%
696	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	广通苑小区1#亭2-1	630	17.43	457		未进入负面清单	否	无	5.69%
697	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	SR02(广通苑小区2#亭)2-1	630	20.86	436		未进入负面清单	否	无	6.26%

698	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	SR03(广通苑小区3#亭)2-1	630	22.98	422		未进入负面清单	否	无	6.27%
699	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	SR04(广通苑小区4#亭)2-1	630	29.74	380		未进入负面清单	否	无	5.54%
700	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	广城苑1#箱变变压器间隔配电变压器	315	0.07	283		未进入负面清单	否	无	5.61%
701	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	广城苑2#箱变变压器间隔配电变压器	400	5.81	337		未进入负面清单	否	无	5.50%
702	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	口岸站1#变压器	630	41.45	306		未进入负面清单	否	无	5.56%
703	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	文政2#站变压器	200	16.70	147		未进入负面清单	否	无	6.08%
704	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	向阳一线36右7左10#柱上变压器	400	7.15	331		未进入负面清单	否	无	5.37%
705	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	南京线49左5#柱上变压器	400	45.86	177		未进入负面清单	否	无	5.74%
706	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	东湖天玺1#配电室1#变压器	630	16.12	465		未进入负面清单	否	无	6.04%
707	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	东湖天玺1#配电室2#变压器	630	19.52	444		未进入负面清单	否	无	6.36%
708	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	东湖天玺1#配电室3#变压器	630	17.82	455		未进入负面清单	否	无	5.26%
709	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	东湖天玺2#配电室1#变压器	630	17.25	458		未进入负面清单	否	无	6.22%
710	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	东湖天玺2#配电室2#变压器	400	19.47	282		未进入负面清单	否	无	6.43%
711	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线25#柱上变压(新)	500	0.12	449		未进入负面清单	否	无	6.19%
712	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变105北医线	城北尚书苑1#变电亭	500	16.30	369		未进入负面清单	否	无	6.15%
713	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变105北医线	城北尚书苑2#变电亭	630	13.37	483		未进入负面清单	否	无	5.44%
714	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	凤还朝1#配电室1#变压器	630	17.75	455		未进入负面清单	否	无	5.56%
715	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	凤还朝1#配电室2#变压器	630	40.32	313		未进入负面清单	否	无	5.20%
716	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	凤还朝2#配电室1#变压器	630	9.31	508		未进入负面清单	否	无	6.88%
717	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	凤还朝2#配电室2#变压器	630	16.03	466		未进入负面清单	否	无	6.25%
718	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	凤还朝3#配电室1#变压器	630	14.73	474		未进入负面清单	否	无	6.64%
719	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	凤还朝3#配电室2#变压器	400	21.60	274		未进入负面清单	否	无	6.34%
720	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	纺织一线22右3#柱上变压器	800	13.24	614		未进入负面清单	否	无	5.83%
721	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	紫东华府103柜2#主变	800	9.80	642		未进入负面清单	否	无	6.58%
722	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	紫东华府102柜1#主变	400	12.60	310		未进入负面清单	否	无	5.81%

723	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	重庆分线15左3柱上变压器	400	0.09	360		未进入负面清单	否	无	5.42%
724	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	跃白线122右3#柱上变压器	400	32.51	230		未进入负面清单	否	无	5.95%
725	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	向阳二线49#南柱上变压器	500	30.30	299		未进入负面清单	否	无	6.27%
726	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	安居12#站1#变压器	400	15.67	297		未进入负面清单	否	无	5.80%
727	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	现代家园站1#变压器	630	29.13	383		未进入负面清单	否	无	5.95%
728	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	印染街充电桩箱站1#变压器	630	0.09	566		未进入负面清单	否	无	5.14%
729	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	五十三所配电室1#变压器	630	11.86	492		未进入负面清单	否	无	6.61%
730	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	五十三所配电室2#变压器	200	8.27	163		未进入负面清单	否	无	6.52%
731	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	北京线28右3#柱上变压器	200	15.89	148		未进入负面清单	否	无	5.72%
732	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁支线10左8#柱上变压器	630	0.70	563		未进入负面清单	否	无	5.98%
733	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	东晟花园B区1#变电亭1#变压器间隔配电变压器	200	34.48	111		未进入负面清单	否	无	5.76%
734	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	银中线34右2#柱上变压器	630	6.15	528		未进入负面清单	否	无	5.87%
735	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	东晟花园B区02#亭1#变压器102间隔配电变压器	630	26.10	403		未进入负面清单	否	无	5.85%
736	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	东晟花园B区3#亭1#变压器间隔配电变压器	630	29.14	383		未进入负面清单	否	无	6.75%
737	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	安馨家园配电室1#变压器	630	13.41	483		未进入负面清单	否	无	5.37%
738	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	万年里小区1#亭2	630	39.83	316		未进入负面清单	否	无	6.20%
739	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	北铁线21左4#柱上变压器	400	3.80	345		未进入负面清单	否	无	5.82%
740	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	战备亭1#变压器	315	34.62	174		未进入负面清单	否	无	6.09%
741	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	龙北亭2#变压器	630	21.21	433		未进入负面清单	否	无	5.93%
742	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	紫明线19#柱上变压器	400	39.53	202		未进入负面清单	否	无	5.64%
743	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	国和亭2#变压器	400	60.53	118		未进入负面清单	否	无	6.06%
744	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	怡合嘉园站2#变压器	800	23.56	532		未进入负面清单	否	无	5.79%
745	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	康宁5#站变压器	630	58.33	200		未进入负面清单	否	无	6.07%
746	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	面粉厂亭1#变压器	200	25.65	129		未进入负面清单	否	无	6.59%
747	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	绿地2#站1#变压器	250	18.21	179		未进入负面清单	否	无	6.24%

748	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	银石线36右4#柱上变压器	200	35.20	110		未进入负面清单	否	无	5.76%
749	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	延铁园2#站（新）2#变压器	630	8.56	513		未进入负面清单	否	无	5.79%
750	国网锦州市凌河区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	花园亭2#变压器	315	33.51	178		未进入负面清单	否	无	6.38%
751	国网锦州市凌河区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	石桥子1#亭2#变压器	315	19.63	222		未进入负面清单	否	无	6.94%
752	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	1#主变间隔配电变压器	500	38.25	259		未进入负面清单	否	无	1.33%
753	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	102柜1#主变间隔配电变压器	400	46.39	174		未进入负面清单	否	无	2.00%
754	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	3C47(天伦锦城)2-1	400	12.18	311		未进入负面清单	否	无	1.00%
755	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	3C47(天伦锦城)2-2	400	13.73	305		未进入负面清单	否	无	1.33%
756	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	7#亭1#变压器102间隔配电变压器	1000	11.60	784		未进入负面清单	否	无	1.33%
757	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	7#亭2#变压器103间隔配电变压器	1000	11.07	789		未进入负面清单	否	无	1.67%
758	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	pms_曼哈顿G区1#变电亭104柜3#主变	630	54.61	223		未进入负面清单	否	无	1.67%
759	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	pms_天元石化（C区3#亭）2-2	1000	16.87	731		未进入负面清单	否	无	1.00%
760	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变113凌南一线	宝地城A区箱站102柜1#主变	800	26.58	507		未进入负面清单	否	无	2.00%
761	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城B区1#站103柜1#主变	630	51.94	240		未进入负面清单	否	无	1.67%
762	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城B区2#站103柜1#主变	630	26.37	401		未进入负面清单	否	无	1.00%
763	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城B区3#站103柜1#主变	630	62.91	171		未进入负面清单	否	无	1.33%
764	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城C区1#站103柜1#主变	800	0.15	719		未进入负面清单	否	无	1.33%
765	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城C区2#站102柜2#主变	800	28.36	493		未进入负面清单	否	无	2.00%
766	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城C区3#站102柜2#主变	800	39.62	403		未进入负面清单	否	无	1.00%
767	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城C区4#站102柜2#主变	800	26.65	507		未进入负面清单	否	无	1.33%
768	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城C区4#站103柜1#主变	800	14.93	601		未进入负面清单	否	无	2.00%
769	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	宝地城C区5#站102变压器间隔配电变压器	630	31.82	367		未进入负面清单	否	无	2.00%
770	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	博大雅居小区1#变电亭102柜主变	1000	17.55	725		未进入负面清单	否	无	1.33%
771	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	博大雅居小区1#变电亭2-2	1000	14.25	758		未进入负面清单	否	无	1.33%
772	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	博大雅居小区2#变电亭102柜主变	1000	11.81	782		未进入负面清单	否	无	1.33%

773	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	博大雅居小区2#变电亭2-2	1000	10.93	791		未进入负面清单	否	无	1.33%
774	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	博大雅居小区3#变电亭102柜主变	1000	13.56	764		未进入负面清单	否	无	1.67%
775	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	博大雅居小区3#变电亭2-2	1000	15.93	741		未进入负面清单	否	无	1.33%
776	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变116科大1#线	渤海站103柜1#主变	800	27.83	497		未进入负面清单	否	无	1.33%
777	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	渤海大道路灯箱站102柜1#主变	80	60.20	24		未进入负面清单	否	无	1.67%
778	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	春城小区1#箱站102柜1#主变	500	19.44	353		未进入负面清单	否	无	1.67%
779	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	春城小区2#箱站103柜1#主变	500	28.39	308		未进入负面清单	否	无	2.00%
780	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#1变电亭102柜1#主变	800	25.03	520		未进入负面清单	否	无	1.67%
781	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#1变电亭103柜2#主变	800	21.98	544		未进入负面清单	否	无	1.67%
782	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#1变电亭104柜3#主变	800	27.32	501		未进入负面清单	否	无	1.33%
783	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#2变电亭102柜1#主变	800	17.14	583		未进入负面清单	否	无	1.67%
784	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#2变电亭104柜3#主变	800	36.47	428		未进入负面清单	否	无	1.33%
785	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#3变电亭102柜1#主变	800	41.88	385		未进入负面清单	否	无	1.00%
786	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#3变电亭103柜2#主变	800	17.42	581		未进入负面清单	否	无	2.00%
787	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	典逸心洲#3变电亭104柜3#主变	800	32.13	463		未进入负面清单	否	无	1.67%
788	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	东方豪庭1#站102间隔配电变压器	800	21.96	544		未进入负面清单	否	无	1.67%
789	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	东方豪庭2#站102间隔配电变压器	800	16.25	590		未进入负面清单	否	无	1.00%
790	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	东方庭院2号站1	800	12.99	616		未进入负面清单	否	无	1.33%
791	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	东方庭院变压器1	400	24.34	263		未进入负面清单	否	无	1.67%
792	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	富锦家园站103柜1#主变	500	25.38	323		未进入负面清单	否	无	1.67%
793	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	高压局#2站103柜1#主变	630	10.16	503		未进入负面清单	否	无	1.33%
794	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	格林小居1#站102柜1#主变	500	31.91	290		未进入负面清单	否	无	1.33%
795	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	格林小居1#站103柜2#主变	500	38.55	257		未进入负面清单	否	无	2.00%
796	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	格林小居2#站102柜1#主变	500	32.38	288		未进入负面清单	否	无	1.67%
797	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	供销社站（新）102间隔配电变压器	630	13.38	483		未进入负面清单	否	无	1.00%

798	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线109#柱上变压器	100	5.19	85		未进入负面清单	否	无	1.33%
799	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线117右2#柱上变压器	100	9.96	80		未进入负面清单	否	无	1.67%
800	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线131#柱上变压器2.0	200	7.46	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
801	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线144左10右1#柱上变压器	100	54.13	36		未进入负面清单	否	无	2.00%
802	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线144左53#柱上变压器	100	29.58	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
803	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线156#柱上变压器	400	10.54	318		未进入负面清单	否	无	2.00%
804	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线161左18+1#柱上变压器	200	12.60	155		未进入负面清单	否	无	1.33%
805	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线178右1#柱上变压器	400	31.82	233		未进入负面清单	否	无	1.33%
806	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线193右2#柱上变压器2.0	400	12.77	309		未进入负面清单	否	无	1.33%
807	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线196#柱上变压器	400	6.45	334		未进入负面清单	否	无	1.33%
808	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家线161左39#柱上变压器	200	34.10	112		未进入负面清单	否	无	1.67%
809	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城1#箱站102柜1#主变	630	32.64	361		未进入负面清单	否	无	1.00%
810	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城2#变电亭103柜2#主变	630	7.16	522		未进入负面清单	否	无	1.33%
811	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城2#箱站102柜1#主变	630	29.30	382		未进入负面清单	否	无	1.33%
812	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城3#箱站102柜主变	630	8.12	516		未进入负面清单	否	无	1.67%
813	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城4#箱站103柜主变	630	31.82	367		未进入负面清单	否	无	2.00%
814	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城5#箱站101柜主变	630	12.45	489		未进入负面清单	否	无	1.33%
815	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	国际汽配城6#箱站101柜主变	630	16.03	466		未进入负面清单	否	无	1.00%
816	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	国税局站103柜2#主变	800	27.99	496		未进入负面清单	否	无	2.00%
817	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	果树农场站105柜2#主变	400	14.59	302		未进入负面清单	否	无	1.67%
818	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	河畔花园箱站103柜2#主变	630	19.62	443		未进入负面清单	否	无	1.33%
819	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变116科大1#线	皇家港湾箱站103柜2#主变	630	0.09	566		未进入负面清单	否	无	1.67%
820	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	吉祥线5左5右1#柱上变压器	315	26.11	201		未进入负面清单	否	无	2.00%
821	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	交通局箱站102主变间隔配电变压器	400	0.62	358		未进入负面清单	否	无	1.67%
822	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	金城御景箱站101柜3#主变	500	5.92	420		未进入负面清单	否	无	1.67%

823	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	金城御景箱站102柜2#主变	500	33.46	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
824	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山1#变电亭2-1	1000	13.46	765		未进入负面清单	否	无	1.67%
825	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山1#变电亭2-2	1000	11.42	786		未进入负面清单	否	无	1.33%
826	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山2#变电亭2-1	1000	5.58	844		未进入负面清单	否	无	1.00%
827	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山2#变电亭2-2	1000	14.72	753		未进入负面清单	否	无	1.00%
828	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山4#亭103间隔配电变压器	1000	16.86	731		未进入负面清单	否	无	1.33%
829	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山5#亭102间隔配电变压器	1000	12.31	777		未进入负面清单	否	无	1.00%
830	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山5#亭103间隔配电变压器	1000	10.04	800		未进入负面清单	否	无	1.67%
831	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山6#亭102间隔配电变压器	1000	14.05	760		未进入负面清单	否	无	2.00%
832	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山8#变电亭102柜1#主变	500	25.64	322		未进入负面清单	否	无	1.67%
833	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山8#变电亭103柜2#主变	1000	17.96	720		未进入负面清单	否	无	1.67%
834	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山9#变电亭102柜1#主变	1000	11.35	787		未进入负面清单	否	无	2.00%
835	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山9#变电亭103柜2#主变	1000	9.20	808		未进入负面清单	否	无	1.67%
836	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山C区3#变电亭101柜变压器	1000	30.53	595		未进入负面清单	否	无	1.00%
837	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山C区3#变电亭102间隔配电变压器	1000	13.51	765		未进入负面清单	否	无	1.67%
838	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	锦水南园站101柜1#主变	630	26.45	400		未进入负面清单	否	无	1.33%
839	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第A区1#站102柜2#主变	400	51.96	152		未进入负面清单	否	无	1.67%
840	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第A区1#站103柜1#主变	400	50.15	159		未进入负面清单	否	无	1.67%
841	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第A区2#站102柜2#主变	400	25.15	259		未进入负面清单	否	无	1.00%
842	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第B区1#站102柜1#主变	630	33.01	359		未进入负面清单	否	无	1.00%
843	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第B区1#站103柜2#主变	630	32.99	359		未进入负面清单	否	无	1.67%
844	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第B区2#站103柜2#主变	630	50.31	250		未进入负面清单	否	无	1.33%
845	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第C区1#站103柜2#主变	800	38.51	412		未进入负面清单	否	无	1.33%
846	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第C区2#箱站103柜2#主变	800	40.95	392		未进入负面清单	否	无	1.33%
847	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	锦绣天第D区箱站102柜2#主变	1000	40.62	494		未进入负面清单	否	无	1.00%

848	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	锦绣天第E1区2站103柜1#主变	400	24.59	262		未进入负面清单	否	无	1.33%
849	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第E2区箱站103柜1#主变	800	31.76	466		未进入负面清单	否	无	2.00%
850	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	锦绣天第E区1站102柜2#主变	500	31.66	292		未进入负面清单	否	无	1.00%
851	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	锦绣御园1#箱站102柜1#主变	630	13.70	481		未进入负面清单	否	无	1.00%
852	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	锦绣御园2#箱站102柜1#主变	630	9.67	506		未进入负面清单	否	无	1.67%
853	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#10右2(东)柱上变压器	160	6.22	134		未进入负面清单	否	无	1.33%
854	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#10右2(西)柱上变压器	100	24.55	65		未进入负面清单	否	无	1.67%
855	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#31柱上变压器	200	2.30	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
856	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#38柱上变压器	200	0.29	179		未进入负面清单	否	无	1.00%
857	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#42柱上变压器	315	9.85	252		未进入负面清单	否	无	2.00%
858	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#46柱上变压器	200	3.37	173		未进入负面清单	否	无	1.00%
859	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#49柱上变压器	315	6.76	262		未进入负面清单	否	无	1.33%
860	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#59柱上变压器	100	0.18	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
861	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#61柱上变压器	315	21.51	216		未进入负面清单	否	无	2.00%
862	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线82左4#柱上变压器	315	21.79	215		未进入负面清单	否	无	1.00%
863	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变115经高线	经高线#17柱上变压器	200	13.58	153		未进入负面清单	否	无	1.00%
864	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变115经高线	经高线#23右1柱上变压器	100	13.97	76		未进入负面清单	否	无	1.33%
865	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变115经高线	经高线#4右1(南)柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
866	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变115经高线	经高线#4左7柱上变压器	400	4.68	341		未进入负面清单	否	无	1.00%
867	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变115经高线	经高线30#柱上变压器	100	23.84	66		未进入负面清单	否	无	1.33%
868	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#102柱上变压器	30	12.10	23		未进入负面清单	否	无	1.33%
869	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#103柱上变压器	30	39.24	15		未进入负面清单	否	无	1.33%
870	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#108柱上变压器	315	39.42	159		未进入负面清单	否	无	1.67%
871	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#115柱上变压器	315	32.64	181		未进入负面清单	否	无	1.67%
872	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#126柱上变压器	30	13.10	23		未进入负面清单	否	无	2.00%

873	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#146柱上变压器	50	10.79	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
874	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#172柱上变压器	200	20.24	140		未进入负面清单	否	无	1.33%
875	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#71柱上变压器	200	35.79	108		未进入负面清单	否	无	1.00%
876	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#76柱上变压器	50	11.90	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
877	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#94柱上变压器	200	23.53	133		未进入负面清单	否	无	1.67%
878	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线146+1右9#柱上变压器	315	22.25	213		未进入负面清单	否	无	1.67%
879	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	经环一线#94右17柱上变压器	200	35.41	109		未进入负面清单	否	无	1.67%
880	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	经环一线#94右30柱上变压器	100	31.82	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
881	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	经环一线#94右4柱上变压器	315	0.12	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
882	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	经环一线#94右8柱上变压器	100	19.44	71		未进入负面清单	否	无	1.33%
883	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	经环一线#94左8(北)柱上变压器	250	28.39	154		未进入负面清单	否	无	1.33%
884	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	经环一线#94左8(南)柱上变压器	315	20.57	219		未进入负面清单	否	无	1.00%
885	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变109经开线	经开线#13柱上变压器	400	13.37	307		未进入负面清单	否	无	2.00%
886	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线#10右10右2柱上变压器	315	10.03	252		未进入负面清单	否	无	1.67%
887	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线#22右30柱上变压器	400	5.92	336		未进入负面清单	否	无	1.33%
888	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线#22右5柱上变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
889	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线#22右6左11柱上变压器	80	20.19	56		未进入负面清单	否	无	1.67%
890	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线#22右6左3左4柱上变压器	100	8.49	82		未进入负面清单	否	无	1.67%
891	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线#22右6左4柱上变压器	100	36.63	53		未进入负面清单	否	无	1.67%
892	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	经松线10右11左1#住上变压器	20	14.89	15		未进入负面清单	否	无	1.67%
893	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	经泰线（国际汽配城1#变电亭）2	630	38.16	327		未进入负面清单	否	无	2.00%
894	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	经泰线（国际汽配城2#变电亭）	630	26.83	398		未进入负面清单	否	无	1.33%
895	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	凯旋家园站106柜2#主变	800	22.34	541		未进入负面清单	否	无	2.00%
896	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	康居园1站104柜2#主变	630	14.26	477		未进入负面清单	否	无	1.33%
897	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	康居园2、3站102柜1#主变	500	14.13	379		未进入负面清单	否	无	1.67%

898	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变116科大1#线	科大一线电缆入地箱变主变间隔配电变压器	100	27.95	62		未进入负面清单	否	无	1.33%
899	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科技变112科南1#线科南1#线30左12#柱上变压器	200	42.24	96		未进入负面清单	否	无	1.67%
900	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	科技局站104柜1#主变	500	25.99	320		未进入负面清单	否	无	1.33%
901	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线22左3右4#柱上变压器	200	10.70	159		未进入负面清单	否	无	1.67%
902	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线22左7#柱上变压器	315	0.79	281		未进入负面清单	否	无	1.33%
903	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线28#柱上变压器	100	37.47	53		未进入负面清单	否	无	1.33%
904	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线30左4#柱上变压器	200	17.69	145		未进入负面清单	否	无	1.33%
905	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线37右2#柱上变压器	100	46.16	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
906	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线37左4柱上变压器	315	14.82	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
907	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线46右13右4#柱上变压器	50	6.64	42		未进入负面清单	否	无	1.33%
908	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线46右15#柱上变压器	315	15.14	236		未进入负面清单	否	无	1.33%
909	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线46右15#柱上变压器1	100	36.18	54		未进入负面清单	否	无	1.33%
910	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线61#柱上变压器	315	21.28	216		未进入负面清单	否	无	1.67%
911	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线1#(北)柱上变压器	400	0.15	359		未进入负面清单	否	无	1.33%
912	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线1#(南)柱上变压器	200	23.81	132		未进入负面清单	否	无	1.67%
913	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线18#柱上变压器	315	30.99	186		未进入负面清单	否	无	2.00%
914	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线1左2右3#柱上变压器	315	59.68	96		未进入负面清单	否	无	2.00%
915	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线1左2右4#柱上变压器	315	14.75	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
916	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线3#柱上变压器	315	20.57	219		未进入负面清单	否	无	1.33%
917	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线6左3#柱上变压器	200	13.37	153		未进入负面清单	否	无	1.67%
918	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线9#柱上变压器	315	10.03	252		未进入负面清单	否	无	1.00%
919	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	兰溪谷变电亭102柜1#主变	630	5.92	530		未进入负面清单	否	无	1.33%
920	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	兰溪谷变电亭103柜2#主变	630	0.05	567		未进入负面清单	否	无	1.67%
921	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	兰溪谷变电亭104柜3#主变	800	20.19	558		未进入负面清单	否	无	1.33%
922	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	兰溪谷四期变电亭102柜1#主变	500	8.49	408		未进入负面清单	否	无	1.00%

923	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	兰溪谷箱站102柜1#主变	400	36.63	213		未进入负面清单	否	无	1.00%
924	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	凌南二线9右5#柱上变压器	400	38.16	207		未进入负面清单	否	无	1.67%
925	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	龙腾嘉园箱站102柜1#主变	250	0.03	225		未进入负面清单	否	无	2.00%
926	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿A区1#站103柜1#主变	800	27.86	497		未进入负面清单	否	无	2.00%
927	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿A区2#站103柜1#主变	630	46.84	272		未进入负面清单	否	无	1.33%
928	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿B1区1#站103柜1#主变	630	43.08	296		未进入负面清单	否	无	1.33%
929	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿B1区2#站102柜2#主变	630	63.88	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
930	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿B1区2#站103柜1#主变	630	40.88	309		未进入负面清单	否	无	1.00%
931	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿B2区1#站102柜2#主变	800	26.44	508		未进入负面清单	否	无	1.67%
932	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿B2区2#站102柜2#主变	630	25.77	405		未进入负面清单	否	无	2.00%
933	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿B2区3#站103柜1#主变	630	36.97	334		未进入负面清单	否	无	1.33%
934	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿C区1#站102柜2#主变	800	18.05	576		未进入负面清单	否	无	1.33%
935	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿C区1#站103柜1#主变	800	16.34	589		未进入负面清单	否	无	1.00%
936	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿C区2#站103柜2#主变	800	29.83	481		未进入负面清单	否	无	1.33%
937	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿C区3#站102柜1#主变	630	29.65	380		未进入负面清单	否	无	1.33%
938	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿C区4#站102柜1#主变	630	32.82	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
939	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿D区1#变电亭104柜2#主变	630	37.95	328		未进入负面清单	否	无	1.67%
940	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿D区2#变电亭102柜1#主变	630	17.18	459		未进入负面清单	否	无	2.00%
941	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿D区2#变电亭103柜2#主变	630	14.63	475		未进入负面清单	否	无	1.33%
942	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区1#亭102间隔变压器	630	32.90	360		未进入负面清单	否	无	1.33%
943	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区1#亭103间隔变压器	630	13.43	482		未进入负面清单	否	无	1.00%
944	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区1#亭104间隔变压器	630	15.65	468		未进入负面清单	否	无	1.67%
945	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区2#亭102间隔配电变压器	630	12.79	486		未进入负面清单	否	无	1.33%
946	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区2#亭103间隔配电变压器	630	0.09	566		未进入负面清单	否	无	2.00%
947	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区2#亭104间隔配电变压器	630	19.78	442		未进入负面清单	否	无	1.67%

948	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区3#亭102间隔配电变压器	630	20.02	441		未进入负面清单	否	无	1.33%
949	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区3#亭103间隔配电变压器	630	22.54	425		未进入负面清单	否	无	1.67%
950	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	曼哈顿E区3#亭104间隔配电变压器	630	15.95	467		未进入负面清单	否	无	1.00%
951	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿G区1#变电亭102柜1#主变	630	39.57	318		未进入负面清单	否	无	2.00%
952	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿G区1#变电亭103柜2#主变	630	15.93	467		未进入负面清单	否	无	1.67%
953	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿G区2#变电亭102柜1#主变	630	46.59	273		未进入负面清单	否	无	1.67%
954	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿G区2#变电亭103柜2#主变	630	31.89	366		未进入负面清单	否	无	1.67%
955	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿奥体会馆102柜1#主变	500	29.68	302		未进入负面清单	否	无	1.67%
956	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	曼哈顿奥体会馆103柜2#主变	500	58.70	157		未进入负面清单	否	无	1.33%
957	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变104名购线	名购广场1#变电亭102柜主变	630	28.20	389		未进入负面清单	否	无	1.33%
958	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变104名购线	名购广场2#变电亭2-2	400	24.05	264		未进入负面清单	否	无	1.33%
959	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变104名购线	名购广场3#变电亭102柜主变	400	9.63	321		未进入负面清单	否	无	1.67%
960	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	南昌变113凌南二线凌南二线#12右3柱上变压器	400	26.98	252		未进入负面清单	否	无	2.00%
961	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	南昌变113凌南二线凌南二线#13柱上变压器	400	18.82	285		未进入负面清单	否	无	1.33%
962	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	南昌变113凌南二线凌南二线#14左5柱上变压器	400	12.62	310		未进入负面清单	否	无	1.67%
963	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	南昌变113凌南二线凌南二线#8柱上变压器	100	27.34	63		未进入负面清单	否	无	1.67%
964	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	南沟分线#22柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.33%
965	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	南沟分线#33柱上变压器	30	11.11	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
966	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	南沟分线#3柱上变压器	200	1.62	177		未进入负面清单	否	无	1.67%
967	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	南沟分线#9柱上变压器	80	9.37	65		未进入负面清单	否	无	1.67%
968	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	南郡天玺1#变电亭102间隔变压器	630	3.95	542		未进入负面清单	否	无	1.33%
969	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	南郡天玺1#变电亭103间隔变压器	630	9.48	507		未进入负面清单	否	无	1.67%
970	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	南郡天玺2#变电亭102间隔变压器	630	7.00	523		未进入负面清单	否	无	1.00%
971	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	南郡天玺2#变电亭103间隔变压器	630	4.24	540		未进入负面清单	否	无	1.33%
972	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡御园1#亭102柜1#主变	800	10.96	632		未进入负面清单	否	无	1.00%

973	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡御园1#亭103柜2#主变	800	15.86	593		未进入负面清单	否	无	1.67%
974	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡御园2#亭102柜1#主变	800	17.36	581		未进入负面清单	否	无	2.00%
975	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡御园2#亭箱变2#变压器间隔配电变压器	800	9.84	641		未进入负面清单	否	无	1.33%
976	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡御园3#亭102柜1#主变	500	23.63	332		未进入负面清单	否	无	1.33%
977	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#102柱上变压器	100	29.98	60		未进入负面清单	否	无	1.33%
978	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#104柱上变压器	400	4.44	342		未进入负面清单	否	无	1.67%
979	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#15柱上变压器	200	15.88	148		未进入负面清单	否	无	1.67%
980	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#21柱上变压器	100	12.13	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
981	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山分线#2柱上变压器	100	3.05	87		未进入负面清单	否	无	1.00%
982	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#36柱上变压器	400	15.06	300		未进入负面清单	否	无	1.67%
983	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#50左13柱上变压器	100	13.58	76		未进入负面清单	否	无	1.67%
984	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#50左18柱上变压器	100	24.20	66		未进入负面清单	否	无	1.67%
985	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#77柱上变压器	100	12.11	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
986	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#90柱上变压器	80	20.53	56		未进入负面清单	否	无	1.33%
987	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#94柱上变压器	80	4.06	69		未进入负面清单	否	无	1.33%
988	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线15左11#柱上变压器（分台）	200	28.58	123		未进入负面清单	否	无	1.33%
989	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线93-新建7#变台	200	23.18	134		未进入负面清单	否	无	1.67%
990	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	南山云顶1#亭1#主变	630	5.24	534		未进入负面清单	否	无	1.67%
991	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	南山云顶1#亭2#主变	630	2.69	550		未进入负面清单	否	无	1.33%
992	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	南山云顶2#亭1#主变	630	3.16	547		未进入负面清单	否	无	1.33%
993	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	南山云顶2#亭2#主变	630	4.14	541		未进入负面清单	否	无	2.00%
994	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	南山云顶3#亭1#主变	630	8.49	514		未进入负面清单	否	无	1.33%
995	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	南山云顶3#亭2#主变	630	36.63	336		未进入负面清单	否	无	1.67%
996	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	南园#1亭105柜1#主变	400	14.89	300		未进入负面清单	否	无	2.00%
997	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	南园2亭102柜1#主变	1000	38.16	518		未进入负面清单	否	无	1.00%

998	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	戎兴苑变电亭102柜1#主变	630	21.57	431		未进入负面清单	否	无	1.67%
999	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	戎兴苑变电亭104柜3#主变	630	16.40	464		未进入负面清单	否	无	1.67%
1000	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	山水壹景箱站103柜1#主变	500	30.38	298		未进入负面清单	否	无	1.67%
1001	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变107科技一线	商大里变电亭102柜1#主变	800	33.84	449		未进入负面清单	否	无	1.67%
1002	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变107科技一线	商大里变电亭103柜2#主变	800	47.31	342		未进入负面清单	否	无	1.67%
1003	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	商贸城北站104柜2#主变（新）	400	26.36	255		未进入负面清单	否	无	1.67%
1004	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	商贸城南站104柜2#主变	400	21.23	275		未进入负面清单	否	无	1.33%
1005	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科园线	市府路2#箱站101柜1#主变	400	26.31	255		未进入负面清单	否	无	1.33%
1006	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	市府路3#箱站101柜1#主变	400	20.97	276		未进入负面清单	否	无	1.00%
1007	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	书香门第1#箱站102柜2#主变	630	34.08	352		未进入负面清单	否	无	1.33%
1008	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	书香门第2#箱站103柜1#主变	630	36.08	340		未进入负面清单	否	无	1.67%
1009	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	水岸阳光花园站103柜2#主变	800	15.54	596		未进入负面清单	否	无	1.33%
1010	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#11柱上变压器	80	32.10	46		未进入负面清单	否	无	1.33%
1011	国网锦州市松山新区供电公司	松坡66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#21右2柱上变压器	400	14.22	303		未进入负面清单	否	无	1.33%
1012	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#21右43柱上变压器	200	15.51	149		未进入负面清单	否	无	1.67%
1013	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线21右50#柱上变压器	200	36.63	107		未进入负面清单	否	无	1.00%
1014	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	水墨林溪#1箱站103柜1#主变	630	14.89	473		未进入负面清单	否	无	2.00%
1015	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	水墨林溪#2箱站103柜1#主变	1000	38.16	518		未进入负面清单	否	无	1.67%
1016	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	水墨林溪地下变电亭102柜1#主变	1000	26.83	632		未进入负面清单	否	无	1.67%
1017	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	水墨林溪地下变电亭104柜3#主变	1000	26.31	637		未进入负面清单	否	无	1.33%
1018	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	松山新区凌南街道松山新区果树农场市府路经贸变环二线	80	14.97	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
1019	国网锦州市松山新区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	太和供电局箱站103柜2#主变	500	41.96	240		未进入负面清单	否	无	1.33%
1020	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	太和线吉祥1#亭102柜1#主变	630	25.69	405		未进入负面清单	否	无	1.00%
1021	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	太和线吉祥2#亭102柜1#主变	630	35.04	346		未进入负面清单	否	无	1.67%
1022	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	太和线吉祥2#亭103柜2#主变	630	63.21	169		未进入负面清单	否	无	2.00%

1023	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城1#变电亭102柜1#变压器	630	54.17	226		未进入负面清单	否	无	1.33%
1024	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城2#变电亭102柜1#变压器	630	41.59	305		未进入负面清单	否	无	1.67%
1025	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城2#变电亭104柜3#主变	630	20.09	440		未进入负面清单	否	无	1.67%
1026	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城3#变电亭1#变压器	630	19.10	447		未进入负面清单	否	无	1.00%
1027	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城3#变电亭2#变压器	630	23.69	418		未进入负面清单	否	无	1.00%
1028	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城3#变电亭3#变压器	630	12.43	489		未进入负面清单	否	无	1.67%
1029	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城4#变电亭1#变压器	630	15.17	471		未进入负面清单	否	无	1.67%
1030	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城4#变电亭2#变压器	630	13.74	480		未进入负面清单	否	无	1.00%
1031	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城4#变电亭3#变压器	630	12.07	491		未进入负面清单	否	无	1.00%
1032	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城5#变电亭1#变压器	630	11.08	497		未进入负面清单	否	无	1.67%
1033	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	泰景山城5#变电亭3#变压器	630	31.55	368		未进入负面清单	否	无	1.67%
1034	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右20#柱上变压器2.0	400	3.39	346		未进入负面清单	否	无	1.33%
1035	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右42#柱上变压器	400	5.28	339		未进入负面清单	否	无	1.00%
1036	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右52#柱上变压器2.0	400	5.80	337		未进入负面清单	否	无	2.00%
1037	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右53左13#柱上变压器	100	9.76	80		未进入负面清单	否	无	1.67%
1038	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右75#柱上变压器	30	13.76	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
1039	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线107#柱上变压器	400	10.19	319		未进入负面清单	否	无	1.00%
1040	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇1#变电亭1#变压器	630	13.30	483		未进入负面清单	否	无	1.33%
1041	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇1#变电亭2#变压器	630	5.80	530		未进入负面清单	否	无	1.67%
1042	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇2#变电亭1#变压器	500	6.58	417		未进入负面清单	否	无	1.33%
1043	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇2#变电亭2#变压器	500	11.24	394		未进入负面清单	否	无	1.00%
1044	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇3#变电亭1#变压器	500	7.16	414		未进入负面清单	否	无	1.67%
1045	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇3#变电亭2#变压器	500	11.15	394		未进入负面清单	否	无	1.33%
1046	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇4#变电亭1#变压器	500	6.47	418		未进入负面清单	否	无	1.67%
1047	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇4#变电亭2#变压器	500	5.47	423		未进入负面清单	否	无	2.00%

1048	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇5#变电亭1#变压器	200	9.97	160		未进入负面清单	否	无	1.33%
1049	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃园小镇5#变电亭2#变压器	500	6.68	417		未进入负面清单	否	无	1.67%
1050	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线10#柱上变压器	315	0.07	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
1051	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线16左26左1#柱上变压器2.0	50	4.28	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
1052	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线16左44#柱上变压器	100	13.37	77		未进入负面清单	否	无	2.00%
1053	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线16左5#柱上变压器2.0	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	2.00%
1054	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线16左9#柱上变压器2.0	400	5.92	336		未进入负面清单	否	无	1.00%
1055	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线29+1#柱上变压器2.0	400	2.03	352		未进入负面清单	否	无	1.00%
1056	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线42左20右3#柱上变压器	100	8.71	81		未进入负面清单	否	无	1.33%
1057	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线42左9左5#柱上变压器2.0	400	7.29	331		未进入负面清单	否	无	1.67%
1058	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	天鹅堡1#箱站102柜2#主变	800	11.10	631		未进入负面清单	否	无	1.67%
1059	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	天鹅堡1#箱站103柜1#主变	800	16.25	590		未进入负面清单	否	无	1.67%
1060	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	天鹅堡2#箱站102柜2#主变	630	41.17	308		未进入负面清单	否	无	1.67%
1061	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	天元石化（C区1#亭）102柜主变	1000	15.93	741		未进入负面清单	否	无	1.33%
1062	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	天元石化（C区1#亭）103柜2#主变	1000	23.79	662		未进入负面清单	否	无	1.67%
1063	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	天元石化（C区2#亭）102柜1#主变	1000	35.23	548		未进入负面清单	否	无	1.33%
1064	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	天元石化（C区4#亭）102柜1#主变	800	6.18	671		未进入负面清单	否	无	2.00%
1065	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	天元石化C区3#亭102柜1#主变	1000	14.34	757		未进入负面清单	否	无	1.67%
1066	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	万兆吉祥园1#变电亭1#变压器	500	32.45	288		未进入负面清单	否	无	1.67%
1067	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	万兆吉祥园1#变电亭2#变压器	500	13.85	381		未进入负面清单	否	无	1.33%
1068	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	万兆吉祥园2#变电亭1#变压器	500	10.72	396		未进入负面清单	否	无	1.33%
1069	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	万兆吉祥园2#变电亭2#变压器	500	23.73	331		未进入负面清单	否	无	1.67%
1070	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	文轩佳苑2#亭102间隔配电变压器	800	9.12	647		未进入负面清单	否	无	1.33%
1071	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	文轩佳苑2#亭103间隔配电变压器	800	13.76	610		未进入负面清单	否	无	1.67%
1072	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城1#变电亭102柜1#主变	630	33.30	357		未进入负面清单	否	无	1.33%

1073	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城2#变电亭102柜1#主变	630	16.47	463		未进入负面清单	否	无	1.33%
1074	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城2#变电亭103柜2#主变	630	15.81	467		未进入负面清单	否	无	2.00%
1075	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城3#变电亭102柜1#主变	630	13.40	483		未进入负面清单	否	无	1.33%
1076	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城3#变电亭103柜2#主变	630	18.33	452		未进入负面清单	否	无	1.33%
1077	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城5#变电亭102柜1#主变	1600	5.94	1345		未进入负面清单	否	无	2.00%
1078	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	五金城5#变电亭103柜2#主变	1600	13.52	1224		未进入负面清单	否	无	1.67%
1079	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	西郊变10kV吉祥线吉祥线31右2#柱上变压器	400	40.21	199		未进入负面清单	否	无	1.00%
1080	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	兴业金典小区1#箱站102柜1#主变	500	35.42	273		未进入负面清单	否	无	1.67%
1081	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	兴业金典小区1#箱站103柜2#主变	500	14.08	380		未进入负面清单	否	无	1.33%
1082	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	兴业金典小区2#箱站102柜1#主变	500	29.65	302		未进入负面清单	否	无	1.67%
1083	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	兴业金典小区2#箱站103柜2#主变	500	23.24	334		未进入负面清单	否	无	2.00%
1084	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	兴业金典小区3#箱站102柜1#主变	500	36.73	266		未进入负面清单	否	无	1.67%
1085	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#14右9柱上变压器	200	21.89	136		未进入负面清单	否	无	2.00%
1086	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#18柱上变压器	50	16.16	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
1087	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#24右2柱上变压器	200	20.27	139		未进入负面清单	否	无	1.33%
1088	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#24右3柱上变压器	200	10.92	158		未进入负面清单	否	无	1.33%
1089	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#32柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1090	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#3左6柱上变压器	200	18.46	143		未进入负面清单	否	无	1.00%
1091	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#3左7左13柱上变压器	50	18.98	36		未进入负面清单	否	无	1.33%
1092	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	薛南分线#8柱上变压器	200	27.60	125		未进入负面清单	否	无	1.33%
1093	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际1#亭2-1	630	13.07	485		未进入负面清单	否	无	2.00%
1094	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际1#亭2-2	630	13.01	485		未进入负面清单	否	无	1.33%
1095	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际2#亭2-1	630	11.76	493		未进入负面清单	否	无	1.67%
1096	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际2#亭2-2	630	31.82	367		未进入负面清单	否	无	1.33%
1097	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际3#亭2-1	630	11.68	493		未进入负面清单	否	无	1.33%

1098	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际3#亭2-2	630	11.43	495		未进入负面清单	否	无	1.67%
1099	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际4#亭2-1	630	12.06	491		未进入负面清单	否	无	1.67%
1100	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际4#亭2-2	630	10.05	504		未进入负面清单	否	无	1.67%
1101	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际5#亭2-1	630	12.63	487		未进入负面清单	否	无	1.67%
1102	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际5#亭2-2	630	4.00	542		未进入负面清单	否	无	1.67%
1103	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际6#亭2-1	630	10.46	501		未进入负面清单	否	无	1.33%
1104	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	亿隆国际6#亭2-2	630	3.94	542		未进入负面清单	否	无	1.00%
1105	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	银河1、2站101柜1#主变	630	19.70	443		未进入负面清单	否	无	1.67%
1106	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	银河3、4站102柜2#主变	630	17.21	459		未进入负面清单	否	无	2.00%
1107	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	银河5、6站102柜2#主变	500	26.36	318		未进入负面清单	否	无	1.67%
1108	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	银河7、8站101柜1#主变	630	4.78	537		未进入负面清单	否	无	1.67%
1109	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#12柱上变压器	200	13.73	153		未进入负面清单	否	无	2.00%
1110	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#29柱上变压器	315	3.41	273		未进入负面清单	否	无	1.67%
1111	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#33左3柱上变压器	315	17.75	228		未进入负面清单	否	无	2.00%
1112	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#33左7左1柱上变压器	400	12.46	310		未进入负面清单	否	无	1.33%
1113	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#33左9柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.33%
1114	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#4左2柱上变压器	315	5.41	266		未进入负面清单	否	无	2.00%
1115	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	园城一线#5右1柱上变压器	400	0.85	357		未进入负面清单	否	无	1.67%
1116	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	园南线#11柱上变压器北	315	4.83	268		未进入负面清单	否	无	1.67%
1117	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	园南线#11柱上变压器南	200	14.53	151		未进入负面清单	否	无	2.00%
1118	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	园南线#22左3柱上变压器	315	8.76	256		未进入负面清单	否	无	1.67%
1119	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	园南线#24右2柱上变压器	400	12.26	311		未进入负面清单	否	无	1.33%
1120	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	园西线#14(北)柱上变压器	315	13.23	242		未进入负面清单	否	无	1.00%
1121	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	园西线#14(南)柱上变压器	315	24.49	206		未进入负面清单	否	无	1.67%
1122	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	园西线#17左6东7左2柱上变压器	315	46.34	138		未进入负面清单	否	无	1.33%

1123	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科园线	园西线17左6东3箱站101柜1#主变	400	18.38	286		未进入负面清单	否	无	1.33%
1124	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	在水一方箱站102柜1#主变	800	25.28	518		未进入负面清单	否	无	1.33%
1125	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	振华1、2#站104柜1#主变	400	12.26	311		未进入负面清单	否	无	2.00%
1126	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	振华箱变101柜主变	630	55.78	216		未进入负面清单	否	无	1.67%
1127	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场1#变电亭103柜2#主变	630	52.93	234		未进入负面清单	否	无	1.67%
1128	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场2#变电亭103柜2#主变	630	49.91	253		未进入负面清单	否	无	1.33%
1129	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场3#变电亭102柜1#变压器	630	25.26	408		未进入负面清单	否	无	1.33%
1130	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场3变电亭103柜2#主变	630	18.13	453		未进入负面清单	否	无	2.00%
1131	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场4#变电亭102柜1#变压器	630	31.48	369		未进入负面清单	否	无	1.67%
1132	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场4#变电亭103柜2#主变	630	25.67	405		未进入负面清单	否	无	1.00%
1133	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变111西园线	中法2站102柜1#主变	630	25.57	406		未进入负面清单	否	无	1.67%
1134	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变111西园线	中房3站103柜2#主变	630	8.19	515		未进入负面清单	否	无	1.00%
1135	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	中央南街1#箱站102柜1#主变	315	20.16	220		未进入负面清单	否	无	2.00%
1136	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	中央南街2#箱站102柜1#主变	200	33.81	112		未进入负面清单	否	无	1.67%
1137	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	中央南街3#箱站102柜1#主变	200	21.19	138		未进入负面清单	否	无	1.33%
1138	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	中央南街4#箱站102柜1#主变	50	40.15	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
1139	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	中医院站104柜1#主变	630	12.33	489		未进入负面清单	否	无	1.00%
1140	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	中医院站105柜2#主变	630	0.14	566		未进入负面清单	否	无	1.67%
1141	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城1#箱站101柜2#主变	800	41.49	388		未进入负面清单	否	无	2.00%
1142	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城2#箱站101柜2#主变	630	17.17	459		未进入负面清单	否	无	1.67%
1143	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城2#箱站102柜1#主变	630	20.12	440		未进入负面清单	否	无	1.00%
1144	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城3#箱站101柜2#主变	630	29.35	382		未进入负面清单	否	无	1.67%
1145	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城3#箱站102柜1#主变	630	16.08	466		未进入负面清单	否	无	1.33%
1146	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城4#箱站101柜2#主变	630	0.10	566		未进入负面清单	否	无	1.67%
1147	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	状元城4#箱站102柜1#主变	630	62.26	175		未进入负面清单	否	无	1.67%

1148	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南二线48	400	20.57	278		未进入负面清单	否	无	1.67%
1149	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	兰溪谷变电亭104柜3#主变	800	33.56	452		未进入负面清单	否	无	2.00%
1150	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线89右3#柱上变压器	200	7.17	166		未进入负面清单	否	无	1.33%
1151	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	凌南二线10#柱上变压器	800	86.24	30		未进入负面清单	否	无	-
1152	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	中联润熙102间隔1#主变	800.0	22.14	543		未进入负面清单	否	无	-
1153	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	金城御澜山4#亭102间隔配电变压器	630	54.13	226		未进入负面清单	否	无	-
1154	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	中联润熙103间隔2#主变	1000	24.15	659		未进入负面清单	否	无	-
1155	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	正兴家居广场2#变电亭102柜1#变压器	630	49.25	257		未进入负面清单	否	无	-
1156	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	锦绣天第C区1#站102柜1#主变	800	22.14	543		未进入负面清单	否	无	-
1157	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	财校箱站103柜1#主变	630	24.15	415		未进入负面清单	否	无	-
1158	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	状元城1#箱站102柜1#主变	800	22.14	543		未进入负面清单	否	无	-
1159	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	市府路4#箱站101柜1#主变	200	7.17	166		未进入负面清单	否	无	1.33%
1160	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线111#柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1161	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线带南山分线33左1柱上变压器	200	18.46	143		未进入负面清单	否	无	1.00%
1162	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	桃镇线42左28#柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	2.00%
1163	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#169柱上变压器	400	12.46	310		未进入负面清单	否	无	1.33%
1164	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#9柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	2.00%
1165	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线带水库分线21右12#柱上变压器	400	12.46	310		未进入负面清单	否	无	1.33%
1166	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	郭家线144左44左7#柱上变压器	200	18.46	143		未进入负面清单	否	无	1.00%
1167	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科园线	园西线#12柱上变压器	315	13.23	242		未进入负面清单	否	无	1.00%
1168	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	南山分线#50左2+1柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1169	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右36#柱上变压器2.0	200	18.46	143		未进入负面清单	否	无	1.00%
1170	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#4柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	2.00%
1171	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线49#柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.33%
1172	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线30左3#柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	1.33%

1173	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#162柱上变压器	400	12.46	310		未进入负面清单	否	无	1.33%
1174	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#12柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.33%
1175	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#27柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.33%
1176	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#173柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1177	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线126右1#柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	2.00%
1178	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#47柱上变压器	400	12.46	310		未进入负面清单	否	无	1.33%
1179	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#3柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1180	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	10KV二三屯线75左10左13#柱上变压器	400	48.02	168		未进入负面清单	否	无	1.67%
1181	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	10KV紫荆线146左7右4右2#柱上变压器	400	49.28	163		未进入负面清单	否	无	1.33%
1182	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	3K61（昌茂二期）2-1	630	30.14	377		未进入负面清单	否	无	1.00%
1183	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	3K63（溪林苑1#）2-1	1000	28.97	610		未进入负面清单	否	无	1.67%
1184	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	3K63（溪林苑1#）2-2	1000	21.14	689		未进入负面清单	否	无	1.67%
1185	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	SR34（水库移民）	200	11.82	156		未进入负面清单	否	无	1.67%
1186	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	八家子箱站1#变压器	200	21.22	138		未进入负面清单	否	无	1.67%
1187	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	八角台箱式变电站102间隔配电变压器	630	31.82	367		未进入负面清单	否	无	1.00%
1188	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#12左4柱上变压器	315	4.79	268		未进入负面清单	否	无	1.33%
1189	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#15（北）柱上变压器	315	16.90	230		未进入负面清单	否	无	2.00%
1190	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#15（南）柱上变压器	50	14.32	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
1191	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#23右4柱上变压器	315	6.42	263		未进入负面清单	否	无	1.67%
1192	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#28右4柱上变压器	100	53.75	36		未进入负面清单	否	无	1.67%
1193	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#29右1柱上变压器	160	0.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
1194	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	白松二线#29右3柱上变压器	315	31.82	183		未进入负面清单	否	无	1.67%
1195	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	白松一线#10柱上变压器	200	8.51	163		未进入负面清单	否	无	2.00%
1196	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	白松一线1右1右1#柱上变压器	200	0.06	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
1197	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	白松一线1右2#柱上变压器	400	31.82	233		未进入负面清单	否	无	1.67%

1198	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	白松一线1左16#柱上变压器	400	0.02	360		未进入负面清单	否	无	1.33%
1199	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	百股分线11左4右7右4#变压器	200	16.46	147		未进入负面清单	否	无	1.00%
1200	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	北二变电亭102柜变压器	1000	26.86	631		未进入负面清单	否	无	1.67%
1201	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠1#变电亭102柜1#变压器	630	23.03	422		未进入负面清单	否	无	1.00%
1202	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠4#亭102间隔配电变压器	500	32.90	286		未进入负面清单	否	无	2.00%
1203	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北湖山庄1#箱站103柜2#主变	400	31.21	235		未进入负面清单	否	无	1.00%
1204	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北湖山庄2#箱站102柜1#主变	400	32.94	228		未进入负面清单	否	无	1.67%
1205	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北湖山庄3#箱站103柜2#主变	400	37.96	208		未进入负面清单	否	无	2.00%
1206	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线#59柱上变压器	200	31.27	117		未进入负面清单	否	无	1.33%
1207	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线#63柱上变压器	100	48.55	41		未进入负面清单	否	无	1.33%
1208	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北郊二线#68柱上变压器	315	5.22	267		未进入负面清单	否	无	2.00%
1209	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#12右2柱上变压器	200	2.12	176		未进入负面清单	否	无	2.00%
1210	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#16柱上变压器	200	28.95	122		未进入负面清单	否	无	1.67%
1211	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#17(东)柱上变压器	250	23.22	167		未进入负面清单	否	无	1.33%
1212	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#17(西)柱上变压器	315	13.37	241		未进入负面清单	否	无	1.67%
1213	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#25(东)柱上变压器	315	18.25	226		未进入负面清单	否	无	1.67%
1214	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#25(西)柱上变压器	315	20.61	219		未进入负面清单	否	无	2.00%
1215	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#27柱上变压器	400	26.55	254		未进入负面清单	否	无	1.67%
1216	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#32柱上变压器	100	31.19	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
1217	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#35柱上变压器	200	17.15	146		未进入负面清单	否	无	1.67%
1218	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#40柱上变压器	400	25.85	257		未进入负面清单	否	无	1.00%
1219	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#41柱上变压器	400	32.32	231		未进入负面清单	否	无	1.33%
1220	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#45柱上变压器	80	34.04	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
1221	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#47左2柱上变压器	315	16.13	233		未进入负面清单	否	无	1.33%
1222	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#59左5柱上变压器	200	44.10	92		未进入负面清单	否	无	1.33%

1223	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#5柱上变压器	315	31.82	183		未进入负面清单	否	无	1.67%
1224	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#60右3(东)柱上变压器	315	60.12	94		未进入负面清单	否	无	1.33%
1225	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#60右3(西)柱上变压器	315	75.60	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
1226	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#62(北)柱上变压器	400	11.63	313		未进入负面清单	否	无	1.67%
1227	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#62(南)柱上变压器	200	12.75	155		未进入负面清单	否	无	2.00%
1228	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#64柱上变压器	315	73.75	51		未进入负面清单	否	无	1.33%
1229	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#65右11柱上变压器	100	31.37	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
1230	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#66右11柱上变压器	200	6.99	166		未进入负面清单	否	无	1.00%
1231	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#9柱上变压器	315	0.39	282		未进入负面清单	否	无	1.00%
1232	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#46右5柱上变压器	315	23.57	209		未进入负面清单	否	无	1.33%
1233	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#94#柱上变压器	30	17.36	22		未进入负面清单	否	无	1.67%
1234	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变115北松线	北松线#22左15柱上变压器	315	59.10	97		未进入负面清单	否	无	2.00%
1235	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	北松线#22左22柱上变压器	100	4.14	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
1236	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	北一变电亭102柜主变	1000	34.12	559		未进入负面清单	否	无	1.33%
1237	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#14左9柱上变压器	50	12.08	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
1238	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#16左1(北)柱上变压器	200	5.90	168		未进入负面清单	否	无	1.33%
1239	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#16左1(南)柱上变压器	160	21.11	110		未进入负面清单	否	无	1.67%
1240	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#22柱上变压器	100	15.07	75		未进入负面清单	否	无	1.67%
1241	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#2柱上变压器	200	31.93	116		未进入负面清单	否	无	1.33%
1242	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#3右1柱上变压器	315	2.45	276		未进入负面清单	否	无	1.33%
1243	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#45右36柱上变压器	200	9.04	162		未进入负面清单	否	无	1.67%
1244	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#45右9右10柱上变压器	200	34.25	112		未进入负面清单	否	无	1.00%
1245	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#58右11柱上变压器	200	44.24	92		未进入负面清单	否	无	1.33%
1246	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#60柱上变压器	200	12.20	156		未进入负面清单	否	无	1.67%
1247	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#63柱上变压器	100	79.07	11		未进入负面清单	否	无	2.00%

1248	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	北营分线#7柱上变压器	200	25.25	130		未进入负面清单	否	无	1.33%
1249	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	昌茂花园亭102柜2#主变	630	12.29	490		未进入负面清单	否	无	1.67%
1250	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	昌茂花园亭103柜1#主变	630	17.50	457		未进入负面清单	否	无	1.67%
1251	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线1#变电亭102柜1#主变	400	4.28	343		未进入负面清单	否	无	1.33%
1252	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线12#柱上变压器	315	20.82	218		未进入负面清单	否	无	1.33%
1253	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线2#变电亭102柜1#主变	400	14.88	300		未进入负面清单	否	无	1.67%
1254	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线26#柱上变压器	400	8.01	328		未进入负面清单	否	无	1.33%
1255	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线3#变电亭102柜1#主变	400	14.13	303		未进入负面清单	否	无	1.67%
1256	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线3#变电亭103柜2#主变	400	21.94	272		未进入负面清单	否	无	1.67%
1257	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线32#柱上变压器	400	5.65	337		未进入负面清单	否	无	1.33%
1258	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线35#柱上变压器	315	10.25	251		未进入负面清单	否	无	1.67%
1259	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线4#变电亭102柜1#主变	400	31.82	233		未进入负面清单	否	无	1.67%
1260	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线4#变电亭103柜2#主变	400	35.41	218		未进入负面清单	否	无	1.33%
1261	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线5#变电亭102柜1#主变	400	0.07	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
1262	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	城内线7#柱上变压器	315	0.12	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
1263	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线103左7台区	200	20.57	139		未进入负面清单	否	无	1.67%
1264	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线16#柱上变压器	200	13.37	153		未进入负面清单	否	无	1.67%
1265	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线161#柱上变压器	315	10.03	252		未进入负面清单	否	无	1.67%
1266	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线2#柱上变压器	400	5.92	336		未进入负面清单	否	无	1.33%
1267	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线20左6#柱上变压器	315	0.05	283		未进入负面清单	否	无	2.00%
1268	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线20左8右7#柱上变压器	315	20.19	220		未进入负面清单	否	无	1.33%
1269	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线20左9#柱上变压器	315	8.49	257		未进入负面清单	否	无	1.00%
1270	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线39左3#柱上变压器	200	36.63	107		未进入负面清单	否	无	1.33%
1271	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线40右18#柱上变压器2	315	14.89	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
1272	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线53#柱上变压器	400	38.16	207		未进入负面清单	否	无	1.67%

1273	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线62#柱上变压器	100	26.83	63		未进入负面清单	否	无	1.67%
1274	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	农业线	大兴分线62左10#柱上变压器	200	26.31	127		未进入负面清单	否	无	1.67%
1275	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线7#柱上变压器	400	20.97	276		未进入负面清单	否	无	1.00%
1276	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线侯屯表外8左1#柱上变压器	400	26.93	252		未进入负面清单	否	无	1.33%
1277	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	大兴分线侯屯表外13#柱上变压器	400	34.08	224		未进入负面清单	否	无	2.00%
1278	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	大薛变104紫荆线紫荆线146左46#柱上变压器	100	36.08	54		未进入负面清单	否	无	1.67%
1279	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线100#柱上变压器2.0	400	7.17	331		未进入负面清单	否	无	1.67%
1280	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线24#柱上变压器2.0	400	43.66	185		未进入负面清单	否	无	1.67%
1281	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线35右3右6#柱上变压器2.0	400	15.66	297		未进入负面清单	否	无	1.67%
1282	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线35右4#柱上变压器2.0	200	5.87	168		未进入负面清单	否	无	1.33%
1283	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线48左7柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.67%
1284	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线74+1右10#变压器	200	5.99	168		未进入负面清单	否	无	1.33%
1285	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左14右14#柱上变压器（新增）	315	7.70	259		未进入负面清单	否	无	1.33%
1286	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左35#柱上变压器	100	24.02	66		未进入负面清单	否	无	1.67%
1287	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左39右7柱上变压器	200	9.09	162		未进入负面清单	否	无	1.00%
1288	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左43#柱上变压器2.0	400	8.11	328		未进入负面清单	否	无	1.67%
1289	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左54#柱上变压器2.0	400	12.72	309		未进入负面清单	否	无	1.67%
1290	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左58#柱上变压器2.0	400	13.69	305		未进入负面清单	否	无	1.33%
1291	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左58右20#柱上变压器	160	0.03	144		未进入负面清单	否	无	1.33%
1292	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线93左65柱上变压器	315	8.37	257		未进入负面清单	否	无	1.33%
1293	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线94#柱上变压器2.0	400	12.86	309		未进入负面清单	否	无	1.67%
1294	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	大薛线97#柱上变压器2.0	400	31.82	233		未进入负面清单	否	无	1.00%
1295	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#10右2柱上变压器	315	18.66	225		未进入负面清单	否	无	1.33%
1296	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#11左4柱上变压器	315	4.06	271		未进入负面清单	否	无	1.67%
1297	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#11左9柱上变压器	315	18.92	224		未进入负面清单	否	无	1.67%

1298	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#2柱上变压器	200	12.43	155		未进入负面清单	否	无	1.67%
1299	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#7柱上变压器	315	38.16	163		未进入负面清单	否	无	1.33%
1300	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线11左2柱上变压器	400	11.66	313		未进入负面清单	否	无	1.00%
1301	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	德胜变电亭102柜1#主变	315	21.75	215		未进入负面清单	否	无	1.33%
1302	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线1#变电亭102柜1#主变	400	13.27	307		未进入负面清单	否	无	1.33%
1303	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线1#变电亭103柜2#主变	400	18.71	285		未进入负面清单	否	无	2.00%
1304	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线2#变电亭103柜1#主变	400	9.62	322		未进入负面清单	否	无	2.00%
1305	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线2#变电亭104柜2#主变	400	12.55	310		未进入负面清单	否	无	1.67%
1306	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左13左4#柱上变压器	200	1.52	177		未进入负面清单	否	无	1.67%
1307	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左18	200	23.52	133		未进入负面清单	否	无	2.00%
1308	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左30#柱上变压器	100	15.62	74		未进入负面清单	否	无	1.67%
1309	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左37#柱上变压器	100	0.17	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
1310	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左38左1#柱上变压器	200	4.98	170		未进入负面清单	否	无	1.67%
1311	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左38左2	250	0.11	225		未进入负面清单	否	无	1.33%
1312	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左56#柱上变压器	100	21.46	69		未进入负面清单	否	无	1.67%
1313	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线22左58#柱上变压器	200	7.15	166		未进入负面清单	否	无	1.67%
1314	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线28#柱上变压器	315	13.60	241		未进入负面清单	否	无	2.00%
1315	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线32#柱上变压器	200	9.29	161		未进入负面清单	否	无	1.00%
1316	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线42#柱上变压器	315	7.37	260		未进入负面清单	否	无	1.33%
1317	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	电厂线48#柱上变压器	315	10.00	252		未进入负面清单	否	无	1.00%
1318	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	东营盘线11#柱上变压器	400	16.29	295		未进入负面清单	否	无	1.67%
1319	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	东营盘线9#柱上变压器	200	31.41	117		未进入负面清单	否	无	1.00%
1320	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线104左3#柱上变压器2.0	400	14.22	303		未进入负面清单	否	无	1.33%
1321	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线13右1#柱上变压器	400	1.32	355		未进入负面清单	否	无	1.67%
1322	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线2#柱上变压器	100	27.01	63		未进入负面清单	否	无	1.00%

1323	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线20#柱上变压器2.0	400	15.76	297		未进入负面清单	否	无	1.00%
1324	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线33#柱上变压器	200	28.88	122		未进入负面清单	否	无	1.00%
1325	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线54右41右15左1#柱上变压器	200	26.38	127		未进入负面清单	否	无	1.33%
1326	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线54右41右25#柱上变压器	315	19.88	221		未进入负面清单	否	无	1.67%
1327	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线59左4#柱上变压器2.0	400	16.10	296		未进入负面清单	否	无	1.33%
1328	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线66#柱上变压器2.0	400	31.82	233		未进入负面清单	否	无	1.00%
1329	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线70右5#柱上变压器2.0	400	14.59	302		未进入负面清单	否	无	2.00%
1330	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线75左5右2柱上变压器	200	7.31	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
1331	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线78右1#柱上变压器2.0	200	1.47	177		未进入负面清单	否	无	1.67%
1332	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	二三屯线82#柱上变压器2.0	400	9.28	323		未进入负面清单	否	无	1.33%
1333	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯分线26#柱上变压器	200	38.24	104		未进入负面清单	否	无	1.33%
1334	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯分线33左6右3右2#柱上变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否	无	1.67%
1335	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯线16左6右6#柱上变压器	200	30.17	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
1336	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯线18#柱上变压器2.0	400	8.42	326		未进入负面清单	否	无	1.00%
1337	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯线23右2#柱上变压器	400	1.79	353		未进入负面清单	否	无	1.67%
1338	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯线29右9#柱上变压器2.0	400	18.19	287		未进入负面清单	否	无	1.67%
1339	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯线33左6右3左3#柱上变压器	100	41.11	49		未进入负面清单	否	无	1.33%
1340	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	范屯线36#柱上变压器2.0	400	0.31	359		未进入负面清单	否	无	1.67%
1341	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	福凯隆达箱站3#变压器	630	33.15	358		未进入负面清单	否	无	1.67%
1342	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	福兴花苑二期变电亭103柜2#主变	630	51.57	242		未进入负面清单	否	无	1.33%
1343	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅1#亭102变压器间隔配电变压器	630	14.52	476		未进入负面清单	否	无	1.67%
1344	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅1#亭103变压器间隔配电变压器	630	11.17	497		未进入负面清单	否	无	1.33%
1345	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅2号亭102间隔配电变压器	630	9.37	508		未进入负面清单	否	无	1.67%
1346	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅2号亭103间隔配电变压器	630	15.82	467		未进入负面清单	否	无	1.00%
1347	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅3号亭102间隔配电变压器	630	13.20	484		未进入负面清单	否	无	1.33%

1348	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅3号亭103间隔配电变压器	630	11.87	492		未进入负面清单	否	无	1.33%
1349	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅4号亭102间隔变压器	630	14.41	476		未进入负面清单	否	无	1.67%
1350	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	富华逸墅4号亭103间隔变压器	630	11.53	494		未进入负面清单	否	无	1.33%
1351	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线147右2#柱上变压器	50	26.51	32		未进入负面清单	否	无	1.67%
1352	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线17右1#柱上变压器	50	13.16	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
1353	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线19左16#柱上变压器2.0	400	30.57	238		未进入负面清单	否	无	1.00%
1354	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线19左2#柱上变压器2.0	200	1.14	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
1355	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线19左7#柱上变压器	200	15.52	149		未进入负面清单	否	无	1.67%
1356	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线203#柱上变压器	100	14.68	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
1357	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线26右2左2#柱上变压器	315	0.20	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
1358	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线26右2左3#柱上变压器	315	0.15	283		未进入负面清单	否	无	1.00%
1359	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线37#柱上变压器2.0	400	1.89	352		未进入负面清单	否	无	1.67%
1360	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线44左9#柱上变压器2.0	400	9.97	320		未进入负面清单	否	无	1.67%
1361	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线44左9左7#柱上变压器	400	40.59	198		未进入负面清单	否	无	1.67%
1362	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线47#柱上变压器（新增）	200	10.88	158		未进入负面清单	否	无	1.67%
1363	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线48右2左1柱上变压器	200	36.24	108		未进入负面清单	否	无	1.67%
1364	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线48右5#柱上变压器2.0	400	13.64	305		未进入负面清单	否	无	1.33%
1365	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线4左6#柱上变压器	400	1.79	353		未进入负面清单	否	无	1.67%
1366	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线54右15#柱上变压器2.0	400	8.13	327		未进入负面清单	否	无	1.67%
1367	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线54右39左3#柱上变压器2.0	400	8.47	326		未进入负面清单	否	无	1.00%
1368	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线54右43#柱上变压器2.0	200	16.77	146		未进入负面清单	否	无	2.00%
1369	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线54右4左24#柱上变压器	100	46.61	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
1370	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线54右5#柱上变压器	100	13.93	76		未进入负面清单	否	无	1.67%
1371	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线5柱上变压器	100	32.84	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
1372	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线74右4#柱上变压器2.0	400	33.06	228		未进入负面清单	否	无	1.67%

1373	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线78左7#柱上变压器	400	1.09	356		未进入负面清单	否	无	1.67%
1374	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	郭家分线91左4#柱上变压器	50	6.23	42		未进入负面清单	否	无	1.33%
1375	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	海关站101柜1#主变	400	27.15	251		未进入负面清单	否	无	1.33%
1376	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	宏郡（南郡天下2#东二）102柜主变	800	19.90	561		未进入负面清单	否	无	1.33%
1377	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	宏郡（南郡天下2#东二）103柜2#主变	800	16.83	585		未进入负面清单	否	无	1.33%
1378	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	宏郡（南郡天下西二）102柜主变	800	10.44	636		未进入负面清单	否	无	1.33%
1379	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	宏郡（南郡天下西二）103柜2#主变	800	16.56	588		未进入负面清单	否	无	1.33%
1380	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	后张分线1左10#柱上变压器2.0	400	15.50	298		未进入负面清单	否	无	1.67%
1381	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	后张分线1左1右2#柱上变压器2.0	200	8.11	164		未进入负面清单	否	无	1.67%
1382	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	后张分线2左4左7#柱上变压器2.0	200	12.23	156		未进入负面清单	否	无	1.67%
1383	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	后张分线2左8#柱上变压器（增容）	100	0.42	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
1384	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	后张分线5#柱上变压器2.0	400	10.10	320		未进入负面清单	否	无	1.67%
1385	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	候屯表外2#柱上变压器	200	24.30	131		未进入负面清单	否	无	1.00%
1386	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	华府天地1#箱站102柜1#主变	500	14.17	379		未进入负面清单	否	无	1.33%
1387	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	华府天地1#箱站103柜2#主变	500	18.70	357		未进入负面清单	否	无	1.00%
1388	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	华府天地2#箱站103柜2#主变	500	24.15	329		未进入负面清单	否	无	1.33%
1389	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	华盛家园箱站103柜2#主变	800	37.04	424		未进入负面清单	否	无	1.67%
1390	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	华盛嘉园2#变电站102柜2#主变（新）	800	16.19	590		未进入负面清单	否	无	1.33%
1391	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	华盛嘉园2#变电站103柜1#主变（新）	800	16.59	587		未进入负面清单	否	无	1.33%
1392	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴1#亭102柜1#主变	500	33.40	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
1393	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴1#站102柜1#主变	400	40.80	197		未进入负面清单	否	无	1.67%
1394	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴2#亭102柜1#主变	630	30.76	373		未进入负面清单	否	无	1.67%
1395	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴2#站101柜1#主变	315	12.87	243		未进入负面清单	否	无	1.67%
1396	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴3#亭102柜1#主变	800	31.72	466		未进入负面清单	否	无	1.67%
1397	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴3#站102柜1#主变	400	19.68	281		未进入负面清单	否	无	1.33%

1398	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	华兴4#站102柜1#主变	400	32.44	230		未进入负面清单	否	无	1.33%
1399	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	华宇新城1#变电亭102柜1#主变	630	12.43	489		未进入负面清单	否	无	1.33%
1400	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	华宇新城1#变电亭2-2	630	9.54	507		未进入负面清单	否	无	2.00%
1401	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	华宇新城2#变电亭102柜1#主变	630	11.16	497		未进入负面清单	否	无	1.33%
1402	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	华宇新城2#变电亭2-2	630	10.50	501		未进入负面清单	否	无	1.00%
1403	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	华宇新城3#变电亭102柜1#主变	630	11.05	497		未进入负面清单	否	无	1.33%
1404	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	华宇新城3#变电亭2-2	630	10.63	500		未进入负面清单	否	无	1.67%
1405	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线103左3#柱上变压器	200	26.38	127		未进入负面清单	否	无	1.33%
1406	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线104右15#柱上变压器	200	34.60	111		未进入负面清单	否	无	1.33%
1407	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线104右25#柱上变压器	200	22.11	136		未进入负面清单	否	无	1.33%
1408	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线116右2#柱上变压器	315	22.19	214		未进入负面清单	否	无	1.33%
1409	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线119左1#柱上变压器	400	11.98	312		未进入负面清单	否	无	1.33%
1410	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线128#柱上变压器	200	10.34	159		未进入负面清单	否	无	1.33%
1411	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线130左5#柱上变压器	200	4.73	171		未进入负面清单	否	无	1.67%
1412	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线142#柱上变压器	200	0.02	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
1413	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线143左1#柱上变压器	200	8.23	164		未进入负面清单	否	无	1.33%
1414	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线159#柱上变压器	100	2.27	88		未进入负面清单	否	无	1.67%
1415	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线159左1#柱上变压器	100	3.19	87		未进入负面清单	否	无	1.67%
1416	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线16#柱上变压器	200	12.49	155		未进入负面清单	否	无	1.00%
1417	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线27#柱上变压器	100	6.40	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
1418	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线28左10#柱上变压器2.0	100	18.74	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
1419	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线43左6右3#柱上变压器	100	27.69	62		未进入负面清单	否	无	1.33%
1420	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线49#柱上变压器	400	16.22	295		未进入负面清单	否	无	1.67%
1421	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线62左10左2#柱上变压器	200	0.32	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
1422	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线62左3#柱上变压器	200	20.42	139		未进入负面清单	否	无	2.00%

1423	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线68右11右12#柱上变压器2.0	200	12.75	155		未进入负面清单	否	无	1.67%
1424	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线68右11右3#柱上变压器2.0	400	5.14	339		未进入负面清单	否	无	1.33%
1425	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线68右22左4#柱上变压器	200	34.85	110		未进入负面清单	否	无	1.67%
1426	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线68右5#柱上变压器2.0	400	6.06	336		未进入负面清单	否	无	1.33%
1427	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线68右7左5#柱上变压器	400	15.93	296		未进入负面清单	否	无	1.67%
1428	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线7#柱上变压器2.0	200	10.70	159		未进入负面清单	否	无	2.00%
1429	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线73#柱上变压器	200	10.13	160		未进入负面清单	否	无	1.67%
1430	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线74右7#柱上变压器2.0	400	22.04	272		未进入负面清单	否	无	1.00%
1431	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线78#柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.67%
1432	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线79左5#柱上变压器	200	7.88	164		未进入负面清单	否	无	1.67%
1433	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线80右3#柱上变压器	200	15.18	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
1434	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线88#柱上变压器	200	24.87	130		未进入负面清单	否	无	1.67%
1435	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工分线91#柱上变压器	200	21.04	138		未进入负面清单	否	无	1.33%
1436	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工线28左3左5#柱上变压器2.0	100	5.97	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
1437	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	化工线35#柱上变压器2.0	100	8.39	82		未进入负面清单	否	无	1.67%
1438	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	吉祥新家园1#站102柜1#主变	800	35.15	439		未进入负面清单	否	无	1.33%
1439	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	吉祥新家园1#站103柜2#主变	800	42.92	377		未进入负面清单	否	无	1.67%
1440	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	吉祥新家园2#站102柜2#主变	630	27.23	395		未进入负面清单	否	无	1.00%
1441	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	吉祥新家园3#站103柜1#主变	630	29.19	383		未进入负面清单	否	无	2.00%
1442	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	吉祥新家园4#站103柜1#主变	500	49.53	202		未进入负面清单	否	无	1.67%
1443	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	嘉禾溪林苑2#配电室2-1	1000	17.47	725		未进入负面清单	否	无	1.67%
1444	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	嘉禾溪林苑2#配电室2-2	1000	17.81	722		未进入负面清单	否	无	1.00%
1445	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	金盾小区变电亭1#变压器	400	4.17	343		未进入负面清单	否	无	1.33%
1446	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	金港北方明珠1#变电亭2-2间隔配电变压器	630	36.12	339		未进入负面清单	否	无	1.33%
1447	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	金瑞尚品1#亭101柜主变	1000	24.29	657		未进入负面清单	否	无	1.33%

1448	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	金瑞尚品1#亭2-2	1000	13.73	763		未进入负面清单	否	无	1.33%
1449	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	金瑞尚品2#亭103柜主变	1000	17.29	727		未进入负面清单	否	无	1.33%
1450	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	金瑞尚品2#亭2-2	1000	11.65	784		未进入负面清单	否	无	1.00%
1451	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#11右1(东)柱上变压器	100	4.56	85		未进入负面清单	否	无	1.67%
1452	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#11右1(西)柱上变压器	315	23.21	210		未进入负面清单	否	无	1.33%
1453	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#14柱上变压器	200	17.56	145		未进入负面清单	否	无	1.00%
1454	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#16左6柱上变压器	400	9.14	323		未进入负面清单	否	无	1.00%
1455	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#26柱上变压器	400	2.67	349		未进入负面清单	否	无	1.33%
1456	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#36柱上变压器	100	15.04	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
1457	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#41左1柱上变压器	100	31.82	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
1458	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#43柱上变压器	200	5.79	168		未进入负面清单	否	无	1.67%
1459	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#43左6柱上变压器	50	15.76	37		未进入负面清单	否	无	1.33%
1460	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#49右3柱上变压器	100	44.81	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
1461	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#52柱上变压器	200	5.39	169		未进入负面清单	否	无	1.33%
1462	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	金屯支线#57左2柱上变压器	100	15.23	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
1463	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	锦城四月天4#变电亭变压器1间隔配电变压器	800	11.31	630		未进入负面清单	否	无	1.67%
1464	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	锦城四月天4#变电亭变压器2间隔配电变压器	800	10.46	636		未进入负面清单	否	无	1.33%
1465	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#12柱上变压器	200	2.68	175		未进入负面清单	否	无	1.67%
1466	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#27柱上变压器	200	25.51	129		未进入负面清单	否	无	1.67%
1467	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#3柱上变压器	200	21.90	136		未进入负面清单	否	无	1.33%
1468	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#47柱上变压器	400	2.09	352		未进入负面清单	否	无	1.33%
1469	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	经彩二线#9柱上变压器	400	5.76	337		未进入负面清单	否	无	1.67%
1470	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#162柱上变压器	400	24.61	262		未进入负面清单	否	无	1.00%
1471	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#169柱上变压器	400	1.38	354		未进入负面清单	否	无	1.33%
1472	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#173柱上变压器	200	18.71	143		未进入负面清单	否	无	1.33%

1473	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线126右1#柱上变压器	400	0.09	360		未进入负面清单	否	无	1.67%
1474	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线带水库分线21右43#柱上变压器	400	0.62	358		未进入负面清单	否	无	1.33%
1475	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	经纬家园1#亭102柜1#主变	500	26.31	318		未进入负面清单	否	无	1.67%
1476	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	经纬家园2#亭102柜1#主变	630	20.97	435		未进入负面清单	否	无	1.33%
1477	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	经纬家园3#亭102柜1#主变	630	16.38	464		未进入负面清单	否	无	1.00%
1478	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	经纬家园3#亭2-2	630	14.18	478		未进入负面清单	否	无	1.33%
1479	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	科技二线#51右3右3柱上变压器	315	49.94	126		未进入负面清单	否	无	1.67%
1480	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	科技二线#51右3右3柱上变压器(南)	315	36.20	169		未进入负面清单	否	无	1.33%
1481	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	科技二线#51右3右5柱上变压器	200	38.11	104		未进入负面清单	否	无	1.33%
1482	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	科技二线#51右3右6柱上变压器	315	26.62	200		未进入负面清单	否	无	1.67%
1483	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	科技二线#51右7柱上变压器	315	1.10	280		未进入负面清单	否	无	1.00%
1484	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	科技二线#65右10左2柱上变压器	200	9.11	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1485	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	科技二线#65右12柱上变压器	315	23.72	209		未进入负面清单	否	无	2.00%
1486	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线30左3#柱上变压器	200	13.53	153		未进入负面清单	否	无	2.00%
1487	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线49#柱上变压器	200	7.01	166		未进入负面清单	否	无	1.67%
1488	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	科南2#线11#柱上变压器	160	26.54	102		未进入负面清单	否	无	1.67%
1489	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	士英变126士帽线	科南2#线2#柱上变压器	400	28.39	246		未进入负面清单	否	无	1.00%
1490	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	辽宁省锦州市太和区白松二线23#左3左1	315	14.89	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
1491	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	凌水豪苑1#站104柜1#主变	800	26.83	505		未进入负面清单	否	无	1.33%
1492	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	凌水豪苑2#站104柜1#主变	800	26.31	510		未进入负面清单	否	无	2.00%
1493	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	刘家表外线11#柱上变压器	400	20.97	276		未进入负面清单	否	无	1.67%
1494	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	刘家表外线3左2#柱上变压器	200	26.93	126		未进入负面清单	否	无	1.67%
1495	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	刘家表外线8左5#柱上变压器	400	34.08	224		未进入负面清单	否	无	2.00%
1496	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	龙庭家园变电亭102柜1#主变	400	0.03	360		未进入负面清单	否	无	1.33%
1497	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	龙庭家园站102间隔配电变压器	250	12.36	194		未进入负面清单	否	无	1.33%

1498	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	隆运福天亨1#变压器102间隔配电变压器	630	11.95	492		未进入负面清单	否	无	1.67%
1499	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	隆运福天亨2#变压器103间隔配电变压器	630	3.64	544		未进入负面清单	否	无	1.33%
1500	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	绿景湾1#站104柜2#主变	800	17.39	581		未进入负面清单	否	无	1.33%
1501	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	绿景湾2#站102柜1#主变	800	30.62	475		未进入负面清单	否	无	1.67%
1502	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	绿景湾3#站103柜变压器间隔配电变压器	630	32.55	362		未进入负面清单	否	无	1.33%
1503	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	牧校站101柜1#主变	630	20.26	439		未进入负面清单	否	无	1.67%
1504	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变103新民线	南郡皇城1#变电亭102柜1#变压器	630	19.63	443		未进入负面清单	否	无	1.33%
1505	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变103新民线	南郡皇城1#变电亭102柜2#配电变压器	630	16.79	461		未进入负面清单	否	无	1.33%
1506	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变103新民线	南郡皇城2#变电亭103柜1#变压器间隔配电变压器	630	29.45	381		未进入负面清单	否	无	2.00%
1507	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡天下小区1#箱站102柜1#主变	800	24.40	525		未进入负面清单	否	无	1.67%
1508	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡天下小区1#箱站103柜2#主变	800	23.45	532		未进入负面清单	否	无	1.00%
1509	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	南郡天下小区2#箱站103柜2#主变	800	23.04	536		未进入负面清单	否	无	1.67%
1510	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线#10柱上变压器	315	13.63	241		未进入负面清单	否	无	1.00%
1511	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线#12右4柱上变压器	200	9.96	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
1512	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线#14左2柱上变压器	100	27.32	63		未进入负面清单	否	无	1.67%
1513	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线#22右37柱上变压器	100	5.76	84		未进入负面清单	否	无	1.33%
1514	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线#23柱上变压器	100	37.39	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
1515	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线#25左1左1柱上变压器	400	0.29	359		未进入负面清单	否	无	1.67%
1516	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	南山线22右20右6#柱上变压器	200	0.02	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
1517	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	经贸变110经泰线	南山线23左19#柱上变压器	200	10.25	160		未进入负面清单	否	无	1.33%
1518	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变112农业东线	农业东线11#柱上变压器2.0	400	26.83	253		未进入负面清单	否	无	1.67%
1519	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变112农业东线	农业东线19左2#柱上变压器	100	26.31	64		未进入负面清单	否	无	1.67%
1520	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左15右13右1#柱上变压器	400	20.97	276		未进入负面清单	否	无	1.67%
1521	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左15右13右3#柱上变压器	400	6.33	335		未进入负面清单	否	无	1.67%
1522	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左15右25#柱上变压器	400	6.66	333		未进入负面清单	否	无	1.33%

1523	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左16#柱上变压器	400	40.36	199		未进入负面清单	否	无	1.33%
1524	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左24右1#柱上变压器	200	26.25	128		未进入负面清单	否	无	1.67%
1525	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左29右3#柱上变压器	200	8.77	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1526	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左34左1#柱上变压器	200	2.65	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
1527	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左35右12#柱上变压器	100	5.21	85		未进入负面清单	否	无	1.67%
1528	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左35右3#柱上变压器	400	4.61	342		未进入负面清单	否	无	1.33%
1529	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线22左6右7#柱上变压器	200	39.39	101		未进入负面清单	否	无	1.33%
1530	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线37左5#柱上变压器	200	30.18	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
1531	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线42左2#柱上变压器	315	9.64	253		未进入负面清单	否	无	1.33%
1532	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线45右14#柱上变压器	50	46.66	22		未进入负面清单	否	无	1.67%
1533	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线59左2#柱上变压器	400	1.44	354		未进入负面清单	否	无	1.33%
1534	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	农业西线64#柱上变压器	400	2.03	352		未进入负面清单	否	无	1.67%
1535	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线83左3#变压器	400	14.93	300		未进入负面清单	否	无	1.33%
1536	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线110#柱上变压器	315	12.84	243		未进入负面清单	否	无	1.67%
1537	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线130左2#柱上变压器2.0	400	12.95	308		未进入负面清单	否	无	1.67%
1538	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线137右1#柱上变压器	100	20.41	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
1539	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线143右3+1左6#柱上变压器	315	31.76	183		未进入负面清单	否	无	2.00%
1540	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线37左25#A柱上变压器	30	28.62	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
1541	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线62#柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.67%
1542	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线73左6#柱上变压器	100	7.47	83		未进入负面清单	否	无	1.33%
1543	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河分线8右18左1#柱上变压器	315	66.36	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
1544	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线#69柱上变压器	200	44.62	91		未进入负面清单	否	无	1.67%
1545	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线#74柱上变压器	200	15.20	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
1546	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线106#柱上变压器2.0	400	4.54	342		未进入负面清单	否	无	1.33%
1547	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线118#柱上变压器2.0	400	8.79	325		未进入负面清单	否	无	1.00%

1548	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线124右4#柱上变压器2.0	400	7.54	330		未进入负面清单	否	无	1.67%
1549	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线125左3#柱上变压器2.0	400	9.30	323		未进入负面清单	否	无	1.33%
1550	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线129#柱上变压器2.0	100	9.96	80		未进入负面清单	否	无	1.33%
1551	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线130西7#柱上变压器2.0	400	6.93	332		未进入负面清单	否	无	1.33%
1552	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线130左10#柱上变压器2.0	400	8.57	326		未进入负面清单	否	无	1.67%
1553	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线133#柱上变压器2.0	400	8.39	326		未进入负面清单	否	无	1.33%
1554	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线145#A柱上变压器	315	6.01	265		未进入负面清单	否	无	1.33%
1555	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线15#柱上变压器2.0	400	11.83	313		未进入负面清单	否	无	1.67%
1556	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线20#柱上变压器2.0	400	34.69	221		未进入负面清单	否	无	1.33%
1557	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线25右2#柱上变压器2.0	400	7.56	330		未进入负面清单	否	无	1.00%
1558	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线34#柱上变压器2.0	400	21.59	274		未进入负面清单	否	无	1.67%
1559	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线37左14右2#柱上变压器2.0	400	3.12	348		未进入负面清单	否	无	1.33%
1560	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线37左20#柱上变压器2.0	400	0.31	359		未进入负面清单	否	无	1.33%
1561	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线37左25#柱上变压器2.0	100	7.56	82		未进入负面清单	否	无	1.67%
1562	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线37左3#柱上变压器2.0	400	10.04	320		未进入负面清单	否	无	1.33%
1563	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线37左9#柱上变压器2.0	400	12.41	310		未进入负面清单	否	无	1.67%
1564	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线38#柱上变压器2.0	400	12.88	308		未进入负面清单	否	无	1.67%
1565	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线54#柱上变压器2.0	400	3.84	345		未进入负面清单	否	无	1.33%
1566	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线6#柱上变压器2.0	200	13.59	153		未进入负面清单	否	无	1.00%
1567	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线73左19#柱上变压器2.0	400	8.00	328		未进入负面清单	否	无	2.00%
1568	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线75#柱上变压器	250	48.81	103		未进入负面清单	否	无	1.67%
1569	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线82#柱上变压器2.0	400	28.87	245		未进入负面清单	否	无	2.00%
1570	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线87右2#柱上变压器2.0	400	7.61	330		未进入负面清单	否	无	1.67%
1571	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线8右14左3#柱上变压器2.0	400	10.70	317		未进入负面清单	否	无	1.33%
1572	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线8右2#柱上变压器2.0	200	18.60	143		未进入负面清单	否	无	1.67%

1573	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线8右21#柱上变压器2.0	400	9.05	324		未进入负面清单	否	无	1.00%
1574	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线8右9左1#柱上变压器2.0	200	17.10	146		未进入负面清单	否	无	1.33%
1575	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线90#柱上变压器2.0	400	16.34	295		未进入负面清单	否	无	1.33%
1576	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线93西9#柱上变压器2.0	400	16.93	292		未进入负面清单	否	无	1.67%
1577	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	女儿河线98#柱上变压器2.0	400	14.14	303		未进入负面清单	否	无	1.00%
1578	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	平和家园箱式变电站102柜主变	315	14.96	236		未进入负面清单	否	无	1.67%
1579	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	平和家园箱式变电站103柜主变	315	7.09	261		未进入负面清单	否	无	1.33%
1580	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	苹果园箱站102柜1#主变	630	31.34	370		未进入负面清单	否	无	2.00%
1581	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	三公司二基地105柜1#主变（新）	1000	25.85	642		未进入负面清单	否	无	1.00%
1582	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	三公司一基地104柜1#主变（新）	1000	2.22	878		未进入负面清单	否	无	1.33%
1583	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	三公司一基地105柜2#主变（新）	1000	19.50	705		未进入负面清单	否	无	1.33%
1584	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	三合新村站105柜2#主变	630	37.87	328		未进入负面清单	否	无	1.00%
1585	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	三铁一线20左1#柱上变压器	315	37.63	165		未进入负面清单	否	无	1.67%
1586	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	三铁一线20左4#柱上变压器	400	16.28	295		未进入负面清单	否	无	1.00%
1587	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	三铁一线26左1#柱上变压器	315	51.83	120		未进入负面清单	否	无	1.67%
1588	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	三铁一线30右6#柱上变压器	315	8.13	258		未进入负面清单	否	无	1.33%
1589	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	三铁一线7#柱上变压器	400	0.29	359		未进入负面清单	否	无	1.33%
1590	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	上河城1#变电亭2-1	630	18.59	450		未进入负面清单	否	无	1.33%
1591	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	上河城2#变电亭2-1	630	17.72	455		未进入负面清单	否	无	1.00%
1592	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	上河城3#变电亭2-1	630	24.11	415		未进入负面清单	否	无	1.67%
1593	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	上河城4#变电亭2-1	630	15.78	468		未进入负面清单	否	无	1.33%
1594	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	上河城5#变电亭2-1	630	20.52	438		未进入负面清单	否	无	1.33%
1595	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	申港1#变电亭102柜1#主变	500	10.90	396		未进入负面清单	否	无	1.00%
1596	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	申港1#变电亭103柜2#主变	500	8.85	406		未进入负面清单	否	无	2.00%
1597	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	申港2#变电亭102柜1#主变	500	12.23	389		未进入负面清单	否	无	1.33%

1598	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	申港2#变电亭103柜2#主变	500	14.49	378		未进入负面清单	否	无	1.33%
1599	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	申港3#变电亭102柜1#主变	500	10.74	396		未进入负面清单	否	无	1.00%
1600	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变105士水线	申港3#变电亭103柜2#主变	500	14.12	379		未进入负面清单	否	无	1.00%
1601	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	沈铁东方瑞景广信苑1#亭103柜1#主变	500	10.38	398		未进入负面清单	否	无	1.33%
1602	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	沈铁东方瑞景广信苑1#亭104柜2#主变	500	9.65	402		未进入负面清单	否	无	1.33%
1603	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	沈铁东方瑞景广信苑2#亭102柜1#主变	500	13.51	382		未进入负面清单	否	无	1.67%
1604	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	沈铁东方瑞景广信苑2#亭103柜2#主变	500	9.83	401		未进入负面清单	否	无	1.00%
1605	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线116右8#柱上变压器2.0	400	12.15	311		未进入负面清单	否	无	1.67%
1606	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线23+1#柱上变压器	200	61.25	58		未进入负面清单	否	无	1.33%
1607	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线36右11#柱上变压器	200	0.73	179		未进入负面清单	否	无	1.33%
1608	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线36左4#柱上变压器2.0	400	10.73	317		未进入负面清单	否	无	1.00%
1609	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线50左2#柱上变压器2.0	400	26.02	256		未进入负面清单	否	无	1.67%
1610	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线73右5#柱上变压器2.0	400	6.37	335		未进入负面清单	否	无	1.67%
1611	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线94左11右1#柱上变压器2.0	400	11.00	316		未进入负面清单	否	无	1.33%
1612	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线94左21#柱上变压器2.0	400	9.80	321		未进入负面清单	否	无	1.67%
1613	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家分线95#柱上变压器2.0	400	20.62	278		未进入负面清单	否	无	1.67%
1614	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家支线125#柱上变压器b	200	9.45	161		未进入负面清单	否	无	1.00%
1615	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家支线59右6#柱上变压器	100	1.84	88		未进入负面清单	否	无	1.67%
1616	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	史家支线87#柱上变压器	100	1.32	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
1617	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线101左5#柱上变压器	100	45.62	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
1618	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线106北1#柱上变压器	100	6.32	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
1619	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线127右13#柱上变压器	30	1.06	27		未进入负面清单	否	无	1.33%
1620	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线127右2#柱上变压器	100	16.40	74		未进入负面清单	否	无	2.00%
1621	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线127左4#柱上变压器	200	9.72	161		未进入负面清单	否	无	1.67%
1622	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线12右15#柱上变压器	400	10.25	319		未进入负面清单	否	无	1.67%

1623	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线12右6#柱上变压器	400	28.39	246		未进入负面清单	否	无	1.33%
1624	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线131#柱上变压器2.0	400	20.57	278		未进入负面清单	否	无	1.33%
1625	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线132右4#柱上变压器2.0	400	13.37	307		未进入负面清单	否	无	1.33%
1626	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线159#柱上变压器2.0	200	10.03	160		未进入负面清单	否	无	1.67%
1627	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线20右4#柱上变压器	400	13.37	307		未进入负面清单	否	无	1.67%
1628	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线32左26右2#柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	1.00%
1629	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线32左32#柱上变压器	400	31.82	233		未进入负面清单	否	无	1.33%
1630	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右27左2#柱上变压器2.0	400	13.37	307		未进入负面清单	否	无	1.00%
1631	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右33左11左1#柱上变压器2.0	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	1.67%
1632	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右33左5左3#柱上变压器2.0	400	10.25	319		未进入负面清单	否	无	2.00%
1633	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右33左7右1#柱上变压器	240	0.62	215		未进入负面清单	否	无	1.33%
1634	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线72#柱上变压器#2.0	400	35.41	218		未进入负面清单	否	无	1.33%
1635	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线77#（北）柱上变压器	400	0.07	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
1636	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线77（南）#柱上变压器	400	0.12	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
1637	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线79右6#柱上变压器	200	19.44	141		未进入负面清单	否	无	1.67%
1638	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左1右10#柱上变压器	100	28.39	62		未进入负面清单	否	无	1.67%
1639	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左21左1#柱上变压器	200	20.57	139		未进入负面清单	否	无	1.00%
1640	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左27#柱上变压器	315	13.37	241		未进入负面清单	否	无	1.67%
1641	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左30右3#柱上变压器2.0	200	10.03	160		未进入负面清单	否	无	1.67%
1642	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左6#柱上变压器	100	5.92	84		未进入负面清单	否	无	1.33%
1643	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线84右2#柱上变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
1644	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线36北2#柱上变压器	400	20.19	279		未进入负面清单	否	无	1.33%
1645	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线36右3#柱上变压器	400	8.49	326		未进入负面清单	否	无	1.67%
1646	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线45#柱上变压器	400	36.63	213		未进入负面清单	否	无	2.00%
1647	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左21#柱上变压器	200	14.89	150		未进入负面清单	否	无	1.33%

1648	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左3#柱上变压器	200	38.16	104		未进入负面清单	否	无	1.67%
1649	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左6#柱上变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	1.33%
1650	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	市府西路1#箱站102柜主变	200	26.93	126		未进入负面清单	否	无	1.67%
1651	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	双发小区箱变102间隔配电变压器	630	7.17	522		未进入负面清单	否	无	1.67%
1652	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	双兴园变电亭102柜1#主变	500	43.66	232		未进入负面清单	否	无	1.67%
1653	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变106营锦线	水岸华城变电亭102柜1#主变	1000	22.70	673		未进入负面清单	否	无	2.00%
1654	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变106营锦线	水岸华城二期1#变电亭102柜1#主变	1000	22.77	672		未进入负面清单	否	无	1.33%
1655	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#21右27柱上变压器	200	21.36	137		未进入负面清单	否	无	1.67%
1656	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#31柱上变压器	100	25.44	65		未进入负面清单	否	无	1.33%
1657	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	水库分线#4柱上变压器	400	21.46	274		未进入负面清单	否	无	1.67%
1658	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡1#箱站102柜2#主变	400	20.97	276		未进入负面清单	否	无	1.33%
1659	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡2#箱站102柜2#主变	800	26.93	505		未进入负面清单	否	无	1.33%
1660	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡2#箱站103柜1#主变	800	18.65	571		未进入负面清单	否	无	2.00%
1661	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡3#箱站102柜1#主变	800	42.27	382		未进入负面清单	否	无	2.00%
1662	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡4#箱站102柜2#主变	800	0.06	720		未进入负面清单	否	无	1.67%
1663	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡4#箱站103柜1#主变	800	0.05	720		未进入负面清单	否	无	1.67%
1664	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	水墨林溪西郡5#箱站103柜1#主变	630	61.53	179		未进入负面清单	否	无	2.00%
1665	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线17右2#柱上变压器	200	4.47	171		未进入负面清单	否	无	1.67%
1666	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左2右2#柱上变压器	315	0.15	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
1667	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左2右5#北侧柱上变压器	315	19.10	223		未进入负面清单	否	无	1.67%
1668	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左2右5#南侧柱上变压器	400	52.14	151		未进入负面清单	否	无	1.00%
1669	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左3#柱上变压器	250	18.12	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
1670	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左4右2#柱上变压器	315	20.68	218		未进入负面清单	否	无	2.00%
1671	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左7右1#柱上变压器	250	29.86	150		未进入负面清单	否	无	1.67%
1672	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线22左9右1#柱上变压器	400	19.43	282		未进入负面清单	否	无	1.67%

1673	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线23#柱上变压器	400	46.23	175		未进入负面清单	否	无	1.67%
1674	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线24#柱上变压器	315	9.89	252		未进入负面清单	否	无	2.00%
1675	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线28左5#柱上变压器	315	26.12	201		未进入负面清单	否	无	1.33%
1676	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	水泥线29#柱上变压器	315	25.25	204		未进入负面清单	否	无	1.33%
1677	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变106水源线	水源线#33柱上变压器	315	33.63	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
1678	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变106水源线	水源线#38左3柱上变压器	100	18.01	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
1679	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变106水源线	水源线#41柱上变压器	315	40.23	157		未进入负面清单	否	无	2.00%
1680	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变112松机线	松机线#81左3柱上变压器	400	0.51	358		未进入负面清单	否	无	1.67%
1681	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#15右3柱上变压器	400	4.98	340		未进入负面清单	否	无	1.67%
1682	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#15右8柱上变压器	400	0.70	357		未进入负面清单	否	无	1.67%
1683	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#20柱上变压器	200	2.55	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
1684	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#21柱上变压器	315	27.72	196		未进入负面清单	否	无	1.33%
1685	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#32柱上变压器	315	24.69	206		未进入负面清单	否	无	1.67%
1686	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#36右17柱上变压器	200	26.66	127		未进入负面清单	否	无	1.67%
1687	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#36右4柱上变压器	400	5.55	338		未进入负面清单	否	无	1.33%
1688	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#36右6柱上变压器	400	10.87	317		未进入负面清单	否	无	1.33%
1689	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#36右8柱上变压器	200	0.08	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
1690	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#38柱上变压器	200	3.98	172		未进入负面清单	否	无	1.67%
1691	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#43柱上变压器	100	12.44	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
1692	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#44左1左1柱上变压器	315	21.22	217		未进入负面清单	否	无	1.33%
1693	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#52左1柱上变压器	400	28.97	244		未进入负面清单	否	无	2.00%
1694	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#61柱上变压器	400	9.11	324		未进入负面清单	否	无	1.33%
1695	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变107营郊线	松郊线#64柱上变压器	50	4.82	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
1696	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#69右13柱上变压器	200	30.02	120		未进入负面清单	否	无	1.33%
1697	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#69右17柱上变压器	100	25.75	64		未进入负面清单	否	无	1.67%

1698	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#69右20柱上变压器	200	22.78	134		未进入负面清单	否	无	1.33%
1699	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#69右2柱上变压器	315	12.20	245		未进入负面清单	否	无	1.67%
1700	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#69右5柱上变压器	200	12.59	155		未进入负面清单	否	无	1.67%
1701	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变107营郊线	松郊线#71左12柱上变压器	200	11.28	157		未进入负面清单	否	无	1.67%
1702	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#73柱上变压器	200	14.15	152		未进入负面清单	否	无	1.33%
1703	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#75柱上变压器	200	28.67	123		未进入负面清单	否	无	1.33%
1704	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#78柱上变压器	200	7.98	164		未进入负面清单	否	无	1.67%
1705	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变107营郊线	松郊线#83柱上变压器	315	0.57	282		未进入负面清单	否	无	1.33%
1706	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#86右1柱上变压器	160	17.40	116		未进入负面清单	否	无	2.00%
1707	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线#87柱上变压器	315	1.59	278		未进入负面清单	否	无	1.33%
1708	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变107营郊线	松郊线#94柱上变压器	200	9.51	161		未进入负面清单	否	无	1.00%
1709	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线26左10#柱上变压器	100	22.36	68		未进入负面清单	否	无	1.33%
1710	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线26左15#柱上变压器	200	16.68	147		未进入负面清单	否	无	1.33%
1711	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线26左5#柱上变压器	400	5.15	339		未进入负面清单	否	无	1.33%
1712	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线28右2#柱上变压器2.0	400	20.08	280		未进入负面清单	否	无	1.67%
1713	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线#37左8柱上变压器	315	36.80	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
1714	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线#37左6#柱上变压器	100	22.49	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
1715	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线#37左7柱上变压器	315	2.06	277		未进入负面清单	否	无	2.00%
1716	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左11右3#柱上变压器	315	31.22	185		未进入负面清单	否	无	1.33%
1717	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左12#柱上变压器	315	0.66	281		未进入负面清单	否	无	1.33%
1718	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右10左27左12#柱上变压器	100	8.36	82		未进入负面清单	否	无	1.67%
1719	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右10左38#柱上变压器	100	0.75	89		未进入负面清单	否	无	1.67%
1720	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右10左47#柱上变压器	100	30.85	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
1721	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右10左6#柱上变压器	100	36.08	54		未进入负面清单	否	无	1.67%
1722	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右33+1#柱上变压器	200	26.75	127		未进入负面清单	否	无	1.67%

1723	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右6右25#柱上变压器	315	27.03	198		未进入负面清单	否	无	1.67%
1724	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右6右27#柱上变压器	315	20.09	220		未进入负面清单	否	无	1.33%
1725	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左18右6右28#柱上变压器	315	15.42	235		未进入负面清单	否	无	1.33%
1726	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左9#柱上变压器	315	5.48	266		未进入负面清单	否	无	1.00%
1727	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	太和区锦凌水库移民新建工程	200	14.86	150		未进入负面清单	否	无	1.33%
1728	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	太和区锦凌水库移民新建工程2	200	30.06	120		未进入负面清单	否	无	1.00%
1729	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#10柱上变压器	400	48.12	168		未进入负面清单	否	无	1.67%
1730	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#13柱上变压器	400	23.84	265		未进入负面清单	否	无	1.33%
1731	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#18柱上变压器	315	15.40	235		未进入负面清单	否	无	1.67%
1732	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#44右1柱上变压器	315	5.15	267		未进入负面清单	否	无	1.67%
1733	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#45左3左3柱上变压器	400	17.58	290		未进入负面清单	否	无	1.33%
1734	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#45左4柱上变压器	315	35.10	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
1735	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#46柱上变压器	315	24.37	207		未进入负面清单	否	无	1.33%
1736	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#47柱上变压器	315	44.11	145		未进入负面清单	否	无	1.33%
1737	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#48左5柱上变压器	400	17.22	291		未进入负面清单	否	无	1.33%
1738	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#48左6柱上变压器	315	29.16	192		未进入负面清单	否	无	2.00%
1739	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#57柱上变压器	100	1.59	88		未进入负面清单	否	无	1.67%
1740	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#60右3柱上变压器	315	20.01	220		未进入负面清单	否	无	1.33%
1741	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#60左1柱上变压器	400	18.50	286		未进入负面清单	否	无	1.33%
1742	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#60左2柱上变压器	315	41.35	153		未进入负面清单	否	无	1.33%
1743	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#61柱上变压器	315	24.19	207		未进入负面清单	否	无	1.33%
1744	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	太和线#63柱上变压器	315	26.95	199		未进入负面清单	否	无	1.33%
1745	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#69右1柱上变压器	200	34.56	111		未进入负面清单	否	无	1.67%
1746	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#70左2柱上变压器	400	34.94	220		未进入负面清单	否	无	1.67%
1747	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#70左5柱上变压器	400	26.54	254		未进入负面清单	否	无	2.00%

1748	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#77柱上变压器	315	29.42	191		未进入负面清单	否	无	1.33%
1749	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#80左3柱上变压器	315	5.68	266		未进入负面清单	否	无	1.00%
1750	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	太和线#82右2柱上变压器	200	40.04	100		未进入负面清单	否	无	1.33%
1751	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	太和线福兴花苑1#变电亭101柜1#主变	800	49.94	320		未进入负面清单	否	无	2.00%
1752	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	泰丰桑拿站101柜1#主变	400	0.03	360		未进入负面清单	否	无	1.33%
1753	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变105汤厂二线	汤厂二线12#柱上变压器	400	12.98	308		未进入负面清单	否	无	1.33%
1754	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变105汤厂二线	汤厂二线74#柱上变压器	100	6.11	84		未进入负面清单	否	无	1.33%
1755	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤厂一线	汤厂一线104左2#柱上变压器	315	13.37	241		未进入负面清单	否	无	2.00%
1756	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤厂一线	汤厂一线104左5#柱上变压器	250	10.03	200		未进入负面清单	否	无	1.67%
1757	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线16#柱上变压器	100	5.92	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
1758	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线22右22左14右14右4#柱上变压器	100	20.19	70		未进入负面清单	否	无	1.67%
1759	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线27#柱上变压器2.0	400	8.49	326		未进入负面清单	否	无	2.00%
1760	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线30左2#柱上变压器2.0	400	36.63	213		未进入负面清单	否	无	1.33%
1761	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线30左4#柱上变压器	100	14.89	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
1762	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线37#柱上变压器2.0	400	18.31	287		未进入负面清单	否	无	1.33%
1763	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线48右6#柱上变压器	50	36.53	27		未进入负面清单	否	无	1.33%
1764	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线52左19#柱上变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否	无	1.67%
1765	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线52左23#柱上变压器	400	8.93	324		未进入负面清单	否	无	1.33%
1766	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线52左38左2#柱上变压器	400	11.96	312		未进入负面清单	否	无	1.67%
1767	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线52左78左4左15#柱上变压器2.0	400	5.99	336		未进入负面清单	否	无	1.33%
1768	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线52左78左4左6右5#柱上变压器2.0	400	4.88	340		未进入负面清单	否	无	1.00%
1769	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线52左78左4左6右7#柱上变压器2.0	400	5.27	339		未进入负面清单	否	无	1.00%
1770	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线96右7#柱上变压器	400	4.95	340		未进入负面清单	否	无	2.00%
1771	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	汤东线98右5#柱上变压器	100	7.28	83		未进入负面清单	否	无	1.33%
1772	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右12左4#柱上变压器	400	18.17	287		未进入负面清单	否	无	1.00%

1773	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左35右33右12#柱上变压器	250	9.09	202		未进入负面清单	否	无	1.67%
1774	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左35右33右4右3#柱上变压器	315	9.78	253		未进入负面清单	否	无	1.67%
1775	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左35右41左1#柱上变压器2.0	200	3.57	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
1776	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左35右86#柱上变压器2.0	400	4.86	341		未进入负面清单	否	无	1.33%
1777	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左35右90#柱上变压器2.0	200	3.44	173		未进入负面清单	否	无	1.67%
1778	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左47#柱上变压器	200	17.51	145		未进入负面清单	否	无	1.33%
1779	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左65#柱上变压器	200	14.31	151		未进入负面清单	否	无	1.67%
1780	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左79#柱上变压器	200	10.57	159		未进入负面清单	否	无	2.00%
1781	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左82右84左4#柱上变压器	30	24.34	20		未进入负面清单	否	无	1.33%
1782	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右26左92#柱上变压器	400	11.32	315		未进入负面清单	否	无	1.33%
1783	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线14右44右4右2#柱上变压器	100	43.20	47		未进入负面清单	否	无	1.67%
1784	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	汤农线28#柱上变压器	200	5.94	168		未进入负面清单	否	无	2.00%
1785	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变120桃山线	桃山线68左18#柱上变压器	100	5.40	85		未进入负面清单	否	无	1.33%
1786	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变120桃山线	桃山线68左3#柱上变压器	400	9.86	321		未进入负面清单	否	无	1.33%
1787	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变120桃山线	桃山线68左4-1左4#柱上变压器2.0	400	35.29	219		未进入负面清单	否	无	1.33%
1788	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变120桃山线	桃山线68左7#柱上变压器2.0	400	19.84	281		未进入负面清单	否	无	1.67%
1789	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线80左2#柱上变压器	200	49.14	82		未进入负面清单	否	无	1.00%
1790	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右36#柱上变压器2.0	100	12.55	77		未进入负面清单	否	无	2.00%
1791	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右53左4#柱上变压器	100	1.53	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
1792	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	桃水线92右53左7右1#柱上变压器	200	2.51	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
1793	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线122左2#柱上变压器	100	24.83	65		未进入负面清单	否	无	1.33%
1794	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线59右13左3#柱上变压器	400	11.30	315		未进入负面清单	否	无	1.67%
1795	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线59右7#柱上变压器	200	29.32	121		未进入负面清单	否	无	1.33%
1796	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线74#柱上变压器	400	16.79	293		未进入负面清单	否	无	2.00%
1797	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线74左24#柱上变压器	400	10.78	317		未进入负面清单	否	无	1.33%

1798	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线74左4#柱上变压器	400	10.67	317		未进入负面清单	否	无	1.67%
1799	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线74左9#柱上变压器2.0	400	21.33	275		未进入负面清单	否	无	1.33%
1800	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线84右20右3#柱上变压器2.0	400	36.63	213		未进入负面清单	否	无	1.33%
1801	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线84右27#柱上变压器	400	14.89	300		未进入负面清单	否	无	1.33%
1802	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线84右6#柱上变压器	400	38.16	207		未进入负面清单	否	无	1.33%
1803	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线85#柱上变压器2.0	400	26.83	253		未进入负面清单	否	无	1.67%
1804	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	天成雅典变电亭102柜1#主变	630	31.88	366		未进入负面清单	否	无	1.67%
1805	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	天赐良缘亭1#变压器102间隔配电变压器	630	5.41	533		未进入负面清单	否	无	1.00%
1806	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	天赐良缘亭2#变压器103间隔配电变压器	630	7.38	521		未进入负面清单	否	无	1.67%
1807	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	天赐良缘亭3#变压器104间隔配电变压器	630	10.87	499		未进入负面清单	否	无	1.00%
1808	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	天元B区1#箱站102柜1#主变	1000	20.08	699		未进入负面清单	否	无	1.00%
1809	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	天元B区1#箱站103柜2#主变	1000	18.58	714		未进入负面清单	否	无	2.00%
1810	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	天元B区2#箱站102柜1#主变	1000	12.35	777		未进入负面清单	否	无	1.00%
1811	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	天元B区2#箱站103柜2#主变	1000	15.11	749		未进入负面清单	否	无	1.33%
1812	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	铁北消防队箱站102柜1#主变	100	26.64	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
1813	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	铁合金医院变电亭102柜主变	630	7.92	517		未进入负面清单	否	无	1.00%
1814	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	铁新东里小区1#变电亭101柜主变	630	31.82	367		未进入负面清单	否	无	1.33%
1815	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	铁新东里小区1#变电亭2-2	630	6.57	526		未进入负面清单	否	无	1.00%
1816	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	铁新东里小区2#变电亭101柜主变	630	9.67	506		未进入负面清单	否	无	1.33%
1817	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	铁新东里小区2#变电亭2-2	630	9.10	510		未进入负面清单	否	无	1.33%
1818	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	万成红树林1#变电亭1#变压器	630	16.30	464		未进入负面清单	否	无	1.67%
1819	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	万成红树林1#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	15.29	471		未进入负面清单	否	无	1.00%
1820	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	万成红树林2#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	44.84	285		未进入负面清单	否	无	1.33%
1821	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	万成红树林3#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	19.22	446		未进入负面清单	否	无	1.00%
1822	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	万成红树林3#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	12.35	489		未进入负面清单	否	无	1.00%

1823	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	维德站102柜1#主变	315	9.60	253		未进入负面清单	否	无	1.00%
1824	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西机分线#19北5柱上变压器	200	11.24	158		未进入负面清单	否	无	2.00%
1825	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西机分线#21柱上变压器	100	42.03	48		未进入负面清单	否	无	1.67%
1826	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西机分线#28柱上变压器	200	1.88	176		未进入负面清单	否	无	1.67%
1827	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西机分线#34柱上变压器	200	14.66	151		未进入负面清单	否	无	1.00%
1828	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西机分线#5柱上变压器	200	40.64	99		未进入负面清单	否	无	1.00%
1829	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	西郊变115太和线太和线#33柱上变压器	160	34.05	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
1830	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	西跃线#11左11柱上变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否	无	1.33%
1831	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#60左10柱上变压器	315	8.66	256		未进入负面清单	否	无	1.00%
1832	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#60左1柱上变压器	315	25.53	203		未进入负面清单	否	无	1.67%
1833	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#60左6柱上变压器	315	37.07	167		未进入负面清单	否	无	1.33%
1834	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#64左2柱上变压器	315	38.20	163		未进入负面清单	否	无	1.00%
1835	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#64左3东柱上变压器	315	27.55	197		未进入负面清单	否	无	1.33%
1836	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变112西跃线	西跃线#64左3西柱上变压器	50	52.31	19		未进入负面清单	否	无	1.67%
1837	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#68柱上变压器	100	19.06	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
1838	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新泰一线	西跃线#69右4柱上变压器	100	13.37	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
1839	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线#69右5柱上变压器	315	10.03	252		未进入负面清单	否	无	2.00%
1840	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变112西跃线	西跃线#71柱上变压器	315	5.92	265		未进入负面清单	否	无	2.00%
1841	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	西跃线74#柱上变压器	400	40.96	196		未进入负面清单	否	无	1.33%
1842	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	香榭丽1#变电亭102柜1#主变	630	12.24	490		未进入负面清单	否	无	1.33%
1843	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	香榭丽1#变电亭2-2	630	14.59	475		未进入负面清单	否	无	1.00%
1844	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	香榭丽2#变电亭2-1	630	16.42	464		未进入负面清单	否	无	1.67%
1845	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	香榭丽2#变电亭2-2	630	16.71	462		未进入负面清单	否	无	1.67%
1846	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	香榭丽3#变电亭2-1	630	13.26	483		未进入负面清单	否	无	1.33%
1847	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	香榭丽3#变电亭2-2	630	12.71	487		未进入负面清单	否	无	1.67%

1848	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	小马厂分线21#变压器	200	27.16	126		未进入负面清单	否	无	1.33%
1849	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	小马厂分线22右4#柱上变压器	315	18.84	224		未进入负面清单	否	无	1.67%
1850	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	小马厂分线7左2左4南1#柱上变压器	315	8.57	257		未进入负面清单	否	无	2.00%
1851	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	小马厂线46左5右4#柱上变压器2.0	400	6.61	334		未进入负面清单	否	无	1.33%
1852	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#14柱上变压器	200	21.70	137		未进入负面清单	否	无	1.00%
1853	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#18左4柱上变压器	315	12.00	246		未进入负面清单	否	无	1.33%
1854	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#26柱上变压器	400	18.94	284		未进入负面清单	否	无	2.00%
1855	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#2柱上变压器	315	10.84	249		未进入负面清单	否	无	1.33%
1856	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#37柱上变压器	160	30.28	96		未进入负面清单	否	无	1.67%
1857	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#4柱上变压器	315	12.90	243		未进入负面清单	否	无	1.67%
1858	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	新机线#5右1柱上变压器	315	24.10	208		未进入负面清单	否	无	1.00%
1859	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变105新联线	新联线#15柱上变压器	315	37.78	164		未进入负面清单	否	无	1.33%
1860	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变105新联线	新联线#2柱上变压器	100	20.36	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
1861	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#12东柱上变压器	315	44.89	142		未进入负面清单	否	无	1.00%
1862	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#12西柱上变压器	200	17.40	145		未进入负面清单	否	无	1.33%
1863	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#13右1柱上变压器	400	2.27	351		未进入负面清单	否	无	1.33%
1864	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#13右2柱上变压器	400	0.01	360		未进入负面清单	否	无	1.33%
1865	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#15柱上变压器	315	2.14	277		未进入负面清单	否	无	2.00%
1866	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#16左5柱上变压器	100	25.48	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
1867	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#18柱上变压器	315	15.92	233		未进入负面清单	否	无	1.67%
1868	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#19柱上变压器	50	39.53	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
1869	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#20右2(西)柱上变压器	315	9.44	254		未进入负面清单	否	无	1.67%
1870	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#22柱上变压器	315	18.40	226		未进入负面清单	否	无	1.33%
1871	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#33(东)柱上变压器	315	14.06	239		未进入负面清单	否	无	1.33%
1872	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#33(西)柱上变压器	315	28.95	192		未进入负面清单	否	无	1.33%

1873	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#34右2(北)柱上变压器	200	16.70	147		未进入负面清单	否	无	1.67%
1874	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#34右2(南)柱上变压器	400	38.33	207		未进入负面清单	否	无	1.33%
1875	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#35(东)柱上变压器	200	28.17	124		未进入负面清单	否	无	1.33%
1876	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#35(西)柱上变压器	315	26.42	200		未进入负面清单	否	无	1.67%
1877	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#5柱上变压器	400	18.58	286		未进入负面清单	否	无	1.67%
1878	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线#8柱上变压器	315	6.73	262		未进入负面清单	否	无	1.33%
1879	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新路线16右1柱上变压器2.0	100	7.34	83		未进入负面清单	否	无	1.33%
1880	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新民变114新农线新农线9左11#柱上变压器2.0	400	3.98	344		未进入负面清单	否	无	1.67%
1881	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变103新民线	新民线#37左9柱上变压器	315	26.14	201		未进入负面清单	否	无	1.33%
1882	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	新民站102柜站1#主变	200	15.86	148		未进入负面清单	否	无	1.67%
1883	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线15右10左6右1柱上变压器2.0	400	6.47	334		未进入负面清单	否	无	1.00%
1884	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线15右10左6左4右5柱上变压器2.0	400	11.07	316		未进入负面清单	否	无	1.33%
1885	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线15右3柱上变压器2.0	200	7.02	166		未进入负面清单	否	无	1.67%
1886	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线15右8#柱上变压器	50	39.82	25		未进入负面清单	否	无	1.67%
1887	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线22左4柱上变压器2.0	200	9.11	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1888	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线28#柱上变压器	315	30.35	188		未进入负面清单	否	无	1.67%
1889	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线29左4#柱上变压器	200	64.06	52		未进入负面清单	否	无	1.67%
1890	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线32柱上变压器	200	13.35	153		未进入负面清单	否	无	1.00%
1891	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线41左6右1柱上变压器2.0	100	3.37	87		未进入负面清单	否	无	1.67%
1892	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线43柱上变压器	200	12.50	155		未进入负面清单	否	无	1.67%
1893	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线4左1#柱上变压器	200	26.87	126		未进入负面清单	否	无	1.67%
1894	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线4左10左1柱上变压器2.0	400	8.35	327		未进入负面清单	否	无	1.33%
1895	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线54#柱上变压器	100	42.20	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
1896	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线57左4柱上变压器2.0	400	16.87	293		未进入负面清单	否	无	1.33%
1897	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线58右16#柱上变压器	200	38.49	103		未进入负面清单	否	无	1.33%

1898	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线61柱上变压器2.0	400	19.73	281		未进入负面清单	否	无	1.33%
1899	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线65柱上变压器	315	29.68	190		未进入负面清单	否	无	1.67%
1900	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线69柱上变压器	315	6.97	262		未进入负面清单	否	无	1.67%
1901	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线73右4#柱上变压器	100	36.73	53		未进入负面清单	否	无	1.33%
1902	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线93柱上变压器2.0	200	13.35	153		未进入负面清单	否	无	1.33%
1903	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	新农线9左5柱上变压器2.0	400	15.25	299		未进入负面清单	否	无	1.67%
1904	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变104新五线	新五线#23柱上变压器	100	16.85	73		未进入负面清单	否	无	1.33%
1905	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	新政线10右5北1#柱上变压器2.0	400	16.32	295		未进入负面清单	否	无	1.33%
1906	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	新政线10右5右10#柱上变压器2.0	200	3.80	172		未进入负面清单	否	无	1.67%
1907	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	新政线10右5左5#柱上变压器2.0	400	21.59	274		未进入负面清单	否	无	1.67%
1908	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	新政线10右5左5左1#柱上变压器2.0	200	0.64	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
1909	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	新政线10右5左6左1#柱上变压器2.0	200	3.85	172		未进入负面清单	否	无	1.00%
1910	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	鑫兴开发（保障房）2	630	11.98	492		未进入负面清单	否	无	1.33%
1911	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	鑫秀园1#变电亭2#变压器间隔配电变压器	500	14.60	377		未进入负面清单	否	无	1.67%
1912	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	鑫秀园2#变电亭2#变压器间隔配电变压器	500	15.92	370		未进入负面清单	否	无	1.33%
1913	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	信诚水岸变电亭1#变压器	315	5.01	268		未进入负面清单	否	无	2.00%
1914	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C2区1#亭102间隔配电变压器	630	8.33	515		未进入负面清单	否	无	1.33%
1915	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C2区1#亭103间隔配电变压器	630	11.19	497		未进入负面清单	否	无	1.00%
1916	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C2区2#亭102间隔配电变压器	630	9.41	508		未进入负面清单	否	无	2.00%
1917	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C2区2#亭103间隔配电变压器	630	7.65	519		未进入负面清单	否	无	1.33%
1918	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C区1#变电亭1#配电变压器	630	15.81	467		未进入负面清单	否	无	1.67%
1919	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C区1#变电亭2#配电变压器	630	14.04	479		未进入负面清单	否	无	1.67%
1920	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C区2#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	21.72	430		未进入负面清单	否	无	1.67%
1921	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城C区2#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	13.55	482		未进入负面清单	否	无	2.00%
1922	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城D区1#变电亭1#变压器	630	21.85	429		未进入负面清单	否	无	1.33%

1923	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城D区1#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	16.03	466		未进入负面清单	否	无	2.00%
1924	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城D区2#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	21.73	430		未进入负面清单	否	无	1.67%
1925	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城D区2#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	14.52	476		未进入负面清单	否	无	1.33%
1926	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城D区3#变电亭1#变压器	630	14.58	475		未进入负面清单	否	无	1.33%
1927	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	星河城D区4#站102主变	800	41.34	389		未进入负面清单	否	无	1.67%
1928	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	烟塔亭104柜2#主变	400	25.66	257		未进入负面清单	否	无	1.33%
1929	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变108一五五线	一五五线#68柱上变压器	400	29.15	243		未进入负面清单	否	无	1.33%
1930	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变108一五五线	一五五线#70柱上变压器	200	55.80	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
1931	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变108一五五线	一五五线#72柱上变压器	200	28.89	122		未进入负面清单	否	无	1.67%
1932	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变108一五五线	一五五线64柱上变压器	200	22.12	136		未进入负面清单	否	无	1.00%
1933	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	一五五站101柜1#主变	630	12.80	486		未进入负面清单	否	无	1.00%
1934	国网锦州市太和区供电公司	西郊67kV变电站	西郊变117西跃线	逸轩园1#箱站103柜2#主变（新）	630	39.76	317		未进入负面清单	否	无	1.00%
1935	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	逸轩园2#箱站102柜1#主变	400	14.88	300		未进入负面清单	否	无	1.33%
1936	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	逸轩园二期1#站2-1	800	14.86	601		未进入负面清单	否	无	1.33%
1937	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	逸轩园二期1#站2-2	800	14.15	607		未进入负面清单	否	无	1.33%
1938	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	逸轩园二期2#亭102间隔配电变压器	800	10.73	634		未进入负面清单	否	无	1.67%
1939	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	逸轩园二期2#亭103间隔配电变压器	630	12.09	491		未进入负面清单	否	无	1.67%
1940	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变117营北线	营北线14#柱上变压器	400	4.40	342		未进入负面清单	否	无	1.33%
1941	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变117营北线	营北线9右1#柱上变压器	315	8.44	257		未进入负面清单	否	无	1.00%
1942	国网锦州市太和区供电公司	营盘65kV变电站	营盘变116营北线	营北线9右4#柱上变压器	400	29.85	241		未进入负面清单	否	无	2.00%
1943	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	营紫线50左11右4#柱上变压器	400	3.52	346		未进入负面清单	否	无	1.67%
1944	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	营紫线50左12右1#柱上变压器	400	4.10	344		未进入负面清单	否	无	1.33%
1945	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	营紫线50左12左5#柱上变压器	400	3.76	345		未进入负面清单	否	无	1.33%
1946	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	营紫线50左17#柱上变压器	400	3.26	347		未进入负面清单	否	无	2.00%
1947	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	营紫线50左7#柱上变压器	400	4.13	343		未进入负面清单	否	无	1.00%

1948	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	营紫线79#柱上变压器2.0	400	10.40	318		未进入负面清单	否	无	1.67%
1949	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	园林站102柜2#主变	500	28.82	306		未进入负面清单	否	无	1.33%
1950	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#24箱站101柜1#主变	200	40.63	99		未进入负面清单	否	无	1.67%
1951	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#42+1右1柱上变压器	200	33.71	113		未进入负面清单	否	无	1.67%
1952	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#42柱上变压器	200	34.95	110		未进入负面清单	否	无	1.33%
1953	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#45东柱上变压器	200	3.52	173		未进入负面清单	否	无	1.33%
1954	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#45柱上变压器	400	22.21	271		未进入负面清单	否	无	1.33%
1955	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#46柱上变压器	315	36.64	168		未进入负面清单	否	无	1.67%
1956	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#53左16左2柱上变压器	315	5.68	266		未进入负面清单	否	无	1.33%
1957	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线#53左7左3柱上变压器	30	2.62	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
1958	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科技园线	园西线17左6东3箱站101柜1#主变	400	18.38	286		未进入负面清单	否	无	1.33%
1959	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	园西线53左19#柱上变压器	200	6.73	167		未进入负面清单	否	无	1.67%
1960	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#25右4柱上变压器	200	10.43	159		未进入负面清单	否	无	1.67%
1961	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#31左11柱上变压器	315	6.23	264		未进入负面清单	否	无	1.67%
1962	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#31左3柱上变压器	315	17.98	227		未进入负面清单	否	无	1.33%
1963	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#34柱上变压器	315	3.01	274		未进入负面清单	否	无	1.33%
1964	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#37柱上变压器	315	13.19	242		未进入负面清单	否	无	1.33%
1965	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#43柱上变压器	200	67.59	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
1966	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#53左12柱上变压器	315	37.75	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
1967	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#53左3柱上变压器	200	33.90	112		未进入负面清单	否	无	1.67%
1968	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	跃新线#59柱上变压器	400	34.54	222		未进入负面清单	否	无	1.33%
1969	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	中法1#站101柜1#主变	500	41.95	240		未进入负面清单	否	无	1.33%
1970	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	中科新天地变电亭102柜1#主变	800	35.62	435		未进入负面清单	否	无	1.33%
1971	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线10右27#柱上变压器	200	33.56	113		未进入负面清单	否	无	1.33%
1972	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线10右3左2#柱上变压器	315	28.03	195		未进入负面清单	否	无	1.67%

1973	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线19右3#柱上变压器	400	13.44	306		未进入负面清单	否	无	1.33%
1974	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线1左1#柱上变压器	200	44.16	92		未进入负面清单	否	无	1.67%
1975	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线53#变压器	100	11.87	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
1976	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#101右13柱上变压器	100	3.49	87		未进入负面清单	否	无	1.67%
1977	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#50柱上变压器	400	19.32	283		未进入负面清单	否	无	1.67%
1978	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#56柱上变压器	400	10.16	319		未进入负面清单	否	无	1.67%
1979	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#60右1柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
1980	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#75右4柱上变压器	400	0.00	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
1981	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右12柱上变压器	400	15.25	299		未进入负面清单	否	无	1.67%
1982	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右20柱上变压器	200	3.30	173		未进入负面清单	否	无	1.00%
1983	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右26柱上变压器	200	4.49	171		未进入负面清单	否	无	1.67%
1984	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右33柱上变压器	315	38.70	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
1985	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右35柱上变压器	250	16.92	183		未进入负面清单	否	无	1.67%
1986	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右5左6柱上变压器	200	58.91	62		未进入负面清单	否	无	1.67%
1987	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#79右6柱上变压器	200	2.80	174		未进入负面清单	否	无	1.33%
1988	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#81柱上变压器	315	18.46	225		未进入负面清单	否	无	1.67%
1989	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#91右4柱上变压器	400	2.92	348		未进入负面清单	否	无	1.33%
1990	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线#95右2柱上变压器	315	43.53	146		未进入负面清单	否	无	1.67%
1991	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线29左1左2右1#柱上变压器	400	20.57	278		未进入负面清单	否	无	1.67%
1992	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线29左1左2右2#柱上变压器	400	13.37	307		未进入负面清单	否	无	1.67%
1993	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线29左1左2右3#柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	1.00%
1994	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线29左1左4#柱上变压器	400	5.92	336		未进入负面清单	否	无	2.00%
1995	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线33杆1#分电箱东兴站	100	0.05	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
1996	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线42#柱上变压器（新）	200	20.19	140		未进入负面清单	否	无	1.33%
1997	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线48左2#柱上变压器	200	8.49	163		未进入负面清单	否	无	1.33%

1998	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线57+1#住上变压器	200	36.63	107		未进入负面清单	否	无	1.33%
1999	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线60左11#柱上变压器2.0	400	14.89	300		未进入负面清单	否	无	1.67%
2000	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线79左13#柱上变压器	400	19.08	284		未进入负面清单	否	无	2.00%
2001	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	紫金线79左19右20#柱上变压器	630	26.83	398		未进入负面清单	否	无	1.33%
2002	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线100左12右6#柱上变压器	630	26.31	401		未进入负面清单	否	无	1.67%
2003	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线100左18右1#柱上变压器	630	20.97	435		未进入负面清单	否	无	1.67%
2004	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线100左26#柱上变压器	630	26.93	397		未进入负面清单	否	无	1.00%
2005	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线100左34#柱上变压器2.0	400	34.08	224		未进入负面清单	否	无	2.00%
2006	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线107右15左7#柱上变压器2.0	400	36.08	216		未进入负面清单	否	无	1.33%
2007	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线116右3#柱上变压器	200	7.17	166		未进入负面清单	否	无	1.33%
2008	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线122左16#柱上变压器	630	43.66	292		未进入负面清单	否	无	1.33%
2009	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线143#柱上变压器2.0	400	0.03	360		未进入负面清单	否	无	2.00%
2010	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线146左24右15#柱上变压器2.0	200	0.03	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
2011	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线146左30#柱上变压器2.0	400	5.19	339		未进入负面清单	否	无	2.00%
2012	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线146左32左5#柱上变压器2.0	400	3.97	344		未进入负面清单	否	无	1.00%
2013	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线146左7右5#柱上变压器2.0	400	15.23	299		未进入负面清单	否	无	1.67%
2014	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线149#柱上变压器（新增）	200	9.41	161		未进入负面清单	否	无	1.67%
2015	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线153右14#柱上变压器	100	32.84	57		未进入负面清单	否	无	1.67%
2016	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线153右18左2#柱上变压器	400	0.93	356		未进入负面清单	否	无	1.33%
2017	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线153右36左5#	100	3.32	87		未进入负面清单	否	无	1.00%
2018	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线44#柱上变压器	100	10.68	79		未进入负面清单	否	无	1.67%
2019	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线61#柱上变压器2.0	400	5.62	338		未进入负面清单	否	无	1.33%
2020	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线61左22右6#柱上变压器2.0	400	9.10	324		未进入负面清单	否	无	1.67%
2021	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线61左31右4#柱上变压器2.0	400	8.41	326		未进入负面清单	否	无	1.33%
2022	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线61左40右6#柱上变压器	400	3.93	344		未进入负面清单	否	无	1.00%

2023	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线61左42#柱上变压器2.0	400	13.09	308		未进入负面清单	否	无	1.67%
2024	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线75#柱上变压器	100	19.92	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
2025	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线77左2#柱上变压器2.0	400	0.10	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
2026	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	紫荆线84左4#柱上变压器2.0	400	11.52	314		未进入负面清单	否	无	1.33%
2027	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线8右1#柱上变压器	400	15.76	297		未进入负面清单	否	无	1.33%
2028	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	汤厂一线	女儿河分线78	400	28.39	246		未进入负面清单	否	无	1.33%
2029	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	天宝华府变电亭102间隔配电变压器01	630	13.37	483		未进入负面清单	否	无	1.00%
2030	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#31左1柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	1.67%
2031	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	科南1#线29#柱上变压器	200	5.92	168		未进入负面清单	否	无	2.00%
2032	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#31左14柱上变压器	200	9.41	161		未进入负面清单	否	无	1.67%
2033	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	桃园线88#变压器	400.0	76.25	55		未进入负面清单	否	无	-
2034	国网锦州市太和区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	经环二线#89右3柱上变压器	800	43.12	375		未进入负面清单	否	无	-
2035	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变105锦泰线	碧桂园2期6#亭102主变间隔配电变压器	630.0	31.85	366		未进入负面清单	否	无	-
2036	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	桃园66kV变电站	郭家线44左18右6#柱上变压器200KVA	200	44.26	91		未进入负面清单	否	无	-
2037	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	松郊线28右2右5#柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	-
2038	国网锦州市太和区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	东电烟塔公司变电亭102间隔配电变压器	400	23.24	267		未进入负面清单	否	无	1.67%
2039	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	松锦线37左11右3#柱	400	33.47	226		未进入负面清单	否	无	-
2040	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变109新府线	西湖雅居1#变电亭104间隔配电变压器	630	54.13	226		未进入负面清单	否	无	-
2041	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变109新府线	西湖雅居1#变电亭103间隔配电变压器	630	24.15	415		未进入负面清单	否	无	-
2042	国网锦州市太和区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线133#柱上变压器	400	10.25	319		未进入负面清单	否	无	1.67%
2043	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营锦线	营锦线8#柱上变压器	200	0.55	179		未进入负面清单	否	无	-
2044	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	洛阳二线10#变压器	400	35.40	218		未进入负面清单	否	无	-12.52%
2045	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线77右11#变压器	400	10.23	319		未进入负面清单	否	无	6.16%
2046	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	洛阳二线8#变压器	400	14.31	303		未进入负面清单	否	无	1.27%
2047	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	金辉大厦2#站变压器	500	45.89	221		未进入负面清单	否	无	0.00%

2048	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#41柱上变压器	400	32.32	231		未进入负面清单	否	无	1.33%
2049	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线35右5#变压器	400	59.76	121		未进入负面清单	否	无	1.94%
2050	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线9#变压器	400	12.21	311		未进入负面清单	否	无	9.63%
2051	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	幸福家园3站1#变压器	630	53.51	230		未进入负面清单	否	无	-5.09%
2052	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	幸福家园4站2#变压器	630	59.92	190		未进入负面清单	否	无	-17.55%
2053	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	辽西站变压器	630	64.58	160		未进入负面清单	否	无	2.99%
2054	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变114东光线	东光线16+1#变压器	400	24.75	261		未进入负面清单	否	无	6.93%
2055	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线8右1#柱上变压器	400	31.08	236		未进入负面清单	否	无	1.33%
2056	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	天宝华府变电亭102间隔配电变压器01	630	10.95	498		未进入负面清单	否	无	1.00%
2057	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线31#变压器(西)	400	49.25	163		未进入负面清单	否	无	5.28%
2058	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线33柱上变压器	400	34.49	222		未进入负面清单	否	无	8.31%
2059	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	士京线55#变压器	400	68.39	86		未进入负面清单	否	无	3.33%
2060	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	环城一线21左2#变压器	400	60.21	119		未进入负面清单	否	无	-4.23%
2061	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	跃福线11左1#变压器	400	40.41	198		未进入负面清单	否	无	7.40%
2062	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	远达站变压器	400	63.35	107		未进入负面清单	否	无	0.70%
2063	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	虹桥1站1#变压器	400	48.21	167		未进入负面清单	否	无	2.10%
2064	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	虹桥1站2#变压器	400	56.81	133		未进入负面清单	否	无	-2.59%
2065	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	士京线53#变压器	400	52.23	151		未进入负面清单	否	无	-7.00%
2066	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线32#变压器	400	21.93	272		未进入负面清单	否	无	6.86%
2067	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	跃福线14#变压器	400	48.18	167		未进入负面清单	否	无	-4.19%
2068	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	女儿站1#变压器	630	46.85	272		未进入负面清单	否	无	3.30%
2069	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	女儿站2#变压器	630	60.60	185		未进入负面清单	否	无	-0.07%
2070	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	士融线34#变压器	400	28.81	245		未进入负面清单	否	无	-9.41%
2071	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线36#柱上变压器	400	49.98	160		未进入负面清单	否	无	-1.50%
2072	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	华新4站东变压器	630	35.05	346		未进入负面清单	否	无	2.59%

2073	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华新2站西变压器	500	61.43	143		未进入负面清单	否	无	1.91%
2074	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华新2站东变压器	500	69.26	104		未进入负面清单	否	无	-3.11%
2075	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	兰亭居配电室1#主变	800	14.25	606		未进入负面清单	否	无	2.97%
2076	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	兰亭居配电室2#主变	800	7.29	662		未进入负面清单	否	无	-1.00%
2077	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	平安北亭1#变压器	630	55.22	219		未进入负面清单	否	无	0.91%
2078	国网锦州市古塔区供电公司	河东66kV变电站	河东变117河海线	平安北亭2#变压器	630	57.82	203		未进入负面清单	否	无	-0.27%
2079	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联2站变压器	630	25.71	405		未进入负面清单	否	无	0.19%
2080	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联3站变压器	500	34.02	280		未进入负面清单	否	无	3.28%
2081	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联1站变压器	630	36.06	340		未进入负面清单	否	无	6.16%
2082	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右3#柱上变压器	400	40.44	198		未进入负面清单	否	无	-5.27%
2083	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	宜昌一线14右4#变压器	400	29.52	242		未进入负面清单	否	无	-2.39%
2084	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线33#变压器	400	22.77	269		未进入负面清单	否	无	3.12%
2085	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线41#柱上变压器	400	8.49	326		未进入负面清单	否	无	6.36%
2086	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线57#变压器	400	14.04	304		未进入负面清单	否	无	-11.90%
2087	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线41#柱上变压器	200	44.37	91		未进入负面清单	否	无	-10.52%
2088	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线25#柱上变压器	400	40.50	198		未进入负面清单	否	无	8.00%
2089	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右8右5#变压器	400	21.80	273		未进入负面清单	否	无	-3.22%
2090	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线24#变压器	200	17.16	146		未进入负面清单	否	无	7.54%
2091	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变109士博线	士博线18左5#变压器	400	55.02	140		未进入负面清单	否	无	-7.20%
2092	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	乙烯线10左5#柱上变压器	400	31.14	235		未进入负面清单	否	无	2.49%
2093	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古塔公园站1#主一次柜103配电变压器	630	42.32	300		未进入负面清单	否	无	-4.99%
2094	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区4#配电室2#配电变压器	630	61.87	177		未进入负面清单	否	无	-0.22%
2095	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区4#配电室1#配电变压器	630	12.70	487		未进入负面清单	否	无	-1.26%
2096	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区4#配电室2#配电变压器	800	13.02	616		未进入负面清单	否	无	6.23%
2097	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区4#配电室1#配电变压器	800	9.87	641		未进入负面清单	否	无	-1.00%

2098	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区3#配电室2#配电变压器	800	13.86	609		未进入负面清单	否	无	-4.44%
2099	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区3#配电室1#配电变压器	800	10.23	638		未进入负面清单	否	无	-1.51%
2100	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区2#配电室2#配电变压器	800	7.20	662		未进入负面清单	否	无	6.16%
2101	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区2#配电室1#配电变压器	800	25.68	515		未进入负面清单	否	无	-0.33%
2102	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变122士医线	大都会A区1#配电室2#配电变压器	800	9.15	647		未进入负面清单	否	无	-4.44%
2103	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	大都会A区1#配电室1#配电变压器	800	8.16	655		未进入负面清单	否	无	0.01%
2104	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变109士博线	士博线9#变压器	400	28.68	245		未进入负面清单	否	无	-2.72%
2105	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#27柱上变压器	400	47.15	171		未进入负面清单	否	无	1.67%
2106	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#66右11柱上变压器	200	6.99	166		未进入负面清单	否	无	1.00%
2107	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#62(南)柱上变压器	200	12.75	155		未进入负面清单	否	无	2.31%
2108	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#62(北)柱上变压器	400	11.63	313		未进入负面清单	否	无	1.67%
2109	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	天成站变压器	400	15.00	300		未进入负面清单	否	无	4.31%
2110	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	青山站变压器	630	65.78	153		未进入负面清单	否	无	4.08%
2111	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华庭1站变压器	630	42.83	297		未进入负面清单	否	无	0.35%
2112	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	跃英线34右7#变压器	400	15.09	300		未进入负面清单	否	无	-11.13%
2113	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	士融线32#变压器	400	26.07	256		未进入负面清单	否	无	6.45%
2114	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	士融线52#变压器	200	29.82	120		未进入负面清单	否	无	-4.04%
2115	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	口岸2站变压器	630	32.28	364		未进入负面清单	否	无	1.90%
2116	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	金厦2站变压器	630	33.65	355		未进入负面清单	否	无	-1.22%
2117	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	虹桥3站变压器	630	16.73	462		未进入负面清单	否	无	5.11%
2118	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	中心变104宜昌二线	大地站变压器	500	26.40	318		未进入负面清单	否	无	1.82%
2119	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线51左7#柱上变压器	200	4.23	172		未进入负面清单	否	无	-2.69%
2120	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠3期2#变电亭2#主变间隔配电变压器	630	11.59	494		未进入负面清单	否	无	1.37%
2121	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠3期2#变电亭1#主变间隔配电变压器	630	20.44	438		未进入负面清单	否	无	2.28%
2122	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠三期1#变电亭2#主变间隔配电变压器	630	29.81	379		未进入负面清单	否	无	3.04%

2123	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠三期1#变电亭1#主变间隔配电变压器	630	26.51	400		未进入负面清单	否	无	2.31%
2124	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	民治亭2#配电变压器	400	27.66	249		未进入负面清单	否	无	3.44%
2125	国网锦州市古塔区供电公司	银河66kV变电站	银河变111银太二线	太阳广场3#配电室2#配电变压器	500	40.29	249		未进入负面清单	否	无	4.19%
2126	国网锦州市古塔区供电公司	银河66kV变电站	银河变124银太一线	太阳广场3#配电室1#配电变压器	500	29.02	305		未进入负面清单	否	无	5.22%
2127	国网锦州市古塔区供电公司	银河66kV变电站	银河变111银太二线	太阳广场2#配电室2#配电变压器	630	16.54	463		未进入负面清单	否	无	5.34%
2128	国网锦州市古塔区供电公司	银河66kV变电站	银河变124银太一线	太阳广场2#配电室1#配电变压器	630	29.40	382		未进入负面清单	否	无	3.88%
2129	国网锦州市古塔区供电公司	银河66kV变电站	银河变111银太二线	太阳广场1#配电室2#配电变压器	630	32.35	363		未进入负面清单	否	无	3.83%
2130	国网锦州市古塔区供电公司	银河66kV变电站	银河变124银太一线	太阳广场1#配电室1#配电变压器	630	16.29	464		未进入负面清单	否	无	7.13%
2131	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右33左7右1#柱上变压器	240	7.15	199		未进入负面清单	否	无	1.33%
2132	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	新气象家园配电室2#配电变压器	630	7.49	520		未进入负面清单	否	无	-3.49%
2133	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	新气象家园配电室1#配电变压器	630	12.95	485		未进入负面清单	否	无	6.08%
2134	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	苏商大厦配电室2#变压器	200	13.89	152		未进入负面清单	否	无	2.21%
2135	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	苏商大厦配电室1#变压器	200	16.08	148		未进入负面清单	否	无	-2.58%
2136	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线4#变压器	400	37.77	209		未进入负面清单	否	无	4.44%
2137	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线1左7左9左5#柱上变压器	400	2.79	349		未进入负面清单	否	无	5.90%
2138	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线4+1#柱上变压器	400	67.74	89		未进入负面清单	否	无	1.78%
2139	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线127右13#柱上变压器	30	6.77	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
2140	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变106士乙线	士乙线21+1#柱上变压器	400	48.20	167		未进入负面清单	否	无	-6.54%
2141	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线77（南）#柱上变压器	400	25.14	259		未进入负面清单	否	无	1.00%
2142	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线77#（北）柱上变压器	400	16.89	292		未进入负面清单	否	无	1.00%
2143	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	星桥花园配电室2#配电变压器	400	16.65	293		未进入负面清单	否	无	3.07%
2144	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	星桥花园配电室1#配电变压器	400	17.19	291		未进入负面清单	否	无	-1.46%
2145	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	蓬莱高层箱式变电站2	630	8.70	512		未进入负面清单	否	无	2.59%
2146	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	蓬莱高层箱式变电站1#配电变压器	630	17.33	458		未进入负面清单	否	无	-0.64%
2147	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	21#楼配电室变压器	400	17.52	290		未进入负面清单	否	无	4.76%

2148	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	红星30#箱式变电站配电变压器	630	32.48	362		未进入负面清单	否	无	-3.88%
2149	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	煤局子配电室变压器间隔配电变压器	400	15.66	297		未进入负面清单	否	无	4.49%
2150	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	蓬莱171#楼箱变配电变压器	630	25.59	406		未进入负面清单	否	无	5.78%
2151	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	大陆委配电间电力变压器间隔配电变压器	630	24.13	415		未进入负面清单	否	无	5.39%
2152	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	萌丽小区配电间电力变压器	800	20.97	552		未进入负面清单	否	无	2.54%
2153	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	109#箱式变电站配电变压器	630	18.51	450		未进入负面清单	否	无	-4.90%
2154	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	57#箱式变电站配电变压器	400	27.24	251		未进入负面清单	否	无	1.24%
2155	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	84#箱式变电站配电变压器	400	23.97	264		未进入负面清单	否	无	8.64%
2156	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	127#箱式变电站配电变压器	400	13.02	308		未进入负面清单	否	无	3.70%
2157	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	敬北高层2号箱式变电站2#配电变压器	630	16.51	463		未进入负面清单	否	无	3.45%
2158	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	敬北高层1号箱式变电站1#配电变压器	400	58.61	126		未进入负面清单	否	无	-0.66%
2159	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	蓬莱30#楼箱式变电站配电变压器	800	23.67	531		未进入负面清单	否	无	-3.70%
2160	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	32#楼箱式变电站2#配电变压器	630	29.30	382		未进入负面清单	否	无	0.92%
2161	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	32#楼箱式变电站1#配电变压器	630	29.46	381		未进入负面清单	否	无	6.19%
2162	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	双子座配电室2#配电变压器	200	18.30	143		未进入负面清单	否	无	4.44%
2163	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	双子座配电室1#配电变压器	200	24.57	131		未进入负面清单	否	无	4.30%
2164	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线84右2#柱上变压器	200	14.43	151		未进入负面清单	否	无	1.33%
2165	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线79右6#柱上变压器	200	21.75	137		未进入负面清单	否	无	1.67%
2166	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	聚基馨湖配电室2#变压器	630	14.13	478		未进入负面清单	否	无	7.41%
2167	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	聚基馨湖配电室1#变压器	630	18.73	449		未进入负面清单	否	无	1.97%
2168	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	春天花园配电室2#变压器间隔	630	37.81	329		未进入负面清单	否	无	-3.76%
2169	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	春天花园配电室1#变压器间隔	630	37.87	328		未进入负面清单	否	无	-13.43%
2170	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际5#配电室3#变压器	630	18.83	448		未进入负面清单	否	无	1.42%
2171	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际5#配电室2#变压器	630	16.89	461		未进入负面清单	否	无	3.57%
2172	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际5#配电室1#变压器	630	14.86	473		未进入负面清单	否	无	3.47%

2173	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	锦朝北配电室配电变压器	630	9.97	504		未进入负面清单	否	无	-2.01%
2174	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	东电烟塔公司变电亭102间隔配电变压器	400	44.79	181		未进入负面清单	否	无	1.67%
2175	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	常屯河箱式变电站变压器间隔配电变压器	400	14.04	304		未进入负面清单	否	无	6.23%
2176	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	洪大澜庭配电室1#配电变压器	630	14.48	476		未进入负面清单	否	无	2.78%
2177	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线26左5左1#柱上变压器	200	15.42	149		未进入负面清单	否	无	-1.37%
2178	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左3#柱上变压器	200	43.47	93		未进入负面清单	否	无	1.67%
2179	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	和平线44+1#柱上变压器	315	22.32	213		未进入负面清单	否	无	4.27%
2180	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线38#变压器	315	15.81	234		未进入负面清单	否	无	-10.37%
2181	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左21#柱上变压器	200	28.83	122		未进入负面清单	否	无	1.33%
2182	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右33左11左1#柱上变压器2.0	400	11.31	315		未进入负面清单	否	无	1.67%
2183	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右33左5左3#柱上变压器2.0	400	12.90	308		未进入负面清单	否	无	2.45%
2184	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线72#柱上变压器#2.0	400	35.33	219		未进入负面清单	否	无	1.33%
2185	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左30右3#柱上变压器2.0	200	33.45	113		未进入负面清单	否	无	1.67%
2186	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右27左2#柱上变压器2.0	400	27.00	252		未进入负面清单	否	无	1.00%
2187	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线132右4#柱上变压器2.0	400	7.94	328		未进入负面清单	否	无	1.33%
2188	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线159#柱上变压器2.0	200	16.16	148		未进入负面清单	否	无	1.67%
2189	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线131#柱上变压器2.0	400	21.13	275		未进入负面清单	否	无	1.33%
2190	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	中房2站1#变压器	500	49.50	203		未进入负面清单	否	无	-3.28%
2191	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	福兴园站变压器	400	7.86	329		未进入负面清单	否	无	-7.29%
2192	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	乐安站变压器	630	54.32	225		未进入负面清单	否	无	5.72%
2193	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	兴居园站1#变压器	800	24.99	520		未进入负面清单	否	无	-7.32%
2194	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	南宁线9#变压器	400	42.63	189		未进入负面清单	否	无	-1.72%
2195	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线24#变压器	400	26.33	255		未进入负面清单	否	无	4.66%
2196	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线19#变压器	400	37.88	208		未进入负面清单	否	无	-0.37%
2197	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠3#亭103间隔配电变压器	630	45.30	282		未进入负面清单	否	无	1.10%

2198	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠3#亭102间隔配电变压器	630	40.98	309		未进入负面清单	否	无	1.48%
2199	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	58#楼箱式变电站2#配电变压器	800	29.07	487		未进入负面清单	否	无	-0.82%
2200	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	28#楼配电室配电变压器	800	25.74	514		未进入负面清单	否	无	4.44%
2201	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	58#楼箱式变电站1#配电变压器	800	23.58	531		未进入负面清单	否	无	1.36%
2202	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	和平箱式变电站2#变压器间隔配电变压器	630	45.13	283		未进入负面清单	否	无	-1.51%
2203	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	94#楼配电室配电变压器	630	12.79	486		未进入负面清单	否	无	2.59%
2204	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	81#楼配电室变压器	630	33.49	356		未进入负面清单	否	无	-4.44%
2205	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	196#楼箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	25.37	407		未进入负面清单	否	无	4.98%
2206	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	199#楼箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	27.81	392		未进入负面清单	否	无	10.31%
2207	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	新艺佳园变电亭102间隔配电变压器	500	20.74	346		未进入负面清单	否	无	1.27%
2208	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	陶然居3#配电室2#变压器	315	19.24	223		未进入负面清单	否	无	6.14%
2209	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	陶然居3#配电室1#变压器	315	20.48	219		未进入负面清单	否	无	0.05%
2210	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	陶然居2#配电室1#变压器	630	24.13	415		未进入负面清单	否	无	1.09%
2211	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	陶然居2#配电室2#变压器	630	16.38	464		未进入负面清单	否	无	8.29%
2212	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	陶然居1#配电室2#变压器	315	39.14	160		未进入负面清单	否	无	5.15%
2213	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	陶然居1#配电室1#变压器	315	11.49	247		未进入负面清单	否	无	6.02%
2214	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	164#楼配电室变压器间隔配电变压器	630	25.71	405		未进入负面清单	否	无	2.44%
2215	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	162#楼配电室变压器间隔配电变压器	630	20.13	440		未进入负面清单	否	无	9.32%
2216	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	铁一宅箱式变电站1#主一次柜102配电变压器	630	19.17	446		未进入负面清单	否	无	10.84%
2217	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线32左32#柱上变压器	200	4.08	172		未进入负面清单	否	无	1.33%
2218	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线32左26右2#柱上变压器	100	15.12	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
2219	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线127左4#柱上变压器	200	26.13	128		未进入负面清单	否	无	1.67%
2220	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线36右3#柱上变压器	200	7.32	165		未进入负面清单	否	无	1.67%
2221	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线36北2#柱上变压器	400	21.33	275		未进入负面清单	否	无	1.33%
2222	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线46右5柱上变压器	315	32.10	182		未进入负面清单	否	无	1.33%

2223	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线11左2柱上变压器	400	16.20	295		未进入负面清单	否	无	1.00%
2224	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠4#亭102间隔配电变压器	500	51.23	194		未进入负面清单	否	无	2.31%
2225	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室5配电2#变压器	1000	24.62	654		未进入负面清单	否	无	-11.90%
2226	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	华光园5#箱式变电站2#变压器间隔配电变压器	400	23.56	266		未进入负面清单	否	无	-0.10%
2227	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	华光园5#箱式变电站1#变压器间隔配电变压器	400	19.76	281		未进入负面清单	否	无	0.87%
2228	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线45#柱上变压器	400	9.24	323		未进入负面清单	否	无	2.47%
2229	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区3#亭3#变压器	630	24.13	415		未进入负面清单	否	无	4.44%
2230	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区3#亭2#变压器	630	24.41	413		未进入负面清单	否	无	0.54%
2231	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区3#亭1#变压器	630	38.95	322		未进入负面清单	否	无	-3.89%
2232	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区2#亭2#变压器	630	41.21	307		未进入负面清单	否	无	0.46%
2233	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区2#亭1#变压器	630	10.51	501		未进入负面清单	否	无	4.36%
2234	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区1#亭2#变压器	630	28.51	387		未进入负面清单	否	无	-4.22%
2235	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	青橙社区1#亭1#变压器	630	15.43	470		未进入负面清单	否	无	5.34%
2236	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	中心变103宜昌二线23#变压器	400	18.93	284		未进入负面清单	否	无	0.48%
2237	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	中延线1左11左4#南	315	47.53	134		未进入负面清单	否	无	-16.30%
2238	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线24右7	200	12.96	154		未进入负面清单	否	无	-0.34%
2239	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	园通线，万通18#2	315	2.43	276		未进入负面清单	否	无	-3.88%
2240	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	园通线，万通15#2	315	2.48	276		未进入负面清单	否	无	0.82%
2241	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	万意豪门配电室2#变压器	800	29.94	480		未进入负面清单	否	无	-5.27%
2242	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	万意豪门配电室1#变压器	800	29.94	480		未进入负面清单	否	无	4.63%
2243	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	阳光站变压器	630	22.32	426		未进入负面清单	否	无	-4.45%
2244	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	方正站变压器	500	25.89	321		未进入负面清单	否	无	6.82%
2245	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	新世界配电室3#变压器	630	20.57	437		未进入负面清单	否	无	5.17%
2246	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	新世界配电室2#变压器	630	20.70	437		未进入负面清单	否	无	3.81%
2247	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	新世界配电室1#变压器	630	18.79	449		未进入负面清单	否	无	-0.28%

2248	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线22+1#柱上变压器	315	13.02	242		未进入负面清单	否	无	4.82%
2249	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	和平线33#柱上变压器	315	1.01	280		未进入负面清单	否	无	3.65%
2250	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线45#柱上变压器	200	39.51	101		未进入负面清单	否	无	-10.86%
2251	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	喜雅圣湖亭102间隔1#变压器	315	18.51	225		未进入负面清单	否	无	2.85%
2252	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	喜雅圣湖亭103间隔2#变压器	315	25.46	203		未进入负面清单	否	无	9.35%
2253	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	润景园1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	400	27.27	251		未进入负面清单	否	无	2.08%
2254	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	金港北方明珠1#变电亭2-2间隔配电变压器	630	42.51	299		未进入负面清单	否	无	1.33%
2255	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	润景园2#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	14.98	473		未进入负面清单	否	无	4.25%
2256	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	南宁线8左3#北柱上变压器	315	8.15	258		未进入负面清单	否	无	2.42%
2257	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	鑫龙花园2#配电室1#变压器	630	57.27	206		未进入负面清单	否	无	-2.29%
2258	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北方明珠1#变电亭102柜1#变压器	630	34.06	352		未进入负面清单	否	无	1.00%
2259	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	鑫龙花园1#配电室2#变压器	630	39.71	317		未进入负面清单	否	无	4.95%
2260	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	鑫龙花园1#配电室1#变压器	630	23.97	416		未进入负面清单	否	无	4.47%
2261	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	三公司二基地105柜1#主变（新）	1000	33.12	569		未进入负面清单	否	无	1.00%
2262	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	三公司一基地105柜2#主变（新）	1000	23.13	669		未进入负面清单	否	无	1.33%
2263	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	三公司一基地104柜1#主变（新）	1000	8.49	815		未进入负面清单	否	无	1.33%
2264	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线94#柱上变压器	30	17.36	22		未进入负面清单	否	无	1.67%
2265	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左1右10#柱上变压器	100	38.43	52		未进入负面清单	否	无	1.67%
2266	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线127右2#柱上变压器	100	50.91	39		未进入负面清单	否	无	2.50%
2267	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变109士博线	博雅芳林亭2#变压器	630	11.33	496		未进入负面清单	否	无	-1.47%
2268	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变109士博线	博雅芳林亭1#变压器	630	14.98	473		未进入负面清单	否	无	0.85%
2269	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线44右5#柱上变压器	200	49.05	82		未进入负面清单	否	无	-6.78%
2270	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线11右5#柱上变压器	315	4.73	269		未进入负面清单	否	无	-3.81%
2271	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变106中跃线	中跃线21左2#（北）变压器	315	31.78	183		未进入负面清单	否	无	-2.44%
2272	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	铁路站1#变压器	500	41.90	241		未进入负面清单	否	无	7.10%

2273	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	昆仑2站变压器间隔配电变压器	400	21.92	272		未进入负面清单	否	无	3.44%
2274	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	昆仑1站变压器间隔配电变压器	500	20.45	348		未进入负面清单	否	无	2.70%
2275	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	敬三站变压器间隔配电变压器	400	16.20	295		未进入负面清单	否	无	4.32%
2276	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线77右10右5柱上变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	-6.31%
2277	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线11右6杆柱上变压器	200	5.07	170		未进入负面清单	否	无	3.91%
2278	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	中延线14右3+1#变压器	200	30.12	120		未进入负面清单	否	无	-16.68%
2279	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室7间隔配电变压器	1000	32.89	571		未进入负面清单	否	无	-2.02%
2280	国网锦州市古塔区供电公司	园区变110园通线	园区变110园通线	万通公寓配电室8间隔配电变压器	1000	29.85	602		未进入负面清单	否	无	-1.37%
2281	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室5间隔配电变压器	1000	6.34	837		未进入负面清单	否	无	7.33%
2282	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室4间隔配电变压器	1000	33.65	564		未进入负面清单	否	无	-1.25%
2283	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室3间隔配电变压器	1000	5.36	846		未进入负面清单	否	无	-6.39%
2284	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室2间隔配电变压器	1000	5.36	846		未进入负面清单	否	无	5.33%
2285	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	万通公寓配电室1间隔配电变压器	500	6.16	419		未进入负面清单	否	无	5.73%
2286	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变105电子线	锦水家苑配电室1#变压器间隔配电变压器	630	34.57	349		未进入负面清单	否	无	6.44%
2287	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	福兴家园2#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	29.21	383		未进入负面清单	否	无	1.41%
2288	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	福兴家园1#配电室1#主变压间隔配电变压器	630	24.67	412		未进入负面清单	否	无	2.33%
2289	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	铁一线11右6#柱上变压器	200	27.39	125		未进入负面清单	否	无	-6.11%
2290	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左6#柱上变压器	100	4.35	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
2291	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左6#柱上变压器	200	36.93	106		未进入负面清单	否	无	1.33%
2292	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左27#柱上变压器	315	24.13	207		未进入负面清单	否	无	1.67%
2293	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左21左1#柱上变压器	200	32.16	116		未进入负面清单	否	无	1.00%
2294	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线18左3#变压器	400	56.93	132		未进入负面清单	否	无	0.66%
2295	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	兴业阳光3#配电室2#主变	630	20.70	437		未进入负面清单	否	无	2.36%
2296	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	兴业阳光3#配电室1#主变	630	24.10	415		未进入负面清单	否	无	7.72%
2297	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	兴业阳光2#配电室1#主变	630	30.73	373		未进入负面清单	否	无	5.37%

2298	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	兴业阳光2#配电室3#主变	630	25.85	404		未进入负面清单	否	无	9.62%
2299	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	兴业阳光1#配电室1#主变	630	21.59	431		未进入负面清单	否	无	-6.92%
2300	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	兴业阳光1#配电室2#主变	630	18.38	451		未进入负面清单	否	无	-1.58%
2301	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	卓远6#箱式变电站1#主变	630	16.57	463		未进入负面清单	否	无	0.19%
2302	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际4#配电室1#主变	630	39.49	318		未进入负面清单	否	无	4.84%
2303	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	卓远5#箱式变电站1#主变	630	13.30	483		未进入负面清单	否	无	-7.84%
2304	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	卓远4#箱式变电站1#主变	630	17.14	459		未进入负面清单	否	无	-10.14%
2305	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	卓远3#箱式变电站1#主变	630	13.14	484		未进入负面清单	否	无	-7.89%
2306	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	卓远2#箱式变电站1#主变	630	16.44	463		未进入负面清单	否	无	-3.68%
2307	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际2#配电室1#主变	630	35.90	341		未进入负面清单	否	无	5.63%
2308	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	卓远1#箱式变电站1#主变	630	32.76	361		未进入负面清单	否	无	10.00%
2309	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际1#配电室1#主变	630	38.79	323		未进入负面清单	否	无	-2.82%
2310	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	中融国际3#配电室1#主变	630	31.75	367		未进入负面清单	否	无	0.93%
2311	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	晟丽花园A区2#亭1#主变	800	19.08	567		未进入负面清单	否	无	4.96%
2312	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	晟丽花园A区2#亭2#主变	800	14.70	602		未进入负面清单	否	无	4.69%
2313	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	晟丽花园A区1#亭1#主变	800	31.92	465		未进入负面清单	否	无	4.21%
2314	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线12右15#柱上变压器	50	12.36	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
2315	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	辽工南苑亭2#变压器	630	22.00	428		未进入负面清单	否	无	-0.34%
2316	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工5站1#变压器	630	6.13	528		未进入负面清单	否	无	4.43%
2317	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工4站2#变压器	500	24.48	328		未进入负面清单	否	无	4.60%
2318	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工4站1#变压器	500	18.27	359		未进入负面清单	否	无	2.99%
2319	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工3站2#变压器	630	17.84	455		未进入负面清单	否	无	-1.11%
2320	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工3站1#变压器	630	16.95	460		未进入负面清单	否	无	-0.52%
2321	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	双华站2#变压器	400	27.60	250		未进入负面清单	否	无	2.38%
2322	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	双华站1#变压器	400	37.48	210		未进入负面清单	否	无	-0.56%

2323	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	气象台站2#变压器	250	7.84	205		未进入负面清单	否	无	-0.12%
2324	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	气象台站1#变压器	250	36.29	134		未进入负面清单	否	无	1.35%
2325	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线12右6#柱上变压器	315	58.70	99		未进入负面清单	否	无	1.33%
2326	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	晟丽花园B区2#亭2#主变	630	6.73	525		未进入负面清单	否	无	6.16%
2327	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	晟丽花园B区2#亭3#主变	630	22.51	425		未进入负面清单	否	无	1.50%
2328	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	晟丽花园B区2#亭1#主变	630	18.06	453		未进入负面清单	否	无	3.80%
2329	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	晟丽花园B区1#亭2#主变	630	9.62	506		未进入负面清单	否	无	1.52%
2330	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	晟丽花园B区1#亭3#主变	630	15.49	469		未进入负面清单	否	无	0.34%
2331	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	晟丽花园B区1#亭1#主变	630	15.11	472		未进入负面清单	否	无	2.39%
2332	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线22#变压器	315	51.37	122		未进入负面清单	否	无	8.01%
2333	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线66左3#变压器	100	37.53	52		未进入负面清单	否	无	-1.51%
2334	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线43#变压器	200	19.47	141		未进入负面清单	否	无	-12.31%
2335	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线26#变压器(西)	315	14.81	237		未进入负面清单	否	无	-2.72%
2336	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线11#变压器	315	34.03	176		未进入负面清单	否	无	5.04%
2337	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线6左2#变压器	315	31.43	184		未进入负面清单	否	无	1.26%
2338	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线19左4#变压器	315	50.54	124		未进入负面清单	否	无	3.73%
2339	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	沈后站变压器	630	34.84	348		未进入负面清单	否	无	-1.31%
2340	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	天安亭2#变压器	400	57.48	130		未进入负面清单	否	无	4.73%
2341	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	天安亭1#变压器	630	37.77	329		未进入负面清单	否	无	2.34%
2342	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	西民生亭2#变压器	400	21.69	273		未进入负面清单	否	无	-0.33%
2343	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	商业街亭2#变压器	315	35.62	171		未进入负面清单	否	无	1.00%
2344	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	民治亭1#配电变压器	400	39.42	202		未进入负面清单	否	无	2.31%
2345	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	西三保亭变压器	400	38.84	205		未进入负面清单	否	无	-3.13%
2346	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	工贸亭变压器	400	51.30	155		未进入负面清单	否	无	-0.27%
2347	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	西民生亭1#变压器	400	40.26	199		未进入负面清单	否	无	8.09%

2348	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	商业街亨1#变压器	315	14.86	237		未进入负面清单	否	无	1.95%
2349	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	泰丰西站变压器	630	20.70	437		未进入负面清单	否	无	-9.09%
2350	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	商开2站变压器	630	46.38	275		未进入负面清单	否	无	5.83%
2351	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	东民生亨变压器	400	27.38	250		未进入负面清单	否	无	4.97%
2352	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	商开1站变压器	630	29.33	382		未进入负面清单	否	无	-1.08%
2353	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	平安南亨1#变压器	400	52.35	151		未进入负面清单	否	无	-1.12%
2354	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	平安南亨2#变压器	400	31.44	234		未进入负面清单	否	无	1.91%
2355	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	朝阳园2#变压器	315	19.56	222		未进入负面清单	否	无	1.87%
2356	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	朝阳园1#变压器	315	21.71	215		未进入负面清单	否	无	1.42%
2357	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线工商站变压器	630	18.32	452		未进入负面清单	否	无	-4.40%
2358	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	中房1站变压器	1000	44.09	459		未进入负面清单	否	无	-0.33%
2359	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	中房亨2#变压器	400	41.61	194		未进入负面清单	否	无	6.89%
2360	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	中房亨1#变压器	400	52.23	151		未进入负面清单	否	无	0.01%
2361	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	太和站2#变压器	630	29.82	379		未进入负面清单	否	无	-2.39%
2362	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	太和站1#变压器	630	18.01	454		未进入负面清单	否	无	10.03%
2363	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	银通亨2#变压器	800	48.39	333		未进入负面清单	否	无	-17.22%
2364	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	银通亨1#变压器	800	68.99	168		未进入负面清单	否	无	0.05%
2365	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	建行站2#变压器	400	24.45	262		未进入负面清单	否	无	-0.25%
2366	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	大凌亨1#变压器	630	37.84	329		未进入负面清单	否	无	-10.66%
2367	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	锦兴2站变压器	800	28.33	493		未进入负面清单	否	无	5.53%
2368	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	锦兴1站1#变压器	1000	20.68	693		未进入负面清单	否	无	-5.85%
2369	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	环境1站变压器	630	20.41	438		未进入负面清单	否	无	0.96%
2370	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	危房2站变压器	630	42.59	299		未进入负面清单	否	无	6.20%
2371	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	锦城亨变压器	315	28.38	194		未进入负面清单	否	无	-0.84%
2372	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	危房1站2#变压器	315	54.32	112		未进入负面清单	否	无	-5.16%

2373	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	危房1站1#变压器	315	47.62	133		未进入负面清单	否	无	11.41%
2374	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华新3站2#变压器	630	63.19	169		未进入负面清单	否	无	4.73%
2375	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华新3站1#变压器	630	54.22	225		未进入负面清单	否	无	2.42%
2376	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	锦城站变压器	630	31.81	367		未进入负面清单	否	无	2.14%
2377	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	锦炼新村亨2#变压器	630	36.01	340		未进入负面清单	否	无	-1.00%
2378	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	锦炼新村亨1#变压器	630	19.02	447		未进入负面清单	否	无	-0.20%
2379	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华新1站1#变压器	630	41.43	306		未进入负面清单	否	无	5.90%
2380	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	锦华站变压器	630	42.67	298		未进入负面清单	否	无	2.66%
2381	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线21#变压器	315	17.49	228		未进入负面清单	否	无	5.87%
2382	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线19#变压器	315	49.81	127		未进入负面清单	否	无	0.35%
2383	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线15#变压器	315	27.75	196		未进入负面清单	否	无	7.74%
2384	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	士安线37左6#变压器	315	12.67	244		未进入负面清单	否	无	3.22%
2385	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	士安线43#变压器	200	13.32	153		未进入负面清单	否	无	-0.53%
2386	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	宜昌一线1左10#变压器	400	23.79	265		未进入负面清单	否	无	7.59%
2387	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右8右12#变压器(西)	400	12.99	308		未进入负面清单	否	无	5.70%
2388	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	中心变宜昌二线24右4#(南)变压器	200	5.82	168		未进入负面清单	否	无	-3.11%
2389	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	南宁线5#变压器	315	18.86	224		未进入负面清单	否	无	2.31%
2390	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	环城一线6#变压器	315	12.06	246		未进入负面清单	否	无	1.41%
2391	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	中延线14右4#变压器	400	70.48	78		未进入负面清单	否	无	1.68%
2392	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	中延线14右3右4#变压器	315	15.21	236		未进入负面清单	否	无	1.06%
2393	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线20右2#变压器(南)	315	54.90	111		未进入负面清单	否	无	1.33%
2394	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线20右2#变压器(北)	315	5.97	265		未进入负面清单	否	无	3.94%
2395	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	跃矿线36#变压器	315	31.52	184		未进入负面清单	否	无	-0.06%
2396	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	跃英线34右12右1#变压器	315	34.54	175		未进入负面清单	否	无	8.66%
2397	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	跃福线7#变压器	200	7.35	165		未进入负面清单	否	无	0.75%

2398	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	宜昌一线1左19左2#变压器	315	16.29	232		未进入负面清单	否	无	6.30%
2399	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右8右3右4#变压器	200	55.38	69		未进入负面清单	否	无	-6.34%
2400	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线1左7左9左4#变压器	400	32.20	231		未进入负面清单	否	无	0.52%
2401	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线1左12#变压器	315	18.76	224		未进入负面清单	否	无	5.69%
2402	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	铁一线11右3#变压器	315	29.81	190		未进入负面清单	否	无	1.00%
2403	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线26#变压器(东)	315	0.00	284		未进入负面清单	否	无	4.66%
2404	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线19左5右1#变压器	200	9.39	161		未进入负面清单	否	无	4.27%
2405	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线16#变压器	315	49.68	127		未进入负面清单	否	无	1.73%
2406	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线13#变压器	200	18.33	143		未进入负面清单	否	无	-8.07%
2407	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	和平线38#变压器	400	52.58	150		未进入负面清单	否	无	6.21%
2408	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	园跃一线26右2#变压器	200	35.07	110		未进入负面清单	否	无	3.76%
2409	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线70#变压器	315	21.87	215		未进入负面清单	否	无	0.26%
2410	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	士京线36#变压器	315	12.60	244		未进入负面清单	否	无	-2.38%
2411	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变106士乙线	士乙线11右8右10#变压器	100	4.35	86		未进入负面清单	否	无	-23.19%
2412	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线27左5#变压器	200	31.35	117		未进入负面清单	否	无	0.87%
2413	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线25#变压器	200	14.56	151		未进入负面清单	否	无	3.41%
2414	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线38#变压器	315	45.33	141		未进入负面清单	否	无	-3.08%
2415	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#2柱上变压器	200	19.32	141		未进入负面清单	否	无	1.67%
2416	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#40柱上变压器	400	50.43	158		未进入负面清单	否	无	1.00%
2417	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#65右11柱上变压器	100	31.37	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
2418	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线2#变压器	315	68.19	69		未进入负面清单	否	无	6.94%
2419	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	跃英线34右2#变压器	315	30.95	186		未进入负面清单	否	无	-0.47%
2420	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线24左3#变压器	315	34.54	175		未进入负面清单	否	无	-15.67%
2421	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线24左2#变压器	315	34.57	175		未进入负面清单	否	无	-1.12%
2422	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线24右3#变压器	315	18.00	227		未进入负面清单	否	无	3.93%

2423	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线21左4#变压器	400	51.40	154		未进入负面清单	否	无	-9.20%
2424	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线23左3#变压器	315	59.40	96		未进入负面清单	否	无	4.97%
2425	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线13左5#变压器	315	21.08	217		未进入负面清单	否	无	1.53%
2426	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线13左4#变压器	315	31.17	185		未进入负面清单	否	无	9.66%
2427	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线9左6#变压器	315	52.70	117		未进入负面清单	否	无	0.22%
2428	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线2#变压器	315	50.73	124		未进入负面清单	否	无	10.94%
2429	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	宜昌一线1左3#变压器	400	49.38	162		未进入负面清单	否	无	-8.46%
2430	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	宜昌一线1左2#变压器	315	7.37	260		未进入负面清单	否	无	-6.62%
2431	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线9#变压器	315	45.43	140		未进入负面清单	否	无	-7.23%
2432	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线5#变压器	315	30.70	187		未进入负面清单	否	无	5.24%
2433	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线1左7左3#变压器	315	54.82	111		未进入负面清单	否	无	-1.87%
2434	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	跃进变115乙烯线29右1左6#变压器	315	33.71	177		未进入负面清单	否	无	6.22%
2435	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线50#变压器	315	30.81	186		未进入负面清单	否	无	5.77%
2436	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线43#变压器	200	26.01	128		未进入负面清单	否	无	-6.21%
2437	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线11#变压器	315	19.43	222		未进入负面清单	否	无	-5.01%
2438	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线63#变压器	315	31.21	185		未进入负面清单	否	无	4.50%
2439	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线50#变压器	315	16.25	232		未进入负面清单	否	无	-8.64%
2440	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线21右3#变压器	315	39.78	158		未进入负面清单	否	无	2.72%
2441	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	士融线49#变压器	315	20.44	219		未进入负面清单	否	无	2.63%
2442	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	中心变宜昌二线24右4#(北)变压器	315	11.48	247		未进入负面清单	否	无	-8.00%
2443	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线24右2#变压器	315	38.90	161		未进入负面清单	否	无	3.49%
2444	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线21左3#变压器	315	12.41	244		未进入负面清单	否	无	5.96%
2445	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	长安亭2#变压器	500	20.83	346		未进入负面清单	否	无	-2.84%
2446	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	长安亭1#变压器	500	8.35	408		未进入负面清单	否	无	7.45%
2447	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	铂晶馆亭2#变压器	400	7.14	331		未进入负面清单	否	无	-1.77%

2448	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	铂品馆享1#变压器	400	20.88	276		未进入负面清单	否	无	3.51%
2449	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线51左8#变压器	200	11.67	157		未进入负面清单	否	无	-4.32%
2450	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线51左4#变压器	200	25.35	129		未进入负面清单	否	无	-15.53%
2451	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	福兴南站2#变压器	630	11.68	493		未进入负面清单	否	无	-2.78%
2452	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	福兴南站1#变压器	630	14.20	478		未进入负面清单	否	无	-1.10%
2453	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	跃英线26左2#变压器	315	19.65	222		未进入负面清单	否	无	1.40%
2454	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士博线22右8#变压器	200	18.84	142		未进入负面清单	否	无	7.53%
2455	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	士和线39右5#变压器(西)	200	29.70	121		未进入负面清单	否	无	-3.20%
2456	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线6左6#变压器	400	46.58	174		未进入负面清单	否	无	2.66%
2457	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	凯旋大厦1#变压器	1000	19.20	708		未进入负面清单	否	无	6.67%
2458	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城3站2#变压器	800	16.23	590		未进入负面清单	否	无	-1.31%
2459	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	中延线6#变压器	200	18.24	144		未进入负面清单	否	无	7.71%
2460	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线75#变压器	100	12.46	78		未进入负面清单	否	无	-8.49%
2461	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	跃矿线32右2#变压器	315	29.11	192		未进入负面清单	否	无	-11.20%
2462	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	正和大厦亨2#主变压器	400	45.95	176		未进入负面清单	否	无	-3.07%
2463	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	正和大厦亨1#主变压器	400	27.72	249		未进入负面清单	否	无	-6.16%
2464	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变114东光线	东光线12#变压器	200	13.47	153		未进入负面清单	否	无	-8.78%
2465	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	锦港亭变压器	315	27.40	197		未进入负面清单	否	无	2.87%
2466	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北湖山庄1#箱站103柜2#主变	400	50.46	158		未进入负面清单	否	无	1.00%
2467	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北湖山庄2#箱站102柜1#主变	630	56.92	208		未进入负面清单	否	无	1.67%
2468	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	逸河园1站变压器	630	19.21	446		未进入负面清单	否	无	-8.82%
2469	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北湖山庄3#箱站103柜2#主变	400	60.00	120		未进入负面清单	否	无	2.53%
2470	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	兴业1站1#变压器	630	9.27	509		未进入负面清单	否	无	2.99%
2471	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	华光园4站2#变压器	500	51.39	193		未进入负面清单	否	无	4.67%
2472	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	华光园3站1#变压器	400	35.49	218		未进入负面清单	否	无	3.63%

2473	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	兴业1站2#变压器	630	11.81	493		未进入负面清单	否	无	5.81%
2474	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	春熙家园3站1#变压器	800	46.26	350		未进入负面清单	否	无	5.04%
2475	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	和平线29#变压器	200	19.58	141		未进入负面清单	否	无	-12.13%
2476	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	凌塔站2#变压器	800	52.85	297		未进入负面清单	否	无	9.24%
2477	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线14#变压器	315	0.84	281		未进入负面清单	否	无	-4.49%
2478	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	兴业3站2#变压器	630	31.02	372		未进入负面清单	否	无	7.99%
2479	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	兴业3站1#变压器	630	37.97	328		未进入负面清单	否	无	-22.75%
2480	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变115乙烯线	兴业2站1#变压器	630	49.40	256		未进入负面清单	否	无	-31.44%
2481	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	春熙家园2站2#变压器	630	19.81	442		未进入负面清单	否	无	-2.80%
2482	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	金源2站变压器	500	59.96	150		未进入负面清单	否	无	-9.94%
2483	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	金辉2站变压器	630	35.10	346		未进入负面清单	否	无	3.00%
2484	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚园8站变压器	630	25.56	406		未进入负面清单	否	无	-2.75%
2485	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚园5站变压器	630	26.06	403		未进入负面清单	否	无	-0.60%
2486	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚园4站变压器	630	31.97	366		未进入负面清单	否	无	-7.42%
2487	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚园3站变压器	630	28.44	388		未进入负面清单	否	无	6.64%
2488	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚园2站变压器	630	16.83	461		未进入负面清单	否	无	1.58%
2489	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚园1站变压器	630	12.06	491		未进入负面清单	否	无	6.31%
2490	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	金华2站1#变压器	400	73.86	65		未进入负面清单	否	无	0.60%
2491	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	金华1站变压器	800	29.97	480		未进入负面清单	否	无	-7.21%
2492	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	实华4站1#变压器	630	14.60	475		未进入负面清单	否	无	8.50%
2493	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	实华3站1#变压器	800	18.06	576		未进入负面清单	否	无	3.29%
2494	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	实华3站2#变压器	800	18.84	569		未进入负面清单	否	无	-1.55%
2495	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变117跃北线	实华2站1#变压器	315	26.06	201		未进入负面清单	否	无	0.84%
2496	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	实华1站1#变压器	800	28.92	489		未进入负面清单	否	无	-2.57%
2497	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	华光园1站2#变压器	800	38.41	413		未进入负面清单	否	无	2.83%

2498	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	华光园1站1#变压器	800	34.29	446		未进入负面清单	否	无	1.04%
2499	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城I1站变压器	630	26.29	401		未进入负面清单	否	无	-2.71%
2500	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城H1站变压器	630	33.71	355		未进入负面清单	否	无	1.41%
2501	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城G1站变压器	630	29.37	382		未进入负面清单	否	无	3.09%
2502	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	东三保亭变压器	630	36.35	338		未进入负面清单	否	无	0.75%
2503	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工1站1#变压器	630	12.57	488		未进入负面清单	否	无	0.79%
2504	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	锦绣家园2站1#变压器	630	24.13	415		未进入负面清单	否	无	-0.47%
2505	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	锦绣家园2站2#变压器	630	47.21	270		未进入负面清单	否	无	0.94%
2506	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	锦绣家园1站1#变压器	630	46.48	274		未进入负面清单	否	无	-3.11%
2507	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	海业站1#变压器	630	44.38	287		未进入负面清单	否	无	4.78%
2508	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	205-3站变压器	500	22.27	339		未进入负面清单	否	无	3.90%
2509	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	金辉大厦站2#变压器	630	30.29	376		未进入负面清单	否	无	-0.86%
2510	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	205锅炉房变压器	400	4.92	340		未进入负面清单	否	无	2.88%
2511	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	口岸1站变压器	800	50.74	314		未进入负面清单	否	无	4.37%
2512	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	万意空间2#变压器	400	15.09	300		未进入负面清单	否	无	-4.44%
2513	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	万意空间1#变压器	400	30.63	237		未进入负面清单	否	无	1.53%
2514	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城C1站变压器	630	26.63	399		未进入负面清单	否	无	-8.14%
2515	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城亭1#变压器	400	11.04	316		未进入负面清单	否	无	1.01%
2516	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城亭2#变压器	400	9.51	322		未进入负面清单	否	无	3.71%
2517	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城3站1#变压器	800	14.13	607		未进入负面清单	否	无	2.93%
2518	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	虹桥2站1#变压器	400	50.20	159		未进入负面清单	否	无	0.63%
2519	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	鸿大站1#变压器	630	35.37	344		未进入负面清单	否	无	8.36%
2520	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城B2站变压器	630	19.52	444		未进入负面清单	否	无	-0.12%
2521	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城A1站变压器	500	36.10	270		未进入负面清单	否	无	1.08%
2522	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	铁路亭2#变压器	630	60.09	188		未进入负面清单	否	无	5.31%

2523	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	铁路亭1#变压器	630	28.99	384		未进入负面清单	否	无	-5.09%
2524	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城1站2#变压器	800	12.35	621		未进入负面清单	否	无	0.26%
2525	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联5站1#变压器	400	32.46	230		未进入负面清单	否	无	4.35%
2526	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城2站变压器	800	30.90	473		未进入负面清单	否	无	-0.69%
2527	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联4站变压器	630	23.65	418		未进入负面清单	否	无	-1.18%
2528	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	商业网点亭变压器	630	39.24	320		未进入负面清单	否	无	4.35%
2529	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	永兴华站变压器	400	45.16	179		未进入负面清单	否	无	-0.75%
2530	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	金源1站变压器	400	58.40	126		未进入负面清单	否	无	1.31%
2531	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变103宜昌一线	晶华园站变压器	315	22.22	214		未进入负面清单	否	无	-2.06%
2532	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	天垒1站变压器	630	44.44	287		未进入负面清单	否	无	-4.64%
2533	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	信诚3站2#变压器	800	0.00	720		未进入负面清单	否	无	0.30%
2534	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	信诚5站2#变压器	800	16.32	589		未进入负面清单	否	无	9.83%
2535	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	信诚5站1#变压器	800	14.64	603		未进入负面清单	否	无	4.52%
2536	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	华星站2#变压器	400	41.92	192		未进入负面清单	否	无	8.98%
2537	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	华星站1#变压器	400	22.84	269		未进入负面清单	否	无	2.97%
2538	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	星汇园5站2#变压器	500	42.51	237		未进入负面清单	否	无	-1.26%
2539	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	星汇园5站1#变压器	630	37.92	328		未进入负面清单	否	无	-3.20%
2540	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	煤气2站变压器	400	21.06	276		未进入负面清单	否	无	-2.58%
2541	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	锦水2站1#变压器	400	35.30	219		未进入负面清单	否	无	3.30%
2542	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	锦水2站2#变压器	400	34.05	224		未进入负面清单	否	无	3.51%
2543	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	大兴2站变压器	630	35.49	343		未进入负面清单	否	无	-4.45%
2544	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	大兴1站1#变压器	630	13.27	483		未进入负面清单	否	无	0.56%
2545	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变106中跃线	天友站变压器	400	31.74	233		未进入负面清单	否	无	-3.98%
2546	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	世纪新城1站1#变压器	800	14.98	600		未进入负面清单	否	无	-0.25%
2547	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	天骄园变压器	400	27.66	249		未进入负面清单	否	无	0.99%

2548	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	恒鑫南1站变压器	315	13.08	242		未进入负面清单	否	无	-1.12%
2549	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	老二高中站2#变压器	630	19.02	447		未进入负面清单	否	无	1.15%
2550	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	老二高中站1#变压器	630	27.21	396		未进入负面清单	否	无	-1.15%
2551	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	信贷站变压器	400	1.08	356		未进入负面清单	否	无	5.96%
2552	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宝地逸园亭变压器	630	13.56	482		未进入负面清单	否	无	-1.37%
2553	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	铁北消防队箱站102柜1#主变	100	40.32	50		未进入负面清单	否	无	2.21%
2554	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	牧校站101柜1#主变	400	32.64	229		未进入负面清单	否	无	1.67%
2555	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	烟塔亭104柜2#主变	400	37.26	211		未进入负面清单	否	无	1.33%
2556	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	望河站2#变压器	315	34.29	175		未进入负面清单	否	无	-1.75%
2557	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	望河站1#变压器	315	13.33	242		未进入负面清单	否	无	-8.93%
2558	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	逸河园4站变压器	630	16.57	463		未进入负面清单	否	无	-6.33%
2559	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	逸河园5站变压器	630	15.54	469		未进入负面清单	否	无	-14.74%
2560	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	春熙家园1站1#变压器	1000	54.75	353		未进入负面清单	否	无	-3.86%
2561	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	方园站2#变压器	630	16.19	465		未进入负面清单	否	无	-1.59%
2562	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	方园站1#变压器	630	14.02	479		未进入负面清单	否	无	9.23%
2563	国网锦州市古塔区供电公司	河东66kV变电站	河东变117河海线	新大陆2亭2#变压器	1000	38.49	515		未进入负面清单	否	无	-0.10%
2564	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	新大陆2亭1#变压器	1000	16.98	730		未进入负面清单	否	无	11.42%
2565	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	新大陆1亭2#变压器	800	24.30	526		未进入负面清单	否	无	6.15%
2566	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	新大陆1亭1#变压器	800	12.06	624		未进入负面清单	否	无	-1.18%
2567	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	高层站1#变压器	630	28.98	384		未进入负面清单	否	无	5.28%
2568	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	电业1站变压器	630	13.27	483		未进入负面清单	否	无	5.35%
2569	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	七中站变压器	400	1.35	355		未进入负面清单	否	无	-0.58%
2570	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	新大陆北站2#变压器	500	31.24	294		未进入负面清单	否	无	2.26%
2571	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	黄楼亭变压器	400	28.08	248		未进入负面清单	否	无	-1.97%
2572	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	新大陆北站1#变压器	500	11.60	392		未进入负面清单	否	无	-5.75%

2573	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变111和平线	军转站变压器	500	12.16	389		未进入负面清单	否	无	-1.66%
2574	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	阳光亭变压器	500	30.72	296		未进入负面清单	否	无	-2.95%
2575	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	商业银行站变压器	200	16.95	146		未进入负面清单	否	无	-0.88%
2576	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	六厂一站2#变压器	500	39.74	251		未进入负面清单	否	无	-1.56%
2577	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	六厂一站1#变压器	500	37.60	262		未进入负面清单	否	无	2.03%
2578	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	天元站2#变压器	630	21.75	430		未进入负面清单	否	无	4.58%
2579	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	天元站1#变压器	630	21.14	434		未进入负面清单	否	无	-2.59%
2580	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	凯厦站变压器	630	48.57	261		未进入负面清单	否	无	-0.11%
2581	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	亚森站1#变压器	630	32.16	364		未进入负面清单	否	无	3.63%
2582	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	古塔公园西站1#变压器	315	28.14	195		未进入负面清单	否	无	2.42%
2583	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	星汇园2站1#变压器	630	28.63	387		未进入负面清单	否	无	0.72%
2584	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	恒鑫1站变压器	400	11.68	313		未进入负面清单	否	无	2.46%
2585	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	星汇园1站2#变压器	630	18.35	451		未进入负面清单	否	无	3.43%
2586	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	星汇园1站1#变压器	630	25.65	405		未进入负面清单	否	无	6.10%
2587	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	友谊鞋城站变压器	400	26.37	255		未进入负面清单	否	无	-4.71%
2588	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	电业2站2#变压器	630	38.10	327		未进入负面清单	否	无	-1.65%
2589	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	制药四厂站变压器	315	5.52	266		未进入负面清单	否	无	-8.05%
2590	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	二热电亭变压器	630	17.66	456		未进入负面清单	否	无	0.68%
2591	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	骨科1站变压器	630	13.52	482		未进入负面清单	否	无	2.75%
2592	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	戎达亭1#变压器	315	16.00	233		未进入负面清单	否	无	2.22%
2593	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	戎达亭2#变压器	315	9.97	252		未进入负面清单	否	无	4.25%
2594	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	环境2站变压器	315	37.37	166		未进入负面清单	否	无	3.69%
2595	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	水泵房站变压器	315	1.52	279		未进入负面清单	否	无	-1.85%
2596	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	泰丰东站变压器	630	52.90	234		未进入负面清单	否	无	-2.34%
2597	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	华光园2站2#变压器	800	10.65	635		未进入负面清单	否	无	-2.20%

2598	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	华光园2站1#变压器	800	31.29	470		未进入负面清单	否	无	-6.47%
2599	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联亭2#变压器	800	68.46	172		未进入负面清单	否	无	4.02%
2600	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变104跃英线	侨联亭1#变压器	500	45.20	224		未进入负面清单	否	无	-0.49%
2601	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	六厂2站变压器	630	23.62	418		未进入负面清单	否	无	-1.00%
2602	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	凌河站1#变压器	500	29.92	300		未进入负面清单	否	无	-1.52%
2603	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	辽工2站1#变压器	630	10.06	504		未进入负面清单	否	无	4.08%
2604	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	凌塔站1#变压器	800	43.02	376		未进入负面清单	否	无	5.62%
2605	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华庭2站2#变压器	630	59.33	193		未进入负面清单	否	无	2.97%
2606	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变118古城一线	华庭2站1#变压器	630	21.40	432		未进入负面清单	否	无	2.31%
2607	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线34#柱上变压器	315	6.38	263		未进入负面清单	否	无	3.97%
2608	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线37#柱上变压器	50	26.28	32		未进入负面清单	否	无	4.67%
2609	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线51左6#柱上变压器	200	35.21	110		未进入负面清单	否	无	-3.54%
2610	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线58#柱上变压器	50	37.92	26		未进入负面清单	否	无	-6.22%
2611	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线71右8#变压器	315	23.97	208		未进入负面清单	否	无	4.24%
2612	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线71右17#变压器	200	26.16	128		未进入负面清单	否	无	8.03%
2613	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	士京线25#变压器	250	21.89	170		未进入负面清单	否	无	5.42%
2614	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	铁一线20#变压器	315	46.57	137		未进入负面清单	否	无	2.91%
2615	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变106中跃线	中心变106中跃线中跃线21左2#变压器	315	13.45	241		未进入负面清单	否	无	5.26%
2616	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	铁一线11右1#变压器	315	17.24	229		未进入负面清单	否	无	-0.25%
2617	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#17(东)柱上变压器	250	47.36	107		未进入负面清单	否	无	1.33%
2618	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#16柱上变压器	200	41.18	98		未进入负面清单	否	无	1.67%
2619	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#12右2柱上变压器	200	27.36	125		未进入负面清单	否	无	2.55%
2620	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#9柱上变压器	315	4.70	269		未进入负面清单	否	无	1.00%
2621	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#35柱上变压器	200	22.36	135		未进入负面清单	否	无	1.67%
2622	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#60右3(东)柱上变压器	315	1.71	278		未进入负面清单	否	无	1.33%

2623	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#60右3(西)柱上变压器	315	19.30	223		未进入负面清单	否	无	1.67%
2624	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#59左5柱上变压器	200	23.07	134		未进入负面清单	否	无	1.33%
2625	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#47左2柱上变压器	315	3.31	273		未进入负面清单	否	无	1.33%
2626	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#64柱上变压器	315	62.24	87		未进入负面清单	否	无	1.33%
2627	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#5柱上变压器	315	4.32	270		未进入负面清单	否	无	1.67%
2628	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变110上海线	上海线29#变压器	50	62.24	14		未进入负面清单	否	无	-4.41%
2629	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#10右2柱上变压器	315	21.52	216		未进入负面清单	否	无	1.33%
2630	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#11左9柱上变压器	315	35.27	172		未进入负面清单	否	无	1.67%
2631	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#11左4柱上变压器	315	6.48	263		未进入负面清单	否	无	1.67%
2632	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	党校分线#7柱上变压器	315	47.90	133		未进入负面清单	否	无	1.33%
2633	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#45柱上变压器	200	10.17	160		未进入负面清单	否	无	1.33%
2634	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#25(东)柱上变压器	315	23.43	210		未进入负面清单	否	无	1.67%
2635	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#25(西)柱上变压器	315	12.29	245		未进入负面清单	否	无	2.47%
2636	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#17(西)柱上变压器	315	14.86	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
2637	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变110中延线	中延线14右2#变压器(北)	400	18.66	285		未进入负面清单	否	无	6.60%
2638	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线44右6#变压器	315	8.88	256		未进入负面清单	否	无	7.20%
2639	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线41#变压器	315	1.43	279		未进入负面清单	否	无	-4.88%
2640	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	士安线37左10#变压器	100	27.06	63		未进入负面清单	否	无	-10.53%
2641	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	士安线37左5#变压器	200	32.07	116		未进入负面清单	否	无	2.62%
2642	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变103士京线	士京线50#变压器	200	18.15	144		未进入负面清单	否	无	2.26%
2643	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变107重庆线	重庆线22#变压器	315	28.22	195		未进入负面清单	否	无	8.23%
2644	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变119跃医线	跃医线13+4#变压器	50	25.56	32		未进入负面清单	否	无	-0.43%
2645	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右8右2#变压器	400	4.47	342		未进入负面清单	否	无	2.53%
2646	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线6左3#变压器	315	24.32	207		未进入负面清单	否	无	0.31%
2647	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线19#变压器(东)	315	21.71	215		未进入负面清单	否	无	2.02%

2648	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线19#变压器(西)	315	50.32	125		未进入负面清单	否	无	3.31%
2649	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变108中和线	中和线16#变压器	315	33.43	178		未进入负面清单	否	无	4.36%
2650	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌二线25#变压器	250	25.09	162		未进入负面清单	否	无	-3.88%
2651	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右8右6右2左2#变压器	315	34.51	175		未进入负面清单	否	无	1.34%
2652	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	中上线12右8右6右3#变压器	315	45.84	139		未进入负面清单	否	无	-0.64%
2653	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变115洛阳二线	洛阳二线7右4左4#柱上变压器	100	36.51	53		未进入负面清单	否	无	-2.88%
2654	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线20右4#柱上变压器	200	49.55	81		未进入负面清单	否	无	1.67%
2655	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变108士跃线	士跃线11#柱上变压器	315	23.82	208		未进入负面清单	否	无	-4.14%
2656	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变106士乙线	士乙线11右12#变压器	200	42.42	95		未进入负面清单	否	无	-5.35%
2657	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	跃矿线33#变压器	400	9.42	322		未进入负面清单	否	无	-2.71%
2658	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	跃福线11左5#变压器	315	1.11	280		未进入负面清单	否	无	-2.13%
2659	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线1右3#变压器	315	63.37	84		未进入负面清单	否	无	2.83%
2660	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	南宁线8左3#变压器	315	12.06	246		未进入负面清单	否	无	1.47%
2661	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变113中南线	中南线25#变压器	315	42.63	149		未进入负面清单	否	无	3.58%
2662	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变111南宁线	南宁线6#变压器	315	33.43	178		未进入负面清单	否	无	5.53%
2663	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变110园通线	园通线1右1#变压器	200	30.35	119		未进入负面清单	否	无	5.95%
2664	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	园跃一线14#变压器	315	13.08	242		未进入负面清单	否	无	1.94%
2665	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变114东光线	东光线17左1#变压器	315	2.32	276		未进入负面清单	否	无	0.99%
2666	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	环城一线21右1#变压器	400	35.49	218		未进入负面清单	否	无	3.63%
2667	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变104士安线	春熙家园2站1#变压器	630	26.79	398		未进入负面清单	否	无	-4.27%
2668	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	华光园4站1#变压器	500	29.92	300		未进入负面清单	否	无	0.00%
2669	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	华光园3站2#变压器	400	29.43	242		未进入负面清单	否	无	3.36%
2670	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	星汇园3站变压器	630	25.08	409		未进入负面清单	否	无	7.69%
2671	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变105中上线	电厂站变压器	500	21.36	343		未进入负面清单	否	无	1.85%
2672	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	星汇园4站1#变压器	500	37.12	264		未进入负面清单	否	无	3.22%

2673	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	宜昌路锅炉房站变压器	400	43.29	187		未进入负面清单	否	无	-3.13%
2674	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#31左14柱上变压器	200	9.41	161		未进入负面清单	否	无	1.67%
2675	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#32柱上变压器	200	31.19	118		未进入负面清单	否	无	1.00%
2676	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	农业线20#变压器	400	48.58	166		未进入负面清单	否	无	-2.28%
2677	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线102右A1#柱上变压器	100	38.81	51		未进入负面清单	否	无	3.47%
2678	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线62右32右17#柱上变压器200KVA	200	42.51	95		未进入负面清单	否	无	-1.04%
2679	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线66右32左2右1#柱上变压器	100	43.51	46		未进入负面清单	否	无	-3.29%
2680	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线97左5#柱上变压器	100	44.39	46		未进入负面清单	否	无	2.89%
2681	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变106士乙线	士乙线9#柱上变压器	400	48.51	166		未进入负面清单	否	无	3.05%
2682	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变106铁一线	205站变压器	500	46.21	219		未进入负面清单	否	无	3.80%
2683	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变112环城一线	大凌亭2#变压器	630	62.67	172		未进入负面清单	否	无	-10.66%
2684	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	大世界亭1#变压器	630	61.32	181		未进入负面清单	否	无	-6.76%
2685	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变104宜昌二线	大世界亭2#变压器	630	57.41	205		未进入负面清单	否	无	3.47%
2686	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	福兴北站变压器	630	41.15	308		未进入负面清单	否	无	-1.04%
2687	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	福兴站变压器	500	62.96	135		未进入负面清单	否	无	-3.29%
2688	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城D站变压器	500	58.40	158		未进入负面清单	否	无	2.89%
2689	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城E站变压器	630	44.94	284		未进入负面清单	否	无	4.29%
2690	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	古城F站变压器	630	47.73	266		未进入负面清单	否	无	3.09%
2691	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	古城J站变压器	630	51.14	245		未进入负面清单	否	无	4.05%
2692	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变119园塔线	古城K站变压器	630	48.24	263		未进入负面清单	否	无	6.27%
2693	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变107士和线	宏天站变压器	500	37.71	261		未进入负面清单	否	无	0.82%
2694	国网锦州市古塔区供电公司	园区66kV变电站	园区变116园跃#1线	金城站变压器	630	53.16	232		未进入负面清单	否	无	1.39%
2695	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	科技1站变压器	630	54.57	223		未进入负面清单	否	无	3.46%
2696	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	科技2站变压器	630	55.40	218		未进入负面清单	否	无	2.34%
2697	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变124士融线	双龙站变压器	400	43.86	185		未进入负面清单	否	无	4.25%

2698	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	信诚1站变压器	630	45.02	283		未进入负面清单	否	无	-0.66%
2699	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	信诚2站变压器	630	51.65	242		未进入负面清单	否	无	-6.95%
2700	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变108跃矿线	信诚4站1#变压器	630	57.14	207		未进入负面清单	否	无	-0.24%
2701	国网锦州市古塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变117古城二线	鑫诚站变压器	400	51.04	156		未进入负面清单	否	无	3.89%
2702	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	幸福家园1站1#变压器	630	54.99	221		未进入负面清单	否	无	0.42%
2703	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变113跃福线	幸福家园2站2#变压器	630	48.11	264		未进入负面清单	否	无	4.49%
2704	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线77#（北）柱上变压器	400	0.07	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
2705	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线77（南）#柱上变压器	400	0.12	360		未进入负面清单	否	无	1.00%
2706	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线79右6#柱上变压器	200	19.44	141		未进入负面清单	否	无	1.67%
2707	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左1右10#柱上变压器	100	28.39	62		未进入负面清单	否	无	1.67%
2708	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左21左1#柱上变压器	200	20.57	139		未进入负面清单	否	无	1.00%
2709	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左27#柱上变压器	315	13.37	241		未进入负面清单	否	无	1.67%
2710	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左30右3#柱上变压器2.0	200	10.03	160		未进入负面清单	否	无	1.67%
2711	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线83左6#柱上变压器	100	5.92	84		未进入负面清单	否	无	1.33%
2712	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	士帽线84右2#柱上变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
2713	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线36北2#柱上变压器	400	20.19	279		未进入负面清单	否	无	1.33%
2714	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线36右3#柱上变压器	400	8.49	326		未进入负面清单	否	无	1.67%
2715	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线45#柱上变压器	400	36.63	213		未进入负面清单	否	无	2.00%
2716	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左21#柱上变压器	200	14.89	150		未进入负面清单	否	无	1.33%
2717	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左3#柱上变压器	200	38.16	104		未进入负面清单	否	无	1.67%
2718	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线54左6#柱上变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	1.33%
2719	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	铁北消防队箱站102柜1#主变	100	26.64	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
2720	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	烟塔亭104柜2#主变	400	25.66	257		未进入负面清单	否	无	1.33%
2721	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线10右27#柱上变压器	200	33.56	113		未进入负面清单	否	无	1.33%
2722	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线10右3左2#柱上变压器	315	28.03	195		未进入负面清单	否	无	1.67%

2723	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线19右3#柱上变压器	400	13.44	306		未进入负面清单	否	无	1.33%
2724	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线1左1#柱上变压器	200	44.16	92		未进入负面清单	否	无	1.67%
2725	国网锦州市古塔区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变116农业线	砖瓦线53#变压器	100	11.87	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
2726	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线8右1#柱上变压器	400	15.76	297		未进入负面清单	否	无	1.33%
2727	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士英变126士帽线	天宝华府变电亭102间隔配电变压器01	630	13.37	483		未进入负面清单	否	无	1.00%
2728	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#31左1柱上变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否	无	1.67%
2729	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	北水线#31左14柱上变压器	200	9.41	161		未进入负面清单	否	无	1.67%
2730	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	东电烟塔公司变电亭102间隔配电变压器	400	23.24	267		未进入负面清单	否	无	1.67%
2731	国网锦州市古塔区供电公司	士英66kV变电站	士兴线	士兴线133#柱上变压器	400	10.25	319		未进入负面清单	否	无	1.67%
2732	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	冯家岭分歧21#冯家岭东柱上变压器	200	72.72	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
2733	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	大屯小区1#分歧007#杆大屯暖棚小区1#柱上变压器	200	71.26	37		未进入负面清单	否	无	1.67%
2734	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV吴郑分歧49#高家屯塘房柱上变压器	100	70.71	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
2735	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线57左1柱上变压器	100	74.47	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
2736	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV冷家沟线五间房下分歧001#柱上变压器	50	73.28	8		未进入负面清单	否	无	1.00%
2737	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	南山分歧072#石佛寺南山（新建）柱上变压器	50	71.05	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
2738	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分歧40#村方塘柱上变压器	50	72.57	9		未进入负面清单	否	无	2.00%
2739	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线11#太平北柱上变压器	80	74.25	13		未进入负面清单	否	无	1.67%
2740	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张七、八组分歧02#张家卜七、八组柱上变压器	50	71.37	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
2741	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	丁香屯北分歧03#丁香屯北柱上变压器	50	71.26	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
2742	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变108工业硅线	三家子三四组分歧05#三四组柱上变压器	160	71.98	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
2743	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变104张凌二线	编织袋厂分歧03#立先编织袋有限公司柱上变压器	315	73.96	51		未进入负面清单	否	无	1.00%
2744	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	达子窝棚分歧32#达子窝棚柱上变压器	100	73.77	16		未进入负面清单	否	无	1.67%
2745	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线68右6#柱上变压器	315	72.47	55		未进入负面清单	否	无	2.00%
2746	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	前屯分歧003#前屯柱上变压器	100	72.42	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
2747	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石东分歧03#石佛卜东1柱上变压器	80	72.23	14		未进入负面清单	否	无	1.00%

2748	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张 卜线	谷屯西分岐02#谷家屯西柱上变压器	50	72.20	9		未进入负面清单	否	无	1.67%
2749	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭 线	开发区南分岐002#开发区南台柱上变压器	200	71.51	37		未进入负面清单	否	无	1.67%
2750	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道 河线	下马三沟分岐18#下马三沟柱上变压器	20	70.23	4		未进入负面清单	否	无	1.67%
2751	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	红台子西分岐01#红台子东柱上变压器	100	70.05	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
2752	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌 一线	石西分岐04#石佛卜西柱上变压器	100	69.98	20		未进入负面清单	否	无	1.33%
2753	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	八塔村分岐1#八塔村柱上变压器	100	69.84	20		未进入负面清单	否	无	1.33%
2754	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	红台子支线003#李金西柱上变压器	50	69.78	10		未进入负面清单	否	无	1.33%
2755	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二 线	炼铁二线27左10#柱上变压器	200	69.30	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
2756	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV关屯分岐12#李家屯柱上变压器	80	68.58	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
2757	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊 2#线	后尖西分岐02#后尖西柱上变压器	80	68.15	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
2758	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	绿达分岐2#姚家沟柱上变压器新	50	68.01	11		未进入负面清单	否	无	1.00%
2759	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西 线	母家沟分岐11#母家沟柱上变压器	80	67.90	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
2760	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右74#柱上变压器	100	67.48	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
2761	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变105大 王沟线	小王沟分岐1#小王沟柱上变压器	80	67.06	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
2762	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫 水线	岫水线67#稍东一(新)柱上变压器	100	66.30	24		未进入负面清单	否	无	1.67%
2763	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	新民屯三组分岐1#新民三组柱上变压器	80	65.91	19		未进入负面清单	否	无	2.00%
2764	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张 卜线	张家卜赵洪分岐20#张家卜赵洪柱上变压器	80	65.53	20		未进入负面清单	否	无	1.33%
2765	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	平房子分岐5#平房子村柱上变压器	100	65.47	25		未进入负面清单	否	无	1.67%
2766	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变105大 王沟线	大王线105#大王中柱上变压器	80	65.27	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
2767	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	市内二线31#柱上变压器	400	65.08	100		未进入负面清单	否	无	1.67%
2768	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二 线	舒馨豪苑E区配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	315	64.69	80		未进入负面清单	否	无	1.33%
2769	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二 线	市内二线78#柱上变压器	200	64.68	51		未进入负面清单	否	无	2.00%
2770	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊 2#线	水泉沟分岐43#水泉沟村柱上变压器	50	64.41	13		未进入负面清单	否	无	1.00%
2771	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	三成子分岐5#三成子村柱上变压器	160	64.01	42		未进入负面清单	否	无	1.67%
2772	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒 地线	药西分岐009#药庙西柱上变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	2.00%

2773	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	马家屯分歧2#马家屯柱上变压器	80	63.82	21		未进入负面清单	否	无	1.67%
2774	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	甯神分歧10#甯东柱上变压器	80	63.80	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
2775	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线#1分支箱左分歧（西）柱上变压器	315	63.47	84		未进入负面清单	否	无	2.00%
2776	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟分歧004#冷家沟村北台柱上变压器	100	62.93	27		未进入负面清单	否	无	2.00%
2777	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	上坎子西分歧05#上坎子西柱上变压器	50	62.50	14		未进入负面清单	否	无	1.67%
2778	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	榆树屯南分歧07#榆树屯东柱上变压器	100	62.49	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
2779	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	平房峪东分歧4#平房峪东柱上变台	30	62.45	8		未进入负面清单	否	无	2.00%
2780	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	商家屯三组分歧05#商家屯二组柱上变压器	100	62.35	28		未进入负面清单	否	无	1.33%
2781	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	观音堂分歧001#观音堂柱上变压器	80	62.21	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
2782	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内一线101#柱上变压器	315	61.94	88		未进入负面清单	否	无	1.67%
2783	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	王花牛分歧48#一家玉东柱上变压器	100	61.88	28		未进入负面清单	否	无	1.67%
2784	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	10kV三合分歧007#柱上变压器	200	61.83	56		未进入负面清单	否	无	1.33%
2785	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线18#大于卜村二柱上变压器	160	61.32	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
2786	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	四家子分歧17#四家子柱上变压器新	100	61.30	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
2787	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变104张凌二线	锦州兴隆包装箱分歧05#天龙花生米加工厂柱上变压器	200	60.96	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
2788	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右84#柱上变压器	100	60.82	29		未进入负面清单	否	无	1.67%
2789	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	八塔子北分歧3#八塔子北柱上变压器	50	60.58	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
2790	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	兴隆堡分歧19#兴隆堡西柱上变压器	50	60.49	15		未进入负面清单	否	无	2.00%
2791	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	许沟分歧43#上许沟柱上变压器新	50	60.36	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
2792	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	石浦子前分歧02#石浦子前柱上变压器	80	60.35	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
2793	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	后泥支线22#后泥三四组柱上变压器	80	60.05	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
2794	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧97#下松山村柱上变压器	125	59.96	38		未进入负面清单	否	无	1.33%
2795	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	榆钱沟分歧02#榆钱沟西台柱上变压器	80	59.77	24		未进入负面清单	否	无	1.67%
2796	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大北村东分歧10#大北村东柱上变压器	50	59.73	15		未进入负面清单	否	无	1.67%
2797	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	平房子分歧001#平房子（新建）柱上变压器	100	59.59	30		未进入负面清单	否	无	1.67%

2798	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	桃园分歧1#桃园(新)柱上变压器	50	59.44	15		未进入负面清单	否	无	2.00%
2799	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	富家坟分歧001#富家坟柱上变压器	50	59.43	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
2800	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	刘屯分歧7#刘屯柱上变压器	50	58.94	16		未进入负面清单	否	无	1.67%
2801	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	盘道峻支线018#东洼子柱上变压器	100	58.62	31		未进入负面清单	否	无	1.67%
2802	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	后尖东分歧02#后尖东柱上变压器	80	58.58	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
2803	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平线72#平房地沟柱上变压器	100	58.54	31		未进入负面清单	否	无	1.67%
2804	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	吴家屯分歧3#吴家屯柱上变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
2805	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线54右10#柱上变压器	200	57.71	65		未进入负面清单	否	无	1.33%
2806	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	留许干线124#东火庙柱上变压器	50	57.66	16		未进入负面清单	否	无	1.00%
2807	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	上石分歧02#上石村台柱上变压器	200	57.47	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
2808	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大峪分歧18#下大峪下二柱上变压器	50	57.05	16		未进入负面清单	否	无	1.00%
2809	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右6左6#柱上变压器	200	56.86	66		未进入负面清单	否	无	2.00%
2810	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	谢东沟分歧2#谢东沟柱上变压器	20	56.67	7		未进入负面清单	否	无	2.00%
2811	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	宋八户分歧34#宋八户柱上变压器	80	56.61	27		未进入负面清单	否	无	1.67%
2812	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	兴隆沟支线095#高家屯柱上变压器	50	56.24	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
2813	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	岫水线70#稍东二(新)柱上变压器	100	55.78	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
2814	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	破台子分歧05#破台子柱上变压器	80	55.77	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
2815	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	达子营分歧2#达子营台柱上变压器	100	54.95	35		未进入负面清单	否	无	1.33%
2816	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	岫东支线003#东岭柱上变压器	100	54.85	35		未进入负面清单	否	无	1.33%
2817	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右14左2#柱上变压器	315	54.84	111		未进入负面清单	否	无	2.00%
2818	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	褡裢沟支线027#沟河寨东组新柱上变压器	100	54.82	35		未进入负面清单	否	无	1.33%
2819	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	头下屯分歧2#头下后变压器新柱上变压器	50	54.55	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
2820	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	油户屯分歧11#油户屯柱上变压器新	50	54.45	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
2821	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜东一分歧03#大于卜东一柱上变压器	100	54.30	36		未进入负面清单	否	无	1.33%
2822	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	后泥支线04#中泥东柱上变压器(新建)	50	54.03	18		未进入负面清单	否	无	1.00%

2823	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	小冷沟分岐041#西阳房小冷沟柱上变压器	30	53.93	11		未进入负面清单	否	无	1.00%
2824	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	中学分岐014#荒地七组柱上变压器	100	53.91	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
2825	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线67#柱上变压器	200	53.79	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
2826	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	闫家屯南分岐5#闫家屯南柱上变压器	100	53.59	36		未进入负面清单	否	无	1.33%
2827	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变106玉龙线	三台南小区1#杆柱上变压器	100	53.57	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
2828	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	八塔子南分岐4#八塔子南柱上变压器	50	53.51	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
2829	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	裕綖沟支线112#搭连沟(新)柱上变压器	50	53.50	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
2830	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	何家沟分岐019#大屯何家沟(新建)柱上变压器	50	53.30	18		未进入负面清单	否	无	1.33%
2831	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	灰山子分岐17#吴家屯柱上变压器	100	52.79	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
2832	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	稍西南004#稍西南柱上变压器	100	52.75	37		未进入负面清单	否	无	1.67%
2833	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	西坊支线062#小于卜西柱上变压器	50	52.73	19		未进入负面清单	否	无	1.67%
2834	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线34#柱上变压器	400	52.71	149		未进入负面清单	否	无	1.67%
2835	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	五台分岐05#五台村台柱上变压器	100	52.61	37		未进入负面清单	否	无	1.67%
2836	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊北分岐04#车坊北柱上变压器	100	52.51	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
2837	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	树林子分岐42#树林子柱上变压器	80	52.33	30		未进入负面清单	否	无	1.33%
2838	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	荒地东分岐06#荒地东柱上变压器	100	52.06	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
2839	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV八二分岐08#八家子二组柱上变压器	100	51.99	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
2840	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线205右4左3西柱上变压器	50	51.71	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
2841	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	厂西分岐05#厂西柱上变压器	100	51.68	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
2842	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	前坡分岐040#庙尔沟前坡	50	51.40	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
2843	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	赵家屯支线04#北道柱上变压器	80	51.33	31		未进入负面清单	否	无	2.00%
2844	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	东阳房西分岐001#东阳房西组柱上变压器	50	51.31	19		未进入负面清单	否	无	1.33%
2845	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	杨树沟分岐33#杨树沟柱上变压器	30	51.29	12		未进入负面清单	否	无	2.00%
2846	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	柳西分岐03#柳河沟西柱上变压器	80	51.21	31		未进入负面清单	否	无	1.67%
2847	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	碑西分岐09#碑西柱上变压器	100	51.07	39		未进入负面清单	否	无	1.67%

2848	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张 卜线	王花牛分岐37#一家玉村柱上变压器	200	51.01	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
2849	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二 线	市内二线53#柱上变压器	200	51.01	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
2850	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二 线	炼铁二线28#柱上变压器	315	50.94	123		未进入负面清单	否	无	1.67%
2851	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	荒地前分岐01#荒地西柱上变压器新	100	50.81	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
2852	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子 线	蒋家峪支线8#杆小白台子南柱上变压器	50	50.80	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
2853	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	新屯东分岐03#新屯东柱上变压器	100	50.75	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
2854	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右62#柱上变压器	100	50.71	39		未进入负面清单	否	无	1.33%
2855	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	小孤山二组分岐01#小孤山二组柱上变压器	50	50.50	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
2856	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	旧陵后分岐02#旧陵后柱上变压器新	100	50.45	40		未进入负面清单	否	无	1.67%
2857	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	台子山分岐04#台子山柱上变压器	160	50.43	63		未进入负面清单	否	无	1.67%
2858	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	砬子山分岐62#高家屯柱上变压器新	50	50.42	20		未进入负面清单	否	无	1.00%
2859	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家 湾线	下许沟分岐2#下许沟柱上变压器	10	50.33	4		未进入负面清单	否	无	2.00%
2860	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台 北线	头台西组分岐09#头台西组柱上变压器	125	50.25	50		未进入负面清单	否	无	1.33%
2861	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌 一线	云盘岭分岐25#云盘岭(新)柱上变压器	50	50.08	20		未进入负面清单	否	无	1.00%
2862	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一 线	市内一线72左5#柱上变压器	200	50.01	80		未进入负面清单	否	无	1.33%
2863	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道 岭北线	白家沟分岐007#白家沟柱上变压器	80	50.00	32		未进入负面清单	否	无	1.00%
2864	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	后泥支线14#后泥一二组柱上变压器	100	49.92	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
2865	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二 线	市内二线55#柱上变压器	315	49.70	127		未进入负面清单	否	无	1.67%
2866	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛 卜线	王民屯南分岐05#王民屯南(新)柱上变压器	100	49.40	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
2867	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	长山子村分岐25#长山子村柱上变压器	160	49.38	65		未进入负面清单	否	无	1.67%
2868	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	范家屯分岐5#范家屯村柱上变压器	100	49.18	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
2869	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子 线	闫家屯北分岐3#闫家屯北柱上变压器	100	48.99	41		未进入负面清单	否	无	1.67%
2870	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	破台子分岐06#大于卜园艺队一柱上变压器	100	48.95	41		未进入负面清单	否	无	1.33%
2871	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊 #3线	石头庙子西分岐02#石头庙子村柱上变压器	100	48.89	41		未进入负面清单	否	无	1.67%
2872	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右3#柱上变压器	315	48.77	130		未进入负面清单	否	无	1.67%

2873	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	松林堡西支线2#杆松林堡西柱上变压器	80	48.48	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
2874	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	林屯分歧33#林家屯二组柱上变压器	80	48.37	33		未进入负面清单	否	无	1.67%
2875	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	小岭子分歧05#小岭子柱上变压器	50	48.12	21		未进入负面清单	否	无	1.33%
2876	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊村分歧06#车坊南二柱上变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.67%
2877	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	阳光花园1#箱变2#变压器	400	47.97	168		未进入负面清单	否	无	1.33%
2878	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	瓦一六组分歧24#瓦一六组柱上变压器	200	47.91	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
2879	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	孤家子支线51#汤家屯柱上变压器	50	47.73	21		未进入负面清单	否	无	1.67%
2880	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	大魏沟分歧53#许屯柱上变压器	30	47.70	13		未进入负面清单	否	无	1.67%
2881	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线27左2#柱上变压器	200	47.69	85		未进入负面清单	否	无	1.00%
2882	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	平房峪支线034#孙家沟（新）柱上变压器	50	47.68	21		未进入负面清单	否	无	1.67%
2883	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线56#（南）柱上变压器	200	47.59	85		未进入负面清单	否	无	2.00%
2884	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	越都花园2#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	315	47.50	134		未进入负面清单	否	无	2.00%
2885	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	柳河沟支线100#柳河沟东柱上变压器	160	47.40	68		未进入负面清单	否	无	1.33%
2886	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	前杨三四组分歧09#前杨三四组柱上变压器	315	47.34	134		未进入负面清单	否	无	1.00%
2887	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	头上南分歧1#头上南柱上变压器	50	47.33	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
2888	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	房申沟三组分歧04#房申沟三柱上变压器	50	47.32	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
2889	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	于家屯分歧8#于家屯柱上变压器	100	47.28	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
2890	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	小河西分歧05#小河西柱上变压器新	50	47.16	21		未进入负面清单	否	无	1.67%
2891	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线#1电缆分支箱左16#柱上变压器	100	47.13	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
2892	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树下线	10kV头道岔子果园分歧002#头道岔子果园柱上变压器	100	47.12	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
2893	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	大魏沟分歧87#大魏沟柱上变压器	50	46.98	22		未进入负面清单	否	无	1.67%
2894	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	甘家沟上台分歧4#甘家沟上台柱上变压器	100	46.94	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
2895	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线86左10#柱上变压器	50	46.91	22		未进入负面清单	否	无	1.33%
2896	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线56#（北）柱上变压器	315	46.69	136		未进入负面清单	否	无	2.00%
2897	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	刘户台东分歧3#刘户台东柱上变压器	100	46.36	44		未进入负面清单	否	无	1.00%

2898	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线34左7#变压器	200	46.29	87		未进入负面清单	否	无	1.67%
2899	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变105大王沟线	大王线63#水泉村柱上变压器	100	46.21	44		未进入负面清单	否	无	1.67%
2900	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	中乐3#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	630	46.02	277		未进入负面清单	否	无	1.00%
2901	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV大铁厂分歧023#柱上变压器	50	45.93	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
2902	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线49#柱上变压器	200	45.82	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
2903	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	娘庙沟分歧04#五间房四组柱上变压器	50	45.76	22		未进入负面清单	否	无	1.33%
2904	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	三间房分歧19#三间房村柱上变压器	80	45.70	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
2905	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	马家沟分歧10#马家沟村台柱上变压器	200	45.68	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
2906	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	太平分歧009#太平沟(新)柱上变压器	100	45.67	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
2907	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线187右18柱上变压器	100	45.65	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
2908	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	白台沟分歧15#白台沟柱上变压器	50	45.62	22		未进入负面清单	否	无	1.33%
2909	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	五台分歧26#杨屯(新)柱上变压器	50	45.40	22		未进入负面清单	否	无	1.33%
2910	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	东方明珠2#变压器	630	45.34	281		未进入负面清单	否	无	1.00%
2911	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	10kV炼铁二线69左18#柱上变压器	315	45.32	141		未进入负面清单	否	无	1.67%
2912	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	福财新区配电亭2#变压器	500	45.26	224		未进入负面清单	否	无	1.67%
2913	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	大二台支线05#大二台村柱上变压器	160	45.24	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
2914	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右8左7左2#柱上变压器	200	45.16	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
2915	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	常家屯分歧25#常家屯柱上变压器	160	45.11	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
2916	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	石口子分歧1#石口子柱上变压器	50	45.01	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
2917	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	白台沟分歧19#白台沟柱上变压器	100	44.98	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
2918	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	二道沟一组分歧04#二道沟二组柱上变压器	50	44.80	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
2919	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	水西分歧2#水口子西组柱上变压器	50	44.66	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
2920	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	前窑分歧16#前窑村门前组柱上变压器	100	44.63	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
2921	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	郭帽屯五六组分歧4#五六组柱上变压器	50	44.63	23		未进入负面清单	否	无	1.33%
2922	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线14#柱上变压器	100	44.55	45		未进入负面清单	否	无	1.67%

2923	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	阳光花园2#箱变2#变压器	500	44.22	229		未进入负面清单	否	无	2.00%
2924	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	下洼子分歧010#下洼子柱上变压器	100	44.13	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
2925	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变106玉龙线	何家沟支线22#何家沟村柱上变压器	100	44.11	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
2926	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台北分歧005#五台北柱上变压器	100	44.06	46		未进入负面清单	否	无	1.67%
2927	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	小河东分歧03#杆小河东柱上变压器	100	44.01	46		未进入负面清单	否	无	1.67%
2928	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	上刺分歧2#上刺村柱上变压器新	50	44.00	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
2929	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线26#柱上变压器	315	43.97	145		未进入负面清单	否	无	2.00%
2930	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线41右10#柱上变压器	315	43.94	145		未进入负面清单	否	无	2.00%
2931	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子支线56#雹神一组柱上变压器	50	43.92	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
2932	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台东组分歧02#头台东组柱上变压器	200	43.85	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
2933	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线62#柱上变压器	160	43.83	74		未进入负面清单	否	无	1.33%
2934	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右16右11#柱上变压器	100	43.79	46		未进入负面清单	否	无	1.67%
2935	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	大闫屯分歧04#大闫屯柱上变压器	160	43.76	74		未进入负面清单	否	无	1.67%
2936	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	车坊线171#六台南柱上变压器	100	43.68	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
2937	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线88左5#柱上变压器	200	43.65	93		未进入负面清单	否	无	2.00%
2938	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线61左6#柱上变压器	50	43.58	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
2939	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	沟河寨西组分歧1#杆沟河寨西组柱上变压器	80	43.57	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
2940	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	后孤家子分歧02#孤家子柱上变压器	50	43.56	23		未进入负面清单	否	无	1.33%
2941	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	越都花园2#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	315	43.46	147		未进入负面清单	否	无	1.00%
2942	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	英歌山上台分歧05#英歌山上台柱上变压器	50	43.37	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
2943	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线112#柱上变压器	100	43.35	47		未进入负面清单	否	无	2.00%
2944	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子支线02#铁西村大块地柱上变压器	125	43.30	58		未进入负面清单	否	无	1.33%
2945	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	东方明珠2#亭1#变压器	630	43.25	295		未进入负面清单	否	无	1.33%
2946	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右8左2#柱上变压器	200	43.25	94		未进入负面清单	否	无	2.00%
2947	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	北砖分歧06#北砖东柱上变压器	200	43.21	94		未进入负面清单	否	无	1.00%

2948	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌水二线	市内二线74#变压器	315	43.09	148		未进入负面清单	否	无	1.33%
2949	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	水泉沟下电一分歧02#水泉下电一柱上变压器	50	43.07	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
2950	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	药王庙东分歧01#药王庙东柱上变压器	125	42.99	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
2951	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	八里堡三四组分歧4#八里三四组柱上变压器	100	42.89	47		未进入负面清单	否	无	1.67%
2952	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	东砖温室小区分歧11#东砖温室小区柱上变压器	100	42.88	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
2953	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV下堡子五组上分歧004#柱上变压器	50	42.82	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
2954	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV关西分歧8#关家屯村关屯西柱上变压器	160	42.74	76		未进入负面清单	否	无	2.00%
2955	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分歧96#碾盘沟林场柱上变压器	30	42.66	14		未进入负面清单	否	无	1.33%
2956	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	白塔子分歧006#白塔子（新建）柱上变压器	100	42.54	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
2957	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	大屯西沟分歧037#大屯西沟（新建）柱上变压器	50	42.36	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
2958	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	孤家子分歧01#孤家子柱上变压器	100	42.30	48		未进入负面清单	否	无	1.00%
2959	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关干线012#西关三组柱上变压器	200	42.23	96		未进入负面清单	否	无	1.67%
2960	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	娘庙沟分歧03#五间房三组柱上变压器	50	42.15	24		未进入负面清单	否	无	1.67%
2961	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	小白台子分歧4#小白台子柱上变压器	100	42.02	48		未进入负面清单	否	无	1.00%
2962	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	皮家沟分歧1#皮家沟柱上变压器	100	41.97	48		未进入负面清单	否	无	1.33%
2963	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	前窑分歧12#前窑村东组柱上变压器	160	41.94	77		未进入负面清单	否	无	1.67%
2964	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV吴郑支线12#四家子吴后柱上变压器	100	41.82	48		未进入负面清单	否	无	1.67%
2965	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	中泥西分歧02#中泥西柱上变压器	100	41.76	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
2966	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	土龙山分歧33#土龙山柱上变压器	80	41.66	39		未进入负面清单	否	无	1.33%
2967	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	小岭子分歧6#小岭子（新）柱上变压器	50	41.57	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
2968	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	盘道岭村分歧03#盘道岭柱上变压器	160	41.53	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
2969	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	孟家屯分歧40#南四台台柱上变压器	100	41.43	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
2970	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	偏坡子分歧03#偏坡子柱上变压器	160	41.41	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
2971	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线50#张家沟柱上变压器	100	41.05	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
2972	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	周沟分歧02#周沟柱上变压器	50	41.03	24		未进入负面清单	否	无	1.00%

2973	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	五里屯道南分歧五里道南柱上变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
2974	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石支线047#大北村柱上变压器	100	40.89	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
2975	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	苏和尚沟分歧3#苏和尚沟柱上变压器	50	40.88	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
2976	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	尚姑堂三组分歧02#尚姑堂村三组柱上变压器	80	40.87	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
2977	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线35左11#柱上变压器	200	40.86	98		未进入负面清单	否	无	1.33%
2978	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	二台子分歧2#二台子柱上变压器	50	40.81	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
2979	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	瓦子峪线074#平房子村上坎子柱上变压器	100	40.71	49		未进入负面清单	否	无	1.67%
2980	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	砬子山分歧31#砬子山村柱上变压器	160	40.70	79		未进入负面清单	否	无	2.00%
2981	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	上沟北分歧02#上沟北柱上变压器	50	40.67	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
2982	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	西三成分歧16#西三成分柱上变压器	30	40.65	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
2983	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	杨乃沟分歧14#李西沟西组柱上变压器	20	40.63	10		未进入负面清单	否	无	2.00%
2984	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	八里堡二组分歧04#八里堡二组柱上变压器	100	40.59	49		未进入负面清单	否	无	1.33%
2985	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	常兴峪分歧4#常兴峪柱上变压器	100	40.49	50		未进入负面清单	否	无	1.67%
2986	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	兴隆台北分歧07#兴隆台北柱上变压器	80	40.27	40		未进入负面清单	否	无	1.33%
2987	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	西沟前分歧03#西沟前柱上变压器	100	40.25	50		未进入负面清单	否	无	1.67%
2988	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	后坡分歧001#庙尔沟后坡柱上变压器	30	40.25	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
2989	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	苏屯分歧03#苏屯柱上变压器	30	40.18	15		未进入负面清单	否	无	1.67%
2990	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	揣小庄分歧14#揣小庄柱上变压器	100	40.18	50		未进入负面清单	否	无	1.33%
2991	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线54右18#柱上变压器	200	40.02	100		未进入负面清单	否	无	1.00%
2992	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线33#柱上变压器	400	39.93	200		未进入负面清单	否	无	1.67%
2993	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV王户台分歧7#杜家屯王户台柱上变压器新	100	39.93	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
2994	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟分歧66#刘立沟东柱上变压器	50	39.85	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
2995	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	中乐4#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	630	39.83	316		未进入负面清单	否	无	1.67%
2996	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV石堡子分歧48#石堡子东沟柱上变压器	100	39.83	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
2997	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线68右5#柱上变压器	100	39.81	50		未进入负面清单	否	无	1.67%

2998	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	红台子支线048#红台子北柱上变压器	80	39.72	40		未进入负面清单	否	无	1.33%
2999	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	雷神庙分歧07#杆育新三四五组柱上变压器	100	39.71	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
3000	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子支一组分歧07#下堡子四组变台	200	39.69	101		未进入负面清单	否	无	1.67%
3001	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	二道河西分歧1#二道河西组柱上变压器	30	39.64	15		未进入负面清单	否	无	2.00%
3002	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分歧34#官场沟小学1柱上变压器	200	39.64	101		未进入负面清单	否	无	2.00%
3003	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	江山帝景1#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	630	39.57	318		未进入负面清单	否	无	1.67%
3004	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	瓦子峪线016#瓦子峪河南柱上变压器	50	39.48	25		未进入负面清单	否	无	1.67%
3005	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	夏家沟分歧018#夏家沟（新建）柱上变压器	100	39.39	51		未进入负面清单	否	无	1.00%
3006	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	刘文屯支线79#杆刘文屯柱上变压器	125	39.37	63		未进入负面清单	否	无	1.67%
3007	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	小白庙子分歧4#小白庙子柱上变压器	50	39.19	25		未进入负面清单	否	无	1.33%
3008	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	北甸子分歧03#杆开州二组柱上变压器	100	39.19	51		未进入负面清单	否	无	1.00%
3009	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧42#罗家屯村柱上变压器	100	39.09	51		未进入负面清单	否	无	1.67%
3010	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变108工业硅线	三家子一组分歧10#一组柱上变压器	100	39.06	51		未进入负面清单	否	无	2.00%
3011	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	谷村南分歧08#谷家屯南柱上变压器	100	39.04	51		未进入负面清单	否	无	2.00%
3012	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	清河洞支线71#清河洞柱上变压器	100	38.89	51		未进入负面清单	否	无	1.67%
3013	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	甘屯分歧2#甘家屯变压器新柱上变压器	50	38.77	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
3014	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV西沟分歧4#太平屯西沟柱上变压器	100	38.76	51		未进入负面清单	否	无	2.00%
3015	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	西阳房分歧003#西阳房柱上变压器	160	38.74	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
3016	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线69左4#（东）柱上变压器	315	38.62	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
3017	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	石头庙子东分歧02#石头庙子东柱上变压器	80	38.62	41		未进入负面清单	否	无	1.67%
3018	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	西沟分歧07#西沟村柱上变压器	100	38.58	51		未进入负面清单	否	无	1.00%
3019	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线35#柱上变压器	400	38.54	206		未进入负面清单	否	无	2.00%
3020	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右2#南柱上变压器	315	38.44	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
3021	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	郭屯分歧8#郭屯柱上变压器	20	38.35	10		未进入负面清单	否	无	1.33%
3022	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	八里堡一组分歧02#八里一组柱上变压器	30	38.33	16		未进入负面清单	否	无	2.00%

3023	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	西沟分歧17#西沟柱上变压器	50	38.30	26		未进入负面清单	否	无	1.33%
3024	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线61右1#柱上变压器	315	38.12	163		未进入负面清单	否	无	2.00%
3025	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左23#柱上变压器	200	38.07	104		未进入负面清单	否	无	2.00%
3026	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子干线165#下卜子七组柱上变压器	80	38.00	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
3027	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线83#柱上变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.67%
3028	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西187右10#柱上变压器	100	37.89	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
3029	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV东地分歧7#聚粮屯村东地柱上变压器	100	37.89	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
3030	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	六台西分歧05#六台西柱上变压器	100	37.80	52		未进入负面清单	否	无	1.67%
3031	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子支线50#沙河二组柱上变压器	50	37.78	26		未进入负面清单	否	无	1.33%
3032	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	二台子分歧18#康屯柱上变压器新	100	37.76	52		未进入负面清单	否	无	1.67%
3033	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV镇住宅分歧03#杆镇住宅柱上变压器	100	37.67	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
3034	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线51左3北柱上变压器	200	37.60	105		未进入负面清单	否	无	1.33%
3035	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	荒地二组分歧1#荒地二组柱上变压器	100	37.42	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
3036	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	老君卜四六组分歧2#老君卜四六组柱上变压器	160	37.40	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
3037	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	中学分歧07#高台子一二组柱上变压器	160	37.37	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
3038	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城1#配电亭1#变压器	400	37.36	211		未进入负面清单	否	无	2.00%
3039	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	郑东分歧02#郑东柱上变压器新	100	37.29	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
3040	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线27左5#柱上变压器	160	37.16	85		未进入负面清单	否	无	2.00%
3041	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	10kV宁屯裸菜地分歧001#宁屯裸菜地柱上变压器	100	37.13	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
3042	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右13#变压器	315	37.09	167		未进入负面清单	否	无	1.67%
3043	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子三四组分歧08#沙河子三四组柱上变压器	100	37.02	53		未进入负面清单	否	无	1.67%
3044	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	江山帝景1#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	630	36.87	335		未进入负面清单	否	无	1.00%
3045	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟主干063#龙湾村南台柱上变压器	100	36.86	53		未进入负面清单	否	无	2.00%
3046	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟分歧52#刘立沟西小庄柱上变压器	80	36.79	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
3047	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	文庭雅苑1#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	630	36.74	336		未进入负面清单	否	无	1.00%

3048	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线67#柱上变压器	400	36.71	213		未进入负面清单	否	无	1.67%
3049	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV小铁厂北分歧003#柱上变压器	50	36.68	27		未进入负面清单	否	无	1.33%
3050	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	丛叉沟分歧041#南孟屯柱上变压器	100	36.65	53		未进入负面清单	否	无	2.00%
3051	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	蔡屯分歧003#蔡屯（新建）柱上变压器	160	36.57	85		未进入负面清单	否	无	1.33%
3052	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线12#大于卜村南柱上变压器	160	36.56	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
3053	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右2#柱上变压器	200	36.55	107		未进入负面清单	否	无	2.00%
3054	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线65#柱上变压器	160	36.52	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
3055	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	大屯西沟分歧010#大屯柱上变压器	160	36.40	86		未进入负面清单	否	无	1.00%
3056	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	停电分歧1#停电柱上变压器	50	36.39	27		未进入负面清单	否	无	1.33%
3057	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	裴家沟分歧23#柱上变压器	100	36.32	54		未进入负面清单	否	无	1.67%
3058	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺分歧113#报恩寺巩柱上变压器	100	36.31	54		未进入负面清单	否	无	1.33%
3059	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	开州九组分歧02#柱上变压器	100	36.29	54		未进入负面清单	否	无	1.67%
3060	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线34左5左1#柱上变压器	100	36.26	54		未进入负面清单	否	无	1.67%
3061	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	罗家屯分歧02#罗东柱上变压器	160	36.26	86		未进入负面清单	否	无	1.67%
3062	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右56左3#柱上变压器	100	36.22	54		未进入负面清单	否	无	1.33%
3063	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关干线017#西关一二组柱上变压器	200	36.20	108		未进入负面清单	否	无	2.00%
3064	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	大铁厂分歧59#小盘道柱上变压器	50	36.17	27		未进入负面清单	否	无	2.00%
3065	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	10kV五台分歧002#柱上变压器	50	36.16	27		未进入负面清单	否	无	1.67%
3066	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左52右2#柱上变压器	200	36.14	108		未进入负面清单	否	无	1.67%
3067	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	新区北分歧01#新区北柱上变压器	315	36.12	170		未进入负面清单	否	无	1.00%
3068	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	江山帝景2#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	630	36.09	340		未进入负面清单	否	无	1.67%
3069	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV八棵树设施农业2分支08#台区柱上变压器	50	36.09	27		未进入负面清单	否	无	1.33%
3070	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	榆钱沟分歧09#榆钱沟东台柱上变压器	160	36.08	86		未进入负面清单	否	无	1.67%
3071	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	李家屯分歧1#李家屯柱上变压器（新建）	100	36.06	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
3072	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	拉拉屯村分歧02#拉拉屯柱上变压器	100	36.02	54		未进入负面清单	否	无	1.00%

3073	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	兴华园配电亭#1主变	400	36.02	216		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3074	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二 线	炼铁二线51#（南）柱上变压器	315	35.90	170		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3075	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一 线	市内一线76#柱上变压器	200	35.66	109		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3076	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道 河线	九关台门分歧11#九关台门（新）柱上变压器	50	35.62	27		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3077	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里 河南线	10kV七北支线02#七北柱上变压器	100	35.61	54		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3078	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家 沟线	林屯分歧55#林家屯四组下台柱上变压器	100	35.56	54		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3079	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	市内二线45#(南)柱上变压器	315	35.45	172		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3080	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙 子线	徐家沟分歧35#西二沟村柱上变压器	100	35.44	55		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3081	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒 地线	王庄屯北分歧003#土卜北道柱上变压器	30	35.38	16		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3082	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV董屯分歧09#董屯村四五组柱上配电变压器	100	35.35	55		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3083	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛 卜线	榆树屯西分歧01#榆树屯西柱上变压器	100	35.24	55		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3084	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒 地线	荒地西1#荒地西(新)柱上变压器	100	35.21	55		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3085	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家 湾线	庙西分歧1#老爷庙西柱上变压器新	100	35.14	55		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3086	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	小柳河分歧32#小柳河沟柱上变压器	30	35.13	16		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3087	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五 台线	五台线148#王井东柱上变压器	400	35.13	219		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3088	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	东高分歧19#后达子营柱上变压器	100	35.10	55		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3089	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	国际名都1#配电亭2#变压器	630	35.07	346		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3090	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家 沟线	下堡子支一组分歧22#下堡子二组柱上变压器	50	35.04	27		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3091	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业 园线5#线	大井支线94#大井柱上变压器	100	34.96	55		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3092	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道 河线	周后屯分歧4#周后屯柱上变压器	80	34.95	44		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3093	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	石佛卜线93#官场沟路东柱上变压器	50	34.94	28		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3094	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家 湾线	段园子分歧2#段园子柱上变压器	50	34.88	28		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3095	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子 线	刘户台西分歧3#刘户台西柱上变压器	100	34.73	55		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3096	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	杏树台后分歧05#杏树台后柱上变压器	200	34.47	111		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3097	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五 台线	花南分歧016#花南(新)柱上变压器	100	34.43	56		未进入负面 清单	否	无	1.00%

3098	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	四方台分岐015#四方台西柱上变压器	100	34.42	56		未进入负面清单	否	无	1.67%
3099	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV学校东暖棚小区分岐019#柱上变压器	50	34.36	28		未进入负面清单	否	无	1.33%
3100	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线230左13柱上变压器	100	34.25	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
3101	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	谷屯工厂分岐01#谷家屯村柱上变压器	200	34.22	112		未进入负面清单	否	无	1.33%
3102	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右5#柱上变压器	400	34.22	223		未进入负面清单	否	无	2.00%
3103	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	新民屯八组分岐5#新民八组柱上变压器	80	34.20	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
3104	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	10kV罗家屯村二分岐7#杆罗家屯村二柱上变压器	100	34.18	56		未进入负面清单	否	无	1.67%
3105	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	国际名都2#配电亭2#变压器间隔配电变压器	630	34.17	352		未进入负面清单	否	无	1.33%
3106	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	西高分岐11#西高柱上变压器	160	34.15	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
3107	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭2#配电亭2#变压器	630	34.12	352		未进入负面清单	否	无	1.33%
3108	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	高家屯东分岐03#高家屯东柱上变压器	100	34.12	56		未进入负面清单	否	无	1.67%
3109	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变112炼铁一线	炼铁一线27右3#柱上变压器	200	34.03	112		未进入负面清单	否	无	1.67%
3110	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	台子沟下分岐02#台子沟下柱上变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	1.67%
3111	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV七村分岐13#七村柱上变压器	400	33.98	224		未进入负面清单	否	无	1.67%
3112	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV海粮屯分岐027#海粮屯二组柱上变压器	100	33.98	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
3113	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线32右2#柱上变压器	400	33.89	224		未进入负面清单	否	无	1.67%
3114	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石佛卜线93#锦州王大石食品有限公司柱上变压器	250	33.82	140		未进入负面清单	否	无	2.00%
3115	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	10kV马家沟北分岐004#柱上变压器	50	33.80	28		未进入负面清单	否	无	1.33%
3116	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台村分岐2#五台村柱上变压器	100	33.75	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
3117	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	朱家沟分岐021#庙尔沟朱家沟柱上变压器	30	33.65	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
3118	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	花南分岐009#花村(新)柱上变压器	160	33.58	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
3119	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	文庭雅苑1#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	630	33.57	356		未进入负面清单	否	无	1.00%
3120	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右2#柱上变压器	315	33.56	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
3121	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	小罗屯分岐09#小罗屯柱上变压器	200	33.48	113		未进入负面清单	否	无	2.00%
3122	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	红墙子干线113#三沟二组柱上变压器	100	33.45	57		未进入负面清单	否	无	1.67%

3123	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	梁家塔温室小区分歧21#梁家塔温室小区柱上变压器	50	33.42	28		未进入负面清单	否	无	1.33%
3124	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟分歧62#刘立沟村柱上变压器	100	33.40	57		未进入负面清单	否	无	1.33%
3125	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关干线046#五里屯五组柱上变压器	100	33.38	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
3126	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	黑山环分歧04#黑山环柱上变压器新	100	33.33	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
3127	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	双台子分歧46#双台子村西组柱上变压器	100	33.32	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
3128	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	西四台分歧71#西四台村柱上变压器	100	33.31	57		未进入负面清单	否	无	1.67%
3129	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报报恩寺分歧66#恩寺西柱上变压器	100	33.31	57		未进入负面清单	否	无	1.67%
3130	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右12#柱上变压器	200	33.31	113		未进入负面清单	否	无	1.67%
3131	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	车坊北二分岐04#车坊北二柱上变压器	50	33.30	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
3132	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	10kV炼铁二线69左19#柱上变压器	315	33.28	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
3133	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	大铁厂分歧38#大铁厂村东卜子柱上变压器	100	33.28	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
3134	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线#1分支箱左10#柱上变压器	200	33.24	114		未进入负面清单	否	无	1.67%
3135	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	红台子西分歧07#红台子西柱上变压器新	100	33.20	57		未进入负面清单	否	无	1.67%
3136	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	西坊支线020#东沟东柱上变压器	100	33.19	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
3137	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	高四组分歧07#高台子四组柱上变压器	160	33.18	91		未进入负面清单	否	无	1.00%
3138	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV小谈家沟分歧2#杆小谈家沟柱上变压器	100	33.18	57		未进入负面清单	否	无	1.33%
3139	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	清河城子东分歧02#清河城子东柱上变压器	100	33.17	57		未进入负面清单	否	无	1.33%
3140	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	徐家沟分歧11#红墙子乡漫岔子村西组柱上变压器	100	33.17	57		未进入负面清单	否	无	1.33%
3141	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石支线057#大北水果柱上变压器	160	33.06	91		未进入负面清单	否	无	1.00%
3142	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	春震肉鸡养殖合作社分歧002#柱上变压器	100	33.04	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
3143	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	二道岭子分歧54#二道岭子柱上变压器	50	32.93	29		未进入负面清单	否	无	1.67%
3144	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	石铺子村分歧01#石铺子村柱上变压器	160	32.89	91		未进入负面清单	否	无	1.67%
3145	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	头下前分歧3#A头下前柱上变压器	100	32.86	57		未进入负面清单	否	无	1.33%
3146	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	新立屯分歧02#碑东柱上变压器	100	32.80	57		未进入负面清单	否	无	1.33%
3147	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	揣小庄分歧03#旧烧锅柱上变压器	160	32.76	92		未进入负面清单	否	无	1.67%

3148	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	王家沟分岐3#王家沟柱上变压器	30	32.73	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
3149	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	大屯西沟分岐大屯东分岐001#杆柱上变压器	100	32.71	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
3150	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	李家沟分岐13#李家沟柱上变压器	50	32.70	29		未进入负面清单	否	无	1.67%
3151	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线187右16右7柱上变压器	30	32.65	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
3152	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	树马分岐017#树林子西上坎柱上变压器	100	32.64	57		未进入负面清单	否	无	1.67%
3153	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	单沟子分岐13#单沟子柱上变压器	50	32.61	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3154	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	10kV平房支线1#杆平房柱上变压器	100	32.57	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
3155	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	兴隆沟中分岐002#柱上变压器	100	32.55	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
3156	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	兴隆沟分岐56#兴隆沟上台柱上变压器	100	32.42	58		未进入负面清单	否	无	1.67%
3157	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小峪分岐23#小峪四组柱上变压器	50	32.25	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3158	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	10KV马家庄分岐6#马家庄柱上变压器	50	32.19	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3159	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	老君卜三组分岐3#老君卜三组柱上变压器	80	32.18	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
3160	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分岐65#柱上变压器	100	32.15	58		未进入负面清单	否	无	1.33%
3161	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	刘龙台线117#双山子柱上变压器	50	32.14	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3162	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线42右5#柱上变压器	315	32.11	182		未进入负面清单	否	无	1.33%
3163	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变112炼铁一线	炼铁一线7左1#柱上变压器	160	32.09	93		未进入负面清单	否	无	2.00%
3164	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	李家沟分岐57#李家沟柱上变压器	50	32.04	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
3165	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	姚家沟分岐4#姚家沟柱上变压器新	50	31.95	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
3166	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线187右3右10#柱上变压器	100	31.95	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
3167	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	政府支线001#三家道北柱上变压器	400	31.89	232		未进入负面清单	否	无	1.67%
3168	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	周屯分岐34#周前屯（新）柱上变压器	100	31.77	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
3169	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10kV荒地南分岐016#荒地南机井柱上变压器	100	31.76	58		未进入负面清单	否	无	1.67%
3170	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子干线169#下卜子六九组柱上变压器	160	31.73	93		未进入负面清单	否	无	1.33%
3171	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	蒋家峪支线96#蒋家峪（新）柱上变压器	50	31.70	29		未进入负面清单	否	无	1.67%
3172	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	商家屯一组分岐12#商家屯一组柱上变压器	100	31.67	58		未进入负面清单	否	无	1.00%

3173	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗电线	忙牛屯支线47#忙牛屯柱上变压器新	160	31.67	93		未进入负面清单	否	无	2.00%
3174	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线48右5#柱上变压器	50	31.62	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3175	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	下宝林村分歧02#下宝林村柱上变压器	100	31.57	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
3176	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	西北沟分歧3#饲料厂(新)柱上变压器	100	31.56	58		未进入负面清单	否	无	1.67%
3177	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	砖前分歧2#砖城子前组柱上变压器	80	31.53	47		未进入负面清单	否	无	1.67%
3178	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	半拉山子分歧3#半拉山子柱上变压器	100	31.46	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
3179	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	雹神三组分歧05#雹神三组柱上变压器	100	31.39	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
3180	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	张家湾分歧1#张家湾柱上变压器新	50	31.38	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3181	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关干线101#八里堡五组柱上变压器	100	31.37	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
3182	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	10KV头沟南2分歧006#头沟南2机井柱上变压器	100	31.35	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3183	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	富有台西山分歧02#富有台村一台柱上变压器	50	31.33	29		未进入负面清单	否	无	1.33%
3184	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	北房子分歧02#北房子柱上变压器	50	31.27	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3185	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊线225#汤家屯柱上变压器	50	31.11	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
3186	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	前泥村分歧4#前泥村柱上变压器	100	31.10	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3187	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	东岔分歧07#东岔西柱上变压器	100	31.06	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3188	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	四方台农业设施分歧016#四方台农业设施柱上变压器	100	31.01	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
3189	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV孟屯支线04#杆孟屯东柱上变压器	100	30.90	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
3190	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分歧81#柱上变压器	100	30.88	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3191	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	大白台子分歧22#大白台子六组柱上变压器	80	30.82	47		未进入负面清单	否	无	1.33%
3192	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	前杨一组分歧04#前杨一组柱上变压器	100	30.81	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3193	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧118#上松山村柱上变压器	100	30.81	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
3194	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	郭帽屯村台分歧5#郭帽屯村柱上变压器	160	30.76	95		未进入负面清单	否	无	1.67%
3195	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变105大王沟线	水泉西分歧1#水泉西柱上变压器	100	30.75	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3196	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	颜家沟分歧1#颜家沟柱上变压器	50	30.74	30		未进入负面清单	否	无	1.67%
3197	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左7左9#柱上变压器	100	30.73	59		未进入负面清单	否	无	1.33%

3198	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石支线039#大北十组柱上变压器	160	30.72	95		未进入负面清单	否	无	1.00%
3199	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	小蔡屯分岐10#小蔡屯柱上变压器	100	30.69	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3200	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	农场南分岐3#农场南沟柱上变压器新	100	30.65	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3201	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变604大榆树卜二线	石佛卜线116#白小庄柱上变压器	100	30.65	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
3202	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟主干099#冷家沟四组柱上变压器	100	30.51	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
3203	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV平一分歧2#平房房子一组柱上变压器	100	30.33	60		未进入负面清单	否	无	1.33%
3204	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	10kV西后台支线18#B杆西后台柱上变压器	160	30.31	96		未进入负面清单	否	无	1.67%
3205	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变112炼铁一线	炼铁一线36#柱上变压器	50	30.28	30		未进入负面清单	否	无	1.33%
3206	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右16右3右1#柱上变压器	160	30.24	96		未进入负面清单	否	无	1.67%
3207	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	五里屯二组分岐1#五里二组柱上变压器	100	30.20	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
3208	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左20#柱上变压器	50	30.13	30		未进入负面清单	否	无	2.00%
3209	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	北窑分岐19#杆开州十组柱上变压器	100	30.13	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
3210	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	景七组分岐09#杆景七组柱上变压器	160	30.12	96		未进入负面清单	否	无	1.33%
3211	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	水泉沟上屯分岐18#水泉沟上屯柱上变压器	50	30.09	30		未进入负面清单	否	无	2.00%
3212	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线40#柱上变压器	315	30.01	189		未进入负面清单	否	无	1.67%
3213	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	门家沟分岐34#门家沟二柱上变压器	80	30.01	48		未进入负面清单	否	无	1.67%
3214	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线28左2柱上变压器	315	30.01	189		未进入负面清单	否	无	1.00%
3215	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线62#柱上变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	2.00%
3216	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	兴隆沟支线035#阚家屯二组柱上变压器	100	29.99	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
3217	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	新民屯村台分岐3#新民村柱上变压器	200	29.99	120		未进入负面清单	否	无	1.00%
3218	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小粒西村西分岐04#小粒西村西柱上变压器	100	29.95	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
3219	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	老君卜二组分岐3#老君卜二组柱上变压器	100	29.94	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
3220	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	10kV报恩寺分岐073#报恩寺村二柱上变压器	100	29.92	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
3221	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	台子屯分岐029#台子屯柱上变压器新	200	29.91	120		未进入负面清单	否	无	1.33%
3222	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	下宝林东分岐02#下宝林东柱上变压器	80	29.88	48		未进入负面清单	否	无	1.00%

3223	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	朝阳沟分歧02#富有台村柱上变压器	50	29.80	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
3224	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线42#柱上变压器	400	29.79	241		未进入负面清单	否	无	1.33%
3225	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	西树行子分歧005#西树行子（新建）柱上变压器	100	29.78	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
3226	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	西岔分歧10#西岔西柱上变压器	200	29.78	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
3227	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	树林子分歧016#树东山(新)柱上变压器	100	29.75	60		未进入负面清单	否	无	1.33%
3228	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左11#柱上变压器	200	29.59	121		未进入负面清单	否	无	1.67%
3229	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	下崔沟分歧1#下崔沟柱上变压器新	50	29.57	30		未进入负面清单	否	无	1.67%
3230	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线091#小粒东村柱上变压器	160	29.52	97		未进入负面清单	否	无	1.33%
3231	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV徐良分歧56#良屯台区柱上变压器	100	29.52	60		未进入负面清单	否	无	1.67%
3232	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大峪分歧45#下大峪上柱上变压器	100	29.48	61		未进入负面清单	否	无	1.00%
3233	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	精细支线004#复兴卜一队柱上变压器	100	29.48	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
3234	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	破台子分歧23#破台子村柱上变压器	100	29.47	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
3235	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	前庙分歧08#前庙柱上变压器	100	29.45	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
3236	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	石桥子支线67#石桥子东柱上变压器	50	29.39	30		未进入负面清单	否	无	1.33%
3237	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线41右5#柱上变压器	315	29.39	191		未进入负面清单	否	无	1.67%
3238	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	嘉福花苑2#箱变1#变压器	630	29.36	382		未进入负面清单	否	无	2.00%
3239	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	乱石山分分歧02#乱石山(新)柱上变压器	100	29.30	61		未进入负面清单	否	无	1.67%
3240	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟分歧04#张家卜老市场柱上变压器	50	29.28	30		未进入负面清单	否	无	1.33%
3241	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	中乐4#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	630	29.27	383		未进入负面清单	否	无	1.00%
3242	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	旧站西分歧03#旧站村西柱上变压器	100	29.19	61		未进入负面清单	否	无	1.67%
3243	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平线30#周屯柱上变压器新	100	29.17	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
3244	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	铁厂六七组分歧05#铁厂六七组柱上变压器	80	29.14	49		未进入负面清单	否	无	1.33%
3245	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线33右3左1#柱上变压器	315	29.10	192		未进入负面清单	否	无	1.33%
3246	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北干线026#尚姑堂二组柱上变压器	100	28.98	61		未进入负面清单	否	无	1.67%
3247	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	政府支线004#三家道南柱上变压器	200	28.96	122		未进入负面清单	否	无	1.33%

3248	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	东阳房分歧007#东阳房东柱上变压器	160	28.95	98		未进入负面清单	否	无	1.67%
3249	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	西坊支线069#小于卜村柱上变压器	100	28.95	61		未进入负面清单	否	无	1.33%
3250	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	杨户台南分歧2#杆杨户台南柱上变压器	160	28.93	98		未进入负面清单	否	无	1.67%
3251	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	后泥五六组分歧4#五六组柱上变压器	100	28.92	61		未进入负面清单	否	无	1.33%
3252	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	西后台大棚分歧10#B西后台大棚柱上变压器	50	28.90	31		未进入负面清单	否	无	1.67%
3253	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线62#梁家北柱上变压器	200	28.79	122		未进入负面清单	否	无	2.00%
3254	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV_pms靠山屯村机井分歧002#靠山屯村机井柱上变压器	100	28.78	61		未进入负面清单	否	无	1.33%
3255	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	谢屯分歧3#A谢家屯柱上变压器	50	28.77	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
3256	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线30#柱上变压器	200	28.73	123		未进入负面清单	否	无	1.67%
3257	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	王民屯东分歧02#王民屯东柱上变压器	50	28.68	31		未进入负面清单	否	无	1.67%
3258	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	东二沟一二组分歧02#东二沟一二组柱上变压器	315	28.65	193		未进入负面清单	否	无	1.67%
3259	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城2#配电亭1#变压器	500	28.65	307		未进入负面清单	否	无	1.33%
3260	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	四道岔分歧11#四道岔子村柱上变压器	100	28.65	61		未进入负面清单	否	无	1.67%
3261	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	二道沟分歧19#小他山屯柱上变压器	100	28.64	61		未进入负面清单	否	无	1.00%
3262	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	锦州供电公司所内变压器（新）柱上变压器	50	28.64	31		未进入负面清单	否	无	2.00%
3263	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右6左4#柱上变压器	315	28.57	194		未进入负面清单	否	无	1.33%
3264	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线58#柱上变压器	315	28.55	194		未进入负面清单	否	无	1.33%
3265	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线34左15#柱上变压器	160	28.51	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
3266	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	九一分歧004#九一组柱上变压器	160	28.37	99		未进入负面清单	否	无	1.00%
3267	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	前坡分歧004#庙尔沟二组柱上变压器	160	28.34	99		未进入负面清单	否	无	1.33%
3268	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城2#配电亭2#变压器	500	28.31	308		未进入负面清单	否	无	1.33%
3269	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	陈三家分歧04#陈三家台柱上变压器	50	28.29	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
3270	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线29#A大于卜小区二柱上变压器	315	28.28	194		未进入负面清单	否	无	1.00%
3271	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	砬子山分歧88#后石柱沟柱上变压器	100	28.26	62		未进入负面清单	否	无	1.67%
3272	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	1#丽都新城2#变压器	400	28.21	247		未进入负面清单	否	无	1.00%

3273	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	阳光花园3#箱变1#变压器	630	28.16	390		未进入负面清单	否	无	1.67%
3274	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧45#宝林楼上(新)柱上变压器	100	28.12	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
3275	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右33+1左5#柱上变压器	100	28.11	62		未进入负面清单	否	无	1.67%
3276	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线73左14柱上变压器	100	28.08	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
3277	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	王民屯北分歧05#王民屯村柱上变压器	160	28.04	99		未进入负面清单	否	无	1.00%
3278	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kV四道岔子果园分歧002#四道岔子果园柱上变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
3279	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大榆树堡牧旺养殖场09#大榆树堡牧旺养殖场柱上变压器	100	27.98	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
3280	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	中乐3#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	630	27.97	391		未进入负面清单	否	无	1.33%
3281	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	木厂卜分歧24#木厂卜村柱上变压器	160	27.93	99		未进入负面清单	否	无	2.00%
3282	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	10kV报恩寺分歧100#报恩寺巩沟二柱上变压器	100	27.92	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
3283	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	复兴卜二组分歧001#复兴卜二队柱上变压器	200	27.89	124		未进入负面清单	否	无	2.00%
3284	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	潘家沟分歧11#潘家沟柱上变压器	30	27.86	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
3285	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平支线12#徐三家村徐三家柱上变压器新	100	27.82	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
3286	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	雹神分歧04#雹西柱上变压器新	100	27.78	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
3287	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	松树沟分歧02#松树沟柱上变压器	50	27.77	31		未进入负面清单	否	无	1.67%
3288	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	10kV范家屯分歧21#范家屯柱上变压器	100	27.77	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
3289	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	10kV西后台中药支线001#柱上变压器	100	27.76	62		未进入负面清单	否	无	1.67%
3290	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	靠山屯分歧39#靠山屯柱上变压器	100	27.76	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
3291	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	三台二台支线05#三台二柱上变压器	100	27.70	62		未进入负面清单	否	无	1.33%
3292	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城1#配电亭2#变压器	400	27.66	249		未进入负面清单	否	无	1.00%
3293	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	留腰分歧01#留腰柱上变压器	50	27.64	31		未进入负面清单	否	无	1.33%
3294	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	铁后屯分歧03#铁后屯柱上变压器	100	27.63	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
3295	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	二道沟一组分歧07#二道沟一组柱上变压器	50	27.61	31		未进入负面清单	否	无	1.33%
3296	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	王家屯分歧07#杆王家屯柱上变压器	160	27.56	100		未进入负面清单	否	无	1.00%
3297	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭3#配电亭2#变压器	630	27.54	394		未进入负面清单	否	无	1.33%

3298	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	市内二线33右4#柱上变压器	400	27.51	250		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3299	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变114凌市二 线	市内二线58左5#变压器	200	27.40	125		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3300	国网义县供电公司	张家堡66kV变 电站	张家堡变101石佛 卜线	石佛卜线86#石佛卜75柱上变压器	200	27.36	125		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3301	国网义县供电公司	张家堡66kV变 电站	张家堡变102张家 卜线	10kV木厂卜二分岐20#杆木厂卜二柱上变压器	100	27.35	63		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3302	国网义县供电公司	头道河66kV变 电站	头道河变103刘龙 台线	老公沟分岐7#老公沟柱上变压器	30	27.33	19		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3303	国网义县供电公司	稍户营子66kV 变电站	稍户营子变106荒 地线	树林子分岐003#树西柱上变压器	400	27.31	251		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3304	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变108炼铁二 线	幸福家园配电亭1#变压器	500	27.30	314		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3305	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变110车坊 #3线	小于卜东分岐02#小于卜东柱上变压器	100	27.20	63		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3306	国网义县供电公司	稍户营子 66kV变电站	稍户营子变107岫 水线	岫水线55#稍西村柱上变压器	400	27.20	251		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3307	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变 电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	大铁厂八组延伸05#10KV大铁厂八组延伸5号柱上变压器	50	27.17	31		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3308	国网义县供电公司	刘龙台66kV变 电站	刘龙台变109刘地 北线	石灰窑子分岐02#石灰窑子柱上变压器	50	27.15	31		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3309	国网义县供电公司	七里河66kV变 电站	七里河变104七里 河南线	10kV东石人沟分岐08#东山柱上变压器	100	27.11	63		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3310	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变109白庙子 线	留许干线019#留龙沟西柱上变压器	200	27.06	126		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3311	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变106车坊 线	车坊东养殖小区分岐05#车坊东养殖小区柱上变压器	100	27.04	63		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3312	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变104大榆 树卜线	齐会沟分岐19#齐会沟柱上变压器	100	27.03	63		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3313	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变108炼铁二 线	炼铁二线82#柱上变压器	50	26.99	32		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3314	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变114市内二 线	市内二线10左5#柱上变压器	100	26.94	63		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3315	国网义县供电公司	稍户营子 66kV变电站	稍户营子变105大 王沟线	土卜子支线013#土卜东柱上变压器	30	26.88	19		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3316	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变108红墙 子线	上团支线61#团瓢子村下团柱上变压器	100	26.86	63		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3317	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变212前头台 线	褚羊沟分岐09#褚阳沟柱上变压器	80	26.85	51		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3318	国网义县供电公司	留龙沟66kV变 电站	留龙沟变106大定 堡线	下盘庄分岐03#下盘庄柱上变压器	50	26.77	32		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3319	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭3#配电亭1#变压器	630	26.77	398		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3320	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变115西山西 线	沙河子支线69#霁神二组柱上变压器	80	26.74	51		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3321	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变107市内一 线	市内一线51左3#（南）柱上变压器	100	26.74	63		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3322	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变104大榆 树卜线	大石支线162#旧站村柱上变压器	100	26.73	63		未进入负面 清单	否	无	1.33%

3323	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右1左2#柱上变压器	315	26.73	199		未进入负面清单	否	无	2.00%
3324	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	菜家沟上台分歧03#菜家沟上台柱上变压器	100	26.72	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
3325	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	西地南分歧014#养殖厂柱上变压器	200	26.71	127		未进入负面清单	否	无	1.67%
3326	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小千分歧19#小千村柱上变压器	80	26.67	51		未进入负面清单	否	无	1.67%
3327	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	芹菜沟分歧2#芹菜沟柱上变压器（新建）	50	26.64	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
3328	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	徐家沟分歧13#红墙子乡漫岔子村柱上变压器	100	26.62	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
3329	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜线82#杜窝棚柱上变压器	100	26.58	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
3330	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变106玉龙线	10kV王油沟北分歧02#王油沟北机井柱上变压器	200	26.53	127		未进入负面清单	否	无	1.00%
3331	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子支线46#沙河一组柱上变压器	100	26.49	64		未进入负面清单	否	无	1.33%
3332	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左17#柱上变压器	100	26.49	64		未进入负面清单	否	无	1.33%
3333	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	嘉福花苑1#箱变1#变压器	630	26.42	401		未进入负面清单	否	无	1.67%
3334	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变108工业硅线	10kV工业硅线民和养殖分歧18#柱上变压器	200	26.39	127		未进入负面清单	否	无	1.33%
3335	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城3#配电亭3#变压器	630	26.38	401		未进入负面清单	否	无	1.00%
3336	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭1#配电亭2#变压器	630	26.37	401		未进入负面清单	否	无	1.33%
3337	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	阳光花园1#箱变1#变压器	400	26.36	255		未进入负面清单	否	无	1.67%
3338	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	花东南分歧1#花东南柱上变压器	30	26.27	19		未进入负面清单	否	无	1.67%
3339	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	四合屯分歧49#杆四合屯柱上变压器	100	26.24	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
3340	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	七家子分歧07#七家子柱上变压器	100	26.23	64		未进入负面清单	否	无	1.67%
3341	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	丁香屯南分歧06#丁香屯南柱上变压器	100	26.19	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
3342	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右8左12#柱上变压器	160	26.16	102		未进入负面清单	否	无	1.33%
3343	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变104张凌二线	丰屹树莓加工厂分歧06#丰屹树莓加工厂柱上变压器	250	26.15	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3344	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	小河东分歧02#小河东柱上变压器	30	26.13	19		未进入负面清单	否	无	1.67%
3345	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	新市场分歧03#张家卜新市场柱上变压器	200	26.12	128		未进入负面清单	否	无	1.67%
3346	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留许干线135#西火庙柱上变压器	100	26.08	64		未进入负面清单	否	无	1.33%
3347	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧80#下宝林东1柱上变压器	50	26.06	32		未进入负面清单	否	无	2.00%

3348	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	张家堡变101石佛卜线石佛卜线150#鲁家屯北水利柱上变压器	200	26.04	128		未进入负面清单	否	无	2.00%
3349	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张凌卜线	张老村分岐08#张凌卜老村(新)柱上变压器	100	26.03	64		未进入负面清单	否	无	1.67%
3350	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线63#柱上变压器	400	26.02	256		未进入负面清单	否	无	2.00%
3351	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	排房沟分岐7#排房沟柱上变压器	50	25.93	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
3352	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	范屯支线137#范东柱上变压器	50	25.90	32		未进入负面清单	否	无	1.67%
3353	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左8右8#柱上变压器	160	25.90	103		未进入负面清单	否	无	1.67%
3354	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张凌卜线	张凌卜线27#张凌卜村北四地水利柱上变压器	100	25.89	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
3355	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线16右4#柱上变压器	315	25.88	202		未进入负面清单	否	无	1.00%
3356	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	张家湾支线110#老爷庙东组柱上变压器	50	25.88	32		未进入负面清单	否	无	1.00%
3357	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	高台子线小罗屯分岐6#宏发分岐10#柱上变压器	50	25.85	32		未进入负面清单	否	无	1.67%
3358	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线191#五台村南柱上变压器	80	25.84	51		未进入负面清单	否	无	1.33%
3359	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭1#配电亭1#变压器	630	25.76	405		未进入负面清单	否	无	1.33%
3360	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	石佛寺河东分岐002#石佛寺河东柱上变压器	100	25.74	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
3361	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗电线	小碑屯分岐02#小碑屯柱上变压器新	100	25.73	64		未进入负面清单	否	无	1.67%
3362	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	牛家屯分岐16#牛家屯村柱上变压器	100	25.61	64		未进入负面清单	否	无	1.67%
3363	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	红墙子干线102#三沟三组柱上变压器	100	25.59	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
3364	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	破台子东分岐04#破台子东柱上变压器	200	25.58	129		未进入负面清单	否	无	1.33%
3365	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	长青分岐30#长青一组便台柱上变压器	100	25.56	64		未进入负面清单	否	无	1.33%
3366	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小峪分岐36#小峪二组柱上变压器	50	25.51	32		未进入负面清单	否	无	1.67%
3367	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	瓦子峪线001#瓦子峪供电所柱上变压器	100	25.46	65		未进入负面清单	否	无	1.33%
3368	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	卧龙泉分岐041#柱上变压器	100	25.44	65		未进入负面清单	否	无	1.67%
3369	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左17#东柱上变压器	250	25.37	162		未进入负面清单	否	无	1.67%
3370	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	华盛名门1#变压器	630	25.30	408		未进入负面清单	否	无	2.00%
3371	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北干线016#尚姑堂一组柱上变压器	100	25.26	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
3372	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北干线108#南上坎柱上变压器	100	25.20	65		未进入负面清单	否	无	2.00%

3373	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	白台子分歧40#小末沟（新）柱上变压器	50	25.20	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
3374	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	周腰屯分歧1#周腰屯柱上变压器	80	25.19	52		未进入负面清单	否	无	1.33%
3375	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	小高沟分歧1#小高沟柱上变压器	100	25.18	65		未进入负面清单	否	无	1.33%
3376	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV五间房农业小区分歧003#柱上变压器	50	25.16	32		未进入负面清单	否	无	1.67%
3377	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左23左3#柱上变压器	315	25.15	204		未进入负面清单	否	无	2.00%
3378	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	孤家子分歧02#白庙子所柱上变压器	80	25.14	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
3379	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南村西分歧05#大南村西柱上变压器	100	25.14	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
3380	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线72左1#变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.67%
3381	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线72#柱上变压器	100	24.89	65		未进入负面清单	否	无	1.67%
3382	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	国际名都1#配电亭1#变压器	630	24.80	411		未进入负面清单	否	无	2.00%
3383	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	孟家屯分歧76#孟家屯台柱上变压器	100	24.79	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
3384	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	柳河沟支线148#石门子柱上变压器	50	24.75	33		未进入负面清单	否	无	1.67%
3385	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	榆树屯三组分歧01#榆树屯三组柱上变压器	80	24.68	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
3386	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	荒地下沟分歧11#荒地下沟柱上变压器	100	24.66	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
3387	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	水泉沟分歧22#水泉沟柱上变压器	200	24.59	131		未进入负面清单	否	无	2.00%
3388	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	福财新区配电亭3#变压器	500	24.53	327		未进入负面清单	否	无	1.33%
3389	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南村西分歧01#大北村西柱上变压器	100	24.45	66		未进入负面清单	否	无	1.67%
3390	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	白石沟下台01#白石沟下台柱上变压器	50	24.44	33		未进入负面清单	否	无	1.33%
3391	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	双台子分歧12#红墙子乡头沟村东组柱上变压器	315	24.40	207		未进入负面清单	否	无	2.00%
3392	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	小学分歧012A#铁西二柱上变压器	315	24.38	207		未进入负面清单	否	无	1.33%
3393	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	华宜宝坻1#变压器	315	24.30	207		未进入负面清单	否	无	2.00%
3394	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右62左13#柱上变压器	50	24.23	33		未进入负面清单	否	无	1.67%
3395	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	华盛名门2#变压器	630	24.22	414		未进入负面清单	否	无	1.00%
3396	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	贵族家园配电亭2#主变	315	24.22	207		未进入负面清单	否	无	1.33%
3397	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	新屯西分歧02#新屯西柱上变压器	200	24.19	132		未进入负面清单	否	无	1.00%

3398	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二 线	炼铁二线69左4#（西）柱上变压器	315	24.17	207		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3399	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变106凌市一 线	市内一线34左4#柱上变压器	200	24.08	132		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3400	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变103刘龙 台线	马口子支线73#马口子柱上变压器新	100	24.06	66		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3401	国网义县供电公司	刘龙台66kV 变电站	刘龙台变110刘地 南2#线	上三宝支线61#庙沟柱上变压器	30	24.06	20		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3402	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变109白庙子 线	岳家屯村分岐4#岳家屯村柱上变压器	125	24.00	83		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3403	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变115西山西 线	铁西三组分岐14#铁西三组柱上变压器	125	24.00	83		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3404	国网义县供电公司	七里河66kV 变电站	七里河变111工业 园线6#线	未家沟分岐35#杆金家沟柱上变压器	100	23.98	66		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3405	国网义县供电公司	留龙沟66kV 变电站	留龙沟变105留许 线	南尖山子分岐25#南尖山柱上变压器	50	23.93	33		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3406	国网义县供电公司	七里河66kV 变电站	七里河变106工业 园线2#线	小北屯分岐4#小北屯柱上变压器	100	23.92	66		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3407	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变105凌铁二 线	瑞和华庭2#配电亭1#变压器	630	23.88	417		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3408	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变107前杨线	砬子底分岐2#拉子底柱上变压器（新建）	50	23.76	33		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3409	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变215罗电线	罗家屯分岐08#罗西柱上变压器	200	23.76	132		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3410	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变103刘龙 台线	刘东水利柱上变压器	30	23.61	20		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3411	国网义县供电公司	九道岭66kV 变电站	九道岭变108九复 线	四方台暖棚小区2#分岐004#四方台暖棚小区2#柱上变压器	50	23.52	33		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3412	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变114凌市二 线	美景东方2#变压器	500	23.46	333		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3413	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变213高台子 线	小朱屯分岐07#小朱屯柱上变压器	100	23.46	67		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3414	国网义县供电公司	九道岭66kV 变电站	九道岭变107九道 岭南线	边门子分岐013#边门子前柱上变压器	315	23.45	210		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3415	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变105头台 南线	东山分岐14#东山柱上变压器	80	23.41	53		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3416	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变114市内二 线	市内二线35左21#变压器	160	23.38	107		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3417	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变213高台子 线	东高分岐04#东高柱上变压器	400	23.37	267		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3418	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变105凌铁二 线	10kV炼铁二线69左40#柱上变压器	315	23.36	210		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3419	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变104大榆 树卜线	黑背分岐38#黑背四组柱上变压器	30	23.34	20		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3420	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	10kV大铁厂五组北分岐003#柱上变压器	50	23.30	33		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3421	国网义县供电公司	留龙沟66kV 变电站	留龙沟变105留许 线	腰过路分岐03#腰过路柱上变压器	50	23.29	33		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3422	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	东砖东分岐02#东砖村东柱上变压器	200	23.27	133		未进入负面 清单	否	无	1.00%

3423	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	农场水利分岐004#农场（新建）柱上变压器	100	23.24	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
3424	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟分岐07#张家卜老中学柱上变压器	160	23.24	107		未进入负面清单	否	无	1.33%
3425	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗电线	10kV罗家屯西二支9柱上变压器	200	23.22	134		未进入负面清单	否	无	1.67%
3426	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	刀把地分岐27#刀把地柱上变压器	20	23.05	13		未进入负面清单	否	无	1.33%
3427	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	于六组分岐10#榆树屯六组柱上变压器	100	23.03	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
3428	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	双台子分岐27#龙王庙村柱上变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
3429	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	下盘庄南沟分岐04#下盘庄南沟柱上变压器	50	22.97	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
3430	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	国际名都2#配电亭1#变压器	630	22.88	423		未进入负面清单	否	无	1.00%
3431	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV七农支线1#杆七农柱上变压器	315	22.81	212		未进入负面清单	否	无	1.67%
3432	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	上沟支线43#上沟柱上变压器	50	22.74	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
3433	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	石头卜子分岐04#石头卜子柱上变压器	200	22.65	135		未进入负面清单	否	无	2.00%
3434	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜小区分岐1#大于卜小区柱上变压器	315	22.63	212		未进入负面清单	否	无	1.67%
3435	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	郭屯分岐005#郭家屯柱上变压器	400	22.62	270		未进入负面清单	否	无	1.67%
3436	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	阳光花园3#箱变2#变压器	630	22.56	425		未进入负面清单	否	无	1.33%
3437	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子东分岐1#白庙子东柱上变压器	200	22.47	135		未进入负面清单	否	无	1.67%
3438	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	前尖分岐22#前尖村柱上变压器	100	22.41	68		未进入负面清单	否	无	1.33%
3439	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV八四分岐2#八家子四组柱上变压器	100	22.39	68		未进入负面清单	否	无	1.33%
3440	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	美景佳苑1#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	630	22.37	426		未进入负面清单	否	无	2.00%
3441	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	拉马一二组分岐02#拉马二组柱上变压器	30	22.37	20		未进入负面清单	否	无	1.67%
3442	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	红墙子干线118#三沟一组柱上变压器	200	22.34	135		未进入负面清单	否	无	2.00%
3443	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV良山分岐5#张老公村良山柱上变压器	100	22.33	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
3444	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分岐126#上松山东柱上变压器	100	22.25	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
3445	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线54右2左2#柱上变压器	160	22.25	108		未进入负面清单	否	无	2.00%
3446	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右5右1#柱上变压器	100	22.23	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
3447	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	夹山分岐36#夹山（新）柱上变压器	50	22.07	34		未进入负面清单	否	无	1.33%

3448	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	斗屯分歧04#斗屯变压器	30	22.05	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
3449	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	下石分歧03#下石台柱上变压器	200	22.05	136		未进入负面清单	否	无	1.67%
3450	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	龙腾家园2#变压器	500	22.02	340		未进入负面清单	否	无	1.00%
3451	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	树马分歧025#马圈子柱上变压器	400	22.01	272		未进入负面清单	否	无	2.00%
3452	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV石屯分歧22#石屯柱上变压器新	100	21.96	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
3453	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV七村分歧04#市场柱上变压器	200	21.95	136		未进入负面清单	否	无	1.33%
3454	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	怡景花园配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	250	21.94	170		未进入负面清单	否	无	2.00%
3455	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	冯家岭分歧20#冯家岭东柱上变压器	100	21.93	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
3456	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	瓦子峪线005#瓦四组柱上变压器	100	21.88	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
3457	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	10kV地丈寺机井分歧002#地丈寺机井柱上变压器	100	21.87	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
3458	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	江山帝景2#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	630	21.85	429		未进入负面清单	否	无	1.67%
3459	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊村分歧03#车坊南一柱上变压器	200	21.85	136		未进入负面清单	否	无	2.00%
3460	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	10kV西安山支线12#西安山柱上变压器	80	21.81	55		未进入负面清单	否	无	1.00%
3461	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	三台一台支线05#三台一柱上变压器	100	21.80	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
3462	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分歧60#碾盘沟村柱上变压器	400	21.71	273		未进入负面清单	否	无	2.00%
3463	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	大东沟分歧18#杆大东沟柱上变压器	80	21.70	55		未进入负面清单	否	无	2.00%
3464	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	孟屯村1#孟屯村柱上变压器	200	21.67	137		未进入负面清单	否	无	2.00%
3465	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线35左2#柱上变压器	200	21.66	137		未进入负面清单	否	无	1.33%
3466	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右33左8右6#柱上变压器	50	21.63	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
3467	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线54右4右2#柱上变压器	100	21.61	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
3468	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	板石沟分歧05#大南村柱上变压器	200	21.57	137		未进入负面清单	否	无	1.33%
3469	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	大白前分歧3#大白庙子前组柱上变压器	100	21.55	68		未进入负面清单	否	无	1.33%
3470	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线62#梁家东柱上变压器	160	21.55	110		未进入负面清单	否	无	1.00%
3471	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线51#梁家南一柱上变压器	200	21.54	137		未进入负面清单	否	无	1.67%
3472	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	马口子支线07#刘中学柱上变压器	160	21.53	110		未进入负面清单	否	无	1.00%

3473	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV孟东设施农业分歧05#柱上配电变压器	50	21.49	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
3474	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	砬子山分歧06#坟茔沟柱上变压器	50	21.49	34		未进入负面清单	否	无	1.33%
3475	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	台子沟分歧14#刘文屯学校柱上变压器	30	21.48	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
3476	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	四道岔子一组分歧06#四道岔一组柱上变压器	100	21.47	69		未进入负面清单	否	无	1.00%
3477	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台腰分歧2#六台腰柱上变压器	50	21.40	34		未进入负面清单	否	无	1.67%
3478	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	树林子分歧02#南树林子柱上变压器	30	21.39	21		未进入负面清单	否	无	1.33%
3479	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	英木沟分歧1#英木沟柱上变压器	100	21.37	69		未进入负面清单	否	无	1.00%
3480	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右3#柱上变压器	400	21.33	275		未进入负面清单	否	无	1.33%
3481	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	金刚山东分歧01#金刚山东柱上变压器	100	21.33	69		未进入负面清单	否	无	1.67%
3482	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV龙湾北分歧005#柱上变压器	50	21.32	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
3483	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	马神庙分歧3#马神庙（新）柱上变压器	100	21.29	69		未进入负面清单	否	无	1.00%
3484	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	10kV邱电机井分歧006#邱电机井柱上变压器	100	21.25	69		未进入负面清单	否	无	1.67%
3485	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	周屯分歧09#小邹屯柱上变压器	30	21.24	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
3486	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	龙湾分歧40#龙湾柱上变压器	100	21.23	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
3487	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线43右1#柱上变压器	400	21.22	275		未进入负面清单	否	无	1.33%
3488	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧29#黄土湾井柱上变压器	100	21.15	69		未进入负面清单	否	无	1.00%
3489	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	星北北分歧001#柱上变压器	200	21.11	138		未进入负面清单	否	无	2.00%
3490	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线27#柱上变压器	315	21.08	217		未进入负面清单	否	无	1.00%
3491	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	瓦九组分歧4#瓦子峪村柱上变压器	315	21.06	217		未进入负面清单	否	无	1.00%
3492	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	小望山分歧09#杆上坎子西柱上变压器	100	21.06	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
3493	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	高马官南分歧3#杆高马官南柱上变压器	50	21.05	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
3494	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线1分支箱左6左3#柱上变压器	315	21.05	217		未进入负面清单	否	无	1.00%
3495	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	大白后分歧1#大白庙子后组柱上变压器	100	21.05	69		未进入负面清单	否	无	1.67%
3496	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10KV头台小区分歧06#柱上变压器	100	21.03	69		未进入负面清单	否	无	1.00%
3497	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	下石厂分歧26#下石厂柱上变压器	160	21.00	110		未进入负面清单	否	无	1.00%

3498	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	市内二线49右10#柱上变压器	200	21.00	138		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3499	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变410冷家 沟线	冷家沟主干198#二道沟村台柱上变压器	100	20.97	69		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3500	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	大峪分歧72#大峪四五组柱上变压器	200	20.96	138		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3501	国网义县供电公司	留龙沟66kV 变电站	留龙沟变106大定 堡线	后昭君分歧09#后昭君柱上变压器	50	20.85	35		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3502	国网义县供电公司	九道岭66kV 变电站	九道岭变105九道 岭北线	三家子五六组分歧004#三家子五六组柱上变压器	200	20.85	138		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3503	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变102头道 河线	候家岭分歧15#候家岭西组柱上变压器	100	20.83	69		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3504	国网义县供电公司	张家堡66kV 变电站	张家堡变101石佛 卜线	瓦九组分歧9#瓦九组柱上变压器	200	20.83	138		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3505	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变213高台子 线	铁西分歧20#铁西柱上变压器	400	20.81	277		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3506	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变410冷家 沟线	龙湾北沟分歧04#龙湾北沟柱上变压器	50	20.80	35		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3507	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变108炼铁二 线	典逸空间配电亭1#变压器	500	20.79	346		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3508	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变108红墙 子线	徐家沟分歧43#邨家沟村柱上变压器	200	20.77	138		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3509	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变410冷家 沟线	下堡子分歧33#下堡子七组柱上变压器	100	20.74	69		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3510	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变104大榆 树卜线	大石支线214#石匣子六组柱上变压器	30	20.71	21		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3511	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变110贺七#2 线	大沟分歧70#杆大沟东柱上变压器	160	20.70	111		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3512	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变102头道 河线	马家岭分歧2#马家岭（新）柱上变压器	50	20.66	35		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3513	国网义县供电公司	张家堡66kV 变电站	张家堡变102张家 卜线	房身沟分歧31#下甸子柱上变压器	80	20.65	55		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3514	国网义县供电公司	稍户营子 66kV变电站	稍户营子变106荒 地线	菜屯西1#菜屯西柱上变压器	30	20.65	21		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3515	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变108红墙 子线	红墙子线30#柱上变压器	100	20.65	69		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3516	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	瓦子峪村北台柱上变压器	315	20.63	219		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3517	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变102头道 河线	唐土沟分歧10#唐土沟变压器新柱上变压器	50	20.62	35		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3518	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	10kV西沟南分歧004#柱上变压器	50	20.61	35		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3519	国网义县供电公司	稍户营子 66kV变电站	稍户营子变106荒 地线	药东分歧011#药庙东柱上变压器	400	20.61	278		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3520	国网义县供电公司	留龙沟66kV 变电站	留龙沟变106大定 堡线	欢子洞分歧06#北孟屯柱上变压器	50	20.60	35		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3521	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变106车坊 线	车坊线3#所内变压器	200	20.60	139		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3522	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变107市内一 线	市内一线26右4#柱上变压器	200	20.59	139		未进入负面 清单	否	无	2.00%

3523	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜河南分歧01#张家卜河南柱上变压器	50	20.54	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
3524	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	10kV黄土湾二分岐2#杆黄土湾二柱上变压器	100	20.54	69		未进入负面清单	否	无	1.33%
3525	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	舒馨花园配电亭1#变压器	630	20.52	438		未进入负面清单	否	无	2.00%
3526	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北线禽旺养殖小区分歧009#柱上变压器	100	20.44	70		未进入负面清单	否	无	1.33%
3527	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	黑背一组分歧2#黑背一组柱上变压器	100	20.43	70		未进入负面清单	否	无	1.33%
3528	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	老虎沟分歧30#老虎沟柱上变压器	100	20.41	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
3529	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	小周屯分歧11#小周屯变压器新柱上变压器	50	20.40	35		未进入负面清单	否	无	1.33%
3530	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小峪三组分歧09#小峪三组柱上变压器	50	20.40	35		未进入负面清单	否	无	1.33%
3531	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	王油沟分歧30#王油沟变压器台柱上变压器	200	20.39	139		未进入负面清单	否	无	2.00%
3532	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧50#下宝林桥并柱上变压器	100	20.28	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
3533	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV南三家子分歧6#石堡子三家子柱上变压器	100	20.27	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
3534	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	阳光花园2#箱变1#变压器	500	20.26	349		未进入负面清单	否	无	2.00%
3535	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右76右3#柱上变压器	50	20.25	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
3536	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	三家子二三组分歧034#三家子二三组柱上变压器	200	20.21	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
3537	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	岫水线049#稍西六组柱上变压器	200	20.19	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
3538	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	铁厂六七组分歧13铁厂六七组柱上变压器	50	20.15	35		未进入负面清单	否	无	1.67%
3539	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	商家屯三组分歧10#商家屯三组柱上变压器	200	20.14	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
3540	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	10kV宏运分歧5#柱上变压器	100	20.11	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
3541	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	九二分岐001#九道岭村台柱上变压器	160	20.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
3542	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜一二组分台分歧6#杆张家卜一二组分台变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.67%
3543	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	龙腾家园1#变压器	500	19.99	350		未进入负面清单	否	无	1.33%
3544	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	二台子分歧29#二台子柱上变压器	200	19.99	140		未进入负面清单	否	无	1.67%
3545	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	边靠支线071#靠山屯柱上变压器	200	19.95	140		未进入负面清单	否	无	1.33%
3546	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	拐莫子分歧02#拐莫子柱上变压器	30	19.90	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
3547	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV下堡子分歧078#柱上变压器	50	19.90	35		未进入负面清单	否	无	1.67%

3548	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	贵族家园配电亭1#主变	315	19.87	221		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3549	国网义县供电公司	九道岭66kV 变电站	九道岭变107九道 岭南线	星星屯北分歧002#星星屯北柱上变压器	200	19.87	140		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3550	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变114市内二 线	市内二线35左15#柱上变压器	250	19.84	175		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3551	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变114市内二 线	市内二线33右5#柱上变压器	160	19.83	112		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3552	国网义县供电公司	留龙沟66kV 变电站	留龙沟变105留许 线	冯屯分歧06#冯屯柱上变压器	200	19.80	140		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3553	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变108炼铁二 线	育才园配电亭3#变压器间隔配电变压器	500	19.78	351		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3554	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	园艺队二分歧07#园艺队二柱上变压器	160	19.75	112		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3555	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变412瓦子 峪线	富有台西山分歧06#富有台西山柱上变压器	30	19.73	21		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3556	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变108红墙 子线	上团支线84#上团村柱上变压器	100	19.71	70		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3557	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变102头道 河线	道沿分歧2#道沿村变压器新柱上变压器	50	19.70	35		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3558	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	旧站大孤山分歧03#大孤山柱上变压器	50	19.69	35		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3559	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变108炼铁二 线	炼铁二线48#柱上变压器	400	19.67	281		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3560	国网义县供电公司	稍户营子 66kV变电站	稍户营子变106荒 地线	10kV荒地线土卜子北支004#柱上变压器	200	19.65	141		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3561	国网义县供电公司	瓦子峪66kV 变电站	瓦子峪变411工业 线	菜家沟下01#菜家沟下台柱上变压器	100	19.65	70		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3562	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变215罗电线	10KV八家子分歧7#八家子柱上变压器	50	19.61	35		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3563	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变114市内二 线	市内二线#1分支箱左分歧（东）柱上变压器	315	19.59	222		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3564	国网义县供电公司	七里河66kV 变电站	七里河变111工业 园线6#线	未家沟分歧59#杆未家沟柱上变压器	100	19.51	70		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3565	国网义县供电公司	张家湾66kV 变电站	张家湾变104张家 湾线	上崔沟分歧2#上崔沟柱上变压器新	50	19.49	35		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3566	国网义县供电公司	七里河66kV 变电站	七里河变111工业 园线6#线	五台线95#花北柱上变压器	400	19.42	282		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3567	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变106车坊 线	东岔分歧07#东岔村柱上变压器	160	19.41	113		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3568	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变108红墙 子线	红墙子乡政府分歧001#红墙子南台区柱上变压器	100	19.40	71		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3569	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变105凌铁二 线	瑞和华庭1#配电亭1#变压器	630	19.36	445		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3570	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变102头道 河线	兴隆沟分歧12#兴隆沟变压器新柱上变压器	50	19.32	35		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3571	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变115西山西 线	前杨二组分歧08#前杨二组柱上变压器	200	19.31	141		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3572	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变115凌聚线	10kV海粮屯分歧19#海粮屯三组柱上变压器	200	19.30	141		未进入负面 清单	否	无	1.00%

3573	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	兴隆沟下台分歧08#兴隆沟下台柱上变压器	100	19.30	71		未进入负面清单	否	无	1.33%
3574	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	华盛名门2#配电亭1#变压器	630	19.29	445		未进入负面清单	否	无	1.33%
3575	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜东分歧1#大于卜东柱上变压器	160	19.29	113		未进入负面清单	否	无	2.00%
3576	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左4#柱上变压器	100	19.28	71		未进入负面清单	否	无	2.00%
3577	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	砬子山分歧82#前石柱沟柱上变压器	100	19.28	71		未进入负面清单	否	无	1.00%
3578	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变112炼铁一线	炼铁一线13#柱上变压器	160	19.28	113		未进入负面清单	否	无	1.33%
3579	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	铁河分歧011#铁河南柱上变压器	400	19.23	283		未进入负面清单	否	无	2.00%
3580	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	南台沟分歧03#南台沟柱上变压器	100	19.20	71		未进入负面清单	否	无	2.00%
3581	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石佛卜线73#三叉股水柱上变压器	50	19.15	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
3582	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	孤山套分歧27#孤山套(新)柱上变压器	50	19.15	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
3583	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	四道岔分歧27#四道岔子四五组柱上变压器	100	19.11	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
3584	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	山下分歧1#山下柱上变压器	80	19.10	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
3585	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	大屯小区2#大屯暖棚小区1#杆柱上变压器	30	19.01	21		未进入负面清单	否	无	1.33%
3586	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	于沟分歧07#于沟柱上变压器	50	19.00	36		未进入负面清单	否	无	2.00%
3587	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	歪脖台分歧01#歪脖台柱上变压器	200	18.99	142		未进入负面清单	否	无	1.33%
3588	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	二台子分歧09#霍家屯霍家屯柱上变压器	100	18.99	71		未进入负面清单	否	无	1.33%
3589	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	桑土营子分歧12#桑土营子柱上变压器	400	18.97	284		未进入负面清单	否	无	2.00%
3590	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	王宝成子分歧09#王宝城子柱上变压器	200	18.96	142		未进入负面清单	否	无	2.00%
3591	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	梁家水泉分歧15#梁家水泉柱上变压器	50	18.94	36		未进入负面清单	否	无	1.33%
3592	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	白菜沟分歧2#白菜沟变压器新柱上变压器	50	18.92	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
3593	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	大铁厂分歧14#大铁厂八组柱上变压器	30	18.89	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
3594	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子九组分歧23#下堡子九组柱上变压器	30	18.86	21		未进入负面清单	否	无	1.67%
3595	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	王汉屯西分歧1#王汉屯西柱上变压器	100	18.86	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
3596	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV东杨千台支线41#杆东杨千台柱上变压器	125	18.85	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
3597	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线25右4#柱上变压器	400	18.83	285		未进入负面清单	否	无	1.00%

3598	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	北砖分岐009#北砖西柱上变压器	400	18.80	285		未进入负面清单	否	无	1.00%
3599	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	太平屯分岐06#大西沟柱上变压器	30	18.74	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
3600	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗电线	10KV罗东二分岐1#杆柱上变压器	200	18.72	143		未进入负面清单	否	无	2.00%
3601	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	底中沟分岐1#底中沟柱上变压器	100	18.72	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
3602	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	卧龙泉分岐007#九道岭三组柱上变压器	100	18.72	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
3603	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线25#柱上变压器	315	18.68	225		未进入负面清单	否	无	2.00%
3604	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	东方明珠2#亭2#变压器	630	18.68	449		未进入负面清单	否	无	2.00%
3605	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线140#王井西柱上变压器	400	18.68	285		未进入负面清单	否	无	1.67%
3606	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	美景东方1#变压器	500	18.62	357		未进入负面清单	否	无	2.00%
3607	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	东二沟三组分岐02#东二沟三组柱上变压器	200	18.62	143		未进入负面清单	否	无	1.00%
3608	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	小闫屯分岐05#小闫屯柱上变压器	400	18.62	286		未进入负面清单	否	无	1.00%
3609	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线61右2#柱上变压器	315	18.57	225		未进入负面清单	否	无	1.00%
3610	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	育新十组分岐05#杆育新十组柱上变压器	100	18.57	71		未进入负面清单	否	无	1.67%
3611	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关四组分岐1#西关四组柱上变压器	200	18.56	143		未进入负面清单	否	无	2.00%
3612	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线48+1左5#柱上变压器	315	18.56	225		未进入负面清单	否	无	1.67%
3613	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	郑家屯分岐034#雷东柱上变压器	315	18.51	225		未进入负面清单	否	无	2.00%
3614	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	华庭佳苑1#变压器	315	18.50	225		未进入负面清单	否	无	1.00%
3615	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	水泉上屯东分岐08#水泉沟屯东柱上变压器	50	18.46	36		未进入负面清单	否	无	1.33%
3616	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	油坊分岐05#油坊柱上变压器	100	18.42	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
3617	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	九二分岐004#九道岭二组柱上变压器	400	18.40	286		未进入负面清单	否	无	1.00%
3618	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	黑背分岐56#黑背五组柱上变压器	30	18.37	21		未进入负面清单	否	无	1.67%
3619	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线26#柱上变压器	315	18.24	226		未进入负面清单	否	无	1.33%
3620	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分岐24#官场沟村2柱上变压器	200	18.22	144		未进入负面清单	否	无	1.67%
3621	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	乌拉草沟分岐04#乌拉草沟柱上变压器	200	18.19	144		未进入负面清单	否	无	2.00%
3622	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	六家子分岐024#六家子柱上变压器	200	18.16	144		未进入负面清单	否	无	2.00%

3623	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	10kV刘龙台机井分歧002#刘龙台机井柱上变压器	100	18.15	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
3624	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	偏坡子分歧2#偏坡村柱上变压器	200	18.14	144		未进入负面清单	否	无	1.67%
3625	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	育才园配电亭2#变压器	500	18.13	359		未进入负面清单	否	无	1.67%
3626	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	杨树沟分歧03#小粒东杨树沟柱上变压器	200	18.13	144		未进入负面清单	否	无	1.33%
3627	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	枣刺山支线142#枣刺山柱上变压器	30	18.06	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
3628	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV前杨线惠发养殖分歧010#柱上变压器	200	18.06	144		未进入负面清单	否	无	1.67%
3629	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	小学住宅分歧03#小学住宅柱上变压器新	100	18.03	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
3630	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	代屯分歧008#代屯柱上变压器	200	18.02	144		未进入负面清单	否	无	1.67%
3631	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	二道沟五组分歧06#二道沟五组柱上变压器	100	17.99	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
3632	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV太平屯分歧058#太平屯东沟柱上变压器	100	17.96	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
3633	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	10kV报恩寺分歧061#报恩寺西二柱上变压器	100	17.96	72		未进入负面清单	否	无	1.67%
3634	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	荒地上沟支线22#荒地上沟柱上变压器	200	17.93	144		未进入负面清单	否	无	1.33%
3635	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	瑞和华庭2#配电亭2#变压器	630	17.93	454		未进入负面清单	否	无	1.33%
3636	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	范北分歧4#范北柱上变压器	50	17.92	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
3637	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	大铁厂分歧29#大铁厂五组柱上变压器	50	17.87	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
3638	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	10KV九道岭北线075#庙尔沟一组柱上变压器	200	17.86	144		未进入负面清单	否	无	1.33%
3639	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线125#刘家沟柱上变压器	160	17.85	115		未进入负面清单	否	无	1.00%
3640	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	上坎西5#上坎西(新)柱上变压器	200	17.83	144		未进入负面清单	否	无	1.67%
3641	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	稍西二组001#稍西二组柱上变压器	200	17.83	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
3642	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	高台子村分歧02#高台子村柱上变压器	400	17.80	289		未进入负面清单	否	无	1.00%
3643	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	吴家沟分歧15#吴家沟柱上变压器	50	17.78	36		未进入负面清单	否	无	1.33%
3644	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	舒馨豪苑E区配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	315	17.71	228		未进入负面清单	否	无	1.00%
3645	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	政府支线010#政府柱上变压器	200	17.69	145		未进入负面清单	否	无	1.00%
3646	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	铁西分歧15#马户屯北柱上变压器	200	17.69	145		未进入负面清单	否	无	1.33%
3647	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	九北分歧1#柱上变压器	200	17.69	145		未进入负面清单	否	无	1.00%

3648	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二 线	兴华园2#配电亭1#变压器	315	17.69	228		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3649	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变106车坊 线	双井子西分歧06#双井子三柱上变压器	80	17.68	58		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3650	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	10kV万达农场分歧002#万达农场柱上变压器	100	17.63	72		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3651	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变106聚粮线	红台子支线017#荒地北柱上变压器	200	17.62	145		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3652	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城3#配电亭2#变压器	630	17.57	456		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3653	国网义县供电公司	李金66kV变 电站	李金变215罗电线	10kV荒地北二支4柱上变压器	200	17.55	145		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3654	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变115凌聚线	10kV义兴帝分歧1#大平房子村移民柱上变压器	50	17.53	36		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3655	国网义县供电公司	九道岭66kV变 电站	九道岭变107九道 岭南线	星星屯南分歧002#星星屯南柱上变压器	200	17.47	145		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3656	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变110头台 北线	吕家屯分歧4#吕家屯柱上变压器	100	17.44	73		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3657	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变114凌市二 线	丽都新城4#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	400	17.42	290		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3658	国网义县供电公司	张家堡66kV变 电站	张家堡变101石佛 卜线	腰路子分歧153#腰路子柱上变压器	200	17.40	145		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3659	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变 电站	瓦子峪变410冷家 沟线	二道沟六组分歧13#二道沟六组柱上变压器	100	17.36	73		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3660	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变108红墙 子线	10kV三沟五南分歧004#三沟五南机井柱上变压器	100	17.32	73		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3661	国网义县供电公司	头台66kV变 电站	头台子变110头台 北线	上沟西分歧03#上沟西柱上变压器	200	17.32	145		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3662	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变107市内一 线	市内一线3#柱上变压器	315	17.27	229		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3663	国网义县供电公司	稍户营子 66kV变电站	稍户营子变107岫 水线	10kV岫水线稍西六组北支01#柱上变压器	200	17.24	146		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3664	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变109白庙子 线	代家屯分歧3#代家屯柱上变压器	100	17.23	73		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3665	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变109白庙子 线	安南沟分歧8#安南沟柱上变压器	50	17.22	36		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3666	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	炼铁二线69左23右33左14#柱上变压器	200	17.21	146		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3667	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	王汉屯东分歧07#王汉屯东柱上变压器	200	17.21	146		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3668	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变103刘龙 台线	平房子分歧9#平房子柱上变压器	50	17.21	36		未进入负面 清单	否	无	1.33%
3669	国网义县供电公司	九道岭66kV 变电站	九道岭变105九道 岭北线	10kV九道岭北线017#新区柱上变压器	200	17.19	146		未进入负面 清单	否	无	1.00%
3670	国网义县供电公司	大榆树66kV变 电站	大榆树变106车坊 线	双井子东分歧02#双井子一柱上变压器	80	17.13	58		未进入负面 清单	否	无	1.67%
3671	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变115西山西 线	西山西线22#柱上变压器	100	17.10	73		未进入负面 清单	否	无	2.00%
3672	国网义县供电公司	张家堡66kV 变电站	张家堡变102张家 卜线	于五组分歧03#榆树屯五组柱上变压器	160	17.07	117		未进入负面 清单	否	无	2.00%

3673	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线84#花西柱上变压器	400	17.05	292		未进入负面清单	否	无	2.00%
3674	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	美景佳苑1#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	630	16.99	460		未进入负面清单	否	无	1.00%
3675	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	嘉兴花园2#变压器	630	16.96	460		未进入负面清单	否	无	1.67%
3676	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	青龙寺分歧14#青龙寺柱上变压器	50	16.91	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
3677	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台北地分歧002#柱上变压器	100	16.90	73		未进入负面清单	否	无	1.33%
3678	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	北大庙分歧19#北大庙柱上变压器	100	16.87	73		未进入负面清单	否	无	2.00%
3679	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	西北沟分歧7#西北沟柱上变压器	80	16.87	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
3680	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	下高沟分歧07#下高沟柱上变压器	200	16.87	146		未进入负面清单	否	无	1.33%
3681	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	双台子分歧33#双台子村东组柱上变压器	315	16.79	231		未进入负面清单	否	无	1.00%
3682	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	郑家屯分歧28#雷西柱上变压器新	400	16.78	293		未进入负面清单	否	无	2.00%
3683	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜线47#张家卜乡政府柱上变压器	200	16.76	146		未进入负面清单	否	无	1.33%
3684	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石匣子二组分歧03#石匣子二组柱上变压器	50	16.76	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
3685	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右7#（东）柱上变压器	200	16.69	147		未进入负面清单	否	无	2.00%
3686	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台支线123#六台支线123#六台北屯(新)柱上变压器	50	16.66	37		未进入负面清单	否	无	1.67%
3687	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	梁家南二东分歧1#梁家南二东柱上变压器	200	16.65	147		未进入负面清单	否	无	2.00%
3688	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	10kV大定堡线往户屯南柱上变压器	100	16.64	73		未进入负面清单	否	无	2.00%
3689	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	稍西西1#稍西西柱上变压器	80	16.60	59		未进入负面清单	否	无	1.67%
3690	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西32#柱上变压器	100	16.59	73		未进入负面清单	否	无	1.00%
3691	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	新立屯分歧3#新立屯柱上变压器	100	16.58	73		未进入负面清单	否	无	1.33%
3692	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台后分歧3#六台后柱上变压器	200	16.56	147		未进入负面清单	否	无	1.67%
3693	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	地腰分歧04#地腰柱上变压器	200	16.54	147		未进入负面清单	否	无	1.67%
3694	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	双井子西分歧02#双井子四柱上变压器	80	16.52	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
3695	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	舒馨花园箱变2#变压器	630	16.51	463		未进入负面清单	否	无	1.33%
3696	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	宝林新村分歧01#宝林新村柱上变压器	80	16.49	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
3697	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线081#小粒西村柱上变压器	200	16.47	147		未进入负面清单	否	无	1.00%

3698	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石匣子三四组分歧06#石匣子三四组柱上变压器	100	16.42	74		未进入负面清单	否	无	2.00%
3699	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	杏树台分歧21#杏树台前柱上变压器	200	16.41	147		未进入负面清单	否	无	1.67%
3700	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	郑家屯分歧60#郑西柱上变压器新	400	16.41	294		未进入负面清单	否	无	2.00%
3701	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	高家屯西分歧02#高家屯西柱上变压器新	400	16.40	294		未进入负面清单	否	无	1.67%
3702	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	树林子分歧009#树东柱上变压器	400	16.39	294		未进入负面清单	否	无	1.00%
3703	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟一组分歧04#冷家沟一组柱上变压器	100	16.37	74		未进入负面清单	否	无	2.00%
3704	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊线148B#车坊北山柱上变压器	200	16.33	147		未进入负面清单	否	无	2.00%
3705	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	平北沟分歧009#平房子北沟柱上变压器	100	16.31	74		未进入负面清单	否	无	1.67%
3706	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	羊乃沟分歧26#羊乃沟柱上变压器	50	16.31	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
3707	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	高邵屯分歧3#高邵屯南柱上变压器	200	16.28	147		未进入负面清单	否	无	1.67%
3708	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	才家沟分歧30#杆才家沟柱上变压器	200	16.26	147		未进入负面清单	否	无	2.00%
3709	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟分歧13#王霞花生米加工厂柱上变压器	200	16.23	148		未进入负面清单	否	无	1.67%
3710	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	铁河北分歧003#铁河北柱上变压器	400	16.19	295		未进入负面清单	否	无	1.33%
3711	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	嘉福花苑3#箱变1#变压器	630	16.17	465		未进入负面清单	否	无	1.33%
3712	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	太平电机井分歧001#柱上变压器	100	16.16	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
3713	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	孟屯村支线1+#柱上变压器	200	16.09	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
3714	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	黄土分歧004#黄土坎柱上变压器	400	16.08	296		未进入负面清单	否	无	1.33%
3715	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV中学分歧04#四家子东柱上变压器	100	16.06	74		未进入负面清单	否	无	1.67%
3716	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	东花楼分歧1#东花楼柱上变压器	30	15.96	22		未进入负面清单	否	无	1.33%
3717	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	大北温室小区分歧09#大北村温室小区柱上变压器	50	15.95	37		未进入负面清单	否	无	1.67%
3718	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	白台子分歧91#白台子（新）柱上变压器	50	15.94	37		未进入负面清单	否	无	1.33%
3719	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线65#右柱上变压器	400	15.92	296		未进入负面清单	否	无	1.00%
3720	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城3#配电亭1#变压器	630	15.90	467		未进入负面清单	否	无	2.00%
3721	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	10KV边门子农业设施005#边门子农业设施柱上变压器	50	15.90	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
3722	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	何夹心一组分歧22#何夹心一组柱上变压器	200	15.89	148		未进入负面清单	否	无	1.00%

3723	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV孟屯支线10#杆孟屯柱上变压器	315	15.87	234		未进入负面清单	否	无	1.33%
3724	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	马屯分歧002#马屯柱上变压器	200	15.83	148		未进入负面清单	否	无	1.33%
3725	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	老虎沟西分歧1#老虎沟西柱上变压器	50	15.80	37		未进入负面清单	否	无	1.33%
3726	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	对面沟分歧17#对面沟柱上变压器	50	15.80	37		未进入负面清单	否	无	1.33%
3727	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	英歌山下台分歧03#英歌山下台柱上变压器	100	15.75	74		未进入负面清单	否	无	1.33%
3728	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	西双石砬子分歧07#西双石砬子柱上变压器	100	15.69	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
3729	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	拉马一二组分歧08#拉马一组柱上变压器	30	15.66	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
3730	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	双台子分歧18#头沟村西组柱上变压器	400	15.64	297		未进入负面清单	否	无	1.00%
3731	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线12#柱上变压器	400	15.57	298		未进入负面清单	否	无	1.67%
3732	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线25#柱上变压器	400	15.48	298		未进入负面清单	否	无	1.00%
3733	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	长青分歧60#长青三组台柱上变压器	100	15.44	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
3734	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	砖后分歧2#砖城子后组(新)柱上变压器	100	15.38	75		未进入负面清单	否	无	1.67%
3735	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	长青分歧48#长青村二组下台柱上变压器	100	15.38	75		未进入负面清单	否	无	1.33%
3736	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV小庄分25柱上变压器	100	15.37	75		未进入负面清单	否	无	1.67%
3737	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	锦绣一坊配电亭2#变压器	400	15.35	299		未进入负面清单	否	无	1.33%
3738	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	朱家沟分歧24#朱家沟东柱上变压器	400	15.31	299		未进入负面清单	否	无	1.67%
3739	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	荒地线11#三家南(新)柱上变压器	200	15.30	149		未进入负面清单	否	无	1.00%
3740	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线18#大于卜村柱上变压器	315	15.29	235		未进入负面清单	否	无	1.00%
3741	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	后孤家子分歧13#后孤家子柱上变压器	30	15.27	22		未进入负面清单	否	无	1.33%
3742	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台乡政府分歧08#头台乡政府柱上变压器	200	15.26	149		未进入负面清单	否	无	1.33%
3743	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	后杨分歧05#后杨柱上变压器	100	15.24	75		未进入负面清单	否	无	1.33%
3744	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	市内二线78#(西)柱上变压器	200	15.23	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
3745	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	10KV尚姑堂南1分歧003#尚姑堂南1机井柱上变压器	100	15.23	75		未进入负面清单	否	无	1.33%
3746	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	北沟分歧022#北沟村柱上变压器	400	15.21	299		未进入负面清单	否	无	1.33%
3747	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	英男分歧009#柱上柱上变压器	100	15.19	75		未进入负面清单	否	无	1.33%

3748	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV石佛寺果园分枝005#果园柱上变压器	100	15.17	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
3749	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	平房峪支线124#新庄子北柱上变压器	200	15.12	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
3750	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台支线101+1#柱上变压器	200	15.08	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
3751	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	长青分枝94#长青四组上台新柱上变压器	50	15.01	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
3752	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV邵孟支线68#孟家屯村良坟柱上变压器	200	14.99	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
3753	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	枣刺山支线023#新民屯一组柱上变压器	200	14.94	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
3754	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线53右4柱上变压器	400	14.92	300		未进入负面清单	否	无	1.67%
3755	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kV沈忠苓果园分枝012#沈忠苓果园柱上变压器	100	14.89	75		未进入负面清单	否	无	1.67%
3756	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	兴隆沟分枝24#干家沟下台柱上变压器	200	14.86	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
3757	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冰沟分枝12#冰沟台柱上变压器	100	14.86	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
3758	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线51#(北)柱上变压器	315	14.85	237		未进入负面清单	否	无	2.00%
3759	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子高山花海果园分枝014#柱上变压器	100	14.84	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
3760	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	冯家岭分枝9-A#蔡屯柱上变压器	200	14.83	150		未进入负面清单	否	无	1.33%
3761	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10KV大铁厂支线65号柱上变压器	50	14.82	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3762	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV后地分枝3#徐三家村后地柱上变压器	200	14.82	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
3763	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	10kV大屯西沟分枝014#大屯西沟柱上变压器	50	14.82	38		未进入负面清单	否	无	1.33%
3764	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺分枝20#兴隆台南柱上变压器	250	14.81	188		未进入负面清单	否	无	1.33%
3765	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜东二分岐02#大于卜东二柱上变压器	100	14.78	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
3766	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子干线146#白庙子西柱上变压器	200	14.76	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
3767	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	何夹心三组分岐01#何夹心三组柱上变压器	200	14.72	151		未进入负面清单	否	无	1.67%
3768	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	星星屯南西分枝001#柱上变压器	200	14.72	151		未进入负面清单	否	无	2.00%
3769	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	越都花园1#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	315	14.70	237		未进入负面清单	否	无	1.00%
3770	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线33右1右1#(南)柱上变压器	315	14.66	237		未进入负面清单	否	无	1.67%
3771	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	东沟村分枝02#东沟村柱上变压器	400	14.66	301		未进入负面清单	否	无	1.33%
3772	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭2#配电亭1#变压器	630	14.65	475		未进入负面清单	否	无	1.33%

3773	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	朱家沟西分歧04#朱家沟西柱上变压器	400	14.65	301		未进入负面清单	否	无	1.67%
3774	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石西分歧05#石佛卜小学柱上变压器	400	14.61	302		未进入负面清单	否	无	1.67%
3775	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	舒馨花园配电亭2#变压器	500	14.60	377		未进入负面清单	否	无	1.00%
3776	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线149#东砖村柱上变压器	100	14.60	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
3777	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	红墙子线前窑分歧市场分歧011#杆市场台区柱上变压器	400	14.58	302		未进入负面清单	否	无	1.67%
3778	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	旧站小孤山分歧20#小孤山柱上变压器	30	14.57	23		未进入负面清单	否	无	1.33%
3779	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	上石厂东分歧2#上石厂东柱上变压器	100	14.56	75		未进入负面清单	否	无	1.33%
3780	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	拉马四组分歧03#拉马四柱上变压器	100	14.56	75		未进入负面清单	否	无	1.67%
3781	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV三庙沟左分歧001#柱上变压器	50	14.56	38		未进入负面清单	否	无	1.33%
3782	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	上三宝支线52#小方沟柱上变压器	20	14.55	15		未进入负面清单	否	无	1.67%
3783	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟分歧12#官场沟西菜园1柱上变压器	200	14.49	151		未进入负面清单	否	无	2.00%
3784	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	丽都新城4#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	400	14.42	302		未进入负面清单	否	无	1.00%
3785	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	小东沟分歧13#小东沟柱上变压器	100	14.41	76		未进入负面清单	否	无	1.67%
3786	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	石家岭分歧08#石家岭柱上变压器	50	14.33	38		未进入负面清单	否	无	1.33%
3787	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	榆树屯南分歧03#榆树屯四组柱上变压器	200	14.32	151		未进入负面清单	否	无	1.67%
3788	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	曹家窝卜分歧06#曹家窝卜柱上变压器	30	14.31	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
3789	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	孤家子分歧37#孤家子(新)柱上变压器	100	14.30	76		未进入负面清单	否	无	1.67%
3790	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	金刚山西分歧01#金刚山西柱上变压器	100	14.23	76		未进入负面清单	否	无	1.00%
3791	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	小二台分歧05#小二台柱上变压器	400	14.22	303		未进入负面清单	否	无	1.67%
3792	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变604大榆树卜二线	石佛卜线138#鲁家屯村柱上变压器	315	14.20	239		未进入负面清单	否	无	1.00%
3793	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	泉眼沟分歧040#柱上变压器	50	14.20	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3794	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kV小庄村分歧07#杆南西二柱上变压器	200	14.20	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
3795	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	10kV常胜分歧3#杆柱上变压器	400	14.19	303		未进入负面清单	否	无	1.00%
3796	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北干线002#头台所内变柱上变压器	30	14.18	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
3797	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	上马三沟分歧26#上马三沟柱上变压器	50	14.11	38		未进入负面清单	否	无	2.00%

3798	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	10kV相约沟机井分歧006#相约沟机井柱上变压器	50	14.09	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3799	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10KV惠发养殖合作社分歧3#柱上变压器	400	14.09	304		未进入负面清单	否	无	1.67%
3800	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	花东分歧03#花东柱上变压器	400	14.08	304		未进入负面清单	否	无	1.00%
3801	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左10#柱上变压器	315	14.07	239		未进入负面清单	否	无	1.00%
3802	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	卧龙泉分歧031#庙尔沟卧龙泉柱上变压器	50	14.05	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3803	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	曹家屯分歧05#曹家屯村台柱上变压器	200	14.05	152		未进入负面清单	否	无	1.67%
3804	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石沟三组分歧09#大石三组柱上变压器	100	14.04	76		未进入负面清单	否	无	1.00%
3805	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	舒馨花园箱变1#变压器	630	14.03	479		未进入负面清单	否	无	1.67%
3806	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺分歧78#报恩寺村柱上变压器	200	14.02	152		未进入负面清单	否	无	1.00%
3807	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	何夹心四组分歧05#何夹心四组柱上变压器	200	14.01	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
3808	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	周家屯分歧12#周家屯柱上变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.33%
3809	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线100#杨德龙花生米制品厂柱上变压器	250	13.98	190		未进入负面清单	否	无	1.33%
3810	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	10kV李金南二支5柱上变压器	200	13.97	152		未进入负面清单	否	无	1.33%
3811	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	鲁北分歧01#鲁家屯北柱上变压器	200	13.97	152		未进入负面清单	否	无	1.67%
3812	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	上坎子分歧08#杆上坎子东柱上变压器	400	13.94	304		未进入负面清单	否	无	1.33%
3813	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	义县供电局箱变1#变压器	400	13.91	304		未进入负面清单	否	无	1.00%
3814	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	岫水线135#后屯柱上变压器	400	13.80	305		未进入负面清单	否	无	1.00%
3815	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	10kV石堡子支线14#杆果园柱上变压器	50	13.78	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3816	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大千一组分歧1#大千一组柱上变压器	200	13.76	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
3817	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小庄村分歧03#小庄村柱上变压器	400	13.76	305		未进入负面清单	否	无	1.00%
3818	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	红石岭子分歧15#红石岭柱上变压器	200	13.74	153		未进入负面清单	否	无	2.00%
3819	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	对面沟分歧006#左001#柱上变压器	50	13.74	38		未进入负面清单	否	无	2.00%
3820	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	达子沟分歧12#达子沟柱上变压器	30	13.71	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
3821	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	上石支线49#团瓢子村上石洞柱上变压器	200	13.64	153		未进入负面清单	否	无	1.33%
3822	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	土东分歧04#土东柱上变压器	100	13.60	76		未进入负面清单	否	无	2.00%

3823	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	药王庙西分岐04#药王庙西柱上变压器	400	13.59	306		未进入负面清单	否	无	1.67%
3824	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	杨敖沟分岐19#杨敖沟柱上变压器	50	13.58	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3825	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小千分岐05#小千五组柱上变压器	200	13.58	153		未进入负面清单	否	无	1.00%
3826	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	工业干线42#后英歌山台柱上变压器	30	13.57	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
3827	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	孟屯支线025#菜屯村柱上变压器	400	13.53	306		未进入负面清单	否	无	1.33%
3828	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	蒋家峪支线42#红石卜二组柱上变压器	100	13.52	76		未进入负面清单	否	无	1.00%
3829	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大千分岐23#大千村柱上变压器	400	13.51	306		未进入负面清单	否	无	1.33%
3830	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	相约沟分岐4#相约沟柱上变压器	200	13.49	153		未进入负面清单	否	无	1.67%
3831	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	谷屯分岐08#谷屯柱上变压器	30	13.47	23		未进入负面清单	否	无	1.33%
3832	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	李西沟东分岐2#李西沟东组柱上变压器	20	13.45	15		未进入负面清单	否	无	1.67%
3833	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	2#丽都新城1#变压器	500	13.44	383		未进入负面清单	否	无	1.67%
3834	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	王庄屯分岐012#王庄屯(新)柱上变压器	400	13.44	306		未进入负面清单	否	无	2.00%
3835	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	郑屯分岐5#郑屯北柱上变压器	200	13.43	153		未进入负面清单	否	无	1.00%
3836	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	牛样沟分岐07#牛样沟柱上变压器	30	13.39	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
3837	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子分岐49#下堡子六组柱上变压器	200	13.33	153		未进入负面清单	否	无	1.33%
3838	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	地西分岐02#地西柱上变压器	200	13.33	153		未进入负面清单	否	无	1.67%
3839	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	孟家屯分岐17#东四台柱上变压器	400	13.31	307		未进入负面清单	否	无	1.67%
3840	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	李金村分岐01#李金村柱上变压器新	400	13.27	307		未进入负面清单	否	无	1.00%
3841	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	许洼子水库分岐002#柱上变压器	50	13.25	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
3842	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV东杨千台支线01#七一组柱上变压器	200	13.22	154		未进入负面清单	否	无	1.33%
3843	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	娄屯分岐50#娄屯台柱上变压器	400	13.21	307		未进入负面清单	否	无	2.00%
3844	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	砬北洼子分岐02#砬北洼子柱上变压器	200	13.21	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
3845	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线41右9右2文昌苑箱变1#变压器	630	13.21	484		未进入负面清单	否	无	1.67%
3846	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV东石人沟分岐27#杆东石人沟柱上变压器	200	13.20	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
3847	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	华盛名门2#配电亭2#变压器	630	13.16	484		未进入负面清单	否	无	2.00%

3848	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	马溯沟支线022#马溯沟柱上变压器	200	13.13	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
3849	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	朝阳坡分歧34#朝阳破柱上变压器	100	13.12	77		未进入负面清单	否	无	1.33%
3850	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线10左10#柱上变压器	100	13.08	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
3851	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线23#柱上变压器	200	13.05	154		未进入负面清单	否	无	1.33%
3852	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	洪发果园分歧2#杆洪发果园柱上变压器	30	13.04	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
3853	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左12左3#柱上变压器	315	13.04	242		未进入负面清单	否	无	1.67%
3854	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kV大于线148+1#杆东砖村西柱上变压器	200	13.02	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
3855	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	三家子分歧33#三家子(新)柱上变压器	50	13.01	38		未进入负面清单	否	无	1.67%
3856	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台支线010#全善卜南柱上变压器	100	12.98	77		未进入负面清单	否	无	1.67%
3857	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧86#宝林小学水利柱上变压器	30	12.98	23		未进入负面清单	否	无	1.67%
3858	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜赵洪分歧12#粮库北井水利柱上变压器	50	12.93	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
3859	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	典逸空间配电亭2#变压器	500	12.93	385		未进入负面清单	否	无	2.00%
3860	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊线175#六台村北柱上变压器	200	12.88	154		未进入负面清单	否	无	2.00%
3861	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	石铺子道东分歧09#石铺子道东柱上变压器	400	12.84	309		未进入负面清单	否	无	1.00%
3862	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	台子沟分歧10#石佛卜南水利柱上变压器	160	12.83	123		未进入负面清单	否	无	1.67%
3863	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	杨孟沟分歧27#杨孟沟柱上变压器	200	12.82	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
3864	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	厂东分歧01#厂东柱上变压器	200	12.81	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
3865	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	柳河沟果园分歧003#柱上变压器	100	12.77	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
3866	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	金牛洞分歧21#金牛洞柱上变压器	50	12.74	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
3867	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	杨乃沟分歧34#杨乃沟(新)柱上变压器	50	12.72	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
3868	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	水泉沟分歧36#水泉下屯二柱上变压器	200	12.71	155		未进入负面清单	否	无	2.00%
3869	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	锦绣一坊配电亭1#变压器	400	12.70	309		未进入负面清单	否	无	2.00%
3870	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	开发区北分歧003#开发区北柱上变压器	200	12.69	155		未进入负面清单	否	无	1.33%
3871	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV邵屯分歧6#邵家屯柱上变压器	200	12.68	155		未进入负面清单	否	无	1.00%
3872	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线19#柱上变压器	200	12.65	155		未进入负面清单	否	无	1.67%

3873	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	二道沟分歧52#二道沟柱上变压器	50	12.64	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
3874	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	大齐沟分歧10#大齐沟柱上变压器	200	12.61	155		未进入负面清单	否	无	1.67%
3875	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	西北沟分歧30#西北沟柱上变压器	50	12.53	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
3876	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留龙沟棚菜5分歧06#留龙沟棚菜柱上变压器	30	12.52	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
3877	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右2(西)#柱上变压器	200	12.49	155		未进入负面清单	否	无	1.00%
3878	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	万佛堂前组分歧07#万佛堂前组柱上变压器	80	12.48	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
3879	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	冯家岭分歧18#冯家岭村柱上变压器	400	12.46	310		未进入负面清单	否	无	1.00%
3880	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	杏树沟分歧21#杏树沟柱上变压器	50	12.45	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
3881	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	英山北分歧2#英山北柱上变压器	100	12.42	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
3882	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV吴郑支线07#四家子吴前组柱上变压器	200	12.37	155		未进入负面清单	否	无	2.00%
3883	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV前双山子分歧26#杆前双山子柱上变压器	200	12.37	155		未进入负面清单	否	无	1.33%
3884	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV歪脖台北支5柱上变压器	200	12.34	155		未进入负面清单	否	无	2.00%
3885	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	杨户台分歧11#杆杨户台北柱上变压器	200	12.32	155		未进入负面清单	否	无	1.00%
3886	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	牵马岭分歧09#牵马岭柱上变压器	100	12.31	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
3887	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	化石分歧022#化石岭柱上变压器	400	12.26	311		未进入负面清单	否	无	1.33%
3888	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧152#上宝林东一台台柱上变压器	100	12.25	78		未进入负面清单	否	无	1.33%
3889	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	瓦四八组分歧01#瓦子峪八组柱上变压器	100	12.23	78		未进入负面清单	否	无	1.67%
3890	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV大谈家沟分歧06#杆大谈家沟柱上变压器	200	12.20	156		未进入负面清单	否	无	1.33%
3891	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV吕洼子分歧6#吕洼子柱上变压器	100	12.20	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
3892	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV三关线27#高家屯北关屯柱上变压器	200	12.19	156		未进入负面清单	否	无	1.00%
3893	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	荒地线16#三家北柱上变压器	400	12.18	311		未进入负面清单	否	无	1.33%
3894	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	兴隆台北分歧02#兴隆台村柱上变压器	200	12.12	156		未进入负面清单	否	无	1.00%
3895	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV小盘道下分歧008#柱上变压器	50	12.10	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
3896	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	沙河亮支线02#白龙开发区柱上变压器	400	12.09	312		未进入负面清单	否	无	2.00%
3897	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	稍东北005#稍东北柱上变压器	400	12.06	312		未进入负面清单	否	无	2.00%

3898	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线2左5#柱上变压器	315	12.04	246		未进入负面清单	否	无	1.00%
3899	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车场线	西岔分歧07#西岔东柱上变压器	400	12.03	312		未进入负面清单	否	无	1.67%
3900	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	牛角山分歧15#牛角山柱上变压器	50	12.01	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
3901	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大峪分歧91#大峪一组柱上变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.33%
3902	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	复兴卜农业设施分歧017#复兴卜农业设施柱上变压器	50	12.00	39		未进入负面清单	否	无	1.00%
3903	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车场#3线	下洞分歧28#下洞村柱上变压器	50	11.98	39		未进入负面清单	否	无	1.00%
3904	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV新小铁厂分歧003#柱上变压器	50	11.92	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
3905	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	南横头子分歧13#南横头子柱上变压器	100	11.90	78		未进入负面清单	否	无	1.67%
3906	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	牌坊分歧03#牌坊柱上变压器	200	11.89	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
3907	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	尹家沟分歧09#尹家沟柱上变压器	100	11.89	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
3908	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	长青二组上台分歧04#长青二组上台柱上变压器	100	11.88	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
3909	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	姚家沟分歧6#姚家沟柱上变压器	100	11.82	78		未进入负面清单	否	无	1.67%
3910	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	庙西沟分歧11#庙西沟柱上变压器	30	11.80	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
3911	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	瑞和华庭1#配电亭2#变压器	630	11.80	493		未进入负面清单	否	无	1.67%
3912	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟新分歧43号杆官场沟小学一分台柱上变压器	200	11.79	156		未进入负面清单	否	无	1.00%
3913	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	刘六组分歧2#刘六组柱上变压器	100	11.77	78		未进入负面清单	否	无	1.67%
3914	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	拉马三组分歧04#拉马三柱上变压器	100	11.74	78		未进入负面清单	否	无	1.67%
3915	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	1#丽都新城1#变压器	400	11.73	313		未进入负面清单	否	无	2.00%
3916	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	上沟东分歧04#上沟东柱上变压器	100	11.71	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
3917	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	候家岭分歧08#候家岭东组柱上变压器	200	11.69	157		未进入负面清单	否	无	1.67%
3918	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	宁家屯农业设施	50	11.68	39		未进入负面清单	否	无	1.00%
3919	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	东南沟农业小区分歧6#东南沟农业小区柱上变压器	50	11.65	39		未进入负面清单	否	无	1.33%
3920	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左45医院门市柱上变压器	200	11.60	157		未进入负面清单	否	无	1.00%
3921	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	大众市场配电亭#1主变	400	11.60	314		未进入负面清单	否	无	1.33%
3922	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV前双山子分歧33#双庙子柱上变压器	200	11.59	157		未进入负面清单	否	无	2.00%

3923	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	红村分歧05#红墙子村柱上变压器	400	11.59	314		未进入负面清单	否	无	1.67%
3924	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	许红支线06#邱屯西柱上变压器	30	11.56	24		未进入负面清单	否	无	1.67%
3925	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	兴隆沟支线174#老虎沟东柱上变压器	100	11.54	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
3926	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线102#李刚水利柱上变压器	50	11.49	39		未进入负面清单	否	无	1.33%
3927	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	开州七组分歧03#杆开州七组柱上变压器	200	11.48	157		未进入负面清单	否	无	1.00%
3928	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变112油路线	10KV大岭分歧3#大岭柱上变压器	100	11.47	79		未进入负面清单	否	无	2.00%
3929	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟主干146#五间房二组柱上变压器	50	11.45	39		未进入负面清单	否	无	1.67%
3930	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	腰红石岔分歧06#腰红石硷柱上变压器	100	11.43	79		未进入负面清单	否	无	1.67%
3931	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	清河城子西分歧02#清河城子西柱上变压器	400	11.43	314		未进入负面清单	否	无	1.67%
3932	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线42右2#柱上变压器	200	11.35	157		未进入负面清单	否	无	1.00%
3933	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大峪分歧28#下大峪下柱上变压器	200	11.31	157		未进入负面清单	否	无	2.00%
3934	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	上三宝支线99#上三宝柱上变压器	10	11.31	8		未进入负面清单	否	无	1.00%
3935	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	王汉屯东分歧05#王汗屯东二柱上变压器	400	11.29	315		未进入负面清单	否	无	1.33%
3936	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	砖城子东山分歧11#砖城子东山机井柱上变压器	100	11.28	79		未进入负面清单	否	无	1.67%
3937	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	大南沟分歧10#大南沟柱上变压器	30	11.25	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
3938	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	10kV达子营机井分歧003#达子营机井柱上变压器	50	11.25	39		未进入负面清单	否	无	1.33%
3939	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	石头卜子2机井台区分歧010#柱上变压器	50	11.23	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
3940	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	王家店分歧49#王家店柱上变压器	400	11.17	315		未进入负面清单	否	无	2.00%
3941	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	林屯分歧60#林家屯四组上台柱上变压器	100	11.17	79		未进入负面清单	否	无	1.33%
3942	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	高家店支线57#高家店柱上变压器	200	11.14	158		未进入负面清单	否	无	1.00%
3943	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	10kV吴郑支线79#高家屯郑屯柱上变压器	200	11.13	158		未进入负面清单	否	无	2.00%
3944	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子支一组分歧34#下堡子一组柱上变压器	100	11.13	79		未进入负面清单	否	无	1.33%
3945	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	东方明珠1#变压器	630	11.13	497		未进入负面清单	否	无	1.00%
3946	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留许干线171#大业西柱上变压器	200	11.08	158		未进入负面清单	否	无	2.00%
3947	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	10kV小四方台分歧011#小四方台柱上变压器	200	10.98	158		未进入负面清单	否	无	2.00%

3948	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	东阳房分歧8#柱上变压器	400	10.96	316		未进入负面清单	否	无	1.67%
3949	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	10kV罗家屯南支11柱上变压器	200	10.95	158		未进入负面清单	否	无	2.00%
3950	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	北沟分歧025#北沟中柱上变压器	30	10.93	24		未进入负面清单	否	无	1.67%
3951	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV高台子线01左1#杆柱上变压器	200	10.91	158		未进入负面清单	否	无	1.33%
3952	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV孟屯西分歧3#孟家屯村孟家屯西柱上变压器	200	10.91	158		未进入负面清单	否	无	1.67%
3953	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	田家台分歧2#杆田家台柱上变压器	400	10.89	316		未进入负面清单	否	无	1.00%
3954	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线75#石佛卜小学水柱上变压器	50	10.88	40		未进入负面清单	否	无	1.33%
3955	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	10kV荒地北三支3柱上变压器	200	10.88	158		未进入负面清单	否	无	1.67%
3956	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	肖家屯分歧09#杆育新八九组柱上变压器	400	10.87	317		未进入负面清单	否	无	1.00%
3957	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	平房峪支线149#平房峪北柱上变压器	200	10.85	158		未进入负面清单	否	无	1.67%
3958	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	前泥支线18#前泥一组柱上变压器	200	10.83	158		未进入负面清单	否	无	2.00%
3959	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	王汉屯村分歧11#王汉屯村柱上变压器	400	10.83	317		未进入负面清单	否	无	2.00%
3960	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	冯家岭分歧92#冯家岭柱上变压器	30	10.81	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
3961	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	小望山分歧28#杆小望山柱上变压器	200	10.80	158		未进入负面清单	否	无	1.00%
3962	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	铁西分歧002#铁西柱上变压器	200	10.74	159		未进入负面清单	否	无	1.00%
3963	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	高马官分歧5#高马官柱上变压器	200	10.67	159		未进入负面清单	否	无	1.00%
3964	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	八家子分歧05#育新一组柱上变压器	200	10.62	159		未进入负面清单	否	无	1.67%
3965	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	兴隆堡南分歧03#兴隆堡南柱上变压器	100	10.59	79		未进入负面清单	否	无	1.00%
3966	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	毛三家支线119#付屯柱上变压器	200	10.59	159		未进入负面清单	否	无	1.00%
3967	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟新分歧19号杆官场沟西菜园二分台柱上变压器	200	10.56	159		未进入负面清单	否	无	1.00%
3968	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	陆家沟分歧15#陆沟柱上变压器	200	10.55	159		未进入负面清单	否	无	2.00%
3969	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	刘东分歧3#B刘东（新）柱上变压器	400	10.53	318		未进入负面清单	否	无	2.00%
3970	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	边后分歧004#边门子后柱上变压器	400	10.51	318		未进入负面清单	否	无	1.67%
3971	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	西地南分歧1#杆西地南柱上变压器	100	10.50	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
3972	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大峪分歧81#上大峪三组柱上变压器	200	10.49	159		未进入负面清单	否	无	2.00%

3973	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	台子沟分歧37#台子沟上柱上变压器	50	10.49	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
3974	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	偏坡子分歧004#偏坡子柱上变压器	400	10.45	318		未进入负面清单	否	无	2.00%
3975	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	10kV小岭子大棚分歧002#柱上变压器	100	10.44	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
3976	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	尖山子支线82#吴家沟石场柱上变压器	30	10.43	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
3977	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	10kV三沟四组分歧006A#三沟四组机井柱上变压器	100	10.43	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
3978	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	党家沟分歧04#党家沟柱上变压器	100	10.37	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
3979	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右35左1#柱上变压器	50	10.37	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
3980	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟主干103#冷家沟三组柱上变压器	400	10.36	319		未进入负面清单	否	无	1.33%
3981	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV聚二分歧3#聚粮屯村二组柱上变压器	200	10.34	159		未进入负面清单	否	无	1.67%
3982	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	莫户屯分歧06#莫户屯柱上变压器新	400	10.34	319		未进入负面清单	否	无	1.00%
3983	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	华宜宝坻2#变压器	315	10.29	251		未进入负面清单	否	无	1.33%
3984	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	嘉兴花园1#变压器	630	10.27	502		未进入负面清单	否	无	1.67%
3985	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	兴隆沟支线059#小二台子柱上变压器	50	10.22	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
3986	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	姜沟分歧5#姜沟柱上变压器	50	10.22	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
3987	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺分歧05#兴隆台4号水利柱上变压器	50	10.22	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
3988	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右6左3右4#柱上变压器	315	10.21	251		未进入负面清单	否	无	1.67%
3989	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	西地北分歧04#杆西地北柱上变压器	200	10.18	160		未进入负面清单	否	无	1.67%
3990	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	往户屯分歧01#往户屯柱上变压器	200	10.17	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3991	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	项家台分歧09#项家台柱上变压器	400	10.11	320		未进入负面清单	否	无	1.00%
3992	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	商家屯三组1分歧007#柱上变压器	200	10.09	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3993	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	灰山子分歧30#灰山子柱上变压器	200	10.08	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3994	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	贺七#2线190#杆松林堡东柱上变压器	200	10.06	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3995	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡线097#蔡家楼柱上变压器	200	10.04	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3996	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	10kV王宝城子南支3柱上变压器	200	10.02	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
3997	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	唐土沟南沟分歧08#A唐土沟南沟柱上变压器	50	10.01	40		未进入负面清单	否	无	1.00%

3998	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	王油沟分歧23#前营子柱上变压器	100	10.01	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
3999	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	四方台暖棚小区4#分歧016#四方台暖棚小区4#柱上变压器	50	10.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
4000	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	王家店分歧1#王家店柱上变压器	100	9.98	80		未进入负面清单	否	无	1.33%
4001	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	底下沟分歧1#底下沟柱上变压器	100	9.96	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
4002	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线135#A老爷岭山下柱上变压器	100	9.95	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
4003	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左8右7#柱上变压器	160	9.95	128		未进入负面清单	否	无	1.67%
4004	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	北盘分歧14#北盘柱上变压器	100	9.94	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
4005	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	兴隆台十九天地分歧002#柱上变压器	50	9.93	40		未进入负面清单	否	无	1.67%
4006	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV五间房五组上分歧003#柱上变压器	50	9.91	40		未进入负面清单	否	无	1.67%
4007	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线165#东方塘柱上变压器	50	9.88	40		未进入负面清单	否	无	1.67%
4008	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	闫屯分歧4#闫屯柱上变压器	200	9.82	160		未进入负面清单	否	无	2.00%
4009	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	何夹心二组分歧01#何夹心二组柱上变压器	200	9.81	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
4010	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧94#上宝林东柱上变压器	100	9.80	80		未进入负面清单	否	无	1.33%
4011	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	杨孟沟北分歧18#杨孟沟北柱上变压器	80	9.79	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
4012	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	邱屯东分歧03#邱屯东柱上变压器	200	9.76	160		未进入负面清单	否	无	1.67%
4013	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	大方沟分歧29#大方沟柱上变压器	20	9.68	16		未进入负面清单	否	无	1.33%
4014	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV关屯分歧31#关家屯村关屯东柱上变压器	400	9.63	321		未进入负面清单	否	无	1.67%
4015	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高邵屯分歧2#高邵屯柱上变压器新	200	9.62	161		未进入负面清单	否	无	1.33%
4016	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石东分歧03#石佛卜东柱上变压器	250	9.61	201		未进入负面清单	否	无	1.67%
4017	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	二二道河东分歧2#道河东组柱上变压器	200	9.60	161		未进入负面清单	否	无	1.00%
4018	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	向阳岭分歧2#向阳岭（新）柱上变压器	200	9.60	161		未进入负面清单	否	无	1.00%
4019	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	五里屯四六组分歧03#五里四六组柱上变压器	400	9.58	322		未进入负面清单	否	无	1.67%
4020	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	神树支线159#范家屯（新）柱上变压器	100	9.56	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
4021	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分歧75#碾盘沟一组柱上变压器	200	9.54	161		未进入负面清单	否	无	2.00%
4022	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	双山子北沟分歧4#双山子北沟机井柱上变压器	100	9.53	80		未进入负面清单	否	无	1.67%

4023	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	高台堡分歧08#育新六七组柱上变压器	400	9.53	322		未进入负面清单	否	无	1.00%
4024	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	歪脖岭分歧24#前歪脖岭柱上变压器	10	9.52	8		未进入负面清单	否	无	2.00%
4025	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	丁香屯东沟分歧02#丁香屯东沟(新)柱上变压器	100	9.50	81		未进入负面清单	否	无	1.00%
4026	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	上石场分歧02#上石场柱上变压器	200	9.49	161		未进入负面清单	否	无	2.00%
4027	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	台子沟分歧24#台子沟柱上变压器	100	9.40	81		未进入负面清单	否	无	2.00%
4028	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	大谈家沟2分歧2#杆柱上变压器	200	9.36	161		未进入负面清单	否	无	1.00%
4029	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜线58#锦州佳润果品有限公司柱上变压器	200	9.34	161		未进入负面清单	否	无	2.00%
4030	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小粒东河南分歧03#小粒东河南柱上变压器	400	9.33	323		未进入负面清单	否	无	1.00%
4031	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	宝泉沟分歧11#宝泉沟柱上变压器	200	9.32	161		未进入负面清单	否	无	1.33%
4032	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	桑土营子果园分歧017#柱上变压器	100	9.31	81		未进入负面清单	否	无	1.67%
4033	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	红石卜四五组分歧3#红石卜四五组柱上变压器	400	9.30	323		未进入负面清单	否	无	1.67%
4034	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	平房峪支线145#平房峪南柱上变压器	315	9.30	254		未进入负面清单	否	无	1.33%
4035	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	猪场分歧016#荒地六组(新)柱上变压器	50	9.28	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
4036	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线101#官场沟路东水利柱上变压器	200	9.27	161		未进入负面清单	否	无	1.67%
4037	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	兴隆沟支线030#阚家屯一组柱上变压器	200	9.26	161		未进入负面清单	否	无	1.33%
4038	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	四方台暖棚小区3#分歧003#四方台暖棚小区3#柱上变压器	50	9.23	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
4039	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	白砬寺分歧32#白砬寺柱上变压器	200	9.21	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4040	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	张角沟分歧18#张角沟柱上变压器	200	9.19	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4041	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	孟屯分歧002#孟北柱上变压器	200	9.16	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
4042	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV石人沟南分歧003#石人沟南柱上变压器	100	9.14	81		未进入负面清单	否	无	1.00%
4043	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	地东分歧03#地东柱上变压器	200	9.14	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4044	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	许屯分歧23#许屯柱上变压器	400	9.14	323		未进入负面清单	否	无	1.67%
4045	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	北沟分歧003#稍西三组(新)柱上变压器	200	9.13	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4046	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	新立庄东分歧1#新立庄东柱上变压器	200	9.13	162		未进入负面清单	否	无	1.33%
4047	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	2#丽都新城2#变压器	500	9.10	405		未进入负面清单	否	无	1.33%

4048	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	双井子东分歧06#双井子二柱上变压器	80	9.10	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
4049	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	南孟屯河西大棚分歧001#柱上变压器	100	9.09	81		未进入负面清单	否	无	1.67%
4050	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜线52#张家卜新村柱上变压器	160	9.07	129		未进入负面清单	否	无	1.33%
4051	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分歧57#官场沟北沟柱上变压器	100	9.04	81		未进入负面清单	否	无	1.67%
4052	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	10kV张家卜桥西分歧2#杆张家卜桥西柱上变压器	200	8.97	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4053	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	大榆树堡富民牧业养殖小区分歧02#柱上变压器	50	8.96	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
4054	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	瑞祥分歧1#杆瑞祥柱上变压器	250	8.90	203		未进入负面清单	否	无	1.33%
4055	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分歧11#冷家沟二五组柱上变压器	100	8.89	81		未进入负面清单	否	无	1.33%
4056	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	九道岭北线18-1新区西柱上变压器	200	8.88	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4057	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	李布鞋分歧57#李布鞋柱上变压器	100	8.86	81		未进入负面清单	否	无	1.33%
4058	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	丽都新城3#配电亭主变一次柜102间隔配电变压器	500	8.84	406		未进入负面清单	否	无	1.67%
4059	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平线43#平房子三组柱上变压器	100	8.84	81		未进入负面清单	否	无	1.00%
4060	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	10kV杏树台前二支5柱上变压器	200	8.81	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
4061	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	上三宝支线85#下三宝柱上变压器	20	8.80	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
4062	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	西二沟2机井分歧010#柱上变压器	100	8.79	81		未进入负面清单	否	无	1.67%
4063	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	丛叉沟分歧075#后营沟柱上变压器	100	8.78	81		未进入负面清单	否	无	1.67%
4064	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留东分歧1#留东柱上变压器	400	8.76	325		未进入负面清单	否	无	1.67%
4065	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV东石人沟分歧21#杆西石人沟柱上变压器	400	8.75	325		未进入负面清单	否	无	1.33%
4066	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV羊圈子分歧10#羊圈子柱上变压器	400	8.69	325		未进入负面清单	否	无	2.00%
4067	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	10kV后泥温室小区分歧005#柱上变压器	30	8.63	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
4068	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟分歧6号杆官场沟西菜园一分台柱上变压器	200	8.63	163		未进入负面清单	否	无	2.00%
4069	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	范西分歧3#范西柱上变压器	200	8.62	163		未进入负面清单	否	无	1.00%
4070	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10KV尚姑堂北分歧006#尚姑堂北机井柱上变压器	200	8.62	163		未进入负面清单	否	无	1.00%
4071	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	兴隆台村三分歧03#柱上变压器	200	8.60	163		未进入负面清单	否	无	1.67%
4072	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变105大干沟线	土卜子支线004#土堡子（新）柱上变压器	400	8.60	326		未进入负面清单	否	无	2.00%

4073	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	景家堡分歧1#景家堡柱上变压器	200	8.58	163		未进入负面清单	否	无	1.33%
4074	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	10KV西山东线老爷庙小区分歧28号柱上变压器	50	8.52	41		未进入负面清单	否	无	1.67%
4075	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	东风分歧42#地沟柱上变压器	50	8.51	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
4076	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线官场沟分歧44#官场沟村中柱上变压器	315	8.50	257		未进入负面清单	否	无	1.00%
4077	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左17#西柱上变压器	250	8.50	204		未进入负面清单	否	无	1.33%
4078	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧33#黄土湾柱上变压器	315	8.48	257		未进入负面清单	否	无	1.00%
4079	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10kV万佛堂南1分歧038#万佛堂南1机井柱上变压器	100	8.44	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
4080	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	孙柏屯分歧16#杆孙柏屯西变压器	400	8.40	326		未进入负面清单	否	无	1.67%
4081	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	上团支线42#东二沟四组柱上变压器	200	8.35	163		未进入负面清单	否	无	1.00%
4082	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线72#柱上变压器	50	8.32	41		未进入负面清单	否	无	1.33%
4083	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	安北沟分歧37#安北沟柱上变压器	50	8.28	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
4084	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	木厂卜分歧06#木厂卜河北树园子水利柱上变压器	30	8.25	25		未进入负面清单	否	无	1.67%
4085	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	六台东沟分歧22#六台东沟柱上变压器	100	8.22	82		未进入负面清单	否	无	1.33%
4086	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	留李线157#李三屯柱上变压器	200	8.21	164		未进入负面清单	否	无	1.33%
4087	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	林屯分歧17#林屯一组柱上变压器	400	8.20	327		未进入负面清单	否	无	1.00%
4088	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟西台柱上变压器	50	8.19	41		未进入负面清单	否	无	1.33%
4089	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	中沟分歧04#中沟柱上变压器	400	8.18	327		未进入负面清单	否	无	1.33%
4090	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	10kV杨屯机井分歧010#杨屯机井柱上变压器	100	8.16	82		未进入负面清单	否	无	1.67%
4091	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	全善卜后分歧1#全善卜后柱上变压器	20	8.13	16		未进入负面清单	否	无	1.33%
4092	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	肖洼子分歧24#肖洼子柱上变压器	80	8.12	66		未进入负面清单	否	无	1.67%
4093	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小庄村北分歧03#小庄北柱上变压器	200	8.07	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
4094	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	李恒沟下沟南分歧1#杆柱上变压器	200	8.06	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
4095	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大峪二组分歧07#大峪二组柱上变压器	200	7.93	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
4096	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	房身沟北分歧07#房申沟北柱上变压器	200	7.90	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
4097	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV李恒沟分歧38#下李恒沟柱上变压器	200	7.89	164		未进入负面清单	否	无	1.67%

4098	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV莫户屯二台区柱上变压器	200	7.88	164		未进入负面清单	否	无	1.33%
4099	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西山西线212左7柱上变压器	30	7.85	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
4100	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线桧木沟分歧011#柱上变压器	200	7.81	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
4101	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	下石分歧1#杆团瓢子村下石洞柱上变压器	200	7.80	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
4102	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺南山果园分歧012#柱上变压器	100	7.77	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
4103	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	前达子营分歧008#前达子营柱上变压器	315	7.75	259		未进入负面清单	否	无	1.33%
4104	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚三分歧5#电管站柱上变压器	100	7.74	82		未进入负面清单	否	无	1.33%
4105	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟主干087#冷家沟台子怀柱上变压器	200	7.71	165		未进入负面清单	否	无	2.00%
4106	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	古城沟分歧24#古城沟柱上变压器	50	7.71	41		未进入负面清单	否	无	1.33%
4107	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	宋屯分歧17#六间房柱上变压器	20	7.70	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
4108	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	新民屯四组分歧3#新民四组柱上变压器	20	7.68	16		未进入负面清单	否	无	1.33%
4109	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺分歧95#报恩寺巩沟(新)柱上变压器	50	7.67	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
4110	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV八棵树暖棚小区1分歧002#柱上变压器	50	7.67	41		未进入负面清单	否	无	1.67%
4111	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线48右9#柱上变压器	200	7.66	165		未进入负面清单	否	无	1.67%
4112	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	王花牛分歧99#王花牛下柱上变压器	200	7.62	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
4113	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	单沟分歧10#单沟柱上变压器	10	7.60	8		未进入负面清单	否	无	1.33%
4114	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	丽都新城3#配电亭主变一次柜103间隔配电变压器	500	7.60	412		未进入负面清单	否	无	1.33%
4115	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	10kV洪家屯支线1#杆洪家屯柱上变压器(旧)	200	7.59	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
4116	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	周屯分歧22#腰屯门前柱上变压器	30	7.57	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
4117	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	10kV云盘岭分歧022#柱上变压器	100	7.49	83		未进入负面清单	否	无	1.67%
4118	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	长春沟分歧07#长春沟柱上变压器	50	7.49	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
4119	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	李花分歧29#东双石砬子柱上变压器	20	7.48	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
4120	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	桧木沟分歧14#桧木沟柱上变压器	200	7.48	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
4121	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线58#旧烧锅花生米加工厂柱上变压器	160	7.47	132		未进入负面清单	否	无	2.00%
4122	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线37#柱上变压器	400	7.43	330		未进入负面清单	否	无	1.00%

4123	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	上坎东1#上坎东柱上变压器	160	7.42	132		未进入负面清单	否	无	1.33%
4124	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	双华果园分歧007#柱上变压器	100	7.38	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
4125	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石沟三组分歧03#大石沟村柱上变压器	200	7.36	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
4126	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	毛后分歧2#毛后组柱上变压器	200	7.34	165		未进入负面清单	否	无	1.33%
4127	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	小叶屯分歧19#小叶屯柱上变压器	200	7.31	165		未进入负面清单	否	无	1.00%
4128	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	板石沟分歧21#板石沟柱上变压器	100	7.30	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
4129	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	旧烧锅西井柱上变压器	100	7.23	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
4130	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	马户屯南分歧05#马户屯南柱上变压器新	400	7.18	331		未进入负面清单	否	无	1.00%
4131	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	兴隆沟支线115#二岭子柱上变压器	100	7.16	83		未进入负面清单	否	无	1.67%
4132	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变112炼铁一线	炼铁一线39+1#柱上变压器	200	7.11	166		未进入负面清单	否	无	1.67%
4133	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	头台南干线053#岔路沟柱上变压器	100	7.08	83		未进入负面清单	否	无	1.00%
4134	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV海粮屯分歧11#海粮屯四柱上变压器	400	6.95	332		未进入负面清单	否	无	2.00%
4135	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线150#鲁家屯西井柱上变压器	160	6.94	133		未进入负面清单	否	无	2.00%
4136	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	10kV万佛堂南2分歧003#万佛堂南2机井柱上变压器	100	6.93	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
4137	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子三组1分歧001#柱上变压器	200	6.92	166		未进入负面清单	否	无	2.00%
4138	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分歧34#官场沟小学2柱上变压器	200	6.90	166		未进入负面清单	否	无	1.33%
4139	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	沙河亮支线83#沙河亮柱上变压器	400	6.90	332		未进入负面清单	否	无	1.00%
4140	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	孙东分歧002#孙柏屯东柱上变压器	400	6.89	332		未进入负面清单	否	无	2.00%
4141	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	榆树岭分歧29#榆树岭柱上变压器	30	6.88	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
4142	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	回字沟分歧25#回子沟柱上变压器	100	6.84	83		未进入负面清单	否	无	1.00%
4143	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV小学住宅东支2柱上变压器	200	6.83	166		未进入负面清单	否	无	1.00%
4144	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变109工业园线4#线	国税分歧8#杆国税柱上变压器	200	6.82	166		未进入负面清单	否	无	1.67%
4145	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	底家沟分歧61#底上沟柱上变压器	50	6.77	42		未进入负面清单	否	无	1.33%
4146	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	上三宝支线91#中三宝柱上变压器	20	6.75	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
4147	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	10kV石堡子支线08#杆石堡子柱上变压器	400	6.74	333		未进入负面清单	否	无	1.00%

4148	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线93#赵艳贵花生米加工厂柱上变压器	200	6.72	167		未进入负面清单	否	无	1.67%
4149	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留许干线162#大业东柱上变压器	400	6.70	333		未进入负面清单	否	无	1.00%
4150	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台北分歧022#五台北道柱上变压器	100	6.65	83		未进入负面清单	否	无	1.33%
4151	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	长青分歧82#长青四组下台新柱上变压器	100	6.64	83		未进入负面清单	否	无	1.67%
4152	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟新分歧34号杆官场沟村二分台柱上变压器	200	6.59	167		未进入负面清单	否	无	1.00%
4153	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	福财新区配电亭1#变压器	500	6.56	417		未进入负面清单	否	无	1.67%
4154	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV徐良分歧30#孟家沟柱上变压器	400	6.56	334		未进入负面清单	否	无	1.00%
4155	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV后双山子支线42#后双山子柱上变压器	400	6.55	334		未进入负面清单	否	无	1.33%
4156	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线123#鲁家屯南水柱上变压器	50	6.54	42		未进入负面清单	否	无	1.67%
4157	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10KV沟河寨小区05#柱上变压器	50	6.53	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
4158	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	许红支线59#下红石砬柱上变压器	100	6.53	83		未进入负面清单	否	无	1.00%
4159	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右11东柱上变压器	400	6.52	334		未进入负面清单	否	无	1.33%
4160	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	鲁西分歧04#鲁家屯西柱上变压器	80	6.50	67		未进入负面清单	否	无	1.33%
4161	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV王沟分歧14#王沟柱上变压器	200	6.50	167		未进入负面清单	否	无	1.33%
4162	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV朝阳北沟分歧003#柱上变压器	50	6.46	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
4163	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	张家窝卜分歧21#张家窝卜柱上变压器	30	6.44	25		未进入负面清单	否	无	1.67%
4164	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大南支线57#梁家南二柱上变压器	315	6.44	263		未进入负面清单	否	无	1.67%
4165	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	头上北分歧5#A头上屯变压器新柱上变压器	50	6.35	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
4166	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	五台线48#张家沟南柱上变压器	100	6.34	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
4167	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	何夹心五组分歧07#何夹心五组(新)柱上变压器	200	6.33	167		未进入负面清单	否	无	2.00%
4168	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV李恒沟分歧70#上李恒沟柱上变压器	200	6.32	167		未进入负面清单	否	无	2.00%
4169	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	六家子分歧12#六家子村柱上变压器	400	6.31	335		未进入负面清单	否	无	1.67%
4170	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	翼丰养殖场分歧004#柱上柱上变压器	100	6.28	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
4171	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	小闫屯分歧38#小闫屯柱上变压器	10	6.25	8		未进入负面清单	否	无	1.67%
4172	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	10kV七里河北线02#杆供电所柱上变压器	200	6.25	168		未进入负面清单	否	无	1.00%

4173	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	大沟支线61#杆大沟西柱上变压器	400	6.18	335		未进入负面清单	否	无	1.67%
4174	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	兴隆台村二07#柱上变压器	200	6.17	168		未进入负面清单	否	无	1.67%
4175	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	张家湾支线076#下刺柱上变压器	200	6.14	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
4176	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	黑背分歧27A黑背三组柱上变压器	50	6.14	42		未进入负面清单	否	无	1.33%
4177	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	白台子分歧23#田家屯柱上变压器	100	6.13	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
4178	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟分歧12#官场沟西菜园2柱上变压器	200	6.12	168		未进入负面清单	否	无	2.00%
4179	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	靠山屯机井分歧002#靠山屯机井柱上变压器	50	6.12	42		未进入负面清单	否	无	1.67%
4180	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV_pms北砖村机井分歧002#北砖村机井柱上变压器	100	6.10	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
4181	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线45#（北）柱上变压器	200	6.08	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
4182	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV东杨千台支线33#杆杨千台柱上变压器	400	6.07	336		未进入负面清单	否	无	1.67%
4183	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	下马三沟分歧10#腰马三沟柱上变压器	50	6.06	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
4184	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	四道岔分歧23#四道岔子三组柱上变压器	200	6.05	168		未进入负面清单	否	无	1.67%
4185	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	丁香屯南分歧05#丁香屯南井柱上变压器	80	6.03	67		未进入负面清单	否	无	1.67%
4186	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	上红石砬子分歧37#上红石砬子柱上变压器	30	5.99	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
4187	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟分歧19#杆官场沟村西一分台柱上变压器	200	5.98	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
4188	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	房身沟分歧47#下甸子东沟柱上变压器	200	5.94	168		未进入负面清单	否	无	1.33%
4189	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	英山南分歧1#英山南沟变压器新柱上变压器	50	5.90	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
4190	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	朱家沟分歧41#朱家沟柱上变压器	20	5.88	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
4191	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台东山分歧9#A杆柱上变压器	50	5.86	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
4192	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV聚粮屯线162#四家子西柱上变压器	200	5.80	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
4193	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁二线69左23右62左6#柱上变压器	30	5.78	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
4194	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	越丰粮贸有限责任公司柱上变压器	250	5.70	211		未进入负面清单	否	无	2.00%
4195	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	前杨线093#果木园子柱上变压器	20	5.68	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
4196	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kV大于卜线大北村南山分歧005#柱上变压器	200	5.66	169		未进入负面清单	否	无	1.00%
4197	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石支线189#石匣子村柱上变压器	100	5.65	84		未进入负面清单	否	无	1.67%

4198	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井4分歧002#大定堡机井1柱上变压器	50	5.63	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
4199	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	四方台东分歧003#四方台东柱上变压器	400	5.61	338		未进入负面清单	否	无	1.67%
4200	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	东二虎桥分歧1#东二虎柱上变压器	400	5.57	338		未进入负面清单	否	无	1.33%
4201	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线97左1右5左12#柱上变压器	100	5.56	84		未进入负面清单	否	无	1.67%
4202	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	砬子山西果园分歧022#柱上变压器	100	5.51	84		未进入负面清单	否	无	1.33%
4203	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	房身沟分歧32#房申沟柱上变压器新	200	5.50	169		未进入负面清单	否	无	1.67%
4204	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV老庭沟分歧8#柱上变压器	200	5.48	169		未进入负面清单	否	无	1.00%
4205	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石佛卜线40#王民屯村北上坟水利柱上变压器	250	5.44	211		未进入负面清单	否	无	1.00%
4206	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	裕漣沟支线042#兴隆沟变压器新柱上变压器	50	5.44	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
4207	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	三宝屯分歧03#杆三宝屯柱上变压器	400	5.42	338		未进入负面清单	否	无	1.33%
4208	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	团山子西分歧04#团山子西柱上变压器	400	5.41	338		未进入负面清单	否	无	1.00%
4209	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	育才园配电亭1#变压器	500	5.36	423		未进入负面清单	否	无	2.00%
4210	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	水家沟分歧05#水家沟柱上变压器	10	5.33	8		未进入负面清单	否	无	1.33%
4211	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV偏坡子葡萄园分歧002#偏坡子葡萄园柱上变压器	100	5.29	85		未进入负面清单	否	无	1.00%
4212	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	金刚山支线22#青山北柱上变压器	20	5.29	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4213	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV西杨千台分歧02#西杨千台柱上变压器	400	5.29	339		未进入负面清单	否	无	1.67%
4214	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线97#石佛卜北水柱上变压器	100	5.27	85		未进入负面清单	否	无	1.67%
4215	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	杨家沟分歧023#杨家沟(新)柱上变压器	100	5.25	85		未进入负面清单	否	无	1.33%
4216	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	团山子东分歧02#杆团山子东柱上变压器	400	5.22	339		未进入负面清单	否	无	2.00%
4217	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	房身沟分歧13#房申沟村柱上变压器	200	5.20	170		未进入负面清单	否	无	1.00%
4218	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	偏坡子支线86#上偏坡子柱上变压器	20	5.20	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4219	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线063#张家堡供电所柱上变压器	160	5.16	136		未进入负面清单	否	无	1.33%
4220	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	龙湾村分歧04#龙湾村柱上变压器	200	5.15	170		未进入负面清单	否	无	1.67%
4221	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	旧陵前分歧1#旧陵前柱上变压器	200	5.13	170		未进入负面清单	否	无	1.67%
4222	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子支线37#沙河子六组柱上变压器	200	5.00	170		未进入负面清单	否	无	1.67%

4223	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	西二虎桥分岐4#西二虎桥柱上变压器	400	5.00	340		未进入负面清单	否	无	1.33%
4224	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	10kV永丰家庭农场分岐019#永丰家庭农场柱上变压器	100	4.99	85		未进入负面清单	否	无	1.67%
4225	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	孙树怀分岐1#孙树怀柱上变压器	50	4.92	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
4226	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	尖山子支线99#尖山子柱上变压器	20	4.92	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
4227	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	四方台暖棚小区1#分岐001#四方台暖棚小区1#柱上变压器	50	4.92	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
4228	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV贺家屯设施农业分支07#柱上变压器	50	4.87	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
4229	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	林屯分岐43#林家屯三组柱上变压器	50	4.87	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
4230	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	官场沟南沟分岐15#官场沟南沟柱上变压器	400	4.86	341		未进入负面清单	否	无	2.00%
4231	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子干线002#三家子所用变柱上变压器	250	4.84	213		未进入负面清单	否	无	1.00%
4232	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	新立屯分岐02#新立屯柱上变压器	10	4.83	9		未进入负面清单	否	无	2.00%
4233	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	五道屯北分岐3#五道屯北柱上变压器	200	4.81	170		未进入负面清单	否	无	1.67%
4234	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV邵孟支线68#孟家屯村良坟柱上变压器	200	4.81	170		未进入负面清单	否	无	2.00%
4235	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	保全沟分岐02#保全沟柱上变压器	100	4.80	85		未进入负面清单	否	无	1.33%
4236	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石沟分岐30#大石沟四组柱上变压器	100	4.78	85		未进入负面清单	否	无	1.67%
4237	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	徐家沟分岐52#徐家沟村柱上变压器	80	4.76	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
4238	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	翰林坟分岐4#翰林坟柱上变压器	50	4.76	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
4239	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	温家沟分岐15#温家沟柱上变压器	80	4.62	68		未进入负面清单	否	无	1.67%
4240	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	10KV孙柏屯西一分岐6号杆变压器	200	4.62	171		未进入负面清单	否	无	1.67%
4241	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	土西分岐02#土西柱上变压器	20	4.61	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
4242	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	柳树沟分岐02#柳树沟柱上变压器	20	4.57	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4243	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	松开支线65#杆开州四五六组柱上变压器	400	4.57	342		未进入负面清单	否	无	1.33%
4244	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	10kV炼铁二线69左28#柱上变压器	315	4.54	269		未进入负面清单	否	无	1.67%
4245	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	七家子北分岐07#七家子北柱上变压器	200	4.53	171		未进入负面清单	否	无	1.33%
4246	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	大荒地分岐05#杆大荒地柱上变压器	400	4.44	342		未进入负面清单	否	无	2.00%
4247	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线115#白小庄南水利柱上变压器	200	4.39	171		未进入负面清单	否	无	1.00%

4248	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	地丈寺线049#房申柱上变压器	30	4.34	26		未进入负面清单	否	无	2.00%
4249	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家里线	张家卜河南分歧02#谷家屯南水柱上变压器	160	4.34	137		未进入负面清单	否	无	2.00%
4250	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟东井柱上变压器	160	4.33	137		未进入负面清单	否	无	2.00%
4251	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧132#上松山东机井柱上变压器	100	4.31	86		未进入负面清单	否	无	1.67%
4252	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高屯西分歧3#高家屯西柱上变压器	400	4.31	343		未进入负面清单	否	无	1.33%
4253	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左8右2#柱上变压器	200	4.26	171		未进入负面清单	否	无	1.67%
4254	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	红土岭分歧25#杆变压器	200	4.20	172		未进入负面清单	否	无	2.00%
4255	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	二道岭子分歧23#胡家沟柱上变压器	10	4.19	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4256	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	稍东东南支线002#柱上变	100	4.19	86		未进入负面清单	否	无	2.00%
4257	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	刘文屯西分歧07#杆刘文屯西柱上变压器	400	4.18	343		未进入负面清单	否	无	1.67%
4258	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	石桥子分歧1#石桥子柱上变压器	400	4.14	343		未进入负面清单	否	无	2.00%
4259	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟分歧19#官场沟西2柱上变压器	200	4.13	172		未进入负面清单	否	无	2.00%
4260	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	沙河子支线07#宛家屯柱上变压器	400	4.13	343		未进入负面清单	否	无	1.33%
4261	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	10kV头沟南1分歧4#头沟南1机井柱上变压器	100	4.11	86		未进入负面清单	否	无	2.00%
4262	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	南朝阳沟分歧5#南朝阳沟柱上变压器	20	4.09	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4263	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	青石岭分歧79#东树林子柱上变压器	20	4.09	17		未进入负面清单	否	无	1.33%
4264	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV高士虎分歧01#望山屯柱上变压器	200	4.01	172		未进入负面清单	否	无	2.00%
4265	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	毛前分歧3#毛前组柱上变压器	100	3.99	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
4266	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	李金南分歧11#李金南柱上变压器	200	3.98	172		未进入负面清单	否	无	1.67%
4267	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石沟分歧07#大石二组柱上变压器	100	3.98	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
4268	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	尖山子支线34#贾庄子柱上变压器	400	3.93	344		未进入负面清单	否	无	2.00%
4269	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	郜家沟2台机并分歧016#柱上变压器	100	3.89	86		未进入负面清单	否	无	1.67%
4270	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	鲁水泉沟分歧10#鲁家屯水泉沟柱上变压器	50	3.82	43		未进入负面清单	否	无	1.33%
4271	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	太平屯分歧28#太平屯柱上变压器	10	3.82	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
4272	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	东南沟分歧18#东南沟下台柱上变压器	20	3.79	17		未进入负面清单	否	无	1.67%

4273	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	平房峪支线115#新庄子南柱上变压器	400	3.79	345		未进入负面清单	否	无	1.33%
4274	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧16#宝林楼下(新)柱上变压器	100	3.78	86		未进入负面清单	否	无	2.00%
4275	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井9分歧007#大定堡机井1柱上变压器	50	3.75	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
4276	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	金东分歧7#金家沟东组柱上变压器	200	3.75	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
4277	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线143#东砖西柱上变压器	200	3.71	173		未进入负面清单	否	无	1.67%
4278	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV海粮屯设施农业1分支13#柱上变压器	50	3.71	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
4279	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	前窑分歧23#前窑村西组柱上变压器	400	3.70	345		未进入负面清单	否	无	1.00%
4280	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	苇子沟分歧02#苇子沟柱上变压器	10	3.67	9		未进入负面清单	否	无	1.67%
4281	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线62左8#柱上变压器	30	3.65	26		未进入负面清单	否	无	2.00%
4282	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	下洞鹦鹉沟分歧10#下洞鹦鹉沟柱上变压器	10	3.63	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
4283	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	郑家屯分歧81#高城子柱上变压器新	200	3.62	173		未进入负面清单	否	无	1.67%
4284	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	河南分歧4#A河南柱上变压器	400	3.62	346		未进入负面清单	否	无	1.33%
4285	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	敬老院分歧敬老院柱上变压器	20	3.61	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
4286	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平线37#平房子上坎子柱上变压器	100	3.60	86		未进入负面清单	否	无	1.33%
4287	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	宁屯分歧003A#宁家屯柱上变压器	400	3.60	346		未进入负面清单	否	无	2.00%
4288	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	张家湾支线096#开发区柱上变压器	200	3.56	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
4289	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	黑鱼沟分歧02#黑鱼沟柱上变压器	20	3.53	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4290	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大石支线200#石匣子五组柱上变压器	20	3.53	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4291	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	黑背六组分歧10#黑背六祖柱上变压器	20	3.50	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
4292	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	房身分歧04#房身柱上变压器	200	3.49	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
4293	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	五道屯温室小区3#五道屯温室小区柱上变台	50	3.47	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
4294	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	孟屯支线044#孟屯东柱上变压器	200	3.45	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
4295	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	白家沟分歧05#白家沟柱上变压器	10	3.45	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4296	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	五色浆果分歧23#五色浆果柱上变台	100	3.43	87		未进入负面清单	否	无	1.33%
4297	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	杨户台西支线1#杆杨户台西柱上变压器	200	3.42	173		未进入负面清单	否	无	2.00%

4298	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	大白台子分歧14#大白台子村柱上变压器	400	3.41	346		未进入负面清单	否	无	2.00%
4299	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	窝棚沟支线02#窝棚沟柱上变压器	30	3.40	26		未进入负面清单	否	无	1.33%
4300	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV高家屯分歧21#高家屯东柱上变压器	400	3.40	346		未进入负面清单	否	无	2.00%
4301	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	羊草甸子分歧06#杆羊草甸子柱上变压器	400	3.38	346		未进入负面清单	否	无	1.67%
4302	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	万佛堂后组分歧04#万佛堂后组柱上变压器	400	3.38	346		未进入负面清单	否	无	1.33%
4303	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子分歧16#下堡子十组柱上变压器	100	3.37	87		未进入负面清单	否	无	2.00%
4304	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	黄东分歧04#黄东柱上变压器	20	3.33	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4305	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	杏北洼子分歧15#杏北洼子柱上变压器	200	3.31	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
4306	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	李家沟分歧12#李家沟柱上变压器	20	3.31	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4307	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	杨柳屯分歧04#杨柳屯柱上变压器	50	3.30	43		未进入负面清单	否	无	1.67%
4308	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡分歧04#大定堡柱上变压器	400	3.29	347		未进入负面清单	否	无	1.00%
4309	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	尖山子分歧07#尖山子柱上变压器	10	3.26	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4310	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	娘庙沟分歧15#五间房五组柱上变压器	100	3.24	87		未进入负面清单	否	无	1.33%
4311	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	东南沟分歧28#东南上台柱上变压器	20	3.23	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4312	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	新立庄西分歧1#新立庄西柱上变压器	400	3.23	347		未进入负面清单	否	无	1.00%
4313	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	帽头沟分歧20#冒头沟柱上变压器	20	3.22	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4314	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	东后台分歧2#东后台柱上变压器	400	3.22	347		未进入负面清单	否	无	1.33%
4315	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子分歧29#下堡子八组柱上变压器	20	3.21	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4316	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	尖山子支线03#五里屯一三组柱上变压器	400	3.21	347		未进入负面清单	否	无	1.00%
4317	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV周甸子分歧18#周甸子柱上变压器	400	3.16	347		未进入负面清单	否	无	1.67%
4318	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子二台子果园分歧015#柱上变压器	100	3.16	87		未进入负面清单	否	无	2.00%
4319	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	土岭沟分歧02#土岭沟柱上变压器	10	3.15	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
4320	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变104张凌二线	锦州兴隆包装箱分歧13#锦州兴隆包装箱厂柱上变压器	200	3.15	174		未进入负面清单	否	无	1.67%
4321	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线61#旧烧锅北地水利柱上变压器	50	3.15	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
4322	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	欢子洞分歧21#欢子洞柱上变压器	10	3.14	9		未进入负面清单	否	无	1.67%

4323	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	地北支线033#老虎洞沟柱上变压器	10	3.12	9		未进入负面清单	否	无	1.67%
4324	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV三关线04#四家子郭三家柱上变压器	200	3.09	174		未进入负面清单	否	无	1.00%
4325	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧92#上宝林西柱上变压器	200	3.09	174		未进入负面清单	否	无	1.33%
4326	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	10KV孙柏屯西二分歧7号杆变压器	200	3.08	174		未进入负面清单	否	无	2.00%
4327	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	他山屯分歧1#他山屯村柱上变压器	400	3.08	348		未进入负面清单	否	无	1.00%
4328	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	石桥子支线62#石桥子西柱上变压器	20	3.05	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
4329	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	五台分歧84#五台柱上变压器	400	3.02	348		未进入负面清单	否	无	2.00%
4330	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	清华果园分歧002#柱上变压器	100	3.01	87		未进入负面清单	否	无	2.00%
4331	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	瓦子峪水利2#分歧002#机井柱上变压器	50	3.00	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
4332	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV聚三分歧5#聚粮屯村三组柱上变压器	400	2.98	348		未进入负面清单	否	无	1.33%
4333	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线45右4#柱上变压器	100	2.97	87		未进入负面清单	否	无	1.00%
4334	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	官场沟西南井柱上变压器	100	2.97	87		未进入负面清单	否	无	1.00%
4335	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜一、二组分歧02#张家卜一、二组柱上变压器	400	2.90	348		未进入负面清单	否	无	2.00%
4336	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV羊北分歧7#羊圈子北柱上变压器	400	2.90	348		未进入负面清单	否	无	1.67%
4337	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	王屯分歧6#王家屯柱上变压器	50	2.85	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4338	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	丛叉沟分歧135#丛叉沟柱上变压器	10	2.85	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4339	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	刘屯分歧008#刘屯柱上变压器	200	2.85	174		未进入负面清单	否	无	2.00%
4340	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线118#白小庄水1柱上变压器	100	2.84	87		未进入负面清单	否	无	1.33%
4341	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	地南支线027#小帽山柱上变压器	20	2.84	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4342	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	盘道峻支线120#西盘柱上变压器	100	2.84	87		未进入负面清单	否	无	1.00%
4343	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	拉拉屯分歧10#山拉拉屯机井柱上变压器	50	2.83	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4344	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	黄西分歧03#黄西柱上变压器	10	2.82	9		未进入负面清单	否	无	1.67%
4345	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	红石卜一组分歧1#红石卜一组柱上变压器	30	2.82	26		未进入负面清单	否	无	1.33%
4346	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	牛家屯分歧08#牛屯水利1柱上变压器	160	2.81	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
4347	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	果园分歧040#果园柱上变压器	50	2.78	44		未进入负面清单	否	无	2.00%

4348	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	台子沟分歧011#台子沟柱上变压器	400	2.78	349		未进入负面清单	否	无	1.67%
4349	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV董屯分歧16#董屯村一二三组柱上变压器	400	2.78	349		未进入负面清单	否	无	1.00%
4350	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	旧烧锅东南井柱上变压器	100	2.74	87		未进入负面清单	否	无	1.00%
4351	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小峪分歧49#小峪一组柱上变压器	100	2.74	87		未进入负面清单	否	无	1.33%
4352	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	下山口德恒果园分歧012#柱上变压器	200	2.73	175		未进入负面清单	否	无	1.67%
4353	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV杜屯设施农业分歧05#配变电压器	50	2.72	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4354	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	龚沟分歧05#龚沟柱上变压器	10	2.69	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4355	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	小东沟分歧07#小东沟柱上变压器	50	2.67	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
4356	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	五道屯南分歧04#五道屯南柱上变压器	400	2.67	349		未进入负面清单	否	无	1.33%
4357	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	小岭子分歧3#小岭子柱上变压器	20	2.65	17		未进入负面清单	否	无	1.67%
4358	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	下堡子水利分歧001#机井柱上变压器	100	2.64	87		未进入负面清单	否	无	1.67%
4359	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	小西沟分歧12#宋八户自来水柱上变压器	10	2.64	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
4360	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	瓦子峪变412瓦子峪线10KV瓦子峪线三城子南分歧5号柱上变压器	50	2.62	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
4361	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	10kV西山岭分歧025#西山岭柱上变压器	50	2.62	44		未进入负面清单	否	无	1.67%
4362	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	新立屯分歧24#新立屯柱上变压器新	20	2.61	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4363	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	双庙子果园分歧008#柱上变压器	100	2.60	87		未进入负面清单	否	无	2.00%
4364	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	高台子线水泉沟分歧22#顺发分歧9#柱上变压器	400	2.58	350		未进入负面清单	否	无	1.00%
4365	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV三家子二三组北分歧007#三家子二三组北柱上变压器	200	2.55	175		未进入负面清单	否	无	1.67%
4366	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	上盘庄分歧39#上盘庄柱上变压器	20	2.55	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
4367	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	10kV石佛卜东三分歧001#石佛卜东三柱上变压器	200	2.51	175		未进入负面清单	否	无	1.67%
4368	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	冷家沟主干135#五间房一组柱上变压器	100	2.49	88		未进入负面清单	否	无	1.67%
4369	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV贺北分歧2#贺屯村北柱上变压器	200	2.48	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
4370	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	10kV嘉安分歧1#柱上变压器	200	2.47	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
4371	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	山下果园分歧015#柱上变压器	100	2.47	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
4372	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV南孟屯分歧7#曹屯村南孟屯柱上配电变压器	400	2.47	350		未进入负面清单	否	无	1.33%

4373	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	青石岭分岐94#青石岭柱上变压器	20	2.46	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
4374	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	白石沟上台分岐18#白石沟上台柱上变压器	20	2.46	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
4375	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	马口子支线18#西山柱上变压器	400	2.46	350		未进入负面清单	否	无	1.67%
4376	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	旧烧锅屯北井柱上变压器	100	2.41	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
4377	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV石堡子分岐33#石堡子西柱上变压器	400	2.41	350		未进入负面清单	否	无	1.67%
4378	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	铁西五组分岐1#铁西五组柱上变压器	50	2.38	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
4379	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	羊草沟分岐24#羊草沟柱上变压器	100	2.36	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
4380	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	门家沟一02#门家沟一柱上变压器	50	2.35	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4381	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	大南沟分岐04#大南沟柱上变压器	20	2.35	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
4382	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	腰杨分岐03#腰杨柱上变压器	200	2.35	175		未进入负面清单	否	无	1.67%
4383	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	腰路子分岐157#张家庄柱上变压器	200	2.33	175		未进入负面清单	否	无	1.00%
4384	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分岐24#官场沟村1柱上变压器	200	2.31	175		未进入负面清单	否	无	2.00%
4385	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	罗五组分岐03#罗屯小五队柱上变压器	200	2.31	175		未进入负面清单	否	无	1.33%
4386	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	双山子南沟分岐5#双山子南沟机井柱上变压器	50	2.30	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4387	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	白砬沟分岐30#白石沟台柱上变压器	20	2.29	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
4388	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	水泉分岐02#水泉柱上变压器	20	2.26	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
4389	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	丛叉沟分岐110#石耳玉柱上变压器	20	2.25	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
4390	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线39右1#柱上变压器	160	2.24	140		未进入负面清单	否	无	1.67%
4391	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	10kV敖家沟分岐013#敖家沟柱上变压器	50	2.24	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4392	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留许干线227#曹屯东柱上变压器	400	2.23	351		未进入负面清单	否	无	2.00%
4393	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	孟沟分岐20#孟沟柱上变压器	400	2.19	351		未进入负面清单	否	无	1.67%
4394	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	合禾养殖场分岐004#柱上变压器	200	2.18	176		未进入负面清单	否	无	1.00%
4395	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	杏山苗圃2分岐25#杏山苗圃小区柱上变压器	200	2.16	176		未进入负面清单	否	无	1.67%
4396	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	福兴小区箱变1#主变	315	2.16	277		未进入负面清单	否	无	1.00%
4397	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线192#老爷岭柱上变压器	200	2.15	176		未进入负面清单	否	无	1.33%

4398	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV聚粮屯线022#贺南台区柱上变压器	400	2.15	351		未进入负面清单	否	无	1.33%
4399	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV西孟西分歧03#西孟西柱上变压器	400	2.13	351		未进入负面清单	否	无	1.67%
4400	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	白石沟分歧041#白石沟（新建）柱上变压器	200	2.12	176		未进入负面清单	否	无	1.33%
4401	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	水库西台03#水库西台柱上变压器	10	2.09	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4402	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟分歧87#刘立沟东沟下柱上变压器	200	2.08	176		未进入负面清单	否	无	1.67%
4403	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	南砬沟分歧08#南砬沟柱上变压器	50	2.06	44		未进入负面清单	否	无	1.67%
4404	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	四合屯分歧19#杆小荒地柱上变压器	400	2.06	352		未进入负面清单	否	无	1.33%
4405	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	西坊支线005#西沟村柱上变压器	100	2.03	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
4406	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	狼洞沟分歧04#狼洞沟柱上变压器	10	2.02	9		未进入负面清单	否	无	2.00%
4407	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小千分歧25#小千一二三组柱上变压器	200	2.02	176		未进入负面清单	否	无	1.00%
4408	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	兴隆堡分歧31#兴隆堡村柱上变压器	100	1.99	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
4409	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	华庭佳苑2#变压器	315	1.99	277		未进入负面清单	否	无	1.33%
4410	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井1分歧017#大定堡机井1柱上变压器	50	1.98	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4411	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	大厂沟分歧09#大厂沟柱上变压器	250	1.98	220		未进入负面清单	否	无	1.00%
4412	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线16#榆树屯小学柱上变压器	50	1.97	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
4413	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	达营分歧8#达营柱上变压器	200	1.97	176		未进入负面清单	否	无	1.33%
4414	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV姚屯机井分歧009#姚屯机井柱上变压器	100	1.97	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
4415	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	山下东山分歧10#山下东山机井柱上变压器	100	1.96	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
4416	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	尖山子果园分歧006#柱上变压器	50	1.93	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
4417	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	碾盘沟分歧30#小盘道小区柱上变压器	50	1.92	44		未进入负面清单	否	无	1.67%
4418	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	地南支线097#前杨柱上变压器	400	1.91	352		未进入负面清单	否	无	1.67%
4419	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	民屯分歧29#民屯柱上变压器	50	1.89	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4420	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜线099#小粒东二组柱上变压器	200	1.86	176		未进入负面清单	否	无	1.67%
4421	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	靖屯分歧5#靖屯柱上变压器	50	1.85	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4422	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	全屯机井分歧013#全屯机井柱上变压器	50	1.85	44		未进入负面清单	否	无	2.00%

4423	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	台子沟分歧10#宋德龙花生米加工厂柱上变压器	200	1.84	176		未进入负面清单	否	无	1.33%
4424	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	五台园果分歧015#柱上变压器	200	1.84	176		未进入负面清单	否	无	1.33%
4425	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	瓦子峪水利1#分歧003#机井柱上变压器	50	1.82	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4426	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	三道壕分歧15#三道豪变压器新柱上变压器	200	1.82	176		未进入负面清单	否	无	1.67%
4427	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	铁前分歧17#铁前柱上变压器	400	1.81	353		未进入负面清单	否	无	1.67%
4428	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	许红支线76#下红石砬子西沟柱上变压器	20	1.78	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
4429	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	牛上沟分歧47#牛上沟柱上变压器	100	1.78	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
4430	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平线48#平房子二组柱上变压器新	200	1.74	177		未进入负面清单	否	无	1.33%
4431	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV铁西南分歧001#铁西南柱上变压器	200	1.72	177		未进入负面清单	否	无	2.00%
4432	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	青年沟分歧008#青年沟柱上变压器	30	1.72	26		未进入负面清单	否	无	2.00%
4433	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	小齐沟分歧16#小齐沟柱上变压器	20	1.71	18		未进入负面清单	否	无	1.67%
4434	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	红土地分歧007#红土地柱上变压器	400	1.70	353		未进入负面清单	否	无	1.67%
4435	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	10kV复兴卜裸菜地分歧008#复兴卜裸菜地柱上变压器	50	1.69	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4436	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	保安寺分歧11#变压器	400	1.67	353		未进入负面清单	否	无	2.00%
4437	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	开州分歧12#杆开州八组柱上变压器	200	1.65	177		未进入负面清单	否	无	2.00%
4438	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	育新分歧41#杆育新三组柱上变压器	100	1.65	88		未进入负面清单	否	无	1.33%
4439	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线68#石佛卜村十六垄水利柱上变压器	200	1.64	177		未进入负面清单	否	无	1.67%
4440	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	留许干线240#曹屯西柱上变压器	400	1.63	353		未进入负面清单	否	无	1.67%
4441	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	石佛卜线78#石佛卜西南水利柱上变压器	200	1.62	177		未进入负面清单	否	无	1.33%
4442	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	青石岭分歧13#上沟南柱上变压器	10	1.62	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
4443	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	丛叉沟分歧082#前营沟柱上变压器	20	1.60	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
4444	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	神树支线140#神树柱上变压器	30	1.58	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
4445	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	台子沟分歧17#刘后屯柱上变压器	200	1.53	177		未进入负面清单	否	无	1.33%
4446	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10kV头台北线199#白台沟南柱上变压器	160	1.52	142		未进入负面清单	否	无	1.67%
4447	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	留李线094#下山口柱上变压器	400	1.51	354		未进入负面清单	否	无	1.67%

4448	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	石佛寺二二组分歧004#石佛寺二三组柱上变压器	400	1.50	354		未进入负面清单	否	无	1.67%
4449	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	砬子山果园分歧015#柱上变压器	100	1.47	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4450	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	农场北分歧3#农场北柱上变压器	50	1.46	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4451	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	牛上沟分歧31#牛下沟柱上变压器	10	1.43	9		未进入负面清单	否	无	2.00%
4452	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	羊草甸子分歧04#羊草甸子柱上变压器	200	1.43	177		未进入负面清单	否	无	1.00%
4453	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	东尖山子分歧03#东尖山子柱上变压器	400	1.37	355		未进入负面清单	否	无	1.00%
4454	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	靠山屯分歧55#靠山屯柱上变压器	200	1.33	177		未进入负面清单	否	无	2.00%
4455	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	板石沟二分歧04#板石沟二柱上变压器	50	1.28	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4456	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	六台北沟分歧06#六台北沟柱上变压器	20	1.28	18		未进入负面清单	否	无	1.33%
4457	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	黑背分歧22#黑背二组柱上变压器	100	1.23	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
4458	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	许沟分歧10#黑山柱上变压器	200	1.21	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
4459	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟东南井柱上变压器	50	1.18	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4460	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	下山口南沟分歧06#下山口南沟柱上变压器	10	1.18	9		未进入负面清单	否	无	1.33%
4461	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	南山分歧038#石佛寺北岭柱上变压器	200	1.16	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
4462	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线20#王东井1柱上变压器	50	1.08	44		未进入负面清单	否	无	1.67%
4463	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	棋盘山分歧1#棋盘山柱上变压器	200	1.08	178		未进入负面清单	否	无	1.00%
4464	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	西坊支线118#南房申沟柱上变压器	50	1.07	44		未进入负面清单	否	无	1.33%
4465	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	10KV树马支线马圈子分歧5#马圈子西柱上变压器	200	1.07	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
4466	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	揣小庄南井柱上变压器	100	1.06	89		未进入负面清单	否	无	1.67%
4467	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV尖山子2#分歧5#杆柱上变压器	200	1.06	178		未进入负面清单	否	无	2.00%
4468	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	全屯分歧07#全屯柱上变压器	400	1.03	356		未进入负面清单	否	无	2.00%
4469	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	房申沟一组分歧09#房申沟一柱上变压器	50	1.02	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4470	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	金西分歧6#金家沟西组柱上变压器	400	0.99	356		未进入负面清单	否	无	1.67%
4471	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	10kV玫瑰园1分歧1#玫瑰园柱上变压器（新）	200	0.98	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
4472	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	青山南分歧05#青山南柱上变压器	20	0.98	18		未进入负面清单	否	无	1.00%

4473	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	湖北分歧05#靠山屯湖北柱上变压器	200	0.98	178		未进入负面清单	否	无	1.00%
4474	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	10KV铁河南山分歧12#杆铁河南山柱上变压器	200	0.95	178		未进入负面清单	否	无	2.00%
4475	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	黄土沟分歧05#龙湾黄土沟柱上变压器	10	0.95	9		未进入负面清单	否	无	1.67%
4476	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	敬老院分歧15#敬老院柱上变压器	200	0.95	178		未进入负面清单	否	无	1.00%
4477	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	六台北沟西分歧01#六台学校柱上变压器	20	0.93	18		未进入负面清单	否	无	1.33%
4478	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北干线211#前台子柱上变压器	100	0.93	89		未进入负面清单	否	无	1.67%
4479	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	宜农新区南2#杆宜农新区柱上变压器	200	0.90	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
4480	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	歪脖岭分歧33#后歪脖岭柱上变压器	50	0.89	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4481	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	厂沟分歧02#厂沟柱上变压器	50	0.88	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4482	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	石佛卜线78#王大石水利柱上变压器	200	0.86	178		未进入负面清单	否	无	2.00%
4483	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	鲁家屯东井柱上变压器	100	0.84	89		未进入负面清单	否	无	1.67%
4484	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右11#柱上变压器	160	0.80	143		未进入负面清单	否	无	1.67%
4485	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV孟家屯机井2分歧004#孟家屯机井2柱上变压器	100	0.80	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4486	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV李恒沟分歧50#中李恒沟柱上变压器	200	0.77	178		未进入负面清单	否	无	1.67%
4487	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	周家屯分歧7#周家屯柱上变压器	100	0.76	89		未进入负面清单	否	无	1.33%
4488	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟西井柱上变压器	100	0.76	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
4489	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	王民屯南分歧04#王西井1水利柱上变压器	50	0.76	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4490	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	八家子果园分歧016#柱上变压器	100	0.74	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
4491	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV杜屯分歧15#杜家屯柱上变压器	200	0.72	179		未进入负面清单	否	无	1.33%
4492	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高家屯机井1分歧004#高家屯机井1柱上变压器	100	0.72	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
4493	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	10KV官场沟东山分歧柱上变压器	100	0.71	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4494	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺香炉山分歧09#柱上变压器	100	0.68	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4495	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	于家沟分歧01#于家沟柱上变压器	100	0.68	89		未进入负面清单	否	无	1.33%
4496	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟分歧53#官北沟井柱上变压器	100	0.67	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4497	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	水口子分歧51#水口子东组柱上变压器	100	0.64	89		未进入负面清单	否	无	1.00%

4498	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	台子沟分歧27#台子沟柱上变压器	200	0.59	179		未进入负面清单	否	无	1.33%
4499	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线22左28#柱上变压器	200	0.59	179		未进入负面清单	否	无	2.00%
4500	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	头道沟分歧19#头道沟柱上变压器	200	0.58	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
4501	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	马家沟分歧22#马家沟柱上变压器	100	0.57	89		未进入负面清单	否	无	1.67%
4502	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	甘下分歧3号杆甘家沟北柱上变压器	100	0.57	89		未进入负面清单	否	无	2.00%
4503	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	拉马五组分歧04#拉马五组柱上变压器	100	0.56	89		未进入负面清单	否	无	1.33%
4504	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	车坊乡政府分歧1#车坊东柱上变压器	100	0.55	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4505	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	岳东分歧1#岳家屯东组柱上变压器	100	0.54	89		未进入负面清单	否	无	1.67%
4506	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	大康卜分歧29#大康卜东组柱上变压器	100	0.51	89		未进入负面清单	否	无	1.00%
4507	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	碱滩沟分歧11#碱滩沟柱上变压器	200	0.50	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
4508	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	兴隆沟分歧1#兴隆沟柱上变压器	200	0.48	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
4509	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	新区南分歧10#新区南柱上变压器	315	0.47	282		未进入负面清单	否	无	1.00%
4510	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	市内一线43#柱上变压器	315	0.45	282		未进入负面清单	否	无	1.33%
4511	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	冯屯1机井分歧002#冯屯1机井柱上变压器	50	0.43	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4512	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	岳屯分歧28#岳家屯西组柱上变压器	100	0.43	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4513	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大于卜村北04#大于卜村北柱上变压器	400	0.41	358		未进入负面清单	否	无	2.00%
4514	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	市内二线49右7#（西）柱上变压器	400	0.39	358		未进入负面清单	否	无	2.00%
4515	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	刘东沟分歧3#刘东沟柱上变压器	100	0.34	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4516	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	杨树林子分歧3#杨树林子柱上变压器	100	0.34	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4517	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	松林堡东北分歧1#杆松林堡东北柱上变压器	100	0.32	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4518	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	景七组分歧7#杆景家堡北柱上变压器	200	0.30	179		未进入负面清单	否	无	1.00%
4519	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV代屯南分歧003#代屯南柱上变压器	200	0.30	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
4520	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	小峪分歧15#小峪村柱上变压器	200	0.29	179		未进入负面清单	否	无	1.33%
4521	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	六台前分歧2#六台前柱上变压器	200	0.29	179		未进入负面清单	否	无	1.33%
4522	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kv大于线大石178+1#柱上变压器	100	0.28	90		未进入负面清单	否	无	1.00%

4523	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张 卜线	康沟分岐11#康沟柱上变压器	200	0.27	179		未进入负面清单	否	无	2.00%
4524	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙 台线	小陆沟分岐17#小陆沟柱上变压器	100	0.26	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4525	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台 北线	头台北线裕綽沟支线石头卜子西柱上变压器	200	0.26	179		未进入负面清单	否	无	1.33%
4526	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道 河线	大康卜西分岐2#大康卜西组柱上变压器	200	0.25	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4527	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里 河北线	景七组分岐2#杆景家堡南柱上变压器	200	0.23	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4528	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台 北线	沟河寨小区分岐13#柱上变压器	100	0.22	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4529	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业 线	马蹄沟分岐52号杆曹家屯南柱上变压器	200	0.22	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4530	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	石佛卜线94#官场沟路西柱上变压器	80	0.21	72		未进入负面清单	否	无	1.67%
4531	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	鲁家屯北山果园分岐014#柱上变压器	100	0.20	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4532	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台 南线	头台南干线014#尚姑堂村四组柱上变压器	200	0.19	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
4533	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	官场沟分岐19#官场沟西1柱上变压器	200	0.18	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4534	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2 线	杨户台东分岐1#杆杨户台东柱上变压器	200	0.18	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
4535	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛 卜线	官场沟南沟分岐04#官场沟南沟水利柱上变压器	250	0.17	225		未进入负面清单	否	无	2.00%
4536	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道 岭南线	复兴卜三四组分岐012#复兴卜三四队柱上变压器	400	0.17	359		未进入负面清单	否	无	1.00%
4537	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台 北线	亮甲山分岐24#亮甲山柱上变压器	315	0.16	283		未进入负面清单	否	无	1.33%
4538	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家 湾线	三百垅分岐3#三百垅柱上变压器	20	0.16	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
4539	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫 水线	10kV中学支线6#杆荒地七组南柱上变压器	200	0.16	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4540	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌 一线	上宝林分岐17#宝林楼石门(新)柱上变压器	50	0.15	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
4541	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆 树卜线	10kV吴昊果园分岐002#吴昊果园柱上变压器	100	0.15	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4542	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子 线	靠山屯分岐01#靠山屯柱上变压器新	400	0.15	359		未进入负面清单	否	无	1.33%
4543	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二 线	10kV炼铁二线69左39#柱上变压器	315	0.14	283		未进入负面清单	否	无	1.67%
4544	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业 园线2#线	前双山子2分岐3#杆柱上变压器	200	0.14	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4545	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道 岭北线	10KV九道岭北线033#车站养路工区柱上变压器	200	0.14	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4546	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	曹屯水库分岐007#柱上变压器	50	0.13	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4547	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业 园线5#线	才家沟2分岐2#杆柱上变压器	200	0.13	180		未进入负面清单	否	无	1.33%

4548	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	房申沟二组分歧06#房申沟二柱上变压器	160	0.13	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
4549	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	赵家屯支线43#赵家屯柱上变压器新	400	0.13	359		未进入负面清单	否	无	1.67%
4550	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	杏山苗圃2分歧10#杏山苗圃2水井柱上变压器	100	0.12	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4551	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV海粮屯分歧32#海粮屯一组柱上变压器新	400	0.12	360		未进入负面清单	否	无	2.00%
4552	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	石佛卜线132#鲁家屯长垄地水柱上变压器	80	0.11	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
4553	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	10kV洪屯中药支线001#柱上变压器	100	0.11	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4554	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	大帽山分歧16#大帽山柱上变压器	200	0.11	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4555	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	岳家屯六七组分歧12#岳家屯六七组柱上变压器	400	0.10	360		未进入负面清单	否	无	2.00%
4556	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜线12#榆树屯南1号水利柱上变压器	80	0.09	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
4557	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	山下南分歧1#山下南柱上变压器	100	0.08	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4558	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	宋屯分歧36#宋屯柱上变压器	400	0.08	360		未进入负面清单	否	无	1.33%
4559	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变106玉龙线	10kV小二台西分歧016#小二台西机井柱上变压器	315	0.08	283		未进入负面清单	否	无	1.67%
4560	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	大北沟分歧34#大北沟柱上变压器	200	0.07	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4561	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV石佛寺方塘分歧007#石佛寺方塘柱上变压器	100	0.06	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4562	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	宝林村大南沟小区分歧001#柱上变压器	100	0.06	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4563	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	北砖1机井分歧003#北砖1机井柱上变压器	100	0.06	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4564	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	小岭子分歧04#小岭子西柱上变压器	50	0.06	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4565	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	大榆树堡线大石支线石匣子四五组 6#柱上变压器	200	0.06	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4566	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV二虎桥机井分歧002#二虎桥机井柱上变压器	50	0.06	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4567	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	高家屯果园分歧020#柱上变压器	100	0.06	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
4568	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	白庙子灰山子果园分歧025#柱上变压器	100	0.06	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4569	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	老虎沟分歧09#老虎沟水利柱上变压器	160	0.05	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
4570	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟村南井柱上变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4571	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	下刺北山分歧007#柱上柱上变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
4572	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧68#松山小学水利柱上变压器	30	0.04	27		未进入负面清单	否	无	1.00%

4573	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	10kV玫瑰园2分歧12#玫瑰园2柱上变压器（新）	100	0.04	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4574	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	双井子温室小区分歧03#双井子温室小区柱上变压器	80	0.03	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
4575	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV徐三家机井分歧008#徐三家机井柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4576	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10kV白台沟西井分歧018#白台沟西井柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4577	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟西水柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
4578	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	冯屯2机井分歧002#冯屯2机井柱上变压器	50	0.03	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4579	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	官场沟支线2#官场沟村头柱上变压器	400	0.03	360		未进入负面清单	否	无	1.67%
4580	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	卧龙泉小四台分歧11#柱上变压器	200	0.03	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4581	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	10kV邱屯1机井分歧002#邱屯1机井柱上变压器	50	0.03	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
4582	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	10kV高马官东机井分歧007#高马官东柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4583	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树上线	10kV蔡宝文果园分歧002#蔡宝文果园柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4584	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	小粒西温室小区分歧09#小粒西温室小区柱上变压器	50	0.02	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4585	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	刘立沟西南水柱上变压器	50	0.02	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4586	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	小未沟小区分歧03#小未沟小区柱上变压器	50	0.02	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4587	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	报恩寺北山分歧013#柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
4588	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北线长山子果园分歧009#柱上变压器	50	0.02	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4589	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	石头卜子3机井台区分歧002#柱上变压器	50	0.02	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4590	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	西二沟1机井分歧017#柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4591	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	旧烧锅屯北井2柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4592	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	台子沟分歧26#石佛卜东沟柱上变压器	315	0.02	283		未进入负面清单	否	无	2.00%
4593	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧48#牛屯水利3柱上变压器	50	0.02	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4594	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	王民屯南分歧03#张家堡乡便民沙场柱上变压器	250	0.02	225		未进入负面清单	否	无	1.67%
4595	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV中泥机井分歧003#中泥机井柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
4596	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	10kV尚姑堂南2分歧012#尚姑堂南2j机井柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4597	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	10kV英山北机井分歧006#英山北机井柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	1.67%

4598	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	10kV灰山子分歧016#吴家屯机井柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
4599	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高家屯机井2分歧001#高家屯机井2柱上变压器	100	0.02	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4600	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	上三宝支线14#八一厂柱上变压器	10	0.01	9		未进入负面清单	否	无	1.67%
4601	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	头台北线尚姑堂果园分歧009#柱上变压器	50	0.01	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4602	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	石头卜子1机井台区分歧013#柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4603	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	石头卜子4机井台区分歧024#柱上变压器	50	0.01	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4604	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	郜家沟1台机井分歧017#柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4605	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	台怀果园水利分歧004#机井柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4606	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	张家卜线03#赵坟水利2柱上变压器	50	0.01	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4607	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV_pms赵家屯村机井分歧009#赵家屯村机井柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4608	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	南山分歧007#南山机井柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4609	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV石佛寺二果园分歧004#二果园柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4610	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	冯家岭分歧11#下甸子水利柱上变压器	80	0.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
4611	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	爬沟水利分歧21#同坟沟水利2柱上变压器	30	0.00	27		未进入负面清单	否	无	1.67%
4612	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上宝林分歧09#丁东沟水柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4613	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	揣小庄分歧08#揣小庄水1柱上变压器	80	0.00	72		未进入负面清单	否	无	1.67%
4614	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	鲁屯东沟果园分歧004#柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4615	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	上石洞小区分歧003#柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4616	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	上松山南机井002#柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4617	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井6分歧002#大定堡机井1柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4618	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井8分歧003#大定堡机井1柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4619	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	台子沟分歧08#立先花生米加工厂柱上变压器	250	0.00	225		未进入负面清单	否	无	1.67%
4620	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	梁家塔富民牧业养殖小区04#柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.33%
4621	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	10kV大齐沟机井分歧002#大齐沟机井柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4622	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	10kV大业屯机井分歧006#大业屯机井柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.33%

4623	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	10kV全屯机井分歧005#全屯机井柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
4624	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	炼铁二线46右5右1#（北）柱上变压器	315	0.00	284		未进入负面清单	否	无	1.67%
4625	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧鹰窝沟台区柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4626	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	10kV南沟分歧10#柱上变压器	80	0.00	72		未进入负面清单	否	无	1.33%
4627	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	揣小庄分歧07#张家堡乡利民沙场柱上变压器	250	0.00	225		未进入负面清单	否	无	1.67%
4628	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	西沟分歧019#西沟柱上变压器	315	0.00	284		未进入负面清单	否	无	1.33%
4629	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	腰路子分歧30#牛屯水利2柱上变压器	250	0.00	225		未进入负面清单	否	无	1.67%
4630	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	腰屯东小区分歧05#腰屯东柱上变压器	30	0.00	27		未进入负面清单	否	无	2.00%
4631	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV宋八户机井分歧031#宋八户机井柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4632	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV前杨线宋八户果园分歧014#柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	1.67%
4633	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV孟家屯机井1分歧001#孟家屯机井1柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4634	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10KV九道岭北线002#九道岭供电所柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4635	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	下石西分歧4号杆下石西柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
4636	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	乌拉草沟分歧008#柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
4637	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	双台子分歧1#双台子柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4638	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线林场分歧58#变压器	400	0.00	360		未进入负面清单	否	无	2.00%
4639	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	上石分歧4号杆上石柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
4640	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	前昭君分歧28#前昭君柱上变压器	10	0.00	9		未进入负面清单	否	无	2.00%
4641	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	刘龙沟西分歧005#柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4642	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	灰山牛场分歧9#柱上变压器	100	0.00	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
4643	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	高家店西分歧013#柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
4644	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	北大庙分歧12号杆北大庙西柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4645	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	10kV杨孟沟机井分歧018#杨孟沟机井柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.67%
4646	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV聚平线60#聚粮屯敬老院柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.33%
4647	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山线	10kV尖山子西分歧5#杆柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.67%

4648	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	10kV洪家屯北支线1#杆洪家屯北柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.00%
4649	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高士虎分歧11#徐炉柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
4650	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV范家屯村分歧7#杆柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	1.67%
4651	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV范家屯北分歧3#杆柱上变压器	50	0.00	45		未进入负面清单	否	无	1.33%
4652	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV姚屯分歧6#杆变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	1.67%
4653	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	10KV官场沟南沟上分歧柱上变压器	50	0.65	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
4654	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	10kV新区西分歧005#新区西柱上变压器	400	0.60	358		未进入负面清单	否	无	1.00%
4655	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	老虎沟头道分歧18#老虎沟柱上变压器	50	2.86	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
4656	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV八家子分支01#八家子三组柱上配电变压器	100	19.13	71		未进入负面清单	否	无	1.33%
4657	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV凌聚线86#+1聚粮屯村一组柱上变压器	200	0.56	179		未进入负面清单	否	无	1.67%
4658	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树上线	大榆树堡线东砖东2分歧3#柱上变压器	200	20.45	139		未进入负面清单	否	无	1.67%
4659	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变104张凌二线	张凌二线锦州科林食品有限公司柱上变压器	200	0.03	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
4660	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	老虎沟分歧19#老虎沟柱上变压器	100	2.63	87		未进入负面清单	否	无	1.33%
4661	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV许洼子分歧20#许洼子柱上变压器	100	20.31	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
4662	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV曹屯分歧04#+1曹屯柱上配电变压器	100	25.07	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
4663	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV张老公分歧27#+1九间房柱上变压器	100	29.11	61		未进入负面清单	否	无	1.00%
4664	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV李台分歧35#李家台柱上变压器	100	22.18	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
4665	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高士虎东分支2#徐三家高东组柱上变压器	200	1.79	176		未进入负面清单	否	无	1.00%
4666	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV姚家屯分歧6#邵屯姚屯柱上变压器	100	22.16	68		未进入负面清单	否	无	1.33%
4667	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV高士虎分歧30#徐三家村高西柱上变压器	200	12.56	155		未进入负面清单	否	无	1.67%
4668	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关一二组二台区分歧3#杆柱上变压器	200	21.32	137		未进入负面清单	否	无	1.67%
4669	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关一二组三台区分歧1#杆柱上变压器	200	6.47	167		未进入负面清单	否	无	1.67%
4670	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关三组二台区分歧5#杆柱上变压器	200	8.52	163		未进入负面清单	否	无	1.33%
4671	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115西山西线	西关四组二台区分歧3#杆柱上变压器	200	15.68	149		未进入负面清单	否	无	2.00%
4672	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线林场分歧39左24#变压器	400	26.23	255		未进入负面清单	否	无	1.33%

4673	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	市内一线林场分歧39左46#变压器	400	30.23	239		未进入负面清单	否	无	1.67%
4674	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV贺新区分歧7#+1新区柱上变压器	400	1.63	353		未进入负面清单	否	无	1.33%
4675	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	兴隆家园小区变压器	250	23.65	166		未进入负面清单	否	无	1.67%
4676	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	10kV炼铁二线34左2变压器	400	43.55	186		未进入负面清单	否	无	2.00%
4677	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	炼铁二线69左44+1柱上变压器	400	39.55	202		未进入负面清单	否	无	1.67%
4678	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	炼铁一线44+1柱上变压器	200	32.55	115		未进入负面清单	否	无	1.00%
4679	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	10kV刘龙台北边地分歧001#柱上变压器	100	23.12	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
4680	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	刘屯北分歧001#刘屯北柱上变压器	250	12.56	194		未进入负面清单	否	无	2.00%
4681	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井10分歧003#大定堡机井1柱上变压器	50	22.65	34		未进入负面清单	否	无	1.67%
4682	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	大定堡机井2分歧006#大定堡机井1柱上变压器	50	33.78	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
4683	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	10kV孤家子分歧9#柱上变压器	200	32.65	115		未进入负面清单	否	无	1.33%
4684	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	沟河寨西1分歧3#沟河寨西1柱上变压器	200	41.11	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
4685	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10kV土龙山东分歧1#土龙山东柱上变压器	100	22.65	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
4686	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	凌瑞线32+1金墅园柱上变压器	250	36.56	134		未进入负面清单	否	无	1.00%
4687	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	兴华园2#配电亭2#变压器	400	34.65	221		未进入负面清单	否	无	1.00%
4688	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	中乐配电变压器（供暖）	250	35.56	136		未进入负面清单	否	无	2.00%
4689	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	义县供电局箱变2#变压器	400	32.68	229		未进入负面清单	否	无	1.00%
4690	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	美景佳苑2#配电亭2#变压器	630	38.65	324		未进入负面清单	否	无	1.00%
4691	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	美景佳苑2#配电亭1#变压器	630	38.12	327		未进入负面清单	否	无	1.67%
4692	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变109工业园线4#线	嘉乐花园配电亭2#变压器	630	35.92	341		未进入负面清单	否	无	1.33%
4693	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	宜兴园配电亭2#变压器	250	37.32	132		未进入负面清单	否	无	1.00%
4694	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变109工业园线4#线	嘉乐花园配电亭1#变压器	630	39.99	315		未进入负面清单	否	无	1.33%
4695	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	幸福家园配电亭2#变压器	500	34.54	277		未进入负面清单	否	无	1.00%
4696	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	御景新城小区一期2#配电亭1#变压器	630	36.32	338		未进入负面清单	否	无	2.00%
4697	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	御景新城小区一期1#配电亭1#变压器	630	23.74	417		未进入负面清单	否	无	1.67%

4698	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一 线	御景新城小区一期1#配电亭2#变压器	630	21.36	432		未进入负面 清单	否	无	2.00%
4699	国网义县供电公司	大榆树66kV 变电站	大榆树变104大榆 树卜线	10KV小孤山分歧06#小孤山三组柱上变压器	100	23.60	66		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4700	国网义县供电公司	张家堡66kV 变电站	张家堡变102张家 卜线	王花牛分歧105#王花牛上柱上变压器	50	36.40	27		未进入负面 清单	否	无	1.67%
4701	国网义县供电公司	张家堡66kV 变电站	张家堡变102张家 卜线	刘立沟分歧103#刘立沟东沟上柱上变压器	200	39.80	100		未进入负面 清单	否	无	2.00%
4702	国网义县供电公司	刘龙台66kV 变电站	刘龙台变110刘地 南2#线	旧烧锅分歧03#旧烧锅柱上变压器	200	46.36	87		未进入负面 清单	否	无	1.33%
4703	国网义县供电公司	头道河66kV 变电站	头道河变103刘龙 台线	刘东北分歧005#柱上变压器	200	45.42	89		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4704	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变106聚粮线	10kV李屯南分支5#柱上变压器	400	44.26	183		未进入负面 清单	否	无	1.67%
4705	国网义县供电公司	留龙沟66kV 变电站	留龙沟变108留李 线	李花分歧62#西花楼柱上变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4706	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变107市内一 线	东方明珠2#亭2#变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4707	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城2#配电亭2#变压器	100	46.31	44		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4708	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	君御华庭2#配电亭2#变压器	80	46.31	35		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4709	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	福财新区配电亭2#变压器	315	46.31	138		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4710	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城3#配电亭1#变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4711	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	瑞和新城3#配电亭3#变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4712	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	阳光花园2#箱变2#变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4713	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	福财新区配电亭1#变压器	400	46.31	175		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4714	国网义县供电公司	凌水66kV变 电站	凌水变112凌瑞线	中乐配电变压器（供暖）	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4715	国网义县供电公司	义县66kV变 电站	义二变108炼铁二 线	舒馨花园箱变1#变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4716	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变106聚粮线	10kV邵孟支线84#孟家屯村孟家屯东柱上变压器	200	46.31	87		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4717	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变106聚粮线	10kV张老公分歧70#张老公柱上变压器	400	46.31	175		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4718	国网义县供电公司	贺屯66kV变 电站	贺屯变106聚粮线	10kV太平屯分支05#太平屯柱上变压器	100	46.31	44		未进入负面 清单	否	无	1.00%
4719	国网锦州市开发区 供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线14右2右3#	250	13.88	190		未进入负面 清单	否	无	0.00%
4720	国网锦州市开发区 供电公司	海港变	海港变104海东线	海景花园2#变电亭2#变压器	400	19.13	283		未进入负面 清单	否	无	0.00%
4721	国网锦州市开发区 供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线29右15右3#变台	200	15.07	150		未进入负面 清单	否	无	0.00%
4722	国网锦州市开发区 供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线29右16#变台	200	19.26	141		未进入负面 清单	否	无	0.00%

4723	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线13左6右6#变台	400	12.02	312		未进入负面清单	否	无	0.00%
4724	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线13左11#变压器	200	12.58	155		未进入负面清单	否	无	0.00%
4725	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线18#变台	400	6.00	336		未进入负面清单	否	无	0.00%
4726	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	阳光花苑2#变亭1#变压器	630	12.29	490		未进入负面清单	否	无	0.00%
4727	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	龙脉海景1#变亭2#变压器	630	44.81	285		未进入负面清单	否	无	0.00%
4728	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变117沙西线	沙西线43左6#	315	35.08	173		未进入负面清单	否	无	0.00%
4729	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海湾线	渤海湾线30右6#变压器	200	5.36	169		未进入负面清单	否	无	0.00%
4730	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左8右14#	160	7.59	132		未进入负面清单	否	无	0.00%
4731	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43右2#	200	12.48	155		未进入负面清单	否	无	0.00%
4732	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线58#	100	72.00	18		未进入负面清单	否	无	0.00%
4733	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线27左10#	315	1.94	277		未进入负面清单	否	无	0.00%
4734	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	龙脉海景2#变亭1#变压器	630	25.82	404		未进入负面清单	否	无	0.00%
4735	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	龙脉海景1#变亭1#变压器	630	10.35	502		未进入负面清单	否	无	0.00%
4736	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左25#	100	25.29	65		未进入负面清单	否	无	0.00%
4737	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线28#	100	10.56	79		未进入负面清单	否	无	0.00%
4738	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变122天园线	天园线4左5#	100	10.26	80		未进入负面清单	否	无	0.00%
4739	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线26左3#柱上变压器	100	17.11	73		未进入负面清单	否	无	0.00%
4740	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10左6#变压器	315	20.39	219		未进入负面清单	否	无	0.00%
4741	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变110天西线	天西线43右15#	315	7.55	260		未进入负面清单	否	无	0.00%
4742	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	尚海雅居变电亭1#变压器	500	35.08	275		未进入负面清单	否	无	0.00%
4743	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变123金山二线	阳光海岸1#变电亭1#变压器	800	7.58	659		未进入负面清单	否	无	0.00%
4744	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线20#变台	100	31.98	58		未进入负面清单	否	无	0.00%
4745	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾1#箱变2#变压器	630	39.12	321		未进入负面清单	否	无	0.00%
4746	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾2#箱变2#变压器	630	22.67	424		未进入负面清单	否	无	0.00%
4747	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾3#箱变2#变压器	630	11.10	497		未进入负面清单	否	无	0.00%

4748	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾6#箱变2#变压器	800	10.10	639		未进入负面清单	否	无	0.00%
4749	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	渔民新村亭1#变压器	400	14.24	303		未进入负面清单	否	无	0.00%
4750	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左8右8右3#	100	13.61	76		未进入负面清单	否	无	0.00%
4751	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线2右18#	100	36.67	53		未进入负面清单	否	无	0.00%
4752	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线36右19左2#变压器	315	20.17	220		未进入负面清单	否	无	0.00%
4753	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10左7#变压器	315	11.27	248		未进入负面清单	否	无	0.00%
4754	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10左4#变压器	315	19.91	221		未进入负面清单	否	无	0.00%
4755	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10左3#变压器	315	23.71	209		未进入负面清单	否	无	0.00%
4756	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19左2#	315	5.84	265		未进入负面清单	否	无	0.00%
4757	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左8右19#	100	11.24	79		未进入负面清单	否	无	0.00%
4758	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10右1#变压器	200	2.07	176		未进入负面清单	否	无	0.00%
4759	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV渤中线87右1#柱上变压器	100	48.14	42		未进入负面清单	否	无	0.00%
4760	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV渤中线101#柱上变压器	315	8.94	255		未进入负面清单	否	无	0.00%
4761	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV渤中线93#柱上变压器	315	7.60	260		未进入负面清单	否	无	0.00%
4762	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	天白线75左12#柱上变压器	315	13.04	242		未进入负面清单	否	无	0.00%
4763	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线30右2#变压器	315	17.13	230		未进入负面清单	否	无	0.00%
4764	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	金展1#变压器	630	10.72	499		未进入负面清单	否	无	0.00%
4765	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线13左5#变台	200	36.17	108		未进入负面清单	否	无	0.00%
4766	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线34左1#柱上变压器	100	16.15	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
4767	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	白山新村1#变电亭1#变压器	500	26.77	316		未进入负面清单	否	无	0.00%
4768	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	白山新村2#变电亭1#变压器	500	26.63	317		未进入负面清单	否	无	0.00%
4769	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	天桥街道变电亭1#变压器	315	19.43	222		未进入负面清单	否	无	0.00%
4770	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	绵阳线19#柱上-变压器	315	2.26	276		未进入负面清单	否	无	0.00%
4771	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左7#	200	11.34	157		未进入负面清单	否	无	0.00%
4772	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线43#	200	17.25	146		未进入负面清单	否	无	0.00%

4773	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线2右16#	200	14.95	150		未进入负面清单	否	无	0.00%
4774	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变107沙旺线	白沙小筑变电亭1#变压器	630	18.10	453		未进入负面清单	否	无	0.00%
4775	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	碧海方舟3#变亭1#变压器	800	8.97	648		未进入负面清单	否	无	0.00%
4776	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线29右3#	315	16.74	231		未进入负面清单	否	无	0.00%
4777	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线36右7右7#（左）柱上变压器	315	26.30	201		未进入负面清单	否	无	0.00%
4778	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海岸江南变亭1#变压器	630	6.50	526		未进入负面清单	否	无	0.00%
4779	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	阳光花苑1#变亭2#变压器	630	17.46	457		未进入负面清单	否	无	0.00%
4780	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变117沙西线	旺海小区二期1#变压器	630	28.56	387		未进入负面清单	否	无	0.00%
4781	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	锦绣蓝湾1#箱变2#变压器	500	13.55	382		未进入负面清单	否	无	0.00%
4782	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线22左2#变压器	100	11.98	78		未进入负面清单	否	无	0.00%
4783	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线73#	50	21.62	34		未进入负面清单	否	无	0.00%
4784	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线27左6#	50	5.08	42		未进入负面清单	否	无	0.00%
4785	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线36右13右7#变压器	250	24.34	164		未进入负面清单	否	无	0.00%
4786	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线高桥分线16#	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	0.00%
4787	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线高桥分线24#	200	7.82	164		未进入负面清单	否	无	0.00%
4788	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变110天西线	天西线43右10右3#	315	23.58	209		未进入负面清单	否	无	0.00%
4789	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线10#变台	160	22.55	108		未进入负面清单	否	无	0.00%
4790	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左3#	315	11.94	246		未进入负面清单	否	无	0.00%
4791	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左21#	315	12.19	245		未进入负面清单	否	无	0.00%
4792	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线49#柱上变压器	20	6.17	17		未进入负面清单	否	无	0.00%
4793	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变113渤后线	渤后线56#柱上变压器	100	32.77	57		未进入负面清单	否	无	0.00%
4794	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变114沙渤线	三角分线8右5#	50	8.85	41		未进入负面清单	否	无	0.00%
4795	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变114沙渤线	三角分线12右6#	50	4.30	43		未进入负面清单	否	无	0.00%
4796	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变114沙渤线	三角分线10左42#	20	29.59	12		未进入负面清单	否	无	0.00%
4797	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	渤柳线32右9左8#变台	50	17.25	36		未进入负面清单	否	无	0.00%

4798	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	孙家分线1右2#变压器	100	16.19	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
4799	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线30#左1变压器	80	34.40	44		未进入负面清单	否	无	0.00%
4800	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线23左1#变压器	200	16.63	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
4801	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线23左10#变压器	100	20.53	69		未进入负面清单	否	无	0.00%
4802	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线16左1#变压器	200	8.97	162		未进入负面清单	否	无	0.00%
4803	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线5#变压器	100	5.09	85		未进入负面清单	否	无	0.00%
4804	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线26右3#柱上变压器	100	22.70	67		未进入负面清单	否	无	0.00%
4805	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变113渤海线	渤海线52右26#柱上变压器	50	16.72	37		未进入负面清单	否	无	0.00%
4806	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变113渤海线	渤海线52右29#柱上变压器	50	38.39	26		未进入负面清单	否	无	0.00%
4807	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变113渤海线	渤海线71#柱上变压器	80	20.15	56		未进入负面清单	否	无	0.00%
4808	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变113渤海线	渤海线67#柱上变压器	50	40.23	25		未进入负面清单	否	无	0.00%
4809	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	银州线41#	315	19.04	224		未进入负面清单	否	无	0.00%
4810	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线22左3#变压器	200	30.27	119		未进入负面清单	否	无	0.00%
4811	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线36右7右7#（右）柱上变压器	160	36.18	86		未进入负面清单	否	无	0.00%
4812	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10右2#变压器	315	11.20	248		未进入负面清单	否	无	0.00%
4813	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	天白线21右1#柱上变压器	200	16.21	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
4814	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线44#变压器	200	9.29	161		未进入负面清单	否	无	0.00%
4815	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海线	渤海线25右3#变压器	50	70.71	10		未进入负面清单	否	无	0.00%
4816	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线4#柱上变压器	50	17.83	36		未进入负面清单	否	无	0.00%
4817	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海线	渤海线15#柱上变压器	80	7.82	66		未进入负面清单	否	无	0.00%
4818	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	绵阳线5右15#	315	10.56	250		未进入负面清单	否	无	0.00%
4819	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线14右4#	100	12.18	78		未进入负面清单	否	无	0.00%
4820	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19左4#	315	7.39	260		未进入负面清单	否	无	0.00%
4821	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19右3#	315	9.21	254		未进入负面清单	否	无	0.00%
4822	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	绵阳线8#柱上-变压器	250	7.48	206		未进入负面清单	否	无	0.00%

4823	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	绵阳线58#	100	3.74	86		未进入负面清单	否	无	0.00%
4824	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	绵阳线65#	50	0.62	45		未进入负面清单	否	无	0.00%
4825	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变105海西线	海西线56右5#	315	14.95	236		未进入负面清单	否	无	0.00%
4826	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19右5#	315	17.17	229		未进入负面清单	否	无	0.00%
4827	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19右6#	200	3.38	173		未进入负面清单	否	无	0.00%
4828	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线29右11右1左1#柱上变压器	200	15.07	150		未进入负面清单	否	无	0.00%
4829	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线10#	200	10.26	159		未进入负面清单	否	无	0.00%
4830	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线2右9#	100	0.35	90		未进入负面清单	否	无	0.00%
4831	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左8右4#	200	17.30	145		未进入负面清单	否	无	0.00%
4832	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左10左3#	100	26.39	64		未进入负面清单	否	无	0.00%
4833	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	锦港1#变亭2#变压器	315	17.67	228		未进入负面清单	否	无	0.00%
4834	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海逸半岛6#变亭2#变压器	630	29.04	384		未进入负面清单	否	无	0.00%
4835	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	金亿嘉园变亭1#变压器	400	20.90	276		未进入负面清单	否	无	0.00%
4836	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	园城变亭1#变压器	400	24.01	264		未进入负面清单	否	无	0.00%
4837	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	维多利亚变亭1#变压器	315	15.98	233		未进入负面清单	否	无	0.00%
4838	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	锦港2#变亭2#变压器	630	27.31	395		未进入负面清单	否	无	0.00%
4839	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	锦港3#变亭2#变压器	630	28.10	390		未进入负面清单	否	无	0.00%
4840	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	龙海山庄1#箱变变压器间隔配电变压器	630	1.55	557		未进入负面清单	否	无	0.00%
4841	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	龙海山庄2#箱变1#变压器	800	2.74	698		未进入负面清单	否	无	0.00%
4842	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	龙海山庄3#箱变1#变压器	630	0.71	563		未进入负面清单	否	无	0.00%
4843	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	龙海山庄4#箱变1#变压器	630	0.46	564		未进入负面清单	否	无	0.00%
4844	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	龙海山庄5#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	1.08	445		未进入负面清单	否	无	0.00%
4845	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	望海变亭1#变压器	630	18.75	449		未进入负面清单	否	无	0.00%
4846	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海逸半岛2#变电亭1#变压器	630	24.32	414		未进入负面清单	否	无	0.00%
4847	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海逸半岛4#变电亭1#变压器	630	20.76	436		未进入负面清单	否	无	0.00%

4848	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线2右5#	100	24.99	65		未进入负面清单	否	无	0.00%
4849	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线19#变台	200	32.81	114		未进入负面清单	否	无	0.00%
4850	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左5#	200	3.80	172		未进入负面清单	否	无	0.00%
4851	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变123金山二线	阳光海岸2#变电亭1#变压器	800	16.50	588		未进入负面清单	否	无	0.00%
4852	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	碧海方舟4#变亭1#变压器	630	9.22	509		未进入负面清单	否	无	0.00%
4853	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	山海一品1#变压器	630	5.94	530		未进入负面清单	否	无	0.00%
4854	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变117沙西线	天桥新村1#变电亭1#变压器	800	29.06	488		未进入负面清单	否	无	0.00%
4855	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变117沙西线	天桥新村2#变电亭1#变压器	800	18.35	573		未进入负面清单	否	无	0.00%
4856	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左13#	200	7.46	165		未进入负面清单	否	无	0.00%
4857	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线4#变压器	200	25.96	128		未进入负面清单	否	无	0.00%
4858	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	浴场分线2右8#	200	4.91	170		未进入负面清单	否	无	0.00%
4859	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线高桥分线8#	315	13.05	242		未进入负面清单	否	无	0.00%
4860	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	华纺海岸2#变电亭1#变压器	400	18.33	287		未进入负面清单	否	无	0.00%
4861	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海逸半岛1#变电亭1#变压器	800	9.14	647		未进入负面清单	否	无	0.00%
4862	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变117西蒙线	西蒙线47左8右4#	100	3.49	87		未进入负面清单	否	无	0.00%
4863	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19左1#	315	39.25	160		未进入负面清单	否	无	0.00%
4864	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变105海西线	海西线52#	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	0.00%
4865	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海东线10左10#变压器	315	5.47	266		未进入负面清单	否	无	0.00%
4866	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线68#	100	24.78	65		未进入负面清单	否	无	0.00%
4867	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	西海新村变电亭1#变压器	1000	37.72	523		未进入负面清单	否	无	0.00%
4868	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾5#箱变2#变压器	800	21.28	550		未进入负面清单	否	无	0.00%
4869	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	大港2#箱变1#变压器	630	24.93	410		未进入负面清单	否	无	0.00%
4870	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海景花园1#变电亭1#变压器	400	27.75	249		未进入负面清单	否	无	0.00%
4871	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	华纺海岸1#变电亭1#变压器	315	22.27	213		未进入负面清单	否	无	0.00%
4872	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	恋海家园1#变压器	630	31.73	367		未进入负面清单	否	无	0.00%

4873	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾5#箱变1#变压器	800	12.30	622		未进入负面清单	否	无	0.00%
4874	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变118天玉线	天玉线29左1#	200	3.68	173		未进入负面清单	否	无	0.00%
4875	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线8#变台	200	26.31	127		未进入负面清单	否	无	0.00%
4876	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	沙海线43左19#	200	13.12	154		未进入负面清单	否	无	0.00%
4877	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	碧海方舟5#变亭1#变压器	630	8.97	510		未进入负面清单	否	无	0.00%
4878	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线90右1#	315	10.59	250		未进入负面清单	否	无	0.00%
4879	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	海天线临海分线9#变台	100	31.77	58		未进入负面清单	否	无	0.00%
4880	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	华纺海岸3#变电亭1#变压器	400	20.50	278		未进入负面清单	否	无	0.00%
4881	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾4#箱变1#变压器	800	0.06	720		未进入负面清单	否	无	0.00%
4882	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	大港7#箱变1#变压器	630	10.18	503		未进入负面清单	否	无	0.00%
4883	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线高桥分线30#	100	37.43	53		未进入负面清单	否	无	0.00%
4884	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线高桥分线25右13#	200	15.90	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
4885	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	锦绣蓝湾2#箱变1#变压器	500	12.60	387		未进入负面清单	否	无	0.00%
4886	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	滨海花园变亭2#变压器	500	43.54	232		未进入负面清单	否	无	0.00%
4887	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	六大联检变亭1#变压器	400	13.90	304		未进入负面清单	否	无	0.00%
4888	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	金亿嘉园二期变亭1#变压器	315	10.13	252		未进入负面清单	否	无	0.00%
4889	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	大港莱茵华庭3#箱变1#变压器	630	19.89	442		未进入负面清单	否	无	0.00%
4890	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	大港莱茵华庭3#箱变2#变压器	630	18.25	452		未进入负面清单	否	无	0.00%
4891	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	海景花园3#变电亭1#变压器	630	20.23	440		未进入负面清单	否	无	0.00%
4892	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	天港小区变电亭1#变压器	400	29.92	240		未进入负面清单	否	无	0.00%
4893	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变123金山二线	阳光海岸变电亭2#变压器	630	18.73	449		未进入负面清单	否	无	0.00%
4894	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	大港1#变电亭1#变压器	630	40.42	312		未进入负面清单	否	无	0.00%
4895	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	大港6#箱变1#变压器	630	17.32	458		未进入负面清单	否	无	0.00%
4896	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	金城帝景变电亭1#变压器	630	42.00	302		未进入负面清单	否	无	0.00%
4897	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	金亿海岸1#变压器	800	16.57	587		未进入负面清单	否	无	0.00%

4898	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线76#	200	15.56	149		未进入负面清单	否	无	0.00%
4899	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线30左21#	200	8.82	162		未进入负面清单	否	无	0.00%
4900	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV渤中线90#柱上变压器	200	15.19	150		未进入负面清单	否	无	0.00%
4901	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线30左18#	315	10.03	252		未进入负面清单	否	无	0.00%
4902	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线30左15#	315	9.30	254		未进入负面清单	否	无	0.00%
4903	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线30左12右5#	315	9.82	253		未进入负面清单	否	无	0.00%
4904	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线75左10#	315	13.63	241		未进入负面清单	否	无	0.00%
4905	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV渤中线111#柱上变压器	315	15.03	236		未进入负面清单	否	无	0.00%
4906	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变114沙渤线	三角分线12右7左6#柱上变压器	200	0.00	180		未进入负面清单	否	无	0.00%
4907	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	天白线61#变压器	100	5.43	85		未进入负面清单	否	无	0.00%
4908	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	天白线52左25#变压器	100	33.09	57		未进入负面清单	否	无	0.00%
4909	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	高桥分线9左11#柱上变压器	200	21.75	137		未进入负面清单	否	无	0.00%
4910	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	10kV沙龙线16左31#柱上变压器	200	2.50	175		未进入负面清单	否	无	0.00%
4911	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变123渤湘线	渤湘线26#变压器	400	0.00	360		未进入负面清单	否	无	0.00%
4912	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变123金山二线	金山二线5右19右2#变压器	100	7.23	83		未进入负面清单	否	无	0.00%
4913	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线29右10右2#	160	35.00	88		未进入负面清单	否	无	0.00%
4914	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV渤中线105#柱上变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	0.00%
4915	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	金城帝景变电亭3#变压器	630	42.00	302		未进入负面清单	否	无	0.00%
4916	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变123金山二线	阳光海岸2#变电亭2#变压器	800	11.10	631		未进入负面清单	否	无	0.00%
4917	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	丽景湾4#箱变2#变压器	800	8.50	652		未进入负面清单	否	无	0.00%
4918	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	海港变104海东线	广场充电桩变压器	400	2.20	351		未进入负面清单	否	无	0.00%
4919	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变119天新线	天新线25右12右1#变压器	200	1.10	178		未进入负面清单	否	无	0.00%
4920	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV天白线30左4左7#变压器	400	1.70	353		未进入负面清单	否	无	0.00%
4921	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变123渤湘线	渤湘路灯台	200	0.01	180		未进入负面清单	否	无	0.00%
4922	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	海路线19右7#变台	200	0.34	179		未进入负面清单	否	无	0.00%

4923	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	天桥线36右17#变台	200	0.01	180		未进入负面清单	否	无	0.00%
4924	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线五台子支线#13变压器	100	65.38	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
4925	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	青王支线青东分线#2变压器	100	33.24	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
4926	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kv七民线青王支线青西分线02#杆变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	2.00%
4927	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	小李家分歧#4变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
4928	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线249-1#变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
4929	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线110#变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	2.00%
4930	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	电信支线#02变压器	100	25.34	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
4931	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kv七民线三曹支线三分线04#杆变压器	400	35.00	220		未进入负面清单	否	无	1.00%
4932	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	小四家子支线#12变压器	400	18.00	288		未进入负面清单	否	无	1.00%
4933	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	LS_新东线齐家支线齐家新台分线#6变压器	100	28.65	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
4934	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线后黑分支线31#杆柱上变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
4935	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线龙王庙支线3#变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
4936	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线薛屯分支线58#变压器	400	26.00	256		未进入负面清单	否	无	1.50%
4937	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线郑屯支线1#变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
4938	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线141-1#变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
4939	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线#70右分4#变压器	80	39.41	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
4940	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线康梨支线三头分线13#变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
4941	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	二台村线6#变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
4942	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线谢屯分线5#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
4943	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	机站分线#2变压器	80	30.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
4944	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	芳山村支线2#变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
4945	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变106白厂门线	10kV白厂门干线坨子支线1#变压器	50	43.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
4946	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变106白厂门线	三家子西台支线#008变压器	50	41.00	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
4947	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	三姓分线#4变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	1.00%

4948	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	车站分线#2变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
4949	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	马雷分线#89变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	2.00%
4950	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	LS_七民线青王支线砖厂分线#16	50	14.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
4951	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV五台子支线#10变压器	100	20.45	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
4952	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七台子四组支线#1变压器	80	62.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
4953	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kV马安分线#43变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.50%
4954	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV七民线青王支线#56变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	2.00%
4955	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	于壕分支线#2变压器	80	58.00	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
4956	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	于家分支线#18变压器	80	68.00	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
4957	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV七民线三曹支线#35变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
4958	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线三队支线#01变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
4959	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线苗家南分支3#	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
4960	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kV大吴家分支线#28变压器	50	47.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
4961	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV大农线龙东支线01左1号变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	1.50%
4962	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	农业干线万家后街支线#8变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
4963	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线车站分歧4#变压器	100	60.58	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
4964	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线公安分歧1#右4#变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	2.00%
4965	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	化肥线#39右分#5变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
4966	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	10kV化肥线福山分歧6#柱上变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
4967	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	马家支线023#变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
4968	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kV唐家分支线#5变压器	50	62.00	14		未进入负面清单	否	无	1.00%
4969	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线10#柱上变压器	250	25.00	163		未进入负面清单	否	无	1.50%
4970	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线粮食分歧3#左4#变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
4971	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线58#左分1#变压器	315	19.00	224		未进入负面清单	否	无	1.50%
4972	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线粮食分歧6#变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%

4973	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线42#变压器	315	17.00	230		未进入负面清单	否	无	1.00%
4974	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线29左1#柱上变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
4975	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线16右1#柱上变压器	250	36.00	135		未进入负面清单	否	无	1.50%
4976	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线银行分歧工商分支4#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
4977	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线24#变压器	315	12.00	246		未进入负面清单	否	无	2.00%
4978	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六干线獾洞支线迷子山分歧2#柱上变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.50%
4979	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线东关分歧#22柱上变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
4980	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	五台子支线北台分线002#变压器	50	21.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
4981	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	北居宅分歧10#变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
4982	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧48柱上变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
4983	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	陶家支线#3变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
4984	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	白家分支线#034变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
4985	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工线古家子分歧#4变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
4986	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	联营分歧6左2#变压器	315	13.00	243		未进入负面清单	否	无	1.50%
4987	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	联营分歧8#变压器	315	53.00	117		未进入负面清单	否	无	1.00%
4988	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	联营分歧#3左分#1柱上变压器	200	54.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
4989	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六线獾洞支线#47变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
4990	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线团骆分线62#变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	1.50%
4991	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线矿南分歧3#变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
4992	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀韩支线魏闫分线22#变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
4993	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线公安分歧五高分支6#变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%
4994	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线55#左分1#变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	2.00%
4995	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线矿东分歧18#变压器	100	39.51	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
4996	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线80#变压器	160	21.00	110		未进入负面清单	否	无	2.00%
4997	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线77-1#变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%

4998	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线白厂门支线4#变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	1.00%
4999	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线黄家支线16#变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
5000	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线42#柱上变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.00%
5001	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	新立线二高分岐18#变压器	200	31.00	118		未进入负面清单	否	无	1.50%
5002	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线五金分支6#柱上变压器	400	34.00	224		未进入负面清单	否	无	1.00%
5003	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线五金分支1左1#柱上变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
5004	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线果批分支9#柱上变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5005	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线52左1右1#柱上变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
5006	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线38左2#柱上变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.50%
5007	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线44#柱上变压器	315	53.00	117		未进入负面清单	否	无	1.50%
5008	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线33右5#柱上变压器	400	59.00	124		未进入负面清单	否	无	2.00%
5009	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线五金分支6#变压器	315	6.00	265		未进入负面清单	否	无	1.00%
5010	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线47左1#柱上变压器	200	50.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
5011	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线果批分支2#柱上变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
5012	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线33右3#柱上变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
5013	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线五金分支7#柱上变压器	315	47.00	135		未进入负面清单	否	无	1.50%
5014	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线43#柱上变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5015	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线33#变压器	200	52.00	76		未进入负面清单	否	无	2.00%
5016	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线52左1右2#柱上变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
5017	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线45#柱上变压器	315	42.00	151		未进入负面清单	否	无	1.00%
5018	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线39#柱上变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
5019	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀屯支线2#变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5020	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀韩支线52-1#变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5021	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧#74变压器	80	37.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
5022	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	三道支线#001变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	1.00%

5023	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线龙王庙支线7#变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
5024	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧西晏分支#4变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
5025	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	铁东支线营业一北分线#1变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
5026	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	孙立才支线#12变压器	200	6.00	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
5027	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线么家分线21#	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
5028	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧罗窑分支#7变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
5029	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	前邢分歧四八组#5变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	2.00%
5030	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	前邢分歧六组分支#1变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
5031	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	姚家分歧#8变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.00%
5032	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧姬家分支#1变压器	160	43.00	75		未进入负面清单	否	无	1.50%
5033	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	前邢分歧五组分支#3变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5034	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	前邢分歧#48变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5035	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	马东分歧#14变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
5036	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	历西线#27变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.00%
5037	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	前邢分歧三组分支#3变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
5038	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀韩支线52#变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
5039	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线八家子支线丁家分线1#变压器	100	47.13	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5040	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线7#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
5041	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	后红分支线南分线2#变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	2.00%
5042	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线陈八分歧17#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
5043	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线84#变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.50%
5044	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10kV酸胺线70#变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
5045	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变109砖厂线	砖厂线20#右5#变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.00%
5046	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线#47变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.00%
5047	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线建设分歧17#变压器	315	29.00	192		未进入负面清单	否	无	2.00%

5048	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	营业西线2#变压器	315	55.00	110		未进入负面清单	否	无	1.00%
5049	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线44右3#变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5050	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线49左2#变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5051	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线50#变压器	250	67.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
5052	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线36#变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
5053	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线249-2-7#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
5054	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	钦差分线32#变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5055	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀韩支线魏闫分线 3#变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
5056	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线238-2#变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	2.00%
5057	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀韩支线28-2#变压器	100	45.68	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5058	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线檀韩支线37#变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
5059	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线八家子支线25#变压器	50	54.00	18		未进入负面清单	否	无	1.50%
5060	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线曹屯一组东分支线 3#变压器	200	10.00	160		未进入负面清单	否	无	2.00%
5061	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线南营二组南分线 3#变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5062	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线周三家分支线 3#变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
5063	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线八家子二组支线 5#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
5064	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线政府分线 11#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
5065	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线后壕支线高丽墙分线 4#变压器	100	37.54	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
5066	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线大西支线 11+1#变压器	200	56.89	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
5067	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线代屯分线代屯东分支线 13#变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
5068	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线曹屯一组西分支线 2#变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5069	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线代屯分线 7#变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5070	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线八家子支线 18#变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
5071	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	水泉分线13+1#变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
5072	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线大西支线 3#变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%

5073	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV营业西线太平分歧8右4#柱上变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.50%
5074	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV营业西线36#柱上变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	2.00%
5075	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	外贸分歧#2左分1#变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
5076	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV营业西线32#柱上变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
5077	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV城内一线宽广分歧6#变压器	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	1.50%
5078	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	营业西线9#右分#1变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5079	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV营业西线53#柱上变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
5080	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV城内二线12左3#柱上变压器	315	62.00	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
5081	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	外贸分歧#9左分1#变压器	100	50.21	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5082	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV营业西线52#柱上变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
5083	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	营业西线#53左分#1右分#1变压器	315	15.00	236		未进入负面清单	否	无	2.00%
5084	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	三曹支线学校分线#1变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
5085	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	罗家分线33变压器	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	2.00%
5086	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	贾家支线#1变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
5087	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	和申西支线#4变压器	80	68.00	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
5088	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线#137变压器	30	69.00	6		未进入负面清单	否	无	1.50%
5089	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	贾东线#3变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
5090	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	贾西支线#1变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5091	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	老西分支3#变压器	50	69.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
5092	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	西黑分线#1变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5093	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	和申东支线#11变压器	50	22.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
5094	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线#83变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
5095	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kv七民线三曹支线曹家分线08#杆变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.00%
5096	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	国家分线#5变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
5097	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	历北线陈家支线47变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%

5098	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线#108变压器	30	6.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5099	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	陈家四组西台分线7#杆	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
5100	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	刘家支线#8变压器	50	9.00	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
5101	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	西王分线#16变压器	400	52.00	152		未进入负面清单	否	无	1.50%
5102	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线#74变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.00%
5103	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	后朱支线#11变压器	160	35.00	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
5104	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	翟家东台#7变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
5105	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	后朱支线#20变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
5106	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线贯家分线#4变压器	50	69.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
5107	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	小孙家分线#15变压器	160	27.00	101		未进入负面清单	否	无	1.50%
5108	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	西黑分线#18变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
5109	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	陈家支线翟西分线#2变压器	80	39.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
5110	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	西王分线#4变压器	50	26.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
5111	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10kV酸胺干线道口分歧线7#柱上变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.50%
5112	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线21#左1#变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
5113	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线陈八分歧7#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	2.00%
5114	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线小龙湾分歧1#变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
5115	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线#93右分2#变压器	315	47.00	135		未进入负面清单	否	无	1.00%
5116	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	营业西线房产分歧2#变压器	160	22.00	109		未进入负面清单	否	无	1.50%
5117	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧营房分支#8右分#7柱上变压器	160	66.00	38		未进入负面清单	否	无	2.00%
5118	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线皮屯分歧线1#杆柱上变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.00%
5119	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线#52柱上变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
5120	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线启发分歧#7右分#1柱上变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
5121	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	营业四支线#1变压器	50	42.00	24		未进入负面清单	否	无	2.00%
5122	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	铁东支线#6变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%

5123	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历郑支线前郑分线#4变压器	80	65.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
5124	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	后历东支线#7变压器	30	21.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
5125	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	机械厂支线#1变压器	80	10.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5126	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线李家支线一组分线#2变压器	80	6.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5127	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	后历西支线#1变压器	50	63.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
5128	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线张影支线25#杆柱上变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	2.00%
5129	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	刘家分支#4变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	2.00%
5130	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	前黑分支#41变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
5131	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	孟家分支#9变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
5132	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	胡北线东谢支线大棚分支线#10	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
5133	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	东岔四组分支#3变压器	200	32.00	116		未进入负面清单	否	无	1.00%
5134	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	西谢分歧#3变压器	100	11.00	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
5135	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	西岔分歧#2变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5136	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV北兴线敬老院分歧12#柱上变压器	200	28.00	124		未进入负面清单	否	无	1.00%
5137	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	郭蒋屯分支#14变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
5138	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢大棚分线2#	100	6.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5139	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线康梨支线60-1#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
5140	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线#2变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5141	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	中学分线#4变压器	160	67.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
5142	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡家二组分线#1变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
5143	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线#29变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
5144	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢北大棚分线7#	80	65.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
5145	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线#57变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.00%
5146	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	政府分歧#2变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
5147	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	东尤分支#1变压器	200	29.00	122		未进入负面清单	否	无	1.50%

5148	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	西尤分支#13变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
5149	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜东一队分线#6变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
5150	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线市场支线3#杆	400	8.00	328		未进入负面清单	否	无	1.50%
5151	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线杜前分线7#杆	160	65.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
5152	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线小学支线2#杆	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%
5153	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	市场开发支线#4变压器	250	52.00	95		未进入负面清单	否	无	1.00%
5154	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线姜东门前1台分线2#杆	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
5155	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线杜前分线11#杆	160	34.00	90		未进入负面清单	否	无	1.50%
5156	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10KV姜长线贾楼支线2#	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
5157	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线二台分线 16+4#变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
5158	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	陶北分支#3变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.00%
5159	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	杨街分支#11变压器	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	2.00%
5160	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	九车支线#28变压器	200	28.00	124		未进入负面清单	否	无	2.00%
5161	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	李一组分线#4变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
5162	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕二组支线#7变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
5163	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	三一组支线#10变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
5164	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四姚支线#129变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.50%
5165	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四姚支线#109变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5166	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV粮库小区分支#2变压器 (G140)	80	21.00	55		未进入负面清单	否	无	1.00%
5167	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线258#柱上变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
5168	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线移动支线五家子分线#02变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5169	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线康梨支线三头分线 7+1#变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
5170	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线#183变压器	100	11.00	79		未进入负面清单	否	无	1.00%
5171	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线#023变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
5172	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线双台子支线小民屯分线小民南分支线 1#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%

5173	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线稍户支线34#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
5174	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线稍户支线#077变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	2.00%
5175	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线稍户支线28#变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.50%
5176	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线窝棚山支线31#变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5177	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线窝棚山支线么窝棚山分线2#变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
5178	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线162#变压器	160	42.00	77		未进入负面清单	否	无	1.50%
5179	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	大张家分支线1#变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	1.00%
5180	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线客运站支线2#柱上变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
5181	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线市场支线7#柱上变压器	250	24.00	165		未进入负面清单	否	无	1.50%
5182	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线#055变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
5183	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线东街一支线16#柱上变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
5184	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线新屯支线新屯二号线#06变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5185	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线新屯支线#10变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
5186	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线42#柱上变压器	160	32.00	93		未进入负面清单	否	无	2.00%
5187	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线37#柱上变压器	250	59.00	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
5188	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	西么分支线#18变压器	160	29.00	98		未进入负面清单	否	无	1.00%
5189	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线#046变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.00%
5190	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线32#柱上变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5191	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV七民线三曹支线二台子分线#08变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5192	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	青王支线青中分线#2变压器	160	32.00	93		未进入负面清单	否	无	1.50%
5193	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV大农线龙东支线11右1号变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.50%
5194	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	龙东支线二队分线#8变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5195	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	太平分歧5#变压器	200	5.00	170		未进入负面清单	否	无	1.00%
5196	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	外贸分歧7#变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
5197	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线供热分歧#4变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.00%

5198	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	新东线连山支线#21变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
5199	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	高家六组支线#16变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5200	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	黑鱼支线#22变压器	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	1.50%
5201	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变109砖厂线	砖厂线42#右4#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5202	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	房产分歧10#变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	1.50%
5203	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线小龙湾分歧26#变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
5204	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线小龙湾分歧10#变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.50%
5205	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干20#变压器	315	58.00	101		未进入负面清单	否	无	1.50%
5206	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线#81右分#11变压器	160	23.00	107		未进入负面清单	否	无	1.50%
5207	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干58#变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5208	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线五金分歧7#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5209	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干48#变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
5210	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干64#变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	2.00%
5211	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干75#变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5212	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线二高分歧4#变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
5213	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线毛巾分歧5#变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	1.50%
5214	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线毛巾分歧22#变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
5215	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线22#变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	2.00%
5216	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线51#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5217	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线二建分歧17#变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
5218	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	地税分歧4#变压器	315	21.00	217		未进入负面清单	否	无	1.50%
5219	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	10kV化肥线学府分歧#8柱上变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
5220	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线二建分歧21#变压器	315	42.00	151		未进入负面清单	否	无	2.00%
5221	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线毛巾分歧1#变压器	160	18.00	115		未进入负面清单	否	无	1.00%
5222	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线二建分歧10#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	2.00%

5223	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线二高分歧11#变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
5224	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线毛巾分歧12#变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
5225	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线51#左分8#变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
5226	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10kV新营干线35左2#变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5227	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10kV新营干线三厂分歧线4右1#变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5228	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线大修分歧14#右分#3变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5229	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10kV新营干线22#变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
5230	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线51#左分5#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
5231	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线主干55#变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
5232	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线大修分歧14#左分#2变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
5233	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	王庄北分线#004变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	1.50%
5234	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无干线新火支线王庄西分线5#变压器	200	24.00	132		未进入负面清单	否	无	1.50%
5235	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	供电所分线4#变压器	160	33.00	91		未进入负面清单	否	无	1.50%
5236	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	下洼子分线#051变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	1.50%
5237	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无干线蔡电支线17#变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
5238	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	靠山支线#018变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.50%
5239	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线尤屯支线火电分线4#变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
5240	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线猪场支线17#杆上变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
5241	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线尤屯支线胜利分线25#变压器01	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5242	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	东风支线#013变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
5243	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	后山分支线#004变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
5244	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胜合支线尖罗分线邵屯线16#柱上变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
5245	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线郭荒地支线3#变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
5246	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	新岗子分线#019变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
5247	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	朱屯支线#042变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%

5248	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无	10kV新无干线黄台支线18#变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
5249	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工线财政分歧#7变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.50%
5250	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工线#36右分#3变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
5251	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工线古家子分歧#13变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
5252	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kv营业线62#变压器	160	38.00	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
5253	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线东居宅分歧3#变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
5254	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线粮库分歧3#右分1#变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
5255	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线主干56#变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
5256	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线造纸分歧5#变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
5257	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kv化肥线大岭分歧#71柱上变压器	400	40.00	200		未进入负面清单	否	无	2.00%
5258	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线38左1#柱上变压器	100	17.00	73		未进入负面清单	否	无	2.00%
5259	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	长前分线#5变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
5260	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	公散分支线#011变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
5261	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯贝分线#012变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%
5262	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	西邱分支线#002变压器	160	46.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5263	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	公散分支线#017变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
5264	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	姚店分线#001变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
5265	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10kV太和干线采石场支线2#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
5266	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线23#左分1#变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
5267	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	沈家分歧12#右分6变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
5268	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线#31柱上变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
5269	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	车站分歧#1变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
5270	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV城内一线废品分歧12#变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5271	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线04号右分01号柱上变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
5272	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV营业西线车站分歧7右1#柱上变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%

5273	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线38#柱上变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
5274	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线#22柱上变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
5275	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线#26柱上变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
5276	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	营业西线房产分歧#6右分#1变压器	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	2.00%
5277	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线#43左分#1柱上变压器	315	50.00	126		未进入负面清单	否	无	2.00%
5278	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV营业西线车站分歧22#柱上变压器	50	49.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
5279	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	车站分歧#13变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
5280	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山沈家分歧9#变压器	250	18.00	180		未进入负面清单	否	无	1.50%
5281	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线养殖分支2#变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
5282	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线车站分歧2#柱上变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5283	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	邮电分歧6#右分3变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	2.00%
5284	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线二处分歧6#变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	1.50%
5285	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线邮电分歧2#左分1#变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
5286	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山沈家分歧2#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
5287	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线沈家分歧5#变压器	400	22.00	272		未进入负面清单	否	无	1.50%
5288	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线10#变压器	400	48.00	168		未进入负面清单	否	无	1.50%
5289	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	沈家分歧12#右分5变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	2.00%
5290	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线沈家分歧市场分支9#变压器	160	61.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
5291	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线歪脖山分线英朝支线歪脖山分线 35#柱上变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
5292	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线英朝支线#113变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
5293	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	四兴线143#砖厂支线6#	80	12.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
5294	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	双庙子支线#7变压器	30	50.00	12		未进入负面清单	否	无	1.00%
5295	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10KV四兴线六间支线49#柱上变压器	400	54.00	144		未进入负面清单	否	无	1.50%
5296	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	周家支线#12变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
5297	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10kV四兴线周家南棚6#变压器	80	57.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%

5298	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10kV黄花分线001#变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.00%
5299	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无干线新火支线火石分线 46#变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	1.50%
5300	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线141#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
5301	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线#52右分#2变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
5302	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线黄家东分枝5#右分6#变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	2.00%
5303	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线#131右分#3变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
5304	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线农电分枝5#变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
5305	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线农电分枝1#变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	2.00%
5306	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线#59左分#3变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
5307	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线11#变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5308	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城南线党校分枝4#变压器	160	13.00	123		未进入负面清单	否	无	1.00%
5309	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线#137左分#2变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5310	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线51#变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
5311	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城南线黄家东分枝20#变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
5312	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线农电分枝4#右分4#变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5313	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线黄家东分枝7#变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
5314	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线7+1#变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.00%
5315	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线#71左分#4变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.00%
5316	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线28#变压器	250	24.00	165		未进入负面清单	否	无	1.50%
5317	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线139#变压器	200	70.00	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
5318	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线朱宝山支线3#变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
5319	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线二台分线二台南分支线 2#变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
5320	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线康梨支线董屯分线闫屯分支线 6#变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
5321	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线翟家沟分线义合屯分支线 17#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
5322	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线石家沟北台分线 3#变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%

5323	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	长沟支线#9变压器	50	25.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5324	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线候西井分支线11#变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
5325	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线东关分歧#26柱上变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
5326	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线孙屯分歧20#变压器	315	41.00	154		未进入负面清单	否	无	1.50%
5327	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线#86柱上变压器	400	40.00	200		未进入负面清单	否	无	2.00%
5328	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线#98柱上变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
5329	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线孙屯分歧3#变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	1.50%
5330	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线陈屯分歧#1左分2#变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
5331	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线#52柱上变压器	400	19.00	284		未进入负面清单	否	无	1.00%
5332	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线东关分歧#16柱上变压器	160	68.00	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
5333	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线#68柱上变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
5334	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线东关分歧#10柱上变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
5335	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线鸿大分支#8左分3#变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
5336	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线#91柱上变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.00%
5337	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线39左1#变压器	315	60.00	95		未进入负面清单	否	无	1.00%
5338	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线66+01#变压器	315	64.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
5339	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线54#变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
5340	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线二分歧石龙分支17#变压器	315	69.00	66		未进入负面清单	否	无	2.00%
5341	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线66+1#变压器	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
5342	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线二分歧12#变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
5343	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线39#左分4#变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5344	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线#18右分3#变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5345	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线6#柱上变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
5346	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线51左分1#变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
5347	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线62#变压器	160	50.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%

5348	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线55#右分3#变压器	50	48.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
5349	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10V营业东线启发分歧#5左分#1柱上变压器	315	20.00	221		未进入负面清单	否	无	2.00%
5350	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线#70左分#4变压器	80	20.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
5351	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	北里线东关分歧16#变压器	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	2.00%
5352	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线启发分歧#7右分#4柱上变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5353	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线#8右分#2柱上变压器	50	45.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
5354	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	黑山二次变121营业东线营业东线二中分歧石龙分支5#变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5355	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线63右分1#柱上变压器	315	29.00	192		未进入负面清单	否	无	2.00%
5356	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	陶洼分支#12变压器	160	28.00	99		未进入负面清单	否	无	2.00%
5357	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	10kV稻田线4#杆柱上变压器	250	24.00	165		未进入负面清单	否	无	1.50%
5358	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线佟屯支线佟屯村分线#03变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
5359	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线佟屯支线佟屯村分线#08变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
5360	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线周屯支线#16变压器	160	55.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
5361	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	茶东分歧#5变压器	50	30.00	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
5362	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	付屯分支#3变压器	200	24.00	132		未进入负面清单	否	无	1.00%
5363	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	朱屯分支#1变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
5364	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV七民线青王支线#47变压器	50	32.00	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
5365	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10KV七民线四李支线017#右分歧3#柱上变压器	400	64.00	104		未进入负面清单	否	无	2.00%
5366	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线四李支线22#变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
5367	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线五台子支线东分线#04变压器	160	20.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
5368	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	四李支线前李家分线#18变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
5369	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV七民线王大山支线04左1号变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
5370	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	三合村分支#2变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
5371	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV七民线青王支线66#变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
5372	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kv七民线三曹支线三西分线05#杆变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	2.00%

5373	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	四李支线前李家分线#6变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
5374	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线四李支线#7变压器	200	26.00	128		未进入负面清单	否	无	2.00%
5375	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线四李支线#52变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
5376	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线中学支线#2变压器	50	63.00	14		未进入负面清单	否	无	2.00%
5377	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民干线中学支线5+1#张俭门市分线1#	250	24.00	165		未进入负面清单	否	无	1.50%
5378	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	前尖一组支线#4变压器	200	65.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
5379	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	前尖西组#6变压器	200	26.00	128		未进入负面清单	否	无	1.00%
5380	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	后尖分线#21变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
5381	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV甄家三组1号支线#9变压器	200	10.00	160		未进入负面清单	否	无	1.50%
5382	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV北兴线火葬分歧#22柱上变压器	160	46.00	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
5383	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV北兴线火葬分歧#7右分#2柱上变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
5384	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城郊线147#变压器	160	55.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
5385	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立线二建分歧28#柱上变压器	400	47.00	172		未进入负面清单	否	无	1.50%
5386	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线二处分歧5#左分3#柱上变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5387	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线孙屯分歧16#变压器	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
5388	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡家五组分线#1变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	1.00%
5389	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线孙屯分歧11+1#变压器	400	23.00	268		未进入负面清单	否	无	1.50%
5390	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线25#杆	400	14.00	304		未进入负面清单	否	无	1.50%
5391	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线葛家分线9#杆	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.50%
5392	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线袁林分线1#杆	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5393	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线前十八三四组分线4#变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
5394	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门线三头支线6#变压器	50	61.00	15		未进入负面清单	否	无	1.50%
5395	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕线张影支线孔屯分线16#变压器	50	18.00	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
5396	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕线八家子28#水井支线8#变压器	50	47.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
5397	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线山西分线机井14#变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	1.50%

5398	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线孟南井分支线7#变压器	50	47.00	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
5399	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV城内一线陵园分歧敬老院分支9#变压器	250	42.00	120		未进入负面清单	否	无	1.00%
5400	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV北兴线陵园分歧#16柱上变压器	160	70.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
5401	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV城内一线陵园分歧2#变压器	315	53.00	117		未进入负面清单	否	无	1.00%
5402	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	城内一线#62右分#2变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5403	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线#77柱上变压器	315	46.00	139		未进入负面清单	否	无	2.00%
5404	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井四号01#杆变压器	100	6.00	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
5405	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井六号01#杆变压器	50	49.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
5406	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井七八号支线11#杆变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5407	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线食品分歧3#左分3左1#变压器	315	30.00	189		未进入负面清单	否	无	1.50%
5408	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线东居宅15左2柱上变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
5409	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线80左分3#变压器	400	59.00	124		未进入负面清单	否	无	2.00%
5410	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线东拉七组支线#28杆柱上变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
5411	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕三线#63变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
5412	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线大兴分线21#柱上变压器	400	28.00	248		未进入负面清单	否	无	2.00%
5413	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10KV化工线食品分歧13#左分1#柱上变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
5414	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线马家支线23#变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.50%
5415	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10kV太和干线金城支线80#左3#柱上变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	2.00%
5416	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井十二号分线01#杆变压器	50	30.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5417	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线山西分歧线59#杆柱上变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
5418	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线英朝支线五宋分线#46变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
5419	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线排水站支线#44变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
5420	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线英朝支线联合厂分线#06变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	2.00%
5421	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线英朝支线朝那分线62#柱上变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
5422	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胜合支线37#柱上变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%

5423	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线英朝支线英村西分线 6#柱上变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
5424	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线冰果店支线#002变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.00%
5425	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线歪脖山分线英朝支线歪脖山分线 34#柱上变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
5426	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线大董家支线坨子分线 9#柱上变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
5427	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线东街三支线#005变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
5428	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线45#变压器	400	29.00	244		未进入负面清单	否	无	1.50%
5429	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线庞家支线庞家七十组分支线 13#柱上变压器	400	32.00	232		未进入负面清单	否	无	2.00%
5430	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	朝阳支线#11变压器	200	54.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
5431	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段东干线刘中支线刘排分支线 #10变压器	400	28.00	248		未进入负面清单	否	无	1.50%
5432	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段家东线刘中支线刘排分支线刘家四组分线 02#柱上变压器	400	66.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
5433	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	王炮支线69号	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%
5434	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	修配厂支线#3变压器	315	33.00	180		未进入负面清单	否	无	1.50%
5435	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段东干线王马圈支线 06#杆变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
5436	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子15#井支线6#变压器	50	28.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
5437	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线于坨子分支线 #1变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
5438	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线老泡子西台分支线 #3变压器	100	6.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5439	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段东干线段家二组支线 08#杆变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
5440	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	王炮东台分支线#7变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
5441	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线么台子东台分支线 9#柱上变压器	400	23.00	268		未进入负面清单	否	无	1.50%
5442	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	中心西北街分支线#1变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
5443	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段东干线营盘村台支线 15#杆变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.50%
5444	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线中心村2#井分线 9#变压器	50	60.00	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
5445	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子1#井支线 2#变压器	50	60.00	15		未进入负面清单	否	无	1.50%
5446	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子11#井支线 1#变压器	50	41.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5447	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV庞家支线 020#右3#变压器	400	15.00	300		未进入负面清单	否	无	1.50%

5448	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV青王支线#58变压器	50	25.00	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
5449	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线沈家村分线6#柱上变压器	400	40.00	200		未进入负面清单	否	无	2.00%
5450	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段东干线刘中支线中排分支线中心二组分支线#8变压器	400	24.00	264		未进入负面清单	否	无	1.50%
5451	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV于坨子村台分支线15#变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
5452	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV老泡子中台分支线#3变压器	160	12.00	125		未进入负面清单	否	无	1.50%
5453	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	庞家支线七十组分支线#7变压器	400	48.00	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
5454	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段东干线赵家支线13#杆变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	1.50%
5455	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV庞家支线006#右4#变压器	400	63.00	108		未进入负面清单	否	无	1.50%
5456	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子9#井支线1#变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
5457	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线老泡子北台分支线#2变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
5458	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	于坨子南台支线#6变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	2.00%
5459	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV庞家支线014#右4#变压器	400	19.65	281		未进入负面清单	否	无	1.50%
5460	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胜合支线尖罗分线康屯分支线13#变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
5461	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	王庄东分线#005变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
5462	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯家支线#081变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
5463	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	史油坊分线19#变压器	315	22.00	214		未进入负面清单	否	无	2.00%
5464	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	前小于分线#004变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
5465	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	白屯分线#015变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
5466	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	东关分线#6变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.50%
5467	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	杨家分支线#03变压器	400	49.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
5468	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10kV马家支线027#变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
5469	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10kV四兴线51#变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.50%
5470	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	后翁支线#6变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
5471	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10kV孟小支线004#变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.50%
5472	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	黄家支线#012变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%

5473	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	火石分线#002变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
5474	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线翟家沟分线 2+2#变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
5475	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	长沟支线#33变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
5476	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	言家分支线#5变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
5477	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线自来分线3#柱上变压器	400	11.00	316		未进入负面清单	否	无	1.00%
5478	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV七排线羊庞支线羊西分线 47右7号变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
5479	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	从家支线八台子分线#9变压器	400	35.00	220		未进入负面清单	否	无	2.00%
5480	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	刘二金分线#006变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5481	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10KV新城线92#右分1#柱上变压器	400	15.00	300		未进入负面清单	否	无	1.00%
5482	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	10kV七四线供电所支线 02#变压器	50	11.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5483	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	陈家1组支线#01变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
5484	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	10kV李家四组支线#05变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
5485	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线陈屯分歧#13左分3#变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5486	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线周屯支线周屯北井分线周屯一组分支 #04变压器	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	2.00%
5487	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	杨街分支#16变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5488	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	稻田线周屯支线#13变压器	160	19.65	113		未进入负面清单	否	无	1.00%
5489	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线板石山支线板石山分线 10#柱上变压器	50	28.00	31		未进入负面清单	否	无	2.00%
5490	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	七民线五台子支线东分线#01变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
5491	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	三曹支线苗家分线#11变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
5492	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	前尖支线#9变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	1.50%
5493	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳李线小新支线双四分线 05+1#变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
5494	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳西干线王屯支线 8#左分2#柱上变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
5495	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线望牛支线 40#杆柱上变压器	400	27.00	252		未进入负面清单	否	无	1.50%
5496	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kV尤家分支 3#柱上变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	2.00%
5497	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线石高分线 58#变压器	50	45.00	23		未进入负面清单	否	无	1.00%

5498	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	刘屯支线6#变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5499	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线杜屯支线6#杆变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5500	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#14柱上变压器	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
5501	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黄家支线北黄家分线#7变压器	400	22.00	272		未进入负面清单	否	无	1.50%
5502	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV东边二组分支线10#变压器	200	52.00	76		未进入负面清单	否	无	2.00%
5503	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线新火支线火石分线 55#变压器	200	70.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5504	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线龙山分歧1右7#柱上变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
5505	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	砬子山支线9#变压器	400	62.00	112		未进入负面清单	否	无	1.50%
5506	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	汪三家分歧线7#变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5507	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	周岗子分歧线1#变压器	30	40.00	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
5508	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线无赖支线赖孙分支线周家分歧线 47#柱上变压器	200	27.86	124		未进入负面清单	否	无	1.00%
5509	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	小河北支线5#变压器	200	52.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
5510	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线#67变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	1.00%
5511	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	大民支线60#变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	1.00%
5512	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线黄家支线葛家分线 4#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5513	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线张影支线秦屯分线 10#变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	2.00%
5514	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	孙家荒分线#12变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
5515	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线龙家分线2#柱上变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
5516	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半拉门线#263+1变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	2.00%
5517	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#97变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
5518	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	靠山二组分支线#1变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.00%
5519	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#135变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
5520	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	郭树林支线#3变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
5521	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线小孟支线12#变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
5522	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线三里庄西分线2#变压器	200	65.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%

5523	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线代龙支线71#变压器	200	7.00	166		未进入负面清单	否	无	1.50%
5524	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	靠山三组分支线#6变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5525	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	代龙支线#40变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5526	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕十组支线#5变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
5527	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	工区支线#002变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
5528	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	薛家屯分支线1#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
5529	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	无韩线151#变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.50%
5530	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩线大民牛场分线10#变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
5531	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	下洼子分支线2#变压器	200	31.00	118		未进入负面清单	否	无	2.00%
5532	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	无韩线166#变压器	400	51.00	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
5533	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	无韩线砬子山分线#2	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
5534	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩干线疗屯支线7#柱上变压器	400	64.00	104		未进入负面清单	否	无	2.00%
5535	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	砬子山支线2#变压器	400	9.00	324		未进入负面清单	否	无	2.00%
5536	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	大民西支线17#变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
5537	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	大民西支线8#变压器	80	14.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5538	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩干线大屯支线002#柱上变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.50%
5539	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线王跨屯分支线05#柱上变压器	200	6.00	168		未进入负面清单	否	无	2.00%
5540	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线赖坨子分歧线06#杆变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5541	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	孙家窝铺支线3#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5542	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	赖孙分支线93#变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5543	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	邱家支线7#变压器	30	19.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
5544	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿张北分歧线10#杆柱上变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	2.00%
5545	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	刘侏屯分支线3#变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.00%
5546	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东赖孙分支线47#杆柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
5547	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线邱三家子支线25#柱上变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	2.00%

5548	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	程家分歧线1#变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
5549	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	赖孙分线21#柱上变压器	50	14.00	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
5550	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	程家支线7#变压器	200	6.00	168		未进入负面清单	否	无	1.50%
5551	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	和平支线50#变压器	50	17.00	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
5552	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿韩北分歧线16#杆柱上变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.50%
5553	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线邱三家子支线19#柱上变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
5554	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线大崔北支线7#杆柱上变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.50%
5555	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿程岗子支线10#杆柱上变压器	200	29.00	122		未进入负面清单	否	无	1.50%
5556	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV丛家支线靠山分线15右4号变压器	50	65.00	13		未进入负面清单	否	无	1.50%
5557	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV七排线七台子支线11右5号杆变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
5558	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV七排线七台子支线09左4号杆变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
5559	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	从家支线八台子分线#17变压器	400	39.00	204		未进入负面清单	否	无	1.50%
5560	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kv七排线七台子支线05右1号杆变压器	400	21.00	276		未进入负面清单	否	无	1.00%
5561	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kv七排线羊庞支线羊圈子前分线11#杆变压器	400	70.00	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
5562	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变114福源东线	10kV福源东线北山分歧7#变压器	50	17.00	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
5563	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线东分歧杨三支线兰屯分线兰屯村分支线1#杆	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5564	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜袁支线#50变压器	100	53.24	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
5565	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半伍分线#3变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.50%
5566	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线双北井分支线26#变压器	50	25.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5567	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线东分歧杨三支线三家子分线23#杆柱上变压器	400	63.00	108		未进入负面清单	否	无	1.50%
5568	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	张屯分支线#3变压器	400	53.00	148		未进入负面清单	否	无	1.00%
5569	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kv化肥线大岭分歧#22柱上变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
5570	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	秀家支线#5变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5571	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	五六组分支线#5变压器	400	69.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5572	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线蛇山子棚菜支线11#柱上变压器	200	21.39	137		未进入负面清单	否	无	1.50%

5573	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线蛇山子八组西台分线4#柱上变压器	400	19.00	284		未进入负面清单	否	无	1.50%
5574	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	邵屯支线#18变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	1.00%
5575	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线哈屯支线张屯分支线哈屯四组分支线#9变压器	400	6.00	336		未进入负面清单	否	无	1.50%
5576	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线蛇山子支线蛇山子八组北台支线8#柱上变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.00%
5577	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	刘家村台分支线#5变压器	400	21.00	276		未进入负面清单	否	无	1.50%
5578	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线哈屯支线张屯分支线#9变压器	400	44.00	184		未进入负面清单	否	无	1.50%
5579	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	蛇山子支线#12变压器	80	34.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
5580	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV崔屯五组分支线004#左4#变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	2.00%
5581	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线民屯村支线#7变压器	400	69.00	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
5582	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段东干线于沈支线小王家分支线#10变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.00%
5583	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线蛇山子支线蛇山子南井分支线蛇山子一组分线4#柱上变压器	400	63.00	108		未进入负面清单	否	无	1.00%
5584	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线么台子支线么台子西台分支线#2变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
5585	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段东干线刘中支线下排分支线中心二组分支线#1变压器	400	54.00	144		未进入负面清单	否	无	2.00%
5586	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10KV段西干线蛇山子河东支线02#杆变压器	200	32.00	116		未进入负面清单	否	无	2.00%
5587	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	道口分线#22变压器	400	69.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5588	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	蛇山子前屯南台支线2#杆	200	13.56	153		未进入负面清单	否	无	1.00%
5589	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	于家分支#12变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5590	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	前康家分支4#变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	2.00%
5591	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	聂家支线#66变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
5592	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线张岗子支线张岗子村分线2#杆柱上变压器	200	12.35	155		未进入负面清单	否	无	1.50%
5593	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	八旗支线#27变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
5594	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	张岗村支线#7变压器	100	17.00	73		未进入负面清单	否	无	1.00%
5595	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	聂家支线#16变压器	100	11.69	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
5596	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	六间民用分歧#106变压器	315	63.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5597	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平七组分支线#02变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%

5598	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	后大兴卜分支线#03变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.00%
5599	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平2.8组分线#21变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
5600	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线付家支线2#变压器	200	13.52	153		未进入负面清单	否	无	2.00%
5601	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕九干线四姚支线富有二号分线 #04变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	2.00%
5602	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10kV芳西干线中油支线9#左分1#柱上变压器	200	16.57	147		未进入负面清单	否	无	2.00%
5603	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	宁屯分线#3变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
5604	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	北水支线#48+1变压器	400	63.00	108		未进入负面清单	否	无	1.00%
5605	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	西荒棚区#6变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
5606	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10KV芳李线老河深支线赵屯分线 43+1#柱上变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.00%
5607	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	老河身支线#4老河身村变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5608	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10KV芳李线西孟屯支线 15#柱上变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
5609	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	芳李干线南水西3#变压器	315	29.00	192		未进入负面清单	否	无	2.00%
5610	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	瓦盆支线#4变压器	400	24.00	264		未进入负面清单	否	无	2.00%
5611	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	牛蹄支线#102变压器	400	65.49	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
5612	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	六间支线后六间分线 1#变压器	200	18.69	143		未进入负面清单	否	无	1.50%
5613	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	占牛分线#1变压器	400	12.35	311		未进入负面清单	否	无	1.50%
5614	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	关家沟5+1#变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	2.00%
5615	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	芳东线#43变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.50%
5616	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	石高支线#46变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5617	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线半东分线 32#柱上变压器	50	52.00	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
5618	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	刘油坊六组分线#5变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
5619	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线南井分支线 33#柱上变压器	50	22.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
5620	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	朱么分线#26变压器	50	30.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5621	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半东支线#15变压器	160	45.00	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
5622	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线南井分支线 7#柱上变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.00%

5623	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线孟北井分支线3#变压器	50	32.00	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
5624	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线候南井分支线6#变压器	50	48.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
5625	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线南井分支线23#右3#柱上变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.00%
5626	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线半东村分线2#变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
5627	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	开发支线#03变压器	250	19.00	178		未进入负面清单	否	无	1.50%
5628	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线三家分线6#变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
5629	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线双北井分支线14#变压器	50	55.00	18		未进入负面清单	否	无	1.50%
5630	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	中学支线#3变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
5631	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半拉门线#134变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.50%
5632	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	西荒东台分支线#2变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5633	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	自来水支线#15变压器	80	46.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
5634	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线候北井分支线14#变压器	50	40.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
5635	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	石高支线#41变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
5636	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	于家支线#15变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
5637	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半南三组支线#2变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	1.00%
5638	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	代民一三组#8变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	2.00%
5639	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线候南井分支线20#变压器	50	32.00	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
5640	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	后徐家分线#7变压器	100	19.54	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5641	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#1变压器	80	48.00	34		未进入负面清单	否	无	1.50%
5642	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线柳条支线21#变压器	50	25.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5643	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半拉门线#140变压器	30	68.00	7		未进入负面清单	否	无	1.50%
5644	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线陈家井分支线4#变压器	50	13.57	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
5645	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#2变压器	50	45.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
5646	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半拉门线#125变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5647	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半伍分线#42变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%

5648	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#41变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	2.00%
5649	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线西井分支线2#变压器	50	42.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
5650	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线双中井分支线1#变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	1.00%
5651	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	小鄢家分线#15变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
5652	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线柳条井分支线13#变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
5653	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线代龙支线64#变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
5654	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半东市场分支线#1变压器	160	64.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5655	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	肖扬支线#44变压器	200	22.38	135		未进入负面清单	否	无	1.50%
5656	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	供电所分支线#2变压器	50	16.58	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
5657	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线双东井分支线13#变压器	50	41.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5658	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线陈家井分支线21#变压器	50	32.00	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
5659	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#166变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	1.50%
5660	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线小鄢家村分线4#柱上变压器	200	27.58	125		未进入负面清单	否	无	1.00%
5661	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半伍分线#69变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
5662	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	石高支线#66变压器	50	45.00	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
5663	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kv半拉门线半伍支线16#杆变压器	160	22.00	109		未进入负面清单	否	无	2.00%
5664	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线半东村分线6#变压器	400	45.00	180		未进入负面清单	否	无	1.50%
5665	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	南荒分线#12变压器	30	27.00	19		未进入负面清单	否	无	2.00%
5666	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半伍分线#111变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
5667	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	大双支线#77变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
5668	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kv半拉门线肖杨分线郝家东台支线3#变压器	100	14.58	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
5669	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	兴隆堡分线#3变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
5670	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线北井分支线10#柱上变压器	50	18.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
5671	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	金家支线#007变压器	315	56.00	107		未进入负面清单	否	无	1.50%
5672	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	康家分线#21变压器	80	60.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%

5673	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线袁林分线21#杆	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5674	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV么路子支线木家分线13右2号变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
5675	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kv七排线么路子支线东曹家分线02#杆变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
5676	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	羊庞支线#74变压器	50	50.00	20		未进入负面清单	否	无	1.00%
5677	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	么路子支线#34变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
5678	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	七排线范家支线17#	100	11.00	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
5679	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	羊圈子后分支线#1变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
5680	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kv七排线范家支线邱家分线19#杆变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
5681	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	七排线七台子村支线16#七台子西棚	80	27.00	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
5682	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	羊西分支线#18变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
5683	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV七排线羊庞支线羊西分线47左3号变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
5684	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	七排线詹家支线#1变压器	50	63.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
5685	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	范家支线#14变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
5686	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kv七排线羊庞支线羊圈子前分线06#杆变压器	400	9.00	324		未进入负面清单	否	无	2.00%
5687	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	从家支线康家分线#2变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%
5688	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	七排线连城支线#4变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
5689	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线东分歧杨屯支线杨屯南分支线03#杆柱上变压器	400	17.00	292		未进入负面清单	否	无	1.50%
5690	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	土城子分线#6变压器	400	65.00	100		未进入负面清单	否	无	1.00%
5691	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线杜屯支线8#杆	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
5692	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线#18变压器	315	45.00	142		未进入负面清单	否	无	1.00%
5693	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线小学支线6#	200	19.54	141		未进入负面清单	否	无	1.50%
5694	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线姜袁支线袁林分线06#杆柱上变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	2.00%
5695	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线东分歧杨三支线兰屯分线五六队分支线02#杆	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	2.00%
5696	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线姜袁支线姜西北分线03#杆柱上变压器	400	55.00	140		未进入负面清单	否	无	2.00%
5697	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线东分歧杨三支线兰屯分线兰屯四队分线1#杆	200	46.00	88		未进入负面清单	否	无	1.50%

5698	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	张屯分支线#8变压器	200	22.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
5699	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线#56变压器	80	53.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5700	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西支线#2变压器	30	47.00	13		未进入负面清单	否	无	1.00%
5701	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线东分歧杨三支线兰屯分线 21+1#	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
5702	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线东分歧杨三支线兰屯分线兰屯六队分线 02#杆	200	10.39	159		未进入负面清单	否	无	1.00%
5703	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线小学支线8#	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
5704	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线杜屯支线2#杆	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
5705	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线杜屯支线机站分线 03#杆柱上变压器	400	68.00	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
5706	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线东分歧杨三支线兰屯分线兰屯北台分线 2#杆	200	29.00	122		未进入负面清单	否	无	1.50%
5707	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线东分歧杨三支线三家子分线 14#杆柱上变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
5708	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线东分歧杨三支线土城子分线土城子村分支线04#杆柱上变压器	400	37.00	212		未进入负面清单	否	无	1.00%
5709	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线朱屯支线05#杆柱上变压器	400	37.00	212		未进入负面清单	否	无	1.00%
5710	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	姜西线张烧锅支线10#	200	65.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
5711	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线三家子支线12#杆	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5712	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线杜屯支线杜前分线杜西分支线 01#杆柱上变压器	400	26.00	256		未进入负面清单	否	无	1.00%
5713	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线姜东支线05#杆柱上变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	2.00%
5714	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线连屯支线13#杆	160	38.00	83		未进入负面清单	否	无	1.50%
5715	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线中学支线13#杆	160	23.00	107		未进入负面清单	否	无	1.50%
5716	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线东分歧杨三支线84#杆柱上变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5717	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	郑屯分线#4变压器	100	11.00	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
5718	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线东分歧杨屯支线06#杆柱上变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	1.00%
5719	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kv姜西线中学支线03#杆柱上变压器	200	32.00	116		未进入负面清单	否	无	1.50%
5720	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	聂家支线#56变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
5721	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	三家子支线#3变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
5722	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	10kv新南线五丰子支线#33右分3#杆柱上变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%

5723	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	金家支线#38变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
5724	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳李干线李屯支线罗台分线2#变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	2.00%
5725	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	双四分线#44四合变压器	50	31.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5726	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳李线李屯支线郭屯分线24#杆柱上变压器	400	22.00	272		未进入负面清单	否	无	1.00%
5727	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳李线李屯支线罗台分线33#杆柱上变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
5728	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线57#变压器	100	23.58	66		未进入负面清单	否	无	2.00%
5729	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城郊线131左3#变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	1.50%
5730	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城郊线60#柱上变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.50%
5731	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线50#柱上变压器	100	16.35	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
5732	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线农电分歧8#变压器	250	48.00	105		未进入负面清单	否	无	1.50%
5733	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城南线2#变压器	100	49.54	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
5734	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城南线#31左分2#柱上变压器	100	22.67	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5735	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线44#变压器	160	40.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
5736	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	庞黄线棉种厂分支2#左4#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5737	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV城郊线69左4#柱上变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
5738	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线#120左分#3变压器	315	61.34	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
5739	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV滨铁东分歧11#柱上变压器	80	11.29	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
5740	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线80#变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5741	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	中学分支#4变压器	160	33.84	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
5742	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV沈家东台分支线01#变压器	160	62.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
5743	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10KV段西干线白家支线01#杆变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.00%
5744	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10KV段西干线杨家支线王赵家支线21#杆变压器	200	10.25	160		未进入负面清单	否	无	1.50%
5745	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子3#井支线11#变压器	50	33.00	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
5746	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线许家岭分支线#13变压器	400	66.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
5747	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线周家支线小营盘分支线#3变压器	50	47.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%

5748	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家四组#7变压器	400	66.00	96		未进入负面清单	否	无	1.50%
5749	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	么台子支线#30变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5750	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子20#井支线9#变压器	50	9.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
5751	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线么台子支线#21变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%
5752	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	老泡子支线#25变压器	30	58.00	10		未进入负面清单	否	无	1.50%
5753	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子10#井支线1#变压器	50	40.58	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
5754	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子19#井支线1#变压器	50	55.00	18		未进入负面清单	否	无	1.50%
5755	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线沈家小区分线1#柱上变压器	200	13.58	153		未进入负面清单	否	无	1.50%
5756	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子2#井支线1#变压器	50	64.25	13		未进入负面清单	否	无	2.00%
5757	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	王赵家分支线#15变压器	400	39.00	204		未进入负面清单	否	无	2.00%
5758	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线周家支线#50变压器	160	19.58	113		未进入负面清单	否	无	1.00%
5759	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线周家支线周家养殖小区分支线#10变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
5760	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子16#井支线1#变压器	50	57.00	17		未进入负面清单	否	无	1.50%
5761	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线杨家支线杨家东台分支线2#柱上变压器	200	16.85	146		未进入负面清单	否	无	1.50%
5762	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线#146变压器	100	42.58	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
5763	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线于坨子北井支线6#变压器	50	39.57	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
5764	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子8#井支线11#变压器	50	5.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5765	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10KV段西干线小张屯支线08#杆变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
5766	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	老泡子支线#5变压器	400	62.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
5767	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线崔屯村台支线#1变压器	200	46.00	88		未进入负面清单	否	无	1.50%
5768	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	年家支线#1变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
5769	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	崔屯南台支线#2变压器	400	57.00	132		未进入负面清单	否	无	1.00%
5770	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段东线赵家小区支线#2	80	35.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
5771	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线蛇山子7#井支线11#变压器	50	69.00	11		未进入负面清单	否	无	2.00%
5772	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段东干线营盘东台支线06#杆变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%

5773	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	朝阳支线#9变压器	160	26.00	102		未进入负面清单	否	无	1.50%
5774	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	王赵家分支线#9变压器	160	48.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
5775	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	八组分支线#9变压器	400	56.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
5776	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	刘家西台分支线#6变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	2.00%
5777	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线刘家铁东分线10#柱上变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
5778	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线老泡子喷灌分支线老泡子东台分线#3变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
5779	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子4#井支线1#变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
5780	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子5#井支线1#变压器	50	66.00	12		未进入负面清单	否	无	1.50%
5781	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10KV段东干线磷肥厂支线06#杆变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
5782	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	谷屯北台支线8#杆	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
5783	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子21#井支线8#变压器	50	54.00	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
5784	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线哈屯支线张屯分支线#9柱上变压器	400	17.00	292		未进入负面清单	否	无	1.50%
5785	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线邵屯支线#18变压器	400	7.00	332		未进入负面清单	否	无	1.00%
5786	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	张屯东台变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
5787	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线#137变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
5788	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV高段线中心村1#井分线11#变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	1.50%
5789	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子18#井支线5#变压器	50	31.00	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
5790	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西线周家支线魏家岭分支线#1变压器	100	9.00	81		未进入负面清单	否	无	1.50%
5791	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	种子厂支线#3变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	2.00%
5792	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	营盘西台分支线#1变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
5793	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子6#井支线1#变压器	50	40.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5794	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	乡政府分支线联通分支线#5变压器	250	53.00	93		未进入负面清单	否	无	1.00%
5795	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子14#井支线7#变压器	50	54.00	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
5796	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线邵屯支线#28变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
5797	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线许家岭支线谷屯分支线#8变压器	80	40.00	40		未进入负面清单	否	无	2.00%

5798	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线民电大棚支线崔屯五组分支线 #17变压器	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
5799	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子12#井支线9#变压器	50	11.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
5800	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线中学支线3#杆柱上变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5801	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	小李屯分线#10变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5802	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	英窝分线#5变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%
5803	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	九池子支线38#变压器	315	64.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
5804	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10KV芳东线石柱子东2支线3#柱上变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
5805	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV高段线蛇山子13#井支线1#变压器	50	19.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
5806	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东线于沈支线老泡子支线半截街分支线 #7变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5807	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	杨家支线#22变压器	400	53.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
5808	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV小营盘分线003#变压器	50	25.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5809	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段家西干线邵屯支线邵屯南台分支线 #5变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
5810	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	哈屯村支线#33变压器	400	5.00	340		未进入负面清单	否	无	1.50%
5811	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	段家东干线王炮支线#59变压器	80	24.00	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
5812	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	段西干线北山支线#52变压器	30	12.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
5813	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线两家子支线两家子分线 1#杆柱上变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
5814	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	郭家分支#8变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
5815	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kV太西分支3#柱上变压器	400	16.00	296		未进入负面清单	否	无	2.00%
5816	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	大洼支线#7变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.00%
5817	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	东唐家分支#1变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
5818	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线常兴支线崔家分线 3#杆柱上变压器	400	33.00	228		未进入负面清单	否	无	1.50%
5819	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	邓家分支#10变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5820	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	两家子支线#8变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5821	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	聂家支线#99变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
5822	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线唐太支线张岗分线高效棚分支线 5#杆	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.00%

5823	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	义西分支#2变压器	160	48.00	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
5824	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	两家支线#34变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
5825	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线义和支线46#杆柱上变压器	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	1.00%
5826	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv田家分支#3变压器	30	16.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
5827	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	聂家支线#31变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
5828	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴新义和支线经济田分支线1#杆	80	46.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
5829	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	刘东分支#6变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
5830	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	后王家分支#5变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5831	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴镇崔家高效棚	50	9.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
5832	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线唐太支线33#杆	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
5833	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	王八旗分支#6变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
5834	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	小吴家分支19#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	2.00%
5835	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10千伏常兴线聂家支线于家分线29#柱上变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.00%
5836	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线八旗支线高效棚分支线3#杆	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
5837	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线八旗支线高效棚分支线1#杆	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
5838	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	两家子支线#16变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5839	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	河北分支#5变压器	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5840	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	万家分支#27变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	2.00%
5841	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴镇政府蔬菜经济区	80	10.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
5842	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴支线#30变压器	160	28.00	99		未进入负面清单	否	无	1.00%
5843	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	义和支线#61变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
5844	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	曹家分支2#变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
5845	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv后康家分支#2变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
5846	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	义东分支#2变压器	160	27.00	101		未进入负面清单	否	无	1.50%
5847	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	八旗支线#15变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%

5848	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	唐太支线#70柱上变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
5849	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	八旗支线#19变压器	50	55.00	18		未进入负面清单	否	无	1.50%
5850	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线聂家支线8#杆	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5851	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	张岗子分支34#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
5852	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	六间四组分支#5变压器	80	5.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
5853	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	四排线六间民用支线红梅养殖分线六间棚菜分支线#03	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
5854	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	六间三组82#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
5855	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	六间五六组分支#04变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	2.00%
5856	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV东荆家分支#22变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
5857	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV六间民用分歧89#变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
5858	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV许小一组分歧#06#变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
5859	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV赵家支线23#变压器	50	12.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
5860	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV四排线赵家支线39#变压器	50	5.00	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
5861	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	赵家一二组分支#7变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	1.50%
5862	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平6组分支线#01变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
5863	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线高家五组分线1#杆变压器	200	52.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
5864	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线林场分线前十八分线21#变压器	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	1.50%
5865	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	杨家一组分歧#5变压器	50	50.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
5866	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	张胡家分线#6变压器	50	37.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5867	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线杨庞分线36#变压器	400	9.00	324		未进入负面清单	否	无	1.00%
5868	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线林场分线前十八7组分支9#变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
5869	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营南支线三家子民用分线54#变压器	400	41.00	196		未进入负面清单	否	无	1.50%
5870	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	前十八五六组分歧#1变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
5871	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线孟家分线12#杆变压器	200	29.00	122		未进入负面清单	否	无	1.50%
5872	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV四营线前十七户支线五组分支线2#变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.50%

5873	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	杨家二组分歧#3变压器	80	9.00	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
5874	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线前十七户支线28#变压器	200	28.00	124		未进入负面清单	否	无	1.50%
5875	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	前大兴卜分支线#21变压器	100	9.00	81		未进入负面清单	否	无	2.00%
5876	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	高家村分支#9变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	1.50%
5877	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线林场分线前十八9.10组分支7#变压器	400	56.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
5878	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平五组分线#2变压器	50	60.00	15		未进入负面清单	否	无	1.50%
5879	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线杨庞分线51#变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
5880	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	十七户7.8组支线#02变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
5881	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平3组分支线#07变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
5882	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	坝沟分支#6变压器	50	8.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
5883	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	岳家分歧#10变压器	50	19.00	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
5884	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	杨庞分支线#2变压器	80	31.00	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
5885	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	后十八村台分歧#8变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
5886	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线林场分线前十八8组分支4#变压器	200	46.00	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
5887	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平4组分线#03变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
5888	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	十七户移动分支#2变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5889	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	金家分线#4变压器	50	37.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
5890	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	代平1组分线#11变压器	100	7.00	83		未进入负面清单	否	无	1.00%
5891	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线前庞坨子分支线31#变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
5892	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	十七户三组分歧#2变压器	50	39.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
5893	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	潘岭分线#5变压器	30	32.00	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
5894	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线前十七户修理部分线5#变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
5895	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线孟家分线15#杆变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
5896	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv后十八3,4组分支线008#变压器	100	17.00	73		未进入负面清单	否	无	1.00%
5897	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线杨庞分线前庞坨子分支线27#变压器	200	9.00	162		未进入负面清单	否	无	1.50%

5898	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线杨庞分线 43#变压器	200	31.00	118		未进入负面清单	否	无	1.50%
5899	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	十七户村台分歧#2变压器	50	30.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5900	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	大兴1.3组分台分线05#变压器	50	13.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
5901	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv后十八北台分歧线 003#变压器	50	21.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
5902	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线林场分线前十八1.2组分支9#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
5903	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	后十八北台#04变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
5904	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线高家一组分线2#杆变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
5905	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kv四营线四营北支线林场分线前十八1.2组分支16#变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	1.00%
5906	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线绕阳河村水井分线 9#变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
5907	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四姚支线#57变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	2.00%
5908	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	龙馨佳苑线1#柱上变压器	250	57.00	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
5909	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四姚支线#69变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
5910	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕九干线九间二号支线 #05变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
5911	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕九干线四姚支线黄代分线 #33变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5912	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕韩支线#44变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
5913	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕三干线丈房屯支线 #14变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
5914	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	富二组分支线#2变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
5915	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	农机厂分支#4变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	1.00%
5916	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	电信分支#1变压器	80	34.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
5917	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕九干线九李支线郭家分线 #06变压器	160	13.00	123		未进入负面清单	否	无	1.00%
5918	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕二组支线#2变压器	80	69.00	17		未进入负面清单	否	无	2.00%
5919	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	三二组支线#4变压器	50	62.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
5920	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线腰韩家2#水井分线2#变压器	50	37.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5921	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线腰韩家3#水井分线20#变压器	50	18.00	36		未进入负面清单	否	无	2.00%
5922	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕韩支线#6变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%

5923	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工干线1右1#变压器	315	23.00	211		未进入负面清单	否	无	2.00%
5924	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10kV虎北线21右2右3#柱上变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
5925	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	棉采分支#3变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
5926	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	李二组分线#3变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
5927	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	李村台分线#6变压器	400	15.00	300		未进入负面清单	否	无	1.50%
5928	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕九干线九间一号支线#04变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
5929	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕韩支线#19变压器	250	58.00	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
5930	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	西刘分支线#35变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	2.00%
5931	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四姚支线#118变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	2.00%
5932	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	九李支线#135变压器	30	33.00	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
5933	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕三干线三六组支线#09变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
5934	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四家分支线#3变压器	50	44.00	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
5935	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕三干线东岗支线#02变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
5936	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕三干线三村支线#05变压器	400	69.00	84		未进入负面清单	否	无	2.00%
5937	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线腰韩家6#水井分线4#变压器	50	52.00	19		未进入负面清单	否	无	1.50%
5938	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	移动分线#4变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
5939	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕韩支线#4变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	1.50%
5940	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	铁南支线#4变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
5941	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线腰韩家5#水井分线5#变压器	50	50.00	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
5942	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线腰韩家4#水井分线6#变压器	50	36.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
5943	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	鄢家分支#6变压器	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
5944	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	苇场分线#01杆柱上变压器	160	46.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5945	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	李五组分线#6变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.00%
5946	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	九车支线#32变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.50%
5947	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	四姚支线#99变压器	50	15.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%

5948	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV绕阳河线腰韩家1#水井分线1#变压器	50	27.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
5949	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕阳河线绕九干线九李支线尹家分线 #16变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
5950	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10KV芳西线88#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5951	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	房申分线#20变压器	50	37.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
5952	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	北水支线#42+1变压器	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
5953	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	芳西线#14变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
5954	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10kV芳西线芳山村支线2#杆柱上变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
5955	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10KV芳西线南水东支线9+1#柱上变压器	400	8.00	328		未进入负面清单	否	无	2.00%
5956	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10kV芳西线芳山小区支线1#杆柱上变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
5957	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10kV芳西线河洼村支线1#箱变	250	56.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
5958	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	小河山支线#6变压器	80	66.00	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
5959	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	芳山村#9变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
5960	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	芳西线#22变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
5961	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10kV芳西线铁路支线6#柱上变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
5962	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	裴三家分线4#变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.00%
5963	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	庙岗子支线6#变压器	200	50.00	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
5964	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	胜屯支线#6变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	1.50%
5965	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	仁屯支线#8变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
5966	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10KV芳李线小新支线双四分线小新东分支线1#变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
5967	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	罗台西分支线6#变压器	315	42.00	151		未进入负面清单	否	无	1.50%
5968	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	庙东分线#4庙岗子东变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
5969	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	郭屯分线#24郭屯村台变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
5970	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	小新支线#57小新河南变压器	50	57.00	17		未进入负面清单	否	无	1.50%
5971	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV小新村分支线2#变压器	315	31.00	186		未进入负面清单	否	无	1.50%
5972	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	小新支线#42小新西台变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%

5973	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	双四分线#65四间变压器	30	45.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
5974	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳李干线105#变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.00%
5975	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	赵屯分线#36赵屯东变压器	200	10.00	160		未进入负面清单	否	无	1.50%
5976	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	罗台分线2#变压器	50	41.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5977	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	李电台区1#变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	1.50%
5978	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	佛堂分线#6变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.00%
5979	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	九池子2分支线4#变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
5980	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	佛二分线#3变压器	50	42.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
5981	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线芳南支线81#杆柱上变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	2.00%
5982	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	四台子分支线32#变压器	400	70.00	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
5983	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	芳东线杏坨子#23变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
5984	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线牛蹄支线7#变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
5985	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	王大包分线#4变压器	400	40.00	200		未进入负面清单	否	无	2.00%
5986	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	乱石支线#28变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	1.00%
5987	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东干线芳南支线杏坨子分线5#柱上变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
5988	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	上四分线#53变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
5989	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线四台子分支线30#右分1杆柱上变压器	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	1.50%
5990	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线苗圃分线1#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
5991	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	佛一分线#5变压器	50	20.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
5992	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线150#杆柱上变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	1.50%
5993	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	农业小区分线#3变压器	30	65.00	8		未进入负面清单	否	无	1.50%
5994	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	芳东线#14变压器	400	27.00	252		未进入负面清单	否	无	1.50%
5995	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线前六间分线10#杆柱上变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
5996	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10KV芳东线石柱子西2支线3#柱上变压器	80	16.00	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
5997	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	小毛支线#3变压器	400	14.00	304		未进入负面清单	否	无	1.50%

5998	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10KV芳东线芳南支线杏坨子分线前杏坨子分支线 4#柱上变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%
5999	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线公廐支线冷屯分线5#杆柱上变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.00%
6000	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	公廐支线#29变压器	80	64.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6001	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东干线法华寺支线19#柱上变压器	30	10.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
6002	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV杏坨子分线23#变压器	315	5.00	268		未进入负面清单	否	无	1.50%
6003	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	西八间支线#7变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	1.00%
6004	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	佛四分线#1变压器	200	10.00	160		未进入负面清单	否	无	1.50%
6005	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	上四分线#71变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.00%
6006	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	关家沟支线36#变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
6007	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	偏坡子分线#31变压器	50	16.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
6008	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	四芳台分支线32#柱上变压器	400	44.00	184		未进入负面清单	否	无	1.50%
6009	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东干线47#柱上变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6010	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	东八间分线#6变压器	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6011	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10KV芳东线牛蹄支线上四分线56+1#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6012	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	芳南支线31#变压器	200	70.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
6013	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV芳东线公廐支线26#杆柱上变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6014	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	小杨分歧线03#变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
6015	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10kV化工线20#柱上变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
6016	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10kV化工线81#柱上变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	1.00%
6017	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工线食品分歧6#变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
6018	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	财政分歧3右2#柱上变压器	400	51.00	156		未进入负面清单	否	无	1.00%
6019	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10kV化工线商砼分歧2#变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
6020	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10kV化工干线67#柱上变压器	160	45.00	72		未进入负面清单	否	无	1.00%
6021	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	化工线古家子分歧#19变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
6022	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	五丰子支线#37变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%

6023	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	10kV新南线钢厂支线7#左分1#杆柱上变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6024	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	10kV新南线17#右分1#杆柱上变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.00%
6025	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	菜胡分支线#007变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	2.00%
6026	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	三家子西组支线#6变压器	200	11.00	158		未进入负面清单	否	无	1.50%
6027	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	新南线41#五丰子支线16#阳光棚菜分线3#	80	35.00	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
6028	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	民地支线#5变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6029	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	10KV新南线金家支线叶沙分线1#柱上变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.00%
6030	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	五丰子支线#11变压器	50	15.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6031	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	新南线#88变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6032	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	田家支线6#变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.50%
6033	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	和平支线84#变压器	200	26.00	128		未进入负面清单	否	无	2.00%
6034	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩线豪里支线12#杆柱上变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.00%
6035	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩线西井支线2#杆柱上变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6036	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩线大民支线郭家新分支线10#杆柱上变压器	200	58.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
6037	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	无韩线42#变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
6038	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	无韩线155#变压器	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6039	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩线63#杆柱上变压器	200	13.00	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
6040	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV无韩线郭家分支线2#杆柱上变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
6041	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线张连分歧线38#杆柱上变压器	200	28.00	124		未进入负面清单	否	无	1.50%
6042	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线大崔南支线5#杆柱上变压器	400	66.00	96		未进入负面清单	否	无	2.00%
6043	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线无赖支线赖孙分支线周家分歧线东长岗子支线02#柱上变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
6044	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线张家西支线6#杆柱上变压器	200	11.00	158		未进入负面清单	否	无	1.00%
6045	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	达连岗子支线10#变压器	30	7.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
6046	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	谢岗子支线15#变压器	30	28.00	19		未进入负面清单	否	无	2.00%
6047	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	张连分歧线20#变压器	50	15.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%

6048	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	金岗子支线14#变压器	100	6.00	84		未进入负面清单	否	无	2.00%
6049	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线达连岗子分支线04#柱上变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
6050	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	张连分歧线67#变压器	50	31.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
6051	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	四家支线2#柱上变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
6052	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿东支线6#杆柱上变压器	400	38.00	208		未进入负面清单	否	无	1.50%
6053	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10KV无东线无赖支线赖孙分支线孙家岗子分歧线12#柱上变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
6054	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿李北分歧线03#杆柱上变压器	400	59.00	124		未进入负面清单	否	无	1.50%
6055	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	周家分歧线36#柱上变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	1.50%
6056	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿东东支线9#杆柱上变压器	400	68.00	88		未进入负面清单	否	无	1.00%
6057	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV无东线殿轩三家分歧线7#杆柱上变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
6058	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV三道东分支线#2变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
6059	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	夏家分支线#9变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6060	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	郝家分支线#1变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
6061	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	小曹岗分线#2变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6062	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV三道分线#33变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
6063	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线三里庄支线19#变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
6064	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	陈家分线#20变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
6065	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半新支线#15变压器	80	6.00	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
6066	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	王兴分支线#17变压器	250	35.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6067	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	大双支线#30变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
6068	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	大双支线#84变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6069	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	刘油坊一三组分线#10变压器	80	59.00	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
6070	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	代民新分线#4变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.00%
6071	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	小曹岗分线#19变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
6072	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	代民支线#2变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	2.00%

6073	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	南张分支线#9变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
6074	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半伍分线#75+1变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6075	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线小鄆家分线36#柱上变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
6076	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	大孟分线#7变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6077	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV半拉门线代民七组分线2#柱上变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
6078	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	朱么分线#15变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
6079	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	刘油坊五组分线#5变压器	200	22.00	136		未进入负面清单	否	无	2.00%
6080	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	两郭支线#117变压器	400	34.00	224		未进入负面清单	否	无	1.50%
6081	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	10kv司屯线马屯分线#5杆柱上变压器	400	21.00	276		未进入负面清单	否	无	2.00%
6082	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	10kv司屯线两郭支线101#杆柱上变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6083	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	司屯线两郭支线王木屯分线15#杆	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
6084	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	司屯线两郭支线马屯分线02杆	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6085	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	10kV司屯线两郭支线+33#杆柱上变压器	400	55.00	140		未进入负面清单	否	无	2.00%
6086	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	10kv司屯线两郭支线王木屯分线+02#变杆柱上变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	1.00%
6087	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	10kv司屯线两郭支线鲁屯分线杨屯分支线1#杆柱上变压器	400	11.00	316		未进入负面清单	否	无	1.50%
6088	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北京线	詹屯分支线#17变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	2.00%
6089	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线冷库支线自来水分线1#柱上变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
6090	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线双台子支线代家分线11#变压器	50	48.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
6091	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	徐家分支线#030变压器	30	13.00	23		未进入负面清单	否	无	1.00%
6092	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	老民支线8#变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
6093	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	小民屯分支线#013变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
6094	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	徐家分支线#020变压器	50	68.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
6095	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线稍户支线#107变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6096	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	杜岗东分支线2#变压器	315	47.00	135		未进入负面清单	否	无	1.00%
6097	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线双台子支线#111变压器	50	42.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%

6098	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线双台子支线杜岗西分支线 6#变压器	50	36.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
6099	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	稍户支线北四家分支线#023变压器	50	42.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
6100	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线双台子支线刘马分线 3#变压器	50	46.00	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
6101	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	大民西支线1#柱上变压器	50	30.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
6102	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线#195变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
6103	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV铁北干线35#柱上变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
6104	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	老民分线1#变压器	30	10.00	24		未进入负面清单	否	无	2.00%
6105	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	前欢分支线#002变压器	50	55.00	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
6106	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线粮库分歧3#变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
6107	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线主干44#变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6108	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	大营线粮库分歧20#变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
6109	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线废品分歧3#变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
6110	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线东居宅15右3柱上变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
6111	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧10右分4#柱上变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
6112	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧31右3柱上变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
6113	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV营业线主干40#变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
6114	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线#94变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.50%
6115	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧21右分18#柱上变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
6116	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧36右3柱上变压器	200	24.00	132		未进入负面清单	否	无	1.50%
6117	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线东居宅分歧8#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.00%
6118	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线政府分歧06右2号杆变压器	400	36.00	216		未进入负面清单	否	无	1.00%
6119	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营干线46#柱上变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.00%
6120	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧21右12柱上变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	1.50%
6121	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧43柱上变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
6122	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线义和支线高效棚分支线 8#杆	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%

6123	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线北街七支线#014变压器	50	10.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
6124	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	西街五支线#1变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	2.00%
6125	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	杨家甸子分歧线5#变压器	400	12.00	312		未进入负面清单	否	无	1.50%
6126	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	大毛分歧线45#变压器	400	56.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
6127	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线北街五支线18#柱上变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%
6128	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线北街七支线#010变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
6129	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线沈屯分支线06#杆柱上变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
6130	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯线沈屯支线沈屯分线13杆	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
6131	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线东拉一组支线#3杆柱上变压器	400	49.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
6132	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线东拉七组支线西拉分线2#杆柱上变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6133	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯线团台子支线团台一六组分线6#杆柱上变压器	400	66.00	96		未进入负面清单	否	无	1.50%
6134	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线河义支线#63杆柱上变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
6135	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	营业一南#2变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.00%
6136	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线东拉七组支线西拉分线07#杆柱上变压器	400	13.00	308		未进入负面清单	否	无	1.00%
6137	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	西拉河南分线#7变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.00%
6138	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线沈屯支线沈屯分线15#杆柱上变压器	200	5.00	170		未进入负面清单	否	无	1.50%
6139	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线东拉一组支线05#杆柱上变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6140	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线和义村分支线02#杆柱上变压器	400	65.00	100		未进入负面清单	否	无	1.00%
6141	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	团台子支线#46变压器	400	52.00	152		未进入负面清单	否	无	1.00%
6142	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯线团台子支线二五组分线01#柱上变压器	400	19.00	284		未进入负面清单	否	无	1.00%
6143	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯线两郭支线水泉分线7#杆	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
6144	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线和义支线西拉河南分线14#杆柱上变压器	400	18.00	288		未进入负面清单	否	无	1.50%
6145	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	羊肠河线团台分线棚才支线1#	80	53.00	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
6146	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线东拉七组支线29#杆柱上变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	2.00%
6147	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线和义支线西拉大棚分线07#杆柱上变压器	400	5.00	340		未进入负面清单	否	无	2.00%

6148	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线团台子支线43#杆柱上变压器	400	33.00	228		未进入负面清单	否	无	1.00%
6149	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线肖屯支线10#杆柱上变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
6150	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV东拉分线#4变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
6151	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线两郭支线8#杆柱上变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	2.00%
6152	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线东拉七组支线东拉分线05#杆柱上变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
6153	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线团台子支线团台一六组分线10#杆柱上变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
6154	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	羊城支线60#变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.00%
6155	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	下洼子分支线#4变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
6156	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线银行分歧工商分支2#左分1#变压器	160	53.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6157	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线4#杆柱上变压器	250	57.00	83		未进入负面清单	否	无	1.50%
6158	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线和义支线下洼子分线24#杆柱上变压器	200	26.00	128		未进入负面清单	否	无	1.50%
6159	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线东拉七组支线西拉分线15#杆柱上变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	1.50%
6160	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线将宋支线46#杆柱上变压器	400	53.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
6161	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	10kV新东线北金家东支线9#杆柱上变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	1.00%
6162	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	新东线#316变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	1.50%
6163	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	黑鱼支线#7变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
6164	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	新东线朱家支线#7变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
6165	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	高三支线#027变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
6166	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	石庙子支线#4变压器	400	70.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
6167	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	郑家支线#12变压器	200	22.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
6168	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	年余支线#4变压器	400	9.00	324		未进入负面清单	否	无	2.00%
6169	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	宋家支线#16变压器	400	18.00	288		未进入负面清单	否	无	1.50%
6170	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	高三支线#021变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
6171	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	次于支线#38变压器	400	62.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
6172	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	LS_新东线年余新台支线#1变压器	50	65.00	13		未进入负面清单	否	无	2.00%

6173	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	新东线#317变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
6174	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	宋家支线#1	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
6175	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干39#变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	2.00%
6176	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	高家一组分线#13变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
6177	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	石庙子支线#11变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
6178	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	高家一组分线#6变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	1.50%
6179	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	郑家支线#22变压器	100	7.00	83		未进入负面清单	否	无	1.00%
6180	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	秀水支线#6变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
6181	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	高三支线#016变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.50%
6182	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	北甸子支线75#变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
6183	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	山西分歧线4#变压器	80	55.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
6184	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	大毛分歧线75#变压器	400	50.00	160		未进入负面清单	否	无	2.00%
6185	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线北甸子支线段家分支线12#柱上变压器	400	33.00	228		未进入负面清单	否	无	2.00%
6186	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	水泉支线17#变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.00%
6187	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	西杏支线6#变压器	400	8.00	328		未进入负面清单	否	无	1.00%
6188	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	偏坡子支线16#变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.50%
6189	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	北甸子支线89#变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
6190	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯干线羊城支线59+1左2#柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6191	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	薛屯分线9-2#变压器	400	46.00	176		未进入负面清单	否	无	1.50%
6192	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	薛屯线62#变压器	400	36.00	216		未进入负面清单	否	无	2.00%
6193	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	新庄分支线9#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.00%
6194	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	红石支线13#变压器	400	14.00	304		未进入负面清单	否	无	1.50%
6195	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线乡政府分歧线1#杆柱上变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
6196	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	山西分歧线50#变压器	400	19.00	284		未进入负面清单	否	无	1.00%
6197	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线薛屯分线44#左分4#柱上变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%

6198	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线薛屯村分支线1#杆柱上变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
6199	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10KV薛屯线羊城支线下洼子分支线下洼子分歧1#柱上变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
6200	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	10kV薛屯线李家甸子分支线5#杆柱上变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.00%
6201	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线平广分线#62变压器	315	16.00	233		未进入负面清单	否	无	1.00%
6202	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线娄家北台分线2#	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6203	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	原林业分场分线#26变压器	250	70.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%
6204	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	杜岗猪场支线#009变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
6205	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	小民圈支线黄岱子分支线#026变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
6206	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线南窑支线012变压器	50	19.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
6207	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	二道支线东二道分支线#008变压器	100	17.00	73		未进入负面清单	否	无	1.50%
6208	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农干线苗岗子支线#035变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
6209	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线大民圈支线#011变压器	80	16.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6210	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线苗岗子支线39#柱上变压器	50	49.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
6211	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线二道子支线前孤山分线东升分支线28#变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
6212	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	南窑支线南窑东南台区分支线#003变压器	50	23.00	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
6213	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线牧养东一分歧1#杆变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
6214	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线235+1左1号杆变压器	50	21.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
6215	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线东刘西北支线东刘北分线29号杆变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
6216	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路东刘北分线23号杆变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
6217	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路牧养东三分歧8号杆变压器	100	9.00	81		未进入负面清单	否	无	1.50%
6218	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线骆山子分支线#033变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
6219	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧崔岗三组分支#2变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
6220	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	马东支线马家分线#15变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.50%
6221	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧#24变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
6222	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路水井分线范家分歧16右10号杆变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%

6223	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线4+1左2号杆变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6224	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线西刘分线6#变压器	30	60.00	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
6225	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线南水田分歧3左4号杆变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
6226	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线水井分线范家分歧23号杆变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6227	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线水井分线21号杆变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
6228	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线东刘西北支线东刘北分线11号杆变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6229	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线水井分线范家分歧27号杆变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	2.00%
6230	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线东刘南分线18号杆变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
6231	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线东刘北分线10右10号杆变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
6232	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线后坨子支线11#柱上变压器	100	40.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
6233	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线东刘西北支线15号杆变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6234	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养线237右分1#柱上柱上变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6235	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养线237右分8#柱上变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
6236	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线19右1号杆变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6237	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线330左10号杆变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6238	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线南水田分歧14号杆变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
6239	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线3#柱上变压器	50	33.00	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
6240	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线水田分歧17号杆变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
6241	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线范家支线1左6号杆变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.00%
6242	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线106#变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
6243	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线六家子支线93#柱上变压器	50	37.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
6244	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线东刘北分线11号杆变压器	100	7.00	83		未进入负面清单	否	无	2.00%
6245	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线崔屯支线1#柱上变压器	30	16.00	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
6246	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线14右1号杆变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
6247	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线路家分线水田分歧27号杆变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%

6248	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线东刘南分线 6左7号杆变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
6249	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线庞家东支线4号杆变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6250	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线 19右1号杆变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
6251	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线330右5号杆变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.00%
6252	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线237左16号杆变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6253	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kv牧养线241左分1#柱上柱上变压器	100	6.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
6254	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线东刘南分线 7左6号杆变压器	100	7.00	83		未进入负面清单	否	无	1.50%
6255	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线水井分线范家分歧 12号杆变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
6256	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线 33左1号杆变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
6257	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kv牧养干线东刘支线牧养分线 5#变压器	315	62.00	88		未进入负面清单	否	无	1.50%
6258	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线343右3号杆变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
6259	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线222右5号杆变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
6260	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线东刘西北支线东刘北分线 39号杆变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6261	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线牧养东三分歧 20号杆变压器	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6262	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线东刘支线水井分线牧养东北分歧 2号杆变压器	50	11.00	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
6263	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线范家支线 1左11号杆变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6264	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏东流线329左3号杆变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
6265	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线237左22号杆变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
6266	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线范家支线7号杆变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.00%
6267	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10千伏牧养线222右3号杆变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6268	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	后黑分支线23#变压器	400	34.00	224		未进入负面清单	否	无	1.50%
6269	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	薛屯分支线15#变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6270	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	大毛分歧线65#变压器	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	2.00%
6271	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	红石支线7#变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.50%
6272	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线排水站支线狼洞子分线 #38变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%

6273	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	英朝支线朝那分支线#031变压器	200	7.00	166		未进入负面清单	否	无	2.00%
6274	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛屯线	水泉北分支线2#变压器	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
6275	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线排水站支线于家分线2#柱上变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	1.00%
6276	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	英朝支线邵岗子分支线#005变压器	400	59.00	124		未进入负面清单	否	无	1.50%
6277	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线五家子支线#002变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	1.50%
6278	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线排水站支线吴屯分线#27变压器	160	67.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
6279	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线北街五支线西街三1#柱上变压器	50	8.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
6280	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线北街七支线#009变压器	250	54.00	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
6281	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线小东岗支线18#柱上变压器	50	9.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
6282	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线北街五支线20#柱上变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
6283	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业线东岗砖厂分线23#柱上变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
6284	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线南街一支线3#柱上变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	1.50%
6285	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	西街四支线1#变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
6286	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	北街五支线北街四分支线001变压器	250	63.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6287	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线南街一支线11#柱上变压器	315	47.00	135		未进入负面清单	否	无	1.00%
6288	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	西街一支线3#柱上变压器	315	22.00	214		未进入负面清单	否	无	1.50%
6289	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	工业干线#45柱上变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	1.50%
6290	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线市场支线6#柱上变压器	250	43.00	118		未进入负面清单	否	无	1.00%
6291	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	小壕家分支线1#变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
6292	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	历北线黑赵支线阳光棚菜分线#6	80	51.00	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
6293	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	西黑分线#7变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
6294	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线小元家分线#1变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
6295	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黑赵支线小元家分线#12变压器	30	19.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6296	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	黄家支线#18变压器	80	70.00	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
6297	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧#90变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%

6298	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧朱家分支#8变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
6299	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧#60变压器	50	7.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
6300	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	姚家分歧民圈分支#10变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
6301	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	砖厂分歧马西分支#1变压器	100	9.00	81		未进入负面清单	否	无	1.50%
6302	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	姚家分歧前屯分支#11变压器	80	32.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
6303	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	前邢二组分歧#5变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	1.50%
6304	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧东晏分支#6变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
6305	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	营业二北#4变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	1.00%
6306	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	东王支线#61变压器	80	38.00	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
6307	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线李家支线四组分线#9变压器	80	14.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
6308	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线闫家二组分线#1变压器	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6309	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东线中南海东分线#4变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	1.00%
6310	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	东王支线#34变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
6311	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东线34号杆柱上变压器	50	46.00	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
6312	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线铁家分线 10#	200	54.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
6313	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	东王支线#08变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	2.00%
6314	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东线丁东东支线#1变压器	30	20.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
6315	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	刀头支线#2变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
6316	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东线东王支线申一分线#4变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%
6317	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线腰獐大棚分线#4变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	2.00%
6318	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线么家分线 8#	400	55.00	140		未进入负面清单	否	无	2.00%
6319	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线平坊四组分线#3变压器	50	68.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
6320	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线前獐分线#12变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6321	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	E356	630	54.00	227		未进入负面清单	否	无	1.50%
6322	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东线东王支线申二分线#1变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%

6323	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历郑支线营业二线南分线#2变压器	400	46.00	176		未进入负面清单	否	无	1.50%
6324	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东线中南海东分线4#变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	2.00%
6325	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线平广分线5#	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
6326	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线#102变压器	200	46.00	88		未进入负面清单	否	无	2.00%
6327	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	营业二北支线#3变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	1.00%
6328	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	前历支线#5变压器	30	13.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6329	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线闫一组分线#1变压器	200	10.00	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
6330	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线平广分线三家子分线5#	200	50.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
6331	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线平坊一二组分线6#	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	2.00%
6332	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线闫家三组分线#1变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
6333	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东线丁东支线#2变压器	200	50.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
6334	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线李家支线#33变压器	160	5.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
6335	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线#007变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
6336	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	东王支线#25变压器	50	68.00	11		未进入负面清单	否	无	2.00%
6337	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线平广分线24#	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6338	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历郑支线二厂分线中学分支线#1变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%
6339	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线平广分线#66变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	1.50%
6340	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线#095变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
6341	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线43#	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	1.50%
6342	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线玉家分线5#	200	32.00	116		未进入负面清单	否	无	1.50%
6343	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	孙立才支线于家分线#2变压器	400	55.00	140		未进入负面清单	否	无	2.00%
6344	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东线李家支线二组分线#9变压器	80	40.00	40		未进入负面清单	否	无	1.00%
6345	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线历闫支线平广分线#71变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6346	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	励东干线励郑支线励闫支线平坊一二组分线3+1#	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%
6347	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线张影支线孔屯分线15#杆柱上变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.00%

6348	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线建材支线水泉分线水泉南台分支 01#杆柱上变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	1.50%
6349	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线后壕支线15#杆柱上变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
6350	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	八道壕线张影支线秦屯分线秦屯村分支线 04#杆柱上变压器	400	57.00	132		未进入负面清单	否	无	1.50%
6351	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕线张影支线36#变压器	50	58.00	16		未进入负面清单	否	无	1.00%
6352	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线张影支线秦屯分线 06#杆柱上变压器	400	27.00	252		未进入负面清单	否	无	1.50%
6353	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	水泉分线#7变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	2.00%
6354	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线建材支线围城北台分线 04#杆柱上变压器	400	60.00	120		未进入负面清单	否	无	1.50%
6355	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	八道壕线张影支线秦屯分线西分支 01#杆柱上变压器	400	54.00	144		未进入负面清单	否	无	2.00%
6356	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线建材支线代屯分线代屯南台分支 02#杆柱上变压器	400	49.00	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
6357	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线张影支线70#杆柱上变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6358	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线张影支线20#变压器	80	16.00	59		未进入负面清单	否	无	2.00%
6359	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线张罗支线05#杆柱上变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	1.50%
6360	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线张罗南台2#变压器	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	1.50%
6361	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕线张影支线江台一台分线 3#变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
6362	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线大东支线6#变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
6363	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线河西支线7#变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	1.50%
6364	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	江东分线7#变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
6365	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	八道壕曹屯支线曹屯三组分线 06#变压器	100	11.00	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
6366	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线果园支线1#变压器	400	50.00	160		未进入负面清单	否	无	1.00%
6367	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线张影支线80#变压器	160	42.00	77		未进入负面清单	否	无	2.00%
6368	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	八道壕线大夏一组南台支线 05#变压器	200	9.00	162		未进入负面清单	否	无	1.50%
6369	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线谢三家支线13#变压器	400	12.00	312		未进入负面清单	否	无	1.50%
6370	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线张影支线孔屯分线 27#变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.00%
6371	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线南营南分线 6#变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6372	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线44#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%

6373	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线张影支线秦屯分线 45#变压器	400	17.00	292		未进入负面清单	否	无	1.50%
6374	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	八家子支线#008变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
6375	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	职高支线#004变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.00%
6376	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	新城线#137变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
6377	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	长岭子东分支线#005变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6378	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线团络分线#070变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	1.00%
6379	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线新六干线#287变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
6380	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六线迷子分线23#变压器	50	8.00	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
6381	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线六塘支线#054变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6382	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线新六干线#160变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
6383	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kv新六线团络分线59#变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	1.50%
6384	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线靠山支线#012变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.50%
6385	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	六合北支线#008变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6386	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kv新六线小豆支线团络分线53#柱上变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.00%
6387	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	小豆支线#035变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6388	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	后山东分支线#003变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
6389	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	河东支线#005变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
6390	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线六塘支线#009变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
6391	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	迷子山分支线#006变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6392	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	六合东南支线#002变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6393	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	北孟支线#004变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6394	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六干线大豆支线18#变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
6395	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线小豆支线#055变压器	100	67.00	23		未进入负面清单	否	无	2.00%
6396	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六干线大豆支线27#变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
6397	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	河东支线#001变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%

6398	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六干线六塘支线59#变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
6399	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	前房申支线#002变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
6400	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线棚桃支线1#变压器	250	55.00	88		未进入负面清单	否	无	1.50%
6401	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线佟屯支线15#变压器	50	26.00	32		未进入负面清单	否	无	1.00%
6402	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线大董家支线组坨子分线 6#柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6403	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线小董家支线1#柱上变压器	30	35.00	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
6404	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线佟屯支线2#变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
6405	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线大董家支线王屯分线 1#柱上变压器	50	41.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
6406	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线六家子支线大黑四分线大黑一分支线 3#柱上变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
6407	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线六家子支线大黑四分线 17#柱上变压器	250	21.00	173		未进入负面清单	否	无	1.50%
6408	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线小杜岗支线2#柱上变压器	50	18.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
6409	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	前孤山东分支线3#柱上变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
6410	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农干线马坨子支线#040变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
6411	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线大民圈支线#006变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
6412	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线南荒支线#016变压器	80	61.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6413	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线贾家支线#024变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
6414	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线苗岗子支线甜水分线 64#柱上变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
6415	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线#139变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
6416	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线新农村支线8#柱上变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6417	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	马坨子西台区分支线#1变压器	315	47.00	135		未进入负面清单	否	无	2.00%
6418	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线#143变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.00%
6419	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	二道子支线120#柱上变压器	315	32.00	183		未进入负面清单	否	无	1.00%
6420	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线苗岗子支线30#柱上变压器	30	9.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
6421	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农干线马坨子支线#037变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	2.00%
6422	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	南窑支线南窑东南台区分支线#009变压器	50	19.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%

6423	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	东升分支线3#变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	2.00%
6424	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线小民圈支线#024变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6425	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线二道子支线庙坨子分线 29#变压器	50	46.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
6426	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线小民圈支线20#柱上变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6427	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线苗岗子支线48#柱上变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
6428	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	二道支线西二道分支线#002变压器	80	8.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6429	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线六家子支线刘坨子分线 8#柱上变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
6430	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线路家支线 26#柱上变压器	50	30.00	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
6431	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10KV小英线排水站支线小磨子东分线 08#柱上变压器	400	10.00	320		未进入负面清单	否	无	1.50%
6432	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	白泥矿分支线#002变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
6433	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线英朝支线五宋分线#42变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6434	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线排水站支线小磨分线 3#柱上变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6435	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	朝邢分支线朝北分支线#005变压器	400	49.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
6436	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	五宋分线85#变压器	400	53.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
6437	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小英干线英朝支线英城子分线 11#柱上变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6438	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	五宋分线#85变压器	50	26.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6439	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV小磨子南分支线08#柱上变压器	400	18.00	288		未进入负面清单	否	无	1.50%
6440	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线英朝支线英城子分线#17变压器	100	10.00	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
6441	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线东街一支线 11#柱上变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6442	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV工业干线东街四支线 2#柱上变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
6443	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	姚家分歧后屯分线#3变压器	315	64.00	82		未进入负面清单	否	无	1.00%
6444	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	10KV励西线姬家分线 17#变压器	50	56.00	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
6445	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线李家支线#21变压器	400	15.00	300		未进入负面清单	否	无	2.00%
6446	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线李家支线六组分线#3变压器	80	32.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
6447	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线李家支线#54变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.00%

6448	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	历东干线#63变压器	400	58.00	128		未进入负面清单	否	无	1.50%
6449	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线南营子二组北分线1#变压器	200	68.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6450	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线建材支线下中学分线17#杆柱上变压器	400	38.00	208		未进入负面清单	否	无	1.50%
6451	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	八道壕线曹屯支线新油坊分线01#柱上变压器	200	28.00	124		未进入负面清单	否	无	1.50%
6452	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线西岭支线06#杆柱上变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	1.50%
6453	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10KV八道壕干线田三家分支代屯四组线02杆柱上变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.00%
6454	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV八道壕干线曹南屯支线曹屯二组分线2#变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
6455	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线四冯支泉眼分线45#变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6456	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线双山子支线13#变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6457	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线四冯支泉眼分线46#变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
6458	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	长岭子西分支线#005变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.50%
6459	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六干线六塘支线68#变压器	50	39.00	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
6460	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	六合东北支线#004变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
6461	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	四合支线#006变压器	50	11.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
6462	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	骆山子分支线38#柱上变压器	200	8.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
6463	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线靠山支线#015变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6464	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kv新六线靠山西支线5#变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
6465	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	团骆分线水利分支线3-1#柱上变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
6466	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线树林分线#011变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
6467	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六干线六合西南支线2#变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
6468	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	10kV新六线长岭子支线#34变压器	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	2.00%
6469	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线窝棚山支线前窝棚山分线7#变压器	50	16.00	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
6470	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线董家支线112#柱上变压器	50	7.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%
6471	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	二道支线庙坨子分支线#025变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	1.00%
6472	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV新农干线新农村支线5#柱上变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%

6473	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	新农线南坎支线#008变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
6474	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	新火支线种子场分线3#变压器	80	36.00	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
6475	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kv城内二线邮电分歧3#变压器	160	11.00	126		未进入负面清单	否	无	1.00%
6476	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线37#右分2#变压器	200	32.00	116		未进入负面清单	否	无	1.00%
6477	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线08#变压器	160	38.00	83		未进入负面清单	否	无	1.50%
6478	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线48#左分#1变压器	315	6.00	265		未进入负面清单	否	无	1.50%
6479	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kv城内二线45#柱上变压器	160	28.00	99		未进入负面清单	否	无	1.50%
6480	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kv城内二线47#柱上变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.00%
6481	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线51#变压器	315	51.00	123		未进入负面清单	否	无	1.50%
6482	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线33#右分2#变压器	315	16.00	233		未进入负面清单	否	无	2.00%
6483	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线57#左分#1变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
6484	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kv城内二线35#柱上变压器	400	25.00	260		未进入负面清单	否	无	1.00%
6485	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线康梨支线康屯东分线4#变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
6486	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线康梨支线80#变压器	50	60.00	15		未进入负面清单	否	无	1.50%
6487	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白三线23#左分7#变压器	50	13.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
6488	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线康梨支线89#变压器	50	24.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
6489	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	王屯支线#10变压器	80	42.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6490	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kv芳西干线112#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6491	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线184-1#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	1.50%
6492	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线三头支线翟家沟分线24#变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
6493	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线康梨支线山西西分线3#变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
6494	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线康梨支线董屯分线11#变压器	100	9.00	81		未进入负面清单	否	无	1.00%
6495	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线白屯支线3#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
6496	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门线三头支线25#变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
6497	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kv新立干线二高分歧25#柱上变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	2.00%

6498	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线69#变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6499	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干27#变压器	315	69.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6500	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	新轧线主干#90变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
6501	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV东边五六组9#变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
6502	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	东边五六组#1变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
6503	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV华家分线8#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
6504	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	山东北支线#6变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6505	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线51#右分4#变压器	100	60.00	30		未进入负面清单	否	无	1.00%
6506	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV大农干线097#+1#右2#变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6507	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	望山支线望山小区分线#08变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
6508	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV大农干线097#+1#左2#变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6509	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	大农线万家南支线2#柱上变压器	400	58.00	128		未进入负面清单	否	无	2.00%
6510	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kv大农线万家西支线06#杆变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	2.00%
6511	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV大农线龙东支线采石场分线01右5号变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
6512	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV大农线龙四支线03号变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.00%
6513	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	北居宅分歧3#左分2#变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	2.00%
6514	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线废品分歧9#变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
6515	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线53#右分2#变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.50%
6516	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线粮库分歧21右3#变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	2.00%
6517	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线主干85#变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
6518	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线废品分歧01号杆变压器	100	14.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
6519	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	景家支线#12变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
6520	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	山东支线#5变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
6521	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV镇安线262#变压器	50	14.00	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
6522	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV前韩家支线24#变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	2.00%

6523	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	颜家支线#33变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6524	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV东边五六组6#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
6525	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	闫家壕分线#14变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
6526	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	镇安线#173变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.50%
6527	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	东边五六组#5变压器	100	17.00	73		未进入负面清单	否	无	2.00%
6528	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV镇安线221#变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	2.00%
6529	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	五里二组分线#1变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6530	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	后韩家分线#9变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
6531	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	东边分线#25变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	1.50%
6532	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	景家支线#18变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.00%
6533	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	前韩家支线#8变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
6534	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV镇安干线高家支线08#杆柱上变压器	400	66.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
6535	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	景家支线#+17变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	2.00%
6536	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV颜家支线40#变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.50%
6537	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	马二组分线#4变压器	30	55.00	11		未进入负面清单	否	无	2.00%
6538	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	柴家分支线#13变压器	50	45.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6539	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	四间线唐马支线马安分线经济田分支线 2#杆	50	14.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6540	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	马安分线#33变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6541	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	佟民分支线1#变压器	50	36.00	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
6542	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	四间线唐马支线马雷分线西腰分支线经济田分支线 1#杆	80	14.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
6543	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	西唐家支线3#变压器	30	61.00	9		未进入负面清单	否	无	1.00%
6544	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kv四间线车站分歧4#变压器	30	5.00	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
6545	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	乔家分支线#3变压器	80	50.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6546	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kV三马分线#4变压器	30	22.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6547	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	东王家分支线#12变压器	50	6.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%

6548	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	牛家分线#30变压器	50	62.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
6549	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	砖厂支线路#27变压器	200	70.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
6550	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	韩分支线#63变压器	50	21.00	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
6551	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	四间线唐马支线马雷分线于家分支线经济田分支线 1#杆	80	35.00	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
6552	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	四间线唐马支线马雷分线乔民分支线经济田分支线 1#杆	100	21.00	69		未进入负面清单	否	无	1.50%
6553	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	乔民分支线#40柱式变压器	30	17.00	22		未进入负面清单	否	无	1.00%
6554	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	北么分支线#4变压器	30	55.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
6555	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	小吴家分线#3变压器	30	39.00	15		未进入负面清单	否	无	1.00%
6556	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	唐家分支线#12变压器	30	10.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
6557	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	乔民分支线#51变压器	50	9.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
6558	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	腰唐家支线2#变压器	30	55.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
6559	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	西王家分支线1变压器	30	20.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6560	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	马三组分线#4变压器	50	42.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
6561	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kv四间线四间支线3#杆柱上变压器	400	8.00	328		未进入负面清单	否	无	1.50%
6562	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变114农业线	10kv大农线头台分线10#柱上变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6563	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	太平分歧15#变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
6564	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	黑山二次变113城内一线城内一线邮政分支 3#变压器	160	59.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%
6565	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	宽广分歧7#柱上变压器	160	64.00	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
6566	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	营业西线6左分#2变压器	100	11.00	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
6567	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	宽广分歧3#	315	36.00	170		未进入负面清单	否	无	1.00%
6568	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	营业西线53左分3#柱上变压器	400	22.00	272		未进入负面清单	否	无	1.50%
6569	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kv营业西线27左2#柱上变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6570	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kv城内一线44右4#变压器	250	21.00	173		未进入负面清单	否	无	1.50%
6571	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线#48左分#1变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6572	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kv城内一线44右1#变压器	250	29.00	153		未进入负面清单	否	无	1.50%

6573	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线联营分歧9左1#变压器	160	33.00	91		未进入负面清单	否	无	1.50%
6574	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	联营分歧4#变压器	250	5.00	213		未进入负面清单	否	无	1.50%
6575	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线建设分歧16右2#变压器	315	10.00	252		未进入负面清单	否	无	2.00%
6576	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线建设分歧16右1#变压器	250	67.00	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
6577	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	联营分歧6右1#变压器	315	49.00	129		未进入负面清单	否	无	1.50%
6578	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线建设分歧12#变压器	315	5.00	268		未进入负面清单	否	无	1.50%
6579	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线49左4#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6580	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV大兴线长沟支线13#变压器	400	18.00	288		未进入负面清单	否	无	2.00%
6581	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10KV大兴线狼洞分线4#右分1#柱上变压器	200	9.00	162		未进入负面清单	否	无	2.00%
6582	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	郑家三组#1变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	1.00%
6583	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	方店支线西方甸分支线#11变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6584	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	郭蒋屯分支#7变压器	100	39.00	51		未进入负面清单	否	无	1.50%
6585	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	东金家分支#6变压器	80	32.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
6586	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线51#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	2.00%
6587	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线53#柱上变压器	80	67.00	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
6588	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线36#柱上变压器	200	29.00	122		未进入负面清单	否	无	1.50%
6589	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线52左1右1#变压器	50	64.00	13		未进入负面清单	否	无	1.50%
6590	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线55#变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
6591	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线56#	50	15.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6592	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线52左2#柱上变压器	315	38.00	164		未进入负面清单	否	无	1.00%
6593	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线33右2#柱上变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
6594	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线41左3#柱上变压器	315	39.00	161		未进入负面清单	否	无	1.50%
6595	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线33#右分1#变压器	400	47.00	172		未进入负面清单	否	无	1.50%
6596	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线47左2#柱上变压器	315	60.00	95		未进入负面清单	否	无	2.00%
6597	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV大兴线小吴台分支线2#变压器	200	22.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%

6598	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	pms_10KV大兴线政府支线3+1#柱上变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
6599	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	大吴台分线#026变压器	400	5.00	340		未进入负面清单	否	无	1.00%
6600	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	设施农业11#（三家子分线#18）变压器	80	5.00	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
6601	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	大兴线118#狼洞支线8#么路子大棚支线7#	100	9.00	81		未进入负面清单	否	无	1.50%
6602	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	pms_10KV大兴线长沟支线9#柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	2.00%
6603	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	pms_10KV大兴线农电支线1#柱上变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
6604	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	大吴台分线#038变压器	200	31.00	118		未进入负面清单	否	无	2.00%
6605	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV大兴乡李店支线#12变压器	80	6.00	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
6606	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	么路子分支线#1变压器	400	52.00	152		未进入负面清单	否	无	1.00%
6607	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV郑家四五组支线1变压器	200	11.00	158		未进入负面清单	否	无	1.50%
6608	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV大兴线郑家一组分线4#变压器	200	5.00	170		未进入负面清单	否	无	1.50%
6609	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	芍药后分支线#10变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
6610	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10kV袁海亮支线#5变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	1.50%
6611	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢北大棚分线11#	80	48.00	34		未进入负面清单	否	无	1.50%
6612	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线东下分线40#杆柱上变压器	200	22.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
6613	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线三道分线12#杆柱上变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
6614	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线政府支线#2变压器	400	54.00	144		未进入负面清单	否	无	2.00%
6615	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	方店支线后荒分支线#19变压器	400	51.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
6616	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10KV新北线红旗林场支线7#柱上变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
6617	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线方甸支线#85变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
6618	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线赵树支线机战分线#01变压器	100	33.00	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
6619	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线136#方甸支线54#阳光棚菜分线2#	80	23.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6620	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线方甸支线#64变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	2.00%
6621	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线芍药支线#10变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
6622	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10KV新北线政府支线008#柱上变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%

6623	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10kV新北线方甸支线西方甸分12#柱上变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
6624	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线方甸支线#66变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
6625	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10kV新北线八家子支线八家子分线2#柱上变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	2.00%
6626	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	方甸支线小才家分线#24变压器	200	35.00	110		未进入负面清单	否	无	1.50%
6627	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	孤家子二组东台分支#1变压器	50	21.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
6628	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线西金家西分线02#杆柱上变压器	200	62.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
6629	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线三茶支线59#杆柱上变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
6630	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	田家分支#82变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
6631	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线三合四组分线09#杆柱上变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	2.00%
6632	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	回民分支#11变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
6633	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	孤家子一组南台分支#5变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	2.00%
6634	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	三合油站分支#3变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
6635	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线曹家分线40#右分5#变压器	30	39.00	15		未进入负面清单	否	无	2.00%
6636	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线曹家四组分支#3变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.00%
6637	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	蒋屯东台分支#1变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6638	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线三茶支线73#杆柱上变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
6639	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	胡北线前黑分线郑家大棚分支线#3	100	64.00	26		未进入负面清单	否	无	2.00%
6640	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	孤家子一组北台分支#2变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
6641	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线三合三组分支线06#杆柱上变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
6642	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线后段家分线02#杆柱上变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
6643	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线前黑分线78#杆柱上变压器	400	17.00	292		未进入负面清单	否	无	1.50%
6644	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线李家分线08#杆柱上变压器	200	10.00	160		未进入负面清单	否	无	2.00%
6645	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	田家分支#52变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
6646	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	东谢分歧#4变压器	400	6.00	336		未进入负面清单	否	无	2.00%
6647	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线田家分线62#杆柱上变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	1.50%

6648	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	蒋屯分支#23变压器	200	67.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
6649	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线前黑西台分支线08#杆柱上变压器	400	29.00	244		未进入负面清单	否	无	2.00%
6650	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	东岔分歧#30变压器	30	28.00	19		未进入负面清单	否	无	1.50%
6651	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线刘屯分线14#杆柱上变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6652	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线东下支线07#杆柱上变压器	400	57.00	132		未进入负面清单	否	无	1.50%
6653	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线河沿支线77#杆柱上变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6654	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	张西分支#3变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
6655	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线小张家分线04#杆柱上变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
6656	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	小谢分支#11变压器	400	28.00	248		未进入负面清单	否	无	1.50%
6657	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线小谢分线06#杆柱上变压器1	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.00%
6658	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢北大棚分线1#	80	70.00	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
6659	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢大棚分线5#	80	49.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
6660	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢北大棚分线5#	80	62.00	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
6661	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线东兴支线小谢北大棚分线3#	80	36.00	43		未进入负面清单	否	无	1.50%
6662	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线九站分线01#杆柱上变压器	400	5.00	340		未进入负面清单	否	无	1.50%
6663	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线大赵家分线03#杆柱上变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
6664	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线东下分线51#杆柱上变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	1.50%
6665	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	小马家分支#2变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
6666	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV芳西线109#变压器	250	61.00	73		未进入负面清单	否	无	1.50%
6667	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线康梨支线64-10#变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
6668	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV大营线东居宅19右分3柱上变压器	400	20.00	280		未进入负面清单	否	无	1.50%
6669	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	农业干线望山支线#19变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6670	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	农业干线望山支线#13变压器	50	38.00	26		未进入负面清单	否	无	1.00%
6671	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	大农线万家北支线04#柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.00%
6672	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV颜家支线60#变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%

6673	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kv四间线四间支线9#杆柱上变压器	400	45.00	180		未进入负面清单	否	无	2.00%
6674	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	四间线郭牛支线#18变压器	50	59.00	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
6675	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	孙家分线#4变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.50%
6676	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kv赵家分线#42变压器	80	33.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
6677	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	赵家分线#16变压器	50	65.00	13		未进入负面清单	否	无	1.50%
6678	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	四间线郭牛支线#31变压器	50	66.00	12		未进入负面清单	否	无	1.00%
6679	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	韩家支线#2变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
6680	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	大吴家分支线#17变压器	80	25.00	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
6681	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	李家分支线#5变压器	50	24.00	33		未进入负面清单	否	无	2.00%
6682	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	马架子1.6分支线#5变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
6683	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kv大兴线狼洞支线三家子分线 30#变压器	400	39.00	204		未进入负面清单	否	无	1.50%
6684	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线马家支线#28变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.50%
6685	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线曹家五组分支线 03#杆柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6686	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10KV大兴线狼洞支线下大兴二组分线 4#柱上变压器	400	19.00	284		未进入负面清单	否	无	1.00%
6687	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10KV大兴线狼洞分线 12#柱上变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	1.50%
6688	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kv大兴线狼洞支线三家子分线 9#变压器	400	46.00	176		未进入负面清单	否	无	2.00%
6689	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10KV大兴线狼洞分线 15#右分 1#柱上变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
6690	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10KV大兴线狼洞支线下大兴三四组分线 1#柱上变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	2.00%
6691	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV大兴线吴台铁厂分线 1#变压器	400	51.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
6692	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV大兴线郑家一二组 7#变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6693	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线赵树支线#25变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
6694	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	周家支线#1变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6695	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线政府支线林场分线 #2变压器	50	48.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
6696	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10kV新北线政府支线政府西分线 1#杆柱上变压器	315	36.00	170		未进入负面清单	否	无	1.00%
6697	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10KV新北线芍药支线芍药后分线 2#柱上变压器	200	7.00	166		未进入负面清单	否	无	1.00%

6698	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线赵树支线#6变压器	200	14.00	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
6699	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10KV新北线方甸支线康前分线1#柱上变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
6700	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	前荒支线#21变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
6701	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	农业公司支线#6变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
6702	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	机站支线#10变压器	160	67.00	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
6703	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10KV新北线康后西支线1#柱上变压器	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	1.50%
6704	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	方甸支线康后东分线#2变压器	200	70.00	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
6705	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线方后分线#1变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	2.00%
6706	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	新北线马家支线#23变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	1.00%
6707	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10KV胡北干线九间分线05#杆变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	1.00%
6708	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	前大道分支#1变压器	200	5.00	170		未进入负面清单	否	无	1.50%
6709	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV甄家村三组2号高压延伸3#	200	60.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6710	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线小荒分线09#杆柱上变压器	400	20.00	280		未进入负面清单	否	无	1.50%
6711	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	罗屯分支#25变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.50%
6712	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	前段家分支#10变压器	50	18.00	36		未进入负面清单	否	无	2.00%
6713	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线元山子分线13#杆柱上变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	1.50%
6714	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线48#杆柱上变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
6715	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV金家村分支#2变压器	100	16.80	73		未进入负面清单	否	无	2.00%
6716	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV北小支线前黑分线44#	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6717	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线小荒分线05#杆柱上变压器	400	48.00	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
6718	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线北小北台分线03#杆柱上变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	2.00%
6719	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线马家分支线01#杆柱上变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	2.00%
6720	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	甄家四组分支#2变压器	400	52.00	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
6721	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV胡北线北小南台分线07#杆柱上变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.00%
6722	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	曹家分支#53变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.00%

6723	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	胡南线#19变压器	400	37.00	212		未进入负面清单	否	无	1.00%
6724	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线肖家分线01#杆柱上变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	2.00%
6725	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线小赵家分线05#杆柱上变压器	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6726	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	杨屯分支#5变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.50%
6727	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线小谢分线06#杆柱上变压器	200	30.00	120		未进入负面清单	否	无	2.00%
6728	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	王家分支#12变压器	200	12.40	155		未进入负面清单	否	无	1.50%
6729	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	张西分支#11变压器	400	21.00	276		未进入负面清单	否	无	1.00%
6730	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	头道西台分线#1变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	2.00%
6731	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线马屯分线01#杆柱上变压器	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	2.00%
6732	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	马四家子分歧#26变压器	30	34.00	17		未进入负面清单	否	无	1.00%
6733	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV胡南线19+1#左分4#柱上变压器	400	50.00	160		未进入负面清单	否	无	1.50%
6734	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kV姜西线57#左分3#柱上变压器	200	50.00	80		未进入负面清单	否	无	2.00%
6735	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	中心分台分线04#变压器	50	5.00	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
6736	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	李胜支线#32变压器	100	58.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
6737	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	10kV七四线39#右分1#变压器	50	60.00	15		未进入负面清单	否	无	1.50%
6738	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	镇政府分线#03变压器	100	65.00	25		未进入负面清单	否	无	2.00%
6739	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	农场支线#02变压器	30	56.00	10		未进入负面清单	否	无	1.00%
6740	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	七四线李胜支线马圈子棚菜分线马圈子棚菜分支线 #2	80	52.00	30		未进入负面清单	否	无	1.50%
6741	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	四家子支线#15变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
6742	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	镇政府分线#04变压器	200	12.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
6743	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	四家子一分台分线06#柱上变压器	50	7.54	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
6744	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	LS_七四线李胜支线棚菜分线#14变压器	80	15.00	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
6745	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	中心支线#21变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.50%
6746	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	李胜支线#37变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	2.00%
6747	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	马圈子5台分线#4变压器	100	12.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%

6748	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	陈家村台分线#02变压器	50	22.00	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
6749	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	李家农场分线#21变压器	50	20.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
6750	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	冰沟支线#06变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.00%
6751	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	陈家变分线12#变压器	30	62.00	8		未进入负面清单	否	无	1.50%
6752	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	陈家四组支线#14变压器	50	70.00	10		未进入负面清单	否	无	1.50%
6753	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	10kV七四线马圈子棚菜分线#25变压器	50	25.67	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6754	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	四家子二分台分线05#变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
6755	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	中心支线#06变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.50%
6756	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	LS_七四线李胜支线棚菜分线#8变压器	50	44.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6757	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	李胜支线#28变压器	100	10.23	80		未进入负面清单	否	无	1.00%
6758	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	中学分线#01变压器	80	12.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
6759	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	四家子一分台分线06#变压器	50	65.00	13		未进入负面清单	否	无	1.00%
6760	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支49左分2#柱上变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	1.50%
6761	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线长岗子支线长腰砖厂分线5+1#	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.50%
6762	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井五号01#杆变压器	50	53.68	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
6763	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井七八号支线01#杆变压器	50	14.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6764	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10KV姜长线会巨支线17#杆	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
6765	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV姜长线姜东水井十号分线02#杆变压器	50	43.00	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
6766	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支19柱上变压器	200	10.29	159		未进入负面清单	否	无	1.50%
6767	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支31柱上变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.50%
6768	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支35柱上变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
6769	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山干线配电分歧6#柱上变压器	200	57.00	66		未进入负面清单	否	无	1.00%
6770	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线二处分歧1#左分1#变压器	315	13.00	243		未进入负面清单	否	无	2.00%
6771	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线养殖分支5#变压器	100	18.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6772	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线8+1左分7#柱上变压器	315	46.00	139		未进入负面清单	否	无	1.50%

6773	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10KV虎山线2左1#柱上变压器	250	23.00	168		未进入负面清单	否	无	1.50%
6774	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山线32#左分1变压器	200	45.00	90		未进入负面清单	否	无	2.00%
6775	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	邮电分歧6#右分2变压器	100	56.24	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
6776	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支14左3柱上变压器	200	16.25	148		未进入负面清单	否	无	1.00%
6777	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支50柱上变压器	200	47.00	86		未进入负面清单	否	无	2.00%
6778	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山沈家分歧17#变压器	30	24.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6779	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	虎山沈家分歧34#变压器	100	49.57	40		未进入负面清单	否	无	2.00%
6780	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	LS_虎山线5#变压器	200	48.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
6781	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV虎山线养殖分支26柱上变压器	200	15.63	149		未进入负面清单	否	无	2.00%
6782	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线长后支线7#	200	12.58	155		未进入负面清单	否	无	1.00%
6783	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜线长岗子支线长腰砖厂分线13#	200	54.68	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
6784	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10KV姜长线郑家支线24#杆	100	12.49	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
6785	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线王甸子北分线3#	200	10.86	158		未进入负面清单	否	无	1.50%
6786	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线王甸子南台支线3#	200	15.00	150		未进入负面清单	否	无	1.50%
6787	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kv姜长线32#左分1#柱上变压	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
6788	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线长后北台支线1#	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
6789	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kv姜线长岗子支线长腰砖厂分线长前分支线12#杆柱上变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	2.00%
6790	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kv姜线长岗子支线长腰砖厂分线09#杆柱上变压器	400	62.37	111		未进入负面清单	否	无	2.00%
6791	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线郑家支线大白家分线5#	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
6792	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜线长岗子支线五六队分线13#	200	19.46	141		未进入负面清单	否	无	1.50%
6793	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kv姜长线姜东水井九号分线04#杆变压器	50	45.00	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6794	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10KV姜长线郑家支线39#杆	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
6795	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10KV姜长线会巨支线7#杆	200	22.00	136		未进入负面清单	否	无	1.00%
6796	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kv北化线大岭西村分支15#变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	1.50%
6797	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kv新立干线二高分歧11#杆变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	1.00%

6798	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线南岗子支线16#杆柱上变压器	400	17.00	292		未进入负面清单	否	无	2.00%
6799	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线158#柱上柱上变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
6800	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线张刘支线27#杆柱上变压器	200	21.00	138		未进入负面清单	否	无	2.00%
6801	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线三家子分线01#杆柱上变压器	200	55.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
6802	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	敬老院分支#3变压器	80	39.00	41		未进入负面清单	否	无	2.00%
6803	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	十五户分歧#56变压器	100	59.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
6804	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	茶西分歧#5变压器	30	52.14	11		未进入负面清单	否	无	1.00%
6805	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	段家分歧#80变压器	400	19.58	282		未进入负面清单	否	无	1.50%
6806	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	张家分支#3变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
6807	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线二东东台分线02#杆柱上变压器	400	67.00	92		未进入负面清单	否	无	1.50%
6808	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线南荒分线03#杆柱上变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6809	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	政府支线#1变压器	200	25.00	130		未进入负面清单	否	无	2.00%
6810	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线二西西支线06#杆柱上变压器	400	61.00	116		未进入负面清单	否	无	1.00%
6811	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线北屯分线05#杆柱上变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
6812	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	王家分支#5变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
6813	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	侯龙分支#12变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
6814	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	段家四组分支#6变压器	400	45.00	180		未进入负面清单	否	无	1.50%
6815	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	大菸支线#040变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.50%
6816	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	小于支线62#变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
6817	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	翟屯分线#003变压器	200	35.29	109		未进入负面清单	否	无	2.00%
6818	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	新农村分支线#002变压器	100	45.00	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
6819	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	李屯支线7#变压器	30	12.54	23		未进入负面清单	否	无	1.50%
6820	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	崔家分支线#007变压器	100	10.87	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
6821	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	后小于分线6#变压器	315	43.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
6822	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	史油坊分线47#变压器	315	47.24	135		未进入负面清单	否	无	1.50%

6823	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	南甸子分线#008变压器	200	23.15	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
6824	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	李油坊分线1#变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
6825	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	佛堂支线#005变压器	200	12.57	155		未进入负面清单	否	无	1.50%
6826	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	大菸支线#047变压器	100	45.67	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6827	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10kV太和线南甸子支线23#变压器	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	2.00%
6828	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10KV太和线大菸支线纪屯分线12#杆变压器	400	38.00	208		未进入负面清单	否	无	1.00%
6829	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	金城支线#083变压器	200	32.47	115		未进入负面清单	否	无	2.00%
6830	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	瓜地分支线#010变压器	100	22.48	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
6831	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯家支线14#变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.00%
6832	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	刘二金分线#004变压器	100	31.00	59		未进入负面清单	否	无	1.50%
6833	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯家支线#013变压器	160	69.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
6834	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯家支线22#变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
6835	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	后屯分支线#002变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
6836	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	树林子分线#033变压器	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	1.50%
6837	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	赵家分支线#9变压器	30	49.00	12		未进入负面清单	否	无	2.00%
6838	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	牛蹄洼分支线#005变压器	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
6839	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	金城支线#022变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
6840	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯家支线#019变压器	200	24.00	132		未进入负面清单	否	无	1.50%
6841	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	宽广分歧5左3#柱上变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	2.00%
6842	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	联营分歧10#变压器	160	34.00	90		未进入负面清单	否	无	1.00%
6843	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10kV八红线砖厂分线移动分支线06+1#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	2.00%
6844	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线红槽分歧八红线后红分支线北分线2#变压器	200	33.00	114		未进入负面清单	否	无	1.50%
6845	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10kV八红线砖厂分线移动分支线7#柱上变压器	100	10.28	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
6846	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线红槽分歧1#变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
6847	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10kV酸胺线10#右8柱上变压器	100	16.54	73		未进入负面清单	否	无	2.00%

6848	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线53#变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6849	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	红槽分歧八红线15+1#变压器	400	69.00	84		未进入负面清单	否	无	1.50%
6850	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	后红北1分线01#柱上变压器	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	1.00%
6851	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10KV酸胺线八红支线前红一组支线 01#杆柱上变压器	400	44.00	184		未进入负面清单	否	无	1.50%
6852	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	酸胺线32#变压器	100	17.00	73		未进入负面清单	否	无	1.00%
6853	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八道壕公安分歧2右分2#变压器	315	19.00	224		未进入负面清单	否	无	1.00%
6854	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	10kV八镇干线公安分歧高中分支 1#柱上变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
6855	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	公安分歧4右分1#柱上变压器	315	50.00	126		未进入负面清单	否	无	1.50%
6856	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线车站分歧17#左1#变压器	315	28.00	195		未进入负面清单	否	无	1.50%
6857	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线车站分歧7#变压器	100	26.00	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
6858	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线公安分歧1#右2#变压器	200	65.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%
6859	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	矿东分歧8#左2#变压器	315	67.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6860	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线7#变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
6861	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线76#左2#变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.00%
6862	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	八镇线18#变压器	200	13.00	154		未进入负面清单	否	无	1.00%
6863	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	矿南分歧17#变压器	160	29.00	98		未进入负面清单	否	无	2.00%
6864	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	解放线52左1#柱上变压器	250	35.00	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6865	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	四家子支线#21变压器	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6866	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	马圈子3台分线#4变压器	100	70.00	20		未进入负面清单	否	无	1.50%
6867	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV北里线46#左10#变压器	100	68.00	22		未进入负面清单	否	无	2.00%
6868	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	北里线46#左分4#变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
6869	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	城内一线#63左分1#变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.00%
6870	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#19柱上变压器	100	54.00	36		未进入负面清单	否	无	1.00%
6871	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧部队分支#1柱上变压器	315	20.00	221		未进入负面清单	否	无	1.50%
6872	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	10kV化肥线28#柱上变压器	50	15.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%

6873	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	大岭分歧#2右分7#变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
6874	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#27柱上变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	2.00%
6875	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#26左分#4柱上变压器	400	49.00	164		未进入负面清单	否	无	2.00%
6876	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	薛屯分歧11#右分3#变压器	100	47.00	43		未进入负面清单	否	无	1.00%
6877	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧职高分支#10柱上变压器	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	2.00%
6878	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线薛屯分歧西村分支#9右分#5柱上变压器	200	41.00	98		未进入负面清单	否	无	1.50%
6879	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	薛屯分歧#35右分3#变压器	100	56.00	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
6880	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#9柱上变压器	100	15.00	75		未进入负面清单	否	无	1.50%
6881	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧营房分支#2柱上变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
6882	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV营业西线薛屯分歧九队分支5#柱上变压器	50	15.24	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
6883	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV大岭分歧营房分支#7柱上变压器	200	69.00	42		未进入负面清单	否	无	2.00%
6884	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV营业西线薛屯分歧粮库分支6#柱上变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
6885	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#28柱上变压器	400	59.00	124		未进入负面清单	否	无	1.00%
6886	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#3左分#3柱上变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
6887	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#18右分#2柱上变压器	200	13.68	153		未进入负面清单	否	无	2.00%
6888	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧职高分支#1柱上变压器	200	50.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
6889	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	薛屯分歧57#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
6890	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV北化线薛屯分歧#2柱上变压器	160	69.00	34		未进入负面清单	否	无	1.50%
6891	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#4柱上变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	2.00%
6892	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#26左分#10柱上变压器	250	65.00	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
6893	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	薛屯分歧63#变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.50%
6894	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#56柱上变压器	100	22.00	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
6895	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#17左分#2柱上变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
6896	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧营房分支#12柱上变压器	160	33.00	91		未进入负面清单	否	无	1.50%
6897	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	大岭分歧#2右分9#变压器	100	57.00	33		未进入负面清单	否	无	2.00%

6898	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#51柱上变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	1.50%
6899	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV化肥线大岭分歧#35右分#3柱上变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
6900	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	10kV化肥线学府分歧#14右分#4柱上变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6901	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	化肥线5#变压器	100	62.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%
6902	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#16柱上变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	2.00%
6903	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线#55柱上变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.00%
6904	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#7柱上变压器	100	55.00	35		未进入负面清单	否	无	2.00%
6905	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#4右分#2柱上变压器	100	38.00	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
6906	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧部队分支#4左分#4柱上变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
6907	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧部队分支#8左分#2柱上变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
6908	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#11+1柱上变压器	315	37.00	167		未进入负面清单	否	无	1.50%
6909	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#18柱上变压器	100	13.00	77		未进入负面清单	否	无	1.50%
6910	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧部队分支#11柱上变压器	200	64.00	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
6911	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV北黑线巨才分歧#17左分#2柱上变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.00%
6912	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线长后支线10#	200	13.00	154		未进入负面清单	否	无	2.00%
6913	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线王甸子北台支线6#	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	2.00%
6914	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜线县长岗子支线长腰砖厂分线15#	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	2.00%
6915	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10KV姜长线长岗子南台分线4#杆	160	59.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%
6916	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	姜长线五六队分线7#	200	31.00	118		未进入负面清单	否	无	1.00%
6917	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变106白厂门线	10kV白厂门干线窝棚支线13#变压器	100	66.00	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
6918	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变106白厂门线	三家子支线#010变压器	50	15.67	37		未进入负面清单	否	无	2.00%
6919	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	李玉林分歧#1变压器	200	20.84	138		未进入负面清单	否	无	1.50%
6920	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	胡二线张岗子支线王家分线1#柱上变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.00%
6921	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	段家分歧#49变压器	400	42.88	188		未进入负面清单	否	无	2.00%
6922	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV胡二线张岗子分线05#杆柱上变压器	400	58.00	128		未进入负面清单	否	无	1.50%

6923	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	中学分歧#1变压器	100	20.00	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
6924	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	二东西组分支#5变压器	400	51.00	156		未进入负面清单	否	无	1.50%
6925	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	贺家分支#26变压器	200	56.24	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6926	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	龙湾分支线#015变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.50%
6927	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	佟屯分线#003变压器	400	24.00	264		未进入负面清单	否	无	1.50%
6928	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	侯家支线#051变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
6929	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	小夏村分线#012变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.00%
6930	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10KV太和线侯家支线树林子分线大谢分支线32#杆变压器	400	52.00	152		未进入负面清单	否	无	2.00%
6931	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10KV太和线侯家支线树林子分线龙湾分支线09#杆变压器	400	26.00	256		未进入负面清单	否	无	1.50%
6932	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10KV太和线侯家支线树林子分线87#杆变压器	200	15.48	149		未进入负面清单	否	无	1.00%
6933	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	小夏分线6-1#变压器	100	51.00	39		未进入负面清单	否	无	1.00%
6934	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10KV太和线侯家支线下甸子分线07#杆变压器	400	56.23	135		未进入负面清单	否	无	1.50%
6935	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kv北黑线巨才分歧#18右分#2柱上变压器	250	39.00	128		未进入负面清单	否	无	1.50%
6936	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	三矿线66#变压器	315	58.00	101		未进入负面清单	否	无	1.50%
6937	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	红槽分歧八红线20#变压器	200	8.24	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
6938	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	10kV周家分支11变压器	50	16.00	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
6939	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	小魏屯分支线8#变压器	100	25.00	65		未进入负面清单	否	无	1.00%
6940	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kv化肥线大岭分歧#29右分#7柱上变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.50%
6941	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线造纸分歧14#变压器	100	5.00	85		未进入负面清单	否	无	2.00%
6942	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线三头支线二台分线43#变压器	50	58.00	16		未进入负面清单	否	无	1.50%
6943	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白三线山西分线山南支线27#柱上变压器	200	52.00	76		未进入负面清单	否	无	1.50%
6944	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	三头支线137+2#变压器	200	51.00	78		未进入负面清单	否	无	1.50%
6945	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门干线三头支线河南分线7+6#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.00%
6946	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白三线三头支线二台东分线12#变压器	50	51.06	19		未进入负面清单	否	无	1.50%
6947	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kv白厂门线三头支线机井分线9#变压器	50	20.15	35		未进入负面清单	否	无	1.50%

6948	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	三头支线#30变压器	100	58.21	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
6949	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门线钦差分线机并分支线 2#变压器	50	37.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
6950	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线八家子支线 43#变压器	50	49.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6951	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线钟吴支线 17#变压器	100	59.36	31		未进入负面清单	否	无	1.50%
6952	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线龙王庙支线 26#变压器	50	55.00	18		未进入负面清单	否	无	2.00%
6953	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白葛线127#左分10#杆变压器	50	22.00	34		未进入负面清单	否	无	2.00%
6954	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白葛线光会支线 9#变压器	50	27.00	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
6955	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门线钦差分线机并分支线 6#变压器	50	49.00	21		未进入负面清单	否	无	2.00%
6956	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	白厂门村南台支线#1变压器	200	14.38	151		未进入负面清单	否	无	1.50%
6957	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线八家子支线李北分线 1#变压器	100	35.14	55		未进入负面清单	否	无	2.00%
6958	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	钦差分线1#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
6959	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线钟吴支线 14-7#变压器	100	29.00	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
6960	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线白厂门四组支线 10#变压器	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	1.50%
6961	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白葛线高速分支线 9#左分15#柱上变压器	100	41.00	49		未进入负面清单	否	无	1.50%
6962	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线#93左分1#变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	1.50%
6963	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线59#变压器	315	29.00	192		未进入负面清单	否	无	2.00%
6964	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线启发分歧#5左分#01柱上变压器	200	19.00	142		未进入负面清单	否	无	1.50%
6965	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	城郊线36#变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
6966	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变114福源东线	10kV福源东线北山分歧 16#变压器	100	56.87	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
6967	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线郭坨子支线 14#变压器	100	19.00	71		未进入负面清单	否	无	2.00%
6968	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV牧养干线大黑三支线 2#变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.00%
6969	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线二建分歧 2#柱上变压器	200	37.00	106		未进入负面清单	否	无	1.50%
6970	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	10kV新立干线31#变压器	100	24.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
6971	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	新立干线47左6#柱上变压器	50	48.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
6972	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	新立线47左分4#变压器	100	31.25	59		未进入负面清单	否	无	1.50%

6973	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	二建分歧10#变压器	50	57.62	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
6974	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	新立线毛巾分歧14#变压器	400	42.59	190		未进入负面清单	否	无	1.00%
6975	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	新立干线43#柱上变压器	50	25.81	32		未进入负面清单	否	无	1.00%
6976	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营干线28#变压器	315	67.00	72		未进入负面清单	否	无	1.50%
6977	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线#35分歧左分2#变压器	315	39.00	161		未进入负面清单	否	无	1.50%
6978	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线49#变压器	400	35.84	217		未进入负面清单	否	无	1.50%
6979	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10KV新营线车站分歧24#变压器	400	64.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
6980	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10KV新营线车站分歧15#左分5#变压器	200	42.00	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
6981	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10KV新营线车站分歧8#变压器	200	56.00	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
6982	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线#28右分#2变压器	100	29.35	61		未进入负面清单	否	无	1.00%
6983	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线28#右分3#变压器	160	25.67	103		未进入负面清单	否	无	1.50%
6984	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10KV新营线65#左分3#变压器	100	61.29	29		未进入负面清单	否	无	1.50%
6985	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	10KV新营线车站分歧29#变压器	200	23.00	134		未进入负面清单	否	无	1.00%
6986	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城干线83#变压器	315	15.68	234		未进入负面清单	否	无	2.00%
6987	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城干线荒地加工厂支线2#变压器	315	29.00	192		未进入负面清单	否	无	1.50%
6988	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城线双山子支线9#变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6989	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	范家支线#005变压器	200	66.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
6990	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城线荒地东支线02#变压器	400	25.38	258		未进入负面清单	否	无	1.50%
6991	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	八家子支线#011变压器	100	55.42	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
6992	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城线八家子支线8右分6#柱上变压器	200	36.54	107		未进入负面清单	否	无	1.50%
6993	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城线74#左分2#柱上变压器	200	23.58	133		未进入负面清单	否	无	1.00%
6994	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kv新城线自来水分线5#柱上变压器	200	28.64	123		未进入负面清单	否	无	1.00%
6995	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kv新无线黄台支线青石分线14#柱上变压器	100	23.31	67		未进入负面清单	否	无	1.00%
6996	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	新无线#199变压器	50	42.51	24		未进入负面清单	否	无	2.00%
6997	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kv新无线东风支线丁三分线28#变压器	200	52.84	74		未进入负面清单	否	无	1.00%

6998	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线新火支线供电所分线 5#变压器	200	28.54	123		未进入负面清单	否	无	1.00%
6999	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线老关支线韩家分线 22#变压器	100	30.24	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
7000	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线东风支线东风民用分线 4#变压器	200	56.24	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
7001	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线蔡沟支线自来水分线下蔡分支线 5#变压器	100	36.53	53		未进入负面清单	否	无	2.00%
7002	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	羊乃分线#011变压器	315	43.58	146		未进入负面清单	否	无	1.50%
7003	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线113#变压器	50	42.15	24		未进入负面清单	否	无	1.00%
7004	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	朱屯支线#085变压器	200	38.67	103		未进入负面清单	否	无	1.50%
7005	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线张户支线 27#变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	1.00%
7006	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线东风支线白庙分线 4#变压器	200	52.68	75		未进入负面清单	否	无	2.00%
7007	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线新火支线兴隆分线 4#变压器	100	29.58	60		未进入负面清单	否	无	1.00%
7008	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	蔡沟支线#048变压器	100	25.69	64		未进入负面清单	否	无	1.50%
7009	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线蔡沟分线 5#变压器	200	56.24	68		未进入负面清单	否	无	1.50%
7010	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线老关支线 28#变压器	80	30.15	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
7011	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	中学支线 001#变压器	100	63.00	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
7012	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	无卡支线 74#变压器	200	31.00	118		未进入负面清单	否	无	1.50%
7013	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	谷屯分枝线 16#变压器	400	24.51	262		未进入负面清单	否	无	2.00%
7014	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线中卡支线无卡分线 20#杆柱上变压器	200	39.00	102		未进入负面清单	否	无	1.50%
7015	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	孟屯分支线 22+1#变压器	400	24.00	264		未进入负面清单	否	无	2.00%
7016	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线卡西分支线 4#杆柱上变压器	400	31.25	235		未进入负面清单	否	无	1.50%
7017	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线市场支线 2#杆柱上变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
7018	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线 23#杆柱上变压器	400	30.25	239		未进入负面清单	否	无	1.50%
7019	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	10kV三矿干线市场分歧 2#柱上变压器	315	51.00	123		未进入负面清单	否	无	2.00%
7020	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	10kV三矿线 61左 1#柱上变压器	50	29.00	31		未进入负面清单	否	无	1.00%
7021	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	三矿线 20#变压器	160	68.00	35		未进入负面清单	否	无	1.00%
7022	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	三矿线台后分歧 4#左 1#变压器	315	58.00	101		未进入负面清单	否	无	2.00%

7023	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	三矿线台后分岐13#变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.50%
7024	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	明胶厂支线#5变压器	200	44.00	92		未进入负面清单	否	无	2.00%
7025	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	羊肠河线山厂分线南棚分支线1#	80	49.00	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
7026	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线望牛支线司屯东分线01#杆柱上变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.50%
7027	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯西分线#1变压器	400	28.59	246		未进入负面清单	否	无	2.00%
7028	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯线冯屯支线5#杆	160	68.00	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
7029	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	羊肠河村#8变压器	400	36.00	216		未进入负面清单	否	无	1.50%
7030	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线沈屯分线#1杆柱上变压器	400	54.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
7031	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线蒋宋支线将屯分线1#杆柱上变压器	400	58.00	128		未进入负面清单	否	无	1.00%
7032	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	加油站分线#5变压器	400	32.21	231		未进入负面清单	否	无	2.00%
7033	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	羊北支线#4变压器	100	43.00	47		未进入负面清单	否	无	2.00%
7034	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kv司屯线望牛支线司屯东分线05#杆柱上变压器	400	39.00	204		未进入负面清单	否	无	2.00%
7035	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	司屯线蒋宋支线17+#杆	100	52.00	38		未进入负面清单	否	无	1.00%
7036	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	自强分支线#004变压器	100	25.68	64		未进入负面清单	否	无	1.00%
7037	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	五间村2#柱上变压器	100	28.00	62		未进入负面清单	否	无	2.00%
7038	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线塘坊支线07#杆变压器	400	26.00	256		未进入负面清单	否	无	1.50%
7039	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胜合支线尖罗分线贺屯分支线08#杆变压器	200	59.98	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
7040	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	张屯分支#5柱上变压器	315	34.52	175		未进入负面清单	否	无	1.50%
7041	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	兰泥村分支线2#变压器	400	63.00	108		未进入负面清单	否	无	1.00%
7042	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kv胜利线胡颜支线五间村分支线01#杆变压器	400	23.58	266		未进入负面清单	否	无	2.00%
7043	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	胜合支线#062变压器	100	34.00	56		未进入负面清单	否	无	1.00%
7044	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胡颜支线46#杆变压器	200	62.58	55		未进入负面清单	否	无	1.50%
7045	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	左家沟分支线3#变压器	315	69.00	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
7046	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kv胜利干线胜合支线尖罗分线94#变压器	100	28.65	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
7047	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	望北楼支线西台3#变压器	315	29.54	190		未进入负面清单	否	无	2.00%

7048	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线拐屯支线01#杆变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.00%
7049	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胡颜支线兰泥分线兰泥村分支线2#变压器	400	15.84	297		未进入负面清单	否	无	1.50%
7050	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线尤屯支线尤屯村分线09#杆变压器	400	49.52	162		未进入负面清单	否	无	1.00%
7051	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胡颜支线胡荒分线01#杆变压器	200	38.59	103		未进入负面清单	否	无	1.00%
7052	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利线尤屯分线44#变压器	50	67.00	12		未进入负面清单	否	无	1.50%
7053	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胜合支线尖山子村分线04#杆变压器	400	43.57	186		未进入负面清单	否	无	2.00%
7054	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胡颜支线五小分线小白台分支线8#变压器	100	36.51	53		未进入负面清单	否	无	1.00%
7055	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线尤屯支线胜利分线13#杆变压器	400	29.54	242		未进入负面清单	否	无	1.50%
7056	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线尤屯支线牛屯分线03#杆变压器	200	46.84	86		未进入负面清单	否	无	1.00%
7057	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线尤屯支线常屯分线8#变压器	315	38.00	164		未进入负面清单	否	无	1.50%
7058	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	胡颜支线#063变压器	100	53.24	37		未进入负面清单	否	无	1.50%
7059	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胡颜支线62#杆变压器	200	42.32	95		未进入负面清单	否	无	2.00%
7060	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胜合支线尖罗分线玄武岩线16#变压器	100	61.00	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
7061	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线尤屯支线胜利分线李家分支线11#杆变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	1.50%
7062	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	氟石矿1#变压器	315	48.00	132		未进入负面清单	否	无	1.00%
7063	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利线白台子一组#001变压器	315	28.56	194		未进入负面清单	否	无	1.50%
7064	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线工厂支线常兴村分支线高效棚分支线2#杆	80	30.25	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
7065	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	工厂分支#1变压器	160	68.54	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
7066	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴线常兴支线中学分线17#杆	100	39.58	50		未进入负面清单	否	无	2.00%
7067	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线常兴支线57#杆柱上变压器	200	29.54	121		未进入负面清单	否	无	2.00%
7068	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴支线#31变压器	100	43.88	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
7069	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线王家支线5#杆柱上变压器	200	63.00	54		未进入负面清单	否	无	1.50%
7070	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	中学分支#1变压器	160	25.41	103		未进入负面清单	否	无	1.00%
7071	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kV常兴镇河北高效棚	50	26.25	32		未进入负面清单	否	无	1.50%
7072	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	常兴村分支#1变压器	160	24.35	105		未进入负面清单	否	无	2.00%

7073	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	石头窖分支#3变压器	100	24.98	65		未进入负面清单	否	无	1.50%
7074	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	河北分支#8变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	1.50%
7075	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	粮库支线#12变压器	160	63.25	43		未进入负面清单	否	无	2.00%
7076	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线常兴支线工厂分支线20#杆柱上变压器	200	50.27	79		未进入负面清单	否	无	1.50%
7077	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线二厂支线食用菌分线2#柱上变压器	100	64.29	26		未进入负面清单	否	无	1.50%
7078	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线常兴支线16#杆柱上变压器	200	26.84	126		未进入负面清单	否	无	1.50%
7079	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	石高支线#27变压器	100	63.29	27		未进入负面清单	否	无	1.50%
7080	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10KV姜西线杜屯支线15#杆	100	29.54	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
7081	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	朝阳支线#09变压器	200	23.58	133		未进入负面清单	否	无	1.50%
7082	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	三家子民用分支#30变压器	50	42.38	24		未进入负面清单	否	无	1.50%
7083	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV西荆家分支19#变压器	50	53.19	18		未进入负面清单	否	无	1.00%
7084	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	三家子民用分支#17变压器	30	45.28	13		未进入负面清单	否	无	1.50%
7085	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	刘家分支线#12变压器	50	57.84	16		未进入负面清单	否	无	1.00%
7086	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	九李支线#26变压器	50	25.31	32		未进入负面清单	否	无	2.00%
7087	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	西沈分支#6变压器	50	30.29	30		未进入负面清单	否	无	2.00%
7088	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	绕韩支线#61变压器	50	58.67	16		未进入负面清单	否	无	2.00%
7089	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	富一组分支线#1变压器	80	25.48	52		未进入负面清单	否	无	1.50%
7090	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	铁北干线稍户支线#116变压器	100	36.00	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
7091	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	二马分线#4变压器	30	51.00	12		未进入负面清单	否	无	1.50%
7092	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变109新轧线	10kv新轧线96石分13#柱上变压器	200	42.51	95		未进入负面清单	否	无	1.00%
7093	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线康梨支线15-1#变压器	100	57.29	33		未进入负面清单	否	无	1.50%
7094	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线庞家分线4#变压器	30	22.00	20		未进入负面清单	否	无	2.00%
7095	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线六家子支线纪家荒分线14#柱上变压器	50	20.58	35		未进入负面清单	否	无	1.50%
7096	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线六家子支线佟家分线4#柱上变压器	30	51.00	12		未进入负面清单	否	无	1.50%
7097	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线牧养分线牧养西分支线6#柱上变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%

7098	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	晏双分歧#84变压器	50	58.16	16		未进入负面清单	否	无	1.50%
7099	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	姚家分歧#42变压器	30	47.00	13		未进入负面清单	否	无	1.00%
7100	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	双山子支线#005变压器	100	28.51	61		未进入负面清单	否	无	1.50%
7101	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	农业干线龙南支线#5变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	2.00%
7102	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	五里一组#4变压器	200	59.85	60		未进入负面清单	否	无	1.50%
7103	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业线龙山分歧料场6变压器	30	57.00	10		未进入负面清单	否	无	1.00%
7104	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	西么分支线#7变压器	50	64.00	13		未进入负面清单	否	无	1.50%
7105	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	东台分支线#2变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.00%
7106	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	罗屯分支#3变压器	50	52.00	19		未进入负面清单	否	无	1.50%
7107	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	孤家子二组西台#2变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	1.00%
7108	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	后大道分支#4变压器	50	57.29	16		未进入负面清单	否	无	1.00%
7109	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	机战线#01变压器	250	18.69	178		未进入负面清单	否	无	1.50%
7110	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	李家三组分线#01变压器	50	24.35	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
7111	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	10kV李家村台分线15#变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	1.50%
7112	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	十五户西台分支#7变压器	50	52.00	19		未进入负面清单	否	无	1.50%
7113	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线二中分歧石龙分支8#变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	2.00%
7114	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线51左分7#变压器	400	24.59	262		未进入负面清单	否	无	1.50%
7115	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线粮食分歧2#柱上变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	1.00%
7116	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线63+5左分2#柱上变压器	200	56.34	67		未进入负面清单	否	无	2.00%
7117	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线45#左分6#变压器	400	55.21	139		未进入负面清单	否	无	1.00%
7118	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线启发分歧#9柱上变压器	200	49.58	81		未进入负面清单	否	无	1.50%
7119	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV营业东线启发分歧#7左分#1柱上变压器	400	32.00	232		未进入负面清单	否	无	1.50%
7120	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线35#变压器	400	46.25	175		未进入负面清单	否	无	1.50%
7121	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线39#左分3#变压器	400	36.25	215		未进入负面清单	否	无	1.00%
7122	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线33#变压器	400	47.00	172		未进入负面清单	否	无	2.00%

7123	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线果批分支6#柱上变压器	200	38.00	104		未进入负面清单	否	无	1.50%
7124	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV解放线五金分支4#变压器	400	13.00	308		未进入负面清单	否	无	1.50%
7125	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	邮政分支#5变压器	400	16.00	296		未进入负面清单	否	无	1.50%
7126	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	邮政分支#1变压器	400	40.00	200		未进入负面清单	否	无	1.50%
7127	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线27#柱上变压器	400	55.00	140		未进入负面清单	否	无	1.50%
7128	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	城内二线粮食分歧3#左1#变压器	400	54.00	144		未进入负面清单	否	无	1.50%
7129	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线银行分歧2#柱上变压器	400	27.54	250		未进入负面清单	否	无	1.00%
7130	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV城内二线16右2#柱上变压器	400	59.86	121		未进入负面清单	否	无	2.00%
7131	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	营业东线高屯分歧19#变压器	400	21.00	276		未进入负面清单	否	无	2.00%
7132	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内一线#49左分#3左分#1变压器	400	21.89	272		未进入负面清单	否	无	2.00%
7133	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV城内一线44右9#变压器	400	30.00	240		未进入负面清单	否	无	2.00%
7134	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	营业西线房产分歧8#左分1#变压器	400	45.00	180		未进入负面清单	否	无	1.50%
7135	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV北西线#54柱上变压器	200	59.00	62		未进入负面清单	否	无	1.00%
7136	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线99+1-3#变压器	100	23.00	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
7137	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	钦差分线钦差分支线19#变压器	100	49.00	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
7138	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	东关支线011#变压器	30	37.00	16		未进入负面清单	否	无	1.50%
7139	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	八家子老大队分支线1#变压器	100	50.00	40		未进入负面清单	否	无	1.50%
7140	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	前荒地支线#006变压器	50	47.00	22		未进入负面清单	否	无	1.50%
7141	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	荒地西支线#001变压器	400	26.00	256		未进入负面清单	否	无	2.00%
7142	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	前荒地支线007#变压器	100	69.00	21		未进入负面清单	否	无	1.00%
7143	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	西窑分线#009变压器	30	44.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
7144	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	胜屯支线#001变压器	100	20.59	69		未进入负面清单	否	无	2.00%
7145	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变104新无线	10kV新无线蔡沟支线羊乃分线11#变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
7146	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线尤屯支线牛屯分线张屯分支线15#变压器01	315	40.00	158		未进入负面清单	否	无	1.50%
7147	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV胜利干线胜合支线尖罗分线邵屯线下头线7#变压器01	50	35.00	28		未进入负面清单	否	无	2.00%

7148	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门线光会支线7#变压器	100	46.00	44		未进入负面清单	否	无	1.50%
7149	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线23#变压器	100	30.00	60		未进入负面清单	否	无	2.00%
7150	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV白厂门干线三头支线二台分线16+1#变压器	100	48.00	42		未进入负面清单	否	无	1.00%
7151	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV白厂门干线229-1#变压器	100	48.65	41		未进入负面清单	否	无	1.50%
7152	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线41#右分#1变压器	100	32.00	58		未进入负面清单	否	无	1.00%
7153	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变110新营线	新营线三厂分歧7#变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	2.00%
7154	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线四冯支线泉眼分线40#变压器	200	61.00	58		未进入负面清单	否	无	1.50%
7155	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线四冯支线泉眼分线15#变压器	400	63.29	107		未进入负面清单	否	无	2.00%
7156	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变106新城线	10kV新城线四冯支线泉眼分线12#变压器	400	45.68	177		未进入负面清单	否	无	1.50%
7157	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线27#杆柱上变压器	400	59.42	122		未进入负面清单	否	无	1.50%
7158	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心干线邮局支线殿东分线7#杆柱上变压器	100	56.58	33		未进入负面清单	否	无	1.00%
7159	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	无卡支线卡拉木分支线05#变压器	400	23.54	266		未进入负面清单	否	无	2.00%
7160	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心干线中卡支线无卡分线后荒分支线后荒南分支线3#杆柱上变压器	200	43.00	94		未进入负面清单	否	无	1.50%
7161	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线中卡支线无卡分线15-1#杆柱上变压器	200	49.00	82		未进入负面清单	否	无	1.50%
7162	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线孟屯分支线42#杆柱上变压器	200	16.00	148		未进入负面清单	否	无	2.00%
7163	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心干线中卡支线无卡分线后荒分支线10#杆柱上变压器	200	18.00	144		未进入负面清单	否	无	1.00%
7164	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线孟屯分支线29#杆柱上变压器	200	9.00	162		未进入负面清单	否	无	1.50%
7165	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	后孟分歧线11#变压器	400	70.00	80		未进入负面清单	否	无	1.50%
7166	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	中心线13#变压器	200	32.00	116		未进入负面清单	否	无	1.50%
7167	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	羊肠河村#3变压器	400	48.00	168		未进入负面清单	否	无	2.00%
7168	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV司屯线将宋支线45#杆柱上变压器	400	8.00	328		未进入负面清单	否	无	1.50%
7169	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胜合支线尖山村分线05#杆变压器	200	65.00	50		未进入负面清单	否	无	1.00%
7170	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线尤屯支线胜利分线04#杆变压器	400	16.00	296		未进入负面清单	否	无	2.00%
7171	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	望北楼支线12#变压器	100	8.00	82		未进入负面清单	否	无	1.00%
7172	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	五小分线#042变压器	200	65.00	50		未进入负面清单	否	无	1.50%

7173	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10KV胜利干线胜合支线尖罗分线 104#杆变压器	400	31.00	236		未进入负面清单	否	无	1.00%
7174	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	敬老院线3#变压器	315	36.00	170		未进入负面清单	否	无	1.00%
7175	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kv常兴线常兴支线23#杆柱上变压器	400	48.00	168		未进入负面清单	否	无	1.00%
7176	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	政府分支#4柱上变压器	400	69.00	84		未进入负面清单	否	无	2.00%
7177	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	大洼支线#2变压器	100	37.00	53		未进入负面清单	否	无	1.50%
7178	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	柳条分线#11变压器	50	63.00	14		未进入负面清单	否	无	1.50%
7179	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	半拉门线#118变压器	100	35.00	55		未进入负面清单	否	无	1.00%
7180	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	侯坨子分线#23变压器	100	20.35	70		未进入负面清单	否	无	1.50%
7181	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	谢家分线#6变压器	50	53.00	19		未进入负面清单	否	无	2.00%
7182	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV牧养干线东刘支线宜家分线4#变压器	50	69.00	11		未进入负面清单	否	无	1.50%
7183	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	小英线英朝支线#114变压器	100	22.54	67		未进入负面清单	否	无	1.50%
7184	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变105新六线	新立屯变105新六线后房申支线#003变压器	100	42.00	48		未进入负面清单	否	无	1.50%
7185	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10KV中心线中卡支线无卡支线卡拉木分歧线 07#柱上变压器	400	32.00	232		未进入负面清单	否	无	2.00%
7186	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV中心线卡谷分支线48#杆柱上变压器	400	65.00	100		未进入负面清单	否	无	2.00%
7187	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	大杨分歧线11#变压器	200	40.00	100		未进入负面清单	否	无	1.50%
7188	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	无卡支线8#变压器	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	1.50%
7189	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	黑山碧桂园二期配电站	1890	27.00	1191		未进入负面清单	否	无	1.50%
7190	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	三矿线43#D区5号变电亭	630	43.25	295		未进入负面清单	否	无	2.00%
7191	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	八镇线38#B区2号变电亭	630	20.56	437		未进入负面清单	否	无	1.50%
7192	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	八镇线31#A区1号变电亭	630	31.00	372		未进入负面清单	否	无	1.50%
7193	国网黑山县供电公司	新立屯66kV变电站	新立屯变111新立线	沉陷区2#小区	1260	15.00	945		未进入负面清单	否	无	2.00%
7194	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	10KV三矿线37+1左1（4#变电亭）	1260	65.00	315		未进入负面清单	否	无	1.00%
7195	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	沉陷区1#小区	800	53.00	296		未进入负面清单	否	无	2.00%
7196	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	三矿线44#D区6号变电亭	630	22.00	428		未进入负面清单	否	无	1.50%
7197	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	三矿线53#E区9号变电亭	630	46.00	277		未进入负面清单	否	无	1.50%

7198	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	财富广场配变电站	400	56.00	136		未进入负面清单	否	无	1.50%
7199	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	龙兴园小区配电站	630	48.00	265		未进入负面清单	否	无	2.00%
7200	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	盛世名都2#配电站	1890	43.00	888		未进入负面清单	否	无	1.50%
7201	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	城内二线12#左分4#时代配电站	1260	58.00	403		未进入负面清单	否	无	2.00%
7202	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	城内二线12#左分6#时代配电站	1890	34.00	1058		未进入负面清单	否	无	2.00%
7203	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	慧馨佳苑小区	1000	70.00	200		未进入负面清单	否	无	1.50%
7204	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业西线53#阳光尚城小区	1000	19.65	704		未进入负面清单	否	无	1.00%
7205	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	文华苑1#小区	1000	21.00	690		未进入负面清单	否	无	1.00%
7206	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	金玉华庭小区配电站	630	56.00	214		未进入负面清单	否	无	1.50%
7207	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	营业东线25#蔚蓝湖畔一期配变电站	1260	38.00	655		未进入负面清单	否	无	1.50%
7208	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	文化苑三期	1890	54.39	673		未进入负面清单	否	无	1.50%
7209	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	天骄华府1#配电站	1260	58.00	403		未进入负面清单	否	无	1.50%
7210	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	金鼎状元城1#配电亭	1890	25.00	1229		未进入负面清单	否	无	1.50%
7211	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	鸿运小区配变电站	1260	59.28	387		未进入负面清单	否	无	1.50%
7212	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	春雨花园	1430	31.00	844		未进入负面清单	否	无	1.50%
7213	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	金鼎状元城2#配电亭	1890	20.00	1323		未进入负面清单	否	无	1.50%
7214	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	黑山碧桂园一期配电站	1260	60.24	375		未进入负面清单	否	无	2.00%
7215	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	香榭里C区2#配电站	1890	39.00	964		未进入负面清单	否	无	1.50%
7216	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	新立线新丽花园小区配电站	1260	63.15	338		未进入负面清单	否	无	2.00%
7217	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	新立线31右分#2金源购物广场配变电站	1000	19.00	710		未进入负面清单	否	无	1.50%
7218	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	御景园小区#3配电站	1260	58.00	403		未进入负面清单	否	无	1.50%
7219	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	营业线51#右分6#湖畔花园2#配电站	1890	29.85	1137		未进入负面清单	否	无	2.00%
7220	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	八镇线73#左1#E区11号变电亭	630	13.00	485		未进入负面清单	否	无	1.00%
7221	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	八镇线68#右2#经济区4号变电亭	630	42.00	302		未进入负面清单	否	无	2.00%
7222	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	八镇线58#左5#E区8号变电亭	630	32.00	365		未进入负面清单	否	无	1.50%

7223	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	八镇线60#C区7号变电亭	630	43.00	296		未进入负面清单	否	无	2.00%
7224	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	八镇线51#C区13#变电亭	630	33.00	359		未进入负面清单	否	无	1.50%
7225	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	八镇线37#新市场14号变电亭	630	57.24	206		未进入负面清单	否	无	2.00%
7226	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	八镇线70#C区10号变电亭	400	50.00	160		未进入负面清单	否	无	1.50%
7227	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	八镇线41#B区3号变电亭	800	36.00	432		未进入负面清单	否	无	1.50%
7228	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	三矿线39#D区12号变电亭	1000	23.14	669		未进入负面清单	否	无	1.50%
7229	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10KV三矿线37+3#（3#变电亭）	1115	55.00	390		未进入负面清单	否	无	1.00%
7230	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	大虎山铁路小区2#配电亭	1260	59.18	388		未进入负面清单	否	无	2.00%
7231	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	御景园小区#1配电站	1000	53.96	360		未进入负面清单	否	无	2.00%
7232	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	富贵家园配电站	1000	45.00	450		未进入负面清单	否	无	1.50%
7233	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	金鼎御锦城二期配电站	1890	59.00	586		未进入负面清单	否	无	2.00%
7234	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	富贵家园二期2配电站	1260	41.00	617		未进入负面清单	否	无	1.50%
7235	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	帝王府邸配电站	1890	54.00	680		未进入负面清单	否	无	2.00%
7236	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	富贵家园小区	1000	63.00	270		未进入负面清单	否	无	2.00%
7237	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	御景园小区#2配电站	1260	54.00	454		未进入负面清单	否	无	2.00%
7238	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	鑫源佳苑小区配电站	1000	49.00	410		未进入负面清单	否	无	1.50%
7239	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	北苑小区配电站	800	45.00	360		未进入负面清单	否	无	1.50%
7240	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	大虎山铁路小区1#配电亭	1260	41.00	617		未进入负面清单	否	无	1.50%
7241	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	虎山线食品分歧3#盛世新城小区配电站	1260	21.25	866		未进入负面清单	否	无	1.00%
7242	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	虎山线6#天福润小区配电站	1430	61.00	415		未进入负面清单	否	无	1.50%
7243	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	盛世新城二期变电亭	1000	28.00	620		未进入负面清单	否	无	2.00%
7244	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	虎山线沈家分歧5#左分锦绣家园南区配电站	1360	47.00	585		未进入负面清单	否	无	1.50%
7245	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	华瑞鑫都1#配电站	1260	27.00	794		未进入负面清单	否	无	1.50%
7246	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	虎山线沈家分歧5#左分3#锦绣家园北区配电站	1260	45.00	567		未进入负面清单	否	无	1.50%
7247	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	虎山线邮电分歧4#湖畔花园配电站	630	59.68	191		未进入负面清单	否	无	1.50%

7248	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	华瑞新都二期配电站	1260	24.00	832		未进入负面清单	否	无	2.00%
7249	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	诚信小区配电站	500	28.00	310		未进入负面清单	否	无	1.00%
7250	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	龙腾家园配电站	800	19.52	564		未进入负面清单	否	无	1.50%
7251	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	利鑫佳苑小区配电站	1000	15.67	743		未进入负面清单	否	无	1.50%
7252	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	湘江豪庭小区配电站	1260	37.00	668		未进入负面清单	否	无	1.00%
7253	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	嘉和园小区	1260	20.98	870		未进入负面清单	否	无	1.50%
7254	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	营业西线54#怡景轩小区	630	26.00	403		未进入负面清单	否	无	1.50%
7255	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	文华苑2#小区	1260	56.00	428		未进入负面清单	否	无	1.00%
7256	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	幸福家园小区配电站	800	17.00	584		未进入负面清单	否	无	1.00%
7257	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	宽广分歧2#配电站	1000	28.00	620		未进入负面清单	否	无	1.50%
7258	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内二线18#蔚蓝湖畔三期配变电站	1000	46.87	431		未进入负面清单	否	无	1.00%
7259	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内二线53#玉林花园一期配变电站	1030	43.00	484		未进入负面清单	否	无	2.00%
7260	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内二线粮食分歧6#大红家园配电站	800	27.00	504		未进入负面清单	否	无	1.00%
7261	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内二线14#金鼎御锦城配变电站	600	23.64	398		未进入负面清单	否	无	1.50%
7262	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	城内二线14#蔚蓝湖畔二期配变电站	1130	24.53	740		未进入负面清单	否	无	2.00%
7263	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10KV城内一线建设分歧3#	1130	22.00	768		未进入负面清单	否	无	1.50%
7264	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	盛世名都1#配电站	1890	58.26	600		未进入负面清单	否	无	2.00%
7265	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	龙腾家园二期配电站	1890	34.00	1058		未进入负面清单	否	无	1.00%
7266	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	鑫盛园小区配电站	500	55.00	175		未进入负面清单	否	无	2.00%
7267	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	解放线49#商贸城配变电站	815	19.54	574		未进入负面清单	否	无	1.50%
7268	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	解放线37#左分1#盛世名都一期配变电站	1890	55.00	662		未进入负面清单	否	无	1.50%
7269	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	黑山润达商业街小区	2060	38.00	1071		未进入负面清单	否	无	1.00%
7270	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	天骄华府2#配电站	1890	38.00	983		未进入负面清单	否	无	1.50%
7271	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	芳华里配电亭	1260	20.65	874		未进入负面清单	否	无	1.50%
7272	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	香榭里B区一期配电站	1745	69.00	366		未进入负面清单	否	无	1.00%

7273	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	香榭里D区1配电站	1890	56.00	643		未进入负面清单	否	无	2.00%
7274	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	香榭里B区2配电站	1890	28.00	1172		未进入负面清单	否	无	1.50%
7275	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	黑山南郡壹品二期配电站	1260	43.00	592		未进入负面清单	否	无	1.50%
7276	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	城南线25#璀璨名都配变站	1890	62.00	529		未进入负面清单	否	无	1.50%
7277	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	黑山南郡壹品一期配电站	1260	21.00	869		未进入负面清单	否	无	1.50%
7278	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	香榭里D区2配电站	1260	55.24	438		未进入负面清单	否	无	1.50%
7279	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	凯旋1#小区配电站	1890	53.00	699		未进入负面清单	否	无	1.50%
7280	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	香榭里C区1#配电站	1890	48.00	794		未进入负面清单	否	无	1.50%
7281	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	营业东线63#石龙花园配变站	400	44.00	184		未进入负面清单	否	无	1.50%
7282	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	柳岸华庭小区	800	21.38	549		未进入负面清单	否	无	2.00%
7283	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	营业东线46#宾启馨城一期配变站	1890	57.00	624		未进入负面清单	否	无	1.00%
7284	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	营业东线45#左7右4#玉林花园二期配变站	1030	23.00	690		未进入负面清单	否	无	1.50%
7285	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业东线8#右分3#湖畔花园配变站	730	42.00	350		未进入负面清单	否	无	1.00%
7286	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	营业东线45#左7右4#玉林花园三期配变站	1030	56.40	346		未进入负面清单	否	无	1.50%
7287	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	营业东线63#金龙佳园配变站	630	15.36	470		未进入负面清单	否	无	1.00%
7288	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	营业东线42#宾启馨城二期配变站	1890	10.00	1512		未进入负面清单	否	无	1.50%
7289	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	营业东线45#左7左1#和谐家园配变站	500	10.36	398		未进入负面清单	否	无	1.00%
7290	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	阳光丽景小区	1890	23.00	1266		未进入负面清单	否	无	2.00%
7291	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	福山大院小区配电站	1890	26.00	1210		未进入负面清单	否	无	1.00%
7292	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	黑山福山新城中央学府配电站	630	20.12	440		未进入负面清单	否	无	1.50%
7293	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	学府名城配电站	1890	21.00	1304		未进入负面清单	否	无	1.50%
7294	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	虎山线沈家分歧15+1#慧新园小区配电站	1000	26.00	640		未进入负面清单	否	无	1.50%
7295	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	10KV化肥线学府分歧9#	1260	28.00	781		未进入负面清单	否	无	2.00%
7296	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	学府名城三期配电站	1890	50.00	756		未进入负面清单	否	无	1.50%
7297	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	星月蓝湾小区配电站	1890	45.80	835		未进入负面清单	否	无	2.00%

7298	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	营业线造纸分歧21#领秀家园小区配电站	1260	19.28	891		未进入负面清单	否	无	1.50%
7299	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	城内二线邮电分歧10#变压器	315	31.67	184		未进入负面清单	否	无	1.00%
7300	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	舒心园变压器1	1000	54.00	360		未进入负面清单	否	无	1.50%
7301	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	舒心园变压器2	1130	52.24	427		未进入负面清单	否	无	1.50%
7302	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	江南春城一期	730	49.00	299		未进入负面清单	否	无	2.00%
7303	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	江南春城二期	630	59.28	194		未进入负面清单	否	无	1.00%
7304	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	春城花园小区	1360	56.24	459		未进入负面清单	否	无	2.00%
7305	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	邮电分歧7#	315	18.65	225		未进入负面清单	否	无	1.50%
7306	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	邮电分歧3#	1000	26.53	635		未进入负面清单	否	无	1.50%
7307	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	邮电分歧箱式变电站	400	23.54	266		未进入负面清单	否	无	1.50%
7308	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	农垦B区	2260	27.54	1412		未进入负面清单	否	无	1.50%
7309	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线小区分歧小柳小区分支01#柱上变压器	200	26.45	127		未进入负面清单	否	无	1.41%
7310	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线主干194#柱上变压器	200	26.52	127		未进入负面清单	否	无	1.04%
7311	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线38右1#柱上变压器	200	26.55	127		未进入负面清单	否	无	1.68%
7312	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线16#柱上变压器	160	26.56	102		未进入负面清单	否	无	0.48%
7313	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线75#柱上变压器	200	26.56	127		未进入负面清单	否	无	1.46%
7314	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干56#兵营分歧8#兵营再分7#左支03#变压器2	100	26.57	63		未进入负面清单	否	无	1.52%
7315	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖村内支01#乡政府分支线08#柱上变压器	200	26.58	127		未进入负面清单	否	无	0.20%
7316	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线95左4支1#变压器	315	26.61	200		未进入负面清单	否	无	0.36%
7317	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线花园分歧01#变压器	50	26.62	32		未进入负面清单	否	无	0.97%
7318	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干61#新风分歧23#变压器	100	26.63	63		未进入负面清单	否	无	0.61%
7319	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	10kV鲍罗线马家岭分歧17#柱上变压器	400	26.64	253		未进入负面清单	否	无	1.59%
7320	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线65#变压器	315	26.65	200		未进入负面清单	否	无	1.85%
7321	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	丽景小区2#变电亭2#变压器	630	26.68	399		未进入负面清单	否	无	0.73%

7322	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线68#柱上变压器（王家大队北台）	200	26.70	127		未进入负面清单	否	无	1.22%
7323	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线平台东分支11#化肥分支03#柱上变压器	80	26.70	51		未进入负面清单	否	无	1.39%
7324	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10kV新城线2分场分歧010#柱上变压器（阳光工程）	50	26.73	32		未进入负面清单	否	无	0.50%
7325	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线四五石厂分歧02#石厂分歧33#柱上变	80	26.77	51		未进入负面清单	否	无	0.96%
7326	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线双台子分歧39#柱上变压器	400	26.80	253		未进入负面清单	否	无	1.74%
7327	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线铜李分歧55#变压器（上房身）	100	26.83	63		未进入负面清单	否	无	0.98%
7328	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	刁元子分歧002#变压器	400	26.87	253		未进入负面清单	否	无	1.63%
7329	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	翰林苑1#变电亭1#变配电变压器	630	26.88	398		未进入负面清单	否	无	1.12%
7330	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	世纪名门小区变电1亭2变压器间隔配电变压器	500	26.89	316		未进入负面清单	否	无	0.30%
7331	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线赵东分歧23#变压器（吴屯索屯道东）	400	26.90	252		未进入负面清单	否	无	0.90%
7332	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线水库分歧元角综合2分支05#柱上变压器	200	26.90	126		未进入负面清单	否	无	0.96%
7333	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线常台分歧21#常台面粉厂分歧05#变压器	100	26.91	63		未进入负面清单	否	无	0.84%
7334	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线36左11#变压器	50	26.96	32		未进入负面清单	否	无	0.22%
7335	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线田园子西台分歧01#柱上变压器	100	26.98	63		未进入负面清单	否	无	0.76%
7336	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	10kV河西线34右19左7#变压器	200	26.99	126		未进入负面清单	否	无	1.89%
7337	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	10Kv军粮线27#变压器	200	26.99	126		未进入负面清单	否	无	1.34%
7338	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	10kV鲍罗线张巴1队2台分歧01#柱上变压器	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	0.29%
7339	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰8队分支11#柱上变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	1.14%
7340	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线高台子分歧63#柱上变压器（高台子5队综合台）	160	27.02	101		未进入负面清单	否	无	0.90%
7341	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线袁台分歧29#宋台家南小区分歧18#变压器	160	27.02	101		未进入负面清单	否	无	0.52%
7342	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分39号北分7号右1号南分1号变压器	80	27.16	50		未进入负面清单	否	无	1.02%
7343	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分9号变压器	200	27.17	126		未进入负面清单	否	无	0.51%
7344	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线龙宝3队2分歧07#柱上变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	1.64%
7345	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线张家坟水台分歧01#变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	1.28%

7346	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线头台子东台分歧 14#变压器	400	27.19	251		未进入负面清单	否	无	0.30%
7347	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线主干72#变压器	160	27.22	100		未进入负面清单	否	无	0.78%
7348	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧61#柱上变压器	200	27.23	126		未进入负面清单	否	无	0.29%
7349	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队四分歧13#变压器	50	27.24	31		未进入负面清单	否	无	1.13%
7350	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线24#变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	0.90%
7351	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线东赵分歧09#树林子分歧15#柱上变压器01	100	27.25	63		未进入负面清单	否	无	0.46%
7352	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干07#变压器	100	27.26	63		未进入负面清单	否	无	1.20%
7353	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	盛华苑二期二亭变压器	630	27.29	395		未进入负面清单	否	无	1.22%
7354	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线23左12#变压器	100	27.31	63		未进入负面清单	否	无	0.91%
7355	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花4组分支01#柱上变压器2	50	27.31	31		未进入负面清单	否	无	0.81%
7356	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家分歧31#姚家村分歧18#柱上变压器	80	27.32	50		未进入负面清单	否	无	0.11%
7357	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线三丫分歧10#分税三组北台分歧08#变压器	100	27.37	63		未进入负面清单	否	无	0.59%
7358	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线榆树分歧23#变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	1.35%
7359	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线25#变压器	315	27.38	197		未进入负面清单	否	无	0.70%
7360	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线郭大发分歧20#陈屯分歧01#变压器	160	27.38	100		未进入负面清单	否	无	0.37%
7361	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家村分歧19#高家街分歧13#变压器	50	27.44	31		未进入负面清单	否	无	1.20%
7362	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧29#石佛村西台分歧07#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.53%
7363	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干246#康屯大队分歧02#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.72%
7364	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰9队分支01#柱上变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.77%
7365	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10KV盘工线主干096加1#合兴4组新1台分歧08#柱上变压器	200	27.46	125		未进入负面清单	否	无	1.28%
7366	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧81#王前分支48#变压器	80	27.47	50		未进入负面清单	否	无	0.71%
7367	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青一线主干154号变压器综合阳光工程100	100	27.49	63		未进入负面清单	否	无	0.72%
7368	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	翰林院2#变电亭2#变压器	630	27.52	394		未进入负面清单	否	无	1.72%
7369	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线35右4#柱上变压器	200	27.56	125		未进入负面清单	否	无	0.71%
7370	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线于家6.8队棚分支04#变压器	50	27.57	31		未进入负面清单	否	无	1.31%

7371	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线苏家街分歧22#吴家街分歧04#柱上变压器	100	27.57	62		未进入负面清单	否	无	1.04%
7372	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干90#刁元子分歧02#变压器	200	27.59	125		未进入负面清单	否	无	0.67%
7373	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线观音村台分歧02#变压器	100	27.59	62		未进入负面清单	否	无	0.71%
7374	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队73#七分歧17#变压器	50	27.62	31		未进入负面清单	否	无	0.93%
7375	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干58#三合屯分歧02#变压器	100	27.65	62		未进入负面清单	否	无	1.49%
7376	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧43#八百垅屯内分歧07#变压器（八百垅台）	160	27.65	100		未进入负面清单	否	无	1.25%
7377	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#罗洼3分歧25#柱上变压器	200	27.68	125		未进入负面清单	否	无	0.85%
7378	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	富雅兴阁小区变电亭2#变配电变压器	400	27.73	249		未进入负面清单	否	无	0.31%
7379	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	翰林院2#变电亭1#变压器	630	27.77	392		未进入负面清单	否	无	1.26%
7380	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右11#变压器	50	27.78	31		未进入负面清单	否	无	0.92%
7381	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	河畔花园B区变电亭1#变压器	630	27.80	392		未进入负面清单	否	无	0.74%
7382	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧57#高起5队2分支03#柱上变压器	200	27.81	124		未进入负面清单	否	无	0.80%
7383	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线高力东变分歧05#柱上变压器	200	27.82	124		未进入负面清单	否	无	1.79%
7384	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干53号南分28号南分8号变压器	80	27.83	50		未进入负面清单	否	无	0.79%
7385	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线130#东分歧04#变压器	50	27.84	31		未进入负面清单	否	无	1.02%
7386	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线王窑5队分支04#变压器	80	27.89	50		未进入负面清单	否	无	1.60%
7387	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线九组综合分歧003#柱上变压器（九组综合台）	100	27.91	62		未进入负面清单	否	无	1.03%
7388	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾A区2#变电亭1#变压器	630	27.92	391		未进入负面清单	否	无	0.76%
7389	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71支1#柱上变压器	250	27.98	155		未进入负面清单	否	无	1.46%
7390	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	中驰温州商城变电亭1#变压器	400	27.99	248		未进入负面清单	否	无	1.53%
7391	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾A区3#变电亭2#变压器	630	28.04	390		未进入负面清单	否	无	1.32%
7392	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线练草沟分歧09#变压器	100	28.05	62		未进入负面清单	否	无	0.89%
7393	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线27左4#柱上变压器	160	28.07	99		未进入负面清单	否	无	0.75%
7394	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角九队分歧20#柱上变压器	200	28.08	124		未进入负面清单	否	无	1.22%
7395	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线腰姑西台分歧01#变压器	200	28.08	124		未进入负面清单	否	无	1.22%

7396	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线王窑1.2队东台分支01号柱上变压器	100	28.11	62		未进入负面清单	否	无	0.89%
7397	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干220#小岭子分歧25#变压器	80	28.16	49		未进入负面清单	否	无	0.79%
7398	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干26#市场分歧14#柱上变压器	100	28.17	62		未进入负面清单	否	无	1.10%
7399	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队三分歧19#变压器	50	28.19	31		未进入负面清单	否	无	0.86%
7400	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	晨光小区变电亭1#变压器	400	28.19	247		未进入负面清单	否	无	0.77%
7401	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线华山分歧54#柱上变压器	160	28.25	99		未进入负面清单	否	无	0.66%
7402	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线主干39#变压器	50	28.27	31		未进入负面清单	否	无	1.23%
7403	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干70#柱上变压器	315	28.27	194		未进入负面清单	否	无	1.42%
7404	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线西主干59#变压器	200	28.30	123		未进入负面清单	否	无	0.85%
7405	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干111#柱上变压器	160	28.35	99		未进入负面清单	否	无	1.08%
7406	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线陈簪分歧56#赖公村分支04#柱上变压器调	100	28.35	62		未进入负面清单	否	无	0.76%
7407	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线36#柱上变压器	160	28.40	99		未进入负面清单	否	无	0.24%
7408	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	富雅兴阁小区变电亭1#变配电变压器	400	28.41	246		未进入负面清单	否	无	1.06%
7409	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左24#变压器	160	28.46	98		未进入负面清单	否	无	1.10%
7410	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	孙庄线55#孙庄线分歧23#柱上变压器（大孙庄菜地台）	80	28.50	49		未进入负面清单	否	无	1.36%
7411	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	盛华苑变亭变压器1#	400	28.53	246		未进入负面清单	否	无	1.11%
7412	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线45左1右5#柱上变压器	100	28.57	61		未进入负面清单	否	无	1.06%
7413	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	凤鸣B区1#变亭2#变压器	500	28.57	307		未进入负面清单	否	无	0.92%
7414	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾A区2#变电亭2#变压器	630	28.57	387		未进入负面清单	否	无	1.34%
7415	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干79#朱屯6、8队分歧05#柱上变压器	100	28.58	61		未进入负面清单	否	无	0.45%
7416	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线37#二分歧02#变压器	80	28.61	49		未进入负面清单	否	无	1.65%
7417	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	孙庄线分歧35#小孙庄屯内分歧08#柱上变压器（小孙庄南台）	200	28.61	123		未进入负面清单	否	无	0.63%
7418	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线么后刘洼西棚分歧02后五粮4队棚01变压器	80	28.62	49		未进入负面清单	否	无	0.53%
7419	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三千线45#三里分歧24#柱上变压器	200	28.63	123		未进入负面清单	否	无	0.90%
7420	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线王二南分歧04右10号柱上变压器	100	28.71	61		未进入负面清单	否	无	1.26%

7421	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干29#鲜储分歧01#柱上变压器2	80	28.74	49		未进入负面清单	否	无	1.09%
7422	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线官营子分歧19右03变压器	100	28.74	61		未进入负面清单	否	无	0.28%
7423	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干191号变压器六台五组	100	28.77	61		未进入负面清单	否	无	0.86%
7424	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三干线分歧64#羊肠河东分歧10#柱上变压器	50	28.77	31		未进入负面清单	否	无	1.40%
7425	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	凤鸣B区1#变亭1#变压器	500	28.80	306		未进入负面清单	否	无	0.28%
7426	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线82#变压器1	160	28.80	98		未进入负面清单	否	无	0.59%
7427	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线57#常台分歧45#柱上变压器	100	28.83	61		未进入负面清单	否	无	1.74%
7428	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线龙屯分歧09#柱上变压器	160	28.84	98		未进入负面清单	否	无	1.71%
7429	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线东沙分歧29号杆柱上变压器	100	28.88	61		未进入负面清单	否	无	0.83%
7430	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三干线45#河头子分歧26#柱上变压器	50	28.89	31		未进入负面清单	否	无	0.56%
7431	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干73#柱上变压器	200	28.90	122		未进入负面清单	否	无	0.98%
7432	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线东庄台分歧10#变压器	100	28.92	61		未进入负面清单	否	无	0.75%
7433	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线40#王二分歧22#石屯分歧10#变压器	200	28.94	122		未进入负面清单	否	无	1.24%
7434	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线庙沟分歧32#变压器	100	28.94	61		未进入负面清单	否	无	1.42%
7435	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干179号西分19号变压器200敬老院	200	29.01	122		未进入负面清单	否	无	0.61%
7436	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线南山分歧03#变压器	200	29.05	122		未进入负面清单	否	无	0.64%
7437	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村分支29#变压器	100	29.07	61		未进入负面清单	否	无	0.08%
7438	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线田赵分歧42#田家分支03#变压器	200	29.07	122		未进入负面清单	否	无	1.32%
7439	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	河畔花园B区变电亭2#变压器	630	29.09	384		未进入负面清单	否	无	0.49%
7440	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干152#柱上变压器	100	29.13	61		未进入负面清单	否	无	0.97%
7441	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	恒信4#变电亭#1变配电变压器	630	29.15	383		未进入负面清单	否	无	0.59%
7442	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	医闾江南C1区2变压器	630	29.15	383		未进入负面清单	否	无	0.90%
7443	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线官营子分歧23+1#变压器	100	29.15	61		未进入负面清单	否	无	0.93%
7444	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线老虎屯水田分歧07#老虎屯东台分歧06#柱上变压器	100	29.17	61		未进入负面清单	否	无	0.91%
7445	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线52+1柱上变压器	200	29.18	122		未进入负面清单	否	无	0.71%

7446	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分1号北分10号西分1号变压器	80	29.19	49		未进入负面清单	否	无	1.43%
7447	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家村分歧19#姚家2组分歧03#柱上变压器	50	29.20	30		未进入负面清单	否	无	1.30%
7448	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线南崔分歧95#二道支分21#二道5.6队支分08#变压器08	50	29.21	30		未进入负面清单	否	无	1.84%
7449	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线154#柱上变压器	50	29.22	30		未进入负面清单	否	无	0.84%
7450	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左15#变压器	160	29.25	97		未进入负面清单	否	无	0.73%
7451	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线主干48#民屯分歧14#柱上变压器	100	29.32	61		未进入负面清单	否	无	0.86%
7452	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线陈赖分歧85#庞屯支线04#变压器	100	29.33	61		未进入负面清单	否	无	1.23%
7453	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线东分歧05#柱上变压器	50	29.36	30		未进入负面清单	否	无	1.57%
7454	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾A区3#变电亭1#变压器	630	29.39	382		未进入负面清单	否	无	1.16%
7455	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	世纪名门小区变电1亭3变压器间隔配电变压器	500	29.44	303		未进入负面清单	否	无	0.72%
7456	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	恒信4#变电亭#2变配电变压器	630	29.44	382		未进入负面清单	否	无	0.60%
7457	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	鲍南线主干34#牛屯分歧18#柱上变压器	200	29.45	121		未进入负面清单	否	无	1.09%
7458	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前分支63#中起屯分支22#变压器	100	29.45	61		未进入负面清单	否	无	0.72%
7459	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干53号南分15号左4号道口3号台变压器	100	29.50	61		未进入负面清单	否	无	0.44%
7460	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧10#康屯11组09#柱上变压器	100	29.54	60		未进入负面清单	否	无	0.35%
7461	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线主干21#盘蛇六组综合台变压器	100	29.55	60		未进入负面清单	否	无	1.29%
7462	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	东方花园B区变电亭2#变压器	630	29.59	381		未进入负面清单	否	无	1.01%
7463	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线南崔分歧95#二道支分21#二道5.6队支分09#变压器	100	29.64	60		未进入负面清单	否	无	0.75%
7464	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线104#变压器	200	29.67	121		未进入负面清单	否	无	0.77%
7465	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干136号西分34号200东砖2号台	200	29.67	121		未进入负面清单	否	无	1.26%
7466	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三干钱20#耿屯分歧13#柱上变压器调	200	29.70	121		未进入负面清单	否	无	1.02%
7467	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	医闾江南B区1#变亭1#变压器	630	29.72	380		未进入负面清单	否	无	0.84%
7468	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线二道沟分歧86#柱上变压器	160	29.77	96		未进入负面清单	否	无	1.19%
7469	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线筑路分歧030#柱上变压器	50	29.78	30		未进入负面清单	否	无	0.77%
7470	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线边家分歧45#郭大发分歧10#柱上变压器	100	29.81	60		未进入负面清单	否	无	1.03%

7471	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线大友分歧87#东甸子7.8组分歧03#变压器	100	29.82	60		未进入负面清单	否	无	1.63%
7472	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线刘大院分歧06#柱上变压器	100	29.84	60		未进入负面清单	否	无	1.45%
7473	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线正三南分歧02#正三北分歧05#变压器1	315	29.84	190		未进入负面清单	否	无	0.89%
7474	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线耿炮屯分歧5#耿炮屯南分歧05#柱上变压器	100	29.86	60		未进入负面清单	否	无	1.31%
7475	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线官营子分歧28#变压器	100	29.89	60		未进入负面清单	否	无	1.77%
7476	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线59#王家排水站分歧2#王家5.6队分歧03#柱上变压器	315	29.94	189		未进入负面清单	否	无	0.79%
7477	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线庙沟分歧10#变压器	100	29.95	60		未进入负面清单	否	无	0.65%
7478	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干28#变压器	80	29.98	48		未进入负面清单	否	无	1.15%
7479	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线富屯四组分歧01#变压器	250	29.99	150		未进入负面清单	否	无	0.49%
7480	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干47#邮局分歧03#变压器	50	30.02	30		未进入负面清单	否	无	1.17%
7481	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线油站分歧29#汤屯新台分歧01#变压器	200	30.04	120		未进入负面清单	否	无	1.00%
7482	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干32#东珠分歧20#阳光分歧05#柱上变压器	100	30.08	60		未进入负面清单	否	无	0.58%
7483	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金孟营分歧08#金家5队分歧05#柱上变压器	80	30.09	48		未进入负面清单	否	无	0.82%
7484	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右12#柱上变压器	100	30.14	60		未进入负面清单	否	无	1.30%
7485	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干30#河北分歧06#变压器	80	30.19	48		未进入负面清单	否	无	0.92%
7486	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	壹号公馆2#变电亭1#变配电变压器	630	30.20	377		未进入负面清单	否	无	0.64%
7487	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线烧锅分歧09#变压器	80	30.22	48		未进入负面清单	否	无	0.55%
7488	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线69#左3#变压器	200	30.22	120		未进入负面清单	否	无	0.61%
7489	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧111#么后五粮分支48#变压器	100	30.26	60		未进入负面清单	否	无	0.25%
7490	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线北阳分支53#徐家1队分支16#变压器	200	30.27	119		未进入负面清单	否	无	1.50%
7491	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干25#二十里分歧51#柱上变压器	100	30.27	60		未进入负面清单	否	无	1.07%
7492	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右6左11#变压器	315	30.28	188		未进入负面清单	否	无	0.59%
7493	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五粮分支21#么五粮5.6队分支14#变压器	100	30.30	60		未进入负面清单	否	无	0.28%
7494	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线前孟支分16#佟南支分01#变压器	100	30.31	60		未进入负面清单	否	无	0.95%

7495	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线二道沟分歧44#变压器（烧锅屯北台）	100	30.33	60		未进入负面清单	否	无	1.03%
7496	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV么后五粮分歧35#后五粮1队南棚分支1#变压器	80	30.37	48		未进入负面清单	否	无	0.89%
7497	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干32#中东村分歧08#变压器	160	30.48	95		未进入负面清单	否	无	0.26%
7498	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干106#三把分歧16#柱上变压器	200	30.49	119		未进入负面清单	否	无	0.73%
7499	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线白庙子分歧50#变压器	200	30.49	119		未进入负面清单	否	无	0.47%
7500	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	孟家3、4队分歧003#变压器	160	30.51	95		未进入负面清单	否	无	1.19%
7501	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线18#饲料分歧1#变压器	160	30.57	95		未进入负面清单	否	无	0.86%
7502	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线蹇屯分歧36#杨家分歧18#柱上变压器	200	30.59	119		未进入负面清单	否	无	1.19%
7503	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10kV盘高线田北支分04#变压器	160	30.63	95		未进入负面清单	否	无	0.80%
7504	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左12左13#柱上变压器	80	30.66	47		未进入负面清单	否	无	1.04%
7505	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线周屯分歧40#小亮分歧40#柱上变压器	200	30.67	119		未进入负面清单	否	无	1.39%
7506	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干37#变压器	100	30.68	59		未进入负面清单	否	无	0.72%
7507	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干21#供销社分歧01#变压器	50	30.68	30		未进入负面清单	否	无	1.09%
7508	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干52#大白大队台分歧04#柱上变压器	100	30.70	59		未进入负面清单	否	无	0.99%
7509	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线董家河南分歧04#变压器	200	30.70	119		未进入负面清单	否	无	0.90%
7510	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10KV常南线40#佟二台子分歧04#王二南分歧06#变压器	400	30.73	237		未进入负面清单	否	无	1.13%
7511	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线观音一组分歧01#变压器	100	30.75	59		未进入负面清单	否	无	1.19%
7512	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线主干三家子分歧33#变压器	100	30.75	59		未进入负面清单	否	无	1.38%
7513	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干66#柱上变压器	80	30.76	47		未进入负面清单	否	无	1.28%
7514	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线38#三分歧12#左06#变压器	50	30.78	30		未进入负面清单	否	无	0.88%
7515	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线五家铺综合分歧003#柱上变压器	100	30.79	59		未进入负面清单	否	无	1.33%
7516	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干87#孙李三分歧28#变压器	160	30.80	95		未进入负面清单	否	无	0.75%
7517	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村支分19#河东支分08#变压器	100	30.80	59		未进入负面清单	否	无	1.12%
7518	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线80#合兴二组分歧03#变压器	100	30.81	59		未进入负面清单	否	无	1.79%

7519	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线边家分歧45#郭大发分歧68#柱上变压器	80	26.56	51		未进入负面清单	否	无	0.82%
7520	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线青堆子开发区分歧03+1#大碱地分歧24#柱上变压器	50	26.56	32		未进入负面清单	否	无	1.05%
7521	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线周大臣分歧5#柱上变压器（阳光工程）	50	26.57	32		未进入负面清单	否	无	1.62%
7522	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	天骄华府1亭1变压器间隔配电变压器	630	26.58	400		未进入负面清单	否	无	1.26%
7523	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线五家铺综合分歧11#柱上变压器	50	26.61	32		未进入负面清单	否	无	1.78%
7524	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左5支1#柱上变压器	50	26.62	32		未进入负面清单	否	无	0.86%
7525	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队一分歧12#变压器	50	26.63	32		未进入负面清单	否	无	1.38%
7526	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线36#光明分歧13#聂屯东分歧01#变压器	160	26.64	101		未进入负面清单	否	无	1.32%
7527	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线路屯分歧05#变压器	80	26.65	51		未进入负面清单	否	无	0.97%
7528	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	中驰温州商城变电亭2#变压器	400	26.68	253		未进入负面清单	否	无	1.27%
7529	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧05#变压器（河下头三砖加油台）	315	26.70	199		未进入负面清单	否	无	0.56%
7530	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	乐福2#变压器	500	26.70	317		未进入负面清单	否	无	0.47%
7531	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干113#柱上变压器	100	26.73	63		未进入负面清单	否	无	0.88%
7532	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	周屯分歧49#1变压器	400	26.77	253		未进入负面清单	否	无	0.65%
7533	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线西三家子分歧29#三家子西分歧03#柱上变压器2	160	26.80	101		未进入负面清单	否	无	1.35%
7534	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线猪厂分歧38#沙河子分歧19#柱上变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	0.95%
7535	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	嘉禾小区变电亭2#变压器	200	26.87	126		未进入负面清单	否	无	0.54%
7536	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线河洼分歧4#右03#柱上变压器	200	26.88	126		未进入负面清单	否	无	1.14%
7537	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾B区1#变电亭1#变压器	500	26.89	316		未进入负面清单	否	无	1.48%
7538	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线东沙分歧58右1#柱上变压器	80	26.90	50		未进入负面清单	否	无	0.99%
7539	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干206#康屯8.9队3分歧01#柱上变压器	200	26.90	126		未进入负面清单	否	无	0.42%
7540	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线南崔分歧95#二道支分14#二道北支分16#变压器	100	26.91	63		未进入负面清单	否	无	1.29%
7541	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线五家铺综合分歧03#东兴3组新1台分歧02#柱上变压器	200	26.96	126		未进入负面清单	否	无	1.25%
7542	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线52#四分歧01#变压器	50	26.98	32		未进入负面清单	否	无	1.13%

7543	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧03#康屯4组2台分支05#柱上变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	0.64%
7544	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干51#小白村台分支05#柱上变压器（腰丫南台分支线03#变压器）	400	26.99	252		未进入负面清单	否	无	1.15%
7545	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧38#小白5队4台分支04#柱上变压器	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	0.68%
7546	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线营盘分歧10#营盘西分歧08#柱上变压器	80	27.02	50		未进入负面清单	否	无	0.51%
7547	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通13分歧13#柱上变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	1.01%
7548	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线大友分歧30#后马家分歧06#变压器	80	27.02	50		未进入负面清单	否	无	1.01%
7549	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线西佛寺分歧21#变压器	100	27.16	63		未进入负面清单	否	无	0.39%
7550	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线36右3#变压器	400	27.17	251		未进入负面清单	否	无	0.86%
7551	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干94#东秦分歧31#柱上变压器	100	27.18	63		未进入负面清单	否	无	0.35%
7552	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	成泽佳苑1#变电亭1#变压器	630	27.18	396		未进入负面清单	否	无	1.22%
7553	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线狼窝分歧05#柱上变压器（阳光工程）	50	27.19	31		未进入负面清单	否	无	1.29%
7554	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线马屯中二分岐04#变压器	100	27.22	63		未进入负面清单	否	无	1.27%
7555	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线22#变压器	315	27.23	198		未进入负面清单	否	无	0.25%
7556	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线黑山沟分歧26右1#柱上变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	1.39%
7557	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线51左1#柱上变压器	100	27.24	63		未进入负面清单	否	无	0.43%
7558	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧16#变压器	50	27.25	31		未进入负面清单	否	无	0.80%
7559	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	10kV青街线8左25#变压器	200	27.26	125		未进入负面清单	否	无	1.20%
7560	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线西主干86#变压器	200	27.29	125		未进入负面清单	否	无	0.94%
7561	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线47左3#变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否	无	0.94%
7562	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干18#乡镇府分歧02#变压器	30	27.31	19		未进入负面清单	否	无	1.25%
7563	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵元子分歧06#变压器	400	27.32	251		未进入负面清单	否	无	1.16%
7564	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	成泽佳苑1#变电亭2#变压器	630	27.37	395		未进入负面清单	否	无	1.64%
7565	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	10kV水泉线枣屯分歧13号左分05号柱上变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	0.59%
7566	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线腰丫分歧07#腰丫北分歧01#柱上变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	1.56%

7567	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线九分岐10#变压器	50	27.38	31		未进入负面清单	否	无	1.20%
7568	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8左17#变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	1.07%
7569	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干22#柱上变压器	160	27.44	100		未进入负面清单	否	无	0.88%
7570	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干235#康屯6组2分歧03#柱上变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.72%
7571	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	东方花园四期2#变压器	400	27.46	250		未进入负面清单	否	无	0.79%
7572	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线38#三分岐12#左06#变压器1	50	27.46	31		未进入负面清单	否	无	0.82%
7573	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右1#柱上变压器	200	27.47	125		未进入负面清单	否	无	1.42%
7574	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线46#后吴八家分歧02#柱上变压器	50	27.49	31		未进入负面清单	否	无	0.88%
7575	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干193#马家市场地分歧12#变压器	80	27.52	50		未进入负面清单	否	无	1.28%
7576	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线孟家分歧17#孟家3、4队分歧03#变压器	200	26.56	127		未进入负面清单	否	无	1.12%
7577	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰1.6队2台分支01#柱上变压器	100	26.56	63		未进入负面清单	否	无	1.91%
7578	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10kV盘高线姜家街分歧02号变压器	50	26.57	32		未进入负面清单	否	无	0.99%
7579	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左10#柱上变压器	30	26.58	19		未进入负面清单	否	无	0.68%
7580	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线下洼子分歧04#高林分歧11右1#柱上变压器	200	26.61	127		未进入负面清单	否	无	0.83%
7581	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干10#周屯分歧22#变压器2	200	26.62	127		未进入负面清单	否	无	1.46%
7582	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线54#前吴分歧03#变压器	80	26.63	51		未进入负面清单	否	无	1.67%
7583	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线老虎屯分歧17#老虎屯西台分歧02#柱上变压器	160	26.64	101		未进入负面清单	否	无	0.72%
7584	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧31#小白5队3台分支01#柱上变压器	200	26.65	127		未进入负面清单	否	无	0.94%
7585	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线北主干100#红石分歧107#变压器	100	26.68	63		未进入负面清单	否	无	1.34%
7586	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干91#变压器	50	26.70	32		未进入负面清单	否	无	1.12%
7587	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	锦绣家园小区变享1变压器配电变压器	500	26.70	317		未进入负面清单	否	无	1.31%
7588	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线北丫三四队南2台分支11#变压器	100	26.73	63		未进入负面清单	否	无	1.33%
7589	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	孙庄线分歧36#小孙庄南分歧01#变压器（小孙庄北台）	100	26.77	63		未进入负面清单	否	无	0.86%
7590	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线20#左2柱上变压器（沈屯2.3队新台）	200	26.80	126		未进入负面清单	否	无	0.87%

7591	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	10kV赵屯线赵南村分歧10#柱上变压器	200	26.87	126		未进入负面清单	否	无	0.87%
7592	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线61#关山2队分歧04#柱上变压器	200	26.88	126		未进入负面清单	否	无	1.28%
7593	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10千伏盘高线崔家分歧02号柱上变压器	400	26.89	252		未进入负面清单	否	无	1.31%
7594	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线96#小曹屯分歧03#变压器	200	26.90	126		未进入负面清单	否	无	1.27%
7595	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线青年点分支16号柱上变压器	400	26.90	252		未进入负面清单	否	无	0.83%
7596	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#5组分支03#变压器	100	26.91	63		未进入负面清单	否	无	0.80%
7597	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	10kV201线44右8左1右8#变压器	50	26.96	32		未进入负面清单	否	无	0.63%
7598	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北	罗北线主干29#罗罗堡5-7队分歧06#罗罗堡村台分支05柱上变压器	100	26.98	63		未进入负面清单	否	无	1.06%
7599	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家	10kV范家线石甸子分歧4#陈家窝堡分歧01#柱上变压器	200	26.99	126		未进入负面清单	否	无	1.28%
7600	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二	广阁二线102右3#柱上变压器	400	26.99	252		未进入负面清单	否	无	1.29%
7601	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内	丽景小区2#变电亭1#变压器	630	27.00	397		未进入负面清单	否	无	1.21%
7602	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二	广阁二线84左13#变压器	315	27.02	198		未进入负面清单	否	无	0.65%
7603	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线24#左01#变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.25%
7604	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线181+01#变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.59%
7605	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮	军粮线49左5#变压器	180	27.16	113		未进入负面清单	否	无	0.91%
7606	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II	赵青二线主干20号东分25号西分3#变压器	50	27.17	31		未进入负面清单	否	无	0.93%
7607	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10kv盘工线长姚分歧11#长泡子3.4组老台分歧06#柱上变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	0.65%
7608	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯	大屯线125#冯屯村分歧01#变压器	50	27.18	31		未进入负面清单	否	无	1.29%
7609	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线主干208#大楼新2台分歧02#柱上变压器	100	27.19	63		未进入负面清单	否	无	0.38%
7610	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线龙屯新台分歧08#变压器	160	27.22	100		未进入负面清单	否	无	0.31%
7611	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	10千伏城南线53左18#柱上变压器	400	27.23	251		未进入负面清单	否	无	0.66%
7612	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯	10kV沈屯线主干29#关山小学分歧14#柱上变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	0.96%
7613	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线南支分歧38#达营新台分歧01#变压器	100	27.24	63		未进入负面清单	否	无	0.85%
7614	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干193#四方西台分歧07#变压器	200	27.25	126		未进入负面清单	否	无	0.72%

7615	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧116#柱上变压器	50	27.26	31		未进入负面清单	否	无	0.79%
7616	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城南线53左18#柱上变压器（东）	100	27.29	63		未进入负面清单	否	无	0.58%
7617	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线新风水田分歧06#新风水田分支8#右12#变压器	50	27.31	31		未进入负面清单	否	无	0.35%
7618	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧79#柱上变压器	50	27.31	31		未进入负面清单	否	无	1.14%
7619	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支82#闫下洼西棚分支28#变压器	80	27.32	50		未进入负面清单	否	无	0.59%
7620	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干92#于三家分歧09#变压器	100	27.37	63		未进入负面清单	否	无	0.95%
7621	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线59#变压器	315	27.38	197		未进入负面清单	否	无	1.27%
7622	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干270#柱上变压器（19左13左3#变压器）	400	27.38	250		未进入负面清单	否	无	1.64%
7623	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线97#三家子分歧29#三家子西分歧03#柱上变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.44%
7624	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线陈籛分歧64#赖公南高温棚支线08#柱上变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	1.02%
7625	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线主干18#变压器	50	27.44	31		未进入负面清单	否	无	1.39%
7626	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干03#柱上变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.35%
7627	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干387#食品厂分歧010#变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	0.97%
7628	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	正安I线三合分歧80#蹇屯分歧43#柱上变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.21%
7629	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干29#罗罗堡5-7队分歧01#罗罗堡6组分支03#柱上变压器	30	27.47	19		未进入负面清单	否	无	1.40%
7630	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线后山岩口分歧01#变压器	100	27.49	63		未进入负面清单	否	无	0.54%
7631	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线主干56#关山村分歧05#柱上变压器	200	27.52	125		未进入负面清单	否	无	0.74%
7632	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青分歧101#东青村分支24左10#变压器	50	26.56	32		未进入负面清单	否	无	1.11%
7633	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	凤鸣B区2#变亭2#变压器	400	26.56	254		未进入负面清单	否	无	1.28%
7634	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线40右6#柱上变压器	200	26.57	127		未进入负面清单	否	无	1.23%
7635	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线姚家1组综合分歧05#柱上变压器（姚家1组综合台）	160	26.58	101		未进入负面清单	否	无	1.21%
7636	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闫二线	10kV闫二线新民分歧07号右2号柱上变压器	200	26.61	127		未进入负面清单	否	无	1.04%
7637	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线车屯西台分歧01#变压器	200	26.62	127		未进入负面清单	否	无	0.90%
7638	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线18#大房分歧19#三台子北分歧03#变压器	200	26.63	127		未进入负面清单	否	无	1.08%
7639	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	10kV赵屯线99#吴屯东台分歧03#柱上变压器	200	26.64	127		未进入负面清单	否	无	1.49%

7640	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	医闾江南B区2#变亭2#变压器	630	26.65	399		未进入负面清单	否	无	0.62%
7641	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干80#朝阳西变分歧04#变压器	100	26.68	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
7642	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线27#孙家街分歧03+1左3右5#柱上变压器	200	26.70	127		未进入负面清单	否	无	1.49%
7643	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线聂屯南分歧12#柱上变压器	100	26.70	63		未进入负面清单	否	无	0.62%
7644	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线187#史家五组分歧08#变压器	100	26.73	63		未进入负面清单	否	无	0.93%
7645	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线60#苏屯北台分歧02#变压器	200	26.77	126		未进入负面清单	否	无	1.20%
7646	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线索屯分歧19#北小庙分歧09#变压器	100	26.80	63		未进入负面清单	否	无	0.92%
7647	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干马太二台01#变压器	100	26.83	63		未进入负面清单	否	无	0.22%
7648	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线36#光明分歧36#变压器	200	26.87	126		未进入负面清单	否	无	1.22%
7649	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右6左5右12#变压器	315	26.88	199		未进入负面清单	否	无	1.86%
7650	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线周屯分歧17#李屯分歧26#柱上变压器	200	26.89	126		未进入负面清单	否	无	0.97%
7651	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71支17#柱上变压器	50	26.90	32		未进入负面清单	否	无	0.53%
7652	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线董家河南分歧11#变压器	200	26.90	126		未进入负面清单	否	无	1.56%
7653	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右5左7左3#变压器	200	26.91	126		未进入负面清单	否	无	0.86%
7654	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线76#范家3队分歧07#柱上变压器	100	26.96	63		未进入负面清单	否	无	0.78%
7655	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线腰丫水田支05#腰丫北高温棚分支16#柱上变压器	100	26.98	63		未进入负面清单	否	无	1.49%
7656	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金家大东地分歧09号杆（金家东台）柱上变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	1.49%
7657	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线龙岗子56组分歧24#变压器	50	26.99	32		未进入负面清单	否	无	0.72%
7658	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干122号西分17号变压器	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	0.40%
7659	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线柳东三组支分01#柱上变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	1.33%
7660	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52左2#柱上变压器	315	27.02	198		未进入负面清单	否	无	1.14%
7661	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线38右4#柱上变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	0.75%
7662	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线曾屯分歧08#柱上变压器	200	27.16	126		未进入负面清单	否	无	1.77%
7663	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闰线	10KV沟闰线三家子分歧28右3#柱上变压器（前三家子东台）	400	27.17	251		未进入负面清单	否	无	1.23%
7664	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线134#变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	0.24%

7665	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干107#吴屯8组分歧15#变压器	80	27.18	50		未进入负面清单	否	无	1.40%
7666	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线赵屯供电所西台分歧08#变压器（赵屯供电所西台）	200	27.19	126		未进入负面清单	否	无	0.69%
7667	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线腰屯分歧11#变压器	200	27.22	126		未进入负面清单	否	无	1.60%
7668	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线观音二组分歧01#变压器	200	27.23	126		未进入负面清单	否	无	0.79%
7669	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队三分歧04#变压器	50	27.24	31		未进入负面清单	否	无	1.43%
7670	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线黑山沟分歧16#西分歧09#柱上变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	1.04%
7671	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线45#小康村分歧003#柱上变压器	100	27.25	63		未进入负面清单	否	无	1.87%
7672	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线观音三组分歧02#变压器	200	27.26	125		未进入负面清单	否	无	0.19%
7673	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干182#吴屯移动分歧01#吴屯大队2台分歧02#柱上变压器（38左45左4#变压器）	400	27.29	251		未进入负面清单	否	无	1.29%
7674	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右4#变压器	400	27.31	251		未进入负面清单	否	无	0.44%
7675	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线主干42#柱上变压器（小顾屯综合台）	100	27.31	63		未进入负面清单	否	无	1.02%
7676	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干65左02#变压器	50	27.32	31		未进入负面清单	否	无	1.20%
7677	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干81#大友分歧13#变压器	100	27.37	63		未进入负面清单	否	无	1.79%
7678	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线中南5-10组分歧11#变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	0.90%
7679	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闯二线	10kV闯二线大吴台分歧02#右01#柱上变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	1.72%
7680	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线陈家铺二斌分歧14#变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.86%
7681	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线8柱上变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.57%
7682	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	壹号公馆1#变电亭2#变配电变压器	630	27.44	394		未进入负面清单	否	无	0.89%
7683	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线020#变压器	50	27.44	31		未进入负面清单	否	无	1.09%
7684	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线47#变压器	160	27.46	100		未进入负面清单	否	无	1.13%
7685	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	10kV城内二线037#左001#右004+001#柱上变压器	315	27.46	197		未进入负面清单	否	无	0.71%
7686	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	10kV廖南线28#兽医站分歧02#柱上变压器	100	27.47	63		未进入负面清单	否	无	1.16%
7687	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线105#变压器	100	27.49	63		未进入负面清单	否	无	1.95%
7688	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线九十队分歧19#柱上变压器	200	27.52	125		未进入负面清单	否	无	0.21%
7689	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	五大队线主干07#变压器	80	26.56	51		未进入负面清单	否	无	0.36%

7690	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线陈屯分歧07号三里2组2分歧01#柱上变压器	100	26.56	63		未进入负面清单	否	无	1.84%
7691	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线32左2柱上变压器	315	26.57	200		未进入负面清单	否	无	0.96%
7692	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10kV生态线主干120#王建中阳光2柱上变压器	50	26.58	32		未进入负面清单	否	无	1.02%
7693	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线金屯分歧29#变压器	200	26.61	127		未进入负面清单	否	无	1.51%
7694	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线河洼一二组分歧03#变压器	160	26.62	101		未进入负面清单	否	无	1.02%
7695	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干138#马家岭分歧13#柱上变压器	200	26.63	127		未进入负面清单	否	无	1.38%
7696	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干220#小岭子分歧43#变压器	160	26.64	101		未进入负面清单	否	无	1.09%
7697	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线猪厂分歧38#沙河子分歧23#柱上变压器	400	26.65	253		未进入负面清单	否	无	0.34%
7698	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10kV盘工线工厂分歧04#后吴分歧03#柱上变压器	200	26.68	127		未进入负面清单	否	无	1.22%
7699	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线二道分歧84#龙岗子56组分歧10#变压器	200	26.70	127		未进入负面清单	否	无	0.35%
7700	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线主干36#变压器	80	26.70	51		未进入负面清单	否	无	0.41%
7701	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线肖屯分歧15#肖屯支线04#变压器	80	26.73	51		未进入负面清单	否	无	1.80%
7702	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右4右6#变压器（东）	200	26.77	126		未进入负面清单	否	无	1.07%
7703	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干100#什字口分歧28#什字口5组2台分支06#柱上变压器	100	26.80	63		未进入负面清单	否	无	0.87%
7704	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线崔山子分歧09#变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	0.19%
7705	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左45左4#柱上变压器	315	26.87	199		未进入负面清单	否	无	1.27%
7706	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线北阳分支22#北阳北棚分支11#变压器	80	26.88	50		未进入负面清单	否	无	1.21%
7707	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线119#冯屯西分歧04#柱上变压器	160	26.89	101		未进入负面清单	否	无	1.09%
7708	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队九分歧03#变压器	50	26.90	32		未进入负面清单	否	无	0.89%
7709	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#窑上4队分支23#夏窝棚分支09#柱上变压器	200	26.90	126		未进入负面清单	否	无	1.54%
7710	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线86#范家2队分歧06#柱上变压器	100	26.91	63		未进入负面清单	否	无	0.62%
7711	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家六组分歧05#变压器	80	26.96	50		未进入负面清单	否	无	0.64%
7712	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧05#上观东河洼分歧08#变压器1	160	26.98	101		未进入负面清单	否	无	1.78%
7713	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花4、5组分支01#柱上变压器	50	26.99	32		未进入负面清单	否	无	1.57%

7714	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线高林分歧42#柱上变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	1.12%
7715	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10KV沟曹线赖公村分支003#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	0.67%
7716	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kv富屯线分税北台分歧02#变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.21%
7717	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10KV盘工线主干83#合兴3组分歧10#柱上变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.37%
7718	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左46#柱上变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	0.57%
7719	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	乐福1#变压器	500	27.16	314		未进入负面清单	否	无	0.92%
7720	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾A区1#变电亭1#变压器	630	27.17	396		未进入负面清单	否	无	1.91%
7721	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kv正大线主干159#东屯北台分歧02#变压器	100	27.18	63		未进入负面清单	否	无	1.50%
7722	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线佟李分歧43#刘佛分歧12#变压器	100	27.18	63		未进入负面清单	否	无	1.15%
7723	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线河畔变亭2区102变压器1#	630	27.19	396		未进入负面清单	否	无	0.82%
7724	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线后青堆子分歧08+1#柱上变压器（王家3.4队2号）	200	27.22	126		未进入负面清单	否	无	0.65%
7725	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kv河北开发区03#铁塔分歧02#河北北台分歧06#变压器	400	27.23	251		未进入负面清单	否	无	1.91%
7726	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线柏沙支09#沙岗子分支线08#柱上变压器	400	27.24	251		未进入负面清单	否	无	1.00%
7727	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	恒信3#变电亭母线间隔配电变压器	630	27.24	395		未进入负面清单	否	无	1.88%
7728	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线87#右08#柱上变压器	200	27.25	126		未进入负面清单	否	无	0.71%
7729	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10kv盘吴线北湖村分歧23#柱上变压器（北湖2组）	400	27.26	251		未进入负面清单	否	无	1.18%
7730	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾分歧64#变压器	400	27.29	251		未进入负面清单	否	无	0.68%
7731	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	嘉禾小区变电亭1#变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否	无	0.92%
7732	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干95#变压器	50	27.31	31		未进入负面清单	否	无	0.84%
7733	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线小组分歧22#庞屯分歧04#柱上变压器	100	27.32	63		未进入负面清单	否	无	0.45%
7734	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线关山小学分歧28+1#关山5队2台分歧1#柱上变压器	200	27.37	125		未进入负面清单	否	无	0.34%
7735	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干114#钮屯分歧03#变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	0.42%
7736	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线54右1#变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.64%
7737	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线74右4#变压器	315	27.38	197		未进入负面清单	否	无	0.26%

7738	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧57#变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	1.22%
7739	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线北支分歧37#柱上变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	0.97%
7740	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干127#柱上变压器	50	27.44	31		未进入负面清单	否	无	1.28%
7741	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干96#七分歧18#变压器	50	27.46	31		未进入负面清单	否	无	0.61%
7742	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线18柱上变压器	160	27.46	100		未进入负面清单	否	无	0.58%
7743	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线于家1.7队分支13#柱上变压器	160	27.47	100		未进入负面清单	否	无	0.83%
7744	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线石佛分歧04#变压器	160	27.49	100		未进入负面清单	否	无	0.34%
7745	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线九分歧5#变压器	50	27.52	31		未进入负面清单	否	无	0.62%
7746	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干190#吴屯2分歧01#柱上变压器（49左9右6#变压器）	400	26.56	254		未进入负面清单	否	无	1.49%
7747	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左21#柱上变压器	100	26.56	63		未进入负面清单	否	无	0.92%
7748	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线30#柱上变压器	250	26.57	159		未进入负面清单	否	无	0.96%
7749	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧78#变压器	80	26.58	51		未进入负面清单	否	无	1.26%
7750	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线东赵分歧09#树林子分歧15#柱上变压器	100	26.61	63		未进入负面清单	否	无	0.55%
7751	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线柳东分歧02#柱上变压器	50	26.62	32		未进入负面清单	否	无	0.97%
7752	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左18#变压器	200	26.63	127		未进入负面清单	否	无	1.17%
7753	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线曹屯分歧24#陈颍分歧70#柱上变压器	100	26.64	63		未进入负面清单	否	无	0.57%
7754	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变109青油线	10KV生态线东菜场新台柱上变压器	100	26.65	63		未进入负面清单	否	无	0.33%
7755	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线吴沟子分歧09#变压器	160	26.68	101		未进入负面清单	否	无	0.97%
7756	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线兵营分歧8#兵营再分01#变压器	100	26.70	63		未进入负面清单	否	无	0.85%
7757	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10KV赵北线分歧18右01#柱上变压器（西沙河南台）	100	26.70	63		未进入负面清单	否	无	0.78%
7758	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干15#纸箱厂分歧2#镇政府分歧01#柱上变压器	400	26.73	253		未进入负面清单	否	无	1.61%
7759	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立八组分歧04#变压器	200	26.77	126		未进入负面清单	否	无	1.41%
7760	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线南阳分支27#南阳4队棚分支08#变压器	80	26.80	51		未进入负面清单	否	无	1.11%
7761	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧60#大龙湾分歧02#变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	1.77%

7762	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线聂屯南分歧18#柱上变压器	100	26.87	63		未进入负面清单	否	无	0.67%
7763	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立分歧078#柱上变压器（一组综合台）	315	26.88	199		未进入负面清单	否	无	0.38%
7764	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线主干34#变压器1	50	26.89	32		未进入负面清单	否	无	1.45%
7765	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线南王屯分歧3号杆变压器南王屯台	200	26.90	126		未进入负面清单	否	无	1.70%
7766	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	五大队线主干13#左1柱上变压器1	100	26.90	63		未进入负面清单	否	无	0.40%
7767	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线薛家村分歧薛家北分支02#柱上变压器	200	26.91	126		未进入负面清单	否	无	1.21%
7768	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线田赵分歧14#一、五组分支03#变压器	100	26.96	63		未进入负面清单	否	无	1.12%
7769	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线民主北分支3#民主东分支03#变压器	100	26.98	63		未进入负面清单	否	无	1.55%
7770	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干10#赵南村分歧04#柱上变压器01	400	26.99	252		未进入负面清单	否	无	1.17%
7771	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线民主北分支4#民主西分支05#变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	0.75%
7772	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧50#靠山分歧12#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	0.79%
7773	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右10#变压器	315	27.02	198		未进入负面清单	否	无	0.84%
7774	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	10Kv军粮线02#变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.23%
7775	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线刘洼分支23#刘洼东分支01#变压器	80	27.02	50		未进入负面清单	否	无	1.44%
7776	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰1.2队2台分支05#柱上变压器	100	27.16	63		未进入负面清单	否	无	1.22%
7777	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线高起分歧72#柱上变压器	200	27.17	126		未进入负面清单	否	无	0.73%
7778	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闯二线	闯二线94#左杨胡分歧47#变压器	100	27.18	63		未进入负面清单	否	无	0.96%
7779	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	大志营南分歧03#变压器	400	27.18	251		未进入负面清单	否	无	1.37%
7780	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10KV孙庄线大孙庄屯内分歧17#变压器(大孙庄南1台)	100	27.19	63		未进入负面清单	否	无	0.81%
7781	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左8#变压器	315	27.22	198		未进入负面清单	否	无	1.88%
7782	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右4右2#变压器	315	27.23	198		未进入负面清单	否	无	1.41%
7783	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧37#张安分支02#变压器	50	27.24	31		未进入负面清单	否	无	0.52%
7784	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线良屯台子北台分歧05#变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	1.24%
7785	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线43左8#变压器	200	27.25	126		未进入负面清单	否	无	1.05%
7786	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线36#光明分歧13#聂屯东分歧09#变压器	200	27.26	125		未进入负面清单	否	无	1.15%

7787	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干217#柱上变压器	160	27.29	100		未进入负面清单	否	无	0.70%
7788	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线东分歧01#变压器	50	27.31	31		未进入负面清单	否	无	1.29%
7789	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干61号右1阳光工程	80	27.31	50		未进入负面清单	否	无	1.73%
7790	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线西庄西台分歧05#变压器	200	27.32	125		未进入负面清单	否	无	1.16%
7791	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线双台子南地2分歧10号变压器	200	27.37	125		未进入负面清单	否	无	0.42%
7792	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	恒信1#变电亭1#变压器	630	27.38	395		未进入负面清单	否	无	1.45%
7793	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一 线	10kV201线44右7#变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	0.75%
7794	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线下洼子分歧04#高林分歧52#柱上变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	1.51%
7795	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线上双分歧73号民主1队棚分支10号变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.55%
7796	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线良屯台子南台分歧01#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.33%
7797	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二 线	广阁二线102#右4#右4#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.69%
7798	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1 线	廖南#1线主干33#柱上变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.42%
7799	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8左5左3#变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	0.17%
7800	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内 线	10kV市内线54#左002#变压器	100	27.47	63		未进入负面清单	否	无	0.94%
7801	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线三丫分歧10#分税三组南台分歧04#变压器	100	27.49	63		未进入负面清单	否	无	1.52%
7802	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一 线	福溪小筑二期2#变电亭1号配电变压器	630	27.52	394		未进入负面清单	否	无	1.42%
7803	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线南甸子一分歧15#变压器	50	26.56	32		未进入负面清单	否	无	1.02%
7804	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线孟家分歧08#柱上变压器	100	26.56	63		未进入负面清单	否	无	1.01%
7805	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干23#桃园分歧64#柱上变压器	200	26.57	127		未进入负面清单	否	无	0.70%
7806	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北 线	罗北线主干114#罗洼3分歧14#道西1组分支01#柱上变压器(道西1组01#并联1#变压器)	400	26.58	254		未进入负面清单	否	无	0.80%
7807	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内 线	成泽佳苑2#变电亭1#变压器	800	26.61	507		未进入负面清单	否	无	0.70%
7808	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线赵家分歧06号杆变压器黄屯八队台	200	26.62	127		未进入负面清单	否	无	0.85%
7809	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队 线	二大队线排水站分歧4#变压器	50	26.63	32		未进入负面清单	否	无	1.35%
7810	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵 线	沟赵线分歧94#四方台东分歧04#柱上变压器（四方南 刘）	250	26.64	158		未进入负面清单	否	无	1.05%

7811	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干63号北分17号西分1号变压器160西砖村台	160	26.65	101		未进入负面清单	否	无	1.09%
7812	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角寺分歧29#柱上变压器	200	26.68	127		未进入负面清单	否	无	1.13%
7813	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线田家站分歧23#龙北分支13#变压器	50	26.70	32		未进入负面清单	否	无	0.51%
7814	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线望虎北台分歧09#变压器	200	26.70	127		未进入负面清单	否	无	1.15%
7815	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线马屯中台分歧01#变压器	200	26.73	127		未进入负面清单	否	无	0.64%
7816	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线四分歧09#变压器	50	26.77	32		未进入负面清单	否	无	0.84%
7817	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线西珠分歧13#小组分歧52#柱上变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	0.53%
7818	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧13#上肖分歧04#变压器	100	26.87	63		未进入负面清单	否	无	1.04%
7819	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线43左1#变压器	160	26.88	101		未进入负面清单	否	无	0.72%
7820	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线53#瓦房分歧014#（瓦房200台）变压器	200	26.89	126		未进入负面清单	否	无	0.52%
7821	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线三里分歧13#陈屯分歧10#柱上变压器	50	26.90	32		未进入负面清单	否	无	1.83%
7822	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干421大一村新台分歧01#变压器	160	26.90	101		未进入负面清单	否	无	1.07%
7823	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干21#纸箱厂分歧09#柱上变压器（95左2#变压器）	400	26.91	252		未进入负面清单	否	无	0.29%
7824	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干04#卫生院分歧06#柱上变压器	160	26.96	101		未进入负面清单	否	无	0.67%
7825	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	南桥二线新城福邸2#变亭1#变压器	500	26.98	315		未进入负面清单	否	无	1.76%
7826	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变109青油线	10KV生态线东菜场老台柱上变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	0.70%
7827	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干334#大东沟分歧05#变压器	400	26.99	252		未进入负面清单	否	无	1.13%
7828	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵南村分歧008#变压器	400	27.00	252		未进入负面清单	否	无	1.15%
7829	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线27右6#变压器	160	27.02	101		未进入负面清单	否	无	0.75%
7830	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干48#柱上变压器	30	27.02	19		未进入负面清单	否	无	1.36%
7831	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干89#闵家大队3台分歧01#柱上变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	0.63%
7832	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干169#吴屯4组分歧17#柱上变压器	100	27.16	63		未进入负面清单	否	无	0.80%
7833	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线68#柱上变压器	100	27.17	63		未进入负面清单	否	无	0.10%
7834	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10kv盘工线长泡子3.4组新1台分歧02#柱上变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	1.07%

7835	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线季家50台支分02号柱上变压器	400	27.18	251		未进入负面清单	否	无	1.69%
7836	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾A区1#变电亭2#变压器	630	27.19	396		未进入负面清单	否	无	0.68%
7837	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大线	三大队一分歧14#变压器	50	27.22	31		未进入负面清单	否	无	0.71%
7838	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干79#沈屯分歧14#小白1队2台分支10#柱上变压器	200	27.23	126		未进入负面清单	否	无	0.79%
7839	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线粮库分歧03#双台子南地分歧05#变压器	160	27.24	100		未进入负面清单	否	无	1.77%
7840	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干387#食品厂分歧01#变压器	100	27.24	63		未进入负面清单	否	无	1.65%
7841	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线东刘分歧49#林场台台分歧01#变压器	400	27.25	251		未进入负面清单	否	无	1.09%
7842	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干190#吴屯2分歧16#吴屯1组分支08#柱上变压器	100	27.26	63		未进入负面清单	否	无	1.54%
7843	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线16#河南分歧13#柱上变压器	200	27.29	125		未进入负面清单	否	无	1.31%
7844	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线三台子分歧4#沈屯分歧84#变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否	无	1.32%
7845	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线南阳分支15#南阳村分支03#变压器	100	27.31	63		未进入负面清单	否	无	0.44%
7846	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干双家南分歧03#柱上变压器	50	27.32	31		未进入负面清单	否	无	0.76%
7847	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线西珠分歧6#西珠村2台分歧02#柱上变压器	100	27.37	63		未进入负面清单	否	无	0.17%
7848	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	常台小学分歧5#变压器	400	27.38	250		未进入负面清单	否	无	0.30%
7849	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线38右11#变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.96%
7850	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线市场东分歧015#柱上变压器北	400	27.38	250		未进入负面清单	否	无	0.93%
7851	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰11队分支08#柱上变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	0.19%
7852	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线王姚家分歧07#柱上变压器（姚家三组综合台）	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	0.48%
7853	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线73#变压器	160	27.44	100		未进入负面清单	否	无	0.90%
7854	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10KV鲍北线三块村4分歧09#柱上变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.69%
7855	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线77#柱上变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.17%
7856	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线73#变压器1	160	27.47	100		未进入负面清单	否	无	1.28%
7857	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干314#西边分歧32#变压器	100	27.49	63		未进入负面清单	否	无	1.47%
7858	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干10#赵南村分歧04#柱上变压器	50	27.52	31		未进入负面清单	否	无	1.15%
7859	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干59#白屯分歧05#变压器	200	26.56	127		未进入负面清单	否	无	1.15%

7860	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干166#四方东台分歧03#变压器	315	26.56	200		未进入负面清单	否	无	0.94%
7861	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干79#吐云分歧04#吐云大队2台分支02#柱上变压器	200	26.57	127		未进入负面清单	否	无	0.40%
7862	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队三分歧23#变压器	50	26.58	32		未进入负面清单	否	无	0.93%
7863	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线沈屯分歧51#肖家岭分歧24#柱上变压器	100	26.61	63		未进入负面清单	否	无	1.46%
7864	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线关家村分歧03#02柱上变压器	100	26.62	63		未进入负面清单	否	无	1.48%
7865	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干22#大顾分歧52#柱上变压器(新)	200	26.63	127		未进入负面清单	否	无	0.50%
7866	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左19#变压器	100	26.64	63		未进入负面清单	否	无	1.07%
7867	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线69左22#变压器	100	26.65	63		未进入负面清单	否	无	0.97%
7868	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干139#罗洼4组分歧06#罗洼村台分支01#柱上变压器1	200	26.68	127		未进入负面清单	否	无	1.46%
7869	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前分支52#前五粮村新台分支01#变压器	200	26.70	127		未进入负面清单	否	无	0.98%
7870	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干87#孙李三分歧17#变压器	50	26.70	32		未进入负面清单	否	无	0.43%
7871	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右15#柱上变压器	50	26.73	32		未进入负面清单	否	无	0.78%
7872	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闫四线	闫四线26#闫三分歧13#闫三东分歧13#变压器	160	26.77	101		未进入负面清单	否	无	0.55%
7873	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队八分歧16#变压器	50	26.80	32		未进入负面清单	否	无	1.80%
7874	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	恒信3#变电亭1#变配电变压器	630	26.83	398		未进入负面清单	否	无	0.46%
7875	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线高速分歧10#鸡厂分歧01#柱上变压器	50	26.87	32		未进入负面清单	否	无	1.52%
7876	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线鸡厂分歧04号柱上变压器(河西北台1)	200	26.88	126		未进入负面清单	否	无	0.42%
7877	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线26右4左2#柱上变压器	250	26.89	158		未进入负面清单	否	无	1.50%
7878	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线主干72#柱上变压器	400	26.90	252		未进入负面清单	否	无	0.97%
7879	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线闫下洼分支14#双胜5.7队07#变压器	100	26.90	63		未进入负面清单	否	无	0.58%
7880	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧54#高三分支30#柱上变压器	200	26.91	126		未进入负面清单	否	无	0.54%
7881	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干123#柱上变压器	50	26.96	32		未进入负面清单	否	无	0.11%
7882	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干102号西分10号西砖南门3号100变压器	100	26.98	63		未进入负面清单	否	无	1.62%
7883	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线51#瓦房分歧08#柱上变压器	160	26.99	101		未进入负面清单	否	无	0.41%

7884	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干57#三块村台分歧02#变压器	200	26.99	126		未进入负面清单	否	无	0.91%
7885	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干197#望牛一组分歧05#柱上变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	0.75%
7886	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	湘江豪庭小区变电亭1#变压器	500	27.02	315		未进入负面清单	否	无	1.47%
7887	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线65加1#柱上变压器	400	27.02	252		未进入负面清单	否	无	1.71%
7888	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线下洼子分歧06#柱上变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.25%
7889	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	福泰名苑变亭2配电变压器	630	27.16	396		未进入负面清单	否	无	0.34%
7890	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线龙岗子二组分歧12#变压器	100	27.17	63		未进入负面清单	否	无	0.80%
7891	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线20#变压器	315	27.18	198		未进入负面清单	否	无	1.46%
7892	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	10kV鲍罗线张巴分歧72#柱上变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	0.59%
7893	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧19#上观2.8组分歧05#变压器	160	27.19	100		未进入负面清单	否	无	1.37%
7894	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线主干63#柱上变压器（阳光工程）	50	27.22	31		未进入负面清单	否	无	0.80%
7895	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干100#崔倚分歧12#变压器	160	27.23	100		未进入负面清单	否	无	1.56%
7896	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线4#柱上变压器（南）	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	1.29%
7897	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干85#柱上变压器	100	27.24	63		未进入负面清单	否	无	1.46%
7898	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线牛屯分歧05#变压器	200	27.25	126		未进入负面清单	否	无	1.23%
7899	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线主干83#变压器	200	27.26	125		未进入负面清单	否	无	1.62%
7900	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	恒信1#变电亭2#变压器	630	27.29	395		未进入负面清单	否	无	0.82%
7901	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线四段河网分歧07号柱上变压器	400	27.31	251		未进入负面清单	否	无	1.06%
7902	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东刘分歧060#变压器	400	27.31	251		未进入负面清单	否	无	0.82%
7903	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线235#变压器	100	27.32	63		未进入负面清单	否	无	0.81%
7904	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线26左3#柱上变压器	100	27.37	63		未进入负面清单	否	无	0.59%
7905	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干160#变压器调	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.68%
7906	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青分歧07#变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.28%
7907	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	10KV广阁二线95左2#变压器（新建）	400	27.38	250		未进入负面清单	否	无	1.44%
7908	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧25#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.70%

7909	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	河畔B3区2#变压器	630	27.44	394		未进入负面清单	否	无	1.89%
7910	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧93#柱上变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	0.37%
7911	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干16#变压器1	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.27%
7912	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青一线主干63号北分11号西分3号北分2号变压器南1门2号	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	1.02%
7913	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干143#变压器	50	27.47	31		未进入负面清单	否	无	1.27%
7914	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线4#五粮分歧34#柱上变压器	50	27.49	31		未进入负面清单	否	无	1.37%
7915	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线鼎泽小区分歧03#变压器	315	27.52	197		未进入负面清单	否	无	0.35%
7916	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	西珠村2台分歧02#变压器	400	26.56	254		未进入负面清单	否	无	1.09%
7917	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干64#蒋屯3队分歧05#变压器1	100	26.56	63		未进入负面清单	否	无	1.13%
7918	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线东庄中台分歧04#变压器	400	26.57	254		未进入负面清单	否	无	0.90%
7919	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线51#西分歧09#变压器	50	26.58	32		未进入负面清单	否	无	1.63%
7920	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家五组分歧04#变压器	100	26.61	63		未进入负面清单	否	无	0.94%
7921	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干102#变压器	50	26.62	32		未进入负面清单	否	无	0.87%
7922	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线主干44#三合分歧11#变压器1	160	26.63	101		未进入负面清单	否	无	1.44%
7923	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线石灰分歧20#变压器	200	26.64	127		未进入负面清单	否	无	0.87%
7924	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支59#霍下洼分支06#变压器	80	26.65	51		未进入负面清单	否	无	0.30%
7925	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左32#柱上变压器	50	26.68	32		未进入负面清单	否	无	0.57%
7926	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线半岛分歧07#变压器	200	26.70	127		未进入负面清单	否	无	0.58%
7927	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线青堆子排水站分歧06#二站分歧32#柱上变压器	315	26.70	199		未进入负面清单	否	无	1.06%
7928	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五分支27#后五1.2队东棚分支22#变压器	80	26.73	51		未进入负面清单	否	无	0.80%
7929	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#窑上4队分支16#牛槽沟分支05#柱上变压器	100	26.77	63		未进入负面清单	否	无	1.27%
7930	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立一组分歧04#变压器	200	26.80	126		未进入负面清单	否	无	1.51%
7931	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支29#黄下洼分支13#柱上变压器	200	26.83	126		未进入负面清单	否	无	1.57%
7932	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV廖北#1主干26#市场分歧21#柱上变压器	200	26.87	126		未进入负面清单	否	无	0.93%

7933	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线东赵分歧09#树林子分歧46#变压器1	200	26.88	126		未进入负面清单	否	无	0.84%
7934	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线31左1#变压器（北）	160	26.89	101		未进入负面清单	否	无	0.81%
7935	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家村台分歧04#变压器	160	26.90	101		未进入负面清单	否	无	0.63%
7936	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧22#加工厂分歧04#变压器	100	26.90	63		未进入负面清单	否	无	0.98%
7937	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线主干26#变压器	80	26.91	50		未进入负面清单	否	无	1.34%
7938	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线40#王二分歧25#变压器	160	26.96	101		未进入负面清单	否	无	0.25%
7939	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线28左3#变压器	50	26.98	32		未进入负面清单	否	无	1.68%
7940	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线主干01#柱上变压器	160	26.99	101		未进入负面清单	否	无	1.02%
7941	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧42#王家分支11#变压器	50	26.99	32		未进入负面清单	否	无	0.62%
7942	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安一线马市南分歧02号杆变压器台（马市大队新1台）	200	27.00	126		未进入负面清单	否	无	0.59%
7943	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线老炮台分歧1+1#柱上变压器（王家5.6队南台）	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.08%
7944	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干245#靠山西台分歧05#变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	0.87%
7945	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线主干37#前陆大长垄分歧09#变压器	80	27.02	50		未进入负面清单	否	无	0.96%
7946	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干29#鲜储分歧01#变压器1	100	27.16	63		未进入负面清单	否	无	0.86%
7947	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线156#变压器	50	27.17	31		未进入负面清单	否	无	0.50%
7948	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线145#变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	1.82%
7949	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	造纸线86左1#变压器	50	27.18	31		未进入负面清单	否	无	0.94%
7950	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线98#变压器（东）	315	27.19	198		未进入负面清单	否	无	1.11%
7951	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左9右6#变压器	250	27.22	157		未进入负面清单	否	无	1.71%
7952	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线下洼子分歧04#高林分歧16右1#柱上变压器	200	27.23	126		未进入负面清单	否	无	0.50%
7953	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84左2左2#变压器	400	27.24	251		未进入负面清单	否	无	1.35%
7954	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干96#道西2组2台分歧07#柱上变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	1.13%
7955	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干69#四西分歧02#变压器	100	27.25	63		未进入负面清单	否	无	1.22%
7956	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线龙屯新台分歧02#变压器	100	27.26	63		未进入负面清单	否	无	0.99%

7957	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线2#沟赵线分歧32#变压器（西沙北飞龙台）	100	27.29	63		未进入负面清单	否	无	0.48%
7958	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线30#变压器	315	27.31	197		未进入负面清单	否	无	0.26%
7959	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线聂屯东分歧31#柱上变压器	100	27.31	63		未进入负面清单	否	无	1.74%
7960	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	10KV柳南线主干61#新风分歧32#变压器	100	27.32	63		未进入负面清单	否	无	0.24%
7961	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	正汪线上沟分歧07#张屯分歧02#变压器	80	27.37	50		未进入负面清单	否	无	0.24%
7962	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干66#刘屯分歧18#柱上变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	0.44%
7963	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线主干198#柱上变压器	400	27.38	250		未进入负面清单	否	无	0.33%
7964	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线19 1#变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.39%
7965	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线陈家堡北棚地分歧08#变压器	80	27.44	50		未进入负面清单	否	无	1.07%
7966	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线34#变压器	400	27.44	250		未进入负面清单	否	无	0.75%
7967	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前市场分歧12#变压器	400	27.44	250		未进入负面清单	否	无	1.47%
7968	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线腰丫南分支01#腰丫西南支05#柱上变压器	160	27.46	100		未进入负面清单	否	无	0.87%
7969	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线八里一队台分歧01#变压器	200	27.46	125		未进入负面清单	否	无	0.86%
7970	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干51号左7号变压器	200	27.47	125		未进入负面清单	否	无	1.25%
7971	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线河沿分歧12么五粮村分台013#柱上变压器	200	27.49	125		未进入负面清单	否	无	0.72%
7972	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10KV盘工线合兴3组分歧06加1新2台分歧02#柱上变压器	200	27.52	125		未进入负面清单	否	无	1.12%
7973	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	壹号公馆1#变电亭1#变配电变压器	630	26.56	400		未进入负面清单	否	无	1.01%
7974	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干25#二十里分歧50#二十里河南分支06#变压器	50	26.56	32		未进入负面清单	否	无	0.93%
7975	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	鞋业新区#6变压器	630	26.57	400		未进入负面清单	否	无	0.96%
7976	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线水库分歧元角1.2队2分支01#柱上变压器	100	26.58	63		未进入负面清单	否	无	0.79%
7977	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内分歧06#柱上变压器（沙河子村李台）	400	26.61	254		未进入负面清单	否	无	0.54%
7978	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线佟李分歧25#张屯分歧07#变压器	200	26.62	127		未进入负面清单	否	无	1.64%
7979	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线主干74号土城子二组2分歧02#柱上变压器	200	26.63	127		未进入负面清单	否	无	0.59%
7980	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线付有分歧05#于台北变分歧05#柱上变压器	50	26.64	32		未进入负面清单	否	无	1.17%
7981	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	世纪名门变电亭3变压器间隔配电变压器	630	26.65	399		未进入负面清单	否	无	0.91%

7982	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线袁台家东小区分歧10#变压器	80	26.68	51		未进入负面清单	否	无	1.41%
7983	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支66#霍下洼子棚分支13#柱上变压器	80	26.70	51		未进入负面清单	否	无	0.49%
7984	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线宁屯分歧24#柱上变压器	100	26.70	63		未进入负面清单	否	无	0.97%
7985	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	10kV201线10左12右2左1#变压器	400	26.73	253		未进入负面清单	否	无	0.92%
7986	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线40#河北北分歧02#西烧锅分歧4#变压器	160	26.77	101		未进入负面清单	否	无	0.38%
7987	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线171#史家东分歧02#变压器	160	26.80	101		未进入负面清单	否	无	0.78%
7988	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线176#变压器	100	26.83	63		未进入负面清单	否	无	0.40%
7989	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	10kV水泉线郭屯分歧05#左分02#柱上变压器(郭屯北台)	200	26.87	126		未进入负面清单	否	无	0.84%
7990	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线机关分歧10#正三南分歧04#变压器	160	26.88	101		未进入负面清单	否	无	1.07%
7991	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰7.9队分支01#柱上变压器	100	26.89	63		未进入负面清单	否	无	1.44%
7992	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线大友分歧37#于家分歧07#变压器	100	26.90	63		未进入负面清单	否	无	1.89%
7993	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线4#五粮分歧41#上双分支32#变压器	80	26.90	50		未进入负面清单	否	无	0.81%
7994	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线河畔变亭1区103变压器2#	630	26.91	397		未进入负面清单	否	无	1.48%
7995	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线166#河洼分歧05#青岩寺分歧35#变压器	400	26.96	252		未进入负面清单	否	无	1.58%
7996	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线市场分歧10#政府100台分歧01#柱上变压器	200	26.98	126		未进入负面清单	否	无	0.54%
7997	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖村内支09#大祖屯内分支线04#柱上变压器	200	26.99	126		未进入负面清单	否	无	0.66%
7998	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变103五间房线	10kV杨胡线64#柱上变压器	200	26.99	126		未进入负面清单	否	无	0.72%
7999	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧130#民屯1.2队分支01#变压器	100	27.00	63		未进入负面清单	否	无	1.33%
8000	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线大东沟分歧06#柱上变压器	100	27.02	63		未进入负面清单	否	无	0.78%
8001	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线87#梨树分歧39#变压器	200	27.02	126		未进入负面清单	否	无	1.43%
8002	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线八分歧06#变压器	50	27.02	31		未进入负面清单	否	无	1.57%
8003	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线七分歧05#变压器	50	27.16	31		未进入负面清单	否	无	1.46%
8004	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线城子街分歧10号柱上变压器	100	27.17	63		未进入负面清单	否	无	1.03%
8005	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干24#赵西棚地分歧02#变压器	80	27.18	50		未进入负面清单	否	无	0.80%
8006	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线河西支线07#大祖高温棚分支线04+1柱上变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	0.73%

8007	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线47右2#变压器	200	27.19	126		未进入负面清单	否	无	1.15%
8008	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线46#柱上变压器（新）	400	27.22	251		未进入负面清单	否	无	0.67%
8009	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立西街分歧022#柱上变压器（2队30台）	400	27.23	251		未进入负面清单	否	无	0.72%
8010	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线主干14#变压器	50	27.24	31		未进入负面清单	否	无	0.52%
8011	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线二道沟分歧67#华丰北山西台分歧06#变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	0.21%
8012	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线西珠分歧20#三家北分歧02#柱上变压器	100	27.25	63		未进入负面清单	否	无	0.98%
8013	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线何家分歧09#变压器	160	27.26	100		未进入负面清单	否	无	0.98%
8014	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线桃园村2台分歧08#柱上变压器	200	27.29	125		未进入负面清单	否	无	0.33%
8015	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线28右1左4#变压器	100	27.31	63		未进入负面清单	否	无	0.93%
8016	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干112#双家北分歧09#柱上变压器	100	27.31	63		未进入负面清单	否	无	0.28%
8017	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干56#杨屯砖厂分歧05#柱上变压器	200	27.32	125		未进入负面清单	否	无	1.37%
8018	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线牛屯分歧牛屯一支支06#柱上变压器	200	27.37	125		未进入负面清单	否	无	0.32%
8019	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线44左1#变压器（新）	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	1.47%
8020	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干112#双家北分歧04柱上变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.94%
8021	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线赵东南台分歧3#柱上变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	1.33%
8022	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线王屯北台分歧03#变压器	400	27.44	250		未进入负面清单	否	无	1.32%
8023	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线102号右7号柱上变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.31%
8024	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干224号南分10号六台4组	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	0.65%
8025	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线83#变压器	200	27.46	125		未进入负面清单	否	无	1.05%
8026	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线24左9#变压器	250	27.46	156		未进入负面清单	否	无	0.72%
8027	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖屯内支07#中学分支线02#柱上变压器	80	27.47	50		未进入负面清单	否	无	0.11%
8028	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干79#朱屯6、8队分歧02#变压器	100	27.49	63		未进入负面清单	否	无	0.63%
8029	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	10KV丁家线19#五七农场分歧13#左13#变压器（河下头赵北台）	100	27.52	62		未进入负面清单	否	无	0.82%
8030	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线51#乡政府分歧04#变压器	315	41.47	153		未进入负面清单	否	无	1.43%
8031	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10KV常南线40#佟二台子分歧08#佟二村内分歧05#变压器1	400	41.49	194		未进入负面清单	否	无	0.76%

8032	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10KV盘工线合兴分歧35#合兴四组综合分歧04#柱上变压器	400	41.50	194		未进入负面清单	否	无	0.64%
8033	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	10kV赵金线090#贺电院内分歧03#变压器	100	41.54	48		未进入负面清单	否	无	1.55%
8034	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干32#东珠分歧23#柱上变压器1	80	41.57	39		未进入负面清单	否	无	1.01%
8035	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线河洼一组北台分歧01#变压器	100	41.57	48		未进入负面清单	否	无	1.23%
8036	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通15分歧11#柱上变压器	100	41.63	48		未进入负面清单	否	无	1.18%
8037	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左5#变压器	200	41.64	97		未进入负面清单	否	无	1.26%
8038	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干216#柱上变压器	50	41.69	24		未进入负面清单	否	无	0.89%
8039	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线头台子分歧20#变压器	160	41.82	77		未进入负面清单	否	无	1.13%
8040	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线庙沟下头新台分歧01#变压器	100	41.87	48		未进入负面清单	否	无	1.04%
8041	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线33左11#变压器	315	41.91	151		未进入负面清单	否	无	1.39%
8042	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线华山分歧88#柱上变压器	160	41.98	77		未进入负面清单	否	无	0.61%
8043	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	富源公馆小区变电亭1#变配电变压器	630	42.01	302		未进入负面清单	否	无	1.77%
8044	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线季家大队分歧20号柱上变压器	400	42.03	192		未进入负面清单	否	无	0.47%
8045	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线平房7队分歧04#柱上变压器	200	42.03	96		未进入负面清单	否	无	1.45%
8046	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通9分歧06#柱上变压器	100	42.10	48		未进入负面清单	否	无	1.16%
8047	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干187#望牛棚菜一分歧05#柱上变压器	80	42.13	38		未进入负面清单	否	无	0.31%
8048	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线石佛分歧09#变压器	50	42.14	24		未进入负面清单	否	无	1.31%
8049	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	盘东线盘二分歧10#盘二组分歧02#综合台柱上变压器	100	42.18	48		未进入负面清单	否	无	0.84%
8050	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线八里四五队台分歧01#变压器	200	42.20	96		未进入负面清单	否	无	1.56%
8051	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧民屯4队变压器	100	42.21	48		未进入负面清单	否	无	1.25%
8052	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线高林分歧29#丁屯分歧02#柱上变压器	200	42.29	95		未进入负面清单	否	无	1.19%
8053	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线猪厂分歧07#高力加工厂分歧06#柱上变压器	200	42.32	95		未进入负面清单	否	无	1.18%
8054	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线上坎子北台分歧02#变压器	200	42.45	95		未进入负面清单	否	无	0.49%
8055	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线75左2#变压器	315	42.47	150		未进入负面清单	否	无	0.63%
8056	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干49#明雨沟分歧37#柱上变压器	100	42.51	47		未进入负面清单	否	无	0.78%

8057	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安 I 线三合分歧17#望山堡分歧06#变压器1	200	42.54	95		未进入负面清单	否	无	1.17%
8058	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南 II 线	铁南 II 线33#柱上变压器	200	42.57	95		未进入负面清单	否	无	0.91%
8059	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安 I 线三合分歧34#北倚屯分歧15#变压器1	160	42.59	76		未进入负面清单	否	无	0.97%
8060	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线主干30#二十里铺分歧20#柱上变压器	200	42.63	95		未进入负面清单	否	无	1.42%
8061	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干220#小岭子分歧21#变压器	100	42.67	47		未进入负面清单	否	无	0.66%
8062	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线三台子分歧4#沈屯分歧56#柱上变压器	100	42.67	47		未进入负面清单	否	无	0.75%
8063	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线季家大队分歧季家80台支分02#柱上变压器	200	42.68	95		未进入负面清单	否	无	0.62%
8064	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧27#平台西分支09#柱上变压器	50	42.77	24		未进入负面清单	否	无	1.35%
8065	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	10KV盘东线大新综合分歧09#柱上变压器	400	42.80	189		未进入负面清单	否	无	1.26%
8066	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟湾线	10kV沟湾线后三家子东分歧07左10#变压器（马荒南台西）	315	42.84	149		未进入负面清单	否	无	1.07%
8067	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线主干29#关山小学分歧36#柱上变压器	200	42.91	94		未进入负面清单	否	无	1.20%
8068	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大线小赵屯分歧12#变压器	200	42.97	94		未进入负面清单	否	无	1.21%
8069	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大线树林子分歧5号柱上变压器1	315	43.00	148		未进入负面清单	否	无	1.20%
8070	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花2组2台分支02#柱上变压器	100	43.07	47		未进入负面清单	否	无	1.15%
8071	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10KV常北线45#河北123组分歧01#柱上变压器	200	43.13	94		未进入负面清单	否	无	1.34%
8072	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安 I 线主干44#三合分歧37#变压器1	200	43.15	94		未进入负面清单	否	无	1.91%
8073	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左14#变压器	315	43.18	147		未进入负面清单	否	无	0.77%
8074	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线于家4队北棚分歧17#变压器	400	43.24	187		未进入负面清单	否	无	1.06%
8075	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线孙李三分歧09#李三村分歧04#变压器	80	43.25	37		未进入负面清单	否	无	0.49%
8076	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干79#沈屯分歧07#沈屯一分支10#柱上变压器	200	43.28	93		未进入负面清单	否	无	1.12%
8077	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线97#三家子分歧29#三家子西分歧2#右11#变压器	100	43.28	47		未进入负面清单	否	无	0.97%
8078	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线三家子分歧35#柱上变压器	200	43.38	93		未进入负面清单	否	无	1.15%
8079	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧54#丁家屯内分歧15#变压器（丁家北台）	100	43.40	47		未进入负面清单	否	无	0.80%
8080	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线155#变压器	400	43.44	186		未进入负面清单	否	无	1.57%
8081	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线卢家分歧04#变压器	100	43.61	46		未进入负面清单	否	无	1.29%

8082	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立分歧095#柱上变压器（阳光）	50	43.62	23		未进入负面清单	否	无	1.75%
8083	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105阔四线	10kV阔四线三分歧11#右4#5变压器	200	43.67	93		未进入负面清单	否	无	0.42%
8084	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线杨家分歧08#杨家村分歧07#柱上变压器	80	14.13	61		未进入负面清单	否	无	1.77%
8085	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变103五间房线	五间房线07#变压器	400	14.14	303		未进入负面清单	否	无	0.27%
8086	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线宋台北小区分歧23#变压器	80	14.15	61		未进入负面清单	否	无	1.69%
8087	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线54#柱上变压器	200	14.17	152		未进入负面清单	否	无	0.89%
8088	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线西主干159#变压器	200	14.17	152		未进入负面清单	否	无	1.06%
8089	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立分歧007#柱上变压器（阳光工程）	80	14.18	61		未进入负面清单	否	无	1.49%
8090	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线33右4左3#变压器	250	14.19	190		未进入负面清单	否	无	0.41%
8091	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阔二线	阔二线94#左杨湖分歧11#前进分歧03#变压器	160	14.21	121		未进入负面清单	否	无	0.71%
8092	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线赵沟分歧11#变压器	100	14.22	76		未进入负面清单	否	无	0.74%
8093	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线马市南分歧03号杆变压器台（马市大队新2台）	200	27.19	126		未进入负面清单	否	无	1.23%
8094	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线44左4#柱上变压器	200	27.22	126		未进入负面清单	否	无	1.27%
8095	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线平台东分支01#变压器	400	27.23	251		未进入负面清单	否	无	1.08%
8096	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	鞋业新区#5变压器	630	27.24	395		未进入负面清单	否	无	1.08%
8097	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线徐家二组分歧26#柱上变压器（阳光工程）	50	27.24	31		未进入负面清单	否	无	0.34%
8098	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安 II 线	正安 II 线主干24#机关分歧06#变压器1	160	27.25	100		未进入负面清单	否	无	0.95%
8099	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线16#中学分歧01#变压器	100	27.26	63		未进入负面清单	否	无	0.99%
8100	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线大符岭分歧23号杆变压器大符岭台	200	27.29	125		未进入负面清单	否	无	0.43%
8101	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV廖北#1主干26#市场分歧30左3#柱上变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否	无	0.82%
8102	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前分支25#王窑7队东棚分支09#变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否	无	0.15%
8103	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线市场分歧10#双河分歧07#柱上变压器	80	27.32	50		未进入负面清单	否	无	0.91%
8104	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一 线	201线10左12右4#变压器	400	27.37	251		未进入负面清单	否	无	1.90%
8105	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线土堡子分歧06#变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	1.11%
8106	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二 线	富源公馆小区变电亭2#变配电变压器	630	27.38	395		未进入负面清单	否	无	1.07%

8107	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10KV沟赵线獐子洞屯西分歧04#变压器（獐子洞西台）	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	1.09%
8108	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	沟闫线117#刘岗子分歧08#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.67%
8109	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线主干101#杨家荒分歧15#柱上变压器01	160	27.44	100		未进入负面清单	否	无	1.45%
8110	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闫二线	10kV闫二线08号左01号左01号柱上变压器	100	27.44	63		未进入负面清单	否	无	1.54%
8111	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高压线	中高压线东三干线分歧64#羊肠河东分歧06#柱上变压器	50	27.46	31		未进入负面清单	否	无	0.89%
8112	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	10KV沟闫线三家子分歧06+1号柱上变压器（三家子西东台）	200	27.46	125		未进入负面清单	否	无	0.30%
8113	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV廖北#1卫生院分歧05右3#柱上变压器	200	27.47	125		未进入负面清单	否	无	1.52%
8114	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	盛华苑二期一亭变压器	630	27.49	394		未进入负面清单	否	无	1.21%
8115	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧01左1#变压器（河下头南台）	200	27.52	125		未进入负面清单	否	无	1.46%
8116	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干101#贺屯1组分歧03#变压器	100	41.47	49		未进入负面清单	否	无	0.78%
8117	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青Ⅰ线主干53号南分15号变压器	80	41.49	39		未进入负面清单	否	无	1.40%
8118	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	恒信2#变电亭1#变压器	630	41.50	306		未进入负面清单	否	无	1.07%
8119	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线50#变压器	315	41.54	153		未进入负面清单	否	无	0.41%
8120	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线朝阳西变2台	200	41.57	97		未进入负面清单	否	无	0.32%
8121	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰3组分支13#柱上变压器	100	41.57	48		未进入负面清单	否	无	0.59%
8122	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线刘屯分歧09#变压器	100	41.63	48		未进入负面清单	否	无	0.85%
8123	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线陈台分歧42#陈台北分歧06#柱上变压器	100	41.64	48		未进入负面清单	否	无	1.18%
8124	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线屈屯村台分歧01#柱上变压器	100	41.69	48		未进入负面清单	否	无	1.41%
8125	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线东珠分歧18#阳光小区分歧06#柱上变压器	80	41.82	39		未进入负面清单	否	无	1.15%
8126	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线民屯分歧61#民屯2小区06#变压器	100	41.87	48		未进入负面清单	否	无	1.52%
8127	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线孟家分歧14#孟家学校分歧07#变压器	100	41.91	48		未进入负面清单	否	无	0.98%
8128	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线主干31#变压器	50	41.98	24		未进入负面清单	否	无	1.93%
8129	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东门西台分歧01#变压器	50	42.01	24		未进入负面清单	否	无	0.67%
8130	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线22#变压器	50	42.03	24		未进入负面清单	否	无	0.77%
8131	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线孟家学校分歧07#四段地分歧06#变压器	80	42.03	38		未进入负面清单	否	无	0.62%

8132	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线33#八组分歧02#变压器	160	42.10	77		未进入负面清单	否	无	1.32%
8133	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二 线	城内二线24左7#变压器	315	42.13	151		未进入负面清单	否	无	1.04%
8134	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧103#桃园3队分支06#变压器	160	42.14	77		未进入负面清单	否	无	0.91%
8135	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干61#新风分歧32#新风2组分支08#变压器	50	42.18	24		未进入负面清单	否	无	0.94%
8136	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线姚家村分歧12#柱上变压器（姚家村综合台）	400	42.20	191		未进入负面清单	否	无	1.49%
8137	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变107魏屯线	10kV魏屯线42#柱上变压器	160	42.21	76		未进入负面清单	否	无	1.65%
8138	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮 线	军粮线55#变压器	100	42.29	48		未进入负面清单	否	无	1.42%
8139	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一 线	城内二线51右8#变压器	100	42.32	48		未进入负面清单	否	无	1.21%
8140	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二 线	水源线41左19医闾江南A1区1#亭2#变压器	800	42.45	380		未进入负面清单	否	无	1.29%
8141	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二 线	广阁二线84右6左5右6#变压器（南）	200	42.47	95		未进入负面清单	否	无	1.39%
8142	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线河洼五组分歧15#变压器	200	42.51	95		未进入负面清单	否	无	1.02%
8143	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮 线	军粮线7右1#变压器	200	42.54	95		未进入负面清单	否	无	0.43%
8144	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮 线	五粮线4#五粮分歧111#小荒分支06#变压器	100	42.57	47		未进入负面清单	否	无	0.26%
8145	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I 线	赵青一线主干43号北分15号西分7号变压器200	200	42.59	95		未进入负面清单	否	无	0.60%
8146	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线主干118#土城子村分歧03#变压器	250	42.63	118		未进入负面清单	否	无	0.87%
8147	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹 线	沟曹线陈籓分歧22#王屯支线09#柱上变压器	100	42.67	47		未进入负面清单	否	无	1.12%
8148	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	10kV闾二线37+1#左02#柱上变压器	200	42.67	95		未进入负面清单	否	无	1.15%
8149	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干71#柱上变压器	160	42.68	76		未进入负面清单	否	无	0.92%
8150	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一 线	富源城堡二期2#变亭1#变压器间隔配电变压器	630	42.77	298		未进入负面清单	否	无	1.01%
8151	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾 线	大顾线姚家村分歧30#姚家街分歧05#柱上变压器	50	42.80	24		未进入负面清单	否	无	0.91%
8152	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧54#丁家屯内分歧08#变压器（丁家南台）	160	42.84	75		未进入负面清单	否	无	1.70%
8153	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东刘分歧26#柱上变压器	50	42.91	24		未进入负面清单	否	无	0.81%
8154	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线主干57#吴家三组新台柱上变压器	100	42.97	47		未进入负面清单	否	无	0.88%
8155	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二 线	广阁二线100#变压器	400	43.00	188		未进入负面清单	否	无	0.86%
8156	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	鲍常线主干56#鲍常1分歧03#变压器	100	43.07	47		未进入负面清单	否	无	1.16%

8157	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	主干85#变压器	400	43.13	187		未进入负面清单	否	无	1.05%
8158	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干22#大顾分歧34#柱上变压器	200	43.15	94		未进入负面清单	否	无	0.95%
8159	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线黑山沟分歧50#柱上变压器	200	43.18	94		未进入负面清单	否	无	0.45%
8160	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线河洼一二组分歧09#变压器	315	43.24	147		未进入负面清单	否	无	1.85%
8161	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干223#康屯12组分歧02#柱上变压器	160	43.25	75		未进入负面清单	否	无	0.31%
8162	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线22#右自来水分歧01#变压器	200	43.28	93		未进入负面清单	否	无	0.62%
8163	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花一组分支02#柱上变压器	80	43.28	37		未进入负面清单	否	无	1.80%
8164	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分12号北分10号东分8号变压器	160	43.38	75		未进入负面清单	否	无	0.06%
8165	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	城内二线50变压器	100	43.40	47		未进入负面清单	否	无	0.94%
8166	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分15号变压器	250	43.44	116		未进入负面清单	否	无	1.64%
8167	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干43号北分46号东分3号右8号东砖6号台	100	43.61	46		未进入负面清单	否	无	0.86%
8168	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧37#地藏寺分支12#变压器	200	43.62	93		未进入负面清单	否	无	0.99%
8169	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干49#闵雨沟分歧17#闵家1.2队2台分歧02#柱上变压器	200	43.67	93		未进入负面清单	否	无	1.50%
8170	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线龙屯南台分歧03#变压器	100	14.13	76		未进入负面清单	否	无	1.12%
8171	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闾线	沟闾线101#三家子西分歧02#柱上变压器	200	14.14	152		未进入负面清单	否	无	0.93%
8172	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线官营子分歧5组分支03#柱上变压器	100	14.15	76		未进入负面清单	否	无	1.85%
8173	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧130#民屯1.2队分支08#变压器	200	14.17	152		未进入负面清单	否	无	1.22%
8174	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干47#朱屯分歧05#柱上变压器	100	14.17	76		未进入负面清单	否	无	0.67%
8175	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线马屯西台分歧01#变压器	200	14.18	152		未进入负面清单	否	无	0.28%
8176	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	10kV广阁一线055左014变压器	100	14.19	76		未进入负面清单	否	无	0.45%
8177	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线分歧94#四方台西分歧05#变压器（四方北台）	160	14.21	121		未进入负面清单	否	无	1.05%
8178	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线75左23#变压器	200	14.22	152		未进入负面清单	否	无	0.64%
8179	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线李屯分歧02#柱上变压器	200	15.75	149		未进入负面清单	否	无	0.31%
8180	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线汤屯分歧03#中东南地分歧10#变压器	100	15.77	74		未进入负面清单	否	无	1.08%
8181	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干31#夏台分歧07#变压器	100	15.78	74		未进入负面清单	否	无	1.11%

8182	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金家门前分歧19#变压器	80	15.82	59		未进入负面清单	否	无	1.53%
8183	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上坡村分歧04#变压器	400	15.83	297		未进入负面清单	否	无	1.43%
8184	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线38#红都箱式变电变压器(1#)	630	15.88	467		未进入负面清单	否	无	0.74%
8185	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线薛家六队分歧15#柱上变压器	100	15.89	74		未进入负面清单	否	无	1.02%
8186	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线郝屯分歧01#变压器	315	15.89	233		未进入负面清单	否	无	0.80%
8187	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧05#上观东河洼分歧13#变压器	200	15.92	148		未进入负面清单	否	无	1.91%
8188	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支78#民主东台分支05#变压器	160	15.92	119		未进入负面清单	否	无	0.81%
8189	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干179号东分42号北分16号西分8号变压器	80	15.94	59		未进入负面清单	否	无	0.66%
8190	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯分歧069#变压器	400	15.95	296		未进入负面清单	否	无	1.01%
8191	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线闫家街分歧17#变压器	200	15.97	148		未进入负面清单	否	无	1.00%
8192	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分16号南分7号西分6号变压器	160	15.98	118		未进入负面清单	否	无	1.10%
8193	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线18#大房分歧24+1左2#变压器	200	15.99	148		未进入负面清单	否	无	0.09%
8194	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线汤屯北沟分歧03#变压器	100	16.00	74		未进入负面清单	否	无	1.52%
8195	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干139#罗洼4分歧16#柱上变压器	100	16.02	74		未进入负面清单	否	无	0.91%
8196	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干182#四方么屯南分歧01#变压器	100	16.02	74		未进入负面清单	否	无	1.24%
8197	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线18#大房分歧71#变压器	200	16.04	148		未进入负面清单	否	无	1.43%
8198	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	丰润世家变电亭2#变压器	630	16.04	466		未进入负面清单	否	无	1.45%
8199	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干64#苏家街分歧26#变压器	200	16.06	148		未进入负面清单	否	无	1.04%
8200	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线田园子西台分歧01#变压器	200	16.07	148		未进入负面清单	否	无	0.49%
8201	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左20右12#变压器	315	16.07	233		未进入负面清单	否	无	1.25%
8202	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干99#猪场分歧16#柱上变压器	50	16.08	37		未进入负面清单	否	无	0.20%
8203	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线东庄南台分歧08#变压器	200	16.11	148		未进入负面清单	否	无	0.45%
8204	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干25#范家分歧11#右04#变压器	100	16.12	74		未进入负面清单	否	无	0.73%
8205	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线黑山沟分歧46左2#柱上变压器	200	16.12	148		未进入负面清单	否	无	1.20%
8206	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线36#变压器	315	16.13	233		未进入负面清单	否	无	1.11%

8207	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变107魏屯线	10kV魏屯线43右魏屯东分歧3#变压器	200	16.16	148		未进入负面清单	否	无	0.28%
8208	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105阎四线	阎四线26#阎三分歧13#阎三分歧04#右02#变压器	160	16.18	118		未进入负面清单	否	无	0.60%
8209	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线51#西分歧05#变压器	50	16.18	37		未进入负面清单	否	无	0.86%
8210	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线三里村分歧02#柱上变压器	200	16.19	148		未进入负面清单	否	无	1.13%
8211	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干29#罗罗堡5-7队分歧06#罗罗堡村台分支12#柱上变压器	100	16.20	74		未进入负面清单	否	无	0.64%
8212	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线常台分歧8#大山子分歧08#柱上变压器	200	16.22	148		未进入负面清单	否	无	1.43%
8213	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线猪厂分歧12#高力甸边子一分歧10#变压器	50	16.29	37		未进入负面清单	否	无	0.85%
8214	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线65#范屯2、3组分歧05#变压器	160	16.31	118		未进入负面清单	否	无	0.66%
8215	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线三里分歧13#陈屯分歧25#柱上变压器	50	16.32	37		未进入负面清单	否	无	1.54%
8216	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线筑路分歧013#柱上变压器	400	16.37	295		未进入负面清单	否	无	1.30%
8217	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线三合分歧21#纪屯分歧05#柱上变压器	200	16.37	147		未进入负面清单	否	无	1.40%
8218	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右5左10左1#柱上变压器	200	16.38	147		未进入负面清单	否	无	0.67%
8219	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线二十里河南分歧10#柱上变压器	200	16.39	147		未进入负面清单	否	无	0.72%
8220	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干186#吴屯大队分歧01#柱上变压器	200	16.39	147		未进入负面清单	否	无	0.31%
8221	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线七分歧11#变压器	50	16.41	37		未进入负面清单	否	无	0.55%
8222	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线猪厂分歧07#高力加工厂分歧02#柱上变压器	200	16.41	147		未进入负面清单	否	无	0.54%
8223	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线姚屯分歧06#前沙河子分歧04#变压器（前沙河子田台）	100	16.42	74		未进入负面清单	否	无	0.83%
8224	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线陈台分歧83#变压器	160	16.43	118		未进入负面清单	否	无	1.11%
8225	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线平房分歧04#范家双沟东小区分歧09#变压器	80	16.47	59		未进入负面清单	否	无	0.40%
8226	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通14分歧06#柱上变压器	100	16.47	74		未进入负面清单	否	无	0.83%
8227	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线小柳村3台分歧03#柱上变压器	200	16.48	147		未进入负面清单	否	无	0.57%
8228	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线25右1#变压器	200	16.49	147		未进入负面清单	否	无	0.43%
8229	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线西珠分歧5#西珠村分歧01#柱上变压器	100	16.51	73		未进入负面清单	否	无	0.44%
8230	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安一线三合分歧72号杆变压器郭电台	200	16.51	147		未进入负面清单	否	无	0.18%
8231	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干107#变压器	80	16.52	59		未进入负面清单	否	无	0.29%

8232	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧70#于家分支25#柱上变压器	80	16.53	59		未进入负面清单	否	无	0.46%
8233	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧34#柱上变压器	200	16.54	147		未进入负面清单	否	无	0.82%
8234	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线主干81#大友分歧84#柱上变压器	160	16.54	118		未进入负面清单	否	无	1.87%
8235	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干04#高窟分歧58#变压器	100	16.55	73		未进入负面清单	否	无	1.44%
8236	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	南桥一线064#变压器	315	16.55	231		未进入负面清单	否	无	0.95%
8237	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左20右8变压器	250	16.58	184		未进入负面清单	否	无	0.90%
8238	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干46#柱上变压器	100	16.59	73		未进入负面清单	否	无	0.61%
8239	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧49#变压器	100	16.60	73		未进入负面清单	否	无	0.89%
8240	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线65#范屯2、3组分歧05#变压器1	160	16.61	117		未进入负面清单	否	无	1.58%
8241	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线5#变压器	100	16.66	73		未进入负面清单	否	无	0.88%
8242	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线河南分歧8#肥厂分歧02#变压器	50	16.67	37		未进入负面清单	否	无	1.39%
8243	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左17右6#柱上变压器	100	16.67	73		未进入负面清单	否	无	1.87%
8244	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支28#上坡11队分支09#变压器	100	16.68	73		未进入负面清单	否	无	1.03%
8245	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干87#变压器	50	16.68	37		未进入负面清单	否	无	0.68%
8246	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右19左4左1#变压器	200	16.70	147		未进入负面清单	否	无	1.57%
8247	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干83#闵家大队2台分歧05#柱上变压器	200	16.70	147		未进入负面清单	否	无	1.58%
8248	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线17#变压器	200	16.75	147		未进入负面清单	否	无	1.81%
8249	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线字宙2支07#变压器	100	16.76	73		未进入负面清单	否	无	1.17%
8250	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线分税新台分歧07#柱上变压器	50	16.77	37		未进入负面清单	否	无	0.93%
8251	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线市场分支04#王窑7队分支03#变压器	200	16.77	146		未进入负面清单	否	无	1.35%
8252	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干78#高东五组分歧01#变压器	200	16.80	146		未进入负面清单	否	无	1.43%
8253	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线河南80台分歧06#柱上变压器	200	16.83	146		未进入负面清单	否	无	0.91%
8254	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线马屯分歧31#变压器	200	16.83	146		未进入负面清单	否	无	1.07%
8255	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线徐家二组分歧21#柱上变压器（徐家村综合台）	160	16.83	117		未进入负面清单	否	无	1.63%

8256	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	10kV正安一线主干96号杆变压器台（马市西台新2台）	200	16.83	146		未进入负面清单	否	无	1.25%
8257	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一 线	佳兴2#变压器	630	16.83	461		未进入负面清单	否	无	0.45%
8258	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干108#土成子56组分歧05#柱上变压器	160	16.84	117		未进入负面清单	否	无	0.79%
8259	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街 线	青街线7#变压器	100	16.86	73		未进入负面清单	否	无	1.00%
8260	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内 线	晨光小区变电亭2#变压器	400	16.87	293		未进入负面清单	否	无	1.47%
8261	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯 线	沈屯线主干11#河南分歧42#柱上变压器	80	16.91	58		未进入负面清单	否	无	1.55%
8262	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1 线	10kV廖北线主干02#柱上变压器（曾屯水利）	200	16.92	146		未进入负面清单	否	无	0.47%
8263	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通1分歧13#柱上变压器	100	16.98	73		未进入负面清单	否	无	1.35%
8264	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干64#变压器	200	16.99	146		未进入负面清单	否	无	0.93%
8265	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家 线	范家线四方台开发分歧4#四方台分歧12#变压器（新）	200	17.00	146		未进入负面清单	否	无	1.08%
8266	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阊二线	阊二线94#左杨胡分歧51#变压器	100	17.01	73		未进入负面清单	否	无	0.91%
8267	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯 线	沈屯线主干44#关山15队2台分歧1#变压器	200	17.02	146		未进入负面清单	否	无	1.17%
8268	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线双家北分歧03#柱上变压器	100	17.04	73		未进入负面清单	否	无	0.79%
8269	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内 线	市内线45左1右7#变压器	315	17.04	230		未进入负面清单	否	无	0.48%
8270	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一 线	201线3左2左2变压器	315	17.10	230		未进入负面清单	否	无	0.79%
8271	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1 线	廖北#1线段家店分歧04#变压器	200	17.10	146		未进入负面清单	否	无	0.87%
8272	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	10kV水泉线上肖2.7组分歧7号右1柱上变压器	200	17.11	146		未进入负面清单	否	无	0.99%
8273	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线龙宝2队分歧01#柱上变压器	80	17.13	58		未进入负面清单	否	无	0.67%
8274	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队 线	二中队线主干03#所西北分歧04#变压器	50	17.14	36		未进入负面清单	否	无	1.12%
8275	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干47#柱上变压器	100	17.14	73		未进入负面清单	否	无	0.88%
8276	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干135#猪厂分歧05#柱上变压器	100	17.15	73		未进入负面清单	否	无	0.33%
8277	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线梨树分歧04#左01#柱上变压器	400	17.17	291		未进入负面清单	否	无	0.32%
8278	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾 线	大顾线主干22#大顾分歧38#五台子分歧03#柱上变压器	400	17.18	291		未进入负面清单	否	无	1.12%
8279	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二 线	福泰名苑变亭3配电变压器	630	17.19	459		未进入负面清单	否	无	1.23%

8280	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一 线	佳兴1#变压器	630	17.19	459		未进入负面 清单	否	无	0.63%
8281	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV 变电站	窟窿台变106五粮 线	五粮线4#五粮分歧111#么后五粮分支11#变压器	200	17.20	146		未进入负面 清单	否	无	1.07%
8282	国网北镇市供电公司	北镇66kV变 电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线黑河子西台分歧01#变压器	100	17.21	73		未进入负面 清单	否	无	1.19%
8283	国网北镇市供电公司	正安66kV变 电站	正安变103正安 I 线	正安 I 线主干68#柱上变压器	100	17.21	73		未进入负面 清单	否	无	0.78%
8284	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV 变电站	罗罗堡变106罗东 一线	罗东一线主干112#道西分歧03#柱上变压器	100	17.22	73		未进入负面 清单	否	无	0.37%
8285	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变 电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线西边分歧8#二台子分歧05#变压器	160	17.22	116		未进入负面 清单	否	无	1.22%
8286	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变 电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大周屯分歧48#变压器1	160	17.24	116		未进入负面 清单	否	无	1.35%
8287	国网北镇市供电公司	芦家66kV变 电站	芦家变110二大队 线	二大队线主干056#兵营分歧008#再分033#变压器	50	17.29	36		未进入负面 清单	否	无	0.87%
8288	国网北镇市供电公司	中安66kV变 电站	中安变104中北线	中北线主干110#变压器	50	17.31	36		未进入负面 清单	否	无	1.12%
8289	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV 变电站	罗罗堡变105罗北 线	罗北线主干29#罗罗堡5-7队分歧24#柱上变压器	200	17.32	145		未进入负面 清单	否	无	0.94%
8290	国网北镇市供电公司	芦家66kV变 电站	芦家变109三大队 线	三大队线51#西分歧15#变压器	50	17.34	36		未进入负面 清单	否	无	1.91%
8291	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变 电站	廖屯变108廖大线	廖大线房后分歧07#柱上变压器	100	17.36	73		未进入负面 清单	否	无	1.57%
8292	国网北镇市供电公司	古城66kV变 电站	古城变107魏屯线	魏屯线49#变压器	160	17.41	116		未进入负面 清单	否	无	1.13%
8293	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变 电站	廖屯变108廖大线	廖大线白屯分歧19#水泉分歧32#变压器	200	27.19	126		未进入负面 清单	否	无	0.71%
8294	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV 变电站	窟窿台变106五粮 线	五粮线王前分歧62#变压器	400	27.22	251		未进入负面 清单	否	无	0.24%
8295	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV 变电站	罗罗堡变105罗北 线	罗北线主干47#朱屯分歧12#柱上变压器	100	27.23	63		未进入负面 清单	否	无	0.93%
8296	国网北镇市供电公司	常兴66kV变 电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧11#变压器1	250	27.24	157		未进入负面 清单	否	无	1.25%
8297	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变 电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干43号北分15号西分10号阳光工程80台葛 大连	80	27.24	50		未进入负面 清单	否	无	1.75%
8298	国网北镇市供电公司	广宁66kV变 电站	广宁变104南桥一 线	福瑞家祥一号变享2#变	500	27.25	314		未进入负面 清单	否	无	0.91%
8299	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变 电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线宁屯分歧宁屯村2分支01#柱上变压器	200	27.26	125		未进入负面 清单	否	无	0.60%
8300	国网北镇市供电公司	吴家66kV变 电站	吴家变107盘东线	10KV盘东线东兴1组10#柱上变压器	200	27.29	125		未进入负面 清单	否	无	1.35%
8301	国网北镇市供电公司	吴家66kV变 电站	吴家变107盘东线	10KV盘东线东兴村新1台柱上变压器	100	27.31	63		未进入负面 清单	否	无	0.91%
8302	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV 变电站	沟帮子变614市内 线	10kV市内线48右9#变压器	200	27.31	125		未进入负面 清单	否	无	1.29%
8303	国网北镇市供电公司	铁南66kV变 电站	铁南变109铁南二 线	10kV铁南二线38左25#变压器	200	27.32	125		未进入负面 清单	否	无	0.84%
8304	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变 电站	赵屯变510赵屯线	鞋业新区#2变压器	630	27.37	395		未进入负面 清单	否	无	0.45%

8305	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线19#道西分歧3#并联柱上变压器	315	27.38	197		未进入负面清单	否	无	1.74%
8306	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安一线河南南王屯新台	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	1.00%
8307	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线李家窝棚分歧16#变压器	50	27.38	31		未进入负面清单	否	无	1.30%
8308	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干107#东沙分歧32#东沙村分歧07#柱上变压器	80	27.44	50		未进入负面清单	否	无	1.57%
8309	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线主干19#变压器	80	27.44	50		未进入负面清单	否	无	1.39%
8310	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线油站分歧09#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.86%
8311	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干106#三把分歧36#柱上变压器	315	27.46	197		未进入负面清单	否	无	1.29%
8312	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干198#肖屯分歧07#柱上变压器	50	27.46	31		未进入负面清单	否	无	1.34%
8313	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线主干93#变压器	100	27.47	63		未进入负面清单	否	无	0.59%
8314	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安二线树林子村东台柱上变压器	200	27.49	125		未进入负面清单	否	无	1.75%
8315	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线28右11左6福瑞配电亭2区变压器间隔配电变压器	500	27.52	312		未进入负面清单	否	无	1.07%
8316	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干77#南六村分歧05#柱上变压器	50	41.47	24		未进入负面清单	否	无	1.46%
8317	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线养殖小区05#长鹏机械厂分歧03#变压器（沙河子小区台）	200	41.49	97		未进入负面清单	否	无	1.41%
8318	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线王屯分歧03#变压器	200	41.50	97		未进入负面清单	否	无	1.92%
8319	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干孟家分歧23#柱上变压器	50	41.54	24		未进入负面清单	否	无	1.13%
8320	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线沈屯分歧51#肖家岭分歧24#变压器	200	41.57	97		未进入负面清单	否	无	1.22%
8321	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线刘洼分歧27#变压器	400	41.57	194		未进入负面清单	否	无	1.22%
8322	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线孟家学校分歧07#许家坟分歧05#变压器	80	41.63	39		未进入负面清单	否	无	0.58%
8323	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变109青油线	10kV盘工线93#吴家村后长泡屯南小区柱上变压器	100	41.64	48		未进入负面清单	否	无	0.69%
8324	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧20#平台分支09#变压器	50	41.69	24		未进入负面清单	否	无	0.65%
8325	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	壹号公馆1#变电亭3#变配电变压器	630	41.82	304		未进入负面清单	否	无	0.82%
8326	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线50左1#柱上变压器	100	41.87	48		未进入负面清单	否	无	1.19%
8327	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线33右2#柱上变压器	200	41.91	96		未进入负面清单	否	无	1.38%
8328	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干76#五分歧08#变压器	50	41.98	24		未进入负面清单	否	无	0.54%

8329	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线张家街分歧54#变压器	100	42.01	48		未进入负面清单	否	无	1.23%
8330	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧31#双峰分支13+1#柱上变压器	200	42.03	96		未进入负面清单	否	无	0.90%
8331	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干24#八队分歧03#变压器东	250	42.03	120		未进入负面清单	否	无	0.01%
8332	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧103#桃园3队分支03#变压器	160	42.10	77		未进入负面清单	否	无	1.21%
8333	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变107魏屯线	10kV魏屯线33右4#柱上变压器	200	42.13	96		未进入负面清单	否	无	0.49%
8334	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干179号东分6号北分7号变压器阳光工程80台	80	42.14	38		未进入负面清单	否	无	1.42%
8335	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	龙德箱式变电站2变压器间隔配电变压器	315	42.18	151		未进入负面清单	否	无	0.69%
8336	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支52#闫下洼子分支17#柱上变压器	50	42.20	24		未进入负面清单	否	无	0.87%
8337	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线中起屯分支16号前五粮5.6队东台01号变压器	100	42.45	48		未进入负面清单	否	无	0.76%
8338	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干383#粮库分歧06#变压器	100	42.47	48		未进入负面清单	否	无	1.22%
8339	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线南崔分歧04#柱上变压器	200	42.51	95		未进入负面清单	否	无	0.69%
8340	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线李屯分歧30#李屯屯内支09#柱上变压器	160	42.54	76		未进入负面清单	否	无	1.01%
8341	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	五大队线主干11#左支02#变压器1	50	42.57	24		未进入负面清单	否	无	0.58%
8342	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线32支1#柱上变压器	200	42.59	95		未进入负面清单	否	无	1.01%
8343	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线75左3#变压器	100	42.63	47		未进入负面清单	否	无	1.27%
8344	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线29#变压器	160	42.67	76		未进入负面清单	否	无	0.83%
8345	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线土堡子支线14#柱上变压器	100	42.67	47		未进入负面清单	否	无	1.67%
8346	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃南分支9#南北十分支07#变压器	50	42.68	24		未进入负面清单	否	无	1.33%
8347	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干24#八队分歧10#变压器	50	42.77	24		未进入负面清单	否	无	1.37%
8348	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干114#钮屯分歧07#变压器	160	42.80	76		未进入负面清单	否	无	0.86%
8349	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线庙沟分歧33#变压器	400	42.84	189		未进入负面清单	否	无	0.42%
8350	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线头台子南台分歧06#变压器	200	42.91	94		未进入负面清单	否	无	1.39%
8351	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	10kV城南线106右8#柱上变压器	400	42.97	188		未进入负面清单	否	无	1.37%
8352	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线和头子村02#五七农场分歧02+1#变压器（河下头西台）	160	43.00	75		未进入负面清单	否	无	1.09%

8353	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	10kV赵金线129#柱上变压器(营盘学校台)	100	43.07	47		未进入负面清单	否	无	1.15%
8354	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右6左9#变压器(新)	400	43.13	187		未进入负面清单	否	无	1.20%
8355	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左13左10#变压器	50	43.15	23		未进入负面清单	否	无	1.39%
8356	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	鞋业新区#3变压器	630	43.18	295		未进入负面清单	否	无	0.54%
8357	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干43号北分34号西分5号阳光工程80变压器	80	43.24	37		未进入负面清单	否	无	0.75%
8358	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线47#右3#右8#变压器	400	43.25	187		未进入负面清单	否	无	1.03%
8359	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干22#大顾分歧57#柱上变压器	80	43.28	37		未进入负面清单	否	无	0.90%
8360	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线王家分歧16#变压器	200	43.28	93		未进入负面清单	否	无	1.00%
8361	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线41左1#柱上变压器	200	43.38	93		未进入负面清单	否	无	0.11%
8362	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干203#柱上变压器	100	43.40	47		未进入负面清单	否	无	1.55%
8363	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	曹屯分歧06#变压器	400	43.44	186		未进入负面清单	否	无	1.01%
8364	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线肖家岭分歧2#小顾屯分歧06#柱上变压器	80	43.61	37		未进入负面清单	否	无	0.95%
8365	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线28左1#变压器	100	43.62	46		未进入负面清单	否	无	1.01%
8366	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线203#变压器	100	43.67	46		未进入负面清单	否	无	0.28%
8367	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干90#刁元子分歧02#变压器2	100	14.13	76		未进入负面清单	否	无	1.20%
8368	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线东分歧04#柱上变压器	50	14.14	38		未进入负面清单	否	无	1.15%
8369	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	世纪名门小区变电1亭1变压器间隔配电变压器	500	14.15	379		未进入负面清单	否	无	0.57%
8370	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干21#赵西北分歧03#柱上变压器	200	14.17	152		未进入负面清单	否	无	0.91%
8371	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	10kV城内二线27#变压器	100	14.17	76		未进入负面清单	否	无	0.18%
8372	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线北鸭南分歧09#北鸭东支08#柱上变压器	100	14.18	76		未进入负面清单	否	无	0.58%
8373	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线官营子分歧72#变压器	100	14.19	76		未进入负面清单	否	无	0.86%
8374	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线华丰水库分歧07#变压器	200	14.21	152		未进入负面清单	否	无	0.92%
8375	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线89#变压器	315	14.22	239		未进入负面清单	否	无	0.84%
8376	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线曹屯南分歧01#柱上变压器	200	18.74	143		未进入负面清单	否	无	0.72%
8377	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干138#马家岭分歧31#柱上变压器	200	18.74	143		未进入负面清单	否	无	0.26%

8378	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线南崔分歧45#柱上变压器	200	18.77	142		未进入负面清单	否	无	0.77%
8379	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	10kV军粮线52左35#变压器	200	18.78	142		未进入负面清单	否	无	0.84%
8380	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧81#王前分支53#变压器	160	18.81	114		未进入负面清单	否	无	0.86%
8381	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线富屯西台分歧02#变压器	100	18.85	71		未进入负面清单	否	无	0.80%
8382	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线江家分歧06#变压器	200	18.86	142		未进入负面清单	否	无	0.97%
8383	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干276#杆变压器	100	18.87	71		未进入负面清单	否	无	1.07%
8384	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干146#柱上变压器2	100	18.87	71		未进入负面清单	否	无	1.00%
8385	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	慧隆苑变电亭2#变压器	400	18.87	285		未进入负面清单	否	无	1.74%
8386	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	10kV范家线石甸子分歧12#石甸子村分歧11#变压器	200	18.89	142		未进入负面清单	否	无	1.11%
8387	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大线主干186#变压器	100	18.89	71		未进入负面清单	否	无	0.98%
8388	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分16号南分7号西分5号南分4号变压器	200	18.89	142		未进入负面清单	否	无	1.70%
8389	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安二线树林子西台柱上变压器	200	18.92	142		未进入负面清单	否	无	0.94%
8390	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线良屯北台分歧02#变压器	315	18.93	224		未进入负面清单	否	无	1.51%
8391	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城中城c区2#变压器	400	18.93	284		未进入负面清单	否	无	1.29%
8392	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	10kV城内二线57右3#变压器	100	18.94	71		未进入负面清单	否	无	1.31%
8393	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线52#老炮台分歧13#黄家坟分歧06#柱上变压器	80	18.94	57		未进入负面清单	否	无	1.28%
8394	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干47#朱屯分歧06#柱上变压器	200	18.97	142		未进入负面清单	否	无	1.06%
8395	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右5右4#柱上变压器	100	18.98	71		未进入负面清单	否	无	0.43%
8396	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线三台子分歧4#沈屯分歧24#柱上变压器（3队）	160	18.99	114		未进入负面清单	否	无	0.68%
8397	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	徐屯分歧南台分支009#变压器	400	19.00	284		未进入负面清单	否	无	1.48%
8398	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线33#柱上变压器	315	19.04	224		未进入负面清单	否	无	0.93%
8399	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧01#三块7组分支05#变压器	100	19.07	71		未进入负面清单	否	无	1.83%
8400	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干131#柱上变压器	100	19.07	71		未进入负面清单	否	无	0.80%
8401	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞屯内分歧05加1左4#变压器（獐子洞北台）	400	19.09	284		未进入负面清单	否	无	1.21%

8402	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	支线主干21#变压器	100	19.09	71		未进入负面清单	否	无	0.18%
8403	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	沟闫线84#变压器	200	19.10	142		未进入负面清单	否	无	0.88%
8404	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线陈家堡分歧26#陈家堡村分歧04#柱上变压器	100	19.10	71		未进入负面清单	否	无	1.81%
8405	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线主干29#关山小学分歧42#柱上变压器	200	19.12	142		未进入负面清单	否	无	1.09%
8406	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干51#小白村台分歧07#柱上变压器	200	19.13	142		未进入负面清单	否	无	0.05%
8407	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立四组分歧01#变压器	200	19.14	142		未进入负面清单	否	无	1.55%
8408	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	五大队线主干17#变压器	80	19.15	57		未进入负面清单	否	无	0.17%
8409	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线土城子十组分歧07#柱上变压器	200	19.15	142		未进入负面清单	否	无	0.60%
8410	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街066#南崔分歧011#变压器	400	19.21	283		未进入负面清单	否	无	1.16%
8411	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立北山西沟分歧08#变压器	200	19.22	142		未进入负面清单	否	无	0.82%
8412	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线所西北分歧02#西南分支20#变压器	50	19.23	35		未进入负面清单	否	无	0.43%
8413	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1东秦分歧6#西井分歧02#柱上变压器	200	19.23	142		未进入负面清单	否	无	0.83%
8414	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干334#北沟分歧54#变压器	100	19.23	71		未进入负面清单	否	无	0.35%
8415	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线河南分歧40#小山子分歧49#柱上变压器	200	19.25	142		未进入负面清单	否	无	0.47%
8416	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分25号变压器	80	19.25	57		未进入负面清单	否	无	1.68%
8417	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干96+1#黄屯北台分歧11#变压器	200	19.26	141		未进入负面清单	否	无	1.02%
8418	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线路屯分歧10#变压器	50	19.29	35		未进入负面清单	否	无	1.09%
8419	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	翰逸变亭2#变压器	630	19.31	445		未进入负面清单	否	无	0.82%
8420	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干60#柱上变压器	200	19.35	141		未进入负面清单	否	无	0.86%
8421	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左5支7#柱上变压器	100	19.42	71		未进入负面清单	否	无	1.04%
8422	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线南崔分歧63号柱上变压器	400	19.42	282		未进入负面清单	否	无	1.62%
8423	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右10#变压器	315	19.43	222		未进入负面清单	否	无	1.69%
8424	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10KV沟赵线赵北线分歧78#四方台北分歧11#变压器 (四方台刘北台)	100	19.44	71		未进入负面清单	否	无	1.22%
8425	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干410#大一三队分歧05#变压器	200	19.44	141		未进入负面清单	否	无	1.18%
8426	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线黑山岭分歧48#变压器	200	19.47	141		未进入负面清单	否	无	1.38%

8427	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干224号南分4号西分5号六台-组	200	19.50	141		未进入负面清单	否	无	0.61%
8428	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干179号西分1号变压器	80	19.51	56		未进入负面清单	否	无	0.74%
8429	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线马市东台分歧01号杆变压器台（马市东台）	200	19.53	141		未进入负面清单	否	无	1.63%
8430	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线27#孙家街分歧03+1#左03左05#柱上变压器	200	19.55	141		未进入负面清单	否	无	0.91%
8431	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	10KV盘东线东兴村新2台柱上变压器	100	19.56	70		未进入负面清单	否	无	1.19%
8432	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线八家子分歧24#柱上变压器（高台子1.2队综合台）	160	19.58	113		未进入负面清单	否	无	0.22%
8433	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线小安屯分歧13#变压器	100	19.59	70		未进入负面清单	否	无	0.75%
8434	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线红旗沟分歧11#变压器	100	19.60	70		未进入负面清单	否	无	1.32%
8435	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线石佛南台分歧18#变压器	100	19.61	70		未进入负面清单	否	无	0.66%
8436	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右6左8#变压器1	200	19.61	141		未进入负面清单	否	无	1.34%
8437	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线河北100台分歧02左01#1号变压器	315	19.63	222		未进入负面清单	否	无	1.51%
8438	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右1左5#变压器	200	19.63	141		未进入负面清单	否	无	0.34%
8439	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线罗屯分歧21#柱上变压器（罗屯村台）	200	19.64	141		未进入负面清单	否	无	0.50%
8440	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安 II 线	正安 II 线主干82#蒋屯6.7队分歧04#变压器	100	19.67	70		未进入负面清单	否	无	1.59%
8441	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队三分歧15#变压器	50	19.69	35		未进入负面清单	否	无	0.79%
8442	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线69左15#变压器	50	19.72	35		未进入负面清单	否	无	0.62%
8443	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线31左2#变压器	315	19.74	221		未进入负面清单	否	无	1.06%
8444	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线周屯南台分歧01#变压器	200	19.75	141		未进入负面清单	否	无	0.88%
8445	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干81#大友分歧64#东甸子2组02#变压器变压器	50	19.76	35		未进入负面清单	否	无	0.50%
8446	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干189#变压器	80	19.78	56		未进入负面清单	否	无	1.74%
8447	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线小亮分歧37#50台分歧01#柱上变压器	100	19.78	70		未进入负面清单	否	无	1.19%
8448	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三干线22#石桥子分歧14#柱上变压器	100	19.78	70		未进入负面清单	否	无	1.57%
8449	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线38柱上变压器	315	19.79	221		未进入负面清单	否	无	0.07%
8450	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线40#佟二台子分歧08#佟二村内分歧05#变压器1	160	19.82	112		未进入负面清单	否	无	0.92%
8451	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10KV富屯线北主干100#红石分歧178#变压器	100	19.82	70		未进入负面清单	否	无	0.86%

8452	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线北大荒分支02#变压器	100	19.82	70		未进入负面清单	否	无	1.08%
8453	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干151#变压器	100	19.83	70		未进入负面清单	否	无	0.39%
8454	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干49#明雨沟分歧17#明雨沟一支07#柱上变压器	30	19.85	21		未进入负面清单	否	无	0.92%
8455	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大线	三大队二分歧12右6左3#变压器	50	19.86	35		未进入负面清单	否	无	1.12%
8456	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖村内支09#大祖屯内分支线08#柱上变压器	100	19.87	70		未进入负面清单	否	无	1.26%
8457	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	丰润世家变电亭1#变压器	630	19.88	442		未进入负面清单	否	无	1.32%
8458	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线周屯村台分歧13#变压器	200	19.96	140		未进入负面清单	否	无	1.31%
8459	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线小亮北台分歧10#柱上变压器	200	19.96	140		未进入负面清单	否	无	1.05%
8460	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10千伏201线12#变压器（北）	200	20.00	140		未进入负面清单	否	无	1.05%
8461	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线河北100台分歧02左01#2号变压器	315	20.01	220		未进入负面清单	否	无	0.95%
8462	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线宁屯分歧01#柱上变压器	80	20.01	56		未进入负面清单	否	无	1.05%
8463	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧61#于家村分支04#变压器	100	20.01	70		未进入负面清单	否	无	1.08%
8464	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干47#朱屯分歧25#变压器	200	20.02	140		未进入负面清单	否	无	0.94%
8465	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	正安I线主干39#河南分歧08#变压器1	160	20.02	112		未进入负面清单	否	无	0.44%
8466	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大线树林子分歧29号柱上变压器1	315	20.03	220		未进入负面清单	否	无	1.29%
8467	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线肖家街分歧01#变压器	200	20.03	140		未进入负面清单	否	无	0.69%
8468	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大线	五大队线主干11#左支02#变压器	50	20.09	35		未进入负面清单	否	无	1.30%
8469	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10kV201线38#变压器	100	20.10	70		未进入负面清单	否	无	1.26%
8470	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰分支13#柱上变压器	200	20.10	140		未进入负面清单	否	无	1.01%
8471	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线于树园分歧018#柱上变压器（七组综合台）	100	20.10	70		未进入负面清单	否	无	1.32%
8472	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干10#周屯分歧69#变压器	100	20.12	70		未进入负面清单	否	无	1.01%
8473	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干292#小东沟分歧02#变压器	200	20.14	140		未进入负面清单	否	无	1.05%
8474	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线47右2#柱上变压器	200	20.15	140		未进入负面清单	否	无	1.37%
8475	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线河南分歧14#河南80台分歧05#变压器(新)	200	20.15	140		未进入负面清单	否	无	0.86%
8476	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	大河华府2变电亭变压器配电变压器	630	20.19	440		未进入负面清单	否	无	1.80%

8477	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线三里村分歧02#变压器	100	20.25	70		未进入负面清单	否	无	1.24%
8478	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线南阳分支27#南阳4队变压器	50	20.27	35		未进入负面清单	否	无	0.35%
8479	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	水泉分歧024#变压器	400	20.28	279		未进入负面清单	否	无	1.07%
8480	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线营盘分歧10#营盘西分歧08#变压器	100	20.28	70		未进入负面清单	否	无	1.01%
8481	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	10kV正安二线正二北分歧11号柱上变压器（正二2台）	400	20.28	279		未进入负面清单	否	无	0.87%
8482	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线主干64#变压器	30	20.30	21		未进入负面清单	否	无	0.35%
8483	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线薛家分歧14#薛家村南分支05#变压器	160	20.31	112		未进入负面清单	否	无	1.61%
8484	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线73右15#变压器	200	20.38	139		未进入负面清单	否	无	1.08%
8485	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干74#路屯大队分歧01#柱上变压器	100	20.38	70		未进入负面清单	否	无	1.24%
8486	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧63#高南分支03#柱上变压器	100	20.40	70		未进入负面清单	否	无	1.59%
8487	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干186#马东分歧06#变压器	100	20.40	70		未进入负面清单	否	无	1.15%
8488	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线西水田再分014#变压器	50	20.42	35		未进入负面清单	否	无	0.50%
8489	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线主干63#杨台分歧05#柱上变压器	400	20.42	278		未进入负面清单	否	无	0.16%
8490	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线三家子分歧10#三家子西分歧03#变压器	100	20.42	70		未进入负面清单	否	无	0.62%
8491	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71支7右2变压器	200	20.43	139		未进入负面清单	否	无	1.03%
8492	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左20右10#变压器	315	20.43	219		未进入负面清单	否	无	1.05%
8493	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线4#柱上变压器（北）（新建）	400	20.44	278		未进入负面清单	否	无	1.08%
8494	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	南桥一线056#支001#柱上变压器（新）	315	20.45	219		未进入负面清单	否	无	1.25%
8495	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干117#吐云大队1台分支01#柱上变压器（腰丫北分歧01#变压器）	400	20.46	278		未进入负面清单	否	无	0.51%
8496	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线王家5.6组分歧05#变压器	200	20.46	139		未进入负面清单	否	无	1.40%
8497	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线主干30#二十里铺分歧8#变压器	200	20.47	139		未进入负面清单	否	无	1.87%
8498	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线73#范屯村分歧02#变压器1	160	20.50	111		未进入负面清单	否	无	0.59%
8499	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干32#陈台分歧59#柱上变压器	400	20.52	278		未进入负面清单	否	无	1.91%
8500	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线车屯水田分歧18#变压器	160	20.54	111		未进入负面清单	否	无	1.24%

8501	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花3组2分支05#柱上变压器	100	20.57	69		未进入负面清单	否	无	0.68%
8502	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33支7左3#变压器	315	20.58	219		未进入负面清单	否	无	1.25%
8503	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高西华园1#变压器	400	20.59	278		未进入负面清单	否	无	0.50%
8504	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾B区1#变电亭2#变压器	500	20.59	347		未进入负面清单	否	无	1.17%
8505	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干25#中学分歧07#柱上变压器01	50	20.62	35		未进入负面清单	否	无	0.91%
8506	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	10kV广阁一线78#变压器	400	20.64	277		未进入负面清单	否	无	1.10%
8507	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干169#吴屯4组分歧03#柱上变压器	100	20.64	69		未进入负面清单	否	无	0.32%
8508	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右5左3#柱上变压器	50	20.67	35		未进入负面清单	否	无	1.05%
8509	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧23#变压器	160	20.67	111		未进入负面清单	否	无	0.78%
8510	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线主干458号柱上变压器	100	20.67	69		未进入负面清单	否	无	1.24%
8511	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	恒信2#变电亭2#变压器	630	20.68	437		未进入负面清单	否	无	0.89%
8512	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧22#加工厂分歧10#变压器	200	20.69	139		未进入负面清单	否	无	1.34%
8513	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干220#南支分歧103#变压器	100	20.69	69		未进入负面清单	否	无	0.81%
8514	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线主干22#李屯分歧26#变压器	315	20.70	218		未进入负面清单	否	无	1.00%
8515	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线63#柱上变压器	50	20.70	35		未进入负面清单	否	无	0.96%
8516	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线28右11左6福瑞家详1区1#变压器	315	20.71	218		未进入负面清单	否	无	0.40%
8517	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线田园子南台分歧02#变压器	100	20.71	69		未进入负面清单	否	无	0.36%
8518	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线大友分歧25#前马家分歧08#变压器	50	20.72	35		未进入负面清单	否	无	0.45%
8519	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线155#右3#变压器	200	20.74	139		未进入负面清单	否	无	0.83%
8520	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线43变压器	100	20.75	69		未进入负面清单	否	无	0.73%
8521	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线26右1#变压器	200	20.77	138		未进入负面清单	否	无	0.77%
8522	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右5#变压器（新建）	400	20.78	277		未进入负面清单	否	无	1.34%
8523	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	10kV闾二线53左01#柱上变压器	200	20.80	138		未进入负面清单	否	无	1.18%
8524	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干224#柱上变压器	100	20.81	69		未进入负面清单	否	无	0.40%
8525	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线常姚分歧5#五六组分歧02#变压器	100	20.81	69		未进入负面清单	否	无	1.55%

8526	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线青堆子排水站分歧06#二站分歧73#柱上变压器	50	20.82	35		未进入负面清单	否	无	1.22%
8527	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线28右11左6福瑞配电亭2区2#变压器间隔配电变压器	500	20.87	346		未进入负面清单	否	无	0.57%
8528	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线95右1#柱上变压器	400	20.87	277		未进入负面清单	否	无	1.31%
8529	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线徐家七组分歧03#柱上变压器（徐家七组综合台）	100	20.87	69		未进入负面清单	否	无	0.75%
8530	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线主干29#关山小学分歧29#柱上变压器	200	20.88	138		未进入负面清单	否	无	1.77%
8531	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧21#上观一组分歧06#变压器	160	20.88	111		未进入负面清单	否	无	1.45%
8532	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干111#变压器	50	20.89	35		未进入负面清单	否	无	0.57%
8533	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#罗洼3分歧01#柱上变压器2	50	20.91	35		未进入负面清单	否	无	0.85%
8534	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线24#书香华庭配电站1#变压器	630	20.92	435		未进入负面清单	否	无	1.19%
8535	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线45左2#变压器	160	20.92	111		未进入负面清单	否	无	1.26%
8536	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	吴屯3、4队分歧06#变压器	400	20.92	276		未进入负面清单	否	无	1.22%
8537	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内南分歧07#柱上变压器（沙河子村南1台）	315	20.93	218		未进入负面清单	否	无	0.89%
8538	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五粮分支41#刘洼分支02#柱上变压器	100	20.93	69		未进入负面清单	否	无	1.29%
8539	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线龙岗子一组分歧01#变压器	100	20.95	69		未进入负面清单	否	无	0.61%
8540	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线27右9#变压器	50	20.96	35		未进入负面清单	否	无	1.25%
8541	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干224号北分1号阳光工程台（任国生）	80	20.96	55		未进入负面清单	否	无	1.03%
8542	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右9右6#变压器	50	20.97	35		未进入负面清单	否	无	0.88%
8543	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线大沟分歧03#变压器	50	20.98	35		未进入负面清单	否	无	1.26%
8544	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右6#变压器（新建）	400	21.00	276		未进入负面清单	否	无	0.78%
8545	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线主干85#变压器	50	21.01	34		未进入负面清单	否	无	1.31%
8546	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧81#王前分支11#变压器	200	21.04	138		未进入负面清单	否	无	0.64%
8547	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干115#高街线四段1.2分歧20#变压器	100	21.05	69		未进入负面清单	否	无	1.66%
8548	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干389#大二分歧02#变压器	100	21.06	69		未进入负面清单	否	无	0.63%
8549	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干208#大屯东分歧08#变压器	160	21.09	110		未进入负面清单	否	无	0.85%

8550	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线张家街分歧21#变压器	100	21.12	69		未进入负面清单	否	无	1.70%
8551	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干31#高窝棚分歧02#柱上变压器	100	21.13	69		未进入负面清单	否	无	1.14%
8552	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线15#变压器	200	21.15	138		未进入负面清单	否	无	1.18%
8553	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	北鸭南分歧08#变压器	400	21.15	275		未进入负面清单	否	无	0.66%
8554	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线焦洼子北台分歧01#变压器	200	21.16	138		未进入负面清单	否	无	0.90%
8555	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧135#柱上变压器	50	21.17	34		未进入负面清单	否	无	0.68%
8556	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线主干27#变压器	80	21.17	55		未进入负面清单	否	无	1.08%
8557	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变114油校线	10kV油校线37#变压器	200	21.17	138		未进入负面清单	否	无	1.08%
8558	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线田赵分歧23#西地分支03#变压器调	100	21.18	69		未进入负面清单	否	无	0.79%
8559	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线蹇屯分歧35#蹇屯北分歧02#柱上变压器	100	21.18	69		未进入负面清单	否	无	1.34%
8560	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线树林子分歧18#白屯分歧21#柱上变压器	100	21.21	69		未进入负面清单	否	无	0.50%
8561	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	五大队线主干13#左1柱上变压器	100	21.23	69		未进入负面清单	否	无	1.52%
8562	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青一线主干63号北分16号东分3号变压器东砖中台	200	21.24	138		未进入负面清单	否	无	0.81%
8563	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青一线主干167号西分1号变压器阳工程台80彭少中	80	21.25	55		未进入负面清单	否	无	1.16%
8564	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线崔山子西台分歧03#变压器	200	21.30	137		未进入负面清单	否	无	1.20%
8565	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安二线树林子村大队新台柱上变压器	200	21.31	137		未进入负面清单	否	无	1.70%
8566	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线柳秋分歧5#阳光小区分歧02#柱上变压器	80	21.33	55		未进入负面清单	否	无	1.24%
8567	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线主干51#于台村分歧03#柱上变压器	200	21.35	137		未进入负面清单	否	无	0.68%
8568	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干双河南台分歧03#变压器	160	21.36	110		未进入负面清单	否	无	0.85%
8569	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10KV中窟线32#陈台分歧15#变压器	100	21.37	69		未进入负面清单	否	无	0.72%
8570	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线徐屯分歧26#西支009#柱上变压器	200	21.39	137		未进入负面清单	否	无	0.90%
8571	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	10kV水泉线靠山分歧03左01号柱上变压器	100	21.40	69		未进入负面清单	否	无	1.54%
8572	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线溪家街分歧017#柱上变压器（奚家街综合台）	400	21.40	274		未进入负面清单	否	无	1.22%
8573	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线23左5变压器	100	21.41	69		未进入负面清单	否	无	1.91%
8574	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阆二线	阆二线24#政府分歧27#兴胜分歧19#互助分歧16#变压器	250	21.42	171		未进入负面清单	否	无	0.66%

8575	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10KV盘工线合兴3组分歧10#合兴3组新1台分歧04##柱上变压器	200	21.45	137		未进入负面清单	否	无	0.67%
8576	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞屯内分歧17#变压器（獐子洞南台2）	400	21.48	274		未进入负面清单	否	无	0.93%
8577	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线97#三家子分歧25#三家子东台分歧01#变压器	200	21.48	137		未进入负面清单	否	无	1.72%
8578	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线主干237#油建西综合分歧001#柱上变压器	100	21.49	69		未进入负面清单	否	无	1.84%
8579	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	城内二线73右2#变压器	200	21.50	137		未进入负面清单	否	无	0.88%
8580	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖分歧18#+1谢屯西分04#柱上变压器	160	21.50	110		未进入负面清单	否	无	0.29%
8581	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大线	三大线51#西分歧19#变压器	50	21.50	34		未进入负面清单	否	无	1.57%
8582	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线腰丫水田支11#腰丫东南高温棚分支09#柱上变压器	80	21.51	55		未进入负面清单	否	无	1.38%
8583	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分39号北分8号变压器	160	21.51	110		未进入负面清单	否	无	1.12%
8584	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	房产小区变电亭1#变压器	400	21.52	274		未进入负面清单	否	无	0.50%
8585	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线主干24#菜棚分歧07#变压器	50	21.53	34		未进入负面清单	否	无	1.49%
8586	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线55左3#变压器	200	21.53	137		未进入负面清单	否	无	0.88%
8587	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干120号西分20号变压器	160	21.54	110		未进入负面清单	否	无	1.79%
8588	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线双台子分歧26#双台子1.2组分歧05#变压器	100	21.57	68		未进入负面清单	否	无	1.43%
8589	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线前孟分支12#赵三、七组分支03#变压器	100	21.59	68		未进入负面清单	否	无	1.02%
8590	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	10kV正安一线主干95号杆变压器台（马市西台新1台）	200	21.60	137		未进入负面清单	否	无	1.66%
8591	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线黄下洼分支15#双胜1.2队分支07#变压器	200	21.61	137		未进入负面清单	否	无	0.47%
8592	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前分支10#王窑3队分支05#柱上变压器	100	21.62	68		未进入负面清单	否	无	0.99%
8593	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线小柳1队分歧01#柱上变压器	200	21.63	137		未进入负面清单	否	无	0.80%
8594	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线31右6变压器	100	21.63	68		未进入负面清单	否	无	0.96%
8595	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线主干038#柱上变压器（阳光工程）	100	21.64	68		未进入负面清单	否	无	1.30%
8596	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	河畔B2区2#变压器	630	21.68	430		未进入负面清单	否	无	0.32%
8597	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干27#变压器	80	21.69	55		未进入负面清单	否	无	0.98%
8598	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	10kV大顾线姚家分歧31#姚家村分歧38#柱上变压器	200	21.70	137		未进入负面清单	否	无	0.24%
8599	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线郭屯分歧02#变压器	160	21.71	109		未进入负面清单	否	无	0.72%

8600	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村分支05#变压器	100	21.75	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
8601	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干136号西分12号西分3号	400	21.75	273		未进入负面清单	否	无	0.40%
8602	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧81#王前分支39#变压器	50	21.77	34		未进入负面清单	否	无	0.77%
8603	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线27#变压器	250	21.79	171		未进入负面清单	否	无	1.50%
8604	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧13#上肖分歧27#上一分歧06#变压器	200	21.80	136		未进入负面清单	否	无	0.99%
8605	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线华山分歧67#柱上变压器	160	21.80	109		未进入负面清单	否	无	1.08%
8606	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线27#变压器调	100	21.81	68		未进入负面清单	否	无	0.84%
8607	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线58#排水站分歧15#变压器	50	21.84	34		未进入负面清单	否	无	0.77%
8608	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线南崔分歧60#柱上变压器	200	21.85	136		未进入负面清单	否	无	0.79%
8609	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干100#什字口分歧21#柱上变压器	100	21.85	68		未进入负面清单	否	无	1.27%
8610	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧27#平台东分支18#柱上变压器	80	21.85	55		未进入负面清单	否	无	1.13%
8611	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线汤屯村台分歧02#变压器	160	21.89	109		未进入负面清单	否	无	0.85%
8612	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线白庙子分歧61#变压器	50	21.90	34		未进入负面清单	否	无	1.10%
8613	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线双台子分歧03#中北四组分歧02#变压器	315	21.92	214		未进入负面清单	否	无	0.73%
8614	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	福溪小筑二期1#变电亭1号配电变压器	630	21.93	429		未进入负面清单	否	无	1.19%
8615	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧11#棉花8组分支03#柱上变压器	160	21.94	109		未进入负面清单	否	无	0.87%
8616	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干79#沈屯分歧14#小白1队2台分支06#柱上变压器	50	21.95	34		未进入负面清单	否	无	0.25%
8617	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线八家子四队分支02#变压器	100	21.96	68		未进入负面清单	否	无	1.76%
8618	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖屯内支13#河西分支07#柱上变压器	160	21.97	109		未进入负面清单	否	无	1.09%
8619	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线九组分歧010#柱上变压器（六组综合台）	100	21.97	68		未进入负面清单	否	无	0.91%
8620	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安 I 线主干44#三合分歧60#变压器1	160	21.97	109		未进入负面清单	否	无	1.67%
8621	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线92右3#柱上变压器（新）	400	21.98	272		未进入负面清单	否	无	1.77%
8622	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	10kV范家线石甸子村分歧14#石甸子45队分歧04#柱上变压器	200	21.98	136		未进入负面清单	否	无	0.89%
8623	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闫二线	闫二线89#右05#排水站分歧14#新民北分歧03#变压器	400	21.98	272		未进入负面清单	否	无	0.98%

8624	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线97#西三家子分歧19#变压器	400	21.98	272		未进入负面清单	否	无	1.52%
8625	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线004#高窟分歧26#平房1、2队新分台变压器	50	22.01	34		未进入负面清单	否	无	0.86%
8626	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干240#郝屯分歧18#柱上变压器	100	22.01	68		未进入负面清单	否	无	0.54%
8627	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线116+1右7#变压器	100	22.02	68		未进入负面清单	否	无	1.41%
8628	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干24#柱上变压器	200	22.03	136		未进入负面清单	否	无	0.61%
8629	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干160#变压器01	80	22.09	54		未进入负面清单	否	无	1.87%
8630	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干112#卢家3.6组分歧1#变压器	50	22.10	34		未进入负面清单	否	无	0.70%
8631	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线40#王二分歧26#何营子分歧05#变压器	100	22.15	68		未进入负面清单	否	无	0.92%
8632	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线153#柱上变压器	100	22.15	68		未进入负面清单	否	无	0.88%
8633	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干59#蒋屯2队分歧11#柱上变压器	100	22.15	68		未进入负面清单	否	无	0.75%
8634	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线主干64#富屯北主干65#三丫分歧16#变压器	50	22.16	34		未进入负面清单	否	无	1.02%
8635	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干14#赵东分歧12#柱上变压器	80	22.19	54		未进入负面清单	否	无	0.31%
8636	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	东方花园四期1#变压器	400	22.21	271		未进入负面清单	否	无	0.85%
8637	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线榆树沟分歧03#变压器	100	22.22	68		未进入负面清单	否	无	0.99%
8638	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线17#柱上变压器	50	22.23	34		未进入负面清单	否	无	0.65%
8639	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10kV201线44右8左5#变压器	200	22.29	135		未进入负面清单	否	无	0.73%
8640	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干121#柱上变压器	100	22.33	68		未进入负面清单	否	无	1.00%
8641	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线67#变压器	315	22.34	213		未进入负面清单	否	无	0.94%
8642	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线主干87#变压器1	200	22.34	135		未进入负面清单	否	无	1.33%
8643	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线南阳1.5队棚分支01#北阳4队北棚分支09#变压器	80	22.37	54		未进入负面清单	否	无	0.76%
8644	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线85#九分歧10#变压器	50	22.38	34		未进入负面清单	否	无	1.47%
8645	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队七分歧02#变压器	50	22.39	34		未进入负面清单	否	无	0.31%
8646	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧41#上双分支13#变压器	50	22.39	34		未进入负面清单	否	无	1.19%
8647	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线三家子村分歧07#变压器（三家子村新台）	200	22.39	135		未进入负面清单	否	无	1.51%

8648	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干64#苏家街分歧21#变压器	50	22.40	34		未进入负面清单	否	无	1.00%
8649	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	10kV市内线50+1右1#变压器	400	22.41	270		未进入负面清单	否	无	0.45%
8650	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	富源城堡二期变电亭1#变压器	630	22.41	426		未进入负面清单	否	无	1.33%
8651	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线李佛30台分歧12右1变压器（李佛村新台）	200	22.44	135		未进入负面清单	否	无	0.64%
8652	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干30#尚驿站分歧7#右05#变压器	50	22.44	34		未进入负面清单	否	无	0.37%
8653	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大线水泉分歧18#孤家子分歧30#变压器2	100	22.46	68		未进入负面清单	否	无	0.69%
8654	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左12右1#变压器	250	22.48	169		未进入负面清单	否	无	1.42%
8655	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线33左14#柱上变压器	315	22.49	213		未进入负面清单	否	无	0.82%
8656	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖村内支09#大祖屯内分支线14#柱上变压器	200	22.49	135		未进入负面清单	否	无	0.88%
8657	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五粮分支41#后五粮村分支06#变压器	50	22.49	34		未进入负面清单	否	无	0.49%
8658	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧95#变压器	100	22.50	68		未进入负面清单	否	无	0.83%
8659	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10千伏盘高线龙村分支03号柱上变压器	400	22.56	270		未进入负面清单	否	无	0.60%
8660	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	翰逸变亭1#变压器	630	22.56	425		未进入负面清单	否	无	0.85%
8661	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干75左1号阳光工程	100	22.58	67		未进入负面清单	否	无	0.88%
8662	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线地藏寺3队分歧04#柱上变压器	200	22.63	135		未进入负面清单	否	无	1.02%
8663	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线河畔变亭1区102变压器1#	630	22.69	424		未进入负面清单	否	无	1.87%
8664	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	城内一线10左3右5左2变亭变压器	500	22.69	337		未进入负面清单	否	无	1.33%
8665	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线姚家五组分歧07#姚家五组新台04#新台柱上变压器	100	22.70	67		未进入负面清单	否	无	1.20%
8666	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干21号东分3号阳光工程80变压器	80	22.71	54		未进入负面清单	否	无	1.28%
8667	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干66#刘屯分歧14#何屯分支18#柱上变压器	100	22.72	67		未进入负面清单	否	无	1.09%
8668	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分29号变压器	400	22.72	269		未进入负面清单	否	无	0.84%
8669	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线2分场分歧010#柱上变压器（阳光）	50	22.76	34		未进入负面清单	否	无	1.24%
8670	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线青岩寺分歧14右04#柱上变压器	200	22.77	134		未进入负面清单	否	无	0.71%
8671	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧13#上肖分歧29#变压器1	200	22.78	134		未进入负面清单	否	无	1.50%
8672	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线南支线腰沟5.6队分歧10#柱上变压器	200	22.79	134		未进入负面清单	否	无	1.60%

8673	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线梁屯分歧36#变压器	200	22.79	134		未进入负面清单	否	无	0.91%
8674	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧74#变压器	200	22.80	134		未进入负面清单	否	无	1.41%
8675	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线河南分歧14#河南80台分歧05#变压器	100	22.83	67		未进入负面清单	否	无	1.20%
8676	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家分歧21#北六后赵家街分歧10#柱上变压器	100	22.83	67		未进入负面清单	否	无	1.70%
8677	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10KV富屯线北主干100#红石分歧95#变压器	100	22.84	67		未进入负面清单	否	无	1.76%
8678	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村分支20#中变二变压器	100	22.84	67		未进入负面清单	否	无	1.46%
8679	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线87#柱上变压器	400	22.86	269		未进入负面清单	否	无	0.92%
8680	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	三中队线主干81#变压器1	100	22.87	67		未进入负面清单	否	无	0.41%
8681	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队五分歧06#变压器	50	22.92	34		未进入负面清单	否	无	0.49%
8682	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线腰丫南支线12#腰丫南台分支线03#柱上变压器	200	22.93	134		未进入负面清单	否	无	0.97%
8683	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阆二线	阆二线89#右05#排水站分歧14#新民分歧12#变压器	400	22.93	268		未进入负面清单	否	无	1.54%
8684	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线荒地南分歧43#二站分歧3#2队分歧09#柱上变压器	200	22.96	134		未进入负面清单	否	无	0.87%
8685	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮线刘洼西棚分歧21#变压器	80	22.98	54		未进入负面清单	否	无	1.08%
8686	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线联通分支05#陈下洼子棚分支23#变压器	50	22.99	34		未进入负面清单	否	无	0.38%
8687	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71右4左3右1柱上变压器	200	23.01	134		未进入负面清单	否	无	1.30%
8688	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线180#东三干线分歧73#柱上变压器	160	23.03	107		未进入负面清单	否	无	1.32%
8689	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线大减地分歧06+1#柱上变压器(青堆子3号台2号)	200	23.06	134		未进入负面清单	否	无	0.33%
8690	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧08#北砖厂分歧17#右2#变压器	50	23.07	33		未进入负面清单	否	无	0.82%
8691	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线164#车西北地分歧04#柱上变压器	200	23.07	134		未进入负面清单	否	无	0.88%
8692	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线24#书香华庭配电站2#配电变压器	630	23.08	422		未进入负面清单	否	无	0.87%
8693	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线黑河子南台分歧01#变压器	200	23.09	134		未进入负面清单	否	无	1.47%
8694	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线贾家沟分歧49#变压器	100	23.10	67		未进入负面清单	否	无	1.44%
8695	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	西珠村分歧01#变压器	400	23.10	268		未进入负面清单	否	无	1.59%
8696	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线平台北二棚分歧13#变压器	100	23.11	67		未进入负面清单	否	无	1.38%

8697	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	翰林苑1#变电亭2#变配电变压器	630	23.11	421		未进入负面清单	否	无	1.29%
8698	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8左17左6#变压器	100	23.13	67		未进入负面清单	否	无	0.84%
8699	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队一分歧09#变压器	50	23.15	33		未进入负面清单	否	无	0.82%
8700	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左20右11#变压器1	400	23.17	267		未进入负面清单	否	无	0.50%
8701	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线64左1#柱上变压器	400	23.18	267		未进入负面清单	否	无	1.13%
8702	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线河南分歧40#小山子分歧38#柱上变压器	200	23.19	134		未进入负面清单	否	无	0.51%
8703	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獾子洞屯内分歧17左5#变压器（獾子洞南台新）	400	23.20	267		未进入负面清单	否	无	0.62%
8704	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干47#朱屯分歧01#朱屯分歧二分支08#柱上变压器	400	23.20	267		未进入负面清单	否	无	0.96%
8705	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线高林分歧24#黑山沟分歧07#变压器	200	23.21	134		未进入负面清单	否	无	0.69%
8706	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线小岭子分歧09#达子营二队分歧08#变压器	80	23.27	53		未进入负面清单	否	无	1.04%
8707	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10kV201线41左1#变压器	200	23.29	133		未进入负面清单	否	无	0.80%
8708	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线北山分歧06#变压器	200	23.32	133		未进入负面清单	否	无	1.27%
8709	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线四方台开发分歧4#四方台分歧12#变压器（四方）	100	23.33	67		未进入负面清单	否	无	1.45%
8710	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾主干64#苏家街分歧13#下洼分歧17#柱上变压器	200	23.33	133		未进入负面清单	否	无	1.01%
8711	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	盘东线主干91#变压器	315	23.39	210		未进入负面清单	否	无	1.08%
8712	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线市场东分歧015#柱上变压器南	400	23.42	266		未进入负面清单	否	无	1.42%
8713	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线四方234队分歧03#柱上变压器	50	23.43	33		未进入负面清单	否	无	0.39%
8714	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧03#和头子村分歧05#变压器（河下头赵台）	160	23.47	106		未进入负面清单	否	无	1.31%
8715	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	10kV沟闫线王屯屯内分歧09#变压器	200	23.48	133		未进入负面清单	否	无	1.04%
8716	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线52#变压器	200	23.49	133		未进入负面清单	否	无	1.37%
8717	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线孙家分歧29#柱上变压器	100	23.52	66		未进入负面清单	否	无	1.38%
8718	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闫二线	10kV闫二线大吴台分歧12左5#柱上变压器	200	23.54	133		未进入负面清单	否	无	0.45%
8719	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队八分歧04#变压器	50	23.54	33		未进入负面清单	否	无	1.84%
8720	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干69#变压器	100	23.59	66		未进入负面清单	否	无	1.25%

8721	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线黄下洼西棚分歧11#柱上变压器	100	23.59	66		未进入负面清单	否	无	0.94%
8722	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线马屯村台分歧05#变压器	100	23.60	66		未进入负面清单	否	无	1.18%
8723	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	10kV盘东线敬老院分歧16#金立新分歧8#变压器	160	23.60	106		未进入负面清单	否	无	1.08%
8724	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线33右5#变压器	315	23.62	209		未进入负面清单	否	无	1.68%
8725	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线85#徐屯分歧20#柱上变压器	100	23.63	66		未进入负面清单	否	无	0.78%
8726	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干139#柱上变压器	100	23.65	66		未进入负面清单	否	无	1.68%
8727	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阆二线	阆二线24#政府分27#兴胜分19#互助北分02#变压器	100	23.67	66		未进入负面清单	否	无	1.74%
8728	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线东河洼分歧2左2#柱上变压器	200	23.67	133		未进入负面清单	否	无	0.70%
8729	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线树林子分歧10#才屯分歧09#变压器	400	23.70	265		未进入负面清单	否	无	1.58%
8730	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线排水站分歧06#二站分歧13#柱上变压器	100	23.74	66		未进入负面清单	否	无	0.43%
8731	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线红旗沟分歧62#变压器	400	23.76	265		未进入负面清单	否	无	1.29%
8732	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线主干93#田赵分歧19#变压器01	50	23.78	33		未进入负面清单	否	无	0.66%
8733	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线51#柱上变压器	80	23.80	53		未进入负面清单	否	无	0.97%
8734	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	10kV造纸线59左6右1#变压器	160	23.80	106		未进入负面清单	否	无	0.64%
8735	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线139#变压器	200	23.86	132		未进入负面清单	否	无	0.30%
8736	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10千伏廖北线109+1三台子东二台分歧4#变压器	200	23.87	132		未进入负面清单	否	无	1.26%
8737	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线26变压器（西）	160	23.88	106		未进入负面清单	否	无	1.18%
8738	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线平台分支12#变压器	400	23.90	264		未进入负面清单	否	无	0.86%
8739	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线47左2#柱上变压器	100	23.92	66		未进入负面清单	否	无	1.57%
8740	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线孙家分歧17#变压器	80	23.92	53		未进入负面清单	否	无	1.63%
8741	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队二分歧12右6右8#柱上变压器	160	23.93	106		未进入负面清单	否	无	0.37%
8742	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阆二线	10kV阆二线大吴台分歧13#柱上变压器	200	23.99	132		未进入负面清单	否	无	1.67%
8743	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线南阳4队棚分支07#南阳4队北棚分支05#变压器	50	24.00	33		未进入负面清单	否	无	1.63%
8744	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干29#夏家二组分歧06#变压器	50	24.04	33		未进入负面清单	否	无	0.79%

8745	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干56#变压器1	80	24.05	53		未进入负面清单	否	无	0.58%
8746	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧31#小三块3.4队3台分支01#柱上变压器	200	24.11	132		未进入负面清单	否	无	1.15%
8747	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立鹅场分歧014#柱上变压器（阳光工程）	50	24.12	33		未进入负面清单	否	无	0.16%
8748	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线粮库分歧07#正二南分歧02#柱上变压器	315	24.17	207		未进入负面清单	否	无	0.97%
8749	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线赵沟分歧18#变压器	100	24.17	66		未进入负面清单	否	无	1.77%
8750	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干79#贺屯开发区分歧08#变压器	100	24.18	66		未进入负面清单	否	无	0.21%
8751	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线主干44#三合分歧89#变压器1	160	24.21	105		未进入负面清单	否	无	1.01%
8752	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰分支91#柱上变压器	100	24.31	66		未进入负面清单	否	无	0.34%
8753	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84左6#变压器	160	24.33	105		未进入负面清单	否	无	0.92%
8754	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线腰站分歧57#变压器	160	24.35	105		未进入负面清单	否	无	1.45%
8755	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线74右2#变压器	250	24.39	164		未进入负面清单	否	无	1.06%
8756	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线闫家街分歧10#变压器	200	24.42	131		未进入负面清单	否	无	1.51%
8757	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线七分歧16#变压器	50	24.42	33		未进入负面清单	否	无	0.42%
8758	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线35左7#变压器	100	24.43	66		未进入负面清单	否	无	1.50%
8759	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	鞋业新区#1变压器	630	24.43	413		未进入负面清单	否	无	1.53%
8760	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队二分歧12右6左9#变压器	50	24.45	33		未进入负面清单	否	无	1.12%
8761	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线65#变压器调	100	24.46	66		未进入负面清单	否	无	1.09%
8762	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线南崔分歧95#二道分支22#变压器	100	24.47	66		未进入负面清单	否	无	1.32%
8763	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	正汪线主干119#上沟分歧08#变压器	100	24.47	66		未进入负面清单	否	无	1.62%
8764	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线屈屯东台分歧01#变压器	100	24.49	66		未进入负面清单	否	无	1.51%
8765	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	三中队线主干79#砖厂分歧17#变压器	100	24.51	65		未进入负面清单	否	无	1.03%
8766	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立分歧095#柱上变压器（阳光工程）	50	24.51	33		未进入负面清单	否	无	0.48%
8767	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线金屯分歧17#变压器	100	24.53	65		未进入负面清单	否	无	0.75%
8768	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线117#变压器	160	24.53	105		未进入负面清单	否	无	0.36%

8769	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线闫家街东台分歧07#变压器	200	24.55	131		未进入负面清单	否	无	1.49%
8770	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线五分歧13#变压器	50	24.56	33		未进入负面清单	否	无	1.22%
8771	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线北沟新台分歧01#变压器	50	24.61	33		未进入负面清单	否	无	1.12%
8772	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线屈屯村台分歧01#变压器	100	24.61	65		未进入负面清单	否	无	1.51%
8773	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干53号南分7号变压器80	80	24.61	52		未进入负面清单	否	无	0.73%
8774	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线13#廖屯村台分歧06#变压器	200	24.65	131		未进入负面清单	否	无	1.44%
8775	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	10kV范家线石甸子东分歧4#石甸子2队分歧07#变压器	200	24.66	131		未进入负面清单	否	无	1.03%
8776	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线23#河北小山子分歧03#变压器	100	24.67	65		未进入负面清单	否	无	0.84%
8777	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线望虎村台分歧01#变压器	400	24.67	261		未进入负面清单	否	无	0.70%
8778	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线河北100台分歧02右03左2#变压器	315	24.68	206		未进入负面清单	否	无	0.94%
8779	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线57#砖厂分歧10#柱上变压器	50	24.68	33		未进入负面清单	否	无	0.84%
8780	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线徐家六队综合分歧05#柱上变压器（徐家6组综合台）	160	24.69	104		未进入负面清单	否	无	0.71%
8781	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线于台南台2分歧03号柱上变压器	160	24.69	104		未进入负面清单	否	无	1.47%
8782	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干150#四方五七队分歧04#变压器	315	24.70	206		未进入负面清单	否	无	1.51%
8783	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线东甸子村2台	200	24.74	131		未进入负面清单	否	无	1.12%
8784	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变107魏屯线	10kV魏屯线54左魏屯北分歧7#变压器	160	24.75	104		未进入负面清单	否	无	0.33%
8785	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	沟闫线后三家子东分歧13左10#柱上变压器（马荒南台东）	315	24.76	206		未进入负面清单	否	无	0.49%
8786	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干34#冯家街分歧16#柱上变压器	50	24.80	33		未进入负面清单	否	无	1.15%
8787	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右3#柱上变压器	250	24.81	163		未进入负面清单	否	无	0.86%
8788	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干190#吴屯2分歧16#吴屯1组分支17#柱上变压器	100	24.85	65		未进入负面清单	否	无	0.26%
8789	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左12左14#柱上变压器	315	24.86	205		未进入负面清单	否	无	1.13%
8790	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线柳东分歧17#三组支分12#柱上变压器	100	24.89	65		未进入负面清单	否	无	0.90%
8791	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干79#朱屯6组分歧05#柱上变压器	50	24.90	33		未进入负面清单	否	无	1.19%
8792	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队一分歧19#变压器	50	24.91	33		未进入负面清单	否	无	0.31%

8793	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	城南线河畔变亭1区103变压器3#间隔配电变压器	500	24.94	325		未进入负面清单	否	无	1.16%
8794	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干330#东沟南台分歧02#变压器	200	24.96	130		未进入负面清单	否	无	0.75%
8795	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧13#上肖分歧27#上一分歧15#变压器	315	24.97	205		未进入负面清单	否	无	1.13%
8796	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干196号东分5号变压器679组台	160	24.97	104		未进入负面清单	否	无	1.02%
8797	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干21号东分6号阳光工程50变压器	50	25.00	33		未进入负面清单	否	无	0.48%
8798	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线主干466号柱上变压器	50	25.01	32		未进入负面清单	否	无	0.32%
8799	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线兴隆村分歧02#变压器	315	25.02	205		未进入负面清单	否	无	1.78%
8800	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左17#柱上变压器	200	25.04	130		未进入负面清单	否	无	0.41%
8801	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东刘分歧45#刘家南台分歧02#变压器	200	25.04	130		未进入负面清单	否	无	1.14%
8802	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北线廖屯村台分歧01#柱上变压器（廖屯村新台）	200	25.04	130		未进入负面清单	否	无	1.14%
8803	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青分歧21#变压器	100	25.04	65		未进入负面清单	否	无	1.12%
8804	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金家南台分歧06#柱上变压器	80	25.04	52		未进入负面清单	否	无	0.82%
8805	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线86#瓦房分歧19#瓦房西分歧07#变压器2	250	25.05	162		未进入负面清单	否	无	0.73%
8806	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干79#沈屯分歧16#柱上变压器	50	25.06	32		未进入负面清单	否	无	1.32%
8807	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干43号北分64号右2号阳光工程张新80台	80	25.06	52		未进入负面清单	否	无	1.35%
8808	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线刘屯分歧23#变压器	200	25.10	130		未进入负面清单	否	无	1.35%
8809	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线季家北分歧10号柱上变压器	400	25.12	260		未进入负面清单	否	无	1.34%
8810	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	正汪线汪家坟分歧91#宋岭新台分歧01#变压器	200	25.13	130		未进入负面清单	否	无	0.73%
8811	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线小马屯台分歧01#变压器	100	25.13	65		未进入负面清单	否	无	0.82%
8812	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队	二大队线主干130#十一分歧004#变压器	50	25.15	32		未进入负面清单	否	无	0.70%
8813	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	河畔花园小区变电亭1#变压器	630	25.17	408		未进入负面清单	否	无	0.69%
8814	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线61#柱上变压器	100	25.19	65		未进入负面清单	否	无	1.48%
8815	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	主干186#变压器	400	25.19	259		未进入负面清单	否	无	1.45%
8816	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干126#四方水田分歧09#变压器	100	25.22	65		未进入负面清单	否	无	1.20%
8817	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线双家东北分支04#变压器	50	25.24	32		未进入负面清单	否	无	1.43%

8818	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线二十里铺分歧15#二十里铺东分歧03#柱上变压器	200	25.24	130		未进入负面清单	否	无	0.29%
8819	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线93右1#柱上变压器	200	25.25	130		未进入负面清单	否	无	0.67%
8820	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村分支20#中变一变压器	100	25.26	65		未进入负面清单	否	无	0.49%
8821	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变111闾山线	闾山线033#右001#变压器	50	25.27	32		未进入负面清单	否	无	0.81%
8822	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线金屯开发分歧02#焦洼子东台分歧08#变压器	200	25.31	129		未进入负面清单	否	无	1.23%
8823	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干51#台子沟分歧05#变压器	400	25.33	259		未进入负面清单	否	无	0.65%
8824	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线29右3#变压器	315	25.36	204		未进入负面清单	否	无	0.56%
8825	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	201线44右5#柱上变压器	200	25.39	129		未进入负面清单	否	无	0.68%
8826	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线7右1#柱上变压器	100	25.41	65		未进入负面清单	否	无	0.44%
8827	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线孟家学校分歧16号杆变压器	80	25.46	52		未进入负面清单	否	无	0.93%
8828	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线北阳村南棚分支柱上变压器	50	25.48	32		未进入负面清单	否	无	1.14%
8829	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线主干61#三台子分歧18#柱上变压器	100	25.49	65		未进入负面清单	否	无	0.40%
8830	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干29#罗罗堡5-7队分歧22#柱上变压器	200	25.50	129		未进入负面清单	否	无	1.26%
8831	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线刘河沿分歧15号杆变压器刘河沿台	400	25.52	258		未进入负面清单	否	无	1.00%
8832	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	周家分歧25#变压器	400	25.52	258		未进入负面清单	否	无	1.13%
8833	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线87#梨树分歧31#梨树村分歧1#变压器	315	25.54	203		未进入负面清单	否	无	1.73%
8834	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	大河商城二期变电亭2#变压器	400	25.54	258		未进入负面清单	否	无	0.56%
8835	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	10KV大顾线二十里铺分歧11#变压器	200	25.58	129		未进入负面清单	否	无	1.75%
8836	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线东王分歧10#姜沟子分歧01#变压器	160	25.61	103		未进入负面清单	否	无	0.93%
8837	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线尚驿站分歧21#夏家5.6组分支09#变压器	100	25.65	64		未进入负面清单	否	无	0.10%
8838	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二	城内二线38变压器	250	25.68	161		未进入负面清单	否	无	1.58%
8839	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧37#变压器	400	25.68	257		未进入负面清单	否	无	0.91%
8840	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线52#老炮台分歧19#柱上变压器	80	25.68	51		未进入负面清单	否	无	1.11%
8841	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	10KV柳南线主干61#新风分歧42#变压器	100	25.72	64		未进入负面清单	否	无	1.51%

8842	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧10#三块村台分支06#柱上变压器	100	25.72	64		未进入负面清单	否	无	0.24%
8843	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧67张巴5队2台分支07#柱上变压器	100	25.74	64		未进入负面清单	否	无	0.79%
8844	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南线罗屯新台分歧04#变压器	200	25.75	129		未进入负面清单	否	无	0.34%
8845	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线医院分歧07#河北南台分歧04#柱上变压器	200	25.79	128		未进入负面清单	否	无	0.74%
8846	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	三中队线主干02#变压器	50	25.80	32		未进入负面清单	否	无	0.65%
8847	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线二台子东分歧03#柱上变压器	100	25.82	64		未进入负面清单	否	无	1.03%
8848	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71右3#柱上变压器	200	25.84	128		未进入负面清单	否	无	0.77%
8849	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线李屯分歧12#曹屯5队支03#变压器	50	25.85	32		未进入负面清单	否	无	0.55%
8850	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线高台子分歧47#柱上变压器（高台子7.8队综合台）	160	25.87	103		未进入负面清单	否	无	0.65%
8851	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线袁台分歧20#袁台北分歧12#柱上变压器	50	25.88	32		未进入负面清单	否	无	1.43%
8852	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	曾屯分歧34#变压器	400	25.90	256		未进入负面清单	否	无	0.40%
8853	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东门三组分歧05#变压器	50	25.91	32		未进入负面清单	否	无	1.01%
8854	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分22号变压器	200	25.91	128		未进入负面清单	否	无	1.67%
8855	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	10KV沟闫线三家子分歧14#变压器(后三家子南台)	200	25.92	128		未进入负面清单	否	无	1.27%
8856	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左14右3#柱上变压器	100	25.93	64		未进入负面清单	否	无	0.99%
8857	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闫二线	闫二线94#左杨湖分歧31#红旗西分歧03#变压器	400	25.94	256		未进入负面清单	否	无	0.34%
8858	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干138#马家岭分歧06#吴屯6组分支01#柱上变压器	100	25.95	64		未进入负面清单	否	无	1.20%
8859	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	三中队线主干06#变压器	50	25.97	32		未进入负面清单	否	无	1.04%
8860	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	帝豪花园1#变压器	630	26.00	403		未进入负面清单	否	无	1.34%
8861	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干23#桃园分歧95#柱上变压器	200	26.11	128		未进入负面清单	否	无	1.19%
8862	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线19#冯屯分歧4#3分歧01#并联变压器2#	315	26.13	201		未进入负面清单	否	无	1.33%
8863	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线37左1右2#柱上变压器（新建）	400	26.15	255		未进入负面清单	否	无	1.66%
8864	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线曹屯分歧24#北鸭南分歧08#柱上变压器	200	26.20	128		未进入负面清单	否	无	0.73%
8865	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线小井子分歧03#变压器	400	26.21	255		未进入负面清单	否	无	1.48%
8866	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线田园子一组分歧11#变压器	100	26.29	64		未进入负面清单	否	无	1.77%

8867	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线92#右02#变压器	50	26.29	32		未进入负面清单	否	无	1.57%
8868	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线印染分歧20#变压器	100	26.34	64		未进入负面清单	否	无	0.97%
8869	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干139#罗洼4组分歧06#罗洼村台分支01#柱上变压器2	80	26.34	51		未进入负面清单	否	无	1.30%
8870	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	10kV闾二线大吴台分歧09右10#柱上变压器	200	26.35	127		未进入负面清单	否	无	0.96%
8871	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干32#中东4-7组分歧07#柱上变压器	400	26.36	255		未进入负面清单	否	无	0.62%
8872	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线油站分歧12#变压器	160	26.37	102		未进入负面清单	否	无	1.16%
8873	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分12号北分10号东分3号变压器	50	26.40	32		未进入负面清单	否	无	1.63%
8874	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角九队分歧元角九队二分支01#柱上变压器	100	26.41	64		未进入负面清单	否	无	0.16%
8875	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干70#柱上变压器	200	26.43	127		未进入负面清单	否	无	1.74%
8876	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干78#高东五组分歧08支01#变压器	200	26.44	127		未进入负面清单	否	无	1.52%
8877	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线75左5#柱上变压器	400	26.45	254		未进入负面清单	否	无	0.92%
8878	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	区政府办公楼变电亭1#变压器	315	26.52	200		未进入负面清单	否	无	1.40%
8879	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南线东珠阳光分歧05#柱上变压器	100	26.55	63		未进入负面清单	否	无	1.00%
8880	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线华丰三组分歧01#变压器	200	26.56	127		未进入负面清单	否	无	1.36%
8881	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干220#康电8.9队2台分支03#柱上变压器	100	26.56	63		未进入负面清单	否	无	0.71%
8882	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	10KV盘东线东兴2组新1台分歧02#柱上变压器	100	26.57	63		未进入负面清单	否	无	1.27%
8883	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线民电分歧34#河窑分歧10#柱上变压器	160	26.58	101		未进入负面清单	否	无	0.86%
8884	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线市场分歧10#双河分歧23#柱上变压器	160	26.61	101		未进入负面清单	否	无	1.46%
8885	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	河畔B1区2#变压器	630	26.62	399		未进入负面清单	否	无	1.51%
8886	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线20#柱上变压器	50	26.63	32		未进入负面清单	否	无	0.86%
8887	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线于树园分歧010#柱上变压器（阳光工程）	80	26.64	51		未进入负面清单	否	无	1.37%
8888	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线青岩寺分歧15#右01#柱上变压器	200	26.65	127		未进入负面清单	否	无	0.70%
8889	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线汪家坟西台分歧02#变压器	100	26.68	63		未进入负面清单	否	无	0.88%
8890	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干康电7组分歧04#柱上变压器	100	26.70	63		未进入负面清单	否	无	0.45%
8891	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线126#变压器	160	26.70	101		未进入负面清单	否	无	0.88%

8892	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线边家分歧45#郭大发分歧39#柱上变压器	160	26.73	101		未进入负面清单	否	无	0.35%
8893	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线曹屯分歧陈赖分歧32#柱上变压器	100	26.77	63		未进入负面清单	否	无	1.57%
8894	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干239#康屯6组分歧04#柱上变压器	100	26.80	63		未进入负面清单	否	无	1.01%
8895	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右6右7#柱上变压器	160	26.83	101		未进入负面清单	否	无	1.41%
8896	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干64#三分歧07#变压器	50	26.87	32		未进入负面清单	否	无	1.04%
8897	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安二线鼎泽小区分歧03号杆zae32-鼎泽馨苑小区	250	26.88	158		未进入负面清单	否	无	0.92%
8898	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线开发区排水站分歧05#王家家东分歧05#柱上变压器	50	26.89	32		未进入负面清单	否	无	0.44%
8899	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干广宁站移动分歧20#变压器	100	26.90	63		未进入负面清单	否	无	1.22%
8900	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干144#张沙河棚地分歧04#变压器	80	26.90	50		未进入负面清单	否	无	1.72%
8901	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干30#尚驿站分歧19#变压器	50	26.91	32		未进入负面清单	否	无	0.66%
8902	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线大友分歧59#变压器	80	26.96	50		未进入负面清单	否	无	0.32%
8903	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线汪家坟分歧184#变压器	100	26.98	63		未进入负面清单	否	无	0.83%
8904	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV廖北#1线三把分歧26#小三台子分歧07#柱上变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	1.20%
8905	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	三中队线主干66#右支02#变压器	100	26.99	63		未进入负面清单	否	无	0.65%
8906	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干07#变压器	50	27.00	32		未进入负面清单	否	无	1.05%
8907	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线三组综合007#柱上变压器（三组综合台）	160	27.02	101		未进入负面清单	否	无	1.03%
8908	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线土城子七组分歧06#土城子10组分歧02#柱上变压器	160	27.02	101		未进入负面清单	否	无	1.67%
8909	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	福溪小筑二期1#变电亭2号配电变压器	630	27.02	397		未进入负面清单	否	无	0.19%
8910	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线桃园5组分支07#柱上变压器	200	27.16	126		未进入负面清单	否	无	0.99%
8911	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线爆竹分歧10#石棚沟分歧01#变压器	200	27.17	126		未进入负面清单	否	无	0.75%
8912	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧59#原高起5队2台分支03#柱上变压器	80	27.18	50		未进入负面清单	否	无	1.15%
8913	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右6左8#变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否	无	1.60%
8914	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安一线烧锅分歧09号杆变压器烧锅台	400	27.19	251		未进入负面清单	否	无	1.37%
8915	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	南桥二线新城福邸4#变亭1#变压器	500	27.22	314		未进入负面清单	否	无	0.98%

8916	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	金城兰亭变电亭2#间隔配电变压器	200	27.23	126		未进入负面清单	否	无	1.06%
8917	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线望虎南台分歧26#变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否	无	0.63%
8918	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰10.11队分支01#柱上变压器	100	27.24	63		未进入负面清单	否	无	0.41%
8919	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线18#饲料分歧12#变压器1	160	27.25	100		未进入负面清单	否	无	0.84%
8920	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干59#柱上变压器	50	27.26	31		未进入负面清单	否	无	1.11%
8921	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立分歧085#柱上变压器（八组综合台）	315	27.29	198		未进入负面清单	否	无	1.83%
8922	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线水泉分歧18#孤家子分歧30#变压器1	400	27.31	251		未进入负面清单	否	无	1.21%
8923	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线主干79#柱上变压器	160	27.31	100		未进入负面清单	否	无	1.42%
8924	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线019#柱上变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否	无	1.35%
8925	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线华山分歧03#庙沟3.4队分歧05#变压器	315	27.32	197		未进入负面清单	否	无	1.39%
8926	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧104#北阳分支20#变压器	100	27.37	63		未进入负面清单	否	无	1.53%
8927	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线27#孙家街分歧03+1#左03右09#柱上变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否	无	0.88%
8928	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线曹屯分歧24#陈簪分歧20#柱上变压器	160	27.38	100		未进入负面清单	否	无	0.46%
8929	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花5队2分支12#柱上变压器	100	27.38	63		未进入负面清单	否	无	0.90%
8930	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右19左7#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	1.38%
8931	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线10左12右3#变压器	315	27.44	197		未进入负面清单	否	无	0.93%
8932	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干149#金屯南台分歧04#变压器	200	27.44	125		未进入负面清单	否	无	0.39%
8933	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	盘东线主干91#东兴小学分歧09#变压器	50	27.44	31		未进入负面清单	否	无	1.46%
8934	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干147#变压器	80	27.46	50		未进入负面清单	否	无	0.19%
8935	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧92#南阳分支06#变压器	100	27.46	63		未进入负面清单	否	无	0.83%
8936	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干52#大白大队台分歧10#柱上变压器	100	27.47	63		未进入负面清单	否	无	0.47%
8937	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左18#变压器（西）（新）	250	27.49	156		未进入负面清单	否	无	1.36%
8938	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五粮分支21#么五粮5.6队分支06#柱上变压器	100	27.52	62		未进入负面清单	否	无	0.14%
8939	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干18号阳光工程	160	27.56	100		未进入负面清单	否	无	1.07%
8940	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71右4左3#柱上变压器	100	27.57	62		未进入负面清单	否	无	1.39%

8941	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	孙庄线分歧17#大孙庄屯内分歧08#柱上变压器（大孙庄北台）	160	27.57	100		未进入负面清单	否	无	1.65%
8942	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线三合屯分歧45#柱上变压器	200	27.59	125		未进入负面清单	否	无	0.66%
8943	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV中窟线陈台分歧48#翠园2分歧06#柱上变压器	100	27.59	62		未进入负面清单	否	无	0.55%
8944	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干120#土成子七组分歧09#柱上变压器	100	27.62	62		未进入负面清单	否	无	0.70%
8945	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线40#王二分岐04左2#柱上变压器	400	27.65	249		未进入负面清单	否	无	1.07%
8946	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线106右21#变压器	100	27.65	62		未进入负面清单	否	无	0.70%
8947	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线胡屯五组分歧05#变压器	100	27.65	62		未进入负面清单	否	无	0.94%
8948	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干95#柱上变压器	400	27.68	249		未进入负面清单	否	无	1.23%
8949	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线民屯2.8队分支16#民屯家东棚分支10#变压器	100	27.73	62		未进入负面清单	否	无	1.16%
8950	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干227#树林子分歧07#变压器	400	27.74	249		未进入负面清单	否	无	1.12%
8951	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线金屯分歧08#变压器	200	27.77	124		未进入负面清单	否	无	0.63%
8952	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线官营子分歧10#变压器	50	27.78	31		未进入负面清单	否	无	1.46%
8953	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	孙庄线分歧17#大孙庄屯内分歧08#柱上变压器01（大孙庄南台）	80	27.80	50		未进入负面清单	否	无	1.69%
8954	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干135#关家五天地分歧07#变压器	80	27.81	50		未进入负面清单	否	无	1.19%
8955	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线柳东分歧油坊分支03#变压器	50	27.82	31		未进入负面清单	否	无	0.90%
8956	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线五队综合分歧021#柱上变压器（五组综合台）	200	27.83	124		未进入负面清单	否	无	0.69%
8957	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧03#和头子村分歧05#变压器（河下头谢台）	160	27.84	99		未进入负面清单	否	无	0.80%
8958	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干10#柱上变压器	200	27.89	124		未进入负面清单	否	无	1.40%
8959	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线政府分歧02#正一23组分歧03#变压器1	315	27.91	196		未进入负面清单	否	无	0.43%
8960	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干56#兵营分歧05#变压器	50	27.92	31		未进入负面清单	否	无	1.27%
8961	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线125#冯屯村分歧07#变压器	160	27.98	99		未进入负面清单	否	无	0.81%
8962	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线27#右007#柱上变压器	200	27.99	124		未进入负面清单	否	无	0.23%
8963	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线27右1#柱上变压器	100	28.04	62		未进入负面清单	否	无	1.81%
8964	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线三家子分歧07#柱上变压器	400	28.05	248		未进入负面清单	否	无	1.26%

8965	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线36#光明分歧07#变压器	100	28.07	62		未进入负面清单	否	无	0.77%
8966	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧9#右日光小区分歧5#变压器	80	28.08	50		未进入负面清单	否	无	1.27%
8967	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线主干11#河南分歧42#柱上变压器(新)	200	28.08	124		未进入负面清单	否	无	1.45%
8968	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10KV正大线下洼子分歧04#高林分歧08右1#柱上变压器	200	28.11	124		未进入负面清单	否	无	0.83%
8969	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线18#大房分歧5+1#变压器	160	28.16	99		未进入负面清单	否	无	1.26%
8970	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线33右6#变压器	250	28.17	155		未进入负面清单	否	无	0.68%
8971	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线122#变压器	50	28.19	31		未进入负面清单	否	无	1.55%
8972	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左25右2#变压器	80	28.19	49		未进入负面清单	否	无	1.36%
8973	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	10kV城内二线37左1右5#柱上变压器	400	28.23	247		未进入负面清单	否	无	1.49%
8974	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队南分歧02#变压器	50	28.25	31		未进入负面清单	否	无	0.49%
8975	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线小赵电东台分歧03#变压器	100	28.27	62		未进入负面清单	否	无	1.31%
8976	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线西珠分歧20#三家南分歧05#柱上变压器	160	28.27	99		未进入负面清单	否	无	0.93%
8977	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闾线	沟闾线三家子分歧18#前三家子分歧06#变压器	160	28.30	99		未进入负面清单	否	无	1.10%
8978	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干23#桃园分歧84#柱上变压器	200	28.35	123		未进入负面清单	否	无	1.70%
8979	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干大屯小学分歧10#杆变压器	100	28.35	62		未进入负面清单	否	无	0.94%
8980	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	青堆子变105五粮线五粮线46#青堆子3#台分歧02#柱上变压器	160	28.40	99		未进入负面清单	否	无	1.63%
8981	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干24#八队分歧5#左1#变压器	200	28.41	123		未进入负面清单	否	无	1.45%
8982	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线主干52#东王分歧18#变压器	80	28.41	49		未进入负面清单	否	无	1.39%
8983	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线98#变压器	400	28.46	246		未进入负面清单	否	无	1.16%
8984	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	东方花园B区变电亭1#变压器	630	28.50	387		未进入负面清单	否	无	1.30%
8985	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线龙岗子村台分歧01#柱上变压器	100	28.53	61		未进入负面清单	否	无	1.14%
8986	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右9#变压器	315	28.57	194		未进入负面清单	否	无	1.07%
8987	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左13#柱上变压器	100	28.57	61		未进入负面清单	否	无	0.21%
8988	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干236#靠山东台变压器	160	28.57	98		未进入负面清单	否	无	0.97%

8989	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线73#范屯村分歧02#变压器	160	28.58	98		未进入负面清单	否	无	1.76%
8990	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左11#柱上变压器	100	28.61	61		未进入负面清单	否	无	0.14%
8991	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通2分歧14#柱上变压器	100	28.61	61		未进入负面清单	否	无	0.53%
8992	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	52左20#变压器	400	28.62	246		未进入负面清单	否	无	0.48%
8993	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线29右1#柱上变压器	200	28.63	123		未进入负面清单	否	无	0.75%
8994	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	10KV正安二线05#水利分歧01#变压器	100	28.71	61		未进入负面清单	否	无	1.35%
8995	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52左14右4#变压器	100	28.74	61		未进入负面清单	否	无	1.45%
8996	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线35左15左1#变压器	200	28.74	123		未进入负面清单	否	无	1.31%
8997	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南线主干47#高屯分歧25#罗屯东台分歧10#柱上变压器	100	28.77	61		未进入负面清单	否	无	0.24%
8998	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	清水湾B区2#变电亭1#变压器	500	28.77	306		未进入负面清单	否	无	1.13%
8999	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线周屯分歧40#小亮分歧22#变压器	160	28.80	98		未进入负面清单	否	无	1.05%
9000	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干198#肖屯分歧21#柱上变压器	160	28.80	98		未进入负面清单	否	无	0.71%
9001	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线59#工厂分歧12#变压器	80	28.83	49		未进入负面清单	否	无	1.00%
9002	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干76+1#变压器	50	28.84	31		未进入负面清单	否	无	1.19%
9003	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线53#变压器	100	28.88	61		未进入负面清单	否	无	0.51%
9004	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干107#东沙分歧07#柱上变压器	200	28.89	122		未进入负面清单	否	无	0.36%
9005	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10KV常南线55#左01#柱上变压器	200	28.90	122		未进入负面清单	否	无	0.49%
9006	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	正汪线主干76#王公屯分歧03#变压器	80	28.92	49		未进入负面清单	否	无	1.30%
9007	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧38#小白5队分支01#柱上变压器	100	28.94	61		未进入负面清单	否	无	1.08%
9008	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三干线24#高达10组分歧03#柱上变压器	100	28.94	61		未进入负面清单	否	无	0.62%
9009	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干94#旧站分歧23#柱上变压器	400	29.01	244		未进入负面清单	否	无	1.38%
9010	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角寺分歧东沟分支05#柱上变压器	100	29.05	61		未进入负面清单	否	无	0.24%
9011	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干65#三块村后台分歧04#变压器	100	29.07	61		未进入负面清单	否	无	0.17%
9012	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线胡屯分歧04#变压器	80	29.07	49		未进入负面清单	否	无	1.19%
9013	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10kV盘高线主干93#田赵分歧58#变压器	100	29.09	61		未进入负面清单	否	无	0.75%

9014	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线106右2右3#柱上变压器	100	29.13	61		未进入负面清单	否	无	1.07%
9015	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干100#什字口分歧36#什字口2分支04#柱上变压器	100	29.15	61		未进入负面清单	否	无	1.18%
9016	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干136号西分6左1东2号阳光工程	80	29.15	49		未进入负面清单	否	无	0.84%
9017	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	盛世豪庭2#变亭1#变压器间隔配电变压器	500	29.15	304		未进入负面清单	否	无	0.77%
9018	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线周屯分歧49#2变压器	400	29.17	243		未进入负面清单	否	无	0.06%
9019	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线宇宙1支02#变压器	200	29.18	122		未进入负面清单	否	无	1.69%
9020	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家村分歧12#姚家6组分歧02#柱上变压器	50	29.19	30		未进入负面清单	否	无	1.32%
9021	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干53号南分25号变压器	50	29.20	30		未进入负面清单	否	无	0.58%
9022	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52左7#变压器	200	29.21	122		未进入负面清单	否	无	0.86%
9023	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮上双分歧26号上坡2队棚分支02#变压器	100	29.22	61		未进入负面清单	否	无	0.87%
9024	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线18#大房分歧21#变压器	200	29.25	122		未进入负面清单	否	无	0.25%
9025	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线姚家分歧37#姚家五组分歧07#变压器	100	29.30	61		未进入负面清单	否	无	1.27%
9026	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线河南分歧35#市场分歧04#柱上变压器	200	29.32	121		未进入负面清单	否	无	1.35%
9027	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线民屯东棚分支05#变压器	80	29.33	49		未进入负面清单	否	无	1.26%
9028	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干53#东青分歧137#变压器	100	29.36	61		未进入负面清单	否	无	0.95%
9029	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线红旗沟南台分歧07#变压器	100	29.39	61		未进入负面清单	否	无	0.79%
9030	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线医院分歧04#中北村分歧02#变压器	400	29.44	242		未进入负面清单	否	无	0.47%
9031	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	富源城堡变电亭1#变配电变压器	630	29.44	382		未进入负面清单	否	无	1.30%
9032	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王家分支08#王家棚分支04#变压器	80	29.45	48		未进入负面清单	否	无	1.30%
9033	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线车屯新分歧10#变压器	200	29.45	121		未进入负面清单	否	无	0.16%
9034	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线河洼五组分歧04#变压器	100	29.50	61		未进入负面清单	否	无	0.50%
9035	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线后五粮刘洼东分支08号柱上变压器	100	29.54	60		未进入负面清单	否	无	1.21%
9036	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队二分歧12右6右2#柱上变压器	50	29.54	30		未进入负面清单	否	无	1.69%
9037	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10KV富屯线北主干100#红石分歧151#变压器	100	29.55	60		未进入负面清单	否	无	0.34%
9038	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线58#排水站分歧04#变压器	50	29.59	30		未进入负面清单	否	无	1.62%

9039	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右1左4左5#变压器	50	29.64	30		未进入负面清单	否	无	0.79%
9040	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线29#供销社分歧03#柱上变压器	200	29.67	121		未进入负面清单	否	无	0.89%
9041	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线石佛南台分歧07#变压器	100	29.67	60		未进入负面清单	否	无	0.86%
9042	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧87#王窑棚分支02#变压器	50	29.70	30		未进入负面清单	否	无	0.91%
9043	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	10kV市内线31#变压器	315	29.72	190		未进入负面清单	否	无	1.09%
9044	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线高台子分歧67#柱上变压器（高台子3.4队综合台）	160	29.77	96		未进入负面清单	否	无	1.46%
9045	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干43号北分19号西分2号右2号变压器（西门台）	200	29.78	120		未进入负面清单	否	无	1.57%
9046	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线河南分歧33#商厦分歧01#柱上变压器	100	29.81	60		未进入负面清单	否	无	0.87%
9047	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右3#变压器	400	29.82	241		未进入负面清单	否	无	1.52%
9048	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52右5#变压器	200	29.84	120		未进入负面清单	否	无	0.98%
9049	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线于树园分歧014#柱上变压器（阳光工程）	160	29.84	96		未进入负面清单	否	无	1.00%
9050	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家分歧4#北六五队分歧03#变压器	50	29.86	30		未进入负面清单	否	无	0.34%
9051	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线57#常台分歧37#变压器	100	29.89	60		未进入负面清单	否	无	0.97%
9052	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干146#柱上变压器1	100	29.94	60		未进入负面清单	否	无	1.17%
9053	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线10#变压器	160	29.95	96		未进入负面清单	否	无	0.77%
9054	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通10分歧05#柱上变压器	100	29.98	60		未进入负面清单	否	无	0.89%
9055	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干132#高力五组分歧01#柱上变压器	100	29.99	60		未进入负面清单	否	无	1.23%
9056	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线14左16#变压器	250	30.02	150		未进入负面清单	否	无	0.89%
9057	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线朱屯西台分歧06#变压器	100	30.04	60		未进入负面清单	否	无	0.71%
9058	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线六分歧05#变压器	50	30.08	30		未进入负面清单	否	无	1.14%
9059	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干89#九十队分歧12#变压器	80	30.09	48		未进入负面清单	否	无	1.45%
9060	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干66#刘屯分歧17#刘屯2台分支05#柱上变压器	200	30.14	120		未进入负面清单	否	无	0.52%
9061	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	东沙村分歧07#变压器	400	30.19	239		未进入负面清单	否	无	1.50%
9062	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东刘分歧47#变压器	200	30.20	120		未进入负面清单	否	无	1.05%

9063	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干212#马家南宋圈分歧07#变压器	80	30.22	48		未进入负面清单	否	无	0.29%
9064	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟沟线	10kV沟沟线王屯分歧20#王屯东分歧18#变压器	200	30.22	120		未进入负面清单	否	无	0.56%
9065	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线道西分歧道西5组分支06#柱上变压器	100	30.26	60		未进入负面清单	否	无	1.27%
9066	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分27#互助分12#兴胜南分08#变压器	100	30.27	60		未进入负面清单	否	无	0.84%
9067	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干123#柱上变压器	100	30.27	60		未进入负面清单	否	无	1.09%
9068	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线姚屯分歧34#姚屯学校分歧01#变压器（姚屯西吴台）	100	30.28	60		未进入负面清单	否	无	1.46%
9069	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干233号六台-组2号台	100	30.30	60		未进入负面清单	否	无	0.90%
9070	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干121#变压器	100	30.31	60		未进入负面清单	否	无	0.70%
9071	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线188#柱上变压器	50	30.33	30		未进入负面清单	否	无	1.19%
9072	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五粮分支26#么五粮1.2队分支21#变压器	160	30.37	95		未进入负面清单	否	无	0.39%
9073	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干155#吴屯9组分歧28#柱上变压器	100	30.48	60		未进入负面清单	否	无	0.22%
9074	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线31左1#变压器（南）	200	30.49	119		未进入负面清单	否	无	1.45%
9075	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	10KV盘东线主干002#柱上变压器（吴家供电所）	100	30.49	60		未进入负面清单	否	无	1.41%
9076	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线汤屯中台分歧05#变压器	100	30.51	59		未进入负面清单	否	无	1.57%
9077	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干李屯分歧08#变压器	100	30.57	59		未进入负面清单	否	无	1.55%
9078	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干203号变压器六台30台	200	30.59	119		未进入负面清单	否	无	0.86%
9079	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线北湖3组台分歧02#柱上变压器（北湖3组）	200	30.63	119		未进入负面清单	否	无	1.11%
9080	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村分支12#变压器	100	30.67	59		未进入负面清单	否	无	1.03%
9081	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线姚屯分歧27#姚屯屯内分歧02#变压器（姚屯东李台）	100	30.68	59		未进入负面清单	否	无	0.77%
9082	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线么屯分歧01#变压器	200	30.68	119		未进入负面清单	否	无	1.66%
9083	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南线主干32#东珠分歧14#东珠西台分歧04#柱上变压器	100	30.70	59		未进入负面清单	否	无	0.65%
9084	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线东沙分歧05#变压器（吴屯9.10队二台）	100	30.70	59		未进入负面清单	否	无	1.20%
9085	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右11右3#柱上变压器	160	30.73	95		未进入负面清单	否	无	1.15%
9086	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干76#金实养殖分歧05#路屯大队2台分支07#柱上变压器	100	30.75	59		未进入负面清单	否	无	0.82%
9087	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线52#四分歧02#变压器	50	30.75	30		未进入负面清单	否	无	0.91%

9088	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线78右9右1#变压器	200	30.76	118		未进入负面清单	否	无	1.12%
9089	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧54#高三分支08#柱上变压器	100	30.78	59		未进入负面清单	否	无	1.39%
9090	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10kV盘吴线徐家二组综合分歧01#柱上变压器（徐家2组综合台）	160	30.79	95		未进入负面清单	否	无	0.52%
9091	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线24左4#柱上变压器	315	30.80	186		未进入负面清单	否	无	1.19%
9092	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线大孙庄西分歧02#柱上变压器（大孙庄西台）	100	30.80	59		未进入负面清单	否	无	0.40%
9093	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干10#中北3、5组分歧03#柱上变压器	400	30.81	237		未进入负面清单	否	无	0.95%
9094	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#上肖分歧27#上一分歧06#变压器01	400	30.82	237		未进入负面清单	否	无	0.99%
9095	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	10kV闾二线17#银行分歧04#变压器	200	30.84	118		未进入负面清单	否	无	1.12%
9096	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	鞋业新区#4变压器	630	30.87	373		未进入负面清单	否	无	0.63%
9097	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干25#医院分歧11#变压器	100	30.96	59		未进入负面清单	否	无	0.38%
9098	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线57#常台分歧25#变压器	200	30.98	118		未进入负面清单	否	无	1.59%
9099	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线高电分歧40#榆树分歧17#柱上变压器	160	31.00	94		未进入负面清单	否	无	1.41%
9100	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线佟李分歧32#南砖厂分歧06#变压器	80	31.01	47		未进入负面清单	否	无	0.79%
9101	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干24#八队分歧03#变压器西	80	31.02	47		未进入负面清单	否	无	0.79%
9102	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线龙宝一队分歧03#柱上变压器	100	31.03	59		未进入负面清单	否	无	0.44%
9103	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干112#双家北分歧01#柱上变压器	100	31.06	59		未进入负面清单	否	无	0.85%
9104	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线关山村分歧3#关山一队分歧2+1#变压器	200	31.06	118		未进入负面清单	否	无	0.65%
9105	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干100#什字口分歧36#什字口3.4组2台分支02#柱上变压器	100	31.09	59		未进入负面清单	否	无	0.33%
9106	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线2#沟赵线分歧25#变压器（西沙河台）	160	31.10	94		未进入负面清单	否	无	0.91%
9107	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线39#变压器	100	31.11	59		未进入负面清单	否	无	0.48%
9108	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	10kV正安一线马市南分歧04号柱上变压器（马市大队）	400	31.14	235		未进入负面清单	否	无	0.61%
9109	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线037#左001#右010#变压器	400	31.18	235		未进入负面清单	否	无	0.10%
9110	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线董家街分歧02#变压器	100	31.18	59		未进入负面清单	否	无	0.45%
9111	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线小马屯北台分歧01#变压器	200	31.20	118		未进入负面清单	否	无	1.09%
9112	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线19#冯屯分歧17#并联变压器2#	80	31.22	47		未进入负面清单	否	无	1.36%

9113	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力甸边子一分歧03#柱上变压器	100	31.24	59		未进入负面清单	否	无	0.56%
9114	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线高窠分歧08#柱上变压器	200	31.27	117		未进入负面清单	否	无	1.60%
9115	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左9右7#变压器	250	31.27	147		未进入负面清单	否	无	1.12%
9116	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干65#付友分歧45#变压器	100	31.27	59		未进入负面清单	否	无	1.18%
9117	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线70#后青堆子分歧10#柱上变压器	200	31.29	117		未进入负面清单	否	无	0.91%
9118	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角九队分歧元角1.2队分支02#柱上变压器	200	31.32	117		未进入负面清单	否	无	0.73%
9119	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支29#黄下洼分支13#变压器	100	31.34	59		未进入负面清单	否	无	1.43%
9120	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	小山子分歧61#变压器	400	31.34	235		未进入负面清单	否	无	1.29%
9121	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干44#变压器	400	31.40	234		未进入负面清单	否	无	0.75%
9122	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干136#索屯分歧19#索屯西台分歧02#柱上变压器	100	31.50	59		未进入负面清单	否	无	1.11%
9123	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线土堡子分歧06+1#变压器	400	31.52	234		未进入负面清单	否	无	1.17%
9124	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	富源城堡二期变电亭2#变压器	630	31.57	368		未进入负面清单	否	无	1.03%
9125	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线31左3#变压器	315	31.58	184		未进入负面清单	否	无	0.79%
9126	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线主干115#孟家南分歧07#变压器	80	31.62	47		未进入负面清单	否	无	1.23%
9127	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线主杆82#柱上变压器	200	31.66	117		未进入负面清单	否	无	1.35%
9128	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧31#双峰分支21#柱上变压器	160	31.67	93		未进入负面清单	否	无	0.71%
9129	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线38#变压器	100	31.69	58		未进入负面清单	否	无	1.65%
9130	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	10kV鲍罗线闵家1组分歧09#柱上变压器	200	31.69	117		未进入负面清单	否	无	1.41%
9131	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线53#变压器	200	31.72	117		未进入负面清单	否	无	0.85%
9132	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8左11#变压器	100	31.73	58		未进入负面清单	否	无	1.12%
9133	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东刘分歧58#变压器	100	31.74	58		未进入负面清单	否	无	1.29%
9134	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线郝屯分歧06#变压器	200	31.77	116		未进入负面清单	否	无	1.30%
9135	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线75左4#变压器	200	31.84	116		未进入负面清单	否	无	1.12%
9136	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线33左2#变压器	400	31.85	233		未进入负面清单	否	无	0.27%

9137	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	河南分歧017#变压器	400	31.85	233		未进入负面清单	否	无	0.43%
9138	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安一线黄屯分歧8号杆变压器大队台	200	31.87	116		未进入负面清单	否	无	1.53%
9139	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青一线主干136号西分6号左7号南分1号东砖一组200	200	31.88	116		未进入负面清单	否	无	0.78%
9140	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干90#蒋屯1队分歧08#变压器	100	31.88	58		未进入负面清单	否	无	0.66%
9141	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线腰丫水田支05#腰丫北高温棚分支05#柱上变压器	100	31.89	58		未进入负面清单	否	无	1.26%
9142	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	201线10左1#变压器	400	31.92	232		未进入负面清单	否	无	0.32%
9143	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	201线3左3#变压器	400	31.92	232		未进入负面清单	否	无	0.67%
9144	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104閤二线	10kV閤二线16#閤一加工厂分歧01#变压器	100	31.92	58		未进入负面清单	否	无	1.55%
9145	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线姚家分歧16#姚家北台分歧05#变压器	160	31.92	93		未进入负面清单	否	无	0.87%
9146	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线主干189#南窑分歧05#柱上变压器	200	31.95	116		未进入负面清单	否	无	0.28%
9147	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	201线3左2#柱上变压器	400	31.99	232		未进入负面清单	否	无	1.40%
9148	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线猪厂分歧38#土堡子分歧29#柱上变压器	100	31.99	58		未进入负面清单	否	无	0.40%
9149	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一	广阁一线72#变压器	400	32.00	232		未进入负面清单	否	无	1.39%
9150	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线高起分歧79#柱上变压器	200	32.01	116		未进入负面清单	否	无	1.45%
9151	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一	广阁一线71#变压器（新）	200	32.01	116		未进入负面清单	否	无	0.57%
9152	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	河畔花园C区变电亭1#变压器	630	32.01	365		未进入负面清单	否	无	0.87%
9153	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二	广阁二线102左2#变压器1	400	32.02	232		未进入负面清单	否	无	0.54%
9154	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二	广阁二线102左2#变压器	400	32.04	232		未进入负面清单	否	无	1.52%
9155	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	盘东线芦家分歧22#东兴二组分歧12#综合台柱上变压器	50	32.04	29		未进入负面清单	否	无	1.04%
9156	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二	广阁二线104#变压器	400	32.05	232		未进入负面清单	否	无	1.37%
9157	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一	广阁一线068#变压器	200	32.05	116		未进入负面清单	否	无	0.57%
9158	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一	广阁一线64左2#变压器	400	32.05	232		未进入负面清单	否	无	0.69%
9159	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线13左1#变压器	50	32.06	29		未进入负面清单	否	无	1.27%
9160	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线广宁站分歧52#北台分歧02#柱上变压器	100	32.08	58		未进入负面清单	否	无	0.46%

9161	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线高力甸边子二分枝 17#柱上变压器	200	32.08	116		未进入负面清单	否	无	0.41%
9162	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花一组分支14#柱上变压器	100	32.09	58		未进入负面清单	否	无	1.66%
9163	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线三家子南分歧 04左01号柱上变压器	100	32.16	58		未进入负面清单	否	无	1.67%
9164	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线38#红都箱式变电站变压器(2#)	630	32.19	364		未进入负面清单	否	无	0.36%
9165	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线东王分歧11#东王村台分歧06#变压器	160	32.20	92		未进入负面清单	否	无	0.81%
9166	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧22#加工厂分歧04#变压器1	160	32.20	92		未进入负面清单	否	无	0.14%
9167	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线佟李分歧15#李佛阳光分歧11#变压器	100	32.23	58		未进入负面清单	否	无	1.29%
9168	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左13左3#变压器	100	32.28	58		未进入负面清单	否	无	0.78%
9169	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前分支22#王窑4.8分支20#变压器	100	32.28	58		未进入负面清单	否	无	0.17%
9170	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线东门三组分歧09#变压器	30	32.31	17		未进入负面清单	否	无	1.38%
9171	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	青堆子二站综合4#变压器	100	32.31	58		未进入负面清单	否	无	0.28%
9172	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线86#瓦房分歧20#变压器	160	32.37	92		未进入负面清单	否	无	1.57%
9173	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三千线45#三里分歧35#柱上变压器	315	32.38	182		未进入负面清单	否	无	1.00%
9174	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线南崔分歧95#二道支分14#二道北支分08#变压器	80	32.42	46		未进入负面清单	否	无	0.50%
9175	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线77右3#柱上变压器	200	32.42	115		未进入负面清单	否	无	0.78%
9176	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	南桥一线062#右001#变压器	200	32.42	115		未进入负面清单	否	无	1.04%
9177	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干32#小康2分歧05#变压器	400	32.43	230		未进入负面清单	否	无	0.74%
9178	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干83#左1#变压器	50	32.44	29		未进入负面清单	否	无	0.58%
9179	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线主干107#柱上变压器1	200	32.44	115		未进入负面清单	否	无	0.22%
9180	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线36#变压器	160	32.45	92		未进入负面清单	否	无	0.71%
9181	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干89#王家1.2组分歧03#变压器	160	32.48	92		未进入负面清单	否	无	0.68%
9182	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线四方二台分歧05#变压器	400	32.52	230		未进入负面清单	否	无	1.38%
9183	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队73#七分歧01#变压器	50	32.53	29		未进入负面清单	否	无	1.10%
9184	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通12分歧16#柱上变压器	100	32.55	57		未进入负面清单	否	无	0.92%

9185	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线青堆子排水站分歧06#二站分歧35#变压器	100	32.58	57		未进入负面清单	否	无	1.24%
9186	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线21#变压器	100	32.60	57		未进入负面清单	否	无	1.38%
9187	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线良屯村台分歧01#变压器	200	32.61	115		未进入负面清单	否	无	0.67%
9188	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线关山小学分歧38+1#关山1队2台分歧3#变压器	200	32.62	115		未进入负面清单	否	无	1.23%
9189	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花4组2分支07#柱上变压器	315	32.63	181		未进入负面清单	否	无	0.74%
9190	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线鑫丰猪场分歧01#变压器	50	32.65	29		未进入负面清单	否	无	0.75%
9191	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞分歧22#东荒分歧05#变压器（西沙东荒）	100	32.75	57		未进入负面清单	否	无	1.54%
9192	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线杏叶东分歧16#柱上变压器	250	32.75	143		未进入负面清单	否	无	0.31%
9193	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线35左5#柱上变压器	250	32.79	143		未进入负面清单	否	无	0.61%
9194	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线中东5.6组2台分歧16#柱上变压器	200	32.79	114		未进入负面清单	否	无	0.73%
9195	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧49#窑上村2分支02#柱上变压器	200	32.82	114		未进入负面清单	否	无	1.73%
9196	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线沈屯分歧35#沈屯3队分歧07#变压器（三队新）	200	32.82	114		未进入负面清单	否	无	0.55%
9197	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	盘东线主干20#变压器	315	32.84	180		未进入负面清单	否	无	0.98%
9198	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线四方234队分歧09#变压器	100	32.89	57		未进入负面清单	否	无	1.50%
9199	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线主干44#变压器	50	32.90	29		未进入负面清单	否	无	1.00%
9200	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧64#宁屯西沟分歧18#变压器	50	32.93	29		未进入负面清单	否	无	0.22%
9201	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线陈簪分歧22#王屯支线14#柱上变压器	100	32.95	57		未进入负面清单	否	无	1.41%
9202	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干141号南分4号变压器	100	32.97	57		未进入负面清单	否	无	0.72%
9203	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线29右4#变压器	160	32.98	91		未进入负面清单	否	无	1.08%
9204	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	河畔花园C区变电亭2#变压器	630	32.99	359		未进入负面清单	否	无	0.18%
9205	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线79#变压器	160	32.99	91		未进入负面清单	否	无	0.94%
9206	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线95左3#变压器1	200	33.02	114		未进入负面清单	否	无	0.85%
9207	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV常南线36#光明分歧27+1右4#柱上变压器	400	33.05	228		未进入负面清单	否	无	1.39%
9208	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线3左2#变压器	400	33.06	228		未进入负面清单	否	无	1.33%

9209	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右8#变压器	315	33.06	179		未进入负面清单	否	无	0.64%
9210	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线44右2#变压器	100	33.06	57		未进入负面清单	否	无	0.51%
9211	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线46#柱上变压器	100	33.07	57		未进入负面清单	否	无	1.46%
9212	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线80#变压器	400	33.08	228		未进入负面清单	否	无	1.54%
9213	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线柳秋分歧3#蘑菇分歧09#柱上变压器	80	33.08	46		未进入负面清单	否	无	1.13%
9214	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左12左1左2柱上变压器	200	33.10	114		未进入负面清单	否	无	0.50%
9215	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线石厂分歧12#陈三分歧03#柱上变压器	50	33.12	28		未进入负面清单	否	无	0.60%
9216	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通8分歧08#柱上变压器	100	33.17	57		未进入负面清单	否	无	1.31%
9217	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10kV201线44右10#变压器	200	33.18	114		未进入负面清单	否	无	1.09%
9218	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10千伏201线12#变压器（南）	400	33.20	227		未进入负面清单	否	无	1.40%
9219	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线主干30#二十里铺分歧11#柱上变压器	200	33.20	114		未进入负面清单	否	无	0.58%
9220	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右2右1#变压器	400	33.22	227		未进入负面清单	否	无	0.64%
9221	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线屈屯西台分歧01#变压器	100	33.23	57		未进入负面清单	否	无	1.18%
9222	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线汪家坟分歧69#变压器	315	33.23	179		未进入负面清单	否	无	0.73%
9223	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10K盘工线合兴一组综合分歧01#柱上变压器	200	33.23	114		未进入负面清单	否	无	0.31%
9224	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线53#变压器	100	33.26	57		未进入负面清单	否	无	1.35%
9225	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线24#左3#右1#变压器	315	33.27	179		未进入负面清单	否	无	0.79%
9226	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线河南分歧24#河北100台分歧02右02#柱上变压器	200	33.32	113		未进入负面清单	否	无	1.38%
9227	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线生态油建大棚分歧005#大楼新1台分歧004#柱上变压器	400	33.32	227		未进入负面清单	否	无	1.18%
9228	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线常台分歧30#常台小学分歧05#变压器	200	33.34	113		未进入负面清单	否	无	1.09%
9229	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线三合屯分歧26#柱上变压器	200	33.37	113		未进入负面清单	否	无	1.96%
9230	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮线上双分歧93号民主村南棚柱上变压器	80	33.42	45		未进入负面清单	否	无	0.73%
9231	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧22#棉花小7队分支01#柱上变压器	200	33.45	113		未进入负面清单	否	无	0.17%
9232	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线龙宝3队分歧01#柱上变压器	100	33.46	57		未进入负面清单	否	无	0.35%
9233	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线47右2#柱上变压器	250	33.47	141		未进入负面清单	否	无	1.63%

9234	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线马太50分岐04#变压器	100	33.52	56		未进入负面清单	否	无	0.58%
9235	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线高窟分岐42#柱上变压器	400	33.54	226		未进入负面清单	否	无	1.08%
9236	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变111闾山线	闾山线055#左001#变压器	315	33.61	178		未进入负面清单	否	无	0.13%
9237	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	10kV大屯线168#三家子分岐26#变压器	200	33.67	113		未进入负面清单	否	无	1.02%
9238	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线33左5#变压器	250	33.68	141		未进入负面清单	否	无	0.60%
9239	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	正安I线主干39#河南分岐17#变压器1	80	33.78	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
9240	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线西柳东分岐02#柱上变压器	200	33.80	112		未进入负面清单	否	无	1.19%
9241	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	东沙5、6队分岐002#变压器	400	33.83	225		未进入负面清单	否	无	1.02%
9242	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干25#二十里分岐55#变压器	100	33.89	56		未进入负面清单	否	无	1.41%
9243	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线腰丫南分岐15#腰丫北支线02#柱上变压器	315	33.90	177		未进入负面清单	否	无	0.30%
9244	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	富宏小区变电亭1#变压器	500	33.91	280		未进入负面清单	否	无	1.88%
9245	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分岐62#柱上变压器	100	33.93	56		未进入负面清单	否	无	0.26%
9246	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮上双分岐民主黄南棚分支04号变压器	200	33.94	112		未进入负面清单	否	无	1.09%
9247	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线前五粮三家子北分支06#柱上变压器	100	33.98	56		未进入负面清单	否	无	0.87%
9248	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线土堡子2台01#柱上变压器	200	34.00	112		未进入负面清单	否	无	0.70%
9249	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线河洼五组分岐01#变压器	50	34.00	28		未进入负面清单	否	无	0.65%
9250	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8左3右1#变压器	315	34.00	176		未进入负面清单	否	无	0.34%
9251	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线105#变压器	400	34.04	224		未进入负面清单	否	无	1.13%
9252	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干25#中南村分岐04#柱上变压器	400	34.05	224		未进入负面清单	否	无	1.76%
9253	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线87#变压器	200	34.09	112		未进入负面清单	否	无	0.96%
9254	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线陈台分岐32#翠园分岐03#变压器	50	34.09	28		未进入负面清单	否	无	0.53%
9255	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV鲍北线二十里分岐26+1#柱上变压器	200	34.10	112		未进入负面清单	否	无	0.96%
9256	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分27#互助分15#互助东分06#变压器	100	34.14	56		未进入负面清单	否	无	0.12%
9257	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线19右3变压器	100	34.15	56		未进入负面清单	否	无	1.85%

9258	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线山丫分歧02#柱上变压器	315	34.15	176		未进入负面清单	否	无	1.57%
9259	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线48右7#变压器	315	34.15	176		未进入负面清单	否	无	0.88%
9260	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线宁屯分歧宁屯一支07#柱上变压器	100	34.17	56		未进入负面清单	否	无	0.95%
9261	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干187#佟李分歧16#变压器1	400	34.19	223		未进入负面清单	否	无	1.14%
9262	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干136#索屯分歧19#索屯西台分歧02#柱上变压器1	100	34.20	56		未进入负面清单	否	无	1.71%
9263	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干63号北分11号西分12号变压器阳光工程80鲁伟	80	34.23	45		未进入负面清单	否	无	1.32%
9264	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧12#左油站分歧02#变压器	160	34.24	89		未进入负面清单	否	无	0.75%
9265	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干21#变压器	30	34.27	17		未进入负面清单	否	无	1.14%
9266	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左20右7#变压器	250	34.28	139		未进入负面清单	否	无	1.51%
9267	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干63号北分11号西分3号北分6号变压器200西砖一号台	200	34.34	111		未进入负面清单	否	无	1.53%
9268	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线21+1右2变压器（北）	400	34.34	223		未进入负面清单	否	无	0.78%
9269	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	城内二线82右1#变压器	200	34.37	111		未进入负面清单	否	无	0.74%
9270	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线58左2#变压器	200	34.37	111		未进入负面清单	否	无	1.06%
9271	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干102#闵家5.6队2台分支01#柱上变压器	100	34.38	56		未进入负面清单	否	无	1.73%
9272	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左35#柱上变压器	400	34.41	222		未进入负面清单	否	无	1.08%
9273	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干136#索屯分歧11#索屯村分歧04#变压器2	100	34.41	56		未进入负面清单	否	无	1.03%
9274	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线21+1右2变压器（南）	400	34.42	222		未进入负面清单	否	无	0.99%
9275	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	三中队线主干81#变压器	100	34.42	56		未进入负面清单	否	无	0.82%
9276	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线主干10#变压器	50	34.43	28		未进入负面清单	否	无	1.37%
9277	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线10左4#变压器	400	34.44	222		未进入负面清单	否	无	0.37%
9278	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二中队线西南分支14#西水田再分01#变压器	50	34.44	28		未进入负面清单	否	无	1.08%
9279	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线71右11柱上变压器	200	34.45	111		未进入负面清单	否	无	1.56%
9280	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右2左1#变压器	400	34.45	222		未进入负面清单	否	无	1.45%
9281	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	富源公馆小区变电亭3#变配电变压器	630	34.45	350		未进入负面清单	否	无	1.20%
9282	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右6左5右6变压器	400	34.46	222		未进入负面清单	否	无	1.18%

9283	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线92#变压器	200	34.47	111		未进入负面清单	否	无	1.38%
9284	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安二线树林子村下洼子台柱上变压器	200	34.49	111		未进入负面清单	否	无	1.03%
9285	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家分歧34#变压器	100	34.56	55		未进入负面清单	否	无	1.35%
9286	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通5分歧06#柱上变压器	100	34.59	55		未进入负面清单	否	无	1.28%
9287	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线五分歧12#变压器	50	34.61	28		未进入负面清单	否	无	0.69%
9288	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花4组分支01#柱上变压器1	80	34.66	44		未进入负面清单	否	无	0.83%
9289	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干94#吴屯3、4队分歧06#柱上变压器	200	34.68	111		未进入负面清单	否	无	1.15%
9290	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变103五间房线	五间房线41#头台子分歧03#变压器	315	34.72	174		未进入负面清单	否	无	0.85%
9291	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线王家1.2组2分歧01#柱上变压器	100	34.73	55		未进入负面清单	否	无	0.80%
9292	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线大白2队分歧07#柱上变压器	80	34.73	44		未进入负面清单	否	无	0.30%
9293	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干145#柱上变压器	100	34.73	55		未进入负面清单	否	无	1.01%
9294	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线33左9#变压器	315	34.76	174		未进入负面清单	否	无	0.57%
9295	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干47#邮局分歧03#变压器01	50	34.77	28		未进入负面清单	否	无	1.59%
9296	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左17右6#变压器	315	34.79	174		未进入负面清单	否	无	0.85%
9297	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线尚驿站分支04#左04#柱上变压器	50	34.82	28		未进入负面清单	否	无	1.33%
9298	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线2#沟赵线分歧14#变压器（沙河子家属房台）	30	34.83	17		未进入负面清单	否	无	1.11%
9299	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线86#四方郭电分歧10#变压器	200	34.83	110		未进入负面清单	否	无	0.85%
9300	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干75#变压器（贺屯房后台）	50	34.84	28		未进入负面清单	否	无	0.53%
9301	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右9#变压器	315	34.88	174		未进入负面清单	否	无	0.26%
9302	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰10.11队2台分支04#柱上变压器	100	34.88	55		未进入负面清单	否	无	0.69%
9303	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线黄屯分歧13#（黄屯大队新增）变压器	200	34.97	110		未进入负面清单	否	无	1.28%
9304	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干400#二十堍沟分歧24#变压器	100	34.97	55		未进入负面清单	否	无	0.85%
9305	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	2队分歧09#变压器	400	34.98	220		未进入负面清单	否	无	1.30%
9306	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线市场分歧10#双河分歧16#柱上变压器	200	34.99	110		未进入负面清单	否	无	0.91%
9307	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧104#北阳分支25#变压器	160	35.01	88		未进入负面清单	否	无	0.95%

9308	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线广宁站分歧08#变压器（马太村台）	200	35.02	110		未进入负面清单	否	无	1.54%
9309	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	10kV水泉线上肖分歧29#柱上变压器	100	35.02	55		未进入负面清单	否	无	1.13%
9310	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	医闾江南C2区2变压器	630	35.03	346		未进入负面清单	否	无	1.44%
9311	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线63#左02#柱上变压器	400	35.06	220		未进入负面清单	否	无	0.92%
9312	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线山岩口分歧12#变压器	100	35.08	55		未进入负面清单	否	无	1.79%
9313	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	天骄华府3亭2变压器间隔配电变压器	630	35.08	346		未进入负面清单	否	无	0.59%
9314	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	鲍常线主干29#并联变压器1#	200	35.10	110		未进入负面清单	否	无	0.49%
9315	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左17右4#变压器	200	35.10	110		未进入负面清单	否	无	1.41%
9316	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线土堡子分歧27#土堡子支线07#柱上变压器	160	35.12	88		未进入负面清单	否	无	0.54%
9317	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线94#左杨胡分歧31#红旗东分歧03#变压器	400	35.16	219		未进入负面清单	否	无	0.20%
9318	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧75#枣屯分歧14#变压器	100	35.16	55		未进入负面清单	否	无	1.04%
9319	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线地藏寺分歧5#柱上变压器	315	35.18	173		未进入负面清单	否	无	0.68%
9320	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线范家分歧33#柱上变压器	100	35.20	55		未进入负面清单	否	无	1.48%
9321	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	白屯分歧07#变压器	400	35.20	219		未进入负面清单	否	无	1.52%
9322	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	10KV丁家线河下头村分歧05#左07#变压器（河下头谢西台）	100	35.29	55		未进入负面清单	否	无	1.59%
9323	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线孙屯分歧04#变压器	100	35.29	55		未进入负面清单	否	无	1.19%
9324	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线高英顺分歧15#变压器	80	35.30	44		未进入负面清单	否	无	0.55%
9325	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线龙宝台分歧01#柱上变压器	80	35.34	44		未进入负面清单	否	无	0.84%
9326	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线陈下洼北台分支02号柱上变压器	100	35.35	55		未进入负面清单	否	无	0.48%
9327	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立六组分歧01#变压器	200	35.35	109		未进入负面清单	否	无	0.42%
9328	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线观音四组分歧01#变压器	200	35.36	109		未进入负面清单	否	无	1.47%
9329	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干190#吴屯2分歧16#吴屯1组分支01#柱上变压器	50	35.37	27		未进入负面清单	否	无	1.48%
9330	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右8#柱上变压器	100	35.38	55		未进入负面清单	否	无	0.94%
9331	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	广宁线马屯东2台分歧03#变压器	100	35.40	55		未进入负面清单	否	无	0.59%
9332	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线53#左04#变压器	200	35.40	109		未进入负面清单	否	无	1.02%

9333	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干132右1#变压器（马太城南台）	100	35.42	55		未进入负面清单	否	无	0.71%
9334	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线土堡子分歧27#土堡子支线13#土堡子一组3分歧07#变压器	100	35.42	55		未进入负面清单	否	无	0.68%
9335	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧11#棉花8组分支02#棉花8组2分支06#柱上变压器	200	35.45	109		未进入负面清单	否	无	1.06%
9336	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	东秦分歧31#变压器	400	35.45	218		未进入负面清单	否	无	1.21%
9337	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞屯内分歧15左1#变压器（獐子洞南张台新）	400	35.48	218		未进入负面清单	否	无	0.75%
9338	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧42#窑上分支06#柱上变压器	200	35.56	109		未进入负面清单	否	无	0.73%
9339	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线薛家六队分歧11#薛家大棚分支06#柱上变压器	80	35.58	44		未进入负面清单	否	无	0.43%
9340	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧19#上观2.8组分歧05#变压器1	160	35.62	87		未进入负面清单	否	无	1.48%
9341	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线梨树分歧07#柱上变压器	400	35.64	217		未进入负面清单	否	无	1.71%
9342	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线55左8左3柱上变压器	200	35.64	109		未进入负面清单	否	无	0.33%
9343	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线河洼分歧4右11#柱上变压器	200	35.65	109		未进入负面清单	否	无	1.36%
9344	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队一分歧03#变压器	50	35.74	27		未进入负面清单	否	无	1.00%
9345	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线前孟分支12#赵三、七组分支07#变压器	80	35.79	43		未进入负面清单	否	无	1.65%
9346	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家分歧31#姚家村分歧34#柱上变压器	50	35.80	27		未进入负面清单	否	无	1.34%
9347	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧53#张巴大队分支01#柱上变压器	100	35.82	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
9348	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	城内一线22变亭1#变压器	315	35.86	171		未进入负面清单	否	无	0.94%
9349	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变103五间房线	10kV五间房线56#变压器	100	35.87	54		未进入负面清单	否	无	0.53%
9350	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线30右1#变压器	200	35.88	108		未进入负面清单	否	无	1.74%
9351	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	富源城堡变电亭2#变配电变压器	630	35.88	341		未进入负面清单	否	无	0.72%
9352	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线18左3#柱上变压器	200	35.94	108		未进入负面清单	否	无	1.18%
9353	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	良运华庭二期变亭1#变压器间隔配电变压器	400	35.94	216		未进入负面清单	否	无	1.45%
9354	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安Ⅰ线主干28#停电分歧06#变压器1调	100	35.94	54		未进入负面清单	否	无	1.00%
9355	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立村北台分歧03#变压器	200	35.99	108		未进入负面清单	否	无	1.37%
9356	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#石卜子分歧40#郭屯分歧10#变压器	100	35.99	54		未进入负面清单	否	无	1.71%
9357	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	正安一线肖屯分歧7号杆变压器肖屯台	200	36.00	108		未进入负面清单	否	无	1.51%

9358	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干29#夏家二组分歧14#变压器	50	36.01	27		未进入负面清单	否	无	1.36%
9359	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线二大队四分歧1#变压器	50	36.06	27		未进入负面清单	否	无	1.11%
9360	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线双台子分歧12#小康村分歧19#变压器	250	36.13	135		未进入负面清单	否	无	0.41%
9361	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟门线	沟门线三家子分歧11#柱上变压器	400	36.15	215		未进入负面清单	否	无	0.81%
9362	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线聂屯东分歧21#柱上变压器	100	36.18	54		未进入负面清单	否	无	1.34%
9363	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线石佛北台分歧03#变压器	80	36.19	43		未进入负面清单	否	无	1.69%
9364	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右8#变压器	400	36.26	215		未进入负面清单	否	无	0.61%
9365	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分16号南分8号变压器	100	36.31	54		未进入负面清单	否	无	0.73%
9366	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干42#中东5-6组分歧05#柱上变压器	160	36.33	86		未进入负面清单	否	无	0.73%
9367	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线四方庙下分歧11#变压器	200	36.35	107		未进入负面清单	否	无	0.39%
9368	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线营盘分歧04#变压器	80	36.37	43		未进入负面清单	否	无	0.64%
9369	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线小望虎分歧02#变压器	100	36.43	54		未进入负面清单	否	无	1.64%
9370	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	10kV市内线21#变压器	200	36.44	107		未进入负面清单	否	无	0.26%
9371	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线分歧65#河西屯内分歧05#变压器（达子营南台）	160	36.45	86		未进入负面清单	否	无	1.51%
9372	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线78左2#柱上变压器	200	36.46	107		未进入负面清单	否	无	1.87%
9373	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干141号变压器	160	36.50	86		未进入负面清单	否	无	0.48%
9374	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王窑4.8队分支06#王窑4队分支04#变压器	100	36.59	53		未进入负面清单	否	无	0.84%
9375	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干301#敬老院分歧01#变压器	160	36.60	85		未进入负面清单	否	无	0.51%
9376	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	10KV大顾线二十里铺分歧11#二十里铺西分歧3#变压器	200	36.61	107		未进入负面清单	否	无	0.38%
9377	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干63号北分12号东分3号变压器西砖南门台	400	36.61	214		未进入负面清单	否	无	1.12%
9378	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干229号北分5号变压器家属区台	100	36.64	53		未进入负面清单	否	无	0.10%
9379	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰分支70#柱上变压器	200	36.65	107		未进入负面清单	否	无	0.44%
9380	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干63号北分11号西分1号南1号张生林阳光工程台	80	36.67	43		未进入负面清单	否	无	1.13%
9381	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干134#韩屯街内07#变压器	315	36.69	168		未进入负面清单	否	无	0.68%
9382	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线东赵分歧30#东赵分支02#柱上变	100	36.69	53		未进入负面清单	否	无	1.32%

9383	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线分税一组分歧07#变压器	200	36.71	107		未进入负面清单	否	无	0.99%
9384	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线45#柱上变压器	50	36.72	27		未进入负面清单	否	无	1.12%
9385	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通11分歧07#柱上变压器	100	36.72	53		未进入负面清单	否	无	0.55%
9386	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干65#富友分歧24#柱上变压器	200	36.76	106		未进入负面清单	否	无	1.25%
9387	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	中南线主干31#夏台分歧12#变压器	100	36.77	53		未进入负面清单	否	无	1.23%
9388	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左12左3#变压器	315	36.79	168		未进入负面清单	否	无	0.85%
9389	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	主干062#变压器	400	36.90	212		未进入负面清单	否	无	1.46%
9390	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线姚家分歧17#耿屯屯分歧07#变压器	100	36.92	53		未进入负面清单	否	无	0.59%
9391	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线张代东台分歧02#变压器	200	36.93	106		未进入负面清单	否	无	1.51%
9392	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧67#河北分歧05#变压器	200	37.02	106		未进入负面清单	否	无	0.88%
9393	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金家村分歧12#曹元子分歧01#柱上变压器	200	37.06	106		未进入负面清单	否	无	1.00%
9394	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟阔线	10kV沟阔线王屯分歧12#王屯屯内分歧9#变压器02	200	37.08	106		未进入负面清单	否	无	1.18%
9395	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线南崔分歧95#二道支分12#变压器	80	37.15	42		未进入负面清单	否	无	1.32%
9396	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线158#车东分歧12#变压器	200	37.15	106		未进入负面清单	否	无	0.95%
9397	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线32#东珠分歧23#变压器（东珠2台）	200	37.16	106		未进入负面清单	否	无	1.84%
9398	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8右3左2#变压器	100	37.16	53		未进入负面清单	否	无	1.25%
9399	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干25#范家分歧11#右08#柱上变压器	50	37.19	26		未进入负面清单	否	无	1.06%
9400	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线137#变压器	315	37.21	166		未进入负面清单	否	无	1.06%
9401	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线马屯东台分歧04#变压器	80	37.22	42		未进入负面清单	否	无	0.73%
9402	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	主干66#变压器	400	37.22	211		未进入负面清单	否	无	0.87%
9403	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干90#变压器	50	37.24	26		未进入负面清单	否	无	0.97%
9404	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	正安I线三合分歧34#徐岭分歧11#柱上变压器	100	37.26	53		未进入负面清单	否	无	0.99%
9405	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84左8#柱上变压器	100	37.28	53		未进入负面清单	否	无	0.34%
9406	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三千线20#耿屯分歧25#柱上变压器	160	37.29	84		未进入负面清单	否	无	0.49%

9407	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干155#吴屯5组2分支03##柱上变压器	100	37.37	53		未进入负面清单	否	无	0.52%
9408	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线蹇屯分歧46号杆变压器王屯台	400	37.37	211		未进入负面清单	否	无	1.27%
9409	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线石佛村二台分歧02#变压器	100	37.38	53		未进入负面清单	否	无	1.12%
9410	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干383#粮库分歧05#变压器	160	37.38	84		未进入负面清单	否	无	0.93%
9411	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线68#变压器	50	37.39	26		未进入负面清单	否	无	0.90%
9412	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线西柳分歧04#柱上变压器	400	37.45	210		未进入负面清单	否	无	1.48%
9413	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干金家村分歧07#赵元子分歧06#柱上变压器	200	37.48	105		未进入负面清单	否	无	1.32%
9414	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安 I 线	正安一线黄屯分歧9号杆变压器二台	200	37.48	105		未进入负面清单	否	无	1.10%
9415	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线青堆子开发区分歧03+1#大碱地分歧15#柱上变压器	80	37.49	42		未进入负面清单	否	无	0.74%
9416	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线190#左2柱上变压器	200	37.50	105		未进入负面清单	否	无	1.74%
9417	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线河南分歧40#小山子分歧61#柱上变压器	100	37.51	52		未进入负面清单	否	无	0.93%
9418	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干177#马家代段分歧20#变压器	80	37.60	42		未进入负面清单	否	无	0.95%
9419	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	河北369队分歧07#变压器	400	37.66	209		未进入负面清单	否	无	1.22%
9420	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线姚屯分歧27#姚屯屯内分歧08#变压器（姚屯村李台）	160	37.68	84		未进入负面清单	否	无	1.41%
9421	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧25#左大吴台分歧08#变压器	315	37.68	165		未进入负面清单	否	无	0.83%
9422	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线43左7#变压器	315	37.69	165		未进入负面清单	否	无	0.43%
9423	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线台子沟四组分歧05#变压器	200	37.70	105		未进入负面清单	否	无	1.22%
9424	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线60#变压器	200	37.70	105		未进入负面清单	否	无	0.75%
9425	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干03#柱上变压器	50	37.71	26		未进入负面清单	否	无	0.97%
9426	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	10kV军粮线049#左009#右004#右3#变压器	400	37.72	209		未进入负面清单	否	无	1.21%
9427	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线河北100台分歧02右04#变压器	315	37.72	165		未进入负面清单	否	无	0.94%
9428	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	南桥一线052#变压器	315	37.74	165		未进入负面清单	否	无	0.83%
9429	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家一组分歧10#变压器	100	37.78	52		未进入负面清单	否	无	0.75%
9430	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线曹屯北台分歧01#柱上变压器	315	37.82	164		未进入负面清单	否	无	1.23%

9431	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线北大荒分支05#北阳2队北棚分支07#变压器	50	37.82	26		未进入负面清单	否	无	1.47%
9432	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干102#排水站分歧1左1#变压器	50	37.91	26		未进入负面清单	否	无	0.12%
9433	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干47#高屯分歧43#柱上变压器	315	37.94	164		未进入负面清单	否	无	1.14%
9434	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	10kV赵金线049#金家南台分歧04#变压器	200	37.94	104		未进入负面清单	否	无	0.90%
9435	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线2#沟赵线分歧12#变压器（运输家属房台）	50	37.97	26		未进入负面清单	否	无	1.09%
9436	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干119#柱上变压器	400	38.09	208		未进入负面清单	否	无	1.06%
9437	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线韩屯街内分歧05#韩屯前棚地分歧08#变压器	80	38.17	41		未进入负面清单	否	无	0.64%
9438	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线后五粮1.2队西台分支02#变压器	160	38.18	83		未进入负面清单	否	无	1.71%
9439	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左5右1柱上变压器	100	38.35	52		未进入负面清单	否	无	0.46%
9440	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线终李分歧43#铜佛分歧05#变压器	200	38.35	103		未进入负面清单	否	无	1.21%
9441	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干56#兵营分歧8#兵营再分7#左支03#变压器	100	38.36	52		未进入负面清单	否	无	1.00%
9442	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分歧闫下洼分歧8号民主2队北棚台01变压器	100	38.36	52		未进入负面清单	否	无	0.71%
9443	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线曹屯分歧24#北鸭南分歧15#柱上变压器	160	38.42	83		未进入负面清单	否	无	1.38%
9444	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧68#并联变压器02#	200	38.44	103		未进入负面清单	否	无	0.81%
9445	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52右3#变压器	315	38.46	162		未进入负面清单	否	无	0.84%
9446	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	前鸭村分支3#变压器	400	38.48	206		未进入负面清单	否	无	1.06%
9447	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闫二线	闫二线24#政府分歧6#右闫一南分歧01#变压器	315	38.51	162		未进入负面清单	否	无	0.92%
9448	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线柳东分歧09#右支02#柱上变压器	100	38.57	51		未进入负面清单	否	无	1.64%
9449	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线2#变压器	160	38.57	82		未进入负面清单	否	无	0.80%
9450	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青分歧101#东青村分支23#变压器	100	38.61	51		未进入负面清单	否	无	1.40%
9451	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干66#刘屯分歧14#何屯分支17#何屯2台分支07#柱上变压器	100	38.61	51		未进入负面清单	否	无	1.21%
9452	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线三家子分歧25#右01#柱上变压器	400	38.62	206		未进入负面清单	否	无	0.74%
9453	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干32#中东村分歧15#变压器	160	38.64	82		未进入负面清单	否	无	0.54%
9454	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	10kV军粮线49左9右4右2左1#柱上变压器	100	38.66	51		未进入负面清单	否	无	0.82%

9455	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二 线	天骄华府1亭2#变压器	630	38.83	322		未进入负面 清单	否	无	0.64%
9456	国网北镇市供电公司	芦家66kV变 电站	芦家变104三中 队线	三中队线主干82#居民分歧03#变压器	50	38.84	26		未进入负面 清单	否	无	0.33%
9457	国网北镇市供电公司	高山子66kV 变电站	高山子变113高 街线	高街线九十队分歧57#十一队分支03#变压器	50	38.89	26		未进入负面 清单	否	无	1.89%
9458	国网北镇市供电公司	芦家66kV变 电站	芦家变109三大 队线	三大队线主干47#变压器	80	38.90	41		未进入负面 清单	否	无	1.33%
9459	国网北镇市供电公司	中安66kV变 电站	中安变104中北 线	中北线12#中南二组分歧05#变压器	200	38.91	102		未进入负面 清单	否	无	0.89%
9460	国网北镇市供电公司	正安66kV变 电站	正安变103正安 I线	10KV正安一线主干05#安屯分歧04#变压器	100	38.97	51		未进入负面 清单	否	无	1.25%
9461	国网北镇市供电公司	正安66kV变 电站	正安变107正大 线	10KV正大线华山分歧78#柱上变压器	200	39.03	102		未进入负面 清单	否	无	1.42%
9462	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV 变电站	窟窿台变106五 粮线	五粮线王前分支33#王窑7队新台分支01#变压器	100	39.09	51		未进入负面 清单	否	无	1.55%
9463	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变 电站	赵屯变504赵南 线	赵南线主干79#荒地南分歧53#长明分歧03#变压器	80	39.09	41		未进入负面 清单	否	无	0.69%
9464	国网北镇市供电公司	北镇66kV变 电站	北镇变109二0 —线	10kV201线10左13#变压器	200	39.10	102		未进入负面 清单	否	无	1.41%
9465	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV 变电站	罗罗堡变105罗 北线	罗北线主干29#罗罗堡5-7队分歧09#大白3组分支07# 柱上变压器	100	39.14	51		未进入负面 清单	否	无	0.84%
9466	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变 电站	赵屯变504赵南 线	赵南线陈家堡分歧26#陈家堡排水站分歧03#变压器	160	39.15	81		未进入负面 清单	否	无	0.25%
9467	国网北镇市供电公司	北镇66kV变 电站	北镇变106城南 线	城南线41右2右3#变压器	400	39.21	203		未进入负面 清单	否	无	0.42%
9468	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV 变电站	沟帮子变616军 粮线	军粮线88#变压器	200	39.21	102		未进入负面 清单	否	无	0.14%
9469	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变 电站	廖屯变108廖大 线	廖大线大屯2.3队新台分歧07#变压器	200	39.24	102		未进入负面 清单	否	无	1.67%
9470	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV 变电站	沟帮子变612造 纸线	造纸线13#变压器	315	39.28	160		未进入负面 清单	否	无	0.73%
9471	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV 变电站	沟帮子变611沟 赵线	沟赵线2#沟赵线分歧56#变压器（河西东台）	100	39.29	51		未进入负面 清单	否	无	1.01%
9472	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变 电站	赵屯变504赵南 线	赵南线陈铺北分歧03#变压器	80	39.31	41		未进入负面 清单	否	无	1.13%
9473	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV 变电站	罗罗堡变107罗 西线	罗西线主干251#张巴分歧110#3分支01#柱上变压器	100	39.39	51		未进入负面 清单	否	无	0.45%
9474	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV 变电站	沟帮子变612造 纸线	造纸线33支3#变压器	315	39.41	159		未进入负面 清单	否	无	1.22%
9475	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV 变电站	沟帮子变614市 内线	市内线26#变压器	200	39.43	101		未进入负面 清单	否	无	1.01%
9476	国网北镇市供电公司	青堆子220kV 变电站	青堆子变109青 油线	青油线一站分歧18#一站综合台01#柱上变压器	315	39.45	159		未进入负面 清单	否	无	1.50%
9477	国网北镇市供电公司	常兴66kV变 电站	常兴变805史家 线	史家线133#变压器	400	39.45	202		未进入负面 清单	否	无	0.29%
9478	国网北镇市供电公司	广宁66kV变 电站	广宁变103河洼 线	10kV河洼线朱屯分歧17#柱上变压器	100	39.46	51		未进入负面 清单	否	无	1.81%

9479	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线79右1#变压器	100	39.48	51		未进入负面清单	否	无	1.44%
9480	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阎二线	阎二线11#阎二村分歧01#变压器	250	39.51	126		未进入负面清单	否	无	1.62%
9481	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干邮局分歧1#柱上变压器	200	39.60	101		未进入负面清单	否	无	0.95%
9482	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线马北分歧05#季家西分歧07#变压器	80	39.61	40		未进入负面清单	否	无	1.16%
9483	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线80#柱上变压器	100	39.63	50		未进入负面清单	否	无	0.77%
9484	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干10#赵南村分歧08#柱上变压器	200	39.65	101		未进入负面清单	否	无	0.72%
9485	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阎二线	阎二线17#银行分歧3+1##变压器	50	39.66	25		未进入负面清单	否	无	1.60%
9486	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线32#右3#柱上变压器	200	39.68	101		未进入负面清单	否	无	1.04%
9487	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	赵青一线主干43号北分28号西分8号变玉器阳光工程	80	39.68	40		未进入负面清单	否	无	0.45%
9488	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立西街分歧012#柱上变压器（乡政府台）	315	39.69	158		未进入负面清单	否	无	0.85%
9489	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干220#南支分歧64#变压器	200	39.70	101		未进入负面清单	否	无	1.86%
9490	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线孟营子分歧10#柱上变压器	100	39.78	50		未进入负面清单	否	无	1.26%
9491	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线边家分歧45#郭大发分歧56#柱上变压器	200	39.84	100		未进入负面清单	否	无	1.18%
9492	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线范家分歧5#三组支分02#变压器	100	39.94	50		未进入负面清单	否	无	0.63%
9493	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线北阳分支42#北阳1队棚分支11#变压器	50	39.98	25		未进入负面清单	否	无	1.24%
9494	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干154#关家小学分歧02#变压器	100	40.01	50		未进入负面清单	否	无	0.33%
9495	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左12左6#柱上变压器	315	40.03	157		未进入负面清单	否	无	1.27%
9496	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	医阁江南B区1#变享2#变压器	630	40.04	315		未进入负面清单	否	无	1.08%
9497	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	10kV城南线12左8#柱上变压器（新建）	400	40.05	200		未进入负面清单	否	无	0.73%
9498	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干48#民屯分歧65#柱上变压器	200	40.07	100		未进入负面清单	否	无	0.76%
9499	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10kV201线44右8左1右6#变压器	100	40.08	50		未进入负面清单	否	无	1.77%
9500	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干28#变压器	100	40.16	50		未进入负面清单	否	无	0.94%
9501	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左12左1左11#变压器	100	40.27	50		未进入负面清单	否	无	1.06%
9502	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线龙宝4队分歧01#柱上变压器	100	40.28	50		未进入负面清单	否	无	1.27%

9503	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	10kV铁南二线27#变压器	200	40.31	99		未进入负面清单	否	无	1.49%
9504	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	港字B区变亭中压2配电变压器	250	40.31	124		未进入负面清单	否	无	1.82%
9505	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干26#市场分歧31#柱上变压器	160	40.33	79		未进入负面清单	否	无	1.72%
9506	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线64#下肖分歧23#变压器1	100	40.33	50		未进入负面清单	否	无	0.37%
9507	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧102#柱上变压器	100	40.33	50		未进入负面清单	否	无	1.08%
9508	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干20号东分21号变压器	160	40.34	79		未进入负面清单	否	无	1.64%
9509	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	河西线34右1#变压器	50	40.42	25		未进入负面清单	否	无	1.32%
9510	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线62#东三家子分歧16+1右7变压器	200	40.44	99		未进入负面清单	否	无	0.72%
9511	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线40#王二分歧22#石屯分歧10#柱上变压器	160	40.46	79		未进入负面清单	否	无	0.67%
9512	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖分歧08#小陈屯分支07#柱上变压器	200	40.46	99		未进入负面清单	否	无	0.90%
9513	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线佟李分歧25#李佛分歧07#变压器	160	40.50	79		未进入负面清单	否	无	1.53%
9514	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左2#变压器	200	40.52	99		未进入负面清单	否	无	0.83%
9515	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干114#变压器	160	40.53	79		未进入负面清单	否	无	0.28%
9516	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线主干64号南分15号西分20号变压器	160	40.54	79		未进入负面清单	否	无	0.30%
9517	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线红旗沟分歧79#变压器	400	40.60	198		未进入负面清单	否	无	1.35%
9518	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖河西支线07#大祖高温棚分支线14#柱上变压器	80	40.71	39		未进入负面清单	否	无	0.90%
9519	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力甸边子二分歧03#柱上变压器	100	40.73	49		未进入负面清单	否	无	1.29%
9520	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线52#老炮台分歧25#小荒分歧14#柱上变压器	80	40.79	39		未进入负面清单	否	无	1.62%
9521	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干79#朱屯6组分歧12#柱上变压器	100	40.83	49		未进入负面清单	否	无	0.65%
9522	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线新增屯南台分歧01#变压器	200	40.90	98		未进入负面清单	否	无	0.87%
9523	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV廖北#1线主干76#曾屯分歧34#柱上变压器	400	40.98	196		未进入负面清单	否	无	0.46%
9524	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104阡二线	阡二线24#政府分27#互助分15#右互助西分04#变压器	160	40.99	78		未进入负面清单	否	无	0.39%
9525	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线高台子分歧54#柱上变压器（高台子6队综合台）	160	41.04	78		未进入负面清单	否	无	1.18%
9526	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	10kV赵金线钮屯学校分歧4号变压器（钮屯学校台）	400	41.06	196		未进入负面清单	否	无	1.03%

9527	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线63#敬老院分歧03#变压器	160	41.09	78		未进入负面清单	否	无	1.28%
9528	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#双峰分支16#1分支01#柱上变压器	100	41.10	49		未进入负面清单	否	无	0.70%
9529	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线南阳分支25#南阳2.3队东棚分支07#变压器	50	41.10	24		未进入负面清单	否	无	1.06%
9530	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线富屯村台分歧08#变压器	160	41.12	78		未进入负面清单	否	无	0.88%
9531	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线85#柱上变压器	100	41.12	49		未进入负面清单	否	无	0.54%
9532	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	金域兰亭变电亭1#间隔配电变压器	200	41.13	98		未进入负面清单	否	无	0.58%
9533	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线史屯新台分歧05#变压器	200	41.15	98		未进入负面清单	否	无	0.34%
9534	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线姚家1组分歧04#柱上变压器（阳光工程）	80	41.15	39		未进入负面清单	否	无	0.55%
9535	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧46#柱上变压器	200	41.17	98		未进入负面清单	否	无	0.96%
9536	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线南民村分支20#柱上变压器	400	41.25	195		未进入负面清单	否	无	0.87%
9537	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线26#闾三分歧06#变压器	200	41.26	97		未进入负面清单	否	无	1.08%
9538	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	正安II线主干91#变压器1	200	41.27	97		未进入负面清单	否	无	1.13%
9539	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	佳和2#变压器	315	41.28	153		未进入负面清单	否	无	1.09%
9540	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线部队分歧05#李彤分歧01#变压器	100	41.32	49		未进入负面清单	否	无	1.07%
9541	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧65#柱上变压器	200	41.44	97		未进入负面清单	否	无	1.17%
9542	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧9#左水利分歧02#变压器	250	41.47	121		未进入负面清单	否	无	1.16%
9543	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52左11#变压器	160	41.49	78		未进入负面清单	否	无	0.90%
9544	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线主干64号柱上变压器	400	41.50	194		未进入负面清单	否	无	0.93%
9545	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧59#原高起5队2台分支03#变压器	200	41.54	97		未进入负面清单	否	无	0.94%
9546	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线圆塘分歧01#变压器	200	41.57	97		未进入负面清单	否	无	1.13%
9547	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52右3#柱上变压器	315	41.57	153		未进入负面清单	否	无	0.88%
9548	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	天骄华府3亭1变压器间隔配电变压器	630	41.63	305		未进入负面清单	否	无	1.00%
9549	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线主干37#柱上变压器	400	41.64	193		未进入负面清单	否	无	0.12%
9550	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干14#赵东分歧16#吴屯铁路东棚区10#变压器	160	41.69	77		未进入负面清单	否	无	0.94%
9551	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家四组分歧01#变压器	100	41.82	48		未进入负面清单	否	无	0.95%

9552	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南线三家南分歧06柱上变压器（三家子新台）	200	41.87	96		未进入负面清单	否	无	0.76%
9553	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线75左14#变压器	100	41.91	48		未进入负面清单	否	无	0.36%
9554	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线徐家5组分歧19#柱上变压器（徐家5组综合台）	160	41.98	77		未进入负面清单	否	无	1.31%
9555	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线64右3#变压器	100	42.01	48		未进入负面清单	否	无	0.43%
9556	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线四段1.2分歧14#关家东支分17#变压器	80	42.03	38		未进入负面清单	否	无	0.71%
9557	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花3分支01#棉花5队2台分支11#棉花5队分支04#柱上变压器	80	42.03	38		未进入负面清单	否	无	1.05%
9558	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	炼油线40#柱上变压器	315	42.10	151		未进入负面清单	否	无	0.79%
9559	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城中城c区1#变压器	400	42.13	191		未进入负面清单	否	无	0.88%
9560	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青分歧北五支分04#变压器	100	42.14	48		未进入负面清单	否	无	0.46%
9561	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	盘东线主干23#盘二分歧03#变压器	50	42.18	24		未进入负面清单	否	无	0.93%
9562	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线57#常台分歧59#变压器	200	42.20	96		未进入负面清单	否	无	1.01%
9563	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线土堡子分歧37#柱上变压器	100	42.21	48		未进入负面清单	否	无	0.57%
9564	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线28右1左7柱上变压器	200	42.29	95		未进入负面清单	否	无	0.98%
9565	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线19右1右1变压器	200	42.32	95		未进入负面清单	否	无	0.80%
9566	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干43号北分34号变压器西门2#台	100	42.45	48		未进入负面清单	否	无	1.24%
9567	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV沟曹线李屯分歧30#李屯东支08#柱上变压器	100	42.47	48		未进入负面清单	否	无	1.26%
9568	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84左2右1#变压器	400	42.51	190		未进入负面清单	否	无	0.84%
9569	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线91#变压器	400	42.54	190		未进入负面清单	否	无	0.06%
9570	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线主干41#上双分歧6#于家6.8队分歧9#变压器	100	42.57	47		未进入负面清单	否	无	1.82%
9571	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干202#四方西屯南台分歧01#变压器	200	42.59	95		未进入负面清单	否	无	1.24%
9572	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	10kV河西线34右16右2#变压器	200	42.63	95		未进入负面清单	否	无	1.74%
9573	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线马屯南小区分歧01#变压器	50	42.67	24		未进入负面清单	否	无	1.11%
9574	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线树林子分歧18#白屯分歧07#柱上变压器	200	42.67	95		未进入负面清单	否	无	0.77%
9575	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线主杆100#柱上变压器	100	42.68	47		未进入负面清单	否	无	1.92%
9576	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线57#常台分歧25#变压器（新）	400	42.77	189		未进入负面清单	否	无	1.51%

9577	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10kV盘吴线后长分歧11#柱上变压器（长泡子1.2组综合台）	160	42.80	76		未进入负面清单	否	无	1.32%
9578	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线广宁站分歧55#果园分歧04#变压器	160	42.84	75		未进入负面清单	否	无	1.17%
9579	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线高东五组分歧07#柱上变压器	200	42.91	94		未进入负面清单	否	无	0.93%
9580	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线44右3#变压器	315	42.97	148		未进入负面清单	否	无	1.32%
9581	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干16#粮库分歧08#变压器	50	43.00	24		未进入负面清单	否	无	1.11%
9582	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线王前分支43#联通分支05#变压器	160	43.07	75		未进入负面清单	否	无	0.56%
9583	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线宁屯分歧宁屯一分支20#柱上变压器	100	43.13	47		未进入负面清单	否	无	1.73%
9584	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV五粮分歧41#上双分支22#变压器	50	43.15	23		未进入负面清单	否	无	1.49%
9585	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线26#闾三分歧01#大街分歧03#变压器	400	43.18	187		未进入负面清单	否	无	0.60%
9586	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干06#柳东分歧28#粮库分支01#柱上变压器	50	43.24	23		未进入负面清单	否	无	1.17%
9587	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线四方234队分歧03#变压器	100	43.25	47		未进入负面清单	否	无	0.58%
9588	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧07#柱上变压器	160	43.28	75		未进入负面清单	否	无	0.40%
9589	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	水泉线分歧64#下肖分歧17#变压器	400	43.28	187		未进入负面清单	否	无	1.41%
9590	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队七分歧14#变压器	50	43.38	23		未进入负面清单	否	无	0.94%
9591	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线主干149#车东学校分歧01#变压器	200	43.40	93		未进入负面清单	否	无	1.18%
9592	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干99#猪场分歧12#左12#变压器	50	43.44	23		未进入负面清单	否	无	0.73%
9593	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干51#变压器	200	43.61	93		未进入负面清单	否	无	0.98%
9594	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线瓦房分歧14#瓦房西台支线08#变压器	200	43.62	93		未进入负面清单	否	无	1.16%
9595	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干155#吴屯9组分歧23#柱上变压器	100	43.67	46		未进入负面清单	否	无	1.77%
9596	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线水泉子100台分歧6左3变压器	200	43.73	93		未进入负面清单	否	无	0.77%
9597	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线三台子分歧24#三台子村分歧07#变压器新	200	43.73	93		未进入负面清单	否	无	0.71%
9598	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干120#索屯移动分歧12#变压器	80	43.75	37		未进入负面清单	否	无	1.06%
9599	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线4#五粮分歧41#上双分支57#变压器	160	43.85	74		未进入负面清单	否	无	1.33%
9600	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV沈屯线关山村分歧3#关山一队分歧10#柱上变压器	200	43.88	92		未进入负面清单	否	无	0.46%

9601	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干136#索屯分歧19#索屯学校分歧04#柱上变压器	160	43.95	74		未进入负面清单	否	无	0.85%
9602	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧31#张巴8.9队2台分支01#柱上变压器	100	44.00	46		未进入负面清单	否	无	0.06%
9603	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	罗东一线主干97#道西2组分歧01#柱上变压器	200	44.03	92		未进入负面清单	否	无	0.58%
9604	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线中起屯分支06#三家子分支09#变压器	100	44.03	46		未进入负面清单	否	无	0.84%
9605	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线121#土城子八组分歧04#柱上变压器	400	44.09	184		未进入负面清单	否	无	0.93%
9606	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	三家南分歧05#变压器	400	44.09	184		未进入负面清单	否	无	0.62%
9607	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线孟家分歧12#柱上变压器	100	44.12	46		未进入负面清单	否	无	1.81%
9608	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干136号西分27号80阳光台变压器	50	44.15	23		未进入负面清单	否	无	1.90%
9609	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干61#新风分歧21#新风南支23#变压器	50	44.17	23		未进入负面清单	否	无	0.98%
9610	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干25#中学分歧07#柱上变压器	160	44.24	73		未进入负面清单	否	无	0.82%
9611	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线83#变压器	315	44.48	143		未进入负面清单	否	无	1.70%
9612	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线徐家1组分歧17#柱上变压器（徐家1组综合台）	160	44.49	73		未进入负面清单	否	无	1.55%
9613	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干43#柱上变压器	160	44.53	73		未进入负面清单	否	无	0.26%
9614	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线李屯分歧13#柱上变压器	200	44.58	91		未进入负面清单	否	无	1.67%
9615	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干10#赵南村分歧08#柱上变压器01	200	44.64	91		未进入负面清单	否	无	0.44%
9616	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干55#高起分歧38#窑上4队分支27#	50	44.68	23		未进入负面清单	否	无	1.26%
9617	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线78#兴隆堡屯西分歧05#变压器	80	44.72	36		未进入负面清单	否	无	1.40%
9618	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV中北线中东5.6组4分歧02#变压器	200	44.83	90		未进入负面清单	否	无	0.38%
9619	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线王家排水站分歧10右1#柱上变压器（王家5.6队东台）	200	44.93	90		未进入负面清单	否	无	0.31%
9620	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干47#供电所分歧01#变压器	250	45.05	112		未进入负面清单	否	无	0.26%
9621	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线孙李三分歧09#李三村分歧04#柱上变压器01	160	45.10	72		未进入负面清单	否	无	1.01%
9622	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	10KV支队线25#右2柱上变压器	100	45.13	45		未进入负面清单	否	无	0.94%
9623	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线华丰南山分歧20#变压器	100	45.20	45		未进入负面清单	否	无	1.94%
9624	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧29#棉花3分支01#棉花5队2台分支04#柱上变压器	80	45.20	36		未进入负面清单	否	无	1.16%

9625	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变103五间房线	五间房线22#变压器	100	45.20	45		未进入负面清单	否	无	0.75%
9626	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线102右4右6#变压器（西）	315	45.24	141		未进入负面清单	否	无	1.23%
9627	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线陈颍分歧46#柏沙分歧21#柱上变压器	50	45.36	22		未进入负面清单	否	无	0.94%
9628	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞屯内分歧05右05#变压器（獐子洞北台新）	400	45.36	179		未进入负面清单	否	无	1.34%
9629	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线安家沟分歧03#变压器	400	45.39	178		未进入负面清单	否	无	1.41%
9630	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线白屯分歧19#水泵分歧24#变压器	200	45.43	89		未进入负面清单	否	无	1.36%
9631	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线徐屯分歧26#南台分支021#柱上变压器	100	45.49	45		未进入负面清单	否	无	1.00%
9632	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线东青村分支19#河东分支17#变压器	50	45.61	22		未进入负面清单	否	无	0.70%
9633	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右5左16#柱上变压器	160	45.65	71		未进入负面清单	否	无	0.92%
9634	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线屈屯分歧04#变压器	100	45.69	44		未进入负面清单	否	无	0.86%
9635	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线五台子分歧3#五台子屯北小区分歧40#柱上变压器	80	45.77	35		未进入负面清单	否	无	1.01%
9636	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线43左5#变压器	315	45.80	139		未进入负面清单	否	无	0.33%
9637	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线19左23右2#变压器	100	45.85	44		未进入负面清单	否	无	0.58%
9638	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线48右5#柱上变压器	250	45.89	110		未进入负面清单	否	无	1.15%
9639	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞菜地分歧13#变压器（獐子洞村东高）	200	45.90	88		未进入负面清单	否	无	0.56%
9640	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干144#广宁站分歧58#柱上变压器	100	45.92	44		未进入负面清单	否	无	1.16%
9641	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线38左9左1#变压器	100	45.94	44		未进入负面清单	否	无	0.33%
9642	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金家门前分歧04#变压器	80	45.94	35		未进入负面清单	否	无	1.48%
9643	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#棉花分歧31#棉花6组2分支01#柱上变压器	100	46.05	44		未进入负面清单	否	无	0.96%
9644	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线33右4左2#柱上变压器	200	46.11	88		未进入负面清单	否	无	1.10%
9645	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	龙德箱式变电站1变压器间隔配电变压器	315	46.13	138		未进入负面清单	否	无	0.39%
9646	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干6#变压器（小吴屯西台）	200	46.15	88		未进入负面清单	否	无	0.94%
9647	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线罗屯分歧20#柱上变压器（罗屯2台）	200	46.19	88		未进入负面清单	否	无	1.03%
9648	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左12左4#变压器	315	46.25	138		未进入负面清单	否	无	1.15%
9649	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线140#上观分歧11#变压器	315	46.27	138		未进入负面清单	否	无	0.80%

9650	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青Ⅱ线	赵青二线主干64号南分12号变压器	100	46.28	44		未进入负面清单	否	无	0.64%
9651	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干260#康屯4组分歧02#柱上变压器	160	46.36	70		未进入负面清单	否	无	0.92%
9652	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干45#柱上变压器	50	46.48	22		未进入负面清单	否	无	0.62%
9653	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线北阳分歧北阳1队变压器	100	46.49	44		未进入负面清单	否	无	1.05%
9654	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线2#沟赵线分歧84#变压器（四方台刘）	160	46.50	70		未进入负面清单	否	无	0.46%
9655	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干401#大市移动分歧07#变压器	160	46.55	70		未进入负面清单	否	无	0.83%
9656	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV廖北#1卫生院分歧02#柱上变压器	200	46.62	87		未进入负面清单	否	无	1.03%
9657	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线主干120#王建中阳光1柱上变压器	50	46.74	22		未进入负面清单	否	无	0.47%
9658	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线14左7#变压器	100	46.77	43		未进入负面清单	否	无	0.79%
9659	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线陈三分歧04#变压器	200	46.78	86		未进入负面清单	否	无	0.84%
9660	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线佟李分歧55#单家分歧06#变压器	200	46.80	86		未进入负面清单	否	无	1.47%
9661	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线大楼阳光分歧006#柱上变压器	80	46.82	35		未进入负面清单	否	无	1.81%
9662	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线95左3#变压器（新建）	400	46.94	172		未进入负面清单	否	无	0.48%
9663	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干83#右1#变压器	50	46.96	22		未进入负面清单	否	无	0.32%
9664	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线三家子村分歧03#柱上变压器	200	47.03	86		未进入负面清单	否	无	1.53%
9665	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青Ⅱ线	赵青二线主干20号东分11号变压器	80	47.10	34		未进入负面清单	否	无	0.86%
9666	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线18#大房分歧50#变压器	200	47.19	86		未进入负面清单	否	无	1.43%
9667	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线中东南分歧04#汤屯分歧23#变压器	200	47.19	86		未进入负面清单	否	无	1.09%
9668	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青Ⅱ线	赵青二线主干20号东分1号北分18号变压器	160	47.21	68		未进入负面清单	否	无	0.64%
9669	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧64#变压器	100	47.40	43		未进入负面清单	否	无	1.14%
9670	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队三分歧09#变压器	50	47.42	21		未进入负面清单	否	无	1.10%
9671	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	福溪小筑二期2#变电亭2号配电变压器	630	47.58	267		未进入负面清单	否	无	0.66%
9672	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖分歧04#李屯分歧19#柱上变压器	50	47.60	21		未进入负面清单	否	无	0.52%
9673	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线金孟营分歧50#营盘分歧13#柱上变压器	100	47.62	42		未进入负面清单	否	无	1.66%

9674	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧31#双峰分支30#柱上变压器	100	47.71	42		未进入负面清单	否	无	1.81%
9675	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线台底分歧06#变压器	100	47.78	42		未进入负面清单	否	无	0.15%
9676	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线主干18#变压器	315	47.83	133		未进入负面清单	否	无	0.88%
9677	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧27#左兴盛北台分01#变压器	200	47.88	84		未进入负面清单	否	无	0.55%
9678	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干56#兵营分歧18#变压器	50	47.95	21		未进入负面清单	否	无	0.99%
9679	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	富源城堡变电亭3#变配电变压器	630	47.95	265		未进入负面清单	否	无	0.51%
9680	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线37#变压器	315	47.96	132		未进入负面清单	否	无	1.66%
9681	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干125#变压器	100	47.98	42		未进入负面清单	否	无	1.11%
9682	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	10KV五粮线主干56#变压器	200	48.15	84		未进入负面清单	否	无	0.06%
9683	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干204#马家宋圈分歧05#变压器	200	48.26	83		未进入负面清单	否	无	1.14%
9684	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞屯内分歧14#变压器（獐子洞南张台）	200	48.26	83		未进入负面清单	否	无	1.28%
9685	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线2#沟赵线分歧87#柱上变压器（四方西陈）	100	48.27	42		未进入负面清单	否	无	1.05%
9686	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队一分歧06#变压器	50	48.29	21		未进入负面清单	否	无	1.76%
9687	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干22#大顾分歧52#柱上变压器	50	48.39	21		未进入负面清单	否	无	0.27%
9688	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右8#柱上变压器01	315	48.40	131		未进入负面清单	否	无	0.59%
9689	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干275#柱上变压器（53#变压器）	400	48.40	166		未进入负面清单	否	无	1.23%
9690	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线双台子分歧12#小康村分歧15#变压器	200	48.40	83		未进入负面清单	否	无	1.58%
9691	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线18#饲料分歧12#变压器	100	48.44	42		未进入负面清单	否	无	0.47%
9692	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线姚屯屯内分歧08#姚屯西分歧04#变压器（姚屯北吴）	160	48.50	66		未进入负面清单	否	无	1.66%
9693	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10kv盘工线工厂分歧02加1#柱上变压器	200	48.54	83		未进入负面清单	否	无	0.70%
9694	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线四五石厂分歧02#石厂分歧33#柱上变压器	160	48.58	66		未进入负面清单	否	无	1.19%
9695	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干31#柱上变压器	50	48.69	21		未进入负面清单	否	无	0.93%
9696	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二〇一线	201线10左11变压器（北）	400	48.76	165		未进入负面清单	否	无	0.67%
9697	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线汤屯一组分歧01#柱上变压器	400	48.77	165		未进入负面清单	否	无	0.67%

9698	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	吴屯铁路东棚区变压器	400	48.79	165		未进入负面清单	否	无	1.69%
9699	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干64#变压器（牛圈子西北台）	80	48.82	33		未进入负面清单	否	无	0.60%
9700	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线赵北线分歧80#四方台村分歧03#柱上变压器（四方台村台）	100	48.86	41		未进入负面清单	否	无	0.27%
9701	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线河洼分歧6#柱上变压器	200	48.94	82		未进入负面清单	否	无	1.09%
9702	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线贺屯开发区分歧15#变压器	50	48.95	21		未进入负面清单	否	无	0.69%
9703	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	富屯线西佛寺西台分歧07#变压器（西佛寺西台）	100	48.98	41		未进入负面清单	否	无	1.18%
9704	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线10#变压器	160	49.02	66		未进入负面清单	否	无	1.02%
9705	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线新立八组分歧17#变压器	200	49.08	82		未进入负面清单	否	无	0.52%
9706	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青I线	赵青一线主干136号西分6号左13号变压器	160	49.10	65		未进入负面清单	否	无	1.09%
9707	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大周屯分歧45#左02变压器	200	49.38	81		未进入负面清单	否	无	1.19%
9708	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安II线	10kV东赵2台分歧033##1变压器	200	49.39	81		未进入负面清单	否	无	1.66%
9709	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线75#柱上变压器	160	49.40	65		未进入负面清单	否	无	0.45%
9710	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安I线	10KV正安一线山后分歧01号柱上变压器（山后）	400	49.43	162		未进入负面清单	否	无	0.32%
9711	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线95左1#变压器（新建）	200	49.47	81		未进入负面清单	否	无	1.28%
9712	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	柳北线主干81#幺路子分歧12#柱上变压器	100	49.54	40		未进入负面清单	否	无	0.36%
9713	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线四方水库分歧14#变压器	200	49.60	81		未进入负面清单	否	无	1.41%
9714	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧94#南北十分支03#变压器	30	49.78	12		未进入负面清单	否	无	0.97%
9715	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线上双分支37#上坡村分支14#柱上变压器	200	49.79	80		未进入负面清单	否	无	0.83%
9716	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干29#小学分歧04#柱上变压器	400	49.80	161		未进入负面清单	否	无	0.85%
9717	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干056#崔志刚分歧6#兴隆东台3#变压器	250	49.81	100		未进入负面清单	否	无	0.91%
9718	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#五峰7.9队2台分支01#柱上变压器	100	49.89	40		未进入负面清单	否	无	1.25%
9719	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	10kV城内二线44#变压器	50	49.99	20		未进入负面清单	否	无	0.16%
9720	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线赵西街内2分歧2#（赵西街内2）	100	50.03	40		未进入负面清单	否	无	0.97%
9721	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线孤家子分歧11#水泉阳光分歧16#变压器	80	50.07	32		未进入负面清单	否	无	1.04%
9722	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线曹屯分歧24#陈颖分歧60#柱上变压器	100	50.15	40		未进入负面清单	否	无	1.90%

9723	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线新风分歧08#变压器	200	50.28	79		未进入负面清单	否	无	0.88%
9724	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线医院分歧04#中北村分歧01#变压器	80	50.30	32		未进入负面清单	否	无	1.38%
9725	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线81号王窑棚分歧02号柱上变压器	50	50.33	20		未进入负面清单	否	无	0.76%
9726	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线1右11右15#柱上变压器	100	50.33	40		未进入负面清单	否	无	1.04%
9727	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线主干小祖分歧19#变压器	100	50.45	40		未进入负面清单	否	无	0.36%
9728	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	赵南线主干21#前陆房西分歧07#变压器	200	50.63	79		未进入负面清单	否	无	1.01%
9729	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	河畔B3区1#变压器	630	50.69	248		未进入负面清单	否	无	1.29%
9730	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线白庙子村台分歧05#变压器	100	50.69	39		未进入负面清单	否	无	1.49%
9731	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV河洼线王屯南台分歧02#变压器	100	50.70	39		未进入负面清单	否	无	0.25%
9732	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10KV常南线36#光明分歧29#柱上变压器	400	50.71	157		未进入负面清单	否	无	0.62%
9733	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线民主西分支04#民主北棚分支13#变压器	80	50.71	31		未进入负面清单	否	无	1.20%
9734	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	大屯线145#车西分歧03#柱上变压器	200	50.78	78		未进入负面清单	否	无	1.65%
9735	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	五粮线么后五粮分支26#么五粮村分支02#柱上变压器	160	50.79	63		未进入负面清单	否	无	1.44%
9736	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线张代东台分歧15#变压器	100	50.93	39		未进入负面清单	否	无	0.81%
9737	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	10kV201线44左5右21#变压器	200	50.97	78		未进入负面清单	否	无	0.82%
9738	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线79+1#柱上变压器(王家二队北台)	200	50.97	78		未进入负面清单	否	无	0.71%
9739	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干117#吐云分歧20#柱上变压器	100	51.03	39		未进入负面清单	否	无	0.90%
9740	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线94#东秦分歧10#变压器	200	51.14	78		未进入负面清单	否	无	0.88%
9741	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10KV中窟线朝阳堡北分歧06#柱上变压器	200	51.26	77		未进入负面清单	否	无	0.69%
9742	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	廖大线南砖厂分歧14#李佛30台分歧06#变压器	100	51.41	39		未进入负面清单	否	无	0.29%
9743	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线2分场分歧010#柱上变压器(联合组)	160	51.41	62		未进入负面清单	否	无	0.73%
9744	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线八家子排水站分歧04#柱上变压器(阳光工程)	80	51.50	31		未进入负面清单	否	无	0.68%
9745	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干136#索屯分歧11#索屯村分歧04#变压器	80	51.56	31		未进入负面清单	否	无	0.50%
9746	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线26变压器(东)	100	51.77	38		未进入负面清单	否	无	0.68%

9747	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线汪家坟东台分歧01#变压器	100	51.80	38		未进入负面清单	否	无	1.04%
9748	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	正大线华山分歧16#江家西台分歧03#柱上变压器	160	51.82	61		未进入负面清单	否	无	1.10%
9749	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	10kV造纸线21#变压器	200	51.86	76		未进入负面清单	否	无	0.63%
9750	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线四段1.2分歧14#四段东支03#变压器	50	51.89	19		未进入负面清单	否	无	1.41%
9751	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10千伏盘高线崔家7.8组分歧07号柱上变压器	400	51.99	152		未进入负面清单	否	无	0.53%
9752	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干251#张巴分歧37#张巴7队分支01#柱上变压器	80	52.04	30		未进入负面清单	否	无	1.26%
9753	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干66#南崔分歧90#变压器	80	52.06	30		未进入负面清单	否	无	0.85%
9754	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角寺分歧37#柱上变压器	200	52.21	76		未进入负面清单	否	无	0.78%
9755	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线58#排水站分歧20#变压器	50	52.32	19		未进入负面清单	否	无	1.31%
9756	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	常北线10#医院分歧3#常兴30台分歧3#变压器	160	52.33	60		未进入负面清单	否	无	1.65%
9757	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线七分歧14#变压器	50	52.45	19		未进入负面清单	否	无	1.74%
9758	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	南桥一线055#变压器	100	52.49	38		未进入负面清单	否	无	0.82%
9759	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线七分歧07#变压器	50	52.52	19		未进入负面清单	否	无	1.00%
9760	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线獐子洞屯内分歧08左1#变压器（獐子洞村高台）	400	52.61	150		未进入负面清单	否	无	0.77%
9761	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线58#排水站分歧09#变压器	50	52.63	19		未进入负面清单	否	无	1.16%
9762	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧27#兴胜分歧23#变压器	160	52.80	60		未进入负面清单	否	无	0.99%
9763	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	大河华府1#变亭2#变配电变压器	630	52.82	234		未进入负面清单	否	无	1.40%
9764	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干三台子二台分歧07#变压器	100	52.83	37		未进入负面清单	否	无	0.93%
9765	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线四分歧8#变压器	50	52.85	19		未进入负面清单	否	无	1.18%
9766	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线红石分歧32#石佛村水台分歧07#变压器	200	52.90	74		未进入负面清单	否	无	1.76%
9767	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	二大队线主干56#兵营分歧1#左支01#变压器	100	53.00	37		未进入负面清单	否	无	0.87%
9768	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线大沟北台分歧09#变压器	200	53.00	74		未进入负面清单	否	无	1.88%
9769	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干郝屯北台分歧17#杆	100	53.06	37		未进入负面清单	否	无	1.12%
9770	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线主干54#猪场分歧07#变压器	100	53.19	37		未进入负面清单	否	无	1.61%
9771	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	范家线常台分歧30#常台小学分歧05#变压器(新)	400	53.20	147		未进入负面清单	否	无	0.13%

9772	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线主干49#金家村分歧23#柱上变压器	160	53.42	59		未进入负面清单	否	无	0.87%
9773	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线东三干线30#高达东分歧18#柱上变压器	160	53.43	59		未进入负面清单	否	无	0.93%
9774	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	五大队线主干13#右1变压器	160	53.55	58		未进入负面清单	否	无	1.36%
9775	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10KV富屯线北主干100#红石分歧121#变压器	100	53.61	36		未进入负面清单	否	无	0.62%
9776	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	广阁一线64左4#变压器	315	53.7	114		未进入负面清单	否	无	0.99%
9777	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线46#柱上变压器	315	53.77	114		未进入负面清单	否	无	0.41%
9778	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	造纸线33左4右4#变压器	315	53.83	114		未进入负面清单	否	无	1.30%
9779	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线分歧65#鸡场分歧02#变压器（达子营北台）	160	53.9	58		未进入负面清单	否	无	0.74%
9780	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线35右3左1#变压器	400	54.02	144		未进入负面清单	否	无	1.48%
9781	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线主干58#柱上变压器	200	54.41	71		未进入负面清单	否	无	0.40%
9782	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干394#大三分歧02#柱上变压器	200	54.49	71		未进入负面清单	否	无	0.52%
9783	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10KV沟赵线四方台水利东分歧03#柱上变压器（四方南刘东台）	200	54.58	71		未进入负面清单	否	无	0.88%
9784	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	福泰名苑变亭1配电变压器	630	54.61	223		未进入负面清单	否	无	0.81%
9785	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线石灰分歧19#变压器	200	54.74	71		未进入负面清单	否	无	1.70%
9786	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线46#变压器	400	54.77	141		未进入负面清单	否	无	0.98%
9787	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线李屯屯内支15#李屯1队分支01#柱上变压器	100	54.93	35		未进入负面清单	否	无	1.55%
9788	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	丽景小区1#变电亭1#变压器	630	54.94	221		未进入负面清单	否	无	1.22%
9789	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线68左1#柱上变压器	400	54.98	140		未进入负面清单	否	无	1.88%
9790	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	五粮线二站分歧铁农场北台变压器	80	55.18	28		未进入负面清单	否	无	0.61%
9791	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线94#柱上变压器	200	55.27	69		未进入负面清单	否	无	1.89%
9792	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线13左2#柱上变压器	250	55.31	87		未进入负面清单	否	无	0.75%
9793	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	10kV柳北线孟家分歧27右04#柱上变压器	50	55.36	17		未进入负面清单	否	无	1.12%
9794	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线杨家分歧08#杨家村分歧07#柱上变压器01	80	55.6	28		未进入负面清单	否	无	1.06%
9795	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线51右7#变压器	315	55.62	108		未进入负面清单	否	无	1.82%

9796	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧10#三块村台分支08#柱上变压器	200	55.65	69		未进入负面清单	否	无	1.58%
9797	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	84右3#变压器	400	55.82	137		未进入负面清单	否	无	1.93%
9798	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线关家村分歧03#01柱上变压器	100	56.35	34		未进入负面清单	否	无	1.12%
9799	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左27#柱上变压器	100	56.47	34		未进入负面清单	否	无	0.61%
9800	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	赵金线营盘屯北台分歧04#	80	56.68	27		未进入负面清单	否	无	1.15%
9801	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV正大线主干401#大一大队分歧03#变压器	200	56.79	66		未进入负面清单	否	无	1.93%
9802	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线树林子分歧45#树林子西分歧04#变压器1	100	57.18	33		未进入负面清单	否	无	0.61%
9803	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	廖南#1线西珠分歧13#小组分歧36#柱上变压器	160	57.3	52		未进入负面清单	否	无	1.25%
9804	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线赵西南2分歧6号杆（赵西南台2）变压器	400	57.62	130		未进入负面清单	否	无	1.14%
9805	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	城内二线37左2变压器（新）	200	57.65	65		未进入负面清单	否	无	1.49%
9806	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线烧锅分歧04#变压器	250	57.74	81		未进入负面清单	否	无	0.98%
9807	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线良屯焦家北台分歧03#变压器	200	57.75	65		未进入负面清单	否	无	0.57%
9808	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV中高线高力板井井通7分歧03#柱上变压器	100	57.81	32		未进入负面清单	否	无	0.39%
9809	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左16+1左4柱上变压器	315	57.92	101		未进入负面清单	否	无	1.83%
9810	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线汪家坟分歧180#变压器	100	58	32		未进入负面清单	否	无	0.49%
9811	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队线六分歧24#变压器	50	58.3	16		未进入负面清单	否	无	0.36%
9812	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线大沟分歧15#变压器	100	58.35	32		未进入负面清单	否	无	1.21%
9813	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干58#三合屯分歧37#变压器	315	58.39	100		未进入负面清单	否	无	1.41%
9814	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线周屯分歧16#变压器	400	58.44	126		未进入负面清单	否	无	0.93%
9815	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线北湖1.4分歧08#柱上变压器（北湖1.4组综合台）	160	58.51	50		未进入负面清单	否	无	1.26%
9816	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干100#什字口分歧49#柱上变压器	100	59.04	31		未进入负面清单	否	无	0.61%
9817	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	10KV正安二线05#政府分歧06#变压器	200	59.22	62		未进入负面清单	否	无	1.77%
9818	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线17#变压器	200	59.42	61		未进入负面清单	否	无	0.16%
9819	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线44左6#变压器	200	59.68	61		未进入负面清单	否	无	1.87%
9820	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线南崔分歧南民5组支分04#柱上变压器	200	59.75	61		未进入负面清单	否	无	0.81%

9821	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线马屯分歧142#变压器	100	60.04	30		未进入负面清单	否	无	1.34%
9822	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10千伏高街线主干77号柱上变压器	200	60.05	60		未进入负面清单	否	无	1.66%
9823	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV中南线主干54#变压器	200	60.92	58		未进入负面清单	否	无	0.88%
9824	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10KV盘吴线主干128#柱上变压器（姚家二组综合台）	160	61.07	46		未进入负面清单	否	无	0.98%
9825	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干79#沈屯分歧07#闵家5.6队3台分歧02#柱上变压器	200	61.09	58		未进入负面清单	否	无	0.98%
9826	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍南线元角寺分歧21#柱上变压器	315	61.12	91		未进入负面清单	否	无	0.68%
9827	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线高窟分歧26#平房1.2队支分13#变压器	80	61.28	23		未进入负面清单	否	无	1.42%
9828	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线胡屯分歧03#变压器	100	61.42	29		未进入负面清单	否	无	1.13%
9829	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖分歧01#加1大祖1队南台支线11#变压器	100	61.61	28		未进入负面清单	否	无	1.15%
9830	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	三大队四分枝17#变压器	50	61.67	14		未进入负面清单	否	无	1.38%
9831	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线52左20#变压器	100	61.81	28		未进入负面清单	否	无	0.62%
9832	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	闾四线36#变压器	400	62.22	111		未进入负面清单	否	无	0.93%
9833	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干227#树林子分歧31#柱上变压器	200	62.42	55		未进入负面清单	否	无	0.51%
9834	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	铁南二线30#柱上变压器	250	62.59	69		未进入负面清单	否	无	1.67%
9835	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线富有分歧25号富有支线5号杆（富有村2）变压器	315	62.65	86		未进入负面清单	否	无	1.16%
9836	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干155#吴屯9组分歧18##柱上变压器	200	62.76	54		未进入负面清单	否	无	1.42%
9837	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	10kV范家线主干57#常台分歧030#常台小学分歧06#变压器	200	62.89	54		未进入负面清单	否	无	0.99%
9838	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线53左9右9#柱上变压器	100	63.12	27		未进入负面清单	否	无	1.68%
9839	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	市内线17#变压器	315	63.15	85		未进入负面清单	否	无	1.53%
9840	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线49左9右5#变压器	315	63.61	83		未进入负面清单	否	无	0.96%
9841	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线12左13#柱上变压器（新建）	100	63.74	26		未进入负面清单	否	无	0.87%
9842	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线52+1#右1#柱上变压器	200	63.81	52		未进入负面清单	否	无	0.63%
9843	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10kV盘东线主干06#变压器	100	63.9	26		未进入负面清单	否	无	0.12%
9844	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	赵屯线主干60#柱上变压器	80	64.38	20		未进入负面清单	否	无	0.90%
9845	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线徐屯分歧26#南台分支004#柱上变压器	200	64.49	51		未进入负面清单	否	无	1.56%

9846	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	上观三组分歧05#变压器	315	64.67	80		未进入负面清单	否	无	0.76%
9847	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	10kV大屯线156#雪糕厂分歧08#变压器	200	65.31	49		未进入负面清单	否	无	0.46%
9848	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线99#柱上变压器	400	65.78	97		未进入负面清单	否	无	1.07%
9849	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	沈屯线三台子分歧4#沈屯分歧69#变压器	100	65.93	24		未进入负面清单	否	无	0.79%
9850	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线主干93#田赵分歧19#变压器	100	66.25	24		未进入负面清单	否	无	0.80%
9851	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	中高线主干81#陆三家分歧09#柱上变压器	50	66.49	12		未进入负面清单	否	无	0.97%
9852	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖河西支线04#大祖7队分支线07#柱上变压器	160	67.94	35		未进入负面清单	否	无	1.63%
9853	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	鲍北线主干24#桃园分歧100#变压器	80	68.29	17		未进入负面清单	否	无	1.03%
9854	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干126#变压器	50	68.31	11		未进入负面清单	否	无	0.79%
9855	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	大河商城二期变电亭1#变压器	400	68.44	86		未进入负面清单	否	无	1.17%
9856	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线北主干32#老虎沟分歧23#变压器	100	69.97	20		未进入负面清单	否	无	0.66%
9857	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	城南线41右5左9#柱上变压器	160	70.04	32		未进入负面清单	否	无	0.54%
9858	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线13左1#柱上变压器	100	70.07	20		未进入负面清单	否	无	0.42%
9859	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一线	201线44右8左1右2#变压器	50	71.4	9		未进入负面清单	否	无	1.03%
9860	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线43左5#柱上变压器	160	72.17	29		未进入负面清单	否	无	0.81%
9861	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	罗南一线主干41#北柳分歧13#柱上变压器	50	72.52	9		未进入负面清单	否	无	0.37%
9862	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干138#马家岭分歧24#柱上变压器	160	72.8	28		未进入负面清单	否	无	1.37%
9863	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10KV生态线主干224#油建综合分歧2#柱上变压器	400	73.05	68		未进入负面清单	否	无	0.32%
9864	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	常南线56#范屯1组分歧10#变压器	315	73.32	53		未进入负面清单	否	无	0.36%
9865	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线44右5#变压器	200	73.77	32		未进入负面清单	否	无	1.38%
9866	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	廖北#1线主干26#市场分歧31#柱上变压器01	200	76.11	28		未进入负面清单	否	无	1.28%
9867	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV鲍常线大柳4队2台分歧04#柱上变压器	200	76.9	26		未进入负面清单	否	无	0.96%
9868	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	罗北线主干114#罗洼3分歧01#柱上变压器1	50	77.88	6		未进入负面清单	否	无	0.29%
9869	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	10kV高教线主干20#柱上变压器	200	78.16	24		未进入负面清单	否	无	0.68%

9870	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	道西分歧21#1分支06#变压器	400	78.75	45		未进入负面清单	否	无	0.73%
9871	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	沟赵线姚屯分歧27#姚屯屯内分歧13#变压器（姚屯南台）	200	79.72	21		未进入负面清单	否	无	0.48%
9872	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干240#郝屯分歧14#变压器	200	78.02	24		未进入负面清单	否	无	0.75%
9873	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线8左6#变压器	100	51.43	39		未进入负面清单	否	无	1.33%
9874	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	10KV正安二线05#气站分歧09#+01#变压器	200	72.61	35		未进入负面清单	否	无	0.83%
9875	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线24#政府分歧9#左水利分歧02#柱上变压器	200	66.64	47		未进入负面清单	否	无	0.66%
9876	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	罗西线主干100#什字口分歧37#柱上变压器（道西分歧16#变压器）	400	62.37	111		未进入负面清单	否	无	0.90%
9877	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	正安Ⅱ线主干48#民屯分歧54#柱上变压器	100	32	58		未进入负面清单	否	无	0.28%
9878	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干11#山厂分歧03#变压器	50	41.91	24		未进入负面清单	否	无	1.08%
9879	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线14左16#柱上变压器	200	35	110		未进入负面清单	否	无	1.04%
9880	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线民主北分支3#民主东分支04号柱上变压器	200	16	148		未进入负面清单	否	无	1.05%
9881	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线上双分歧黄下洼东棚分支06号柱上变压器	200	14.5	151		未进入负面清单	否	无	1.43%
9882	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线上双分歧民主棉被南分支07号柱上变压器	200	13.33	153		未进入负面清单	否	无	1.06%
9883	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10KV五粮线上双分歧105号柱上变压器	200	19.3	141		未进入负面清单	否	无	1.64%
9884	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	富源城堡D区一期2号变电亭2号变压器	630	20.3	439		未进入负面清单	否	无	0.78%
9885	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	富源城堡D区一期2号变电亭1号变压器	630	19.3	445		未进入负面清单	否	无	1.07%
9886	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	富源城堡D区一期2号变电亭3号变压器	630	16	466		未进入负面清单	否	无	0.58%
9887	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	闾二线政府分歧10#左02#变压器	315	24.7	206		未进入负面清单	否	无	1.41%
9888	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	军粮线44右2左1#变压器	200	29	122		未进入负面清单	否	无	1.70%
9889	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV宋台家北小区分歧45#柱上变压器	100	15	75		未进入负面清单	否	无	0.57%
9890	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10KV三台子沈屯分歧58#沈屯3队2台分歧02#柱上变压器	100	16	74		未进入负面清单	否	无	1.42%
9891	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青Ⅱ线	赵青二线000#右1#（赵屯供电所）变压器	200	16	148		未进入负面清单	否	无	1.72%
9892	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干221#柱上变压器	100	28	62		未进入负面清单	否	无	0.98%
9893	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	广阁二线84右2左1#变压器	400	16	296		未进入负面清单	否	无	0.36%

9894	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	索屯学校2分歧05#变压器	200	11	158		未进入负面清单	否	无	0.77%
9895	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一	201线10左11变压器（南）（新）	400	20	280		未进入负面清单	否	无	1.10%
9896	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队	二大队线主干64#三分歧07#变压器1	50	26	32		未进入负面清单	否	无	1.51%
9897	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮	10KV五粮线上双分歧民主东北棚分支 03号柱上变压器	200	21	138		未进入负面清单	否	无	1.13%
9898	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV廖大线主干217#变压器	160	23	107		未进入负面清单	否	无	1.02%
9899	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮	10千伏五粮线么后五粮分歧后五粮2队分支07号柱上	160	13	123		未进入负面清单	否	无	0.84%
9900	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯	10kV小顾屯分歧9#柱上变压器	100	33	57		未进入负面清单	否	无	1.07%
9901	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线安家沟分歧04#变压器	200	19	142		未进入负面清单	否	无	1.17%
9902	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线小赵屯分歧4#变压器	400	19	284		未进入负面清单	否	无	1.09%
9903	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二	城内二线34#变压器	400	19	284		未进入负面清单	否	无	1.06%
9904	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二	富源城堡D区一期1号变电亭1号变压器	630	19	447		未进入负面清单	否	无	1.51%
9905	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二	富源城堡A区四期变电亭2号变压器	630	20	441		未进入负面清单	否	无	1.06%
9906	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一	福溪小筑二期1#变电亭3号配电变压器	630	22	428		未进入负面清单	否	无	1.51%
9907	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一	富源城堡C区四期变电亭1号变压器	250	21.9	170		未进入负面清单	否	无	0.57%
9908	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一	富源城堡C区四期变电亭2号变压器	250	22.3	169		未进入负面清单	否	无	1.06%
9909	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一	福溪小筑二期2#变电亭3号配电变压器	630	26.6	399		未进入负面清单	否	无	0.57%
9910	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二	富源城堡A区四期变电亭1号变压器	630	30.1	377		未进入负面清单	否	无	1.51%
9911	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二	富源城堡D区一期1号变电亭2号变压器	630	15.5	469		未进入负面清单	否	无	1.06%
9912	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线大三村新台分歧01#变压器	200	16.7	147		未进入负面清单	否	无	1.09%
9913	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯	10KV沈屯线宋台2台分歧05#变压器	200	18.9	142		未进入负面清单	否	无	1.06%
9914	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯	10kV沈屯线宋台3台分歧2#变压器	100	18.5	72		未进入负面清单	否	无	1.03%
9915	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家	10KV范家线周家分歧30#周家2台分歧01#变压器	200	18.5	143		未进入负面清单	否	无	0.79%
9916	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯	10KV沈屯线袁台分歧36#变压器	200	19.1	142		未进入负面清单	否	无	1.22%
9917	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾	10KV大顾线五台子分歧05#变压器	200	19.2	142		未进入负面清单	否	无	1.06%
9918	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮	10千伏五粮线上双分歧霍下洼棚分支 14号柱上变压器	200	19.3	141		未进入负面清单	否	无	0.57%

9919	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	盘工线常姚分歧5#五六组分歧02#变压器	200	19.8	140		未进入负面清单	否	无	0.90%
9920	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线16右3#变压器	400	20.3	279		未进入负面清单	否	无	0.28%
9921	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线榆树沟新台分歧01#变压器	200	20.5	139		未进入负面清单	否	无	1.08%
9922	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线85#徐屯分歧20#柱上变压器	100	20.6	69		未进入负面清单	否	无	0.79%
9923	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闸四线	10kV闸四线16#右06#柱上变压器（小屯北台）	200	20.6	139		未进入负面清单	否	无	0.90%
9924	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干43号北分46号东分3号右8号东砖6号台（义军）	100	12.6	77		未进入负面清单	否	无	1.33%
9925	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线华丰三组北台分歧07#变压器	200	15.6	149		未进入负面清单	否	无	0.64%
9926	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干43号东分17号柱上变压器（东砖村西台）	200	22.6	135		未进入负面清单	否	无	0.37%
9927	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10千伏五粮线北阳分歧25号柱上变压器	200	23.5	133		未进入负面清单	否	无	0.69%
9928	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	10kV范家线石甸子分歧4#陈家窝堡分歧01#柱上变压器（新）	400	31.3	235		未进入负面清单	否	无	1.42%
9929	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二0一 线	201线10左12右4#变压器	400	33.1	228		未进入负面清单	否	无	0.82%
9930	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	56#范屯1组分歧10#变压器	400	21.1	276		未进入负面清单	否	无	0.88%
9931	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线主干22#大顾分歧34#柱上变压器	200	19.5	141		未进入负面清单	否	无	0.49%
9932	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10KV新城线新立西街分歧017#柱上变压器（2队）	400	25.78	257		未进入负面清单	否	无	0.83%
9933	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	丁家线分歧03#和头子村分歧05#变压器（河下头赵台）	400	28.3	247		未进入负面清单	否	无	0.60%
9934	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青 I 线	赵青一线主干63号北分16号东分3号变压器东砖中台	400	20.6	278		未进入负面清单	否	无	0.85%
9935	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二 线	江山郡小区变亭1号变压器	800	29	488		未进入负面清单	否	无	1.01%
9936	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二 线	江山郡小区变亭2#变压器	800	30	480		未进入负面清单	否	无	0.95%
9937	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二 线	江山郡小区变亭3#变压器	800	28.8	490		未进入负面清单	否	无	1.01%
9938	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闸四线	10kV闸四线37#崔树仁分歧04#变压器	200	19.22	142		未进入负面清单	否	无	0.28%
9939	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	柳南线主干61#新风分歧32#新风2组分支08#变压器	400	17.37	291		未进入负面清单	否	无	1.20%
9940	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10KV中北线土成子56组分歧05#土成子56组二分岐03#柱上变压器	200	16.55	147		未进入负面清单	否	无	1.74%
9941	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10KV鲍南线供电所分歧08号杆供电所2台变压器	200	17.31	145		未进入负面清单	否	无	1.00%
9942	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV常北线02#变压器	200	18.99	142		未进入负面清单	否	无	1.30%

9943	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高压	10kV中高压主干203#望牛3组分歧02#变压器	200	15.54	149		未进入负面清单	否	无	1.57%
9944	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中压线	中压线何家分歧09#何家2分歧02#变压器	200	15.96	148		未进入负面清单	否	无	1.39%
9945	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	盘高线前孟分支16#佟南分支01#变压器	200	23.5	133		未进入负面清单	否	无	1.86%
9946	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中压线	中压线主干42#中东5-6组分歧04#柱上变压器	200	18.5	143		未进入负面清单	否	无	1.29%
9947	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中压线	10kV中压线主干51#于台村分歧03#变压器	200	20.5	139		未进入负面清单	否	无	1.35%
9948	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高压	10kV中高压主干203#柱上变压器	200	18	144		未进入负面清单	否	无	1.05%
9949	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中压线	中压线何家分歧09#柱上变压器	200	16.8	146		未进入负面清单	否	无	1.09%
9950	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中压线	10kV中压线062中东5.6组2台分歧8#中东5.6组3分歧07#变压器	100	15.66	74		未进入负面清单	否	无	1.13%
9951	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线分歧23#柱上变压器（大孙庄菜地台）	200	13.63	153		未进入负面清单	否	无	1.25%
9952	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线大孙庄屯内分歧07+1#柱上变压器（大孙庄北台）	200	18.21	144		未进入负面清单	否	无	1.15%
9953	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线小孙庄屯内分歧18#柱上变压器（小孙庄南2台）	200	17.56	145		未进入负面清单	否	无	1.64%
9954	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线小孙庄屯内分歧04左02#柱上变压器（小孙庄北1台）	200	21.87	136		未进入负面清单	否	无	1.01%
9955	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线大孙庄屯内分歧05右1#柱上变压器（大孙庄北1台）	200	21.91	136		未进入负面清单	否	无	1.67%
9956	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线大孙庄屯内分歧12右2#柱上变压器（大孙庄南2台）	200	23.69	133		未进入负面清单	否	无	0.19%
9957	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线小孙庄屯内分歧16#柱上变压器（小孙庄南1台）	200	16.87	146		未进入负面清单	否	无	0.99%
9958	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV孙庄线大孙庄屯内分歧11左1#柱上变压器（大孙庄南台）	200	18.65	143		未进入负面清单	否	无	0.75%
9959	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富屯线	10kV富屯线曾家五组分歧04#变压器	200	18.65	143		未进入负面清单	否	无	1.25%
9960	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	大顾线姚家分歧4#北六五队分歧03#变压器	200	18.65	143		未进入负面清单	否	无	1.15%
9961	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	福溪小筑三期变享2#变压器	630	17.25	458		未进入负面清单	否	无	0.00%
9962	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	和樾府小区2#箱变2#变压器	500	16.34	368		未进入负面清单	否	无	0.00%
9963	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	和樾府1#箱变2#变压器	630	14.25	477		未进入负面清单	否	无	0.00%
9964	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	和樾府1#箱变1#变压器	630	12.63	487		未进入负面清单	否	无	0.00%
9965	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	和樾府小区2#箱变1#变压器	500	13.81	381		未进入负面清单	否	无	0.00%
9966	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	福溪小筑三期变享3#变压器	630	12.94	485		未进入负面清单	否	无	0.00%
9967	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	福溪小筑三期变享1#变压器	630	14.65	475		未进入负面清单	否	无	0.00%

9968	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV广宁线腰站北台分歧07#变压器	200	21.21	138		未进入负面清单	否	无	0.00%
9969	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线分歧73左07支1#柱上变压器（沙河子村李菜地台）	200	14.15	152		未进入负面清单	否	无	0.00%
9970	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内北分歧13左1#柱上变压器（沙河子村李北台）	200	14.17	152		未进入负面清单	否	无	0.00%
9971	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10千伏五粮线王下洼南棚分歧08#柱上变压器	100	14.17	76		未进入负面清单	否	无	0.00%
9972	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内分歧04左04#柱上变压器（沙河子运输家属房台）	200	14.18	152		未进入负面清单	否	无	0.00%
9973	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯屯内分歧07右4#柱上变压器(姚屯东李2台)	200	14.19	152		未进入负面清单	否	无	0.00%
9974	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线前沙河子屯内分歧01左1#柱上变压器（前沙河子北台）	200	14.21	152		未进入负面清单	否	无	0.00%
9975	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯东分歧08#柱上变压器(姚屯村北吴台)	400	14.22	303		未进入负面清单	否	无	0.00%
9976	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线前沙河子屯内分歧05左1#柱上变压器（前沙河子田台）	200	15.75	149		未进入负面清单	否	无	0.00%
9977	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯屯内分歧12左4#柱上变压器(姚屯东李台)	200	15.77	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9978	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线江家西台分歧01#变压器	100	15.78	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9979	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯东分歧01左1#柱上变压器(姚屯西吴台)	100	15.82	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9980	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线四方台屯内分歧32右1#柱上变压器（四方台西陈台）	200	15.83	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9981	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10千伏五粮线前五粮5.6队分支07号柱上变压器	100	15.88	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9982	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干47#邮局分歧03#变压器01新增	100	15.89	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9983	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内分歧04左03#柱上变压器（沙河子家属房台）	200	15.89	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9984	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内分歧04右07#柱上变压器（西沙河台）	200	15.92	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9985	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯西分歧02左1#柱上变压器(姚屯村北吴2台)	200	15.92	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9986	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯屯内分歧20右5#柱上变压器(姚屯南台西)	200	15.94	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9987	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯屯内分歧15左1#柱上变压器(姚屯村李2台)	200	15.95	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9988	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线27右9#变压器新增100KVA	100	15.97	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9989	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线28左3#变压器新增	100	15.98	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9990	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干47#邮局分歧03#变压器新增	100	15.99	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9991	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	高教线主干11#山厂分歧03#变压器新增	100	16	74		未进入负面清单	否	无	0.00%

9992	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线主干458号变压器	100	16.02	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
9993	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沟赵线东荒分歧08#柱上变压器（沙河子东荒台）	200	16.02	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9994	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10沟赵线四方台屯内分歧27右01#柱上变压器（四方台刘台1）	200	16.04	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9995	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线姚屯屯内分歧30#柱上变压器（姚屯南台东）	200	16.04	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9996	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线沙河子屯内分歧07右04#柱上变压器（沙河子村李东台）	200	16.06	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9997	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线四方台水利分歧10右1#柱上变压器（四方台南窑）	200	16.07	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9998	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	青街线17#变压器新增200KVA	200	16.07	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
9999	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线四方台屯内分歧29左03#柱上变压器（四方台刘）	200	16.08	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
10000	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线小岭子二队分歧02#变压器	100	16.11	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10001	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线112#四段东分歧06#柱上变压器	100	16.12	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10002	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV高街线九、十队分歧26+1#柱上变压器	200	16.12	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
10003	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10千伏正大线庙沟1.2队分歧40#变压器	200	16.13	148		未进入负面清单	否	无	0.00%
10004	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区3号变享3#变压器间隔配电变压器	630	16.16	465		未进入负面清单	否	无	0.00%
10005	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区1号变享1#变压器间隔配电变压器	630	16.18	465		未进入负面清单	否	无	0.00%
10006	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区3号变享2#变压器间隔配电变压器	630	16.18	465		未进入负面清单	否	无	0.00%
10007	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区3号变享1#变压器间隔配电变压器	630	16.19	465		未进入负面清单	否	无	0.00%
10008	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区2号变享1#变压器间隔配电变压器	630	16.2	465		未进入负面清单	否	无	0.00%
10009	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区2号变享2#变压器间隔配电变压器	630	16.22	465		未进入负面清单	否	无	0.00%
10010	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	东湖壹号小区1号变享2#变压器间隔配电变压器	630	16.29	464		未进入负面清单	否	无	0.00%
10011	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	沟曹线大祖分歧08#曹屯分支03#柱上变压器	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10012	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	10kV林场线小望虎南台分歧03#变压器	100.0	16.29	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10013	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青II线	赵青二线000#右1#（赵屯供电所）变压器（新）	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10014	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10KV沟赵线西沙河子南分歧01柱上变压器（西沙河南台）	400.0	16.29	295		未进入负面清单	否	无	0.00%
10015	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干24#柱上变压器（新）	400.0	16.29	295		未进入负面清单	否	无	0.00%

10016	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干32#小康2分歧05#变压器(新)	400.0	16.29	295		未进入负面清单	否	无	0.00%
10017	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	古城变106水泉线	10kV水泉线64#枣屯分歧06#左01#变压器	100.0	16.29	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10018	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV史家线青岩寺分歧26#左1#柱上变压器	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10019	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	10KV罗西线吴屯2分歧32#柱上变压器	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10020	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV正汪线车屯新分歧05#变压器	100.0	16.29	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10021	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	青堆子变108大屯线	冯屯100台新台	100.0	16.29	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10022	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10KV廖大线主干050#号杆左03#变压器(沈屯东)	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10023	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	中窟线主干65#付友分歧45#柱上变压器	250.0	16.29	184		未进入负面清单	否	无	0.00%
10024	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	史家线205#右10#变压器	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10025	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	中北线双台子分歧12#小康村分歧19#变压器新	400.0	16.29	295		未进入负面清单	否	无	0.00%
10026	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	10kV林场线东门检车线分歧01#变压器	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10027	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV沟赵线河西屯内分歧达子营南台	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10028	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变114红石线	10kV红石线北主干121#变压器	200.0	16.29	147		未进入负面清单	否	无	0.00%
10029	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	管道线36左11#变压器	100.0	16.29	74		未进入负面清单	否	无	0.00%
10030	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	高街线主干47#供电所分歧01#变压器新增	400.0	16.29	295		未进入负面清单	否	无	0.00%

2026年一季度10千伏线路可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额 (A)	最大电流 (A)	一年内最大 负载率(%)	过去12个 月累计异 常次数	过去12个月 累计异常时 间(小时)	上年度最大 负载率	计算可开放 容量(kVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面清单时 间	是否纳入 整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负 荷增长率
1	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变103跃白线	10kV	552	93	16.85	0	0	17.32%	5082		未进入负面清单	否	无	0.45%
2	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变105纺织一线	10kV	400	144	36.00	0	0	25.50%	2356		未进入负面清单	否	无	-0.35%
3	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变106石英线	10kV	552	145	26.27	0	0	30.18%	4181		未进入负面清单	否	无	-3.66%
4	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变107吉庆线	10kV	552	0	0.00	0	0	0.00%	5736		未进入负面清单	否	无	0.00%
5	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变108紫明线	10kV	552	303	54.89	0	0	42.86%	1444		未进入负面清单	否	无	-0.29%
6	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变109白安线	10kV	552	35	6.34	0	0	57.65%	6086		未进入负面清单	否	无	-10.23%
7	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变111白御线	10kV	552	193	34.96	0	0	16.12%	2394		未进入负面清单	否	无	2.73%
8	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变121白南线	10kV	552	130	23.55	0	0	22.32%	4441		未进入负面清单	否	无	0.52%
9	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变120白延线	10kV	552	350	63.41	0	0	51.79%	630		未进入负面清单	否	无	5.96%
10	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变118白金线	10kV	400	111	27.75	0	0	33.33%	2234		未进入负面清单	否	无	2.99%
11	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变116延安线	10kV	552	33	5.98	0	0	1.61%	6121		未进入负面清单	否	无	0.78%
12	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变115紫东线	10kV	400	286	71.50	0	0	56.00%	-104		未进入负面清单	否	无	7.23%
13	国网锦州市凌河区 供电分公司	白梨66kV变电站	白梨变113上海线	10kV	552	126	22.83	0	0	20.71%	4510		未进入负面清单	否	无	0.81%
14	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变105北医线	10kV	481	135	28.07	0	0	52.67%	2660		未进入负面清单	否	无	-7.86%
15	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变106北和线	10kV	481	91	18.92	0	0	17.96%	4256		未进入负面清单	否	无	0.95%
16	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变107向阳#1线	10kV	481	353	73.39	0	0	61.22%	-282		未进入负面清单	否	无	2.14%
17	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变108向阳#2线	10kV	481	181	37.63	0	0	27.14%	2697		未进入负面清单	否	无	3.33%
18	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变111北京线	10kV	481	268	55.72	0	0	38.16%	1190		未进入负面清单	否	无	3.14%
19	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变112北铁线	10kV	481	211	43.87	0	0	34.08%	2177		未进入负面清单	否	无	4.62%
20	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变113北白线	10kV	481	54	11.23	0	0	9.59%	4896		未进入负面清单	否	无	1.26%
21	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变114北郊线	10kV	481	329	68.40	0	0	54.49%	133		未进入负面清单	否	无	1.22%
22	国网锦州市凌河区 供电分公司	北郊66kV变电站	北郊变115北松线	10kV	481	35	7.28	0	0	27.35%	4392		未进入负面清单	否	无	3.06%
23	国网锦州市凌河区 供电分公司	南昌66kV变电站	南昌变122南商线	10kV	552	62	11.23	0	0	17.64%	5619		未进入负面清单	否	无	1.46%
24	国网锦州市凌河区 供电分公司	南昌66kV变电站	南昌变121南湖线	10kV	552	279	50.54	0	0	66.47%	1860		未进入负面清单	否	无	-1.61%
25	国网锦州市凌河区 供电分公司	南昌66kV变电站	南昌变120南京线	10kV	552	202	36.59	0	0	52.50%	3194		未进入负面清单	否	无	1.07%
26	国网锦州市凌河区 供电分公司	南昌66kV变电站	南昌变119南紫线	10kV	552	186	33.70	0	0	23.89%	3471		未进入负面清单	否	无	2.04%

27	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变118白南线	10kV	552	0	0.00	0	0	0.00%	5736		未进入负面清单	否	无	7.41%
28	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变117南都线	10kV	552	185	33.51	0	0	38.33%	3488		未进入负面清单	否	无	-1.23%
29	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变116南宁线	10kV	552	224	40.58	0	0	33.52%	2813		未进入负面清单	否	无	4.23%
30	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变115南西线	10kV	552	279	50.54	0	0	49.44%	1860		未进入负面清单	否	无	0.72%
31	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变112南苑线	10kV	481	81	16.84	0	0	25.00%	6095		未进入负面清单	否	无	-0.23%
32	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变111五里线	10kV	552	172	31.16	0	0	29.44%	3713		未进入负面清单	否	无	1.09%
33	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变110南洛线	10kV	552	283	51.27	0	0	38.33%	1791		未进入负面清单	否	无	6.27%
34	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变109南昌一线	10kV	552	214	38.77	0	0	32.04%	2986		未进入负面清单	否	无	8.31%
35	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变108南阳线	10kV	552	162	29.35	0	0	20.74%	3887		未进入负面清单	否	无	1.15%
36	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变104南乐线	10kV	552	102	18.48	0	0	20.80%	6838		未进入负面清单	否	无	1.07%
37	国网锦州市凌河区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变106南信线	10kV	552	0	0.00	0	0	0.00%	5736		未进入负面清单	否	无	0.00%
38	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变110松义二线	10kV	552	250	45.29	0	0	12.24%	1406		未进入负面清单	否	无	6.02%
39	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变111松阳线	10kV	552	8	1.45	0	0	1.38%	5598		未进入负面清单	否	无	9.74%
40	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变116松新线	10kV	552	306	55.43	0	0	58.55%	1393		未进入负面清单	否	无	1.28%
41	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变117松坡二线	10kV	552	406	73.55	0	0	66.18%	-339		未进入负面清单	否	无	6.31%
42	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变118松坡一线	10kV	552	17	3.08	0	0	0.00%	5442		未进入负面清单	否	无	0.00%
43	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变119松京线	10kV	552	347	62.86	0	0	63.27%	682		未进入负面清单	否	无	0.19%
44	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变120松铁线	10kV	552	0	0.00	0	0	0.00%	5736		未进入负面清单	否	无	0.00%
45	国网锦州市凌河区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变121松义一线	10kV	552	0	0.00	0	0	0.00%	5736		未进入负面清单	否	无	0.13%
46	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变108银白线	10kV	552	19	3.44	0	0	3.70%	6363		未进入负面清单	否	无	0.10%
47	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变107银石线	10kV	552	243	44.02	0	0	37.36%	2484		未进入负面清单	否	无	4.59%
48	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变106银庆线	10kV	552	162	29.35	0	0	31.51%	3887		未进入负面清单	否	无	-0.57%
49	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变114银河二线	10kV	552	98	17.75	0	0	16.82%	4039		未进入负面清单	否	无	2.71%
50	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变115银五线	10kV	552	42	7.61	0	0	16.67%	5009		未进入负面清单	否	无	1.02%
51	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变116银商线	10kV	552	38	6.88	0	0	23.48%	5078		未进入负面清单	否	无	1.36%
52	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变117银梨线	10kV	552	203	36.78	0	0	34.44%	3176		未进入负面清单	否	无	1.42%
53	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变105银上线	10kV	552	123	22.28	0	0	42.96%	4562		未进入负面清单	否	无	-2.59%
54	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变104银海线	10kV	552	149	26.99	0	0	27.96%	4112		未进入负面清单	否	无	7.04%

55	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变103银中线	10kV	552	117	21.20	0	0	22.41%	4666		未进入负面清单	否	无	-0.86%
56	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变118银军线	10kV	552	409	74.09	0	0	56.60%	-391		未进入负面清单	否	无	-3.20%
57	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变121银河一线	10kV	552	165	29.89	0	0	26.55%	2879		未进入负面清单	否	无	-0.16%
58	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变122百脑汇线	10kV	552	59	10.69	0	0	6.30%	7583		未进入负面清单	否	无	0.37%
59	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变104紫安线	10kV	552	250	45.29	0	0	0.00%	2362		未进入负面清单	否	无	17.80%
60	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变105紫纺线	10kV	552	125	22.64	0	0	27.27%	4527		未进入负面清单	否	无	0.45%
61	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变116紫信线	10kV	552	209	37.86	0	0	47.50%	3073		未进入负面清单	否	无	0.30%
62	国网锦州市凌河区供电公司	紫荆66kV变电站	紫荆变115紫阳线	10kV	552	369	66.85	0	0	32.50%	301		未进入负面清单	否	无	4.92%
63	国网锦州市凌河区供电公司	银河66kV变电站	银河变119银家线	10kV	552	0	0.00	0	0	0.00%	5736		未进入负面清单	否	无	0.00%
64	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变107经彩一线	10kV	485	186	38.35	0	0	43.75%	1819		未进入负面清单	否	无	1.33%
65	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变109经开线	10kV	485	99	20.41	0	0	18.04%	3325		未进入负面清单	否	无	1.33%
66	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变110经泰线	10kV	485	157	32.37	0	0	36.11%	2321		未进入负面清单	否	无	2.00%
67	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变111经环一线	10kV	485	322	66.39	0	0	75.00%	-537		未进入负面清单	否	无	1.00%
68	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变112经环二线	10kV	485	236	48.66	0	0	64.17%	953		未进入负面清单	否	无	1.67%
69	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变113经五线	10kV	485	217	44.74	0	0	47.96%	1282		未进入负面清单	否	无	2.00%
70	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变114经松线	10kV	485	81	16.70	0	0	26.08%	3637		未进入负面清单	否	无	1.67%
71	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变115经高线	10kV	200	25	12.50	0	0	22.14%	2685		未进入负面清单	否	无	2.00%
72	国网锦州市松山新区供电公司	经贸66kV变电站	经贸变117经彩二线	10kV	485	182	37.53	0	0	44.08%	1888		未进入负面清单	否	无	1.33%
73	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变104名购线	10kV	485	72	14.85	0	0	17.59%	6313		未进入负面清单	否	无	1.33%
74	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	10kV	485	91	18.76	0	0	22.04%	3464		未进入负面清单	否	无	2.00%
75	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变114科西1#线	10kV	485	44	9.07	0	0	10.19%	4278		未进入负面清单	否	无	1.67%
76	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变115科宝线	10kV	485	294	60.62	0	0	61.30%	-52		未进入负面清单	否	无	1.33%
77	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变116科大1#线	10kV	485	257	52.99	0	0	58.25%	3109		未进入负面清单	否	无	1.67%
78	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变108科达线	10kV	485	158	32.58	0	0	33.27%	2304		未进入负面清单	否	无	2.00%
79	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变110科红线	10kV	485	130	26.80	0	0	26.00%	5309		未进入负面清单	否	无	1.67%
80	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变124科锦线	10kV	485	224	46.19	0	0	49.07%	1160		未进入负面清单	否	无	1.33%
81	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变125科西二线	10kV	485	0	0.00	0	0	0.93%	5040		未进入负面清单	否	无	1.33%
82	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变126科园线	10kV	485	112	23.09	0	0	24.63%	3100		未进入负面清单	否	无	1.00%

83	国网锦州市松山新区供电公司	科技66kV变电站	科技变127科南2#线	10kV	485	351	72.37	0	0	63.70%	-1039		未进入负面清单	否	无	1.67%
84	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变114凌南二线	10kV	485	234	48.25	0	0	44.56%	987		未进入负面清单	否	无	1.33%
85	国网锦州市松山新区供电公司	南昌66kV变电站	南昌变113凌南一线	10kV	485	66	13.61	0	0	39.38%	3897		未进入负面清单	否	无	1.67%
86	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变107科技一线	10kV	485	86	17.73	0	0	16.67%	3551		未进入负面清单	否	无	1.67%
87	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变109西科线	10kV	485	198	40.82	0	0	39.83%	1611		未进入负面清单	否	无	1.33%
88	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变114西凌线	10kV	485	188	38.76	0	0	39.83%	1784		未进入负面清单	否	无	1.33%
89	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变116西跃线	10kV	485	193	39.79	0	0	46.86%	1697		未进入负面清单	否	无	1.67%
90	国网锦州市松山新区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变118园西线	10kV	485	311	64.12	0	0	55.69%	-346		未进入负面清单	否	无	1.00%
91	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	西郊变118园西线	10kV	485	311	64.12	0	0	55.69%	-346		未进入负面清单	否	无	1.00%
92	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变105园南线	10kV	485	129	26.60	0	0	33.00%	2806		未进入负面清单	否	无	1.67%
93	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变108园达线	10kV	485	189	38.97	0	0	32.17%	1767		未进入负面清单	否	无	1.67%
94	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变109园宝一线	10kV	485	243	50.10	0	0	67.60%	831		未进入负面清单	否	无	1.33%
95	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变111西园线	10kV	485	71	14.64	0	0	15.65%	3810		未进入负面清单	否	无	2.00%
96	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变114园城一线	10kV	485	329	67.84	0	0	86.25%	-658		未进入负面清单	否	无	1.67%
97	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变115园庭线	10kV	485	207	42.68	0	0	53.40%	1455		未进入负面清单	否	无	1.00%
98	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变117园宝二线	10kV	485	54	11.13	0	0	8.20%	4105		未进入负面清单	否	无	1.67%
99	国网锦州市松山新区供电公司	园区66kV变电站	园区变118园高线	10kV	485	180	37.11	0	0	42.26%	1923		未进入负面清单	否	无	1.33%
100	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变121桃水线	10kV	485	44	9.07	0	0	9.09%	4278		未进入负面清单	否	无	1.67%
101	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变122桃园线	10kV	485	78	16.08	0	0	33.09%	3689		未进入负面清单	否	无	1.67%
102	国网锦州市松山新区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变110桃镇线	10kV	485	73	15.05	0	0	22.00%	3776		未进入负面清单	否	无	1.33%
103	国网锦州市松山新区供电公司	紫荆66kV变电站	紫滨二线	10kV	485	0	0.00	0	0	0.00%	5040		未进入负面清单	否	无	0.00%
104	国网锦州市松山新区供电公司	紫荆66kV变电站	紫滨线	10kV	485	0	0.00	0	0	0.00%	5040		未进入负面清单	否	无	0.00%
105	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变107重庆线	10kV	500	205	41.00	0	0	41.88%	1645		未进入负面清单	否	无	1.92%
106	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变106中跃线	10kV	400	43	10.75	0	0	15.00%	3412		未进入负面清单	否	无	1.66%
107	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变110中延线	10kV	400	256	64.00	0	0	93.50%	-277		未进入负面清单	否	无	1.11%
108	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变105中上线	10kV	400	197	49.25	0	0	59.75%	745		未进入负面清单	否	无	3.34%
109	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变113中南线	10kV	400	102.00	25.50	0	0	61.50%	2390		未进入负面清单	否	无	0.02%
110	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变107中华一线	10kV	400	90.00	22.50	0	0	35.00%	4676		未进入负面清单	否	无	1.36%

111	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变114中华二线	10kV	400	50.00	12.50	0	0	15.75%	5369		未进入负面清单	否	无	0.53%
112	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变108中和线	10kV	400	250.00	62.50	0	0	63.00%	-173		未进入负面清单	否	无	1.68%
113	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变104跃英线	10kV	500	110.00	22.00	0	0	29.85%	3291		未进入负面清单	否	无	0.86%
114	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变119跃医线	10kV	500	45.00	9.00	0	0	12.31%	4417		未进入负面清单	否	无	1.51%
115	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变108跃矿线	10kV	500	137.00	27.40	0	0	64.20%	2823		未进入负面清单	否	无	2.97%
116	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变113跃福线	10kV	500	121	24.20	0	0	34.78%	3100		未进入负面清单	否	无	0.97%
117	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变117跃北线	10kV	500	1	0.20	0	0	0.18%	5179		未进入负面清单	否	无	0.54%
118	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变109跃白线	10kV	500	0	0.00	0	0	46.02%	5196		未进入负面清单	否	无	-15.56%
119	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏园区变电站	园区变116园跃#1线	10kV	435	102	23.45	0	0	37.84%	2754		未进入负面清单	否	无	3.20%
120	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏园区变电站	园区变110园通线	10kV	435	27	6.21	0	0	17.00%	4053		未进入负面清单	否	无	-0.24%
121	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏园区变电站	园区变119园塔线	10kV	435	209	48.05	0	0	53.39%	901		未进入负面清单	否	无	5.38%
122	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏银河变电站	银河变124银太一线	10kV	435	200	45.98	0	0	26.36%	3317		未进入负面清单	否	无	2.10%
123	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏银河变电站	银河变111银太二线	10kV	435	231	53.10	0	0	39.26%	2780		未进入负面清单	否	无	3.22%
124	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变115乙烯线	10kV	500	217	43.40	0	0	50.74%	1438		未进入负面清单	否	无	3.50%
125	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变103宜昌一线	10kV	400	0	0.00	0	0	61.25%	4157		未进入负面清单	否	无	3.98%
126	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变104宜昌二线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	4157		未进入负面清单	否	无	0.19%
127	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变106铁一线	10kV	500	81	16.20	0	0	22.08%	3793		未进入负面清单	否	无	1.89%
128	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变108士跃线	10kV	500	180	36.00	0	0	37.80%	2078		未进入负面清单	否	无	5.37%
129	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变121士园线	10kV	485	0	0.00	0	0	3.08%	5040		未进入负面清单	否	无	0.00%
130	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变106士乙线	10kV	500	20	4.00	0	0	5.20%	4850		未进入负面清单	否	无	1.60%
131	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变122士医线	10kV	485	40	8.25	0	0	10.63%	4347		未进入负面清单	否	无	-1.83%
132	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变123士兴线	10kV	485	49	10.10	0	0	54.90%	4191		未进入负面清单	否	无	1.67%
133	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变105士水线	10kV	500	323	64.60	0	0	74.40%	-398		未进入负面清单	否	无	0.74%
134	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变124士融线	10kV	500	235	47.00	0	0	59.00%	1126		未进入负面清单	否	无	7.36%
135	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变126士帽线	10kV	485	220	45.36	0	0	33.15%	1230		未进入负面清单	否	无	2.00%
136	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变103士京线	10kV	500	138	27.60	0	0	43.40%	2806		未进入负面清单	否	无	4.00%
137	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏士英变电站	士英变114士锦线	10kV	485	1	0.21	0	0	0.25%	5023		未进入负面清单	否	无	0.00%
138	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	士英变107士和线	10kV	500	185	37.00	0	0	44.80%	1992		未进入负面清单	否	无	-1.24%

139	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	士英变115士光线	10kV	420	71	16.90	0	0	28.33%	5317		未进入负面清单	否	无	9.44%
140	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	士英变109士博线	10kV	500	93	18.60	0	0	54.40%	3585		未进入负面清单	否	无	10.28%
141	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	士英变104士安线	10kV	500	155	31.00	0	0	37.20%	2511		未进入负面清单	否	无	3.55%
142	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	胜利变117胜兴一线	10kV	500	217	43.40	0	0	0.00%	1438		未进入负面清单	否	无	0.00%
143	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	胜利变104胜兴二线	10kV	500	4	0.80	0	0	0.00%	5127		未进入负面清单	否	无	0.00%
144	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏河东变电站	跃进变110上海线	10kV	500	80	16.00	0	0	52.08%	3810		未进入负面清单	否	无	-3.03%
145	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏河东变电站	跃进变116农业线	10kV	500	164	32.80	0	0	34.90%	2356		未进入负面清单	否	无	0.53%
146	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏河东变电站	中心变111南宁线	10kV	400	155	38.75	0	0	45.75%	1472		未进入负面清单	否	无	3.56%
147	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏河东变电站	中心变115洛阳二线	10kV	400	171	42.75	0	0	59.50%	1195		未进入负面清单	否	无	2.34%
148	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	中心变116洛阳一线	10kV	400	4	1.00	0	0	1.50%	4088		未进入负面清单	否	无	-5.58%
149	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变112环城一线	10kV	400	184	46.00	0	0	55.00%	970		未进入负面清单	否	无	2.92%
150	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	河东变106河跃线	10kV	468	160	34.19	0	0	35.68%	2092		未进入负面清单	否	无	11.89%
151	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	河东变117河海线	10kV	468	150	32.05	0	0	29.49%	2265		未进入负面清单	否	无	9.83%
152	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	河东变107河古一线	10kV	485	190	39.18	0	0	38.36%	4269		未进入负面清单	否	无	12.79%
153	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏河东变电站	河东变119河古二线	10kV	485	0	0.00	0	0	0.00%	7560		未进入负面清单	否	无	0.00%
154	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变111和平线	10kV	500	141	28.20	0	0	38.00%	2754		未进入负面清单	否	无	3.45%
155	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变117古城二线	10kV	400	238	59.50	0	0	66.00%	35		未进入负面清单	否	无	3.58%
156	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏中心变电站	中心变118古城一线	10kV	400	96	24.00	0	0	66.50%	2494		未进入负面清单	否	无	1.67%
157	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变114东光线	10kV	400	29	7.25	0	0	8.50%	3655		未进入负面清单	否	无	-23.00%
158	国网锦州市古塔区供电公司	66千伏跃进变电站	跃进变105电子线	10kV	500	110	22.00	0	0	35.21%	3291		未进入负面清单	否	无	-4.43%
159	国网锦州市古塔区供电公司	北郊66kV变电站	北郊变104北水线	10kV	485	78	16.08	0	0	79.59%	3689		未进入负面清单	否	无	1.00%
160	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变108工业园线3#线	10kV	380	222.5212	58.56	0	0	52.53%	2069		未进入负面清单	否	无	1.00%
161	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变110贺七#2线	10kV	380	321.1128	84.50	0	0	55.67%	362		未进入负面清单	否	无	2.00%
162	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变108红墙子线	10kV	200	97.1702	48.59	0	0	64.20%	1435		未进入负面清单	否	无	1.33%
163	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变107工业园线1#线	10kV	380	114.8141	30.21	0	0	28.25%	3935		未进入负面清单	否	无	2.00%
164	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变106荒地线	10kV	240	128.1114	53.38	0	0	27.77%	1522		未进入负面清单	否	无	1.67%
165	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变108留李线	10kV	150	5.9843	3.99	0	0	9.77%	2235		未进入负面清单	否	无	1.00%
166	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变110头台北线	10kV	380	109.2212	28.74	0	0	36.00%	2057		未进入负面清单	否	无	1.33%

167	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变106工业园线2#线	10kV	380	9.1361	2.40	0	0	5.57%	5765		未进入负面清单	否	无	2.00%
168	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变109刘地北线	10kV	380	344.3908	90.63	0	0	57.30%	-2016		未进入负面清单	否	无	1.33%
169	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变110车坊#3线	10kV	380	30.1687	7.94	0	0	0.50%	5401		未进入负面清单	否	无	2.00%
170	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变104张凌二线	10kV	200	29.7979	14.90	0	0	17.50%	2602		未进入负面清单	否	无	1.33%
171	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变102头道河线	10kV	300	51.9944	17.33	0	0	23.28%	2217		未进入负面清单	否	无	1.67%
172	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变110刘地南2#线	10kV	380	81.2361	21.38	0	0	10.33%	4516		未进入负面清单	否	无	1.00%
173	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变411工业线	10kV	380	76.1788	20.05	0	0	23.93%	2630		未进入负面清单	否	无	1.33%
174	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变108炼铁二线	10kV	550	324.45	58.99	0	0	72.61%	96		未进入负面清单	否	无	1.33%
175	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变103张凌一线	10kV	200	5.15	2.58	0	0	41.00%	3028		未进入负面清单	否	无	1.67%
176	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变112凌瑞线	10kV	480	206	42.92	1	2.65	73.23%	1420		未进入负面清单	否	无	1.67%
177	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变211九道岭线	10kV	380	187.5733	49.36	0	0	50.20%	700		未进入负面清单	否	无	1.67%
178	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变108九复线	10kV	380	202.6216	53.32	0	0	31.09%	440		未进入负面清单	否	无	1.00%
179	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变412瓦子峪线	10kV	380	71.5644	18.83	0	0	29.94%	4684		未进入负面清单	否	无	1.33%
180	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变105大王沟线	10kV	240	25.2659	10.53	0	0	4.98%	3304		未进入负面清单	否	无	2.00%
181	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变108车坊2#线	10kV	380	183.5563	48.30	0	0	32.00%	2744		未进入负面清单	否	无	2.00%
182	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变105头台南线	10kV	380	154.0159	40.53	0	0	31.33%	1281		未进入负面清单	否	无	1.67%
183	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变604大榆树卜二线	10kV	380	272.4762	71.70	0	0	0.30%	-770		未进入负面清单	否	无	1.67%
184	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变105九道岭北线	10kV	380	94.0493	24.75	0	0	34.48%	2320		未进入负面清单	否	无	2.00%
185	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变107市内一线	10kV	550	265.8842	48.34	0	0	63.83%	1110		未进入负面清单	否	无	1.67%
186	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变105凌铁二线	10kV	480	273.4547	56.97	0	0	64.17%	252		未进入负面清单	否	无	2.00%
187	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变104大榆树卜线	10kV	380	270.6634	71.23	0	0	75.43%	-739		未进入负面清单	否	无	1.33%
188	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变410冷家沟线	10kV	300	74.3866	24.80	0	0	38.39%	3388		未进入负面清单	否	无	2.00%
189	国网义县供电公司	头台66kV变电站	头台子变106玉龙线	10kV	380	324.45	85.38	0	0	64.34%	304		未进入负面清单	否	无	1.00%
190	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变105留许线	10kV	300	159.1865	53.06	0	0	65.33%	1919		未进入负面清单	否	无	1.67%
191	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变213高台子线	10kV	500	324.45	64.89	0	0	71.01%	2175		未进入负面清单	否	无	2.00%
192	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变105贺七#1线	10kV	380	50.2537	13.22	0	0	13.17%	5053		未进入负面清单	否	无	1.00%
193	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变115凌聚线	10kV	480	271.5183	56.57	0	0	50.35%	285		未进入负面清单	否	无	1.67%
194	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变212前头台线	10kV	380	109.5302	28.82	0	0	21.40%	2052		未进入负面清单	否	无	1.67%

195	国网义县供电公司	李金66kV变电站	李金变215罗屯线	10kV	380	155.7772	40.99	0	0	45.00%	3225		未进入负面清单	否	无	1.67%
196	国网义县供电公司	九道岭66kV变电站	九道岭变107九道岭南线	10kV	380	187.7381	49.40	0	0	42.88%	697		未进入负面清单	否	无	2.00%
197	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变106红墙线	10kV	200	0.1648	0.08	0	0	4.66%	3115		未进入负面清单	否	无	1.00%
198	国网义县供电公司	张家湾66kV变电站	张家湾变104张家湾线	10kV	240	24.5243	10.22	0	0	45.11%	2069		未进入负面清单	否	无	2.00%
199	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变111工业园线6#线	10kV	380	340.518	89.61	0	0	23.41%	26		未进入负面清单	否	无	1.33%
200	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变104七里河南线	10kV	300	47.7096	15.90	0	0	21.64%	3850		未进入负面清单	否	无	2.00%
201	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变104金矿线	10kV	200	-3.7698	-1.88	0	0	5.12%	3183		未进入负面清单	否	无	1.33%
202	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变105七里河北线	10kV	300	52.2107	17.40	0	0	26.36%	2213		未进入负面清单	否	无	1.67%
203	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变112油路线	10kV	380	163.9554	43.15	0	0	55.00%	3084		未进入负面清单	否	无	1.00%
204	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变110工业园线5#线	10kV	380	324.45	85.38	0	0	69.26%	304		未进入负面清单	否	无	1.00%
205	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变102张家卜线	10kV	240	108.9431	45.39	0	0	42.60%	1854		未进入负面清单	否	无	1.33%
206	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变107岫水线	10kV	240	100.5898	41.91	0	0	22.38%	1999		未进入负面清单	否	无	1.67%
207	国网义县供电公司	七里河66kV变电站	七里河变109工业园线4#线	10kV	380	148.9792	39.21	0	0	40.34%	1369		未进入负面清单	否	无	2.00%
208	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变106凌市一线	10kV	480	104.5244	21.78	0	0	51.34%	3178		未进入负面清单	否	无	1.33%
209	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变112炼铁一线	10kV	360	26.162	7.27	0	0	9.72%	3288		未进入负面清单	否	无	2.00%
210	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变114市内二线	10kV	480	263.8654	54.97	0	0	68.54%	418		未进入负面清单	否	无	1.00%
211	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变107前杨线	10kV	380	190.756	50.20	0	0	41.54%	645		未进入负面清单	否	无	2.00%
212	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变105刘地南线	10kV	380	177.675	46.76	0	0	38.00%	2846		未进入负面清单	否	无	2.00%
213	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变109白庙子线	10kV	380	151.6469	39.91	0	0	34.17%	1322		未进入负面清单	否	无	1.33%
214	国网义县供电公司	头道河66kV变电站	头道河变103刘龙台线	10kV	380	112.1979	29.53	0	0	31.75%	2006		未进入负面清单	否	无	2.00%
215	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变114凌市二线	10kV	480	270.9209	56.44	0	0	59.99%	296		未进入负面清单	否	无	1.67%
216	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变108工业硅线	10kV	380	194.0108	51.06	0	0	32.87%	2563		未进入负面清单	否	无	1.00%
217	国网义县供电公司	贺屯66kV变电站	贺屯变106聚粮线	10kV	380	85.3767	22.47	0	0	34.98%	2470		未进入负面清单	否	无	2.00%
218	国网义县供电公司	稍户营子66kV变电站	稍户营子变110五台线	10kV	240	77.044	32.10	0	0	13.59%	2407		未进入负面清单	否	无	1.67%
219	国网义县供电公司	大榆树66kV变电站	大榆树变106车坊线	10kV	380	128.6779	33.86	0	0	57.03%	1720		未进入负面清单	否	无	1.67%
220	国网义县供电公司	义县66kV变电站	义二变115山山西线	10kV	320	171.0006	53.44	0	0	63.24%	2026		未进入负面清单	否	无	1.67%
221	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变113凌铁一线	10kV	480	168.2505	35.05	0	0	18.64%	2074		未进入负面清单	否	无	1.00%
222	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变101石佛卜线	10kV	380	334.75	88.09	0	0	66.77%	-1849		未进入负面清单	否	无	1.67%

223	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变106大定堡线	10kV	200	103.4429	51.72	0	0	63.50%	1326		未进入负面清单	否	无	1.33%
224	国网义县供电公司	八角台66kV变电站	八角变116军用线	10kV	200	0	0.00	1	1	0.00%	3118		未进入负面清单	否	无	1.33%
225	国网义县供电公司	瓦子峪66kV变电站	瓦子峪变413稍户营子线	10kV	380	0	0.00	2	2	0.00%	5923		未进入负面清单	否	无	1.33%
226	国网义县供电公司	张家堡66kV变电站	张家堡变109张官线	10kV	380	131.84	34.69	3	3	45.00%	1665		未进入负面清单	否	无	1.33%
227	国网义县供电公司	留龙沟66kV变电站	留龙沟变107地藏寺线	10kV	300	0	0.00	4	4	0.00%	4676		未进入负面清单	否	无	1.33%
228	国网义县供电公司	刘龙台66kV变电站	刘龙台变106工业园线	10kV	340	23.69	6.97	0	0	0.00%	4890		未进入负面清单	否	无	0.00%
229	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变117凌祥线	10kV	340	41.2	12.12	0	0	0.00%	2820		未进入负面清单	否	无	0.00%
230	国网义县供电公司	凌水66kV变电站	凌水变109凌聚2线	10kV	340	0	0.00	0	0	0.00%	5300		未进入负面清单	否	无	0.00%
231	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变107沙旺线	10kV	253	62	24.51	0	0	11.22%	1555		未进入负面清单	否	无	-0.10%
232	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变112沙青线	10kV	445	64	14.38	0	0	11.58%	3516		未进入负面清单	否	无	0.01%
233	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变114沙渤线	10kV	540	136	25.19	0	0	24.49%	3256		未进入负面清单	否	无	-0.17%
234	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变115沙天线	10kV	510	63	12.35	0	0	11.16%	4209		未进入负面清单	否	无	1.33%
235	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变116沙龙线	10kV	530	344	64.91	0	0	59.10%	-450		未进入负面清单	否	无	3.33%
236	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变117沙西线	10kV	500	179	35.80	0	0	32.40%	2096		未进入负面清单	否	无	0.01%
237	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变118天玉线	10kV	550	27	4.91	0	0	4.86%	5248		未进入负面清单	否	无	-0.10%
238	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变119天新线	10kV	450	207	46.00	0	0	36.68%	1091		未进入负面清单	否	无	1.33%
239	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变122金山线	10kV	420	0	0.00	0	0	0.00%	4365		未进入负面清单	否	无	-0.10%
240	国网锦州市开发区供电公司	白沙变	白沙变123金山二线	10kV	420	0	0.00	0	0	0.00%	4365		未进入负面清单	否	无	0.01%
241	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变119绵阳线	10kV	399	368	92.23	0	0	54.42%	-2227		未进入负面清单	否	无	-0.17%
242	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变116海天线	10kV	460	210	45.65	0	0	47.32%	1143		未进入负面清单	否	无	1.33%
243	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变112海路线	10kV	530	323	60.94	0	0	37.99%	-87		未进入负面清单	否	无	1.33%
244	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变110天桥线	10kV	460	257	55.87	0	0	19.73%	329		未进入负面清单	否	无	0.01%
245	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变106沙海线	10kV	530	174	32.83	0	0	18.73%	2494		未进入负面清单	否	无	-0.10%
246	国网锦州市开发区供电公司	海港变	海港变104海东线	10kV	540	284	52.59	0	0	50.86%	693		未进入负面清单	否	无	1.33%
247	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变112天暖线	10kV	450	233	51.78	0	0	34.18%	641		未进入负面清单	否	无	0.01%
248	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变118天白线	10kV	400	168	42.00	0	0	9.55%	1247		未进入负面清单	否	无	-0.10%
249	国网锦州市开发区供电公司	天东变	天东变127天山线	10kV	550	113	20.55	0	0	12.41%	3758		未进入负面清单	否	无	1.33%
250	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变110天西线	10kV	500	98	19.60	0	0	17.38%	3499		未进入负面清单	否	无	-0.10%

251	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变108西中线	10kV	553	209	37.79	0	0	28.96%	2127		未进入负面清单	否	无	0.01%
252	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变116西溢线	10kV	480	81	16.88	0	0	12.97%	3585		未进入负面清单	否	无	-0.17%
253	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变117西蒙线	10kV	420	110	26.19	0	0	5.17%	2459		未进入负面清单	否	无	1.20%
254	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变106海园线	10kV	450	353	78.44	0	0	7.39%	-1438		未进入负面清单	否	无	3.33%
255	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变105海西线	10kV	540	220	40.74	0	0	21.18%	1801		未进入负面清单	否	无	0.01%
256	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变121海华线	10kV	408	248	60.78	0	0	30.26%	-55		未进入负面清单	否	无	-0.10%
257	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变122天园线	10kV	490	187	38.16	0	0	38.10%	1853		未进入负面清单	否	无	1.33%
258	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变124西德线	10kV	464	323	69.61	0	0	50.25%	-772		未进入负面清单	否	无	-0.10%
259	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变126渤柳线	10kV	440	64	14.55	0	0	25.88%	3464		未进入负面清单	否	无	0.01%
260	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变125渤海湾线	10kV	450	21	4.67	0	0	11.89%	4313		未进入负面清单	否	无	-0.17%
261	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变124渤海台线	10kV	280	67	23.93	0	0	4.25%	1749		未进入负面清单	否	无	1.33%
262	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变123渤湘线	10kV	430	106	24.65	0	0	14.26%	2633		未进入负面清单	否	无	3.33%
263	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变113渤后线	10kV	280	34	12.14	0	0	9.77%	2321		未进入负面清单	否	无	0.01%
264	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变104渤山线	10kV	280	47	16.79	0	0	4.50%	2096		未进入负面清单	否	无	-0.17%
265	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变103渤中线	10kV	440	96	21.82	0	0	4.43%	2910		未进入负面清单	否	无	1.33%
266	国网锦州市开发区供电公司	渤海变	渤海变105渤珠线	10kV	270	139	51.48	0	0	6.87%	398		未进入负面清单	否	无	5.00%
267	国网锦州市开发区供电公司	西海变	西海变125西丰线	10kV	492	234	47.56	0	0	14.65%	1060		未进入负面清单	否	无	0.01%
268	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变108酸胺线	10kV	380	114	30.00	0	0	70.67%	1974		未进入负面清单	否	无	1.00%
269	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变110三矿线	10kV	520	159	30.58	0	0	33.71%	2650		未进入负面清单	否	无	1.00%
270	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变107八镇线	10kV	520	206	39.62	0	0	60.57%	1836		未进入负面清单	否	无	1.00%
271	国网黑山县供电公司	八道壕66kV变电站	八道壕变109砖厂线	10kV	380	49	12.89	0	0	96.88%	5075		未进入负面清单	否	无	1.00%
272	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变109白三线	10kV	200	104	52.00	0	0	52.50%	1316		未进入负面清单	否	无	2.00%
273	国网黑山县供电公司	白厂门66kV变电站	白厂门变104白葛线	10kV	200	83	41.50	0	0	51.00%	641		未进入负面清单	否	无	1.00%
274	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变109北化线	10kV	520	162	31.15	0	0	28.98%	2598		未进入负面清单	否	无	1.00%
275	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变114北里线	10kV	520	272	52.31	0	0	68.92%	693		未进入负面清单	否	无	1.00%
276	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变104北兴线	10kV	520	73	14.04	0	0	18.33%	4139		未进入负面清单	否	无	1.00%
277	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变110北西线	10kV	520	260	50.00	0	0	52.65%	901		未进入负面清单	否	无	1.00%
278	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变103北黑线	10kV	520	240	46.15	0	0	53.33%	1247		未进入负面清单	否	无	2.00%

279	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变114农业线	10kV	200	0	0.00	0	0	0.00%	3118		未进入负面清单	否	无	2.00%
280	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变105虎山线	10kV	300	248	82.67	0	0	84.33%	-1178		未进入负面清单	否	无	2.00%
281	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变110大庞线	10kV	540	227	42.04	0	0	52.00%	1680		未进入负面清单	否	无	2.00%
282	国网黑山县供电公司	大虎山66kV变电站	大虎山变103营业线	10kV	300	194	64.67	0	0	54.67%	-242		未进入负面清单	否	无	1.00%
283	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变106芳西线	10kV	300	65	21.67	0	0	35.24%	3551		未进入负面清单	否	无	1.00%
284	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变107芳李线	10kV	300	85	28.33	0	0	53.33%	3204		未进入负面清单	否	无	2.00%
285	国网黑山县供电公司	芳山镇66kV变电站	芳山镇变105芳东线	10kV	300	118	39.33	0	0	42.59%	1074		未进入负面清单	否	无	2.00%
286	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变108太和线	10kV	400	211	52.75	0	0	65.56%	502		未进入负面清单	否	无	2.00%
287	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变107八道壕线	10kV	400	90	22.50	0	0	61.72%	2598		未进入负面清单	否	无	2.00%
288	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变105司屯线	10kV	520	336	64.62	0	0	81.00%	-416		未进入负面清单	否	无	2.00%
289	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变103胜利线	10kV	200	145	72.50	0	0	73.00%	606		未进入负面清单	否	无	2.00%
290	国网黑山县供电公司	江台66kV变电站	江台变106白厂门线	10kV	200	9	4.50	0	0	5.26%	1923		未进入负面清单	否	无	1.00%
291	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变104高段东线	10kV	400	169	42.25	0	0	36.00%	3308		未进入负面清单	否	无	2.00%
292	国网黑山县供电公司	高山子66kV变电站	高山子变115高段西线	10kV	400	116	29.00	0	0	36.00%	4226		未进入负面清单	否	无	1.00%
293	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变116解放线	10kV	400	172	43.00	0	0	45.00%	1178		未进入负面清单	否	无	2.00%
294	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变118城内二线	10kV	400	293	73.25	0	0	68.25%	121		未进入负面清单	否	无	1.00%
295	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变112营业西线	10kV	500	230	46.00	0	0	52.75%	2511		未进入负面清单	否	无	2.00%
296	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变113城内一线	10kV	500	245	49.00	0	0	65.77%	953		未进入负面清单	否	无	2.00%
297	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变122水源线	10kV	100	35	35.00	0	0	49.41%	953		未进入负面清单	否	无	1.00%
298	国网黑山县供电公司	黑山66kV变电站	黑山二次变114黑农线	10kV	500	65	13.00	0	0	0.00%	4070		未进入负面清单	否	无	1.00%
299	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变104胡南线	10kV	380	211	55.53	0	0	62.88%	2269		未进入负面清单	否	无	1.00%
300	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变105胡北线	10kV	300	234	78.00	0	0	69.20%	624		未进入负面清单	否	无	2.00%
301	国网黑山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变106胡二线	10kV	200	174	87.00	0	0	80.59%	104		未进入负面清单	否	无	2.00%
302	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变107姜新线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	4157		未进入负面清单	否	无	1.00%
303	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变109姜西线	10kV	380	269	70.79	0	0	64.38%	-710		未进入负面清单	否	无	2.00%
304	国网黑山县供电公司	姜屯66kV变电站	姜屯变108姜长线	10kV	400	196	49.00	0	0	81.92%	762		未进入负面清单	否	无	1.00%
305	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变104励北线	10kV	330	56	16.97	0	0	52.50%	4174		未进入负面清单	否	无	1.00%
306	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变106励姜线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	4157		未进入负面清单	否	无	1.00%

307	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变105励东线	10kV	380	397	104.47	0	0	102.73%	-953		未进入负面清单	否	无	2.00%
308	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变103励西线	10kV	400	135	33.75	0	0	34.29%	3897		未进入负面清单	否	无	2.00%
309	国网黑山县供电公司	励家66kV变电站	励家变107励长线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	6235		未进入负面清单	否	无	2.00%
310	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变113庞东线	10kV	520	236	45.38	0	0	0.00%	1316		未进入负面清单	否	无	2.00%
311	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变114福源东线	10kV	520	74	14.23	0	0	27.78%	4122		未进入负面清单	否	无	2.00%
312	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变111庞西线	10kV	520	347	66.73	0	0	47.59%	-606		未进入负面清单	否	无	1.00%
313	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变112中山线	10kV	520	269	51.73	0	0	54.42%	745		未进入负面清单	否	无	2.00%
314	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变117福源西线	10kV	520	38	7.31	0	0	16.80%	7448		未进入负面清单	否	无	2.00%
315	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变118庞南线	10kV	520	0	0.00	0	0	0.00%	8106		未进入负面清单	否	无	1.00%
316	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变115庞黄线	10kV	520	525	100.96	0	0	68.46%	-2338		未进入负面清单	否	无	2.00%
317	国网黑山县供电公司	庞河66kV变电站	庞河变116庞北线	10kV	520	338	65.00	0	0	80.37%	901		未进入负面清单	否	无	2.00%
318	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变104七排线	10kV	380	58	15.26	0	0	29.09%	4919		未进入负面清单	否	无	1.00%
319	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变114七民线	10kV	380	101	26.58	0	0	51.82%	4174		未进入负面清单	否	无	2.00%
320	国网黑山县供电公司	七台子66kV变电站	七台子变115七四线	10kV	400	123	30.75	0	0	49.17%	4105		未进入负面清单	否	无	1.00%
321	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变105稻田线	10kV	300	64	21.33	0	0	60.45%	3568		未进入负面清单	否	无	2.00%
322	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变104半拉门线	10kV	300	274	91.33	0	0	107.00%	-69		未进入负面清单	否	无	2.00%
323	国网黑山县供电公司	绕阳河66kV变电站	绕阳河变103绕阳河线	10kV	330	154	46.67	0	0	46.67%	2477		未进入负面清单	否	无	2.00%
324	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变112四兴线	10kV	200	62	31.00	0	0	35.50%	2044		未进入负面清单	否	无	2.00%
325	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变111四排线	10kV	200	43	21.50	0	0	27.00%	2373		未进入负面清单	否	无	1.00%
326	国网黑山县供电公司	四家子66kV变电站	四家子变103四营线	10kV	540	115	21.30	0	0	54.76%	6426		未进入负面清单	否	无	1.00%
327	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变105大兴线	10kV	200	95	47.50	0	0	47.78%	1472		未进入负面清单	否	无	1.00%
328	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变109常铸线	10kV	380	0	0.00	0	0	0.00%	5923		未进入负面清单	否	无	1.00%
329	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变107常兴线	10kV	200	133	66.50	0	0	80.00%	814		未进入负面清单	否	无	2.00%
330	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变108四间线	10kV	200	110	55.00	0	0	70.00%	1212		未进入负面清单	否	无	1.00%
331	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变110唐大线	10kV	200	0	0.00	0	0	0.00%	3118		未进入负面清单	否	无	1.00%
332	国网黑山县供电公司	唐家66kV变电站	唐家变106镇安线	10kV	200	105	52.50	0	0	48.89%	1299		未进入负面清单	否	无	1.00%
333	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变103薛电线	10kV	200	151	75.50	0	0	79.41%	502		未进入负面清单	否	无	2.00%
334	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变105中心线	10kV	200	104	52.00	0	0	52.22%	1316		未进入负面清单	否	无	2.00%

335	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变106无韩线	10kV	200	74	37.00	0	0	26.25%	1836		未进入负面清单	否	无	2.00%
336	国网黑山县供电公司	无梁殿66kV变电站	无梁殿变104无东线	10kV	200	102	51.00	0	0	87.27%	1351		未进入负面清单	否	无	2.00%
337	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变108牧养线	10kV	265	155	58.49	0	0	57.14%	69		未进入负面清单	否	无	1.00%
338	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变111新农线	10kV	330	80	24.24	0	0	24.38%	3758		未进入负面清单	否	无	2.00%
339	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变114东流线	10kV	520	43	8.27	0	0	20.29%	4659		未进入负面清单	否	无	1.00%
340	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变112铁北线	10kV	330	99	30.00	0	0	45.00%	3429		未进入负面清单	否	无	1.00%
341	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变106工业线	10kV	540	216	40.00	0	0	68.75%	4676		未进入负面清单	否	无	1.00%
342	国网黑山县供电公司	小东66kV变电站	小东变113小英线	10kV	520	109	20.96	0	0	40.63%	3516		未进入负面清单	否	无	2.00%
343	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变108新纸线	10kV	150	0	0.00	0	0	0.00%	2338		未进入负面清单	否	无	2.00%
344	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变109新轧线	10kV	200	76	38.00	0	0	35.00%	762		未进入负面清单	否	无	1.00%
345	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变110新营线	10kV	200	87	43.50	0	0	43.00%	572		未进入负面清单	否	无	1.00%
346	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变106新城线	10kV	300	319	106.33	0	0	58.52%	-2407		未进入负面清单	否	无	1.00%
347	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变104新无线	10kV	200	195	97.50	0	0	92.00%	-260		未进入负面清单	否	无	2.00%
348	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变105新六线	10kV	200	163	81.50	0	0	63.00%	294		未进入负面清单	否	无	2.00%
349	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变107新铁线	10kV	150	41	27.33	0	0	36.47%	1628		未进入负面清单	否	无	1.00%
350	国网黑山县供电公司	新立电66kV变电站	新立电变111新立线	10kV	200	110	55.00	0	0	57.00%	173		未进入负面清单	否	无	2.00%
351	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变106新北线	10kV	520	123	23.65	0	0	27.14%	3273		未进入负面清单	否	无	2.00%
352	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变103新东线	10kV	520	72	13.85	0	0	57.27%	6859		未进入负面清单	否	无	1.00%
353	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变104新后线	10kV	330	25	7.58	0	0	28.75%	4711		未进入负面清单	否	无	2.00%
354	国网黑山县供电公司	新兴66kV变电站	新兴变105新南线	10kV	330	53	16.06	0	0	51.82%	4226		未进入负面清单	否	无	2.00%
355	国网黑山县供电公司	北山66kV变电站	北山变108北泉线	10kV	520	30	5.77	0	0	10.50%	4884		未进入负面清单	否	无	2.00%
356	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变108高教线	10kV	285	0	0.00	0	0	0.00%	4443		未进入负面清单	否	无	1.29%
357	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变113高街线	10kV	285	0	0.00	0	0	0.00%	3702		未进入负面清单	否	无	0.82%
358	国网北镇市供电公司	高山子66kV变电站	高山子变114高窟线	10kV	325	0	0.00	0	0	0.00%	5066		未进入负面清单	否	无	0.83%
359	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变103鲍北线	10kV	525	183	34.86	0	0	34.86%	2286		未进入负面清单	否	无	0.80%
360	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变104鲍罗线	10kV	525	0	0.00	0	0	0.00%	5456		未进入负面清单	否	无	1.78%
361	国网北镇市供电公司	鲍家66kV变电站	鲍家变105鲍南线	10kV	553	85	15.37	0	0	15.37%	5711		未进入负面清单	否	无	1.34%
362	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变106城南线	10kV	525	441	84.00	11	316	84.00%	-818		2022年5月26日	是	2026年5月31日	1.80%

363	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变107城内二线	10kV	300	204	68.00	0	0	36.89%	364		未进入负面清单	否	无	1.45%
364	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变108城内一线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	5747		未进入负面清单	否	无	1.13%
365	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变109二〇一线	10kV	400	211	52.75	0	0	38.16%	1541		未进入负面清单	否	无	1.71%
366	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变110水源线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	5747		未进入负面清单	否	无	1.05%
367	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变111富电线	10kV	352	171.2	48.64	0	0	48.64%	2522		未进入负面清单	否	无	1.41%
368	国网北镇市供电公司	北镇66kV变电站	北镇变113广宁线	10kV	400	302.6	75.65	0	0	54.72%	994		未进入负面清单	否	无	1.06%
369	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变805史家线	10kV	525	192	36.57	0	0	36.57%	4858		未进入负面清单	否	无	0.98%
370	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变806闾阳线	10kV	285	172	60.35	0	0	60.35%	-17		未进入负面清单	否	无	1.23%
371	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变807常南线	10kV	225	104	46.22	0	0	46.22%	1706		未进入负面清单	否	无	1.63%
372	国网北镇市供电公司	常兴66kV变电站	常兴变808常北线	10kV	300	86	28.67	0	0	16.38%	1628		未进入负面清单	否	无	1.01%
373	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变611沟赵线	10kV	300	237.83	79.28	0	0	43.01%	-222		未进入负面清单	否	无	1.61%
374	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变612造纸线	10kV	400	210.82	52.71	0	0	38.12%	1545		未进入负面清单	否	无	0.76%
375	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变613沟闫线	10kV	553	369.32	66.78	0	0	66.78%	787		未进入负面清单	否	无	1.37%
376	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变614市内线	10kV	300	356.84	118.95	0	0	64.53%	-2283		未进入负面清单	否	无	1.16%
377	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变615管道线	10kV	400	124.92	31.23	0	0	22.59%	3032		未进入负面清单	否	无	0.41%
378	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变616军粮线	10kV	400	286.17	71.54	0	0	51.75%	240		未进入负面清单	否	无	0.52%
379	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变617河西线	10kV	553	204.43	36.97	0	0	36.97%	3643		未进入负面清单	否	无	0.80%
380	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变618铁专线	10kV	200	24.65	12.33	0	0	4.28%	2691		未进入负面清单	否	无	0.79%
381	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变619沟曹线	10kV	200	209.36	104.68	0	0	37.86%	-509		未进入负面清单	否	无	1.04%
382	国网北镇市供电公司	沟帮子66kV变电站	沟帮子变620农机线	10kV	200	29.06	14.53	0	0	5.05%	2614		未进入负面清单	否	无	0.94%
383	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变103五间房线	10kV	285	37	12.98	0	0	12.98%	3061		未进入负面清单	否	无	0.52%
384	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变104闾二线	10kV	352	182	51.70	9	260	75.00%	1420		未进入负面清单	否	无	0.93%
385	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变105闾四线	10kV	400	231	57.75	0	0	44.00%	2234		未进入负面清单	否	无	1.31%
386	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变106水泉线	10kV	400	100	25.00	0	0	19.05%	4503		未进入负面清单	否	无	1.19%
387	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变107魏屯线	10kV	400	92	23.00	0	0	17.52%	3603		未进入负面清单	否	无	0.62%
388	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变103河洼线	10kV	325	76	23.38	0	0	23.38%	2905		未进入负面清单	否	无	0.36%
389	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变104南桥一线	10kV	553	259	46.84	0	0	46.84%	2698		未进入负面清单	否	无	1.11%
390	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变105南桥二线	10kV	553	203	36.71	0	0	36.71%	5104		未进入负面清单	否	无	1.03%

391	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变111闾山线	10kV	553	23	4.16	0	0	4.16%	8222		未进入负面清单	否	无	0.18%
392	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变112广阁一线	10kV	553	318	57.50	0	0	57.50%	239		未进入负面清单	否	无	0.24%
393	国网北镇市供电公司	广宁66kV变电站	广宁变113广阁二线	10kV	553	360	65.10	0	0	65.10%	-488		未进入负面清单	否	无	1.23%
394	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变102范家线	10kV	285	82	28.77	0	0	28.77%	3022		未进入负面清单	否	无	1.65%
395	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变103大顾线	10kV	285	50	17.54	0	0	17.54%	3577		未进入负面清单	否	无	0.93%
396	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变104沈屯线	10kV	400	126	31.50	0	0	22.78%	4053		未进入负面清单	否	无	0.27%
397	国网北镇市供电公司	窟窿台66kV变电站	窟窿台变106五粮线	10kV	300	206	68.67	0	0	37.25%	329		未进入负面清单	否	无	0.70%
398	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变103廖南#1线	10kV	300	82	27.33	0	0	15.62%	3256		未进入负面清单	否	无	0.84%
399	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变104廖北#1线	10kV	300	139	46.33	0	0	26.48%	710		未进入负面清单	否	无	0.50%
400	国网北镇市供电公司	廖屯66kV变电站	廖屯变108廖大线	10kV	300	212	70.67	0	0	40.38%	225		未进入负面清单	否	无	0.52%
401	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变603柳南线	10kV	400	68	17.00	0	0	12.95%	4018		未进入负面清单	否	无	0.94%
402	国网北镇市供电公司	柳家66kV变电站	柳家变604柳北线	10kV	352	97	27.56	0	0	27.56%	3807		未进入负面清单	否	无	0.91%
403	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变103支队线	10kV	100	0	0.00	0	0	0.00%	1559		未进入负面清单	否	无	1.33%
404	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变104三中队线	10kV	150	22	14.67	0	0	7.72%	1567		未进入负面清单	否	无	0.90%
405	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变105二中队线	10kV	100	0	0.00	0	0	0.00%	1559		未进入负面清单	否	无	1.42%
406	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变108五大队线	10kV	150	15	10.00	0	0	5.26%	2078		未进入负面清单	否	无	0.41%
407	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变109三大队线	10kV	285	43	15.09	0	0	15.09%	3698		未进入负面清单	否	无	1.00%
408	国网北镇市供电公司	芦家66kV变电站	芦家变110二大队线	10kV	150	25	16.67	0	0	8.77%	1905		未进入负面清单	否	无	0.52%
409	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变103罗南一线	10kV	300	16	5.33	0	0	3.05%	2840		未进入负面清单	否	无	0.31%
410	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变104罗南二线	10kV	300	0	0.00	0	0	0.00%	3118		未进入负面清单	否	无	0.89%
411	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变105罗北线	10kV	300	75	25.00	0	0	14.29%	1819		未进入负面清单	否	无	0.50%
412	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变106罗东一线	10kV	300	0	0.00	0	0	0.00%	3118		未进入负面清单	否	无	0.95%
413	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变107罗西线	10kV	300	98	32.67	0	0	18.67%	2979		未进入负面清单	否	无	0.24%
414	国网北镇市供电公司	罗罗堡66kV变电站	罗罗堡变108罗东二线	10kV	300	0	0.00	0	0	0.00%	3118		未进入负面清单	否	无	1.46%
415	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变104青街线	10kV	300	76.6	25.53	0	0	13.85%	3350		未进入负面清单	否	无	0.87%
416	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变105五粮线	10kV	400	36.3	9.08	0	0	6.56%	4567		未进入负面清单	否	无	0.96%
417	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变108大屯线	10kV	525	77.5	14.76	0	0	14.76%	5477		未进入负面清单	否	无	1.31%
418	国网北镇市供电公司	青堆子220kV变电站	青堆子变109青油线	10kV	225	25.2	11.20	0	0	11.20%	3071		未进入负面清单	否	无	0.92%

419	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变108园区一线	10kV	553	28.02893	5.07	0	0	5.07%	8135		未进入负面清单	否	无	0.73%
420	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变109铁南二线	10kV	553	51.35624	9.29	0	0	9.29%	6294		未进入负面清单	否	无	1.02%
421	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变110铁南一线	10kV	553	20.434	3.70	0	0	3.70%	6830		未进入负面清单	否	无	0.56%
422	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变111炼油线	10kV	553	26.76311	4.84	0	0	4.84%	6720		未进入负面清单	否	无	1.42%
423	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变112孙庄线	10kV	553	9.041591	1.64	0	0	1.64%	7027		未进入负面清单	否	无	0.15%
424	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变113丁家线	10kV	553	18.80651	3.40	0	0	3.40%	8294		未进入负面清单	否	无	0.13%
425	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南变114油校线	10kV	553	8.137432	1.47	0	0	1.47%	8479		未进入负面清单	否	无	1.33%
426	国网北镇市供电公司	铁南66kV变电站	铁南3#线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	7183		未进入负面清单	否	无	0.79%
427	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变107盘东线	10kV	225	39	17.33	0	0	17.33%	2247		未进入负面清单	否	无	1.15%
428	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变108盘工线	10kV	150	75	50.00	0	0	33.33%	1039		未进入负面清单	否	无	1.18%
429	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变109盘高线	10kV	150	42	28.00	0	0	7.59%	1221		未进入负面清单	否	无	0.73%
430	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变110盘吴线	10kV	200	97	48.50	0	0	18.48%	1438		未进入负面清单	否	无	1.52%
431	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变111新城线	10kV	200	98	49.00	0	0	17.72%	901		未进入负面清单	否	无	1.53%
432	国网北镇市供电公司	吴家66kV变电站	吴家变116生态线	10kV	0	26	#DIV/0!	0	0	4.70%	-450		未进入负面清单	否	无	1.60%
433	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变503赵金线	10kV	500	132	26.40	0	0	23.87%	5508		未进入负面清单	否	无	1.10%
434	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变504赵南线	10kV	400	57	14.25	0	0	10.31%	5248		未进入负面清单	否	无	1.06%
435	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变507新区线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	6235		未进入负面清单	否	无	0.98%
436	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变510赵屯线	10kV	400	173	43.25	0	0	31.28%	3239		未进入负面清单	否	无	1.00%
437	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变511赵青Ⅱ线	10kV	300	60	20.00	0	0	10.85%	3637		未进入负面清单	否	无	1.68%
438	国网北镇市供电公司	赵屯66kV变电站	赵屯变512赵青Ⅰ线	10kV	200	140	70.00	0	0	25.32%	693		未进入负面清单	否	无	0.83%
439	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变103正安Ⅰ线	10kV	200	121	60.50	0	0	53.78%	1022		未进入负面清单	否	无	1.13%
440	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变104正安Ⅱ线	10kV	200	148	74.00	0	0	26.76%	35		未进入负面清单	否	无	1.07%
441	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变107正大线	10kV	300	185	61.67	0	0	56.92%	1472		未进入负面清单	否	无	0.76%
442	国网北镇市供电公司	正安66kV变电站	正安变108正汪线	10kV	150	187	124.67	0	0	53.13%	-901		未进入负面清单	否	无	0.34%
443	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变103中高线	10kV	200	227	113.50	0	0	43.24%	-1334		未进入负面清单	否	无	1.06%
444	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变104中北线	10kV	200	179	89.50	0	0	34.10%	17		未进入负面清单	否	无	0.93%
445	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变105中南线	10kV	200	104	52.00	0	0	36.49%	1316		未进入负面清单	否	无	1.30%
446	国网北镇市供电公司	中安66kV变电站	中安变106中窟线	10kV	200	82	41.00	0	0	15.62%	1697		未进入负面清单	否	无	1.21%

447	国网北镇市供电公司	古城66kV变电站	古城变108杨胡线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	6235		未进入负面清单	否	无	0.00%
448	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变116北迎一线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	8620		未进入负面清单	否	无	0.00%
449	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变105北迎二线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	8620		未进入负面清单	否	无	0.00%
450	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变114红石线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	8620		未进入负面清单	否	无	0.00%
451	国网北镇市供电公司	迎宾66kV变电站	迎宾变115林场线	10kV	553	0	0.00	0	0	0.00%	8620		未进入负面清单	否	无	0.00%
452	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变111五十万乙线	10kV	100	0	0.00	0	0	0.00%	1559		未进入负面清单	否	无	0.00%
453	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变107电厂线	10kV	500	119	23.80	0	0	30.00%	3135		未进入负面清单	否	无	1.67%
454	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变106城内线	10kV	400	41	10.25	0	0	16.67%	3447		未进入负面清单	否	无	1.67%
455	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变105五十万甲线	10kV	100	0	0.00	0	0	0.00%	1559		未进入负面清单	否	无	1.67%
456	国网锦州市太和区供电公司	八角66kV变电站	八角变114铁路线	10kV	200	2	1.00	0	0	2.35%	3083		未进入负面清单	否	无	2.00%
457	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变110白松一线	10kV	485	113	23.30	0	0	33.70%	3083		未进入负面清单	否	无	1.67%
458	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变119紫金线	10kV	485	164	33.81	0	0	36.59%	2200		未进入负面清单	否	无	1.67%
459	国网锦州市太和区供电公司	白梨66kV变电站	白梨变114白松二线	10kV	485	67	13.81	0	0	14.86%	3880		未进入负面清单	否	无	1.33%
460	国网锦州市太和区供电公司	科技66kV变电站	科技变112科南1#线	10kV	485	91	18.76	0	0	22.04%	3464		未进入负面清单	否	无	2.00%
461	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变114三铁一线	10kV	485	233	48.04	0	0	70.31%	1005		未进入负面清单	否	无	1.67%
462	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变112农业东线	10kV	300	272	90.67	0	0	71.54%	-1593		未进入负面清单	否	无	1.33%
463	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变115农业西线	10kV	485	295	60.82	0	0	60.95%	2451		未进入负面清单	否	无	1.33%
464	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变106水泥线	10kV	485	143	29.48	0	0	25.27%	2563		未进入负面清单	否	无	1.33%
465	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变105农业二线	10kV	485	0	0.00	0	0	2.98%	5040		未进入负面清单	否	无	1.67%
466	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变104三铁二线	10kV	485	298	61.44	0	0	48.25%	2399		未进入负面清单	否	无	1.33%
467	国网锦州市太和区供电公司	三厂66kV变电站	三厂变103三达线	10kV	485	7	1.44	0	0	73.14%	7439		未进入负面清单	否	无	1.00%
468	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变112松机线	10kV	485	190	39.18	0	0	52.36%	1749		未进入负面清单	否	无	1.33%
469	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变113松郊线	10kV	485	269	55.46	0	0	61.45%	381		未进入负面清单	否	无	1.67%
470	国网锦州市太和区供电公司	松坡66kV变电站	松坡变123松锦线	10kV	485	289	59.59	0	0	71.14%	35		未进入负面清单	否	无	1.67%
471	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变105汤厂二线	10kV	485	189	38.97	0	0	29.83%	1767		未进入负面清单	否	无	1.67%
472	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变108汤西线	10kV	400	0	0.00	0	0	0.00%	4157		未进入负面清单	否	无	1.33%
473	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变111汤厂一线	10kV	485	10	2.06	0	0	16.44%	4867		未进入负面清单	否	无	1.33%
474	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变112汤东线	10kV	485	204	42.06	0	0	70.38%	1507		未进入负面清单	否	无	1.33%

475	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变113园区一线	10kV	400	240	60.00	0	0	74.44%	0		未进入负面清单	否	无	1.00%
476	国网锦州市太和区供电公司	汤河子66kV变电站	汤河子变114汤农线	10kV	400	41	10.25	0	0	16.00%	3447		未进入负面清单	否	无	1.33%
477	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变103新民线	10kV	485	84	17.32	0	0	16.25%	6105		未进入负面清单	否	无	1.67%
478	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变104女儿河线	10kV	485	332	68.45	0	0	32.93%	-710		未进入负面清单	否	无	1.33%
479	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变105锦泰线	10kV	485	146	30.10	0	0	29.44%	2511		未进入负面清单	否	无	1.33%
480	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变106水源线	10kV	485	19	3.92	0	0	8.57%	4711		未进入负面清单	否	无	2.00%
481	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变108一五五线	10kV	485	20	4.12	0	0	24.00%	4694		未进入负面清单	否	无	1.67%
482	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变115太和线	10kV	485	244	50.31	15	354	54.81%	814		未进入负面清单	否	无	2.67%
483	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变119科技二线	10kV	485	292	60.21	14	324	72.63%	-17		未进入负面清单	否	无	4.33%
484	国网锦州市太和区供电公司	西郊66kV变电站	西郊变120南山线	10kV	485	103	21.24	0	0	51.70%	3256		未进入负面清单	否	无	1.67%
485	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变103新路线	10kV	485	327	67.42	23	458	80.80%	-624		未进入负面清单	否	无	5.00%
486	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变104新五线	10kV	485	90	18.56	0	0	23.27%	6001		未进入负面清单	否	无	1.33%
487	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变105新联线	10kV	400	63	15.75	0	0	18.89%	3066		未进入负面清单	否	无	2.00%
488	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变106新机线	10kV	400	45	11.25	0	0	13.75%	3377		未进入负面清单	否	无	1.67%
489	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变107跃新线	10kV	485	152	31.34	0	0	39.11%	2407		未进入负面清单	否	无	1.33%
490	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变108新政线	10kV	400	38	9.50	0	0	87.78%	3499		未进入负面清单	否	无	1.33%
491	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变113新阳二线	10kV	400	36	9.00	0	0	19.91%	3533		未进入负面清单	否	无	1.00%
492	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变110新跃线	10kV	400	166	41.50	0	0	57.78%	1282		未进入负面清单	否	无	1.67%
493	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变114新农线	10kV	400	53	13.25	0	0	25.33%	3239		未进入负面清单	否	无	1.33%
494	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变109新府线	10kV	400	237	59.25	0	0	79.17%	52		未进入负面清单	否	无	-
495	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变115大薛线	10kV	485	159	32.78	0	0	47.14%	4806		未进入负面清单	否	无	1.67%
496	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变116紫荆线	10kV	485	229	47.22	0	0	47.64%	1074		未进入负面清单	否	无	1.67%
497	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变117营北线	10kV	485	25	5.15	0	0	8.33%	7127		未进入负面清单	否	无	1.67%
498	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变118营流线	10kV	485	24	4.95	0	0	11.90%	7145		未进入负面清单	否	无	1.67%
499	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变120营百线	10kV	485	28	5.77	0	0	36.27%	4555		未进入负面清单	否	无	1.67%
500	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变110营紫线	10kV	485	35	7.22	0	0	12.03%	4434		未进入负面清单	否	无	1.00%
501	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变106营锦线	10kV	485	25	5.15	0	0	4.75%	4607		未进入负面清单	否	无	1.00%
502	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变105二三屯线	10kV	485	172	35.46	0	0	38.73%	2061		未进入负面清单	否	无	1.67%

503	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变107营郊线	10kV	485	85	17.53	0	0	19.77%	3568		未进入负面清单	否	无	1.00%
504	国网锦州市太和区供电公司	营盘66kV变电站	营盘变108营机线	10kV	485	0	0.00	0	0	46.14%	5040		未进入负面清单	否	无	1.67%
505	国网锦州市太和区供电公司	桃园66kV变电站	桃园变120桃山线	10kV	485	143	29.48	0	0	29.45%	2563		未进入负面清单	否	无	1.33%
506	国网锦州市太和区供电公司	紫荆66kV变电站	10kV紫南#2线45103	10kV	485	31	6.39	0	0	87.78%	4503		未进入负面清单	否	无	1.33%
507	国网锦州市太和区供电公司	跃进66kV变电站	跃进变112西跃线	10kV	485	193	39.79	0	0	64.32%%	1697		未进入负面清单	否	无	1.33%
508	国网锦州市太和区供电公司	园区66kV变电站	园区变106园吉线	10kV	485	189	38.97	0	0	0.25%	1767		未进入负面清单	否	无	0.00%
509	国网锦州市太和区供电公司	太和66kV变电站	10kV太张线49105线	10kV	485	233	48.04	0	0	0.25%	1005		未进入负面清单	否	无	0.00%
510	国网锦州市太和区供电公司	太和66kV变电站	10kV太汤#2线49126线	10kV	485	272	56.08	0	0	0.25%	329		未进入负面清单	否	无	0.00%
511	国网锦州市太和区供电公司	太和66kV变电站	10kV太汤#1线49106	10kV	485	295	60.82	0	0	0.25%	-69		未进入负面清单	否	无	0.00%
512	国网锦州市太和区供电公司	太和66kV变电站	10kV太女线49104线	10kV	485	143	29.48	0	0.00	0.25%	2563		未进入负面清单	否	无	0.00%
513	国网锦州市太和区供电公司	太和66kV变电站	10kV太工线49103线	10kV	485	190	39.18	0	0.00	0.25%	1749		未进入负面清单	否	无	0.00%
514	国网锦州市太和区供电公司	紫荆66kV变电站	10kV紫游二线45108线	10kV	485	0	0.00	0	0.00	0.00%	5040		未进入负面清单	否	无	1.33%
515	国网锦州市太和区供电公司	紫荆66kV变电站	10kV紫游一线45119线	10kV	485	0	0.00	0	0.00	0.00%	5040		未进入负面清单	否	无	1.33%
516	国网锦州市太和区供电公司	新民66kV变电站	新民变115新民线	10kV	485	0	0.00	0	0.00	0.00%	5040		未进入负面清单	否	无	1.33%

2026年一季度主变可开放容量（2026年1月）

单位：MW

序号	供电单位	变电站名称	主变容量	最大负荷	最小主变容	最小主变容量负载率	受限等级	可开放容量
1	锦州供电公司	青堆子变	120+120	124	120	103.33%	红色限制	0
2	锦州供电公司	锦州变	180+180	191	180	106.11%	红色限制	0
3	锦州供电公司	城东变	180+180	200.58	180	111.43%	红色限制	0
4	锦州供电公司	南山变	180+180	177	180	98.33%	红色限制	3
5	锦州供电公司	闾阳变	90+90	90	90	100.00%	红色限制	0
6	锦州供电公司	义县变	120+120	131	120	109.17%	红色限制	0
7	锦州供电公司	黑山变	120+120	106	120	88.33%	橙色预警	14
8	锦州供电公司	北镇变	20+20	23.97	20	119.85%	红色限制	0
9	锦州供电公司	广宁变	20+20	27.11	20	135.55%	红色限制	0
10	锦州供电公司	窟窿台变	5+6.3	7.57	5	151.40%	红色限制	0
11	锦州供电公司	中心变	31.5+31.5	34.24	31.5	108.70%	红色限制	0
12	锦州供电公司	古城变	10+10	13.19	10	131.90%	红色限制	0
13	锦州供电公司	跃进变	31.5+31.5	33.10	31.5	105.08%	红色限制	0
14	锦州供电公司	义二变	20+20	24.95	20	124.75%	红色限制	0
15	锦州供电公司	大虎山变	10+10	9.83	10	98.30%	红色限制	0.17
16	锦州供电公司	白梨变	31.5+31.5	35.75	31.5	113.49%	红色限制	0
17	锦州供电公司	南昌变	40+40	44.05	40	110.13%	红色限制	0
18	锦州供电公司	黑二变	20+20	21.87	20	109.35%	红色限制	0
19	锦州供电公司	西郊变	40+40	44.78	40	111.95%	红色限制	0
20	锦州供电公司	沟帮子变	31.5+31.5	31.29	31.5	99.33%	红色限制	0.21
21	锦州供电公司	天东变	20+20	18.51	20	92.55%	红色限制	1.49
22	锦州供电公司	士英变	40+40	39.02	40	97.55%	红色限制	0.98
23	锦州供电公司	七里河变	20+20	19.98	20	99.90%	红色限制	0.02
24	锦州供电公司	李金变	10+20	13.95	10	139.50%	红色限制	0
25	锦州供电公司	银河变	40+40	38.18	40	95.45%	红色限制	1.82
26	锦州供电公司	园区变	40+40	40.47	40	101.18%	红色限制	0
27	锦州供电公司	汤河子变	20+20	19.50	20	97.50%	红色限制	0.5
28	锦州供电公司	稍户营子变	10	8.15	10	81.50%	橙色预警	1.85
29	锦州供电公司	科技变	40+40	35.73	40	89.33%	橙色预警	4.27
30	锦州供电公司	北郊变	31.5+31.5	27.99	31.5	88.86%	橙色预警	3.51
31	锦州供电公司	中安变	10+10	8.55	10	85.50%	橙色预警	1.45
32	锦州供电公司	凌水变	40+40	33.57	40	83.93%	橙色预警	6.43
33	锦州供电公司	励家变	10+10	8.72	10	87.20%	橙色预警	1.28

34	锦州供电公司	松坡变	40+40	31.31	40	78.28%	黄色预警	8.69
35	锦州供电公司	贺屯变	20+20	15.27	20	76.35%	黄色预警	4.73
36	锦州供电公司	刘龙台变	10+10	7.5	10	75.00%	黄色预警	2.5
37	锦州供电公司	北山变	20+20	15.91	20	79.55%	黄色预警	4.09
38	锦州供电公司	吴家变	20+20	15.14	20	75.70%	黄色预警	4.86
39	锦州供电公司	西海变	40+40	31.85	40	79.63%	黄色预警	8.15
40	锦州供电公司	庞河变	31.5+31.5	24.34	31.5	77.27%	黄色预警	7.16