

2026年一季度主变负面清单

| 序号 | 供电单位     | 变电站 | 电压等级 | 主变名称 | 额定容量 (MVA) | 有功 (MVA) | 一年内最大负载率 | 上年度最大负载率 | 异常次数 | 发生累计时间 | 纳入负面清单时间 | 计算可开放容量 (MVA) | 是否纳入计划 | 计划整改时间 | 备注 |
|----|----------|-----|------|------|------------|----------|----------|----------|------|--------|----------|---------------|--------|--------|----|
| 1  | 国网阜新供电公司 | 兴合变 | 66kV | #3   | 5          | 4.17     | 83.40%   | 78%      | 2    | 0.5    |          |               |        |        |    |

### 2026年一季度变电间隔负面清单

| 序号 | 供电单位     | 变电站名称       | 电压等级 | 现有可用出线间隔 | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改时间 | 备注 |
|----|----------|-------------|------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1  | 国网阜新供电公司 | 六家子220kV变电站 | 66kV | 1        |          | 否        |        |    |
| 2  | 国网阜新供电公司 | 东梁220kV变电站  | 66kV | 1        |          | 否        |        |    |
| 3  | 国网阜新供电公司 | 彰武220kV变电站  | 66kV | 1        |          | 否        |        |    |
| 4  | 国网阜新供电公司 | 水泉220kV变电站  | 66kV | 1        |          | 否        |        |    |
| 5  | 国网阜新供电公司 | 松涛220kV变电站  | 66kV | 1        |          | 否        |        |    |

### 2026年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

| 序号  | 供电单位         | 变电站名称     | 线路名称        | 变压器名称                        | 额定容量(kVA) | 最大负载率(%) | 计算可开放容量 | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 配变近3年负荷增长率 |
|-----|--------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|----------|----------|------------|
| 4   | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高丰线GD42 | 10KV247东丰线78左3号柱上变压器         | 200       | 3.42     | 153.16  | 153.16       | 未列入负面清单  |          |          | 18.03%     |
| 12  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线高德花园5号小区1#箱变配电变压器         | 500       | 38.053   | 209.74  | 209.74       | 未列入负面清单  |          |          | 475.16%    |
| 18  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10KV红安线1153 | 太平花园新区5号箱变103间隔配电变压器         | 400       | 21.873   | 232.51  | 232.51       | 未列入负面清单  |          |          | 452.06%    |
| 51  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10KV东红线242  | 10KV241东红线53左5左3号柱上变压器       | 100       | 67.38    | 12.62   | 12.62        | 未列入负面清单  |          |          | 247.19%    |
| 53  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高新线GD55 | 鑫源小区6号配电室102配电变压器            | 630       | 25.17    | 345.43  | 345.43       | 未列入负面清单  |          |          | 429.03%    |
| 62  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高新线GD55 | 米家二期小区2#箱变间隔配电变压器            | 630       | 81.297   | -8.17   | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 359.13%    |
| 69  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高新线GD55 | 10KVG55高新线城南支30右10左2号柱上变压器   | 315       | 34.03    | 144.81  | 144.81       | 未列入负面清单  |          |          | -          |
| 70  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高丰线GD42 | 翠城二期4#箱变1/102间隔配电变压器         | 400       | 16.59    | 253.64  | 253.64       | 未列入负面清单  |          |          | 391.18%    |
| 77  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10KV246农业线135右12右3号变压器       | 100       | 103.44   | -23.44  | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 17.20%     |
| 86  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10KV1444滨城线17号柱上变压器          | 315       | 29.36    | 159.52  | 159.52       | 未列入负面清单  |          |          | 377.31%    |
| 96  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10KV滨红线1460 | 滨红线电厂小区1#箱变102配电变压器          | 500       | 11.03    | 344.85  | 344.85       | 未列入负面清单  |          |          | 416.61%    |
| 107 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高新线GD55 | 鑫源小区10号配电室102配电变压器           | 630       | 27.43    | 331.19  | 331.19       | 未列入负面清单  |          |          | 415.70%    |
| 117 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10KV红东线1152 | 10KV1152红东线19右3号柱上变压器1       | 200       | 17.25    | 125.50  | 125.50       | 未列入负面清单  |          |          | 253.65%    |
| 148 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10KVG43高长线园区支线27左5号变压器       | 100       | 50.314   | 29.69   | 29.69        | 未列入负面清单  |          |          | 4.96%      |
| 166 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10KV246农业线那五支线26号变压器         | 200       | 22.737   | 114.53  | 114.53       | 未列入负面清单  |          |          | 384.43%    |
| 167 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10KV滨红线1460 | 鑫维玛瑞城一期3号箱变103配电变压器          | 630       | 24.79    | 347.82  | 347.82       | 未列入负面清单  |          |          | 491.15%    |
| 171 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10KV红海线1148 | 五洲御景园一期1号102配电变压器            | 630       | 38.65    | 260.51  | 260.51       | 未列入负面清单  |          |          | 16.68%     |
| 199 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10KVG43高长线78右4号变压器           | 200       | 70.86    | 18.28   | 18.28        | 未列入负面清单  |          |          | 23.02%     |
| 201 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10KV红树线1149 | 10KV1149红树线26右6号变压器          | 400       | 16.86    | 252.56  | 252.56       | 未列入负面清单  |          |          | -          |
| 222 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10KV1444滨城线19号柱上变压器          | 315       | 37.28    | 134.57  | 134.57       | 未列入负面清单  |          |          | -5.44%     |
| 243 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高城线GD41 | 城南8号棚户区西区B102配电变压器           | 500       | 25.13    | 274.35  | 274.35       | 未列入负面清单  |          |          | 400.87%    |
| 291 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高新线GD55 | 米家小区27号箱变102配电变压器            | 315       | 26.25    | 169.31  | 169.31       | 未列入负面清单  |          |          | 400.00%    |
| 326 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10KV东高线249  | 高德东山2号102配电变压器               | 630       | 22.1     | 364.77  | 364.77       | 未列入负面清单  |          |          | 428.16%    |
| 368 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线3号棚户区小区E号102配电变压器         | 630       | 35.81    | 278.40  | 278.40       | 未列入负面清单  |          |          | 3.56%      |
| 394 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10KV1450滨勿线2左1号柱上变压器1        | 400       | 15.76    | 256.96  | 256.96       | 未列入负面清单  |          |          | 315.32%    |
| 399 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高城线GD41 | 城南8号棚户区西区A102配电变压器           | 500       | 16.73    | 316.35  | 316.35       | 未列入负面清单  |          |          | 330.29%    |
| 402 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10KV滨红线1460 | 10KV1460滨红线26号柱上变压器          | 400       | 13.74    | 265.04  | 265.04       | 未列入负面清单  |          |          | 302.95%    |
| 403 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区B号102配电变压器       | 630       | 28.75    | 322.88  | 322.88       | 未列入负面清单  |          |          | -3.16%     |
| 423 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10KV滨园线1445 | 10KV1445滨园线54右8号柱上变压器        | 400       | 13.82    | 264.72  | 264.72       | 未列入负面清单  |          |          | 291.68%    |
| 443 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高新线GD55 | 10KVG55高新线城南支30右10左1右1号柱上变压器 | 200       | 19.38    | 121.24  | 121.24       | 未列入负面清单  |          |          | -          |
| 449 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高合线GD44 | 10KVG44高合线33右2右1号变压器         | 100       | 67.86    | 12.14   | 12.14        | 未列入负面清单  |          |          | -          |

|     |              |           |             |                             |     |        |        |        |         |  |         |
|-----|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 453 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线60号变压器           | 200 | 25.364 | 109.27 | 109.27 | 未列入负面清单 |  | 349.11% |
| 479 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线111号变压器           | 200 | 73.291 | 13.42  | 13.42  | 未列入负面清单 |  | 427.26% |
| 489 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 煤海小区二期4号箱变103间隔配电变压器        | 400 | 36.63  | 173.48 | 173.48 | 未列入负面清单 |  | 525.05% |
| 518 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线26号变压器       | 160 | 34.01  | 73.58  | 73.58  | 未列入负面清单 |  | 34.72%  |
| 531 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区02号102配电变压器             | 630 | 22.704 | 360.96 | 360.96 | 未列入负面清单 |  | -1.13%  |
| 536 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾一期1号地下配电室环网柜102（1号）配电变压器 | 800 | 39.33  | 325.36 | 325.36 | 未列入负面清单 |  | 5.87%   |
| 540 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线10号柱上变压器         | 315 | 29.045 | 160.51 | 160.51 | 未列入负面清单 |  | 340.42% |
| 544 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线工业支线52号变压器        | 200 | 20.31  | 119.38 | 119.38 | 未列入负面清单 |  | 193.90% |
| 563 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线34号柱上变压器         | 400 | 11.24  | 275.04 | 275.04 | 未列入负面清单 |  | 260.46% |
| 571 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线19右1右1号柱上变压器     | 400 | 44.24  | 143.04 | 143.04 | 未列入负面清单 |  | 329.08% |
| 593 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线131左1号变压器         | 200 | 59.649 | 40.70  | 40.70  | 未列入负面清单 |  | 9.13%   |
| 599 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线板厂支线41右4号变压器      | 200 | 68.43  | 23.14  | 23.14  | 未列入负面清单 |  | 540.85% |
| 622 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线23左1左1号柱上变压器     | 400 | 16.28  | 254.88 | 254.88 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 629 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 鑫维玛瑞钻石小区二期配电室103配电变压器       | 800 | 29.64  | 402.88 | 402.88 | 未列入负面清单 |  | 10.80%  |
| 633 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 海泰小区2号箱变103配电变压器            | 315 | 31.85  | 151.67 | 151.67 | 未列入负面清单 |  | 333.86% |
| 644 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线50号柱上变压器2        | 400 | 39.13  | 163.48 | 163.48 | 未列入负面清单 |  | 324.93% |
| 657 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线66号柱上变压器         | 160 | 43.08  | 59.07  | 59.07  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 699 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线28右8左1柱上变压器      | 400 | 20.04  | 239.84 | 239.84 | 未列入负面清单 |  | 254.46% |
| 702 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线少龙沟支线34右3号变压器     | 200 | 27.81  | 104.38 | 104.38 | 未列入负面清单 |  | 7.91%   |
| 706 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线42右1右10柱上变压器     | 200 | 13.641 | 132.72 | 132.72 | 未列入负面清单 |  | 265.23% |
| 722 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线6右2号柱上变压器        | 100 | 76.72  | 3.28   | 3.28   | 未列入负面清单 |  | 355.84% |
| 742 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区17号箱变102配电变压器           | 400 | 15.3   | 258.80 | 258.80 | 未列入负面清单 |  | -4.20%  |
| 757 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 太平花园新区5号102配电变压器            | 400 | 33.06  | 187.76 | 187.76 | 未列入负面清单 |  | 448.81% |
| 775 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线33号柱上变压器         | 400 | 22.6   | 229.60 | 229.60 | 未列入负面清单 |  | 322.34% |
| 785 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线34右4号柱上变压器       | 400 | 18.28  | 246.88 | 246.88 | 未列入负面清单 |  | 323.89% |
| 827 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线10左1号柱上变压器       | 315 | 25.37  | 172.08 | 172.08 | 未列入负面清单 |  | 2.34%   |
| 833 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线26右29号变压器   | 200 | 11.42  | 137.16 | 137.16 | 未列入负面清单 |  | 216.56% |
| 841 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支21号柱上变压器      | 160 | 9.63   | 112.59 | 112.59 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 842 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线31号变压器           | 400 | 24.2   | 223.20 | 223.20 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 848 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期03号箱变102配电变压器         | 400 | 33.9   | 184.40 | 184.40 | 未列入负面清单 |  | 368.34% |
| 854 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南棚户区二期5号102配电变压器           | 500 | 26.71  | 266.45 | 266.45 | 未列入负面清单 |  | 387.88% |
| 855 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期1号102配电变压器            | 315 | 53.52  | 83.41  | 83.41  | 未列入负面清单 |  | 580.28% |
| 858 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右13左2号柱上变压器    | 200 | 26.638 | 106.72 | 106.72 | 未列入负面清单 |  | 278.82% |

|      |              |           |             |  |     |         |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|--|-----|---------|--------|--------|---------|--|---------|
| 860  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 10kV1143红庆线主干46右5号(红庆线46右5号柱上变压器)柱上变压器 | 100 | 104.316 | -24.32 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 227.12% |
| 861  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 4号棚户区5号小区A箱变102配电变压器                   | 630 | 22.65   | 361.31 | 361.31 | 未列入负面清单 |  | -3.04%  |
| 898  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右9号柱上变压器                  | 100 | 82.4    | -2.40  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 301.83% |
| 906  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线71号变压器                      | 200 | 49.165  | 61.67  | 61.67  | 未列入负面清单 |  | 265.13% |
| 924  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 10kV1152红东线20号柱上变压器                    | 400 | 9.62    | 281.52 | 281.52 | 未列入负面清单 |  | 252.30% |
| 958  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区1号配电室102配电变压器                      | 630 | 8.25    | 452.03 | 452.03 | 未列入负面清单 |  | 490.83% |
| 961  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 海泰小区1号箱变103配电变压器                       | 400 | 32.812  | 188.75 | 188.75 | 未列入负面清单 |  | 438.61% |
| 979  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线62号柱上变压器                    | 160 | 40.798  | 62.72  | 62.72  | 未列入负面清单 |  | 225.78% |
| 988  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 4号棚户区4号小区C箱变102配电变压器                   | 630 | 21.87   | 366.22 | 366.22 | 未列入负面清单 |  | -4.42%  |
| 995  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线49右2号柱上变压器                  | 250 | 86.496  | -16.24 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 174.54% |
| 1013 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 红纬路西段小区箱变102配电变压器                      | 400 | 79.32   | 2.72   | 2.72   | 未列入负面清单 |  | 437.78% |
| 1032 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10kVGD43高长线园区支线16左11号变压器               | 200 | 57.48   | 45.04  | 45.04  | 未列入负面清单 |  | 121.77% |
| 1063 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线51左2号柱上变压器                  | 400 | 19.82   | 240.72 | 240.72 | 未列入负面清单 |  | 280.42% |
| 1069 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河小区2号箱变102间隔配电变压器                     | 500 | 24.72   | 276.40 | 276.40 | 未列入负面清单 |  | 368.75% |
| 1109 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 滨红线创业小区1#箱变102配电变压器                    | 630 | 35.025  | 283.34 | 283.34 | 未列入负面清单 |  | -3.10%  |
| 1125 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线工业支线28右11号变压器                | 200 | 22.74   | 114.52 | 114.52 | 未列入负面清单 |  | 4.67%   |
| 1137 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 10kV247东丰线50号柱上变压器                     | 400 | 31.5    | 194.00 | 194.00 | 未列入负面清单 |  | 481.74% |
| 1149 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右1号柱上变压器                  | 200 | 35.13   | 89.74  | 89.74  | 未列入负面清单 |  | 297.34% |
| 1155 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线35付1号柱上变压器                   | 100 | 18.203  | 61.80  | 61.80  | 未列入负面清单 |  | 147.54% |
| 1157 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山三期5号102配电变压器                       | 630 | 19.58   | 380.65 | 380.65 | 未列入负面清单 |  | -1.52%  |
| 1165 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 嘉城太平大街A号箱变103配电变压器                     | 400 | 24.45   | 222.20 | 222.20 | 未列入负面清单 |  | 404.86% |
| 1169 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期6号102配电变压器                       | 400 | 21.09   | 235.64 | 235.64 | 未列入负面清单 |  | 419.99% |
| 1226 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线63号柱上变压器                    | 400 | 22.93   | 228.28 | 228.28 | 未列入负面清单 |  | 350.98% |
| 1235 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线26右5号柱上变压器                  | 400 | 15.8    | 256.80 | 256.80 | 未列入负面清单 |  | 237.77% |
| 1252 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区14号箱变102配电变压器                      | 400 | 31.76   | 192.96 | 192.96 | 未列入负面清单 |  | -1.51%  |
| 1254 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 4号棚户区4号小区E箱变102配电变压器                   | 630 | 26.77   | 335.35 | 335.35 | 未列入负面清单 |  | -1.80%  |
| 1259 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV245东立线主干152号柱上变压器                  | 50  | 24.9    | 27.55  | 27.55  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 1282 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 滨红线电厂小区1#箱变103间隔配电变压器                  | 500 | 7.94    | 360.30 | 360.30 | 未列入负面清单 |  | 483.34% |
| 1285 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城2号箱变102                             | 630 | 9.9     | 441.63 | 441.63 | 未列入负面清单 |  | 4.08%   |
| 1310 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线28号柱上变压器                     | 50  | 170.4   | -45.20 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 176.62% |
| 1313 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山三期2号102配电变压器                       | 630 | 14.04   | 415.55 | 415.55 | 未列入负面清单 |  | -3.01%  |
| 1328 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线54右10号变压器                   | 400 | 10.39   | 278.44 | 278.44 | 未列入负面清单 |  | -44.49% |
| 1384 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期04号箱变102配电变压器                    | 500 | 30.1    | 249.50 | 249.50 | 未列入负面清单 |  | 369.95% |

|      |              |           |             |                             |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 1387 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新城南支26号柱上变压器       | 315 | 57.94  | 69.49  | 69.49  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 1417 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线14付1号柱上变压器       | 200 | 12.269 | 135.46 | 135.46 | 未列入负面清单 |  | 218.43% |
| 1424 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线10左5号柱上变压器       | 315 | 13.442 | 209.66 | 209.66 | 未列入负面清单 |  | 451.81% |
| 1434 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 10kV1143红庆线6号柱上变压器          | 400 | 55.44  | 98.24  | 98.24  | 未列入负面清单 |  | -7.42%  |
| 1476 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线60号柱上变压器         | 400 | 18.075 | 247.70 | 247.70 | 未列入负面清单 |  | 316.59% |
| 1478 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV245东立线70左4号柱上变压器        | 200 | 33.75  | 92.50  | 92.50  | 未列入负面清单 |  | 289.76% |
| 1525 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 金水湾二期小区2号102配电变压器           | 400 | 69.6   | 41.60  | 41.60  | 未列入负面清单 |  | 561.91% |
| 1542 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线37号柱上变压器         | 400 | 17.32  | 250.72 | 250.72 | 未列入负面清单 |  | 270.70% |
| 1588 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区2号配电室102配电变压器           | 630 | 17.864 | 391.46 | 391.46 | 未列入负面清单 |  | 463.20% |
| 1610 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平花园1#箱变103配电变压器            | 315 | 58.25  | 68.51  | 68.51  | 未列入负面清单 |  | 479.06% |
| 1623 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城1号地下配电室1号开关柜106配电变压器（4号） | 630 | 35.21  | 282.18 | 282.18 | 未列入负面清单 |  | 7.26%   |
| 1630 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线32左17号变压器        | 200 | 25.53  | 108.94 | 108.94 | 未列入负面清单 |  | 9.81%   |
| 1631 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 太平花园新区1号102配电变压器            | 400 | 21.24  | 235.04 | 235.04 | 未列入负面清单 |  | 399.92% |
| 1644 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线6右2左3号柱上变压器（2）   | 400 | 17.8   | 248.80 | 248.80 | 未列入负面清单 |  | 303.97% |
| 1664 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线28号柱上变压器         | 400 | 31.888 | 192.45 | 192.45 | 未列入负面清单 |  | 249.02% |
| 1674 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线40号变压器            | 200 | 64.77  | 30.46  | 30.46  | 未列入负面清单 |  | 267.97% |
| 1682 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线31号柱上变压器         | 30  | 11.007 | 20.70  | 20.70  | 未列入负面清单 |  | 173.17% |
| 1684 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线12号柱上变压器         | 400 | 24.84  | 220.64 | 220.64 | 未列入负面清单 |  | 299.36% |
| 1699 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右13左2右1号柱上变压器  | 200 | 26.07  | 107.86 | 107.86 | 未列入负面清单 |  | 284.11% |
| 1701 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线工业支线37号变压器        | 200 | 23.88  | 112.24 | 112.24 | 未列入负面清单 |  | 301.12% |
| 1708 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区12号箱变102配电变压器           | 630 | 25.75  | 341.78 | 341.78 | 未列入负面清单 |  | 536.20% |
| 1709 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线56号柱上变压器         | 200 | 28.68  | 102.64 | 102.64 | 未列入负面清单 |  | 288.26% |
| 1711 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 五洲御景园一期3号箱变102配电变压器         | 500 | 87.46  | -37.30 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 448.50% |
| 1737 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线34中5号柱上变压器       | 315 | 47.7   | 101.75 | 101.75 | 未列入负面清单 |  | 396.38% |
| 1748 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线21右3号柱上变压器       | 400 | 17.89  | 248.44 | 248.44 | 未列入负面清单 |  | 286.44% |
| 1749 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线40右6号柱上变压器       | 400 | 14.7   | 261.20 | 261.20 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 1755 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区5号箱变102配电变压器            | 500 | 23.23  | 283.85 | 283.85 | 未列入负面清单 |  | 372.65% |
| 1779 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期3号102配电变压器            | 315 | 35.63  | 139.77 | 139.77 | 未列入负面清单 |  | 462.68% |
| 1795 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线15号柱上变压器         | 400 | 22.06  | 231.76 | 231.76 | 未列入负面清单 |  | 280.64% |
| 1797 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 太平花园新区4号102配电变压器            | 400 | 24.93  | 220.28 | 220.28 | 未列入负面清单 |  | 408.15% |
| 1805 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区6号配电室103配电变压器           | 630 | 25.21  | 345.18 | 345.18 | 未列入负面清单 |  | 451.86% |
| 1809 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10kVGD41高城线79号柱上变压器         | 315 | 17.56  | 196.69 | 196.69 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 1823 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线14号柱上变压器         | 200 | 23.523 | 112.95 | 112.95 | 未列入负面清单 |  | 285.69% |

|      |              |           |             |                             |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 1828 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 红纬小区2#箱变配电变压器               | 500 | 30.6   | 247.00 | 247.00 | 未列入负面清单 |  | 396.51% |
| 1842 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线工业支线20号变压器        | 200 | 32.76  | 94.48  | 94.48  | 未列入负面清单 |  | 41.15%  |
| 1845 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区15号箱变102配电变压器           | 630 | 6.03   | 466.01 | 466.01 | 未列入负面清单 |  | -3.01%  |
| 1874 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期10号箱变102配电变压器         | 500 | 30.469 | 247.66 | 247.66 | 未列入负面清单 |  | 361.49% |
| 1890 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线59右6号柱上变压器       | 250 | 36.78  | 108.05 | 108.05 | 未列入负面清单 |  | 340.60% |
| 1909 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV244东立线5号柱上变压器           | 100 | 56.446 | 23.55  | 23.55  | 未列入负面清单 |  | 156.37% |
| 1925 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红东线44右2号柱上变压器       | 100 | 81.36  | -1.36  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 514.87% |
| 1978 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 滨红线电厂小区2#箱变103间隔配电变压器       | 500 | 11.94  | 340.30 | 340.30 | 未列入负面清单 |  | 454.59% |
| 1984 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 滨安线26号红纬小区1号箱变间隔102配电变压器    | 630 | 64.44  | 98.03  | 98.03  | 未列入负面清单 |  | 7.73%   |
| 1985 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV244东立线68号柱上变压器          | 50  | 53.7   | 13.15  | 13.15  | 未列入负面清单 |  | 282.44% |
| 1986 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 17付1                        | 500 | 37.86  | 210.70 | 210.70 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 1996 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山4号102配电变压器              | 630 | 23.94  | 353.18 | 353.18 | 未列入负面清单 |  | -3.92%  |
| 2000 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 鑫维玛瑞城一期1号箱变103配电变压器         | 630 | 25.59  | 342.78 | 342.78 | 未列入负面清单 |  | 497.44% |
| 2017 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城2号地下配电室4号开关柜102配电变压器（5号） | 630 | 33.97  | 289.99 | 289.99 | 未列入负面清单 |  | 523.72% |
| 2023 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10kVGD43高长线园区支线78号变压器       | 200 | 29.52  | 100.96 | 100.96 | 未列入负面清单 |  | -0.70%  |
| 2043 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线41右3号柱上变压器       | 160 | 23.45  | 90.48  | 90.48  | 未列入负面清单 |  | 268.14% |
| 2065 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线板厂支线36右26号变压器     | 160 | 27.3   | 84.32  | 84.32  | 未列入负面清单 |  | -15.93% |
| 2071 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 五洲御景园二期1#102配电变压器           | 630 | 41.09  | 245.13 | 245.13 | 未列入负面清单 |  | 4.10%   |
| 2086 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线60号柱上变压器         | 315 | 7.135  | 229.52 | 229.52 | 未列入负面清单 |  | 290.31% |
| 2087 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线19右1右3号柱上变压器     | 315 | 52.04  | 88.07  | 88.07  | 未列入负面清单 |  | 367.29% |
| 2097 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线50左16号变压器     | 100 | 27.69  | 52.31  | 52.31  | 未列入负面清单 |  | 184.70% |
| 2145 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红玛瑙家园二期2号箱变102配电变压器         | 630 | 28.1   | 326.97 | 326.97 | 未列入负面清单 |  | 3.92%   |
| 2167 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线50号柱上柱上变压器1      | 250 | 31.52  | 121.20 | 121.20 | 未列入负面清单 |  | 276.63% |
| 2173 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线46号柱上变压器          | 100 | 88.516 | -8.52  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 178.00% |
| 2183 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区21号箱变102配电变压器           | 630 | 17.64  | 392.87 | 392.87 | 未列入负面清单 |  | 0.75%   |
| 2191 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期09号箱变102配电变压器         | 400 | 37.05  | 171.80 | 171.80 | 未列入负面清单 |  | 373.05% |
| 2197 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线4号柱上变压器          | 200 | 38.089 | 83.82  | 83.82  | 未列入负面清单 |  | 305.80% |
| 2205 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山3号箱变102配电变压器            | 630 | 20.17  | 376.93 | 376.93 | 未列入负面清单 |  | -1.40%  |
| 2216 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支30右16号柱上变压器   | 315 | 14.76  | 205.51 | 205.51 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2241 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线28号柱上变压器         | 400 | 23.76  | 224.96 | 224.96 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2242 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线31号柱上变压器         | 400 | 10     | 280.00 | 280.00 | 未列入负面清单 |  | 288.91% |
| 2267 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线26右7左3号柱上变压器     | 100 | 17.58  | 62.42  | 62.42  | 未列入负面清单 |  | 138.25% |
| 2268 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线51左1号柱上变压器       | 400 | 17.32  | 250.72 | 250.72 | 未列入负面清单 |  | 278.27% |

|      |              |           |             |                             |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 2276 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期02号箱变102配电变压器         | 500 | 35.16  | 224.20 | 224.20 | 未列入负面清单 |  | 384.06% |
| 2312 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 4号棚户区5号小区D箱变102配电变压器        | 500 | 24.31  | 278.45 | 278.45 | 未列入负面清单 |  | 395.36% |
| 2313 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南棚户区二期4号102配电变压器           | 630 | 18.13  | 389.78 | 389.78 | 未列入负面清单 |  | 0.52%   |
| 2333 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线2左3号柱上变压器        | 400 | 8.39   | 286.44 | 286.44 | 未列入负面清单 |  | 241.86% |
| 2362 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线56号柱上变压器         | 400 | 16.6   | 253.60 | 253.60 | 未列入负面清单 |  | 289.93% |
| 2427 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线33右3号柱上变压器       | 250 | 41.35  | 96.63  | 96.63  | 未列入负面清单 |  | 299.20% |
| 2429 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线12号柱上变压器         | 250 | 50.66  | 73.35  | 73.35  | 未列入负面清单 |  | 360.14% |
| 2430 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线15左1号柱上变压器       | 250 | 44.4   | 89.00  | 89.00  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2447 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线46右3号柱上变压器       | 400 | 18.81  | 244.76 | 244.76 | 未列入负面清单 |  | 297.27% |
| 2466 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 滨城线11号电缆分支配厂2号箱变配电变压器       | 315 | 36.55  | 136.87 | 136.87 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2467 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线40右4右1号柱上变压器     | 200 | 18.84  | 122.32 | 122.32 | 未列入负面清单 |  | 302.00% |
| 2490 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南棚户区二期6号102配电变压器           | 315 | 25.14  | 172.81 | 172.81 | 未列入负面清单 |  | 304.45% |
| 2498 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线65左1左2号变压器       | 200 | 34.92  | 90.16  | 90.16  | 未列入负面清单 |  | 0.32%   |
| 2502 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线30号变压器            | 200 | 23.092 | 113.82 | 113.82 | 未列入负面清单 |  | -7.67%  |
| 2543 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德花园2号小区3号箱变配电变压器           | 630 | 30.48  | 311.98 | 311.98 | 未列入负面清单 |  | -1.42%  |
| 2552 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10kV高城线67左1号柱上变压器           | 160 | 19.03  | 97.55  | 97.55  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2557 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾一期2号地下配电室环网柜102（3号）配电变压器 | 800 | 38.67  | 330.64 | 330.64 | 未列入负面清单 |  | 2.26%   |
| 2600 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线15左6左2号柱上变压器      | 100 | 6.78   | 73.22  | 73.22  | 未列入负面清单 |  | 166.06% |
| 2633 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线17号柱上变压器         | 400 | 20.511 | 237.96 | 237.96 | 未列入负面清单 |  | 259.90% |
| 2639 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线36号柱上变压器         | 400 | 42.295 | 150.82 | 150.82 | 未列入负面清单 |  | -2.48%  |
| 2654 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期08号箱变102配电变压器         | 500 | 37.15  | 214.25 | 214.25 | 未列入负面清单 |  | 404.10% |
| 2671 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线15左11号柱上变压器       | 200 | 6.84   | 146.32 | 146.32 | 未列入负面清单 |  | 236.20% |
| 2684 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线54右5号柱上变压器       | 400 | 19     | 244.00 | 244.00 | 未列入负面清单 |  | 282.32% |
| 2685 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线2左1号柱上变压器2       | 400 | 11.81  | 272.76 | 272.76 | 未列入负面清单 |  | 252.34% |
| 2688 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 太平花园新区2号102配电变压器            | 400 | 29.7   | 201.20 | 201.20 | 未列入负面清单 |  | 391.59% |
| 2700 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河小区6号箱变配电变压器               | 630 | 27.76  | 329.11 | 329.11 | 未列入负面清单 |  | 3.44%   |
| 2705 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线26右10号柱上变压器      | 250 | 79.36  | 1.60   | 1.60   | 未列入负面清单 |  | 357.27% |
| 2707 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线3号棚户区小区A号102配电变压器        | 630 | 21.296 | 369.84 | 369.84 | 未列入负面清单 |  | -2.65%  |
| 2736 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区8#箱变配电变压器               | 630 | 19.09  | 383.73 | 383.73 | 未列入负面清单 |  | -1.95%  |
| 2777 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园7号小区1号配电变压器             | 630 | 30.6   | 311.22 | 311.22 | 未列入负面清单 |  | 1.81%   |
| 2790 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线49右6号柱上变压器        | 50  | 49.186 | 15.41  | 15.41  | 未列入负面清单 |  | 213.92% |
| 2827 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线11号柱上变压器         | 400 | 21.8   | 232.80 | 232.80 | 未列入负面清单 |  | 289.12% |
| 2852 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线13号柱上柱上变压器1      | 200 | 19.03  | 121.94 | 121.94 | 未列入负面清单 |  | 271.89% |

|      |              |           |             |                             |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 2853 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区G号102配电变压器      | 630 | 30.89  | 309.39 | 309.39 | 未列入负面清单 |  | 477.96% |
| 2872 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线23左4号柱上变压器1      | 200 | 24.08  | 111.84 | 111.84 | 未列入负面清单 |  | 331.37% |
| 2908 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线135右5号变压器         | 200 | 32.886 | 94.23  | 94.23  | 未列入负面清单 |  | 271.77% |
| 2910 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线2右2号变压器          | 400 | 13.13  | 267.48 | 267.48 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2942 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 电厂小区1号箱变102配电变压器            | 630 | 21.566 | 368.13 | 368.13 | 未列入负面清单 |  | 4.61%   |
| 2947 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红东线红玛瑙广场小区01号102配电变压器       | 630 | 89.57  | -60.29 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 24.80%  |
| 2948 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区9号配电室102配电变压器           | 630 | 25.3   | 344.61 | 344.61 | 未列入负面清单 |  | 419.94% |
| 2951 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支22左3号柱上变压器    | 315 | 13.71  | 208.81 | 208.81 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2972 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支30右10号柱上变压器   | 250 | 28.8   | 128.00 | 128.00 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2983 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线9中3号柱上变压器        | 400 | 5.2    | 299.20 | 299.20 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 2991 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期6号箱变间隔102配电变压器        | 500 | 29.52  | 252.40 | 252.40 | 未列入负面清单 |  | 366.92% |
| 2997 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线44右4号变压器         | 50  | 35.4   | 22.30  | 22.30  | 未列入负面清单 |  | 220.03% |
| 2999 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德花园2号小区1号变压器               | 630 | 28.11  | 326.91 | 326.91 | 未列入负面清单 |  | -3.67%  |
| 3000 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线30左5号柱上变压器       | 400 | 21.34  | 234.64 | 234.64 | 未列入负面清单 |  | 305.52% |
| 3015 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河小区4号箱变配电变压器               | 630 | 40.146 | 251.08 | 251.08 | 未列入负面清单 |  | -1.07%  |
| 3029 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线32号变压器        | 200 | 29.52  | 100.96 | 100.96 | 未列入负面清单 |  | 18.32%  |
| 3051 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线33号柱上变压器         | 400 | 19.73  | 241.08 | 241.08 | 未列入负面清单 |  | 250.04% |
| 3065 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期2号102配电变压器            | 315 | 35.37  | 140.58 | 140.58 | 未列入负面清单 |  | 504.65% |
| 3092 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河小区5号箱变102间隔配电变压器          | 630 | 31.99  | 302.46 | 302.46 | 未列入负面清单 |  | -2.20%  |
| 3100 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区4#箱变配电变压器               | 400 | 21.56  | 233.76 | 233.76 | 未列入负面清单 |  | 436.01% |
| 3106 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 滨红线创业小区3#箱变102配电变压器         | 500 | 24.58  | 277.10 | 277.10 | 未列入负面清单 |  | 424.86% |
| 3125 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 红树线37家佳小区5#箱变配电变压器          | 315 | 22.37  | 181.53 | 181.53 | 未列入负面清单 |  | 330.69% |
| 3137 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线32左2号柱上变压器       | 400 | 24.12  | 223.52 | 223.52 | 未列入负面清单 |  | 313.97% |
| 3144 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线34右5号柱上变压器       | 400 | 34.98  | 180.08 | 180.08 | 未列入负面清单 |  | 340.23% |
| 3145 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德花园2号小区2号箱变配电变压器           | 630 | 25.19  | 345.30 | 345.30 | 未列入负面清单 |  | -0.68%  |
| 3155 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线30右5号柱上变压器        | 30  | 34.27  | 13.72  | 13.72  | 未列入负面清单 |  | 149.75% |
| 3161 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线140号变压器           | 315 | 29.45  | 159.23 | 159.23 | 未列入负面清单 |  | 17.14%  |
| 3192 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 红安线3号棚户区小区C号102配电变压器        | 500 | 47.52  | 162.40 | 162.40 | 未列入负面清单 |  | 379.88% |
| 3200 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 红安线高德花园5号小区2#箱变配电变压器        | 500 | 20.51  | 297.45 | 297.45 | 未列入负面清单 |  | 427.16% |
| 3213 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区西区D102配电变压器          | 500 | 30.02  | 249.90 | 249.90 | 未列入负面清单 |  | 369.54% |
| 3232 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 农业线塔子沟分线8号(大巴沟养殖场200万亩)变压器  | 100 | 13.294 | 66.71  | 66.71  | 未列入负面清单 |  | 227.06% |
| 3243 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线电台支线47号柱上变压器      | 315 | 19.44  | 190.76 | 190.76 | 未列入负面清单 |  | 248.32% |
| 3245 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾一期3号地下配电室环网柜102(4号)配电变压器 | 800 | 45.78  | 273.76 | 273.76 | 未列入负面清单 |  | -1.05%  |

|      |              |           |             |                                     |     |         |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|--|---------|
| 3254 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 五洲御景园二期2#102配电变压器                   | 630 | 41.52   | 242.42 | 242.42 | 未列入负面清单 |  | 3.87%   |
| 3257 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线36号变压器               | 200 | 67.28   | 25.44  | 25.44  | 未列入负面清单 |  | 319.71% |
| 3277 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线46右1号柱上变压器               | 200 | 28.68   | 102.64 | 102.64 | 未列入负面清单 |  | 269.18% |
| 3315 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区西区E102配电变压器                  | 500 | 22.299  | 288.51 | 288.51 | 未列入负面清单 |  | 359.39% |
| 3320 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线89号变压器                | 100 | 74.578  | 5.42   | 5.42   | 未列入负面清单 |  | 292.86% |
| 3389 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红玛瑙家园二期1号箱变配电变压器                    | 500 | 41.74   | 191.30 | 191.30 | 未列入负面清单 |  | 407.15% |
| 3393 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 维多利亚港局维2#变电所1#配电变压器                 | 800 | 11.1    | 551.20 | 551.20 | 未列入负面清单 |  | 12.58%  |
| 3395 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右2号柱上变压器               | 400 | 16.823  | 252.71 | 252.71 | 未列入负面清单 |  | 278.60% |
| 3398 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线21号柱上变压器                 | 315 | 44.11   | 113.05 | 113.05 | 未列入负面清单 |  | 354.44% |
| 3405 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线61号柱上变压器                  | 200 | 11.08   | 137.84 | 137.84 | 未列入负面清单 |  | 310.65% |
| 3412 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红东线崇光房产A102配电变压器                    | 500 | 21.79   | 291.05 | 291.05 | 未列入负面清单 |  | 377.61% |
| 3432 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | X红安线高德花园5号小区4#箱变配电变压器               | 500 | 23.18   | 284.10 | 284.10 | 未列入负面清单 |  | 372.31% |
| 3462 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线38左1号柱上变压器（2）            | 400 | 86.111  | -24.44 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 364.36% |
| 3464 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线51左2号柱上变压器                | 100 | 25.23   | 54.77  | 54.77  | 未列入负面清单 |  | 294.80% |
| 3483 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53右3号柱上变压器                | 200 | 79.38   | 1.24   | 1.24   | 未列入负面清单 |  | 226.53% |
| 3484 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10kVGD41高城线88右6左3号柱上变压器             | 400 | 67.4    | 50.40  | 50.40  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 3496 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 红纬小区2号箱变102配电变压器                    | 500 | 18.282  | 308.59 | 308.59 | 未列入负面清单 |  | 420.03% |
| 3511 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区4号箱变102配电变压器                    | 400 | 13.62   | 265.52 | 265.52 | 未列入负面清单 |  | 349.46% |
| 3513 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线14号柱上变压器                 | 100 | 40.511  | 39.49  | 39.49  | 未列入负面清单 |  | 209.23% |
| 3525 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线76右17号变压器                 | 30  | 20.3    | 17.91  | 17.91  | 未列入负面清单 |  | 7.00%   |
| 3539 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平花园1#102配电变压器                      | 315 | 44.69   | 111.23 | 111.23 | 未列入负面清单 |  | 487.84% |
| 3545 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平花园1号小区2号箱变配电变压器                   | 400 | 98.04   | -72.16 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 531.12% |
| 3552 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 10kV1143红庆线主干46中5号(红庆线4号柱上变压器)柱上变压器 | 50  | 142.962 | -31.48 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 168.45% |
| 3558 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10kVGD41高城线77号柱上变压器                 | 315 | 17.27   | 197.60 | 197.60 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 3564 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾二期2号102配电变压器                     | 500 | 38.4    | 208.00 | 208.00 | 未列入负面清单 |  | 486.85% |
| 3574 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 顺吉地下3#箱变间隔102配电变压器                  | 315 | 16.528  | 199.94 | 199.94 | 未列入负面清单 |  | 359.82% |
| 3576 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区20号箱变102                        | 500 | 9.63    | 351.85 | 351.85 | 未列入负面清单 |  | 443.45% |
| 3624 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区南区C102配电变压器                  | 500 | 18.48   | 307.60 | 307.60 | 未列入负面清单 |  | 387.00% |
| 3646 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kV251阜南线73左7号变压器                  | 400 | 12.95   | 268.20 | 268.20 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 3649 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高合线GD44 | 10kVGD44高合线33右4号柱上变压器               | 200 | 2.88    | 154.24 | 154.24 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 3653 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线45左5左1号柱上变压器              | 315 | 45      | 110.25 | 110.25 | 未列入负面清单 |  | 209.35% |
| 3682 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 翠城二期小区5#配电室1102间隔配电变压器              | 630 | 14.57   | 412.21 | 412.21 | 未列入负面清单 |  | 370.37% |
| 3690 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 金水湾二期小区3号102配电变压器                   | 315 | 71.62   | 26.40  | 26.40  | 未列入负面清单 |  | 513.61% |

|      |              |           |             |                              |     |        |        |        |         |  |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|--|---------|
| 3696 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线54右4号柱上变压器        | 30  | 15.27  | 19.42  | 19.42  | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 3701 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支3左4号柱上变压器      | 100 | 73.65  | 6.35   | 6.35   | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 3773 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV农业线塔子沟分线18左21（塔子沟十三台变压器） | 200 | 14.79  | 130.42 | 130.42 | 未列入负面清单 |  |  | 209.27% |
| 3796 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城1号地下配电室1号开关柜105配电变压器（3号）  | 630 | 18.13  | 389.78 | 389.78 | 未列入负面清单 |  |  | 17.14%  |
| 3830 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线70号柱上变压器           | 200 | 40     | 80.00  | 80.00  | 未列入负面清单 |  |  | 134.05% |
| 3857 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山5号箱式变电站102配电变压器          | 630 | 21.21  | 370.38 | 370.38 | 未列入负面清单 |  |  | 420.97% |
| 3863 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线33右1号柱上变压器        | 315 | 39.8   | 126.63 | 126.63 | 未列入负面清单 |  |  | 342.29% |
| 3886 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南8号棚户区东区A号箱变间隔102配电变压器      | 630 | 10.79  | 436.02 | 436.02 | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 3902 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV245东立线120号柱上变压器          | 200 | 4.163  | 151.67 | 151.67 | 未列入负面清单 |  |  | 35.05%  |
| 3903 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区5号箱变102配电变压器             | 400 | 28     | 208.00 | 208.00 | 未列入负面清单 |  |  | -1.25%  |
| 3914 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线30号柱上变压器          | 400 | 12.96  | 268.16 | 268.16 | 未列入负面清单 |  |  | 295.18% |
| 3916 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平西街小区C102配电变压器              | 315 | 28.95  | 160.81 | 160.81 | 未列入负面清单 |  |  | 335.71% |
| 3926 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV农业线塔子沟分线96号（塔子沟十五台区）     | 100 | 51.06  | 28.94  | 28.94  | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 3938 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南8号棚户区东区B号102配电变压器          | 630 | 18.08  | 390.10 | 390.10 | 未列入负面清单 |  |  | -4.30%  |
| 3981 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右7号柱上变压器        | 200 | 48.04  | 63.92  | 63.92  | 未列入负面清单 |  |  | 236.57% |
| 3984 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 住家东区16号楼102配电变压器             | 630 | 34.26  | 288.16 | 288.16 | 未列入负面清单 |  |  | 1.61%   |
| 4003 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线32右7号变压器          | 30  | 66.076 | 4.18   | 4.18   | 未列入负面清单 |  |  | 15.78%  |
| 4007 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区南区D102配电变压器           | 500 | 19.73  | 301.35 | 301.35 | 未列入负面清单 |  |  | 378.58% |
| 4017 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区西区C102配电变压器           | 630 | 18.11  | 389.91 | 389.91 | 未列入负面清单 |  |  | -12.75% |
| 4042 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 10kV东丰线107右1号柱上变压器           | 400 | 16.08  | 255.68 | 255.68 | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 4043 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线122号柱上变压器         | 160 | 61.58  | 29.47  | 29.47  | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 4057 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线5号柱上变压器           | 200 | 63.504 | 32.99  | 32.99  | 未列入负面清单 |  |  | 165.84% |
| 4066 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线22左2号变压器      | 200 | 44.94  | 70.12  | 70.12  | 未列入负面清单 |  |  | 399.78% |
| 4160 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线59右5号柱上变压器        | 250 | 35.08  | 112.30 | 112.30 | 未列入负面清单 |  |  | 369.02% |
| 4184 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区A号102配电变压器       | 500 | 23.18  | 284.10 | 284.10 | 未列入负面清单 |  |  | 414.70% |
| 4187 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线13左2号变压器      | 100 | 28.878 | 51.12  | 51.12  | 未列入负面清单 |  |  | 343.97% |
| 4192 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 10kV1152红东线19右3号柱上变压器2       | 400 | 12.846 | 268.62 | 268.62 | 未列入负面清单 |  |  | 287.96% |
| 4206 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 太平花园新区2号箱变103间隔配电变压器         | 400 | 15.27  | 258.92 | 258.92 | 未列入负面清单 |  |  | 434.50% |
| 4247 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山三期1号102配电变压器             | 400 | 16.48  | 254.08 | 254.08 | 未列入负面清单 |  |  | -2.26%  |
| 4250 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线9左2号柱上变压器         | 400 | 16.14  | 255.44 | 255.44 | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 4257 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期6号箱变103间隔配电变压器         | 400 | 26.46  | 214.16 | 214.16 | 未列入负面清单 |  |  | 488.23% |
| 4258 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线21号柱上变压器          | 400 | 24.805 | 220.78 | 220.78 | 未列入负面清单 |  |  | 272.48% |
| 4271 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线15左4号柱上变压器        | 400 | 12.96  | 268.16 | 268.16 | 未列入负面清单 |  |  | 259.05% |

|      |              |           |             |                                      |      |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 4281 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右8号柱上变压器                | 100  | 41.44  | 38.56  | 38.56  | 未列入负面清单 |  | 219.55% |
| 4288 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线54右2号柱上变压器                | 400  | 24.73  | 221.08 | 221.08 | 未列入负面清单 |  | 317.43% |
| 4299 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线73号变压器                | 100  | 60.466 | 19.53  | 19.53  | 未列入负面清单 |  | 339.96% |
| 4303 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线7左25号变压器                   | 200  | 32.15  | 95.70  | 95.70  | 未列入负面清单 |  | 6.98%   |
| 4309 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线3号变压器                 | 200  | 53.02  | 53.96  | 53.96  | 未列入负面清单 |  | 364.22% |
| 4315 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高丰线GD42 | 翠城二期2#箱变102间隔配电变压器                   | 400  | 18.84  | 244.64 | 244.64 | 未列入负面清单 |  | 400.80% |
| 4375 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 佳佳小区东区2#箱变配电变压器                      | 1000 | 10.98  | 690.20 | 690.20 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 4400 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 4号棚户区4号小区B箱变102配电变压器                 | 630  | 41.32  | 243.68 | 243.68 | 未列入负面清单 |  | -0.56%  |
| 4455 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10KV高丰线GD42 | 翠城小区1号配电室102间隔配电变压器                  | 630  | 9.37   | 444.97 | 444.97 | 未列入负面清单 |  | 254.68% |
| 4464 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线124号变压器                    | 50   | 19.975 | 30.01  | 30.01  | 未列入负面清单 |  | -12.55% |
| 4483 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线32左3号柱上变压器                | 315  | 31.82  | 151.77 | 151.77 | 未列入负面清单 |  | 330.08% |
| 4496 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区19号箱变102配电变压器                    | 400  | 28.59  | 205.64 | 205.64 | 未列入负面清单 |  | -6.32%  |
| 4499 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线48号柱上变压器                  | 100  | 39.45  | 40.55  | 40.55  | 未列入负面清单 |  | 216.87% |
| 4502 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 鑫维玛瑞城一期箱变102间隔配电变压器                  | 630  | 74.84  | 32.51  | 32.51  | 未列入负面清单 |  | 492.39% |
| 4505 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线16号柱上变压器                  | 315  | 47.5   | 102.38 | 102.38 | 未列入负面清单 |  | 0.69%   |
| 4516 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山06号102配电变压器                      | 630  | 14.91  | 410.07 | 410.07 | 未列入负面清单 |  | -5.36%  |
| 4518 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城二期1号配电室1号配电变压器                    | 800  | 25.98  | 432.16 | 432.16 | 未列入负面清单 |  | 5.37%   |
| 4549 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区1#箱变配电变压器                        | 630  | 21.37  | 369.37 | 369.37 | 未列入负面清单 |  | -0.98%  |
| 4572 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线4号柱上变压器2                  | 400  | 12.9   | 268.40 | 268.40 | 未列入负面清单 |  | 301.04% |
| 4583 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线19右15号变压器                 | 400  | 6.02   | 295.92 | 295.92 | 未列入负面清单 |  | -42.65% |
| 4600 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线55右1号柱上变压器                | 100  | 52.98  | 27.02  | 27.02  | 未列入负面清单 |  | 206.50% |
| 4622 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线45右6号(红高线45右6号柱上变压器)柱上变压器 | 50   | 51.36  | 14.32  | 14.32  | 未列入负面清单 |  | 201.71% |
| 4631 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园7号小区3号箱变配电变压器                    | 630  | 38.6   | 260.82 | 260.82 | 未列入负面清单 |  | 4.37%   |
| 4647 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期11号箱变102配电变压器                  | 500  | 31.13  | 244.35 | 244.35 | 未列入负面清单 |  | 375.26% |
| 4663 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 前营子村200万亩示范带                         | 100  | 12.9   | 67.10  | 67.10  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 4686 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾一期4号地下配电室环网柜102(5号)配电变压器          | 800  | 40.89  | 312.88 | 312.88 | 未列入负面清单 |  | 4.80%   |
| 4698 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 红纬小区A号箱变102配电变压器                     | 630  | 33.35  | 293.90 | 293.90 | 未列入负面清单 |  | 4.59%   |
| 4706 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区16号箱变102配电变压器                    | 630  | 12.79  | 423.42 | 423.42 | 未列入负面清单 |  | -4.12%  |
| 4744 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平花园新区1号箱变102间隔配电变压器                 | 400  | 20.88  | 236.48 | 236.48 | 未列入负面清单 |  | 397.08% |
| 4771 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区7号箱变102配电变压器                     | 630  | 27.81  | 328.80 | 328.80 | 未列入负面清单 |  | 436.59% |
| 4786 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10KV滨勿线20#柱上变压器                      | 400  | 51.655 | 113.38 | 113.38 | 未列入负面清单 |  | 299.52% |
| 4799 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 五洲御景园1#102配电变压器                      | 630  | 14.43  | 413.09 | 413.09 | 未列入负面清单 |  | 3.09%   |
| 4807 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线25左2号柱上变压器                | 400  | 16.17  | 255.32 | 255.32 | 未列入负面清单 |  | 212.47% |

|      |              |           |             |                             |     |        |         |        |         |  |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|---------|--------|---------|--|--|---------|
| 4872 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线51右4号柱上变压器        | 100 | 64.95  | 15.05   | 15.05  | 未列入负面清单 |  |  | 232.30% |
| 4932 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线106号柱上变压器         | 200 | 85.767 | -11.53  | 0.00   | 未列入负面清单 |  |  | 186.95% |
| 4946 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城2号地下配电室4号开关柜103配电变压器（6号） | 630 | 31.27  | 307.00  | 307.00 | 未列入负面清单 |  |  | 6.98%   |
| 4949 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线42右1右7左1柱上变压器    | 400 | 23.25  | 227.00  | 227.00 | 未列入负面清单 |  |  | 347.18% |
| 4998 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城1号箱变102                  | 630 | 32.67  | 298.18  | 298.18 | 未列入负面清单 |  |  | 138.77% |
| 5003 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线30左3号柱上变压器1      | 200 | 56.25  | 47.50   | 47.50  | 未列入负面清单 |  |  | 354.28% |
| 5015 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线24号柱上变压器         | 200 | 71.68  | 16.64   | 16.64  | 未列入负面清单 |  |  | 340.26% |
| 5041 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线12号变压器            | 400 | 34.452 | 182.19  | 182.19 | 未列入负面清单 |  |  | 3.70%   |
| 5046 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线13号柱上变压器2        | 400 | 27.66  | 209.36  | 209.36 | 未列入负面清单 |  |  | 276.08% |
| 5073 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 顺吉三期红海线局维配电室出线103间隔配电变压器    | 800 | 17.31  | 501.52  | 501.52 | 未列入负面清单 |  |  | 12.43%  |
| 5089 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线42右2号柱上变压器       | 400 | 14.7   | 261.20  | 261.20 | 未列入负面清单 |  |  | 265.93% |
| 5090 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线联汇支线6右3号柱上变压器（1） | 250 | 4.509  | 188.73  | 188.73 | 未列入负面清单 |  |  | 117.21% |
| 5155 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园7号小区4号箱变配电变压器           | 630 | 35.35  | 281.30  | 281.30 | 未列入负面清单 |  |  | -4.64%  |
| 5159 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线60号柱上变压器          | 200 | 6.25   | 147.50  | 147.50 | 未列入负面清单 |  |  | 246.68% |
| 5169 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线59右2号柱上变压器       | 400 | 19.748 | 241.01  | 241.01 | 未列入负面清单 |  |  | 323.50% |
| 5179 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区22号箱变102配电变压器           | 630 | 19.276 | 382.56  | 382.56 | 未列入负面清单 |  |  | -1.79%  |
| 5187 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线8右3号柱上变压器        | 200 | 22.487 | 115.03  | 115.03 | 未列入负面清单 |  |  | 283.08% |
| 5199 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平西街小区B102配电变压器             | 315 | 45.97  | 107.19  | 107.19 | 未列入负面清单 |  |  | 342.66% |
| 5214 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红东线红玛瑙广场小区02号102配电变压器       | 630 | 99.43  | -122.41 | 0.00   | 未列入负面清单 |  |  | 33.61%  |
| 5248 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红玛瑙广场小区2号箱变102配电变压器         | 500 | 42.05  | 189.75  | 189.75 | 未列入负面清单 |  |  | 444.83% |
| 5282 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10kVGD41高城线59左1号柱上变压器       | 200 | 54.35  | 51.30   | 51.30  | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 5318 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河小区7号箱变配电变压器               | 630 | 31.42  | 306.05  | 306.05 | 未列入负面清单 |  |  | 1.84%   |
| 5319 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV245东立线107右6号柱上变压器       | 100 | 8.73   | 71.27   | 71.27  | 未列入负面清单 |  |  | 179.46% |
| 5323 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线41右2号变压器    | 200 | 20.37  | 119.26  | 119.26 | 未列入负面清单 |  |  | 327.90% |
| 5352 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线40右4右7号柱上变压器     | 400 | 5.27   | 298.92  | 298.92 | 未列入负面清单 |  |  | 49.41%  |
| 5360 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53左12号柱上变压器       | 200 | 31.519 | 96.96   | 96.96  | 未列入负面清单 |  |  | 266.55% |
| 5382 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 鑫维玛瑞城一期2号箱变103配电变压器         | 630 | 22.92  | 359.60  | 359.60 | 未列入负面清单 |  |  | 412.77% |
| 5391 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 红纬路南鼎鑫B号102配电变压器            | 630 | 19.53  | 380.96  | 380.96 | 未列入负面清单 |  |  | 1.06%   |
| 5502 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线10左1号变压器     | 100 | 60.24  | 19.76   | 19.76  | 未列入负面清单 |  |  | 44.15%  |
| 5517 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线30右9号柱上变压器        | 160 | 2.68   | 123.71  | 123.71 | 未列入负面清单 |  |  | 174.20% |
| 5520 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线46号柱上变压器         | 200 | 41.23  | 77.54   | 77.54  | 未列入负面清单 |  |  | 283.67% |
| 5521 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线15左6左8号柱上变压器      | 100 | 27     | 53.00   | 53.00  | 未列入负面清单 |  |  | 343.27% |
| 5527 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河新村1号102配电变压器              | 630 | 23.34  | 356.96  | 356.96 | 未列入负面清单 |  |  | 0.72%   |

|      |              |           |             |                                       |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 5532 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 佳佳小区1#102配电变压器                        | 630 | 16.76  | 398.41 | 398.41 | 未列入负面清单 |  | 594.65% |
| 5570 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 红纬小区二期箱变间隔配电变压器                       | 630 | 42.4   | 236.88 | 236.88 | 未列入负面清单 |  | 11.42%  |
| 5605 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区南区A102配电变压器                    | 630 | 18.73  | 386.00 | 386.00 | 未列入负面清单 |  | 7.97%   |
| 5611 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右11号柱上变压器                | 200 | 6.45   | 147.10 | 147.10 | 未列入负面清单 |  | 301.04% |
| 5619 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右3号柱上变压器                 | 400 | 24.18  | 223.28 | 223.28 | 未列入负面清单 |  | 271.92% |
| 5627 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线78号柱上变压器                   | 160 | 7.4    | 116.16 | 116.16 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 5635 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线45左3右1号（东红线34右11左3右1）柱上变压器  | 100 | 54.422 | 25.58  | 25.58  | 未列入负面清单 |  | 256.61% |
| 5638 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区18号箱变102配电变压器                     | 630 | 17.4   | 394.38 | 394.38 | 未列入负面清单 |  | -6.15%  |
| 5639 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山三期3号102配电变压器                      | 500 | 8.9    | 355.50 | 355.50 | 未列入负面清单 |  | -8.79%  |
| 5640 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区5#箱变102配电变压器                      | 630 | 16.8   | 398.16 | 398.16 | 未列入负面清单 |  | 10.59%  |
| 5668 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线5号柱上变压器1                   | 400 | 12.03  | 271.88 | 271.88 | 未列入负面清单 |  | 246.17% |
| 5672 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期4号102配电变压器                      | 400 | 28.74  | 205.04 | 205.04 | 未列入负面清单 |  | 504.66% |
| 5701 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平西街小区A102配电变压器                       | 315 | 21.43  | 184.50 | 184.50 | 未列入负面清单 |  | 374.97% |
| 5705 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线主干35右4号（东红线35右4号柱上变压器）柱上变压器 | 160 | 88.093 | -12.95 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 336.39% |
| 5714 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾二期1号102配电变压器                       | 630 | 35.08  | 283.00 | 283.00 | 未列入负面清单 |  | 546.21% |
| 5744 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线43右1号柱上变压器                 | 50  | 33.248 | 23.38  | 23.38  | 未列入负面清单 |  | 218.40% |
| 5789 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期12号箱变102配电变压器                   | 500 | 31.63  | 241.85 | 241.85 | 未列入负面清单 |  | 357.64% |
| 5828 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线35号柱上变压器                   | 315 | 39.79  | 126.66 | 126.66 | 未列入负面清单 |  | 13.21%  |
| 5832 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区2号箱变102配电变压器                      | 630 | 21.84  | 366.41 | 366.41 | 未列入负面清单 |  | -11.23% |
| 5838 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线2右4号变压器1                   | 400 | 13.03  | 267.88 | 267.88 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 5845 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线64号柱上变压器                   | 200 | 24.98  | 110.04 | 110.04 | 未列入负面清单 |  | 281.47% |
| 5849 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支13右1号柱上变压器              | 315 | 18.65  | 193.25 | 193.25 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 5857 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 滨城线11号电缆分支修配厂1号箱变间隔配电变压器              | 800 | 2.78   | 617.76 | 617.76 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 5884 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 10kV1152红东线44右3左4号柱上变压器               | 100 | 71.394 | 8.61   | 8.61   | 未列入负面清单 |  | 194.68% |
| 5908 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右13号柱上变压器                | 400 | 18.65  | 245.40 | 245.40 | 未列入负面清单 |  | 296.14% |
| 5921 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kV251阜南线66右4左1号变压器                  | 400 | 7.4    | 290.40 | 290.40 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 5929 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支4左7号柱上变压器               | 100 | 62.04  | 17.96  | 17.96  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 5938 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线19右9右8号变压器                 | 200 | 14.007 | 131.99 | 131.99 | 未列入负面清单 |  | 145.21% |
| 5964 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线联汇支线6右3号柱上变压器（2）           | 315 | 8.98   | 223.71 | 223.71 | 未列入负面清单 |  | -36.27% |
| 5970 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区C号102配电变压器                | 630 | 24.79  | 347.82 | 347.82 | 未列入负面清单 |  | -0.70%  |
| 5995 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线42右1右17柱上变压器               | 200 | 23.254 | 113.49 | 113.49 | 未列入负面清单 |  | 281.14% |
| 6003 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线42右1右4号柱上变压器               | 400 | 19.78  | 240.88 | 240.88 | 未列入负面清单 |  | 335.18% |
| 6059 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南8号棚户区东区C号102配电变压器                   | 500 | 23.01  | 284.95 | 284.95 | 未列入负面清单 |  | 461.47% |

|      |              |           |             |                                |      |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 6096 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红线1152  | 红玛瑙家园二期3号箱式变电站101间隔配电变压器       | 630  | 76.42  | 22.55  | 22.55  | 未列入负面清单 |  | 27.84%  |
| 6110 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线40右4右6号柱上变压器        | 200  | 0.16   | 159.68 | 159.68 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 6122 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线15左4右3号柱上变压器         | 100  | 19.35  | 60.65  | 60.65  | 未列入负面清单 |  | 305.60% |
| 6157 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线34右2号柱上变压器          | 315  | 19.81  | 189.60 | 189.60 | 未列入负面清单 |  | 341.62% |
| 6166 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线9号变压器           | 200  | 36.78  | 86.44  | 86.44  | 未列入负面清单 |  | 296.51% |
| 6167 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区9号箱变102配电变压器               | 630  | 18.217 | 389.23 | 389.23 | 未列入负面清单 |  | 1.62%   |
| 6199 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线7左14右3号变压器           | 200  | 39.18  | 81.64  | 81.64  | 未列入负面清单 |  | 3.61%   |
| 6205 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区7号箱变102配电变压器               | 400  | 29.92  | 200.32 | 200.32 | 未列入负面清单 |  | 392.80% |
| 6219 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线58号柱上变压器             | 200  | 15.18  | 129.64 | 129.64 | 未列入负面清单 |  | 338.53% |
| 6223 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线8右2号柱上变压器           | 400  | 25.22  | 219.12 | 219.12 | 未列入负面清单 |  | 255.78% |
| 6228 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区4号箱变102配电变压器               | 400  | 21.24  | 235.04 | 235.04 | 未列入负面清单 |  | 8.13%   |
| 6236 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线90右2号变压器            | 200  | 51.6   | 56.80  | 56.80  | 未列入负面清单 |  | 281.41% |
| 6240 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 10kV247东丰线77左5号柱上变压器西          | 200  | 15.017 | 129.97 | 129.97 | 未列入负面清单 |  | 92.66%  |
| 6253 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山1号102配电变压器                 | 630  | 23.596 | 355.35 | 355.35 | 未列入负面清单 |  | -3.63%  |
| 6257 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53左6右2号柱上变压器         | 200  | 83.71  | -7.42  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 248.96% |
| 6280 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线6左1号柱上变压器1          | 400  | 23.55  | 225.80 | 225.80 | 未列入负面清单 |  | 302.93% |
| 6313 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红线1148  | 五洲御景园一期2号102配电变压器              | 630  | 23.7   | 354.69 | 354.69 | 未列入负面清单 |  | 2.31%   |
| 6367 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线26右2号变压器       | 400  | 44.069 | 143.72 | 143.72 | 未列入负面清单 |  | 23.37%  |
| 6384 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 滨红线电厂小区2#箱变102配电变压器            | 500  | 15.55  | 322.25 | 322.25 | 未列入负面清单 |  | 437.75% |
| 6405 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红线1148  | 10kV1148红线6右3号柱上变压器            | 400  | 10.61  | 277.56 | 277.56 | 未列入负面清单 |  | 0.83%   |
| 6408 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红线1149  | 佳佳小区2#102配电变压器                 | 1000 | 13.14  | 668.60 | 668.60 | 未列入负面清单 |  | 589.99% |
| 6409 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右20右2号柱上变压器       | 400  | 22.8   | 228.80 | 228.80 | 未列入负面清单 |  | 306.27% |
| 6415 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线5号柱上变压器2            | 400  | 14     | 264.00 | 264.00 | 未列入负面清单 |  | 272.90% |
| 6416 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV滨城线33右1#盐业小区箱变间隔配电变压器      | 315  | 42.63  | 117.72 | 117.72 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 6426 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高木线GD62     | 10kV长南线97左13号（南湖生态养殖园200万亩）变压器 | 100  | 2.88   | 77.12  | 77.12  | 未列入负面清单 |  | 0.12%   |
| 6434 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德花园2号小区5号箱变102配电变压器           | 500  | 31.47  | 242.65 | 242.65 | 未列入负面清单 |  | 439.87% |
| 6440 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线50号柱上变压器            | 200  | 30.87  | 98.26  | 98.26  | 未列入负面清单 |  | 292.63% |
| 6441 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东煤线253      | 10kV253东煤线纪念馆分支10号柱上变压器        | 50   | 46.04  | 16.98  | 16.98  | 未列入负面清单 |  | 194.64% |
| 6442 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区8号箱变102配电变压器               | 400  | 27.4   | 210.40 | 210.40 | 未列入负面清单 |  | -1.46%  |
| 6515 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 金水湾二期小区5号102配电变压器              | 500  | 56     | 120.00 | 120.00 | 未列入负面清单 |  | 212.22% |
| 6530 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线塔子沟支线58号变压器          | 100  | 36.518 | 43.48  | 43.48  | 未列入负面清单 |  | 0.61%   |
| 6610 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高园线GD56 | 10kVGD56高园线22号柱上变压器            | 200  | 27.16  | 105.68 | 105.68 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 6626 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线39右2号变压器        | 200  | 29.305 | 101.39 | 101.39 | 未列入负面清单 |  | 199.57% |

|      |              |           |             |  |     |         |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|--|-----|---------|--------|--------|---------|--|---------|
| 6644 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线41右1号柱上变压器                    | 200 | 79.45   | 1.10   | 1.10   | 未列入负面清单 |  | 272.27% |
| 6687 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线29右2号柱上变压器                    | 315 | 39.77   | 126.72 | 126.72 | 未列入负面清单 |  | 321.79% |
| 6705 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线13左1右5号柱上变压器                  | 400 | 28.28   | 206.88 | 206.88 | 未列入负面清单 |  | 340.88% |
| 6707 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线62左2号变压器                      | 200 | 5.492   | 149.02 | 149.02 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 6725 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线4号柱上变压器1                      | 400 | 15.6    | 257.60 | 257.60 | 未列入负面清单 |  | 320.37% |
| 6732 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 上河湾一期1号地下配电室环网柜103(2号)配电变压器              | 800 | 34.77   | 361.84 | 361.84 | 未列入负面清单 |  | 7.64%   |
| 6734 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 红勿小区箱变配电变压器间隔配电变压器                       | 630 | 11.33   | 432.62 | 432.62 | 未列入负面清单 |  | -3.66%  |
| 6766 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV244东立线14号柱上变压器                       | 200 | 10.69   | 138.62 | 138.62 | 未列入负面清单 |  | 126.50% |
| 6767 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线工业支线21左10号变压器                  | 200 | 14.67   | 130.66 | 130.66 | 未列入负面清单 |  | -0.67%  |
| 6776 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线9号柱上变压器                       | 250 | 50.3    | 74.25  | 74.25  | 未列入负面清单 |  | 280.93% |
| 6822 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线52号柱上变压器                      | 400 | 17.5    | 250.00 | 250.00 | 未列入负面清单 |  | 287.83% |
| 6846 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线29号柱上变压器                       | 160 | 18.38   | 98.59  | 98.59  | 未列入负面清单 |  | 267.60% |
| 6849 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期5号箱变103间隔配电变压器                     | 400 | 24.6    | 221.60 | 221.60 | 未列入负面清单 |  | 460.10% |
| 6870 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线9左5号柱上变压器                     | 400 | 59.722  | 81.11  | 81.11  | 未列入负面清单 |  | 290.88% |
| 6874 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区25号箱变102配电变压器                        | 630 | 15.27   | 407.80 | 407.80 | 未列入负面清单 |  | -8.95%  |
| 6885 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线10号柱上变压器                      | 400 | 19.02   | 243.92 | 243.92 | 未列入负面清单 |  | 323.73% |
| 6893 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线39左4号变压器                   | 100 | 24.166  | 55.83  | 55.83  | 未列入负面清单 |  | -4.30%  |
| 6897 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV245东立线南山支线20号柱上变压器                   | 200 | 2.12    | 155.76 | 155.76 | 未列入负面清单 |  | 106.72% |
| 6933 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区11号箱变102配电变压器                        | 630 | 20.34   | 375.86 | 375.86 | 未列入负面清单 |  | 488.10% |
| 6952 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线47号柱上变压器                      | 50  | 86.4    | -3.20  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 221.91% |
| 6993 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线26右7左4号(红树线26右7左4号柱上变压器)柱上变压器 | 400 | 42.994  | 148.02 | 148.02 | 未列入负面清单 |  | 559.33% |
| 7032 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德花园2号小区4号箱变102配电变压器                     | 630 | 33.7    | 291.69 | 291.69 | 未列入负面清单 |  | -1.62%  |
| 7038 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线57右1号柱上变压器                     | 200 | 24.12   | 111.76 | 111.76 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 7053 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53左5左5号柱上变压器(2)                | 50  | 72.68   | 3.66   | 3.66   | 未列入负面清单 |  | 170.06% |
| 7090 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 太平花园新区4号箱变103间隔配电变压器                     | 400 | 11.973  | 272.11 | 272.11 | 未列入负面清单 |  | 410.49% |
| 7108 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家二期小区1#箱变间隔配电变压器                        | 500 | 18.29   | 308.55 | 308.55 | 未列入负面清单 |  | 183.82% |
| 7126 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 顺吉三期红海线局维配电室出线104间隔配电变压器                 | 800 | 36.42   | 348.64 | 348.64 | 未列入负面清单 |  | 11.73%  |
| 7131 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线23左4号柱上变压器2                   | 315 | 24.6    | 174.51 | 174.51 | 未列入负面清单 |  | 1.31%   |
| 7141 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53左6右5号柱上变压器                   | 200 | 103.157 | -46.31 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 276.04% |
| 7175 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区10#箱变配电变压器                           | 630 | 25.07   | 346.06 | 346.06 | 未列入负面清单 |  | -0.21%  |
| 7195 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线42右3号柱上变压器                     | 250 | 53.92   | 65.20  | 65.20  | 未列入负面清单 |  | 196.43% |
| 7205 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线32左6左4号变压器                    | 50  | 61.62   | 9.19   | 9.19   | 未列入负面清单 |  | 31.77%  |
| 7210 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线96号变压器                         | 200 | 39.48   | 81.04  | 81.04  | 未列入负面清单 |  | 344.35% |

|      |              |           |             |                           |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 7243 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线25左1号柱上变压器     | 200 | 28.29  | 103.42 | 103.42 | 未列入负面清单 |  | 286.50% |
| 7264 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线19中1号柱上变压器     | 200 | 28.83  | 102.34 | 102.34 | 未列入负面清单 |  | 281.31% |
| 7297 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 电厂小区2号箱变102配电变压器          | 500 | 39.98  | 200.10 | 200.10 | 未列入负面清单 |  | 574.99% |
| 7317 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线42右1右16柱上变压器   | 200 | 26.536 | 106.93 | 106.93 | 未列入负面清单 |  | 275.80% |
| 7328 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线33左1变压器        | 400 | 22.24  | 231.04 | 231.04 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 7331 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 鑫维玛瑞钻石小区二期配电室102配电变压器     | 800 | 67.46  | 100.32 | 100.32 | 未列入负面清单 |  | 16.35%  |
| 7347 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线22号柱上变压器       | 400 | 16.298 | 254.81 | 254.81 | 未列入负面清单 |  | 349.04% |
| 7367 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城二期1号配电室2号配电变压器         | 800 | 27.54  | 419.68 | 419.68 | 未列入负面清单 |  | 11.18%  |
| 7376 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线55左2号柱上变压器     | 50  | 83.04  | -1.52  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 233.44% |
| 7380 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右20号柱上变压器    | 400 | 16.23  | 255.08 | 255.08 | 未列入负面清单 |  | 301.91% |
| 7401 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支15左6号柱上变压器  | 200 | 22.88  | 114.24 | 114.24 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 7406 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区E号102配电变压器    | 630 | 20.44  | 375.23 | 375.23 | 未列入负面清单 |  | 3.40%   |
| 7464 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线53右1号变压器        | 200 | 59.077 | 41.85  | 41.85  | 未列入负面清单 |  | 323.10% |
| 7471 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线27号柱上变压器       | 250 | 31.478 | 121.31 | 121.31 | 未列入负面清单 |  | 17.55%  |
| 7477 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 维多利亚港局维1#变电所2#配电变压器       | 630 | 49.38  | 192.91 | 192.91 | 未列入负面清单 |  | 643.80% |
| 7482 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线29左6号变压器   | 200 | 58.76  | 42.48  | 42.48  | 未列入负面清单 |  | 7.55%   |
| 7486 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线30左7号变压器       | 400 | 17.278 | 250.89 | 250.89 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 7494 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 佳家西区3号102配电变压器            | 630 | 23.14  | 358.22 | 358.22 | 未列入负面清单 |  | 1.73%   |
| 7506 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线29右6号变压器   | 200 | 28.532 | 102.94 | 102.94 | 未列入负面清单 |  | 55.83%  |
| 7544 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线8右5号柱上变压器      | 400 | 33.83  | 184.68 | 184.68 | 未列入负面清单 |  | -21.14% |
| 7550 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线27号柱上变压器       | 200 | 41.48  | 77.04  | 77.04  | 未列入负面清单 |  | 322.50% |
| 7576 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线45号柱上变压器       | 400 | 21.12  | 235.52 | 235.52 | 未列入负面清单 |  | 281.62% |
| 7616 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线73右2号变压器        | 100 | 48.54  | 31.46  | 31.46  | 未列入负面清单 |  | 3.34%   |
| 7662 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53左6右1号柱上变压器    | 200 | 30.38  | 99.24  | 99.24  | 未列入负面清单 |  | 260.21% |
| 7671 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 红玛瑙三期(局维)配电室102(1号)配电变压器  | 800 | 80.61  | -4.88  | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 6.05%   |
| 7687 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线54右3号柱上变压器     | 400 | 21.63  | 233.48 | 233.48 | 未列入负面清单 |  | 303.19% |
| 7736 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右10号柱上变压器    | 400 | 17.68  | 249.28 | 249.28 | 未列入负面清单 |  | 289.15% |
| 7779 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 翠城二期3#箱变102间隔配电变压器        | 400 | 20.16  | 239.36 | 239.36 | 未列入负面清单 |  | 437.26% |
| 7808 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区26号箱变102配电变压器         | 400 | 21.96  | 232.16 | 232.16 | 未列入负面清单 |  | 371.13% |
| 7836 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 10kV247东丰线77号柱上变压器        | 400 | 6.38   | 294.48 | 294.48 | 未列入负面清单 |  | 21.92%  |
| 7848 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支3左6左1号柱上变压器 | 315 | 12.28  | 213.32 | 213.32 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 7860 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线21右2号变压器   | 200 | 39.697 | 80.61  | 80.61  | 未列入负面清单 |  | 27.51%  |
| 7878 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线21右1号柱上变压器     | 400 | 18.84  | 244.64 | 244.64 | 未列入负面清单 |  | 316.90% |

|      |              |           |             |                             |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 7880 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支2号柱上变压器       | 100 | 15.66  | 64.34  | 64.34  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 7885 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区03号102配电变压器             | 630 | 14.53  | 412.46 | 412.46 | 未列入负面清单 |  | -0.23%  |
| 7891 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 海河小区3号箱变配电变压器               | 630 | 17.98  | 390.73 | 390.73 | 未列入负面清单 |  | 1.29%   |
| 7898 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线10左3号柱上变压器       | 200 | 63.43  | 33.14  | 33.14  | 未列入负面清单 |  | 235.48% |
| 7919 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区3号箱变102配电变压器            | 400 | 7.71   | 289.16 | 289.16 | 未列入负面清单 |  | 379.35% |
| 7935 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线62右4左1号柱上变压器      | 315 | 34.87  | 142.16 | 142.16 | 未列入负面清单 |  | 368.08% |
| 7942 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线9左13右4号柱上变压器      | 100 | 11.988 | 68.01  | 68.01  | 未列入负面清单 |  | 285.04% |
| 7957 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区29号箱变102配电变压器           | 500 | 13.6   | 332.00 | 332.00 | 未列入负面清单 |  | 453.97% |
| 7994 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线板厂支线39左2号变压器      | 400 | 60.594 | 77.62  | 77.62  | 未列入负面清单 |  | 319.64% |
| 8022 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区南区F102配电变压器          | 315 | 20.505 | 187.41 | 187.41 | 未列入负面清单 |  | 328.84% |
| 8028 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kVGD43高长线长米分线4号变压器        | 200 | 37.77  | 84.46  | 84.46  | 未列入负面清单 |  | 7.78%   |
| 8054 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线板厂支线39左1号变压器      | 400 | 13.8   | 264.80 | 264.80 | 未列入负面清单 |  | 28.66%  |
| 8057 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线8右6号柱上变压器        | 200 | 8.34   | 143.32 | 143.32 | 未列入负面清单 |  | 336.91% |
| 8085 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线30左1号柱上变压器       | 400 | 15.28  | 258.88 | 258.88 | 未列入负面清单 |  | 279.30% |
| 8092 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10kVGD43高长线园区支线66右1号变压器     | 250 | 17.09  | 157.28 | 157.28 | 未列入负面清单 |  | 364.98% |
| 8101 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城1号地下配电室1号开关柜103配电变压器(1号) | 800 | 16.8   | 505.60 | 505.60 | 未列入负面清单 |  | 0.24%   |
| 8111 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线40右7号柱上变压器       | 200 | 18.99  | 122.02 | 122.02 | 未列入负面清单 |  | 323.51% |
| 8126 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线13左1号柱上变压器       | 400 | 25.135 | 219.46 | 219.46 | 未列入负面清单 |  | 259.72% |
| 8155 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 鑫源小区8号配电箱102配电变压器           | 630 | 24.32  | 350.78 | 350.78 | 未列入负面清单 |  | 445.29% |
| 8175 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线1号变压器       | 200 | 61.096 | 37.81  | 37.81  | 未列入负面清单 |  | 364.40% |
| 8182 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 维多利亚港局维1#变电所1#配电变压器         | 630 | 29.29  | 319.47 | 319.47 | 未列入负面清单 |  | 647.95% |
| 8214 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线56号柱上变压器          | 100 | 27.604 | 52.40  | 52.40  | 未列入负面清单 |  | 258.32% |
| 8233 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线53左2号柱上变压器        | 200 | 77.202 | 5.60   | 5.60   | 未列入负面清单 |  | 391.55% |
| 8237 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线46右2号柱上变压器       | 200 | 30.81  | 98.38  | 98.38  | 未列入负面清单 |  | 280.34% |
| 8244 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线6左1号柱上变压器2       | 400 | 34.65  | 181.40 | 181.40 | 未列入负面清单 |  | 328.63% |
| 8247 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV249东高线13左3号柱上变压器        | 200 | 59.64  | 40.72  | 40.72  | 未列入负面清单 |  | 317.42% |
| 8260 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线57右2号柱上变压器       | 50  | 0      | 40.00  | 40.00  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 8294 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南棚户区二期2号102配电变压器           | 630 | 15.668 | 405.29 | 405.29 | 未列入负面清单 |  | -2.55%  |
| 8295 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德综合市场住宅楼箱变间隔102配电变压器       | 630 | 61.49  | 116.61 | 116.61 | 未列入负面清单 |  | 535.13% |
| 8303 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线53号柱上变压器         | 200 | 50.58  | 58.84  | 58.84  | 未列入负面清单 |  | 359.89% |
| 8304 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线31号柱上变压器         | 200 | 99.8   | -39.60 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 265.14% |
| 8320 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红高线1144 | 10kV1144红高线56右1号柱上变压器       | 100 | 3.447  | 76.55  | 76.55  | 未列入负面清单 |  | 198.19% |
| 8377 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 10kV1152红安线37号柱上变压器         | 315 | 20.931 | 186.07 | 186.07 | 未列入负面清单 |  | -5.38%  |

|      |              |           |             |                           |     |        |        |        |         |  |  |          |
|------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|--|----------|
| 8395 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区7#箱变配电变压器             | 500 | 12.24  | 338.80 | 338.80 | 未列入负面清单 |  |  | -5.21%   |
| 8410 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线13右11号变压器 | 200 | 13.431 | 133.14 | 133.14 | 未列入负面清单 |  |  | 247.53%  |
| 8449 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线9左3号柱上变压器      | 200 | 41.6   | 76.80  | 76.80  | 未列入负面清单 |  |  | 271.71%  |
| 8452 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线联汇支线1号柱上变压器    | 315 | 26.57  | 168.30 | 168.30 | 未列入负面清单 |  |  | 327.53%  |
| 8461 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV244东立线41号柱上变压器        | 50  | 16.4   | 31.80  | 31.80  | 未列入负面清单 |  |  | 327.44%  |
| 8468 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线工业支线28右9号变压器    | 100 | 49.062 | 30.94  | 30.94  | 未列入负面清单 |  |  | 209.18%  |
| 8475 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线32左6左2号变压器     | 400 | 1.01   | 315.96 | 315.96 | 未列入负面清单 |  |  | -61.12%  |
| 8498 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线83号变压器      | 200 | 19.782 | 120.44 | 120.44 | 未列入负面清单 |  |  | 230.09%  |
| 8508 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10kVGD43高长线园区支线16左4左4号变压器 | 400 | 6.14   | 295.44 | 295.44 | 未列入负面清单 |  |  | -39.28%  |
| 8529 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 10kV东丰线107右7号柱上变压器        | 200 | 19.02  | 121.96 | 121.96 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 8579 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线28左9号变压器    | 200 | 48.216 | 63.57  | 63.57  | 未列入负面清单 |  |  | 49.12%   |
| 8600 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线49右8号柱上变压器      | 100 | 0      | 80.00  | 80.00  | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 8607 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线59右8号柱上变压器     | 200 | 38.43  | 83.14  | 83.14  | 未列入负面清单 |  |  | 311.88%  |
| 8623 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园6号小区3号箱变配电变压器         | 630 | 51.07  | 182.26 | 182.26 | 未列入负面清单 |  |  | 2.19%    |
| 8632 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 金水湾二期小区4号102配电变压器         | 400 | 44.76  | 140.96 | 140.96 | 未列入负面清单 |  |  | 554.02%  |
| 8652 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园6号小区1号箱变变压器配电变压器      | 630 | 26.29  | 338.37 | 338.37 | 未列入负面清单 |  |  | -2.38%   |
| 8656 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线15左2右1号柱上变压器   | 400 | 34.8   | 180.80 | 180.80 | 未列入负面清单 |  |  | 242.00%  |
| 8684 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山三期4号102配电变压器          | 630 | 14.36  | 413.53 | 413.53 | 未列入负面清单 |  |  | -0.44%   |
| 8718 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10kVGD41高城线88左2左5号柱上变压器   | 100 | 9.54   | 70.46  | 70.46  | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 8739 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南棚户区二期3号102配电变压器         | 630 | 21.18  | 370.57 | 370.57 | 未列入负面清单 |  |  | -0.25%   |
| 8798 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红东线崇光房产B102配电变压器          | 500 | 30.19  | 249.05 | 249.05 | 未列入负面清单 |  |  | 387.86%  |
| 8830 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期05号箱变102配电变压器       | 630 | 32.66  | 298.24 | 298.24 | 未列入负面清单 |  |  | -5.92%   |
| 8849 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线49右3号柱上变压器     | 100 | 80.52  | -0.52  | 0.00   | 未列入负面清单 |  |  | 211.65%  |
| 8880 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平花园1号小区4号箱变102配电变压器      | 630 | 47.22  | 206.51 | 206.51 | 未列入负面清单 |  |  | 32.30%   |
| 8907 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线58号柱上变压器       | 400 | 8.24   | 287.04 | 287.04 | 未列入负面清单 |  |  | 83.21%   |
| 8918 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东红线242  | 10kV241东红线43号柱上变压器        | 400 | 47.533 | 129.87 | 129.87 | 未列入负面清单 |  |  | -5.61%   |
| 8945 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线2右4号变压器2       | 400 | 15.74  | 257.04 | 257.04 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 8978 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线50右12号变压器   | 200 | 28.952 | 102.10 | 102.10 | 未列入负面清单 |  |  | 264.06%  |
| 8982 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线32号柱上变压器        | 50  | 9.224  | 35.39  | 35.39  | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 8989 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 海泰小区1号102配电变压器            | 400 | 24.99  | 220.04 | 220.04 | 未列入负面清单 |  |  | 377.18%  |
| 8993 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期07号箱变102配电变压器       | 500 | 34.32  | 228.40 | 228.40 | 未列入负面清单 |  |  | 356.82%  |
| 9005 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区南区E102配电变压器        | 500 | 24.096 | 279.52 | 279.52 | 未列入负面清单 |  |  | 358.50%  |
| 9025 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线17号柱上变压器1      | 400 | 28.08  | 207.68 | 207.68 | 未列入负面清单 |  |  | 285.54%  |

|      |              |           |             |                                  |     |        |        |        |         |  |         |
|------|--------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 9049 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线53号柱上变压器              | 400 | 16.7   | 253.20 | 253.20 | 未列入负面清单 |  | 311.31% |
| 9071 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线62中分3号柱上变压器            | 50  | 55.02  | 12.49  | 12.49  | 未列入负面清单 |  | 221.87% |
| 9082 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东立线245  | 10kV东立线40右2左2柱上变压器               | 100 | 36.6   | 43.40  | 43.40  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 9110 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 农业线76右16右3#                      | 200 | 30     | 100.00 | 100.00 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 9126 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线2右1号变压器               | 400 | 17.1   | 251.60 | 251.60 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 9133 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 农业线少龙沟分线17左8左6号(大巴沟村东万林200万亩)变压器 | 200 | 87.346 | -14.69 | 0.00   | 未列入负面清单 |  | 357.86% |
| 9135 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线19右1右2号柱上变压器          | 315 | 14.83  | 205.29 | 205.29 | 未列入负面清单 |  | 343.50% |
| 9136 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 翠城小区6#箱变配电变压器                    | 630 | 12.53  | 425.06 | 425.06 | 未列入负面清单 |  | 2.90%   |
| 9164 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线38左1号柱上变压器(1)         | 315 | 19.55  | 190.42 | 190.42 | 未列入负面清单 |  | 11.35%  |
| 9169 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 10kV247东丰线62左1号柱上变压器             | 200 | 19.139 | 121.72 | 121.72 | 未列入负面清单 |  | 287.08% |
| 9187 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区28号箱变102配电变压器                | 500 | 26.3   | 268.50 | 268.50 | 未列入负面清单 |  | 459.70% |
| 9190 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线40号柱上变压器              | 200 | 50.76  | 58.48  | 58.48  | 未列入负面清单 |  | 341.46% |
| 9198 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 老年公寓102配电变压器                     | 630 | 24.581 | 349.14 | 349.14 | 未列入负面清单 |  | -0.67%  |
| 9217 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高合线GD44 | 10kV GD44高合线26左2号柱上变压器           | 100 | 20.76  | 59.24  | 59.24  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 9226 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线23左6号柱上变压器            | 400 | 15.8   | 256.80 | 256.80 | 未列入负面清单 |  | 246.44% |
| 9227 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 东丰线62右5柱上变压器                     | 200 | 5.76   | 148.48 | 148.48 | 未列入负面清单 |  | 263.42% |
| 9229 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 顺吉三期红海线局维配电箱出线102间隔配电变压器         | 800 | 25.17  | 438.64 | 438.64 | 未列入负面清单 |  | 1.73%   |
| 9246 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 太平花园新区3号箱变103间隔配电变压器             | 400 | 13.62  | 265.52 | 265.52 | 未列入负面清单 |  | 339.90% |
| 9247 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 金水湾二期小区1号102配电变压器                | 400 | 45.76  | 136.96 | 136.96 | 未列入负面清单 |  | 533.49% |
| 9249 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线52号柱上变压器              | 250 | 21.31  | 146.73 | 146.73 | 未列入负面清单 |  | 286.18% |
| 9255 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 佳家西区2号102配电变压器                   | 630 | 7.71   | 455.43 | 455.43 | 未列入负面清单 |  | -4.35%  |
| 9270 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线那五支线64左6号变压器           | 200 | 15.78  | 128.44 | 128.44 | 未列入负面清单 |  | 321.98% |
| 9273 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园6号小区4号箱变配电变压器                | 630 | 70.15  | 62.06  | 62.06  | 未列入负面清单 |  | 13.83%  |
| 9287 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线9左2号柱上变压器              | 200 | 48.637 | 62.73  | 62.73  | 未列入负面清单 |  | 145.93% |
| 9302 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右13左4号柱上变压器         | 200 | 28.152 | 103.70 | 103.70 | 未列入负面清单 |  | 202.21% |
| 9313 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区1号箱变102配电变压器                 | 400 | 46.14  | 135.44 | 135.44 | 未列入负面清单 |  | 104.82% |
| 9352 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线42右2号柱上变压器             | 160 | 47.221 | 52.45  | 52.45  | 未列入负面清单 |  | 232.03% |
| 9360 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山三期6号102配电变压器                 | 630 | 20.353 | 375.78 | 375.78 | 未列入负面清单 |  | 488.22% |
| 9362 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV农业线少龙沟分线43左7#(岭群养殖场200万亩)变压器 | 100 | 0      | 80.00  | 80.00  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 9367 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南棚户区二期1号102配电变压器                | 630 | 14.7   | 411.39 | 411.39 | 未列入负面清单 |  | 0.34%   |
| 9377 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高德东山07号102配电变压器                  | 315 | 31.67  | 152.24 | 152.24 | 未列入负面清单 |  | 322.47% |
| 9434 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 佳家西区1号102配电变压器                   | 315 | 24.15  | 175.93 | 175.93 | 未列入负面清单 |  | 352.88% |
| 9463 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线26右7左1号柱上变压器          | 315 | 42.29  | 118.79 | 118.79 | 未列入负面清单 |  | 348.11% |

|       |              |           |             |  |     |         |         |        |         |  |  |         |
|-------|--------------|-----------|-------------|--|-----|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|
| 9474  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南棚户区二期7号102配电变压器                      | 630 | 17.78   | 391.99  | 391.99 | 未列入负面清单 |  |  | -11.35% |
| 9496  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV246农业线7左8号变压器                      | 315 | 81.24   | -3.91   | 0.00   | 未列入负面清单 |  |  | 340.57% |
| 9502  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线3号棚户区小区D号102配电变压器                   | 630 | 26.13   | 339.38  | 339.38 | 未列入负面清单 |  |  | -3.61%  |
| 9533  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线15号柱上变压器                    | 200 | 27.44   | 105.12  | 105.12 | 未列入负面清单 |  |  | 218.41% |
| 9568  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 太平花园新区3号102配电变压器                       | 400 | 11.49   | 274.04  | 274.04 | 未列入负面清单 |  |  | 403.53% |
| 9575  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园7号小区2号箱变配电变压器                      | 630 | 37.46   | 268.00  | 268.00 | 未列入负面清单 |  |  | 4.90%   |
| 9580  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区24号箱变102配电变压器                      | 315 | 20.98   | 185.91  | 185.91 | 未列入负面清单 |  |  | 356.87% |
| 9584  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区F号102配电变压器                 | 630 | 22.68   | 361.12  | 361.12 | 未列入负面清单 |  |  | 0.09%   |
| 9596  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10kV高硕线68左12号(长哈达一台区分台)变压器             | 200 | 39.06   | 81.88   | 81.88  | 未列入负面清单 |  |  | 608.13% |
| 9597  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 高德花园6号小区2号箱变配电变压器                      | 630 | 34.39   | 287.34  | 287.34 | 未列入负面清单 |  |  | -2.64%  |
| 9598  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平花园1号小区3号箱变配电变压器                      | 630 | 54.04   | 163.55  | 163.55 | 未列入负面清单 |  |  | 12.62%  |
| 9599  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 太平西街小区A103配电变压器                        | 315 | 17.41   | 197.16  | 197.16 | 未列入负面清单 |  |  | 329.33% |
| 9645  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线1450     | 10kV1450滨勿线8左1号柱上变压器                   | 200 | 41.129  | 77.74   | 77.74  | 未列入负面清单 |  |  | 234.39% |
| 9659  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线11左1号变压器                    | 400 | 2.225   | 311.10  | 311.10 | 未列入负面清单 |  |  | -51.18% |
| 9703  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 煤海小区二期5号102配电变压器                       | 400 | 25.2    | 219.20  | 219.20 | 未列入负面清单 |  |  | 478.74% |
| 9733  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 高东小区二期01号箱变102配电变压器                    | 500 | 42.539  | 187.31  | 187.31 | 未列入负面清单 |  |  | 373.78% |
| 9736  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线15左2号柱上变压器                  | 400 | 15.84   | 256.64  | 256.64 | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 9743  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 10kV1460滨安线22左3号柱上变压器                  | 200 | 19      | 122.00  | 122.00 | 未列入负面清单 |  |  | 278.64% |
| 9772  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 海泰小区2号102配电变压器                         | 315 | 29.82   | 158.07  | 158.07 | 未列入负面清单 |  |  | 348.74% |
| 9781  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线59右7号柱上变压器                  | 250 | 31.08   | 122.30  | 122.30 | 未列入负面清单 |  |  | 341.97% |
| 9800  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10kV1444滨城线8号柱上变压器                     | 315 | 21.16   | 185.35  | 185.35 | 未列入负面清单 |  |  | 317.87% |
| 9818  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高合线GD44 | 10kVGD44高合线苗圃支线19右1号柱上变压器              | 50  | 92.44   | -6.22   | 0.00   | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 9822  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV248东安线67右1号柱上变压器                   | 400 | 130.363 | -201.45 | 0.00   | 未列入负面清单 |  |  | 297.86% |
| 9873  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 城南8号棚户区东区D号102配电变压器                    | 500 | 34.05   | 229.75  | 229.75 | 未列入负面清单 |  |  | 436.91% |
| 9884  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 10kV东高线249  | 10kV东高线45左8左2号变压器                      | 200 | 12.51   | 134.98  | 134.98 | 未列入负面清单 |  |  | 278.89% |
| 9894  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区23号箱变102配电变压器                      | 630 | 23.89   | 353.49  | 353.49 | 未列入负面清单 |  |  | 542.67% |
| 9908  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 红树37家佳小区5箱变配电变压器                       | 315 | 25.3    | 172.31  | 172.31 | 未列入负面清单 |  |  | 386.29% |
| 9970  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 宝地城1号地下配电室1号开关柜104配电变压器(2号)            | 800 | 48.03   | 255.76  | 255.76 | 未列入负面清单 |  |  | 4.67%   |
| 9980  | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红庆线1143 | 10kV1143红庆线主干46右8号(红庆线46右8号柱上变压器)柱上变压器 | 200 | 51.26   | 57.48   | 57.48  | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 9983  | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线3号棚户区小区B号102配电变压器                   | 500 | 32.9    | 235.50  | 235.50 | 未列入负面清单 |  |  | 384.10% |
| 9990  | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD高新线114左1右1号变压器                   | 200 | 14.04   | 131.92  | 131.92 | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 9994  | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线33号柱上变压器                    | 400 | 13.32   | 266.72  | 266.72 | 未列入负面清单 |  |  | 236.37% |
| 10008 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线59右9号柱上变压器                  | 200 | 13.92   | 132.16  | 132.16 | 未列入负面清单 |  |  | 130.27% |

|       |              |           |             |                                   |      |        |        |        |         |  |         |
|-------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 10039 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线26号变压器                 | 100  | 25.35  | 54.65  | 54.65  | 未列入负面清单 |  | 40.76%  |
| 10047 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 五洲御景园2#102配电变压器                   | 630  | 16.13  | 402.38 | 402.38 | 未列入负面清单 |  | 4.32%   |
| 10076 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红树线1149 | 10kV1149红树线30号柱上变压器               | 200  | 45     | 70.00  | 70.00  | 未列入负面清单 |  | 308.53% |
| 10093 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨安线1458 | 红纬小区B号箱变102配电变压器                  | 500  | 30.53  | 247.35 | 247.35 | 未列入负面清单 |  | 389.69% |
| 10096 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 红安线4号棚户区路北小区D号102配电变压器            | 630  | 24.38  | 350.41 | 350.41 | 未列入负面清单 |  | 0.46%   |
| 10114 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 滨红线创业小区2#箱变102配电变压器               | 1000 | 14.56  | 654.40 | 654.40 | 未列入负面清单 |  | -2.36%  |
| 10119 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 10kV1445滨园线43右19号柱上变压器            | 200  | 35.84  | 88.32  | 88.32  | 未列入负面清单 |  | 200.56% |
| 10135 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红东线1152 | 红玛瑙广场小区1号箱变102配电变压器               | 500  | 74.98  | 25.10  | 25.10  | 未列入负面清单 |  | 487.37% |
| 10195 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区3号箱变102配电变压器                  | 400  | 33.6   | 185.60 | 185.60 | 未列入负面清单 |  | -5.92%  |
| 10199 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10kVGD43高长线园区支线46右1号变压器           | 315  | 16.25  | 200.81 | 200.81 | 未列入负面清单 |  | 266.53% |
| 10208 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 电厂小区3号箱变102间隔配电变压器                | 500  | 17.12  | 314.40 | 314.40 | 未列入负面清单 |  | 475.11% |
| 10234 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线12号变压器            | 200  | 75.045 | 9.91   | 9.91   | 未列入负面清单 |  | 309.86% |
| 10261 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 10kV247东丰线66右3号（82右3号）柱上变压器       | 100  | 21.99  | 58.01  | 58.01  | 未列入负面清单 |  | 101.20% |
| 10267 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高长线GD43     | 10kVGD43高长线前营子支线30左3号变压器          | 315  | 32.1   | 150.89 | 150.89 | 未列入负面清单 |  | 13.87%  |
| 10280 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 米家小区13号箱变102配电变压器                 | 630  | 26.78  | 335.29 | 335.29 | 未列入负面清单 |  | 1.43%   |
| 10284 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10kVGD55高新线城南支7号柱上变压器             | 315  | 31.81  | 151.80 | 151.80 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 10285 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红海线1148 | 10kV1148红海线6右2左3号柱上变压器（1）         | 315  | 21.84  | 183.20 | 183.20 | 未列入负面清单 |  | 1.33%   |
| 10294 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东煤线253      | 10kV253东煤线纪念馆分支23左1号柱上变压器         | 400  | 33.054 | 187.78 | 187.78 | 未列入负面清单 |  | 287.06% |
| 10295 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10kV农业线127左3右1号（大巴沟养殖场2台200万亩）变压器 | 100  | 0      | 80.00  | 80.00  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 10306 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨红线1460 | 10kV1460滨红线30左4右2号柱上变压器           | 400  | 16.78  | 252.88 | 252.88 | 未列入负面清单 |  | 306.40% |
| 10341 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 10kV1152红安线55左1号柱上变压器             | 400  | 16.95  | 252.20 | 252.20 | 未列入负面清单 |  | 86.57%  |
| 10357 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线252      | 高德花园5号小区3#箱变102配电变压器              | 630  | 22.12  | 364.64 | 364.64 | 未列入负面清单 |  | 0.12%   |
| 10365 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 10kV滨园线1445 | 嘉城太平大街A号箱变102配电变压器                | 400  | 26.97  | 212.12 | 212.12 | 未列入负面清单 |  | 389.46% |
| 10370 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 城南8号棚户区南区B102配电变压器                | 500  | 22.98  | 285.10 | 285.10 | 未列入负面清单 |  | 461.22% |
| 10371 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 10kV红安线1153 | 海泰小区3号102配电变压器                    | 400  | 26.2   | 215.20 | 215.20 | 未列入负面清单 |  | 5.00%   |

2026年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位           | 变电站名称       | 线路名称        | 电压等级 | 线路限额(A) | 最大电流(A) | 一年内最大负载率(%) | 异常次数 | 发生累计时长 | 上年度最大负载率 | 计算可开放容量(kVA) | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 线路近3年负荷增长率 |
|----|----------------|-------------|-------------|------|---------|---------|-------------|------|--------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|
| 1  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 泡子66kV变电站   | 泡排线PZ47     | 10   | 243     | 307     | 113.76%     | 10   | 300    | 107.41%  | -1110.90     | 0.00         | 2026年1月  |          |          | 9.33%      |
| 2  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大巴66kV变电站   | 大南线4243     | 10   | 302     | 218     | 64.94%      | 0    | 0      | 53.73%   | 1453.84      | 1453.84      | 未列入负面清单  |          |          | 10.56%     |
| 3  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 福兴地66kV变电站  | 福北线5355     | 10   | 302     | 214     | 64.00%      | 0    | 0      | 58.81%   | 1047.86      | 1047.86      | 未列入负面清单  |          |          | -3.82%     |
| 4  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 平安地66kV变电站  | 平塔线PAD46    | 10   | 243     | 621     | 229.82%     | 2    | 60     | 58.89%   | -6737.48     | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | -0.61%     |
| 5  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 东五一66kV变电站  | 五北线5544     | 10   | 201     | 121     | 36.03%      | 0    | 0      | 30.45%   | 1240.80      | 1240.80      | 未列入负面清单  |          |          | 7.19%      |
| 6  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 十家子66kV变电站  | 十西线5242     | 10   | 302     | 116     | 34.71%      | 0    | 0      | 25.97%   | 3158.01      | 3158.01      | 未列入负面清单  |          |          | 15.74%     |
| 7  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 十家子66kV变电站  | 十南线5244     | 10   | 302     | 179     | 53.39%      | 0    | 0      | 44.18%   | 2023.95      | 2023.95      | 未列入负面清单  |          |          | 13.92%     |
| 8  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 海力板66kV变电站  | 海哈线4745     | 10   | 243     | 266     | 98.43%      | 3    | 90     | 85.56%   | -394.38      | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 2.89%      |
| 9  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大板66kV变电站   | 大富线4342     | 10   | 336     | 461     | 123.69%     | 8    | 240    | 93.83%   | -2176.43     | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 10.49%     |
| 10 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大五家子66kV变电站 | 大五东线4643    | 10   | 201     | 182     | 54.27%      | 0    | 0      | 39.70%   | 252.54       | 252.54       | 未列入负面清单  |          |          | 7.10%      |
| 11 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 海州营子66kV变电站 | 海化线741      | 10   | 280     | 0       | 0.00%       | 0    | 0      | 109.12%  | -3485.65     | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | -100.00%   |
| 12 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大板66kV变电站   | 雷达线4347     | 10   | 336     | 58      | 15.68%      | 0    | 0      | 12.60%   | 3801.28      | 3801.28      | 未列入负面清单  |          |          | 11.67%     |
| 13 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 佛寺线7243     | 10   | 336     | 178     | 47.80%      | 0    | 0      | 50.40%   | 2558.16      | 2558.16      | 未列入负面清单  |          |          | 9.72%      |
| 14 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 务欢池66kV变电站  | 务工线4444     | 10   | 243     | 191     | 70.88%      | 0    | 0      | 56.67%   | 164.06       | 164.06       | 未列入负面清单  |          |          | 5.71%      |
| 15 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 泡子66kV变电站   | 泡北线PZ42     | 10   | 243     | 179     | 66.33%      | 0    | 0      | 51.11%   | 1107.09      | 1107.09      | 未列入负面清单  |          |          | 18.00%     |
| 16 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 太平66kV变电站   | 太子线8749     | 10   | 224     | 143     | 38.31%      | 0    | 0      | 35.12%   | 1401.53      | 1401.53      | 未列入负面清单  |          |          | 12.63%     |
| 17 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 他本66kV变电站   | 他西线6443     | 10   | 254     | 311     | 73.49%      | 15   | 450    | 68.09%   | -1303.28     | 0.00         | 2026年1月  |          |          | 3.55%      |
| 18 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 10kV张佛线7241 | 10   | 159     | 148     | 55.87%      | 0    | 0      | 0.00%    | 189.65       | 189.65       | 未列入负面清单  |          |          | -          |
| 19 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 张东线7245     | 10   | 243     | 207     | 63.91%      | 0    | 0      | 59.88%   | 622.31       | 622.31       | 未列入负面清单  |          |          | 2.37%      |
| 20 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大巴66kV变电站   | 大苍线4243     | 10   | 381     | 315     | 74.39%      | 0    | 0      | 67.85%   | 607.40       | 607.40       | 未列入负面清单  |          |          | 3.12%      |
| 21 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 平安地66kV变电站  | 平北线PAD42    | 10   | 302     | 361     | 107.75%     | 5    | 150    | 88.66%   | -1029.85     | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 10.99%     |
| 22 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 麦地66kV变电站   | 麦红线MD50     | 10   | 243     | 261     | 96.71%      | 1    | 30     | 81.11%   | -313.84      | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 17.49%     |
| 23 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 玉龙66kV变电站   | 玉康线YL54     | 10   | 254     | 298     | 70.42%      | 5    | 150    | 14.89%   | -765.54      | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | -0.01%     |
| 24 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 和睦66kV变电站   | 和固线HM41     | 10   | 162     | 235     | 87.15%      | 8    | 240    | 75.19%   | -1269.73     | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 14.20%     |
| 25 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 南环线345      | 10   | 254     | 220     | 51.96%      | 0    | 0      | 30.50%   | 589.23       | 589.23       | 未列入负面清单  |          |          | 24.46%     |
| 26 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 他本66kV变电站   | 他北线6444     | 10   | 243     | 127     | 47.04%      | 0    | 0      | 37.04%   | 2009.12      | 2009.12      | 未列入负面清单  |          |          | 5.55%      |
| 27 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大板66kV变电站   | 大华线4341     | 10   | 336     | 590     | 158.25%     | 1    | 30     | 34.32%   | -4408.98     | 0.00         | 未列入负面清单  |          |          | 63.12%     |

|    |                |             |           |    |     |     |         |    |     |        |          |         |         |  |         |
|----|----------------|-------------|-----------|----|-----|-----|---------|----|-----|--------|----------|---------|---------|--|---------|
| 28 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 西干线344    | 10 | 254 | 280 | 66.17%  | 8  | 240 | 66.67% | -748.22  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 5.41%   |
| 29 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 阜东66kV变电站   | 阜干线FD52   | 10 | 280 | 364 | 97.53%  | 10 | 300 | 80.16% | -1455.40 | 0.00    | 2026年1月 |  | 4.59%   |
| 30 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 阜东66kV变电站   | 阜江线FD48   | 10 | 280 | 219 | 58.73%  | 0  | 0   | 57.10% | 411.35   | 411.35  | 未列入负面清单 |  | -5.06%  |
| 31 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 建设66kV变电站   | 建东线5042   | 10 | 224 | 263 | 70.49%  | 6  | 180 | 54.69% | -677.56  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 5.02%   |
| 32 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 麦地66kV变电站   | 麦王线MD42   | 10 | 498 | 406 | 73.37%  | 0  | 0   | 76.67% | 1276.48  | 1276.48 | 未列入负面清单 |  | 11.46%  |
| 33 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 他本66kV变电站   | 他南线6441   | 10 | 243 | 296 | 109.71% | 3  | 90  | 98.15% | -921.60  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 10.42%  |
| 34 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 工业66kV变电站   | 工博1#线GY51 | 10 | 381 | 537 | 126.89% | 8  | 240 | 5.44%  | -2702.79 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 29.18%  |
| 35 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 十家子66kV变电站  | 十北线SJZ46  | 10 | 228 | 241 | 63.54%  | 4  | 120 | 45.79% | -233.13  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 1.63%   |
| 36 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 于寺66kV变电站   | 于西线YS41   | 10 | 226 | 285 | 113.73% | 6  | 180 | 97.21% | -1661.58 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 15.14%  |
| 37 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 东干线341    | 10 | 254 | 172 | 40.57%  | 0  | 0   | 33.33% | 1070.38  | 1070.38 | 未列入负面清单 |  | -3.68%  |
| 38 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 于寺66kV变电站   | 于东线YS45   | 10 | 226 | 130 | 51.78%  | 0  | 0   | 46.22% | 1661.68  | 1661.68 | 未列入负面清单 |  | 6.36%   |
| 39 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 紫都台66kV变电站  | 紫七线4552   | 10 | 243 | 84  | 31.09%  | 0  | 0   | 26.67% | 2355.09  | 2355.09 | 未列入负面清单 |  | 4.76%   |
| 40 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 伊北一线046   | 10 | 254 | 202 | 47.66%  | 0  | 0   | 34.52% | 273.66   | 273.66  | 未列入负面清单 |  | -5.38%  |
| 41 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 乌兰66kV变电站   | 乌农线7046   | 10 | 201 | 75  | 22.50%  | 0  | 0   | 17.61% | 2176.08  | 2176.08 | 未列入负面清单 |  | 14.65%  |
| 42 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 紫都台66kV变电站  | 紫工线4543   | 10 | 243 | 100 | 37.03%  | 0  | 0   | 28.15% | 2476.93  | 2476.93 | 未列入负面清单 |  | 14.28%  |
| 43 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 他本66kV变电站   | 他东线6445   | 10 | 243 | 183 | 67.69%  | 0  | 0   | 51.85% | 1043.18  | 1043.18 | 未列入负面清单 |  | 18.44%  |
| 44 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 西水源线342   | 10 | 254 | 299 | 70.66%  | 7  | 210 | 59.81% | -781.13  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 5.71%   |
| 45 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 他本66kV变电站   | 他同线6447   | 10 | 336 | 191 | 51.14%  | 0  | 0   | 55.76% | 1328.44  | 1328.44 | 未列入负面清单 |  | -6.45%  |
| 46 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大五家子66kV变电站 | 大五南线4641  | 10 | 302 | 198 | 59.06%  | 0  | 0   | 32.24% | 1795.04  | 1795.04 | 未列入负面清单 |  | 27.71%  |
| 47 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 紫都台66kV变电站  | 紫农线4554   | 10 | 243 | 102 | 37.64%  | 0  | 0   | 28.52% | 2448.53  | 2448.53 | 未列入负面清单 |  | 12.70%  |
| 48 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 张化线7252   | 10 | 224 | 266 | 71.40%  | 5  | 150 | 58.98% | -3588.70 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -14.82% |
| 49 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大巴66kV变电站   | 大招线4245   | 10 | 302 | 355 | 105.83% | 5  | 150 | 88.36% | -918.48  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 7.05%   |
| 50 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 扎兰66kV变电站   | 扎南线6942   | 10 | 201 | 295 | 87.95%  | 1  | 30  | 30.15% | -1621.84 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 31.02%  |
| 51 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大巴66kV变电站   | 大北线4247   | 10 | 302 | 168 | 50.08%  | 0  | 0   | 41.79% | 2316.20  | 2316.20 | 未列入负面清单 |  | 11.20%  |
| 52 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 于寺66kV变电站   | 于太线4943   | 10 | 151 | 86  | 34.32%  | 0  | 0   | 0.00%  | 1116.27  | 1116.27 | 未列入负面清单 |  | 120.83% |
| 53 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 土城线047    | 10 | 498 | 77  | 13.92%  | 0  | 0   | 11.93% | 7286.70  | 7286.70 | 未列入负面清单 |  | 9.90%   |
| 54 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 紫都台66kV变电站  | 紫化线4544   | 10 | 302 | 326 | 97.17%  | 1  | 30  | 68.36% | -415.85  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 26.45%  |
| 55 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 东水源线348   | 10 | 332 | 262 | 47.44%  | 0  | 0   | 44.48% | 1070.38  | 1070.38 | 未列入负面清单 |  | 0.69%   |
| 56 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 北五66kV变电站   | 沙西线4845   | 10 | 302 | 184 | 55.02%  | 0  | 0   | 35.22% | 1809.94  | 1809.94 | 未列入负面清单 |  | 0.61%   |
| 57 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 北五66kV变电站   | 沙南线4848   | 10 | 224 | 271 | 72.67%  | 10 | 300 | 38.87% | -1618.37 | 0.00    | 2026年1月 |  | 6.25%   |

|    |                |             |           |    |     |     |         |    |     |        |          |         |         |  |          |
|----|----------------|-------------|-----------|----|-----|-----|---------|----|-----|--------|----------|---------|---------|--|----------|
| 58 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 张兴线7244   | 10 | 194 | 35  | 10.71%  | 0  | 0   | 4.94%  | 786.33   | 786.33  | 未列入负面清单 |  | -22.31%  |
| 59 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 十家子66kV变电站  | 十老线5241   | 10 | 201 | 275 | 82.23%  | 8  | 240 | 52.54% | -1689.65 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 7.62%    |
| 60 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 务欢池66kV变电站  | 务北线4442   | 10 | 228 | 312 | 81.99%  | 26 | 780 | 82.11% | -1645.40 | 0.00    | 2026年1月 |  | 7.05%    |
| 61 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 海力板66kV变电站  | 海旧线4743   | 10 | 498 | 411 | 74.34%  | 0  | 0   | 60.58% | 450.76   | 450.76  | 未列入负面清单 |  | -0.71%   |
| 62 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 泡子66kV变电站   | 泡南线PZ43   | 10 | 224 | 415 | 111.32% | 8  | 240 | 36.73% | -3315.39 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 46.89%   |
| 63 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 北五66kV变电站   | 沙东线4844   | 10 | 201 | 109 | 32.43%  | 0  | 0   | 27.76% | 1229.72  | 1229.72 | 未列入负面清单 |  | -5.80%   |
| 64 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 海力板66kV变电站  | 铁矿线4744   | 10 | 198 | 84  | 38.30%  | 0  | 0   | 16.82% | 1350.96  | 1350.96 | 未列入负面清单 |  | -11.12%  |
| 65 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 泡子66kV变电站   | 泡固线PZ46   | 10 | 162 | 16  | 6.07%   | 0  | 0   | 4.44%  | 2522.14  | 2522.14 | 未列入负面清单 |  | 10.93%   |
| 66 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 伊南一线048   | 10 | 254 | 153 | 36.15%  | 0  | 0   | 13.95% | 1747.07  | 1747.07 | 未列入负面清单 |  | 21.63%   |
| 67 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 创业66kV变电站   | 创泉1号线1256 | 10 | 274 | 0   | 0.15%   | 0  | 0   | 0.00%  | 4305.75  | 4305.75 | 未列入负面清单 |  | 0.72%    |
| 68 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 乌兰66kV变电站   | 乌果线7045   | 10 | 381 | 92  | 21.68%  | 0  | 0   | 8.75%  | 5005.48  | 5005.48 | 未列入负面清单 |  | 42.04%   |
| 69 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大板66kV变电站   | 大板东线4349  | 10 | 336 | 100 | 26.77%  | 0  | 0   | 6.43%  | 4084.58  | 4084.58 | 未列入负面清单 |  | 5.94%    |
| 70 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大板66kV变电站   | 大板南线4350  | 10 | 243 | 117 | 43.48%  | 0  | 0   | 36.30% | 2175.57  | 2175.57 | 未列入负面清单 |  | 11.80%   |
| 71 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 太平66kV变电站   | 太南线8741   | 10 | 336 | 151 | 40.44%  | 0  | 0   | 27.08% | 3201.60  | 3201.60 | 未列入负面清单 |  | 7.04%    |
| 72 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 太平66kV变电站   | 太五线8744   | 10 | 336 | 7   | 1.76%   | 0  | 0   | 0.80%  | 5173.48  | 5173.48 | 未列入负面清单 |  | 9.53%    |
| 73 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 东五一66kV变电站  | 五南线5543   | 10 | 292 | 67  | 20.54%  | 0  | 0   | 12.96% | 3751.51  | 3751.51 | 未列入负面清单 |  | 1.31%    |
| 74 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大五家子66kV变电站 | 大五北线4644  | 10 | 201 | 72  | 21.52%  | 0  | 0   | 15.82% | 2232.72  | 2232.72 | 未列入负面清单 |  | 12.97%   |
| 75 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 玉龙66kV变电站   | 玉京线YL62   | 10 | 254 | 101 | 23.94%  | 2  | 60  | 36.88% | -1614.22 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -33.67%  |
| 76 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 伊化1号线044  | 10 | 317 | 212 | 50.08%  | 7  | 210 | 46.57% | -7598.23 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -26.11%  |
| 77 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 伊化2号线052  | 10 | 317 | 230 | 54.35%  | 6  | 180 | 43.50% | -1779.63 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -18.20%  |
| 78 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 伊南二线056   | 10 | 254 | 0   | 0.00%   | 8  | 240 | 0.00%  | -6152.06 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -100.00% |
| 79 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 建设66kV变电站   | 建北线5046   | 10 | 336 | 240 | 64.23%  | 0  | 0   | 47.45% | 1664.63  | 1664.63 | 未列入负面清单 |  | 19.61%   |
| 80 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 扎兰66kV变电站   | 扎七线6941   | 10 | 302 | 34  | 10.11%  | 0  | 0   | 8.06%  | 4581.14  | 4581.14 | 未列入负面清单 |  | -2.91%   |
| 81 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 刨花线347    | 10 | 332 | 463 | 83.68%  | 29 | 870 | 72.88% | -2341.66 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -0.30%   |
| 82 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 太平66kV变电站   | 太矿线8745   | 10 | 336 | 110 | 29.47%  | 0  | 0   | 1.61%  | 3493.44  | 3493.44 | 未列入负面清单 |  | -5.19%   |
| 83 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 工业66kV变电站   | 工建二线GY69  | 10 | 317 | 427 | 100.86% | 2  | 60  | 42.32% | -4256.39 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 38.67%   |
| 84 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 福兴地66kV变电站  | 福南线5346   | 10 | 243 | 64  | 23.65%  | 0  | 0   | 17.41% | 2546.04  | 2546.04 | 未列入负面清单 |  | -12.71%  |
| 85 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 福兴地66kV变电站  | 福西线5347   | 10 | 336 | 155 | 41.45%  | 1  | 30  | 28.15% | -1304.20 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -27.81%  |
| 86 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 东五一66kV变电站  | 五兴线5546   | 10 | 194 | 1   | 0.37%   | 0  | 0   | 0.00%  | 1860.17  | 1860.17 | 未列入负面清单 |  | -76.08%  |
| 87 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 海力板66kV变电站  | 海八线4741   | 10 | 201 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%  | 3481.32  | 3481.32 | 未列入负面清单 |  | -        |

|     |                |            |           |    |     |     |         |    |     |         |          |         |         |  |  |          |
|-----|----------------|------------|-----------|----|-----|-----|---------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|--|----------|
| 88  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 太平66kV变电站  | 太工线8752   | 10 | 336 | 93  | 24.89%  | 0  | 0   | 0.54%   | 3822.52  | 3822.52 | 未列入负面清单 |  |  | -6.89%   |
| 89  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 乌兰66kV变电站  | 乌脉线7044   | 10 | 243 | 40  | 14.79%  | 0  | 0   | 11.85%  | 1818.60  | 1818.60 | 未列入负面清单 |  |  | -33.86%  |
| 90  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 平安地66kV变电站 | 平南线PAD47  | 10 | 243 | 202 | 74.98%  | 0  | 0   | 64.81%  | 702.50   | 702.50  | 未列入负面清单 |  |  | 32.51%   |
| 91  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 东五一66kV变电站 | 五卧线5542   | 10 | 292 | 118 | 36.47%  | 0  | 0   | 31.48%  | 2754.15  | 2754.15 | 未列入负面清单 |  |  | 3.68%    |
| 92  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 乌兰66kV变电站  | 乌水线7042   | 10 | 381 | 22  | 5.18%   | 0  | 0   | 3.31%   | 5844.12  | 5844.12 | 未列入负面清单 |  |  | -9.96%   |
| 93  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 和睦66kV变电站  | 和宝线HM50   | 10 | 242 | 164 | 40.69%  | 0  | 0   | 15.88%  | 1347.67  | 1347.67 | 未列入负面清单 |  |  | 42.23%   |
| 94  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 紫都台66kV变电站 | 紫水线4553   | 10 | 243 | 181 | 66.86%  | 0  | 0   | 31.85%  | 432.33   | 432.33  | 未列入负面清单 |  |  | 24.74%   |
| 95  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站  | 周化二线ZJ57  | 10 | 254 | 316 | 74.67%  | 29 | 870 | 111.35% | -5303.38 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -17.38%  |
| 96  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 紫都台66kV变电站 | 紫站线4548   | 10 | 381 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.24%   | 6507.12  | 6507.12 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 97  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 务欢池66kV变电站 | 务南线4447   | 10 | 243 | 117 | 43.40%  | 0  | 0   | 35.19%  | 2048.40  | 2048.40 | 未列入负面清单 |  |  | -1.60%   |
| 98  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站  | 周园二线ZJ42  | 10 | 317 | 264 | 62.38%  | 1  | 30  | 64.78%  | -99.59   | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -6.52%   |
| 99  | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 扎兰66kV变电站  | 扎北线6943   | 10 | 302 | 600 | 179.03% | 1  | 30  | 51.04%  | -5165.69 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 58.72%   |
| 100 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 他本66kV变电站  | 他园线6442   | 10 | 464 | 133 | 25.84%  | 0  | 0   | 9.71%   | 2907.53  | 2907.53 | 未列入负面清单 |  |  | 6.89%    |
| 101 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 工业66kV变电站  | 工博2#线GY56 | 10 | 381 | 288 | 68.10%  | 9  | 270 | 87.23%  | -2949.60 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -19.44%  |
| 102 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 工业66kV变电站  | 工业园线GY48  | 10 | 381 | 145 | 34.26%  | 0  | 0   | 14.89%  | 3083.88  | 3083.88 | 未列入负面清单 |  |  | 29.97%   |
| 103 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站  | 周南一线ZJ54  | 10 | 317 | 114 | 27.07%  | 0  | 0   | 12.77%  | 2654.29  | 2654.29 | 未列入负面清单 |  |  | -11.29%  |
| 104 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站  | 周南二线ZJ55  | 10 | 317 | 384 | 90.75%  | 17 | 510 | 80.38%  | -2281.91 | 0.00    | 2026年1月 |  |  | 3.93%    |
| 105 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站 | 伊北二线057   | 10 | 254 | 346 | 81.78%  | 18 | 540 | 63.36%  | -2064.54 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -0.67%   |
| 106 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站 | 氟化二线058   | 10 | 254 | 165 | 38.95%  | 9  | 270 | 42.55%  | -2255.06 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -24.57%  |
| 107 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站 | 联网线7241   | 10 | 369 | 351 | 57.02%  | 0  | 0   | 28.62%  | 316.96   | 316.96  | 未列入负面清单 |  |  | 30.17%   |
| 108 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站 | 张园一线7249  | 10 | 254 | 110 | 25.97%  | 0  | 0   | 54.37%  | 412.22   | 412.22  | 未列入负面清单 |  |  | -19.04%  |
| 109 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站 | 东部井线7242  | 10 | 461 | 136 | 22.19%  | 0  | 0   | 9.59%   | 5625.71  | 5625.71 | 未列入负面清单 |  |  | 17.55%   |
| 110 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站  | 周园一线ZJ41  | 10 | 317 | 228 | 53.84%  | 4  | 120 | 55.56%  | -1557.75 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 13.68%   |
| 111 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 工业66kV变电站  | 工建一线GY47  | 10 | 381 | 720 | 170.13% | 12 | 360 | 86.29%  | -5870.61 | 0.00    | 2026年1月 |  |  | 21.62%   |
| 112 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 北五66kV变电站  | 扎兰线4841   | 10 | 201 | 0   | 0.02%   | 0  | 0   | 0.00%   | 3480.11  | 3480.11 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 113 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站 | 吕家线053    | 10 | 162 | 190 | 70.55%  | 9  | 270 | 24.44%  | -606.20  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -1.11%   |
| 114 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 务欢池66kV变电站 | 水泥线4446   | 10 | 342 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 6.32%   | 5299.92  | 5299.92 | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 115 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站  | 周西二线ZJ44  | 10 | 254 | 29  | 6.76%   | 0  | 0   | 17.73%  | 152.42   | 152.42  | 未列入负面清单 |  |  | -47.45%  |
| 116 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 麦地66kV变电站  | 麦军线944    | 10 | 381 | 13  | 3.01%   | 0  | 0   | 1.89%   | 6373.41  | 6373.41 | 未列入负面清单 |  |  | 16.72%   |
| 117 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 玉龙66kV变电站  | 玉利线YL65   | 10 | 381 | 195 | 46.21%  | 0  | 0   | 41.84%  | 2471.56  | 2471.56 | 未列入负面清单 |  |  | -6.35%   |

|     |                |             |           |    |     |     |         |    |     |         |          |         |         |  |  |          |
|-----|----------------|-------------|-----------|----|-----|-----|---------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|--|----------|
| 118 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站   | 周西一线ZJ43  | 10 | 254 | 30  | 7.09%   | 0  | 0   | 0.24%   | -2344.02 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -35.56%  |
| 119 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 张泉线7247   | 10 | 216 | 35  | 14.43%  | 0  | 0   | 4.17%   | 2941.16  | 2941.16 | 未列入负面清单 |  |  | 32.18%   |
| 120 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 张九店66kV变电站  | 张园二线7253  | 10 | 317 | 0   | 0.00%   | 7  | 210 | 58.16%  | -2177.99 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 121 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 创业66kV变电站   | 创泉2号线1258 | 10 | 381 | 96  | 22.73%  | 0  | 0   | 12.77%  | 4928.58  | 4928.58 | 未列入负面清单 |  |  | 1.85%    |
| 122 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大板66kV变电站   | 大板北线4348  | 10 | 336 | 114 | 30.47%  | 0  | 0   | 18.50%  | 3046.08  | 3046.08 | 未列入负面清单 |  |  | 8.08%    |
| 123 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 和睦66kV变电站   | 和苏线HM42   | 10 | 242 | 289 | 71.67%  | 4  | 120 | 57.32%  | -814.56  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 10.17%   |
| 124 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 海州营子66kV变电站 | 海城线742    | 10 | 280 | 232 | 62.06%  | 3  | 90  | 142.09% | -4964.33 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 3.47%    |
| 125 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 周家66千伏变电站   | 周化一线ZJ56  | 10 | 317 | 234 | 55.31%  | 10 | 300 | 40.43%  | -3165.23 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -16.23%  |
| 126 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 氟化一线042   | 10 | 321 | 229 | 53.51%  | 5  | 150 | 36.45%  | -623.52  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -13.75%  |
| 127 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 水源线       | 10 | 332 | 241 | 43.59%  | 0  | 0   | 0.00%   | 1571.79  | 1571.79 | 未列入负面清单 |  |  | 819.56%  |
| 128 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 城内66kV变电站   | 兴光线343    | 10 | 317 | 478 | 112.98% | 29 | 870 | 82.51%  | -3858.03 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -0.01%   |
| 129 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 麦地66kV变电站   | 水王线942    | 10 | 381 | 219 | 51.83%  | 0  | 0   | 4.02%   | 2746.49  | 2746.49 | 未列入负面清单 |  |  | 6.40%    |
| 130 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 大巴66kV变电站   | 大工线4242   | 10 | 336 | 122 | 32.59%  | 0  | 0   | 7.24%   | 3709.08  | 3709.08 | 未列入负面清单 |  |  | 74.18%   |
| 131 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 太平66kV变电站   | 太北线8751   | 10 | 336 | 169 | 45.19%  | 0  | 0   | 41.82%  | 2895.04  | 2895.04 | 未列入负面清单 |  |  | 12.30%   |
| 132 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 建设66kV变电站   | 建西线5041   | 10 | 336 | 198 | 53.08%  | 0  | 0   | 42.90%  | 2385.31  | 2385.31 | 未列入负面清单 |  |  | 11.20%   |
| 133 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 乌兰66kV变电站   | 乌七线7041   | 10 | 243 | 41  | 15.32%  | 0  | 0   | 12.59%  | 3492.40  | 3492.40 | 未列入负面清单 |  |  | 16.74%   |
| 134 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 和睦66kV变电站   | 和老线HM47   | 10 | 207 | 267 | 77.25%  | 1  | 30  | 47.25%  | -1030.89 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 27.04%   |
| 135 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 和睦66kV变电站   | 和太线HM49   | 10 | 242 | 127 | 31.64%  | 0  | 0   | 23.33%  | 83.14    | 83.14   | 未列入负面清单 |  |  | -18.67%  |
| 136 | 国网阜新蒙古族自治县供电公司 | 东五一66kV变电站  | 五新线5541   | 10 | 243 | 273 | 101.13% | 1  | 30  | 84.44%  | -520.47  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 7.47%    |
| 137 | 国网彰武县供电公司      | 哈尔套66kV变电站  | 镇直线3242   | 10 | 498 | 174 | 31.52%  | 0  | 0   | 22.60%  | 4801.11  | 4801.11 | 未列入负面清单 |  |  | 12.63%   |
| 138 | 国网彰武县供电公司      | 东六66kV变电站   | 农机线3444   | 10 | 189 | 331 | 157.41% | 2  | 60  | 75.24%  | -2751.99 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 31.01%   |
| 139 | 国网彰武县供电公司      | 兴隆山66kV变电站  | 山玉线XLS45  | 10 | 415 | 480 | 86.73%  | 24 | 720 | 95.84%  | -1996.13 | 0.00    | 2026年1月 |  |  | 2.68%    |
| 140 | 国网彰武县供电公司      | 城郊66kV变电站   | 西六线CJ45   | 10 | 126 | 390 | 185.79% | 6  | 180 | 50.95%  | -4575.08 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 27.78%   |
| 141 | 国网彰武县供电公司      | 五峰66kV变电站   | 五峰北线3546  | 10 | 498 | 841 | 152.04% | 1  | 30  | 60.58%  | -6572.32 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 51.88%   |
| 142 | 国网彰武县供电公司      | 北山66kV变电站   | 镇北线1545   | 10 | 332 | 233 | 42.10%  | 1  | 30  | 44.67%  | -2730.22 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 3.99%    |
| 143 | 国网彰武县供电公司      | 四合城66kV变电站  | 四合城线3942  | 10 | 126 | 110 | 52.57%  | 1  | 30  | 21.43%  | -1500.64 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -14.72%  |
| 144 | 国网彰武县供电公司      | 北山66kV变电站   | 铁西线1552   | 10 | 415 | 215 | 38.82%  | 0  | 0   | 48.28%  | 2059.03  | 2059.03 | 未列入负面清单 |  |  | -5.45%   |
| 145 | 国网彰武县供电公司      | 后新秋66kV变电站  | 专业线3343   | 10 | 189 | 184 | 87.62%  | 1  | 30  | 83.81%  | -796.72  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 22.95%   |
| 146 | 国网彰武县供电公司      | 前福兴地66kV变电站 | 福兴地北线7542 | 10 | 189 | 240 | 114.48% | 5  | 150 | 92.86%  | -1670.25 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 24.03%   |
| 147 | 国网彰武县供电公司      | 东六66kV变电站   | 苇子沟线3442  | 10 | 189 | 277 | 131.79% | 27 | 810 | 121.43% | -6665.00 | 0.00    | 2026年1月 |  |  | 3.45%    |

|     |           |            |              |    |     |     |         |    |     |         |          |         |         |  |         |
|-----|-----------|------------|--------------|----|-----|-----|---------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|---------|
| 148 | 国网彰武县供电公司 | 北山66kV变电站  | 北中线1541      | 10 | 332 | 135 | 24.45%  | 0  | 0   | 36.17%  | 2282.78  | 2282.78 | 未列入负面清单 |  | 10.95%  |
| 149 | 国网彰武县供电公司 | 大冷66kV变电站  | 10kV冷上线DL47  | 10 | 338 | 326 | 86.99%  | 0  | 0   | 0.00%   | 195.54   | 195.54  | 未列入负面清单 |  | -       |
| 150 | 国网彰武县供电公司 | 抬头山66kV变电站 | 丰田线3846      | 10 | 126 | 180 | 85.92%  | 23 | 690 | 67.14%  | -952.60  | 0.00    | 2026年1月 |  | 5.20%   |
| 151 | 国网彰武县供电公司 | 西六66kV变电站  | 10kV西甘线3551  | 10 | 498 | 215 | 38.89%  | 0  | 0   | 43.58%  | 4246.04  | 4246.04 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 152 | 国网彰武县供电公司 | 冯家66kV变电站  | 大德线FJ41      | 10 | 198 | 141 | 42.84%  | 1  | 30  | 38.18%  | 0.00     | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -1.74%  |
| 153 | 国网彰武县供电公司 | 团山66kV变电站  | 10kV团左线TS45线 | 10 | 225 | 232 | 92.74%  | 2  | 60  | 61.20%  | -118.64  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -       |
| 154 | 国网彰武县供电公司 | 满堂红66kV变电站 | 满堂红南线7650    | 10 | 189 | 89  | 42.43%  | 0  | 0   | 40.48%  | 1714.68  | 1714.68 | 未列入负面清单 |  | 0.04%   |
| 155 | 国网彰武县供电公司 | 章古台66kV变电站 | 章西线3141      | 10 | 189 | 124 | 58.87%  | 0  | 0   | 57.62%  | 883.32   | 883.32  | 未列入负面清单 |  | -1.15%  |
| 156 | 国网彰武县供电公司 | 冯家66kV变电站  | 冯西线FJ42      | 10 | 189 | 122 | 58.27%  | 0  | 0   | 57.14%  | 1125.80  | 1125.80 | 未列入负面清单 |  | -0.44%  |
| 157 | 国网彰武县供电公司 | 满堂红66kV变电站 | 淀粉厂线MTH47    | 10 | 332 | 139 | 25.08%  | 0  | 0   | 22.60%  | 3344.49  | 3344.49 | 未列入负面清单 |  | 50.12%  |
| 158 | 国网彰武县供电公司 | 满堂红66kV变电站 | 四堡子北线7648    | 10 | 189 | 101 | 48.01%  | 0  | 0   | 44.29%  | 1527.10  | 1527.10 | 未列入负面清单 |  | 9.40%   |
| 159 | 国网彰武县供电公司 | 北山66kV变电站  | 水源线1542      | 10 | 415 | 241 | 43.59%  | 0  | 0   | 43.76%  | 2672.03  | 2672.03 | 未列入负面清单 |  | 0.85%   |
| 160 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 山联线XLS52     | 10 | 498 | 350 | 63.34%  | 0  | 0   | 68.72%  | 1536.28  | 1536.28 | 未列入负面清单 |  | -5.03%  |
| 161 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站  | 兴隆山线CJ44     | 10 | 415 | 137 | 24.71%  | 2  | 60  | 55.33%  | -56.29   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -31.12% |
| 162 | 国网彰武县供电公司 | 西六66kV变电站  | 10kV西新线3546  | 10 | 498 | 151 | 27.23%  | 0  | 0   | 19.35%  | 6011.77  | 6011.77 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 163 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站  | 城郊线7344      | 10 | 199 | 301 | 113.52% | 31 | 930 | 106.79% | -2088.20 | 0.00    | 2026年1月 |  | 11.00%  |
| 164 | 国网彰武县供电公司 | 东六66kV变电站  | 东河线3448      | 10 | 498 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 42.13%  | 4584.60  | 4584.60 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 165 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 山松线XLS47     | 10 | 498 | 233 | 42.10%  | 0  | 0   | 46.47%  | 988.24   | 988.24  | 未列入负面清单 |  | -16.92% |
| 166 | 国网彰武县供电公司 | 大冷66kV变电站  | 大庙线3741      | 10 | 498 | 126 | 22.72%  | 0  | 0   | 23.33%  | 6126.08  | 6126.08 | 未列入负面清单 |  | -4.44%  |
| 167 | 国网彰武县供电公司 | 团山66kV变电站  | 10kV团长线TS41线 | 10 | 279 | 80  | 25.94%  | 0  | 0   | 24.84%  | 3439.41  | 3439.41 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 168 | 国网彰武县供电公司 | 团山66kV变电站  | 10kV团林线TS46线 | 10 | 186 | 90  | 29.10%  | 0  | 0   | 30.32%  | 1593.44  | 1593.44 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 169 | 国网彰武县供电公司 | 镇南66kV变电站  | 城中线1344      | 10 | 415 | 652 | 117.95% | 5  | 150 | 65.82%  | -4744.19 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 7.85%   |
| 170 | 国网彰武县供电公司 | 满堂红66kV变电站 | 四堡子南线7643    | 10 | 158 | 261 | 149.07% | 20 | 600 | 129.71% | -1790.37 | 0.00    | 2026年1月 |  | 11.34%  |
| 171 | 国网彰武县供电公司 | 哈尔套66kV变电站 | 哈西线3245      | 10 | 498 | 142 | 25.64%  | 0  | 0   | 20.98%  | 6164.36  | 6164.36 | 未列入负面清单 |  | 5.14%   |
| 172 | 国网彰武县供电公司 | 东六66kV变电站  | 二道联络线3441    | 10 | 201 | 199 | 59.30%  | 0  | 0   | 58.81%  | 40.36    | 40.36   | 未列入负面清单 |  | 7.04%   |
| 173 | 国网彰武县供电公司 | 大冷66kV变电站  | 清沟线3742      | 10 | 498 | 84  | 15.14%  | 0  | 0   | 11.57%  | 7170.48  | 7170.48 | 未列入负面清单 |  | 4.66%   |
| 174 | 国网彰武县供电公司 | 北山66kV变电站  | 镇南线1546      | 10 | 415 | 525 | 94.91%  | 9  | 270 | 79.02%  | -1906.59 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 6.95%   |
| 175 | 国网彰武县供电公司 | 章古台66kV变电站 | 章东线3143      | 10 | 158 | 148 | 70.68%  | 0  | 0   | 65.71%  | 57.09    | 57.09   | 未列入负面清单 |  | 1.73%   |
| 176 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 园区东上线7741    | 10 | 415 | 336 | 60.69%  | 0  | 0   | 5.24%   | 1370.19  | 1370.19 | 未列入负面清单 |  | 38.26%  |
| 177 | 国网彰武县供电公司 | 哈尔套66kV变电站 | 哈东线3241      | 10 | 498 | 240 | 43.39%  | 0  | 0   | 23.33%  | 4464.40  | 4464.40 | 未列入负面清单 |  | 29.30%  |

|     |           |            |              |    |     |     |         |    |      |         |          |         |         |  |          |
|-----|-----------|------------|--------------|----|-----|-----|---------|----|------|---------|----------|---------|---------|--|----------|
| 178 | 国网彰武县供电公司 | 阿尔乡66kV变电站 | 阿尔乡街线7842    | 10 | 159 | 148 | 55.72%  | 0  | 0    | 53.96%  | 173.20   | 173.20  | 未列入负面清单 |  | 6.28%    |
| 179 | 国网彰武县供电公司 | 阿尔乡66kV变电站 | 白音花线7841     | 10 | 239 | 59  | 22.40%  | 0  | 0    | 17.74%  | 3102.53  | 3102.53 | 未列入负面清单 |  | 11.35%   |
| 180 | 国网彰武县供电公司 | 后新秋66kV变电站 | 大四线3345      | 10 | 189 | 163 | 77.71%  | 0  | 0    | 66.67%  | 446.86   | 446.86  | 未列入负面清单 |  | 6.79%    |
| 181 | 国网彰武县供电公司 | 五峰66kV变电站  | 五峰南线3544     | 10 | 297 | 0   | 0.00%   | 19 | 570  | 112.73% | -1299.00 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -100.00% |
| 182 | 国网彰武县供电公司 | 镇南66kV变电站  | 城北线1348      | 10 | 415 | 615 | 111.12% | 36 | 1080 | 104.16% | -3779.67 | 0.00    | 2026年1月 |  | 5.19%    |
| 183 | 国网彰武县供电公司 | 大冷66kV变电站  | 中窰线3743      | 10 | 189 | 161 | 76.55%  | 0  | 0    | 31.90%  | 489.12   | 489.12  | 未列入负面清单 |  | 47.59%   |
| 184 | 国网彰武县供电公司 | 抬头山66kV变电站 | 双庙线3845      | 10 | 189 | 239 | 113.84% | 7  | 210  | 89.05%  | -952.60  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 10.75%   |
| 185 | 国网彰武县供电公司 | 抬头山66kV变电站 | 平安线3849      | 10 | 189 | 50  | 24.00%  | 30 | 900  | 168.57% | -3107.80 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -40.89%  |
| 186 | 国网彰武县供电公司 | 镇南66kV变电站  | 城磷线1345      | 10 | 415 | 245 | 44.26%  | 0  | 0    | 41.23%  | 2943.88  | 2943.88 | 未列入负面清单 |  | 3.16%    |
| 187 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站  | 10kV古福线GJ55  | 10 | 332 | 531 | 96.11%  | 29 | 870  | 91.86%  | -3458.46 | 0.00    | 2026年1月 |  | 542.91%  |
| 188 | 国网彰武县供电公司 | 团山66kV变电站  | 10kV团周线TS42线 | 10 | 225 | 90  | 36.20%  | 0  | 0    | 3.60%   | 2329.71  | 2329.71 | 未列入负面清单 |  | -        |
| 189 | 国网彰武县供电公司 | 冯家66kV变电站  | 冯东线3642      | 10 | 239 | 306 | 115.45% | 15 | 450  | 96.98%  | -1167.89 | 0.00    | 2026年1月 |  | 9.19%    |
| 190 | 国网彰武县供电公司 | 西六66kV变电站  | 10kV西六南线3542 | 10 | 415 | 291 | 52.67%  | 0  | 0    | 51.90%  | 2139.19  | 2139.19 | 未列入负面清单 |  | -        |
| 191 | 国网彰武县供电公司 | 四合城66kV变电站 | 广正线3941      | 10 | 189 | 278 | 132.15% | 36 | 1080 | 123.81% | -2150.92 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -2.02%   |
| 192 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 山园线7748      | 10 | 332 | 309 | 55.90%  | 21 | 630  | 76.67%  | -3086.42 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -15.37%  |
| 193 | 国网彰武县供电公司 | 西六66kV变电站  | 10kV西城线3541  | 10 | 498 | 4   | 0.69%   | 0  | 0    | 0.54%   | 8553.66  | 8553.66 | 未列入负面清单 |  | -        |
| 194 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 山永一线XLS41    | 10 | 498 | 0   | 0.00%   | 0  | 0    | 0.00%   | 2281.04  | 2281.04 | 未列入负面清单 |  | -100.00% |
| 195 | 国网彰武县供电公司 | 西六66kV变电站  | 10kV西农线3547  | 10 | 498 | 143 | 25.89%  | 0  | 0    | 25.68%  | 6140.63  | 6140.63 | 未列入负面清单 |  | -        |
| 196 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站  | 西六二线CJ48     | 10 | 498 | 601 | 108.72% | 45 | 1350 | 107.78% | -1792.62 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 0.46%    |
| 197 | 国网彰武县供电公司 | 镇南66kV变电站  | 城汇线ZN51      | 10 | 415 | 208 | 37.56%  | 0  | 0    | 34.36%  | 3585.93  | 3585.93 | 未列入负面清单 |  | 13.25%   |
| 198 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站  | 二道河子线7343    | 10 | 126 | 70  | 33.32%  | 1  | 30   | 163.33% | -3758.44 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 6.46%    |
| 199 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆堡66kV变电站 | 荆林线4042      | 10 | 189 | 91  | 43.47%  | 0  | 0    | 44.76%  | 1610.76  | 1610.76 | 未列入负面清单 |  | -0.97%   |
| 200 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 园区东下线7746    | 10 | 415 | 314 | 56.71%  | 0  | 0    | 58.41%  | 959.11   | 959.11  | 未列入负面清单 |  | 0.17%    |
| 201 | 国网彰武县供电公司 | 阿尔乡66kV变电站 | 北甸子线7845     | 10 | 239 | 120 | 45.21%  | 0  | 0    | 55.09%  | 1602.10  | 1602.10 | 未列入负面清单 |  | -0.87%   |
| 202 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站  | 城双一线CJ46     | 10 | 498 | 306 | 55.35%  | 0  | 0    | 59.13%  | 1415.04  | 1415.04 | 未列入负面清单 |  | -9.72%   |
| 203 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站  | 10kV古南线GJ57  | 10 | 332 | 290 | 52.51%  | 7  | 210  | 76.49%  | -1856.70 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -12.87%  |
| 204 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆堡66kV变电站 | 李家线4043      | 10 | 189 | 42  | 20.02%  | 0  | 0    | 16.19%  | 2545.35  | 2545.35 | 未列入负面清单 |  | 5.31%    |
| 205 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站 | 1物流线7743     | 10 | 332 | 268 | 48.43%  | 0  | 0    | 47.74%  | 810.58   | 810.58  | 未列入负面清单 |  | 4.75%    |
| 206 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站  | 10kV古流线GJ54  | 10 | 332 | 469 | 84.83%  | 26 | 780  | 81.56%  | -3519.42 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -4.29%   |
| 207 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站  | 福兴地线CJ54     | 10 | 332 | 296 | 53.45%  | 0  | 0    | 50.45%  | 627.68   | 627.68  | 未列入负面清单 |  | 4.23%    |

|     |           |             |               |    |     |     |         |    |      |         |           |         |         |  |         |
|-----|-----------|-------------|---------------|----|-----|-----|---------|----|------|---------|-----------|---------|---------|--|---------|
| 208 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站   | 10kV古兴线GJ56   | 10 | 332 | 493 | 89.11%  | 35 | 1050 | 67.63%  | -2788.35  | 0.00    | 2026年1月 |  | 12.08%  |
| 209 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站   | 10kV古城一号线GJ52 | 10 | 338 | 418 | 111.55% | 14 | 420  | 108.80% | -1399.98  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -       |
| 210 | 国网彰武县供电公司 | 章古台66kV变电站  | 林占线3144       | 10 | 126 | 108 | 51.59%  | 0  | 0    | 56.19%  | 121.24    | 121.24  | 未列入负面清单 |  | 11.57%  |
| 211 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站  | 山永二线XLS51     | 10 | 498 | 299 | 54.01%  | 0  | 0    | 46.29%  | 3447.03   | 3447.03 | 未列入负面清单 |  | 5.00%   |
| 212 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站  | 山工线XLS46      | 10 | 498 | 641 | 115.90% | 40 | 1200 | 116.27% | -2516.60  | 0.00    | 2026年1月 |  | 3.09%   |
| 213 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站   | 10kV古上线GJ49   | 10 | 415 | 404 | 73.07%  | 0  | 0    | 59.67%  | 184.98    | 184.98  | 未列入负面清单 |  | 3.45%   |
| 214 | 国网彰武县供电公司 | 镇南66kV变电站   | 城南线1347       | 10 | 332 | 525 | 94.86%  | 6  | 180  | 88.25%  | -3338.60  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 0.29%   |
| 215 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆堡66kV变电站  | 团结线4041       | 10 | 189 | 250 | 119.06% | 19 | 570  | 107.14% | -1056.87  | 0.00    | 2026年1月 |  | 12.84%  |
| 216 | 国网彰武县供电公司 | 冯家66kV变电站   | 冯南线3644       | 10 | 189 | 124 | 59.28%  | 0  | 0    | 59.52%  | -491.52   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 8.30%   |
| 217 | 国网彰武县供电公司 | 前福兴地66kV变电站 | 福双一线7546      | 10 | 332 | 146 | 26.45%  | 2  | 60   | 26.04%  | -349.86   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -25.38% |
| 218 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站   | 10kV古下线GJ51   | 10 | 332 | 579 | 104.69% | 30 | 900  | 117.18% | -5476.58  | 0.00    | 2026年1月 |  | 47.07%  |
| 219 | 国网彰武县供电公司 | 古井66kV变电站   | 10kV古城二号线GJ53 | 10 | 332 | 148 | 26.74%  | 0  | 0    | 2.35%   | 879.86    | 879.86  | 未列入负面清单 |  | -13.94% |
| 220 | 国网彰武县供电公司 | 四合城66kV变电站  | 马莲侵线3943      | 10 | 189 | 211 | 100.52% | 15 | 450  | 95.71%  | -814.04   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -0.61%  |
| 221 | 国网彰武县供电公司 | 阿尔乡66kV变电站  | 道布代线7846      | 10 | 239 | 41  | 15.31%  | 0  | 0    | 23.02%  | 3074.30   | 3074.30 | 未列入负面清单 |  | -3.40%  |
| 222 | 国网彰武县供电公司 | 前福兴地66kV变电站 | 福兴地南线7541     | 10 | 189 | 97  | 46.17%  | 0  | 0    | 46.19%  | 1593.44   | 1593.44 | 未列入负面清单 |  | 7.99%   |
| 223 | 国网彰武县供电公司 | 前福兴地66kV变电站 | 兴隆山北线7544     | 10 | 415 | 151 | 27.30%  | 0  | 0    | 27.49%  | 4550.83   | 4550.83 | 未列入负面清单 |  | 15.49%  |
| 224 | 国网彰武县供电公司 | 满堂红66kV变电站  | 满堂红北线7647     | 10 | 189 | 147 | 69.78%  | 0  | 0    | 77.62%  | 420.32    | 420.32  | 未列入负面清单 |  | 8.10%   |
| 225 | 国网彰武县供电公司 | 东六66kV变电站   | 东六线3443       | 10 | 189 | 314 | 149.32% | 25 | 750  | 124.76% | -3257.73  | 0.00    | 2026年1月 |  | 14.30%  |
| 226 | 国网彰武县供电公司 | 后新秋66kV变电站  | 后新秋线3344      | 10 | 297 | 253 | 76.73%  | 0  | 0    | 75.45%  | -486.38   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 2.96%   |
| 227 | 国网彰武县供电公司 | 城郊66kV变电站   | 城双二线CJ55      | 10 | 332 | 269 | 48.68%  | 15 | 450  | 96.38%  | -3484.78  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -12.37% |
| 228 | 国网彰武县供电公司 | 五峰66kV变电站   | 两家子线3542      | 10 | 189 | 170 | 81.05%  | 21 | 630  | 122.38% | -10374.68 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -10.82% |
| 229 | 国网彰武县供电公司 | 镇南66kV变电站   | 新城线1343       | 10 | 332 | 97  | 17.59%  | 0  | 0    | 14.47%  | 1285.82   | 1285.82 | 未列入负面清单 |  | -21.75% |
| 230 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站  | 10KV兴达线XLS43  | 10 | 338 | 339 | 90.43%  | 1  | 30   | 55.73%  | -28.06    | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 7.63%   |
| 231 | 国网彰武县供电公司 | 兴隆山66kV变电站  | 园区南线XLS48     | 10 | 415 | 36  | 6.54%   | 7  | 210  | 43.94%  | -1770.97  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -58.80% |
| 232 | 新邱供电分公司   | 兴合66kV变电站   | 10kV兴五线XH41   | 10 | 385 | 60  | 13.95%  | 0  | 0    | 10.28%  | 336.06    | 336.06  | 未列入负面清单 |  | -4.71%  |
| 233 | 新邱供电分公司   | 兴合66kV变电站   | 10kV兴查线XH42   | 10 | 126 | 130 | 61.71%  | 3  | 90   | 38.57%  | -467.64   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -5.38%  |
| 234 | 新邱供电分公司   | 城内66kV变电站   | 长营线319        | 10 | 257 | 279 | 65.29%  | 7  | 210  | 58.41%  | -2722.70  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -12.28% |
| 235 | 新邱供电分公司   | 海州营子66kV变电站 | 10kV海岗线751    | 10 | 495 | 0   | 0.00%   | 15 | 450  | 105.64% | -1489.52  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -       |
| 236 | 新邱供电分公司   | 海州营子66kV变电站 | 海新线766        | 10 | 415 | 439 | 79.37%  | 1  | 30   | 70.52%  | -418.80   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 2.97%   |
| 237 | 新邱供电分公司   | 新中66kV变电站   | 10kV新民线Z52    | 10 | 332 | 365 | 65.94%  | 3  | 90   | 53.16%  | -1829.14  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 3.91%   |

|     |         |             |             |    |     |     |        |    |     |        |          |         |         |  |  |          |
|-----|---------|-------------|-------------|----|-----|-----|--------|----|-----|--------|----------|---------|---------|--|--|----------|
| 238 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 10kV兴大线XH45 | 10 | 385 | 0   | 0.00%  | 4  | 120 | 88.79% | -83.14   | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 239 | 新邱供电分公司 | 海州营子66kV变电站 | 10kV海基线765  | 10 | 242 | 134 | 33.15% | 0  | 0   | 41.19% | 360.26   | 360.26  | 未列入负面清单 |  |  | -12.44%  |
| 240 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 10kV兴家线XH46 | 10 | 332 | 73  | 13.29% | 3  | 90  | 67.45% | -4542.66 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -42.77%  |
| 241 | 新邱供电分公司 | 新中66kV变电站   | 新井线Z83      | 3  | 498 | 84  | 15.26% | 0  | 0   | 26.94% | 912.94   | 912.94  | 未列入负面清单 |  |  | -36.00%  |
| 242 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 10kV兴盛线XH48 | 10 | 498 | 145 | 26.14% | 0  | 0   | 28.39% | 5900.92  | 5900.92 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 243 | 新邱供电分公司 | 新中66kV变电站   | 新六线Z49      | 10 | 332 | 20  | 3.69%  | 0  | 0   | 1.81%  | 2594.54  | 2594.54 | 未列入负面清单 |  |  | -18.00%  |
| 244 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 6kV兴露线XH54  | 6  | 228 | 100 | 26.39% | 0  | 0   | 25.79% | 1327.37  | 1327.37 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 245 | 新邱供电分公司 | 新中66kV变电站   | 10kV新北线Z50  | 10 | 332 | 238 | 43.07% | 0  | 0   | 57.50% | 239.02   | 239.02  | 未列入负面清单 |  |  | -8.70%   |
| 246 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 10kV兴岗线XH47 | 10 | 498 | 242 | 43.75% | 0  | 0   | 39.42% | 4229.76  | 4229.76 | 未列入负面清单 |  |  | 26.68%   |
| 247 | 新邱供电分公司 | 高德66kV变电站   | 10kV高木线GD62 | 10 | 321 | 324 | 75.59% | 1  | 30  | 53.97% | -43.65   | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 23.20%   |
| 248 | 新邱供电分公司 | 新中66kV变电站   | 新西线Z51      | 10 | 349 | 444 | 95.41% | 8  | 240 | 59.14% | -1643.84 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 17.43%   |
| 249 | 新邱供电分公司 | 新中66kV变电站   | 新发线Z82      | 3  | 498 | 195 | 35.31% | 0  | 0   | 34.72% | 1571.37  | 1571.37 | 未列入负面清单 |  |  | 7.54%    |
| 250 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 6kV兴沙线XH53线 | 6  | 332 | 473 | 85.52% | 15 | 450 | 68.90% | -1466.62 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 251 | 新邱供电分公司 | 兴合66kV变电站   | 10kV兴园线XH43 | 10 | 126 | 15  | 6.93%  | 1  | 30  | 32.38% | -692.80  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -43.34%  |
| 252 | 新邱供电分公司 | 新中66kV变电站   | 新宅线Z43      | 10 | 498 | 23  | 4.24%  | 0  | 0   | 3.07%  | 7511.68  | 7511.68 | 未列入负面清单 |  |  | -28.45%  |
| 253 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站   | 山滨线XS55     | 10 | 387 | 154 | 27.92% | 0  | 0   | 28.93% | 3933.37  | 3933.37 | 未列入负面清单 |  |  | 2.35%    |
| 254 | 海州供电分公司 | 滨河66kV变电站   | 滨泰线1442     | 10 | 387 | 198 | 35.80% | 0  | 0   | 44.48% | 1647.13  | 1647.13 | 未列入负面清单 |  |  | -12.15%  |
| 255 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站   | 山北线XS45     | 10 | 387 | 301 | 54.36% | 0  | 0   | 57.69% | 1179.49  | 1179.49 | 未列入负面清单 |  |  | 1.79%    |
| 256 | 海州供电分公司 | 东岗66kV变电站   | 东矿线G83      | 6  | 302 | 10  | 3.10%  | 0  | 0   | 2.69%  | 3025.42  | 3025.42 | 未列入负面清单 |  |  | 1.22%    |
| 257 | 海州供电分公司 | 平安66kV变电站   | 平六线P86      | 6  | 317 | 1   | 0.20%  | 0  | 0   | 0.28%  | 3281.79  | 3281.79 | 未列入负面清单 |  |  | -11.21%  |
| 258 | 海州供电分公司 | 平安66kV变电站   | 平西线P42      | 10 | 280 | 167 | 44.83% | 0  | 0   | 38.34% | 1949.19  | 1949.19 | 未列入负面清单 |  |  | 2.34%    |
| 259 | 海州供电分公司 | 中华66kV变电站   | 华北线1047     | 10 | 332 | 549 | 99.23% | 27 | 810 | 85.17% | -3757.75 | 0.00    | 2026年1月 |  |  | 12.35%   |
| 260 | 海州供电分公司 | 滨河66kV变电站   | 滨海线1447     | 10 | 332 | 143 | 25.77% | 0  | 0   | 37.43% | 1208.94  | 1208.94 | 未列入负面清单 |  |  | 3.38%    |
| 261 | 海州供电分公司 | 西郊66kV变电站   | 西化线453      | 10 | 498 | 32  | 5.76%  | 0  | 0   | 20.61% | 6645.68  | 6645.68 | 未列入负面清单 |  |  | -6.50%   |
| 262 | 海州供电分公司 | 滨河66kV变电站   | 滨桥线1461     | 10 | 387 | 138 | 24.90% | 0  | 0   | 22.60% | 4279.77  | 4279.77 | 未列入负面清单 |  |  | 0.65%    |
| 263 | 海州供电分公司 | 创业66kV变电站   | 韩梁线1241     | 10 | 321 | 97  | 22.68% | 0  | 0   | 36.68% | 2424.80  | 2424.80 | 未列入负面清单 |  |  | -18.75%  |
| 264 | 海州供电分公司 | 西郊66kV变电站   | 西韩线448      | 10 | 224 | 94  | 25.12% | 0  | 0   | 16.09% | 2253.16  | 2253.16 | 未列入负面清单 |  |  | 8.68%    |
| 265 | 海州供电分公司 | 创业66kV变电站   | 创平线1248     | 10 | 415 | 46  | 8.40%  | 0  | 0   | 7.59%  | 6317.47  | 6317.47 | 未列入负面清单 |  |  | 0.31%    |
| 266 | 海州供电分公司 | 西郊66kV变电站   | 西源线456      | 10 | 280 | 29  | 7.78%  | 0  | 0   | 73.73% | 82.27    | 82.27   | 未列入负面清单 |  |  | 2.42%    |
| 267 | 海州供电分公司 | 滨河66kV变电站   | 10kV平安线1452 | 10 | 332 | 50  | 9.11%  | 2  | 60  | 89.51% | -3226.62 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -1.04%   |

|     |         |           |           |    |     |     |        |   |     |        |          |         |         |  |  |         |
|-----|---------|-----------|-----------|----|-----|-----|--------|---|-----|--------|----------|---------|---------|--|--|---------|
| 268 | 海州供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西专线444    | 10 | 415 | 300 | 54.19% | 0 | 0   | 29.66% | 1992.84  | 1992.84 | 未列入负面清单 |  |  | 29.81%  |
| 269 | 海州供电分公司 | 平安66kV变电站 | 平隆线P41    | 10 | 498 | 56  | 10.08% | 0 | 0   | 14.65% | 6541.76  | 6541.76 | 未列入负面清单 |  |  | -14.76% |
| 270 | 海州供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中兴线146    | 10 | 387 | 327 | 59.13% | 1 | 30  | 56.78% | -1643.67 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 0.20%   |
| 271 | 海州供电分公司 | 红树66kV变电站 | 红六线1150   | 10 | 387 | 272 | 49.20% | 0 | 0   | 53.53% | 261.53   | 261.53  | 未列入负面清单 |  |  | -9.90%  |
| 272 | 海州供电分公司 | 平安66kV变电站 | 平桥线P52    | 10 | 280 | 235 | 62.98% | 0 | 0   | 60.32% | 653.83   | 653.83  | 未列入负面清单 |  |  | -0.99%  |
| 273 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山郡线XS59   | 10 | 300 | 411 | 96.05% | 2 | 60  | 53.97% | -1931.01 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 49.51%  |
| 274 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山西线XS42   | 10 | 387 | 98  | 17.73% | 0 | 0   | 16.46% | 3504.93  | 3504.93 | 未列入负面清单 |  |  | -8.27%  |
| 275 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山放线XS54   | 10 | 387 | 211 | 38.16% | 2 | 60  | 25.50% | -1816.87 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -24.58% |
| 276 | 海州供电分公司 | 平安66kV变电站 | 平东线P43    | 10 | 224 | 198 | 52.98% | 1 | 30  | 14.75% | -6515.78 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 1.14%   |
| 277 | 海州供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中民线142    | 10 | 387 | 225 | 40.73% | 0 | 0   | 41.77% | 2703.65  | 2703.65 | 未列入负面清单 |  |  | 11.84%  |
| 278 | 海州供电分公司 | 东岗66kV变电站 | 东三2号线G75  | 6  | 302 | 0   | 0.00%  | 0 | 0   | 0.00%  | 3133.19  | 3133.19 | 未列入负面清单 |  |  | -       |
| 279 | 海州供电分公司 | 滨河66kV变电站 | 滨客线1446   | 10 | 332 | 288 | 52.16% | 0 | 0   | 46.84% | 750.48   | 750.48  | 未列入负面清单 |  |  | 6.62%   |
| 280 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山宝线XS47   | 10 | 257 | 105 | 24.48% | 1 | 30  | 22.20% | -1198.54 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -5.21%  |
| 281 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山岸线XS64   | 10 | 300 | 74  | 17.27% | 1 | 30  | 72.20% | -162.81  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -32.84% |
| 282 | 海州供电分公司 | 红树66kV变电站 | 红祥线HS58   | 10 | 296 | 313 | 73.95% | 1 | 30  | 62.17% | -289.59  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 4.01%   |
| 283 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山润线XS62   | 10 | 257 | 79  | 18.39% | 0 | 0   | 16.12% | 827.90   | 827.90  | 未列入负面清单 |  |  | -27.79% |
| 284 | 海州供电分公司 | 创业66kV变电站 | 创矿线1242   | 10 | 385 | 11  | 2.46%  | 0 | 0   | 35.05% | 2965.18  | 2965.18 | 未列入负面清单 |  |  | -63.33% |
| 285 | 海州供电分公司 | 红树66kV变电站 | 红院线1145   | 10 | 387 | 58  | 10.41% | 0 | 0   | 23.69% | 3257.89  | 3257.89 | 未列入负面清单 |  |  | -33.86% |
| 286 | 海州供电分公司 | 创业66kV变电站 | 创轴线1251   | 10 | 336 | 50  | 13.49% | 0 | 0   | 13.40% | 4644.40  | 4644.40 | 未列入负面清单 |  |  | 56.99%  |
| 287 | 海州供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西兴线449    | 10 | 498 | 35  | 6.26%  | 0 | 0   | 6.15%  | 7771.48  | 7771.48 | 未列入负面清单 |  |  | -10.92% |
| 288 | 海州供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西双线452    | 10 | 332 | 1   | 0.16%  | 0 | 0   | 0.18%  | 5729.46  | 5729.46 | 未列入负面清单 |  |  | -4.17%  |
| 289 | 海州供电分公司 | 东岗66kV变电站 | 东平线G82    | 6  | 302 | 12  | 3.52%  | 0 | 0   | 3.28%  | 3010.77  | 3010.77 | 未列入负面清单 |  |  | 9.39%   |
| 290 | 海州供电分公司 | 滨河66kV变电站 | 滨兴线1459   | 10 | 387 | 110 | 19.92% | 0 | 0   | 53.71% | 1560.53  | 1560.53 | 未列入负面清单 |  |  | -15.86% |
| 291 | 海州供电分公司 | 西山66kV变电站 | 山通线XS41   | 10 | 300 | 55  | 12.82% | 0 | 0   | 19.16% | 3630.27  | 3630.27 | 未列入负面清单 |  |  | -15.21% |
| 292 | 海州供电分公司 | 平安66kV变电站 | 平北线P53    | 10 | 280 | 361 | 96.77% | 5 | 150 | 61.93% | -1406.56 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 13.79%  |
| 293 | 海州供电分公司 | 东岗66kV变电站 | 东照线G78    | 6  | 302 | 38  | 11.28% | 0 | 0   | 12.54% | 2686.33  | 2686.33 | 未列入负面清单 |  |  | -4.21%  |
| 294 | 海州供电分公司 | 东岗66kV变电站 | 东选线G74    | 6  | 302 | 2   | 0.73%  | 0 | 0   | 4.48%  | 2873.39  | 2873.39 | 未列入负面清单 |  |  | -47.50% |
| 295 | 海州供电分公司 | 中心66kV变电站 | 中桥线159    | 10 | 254 | 12  | 2.72%  | 0 | 0   | 36.41% | 1087.70  | 1087.70 | 未列入负面清单 |  |  | -60.78% |
| 296 | 海州供电分公司 | 东岗66kV变电站 | 东二线G73    | 6  | 336 | 33  | 8.95%  | 0 | 0   | 9.65%  | 2636.45  | 2636.45 | 未列入负面清单 |  |  | -25.87% |
| 297 | 海州供电分公司 | 创业66kV变电站 | 创西2号线1253 | 10 | 332 | 2   | 0.32%  | 0 | 0   | 0.18%  | 5716.29  | 5716.29 | 未列入负面清单 |  |  | 20.74%  |

|     |               |             |              |    |     |     |        |    |     |         |          |         |         |  |  |          |
|-----|---------------|-------------|--------------|----|-----|-----|--------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|--|----------|
| 298 | 海州供电分公司       | 西山66kV变电站   | 山河线XS58      | 10 | 387 | 150 | 27.04% | 0  | 0   | 17.72%  | 4114.71  | 4114.71 | 未列入负面清单 |  |  | 3.47%    |
| 299 | 海州供电分公司       | 西郊66kV变电站   | 西科线447       | 10 | 498 | 6   | 1.01%  | 0  | 0   | 0.36%   | 8516.24  | 8516.24 | 未列入负面清单 |  |  | -2.45%   |
| 300 | 海州供电分公司       | 创业66kV变电站   | 创塑线1257      | 10 | 342 | 26  | 6.76%  | 0  | 0   | 6.05%   | 5478.66  | 5478.66 | 未列入负面清单 |  |  | 2.28%    |
| 301 | 海州供电分公司       | 创业66kV变电站   | 创西1号线1250    | 10 | 332 | 2   | 0.32%  | 0  | 0   | 0.18%   | 5716.29  | 5716.29 | 未列入负面清单 |  |  | 20.74%   |
| 302 | 海州供电分公司       | 西郊66kV变电站   | 西塑线454       | 10 | 342 | 3   | 0.77%  | 0  | 0   | 66.58%  | 1541.48  | 1541.48 | 未列入负面清单 |  |  | -0.78%   |
| 303 | 海州供电分公司       | 中华66kV变电站   | 华滨线1046      | 10 | 387 | 109 | 19.68% | 0  | 0   | 19.17%  | 1699.09  | 1699.09 | 未列入负面清单 |  |  | -0.65%   |
| 304 | 海州供电分公司       | 创业66kV变电站   | 创源线1259      | 10 | 410 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%   | 7108.13  | 7108.13 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 305 | 海州供电分公司       | 西郊66kV变电站   | 西沙线441       | 10 | 332 | 125 | 22.61% | 0  | 0   | 4.88%   | 3581.60  | 3581.60 | 未列入负面清单 |  |  | 60.92%   |
| 306 | 海州供电分公司       | 西山66kV变电站   | 山市线XS44      | 10 | 387 | 363 | 65.64% | 0  | 0   | 61.30%  | 417.59   | 417.59  | 未列入负面清单 |  |  | 6.56%    |
| 307 | 海州供电分公司       | 东岗66kV变电站   | 东镇线G77       | 6  | 317 | 18  | 5.19%  | 0  | 0   | 6.25%   | 2793.37  | 2793.37 | 未列入负面清单 |  |  | -27.52%  |
| 308 | 海州供电分公司       | 中心66kV变电站   | 中山线144       | 10 | 332 | 43  | 7.77%  | 0  | 0   | 9.95%   | 4794.18  | 4794.18 | 未列入负面清单 |  |  | -3.63%   |
| 309 | 海州供电分公司       | 中心66kV变电站   | 中滨线145       | 10 | 387 | 322 | 58.26% | 0  | 0   | 46.84%  | 1124.07  | 1124.07 | 未列入负面清单 |  |  | 0.65%    |
| 310 | 海州供电分公司       | 东五一66kV变电站  | 五东线5545      | 10 | 224 | 205 | 54.92% | 0  | 0   | 25.20%  | 328.39   | 328.39  | 未列入负面清单 |  |  | 33.03%   |
| 311 | 海州供电分公司       | 中心66kV变电站   | 中润线155       | 10 | 300 | 107 | 24.93% | 0  | 0   | 66.82%  | 235.55   | 235.55  | 未列入负面清单 |  |  | -2.47%   |
| 312 | 海州供电分公司       | 滨河66kV变电站   | 滨北线1451      | 10 | 387 | 314 | 56.81% | 0  | 0   | 57.50%  | 746.49   | 746.49  | 未列入负面清单 |  |  | -2.98%   |
| 313 | 海州供电分公司       | 西山66kV变电站   | 山东线XS60      | 10 | 387 | 136 | 24.68% | 0  | 0   | 24.05%  | 4175.85  | 4175.85 | 未列入负面清单 |  |  | -2.22%   |
| 314 | 海州供电分公司       | 西山66kV变电站   | 山庭线XS43      | 10 | 387 | 30  | 5.34%  | 0  | 0   | 30.38%  | 1421.97  | 1421.97 | 未列入负面清单 |  |  | -54.08%  |
| 315 | 海州供电分公司       | 红树66kV变电站   | 红南线1151      | 10 | 332 | 279 | 50.45% | 0  | 0   | 54.43%  | 516.14   | 516.14  | 未列入负面清单 |  |  | -2.61%   |
| 316 | 海州供电分公司       | 东岗66kV变电站   | 东四线G79       | 6  | 336 | 55  | 14.84% | 0  | 0   | 2.68%   | 2913.19  | 2913.19 | 未列入负面清单 |  |  | 109.75%  |
| 317 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站  | 乌镇线8045      | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 2  | 60  | 52.18%  | -3031.00 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 318 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 张九店66kV变电站  | 10kV张宝线7254线 | 10 | 450 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%   | 7794.00  | 7794.00 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 319 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站  | 10kV清西线QHM52 | 10 | 330 | 204 | 37.02% | 0  | 0   | 29.45%  | 2189.25  | 2189.25 | 未列入负面清单 |  |  | 13.84%   |
| 320 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门166kV变电站 | 10kV清东线QHM45 | 10 | 201 | 156 | 46.44% | 0  | 0   | 40.60%  | 779.40   | 779.40  | 未列入负面清单 |  |  | 0.34%    |
| 321 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站  | 10kV乌矿线WLB50 | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 5  | 150 | 51.09%  | -2979.04 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 322 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站  | 乌清线8051      | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 2  | 60  | 12.91%  | -4181.64 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 323 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 伊马图66kV变电站  | 艾友线051       | 10 | 498 | 523 | 94.60% | 18 | 540 | 98.55%  | -819.24  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -0.43%   |
| 324 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门166kV变电站 | 10kV清山线QHM43 | 10 | 159 | 252 | 94.92% | 10 | 300 | 63.02%  | -1602.79 | 0.00    | 2026年1月 |  |  | 10.78%   |
| 325 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站  | 乌一线8046      | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 1  | 30  | 15.45%  | -2268.92 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 326 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门166kV变电站 | 10kV清岭线QHM50 | 10 | 495 | 196 | 35.64% | 21 | 630 | 100.91% | -2528.72 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -32.63%  |
| 327 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站  | 10kV清镇线QHM51 | 10 | 330 | 297 | 54.00% | 3  | 90  | 70.36%  | -1387.24 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -0.23%   |

|     |               |            |              |    |     |     |        |    |     |         |          |         |         |  |  |          |
|-----|---------------|------------|--------------|----|-----|-----|--------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|--|----------|
| 328 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 张九店66kV变电站 | 10kV7248张山线  | 10 | 330 | 80  | 14.52% | 16 | 480 | 109.45% | -5351.88 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -12.46%  |
| 329 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 乌六线8052      | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 56.00%  | 131.04   | 131.04  | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 330 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清风线QHM48 | 10 | 405 | 0   | 0.00%  | 12 | 360 | 98.89%  | -692.80  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 331 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 10kV财运线WLB52 | 10 | 495 | 0   | 0.00%  | 4  | 120 | 0.36%   | -2961.72 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 332 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 10kV乌鼎线WLB41 | 10 | 405 | 0   | 0.00%  | 9  | 270 | 130.22% | -3134.92 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 333 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 10kV乌关线WLB44 | 10 | 495 | 0   | 0.00%  | 31 | 930 | 102.36% | -1195.08 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 334 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 乌东线8048      | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 3  | 90  | 12.55%  | -2147.68 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 335 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清一线QHM47 | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 2  | 60  | 0.00%   | -4458.76 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 336 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清六线QHM56 | 10 | 330 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%   | 2909.76  | 2909.76 | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 337 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清南线QHM42 | 10 | 330 | 86  | 15.55% | 1  | 30  | 24.18%  | -4139.48 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -19.18%  |
| 338 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清马线QHM46 | 10 | 330 | 176 | 32.08% | 0  | 0   | 28.91%  | 1859.31  | 1859.31 | 未列入负面清单 |  |  | 6.52%    |
| 339 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 忠信线8047      | 10 | 495 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%   | 329.08   | 329.08  | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 340 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清红线QHM49 | 10 | 495 | 0   | 0.00%  | 30 | 900 | 100.91% | -2546.04 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 341 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 乌龙坝66kV变电站 | 10kV鸚鵡线WLB53 | 10 | 495 | 0   | 0.00%  | 7  | 210 | 0.00%   | -588.88  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -100.00% |
| 342 | 国网阜新市清河门区供电公司 | 清河门66kV变电站 | 10kV清北线QHM44 | 10 | 330 | 309 | 56.16% | 0  | 0   | 49.82%  | 365.63   | 365.63  | 未列入负面清单 |  |  | 11.47%   |
| 343 | 国网阜新市细河区供电公司  | 中华66kV变电站  | 华巩线1041      | 10 | 332 | 388 | 70.13% | 1  | 30  | 37.97%  | -2570.61 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 78.67%   |
| 344 | 国网阜新市细河区供电公司  | 中华66kV变电站  | 华南线1045      | 10 | 332 | 160 | 28.86% | 0  | 0   | 27.31%  | 2438.66  | 2438.66 | 未列入负面清单 |  |  | -5.81%   |
| 345 | 国网阜新市细河区供电公司  | 阜东66kV变电站  | 阜园线FD41      | 10 | 257 | 161 | 37.55% | 0  | 0   | 32.01%  | 34.45    | 34.45   | 未列入负面清单 |  |  | 9.32%    |
| 346 | 国网阜新市细河区供电公司  | 开发66kV变电站  | 10kV开宏线KF67  | 10 | 332 | 273 | 49.34% | 0  | 0   | 0.00%   | 1020.67  | 1020.67 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 347 | 国网阜新市细河区供电公司  | 北郊66kV变电站  | 北湖线860       | 10 | 257 | 24  | 5.50%  | 0  | 0   | 18.22%  | 3096.82  | 3096.82 | 未列入负面清单 |  |  | 186.51%  |
| 348 | 国网阜新市细河区供电公司  | 北郊66kV变电站  | 北安线853       | 10 | 257 | 139 | 32.38% | 0  | 0   | 55.14%  | 360.26   | 360.26  | 未列入负面清单 |  |  | -1.94%   |
| 349 | 国网阜新市细河区供电公司  | 西山66kV变电站  | 山青线XS63      | 10 | 387 | 136 | 24.68% | 0  | 0   | 28.03%  | 1924.25  | 1924.25 | 未列入负面清单 |  |  | -19.54%  |
| 350 | 国网阜新市细河区供电公司  | 红树66kV变电站  | 红纺线1146      | 10 | 332 | 4   | 0.64%  | 0  | 0   | 1.99%   | 1555.34  | 1555.34 | 未列入负面清单 |  |  | -61.97%  |
| 351 | 国网阜新市细河区供电公司  | 北郊66kV变电站  | 北畔线855       | 10 | 257 | 152 | 35.61% | 0  | 0   | 32.71%  | 1659.26  | 1659.26 | 未列入负面清单 |  |  | -1.81%   |
| 352 | 国网阜新市细河区供电公司  | 红树66kV变电站  | 红阳线1142      | 10 | 387 | 351 | 63.40% | 1  | 30  | 85.35%  | -1470.47 | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 13.95%   |
| 353 | 国网阜新市细河区供电公司  | 黄家66kV变电站  | 黄四线HJ47      | 10 | 300 | 165 | 38.63% | 0  | 0   | 41.59%  | -413.89  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 3.99%    |
| 354 | 国网阜新市细河区供电公司  | 开发66kV变电站  | 10kV开罗线KF49  | 10 | 415 | 216 | 39.01% | 0  | 0   | 36.89%  | 3447.03  | 3447.03 | 未列入负面清单 |  |  | -        |
| 355 | 国网阜新市细河区供电公司  | 北郊66kV变电站  | 四合线848       | 10 | 257 | 177 | 41.47% | 0  | 0   | 39.02%  | 914.50   | 914.50  | 未列入负面清单 |  |  | -3.90%   |
| 356 | 国网阜新市细河区供电公司  | 北郊66kV变电站  | 北农线842       | 10 | 332 | 75  | 13.54% | 0  | 0   | 24.23%  | 983.78   | 983.78  | 未列入负面清单 |  |  | -18.04%  |
| 357 | 国网阜新市细河区供电公司  | 玉龙66kV变电站  | 玉科线YL63      | 10 | 300 | 260 | 60.79% | 0  | 0   | 67.76%  | -233.73  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | -3.11%   |

|     |              |           |             |    |     |     |         |    |      |         |           |         |         |  |         |
|-----|--------------|-----------|-------------|----|-----|-----|---------|----|------|---------|-----------|---------|---------|--|---------|
| 358 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中华66kV变电站 | 华沙线1042     | 10 | 387 | 351 | 63.52%  | 0  | 0    | 59.86%  | 621.10    | 621.10  | 未列入负面清单 |  | 2.20%   |
| 359 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 万达二线YL47    | 10 | 385 | 236 | 55.04%  | 0  | 0    | 49.30%  | 1752.78   | 1752.78 | 未列入负面清单 |  | 15.22%  |
| 360 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 黄海线HJ41     | 10 | 385 | 543 | 126.97% | 27 | 810  | 124.77% | -4101.38  | 0.00    | 2026年1月 |  | 11.88%  |
| 361 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 黄沟线HJ48     | 10 | 385 | 503 | 117.43% | 27 | 810  | 124.53% | -3183.42  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -4.05%  |
| 362 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开华线-KF46    | 10 | 387 | 101 | 18.35%  | 10 | 300  | 16.82%  | -23432.23 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -61.22% |
| 363 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 黄安线HJ44     | 10 | 257 | 225 | 52.66%  | 1  | 30   | 196.50% | -10118.34 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 16.93%  |
| 364 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北阜线851      | 10 | 257 | 155 | 36.22%  | 0  | 0    | 30.37%  | 1762.48   | 1762.48 | 未列入负面清单 |  | 1.33%   |
| 365 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开村线KF63     | 10 | 257 | 346 | 80.94%  | 42 | 1260 | 158.18% | -9508.94  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -24.22% |
| 366 | 国网阜新市细河区供电公司 | 阜东66kV变电站 | 阜辽线FD42     | 10 | 257 | 94  | 21.94%  | 0  | 0    | 14.49%  | 2821.60   | 2821.60 | 未列入负面清单 |  | 15.46%  |
| 367 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉工线YL66     | 10 | 257 | 295 | 69.00%  | 11 | 330  | 64.25%  | -1562.26  | 0.00    | 2026年1月 |  | 36.94%  |
| 368 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 黄石线HJ52     | 10 | 385 | 0   | 0.00%   | 0  | 0    | 0.00%   | 6671.66   | 6671.66 | 未列入负面清单 |  | -       |
| 369 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北工线859      | 10 | 300 | 52  | 12.14%  | 0  | 0    | 8.18%   | -3110.88  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 196.17% |
| 370 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 黄西线HJ53     | 10 | 300 | 127 | 29.58%  | 10 | 300  | 94.39%  | -3540.21  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -32.07% |
| 371 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开西线KF43     | 10 | 387 | 277 | 50.05%  | 4  | 120  | 52.44%  | -48788.71 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -55.79% |
| 372 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 10kV黄通线HJ42 | 10 | 385 | 631 | 147.38% | 32 | 960  | 152.34% | -4620.98  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 1.34%   |
| 373 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开新线KF44     | 10 | 300 | 140 | 32.75%  | 16 | 480  | 82.48%  | -23181.09 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -55.93% |
| 374 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 万达一线861     | 10 | 385 | 282 | 65.78%  | 0  | 0    | 46.26%  | 1795.39   | 1795.39 | 未列入负面清单 |  | 17.85%  |
| 375 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开汇线KF41     | 10 | 387 | 304 | 54.93%  | 1  | 30   | 65.28%  | -18721.19 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -40.85% |
| 376 | 国网阜新市细河区供电公司 | 阜东66kV变电站 | 阜桥线FD55     | 10 | 257 | 288 | 67.37%  | 2  | 60   | 53.27%  | -846.45   | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 8.46%   |
| 377 | 国网阜新市细河区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红北线1154     | 10 | 498 | 252 | 45.55%  | 0  | 0    | 46.11%  | 4013.04   | 4013.04 | 未列入负面清单 |  | -1.80%  |
| 378 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开玻线KF61     | 10 | 387 | 304 | 55.05%  | 1  | 30   | 49.37%  | -4137.75  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -21.36% |
| 379 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中华66kV变电站 | 华西线1051     | 10 | 332 | 173 | 31.23%  | 0  | 0    | 25.68%  | 2755.96   | 2755.96 | 未列入负面清单 |  | 10.21%  |
| 380 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中华66kV变电站 | 华玻线-1043    | 10 | 332 | 63  | 11.39%  | 2  | 60   | 20.98%  | -1371.74  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -46.48% |
| 381 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北兴线857      | 10 | 387 | 142 | 25.71%  | 0  | 0    | 24.95%  | 4175.85   | 4175.85 | 未列入负面清单 |  | 3.04%   |
| 382 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中华66kV变电站 | 华金线1044     | 10 | 387 | 272 | 49.13%  | 0  | 0    | 34.00%  | 1999.07   | 1999.07 | 未列入负面清单 |  | 9.49%   |
| 383 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北西线849      | 10 | 387 | 262 | 47.41%  | 1  | 30   | 45.57%  | -4270.07  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -19.47% |
| 384 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开园线-KF60    | 10 | 387 | 236 | 42.72%  | 1  | 30   | 43.40%  | -7436.07  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -33.46% |
| 385 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北局线845      | 10 | 387 | 292 | 52.77%  | 0  | 0    | 41.59%  | 1649.90   | 1649.90 | 未列入负面清单 |  | 12.31%  |
| 386 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中心66kV变电站 | 中东路160      | 10 | 387 | 219 | 39.60%  | 0  | 0    | 47.02%  | 1352.69   | 1352.69 | 未列入负面清单 |  | -10.84% |
| 387 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中心66kV变电站 | 中局线157      | 10 | 498 | 101 | 18.31%  | 0  | 0    | 18.63%  | 6160.72   | 6160.72 | 未列入负面清单 |  | -10.65% |

|     |              |           |              |    |     |     |        |    |     |         |          |         |         |  |         |
|-----|--------------|-----------|--------------|----|-----|-----|--------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|---------|
| 388 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北辽线852       | 10 | 257 | 128 | 30.00% | 0  | 0   | 27.34%  | 1797.82  | 1797.82 | 未列入负面清单 |  | 12.57%  |
| 389 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉辽线YL41      | 10 | 300 | 368 | 86.03% | 6  | 180 | 72.66%  | -1188.15 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 14.70%  |
| 390 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北茵线856       | 10 | 257 | 188 | 43.88% | 0  | 0   | 31.31%  | 1195.08  | 1195.08 | 未列入负面清单 |  | 24.21%  |
| 391 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉园线YL45      | 10 | 257 | 44  | 10.24% | 0  | 0   | 11.92%  | 3062.18  | 3062.18 | 未列入负面清单 |  | -18.17% |
| 392 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中华66kV变电站 | 华双线1048.     | 10 | 332 | 206 | 37.22% | 0  | 0   | 33.45%  | 2144.22  | 2144.22 | 未列入负面清单 |  | -0.35%  |
| 393 | 国网阜新市细河区供电公司 | 阜东66kV变电站 | 阜纺线FD50      | 10 | 257 | 55  | 12.82% | 0  | 0   | 8.64%   | 83.14    | 83.14   | 未列入负面清单 |  | 0.53%   |
| 394 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 解放线846       | 10 | 387 | 147 | 26.65% | 0  | 0   | 50.09%  | 823.93   | 823.93  | 未列入负面清单 |  | -1.03%  |
| 395 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中心66kV变电站 | 中军线154       | 10 | 387 | 180 | 32.53% | 0  | 0   | 37.79%  | 1979.69  | 1979.69 | 未列入负面清单 |  | 41.12%  |
| 396 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 黄园线-HJ49     | 10 | 387 | 333 | 60.16% | 0  | 0   | 64.01%  | -226.71  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 2.94%   |
| 397 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉森线YL61      | 10 | 300 | 293 | 68.56% | 1  | 30  | 71.96%  | -145.49  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 3.20%   |
| 398 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北滨线847       | 10 | 332 | 172 | 31.10% | 0  | 0   | 29.29%  | 2768.43  | 2768.43 | 未列入负面清单 |  | 33.67%  |
| 399 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉畔线YL44      | 10 | 257 | 141 | 32.86% | 0  | 0   | 27.10%  | -5693.34 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -4.80%  |
| 400 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开双线-KF42     | 10 | 498 | 16  | 2.88%  | 0  | 0   | 30.20%  | 964.72   | 964.72  | 未列入负面清单 |  | -62.24% |
| 401 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中心66kV变电站 | 中塑线158       | 10 | 387 | 191 | 34.57% | 0  | 0   | 51.72%  | 1751.05  | 1751.05 | 未列入负面清单 |  | 4.82%   |
| 402 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 10kV黄满线HJ54  | 10 | 385 | 0   | 0.00%  | 21 | 630 | 137.85% | -3547.14 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -       |
| 403 | 国网阜新市细河区供电公司 | 阜东66kV变电站 | 阜农线FD46      | 10 | 257 | 90  | 20.95% | 0  | 0   | 18.46%  | 2894.69  | 2894.69 | 未列入负面清单 |  | 10.20%  |
| 404 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉湖线YL50      | 10 | 257 | 78  | 18.13% | 0  | 0   | 19.39%  | 1416.78  | 1416.78 | 未列入负面清单 |  | -15.81% |
| 405 | 国网阜新市细河区供电公司 | 玉龙66kV变电站 | 玉茵线YL42      | 10 | 257 | 249 | 58.27% | 0  | 0   | 36.45%  | 128.51   | 128.51  | 未列入负面清单 |  | 16.93%  |
| 406 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中心66kV变电站 | 中北线156       | 10 | 332 | 117 | 21.09% | 1  | 30  | 64.01%  | -384.50  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 0.18%   |
| 407 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中华66kV变电站 | 华山线1049      | 10 | 387 | 262 | 47.39% | 0  | 0   | 47.20%  | 2165.35  | 2165.35 | 未列入负面清单 |  | 3.26%   |
| 408 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开浩线KF62      | 10 | 387 | 168 | 30.39% | 0  | 0   | 44.12%  | 296.17   | 296.17  | 未列入负面清单 |  | -23.13% |
| 409 | 国网阜新市细河区供电公司 | 黄家66kV变电站 | 10kV黄瑞线HJ51  | 10 | 385 | 248 | 57.94% | 0  | 0   | 65.65%  | 1804.74  | 1804.74 | 未列入负面清单 |  | 0.82%   |
| 410 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 工农线841       | 10 | 186 | 210 | 79.20% | 1  | 30  | 43.77%  | -422.26  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 30.70%  |
| 411 | 国网阜新市细河区供电公司 | 阜东66kV变电站 | 阜南线FD53      | 10 | 257 | 179 | 41.74% | 0  | 0   | 36.92%  | -591.27  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 6.00%   |
| 412 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北六线843       | 10 | 387 | 468 | 84.54% | 8  | 240 | 97.47%  | -3430.91 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 13.47%  |
| 413 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 10kV开丰线-KF47 | 10 | 332 | 456 | 82.54% | 32 | 960 | 76.49%  | -2158.76 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -       |
| 414 | 国网阜新市细河区供电公司 | 开发66kV变电站 | 开山线KF64      | 10 | 387 | 114 | 20.64% | 1  | 30  | 41.59%  | -2578.95 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -40.28% |
| 415 | 国网阜新市细河区供电公司 | 中心66kV变电站 | 中工线141       | 10 | 387 | 464 | 83.85% | 10 | 300 | 82.64%  | -3462.27 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -7.56%  |
| 416 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 塑料线844       | 10 | 387 | 230 | 41.53% | 0  | 0   | 47.92%  | 2114.77  | 2114.77 | 未列入负面清单 |  | 10.77%  |
| 417 | 国网阜新市细河区供电公司 | 北郊66kV变电站 | 北巩线858       | 10 | 387 | 355 | 64.19% | 6  | 180 | 77.40%  | -4005.71 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -4.30%  |

|     |              |           |             |    |     |     |        |    |     |         |          |         |         |  |          |
|-----|--------------|-----------|-------------|----|-----|-----|--------|----|-----|---------|----------|---------|---------|--|----------|
| 418 | 国网阜新市细河区供电公司 | 阜东66kV变电站 | 阜金线-FD54    | 10 | 201 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%   | 3481.32  | 3481.32 | 未列入负面清单 |  | -        |
| 419 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东立线245      | 10 | 498 | 51  | 9.14%  | 0  | 0   | 8.86%   | 930.08   | 930.08  | 未列入负面清单 |  | -51.54%  |
| 420 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨红线1460     | 10 | 415 | 264 | 47.71% | 0  | 0   | 39.96%  | 2613.59  | 2613.59 | 未列入负面清单 |  | 0.36%    |
| 421 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高新线GD55 | 10 | 415 | 272 | 49.27% | 3  | 90  | 44.30%  | -2602.33 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -13.91%  |
| 422 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高西线GD60     | 10 | 321 | 337 | 78.77% | 3  | 90  | 85.05%  | -4330.00 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | 14.94%   |
| 423 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东红线242      | 10 | 332 | 36  | 6.51%  | 0  | 0   | 32.55%  | 2629.18  | 2629.18 | 未列入负面清单 |  | 7.47%    |
| 424 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东高线249      | 10 | 332 | 257 | 46.48% | 0  | 0   | 38.70%  | 1087.70  | 1087.70 | 未列入负面清单 |  | -1.50%   |
| 425 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高园线GD56 | 10 | 332 | 149 | 27.02% | 0  | 0   | 27.49%  | 187.06   | 187.06  | 未列入负面清单 |  | -22.50%  |
| 426 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高达线GD49 | 10 | 495 | 249 | 45.27% | 0  | 0   | 0.00%   | 4261.24  | 4261.24 | 未列入负面清单 |  | -        |
| 427 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高硕线GD61     | 10 | 321 | 300 | 70.08% | 13 | 390 | 85.75%  | -1645.40 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -5.64%   |
| 428 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红高线1144     | 10 | 415 | 129 | 23.37% | 0  | 0   | 22.60%  | 3736.79  | 3736.79 | 未列入负面清单 |  | 6.83%    |
| 429 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红东线1152     | 10 | 415 | 235 | 42.45% | 0  | 0   | 32.19%  | 3117.95  | 3117.95 | 未列入负面清单 |  | 10.28%   |
| 430 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红庆线1143     | 10 | 415 | 93  | 16.77% | 0  | 0   | 10.85%  | 5122.39  | 5122.39 | 未列入负面清单 |  | -7.97%   |
| 431 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨勿线         | 10 | 415 | 264 | 47.82% | 0  | 0   | 43.04%  | 2603.37  | 2603.37 | 未列入负面清单 |  | 25.12%   |
| 432 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 农业线246      | 10 | 321 | 171 | 39.95% | 0  | 0   | 38.08%  | 2598.00  | 2598.00 | 未列入负面清单 |  | 2.24%    |
| 433 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东安线248      | 10 | 332 | 292 | 52.84% | 0  | 0   | 53.35%  | 637.38   | 637.38  | 未列入负面清单 |  | 5.34%    |
| 434 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高丰线GD42 | 10 | 415 | 46  | 8.39%  | 0  | 0   | 8.32%   | 4706.71  | 4706.71 | 未列入负面清单 |  | -31.27%  |
| 435 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高长线GD43 | 10 | 321 | 63  | 14.70% | 0  | 0   | 21.26%  | -131.08  | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -30.81%  |
| 436 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高城线GD41 | 10 | 332 | 287 | 51.95% | 0  | 0   | 44.67%  | 770.74   | 770.74  | 未列入负面清单 |  | 3.92%    |
| 437 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红安线1153     | 10 | 415 | 290 | 52.38% | 0  | 0   | 41.77%  | 2108.71  | 2108.71 | 未列入负面清单 |  | -0.38%   |
| 438 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨园线1445     | 10 | 415 | 191 | 34.56% | 0  | 0   | 37.61%  | 3580.91  | 3580.91 | 未列入负面清单 |  | 0.91%    |
| 439 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东煤线249      | 10 | 498 | 13  | 2.32%  | 0  | 0   | 2.35%   | 8377.68  | 8377.68 | 未列入负面清单 |  | -2.84%   |
| 440 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨城线1444     | 10 | 332 | 122 | 22.13% | 0  | 0   | 27.85%  | 2679.50  | 2679.50 | 未列入负面清单 |  | 5.57%    |
| 441 | 国网阜新市太平区供电公司 | 东郊66kV变电站 | 东丰线251      | 10 | 415 | 198 | 35.83% | 0  | 0   | 18.26%  | 2732.23  | 2732.23 | 未列入负面清单 |  | 34.19%   |
| 442 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高合线GD44 | 10 | 332 | 246 | 44.44% | 0  | 0   | 46.65%  | 568.10   | 568.10  | 未列入负面清单 |  | -0.30%   |
| 443 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红海线1148     | 10 | 415 | 359 | 64.97% | 0  | 0   | 60.94%  | 960.91   | 960.91  | 未列入负面清单 |  | 4.26%    |
| 444 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高双线GD45     | 10 | 332 | 5   | 0.95%  | 0  | 0   | 4.70%   | 2750.42  | 2750.42 | 未列入负面清单 |  | -68.59%  |
| 445 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 高南区GD59     | 10 | 385 | 0   | 0.00%  | 29 | 870 | 142.76% | -3910.86 | 0.00    | 未列入负面清单 |  | -100.00% |
| 446 | 国网阜新市太平区供电公司 | 红树66kV变电站 | 红树线1149     | 10 | 415 | 187 | 33.76% | 0  | 0   | 29.48%  | 3950.35  | 3950.35 | 未列入负面清单 |  | 7.09%    |
| 447 | 国网阜新市太平区供电公司 | 滨河66kV变电站 | 滨安线1458     | 10 | 332 | 115 | 20.82% | 0  | 0   | 17.54%  | 3752.20  | 3752.20 | 未列入负面清单 |  | 4.13%    |

|     |              |           |              |    |     |     |        |    |      |        |         |         |         |  |  |         |
|-----|--------------|-----------|--------------|----|-----|-----|--------|----|------|--------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| 448 | 海州供电分公司      | 平安66kV变电站 | 平南线P54       | 10 | 415 | 202 | 36.61% | 34 | 1020 | 61.84% | 913.63  | 913.63  | 未列入负面清单 |  |  | -17.61% |
| 449 | 海州供电分公司      | 西郊66kV变电站 | 西滨线445       | 10 | 415 | 187 | 33.83% | 0  | 0    | 34.90% | 2974.71 | 2974.71 | 未列入负面清单 |  |  | -8.35%  |
| 450 | 海州供电分公司      | 东岗66kV变电站 | 东永线G80       | 6  | 108 | 38  | 31.78% | 0  | 0    | 35.83% | 405.29  | 405.29  | 未列入负面清单 |  |  | 4.94%   |
| 451 | 海州供电分公司      | 东郊66kV变电站 | 东南瓦线244      | 10 | 332 | 303 | 54.88% | 0  | 0    | 18.99% | 490.50  | 490.50  | 未列入负面清单 |  |  | 42.44%  |
| 452 | 海州供电分公司      | 西山66kV变电站 | 山海线XS56      | 10 | 387 | 144 | 25.95% | 0  | 0    | 26.94% | 3656.25 | 3656.25 | 未列入负面清单 |  |  | 3.09%   |
| 453 | 海州供电分公司      | 西山66kV变电站 | 山奥线XS57      | 10 | 387 | 109 | 19.75% | 0  | 0    | 17.90% | 4812.88 | 4812.88 | 未列入负面清单 |  |  | 4.76%   |
| 454 | 海州供电分公司      | 中心66kV变电站 | 中郡线147       | 10 | 387 | 80  | 14.52% | 0  | 0    | 17.18% | 5059.17 | 5059.17 | 未列入负面清单 |  |  | 2.29%   |
| 455 | 海州供电分公司      | 东岗66kV变电站 | 东宅线G72       | 6  | 108 | 117 | 97.71% | 8  | 240  | 45.83% | -96.13  | 0.00    | 未列入负面清单 |  |  | 17.11%  |
| 456 | 海州供电分公司      | 中心66kV变电站 | 中华线143       | 10 | 332 | 327 | 59.20% | 0  | 0    | 47.38% | 76.90   | 76.90   | 未列入负面清单 |  |  | 19.67%  |
| 457 | 海州供电分公司      | 西郊66kV变电站 | 西山线443       | 10 | 332 | 293 | 53.00% | 0  | 0    | 59.67% | 31.18   | 31.18   | 未列入负面清单 |  |  | 19.21%  |
| 458 | 国网阜新市太平区供电公司 | 高德66kV变电站 | 10kV高博线GD448 | 10 | 495 | 223 | 40.53% | 0  | 0    | 0.00%  | 4712.95 | 4712.95 | 未列入负面清单 |  |  | -       |