2026年一季度国网抚顺供电公司主变开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量（MVA）	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网抚顺供电公司	顺阳变	220kV	1#	180	71.05	39.47%	39.44%	无	/	/	18.95	/	/	/
2	国网抚顺供电公司	顺阳变	220kV	2#	180	71.37	39.65%	39.44%	无	/	/	18.63	/	/	/
3	国网抚顺供电公司	李石寨变	220kV	2#	180	142.35	79.08%	76.67%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
4	国网抚顺供电公司	李石寨变	220kV	3#	180	140.35	77.97%	73.89%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
5	国网抚顺供电公司	乾武变	220kV	1#	240	82	34.17%	36.67%	无	/	/	38	/	/	/
6	国网抚顺供电公司	乾武变	220kV	2#	180	56.11	31.17%	0.00%	无	/	/	33.89	/	/	/
7	国网抚顺供电公司	工农变	220kV	1#	120	80.78	67.32%	70.00%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
8	国网抚顺供电公司	工农变	220kV	2#	120	83.86	69.88%	71.67%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
9	国网抚顺供电公司	和平变	220kV	1#	180	122.3	67.94%	78.33%	无	/	/	57.7	/	/	/
10	国网抚顺供电公司	和平变	220kV	5#	180	46.16	25.64%	0.00%	无	/	/	43.84	/	/	/
11	国网抚顺供电公司	友爱变	220kV	1#	180	40.86	22.70%	29.44%	无	/	/	49.14	/	/	/
12	国网抚顺供电公司	友爱变	220kV	2#	180	0	0.00%	0.00%	无	/	/	90	/	/	/
13	国网抚顺供电公司	河北变	220kV	1#	180	91.58	50.88%	41.67%	无	/	2025年7月	0	否	/	/
14	国网抚顺供电公司	河北变	220kV	2#	180	86.42	48.01%	40.00%	无	/	/	3.58	/	/	/
15	国网抚顺供电公司	高山变	220kV	1#	240	0	0.00%	0.00%	无	/	/	120	/	/	/
16	国网抚顺供电公司	高山变	220kV	2#	240	94.74	39.48%	67.50%	无	/	/	25.26	/	/	/
17	国网抚顺供电公司	柳林变	220kV	1#	180	61.37	34.09%	22.78%	无	/	/	28.63	/	/	/
18	国网抚顺供电公司	柳林变	220kV	2#	180	62.13	34.52%	24.44%	无	/	/	27.87	/	/	/
19	国网抚顺供电公司	金木变	220kV	2#	180	40.1	22.28%	22.22%	无	/	/	49.9	/	/	/
20	国网抚顺供电公司	胜利变	220kV	1#	180	76.82	42.68%	51.11%	无	/	/	13.18	/	/	/
21	国网抚顺供电公司	胜利变	220kV	2#	180	78.01	43.34%	46.11%	无	/	/	11.99	/	/	/
22	国网抚顺供电公司	兰新变	220kV	1#	180	49.98	27.77%	22.22%	无	/	/	40.02	/	/	/
23	国网抚顺供电公司	兰新变	220kV	2#	180	0	0.00%	0.00%	无	/	/	90	/	/	/
24	国网抚顺供电公司	元龙变	220kV	1#	120	49	40.83%	44.17%	无	/	/	11	/	/	/

25	国网抚顺供电公司	元龙变	220kV	2#	120	45.34	37.78%	45.83%	无	/	/	14.66	/	/	/
26	国网抚顺供电公司	中寨变	220kV	1#	120	79.97	66.64%	60.83%	无	/	/	40.03	/	/	/
27	国网抚顺供电公司	中寨变	220kV	2#	120	78.9	65.75%	66.67%	无	/	/	41.1	/	/	/
28	国网抚顺供电公司	永陵变	220kV	1#	150	9.92	6.61%	29.33%	无	/	/	140.08	/	/	/
29	国网抚顺供电公司	永陵变	220kV	2#	120	67.4	56.17%	53.33%	无	/	/	52.6	/	/	/
30	国网抚顺供电公司	敖家堡变	66kV	1#	20	3.25	16.25%	17.30%	无	/	/	6.75	/	/	/
31	国网抚顺供电公司	敖家堡变	66kV	2#	20	3.62	18.10%	10.35%	无	/	/	6.38	/	/	/
32	国网抚顺供电公司	板石变	66kV	1#	20	7.72	38.60%	30.65%	无	/	/	2.28	/	/	/
33	国网抚顺供电公司	板石变	66kV	2#	20	6.86	34.30%	30.50%	无	/	/	3.14	/	/	/
34	国网抚顺供电公司	北三家变	66kV	1#	10	4.71	47.10%	21.90%	无	/	/	5.29	/	/	/
35	国网抚顺供电公司	北三家变	66kV	2#	10	5.67	56.70%	42.60%	无	/	/	4.33	/	/	/
36	国网抚顺供电公司	北四平变	66kV	1#	10	2.11	21.10%	19.60%	无	/	/	2.89	/	/	/
37	国网抚顺供电公司	北四平变	66kV	2#	10	1.65	16.50%	21.50%	无	/	/	3.35	/	/	/
38	国网抚顺供电公司	北站变	66kV	1#	31.5	11.24	35.68%	0.00%	无	/	/	20.26	/	/	/
39	国网抚顺供电公司	北站变	66kV	2#	31.5	14.78	46.92%	0.00%	无	/	/	16.72	/	/	/
40	国网抚顺供电公司	苍石变	66kV	1#	10	5.15	51.50%	66.00%	无	/	/	4.85	/	/	/
41	国网抚顺供电公司	苍石变	66kV	2#	10	6.93	69.30%	67.20%	无	/	/	3.07	/	/	/
42	国网抚顺供电公司	草市变	66kV	1#	10	2.92	29.20%	31.60%	无	/	/	2.08	/	/	/
43	国网抚顺供电公司	草市变	66kV	2#	10	3.72	37.20%	35.10%	无	/	/	1.28	/	/	/
44	国网抚顺供电公司	城东变	66kV	1#	31.5	12.71	40.35%	44.48%	无	/	/	3.04	/	/	/
45	国网抚顺供电公司	城东变	66kV	2#	31.5	16.34	51.87%	58.79%	无	/	/	15.16	/	/	/
46	国网抚顺供电公司	醇醚变	66kV	1#	40	9.08	22.70%	16.50%	无	/	/	30.92	/	/	/
47	国网抚顺供电公司	醇醚变	66kV	2#	40	8.63	21.58%	18.85%	无	/	/	31.37	/	/	/
48	国网抚顺供电公司	大四平变	66kV	1#	10	3.17	31.70%	26.70%	无	/	/	1.83	/	/	/
49	国网抚顺供电公司	大四平变	66kV	2#	10	0	0.00%	0.00%	无	/	/	5	/	/	/
50	国网抚顺供电公司	大苏河变	66kV	1#	10	1.31	13.10%	8.70%	无	/	/	3.69	/	/	/
51	国网抚顺供电公司	大苏河变	66kV	2#	10	1.37	13.70%	16.30%	无	/	/	3.63	/	/	/
52	国网抚顺供电公司	东洲变	66kV	1#	40	10.6	26.50%	23.95%	无	/	/	9.4	/	/	/
53	国网抚顺供电公司	东洲变	66kV	2#	40	11.61	29.03%	24.05%	无	/	/	8.39	/	/	/

54	国网抚顺供电公司	椴木沟变	66kV	1#	10	2	20.00%	31.20%	无	/	/	8	/	/	/
55	国网抚顺供电公司	椴木沟变	66kV	2#	10	2	20.00%	21.30%	无	/	/	8	/	/	/
56	国网抚顺供电公司	二道沟变	66kV	1#	20	5.01	25.05%	23.35%	无	/	/	4.99	/	/	/
57	国网抚顺供电公司	二道沟变	66kV	2#	20	4.67	23.35%	24.10%	无	/	/	5.33	/	/	/
58	国网抚顺供电公司	方晓变	66kV	1#	20	4.1	20.50%	19.50%	无	/	/	5.9	/	/	/
59	国网抚顺供电公司	方晓变	66kV	2#	20	8.4	42.00%	19.50%	无	/	/	1.6	/	/	/
60	国网抚顺供电公司	凤城变	66kV	1#	40	19.35	48.38%	51.60%	无	/	2025年7月	0	否	/	/
61	国网抚顺供电公司	凤城变	66kV	2#	40	27.36	68.40%	90.85%	无	/	2025年7月	0	否	/	/
62	国网抚顺供电公司	福民变	66kV	1#	31.5	10.81	34.32%	46.57%	无	/	/	4.94	/	/	/
63	国网抚顺供电公司	福民变	66kV	2#	31.5	11.78	37.40%	30.35%	无	/	/	3.97	/	/	/
64	国网抚顺供电公司	复兴变	66kV	1#	10	0.49	4.90%	4.70%	无	/	/	4.51	/	/	/
65	国网抚顺供电公司	复兴变	66kV	2#	10	0.48	4.80%	4.80%	无	/	/	4.52	/	/	/
66	国网抚顺供电公司	富尔变	66kV	1#	5	3.77	75.40%	42.40%	无	/	/	1.23	/	/	/
67	国网抚顺供电公司	富尔变	66kV	2#	5	3.32	66.40%	47.00%	无	/	/	1.68	/	/	/
68	国网抚顺供电公司	高家街变	66kV	1#	5	3.64	72.80%	72.60%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
69	国网抚顺供电公司	高家街变	66kV	2#	5	3.98	79.60%	67.20%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
70	国网抚顺供电公司	高湾变	66kV	1#	20	5.74	28.70%	28.50%	无	/	/	4.26	/	/	/
71	国网抚顺供电公司	高湾变	66kV	2#	20	12.98	64.90%	42.30%	无	/	/	7.02	/	/	/
72	国网抚顺供电公司	高新变	66kV	1#	40	27.1	67.75%	67.63%	无	/	/	12.9	/	/	/
73	国网抚顺供电公司	高新变	66kV	2#	40	26.43	66.08%	64.60%	无	/	/	13.57	/	/	/
74	国网抚顺供电公司	戈布变	66kV	1#	40	23.92	59.80%	54.18%	无	/	/	16.08	/	/	/
75	国网抚顺供电公司	戈布变	66kV	2#	40	25.12	62.80%	60.18%	无	/	/	14.88	/	/	/
76	国网抚顺供电公司	工业园区变	66kV	1#	20	5.38	26.90%	0.00%	无	/	/	14.62	/	/	/
77	国网抚顺供电公司	工业园区变	66kV	2#	20	12.66	63.30%	0.00%	无	/	/	7.34	/	/	/
78	国网抚顺供电公司	孤山子变	66kV	1#	5	2.06	41.20%	47.20%	无	/	/	0.44	/	/	/
79	国网抚顺供电公司	孤山子变	66kV	2#	5	2.29	45.80%	50.80%	无	/	/	0.21	/	/	/
80	国网抚顺供电公司	光明变	66kV	1#	31.5	20.62	65.46%	42.86%	无	/	/	4.58	/	/	/
81	国网抚顺供电公司	光明变	66kV	2#	31.5	17.65	56.03%	47.94%	无	/	/	7.55	/	/	/
82	国网抚顺供电公司	哈达变	66kV	1#	20	5.66	28.30%	26.05%	无	/	/	4.34	/	/	/

83	国网抚顺供电公司	哈达变	66kV	2#	20	4.39	21.95%	19.70%	无	/	/	5.61	/	/	/
84	国网抚顺供电公司	海浪变	66kV	1#	10	4.1	41.00%	30.50%	无	/	/	0.9	/	/	/
85	国网抚顺供电公司	海浪变	66kV	2#	10	3.74	37.40%	35.70%	无	/	/	1.26	/	/	/
86	国网抚顺供电公司	和平二次变	66kV	3#	20	8.81	44.05%	28.60%	无	/	/	1.19	/	/	/
87	国网抚顺供电公司	和平二次变	66kV	4#	20	7.97	39.85%	31.45%	无	/	/	2.03	/	/	/
88	国网抚顺供电公司	红庙子变	66kV	1#	5	1.05	21.00%	48.20%	无	/	/	3.95	/	/	/
89	国网抚顺供电公司	红庙子变	66kV	2#	5	2.99	59.80%	70.80%	无	/	/	2.01	/	/	/
90	国网抚顺供电公司	华山变	66kV	1#	31.5	18.96	60.19%	52.57%	无	/	/	12.54	/	/	/
91	国网抚顺供电公司	华山变	66kV	2#	31.5	8.04	25.52%	64.19%	无	/	/	7.71	/	/	/
92	国网抚顺供电公司	桓仁变	66kV	1#	20	7.73	38.65%	41.30%	无	/	/	2.27	/	/	/
93	国网抚顺供电公司	桓仁变	66kV	2#	20	8.53	42.65%	44.40%	无	/	/	1.47	/	/	/
94	国网抚顺供电公司	会元变	66kV	1#	10	6.65	66.50%	84.00%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
95	国网抚顺供电公司	会元变	66kV	2#	10	4.24	42.40%	51.60%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
96	国网抚顺供电公司	将军变	66kV	1#	31.5	18.48	58.67%	55.75%	无	/	/	13.02	/	/	/
97	国网抚顺供电公司	将军变	66kV	2#	31.5	23.89	75.84%	53.17%	无	/	/	7.61	/	/	/
98	国网抚顺供电公司	金鼎变	66kV	1#	31.5	1.45	4.60%	17.30%	无	/	/	14.3	/	/	/
99	国网抚顺供电公司	金鼎变	66kV	2#	20	6.61	33.05%	6.85%	无	/	/	3.39	/	/	/
100	国网抚顺供电公司	金家变	66kV	1#	20	0	0.00%	0.00%	无	/	/	10	/	/	/
101	国网抚顺供电公司	金家变	66kV	2#	20	13.25	66.25%	66.05%	无	/	/	2.75	/	/	/
102	国网抚顺供电公司	锦桥变	66kV	1#	50	11.13	22.26%	0.00%	无	/	/	13.87	/	/	/
103	国网抚顺供电公司	锦桥变	66kV	2#	50	15.34	30.68%	23.52%	无	/	/	9.66	/	/	/
104	国网抚顺供电公司	救兵变	66kV	1#	10	5.09	50.90%	31.30%	无	/	/	2.91	/	/	/
105	国网抚顺供电公司	救兵变	66kV	2#	10	6.38	63.80%	56.50%	无	/	/	1.62	/	/	/
106	国网抚顺供电公司	拉古变	66kV	1#	20	6.59	32.95%	22.00%	无	/	/	3.41	/	/	/
107	国网抚顺供电公司	拉古变	66kV	2#	20	7.13	35.65%	24.70%	无	/	/	2.87	/	/	/
108	国网抚顺供电公司	老城变	66kV	1#	20	10.77	53.85%	55.45%	无	/	/	5.23	/	/	/
109	国网抚顺供电公司	老城变	66kV	2#	20	10.46	52.30%	59.95%	无	/	/	5.54	/	/	/
110	国网抚顺供电公司	李家变	66kV	1#	20	3.4	17.00%	16.55%	无	/	/	6.6	/	/	/
111	国网抚顺供电公司	李家变	66kV	2#	20	3.28	16.40%	17.00%	无	/	/	6.72	/	/	/

112	国网抚顺供电公司	李开变	66kV	1#	20	13.54	67.70%	69.70%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
113	国网抚顺供电公司	李开变	66kV	2#	20	14.2	71.00%	59.85%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
114	国网抚顺供电公司	刘尔变	66kV	1#	40	20.84	52.10%	23.18%	无	/	/	11.16	/	/	/
115	国网抚顺供电公司	刘尔变	66kV	2#	40	10.2	25.50%	24.03%	无	/	/	21.8	/	/	/
116	国网抚顺供电公司	马和变	66kV	1#	20	5.83	29.15%	38.25%	无	/	/	4.17	/	/	/
117	国网抚顺供电公司	马和变	66kV	2#	20	4.71	23.55%	34.75%	无	/	/	5.29	/	/	/
118	国网抚顺供电公司	马架子变	66kV	1#	10	3.06	30.60%	18.90%	无	/	/	1.94	/	/	/
119	国网抚顺供电公司	马架子变	66kV	2#	20	3.3	16.50%	29.10%	无	/	/	6.7	/	/	/
120	国网抚顺供电公司	马金变	66kV	1#	31.5	19.03	60.41%	63.90%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
121	国网抚顺供电公司	马金变	66kV	2#	31.5	19.77	62.76%	75.40%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
122	国网抚顺供电公司	马前变	66kV	1#	20	9.27	46.35%	64.65%	无	/	/	0.73	/	/	/
123	国网抚顺供电公司	马前变	66kV	2#	20	9.36	46.80%	62.10%	无	/	/	0.64	/	/	/
124	国网抚顺供电公司	木奇变	66kV	1#	20	5.32	26.60%	25.80%	无	/	/	4.68	/	/	/
125	国网抚顺供电公司	木奇变	66kV	2#	20	4.67	23.35%	29.45%	无	/	/	5.33	/	/	/
126	国网抚顺供电公司	南山城变	66kV	1#	5	0	0.00%	0.00%	无	/	/	2.5	/	/	/
127	国网抚顺供电公司	南山城变	66kV	2#	5	0	0.00%	0.00%	无	/	/	2.5	/	/	/
128	国网抚顺供电公司	南阳变	66kV	1#	31.5	23	73.02%	63.17%	无	/	/	2.2	/	/	/
129	国网抚顺供电公司	南阳变	66kV	2#	31.5	20.86	66.22%	71.02%	无	/	/	4.34	/	/	/
130	国网抚顺供电公司	南杂木变	66kV	1#	20	15.91	79.05%	47.75%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
131	国网抚顺供电公司	南杂木变	66kV	2#	20	11.87	59.35%	58.25%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
132	国网抚顺供电公司	南章党变	66kV	1#	20	6.82	34.10%	39.60%	无	/	/	3.18	/	/	/
133	国网抚顺供电公司	碾盘变	66kV	1#	40	20.6	51.50%	43.28%	无	/	/	11.4	/	/	/
134	国网抚顺供电公司	碾盘变	66kV	2#	40	15.51	38.78%	31.53%	无	/	/	16.49	/	/	/
135	国网抚顺供电公司	平山变	66kV	1#	20	8.12	40.60%	39.20%	无	/	/	7.88	/	/	/
136	国网抚顺供电公司	平山变	66kV	2#	20	13.33	66.65%	34.05%	无	/	/	2.67	/	/	/
137	国网抚顺供电公司	前甸变	66kV	1#	40	11.04	27.60%	24.65%	无	/	/	8.96	/	/	/
138	国网抚顺供电公司	前甸变	66kV	2#	40	10.08	25.20%	21.08%	无	/	/	9.92	/	/	/
139	国网抚顺供电公司	青年路变	66kV	1#	20	12.16	60.80%	62.10%	无	/	/	3.84	/	/	/
140	国网抚顺供电公司	青年路变	66kV	2#	31.5	11.29	35.84%	36.86%	无	/	/	13.91	/	/	/

141	国网抚顺供电公司	清原变	66kV	1#	31.5	15.63	49.62%	48.92%	无	/	/	0.12	/	/	/
142	国网抚顺供电公司	清原变	66kV	2#	31.5	8.64	27.43%	36.83%	无	/	/	7.11	/	/	/
143	国网抚顺供电公司	砂石变	66kV	1#	40	5.36	13.40%	13.63%	无	/	/	14.64	/	/	/
144	国网抚顺供电公司	砂石变	66kV	2#	40	8.02	20.05%	14.08%	无	/	/	11.98	/	/	/
145	国网抚顺供电公司	上夹河变	66kV	1#	10	4.08	40.80%	43.30%	无	/	/	0.92	/	/	/
146	国网抚顺供电公司	上夹河变	66kV	2#	10	2.6	26.00%	12.10%	无	/	/	2.4	/	/	/
147	国网抚顺供电公司	胜开变	66kV	1#	40	1.56	3.90%	2.83%	无	/	/	18.44	/	/	/
148	国网抚顺供电公司	胜开变	66kV	2#	40	1.4	3.50%	2.70%	无	/	/	18.6	/	/	/
149	国网抚顺供电公司	石文变	66kV	1#	20	2.7	13.50%	35.55%	无	/	/	7.3	/	/	/
150	国网抚顺供电公司	石文变	66kV	2#	20	6.4	32.00%	35.35%	无	/	/	3.6	/	/	/
151	国网抚顺供电公司	双古变	66kV	1#	31.5	24.67	78.32%	80.73%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
152	国网抚顺供电公司	双古变	66kV	2#	31.5	21.21	67.33%	24.44%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
153	国网抚顺供电公司	顺城变	66kV	1#	31.5	24.47	77.68%	47.65%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
154	国网抚顺供电公司	顺城变	66kV	2#	31.5	24.48	77.71%	47.56%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
155	国网抚顺供电公司	四方变	66kV	1#	20	13.1	65.50%	35.80%	无	/	/	2.9	/	/	/
156	国网抚顺供电公司	四方变	66kV	2#	20	14.42	72.10%	73.25%	无	/	/	1.58	/	/	/
157	国网抚顺供电公司	泗水变	66kV	1#	40	3.81	9.53%	9.85%	无	/	/	16.19	/	/	/
158	国网抚顺供电公司	泗水变	66kV	2#	40	4.19	10.48%	9.70%	无	/	/	15.81	/	/	/
159	国网抚顺供电公司	塔峪变	66kV	1#	20	11.35	56.75%	57.55%	无	/	/	4.65	/	/	/
160	国网抚顺供电公司	塔峪变	66kV	2#	20	4.23	21.15%	21.35%	无	/	/	11.77	/	/	/
161	国网抚顺供电公司	台东变	66kV	1#	20	8.45	42.25%	54.00%	无	/	/	1.55	/	/	/
162	国网抚顺供电公司	台东变	66kV	2#	20	5.62	28.10%	75.85%	无	/	/	4.38	/	/	/
163	国网抚顺供电公司	汤图变	66kV	1#	10	1.69	16.90%	31.90%	无	/	/	3.31	/	/	/
164	国网抚顺供电公司	汤图变	66kV	2#	10	2.05	20.50%	37.00%	无	/	/	2.95	/	/	/
165	国网抚顺供电公司	天水变	66kV	1#	50	14.85	29.70%	42.28%	无	/	/	10.15	/	/	/
166	国网抚顺供电公司	天水变	66kV	2#	50	9.41	18.82%	19.06%	无	/	/	15.59	/	/	/
167	国网抚顺供电公司	同城变	66kV	1#	40	2.43	6.08%	8.85%	无	/	/	17.57	/	/	/
168	国网抚顺供电公司	同城变	66kV	2#	40	1.92	4.80%	6.23%	无	/	/	18.08	/	/	/
169	国网抚顺供电公司	土口子变	66kV	1#	31.5	19.59	62.19%	58.00%	无	/	2024年8月	0	否	/	/

170	国网抚顺供电公司	土口子变	66kV	2#	31.5	11.43	36.29%	35.14%	无	/	2024年8月	0	否	/	/
171	国网抚顺供电公司	万新变	66kV	1#	20	15.04	75.20%	81.60%	无	/	/	0.96	/	/	/
172	国网抚顺供电公司	万新变	66kV	2#	20	0	0.00%	76.85%	无	/	/	16	/	/	/
173	国网抚顺供电公司	汪家沟变	66kV	1#	10	6.08	60.80%	55.20%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
174	国网抚顺供电公司	汪家沟变	66kV	2#	5	3.9	83.20%	110.60%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
175	国网抚顺供电公司	旺清门变	66kV	1#	5	3.07	61.40%	68.00%	无	/	/	0.93	/	/	/
176	国网抚顺供电公司	旺清门变	66kV	2#	5	2.78	55.60%	51.20%	无	/	/	1.22	/	/	/
177	国网抚顺供电公司	望花变	66kV	1#	40	13.79	34.48%	32.40%	无	/	/	6.21	/	/	/
178	国网抚顺供电公司	望花变	66kV	2#	40	15.2	38.00%	34.33%	无	/	/	16.8	/	/	/
179	国网抚顺供电公司	苇子峪变	66kV	1#	10	6.64	66.40%	59.20%	无	/	/	1.36	/	/	/
180	国网抚顺供电公司	苇子峪变	66kV	2#	10	4.64	46.40%	50.80%	无	/	/	0.36	/	/	/
181	国网抚顺供电公司	文屯变	66kV	1#	10	0.81	8.10%	38.10%	无	/	/	4.19	/	/	/
182	国网抚顺供电公司	文屯变	66kV	2#	10	0.7	7.00%	23.90%	无	/	/	4.3	/	/	/
183	国网抚顺供电公司	五老变	66kV	1#	31.5	12	38.10%	29.24%	无	/	/	3.75	/	/	/
184	国网抚顺供电公司	五老变	66kV	2#	31.5	12.21	38.76%	42.19%	无	/	/	3.54	/	/	/
185	国网抚顺供电公司	五一厂变	66kV	1#	5	0.6	12.00%	6.00%	无	/	/	1.9	/	/	/
186	国网抚顺供电公司	五一厂变	66kV	2#	10	0.3	3.00%	6.00%	无	/	/	4.7	/	/	/
187	国网抚顺供电公司	武家堡变	66kV	1#	40	11.82	29.55%	41.58%	无	/	/	8.18	/	/	/
188	国网抚顺供电公司	武家堡变	66kV	2#	40	16.01	40.03%	36.13%	无	/	/	3.99	/	/	/
189	国网抚顺供电公司	西山变	66kV	1#	20	1.99	9.95%	60.40%	无	/	/	14.01	/	/	/
190	国网抚顺供电公司	西山变	66kV	2#	20	15.29	76.45%	26.20%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
191	国网抚顺供电公司	峡河变	66kV	1#	10	3.98	39.80%	43.80%	无	/	/	1.02	/	/	/
192	国网抚顺供电公司	峡河变	66kV	2#	10	2.36	23.60%	46.30%	无	/	/	2.64	/	/	/
193	国网抚顺供电公司	夏家堡变	66kV	1#	5	3.5	70.00%	72.00%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
194	国网抚顺供电公司	夏家堡变	66kV	2#	5	3.7	74.00%	92.00%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
195	国网抚顺供电公司	新宾变	66kV	1#	40	19.87	49.68%	48.18%	无	/	/	12.13	/	/	/
196	国网抚顺供电公司	新宾变	66kV	2#	40	23.63	59.08%	50.18%	无	/	/	8.37	/	/	/
197	国网抚顺供电公司	新城变	66kV	1#	40	14.55	36.38%	44.23%	无	/	/	5.45	/	/	/
198	国网抚顺供电公司	新城变	66kV	2#	40	20.95	52.38%	49.10%	无	/	2025年11月	0	否	/	/

199	国网抚顺供电公司	新抚变	66kV	1#	31.5	10.99	34.89%	30.13%	无	/	/	4.76	/	/	/
200	国网抚顺供电公司	新抚变	66kV	2#	40	5.89	14.73%	22.35%	无	/	/	14.11	/	/	/
201	国网抚顺供电公司	毛燕变	66kV	1#	40	7.19	17.98%	0.00%	无	/	/	12.81	/	/	/
202	国网抚顺供电公司	毛燕变	66kV	2#	40	7.38	18.45%	17.35%	无	/	/	12.62	/	/	/
203	国网抚顺供电公司	南口前变	66kV	1#	20	3.58	17.90%	20.40%	无	/	/	6.42	/	/	/
204	国网抚顺供电公司	南口前变	66kV	2#	20	4.88	24.40%	26.10%	无	/	/	5.12	/	/	/
205	国网抚顺供电公司	湾甸子变	66kV	1#	10	1.05	10.50%	11.80%	无	/	/	3.95	/	/	/
206	国网抚顺供电公司	湾甸子变	66kV	2#	10	3.06	30.60%	30.80%	无	/	/	1.94	/	/	/
207	国网抚顺供电公司	兴京变	66kV	1#	20	5.59	27.95%	25.40%	无	/	/	4.41	/	/	/
208	国网抚顺供电公司	兴京变	66kV	2#	20	6.22	31.10%	25.90%	无	/	/	3.78	/	/	/
209	国网抚顺供电公司	演武变	66kV	1#	40	9.36	23.40%	20.55%	无	/	/	10.64	/	/	/
210	国网抚顺供电公司	演武变	66kV	2#	40	7.56	18.90%	11.58%	无	/	/	12.44	/	/	/
211	国网抚顺供电公司	杨家变	66kV	1#	5	3.17	63.40%	85.00%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
212	国网抚顺供电公司	杨家变	66kV	2#	5	3.7	74.00%	78.00%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
213	国网抚顺供电公司	杨树变	66kV	1#	10	1.66	16.60%	16.60%	无	/	/	3.34	/	/	/
214	国网抚顺供电公司	杨树变	66kV	2#	10	1.69	16.90%	16.80%	无	/	/	3.31	/	/	/
215	国网抚顺供电公司	营盘变	66kV	1#	10	2.52	25.20%	24.60%	无	/	/	2.48	/	/	/
216	国网抚顺供电公司	营盘变	66kV	2#	10	1.98	19.80%	19.00%	无	/	/	3.02	/	/	/
217	国网抚顺供电公司	榆林变	66kV	1#	31.5	9.79	31.08%	9.17%	无	/	/	5.96	/	/	/
218	国网抚顺供电公司	榆林变	66kV	2#	31.5	10.67	33.87%	35.43%	无	/	/	5.08	/	/	/
219	国网抚顺供电公司	榆树变	66kV	1#	20	8.4	42.00%	43.55%	无	/	/	1.6	/	/	/
220	国网抚顺供电公司	榆树变	66kV	2#	20	8.62	43.10%	44.15%	无	/	/	1.38	/	/	/
221	国网抚顺供电公司	昱源变	66kV	1#	20	2.53	12.65%	14.05%	无	/	/	7.47	/	/	/
222	国网抚顺供电公司	昱源变	66kV	2#	20	2.46	12.30%	8.75%	无	/	/	7.54	/	/	/
223	国网抚顺供电公司	跃进变	66kV	1#	31.5	12.11	38.44%	44.83%	无	/	/	3.64	/	/	/
224	国网抚顺供电公司	跃进变	66kV	2#	31.5	13.64	43.30%	50.06%	无	/	/	2.11	/	/	/
225	国网抚顺供电公司	詹家变	66kV	1#	50	19.96	39.92%	28.42%	无	/	/	5.04	/	/	/
226	国网抚顺供电公司	詹家变	66kV	2#	50	23.59	47.18%	42.52%	无	/	/	1.41	/	/	/
227	国网抚顺供电公司	张甸变	66kV	1#	50	16.72	33.44%	32.40%	无	/	/	8.28	/	/	/

228	国网抚顺供电公司	张甸变	66kV	2#	50	16.96	33.92%	31.52%	无	/	/	8.04	/	/	/
229	国网抚顺供电公司	章党变	66kV	1#	40	5.73	14.33%	15.50%	无	/	/	14.27	/	/	/
230	国网抚顺供电公司	章党变	66kV	2#	40	6.15	15.38%	11.13%	无	/	/	13.85	/	/	/
231	国网抚顺供电公司	长春变	66kV	1#	50	9.1	18.20%	9.40%	无	/	/	15.9	/	/	/
232	国网抚顺供电公司	长春变	66kV	2#	50	3.3	6.60%	9.20%	无	/	/	21.7	/	/	/
233	国网抚顺供电公司	郑同变	66kV	1#	5	2.88	57.60%	71.80%	无	/	/	1.12	/	/	/
234	国网抚顺供电公司	中新变	66kV	1#	40	11.74	29.35%	30.13%	无	/	/	8.26	/	/	/
235	国网抚顺供电公司	中新变	66kV	2#	40	9.13	22.83%	26.88%	无	/	/	10.87	/	/	/
236	国网抚顺供电公司	中兴街变	66kV	1#	40	16.41	41.03%	34.70%	无	/	/	3.59	/	/	/
237	国网抚顺供电公司	中兴街变	66kV	2#	40	15.72	39.30%	38.73%	无	/	/	4.28	/	/	/

2026年一季度国网抚顺供电公司主变间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔(220kV)	电压等级	现有可用出线间隔(66kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网抚顺供电公司	和平变	220kV	0	66kV	2	未进入负面清单	否	无	/
2	国网抚顺供电公司	工农变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
3	国网抚顺供电公司	友爱变	220kV	0	66kV	6	未进入负面清单	否	无	/
4	国网抚顺供电公司	河北变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
5	国网抚顺供电公司	金木变	220kV	0	66kV	6	未进入负面清单	否	无	/
6	国网抚顺供电公司	柳林变	220kV	1	66kV	4	未进入负面清单	否	无	/
7	国网抚顺供电公司	高山变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
8	国网抚顺供电公司	元龙变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
9	国网抚顺供电公司	胜利变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
10	国网抚顺供电公司	兰新变	220kV	4	66kV	6	未进入负面清单	否	无	/
11	国网抚顺供电公司	后安变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
12	国网抚顺供电公司	永陵变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
13	国网抚顺供电公司	中寨变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
14	国网抚顺供电公司	李石寨变	220kV	0	66kV	0	未进入负面清单	否	无	/
15	国网抚顺供电公司	乾武变	220kV	0	66kV	2	未进入负面清单	否	无	/

16	国网抚顺供电公司	顺阳变	220kV	0	66kV	4	未进入负面清单	否	无	/

2026年一季度国网抚顺供电公司10千伏线路负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级（kV）	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量值（kVA）	审核可开放容量值（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网抚顺供电公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2026年一季度国网抚顺供电公司10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	10千伏线路名称	额定电流(A)	最大负荷电流（A）	最大负载率(%)	可开放容量(kVA)	是否列入负面清单	预计整改完成时间	备注
1	清原供电分公司	工业园变	工业二号线	264	209	0.791666667	30.4832	否	/	/
2	抚顺县供电分公司	会元变	黄旗线	240	190	0.791666667	27.712	否	/	/
3	新抚供电分公司	华山变	水泥二线	423	335	0.791962175	47.1104	否	/	/
4	顺城供电分公司	戈布变	康乐干线	423	335	0.791962175	47.1104	否	/	/
5	顺城供电分公司	顺城变	大甲干线	423	335	0.791962175	47.1104	否	/	/
6	清原供电分公司	南杂木变	清农北杂木	240	190	0.791666667	27.712	否	/	/
7	清原供电分公司	南杂木变	采石线	196	156	0.795918367	11.0848	否	/	/
8	顺城供电分公司	北站变	詹北二线	423	335	0.791962175	47.1104	否	/	/
9	清原供电分公司	工业园变	工业一号线	319	252	0.789968652	44.3392	否	/	/
10	顺城供电分公司	戈布变	西戈干线	423	334	0.789598109	60.9664	否	/	/
11	抚顺县供电分公司	詹家变	关岭干线	320	250	0.78125	83.136	否	/	/
12	新宾供电分公司	大四平变	大杨线	200	156	0.78	55.424	否	/	/
13	抚顺县供电分公司	碾盘变	马和线	423	328	0.775413712	144.1024	否	/	/
14	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦阳干线	320	248	0.775	110.848	否	/	/
15	抚顺县供电分公司	金家变	花岭干线	423	326	0.770685579	171.8144	否	/	/
16	开发区供电分公司	高新变	高新二线	423	322	0.761229314	227.2384	否	/	/
17	新抚供电分公司	天水变	天裕二线	423	319	0.754137116	268.8064	否	/	/
18	顺城供电分公司	将军变	将戈二线	400	300	0.75	277.12	否	/	/
19	抚顺县供电分公司	海浪变	杨木线	285	210	0.736842105	249.408	否	/	/
20	抚顺县供电分公司	马和变	孟家线	285	208	0.729824561	277.12	否	/	/
21	抚顺县供电分公司	高湾变	高阳线	405	295	0.728395062	401.824	否	/	/
22	新抚供电分公司	南阳变	南大街一线	400	290	0.725	415.68	否	/	/
23	开发区供电分公司	工农变	工桓联线	400	286	0.715	471.104	否	/	/

24	新宾供电分公司	苇子峪变	苇二号线	160	114	0.7125	193.984	否	/	/
25	新宾供电分公司	新宾变	河南线	403	286	0.709677419	504.3584	否	/	/
26	顺城供电分公司	顺城变	顺丰二线	423	297	0.70212766	573.6384	否	/	/
27	顺城供电分公司	戈布变	油毡干线	377	264	0.700265252	520.9856	否	/	/
28	抚顺县供电分公司	望花变	抚农望花线	320	224	0.7	443.392	否	/	/
29	新抚供电分公司	华山变	福华南线	377	263	0.697612732	534.8416	否	/	/
30	清原供电分公司	汪家沟变	大孤家线	200	139	0.695	290.976	否	/	/
31	抚顺县供电分公司	塔峪变	塔峪线	320	222	0.69375	471.104	否	/	/
32	新抚供电分公司	华山变	水泥一线	423	292	0.690307329	642.9184	否	/	/
33	开发区供电分公司	高新变	高新一线	423	291	0.687943262	656.7744	否	/	/
34	抚顺县供电分公司	碾盘变	塔二丈线	423	291	0.687943262	656.7744	否	/	/
35	新宾供电分公司	上夹河变	上西线	352	242	0.6875	548.6976	否	/	/
36	抚顺县供电分公司	石文变	石文二线	423	290	0.685579196	670.6304	否	/	/
37	新宾供电分公司	新宾变	河北二线	403	275	0.682382134	656.7744	否	/	/
38	清原供电分公司	清原变	北干线	405	276	0.681481481	665.088	否	/	/
39	抚顺县供电分公司	南章党变	抚农五龙线	285	193	0.677192982	484.96	否	/	/
40	顺城供电分公司	新城变	新东二线	423	286	0.676122931	726.0544	否	/	/
41	清原供电分公司	清原变	五〇三线	423	281	0.6643026	795.3344	否	/	/
42	清原供电分公司	清原变	化纤线	240	158	0.658333333	471.104	否	/	/
43	顺城供电分公司	将军变	河堤一线	423	277	0.654846336	850.7584	否	/	/
44	开发区供电分公司	高新变	高开三线	423	276	0.65248227	864.6144	否	/	/
45	开发区供电分公司	高新变	高新三线	423	275	0.650118203	878.4704	否	/	/
46	顺城供电分公司	将军变	将军干线	400	258	0.645	859.072	否	/	/
47	抚顺县供电分公司	会元变	横道线	285	183	0.642105263	623.52	否	/	/
48	顺城供电分公司	城东变	城东四线	377	241	0.639257294	839.6736	否	/	/
49	开发区供电分公司	高新变	高新四线	423	270	0.638297872	947.7504	否	/	/
50	清原供电分公司	北三家变	中继线	240	153	0.6375	540.384	否	/	/
51	清原供电分公司	汪家沟变	罗圈沟线	200	127	0.635	457.248	否	/	/
52	开发区供电分公司	中兴街变	中兴街二线	423	266	0.628841608	1003.1744	否	/	/

53	清原供电分公司	北三家变	清农北海线	195	121	0.620512821	484.96	否	/	/
54	望花供电分公司	和平变	北部干线	377	233	0.618037135	950.5216	否	/	/
55	开发区供电分公司	桓仁变	花仁联线	400	247	0.6175	1011.488	否	/	/
56	东洲供电分公司	醇醚变	碾醇二线	423	260	0.61465721	1086.3104	否	/	/
57	望花供电分公司	凤城变	凤和三线	292	178	0.609589041	770.3936	否	/	/
58	望花供电分公司	和平变	凤和联线	292	177	0.606164384	784.2496	否	/	/
59	清原供电分公司	清原变	专用线	405	244	0.602469136	1108.48	否	/	/
60	抚顺县供电分公司	望花变	青台子线	352	210	0.596590909	992.0896	否	/	/
61	清原供电分公司	清原变	南部干线	423	252	0.595744681	1197.1584	否	/	/
62	顺城供电分公司	北站变	詹北一线	423	251	0.593380615	1211.0144	否	/	/
63	抚顺县供电分公司	詹家变	詹北二线	423	251	0.593380615	1211.0144	否	/	/
64	开发区供电分公司	四方变	四海线	423	250	0.591016548	1224.8704	否	/	/
65	抚顺县供电分公司	方晓变	方工线	423	249	0.588652482	1238.7264	否	/	/
66	望花供电分公司	光明变	光华一线	423	247	0.58392435	1266.4384	否	/	/
67	抚顺县供电分公司	塔峪变	千金线	320	185	0.578125	983.776	否	/	/
68	开发区供电分公司	高新变	高方二线	423	244	0.576832151	1308.0064	否	/	/
69	抚顺县供电分公司	板石变	太平洋二线	423	243	0.574468085	1321.8624	否	/	/
70	新宾供电分公司	南杂木变	南杂木一线	352	202	0.573863636	1102.9376	否	/	/
71	清原供电分公司	马前变	马清一线	320	183	0.571875	1011.488	否	/	/
72	望花供电分公司	光明变	工光一线	400	226	0.565	1302.464	否	/	/
73	新宾供电分公司	大四平变	小四平线	240	135	0.5625	789.792	否	/	/
74	新宾供电分公司	红庙子变	红二号线	160	90	0.5625	526.528	否	/	/
75	新抚供电分公司	福民变	福中二线	377	212	0.562334218	1241.4976	否	/	/
76	东洲供电分公司	碾盘变	碾醇二线	423	237	0.560283688	1404.9984	否	/	/
77	顺城供电分公司	新城变	新东一线	423	236	0.557919622	1418.8544	否	/	/
78	抚顺县供电分公司	峡河变	台沟线	320	178	0.55625	1080.768	否	/	/
79	抚顺县供电分公司	金家变	关口线	240	133	0.554166667	817.504	否	/	/
80	新宾供电分公司	南杂木变	南杂木二线	352	193	0.548295455	1227.6416	否	/	/
81	顺城供电分公司	将军变	河堤二线	400	218	0.545	1413.312	否	/	/

82	东洲供电分公司	碾盘变	碾醇一线	423	230	0.543735225	1501.9904	否	/	/
83	抚顺县供电分公司	石文变	燕石一线	285	153	0.536842105	1039.2	否	/	/
84	开发区供电分公司	桓仁变	砂石干线	423	227	0.536643026	1543.5584	否	/	/
85	顺城供电分公司	詹家变	新区二线	423	226	0.53427896	1557.4144	否	/	/
86	顺城供电分公司	詹家变	詹顺二线	377	200	0.530503979	1407.7696	否	/	/
87	新抚供电分公司	福民变	体育干线	377	198	0.525198939	1435.4816	否	/	/
88	开发区供电分公司	李开变	开发区二线	423	222	0.524822695	1612.8384	否	/	/
89	清原供电分公司	南口前变	市街线	195	102	0.523076923	748.224	否	/	/
90	抚顺县供电分公司	毛燕变	海浪线	285	149	0.522807018	1094.624	否	/	/
91	抚顺县供电分公司	章党变	章木一线	155	81	0.522580645	595.808	否	/	/
92	顺城供电分公司	将军变	将戈一线	423	220	0.520094563	1640.5504	否	/	/
93	新宾供电分公司	新宾变	河北一线	403	209	0.518610422	1571.2704	否	/	/
94	清原供电分公司	清原变	清南干线	423	219	0.517730496	1654.4064	否	/	/
95	清原供电分公司	苍石变	六家子线	283	146	0.51590106	1114.0224	否	/	/
96	抚顺县供电分公司	救兵变	郎士线	400	206	0.515	1579.584	否	/	/
97	东洲供电分公司	醇醚变	碾醇一线	423	217	0.513002364	1682.1184	否	/	/
98	抚顺县供电分公司	詹家变	抚农大柳线	320	163	0.509375	1288.608	否	/	/
99	新抚供电分公司	福民变	福华北线	377	192	0.50928382	1518.6176	否	/	/
100	新宾供电分公司	西山变	西园二线	352	179	0.508522727	1421.6256	否	/	/
101	东洲供电分公司	武家堡变	阿金一线	423	215	0.508274232	1709.8304	否	/	/
102	开发区供电分公司	锦桥变	御龙湾一线	423	214	0.505910165	1723.6864	否	/	/
103	抚顺县供电分公司	前甸变	台山干线	400	202	0.505	1635.008	否	/	/
104	新宾供电分公司	南杂木变	新农南聂线	319	161	0.504702194	1305.2352	否	/	/
105	新宾供电分公司	老城变	永陵二线	240	121	0.504166667	983.776	否	/	/
106	开发区供电分公司	四方变	沈链干线	285	143	0.501754386	1177.76	否	/	/
107	顺城供电分公司	詹家变	詹顺一线	377	189	0.50132626	1560.1856	否	/	/
108	清原供电分公司	敖家堡变	西干线	195	97	0.497435897	817.504	否	/	/
109	顺城供电分公司	戈布变	戈跃联线	423	210	0.496453901	1779.1104	否	/	/
110	顺城供电分公司	新城变	车站干线	423	210	0.496453901	1779.1104	否	/	/

111	新宾供电分公司	新宾变	新兴三线	352	174	0.494318182	1490.9056	否	/	/
112	开发区供电分公司	望花变	望开北线	423	208	0.491725768	1806.8224	否	/	/
113	新抚供电分公司	福民变	中和一线	377	184	0.48806366	1629.4656	否	/	/
114	望花供电分公司	凤城变	凤工二线	400	194	0.485	1745.856	否	/	/
115	清原供电分公司	南口前变	王家堡线	240	116	0.483333333	1053.056	否	/	/
116	顺城供电分公司	顺城变	富城二线	423	204	0.482269504	1862.2464	否	/	/
117	新宾供电分公司	苇子峪变	下夹河线	150	72	0.48	665.088	否	/	/
118	抚顺县供电分公司	金家变	金家干线	423	203	0.479905437	1876.1024	否	/	/
119	顺城供电分公司	北站变	北东一线	423	201	0.475177305	1903.8144	否	/	/
120	东洲供电分公司	台东变	茨沟干线	423	201	0.475177305	1903.8144	否	/	/
121	抚顺县供电分公司	板石变	田屯线	320	152	0.475	1441.024	否	/	/
122	清原供电分公司	清原变	斗虎屯线	405	192	0.474074074	1828.992	否	/	/
123	新宾供电分公司	兴京变	新兴三线	352	164	0.465909091	1629.4656	否	/	/
124	顺城供电分公司	跃进变	泵站一线	423	197	0.46572104	1959.2384	否	/	/
125	望花供电分公司	五老变	五平一线	423	196	0.463356974	1973.0944	否	/	/
126	东洲供电分公司	平山变	五平一线	423	196	0.463356974	1973.0944	否	/	/
127	望花供电分公司	凤城变	凤工一线	400	185	0.4625	1870.56	否	/	/
128	顺城供电分公司	新城变	新北二线	400	185	0.4625	1870.56	否	/	/
129	望花供电分公司	和平变	滴临线	377	174	0.461538462	1768.0256	否	/	/
130	抚顺县供电分公司	救兵变	峡河线	195	90	0.461538462	914.496	否	/	/
131	东洲供电分公司	土口子变	章土一线	423	195	0.460992908	1986.9504	否	/	/
132	顺城供电分公司	新城变	新北一线	400	184	0.46	1884.416	否	/	/
133	顺城供电分公司	顺城变	抚顺城一线	423	194	0.458628842	2000.8064	否	/	/
134	新宾供电分公司	西山变	西园一线	352	161	0.457386364	1671.0336	否	/	/
135	顺城供电分公司	跃进变	中跃东线	423	193	0.456264775	2014.6624	否	/	/
136	清原供电分公司	南山城变	南柳线	200	91	0.455	956.064	否	/	/
137	抚顺县供电分公司	塔峪变	肖家线	475	216	0.454736842	2272.384	否	/	/
138	新抚供电分公司	南阳变	解放干线	400	181	0.4525	1925.984	否	/	/
139	顺城供电分公司	戈布变	英石干线	423	191	0.451536643	2042.3744	否	/	/

140	顺城供电分公司	城东变	城东一线	377	169	0.448275862	1837.3056	否	/	/
141	顺城供电分公司	跃进变	粮库干线	423	189	0.446808511	2070.0864	否	/	/
142	抚顺县供电分公司	前甸变	顺前一线	400	178	0.445	1967.552	否	/	/
143	开发区供电分公司	中兴街变	山推一线	423	188	0.444444444	2083.9424	否	/	/
144	顺城供电分公司	北站变	站东干线	423	188	0.444444444	2083.9424	否	/	/
145	新宾供电分公司	富尔变	富江线	320	142	0.44375	1579.584	否	/	/
146	望花供电分公司	光明变	中部二线	423	187	0.442080378	2097.7984	否	/	/
147	顺城供电分公司	顺城变	富城一线	423	187	0.442080378	2097.7984	否	/	/
148	新宾供电分公司	老城变	永陡线	475	209	0.44	2369.376	否	/	/
149	开发区供电分公司	李开变	开四二线	423	186	0.439716312	2111.6544	否	/	/
150	顺城供电分公司	顺城变	顺丰一线	423	186	0.439716312	2111.6544	否	/	/
151	抚顺县供电分公司	方晓变	方和线	405	178	0.439506173	2022.976	否	/	/
152	抚顺县供电分公司	石文变	南庙干线	195	85	0.435897436	983.776	否	/	/
153	东洲供电分公司	武家堡变	新太干线	423	183	0.432624113	2153.2224	否	/	/
154	开发区供电分公司	李开变	开发区五线	320	138	0.43125	1635.008	否	/	/
155	新宾供电分公司	富尔变	富民线	195	84	0.430769231	997.632	否	/	/
156	东洲供电分公司	武家堡变	武洲一线	423	181	0.427895981	2180.9344	否	/	/
157	顺城供电分公司	顺城变	抚顺城二线	423	180	0.425531915	2194.7904	否	/	/
158	抚顺县供电分公司	金家变	万和线	240	101	0.420833333	1260.896	否	/	/
159	新宾供电分公司	老城变	永四线	240	101	0.420833333	1260.896	否	/	/
160	顺城供电分公司	顺城变	恒大一线	423	178	0.420803783	2222.5024	否	/	/
161	清原供电分公司	工业园变	黄旗线	200	84	0.42	1053.056	否	/	/
162	新宾供电分公司	兴京变	新兴四线	403	169	0.419354839	2125.5104	否	/	/
163	望花供电分公司	和平变	凤和一线	292	122	0.417808219	1546.3296	否	/	/
164	开发区供电分公司	中兴街变	山推二线	423	175	0.413711584	2264.0704	否	/	/
165	东洲供电分公司	青年路变	食品干线	423	175	0.413711584	2264.0704	否	/	/
166	抚顺县供电分公司	救兵变	救兵线	285	117	0.410526316	1538.016	否	/	/
167	清原供电分公司	苍石变	苗沿线	195	80	0.41025641	1053.056	否	/	/
168	望花供电分公司	光明变	工光二线	400	164	0.41	2161.536	否	/	/

169	新宾供电分公司	木奇变	新农木下线	423	173	0.408983452	2291.7824	否	/	/
170	东洲供电分公司	平山变	万平一线	423	172	0.406619385	2305.6384	否	/	/
171	东洲供电分公司	东洲变	东武二线	423	172	0.406619385	2305.6384	否	/	/
172	新宾供电分公司	榆树变	榆边线	565	229	0.405309735	3089.888	否	/	/
173	抚顺县供电分公司	南章党变	后安干线	423	171	0.404255319	2319.4944	否	/	/
174	开发区供电分公司	工农变	高湾干线	285	115	0.403508772	1565.728	否	/	/
175	抚顺县供电分公司	前甸变	顺前二线	400	161	0.4025	2203.104	否	/	/
176	新宾供电分公司	榆树变	榆工线	465	187	0.402150538	2563.36	否	/	/
177	抚顺县供电分公司	高湾变	方大二线	423	170	0.401891253	2333.3504	否	/	/
178	顺城供电分公司	将军变	将戈联线	400	160	0.4	2216.96	否	/	/
179	清原供电分公司	汪家沟变	土仁干线	200	80	0.4	1108.48	否	/	/
180	顺城供电分公司	跃进变	中跃西线	423	169	0.399527187	2347.2064	否	/	/
181	开发区供电分公司	四方变	科技一线	423	168	0.397163121	2361.0624	否	/	/
182	东洲供电分公司	章党变	章土一线	423	168	0.397163121	2361.0624	否	/	/
183	抚顺县供电分公司	拉古变	拉古园区一	423	168	0.397163121	2361.0624	否	/	/
184	开发区供电分公司	工农变	耐火线	400	158	0.395	2244.672	否	/	/
185	抚顺县供电分公司	马和变	王木线	400	158	0.395	2244.672	否	/	/
186	望花供电分公司	凤城变	凤工三线	400	157	0.3925	2258.528	否	/	/
187	顺城供电分公司	城东变	新东一线	423	166	0.392434988	2388.7744	否	/	/
188	东洲供电分公司	平山变	平塑二线	423	166	0.392434988	2388.7744	否	/	/
189	新宾供电分公司	新宾变	新兴二线	423	166	0.392434988	2388.7744	否	/	/
190	抚顺县供电分公司	哈达变	抚农上年线	320	125	0.390625	1815.136	否	/	/
191	抚顺县供电分公司	哈达变	抚农河清线	320	125	0.390625	1815.136	否	/	/
192	顺城供电分公司	跃进变	高山干线	423	165	0.390070922	2402.6304	否	/	/
193	东洲供电分公司	青年路变	张甸干线	423	164	0.387706856	2416.4864	否	/	/
194	望花供电分公司	演武变	演武干线	423	162	0.382978723	2444.1984	否	/	/
195	顺城供电分公司	跃进变	北关干线	423	162	0.382978723	2444.1984	否	/	/
196	望花供电分公司	演武变	五老一线	423	161	0.380614657	2458.0544	否	/	/
197	新抚供电分公司	榆林变	礼泉北线	423	161	0.380614657	2458.0544	否	/	/

198	抚顺县供电分公司	救兵变	洋湖线	200	76	0.38	1163.904	否	/	/
199	抚顺县供电分公司	马金变	马环联线	377	143	0.379310345	2197.5616	否	/	/
200	东洲供电分公司	武家堡变	东洲干线	423	160	0.378250591	2471.9104	否	/	/
201	东洲供电分公司	东洲变	合江一线	423	159	0.375886525	2485.7664	否	/	/
202	清原供电分公司	汪家沟变	草汪联线	235	88	0.374468085	1385.6	否	/	/
203	东洲供电分公司	青年路变	化二干线	377	141	0.374005305	2225.2736	否	/	/
204	新抚供电分公司	中新变	中天一线	423	158	0.373522459	2499.6224	否	/	/
205	新宾供电分公司	苇子峪变	苇一号线	249	93	0.373493976	1471.5072	否	/	/
206	望花供电分公司	凤城变	凤工联线	400	149	0.3725	2369.376	否	/	/
207	顺城供电分公司	城东变	城东五线	423	157	0.371158392	2513.4784	否	/	/
208	东洲供电分公司	万新变	万新一线	423	157	0.371158392	2513.4784	否	/	/
209	抚顺县供电分公司	拉古变	大甸子线	423	156	0.368794326	2527.3344	否	/	/
210	新抚供电分公司	南阳变	西七干线	400	147	0.3675	2397.088	否	/	/
211	新宾供电分公司	上夹河变	上大线	240	88	0.366666667	1441.024	否	/	/
212	望花供电分公司	五老变	五东二线	423	155	0.36643026	2541.1904	否	/	/
213	顺城供电分公司	跃进变	净水干线	423	155	0.36643026	2541.1904	否	/	/
214	顺城供电分公司	新城变	乾安干线	423	155	0.36643026	2541.1904	否	/	/
215	清原供电分公司	草市变	草市线	405	148	0.365432099	2438.656	否	/	/
216	望花供电分公司	凤城变	小额干线	423	154	0.364066194	2555.0464	否	/	/
217	抚顺县供电分公司	高湾变	方大一线	423	154	0.364066194	2555.0464	否	/	/
218	顺城供电分公司	詹家变	雷锋干线	423	153	0.361702128	2568.9024	否	/	/
219	东洲供电分公司	醇醚变	醇青联线	377	136	0.360742706	2294.5536	否	/	/
220	开发区供电分公司	刘尔变	刘尔一线	423	152	0.359338061	2582.7584	否	/	/
221	东洲供电分公司	东洲变	东武一线	423	152	0.359338061	2582.7584	否	/	/
222	抚顺县供电分公司	会元变	方晓线	285	102	0.357894737	1745.856	否	/	/
223	望花供电分公司	凤城变	凤演二线	423	151	0.356973995	2596.6144	否	/	/
224	顺城供电分公司	戈布变	牛奶干线	423	150	0.354609929	2610.4704	否	/	/
225	顺城供电分公司	将军变	将跃联线	423	150	0.354609929	2610.4704	否	/	/
226	顺城供电分公司	城东变	城顺二线	423	150	0.354609929	2610.4704	否	/	/

227	开发区供电分公司	李开变	开发区六线	423	149	0.352245863	2624.3264	否	/	/
228	新宾供电分公司	老城变	永驿线	475	167	0.351578947	2951.328	否	/	/
229	开发区供电分公司	刘尔变	刘方一线	423	148	0.349881797	2638.1824	否	/	/
230	新抚供电分公司	中新变	东十干线	423	148	0.349881797	2638.1824	否	/	/
231	顺城供电分公司	詹家变	新区一线	423	148	0.349881797	2638.1824	否	/	/
232	新抚供电分公司	华山变	大官二线	423	147	0.34751773	2652.0384	否	/	/
233	顺城供电分公司	詹家变	詹北一线	423	146	0.345153664	2665.8944	否	/	/
234	东洲供电分公司	醇醚变	千户干线	423	146	0.345153664	2665.8944	否	/	/
235	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦兴二线	423	146	0.345153664	2665.8944	否	/	/
236	抚顺县供电分公司	泗水变	泗丰二线	320	110	0.34375	2022.976	否	/	/
237	顺城供电分公司	顺城变	城顺二线	423	145	0.342789598	2679.7504	否	/	/
238	东洲供电分公司	土口子变	黑虎干线	423	144	0.340425532	2693.6064	否	/	/
239	望花供电分公司	光明变	中部一线	423	143	0.338061466	2707.4624	否	/	/
240	抚顺县供电分公司	峡河变	胜子线	240	81	0.3375	1538.016	否	/	/
241	清原供电分公司	湾甸子变	北甸子线	200	67	0.335	1288.608	否	/	/
242	新抚供电分公司	中新变	北台一线	423	141	0.333333333	2735.1744	否	/	/
243	东洲供电分公司	万新变	万台二线	423	141	0.333333333	2735.1744	否	/	/
244	新抚供电分公司	南阳变	民建干线	400	133	0.3325	2591.072	否	/	/
245	东洲供电分公司	章党变	章土二线	423	138	0.326241135	2776.7424	否	/	/
246	顺城供电分公司	将军变	将北二线	400	130	0.325	2632.64	否	/	/
247	抚顺县供电分公司	土口子变	抚农土口子	285	92	0.322807018	1884.416	否	/	/
248	开发区供电分公司	李开变	开四一线	423	135	0.319148936	2818.3104	否	/	/
249	开发区供电分公司	砂石变	砂四一线	423	135	0.319148936	2818.3104	否	/	/
250	望花供电分公司	凤城变	本溪路一线	423	135	0.319148936	2818.3104	否	/	/
251	新抚供电分公司	华山变	水源专线	423	135	0.319148936	2818.3104	否	/	/
252	新抚供电分公司	青年路变	电瓷干线	320	101	0.315625	2147.68	否	/	/
253	清原供电分公司	杨树变	杨南联线	200	63	0.315	1344.032	否	/	/
254	开发区供电分公司	砂石变	绿地一线	423	133	0.314420804	2846.0224	否	/	/
255	望花供电分公司	五老变	五西一线	423	133	0.314420804	2846.0224	否	/	/

256	新抚供电分公司	榆林变	榆中联线	423	132	0.312056738	2859.8784	否	/	/
257	顺城供电分公司	顺城变	城顺一线	423	132	0.312056738	2859.8784	否	/	/
258	东洲供电分公司	万新变	万平二线	423	132	0.312056738	2859.8784	否	/	/
259	清原供电分公司	湾甸子变	兴湾联线	292	91	0.311643836	1975.8656	否	/	/
260	顺城供电分公司	詹家变	万豪干线	423	130	0.307328605	2887.5904	否	/	/
261	东洲供电分公司	台东变	醇台一线	423	130	0.307328605	2887.5904	否	/	/
262	抚顺县供电分公司	郑同变	抚农马圈子	320	97	0.303125	2203.104	否	/	/
263	望花供电分公司	光明变	光华二线	423	127	0.300236407	2929.1584	否	/	/
264	清原供电分公司	杨树变	北阳沟线	195	57	0.292307692	1371.744	否	/	/
265	新宾供电分公司	榆树变	榆红线	553	161	0.291139241	3899.0784	否	/	/
266	抚顺县供电分公司	救兵变	板城干线	400	116	0.29	2826.624	否	/	/
267	开发区供电分公司	中兴街变	高新六线	423	122	0.288416076	2998.4384	否	/	/
268	抚顺县供电分公司	板石变	太平洋一线	423	122	0.288416076	2998.4384	否	/	/
269	望花供电分公司	演武变	演工联线	423	120	0.283687943	3026.1504	否	/	/
270	新抚供电分公司	中新变	市内专线	423	120	0.283687943	3026.1504	否	/	/
271	东洲供电分公司	平山变	平塑一线	423	120	0.283687943	3026.1504	否	/	/
272	顺城供电分公司	北站变	临江干线	400	113	0.2825	2868.192	否	/	/
273	开发区供电分公司	高新变	高开二线	423	119	0.281323877	3040.0064	否	/	/
274	望花供电分公司	五老变	五东一线	423	119	0.281323877	3040.0064	否	/	/
275	新宾供电分公司	杨家变	杨林线	553	155	0.280289331	3982.2144	否	/	/
276	东洲供电分公司	平山变	五平二线	423	118	0.278959811	3053.8624	否	/	/
277	顺城供电分公司	顺城变	恒大二线	423	118	0.278959811	3053.8624	否	/	/
278	新抚供电分公司	青年路变	榆青联线	320	89	0.278125	2313.952	否	/	/
279	抚顺县供电分公司	昱源变	纺织线	320	89	0.278125	2313.952	否	/	/
280	新宾供电分公司	木奇变	新农七0六线	405	112	0.27654321	2937.472	否	/	/
281	新抚供电分公司	福民变	新抚二线	377	104	0.275862069	2737.9456	否	/	/
282	抚顺县供电分公司	望花变	达山干线	352	97	0.275568182	2557.8176	否	/	/
283	开发区供电分公司	李开变	开发区一线	423	116	0.274231678	3081.5744	否	/	/
284	望花供电分公司	和平变	凤和二线	292	79	0.270547945	2142.1376	否	/	/

285	新宾供电分公司	马架子变	四方台线	100	27	0.27	734.368	否	/	/
286	顺城供电分公司	新城变	新北三线	400	107	0.2675	2951.328	否	/	/
287	抚顺县供电分公司	营盘变	二伙络线	195	52	0.266666667	1441.024	否	/	/
288	清原供电分公司	大苏河变	复兴线	195	52	0.266666667	1441.024	否	/	/
289	开发区供电分公司	望花变	望开南线	423	112	0.264775414	3136.9984	否	/	/
290	东洲供电分公司	万新变	万新二线	423	112	0.264775414	3136.9984	否	/	/
291	清原供电分公司	北三家变	清农北树线	240	63	0.2625	1787.424	否	/	/
292	开发区供电分公司	四方变	科技二线	423	111	0.262411348	3150.8544	否	/	/
293	清原供电分公司	文屯变	硫化铁矿线	195	51	0.261538462	1454.88	否	/	/
294	清原供电分公司	金鼎变	金苍联线	352	92	0.261363636	2627.0976	否	/	/
295	新抚供电分公司	中新变	北台二线	423	110	0.260047281	3164.7104	否	/	/
296	新抚供电分公司	天水变	天裕一线	423	110	0.260047281	3164.7104	否	/	/
297	顺城供电分公司	跃进变	跃北联线	423	110	0.260047281	3164.7104	否	/	/
298	东洲供电分公司	醇醚变	醇台一线	423	110	0.260047281	3164.7104	否	/	/
299	抚顺县供电分公司	金家变	碾盘线	423	110	0.260047281	3164.7104	否	/	/
300	清原供电分公司	南山城变	南山城线	200	52	0.26	1496.448	否	/	/
301	抚顺县供电分公司	马金变	马金二线	475	123	0.258947368	3560.992	否	/	/
302	清原供电分公司	孤山子变	二洼干线	240	62	0.258333333	1801.28	否	/	/
303	东洲供电分公司	台东变	万台二线	423	108	0.255319149	3192.4224	否	/	/
304	清原供电分公司	马前变	马工二线	423	108	0.255319149	3192.4224	否	/	/
305	东洲供电分公司	台东变	台青二线	400	102	0.255	3020.608	否	/	/
306	抚顺县供电分公司	营盘变	营盘干线	320	81	0.253125	2424.8	否	/	/
307	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦丰一线	423	107	0.252955083	3206.2784	否	/	/
308	抚顺县供电分公司	马和变	马郎线	352	89	0.252840909	2668.6656	否	/	/
309	新宾供电分公司	新宾变	新红线	565	142	0.251327434	4295.36	否	/	/
310	新抚供电分公司	榆林变	榆新联线	377	94	0.24933687	2876.5056	否	/	/
311	开发区供电分公司	中兴街变	高新五线	423	105	0.24822695	3233.9904	否	/	/
312	顺城供电分公司	城东变	城府二线	423	105	0.24822695	3233.9904	否	/	/
313	抚顺县供电分公司	会元变	北环线	553	136	0.245931284	4245.4784	否	/	/

314	顺城供电分公司	顺城变	石化城二线	423	104	0.245862884	3247.8464	否	/	/
315	开发区供电分公司	锦桥变	御龙湾二线	423	101	0.238770686	3289.4144	否	/	/
316	顺城供电分公司	北站变	新华干线	423	101	0.238770686	3289.4144	否	/	/
317	新抚供电分公司	南阳变	福南一线	400	95	0.2375	3117.6	否	/	/
318	开发区供电分公司	刘尔变	刘方二线	423	100	0.236406619	3303.2704	否	/	/
319	顺城供电分公司	新城变	新跃联线	423	100	0.236406619	3303.2704	否	/	/
320	东洲供电分公司	武家堡变	阿金二线	423	100	0.236406619	3303.2704	否	/	/
321	清原供电分公司	南山城变	南小线	200	47	0.235	1565.728	否	/	/
322	东洲供电分公司	台东变	夜台联线	423	99	0.234042553	3317.1264	否	/	/
323	新宾供电分公司	新宾变	新兴四线	403	94	0.23325062	3164.7104	否	/	/
324	抚顺县供电分公司	南章党变	抚农上马线	285	66	0.231578947	2244.672	否	/	/
325	抚顺县供电分公司	方晓变	莲岛线	285	66	0.231578947	2244.672	否	/	/
326	清原供电分公司	孤山子变	英额门线	240	55	0.229166667	1898.272	否	/	/
327	抚顺县供电分公司	前甸变	李其干线	320	73	0.228125	2535.648	否	/	/
328	顺城供电分公司	城东变	城东二线	377	86	0.228116711	2987.3536	否	/	/
329	望花供电分公司	五老变	五平二线	423	96	0.226950355	3358.6944	否	/	/
330	清原供电分公司	夏家堡变	西主干线	300	68	0.226666667	2383.232	否	/	/
331	新宾供电分公司	旺清门变	旺清门线	400	90	0.225	3186.88	否	/	/
332	新抚供电分公司	榆林变	礼泉南线	423	95	0.224586288	3372.5504	否	/	/
333	清原供电分公司	苍石变	安居一线	352	79	0.224431818	2807.2256	否	/	/
334	新抚供电分公司	南阳变	南平二线	400	89	0.2225	3200.736	否	/	/
335	抚顺县供电分公司	马金变	抚农马金线	553	123	0.222423146	4425.6064	否	/	/
336	新宾供电分公司	上夹河变	上邵线	320	71	0.221875	2563.36	否	/	/
337	新宾供电分公司	新宾变	照阳线	195	43	0.220512821	1565.728	否	/	/
338	新抚供电分公司	榆林变	榆南联线	400	88	0.22	3214.592	否	/	/
339	清原供电分公司	苍石变	红透山线	319	70	0.219435737	2566.1312	否	/	/
340	新抚供电分公司	福民变	新抚一线	377	82	0.217506631	3042.7776	否	/	/
341	新抚供电分公司	新抚变	千西干线	423	92	0.21749409	3414.1184	否	/	/
342	顺城供电分公司	跃进变	宾馆二线	423	91	0.215130024	3427.9744	否	/	/

343	开发区供电分公司	刘尔变	核心二线	423	90	0.212765957	3441.8304	否	/	/
344	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦兴一线	423	90	0.212765957	3441.8304	否	/	/
345	东洲供电分公司	台东变	万台一线	400	85	0.2125	3256.16	否	/	/
346	新宾供电分公司	南杂木变	五一厂线	283	60	0.212014134	2305.6384	否	/	/
347	抚顺县供电分公司	石文变	燕石二线	285	60	0.210526316	2327.808	否	/	/
348	开发区供电分公司	中兴街变	中兴街一线	423	89	0.210401891	3455.6864	否	/	/
349	顺城供电分公司	戈布变	新地干线	423	89	0.210401891	3455.6864	否	/	/
350	东洲供电分公司	台东变	醇台二线	423	89	0.210401891	3455.6864	否	/	/
351	清原供电分公司	工业园变	吴家沟线	200	42	0.21	1635.008	否	/	/
352	开发区供电分公司	锦桥变	极地干线	423	88	0.208037825	3469.5424	否	/	/
353	新抚供电分公司	天水变	天华干线	423	88	0.208037825	3469.5424	否	/	/
354	新抚供电分公司	福民变	福南二线	400	83	0.2075	3283.872	否	/	/
355	顺城供电分公司	长春变	新春二线	423	87	0.205673759	3483.3984	否	/	/
356	新抚供电分公司	中新变	中天二线	423	86	0.203309693	3497.2544	否	/	/
357	抚顺县供电分公司	望花变	污水干线	319	64	0.200626959	2649.2672	否	/	/
358	东洲供电分公司	土口子变	水库干线	320	64	0.2	2660.352	否	/	/
359	抚顺县供电分公司	毛燕变	民政线	285	57	0.2	2369.376	否	/	/
360	抚顺县供电分公司	哈达变	阿及干线	285	57	0.2	2369.376	否	/	/
361	新宾供电分公司	红庙子变	红一号线	160	32	0.2	1330.176	否	/	/
362	望花供电分公司	凤城变	本溪路二线	423	84	0.19858156	3524.9664	否	/	/
363	新抚供电分公司	新抚变	嘉园一线	423	84	0.19858156	3524.9664	否	/	/
364	新抚供电分公司	南阳变	中阳二线	423	84	0.19858156	3524.9664	否	/	/
365	东洲供电分公司	青年路变	台青二线	400	79	0.1975	3339.296	否	/	/
366	顺城供电分公司	戈布变	北街一线	423	83	0.196217494	3538.8224	否	/	/
367	清原供电分公司	清原变	枸乃甸线	264	51	0.193181818	2219.7312	否	/	/
368	顺城供电分公司	城东变	城府一线	423	81	0.191489362	3566.5344	否	/	/
369	望花供电分公司	凤城变	凤演一线	423	80	0.189125296	3580.3904	否	/	/
370	顺城供电分公司	跃进变	泵站二线	423	80	0.189125296	3580.3904	否	/	/
371	顺城供电分公司	詹家变	詹恒二线	800	150	0.1875	6789.44	否	/	/

372	清原供电分公司	马前变	马工一线	423	79	0.186761229	3594.2464	否	/	/
373	抚顺县供电分公司	郑同变	抚农郑家线	300	56	0.186666667	2549.504	否	/	/
374	开发区供电分公司	锦桥变	锦工联线	423	78	0.184397163	3608.1024	否	/	/
375	新抚供电分公司	南阳变	中阳一线	423	78	0.184397163	3608.1024	否	/	/
376	顺城供电分公司	新城变	花园一线	423	78	0.184397163	3608.1024	否	/	/
377	开发区供电分公司	李开变	开四三线	423	77	0.182033097	3621.9584	否	/	/
378	顺城供电分公司	跃进变	宾馆一线	423	77	0.182033097	3621.9584	否	/	/
379	东洲供电分公司	台东变	台青一线	400	71	0.1775	3450.144	否	/	/
380	望花供电分公司	光明变	建昌二线	423	75	0.177304965	3649.6704	否	/	/
381	清原供电分公司	苍石变	安居二线	352	62	0.176136364	3042.7776	否	/	/
382	新宾供电分公司	老城变	永陵一线	553	97	0.175406872	4785.8624	否	/	/
383	新宾供电分公司	富尔变	富旺联线	400	70	0.175	3464	否	/	/
384	东洲供电分公司	万新变	虎西二线	423	74	0.174940898	3663.5264	否	/	/
385	新抚供电分公司	南阳变	南台二线	400	69	0.1725	3477.856	否	/	/
386	开发区供电分公司	刘尔变	北湖干线	423	72	0.170212766	3691.2384	否	/	/
387	东洲供电分公司	万新变	万台一线	400	68	0.17	3491.712	否	/	/
388	清原供电分公司	夏家堡变	夏湾线	300	51	0.17	2618.784	否	/	/
389	开发区供电分公司	刘尔变	核心一线	423	71	0.1678487	3705.0944	否	/	/
390	望花供电分公司	五老变	五西二线	423	71	0.1678487	3705.0944	否	/	/
391	新抚供电分公司	华山变	华农联线	423	71	0.1678487	3705.0944	否	/	/
392	清原供电分公司	湾甸子变	湾七线	292	49	0.167808219	2557.8176	否	/	/
393	清原供电分公司	夏家堡变	硅厂线	300	49	0.163333333	2646.496	否	/	/
394	新抚供电分公司	华山变	华山干线	423	69	0.163120567	3732.8064	否	/	/
395	顺城供电分公司	城东变	新东二线	423	68	0.160756501	3746.6624	否	/	/
396	东洲供电分公司	平山变	南平一线	400	64	0.16	3547.136	否	/	/
397	清原供电分公司	北三家变	清农北下线	195	31	0.158974359	1732	否	/	/
398	开发区供电分公司	高新变	高开一线	423	67	0.158392435	3760.5184	否	/	/
399	新抚供电分公司	新抚变	天朗一线	423	67	0.158392435	3760.5184	否	/	/
400	新抚供电分公司	中新变	民主专线	423	67	0.158392435	3760.5184	否	/	/

401	抚顺县供电分公司	胜开变	经开一线	423	66	0.156028369	3774.3744	否	/	/
402	清原供电分公司	北三家变	镁砂线	283	44	0.155477032	2527.3344	否	/	/
403	新宾供电分公司	旺清门变	旺南线	400	62	0.155	3574.848	否	/	/
404	开发区供电分公司	砂石变	绿地二线	423	65	0.153664303	3788.2304	否	/	/
405	清原供电分公司	北三家变	黑石木线	377	57	0.151193634	3389.1776	否	/	/
406	清原供电分公司	草市变	草汪联线	352	53	0.150568182	3167.4816	否	/	/
407	顺城供电分公司	詹家变	詹恒一线	800	120	0.15	7205.12	否	/	/
408	抚顺县供电分公司	板石变	拉古线	320	48	0.15	2882.048	否	/	/
409	东洲供电分公司	东洲变	合江二线	423	63	0.14893617	3815.9424	否	/	/
410	新抚供电分公司	南阳变	南台一线	400	59	0.1475	3616.416	否	/	/
411	新宾供电分公司	北四平变	北宝线	320	47	0.146875	2895.904	否	/	/
412	东洲供电分公司	东洲变	东青二线	423	62	0.146572104	3829.7984	否	/	/
413	抚顺县供电分公司	李家变	通什线	240	35	0.145833333	2175.392	否	/	/
414	清原供电分公司	大苏河变	转水湖线	200	29	0.145	1815.136	否	/	/
415	望花供电分公司	演武变	五老二线	423	61	0.144208038	3843.6544	否	/	/
416	新宾供电分公司	新宾变	新兴一线	423	61	0.144208038	3843.6544	否	/	/
417	抚顺县供电分公司	李家变	竖碑线	195	28	0.143589744	1773.568	否	/	/
418	抚顺县供电分公司	海浪变	松树线	285	40	0.140350877	2604.928	否	/	/
419	开发区供电分公司	同城变	金风干线	423	59	0.139479905	3871.3664	否	/	/
420	顺城供电分公司	詹家变	詹府一线	423	59	0.139479905	3871.3664	否	/	/
421	东洲供电分公司	醇醚变	醇台二线	423	59	0.139479905	3871.3664	否	/	/
422	东洲供电分公司	土口子变	章土二线	423	59	0.139479905	3871.3664	否	/	/
423	抚顺县供电分公司	南章党变	台沟干线	403	56	0.138957816	3691.2384	否	/	/
424	新抚供电分公司	榆林变	榆林干线	377	52	0.137931034	3458.4576	否	/	/
425	新抚供电分公司	南阳变	南平一线	400	55	0.1375	3671.84	否	/	/
426	开发区供电分公司	李开变	开发区三线	423	58	0.137115839	3885.2224	否	/	/
427	新抚供电分公司	中新变	东六专线	423	58	0.137115839	3885.2224	否	/	/
428	新宾供电分公司	榆树变	榆岔线	423	58	0.137115839	3885.2224	否	/	/
429	开发区供电分公司	刘尔变	腾远一线	423	57	0.134751773	3899.0784	否	/	/

430	新抚供电分公司	华山变	油库二线	423	56	0.132387707	3912.9344	否	/	/
431	新抚供电分公司	华山变	演华联线	423	56	0.132387707	3912.9344	否	/	/
432	顺城供电分公司	顺城变	石化城一线	423	56	0.132387707	3912.9344	否	/	/
433	开发区供电分公司	和平变	东沟干线	405	53	0.130864198	3754.976	否	/	/
434	开发区供电分公司	刘尔变	刘尔二线	423	55	0.130023641	3926.7904	否	/	/
435	开发区供电分公司	同城变	刘同一线	423	55	0.130023641	3926.7904	否	/	/
436	新抚供电分公司	新抚变	天朗二线	423	55	0.130023641	3926.7904	否	/	/
437	清原供电分公司	马前变	中寨子线	423	55	0.130023641	3926.7904	否	/	/
438	新抚供电分公司	榆林变	凤翔干线	377	49	0.129973475	3500.0256	否	/	/
439	新宾供电分公司	北四平变	北六干线	320	41	0.128125	2979.04	否	/	/
440	开发区供电分公司	高新变	高方一线	423	54	0.127659574	3940.6464	否	/	/
441	新宾供电分公司	新宾变	新北联线	565	72	0.127433628	5265.28	否	/	/
442	抚顺县供电分公司	郑同变	西川干线	300	38	0.126666667	2798.912	否	/	/
443	抚顺县供电分公司	汤图变	汤林干线	405	51	0.125925926	3782.688	否	/	/
444	抚顺县供电分公司	马和变	马醇线	423	53	0.125295508	3954.5024	否	/	/
445	清原供电分公司	夏家堡变	东主干线	300	37	0.123333333	2812.768	否	/	/
446	开发区供电分公司	锦桥变	锦东联线	423	51	0.120567376	3982.2144	否	/	/
447	东洲供电分公司	万新变	虎西一线	423	51	0.120567376	3982.2144	否	/	/
448	新宾供电分公司	兴京变	城郊线	423	51	0.120567376	3982.2144	否	/	/
449	清原供电分公司	南杂木变	铁路线	50	6	0.12	471.104	否	/	/
450	新宾供电分公司	杨家变	杨甸线	553	66	0.119349005	5215.3984	否	/	/
451	清原供电分公司	草市变	长兴线	405	48	0.118518519	3824.256	否	/	/
452	望花供电分公司	光明变	和光一线	423	50	0.11820331	3996.0704	否	/	/
453	东洲供电分公司	张甸变	张环干线	423	50	0.11820331	3996.0704	否	/	/
454	新抚供电分公司	中新变	东三专线	423	49	0.115839243	4009.9264	否	/	/
455	新宾供电分公司	兴京变	兴园二线	423	49	0.115839243	4009.9264	否	/	/
456	新宾供电分公司	南杂木变	西南二线	352	40	0.113636364	3347.6096	否	/	/
457	清原供电分公司	苍石变	十八道岭线	195	22	0.112820513	1856.704	否	/	/
458	望花供电分公司	工农变	凤工联线	400	45	0.1125	3810.4	否	/	/

459	开发区供电分公司	砂石变	浑河城一线	423	47	0.111111111	4037.6384	否	/	/
460	新抚供电分公司	华山变	大官一线	423	47	0.111111111	4037.6384	否	/	/
461	东洲供电分公司	青年路变	印染线	352	39	0.110795455	3361.4656	否	/	/
462	清原供电分公司	夏家堡变	夏杨线	300	33	0.11	2868.192	否	/	/
463	清原供电分公司	敖家堡变	东干线	320	35	0.109375	3062.176	否	/	/
464	新抚供电分公司	天水变	裕民干线	377	40	0.106100796	3624.7296	否	/	/
465	新抚供电分公司	新抚变	千东干线	423	43	0.101654846	4093.0624	否	/	/
466	开发区供电分公司	锦桥变	锦三联线	423	42	0.09929078	4106.9184	否	/	/
467	开发区供电分公司	工农变	三二五库线	377	37	0.098143236	3666.2976	否	/	/
468	新抚供电分公司	华山变	油三污水线	320	31	0.096875	3117.6	否	/	/
469	抚顺县供电分公司	高湾变	友爱线	300	29	0.096666667	2923.616	否	/	/
470	顺城供电分公司	北站变	将北一线	400	38	0.095	3907.392	否	/	/
471	新抚供电分公司	新抚变	六道街一线	423	40	0.094562648	4134.6304	否	/	/
472	新宾供电分公司	马架子变	民用线	100	9	0.09	983.776	否	/	/
473	新抚供电分公司	中新变	中央专线	423	38	0.089834515	4162.3424	否	/	/
474	东洲供电分公司	东洲变	凯旋一线	423	38	0.089834515	4162.3424	否	/	/
475	望花供电分公司	光明变	玫瑰一线	423	36	0.085106383	4190.0544	否	/	/
476	东洲供电分公司	万新变	虎东一线	423	36	0.085106383	4190.0544	否	/	/
477	开发区供电分公司	锦桥变	锦海干线	423	35	0.082742317	4203.9104	否	/	/
478	东洲供电分公司	万新变	虎东二线	423	35	0.082742317	4203.9104	否	/	/
479	抚顺县供电分公司	高湾变	泗高二线	423	35	0.082742317	4203.9104	否	/	/
480	新宾供电分公司	大四平变	大四平线	195	16	0.082051282	1939.84	否	/	/
481	抚顺县供电分公司	郑同变	二零五线	240	19	0.079166667	2397.088	否	/	/
482	清原供电分公司	湾甸子变	马架子线	292	23	0.078767123	2918.0736	否	/	/
483	东洲供电分公司	东洲变	凯旋二线	423	33	0.078014184	4231.6224	否	/	/
484	开发区供电分公司	锦桥变	锦河二线	423	32	0.075650118	4245.4784	否	/	/
485	开发区供电分公司	刘尔变	亿丰专线	423	32	0.075650118	4245.4784	否	/	/
486	抚顺县供电分公司	胜开变	胜碾线	352	26	0.073863636	3541.5936	否	/	/
487	望花供电分公司	光明变	光裕线	423	31	0.073286052	4259.3344	否	/	/

488	新抚供电分公司	天水变	东一路干线	423	31	0.073286052	4259.3344	否	/	/
489	顺城供电分公司	詹家变	詹府二线	423	31	0.073286052	4259.3344	否	/	/
490	清原供电分公司	工业园变	安格药业	200	14	0.07	2022.976	否	/	/
491	清原供电分公司	南口前变	五零九线	160	11	0.06875	1621.152	否	/	/
492	抚顺县供电分公司	李家变	三道线	195	13	0.066666667	1981.408	否	/	/
493	新宾供电分公司	北四平变	新北联线	320	21	0.065625	3256.16	否	/	/
494	抚顺县供电分公司	汤图变	汤家联线	405	26	0.064197531	4129.088	否	/	/
495	清原供电分公司	孤山子变	孤新线	240	14	0.058333333	2466.368	否	/	/
496	清原供电分公司	马前变	九道河线	423	24	0.056737589	4356.3264	否	/	/
497	开发区供电分公司	刘尔变	总部一线	423	23	0.054373522	4370.1824	否	/	/
498	开发区供电分公司	刘尔变	刘同二线	423	23	0.054373522	4370.1824	否	/	/
499	新宾供电分公司	杨家变	杨红线	553	30	0.054249548	5714.2144	否	/	/
500	开发区供电分公司	李开变	开发区四线	320	17	0.053125	3311.584	否	/	/
501	开发区供电分公司	锦桥变	锦河一线	423	22	0.052009456	4384.0384	否	/	/
502	东洲供电分公司	台东变	郎台联线	423	21	0.04964539	4397.8944	否	/	/
503	开发区供电分公司	桓仁变	桓火联线	405	20	0.049382716	4212.224	否	/	/
504	清原供电分公司	复兴变	兴湾联线	292	14	0.047945205	3042.7776	否	/	/
505	开发区供电分公司	砂石变	浑河城二线	423	20	0.047281324	4411.7504	否	/	/
506	清原供电分公司	孤山子变	长兴线	300	14	0.046666667	3131.456	否	/	/
507	新抚供电分公司	中新变	永安一线	423	19	0.044917258	4425.6064	否	/	/
508	新宾供电分公司	大四平变	大马联线	352	15	0.042613636	3694.0096	否	/	/
509	望花供电分公司	光明变	建昌一线	423	18	0.042553191	4439.4624	否	/	/
510	抚顺县供电分公司	板石变	园区线	320	13	0.040625	3367.008	否	/	/
511	清原供电分公司	草市变	草杨联线	352	14	0.039772727	3707.8656	否	/	/
512	开发区供电分公司	刘尔变	总部二线	423	16	0.037825059	4467.1744	否	/	/
513	望花供电分公司	和平变	和裕线	423	16	0.037825059	4467.1744	否	/	/
514	东洲供电分公司	万新变	万平一线	423	14	0.033096927	4494.8864	否	/	/
515	新抚供电分公司	福民变	福中一线	377	12	0.031830239	4012.6976	否	/	/
516	开发区供电分公司	高新变	深井干线	423	13	0.030732861	4508.7424	否	/	/

517	新抚供电分公司	新抚变	嘉园二线	423	13	0.030732861	4508.7424	否	/	/
518	顺城供电分公司	新城变	花园二线	423	13	0.030732861	4508.7424	否	/	/
519	顺城供电分公司	新城变	新春一线	423	13	0.030732861	4508.7424	否	/	/
520	抚顺县供电分公司	泗水变	泗丰一线	423	13	0.030732861	4508.7424	否	/	/
521	新抚供电分公司	天水变	中天三线	423	12	0.028368794	4522.5984	否	/	/
522	新宾供电分公司	木奇变	602线	565	16	0.028318584	6041.216	否	/	/
523	抚顺县供电分公司	高湾变	高丰线	377	10	0.026525199	4040.4096	否	/	/
524	抚顺县供电分公司	胜开变	经开二线	423	11	0.026004728	4536.4544	否	/	/
525	清原供电分公司	复兴变	石庙子线	240	5	0.020833333	2591.072	否	/	/
526	抚顺县供电分公司	泗水变	泗高一线	423	8	0.01891253	4578.0224	否	/	/
527	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦丰二线	423	8	0.01891253	4578.0224	否	/	/
528	抚顺县供电分公司	拉古变	板古二线	377	7	0.018567639	4081.9776	否	/	/
529	东洲供电分公司	张甸变	张碾一线	423	7	0.016548463	4591.8784	否	/	/
530	东洲供电分公司	东洲变	东青一线	423	7	0.016548463	4591.8784	否	/	/
531	东洲供电分公司	平山变	南平二线	400	5	0.0125	4364.64	否	/	/
532	新抚供电分公司	华山变	油库一线	423	4	0.009456265	4633.4464	否	/	/
533	新宾供电分公司	兴京变	兴园一线	423	4	0.009456265	4633.4464	否	/	/
534	开发区供电分公司	刘尔变	腾远二线	423	3	0.007092199	4647.3024	否	/	/
535	新抚供电分公司	中新变	永安二线	423	3	0.007092199	4647.3024	否	/	/
536	抚顺县供电分公司	昱源变	燕石一线	285	2	0.007017544	3131.456	否	/	/
537	顺城供电分公司	北站变	北东二线	423	2	0.004728132	4661.1584	否	/	/
538	开发区供电分公司	锦桥变	海岸干线	423	2	0.004728132	4661.1584	否	/	/
539	顺城供电分公司	戈布变	北街二线	423	2	0.004728132	4661.1584	否	/	/
540	新抚供电分公司	福民变	千金一线	377	1	0.00265252	4165.1136	否	/	/
541	望花供电分公司	光明变	玫瑰二线	423	1	0.002364066	4675.0144	否	/	/
542	开发区供电分公司	中兴街变	科研一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
543	新抚供电分公司	华山变	戈华联线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
544	新抚供电分公司	福民变	千金二线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
545	新抚供电分公司	福民变	中和二线	377	0	0	4178.9696	否	/	/

546	新抚供电分公司	福民变	道街干线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
547	新抚供电分公司	新抚变	六道街二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
548	新抚供电分公司	南阳变	南大街二线	400	0	0	4433.92	否	/	/
549	顺城供电分公司	将军变	石化干线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
550	顺城供电分公司	长春变	新春一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
551	顺城供电分公司	新城变	新春二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
552	顺城供电分公司	城东变	北东一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
553	顺城供电分公司	城东变	北东二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
554	顺城供电分公司	城东变	城东三线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
555	顺城供电分公司	城东变	城顺一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
556	东洲供电分公司	东洲变	武洲一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
557	东洲供电分公司	平山变	万平二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
558	东洲供电分公司	碾盘变	张碾一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
559	东洲供电分公司	碾盘变	张碾二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
560	东洲供电分公司	张甸变	伊科思二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
561	东洲供电分公司	青年路变	东青一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
562	东洲供电分公司	武家堡变	东武一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
563	东洲供电分公司	武家堡变	东武二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
564	东洲供电分公司	东洲变	绥阳干线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
565	抚顺县供电分公司	前甸变	前甸一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
566	抚顺县供电分公司	前甸变	前甸二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
567	抚顺县供电分公司	会元变	赵尔干线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
568	抚顺县供电分公司	高湾变	泗高一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
569	抚顺县供电分公司	泗水变	泗高二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
570	抚顺县供电分公司	板石变	板古一线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
571	抚顺县供电分公司	拉古变	板古一线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
572	抚顺县供电分公司	板石变	板古二线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
573	抚顺县供电分公司	毛燕变	燕石一线	285	0	0	3159.168	否	/	/
574	抚顺县供电分公司	毛燕变	燕石二线	285	0	0	3159.168	否	/	/

575	抚顺县供电分公司	毛燕变	景长线	285	0	0	3159.168	否	/	/
576	抚顺县供电分公司	石文变	石文一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
577	抚顺县供电分公司	李家变	汤家联线	405	0	0	4489.344	否	/	/
578	抚顺县供电分公司	胜开变	胜和线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
579	清原供电分公司	苍石变	金苍联线	352	0	0	3901.8496	否	/	/
580	清原供电分公司	南口前变	苍石干线	377	0	0	4178.9696	否	/	/
581	清原供电分公司	高家街变	北大林线	200	0	0	2216.96	否	/	/
582	清原供电分公司	高家街变	下甸子线	200	0	0	2216.96	否	/	/
583	清原供电分公司	马前变	马清二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
584	清原供电分公司	椴木沟变	小孤家线	200	0	0	2216.96	否	/	/
585	清原供电分公司	椴木沟变	长山堡线	200	0	0	2216.96	否	/	/
586	清原供电分公司	椴木沟变	东岭线	200	0	0	2216.96	否	/	/
587	清原供电分公司	南山城变	杨南联线	200	0	0	2216.96	否	/	/
588	新宾供电分公司	马架子变	大马联线	352	0	0	3901.8496	否	/	/
589	新宾供电分公司	五一厂变	五苇线	553	0	0	6129.8944	否	/	/
590	新宾供电分公司	西山变	西南一线	283	0	0	3136.9984	否	/	/
591	新宾供电分公司	南杂木变	西南一线	283	0	0	3136.9984	否	/	/
592	新宾供电分公司	西山变	西南二线	352	0	0	3901.8496	否	/	/
593	新宾供电分公司	兴京变	新兴一线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
594	新宾供电分公司	兴京变	新兴二线	423	0	0	4688.8704	否	/	/
595	新宾供电分公司	旺清门变	富旺联线	400	0	0	4433.92	否	/	/

2026年一季度国网抚顺供电公司10千伏配变负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量（kVA）	最大负载率（%）	计算可开放容量值（kVA）	审核可开放容量值（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网抚顺供电公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2026年一季度国网抚顺供电公司10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线171号柴家店变压器	200.0	79.83	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线2#箱变变压器	315.0	79.82	32	32	未进入负面清单	否	无	/
3	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	10千伏詹北一线17+1号柱上变压器	200.0	79.8	20	20	未进入负面清单	否	无	/
4	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线宁远西小区1-2号箱变变压器	400.0	79.8	41	41	未进入负面清单	否	无	/
5	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区六线	10千伏开发六线圣大英伦箱变变压器	630.0	79.73	65	65	未进入负面清单	否	无	/
6	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线23号汤图南台变压器	400.0	79.71	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区9-3#箱变变压器	315.0	79.7	32	32	未进入负面清单	否	无	/
8	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线石文苗圃分1号石文苗圃变压器	100.0	79.69	10	10	未进入负面清单	否	无	/
9	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	10千伏千户干线37号柱上变压器	100.0	79.66	10	10	未进入负面清单	否	无	/
10	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线25左4号柱上变压器	200.0	79.64	21	21	未进入负面清单	否	无	/
11	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线30号人民银行-1台区变压器	400.0	79.62	42	42	未进入负面清单	否	无	/
12	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线55#开关间隔配电变压器	630.0	79.57	66	66	未进入负面清单	否	无	/
13	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左11号2#箱变1号变压器	250.0	79.57	26	26	未进入负面清单	否	无	/
14	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线18左2号柱上变压器	400.0	79.43	42	42	未进入负面清单	否	无	/
15	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线66号36号楼2号变压器	315.0	79.37	33	33	未进入负面清单	否	无	/

16	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际5#箱变变压器	630.0	79.37	67	67	未进入负面清单	否	无	/
17	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线42柱上变压器	400.0	79.3	43	43	未进入负面清单	否	无	/
18	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城5#箱变1#变压器	315.0	79.28	34	34	未进入负面清单	否	无	/
19	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线新民屯岐线10号新民屯变压器	200.0	79.26	21	21	未进入负面清单	否	无	/
20	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头公用变分线5号泉眼头公用变变压器	100.0	79.25	11	11	未进入负面清单	否	无	/
21	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线15右1号林业局变压器	400.0	79.25	43	43	未进入负面清单	否	无	/
22	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线老虎林分线020号老虎林变压器	50.0	79.25	5	5	未进入负面清单	否	无	/
23	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线140号杆T接蔡家分线13号蔡家变压器	200.0	79.22	22	22	未进入负面清单	否	无	/
24	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力二分5号唐力二台变压器	200.0	79.15	22	22	未进入负面清单	否	无	/
25	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线阳光丽景1-2#箱变变压器	400.0	79.09	44	44	未进入负面清单	否	无	/
26	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10千伏大柳线二道沟分10号二道沟二台区变压器	100.0	79.06	11	11	未进入负面清单	否	无	/
27	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线116右2号柱上变压器	100.0	79.05	11	11	未进入负面清单	否	无	/
28	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线四家支线10#柱上变压器	100.0	79.01	11	11	未进入负面清单	否	无	/
29	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	10千伏新抚一线9+1号柱上变压器	400.0	79	44	44	未进入负面清单	否	无	/
30	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园3#箱变-2变压器	315.0	79	35	35	未进入负面清单	否	无	/
31	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分009+1号塔峪四台变压器	400.0	78.97	44	44	未进入负面清单	否	无	/
32	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10千伏东岭线椴木沟公变四号分线13号椴木沟公变四号变压器	100.0	78.96	11	11	未进入负面清单	否	无	/
33	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	10千伏凤工联线83#柱上变压器	100.0	78.92	11	11	未进入负面清单	否	无	/

34	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线21#变压器	100.0	78.91	11	11	未进入负面清单	否	无	/
35	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	10千伏中跃西线41智能变压器	400.0	78.9	44	44	未进入负面清单	否	无	/
36	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	10千伏锦三联线嘉隆林分线2号柱上变压器	200.0	78.89	22	22	未进入负面清单	否	无	/
37	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线79号所带11号箱变变压器	400.0	78.83	45	45	未进入负面清单	否	无	/
38	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分台山窑地南台支1号台山窑地南台	200.0	78.79	22	22	未进入负面清单	否	无	/
39	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线西矸子分线23号柱上变压器	400.0	78.77	45	45	未进入负面清单	否	无	/
40	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	10千伏粮库干线兴仁街1号箱变变压器	630.0	78.77	71	71	未进入负面清单	否	无	/
41	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线北沟分线北沟下支线001号北沟下台变压器	100.0	78.76	11	11	未进入负面清单	否	无	/
42	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线8右3号所带环网柜配出1号箱变配电变压器	400.0	78.73	45	45	未进入负面清单	否	无	/
43	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线2-1箱变配电变压器	500.0	78.72	56	56	未进入负面清单	否	无	/
44	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#17柱上变压器	250.0	78.69	28	28	未进入负面清单	否	无	/
45	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右1	200.0	78.69	23	23	未进入负面清单	否	无	/
46	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线姜家电灌分线31号姜家变压器	400.0	78.69	45	45	未进入负面清单	否	无	/
47	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线047号703台区变压器	200.0	78.69	23	23	未进入负面清单	否	无	/
48	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线法库南分线05号柱上变压器	400.0	78.68	45	45	未进入负面清单	否	无	/
49	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区6号箱变变压器	630.0	78.66	71	71	未进入负面清单	否	无	/
50	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线高丽街箱变新1变压器	630.0	78.66	71	71	未进入负面清单	否	无	/
51	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线古城分线5号古城变压器	315.0	78.6	36	36	未进入负面清单	否	无	/

52	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10千伏北环线前兴安分前兴安四台支6号前兴安四台变压器	200.0	78.57	23	23	未进入负面清单	否	无	/
53	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线石材分千金堡四台支4号千金堡四台变压器	200.0	78.56	23	23	未进入负面清单	否	无	/
54	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线阳光丽景三期B区配电室1#配电变压器	800.0	78.53	92	92	未进入负面清单	否	无	/
55	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大堡分线006号大堡北变压器	200.0	78.52	23	23	未进入负面清单	否	无	/
56	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	10千伏榆林干线6左6号环网箱配出榆林加油站充电桩箱式变电站变压器	630.0	78.5	72	72	未进入负面清单	否	无	/
57	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线001号黄沟新变压器	50.0	78.46	6	6	未进入负面清单	否	无	/
58	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线13左3号柱上变压器	400.0	78.45	46	46	未进入负面清单	否	无	/
59	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线144号胜利大队变台变压器	400.0	78.45	46	46	未进入负面清单	否	无	/
60	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线137号孟旗沟变压器	200.0	78.45	23	23	未进入负面清单	否	无	/
61	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈1号配变站2号变压器	400.0	78.45	46	46	未进入负面清单	否	无	/
62	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线马堡分线2号马堡村变压器	160.0	78.44	18	18	未进入负面清单	否	无	/
63	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	10千伏黑虎干线6左8号柱上变压器	100.0	78.41	12	12	未进入负面清单	否	无	/
64	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线苇西桥头分线苇西桥头变压器	400.0	78.41	46	46	未进入负面清单	否	无	/
65	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线66右2-变台	315.0	78.39	37	37	未进入负面清单	否	无	/
66	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#21柱上变压器	250.0	78.39	29	29	未进入负面清单	否	无	/
67	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区六线	10千伏开发六线圣大英伦二期箱变1#变压器	800.0	78.39	93	93	未进入负面清单	否	无	/
68	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10千伏中寨子线中寨南山公用变子线12号中寨南山公用变变压器	200.0	78.33	23	23	未进入负面清单	否	无	/
69	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线	10千伏绿地二线充电桩箱变变压器	400.0	78.32	47	47	未进入负面清单	否	无	/

70	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线大央分线黄旗后堡支线03号黄旗后堡变压器	200.0	78.28	23	23	未进入负面清单	否	无	/
71	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线大院分线11号大院变压器	100.0	78.28	12	12	未进入负面清单	否	无	/
72	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线1右3号柱上变压器	100.0	78.27	12	12	未进入负面清单	否	无	/
73	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线杨木三台分6号杨木三台变压器	100.0	78.26	12	12	未进入负面清单	否	无	/
74	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线家和美1号配电室1号变压器	800.0	78.26	94	94	未进入负面清单	否	无	/
75	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线7右6	315.0	78.23	37	37	未进入负面清单	否	无	/
76	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线药厂分2号五味一台区变压器	100.0	78.16	12	12	未进入负面清单	否	无	/
77	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线21号北住宅小区1号配电室2号变压器	315.0	78.16	37	37	未进入负面清单	否	无	/
78	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏网通分线3号柱上变压器	500.0	78.13	59	59	未进入负面清单	否	无	/
79	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线杨大堡分线23号杨大堡变压器	50.0	78.11	6	6	未进入负面清单	否	无	/
80	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线台沟支72号台沟村变压器	100.0	78.11	12	12	未进入负面清单	否	无	/
81	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡西支线002号小堡西变压器	400.0	78.1	48	48	未进入负面清单	否	无	/
82	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线西古四台分1号西古四台变压器	200.0	78.09	24	24	未进入负面清单	否	无	/
83	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线南天门大冰沟支线22号朱树春蛤蟆塘变压器	5.0	77.93	1	1	未进入负面清单	否	无	/
84	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶新支线001号大琵琶新变压器	200.0	77.92	24	24	未进入负面清单	否	无	/
85	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线265号杆金家二队公变变压器	50.0	77.92	6	6	未进入负面清单	否	无	/
86	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线48#变压器	400.0	77.91	48	48	未进入负面清单	否	无	/
87	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10千伏东岭线河北分线10号公变五号变压器	100.0	77.91	12	12	未进入负面清单	否	无	/

88	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线赵任分线81号任家街变压器	50.0	77.91	6	6	未进入负面清单	否	无	/
89	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带2号箱变1号配电变压器	500.0	77.86	61	61	未进入负面清单	否	无	/
90	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线水手一二队支05号一二队变压器	100.0	77.81	12	12	未进入负面清单	否	无	/
91	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变449小孤家线	10kV小孤家线13号小孤家变压器	100.0	77.81	12	12	未进入负面清单	否	无	/
92	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线后斗分后斗四台支41号后斗四台变压器	100.0	77.79	12	12	未进入负面清单	否	无	/
93	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	10千伏新太干线古石分线6右5右1号柱上变压器	200.0	77.78	24	24	未进入负面清单	否	无	/
94	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线159号大块地变压器	200.0	77.78	24	24	未进入负面清单	否	无	/
95	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅二期1箱变-变压器	630.0	77.78	77	77	未进入负面清单	否	无	/
96	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线阳光丽景三期B区配电室2#配电变压器	800.0	77.78	98	98	未进入负面清单	否	无	/
97	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10千伏北树线太阳沟子线22号太阳沟变压器	100.0	77.75	12	12	未进入负面清单	否	无	/
98	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线万宝坡支线4号万宝坡变压器	50.0	77.75	6	6	未进入负面清单	否	无	/
99	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线轻工厅3#站内变压器	500.0	77.75	61	61	未进入负面清单	否	无	/
100	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线04号杆色家后窑变压器	400.0	77.74	49	49	未进入负面清单	否	无	/
101	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线151号杆T接红石二队分线02号红石二队变压器	30.0	77.72	4	4	未进入负面清单	否	无	/
102	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线冯家上吕分线01号冯家上吕变压器	50.0	77.72	6	6	未进入负面清单	否	无	/
103	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河南支线002号双河南变压器	100.0	77.7	12	12	未进入负面清单	否	无	/
104	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线秋木分线26号秋木变台变压器	200.0	77.7	25	25	未进入负面清单	否	无	/
105	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线93号庙家沟公用变变压器	50.0	77.7	6	6	未进入负面清单	否	无	/

106	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线王家堡公用变分线4号王家堡公用变压器	200.0	77.7	25	25	未进入负面清单	否	无	/
107	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区10#配电站	315.0	77.7	39	39	未进入负面清单	否	无	/
108	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线庄家支线002号庄家变压器	50.0	77.67	6	6	未进入负面清单	否	无	/
109	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线172号苍石村变压器	200.0	77.67	25	25	未进入负面清单	否	无	/
110	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	挖掘机住宅2#配电站变压器	315.0	77.67	39	39	未进入负面清单	否	无	/
111	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线沟外分线1号沟外变压器	10.0	77.66	1	1	未进入负面清单	否	无	/
112	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线将军嘉苑2号箱变1号变压器	400.0	77.66	49	49	未进入负面清单	否	无	/
113	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线62左1号柱上变压器	400.0	77.65	49	49	未进入负面清单	否	无	/
114	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	10千伏科技二线59#柱上变压器	50.0	77.59	6	6	未进入负面清单	否	无	/
115	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	10千伏万新一线3左1号箱变配电变压器	400.0	77.58	50	50	未进入负面清单	否	无	/
116	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线东昌分线049号杆东昌台变压器	100.0	77.57	12	12	未进入负面清单	否	无	/
117	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10千伏肖家线大甸子分大甸子五台变压器	200.0	77.56	25	25	未进入负面清单	否	无	/
118	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右3	315.0	77.53	39	39	未进入负面清单	否	无	/
119	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线中寨南山分线03号中寨南山变压器	100.0	77.53	12	12	未进入负面清单	否	无	/
120	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线东岗支线3号东岗变压器	100.0	77.53	12	12	未进入负面清单	否	无	/
121	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线医院东地块1-2#箱变变压器	500.0	77.53	62	62	未进入负面清单	否	无	/
122	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分3号柱上变压器	315.0	77.48	39	39	未进入负面清单	否	无	/
123	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线14左10号柱上变压器	200.0	77.47	25	25	未进入负面清单	否	无	/

124	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	小栏桥台变压器	200.0	77.41	25	25	未进入负面清单	否	无	/
125	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线57号台宝变压器	50.0	77.4	6	6	未进入负面清单	否	无	/
126	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV南聂线转弯子一二队二台支线02号转弯子一二队二台变压器	200.0	77.4	25	25	未进入负面清单	否	无	/
127	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线邱皮沟支线019号邱皮沟变压器	200.0	77.4	25	25	未进入负面清单	否	无	/
128	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线36号红河小区变压器	400.0	77.4	50	50	未进入负面清单	否	无	/
129	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线戈布沟台区分7#戈布沟台变压器	100.0	77.4	13	13	未进入负面清单	否	无	/
130	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	翰林苑小区2#配变站1#变压器	500.0	77.4	63	63	未进入负面清单	否	无	/
131	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10千伏青台子线工业支25号田屯东山台区变压器	200.0	77.39	25	25	未进入负面清单	否	无	/
132	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔分康乐支87左2号74号台变压器	200.0	77.37	25	25	未进入负面清单	否	无	/
133	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线筒子河分线11号杆筒子河变压器	100.0	77.36	13	13	未进入负面清单	否	无	/
134	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	10kV前甸一线关岭三队分5号关岭三队变压器	200.0	77.35	25	25	未进入负面清单	否	无	/
135	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线12右2变压器	200.0	77.32	25	25	未进入负面清单	否	无	/
136	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新5#配电变压器	400.0	77.32	51	51	未进入负面清单	否	无	/
137	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园2#箱变-1变压器	315.0	77.31	40	40	未进入负面清单	否	无	/
138	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线7	400.0	77.29	51	51	未进入负面清单	否	无	/
139	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线南茶棚分线12号南茶棚二台变压器	100.0	77.29	13	13	未进入负面清单	否	无	/
140	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10千伏马环联线富美涂料支11+1号北环一台区变压器	200.0	77.28	25	25	未进入负面清单	否	无	/
141	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线02号客运9#变台变压器	100.0	77.25	13	13	未进入负面清单	否	无	/

142	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道2台支012号前二道2台变压器	100.0	77.22	13	13	未进入负面清单	否	无	/
143	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线21#开关间隔配电变压器	630.0	77.19	81	81	未进入负面清单	否	无	/
144	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线民族住宅支线02号民族住宅台变压器	400.0	77.14	51	51	未进入负面清单	否	无	/
145	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线64号东园小区518台区变压器	200.0	77.14	26	26	未进入负面清单	否	无	/
146	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	辽中小区2#配变站1#变压器	630.0	77.14	81	81	未进入负面清单	否	无	/
147	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河分线五道河支线02号五道河变台变压器	20.0	77.11	3	3	未进入负面清单	否	无	/
148	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	YHG_松岗二台区	200.0	77.09	26	26	未进入负面清单	否	无	/
149	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10千伏苇一号线庙上二台分线07号庙上二台变压器	100.0	77.08	13	13	未进入负面清单	否	无	/
150	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	10千伏榆林干线21左1号柱上变压器（拆）	315.0	77.07	41	41	未进入负面清单	否	无	/
151	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期4号变压器	630.0	77.05	82	82	未进入负面清单	否	无	/
152	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线86号变压器	315.0	77.01	41	41	未进入负面清单	否	无	/
153	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	复兴变743兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线109号复兴屯变压器	200.0	77.01	26	26	未进入负面清单	否	无	/
154	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线003+1号天合家园二台支线02号天合家园二台变压器	200.0	77	26	26	未进入负面清单	否	无	/
155	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线半拉山公2组支线2号半拉山公2组变压器	200.0	77	26	26	未进入负面清单	否	无	/
156	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	10千伏裕民干线1右1号柱上变压器	400.0	76.99	52	52	未进入负面清单	否	无	/
157	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线弯沟分1号洪光机井变压器	100.0	76.98	13	13	未进入负面清单	否	无	/
158	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线022号北三家三队变压器	200.0	76.96	26	26	未进入负面清单	否	无	/

159	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线北岔沟支线5号北岔村变压器	50.0	76.96	7	7	未进入负面清单	否	无	/
160	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	10千伏凤工联线74#柱上变压器	100.0	76.95	13	13	未进入负面清单	否	无	/
161	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线9#柱上变压器	160.0	76.92	21	21	未进入负面清单	否	无	/
162	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线28号新抚路北10-1号箱式变电站变压器	400.0	76.9	52	52	未进入负面清单	否	无	/
163	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带3号箱变2号配电变压器	500.0	76.82	66	66	未进入负面清单	否	无	/
164	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂东分3#	250.0	76.8	33	33	未进入负面清单	否	无	/
165	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线79左2变压器	200.0	76.8	26	26	未进入负面清单	否	无	/
166	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线苗圃分6左7#	100.0	76.74	13	13	未进入负面清单	否	无	/
167	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟支线3号佟家沟变压器	100.0	76.74	13	13	未进入负面清单	否	无	/
168	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线木家岭分线3号木家岭变压器	50.0	76.74	7	7	未进入负面清单	否	无	/
169	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家分9号金家东二分台	200.0	76.65	27	27	未进入负面清单	否	无	/
170	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老一线	10kV五老一线污水分线2左6#柱上变压器	200.0	76.61	27	27	未进入负面清单	否	无	/
171	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线21号北道变压器	50.0	76.61	7	7	未进入负面清单	否	无	/
172	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大秧下堡支线2号大秧下堡变压器	50.0	76.61	7	7	未进入负面清单	否	无	/
173	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线49号下海浪五变压器	100.0	76.61	13	13	未进入负面清单	否	无	/
174	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道北分线07号老城汉队道北变压器	200.0	76.54	27	27	未进入负面清单	否	无	/
175	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线半拉山1组支线4号半拉山1组变压器	100.0	76.54	13	13	未进入负面清单	否	无	/
176	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线02号土产公司323变压器	160.0	76.54	22	22	未进入负面清单	否	无	/

177	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线22右12号幸福家园东328变压器	160.0	76.53	22	22	未进入负面清单	否	无	/
178	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅二期4箱变-变压器	630.0	76.49	85	85	未进入负面清单	否	无	/
179	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家沟支线14号刘家沟村变压器	50.0	76.48	7	7	未进入负面清单	否	无	/
180	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-1号变压器	400.0	76.47	54	54	未进入负面清单	否	无	/
181	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线河东小区2#配变站变压器	630.0	76.47	85	85	未进入负面清单	否	无	/
182	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线针织分线55号柱上变压器	200.0	76.46	27	27	未进入负面清单	否	无	/
183	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线龙头堡支线10号龙头堡村变压器	200.0	76.45	27	27	未进入负面清单	否	无	/
184	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10千伏五平二线60左1号柱上变压器	400.0	76.44	54	54	未进入负面清单	否	无	/
185	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线化工二分塔峪七台支1号变压器	200.0	76.42	27	27	未进入负面清单	否	无	/
186	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线小蛤蟆塘村支线6号小蛤蟆塘村变压器	100.0	76.41	14	14	未进入负面清单	否	无	/
187	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑二台第一间隔配电变压器	500.0	76.41	68	68	未进入负面清单	否	无	/
188	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线太平沟分线13号太平沟变压器	200.0	76.4	27	27	未进入负面清单	否	无	/
189	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线永胜分线29号永胜一组变压器	50.0	76.39	7	7	未进入负面清单	否	无	/
190	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园2-1#箱变变压器	315.0	76.39	43	43	未进入负面清单	否	无	/
191	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	高兴苑小区箱变配电变压器	315.0	76.39	43	43	未进入负面清单	否	无	/
192	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线197号杆T接边山分线42号何家二台变压器	200.0	76.38	27	27	未进入负面清单	否	无	/
193	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯公用变分线2号卜屯公用变变压器	100.0	76.35	14	14	未进入负面清单	否	无	/
194	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#56	315.0	76.35	43	43	未进入负面清单	否	无	/

195	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线48号柱上变压器	400.0	76.34	55	55	未进入负面清单	否	无	/
196	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线二道河分线三道岭公用变支线5号三道岭公用变变压器	200.0	76.3	27	27	未进入负面清单	否	无	/
197	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外大支001#连外大变压器	50.0	76.3	7	7	未进入负面清单	否	无	/
198	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线佟家支线02号佟家台变压器	100.0	76.25	14	14	未进入负面清单	否	无	/
199	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线42配电变压器	315.0	76.25	43	43	未进入负面清单	否	无	/
200	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分030号板城二台变压器	200.0	76.24	28	28	未进入负面清单	否	无	/
201	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线118号南岔变压器	200.0	76.23	28	28	未进入负面清单	否	无	/
202	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线12右2柱上变压器	315.0	76.2	43	43	未进入负面清单	否	无	/
203	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线耿家台分线01号耿家变台变压器	100.0	76.2	14	14	未进入负面清单	否	无	/
204	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区5-1号箱变变压器	400.0	76.17	55	55	未进入负面清单	否	无	/
205	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	10千伏凤和三线19号柱上变压器	400.0	76.16	55	55	未进入负面清单	否	无	/
206	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线69号大洛下卜变压器	200.0	76.14	28	28	未进入负面清单	否	无	/
207	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力七台分4号唐力七台变压器	100.0	76.14	14	14	未进入负面清单	否	无	/
208	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	铁岭小区1#配变站1	400.0	76.14	55	55	未进入负面清单	否	无	/
209	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线12-2	315.0	76.13	44	44	未进入负面清单	否	无	/
210	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左4+1#柱上变压器	200.0	76.12	28	28	未进入负面清单	否	无	/
211	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线将军八方块1号配变站	500.0	76.1	70	70	未进入负面清单	否	无	/
212	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线35号环网箱配出巨龙家园1号箱变变压器	400.0	76.1	56	56	未进入负面清单	否	无	/

213	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸2-2#箱变变压器	500.0	76.08	70	70	未进入负面清单	否	无	/
214	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线66左2	400.0	76.04	56	56	未进入负面清单	否	无	/
215	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线60号四道卜前队变压器	200.0	76.04	28	28	未进入负面清单	否	无	/
216	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子东分线07号下营子东变压器	100.0	76.04	14	14	未进入负面清单	否	无	/
217	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线银矿分1号救兵西分变压器（新）	100.0	76.04	14	14	未进入负面清单	否	无	/
218	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线甘井子二号支线2号甘井子2号村变压器	100.0	76.03	14	14	未进入负面清单	否	无	/
219	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右2#-2#箱变-1#变压器	250.0	76.03	35	35	未进入负面清单	否	无	/
220	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线采购站支线004号采购站变压器	400.0	76.01	56	56	未进入负面清单	否	无	/
221	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线118号李家变压器	160.0	76.01	22	22	未进入负面清单	否	无	/
222	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	10千伏碾醇二线17右1号柱上变压器	100.0	75.96	14	14	未进入负面清单	否	无	/
223	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带1号环网柜配出7B号箱变配电变压器	400.0	75.96	56	56	未进入负面清单	否	无	/
224	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分红石支007号红石村变压器	50.0	75.92	7	7	未进入负面清单	否	无	/
225	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	联通住宅变台变压器	250.0	75.9	35	35	未进入负面清单	否	无	/
226	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾2-2#箱变变压器	400.0	75.9	56	56	未进入负面清单	否	无	/
227	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线45号大堡河西变压器	20.0	75.89	3	3	未进入负面清单	否	无	/
228	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	10千伏将戈二线61号柱上变压器	400.0	75.88	56	56	未进入负面清单	否	无	/
229	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线09号杆河北一队支线10号河北一队变压器	315.0	75.85	45	45	未进入负面清单	否	无	/

230	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线恒威碎石分三家子水库台区柱上变压器	100.0	75.85	14	14	未进入负面清单	否	无	/
231	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线粮库分线03号粮食储备库1105变压器	200.0	75.81	28	28	未进入负面清单	否	无	/
232	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线宁家店支线1号宁家店变压器	50.0	75.8	7	7	未进入负面清单	否	无	/
233	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线谭家岭分线12号苍石东街变压器	400.0	75.79	57	57	未进入负面清单	否	无	/
234	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线刘家新区分线刘家新区变台	400.0	75.78	57	57	未进入负面清单	否	无	/
235	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线152号树基沟变压器	200.0	75.77	28	28	未进入负面清单	否	无	/
236	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分17号养殖厂住宅变压器	80.0	75.77	11	11	未进入负面清单	否	无	/
237	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线半拉山村支线3号半拉山村变压器	100.0	75.73	14	14	未进入负面清单	否	无	/
238	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线大蛤蟆塘支线34号大蛤蟆塘村变压器	100.0	75.73	14	14	未进入负面清单	否	无	/
239	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线16+1柱上变压器	100.0	75.71	14	14	未进入负面清单	否	无	/
240	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线7号柱上变压器	315.0	75.71	45	45	未进入负面清单	否	无	/
241	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	10千伏开四一线绿地剑桥1#箱变1#变压器	315.0	75.71	45	45	未进入负面清单	否	无	/
242	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	10千伏南平一线47+1左6号柱上变压器	200.0	75.67	29	29	未进入负面清单	否	无	/
243	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线造纸前台分线001号造纸前台变台变压器	250.0	75.67	36	36	未进入负面清单	否	无	/
244	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线六道河分线1号六道河变压器	50.0	75.67	7	7	未进入负面清单	否	无	/
245	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线55#邮局住宅变压器	100.0	75.67	14	14	未进入负面清单	否	无	/
246	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线15右2#-乙烯小区3#配电站变压器	500.0	75.66	72	72	未进入负面清单	否	无	/
247	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	水木山城2箱式变变压器间隔配电变压器	500.0	75.66	72	72	未进入负面清单	否	无	/

248	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线六十垄地分线4号六十垄地变压器	50.0	75.62	7	7	未进入负面清单	否	无	/
249	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家一台支2号变压器（新）	200.0	75.62	29	29	未进入负面清单	否	无	/
250	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线57左8号柱上变压器	400.0	75.6	58	58	未进入负面清单	否	无	/
251	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线南四平变压器	100.0	75.59	14	14	未进入负面清单	否	无	/
252	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线东大道新村分线10号东大道新村变压器	200.0	75.59	29	29	未进入负面清单	否	无	/
253	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线026号706台区变压器	200.0	75.59	29	29	未进入负面清单	否	无	/
254	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线得胜堡分线02号得胜卜变压器	80.0	75.54	12	12	未进入负面清单	否	无	/
255	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河三家子分001号峡河三家子西队变压器	315.0	75.54	46	46	未进入负面清单	否	无	/
256	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线邱窝棚支线10号邱窝棚村公变变压器	100.0	75.52	14	14	未进入负面清单	否	无	/
257	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线015号哈达村变压器	315.0	75.52	46	46	未进入负面清单	否	无	/
258	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线21号北住宅小区1号配电室1号变压器	315.0	75.51	46	46	未进入负面清单	否	无	/
259	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线25号河北三队变压器	400.0	75.47	58	58	未进入负面清单	否	无	/
260	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线127号公用变4号变压器	200.0	75.47	29	29	未进入负面清单	否	无	/
261	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线清南二分线（右）3号二小学变压器	400.0	75.47	58	58	未进入负面清单	否	无	/
262	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区5号箱变变压器	400.0	75.46	58	58	未进入负面清单	否	无	/
263	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线4变压器	100.0	75.45	15	15	未进入负面清单	否	无	/
264	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大房子分线163号大房子村变压器	50.0	75.45	7	7	未进入负面清单	否	无	/
265	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线2#-乙烯小区2#配电站变压器	400.0	75.45	58	58	未进入负面清单	否	无	/

266	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线东猴分线公变支线9号东猴三组公变变压器	20.0	75.4	3	3	未进入负面清单	否	无	/
267	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10千伏英额门线英三分线转湾河公用变支线16号转湾河公用变	200.0	75.39	29	29	未进入负面清单	否	无	/
268	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线32号农业小区变压器	250.0	75.38	37	37	未进入负面清单	否	无	/
269	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线4#地块2#箱变1#变压器	315.0	75.37	46	46	未进入负面清单	否	无	/
270	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线庄家分062号庄家村变压器	400.0	75.35	59	59	未进入负面清单	否	无	/
271	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线北岭分线19号北岭变压器	50.0	75.3	7	7	未进入负面清单	否	无	/
272	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10千伏红一号线参厂分线大青沟二台支线大青沟二台	200.0	75.29	29	29	未进入负面清单	否	无	/
273	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线四合公用变一号支线4号四合公用变一号变压器	50.0	75.23	7	7	未进入负面清单	否	无	/
274	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线宏发分线24支1号六队1台	400.0	75.19	59	59	未进入负面清单	否	无	/
275	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线26号柱上变压器1	400.0	75.18	59	59	未进入负面清单	否	无	/
276	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	邮政住宅变台变压器	200.0	75.15	30	30	未进入负面清单	否	无	/
277	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10千伏台沟线后沟分100右一号后沟五台变压器	200.0	75.13	30	30	未进入负面清单	否	无	/
278	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线61号四道河变压器	80.0	75.1	12	12	未进入负面清单	否	无	/
279	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线三道背支线23号祁家卜公四变压器	10.0	75.1	1	1	未进入负面清单	否	无	/
280	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左14变压器（原粮库干线11左13）	315.0	75.09	47	47	未进入负面清单	否	无	/
281	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	10千伏榆中联线73右1号杆柱上变压器	400.0	75.08	60	60	未进入负面清单	否	无	/
282	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	10千伏水库干线22左2号柱上变压器	100.0	75.05	15	15	未进入负面清单	否	无	/
283	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线4号所带环网柜配出13号箱变配电变压器	400.0	75.05	60	60	未进入负面清单	否	无	/

284	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线柳条分南沟二台支南沟二台变压器	315.0	75.04	47	47	未进入负面清单	否	无	/
285	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分34号西沟变压器	200.0	75.01	30	30	未进入负面清单	否	无	/
286	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变1#变压器	250.0	75.01	37	37	未进入负面清单	否	无	/
287	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴西支线5号松树嘴西变压器	100.0	75	15	15	未进入负面清单	否	无	/
288	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线14右4号水泥厂西610变压器	200.0	75	30	30	未进入负面清单	否	无	/
289	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线#14	315.0	74.99	47	47	未进入负面清单	否	无	/
290	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线20#柱上变压器	315.0	74.98	47	47	未进入负面清单	否	无	/
291	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右#6变压器	500.0	74.94	75	75	未进入负面清单	否	无	/
292	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线12	315.0	74.94	47	47	未进入负面清单	否	无	/
293	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线五组分线7号吴家沟五组变压器	30.0	74.92	5	5	未进入负面清单	否	无	/
294	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线小夹河支线004号小夹河变压器	200.0	74.87	30	30	未进入负面清单	否	无	/
295	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线96号五龙四队变压器	50.0	74.84	8	8	未进入负面清单	否	无	/
296	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线314号大孤家村变压器	400.0	74.84	61	61	未进入负面清单	否	无	/
297	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线大庙村支线2号大庙村变压器	50.0	74.83	8	8	未进入负面清单	否	无	/
298	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线南粮库支线7号试验场村变压器	200.0	74.83	30	30	未进入负面清单	否	无	/
299	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线20#柱上变压器	100.0	74.82	15	15	未进入负面清单	否	无	/
300	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线头道砬子四队分线08号头道砬子四队变压器	200.0	74.81	30	30	未进入负面清单	否	无	/
301	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线106号大莱河变压器	200.0	74.71	31	31	未进入负面清单	否	无	/

302	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台公用变分线10号兴隆台公用变变压器	315.0	74.68	48	48	未进入负面清单	否	无	/
303	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线小流域支线20号孙焕文小流域变压器	5.0	74.68	1	1	未进入负面清单	否	无	/
304	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎四台03#萝卜坎村北变压器	100.0	74.68	15	15	未进入负面清单	否	无	/
305	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子南台支003#三家子南变压器	200.0	74.68	31	31	未进入负面清单	否	无	/
306	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏东六专线东六路开闭所23#配变站变压器	500.0	74.67	77	77	未进入负面清单	否	无	/
307	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	10千伏化二干线41号柱上变压器	200.0	74.66	31	31	未进入负面清单	否	无	/
308	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线7左1#柱上变压器	200.0	74.66	31	31	未进入负面清单	否	无	/
309	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线河马分线猴石公用变支线2号猴石公用变变压器	200.0	74.64	31	31	未进入负面清单	否	无	/
310	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线公用一号支线04号公变一号变压器	200.0	74.6	31	31	未进入负面清单	否	无	/
311	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线709台区支线003号709台区变压器	100.0	74.6	15	15	未进入负面清单	否	无	/
312	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线35号环网箱配出福民路北小区7-2号箱式变电站变压器	400.0	74.6	62	62	未进入负面清单	否	无	/
313	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线板石分28右2号杆板石二台（新）	200.0	74.57	31	31	未进入负面清单	否	无	/
314	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线胜龙子支线37号胜龙村变压器(二批)	100.0	74.55	15	15	未进入负面清单	否	无	/
315	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线25号夏家堡3号变压器	315.0	74.53	49	49	未进入负面清单	否	无	/
316	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支008号汪良南变压器	100.0	74.53	15	15	未进入负面清单	否	无	/
317	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10千伏詹北二线施家分线046+1施家四队三台区变压器	200.0	74.52	31	31	未进入负面清单	否	无	/
318	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大南分线187号大南沟变压器	200.0	74.51	31	31	未进入负面清单	否	无	/
319	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线燕卜村分006号燕卜村分变压器	100.0	74.51	15	15	未进入负面清单	否	无	/

320	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	10千伏腾远一线德商春天里3#箱变变压器	630.0	74.51	98	98	未进入负面清单	否	无	/
321	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左08	250.0	74.5	39	39	未进入负面清单	否	无	/
322	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线林场家属分线01号林场家属变压器	315.0	74.5	49	49	未进入负面清单	否	无	/
323	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新1#配电变压器	400.0	74.47	62	62	未进入负面清单	否	无	/
324	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	10千伏光华二线1号环网箱香水湾小区5号箱变1号变压器	630.0	74.46	98	98	未进入负面清单	否	无	/
325	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际7#箱变变压器	630.0	74.46	98	98	未进入负面清单	否	无	/
326	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线李家三号支线15号李家三号变压器	100.0	74.45	16	16	未进入负面清单	否	无	/
327	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏中央专线28号变台	315.0	74.43	49	49	未进入负面清单	否	无	/
328	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左1所带16号箱变配电变压器	400.0	74.41	62	62	未进入负面清单	否	无	/
329	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分线5号变压器	200.0	74.37	31	31	未进入负面清单	否	无	/
330	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线二伙洛东山支线02号二伙洛东山二台	200.0	74.36	31	31	未进入负面清单	否	无	/
331	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线南台二分线13支1号柱上变压器	315.0	74.34	49	49	未进入负面清单	否	无	/
332	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线南波湾分2柱上变压器	315.0	74.33	49	49	未进入负面清单	否	无	/
333	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线述德分线河北村支线29号河北村变压器	50.0	74.33	8	8	未进入负面清单	否	无	/
334	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10千伏罗圈沟线大甘河公用变二号子线12号大甘河公用变二号变压器	100.0	74.33	16	16	未进入负面清单	否	无	/
335	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯支线4号文屯变压器	100.0	74.31	16	16	未进入负面清单	否	无	/
336	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	西矸子小区3#配变站1#变压器	315.0	74.31	49	49	未进入负面清单	否	无	/
337	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线针织分线27左32号柱上变压器	100.0	74.27	16	16	未进入负面清单	否	无	/

338	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟二组支线2号台沟二组变压器	50.0	74.26	8	8	未进入负面清单	否	无	/
339	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线后乱泥支7号后乱泥变压器	100.0	74.26	16	16	未进入负面清单	否	无	/
340	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城一起6#配变站1#变压器	315.0	74.26	50	50	未进入负面清单	否	无	/
341	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线湾龙背分线29号茧厂沟变压器	50.0	74.25	8	8	未进入负面清单	否	无	/
342	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线蓝天水岸3#箱变-2变压器	500.0	74.25	79	79	未进入负面清单	否	无	/
343	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线64右1#柱上变压器	200.0	74.24	32	32	未进入负面清单	否	无	/
344	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支14号长岭七组变压器	100.0	74.24	16	16	未进入负面清单	否	无	/
345	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟路口台区支1#柱上变压器	100.0	74.23	16	16	未进入负面清单	否	无	/
346	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸4期3#箱变变压器	630.0	74.23	99	99	未进入负面清单	否	无	/
347	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线北市分线11号柱上变压器	200.0	74.21	32	32	未进入负面清单	否	无	/
348	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线高砬子支线2号高砬子公变变压器	100.0	74.19	16	16	未进入负面清单	否	无	/
349	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线甘井子二组支线1号甘井子二组变压器	50.0	74.19	8	8	未进入负面清单	否	无	/
350	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线38右7柱上变压器	100.0	74.17	16	16	未进入负面清单	否	无	/
351	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线石碑分线石碑上堡支线13号上堡变压器	100.0	74.15	16	16	未进入负面清单	否	无	/
352	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线唐屯支线2号唐屯公变变压器	100.0	74.15	16	16	未进入负面清单	否	无	/
353	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线129	400.0	74.15	63	63	未进入负面清单	否	无	/
354	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线037号710台区变压器	200.0	74.13	32	32	未进入负面清单	否	无	/
355	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线49号柱上变压器	400.0	74.12	64	64	未进入负面清单	否	无	/

356	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大坡子支线2号大坡村变压器	50.0	74.12	8	8	未进入负面清单	否	无	/
357	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线40号大百货变压器	500.0	74.12	79	79	未进入负面清单	否	无	/
358	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线145号小河东变压器	50.0	74.1	8	8	未进入负面清单	否	无	/
359	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	10千伏虎西一线3+1号环网柜所带17号箱变配电变压器	400.0	74.07	64	64	未进入负面清单	否	无	/
360	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分11号田屯南台变压器	100.0	74.06	16	16	未进入负面清单	否	无	/
361	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴公用变支线2号松树嘴公用变变压器	100.0	74.05	16	16	未进入负面清单	否	无	/
362	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线北一分线4右5号柱上变压器	100.0	74.04	16	16	未进入负面清单	否	无	/
363	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线66左5右1#柱上变压器	400.0	74.02	64	64	未进入负面清单	否	无	/
364	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	日新箱式变供暖配变间隔配电变压器	315.0	74.02	50	50	未进入负面清单	否	无	/
365	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线沔阳东公用支线017号沔阳东公用变压器	200.0	74	32	32	未进入负面清单	否	无	/
366	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线头道岭山分线001号头道岭变台变压器	50.0	73.99	8	8	未进入负面清单	否	无	/
367	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线孟家二台分24号孟家二台变压器	100.0	73.99	16	16	未进入负面清单	否	无	/
368	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线同太沟分4号同太沟变压器	200.0	73.98	32	32	未进入负面清单	否	无	/
369	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分047号北李变压器	50.0	73.98	8	8	未进入负面清单	否	无	/
370	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	10千伏凤翔干线28号柱上变压器	200.0	73.96	32	32	未进入负面清单	否	无	/
371	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线公用变3号分线1号公变三号变压器	200.0	73.95	32	32	未进入负面清单	否	无	/
372	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分7号南台区变压器	100.0	73.95	16	16	未进入负面清单	否	无	/
373	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分096号夏家台变压器	50.0	73.95	8	8	未进入负面清单	否	无	/

374	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10kV油毡干线46#柱上变压器	400.0	73.94	64	64	未进入负面清单	否	无	/
375	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线368号西岭北变压器	200.0	73.94	32	32	未进入负面清单	否	无	/
376	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分窝朋沟支5号窝朋沟变压器变压器	100.0	73.94	16	16	未进入负面清单	否	无	/
377	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线25左5#变压器	400.0	73.9	64	64	未进入负面清单	否	无	/
378	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线钟灵寺分线003号钟灵寺变压器	50.0	73.89	8	8	未进入负面清单	否	无	/
379	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线林业加工厂支线2号公变五号变压器	100.0	73.89	16	16	未进入负面清单	否	无	/
380	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线大泗分006#大泗水变压器	200.0	73.89	32	32	未进入负面清单	否	无	/
381	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线8#柱上变压器	100.0	73.87	16	16	未进入负面清单	否	无	/
382	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线172号新卜大队变压器	30.0	73.83	5	5	未进入负面清单	否	无	/
383	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线老虎洞支线009号老虎洞变压器	10.0	73.83	2	2	未进入负面清单	否	无	/
384	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线122号椽子沟变压器	200.0	73.8	32	32	未进入负面清单	否	无	/
385	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支021号英家台变压器	100.0	73.8	16	16	未进入负面清单	否	无	/
386	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10千伏郎士线49左6号分前腰五台支18号前腰五台变压器	100.0	73.78	16	16	未进入负面清单	否	无	/
387	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线87号柱上变压器	200.0	73.77	32	32	未进入负面清单	否	无	/
388	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线二道河分线143号二道河村变压器	100.0	73.76	16	16	未进入负面清单	否	无	/
389	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-乙烯小区1#配电站-1#变压器	500.0	73.76	81	81	未进入负面清单	否	无	/
390	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线英顺分12号张士变压器	100.0	73.75	16	16	未进入负面清单	否	无	/
391	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线#28变压器	315.0	73.73	51	51	未进入负面清单	否	无	/

392	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线龙凤二台支6号龙凤二台变压器	200.0	73.73	33	33	未进入负面清单	否	无	/
393	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线19左2#腈纶小区4#配电站1#变压器	800.0	73.73	130	130	未进入负面清单	否	无	/
394	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线18左1#柱上变压器	100.0	73.7	16	16	未进入负面清单	否	无	/
395	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线大东沟支线21号大东沟变压器	50.0	73.7	8	8	未进入负面清单	否	无	/
396	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线柏宁宾馆箱变变压器	500.0	73.7	82	82	未进入负面清单	否	无	/
397	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线108号头道砬子五队变压器	50.0	73.69	8	8	未进入负面清单	否	无	/
398	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线高家街分线2号高家街变压器	100.0	73.67	16	16	未进入负面清单	否	无	/
399	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线胡家支线003号胡家变压器	50.0	73.66	8	8	未进入负面清单	否	无	/
400	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线3#智能变变压器	400.0	73.66	65	65	未进入负面清单	否	无	/
401	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分131#南庙东台变压器	100.0	73.63	16	16	未进入负面清单	否	无	/
402	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线15号刘家堡变压器	200.0	73.6	33	33	未进入负面清单	否	无	/
403	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	凤和一线雷锋分线01	250.0	73.55	41	41	未进入负面清单	否	无	/
404	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线燕家分线02号燕家变变压器	50.0	73.55	8	8	未进入负面清单	否	无	/
405	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼4#箱变变压器	400.0	73.54	66	66	未进入负面清单	否	无	/
406	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线林场家属分线02号林场家属变台变压器	20.0	73.52	3	3	未进入负面清单	否	无	/
407	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线赵加新分黑背西支001号黑背西变压器	400.0	73.52	66	66	未进入负面清单	否	无	/
408	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平自来水分005号1532台区变压器	200.0	73.52	33	33	未进入负面清单	否	无	/
409	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线57右1#柱上变压器	400.0	73.47	66	66	未进入负面清单	否	无	/

410	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区1号箱变变压器	400.0	73.47	66	66	未进入负面清单	否	无	/
411	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变1450丰大线	10kV丰大线096号大河东二台变压器	100.0	73.4	17	17	未进入负面清单	否	无	/
412	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线44号柱上变压器	200.0	73.39	33	33	未进入负面清单	否	无	/
413	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线69号柱上变压器	200.0	73.39	33	33	未进入负面清单	否	无	/
414	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分当中沟支45号当中沟（七队）变压器	50.0	73.39	8	8	未进入负面清单	否	无	/
415	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新4-1配电变压器	400.0	73.38	66	66	未进入负面清单	否	无	/
416	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分三道沟支14号三道沟台区	200.0	73.37	33	33	未进入负面清单	否	无	/
417	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线14号下河套变压器	200.0	73.36	33	33	未进入负面清单	否	无	/
418	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线568庄园3-1#箱变变压器	800.0	73.36	133	133	未进入负面清单	否	无	/
419	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线北道北支线14号北山变台变压器	315.0	73.35	52	52	未进入负面清单	否	无	/
420	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线016号前街变压器	200.0	73.35	33	33	未进入负面清单	否	无	/
421	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	二区住宅箱变变压器间隔配电变压器	400.0	73.34	67	67	未进入负面清单	否	无	/
422	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线小苏河支线2号小苏河变压器	50.0	73.29	8	8	未进入负面清单	否	无	/
423	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左06右09左003号河西变压器	315.0	73.29	53	53	未进入负面清单	否	无	/
424	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡村分线10号公用2号变压器	200.0	73.28	33	33	未进入负面清单	否	无	/
425	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区2-2#箱变变压器	400.0	73.26	67	67	未进入负面清单	否	无	/
426	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	10千伏开四一线绿地剑桥1#箱变2#变压器	315.0	73.25	53	53	未进入负面清单	否	无	/
427	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯公用变支线1号文屯公用变压器	50.0	73.24	8	8	未进入负面清单	否	无	/

428	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线邓家沟支线14号下湖公一变压器	10.0	73.24	2	2	未进入负面清单	否	无	/
429	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线纺织小区1#-1变压器	400.0	73.23	67	67	未进入负面清单	否	无	/
430	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	10千伏将戈联线41右1号箱变配电变压器	400.0	73.23	67	67	未进入负面清单	否	无	/
431	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线31号三道卜后队变压器	100.0	73.22	17	17	未进入负面清单	否	无	/
432	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红土庙支线11号红土庙变压器	50.0	73.22	8	8	未进入负面清单	否	无	/
433	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山三台分001号望花三台（供电所）变压器	100.0	73.22	17	17	未进入负面清单	否	无	/
434	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大那路支线1号大那路变压器	50.0	73.21	8	8	未进入负面清单	否	无	/
435	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线90右9#柱上变压器	200.0	73.2	34	34	未进入负面清单	否	无	/
436	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线头道沟分线108号头道沟变压器	100.0	73.2	17	17	未进入负面清单	否	无	/
437	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线091号路家五队变压器	200.0	73.2	34	34	未进入负面清单	否	无	/
438	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线164#六家子村一号变压器	200.0	73.15	34	34	未进入负面清单	否	无	/
439	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线9号柱上变压器	200.0	73.13	34	34	未进入负面清单	否	无	/
440	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线腰岗分线岗山林场变压器	100.0	73.13	17	17	未进入负面清单	否	无	/
441	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	10千伏碾醇一线夜海分66号柱上变压器	100.0	73.12	17	17	未进入负面清单	否	无	/
442	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分线22#平山村变压器	100.0	73.08	17	17	未进入负面清单	否	无	/
443	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线37#柱上变压器	100.0	73.07	17	17	未进入负面清单	否	无	/
444	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线28号柱上变压器	200.0	73.05	34	34	未进入负面清单	否	无	/
445	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线前安分前安二台支004号变压器	200.0	73.05	34	34	未进入负面清单	否	无	/

446	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	10千伏裕民干线11号柱上变压器	400.0	73	68	68	未进入负面清单	否	无	/
447	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线31号醋精台区变压器	400.0	72.98	68	68	未进入负面清单	否	无	/
448	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出3#箱式变电站母线间隔配电变压器	400.0	72.98	68	68	未进入负面清单	否	无	/
449	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线大泉眼分线208号大泉眼村变压器	50.0	72.95	9	9	未进入负面清单	否	无	/
450	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河支线54号三道河变台变压器	50.0	72.94	9	9	未进入负面清单	否	无	/
451	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大秧上堡支线3号大秧上堡变压器	100.0	72.94	17	17	未进入负面清单	否	无	/
452	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线建设大厦分线17号邮政局522台区变压器	400.0	72.94	68	68	未进入负面清单	否	无	/
453	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线滩州沟支线005号滩州村变压器	315.0	72.92	54	54	未进入负面清单	否	无	/
454	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	工光二线8柱上变压器	315.0	72.9	54	54	未进入负面清单	否	无	/
455	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马丈沟分线29号杆金家一队变压器	5.0	72.9	1	1	未进入负面清单	否	无	/
456	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线农场分姚家山前分001号姚家山前变压器	200.0	72.9	34	34	未进入负面清单	否	无	/
457	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线富裕九队支线07号富裕九队变压器	50.0	72.87	9	9	未进入负面清单	否	无	/
458	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线樱桃分4号樱桃变压器	50.0	72.87	9	9	未进入负面清单	否	无	/
459	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线258号崴子变压器	200.0	72.86	34	34	未进入负面清单	否	无	/
460	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线渠道西分002#农电楼变压器	400.0	72.85	69	69	未进入负面清单	否	无	/
461	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯支线4号后屯变压器	50.0	72.82	9	9	未进入负面清单	否	无	/
462	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线东沟支24号小寨子东沟变压器	50.0	72.82	9	9	未进入负面清单	否	无	/
463	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线西三嘴支线005号西山嘴变压器	400.0	72.8	69	69	未进入负面清单	否	无	/

464	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府7#箱变间隔配电变压器	400.0	72.8	69	69	未进入负面清单	否	无	/
465	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园6#箱变-1变压器	400.0	72.78	69	69	未进入负面清单	否	无	/
466	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园2-1号箱式变电站变压器	500.0	72.77	86	86	未进入负面清单	否	无	/
467	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变050长兴线	10kV长兴线水帘洞分线30号水帘洞南变压器	50.0	72.75	9	9	未进入负面清单	否	无	/
468	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线瓦窑分线8号八里村桥头公用变变压器	200.0	72.73	35	35	未进入负面清单	否	无	/
469	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV上马线八盘分章党一台005号章党一台变压器	400.0	72.73	69	69	未进入负面清单	否	无	/
470	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变1450丰大线	10kV丰大线016号窑地台变压器	200.0	72.7	35	35	未进入负面清单	否	无	/
471	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓4-1号箱变变压器	400.0	72.7	69	69	未进入负面清单	否	无	/
472	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线关家分线张家北支线002号杆张家村变压器	200.0	72.67	35	35	未进入负面清单	否	无	/
473	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变843马清一线	10千伏马清一线金源科技小区分线3号金源科技小区变压器	200.0	72.65	35	35	未进入负面清单	否	无	/
474	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴六队8号松六队变压器	200.0	72.65	35	35	未进入负面清单	否	无	/
475	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金九队分10号马金九队变压器	400.0	72.65	69	69	未进入负面清单	否	无	/
476	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站区政府配变站变压器	500.0	72.64	87	87	未进入负面清单	否	无	/
477	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	10千伏解放干线23号柱上变压器	250.0	72.62	43	43	未进入负面清单	否	无	/
478	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线1#箱变变压器	315.0	72.61	55	55	未进入负面清单	否	无	/
479	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大顺店分线03号大顺店变压器	50.0	72.58	9	9	未进入负面清单	否	无	/
480	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线3号林场公变	315.0	72.58	55	55	未进入负面清单	否	无	/
481	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线苇南子线20号苇南变压器	50.0	72.58	9	9	未进入负面清单	否	无	/

482	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左3+1柱上变压器	400.0	72.57	70	70	未进入负面清单	否	无	/
483	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支1号长岭西山变压器	50.0	72.56	9	9	未进入负面清单	否	无	/
484	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线中和路北2号箱式变电站变压器	630.0	72.56	110	110	未进入负面清单	否	无	/
485	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线05号下湾子三号变压器	200.0	72.54	35	35	未进入负面清单	否	无	/
486	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线榆木沟支线27号榆木沟变压器	20.0	72.54	3	3	未进入负面清单	否	无	/
487	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	景长线	10kV抚农景长线前斗分24号前斗变压器（新）	315.0	72.54	55	55	未进入负面清单	否	无	/
488	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜支上鲜二台柱上变压器	100.0	72.54	17	17	未进入负面清单	否	无	/
489	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV五一厂线五一厂二台支线06号杆五一厂住宅二台变台变压器	200.0	72.51	35	35	未进入负面清单	否	无	/
490	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街东分支线07号前街西台区变压器	100.0	72.5	18	18	未进入负面清单	否	无	/
491	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线16左1配变站将军市场北1#	400.0	72.5	70	70	未进入负面清单	否	无	/
492	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线168号聂尔库西变压器	200.0	72.42	35	35	未进入负面清单	否	无	/
493	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线(下)30号河东二队变压器	200.0	72.42	35	35	未进入负面清单	否	无	/
494	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线054号王什路变压器	400.0	72.41	70	70	未进入负面清单	否	无	/
495	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线红旗沟分线四队分线015号杆四队变压器	100.0	72.41	18	18	未进入负面清单	否	无	/
496	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线坎上工区一号台分线02号坎上工区一号台变压器	200.0	72.38	35	35	未进入负面清单	否	无	/
497	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡村3号分线03号夏家堡村3号变压器	50.0	72.38	9	9	未进入负面清单	否	无	/
498	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线小板河分线36号小板河变压器	200.0	72.38	35	35	未进入负面清单	否	无	/
499	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分051号施家五队变压器	630.0	72.38	111	111	未进入负面清单	否	无	/

500	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线43左1号柱上变压器	400.0	72.37	71	71	未进入负面清单	否	无	/
501	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大堡二道沟支线大堡二道沟变压器	200.0	72.37	35	35	未进入负面清单	否	无	/
502	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马家店村分线3号马家店村变压器	100.0	72.37	18	18	未进入负面清单	否	无	/
503	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线37右3号柱上变压器	315.0	72.36	56	56	未进入负面清单	否	无	/
504	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线响汉3#支线响汉3#变压器	200.0	72.35	35	35	未进入负面清单	否	无	/
505	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福中一线38右2号柱上变压器1	315.0	72.34	56	56	未进入负面清单	否	无	/
506	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10千伏构乃甸线二道沟公用变支线1号二道沟公用变变压器	100.0	72.33	18	18	未进入负面清单	否	无	/
507	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖支53号洋湖四台变压器	100.0	72.33	18	18	未进入负面清单	否	无	/
508	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线上围子三组变压器	200.0	72.27	35	35	未进入负面清单	否	无	/
509	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线二枉沟上堡支线54号二枉沟下堡变压器	20.0	72.23	4	4	未进入负面清单	否	无	/
510	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线102号上烟沟变压器	100.0	72.22	18	18	未进入负面清单	否	无	/
511	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家崴子村分线16号刘家崴子村变压器	30.0	72.22	5	5	未进入负面清单	否	无	/
512	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线千金路北4号配电站站内变压器	400.0	72.19	71	71	未进入负面清单	否	无	/
513	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线87#变压器	315.0	72.16	56	56	未进入负面清单	否	无	/
514	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线景家分景004号景家台变压器	315.0	72.16	56	56	未进入负面清单	否	无	/
515	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左3#柱上变压器	630.0	72.15	112	112	未进入负面清单	否	无	/
516	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北2#配变站变压器	500.0	72.15	89	89	未进入负面清单	否	无	/
517	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线53#戈布沟二台变压器	200.0	72.14	36	36	未进入负面清单	否	无	/

518	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	10千伏万平一线监狱分线28左2号柱上变压器	200.0	72.13	36	36	未进入负面清单	否	无	/
519	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线兴隆河家属分线3号兴隆河公变变压器	50.0	72.13	9	9	未进入负面清单	否	无	/
520	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家大棚支006号英家大棚变压器	100.0	72.13	18	18	未进入负面清单	否	无	/
521	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10千伏郎士线016号石门三队支1号石门三队台区变压器	400.0	72.12	72	72	未进入负面清单	否	无	/
522	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线187号北山变压器	50.0	72.09	9	9	未进入负面清单	否	无	/
523	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线8右3号所带环网柜配出2号箱变配电变压器	400.0	72.07	72	72	未进入负面清单	否	无	/
524	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右4#柱上变压器	200.0	72.06	36	36	未进入负面清单	否	无	/
525	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线34变压器	315.0	72.05	57	57	未进入负面清单	否	无	/
526	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线18右5号柱上变压器	200.0	72.05	36	36	未进入负面清单	否	无	/
527	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线254号杆金家二队变压器	200.0	72.05	36	36	未进入负面清单	否	无	/
528	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线供电所分线11号公用变5号变压器(二批)	100.0	72.05	18	18	未进入负面清单	否	无	/
529	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	10千伏新跃联线永安分线7号变压器	400.0	72.04	72	72	未进入负面清单	否	无	/
530	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线网通支线04号网通变压器	100.0	72.02	18	18	未进入负面清单	否	无	/
531	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线土窝棚分线003号土窝棚变压器	100.0	72.02	18	18	未进入负面清单	否	无	/
532	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线134号通什二台变压器	50.0	72.02	9	9	未进入负面清单	否	无	/
533	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	10千伏雷锋干线22号柱上变压器	50.0	72	9	9	未进入负面清单	否	无	/
534	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线北市分线14号柱上变压器	315.0	72	57	57	未进入负面清单	否	无	/
535	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线28号四平二队公用台变压器	100.0	71.98	18	18	未进入负面清单	否	无	/

536	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金部队支6号马金西沟变压器	200.0	71.98	36	36	未进入负面清单	否	无	/
537	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线40号杆T接红旗二台分线02号红旗二台变压器	100.0	71.9	18	18	未进入负面清单	否	无	/
538	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线46右6#变压器	100.0	71.86	18	18	未进入负面清单	否	无	/
539	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线北旺清南台支线05号北旺清南台变压器	160.0	71.85	29	29	未进入负面清单	否	无	/
540	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线067号铁路变压器	200.0	71.85	36	36	未进入负面清单	否	无	/
541	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线7变台	400.0	71.82	73	73	未进入负面清单	否	无	/
542	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线267号新农村变压器	200.0	71.82	36	36	未进入负面清单	否	无	/
543	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	10千伏碾醇二线郎士分线69右1号柱上变压器	200.0	71.81	36	36	未进入负面清单	否	无	/
544	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线71号照阳北变压器	200.0	71.8	36	36	未进入负面清单	否	无	/
545	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸4期4#箱变变压器	630.0	71.79	115	115	未进入负面清单	否	无	/
546	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑4号箱变出线间隔配电变压器	250.0	71.78	46	46	未进入负面清单	否	无	/
547	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线200号王大郎沟变压器	50.0	71.77	9	9	未进入负面清单	否	无	/
548	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线敬老院分004号马和一台变压器	200.0	71.77	36	36	未进入负面清单	否	无	/
549	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线097号东卜变压器	200.0	71.76	36	36	未进入负面清单	否	无	/
550	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区4#配变站1#变压器	500.0	71.76	91	91	未进入负面清单	否	无	/
551	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线煤研小区1-1号配变站1号变压器	630.0	71.75	115	115	未进入负面清单	否	无	/
552	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线供电所分线7号公用变2号变压器	315.0	71.73	58	58	未进入负面清单	否	无	/
553	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线桦树哨支线41号桦树哨变压器	50.0	71.71	9	9	未进入负面清单	否	无	/

554	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线前安分003号后安三台变压器	200.0	71.71	37	37	未进入负面清单	否	无	/
555	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块1#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	71.7	115	115	未进入负面清单	否	无	/
556	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上青二台支线001号上青二台变压器	100.0	71.69	18	18	未进入负面清单	否	无	/
557	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线150号大堡河南变压器	20.0	71.69	4	4	未进入负面清单	否	无	/
558	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线012号立交桥一号变压器	100.0	71.69	18	18	未进入负面清单	否	无	/
559	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线56左#2	315.0	71.67	58	58	未进入负面清单	否	无	/
560	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线221#塔二丈一台变压器	100.0	71.67	18	18	未进入负面清单	否	无	/
561	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线富裕村支线03号富裕村变台变压器	200.0	71.66	37	37	未进入负面清单	否	无	/
562	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分056号北房子村变压器	100.0	71.66	18	18	未进入负面清单	否	无	/
563	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线葫芦头分线17号葫芦头变压器	50.0	71.65	9	9	未进入负面清单	否	无	/
564	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10千伏王家堡线北腰堡公用变一号分线1号北腰堡公用变变压器	200.0	71.64	37	37	未进入负面清单	否	无	/
565	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线水炉分线4右3号变压器	400.0	71.63	73	73	未进入负面清单	否	无	/
566	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线074号西川变压器	200.0	71.63	37	37	未进入负面清单	否	无	/
567	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线罗圈沟分线13号罗圈沟村变压器	50.0	71.63	9	9	未进入负面清单	否	无	/
568	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10千伏海浪线刘尔分刘尔二台变压器	100.0	71.62	18	18	未进入负面清单	否	无	/
569	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡东支线003号杉松下堡东变压器	200.0	71.61	37	37	未进入负面清单	否	无	/
570	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线14左3#变压器	315.0	71.6	58	58	未进入负面清单	否	无	/
571	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台七组支线15号兴隆台七组变压器	50.0	71.6	9	9	未进入负面清单	否	无	/

572	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分龙凤沟支26#龙凤沟二台区变压器	200.0	71.6	37	37	未进入负面清单	否	无	/
573	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区3-2#箱变变压器	400.0	71.59	74	74	未进入负面清单	否	无	/
574	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线前安分滨河小区支后安四台分支004号后安四台变压器	200.0	71.58	37	37	未进入负面清单	否	无	/
575	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线64左4关家二台变压器	200.0	71.58	37	37	未进入负面清单	否	无	/
576	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台1#配变站变压器	100.0	71.58	18	18	未进入负面清单	否	无	/
577	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线348号杆旧门二台变压器	400.0	71.57	74	74	未进入负面清单	否	无	/
578	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园2#箱变1#变压器	400.0	71.57	74	74	未进入负面清单	否	无	/
579	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分013号塔峪北台变压器	400.0	71.56	74	74	未进入负面清单	否	无	/
580	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线64号四道碱厂村变压器	400.0	71.53	74	74	未进入负面清单	否	无	/
581	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线67号柱上变压器	200.0	71.49	37	37	未进入负面清单	否	无	/
582	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	10千伏砂石干线叉车分线1#柱上变压器	100.0	71.46	19	19	未进入负面清单	否	无	/
583	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线20号台南华府2号箱式变电站变压器	630.0	71.46	117	117	未进入负面清单	否	无	/
584	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线秀水甸公用变支线2号秀水甸公用变变压器	50.0	71.45	9	9	未进入负面清单	否	无	/
585	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线36箱变-2#变压器	500.0	71.45	93	93	未进入负面清单	否	无	/
586	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线西川分78号西川三台变压器	200.0	71.44	37	37	未进入负面清单	否	无	/
587	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线34号柱上变压器1	315.0	71.43	58	58	未进入负面清单	否	无	/
588	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线69	250.0	71.41	46	46	未进入负面清单	否	无	/
589	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线述德分线述贤支线62号述贤村变压器	400.0	71.37	75	75	未进入负面清单	否	无	/

590	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线192号小堡变压器	100.0	71.37	19	19	未进入负面清单	否	无	/
591	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线北一分线4左1号柱上变压器	200.0	71.36	37	37	未进入负面清单	否	无	/
592	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	太平洋二线10863	10kV板古二线畜牧厂分09号畜牧厂变压器	30.0	71.36	6	6	未进入负面清单	否	无	/
593	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线22号自来水厂变压器	400.0	71.34	75	75	未进入负面清单	否	无	/
594	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大堡分线013#大堡南变压器	200.0	71.33	37	37	未进入负面清单	否	无	/
595	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线修理连分20号变压器	100.0	71.33	19	19	未进入负面清单	否	无	/
596	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线关山分034号水库移民住宅变压器	200.0	71.33	37	37	未进入负面清单	否	无	/
597	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王大堡支线5号王大堡村变压器	200.0	71.31	37	37	未进入负面清单	否	无	/
598	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线东岭分线2号东岭变压器	200.0	71.29	37	37	未进入负面清单	否	无	/
599	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线30号长春屯四队变压器	50.0	71.28	9	9	未进入负面清单	否	无	/
600	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分29号石富一台变压器（新）	200.0	71.26	37	37	未进入负面清单	否	无	/
601	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线308号大孤家供销社变压器	160.0	71.25	30	30	未进入负面清单	否	无	/
602	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线太平2台区柱上变压器	200.0	71.25	38	38	未进入负面清单	否	无	/
603	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分007号程家1540变压器	100.0	71.25	19	19	未进入负面清单	否	无	/
604	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线68#变台	200.0	71.24	38	38	未进入负面清单	否	无	/
605	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线29#变压器(原农药分线28)	200.0	71.23	38	38	未进入负面清单	否	无	/
606	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线后安中学分同安三支001号同安三台变压器	200.0	71.23	38	38	未进入负面清单	否	无	/
607	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏北海线037北三家供电所变压器	315.0	71.21	59	59	未进入负面清单	否	无	/

608	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分水库局支014号白家店东岭变压器	100.0	71.21	19	19	未进入负面清单	否	无	/
609	国网抚顺县供电公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线119号养树二台变压器	100.0	71.21	19	19	未进入负面清单	否	无	/
610	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线62左3号环网柜所带3号箱变配电变压器	630.0	71.19	119	119	未进入负面清单	否	无	/
611	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	10千伏油三污水74号柱上变压器	400.0	71.18	75	75	未进入负面清单	否	无	/
612	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分13左#3	200.0	71.15	38	38	未进入负面清单	否	无	/
613	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线兴京宾馆支线01号京东台变压器	250.0	71.15	47	47	未进入负面清单	否	无	/
614	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线西八家支线8号西八家公变	100.0	71.15	19	19	未进入负面清单	否	无	/
615	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线8-2地块1-1#箱变变压器	400.0	71.15	75	75	未进入负面清单	否	无	/
616	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分48号哈达河西变压器	100.0	71.1	19	19	未进入负面清单	否	无	/
617	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线17右1#变压器	400.0	71.08	76	76	未进入负面清单	否	无	/
618	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线79号所带12号箱变变压器	400.0	71.05	76	76	未进入负面清单	否	无	/
619	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线滨河花园支线002号游泳馆2号变压器	400.0	70.98	76	76	未进入负面清单	否	无	/
620	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线城郊分线15号15419部队家属台区变压器	100.0	70.98	19	19	未进入负面清单	否	无	/
621	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	万科隆小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	200.0	70.98	38	38	未进入负面清单	否	无	/
622	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线永安小区1#配电站2#变压器	400.0	70.95	76	76	未进入负面清单	否	无	/
623	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10千伏杨木线杨木四台变压器	400.0	70.94	76	76	未进入负面清单	否	无	/
624	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右6	315.0	70.93	60	60	未进入负面清单	否	无	/
625	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑一台箱变出线间隔配电变压器	400.0	70.93	76	76	未进入负面清单	否	无	/

626	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线11右6号柱上变压器	400.0	70.92	76	76	未进入负面清单	否	无	/
627	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线暖泉子分线013号暖泉子变压器	100.0	70.92	19	19	未进入负面清单	否	无	/
628	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线127号黑石木西卜变压器	50.0	70.92	10	10	未进入负面清单	否	无	/
629	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线6左2左2号柱上变压器	100.0	70.9	19	19	未进入负面清单	否	无	/
630	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左1所带19号箱变配电变压器	400.0	70.9	76	76	未进入负面清单	否	无	/
631	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线荒沟支线1号荒沟变压器	50.0	70.87	10	10	未进入负面清单	否	无	/
632	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线15号西卜东变台变压器	200.0	70.85	38	38	未进入负面清单	否	无	/
633	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线04号马尔敦大队变压器	50.0	70.82	10	10	未进入负面清单	否	无	/
634	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马一台分12号驿马一变压器	400.0	70.82	77	77	未进入负面清单	否	无	/
635	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带2号环网柜配出5A号箱变配电变压器	400.0	70.78	77	77	未进入负面清单	否	无	/
636	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线上西分线南窑支线010号南窑变压器	100.0	70.77	19	19	未进入负面清单	否	无	/
637	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线小洛五队分线小洛五队变压器	400.0	70.7	77	77	未进入负面清单	否	无	/
638	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-2号变压器	400.0	70.7	77	77	未进入负面清单	否	无	/
639	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城4#箱变1#变压器	400.0	70.69	77	77	未进入负面清单	否	无	/
640	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线73号大石沟公变变压器	200.0	70.64	39	39	未进入负面清单	否	无	/
641	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-石油机械厂楼1#配电站	500.0	70.64	97	97	未进入负面清单	否	无	/
642	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线排水支1号三宝河西变压器	200.0	70.58	39	39	未进入负面清单	否	无	/
643	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线四道支002号四道台变压器	100.0	70.58	19	19	未进入负面清单	否	无	/

644	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线9号柱上变压器	400.0	70.56	78	78	未进入负面清单	否	无	/
645	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线7所带1号箱变配电变压器	400.0	70.56	78	78	未进入负面清单	否	无	/
646	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线罗坎店分线043号王家卜3队变压器	50.0	70.55	10	10	未进入负面清单	否	无	/
647	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10千伏关岭干线台山分线72#台山河西2台区变压器	200.0	70.54	39	39	未进入负面清单	否	无	/
648	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线山河支线005号山河变压器	50.0	70.53	10	10	未进入负面清单	否	无	/
649	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支南花园支005号南花园台区变压器	50.0	70.52	10	10	未进入负面清单	否	无	/
650	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	翰林苑小区1#配变站1#变压器	500.0	70.52	97	97	未进入负面清单	否	无	/
651	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左4变压器	315.0	70.49	61	61	未进入负面清单	否	无	/
652	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线供热支线01号供热住宅变台变压器	100.0	70.49	20	20	未进入负面清单	否	无	/
653	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线330号大板河变压器	200.0	70.49	39	39	未进入负面清单	否	无	/
654	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线47左1柱上变压器	100.0	70.45	20	20	未进入负面清单	否	无	/
655	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线富江东变压器	200.0	70.44	39	39	未进入负面清单	否	无	/
656	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线36-4#箱变1#变压器	315.0	70.43	62	62	未进入负面清单	否	无	/
657	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号台区变压器	200.0	70.42	39	39	未进入负面清单	否	无	/
658	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴村支线14号松树嘴村变压器	315.0	70.42	62	62	未进入负面清单	否	无	/
659	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线	10千伏绿地二线绿地二期9#箱变变压器	400.0	70.42	78	78	未进入负面清单	否	无	/
660	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线五龙林场分001号五龙林场变压器	200.0	70.4	39	39	未进入负面清单	否	无	/
661	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力一分3号唐力四台变压器	200.0	70.4	39	39	未进入负面清单	否	无	/

662	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线17#柱上变压器	100.0	70.33	20	20	未进入负面清单	否	无	/
663	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分北沟2台支1号北沟二台柱上变压器	200.0	70.33	39	39	未进入负面清单	否	无	/
664	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线25#柱上变压器	400.0	70.31	79	79	未进入负面清单	否	无	/
665	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分18号变压器	200.0	70.31	39	39	未进入负面清单	否	无	/
666	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10千伏硫化铁矿线后背公用变1号支线5号后背公用变1号变压器	50.0	70.3	10	10	未进入负面清单	否	无	/
667	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园4#箱变1#变压器	315.0	70.3	62	62	未进入负面清单	否	无	/
668	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线七百支线11+1	400.0	70.28	79	79	未进入负面清单	否	无	/
669	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线张家堡支线3号张家堡变压器	50.0	70.28	10	10	未进入负面清单	否	无	/
670	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分013#三家东台变压器	160.0	70.28	32	32	未进入负面清单	否	无	/
671	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线263号五队变压器	200.0	70.27	39	39	未进入负面清单	否	无	/
672	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线开发支线02号开发一台变压器	250.0	70.25	49	49	未进入负面清单	否	无	/
673	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线西岔支线046号西岔变压器	50.0	70.24	10	10	未进入负面清单	否	无	/
674	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线147号罗圈一台变压器	100.0	70.24	20	20	未进入负面清单	否	无	/
675	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线2号下坎子变压器	100.0	70.24	20	20	未进入负面清单	否	无	/
676	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线洪发分006号黄旗北台变压器	315.0	70.24	62	62	未进入负面清单	否	无	/
677	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线166号新卜一队变压器	50.0	70.21	10	10	未进入负面清单	否	无	/
678	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线20右5#柱上变压器	200.0	70.21	40	40	未进入负面清单	否	无	/
679	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线136变台	315.0	70.18	62	62	未进入负面清单	否	无	/

680	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线局典式楼配电变压器	400.0	70.18	79	79	未进入负面清单	否	无	/
681	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线121号杨木二变压器	400.0	70.16	79	79	未进入负面清单	否	无	/
682	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线红草沟分016+2号红草沟变压器	200.0	70.16	40	40	未进入负面清单	否	无	/
683	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线95号英六队变压器	200.0	70.15	40	40	未进入负面清单	否	无	/
684	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线移动支线009号十八岭公三变压器(二批)	200.0	70.15	40	40	未进入负面清单	否	无	/
685	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡中分线002号小堡中变压器	100.0	70.13	20	20	未进入负面清单	否	无	/
686	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线小甸子分线009号小甸子变压器	200.0	70.13	40	40	未进入负面清单	否	无	/
687	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	西矸子小区2#配变站1#变压器	250.0	70.13	50	50	未进入负面清单	否	无	/
688	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	水木山城1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	70.13	79	79	未进入负面清单	否	无	/
689	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线工农南分线1左6#柱上变压器	160.0	70.09	32	32	未进入负面清单	否	无	/
690	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线271号四平三队公用台变压器	100.0	70.06	20	20	未进入负面清单	否	无	/
691	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线39支1变压器	100.0	70.02	20	20	未进入负面清单	否	无	/
692	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区2号支线002号开发区2号变压器	400.0	70.02	80	80	未进入负面清单	否	无	/
693	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛三队分线07号小洛三队变台变压器	50.0	69.98	10	10	未进入负面清单	否	无	/
694	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线097号祝西变压器	400.0	69.98	80	80	未进入负面清单	否	无	/
695	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线瓦房分线2号瓦房变压器	200.0	69.97	40	40	未进入负面清单	否	无	/
696	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线111号窑沟变压器	400.0	69.97	80	80	未进入负面清单	否	无	/
697	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭7#箱变变压器	630.0	69.97	126	126	未进入负面清单	否	无	/

698	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10千伏东岭线大石沟公用变二号子线40号大石沟公用变二号变压器	100.0	69.95	20	20	未进入负面清单	否	无	/
699	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线三胜堡公用变支线4号三胜堡公用变变压器	50.0	69.89	10	10	未进入负面清单	否	无	/
700	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分西沟支9号西沟村变压器	20.0	69.87	4	4	未进入负面清单	否	无	/
701	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带5号箱变2号配电变压器	400.0	69.87	81	81	未进入负面清单	否	无	/
702	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线三道关支线水手四队支线水手四队变压器	100.0	69.81	20	20	未进入负面清单	否	无	/
703	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线2右8号北山大庙601变压器	250.0	69.8	51	51	未进入负面清单	否	无	/
704	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#13柱上变压器	400.0	69.79	81	81	未进入负面清单	否	无	/
705	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10千伏松树线红花沟分红花沟二台区变压器	100.0	69.79	20	20	未进入负面清单	否	无	/
706	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园2-2号箱式变电站变压器	500.0	69.76	101	101	未进入负面清单	否	无	/
707	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	10千伏刘方一线君悦国际2#箱变变压器	630.0	69.71	128	128	未进入负面清单	否	无	/
708	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线145号大房子变压器	200.0	69.68	41	41	未进入负面清单	否	无	/
709	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟一台分线02号岔沟一台变压器	50.0	69.68	10	10	未进入负面清单	否	无	/
710	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10千伏罗圈沟线王小卜公用变三号子线5号王小卜公用变三号变压器	50.0	69.68	10	10	未进入负面清单	否	无	/
711	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡东台分支线02号西堡东台变压器	400.0	69.67	81	81	未进入负面清单	否	无	/
712	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	10千伏中部二线光明分线3号杆变压器	400.0	69.65	81	81	未进入负面清单	否	无	/
713	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线邱家三台分1号邱家三台变压器	315.0	69.63	64	64	未进入负面清单	否	无	/
714	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线	10千伏绿地二线绿地二期8#箱变变压器	400.0	69.62	82	82	未进入负面清单	否	无	/
715	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线格林小镇三期3#箱变配电变压器	630.0	69.61	128	128	未进入负面清单	否	无	/

716	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线马家二台分线马家二台变压器	100.0	69.6	20	20	未进入负面清单	否	无	/
717	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线格林小镇三期5#箱变配电变压器	400.0	69.58	82	82	未进入负面清单	否	无	/
718	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈三台分2#塔二丈三台变压器	100.0	69.57	20	20	未进入负面清单	否	无	/
719	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分04号碾盘村变压器	400.0	69.56	82	82	未进入负面清单	否	无	/
720	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线150号南三家北变压器	50.0	69.55	10	10	未进入负面清单	否	无	/
721	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线梨树沟分线016号梨树沟变压器	200.0	69.54	41	41	未进入负面清单	否	无	/
722	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分16号马前村变压器（新）	200.0	69.54	41	41	未进入负面清单	否	无	/
723	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线千金路北5号站内变压器	500.0	69.52	102	102	未进入负面清单	否	无	/
724	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹东路小区4号箱变1号变压器	630.0	69.5	129	129	未进入负面清单	否	无	/
725	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线湾龙背分线63号湾龙背变压器	50.0	69.47	10	10	未进入负面清单	否	无	/
726	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线44号南分苑配电站站内变压器	630.0	69.39	130	130	未进入负面清单	否	无	/
727	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	10KV章土二线河西分14号柱上变压器	400.0	69.38	82	82	未进入负面清单	否	无	/
728	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10千伏肖家线大甸子分大甸子四台变压器	100.0	69.36	21	21	未进入负面清单	否	无	/
729	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变546大四平线	10kV大四平线西河掌分线003号西河掌变压器	400.0	69.35	83	83	未进入负面清单	否	无	/
730	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线91左1#五家街公用变变压器	100.0	69.33	21	21	未进入负面清单	否	无	/
731	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线078号门坎哨变压器	200.0	69.29	41	41	未进入负面清单	否	无	/
732	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线邱窝棚公用变支线5号邱窝棚公变变压器	50.0	69.28	10	10	未进入负面清单	否	无	/
733	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线治安九队分线15号治安九队变压器	50.0	69.24	10	10	未进入负面清单	否	无	/

734	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变站2#变压器	500.0	69.23	104	104	未进入负面清单	否	无	/
735	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园3#箱变1#变压器	400.0	69.23	83	83	未进入负面清单	否	无	/
736	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线60#柱上变压器	200.0	69.22	42	42	未进入负面清单	否	无	/
737	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制分线15左2号柱上变压器	200.0	69.21	42	42	未进入负面清单	否	无	/
738	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线50右6号柱上变压器	400.0	69.18	83	83	未进入负面清单	否	无	/
739	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	10千伏章土一线腰沟分线20号柱上变压器	100.0	69.17	21	21	未进入负面清单	否	无	/
740	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10千伏北阳沟线挡石河分线141右1号挡石河公用变3号变压器	200.0	69.15	42	42	未进入负面清单	否	无	/
741	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	10千伏阿金二线21右1号柱上变压器	200.0	69.12	42	42	未进入负面清单	否	无	/
742	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线石家卜一台分1号石家卜一台变压器	100.0	69.08	21	21	未进入负面清单	否	无	/
743	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线板庙分线106号板庙村变压器	50.0	69.07	10	10	未进入负面清单	否	无	/
744	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线36号英八队变压器	20.0	69.05	4	4	未进入负面清单	否	无	/
745	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分新分台7号柱上变压器	400.0	69.05	84	84	未进入负面清单	否	无	/
746	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线刘山一台分004号刘山一台变压器	200.0	69.05	42	42	未进入负面清单	否	无	/
747	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线达子营分线09号达子营台变压器	200.0	69.02	42	42	未进入负面清单	否	无	/
748	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线8变压器	100.0	69	21	21	未进入负面清单	否	无	/
749	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线西五队一台分线001号西五队一台变压器	50.0	69	11	11	未进入负面清单	否	无	/
750	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线23右3号柱上变压器	200.0	68.98	42	42	未进入负面清单	否	无	/
751	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区9#配电站	315.0	68.98	66	66	未进入负面清单	否	无	/

752	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园3-1号箱式变电站变压器	500.0	68.98	105	105	未进入负面清单	否	无	/
753	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线129号柱上变压器	200.0	68.97	42	42	未进入负面清单	否	无	/
754	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏北海线茨沟公用变二号分线1号茨沟公用变二号	50.0	68.97	11	11	未进入负面清单	否	无	/
755	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线33号公用3号变压器	400.0	68.95	84	84	未进入负面清单	否	无	/
756	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线鸡厂支001号鸡场台区变压器	100.0	68.91	21	21	未进入负面清单	否	无	/
757	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线215号冯启祥果园变压器	50.0	68.9	11	11	未进入负面清单	否	无	/
758	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线31左7号柱上变压器	315.0	68.89	66	66	未进入负面清单	否	无	/
759	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线171#六中变压器	50.0	68.89	11	11	未进入负面清单	否	无	/
760	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线51右1左12右3左1	50.0	68.88	11	11	未进入负面清单	否	无	/
761	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线12号柱上变压器	100.0	68.87	21	21	未进入负面清单	否	无	/
762	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10千伏抚农五龙线腰堡四台分5号腰堡四台变压器	200.0	68.85	42	42	未进入负面清单	否	无	/
763	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线20右2变台	315.0	68.84	67	67	未进入负面清单	否	无	/
764	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹皮沟西队分线2号夹皮沟西队变压器	50.0	68.84	11	11	未进入负面清单	否	无	/
765	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变050长兴线	10kV长兴线粘泥岭分线8号粘泥岭变压器	100.0	68.84	21	21	未进入负面清单	否	无	/
766	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线4支3号柱上变压器	400.0	68.82	85	85	未进入负面清单	否	无	/
767	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分106号杨树村变压器	100.0	68.82	21	21	未进入负面清单	否	无	/
768	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线针织分线27左14支1号柱上变压器	100.0	68.81	21	21	未进入负面清单	否	无	/
769	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线聋哑支线02号聋哑厂变台变压器	200.0	68.8	42	42	未进入负面清单	否	无	/

770	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	10千伏演华联线30右2号柱上变压器	400.0	68.75	85	85	未进入负面清单	否	无	/
771	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二线大南分线七道沟支线1号七道沟变压器	200.0	68.73	43	43	未进入负面清单	否	无	/
772	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线27号东三环变压器	400.0	68.73	85	85	未进入负面清单	否	无	/
773	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线32#变压器	400.0	68.7	85	85	未进入负面清单	否	无	/
774	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78+1右8#变压器	100.0	68.64	21	21	未进入负面清单	否	无	/
775	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线091#苏子村台变压器	400.0	68.64	85	85	未进入负面清单	否	无	/
776	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	临江干线18#变压器	200.0	68.63	43	43	未进入负面清单	否	无	/
777	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线31号柱上变压器	400.0	68.63	85	85	未进入负面清单	否	无	/
778	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线107号27号楼变压器	315.0	68.62	67	67	未进入负面清单	否	无	/
779	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分六家子村支001号六家子村变压器	200.0	68.62	43	43	未进入负面清单	否	无	/
780	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线006+1号塔峪五台变压器	400.0	68.61	86	86	未进入负面清单	否	无	/
781	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线四合堡支线004号四合堡变压器	200.0	68.57	43	43	未进入负面清单	否	无	/
782	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线汇丰集材支线3号镇东村公用变变压器	160.0	68.56	34	34	未进入负面清单	否	无	/
783	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线和平二支5号化工二分4号变压器	400.0	68.56	86	86	未进入负面清单	否	无	/
784	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线274号马圈子一台变压器	200.0	68.54	43	43	未进入负面清单	否	无	/
785	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大堡河北庙前支线004号庙前变压器	200.0	68.52	43	43	未进入负面清单	否	无	/
786	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线丁家分线丁家沟外支线01号杆丁家沟外变压器	100.0	68.51	21	21	未进入负面清单	否	无	/
787	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	抚农马圈子线东沟二台柱上变压器	400.0	68.51	86	86	未进入负面清单	否	无	/

788	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线关木山村支线3号关木山村变压器	160.0	68.49	34	34	未进入负面清单	否	无	/
789	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线五里分线19号五里变压器	200.0	68.47	43	43	未进入负面清单	否	无	/
790	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线大庙公用变支线3号大庙公用变变压器	50.0	68.41	11	11	未进入负面清单	否	无	/
791	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线长垄地支002号长垄地变压器	200.0	68.41	43	43	未进入负面清单	否	无	/
792	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	10千伏凤和一线开原小区1#箱变变压器	630.0	68.4	136	136	未进入负面清单	否	无	/
793	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线西崴子分007号西崴子变压器	50.0	68.39	11	11	未进入负面清单	否	无	/
794	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	高新五线	10kV高新五线金屯分三家子村二台柱上变压器	100.0	68.36	22	22	未进入负面清单	否	无	/
795	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线汤林分线220号林场住宅楼变压器	160.0	68.35	35	35	未进入负面清单	否	无	/
796	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线48+1号柱上变压器	400.0	68.33	87	87	未进入负面清单	否	无	/
797	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分021号房申西台变压器	200.0	68.33	43	43	未进入负面清单	否	无	/
798	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10千伏莲岛线移动分四道沟支5号莲岛四道沟三台区变压器	200.0	68.32	43	43	未进入负面清单	否	无	/
799	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子北台004#三家子北变压器	50.0	68.29	11	11	未进入负面清单	否	无	/
800	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园1#箱变-1变压器	400.0	68.29	87	87	未进入负面清单	否	无	/
801	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线91号郑家二台变压器	200.0	68.25	44	44	未进入负面清单	否	无	/
802	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线东方支7号有机化住宅变压器	100.0	68.25	22	22	未进入负面清单	否	无	/
803	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛四台分2号二伙洛四台变压器	100.0	68.22	22	22	未进入负面清单	否	无	/
804	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线半拉背分线45号半拉背村变压器	80.0	68.21	17	17	未进入负面清单	否	无	/
805	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线136号双泉沟变压器	50.0	68.19	11	11	未进入负面清单	否	无	/

806	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线榆树三台分6号榆树三台变压器	50.0	68.19	11	11	未进入负面清单	否	无	/
807	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	10千伏将北二线3柜左1号柱上变压器	200.0	68.18	44	44	未进入负面清单	否	无	/
808	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线09号盐业台变压器	200.0	68.17	44	44	未进入负面清单	否	无	/
809	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	窑地小区3#配变站1#变压器	315.0	68.16	69	69	未进入负面清单	否	无	/
810	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线029号集资楼变压器	160.0	68.15	35	35	未进入负面清单	否	无	/
811	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线徐国小流域支线49号徐国小流域变压器	50.0	68.14	11	11	未进入负面清单	否	无	/
812	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV北部干线74左3号五里庙312变压器	100.0	68.12	22	22	未进入负面清单	否	无	/
813	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线小东分小东三台柱上变压器（分台）	200.0	68.08	44	44	未进入负面清单	否	无	/
814	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线法库南分线07号柱上变压器	400.0	68.07	88	88	未进入负面清单	否	无	/
815	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线009号大四平村台变压器	400.0	68.05	88	88	未进入负面清单	否	无	/
816	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家线新光一台柱上变压器	100.0	68.03	22	22	未进入负面清单	否	无	/
817	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线11	400.0	68	88	88	未进入负面清单	否	无	/
818	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线政府分线001号711电信变压器	50.0	68	11	11	未进入负面清单	否	无	/
819	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变2#变压器	315.0	67.97	69	69	未进入负面清单	否	无	/
820	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线96号贾屯变压器	160.0	67.96	35	35	未进入负面清单	否	无	/
821	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线119号胜子村变压器	100.0	67.96	22	22	未进入负面清单	否	无	/
822	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线2号柱上变压器	400.0	67.93	88	88	未进入负面清单	否	无	/
823	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线36箱变-1#变压器	630.0	67.92	139	139	未进入负面清单	否	无	/

824	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸1-2#箱变变压器	500.0	67.92	110	110	未进入负面清单	否	无	/
825	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园3#箱变-1变压器	315.0	67.82	70	70	未进入负面清单	否	无	/
826	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线61右005号台区	100.0	67.78	22	22	未进入负面清单	否	无	/
827	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	高新五线	10kV高新五线金屯分蔡家支蔡家村柱上变压器	100.0	67.77	22	22	未进入负面清单	否	无	/
828	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线建联分003号建联鑫都变压器	315.0	67.77	70	70	未进入负面清单	否	无	/
829	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分千金堡支011号千金堡一台变压器	160.0	67.76	36	36	未进入负面清单	否	无	/
830	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变946工业二号线	10kV工业一号线工业园区公变1号分线工业园区公变1号变压器	400.0	67.75	89	89	未进入负面清单	否	无	/
831	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线23左2#变压器	400.0	67.74	89	89	未进入负面清单	否	无	/
832	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线137号丁堡村公用变变压器	50.0	67.73	11	11	未进入负面清单	否	无	/
833	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4将军尚层1#变压器	400.0	67.73	89	89	未进入负面清单	否	无	/
834	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际2A#箱变变压器	630.0	67.67	141	141	未进入负面清单	否	无	/
835	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线火车站分线2号西街一表变压器	200.0	67.63	45	45	未进入负面清单	否	无	/
836	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府5#变压器	630.0	67.62	141	141	未进入负面清单	否	无	/
837	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制分线#11+1变压器	400.0	67.61	90	90	未进入负面清单	否	无	/
838	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线04号客运4#变台变压器	200.0	67.59	45	45	未进入负面清单	否	无	/
839	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线096号赵家二台变压器	100.0	67.55	22	22	未进入负面清单	否	无	/
840	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线11号柱上变压器	315.0	67.54	71	71	未进入负面清单	否	无	/
841	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分040号施家四队变压器	315.0	67.5	71	71	未进入负面清单	否	无	/

842	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区5号箱变1号变压器	250.0	67.46	56	56	未进入负面清单	否	无	/
843	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分傲牛二台区支003号傲牛二台变压器	100.0	67.44	23	23	未进入负面清单	否	无	/
844	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分五龙六台支6号五龙六台变压器	50.0	67.44	11	11	未进入负面清单	否	无	/
845	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分010号林场住宅变压器	400.0	67.44	90	90	未进入负面清单	否	无	/
846	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	10千伏万台一线93右7号绿都家园配电变压器	315.0	67.44	71	71	未进入负面清单	否	无	/
847	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上黄二台分柱上变压器	200.0	67.39	45	45	未进入负面清单	否	无	/
848	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线国税支线04号国税变台变压器	250.0	67.33	57	57	未进入负面清单	否	无	/
849	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	10千伏起重分线4左1号柱上变压器	100.0	67.27	23	23	未进入负面清单	否	无	/
850	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓3-1号箱变变压器	400.0	67.27	91	91	未进入负面清单	否	无	/
851	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线西岗支线33号西岗变压器	50.0	67.25	11	11	未进入负面清单	否	无	/
852	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线九连分胡家三台支6号胡家三台变压器	200.0	67.23	46	46	未进入负面清单	否	无	/
853	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线03号T接榆树二台支线09号榆树二台变压器	200.0	67.21	46	46	未进入负面清单	否	无	/
854	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#51柱上变压器	160.0	67.18	37	37	未进入负面清单	否	无	/
855	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线高速分线4号腰站公变变压器	200.0	67.17	46	46	未进入负面清单	否	无	/
856	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线	10千伏绿地一线绿地二期5#箱变变压器	630.0	67.14	144	144	未进入负面清单	否	无	/
857	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线庙西沟分线公用变三号支线1号公用变三号变压器	200.0	67.1	46	46	未进入负面清单	否	无	/
858	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线线新立屯支线39号新立屯村变压器	200.0	67.09	46	46	未进入负面清单	否	无	/

859	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	天福荣城台区第一间隔配电变压器	630.0	67.09	144	144	未进入负面清单	否	无	/
860	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线79左28号柱上变压器	200.0	67.02	46	46	未进入负面清单	否	无	/
861	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金十队分15号马金五队变压器	400.0	67.02	92	92	未进入负面清单	否	无	/
862	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓一新分5号方晓一台（分台新建）柱上变压器	200.0	66.98	46	46	未进入负面清单	否	无	/
863	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分郑家六台	750.0	66.97	173	173	未进入负面清单	否	无	/
864	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线英守支028#英守南变压器	200.0	66.96	46	46	未进入负面清单	否	无	/
865	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区3号箱变2号变压器	315.0	66.92	73	73	未进入负面清单	否	无	/
866	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线针织分线22+4右2号柱上变压器	200.0	66.9	46	46	未进入负面清单	否	无	/
867	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家南台分4号孤家南台变压器	200.0	66.87	46	46	未进入负面清单	否	无	/
868	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分47号马前六队变压器	20.0	66.86	5	5	未进入负面清单	否	无	/
869	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园4#箱变2#变压器	315.0	66.84	73	73	未进入负面清单	否	无	/
870	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏东十干线财富广场1号箱式变电站（王府井A座）1号变压器	500.0	66.82	116	116	未进入负面清单	否	无	/
871	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期6#箱变变压器	400.0	66.82	93	93	未进入负面清单	否	无	/
872	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线004号东小卜变压器	100.0	66.81	23	23	未进入负面清单	否	无	/
873	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线132号台沟三队变台变压器	400.0	66.8	93	93	未进入负面清单	否	无	/
874	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线38号南天门村变压器	200.0	66.8	46	46	未进入负面清单	否	无	/
875	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区分线018+1号开发区三号变压器	200.0	66.8	46	46	未进入负面清单	否	无	/
876	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线9左1	160.0	66.79	37	37	未进入负面清单	否	无	/

877	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线15号柱上变压器	400.0	66.78	93	93	未进入负面清单	否	无	/
878	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线半拉山公用变支线7号半拉山公用变变压器	100.0	66.77	23	23	未进入负面清单	否	无	/
879	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线路段分线25号液化气站527变压器	100.0	66.72	23	23	未进入负面清单	否	无	/
880	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线农电家属支线002号农电家属变压器	100.0	66.71	23	23	未进入负面清单	否	无	/
881	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线小甸子1号台分线009号小甸子1号台变压器	100.0	66.71	23	23	未进入负面清单	否	无	/
882	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线小砬子沟分线17号小砬子沟变压器	100.0	66.71	23	23	未进入负面清单	否	无	/
883	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支26号后楼村变压器	50.0	66.69	12	12	未进入负面清单	否	无	/
884	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分060号新古村二台变压器	80.0	66.66	19	19	未进入负面清单	否	无	/
885	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线北沟二台分线001号杆北沟二台变压器	400.0	66.64	93	93	未进入负面清单	否	无	/
886	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2#环网柜右1变压器	200.0	66.61	47	47	未进入负面清单	否	无	/
887	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线南平山分线6号南平山变压器	200.0	66.6	47	47	未进入负面清单	否	无	/
888	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线59号加油站变压器	200.0	66.55	47	47	未进入负面清单	否	无	/
889	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线油坊分36号油坊村变压器	400.0	66.54	94	94	未进入负面清单	否	无	/
890	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	10千伏民主专线民主路开关站民主4号线12号箱式变电站变压器	630.0	66.53	148	148	未进入负面清单	否	无	/
891	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京二队支线04号章京二队变压器	200.0	66.52	47	47	未进入负面清单	否	无	/
892	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线西岔工区变压器	10.0	66.51	2	2	未进入负面清单	否	无	/
893	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙街里支线02号五龙街里变压器	100.0	66.5	24	24	未进入负面清单	否	无	/
894	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10千伏新北二线欧家分线8号柱上变压器	400.0	66.48	94	94	未进入负面清单	否	无	/

895	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线69号金家沟变压器	160.0	66.44	38	38	未进入负面清单	否	无	/
896	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	10千伏小额干线2号箱变配电变压器	400.0	66.41	94	94	未进入负面清单	否	无	/
897	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈3号配变站1号变压器	400.0	66.4	94	94	未进入负面清单	否	无	/
898	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	昌图小区2#配变站2#变压器	500.0	66.4	118	118	未进入负面清单	否	无	/
899	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线16#变压器	400.0	66.39	94	94	未进入负面清单	否	无	/
900	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新邻居与贤华小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	315.0	66.39	74	74	未进入负面清单	否	无	/
901	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线27左7号柱上变压器	315.0	66.38	74	74	未进入负面清单	否	无	/
902	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线门坎哨分线002号门坎哨变压器	315.0	66.38	74	74	未进入负面清单	否	无	/
903	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北4#间隔配电变压器	630.0	66.38	149	149	未进入负面清单	否	无	/
904	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线79号大地变压器	50.0	66.34	12	12	未进入负面清单	否	无	/
905	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线06号夏家堡5号变压器	315.0	66.33	75	75	未进入负面清单	否	无	/
906	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线西街分线004号西街北台变压器	100.0	66.32	24	24	未进入负面清单	否	无	/
907	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	10千伏平塑二线49号所带5号箱变配电变压器	400.0	66.3	95	95	未进入负面清单	否	无	/
908	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3#箱变变压器	630.0	66.3	149	149	未进入负面清单	否	无	/
909	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线36-5#箱变2#变压器	250.0	66.28	59	59	未进入负面清单	否	无	/
910	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线牟家沟分线5号大苏河村变压器	50.0	66.26	12	12	未进入负面清单	否	无	/
911	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	10千伏东三专线东三路开闭所7号箱式变电站变压器	400.0	66.23	95	95	未进入负面清单	否	无	/
912	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	10千伏本溪路一线18号柱上变压器	315.0	66.22	75	75	未进入负面清单	否	无	/

913	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV上马线八盘分章党二台003号章党二台变压器	200.0	66.22	48	48	未进入负面清单	否	无	/
914	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线12号箱变1号变压器	160.0	66.21	38	38	未进入负面清单	否	无	/
915	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园4-2#箱变变压器	315.0	66.21	75	75	未进入负面清单	否	无	/
916	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10千伏五零三线12右1号林产公司专用变变压器	200.0	66.2	48	48	未进入负面清单	否	无	/
917	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带3号箱变1号配电变压器	500.0	66.17	119	119	未进入负面清单	否	无	/
918	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	10千伏本溪路一线24左5号柱上变压器	200.0	66.14	48	48	未进入负面清单	否	无	/
919	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线部队分1	400.0	66.14	95	95	未进入负面清单	否	无	/
920	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线23号李家南台变压器	200.0	66.14	48	48	未进入负面清单	否	无	/
921	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线31左1#柱上变压器	315.0	66.12	75	75	未进入负面清单	否	无	/
922	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城1#箱变2#变压器	315.0	66.12	75	75	未进入负面清单	否	无	/
923	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	10千伏高方二线亿丰6#箱变配电变压器	400.0	66.08	96	96	未进入负面清单	否	无	/
924	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄岗子分线004号黄岗子变压器	100.0	66.07	24	24	未进入负面清单	否	无	/
925	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线138号柱上变压器	400.0	66.06	96	96	未进入负面清单	否	无	/
926	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线东六路开关站所内配电室变压器	630.0	66.06	151	151	未进入负面清单	否	无	/
927	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷线电台分线5左3号柱上变压器	315.0	66.04	75	75	未进入负面清单	否	无	/
928	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线王家北支线002号王家北变压器	100.0	66.04	24	24	未进入负面清单	否	无	/
929	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	10千伏本溪路一线36号柱上变压器	200.0	66.03	48	48	未进入负面清单	否	无	/
930	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	10千伏高新一线40#柱上变压器	200.0	66.01	48	48	未进入负面清单	否	无	/

931	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线南台9#配变站变压器	400.0	66	96	96	未进入负面清单	否	无	/
932	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西2分013号金家西2变压器（新）	50.0	65.94	12	12	未进入负面清单	否	无	/
933	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	中兴街一线	10千伏中兴街一线23#柱上变压器	200.0	65.92	48	48	未进入负面清单	否	无	/
934	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线152号聂尔库四台变压器	200.0	65.89	48	48	未进入负面清单	否	无	/
935	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线126号庄家变压器	160.0	65.89	39	39	未进入负面清单	否	无	/
936	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小桥子台分线04号小桥子变台变压器	100.0	65.86	24	24	未进入负面清单	否	无	/
937	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线18右2号安居南区1-2号箱式变电站变压器	400.0	65.82	97	97	未进入负面清单	否	无	/
938	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线翁泉支线16号翁泉村变压器	50.0	65.8	12	12	未进入负面清单	否	无	/
939	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支89号二道变压器	50.0	65.78	12	12	未进入负面清单	否	无	/
940	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线115号水库台变压器	100.0	65.76	24	24	未进入负面清单	否	无	/
941	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线88#箱变开关间隔配电变压器	500.0	65.75	121	121	未进入负面清单	否	无	/
942	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线外加剂分12左1号外加剂分1号变压器	200.0	65.73	49	49	未进入负面清单	否	无	/
943	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线100号平河变压器	200.0	65.71	49	49	未进入负面清单	否	无	/
944	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线61#柱上变压器	100.0	65.7	24	24	未进入负面清单	否	无	/
945	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线双台子分线松树支线003号松树变压器	100.0	65.69	24	24	未进入负面清单	否	无	/
946	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线杜家分浅沟二台支6号浅沟二台变压器	100.0	65.66	24	24	未进入负面清单	否	无	/
947	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线4支31号柱上变压器	400.0	65.64	97	97	未进入负面清单	否	无	/
948	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线98号公变四号变压器	160.0	65.63	39	39	未进入负面清单	否	无	/

949	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线国化分线9右4#柱上变压器	315.0	65.6	77	77	未进入负面清单	否	无	/
950	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	10千伏科技一线育才一品1#箱变变压器1	800.0	65.6	195	195	未进入负面清单	否	无	/
951	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线18号游泳馆变台变压器	400.0	65.57	98	98	未进入负面清单	否	无	/
952	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线阳光丽景三期A区配电室2#配电变压器	800.0	65.53	196	196	未进入负面清单	否	无	/
953	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线黄旗东二台分1号黄旗东二台变压器	200.0	65.52	49	49	未进入负面清单	否	无	/
954	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线后小卜公用变支线2号后小卜公用变变压器	50.0	65.5	12	12	未进入负面清单	否	无	/
955	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线小东分小东一台柱上变压器（分台）	200.0	65.49	49	49	未进入负面清单	否	无	/
956	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线58+1环网单元配出农贸大厅箱式变电站变压器	400.0	65.49	98	98	未进入负面清单	否	无	/
957	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线松树分24号松树沟四台变压器	200.0	65.47	49	49	未进入负面清单	否	无	/
958	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线大西卜分线001号大西卜变压器	200.0	65.44	49	49	未进入负面清单	否	无	/
959	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线	10千伏绿地二线绿地二期7#箱变变压器	630.0	65.44	155	155	未进入负面清单	否	无	/
960	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线治安村分线8号治安村变压器	200.0	65.43	49	49	未进入负面清单	否	无	/
961	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线568庄园箱变变压器	630.0	65.42	155	155	未进入负面清单	否	无	/
962	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线孟家分大东一台006号变压器	200.0	65.41	49	49	未进入负面清单	否	无	/
963	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线12左6支1变压器	400.0	65.39	98	98	未进入负面清单	否	无	/
964	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	10千伏新华干线28号柱上变压器	500.0	65.37	123	123	未进入负面清单	否	无	/
965	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆林干线89左2号柱上变压器	400.0	65.34	99	99	未进入负面清单	否	无	/
966	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线70右#1	250.0	65.34	62	62	未进入负面清单	否	无	/

967	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线九道沟村变压器支线8号九道沟村变压器	200.0	65.27	49	49	未进入负面清单	否	无	/
968	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10千伏五平二线38右4所带2号箱变配电变压器	400.0	65.26	99	99	未进入负面清单	否	无	/
969	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左6#柱上变压器	315.0	65.25	78	78	未进入负面清单	否	无	/
970	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线16号马峰沟台变变压器	100.0	65.24	25	25	未进入负面清单	否	无	/
971	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线052号变压器	200.0	65.23	50	50	未进入负面清单	否	无	/
972	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线新区分线4#柱上变压器	50.0	65.22	12	12	未进入负面清单	否	无	/
973	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线1左2号柱上变压器1	500.0	65.22	124	124	未进入负面清单	否	无	/
974	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯分线9号卜屯公变变压器	100.0	65.22	25	25	未进入负面清单	否	无	/
975	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分3左7号柱上变压器	100.0	65.17	25	25	未进入负面清单	否	无	/
976	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线112号腰卜变压器	100.0	65.14	25	25	未进入负面清单	否	无	/
977	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线汤甸子支线16号赵斌小流域变压器	5.0	65.12	1	1	未进入负面清单	否	无	/
978	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前二台支1号马前二台变压器	200.0	65.11	50	50	未进入负面清单	否	无	/
979	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线121号石家卜变压器	200.0	65.07	50	50	未进入负面清单	否	无	/
980	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线39#中郎士台变压器	100.0	65.06	25	25	未进入负面清单	否	无	/
981	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线56左9左1号柱上变压器	100.0	65.05	25	25	未进入负面清单	否	无	/
982	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线腰岗分线腰堡002#变压器	200.0	65.05	50	50	未进入负面清单	否	无	/
983	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园3-1#箱变变压器	315.0	65.04	79	79	未进入负面清单	否	无	/
984	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线公变1号支线4号公变1号变压器	100.0	65.02	25	25	未进入负面清单	否	无	/

985	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块9#配变站1#变压器	400.0	65.01	100	100	未进入负面清单	否	无	/
986	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分4（原关岭干线台山分1）	200.0	64.99	50	50	未进入负面清单	否	无	/
987	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二干沟支线037号正岔变压器	160.0	64.95	40	40	未进入负面清单	否	无	/
988	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线陡岭子三台分7号变压器	100.0	64.94	25	25	未进入负面清单	否	无	/
989	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线棒砬子二台支线棒砬子二台变压器	100.0	64.92	25	25	未进入负面清单	否	无	/
990	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10千伏转水湖线杨家店分线18左1号金黄沟变压器	50.0	64.9	13	13	未进入负面清单	否	无	/
991	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老八家子二台3号变压器	200.0	64.89	50	50	未进入负面清单	否	无	/
992	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾一线	10千伏御龙湾一线丽湾分线2号柱上变压器	160.0	64.85	40	40	未进入负面清单	否	无	/
993	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线228号茨沟变压器	50.0	64.84	13	13	未进入负面清单	否	无	/
994	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线105#瓦房一队变压器	100.0	64.84	25	25	未进入负面清单	否	无	/
995	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线后堡二三队支线01号后堡二三队变压器	200.0	64.83	50	50	未进入负面清单	否	无	/
996	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园1#箱变1#变压器	400.0	64.77	101	101	未进入负面清单	否	无	/
997	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线75号柱上变压器	400.0	64.76	101	101	未进入负面清单	否	无	/
998	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线和庆村支线1号和庆村变压器	50.0	64.76	13	13	未进入负面清单	否	无	/
999	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线移动子线005号苍石矿务局林场变压器	100.0	64.76	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1000	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日4#配变站2#变压器	500.0	64.74	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1001	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线乾安小区1配电站1#变压器	315.0	64.74	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1002	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线193号新卜三队变压器	50.0	64.73	13	13	未进入负面清单	否	无	/

1003	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线高丽家园二期1#箱变配电变压器	400.0	64.73	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1004	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线大东五台分1号大东五台变压器	100.0	64.71	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1005	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-2-1#变压器	400.0	64.7	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1006	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线64号右2号鲍家村委会方塘柱上变压器	100.0	64.65	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1007	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线10号福民路北3-2号箱式变电站变压器	630.0	64.63	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1008	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏琥珀分线14左1号柱上变压器	200.0	64.61	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1009	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线018号马架子一队变压器	80.0	64.61	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1010	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线19变压器	315.0	64.59	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1011	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线瓦房分线004号瓦房变压器	100.0	64.57	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1012	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区2-1#箱变变压器	400.0	64.57	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1013	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线周家沟分线10号周家沟变台变压器	50.0	64.56	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1014	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线夏家分夏家一台柱上变压器（分台）	200.0	64.56	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1015	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10千伏营盘干线哈达背分驿马六台支驿马六台变压器	100.0	64.53	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1016	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线查家变压器	400.0	64.5	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1017	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线宝汤分线07号宝汤变压器	200.0	64.49	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1018	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线275号小北岔村变压器	50.0	64.49	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1019	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	10千伏本溪路一线38号柱上变压器	400.0	64.48	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1020	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线范家支线001号范家变压器	200.0	64.47	51	51	未进入负面清单	否	无	/

1021	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线54左6左5+1左1号柱上变压器	200.0	64.45	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1022	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区1-1#箱变变压器	400.0	64.45	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1023	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线富丽皇二台变压器	200.0	64.44	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1024	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线东卜支线5号东卜变压器	100.0	64.42	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1025	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄村分4号下黄村变压器（新）	315.0	64.41	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1026	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福里东区2号箱式变电站变压器	400.0	64.4	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1027	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线57-变台	100.0	64.38	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1028	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线腰卜支004号腰卜变压器	200.0	64.38	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1029	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	10千伏开四一线绿地剑桥3#箱变1#变压器	315.0	64.38	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1030	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线135号石庙子变压器	50.0	64.37	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1031	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线18号胜利村台变压器	200.0	64.36	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1032	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支051号小四1519台变压器	100.0	64.35	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1033	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线156号头道岭南变压器	200.0	64.34	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1034	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线小寨二台支3号小寨子村变压器	100.0	64.33	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1035	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	10千伏高方一线亿丰1#箱变配电变压器	630.0	64.33	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1036	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线38号柱上变压器	315.0	64.26	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1037	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV七0六线木奇河西二台支线木奇河西二台	100.0	64.24	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1038	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线22号下海浪一变压器	400.0	64.24	103	103	未进入负面清单	否	无	/

1039	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线230号台沟二台变压器	200.0	64.22	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1040	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路2#配变站1#变压器	315.0	64.22	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1041	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线4#地块1#箱变2#变压器	315.0	64.19	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1042	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线五里庙支线2号五里庙开发区变压器	200.0	64.17	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1043	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线马前寨南山西分线05号马前寨南山西变压器	100.0	64.15	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1044	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线高丽家园二期2#箱变配电变压器	400.0	64.15	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1045	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线62号莲岛一队变压器（新）	200.0	64.14	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1046	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线东河堤分线009号河堤路变台变压器	100.0	64.13	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1047	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10千伏土仁干线治安四队公用变分线8号治安四队公用变变压器	100.0	64.13	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1048	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线25号(1414)东山变压器（新）	400.0	64.13	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1049	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线猴石村支线4号猴石村变压器	200.0	64.12	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1050	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	10kV顺前二线前岭西台支1号前岭西台变压器	200.0	64.11	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1051	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线龙凤三台变压器	200.0	64.1	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1052	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	10千伏黑虎干线66左1号柱上变压器	100.0	64.09	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1053	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼1#箱变变压器	630.0	64.07	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1054	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线南四平北变压器	400.0	64.05	104	104	未进入负面清单	否	无	/
1055	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线27号柱上变压器	315.0	64.02	82	82	未进入负面清单	否	无	/
1056	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1右4	400.0	64.01	104	104	未进入负面清单	否	无	/

1057	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站3	630.0	63.97	164	164	未进入负面清单	否	无	/
1058	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线联通支线02号信用社住宅变压器	80.0	63.95	21	21	未进入负面清单	否	无	/
1059	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛一二队分线06号小洛一二队变压器	200.0	63.94	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1060	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线述德分线124号述德村变压器	100.0	63.91	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1061	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线华丰支线2号华丰变压器	100.0	63.89	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1062	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线苗圃支2号田屯苗圃变压器	400.0	63.88	104	104	未进入负面清单	否	无	/
1063	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线长兴支线6号长兴公变变压器	200.0	63.86	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1064	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线36号铁路3#楼305变压器	400.0	63.84	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1065	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分孤家子支005号孤家子一台变压器	100.0	63.84	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1066	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线大块地西分线14号大块地东变压器	100.0	63.78	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1067	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线城郊分线2号八里村小学105变压器	50.0	63.76	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1068	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线12右2号柱上变压器	315.0	63.74	83	83	未进入负面清单	否	无	/
1069	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线庙北支线1号庙北变压器	100.0	63.74	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1070	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站43-2号箱式变电站变压器	630.0	63.74	165	165	未进入负面清单	否	无	/
1071	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线镀锌厂分10号粮库住宅变压器	100.0	63.73	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1072	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线金鼎世纪城3#箱变变压器	630.0	63.73	166	166	未进入负面清单	否	无	/
1073	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线王家堡公变二号分线04号王家堡公变二号变压器	100.0	63.72	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1074	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线7所带9号箱变配电变压器	400.0	63.72	105	105	未进入负面清单	否	无	/

1075	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡西台分支线03号西堡西台变压器	100.0	63.69	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1076	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线三道沟分002#三道沟变压器	50.0	63.69	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1077	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线关家分线80号杆关家变压器	200.0	63.62	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1078	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线建兴小区支线04号建兴小区变压器	250.0	63.62	66	66	未进入负面清单	否	无	/
1079	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线电宅分线6号环网箱配出南台7号箱变变压器	630.0	63.62	166	166	未进入负面清单	否	无	/
1080	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线07号杆T接河南分线03号杆河南变台	400.0	63.6	106	106	未进入负面清单	否	无	/
1081	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线17#	200.0	63.59	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1082	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线良种厂支线003号良种厂变压器	160.0	63.59	42	42	未进入负面清单	否	无	/
1083	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	10千伏中天二线粮栈二分线18号柱上变压器	315.0	63.56	83	83	未进入负面清单	否	无	/
1084	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线132+1号下青新变压器	50.0	63.52	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1085	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城1#箱变-1号变压器	400.0	63.48	106	106	未进入负面清单	否	无	/
1086	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线068号阿尔当变压器	315.0	63.47	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1087	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线沟口分15号所带15号箱变配电变压器	400.0	63.44	106	106	未进入负面清单	否	无	/
1088	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线11右2柱上-变压器	200.0	63.38	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1089	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线下二分下二电井二台支1号下二电井二台区柱上变压器	200.0	63.37	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1090	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线25号柱上变压器	200.0	63.35	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1091	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线供销社4号楼分线001号供销社4号楼变压器	160.0	63.35	43	43	未进入负面清单	否	无	/
1092	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10千伏草汪联线西卜公用变一号分线1号西卜公用变一号变压器	200.0	63.35	53	53	未进入负面清单	否	无	/

1093	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线西川分068号西川村变压器	200.0	63.31	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1094	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区3号箱变1号变压器	315.0	63.27	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1095	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东兴支线004号东兴变压器	100.0	63.26	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1096	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线庄家支014号庄家台变压器	50.0	63.23	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1097	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线350号高丽一台变压器	100.0	63.22	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1098	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线6号柱上变压器	400.0	63.17	107	107	未进入负面清单	否	无	/
1099	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线47右1号柱上变压器	400.0	63.17	107	107	未进入负面清单	否	无	/
1100	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线四家支线5#柱上变压器	160.0	63.16	43	43	未进入负面清单	否	无	/
1101	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线52支1号柱上变压器	200.0	63.14	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1102	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线甸心子分线4号甸心子村变压器	50.0	63.12	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1103	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	10千伏东六专线东六路开关站26号箱式变电站变压器	630.0	63.11	169	169	未进入负面清单	否	无	/
1104	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线16左3将军市场北2#配变站	315.0	63.06	85	85	未进入负面清单	否	无	/
1105	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线杨树崴木器分线7号杨树崴木器变压器	400.0	63.02	108	108	未进入负面清单	否	无	/
1106	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区2号箱变1号变压器	250.0	62.99	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1107	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分线15号柱上变压器	400.0	62.98	108	108	未进入负面清单	否	无	/
1108	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线腰站分线3号腰站变压器	200.0	62.96	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1109	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线前小卜支线3号前小卜变压器	50.0	62.96	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1110	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓3号箱变变压器	400.0	62.93	108	108	未进入负面清单	否	无	/

1111	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	10千伏千金二线千金嘉园2号箱式变电站变压器	630.0	62.9	171	171	未进入负面清单	否	无	/
1112	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分施家五队二台柱上变压器	315.0	62.87	85	85	未进入负面清单	否	无	/
1113	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大央支线03号大央变压器	50.0	62.85	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1114	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线22右2#柱上变压器	200.0	62.81	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1115	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右4变压器	315.0	62.8	86	86	未进入负面清单	否	无	/
1116	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线134号黄旗东台变压器	200.0	62.8	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1117	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线51右1号柱上变压器	200.0	62.77	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1118	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线偏道子公用变分线5号偏道子公用变变压器	50.0	62.77	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1119	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左4左3石油机械厂2#配电站变压器	630.0	62.74	172	172	未进入负面清单	否	无	/
1120	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线前安分前安一台支004号前安一台变压器	200.0	62.73	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1121	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10千伏马郎线马和五台分1号马和五台变压器	200.0	62.71	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1122	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左4变压器	315.0	62.68	86	86	未进入负面清单	否	无	/
1123	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线八旗街支线04号水利变台变压器	315.0	62.66	86	86	未进入负面清单	否	无	/
1124	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城2#配变站1#变压器	315.0	62.65	86	86	未进入负面清单	否	无	/
1125	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线排子分线9号排子公变变压器	30.0	62.63	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1126	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线温家一台分005号温家一台变压器	400.0	62.61	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1127	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	县局关岭85#台区柱上变压器	200.0	62.59	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1128	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马小区分线02号皇寺新区变压器	50.0	62.58	14	14	未进入负面清单	否	无	/

1129	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子二队支线019号暖泉子二队变压器	100.0	62.58	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1130	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线35号柳圈沟公用变变压器	50.0	62.56	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1131	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线武功街1#配电站变压器	500.0	62.55	137	137	未进入负面清单	否	无	/
1132	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV方大二线大田支006#大田北台变压器	200.0	62.51	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1133	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	菜大队北台变压器	200.0	62.49	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1134	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线121号小甸子变压器	100.0	62.49	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1135	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	YHG_关岭干39（34）左8	630.0	62.45	174	174	未进入负面清单	否	无	/
1136	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线西矸子分线19左2号柱上变压器	400.0	62.43	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1137	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支019号汪良北1548变压器	200.0	62.42	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1138	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区2-4#箱变变压器	400.0	62.37	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1139	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线白菜沟分白菜沟二台支1号白菜沟二台变压器	100.0	62.36	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1140	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线蚊子沟支线002号蚊子沟变压器	50.0	62.34	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1141	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线190号前邓村变压器（新）	315.0	62.34	87	87	未进入负面清单	否	无	/
1142	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线西猴分线西猴石沟一队1号西猴一组变压器	30.0	62.33	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1143	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线孟旗沟公用变分线4号孟旗沟公用变变压器	200.0	62.32	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1144	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10千伏苇二号线大南分线小呼伦支线018号小呼伦二台变压器	200.0	62.3	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1145	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线13号制药住宅台变压器	200.0	62.28	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1146	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	10千伏万台一线57右1号柱上变压器	200.0	62.27	55	55	未进入负面清单	否	无	/

1147	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线刘家东台支线001号变压器	100.0	62.27	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1148	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅一期1箱变-01	315.0	62.25	87	87	未进入负面清单	否	无	/
1149	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线刘尔家园7号箱变变压器	630.0	62.21	175	175	未进入负面清单	否	无	/
1150	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台八组支线2号兴隆台八组变压器	160.0	62.2	44	44	未进入负面清单	否	无	/
1151	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	10千伏凤工一线建设小区1号配电室1号变压器	630.0	62.2	175	175	未进入负面清单	否	无	/
1152	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线配件分线配件变压器	100.0	62.18	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1153	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10千伏英额门线祁家卜公五子线2号祁家卜公五变压器	200.0	62.17	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1154	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	10千伏高新一线52#柱上变压器	315.0	62.17	88	88	未进入负面清单	否	无	/
1155	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线河南分线030号河南变压器	50.0	62.16	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1156	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江五队支线001号江五队变压器	100.0	62.12	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1157	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分029号施家南台变压器	315.0	62.12	88	88	未进入负面清单	否	无	/
1158	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线22	400.0	62.1	112	112	未进入负面清单	否	无	/
1159	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线大块地西分线24号大块地西变压器	100.0	62.1	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1160	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子分线58号甸心子公用变变压器	20.0	62.07	6	6	未进入负面清单	否	无	/
1161	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	海城小区1#配变站1#变压器	400.0	62.04	112	112	未进入负面清单	否	无	/
1162	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际2B#箱变变压器	400.0	62.03	112	112	未进入负面清单	否	无	/
1163	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线14右#1变压器	315.0	62.01	88	88	未进入负面清单	否	无	/
1164	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	格林小镇三期1#配电变压器	500.0	62.01	140	140	未进入负面清单	否	无	/

1165	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线福美涂料分马金桥北支1号马金桥北变压器	200.0	61.97	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1166	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支040号下头变压器	100.0	61.9	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1167	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线28号新抚路北10-2号箱式变电站变压器	400.0	61.87	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1168	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10千伏民政线鹅脖三台分柱上变压器	200.0	61.83	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1169	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城三台分2号板城三台变压器	200.0	61.82	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1170	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支084号大四村台1546变压器	100.0	61.81	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1171	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线21	200.0	61.8	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1172	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线53右1#柱上变压器	200.0	61.8	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1173	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线55号柱上变压器（原48右7）	200.0	61.79	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1174	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	10千伏千户干线48右1号柱上变压器	100.0	61.77	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1175	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分线025号李玉福支线03号高速口变台变压器	200.0	61.76	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1176	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新湖国际5#箱变1#变压器	400.0	61.76	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1177	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	和平市场1#配变站2	400.0	61.76	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1178	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线金鼎世纪城1#箱变1变压器	400.0	61.76	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1179	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线18右2号安居南区2-2号箱式变电站变压器	400.0	61.75	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1180	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线大泗水分013#大泗水二台变压器	200.0	61.74	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1181	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线1号公变三号变压器	200.0	61.73	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1182	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区3-1#箱变变压器	315.0	61.72	89	89	未进入负面清单	否	无	/

1183	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线北道北支线08号北道北变台变压器	315.0	61.69	89	89	未进入负面清单	否	无	/
1184	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变946工业二号线	10千伏工业二号线华美分线1右1号金地水岸小区1号箱变	1000.0	61.67	283	283	未进入负面清单	否	无	/
1185	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#1	160.0	61.66	45	45	未进入负面清单	否	无	/
1186	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸4期2#箱变变压器	630.0	61.65	179	179	未进入负面清单	否	无	/
1187	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线028号房申综合变压器	200.0	61.61	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1188	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线211号黄旗六组变压器	50.0	61.6	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1189	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线15	200.0	61.59	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1190	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分17左1房申西二台变压器	200.0	61.56	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1191	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线幸福城4#配变站1#变压器	250.0	61.56	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1192	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	10千伏腾远一线德商春天里2#箱变变压器	400.0	61.54	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1193	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线62左1#变压器	200.0	61.51	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1194	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线50右5号柱上-柱上变压器	200.0	61.51	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1195	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线二道支线02号二道变台变压器	100.0	61.48	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1196	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线89右0号柱上变压器	400.0	61.47	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1197	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线83号水电营业所变压器	400.0	61.47	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1198	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	10千伏牛奶干线26左12号柱上变压器	200.0	61.44	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1199	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10千伏兴湾联线水库家属支线7号后楼水库家属变压器	100.0	61.42	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1200	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线123号斗虎屯变压器	315.0	61.42	90	90	未进入负面清单	否	无	/

1201	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	10千伏乾安干线18左2（原市场分8右2）号柱上变压器	400.0	61.36	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1202	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线82号小五付甲变台变压器	100.0	61.36	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1203	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线河南加油站箱变出线间隔配电变压器	315.0	61.34	90	90	未进入负面清单	否	无	/
1204	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线14号变压器	315.0	61.29	90	90	未进入负面清单	否	无	/
1205	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线59支1号东方房地产1号箱变变压器	400.0	61.27	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1206	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线8-2地块1-2#箱变变压器	400.0	61.25	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1207	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线44左3号柱上变压器	400.0	61.18	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1208	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭二组分4号长岭二组变压器	50.0	61.18	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1209	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线022左001号后道一台变压器	200.0	61.17	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1210	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏白云社区3号箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	61.15	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1211	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线半拉背支线74号杆天桥七队变压器	50.0	61.13	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1212	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线8右3号所带环网柜配出7号箱变配电变压器	400.0	61.12	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1213	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓5号箱变变压器	400.0	61.12	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1214	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福中一线38号柱上变压器	400.0	61.07	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1215	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线110左4占贝二台变压器	200.0	61.04	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1216	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支4#柱上变压器	400.0	61.03	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1217	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟支线002号养蜂沟变压器	50.0	61.01	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1218	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线01号林业小区变台变压器	200.0	60.97	58	58	未进入负面清单	否	无	/

1219	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左2变压器	400.0	60.95	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1220	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线15右4号卫生局变压器	400.0	60.95	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1221	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线173号河上沟变压器	50.0	60.92	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1222	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线75所带箱变变压器备用	250.0	60.92	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1223	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线四家支线31#柱上变压器	200.0	60.89	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1224	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏福中二线网通分线2右1号柱上变压器	400.0	60.86	117	117	未进入负面清单	否	无	/
1225	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区7-3#箱变变压器	630.0	60.86	184	184	未进入负面清单	否	无	/
1226	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线河东小区1#配电站变压器	500.0	60.84	146	146	未进入负面清单	否	无	/
1227	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线301号下王堡村变压器	200.0	60.83	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1228	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线41#开关间隔配电变压器	630.0	60.77	184	184	未进入负面清单	否	无	/
1229	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下寨沟支线008号下寨沟变压器	50.0	60.76	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1230	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园东村分支线01号夏园东村变压器	100.0	60.7	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1231	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡二台支线02号杉松下堡二台变压器	100.0	60.69	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1232	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线153号九道河变压器	20.0	60.68	6	6	未进入负面清单	否	无	/
1233	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线半拉背支线27号杆天桥六队变压器	50.0	60.68	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1234	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线线新进小区支线1号新进小区变压器	160.0	60.68	47	47	未进入负面清单	否	无	/
1235	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线古佛峪新区支线001号古佛峪新区变压器	50.0	60.65	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1236	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线42左#4变压器	100.0	60.65	29	29	未进入负面清单	否	无	/

1237	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线东昌分线南沟二台支线004号杆南沟二台变压器	100.0	60.64	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1238	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线16左10#变压器	100.0	60.62	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1239	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线004号红雁变压器	100.0	60.61	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1240	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线桦树哨支线58号桦树哨公用变变压器	50.0	60.61	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1241	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园1-1#箱变变压器	400.0	60.61	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1242	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支034右1号下头二台变压器	100.0	60.6	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1243	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线七百支线2#配变站1#变压器	315.0	60.59	93	93	未进入负面清单	否	无	/
1244	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	10千伏章土二线52左1号柱上变压器	200.0	60.58	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1245	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线新立屯分新立屯二台支2号新立屯二台变压器	200.0	60.58	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1246	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	桃园雅居小区1#配变站1#变压器	315.0	60.58	93	93	未进入负面清单	否	无	/
1247	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线49号甘井子公用变3号变压器	100.0	60.57	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1248	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线两家子分009#两家子村变压器	100.0	60.57	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1249	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线和平一支1左3号化工二分3号变压器	400.0	60.57	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1250	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线23右4号柱上变压器	100.0	60.56	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1251	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分一营支1号一营变压器	200.0	60.45	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1252	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61左3	200.0	60.42	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1253	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线北苍石分线027+1号红透山二组变压器	400.0	60.41	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1254	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线62左3号环网柜所带4号箱变配电变压器	630.0	60.36	187	187	未进入负面清单	否	无	/

1255	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线42-箱变-2#变压器	250.0	60.36	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1256	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分兰山支22号兰山村南变压器	63.0	60.34	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1257	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线220号台沟三台变压器	200.0	60.33	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1258	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线073号后岗村变压器	315.0	60.3	94	94	未进入负面清单	否	无	/
1259	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线007号林业站变压器	100.0	60.29	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1260	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线108号解家村台区变压器	100.0	60.21	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1261	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线斗虎沟分线48号斗虎沟变压器	50.0	60.19	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1262	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线家和美1号配电室2号变压器	800.0	60.14	239	239	未进入负面清单	否	无	/
1263	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分东沟支050号东沟村变压器	200.0	60.1	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1264	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线北头号支线08号北头变台变压器	100.0	60.09	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1265	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大边沟林场家属变压器	200.0	60.05	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1266	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线86#	160.0	60.05	48	48	未进入负面清单	否	无	/
1267	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线国化分线9右3右1#柱上变压器	200.0	59.97	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1268	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线01号下湾子一号变压器	200.0	59.95	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1269	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带1号环网柜配出7C号箱变配电变压器	630.0	59.95	189	189	未进入负面清单	否	无	/
1270	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘北小区5#配变站2#变压器	315.0	59.94	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1271	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园5#箱变-1变压器	400.0	59.94	120	120	未进入负面清单	否	无	/
1272	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜一台分001号腰卜一台变压器	100.0	59.9	30	30	未进入负面清单	否	无	/

1273	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线下汉移民分05号下汉移民台区变压器	100.0	59.89	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1274	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区4-1#箱变变压器	400.0	59.87	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1275	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园3-2#箱变变压器	315.0	59.86	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1276	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线90左1号柱上变压器	315.0	59.84	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1277	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线32号新村330变压器	100.0	59.79	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1278	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园6#箱变变压器	400.0	59.79	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1279	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线15右8号岗山小区变压器	400.0	59.77	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1280	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线21右3#柱上变压器	315.0	59.77	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1281	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线赵堡分线4号赵堡村变压器	50.0	59.76	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1282	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府4#变压器	630.0	59.76	191	191	未进入负面清单	否	无	/
1283	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线蜂蜜砾子支线蜂蜜砾子001#变压器	50.0	59.75	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1284	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线281号嘎叭寨变压器	50.0	59.74	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1285	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#19左6	315.0	59.7	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1286	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线11	100.0	59.7	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1287	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线45智能变压器	400.0	59.66	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1288	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线253号南三家公用变一号变压器	50.0	59.64	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1289	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东新变压器	50.0	59.63	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1290	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	10千伏高山干线24号柱上变压器	400.0	59.61	122	122	未进入负面清单	否	无	/

1291	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线胡东分胡家东二台支13号胡家东二台变压器	200.0	59.59	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1292	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线小苇塘分线24号治安十队公用变变压器	50.0	59.58	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1293	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带5号箱变1号配电变压器	400.0	59.58	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1294	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站1#变压器	250.0	59.58	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1295	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线西猴分线73号西猴公变变压器	20.0	59.57	6	6	未进入负面清单	否	无	/
1296	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分15柱上变压器	315.0	59.56	96	96	未进入负面清单	否	无	/
1297	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线南土口村支线003号南土口村变压器	200.0	59.55	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1298	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线17号所带环网柜配出7号箱变配电变压器	400.0	59.52	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1299	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线46右5柱上变压器	400.0	59.5	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1300	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10千伏后安干线前安分前安四台支1号前安四台变压器	50.0	59.45	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1301	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂分线002号登厂变压器	100.0	59.44	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1302	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线九组支线3号九组变压器	100.0	59.39	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1303	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线25左1+1号柱上变压器	315.0	59.38	96	96	未进入负面清单	否	无	/
1304	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10千伏苇一号线蛤蟆沟北二台分线005号蛤蟆沟北二台变压器	200.0	59.37	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1305	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期6号变压器	630.0	59.34	193	193	未进入负面清单	否	无	/
1306	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	10千伏跃北联线面厂分线3左4号柱上变压器	315.0	59.33	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1307	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线4号柱上变压器	315.0	59.33	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1308	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线大崴子分线02号大崴子变压器	200.0	59.31	61	61	未进入负面清单	否	无	/

1309	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线9右1	315.0	59.3	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1310	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓7号箱变变压器	400.0	59.26	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1311	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线48右3#变压器	315.0	59.25	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1312	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北5#站内变压器	630.0	59.24	194	194	未进入负面清单	否	无	/
1313	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区1号箱变1号变压器	400.0	59.15	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1314	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线06号嘉禾动迁小区变压器	200.0	59.14	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1315	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线甘井子支线3号甘井子变压器	200.0	59.14	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1316	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左11号1#箱变1号变压器	315.0	59.14	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1317	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线西出口办公室箱变变压器	400.0	59.1	124	124	未进入负面清单	否	无	/
1318	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北市分线10左1号柱上变压器	200.0	59.09	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1319	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线逢宝仁支线13号逢宝仁变压器	50.0	59.09	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1320	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关小区1#配电站变压器	630.0	59.08	195	195	未进入负面清单	否	无	/
1321	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线49号杆T接李大沟分线03号李大沟变压器	100.0	59.07	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1322	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北7#站内变压器	630.0	59.07	195	195	未进入负面清单	否	无	/
1323	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线农电支线04号农电变台变台变压器	315.0	59.04	98	98	未进入负面清单	否	无	/
1324	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线路家六台分3号路家六队柱上变压器	200.0	58.98	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1325	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线1号大石沟变压器	400.0	58.96	124	124	未进入负面清单	否	无	/

1326	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线雷锋纪念馆1号箱变1号变压器	630.0	58.95	196	196	未进入负面清单	否	无	/
1327	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福中二线34号柱上变压器	315.0	58.94	98	98	未进入负面清单	否	无	/
1328	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线河东分17号河东台变压器	315.0	58.92	98	98	未进入负面清单	否	无	/
1329	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇3号箱变1号变压器	250.0	58.88	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1330	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线401支线02号401变台变压器	100.0	58.86	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1331	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线8-2地块2-1#箱变变压器	400.0	58.82	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1332	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线响汉分线响汉支线杆响汉5号变压器	200.0	58.81	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1333	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	苇一号线杉松分线杉松上堡二台支线02号杆变压器	100.0	58.8	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1334	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线008号二级站综合台区变压器	200.0	58.76	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1335	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线凤城小区3号箱变1号变压器	315.0	58.75	98	98	未进入负面清单	否	无	/
1336	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区2号箱变变压器	400.0	58.75	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1337	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线16左7将军商场北市场3#配变站	800.0	58.74	250	250	未进入负面清单	否	无	/
1338	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际6#箱变变压器	630.0	58.71	197	197	未进入负面清单	否	无	/
1339	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线1号政府变压器	200.0	58.7	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1340	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	和平路南小区1#配变站1#变压器	630.0	58.69	197	197	未进入负面清单	否	无	/
1341	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线瓦窑分线17号八里村变压器	80.0	58.67	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1342	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇河西支线02号木奇河西公用台区变压器	100.0	58.6	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1343	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线新河家园1#配变站2#配电变压器	500.0	58.58	157	157	未进入负面清单	否	无	/

1344	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	衍水3#号楼变压器	200.0	58.55	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1345	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线南岗子分线014号南土口公用变变压器	200.0	58.51	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1346	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线东猴分线东猴一组支线38号东猴一组变压器	50.0	58.5	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1347	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线七百支线5	400.0	58.49	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1348	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分线014号毛纺台变压器	200.0	58.49	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1349	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线153号(1408)五牛西队变压器（新）	200.0	58.48	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1350	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线北关小区1#配变站变压器	500.0	58.48	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1351	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区1-1号箱变变压器	400.0	58.46	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1352	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	10千伏凤翔干线37号柱上变压器	315.0	58.45	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1353	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10千伏斗虎屯线86右15号驾校公用变变压器	100.0	58.41	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1354	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线二十四间房支6号二十四间房变压器	100.0	58.4	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1355	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡公变支线3号于家堡公变变压器	50.0	58.39	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1356	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线林场公用变分线01号林场公用变变压器	100.0	58.38	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1357	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线下大堡三队分线004号大堡三队变压器	100.0	58.38	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1358	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线9左3#变压器	100.0	58.35	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1359	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城6#箱变2#变压器	400.0	58.33	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1360	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线坑北分线38号柱上变压器	200.0	58.32	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1361	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区10#配变站母线间隔配电变压器	630.0	58.31	200	200	未进入负面清单	否	无	/

1362	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线黑石头林业分线5号黑石头林业变压器	200.0	58.3	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1363	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线20号三星宾馆东303变压器	315.0	58.3	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1364	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线南关分线13变压器	400.0	58.29	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1365	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线57#小学住宅变压器	100.0	58.28	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1366	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线1变台	160.0	58.27	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1367	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支81左4上头南塔方塘	50.0	58.27	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1368	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线359号林子头变压器	200.0	58.26	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1369	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线移动分四道沟支20号四道沟变压器	400.0	58.25	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1370	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敬老院分线41号庙西沟村变压器	50.0	58.23	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1371	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	10千伏五西二线60号电缆台架带古城子小区19#配变站1#变压器	500.0	58.22	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1372	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线23号榆树三台变压器	315.0	58.2	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1373	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10千伏苇二号线大南分线老城沟二台支线030号老城沟二台变压器	200.0	58.17	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1374	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓分线9号变压器	315.0	58.16	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1375	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线汪家沟村支线3号汪家沟村变压器	200.0	58.15	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1376	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈3号配变站2号变压器	400.0	58.13	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1377	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区3#配变站1#变压器	400.0	58.13	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1378	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线31号柱上变压器	400.0	58.12	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1379	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线（右）36号广播局509变压器	315.0	58.12	100	100	未进入负面清单	否	无	/

1380	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线大沔阳沟分线024号大沔阳七队变压器	100.0	58.09	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1381	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线37	400.0	58.07	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1382	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	10千伏开四一线绿地剑桥2#箱变变压器	200.0	58.06	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1383	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线30#柱上变压器	315.0	58.03	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1384	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线北阳沟工区分线4号北阳沟工区变压器	50.0	58.03	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1385	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线268号岔路子二台变压器	200.0	58.01	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1386	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花花仁联线国化小区1#箱变新变压器	630.0	57.97	202	202	未进入负面清单	否	无	/
1387	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上黄村分06号上黄村变压器	200.0	57.96	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1388	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线盛世华庭8#箱变配电变压器	630.0	57.96	202	202	未进入负面清单	否	无	/
1389	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分42号白家店一台变压器（新）	200.0	57.9	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1390	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线14号三二五变压器	315.0	57.9	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1391	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线板石庙支线10号椽子沟五队变压器	20.0	57.88	6	6	未进入负面清单	否	无	/
1392	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线国化分线6#柱上变压器	315.0	57.86	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1393	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支18#柱上变压器	100.0	57.82	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1394	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线18#腈纶小区3#配电站变压器	630.0	57.81	203	203	未进入负面清单	否	无	/
1395	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园5#箱变1#变压器	250.0	57.77	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1396	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线王木三台分1号王木三台变压器	400.0	57.76	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1397	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线237号小东沟变压器	200.0	57.75	65	65	未进入负面清单	否	无	/

1398	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线023号南台变压器	400.0	57.74	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1399	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	教委开发1#配变站1	400.0	57.74	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1400	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分陆家支004号路家村变压器	100.0	57.73	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1401	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园1#箱变2#变压器	400.0	57.73	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1402	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线1#箱变变压器	315.0	57.73	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1403	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线七百支线1#配变站1#变压器	315.0	57.71	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1404	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线023号鸽子村一台变压器	100.0	57.7	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1405	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线前邓二台分1号前邓二台变压器	200.0	57.69	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1406	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线长寿宫智能变变压器	400.0	57.68	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1407	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线195号六道变台变压器	200.0	57.67	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1408	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线23右1号工行变压器	400.0	57.67	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1409	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	10千伏凤和一线油院小区1号箱变1号变压器	630.0	57.67	204	204	未进入负面清单	否	无	/
1410	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线二道沟分线120号二道沟变压器	50.0	57.66	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1411	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线58#郎士二台变压器	100.0	57.64	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1412	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大哪分线182#大哪变压器	200.0	57.63	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1413	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线4号柱上变压器	315.0	57.6	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1414	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线27右4#变压器	400.0	57.6	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1415	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂分线税务支线07号税务变压器	200.0	57.57	65	65	未进入负面清单	否	无	/

1416	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线和美馨居1#箱变变压器	400.0	57.56	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1417	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线友爱东台1变压器	200.0	57.53	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1418	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右4-1#箱变1#变压器	400.0	57.53	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1419	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	10千伏水库干线12左1号柱上变压器	200.0	57.52	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1420	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	10千伏凤和三线6号柱上变压器	200.0	57.51	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1421	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双鲜分线007号双鲜变压器	200.0	57.49	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1422	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线房身沟分线54号房身沟二队变压器	20.0	57.49	7	7	未进入负面清单	否	无	/
1423	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线6左6柱上-柱上变压器	100.0	57.47	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1424	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线321号杆旧门一台变压器	400.0	57.47	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1425	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线小瓦分线17#柱上变压器	200.0	57.47	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1426	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线103右1号117变压器	20.0	57.45	7	7	未进入负面清单	否	无	/
1427	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分71#支1腰站二台分1台区变压器	50.0	57.42	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1428	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线11号百货二台变压器	400.0	57.41	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1429	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10千伏北阳沟线挡石河分线林场工区支线2号林场工区变压器	100.0	57.4	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1430	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西石场分线07号西石场台变压器	200.0	57.38	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1431	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线偏道子分线5号偏道子村变压器	50.0	57.37	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1432	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗三组支线41号黄旗三组公变	10.0	57.29	3	3	未进入负面清单	否	无	/
1433	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部二线	10千伏总部二线茂林大厦箱变变压器	630.0	57.27	206	206	未进入负面清单	否	无	/

1434	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线北夹沟分线17号北夹沟变压器	50.0	57.23	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1435	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线东沟分线31号东沟变压器	100.0	57.23	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1436	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线启元花园1号变压器	500.0	57.23	164	164	未进入负面清单	否	无	/
1437	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	高新五线	10千伏高新五线75左5左1号柱上变压器	200.0	57.2	66	66	未进入负面清单	否	无	/
1438	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10千伏黑石木线013号供销社变压器	400.0	57.19	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1439	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城8#配变站1#变压器	400.0	57.18	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1440	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	57.18	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1441	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线二道河公用1号分线1号二道河公用1号变压器	50.0	57.16	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1442	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线小孤家支线3号小孤家公变变压器	100.0	57.14	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1443	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区3号箱变1号变压器	400.0	57.12	132	132	未进入负面清单	否	无	/
1444	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线倒穴沟分线7号倒穴沟变压器	100.0	57.09	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1445	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右25#柱上变压器	200.0	57.06	66	66	未进入负面清单	否	无	/
1446	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线11	315.0	57.06	104	104	未进入负面清单	否	无	/
1447	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分#7-2	315.0	57.04	104	104	未进入负面清单	否	无	/
1448	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	天通苑小区1#箱变1#变压器	500.0	57.04	165	165	未进入负面清单	否	无	/
1449	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏福中二线46+1号柱上变压器	400.0	56.98	132	132	未进入负面清单	否	无	/
1450	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线北岭分线北岭公用变支线1号北岭公用变变压器	50.0	56.98	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1451	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10千伏黄旗线洪发分21号施加六队五台台区变压器	200.0	56.97	66	66	未进入负面清单	否	无	/

1452	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站2#	500.0	56.97	165	165	未进入负面清单	否	无	/
1453	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线尖山子分线002号尖山子变压器	50.0	56.95	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1454	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线磙子沟分线032号磙子沟变压器	50.0	56.94	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1455	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线金鼎世纪城1#箱变A变压器	400.0	56.93	132	132	未进入负面清单	否	无	/
1456	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线养猪场分后邓六台支2号后邓六台变压器	200.0	56.86	66	66	未进入负面清单	否	无	/
1457	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线西岭二台分线27号杆西岭二台变压器	100.0	56.84	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1458	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分205号石棚子变压器	100.0	56.84	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1459	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10千伏北大林线高新分线196右1号新房子公用变变压器	100.0	56.83	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1460	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区4-1号箱变配电变压器	400.0	56.83	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1461	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海线	10千伏四海干线皇家海岸3-2#箱变变压器	400.0	56.83	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1462	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	10千伏东六专线东六路开关站25号箱式变电站变压器	500.0	56.82	166	166	未进入负面清单	否	无	/
1463	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线92号上岗子变压器	50.0	56.81	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1464	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期3#箱变变压器	630.0	56.8	209	209	未进入负面清单	否	无	/
1465	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	10千伏高方一线亿丰3#箱变配电变压器	630.0	56.8	209	209	未进入负面清单	否	无	/
1466	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线008号颜家沟变压器	100.0	56.78	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1467	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线医院东地块1-1#箱变变压器	500.0	56.77	166	166	未进入负面清单	否	无	/
1468	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线西八家东支线1号西八家东公变	50.0	56.74	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1469	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线响汉2#变台	200.0	56.73	67	67	未进入负面清单	否	无	/

1470	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄二台分03号下黄二台变压器	200.0	56.73	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1471	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区1#配变站2#变压器	315.0	56.73	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1472	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线40号柱上变压器	100.0	56.7	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1473	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线兴京宾馆支线07号统建6台变压器	250.0	56.67	83	83	未进入负面清单	否	无	/
1474	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子小区支线07号下营子小区变压器	30.0	56.64	10	10	未进入负面清单	否	无	/
1475	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线4号乡政府变压器	200.0	56.64	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1476	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线左小区2#箱变变压器	400.0	56.64	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1477	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线太子城支线006号太子城变压器	100.0	56.63	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1478	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线敖家堡村支线04号敖家堡村变压器	200.0	56.6	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1479	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线69号何家街变压器	200.0	56.6	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1480	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线44右4号柱上变压器	400.0	56.56	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1481	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟南台分线07号冰湖沟南台变变压器	50.0	56.54	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1482	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线24号苏水一号变台变压器	400.0	56.54	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1483	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10千伏南山城线六队公用变支线2号六队公用变变压器	200.0	56.54	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1484	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10千伏北树线红石湾公用变分线8号红石湾公用变变压器	200.0	56.53	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1485	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线26号支25号会元三台变压器	315.0	56.52	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1486	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	10千伏古城子小区17-1号箱变新变压器	400.0	56.51	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1487	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	原净水干线46左6#变压器	160.0	56.5	54	54	未进入负面清单	否	无	/

1488	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左4#所带3#箱变-2#变压器	400.0	56.5	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1489	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线66#郎士一台变压器	200.0	56.45	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1490	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线北一分线10号柱上变压器	400.0	56.43	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1491	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线华龙小区2号箱式变电站变压器	630.0	56.42	212	212	未进入负面清单	否	无	/
1492	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线电宅分线5左3号柱上变压器	200.0	56.4	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1493	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期2#箱变变压器	630.0	56.4	212	212	未进入负面清单	否	无	/
1494	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线-1#25柱上变压器	200.0	56.37	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1495	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线胭脂房支线019号后胭脂房变压器	50.0	56.37	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1496	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线房申分004号王木一台变压器	160.0	56.36	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1497	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线红土庙支线5号红土庙变压器	200.0	56.31	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1498	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#37	250.0	56.3	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1499	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆林干线99左7号柱上变压器	400.0	56.29	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1500	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区2#配变站1#变压器	400.0	56.27	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1501	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线矿前分线5左4号柱上变压器	200.0	56.26	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1502	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟公变支线30号马寨沟公变变压器	50.0	56.26	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1503	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线40号福民路北8-2#箱式变电站变压器	400.0	56.25	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1504	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线30号人民银行418变压器	400.0	56.24	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1505	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-8#箱变	250.0	56.24	84	84	未进入负面清单	否	无	/

1506	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线44右1号柱上变压器	400.0	56.23	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1507	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭15#箱变母线间隔配电变压器	400.0	56.23	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1508	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10千伏北六干线四平联络分线北四平支线乡政府二台	200.0	56.22	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1509	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线前堡分16号前卜变压器（新）	400.0	56.21	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1510	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线环网箱带1左2左1号柱上变压器	200.0	56.2	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1511	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期3#箱变2#变压器	400.0	56.18	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1512	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线望花西小区1#箱变变压器	400.0	56.17	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1513	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线王家分线01号王家变台变压器	50.0	56.16	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1514	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线养殖场分3#右五台区柱上变压器	400.0	56.16	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1515	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线宁远西小区2号箱变变变压器	400.0	56.16	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1516	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10千伏北阳沟线挡石河公用变2号支线8号挡石河公用变2号变压器	50.0	56.13	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1517	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	青岛分46+1右1#变压器	100.0	56.1	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1518	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左3#箱变2#变压器	400.0	56.09	136	136	未进入负面清单	否	无	/
1519	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新2-1#配电变压器	400.0	56.09	136	136	未进入负面清单	否	无	/
1520	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居3#配变站2#变压器	315.0	56.08	107	107	未进入负面清单	否	无	/
1521	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线果木分001号眼望村变压器	200.0	56.07	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1522	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线徐家分线08号徐家变台变压器	100.0	56.04	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1523	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左4#	160.0	56.03	54	54	未进入负面清单	否	无	/

1524	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	10千伏五东一线古城子小区新9号配电变压器	400.0	55.99	136	136	未进入负面清单	否	无	/
1525	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	窑地小区6#配变站1#变压器	315.0	55.99	107	107	未进入负面清单	否	无	/
1526	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#13左2	200.0	55.96	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1527	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10千伏市街线712台区支线3号712台区变压器	100.0	55.96	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1528	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线45号柱上变压器	200.0	55.92	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1529	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制分12左14号柱上变压器	400.0	55.92	136	136	未进入负面清单	否	无	/
1530	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线3号冷沟变压器	50.0	55.91	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1531	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈五台分3号塔二丈五台变压器	200.0	55.9	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1532	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线37	100.0	55.88	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1533	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线14号李家北台变压器	200.0	55.88	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1534	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线63号贵石变压器	50.0	55.87	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1535	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线28号福民路北小区6-1号箱式变电站变压器	630.0	55.82	215	215	未进入负面清单	否	无	/
1536	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线081号十八岭村一变压器	200.0	55.79	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1537	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区2-1号箱变变压器	400.0	55.77	137	137	未进入负面清单	否	无	/
1538	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城5#箱变2#变压器	315.0	55.77	108	108	未进入负面清单	否	无	/
1539	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线58左1号门坎哨东变压器	400.0	55.74	137	137	未进入负面清单	否	无	/
1540	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马架子西台分线002号马架子西变压器	100.0	55.69	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1541	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	红光小区3#配变站配电变压器	500.0	55.67	172	172	未进入负面清单	否	无	/

1542	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线北一分线4右7号柱上变压器	200.0	55.64	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1543	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分045号排房一队变压器	50.0	55.64	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1544	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线12号柱上变压器	400.0	55.63	137	137	未进入负面清单	否	无	/
1545	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线南小堡支线5号南小堡村变压器	200.0	55.63	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1546	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#10	250.0	55.56	86	86	未进入负面清单	否	无	/
1547	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线华源1#配变站1#变压器	500.0	55.56	172	172	未进入负面清单	否	无	/
1548	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区2-2号箱变配电变压器	400.0	55.56	138	138	未进入负面清单	否	无	/
1549	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线秀水甸公变1号支线7号秀水甸公用变1号变压器	50.0	55.55	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1550	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	YHG_马郡村四台区柱上变压器	100.0	55.53	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1551	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变1450丰大线	10kV丰大线蜂蜜沟分线006号蜂蜜沟台变压器	100.0	55.5	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1552	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线柳木桥支线4号柳木桥变压器	50.0	55.5	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1553	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支42号松树村变压器（新）	100.0	55.47	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1554	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新湖国际4#箱变1#变压器	400.0	55.45	138	138	未进入负面清单	否	无	/
1555	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线15右9号副食一门变压器	200.0	55.44	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1556	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线024号东山二号变压器	100.0	55.43	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1557	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科7号变压器	800.0	55.43	277	277	未进入负面清单	否	无	/
1558	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线牟家沟分线89号牟家沟变压器	50.0	55.42	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1559	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线40#上汉二台	400.0	55.4	138	138	未进入负面清单	否	无	/

1560	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	10千伏演华联线30右4号柱上变压器	315.0	55.37	109	109	未进入负面清单	否	无	/
1561	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线荒沟分线018号荒沟变压器	200.0	55.37	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1562	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	秋木2号台	200.0	55.37	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1563	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙公变支线7号变压器	160.0	55.37	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1564	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左10变压器	315.0	55.36	109	109	未进入负面清单	否	无	/
1565	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10千伏大甸子线三人台分三人二台变压器	400.0	55.36	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1566	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线小瓦分线31号柱上变压器	100.0	55.33	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1567	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线城郊分线24号粘土矿家属台区变压器	100.0	55.32	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1568	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块10#配变站1#变压器	400.0	55.32	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1569	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华城小区箱变变压器间隔配电变压器	400.0	55.31	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1570	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线洼子三台支6号洼子三台变压器	50.0	55.28	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1571	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北3#配变站2#变压器	400.0	55.27	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1572	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支28#柱上变压器	315.0	55.24	109	109	未进入负面清单	否	无	/
1573	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线6右2#变压器	315.0	55.23	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1574	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富旺联线	10千伏富旺联线转水湖支线01号转水湖变压器	200.0	55.22	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1575	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线七道河公用变分线3号七道河公用变变压器	100.0	55.22	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1576	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河西队分005号峡河西队变压器	200.0	55.22	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1577	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变946工业二号线	10kV工业二号线谷峰植物油箱变负荷间隔配电变压器	400.0	55.21	139	139	未进入负面清单	否	无	/

1578	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21右6变压器	315.0	55.2	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1579	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木奇支线03号木奇三号1台区变压器	200.0	55.2	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1580	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线木材分20号柱上变压器	100.0	55.19	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1581	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线18右2号安居南区2-1号箱式变电站变压器	400.0	55.17	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1582	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家分线09号杨家中变压器	200.0	55.14	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1583	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线崔家街支线2号崔家街变压器	50.0	55.14	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1584	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线将军卜三台	100.0	55.11	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1585	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左6#变压器	160.0	55.08	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1586	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线19号柱上变压器2	315.0	55.06	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1587	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力三分5号唐力三台变压器	160.0	55.03	56	56	未进入负面清单	否	无	/
1588	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线57号张家坎变压器	50.0	55.01	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1589	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡南分线07号后堡鲜七队变压器	100.0	55.01	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1590	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线4号黄屯变压器	100.0	55	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1591	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	10千伏新东一线长春街4号箱变变压器	400.0	54.99	140	140	未进入负面清单	否	无	/
1592	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线2#变压器	800.0	54.96	280	280	未进入负面清单	否	无	/
1593	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线电宅分线9号柱上变压器	200.0	54.93	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1594	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线董家街分线10号坑许变压器	50.0	54.92	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1595	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线022号窝沟门变压器	200.0	54.91	70	70	未进入负面清单	否	无	/

1596	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈四台支7号塔二丈四台变压器	200.0	54.91	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1597	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线小二道分丝绸厂支007#丝绸小区变压器	100.0	54.91	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1598	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线滴水湾小区1#箱变配电变压器	630.0	54.9	221	221	未进入负面清单	否	无	/
1599	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线关家分线104号杆党校变压器	50.0	54.89	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1600	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线52号县社062台区变压器	400.0	54.89	140	140	未进入负面清单	否	无	/
1601	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	10千伏站东干线5号柱上变压器	315.0	54.88	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1602	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分线6号鲍家三台变压器	400.0	54.88	140	140	未进入负面清单	否	无	/
1603	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线交行小区1#变压器	400.0	54.88	140	140	未进入负面清单	否	无	/
1604	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线69号变压器	400.0	54.84	141	141	未进入负面清单	否	无	/
1605	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线上河套支线02号上河套台变压器	200.0	54.84	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1606	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线光明分线13变台	400.0	54.83	141	141	未进入负面清单	否	无	/
1607	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头林场后沟分线01号林场住宅变压器	30.0	54.83	11	11	未进入负面清单	否	无	/
1608	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线三家子分3号三家子变压器	100.0	54.82	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1609	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区3-3#箱变变压器	250.0	54.82	88	88	未进入负面清单	否	无	/
1610	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线下湖分线4号椴木沟变压器	50.0	54.8	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1611	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线下夹河东支线005号下夹河东变压器	200.0	54.75	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1612	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线台沟分039号徐家变压器	200.0	54.75	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1613	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	10千伏凤和三线9左03柱上变压器	315.0	54.72	111	111	未进入负面清单	否	无	/

1614	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线03号彭家一台变压器	200.0	54.67	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1615	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期6#箱变变压器	630.0	54.67	223	223	未进入负面清单	否	无	/
1616	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线139号缸窑三台变压器	200.0	54.63	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1617	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线北工地分线02号北工地变压器	200.0	54.63	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1618	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线红小学支线1号红树沟小学变压器	400.0	54.63	141	141	未进入负面清单	否	无	/
1619	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分线12柱上变压器	400.0	54.61	142	142	未进入负面清单	否	无	/
1620	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线111号营城山头六队变压器	315.0	54.61	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1621	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-1#站内变压器	400.0	54.59	142	142	未进入负面清单	否	无	/
1622	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线农场分线9号农场变压器	100.0	54.56	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1623	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼支7号前楼村变压器	160.0	54.56	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1624	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10千伏汤河干线后三道河分049号后三道变压器	50.0	54.55	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1625	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线育才小区分线供热支线04号教师公寓变压器	200.0	54.51	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1626	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10千伏上年线108左3号上年五台区变压器	100.0	54.51	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1627	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线76号锅炉房台区	400.0	54.49	142	142	未进入负面清单	否	无	/
1628	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线51号道石沟里组变压器	50.0	54.46	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1629	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓2号箱变变压器	400.0	54.45	142	142	未进入负面清单	否	无	/
1630	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线50#-二厂小区1#配电站-1#变压器	500.0	54.42	178	178	未进入负面清单	否	无	/
1631	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力八台分5号唐力八台变压器	200.0	54.4	71	71	未进入负面清单	否	无	/

1632	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线连刀分检查站支005号镰刀三台变压器	200.0	54.37	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1633	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日4#配变站1#变压器	500.0	54.37	178	178	未进入负面清单	否	无	/
1634	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线（右）25号一小学505变压器	200.0	54.34	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1635	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区1#配变站1#变压器	400.0	54.34	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1636	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	前甸北山一队台区柱上变压器	100.0	54.32	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1637	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期1#箱变2#变压器	400.0	54.32	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1638	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆二线22	315.0	54.3	112	112	未进入负面清单	否	无	/
1639	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线#84变压器	200.0	54.3	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1640	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线付尔哈村东台支2号变压器	50.0	54.29	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1641	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左6	200.0	54.27	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1642	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线新区分线001号下夹河新区变压器	50.0	54.27	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1643	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线16#柱上变压器	200.0	54.26	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1644	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线71号青台子中变压器	400.0	54.26	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1645	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线28号柱上变压器	400.0	54.24	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1646	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	10千伏南平一线9号柱上变压器	200.0	54.24	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1647	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背三台分001号黑背三台变压器	200.0	54.19	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1648	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分17右3号杆关口八台变压器	200.0	54.16	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1649	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线二中分线04号二中变压器	200.0	54.14	72	72	未进入负面清单	否	无	/

1650	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线千金路北2#站内变压器	315.0	54.14	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1651	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线林场分线2号林场公变变压器	100.0	54.13	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1652	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线河北公用变一号分线4号河北公用变一号变压器	50.0	54.12	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1653	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村西支2号窑沟村变压器	200.0	54.1	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1654	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅二期5箱变-变压器	315.0	54.09	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1655	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线增庆屯子线5号增庆屯变压器	50.0	54.04	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1656	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘北小区6#配变站1#变压器	250.0	54.04	90	90	未进入负面清单	否	无	/
1657	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福里东区1号箱式变电站变压器	400.0	54.04	144	144	未进入负面清单	否	无	/
1658	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线68右2号台区柱上变压器	400.0	54.03	144	144	未进入负面清单	否	无	/
1659	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	10千伏高山干线49号柱上变压器	400.0	54.02	144	144	未进入负面清单	否	无	/
1660	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城1#配变站1#变压器	315.0	54.02	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1661	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线266号杆下湾子五号变压器	400.0	54.01	144	144	未进入负面清单	否	无	/
1662	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10千伏营盘干线于连生分新屯北台支新屯北台变压器	100.0	53.99	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1663	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站2#变压器	315.0	53.99	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1664	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线15#柱上变压器	160.0	53.98	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1665	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10千伏新北二线欧家分线21右3号柱上变压器	200.0	53.97	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1666	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78变压器	200.0	53.96	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1667	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10千伏孟家线孟家二台分孟家三台支2号孟家三台变压器	200.0	53.93	72	72	未进入负面清单	否	无	/

1668	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区1#配变站1#变压器	315.0	53.93	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1669	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	高压间隔3配电变压器	400.0	53.91	144	144	未进入负面清单	否	无	/
1670	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分04号邱家二台区变压器	80.0	53.9	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1671	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	窑地小区5#配变站1#变压器	315.0	53.9	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1672	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	金顺小区1号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	53.88	228	228	未进入负面清单	否	无	/
1673	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线路家村分002号路家一台变压器	200.0	53.87	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1674	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV清农北下线大家沟支线009号大家沟变压器	100.0	53.85	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1675	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线24右2号柱上变压器	400.0	53.8	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1676	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右6#变压器	200.0	53.79	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1677	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线12右1号柱上变压器	315.0	53.76	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1678	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支三道关动迁小区变压器	100.0	53.75	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1679	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线4号所带环网柜配出14号箱变配电变压器	400.0	53.73	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1680	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线#33柱上变压器	400.0	53.72	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1681	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭18#箱变变压器间隔配电变压器	500.0	53.72	181	181	未进入负面清单	否	无	/
1682	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线32号安居南区4号箱式变电站变压器	630.0	53.72	229	229	未进入负面清单	否	无	/
1683	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线后安二台分后安二台箱变变压器间隔配电变压器	400.0	53.72	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1684	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变1#	400.0	53.7	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1685	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线医院东地块2-2#箱变变压器	250.0	53.7	91	91	未进入负面清单	否	无	/

1686	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线荒地沟支线47号荒地沟台变压器	50.0	53.66	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1687	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线综合楼支线01号综合楼台变压器	200.0	53.64	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1688	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10千伏救兵线山龙五台变压器	200.0	53.64	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1689	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线8-2地块3-1#箱变变压器	315.0	53.63	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1690	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟变压器	250.0	53.6	91	91	未进入负面清单	否	无	/
1691	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	10千伏千金二线13支4号柱上变压器	400.0	53.51	146	146	未进入负面清单	否	无	/
1692	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线大王家分005号大王家变压器	100.0	53.5	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1693	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期2#箱变变压器	630.0	53.49	230	230	未进入负面清单	否	无	/
1694	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线赵家支线01号赵家变压器	200.0	53.48	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1695	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线32#箱变变压器主用	250.0	53.48	91	91	未进入负面清单	否	无	/
1696	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支024号荒地一变压器	315.0	53.46	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1697	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线后三道河分09左026号占贝西沟变压器	50.0	53.44	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1698	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站2#变压器	500.0	53.44	183	183	未进入负面清单	否	无	/
1699	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线32	200.0	53.39	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1700	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#15变压器	200.0	53.38	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1701	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10千伏红二号线岔沟分线045号杆岔沟东台变压器	100.0	53.35	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1702	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分线13-变台	200.0	53.3	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1703	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区5-1号箱变配电变压器	400.0	53.3	147	147	未进入负面清单	否	无	/

1704	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10千伏英额门线转祁支线156号祁家卜公二变压器	50.0	53.29	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1705	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线20号杨树葳村变压器	100.0	53.27	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1706	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左5变压器	200.0	53.24	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1707	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线后安五分14号后安五台柱上变压器	100.0	53.19	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1708	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线19右1#变压器	400.0	53.18	147	147	未进入负面清单	否	无	/
1709	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3#箱变2#变压器	400.0	53.18	147	147	未进入负面清单	否	无	/
1710	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线上堡支线3号上堡1号变压器	50.0	53.17	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1711	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线27号南边沟变压器	160.0	53.16	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1712	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线29右3#柱上变压器	315.0	53.15	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1713	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线111号刘家卜子变压器	50.0	53.13	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1714	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	10千伏格林小镇三期充电桩箱变变压器	400.0	53.13	147	147	未进入负面清单	否	无	/
1715	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10千伏苇二号线头道堡分线017号杆头道堡变压器	400.0	53.12	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1716	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线部队分线13号部队住宅1109变压器	100.0	53.09	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1717	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅一期2箱变-01	400.0	53.09	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1718	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区箱变A变压器	250.0	53.09	92	92	未进入负面清单	否	无	/
1719	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线西猴分线西猴二组支线3号西猴二组变压器	100.0	53.08	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1720	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线中街南台支线中街南台变压器	200.0	53.05	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1721	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线烟筒沟分线043号烟筒沟变压器	200.0	53.05	74	74	未进入负面清单	否	无	/

1722	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府1#变压器	630.0	53.05	233	233	未进入负面清单	否	无	/
1723	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期3号变压器	400.0	53.05	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1724	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左016号西沟台区变压器	80.0	53.03	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1725	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线70-1变压器	400.0	53.02	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1726	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分011号塔峪1504变压器	200.0	53.02	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1727	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线大甸子分线06号大甸子变压器	100.0	52.97	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1728	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10千伏东干线苇塘沟公用变分线4号苇塘沟公用变变压器	200.0	52.93	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1729	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分殡仪馆支7号兰山对沟变压器	100.0	52.92	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1730	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线供电所分1号救兵供电所变压器	200.0	52.9	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1731	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块2#配变变压器北01	500.0	52.89	186	186	未进入负面清单	否	无	/
1732	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线15右3号柱上变压器	400.0	52.87	149	149	未进入负面清单	否	无	/
1733	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线11号楼支线04号开发11#楼变台变压器	250.0	52.87	93	93	未进入负面清单	否	无	/
1734	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线家和花园分线江西小区支线003号江西小区台变压器	100.0	52.86	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1735	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街西分支线01号前街东台区变压器	400.0	52.86	149	149	未进入负面清单	否	无	/
1736	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线搭连分线19左2号柱上变压器	200.0	52.83	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1737	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线高家分007号高家村变压器	100.0	52.83	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1738	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6#配变站1#变压器	630.0	52.82	234	234	未进入负面清单	否	无	/
1739	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左4	400.0	52.79	149	149	未进入负面清单	否	无	/

1740	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线116号新立屯变压器	100.0	52.79	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1741	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线25号柱上变压器	315.0	52.78	117	117	未进入负面清单	否	无	/
1742	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线永安小区2#配变站1#配电变压器	500.0	52.77	186	186	未进入负面清单	否	无	/
1743	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	南杂木一号线北山二号线支线001号北山变台	400.0	52.74	149	149	未进入负面清单	否	无	/
1744	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	10千伏南平一线34左1号柱上变压器	200.0	52.73	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1745	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西大林村分线003号西大林村变压器	200.0	52.73	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1746	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线93号村办林场变压器	100.0	52.72	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1747	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线制钉分线27号柱上变压器	400.0	52.7	149	149	未进入负面清单	否	无	/
1748	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新湖国际4#箱变2#变压器	400.0	52.7	149	149	未进入负面清单	否	无	/
1749	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线57号美食城515台区变压器	200.0	52.63	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1750	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	靠山分17右20	50.0	52.61	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1751	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线117号驿马一队变压器	50.0	52.6	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1752	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支057号八家子一变压器	315.0	52.58	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1753	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线南台二分线5号柱上变压器	315.0	52.57	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1754	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线保险支线01号保险变台变压器	250.0	52.57	94	94	未进入负面清单	否	无	/
1755	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线68#柱上变压器	200.0	52.57	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1756	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线8右6左1变压器	400.0	52.53	150	150	未进入负面清单	否	无	/
1757	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线74+1号环网柜配出9号箱变配电变压器	630.0	52.52	236	236	未进入负面清单	否	无	/

1758	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右6所带箱变配电变压器	250.0	52.51	94	94	未进入负面清单	否	无	/
1759	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#2柱上变压器	315.0	52.5	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1760	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园4#箱变-1变压器	400.0	52.5	150	150	未进入负面清单	否	无	/
1761	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线五副甲三分线028号杆五副甲三台变压器	50.0	52.49	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1762	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线026号四方台二台变压器	100.0	52.47	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1763	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线093号陡岭子村南变压器	200.0	52.44	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1764	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带17#箱变站内变	315.0	52.39	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1765	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线东六路开关站金汇广场住宅配电室1号变压器	1250.0	52.38	470	470	未进入负面清单	否	无	/
1766	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线4#变压器	100.0	52.37	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1767	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线77号转山村一台变压器	200.0	52.36	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1768	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10千伏关口线97右002号营城子二台变压器	200.0	52.35	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1769	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分008号塔峪1535变压器	200.0	52.35	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1770	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线6号柱上变压器	250.0	52.32	94	94	未进入负面清单	否	无	/
1771	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左5#	250.0	52.26	94	94	未进入负面清单	否	无	/
1772	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线44#变压器	100.0	52.24	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1773	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑3#箱变2#变压器	400.0	52.23	151	151	未进入负面清单	否	无	/
1774	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线164号北阳沟村变压器	400.0	52.21	151	151	未进入负面清单	否	无	/
1775	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大9#箱变母线配电变压器	630.0	52.2	238	238	未进入负面清单	否	无	/

1776	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线海洋公三分线005号海洋公三变压器	100.0	52.17	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1777	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线庄家分101号新围子变压器	50.0	52.14	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1778	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线79号关山二台变压器	400.0	52.14	151	151	未进入负面清单	否	无	/
1779	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线70#变压器	400.0	52.13	151	151	未进入负面清单	否	无	/
1780	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变备变	315.0	52.13	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1781	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期4#箱变变压器	630.0	52.13	239	239	未进入负面清单	否	无	/
1782	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线上围子变压器	200.0	52.09	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1783	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线古城子小区新7号配电变压器	400.0	52.04	152	152	未进入负面清单	否	无	/
1784	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	10千伏演武干线63号柱上变压器	200.0	52.03	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1785	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于小分线62号小莱河公变变压器	100.0	52.03	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1786	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线120号冰湖沟公用变变压器	50.0	52.01	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1787	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线88号下寨子二号变压器	200.0	52	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1788	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线草市村分线8号草市村变压器	400.0	52	152	152	未进入负面清单	否	无	/
1789	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线大东分005号大东三台变压器	200.0	51.97	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1790	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线抚铝南住宅3号箱变变压器	630.0	51.97	240	240	未进入负面清单	否	无	/
1791	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙三队支线03号五龙三队变压器	100.0	51.96	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1792	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓4号箱变变压器	400.0	51.93	152	152	未进入负面清单	否	无	/
1793	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆林干线110号柱上变压器	200.0	51.92	76	76	未进入负面清单	否	无	/

1794	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线马路支线002号马路变压器	400.0	51.91	152	152	未进入负面清单	否	无	/
1795	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线林场公变2号支线1号林场公变2号变压器	200.0	51.91	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1796	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线49号柱上变压器	400.0	51.89	152	152	未进入负面清单	否	无	/
1797	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线政府住宅支线001号政府住宅变压器	80.0	51.86	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1798	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线荒地分线16号房身沟二队公用变压器	100.0	51.86	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1799	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线汪家沟公变二号支线4号汪家沟公变二号变压器	100.0	51.85	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1800	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线50右3号柱上变压器	400.0	51.82	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1801	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线133号五道卜变压器	100.0	51.82	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1802	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	上海浪线	10千伏上海浪线15号上海浪一变压器（新）	200.0	51.81	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1803	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线129号冰湖沟变压器	80.0	51.78	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1804	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左4-1#箱变-2#变压器	400.0	51.78	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1805	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线吴忠业鸡场支线12号吴忠业鸡场变压器	10.0	51.76	4	4	未进入负面清单	否	无	/
1806	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线华第支线05号华第一号变变压器	250.0	51.73	96	96	未进入负面清单	否	无	/
1807	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线南坦子分线25号南坦子变压器	50.0	51.73	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1808	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	10kV将军干线29左2#柱上变压器	400.0	51.72	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1809	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分五小队分12#康乐五小队变压器	100.0	51.72	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1810	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	10千伏平塑一线47号所带8号箱变配电变压器	400.0	51.72	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1811	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期2号配电变压器	500.0	51.72	191	191	未进入负面清单	否	无	/

1812	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	五平二线21支1柱上-变压器	200.0	51.71	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1813	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线57号鲜四队台变压器	100.0	51.71	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1814	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线22-变压器	200.0	51.7	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1815	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线26变压器	400.0	51.69	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1816	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线3号柱上变压器	400.0	51.69	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1817	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线10号二砖家属房变变压器	200.0	51.68	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1818	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线64号四号公变变压器	200.0	51.67	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1819	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线下通什分2号下通什变压器	80.0	51.67	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1820	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线14左5#支2柱上变压器	400.0	51.66	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1821	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变050长兴线	10kV长兴线孤山子种畜场分线15号孤山子种畜场上变压器	160.0	51.66	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1822	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线284号下房子变压器	200.0	51.63	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1823	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线2	315.0	51.62	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1824	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线（左）33号地税变压器	200.0	51.57	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1825	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	南平二线安居南区3-2#站内变压器	500.0	51.56	192	192	未进入负面清单	否	无	/
1826	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线12右1	400.0	51.53	154	154	未进入负面清单	否	无	/
1827	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线197号杆T接边山分线115号山前变压器	100.0	51.52	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1828	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金庄一支线2号金庄公用一变压器	100.0	51.5	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1829	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线058号北三家西卜变压器	100.0	51.48	39	39	未进入负面清单	否	无	/

1830	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线石阳村支线5号石阳村变压器	200.0	51.48	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1831	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园5#箱变2#变压器	250.0	51.46	96	96	未进入负面清单	否	无	/
1832	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线南关分12#柱上变压器	400.0	51.45	154	154	未进入负面清单	否	无	/
1833	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右2智能变压器	400.0	51.44	154	154	未进入负面清单	否	无	/
1834	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站41号箱式变电站变压器	630.0	51.44	243	243	未进入负面清单	否	无	/
1835	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线鸡场分鸡场三台支24号鸡场三台变压器	200.0	51.43	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1836	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站1#变压器	500.0	51.39	193	193	未进入负面清单	否	无	/
1837	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	10千伏虎西一线40右1号柱上变压器	200.0	51.38	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1838	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线9#所带23#箱变站内变	400.0	51.36	155	155	未进入负面清单	否	无	/
1839	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线028号黄沟变压器	30.0	51.33	12	12	未进入负面清单	否	无	/
1840	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	双阳花园1号台区柱上变压器	200.0	51.31	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1841	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左1#柱上变压器	315.0	51.3	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1842	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线23右3柱上变压器	100.0	51.28	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1843	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期1号配电变压器	500.0	51.28	194	194	未进入负面清单	否	无	/
1844	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培2-1#站内变压器	400.0	51.27	155	155	未进入负面清单	否	无	/
1845	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	10千伏体育干线24右1号柱上变压器	315.0	51.26	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1846	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟五组支2号窑沟五变压器	50.0	51.26	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1847	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	和平市场1#配变站1	400.0	51.26	155	155	未进入负面清单	否	无	/

1848	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线大窝棚北分线10号大窝棚北变压器	100.0	51.24	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1849	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼2#箱变变压器	630.0	51.24	244	244	未进入负面清单	否	无	/
1850	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分29#柱上变压器	50.0	51.23	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1851	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)27号会元一台变压器	200.0	51.23	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1852	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线水源分线7右1号变压器	200.0	51.22	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1853	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线友爱水库支2号柱上变压器	100.0	51.22	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1854	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线头道分头道二台支001号杆头道二台变压器	200.0	51.21	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1855	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线东三嘴支线010号东三嘴变压器	100.0	51.2	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1856	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线外加剂分12右2左4号外加剂分3号变压器	200.0	51.19	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1857	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	10千伏南平一线47+1左1支7号柱上变压器	400.0	51.13	155	155	未进入负面清单	否	无	/
1858	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线03号剧场变台变压器	200.0	51.13	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1859	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子中台支007#三家中支变压器	200.0	51.13	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1860	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线法雅庄园2-1#箱变变压器	400.0	51.1	156	156	未进入负面清单	否	无	/
1861	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线29号新卜二队变压器	20.0	51.09	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1862	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线南甸队支线03号南甸队变台变压器	100.0	51.07	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1863	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	10千伏站东干线北站分16左2号箱变配电变压器	630.0	51.05	245	245	未进入负面清单	否	无	/
1864	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线64号柱上变压器(原75右2左12)	200.0	51.01	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1865	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线沟口分线4号所带5号箱变配电变压器	400.0	51.01	156	156	未进入负面清单	否	无	/

1866	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西街分8号下哈达四队变压器	200.0	51	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1867	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10千伏土仁干线汪家沟分线汪家沟1号公用变支线4号汪家沟分线汪家沟1号公用变变压器	50.0	50.98	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1868	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线丝绸厂住宅分006#石文二队变压器	315.0	50.98	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1869	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线28柱上变压器	400.0	50.94	156	156	未进入负面清单	否	无	/
1870	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区3-2号箱变配电变压器	400.0	50.94	156	156	未进入负面清单	否	无	/
1871	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线石门车站住宅分3#石门车站住宅变压器	100.0	50.93	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1872	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线北苍石分线27左2号红透山二组一变压器	400.0	50.92	156	156	未进入负面清单	否	无	/
1873	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所44#配变站变压器	500.0	50.89	196	196	未进入负面清单	否	无	/
1874	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	10千伏高方二线46左1号柱上变压器	200.0	50.86	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1875	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线岔沟分线岔沟变压器	50.0	50.82	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1876	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线92号柱上变压器	315.0	50.81	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1877	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线109号李家下堡台变压器	100.0	50.8	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1878	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老二校综合变分线001号富丽皇变压器	400.0	50.79	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1879	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线北道北支线02号朝小北变台变压器	160.0	50.78	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1880	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线123号王家卜二队东街变压器	100.0	50.76	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1881	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎分17#萝卜坎东沟二台变压器	100.0	50.76	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1882	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分57号下砖分变压器	100.0	50.76	39	39	未进入负面清单	否	无	/

1883	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线妈妈伙洛分线066号杆妈妈伙洛变压器	400.0	50.74	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1884	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线南沟二台支线南沟二台变压器	50.0	50.74	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1885	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线139号曲家变压器	100.0	50.73	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1886	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线70右10柱上变压器	200.0	50.72	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1887	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	溪岸家园箱式变电站低压间隔配电变压器	400.0	50.71	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1888	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线英守支020#英守北变压器	200.0	50.69	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1889	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线62左2号柱上变压器	160.0	50.68	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1890	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶支线004号大琵琶变压器	400.0	50.66	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1891	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线94号下寨子三号变压器	160.0	50.66	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1892	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10千伏马圈子线217左2号杆太平三台区变压器	200.0	50.65	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1893	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线太平分004号太平村变压器	100.0	50.64	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1894	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线170号太平屯变压器	50.0	50.63	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1895	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线木材分线35右7号柱上变压器	400.0	50.62	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1896	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站1#变压器	500.0	50.61	197	197	未进入负面清单	否	无	/
1897	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线15号养路段住宅变压器	200.0	50.59	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1898	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线木器分011号后安一台变压器	400.0	50.58	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1899	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台沟分线48号台沟变压器	30.0	50.56	12	12	未进入负面清单	否	无	/
1900	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分三道沟支4#杆台山东台	400.0	50.54	158	158	未进入负面清单	否	无	/

1901	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线46右1号柱上变压器	200.0	50.53	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1902	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线房申分王木支3号王木村变压器	200.0	50.53	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1903	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	10千伏大甲干线1号环网柜新隆嘉箱变变压器	630.0	50.5	249	249	未进入负面清单	否	无	/
1904	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线左小区1#箱变变压器	315.0	50.5	124	124	未进入负面清单	否	无	/
1905	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线下房子支线02号下房子变压器	200.0	50.48	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1906	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新钢小区2号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	50.48	124	124	未进入负面清单	否	无	/
1907	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线040号二级站变压器	100.0	50.44	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1908	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线21号上夹河东山变压器	100.0	50.41	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1909	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线向阳西沟二台支线23号向阳西沟二台变压器	100.0	50.4	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1910	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线41号二小学北510台区变压器	400.0	50.4	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1911	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线20左#2	315.0	50.37	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1912	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛五台分7号二伙洛五台变压器	200.0	50.37	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1913	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏北海线茨沟公用变一号分线19号茨沟公用变一号	50.0	50.36	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1914	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	10千伏碾醇一线夜海分91号柱上变压器	200.0	50.34	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1915	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线108右5变台	200.0	50.34	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1916	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线243号沿水沟变压器	200.0	50.33	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1917	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线87右1号大柳南分台变压器	200.0	50.33	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1918	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线30#柱上变压器	200.0	50.32	79	79	未进入负面清单	否	无	/

1919	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分线10号柱上变压器	400.0	50.32	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1920	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线中和路北5号箱变变压器	630.0	50.31	250	250	未进入负面清单	否	无	/
1921	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	10千伏演华联线54号柱上变压器	200.0	50.29	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1922	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线115变台	315.0	50.28	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1923	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线240号红石六队变压器	100.0	50.26	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1924	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分011号程家北台变压器	100.0	50.24	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1925	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线50号草庙子变压器	50.0	50.22	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1926	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10千伏东主干线金家窝棚公用变1号4号金家窝棚公用变1号变压器	400.0	50.22	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1927	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV北树线207#北三家移民新区变压器	100.0	50.21	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1928	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线黄金一队01号黄金一队变压器	315.0	50.18	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1929	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线51右1左12右5	400.0	50.17	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1930	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线丝绸厂住宅分015#丝绸住宅变压器	100.0	50.15	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1931	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐四队支21号康乐四队变压器	200.0	50.14	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1932	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树河北分线005号桦树河北变压器	50.0	50.13	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1933	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	复兴变743兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线67号东山变压器	50.0	50.11	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1934	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线27左1号柱上变压器	200.0	50.1	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1935	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙支线13号公变变压器	160.0	50.09	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1936	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	10千伏东六专线东六路开关站院内箱式变电站变压器	500.0	50.09	200	200	未进入负面清单	否	无	/

1937	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线38号新世界变压器	400.0	50.08	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1938	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线赵家街支线3号赵家街变压器	200.0	50.06	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1939	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线098号六家子新屯变压器	200.0	50.06	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1940	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	50.06	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1941	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线高立屯公变4号支线2号高立屯公变4号	200.0	50.02	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1942	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线19#配电站	400.0	50.01	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1943	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左4#	315.0	49.97	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1944	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10千伏台山干线上二分上头水库支1号上头水库下台变压器	100.0	49.97	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1945	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线格林小镇三期1#箱变配电变压器	630.0	49.97	252	252	未进入负面清单	否	无	/
1946	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线075号三道村变压器	30.0	49.96	12	12	未进入负面清单	否	无	/
1947	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线031号马架子公用变变压器	100.0	49.95	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1948	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变站1#变压器	315.0	49.95	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1949	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分前古北台支前古台区分一台9号前古北台分一台（新）	200.0	49.94	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1950	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟二台分线01号岔沟二台变压器	50.0	49.91	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1951	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线16号夏家堡4号变压器	250.0	49.91	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1952	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北一分线9号柱上变压器	200.0	49.9	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1953	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器主用	250.0	49.88	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1954	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线06号夹皮沟东村变压器	50.0	49.82	20	20	未进入负面清单	否	无	/

1955	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分156号九组变压器	50.0	49.81	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1956	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线宋家街分线030号宋家街变压器	100.0	49.78	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1957	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线市场分线09号市场变台变压器	400.0	49.76	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1958	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	10千伏永安一线1#箱变配电变压器00	400.0	49.76	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1959	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线32号新世界北331变压器	400.0	49.74	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1960	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左7变压器	400.0	49.72	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1961	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线千金路北1号配电站站内变压器	630.0	49.71	254	254	未进入负面清单	否	无	/
1962	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	部队分3左1变压器	400.0	49.7	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1963	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏电宅分线5左3号柱上变压器2	100.0	49.68	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1964	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府2#变压器	630.0	49.67	254	254	未进入负面清单	否	无	/
1965	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线7变压器	315.0	49.66	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1966	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线220+1号暖泉子一队变压器	100.0	49.66	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1967	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线下洼分线11	200.0	49.65	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1968	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线11号网户一队台变变压器	100.0	49.65	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1969	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线电信住宅支线01号电信住宅台变压器	250.0	49.65	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1970	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线70右1号台区柱上变压器	400.0	49.63	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1971	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分043号鹿甸沟二台变压器	50.0	49.63	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1972	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10千伏土口子线105左2号石门岭北台区变压器	100.0	49.62	40	40	未进入负面清单	否	无	/

1973	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分由家支002号由家变压器	80.0	49.62	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1974	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线修理连分修理连三台变压器	100.0	49.61	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1975	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清分30号河清西变压器	200.0	49.61	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1976	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线百花分021号百花台变压器	200.0	49.57	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1977	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线兴远小区1号箱变配电变压器	400.0	49.57	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1978	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	10千伏凤工联线76左4#柱上变压器	400.0	49.56	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1979	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马四队分线01号驿马四队变压器	50.0	49.56	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1980	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10千伏英额门线充电桩分线2号英额门东岭充电桩变压器	200.0	49.56	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1981	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线羊台分支线03号羊台变压器	200.0	49.55	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1982	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线金银塘小区分线004号金银堂小区变压器	400.0	49.55	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1983	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分55号腰站一台区变压器	400.0	49.55	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1984	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	盘北小区2期2#配变站1#变压器	315.0	49.54	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1985	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线林场分线6号林场公用变变压器	100.0	49.52	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1986	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块9#配变站2#变压器	400.0	49.52	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1987	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线太阳沟支线7号太阳沟变压器	200.0	49.49	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1988	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线14#柱上变压器	160.0	49.49	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1989	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜6#变压器	200.0	49.49	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1990	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏古城子小区14号箱变新变压器	400.0	49.48	162	162	未进入负面清单	否	无	/

1991	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线望花西小区2-2#箱变变压器	400.0	49.47	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1992	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线4-1号柱上变压器（原75右4）	100.0	49.45	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1993	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园5-2#箱变变压器	400.0	49.45	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1994	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线泡子沿分线3号泡子沿变压器	100.0	49.44	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1995	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	窑地小区1#配变站1#变压器	250.0	49.44	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1996	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线下老坎公变支线2号下老坎公变变压器	200.0	49.43	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1997	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10千伏北阳沟线四道碱厂公用变2号分线10号四道碱厂公用变2号变压器	50.0	49.42	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1998	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线中寨子分线06号中寨七队变压器	80.0	49.39	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1999	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变一支线002号李家堡二号公用变压器	100.0	49.38	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2000	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线3#变压器	800.0	49.37	325	325	未进入负面清单	否	无	/
2001	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线得胜分线2号得胜变压器	50.0	49.36	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2002	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线02号商贸街用变压器	200.0	49.31	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2003	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线159号海洋村变压器	200.0	49.31	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2004	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线98号和睦西台变压器	200.0	49.3	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2005	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期4#箱变2#变压器	500.0	49.3	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2006	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线古城子小区新3号配电变压器	400.0	49.25	163	163	未进入负面清单	否	无	/
2007	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰二支22左3右1#柱上变压器	200.0	49.24	82	82	未进入负面清单	否	无	/
2008	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线22号柱上变压器	200.0	49.23	82	82	未进入负面清单	否	无	/

2009	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子苗圃分线下营子苗圃变压器	50.0	49.21	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2010	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线13号柱上变压器	400.0	49.17	163	163	未进入负面清单	否	无	/
2011	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河东南分2左1	315.0	49.16	129	129	未进入负面清单	否	无	/
2012	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线抄道分017号抄道村变压器	100.0	49.16	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2013	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线牛千号支线3号牛千号村变压器	50.0	49.14	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2014	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线板石分033号板石村变压器	50.0	49.14	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2015	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线南甸子支线南甸子变压器	100.0	49.13	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2016	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线79左38号柱上变压器	400.0	49.12	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2017	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线46号万客隆511变压器	500.0	49.11	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2018	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线20支1号柱上变压器	100.0	49.06	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2019	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑1#箱变2#变压器	315.0	49.05	129	129	未进入负面清单	否	无	/
2020	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线上二道分线050号上二道沟变压器	50.0	49.04	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2021	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线54号柱上变压器	315.0	49.03	129	129	未进入负面清单	否	无	/
2022	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟分线孟矿住宅二台支线07号孟矿住宅二台变压器	200.0	49.03	82	82	未进入负面清单	否	无	/
2023	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线庄家分052号庄西河变压器	50.0	49.02	20	20	未进入负面清单	否	无	/
2024	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线大庙西山支线7号大庙西山变压器	50.0	49	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2025	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后背分线18号后背变压器	50.0	48.99	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2026	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变552化纤线	10kV化纤线清南一分线14号林场西502变压器	200.0	48.99	82	82	未进入负面清单	否	无	/

2027	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线永胜分线55号永胜二组变压器	50.0	48.98	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2028	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10千伏红透山线50号移民小区变压器	100.0	48.98	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2029	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北14-1#站内变压器	500.0	48.98	205	205	未进入负面清单	否	无	/
2030	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线砬子后支线13号砬子后公变变压器	50.0	48.95	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2031	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线28号福民路北小区6-2号箱式变电站变压器	400.0	48.94	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2032	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线17号所带环网柜配出6号箱变配电变压器	400.0	48.93	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2033	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	10千伏黑虎干线43+1右6号柱上变压器	100.0	48.9	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2034	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线北苍石分线3号东卜变压器	400.0	48.89	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2035	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-14#箱变	250.0	48.89	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2036	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线东站南台分线08#东站南变压器	100.0	48.88	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2037	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV北部干线12左3号读秀花园348变压器	400.0	48.88	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2038	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线华龙小区1号箱式变电站变压器	400.0	48.86	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2039	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线140号三人村变压器（新）	200.0	48.84	82	82	未进入负面清单	否	无	/
2040	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗北分线大央支线001号大央变压器	50.0	48.83	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2041	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子四队支线004号转弯子四队变压器	50.0	48.82	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2042	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线82号变压器	315.0	48.8	130	130	未进入负面清单	否	无	/
2043	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10千伏东岭线英新分线8左1号公用变10号变压器	200.0	48.8	82	82	未进入负面清单	否	无	/
2044	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线鹞鸿窝分线38号鹞鸿窝变压器	50.0	48.8	21	21	未进入负面清单	否	无	/

2045	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日3#配变站2#变压器	500.0	48.79	206	206	未进入负面清单	否	无	/
2046	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线072号农贸台变压器	100.0	48.78	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2047	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右8-箱变-2#变压器	315.0	48.78	130	130	未进入负面清单	否	无	/
2048	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线柳青2#支线01号柳青二号变压器	200.0	48.74	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2049	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线龙凤分线11号柱上变压器	100.0	48.73	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2050	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	10千伏凤演一线4号变压器	200.0	48.73	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2051	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2柜左2变压器	100.0	48.7	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2052	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线008号步行街变压器	400.0	48.7	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2053	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分8变压器	315.0	48.68	130	130	未进入负面清单	否	无	/
2054	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线五道分祁家支小四三台变压器	200.0	48.67	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2055	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线126号吴家变压器	200.0	48.66	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2056	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区2#配变站1#变压器	500.0	48.66	207	207	未进入负面清单	否	无	/
2057	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#18柱上变压器	315.0	48.64	130	130	未进入负面清单	否	无	/
2058	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线19号车站南变压器	100.0	48.64	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2059	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	10千伏桓火联线22右1#柱上变压器	200.0	48.63	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2060	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马二队分线23号驿马二队变压器	50.0	48.62	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2061	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分14变压器	315.0	48.61	130	130	未进入负面清单	否	无	/
2062	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10千伏英额门线英三分线转祁支线42左1号新民屯公变2号变压器	200.0	48.61	83	83	未进入负面清单	否	无	/

2063	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线84号莲岛三队变压器	315.0	48.61	130	130	未进入负面清单	否	无	/
2064	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线034号北腰卜变压器	200.0	48.6	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2065	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡三队分线5号丁堡三队变压器	50.0	48.58	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2066	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线15号公变二号变压器	400.0	48.57	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2067	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线戈布北小区2号箱变-2	315.0	48.57	131	131	未进入负面清单	否	无	/
2068	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线074号任家堡变压器	100.0	48.54	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2069	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线37右1#柱上变压器	100.0	48.53	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2070	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线079号刘山五台变压器	200.0	48.51	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2071	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右2#所带5#箱变配电变压器	400.0	48.47	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2072	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线凤翔路北1#变压器	400.0	48.47	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2073	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇1号箱变1号变压器	400.0	48.46	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2074	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#44柱上变压器	400.0	48.44	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2075	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线盖平宝居小区1号箱变1号变压器	500.0	48.44	208	208	未进入负面清单	否	无	/
2076	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线王道伟支线016号王道伟参厂变压器	5.0	48.43	2	2	未进入负面清单	否	无	/
2077	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区5-2#箱变变压器	400.0	48.42	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2078	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	翰林苑小区2#配变站2#变压器	500.0	48.4	208	208	未进入负面清单	否	无	/
2079	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西2分003号金家西一变压器（新）	200.0	48.36	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2080	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线336号王家店变压器（新）	100.0	48.35	42	42	未进入负面清单	否	无	/

2081	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进东河沟支线01号前进东河沟台变压器	160.0	48.32	67	67	未进入负面清单	否	无	/
2082	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分015号施家仓库变压器	400.0	48.31	167	167	未进入负面清单	否	无	/
2083	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线1-1变压器	250.0	48.28	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2084	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70#箱变1#变压器	315.0	48.28	131	131	未进入负面清单	否	无	/
2085	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线17右3#变压器	400.0	48.27	167	167	未进入负面清单	否	无	/
2086	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)85号金花变压器	200.0	48.25	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2087	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线中和路南10号箱变变压器	630.0	48.22	263	263	未进入负面清单	否	无	/
2088	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	台沟线小堡三台支10号柱上变压器	100.0	48.19	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2089	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线转弯河支线2号转弯河变压器	200.0	48.17	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2090	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区3#配变站2#变压器	500.0	48.16	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2091	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分线15右3柱上变压器	200.0	48.14	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2092	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	山城雅居第一间隔配电变压器	315.0	48.13	132	132	未进入负面清单	否	无	/
2093	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北1#配变站2#变压器	315.0	48.09	132	132	未进入负面清单	否	无	/
2094	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石村支3号青石村变压器	200.0	48.08	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2095	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左2左1	315.0	48.07	132	132	未进入负面清单	否	无	/
2096	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	安逸小区箱变变压器间隔配电变压器	315.0	48.07	132	132	未进入负面清单	否	无	/
2097	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线团结村支线001号木业变台变压器	200.0	48.06	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2098	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线五牛四台分1号杆五牛四台变压器	100.0	48.05	42	42	未进入负面清单	否	无	/

2099	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线283号马圈子二台变压器	200.0	48	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2100	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线59左6#所带10#楼小区变压器2#	400.0	47.99	168	168	未进入负面清单	否	无	/
2101	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅二期2箱变-变压器	315.0	47.99	132	132	未进入负面清单	否	无	/
2102	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线286号杆北沟变压器	200.0	47.98	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2103	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线256号孤家河东变压器	50.0	47.96	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2104	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线89#-2#箱变-2#变压器	400.0	47.96	168	168	未进入负面清单	否	无	/
2105	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10千伏二伙洛线放马岭台区1号放马岭台区变压器	200.0	47.94	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2106	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线新农村分2号新农村二台变压器	200.0	47.92	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2107	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线富江二组变压器	50.0	47.89	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2108	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线32变台	315.0	47.88	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2109	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇4号支线09号木奇四号台区变压器	400.0	47.87	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2110	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线69号自来水变压器	100.0	47.87	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2111	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	南住宅小区1#配变站2#变压器	630.0	47.87	265	265	未进入负面清单	否	无	/
2112	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线海洋公二分线001号海洋公二变压器	100.0	47.86	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2113	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	前甸新村联社住宅台区柱上变压器	315.0	47.79	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2114	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左#5	315.0	47.78	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2115	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线东岭支线14号东岭公用变变压器	100.0	47.77	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2116	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线159号偏砍村变压器	400.0	47.77	169	169	未进入负面清单	否	无	/

2117	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线14左3右1号柱上变压器	400.0	47.76	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2118	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际3#箱变变压器	400.0	47.76	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2119	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新2#配电变压器	400.0	47.74	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2120	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21-2号箱变配电变压器	400.0	47.72	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2121	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分段树支23号段树沟变压器	80.0	47.68	34	34	未进入负面清单	否	无	/
2122	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10kV新北二线欧家分12右5右5变压器	400.0	47.65	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2123	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线马前寨堡里支线3号马前寨村变压器	315.0	47.64	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2124	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线沔阳分线021号沔阳四组变压器	100.0	47.64	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2125	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线西川分西川四台支1号变压器	100.0	47.63	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2126	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左010号小学变压器	200.0	47.62	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2127	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线川高分线8号下川公变变压器	100.0	47.62	42	42	未进入负面清单	否	无	/
2128	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线腰站公变二号分线1号腰站公变二号变压器	200.0	47.57	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2129	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线37-1号柱上变压器(原106)	315.0	47.56	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2130	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线46右3号柱上变压器	315.0	47.49	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2131	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线千金乡政府分9号乡政府变压器	200.0	47.49	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2132	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线天宝分线9右2柱上变压器	200.0	47.48	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2133	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带2号环网柜配出6B号箱变配电变压器	200.0	47.45	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2134	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线56号柱上变压器	160.0	47.43	68	68	未进入负面清单	否	无	/

2135	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期6#箱变配电变压器	630.0	47.43	268	268	未进入负面清单	否	无	/
2136	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分017号英德四台变压器	400.0	47.41	170	170	未进入负面清单	否	无	/
2137	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线24号西卜西变台变压器	100.0	47.4	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2138	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10千伏马环联线马金九队二台分2号马金九队二台变压器	400.0	47.4	170	170	未进入负面清单	否	无	/
2139	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线红旗沟分线下堡支线004+1号杆下堡台变压器	100.0	47.39	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2140	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱变02变压器	400.0	47.39	170	170	未进入负面清单	否	无	/
2141	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线瓦窑分线25号八里村小区变压器	160.0	47.37	68	68	未进入负面清单	否	无	/
2142	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线清南二分线5支1号镇医院520变压器	160.0	47.37	68	68	未进入负面清单	否	无	/
2143	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线庄家分小李家支039号小李家变压器	100.0	47.37	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2144	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园3#东变压器	630.0	47.37	269	269	未进入负面清单	否	无	/
2145	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线004号新通路4号（自来水）变压器	250.0	47.36	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2146	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线上窑子支线22号上窑公变变压器	50.0	47.36	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2147	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线54号样子二队变压器	80.0	47.35	34	34	未进入负面清单	否	无	/
2148	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线5柱上变压器	315.0	47.34	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2149	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-1#变压器	315.0	47.34	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2150	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大东沟分线86号西堡变压器	50.0	47.33	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2151	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53-2#箱变间隔配电变压器	500.0	47.33	213	213	未进入负面清单	否	无	/
2152	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分11右14#柱上变压器	50.0	47.32	21	21	未进入负面清单	否	无	/

2153	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线152号下甸子变压器	50.0	47.29	21	21	未进入负面清单	否	无	/
2154	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	鑫花园箱变变压器间隔配电变压器	200.0	47.29	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2155	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线4支22号柱上变压器	100.0	47.24	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2156	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线59左1号柱上变压器	400.0	47.23	171	171	未进入负面清单	否	无	/
2157	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线将军八方块2号箱变2号	630.0	47.2	270	270	未进入负面清单	否	无	/
2158	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期2#箱变2#变压器	400.0	47.12	172	172	未进入负面清单	否	无	/
2159	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区2-1#箱变变压器	400.0	47.12	172	172	未进入负面清单	否	无	/
2160	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线28号东方台变压器	200.0	47.11	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2161	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线35号大东二台变压器（新）	200.0	47.11	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2162	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什南台分1号上通什南变压器	100.0	47.1	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2163	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线1#变压器	800.0	47.07	343	343	未进入负面清单	否	无	/
2164	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线020号四方台一台变压器	200.0	47.05	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2165	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线17右1号柱上变压器	100.0	47.04	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2166	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线004号老颜门前台区变压器	200.0	47.04	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2167	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	10千伏南平一线4号东泰家园箱式变电站变压器	400.0	47.04	172	172	未进入负面清单	否	无	/
2168	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线机关南山支线6号机关南山公用变2号变压器	50.0	46.98	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2169	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际1#变电所变压器	1250.0	46.96	538	538	未进入负面清单	否	无	/
2170	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线东靠山分14号东靠山村变压器	200.0	46.95	86	86	未进入负面清单	否	无	/

2171	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内2号变压器	315.0	46.94	136	136	未进入负面清单	否	无	/
2172	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区1#配变站母线配电变压器	400.0	46.93	172	172	未进入负面清单	否	无	/
2173	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分线28左15	200.0	46.89	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2174	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线抚挖机住宅2#箱变变压器	630.0	46.89	272	272	未进入负面清单	否	无	/
2175	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹东路小区6号箱变1号变压器	315.0	46.89	136	136	未进入负面清单	否	无	/
2176	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线玉花园支线26号玉花园变压器	100.0	46.88	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2177	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	证券大楼1#配变站配电变压器	400.0	46.88	172	172	未进入负面清单	否	无	/
2178	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北1#站内变压器	630.0	46.88	272	272	未进入负面清单	否	无	/
2179	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期1#箱变2#变压器	400.0	46.88	172	172	未进入负面清单	否	无	/
2180	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城3#配变站1#变压器	315.0	46.87	136	136	未进入负面清单	否	无	/
2181	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线018号食品台区变压器	400.0	46.86	173	173	未进入负面清单	否	无	/
2182	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线部队分线9号小学西变压器	400.0	46.86	173	173	未进入负面清单	否	无	/
2183	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机住宅1#配变站变压器	400.0	46.83	173	173	未进入负面清单	否	无	/
2184	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线23变压器	200.0	46.81	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2185	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线将军堡公变支线4号将军堡变压器	100.0	46.8	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2186	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线金湾雅居小区箱变变压器间隔配电变压器	400.0	46.8	173	173	未进入负面清单	否	无	/
2187	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭1#箱变变压器	630.0	46.77	272	272	未进入负面清单	否	无	/
2188	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗八组分线31号黄旗八组变压器	50.0	46.76	22	22	未进入负面清单	否	无	/

2189	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右12新建变压器	400.0	46.76	173	173	未进入负面清单	否	无	/
2190	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线130#椽子沟二号变压器	200.0	46.74	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2191	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线08号葡萄酒变台变压器	200.0	46.71	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2192	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线阳光丽景1-1#箱变变压器	400.0	46.71	173	173	未进入负面清单	否	无	/
2193	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线11右1右1#柱上变压器	200.0	46.7	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2194	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线凤城小区2号箱变1号变压器	315.0	46.7	136	136	未进入负面清单	否	无	/
2195	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线饲料住宅分1号饲料住宅变压器	200.0	46.69	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2196	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线西猴分线40号西猴四组变压器	30.0	46.6	13	13	未进入负面清单	否	无	/
2197	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400.0	46.59	174	174	未进入负面清单	否	无	/
2198	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簸箕支4号簸箕一台变压器（新）	100.0	46.58	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2199	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10千伏南小线前秧水库公用变3号分线1号前秧水库公用变3号变压器	50.0	46.55	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2200	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线107号石鹏子南台变压器	200.0	46.55	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2201	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分19号变压器	160.0	46.55	70	70	未进入负面清单	否	无	/
2202	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市变343草汪联线	10kV草汪联线分水岭分线52号分水岭变压器	50.0	46.54	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2203	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线四道沟柱上变压器	30.0	46.54	13	13	未进入负面清单	否	无	/
2204	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线下南沟分线27号阿及九队变压器	100.0	46.54	43	43	未进入负面清单	否	无	/
2205	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簸箕支10号簸箕二台变压器（新）	200.0	46.53	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2206	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅一期4箱变-01	400.0	46.5	174	174	未进入负面清单	否	无	/

2207	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线23变压器	400.0	46.48	174	174	未进入负面清单	否	无	/
2208	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线22右4号中信超市110变压器	200.0	46.48	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2209	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线057号十八道岭五队变压器	50.0	46.48	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2210	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	10千伏新太干线青岛分线61+1左1号柱上变压器	200.0	46.47	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2211	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器主用	315.0	46.45	137	137	未进入负面清单	否	无	/
2212	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	10千伏本溪路一线33号柱上变压器	315.0	46.43	137	137	未进入负面清单	否	无	/
2213	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟公用变支线17号台沟公用变变压器	100.0	46.42	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2214	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线16左1#变压器	200.0	46.42	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2215	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅二期3箱变-变压器	630.0	46.42	275	275	未进入负面清单	否	无	/
2216	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大5号箱变2号变压器间隔配电变压器	400.0	46.42	174	174	未进入负面清单	否	无	/
2217	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线桥南支006号桥南变压器	50.0	46.41	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2218	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰鲜分线07号兰鲜台变压器	100.0	46.38	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2219	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金八队分31号马金八队变压器	200.0	46.38	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2220	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线光明沟支线15号新卜四队变压器	50.0	46.37	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2221	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线九龙寨变压器	200.0	46.36	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2222	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	高新五线	10千伏高新五线112#柱上变压器	100.0	46.36	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2223	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线格林小镇三期4#箱变配电变压器	630.0	46.36	275	275	未进入负面清单	否	无	/
2224	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分33—变压器	315.0	46.35	137	137	未进入负面清单	否	无	/

2225	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线左岸公园1-1#箱变变压器	400.0	46.33	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2226	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线油库分线12左1号柱上变压器	400.0	46.3	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2227	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线46#柱上变压器	100.0	46.29	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2228	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园2#箱变-2变压器	315.0	46.28	138	138	未进入负面清单	否	无	/
2229	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线150号吴家沟一三组变压器	200.0	46.26	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2230	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家二队分线02号赵家二队变压器	100.0	46.25	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2231	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分047号楼子村变压器	100.0	46.23	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2232	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大坎子西支线23号杆错草大坎子西变压器	100.0	46.21	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2233	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线281号下湾子四号变压器	50.0	46.18	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2234	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线搭连分线7号柱上变压器	400.0	46.17	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2235	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	10千伏水库干线16左4号柱上变压器	100.0	46.17	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2236	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线636家属支线002号636家属变压器	200.0	46.17	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2237	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线73号西山变压器	100.0	46.17	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2238	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线25号杆T接哈山二台分线01号杆哈山二台	400.0	46.16	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2239	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线参茸厂分线17号参茸厂变压器	50.0	46.16	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2240	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线天宇小区2号箱变1号配电变压器	315.0	46.15	138	138	未进入负面清单	否	无	/
2241	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线89	80.0	46.14	35	35	未进入负面清单	否	无	/
2242	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#53左3	160.0	46.11	70	70	未进入负面清单	否	无	/

2243	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线2号柱上变压器	315.0	46.11	138	138	未进入负面清单	否	无	/
2244	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北1#站内变压器	630.0	46.08	277	277	未进入负面清单	否	无	/
2245	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块11#配变站2#变压器	400.0	46.07	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2246	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区6-1#箱变变压器	400.0	46.07	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2247	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线17变压器	315.0	46.03	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2248	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西小区2#配变站2#变压器	315.0	46.03	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2249	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线03号T接榆树二台支线02号榆树一台变压器	200.0	46.02	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2250	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#9变压器	315.0	46	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2251	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北6-1#站内变压器	400.0	46	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2252	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左6	315.0	45.98	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2253	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV河南线东二分线21号东盛小区变压器	400.0	45.97	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2254	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线长兴沟水库分线9号长兴沟水库变压器	50.0	45.96	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2255	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期3#箱变变压器	630.0	45.96	277	277	未进入负面清单	否	无	/
2256	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线三道河村支线5号三道河村变压器	50.0	45.95	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2257	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	10千伏民主专线民主路开闭所内配变站变压器	500.0	45.95	220	220	未进入负面清单	否	无	/
2258	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线腰岭沟支线18号腰岭沟变压器	50.0	45.94	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2259	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线1变压器	315.0	45.91	139	139	未进入负面清单	否	无	/

2260	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线上大堡分线002号上大堡支线变压器	400.0	45.91	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2261	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线009号北台变压器	80.0	45.9	35	35	未进入负面清单	否	无	/
2262	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	曙光世家小区2#配变站变压器	400.0	45.88	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2263	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线石门分石门一队1号石门一队变压器（新）	100.0	45.86	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2264	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变1450丰大线	10kV丰大线河东一台分线01号大河东一台变压器	100.0	45.85	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2265	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线409号邵家变台变压器	50.0	45.83	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2266	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线泉眼山庄支6号柱上变压器	200.0	45.82	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2267	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线14#	315.0	45.79	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2268	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线027号新农二台变压器	80.0	45.77	35	35	未进入负面清单	否	无	/
2269	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线白庙子分线风道公用变支线02号风道公用变变压器	100.0	45.74	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2270	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	城顺二线二十二方块18#箱变2#配电变压器	500.0	45.74	221	221	未进入负面清单	否	无	/
2271	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带21#箱变站内变	315.0	45.72	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2272	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区1#配变站1#变压器	500.0	45.72	221	221	未进入负面清单	否	无	/
2273	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线12#变压器	400.0	45.71	177	177	未进入负面清单	否	无	/
2274	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭16#箱变配出配电变压器	400.0	45.71	177	177	未进入负面清单	否	无	/
2275	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线煤矿分线012号南小卜变压器	100.0	45.7	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2276	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线电宅分线6号环网箱配出南台6号箱变变压器	630.0	45.69	279	279	未进入负面清单	否	无	/
2277	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线33号京都商厦变压器	400.0	45.68	177	177	未进入负面清单	否	无	/

2278	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线20右1柱上变压器	400.0	45.66	177	177	未进入负面清单	否	无	/
2279	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	10千伏油三污水60右2号	400.0	45.65	177	177	未进入负面清单	否	无	/
2280	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线小西卜支线016号小西堡二号变压器	100.0	45.65	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2281	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏北海线政府分线3右1号北三家政府公用变二号变压器	200.0	45.64	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2282	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线高山明珠小区1#配电变压器	315.0	45.63	140	140	未进入负面清单	否	无	/
2283	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区3-1号箱变变压器	400.0	45.63	177	177	未进入负面清单	否	无	/
2284	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制分线3号变压器	200.0	45.61	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2285	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏家堡5号支线1号夏家堡5号变压器	200.0	45.61	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2286	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期3#箱变1#变压器	400.0	45.59	178	178	未进入负面清单	否	无	/
2287	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区1#配变站1#变压器	500.0	45.58	222	222	未进入负面清单	否	无	/
2288	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	御华苑箱变1#变压器	500.0	45.57	222	222	未进入负面清单	否	无	/
2289	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线158号大河东变压器	50.0	45.55	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2290	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线34#变压器	400.0	45.53	178	178	未进入负面清单	否	无	/
2291	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线228#太平变压器	200.0	45.53	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2292	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块1#配变站1#变压器	500.0	45.52	222	222	未进入负面清单	否	无	/
2293	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线48号柱上变压器	200.0	45.51	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2294	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区1#配电站1号变压器	315.0	45.51	140	140	未进入负面清单	否	无	/
2295	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10千伏关口线白家店分工读支白家店四台变压器	400.0	45.45	178	178	未进入负面清单	否	无	/

2296	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线18右2号安居南区1-1号箱式变电站变压器	630.0	45.45	281	281	未进入负面清单	否	无	/
2297	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线31左6左1号柱上变压器	315.0	45.44	140	140	未进入负面清单	否	无	/
2298	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线神树沟分线9号长岭屯变压器	100.0	45.44	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2299	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线前兴安分14号前兴安分变压器	315.0	45.43	140	140	未进入负面清单	否	无	/
2300	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林北分004号小林北变压器	100.0	45.42	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2301	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线16号红帽沟115变压器	50.0	45.41	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2302	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变050长兴线	10kV长兴线罗甸北沟公用变分线3号罗甸北沟公用变变压器	200.0	45.4	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2303	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分043号陡山村变压器	200.0	45.39	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2304	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线45左2所带6#箱变变压器	400.0	45.38	178	178	未进入负面清单	否	无	/
2305	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线88	400.0	45.35	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2306	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威一台	500.0	45.35	223	223	未进入负面清单	否	无	/
2307	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	铁岭小区2#配变站2	630.0	45.32	281	281	未进入负面清单	否	无	/
2308	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线116号错草大卜北台变压器	200.0	45.31	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2309	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10千伏土仁干线蚕种场一号公用变分线3号蚕种场一号公用变变压器	200.0	45.31	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2310	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线西街分线007号王家卜西街变压器	50.0	45.3	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2311	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线50+1#变压器	200.0	45.28	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2312	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线西五里堡支线3号西五里堡村变压器	100.0	45.28	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2313	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线化工二分18+1右1号化工二分2号变压器	200.0	45.28	89	89	未进入负面清单	否	无	/

2314	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线33右#3变压器	400.0	45.27	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2315	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线94#杆所带箱变变压器备用	315.0	45.26	141	141	未进入负面清单	否	无	/
2316	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	煤研小区1#配变站1#变压器	630.0	45.22	282	282	未进入负面清单	否	无	/
2317	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线南岔分线19号南岔变压器	50.0	45.2	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2318	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居1#配变站2#变压器	400.0	45.2	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2319	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线6右1#柱上变压器	200.0	45.19	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2320	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带2号环网柜配出6A号箱变配电变压器	400.0	45.19	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2321	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出2#配电室配电变压器1	400.0	45.17	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2322	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹北小区1号箱变变压器	630.0	45.16	282	282	未进入负面清单	否	无	/
2323	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	10千伏五东一线古城子小区新10号配电变压器	400.0	45.16	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2324	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线11号楼支线02号开发7#楼变台变压器	250.0	45.14	112	112	未进入负面清单	否	无	/
2325	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74#变压器	200.0	45.13	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2326	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#环网柜-17#箱变	200.0	45.13	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2327	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	南平二线安居南区3-1#站内变压器	500.0	45.13	224	224	未进入负面清单	否	无	/
2328	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大8号箱变2号变压器间隔配电变压器	315.0	45.13	141	141	未进入负面清单	否	无	/
2329	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线208号驿马二变压器	200.0	45.12	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2330	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线部队分5	315.0	45.11	141	141	未进入负面清单	否	无	/
2331	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线299号转湘湖变压器	200.0	45.1	90	90	未进入负面清单	否	无	/

2332	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线3	315.0	45.09	141	141	未进入负面清单	否	无	/
2333	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线100号猴石东变压器	200.0	45.09	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2334	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城5#配变站2#变压器	315.0	45.09	141	141	未进入负面清单	否	无	/
2335	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线12左11柱上变压器	400.0	45.08	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2336	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线安居北区2-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	45.05	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2337	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线王家支线002号王家台变压器	200.0	45.04	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2338	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	10千伏东三专线东三路开闭所5号箱式变电站变压器	500.0	45.01	225	225	未进入负面清单	否	无	/
2339	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线30号台南华府4#箱式变电站变压器	400.0	44.96	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2340	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线下烟沟公变分线1#下烟沟公变变压器	50.0	44.95	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2341	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸4期5#箱变变压器	630.0	44.93	284	284	未进入负面清单	否	无	/
2342	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线瓦窑分线6号五里庙公用变变压器	200.0	44.91	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2343	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前古二台支010号前古北台变压器	200.0	44.9	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2344	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城5#配电变压器	630.0	44.9	284	284	未进入负面清单	否	无	/
2345	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线79号张家四队台区变压器	100.0	44.88	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2346	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左1#柱上变压器	200.0	44.87	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2347	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线121号上年三台变压器	200.0	44.87	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2348	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	幼师小区1#配变站1#变压器	500.0	44.87	226	226	未进入负面清单	否	无	/
2349	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	东沟小区4#配变站1#变压器	500.0	44.85	226	226	未进入负面清单	否	无	/

2350	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线磨石沟分石门岭六台区变压器	100.0	44.84	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2351	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线五副甲四分线001杆五副甲四台变压器	100.0	44.83	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2352	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线格林小镇三期2#箱变配电变压器	630.0	44.82	285	285	未进入负面清单	否	无	/
2353	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线根艺市场支线02号根艺市场变压器	200.0	44.81	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2354	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线关东厂支线32号关东厂变压器	50.0	44.8	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2355	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区3号箱变1号变压器	315.0	44.78	142	142	未进入负面清单	否	无	/
2356	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线悠山美地分线01号悠山美地变台变压器	160.0	44.76	72	72	未进入负面清单	否	无	/
2357	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线008号大东沟台变压器	100.0	44.73	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2358	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线肉联厂小区1-1号箱变变压器	400.0	44.73	181	181	未进入负面清单	否	无	/
2359	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	10千伏刘方一线君悦国际1#箱变变压器	630.0	44.72	285	285	未进入负面清单	否	无	/
2360	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线救兵五台柱上变压器	400.0	44.7	181	181	未进入负面清单	否	无	/
2361	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-8#箱变	250.0	44.7	113	113	未进入负面清单	否	无	/
2362	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际1B#箱变变压器	400.0	44.69	181	181	未进入负面清单	否	无	/
2363	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分11左1号所带环网柜配出3号箱变配电变压器	400.0	44.67	181	181	未进入负面清单	否	无	/
2364	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线董家街公用变分线18号董家街公用变变压器	50.0	44.63	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2365	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线河北村分线3号河北村变压器	200.0	44.61	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2366	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线67号杆T接关家一队分线02号关家一队变压器	100.0	44.6	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2367	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线林场分线3号林场公用二号变压器	160.0	44.6	73	73	未进入负面清单	否	无	/

2368	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线章木分黄金二台支17黄金二台变压器	200.0	44.6	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2369	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线永安小区1#配电站1#变压器	500.0	44.59	227	227	未进入负面清单	否	无	/
2370	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线164号红石三队变压器	100.0	44.58	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2371	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线夹河北分线007号夹河北变压器	200.0	44.57	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2372	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线33号新华书店变压器	400.0	44.57	182	182	未进入负面清单	否	无	/
2373	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线77号营城子村水果店变压器	100.0	44.54	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2374	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左1变压器	315.0	44.53	143	143	未进入负面清单	否	无	/
2375	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线北崴子支线001号北崴子变压器	200.0	44.51	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2376	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线三道河子分线004号三道河子变压器	50.0	44.49	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2377	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线五棵杨树支线4号五棵杨树变压器	50.0	44.49	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2378	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线东岭分线2#萝卜坎东岭变压器	100.0	44.49	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2379	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线甘井沟分线25号王小堡公变变压器	50.0	44.48	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2380	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	10千伏章土一线39号柱上变压器	100.0	44.47	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2381	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线05号刘家河西台变压器	200.0	44.47	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2382	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线33-变压器	200.0	44.46	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2383	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府15#箱变配变变压器配电变压器	630.0	44.46	287	287	未进入负面清单	否	无	/
2384	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭9#箱变变压器	630.0	44.45	287	287	未进入负面清单	否	无	/
2385	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线161号鸽子洞变压器	50.0	44.43	23	23	未进入负面清单	否	无	/

2386	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线058号陡岭沟南变压器	50.0	44.43	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2387	国网抚顺县供电公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线养树三台分1号养树三台变压器	200.0	44.43	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2388	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑1#配变站2#变压器	315.0	44.42	144	144	未进入负面清单	否	无	/
2389	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线（右）33号老粮食局508变压器	400.0	44.39	182	182	未进入负面清单	否	无	/
2390	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线二洼北沟公用变分线6号二洼北沟公用变变压器	50.0	44.38	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2391	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带11#箱变站内变	315.0	44.38	144	144	未进入负面清单	否	无	/
2392	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线陈单支线50号单家岗变压器	200.0	44.37	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2393	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线01号小荒沟公二变压器	200.0	44.36	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2394	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区4#配变站2#变压器	500.0	44.34	228	228	未进入负面清单	否	无	/
2395	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分2#柱上变压器	200.0	44.3	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2396	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线310号七道河变压器	100.0	44.3	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2397	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线91#-3#箱变-1#变压器	315.0	44.3	144	144	未进入负面清单	否	无	/
2398	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线7#地块箱变1#变压器	400.0	44.3	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2399	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线007号开发2号楼台变压器	400.0	44.27	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2400	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线祝东分018号祝东变压器	400.0	44.25	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2401	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北4#站内变压器	630.0	44.25	288	288	未进入负面清单	否	无	/
2402	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	永安小区2#配变站2#变压器	630.0	44.23	288	288	未进入负面清单	否	无	/
2403	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园1台区第一间隔配电变压器	500.0	44.23	229	229	未进入负面清单	否	无	/

2404	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线18左2	315.0	44.21	144	144	未进入负面清单	否	无	/
2405	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线18号柱上变压器	630.0	44.21	288	288	未进入负面清单	否	无	/
2406	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线哈塘分3号哈塘村变压器	100.0	44.2	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2407	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分27#德才房地产1#变压器	400.0	44.16	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2408	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹东路小区2号箱变1号变压器	630.0	44.15	289	289	未进入负面清单	否	无	/
2409	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线三家子支1号三家子村变压器	100.0	44.14	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2410	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线53#开关间隔配电变压器	630.0	44.1	289	289	未进入负面清单	否	无	/
2411	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线红土崖子支线3号红土崖子变压器	50.0	44.06	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2412	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右6	100.0	44.05	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2413	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线003号东街商店变压器	400.0	44.05	184	184	未进入负面清单	否	无	/
2414	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线53号清原供电分公司变压器	200.0	44.04	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2415	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线龙凤支002号龙凤变压器	50.0	44.01	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2416	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗一组支线17号黄旗一组变压器	30.0	43.99	14	14	未进入负面清单	否	无	/
2417	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城城里分线03号老城城里变台变压器	200.0	43.97	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2418	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分107#柱上变压器	250.0	43.95	115	115	未进入负面清单	否	无	/
2419	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线礼泉路北1号配电站变压器	500.0	43.94	230	230	未进入负面清单	否	无	/
2420	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期2#箱变1#变压器	400.0	43.94	184	184	未进入负面清单	否	无	/
2421	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线卢堡分线04号卢堡村变压器	200.0	43.92	92	92	未进入负面清单	否	无	/

2422	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线头道沟支线1号头道沟变	50.0	43.9	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2423	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线95号变压器	400.0	43.89	184	184	未进入负面清单	否	无	/
2424	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城1#箱变2#变压器	500.0	43.88	231	231	未进入负面清单	否	无	/
2425	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区1#配变站2#变压器	400.0	43.88	184	184	未进入负面清单	否	无	/
2426	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线姚家后山分002号姚家后山变压器	200.0	43.87	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2427	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线23#柱上变压器	315.0	43.86	145	145	未进入负面清单	否	无	/
2428	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10千伏土口子线50右1号万金屯西台区变压器	100.0	43.86	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2429	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左3#	315.0	43.85	145	145	未进入负面清单	否	无	/
2430	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线53号前进东台变压器	400.0	43.85	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2431	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线毛公河东分009号毛公河东变压器	100.0	43.85	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2432	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线荒地沟支线荒地沟西分支线19号荒地沟西台变压器	100.0	43.84	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2433	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线王油坊分线5号王油坊变压器	200.0	43.84	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2434	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线沔阳西饭店子线1右2栏木桥生态园变压器	100.0	43.83	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2435	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	10千伏虎西二线33支1号柱上变压器	100.0	43.82	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2436	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线临江路小区1#配变站2#变压器	500.0	43.82	231	231	未进入负面清单	否	无	/
2437	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线28#柱上变压器	200.0	43.78	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2438	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	10千伏演华联线59号柱上变压器	400.0	43.78	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2439	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线河西分线012号下夹河西变压器	80.0	43.78	37	37	未进入负面清单	否	无	/

2440	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线阳光丽景2-1#箱变变压器	500.0	43.78	231	231	未进入负面清单	否	无	/
2441	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-1#变压器	315.0	43.75	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2442	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日2#配变站1#变压器	500.0	43.75	231	231	未进入负面清单	否	无	/
2443	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变站2变压器	500.0	43.73	231	231	未进入负面清单	否	无	/
2444	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区2#配变站1#变压器	400.0	43.73	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2445	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号管厂2号变压器	200.0	43.72	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2446	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线西出口分线9号柱上变压器	315.0	43.71	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2447	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分10#-二厂小区13#配电站2#变压器	315.0	43.7	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2448	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线（农电局）配电变压器	315.0	43.7	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2449	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线黑石木公用变支线11号黑石木公用变变压器	100.0	43.69	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2450	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线洪发分41支6支6号杆六队3台	400.0	43.65	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2451	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右4	400.0	43.6	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2452	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线74号错草苇子沟变压器	100.0	43.6	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2453	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线大瓦分线13左3#柱上变压器	315.0	43.59	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2454	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线幼儿园分后腰二台支003号变压器	200.0	43.59	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2455	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左011号挖掘机住宅1变压器	160.0	43.59	74	74	未进入负面清单	否	无	/
2456	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线001号101台区变压器	160.0	43.58	74	74	未进入负面清单	否	无	/
2457	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线棒槌沟分线棒槌沟变压器	200.0	43.57	93	93	未进入负面清单	否	无	/

2458	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭4#箱变变压器	400.0	43.57	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2459	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南夹河分线12号南夹河二台变压器	200.0	43.52	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2460	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千茨沟干线沟口分15号所带16号箱变配电变压器	400.0	43.51	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2461	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	3#环网柜裕景上都4#配变站1#	315.0	43.51	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2462	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变946工业二号线	10千伏工业二号线华美分线1右1号金地水岸小区2号箱变	1000.0	43.5	465	465	未进入负面清单	否	无	/
2463	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左2#柱上变压器	200.0	43.47	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2464	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金村住宅楼	288.0	43.47	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2465	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右5#柱上变压器	200.0	43.46	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2466	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花支3号紫花一台柱上变压器（新）	100.0	43.46	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2467	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线冯家分线02号冯家变台变压器	200.0	43.44	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2468	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分5号下马变压器（新）	200.0	43.44	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2469	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭5#箱变变压器	630.0	43.44	293	293	未进入负面清单	否	无	/
2470	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线南梁分线54号南梁变压器	50.0	43.42	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2471	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块6#配变站2#变压器	400.0	43.39	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2472	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线香墅分12支1号柱上变压器	200.0	43.38	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2473	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线柳条分南沟支017号柳条村一台变压器	400.0	43.38	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2474	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期2#箱变2#变压器	400.0	43.38	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2475	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线红西街变压器	400.0	43.37	187	187	未进入负面清单	否	无	/

2476	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10千伏民政线鹅脖四台分柱上变压器	100.0	43.35	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2477	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线30#1号箱变	315.0	43.35	147	147	未进入负面清单	否	无	/
2478	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线082号涧水变压器	200.0	43.3	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2479	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线下青分线006号下青变压器	200.0	43.29	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2480	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡分线3号于家堡变压器	200.0	43.29	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2481	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线高新分线107号蚂蚁岭变压器	50.0	43.29	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2482	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线44#石文一队变压器	400.0	43.25	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2483	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新3#配电变压器	400.0	43.24	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2484	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分2左2	315.0	43.23	147	147	未进入负面清单	否	无	/
2485	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线29#变压器	400.0	43.22	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2486	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分115号迟家变压器	100.0	43.22	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2487	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	双阳花园3号台区柱上变压器	200.0	43.22	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2488	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线105号三道河村变压器	30.0	43.21	14	14	未进入负面清单	否	无	/
2489	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线东台分线19#柱上变压器	100.0	43.21	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2490	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线19右11号变压器	400.0	43.2	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2491	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进七队支线36号前进七队变台变压器	100.0	43.2	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2492	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线35号太阳沟变压器	20.0	43.18	9	9	未进入负面清单	否	无	/
2493	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	阳光馨城1号箱变2号变压器	315.0	43.17	148	148	未进入负面清单	否	无	/

2494	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	开原小区2#配变站1	630.0	43.16	295	295	未进入负面清单	否	无	/
2495	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线12号黄屯公用变变压器	50.0	43.15	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2496	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线186号(1421)小虎台二台区变压器	100.0	43.15	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2497	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线21#柱上变压器	250.0	43.14	117	117	未进入负面清单	否	无	/
2498	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分先前进桥东分线05号前进桥东变压器	400.0	43.14	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2499	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线大沔阳沟分线044号大沔阳八队变压器	100.0	43.13	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2500	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左09	400.0	43.08	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2501	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线新农村分线新农村变压器	50.0	43.07	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2502	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线靠山屯公用变分线03号靠山屯公用变变压器	200.0	43.07	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2503	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分9号郑家一台变压器	400.0	43.07	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2504	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线一面山河沿支线10号一面山河沿变压器	100.0	43.05	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2505	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线21#变压器	160.0	43.04	75	75	未进入负面清单	否	无	/
2506	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线53+2号毛公二台柱上变压器	200.0	43.02	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2507	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线68#-2#箱变-2#变压器	400.0	43.02	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2508	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城12#箱变变压器	630.0	43.02	296	296	未进入负面清单	否	无	/
2509	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	10千伏凤翔干线34号柱上变压器	315.0	42.99	148	148	未进入负面清单	否	无	/
2510	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南夹河分线08号南夹河一台变压器	200.0	42.99	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2511	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	花园二线半岛假日1#配变站1#变压器	400.0	42.99	188	188	未进入负面清单	否	无	/

2512	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	县局(台山大队南总表)	400.0	42.98	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2513	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	10千伏千金二线千金嘉园1号箱式变电站变压器	400.0	42.97	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2514	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线朝阳村分线008号朝阳变压器	200.0	42.96	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2515	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区5#配变站配电变压器	400.0	42.96	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2516	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线33右4#柱上变压器	200.0	42.95	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2517	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104右3变压器	200.0	42.9	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2518	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	毛公村住宅楼1号台区第一间隔配电变压器	400.0	42.89	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2519	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右4变台	200.0	42.87	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2520	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线宁远西小区1-1号箱变变压器	400.0	42.86	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2521	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器备用	500.0	42.84	236	236	未进入负面清单	否	无	/
2522	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线37左4号变压器	100.0	42.83	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2523	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41+1柱上变压器	315.0	42.82	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2524	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线马郡五台分3号柱上变压器	400.0	42.82	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2525	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10千伏台沟线乡政府分3左1号峡河农业台区变压器	200.0	42.82	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2526	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线29带古城子小区6#配变站1#变压器	400.0	42.82	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2527	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线南大棚分015号山城子南大棚变压器	50.0	42.79	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2528	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带16#箱变站内变	400.0	42.79	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2529	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线310号陡岭东台变变压器	200.0	42.78	94	94	未进入负面清单	否	无	/

2530	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线果木分064号果木村变压器（新）	50.0	42.76	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2531	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线上夹河小区分线03号上夹河小区变压器	400.0	42.75	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2532	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线大泉眼分线133号平安堡村变压器(二批)	200.0	42.75	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2533	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁2#配变站2#变压器	400.0	42.75	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2534	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区3号箱变变压器	630.0	42.75	298	298	未进入负面清单	否	无	/
2535	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线20号柱上变压器	100.0	42.74	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2536	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线11号杨家南变压器	200.0	42.71	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2537	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-2号变压器	400.0	42.7	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2538	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线三道沟分线19号三道沟变压器	50.0	42.68	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2539	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分033号小三道变压器	100.0	42.67	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2540	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器备用	315.0	42.67	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2541	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线那大路支线1号那大路公变变压器	50.0	42.66	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2542	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区2#配变站1#变压器	500.0	42.66	237	237	未进入负面清单	否	无	/
2543	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线61右4右9左3#变台	315.0	42.65	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2544	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线1#变压器	800.0	42.65	379	379	未进入负面清单	否	无	/
2545	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期4#配变站2#变压器	400.0	42.64	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2546	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线68号杆T接纪家支线03号纪家变压器	100.0	42.63	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2547	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线台沟一台分007号台沟一台变压器	100.0	42.63	47	47	未进入负面清单	否	无	/

2548	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10千伏湾七线道穴沟公用变二分线2号道穴沟公用变二变压器	50.0	42.59	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2549	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器备用	315.0	42.58	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2550	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子七队支线36号暖泉子三队公变	50.0	42.57	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2551	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左3#柱上变压器	200.0	42.56	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2552	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线鲍家分005号鲍家村变压器	200.0	42.56	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2553	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线城建支线03号城建台变压器	250.0	42.53	119	119	未进入负面清单	否	无	/
2554	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右#1柱上变压器	200.0	42.5	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2555	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线赫家支线07号赫家变压器	400.0	42.49	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2556	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线153号忠直门台区变压器	250.0	42.47	119	119	未进入负面清单	否	无	/
2557	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏新抚一线西七路开闭所43-3箱式变电站配电变压器	630.0	42.47	299	299	未进入负面清单	否	无	/
2558	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线10号滨河二台变压器	200.0	42.45	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2559	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线湾龙背分线28号湾龙背变压器	50.0	42.43	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2560	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜7#	200.0	42.42	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2561	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线4#地块2#箱变2#变压器	400.0	42.42	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2562	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	天麒嘉苑小区1#配变站1#变压器	315.0	42.41	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2563	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线8号柱上变压器	400.0	42.38	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2564	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分017号和平1537变压器	200.0	42.38	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2565	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分关山四台支004#关山四台变压器	100.0	42.36	48	48	未进入负面清单	否	无	/

2566	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓分线12号变压器	315.0	42.35	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2567	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线二央支线054号二央变压器	100.0	42.34	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2568	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区五线	10千伏开发五线2-1箱变配电变压器	500.0	42.33	238	238	未进入负面清单	否	无	/
2569	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线7	315.0	42.32	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2570	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线13	400.0	42.32	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2571	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线007号造纸厂变台变压器	100.0	42.31	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2572	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线房产支线05号房产台变压器	250.0	42.31	119	119	未进入负面清单	否	无	/
2573	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线17左9左1号柱上变压器	400.0	42.3	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2574	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-2#变压器	315.0	42.27	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2575	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平一支003号和平大队1503变压器	200.0	42.26	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2576	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏市内专线1号环网箱配出营销楼院内充电桩箱变变压器	400.0	42.26	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2577	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	10kV将跃联线21右8#柱上变压器	400.0	42.2	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2578	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线工农南分线9#柱上变压器	100.0	42.19	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2579	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日2#配变站2#变压器	500.0	42.18	239	239	未进入负面清单	否	无	/
2580	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线9左1号柱上变压器	400.0	42.16	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2581	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	石油销售办公室1#配变站1号变压器	500.0	42.16	239	239	未进入负面清单	否	无	/
2582	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线长垄地支线1号长垄地公变变压器	50.0	42.12	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2583	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区9-1#箱变变压器	315.0	42.12	151	151	未进入负面清单	否	无	/

2584	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线新堡分017号新堡村变压器	200.0	42.1	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2585	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线24箱变变压器	250.0	42.09	120	120	未进入负面清单	否	无	/
2586	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家二台支001号柏家二台变压器	200.0	42.07	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2587	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线朝阳子线013号朝阳公用变压器	100.0	42.06	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2588	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线兴京宾馆支线06号统建3台变压器	250.0	42.05	120	120	未进入负面清单	否	无	/
2589	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线上章党车队分线1号上章党车队变压器	50.0	42.04	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2590	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-9#箱变	200.0	42.01	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2591	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线大窝棚南分线2号大窝棚南变压器	100.0	41.98	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2592	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	君安小区2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315.0	41.95	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2593	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分84号五组变压器	50.0	41.93	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2594	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#49柱上变压器	315.0	41.92	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2595	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线李家分线004号李家变压器	200.0	41.92	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2596	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线19右1号柱上变压器	315.0	41.91	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2597	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线红旗沟分线020号杆前进九队变压器	50.0	41.91	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2598	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10千伏草市线大板河水库分线8号大板河公用变二号变压器	200.0	41.91	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2599	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#38	250.0	41.9	120	120	未进入负面清单	否	无	/
2600	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	工光二线3右3柱上变压器	315.0	41.89	152	152	未进入负面清单	否	无	/
2601	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线黑石头分线29号黑石头变压器	50.0	41.89	24	24	未进入负面清单	否	无	/

2602	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线42号大院变压器	50.0	41.88	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2603	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线胡东分013#胡家东变压器	200.0	41.87	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2604	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线24	50.0	41.84	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2605	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗北分线078号五道沟变压器	20.0	41.83	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2606	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线小板河2号水库支线8号小板河2号水库变压器	30.0	41.81	14	14	未进入负面清单	否	无	/
2607	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线长沙屯支线1号长沙屯变压器	400.0	41.81	193	193	未进入负面清单	否	无	/
2608	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古四台分2号柱上变压器	200.0	41.81	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2609	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV马金线118#马金三队一台	315.0	41.8	152	152	未进入负面清单	否	无	/
2610	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线45左4#柱上变压器	400.0	41.79	193	193	未进入负面清单	否	无	/
2611	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线南山城公变4号分线3号南山城公变4号变压器	200.0	41.79	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2612	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地二支9号荒地二变压器（新）	200.0	41.79	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2613	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线照阳机井分线9号照阳机井变压器	50.0	41.77	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2614	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后二道四台分6号后二道四台（新）	200.0	41.77	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2615	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线11号彭家三台变压器	100.0	41.75	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2616	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8支3所带箱变变压器主用	315.0	41.74	152	152	未进入负面清单	否	无	/
2617	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线上沟分017号上沟变压器	200.0	41.73	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2618	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站1#变压器	630.0	41.73	304	304	未进入负面清单	否	无	/
2619	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变变压器主用	250.0	41.71	121	121	未进入负面清单	否	无	/

2620	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分张家支007号张家村变压器	100.0	41.69	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2621	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线007号龚家联社变压器	315.0	41.69	152	152	未进入负面清单	否	无	/
2622	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线教师楼分催化剂支9号催化剂支2号变压器	400.0	41.67	193	193	未进入负面清单	否	无	/
2623	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	10千伏大甲干线50右9柱上变压器	100.0	41.64	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2624	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#64变压器	400.0	41.64	193	193	未进入负面清单	否	无	/
2625	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线58号四道河公用变变压器	80.0	41.64	39	39	未进入负面清单	否	无	/
2626	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	10千伏东六专线东六路开关站15号箱式变电站变压器	500.0	41.63	242	242	未进入负面清单	否	无	/
2627	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大8号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	41.63	152	152	未进入负面清单	否	无	/
2628	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线301号北沟村变压器	50.0	41.61	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2629	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线6#环网柜-移动通信箱变1#变压器	500.0	41.61	242	242	未进入负面清单	否	无	/
2630	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线西矸子分线20号柱上变压器	400.0	41.55	194	194	未进入负面清单	否	无	/
2631	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10千伏王木线小东四台分1号杆小东四台变压器	200.0	41.54	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2632	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分11左1号所带环网柜配出4号箱变配电变压器	400.0	41.5	194	194	未进入负面清单	否	无	/
2633	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线4#变压器	800.0	41.5	388	388	未进入负面清单	否	无	/
2634	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐村01号康乐村变压器	200.0	41.49	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2635	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10千伏詹北二线8左1号柱上变压器	100.0	41.45	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2636	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线41号变压器	315.0	41.45	153	153	未进入负面清单	否	无	/
2637	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分望山东支001号变压器	100.0	41.45	49	49	未进入负面清单	否	无	/

2638	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线69#柱上变压器	100.0	41.44	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2639	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线英志小流域分线12号英志小流域变压器	20.0	41.44	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2640	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线40右2号杆关口七台区变压器	100.0	41.44	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2641	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线13号汤图西河住宅变压器	100.0	41.43	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2642	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	10kV泗丰一线金岭湾H区1号箱变配电变压器	500.0	41.43	243	243	未进入负面清单	否	无	/
2643	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线马鹿沟分线7号马鹿沟变压器	200.0	41.42	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2644	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城5#箱变变压器	630.0	41.41	306	306	未进入负面清单	否	无	/
2645	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期3#箱变	630.0	41.4	306	306	未进入负面清单	否	无	/
2646	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带1号箱变2号配电变压器	500.0	41.39	243	243	未进入负面清单	否	无	/
2647	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西小区4#配变站变压器	250.0	41.38	122	122	未进入负面清单	否	无	/
2648	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变1#	500.0	41.38	243	243	未进入负面清单	否	无	/
2649	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线71#柱上变压器	200.0	41.37	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2650	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线陈家沟支线5号陈家沟变压器	160.0	41.37	78	78	未进入负面清单	否	无	/
2651	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带20#箱变站内变	315.0	41.35	153	153	未进入负面清单	否	无	/
2652	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城4#箱变2#变压器	400.0	41.34	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2653	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线030号菜队变台变压器	200.0	41.33	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2654	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	园区线10846	10kV园区线刘山二北台分1号刘山二北台变压器	200.0	41.32	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2655	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线南关分线17#柱上变压器	400.0	41.3	195	195	未进入负面清单	否	无	/

2656	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘四队分17号营盘四队变压器	100.0	41.28	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2657	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分031号施家北台变压器	200.0	41.28	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2658	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线河西分线50号河西变台变压器	200.0	41.26	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2659	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线谭家岭分线2号苍石中街1102变压器	400.0	41.25	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2660	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线上堡3号支线50号上堡3号变压器	10.0	41.24	5	5	未进入负面清单	否	无	/
2661	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线后兴安分7+1号后兴安分变压器	200.0	41.24	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2662	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线台沟分20号台沟村变压器	100.0	41.22	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2663	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线大青沟支线大清沟变压器	50.0	41.21	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2664	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	高安小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	41.21	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2665	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线富丰屯支线37号富丰屯变压器	50.0	41.2	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2666	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗四组支线1号黄旗四组变压器	200.0	41.19	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2667	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线72号西岔村变压器	20.0	41.17	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2668	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线甘苇塘沟支线10号甘苇塘沟变压器	50.0	41.15	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2669	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏市内专线28号柱上变压器	250.0	41.13	122	122	未进入负面清单	否	无	/
2670	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟分80号窑沟六队变压器	50.0	41.12	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2671	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	10kV泗丰一线金岭湾H区2号箱变配电变压器	400.0	41.12	196	196	未进入负面清单	否	无	/
2672	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线96#变压器	200.0	41.11	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2673	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线66左5号柱上变压器	200.0	41.1	98	98	未进入负面清单	否	无	/

2674	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线政府分线002号政府变压器	250.0	41.1	122	122	未进入负面清单	否	无	/
2675	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线甘井沟水库支线17号甘井沟水库变压器	10.0	41.09	5	5	未进入负面清单	否	无	/
2676	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线新区支线006号新区变压器	50.0	41.09	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2677	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#41柱上变压器	315.0	41.08	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2678	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线兴林嘉苑支线02号变台变压器	200.0	41.06	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2679	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线清南二分线（右）8号花溪521变压器	400.0	41.06	196	196	未进入负面清单	否	无	/
2680	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线13号教委变压器	315.0	41.06	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2681	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左3#柱上变压器	200.0	41.05	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2682	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑6#箱变1#变压器	315.0	41.05	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2683	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线康大分005号康大村变压器	200.0	41.03	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2684	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线北山分线5号北山村变压器	50.0	41.02	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2685	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线33#开关间隔配电变压器	630.0	41.02	309	309	未进入负面清单	否	无	/
2686	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线钢北小区1号配电室1号变压器	630.0	41.02	309	309	未进入负面清单	否	无	/
2687	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线石文三队分006#石文三队分变压器	160.0	41.01	78	78	未进入负面清单	否	无	/
2688	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变变压器主用	400.0	41	196	196	未进入负面清单	否	无	/
2689	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线白鲜分线005号杆白鲜变压器	200.0	40.99	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2690	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分011号塔峪1505变压器	200.0	40.99	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2691	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线公变1号支线4号公变1号变压器	50.0	40.96	25	25	未进入负面清单	否	无	/

2692	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线前腰一二队分50号前腰一二队变压器（新）	200.0	40.95	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2693	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线21号朝中西台变压器	160.0	40.94	78	78	未进入负面清单	否	无	/
2694	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线156号龙头变压器	50.0	40.91	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2695	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线六家子支线002号六家子公用变压器	200.0	40.89	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2696	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老一线	10kV五老一线39左1#柱上变压器	50.0	40.87	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2697	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线下古台区分3号下古变压器（新）	200.0	40.87	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2698	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站2#变压器	500.0	40.84	246	246	未进入负面清单	否	无	/
2699	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10千伏上年线青石分三家子村西台台区变压器	100.0	40.83	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2700	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板成四台柱上变压器	200.0	40.83	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2701	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线岗子东分线002号岗子东变压器	200.0	40.81	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2702	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线氧气分线2#柱上变压器	250.0	40.81	123	123	未进入负面清单	否	无	/
2703	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块11#配变站1#变压器	630.0	40.81	310	310	未进入负面清单	否	无	/
2704	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线九旺沟分线29号九旺沟变压器	20.0	40.79	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2705	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线高家沟支线16号椽子沟三队变压器	100.0	40.77	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2706	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区3#配电站1号变压器	400.0	40.77	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2707	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线和美馨居2#箱变变压器	400.0	40.77	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2708	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线北夹沟分线27号北夹沟公用变变压器	50.0	40.76	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2709	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线069号阿及村（东）变压器	315.0	40.76	155	155	未进入负面清单	否	无	/

2710	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配变站2#变压器	400.0	40.75	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2711	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	10千伏福中二线2号环网柜左2柱上变压器	315.0	40.74	155	155	未进入负面清单	否	无	/
2712	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线哈达镁分边强岭下支1号边强岭下变压器	100.0	40.73	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2713	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际4#箱变变压器	630.0	40.72	310	310	未进入负面清单	否	无	/
2714	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线一4环网柜-1#智能变	400.0	40.71	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2715	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线大洛上卜支线02号大洛上卜变压器	100.0	40.7	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2716	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线27号柱上变压器	200.0	40.68	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2717	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配变站2#变压器	500.0	40.68	247	247	未进入负面清单	否	无	/
2718	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线13-变台	50.0	40.67	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2719	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线友爱西台1变压器	200.0	40.65	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2720	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线大荒沟支线1号大荒沟变压器	50.0	40.64	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2721	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	10千伏科技一线育才一品1#箱变变压器	800.0	40.64	395	395	未进入负面清单	否	无	/
2722	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右5#所带3#箱变变压器	315.0	40.63	156	156	未进入负面清单	否	无	/
2723	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江道分线038号东江道台变压器	100.0	40.61	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2724	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线南岔子线15号南岔公用变变压器	50.0	40.61	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2725	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分050号千金堡二台变压器	100.0	40.61	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2726	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21-1号箱变配电变压器	500.0	40.59	247	247	未进入负面清单	否	无	/
2727	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线龙王庙分线23号龙王庙变压器	100.0	40.57	49	49	未进入负面清单	否	无	/

2728	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线28-1号柱上变压器（原99左1）	50.0	40.56	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2729	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园1#配变站1#	500.0	40.56	247	247	未进入负面清单	否	无	/
2730	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线治安十队分线12号治安十队变压器	100.0	40.55	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2731	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线4#变台	200.0	40.54	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2732	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古二台分005号拉古二台变压器	400.0	40.54	198	198	未进入负面清单	否	无	/
2733	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线新立屯分72号新立屯三台变压器	400.0	40.53	198	198	未进入负面清单	否	无	/
2734	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线24号二伙洛三台变压器	200.0	40.51	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2735	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线刘家农场分线02号刘家农场台变压器	80.0	40.5	40	40	未进入负面清单	否	无	/
2736	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线粮库分线6#柱上变压器	315.0	40.5	156	156	未进入负面清单	否	无	/
2737	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分营盘一支15号营盘一变压器	200.0	40.5	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2738	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线19	315.0	40.49	156	156	未进入负面清单	否	无	/
2739	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏网通分线2右6号柱上变压器	500.0	40.45	248	248	未进入负面清单	否	无	/
2740	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线马家大院支线039号马家大院变压器	50.0	40.45	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2741	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线党校支线左8老农科所513变压器	100.0	40.45	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2742	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区8-1#箱变变压器	200.0	40.44	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2743	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线37左2号柱上变压器	400.0	40.41	198	198	未进入负面清单	否	无	/
2744	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线40变压器	315.0	40.4	156	156	未进入负面清单	否	无	/
2745	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线29左1号柱上变压器	400.0	40.4	198	198	未进入负面清单	否	无	/

2746	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线287号四道二台变压器	400.0	40.39	198	198	未进入负面清单	否	无	/
2747	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀里支001#镰刀里变压器	200.0	40.39	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2748	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发3#变压器	630.0	40.38	313	313	未进入负面清单	否	无	/
2749	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	10千伏东三专线东三路开闭所3号箱式变电站变压器	500.0	40.34	248	248	未进入负面清单	否	无	/
2750	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线21右3右1号柱上变压器	200.0	40.33	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2751	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线大湖分线05号长沙滩变压器	160.0	40.33	79	79	未进入负面清单	否	无	/
2752	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线08号滨河一台变压器	200.0	40.32	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2753	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线高河分线01号高河汀变台变压器	50.0	40.28	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2754	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线二道沟公用变一变压器	100.0	40.25	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2755	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带4号箱变1号配电变压器	500.0	40.22	249	249	未进入负面清单	否	无	/
2756	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园1-1号箱式变电站变压器	500.0	40.22	249	249	未进入负面清单	否	无	/
2757	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10千伏市街线医院支线7号医院变压器	100.0	40.2	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2758	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线头道分036号头道村变压器	100.0	40.18	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2759	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器备用	250.0	40.17	125	125	未进入负面清单	否	无	/
2760	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线124号小堡村变压器	50.0	40.15	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2761	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线56号变压器	400.0	40.14	199	199	未进入负面清单	否	无	/
2762	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线21号孤山子东公变变压器	400.0	40.13	199	199	未进入负面清单	否	无	/
2763	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线8号椴木沟公变变压器	50.0	40.11	25	25	未进入负面清单	否	无	/

2764	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线200号都督一台变压器	100.0	40.1	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2765	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福南一线22号柱上变压器	315.0	40.08	157	157	未进入负面清单	否	无	/
2766	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线09号新卜二队公变变压器	20.0	40.08	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2767	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变站1#变压器	500.0	40.07	250	250	未进入负面清单	否	无	/
2768	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#1	315.0	40.06	157	157	未进入负面清单	否	无	/
2769	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线42号柱上变压器	315.0	40.06	157	157	未进入负面清单	否	无	/
2770	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线氧气分线8#柱上变压器	315.0	40.06	157	157	未进入负面清单	否	无	/
2771	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线43#开关间隔配电变压器	630.0	40.06	315	315	未进入负面清单	否	无	/
2772	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线6号西地公用变变压器	50.0	40.04	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2773	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左1所带21号箱变配电变压器	400.0	40.02	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2774	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园4#箱变-2变压器	400.0	40.02	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2775	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	中跃西线吉顺小区1号箱变2号变压器	315.0	40.01	157	157	未进入负面清单	否	无	/
2776	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾4-2#箱变变压器	400.0	40.01	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2777	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾1-1#箱变变压器	315.0	39.99	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2778	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线腰段支线005号腰段变压器	100.0	39.97	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2779	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔村支04号赵尔村变压器	200.0	39.97	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2780	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城2#箱变1#变压器	500.0	39.96	250	250	未进入负面清单	否	无	/
2781	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	挪威二台	400.0	39.96	200	200	未进入负面清单	否	无	/

2782	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗东东一号支线001号岗东一号变压器	200.0	39.93	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2783	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家北山分线查家北山变压器	200.0	39.93	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2784	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线1号环网箱配出橡胶坝1号箱式变电站变压器	315.0	39.93	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2785	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线3号箱变1号变压器	400.0	39.92	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2786	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子七队支线31号暖泉子三队变压器	100.0	39.91	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2787	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-1#箱变配电变压器	400.0	39.91	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2788	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线62左1号柱上变压器(原130+1)	400.0	39.9	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2789	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区箱变B变压器	250.0	39.89	125	125	未进入负面清单	否	无	/
2790	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线4右6号柱上变压器	100.0	39.88	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2791	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区2#配变站2#变压器	500.0	39.87	251	251	未进入负面清单	否	无	/
2792	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏耐火干线北厚小区7-5#地变变压器	315.0	39.87	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2793	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变1#变压器	315.0	39.85	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2794	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	煤研小区2#配变站1#变压器	250.0	39.85	125	125	未进入负面清单	否	无	/
2795	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线80+1左1#柱上变压器	200.0	39.84	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2796	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家分线04号吕家变台变压器	200.0	39.83	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2797	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈分67#塔二丈二台变压器	200.0	39.83	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2798	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10千伏复兴线三道沟分线12号三道沟变压器	100.0	39.82	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2799	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右3变台	160.0	39.81	80	80	未进入负面清单	否	无	/

2800	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左013号抚挖机住宅2变压器	315.0	39.81	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2801	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线龚家分龚家联社二台柱上变压器	315.0	39.79	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2802	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10千伏台山干线上二分128号右8号中二神树沟台区变压器	200.0	39.78	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2803	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线14号柱上变压器	400.0	39.74	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2804	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线柳树泉眼分线24号柳树泉眼变压器	50.0	39.74	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2805	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线3柱上变压器	315.0	39.72	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2806	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	三教寺台变压器	315.0	39.72	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2807	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10千伏草汪联线荒地支线7号荒地公变变压器	400.0	39.7	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2808	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东一地块2号楼分线001号东一地块2号楼变压器	160.0	39.69	80	80	未进入负面清单	否	无	/
2809	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线60号柱上变压器	100.0	39.66	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2810	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分24#	200.0	39.66	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2811	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭3#箱变变压器	630.0	39.66	317	317	未进入负面清单	否	无	/
2812	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站2号变压器	800.0	39.66	403	403	未进入负面清单	否	无	/
2813	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分一区东支9号一区东台变压器	315.0	39.63	159	159	未进入负面清单	否	无	/
2814	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左1所带20号箱变配电变压器	400.0	39.6	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2815	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线82-1配电变压器	630.0	39.6	318	318	未进入负面清单	否	无	/
2816	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带2#箱变变压器主用	315.0	39.59	159	159	未进入负面清单	否	无	/
2817	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分石富二台支001号石富二台变压器	200.0	39.57	101	101	未进入负面清单	否	无	/

2818	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线－3环网柜-5#智能变－变压器	100.0	39.57	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2819	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右6右1所带箱变变压器	250.0	39.56	126	126	未进入负面清单	否	无	/
2820	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区17#配变站1#变压器	400.0	39.56	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2821	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	10千伏五东一线古城子小区新11-1号配电变压器	400.0	39.53	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2822	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线（右）12号天桥528变压器	400.0	39.52	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2823	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簸箕三台支簸箕三台柱上变压器	100.0	39.52	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2824	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外小支004#连外小变压器（新）	30.0	39.52	15	15	未进入负面清单	否	无	/
2825	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古二台（二）变压器	200.0	39.51	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2826	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线团山子支线3号新富屯变压器	100.0	39.5	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2827	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线中寨村公用变支线5号中寨村公用变变压器	160.0	39.46	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2828	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线板庙分线25号南大号变压器	100.0	39.46	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2829	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线66号关家变压器	100.0	39.45	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2830	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线教堂分线7#柱上变压器	80.0	39.45	40	40	未进入负面清单	否	无	/
2831	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后二道二台分001号后道二台变压器	200.0	39.44	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2832	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右3#	315.0	39.43	159	159	未进入负面清单	否	无	/
2833	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线45左1号柱上变压器	200.0	39.43	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2834	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左4#柱上变压器	315.0	39.39	159	159	未进入负面清单	否	无	/
2835	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线27变压器	315.0	39.38	159	159	未进入负面清单	否	无	/

2836	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线金坑公用变二号支线6号金坑公用变二号变压器	50.0	39.38	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2837	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线康西三台柱上变（新）	30.0	39.38	15	15	未进入负面清单	否	无	/
2838	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区6-2#箱变变压器	400.0	39.38	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2839	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左7变台	200.0	39.37	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2840	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线尖山子分线1号尖山子变压器	100.0	39.37	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2841	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10千伏马郎线马和七台分马和七台变压器	200.0	39.37	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2842	国网抚顺县供电公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线110号养树村变压器	100.0	39.37	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2843	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	10KV章土二线河西分4号柱上变压器	400.0	39.35	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2844	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线鲜族教堂支线02号鲜族变台变压器	100.0	39.32	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2845	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线21左5	200.0	39.3	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2846	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线14左2	315.0	39.29	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2847	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线于家分线037号于家南变压器	400.0	39.29	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2848	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线前房子支线003号前房子综合变压器	100.0	39.29	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2849	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	10千伏章土一线河东分线22号柱上变压器	400.0	39.28	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2850	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线高丽沟分高丽沟二台支3号高丽沟二台变压器	200.0	39.28	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2851	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	10千伏开四一线绿地剑桥3#箱变2#变压器	315.0	39.28	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2852	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-2#变压器	315.0	39.27	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2853	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线23右2#变压器	400.0	39.26	203	203	未进入负面清单	否	无	/

2854	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线绿色实业支003号下二电井变压器	200.0	39.26	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2855	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线024号塔鲜变压器	200.0	39.26	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2856	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区4#配变站1#变压器	500.0	39.25	254	254	未进入负面清单	否	无	/
2857	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线丁家分线丁家变压器	100.0	39.24	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2858	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右#3柱上变压器	315.0	39.23	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2859	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10千伏新农七0六线木章支线三道关岑沟变台	100.0	39.18	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2860	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10千伏汤林干线98右1号石棚子四台变压器	200.0	39.16	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2861	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分35号一区西小井变压器	200.0	39.16	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2862	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块大自然二期10#配变站1#变压器	400.0	39.16	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2863	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区5-1#箱变变压器	400.0	39.15	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2864	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线31号变压器	315.0	39.14	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2865	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线75号韩家堡变压器	100.0	39.14	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2866	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器主用	315.0	39.14	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2867	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线062号中学台区变压器	100.0	39.13	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2868	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线上王堡公变分线9#上王堡公变变压器	100.0	39.13	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2869	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#31	315.0	39.12	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2870	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线四家支线25号柱上变压器	200.0	39.12	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2871	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线中学支线01号中学变压器	50.0	39.1	25	25	未进入负面清单	否	无	/

2872	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线19右4#变压器	400.0	39.08	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2873	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑5#箱变1#变压器	400.0	39.04	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2874	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线安居北区6-1号箱式变电站高压间隔配电变压器	630.0	39.04	321	321	未进入负面清单	否	无	/
2875	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线22右7号煤场西116变压器	315.0	39.02	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2876	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分门进支06号门进村台区变压器	200.0	39.02	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2877	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线新立屯分线016号新立屯变压器	50.0	39.01	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2878	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家村支07号孤家村变压器	200.0	38.99	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2879	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线171号挡石河公用变压器	50.0	38.98	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2880	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线金抛沟支线010号金抛沟变压器	50.0	38.97	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2881	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	水木山城2#箱变配电变压器	500.0	38.97	255	255	未进入负面清单	否	无	/
2882	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左1#	250.0	38.96	128	128	未进入负面清单	否	无	/
2883	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线64#柱上变压器	100.0	38.95	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2884	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线13#柱上变压器	315.0	38.94	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2885	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线014号十八岭公一变压器	200.0	38.93	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2886	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	中部一线台安分线2#配变站1#变压器	315.0	38.89	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2887	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带4#箱变站内变	315.0	38.86	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2888	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	10千伏宾馆一线4右1号柱上变压器	315.0	38.85	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2889	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线环卫分线21#柱上变压器	250.0	38.85	128	128	未进入负面清单	否	无	/

2890	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线大南沟分线038号大南沟变压器	50.0	38.83	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2891	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右4+1变压器	200.0	38.82	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2892	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线4支14号柱上变压器	400.0	38.81	205	205	未进入负面清单	否	无	/
2893	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	昌图小区1#配变站1#变压器	500.0	38.81	256	256	未进入负面清单	否	无	/
2894	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线铁道分线006号铁道南变压器	50.0	38.77	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2895	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右8	500.0	38.73	256	256	未进入负面清单	否	无	/
2896	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线刘鲜支线04号刘鲜台变压器	200.0	38.73	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2897	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左1变压器	400.0	38.72	205	205	未进入负面清单	否	无	/
2898	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区2期1#配变站1变压器	315.0	38.72	162	162	未进入负面清单	否	无	/
2899	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线啊伙洛支线03号啊伙洛变压器	100.0	38.69	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2900	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线大公2号分线2号大公2号变压器	200.0	38.69	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2901	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线57#柱上变压器	200.0	38.66	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2902	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10千伏土口子线145右1号石门东台区变压器	100.0	38.66	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2903	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线68右1号台区柱上变压器	400.0	38.65	205	205	未进入负面清单	否	无	/
2904	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线15支1号杆柱上变压器	200.0	38.64	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2905	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线13号公变七号变压器	100.0	38.63	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2906	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线后邓六台分后邓六台变压器	200.0	38.63	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2907	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线林场分6号林场二道沟变压器	50.0	38.62	26	26	未进入负面清单	否	无	/

2908	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线坎木沟支线12号坎木沟公变变压器	20.0	38.61	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2909	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线55#箱变-1#变压器	250.0	38.61	128	128	未进入负面清单	否	无	/
2910	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线28	200.0	38.6	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2911	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光裕线	裕宝新城小区1#配变站1#变压器	630.0	38.58	324	324	未进入负面清单	否	无	/
2912	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线37#柱上变压器	200.0	38.57	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2913	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线194号杆红升道南台变压器	200.0	38.57	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2914	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线85右#8变压器	200.0	38.56	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2915	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10千伏土仁干线治安九队公用变支线1号治安九队公用变变压器	100.0	38.56	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2916	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-1#变压器	315.0	38.55	162	162	未进入负面清单	否	无	/
2917	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线洼子二台支6号洼子二台变压器	200.0	38.54	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2918	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线后安六台分15号后安六台变压器	200.0	38.53	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2919	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际2号箱变变压器	400.0	38.51	206	206	未进入负面清单	否	无	/
2920	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线295号杨家变压器	200.0	38.49	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2921	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线上堡分线177号上堡村变压器	100.0	38.49	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2922	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线钢球厂分012号和平1529变压器	200.0	38.49	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2923	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大房子分线三道河公用变2号支线三道河公用变2号变压器	100.0	38.48	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2924	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	水司嘉苑小区1#配变站1#变压器	400.0	38.47	206	206	未进入负面清单	否	无	/
2925	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线催化剂支008号程家村2台1501变压器	315.0	38.45	162	162	未进入负面清单	否	无	/

2926	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟分线41号佟家沟公变-后堡变压器	50.0	38.43	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2927	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分31号变压器	160.0	38.41	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2928	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	10千伏台青二线54号柱上变压器	100.0	38.4	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2929	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线092号拉古三台变压器	200.0	38.4	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2930	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线06号胜利南山台变压器	250.0	38.39	129	129	未进入负面清单	否	无	/
2931	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线甘林场住宅支线1号甘林场住宅变压器	200.0	38.37	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2932	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	城顺二线二十一方块8#箱变2#变压器	500.0	38.37	258	258	未进入负面清单	否	无	/
2933	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#34	100.0	38.36	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2934	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期8#箱变变压器	630.0	38.35	325	325	未进入负面清单	否	无	/
2935	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分1智能变	160.0	38.31	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2936	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线金厂支线86号线金厂公变变压器	50.0	38.3	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2937	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-2号变压器	400.0	38.28	207	207	未进入负面清单	否	无	/
2938	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线钓鱼台支线62号钓鱼台村变压器	200.0	38.27	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2939	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线多木支线15号多木伙洛变压器	100.0	38.25	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2940	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线天桥分线23号天桥变压器	50.0	38.24	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2941	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线劳模公寓2号箱变1号变压器	500.0	38.19	259	259	未进入负面清单	否	无	/
2942	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线6号福民路北2号箱式变电站	630.0	38.18	326	326	未进入负面清单	否	无	/
2943	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线康家堡公用变支线007号康家堡公用变压器	100.0	38.17	52	52	未进入负面清单	否	无	/

2944	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线143#六家子公用变一号变压器	200.0	38.17	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2945	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变站1#变压器	315.0	38.16	163	163	未进入负面清单	否	无	/
2946	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线16左7#柱上变压器	100.0	38.14	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2947	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线36#长春屯4队公变变压器	200.0	38.14	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2948	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花支5号紫花二台柱上变压器	100.0	38.13	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2949	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线003号大四平二台变压器	400.0	38.12	208	208	未进入负面清单	否	无	/
2950	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线步兵连分团部支14号部队锅炉房变压器	100.0	38.11	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2951	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线003号朱家台区变压器	160.0	38.09	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2952	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	朗台联线炭黑分1+1#柱上变压器	100.0	38.07	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2953	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线李家三台分3号李家三台变压器	200.0	38.07	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2954	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线17号王家变台变压器	100.0	38.06	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2955	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分三宝北支6号三宝北变压器	200.0	38.05	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2956	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区8#箱变配电变压器	315.0	38.02	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2957	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分2-配电站二厂小区7#配电站	500.0	38.01	260	260	未进入负面清单	否	无	/
2958	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线河北分线22号河北变台变压器	50.0	38	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2959	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线转水湖分线8号转水湖变压器	50.0	38	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2960	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线石鹏北台分004号石棚子北台变压器	160.0	37.98	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2961	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线6	315.0	37.97	164	164	未进入负面清单	否	无	/

2962	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线017号孙小卜变压器	50.0	37.97	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2963	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分99#柱上变压器	315.0	37.96	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2964	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-2-2#变压器	400.0	37.9	208	208	未进入负面清单	否	无	/
2965	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线八盘分二道二台支1号二道二台变压器	100.0	37.88	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2966	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线020号食品二台变台变压器	400.0	37.87	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2967	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线东三路开关站4号箱式变电站变压器	500.0	37.85	261	261	未进入负面清单	否	无	/
2968	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼线甘井沟水库支线4#甘井沟上卜公用变变压器	50.0	37.84	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2969	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	10千伏食品干线53号柱上变压器	400.0	37.83	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2970	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线029号705台区变压器	100.0	37.82	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2971	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站1#变压器	400.0	37.82	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2972	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑4#配变站2#变压器	315.0	37.82	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2973	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	10千伏中部二线9右2柱上变压器	400.0	37.78	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2974	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线法库南分06右1号柱上变压器	400.0	37.77	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2975	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北8-1#站内变压器	630.0	37.77	329	329	未进入负面清单	否	无	/
2976	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线09号头道卜变压器	315.0	37.76	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2977	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线2#环网柜（裕景上都1）	315.0	37.76	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2978	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变2#	400.0	37.76	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2979	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线088号营城子变压器	200.0	37.73	105	105	未进入负面清单	否	无	/

2980	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日3#配变站1#变压器	500.0	37.73	261	261	未进入负面清单	否	无	/
2981	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线钢厂分线01号钢厂居民变台变压器	100.0	37.71	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2982	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线35号环网箱配出巨龙家园2号箱变变压器	400.0	37.7	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2983	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线将军卜二台	100.0	37.68	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2984	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线金鼎分后邓四台支1号后邓四台变压器	100.0	37.68	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2985	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分北山三台支线002号变压器	200.0	37.67	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2986	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-23#箱变	315.0	37.67	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2987	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线小西堡三号公变支线14号小西堡三号公变变压器	100.0	37.65	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2988	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线124号夏园西村变压器	200.0	37.64	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2989	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线60号东井一组变压器	200.0	37.63	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2990	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西3#配变站1#变压器	500.0	37.63	262	262	未进入负面清单	否	无	/
2991	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线024号三建台区变压器	200.0	37.62	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2992	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线104号公变二号变压器	160.0	37.62	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2993	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	10千伏刘尔二线德商国际5#B箱变变压器	630.0	37.62	330	330	未进入负面清单	否	无	/
2994	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	10千伏凤和三线16左4右1号变压器	400.0	37.61	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2995	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线康西二分001号康西二台变压器	400.0	37.61	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2996	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线199号(1406)小虎台村变压器	200.0	37.6	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2997	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	古城子小区18#配变站新1#变压器	500.0	37.6	262	262	未进入负面清单	否	无	/

2998	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭9#箱变变压器	630.0	37.59	330	330	未进入负面清单	否	无	/
2999	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线40号柱上变压器	200.0	37.58	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3000	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线038号苇一队西变压器	400.0	37.58	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3001	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线二洼公用变二号分线14号二洼公用变二号变压器	200.0	37.58	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3002	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10千伏马环联线北环分北关三队五台支14号北关三队五台变压器	200.0	37.57	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3003	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线46左#3	315.0	37.55	165	165	未进入负面清单	否	无	/
3004	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线法库北分线05号柱上变压器	315.0	37.55	165	165	未进入负面清单	否	无	/
3005	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线友爱西台变压器（新）	200.0	37.55	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3006	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线30左2号柱上变压器	400.0	37.53	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3007	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分14左2号变压器	400.0	37.53	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3008	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线荒草沟支线021号807台区变压器	50.0	37.52	26	26	未进入负面清单	否	无	/
3009	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线东升分线009号东升变压器	400.0	37.51	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3010	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花花仁联线国化小区4#箱变新变压器	400.0	37.51	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3011	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家四队支35号孤家四队变压器	200.0	37.5	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3012	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分东大支37号东大沟村变压器	100.0	37.49	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3013	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期7#箱变变压器	400.0	37.49	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3014	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10千伏后安干线前安分前安五台支3号前安五台变压器	200.0	37.48	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3015	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线工农支1号牛毛沟变压器	200.0	37.46	105	105	未进入负面清单	否	无	/

3016	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进南沟支线01号前进南河沟台变压器	100.0	37.45	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3017	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站2变压器	500.0	37.45	263	263	未进入负面清单	否	无	/
3018	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区24#配变站配电变压器	400.0	37.42	210	210	未进入负面清单	否	无	/
3019	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线45号碾盘沟变压器	50.0	37.41	26	26	未进入负面清单	否	无	/
3020	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10千伏马环联线北环分北关三队四台支1号北关三队四台变压器	200.0	37.4	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3021	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线朝阳子线92号朝阳北二变压器	50.0	37.38	26	26	未进入负面清单	否	无	/
3022	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线红崴子分009号红崴子变压器	80.0	37.38	42	42	未进入负面清单	否	无	/
3023	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线河北分线005号杆红升河南台变压器	200.0	37.36	105	105	未进入负面清单	否	无	/
3024	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线中寨示范区分线2号中寨示范区变压器	100.0	37.33	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3025	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡分线15号夏家堡村2号变压器	100.0	37.33	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3026	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	10kV牛奶干线38#柱上变压器	100.0	37.32	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3027	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线24号柱上变压器	100.0	37.31	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3028	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	复兴变743兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线55号砍椽西组变压器	100.0	37.27	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3029	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大哪分线北崴子二台支线15号杆北崴子二台变压器	200.0	37.25	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3030	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线74+1号环网柜所带18号箱变配电变压器	400.0	37.25	211	211	未进入负面清单	否	无	/
3031	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线4支17右1号柱上变压器	100.0	37.24	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3032	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期7号变压器	630.0	37.24	332	332	未进入负面清单	否	无	/
3033	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-2号变压器	400.0	37.21	211	211	未进入负面清单	否	无	/

3034	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线65号柱上变压器	100.0	37.18	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3035	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线17号榆树四台变压器	315.0	37.18	166	166	未进入负面清单	否	无	/
3036	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线106号西井三组变压器	100.0	37.18	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3037	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期7#箱变变压器	400.0	37.18	211	211	未进入负面清单	否	无	/
3038	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线林场家属分线05号林场家属变压器	200.0	37.17	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3039	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线果品支线03号果品变台变压器	160.0	37.16	85	85	未进入负面清单	否	无	/
3040	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10千伏板城干线救兵分23号救兵八台	100.0	37.15	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3041	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线1号智能变	400.0	37.15	211	211	未进入负面清单	否	无	/
3042	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线90号公八变压器	200.0	37.14	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3043	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线54#被服厂（直供十三）变压器	315.0	37.13	167	167	未进入负面清单	否	无	/
3044	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线砬子沟支线16号天桥八队变压器	20.0	37.11	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3045	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线康家北分支线24号康家北台变压器	100.0	37.09	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3046	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金新村分1号马金新村变压器（新）	315.0	37.09	167	167	未进入负面清单	否	无	/
3047	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河北支线003号双河北变压器	30.0	37.08	16	16	未进入负面清单	否	无	/
3048	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线新屯支线2号新屯变压器	50.0	37.08	26	26	未进入负面清单	否	无	/
3049	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左3右3	200.0	37.07	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3050	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线高砬子公用变1号高砬子公用变变压器	200.0	37.06	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3051	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线4变压器	200.0	37.05	106	106	未进入负面清单	否	无	/

3052	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线13右1柱上变压器	200.0	37.02	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3053	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线56号四道碱厂公用变变压器	400.0	37.01	212	212	未进入负面清单	否	无	/
3054	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家分4#金家东一台	100.0	37.01	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3055	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线27左1#柱上变压器	200.0	36.98	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3056	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟分线1号哈塘沟变压器	50.0	36.98	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3057	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线70#-箱变-变压器	250.0	36.97	133	133	未进入负面清单	否	无	/
3058	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分7号上年一台变压器	160.0	36.96	85	85	未进入负面清单	否	无	/
3059	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分营盘一支12右15号营盘二变压器（新）	100.0	36.95	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3060	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱2号箱变1号变压器	400.0	36.95	212	212	未进入负面清单	否	无	/
3061	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线聂尔库分线005号聂尔库动迁楼变压器	50.0	36.94	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3062	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分沙石井支20号三宝沙石井变压器	200.0	36.94	106	106	未进入负面清单	否	无	/
3063	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线95号上房子变台变压器	30.0	36.92	16	16	未进入负面清单	否	无	/
3064	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福的家箱变变压器	400.0	36.92	212	212	未进入负面清单	否	无	/
3065	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线59左6#所带10#楼小区变压器1#	400.0	36.91	212	212	未进入负面清单	否	无	/
3066	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	10千伏刘尔二线德商国际5#A箱变变压器	400.0	36.91	212	212	未进入负面清单	否	无	/
3067	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	凤和一线开源分线06	400.0	36.88	212	212	未进入负面清单	否	无	/
3068	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线75号杆T接月亮分线17号月亮一台变压器	100.0	36.87	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3069	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线023号榔头沟新台支线02#杆榔头沟新台变压器	100.0	36.87	53	53	未进入负面清单	否	无	/

3070	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线孙家分044号小桥村变压器	100.0	36.87	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3071	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线太阳沟支线019号太阳沟变压器	50.0	36.86	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3072	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线上偏砬河子支线001号上偏砬河子变压器	100.0	36.85	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3073	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光裕线	裕宝新城小区3#配变站1#变压器	630.0	36.82	335	335	未进入负面清单	否	无	/
3074	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭2#箱变变压器	400.0	36.78	213	213	未进入负面清单	否	无	/
3075	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线占贝分003号占贝村变压器	400.0	36.77	213	213	未进入负面清单	否	无	/
3076	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右2#	315.0	36.76	168	168	未进入负面清单	否	无	/
3077	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线星都门市支线001号杆星都门市变压器	400.0	36.76	213	213	未进入负面清单	否	无	/
3078	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51#箱变1#配电变压器	250.0	36.76	133	133	未进入负面清单	否	无	/
3079	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分10#	250.0	36.74	133	133	未进入负面清单	否	无	/
3080	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线东三路开关站所内1号配变站变压器	500.0	36.74	266	266	未进入负面清单	否	无	/
3081	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分松树四台支1号松树四台变压器	100.0	36.73	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3082	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10千伏松树线松树分房申三台支1号杆房申三台区变压器	100.0	36.72	53	53	未进入负面清单	否	无	/
3083	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线于小堡分线30号于小堡村变压器	20.0	36.71	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3084	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什北台分2号上通什北台变压器	200.0	36.7	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3085	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区3#配变站1#变压器	500.0	36.7	267	267	未进入负面清单	否	无	/
3086	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线12号货运住宅台变压器	250.0	36.69	133	133	未进入负面清单	否	无	/
3087	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大北岔村支线2号大北岔变压器	200.0	36.68	107	107	未进入负面清单	否	无	/

3088	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线坎上支线03号坎上变台变压器	200.0	36.65	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3089	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块4#配变站1#变压器	400.0	36.65	213	213	未进入负面清单	否	无	/
3090	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线3#环网柜（裕景上都3.1）	315.0	36.64	168	168	未进入负面清单	否	无	/
3091	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡3号箱变1号变压器	315.0	36.64	168	168	未进入负面清单	否	无	/
3092	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右7所带箱变	400.0	36.61	214	214	未进入负面清单	否	无	/
3093	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线下老坎支线6号下老坎公用变变压器	200.0	36.6	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3094	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线111#瓦房村变压器	160.0	36.59	85	85	未进入负面清单	否	无	/
3095	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区19#配变站配电变压器	400.0	36.58	214	214	未进入负面清单	否	无	/
3096	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	欧景华庭小区2#配变站1#变压器	500.0	36.58	267	267	未进入负面清单	否	无	/
3097	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线塔峪六台分1号变压器	200.0	36.55	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3098	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线何家街五台分6号何家街五台变压器	200.0	36.53	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3099	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线130号红石一队变压器	200.0	36.52	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3100	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线东靠山分东靠山三台支18号东靠山三台变压器	200.0	36.52	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3101	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分11左1号所带环网柜配出10号箱变配电变压器	400.0	36.52	214	214	未进入负面清单	否	无	/
3102	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线赵家东沟二台分支线赵家东沟二台	200.0	36.51	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3103	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭三组分5号长岭三组变压器	200.0	36.5	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3104	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线钢中分线03号柱上变压器	400.0	36.48	214	214	未进入负面清单	否	无	/
3105	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线63变台	200.0	36.44	107	107	未进入负面清单	否	无	/

3106	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏东六专线东六路开闭所16号箱式变电站变压器	630.0	36.43	337	337	未进入负面清单	否	无	/
3107	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线2#2开关间隔配电变压器	500.0	36.42	268	268	未进入负面清单	否	无	/
3108	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线21左2号柱上变压器	200.0	36.39	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3109	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线关家分2#关家村变压器	80.0	36.39	43	43	未进入负面清单	否	无	/
3110	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	10千伏城顺二线二十一方块3号环网柜充电桩箱变变压器	630.0	36.38	338	338	未进入负面清单	否	无	/
3111	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线左岸公园2-1#箱变变压器	400.0	36.37	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3112	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线马家沟分线33号马家沟变压器	400.0	36.36	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3113	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左9变台	315.0	36.35	169	169	未进入负面清单	否	无	/
3114	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线马鹿沟村支线3号马鹿沟村变压器	100.0	36.34	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3115	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线小二道分小二道村支002#小二道变压器	100.0	36.34	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3116	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线哈塘工区变压器	50.0	36.32	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3117	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线北道南支线02号北道南变台变压器	250.0	36.32	134	134	未进入负面清单	否	无	/
3118	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分014号右1号三道村变压器	200.0	36.32	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3119	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线049号陡岭沟北变压器	30.0	36.3	16	16	未进入负面清单	否	无	/
3120	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线22右5号种子公司108变压器	200.0	36.29	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3121	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南太分050号变压器	100.0	36.28	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3122	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线83左13号柱上变压器	100.0	36.26	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3123	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左2#带6#箱变变压器	400.0	36.26	215	215	未进入负面清单	否	无	/

3124	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线44号双河东堡变压器	400.0	36.25	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3125	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带12#箱变站内变	400.0	36.25	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3126	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线101左1#学苑社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	36.24	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3127	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线83左1号柱上变压器	400.0	36.23	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3128	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线23右3号电信局变压器	400.0	36.22	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3129	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线99	250.0	36.21	134	134	未进入负面清单	否	无	/
3130	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线草库分001号草库变压器	100.0	36.21	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3131	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线转山二台分1号转山二台变压器	100.0	36.21	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3132	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期1#箱变变压器	630.0	36.21	339	339	未进入负面清单	否	无	/
3133	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区2#配电站1号变压器	500.0	36.21	269	269	未进入负面清单	否	无	/
3134	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线黄家支线02号黄家变台变压器	50.0	36.2	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3135	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线19柱上变压器	100.0	36.19	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3136	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43变台	200.0	36.17	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3137	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家一队分线02号赵家一队变台变压器	200.0	36.16	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3138	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线郑家四台分4号郑家四台变压器	200.0	36.16	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3139	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线新华现代城2#箱变1#配电变压器	400.0	36.16	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3140	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线干河子支线003号干河子变压器	100.0	36.15	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3141	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线24左2#柱上变压器	400.0	36.15	215	215	未进入负面清单	否	无	/

3142	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区7-2#箱变变压器	315.0	36.14	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3143	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线杨家沟分线1号杨家沟变压器	50.0	36.13	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3144	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线平湖峰影2号箱变1号变压器	400.0	36.13	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3145	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线03号韩家变台变压器	200.0	36.12	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3146	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	曙光世家小区1#配变站变压器	630.0	36.11	340	340	未进入负面清单	否	无	/
3147	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线06号杆T接边外二台支线05号边外二台变压器	200.0	36.09	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3148	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支60号五间房变压器	50.0	36.05	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3149	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所30#配变站变压器	630.0	36.05	340	340	未进入负面清单	否	无	/
3150	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线西堡分线3号西堡公用变变压器	200.0	36.02	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3151	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变2号变压器	315.0	36.01	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3152	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10千伏汤林干线229右一号腰堡二台变压器	100.0	35.99	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3153	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大南分线149号三道关林家属区变压器	200.0	35.98	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3154	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线黄代沟支线1号黄代沟变压器	50.0	35.98	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3155	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供8#箱变	400.0	35.98	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3156	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-1#变压器	315.0	35.98	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3157	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡1号箱变1号变压器	315.0	35.98	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3158	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线17+1右1#变压器	200.0	35.94	108	108	未进入负面清单	否	无	/

3159	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线28号针织住宅变压器	200.0	35.93	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3160	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线71#柱上变压器	200.0	35.92	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3161	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线111右1号蓄电池厂106变压器	50.0	35.92	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3162	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分6左1配电站	315.0	35.9	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3163	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	10千伏平塑一线47号所带9号箱变配电变压器	400.0	35.89	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3164	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分槽子支004号槽子变压器（新）	100.0	35.87	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3165	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线183号白草甸变压器	200.0	35.85	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3166	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线上马分003号上马变压器	400.0	35.83	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3167	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线187号五龙一台变压器（新）	200.0	35.82	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3168	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线24号柱上变压器	315.0	35.8	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3169	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线下哈达村北台分2号变压器	100.0	35.8	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3170	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场1号台分线1号赵家林场一号台变压器	100.0	35.79	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3171	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线下湖分线52号下湖变压器	50.0	35.79	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3172	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭17#箱变变压器间隔配电变压器	500.0	35.78	271	271	未进入负面清单	否	无	/
3173	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变2#变压器	315.0	35.78	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3174	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线121号柱上变压器	400.0	35.77	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3175	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线39号变压器	160.0	35.76	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3176	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线139号通什村变压器	200.0	35.76	108	108	未进入负面清单	否	无	/

3177	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区4-1#箱变变压器	400.0	35.76	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3178	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	10千伏总部一线北方大厦1#箱变变压器	630.0	35.76	342	342	未进入负面清单	否	无	/
3179	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线下崴子支线05号下崴子变压器	20.0	35.74	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3180	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东一线人民广场开关站变压器2	500.0	35.74	271	271	未进入负面清单	否	无	/
3181	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园4-1#箱变变压器	400.0	35.74	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3182	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市变343草汪联线	10kV草汪联线上甸子支线4号上甸子变压器	160.0	35.73	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3183	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-1#变压器	315.0	35.73	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3184	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线化工分4+1左3#柱上变压器	100.0	35.71	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3185	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线257号山龙村变压器（新）	315.0	35.71	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3186	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左11变台	315.0	35.7	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3187	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城4#配变站2#变压器	400.0	35.68	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3188	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	35.68	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3189	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜5#变压器	200.0	35.67	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3190	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线77左#4变压器	100.0	35.65	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3191	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分炮首支28号炮首台变压器（新）	200.0	35.65	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3192	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚2支9号大棚2台变压器	100.0	35.63	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3193	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	后安供电所台区变压器	80.0	35.63	43	43	未进入负面清单	否	无	/
3194	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线029号梨树沟变压器	160.0	35.61	87	87	未进入负面清单	否	无	/

3195	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线蓝天水岸3#箱变-1变压器	500.0	35.61	272	272	未进入负面清单	否	无	/
3196	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带6#箱变站内变	315.0	35.6	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3197	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园5-1#箱变变压器	400.0	35.58	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3198	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线21号箱变1号变压器	315.0	35.57	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3199	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线木材分52号	315.0	35.54	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3200	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线国化分线13左2#柱上变压器	200.0	35.54	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3201	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线秋木支线34号秋木变台变压器	50.0	35.53	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3202	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10千伏永驿线头六分线苇子沟前台支线003号杆苇子沟前台变压器	200.0	35.53	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3203	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线021号西街南变压器	400.0	35.52	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3204	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线蜂蜜砾子二号支线蜂蜜砾子002#变压器	50.0	35.49	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3205	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城10#箱变变压器	630.0	35.49	343	343	未进入负面清单	否	无	/
3206	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线31左6右2号柱上变压器	400.0	35.47	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3207	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线卜家沟分线78号卜家沟变压器	50.0	35.47	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3208	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线河南林场分线8号河南林场变压器	50.0	35.47	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3209	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭1#变压器	630.0	35.47	344	344	未进入负面清单	否	无	/
3210	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器备用	315.0	35.46	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3211	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线146左2#柱上变压器	400.0	35.45	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3212	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家分线12号吕家二台变压器	30.0	35.45	16	16	未进入负面清单	否	无	/

3213	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线85号新立屯变压器	100.0	35.42	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3214	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左3变台	315.0	35.4	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3215	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线西沟分线32号西沟村变压器	160.0	35.39	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3216	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线国化分线15#柱上变压器	250.0	35.39	137	137	未进入负面清单	否	无	/
3217	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线36变压器	400.0	35.36	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3218	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带19#箱变站内变	400.0	35.36	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3219	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线150号怀宝沟变压器	100.0	35.35	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3220	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线北杂木村分线005号北杂木村变压器	400.0	35.35	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3221	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线矿前分线5左6号柱上变压器	400.0	35.34	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3222	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期4#箱变变压器	400.0	35.34	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3223	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线黑沟子分线010号黑沟子台变压器	50.0	35.33	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3224	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线电信局分线上01号夹河街里变压器	400.0	35.33	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3225	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2左5号村部612变压器	100.0	35.33	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3226	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-3#箱变-2	315.0	35.33	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3227	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线19号福民路北5号箱式变电站变压器	630.0	35.33	344	344	未进入负面清单	否	无	/
3228	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线31号长山堡公一变压器	400.0	35.32	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3229	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分岑泰小区三期变压器	160.0	35.3	88	88	未进入负面清单	否	无	/
3230	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线银行箱变变压器配电变压器	400.0	35.29	219	219	未进入负面清单	否	无	/

3231	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	古城子小区1#配变站1#变压器	630.0	35.28	345	345	未进入负面清单	否	无	/
3232	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器备用	250.0	35.27	137	137	未进入负面清单	否	无	/
3233	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩5#箱变变压器	630.0	35.25	345	345	未进入负面清单	否	无	/
3234	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线044号新北联社变压器	315.0	35.21	173	173	未进入负面清单	否	无	/
3235	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线被服厂二台变压器	200.0	35.2	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3236	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水2号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	35.2	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3237	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线03号和睦东台变压器	100.0	35.16	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3238	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线145#新村变压器	200.0	35.15	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3239	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线佟家沟分线大房子支线01号大房子变压器	100.0	35.13	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3240	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线蛤蟆沟北分线001号蛤蟆沟北变压器	100.0	35.12	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3241	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分线17变压器	315.0	35.12	173	173	未进入负面清单	否	无	/
3242	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线大瓦分线23#柱上变压器	315.0	35.11	173	173	未进入负面清单	否	无	/
3243	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线66号马寨沟变压器	200.0	35.1	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3244	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区1#配变站2#变压器	400.0	35.1	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3245	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线3#变压器	800.0	35.1	439	439	未进入负面清单	否	无	/
3246	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线56号庙沟变变压器	200.0	35.09	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3247	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器主用	400.0	35.09	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3248	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	欧景华庭小区1#配变站1#变压器	400.0	35.09	220	220	未进入负面清单	否	无	/

3249	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前上堡支线01号岭前上堡台变压器	80.0	35.08	44	44	未进入负面清单	否	无	/
3250	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线康家街分线6号康家街村变压器	50.0	35.06	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3251	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线47号索家沟变压器	200.0	35.06	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3252	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器备用	400.0	35.06	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3253	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线4#地块1#箱变1#变压器	400.0	35.05	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3254	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左2#带7#箱变变压器	400.0	35.03	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3255	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线25号网户三队台变变压器	200.0	35.02	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3256	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站2#变压器	250.0	35.01	137	137	未进入负面清单	否	无	/
3257	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓1号箱变变压器	400.0	35.01	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3258	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线#61	50.0	34.99	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3259	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线河南组支线2号河南组变压器	200.0	34.99	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3260	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	10千伏顺前一线59左3号关岭94变压器	100.0	34.98	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3261	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分57号北沟村变压器	100.0	34.96	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3262	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线169号太平公用变压器	100.0	34.94	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3263	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线徐家分39号徐家村变压器	100.0	34.94	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3264	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期3号配电变压器	400.0	34.93	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3265	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	欧景华庭小区3#配变站2#变压器	400.0	34.93	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3266	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	10千伏新华干线2号箱变变压器	400.0	34.9	220	220	未进入负面清单	否	无	/

3267	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东岔支线001号东岔变压器	80.0	34.89	44	44	未进入负面清单	否	无	/
3268	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘三台分2#碾盘三台变压器	160.0	34.89	88	88	未进入负面清单	否	无	/
3269	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线黑沟分线黑沟变压器	200.0	34.88	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3270	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	10千伏新东一线长春街2号箱变变压器	400.0	34.86	221	221	未进入负面清单	否	无	/
3271	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线B#环网柜城东小区2#配变站1#变压器	630.0	34.84	348	348	未进入负面清单	否	无	/
3272	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右5	315.0	34.82	174	174	未进入负面清单	否	无	/
3273	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北后小堡台区柱上变压器	160.0	34.82	88	88	未进入负面清单	否	无	/
3274	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分榆树三台支1号榆树三台变压器	200.0	34.81	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3275	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线51变压器	315.0	34.8	174	174	未进入负面清单	否	无	/
3276	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线二道沟分支线06号二道河变压器	200.0	34.76	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3277	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿205号驿马六队变压器	50.0	34.75	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3278	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线052号中街变压器	200.0	34.73	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3279	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城5#配变站1#变压器	400.0	34.71	221	221	未进入负面清单	否	无	/
3280	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右2	315.0	34.7	174	174	未进入负面清单	否	无	/
3281	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平北台支线4号杆北台变压器	200.0	34.7	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3282	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府13#箱变间隔配电变压器	500.0	34.69	277	277	未进入负面清单	否	无	/
3283	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	石化公寓1#配变站2#变压器	400.0	34.69	221	221	未进入负面清单	否	无	/
3284	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线丁家街东分线002号丁家街东变压器	400.0	34.68	221	221	未进入负面清单	否	无	/

3285	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线3右4#变压器	200.0	34.64	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3286	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期7#箱变变压器配电变压器	630.0	34.63	349	349	未进入负面清单	否	无	/
3287	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变站1#变压器	315.0	34.62	174	174	未进入负面清单	否	无	/
3288	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线84号南天门变压器	200.0	34.6	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3289	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线70右2变压器	160.0	34.57	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3290	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线18支1柱上-变压器	100.0	34.57	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3291	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线排子分线15号排子变压器	100.0	34.57	55	55	未进入负面清单	否	无	/
3292	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线东五里堡公用变分线2号东五里堡公用变变压器	200.0	34.56	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3293	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块8#配变站1#变压器	400.0	34.56	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3294	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线09右1号前进村变压器	400.0	34.55	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3295	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分3#碾盘二台变压器	80.0	34.55	44	44	未进入负面清单	否	无	/
3296	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带15#箱变站内变	315.0	34.55	175	175	未进入负面清单	否	无	/
3297	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站2#变压器	500.0	34.54	277	277	未进入负面清单	否	无	/
3298	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线51右#1变压器	400.0	34.53	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3299	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线南台2号箱式变电站变压器	400.0	34.53	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3300	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线23右1#变压器	315.0	34.52	175	175	未进入负面清单	否	无	/
3301	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线国道旁分线002号国道旁综合变压器	200.0	34.52	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3302	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线59支1号东方房地产2号箱变变压器	400.0	34.52	222	222	未进入负面清单	否	无	/

3303	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线施家分施家六队二台柱上变压器	315.0	34.51	175	175	未进入负面清单	否	无	/
3304	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	10千伏南平一线44+1左4号柱上变压器	400.0	34.5	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3305	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线133号南屯变压器	100.0	34.5	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3306	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线35#	100.0	34.49	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3307	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线19号刘家西山台变压器	200.0	34.49	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3308	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线南边沟公用变支线5号南边沟公用变变压器	200.0	34.49	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3309	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线39#教导队住宅变压器	160.0	34.49	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3310	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	10千伏凤工联线80号柱上变压器	200.0	34.46	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3311	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线邓家分邓家一支003号邓家一变压器	100.0	34.46	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3312	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分支尹家五队分线006号尹家五队变压器	100.0	34.43	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3313	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线东大道支线5号东大道变压器	160.0	34.43	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3314	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线30号公用变二变压器	100.0	34.43	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3315	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线王大沟支线35号王大沟村变压器	200.0	34.43	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3316	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线河西分线18#柱上变压器	100.0	34.43	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3317	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线北沟三台分2号北沟三台变压器	100.0	34.43	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3318	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金太分线天桥公用变支线9号天桥公用变	200.0	34.41	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3319	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府6#变压器	630.0	34.38	350	350	未进入负面清单	否	无	/
3320	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左6#柱上变压器	200.0	34.37	111	111	未进入负面清单	否	无	/

3321	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线鸡场分鸡场三台支4号鸡场二台变压器	100.0	34.35	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3322	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分042#边强北台变压器	100.0	34.34	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3323	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期5#箱变变压器	630.0	34.32	351	351	未进入负面清单	否	无	/
3324	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线正岔公用变支线1号正岔公用变变压器	50.0	34.31	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3325	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	10千伏本溪路二线08号柱上变压器	400.0	34.3	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3326	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-1#变压器	250.0	34.29	139	139	未进入负面清单	否	无	/
3327	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站2号变压器	500.0	34.29	279	279	未进入负面清单	否	无	/
3328	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线中学分线11号中学变压器	50.0	34.26	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3329	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变1#变压器	400.0	34.25	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3330	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区6#配变站1#变压器	500.0	34.24	279	279	未进入负面清单	否	无	/
3331	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线26左6号箱变1号变压器	400.0	34.23	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3332	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	工光二线新民分线4左7	160.0	34.22	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3333	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线15号滨河四台变压器	400.0	34.22	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3334	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线52右1号柱上变压器	200.0	34.2	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3335	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线驾校分线23号驾校公变变压器	200.0	34.2	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3336	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块1#配变站2#变压器	400.0	34.2	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3337	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变2#变压器	315.0	34.19	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3338	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线65号下年一台变压器	100.0	34.17	56	56	未进入负面清单	否	无	/

3339	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线008号景家二台变压器	200.0	34.17	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3340	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大御府四台区箱变第一间隔配电变压器	400.0	34.17	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3341	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线国税宾馆支线02号国税变台变压器	250.0	34.16	140	140	未进入负面清单	否	无	/
3342	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变配电变压器	250.0	34.16	140	140	未进入负面清单	否	无	/
3343	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线古城子小区新5号配电变压器	400.0	34.16	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3344	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际4A#箱变变压器	630.0	34.15	352	352	未进入负面清单	否	无	/
3345	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右3	315.0	34.13	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3346	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线52号朴葳子变压器	50.0	34.13	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3347	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右8变压器	400.0	34.1	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3348	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线冰湖沟分线17号河东前组变压器	100.0	34.1	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3349	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线20变台	315.0	34.08	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3350	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线83+1左1#柱上变压器	200.0	34.08	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3351	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线030号东街南变压器	400.0	34.08	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3352	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分11左1号所带环网柜配出11号箱变配电变压器	400.0	34.08	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3353	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区10#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	34.08	352	352	未进入负面清单	否	无	/
3354	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林南分002号小林南变压器	400.0	34.07	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3355	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化东小区1#配电室1#配电变压器	630.0	34.07	352	352	未进入负面清单	否	无	/
3356	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区3#配变站1#变压器	500.0	34.06	280	280	未进入负面清单	否	无	/

3357	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线17号所带环网柜配出5号箱变配电变压器	400.0	34.04	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3358	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站1#变压器	315.0	34.03	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3359	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	10千伏福中二线电业局5#配变站1号变压器	630.0	34.03	353	353	未进入负面清单	否	无	/
3360	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块5#配变站1#变压器	400.0	34.02	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3361	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花四支11号紫花四台柱上变压器	100.0	34.01	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3362	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线48右#3	100.0	33.99	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3363	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线002号邮局台变压器	200.0	33.99	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3364	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区3#箱变变压器	315.0	33.96	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3365	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线渠道西分008#渠道西变压器	200.0	33.9	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3366	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	联发香水湾小区2#配变站变压器	630.0	33.9	353	353	未进入负面清单	否	无	/
3367	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线047号靠山屯变压器	315.0	33.89	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3368	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线工业楼支线02号工业楼台变压器	250.0	33.87	140	140	未进入负面清单	否	无	/
3369	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	教委开发1#配变站2	400.0	33.87	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3370	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线332号林家沟变压器	100.0	33.86	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3371	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-1号变压器	400.0	33.86	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3372	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑2#配变站1#变压器	400.0	33.85	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3373	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线马家分线07号马家变台变压器	100.0	33.84	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3374	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期1#箱变变压器	630.0	33.84	354	354	未进入负面清单	否	无	/

3375	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块3#配变站1#变压器	500.0	33.83	281	281	未进入负面清单	否	无	/
3376	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分8#	315.0	33.81	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3377	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分1+1#柱上变压器	100.0	33.78	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3378	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#2变压器	400.0	33.77	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3379	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线牛队分23号金家三台变压器	100.0	33.77	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3380	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线刘家分线007号刘家变压器	200.0	33.76	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3381	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所1#变压器	1250.0	33.76	703	703	未进入负面清单	否	无	/
3382	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英汉分线英西支线英汉西变压器	400.0	33.74	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3383	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线五副甲村分线07号杆五副甲村变压器	400.0	33.74	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3384	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线何家分支线01号何家变压器	200.0	33.74	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3385	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线杜家分044#陡山二台	100.0	33.74	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3386	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线任霸分线092号高立屯1号公用变	100.0	33.72	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3387	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线荒草沟支线008号荒草沟公用变压器	50.0	33.71	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3388	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期5#箱变变压器	630.0	33.71	355	355	未进入负面清单	否	无	/
3389	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区1#箱变变压器	630.0	33.69	355	355	未进入负面清单	否	无	/
3390	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	10千伏跃北联线面厂分线5号柱上变压器	315.0	33.68	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3391	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线023号老百货车库变压器	250.0	33.67	141	141	未进入负面清单	否	无	/
3392	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居2#配变站2#变压器	315.0	33.66	177	177	未进入负面清单	否	无	/

3393	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10千伏北环线前兴安分前兴安五台支7号前兴安五台变压器	400.0	33.65	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3394	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10千伏草市线铁路南公用变子线2#铁路南公用变变压器	200.0	33.64	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3395	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品2配变站2变压器	315.0	33.64	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3396	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线路段分线8号腰站523变压器	250.0	33.63	141	141	未进入负面清单	否	无	/
3397	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线125#柱上变压器	400.0	33.62	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3398	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线友爱东分001#友爱东台变压器（新）	100.0	33.6	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3399	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线74所带箱变变压器	315.0	33.6	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3400	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线19号西三环变压器	400.0	33.58	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3401	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线任霸分线023号工区变压器(二批)	50.0	33.58	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3402	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线105号小台沟变压器（新）	100.0	33.58	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3403	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线12左2右1#变压器	400.0	33.57	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3404	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线22号西门变台变压	315.0	33.57	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3405	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线6右4箱变2号变压器	400.0	33.57	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3406	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏御龙湾二线13右3号柱上变压器	100.0	33.55	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3407	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府3#变压器	630.0	33.54	356	356	未进入负面清单	否	无	/
3408	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线双台子分线蜂蜜沟支线050号蜂蜜沟变压器	50.0	33.53	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3409	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线16+1#柱上变压器	50.0	33.52	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3410	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线25三相（原市场分2）	160.0	33.51	90	90	未进入负面清单	否	无	/

3411	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变843马清一线	10kV马清一线48号西卜电井变压器	50.0	33.5	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3412	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	10千伏凤演一线15左3号变压器	50.0	33.49	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3413	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线粮库家属分线177号杆粮库家属变压器	400.0	33.49	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3414	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分坤华园支4#康乐一队变压器	200.0	33.49	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3415	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城3#配电变压器	630.0	33.49	356	356	未进入负面清单	否	无	/
3416	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线47左1号柱上变压器	200.0	33.47	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3417	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线62号长春屯公一变压器	400.0	33.46	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3418	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线一2环网柜-6#智能变-变压器	100.0	33.44	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3419	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带1#箱变站内变	315.0	33.44	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3420	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线丁家分线后岗子支线003号后岗子变压器	200.0	33.4	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3421	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315.0	33.4	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3422	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右5变台	315.0	33.39	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3423	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线窑才分025号窑材村变压器	200.0	33.39	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3424	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子五台分1号鸽子五台柱上变压器	100.0	33.39	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3425	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老二线	10千伏五老二线70右5柱上变压器	100.0	33.38	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3426	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城1#变压器	630.0	33.38	357	357	未进入负面清单	否	无	/
3427	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分2#变台	200.0	33.37	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3428	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线18右1#柱上变压器	400.0	33.34	227	227	未进入负面清单	否	无	/

3429	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线水晶宫支线4号水晶宫变压器	50.0	33.34	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3430	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线21号塘房组变压器	50.0	33.33	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3431	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线168号王家卜4队变压器	100.0	33.33	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3432	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线水泥厂住宅支4号水泥厂住宅变压器	20.0	33.32	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3433	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线043号供销变台变压器	400.0	33.28	227	227	未进入负面清单	否	无	/
3434	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线22右5台区柱上变压器	200.0	33.26	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3435	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城7#配变站2#变压器	315.0	33.26	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3436	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线14支1号柱上变压器	200.0	33.24	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3437	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱变1#变压器	250.0	33.24	142	142	未进入负面清单	否	无	/
3438	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线乱基石支线03号乱查石变台变压器	100.0	33.23	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3439	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-2#箱变	315.0	33.21	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3440	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	玫瑰城小区6-1#配变站1#变压器	400.0	33.21	227	227	未进入负面清单	否	无	/
3441	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分六号支木奇五号变压器	200.0	33.19	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3442	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线183变台	250.0	33.17	142	142	未进入负面清单	否	无	/
3443	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线甘井子一号支线6号甘井子1号变压器	400.0	33.17	227	227	未进入负面清单	否	无	/
3444	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期8#箱变变压器配电变压器	630.0	33.17	358	358	未进入负面清单	否	无	/
3445	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科2号配电室母线6配电变压器	1000.0	33.16	568	568	未进入负面清单	否	无	/
3446	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线204号清沟子台变压器	100.0	33.15	57	57	未进入负面清单	否	无	/

3447	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	古城子小区12#配变站1#变压器	500.0	33.15	284	284	未进入负面清单	否	无	/
3448	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线77#变台	250.0	33.12	142	142	未进入负面清单	否	无	/
3449	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线排山分40号排山村变压器	315.0	33.1	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3450	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4号将军尚层2#变压器	400.0	33.1	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3451	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站1号变压器	800.0	33.07	455	455	未进入负面清单	否	无	/
3452	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线朝阳沟支线2号朝阳沟变压器	50.0	33.06	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3453	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品2配变站1变压器	315.0	33.06	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3454	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-1#站内变压器	400.0	33.05	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3455	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV新农新北线北边分线善道支线002号善道变压器	100.0	33.03	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3456	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-2#变压器	315.0	33.03	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3457	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线130号团飘变压器	50.0	33.02	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3458	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53#带莫地3#箱变1#配电变压器	400.0	33.02	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3459	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜4#变压器	200.0	33.01	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3460	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋小区5#箱变变压器	315.0	33.01	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3461	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区27#配变站配电变压器	400.0	33.01	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3462	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线076号阿及村（西）变压器	200.0	32.99	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3463	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分矿山支3号矿山机械锻造变压器	200.0	32.99	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3464	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线3#变压器	800.0	32.99	456	456	未进入负面清单	否	无	/

3465	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线北甸子村支线18号北甸子村变压器	50.0	32.98	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3466	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线国营林场支线001号北三家国营林场变压器	250.0	32.96	143	143	未进入负面清单	否	无	/
3467	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带13#箱变站内变	315.0	32.95	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3468	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-3号变压器	315.0	32.95	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3469	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线120杆T接大石沟分线11号大石沟变压器	200.0	32.93	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3470	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线南山城公用变6号分线3号南山城公用变6号变压器	100.0	32.93	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3471	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右3#柱上变压器	200.0	32.91	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3472	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线078号烟筒沟变压器	200.0	32.91	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3473	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑4#箱变1#变压器	400.0	32.91	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3474	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园3-2号箱式变电站变压器	500.0	32.91	285	285	未进入负面清单	否	无	/
3475	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线003号后街变压器	400.0	32.9	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3476	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线双岭沟支线1号双岭沟变压器	50.0	32.9	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3477	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分029号教师楼变压器	200.0	32.9	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3478	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线206号边外三台变压器	400.0	32.88	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3479	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分右6号康乐四队二台变压器	200.0	32.87	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3480	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#2开关间隔配电变压器	500.0	32.87	286	286	未进入负面清单	否	无	/
3481	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线猪场分线001号杆猪场变压器	50.0	32.86	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3482	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10千伏九道河线四道河公用变分线8号四道河公用变变压器	100.0	32.85	57	57	未进入负面清单	否	无	/

3483	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线胭脂房支线004号前胭脂房变压器	50.0	32.83	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3484	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线34号张道沟变压器	200.0	32.81	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3485	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线8右1变压器	100.0	32.78	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3486	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右1变压器	315.0	32.77	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3487	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜睛纶小区1#配电站	500.0	32.77	286	286	未进入负面清单	否	无	/
3488	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变2号变压器	400.0	32.77	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3489	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区6#箱变配电变压器	315.0	32.77	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3490	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线48右2#箱变变压器	315.0	32.76	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3491	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线27右8#柱上变压器	400.0	32.74	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3492	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金庄四队分线1#金庄四队变压器	50.0	32.73	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3493	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	西矸子小区1#配变站1#变压器	400.0	32.73	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3494	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带5#箱变站内变	400.0	32.72	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3495	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红西分线红西变压器	200.0	32.69	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3496	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线08号粮食住宅变台变压器	200.0	32.69	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3497	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期4#箱变变压器间隔	630.0	32.69	361	361	未进入负面清单	否	无	/
3498	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线马郡二分1号马郡二台变压器（新）	400.0	32.67	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3499	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线下北台分线003号下寨子村变压器	200.0	32.66	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3500	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河三家子分006号峡河三家子东队变压器	160.0	32.65	92	92	未进入负面清单	否	无	/

3501	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城7#箱变变压器	630.0	32.65	361	361	未进入负面清单	否	无	/
3502	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线杨家店分线138号正岔变压器	50.0	32.64	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3503	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光裕线	裕宝新城小区2#配变站1#变压器	800.0	32.64	459	459	未进入负面清单	否	无	/
3504	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线34#柱上变压器	200.0	32.61	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3505	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园6-2#箱变变压器	250.0	32.6	144	144	未进入负面清单	否	无	/
3506	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线258号榆树二台变压器	100.0	32.58	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3507	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线英树分025号英树分变压器	50.0	32.58	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3508	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线老城沟支线040号老城沟变压器	100.0	32.57	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3509	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变变压器主用	315.0	32.57	181	181	未进入负面清单	否	无	/
3510	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线黄烟沟分线14号木家岭公用变变压器	50.0	32.54	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3511	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分17号洼子移民变压器	50.0	32.54	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3512	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线568庄园2-1#箱变变压器	800.0	32.53	460	460	未进入负面清单	否	无	/
3513	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线1左2号柱上变压器2	200.0	32.52	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3514	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线195号下湾子二号变压器	200.0	32.52	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3515	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带1号环网柜配出7A号箱变配电变压器	400.0	32.52	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3516	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑2#箱变1#变压器	400.0	32.47	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3517	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南1号箱变1号变压器	315.0	32.47	181	181	未进入负面清单	否	无	/
3518	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线116号西葳子公用变变压器	50.0	32.45	29	29	未进入负面清单	否	无	/

3519	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分104号六组变压器	50.0	32.45	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3520	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右5	100.0	32.43	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3521	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区25#配变站配电变压器	400.0	32.43	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3522	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北市分线2号柱上变压器1	200.0	32.42	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3523	国网抚顺县供电公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线养树四队分008号养树四队变压器	100.0	32.41	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3524	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变2#变压器	400.0	32.4	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3525	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	辽阳社区小区2#配变站1#变压器	630.0	32.4	363	363	未进入负面清单	否	无	/
3526	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线19号东井二组变压器	100.0	32.39	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3527	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线17-1号柱上变压器（原84）	100.0	32.37	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3528	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线银虎沟村变压器支线26号银虎沟村变压器	50.0	32.37	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3529	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	曙光世家小区3#配变站变压器	630.0	32.37	363	363	未进入负面清单	否	无	/
3530	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线18#红中街变压器	200.0	32.36	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3531	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线丁庄支线15#丁庄村变压器	400.0	32.36	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3532	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区3#配变站1#变压器	500.0	32.36	288	288	未进入负面清单	否	无	/
3533	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线010号木器厂变压器	315.0	32.34	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3534	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线阳光丽景2-2#箱变变压器	500.0	32.34	288	288	未进入负面清单	否	无	/
3535	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸3期5-1#箱变变压器	500.0	32.33	288	288	未进入负面清单	否	无	/
3536	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线4左2	400.0	32.32	231	231	未进入负面清单	否	无	/

3537	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线119号佟家变压器	100.0	32.32	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3538	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线21左007号水库总表变压器	400.0	32.32	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3539	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线白旗道北分线001号杆白旗河南变压器	200.0	32.31	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3540	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线048号尤家卜变压器	50.0	32.31	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3541	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分房申二台支6号房申二变压器	100.0	32.31	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3542	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区2号箱变1号变压器	400.0	32.28	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3543	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线轻轨高层2配变站1变压器	500.0	32.28	289	289	未进入负面清单	否	无	/
3544	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	启运家园小区1#配变站1#变压器	630.0	32.28	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3545	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄西坎分线003号黄西坎变压器	100.0	32.27	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3546	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦北台支线28号外和睦北台变压器	200.0	32.27	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3547	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区1#箱变配电变压器	630.0	32.27	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3548	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线前腰三队分002号前腰三队变压器	200.0	32.26	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3549	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#41	315.0	32.25	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3550	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力十台支1号柱上变压器	100.0	32.25	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3551	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线附中西配变站2#变压器	315.0	32.25	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3552	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线122号蛤蟆沟变压器	200.0	32.24	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3553	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10千伏草汪联线烟筒沟公用变支线9号烟筒沟公用变变压器	100.0	32.24	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3554	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘北小区4#配变站1#变压器	315.0	32.24	182	182	未进入负面清单	否	无	/

3555	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花花仁联线国化小区3#箱变新变压器	400.0	32.24	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3556	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线造纸厂后山分线07号造纸厂后山变压器	400.0	32.21	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3557	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	和平1532分台柱上变压器	100.0	32.21	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3558	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线21号网户二队台变变压器	400.0	32.19	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3559	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线2号大边沟变压器	200.0	32.19	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3560	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线小寨子二台支3号小寨子村柱上变压器	100.0	32.19	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3561	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线11号嘉禾动迁东变压器	200.0	32.18	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3562	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站2#变压器	500.0	32.17	289	289	未进入负面清单	否	无	/
3563	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#20柱上变压器	315.0	32.13	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3564	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂分线002号皇木厂变压器	400.0	32.13	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3565	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线古城西分线1号古城西变压器	200.0	32.13	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3566	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线上菸沟公用变支线14号上菸沟公用变变压器	50.0	32.13	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3567	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线40#四家子北二分2#四家子北二台区变压器	200.0	32.13	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3568	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右4	315.0	32.12	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3569	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变843马清一线	10kV马清一线大沙沟分线008号大沙沟变压器	200.0	32.12	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3570	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右3右1所带箱变变压器	315.0	32.12	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3571	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线124号西葳子变压器	50.0	32.11	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3572	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线后窑沟支28号后窑沟变压器	50.0	32.11	29	29	未进入负面清单	否	无	/

3573	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线192+1号(1512)小虎台三台区变压器	200.0	32.11	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3574	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-1B	500.0	32.11	289	289	未进入负面清单	否	无	/
3575	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科2号配电室母线5号配电变压器	800.0	32.09	463	463	未进入负面清单	否	无	/
3576	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线55#柱上变压器	400.0	32.04	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3577	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线25左4右1#变压器	400.0	32.04	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3578	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变变压器备用	400.0	32.04	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3579	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区5-2#箱变变压器	315.0	32.04	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3580	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带18#箱变站内变	400.0	32.03	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3581	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线蚕种场公用变分线2号线蚕种场公用变变压器	200.0	32.01	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3582	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变1	315.0	32.01	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3583	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	开原小区3#配变站1#变压器	400.0	32.01	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3584	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	10千伏中跃西线27左1智能变压器	400.0	32	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3585	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站3号变压器	500.0	32	290	290	未进入负面清单	否	无	/
3586	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线李其分6号李其变压器	200.0	31.99	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3587	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10千伏王木线连刀分顺意支007号镰刀四台变压器	400.0	31.98	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3588	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变449小孤家线	10千伏小孤家线小孤家公用变3号分线6号小孤家公用变3号变压器	200.0	31.97	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3589	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线8-2地块3-2#箱变变压器	315.0	31.95	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3590	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线020号草盆政府变压器	200.0	31.94	116	116	未进入负面清单	否	无	/

3591	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	新城一品4配变站2变压器	315.0	31.94	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3592	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线新立屯分62号新立屯变压器	200.0	31.9	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3593	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔1配电变压器	630.0	31.9	366	366	未进入负面清单	否	无	/
3594	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-19#箱变	200.0	31.89	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3595	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线辖子村台分1号辖子村台变压器	100.0	31.88	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3596	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	10千伏演华联线78右3左1号柱上变压器	200.0	31.83	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3597	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左11-变台	100.0	31.82	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3598	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线109甲帮一台区变压器	200.0	31.82	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3599	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线三道岭河东分线4号三道岭河东变压器	50.0	31.82	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3600	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线29号六家西台变压器	100.0	31.81	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3601	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线刘家西山2台分线001号刘家西山2号变压器	100.0	31.79	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3602	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线047号小八队变压器	50.0	31.79	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3603	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	31.78	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3604	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小哪吽支线002号小哪吽变压器	400.0	31.77	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3605	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线246号暖泉子四队东大队变压器	200.0	31.77	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3606	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线胜利小学分线02号胜利小学变台变压器	50.0	31.76	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3607	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期2#配变站变压器	315.0	31.76	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3608	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	君安小区1号箱变出线间隔配电变压器	400.0	31.76	233	233	未进入负面清单	否	无	/

3609	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	31.75	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3610	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线385号台沟变台变压器	30.0	31.74	17	17	未进入负面清单	否	无	/
3611	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线57号长春屯公二变压器	100.0	31.73	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3612	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线刘尔家园7-1号箱变变压器	630.0	31.71	367	367	未进入负面清单	否	无	/
3613	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线新堡分新堡二台变压器	80.0	31.7	47	47	未进入负面清单	否	无	/
3614	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线34左3#2开关间隔配电变压器	400.0	31.68	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3615	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	高安小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	31.68	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3616	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线84右2号斗虎屯中学609变压器	100.0	31.67	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3617	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分8号田屯水井变压器	100.0	31.67	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3618	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	惠湾小区箱变变压器间隔配电变压器	400.0	31.67	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3619	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园政府分支线01号夏园政府变压器	100.0	31.66	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3620	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线地车沟分线72号地车沟变压器	50.0	31.64	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3621	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变2#变压器	315.0	31.63	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3622	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷线电台分线6号柱上变压器	100.0	31.62	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3623	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-1#变压器	315.0	31.62	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3624	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线063号701台区变压器	50.0	31.61	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3625	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线63#所带23#箱变站内变	400.0	31.61	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3626	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配变站1#变压器	400.0	31.61	234	234	未进入负面清单	否	无	/

3627	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城4#配电变压器	400.0	31.6	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3628	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华城三期1号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	31.6	368	368	未进入负面清单	否	无	/
3629	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV金地小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	31.56	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3630	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线夹皮沟分线1号夹皮沟变压器	50.0	31.55	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3631	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变主变	315.0	31.55	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3632	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线31号服务处三号变压器	50.0	31.53	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3633	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科9号变压器	800.0	31.51	468	468	未进入负面清单	否	无	/
3634	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区3-1号箱变配电变压器	400.0	31.5	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3635	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线9	315.0	31.49	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3636	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线31号柱上变压器	250.0	31.48	146	146	未进入负面清单	否	无	/
3637	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线6号苍石站前变压器	400.0	31.48	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3638	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线夹板支线002号夹板变压器	100.0	31.47	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3639	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-2#变压器	315.0	31.47	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3640	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	海城小区1#配变站2#变压器	400.0	31.46	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3641	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线48左10号柱上变压器	400.0	31.44	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3642	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线1号下坎子公用变压器	160.0	31.41	94	94	未进入负面清单	否	无	/
3643	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站1变压器	400.0	31.41	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3644	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	10千伏张甸干线137号柱上变压器	100.0	31.4	59	59	未进入负面清单	否	无	/

3645	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线大蒿分小堡二台支1号小堡二台变压器	200.0	31.39	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3646	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线047号松树沟三台变压器	100.0	31.38	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3647	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左2号箱内变压器	400.0	31.38	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3648	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	10千伏东武一线12右3号配电变压器	630.0	31.37	369	369	未进入负面清单	否	无	/
3649	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线大院变压器	100.0	31.36	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3650	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变843马清一线	10kV马清一线59号镇西公变变压器	80.0	31.36	47	47	未进入负面清单	否	无	/
3651	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清东支3号河清东变压器	200.0	31.36	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3652	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#二厂小区4#箱变1#变压器	400.0	31.35	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3653	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分甸东沟支15号东沟变压器（新）	100.0	31.34	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3654	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分10变压器	315.0	31.33	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3655	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线22右15号老农科所住宅变压器	160.0	31.33	94	94	未进入负面清单	否	无	/
3656	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线22右11号煤场109变压器	400.0	31.33	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3657	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线连刀分顺意支004号镰刀二台变压器	400.0	31.3	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3658	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左1#	315.0	31.29	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3659	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线40左3号柱上变压器	160.0	31.29	94	94	未进入负面清单	否	无	/
3660	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10kV王家堡线王家堡一队分线002号王小卜变压器	315.0	31.29	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3661	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大御府二台区箱变第一间隔配电变压器	500.0	31.29	294	294	未进入负面清单	否	无	/
3662	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#2	200.0	31.28	117	117	未进入负面清单	否	无	/

3663	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线31	315.0	31.28	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3664	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平南台支线1号杆南台变压器	200.0	31.28	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3665	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线巨里支线6号巨匠沟变压器	100.0	31.28	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3666	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	五平二线6右8右14柱上变压器	200.0	31.27	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3667	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	北台SOHO配电站变压器03间隔配电变压器	1000.0	31.25	588	588	未进入负面清单	否	无	/
3668	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科10号变压器	800.0	31.24	470	470	未进入负面清单	否	无	/
3669	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾三期2#箱变配电变压器	630.0	31.22	370	370	未进入负面清单	否	无	/
3670	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线24号木奇一号台区变压器	200.0	31.21	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3671	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区1-2#箱变变压器	400.0	31.2	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3672	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期3#箱变1#变压器	400.0	31.16	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3673	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱变主变	400.0	31.15	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3674	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线45#柱上变压器	200.0	31.14	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3675	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线房申沟分线05号房申沟变台变压器	30.0	31.14	18	18	未进入负面清单	否	无	/
3676	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站1#变压器	400.0	31.14	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3677	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线纵横开发2-1#站内变压器	315.0	31.14	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3678	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10千伏黑石木线019右003号黑石木205号变压器	400.0	31.13	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3679	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	石化公寓3#配变站1#变压器	315.0	31.11	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3680	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线25左2右3号柱上变压器	100.0	31.1	59	59	未进入负面清单	否	无	/

3681	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右1#	250.0	31.09	147	147	未进入负面清单	否	无	/
3682	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块2#配变站1#变压器	500.0	31.07	295	295	未进入负面清单	否	无	/
3683	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线养殖分005号前腰四台变压器	400.0	31.06	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3684	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	10千伏锦三联线力城分线6左6号柱上变压器	200.0	31.04	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3685	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区11#配电站	315.0	31.03	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3686	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变2#变压器	400.0	31.02	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3687	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变1#	315.0	31.02	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3688	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左8#柱上变压器	200.0	31.01	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3689	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分9左2变压器	200.0	31.01	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3690	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左2#柱上变压器	200.0	31	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3691	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-1#变压器	315.0	30.99	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3692	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线木材分37号	160.0	30.98	94	94	未进入负面清单	否	无	/
3693	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线宝山支线3号宝山堡村变压器	200.0	30.98	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3694	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线16#柱上变压器	315.0	30.97	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3695	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期4#箱变	630.0	30.97	372	372	未进入负面清单	否	无	/
3696	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东第小区12#箱变配电变压器间隔配电变压器	400.0	30.97	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3697	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变544专用线	10kV专用线25号假日变压器	400.0	30.96	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3698	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	顺城小学西1#配电站变压器	500.0	30.96	295	295	未进入负面清单	否	无	/

3699	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线葫头沟水库分线21号葫头沟水库英九对变压器	10.0	30.95	6	6	未进入负面清单	否	无	/
3700	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线哈达背分50号哈达背变压器	100.0	30.93	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3701	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线012号东江沿南台变压器	200.0	30.92	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3702	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变1#变压器	500.0	30.91	295	295	未进入负面清单	否	无	/
3703	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线029号树基沟公用变1号变压器	200.0	30.9	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3704	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右7#	250.0	30.89	148	148	未进入负面清单	否	无	/
3705	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左001号老乡政府变压器	200.0	30.89	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3706	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线佟庄五台分1号佟庄五台变压器	100.0	30.89	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3707	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-2#变压器	315.0	30.89	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3708	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分4号竖碑北台区变压器	400.0	30.88	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3709	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站4号变压器	800.0	30.87	473	473	未进入负面清单	否	无	/
3710	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#3柱上变压器	315.0	30.86	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3711	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线48#石文街道变压器	400.0	30.85	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3712	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期2#箱变配电变压器	630.0	30.85	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3713	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分15#柱上变压器	100.0	30.82	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3714	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗东机关分线003号岗东机关变压器	400.0	30.82	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3715	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西二分金家西四台区柱上变压器	50.0	30.82	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3716	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线度假村分11#杆左15#杆柱上变压器	100.0	30.82	59	59	未进入负面清单	否	无	/

3717	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线68左1#	315.0	30.81	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3718	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马6配变站1变压器	500.0	30.8	296	296	未进入负面清单	否	无	/
3719	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线46左3号柱上变压器	400.0	30.79	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3720	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区6#配变站配电变压器	630.0	30.79	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3721	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3#箱变1#变压器	400.0	30.79	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3722	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河分线三道河二台支线02号三道河二台变台变压器	50.0	30.78	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3723	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线66号36号楼变压器	315.0	30.78	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3724	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	香水湾小区4#配变站1#变压器	630.0	30.78	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3725	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10千伏长山堡线东砬沟分线9号东砬沟变压器	100.0	30.77	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3726	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线西山新台区支线002号西山二台变压器	200.0	30.76	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3727	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	枫丹雅筑小区1#配变站新变压器	630.0	30.76	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3728	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块1#配变站1#变压器	400.0	30.75	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3729	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科8号变压器	800.0	30.75	474	474	未进入负面清单	否	无	/
3730	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线南台8号箱式变电站变压器	500.0	30.74	296	296	未进入负面清单	否	无	/
3731	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线170号大坎子变压器	200.0	30.73	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3732	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期2号箱变变压器	500.0	30.73	296	296	未进入负面清单	否	无	/
3733	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左2	315.0	30.72	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3734	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	10千伏郎台联线82号柱上变压器	100.0	30.71	59	59	未进入负面清单	否	无	/

3735	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线19号柱上变压器	315.0	30.71	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3736	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期9#箱变变压器配电变压器	630.0	30.71	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3737	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸4号箱变配电变压器	630.0	30.7	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3738	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线葫头沟分线036号葫头沟九队变压器	50.0	30.68	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3739	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线51右1左15号柱上变压器	200.0	30.67	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3740	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线105号台沟二台变压器	100.0	30.66	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3741	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变2	315.0	30.66	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3742	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城1#箱变1#变压器	400.0	30.66	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3743	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块3#箱变2#变压器	250.0	30.65	148	148	未进入负面清单	否	无	/
3744	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11#柱上变压器	100.0	30.62	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3745	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线古城子小区新8号配电变压器	400.0	30.61	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3746	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变1#变压器	400.0	30.6	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3747	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线轻轨高层1配变站2变压器	500.0	30.6	297	297	未进入负面清单	否	无	/
3748	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期3#箱变1#变压器	500.0	30.59	297	297	未进入负面清单	否	无	/
3749	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区21#配变站配电变压器	400.0	30.59	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3750	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北2#配变站1#变压器	400.0	30.57	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3751	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线376号高丽三台变压器	100.0	30.56	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3752	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区23#配变站配电变压器	400.0	30.55	238	238	未进入负面清单	否	无	/

3753	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城9#箱变变压器	630.0	30.54	375	375	未进入负面清单	否	无	/
3754	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线碱厂沟分线016号碱厂沟变压器	100.0	30.52	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3755	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期2#箱变变压器	630.0	30.5	375	375	未进入负面清单	否	无	/
3756	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔2配电变压器	630.0	30.49	375	375	未进入负面清单	否	无	/
3757	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#环网柜7#箱变2	500.0	30.49	298	298	未进入负面清单	否	无	/
3758	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中一线	福中一线0#环网柜配出1#智能变01#变压器	400.0	30.49	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3759	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区4-2#箱变变压器	400.0	30.48	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3760	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#61	50.0	30.47	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3761	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区4#箱变配电变压器	630.0	30.47	375	375	未进入负面清单	否	无	/
3762	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线001号金马台区变压器	400.0	30.46	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3763	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	水库住宅箱变变压器	500.0	30.46	298	298	未进入负面清单	否	无	/
3764	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#所带4#箱变-1#变压器	315.0	30.46	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3765	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10千伏北树线押虎沟分线3右1号押虎沟公用变变压器	200.0	30.45	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3766	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马5配变站1变压器	400.0	30.45	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3767	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站2#变压器	500.0	30.44	298	298	未进入负面清单	否	无	/
3768	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-1#变压器	400.0	30.4	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3769	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	窑地小区7#配变站1#变压器	400.0	30.4	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3770	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线033号林森变台变压器	200.0	30.37	119	119	未进入负面清单	否	无	/

3771	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区3#配变站1#变压器	400.0	30.37	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3772	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线河马分线235号马鹿沟变压器	200.0	30.35	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3773	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器主用	250.0	30.33	149	149	未进入负面清单	否	无	/
3774	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左3#柱上变压器	200.0	30.32	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3775	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线新立屯支线2号新立屯变压器	50.0	30.32	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3776	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线28号大商304变压器	400.0	30.31	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3777	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右4#柱上变压器	200.0	30.3	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3778	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线11变压器	315.0	30.3	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3779	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线杨树支线04号杨树河北变台变压器	200.0	30.3	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3780	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线兴林嘉苑支线01号变台变压器	200.0	30.3	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3781	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线63左8	100.0	30.3	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3782	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带21#箱变站内变	400.0	30.29	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3783	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-3#箱变	315.0	30.28	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3784	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分051号白家店二台变压器	400.0	30.27	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3785	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-1	500.0	30.26	299	299	未进入负面清单	否	无	/
3786	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡2号箱变1号变压器	315.0	30.25	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3787	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29左2#变压器	250.0	30.24	149	149	未进入负面清单	否	无	/
3788	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线56-1号柱上变压器(原126)	200.0	30.24	120	120	未进入负面清单	否	无	/

3789	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡村分线24号公用1号公变变压器	50.0	30.24	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3790	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李台区支001号南李变压器	100.0	30.22	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3791	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#41	315.0	30.2	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3792	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎分06#萝卜坎村变压器	400.0	30.18	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3793	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10千伏十八道岭线24左1号十八道岭公用变五号变压器	50.0	30.17	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3794	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东开发局2#箱变母线配电变压器	400.0	30.16	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3795	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器主用	315.0	30.14	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3796	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)102+1号开发区一号变压器	315.0	30.13	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3797	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线122号柱上变压器	400.0	30.12	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3798	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线32#柱上变压器	200.0	30.11	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3799	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线河南分线024号河南变压器	100.0	30.1	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3800	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10号变压器	250.0	30.09	150	150	未进入负面清单	否	无	/
3801	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线湾龙背一组分线2号湾龙背一组变压器	50.0	30.08	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3802	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭11#箱变变压器	630.0	30.08	377	377	未进入负面清单	否	无	/
3803	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线4号变压器	200.0	30.08	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3804	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10千伏胜子线108号胜子二台变压器	100.0	30.06	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3805	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线16左1#柱上变压器	200.0	30.05	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3806	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10千伏红一号线红鲜分线红鲜变压器	100.0	30.04	60	60	未进入负面清单	否	无	/

3807	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	隆达世纪花园小区3#配变站1#变压器	315.0	30.04	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3808	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线20号新抚路北2号配电站变压器	630.0	30.04	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3809	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线匠人沟支线07号河沿公用2/匠人沟变压器	50.0	30.03	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3810	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线120号公变一号变压器	160.0	30.02	96	96	未进入负面清单	否	无	/
3811	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分87#柱上变压器	200.0	30.01	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3812	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线3右#4	400.0	30	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3813	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线阁老分安家二台支1号安家二台变压器	100.0	30	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3814	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块4#配变站2#变压器	400.0	30	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3815	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变2#	315.0	30	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3816	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园5#箱变-2变压器	400.0	30	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3817	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家河南分线02号赵家河南变台变压器	100.0	29.99	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3818	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	10KV章土二线河西分9号柱上变压器	400.0	29.97	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3819	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古分后古三台支1号后古三台（新）	200.0	29.97	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3820	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜睛纶小区2#配电站	630.0	29.97	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3821	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10kV西戈干线5#柱上变压器	400.0	29.95	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3822	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道南台分线06号二道南台变变压器	400.0	29.94	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3823	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线栏木桥公用变支线6号栏木桥公用变变压器	200.0	29.94	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3824	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏琥珀分线9号柱上变压器	100.0	29.93	60	60	未进入负面清单	否	无	/

3825	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所2#变压器	1250.0	29.89	751	751	未进入负面清单	否	无	/
3826	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线8右3-箱变1号变压器	315.0	29.88	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3827	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线郑家五台分2#杆郑家五台变压器	200.0	29.87	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3828	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线油房支线002号油房变压器	100.0	29.86	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3829	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变备变	500.0	29.86	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3830	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线瓦窑分线10号八里庙桥头变压器	200.0	29.85	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3831	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金太分线100号太平沟变压器	200.0	29.85	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3832	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马丈沟分线65号杆马丈沟变压器	50.0	29.83	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3833	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线草市村分线2号草市1队变压器	200.0	29.83	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3834	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线63#箱变配电变压器	250.0	29.82	150	150	未进入负面清单	否	无	/
3835	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区1#配变站2#变压器	500.0	29.82	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3836	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	10千伏中天二线粮栈二分线21号柱上变压器	250.0	29.81	150	150	未进入负面清单	否	无	/
3837	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变1450丰大线	10kV丰大线粮库家属分线05号粮库家属变压器	100.0	29.81	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3838	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线刘小堡一队支线2号公变变压器	50.0	29.81	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3839	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支019号小演武变压器	200.0	29.81	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3840	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际1A#箱变变压器	630.0	29.81	379	379	未进入负面清单	否	无	/
3841	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线农科站支线农科站变压器	100.0	29.8	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3842	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线24#柱上变压器	315.0	29.79	190	190	未进入负面清单	否	无	/

3843	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线35号前进西台变压器	200.0	29.78	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3844	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线胜利分线9号胜利村变压器	200.0	29.78	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3845	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	东沟小区6#配变站1#变压器	400.0	29.78	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3846	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线33号湾西组一变压器	315.0	29.77	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3847	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线3变压器	200.0	29.74	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3848	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线45左7右2号柱上变压器	400.0	29.74	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3849	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑分线008号南窑变压器	100.0	29.74	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3850	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右8所带4#箱变变压器	400.0	29.74	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3851	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平一线（望花）	五平一线25支1变压器	315.0	29.73	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3852	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线96左1#柱上变压器	200.0	29.72	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3853	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线18号柱上变压器	100.0	29.72	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3854	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53-3#箱变间隔配电变压器	500.0	29.72	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3855	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大御府一台区箱变第一间隔配电变压器	500.0	29.72	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3856	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线向阳楼分线002号向阳楼变压器	200.0	29.69	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3857	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站2变压器	400.0	29.69	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3858	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	10千伏站东干线北站分线13号柱上变压器	315.0	29.68	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3859	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期3#箱变配电变压器	630.0	29.68	380	380	未进入负面清单	否	无	/
3860	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线宏兴集团支线001号宏兴集团台变压器	100.0	29.66	60	60	未进入负面清单	否	无	/

3861	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带2#箱变1#配电变压器	315.0	29.66	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3862	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70+1#箱变1#变压器	315.0	29.65	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3863	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区6-1号箱变变压器	400.0	29.65	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3864	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线登厂新区分线001号登厂新区变压器	200.0	29.63	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3865	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线天桥分线5号天桥公变变压器	50.0	29.63	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3866	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右6#所带1#箱变站内变	400.0	29.63	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3867	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城4#变压器	630.0	29.62	380	380	未进入负面清单	否	无	/
3868	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	南平二线安居南区5#站内变压器	500.0	29.62	302	302	未进入负面清单	否	无	/
3869	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭2#箱变变压器	630.0	29.61	380	380	未进入负面清单	否	无	/
3870	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分112号付哈村变压器	160.0	29.6	97	97	未进入负面清单	否	无	/
3871	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变050长兴线	10kV长兴线水帘洞分线38号水帘洞北变压器	50.0	29.59	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3872	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线#56	100.0	29.59	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3873	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67#带8#莫地2#配电变压器	315.0	29.59	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3874	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线汪家沟分线30号汪家沟公用变变压器	200.0	29.57	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3875	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭6#变压器	630.0	29.56	381	381	未进入负面清单	否	无	/
3876	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期1号变压器	630.0	29.56	381	381	未进入负面清单	否	无	/
3877	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线启元花园2#落地智能变	500.0	29.56	302	302	未进入负面清单	否	无	/
3878	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块5#配变站1#变压器	315.0	29.55	190	190	未进入负面清单	否	无	/

3879	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区2#配变站配电变压器	630.0	29.55	381	381	未进入负面清单	否	无	/
3880	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块5#箱变1#变压器	400.0	29.54	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3881	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线凤东社区3号箱式变电站变压器	315.0	29.53	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3882	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区4号箱变变压器	400.0	29.53	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3883	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分23号营盘三变压器	30.0	29.52	18	18	未进入负面清单	否	无	/
3884	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10千伏草汪联线吉顺石材分线1+1号土口子公用变八号变压器	100.0	29.49	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3885	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福中一线33右2号柱上变压器	400.0	29.48	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3886	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站2#变压器	250.0	29.48	151	151	未进入负面清单	否	无	/
3887	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期1#箱变1#变压器	400.0	29.48	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3888	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期1号配电变压器	630.0	29.47	381	381	未进入负面清单	否	无	/
3889	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟公用变支线019号古城沟公用变压器	50.0	29.45	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3890	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线新湖国际1#配变站1#配电变压器	500.0	29.44	303	303	未进入负面清单	否	无	/
3891	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所所内配变站变压器	500.0	29.44	303	303	未进入负面清单	否	无	/
3892	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线公用变2号支线2号公用变3号变压器	400.0	29.43	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3893	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线城东小区3#配变站	500.0	29.43	303	303	未进入负面清单	否	无	/
3894	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城3#箱变2#变压器	500.0	29.43	303	303	未进入负面清单	否	无	/
3895	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线01号下营子西一号变压器	200.0	29.42	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3896	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线125号李家上堡台变压器	100.0	29.4	61	61	未进入负面清单	否	无	/

3897	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右7变压器	400.0	29.39	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3898	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线拐抹沟分线077号拐抹沟村变压器	200.0	29.39	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3899	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期4#箱变配电变压器	630.0	29.38	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3900	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城4#箱变变压器	630.0	29.38	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3901	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线大西沟分046#大西沟变压器	50.0	29.37	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3902	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线大央分线黄旗前堡支线03号黄旗前堡变压器	200.0	29.36	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3903	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#18变压器	400.0	29.35	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3904	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2右4号火车站南607变压器	100.0	29.34	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3905	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线桑树沟分线065号桑树沟变压器	50.0	29.34	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3906	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线10	315.0	29.33	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3907	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分王富岭支18右2号佟家二台变压器	200.0	29.33	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3908	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线时代住宅配变站变压器	630.0	29.33	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3909	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线新屯南山分10号新屯南山变压器	50.0	29.32	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3910	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区六线	10千伏开发六线万科一期箱变2#配电变压器	800.0	29.32	485	485	未进入负面清单	否	无	/
3911	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线养殖场分线7#青草沟食用菌小区	200.0	29.31	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3912	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线荒迫子分线004号荒迫子变压器	100.0	29.3	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3913	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前古一台分003号前古南台变压器	200.0	29.28	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3914	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线6右2号柱上变压器2	315.0	29.27	191	191	未进入负面清单	否	无	/

3915	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	10千伏平塑二线42右2左1号柱上变压器	200.0	29.26	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3916	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线9右1变台	50.0	29.24	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3917	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	抚铝小区1#配变站1#变压器	400.0	29.24	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3918	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右9#柱上变压器	200.0	29.23	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3919	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左2#柱上变压器	200.0	29.23	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3920	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	10千伏凤翔干线21号柱上变压器	315.0	29.23	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3921	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线2#变压器	800.0	29.22	486	486	未进入负面清单	否	无	/
3922	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线31号二道岭变压器	315.0	29.21	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3923	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变2#变压器	400.0	29.21	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3924	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右7柱上变压器	315.0	29.2	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3925	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线174号崔庄子变压器变压器	100.0	29.2	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3926	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线粮库家属分线001号粮库家属变台变压器	50.0	29.19	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3927	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-2#箱变02变压器	400.0	29.19	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3928	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线11号南山教堂变压器	100.0	29.18	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3929	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线09号二道堡变压器	200.0	29.17	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3930	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区15#配变站1#变压器	500.0	29.16	304	304	未进入负面清单	否	无	/
3931	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线55号八队北山变压器	50.0	29.15	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3932	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期1#变压器	630.0	29.15	383	383	未进入负面清单	否	无	/

3933	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线2号大东沟变压器	400.0	29.14	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3934	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变1#变压器	400.0	29.14	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3935	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV南聂线008号房申新台变压器	100.0	29.13	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3936	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10kV新北二线32右5左1#柱上变压器	400.0	29.11	244	244	未进入负面清单	否	无	/
3937	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线169号综合厂变压器	100.0	29.1	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3938	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线水炉分线4右2号变压器	315.0	29.09	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3939	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线1#变压器	800.0	29.09	487	487	未进入负面清单	否	无	/
3940	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线39右2号柱上变压器	250.0	29.08	152	152	未进入负面清单	否	无	/
3941	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变2#变压器	250.0	29.04	152	152	未进入负面清单	否	无	/
3942	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平六台支线004号大四平六台变压器	400.0	29.03	244	244	未进入负面清单	否	无	/
3943	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏东十干线财富广场1号箱式变电站（王府井A座）2号变压器	500.0	29.03	305	305	未进入负面清单	否	无	/
3944	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线142左1-变台	100.0	29.02	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3945	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右3所带箱变变压器主用	315.0	29.02	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3946	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线中和路北3号箱式变电站变压器	630.0	29.02	384	384	未进入负面清单	否	无	/
3947	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区8-2#箱变变压器	400.0	29.02	244	244	未进入负面清单	否	无	/
3948	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线1左1号柱上变压器	100.0	29	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3949	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡1#箱变2#配电变压器	315.0	29	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3950	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线71#关山村东台分001#柱上变压器	200.0	28.98	122	122	未进入负面清单	否	无	/

3951	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带3#箱变站内变	315.0	28.98	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3952	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块2#配变站1#变压器	315.0	28.98	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3953	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块8#箱变2#变压器	315.0	28.98	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3954	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线45号12队变压器	160.0	28.95	98	98	未进入负面清单	否	无	/
3955	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷线电台分线8左11号柱上变压器	200.0	28.94	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3956	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站2#	400.0	28.94	244	244	未进入负面清单	否	无	/
3957	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	窑地小区4#配变站1#变压器	400.0	28.94	244	244	未进入负面清单	否	无	/
3958	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线龙头分线9号龙头变压器	200.0	28.92	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3959	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱变主用配电变压器	250.0	28.9	153	153	未进入负面清单	否	无	/
3960	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线110右1号柱上变压器	400.0	28.87	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3961	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线68号柱上变压器	400.0	28.86	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3962	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线滴水砬子分线009号滴水砬子变压器	100.0	28.86	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3963	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分084号栗子台变压器	200.0	28.86	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3964	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南2号箱变-1变压器	315.0	28.86	193	193	未进入负面清单	否	无	/
3965	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线四合支线1号四合变压器	100.0	28.85	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3966	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线南台二分线8号柱上变压器	400.0	28.84	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3967	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变2#变压器	400.0	28.82	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3968	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭4#变压器	630.0	28.82	385	385	未进入负面清单	否	无	/

3969	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线196号北葳子公用变变压器	100.0	28.79	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3970	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商星座1#变压器配电变压器	630.0	28.79	386	386	未进入负面清单	否	无	/
3971	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线031号东山一号变压器	100.0	28.78	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3972	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带18#箱变站内变	250.0	28.76	153	153	未进入负面清单	否	无	/
3973	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1	400.0	28.74	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3974	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线326号高家店村变压器	400.0	28.74	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3975	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线法雅庄园1-2#箱变变压器	400.0	28.73	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3976	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左1所带18号箱变配电变压器	400.0	28.71	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3977	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线220号杆金窝棚村变压器	400.0	28.7	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3978	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#2	200.0	28.69	123	123	未进入负面清单	否	无	/
3979	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线56右7柱上变压器	400.0	28.69	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3980	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东洼支线上北头支线02号洞上北头变压器	50.0	28.68	31	31	未进入负面清单	否	无	/
3981	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线砖厂分碳素支9号五味西沟台区变压器	50.0	28.68	31	31	未进入负面清单	否	无	/
3982	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平一队分线01号四平一队公用台变压器	50.0	28.67	31	31	未进入负面清单	否	无	/
3983	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线兴旺小区支线002号兴旺小区变压器	400.0	28.67	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3984	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线林场分线7#大孤家林场公用变三号变压器	200.0	28.67	123	123	未进入负面清单	否	无	/
3985	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线015号北口前变压器	100.0	28.67	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3986	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线马架子南台分线004号南台变压器	100.0	28.64	61	61	未进入负面清单	否	无	/

3987	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站1变压器	500.0	28.64	307	307	未进入负面清单	否	无	/
3988	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区20#配变站配电变压器	400.0	28.64	245	245	未进入负面清单	否	无	/
3989	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	何家街二台变压器	200.0	28.63	123	123	未进入负面清单	否	无	/
3990	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线28左#1变压器	200.0	28.61	123	123	未进入负面清单	否	无	/
3991	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线东六路开闭所24号箱式变电站变压器	630.0	28.6	387	387	未进入负面清单	否	无	/
3992	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北1#配变站2#变压器	630.0	28.58	387	387	未进入负面清单	否	无	/
3993	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线15#-2箱变间隔配电变压器	630.0	28.57	387	387	未进入负面清单	否	无	/
3994	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线双井沟支线5号双井沟变压器	100.0	28.56	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3995	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支002号五道东变压器（新）	200.0	28.56	123	123	未进入负面清单	否	无	/
3996	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线杜家分陡山三台柱上变压器	200.0	28.56	123	123	未进入负面清单	否	无	/
3997	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器主用	400.0	28.56	246	246	未进入负面清单	否	无	/
3998	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区6#配变站配电变压器	630.0	28.56	387	387	未进入负面清单	否	无	/
3999	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	北台SOHO配电站变压器04间隔配电变压器	1000.0	28.56	614	614	未进入负面清单	否	无	/
4000	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	10千伏桓火联线18右2号柱上变压器	400.0	28.55	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4001	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线黄沟分线5号杆黄沟变压器	100.0	28.54	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4002	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期2号配电变压器	500.0	28.53	307	307	未进入负面清单	否	无	/
4003	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	万豪干线24	200.0	28.51	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4004	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线金坑分线23号金坑公用变一变压器	50.0	28.51	31	31	未进入负面清单	否	无	/

4005	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程1#	315.0	28.51	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4006	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	昌图小区1#配变站2#变压器	500.0	28.51	307	307	未进入负面清单	否	无	/
4007	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线丁山拐分线57号丁山拐变压器	30.0	28.5	18	18	未进入负面清单	否	无	/
4008	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区五线	10千伏开发五线万科二期2#箱变配电变压器	630.0	28.5	387	387	未进入负面清单	否	无	/
4009	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线69号柱上变压器	400.0	28.49	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4010	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分023号杜家村变压器	400.0	28.49	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4011	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分门进支017#小门进变压器	100.0	28.47	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4012	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇六号支线03号木奇六号台区变压器	400.0	28.46	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4013	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线57号前组烘炉变压器	100.0	28.46	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4014	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分18号窝棚沟二变压器	100.0	28.46	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4015	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线疗南分线8号柱上变压器	400.0	28.45	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4016	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线孙家分071号孙家村变压器	100.0	28.45	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4017	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸1号箱变配电变压器	630.0	28.42	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4018	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-2#变压器	400.0	28.41	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4019	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线高山明珠小区2#配电变压器	315.0	28.41	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4020	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区8#配电室间隔配电变压器	800.0	28.41	493	493	未进入负面清单	否	无	/
4021	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	富邦华润万家小区1#配变站变压器	630.0	28.4	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4022	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线工业园区公变2号变压器	160.0	28.39	99	99	未进入负面清单	否	无	/

4023	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线殷家变分线008号殷家变压器	100.0	28.39	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4024	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁1#配变站2#变压器	400.0	28.39	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4025	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新5-1#配电变压器	400.0	28.36	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4026	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线2#变压器	800.0	28.35	493	493	未进入负面清单	否	无	/
4027	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线115号北杂木公用变压器	400.0	28.34	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4028	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇2号箱变2号变压器	400.0	28.34	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4029	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分187号青石二队变压器	100.0	28.3	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4030	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线农电支线02号华帝6号变压器	160.0	28.29	99	99	未进入负面清单	否	无	/
4031	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线上马二台分2号上马二台变压器	100.0	28.29	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4032	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站1变压器	400.0	28.29	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4033	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线50号县社513台区变压器	500.0	28.28	309	309	未进入负面清单	否	无	/
4034	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带8#箱变站内变	400.0	28.28	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4035	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左#1	315.0	28.27	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4036	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线01号夹皮沟村变压器	100.0	28.24	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4037	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线21右1	200.0	28.23	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4038	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	10千伏高方二线高科公寓箱变1#变压器	400.0	28.22	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4039	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩3#箱变变压器	630.0	28.19	389	389	未进入负面清单	否	无	/
4040	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区2#配变站母线配电变压器	400.0	28.19	247	247	未进入负面清单	否	无	/

4041	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带14#箱变站内变	400.0	28.17	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4042	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区1号箱变1号配电变压器	400.0	28.17	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4043	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线良种分19#柱上变压器	400.0	28.15	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4044	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱1号箱变1号变压器	400.0	28.15	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4045	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新湖国际5#箱变2#变压器	400.0	28.15	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4046	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左1左2变压器	400.0	28.14	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4047	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	壹品楼小区1#配变站1#变压器	500.0	28.14	309	309	未进入负面清单	否	无	/
4048	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右1#柱上变压器	200.0	28.1	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4049	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线北拨分线08号北拨变压器	50.0	28.1	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4050	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支3+1变压器	315.0	28.09	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4051	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家分线杨家北支线003号杨家北变压器	50.0	28.09	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4052	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线68右4号铁路泵房310变压器	80.0	28.09	50	50	未进入负面清单	否	无	/
4053	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线014号饲料公司变压器	200.0	28.05	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4054	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分猪场支22号右1康脉欣二台变压器	200.0	28.05	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4055	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站2变压器	400.0	28.05	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4056	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左1#柱上变压器	200.0	28.03	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4057	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块8#箱变变压器	630.0	28.03	390	390	未进入负面清单	否	无	/
4058	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线110变台	315.0	28.01	195	195	未进入负面清单	否	无	/

4059	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁1#配变站1#变压器	400.0	28.01	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4060	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配变站1#变压器	500.0	28.01	310	310	未进入负面清单	否	无	/
4061	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右8	315.0	27.98	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4062	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块4#配变站1#变压器	400.0	27.98	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4063	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城6#箱变变压器	630.0	27.97	391	391	未进入负面清单	否	无	/
4064	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区16#配电站1#变压器	400.0	27.95	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4065	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区4#配变站间隔配电变压器	630.0	27.94	391	391	未进入负面清单	否	无	/
4066	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	10千伏解放干线5右2号柱上变压器	315.0	27.93	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4067	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分023号山城子二台变压器	200.0	27.92	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4068	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	10千伏榆林干线29号柱上变压器	100.0	27.91	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4069	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区5#配变站2#变压器	500.0	27.91	310	310	未进入负面清单	否	无	/
4070	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV新北联线北边分线南头支线03号南头变压器	100.0	27.9	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4071	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线53号电缆台架带古城子小区13#配变站1#变压器	500.0	27.9	311	311	未进入负面清单	否	无	/
4072	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平二支001号和平井1502变压器	200.0	27.89	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4073	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区15#配变站2#变压器	500.0	27.88	311	311	未进入负面清单	否	无	/
4074	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭8#变压器	630.0	27.87	391	391	未进入负面清单	否	无	/
4075	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区17#配变站2#变压器	400.0	27.87	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4076	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变1#变压器	400.0	27.86	249	249	未进入负面清单	否	无	/

4077	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#1开关间隔配电变压器	500.0	27.86	311	311	未进入负面清单	否	无	/
4078	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线91号小夏园变压器	400.0	27.85	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4079	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分5#	315.0	27.84	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4080	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线140号杆T接蔡家分线26号蔡家二台变压器	100.0	27.84	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4081	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-1#箱变-1	400.0	27.84	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4082	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右13#柱上变压器	200.0	27.81	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4083	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线任霸分线080号高立屯变压器(二批)	200.0	27.81	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4084	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分036号龚家村委会变压器	315.0	27.81	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4085	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	10千伏中跃西线15智能变压器	400.0	27.79	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4086	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线37右2号柱上变压器	200.0	27.79	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4087	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	复兴变743兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽二组支线3号砍椽二组变压器	250.0	27.79	156	156	未进入负面清单	否	无	/
4088	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带4#箱变2#配电变压器	500.0	27.79	311	311	未进入负面清单	否	无	/
4089	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线24左7#柱上变压器	400.0	27.78	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4090	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线西沟分030号西沟二台变压器	200.0	27.78	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4091	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左2左1#柱上变压器	200.0	27.77	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4092	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站1号变压器	800.0	27.77	498	498	未进入负面清单	否	无	/
4093	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华城三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	27.77	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4094	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品2#配变站配电变压器	630.0	27.76	392	392	未进入负面清单	否	无	/

4095	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队3#配电变压器	630.0	27.75	392	392	未进入负面清单	否	无	/
4096	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左1右1#柱上变压器	200.0	27.74	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4097	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线4右1号柱上变压器	200.0	27.74	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4098	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线党校支线21号微波站变压器	50.0	27.71	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4099	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变站1变压器	400.0	27.71	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4100	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线左岸公园1-2#箱变变压器	400.0	27.67	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4101	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台四组分线1号隆台四组变压器	50.0	27.66	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4102	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府16#箱变配变变压器配电变压器	630.0	27.66	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4103	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江东支线006号江东变压器	100.0	27.65	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4104	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线14号苏水2#楼台变压器	400.0	27.64	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4105	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敖石哈分线3号敖石哈村变压器	100.0	27.64	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4106	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线40号福民路北8-1号箱式变电站变压器	400.0	27.64	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4107	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51#箱变2#配电变压器	250.0	27.63	156	156	未进入负面清单	否	无	/
4108	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居2#变压器	400.0	27.63	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4109	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变站2#变压器	315.0	27.63	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4110	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线西清沟支线15号西清沟台变压器	200.0	27.62	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4111	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭6#箱变变压器	630.0	27.62	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4112	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分69号四组变压器	200.0	27.61	125	125	未进入负面清单	否	无	/

4113	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带4#箱变1#配电变压器	500.0	27.61	312	312	未进入负面清单	否	无	/
4114	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块6#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	27.6	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4115	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	格林水馨苑小区1#配电站1#变压器	400.0	27.59	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4116	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线36号双河西堡变压器	200.0	27.58	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4117	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线杨堡分线8号杨堡村变压器	50.0	27.57	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4118	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线092号后岗三队变压器	200.0	27.57	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4119	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所33-1#配变站变压器	500.0	27.57	312	312	未进入负面清单	否	无	/
4120	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线六家子东分04号六家子中台变压器	100.0	27.56	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4121	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线7号巨外村变压器	50.0	27.55	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4122	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变主变	500.0	27.53	312	312	未进入负面清单	否	无	/
4123	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	10千伏碾醇一线29左1号柱上变压器	100.0	27.51	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4124	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线344号边外林场变压器	80.0	27.5	50	50	未进入负面清单	否	无	/
4125	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线任霸分线142号霸王沟变压器	200.0	27.5	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4126	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分022号施家台区变压器	315.0	27.5	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4127	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区1#配变站1#变压器	400.0	27.5	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4128	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡西支线005号杉松下堡西变压器	200.0	27.48	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4129	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线103#大柳南台变压器	200.0	27.48	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4130	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线121甲帮二台区变压器	200.0	27.47	125	125	未进入负面清单	否	无	/

4131	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道南分线04号老城鲜队道变压器	400.0	27.47	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4132	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线125号张小卜变压器	50.0	27.47	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4133	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化西小区2#配变站配电变压器	630.0	27.47	394	394	未进入负面清单	否	无	/
4134	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块1#配变站2#变压器	400.0	27.44	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4135	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左2#	315.0	27.42	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4136	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-1#箱变-2	400.0	27.42	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4137	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变站1#变压器	400.0	27.42	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4138	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变站1#变压器	400.0	27.42	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4139	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线10变压器	315.0	27.41	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4140	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线193号五龙二台变压器	200.0	27.41	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4141	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品1配变站1变压器	315.0	27.41	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4142	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品3配变站1变压器	315.0	27.41	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4143	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗二线天朗国际2#变电所2#变压器配电变压器	1250.0	27.4	783	783	未进入负面清单	否	无	/
4144	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变1#变压器	400.0	27.39	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4145	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分142号矫家变压器	50.0	27.37	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4146	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭11#箱变变压器	630.0	27.37	395	395	未进入负面清单	否	无	/
4147	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左20#柱上变压器	200.0	27.36	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4148	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分004号塔峪1507变压器	400.0	27.36	251	251	未进入负面清单	否	无	/

4149	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分013号安家村变压器	200.0	27.34	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4150	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线37变压器	400.0	27.33	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4151	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什排地支线008号什排地变压器	200.0	27.33	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4152	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	10千伏中部二线光明分线10左1变压器	400.0	27.32	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4153	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线18右2#变压器	400.0	27.31	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4154	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线050号程家台1533变压器	100.0	27.31	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4155	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线北甸分线02号北甸变压器	50.0	27.28	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4156	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线34号房申西变压器	200.0	27.27	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4157	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线59右2柱上变压器	400.0	27.26	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4158	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带1#箱变主变	315.0	27.26	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4159	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区4-2#箱变变压器	400.0	27.26	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4160	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线39号柱上变压器	315.0	27.25	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4161	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线清沟子分线07号清沟子变压器	200.0	27.25	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4162	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线公用变六号分线4号公用变六号变压器	200.0	27.25	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4163	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线连刀分020号连刀村变压器	200.0	27.24	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4164	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分线30#台山三台柱上变压器	80.0	27.23	50	50	未进入负面清单	否	无	/
4165	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线59号马金大队一台1	400.0	27.23	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4166	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站1号变压器	800.0	27.23	502	502	未进入负面清单	否	无	/

4167	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线004右1号黑石木变压器	160.0	27.22	100	100	未进入负面清单	否	无	/
4168	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街箱式变电站001号配电变压器	250.0	27.21	157	157	未进入负面清单	否	无	/
4169	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线3	315.0	27.2	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4170	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线河南分线02号河南变压器	200.0	27.2	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4171	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品4#箱变1#变压器	500.0	27.2	314	314	未进入负面清单	否	无	/
4172	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期2号变压器	630.0	27.19	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4173	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线一0九库分1号坎木村西台区变压器	200.0	27.18	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4174	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变1#变压器	315.0	27.18	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4175	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线20+2号箱变2号变压器	315.0	27.18	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4176	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线新抚供电1#变压器	630.0	27.18	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4177	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出1#箱变配电变压器	400.0	27.16	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4178	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配变站2号变压器	800.0	27.15	503	503	未进入负面清单	否	无	/
4179	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线69+1#柱上变压器	200.0	27.13	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4180	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	10千伏凤工联线煤研西小区配变站变压器	630.0	27.13	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4181	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路1#配变站1#变压器	200.0	27.12	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4182	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线29左6支1号柱上变压器	400.0	27.11	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4183	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道河北分线06号二道河北变变压器	100.0	27.11	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4184	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线北市分线7左3号柱上变压器	200.0	27.08	126	126	未进入负面清单	否	无	/

4185	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线13号石庙子变压器	200.0	27.08	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4186	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线21+1智能变压器	200.0	27.06	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4187	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线40号福来沟一台变压器	100.0	27.06	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4188	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家三队支01号尹家三队变压器	100.0	27.06	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4189	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线样子沟分线3号样子沟变压器	100.0	27.06	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4190	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线蛤蟆灰分027号蛤蟆灰变压器	200.0	27.06	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4191	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线#13	315.0	27.05	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4192	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区26#配变站配电变压器	400.0	27.05	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4193	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左1右1#柱上变压器	200.0	27.03	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4194	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器备用	400.0	27.03	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4195	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭20#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	27.03	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4196	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区18#配变站1#变压器	315.0	27.03	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4197	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城3#箱变变压器	630.0	27.02	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4198	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分170号阁老一变压器	200.0	27.01	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4199	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩1#箱变变压器	400.0	27.01	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4200	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区2期3#配变站1变压器	400.0	27.01	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4201	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线82#关山一队东台分001#柱上变压器	200.0	27	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4202	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变2#变压器	400.0	27	252	252	未进入负面清单	否	无	/

4203	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10千伏营盘干线29号新屯四台支新屯四台台区变压器	100.0	26.99	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4204	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线66右6#柱上变压器	400.0	26.98	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4205	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸3号箱变配电变压器	630.0	26.98	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4206	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线关东厂支线47号关东厂公用变变压器	50.0	26.96	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4207	国网抚顺县供电公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线32号腰沟台变压器	200.0	26.96	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4208	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线23右6	200.0	26.95	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4209	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线五冲支11号五冲村变压器	200.0	26.95	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4210	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线24左2#柱上变压器	400.0	26.93	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4211	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线（右）5号榆树街501变压器	200.0	26.93	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4212	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右3	315.0	26.93	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4213	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分132号八组变压器	50.0	26.93	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4214	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线53+1-东方清华园-2#变压器	500.0	26.92	315	315	未进入负面清单	否	无	/
4215	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变1号变压器	315.0	26.92	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4216	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金一队支19号马金一队变压器	200.0	26.9	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4217	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块2#箱变1#变压器	315.0	26.89	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4218	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	10千伏桓火联线22右8#柱上变压器	200.0	26.88	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4219	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线东沟分线48号东沟村变压器	50.0	26.87	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4220	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线公五号分线10号公用变1号变压器	400.0	26.87	253	253	未进入负面清单	否	无	/

4221	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线人民银行支线03号人民银行变台变压器	400.0	26.85	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4222	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线110号杨木一变压器	400.0	26.85	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4223	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带22#箱变站内变	315.0	26.85	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4224	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区5#配电变压器	630.0	26.85	398	398	未进入负面清单	否	无	/
4225	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线后沟分线4号湾西组二变压器	200.0	26.84	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4226	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线四家子二台分003号四家子二台变压器	200.0	26.84	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4227	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	中跃西线工商公寓1号变压器	315.0	26.84	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4228	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分54右1#柱上变压器	100.0	26.83	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4229	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线77左6前甸村变压器	315.0	26.83	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4230	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分线50右002+1号杆施家五队三台变压器	400.0	26.82	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4231	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-4#箱变	315.0	26.82	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4232	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线苏子分001#苏子二变压器	200.0	26.81	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4233	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线前安分前安三台支3号前安三台变压器	200.0	26.78	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4234	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站1#变压器	400.0	26.78	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4235	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦支线24号外和睦南台变压器	200.0	26.76	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4236	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线五味分4号五味二台区变压器	200.0	26.74	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4237	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线双泉沟支线002号双泉沟1号变压器	200.0	26.73	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4238	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线北环分地震局支4+1号北关三队二台变压器	400.0	26.73	253	253	未进入负面清单	否	无	/

4239	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线29柱上变压器	315.0	26.72	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4240	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左2#柱上变压器	200.0	26.72	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4241	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分兰山支15号兰山北变压器	200.0	26.71	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4242	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块5#配变站1#变压器	400.0	26.71	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4243	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家小北山支线查家小北山变压器	100.0	26.68	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4244	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线土口子村分线010号公用变2号变压器	200.0	26.68	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4245	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线通什三台分5号通什三台变压器	100.0	26.68	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4246	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线12号	250.0	26.67	158	158	未进入负面清单	否	无	/
4247	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29#变压器	315.0	26.67	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4248	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线6左10号林产公司101变压器	315.0	26.67	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4249	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南二期东1#变压器	500.0	26.67	317	317	未进入负面清单	否	无	/
4250	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线65号红顺子变台变压器	100.0	26.64	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4251	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带2#箱变站内变	315.0	26.64	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4252	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左15所带箱变变压器	630.0	26.64	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4253	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	盘北小区2#配变站1#变压器	400.0	26.64	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4254	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙子支线1号石庙子变压器	50.0	26.63	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4255	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左1#柱上变压器	200.0	26.62	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4256	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右1#柱上变压器	200.0	26.62	127	127	未进入负面清单	否	无	/

4257	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线162号南屯二台变压器	200.0	26.62	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4258	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左2所带2#箱变-变压器	400.0	26.62	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4259	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区2#配变站间隔配电变压器	630.0	26.62	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4260	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站3号变压器	800.0	26.62	507	507	未进入负面清单	否	无	/
4261	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱1号箱变1号变压器	400.0	26.61	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4262	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线109库分坎木西分台变压器	100.0	26.6	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4263	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅一期3箱变-02	400.0	26.6	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4264	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线二道河公用2号支线29号二道河公用2号变压器	50.0	26.59	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4265	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线移动分004#下台变压器	100.0	26.59	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4266	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变站1变压器	500.0	26.58	317	317	未进入负面清单	否	无	/
4267	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线23变台	200.0	26.57	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4268	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线45左2右1号柱上变压器	200.0	26.57	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4269	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线1#地变	315.0	26.55	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4270	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分35#柱上变压器	100.0	26.54	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4271	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线12#柱上变压器	315.0	26.54	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4272	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	石化公寓5#配变站1#变压器	400.0	26.54	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4273	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线46号山崴子变压器	50.0	26.53	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4274	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左#16变压器	315.0	26.52	200	200	未进入负面清单	否	无	/

4275	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分龚家支线015号施家二队变压器	400.0	26.51	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4276	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩2#箱变变压器	400.0	26.5	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4277	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变2#	500.0	26.5	318	318	未进入负面清单	否	无	/
4278	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线土口子村分线006号土口子村变压器	400.0	26.48	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4279	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线康家堡分线003号康家卜变压器	200.0	26.48	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4280	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂腰站分线005号皇木厂腰站变压器	100.0	26.47	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4281	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带2#箱变主变	400.0	26.46	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4282	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线小寨子分上年四台支1号上年四台变压器	200.0	26.45	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4283	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区1#配变站1#变压器	315.0	26.45	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4284	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线陆家分线43号陆家变压器	200.0	26.44	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4285	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线簸箕四台柱上变压器	400.0	26.43	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4286	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线4号矿务局住宅箱式变电站变压器	500.0	26.41	318	318	未进入负面清单	否	无	/
4287	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线后小卜支线3号后小卜变压器	100.0	26.4	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4288	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城2#变压器	630.0	26.4	401	401	未进入负面清单	否	无	/
4289	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线山嘴村支003号山嘴村变压器	200.0	26.39	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4290	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道三台分002号前二道三台变压器	200.0	26.39	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4291	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线57号箱变变压器	160.0	26.39	102	102	未进入负面清单	否	无	/
4292	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线庙沟支022号庙沟台变压器	200.0	26.35	127	127	未进入负面清单	否	无	/

4293	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线45#开关间隔配电变压器	630.0	26.35	401	401	未进入负面清单	否	无	/
4294	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平四队分线01号商住楼变压器	160.0	26.33	102	102	未进入负面清单	否	无	/
4295	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府11#箱变间隔配电变压器	630.0	26.33	401	401	未进入负面清单	否	无	/
4296	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-20#箱变	250.0	26.32	159	159	未进入负面清单	否	无	/
4297	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变1#变压器	400.0	26.32	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4298	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带9#箱变变压器	315.0	26.32	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4299	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	中部二线七百支线8	400.0	26.31	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4300	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线#9变压器	400.0	26.3	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4301	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分77号杆72台区	400.0	26.3	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4302	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区2期2#配变站1变压器	315.0	26.3	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4303	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔1#配电变压器	800.0	26.3	510	510	未进入负面清单	否	无	/
4304	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10kV西戈干线前戈分线2号柱上变压器	200.0	26.29	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4305	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线29支1柱上-变压器	200.0	26.26	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4306	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线上沟分林场住宅支001号后腰林场变压器	100.0	26.26	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4307	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后古分008号后古台变压器	200.0	26.26	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4308	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线112号石门村三台变压器	200.0	26.25	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4309	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期4#箱变变压器	630.0	26.25	402	402	未进入负面清单	否	无	/
4310	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区12#配变站1#变压器	630.0	26.24	402	402	未进入负面清单	否	无	/

4311	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左23#柱上变压器	200.0	26.23	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4312	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线09号刘家河东台变压器	400.0	26.23	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4313	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线大瓦分线20左4号柱上变压器	100.0	26.23	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4314	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站2变压器	400.0	26.22	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4315	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线158号小堡村变压器	200.0	26.21	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4316	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	半岛假日1#配变站2#变压器	500.0	26.21	319	319	未进入负面清单	否	无	/
4317	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	西矸子小区4#配变站1#变压器	500.0	26.21	319	319	未进入负面清单	否	无	/
4318	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线转祁支线74号张家卜变压器	100.0	26.19	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4319	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	10千伏体育干线24右2右1号柱上变压器	315.0	26.16	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4320	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10k草汪联线磙子沟养殖场支线14号磙子沟养殖场变压器	10.0	26.16	6	6	未进入负面清单	否	无	/
4321	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带20#箱变站内变	315.0	26.15	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4322	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然2#箱变母线间隔配电变压器	400.0	26.15	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4323	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘车站支2号营盘车站变压器	100.0	26.14	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4324	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块7#配变站2#变压器	315.0	26.14	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4325	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线15#开关间隔配电变压器	630.0	26.14	402	402	未进入负面清单	否	无	/
4326	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左3号矿山住宅楼113变压器	315.0	26.13	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4327	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左7#柱上变压器	315.0	26.12	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4328	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道一台分005号前二道一台变压器	200.0	26.12	128	128	未进入负面清单	否	无	/

4329	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线28#柱上变压器	400.0	26.1	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4330	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-3	800.0	26.09	511	511	未进入负面清单	否	无	/
4331	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分13左#4	200.0	26.07	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4332	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线28左2金丰国际配电变压器	400.0	26.07	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4333	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站1#变压器	250.0	26.07	160	160	未进入负面清单	否	无	/
4334	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁2#配变站1#变压器	400.0	26.06	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4335	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右12#	100.0	26.05	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4336	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线林业分线61号林业小区变压器	200.0	26.05	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4337	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线45#柱上变压器	400.0	26.04	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4338	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓分线01号满乡家园变压器	200.0	26.04	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4339	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线003号气压机台区变压器	200.0	26.04	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4340	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线49左7号台区柱上变压器	200.0	26.04	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4341	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块3#配变站1#变压器	400.0	26.04	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4342	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变1#变压器	315.0	26.04	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4343	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2右1#	315.0	26.03	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4344	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线189号后邓二变压器	400.0	26.03	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4345	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾2#箱变变压器	630.0	26.02	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4346	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线缸窑分线003号缸窑变压器	400.0	26	256	256	未进入负面清单	否	无	/

4347	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	10千伏章土一线气象分11右1号柱上变压器	100.0	25.99	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4348	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线古城分线15号古城公变变压器	400.0	25.99	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4349	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分18号鸡厂变压器	100.0	25.99	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4350	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右3#柱上变压器	200.0	25.98	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4351	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线142号606变压器	200.0	25.96	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4352	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线杨木林分线2号杆杨木林村(二批)	200.0	25.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4353	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	YHG_土口子林场住宅	200.0	25.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4354	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区5#配变站间隔配电变压器	500.0	25.95	320	320	未进入负面清单	否	无	/
4355	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右10左1#柱上变压器	200.0	25.93	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4356	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线治安公用变一号分线1号治安公用变一号变压器	200.0	25.93	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4357	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站2变压器	500.0	25.91	320	320	未进入负面清单	否	无	/
4358	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线下偏砬河子支线001号下偏砬河子变压器	200.0	25.9	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4359	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品3配变站2变压器	315.0	25.9	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4360	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏东六专线东六路开闭所17号箱式变电站变压器	500.0	25.9	321	321	未进入负面清单	否	无	/
4361	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-2#箱变配电变压器	400.0	25.89	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4362	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左2#	250.0	25.88	160	160	未进入负面清单	否	无	/
4363	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东第小区11#箱变配电变压器间隔配电变压器	400.0	25.88	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4364	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	东沟小区5#配变站1#变压器	400.0	25.88	256	256	未进入负面清单	否	无	/

4365	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线18号柱上变压器	200.0	25.86	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4366	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线救兵七台分1#杆救兵七台区变压器	100.0	25.86	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4367	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩6#箱变变压器	630.0	25.86	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4368	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10千伏新北二线欧家分线10号柱上变压器	400.0	25.84	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4369	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线砖厂分03号田屯一队二队变压器	200.0	25.84	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4370	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带3#箱变站内变	315.0	25.84	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4371	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左8#柱上变压器	315.0	25.83	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4372	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线押虎沟分线013号押虎沟变压器	50.0	25.82	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4373	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线夏家分007号夏家村变压器	200.0	25.82	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4374	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站2#变压器	400.0	25.82	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4375	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站2变压器	400.0	25.8	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4376	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品1配变站2变压器	315.0	25.78	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4377	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右4#	315.0	25.77	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4378	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分北山支037号龙须岭变压器	100.0	25.77	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4379	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带8#箱变变压器	400.0	25.77	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4380	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁小区3#配变站1变压器	400.0	25.76	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4381	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期5号箱变变压器	630.0	25.76	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4382	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线006号三道关变压器	200.0	25.73	129	129	未进入负面清单	否	无	/

4383	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡1#箱变1#变压器	315.0	25.73	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4384	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线29号柱上变压器	200.0	25.71	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4385	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家九队分线03号尹家九队台变压器	100.0	25.71	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4386	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分20号三宝西变压器	100.0	25.71	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4387	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	东沟小区2#配变站1#变压器	500.0	25.71	321	321	未进入负面清单	否	无	/
4388	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸7号箱变配电变压器	630.0	25.69	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4389	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期5#箱变变压器	630.0	25.68	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4390	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大御府三台区箱变第一间隔配电变压器	400.0	25.68	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4391	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线45左#3柱上变压器	315.0	25.67	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4392	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线68左3#箱变1#箱变	400.0	25.67	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4393	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线梁家屯分线2号梁家屯变压器	200.0	25.65	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4394	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭5#变压器	630.0	25.65	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4395	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆林干线90号柱上变压器	400.0	25.64	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4396	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线栏木桥公变子线7#栏木桥公变一	100.0	25.64	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4397	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右5#柱上变压器	200.0	25.62	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4398	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线二洼分线5号二洼变压器	315.0	25.62	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4399	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线6变压器	400.0	25.61	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4400	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线长二队支线7号长春屯二队变压器	160.0	25.6	103	103	未进入负面清单	否	无	/

4401	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚支6号上年大棚变压器	100.0	25.6	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4402	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡老学校支线003号小堡老学校变压器	400.0	25.59	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4403	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线34	315.0	25.57	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4404	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线28号下海浪二变压器（新）	200.0	25.57	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4405	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左7#所带箱变	500.0	25.57	322	322	未进入负面清单	否	无	/
4406	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线康乐农沟支11号康乐东沟变压器	200.0	25.54	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4407	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南2#箱变变压器	400.0	25.54	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4408	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左8左3变台	200.0	25.53	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4409	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线75#-1变压器	160.0	25.53	103	103	未进入负面清单	否	无	/
4410	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右5左3#柱上变压器	100.0	25.51	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4411	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变1号变压器	400.0	25.51	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4412	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分6右1#柱上变压器	200.0	25.5	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4413	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左3	315.0	25.5	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4414	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾5#箱变变压器	630.0	25.5	406	406	未进入负面清单	否	无	/
4415	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV七0六线木章支线乱查石二台分支线乱查石二台变压器	100.0	25.48	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4416	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线38-2#箱变-2#变压器	315.0	25.48	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4417	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线三间房支线60号三间房村变压器(二批)	200.0	25.47	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4418	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区7#箱变变压器	630.0	25.47	407	407	未进入负面清单	否	无	/

4419	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线杉松分线058号杉松上堡西变压器	100.0	25.46	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4420	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期4号箱变变压器	630.0	25.46	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4421	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	东沟小区3#配变站1#变压器	400.0	25.46	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4422	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线冬涛源分线002号冬涛源变压器	200.0	25.44	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4423	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线牟家沟分线10号公变2号变压器	160.0	25.44	103	103	未进入负面清单	否	无	/
4424	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块10#配变站1#变压器	500.0	25.44	323	323	未进入负面清单	否	无	/
4425	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线毛公南矿分002号毛公南矿住宅变压器	100.0	25.43	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4426	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分8#柱上变压器	200.0	25.42	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4427	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	荔景庭苑小区1#配变站1#变压器	315.0	25.42	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4428	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10千伏杨木线修理连分三营支23号修理连二台变压器	100.0	25.4	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4429	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站四台支5号腰站四台区变压器	100.0	25.4	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4430	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线37号实验小学变压器	400.0	25.39	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4431	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线佟家沟分线下坎支线03号下坎变压器	100.0	25.38	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4432	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分028号榆树村变压器	50.0	25.38	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4433	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大一线恒大华府14#箱变间隔配电变压器	500.0	25.38	323	323	未进入负面清单	否	无	/
4434	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马1配变站1变压器	400.0	25.38	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4435	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园2#箱变开关柜	630.0	25.38	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4436	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分149号上二变压器	315.0	25.37	204	204	未进入负面清单	否	无	/

4437	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区1#配变站配电变压器	630.0	25.37	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4438	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3#柱上变压器	200.0	25.36	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4439	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线02号台沟门台变压器	20.0	25.36	13	13	未进入负面清单	否	无	/
4440	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期7#汇银变压器配电变压器	630.0	25.36	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4441	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#1箱变变压器间隔配电变压器	500.0	25.36	323	323	未进入负面清单	否	无	/
4442	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华城三期3号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	25.35	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4443	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大堡支线03号大堡变压器	200.0	25.34	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4444	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线38号河东公变变压器	50.0	25.34	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4445	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分石富四台支1号石富四台变压器	200.0	25.33	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4446	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队公变	50.0	25.32	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4447	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线下大卜分线01号下大卜变压器	400.0	25.31	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4448	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线度假村分18号前邓三台支前邓三台柱上变压器	200.0	25.31	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4449	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期4号箱变2号变压器间隔配电变压器	315.0	25.31	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4450	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4#柱上变压器	200.0	25.3	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4451	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块3#配变站1#变压器	500.0	25.3	324	324	未进入负面清单	否	无	/
4452	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线丁家分线头道沟支线01号头道沟变压器	100.0	25.29	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4453	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线06号后仓台变压器	400.0	25.29	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4454	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分中二南台支2号杆中二南台变压器	100.0	25.29	65	65	未进入负面清单	否	无	/

4455	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV救兵线救兵六台柱上变压器	200.0	25.29	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4456	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-1#变压器	400.0	25.29	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4457	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期8#变压器	400.0	25.29	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4458	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	10千伏榆中联线51左2号柱上变压器	400.0	25.28	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4459	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区4#配电变压器	630.0	25.28	408	408	未进入负面清单	否	无	/
4460	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区8#配变站配电变压器	630.0	25.28	408	408	未进入负面清单	否	无	/
4461	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-9#箱变	315.0	25.27	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4462	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓1-1号箱变变压器	400.0	25.27	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4463	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块6#配变站1#变压器	315.0	25.26	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4464	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块6#箱变1#变压器	315.0	25.26	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4465	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区3#配变站1#变压器	400.0	25.26	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4466	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线红东街变压器	400.0	25.25	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4467	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线刘尔分009号刘尔变压器	200.0	25.25	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4468	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线安居北区1-1#站内变压器	400.0	25.25	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4469	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线001号上青变压器	200.0	25.24	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4470	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-2#变压器	200.0	25.24	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4471	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	石文住宅楼1号台区第一间隔配电变压器2	400.0	25.22	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4472	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右1#柱上变压器	200.0	25.21	130	130	未进入负面清单	否	无	/

4473	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区2#配变站2#变压器	400.0	25.21	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4474	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期9#箱变变压器	630.0	25.2	408	408	未进入负面清单	否	无	/
4475	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块7#箱变2#变压器	315.0	25.2	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4476	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线林场分线004号林场变压器	400.0	25.19	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4477	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线52#箱变变压器	315.0	25.19	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4478	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	抚铝小区2#配变站1#变压器	400.0	25.19	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4479	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大五期4号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	25.19	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4480	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10千伏中寨子线马前寨村公用变分线5号马前寨村公用变变压器	200.0	25.18	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4481	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块35#箱变变压器	400.0	25.18	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4482	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区22#配变站配电变压器	400.0	25.18	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4483	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线033左5号西瓦厂变压器	200.0	25.17	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4484	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	李其线187左1号柱上变压器	100.0	25.17	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4485	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变1#变压器	315.0	25.17	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4486	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-2#变压器	400.0	25.17	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4487	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子七队公变支线10号暖泉子七队公变	50.0	25.14	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4488	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带1#箱变2#配电变压器	400.0	25.13	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4489	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前下堡支线01号岭前下堡台变压器	50.0	25.12	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4490	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线5右9变台	200.0	25.11	130	130	未进入负面清单	否	无	/

4491	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吴家分线01号吴家变台变压器	100.0	25.11	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4492	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树电井支18#松树三台变压器	100.0	25.1	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4493	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区2#配变站2#变压器	250.0	25.1	162	162	未进入负面清单	否	无	/
4494	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线42号11队变压器(二批)	200.0	25.09	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4495	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什付匠沟036号什付匠变压器	200.0	25.07	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4496	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡2号箱变2号变压器	315.0	25.07	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4497	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#2箱变变压器配电变压器	500.0	25.07	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4498	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右3#柱上变压器	200.0	25.06	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4499	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂分线税务支线4号正午供热变	200.0	25.06	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4500	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线谭家岭分线38号谭家岭变压器	100.0	25.06	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4501	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期一号箱变出线间隔配电变压器	630.0	25.06	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4502	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线16号	250.0	25.04	162	162	未进入负面清单	否	无	/
4503	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块7#配变站1#变压器	500.0	25.03	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4504	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭10#变压器	630.0	25.03	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4505	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	隆达世纪花园小区4#配变站1#变压器	630.0	25.02	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4506	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左1#柱上变压器	200.0	25.01	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4507	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左#7	400.0	25.01	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4508	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分63号二组变压器	100.0	25.01	65	65	未进入负面清单	否	无	/

4509	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区5-2号箱变配电变压器	400.0	25	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4510	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线63号东园小区517台区变压器	400.0	24.99	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4511	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-18#箱变	315.0	24.98	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4512	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸5号箱变配电变压器	630.0	24.98	410	410	未进入负面清单	否	无	/
4513	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线二枉沟上堡支线80号二枉沟上堡变压器	50.0	24.97	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4514	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线6	50.0	24.95	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4515	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线哈达一组分线4号下哈达车街变压器	400.0	24.95	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4516	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居4#配变站1#变压器	400.0	24.95	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4517	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线前葳子分线2号前葳子变压器	200.0	24.94	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4518	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线三家子六台分6号石文三家子六台变压器	100.0	24.94	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4519	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	望花供电1#配变站1#变压器	630.0	24.94	410	410	未进入负面清单	否	无	/
4520	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左6变台	315.0	24.93	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4521	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分养树台支001号养树村变压器	200.0	24.93	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4522	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线#104变压器	200.0	24.92	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4523	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸1-1#箱变变压器	500.0	24.92	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4524	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15#	315.0	24.91	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4525	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线社办林场支线52号潘家店公用变变压器	50.0	24.9	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4526	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分005号前二道南台变压器	100.0	24.9	65	65	未进入负面清单	否	无	/

4527	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	10kV高阳线明德小区2号箱变变压器配电变压器	400.0	24.9	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4528	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	水木山城1#箱变配电变压器	400.0	24.9	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4529	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背支线27号苏龙背变压器	50.0	24.89	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4530	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线附中西配变站1#变压器	315.0	24.89	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4531	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线八宝分线前岗支线04号前岗变台变压器	100.0	24.88	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4532	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带14#箱变站内变	315.0	24.88	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4533	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出5A-1#箱变配电变压器	400.0	24.88	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4534	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站2#变压器	400.0	24.87	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4535	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线101号石门村二台变压器	400.0	24.83	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4536	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园2箱式变电站第一间隔配电变压器	500.0	24.83	326	326	未进入负面清单	否	无	/
4537	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线22	200.0	24.81	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4538	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右5#柱上变压器	200.0	24.8	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4539	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线035号马郡三台变压器	400.0	24.8	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4540	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑4号箱变2#变压器	400.0	24.8	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4541	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线#86变压器	400.0	24.78	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4542	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线树权沟支线15号树权沟变压器	160.0	24.78	104	104	未进入负面清单	否	无	/
4543	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分049号石富三台变压器	200.0	24.76	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4544	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线文治号支线37号文治号公变变压器	5.0	24.75	3	3	未进入负面清单	否	无	/

4545	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	10千伏油三污水线42号柱上变压器	315.0	24.74	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4546	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线马架子分线5号马架子变压器	100.0	24.74	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4547	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线55#箱变-2#变压器	250.0	24.74	163	163	未进入负面清单	否	无	/
4548	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马3配变站1变压器	400.0	24.74	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4549	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线宏福郦景1#配变站1#变压器	500.0	24.73	326	326	未进入负面清单	否	无	/
4550	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线55号莱河背中街变压器	200.0	24.72	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4551	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配变站1#变压器	400.0	24.72	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4552	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期5号变压器	630.0	24.72	411	411	未进入负面清单	否	无	/
4553	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区18#配变站2#变压器	315.0	24.7	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4554	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	10KV章土二线河西分2号柱上变压器	400.0	24.69	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4555	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104变台	315.0	24.68	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4556	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线54#柱上变压器	200.0	24.68	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4557	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线油机社区2#箱变变压器	315.0	24.68	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4558	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号车队台变压器	400.0	24.66	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4559	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-10#箱变	315.0	24.66	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4560	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线庙沟变压器	50.0	24.65	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4561	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城2#箱变变压器	630.0	24.65	412	412	未进入负面清单	否	无	/
4562	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线沙河子村分线1号沙河子村变压器	100.0	24.64	65	65	未进入负面清单	否	无	/

4563	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线样儿沟支线007号样儿沟变压器	400.0	24.63	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4564	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线丁家街西分线1号丁家街西公变变压器	50.0	24.63	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4565	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际1#配变站2#变压器	500.0	24.63	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4566	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线新华现代城1#箱变1#配电变压器	315.0	24.63	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4567	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线24左1#柱上变压器	200.0	24.6	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4568	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线66号万金屯变压器	200.0	24.6	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4569	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线大南沟分线001号莱河变压器	50.0	24.59	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4570	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站3号变压器	800.0	24.59	523	523	未进入负面清单	否	无	/
4571	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线林家沟下台分线002号林家沟下台变压器	50.0	24.58	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4572	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支66号三道变压器	400.0	24.58	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4573	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线富贵佳苑2号箱变2#变压器	400.0	24.58	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4574	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	新华现代城1#箱变2#变压器	315.0	24.58	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4575	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线12号新抚路南1号箱式变电站变压器	400.0	24.58	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4576	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变050长兴线	10kV长兴线孤山子种畜场下支线3号种畜场下变压器	50.0	24.57	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4577	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分032#边强变压器	100.0	24.57	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4578	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线朱家沟分10号朱家沟村变压器（新）	100.0	24.56	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4579	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭19#箱变变压器间隔配电变压器	500.0	24.56	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4580	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区5#配变站1#变压器	500.0	24.56	327	327	未进入负面清单	否	无	/

4581	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西大林公用变支线001号西大林公用变变压器	200.0	24.54	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4582	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线凤城小区1号配电站2号变压器（东）	400.0	24.54	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4583	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线94号公安处变压器	100.0	24.53	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4584	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带1#箱变站内变	400.0	24.53	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4585	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11左#5	200.0	24.52	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4586	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块7#配变站1#变压器	315.0	24.52	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4587	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	10千伏将跃联线18右1号靖宇街1-1号箱变变压器	400.0	24.52	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4588	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线法库南分线02号柱上变压器	400.0	24.51	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4589	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分佟家三台支10号佟家三台变压器	100.0	24.5	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4590	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变2#变压器	315.0	24.5	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4591	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线荒草沟支线003号荒草沟变压器	50.0	24.49	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4592	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线69#箱变2#箱变	400.0	24.47	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4593	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭14号配电变压器	630.0	24.47	413	413	未进入负面清单	否	无	/
4594	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品4#箱变2#变压器	500.0	24.43	328	328	未进入负面清单	否	无	/
4595	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-2#箱变变压器	400.0	24.43	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4596	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线构乃甸村支线3号构乃甸变压器	400.0	24.41	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4597	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线东千号支线4号东千号变压器	100.0	24.41	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4598	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平支线12号杆北二台变压器	200.0	24.4	131	131	未进入负面清单	否	无	/

4599	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏北海线政府分线8号北三家政府公变变压器	400.0	24.4	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4600	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10千伏市街线任霸分线50右10号什排地南公用变二号变压器	200.0	24.38	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4601	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	10千伏榆中联线水泥小区1号配电站变压器	630.0	24.38	413	413	未进入负面清单	否	无	/
4602	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线二队支线04号东站西台变压器	200.0	24.37	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4603	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#环网柜7号箱变1	500.0	24.37	328	328	未进入负面清单	否	无	/
4604	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线小东分001号小东村变压器	200.0	24.36	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4605	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头养殖场支左2号上头巴地沟台区变压器	100.0	24.35	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4606	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区1号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	24.35	414	414	未进入负面清单	否	无	/
4607	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线沙河子后沟支线13号沙河子后沟变压器	20.0	24.34	13	13	未进入负面清单	否	无	/
4608	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右4#柱上变压器	200.0	24.33	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4609	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线二八沟支线04号二八沟变压器	50.0	24.33	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4610	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线136号庙上变压器	50.0	24.33	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4611	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线46	200.0	24.32	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4612	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线长刘分线41号刘大房变压器	50.0	24.32	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4613	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线04号农机住宅楼变台变压器	200.0	24.3	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4614	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城14#箱变变压器	630.0	24.3	414	414	未进入负面清单	否	无	/
4615	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线007号冬涛一、二号变压器	400.0	24.29	263	263	未进入负面清单	否	无	/
4616	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线26号新村小学329变压器	100.0	24.29	66	66	未进入负面清单	否	无	/

4617	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李支028号林场住宅变压器	50.0	24.29	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4618	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带1#箱变变压器	630.0	24.29	414	414	未进入负面清单	否	无	/
4619	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福中二线32号轻工厅1号配电站站内变压器	400.0	24.28	263	263	未进入负面清单	否	无	/
4620	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大五期2号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	24.28	414	414	未进入负面清单	否	无	/
4621	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华城三期4号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	24.28	414	414	未进入负面清单	否	无	/
4622	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园1#箱变-2变压器	400.0	24.24	263	263	未进入负面清单	否	无	/
4623	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分五龙五台支10号五龙五台区变压器	100.0	24.22	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4624	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-21#箱变	315.0	24.22	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4625	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线两家分005号两家村变压器	100.0	24.21	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4626	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱式变变压器间隔配电变压器	400.0	24.2	263	263	未进入负面清单	否	无	/
4627	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带10#箱变站内变	315.0	24.19	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4628	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分12#柱上变压器	200.0	24.17	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4629	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线27号大东沟变压器	50.0	24.17	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4630	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线凤城分线凤城小区4号配电室2号变压器	400.0	24.17	263	263	未进入负面清单	否	无	/
4631	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#箱变1变压器间隔配电变压器	630.0	24.17	415	415	未进入负面清单	否	无	/
4632	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左7右1#柱上变压器	200.0	24.14	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4633	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线四道沟变压器	400.0	24.13	263	263	未进入负面清单	否	无	/
4634	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线小西沟分线004号小西沟变压器	30.0	24.11	20	20	未进入负面清单	否	无	/

4635	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线51#柱上变压器	400.0	24.1	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4636	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线66号关山村变压器（新）	200.0	24.1	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4637	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-2#箱变配电变压器	400.0	24.09	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4638	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分34号四会村变压器	315.0	24.07	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4639	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3左3#柱上变压器	200.0	24.06	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4640	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分9左1#柱上变压器	200.0	24.05	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4641	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左1号金亿源小区104变压器	200.0	24.05	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4642	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城3#变压器	630.0	24.05	415	415	未进入负面清单	否	无	/
4643	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线123号宋家卜子变压器	100.0	24.04	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4644	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线183号黄旗五组变压器	50.0	24.04	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4645	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线苇塘沟村支线3号苇塘沟村变压器	100.0	24.04	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4646	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什排地公用子线006号什排地公用变压器	100.0	24.04	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4647	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-1#箱变配电变压器	400.0	24.04	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4648	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线23#柱上变压器	160.0	24.02	106	106	未进入负面清单	否	无	/
4649	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带19#箱变站内变	315.0	24.02	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4650	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右1#变压器	315.0	24.02	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4651	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	二院东小区1#配电站新变压器	630.0	24.02	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4652	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线271号岔路子一台变压器	100.0	24.01	66	66	未进入负面清单	否	无	/

4653	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线一面山村支线6号一面山村变压器	100.0	24.01	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4654	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线7右3变台	200.0	24	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4655	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线183号北甸子变压器	50.0	24	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4656	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线26号塔鲜中台（新）	200.0	24	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4657	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线苇塘沟公用变支线2号苇塘沟公用变变压器	50.0	23.97	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4658	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带2#箱变2#配电变压器	315.0	23.97	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4659	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾1#箱变1#变压器	630.0	23.97	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4660	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线镇内分线004号苇二队变压器	200.0	23.96	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4661	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变1450丰大线	10kV丰大线金星分线06号金星台变压器	200.0	23.96	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4662	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线李家南台分线03号李家南台变变压器	200.0	23.96	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4663	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线99号刘小堡变压器	400.0	23.96	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4664	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV新农新北线敬老院分线08号敬老院变台变压器	100.0	23.95	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4665	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟新支线002号北沟新变压器	100.0	23.93	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4666	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线40#柱上变压器	400.0	23.92	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4667	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变1#变压器	400.0	23.92	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4668	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线73号长春屯一队变压器	100.0	23.91	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4669	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾1#箱变变压器	630.0	23.89	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4670	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	石化海城小区2#箱变配电变压器	630.0	23.87	417	417	未进入负面清单	否	无	/

4671	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线金鼎世纪城2#箱变1变压器	400.0	23.87	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4672	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变2号变压器	315.0	23.83	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4673	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线2#变压器	800.0	23.83	529	529	未进入负面清单	否	无	/
4674	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变主变	315.0	23.82	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4675	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡2#箱变1#变压器	315.0	23.82	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4676	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变站1#	500.0	23.82	331	331	未进入负面清单	否	无	/
4677	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线古城子小区新2号配电变压器	400.0	23.82	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4678	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大2号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	23.82	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4679	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线74右2号二高中313变压器	315.0	23.81	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4680	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	上海浪线	10千伏上海浪线豆子沟分5号豆子沟二变压器	160.0	23.8	106	106	未进入负面清单	否	无	/
4681	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区2#箱变变压器	630.0	23.8	417	417	未进入负面清单	否	无	/
4682	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	10千伏凤和一线#12左02柱上变压器	160.0	23.79	106	106	未进入负面清单	否	无	/
4683	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线白庙子分线50号白庙子变压器	200.0	23.79	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4684	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-3号变压器	250.0	23.79	166	166	未进入负面清单	否	无	/
4685	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线二组分线022号吴家沟公变变压器	30.0	23.78	20	20	未进入负面清单	否	无	/
4686	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块26#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	23.78	417	417	未进入负面清单	否	无	/
4687	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分庙沟村西支001#南庙一台变压器	200.0	23.77	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4688	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带5#箱变站内变	400.0	23.77	265	265	未进入负面清单	否	无	/

4689	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线79号关山一组变压器	200.0	23.76	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4690	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线109号上寺村变压器	200.0	23.76	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4691	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线38右8	315.0	23.75	209	209	未进入负面清单	否	无	/
4692	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10千伏新兴三线新李分线荒地沟支线尹家水库分支线001号杆尹家水库变台	100.0	23.73	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4693	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78+1环网柜所带8B号箱变配电变压器	400.0	23.73	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4694	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10千伏北环线前兴安分23号前兴安三台变压器	400.0	23.72	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4695	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所32-2#变压器	500.0	23.72	331	331	未进入负面清单	否	无	/
4696	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线偏坎三台分1号偏坎三台变压器	200.0	23.7	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4697	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带1#箱变1#配电变压器	400.0	23.68	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4698	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变2号变压器	400.0	23.68	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4699	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大南分线冰沟支线15号杆冰沟变压器	100.0	23.67	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4700	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏福中二线71号矿务局开发配电变压器	500.0	23.67	332	332	未进入负面清单	否	无	/
4701	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期9#汇银变压器配电变压器	630.0	23.66	418	418	未进入负面清单	否	无	/
4702	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右2	315.0	23.65	209	209	未进入负面清单	否	无	/
4703	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线苇东分线65号苇东村变压器	50.0	23.65	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4704	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期3#配变站变压器	400.0	23.65	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4705	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市3#箱变进线间隔配电变压器	630.0	23.64	418	418	未进入负面清单	否	无	/

4706	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线212号板桥子变压器	200.0	23.63	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4707	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西沟支47号小寨子西沟变压器	200.0	23.63	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4708	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡2#箱变2#变压器	315.0	23.63	209	209	未进入负面清单	否	无	/
4709	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线11左2#柱上变压器	400.0	23.62	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4710	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变1#变压器	400.0	23.62	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4711	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线塔湾支线5号柱上变压器	200.0	23.61	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4712	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟支线35号代东沟变压器	50.0	23.6	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4713	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站1变压器	400.0	23.6	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4714	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大12#箱变变压器	630.0	23.59	418	418	未进入负面清单	否	无	/
4715	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线东三路开关站1号箱式变电站变压器	630.0	23.59	418	418	未进入负面清单	否	无	/
4716	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑1#箱变变压器	630.0	23.58	418	418	未进入负面清单	否	无	/
4717	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块5#配变站1#变压器	500.0	23.56	332	332	未进入负面清单	否	无	/
4718	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-2#变压器	315.0	23.54	209	209	未进入负面清单	否	无	/
4719	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变站1#变压器	400.0	23.54	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4720	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区3#配变站1#变压器	500.0	23.54	332	332	未进入负面清单	否	无	/
4721	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线李三队支线024号李三队变压器	100.0	23.52	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4722	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线南沟分转山三台支1号转山三台变压器	100.0	23.52	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4723	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈西箱变变压器间隔配电变压器	400.0	23.52	266	266	未进入负面清单	否	无	/

4724	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站2号变压器	800.0	23.52	532	532	未进入负面清单	否	无	/
4725	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站3号变压器	800.0	23.52	532	532	未进入负面清单	否	无	/
4726	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	1#配电站变压器间隔1配电变压器	400.0	23.51	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4727	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站1#变压器	500.0	23.51	332	332	未进入负面清单	否	无	/
4728	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线市政分线1号右2号消防队西变压器	200.0	23.49	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4729	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	抚铝小区2#配变站2#变压器	315.0	23.49	210	210	未进入负面清单	否	无	/
4730	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线20号台南华府1号箱式变电站变压器	630.0	23.48	419	419	未进入负面清单	否	无	/
4731	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线93左3号柱上变压器	200.0	23.46	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4732	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑一线62#所带24#箱变站内变	315.0	23.46	210	210	未进入负面清单	否	无	/
4733	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变站2变压器	400.0	23.45	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4734	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	10kV将跃联线23#柱上变压器	400.0	23.44	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4735	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河支线003号双河变压器	100.0	23.44	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4736	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分302号大坎村变压器	200.0	23.44	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4737	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	10千伏平塑二线49号所带4号箱变配电变压器	400.0	23.41	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4738	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期10#箱变变压器	400.0	23.4	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4739	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区16#配电站2#变压器	400.0	23.4	266	266	未进入负面清单	否	无	/
4740	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10千伏旺清门线149号水库二台分线02号水库二台变压器	100.0	23.38	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4741	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石一分线1号猴石一变压器	200.0	23.38	133	133	未进入负面清单	否	无	/

4742	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线电业局5#配变站2号变压器	400.0	23.37	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4743	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#4	100.0	23.36	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4744	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线55#1箱变间隔配电变压器	630.0	23.36	420	420	未进入负面清单	否	无	/
4745	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块4#箱变2#变压器	400.0	23.36	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4746	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线233号蔺堡村变压器	50.0	23.35	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4747	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上西分线391号新屯变压器	100.0	23.34	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4748	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线140号永安卜变压器	200.0	23.34	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4749	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	隆达世纪花园小区1#配变站1#变压器	630.0	23.34	420	420	未进入负面清单	否	无	/
4750	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-13#箱变	200.0	23.33	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4751	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期6#变压器	630.0	23.33	420	420	未进入负面清单	否	无	/
4752	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线滴水湾小区2#箱变配电变压器	400.0	23.33	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4753	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	23.33	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4754	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区7#配变站配电变压器	630.0	23.32	420	420	未进入负面清单	否	无	/
4755	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左7#柱上变压器	200.0	23.31	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4756	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线外加剂分12右3号外加剂分2号变压器	200.0	23.31	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4757	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所37#配变站变压器	630.0	23.31	420	420	未进入负面清单	否	无	/
4758	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	山城北大棚2变压器	100.0	23.3	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4759	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带16#箱变站内变	250.0	23.29	167	167	未进入负面清单	否	无	/

4760	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂分线001号五一厂沟里变压器	200.0	23.28	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4761	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分6号新村小区变压器	50.0	23.28	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4762	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块27#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	23.28	420	420	未进入负面清单	否	无	/
4763	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分上头支93#上头二台变压器	200.0	23.27	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4764	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左3#柱上变压器	200.0	23.26	133	133	未进入负面清单	否	无	/
4765	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7右3#	250.0	23.26	167	167	未进入负面清单	否	无	/
4766	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁小区3#配变站2变压器	400.0	23.26	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4767	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟公变支线1号代东沟公变变压器	50.0	23.23	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4768	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区1#配变站母线间隔配电变压器	630.0	23.23	421	421	未进入负面清单	否	无	/
4769	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块10#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	23.22	421	421	未进入负面清单	否	无	/
4770	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城5#变压器	630.0	23.22	421	421	未进入负面清单	否	无	/
4771	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块9#箱变变压器间隔配电变压器	400.0	23.21	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4772	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线1#变压器	800.0	23.2	534	534	未进入负面清单	否	无	/
4773	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线粮库分线003号粮库变压器	100.0	23.19	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4774	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线胜利鲜分线002号杆胜利鲜变压器	100.0	23.19	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4775	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线11#变压器	400.0	23.19	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4776	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	武警住宅小区1#配变站1#变压器	400.0	23.19	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4777	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线56号金庄村变压器	200.0	23.18	134	134	未进入负面清单	否	无	/

4778	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带1#箱变变压器	400.0	23.17	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4779	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	辽阳社区小区3#配变站1#变压器	630.0	23.17	421	421	未进入负面清单	否	无	/
4780	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左4#	315.0	23.16	211	211	未进入负面清单	否	无	/
4781	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱6A-1#箱变配电变压器	315.0	23.16	211	211	未进入负面清单	否	无	/
4782	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线148号哑巴岭变台变压器	100.0	23.15	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4783	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线109号门脸村变变压器	100.0	23.15	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4784	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分25#右8柱上变压器	160.0	23.14	107	107	未进入负面清单	否	无	/
4785	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	盘北小区1#配变站1#变压器	400.0	23.14	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4786	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带6#箱变站内变	400.0	23.13	267	267	未进入负面清单	否	无	/
4787	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	10千伏将戈联线油医分线12右3号盛宇家园充电站箱变变压器	630.0	23.12	421	421	未进入负面清单	否	无	/
4788	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变449小孤家线	10千伏小孤家线小孤家公用变二号子线4号小孤家公用变二号变压器	200.0	23.1	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4789	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线弘福郦景2#配变站2#变压器	500.0	23.1	335	335	未进入负面清单	否	无	/
4790	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线时代养猪场分线3号双圆住宅变压器	200.0	23.07	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4791	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	油机社区1#箱变变压器	400.0	23.07	268	268	未进入负面清单	否	无	/
4792	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线靠山屯支线12号靠山屯支村变压器	100.0	23.06	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4793	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	石油医院1号箱变1号变压器	500.0	23.06	335	335	未进入负面清单	否	无	/
4794	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	石文住宅楼1号台区第一间隔配电变压器	630.0	23.06	422	422	未进入负面清单	否	无	/
4795	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城13#箱变变压器	630.0	23.05	422	422	未进入负面清单	否	无	/

4796	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期1号-2箱变变压器	500.0	23.04	335	335	未进入负面清单	否	无	/
4797	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线8#杨木林公用变变压器	200.0	23.03	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4798	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块1#配变站变压器	500.0	23.03	335	335	未进入负面清单	否	无	/
4799	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线北庙子支线4号北庙子变压器	50.0	23.02	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4800	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线20号平房变压器	100.0	23.01	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4801	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630.0	23.01	422	422	未进入负面清单	否	无	/
4802	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区3#配变站配电变压器	630.0	23	422	422	未进入负面清单	否	无	/
4803	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线茨戈支线026号茨戈变压器	50.0	22.99	34	34	未进入负面清单	否	无	/
4804	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	10千伏南平一线47+1左1支3号柱上变压器	400.0	22.98	268	268	未进入负面清单	否	无	/
4805	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期2#箱变	315.0	22.97	211	211	未进入负面清单	否	无	/
4806	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区6#配变站配电变压器	630.0	22.97	422	422	未进入负面清单	否	无	/
4807	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线红墅湾1#箱变1#配电变压器	400.0	22.97	268	268	未进入负面清单	否	无	/
4808	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线10#-1#箱变间隔配电变压器	630.0	22.97	422	422	未进入负面清单	否	无	/
4809	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭13号配电变压器	630.0	22.96	422	422	未进入负面清单	否	无	/
4810	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线196号驿马三变压器	100.0	22.95	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4811	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城3#配变站2#变压器	315.0	22.95	211	211	未进入负面清单	否	无	/
4812	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带3#箱变1#配电变压器	400.0	22.94	268	268	未进入负面清单	否	无	/
4813	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站2#变压器	400.0	22.94	268	268	未进入负面清单	否	无	/

4814	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线大甘河村支线5号大甘河村变压器	400.0	22.92	268	268	未进入负面清单	否	无	/
4815	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线10号百货一台变压器	630.0	22.91	423	423	未进入负面清单	否	无	/
4816	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分11#柱上变压器	200.0	22.9	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4817	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-2#变压器	315.0	22.9	211	211	未进入负面清单	否	无	/
4818	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块4#配变站1#变压器	400.0	22.9	268	268	未进入负面清单	否	无	/
4819	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带2#箱变	630.0	22.89	423	423	未进入负面清单	否	无	/
4820	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带7#箱变站内变	250.0	22.89	168	168	未进入负面清单	否	无	/
4821	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1#柱上变压器	200.0	22.88	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4822	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线72#变压器	200.0	22.88	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4823	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线50号韩家变台变压器	200.0	22.88	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4824	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线31左1号柱上变压器	315.0	22.86	211	211	未进入负面清单	否	无	/
4825	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线南山分线南山变压器	50.0	22.86	34	34	未进入负面清单	否	无	/
4826	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线新民屯岐线3号新民屯变压器	400.0	22.86	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4827	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区1#配变站1#变压器	400.0	22.86	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4828	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线美庭雅居箱变变压器	315.0	22.85	212	212	未进入负面清单	否	无	/
4829	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	10千伏南平二线20号台南华府3号箱式变电站变压器	630.0	22.85	423	423	未进入负面清单	否	无	/
4830	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1#柱上变压器	200.0	22.83	134	134	未进入负面清单	否	无	/
4831	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线任霸分线136号霸王沟西队公变	100.0	22.83	67	67	未进入负面清单	否	无	/

4832	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马5配变站2变压器	400.0	22.83	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4833	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区2号箱变2号变压器	400.0	22.82	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4834	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑3#配变站1#变压器	400.0	22.82	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4835	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变站1号变压器	800.0	22.81	538	538	未进入负面清单	否	无	/
4836	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右2#柱上变压器	100.0	22.79	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4837	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带5#箱变站内变	315.0	22.79	212	212	未进入负面清单	否	无	/
4838	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供1#箱变变压器	400.0	22.79	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4839	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线33+2#柱上变压器	400.0	22.78	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4840	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线安家沟支线3号安家沟变压器	100.0	22.78	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4841	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67#带8#莫地1#配电变压器	315.0	22.77	212	212	未进入负面清单	否	无	/
4842	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线蓝天水岸2#箱变-2变压器	500.0	22.76	336	336	未进入负面清单	否	无	/
4843	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线胡西分006#胡家西晟辉工贸变压器	100.0	22.75	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4844	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里4#箱变2#配电变压器	400.0	22.75	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4845	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树四台分1号榆树四台变压器	200.0	22.72	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4846	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站1变压器	400.0	22.71	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4847	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块4#配变站2#变压器	630.0	22.71	424	424	未进入负面清单	否	无	/
4848	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	10千伏中跃西线20智能变压器	400.0	22.68	269	269	未进入负面清单	否	无	/
4849	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线86号贾屯公用变变压器	100.0	22.68	67	67	未进入负面清单	否	无	/

4850	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块3#配变站变压器	500.0	22.68	337	337	未进入负面清单	否	无	/
4851	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线上龙湾南台分线1号上龙湾南台变压器	200.0	22.65	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4852	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右5#柱上变压器	200.0	22.63	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4853	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右1支1#柱上变压器	200.0	22.63	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4854	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10kV将戈一线针织分线39#柱上变压器	200.0	22.63	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4855	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线96号样子三队变压器	30.0	22.63	20	20	未进入负面清单	否	无	/
4856	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什排地支线021号什排地公变二号变	100.0	22.63	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4857	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家东支004号变压器	315.0	22.62	212	212	未进入负面清单	否	无	/
4858	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线柳条分030号柳条二台变压器	200.0	22.62	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4859	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线荒地二台柱上变压器	100.0	22.61	67	67	未进入负面清单	否	无	/
4860	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	10千伏工光二线5号变压器	400.0	22.6	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4861	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站1#	500.0	22.6	337	337	未进入负面清单	否	无	/
4862	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	曙光世家小区4#配变站变压器	630.0	22.6	425	425	未进入负面清单	否	无	/
4863	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所27#配变站变压器	500.0	22.6	337	337	未进入负面清单	否	无	/
4864	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	消防队台变压器	200.0	22.59	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4865	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分102号上砖分变压器	400.0	22.58	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4866	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东26#乾安小区2#箱变变压器	630.0	22.56	425	425	未进入负面清单	否	无	/
4867	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌一线8644	帝景翰苑小区11#配变站配电变压器	500.0	22.55	337	337	未进入负面清单	否	无	/

4868	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10千伏苗沿线林场家属分线004号苍石林场家属变压器	400.0	22.54	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4869	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3A-2#箱变配电变压器	630.0	22.54	425	425	未进入负面清单	否	无	/
4870	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓5-1号箱变变压器	400.0	22.54	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4871	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10千伏孟家线前邓二台分前邓二台柱上变压器	400.0	22.52	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4872	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-11#箱变	315.0	22.52	213	213	未进入负面清单	否	无	/
4873	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩4#箱变变压器	630.0	22.52	425	425	未进入负面清单	否	无	/
4874	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线柳条分023号柳条三台柱上变压器	63.0	22.51	43	43	未进入负面清单	否	无	/
4875	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-2号变压器	400.0	22.51	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4876	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际2#变电所变压器	1250.0	22.51	844	844	未进入负面清单	否	无	/
4877	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左2#柱上变压器	200.0	22.5	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4878	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家七队分线14号尹家四队台变压器	100.0	22.5	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4879	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线1#变压器	800.0	22.5	540	540	未进入负面清单	否	无	/
4880	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	北台二线北市分线北台3#配变站变压器	315.0	22.5	213	213	未进入负面清单	否	无	/
4881	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线二道岭公用分线2号二道岭公用变变压器	100.0	22.49	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4882	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	富邦华润万家小区2#配变站变压器	630.0	22.49	425	425	未进入负面清单	否	无	/
4883	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张家台分04号张家台区变压器	315.0	22.48	213	213	未进入负面清单	否	无	/
4884	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品1#箱变1#变压器	400.0	22.48	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4885	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	10千伏五平二线24右1左2柱上变压器	200.0	22.47	135	135	未进入负面清单	否	无	/

4886	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线崴子村支线1号崴子村变压器	100.0	22.46	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4887	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分84#柱上变压器	100.0	22.45	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4888	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线河东分2号会元2台变压器	400.0	22.44	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4889	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马6配变站2变压器	500.0	22.44	338	338	未进入负面清单	否	无	/
4890	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸6号箱变配电变压器	630.0	22.44	426	426	未进入负面清单	否	无	/
4891	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗八组分线10号黄旗二组变压器	50.0	22.42	34	34	未进入负面清单	否	无	/
4892	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-1号变压器	400.0	22.42	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4893	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	隆达世纪花园小区5#配变站1#变压器	400.0	22.42	270	270	未进入负面清单	否	无	/
4894	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线22右1#	315.0	22.4	213	213	未进入负面清单	否	无	/
4895	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左4#柱上变压器	200.0	22.38	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4896	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线马圈沟分20号上黄五队变压器	100.0	22.38	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4897	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	玫瑰城小区6#箱变新1#变压器	400.0	22.37	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4898	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所45#配变站变压器	630.0	22.37	426	426	未进入负面清单	否	无	/
4899	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线腰领分线腰领变压器	100.0	22.36	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4900	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配变站2#变压器	400.0	22.36	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4901	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线双汉支线双汉002号变压器	200.0	22.35	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4902	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线04号和平新村变压器	200.0	22.35	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4903	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线霸王沟一队支线2号霸王沟西变压器(二批)	200.0	22.35	135	135	未进入负面清单	否	无	/

4904	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块12#箱变变压器配电变压器	630.0	22.35	426	426	未进入负面清单	否	无	/
4905	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线宏福郦景1#配变站2#变压器	500.0	22.34	338	338	未进入负面清单	否	无	/
4906	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	隆达世纪花园小区2#配变站1#变压器	630.0	22.34	426	426	未进入负面清单	否	无	/
4907	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线白旗沟支线19号白旗沟变压器	30.0	22.32	20	20	未进入负面清单	否	无	/
4908	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马1配变站变压器	400.0	22.32	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4909	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑2#箱变变压器	630.0	22.32	426	426	未进入负面清单	否	无	/
4910	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	明骏小区1#配变站变配电变压器	500.0	22.32	338	338	未进入负面清单	否	无	/
4911	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线哈塘沟分线哈塘沟变压器	100.0	22.31	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4912	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线东猴分线17号东猴三组变压器	30.0	22.31	20	20	未进入负面清单	否	无	/
4913	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分21#1514二台支山城子村分台变压器	200.0	22.31	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4914	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家一队支02号孤家一队变压器	400.0	22.31	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4915	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区6#箱变变压器	400.0	22.3	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4916	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线育才小区分线供热支线02号合作七号楼变压器	200.0	22.29	135	135	未进入负面清单	否	无	/
4917	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城8#箱变变压器	630.0	22.29	427	427	未进入负面清单	否	无	/
4918	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分汽配支5号三宝南变压器	400.0	22.28	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4919	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-1#变压器	315.0	22.28	213	213	未进入负面清单	否	无	/
4920	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配变站1#变压器	400.0	22.27	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4921	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园3#箱变2#变压器	400.0	22.25	271	271	未进入负面清单	否	无	/

4922	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分038号房申东台变压器	200.0	22.23	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4923	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线李其井分草库二台支1号草库二台变压器	200.0	22.22	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4924	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-22#箱变	200.0	22.22	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4925	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队2#配电变压器	500.0	22.22	339	339	未进入负面清单	否	无	/
4926	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北一线52变压器	100.0	22.19	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4927	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线15号气象南山台变压器	160.0	22.19	108	108	未进入负面清单	否	无	/
4928	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右4#柱上变压器	200.0	22.18	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4929	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里4#箱变1#变压器	400.0	22.17	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4930	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区2号箱变2号变压器	250.0	22.17	170	170	未进入负面清单	否	无	/
4931	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	22.17	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4932	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线红墅湾2#箱变1#配电变压器	315.0	22.14	214	214	未进入负面清单	否	无	/
4933	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线185号瓦房二台变压器	50.0	22.13	34	34	未进入负面清单	否	无	/
4934	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区2-2#箱变变压器	400.0	22.13	271	271	未进入负面清单	否	无	/
4935	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线108号大柳三台变压器（新）	200.0	22.11	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4936	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簸萁支17号簸萁五台变压器	200.0	22.09	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4937	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变2号变压器间隔配电变压器	400.0	22.09	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4938	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线鹅脖二台分004号变压器	100.0	22.08	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4939	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-2号变压器	250.0	22.08	170	170	未进入负面清单	否	无	/

4940	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线008号金木沟村东变压器	400.0	22.07	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4941	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-1#箱变配电变压器	400.0	22.07	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4942	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带1#箱变变压器	630.0	22.06	428	428	未进入负面清单	否	无	/
4943	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#89	200.0	22.05	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4944	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右4#柱上变压器	200.0	22.05	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4945	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线21号东河沟变压器	200.0	22.05	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4946	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分后古二台支7号后古二台（新）	200.0	22.05	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4947	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线板石分028号板石变压器	200.0	22.05	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4948	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带10#箱变站内变	400.0	22.05	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4949	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区5#配变站1#变压器	630.0	22.05	428	428	未进入负面清单	否	无	/
4950	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸4期1#箱变变压器	630.0	22.05	428	428	未进入负面清单	否	无	/
4951	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-2#箱变-2	400.0	22.04	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4952	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福中一线37右1号柱上变压器	200.0	22.02	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4953	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用2号支线19号丁堡公用2变压器	50.0	22	34	34	未进入负面清单	否	无	/
4954	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线1变台	400.0	21.99	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4955	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线坎木分1号坎木东台区变压器	200.0	21.99	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4956	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然1#箱变母线间隔配电变压器	400.0	21.99	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4957	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带7#箱变变压器	400.0	21.98	272	272	未进入负面清单	否	无	/

4958	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配变站1#变压器	400.0	21.98	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4959	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分3号李一变住宅变压器	100.0	21.95	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4960	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	10千伏新华干线17号柱上变压器	400.0	21.94	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4961	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	10千伏牛奶干线35右1号柱上变压器	200.0	21.93	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4962	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区2#配变站1#变压器	630.0	21.93	429	429	未进入负面清单	否	无	/
4963	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线顺前二线靠山分线12	315.0	21.92	214	214	未进入负面清单	否	无	/
4964	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期3#箱变变压器	630.0	21.92	429	429	未进入负面清单	否	无	/
4965	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3A-1#箱变配电变压器	630.0	21.92	429	429	未进入负面清单	否	无	/
4966	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	盘北小区3#配变站1#变压器	315.0	21.91	214	214	未进入负面清单	否	无	/
4967	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线2号福民路北1号箱式变电站变压器	630.0	21.91	429	429	未进入负面清单	否	无	/
4968	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线18左6左2变压器	315.0	21.9	215	215	未进入负面清单	否	无	/
4969	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线山嘴分线010号山嘴变压器	100.0	21.9	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4970	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70右1箱变1#变压器	400.0	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	/
4971	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线弘福郦景2#配变站1#配电变压器	500.0	21.9	341	341	未进入负面清单	否	无	/
4972	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#95	250.0	21.89	170	170	未进入负面清单	否	无	/
4973	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支6#柱上变压器	200.0	21.88	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4974	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	10千伏榆林干线33左2号柱上变压器	250.0	21.88	170	170	未进入负面清单	否	无	/
4975	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10千伏新兴三线新李分线康家支线佟家北分支线4号佟家北柱上变压器	100.0	21.88	68	68	未进入负面清单	否	无	/

4976	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右11#变台	100.0	21.87	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4977	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10千伏二伙络线新思路山野菜支61号下窝棚三台区变压器	200.0	21.87	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4978	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市2#箱变进线间隔配电变压器	400.0	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	/
4979	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线大孤家二组支线2号大孤家二组变压器	200.0	21.86	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4980	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分猪场支14#房申西三台支6号房申西三台变压器	200.0	21.86	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4981	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡5#箱变1#变压器	400.0	21.84	273	273	未进入负面清单	否	无	/
4982	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马3配变站2变压器	400.0	21.84	273	273	未进入负面清单	否	无	/
4983	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线66#柱上变压器	200.0	21.83	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4984	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右10	200.0	21.83	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4985	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线南三家南分线003号南三家变压器	200.0	21.83	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4986	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线造纸厂分关家三台支1号关家三台变压器	200.0	21.81	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4987	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线高新分线172号大金厂变压器	200.0	21.8	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4988	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线新屯二台分2号新屯二台变压器	100.0	21.8	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4989	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带11#箱变站内变	400.0	21.8	273	273	未进入负面清单	否	无	/
4990	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左6变台	100.0	21.78	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4991	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平南二台支1号杆南二台变压器	200.0	21.78	136	136	未进入负面清单	否	无	/
4992	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线北太支018号变压器	100.0	21.78	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4993	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭3#箱变变压器	630.0	21.78	430	430	未进入负面清单	否	无	/

4994	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城11#箱变变压器	630.0	21.78	430	430	未进入负面清单	否	无	/
4995	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线零道街1#配变站变压器	630.0	21.78	430	430	未进入负面清单	否	无	/
4996	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线虎坡分#16	315.0	21.77	215	215	未进入负面清单	否	无	/
4997	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线长砬沟分043号长砬村变压器	100.0	21.75	68	68	未进入负面清单	否	无	/
4998	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线15左3#柱上变压器	200.0	21.74	137	137	未进入负面清单	否	无	/
4999	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古三台（三）变压器	200.0	21.74	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5000	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	红光小区4#配变站配电变压器	500.0	21.74	341	341	未进入负面清单	否	无	/
5001	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	工光二线新民分线4左6	315.0	21.73	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5002	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线蚕种厂支线2号蚕种厂变压器	100.0	21.73	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5003	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线房申支010号房申村变压器	200.0	21.73	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5004	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭7#变压器	630.0	21.73	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5005	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线上河郡5#箱变2#配电变压器	400.0	21.73	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5006	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-3号变压器	400.0	21.73	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5007	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右9变台	315.0	21.72	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5008	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分147号松树一变压器	200.0	21.72	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5009	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线67号抚顺电建变压器	80.0	21.71	55	55	未进入负面清单	否	无	/
5010	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区7-1#箱变变压器	250.0	21.71	171	171	未进入负面清单	否	无	/
5011	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线高立屯公变三号分线05号高立屯公变三号	200.0	21.7	137	137	未进入负面清单	否	无	/

5012	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区3#配变站母线配电变压器	630.0	21.7	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5013	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线060号王小堡变压器	50.0	21.68	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5014	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线68号砬子后变压器	20.0	21.68	14	14	未进入负面清单	否	无	/
5015	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10千伏詹北二线施加分4左2号施家二台变压器	400.0	21.67	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5016	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期3号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	21.67	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5017	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变1#变压器	400.0	21.65	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5018	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界2号配电变压器	1000.0	21.65	684	684	未进入负面清单	否	无	/
5019	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期1号箱变变压器	500.0	21.64	342	342	未进入负面清单	否	无	/
5020	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17右1#	200.0	21.63	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5021	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供7#箱变	400.0	21.61	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5022	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线7号变压器	315.0	21.61	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5023	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	10千伏台青二线虎坡分线11左1号柱上变压器	200.0	21.6	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5024	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10千伏罗圈沟线王小堡公用变四号支线12号王小堡公用变四号变压器	200.0	21.6	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5025	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4#柱上变压器	200.0	21.59	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5026	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53#带莫地3#箱变2#变压器	400.0	21.59	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5027	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	曙光世家小区5#配变站变压器	630.0	21.58	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5028	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏家堡村4号支线1号夏家堡村4号变压器	315.0	21.56	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5029	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜台支03号上鲜台村区变压器	200.0	21.56	137	137	未进入负面清单	否	无	/

5030	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区3#配变站配电变压器	630.0	21.56	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5031	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	10千伏总部一线北方大厦2#箱变变压器	400.0	21.56	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5032	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#箱变-2配电变压器	315.0	21.55	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5033	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期3#箱变2#变压器	500.0	21.55	342	342	未进入负面清单	否	无	/
5034	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城2#箱变1#变压器	400.0	21.53	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5035	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线北大井分002#北大井变压器	200.0	21.52	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5036	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾三期1#箱变配电变压器	630.0	21.51	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5037	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾3#箱变变压器	400.0	21.51	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5038	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块7#箱变变压器	630.0	21.5	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5039	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线小甘河村支线2号小甘河村变压器	400.0	21.49	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5040	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带3#箱变主变	400.0	21.48	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5041	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线5右1#柱上变压器	200.0	21.47	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5042	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-1#变压器	200.0	21.47	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5043	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二线单家二台分线6号杆单家二台变压器	100.0	21.46	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5044	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大二期洋房1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	21.46	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5045	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期3号箱变变压器	630.0	21.44	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5046	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新钢小区4号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	21.43	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5047	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线27变台	315.0	21.42	216	216	未进入负面清单	否	无	/

5048	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右2#柱上变压器	200.0	21.41	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5049	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线12左1号凤阳小区345变压器	250.0	21.41	171	171	未进入负面清单	否	无	/
5050	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	10千伏食品干线55+1号柱上变压器	200.0	21.4	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5051	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线22#柱上变压器	315.0	21.4	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5052	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站1#变压器	500.0	21.4	343	343	未进入负面清单	否	无	/
5053	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园1#配变站1#变压器	400.0	21.4	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5054	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分006号施家西台变压器	315.0	21.37	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5055	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区4#配变站配电变压器	630.0	21.37	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5056	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背东分001号黑背东变压器	400.0	21.36	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5057	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-2#变压器	250.0	21.36	172	172	未进入负面清单	否	无	/
5058	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2#箱变主变	400.0	21.36	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5059	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线安居北区6-2号箱式变电站高压间隔配电变压器	630.0	21.35	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5060	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平南一台支1号杆南一台变压器	200.0	21.34	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5061	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟5#变压器	400.0	21.34	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5062	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分13#柱上变压器	200.0	21.33	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5063	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线065号刘山四台变压器	50.0	21.32	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5064	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线184号梁家卜子变压器	100.0	21.31	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5065	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线双台子分线双台子新区支线002号双台子新区变压器	100.0	21.29	69	69	未进入负面清单	否	无	/

5066	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变1#间隔配电变压器	500.0	21.29	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5067	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	天贵小区1#配变站1#变压器	500.0	21.29	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5068	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带15#箱变站内变	400.0	21.28	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5069	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分014号关口三台变压器	400.0	21.27	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5070	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线工农南分线18#柱上变压器	160.0	21.26	110	110	未进入负面清单	否	无	/
5071	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线果木分果木村二台区（新）柱上变压器	200.0	21.26	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5072	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带10#箱变变压器	400.0	21.26	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5073	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线于家分线004号苇鲜队变压器	400.0	21.24	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5074	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线005号电业门前台变压器	400.0	21.24	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5075	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年二台区（二）上年线74左2#变压器	200.0	21.24	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5076	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品4配变站1变压器	315.0	21.24	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5077	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线秋皮沟支线秋皮沟变压器	50.0	21.22	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5078	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化小区4#配变站间隔配电变压器	500.0	21.22	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5079	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线103号皇寺驿马小区变压器	50.0	21.2	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5080	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线155号王小堡村变压器	400.0	21.2	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5081	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分034号大甸子村变压器	400.0	21.2	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5082	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区5#配变站配电变压器	630.0	21.2	433	433	未进入负面清单	否	无	/
5083	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线3号柱上变压器	315.0	21.19	217	217	未进入负面清单	否	无	/

5084	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线朱堡分线5号朱堡村变压器	100.0	21.19	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5085	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线36号806库变压器	50.0	21.19	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5086	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	窑地小区2#配变站1#变压器	500.0	21.17	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5087	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线69左3+1支2柱上变压器	400.0	21.16	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5088	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线31左3号柱上变压器	315.0	21.16	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5089	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线湾龙背二组分线2号湾龙背二组变压器	50.0	21.16	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5090	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分020号山城子一台变压器（新）	200.0	21.16	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5091	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区2#配变站1#变压器	400.0	21.16	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5092	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线22右5号柱上变压器	200.0	21.14	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5093	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#箱变1#变压器	400.0	21.14	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5094	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右3#柱上变压器	200.0	21.12	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5095	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站2#变压器	400.0	21.12	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5096	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线1号朱家卜变压器	50.0	21.11	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5097	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线40右1号柱上变压器	315.0	21.1	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5098	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区4#配变站2#变压器	500.0	21.09	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5099	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期二号箱变出现间隔配电变压器	630.0	21.08	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5100	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线北岔支线042号北岔变压器	100.0	21.07	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5101	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带3#箱变变压器	630.0	21.07	434	434	未进入负面清单	否	无	/

5102	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支038号英家二台变压器	200.0	21.06	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5103	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	幸福小区1#配变站1#变压器	315.0	21.06	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5104	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线33#柱上变压器	200.0	21.05	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5105	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线大秧变压器	100.0	21.05	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5106	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61支3	315.0	21.02	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5107	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV清农北下线拴马树支线030号拴马树变压器	200.0	21.02	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5108	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线沔阳公用变支线1号沔阳公用变变压器	200.0	21.02	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5109	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线096号邹家一台变压器	400.0	21.02	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5110	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线甸东沟支6左1号大甸子二台变压器	200.0	21.02	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5111	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线33#柱上变压器	400.0	21.01	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5112	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变1号变压器	400.0	21.01	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5113	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线031号沟门口村变压器	400.0	21	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5114	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线35号环网箱配出福民路北小区7-1号箱式变电站变压器	400.0	20.99	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5115	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右2#柱上变压器	200.0	20.98	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5116	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV新农木下农科队分线农科队变台变压器	100.0	20.98	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5117	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线156号鲜族村变压器	400.0	20.98	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5118	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左1左1#柱上变压器	200.0	20.96	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5119	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线19号（官恩良）变压器	250.0	20.96	173	173	未进入负面清单	否	无	/

5120	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线7号河东变压器	200.0	20.96	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5121	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左7#柱上变压器	200.0	20.95	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5122	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#12变压器	315.0	20.94	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5123	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东街北分线008号东街北台变压器	200.0	20.93	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5124	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什排地支线5#什排地南公变变压器	200.0	20.93	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5125	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-12#箱变	200.0	20.93	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5126	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城1#变压器	630.0	20.92	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5127	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站47号箱式变电站变压器	500.0	20.92	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5128	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线法雅庄园1-1#箱变变压器	400.0	20.92	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5129	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线山城子北大棚支018号山城子北大棚变压器	100.0	20.91	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5130	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右2#	315.0	20.9	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5131	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子东台分线长岭子东台变压器	200.0	20.89	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5132	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-1号变压器	250.0	20.89	173	173	未进入负面清单	否	无	/
5133	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支3#柱上变压器	200.0	20.87	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5134	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线38号油匠沟变压器	100.0	20.87	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5135	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大五期3号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	20.86	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5136	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线147号王小堡公变变压器	400.0	20.85	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5137	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线龚家分龚家水库二台柱上变压器	100.0	20.85	69	69	未进入负面清单	否	无	/

5138	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线杨树葳子林场分线14号杨树葳子林场变压器	200.0	20.84	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5139	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分长山支005号长山村变压器（新）	200.0	20.84	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5140	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变站2号变压器	800.0	20.83	553	553	未进入负面清单	否	无	/
5141	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线70号老水厂西311变压器	200.0	20.82	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5142	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	施家六队三台	400.0	20.81	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5143	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线下围子变压器	200.0	20.8	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5144	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线市政支线01号市政变台变压器	400.0	20.79	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5145	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	贵族家园小区1#箱式配变站间隔	400.0	20.79	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5146	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#52	200.0	20.77	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5147	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线窝瓜沟分线014号窝瓜沟变压器	50.0	20.77	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5148	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变449小孤家线	10kV小孤家线小孤家水库分线6号小孤家公变变压器	100.0	20.77	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5149	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分001号鸽子村二台变压器	100.0	20.77	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5150	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线东岔变压器	100.0	20.76	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5151	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线138号河北公用变变压器	50.0	20.76	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5152	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-1#变压器	315.0	20.76	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5153	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	10千伏新东一线二十三中分线9号柱上变压器	400.0	20.75	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5154	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线小王家分009号小王家变压器	30.0	20.75	21	21	未进入负面清单	否	无	/
5155	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线前戈分8左1开关间隔配电变压器	630.0	20.75	436	436	未进入负面清单	否	无	/

5156	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线24左1#	160.0	20.74	111	111	未进入负面清单	否	无	/
5157	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分房申西四台支3号房申西四台变压器	400.0	20.74	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5158	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	10kV高阳线明德小区1号箱变出线配电变压器	630.0	20.74	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5159	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线77+1#柱上变压器	200.0	20.73	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5160	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线70号下年二台变压器	200.0	20.73	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5161	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23#01变压器	315.0	20.72	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5162	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线蚂蚁沟分线23号蚂蚁沟公用变变压器	50.0	20.71	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5163	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左5#柱上变压器	200.0	20.7	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5164	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线三道岭分线3号三道岭村变压器	400.0	20.7	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5165	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸2号箱变配电变压器	630.0	20.69	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5166	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区7#配变站母线间隔配电变压器	630.0	20.66	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5167	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区2#配变站配电变压器	500.0	20.66	347	347	未进入负面清单	否	无	/
5168	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福里西区1号箱式变电站变压器	400.0	20.66	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5169	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线21号柳圈沟村变压器	50.0	20.63	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5170	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	辽阳社区小区1#配变站1#变压器	630.0	20.61	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5171	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站1#变压器	400.0	20.61	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5172	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站2号变压器	800.0	20.61	555	555	未进入负面清单	否	无	/
5173	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10千伏莲岛线移动分四道沟支莲岛四道沟二台区变压器	100.0	20.6	69	69	未进入负面清单	否	无	/

5174	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园2#配变站2#变压器	500.0	20.6	347	347	未进入负面清单	否	无	/
5175	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸8号箱变配电变压器	630.0	20.58	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5176	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-3号变压器	250.0	20.58	174	174	未进入负面清单	否	无	/
5177	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线8号变压器	400.0	20.58	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5178	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新钢小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	20.58	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5179	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期6#箱变变压器	630.0	20.57	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5180	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分034号山城子三台变压器	160.0	20.56	111	111	未进入负面清单	否	无	/
5181	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变2号变压器间隔配电变压器	400.0	20.55	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5182	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆林干线99左6号柱上变压器	400.0	20.54	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5183	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线响汉6号变台	400.0	20.54	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5184	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子支线2号甸心子变压器	200.0	20.54	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5185	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎分14#萝卜坎二台变压器	200.0	20.53	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5186	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区2#配变站1#变压器	250.0	20.52	174	174	未进入负面清单	否	无	/
5187	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线草盆西台分线002号草盆西台变压器	400.0	20.51	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5188	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线43号柱上变压器	100.0	20.5	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5189	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	竖碑线130左3哈唐东台区变压器	200.0	20.5	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5190	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2#箱变备变	400.0	20.5	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5191	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分5右1#柱上变压器	200.0	20.49	139	139	未进入负面清单	否	无	/

5192	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线房申分019号王木房申变压器	200.0	20.49	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5193	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古四台分9号后古四台（新）	200.0	20.49	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5194	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期5#箱变变压器	630.0	20.49	438	438	未进入负面清单	否	无	/
5195	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线219号庙上变压器	100.0	20.48	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5196	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线5支2#柱上变压器	200.0	20.46	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5197	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变2号变压器	400.0	20.46	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5198	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线3右2#变压器	400.0	20.45	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5199	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-1	800.0	20.45	556	556	未进入负面清单	否	无	/
5200	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期3#变压器	630.0	20.45	438	438	未进入负面清单	否	无	/
5201	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右5#柱上变压器	100.0	20.44	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5202	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发4#变压器	630.0	20.44	438	438	未进入负面清单	否	无	/
5203	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所32-1#配变站变压器	500.0	20.43	348	348	未进入负面清单	否	无	/
5204	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线29#柱上变压器	200.0	20.42	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5205	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线三道关支线004号三道关变压器	400.0	20.42	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5206	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线三胜堡村支线7号三胜堡村变压器	200.0	20.4	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5207	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分线1左1#柱上变压器	200.0	20.39	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5208	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右2#柱上变压器	200.0	20.38	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5209	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线05号腰站公用变3号变压器	200.0	20.38	139	139	未进入负面清单	否	无	/

5210	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线6号大孤家11组变压器	400.0	20.38	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5211	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-2#变压器	315.0	20.38	219	219	未进入负面清单	否	无	/
5212	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线012号砬子前变压器	400.0	20.37	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5213	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线转弯子支线4号转弯子公变变压器	50.0	20.35	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5214	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线046#三栋房变压器	50.0	20.34	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5215	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	10千伏凤演一线18左3号变压器	400.0	20.33	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5216	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线57#带莫地5#箱变配电变压器	400.0	20.33	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5217	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线12右1号柱上变压器	100.0	20.32	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5218	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左2左1#柱上变压器	200.0	20.29	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5219	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区3#配变站间隔配电变压器	500.0	20.29	349	349	未进入负面清单	否	无	/
5220	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分花红沟支30号花红沟变压器	200.0	20.27	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5221	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线上河郡6#箱变2#配电变压器	500.0	20.26	349	349	未进入负面清单	否	无	/
5222	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	联发香水湾小区1#配变站变压器	630.0	20.25	439	439	未进入负面清单	否	无	/
5223	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线南台1#站内变压器	400.0	20.25	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5224	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市4#箱变进线间隔配电变压器	630.0	20.23	440	440	未进入负面清单	否	无	/
5225	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块3#配变站2#变压器	315.0	20.23	220	220	未进入负面清单	否	无	/
5226	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左19#箱变配电变压器	630.0	20.23	440	440	未进入负面清单	否	无	/
5227	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左4右3#柱上变压器	200.0	20.22	140	140	未进入负面清单	否	无	/

5228	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线078号腰岭子变压器	50.0	20.21	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5229	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线三道河支线06号河沿公用1三道河变压器	50.0	20.21	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5230	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带2#箱变变压器	400.0	20.18	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5231	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区1#配变站配电变压器	630.0	20.18	440	440	未进入负面清单	否	无	/
5232	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区3-1#箱变变压器	400.0	20.17	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5233	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带7#箱变站内变	400.0	20.16	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5234	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线61右15#柱上变压器	100.0	20.15	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5235	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线90右3#柱上变压器	200.0	20.13	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5236	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线18号木奇二号台区变压器	400.0	20.12	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5237	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线杨木沟分线杨木沟变压器	100.0	20.11	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5238	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线72号楼南台区变压器	80.0	20.1	56	56	未进入负面清单	否	无	/
5239	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线河西分线8#柱上变压器	250.0	20.1	175	175	未进入负面清单	否	无	/
5240	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐干线125右1#康乐东台变压器	200.0	20.1	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5241	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线45#柱上变压器	400.0	20.09	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5242	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线甸心子分线31号甸心子变压器	200.0	20.09	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5243	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线179号台堡村变压器（新）	200.0	20.08	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5244	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线关木山公用变支线9号关木山公用变变压器	200.0	20.04	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5245	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	盘北小区2期1#配变站1#变压器	400.0	20.04	280	280	未进入负面清单	否	无	/

5246	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线143号色家变变压器	400.0	20.02	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5247	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线12左1右8柱上变压器	400.0	20.01	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5248	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线草盆腰站分线002号草盆腰站变压器	100.0	20	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5249	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线54#变台	200.0	19.97	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5250	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-1号变压器	400.0	19.97	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5251	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分4#柱上变压器	200.0	19.96	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5252	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分22右1#柱上变压器	200.0	19.96	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5253	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23－2号变压器	315.0	19.96	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5254	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	10千伏新跃联线永安分线2号柱上变压器	400.0	19.95	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5255	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑4号箱变1#变压器	400.0	19.95	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5256	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分4#柱上变压器	200.0	19.94	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5257	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线176号冯家街变压器	50.0	19.94	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5258	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分孤家子二台柱上变压器	100.0	19.94	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5259	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右7#柱上变压器	200.0	19.93	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5260	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线粮库分011号汤图北北台变压器	400.0	19.92	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5261	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区2#配变站配电变压器	630.0	19.91	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5262	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线6左4二中西102支线2号二中西102变压器	200.0	19.9	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5263	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线161号红树沟公用变变压器	50.0	19.89	35	35	未进入负面清单	否	无	/

5264	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带9#箱变站内变	400.0	19.88	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5265	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线腰站支线9号腰站支线变压器	20.0	19.86	14	14	未进入负面清单	否	无	/
5266	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线005号哥俩好家属楼变压器	100.0	19.85	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5267	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线104号房申村变压器	200.0	19.85	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5268	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线20+1支1#柱上变压器	200.0	19.84	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5269	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左22#柱上变压器	200.0	19.82	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5270	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2左1#柱上变压器	200.0	19.82	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5271	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#15柱上变压器	315.0	19.82	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5272	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线11右1右3#柱上变压器	200.0	19.8	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5273	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左05	315.0	19.8	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5274	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线南关门砬子分线10号南关门砬子变压器	200.0	19.8	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5275	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线89+1#柱上变压器	200.0	19.79	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5276	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线平河新区支线006号下夹平河新区变压器	100.0	19.79	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5277	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线宝汤分线宝汤二台支线03号宝汤二台变压器	200.0	19.79	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5278	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线张怀安分线46号张怀安变压器	50.0	19.78	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5279	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10千伏黑石木线马家沟分线4号黑石木变压器	400.0	19.76	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5280	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所33-2#配变站变压器	500.0	19.75	351	351	未进入负面清单	否	无	/
5281	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线南岔支线15号南叉变压器	50.0	19.74	35	35	未进入负面清单	否	无	/

5282	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线8号变压器	160.0	19.73	112	112	未进入负面清单	否	无	/
5283	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线南荒地分线015号南荒地变压器	200.0	19.73	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5284	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	公安小区1#配变站1#变压器	315.0	19.73	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5285	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站2变压器	500.0	19.72	351	351	未进入负面清单	否	无	/
5286	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右3#	400.0	19.7	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5287	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山7#变压器	400.0	19.69	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5288	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	19.68	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5289	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分38号爱山变压器	400.0	19.67	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5290	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线大庙工区支线2号大庙工区变压器	50.0	19.66	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5291	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线肖家支004号肖家村变压器	200.0	19.65	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5292	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右4#柱上变压器	200.0	19.63	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5293	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带1#箱变	630.0	19.63	443	443	未进入负面清单	否	无	/
5294	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	19.63	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5295	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线51号柱上变压器	400.0	19.62	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5296	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	10千伏古城子小区16号箱变新变压器	400.0	19.61	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5297	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左8#柱上变压器	200.0	19.59	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5298	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带3#箱变变压器	630.0	19.59	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5299	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾4#箱变变压器	400.0	19.59	282	282	未进入负面清单	否	无	/

5300	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线小荒沟村支线4号述德分线小荒沟村变压器	200.0	19.57	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5301	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光一线	星河城小区4#配变站配电变压器	630.0	19.57	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5302	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右7#柱上变压器	400.0	19.56	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5303	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23分支箱-3号变压器	315.0	19.56	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5304	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江六队支线004号江六队变压器	100.0	19.55	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5305	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线二洼支005号二洼变压器	100.0	19.55	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5306	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线明馨居1号配电变压器	500.0	19.52	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5307	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线10#开关间隔配电变压器	630.0	19.51	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5308	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线51-变台	315.0	19.5	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5309	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线14右3#柱上变压器	200.0	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5310	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线新农果园分002号新农一台变压器	200.0	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5311	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线窑才分40号马连沟台区柱上变压器	200.0	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5312	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块8#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	19.49	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5313	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线上寺库里分32号库里村变压器	100.0	19.48	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5314	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线秀水甸支线3号秀水甸村变压器	200.0	19.47	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5315	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线221号福民屯变压器	200.0	19.47	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5316	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线034右1号瓦厂气站变压器	400.0	19.47	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5317	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带2#箱变变压器备用	315.0	19.47	222	222	未进入负面清单	否	无	/

5318	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品1#配变站配电变压器	630.0	19.47	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5319	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#6左1	50.0	19.46	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5320	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区9#配电室间隔配电变压器	800.0	19.46	564	564	未进入负面清单	否	无	/
5321	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分109号金斗后变压器	400.0	19.45	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5322	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-1#箱变配电变压器	400.0	19.45	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5323	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支064号小四1520台变压器	200.0	19.44	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5324	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区4#配电室间隔	1000.0	19.44	706	706	未进入负面清单	否	无	/
5325	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-4号变压器	250.0	19.42	176	176	未进入负面清单	否	无	/
5326	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线47左1#柱上变压器	400.0	19.4	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5327	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线朝阳子线3#沔阳四组一	100.0	19.4	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5328	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左2#柱上变压器	200.0	19.39	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5329	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山8#变压器	630.0	19.39	445	445	未进入负面清单	否	无	/
5330	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园1#配变站2#变压器	400.0	19.38	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5331	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区8#配变站配电变压器	630.0	19.37	445	445	未进入负面清单	否	无	/
5332	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线镇内分线009号金华路六号变压器	250.0	19.36	177	177	未进入负面清单	否	无	/
5333	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线桦树分线11号桦树变台变压器	200.0	19.36	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5334	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线29号赵家村变压器	400.0	19.34	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5335	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线53+1-东方清华园-1#变压器	500.0	19.33	353	353	未进入负面清单	否	无	/

5336	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋城二期5#箱变变压器	315.0	19.33	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5337	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线林场支线2号九号变压器	400.0	19.32	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5338	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线牛圈沟分线13号牛圈沟变压器	100.0	19.32	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5339	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左5#所带箱变站内变	315.0	19.32	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5340	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分6#柱上变压器	100.0	19.31	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5341	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小呼伦支线006号小呼伦变压器	200.0	19.31	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5342	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线11号变压器	400.0	19.3	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5343	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	复兴变743兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线94号砍椽公用变变压器	50.0	19.29	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5344	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线72#带10#箱变变压器	400.0	19.29	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5345	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线腰岗分线腰堡一队变压器	50.0	19.28	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5346	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线22号中心路台变压器	315.0	19.28	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5347	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线古城子分线014号古城子变压器	50.0	19.28	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5348	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带6#箱变变压器	400.0	19.27	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5349	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分9左4#	200.0	19.26	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5350	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆一线浑河花园高层变电所1#变压器	1000.0	19.26	707	707	未进入负面清单	否	无	/
5351	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支1右1#柱上变压器	200.0	19.25	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5352	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线城东小区1#箱变间隔配电变压器	630.0	19.25	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5353	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾3#箱变1#变压器	630.0	19.25	446	446	未进入负面清单	否	无	/

5354	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线辽中分线7号柱上变压器	315.0	19.24	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5355	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区3#配电室间隔变压器	1000.0	19.24	708	708	未进入负面清单	否	无	/
5356	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线三道沟支线号三道沟变压器	200.0	19.23	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5357	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线288号白家村变压器	160.0	19.23	113	113	未进入负面清单	否	无	/
5358	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾A区1-1#箱变变压器	400.0	19.23	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5359	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线44变压器	200.0	19.22	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5360	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区1#配变站配电变压器	630.0	19.22	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5361	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分032号板城村变压器	400.0	19.21	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5362	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分6#柱上变压器	400.0	19.2	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5363	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右8#柱上变压器	200.0	19.2	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5364	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-3#箱变-1	315.0	19.2	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5365	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支2#柱上变压器	200.0	19.19	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5366	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线24支1#柱上变压器	200.0	19.19	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5367	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅一期1箱变-02	315.0	19.18	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5368	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区3#配变站2#变压器	500.0	19.18	354	354	未进入负面清单	否	无	/
5369	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右7#柱上变压器	200.0	19.17	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5370	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线东猴分线东猴一组支线49号东猴一组公变变压器	20.0	19.17	14	14	未进入负面清单	否	无	/
5371	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线杨家店村支线1号杨家店村变压器	400.0	19.17	283	283	未进入负面清单	否	无	/

5372	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线小山城子23号变压器	100.0	19.15	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5373	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线小东沟分线04号小东沟变压器	50.0	19.15	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5374	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	10kV凯旋二线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630.0	19.15	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5375	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线小腰岭支线7号小腰岭变压器	100.0	19.14	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5376	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛一台分2号二伙洛一台变压器	400.0	19.14	283	283	未进入负面清单	否	无	/
5377	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园7#变压器	630.0	19.14	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5378	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线78号康家台变压器	100.0	19.13	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5379	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后二道五台分1号后二道五台（新）	200.0	19.12	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5380	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线石化油三小区1号箱变变压器	500.0	19.12	354	354	未进入负面清单	否	无	/
5381	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分丁庄五台支32号丁庄四台变压器	100.0	19.1	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5382	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线15右2柱上变压器	400.0	19.09	284	284	未进入负面清单	否	无	/
5383	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线夏家卜支线05号夏家卜变压器	100.0	19.09	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5384	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线月亮沟支线2号月亮沟变压器	100.0	19.08	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5385	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线石文三队二台分石文三队二台变压器	200.0	19.08	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5386	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线28#柱上变压器	200.0	19.07	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5387	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右4#柱上变压器	200.0	19.07	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5388	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线月亮沟公变支线2号月亮沟公变变压器	100.0	19.06	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5389	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线大蒿分031号大蒿村变压器	200.0	19.06	142	142	未进入负面清单	否	无	/

5390	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁汪家沟分线061号汪家沟2号公变变压器	100.0	19.05	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5391	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线政府居民楼支线1号政府居民楼变压器	200.0	19.05	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5392	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程2#	315.0	19.05	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5393	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块30#箱变变压器	630.0	19.05	447	447	未进入负面清单	否	无	/
5394	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线5#柱上变压器	200.0	19.04	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5395	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2右1#柱上变压器	200.0	19.04	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5396	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线69#箱变1#变压器	400.0	19.02	284	284	未进入负面清单	否	无	/
5397	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线大枉沟分线18号大枉沟变压器	400.0	19.01	284	284	未进入负面清单	否	无	/
5398	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区4#配变站1#变压器	500.0	19.01	355	355	未进入负面清单	否	无	/
5399	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	星光社区小区4#配变站1#变压器	315.0	18.99	224	224	未进入负面清单	否	无	/
5400	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期1#箱变变压器配电变压器	630.0	18.98	447	447	未进入负面清单	否	无	/
5401	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线参厂变压器	100.0	18.97	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5402	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区2#配电室间隔配电变压器	1000.0	18.95	711	711	未进入负面清单	否	无	/
5403	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块15#配变站1#变压器	400.0	18.94	284	284	未进入负面清单	否	无	/
5404	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-2#箱变配电变压器	630.0	18.93	448	448	未进入负面清单	否	无	/
5405	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左4#柱上变压器	200.0	18.92	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5406	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制分线24号柱上变压器	400.0	18.92	284	284	未进入负面清单	否	无	/
5407	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块9#箱变变压器	500.0	18.92	355	355	未进入负面清单	否	无	/

5408	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线066号关口一台变压器	200.0	18.91	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5409	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变变压器备用	315.0	18.91	224	224	未进入负面清单	否	无	/
5410	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及线粮种场分粮种场东台	100.0	18.9	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5411	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站1号变压器	800.0	18.9	569	569	未进入负面清单	否	无	/
5412	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线140号西井四组变压器	100.0	18.89	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5413	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分34号黄金村台区变压器	400.0	18.89	284	284	未进入负面清单	否	无	/
5414	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线鱼塘分线15#北沟二台变压器	50.0	18.89	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5415	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线西沟分009号西沟变压器	200.0	18.89	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5416	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	红光小区2#配变站配电变压器	500.0	18.89	356	356	未进入负面清单	否	无	/
5417	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块13#箱变变压器	630.0	18.88	448	448	未进入负面清单	否	无	/
5418	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线063号路家村变压器	160.0	18.86	114	114	未进入负面清单	否	无	/
5419	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右2#柱上变压器	200.0	18.85	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5420	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左8#柱上变压器	200.0	18.85	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5421	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-1#箱变变压器	400.0	18.84	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5422	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线富江路支线02号富江路台变压器	200.0	18.83	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5423	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#31	250.0	18.81	178	178	未进入负面清单	否	无	/
5424	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线17号后仓河东台变压器	200.0	18.81	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5425	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右6左4号台区柱上变压器	400.0	18.81	285	285	未进入负面清单	否	无	/

5426	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际3B#箱变变压器	400.0	18.81	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5427	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分21右2#柱上变压器	200.0	18.8	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5428	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线046号树基沟公用变二号变压器	200.0	18.8	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5429	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南壹品1#配变站400变压器	400.0	18.79	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5430	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线王玉臣支线20号王玉臣变压器	10.0	18.78	7	7	未进入负面清单	否	无	/
5431	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线60#柱上变压器	200.0	18.76	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5432	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期4#箱变变压器配电变压器	630.0	18.76	449	449	未进入负面清单	否	无	/
5433	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线坑北分线28号柱上变压器	200.0	18.75	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5434	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分79号林场工区变压器	50.0	18.74	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5435	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带2#箱变变压器	630.0	18.74	449	449	未进入负面清单	否	无	/
5436	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇2号箱变1号变压器	400.0	18.74	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5437	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期4#箱变变压器	630.0	18.74	449	449	未进入负面清单	否	无	/
5438	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区2号箱变变压器间隔配电变压器	500.0	18.74	356	356	未进入负面清单	否	无	/
5439	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分79#柱上变压器	100.0	18.73	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5440	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分8右1#1#配电变压器	800.0	18.73	570	570	未进入负面清单	否	无	/
5441	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线河宝分004号河宝村变压器	100.0	18.72	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5442	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左1#柱上变压器	315.0	18.7	225	225	未进入负面清单	否	无	/
5443	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线公用变1号分线7号公用变1号变压器	200.0	18.7	143	143	未进入负面清单	否	无	/

5444	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线27左7+1号柱上变压器	400.0	18.68	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5445	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线112号团飘公变变压器	50.0	18.67	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5446	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分42号房申一变压器	400.0	18.66	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5447	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线四家大沟分015号四家大沟变压器	200.0	18.66	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5448	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右3#柱上变压器	200.0	18.65	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5449	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分10#柱上变压器	200.0	18.63	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5450	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分和顺支11号和顺变压器	400.0	18.63	285	285	未进入负面清单	否	无	/
5451	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后二道三台分001号后道三台变压器	200.0	18.62	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5452	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分52号爱林变压器	315.0	18.62	225	225	未进入负面清单	否	无	/
5453	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	石化海城小区1#箱变配电变压器	630.0	18.62	450	450	未进入负面清单	否	无	/
5454	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线下洼分线5右3	315.0	18.61	225	225	未进入负面清单	否	无	/
5455	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块5#配变站2#变压器	400.0	18.61	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5456	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线26#柱上变压器	400.0	18.58	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5457	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线龙凤分线塔湾支线11号柱上变压器	100.0	18.56	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5458	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支014号英德三台变压器	400.0	18.56	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5459	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾6#箱变变压器	400.0	18.56	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5460	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线西甸子分线001号西甸子变压器	200.0	18.55	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5461	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线佟家沟分线65号佟家沟变压器	200.0	18.55	143	143	未进入负面清单	否	无	/

5462	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-3号变压器	400.0	18.54	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5463	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线074号(1413)救兵三四队变压器	400.0	18.53	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5464	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-1号变压器	400.0	18.53	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5465	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟3#变压器	630.0	18.52	450	450	未进入负面清单	否	无	/
5466	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线13左2+1号柱上变压器	400.0	18.49	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5467	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线6#柱上变压器	400.0	18.47	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5468	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站1#变压器	500.0	18.47	358	358	未进入负面清单	否	无	/
5469	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线十五房间变压器	400.0	18.46	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5470	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线川高分线235号高窝棚公变变压器	400.0	18.46	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5471	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左4同城港湾1#变压器	400.0	18.46	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5472	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔2#配电变压器	800.0	18.46	572	572	未进入负面清单	否	无	/
5473	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分9#柱上变压器	200.0	18.45	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5474	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线佟家沟分线照阳南支线01号照阳南变压器	200.0	18.45	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5475	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线255号红石湾变压器	100.0	18.45	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5476	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上汉一台支03号上汉一台区变压器（新）	200.0	18.45	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5477	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分5#-二厂小区12#配电站	630.0	18.45	451	451	未进入负面清单	否	无	/
5478	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界3号配电变压器	800.0	18.45	572	572	未进入负面清单	否	无	/
5479	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线望花西小区2-1#箱变变压器	400.0	18.43	286	286	未进入负面清单	否	无	/

5480	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分7#柱上变压器	200.0	18.42	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5481	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变站2#变压器	315.0	18.42	225	225	未进入负面清单	否	无	/
5482	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线60右4#柱上变压器	50.0	18.41	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5483	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	南平一线63左1#柱上变压器	100.0	18.39	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5484	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英鲜变压器	200.0	18.39	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5485	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期1#配变站变压器	400.0	18.38	286	286	未进入负面清单	否	无	/
5486	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线026号石门二队变压器	200.0	18.37	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5487	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10千伏北环线调味品分8+2后兴安分二台变压器	315.0	18.37	226	226	未进入负面清单	否	无	/
5488	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右3#柱上变压器	200.0	18.36	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5489	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区2#配变站2#变压器	500.0	18.36	358	358	未进入负面清单	否	无	/
5490	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	新抚路北8#配变站变压器	500.0	18.36	358	358	未进入负面清单	否	无	/
5491	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线86+1#柱上变压器	200.0	18.34	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5492	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线72号莲岛大队变压器	200.0	18.34	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5493	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块21#箱变变压器	630.0	18.34	451	451	未进入负面清单	否	无	/
5494	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老医院分线002号老医院变压器	50.0	18.32	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5495	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线湾沟子分支线10号湾沟子变压器	100.0	18.32	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5496	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10千伏九道河线32左1号马前寨南山西公用变变压器	200.0	18.32	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5497	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线风道支线03号风道变压器	200.0	18.31	143	143	未进入负面清单	否	无	/

5498	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘七组支9号七组变压器（新）	100.0	18.31	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5499	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜二台分011号腰卜二台变压器(新）	400.0	18.31	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5500	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线红旗沟分线048号杆上堡台变压器	200.0	18.29	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5501	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线058号十八道岭三队变	200.0	18.29	143	143	未进入负面清单	否	无	/
5502	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区2#配变站	400.0	18.29	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5503	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区5#配电室间隔	1000.0	18.29	717	717	未进入负面清单	否	无	/
5504	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带5#箱变变压器	315.0	18.27	226	226	未进入负面清单	否	无	/
5505	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配变站2#变压器	400.0	18.24	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5506	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线14变压器	315.0	18.23	226	226	未进入负面清单	否	无	/
5507	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分傲牛四台支10号傲牛四台变压器	100.0	18.22	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5508	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线165号小荒沟公变变压器	50.0	18.21	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5509	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线朝阳子线78号左1朝阳北三变压器	50.0	18.21	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5510	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西二分金家西三台区柱上变压器	100.0	18.21	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5511	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城2#变压器	630.0	18.21	452	452	未进入负面清单	否	无	/
5512	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线惠景台小区1#变压器	400.0	18.21	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5513	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带4#箱变变压器	630.0	18.2	452	452	未进入负面清单	否	无	/
5514	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3B-2#箱变配电变压器	400.0	18.2	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5515	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	10千伏中部二线和平市场2号配电室1号变压器	630.0	18.2	452	452	未进入负面清单	否	无	/

5516	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿185号驿马五队变压器	50.0	18.19	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5517	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马家店公用变分线1号马家店变压器	50.0	18.19	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5518	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-2#箱变-1	400.0	18.18	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5519	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线46左1号柱上变压器（新）	400.0	18.17	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5520	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线同安分011号同安二台变压器	400.0	18.15	287	287	未进入负面清单	否	无	/
5521	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	10千伏腾远一线德商春天里1#箱变变压器	630.0	18.15	453	453	未进入负面清单	否	无	/
5522	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分12#柱上变压器	200.0	18.14	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5523	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线32	200.0	18.14	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5524	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左2#柱上变压器	200.0	18.13	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5525	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左3#变压器	315.0	18.13	226	226	未进入负面清单	否	无	/
5526	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分8#	250.0	18.12	180	180	未进入负面清单	否	无	/
5527	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线北腰卜台区分003号北腰卜变压器	400.0	18.12	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5528	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线302号陡岭西台变变压器	400.0	18.11	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5529	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西2#配变站变压器	630.0	18.11	453	453	未进入负面清单	否	无	/
5530	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	洪福小区1#配变站配电变压器	630.0	18.11	453	453	未进入负面清单	否	无	/
5531	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化东小区2#箱变间隔配电变压器	630.0	18.11	453	453	未进入负面清单	否	无	/
5532	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右1左1#柱上变压器	200.0	18.1	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5533	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线134号头道砬子六队变压器	80.0	18.1	58	58	未进入负面清单	否	无	/

5534	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期1#箱变	630.0	18.1	453	453	未进入负面清单	否	无	/
5535	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左3#柱上变压器	200.0	18.09	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5536	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	10千伏桓火联线13#柱上变压器	250.0	18.08	180	180	未进入负面清单	否	无	/
5537	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分13#柱上变压器	200.0	18.07	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5538	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线鹿厂支线12号二道沟公用变二变压器	100.0	18.07	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5539	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南二期东2#变压器	500.0	18.06	360	360	未进入负面清单	否	无	/
5540	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左3#柱上变压器	200.0	18.04	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5541	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630.0	18.04	453	453	未进入负面清单	否	无	/
5542	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分36—变压器	400.0	18.03	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5543	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分19左4	315.0	18.03	227	227	未进入负面清单	否	无	/
5544	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线118号杨木林子变变压器	200.0	18.03	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5545	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线144号大沙河变压器	50.0	18.03	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5546	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线21号公用变一变压器	400.0	18.03	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5547	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三队分线006号福泰楼变压器	160.0	18.02	115	115	未进入负面清单	否	无	/
5548	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-1#箱变配电变压器	400.0	18.02	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5549	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线20	315.0	18.01	227	227	未进入负面清单	否	无	/
5550	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线119号金岗子村台变变压器	400.0	17.99	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5551	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-3号变压器	400.0	17.98	288	288	未进入负面清单	否	无	/

5552	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-1号变压器	400.0	17.96	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5553	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带5#箱变变压器	315.0	17.95	227	227	未进入负面清单	否	无	/
5554	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园2#配变站1#变压器	500.0	17.94	360	360	未进入负面清单	否	无	/
5555	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线5	200.0	17.93	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5556	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	御华苑箱变2#变压器	500.0	17.93	360	360	未进入负面清单	否	无	/
5557	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线高金德小流域支线7号高金德变压器	5.0	17.92	4	4	未进入负面清单	否	无	/
5558	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配变站2#变压器	400.0	17.91	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5559	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线卧龙湾1#箱变2#变压器	500.0	17.91	360	360	未进入负面清单	否	无	/
5560	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡村支线002号李家堡村变压器	400.0	17.88	288	288	未进入负面清单	否	无	/
5561	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-1	630.0	17.88	454	454	未进入负面清单	否	无	/
5562	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分新发沟支003#新发沟变压器	200.0	17.87	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5563	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站2#变压器	500.0	17.86	361	361	未进入负面清单	否	无	/
5564	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线水帘洞公变支线39#水帘洞公变变压器	50.0	17.85	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5565	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线高砬子分线004号高砬子变压器	200.0	17.84	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5566	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线庞大沟分线3号庞大沟村变压器	100.0	17.84	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5567	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡6#箱变1#变压器	500.0	17.84	361	361	未进入负面清单	否	无	/
5568	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变1号变压器	400.0	17.84	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5569	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区5#配变站1#变压器	400.0	17.84	289	289	未进入负面清单	否	无	/

5570	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线41号张道沟公变变压器	200.0	17.83	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5571	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线九中支6号九中住宅变压器	50.0	17.83	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5572	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线大虎分009号大虎村变压器	200.0	17.83	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5573	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线盛世华庭10#箱变配电变压器	630.0	17.83	455	455	未进入负面清单	否	无	/
5574	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和一线	凤和一线雷锋分线04右2	200.0	17.82	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5575	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线12左4#变压器	400.0	17.82	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5576	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线西岔变压器	200.0	17.82	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5577	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分线12+1号变压器	400.0	17.8	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5578	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支098号吴家村变压器	200.0	17.8	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5579	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线074号后腰一队变压器	160.0	17.8	116	116	未进入负面清单	否	无	/
5580	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园8#变压器	630.0	17.78	455	455	未进入负面清单	否	无	/
5581	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区2#配变站1#变压器	500.0	17.77	361	361	未进入负面清单	否	无	/
5582	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤凰小区1#配变站1#变压器	400.0	17.77	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5583	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	隆达嘉苑小区1#配变站1#变压器	400.0	17.77	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5584	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线肚脐岭分线009号肚脐岭变压器	50.0	17.76	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5585	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线174号北沟三四队变压器	200.0	17.76	144	144	未进入负面清单	否	无	/
5586	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线155号西井五组变压器	100.0	17.75	72	72	未进入负面清单	否	无	/
5587	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线城东支4号马金三队三台变压器	400.0	17.74	289	289	未进入负面清单	否	无	/

5588	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#箱变2#变压器	400.0	17.72	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5589	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线15号红山变台变压器	400.0	17.68	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5590	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线庙沟西二台分1号庙沟西二台柱上变压器	200.0	17.68	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5591	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分16号上鲜西沟台区变压器	400.0	17.67	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5592	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10左12#柱上变压器	200.0	17.65	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5593	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分6#柱上变压器	200.0	17.64	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5594	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线21支1#柱上变压器	200.0	17.64	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5595	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变2#变压器	400.0	17.64	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5596	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大二期洋房2号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	17.63	289	289	未进入负面清单	否	无	/
5597	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支006号英德二台变压器	400.0	17.61	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5598	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线69号台区柱上变压器	400.0	17.61	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5599	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线68左3#箱变2#箱变	400.0	17.6	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5600	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分7#柱上变压器	200.0	17.59	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5601	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线下龙湾分线002号下龙湾变压器	400.0	17.59	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5602	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首六台分1号馒首六台变压器	200.0	17.59	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5603	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线阿行分二松支020号二松村变压器	200.0	17.58	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5604	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3B-1#箱变配电变压器	400.0	17.57	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5605	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	10千伏古城子小区16-1号箱变新变压器	400.0	17.57	290	290	未进入负面清单	否	无	/

5606	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11右1#柱上变压器	200.0	17.56	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5607	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右2#柱上变压器	200.0	17.53	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5608	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分009号塔峪供电所柱上变压器	50.0	17.53	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5609	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块2#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	17.52	457	457	未进入负面清单	否	无	/
5610	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带4#箱变变压器	400.0	17.5	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5611	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左8#柱上变压器	315.0	17.49	228	228	未进入负面清单	否	无	/
5612	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线水炉分线7号变压器	315.0	17.47	228	228	未进入负面清单	否	无	/
5613	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分排房村支010号排房村变压器	400.0	17.47	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5614	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支20号小三道变压器	100.0	17.47	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5615	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带3#箱变站内变	400.0	17.47	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5616	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城2#箱变2#变压器	400.0	17.47	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5617	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线54号民主七八队变台变压器	100.0	17.46	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5618	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线161柱上变压器	200.0	17.45	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5619	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右2#柱上变压器	200.0	17.44	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5620	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线将军嘉苑2号箱变2号变压器	400.0	17.44	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5621	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10千伏民政线杜家分北山支25号北山二台柱上变压器	200.0	17.43	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5622	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线16变压器	400.0	17.42	290	290	未进入负面清单	否	无	/
5623	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左5#柱上变压器	200.0	17.42	145	145	未进入负面清单	否	无	/

5624	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	玫瑰城小区7#配变站新1#变压器	630.0	17.42	457	457	未进入负面清单	否	无	/
5625	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线曲小堡分线4号曲小卜台区变压器	100.0	17.41	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5626	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界5号配电变压器	1000.0	17.41	726	726	未进入负面清单	否	无	/
5627	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	工光二线二院分线5	200.0	17.39	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5628	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区3#间隔配电变压器	630.0	17.38	458	458	未进入负面清单	否	无	/
5629	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线83号石门村一台变压器	200.0	17.36	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5630	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分019号望山西变压器	400.0	17.36	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5631	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线28左2号柱上变压器	315.0	17.35	229	229	未进入负面清单	否	无	/
5632	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分4台区鸽子四台（新）	200.0	17.35	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5633	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区1#配变站2#变压器	400.0	17.35	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5634	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带3#箱变变压器	630.0	17.34	458	458	未进入负面清单	否	无	/
5635	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12#柱上变压器	200.0	17.32	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5636	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线72号北岔变压器	50.0	17.32	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5637	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线74+1号环网柜所带19号箱变配电变压器	400.0	17.3	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5638	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支5#柱上变压器	200.0	17.29	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5639	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	10千伏牛奶干线26左5+1号柱上变压器	200.0	17.29	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5640	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线古城沟分线45号古城沟变压器	50.0	17.28	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5641	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱变2号变压器间隔配电变压器	400.0	17.28	291	291	未进入负面清单	否	无	/

5642	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10千伏孟家线唐力六台分2号唐力九台支唐力九台变压器	200.0	17.27	145	145	未进入负面清单	否	无	/
5643	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线后堡支线1号机关山公用变1号变压器	50.0	17.25	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5644	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线朝阳子线66号右1朝阳北一变压器	50.0	17.25	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5645	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线100号常家变台变压器	200.0	17.24	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5646	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块3#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	17.24	458	458	未进入负面清单	否	无	/
5647	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线太平沟分线216#太平沟公变1变压器	50.0	17.21	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5648	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分041号英德一台变压器	400.0	17.21	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5649	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城1#箱变变压器	630.0	17.2	459	459	未进入负面清单	否	无	/
5650	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线长山堡分线8号长山堡变压器	100.0	17.19	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5651	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左6抚县1#配电站变压器	630.0	17.19	459	459	未进入负面清单	否	无	/
5652	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所1#变压器	1250.0	17.17	910	910	未进入负面清单	否	无	/
5653	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线258号草盆东变压器	400.0	17.16	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5654	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分092#山城堡变压器	200.0	17.16	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5655	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分8右1#2#配电变压器	800.0	17.16	583	583	未进入负面清单	否	无	/
5656	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线48柱上变压器	630.0	17.15	459	459	未进入负面清单	否	无	/
5657	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线24号柱上变压器	400.0	17.15	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5658	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分009号温道三台变压器	400.0	17.15	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5659	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块34#箱变变压器	630.0	17.15	459	459	未进入负面清单	否	无	/

5660	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线057号702台区变压器	160.0	17.14	117	117	未进入负面清单	否	无	/
5661	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线吉顺小区3号箱变1号变压器	400.0	17.14	291	291	未进入负面清单	否	无	/
5662	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线地震台分线2号地震台变压器	200.0	17.12	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5663	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线131号黄泥岭一号变压器	100.0	17.12	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5664	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线16左1	315.0	17.11	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5665	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏琥珀分线27左8号柱上变压器	400.0	17.11	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5666	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾4#地块箱变配电变压器	315.0	17.11	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5667	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站1变压器	630.0	17.11	459	459	未进入负面清单	否	无	/
5668	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线026号肖家卜变压器	200.0	17.1	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5669	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线26#-1#箱变变压器	315.0	17.1	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5670	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配变站2#变压器	315.0	17.1	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5671	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线施家沟支线27号施家沟变压器	50.0	17.09	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5672	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站1#	400.0	17.09	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5673	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线73左3号变压器	200.0	17.08	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5674	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线56号白家腰堡变压器	200.0	17.08	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5675	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟分线020号养蜂沟台区变压器	50.0	17.08	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5676	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线红升河北分线红升河东支线007号杆红升河东变压器	100.0	17.07	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5677	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左12+1#柱上变压器	200.0	17.06	146	146	未进入负面清单	否	无	/

5678	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3右2#柱上变压器	200.0	17.06	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5679	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线32号土口子二台变压器	100.0	17.06	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5680	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线82号所带16号箱变变压器	400.0	17.05	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5681	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线62号金庄村公变变压器	400.0	17.03	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5682	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分夹心支4号河夹台变压器	200.0	17.03	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5683	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线北阳沟公用变支线14号北阳沟公用变变压器	50.0	17.02	36	36	未进入负面清单	否	无	/
5684	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分19#柱上变压器	200.0	17	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5685	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	五平二线24右5柱上-变压器	50.0	16.98	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5686	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线下堡村支线2号下堡村变压器	200.0	16.98	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5687	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线123右13号长山堡车站变压器	80.0	16.98	58	58	未进入负面清单	否	无	/
5688	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所48-2#配变站变压器	400.0	16.98	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5689	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-2	630.0	16.97	460	460	未进入负面清单	否	无	/
5690	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分93#柱上变压器	400.0	16.96	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5691	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线062号八中1567变压器	50.0	16.95	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5692	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟2#箱变变压器	400.0	16.95	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5693	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线库仓沟分线库仓沟变压器	100.0	16.94	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5694	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线惠景台小区2#变压器	400.0	16.94	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5695	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线后邓分17号后邓七台支后邓七台柱上变压器	100.0	16.92	73	73	未进入负面清单	否	无	/

5696	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线12号柱上变压器	200.0	16.91	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5697	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线157号山河公二变压器	50.0	16.91	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5698	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	上海浪线	10千伏上海浪线28号上海浪二变压器	100.0	16.91	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5699	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线39号会元北岭变压器	315.0	16.89	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5700	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右3#柱上变压器	200.0	16.88	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5701	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1右3#柱上变压器	200.0	16.88	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5702	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线腰岗分线腰堡001#变压器	200.0	16.88	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5703	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变842九道河线	10kV九道河线127号八股流变压器	100.0	16.88	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5704	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分松树井支松树二台分支3号松树二变压器	400.0	16.88	292	292	未进入负面清单	否	无	/
5705	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓6号箱变变压器	400.0	16.87	293	293	未进入负面清单	否	无	/
5706	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分28号关口六台柱上变压器	200.0	16.86	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5707	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线安居北区3-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	630.0	16.86	461	461	未进入负面清单	否	无	/
5708	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10千伏李其干线李其三台分1号杆李其三台变压器	200.0	16.85	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5709	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品3#配变站配电变压器	400.0	16.85	293	293	未进入负面清单	否	无	/
5710	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠3号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	16.85	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5711	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区9-2#箱变变压器	315.0	16.83	230	230	未进入负面清单	否	无	/
5712	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线26号柱上变压器2	400.0	16.82	293	293	未进入负面清单	否	无	/
5713	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分化工分线11号变压器	315.0	16.79	231	231	未进入负面清单	否	无	/

5714	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟1#变压器	630.0	16.79	461	461	未进入负面清单	否	无	/
5715	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左13+1#柱上变压器	200.0	16.78	146	146	未进入负面清单	否	无	/
5716	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带2#箱变变压器	630.0	16.78	461	461	未进入负面清单	否	无	/
5717	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线91右1号田屯北2号变压器	100.0	16.77	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5718	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线112号庄家店变压器	50.0	16.76	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5719	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线079号颜小卜变压器	50.0	16.76	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5720	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线119号林场实验基地变压器	100.0	16.75	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5721	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右3#柱上变压器	200.0	16.72	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5722	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线37号汤图医院变压器	200.0	16.72	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5723	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品1#箱变2#变压器	400.0	16.72	293	293	未进入负面清单	否	无	/
5724	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村支14号窑沟东变压器	200.0	16.71	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5725	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期2号-2箱变变压器	500.0	16.71	366	366	未进入负面清单	否	无	/
5726	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支7#柱上变压器	200.0	16.7	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5727	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线133号窦家变台变压器	200.0	16.7	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5728	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线杨家岗支线2号杨家岗变压器	200.0	16.69	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5729	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线龙头支线龙头变压器	200.0	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5730	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线单家岗公变支线38#单家岗公变变压器	200.0	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5731	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分002号馒首二台变压器	200.0	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	/

5732	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带2#箱变站内变	400.0	16.68	293	293	未进入负面清单	否	无	/
5733	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区10#配变站1#变压器	630.0	16.68	462	462	未进入负面清单	否	无	/
5734	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线2左12#柱上变压器	200.0	16.64	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5735	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线31左1钢材市场变压器	200.0	16.63	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5736	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线242号暖泉子六队变压器	100.0	16.63	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5737	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分10#柱上变压器	200.0	16.62	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5738	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌一线8644	帝景翰苑小区14#配变站配电变压器	630.0	16.62	462	462	未进入负面清单	否	无	/
5739	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线三道岗分线06号三道岗台变压器	200.0	16.61	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5740	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分062号傲牛三台变压器	400.0	16.61	294	294	未进入负面清单	否	无	/
5741	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线65右1箱变变压器	400.0	16.61	294	294	未进入负面清单	否	无	/
5742	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区1#配变站	630.0	16.61	462	462	未进入负面清单	否	无	/
5743	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线赵家堡子支线007号赵家堡子变压器	200.0	16.6	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5744	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线01号二中住宅107变压器	315.0	16.6	231	231	未进入负面清单	否	无	/
5745	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左5#柱上变压器	50.0	16.58	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5746	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家三台分线01号吕家三台变压器	50.0	16.58	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5747	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区6#配电室间隔	1000.0	16.58	734	734	未进入负面清单	否	无	/
5748	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2#环网柜右7#柱上变压器	200.0	16.57	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5749	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线后沟支线02号后堡四队变压器	200.0	16.57	147	147	未进入负面清单	否	无	/

5750	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变2#变压器	500.0	16.57	367	367	未进入负面清单	否	无	/
5751	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区6#配电变压器	630.0	16.57	463	463	未进入负面清单	否	无	/
5752	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线90号变压器	315.0	16.55	231	231	未进入负面清单	否	无	/
5753	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿家卜支线1号耿家卜变压器	200.0	16.55	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5754	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡3#箱变1#变压器	315.0	16.55	231	231	未进入负面清单	否	无	/
5755	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线毛公林场分001号毛公林场住宅变压器	100.0	16.54	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5756	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左6#柱上变压器	200.0	16.53	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5757	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线苏沟子分线05号苏沟子变台变压器	100.0	16.53	73	73	未进入负面清单	否	无	/
5758	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队1#配电变压器	630.0	16.52	463	463	未进入负面清单	否	无	/
5759	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线28号政府东台变压器	250.0	16.5	184	184	未进入负面清单	否	无	/
5760	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年南台	200.0	16.5	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5761	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分兄弟沟支006号变压器	200.0	16.49	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5762	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区2#配变站2#变压器	400.0	16.49	294	294	未进入负面清单	否	无	/
5763	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线金鼎世纪城2#箱变A变压器	400.0	16.48	294	294	未进入负面清单	否	无	/
5764	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下烟沟分线055号下烟沟变压器	200.0	16.47	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5765	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线17左1号柱上变压器	630.0	16.46	463	463	未进入负面清单	否	无	/
5766	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰堡三台柱上变压器	200.0	16.46	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5767	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线后堡分线01号后堡变台变压器	400.0	16.45	294	294	未进入负面清单	否	无	/

5768	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右2#柱上变压器	200.0	16.44	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5769	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所2#变压器	1250.0	16.44	920	920	未进入负面清单	否	无	/
5770	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	欧景华庭小区3#配变站1#变压器	400.0	16.44	294	294	未进入负面清单	否	无	/
5771	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右7#柱上变压器	200.0	16.42	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5772	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线4号柱上变压器	400.0	16.42	294	294	未进入负面清单	否	无	/
5773	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线53号将军卜变压器	30.0	16.42	22	22	未进入负面清单	否	无	/
5774	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右6#柱上变压器	200.0	16.41	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5775	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分1右4#柱上变压器	100.0	16.4	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5776	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线125箱变	630.0	16.39	464	464	未进入负面清单	否	无	/
5777	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线96号田屯北台变压器	100.0	16.38	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5778	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化东小区1#箱变间隔配电变压器	630.0	16.38	464	464	未进入负面清单	否	无	/
5779	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	10千伏五平二线6右3支1柱上变压器	200.0	16.37	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5780	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线7号柱上变压器	400.0	16.37	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5781	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线8号柱上变压器	200.0	16.36	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5782	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线169号(1407)五牛变压器（新）	400.0	16.36	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5783	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线华源1#配变站2#变压器	500.0	16.36	368	368	未进入负面清单	否	无	/
5784	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线山阳沟支线014号山阳沟变压器	100.0	16.35	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5785	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线八岔沟分线03号八岔沟变压器	50.0	16.34	37	37	未进入负面清单	否	无	/

5786	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块19#箱变变压器	630.0	16.34	464	464	未进入负面清单	否	无	/
5787	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线34#柱上变压器	200.0	16.33	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5788	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-2号变压器	400.0	16.33	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5789	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯华丰分线40号右1华丰一号门公用变变压器	200.0	16.32	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5790	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块14#箱变变压器	630.0	16.32	464	464	未进入负面清单	否	无	/
5791	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑3#箱变变压器	630.0	16.32	464	464	未进入负面清单	否	无	/
5792	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟2#变压器	630.0	16.31	464	464	未进入负面清单	否	无	/
5793	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线五副甲二分线010号杆五副甲二台变压器	400.0	16.3	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5794	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线74右4+1号所带13号箱变变压器	400.0	16.3	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5795	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-2#箱变配电变压器	400.0	16.3	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5796	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟北分线五道沟北变压器	100.0	16.28	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5797	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线东五里堡村分线6号东五里堡村变压器	200.0	16.28	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5798	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南1号箱变2号变压器	315.0	16.28	232	232	未进入负面清单	否	无	/
5799	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线纵横开发1#站内变压器	315.0	16.28	232	232	未进入负面清单	否	无	/
5800	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线51右5支1号柱上变压器	100.0	16.27	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5801	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡东分线小堡东二变压器	200.0	16.27	147	147	未进入负面清单	否	无	/
5802	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线24右4巨龙开发配变站巨龙开发1#站内变压器	400.0	16.27	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5803	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线047号徐大沟变压器	400.0	16.26	295	295	未进入负面清单	否	无	/

5804	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线金沟变压器	100.0	16.25	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5805	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线高家街公用变分线2号高家街公用变变压器	100.0	16.25	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5806	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区7#配变站配电变压器	630.0	16.25	465	465	未进入负面清单	否	无	/
5807	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左6#柱上变压器	200.0	16.24	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5808	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块31#箱变变压器	630.0	16.24	465	465	未进入负面清单	否	无	/
5809	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变站2#变压器	400.0	16.24	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5810	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线四家子一台分005号四家子一台变压器	400.0	16.23	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5811	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线073号砬子前变压器	200.0	16.21	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5812	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线（左）017号马和二台变压器	400.0	16.2	295	295	未进入负面清单	否	无	/
5813	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线60#变压器	315.0	16.18	233	233	未进入负面清单	否	无	/
5814	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线172号头道砬子七八队变压器	50.0	16.16	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5815	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分赵家沟支28号赵家沟变压器	200.0	16.15	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5816	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右17右11	100.0	16.12	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5817	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线碾子沟分53号碾子沟变压器	200.0	16.12	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5818	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区1#配电室间隔配电变压器	800.0	16.12	591	591	未进入负面清单	否	无	/
5819	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线旺后山分线003号旺后山台变压器	100.0	16.1	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5820	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线半道子分线03号半道子变压器	200.0	16.09	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5821	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线03号大堡变压器	400.0	16.09	296	296	未进入负面清单	否	无	/

5822	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带13#箱变站内变	315.0	16.09	233	233	未进入负面清单	否	无	/
5823	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	古城名都小区1#箱式变电站间隔配电变压器	400.0	16.09	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5824	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线19号房申变压器	400.0	16.07	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5825	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线16右5左1#变压器	50.0	16.06	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5826	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线154号老虎庙子AB台变压器	200.0	16.06	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5827	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线那家分线29号那家变压器	200.0	16.06	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5828	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线平岭后村分线1号平岭后村变压器	100.0	16.06	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5829	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线74	100.0	16.05	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5830	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线后斗分013号后斗二台变压器	200.0	16.04	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5831	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线181号猴石变压器	100.0	16.03	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5832	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变备变	315.0	16.03	233	233	未进入负面清单	否	无	/
5833	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线牛毛沟支3号牛毛沟村变压器	100.0	16.02	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5834	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线160#肖家西柱上变压器	200.0	16.01	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5835	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左5#柱上变压器	200.0	16	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5836	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	工行社区5#配变站母线间隔配电变压器	400.0	16	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5837	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府8#箱变间隔配电变压器	500.0	16	370	370	未进入负面清单	否	无	/
5838	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右3#变台	315.0	15.99	233	233	未进入负面清单	否	无	/
5839	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东岭支线05号东岭变压器	80.0	15.99	59	59	未进入负面清单	否	无	/

5840	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线河东分17号李石河东变压器	200.0	15.99	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5841	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右18#柱上变压器	200.0	15.98	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5842	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块24#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	15.98	466	466	未进入负面清单	否	无	/
5843	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区2#配电变压器	630.0	15.98	466	466	未进入负面清单	否	无	/
5844	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区6-3#箱变变压器	400.0	15.98	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5845	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰汉分线02号蓝旗变压器	400.0	15.97	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5846	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线朝阳沟支线2号朝阳公变变压器	200.0	15.96	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5847	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南4#箱变变压器	630.0	15.95	467	467	未进入负面清单	否	无	/
5848	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	10千伏高方二线亿丰5#箱变配电变压器	630.0	15.95	467	467	未进入负面清单	否	无	/
5849	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线苇一队东分线001号苇一队东变压器	400.0	15.94	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5850	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右4#柱上变压器	200.0	15.92	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5851	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左2#柱上变压器	200.0	15.92	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5852	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线干沟子分线001号干沟子变压器	100.0	15.92	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5853	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线32#凤东社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	15.92	296	296	未进入负面清单	否	无	/
5854	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线路家分线005号路家变压器	200.0	15.91	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5855	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线六0二公用分线01号六0二公用台区59变压器	50.0	15.88	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5856	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力二分9号唐力一台变压器	200.0	15.88	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5857	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分083号上房村变压器	200.0	15.87	148	148	未进入负面清单	否	无	/

5858	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线一面山公用变支线6号一面山公用变变压器	100.0	15.84	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5859	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区1#配变站间隔配电变压器	500.0	15.84	371	371	未进入负面清单	否	无	/
5860	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	0千伏礼泉北线琥珀分线2号环网箱配出2号箱变变压器	400.0	15.84	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5861	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线台沟分014号台沟一变压器	200.0	15.83	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5862	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-2#变压器	315.0	15.82	234	234	未进入负面清单	否	无	/
5863	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12右1#柱上变压器	200.0	15.81	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5864	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左6支1#柱上变压器	200.0	15.81	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5865	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分92#柱上变压器	315.0	15.8	234	234	未进入负面清单	否	无	/
5866	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10#-2#箱变站内变压器	100.0	15.8	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5867	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线102号冰湖沟公用变二号变压器	50.0	15.79	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5868	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟分线62号台沟山嘴变压器	200.0	15.78	148	148	未进入负面清单	否	无	/
5869	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线22号洞上西头变压器	50.0	15.77	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5870	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗三组支线32号黄旗三组变压器	50.0	15.77	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5871	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线东分线002号长山堡变压器	400.0	15.76	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5872	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线140号右11台区变压器	315.0	15.76	234	234	未进入负面清单	否	无	/
5873	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线石灰窑分37号石灰窑子变压器	50.0	15.75	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5874	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块4#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	15.75	468	468	未进入负面清单	否	无	/
5875	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟4#变压器	630.0	15.75	468	468	未进入负面清单	否	无	/

5876	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线工区家属房变压器	50.0	15.72	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5877	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线14左3	315.0	15.69	234	234	未进入负面清单	否	无	/
5878	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	泽林小区1号箱变	500.0	15.69	372	372	未进入负面清单	否	无	/
5879	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左8#柱上变压器	100.0	15.68	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5880	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左#3变压器	400.0	15.68	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5881	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线59号青台子河南变压器	100.0	15.68	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5882	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东开发局1#箱变母线配电变压器	400.0	15.67	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5883	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	10kV詹北一线26柱上变压器	400.0	15.64	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5884	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线88号关山三台变压器	100.0	15.64	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5885	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	10kV泵站一线将军商场1#配变站1号变压器	630.0	15.64	468	468	未进入负面清单	否	无	/
5886	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线24#柱上变压器	400.0	15.63	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5887	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线胡头支线32号胡头沟台变压器	200.0	15.63	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5888	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线026号华泰变压器	100.0	15.63	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5889	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	10kV前甸一线026号变压器	400.0	15.63	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5890	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分052号傲牛一台变压器	400.0	15.63	297	297	未进入负面清单	否	无	/
5891	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块5#配变站1#变压器	400.0	15.61	298	298	未进入负面清单	否	无	/
5892	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	枫丹雅筑小区1-1#配变站1#变压器	630.0	15.61	469	469	未进入负面清单	否	无	/
5893	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线劳模公寓2号箱变2号变压器	500.0	15.6	372	372	未进入负面清单	否	无	/

5894	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线劳模公寓1号箱变	315.0	15.59	234	234	未进入负面清单	否	无	/
5895	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#变电站站内变压器	630.0	15.59	469	469	未进入负面清单	否	无	/
5896	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线31右3#柱上变压器	100.0	15.58	74	74	未进入负面清单	否	无	/
5897	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线71#箱变	400.0	15.58	298	298	未进入负面清单	否	无	/
5898	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线73变台	315.0	15.57	234	234	未进入负面清单	否	无	/
5899	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线东六路开关站22号箱式变电站变压器	500.0	15.56	372	372	未进入负面清单	否	无	/
5900	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线40左3	315.0	15.54	235	235	未进入负面清单	否	无	/
5901	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线下湖分线67号下湖公二变压器	20.0	15.53	15	15	未进入负面清单	否	无	/
5902	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线污水处理厂支线1号政府小区变压器	200.0	15.53	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5903	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出5A-2#箱变配电变压器	400.0	15.53	298	298	未进入负面清单	否	无	/
5904	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线	10千伏绿地二线绿地二期6#箱变变压器	630.0	15.53	469	469	未进入负面清单	否	无	/
5905	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分龙凤沟支16#龙凤沟台区变压器	400.0	15.52	298	298	未进入负面清单	否	无	/
5906	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右4+1柱上变压器	100.0	15.5	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5907	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线154号驿马三队变压器	100.0	15.5	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5908	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配变站1#变压器	315.0	15.49	235	235	未进入负面清单	否	无	/
5909	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线65号青台子北变压器	200.0	15.48	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5910	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线008号灯具厂1560变压器	400.0	15.48	298	298	未进入负面清单	否	无	/
5911	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线22矿档案馆间隔配电变压器	500.0	15.48	373	373	未进入负面清单	否	无	/

5912	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线13#柱上变压器	200.0	15.46	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5913	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-3号变压器	400.0	15.46	298	298	未进入负面清单	否	无	/
5914	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线36号变压器	315.0	15.45	235	235	未进入负面清单	否	无	/
5915	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线下北台分线008号下寨子一号变压器	200.0	15.43	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5916	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	红光小区1#配变站配电变压器	500.0	15.43	373	373	未进入负面清单	否	无	/
5917	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线阳光丽景三期A区配电室1#配电变压器	800.0	15.42	597	597	未进入负面清单	否	无	/
5918	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线高速收费站支线008号北山四台分支线003号北山四台变压器	200.0	15.41	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5919	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线二道沟分线20号二道沟变压器	200.0	15.41	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5920	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分叶家支004号叶家村变压器	100.0	15.41	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5921	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南6#箱变变压器	630.0	15.41	470	470	未进入负面清单	否	无	/
5922	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右2#柱上变压器	200.0	15.4	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5923	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线油路沟分线油路沟变压器	200.0	15.4	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5924	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线钢炉支线13号钢炉变压器	20.0	15.4	15	15	未进入负面清单	否	无	/
5925	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分7.2变压器	630.0	15.39	470	470	未进入负面清单	否	无	/
5926	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线306号四平五队公用变台变压器	100.0	15.37	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5927	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分7#三宝小卜柱上变压器	50.0	15.36	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5928	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右1#柱上变压器	200.0	15.34	149	149	未进入负面清单	否	无	/

5929	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块8#配变站2#变压器	400.0	15.34	299	299	未进入负面清单	否	无	/
5930	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线	10千伏绿地一线绿地二期3#箱变变压器	630.0	15.34	470	470	未进入负面清单	否	无	/
5931	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家支7号变压器（新）	200.0	15.33	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5932	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东变压器	400.0	15.32	299	299	未进入负面清单	否	无	/
5933	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线029号建行变台变压器	100.0	15.32	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5934	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线猴石西分线03号猴石西变压器	315.0	15.32	235	235	未进入负面清单	否	无	/
5935	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线35号白家大堡变变压器	200.0	15.31	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5936	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变541五零三线	10kV五零三线军工分线3右3号四小学西103变压器	315.0	15.3	235	235	未进入负面清单	否	无	/
5937	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期2#箱变变压器配电变压器	630.0	15.3	471	471	未进入负面清单	否	无	/
5938	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭四队变压器	100.0	15.28	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5939	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	工行社区1#配变站母线间隔配电变压器	630.0	15.27	471	471	未进入负面清单	否	无	/
5940	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线西沟分9+1号西沟二台变压器	200.0	15.26	149	149	未进入负面清单	否	无	/
5941	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线向阳一队分线十八岭村二支线004号十八岭村二变压器	100.0	15.25	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5942	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线丁家分线都家变压器	200.0	15.24	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5943	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线6#支1#柱上变压器	200.0	15.23	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5944	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏白云社区2号箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	15.23	299	299	未进入负面清单	否	无	/
5945	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所2#配变站变压器	630.0	15.23	471	471	未进入负面清单	否	无	/
5946	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线沟口分线16号所带1号箱变配电变压器	400.0	15.22	299	299	未进入负面清单	否	无	/

5947	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山9#变压器	630.0	15.21	471	471	未进入负面清单	否	无	/
5948	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线2号变压器	100.0	15.2	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5949	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线3#变压器	800.0	15.2	598	598	未进入负面清单	否	无	/
5950	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线石头人分线004号石头人变压器	100.0	15.18	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5951	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线洞上六队支线09号洞上六队变压器	100.0	15.17	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5952	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线高新分线179号大金厂公用变变压器	200.0	15.17	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5953	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线37	400.0	15.16	299	299	未进入负面清单	否	无	/
5954	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线田屯东分2号田屯东台变压器	400.0	15.16	299	299	未进入负面清单	否	无	/
5955	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线-1环网柜-7智能变-变压器	315.0	15.16	236	236	未进入负面清单	否	无	/
5956	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南3#箱变变压器	630.0	15.15	472	472	未进入负面清单	否	无	/
5957	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线29号柱上变压器	200.0	15.14	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5958	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线关家支线02号关家台变压器	200.0	15.14	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5959	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区2-1#站内变压器	400.0	15.14	299	299	未进入负面清单	否	无	/
5960	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线松树分019号松树沟一台变压器	200.0	15.13	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5961	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线26号公用1号变压器	315.0	15.12	236	236	未进入负面清单	否	无	/
5962	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线线董家街分线7号董家街村变压器	100.0	15.12	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5963	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变2#变压器	400.0	15.12	300	300	未进入负面清单	否	无	/
5964	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线红树沟支线2号红树沟变压器	50.0	15.11	37	37	未进入负面清单	否	无	/

5965	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南大街一线	南大街一线6#柱上变压器	50.0	15.1	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5966	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线边沟变压器	100.0	15.1	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5967	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线015号石门三队变压器	100.0	15.09	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5968	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右5#柱上变压器	100.0	15.08	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5969	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右4#柱上变压器	200.0	15.07	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5970	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线88+1#柱上变压器	200.0	15.07	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5971	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线61左2#变台	160.0	15.05	120	120	未进入负面清单	否	无	/
5972	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线河北支线5号公变六号变压器	200.0	15.05	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5973	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	工光二线新民分线6	160.0	15.04	120	120	未进入负面清单	否	无	/
5974	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支113号齐家1557变压器	200.0	15.04	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5975	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线59	100.0	15.03	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5976	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树河北分线桦树1号台支线017号桦树1号变压器	100.0	15.03	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5977	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线11号冷沟公变变压器	50.0	15.02	37	37	未进入负面清单	否	无	/
5978	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带3#箱变变压器	630.0	15.02	472	472	未进入负面清单	否	无	/
5979	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线果木分016号果木村变压器	200.0	15	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5980	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带10#箱变配电变压器	400.0	15	300	300	未进入负面清单	否	无	/
5981	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	启运家园小区2#配变站2#变压器	630.0	15	473	473	未进入负面清单	否	无	/
5982	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线3#环网柜东盛家园	1000.0	14.99	750	750	未进入负面清单	否	无	/

5983	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线六家子东分16号六家子东变压器	100.0	14.98	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5984	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线45号河东组变压器	400.0	14.96	300	300	未进入负面清单	否	无	/
5985	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块18#箱变变压器	630.0	14.96	473	473	未进入负面清单	否	无	/
5986	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左3#柱上变压器	200.0	14.95	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5987	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡公用变支线3号湾龙泡公用变变压器	400.0	14.95	300	300	未进入负面清单	否	无	/
5988	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线转祁支线109号祁家卜公一变压器	100.0	14.95	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5989	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线2#变压器	800.0	14.94	600	600	未进入负面清单	否	无	/
5990	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线38号中寨村变压器	315.0	14.93	236	236	未进入负面清单	否	无	/
5991	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带11#箱变变压器	630.0	14.93	473	473	未进入负面清单	否	无	/
5992	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分#20	100.0	14.92	75	75	未进入负面清单	否	无	/
5993	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线治安十队公用变二号分线12#治安十队公用变二号变压器	200.0	14.9	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5994	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园1#箱变变压器	630.0	14.9	473	473	未进入负面清单	否	无	/
5995	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线大背分线001号大背变压器	200.0	14.86	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5996	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线三道背支线1号三道背变压器	50.0	14.85	38	38	未进入负面清单	否	无	/
5997	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	古城名都小区3#箱式变电站间隔配电变压器	630.0	14.85	473	473	未进入负面清单	否	无	/
5998	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线路段分线19号清原高中变压器	200.0	14.84	150	150	未进入负面清单	否	无	/
5999	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线074号西五队变压器	400.0	14.83	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6000	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线140#唐力五台柱上变压器	80.0	14.83	60	60	未进入负面清单	否	无	/

6001	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带12#箱变站内变	400.0	14.83	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6002	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线5左2#柱上变压器	200.0	14.81	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6003	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线杨木林子支线007号杨木林子变压器	200.0	14.81	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6004	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线42号小大院变压器	50.0	14.8	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6005	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分30#柱上变压器	200.0	14.79	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6006	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分69号肖尔岭变压器	250.0	14.79	188	188	未进入负面清单	否	无	/
6007	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线056号刘山三台变压器	200.0	14.79	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6008	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变242镁砂线	10kV镁砂线005号镁砂变压器	160.0	14.78	120	120	未进入负面清单	否	无	/
6009	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分011号后邓村变压器	200.0	14.78	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6010	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅一期2箱变-02	400.0	14.78	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6011	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站2#变压器	400.0	14.78	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6012	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大10#箱变变压器	630.0	14.77	474	474	未进入负面清单	否	无	/
6013	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南7#箱变变压器	630.0	14.75	474	474	未进入负面清单	否	无	/
6014	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾2#箱变2#变压器	630.0	14.75	474	474	未进入负面清单	否	无	/
6015	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区4#配变站配电变压器	630.0	14.74	474	474	未进入负面清单	否	无	/
6016	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线32左3号柱上变压器(原101左1)	100.0	14.72	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6017	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	武警住宅小区1#配变站2#变压器	400.0	14.72	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6018	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	YHG_水源分线14油三宾馆1公开关间隔变压器	800.0	14.72	602	602	未进入负面清单	否	无	/

6019	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左3右1#柱上变压器	200.0	14.71	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6020	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河北支线21号木家河北变台变压器	200.0	14.71	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6021	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支1#柱上变压器	200.0	14.68	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6022	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变348南山城线	10kV南山城线六队分线9号六队变压器	400.0	14.68	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6023	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线北苍石分线34号红透山公用变压器	400.0	14.67	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6024	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分线3柱上变压器	315.0	14.66	237	237	未进入负面清单	否	无	/
6025	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变2#变压器	400.0	14.66	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6026	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大卜支线2号错草大卜变压器	400.0	14.65	301	301	未进入负面清单	否	无	/
6027	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线46左2号柱上变压器（新）	315.0	14.64	237	237	未进入负面清单	否	无	/
6028	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区2#配变站母线间隔配电变压器	630.0	14.64	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6029	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香山美墅二期6箱变-变压器	630.0	14.63	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6030	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线136甲帮三台区变压器	100.0	14.62	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6031	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线14号T接都督一队支线35号都督一队变压器	50.0	14.62	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6032	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小青沟分线小青沟变压器	100.0	14.61	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6033	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线沔阳分线060号栏木桥村变压器	400.0	14.6	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6034	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线041号马和六队变压器	400.0	14.59	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6035	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线助剂分07号液化气变压器	100.0	14.59	75	75	未进入负面清单	否	无	/

6036	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线17#变压器	400.0	14.59	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6037	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑4#箱变间隔配电变压器	630.0	14.59	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6038	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分线4#柱上变压器	400.0	14.57	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6039	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线141号猫脸变压器	50.0	14.57	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6040	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线向阳一队分线009号向阳一队变压器	50.0	14.57	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6041	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	东青二线14右21柱上变压器	100.0	14.56	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6042	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站40号箱式变电站变压器	500.0	14.56	377	377	未进入负面清单	否	无	/
6043	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期2#变压器	630.0	14.54	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6044	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	10千伏体育干线24右3号柱上变压器	315.0	14.53	238	238	未进入负面清单	否	无	/
6045	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变1#变压器	315.0	14.53	238	238	未进入负面清单	否	无	/
6046	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块7#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	14.53	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6047	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大夹皮沟分线5号大夹皮沟变压器	50.0	14.52	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6048	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线化工厂分公墓支015号路家二台变压器	100.0	14.52	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6049	望花区供电分公司	光明66kV变电站	玫瑰一线	玫瑰城小区新4#配电变压器	400.0	14.52	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6050	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右1#柱上变压器	200.0	14.48	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6051	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家一支003号丁西变压器	400.0	14.48	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6052	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区13#配电变压器	630.0	14.48	476	476	未进入负面清单	否	无	/
6053	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	怡景家园小区1#配变站1#变压器	160.0	14.48	121	121	未进入负面清单	否	无	/

6054	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华诚一期台区第一间隔配电变压器	630.0	14.48	476	476	未进入负面清单	否	无	/
6055	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-2	800.0	14.47	604	604	未进入负面清单	否	无	/
6056	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	10千伏高方二线亿丰7#箱变配电变压器	400.0	14.47	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6057	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右4#柱上变压器	200.0	14.46	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6058	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左2#柱上变压器	200.0	14.46	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6059	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2#柱上变压器	200.0	14.45	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6060	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	10千伏南平一线14左1号柱上变压器1	200.0	14.45	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6061	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线243号白家变变压器	400.0	14.45	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6062	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小哈塘支线小哈塘变压器	50.0	14.44	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6063	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分003号关口二台变压器	400.0	14.44	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6064	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾一线	三二五干线9+1#双水湾箱变变压器	500.0	14.44	378	378	未进入负面清单	否	无	/
6065	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线老戏厂变压器	400.0	14.43	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6066	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙公用变支线3号石庙公用变变压器	50.0	14.43	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6067	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线东至沟分27#东至沟变压器	100.0	14.43	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6068	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左5#柱上变压器	200.0	14.41	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6069	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大坎子支线2号错草大坎子变压器	200.0	14.39	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6070	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线02号下营子西二号变压器	200.0	14.39	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6071	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线127号马尔墩新村台变压器	30.0	14.39	23	23	未进入负面清单	否	无	/

6072	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左6#柱上变压器	200.0	14.37	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6073	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京西卜支线04号木章分线章京西卜变压器	100.0	14.36	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6074	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线信合支线04号信合台变变压器	400.0	14.34	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6075	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线399号高丽四台变压器	100.0	14.32	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6076	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线146#小红沟台变压器	200.0	14.31	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6077	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分60号浅沟村变压器（新）	400.0	14.31	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6078	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线17号教师学校302变压器	400.0	14.3	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6079	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	中心小学变压器	200.0	14.29	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6080	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变1号变压器	315.0	14.29	238	238	未进入负面清单	否	无	/
6081	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左4#柱上变压器	200.0	14.28	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6082	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左5右1#柱上变压器	200.0	14.28	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6083	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗北分线北道支线001号北道变压器	50.0	14.28	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6084	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线八宝分线砬嘴支线20号砬嘴变台变压器	400.0	14.26	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6085	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线大林子支线7号变压器	400.0	14.25	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6086	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线160号河沿变压器	50.0	14.23	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6087	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块16#箱变变压器	630.0	14.23	477	477	未进入负面清单	否	无	/
6088	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线01号杆T接边外一台支线06号边外一台变压器	100.0	14.22	76	76	未进入负面清单	否	无	/

6089	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头村分线5号泉眼头村变压器	400.0	14.22	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6090	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右19#柱上变压器	200.0	14.21	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6091	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10左3右16#柱上变压器	100.0	14.21	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6092	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右20右2	200.0	14.21	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6093	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分后邓一台支后邓一台柱上变压器（分台）	100.0	14.2	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6094	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新天德小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400.0	14.2	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6095	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化西小区3#箱变变压器	630.0	14.19	478	478	未进入负面清单	否	无	/
6096	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线黑石头分线4号黑石头村变压器	400.0	14.18	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6097	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线057号小四平变压器	400.0	14.16	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6098	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	联发香水湾小区3#配变站变压器	630.0	14.16	478	478	未进入负面清单	否	无	/
6099	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线40左5号柱上变压器	315.0	14.14	239	239	未进入负面清单	否	无	/
6100	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线51右1左12右3	400.0	14.13	303	303	未进入负面清单	否	无	/
6101	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线23号柱上变压器	315.0	14.12	239	239	未进入负面清单	否	无	/
6102	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线公五号分线20号公用变5号变压器	400.0	14.12	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6103	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线26加1号田屯中台变压器	400.0	14.12	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6104	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带5#箱变配电变压器	400.0	14.12	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6105	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线12#柱上变压器	200.0	14.11	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6106	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线马和三台分003号马和三台变压器	400.0	14.1	304	304	未进入负面清单	否	无	/

6107	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线朱家支3#朱家沟村2号变压器	100.0	14.1	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6108	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大二期洋房1号箱变2号变压器间隔	630.0	14.1	478	478	未进入负面清单	否	无	/
6109	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线大堡村分线2号大堡村变压器	200.0	14.08	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6110	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线7支1号杆柱上变压器	200.0	14.07	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6111	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线南台10#配变站变压器	500.0	14.07	380	380	未进入负面清单	否	无	/
6112	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线287号徐家二台变压器	100.0	14.05	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6113	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	10千伏深井干线小瓦分线5#柱上变压器	100.0	14.05	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6114	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线067#樟木村变压器	400.0	14.03	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6115	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线25号柱上变压器	200.0	14.02	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6116	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线12号柱上变压器	400.0	14.02	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6117	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线坎木分13号坎木东分台变压器	200.0	14	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6118	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	中戈南西戈干线43#箱变变压器配电变压器	630.0	14	479	479	未进入负面清单	否	无	/
6119	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小夹皮沟分线17号小夹皮变压器	100.0	13.99	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6120	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区7#配电室间隔配电变压器	1000.0	13.99	760	760	未进入负面清单	否	无	/
6121	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线水炉分线2号变压器	160.0	13.97	122	122	未进入负面清单	否	无	/
6122	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线170号暖泉子五队公变一号变压器(二批)	50.0	13.97	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6123	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	石门岭四台区变压器	200.0	13.97	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6124	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变2#变压器	315.0	13.97	239	239	未进入负面清单	否	无	/

6125	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分1号台沟1号变压器	400.0	13.96	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6126	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变2#间隔配电变压器	400.0	13.96	304	304	未进入负面清单	否	无	/
6127	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古三台（一）变压器	200.0	13.94	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6128	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发5#配变站母线配电变压器	630.0	13.9	479	479	未进入负面清单	否	无	/
6129	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右4#柱上变压器	200.0	13.88	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6130	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线洞上二队支线02号洞上二队变压器	200.0	13.88	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6131	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古八队分39号八队变压器（新）	200.0	13.86	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6132	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线38-1#箱变-变压器	400.0	13.86	305	305	未进入负面清单	否	无	/
6133	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线师专南5#箱变变压器	630.0	13.86	480	480	未进入负面清单	否	无	/
6134	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线09号丽怡小区301变压器	250.0	13.83	190	190	未进入负面清单	否	无	/
6135	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV方大二线大田支001#大田南台变压器	50.0	13.83	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6136	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线北大林公用变支线3号北大林公用变变压器	160.0	13.82	122	122	未进入负面清单	否	无	/
6137	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线秋木分线小红庙支线04号小红庙变台变压器	100.0	13.81	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6138	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线关家街分线王家窑支线20号王家窑变压器	50.0	13.81	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6139	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线三道沟分线01号四道沟变压器	200.0	13.8	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6140	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线76变压器	315.0	13.79	240	240	未进入负面清单	否	无	/
6141	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线108#大柳北台变压器	200.0	13.79	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6142	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分046#大石村变压器	400.0	13.79	305	305	未进入负面清单	否	无	/

6143	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线政府分线006号杆苇东变压器	400.0	13.78	305	305	未进入负面清单	否	无	/
6144	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线冰湖沟分线005号冰湖沟变压器	50.0	13.77	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6145	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线038号中学变压器(二批)	200.0	13.77	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6146	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分丁庄五台支44号丁庄五台变压器	100.0	13.77	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6147	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线菜家支005号菜家村变压器	200.0	13.77	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6148	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站三台分1#杆腰站三台柱上变压器	200.0	13.76	152	152	未进入负面清单	否	无	/
6149	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏古城子小区15号箱变新变压器	400.0	13.75	305	305	未进入负面清单	否	无	/
6150	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分13#碾盘小学变压器	200.0	13.74	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6151	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左3#	160.0	13.71	122	122	未进入负面清单	否	无	/
6152	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线61左1号柱上变压器	400.0	13.71	305	305	未进入负面清单	否	无	/
6153	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线放牛沟分线26号放牛沟公变变压器	50.0	13.71	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6154	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左3#柱上变压器	200.0	13.7	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6155	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线邮电分线10号柱上变压器	315.0	13.7	240	240	未进入负面清单	否	无	/
6156	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	10千伏泵站一线4号将军一方块1#配变站变压器	630.0	13.7	481	481	未进入负面清单	否	无	/
6157	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线米家堡支线27号米家堡变压器	50.0	13.68	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6158	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块20#箱变变压器	630.0	13.68	481	481	未进入负面清单	否	无	/
6159	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区1-1#站内变压器	630.0	13.68	481	481	未进入负面清单	否	无	/
6160	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分24#柱上变压器	200.0	13.67	153	153	未进入负面清单	否	无	/

6161	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左1#柱上变压器	200.0	13.66	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6162	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线11右4左3号柱上变压器	200.0	13.65	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6163	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市变351草杨联线	10kV草杨联线王油坊新村分线22号王油坊新村变压器	100.0	13.65	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6164	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	上海浪线	10千伏上海浪线豆子沟分12号豆子沟一变压器	200.0	13.65	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6165	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线扒牛沟分线2号扒牛沟村变压器	100.0	13.64	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6166	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线38号客运公司305变压器	315.0	13.64	241	241	未进入负面清单	否	无	/
6167	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线车站住宅支1号车站住宅变压器	100.0	13.63	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6168	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线13号柱上变压器	315.0	13.62	241	241	未进入负面清单	否	无	/
6169	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带9#箱变配电变压器	400.0	13.61	306	306	未进入负面清单	否	无	/
6170	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线22右2变台	315.0	13.6	241	241	未进入负面清单	否	无	/
6171	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线六旺沟支线11号六旺沟变压器	50.0	13.58	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6172	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线滴台二台分2号滴台二台变压器	200.0	13.58	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6173	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线14号土口子村变压器	200.0	13.57	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6174	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	盘南小区2期4#配变站1变压器	630.0	13.56	482	482	未进入负面清单	否	无	/
6175	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分009号小排房村变压器	200.0	13.55	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6176	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右1#柱上变压器	200.0	13.53	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6177	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-2号变压器	400.0	13.53	306	306	未进入负面清单	否	无	/
6178	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线毛公河西分015号毛公河西变压器	200.0	13.52	153	153	未进入负面清单	否	无	/

6179	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右4#柱上变压器	200.0	13.51	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6180	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线双庙子南分线04号双庙子南变压器	200.0	13.51	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6181	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分7#柱上变压器	200.0	13.5	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6182	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	五平二线24右10柱上-变压器	200.0	13.5	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6183	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	10千伏榆林干线59号柱上变压器	50.0	13.5	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6184	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线076号四家子南台变压器	400.0	13.5	306	306	未进入负面清单	否	无	/
6185	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线34左3#开关间隔配电变压器	400.0	13.49	306	306	未进入负面清单	否	无	/
6186	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所1#变压器	1000.0	13.49	765	765	未进入负面清单	否	无	/
6187	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线冰湖沟分线庙沟支线庙沟北支线2号庙沟北变压器	200.0	13.48	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6188	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左3#柱上变压器	200.0	13.47	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6189	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线18左3	200.0	13.47	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6190	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右1箱变	400.0	13.46	306	306	未进入负面清单	否	无	/
6191	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左1#变压器	100.0	13.45	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6192	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线林场南分线003号林场南变压器	100.0	13.44	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6193	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡村分线3号湾龙泡村变压器	400.0	13.44	306	306	未进入负面清单	否	无	/
6194	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线333号三家子变压器	200.0	13.43	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6195	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带4#箱变变压器	630.0	13.43	482	482	未进入负面清单	否	无	/
6196	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左3#柱上变压器	400.0	13.41	306	306	未进入负面清单	否	无	/

6197	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	10千伏乾安干线3号柱上变压器	200.0	13.41	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6198	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线98#变压器	315.0	13.41	241	241	未进入负面清单	否	无	/
6199	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟支线027号古城沟变压器	50.0	13.41	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6200	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线2#环网柜所带东泰嘉苑	400.0	13.37	307	307	未进入负面清单	否	无	/
6201	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线东洼支线26号东洼变压器	50.0	13.36	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6202	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左19右1#柱上变压器	200.0	13.35	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6203	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线5	100.0	13.35	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6204	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6#配变站2#变压器	630.0	13.35	483	483	未进入负面清单	否	无	/
6205	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线197号杨木沟变压器	50.0	13.34	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6206	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化西小区1#配变站配电变压器	630.0	13.34	483	483	未进入负面清单	否	无	/
6207	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线93号小林子变压器	100.0	13.32	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6208	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分96右1#柱上变压器	400.0	13.31	307	307	未进入负面清单	否	无	/
6209	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园1-2#箱变变压器	315.0	13.29	242	242	未进入负面清单	否	无	/
6210	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线72右1号柱上变压器	200.0	13.28	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6211	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子线14952	10千伏北甸子线东屯分线3号东屯里变压器	50.0	13.28	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6212	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线关口五台分002号关口五台变压器	200.0	13.26	153	153	未进入负面清单	否	无	/
6213	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道支003号五道西变压器	160.0	13.26	123	123	未进入负面清单	否	无	/
6214	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线21+1#柱上变压器	100.0	13.25	77	77	未进入负面清单	否	无	/

6215	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线顺平一支3左7号员工一台	200.0	13.25	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6216	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	10千伏平塑一线29左16左1号柱上变压器	400.0	13.24	307	307	未进入负面清单	否	无	/
6217	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	红光小区5#配变站配电变压器	500.0	13.24	384	384	未进入负面清单	否	无	/
6218	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分那家支004号那家村变压器	100.0	13.21	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6219	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线望江楼1#配电站01变压器	400.0	13.2	307	307	未进入负面清单	否	无	/
6220	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分3#柱上变压器	400.0	13.19	307	307	未进入负面清单	否	无	/
6221	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山五台柱上变压器	100.0	13.15	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6222	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发1#变压器	630.0	13.14	484	484	未进入负面清单	否	无	/
6223	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内1号变压器	315.0	13.09	242	242	未进入负面清单	否	无	/
6224	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#22变压器	400.0	13.07	308	308	未进入负面清单	否	无	/
6225	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线184号大梨树沟公变变压器	50.0	13.04	38	38	未进入负面清单	否	无	/
6226	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线62左3号环网柜所带5号箱变配电变压器	630.0	13.04	485	485	未进入负面清单	否	无	/
6227	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发3#配变站母线配电变压器	400.0	13.03	308	308	未进入负面清单	否	无	/
6228	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线南崴子分线27号南崴子变压器	100.0	13.02	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6229	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线33号下海浪三变压器	200.0	13.02	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6230	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线64左1变压器	400.0	13.02	308	308	未进入负面清单	否	无	/
6231	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山5#变压器	630.0	13.01	485	485	未进入负面清单	否	无	/
6232	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线74号框子沟景区变压器	200.0	13	154	154	未进入负面清单	否	无	/

6233	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	乾安小区3#箱变变压器	630.0	13	485	485	未进入负面清单	否	无	/
6234	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线141右05号车站北613变压器	100.0	12.99	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6235	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际1#箱变变压器	630.0	12.99	485	485	未进入负面清单	否	无	/
6236	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线河清分河清零九变压器	200.0	12.98	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6237	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区2#配变站变压器01	630.0	12.97	485	485	未进入负面清单	否	无	/
6238	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线48左2号柱上变压器	400.0	12.95	308	308	未进入负面清单	否	无	/
6239	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线供电分线3右2号柱上变压器	400.0	12.95	308	308	未进入负面清单	否	无	/
6240	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线塔鲜北台分9号塔鲜北台（新）	200.0	12.95	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6241	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线73左6#柱上变压器	100.0	12.94	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6242	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福中一线38右2-1号柱上变压器	200.0	12.94	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6243	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线耿杨分线大东沟支线35号大东沟公用变	50.0	12.94	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6244	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线小甲分1#环网柜-3#箱变	160.0	12.93	123	123	未进入负面清单	否	无	/
6245	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线68左5#	160.0	12.92	123	123	未进入负面清单	否	无	/
6246	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线145号油厂变压器	200.0	12.91	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6247	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线林场支线14号大修厂变压器	50.0	12.91	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6248	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线20号教育台变压器	200.0	12.9	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6249	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大二期洋房2号箱变2号变压器间隔	630.0	12.9	486	486	未进入负面清单	否	无	/
6250	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线刘小卜子线002号刘小卜变压器	100.0	12.86	77	77	未进入负面清单	否	无	/

6251	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	金鼎变546金苍联线	10千伏金苍联线北苍石分线24号镇政府北变压器	315.0	12.85	243	243	未进入负面清单	否	无	/
6252	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线112#大柳二台（分台）柱上变压器	200.0	12.85	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6253	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区4#配变站母线间隔配电变压器	630.0	12.85	486	486	未进入负面清单	否	无	/
6254	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山13#变压器	400.0	12.85	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6255	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分20#柱上变压器	200.0	12.8	154	154	未进入负面清单	否	无	/
6256	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV上马线八盘分二道支005号二道变压器	100.0	12.8	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6257	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金二队支4号马金二队变压器(新)	315.0	12.8	243	243	未进入负面清单	否	无	/
6258	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站1#变压器	400.0	12.77	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6259	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线矿前分线8左2号柱上变压器	400.0	12.76	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6260	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线缸窑分线013号大四平缸窑养殖场变压器	100.0	12.76	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6261	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线20右3#变压器	100.0	12.76	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6262	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南9#箱变变压器	400.0	12.76	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6263	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英汉东分线英汉东变压器	400.0	12.75	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6264	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线大东沟分大东沟支005号大东沟变压器	200.0	12.75	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6265	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城3期4#箱变1#变压器	500.0	12.75	386	386	未进入负面清单	否	无	/
6266	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	2号箱变进线间隔配电变压器	400.0	12.75	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6267	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线石棚子三台分008号石棚子三台变压器	100.0	12.7	77	77	未进入负面清单	否	无	/
6268	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大五期1号箱变变压器间隔配电变压器	630.0	12.7	487	487	未进入负面清单	否	无	/

6269	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#51柱上变压器	400.0	12.69	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6270	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	10千伏沈链干线锦绣澜湾3-1#箱变变压器	500.0	12.69	387	387	未进入负面清单	否	无	/
6271	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变855西南二线	西山变综合台变台	200.0	12.66	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6272	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分方晓八台支1号方晓八台变压器	200.0	12.66	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6273	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	10千伏五东一线古城子小区新11号配电变压器	400.0	12.65	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6274	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线肉联厂小区1-2号箱变变压器	400.0	12.64	309	309	未进入负面清单	否	无	/
6275	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线徐小卜分线136号徐小卜村变压器	200.0	12.61	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6276	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左1#柱上变压器	200.0	12.57	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6277	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线良种分线11变压器	400.0	12.56	310	310	未进入负面清单	否	无	/
6278	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	双庙子北台变压器	160.0	12.56	124	124	未进入负面清单	否	无	/
6279	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分33#柱上变压器	200.0	12.55	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6280	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右#2	315.0	12.54	244	244	未进入负面清单	否	无	/
6281	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#站内变压器	630.0	12.53	488	488	未进入负面清单	否	无	/
6282	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线小东分大岭台支大岭一台	200.0	12.51	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6283	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器主用	500.0	12.51	387	387	未进入负面清单	否	无	/
6284	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块5#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	12.51	488	488	未进入负面清单	否	无	/
6285	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线110号东徐家变压器	400.0	12.5	310	310	未进入负面清单	否	无	/
6286	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	坑南分线7变台	250.0	12.48	194	194	未进入负面清单	否	无	/

6287	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线136号山河公一变压器	50.0	12.47	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6288	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线响鲜分线响鲜变台变压器	200.0	12.45	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6289	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线粮种厂分线27号粮种厂变压器	200.0	12.45	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6290	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线088号荒地村变压器	400.0	12.45	310	310	未进入负面清单	否	无	/
6291	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线166号崔庄子变压器	400.0	12.43	310	310	未进入负面清单	否	无	/
6292	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线81号砬崴子变台变压器	100.0	12.39	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6293	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所48-1#配变站配电变压器	400.0	12.37	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6294	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌一线8644	帝景翰苑小区12#配变站配电变压器	630.0	12.34	489	489	未进入负面清单	否	无	/
6295	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北9#站内变压器	400.0	12.34	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6296	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右3右3#变压器	400.0	12.31	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6297	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱变-01变压器	400.0	12.29	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6298	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉一台支4#柱上变压器	200.0	12.27	155	155	未进入负面清单	否	无	/
6299	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分27	100.0	12.25	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6300	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右15#柱上变压器	200.0	12.25	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6301	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线黄旗七组支线3号黄旗七组变压器	50.0	12.25	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6302	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块22#箱变变压器间隔配电变压器	400.0	12.25	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6303	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线三组支线腰堡004#变压器	200.0	12.23	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6304	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站1#变压器	500.0	12.22	389	389	未进入负面清单	否	无	/

6305	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线国际鑫城2#箱变2#变压器	500.0	12.22	389	389	未进入负面清单	否	无	/
6306	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线长背村支11号长背村变压器	400.0	12.21	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6307	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线22号南山变变压器	200.0	12.2	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6308	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线039号松树沟二台变压器	200.0	12.18	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6309	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉支48#上汉二台分台新建变压器	200.0	12.17	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6310	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块15#箱变变压器间隔配电变压器	400.0	12.17	311	311	未进入负面清单	否	无	/
6311	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔1#配电变压器	800.0	12.15	623	623	未进入负面清单	否	无	/
6312	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分029号敬老院变压器	200.0	12.13	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6313	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线13号柱上变压器	315.0	12.11	245	245	未进入负面清单	否	无	/
6314	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78+1环网柜所带8A号箱变配电变压器	400.0	12.11	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6315	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线118#柱上变压器	315.0	12.1	245	245	未进入负面清单	否	无	/
6316	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线06号柱上变压器	200.0	12.1	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6317	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线卧龙湾1#箱变1#变压器	500.0	12.1	390	390	未进入负面清单	否	无	/
6318	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线商业支线007+1号副杆商业区变压器	400.0	12.09	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6319	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左1#柱上变压器	200.0	12.07	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6320	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左2#柱上变压器	200.0	12.06	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6321	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线公用变2号支线6号公用变2号变压器	400.0	12.06	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6322	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分47号一组变压器	200.0	12.06	156	156	未进入负面清单	否	无	/

6323	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线放牛沟分线1号猴石公变二变压器	200.0	12.05	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6324	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10千伏罗圈沟线大甘河公用变一号子线36号大甘河公用变一号变压器	100.0	12.05	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6325	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10千伏王木线夏家二台分2号夏家二台变压器	200.0	12.03	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6326	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线北大林村支线4号北大林村变压器	315.0	12.02	246	246	未进入负面清单	否	无	/
6327	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线王家店二台分1#王家店二台变压器	200.0	12.02	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6328	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子分线长岭子变压器	200.0	12	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6329	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线关山大棚分7号关山大棚变压器（新）	100.0	12	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6330	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱1号箱变1号变压器	400.0	12	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6331	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分107号中二变压器	400.0	11.99	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6332	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分山城支010号山城沟变压器	200.0	11.99	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6333	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线速冻厂家属支线1号速冻厂家属变压器	50.0	11.98	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6334	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线河东村支线4号河东村变压器	400.0	11.98	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6335	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分煤研三台支15号煤研三台变压器	400.0	11.98	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6336	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	石化公寓4#配变站新变压器	630.0	11.98	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6337	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化南小区2#配电站新	630.0	11.97	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6338	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线46#柱上变压器	50.0	11.96	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6339	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10千伏永陵二线063号杆西校变台	200.0	11.96	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6340	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线关家分线054号杆张家南台变压器	100.0	11.95	78	78	未进入负面清单	否	无	/

6341	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线白草甸公用变子线004号白草甸公用变压器	50.0	11.94	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6342	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线西山支线09号西山变台变压器	400.0	11.93	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6343	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线大央分线56号大央变台变压器	200.0	11.93	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6344	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支16号腰站变压器（新）	100.0	11.92	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6345	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区9#配变站母线间隔配电变压器	630.0	11.92	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6346	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13#-2#箱变变压器	400.0	11.92	312	312	未进入负面清单	否	无	/
6347	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	10kV前甸一线52左1号变压器	100.0	11.91	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6348	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南8#箱变变压器	630.0	11.9	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6349	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块23#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	11.89	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6350	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	宾馆一线浑河花园高层变电所3#变压器	1000.0	11.89	781	781	未进入负面清单	否	无	/
6351	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区三台区变压器间隔配电变压器	500.0	11.89	391	391	未进入负面清单	否	无	/
6352	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线206号上龙湾变压器	200.0	11.86	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6353	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分39号李家村变压器(新)	400.0	11.85	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6354	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线53#青台子河南二台变压器	200.0	11.85	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6355	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区1#变压器	630.0	11.83	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6356	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区一台区变压器间隔配电变压器	630.0	11.83	492	492	未进入负面清单	否	无	/
6357	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线7#柱上变压器	200.0	11.82	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6358	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分24左3右4#柱上变压器	400.0	11.81	313	313	未进入负面清单	否	无	/

6359	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线45左2#变压器	500.0	11.8	391	391	未进入负面清单	否	无	/
6360	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线任霸分线046号什排地变压器	100.0	11.79	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6361	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马五队支3号驿马五队变压器	200.0	11.79	156	156	未进入负面清单	否	无	/
6362	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分线2左2号柱上变压器	400.0	11.75	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6363	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大哪分线下偏砬河支线8号杆下偏砬河二台变压器	100.0	11.74	78	78	未进入负面清单	否	无	/
6364	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右2	200.0	11.72	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6365	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线001号立交桥四号变压器	200.0	11.72	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6366	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线19右2#变压器	400.0	11.7	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6367	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线38#箱变2#变压器间隔配电变压器	400.0	11.7	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6368	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳厂部变压器	400.0	11.69	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6369	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际4B#箱变变压器	400.0	11.67	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6370	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带8#箱变配电变压器	400.0	11.66	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6371	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区4-2号箱变配电变压器	400.0	11.65	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6372	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分90号毛台变压器（新）	200.0	11.64	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6373	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区三线	10千伏开发三线四方台家园6#箱变-2变压器	400.0	11.64	313	313	未进入负面清单	否	无	/
6374	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分079号大房子变压器	400.0	11.62	314	314	未进入负面清单	否	无	/
6375	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	10千伏高方一线亿丰4#箱变配电变压器	630.0	11.62	494	494	未进入负面清单	否	无	/
6376	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平四队分线01号四平四队公用变台变压器	100.0	11.6	78	78	未进入负面清单	否	无	/

6377	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线19号幸福变压器	400.0	11.58	314	314	未进入负面清单	否	无	/
6378	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期3#箱变变压器	630.0	11.57	494	494	未进入负面清单	否	无	/
6379	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右3#柱上变压器	200.0	11.55	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6380	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分17#柱上变压器	200.0	11.54	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6381	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线05号尹家八队台变压器	200.0	11.54	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6382	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线五0五支线11号五0五变压器	50.0	11.54	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6383	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线22支1#柱上变压器	200.0	11.52	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6384	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线孙会东羊场支线35号孙会东羊场变压器	50.0	11.52	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6385	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10千伏汤河干线二道河分009号二道河变压器	50.0	11.52	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6386	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线天通苑小区1#箱变2#配电变压器	500.0	11.52	392	392	未进入负面清单	否	无	/
6387	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线白旗道北分线005号杆白旗道北变压器	200.0	11.49	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6388	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线三道关支线17号水手三队变压器	200.0	11.49	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6389	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10千伏罗圈沟线刘家崴子分线24号刘家崴子公用变一号变压器	100.0	11.48	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6390	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤河干线后三道河分025号栏河哨变压器	30.0	11.48	24	24	未进入负面清单	否	无	/
6391	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线92号松岗树变压器（新）	200.0	11.47	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6392	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线056号古佛峪变压器	200.0	11.45	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6393	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线小钓鱼台支线1号小钓鱼台变压器	50.0	11.45	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6394	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变站2#	500.0	11.44	393	393	未进入负面清单	否	无	/

6395	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分131号迟家二台变压器	100.0	11.4	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6396	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家二支004号丁东变压器	400.0	11.39	314	314	未进入负面清单	否	无	/
6397	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	浑河花园1#变压器	630.0	11.39	495	495	未进入负面清单	否	无	/
6398	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线后斗分017号后斗一台变压器	400.0	11.38	314	314	未进入负面清单	否	无	/
6399	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分021号关口四台变压器	100.0	11.38	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6400	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区9#配变站配电变压器	630.0	11.38	495	495	未进入负面清单	否	无	/
6401	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分金矿支001号梨树变压器	200.0	11.37	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6402	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线板桥子分线03号板桥子变压器	400.0	11.36	315	315	未进入负面清单	否	无	/
6403	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线177号章京胃口变压器	100.0	11.36	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6404	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	10千伏跃北联线面厂分线7号柱上变压器	200.0	11.35	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6405	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居1#变压器	400.0	11.35	315	315	未进入负面清单	否	无	/
6406	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城6#配电变压器	630.0	11.32	496	496	未进入负面清单	否	无	/
6407	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线荒地分线33号荒地台区变压器	50.0	11.29	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6408	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区14#配电变压器	630.0	11.28	496	496	未进入负面清单	否	无	/
6409	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分12#柱上变压器	200.0	11.27	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6410	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰二支分线12支1-变台	100.0	11.27	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6411	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分23#1513支山城子大队分台变压器	200.0	11.27	157	157	未进入负面清单	否	无	/
6412	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线木材分30号智能变	160.0	11.25	126	126	未进入负面清单	否	无	/

6413	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区7#配电变压器	630.0	11.25	496	496	未进入负面清单	否	无	/
6414	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟分线002号闹子沟变压器	200.0	11.24	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6415	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线29支1#柱上变压器	400.0	11.23	315	315	未进入负面清单	否	无	/
6416	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线参场支线参场变压器	200.0	11.23	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6417	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10千伏红二号线五道沟三台分线01号杆五道沟三台变台	100.0	11.23	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6418	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园5#变压器	630.0	11.22	496	496	未进入负面清单	否	无	/
6419	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线金厂支线73号线金厂村变压器	50.0	11.21	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6420	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线15左1号柱上变压器	100.0	11.18	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6421	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线大甸子分后二道六台支1号后二道六台（新）	200.0	11.18	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6422	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线69左1	200.0	11.16	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6423	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区11#配电变压器	630.0	11.16	497	497	未进入负面清单	否	无	/
6424	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线公变二号分线12号公变六号变压器	200.0	11.15	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6425	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线下岗子分线02号下岗子变压器	200.0	11.13	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6426	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	铁岭小区2#配变站1	630.0	11.13	497	497	未进入负面清单	否	无	/
6427	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分18#柱上变压器	200.0	11.12	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6428	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线邓家分邓家二支002号邓家二变压器	400.0	11.11	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6429	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线25左1号柱上变压器	100.0	11.1	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6430	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线8-2地块2-2#箱变变压器	400.0	11.1	316	316	未进入负面清单	否	无	/

6431	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分65#柱上变压器	100.0	11.09	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6432	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线康乐农沟支2号康乐东沟二台变压器	400.0	11.09	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6433	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块32#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	11.08	497	497	未进入负面清单	否	无	/
6434	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区1#配变站1#变压器	630.0	11.08	497	497	未进入负面清单	否	无	/
6435	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线苇西分线007号苇西变压器	200.0	11.07	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6436	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站2#变压器	315.0	11.07	249	249	未进入负面清单	否	无	/
6437	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线北沟滴村分线01号北沟五六队变压器	200.0	11.06	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6438	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	蛤蟆灰二台变压器	200.0	11.05	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6439	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线钓鱼台支线47号钓鱼台变压器	100.0	11.04	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6440	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑1#箱变间隔配电变压器	630.0	11.04	497	497	未进入负面清单	否	无	/
6441	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线19号柱上变压器1	200.0	11.02	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6442	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线水库分线39号许金武鸡厂变压器	50.0	11.02	39	39	未进入负面清单	否	无	/
6443	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左18支1#柱上变压器	200.0	11	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6444	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线高新分线207号新房子变压器	200.0	11	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6445	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线40左1台区柱上变压器	400.0	11	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6446	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线35右2号柱上变压器	400.0	10.97	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6447	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线下二道分线023号北三家下二道变压器	400.0	10.97	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6448	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线古城子分线12号柱上变压器	400.0	10.95	316	316	未进入负面清单	否	无	/

6449	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场分线03号赵家林场二号变台变压器	200.0	10.95	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6450	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线小沟子支线001号小沟子变压器	80.0	10.94	63	63	未进入负面清单	否	无	/
6451	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线制钉分线19号柱上变压器	100.0	10.93	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6452	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左6#柱上变压器	200.0	10.93	158	158	未进入负面清单	否	无	/
6453	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分19号碾盘小北沟	315.0	10.92	249	249	未进入负面清单	否	无	/
6454	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇青联线	醇青联线29左2	400.0	10.91	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6455	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左16所带箱变变压器	400.0	10.91	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6456	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线426号林场家属北变压器	100.0	10.9	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6457	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线魏家支线6#魏家村变压器	400.0	10.9	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6458	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发4#配变站母线配电变压器	400.0	10.88	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6459	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟1#箱变变压器	400.0	10.88	316	316	未进入负面清单	否	无	/
6460	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线3右2号柱上变压器	400.0	10.85	317	317	未进入负面清单	否	无	/
6461	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线敬老院分线001号杆敬老院变压器	50.0	10.84	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6462	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	10千伏新太干线青岛分线75右3号柱上变压器	100.0	10.83	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6463	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带1#箱变配电变压器	400.0	10.82	317	317	未进入负面清单	否	无	/
6464	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分丁庄三台支14号丁庄三台变压器	100.0	10.81	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6465	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	古城名都小区2#箱式变电站间隔配电变压器	630.0	10.8	499	499	未进入负面清单	否	无	/
6466	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线裴家支线02号裴家变压器	100.0	10.78	79	79	未进入负面清单	否	无	/

6467	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线	10千伏刘同二线沈链分线6号柱上变压器	100.0	10.78	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6468	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	石化公寓6#配变站新变压器	630.0	10.77	499	499	未进入负面清单	否	无	/
6469	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线八宝分线122号八宝变台变压器	400.0	10.76	317	317	未进入负面清单	否	无	/
6470	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线榔头沟支线15号高立屯2号公用变	50.0	10.75	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6471	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供2#箱变变压器	400.0	10.74	317	317	未进入负面清单	否	无	/
6472	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二干沟支线056号西岔变压器	20.0	10.73	16	16	未进入负面清单	否	无	/
6473	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线94号查良子变台变压器	50.0	10.72	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6474	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线089号赵家一台变压器	50.0	10.72	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6475	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏东六专线东六路开闭所19号箱式变电站变压器	630.0	10.7	500	500	未进入负面清单	否	无	/
6476	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线高新分线142号四合水变压器	200.0	10.69	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6477	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线昊林木业02#洼子一台区柱上变压器	200.0	10.69	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6478	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分后沟四台1号后沟四台变压器	200.0	10.69	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6479	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10千伏马环联线北环分线助济厂支3号杆北关三队三台变压器	400.0	10.69	317	317	未进入负面清单	否	无	/
6480	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线潘家店支线4号潘家店变压器	200.0	10.66	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6481	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右5变台	160.0	10.65	127	127	未进入负面清单	否	无	/
6482	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线石材分新发沟二台支4号新发沟二台变压器	100.0	10.65	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6483	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线4号所带环网柜配出12号箱变配电变压器	400.0	10.65	317	317	未进入负面清单	否	无	/
6484	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东开发局3#箱变母线配电变压器	630.0	10.62	500	500	未进入负面清单	否	无	/

6485	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块25#箱变变压器间隔配电变压器	630.0	10.62	500	500	未进入负面清单	否	无	/
6486	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北市分线5号柱上变压器	200.0	10.6	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6487	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	10千伏戈跃联线31右1号箱变变压器	400.0	10.57	318	318	未进入负面清单	否	无	/
6488	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线11左2号柱上变压器	315.0	10.56	250	250	未进入负面清单	否	无	/
6489	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块2#配变变压器南02	500.0	10.56	397	397	未进入负面清单	否	无	/
6490	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区15#配电变压器	630.0	10.54	501	501	未进入负面清单	否	无	/
6491	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线棒槌沟芳草支线芳草变压器	30.0	10.53	24	24	未进入负面清单	否	无	/
6492	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山14#变压器	630.0	10.52	501	501	未进入负面清单	否	无	/
6493	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线170号边沟里台变压器	100.0	10.51	79	79	未进入负面清单	否	无	/
6494	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线145#北沟一台变压器	315.0	10.48	250	250	未进入负面清单	否	无	/
6495	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	上年线青石分8#变压器	200.0	10.47	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6496	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线丁家街公变分线7号丁家街公变变压器	315.0	10.46	251	251	未进入负面清单	否	无	/
6497	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线南关分线4智能变	400.0	10.44	318	318	未进入负面清单	否	无	/
6498	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线186号暖泉子五队二号变压器	50.0	10.44	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6499	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	二院小区1#配变站新变压器	630.0	10.42	501	501	未进入负面清单	否	无	/
6500	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	南平一线60支1#柱上变压器	100.0	10.4	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6501	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左3#柱上变压器	200.0	10.4	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6502	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右1#柱上变压器	200.0	10.39	159	159	未进入负面清单	否	无	/

6503	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区7-4#箱变变压器	400.0	10.38	318	318	未进入负面清单	否	无	/
6504	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑2台分线022号南窑二台变压器	50.0	10.35	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6505	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线元帅林分12号高丽二台变压器	200.0	10.34	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6506	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	玫瑰城小区9#配变站1#变压器	630.0	10.34	502	502	未进入负面清单	否	无	/
6507	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线2右#3	315.0	10.3	251	251	未进入负面清单	否	无	/
6508	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左1#柱上变压器	200.0	10.3	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6509	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线02号生产资料台变压器	500.0	10.28	399	399	未进入负面清单	否	无	/
6510	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子二队支线009号暖泉子二队公变	50.0	10.28	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6511	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10千伏汤河干线庄家西沟分34号庄西沟变压器	200.0	10.28	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6512	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线114号吴家沟二组变压器	200.0	10.27	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6513	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带4号箱变2号配电变压器	500.0	10.27	399	399	未进入负面清单	否	无	/
6514	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分31#柱上变压器	200.0	10.26	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6515	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线49号和睦厂部台变压器	200.0	10.26	159	159	未进入负面清单	否	无	/
6516	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块17#箱变变压器	630.0	10.26	502	502	未进入负面清单	否	无	/
6517	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区3#配变站2#变压器	500.0	10.26	399	399	未进入负面清单	否	无	/
6518	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支101号上头变压器（新）	200.0	10.24	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6519	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前支线岭前水利分支线033号岭前水利台变压器	100.0	10.22	80	80	未进入负面清单	否	无	/

6520	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什付匠沟030号什付匠公变	100.0	10.21	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6521	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线达山分10右2号达山村变压器	100.0	10.2	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6522	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线连刀分69#连刀里二台区柱上变压器	200.0	10.2	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6523	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右2#柱上变压器	400.0	10.19	319	319	未进入负面清单	否	无	/
6524	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线56支1#柱上变压器	200.0	10.18	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6525	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线135号胜利三队变台变压器	100.0	10.18	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6526	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线支家支线003号支家变压器	50.0	10.17	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6527	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线太平沟村分线19号太平沟村变压器	50.0	10.17	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6528	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线庙西沟支线1号庙西沟公变变压器	100.0	10.15	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6529	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分25号鹿甸沟变压器（新）	200.0	10.13	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6530	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区2#箱变间隔配电变压器	630.0	10.13	503	503	未进入负面清单	否	无	/
6531	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线苇塘沟支线33号苇塘沟台变压器	100.0	10.12	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6532	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线77号九寨沟变台变压器	50.0	10.12	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6533	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线四道一台分001号四道一台变压器	400.0	10.12	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6534	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	浑河花园2#变压器	630.0	10.11	503	503	未进入负面清单	否	无	/
6535	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线8右3号所带环网柜配出6号箱变配电变压器	400.0	10.1	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6536	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线38-2#箱变-1#变压器	315.0	10.08	252	252	未进入负面清单	否	无	/
6537	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线东站分线福来沟三台台区	100.0	10.07	80	80	未进入负面清单	否	无	/

6538	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	1号箱变进线间隔配电变压器	400.0	10.05	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6539	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园6#变压器	630.0	10.04	504	504	未进入负面清单	否	无	/
6540	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号1#箱变变压器	500.0	10.02	400	400	未进入负面清单	否	无	/
6541	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2右4#柱上变压器	200.0	10	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6542	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰二支28+1#柱上变压器	400.0	10	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6543	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线修家支线01号修家变台变压器	400.0	9.99	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6544	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线液化气支线13号民主新村变压器	160.0	9.98	128	128	未进入负面清单	否	无	/
6545	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线蓝天水岸1#箱变-1变压器	500.0	9.97	400	400	未进入负面清单	否	无	/
6546	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线大碾子分线001号大碾子变压器	100.0	9.96	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6547	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线101号柱上变压器	400.0	9.95	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6548	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线10柱上变压器	200.0	9.95	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6549	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子七队支线41号暖泉子七队变压器	200.0	9.95	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6550	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线33变压器	200.0	9.94	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6551	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线38号苏水花园2#变压器	315.0	9.93	252	252	未进入负面清单	否	无	/
6552	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分线5号柱上变压器	400.0	9.92	320	320	未进入负面清单	否	无	/
6553	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线东堡支线004号海洋公一变压器	50.0	9.91	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6554	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线章京河北变压器	30.0	9.9	24	24	未进入负面清单	否	无	/
6555	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带2#箱变配电变压器	400.0	9.88	320	320	未进入负面清单	否	无	/

6556	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发2#变压器	630.0	9.88	505	505	未进入负面清单	否	无	/
6557	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带4#箱变配电变压器	400.0	9.84	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6558	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区3#配电变压器	630.0	9.83	505	505	未进入负面清单	否	无	/
6559	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	10千伏中跃西线17号柱上变压器	200.0	9.82	160	160	未进入负面清单	否	无	/
6560	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分后沟村支003号后沟村变压器	400.0	9.81	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6561	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分119号金斗前变压器	400.0	9.78	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6562	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线89号吴家沟五组公变变压器	50.0	9.76	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6563	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街二线	北街二线盛世隆城1#变压器	500.0	9.76	401	401	未进入负面清单	否	无	/
6564	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区5-1#箱变变压器	400.0	9.75	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6565	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线葳子支线25号葳子村变压器	100.0	9.74	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6566	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线10号东甸葡萄园变压器	100.0	9.73	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6567	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰东分线4号所带环网柜配出15号箱变配电变压器	400.0	9.73	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6568	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线制钉分线12右1号柱上变压器	400.0	9.71	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6569	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园1-2号箱式变电站变压器	500.0	9.71	401	401	未进入负面清单	否	无	/
6570	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线榆树一台分6号榆树一台变压器	400.0	9.7	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6571	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线8661	帝景翰苑小区10#配变站配电变压器	500.0	9.7	402	402	未进入负面清单	否	无	/
6572	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线	10千伏绿地一线绿地二期4#箱变变压器	500.0	9.7	402	402	未进入负面清单	否	无	/
6573	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线太平甸支线17号太平甸村变压器	200.0	9.67	161	161	未进入负面清单	否	无	/

6574	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左4#柱上变压器	200.0	9.66	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6575	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线59号美食城南516台区变压器	400.0	9.66	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6576	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供10#箱变	400.0	9.66	321	321	未进入负面清单	否	无	/
6577	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线41号福来沟二号变压器	100.0	9.64	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6578	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼二台支2号后楼二台变压器	100.0	9.61	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6579	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线大棚分6#关山村四台支003#柱上变压器	200.0	9.61	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6580	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	10千伏新东二线装饰分线3号柱上变压器	400.0	9.6	322	322	未进入负面清单	否	无	/
6581	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线王关分线42号关家街变压器	50.0	9.6	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6582	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左4#柱上变压器	200.0	9.59	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6583	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变742下甸子线	10千伏下甸子线筐子沟分线45号筐子沟变压器	50.0	9.58	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6584	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区一线	10千伏开发一线2#箱变变压器	500.0	9.58	402	402	未进入负面清单	否	无	/
6585	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV上马线八盘分107号八盘村变压器	100.0	9.57	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6586	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线116号东猴四组变压器	50.0	9.55	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6587	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带2号箱变2号配电变压器	500.0	9.55	402	402	未进入负面清单	否	无	/
6588	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线森林公园支线47号和睦腰卜台变压器	200.0	9.53	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6589	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线树权沟支线38号树权沟公变变压器	200.0	9.53	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6590	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线小卜分1号小卜变压器	80.0	9.53	64	64	未进入负面清单	否	无	/
6591	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园3#变压器	630.0	9.53	507	507	未进入负面清单	否	无	/

6592	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苇塘沟支线2号苇塘沟变压器	200.0	9.51	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6593	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线林青分线003号林青变压器	100.0	9.51	80	80	未进入负面清单	否	无	/
6594	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块28#箱变变压器间隔配电变压器	500.0	9.51	402	402	未进入负面清单	否	无	/
6595	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线河南二台分线6号杆河南二台	200.0	9.5	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6596	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石三分线1号猴石三变压器	400.0	9.5	322	322	未进入负面清单	否	无	/
6597	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10千伏罗圈沟线小甘河公用变支线27号小甘河公用变变压器	50.0	9.5	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6598	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块33#箱变变压器	500.0	9.47	403	403	未进入负面清单	否	无	/
6599	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线一面山分线07号刘国庆养殖场变压器	50.0	9.46	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6600	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线鹅脖一台分007号变压器	400.0	9.45	322	322	未进入负面清单	否	无	/
6601	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线塔连分9右2	200.0	9.44	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6602	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线	10千伏南平一线47+1左8号柱上变压器	200.0	9.42	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6603	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线19号	160.0	9.42	129	129	未进入负面清单	否	无	/
6604	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线道班分线道班变压器	50.0	9.39	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6605	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53-1#箱变间隔配电变压器	630.0	9.39	508	508	未进入负面清单	否	无	/
6606	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线6右2号柱上变压器1	315.0	9.38	254	254	未进入负面清单	否	无	/
6607	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区5-3#箱变变压器	315.0	9.37	254	254	未进入负面清单	否	无	/
6608	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线97变台	315.0	9.33	254	254	未进入负面清单	否	无	/
6609	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变947吴家沟线	10千伏吴家沟线神树沟分线37号神树沟变压器	20.0	9.29	16	16	未进入负面清单	否	无	/

6610	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线023号徐甸子变压器	400.0	9.28	323	323	未进入负面清单	否	无	/
6611	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线一白灰分4号何家沟变压器	200.0	9.28	161	161	未进入负面清单	否	无	/
6612	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	10kV前甸干线67号变压器	160.0	9.27	129	129	未进入负面清单	否	无	/
6613	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花三台支1号紫花三台变压器	100.0	9.27	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6614	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#82变压器	400.0	9.24	323	323	未进入负面清单	否	无	/
6615	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	YHG_县局(前甸二队)	200.0	9.24	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6616	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线新堡三台支5号新堡三台变压器	200.0	9.24	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6617	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线75+1#变压器	200.0	9.23	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6618	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线磨石沟分60号磨石沟变压器	100.0	9.23	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6619	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山1#变压器	630.0	9.23	509	509	未进入负面清单	否	无	/
6620	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线14号马尔敦东队变压器	50.0	9.21	40	40	未进入负面清单	否	无	/
6621	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供3#箱变变压器	630.0	9.21	509	509	未进入负面清单	否	无	/
6622	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线78号影壁子变台变压器	100.0	9.19	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6623	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	10千伏新东一线长春街1号箱变变压器	630.0	9.18	509	509	未进入负面清单	否	无	/
6624	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	石化公寓2#配变站新变压器	630.0	9.16	509	509	未进入负面清单	否	无	/
6625	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线144号挡石河村变压器	400.0	9.14	323	323	未进入负面清单	否	无	/
6626	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线66号泉眼变压器	400.0	9.11	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6627	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线五丰楼分线五丰楼变压器	100.0	9.1	81	81	未进入负面清单	否	无	/

6628	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	10kV前甸一线41号关岭二队变压器	200.0	9.09	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6629	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10左3右1#柱上变压器	100.0	9.08	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6630	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线长春屯五队分线6号长春屯五队变压器	100.0	9.08	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6631	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	孟家村变压器	400.0	9.07	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6632	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线医院东地块2-1#箱变变压器	250.0	9.07	202	202	未进入负面清单	否	无	/
6633	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线东沟小区1号箱变1号变压器	315.0	9.04	255	255	未进入负面清单	否	无	/
6634	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	10千伏南台一线南台一分线17号柱上变压器	200.0	9.03	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6635	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线15左1#柱上变压器	400.0	9.02	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6636	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线双台子分线090号双台子变压器	100.0	9.01	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6637	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线鲍家西台柱上变压器	200.0	9.01	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6638	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-1号变压器	315.0	9.01	255	255	未进入负面清单	否	无	/
6639	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡村分线20号夏家堡村一号变压器	100.0	9	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6640	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10千伏王木线26号分大东六台台区变压器	400.0	9	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6641	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分021#二厂变压器	100.0	8.97	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6642	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#箱变2#变压器	400.0	8.96	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6643	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线11号小荒沟公一变压器	400.0	8.95	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6644	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟果园支7号柱上变压器	200.0	8.95	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6645	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分138号样子岭变压器（新）	200.0	8.94	162	162	未进入负面清单	否	无	/

6646	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线178左1变台	160.0	8.93	130	130	未进入负面清单	否	无	/
6647	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线瓦房三台分4号瓦房三台变压器	100.0	8.93	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6648	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线刘山二台分004号刘山二台变压器	160.0	8.93	130	130	未进入负面清单	否	无	/
6649	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	工行社区3#配变站母线间隔配电变压器	630.0	8.93	511	511	未进入负面清单	否	无	/
6650	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右2#柱上变压器	200.0	8.9	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6651	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线红升河北分线014号杆河北台变压器	200.0	8.89	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6652	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	10千伏高山干线30号柱上变压器	400.0	8.88	324	324	未进入负面清单	否	无	/
6653	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线台沟分台沟二台003号台沟二变压器	200.0	8.87	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6654	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王强鸡场支线2号王强鸡场变压器	50.0	8.84	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6655	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线17左7号柱上变压器	200.0	8.83	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6656	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河南支线01号木家河南变台变压器	200.0	8.82	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6657	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	10千伏凤工一线建设小区1号配电室2号变压器	630.0	8.8	512	512	未进入负面清单	否	无	/
6658	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	房申东二台变压器	200.0	8.79	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6659	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分丁庄二台支6号杆丁庄二台区变压器	200.0	8.77	162	162	未进入负面清单	否	无	/
6660	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线毛公四台分1号毛公四台变压器	100.0	8.77	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6661	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10千伏胜子线小林南分11号小林三台变压器	500.0	8.75	406	406	未进入负面清单	否	无	/
6662	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区二线	10千伏开发二线7#地块箱变2#变压器	400.0	8.75	325	325	未进入负面清单	否	无	/
6663	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变1#变压器	315.0	8.74	256	256	未进入负面清单	否	无	/

6664	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭12号配电变压器	630.0	8.71	512	512	未进入负面清单	否	无	/
6665	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变站2#变压器	315.0	8.69	256	256	未进入负面清单	否	无	/
6666	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	10千伏高湾干线北厚小区3-2#箱变变压器	200.0	8.69	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6667	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线赵堡公用支线2号赵堡公用变压器	50.0	8.68	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6668	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线丁家分线063号丁家变压器	50.0	8.65	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6669	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德机井支机井一台区	100.0	8.65	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6670	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线82号所带17号箱变变压器	400.0	8.62	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6671	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线03号彭家二台变压器	200.0	8.61	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6672	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右5#柱上变压器	400.0	8.59	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6673	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金太分线天桥公用变支线4号天桥村变压器	200.0	8.59	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6674	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线暖泉子五队支线014号暖泉子五队变压器	100.0	8.59	81	81	未进入负面清单	否	无	/
6675	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17#-1#箱变间隔配电变压器	630.0	8.58	513	513	未进入负面清单	否	无	/
6676	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带4#箱变站内变	400.0	8.57	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6677	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区1#配变站变压器02	630.0	8.57	513	513	未进入负面清单	否	无	/
6678	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓7-1号箱变变压器	400.0	8.57	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6679	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线草市二队分线4号草市二队变压器	400.0	8.56	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6680	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线英三分线170号崔三四队变压器	400.0	8.55	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6681	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山12#变压器	630.0	8.55	513	513	未进入负面清单	否	无	/

6682	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌一线8644	帝景翰苑小区13#配变站配电变压器	500.0	8.54	407	407	未进入负面清单	否	无	/
6683	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区14#配变站1#变压器	630.0	8.54	513	513	未进入负面清单	否	无	/
6684	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线64+2右2#柱上变压器	200.0	8.53	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6685	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	10千伏中跃西线23智能变压器	400.0	8.53	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6686	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线10#-2#箱变间隔配电变压器	630.0	8.52	513	513	未进入负面清单	否	无	/
6687	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线黑瞎沟分线35号黑瞎沟变压器	160.0	8.51	130	130	未进入负面清单	否	无	/
6688	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分11号营盘住宅变压器	315.0	8.51	257	257	未进入负面清单	否	无	/
6689	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线1#配变站变压器	500.0	8.51	407	407	未进入负面清单	否	无	/
6690	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线旺南江西分线002号江西变压器	100.0	8.5	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6691	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色家南台分线07号色家南台变变压器	200.0	8.5	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6692	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制分线12左21号柱上变压器	200.0	8.49	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6693	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹北小区2号箱变变压器	630.0	8.49	514	514	未进入负面清单	否	无	/
6694	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分#3	250.0	8.48	204	204	未进入负面清单	否	无	/
6695	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线新村启航变压器	200.0	8.47	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6696	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所46#配变站变压器	500.0	8.46	408	408	未进入负面清单	否	无	/
6697	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线高丽街箱变新2变压器	630.0	8.46	514	514	未进入负面清单	否	无	/
6698	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线53#柱上变压器	400.0	8.45	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6699	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东沟分线45号赵家东沟变压器	100.0	8.45	82	82	未进入负面清单	否	无	/

6700	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线五里分线五里上台支线02号五里上台变压器	200.0	8.45	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6701	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左4#变压器	315.0	8.44	257	257	未进入负面清单	否	无	/
6702	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线161号双榆树变压器	200.0	8.43	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6703	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右6#柱上变压器	400.0	8.42	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6704	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)078号边玉声林蛙养殖变压器	50.0	8.41	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6705	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变2#变压器	400.0	8.41	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6706	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线矿后分9	315.0	8.4	257	257	未进入负面清单	否	无	/
6707	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线偏坎二台分8号偏坎二台变压器	200.0	8.4	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6708	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区2#配变站变压器02	630.0	8.4	514	514	未进入负面清单	否	无	/
6709	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61左6-依兰雅居	400.0	8.39	326	326	未进入负面清单	否	无	/
6710	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变044五零九线	10kV五零九线冯家沟支线9号冯家街变压器	50.0	8.38	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6711	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线162#三家子一台变压器	160.0	8.38	131	131	未进入负面清单	否	无	/
6712	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福南一线20右8号柱上变压器	315.0	8.35	257	257	未进入负面清单	否	无	/
6713	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分15#柱上变压器	200.0	8.33	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6714	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线果脯支线05号果木厂变压器	10.0	8.33	8	8	未进入负面清单	否	无	/
6715	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分北山村支001号变压器	400.0	8.32	327	327	未进入负面清单	否	无	/
6716	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线镇内分线014号中心变压器	200.0	8.31	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6717	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马西沟分线29号驿马西沟变压器	100.0	8.3	82	82	未进入负面清单	否	无	/

6718	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左3右1#柱上变压器	200.0	8.28	163	163	未进入负面清单	否	无	/
6719	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线土窑子变压器	100.0	8.28	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6720	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线080号阿尔当公用变压器	315.0	8.26	257	257	未进入负面清单	否	无	/
6721	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发6#配变站母线配电变压器	630.0	8.26	515	515	未进入负面清单	否	无	/
6722	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分17左1#柱上变压器	200.0	8.24	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6723	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分6#柱上变压器	400.0	8.22	327	327	未进入负面清单	否	无	/
6724	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线后堡五队支线03号后堡五队变压器	100.0	8.22	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6725	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右6左1#柱上变压器	200.0	8.21	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6726	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右4#柱上变压器	200.0	8.21	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6727	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分11号变压器	315.0	8.21	258	258	未进入负面清单	否	无	/
6728	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线16号柱上变压器	200.0	8.17	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6729	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线城东小区2#箱变间隔配电变压器	630.0	8.17	516	516	未进入负面清单	否	无	/
6730	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线221号杆边外四台	200.0	8.16	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6731	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块29#箱变变压器	630.0	8.16	516	516	未进入负面清单	否	无	/
6732	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线党校支线13号老党校513变压器	100.0	8.15	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6733	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分16#柱上变压器	200.0	8.14	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6734	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线砬和分线东洼支线03号洞上大河东变压器	200.0	8.14	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6735	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线123右1号柱上变压器	400.0	8.13	327	327	未进入负面清单	否	无	/

6736	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线067号草甸变压器	100.0	8.13	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6737	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线152右3	100.0	8.12	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6738	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线甸边子支线035号甸鲜村变压器	200.0	8.08	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6739	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线大猴窝棚支线2号大猴窝棚变压器	315.0	8.07	258	258	未进入负面清单	否	无	/
6740	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线75#带2#箱变压器	400.0	8.07	328	328	未进入负面清单	否	无	/
6741	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线凤城分线凤城小区4号配电室1号变压器	400.0	8.06	328	328	未进入负面清单	否	无	/
6742	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右1右1#柱上变压器	200.0	8.05	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6743	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线后堡小区分支线03号后堡小区台变压器	400.0	8.05	328	328	未进入负面清单	否	无	/
6744	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线28右2	200.0	8.04	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6745	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线71右1箱变2#变压器	400.0	8.04	328	328	未进入负面清单	否	无	/
6746	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈六台支变压器	200.0	8.03	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6747	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站29-1号箱式变电站变压器	500.0	8	410	410	未进入负面清单	否	无	/
6748	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线松岗三台分1号柱上变压器	200.0	7.99	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6749	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线古石分21#柱上变压器	400.0	7.94	328	328	未进入负面清单	否	无	/
6750	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线四道河支线03号四道河变台变压器	100.0	7.93	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6751	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线左岸公园2-2#箱变变压器	400.0	7.93	328	328	未进入负面清单	否	无	/
6752	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期1#箱变变压器	630.0	7.91	517	517	未进入负面清单	否	无	/
6753	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京北头支线21号章京北头变压器	100.0	7.9	82	82	未进入负面清单	否	无	/

6754	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华二线	玫瑰城小区8#配变站新1#变压器	630.0	7.9	517	517	未进入负面清单	否	无	/
6755	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸3期5-2#箱变变压器	500.0	7.9	411	411	未进入负面清单	否	无	/
6756	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分016#一中住宅变压器	400.0	7.85	329	329	未进入负面清单	否	无	/
6757	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	新南口前变045王家堡线	10千伏王家堡线144右1号王家堡公用变三号变压器	100.0	7.84	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6758	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线殷家变分线003号五养沟台区变压器	160.0	7.84	131	131	未进入负面清单	否	无	/
6759	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处南支线01号服务处一号变压器	200.0	7.82	164	164	未进入负面清单	否	无	/
6760	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线北叉分线06号北叉变压器	50.0	7.82	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6761	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区12#配电变压器	630.0	7.81	518	518	未进入负面清单	否	无	/
6762	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区3#配变站母线间隔配电变压器	630.0	7.76	518	518	未进入负面清单	否	无	/
6763	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部二线	10千伏中部二线辽中小区1号配电室1号变压器	630.0	7.76	518	518	未进入负面清单	否	无	/
6764	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV郑家线佟庄子3台区柱上变压器	100.0	7.75	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6765	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左6#柱上变压器	400.0	7.74	329	329	未进入负面清单	否	无	/
6766	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线42号西岔变压器	100.0	7.72	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6767	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分13号台沟2号变压器	400.0	7.71	329	329	未进入负面清单	否	无	/
6768	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	10千伏台青一线木材分35支3号柱上变压器	200.0	7.69	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6769	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线2#配变站变压器	200.0	7.68	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6770	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大哪分线甸边子支线甸边子二台支线8号杆甸边子二台变压器	200.0	7.65	165	165	未进入负面清单	否	无	/

6771	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10千伏海浪线后斗分后斗五台支5号后斗五台变压器	100.0	7.64	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6772	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分4号台区变压器	400.0	7.62	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6773	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线117右3右3#柱上变压器	200.0	7.61	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6774	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线59+2支1#柱上变压器	400.0	7.57	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6775	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线75#带1#箱变压器	400.0	7.57	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6776	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	10千伏凤翔干线4号柱上变压器	400.0	7.56	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6777	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线大南分线8左2#柱上变压器	315.0	7.56	260	260	未进入负面清单	否	无	/
6778	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右6#柱上变压器	200.0	7.54	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6779	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线于家分线031号于家北变压器	100.0	7.54	82	82	未进入负面清单	否	无	/
6780	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳西沟支线18号向阳西沟变压器	20.0	7.5	17	17	未进入负面清单	否	无	/
6781	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线	10千伏绿地一线绿地二期2#箱变变压器	630.0	7.5	520	520	未进入负面清单	否	无	/
6782	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左9号柱上变压器	400.0	7.47	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6783	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左15#柱上变压器	200.0	7.46	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6784	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线钢球厂分和平2支2号和平2台（新）	400.0	7.46	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6785	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线窑才分11号窑材二台变压器（新）	100.0	7.45	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6786	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线56左19#开关间隔配电变压器	630.0	7.45	520	520	未进入负面清单	否	无	/
6787	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线53-变台	200.0	7.44	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6788	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线半砬山子支线016号半砬山子变压器	200.0	7.44	165	165	未进入负面清单	否	无	/

6789	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10千伏红一号线红南分线梅家沟支线梅家沟变压器	100.0	7.43	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6790	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	10千伏演武干线87右3号柱上变压器	400.0	7.42	330	330	未进入负面清单	否	无	/
6791	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区13#配变站新1#变压器	630.0	7.38	521	521	未进入负面清单	否	无	/
6792	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV千伏青台子线瓦厂分5号李一变台区配电变压器	400.0	7.37	331	331	未进入负面清单	否	无	/
6793	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富旺联线	10千伏富旺联线转水湖2号支线08号转水湖2#变压器	200.0	7.32	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6794	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期5#箱变变压器配电变压器	630.0	7.32	521	521	未进入负面清单	否	无	/
6795	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10千伏胜子线大东沟分27号大东沟二台变压器	100.0	7.3	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6796	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供4#箱变变压器	630.0	7.3	521	521	未进入负面清单	否	无	/
6797	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	洗化南小区1#配变站新变压器	630.0	7.29	521	521	未进入负面清单	否	无	/
6798	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线农药分线15+1左2柱上变压器	400.0	7.28	331	331	未进入负面清单	否	无	/
6799	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	10KV顺前二线河北供电所柱上变压器	400.0	7.28	331	331	未进入负面清单	否	无	/
6800	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线45号青台南台变压器	200.0	7.26	165	165	未进入负面清单	否	无	/
6801	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线小荒沟支线小荒沟变压器	50.0	7.24	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6802	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10千伏马圈子线金斗分1-1号马圈子三台变压器	400.0	7.24	331	331	未进入负面清单	否	无	/
6803	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线28号柱上变压器	315.0	7.21	261	261	未进入负面清单	否	无	/
6804	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线29号木奇七号台区变压器	400.0	7.19	331	331	未进入负面清单	否	无	/
6805	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线任家支009号任家变压器	200.0	7.19	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6806	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线173号肖家台变压器	400.0	7.18	331	331	未进入负面清单	否	无	/

6807	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10千伏抚农上年线古塘分台沟支2左1号上年六台变压器	200.0	7.15	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6808	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线42号柱上变压器	160.0	7.13	133	133	未进入负面清单	否	无	/
6809	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线049号变台变压器	400.0	7.13	331	331	未进入负面清单	否	无	/
6810	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	10千伏南干线	10千伏南干线48号印刷厂512台区变压器	500.0	7.13	414	414	未进入负面清单	否	无	/
6811	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线矿前分线11右1左3号柱上变压器	400.0	7.12	332	332	未进入负面清单	否	无	/
6812	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分线13左2#柱上变压器	100.0	7.12	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6813	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线2#环网柜1#箱变	200.0	7.1	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6814	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线千金路北3号站内变压器	400.0	7.09	332	332	未进入负面清单	否	无	/
6815	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线汤甸子支线31号橡子沟四队变压器	50.0	7.08	41	41	未进入负面清单	否	无	/
6816	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓分线10号变压器	500.0	7.05	415	415	未进入负面清单	否	无	/
6817	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开北线	10千伏望开北线悦鑫国际2#箱变变压器	630.0	7.05	523	523	未进入负面清单	否	无	/
6818	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10千伏阿及干线良种场分阿及南台支4号阿及南台	200.0	7.02	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6819	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线小黄沟变台变压器	200.0	7	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6820	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10千伏五平二线38右4所带3号箱变配电变压器	630.0	7	523	523	未进入负面清单	否	无	/
6821	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线165号古楼西队变台变压器	400.0	6.99	332	332	未进入负面清单	否	无	/
6822	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线湾龙背公用变支线15号湾龙背公用变变压器	50.0	6.99	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6823	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园4#变压器	630.0	6.99	523	523	未进入负面清单	否	无	/
6824	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线75左5#柱上变压器	400.0	6.96	332	332	未进入负面清单	否	无	/

6825	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左2#柱上变压器	400.0	6.93	332	332	未进入负面清单	否	无	/
6826	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线75左1号柱上变压器	200.0	6.92	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6827	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线针织分线远洋支线12#柱上变压器	200.0	6.92	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6828	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块1#箱变2#变压器	250.0	6.91	208	208	未进入负面清单	否	无	/
6829	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟分线095号北沟上变压器	100.0	6.9	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6830	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线42号道石沟外组变压器	50.0	6.82	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6831	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山6#配电变压器	630.0	6.82	524	524	未进入负面清单	否	无	/
6832	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	10千伏道街干线45号柱上变压器	400.0	6.8	333	333	未进入负面清单	否	无	/
6833	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40百合二区1#箱变配电变压器	630.0	6.8	524	524	未进入负面清单	否	无	/
6834	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼线坑许公变支线19#坑许公变变压器	50.0	6.79	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6835	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线东六路开关站21号箱式变电站变压器	630.0	6.79	524	524	未进入负面清单	否	无	/
6836	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线朝阳子线026号左2朝阳村变压器	200.0	6.78	166	166	未进入负面清单	否	无	/
6837	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线	10千伏绿地一线绿地二期1#箱变变压器	630.0	6.78	524	524	未进入负面清单	否	无	/
6838	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线48左1号李其村2台柱上变压器	100.0	6.77	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6839	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线79号所带14号箱变变压器	400.0	6.77	333	333	未进入负面清单	否	无	/
6840	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山干线上头支70右1#变压器	100.0	6.74	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6841	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔分康乐二台支2号康乐二台变压器	200.0	6.73	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6842	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线11341	10kV长兴线长兴沟公变支线24号长兴沟公变变压器	50.0	6.72	42	42	未进入负面清单	否	无	/

6843	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左3左2台区柱上变压器	400.0	6.72	333	333	未进入负面清单	否	无	/
6844	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线019号峡河东队2台变压器	200.0	6.71	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6845	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期2#箱变变压器	630.0	6.71	525	525	未进入负面清单	否	无	/
6846	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树分线003号桦树变压器	100.0	6.7	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6847	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线疗北分线9右5号箱变配电变压器	630.0	6.69	525	525	未进入负面清单	否	无	/
6848	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右3变压器	200.0	6.68	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6849	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	10千伏高新二线52右1#柱上变压器	160.0	6.68	133	133	未进入负面清单	否	无	/
6850	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区8#配变站母线间隔配电变压器	630.0	6.68	525	525	未进入负面清单	否	无	/
6851	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔2#配电变压器	800.0	6.66	667	667	未进入负面清单	否	无	/
6852	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	10千伏极地干线皇家海岸2-1#箱变变压器	500.0	6.65	417	417	未进入负面清单	否	无	/
6853	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线柳条分南沟支020号南沟变压器	160.0	6.64	133	133	未进入负面清单	否	无	/
6854	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线22号服务处二号变压器	200.0	6.63	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6855	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山11#变压器	630.0	6.61	525	525	未进入负面清单	否	无	/
6856	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线六队支线01号章京六队变压器	200.0	6.6	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6857	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线40左4号柱上变压器	100.0	6.58	83	83	未进入负面清单	否	无	/
6858	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10千伏杨南联线大泉眼分线130号平安堡公用变	200.0	6.56	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6859	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线南关分线9智能变	400.0	6.55	334	334	未进入负面清单	否	无	/
6860	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	原油三污水南堤分线27#变台母线配电变压器	200.0	6.55	167	167	未进入负面清单	否	无	/

6861	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线西岔分机井支4号西岔机井变压器	50.0	6.54	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6862	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线西山住宅支6号西山住宅变压器	400.0	6.52	334	334	未进入负面清单	否	无	/
6863	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10千伏西干线莱河背支线52左1号莱河背变压器	200.0	6.51	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6864	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马四台分1号驿马四变压器	100.0	6.49	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6865	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏东十干线财富广场2号箱式变电站（王府井B座）1号变压器	400.0	6.48	334	334	未进入负面清单	否	无	/
6866	望花区供电分公司	演武66kV变电站	五老一线	10kV五老一线污水分线2左12#柱上变压器	400.0	6.46	334	334	未进入负面清单	否	无	/
6867	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右2#柱上变压器	400.0	6.45	334	334	未进入负面清单	否	无	/
6868	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线11号大东沟公变变压器	200.0	6.45	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6869	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区8#配电变压器	630.0	6.45	526	526	未进入负面清单	否	无	/
6870	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区5#配变站配电变压器	630.0	6.43	526	526	未进入负面清单	否	无	/
6871	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗支分线南沟支线003号南沟变压器	50.0	6.42	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6872	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线金顶分1#后邓三台柱上变压器（分台）	100.0	6.4	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6873	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线响汉1#变台	200.0	6.38	167	167	未进入负面清单	否	无	/
6874	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分96右2#柱上变压器	100.0	6.36	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6875	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带7#箱变配电变压器	400.0	6.36	335	335	未进入负面清单	否	无	/
6876	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线14-变台	100.0	6.34	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6877	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东开发局4#箱变母线配电变压器	630.0	6.29	527	527	未进入负面清单	否	无	/
6878	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左7#柱上变压器	200.0	6.27	167	167	未进入负面清单	否	无	/

6879	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线沔阳分线012号沔阳村变压器	400.0	6.27	335	335	未进入负面清单	否	无	/
6880	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线82号所带15号箱变变压器	400.0	6.27	335	335	未进入负面清单	否	无	/
6881	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10千伏土口子线磨石沟分24号石门岭五台柱上变压器	80.0	6.26	67	67	未进入负面清单	否	无	/
6882	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线湾沟支线058号湾沟变压器	50.0	6.25	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6883	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39左6号台区柱上变压器	400.0	6.23	335	335	未进入负面清单	否	无	/
6884	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块11#箱变变压器间隔配电变压器	400.0	6.23	335	335	未进入负面清单	否	无	/
6885	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二线大南分线小呼伦三台支线1号杆小呼伦三台变压器	200.0	6.22	168	168	未进入负面清单	否	无	/
6886	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎大队分02#萝卜坎大队变压器	400.0	6.16	335	335	未进入负面清单	否	无	/
6887	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	10千伏高方一线亿丰2#箱变配电变压器	630.0	6.15	528	528	未进入负面清单	否	无	/
6888	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线双汉支线双汉变压器	100.0	6.11	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6889	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	10千伏裕民干线14号柱上变压器	500.0	6.1	420	420	未进入负面清单	否	无	/
6890	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变552化纤线	10kV化纤线清南一分线25号西卜变压器	80.0	6.09	67	67	未进入负面清单	否	无	/
6891	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	10kV泵站一线将军商场南2号配变站1号变压器	630.0	6.09	529	529	未进入负面清单	否	无	/
6892	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分2左4号台区变压器	400.0	6.07	336	336	未进入负面清单	否	无	/
6893	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线026号孟矿住宅变压器	400.0	5.98	336	336	未进入负面清单	否	无	/
6894	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武干线	演武干线15	160.0	5.97	134	134	未进入负面清单	否	无	/
6895	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线机关分6号政府住宅台区变压器	200.0	5.97	168	168	未进入负面清单	否	无	/
6896	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分35#柱上变压器	400.0	5.95	336	336	未进入负面清单	否	无	/

6897	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线鹿场支线14号腰岭子鹿场变压器	50.0	5.94	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6898	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平西支线003号太平西变压器	50.0	5.92	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6899	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分24号变压器	160.0	5.91	135	135	未进入负面清单	否	无	/
6900	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线大曲麻菜变压器	50.0	5.9	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6901	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线荒地分线15#荒地公用变1#变压器	200.0	5.9	168	168	未进入负面清单	否	无	/
6902	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分13右6#柱上变压器	100.0	5.88	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6903	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线榆堡分线001号榆堡变压器	200.0	5.88	168	168	未进入负面清单	否	无	/
6904	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线小城子分线27号小城子变压器	100.0	5.88	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6905	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10千伏詹北二线施加分4左1号施家一台变压器	400.0	5.86	337	337	未进入负面清单	否	无	/
6906	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线苗圃分4#柱上变压器	100.0	5.85	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6907	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分9#柱上变压器	200.0	5.83	168	168	未进入负面清单	否	无	/
6908	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线037号五一厂变压器	30.0	5.83	25	25	未进入负面清单	否	无	/
6909	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分2左2号台区变压器	200.0	5.82	168	168	未进入负面清单	否	无	/
6910	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期1#箱变配电变压器	630.0	5.82	530	530	未进入负面清单	否	无	/
6911	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山2#箱变配电变压器配电变压器	400.0	5.79	337	337	未进入负面清单	否	无	/
6912	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	10千伏本溪路一线22号柱上变压器	400.0	5.75	337	337	未进入负面清单	否	无	/
6913	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10千伏富民线岗山2#分线响汉4号变压器	200.0	5.74	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6914	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分16变压器	315.0	5.72	265	265	未进入负面清单	否	无	/

6915	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线康家堡分线009号康家卜公变二号变压器	200.0	5.72	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6916	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分83号台山六台柱上变压器	100.0	5.72	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6917	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园6-1#箱变变压器	250.0	5.71	211	211	未进入负面清单	否	无	/
6918	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线孤山子分线1号孤山子西公变变压器	400.0	5.68	337	337	未进入负面清单	否	无	/
6919	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线10号福民路北3-1号箱式变电站变压器	630.0	5.68	531	531	未进入负面清单	否	无	/
6920	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线高家分2左2号台区变压器	400.0	5.67	337	337	未进入负面清单	否	无	/
6921	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	后安干线同安四台分1号同安四台变压器	100.0	5.66	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6922	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站1变压器	500.0	5.66	422	422	未进入负面清单	否	无	/
6923	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线28号杆T接河北二队分线09号河北二队变压器	100.0	5.65	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6924	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线邹家粮库分邹家一台区005号邹家一变压器	400.0	5.64	337	337	未进入负面清单	否	无	/
6925	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用1号支线5号丁堡公用1号变压器	50.0	5.62	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6926	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工光二线	二院小区2#配变站新变压器	630.0	5.61	532	532	未进入负面清单	否	无	/
6927	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏东十干线财富广场2号箱式变电站（王府井B座）2号变压器	400.0	5.58	338	338	未进入负面清单	否	无	/
6928	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线吴家店支线004号吴家店变压器	100.0	5.57	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6929	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线腰站分线02号腰站变台变压器	100.0	5.57	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6930	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线74号西猴三组变压器	30.0	5.56	25	25	未进入负面清单	否	无	/
6931	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线杨树支线09号杨树河南变压器	100.0	5.54	84	84	未进入负面清单	否	无	/
6932	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10千伏松树线窝棚沟分窝棚沟三台区变压器	100.0	5.53	84	84	未进入负面清单	否	无	/

6933	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏福中二线46号柱上变压器	400.0	5.52	338	338	未进入负面清单	否	无	/
6934	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左8#柱上变压器	200.0	5.51	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6935	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线关门山支线02号关门山变压器	200.0	5.51	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6936	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线15左2#柱上变压器	315.0	5.51	266	266	未进入负面清单	否	无	/
6937	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带3#箱变配电变压器	400.0	5.51	338	338	未进入负面清单	否	无	/
6938	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花花仁联线国化小区2-2#箱变变压器	315.0	5.51	266	266	未进入负面清单	否	无	/
6939	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区4-3#箱变变压器	250.0	5.51	211	211	未进入负面清单	否	无	/
6940	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变936夏杨线	10千伏夏杨线264号上王堡村变压器	50.0	5.5	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6941	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线101号工商行变压器	250.0	5.49	211	211	未进入负面清单	否	无	/
6942	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支3#柱上变压器	200.0	5.47	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6943	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线镇参厂支线002号镇参厂变压器	100.0	5.47	85	85	未进入负面清单	否	无	/
6944	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右3#柱上变压器	200.0	5.45	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6945	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线杨木沟分线002号杨木沟变压器	200.0	5.45	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6946	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12249苇一号线	10kV苇一号线杉松上堡东支线001号上堡东变压器	200.0	5.43	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6947	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右6左5号台区柱上变压器	200.0	5.42	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6948	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线33#-2箱变间隔配电变压器	500.0	5.41	423	423	未进入负面清单	否	无	/
6949	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海线	10千伏四海干线皇家海岸4-2#箱变变压器	400.0	5.41	338	338	未进入负面清单	否	无	/
6950	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线041号榔头沟变压器	100.0	5.4	85	85	未进入负面清单	否	无	/

6951	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线15变压器	100.0	5.39	85	85	未进入负面清单	否	无	/
6952	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线50号小井沟变压器	100.0	5.38	85	85	未进入负面清单	否	无	/
6953	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	印刷住宅变压器	315.0	5.34	267	267	未进入负面清单	否	无	/
6954	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家大堡支002号大堡台区变压器	400.0	5.34	339	339	未进入负面清单	否	无	/
6955	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	10千伏东沟干线蓝天水岸2#箱变-1变压器	500.0	5.34	423	423	未进入负面清单	否	无	/
6956	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区4#间隔配电变压器	630.0	5.33	533	533	未进入负面清单	否	无	/
6957	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	工行社区4#配变站母线间隔配电变压器	630.0	5.32	533	533	未进入负面清单	否	无	/
6958	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线10号柱上变压器	400.0	5.31	339	339	未进入负面清单	否	无	/
6959	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10千伏救兵线317左1号山龙四台变压器	200.0	5.31	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6960	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左5左1台区柱上变压器	400.0	5.31	339	339	未进入负面清单	否	无	/
6961	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	施家四队二台	315.0	5.31	267	267	未进入负面清单	否	无	/
6962	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线14号佟庄四台变压器	200.0	5.28	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6963	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线29左1台区柱上变压器	200.0	5.28	169	169	未进入负面清单	否	无	/
6964	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山15#变压器	400.0	5.27	339	339	未进入负面清单	否	无	/
6965	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#9右3	315.0	5.24	267	267	未进入负面清单	否	无	/
6966	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右4号台区柱上变压器	200.0	5.23	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6967	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青一线	东青一线22#柱上变压器	100.0	5.22	85	85	未进入负面清单	否	无	/
6968	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线善道二组支线001号朝鲜屯变压器	100.0	5.21	85	85	未进入负面清单	否	无	/

6969	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线阁老分八家子三台支4号八家子三台变压器	100.0	5.19	85	85	未进入负面清单	否	无	/
6970	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线006号金木沟村西变压器	400.0	5.18	339	339	未进入负面清单	否	无	/
6971	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支033号荒地三台变压器	200.0	5.17	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6972	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳分线03号向阳台变压器	400.0	5.16	339	339	未进入负面清单	否	无	/
6973	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北关门砬子支线028号北关门砬子变压器	50.0	5.15	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6974	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变546清南干线	10kV清南干线15右8号修配厂504变压器	200.0	5.14	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6975	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线号复兴屯分线1号复兴屯变压器	50.0	5.14	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6976	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线古城子小区新4号配电变压器	400.0	5.12	340	340	未进入负面清单	否	无	/
6977	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线都督二三队分线04号都督三台变压器	100.0	5.11	85	85	未进入负面清单	否	无	/
6978	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线东猴分线42号东猴村变压器	50.0	5.1	42	42	未进入负面清单	否	无	/
6979	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10千伏郎士线107号邓家三台台区变压器	200.0	5.1	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6980	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线高家分2左5号台区变压器	200.0	5.09	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6981	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	北台4＃配变站1＃变压器	630.0	5.07	535	535	未进入负面清单	否	无	/
6982	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山4#变压器	630.0	5.06	535	535	未进入负面清单	否	无	/
6983	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹东路小区1号配电室1号变压器	500.0	5.05	425	425	未进入负面清单	否	无	/
6984	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线64右6号柱上变压器	200.0	5.03	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6985	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分068#泉眼村变压器	400.0	5	340	340	未进入负面清单	否	无	/
6986	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	工行社区2#配变站母线间隔配电变压器	630.0	4.98	536	536	未进入负面清单	否	无	/

6987	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发区六线	10千伏开发六线圣大英伦二期箱变2#变压器	800.0	4.95	680	680	未进入负面清单	否	无	/
6988	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山10#变压器	630.0	4.91	536	536	未进入负面清单	否	无	/
6989	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线	10千伏刘同二线抚顺银行箱变变压器	1000.0	4.91	851	851	未进入负面清单	否	无	/
6990	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线12号滨河三台变压器	400.0	4.9	340	340	未进入负面清单	否	无	/
6991	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线568庄园1#箱变变压器	800.0	4.9	681	681	未进入负面清单	否	无	/
6992	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右1#柱上变压器	200.0	4.89	170	170	未进入负面清单	否	无	/
6993	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线前仓分线04号前仓变台变压器	400.0	4.89	340	340	未进入负面清单	否	无	/
6994	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线凤城小区1号配电站1号变压器（西）	400.0	4.89	340	340	未进入负面清单	否	无	/
6995	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线75号杆T接月亮分线12号杆T接月亮二台支线04号月亮二台变压器	30.0	4.86	26	26	未进入负面清单	否	无	/
6996	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分023#公家变压器	80.0	4.85	68	68	未进入负面清单	否	无	/
6997	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道东台	400.0	4.84	341	341	未进入负面清单	否	无	/
6998	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	10kV戈跃联线20#柱上变压器	400.0	4.83	341	341	未进入负面清单	否	无	/
6999	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线百合二区2#箱变间隔配电变压器	630.0	4.83	537	537	未进入负面清单	否	无	/
7000	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线东靠山分东靠山二台支6号东靠山二台变压器	200.0	4.82	170	170	未进入负面清单	否	无	/
7001	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	丰西分线27左6变台	315.0	4.81	268	268	未进入负面清单	否	无	/
7002	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10千伏富江线双蜂分线双汉支线双汉003号变压器	200.0	4.81	170	170	未进入负面清单	否	无	/
7003	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分127号山城塘坝水库台区	50.0	4.8	43	43	未进入负面清单	否	无	/

7004	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线甘井沟分线43号甘井沟公变变压器	100.0	4.77	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7005	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线三道背支线3号祁家卜村变压器	200.0	4.76	170	170	未进入负面清单	否	无	/
7006	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线银矿公用台分线08号银矿公用台变压器	50.0	4.75	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7007	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线辽中分线3+1号柱上变压器	400.0	4.74	341	341	未进入负面清单	否	无	/
7008	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变551构乃甸线	10kV构乃甸线小河北分线4号小河北村变压器	200.0	4.73	171	171	未进入负面清单	否	无	/
7009	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头三台支30号杆上头三台变压器	200.0	4.72	171	171	未进入负面清单	否	无	/
7010	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线37号柱上变压器	100.0	4.71	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7011	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线21左3-变台	50.0	4.71	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7012	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线141号河北台变压器	100.0	4.71	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7013	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线24左3号台区柱上变压器	400.0	4.66	341	341	未进入负面清单	否	无	/
7014	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线61号北茶棚变压器	400.0	4.65	341	341	未进入负面清单	否	无	/
7015	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线25#柱上变压器	100.0	4.63	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7016	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线敬老院支线06号老虎洞变压器	200.0	4.63	171	171	未进入负面清单	否	无	/
7017	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	高新五线	10kV高新五线金屯分蔡家支三家子河东柱上变压	100.0	4.63	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7018	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带6#箱变配电变压器	400.0	4.63	341	341	未进入负面清单	否	无	/
7019	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线唐力六台分3号唐力六台变压器	200.0	4.62	171	171	未进入负面清单	否	无	/
7020	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线08号锅炉厂家属院325变压器	315.0	4.61	269	269	未进入负面清单	否	无	/
7021	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线东卜村分线2号东堡村变压器	50.0	4.6	43	43	未进入负面清单	否	无	/

7022	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳东分线16号向阳东沟变压器	50.0	4.58	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7023	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线24左7号台区柱上变压器	400.0	4.58	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7024	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线210号红石五队变压器	100.0	4.57	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7025	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线（新抚）	安居南区5#配变站2#变压器	500.0	4.57	427	427	未进入负面清单	否	无	/
7026	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线砬子沟分线26号砬子沟变变压器	50.0	4.56	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7027	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线六家子村分线002号六家子村变压器	400.0	4.56	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7028	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分9#	100.0	4.53	85	85	未进入负面清单	否	无	/
7029	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线11右7号柱上变压器	400.0	4.52	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7030	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线60右1柱上变压器	400.0	4.52	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7031	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线45#	250.0	4.51	214	214	未进入负面清单	否	无	/
7032	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	10千伏礼泉北线琥珀分线15号柱上变压器	315.0	4.51	269	269	未进入负面清单	否	无	/
7033	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分048号下二村变压器	315.0	4.51	269	269	未进入负面清单	否	无	/
7034	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	10千伏碾醇一线夜海分82右1号柱上变压器	400.0	4.5	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7035	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线159号古楼东队变台变压器	100.0	4.5	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7036	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10千伏黄旗线45号小山城变压器	80.0	4.46	68	68	未进入负面清单	否	无	/
7037	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线209号(1513)小虎台四台区变压器	160.0	4.46	137	137	未进入负面清单	否	无	/
7038	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分88右1台区柱上变压器	100.0	4.45	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7039	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4+1#柱上变压器	200.0	4.44	171	171	未进入负面清单	否	无	/

7040	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线12左2号柱上变压器	400.0	4.42	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7041	国网新宾满族自治县供电公司	西山66kV变电站	西山变658西园二线	10kV西园二线金矿分线014+1号杆华泰二台变压器	400.0	4.42	342	342	未进入负面清单	否	无	/
7042	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门老虎道沟支线15号祁家卜公三变压器	20.0	4.42	17	17	未进入负面清单	否	无	/
7043	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线新村分2号上哈达村变压器	200.0	4.38	171	171	未进入负面清单	否	无	/
7044	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分18#柱上变压器	100.0	4.36	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7045	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线上夹河工区分线02号上夹河工区变压器	100.0	4.36	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7046	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线柳河沟分线29号柳河沟变台变压器	50.0	4.35	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7047	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线45号杨树沟村变压器	100.0	4.35	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7048	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线8号柱上变压器	315.0	4.31	270	270	未进入负面清单	否	无	/
7049	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线阿行分松岗四台支6号松岗四台变压器	200.0	4.31	171	171	未进入负面清单	否	无	/
7050	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10千伏大柳线二道沟分10号二道沟台区变压器	400.0	4.29	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7051	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线58号头道拉子一二三变压器	400.0	4.26	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7052	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线16号柱上变压器	400.0	4.25	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7053	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线66左1#柱上变压器	400.0	4.22	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7054	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线下砖二台变压器	200.0	4.22	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7055	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区4-1号箱变变压器	400.0	4.21	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7056	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线九号楼支线001号旺清门9号楼变台变压器	50.0	4.2	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7057	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	10千伏郎台联线80右1号柱上变压器	200.0	4.18	172	172	未进入负面清单	否	无	/

7058	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线启运分线04号柱上变压器	400.0	4.18	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7059	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线增庆六队子线21号增庆六队变压器	200.0	4.18	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7060	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	109库台区	50.0	4.18	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7061	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线36左1号台区柱上变压器	400.0	4.17	343	343	未进入负面清单	否	无	/
7062	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	10千伏中部一线辽中分线4+1号柱上变压器	315.0	4.13	270	270	未进入负面清单	否	无	/
7063	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线古塘分古塘北沟变压器	200.0	4.13	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7064	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分44号曲柳树变压器	400.0	4.07	344	344	未进入负面清单	否	无	/
7065	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区9#配电变压器	630.0	4.05	541	541	未进入负面清单	否	无	/
7066	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线144#柱上变压器	100.0	4.03	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7067	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线小西卜支线7号小西卜变压器	315.0	4.03	271	271	未进入负面清单	否	无	/
7068	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线75#带3#箱变压器	400.0	4.03	344	344	未进入负面清单	否	无	/
7069	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线54号台沟一台变压器	30.0	4.02	26	26	未进入负面清单	否	无	/
7070	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线五号支05号小学集资楼变压器	100.0	4.02	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7071	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线16号佟庄子一台变压器	200.0	4	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7072	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线救兵分41号救兵东分变压器（新）	200.0	3.98	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7073	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线40号下海浪四变压器	100.0	3.97	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7074	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2+1#柱上变压器	400.0	3.96	344	344	未进入负面清单	否	无	/
7075	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线江套子分线05号江套子变压器	50.0	3.96	43	43	未进入负面清单	否	无	/

7076	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10千伏东岭线64左1号长春屯公用变三号变压器	200.0	3.95	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7077	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	10千伏东洲干线扁前分线9号柱上变压器	200.0	3.94	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7078	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线124号胜利东街变台变压器	100.0	3.91	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7079	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山16#变压器	630.0	3.9	542	542	未进入负面清单	否	无	/
7080	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支2右1#柱上变压器	100.0	3.89	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7081	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分12	200.0	3.89	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7082	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线23右4#变压器	400.0	3.87	345	345	未进入负面清单	否	无	/
7083	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区10#配电变压器	630.0	3.87	543	543	未进入负面清单	否	无	/
7084	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓2-1号箱变变压器	400.0	3.87	345	345	未进入负面清单	否	无	/
7085	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线棒砬子支线034号棒砬子变压器	200.0	3.85	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7086	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线湾龙背三组支线3号湾龙背三组变压器	200.0	3.85	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7087	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区1号箱变2号变压器	400.0	3.85	345	345	未进入负面清单	否	无	/
7088	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10竖碑线鸡场二台柱上变压器	200.0	3.84	172	172	未进入负面清单	否	无	/
7089	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发2#配变站母线配电变压器	630.0	3.8	543	543	未进入负面清单	否	无	/
7090	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右1#	315.0	3.79	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7091	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线46号祥云小区307变压器	315.0	3.79	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7092	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	10千伏体育干线24右4号柱上变压器	400.0	3.75	345	345	未进入负面清单	否	无	/
7093	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线新村分线19号教会变压器	50.0	3.75	43	43	未进入负面清单	否	无	/

7094	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖台区分支1号洋湖村变压器（新）	100.0	3.75	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7095	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线山龙1台分5号山龙二台变压器	100.0	3.73	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7096	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线98左1#杆庙沟三台区柱上变压器	200.0	3.73	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7097	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线115号上年二台变压器	100.0	3.71	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7098	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘佳居小区4号箱变2号变压器	400.0	3.71	345	345	未进入负面清单	否	无	/
7099	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线西岭南台分线002号西岭南台变压器	200.0	3.68	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7100	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分05右006号施新路北变压器	315.0	3.68	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7101	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线12号政府台变压器	200.0	3.64	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7102	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线幸福分线37号幸福台变压器	100.0	3.63	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7103	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	10千伏福南一线7左4号柱上变压器	315.0	3.61	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7104	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河西支线08号木家河西变台变压器	100.0	3.6	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7105	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线西吉分015号西吉村变压器	100.0	3.6	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7106	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线45号杆T接红旗一台分线04号红旗一台变压器	200.0	3.58	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7107	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线179号红石四队变压器	100.0	3.58	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7108	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线007号立交桥二号变压器	200.0	3.57	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7109	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上西分线367号老屯变压器	50.0	3.56	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7110	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线36号楼上变台变压器	200.0	3.56	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7111	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分2号营盘二台变压器	200.0	3.55	173	173	未进入负面清单	否	无	/

7112	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左3台区柱上变压器	400.0	3.55	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7113	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分6右4号柱上变压器	400.0	3.55	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7114	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线57号峡河西队2台分001号变压器	315.0	3.55	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7115	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线山北头支线002号山北头变压器	100.0	3.54	86	86	未进入负面清单	否	无	/
7116	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线171号新区变压器	315.0	3.54	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7117	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线31号样子一队变压器	50.0	3.53	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7118	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线12号佟庄子二台变压器	200.0	3.52	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7119	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡3号箱变2号变压器	315.0	3.51	272	272	未进入负面清单	否	无	/
7120	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界1号配电变压器	1000.0	3.5	865	865	未进入负面清单	否	无	/
7121	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	10千伏凤工联线89#柱上变压器	315.0	3.49	273	273	未进入负面清单	否	无	/
7122	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线幸福分7号孙宪波支5号机井变压器	50.0	3.49	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7123	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线97号腰站三队变台变压器	100.0	3.49	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7124	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线23变台	160.0	3.47	138	138	未进入负面清单	否	无	/
7125	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右5号台区柱上变压器	400.0	3.46	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7126	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左1所带17号箱变配电变压器	400.0	3.46	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7127	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线沈抚新城回迁楼3、4、5期1#箱变变压器	630.0	3.46	545	545	未进入负面清单	否	无	/
7128	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10千伏苇二号线大哪分线团瓢支线银河养殖场支线3号银河养殖场变压器	100.0	3.45	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7129	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线甘井沟上堡分线33号甘井沟上卜变压器	50.0	3.45	43	43	未进入负面清单	否	无	/

7130	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线北厚小区2-3#箱变变压器	400.0	3.44	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7131	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线85号赵家村变压器	100.0	3.42	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7132	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分153号迟家三台变压器	200.0	3.42	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7133	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线568庄园2-2#箱变变压器	800.0	3.42	693	693	未进入负面清单	否	无	/
7134	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线河南分线东2台支线下夹河东002号变压器	200.0	3.41	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7135	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线湾沟分线29号湾沟变台变压器	100.0	3.4	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7136	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分猪场支31右1号康脉欣综合变压器	200.0	3.4	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7137	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔分康乐支83右16号73号台变压器	200.0	3.39	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7138	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线38左1号台区柱上变压器	400.0	3.38	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7139	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右12号台区柱上变压器	400.0	3.38	346	346	未进入负面清单	否	无	/
7140	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线24右1号变压器	200.0	3.36	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7141	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线41号打石场变台变压器	80.0	3.36	69	69	未进入负面清单	否	无	/
7142	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	水木山城三期3#箱变配电变压器	500.0	3.35	433	433	未进入负面清单	否	无	/
7143	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线三道河支线2号三道河公用变变压器	50.0	3.34	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7144	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发1#配变站母线配电变压器	630.0	3.34	546	546	未进入负面清单	否	无	/
7145	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线32左6柱上变压器	50.0	3.29	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7146	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线五孔桥综合支线002号立交桥北综合变变压器	200.0	3.29	173	173	未进入负面清单	否	无	/
7147	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线上窑支线11#邱窝棚村公变2号变压器	50.0	3.28	43	43	未进入负面清单	否	无	/

7148	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂新台分线003号登厂新台变压器	160.0	3.26	139	139	未进入负面清单	否	无	/
7149	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线20右1台区柱上变压器	400.0	3.26	347	347	未进入负面清单	否	无	/
7150	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	毛公村住宅楼2#台区第一间隔配电变压器	630.0	3.25	547	547	未进入负面清单	否	无	/
7151	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	后岗子二台区柱上变压器	200.0	3.24	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7152	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏福中二线60号柱上变压器	400.0	3.23	347	347	未进入负面清单	否	无	/
7153	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线水库支018号台山四台变压器	200.0	3.23	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7154	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线迟家分002号温道二台变压器	100.0	3.23	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7155	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线阁老分英守四台支33号英守四台柱上变压器	100.0	3.21	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7156	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线北旺清北台支线02号北旺清北台变压器	100.0	3.2	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7157	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线78号所带2号环网柜配出5B号箱变配电变压器	200.0	3.17	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7158	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#12	200.0	3.16	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7159	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金十队分32号马金十队变压器	315.0	3.14	274	274	未进入负面清单	否	无	/
7160	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	10千伏将戈联线55右7号柱上变压器	400.0	3.13	347	347	未进入负面清单	否	无	/
7161	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	10千伏北台二线	10千伏北台二线北市分线7左2号柱上变压器	315.0	3.13	274	274	未进入负面清单	否	无	/
7162	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子三队支线001号转弯子三队变压器	100.0	3.11	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7163	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯公用支线13号后屯公用变压器	50.0	3.11	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7164	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰堡五台分腰堡五台	50.0	3.11	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7165	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分035+1号龚家村委会二台区变压器	400.0	3.09	348	348	未进入负面清单	否	无	/

7166	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线91号杆T接董家分线08号董家变压器	100.0	3.06	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7167	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线19号三道卜变压器	400.0	3.03	348	348	未进入负面清单	否	无	/
7168	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北干线	10kV北干线78号二高东343变压器	50.0	3.03	43	43	未进入负面清单	否	无	/
7169	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线惠缘家居小区二期1号箱变1号变压器	400.0	3.02	348	348	未进入负面清单	否	无	/
7170	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线路段分线35号公路工程段534变压器	315.0	2.97	274	274	未进入负面清单	否	无	/
7171	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线东昌分线南沟一台支线007号杆南沟一台变压器	200.0	2.96	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7172	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线康西分003号康西村变压器	315.0	2.96	274	274	未进入负面清单	否	无	/
7173	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖三台支6号洋湖三台变压器	100.0	2.94	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7174	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线油研小区1号箱变变压器	500.0	2.93	435	435	未进入负面清单	否	无	/
7175	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线08号柱上变压器	315.0	2.92	274	274	未进入负面清单	否	无	/
7176	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线08号粮库后变压器	200.0	2.89	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7177	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	土口子线36号分土口子二台支1号杆二台区（二）（新）	200.0	2.89	174	174	未进入负面清单	否	无	/
7178	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线轻轨高层1配变站1变压器	500.0	2.88	436	436	未进入负面清单	否	无	/
7179	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线左岸公园3-2#箱变变压器	500.0	2.85	436	436	未进入负面清单	否	无	/
7180	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线石化油三小区2号箱变变压器	500.0	2.84	436	436	未进入负面清单	否	无	/
7181	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	10千伏北关干线南关分线15#柱上变压器	400.0	2.82	349	349	未进入负面清单	否	无	/
7182	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线德商国际3A#箱变变压器	630.0	2.82	549	549	未进入负面清单	否	无	/
7183	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分62号腰站二台区变压器	400.0	2.8	349	349	未进入负面清单	否	无	/

7184	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分4#柱上变压器	100.0	2.79	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7185	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小莱河支线2号小莱河变压器	50.0	2.79	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7186	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分通什支007号通什村变压器	400.0	2.78	349	349	未进入负面清单	否	无	/
7187	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左5右2台区柱上变压器	400.0	2.78	349	349	未进入负面清单	否	无	/
7188	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变549斗虎屯线	10kV斗虎屯线西堡公变支线5#西堡公用变变压器	100.0	2.77	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7189	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	10千伏砂石干线40#柱上变压器	250.0	2.76	218	218	未进入负面清单	否	无	/
7190	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线1#地变变压器	100.0	2.76	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7191	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线179号砬子沟变压器	200.0	2.74	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7192	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	拉古线10845	10千伏拉古线101号赵家三台变压器（新）	200.0	2.73	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7193	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10千伏六家子线王家大沟支线16号左1金矿八号井变压器	400.0	2.72	349	349	未进入负面清单	否	无	/
7194	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分44号腰岭子变压器	50.0	2.71	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7195	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带1号箱变1号配电变压器	500.0	2.7	437	437	未进入负面清单	否	无	/
7196	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线丁山拐分线大堡房申沟支线03号大堡房申沟变压器	100.0	2.69	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7197	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线90号李福有蛤蟆塘变压器	5.0	2.68	4	4	未进入负面清单	否	无	/
7198	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线英守支英守中台支002#英守中台变压器	200.0	2.67	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7199	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海线	10千伏四海干线皇家海岸3-1#箱变变压器	400.0	2.67	349	349	未进入负面清单	否	无	/
7200	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线富家北台分线001号富家北变压器	200.0	2.65	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7201	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	10千伏东武二线12左1号柱上变压器	400.0	2.63	349	349	未进入负面清单	否	无	/

7202	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线头道沟分线002号头道沟变压器	200.0	2.63	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7203	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分13右1号榆树二台柱上变压器	200.0	2.63	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7204	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线069号四家子北台变压器	100.0	2.63	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7205	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线平桦分线147号桦皮甸变压器	100.0	2.61	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7206	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10千伏通什线38右3号李家四台变压器	100.0	2.61	87	87	未进入负面清单	否	无	/
7207	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线东石场分线01号东石场台变变压器	200.0	2.6	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7208	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线宝石沟变压器	200.0	2.58	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7209	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分千金堡三台支4号千金堡三台变压器	200.0	2.57	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7210	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线村住宅楼分线1号住宅楼变压器	200.0	2.55	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7211	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	五平二线24右7右2柱上-变压器	200.0	2.54	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7212	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区1#配电变压器	630.0	2.53	551	551	未进入负面清单	否	无	/
7213	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线54号柱上变压器	200.0	2.52	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7214	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线液化气支线04号柳青一号变压器	250.0	2.5	219	219	未进入负面清单	否	无	/
7215	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分百花支048号百花村变压器	50.0	2.49	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7216	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线公用变5号分线7号公用变5号变压器	200.0	2.47	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7217	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线草盆分草盆村支002号草盆村变压器	200.0	2.46	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7218	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线51右1左5左2号柱上变压器	400.0	2.45	350	350	未进入负面清单	否	无	/
7219	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线洪发分020号黄旗南台变压器	400.0	2.44	350	350	未进入负面清单	否	无	/

7220	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10kV榆岔线190号杆T接都督二台分线12号都督二台变压器	200.0	2.43	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7221	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线191号台沟村变压器	200.0	2.43	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7222	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线前乱泥分26号前乱泥变压器	100.0	2.43	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7223	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线样儿沟二台支线007号样儿沟二台变压器	400.0	2.42	350	350	未进入负面清单	否	无	/
7224	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演工联线	10千伏演工联线盖县街东小区1号箱变1号变压器	400.0	2.42	350	350	未进入负面清单	否	无	/
7225	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线269号横山子台变压器	200.0	2.41	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7226	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分113号山城堡石场变压器	200.0	2.41	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7227	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分阁老二台区支001号阁老二变压器	200.0	2.41	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7228	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线救兵分33号(1412)救兵一二队变压器（新）	200.0	2.41	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7229	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支86号线薛家店变压器	200.0	2.4	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7230	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10千伏五平二线106支1号柱上变压器	200.0	2.39	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7231	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线35#杆三家子四台区柱上变压器	200.0	2.38	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7232	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线综合楼商住一号分线002号综合楼商住一号变压器	50.0	2.37	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7233	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线边条沟分线34号头道沟变台变压器	100.0	2.35	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7234	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线116号黄旗西台变压器	160.0	2.35	140	140	未进入负面清单	否	无	/
7235	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分3	160.0	2.34	140	140	未进入负面清单	否	无	/
7236	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳西变压器	50.0	2.34	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7237	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线23号邱家一台区变压器	100.0	2.34	88	88	未进入负面清单	否	无	/

7238	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	施家河西分台变压器	400.0	2.34	351	351	未进入负面清单	否	无	/
7239	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线6右2#柱上变压器	100.0	2.33	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7240	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘一台支4号变压器	100.0	2.3	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7241	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线YHG_前戈分线23#开关间隔配电变压器	630.0	2.28	553	553	未进入负面清单	否	无	/
7242	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线三道关支线36号三道关变压器	200.0	2.27	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7243	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10千伏南小线前秧水库公变2号分线15号前秧水库公变2号变压器	200.0	2.27	175	175	未进入负面清单	否	无	/
7244	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线南拨分线16号南拨变压器	50.0	2.26	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7245	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线桥头支线02号桥头变压器	100.0	2.26	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7246	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线马前寨南山东分线005号马前寨南山东变压器	100.0	2.25	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7247	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线111号关家变压器	200.0	2.24	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7248	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线中堡村支线7号中堡村变压器	50.0	2.24	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7249	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线大哪分线上偏砬河二台支线7号杆上偏砬河二台变压器	100.0	2.23	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7250	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变151榆岔线	10KV榆岔线21号杆T接哈山分线02号哈山变压器	400.0	2.23	351	351	未进入负面清单	否	无	/
7251	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平四队分线平四队台变压器	200.0	2.22	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7252	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线胜利屯支线5号胜利屯变压器	50.0	2.22	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7253	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分008号馒首一台变压器	100.0	2.22	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7254	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马前变861中寨子线	10kV中寨子线中寨八队分线22号中寨八队变压器	30.0	2.21	26	26	未进入负面清单	否	无	/
7255	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线房身沟二队支线2号房身沟二台区变压器	100.0	2.21	88	88	未进入负面清单	否	无	/

7256	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线西谷二台分1号西谷二台变压器（新）	200.0	2.21	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7257	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支2#柱上变压器	200.0	2.2	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7258	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线日光大棚分线01号日光大棚台变压器	20.0	2.2	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7259	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑2#箱变间隔配电变压器	630.0	2.2	553	553	未进入负面清单	否	无	/
7260	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	10千伏中天二线粮栈二分线15号柱上变压器	400.0	2.18	351	351	未进入负面清单	否	无	/
7261	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线下窝棚分24号下窝棚变压器	400.0	2.17	351	351	未进入负面清单	否	无	/
7262	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左11号1#箱变2号变压器	315.0	2.17	277	277	未进入负面清单	否	无	/
7263	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡东分线008号小堡东变压器	400.0	2.16	351	351	未进入负面清单	否	无	/
7264	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线南台子分线001号南台子变压器	200.0	2.15	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7265	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线小东分小东支001号小东二台区变压器	50.0	2.13	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7266	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马海分线012号鸡场变压器	100.0	2.11	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7267	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线大甸子分线5号大甸子变压器	160.0	2.11	141	141	未进入负面清单	否	无	/
7268	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	10kV后安干线	10kV后安干线同安分024号同安一台变压器	200.0	2.11	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7269	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV五龙线196#五龙四台变压器	100.0	2.11	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7270	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年分线12左3+1柱上变压器	400.0	2.1	352	352	未进入负面清单	否	无	/
7271	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线234号北山变压器	50.0	2.1	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7272	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线56#柱上变压器	200.0	2.09	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7273	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分83号张木村台区变压器	100.0	2.08	88	88	未进入负面清单	否	无	/

7274	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线007号东江沿北台变压器	400.0	2.05	352	352	未进入负面清单	否	无	/
7275	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线乡政府分峡河东支队分002号峡河东队变压器	400.0	2.05	352	352	未进入负面清单	否	无	/
7276	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	10千伏碾醇一线夜海分77号柱上变压器	200.0	2.04	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7277	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线新屯一台分1号新屯一台变压器	200.0	2.04	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7278	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	10千伏高开三线刘尔家园2#箱变2#变压器	400.0	2.03	352	352	未进入负面清单	否	无	/
7279	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线河西支线河西变压器	100.0	2.02	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7280	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭四组分9号金家窝棚变压器	50.0	2.02	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7281	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右3#柱上变压器	100.0	2.01	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7282	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线116号东瓜岭变压器	200.0	2	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7283	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线水库家属分线001号杆水库家属台变压器	100.0	2	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7284	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分26右2号杆平山二台变压器	200.0	1.99	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7285	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线恒威碎石分三家子五台支10号三家子五台变压器	100.0	1.96	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7286	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线黄岗子分线003号黄岗子变压器	200.0	1.95	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7287	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10千伏救兵线274号山龙三台变压器	50.0	1.94	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7288	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西一线	10千伏五西一线51右1左2号柱上变压器	400.0	1.93	352	352	未进入负面清单	否	无	/
7289	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分外环分线2#康乐三小队变压器	80.0	1.93	70	70	未进入负面清单	否	无	/
7290	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线西岭沟分线004号西岭沟变压器	50.0	1.91	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7291	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线国化分线18#柱上变压器	315.0	1.91	277	277	未进入负面清单	否	无	/

7292	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线镁砂厂分线001号镁砂厂变压器	100.0	1.9	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7293	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线富贵佳苑2号箱变1#变压器	400.0	1.9	352	352	未进入负面清单	否	无	/
7294	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东三队分线051号东三队变压器	200.0	1.88	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7295	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线大东沟支线01号大东沟变压器	100.0	1.88	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7296	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线15+1#柱上变压器	100.0	1.87	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7297	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线粮食住宅支线01号粮食住宅台变压器	315.0	1.87	278	278	未进入负面清单	否	无	/
7298	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线68左1	200.0	1.86	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7299	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线85号杆T接关家二队分线08号关家二队变压器	100.0	1.85	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7300	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线老营厂支线变台变压器	100.0	1.82	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7301	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线东山二台区柱上变压器	315.0	1.82	278	278	未进入负面清单	否	无	/
7302	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	10千伏醇台一线矿前分线5左10号柱上变压器	400.0	1.81	353	353	未进入负面清单	否	无	/
7303	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线08号榆树二队变压器	100.0	1.81	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7304	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街二台分线004号后街二台变压器	200.0	1.81	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7305	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分1#变压器	400.0	1.81	353	353	未进入负面清单	否	无	/
7306	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花花仁联线国化小区2-1#箱变变压器	315.0	1.78	278	278	未进入负面清单	否	无	/
7307	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线61右10右1#柱上变压器	200.0	1.77	176	176	未进入负面清单	否	无	/
7308	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右0+1号柱上变压器（旧）	400.0	1.77	353	353	未进入负面清单	否	无	/
7309	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线126号南沟变压器	50.0	1.77	44	44	未进入负面清单	否	无	/

7310	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右1+1#柱上变压器	100.0	1.76	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7311	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线珲春分线6变压器	630.0	1.76	556	556	未进入负面清单	否	无	/
7312	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑3#箱变间隔配电变压器	630.0	1.76	556	556	未进入负面清单	否	无	/
7313	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东二线	10千伏五东二线22右8柱上变压器	200.0	1.75	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7314	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分069号新古村一台变压器	100.0	1.75	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7315	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线刘家沟分线06号刘家沟变压器	100.0	1.74	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7316	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线6变压器	250.0	1.73	221	221	未进入负面清单	否	无	/
7317	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线7所带8号箱变配电变压器	400.0	1.72	353	353	未进入负面清单	否	无	/
7318	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线边条沟分线外变台支线03号边条沟外变压器	200.0	1.71	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7319	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线马塘分支04号马塘变台变压器	200.0	1.7	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7320	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线西沟分20号西沟三台变压器	200.0	1.7	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7321	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	10千伏开四三线4左1号柱上变压器	160.0	1.69	141	141	未进入负面清单	否	无	/
7322	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平二线（望花）	五平二线24右1左1柱上变压器	100.0	1.68	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7323	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV北边分线142号边沟外变台变压器	100.0	1.68	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7324	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线边条沟分线红石砬子支线05号红砬子变台变压器	100.0	1.67	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7325	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线57左2左9#柱上变压器	100.0	1.65	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7326	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线39号柱上变压器	400.0	1.65	353	353	未进入负面清单	否	无	/
7327	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线172号聂尔库东综合变压器	200.0	1.64	177	177	未进入负面清单	否	无	/

7328	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变944工业一号线	10kV工业一号线党校支线8左1号老造纸厂变压器	10.0	1.64	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7329	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV郑家线北沟分当中沟支7号郑家三台变压器	200.0	1.64	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7330	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	10千伏锦工联线左岸公园3-1#箱变变压器	500.0	1.64	442	442	未进入负面清单	否	无	/
7331	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线18右7号柱上变压器	400.0	1.63	353	353	未进入负面清单	否	无	/
7332	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟支线041号梁山变压器	50.0	1.63	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7333	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏清农北海线房身沟分线41号房身沟一队变压器	200.0	1.63	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7334	国网抚顺县供电公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线高丽沟分017号高丽沟变压器	200.0	1.61	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7335	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线五牛三台柱上变压器	200.0	1.61	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7336	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线30-变台	315.0	1.59	278	278	未进入负面清单	否	无	/
7337	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线101号东瓜岭西台变压器	50.0	1.58	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7338	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV照阳线佟家沟分线佟家沟2台支线006号佟家沟2号变压器	200.0	1.57	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7339	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10千伏抚农土口子线磨石沟分石门岭南台支石门岭南台变压器	200.0	1.57	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7340	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线12右1号柱上变压器	315.0	1.56	279	279	未进入负面清单	否	无	/
7341	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线04号老房产变压器	100.0	1.55	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7342	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线富家南台分线002号富家南变压器	100.0	1.54	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7343	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线53号后堡一队变压器	400.0	1.54	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7344	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线公用台支线21#杆榔头沟公用变台区变压器	400.0	1.53	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7345	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线地税分线02号工商地税仁和变压器	100.0	1.52	88	88	未进入负面清单	否	无	/

7346	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带2#箱变变压器间隔配电变压器	800.0	1.52	708	708	未进入负面清单	否	无	/
7347	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线开发支线03号开发二台变压器	250.0	1.51	221	221	未进入负面清单	否	无	/
7348	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	10kV孟家线大岭台分037号大岭二台	200.0	1.51	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7349	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分068#关山一台变压器	100.0	1.51	88	88	未进入负面清单	否	无	/
7350	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线大冰沟分线22号大冰沟变压器	50.0	1.5	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7351	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线15左10变压器	200.0	1.49	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7352	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12051新北联线	10kV新联联线北边分线玄真沟支线20号玄真沟台变压器	200.0	1.49	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7353	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分061号施家六队变压器	400.0	1.49	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7354	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马海分线030号马海变压器	100.0	1.48	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7355	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线14左3#柱上变压器	100.0	1.47	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7356	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线003号榔头沟2号（村台区）变压器	200.0	1.47	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7357	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线秋木分线06号甸子变台变压器	100.0	1.47	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7358	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15左1#	250.0	1.46	221	221	未进入负面清单	否	无	/
7359	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分13右5+1#柱上变压器	200.0	1.46	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7360	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线38号柱上变压器	315.0	1.46	279	279	未进入负面清单	否	无	/
7361	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线003号政府台区变压器	200.0	1.46	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7362	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏福中二线54号柱上变压器	200.0	1.45	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7363	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线114号门脸公用变变压器	100.0	1.44	89	89	未进入负面清单	否	无	/

7364	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和二线	10千伏凤和二线邮电分线3号柱上变压器	400.0	1.43	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7365	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线张祖明分13号何家街三台变压器	400.0	1.43	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7366	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线头道分5右1马郡六台变压器	400.0	1.42	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7367	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线25右1台区柱上变压器	400.0	1.41	354	354	未进入负面清单	否	无	/
7368	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线90号腰堡变台变压器	200.0	1.4	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7369	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号2台区变压器	50.0	1.38	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7370	国网抚顺县供电公司	方晓66kV变电站	方和线	滴台三台区变压器	200.0	1.36	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7371	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大甸子支线001号大甸子变压器	200.0	1.35	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7372	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线杖柈场分线01号杖柈沟变台变压器	50.0	1.33	44	44	未进入负面清单	否	无	/
7373	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大猪圈支线001号大猪圈变压器	100.0	1.32	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7374	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	10千伏锦海干线法雅庄园2-2#箱变变压器	400.0	1.32	355	355	未进入负面清单	否	无	/
7375	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛四队分线08号小洛四队变压器	100.0	1.3	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7376	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线107号黄旗厂部台区变压器（新）	200.0	1.27	177	177	未进入负面清单	否	无	/
7377	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五西二线	10千伏古城子小区17号箱变新变压器	400.0	1.26	355	355	未进入负面清单	否	无	/
7378	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右12#柱上变压器	200.0	1.25	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7379	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线小哪吽支线030号小哪吽变压器	20.0	1.24	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7380	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线前岭东台分1号副杆前岭东台变压器	200.0	1.23	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7381	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三队分线004号平三队变压器	315.0	1.22	280	280	未进入负面清单	否	无	/

7382	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39左2号台区柱上变压器	400.0	1.22	355	355	未进入负面清单	否	无	/
7383	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线004号天和家园	200.0	1.21	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7384	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线南沟分24号南沟村变压器	100.0	1.21	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7385	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线西七路开关站变压器	630.0	1.2	559	559	未进入负面清单	否	无	/
7386	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#24左4#柱上变压器	200.0	1.19	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7387	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线036号老中学变压器	400.0	1.18	355	355	未进入负面清单	否	无	/
7388	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线71-1号柱上变压器	200.0	1.17	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7389	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变150孟家线	孟家线189右分2台区柱上变压器	200.0	1.17	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7390	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线大厅综合台区001号大厅综台区变压器	200.0	1.16	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7391	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线53号前进南台变压器	200.0	1.15	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7392	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分2左1#柱上变压器	200.0	1.14	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7393	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带1#箱变变压器间隔配电变压器	800.0	1.14	711	711	未进入负面清单	否	无	/
7394	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线193号李家北台变变压器	200.0	1.13	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7395	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变152榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线147号杆T接罗圈二台支线01号罗圈二台变压器	200.0	1.12	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7396	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线47号三队二台变压器	200.0	1.11	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7397	国网新宾满族自治县供电公司	富尔66kV变电站	10kV富旺联线	10千伏富旺联线55#南江沿变压器	400.0	1.1	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7398	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10千伏永陵一线团结村支线007号机械厂后变压器	400.0	1.1	356	356	未进入负面清单	否	无	/

7399	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五东一线	五东一线千台山支线23左4#变压器	400.0	1.09	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7400	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线107#北杂木村一变压器	200.0	1.09	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7401	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#9柱上变压器	400.0	1.06	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7402	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线北关分线05号北关鲜队变压器	400.0	1.06	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7403	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂住宅台支线001号五一厂住宅变压器	200.0	1.06	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7404	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线2#柱上变压器	200.0	1.05	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7405	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线二道河公用变3号支线1号二道河公用变3号变压器	200.0	1.05	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7406	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	田屯线10864	10kV田屯线砖厂分12右3台区柱上变压器	400.0	1.05	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7407	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线48号杉木厂变压器	100.0	1.04	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7408	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线77#柱上变压器	200.0	1.03	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7409	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线4变压器	250.0	1.03	222	222	未进入负面清单	否	无	/
7410	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变942黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线37号瓦窑变压器	100.0	1.03	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7411	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线道清沟分线道清沟台区	200.0	1.01	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7412	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线20号林场变台变压器	200.0	1.01	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7413	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线021号扎锦组变压器	400.0	1.01	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7414	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线二伙洛东山025号二伙洛东山变压器	400.0	1.01	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7415	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分012甲帮新台变压器	100.0	1	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7416	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变149马郎线	10kV马郎线敬老院分38号马和四台变压器	200.0	1	178	178	未进入负面清单	否	无	/

7417	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线20变台	200.0	0.99	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7418	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线金坑支线2号金坑变压器	80.0	0.99	71	71	未进入负面清单	否	无	/
7419	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线甸边子分线004号甸边子变压器	200.0	0.98	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7420	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线农场分19号南沟村变压器	30.0	0.98	27	27	未进入负面清单	否	无	/
7421	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线70+1左2#柱上变压器	200.0	0.95	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7422	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平北台支3号杆北一台变压器	200.0	0.95	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7423	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变552化纤线	10kV化纤线清南一分线05号554台区变压器	50.0	0.93	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7424	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分12#柱上变压器	200.0	0.92	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7425	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线17右1台区柱上变压器	400.0	0.92	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7426	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平一线（望花）	五平一线12左8变压器	200.0	0.91	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7427	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线2道沟支线085号江八队变压器	50.0	0.91	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7428	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分53右1#柱上变压器	200.0	0.9	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7429	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线苏水宾馆支线01号苏水宾馆台变压器	315.0	0.89	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7430	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线013号小哪吽小堡变压器	200.0	0.88	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7431	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分039号大甸子1511台变压器	200.0	0.88	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7432	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金五队二台变压器	400.0	0.88	356	356	未进入负面清单	否	无	/
7433	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线欣的家园2-2#箱变变压器	315.0	0.88	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7434	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线15号柱上变压器	315.0	0.87	281	281	未进入负面清单	否	无	/

7435	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户东沟支线40号网户东沟变压器	200.0	0.86	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7436	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线赵家堡分线32号赵家堡变台变压器	100.0	0.85	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7437	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线59左#1	200.0	0.85	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7438	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线陡岭子北分005号陡岭子村变压器	200.0	0.84	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7439	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右2#柱上变压器	200.0	0.83	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7440	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分100号夏家变压器	200.0	0.83	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7441	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线河东小区3#配变站变压器	315.0	0.83	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7442	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆林干线99左8号柱上变压器	500.0	0.8	446	446	未进入负面清单	否	无	/
7443	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线45左3	160.0	0.79	143	143	未进入负面清单	否	无	/
7444	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线北环分25号北关三队变压器（新）	400.0	0.79	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7445	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线18所带箱变配电变压器	400.0	0.79	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7446	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线90#变压器	315.0	0.78	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7447	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线28右1变压器（原农药分线27右1）	200.0	0.77	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7448	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线45左4-变台	160.0	0.76	143	143	未进入负面清单	否	无	/
7449	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#4柱上变压器	315.0	0.76	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7450	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线41号前进新村台变压器	200.0	0.76	178	178	未进入负面清单	否	无	/
7451	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线48右3变台	315.0	0.75	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7452	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线15	200.0	0.75	179	179	未进入负面清单	否	无	/

7453	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线大柳树分线富源支线02号富源变台变压器	200.0	0.75	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7454	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼三台支2号前楼三台变压器	100.0	0.74	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7455	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线29变压器	250.0	0.73	223	223	未进入负面清单	否	无	/
7456	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线023号老医院新变压器	50.0	0.73	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7457	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变832二洼干线	10千伏二洼干线董家街分线24号董家街变压器	100.0	0.73	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7458	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变144万和线	10kV万和线万和一台区柱上变压器	100.0	0.73	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7459	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	10千伏平塑二线78左1号柱上变压器	200.0	0.72	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7460	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#8柱上变压器	400.0	0.72	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7461	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线23右4	160.0	0.72	143	143	未进入负面清单	否	无	/
7462	望花区供电分公司	和平220kV变电站	北部干线	10千伏北部干线丹东路小区5号箱变1号变压器	630.0	0.72	562	562	未进入负面清单	否	无	/
7463	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓8号箱变变压器	400.0	0.72	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7464	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线91左1#柱上变压器	200.0	0.71	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7465	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老矿部支线001号老矿部变压器	200.0	0.71	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7466	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线大队二台分1号大队二台变压器	400.0	0.71	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7467	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分9#柱上变压器	200.0	0.69	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7468	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线赵家支线002号赵家变压器	200.0	0.68	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7469	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10千伏黄旗线洪发分施家六队四台支3号施家六队四台变压器	400.0	0.68	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7470	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	10千伏工桓联线望花苑箱变变压器	315.0	0.68	281	281	未进入负面清单	否	无	/

7471	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	YHG_天福小区配电变压器	315.0	0.68	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7472	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂东分9支1#柱上变压器	200.0	0.67	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7473	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分门进二台支15号门进二台变压器	200.0	0.67	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7474	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分17号后邓五台柱上变压器	200.0	0.66	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7475	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右3#柱上变压器	100.0	0.65	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7476	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线64变台	315.0	0.65	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7477	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江南分线037号江南变压器	400.0	0.65	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7478	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线71右4	315.0	0.64	281	281	未进入负面清单	否	无	/
7479	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41变压器	315.0	0.63	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7480	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线赵家堡分线火石支线05号火石变压器	400.0	0.63	357	357	未进入负面清单	否	无	/
7481	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线91号那家街里变压器	200.0	0.63	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7482	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴支线9#松树嘴公变一号变压器	315.0	0.63	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7483	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分白家店五台支1号白家店五台变压器	100.0	0.63	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7484	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分金斗河东支2号金斗河东变压器	100.0	0.62	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7485	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟分线11号冰湖沟变变压器	200.0	0.61	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7486	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线54左6左7右1号柱上变压器	100.0	0.6	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7487	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线11右5右1#柱上变压器	200.0	0.6	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7488	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线50	400.0	0.6	358	358	未进入负面清单	否	无	/

7489	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西线	中跃西线吉顺小区1号箱变1号变压器	315.0	0.6	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7490	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋城小区2#箱变变压器	315.0	0.6	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7491	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	10kV章土一线河东分线33号柱上变压器	200.0	0.59	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7492	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线11	315.0	0.59	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7493	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线冯家分线05号冯家北变台变压器	200.0	0.59	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7494	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线075号拉古一台变压器（新）	200.0	0.59	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7495	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12248下夹河线	10kV下夹河线岗东村支线003号岗东村变压器	100.0	0.58	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7496	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线边条沟分线里变台支线14号边条沟里变台变压器	200.0	0.58	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7497	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线173号大堡公变变压器	50.0	0.58	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7498	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡东分线小堡东一变压器	200.0	0.57	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7499	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分027砖厂住宅变压器	400.0	0.56	358	358	未进入负面清单	否	无	/
7500	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线261号代家堡变压器	100.0	0.56	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7501	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分150号洋湖二台变压器	100.0	0.56	89	89	未进入负面清单	否	无	/
7502	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10千伏塔峪线教师楼分催化剂支5右14号催化剂支1号变压器	200.0	0.56	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7503	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线10	400.0	0.55	358	358	未进入负面清单	否	无	/
7504	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线013号小四平家属变压器	50.0	0.55	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7505	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变342峡河线	10kV峡河线马郡一分001号马郡一台变压器	315.0	0.55	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7506	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	200.0	0.55	179	179	未进入负面清单	否	无	/

7507	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北7#站内变压器	630.0	0.54	564	564	未进入负面清单	否	无	/
7508	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#46	160.0	0.53	143	143	未进入负面清单	否	无	/
7509	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线小排房二台分1号小排房二台变压器	200.0	0.52	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7510	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线公用变4号分线1#公变4号变压器	100.0	0.5	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7511	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线纺织小区1#-2变压器	400.0	0.49	358	358	未进入负面清单	否	无	/
7512	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培1#站内变压器	250.0	0.48	224	224	未进入负面清单	否	无	/
7513	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线团瓢支线051号团瓢变压器	100.0	0.47	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7514	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂支线003号附件厂变压器	200.0	0.47	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7515	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带4#箱变站内变	315.0	0.47	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7516	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	白云社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	0.47	358	358	未进入负面清单	否	无	/
7517	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线放牛沟支1号放牛沟变压器	100.0	0.46	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7518	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	君安小区3号箱变变压器配电变压器	315.0	0.46	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7519	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线靖宇街2号配变站1号变压器	500.0	0.45	448	448	未进入负面清单	否	无	/
7520	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线四平联络分线北四平支线23号北四平乡政府变台变压器	200.0	0.44	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7521	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线下湖分线10#椴木沟公变二号变压器	200.0	0.44	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7522	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线28号头道卜后变台变压器	400.0	0.43	358	358	未进入负面清单	否	无	/
7523	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10千伏长山堡线长山堡公三分线2号长山堡公三变压器	200.0	0.43	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7524	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线北关分线3号杆北关西台支线8号杆老城北关西台变压器	200.0	0.42	179	179	未进入负面清单	否	无	/

7525	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城6#配变站1#变压器	315.0	0.42	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7526	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线19#柱上变压器	200.0	0.41	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7527	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线197号马家店公变2号变压器	200.0	0.41	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7528	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大9号箱变变压器间隔配电变压器	315.0	0.41	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7529	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线055号刘三队变压器	100.0	0.4	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7530	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线东台支线01号东站东台变压器	200.0	0.4	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7531	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线馒首三台分8右1号馒首四台变压器	200.0	0.38	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7532	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河西三台分1号峡河西三台变压器	200.0	0.38	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7533	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业园区变941安格药业线	城郊供电所充电桩	400.0	0.38	358	358	未进入负面清单	否	无	/
7534	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	土口子线林场住宅台区第一间隔配电变压器	250.0	0.38	224	224	未进入负面清单	否	无	/
7535	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左4#柱上变压器	400.0	0.37	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7536	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大5号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	0.37	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7537	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4+1#柱上变压器	200.0	0.36	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7538	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	10千伏新抚二线16号柱上变压器	250.0	0.36	224	224	未进入负面清单	否	无	/
7539	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12052北六干线	10kV北六干线北旺清南一台支5号变压器	200.0	0.36	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7540	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线11右1左1#柱上变压器	200.0	0.35	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7541	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓支线02号粮库卡表变压器	315.0	0.35	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7542	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	南口前变041市街线	10kV市街线什排地公变三支线1#杆什排地公三变压器	100.0	0.35	90	90	未进入负面清单	否	无	/

7543	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟二台分1号后沟二台变压器	200.0	0.35	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7544	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线大山灵芝农场分线04号大山灵芝农场变台变压器	200.0	0.34	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7545	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV上马线八盘分章党三台支1号章党三台变压器	200.0	0.34	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7546	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	峡河变844台沟线三家子分13号上三家子东二台变压器	200.0	0.34	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7547	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV马金线荣泰支1+1左2号马金八队二台变压器	200.0	0.34	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7548	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变246台沟干线	10kV台沟干线西吉分016+1右3变压器	100.0	0.33	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7549	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分009号鸽子村三台变压器	200.0	0.33	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7550	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10kV将北一线肉联厂小区2-1号箱变配电变压器	400.0	0.33	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7551	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线安居北区1-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	0.33	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7552	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线57左6#箱式变电站	400.0	0.33	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7553	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左8#柱上变压器	400.0	0.32	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7554	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线51-1变压器	315.0	0.32	282	282	未进入负面清单	否	无	/
7555	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变346郎士线	10kV郎士线76号后腰三台变压器	200.0	0.32	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7556	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10千伏北环线张祖明分何家街六台支2号何家街六台变压器	400.0	0.32	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7557	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北4#站内变压器	630.0	0.32	565	565	未进入负面清单	否	无	/
7558	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	金顺小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	0.32	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7559	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10KV关岭干线台山分64台山河西柱上变压器	200.0	0.31	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7560	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	0.31	359	359	未进入负面清单	否	无	/

7561	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华诚小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400.0	0.31	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7562	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块11#配变站1#变压器	400.0	0.3	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7563	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线养殖场支线4号中街二台	200.0	0.29	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7564	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金地2#箱式变出线201间隔配电变压器	400.0	0.29	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7565	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线桦树背变压器	200.0	0.28	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7566	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线004号停车场楼台区变压器	315.0	0.28	283	283	未进入负面清单	否	无	/
7567	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线白石沟支线6号白石沟变压器	400.0	0.28	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7568	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10五平二线38右4所带1号箱变配电变压器	630.0	0.28	565	565	未进入负面清单	否	无	/
7569	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400.0	0.28	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7570	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新天德小区箱变变压器间隔配电变压器	400.0	0.28	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7571	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北3#站内变压器	630.0	0.27	565	565	未进入负面清单	否	无	/
7572	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家七队分线24号尹家七队台变压器	200.0	0.26	179	179	未进入负面清单	否	无	/
7573	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期3号箱变2号变压器间隔配电变压器	315.0	0.26	283	283	未进入负面清单	否	无	/
7574	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	明德1#箱式变（二）出线间隔配电变压器	630.0	0.26	565	565	未进入负面清单	否	无	/
7575	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	10kV新北三线5#柱上变压器	400.0	0.25	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7576	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙街里二台支线02号杆五龙街里二台变压器	200.0	0.25	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7577	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线小二道分二道沟东台支1号二道沟东台变压器	200.0	0.25	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7578	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电2-1#站内变压器	630.0	0.25	565	565	未进入负面清单	否	无	/

7579	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北13-1#站内变压器	630.0	0.25	565	565	未进入负面清单	否	无	/
7580	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	明德2#箱式变（二）出线间隔配电变压器	400.0	0.25	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7581	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	水木山城1#箱变（二）出线间隔配电变压器	400.0	0.25	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7582	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#4	100.0	0.24	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7583	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分43左1#柱上变压器	200.0	0.24	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7584	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	YHG_营盘车站二台柱上变压器	250.0	0.24	224	224	未进入负面清单	否	无	/
7585	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线昱源分毛公河东二台变压器	200.0	0.24	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7586	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华农联线	海城桥1#箱式变电站站内变压器	630.0	0.24	565	565	未进入负面清单	否	无	/
7587	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线（新抚）	南平一线安居北区2-1#站内变压器	400.0	0.24	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7588	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右11	315.0	0.23	283	283	未进入负面清单	否	无	/
7589	国网新宾满族自治县供电公司	西山66kV变电站	西山变658西园二线	10kV西园二线北杂木综合变支线4号杆北杂木综合变台变压器	400.0	0.23	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7590	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市变351草杨联线	10kV草杨联线2#草市渔场公变变压器	200.0	0.23	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7591	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台2#配变站变压器	400.0	0.23	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7592	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金湾雅居小区2#箱变出线间隔配电变压器	400.0	0.23	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7593	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV五龙线185#五龙三台分2#变压器	200.0	0.22	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7594	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线127左1号萝卜坎六台区变压器	200.0	0.22	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7595	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	中天三线	10千伏中天三线万达停车场1#箱式变电站变压器	630.0	0.22	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7596	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北小区6#箱式变电站高压间隔配电变压器	630.0	0.22	566	566	未进入负面清单	否	无	/

7597	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	山城明珠台区第一间隔配电变压器	500.0	0.21	449	449	未进入负面清单	否	无	/
7598	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线45左1号前兴安二台变压器	200.0	0.2	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7599	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右1教师公寓1#间隔配电变压器	630.0	0.2	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7600	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10左9#柱上变压器	100.0	0.19	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7601	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右8#柱上变压器	400.0	0.19	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7602	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	0.19	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7603	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期4号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	0.19	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7604	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线6#	400.0	0.18	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7605	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站1	630.0	0.18	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7606	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10千伏南柳线上堡分线上堡公用变4号子线1号上堡公用变4号变压器	200.0	0.17	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7607	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山四台分1号望山四台变压器	400.0	0.17	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7608	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所31#站内变压器	630.0	0.17	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7609	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期2号箱变2号变压器间隔配电变压器	400.0	0.17	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7610	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小卜分线66#王大卜公变一号变压器	200.0	0.16	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7611	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北小区6#箱式变电站（终端型）高压间隔配电变压器	630.0	0.16	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7612	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变2号变压器间隔配电变压器	400.0	0.16	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7613	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分六家子二台支1号六家子二台变压器	200.0	0.15	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7614	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光华一线	玫瑰城小区11#配变站新1#变压器	630.0	0.15	566	566	未进入负面清单	否	无	/

7615	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所29-2#箱变变压器	630.0	0.15	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7616	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期1号箱变2号变压器间隔配电变压器	500.0	0.15	449	449	未进入负面清单	否	无	/
7617	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线11右1右1号柱上变压器	200.0	0.14	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7618	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山17#变压器	400.0	0.14	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7619	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所35#配变站	500.0	0.14	449	449	未进入负面清单	否	无	/
7620	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630.0	0.14	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7621	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	充电桩台区箱变出线间隔配电变压器	630.0	0.14	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7622	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期5号箱变2号变压器间隔	500.0	0.14	449	449	未进入负面清单	否	无	/
7623	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期5号箱变变压器间隔配电变压器	500.0	0.14	449	449	未进入负面清单	否	无	/
7624	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分6#	250.0	0.13	225	225	未进入负面清单	否	无	/
7625	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线石碑分线10号石碑下堡变压器	400.0	0.13	359	359	未进入负面清单	否	无	/
7626	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线中草药2台区柱上变压器	100.0	0.13	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7627	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线下马二台区变压器	100.0	0.12	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7628	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分大石二台支大石二台变压器	200.0	0.12	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7629	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线会元四台变压器	400.0	0.12	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7630	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-2#箱变配电变压器	400.0	0.12	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7631	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区3#配变站母线间隔配电变压器	400.0	0.12	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7632	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	方大一线	方大三期1号箱变变压器间隔配电变压器	400.0	0.12	360	360	未进入负面清单	否	无	/

7633	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼二台支1号前楼二台变压器	100.0	0.11	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7634	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV土口子线南沟二台支6号南沟二台变压器	200.0	0.11	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7635	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分腰站二台支1号腰站二台变压器	200.0	0.11	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7636	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟三台分1号后沟三台变压器	200.0	0.11	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7637	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分31#山城子二队1536住上变压器	100.0	0.11	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7638	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华农联线	华农联线加油站母线间隔配电变压器	315.0	0.11	283	283	未进入负面清单	否	无	/
7639	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所39#配变站变压器	630.0	0.1	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7640	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	新钢小区3号箱变变压器间隔配电变压器	250.0	0.1	225	225	未进入负面清单	否	无	/
7641	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	10千伏张甸干线96+1号柱上变压器	200.0	0.09	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7642	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线37左3#柱上变压器	400.0	0.09	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7643	开发区供电公司	李开66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓6-1号箱变变压器	400.0	0.09	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7644	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	华诚一期2号箱变高压出线间隔配电变压器	630.0	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7645	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分新发沟一台支1号新发沟一台变压器	200.0	0.08	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7646	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变147王木线	10kV王木线大东分大东四台支6号大东四台区变压器	200.0	0.08	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7647	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东三线银河湾小区3#配变站配电变压器	630.0	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	/
7648	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线8右3箱变2号变压器	315.0	0.08	283	283	未进入负面清单	否	无	/
7649	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左17#柱上变压器	200.0	0.06	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7650	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分台山桥头支7号柱上变压器	200.0	0.06	180	180	未进入负面清单	否	无	/

7651	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线眼望二台变压器	200.0	0.06	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7652	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所2#变压器	1000.0	0.06	899	899	未进入负面清单	否	无	/
7653	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线税务小区1#配电站变压器	500.0	0.06	450	450	未进入负面清单	否	无	/
7654	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸干线	张甸干线113左1#柱上变压器	200.0	0.05	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7655	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线113左1#柱上变压器	400.0	0.05	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7656	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线馒首三台分20号馒首三台变压器	200.0	0.05	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7657	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区二台区变压器间隔配电变压器	630.0	0.05	567	567	未进入负面清单	否	无	/
7658	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线2右2柱上变压器	315.0	0.04	283	283	未进入负面清单	否	无	/
7659	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线70号城郊林场住宅变压器	200.0	0.04	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7660	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线后斗分后斗三台支4号后斗三台变压器	100.0	0.04	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7661	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号2#箱变间隔配电变压器	500.0	0.04	450	450	未进入负面清单	否	无	/
7662	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟西台变压器	50.0	0.03	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7663	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武四台支8号演武四台变压器	200.0	0.03	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7664	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右7#柱上变压器	200.0	0.02	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7665	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线馒首五台分1号馒首五台柱上变压器	200.0	0.02	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7666	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线3号柱上变压器	400.0	0.01	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7667	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线中草药1台区柱上变压器	100.0	0.01	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7668	望花区供电分公司	光明66kV变电站	中部一线	中部一线台安分线1#配变站1#变压器	160.0	0.01	144	144	未进入负面清单	否	无	/

7669	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区三台区变压器间隔配电变压器	630.0	0.01	567	567	未进入负面清单	否	无	/
7670	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线57左2左4#柱上变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7671	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	制钉分线2左#14柱上变压器	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7672	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五平一线（望花）	五平一线32左1变压器	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7673	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变12251苇二号线	10kV苇二号线小堡老学校二号分线003号小堡老学校二号变压器	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7674	国网新宾满族自治县供电公司	北四平66kV变电站	北四平变12044北宝线	10kV北宝线68号燕家机井变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7675	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线123号夏园村机井变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7676	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线充电桩支线充电桩台区	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7677	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线五里分南大地支6号五里二号机井变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7678	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北联线	10kV新农新北线五里分西大地支12号五里一号机井变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7679	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分机井支1号尹家九队机井变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7680	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背公变支线2号苏龙背公变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7681	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线23号将军堡公变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7682	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变支线008号李家堡公用变压器	20.0	0	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7683	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线白塘沟变台子线001号白塘沟变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7684	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	高家街变745北大林线	10kV北大林线蚂蚁岭公用变支线3号蚂蚁岭公用变变压器	20.0	0	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7685	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线王晓光养鸡分线6号王晓光养鸡厂公变变压器	20.0	0	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7686	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁变331硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线孙亚军参厂支线13号孙亚军参厂变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/

7687	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线孙宏林分线18号孙宏林分线变压器	20.0	0	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7688	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线一面山公用变支线27号水库变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7689	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变846大孤家线	10kV大孤家线左殿虎支线6号左殿虎变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7690	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线崔连伟鸡场支线6号崔连伟鸡场变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7691	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘刚养殖场支线10号刘刚养殖场变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7692	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小卜分线157号王小卜公变2变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7693	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线邬亚军支线9号邬亚军公变变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7694	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线许金武鸡场支线23号许金武鸡场变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7695	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变844罗圈沟线	10kV罗圈沟线张吉庆参园支线13号张吉庆参园变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7696	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线上堡村2号支线31号上堡村2号变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7697	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变341南柳线	10kV南柳线小蛤蟆塘支线4号小蛤蟆塘变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7698	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城变343南小线	10kV南小线前秧水库分线11号前秧公用变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7699	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线153号新卜公变变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7700	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线806家属分线02号806家属变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7701	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变831孤新线	10kV孤新线黑石头分线14号陈延清养殖厂变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7702	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤山子变834英额门线	10kV英额门线北圣源支线24#北圣源农场变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7703	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变447长山堡线	10kV长山堡线椴木沟公变3号支线5#椴木沟公变3号变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7704	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线任家街水库支线23号任家街水库变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/

7705	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线孙和平水库分线4号孙和平水库变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7706	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线王油坊水库支线15号王油坊水库变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7707	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线11342	10kV草市线小板河1号水库支线22号小板河1号水库变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7708	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线362号公用变7号变压器	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7709	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线红旗沟支线2号红旗沟变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7710	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟变土仁干线	10kV土仁干线刘忠元支线14号刘忠元养殖场变压器	20.0	0	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7711	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线庙北公用变支线1号庙北公用变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7712	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾甸子变035马架子线	10kV马架子线腰岭子分线11号腰岭子公用变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7713	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线道穴沟公用变分线6#道穴沟公用变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7714	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线74号大院养殖变压器	30.0	0	27	27	未进入负面清单	否	无	/
7715	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子猪厂支线11号甸心子猪厂变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7716	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线刘卜水库支线12号刘卜水库变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7717	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	新湾甸子变954兴湾联线	10kV兴湾联线冰湖沟养殖场28号冰湖沟养殖场变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
7718	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线板庙十八道沟支线25号板庙公用一变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7719	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线大湖分线36号炕洞沟公变变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7720	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线炕洞沟支线4号杨国家林蛙厂变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7721	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线李凤良鸡场支线4号李凤良鸡场变压器	20.0	0	18	18	未进入负面清单	否	无	/
7722	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线马鹿沟养鸡场分线14号马路沟变压器	10.0	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/

7723	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线南大号生安华支线44号南大号公用变变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7724	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线旗杆沟支线18号徐国利蛤蟆塘变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7725	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线王圣淼支线4号王圣淼变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7726	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线姚秀文蛤蟆塘支线31号姚秀文蛤蟆塘变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7727	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变643复兴线	10kV复兴线仲义支线14号板庙公用二变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7728	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟公变分线1号哈塘沟公变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7729	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线机关山支线15号机关山公用3号变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7730	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线王善文中药园支线2号王善文中药园变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7731	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线西岗支线43号西岗公用变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7732	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	大苏河变649转水湖线	10kV转水湖线西岗支线7号十三道河公用变变压器	50.0	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
7733	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线033号十八道岭公二变压器	5.0	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
7734	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分195号佟家变压器	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7735	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10KV上年线后窑沟二台支8#后窑沟二台变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7736	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线白菜沟一台分1号白菜沟一台变压器	200.0	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
7737	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武二台支9号演武二台变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7738	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武三台支4号演武三台变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7739	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武五台支2号演武五台变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
7740	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武一台支1号演武一台变压器	100.0	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/

7741	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线兴禾分17右3号何家街四台变压器	400.0	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
7742	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南1#箱变变压器	400.0	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/