国网大连供电公司2026年一季度10千伏配变承载力明细表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷箱式配电站变压器	630	10.19	502.80	502.80	未进入负面清单	否	无	9.18%
2	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷配电站1#变压器	630	10.18	502.87	502.87	未进入负面清单	否	无	-5.32%
3	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	6.82%
4	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	星火街箱式配电站变压器	315	30.30	188.06	188.06	未进入负面清单	否	无	-4.84%
5	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	西麓街配电站变压器	500	4.35	428.25	428.25	未进入负面清单	否	无	5.85%
6	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	石百分3#配电站1#变压器	630	17.15	458.96	458.96	未进入负面清单	否	无	-9.38%
7	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	石百分3#配电站2#变压器	630	35.11	345.81	345.81	未进入负面清单	否	无	-8.10%
8	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	新石道街配电站1#变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	-9.75%
9	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	新石道街配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	1.08%
10	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	三元街2#配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	4.08%

11	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	峰景山中心配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	8.44%
12	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	峰景山中心配电站4#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	8.56%
13	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	通山街中心配电站2#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清单	否	无	-0.19%
14	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	一二九街箱式配电站变压器	630	33.53	355.76	355.76	未进入负面清单	否	无	7.31%
15	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	红岩派出所箱式配电站变压器	630	4.50	538.65	538.65	未进入负面清单	否	无	8.15%
16	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32-1#箱式配电站变压器	630	39.46	318.40	318.40	未进入负面清单	否	无	-5.07%
17	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干17#变台变压器	315	3.39	272.82	272.82	未进入负面清单	否	无	0.51%
18	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站1#变压	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	6.08%
19	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站2#变压	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	-2.49%
20	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站3#变压	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	-2.67%
21	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站4#变压	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	6.69%

22	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站1#变压	630	54.80	221.76	221.76	未进入负面清单	否	无	3.47%
23	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站2#变压	630	35.48	343.48	343.48	未进入负面清单	否	无	-3.76%
24	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站3#变压	630	30.46	375.10	375.10	未进入负面清单	否	无	1.37%
25	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	环卫箱式配电站变压器	630	33.74	354.44	354.44	未进入负面清单	否	无	-9.53%
26	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居1#配电站1#变压器	630	15.33	470.42	470.42	未进入负面清单	否	无	2.58%
27	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居1#配电站2#变压器	630	30.47	375.04	375.04	未进入负面清单	否	无	-5.84%
28	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站1#变压器	630	61.40	180.18	180.18	未进入负面清单	否	无	9.58%
29	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站2#变压器	630	13.33	483.02	483.02	未进入负面清单	否	无	9.63%
30	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站3#变压器	630	30.81	372.90	372.90	未进入负面清单	否	无	-4.13%
31	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里2#配电站1#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	7.84%
32	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里2#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-9.30%
33	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里5#配电站1#变压器	800	6.06	671.52	671.52	未进入负面清单	否	无	-5.60%

34	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里5#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	4.97%
35	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里8#配电站1#变压器	800	1.06	711.52	711.52	未进入负面清单	否	无	-9.07%
36	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里8#配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	9.27%
37	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	滨海线	动物园2#变台变压器	315	8.31	257.32	257.32	未进入负面清单	否	无	-9.21%
38	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分6#配电站变压器	630	4.40	539.28	539.28	未进入负面清单	否	无	-1.80%
39	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分9#配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	-1.28%
40	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分9#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	2.27%
41	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支3#配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	3.56%
42	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	大胜街配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	8.92%
43	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	丰登街配电站1#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	-8.25%
44	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	丰登街配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	5.44%
45	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	沈阳路配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	6.88%

46	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-6.09%
47	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站2#变压器	630	4.47	538.84	538.84	未进入负面清单	否	无	-3.00%
48	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站3#变压器	630	45.56	279.97	279.97	未进入负面清单	否	无	9.46%
49	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站4#变压器	400	50.26	158.96	158.96	未进入负面清单	否	无	6.42%
50	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	福兴里中心配电站1#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清单	否	无	3.93%
51	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街箱式配电站变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清单	否	无	7.15%
52	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	沈阳路箱式配电站变压器	630	4.58	538.15	538.15	未进入负面清单	否	无	6.06%
53	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京街箱式配电站变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清单	否	无	1.01%
54	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支7#变台1#变压器	315	4.33	269.86	269.86	未进入负面清单	否	无	7.84%
55	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支7#变台2#变压器	400	4.84	340.64	340.64	未进入负面清单	否	无	5.36%
56	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源2#配电站1#变压器	800	13.08	615.36	615.36	未进入负面清单	否	无	-8.54%
57	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源2#配电站2#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清单	否	无	7.06%

58	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源4#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	3.28%
59	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源4#配电站2#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清单	否	无	-9.43%
60	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里1#中心配电站3#变压器	630	38.15	326.66	326.66	未进入负面清单	否	无	-1.75%
61	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#中心配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.35%
62	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-5.66%
63	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站2#变压器	800	4.35	685.20	685.20	未进入负面清单	否	无	2.09%
64	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站3#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	-1.10%
65	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站1#变压器	800	15.71	594.32	594.32	未进入负面清单	否	无	-5.50%
66	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站2#变压器	800	15.16	598.72	598.72	未进入负面清单	否	无	-0.72%

67	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站3#变压器	800	14.13	606.96	606.96	未进入负面清单	否	无	-4.52%
68	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	0.99%
69	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	9.52%
70	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站3#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	7.07%
71	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	豪森茗家1#中心配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-3.91%
72	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	绿港湾1#箱式配电站变压器	630	38.17	326.53	326.53	未进入负面清单	否	无	8.86%
73	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	绿港湾2#箱式配电站变压器	630	11.59	493.98	493.98	未进入负面清单	否	无	7.57%
74	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海街2#箱式配电站变压器	400	34.33	222.68	222.68	未进入负面清单	否	无	-4.39%
75	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	兴业干2间1#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	8.60%
76	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海二支3#配电站变压器	630	73.67	102.88	102.88	未进入负面清单	否	无	-2.65%

77	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海支12#配电站变压器	630	71.07	119.26	119.26	未进入负面清单	否	无	-6.62%
78	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通江街配电站1#变压器	630	53.05	232.79	232.79	未进入负面清单	否	无	8.40%
79	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通江街配电站2#变压器	315	46.33	137.56	137.56	未进入负面清单	否	无	7.87%
80	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	兴业干12#配电站变压器	630	64.75	159.08	159.08	未进入负面清单	否	无	5.07%
81	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	新成巷配电站变压器	630	53.55	229.64	229.64	未进入负面清单	否	无	-6.56%
82	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	付起分9#配电站1#变压器	630	4.59	538.08	538.08	未进入负面清单	否	无	0.98%
83	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	付起分9#配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	-8.42%
84	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	石道街邮电局配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无	-3.89%
85	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新河街配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	-9.89%
86	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	天源秀景中心配电站2#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	7.01%
87	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新秀街箱式配电站变压器	630	34.79	347.82	347.82	未进入负面清单	否	无	-0.62%
88	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	长春路1#箱式配电站变压器	630	41.33	306.62	306.62	未进入负面清单	否	无	-2.15%

89	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	仲夏路1#箱式配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	0.36%
90	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站1#变压器	630	51.93	239.84	239.84	未进入负面清单	否	无	-0.80%
91	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站2#变压器	630	10.57	500.41	500.41	未进入负面清单	否	无	-6.99%
92	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站3#变压器	630	60.04	188.75	188.75	未进入负面清单	否	无	7.68%
93	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站4#变压器	630	10.18	502.87	502.87	未进入负面清单	否	无	1.45%
94	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	颐合园配电站变压器	800	31.01	471.92	471.92	未进入负面清单	否	无	7.12%
95	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新起点配电站1#变压器	630	13.33	483.02	483.02	未进入负面清单	否	无	8.58%
96	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新起点配电站2#变压器	630	7.44	520.13	520.13	未进入负面清单	否	无	-7.69%
97	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干12#配电站1#变压	630	39.56	317.77	317.77	未进入负面清单	否	无	-9.35%
98	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干12#配电站2#变压	630	34.40	350.28	350.28	未进入负面清单	否	无	-6.26%
99	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干19#配电站1#变压	630	35.10	345.87	345.87	未进入负面清单	否	无	2.79%
100	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干19#配电站2#变压	630	34.75	348.08	348.08	未进入负面清单	否	无	0.30%

101	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	英雄配电站变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	-3.83%
102	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干37左2#箱式配电站变压器	630	65.17	156.43	156.43	未进入负面清单	否	无	-2.08%
103	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干35#变台变压器	315	34.37	175.23	175.23	未进入负面清单	否	无	-1.37%
104	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	保利熙悦1#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	-1.35%
105	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	保利熙悦1#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-8.45%
106	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站1#变压器	630	13.68	480.82	480.82	未进入负面清单	否	无	1.99%
107	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站2#变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清单	否	无	4.23%
108	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站3#变压器	630	17.08	459.40	459.40	未进入负面清单	否	无	-5.98%
109	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站1#变压器	800	35.09	439.28	439.28	未进入负面清单	否	无	-9.65%
110	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站2#变压器	800	47.50	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	6.67%
111	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站3#变压器	800	34.35	445.20	445.20	未进入负面清单	否	无	-6.09%
112	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站1#变压器	800	32.36	461.12	461.12	未进入负面清单	否	无	0.98%

113	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站2#变压器	800	34.35	445.20	445.20	未进入负面清单	否	无	3.63%
114	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站3#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	6.21%
115	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	北石道街1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	6.47%
116	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	北石道街2#箱式配电站变压器	630	38.65	323.51	323.51	未进入负面清单	否	无	-8.20%
117	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	人防办1#箱式配电站变压器	630	4.08	541.30	541.30	未进入负面清单	否	无	5.76%
118	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干17间1#变台变压器	250	19.78	175.55	175.55	未进入负面清单	否	无	-1.67%
119	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	新风街变台变压器	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	-2.67%
120	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支11#配电站1#变压	630	9.40	507.78	507.78	未进入负面清单	否	无	4.82%
121	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支11#配电站2#变压	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-9.85%
122	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支12#配电站1#变压	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	0.60%
123	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支12#配电站2#变压	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	7.72%
124	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支4左2#配电站变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-5.15%

125	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	黄河分6右2#变台变压器	200	33.53	112.94	112.94	未进入负面清单	否	无	0.07%
126	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分11#变台变压器	400	64.50	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	-5.11%
127	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支8#箱式配电站变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	9.28%
128	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分18右2#配电站变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	0.13%
129	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分5#变台变压器	315	57.99	100.83	100.83	未进入负面清单	否	无	-7.12%
130	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	润德公馆2#配电站1#变压器	800	14.36	605.12	605.12	未进入负面清单	否	无	1.96%
131	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	润德公馆2#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-8.54%
132	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	9.27%
133	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站2#变压器	630	4.53	538.46	538.46	未进入负面清单	否	无	3.30%
134	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站3#变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	7.20%
135	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园1#中心配电站2#变压器	800	36.89	424.88	424.88	未进入负面清单	否	无	4.28%

136	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园2#中心配电站3#变压器	800	42.88	376.96	376.96	未进入负面清单	否	无	-7.71%
137	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园3#中心配电站3#变压器	800	34.74	442.08	442.08	未进入负面清单	否	无	-0.53%
138	中山区供电分公司	三元66kV变电站	晨光线	都市首府1#中心配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	3.12%
139	中山区供电分公司	三元66kV变电站	晨光线	都市首府2#中心配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-2.98%
140	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	高原街2#箱式配电站变压器	630	36.69	335.85	335.85	未进入负面清单	否	无	8.07%
141	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	海景山庄3#配电站1#变压器	630	31.79	366.72	366.72	未进入负面清单	否	无	-1.32%
142	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	海景山庄3#配电站2#变压器	630	33.13	358.28	358.28	未进入负面清单	否	无	-0.01%
143	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	高原街配电站变压器	400	37.50	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-7.75%
144	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站3#变压器	50	1.20	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	8.87%
145	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站1#变压器	800	34.74	442.08	442.08	未进入负面清单	否	无	9.23%

146	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站2#变压器	800	13.31	613.52	613.52	未进入负面清单	否	无	-5.94%
147	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站3#变压器	800	17.83	577.36	577.36	未进入负面清单	否	无	-6.89%
148	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站1#变压器	630	38.45	324.77	324.77	未进入负面清单	否	无	7.26%
149	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站2#变压器	630	44.43	287.09	287.09	未进入负面清单	否	无	2.52%
150	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北11#配电站1#变压	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	-3.47%
151	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北11#配电站2#变压	630	15.13	471.68	471.68	未进入负面清单	否	无	-3.57%
152	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北12#配电站1#变压	800	24.36	525.12	525.12	未进入负面清单	否	无	-7.89%
153	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北12#配电站2#变压	800	34.30	445.60	445.60	未进入负面清单	否	无	3.08%
154	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站1#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清单	否	无	9.68%
155	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站2#变压器	800	14.37	605.04	605.04	未进入负面清单	否	无	3.97%
156	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站3#变压器	800	14.38	604.96	604.96	未进入负面清单	否	无	-9.32%

157	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北4#配电站1#变压器	800	24.38	524.96	524.96	未进入负面清单	否	无	0.53%
158	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北4#配电站2#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
159	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北6#配电站1#变压器	630	14.30	476.91	476.91	未进入负面清单	否	无	-2.95%
160	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北6#配电站2#变压器	630	15.13	471.68	471.68	未进入负面清单	否	无	-9.80%
161	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站1#变压器	630	24.36	413.53	413.53	未进入负面清单	否	无	-2.07%
162	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站2#变压器	630	34.39	350.34	350.34	未进入负面清单	否	无	-4.28%
163	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站3#变压器	630	38.06	327.22	327.22	未进入负面清单	否	无	-4.06%
164	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	沈铁铭悦2#配电站1#变压器	630	34.37	350.47	350.47	未进入负面清单	否	无	5.01%
165	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	沈铁铭悦2#配电站2#变压器	630	44.35	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无	-6.84%
166	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	北海公寓配电站1#变压器	630	30.07	377.56	377.56	未进入负面清单	否	无	-3.10%
167	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	北海公寓配电站2#变压器	630	46.61	273.36	273.36	未进入负面清单	否	无	5.99%
168	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	双兴街东中心配电站1#变压器	800	33.36	453.12	453.12	未进入负面清单	否	无	5.65%

169	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	双兴街西中心配电站1#变压器	800	30.94	472.48	472.48	未进入负面清单	否	无	-5.26%
170	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站1#变压器	630	14.37	476.47	476.47	未进入负面清单	否	无	-4.36%
171	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站2#变压器	630	25.10	408.87	408.87	未进入负面清单	否	无	-8.65%
172	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站3#变压器	630	35.17	345.43	345.43	未进入负面清单	否	无	0.11%
173	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站1#变压器	800	14.38	604.96	604.96	未进入负面清单	否	无	-7.97%
174	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站2#变压器	800	32.67	458.64	458.64	未进入负面清单	否	无	-1.57%
175	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站3#变压器	800	4.39	684.88	684.88	未进入负面清单	否	无	-6.14%
176	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	4.60%
177	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	-3.57%
178	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站3#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	-5.62%
179	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北7#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-4.42%
180	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北7#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-6.16%

181	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	7.92%
182	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-4.57%
183	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站3#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	6.36%
184	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北10#配电站1#变压	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	2.55%
185	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北10#配电站2#变压	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清单	否	无	-7.05%
186	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦中心配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	5.23%
187	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦1#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	4.15%
188	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦1#配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	-6.83%
189	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林2#配电站1#变压器	630	1.03	560.51	560.51	未进入负面清单	否	无	-9.27%
190	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林2#配电站2#变压器	630	57.99	201.66	201.66	未进入负面清单	否	无	0.30%
191	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林4#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	8.16%
192	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林4#配电站2#变压器	630	30.47	375.04	375.04	未进入负面清单	否	无	-2.51%

193	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景2#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	8.32%
194	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景2#配电站2#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
195	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景4#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	-9.00%
196	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景4#配电站2#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清单	否	无	-7.57%
197	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居1#中心配电站3#变压器	630	14.05	478.49	478.49	未进入负面清单	否	无	4.89%
198	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居3#配电站1#变压器	800	16.01	591.92	591.92	未进入负面清单	否	无	7.02%
199	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居3#配电站2#变压器	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清单	否	无	1.83%
200	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站1#变压器	800	31.76	465.92	465.92	未进入负面清单	否	无	-0.17%
201	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站2#变压器	800	36.38	428.96	428.96	未进入负面清单	否	无	-4.01%
202	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站3#变压器	800	11.45	628.40	628.40	未进入负面清单	否	无	-2.88%
203	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东仲线	天源秀景中心配电站1#变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	7.71%

204	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街西配电站1#变压器	630	37.74	329.24	329.24	未进入负面清单	否	无	4.38%
205	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街西配电站2#变压器	630	38.85	322.25	322.25	未进入负面清单	否	无	-0.22%
206	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富1#配电站1#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清单	否	无	5.65%
207	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富1#配电站2#变压器	630	36.93	334.34	334.34	未进入负面清单	否	无	-2.73%
208	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富2#配电站1#变压器	800	17.49	580.08	580.08	未进入负面清单	否	无	-5.33%
209	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富2#配电站2#变压器	800	33.36	453.12	453.12	未进入负面清单	否	无	1.02%
210	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	双兴街东中心配电站2#变压器	800	33.01	455.92	455.92	未进入负面清单	否	无	0.66%
211	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	双兴街西中心配电站2#变压器	800	36.75	426.00	426.00	未进入负面清单	否	无	-6.11%
212	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街箱式配电站变压器	630	13.45	482.27	482.27	未进入负面清单	否	无	2.45%
213	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街东配电站变压器	630	65.73	152.90	152.90	未进入负面清单	否	无	4.47%
214	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	更新配电站2#变压器	630	36.69	335.85	335.85	未进入负面清单	否	无	0.60%

215	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景1#配电站1#变压器	800	36.66	426.72	426.72	未进入负面清单	否	无	9.35%
216	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景1#配电站2#变压器	800	31.64	466.88	466.88	未进入负面清单	否	无	-1.52%
217	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景3#配电站1#变压器	800	30.55	475.60	475.60	未进入负面清单	否	无	6.72%
218	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景3#配电站2#变压器	800	34.73	442.16	442.16	未进入负面清单	否	无	2.79%
219	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景5#配电站1#变压器	800	35.88	432.96	432.96	未进入负面清单	否	无	7.78%
220	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景5#配电站2#变压器	800	33.04	455.68	455.68	未进入负面清单	否	无	-7.61%
221	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	更新配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	-2.92%
222	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	丽都花园箱式配电站变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清单	否	无	2.78%
223	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	英华配电站变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	8.47%
224	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	海环1#箱式配电站变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	-6.52%
225	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	海环2#箱式配电站变压器	400	39.71	201.16	201.16	未进入负面清单	否	无	2.95%
226	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	煤疗住宅箱式配电站变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清单	否	无	6.49%

227	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分12左2#箱式配电站变压器	400	11.33	314.68	314.68	未进入负面清单	否	无	-8.29%
228	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	仲夏路2#箱式配电站变压器	630	19.83	442.07	442.07	未进入负面清单	否	无	-7.20%
229	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	疗养院住宅箱式配电站变压器	630	31.09	371.13	371.13	未进入负面清单	否	无	-6.00%
230	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分3右1#配电站2#变压	630	44.84	284.51	284.51	未进入负面清单	否	无	-2.73%
231	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	亚细亚配电站1#变压器	630	30.73	373.40	373.40	未进入负面清单	否	无	8.24%
232	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	亚细亚配电站2#变压器	630	36.19	339.00	339.00	未进入负面清单	否	无	-1.74%
233	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	惠君庭配电站1#变压器	400	10.05	319.80	319.80	未进入负面清单	否	无	4.20%
234	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	惠君庭配电站2#变压器	400	5.11	339.56	339.56	未进入负面清单	否	无	-6.12%
235	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园1#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-3.82%
236	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园1#配电站2#变压器	800	5.11	679.12	679.12	未进入负面清单	否	无	-1.91%
237	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园2#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-9.29%

238	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园2#配电站2#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清单	否	无	4.72%
239	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沈空干部公寓配电站1#变压器	630	35.77	341.65	341.65	未进入负面清单	否	无	2.05%
240	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沈空干部公寓配电站2#变压器	630	13.67	480.88	480.88	未进入负面清单	否	无	4.94%
241	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沿海城市中心配电站1#变压器	800	16.55	587.60	587.60	未进入负面清单	否	无	4.69%
242	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分3右1#配电站1#变压	630	16.54	462.80	462.80	未进入负面清单	否	无	-6.11%
243	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分9右1#配电站1#变压	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	1.13%
244	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分9右1#配电站2#变压	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	6.25%
245	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分17左1#箱式配电站变压器	630	46.47	274.24	274.24	未进入负面清单	否	无	-3.59%
246	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	仲夏村配电站变压器	315	4.31	269.92	269.92	未进入负面清单	否	无	-9.30%
247	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	静海山庄箱式配电站变压器	630	10.55	500.54	500.54	未进入负面清单	否	无	0.59%
248	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四1#配电站2#变压器	630	39.34	319.16	319.16	未进入负面清单	否	无	-7.48%

249	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四2#配电站变压器	630	8.93	510.74	510.74	未进入负面清单	否	无	-2.95%
250	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站1#变压器	800	53.61	291.12	291.12	未进入负面清单	否	无	-0.74%
251	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站2#变压器	800	30.31	477.52	477.52	未进入负面清单	否	无	-6.84%
252	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站3#变压器	800	68.71	170.32	170.32	未进入负面清单	否	无	-1.77%
253	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	桃源别墅配电站变压器	800	36.43	428.56	428.56	未进入负面清单	否	无	-9.42%
254	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四1#配电站1#变压器	630	19.37	444.97	444.97	未进入负面清单	否	无	-7.87%
255	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	北岗分22#变台变压器	100	4.86	85.14	85.14	未进入负面清单	否	无	4.46%
256	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	7.88%
257	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-3.91%
258	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站3#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清单	否	无	-9.51%
259	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里4#配电站1#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-4.97%
260	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里4#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	8.71%

261	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里6#配电站变压器	630	13.08	484.60	484.60	未进入负面清单	否	无	-8.37%
262	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里7#配电站1#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清单	否	无	-9.26%
263	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里7#配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	-4.99%
264	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	昌乐分2左2#配电站变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	-4.59%
265	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里1#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	7.66%
266	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里1#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-6.10%
267	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡1#中心配电站1#变压器	800	43.91	368.72	368.72	未进入负面清单	否	无	1.39%
268	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡2#中心配电站1#变压器	800	33.66	450.72	450.72	未进入负面清单	否	无	9.26%
269	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡3#中心配电站1#变压器	800	13.93	608.56	608.56	未进入负面清单	否	无	9.85%
270	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡4#中心配电站1#变压器	800	31.10	471.20	471.20	未进入负面清单	否	无	5.10%

271	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡5#中心配电站2#变压器	800	35.88	432.96	432.96	未进入负面清单	否	无	-6.44%
272	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡5#中心配电站1#变压器	800	30.46	476.32	476.32	未进入负面清单	否	无	9.68%
273	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	北大桥变台变压器	400	46.61	173.56	173.56	未进入负面清单	否	无	-4.72%
274	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	结好分2#变台变压器	400	59.85	120.60	120.60	未进入负面清单	否	无	8.80%
275	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站2#变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清单	否	无	-6.13%
276	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	商会大厦配电站1#变压器	400	33.90	224.40	224.40	未进入负面清单	否	无	0.65%
277	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	商会大厦配电站2#变压器	630	31.51	368.49	368.49	未进入负面清单	否	无	-9.13%
278	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站1#变压器	630	15.46	469.60	469.60	未进入负面清单	否	无	-9.06%
279	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站3#变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清单	否	无	-3.71%
280	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	青春桥箱式配电站变压器	500	4.33	428.35	428.35	未进入负面清单	否	无	-0.37%
281	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支6#配电站1#变压器	630	46.14	276.32	276.32	未进入负面清单	否	无	-6.85%
282	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支6#配电站2#变压器	630	9.95	504.32	504.32	未进入负面清单	否	无	3.66%

283	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支10#配电站变压器	630	30.14	377.12	377.12	未进入负面清单	否	无	-3.10%
284	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	明秀嘉园中心配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	6.09%
285	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	明秀嘉园中心配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	-8.10%
286	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	桃源雅居箱式配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	0.23%
287	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	龙江分6#变台变压器	400	1.19	355.24	355.24	未进入负面清单	否	无	-2.12%
288	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	龙江支7#变台变压器	400	58.93	124.28	124.28	未进入负面清单	否	无	-9.65%
289	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源1#中心配电站1#变压器	630	30.18	376.87	376.87	未进入负面清单	否	无	6.79%
290	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源1#中心配电站2#变压器	630	10.19	502.80	502.80	未进入负面清单	否	无	-0.01%
291	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源2#中心配电站1#变压器	630	6.63	525.23	525.23	未进入负面清单	否	无	-3.24%
292	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景1#配电站1#变压器	800	4.30	685.60	685.60	未进入负面清单	否	无	-8.48%

293	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景1#配电站2#变压器	800	30.19	478.48	478.48	未进入负面清单	否	无	7.52%
294	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景3#配电站1#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	7.78%
295	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景3#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	6.20%
296	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站1#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	1.23%
297	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站2#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	-9.44%
298	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站3#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	5.04%
299	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居1#中心配电站1#变压器	630	48.54	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无	-9.44%
300	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居1#中心配电站2#变压器	630	34.78	347.89	347.89	未进入负面清单	否	无	-1.14%
301	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居2#配电站1#变压器	800	16.97	584.24	584.24	未进入负面清单	否	无	7.17%
302	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居2#配电站2#变压器	800	15.95	592.40	592.40	未进入负面清单	否	无	4.02%
303	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林1#配电站1#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-2.45%

304	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林1#配电站2#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	0.47%
305	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林3#配电站1#变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清单	否	无	-3.51%
306	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林3#配电站2#变压器	630	40.05	314.69	314.69	未进入负面清单	否	无	6.15%
307	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源3#中心配电站1#变压器	630	68.33	136.52	136.52	未进入负面清单	否	无	-3.61%
308	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	云阳配电站1#变压器	630	58.60	197.82	197.82	未进入负面清单	否	无	-2.60%
309	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	火车站箱式配电站变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	8.71%
310	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	建设街配电站1#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	-3.70%
311	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	建设街配电站2#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-8.33%
312	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	云阳配电站2#变压器	630	66.88	145.66	145.66	未进入负面清单	否	无	-5.18%
313	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家2#中心配电站1#变压器	800	14.48	604.16	604.16	未进入负面清单	否	无	-3.52%
314	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家3#中心配电站1#变压器	630	31.07	371.26	371.26	未进入负面清单	否	无	6.17%

315	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家4#中心配电站1#变压器	800	61.43	228.56	228.56	未进入负面清单	否	无	-8.17%
316	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家5#中心配电站1#变压器	800	45.56	355.52	355.52	未进入负面清单	否	无	-0.50%
317	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家6#中心配电站1#变压器	400	4.36	342.56	342.56	未进入负面清单	否	无	-9.56%
318	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	葵丰路中心配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-1.50%
319	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	葵丰路中心配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	9.87%
320	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家1#中心配电站2#变压器	630	32.69	361.05	361.05	未进入负面清单	否	无	0.38%
321	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家2#中心配电站2#变压器	800	13.89	608.88	608.88	未进入负面清单	否	无	-7.22%
322	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家3#中心配电站2#变压器	630	9.88	504.76	504.76	未进入负面清单	否	无	-2.87%
323	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家4#中心配电站2#变压器	800	10.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	无	2.53%

324	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家4#中心配电站3#变压器	800	34.36	445.12	445.12	未进入负面清单	否	无	-4.73%
325	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家5#中心配电站2#变压器	800	28.51	491.92	491.92	未进入负面清单	否	无	-3.63%
326	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家6#中心配电站2#变压器	400	31.63	233.48	233.48	未进入负面清单	否	无	4.91%
327	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	葵丰路中心配电站3#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-4.34%
328	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	5.74%
329	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌2#箱式配电站变压器	630	36.34	338.06	338.06	未进入负面清单	否	无	6.44%
330	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4-1#箱式配电站变压器	500	34.33	278.35	278.35	未进入负面清单	否	无	9.85%
331	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	福利支1#箱式配电站变压器	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清单	否	无	-8.02%
332	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	盛福巷1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	3.31%
333	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	盛福巷2#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	4.08%
334	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌二分2#变台变压器	315	40.43	156.15	156.15	未进入负面清单	否	无	6.70%

335	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站1#变压器	630	33.53	355.76	355.76	未进入负面清单	否	无	-5.70%
336	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站2#变压器	630	33.05	358.79	358.79	未进入负面清单	否	无	7.36%
337	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站3#变压器	630	14.07	478.36	478.36	未进入负面清单	否	无	8.04%
338	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	仁平街配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无	-6.36%
339	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑1#配电站1#变压器	800	11.93	624.56	624.56	未进入负面清单	否	无	-3.40%
340	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑1#配电站2#变压器	800	16.03	591.76	591.76	未进入负面清单	否	无	-7.09%
341	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑2#配电站1#变压器	800	17.55	579.60	579.60	未进入负面清单	否	无	5.49%
342	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑2#配电站2#变压器	800	34.13	446.96	446.96	未进入负面清单	否	无	-7.61%
343	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分3#配电站1#变压器	630	33.64	355.07	355.07	未进入负面清单	否	无	-5.56%
344	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分3#配电站2#变压器	630	36.95	334.22	334.22	未进入负面清单	否	无	9.07%
345	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站1#变压器	630	31.56	368.17	368.17	未进入负面清单	否	无	5.74%
346	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站2#变压器	630	33.56	355.57	355.57	未进入负面清单	否	无	8.93%

347	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站3#变压器	630	42.15	301.46	301.46	未进入负面清单	否	无	-1.60%
348	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站4#变压器	630	35.98	340.33	340.33	未进入负面清单	否	无	7.04%
349	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分8#配电站1#变压器	630	69.43	129.59	129.59	未进入负面清单	否	无	-2.86%
350	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	仁平支1#配电站变压器	630	63.58	166.45	166.45	未进入负面清单	否	无	2.89%
351	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南娄置业1#配电站1#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	3.24%
352	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南娄置业1#配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	6.80%
353	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南娄置业1#配电站3#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-5.61%
354	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	金晨国际中心配电站1#变压器	800	30.74	474.08	474.08	未进入负面清单	否	无	6.71%
355	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	金晨国际中心配电站2#变压器	800	15.99	592.08	592.08	未进入负面清单	否	无	2.12%
356	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场1#中心配电站1#变压器	800	4.30	685.60	685.60	未进入负面清单	否	无	-1.58%
357	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场1#中心配电站2#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清单	否	无	3.85%

358	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场2#中心配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-3.58%
359	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场2#中心配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	2.34%
360	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景1#中心配电站1#变压器	800	11.87	625.04	625.04	未进入负面清单	否	无	4.25%
361	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景1#中心配电站3#变压器	800	18.46	572.32	572.32	未进入负面清单	否	无	-1.08%
362	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景2#中心配电站1#变压器	800	13.31	613.52	613.52	未进入负面清单	否	无	1.85%
363	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣1#箱式配电站变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清单	否	无	-4.93%
364	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣2#箱式配电站变压器	630	53.83	227.87	227.87	未进入负面清单	否	无	3.73%
365	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣3#箱式配电站变压器	315	54.33	112.36	112.36	未进入负面清单	否	无	-2.89%
366	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣4#箱式配电站变压器	315	4.39	269.67	269.67	未进入负面清单	否	无	2.43%
367	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣5#箱式配电站变压器	630	44.79	284.82	284.82	未进入负面清单	否	无	-4.57%

368	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣6#箱式配电站变压器	315	53.07	116.33	116.33	未进入负面清单	否	无	5.75%
369	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿2#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	-0.75%
370	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿3#箱式配电站变压器	630	30.03	377.81	377.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
371	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿4#箱式配电站变压器	630	8.34	514.46	514.46	未进入负面清单	否	无	-1.66%
372	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿5#箱式配电站变压器	630	35.81	341.40	341.40	未进入负面清单	否	无	-9.62%
373	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	8.04%
374	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济2#箱式配电站变压器	630	4.44	539.03	539.03	未进入负面清单	否	无	-8.75%
375	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济3#箱式配电站变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	3.70%
376	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业1#箱式配电站变压器	630	35.13	345.68	345.68	未进入负面清单	否	无	5.39%
377	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业2#箱式配电站变压器	630	37.74	329.24	329.24	未进入负面清单	否	无	-5.03%
378	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业3#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	3.37%
379	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业4#箱式配电站变压器	630	43.06	295.72	295.72	未进入负面清单	否	无	2.65%

380	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业5#箱式配电站变压器	630	30.70	373.59	373.59	未进入负面清单	否	无	5.06%
381	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业6#箱式配电站变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清单	否	无	3.65%
382	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿1#箱式配电站变压器	630	38.56	324.07	324.07	未进入负面清单	否	无	-5.46%
383	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩3#配电站1#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清单	否	无	-4.82%
384	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩3#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-1.03%
385	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	民众箱式配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	-1.87%
386	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	水仙名苑2#箱式配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	-0.33%
387	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	水仙名苑3#箱式配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	3.41%
388	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	万峰1#箱式配电站变压器	750	5.14	636.45	636.45	未进入负面清单	否	无	-7.86%
389	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	万峰2#箱式配电站变压器	750	5.16	636.30	636.30	未进入负面清单	否	无	8.97%
390	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	唐宁中心配电站3#变压器	800	34.31	445.52	445.52	未进入负面清单	否	无	-6.86%

391	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩1#配电站变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	-8.28%
392	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩2#配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	-9.25%
393	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩2#配电站2#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-8.48%
394	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	纪念街1#配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	1.25%
395	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	六一中心配电站1#变压器	315	4.38	269.70	269.70	未进入负面清单	否	无	6.79%
396	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	六一中心配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	-9.01%
397	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	五四路箱式配电站变压器	630	37.53	330.56	330.56	未进入负面清单	否	无	-6.88%
398	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站1#变压器	800	34.35	445.20	445.20	未进入负面清单	否	无	-0.14%
399	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站2#变压器	800	54.38	284.96	284.96	未进入负面清单	否	无	-1.84%
400	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站3#变压器	800	34.37	445.04	445.04	未进入负面清单	否	无	-8.36%
401	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园3#配电站1#变压器	630	14.38	476.41	476.41	未进入负面清单	否	无	5.62%
402	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园3#配电站2#变压器	630	24.35	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	2.11%

403	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街1#配电站1#变压器	800	36.38	428.96	428.96	未进入负面清单	否	无	9.75%
404	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街1#配电站2#变压器	800	38.09	415.28	415.28	未进入负面清单	否	无	6.24%
405	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街3#配电站1#变压器	800	43.35	373.20	373.20	未进入负面清单	否	无	6.33%
406	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街3#配电站2#变压器	800	38.96	408.32	408.32	未进入负面清单	否	无	-1.59%
407	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站1#变压器	800	34.08	447.36	447.36	未进入负面清单	否	无	7.78%
408	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站2#变压器	800	13.38	612.96	612.96	未进入负面清单	否	无	6.66%
409	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站3#变压器	800	28.14	494.88	494.88	未进入负面清单	否	无	-6.35%
410	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街7#配电站1#变压器	800	16.61	587.12	587.12	未进入负面清单	否	无	-4.95%
411	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街7#配电站2#变压器	800	9.84	641.28	641.28	未进入负面清单	否	无	-7.12%
412	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁1#配电站1#变压器	630	13.63	481.13	481.13	未进入负面清单	否	无	-5.05%
413	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁1#配电站2#变压器	630	19.50	444.15	444.15	未进入负面清单	否	无	5.22%
414	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁2#配电站1#变压器	630	15.93	466.64	466.64	未进入负面清单	否	无	-7.22%

415	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁2#配电站2#变压器	630	15.14	471.62	471.62	未进入负面清单	否	无	0.16%
416	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁铭悦中心配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	1.35%
417	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁中心配电站1#变压器	630	19.90	441.63	441.63	未进入负面清单	否	无	-9.18%
418	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁中心配电站2#变压器	630	19.94	441.38	441.38	未进入负面清单	否	无	-9.56%
419	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分23#变台变压器	200	38.73	102.54	102.54	未进入负面清单	否	无	-5.18%
420	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	三元支5#配电站变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	1.09%
421	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	宏济支4#变台变压器	630	40.48	311.98	311.98	未进入负面清单	否	无	1.67%
422	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分14#变台变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	-2.97%
423	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分6#变台变压器	400	1.01	355.96	355.96	未进入负面清单	否	无	-2.01%
424	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干3#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-8.90%
425	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干46#配电站变压器	630	53.43	230.39	230.39	未进入负面清单	否	无	-9.30%
426	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	石葵干38#配电站变压器	630	68.71	134.13	134.13	未进入负面清单	否	无	9.87%

427	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	丙寅巷配电站变压器	630	50.38	249.61	249.61	未进入负面清单	否	无	8.01%
428	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干3#配电站1#变压器	315	4.55	269.17	269.17	未进入负面清单	否	无	-0.15%
429	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干7左4#配电站1#变压	630	4.49	538.71	538.71	未进入负面清单	否	无	0.05%
430	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干7左4#配电站2#变压	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	-6.72%
431	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	华航街箱式配电站变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	-7.83%
432	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	仲夏路3#箱式配电站变压器	630	14.75	474.08	474.08	未进入负面清单	否	无	4.37%
433	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨海分7#变台变压器	100	1.03	88.97	88.97	未进入负面清单	否	无	-6.86%
434	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨涛园配电站1#变压器	800	10.34	637.28	637.28	未进入负面清单	否	无	-6.79%
435	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨涛园配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	8.65%
436	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	沿海城市中心配电站2#变压器	800	9.91	640.72	640.72	未进入负面清单	否	无	-7.30%
437	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨海支2#变台变压器	315	34.39	175.17	175.17	未进入负面清单	否	无	-1.11%
438	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站1#变压器	800	14.30	605.60	605.60	未进入负面清单	否	无	9.74%

439	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站2#变压器	800	35.10	439.20	439.20	未进入负面清单	否	无	6.49%
440	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站3#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清单	否	无	-3.63%
441	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站1#变压器	800	35.13	438.96	438.96	未进入负面清单	否	无	-7.97%
442	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站2#变压器	800	14.30	605.60	605.60	未进入负面清单	否	无	5.04%
443	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站3#变压器	800	24.39	524.88	524.88	未进入负面清单	否	无	6.78%
444	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站1#变压器	800	15.11	599.12	599.12	未进入负面清单	否	无	6.05%
445	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站2#变压器	800	25.18	518.56	518.56	未进入负面清单	否	无	-8.70%
446	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站3#变压器	800	24.39	524.88	524.88	未进入负面清单	否	无	-3.37%
447	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下7#配电站1#变压器	800	35.91	432.72	432.72	未进入负面清单	否	无	8.82%
448	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下7#配电站2#变压器	800	33.16	454.72	454.72	未进入负面清单	否	无	-1.14%
449	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下8#配电站1#变压器	800	13.95	608.40	608.40	未进入负面清单	否	无	4.24%
450	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下8#配电站2#变压器	800	34.33	445.36	445.36	未进入负面清单	否	无	-1.14%

451	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站1#变压	800	13.33	613.36	613.36	未进入负面清单	否	无	-2.73%
452	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站2#变压	800	30.81	473.52	473.52	未进入负面清单	否	无	2.37%
453	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站3#变压	800	11.68	626.56	626.56	未进入负面清单	否	无	-3.10%
454	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站1#变压	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	8.73%
455	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站2#变压	800	24.34	525.28	525.28	未进入负面清单	否	无	-6.93%
456	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站3#变压	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	1.26%
457	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下13#配电站1#变压	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清单	否	无	-0.59%
458	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下13#配电站2#变压	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清单	否	无	5.87%
459	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步甲线	站前北箱式配电站变压器	630	37.04	333.65	333.65	未进入负面清单	否	无	-0.30%
460	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南1#箱式配电站变压器	630	39.63	317.33	317.33	未进入负面清单	否	无	1.08%
461	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南2#箱式配电站变压器	630	40.03	314.81	314.81	未进入负面清单	否	无	-6.00%
462	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南3#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	4.27%

463	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南4#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	5.95%
464	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分2左3#配电站1#变压器	630	13.33	483.02	483.02	未进入负面清单	否	无	-0.89%
465	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	丰盛街中心配电站2#变压器	630	7.44	520.13	520.13	未进入负面清单	否	无	3.50%
466	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#箱式配电站变压器	630	30.10	377.37	377.37	未进入负面清单	否	无	-6.75%
467	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街2#箱式配电站变压器	200	41.33	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	-2.58%
468	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	蔷薇园箱式配电站变压器	500	4.33	428.35	428.35	未进入负面清单	否	无	-6.85%
469	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干4#配电站1#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清单	否	无	2.44%
470	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干4#配电站2#变压器	630	34.79	347.82	347.82	未进入负面清单	否	无	-3.12%
471	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干9右3#配电站1#变压	630	16.03	466.01	466.01	未进入负面清单	否	无	-7.33%
472	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干9右3#配电站2#变压	630	14.65	474.71	474.71	未进入负面清单	否	无	-4.84%
473	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干17#配电站变压器	630	10.71	499.53	499.53	未进入负面清单	否	无	-6.26%

474	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分2左3#配电站2#变压器	630	18.41	451.02	451.02	未进入负面清单	否	无	6.09%
475	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分5右1#配电站1#变压器	630	38.06	327.22	327.22	未进入负面清单	否	无	-4.34%
476	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分5右1#配电站2#变压器	630	38.15	326.66	326.66	未进入负面清单	否	无	-9.43%
477	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分8#配电站1#变压器	400	37.35	210.60	210.60	未进入负面清单	否	无	8.65%
478	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分8#配电站2#变压器	630	31.76	366.91	366.91	未进入负面清单	否	无	2.39%
479	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分16#配电站变压器	630	36.38	337.81	337.81	未进入负面清单	否	无	-0.74%
480	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分20配电站1#变压器	400	11.45	314.20	314.20	未进入负面清单	否	无	-2.29%
481	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分20配电站2#变压器	630	30.31	376.05	376.05	未进入负面清单	否	无	8.01%
482	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#配电站1#变压器	630	33.64	355.07	355.07	未进入负面清单	否	无	-8.81%
483	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#配电站2#变压器	630	36.95	334.22	334.22	未进入负面清单	否	无	-0.32%
484	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街2#配电站1#变压器	400	4.33	342.68	342.68	未进入负面清单	否	无	-3.34%

485	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园1#中心配电站1#变压器	800	37.50	420.00	420.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
486	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园2#中心配电站1#变压器	800	18.07	575.44	575.44	未进入负面清单	否	无	-7.19%
487	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园2#中心配电站2#变压器	800	35.49	436.08	436.08	未进入负面清单	否	无	-4.89%
488	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园3#中心配电站1#变压器	800	5.17	678.64	678.64	未进入负面清单	否	无	-9.63%
489	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园3#中心配电站2#变压器	800	39.13	406.96	406.96	未进入负面清单	否	无	1.43%
490	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡4#中心配电站2#变压器	800	39.34	405.28	405.28	未进入负面清单	否	无	5.81%
491	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡1#中心配电站2#变压器	800	8.93	648.56	648.56	未进入负面清单	否	无	8.51%
492	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡2#中心配电站2#变压器	800	36.43	428.56	428.56	未进入负面清单	否	无	8.74%
493	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡3#中心配电站2#变压器	800	17.10	583.20	583.20	未进入负面清单	否	无	0.90%

494	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡5#中心配电站3#变压器	800	33.84	449.28	449.28	未进入负面清单	否	无	-3.53%
495	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环配电站1#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	6.41%
496	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环配电站2#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	9.62%
497	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站1#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	-9.18%
498	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	7.46%
499	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站3#变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	0.33%
500	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	红旗巷中心配电站2#变压器	800	33.56	451.52	451.52	未进入负面清单	否	无	5.89%
501	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站1#变压器	630	14.75	474.08	474.08	未进入负面清单	否	无	5.32%
502	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	-3.58%
503	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站3#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	-9.08%
504	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支11#配电站1#变压	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	-5.27%
505	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支11#配电站2#变压	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	9.88%

506	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	军医北院配电站变压器	630	30.06	377.62	377.62	未进入负面清单	否	无	-2.13%
507	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	葵英线	于家巷变变台变压器	630	31.37	369.37	369.37	未进入负面清单	否	无	-3.16%
508	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安甲线	塞维利1#中心配电站1#变压器	630	14.36	476.53	476.53	未进入负面清单	否	无	4.52%
509	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安甲线	塞维利2#中心配电站1#变压器	800	13.37	613.04	613.04	未进入负面清单	否	无	6.04%
510	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利1#中心配电站2#变压器	630	53.21	231.78	231.78	未进入负面清单	否	无	9.41%
511	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利1#中心配电站3#变压器	630	33.86	353.68	353.68	未进入负面清单	否	无	-8.11%
512	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利2#中心配电站2#变压器	800	11.49	628.08	628.08	未进入负面清单	否	无	-9.40%
513	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街配电站1#变压器	630	10.01	503.94	503.94	未进入负面清单	否	无	3.78%
514	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街配电站2#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	-9.05%
515	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	1.91%

516	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景2#配电站1#变压器	800	35.55	435.60	435.60	未进入负面清单	否	无	2.68%
517	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景2#配电站2#变压器	800	36.69	426.48	426.48	未进入负面清单	否	无	4.06%
518	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景4#配电站1#变压器	800	31.79	465.68	465.68	未进入负面清单	否	无	-4.90%
519	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景4#配电站2#变压器	800	33.13	454.96	454.96	未进入负面清单	否	无	-4.64%
520	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景6#配电站1#变压器	800	18.96	568.32	568.32	未进入负面清单	否	无	3.12%
521	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景6#配电站2#变压器	800	39.86	401.12	401.12	未进入负面清单	否	无	6.41%
522	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	兴旺1#箱式配电站变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	7.03%
523	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	兴旺2#箱式配电站变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	-2.00%
524	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利真线	火车头箱式配电站变压器	630	4.83	536.57	536.57	未进入负面清单	否	无	-2.01%
525	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支6右3-1#箱式配电站变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	0.72%
526	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支6右3-2#箱式配电站变压器	630	34.40	350.28	350.28	未进入负面清单	否	无	-0.89%

527	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡1#箱式配电站变压器	630	14.83	473.57	473.57	未进入负面清单	否	无	-5.01%
528	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡2#箱式配电站变压器	630	13.83	479.87	479.87	未进入负面清单	否	无	1.57%
529	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡3#箱式配电站变压器	630	11.93	491.84	491.84	未进入负面清单	否	无	6.71%
530	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡4#箱式配电站变压器	630	16.03	466.01	466.01	未进入负面清单	否	无	9.11%
531	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路2#配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	1.33%
532	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分4#配电站变压器	630	4.44	539.03	539.03	未进入负面清单	否	无	-6.20%
533	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分15#配电站2#变压	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	3.90%
534	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居1#中心配电站1#变压器	630	16.30	464.31	464.31	未进入负面清单	否	无	-5.47%
535	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居1#中心配电站2#变压器	630	33.81	354.00	354.00	未进入负面清单	否	无	-7.58%
536	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居2#中心配电站1#变压器	630	14.75	474.08	474.08	未进入负面清单	否	无	-2.19%

537	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居2#中心配电站2#变压器	630	6.51	525.99	525.99	未进入负面清单	否	无	5.32%
538	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新泉巷配电站1#变压器	630	35.08	346.00	346.00	未进入负面清单	否	无	0.63%
539	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新泉巷配电站2#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	-4.92%
540	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路1#配电站1#变压器	400	30.39	238.44	238.44	未进入负面清单	否	无	-8.68%
541	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路1#配电站2#变压器	400	14.83	300.68	300.68	未进入负面清单	否	无	-1.13%
542	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分15#配电站1#变压	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	-6.50%
543	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分7#配电站1#变压器	630	38.80	322.56	322.56	未进入负面清单	否	无	5.58%
544	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分7#配电站2#变压器	630	59.68	191.02	191.02	未进入负面清单	否	无	-0.14%
545	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分16#配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-1.51%
546	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松支4#配电站1#变压器	630	34.33	350.72	350.72	未进入负面清单	否	无	7.55%
547	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松支4#配电站2#变压器	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清单	否	无	-5.07%
548	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支8#配电站1#变压器	630	14.53	475.46	475.46	未进入负面清单	否	无	-8.19%

549	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支8#配电站2#变压器	630	37.73	329.30	329.30	未进入负面清单	否	无	2.26%
550	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支16#配电站1#变压	630	7.55	519.44	519.44	未进入负面清单	否	无	-9.41%
551	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支16#配电站2#变压	315	34.13	175.99	175.99	未进入负面清单	否	无	-7.58%
552	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	光风街1#箱式配电站变压器	400	9.30	322.80	322.80	未进入负面清单	否	无	7.28%
553	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	光风街2#箱式配电站变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清单	否	无	-6.53%
554	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	光风街3#箱式配电站变压器	630	44.79	284.82	284.82	未进入负面清单	否	无	1.32%
555	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化支4#箱式配电站变压器	630	41.39	306.24	306.24	未进入负面清单	否	无	-3.41%
556	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化街1#箱式配电站变压器	630	1.34	558.56	558.56	未进入负面清单	否	无	-2.48%
557	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化街2#箱式配电站变压器	630	37.53	330.56	330.56	未进入负面清单	否	无	7.47%
558	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化分5#变台变压器	400	45.14	179.44	179.44	未进入负面清单	否	无	9.35%
559	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	捷庆里配电站变压器	630	38.46	324.70	324.70	未进入负面清单	否	无	-0.54%
560	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化支3#配电站变压器	400	33.58	225.68	225.68	未进入负面清单	否	无	9.84%

561	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	教育巷配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	0.81%
562	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	岭前2#配电站1#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	4.15%
563	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	岭前2#配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	-7.57%
564	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	不朽街配电站1#变压器	630	34.07	352.36	352.36	未进入负面清单	否	无	9.60%
565	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	不朽街配电站2#变压器	630	10.34	501.86	501.86	未进入负面清单	否	无	7.64%
566	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街配电站1#变压器	800	11.10	631.20	631.20	未进入负面清单	否	无	-3.78%
567	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街配电站2#变压器	800	30.03	479.76	479.76	未进入负面清单	否	无	8.50%
568	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分3右1#配电站2#变压	630	38.75	322.88	322.88	未进入负面清单	否	无	-3.61%
569	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	景山干6右1#配电站1#变压	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清单	否	无	-1.92%
570	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	景山干6右1#配电站2#变压	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清单	否	无	0.84%
571	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分3右1#配电站1#变压	630	38.95	321.62	321.62	未进入负面清单	否	无	8.72%
572	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分7#配电站1#变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清单	否	无	1.21%

573	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分7#配电站2#变压器	630	13.64	481.07	481.07	未进入负面清单	否	无	4.54%
574	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街3#箱式配电站变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清单	否	无	-1.14%
575	中山区供电分公司	三元66kV变电站	绿山线	调度中心箱式配电站变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	-4.23%
576	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	汇智云顶配电站1#变压器	500	4.38	428.10	428.10	未进入负面清单	否	无	5.27%
577	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	汇智云顶配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-9.81%
578	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	富泽园箱式配电站变压器	500	5.14	424.30	424.30	未进入负面清单	否	无	9.47%
579	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	建民1#箱式配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无	-0.15%
580	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	建民2#箱式配电站变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清单	否	无	-6.52%
581	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	实德2#箱式配电站变压器	750	5.18	636.15	636.15	未进入负面清单	否	无	1.50%
582	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	市场街箱式配电站变压器	500	36.07	269.65	269.65	未进入负面清单	否	无	-1.22%
583	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙花园1#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	7.53%

584	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙花园2#箱式配电站变压器	630	39.71	316.83	316.83	未进入负面清单	否	无	-9.75%
585	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙街箱式配电站变压器	630	65.39	155.04	155.04	未进入负面清单	否	无	4.71%
586	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	北京二分3右2#变台变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	-8.03%
587	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	唐宁中心配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	8.62%
588	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	唐宁中心配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	8.62%
589	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	茂田巷配电站1#变压器	630	29.53	380.96	380.96	未进入负面清单	否	无	9.03%
590	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	茂田巷配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-2.59%
591	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分13#配电站1#变压	630	10.51	500.79	500.79	未进入负面清单	否	无	0.97%
592	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分13#配电站2#变压	630	36.59	336.48	336.48	未进入负面清单	否	无	-5.50%
593	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站1#变压器	630	53.71	228.63	228.63	未进入负面清单	否	无	-0.75%
594	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站2#变压器	630	30.85	372.65	372.65	未进入负面清单	否	无	-0.62%
595	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站3#变压器	630	33.18	357.97	357.97	未进入负面清单	否	无	-3.58%

596	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	沿海分4#配电站变压器	630	33.48	356.08	356.08	未进入负面清单	否	无	7.36%
597	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路西1#箱式配电站变压器	315	33.31	178.57	178.57	未进入负面清单	否	无	8.46%
598	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路西箱式配电站变压器	630	30.99	371.76	371.76	未进入负面清单	否	无	2.48%
599	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	联海分8左1#变台变压器	500	4.66	426.70	426.70	未进入负面清单	否	无	-2.42%
600	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	荣华干3#变台变压器	100	33.55	56.45	56.45	未进入负面清单	否	无	7.02%
601	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	荣华干8#变台1#变压器	160	1.38	141.79	141.79	未进入负面清单	否	无	-5.62%
602	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	四码分1#变台2#变压器	100	53.34	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	3.86%
603	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站1#变压器	500	64.33	128.35	128.35	未进入负面清单	否	无	1.73%
604	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站2#变压器	630	35.65	342.41	342.41	未进入负面清单	否	无	9.20%
605	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站3#变压器	630	36.89	334.59	334.59	未进入负面清单	否	无	-0.97%
606	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	忠诚巷配电站1#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	-8.89%
607	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	忠诚巷配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	6.71%

608	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路东箱式配电站变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-8.53%
609	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	四码分1#变台1#变压器	315	33.56	177.79	177.79	未进入负面清单	否	无	8.73%
610	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	平顺线	北京街中心配电站1#变压器	630	5.16	534.49	534.49	未进入负面清单	否	无	-0.36%
611	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	平顺线	华府中心配电站1#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清单	否	无	-3.92%
612	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	群英1#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	9.83%
613	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	群英2#箱式配电站变压器	630	56.73	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	-2.84%
614	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春街箱式配电站变压器	630	15.35	470.30	470.30	未进入负面清单	否	无	3.45%
615	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二巷箱式配电站变压器	500	4.39	428.05	428.05	未进入负面清单	否	无	-5.59%
616	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二支1（A）箱式配电站变压器	630	30.18	376.87	376.87	未进入负面清单	否	无	-9.68%
617	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二支1（B）箱式配电站变压器	630	38.64	323.57	323.57	未进入负面清单	否	无	-3.50%
618	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支8#变台变压器	400	17.66	289.36	289.36	未进入负面清单	否	无	9.30%

619	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	星光家园配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-1.76%
620	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海配电站1#变压器	630	35.89	340.89	340.89	未进入负面清单	否	无	6.38%
621	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海配电站2#变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清单	否	无	5.62%
622	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海中心配电站1#变压器	800	18.36	573.12	573.12	未进入负面清单	否	无	1.72%
623	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海中心配电站2#变压器	800	39.54	403.68	403.68	未进入负面清单	否	无	4.69%
624	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	靠山巷配电站变压器	500	66.11	119.45	119.45	未进入负面清单	否	无	6.01%
625	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	长春街箱式配电站变压器	500	11.01	394.95	394.95	未进入负面清单	否	无	-3.50%
626	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支5#变台变压器	315	68.39	68.07	68.07	未进入负面清单	否	无	3.07%
627	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	文化变台变压器	315	71.74	57.52	57.52	未进入负面清单	否	无	7.48%
628	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	优秀二支1#变台变压器	315	14.43	238.05	238.05	未进入负面清单	否	无	-2.09%
629	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	根深巷配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-2.85%
630	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	晴明配电站1#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	4.50%

631	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	晴明配电站2#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	4.31%
632	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	晴明配电站3#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-0.82%
633	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支9#配电站变压器	630	44.35	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无	-7.10%
634	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支2#配电站1#变压器	630	56.79	209.22	209.22	未进入负面清单	否	无	9.16%
635	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支2#配电站2#变压器	630	34.31	350.85	350.85	未进入负面清单	否	无	9.22%
636	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支7#配电站1#变压器	630	44.31	287.85	287.85	未进入负面清单	否	无	5.38%
637	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支7#配电站2#变压器	630	38.38	325.21	325.21	未进入负面清单	否	无	8.58%
638	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站1#变压器	800	15.13	598.96	598.96	未进入负面清单	否	无	0.02%
639	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站2#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
640	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站3#变压器	800	14.34	605.28	605.28	未进入负面清单	否	无	-4.28%
641	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站1#变压器	800	24.30	525.60	525.60	未进入负面清单	否	无	-9.55%
642	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站2#变压器	800	35.13	438.96	438.96	未进入负面清单	否	无	5.12%

643	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站3#变压器	800	25.11	519.12	519.12	未进入负面清单	否	无	-1.12%
644	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站1#变压器	800	15.11	599.12	599.12	未进入负面清单	否	无	-3.91%
645	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站2#变压器	800	14.30	605.60	605.60	未进入负面清单	否	无	8.16%
646	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站3#变压器	800	34.38	444.96	444.96	未进入负面清单	否	无	3.85%
647	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下9#配电站1#变压器	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清单	否	无	-2.19%
648	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下9#配电站2#变压器	800	33.17	454.64	454.64	未进入负面清单	否	无	-1.39%
649	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站1#变压	800	16.19	590.48	590.48	未进入负面清单	否	无	-4.54%
650	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站2#变压	800	10.78	633.76	633.76	未进入负面清单	否	无	-8.64%
651	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站3#变压	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	9.06%
652	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下13#配电站3#变压	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清单	否	无	1.46%
653	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站1#变压器	800	38.40	412.80	412.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
654	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站2#变压器	800	16.90	584.80	584.80	未进入负面清单	否	无	-2.56%

655	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站3#变压器	800	57.55	259.60	259.60	未进入负面清单	否	无	0.28%
656	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	长江杰座中心配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	3.96%
657	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	长江杰座中心配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-6.26%
658	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际1#中心配电站1#变压器	800	43.73	370.16	370.16	未进入负面清单	否	无	-7.93%
659	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际1#中心配电站2#变压器	800	38.78	409.76	409.76	未进入负面清单	否	无	-2.58%
660	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际2#中心配电站1#变压器	800	33.69	450.48	450.48	未进入负面清单	否	无	6.73%
661	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际2#中心配电站2#变压器	800	33.31	453.52	453.52	未进入负面清单	否	无	4.89%
662	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际3#中心配电站1#变压器	800	53.34	293.28	293.28	未进入负面清单	否	无	5.79%
663	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际3#中心配电站2#变压器	800	34.17	446.64	446.64	未进入负面清单	否	无	-2.90%

664	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福兴里中心配电站2#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	5.18%
665	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	金晨国际中心配电站3#变压器	800	10.71	634.32	634.32	未进入负面清单	否	无	-8.19%
666	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	金晨国际中心配电站4#变压器	800	39.19	406.48	406.48	未进入负面清单	否	无	-3.59%
667	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	-9.04%
668	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-3.21%
669	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站3#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	1.39%
670	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	润德广场1#中心配电站3#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清单	否	无	-1.62%
671	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	润德广场2#中心配电站3#变压器	800	30.34	477.28	477.28	未进入负面清单	否	无	-5.75%
672	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支4#箱式配电站变压器	630	10.35	501.80	501.80	未进入负面清单	否	无	-0.93%
673	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	远洋风景1#中心配电站2#变压器	800	9.88	640.96	640.96	未进入负面清单	否	无	-9.06%

674	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	远洋风景2#中心配电站2#变压器	800	17.83	577.36	577.36	未进入负面清单	否	无	-8.25%
675	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	越秀配电站1#变压器	800	30.38	476.96	476.96	未进入负面清单	否	无	3.11%
676	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	越秀配电站2#变压器	800	10.33	637.36	637.36	未进入负面清单	否	无	-1.71%
677	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福德配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	7.62%
678	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福德配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	-0.08%
679	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	久寿6#箱式配电站变压器	630	33.47	356.14	356.14	未进入负面清单	否	无	7.91%
680	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	久寿7#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	-6.96%
681	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支9#变台1#变压器	400	30.21	239.16	239.16	未进入负面清单	否	无	6.73%
682	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支9#变台2#变压器	400	5.10	339.60	339.60	未进入负面清单	否	无	-7.92%
683	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	老干部配电站变压器	1000	4.33	856.70	856.70	未进入负面清单	否	无	-6.96%
684	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦3#配电站1#变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清单	否	无	-6.48%
685	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦3#配电站2#变压器	500	5.11	424.45	424.45	未进入负面清单	否	无	0.99%

686	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	大球配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	6.08%
687	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	大球配电站2#变压器	400	17.10	291.60	291.60	未进入负面清单	否	无	-4.78%
688	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	中山住宅配电站变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	4.73%
689	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦1#配电站1#变压器	630	31.33	369.62	369.62	未进入负面清单	否	无	6.48%
690	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦1#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	0.17%
691	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦2#配电站变压器	630	55.06	220.12	220.12	未进入负面清单	否	无	3.13%
692	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源1#配电站1#变压器	800	35.13	438.96	438.96	未进入负面清单	否	无	-7.75%
693	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源1#配电站2#变压器	800	24.39	524.88	524.88	未进入负面清单	否	无	-6.61%
694	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源3#配电站1#变压器	800	14.36	605.12	605.12	未进入负面清单	否	无	-1.89%
695	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源3#配电站2#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清单	否	无	7.01%
696	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#中心配电站1#变压器	630	34.38	350.41	350.41	未进入负面清单	否	无	9.65%

697	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#中心配电站2#变压器	630	24.38	413.41	413.41	未进入负面清单	否	无	0.32%
698	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里2#中心配电站1#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清单	否	无	-1.26%
699	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站1#变压器	800	14.37	605.04	605.04	未进入负面清单	否	无	9.06%
700	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站2#变压器	800	16.38	588.96	588.96	未进入负面清单	否	无	-7.38%
701	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站3#变压器	800	17.38	580.96	580.96	未进入负面清单	否	无	6.55%
702	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站1#变压器	800	23.11	535.12	535.12	未进入负面清单	否	无	0.24%
703	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站2#变压器	800	15.77	593.84	593.84	未进入负面清单	否	无	6.63%
704	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站3#变压器	800	14.51	603.92	603.92	未进入负面清单	否	无	-9.67%
705	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分6#箱式配电站变压器	400	30.05	239.80	239.80	未进入负面清单	否	无	3.65%

706	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中经信1#箱式配电站变压器	630	30.34	375.86	375.86	未进入负面清单	否	无	-7.78%
707	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱1#箱式配电站变压器	630	10.30	502.11	502.11	未进入负面清单	否	无	-5.92%
708	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱2#箱式配电站变压器	630	9.67	506.08	506.08	未进入负面清单	否	无	-1.52%
709	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中青箱式配电站变压器	630	30.33	375.92	375.92	未进入负面清单	否	无	-2.22%
710	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	真理配电站变压器	630	39.13	320.48	320.48	未进入负面清单	否	无	-4.71%
711	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	葵英中心配电站1#变压器	630	47.33	268.82	268.82	未进入负面清单	否	无	-1.30%
712	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	葵英中心配电站2#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	7.00%
713	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山1#中心配电站2#变压器	630	34.07	352.36	352.36	未进入负面清单	否	无	-7.71%
714	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山2#中心配电站2#变压器	630	38.75	322.88	322.88	未进入负面清单	否	无	6.85%
715	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山3#中心配电站2#变压器	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清单	否	无	-5.45%
716	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山4#中心配电站2#变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清单	否	无	5.07%

717	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	宪立巷箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	6.93%
718	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中经信2#箱式配电站变压器	500	30.07	299.65	299.65	未进入负面清单	否	无	-4.85%
719	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分7#配电站1#变压器	630	47.96	264.85	264.85	未进入负面清单	否	无	-6.02%
720	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分7#配电站2#变压器	630	45.56	279.97	279.97	未进入负面清单	否	无	7.69%
721	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中青街配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-1.71%
722	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干23右2#配电站变压器	630	59.85	189.95	189.95	未进入负面清单	否	无	-2.89%
723	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干23右2#箱式配电站变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清单	否	无	-7.71%
724	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站1#变压	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清单	否	无	8.28%
725	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站2#变压	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	-5.91%
726	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站3#变压	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	1.46%
727	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干3右2#配电站变压器	630	50.09	251.43	251.43	未进入负面清单	否	无	5.35%
728	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站1#变压器	630	31.10	371.07	371.07	未进入负面清单	否	无	8.55%

729	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站2#变压器	630	34.30	350.91	350.91	未进入负面清单	否	无	5.11%
730	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-1.25%
731	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干12间1#变台变压器	315	4.39	269.67	269.67	未进入负面清单	否	无	-8.61%
732	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干8间1#变台变压器	315	4.66	268.82	268.82	未进入负面清单	否	无	4.33%
733	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵路3#配电站变压器	400	65.34	98.64	98.64	未进入负面清单	否	无	-4.20%
734	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	向阳分3#变台变压器	315	4.69	268.73	268.73	未进入负面清单	否	无	8.87%
735	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支4间1#箱式配电站变压器	630	5.16	534.49	534.49	未进入负面清单	否	无	7.43%
736	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支8#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	-7.72%
737	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	文城1#箱式配电站变压器	315	59.83	95.04	95.04	未进入负面清单	否	无	-8.48%
738	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	威华箱式配电站变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	3.35%
739	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支4#箱式配电站变压器	630	34.36	350.53	350.53	未进入负面清单	否	无	4.48%
740	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新茂巷1#箱式配电站变压器	500	9.88	400.60	400.60	未进入负面清单	否	无	-6.67%

741	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新茂巷2#箱式配电站变压器	500	36.40	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	-2.61%
742	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	圣桃源1#箱式配电站变压器	630	13.03	484.91	484.91	未进入负面清单	否	无	4.01%
743	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	圣桃源2#箱式配电站变压器	630	14.70	474.39	474.39	未进入负面清单	否	无	2.39%
744	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	长春路2#箱式配电站变压器	630	37.65	329.81	329.81	未进入负面清单	否	无	8.15%
745	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	长春路3#箱式配电站变压器	630	39.68	317.02	317.02	未进入负面清单	否	无	1.18%
746	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	连桥巷1#箱式配电站变压器	500	5.13	424.35	424.35	未进入负面清单	否	无	0.06%
747	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	迎春小区配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-0.32%
748	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	迎春小区配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	-8.48%
749	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分13#配电站1#变压	800	37.19	422.48	422.48	未进入负面清单	否	无	-2.73%
750	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分13#配电站2#变压	800	58.97	248.24	248.24	未进入负面清单	否	无	5.06%
751	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分8#配电站变压器	630	65.46	154.60	154.60	未进入负面清单	否	无	4.34%
752	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分18#配电站变压器	400	63.86	104.56	104.56	未进入负面清单	否	无	8.39%

753	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起分5#配电站变压器	630	48.15	263.66	263.66	未进入负面清单	否	无	3.63%
754	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分2#配电站1#变压器	630	68.33	136.52	136.52	未进入负面清单	否	无	-2.89%
755	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分2#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	-5.65%
756	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支5左3#配电站变压器	400	31.07	235.72	235.72	未进入负面清单	否	无	7.96%
757	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	都市首府1#中心配电站1#变压器	630	37.31	331.95	331.95	未进入负面清单	否	无	-2.77%
758	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	都市首府2#中心配电站1#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	3.17%
759	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	日新街箱式配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	-4.44%
760	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	日新街配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-8.73%
761	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-0.32%
762	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路配电站2#变压器	630	35.39	344.04	344.04	未进入负面清单	否	无	9.67%
763	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	长江杰座中心配电站3#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	1.53%

764	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干14右1#配电站1#变压器	630	65.35	155.30	155.30	未进入负面清单	否	无	0.21%
765	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干8#变台变压器	100	3.03	86.97	86.97	未进入负面清单	否	无	-8.20%
766	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际1#中心配电站3#变压器	800	30.15	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.08%
767	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际1#中心配电站4#变压器	800	30.08	479.36	479.36	未进入负面清单	否	无	-6.04%
768	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际2#中心配电站3#变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清单	否	无	-5.82%
769	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际2#中心配电站4#变压器	800	36.10	431.20	431.20	未进入负面清单	否	无	-1.48%
770	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站3#变压器	800	31.97	464.24	464.24	未进入负面清单	否	无	-2.82%
771	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站4#变压器	800	57.34	261.28	261.28	未进入负面清单	否	无	4.61%
772	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站5#变压器	800	36.65	426.80	426.80	未进入负面清单	否	无	-7.70%

773	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路箱式配电站变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清单	否	无	-9.09%
774	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山干10#变台变压器	500	4.48	427.60	427.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
775	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干14右1#配电站2#变压器	630	40.45	312.17	312.17	未进入负面清单	否	无	-9.74%
776	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干6右3#配电站1#变压	630	35.74	341.84	341.84	未进入负面清单	否	无	2.77%
777	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干6右3#配电站2#变压	630	59.84	190.01	190.01	未进入负面清单	否	无	0.27%
778	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	团结街配电站1#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	0.98%
779	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	团结街配电站2#变压器	315	47.33	134.41	134.41	未进入负面清单	否	无	0.29%
780	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站1#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	3.66%
781	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站2#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	5.29%
782	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站3#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	-0.28%
783	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站1#变压器	800	53.07	295.44	295.44	未进入负面清单	否	无	-0.42%
784	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站2#变压器	800	35.55	435.60	435.60	未进入负面清单	否	无	-2.07%

785	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站3#变压器	800	38.01	415.92	415.92	未进入负面清单	否	无	-1.66%
786	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干12#配电站1#变压	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	6.72%
787	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干12#配电站2#变压	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	2.99%
788	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干17#配电站1#变压	630	4.64	537.77	537.77	未进入负面清单	否	无	-2.52%
789	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干17#配电站2#变压	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	3.15%
790	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分6右1#箱式配电站变压器	500	33.68	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	-3.36%
791	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干4#箱式配电站变压器	500	36.47	267.65	267.65	未进入负面清单	否	无	5.37%
792	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干5#箱式配电站变压器	630	33.17	358.03	358.03	未进入负面清单	否	无	3.70%
793	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-1#箱式配电站变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清单	否	无	-3.76%
794	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-2#箱式配电站变压器	630	46.70	272.79	272.79	未进入负面清单	否	无	4.44%
795	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-3#箱式配电站变压器	630	30.07	377.56	377.56	未进入负面清单	否	无	-9.55%

796	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11#变台变压器	315	4.35	269.80	269.80	未进入负面清单	否	无	-3.76%
797	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分8#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	-8.44%
798	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分8#配电站2#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	-7.05%
799	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干19#变台变压器	400	53.10	147.60	147.60	未进入负面清单	否	无	9.06%
800	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	畅通花园1#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清单	否	无	-7.98%
801	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	畅通花园2#箱式配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	-5.56%
802	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	峰景山中心配电站1#变压器	800	36.68	426.56	426.56	未进入负面清单	否	无	-1.33%
803	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	峰景山中心配电站3#变压器	630	19.60	443.52	443.52	未进入负面清单	否	无	6.18%
804	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水分5#配电站2#变压器	400	4.36	342.56	342.56	未进入负面清单	否	无	5.27%
805	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台1#变压器	50	73.64	8.18	8.18	未进入负面清单	否	无	0.90%
806	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台2#变压器	200	1.14	177.72	177.72	未进入负面清单	否	无	1.16%

807	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台3#变压器	200	30.14	119.72	119.72	未进入负面清单	否	无	-1.02%
808	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	三元街1#配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	3.50%
809	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	通山街中心配电站1#变压器	630	9.93	504.44	504.44	未进入负面清单	否	无	6.50%
810	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山二支4#变台变压器	315	31.53	184.18	184.18	未进入负面清单	否	无	3.13%
811	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山支4#配电站变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	6.35%
812	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	长红街箱式配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无	5.81%
813	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源1#配电站变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清单	否	无	1.09%
814	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源2#配电站1#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	-4.66%
815	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源2#配电站2#变压器	630	33.31	357.15	357.15	未进入负面清单	否	无	1.95%
816	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	海运住宅箱式配电站变压器	630	53.34	230.96	230.96	未进入负面清单	否	无	-6.07%
817	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水分4#配电站变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清单	否	无	-7.76%
818	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	三元街1#配电站2#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	-7.24%

819	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山支7#配电站变压器	630	5.16	534.49	534.49	未进入负面清单	否	无	-1.43%
820	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	白云街1#箱式配电站变压器	400	30.08	239.68	239.68	未进入负面清单	否	无	8.35%
821	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	白云街2#箱式配电站变压器	400	30.94	236.24	236.24	未进入负面清单	否	无	-2.47%
822	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	训练基地箱式配电站变压器	630	34.43	350.09	350.09	未进入负面清单	否	无	-8.98%
823	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	丰盛街中心配电站1#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	-4.79%
824	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	红旗巷中心配电站1#变压器	800	33.31	453.52	453.52	未进入负面清单	否	无	-1.09%
825	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学校2#配电站3#变压器	100	24.76	65.24	65.24	未进入负面清单	否	无	2.76%
826	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学校2#配电站1#变压器	630	40.47	312.04	312.04	未进入负面清单	否	无	4.25%
827	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学校2#配电站2#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	7.39%
828	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃靠线	桃源桥南箱式配电站变压器	630	40.48	311.98	311.98	未进入负面清单	否	无	-0.12%
829	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃靠线	军勤部中心配电站3#变压器	630	33.34	356.96	356.96	未进入负面清单	否	无	1.82%
830	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	桃仙街中心配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	-5.51%

831	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄1#中心配电站1#变压器	630	37.53	330.56	330.56	未进入负面清单	否	无	-9.95%
832	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄2#中心配电站1#变压器	800	22.13	542.96	542.96	未进入负面清单	否	无	-5.56%
833	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄3#中心配电站1#变压器	800	21.14	550.88	550.88	未进入负面清单	否	无	-9.66%
834	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄4#中心配电站1#变压器	630	35.19	345.30	345.30	未进入负面清单	否	无	-7.19%
835	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄5#中心配电站1#变压器	630	47.73	266.30	266.30	未进入负面清单	否	无	4.75%
836	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄6#中心配电站1#变压器	800	24.38	524.96	524.96	未进入负面清单	否	无	0.84%
837	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄7#中心配电站1#变压器	630	16.18	465.07	465.07	未进入负面清单	否	无	0.51%
838	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	秀月街箱式配电站变压器	630	34.44	350.03	350.03	未进入负面清单	否	无	4.41%
839	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	共存巷配电站1#变压器	630	35.14	345.62	345.62	未进入负面清单	否	无	-4.28%
840	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	共存巷配电站2#变压器	630	55.16	219.49	219.49	未进入负面清单	否	无	6.39%

841	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄1#中心配电站2#变压器	630	30.68	373.72	373.72	未进入负面清单	否	无	-6.57%
842	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄2#中心配电站2#变压器	800	34.33	445.36	445.36	未进入负面清单	否	无	-3.33%
843	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄3#中心配电站2#变压器	800	33.99	448.08	448.08	未进入负面清单	否	无	-6.71%
844	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄4#中心配电站2#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	9.36%
845	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄5#中心配电站2#变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清单	否	无	8.71%
846	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄6#中心配电站2#变压器	800	31.34	469.28	469.28	未进入负面清单	否	无	-7.38%
847	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄7#中心配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	-5.77%
848	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	7.13%
849	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃青线	军勤部中心配电站1#变压器	630	15.77	467.65	467.65	未进入负面清单	否	无	-3.01%
850	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃青线	军勤部中心配电站2#变压器	630	14.51	475.59	475.59	未进入负面清单	否	无	7.40%

851	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月嘉园配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	4.01%
852	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月嘉园配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清单	否	无	-0.15%
853	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站1#变压器	630	44.31	287.85	287.85	未进入负面清单	否	无	-4.27%
854	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站2#变压器	630	25.14	408.62	408.62	未进入负面清单	否	无	-9.70%
855	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站3#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-0.03%
856	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站4#变压器	400	30.10	239.60	239.60	未进入负面清单	否	无	-4.02%
857	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	桃源商城中心配电站2#变压器	800	31.53	467.76	467.76	未进入负面清单	否	无	2.14%
858	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源1#中心配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	8.75%
859	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源2#中心配电站2#变压器	630	37.47	330.94	330.94	未进入负面清单	否	无	-4.46%
860	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源3#中心配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	2.24%
861	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站1#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清单	否	无	9.17%

862	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站2#变压器	800	34.38	444.96	444.96	未进入负面清单	否	无	8.61%
863	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站3#变压器	800	54.37	285.04	285.04	未进入负面清单	否	无	6.65%
864	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园4#配电站1#变压器	500	45.11	224.45	224.45	未进入负面清单	否	无	1.02%
865	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园4#配电站2#变压器	500	28.36	308.20	308.20	未进入负面清单	否	无	3.12%
866	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站1#变压器	630	25.13	408.68	408.68	未进入负面清单	否	无	-7.91%
867	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站2#变压器	630	14.36	476.53	476.53	未进入负面清单	否	无	3.87%
868	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站3#变压器	630	34.35	350.60	350.60	未进入负面清单	否	无	9.76%
869	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站1#变压器	800	17.50	580.00	580.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
870	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站2#变压器	800	19.34	565.28	565.28	未进入负面清单	否	无	0.49%
871	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站3#变压器	800	19.98	560.16	560.16	未进入负面清单	否	无	4.77%
872	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街4#配电站1#变压器	630	14.39	476.34	476.34	未进入负面清单	否	无	-7.66%
873	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街4#配电站2#变压器	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%

874	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站1#变压器	800	9.40	644.80	644.80	未进入负面清单	否	无	-8.46%
875	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站2#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清单	否	无	3.08%
876	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站3#变压器	800	13.83	609.36	609.36	未进入负面清单	否	无	-5.27%
877	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街8#配电站1#变压器	800	33.53	451.76	451.76	未进入负面清单	否	无	-0.14%
878	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街8#配电站2#变压器	800	14.43	604.56	604.56	未进入负面清单	否	无	6.16%
879	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南街配电站1#变压器	630	13.38	482.71	482.71	未进入负面清单	否	无	-2.19%
880	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南街配电站2#变压器	630	13.86	479.68	479.68	未进入负面清单	否	无	-2.74%
881	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳分13#配电站变压器	400	11.53	313.88	313.88	未进入负面清单	否	无	8.95%
882	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南苑1#箱式配电站变压器	630	31.75	366.98	366.98	未进入负面清单	否	无	7.88%
883	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南苑2#箱式配电站变压器	630	19.39	444.84	444.84	未进入负面清单	否	无	-0.33%
884	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳分10左4#箱式配电站变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清单	否	无	5.18%

885	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳二支2#箱式配电站变压器	630	30.01	377.94	377.94	未进入负面清单	否	无	-9.46%
886	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	舰艇学院2#箱式配电站变压器	630	36.08	339.70	339.70	未进入负面清单	否	无	-7.43%
887	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳二支4#配电站变压器	315	30.03	188.91	188.91	未进入负面清单	否	无	7.53%
888	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	胜海街配电站变压器	630	60.71	184.53	184.53	未进入负面清单	否	无	-7.60%
889	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山1#中心配电站1#变压器	630	16.64	462.17	462.17	未进入负面清单	否	无	-8.77%
890	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山2#中心配电站1#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	6.92%
891	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山3#中心配电站1#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清单	否	无	-8.53%
892	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山4#中心配电站1#变压器	630	38.95	321.62	321.62	未进入负面清单	否	无	-5.20%
893	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站1#变压器	630	15.63	468.53	468.53	未进入负面清单	否	无	8.68%

894	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站2#变压器	630	30.11	377.31	377.31	未进入负面清单	否	无	-4.25%
895	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站3#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	8.06%
896	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海1#配电站1#变压器	630	33.53	355.76	355.76	未进入负面清单	否	无	-3.34%
897	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海1#配电站2#变压器	630	25.13	408.68	408.68	未进入负面清单	否	无	-8.77%
898	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海2#配电站1#变压器	630	14.36	476.53	476.53	未进入负面清单	否	无	-2.28%
899	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海2#配电站2#变压器	630	24.35	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	-7.29%
900	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海3#配电站1#变压器	630	24.34	413.66	413.66	未进入负面清单	否	无	8.15%
901	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海3#配电站2#变压器	800	33.53	451.76	451.76	未进入负面清单	否	无	-7.90%
902	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海4#配电站1#变压器	630	34.39	350.34	350.34	未进入负面清单	否	无	5.98%
903	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海4#配电站2#变压器	630	14.37	476.47	476.47	未进入负面清单	否	无	-6.85%
904	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海5#配电站1#变压器	630	17.15	458.96	458.96	未进入负面清单	否	无	6.28%

905	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海5#配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	1.02%
906	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海6#配电站1#变压器	630	36.69	335.85	335.85	未进入负面清单	否	无	9.20%
907	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海6#配电站2#变压器	630	31.79	366.72	366.72	未进入负面清单	否	无	-5.06%
908	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣箱式配电站变压器	630	33.13	358.28	358.28	未进入负面清单	否	无	-4.74%
909	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣支8#配电站1#变压器	630	37.50	330.75	330.75	未进入负面清单	否	无	-5.75%
910	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣支8#配电站2#变压器	630	34.74	348.14	348.14	未进入负面清单	否	无	3.24%
911	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	连捷箱式配电站变压器	500	31.06	294.70	294.70	未进入负面清单	否	无	-0.56%
912	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷箱式配电站变压器	630	16.49	463.11	463.11	未进入负面清单	否	无	-3.72%
913	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支3左3#变台变压器	400	4.47	342.12	342.12	未进入负面清单	否	无	9.35%
914	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支10#配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	6.86%
915	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站1#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	6.92%
916	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站2#变压器	630	18.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无	-6.71%

917	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站3#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	0.83%
918	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支7#变台变压器	315	11.07	248.63	248.63	未进入负面清单	否	无	-8.39%
919	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	智仁街箱式配电站变压器	630	13.31	483.15	483.15	未进入负面清单	否	无	4.52%
920	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力支4#箱式配电站变压器	630	17.83	454.67	454.67	未进入负面清单	否	无	9.82%
921	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	同福家园配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-9.39%
922	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	同福家园配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	6.87%
923	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分5#配电站1#变压器	500	38.06	259.70	259.70	未进入负面清单	否	无	5.77%
924	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分5#配电站2#变压器	500	10.07	399.65	399.65	未进入负面清单	否	无	-1.39%
925	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	岭前1#配电站2#变压器	630	46.61	273.36	273.36	未进入负面清单	否	无	9.57%
926	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	捷山配电站1#变压器	630	35.93	340.64	340.64	未进入负面清单	否	无	9.96%
927	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	捷山配电站2#变压器	630	61.38	180.31	180.31	未进入负面清单	否	无	-5.14%
928	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分4#配电站变压器	630	1.03	560.51	560.51	未进入负面清单	否	无	-6.25%

929	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分11#配电站1#变压	630	57.99	201.66	201.66	未进入负面清单	否	无	-4.78%
930	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分11#配电站2#变压	630	30.47	375.04	375.04	未进入负面清单	否	无	8.61%
931	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	岭前1#配电站1#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清单	否	无	-2.91%
932	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	桃仙街中心配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	2.81%
933	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	舰艇学校1#箱式配电站变压器	400	37.74	209.04	209.04	未进入负面清单	否	无	7.00%
934	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支4-1#箱式配电站变压器	500	5.10	424.50	424.50	未进入负面清单	否	无	1.45%
935	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支4-2#箱式配电站变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清单	否	无	9.71%
936	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支5#箱式配电站变压器	630	30.84	372.71	372.71	未进入负面清单	否	无	7.71%
937	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变台1#变压器	400	4.73	341.08	341.08	未进入负面清单	否	无	0.08%
938	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变台2#变压器	400	4.67	341.32	341.32	未进入负面清单	否	无	-2.52%
939	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变台3#变压器	400	4.45	342.20	342.20	未进入负面清单	否	无	6.97%

940	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支14#配电站变压器	400	59.47	122.12	122.12	未进入负面清单	否	无	7.05%
941	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支17#配电站1#变压	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	6.64%
942	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支17#配电站2#变压	630	33.63	355.13	355.13	未进入负面清单	否	无	-5.15%
943	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支18#配电站1#变压	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清单	否	无	-1.61%
944	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支18#配电站2#变压	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	8.93%
945	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站1#变压器	630	33.73	354.50	354.50	未进入负面清单	否	无	-2.41%
946	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站2#变压器	630	13.38	482.71	482.71	未进入负面清单	否	无	1.89%
947	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站3#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	-7.00%
948	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	保利熙悦2#配电站1#变压器	800	4.35	685.20	685.20	未进入负面清单	否	无	-1.52%
949	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	保利熙悦2#配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清单	否	无	4.77%
950	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	东北路1#箱式配电站变压器	200	4.33	171.34	171.34	未进入负面清单	否	无	9.26%

951	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄1#配电站1#变压器	800	61.33	229.36	229.36	未进入负面清单	否	无	5.44%
952	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄1#配电站2#变压器	800	35.43	436.56	436.56	未进入负面清单	否	无	-5.81%
953	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄2#配电站1#变压器	630	30.14	377.12	377.12	未进入负面清单	否	无	9.21%
954	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄2#配电站2#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清单	否	无	0.15%
955	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁甲线	锦绣配电站变压器	800	5.11	679.12	679.12	未进入负面清单	否	无	-2.80%
956	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁乙线	金福配电站变压器	800	19.96	560.32	560.32	未进入负面清单	否	无	9.64%
957	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁乙线	同仁街箱式配电站变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清单	否	无	-8.52%
958	中山区供电分公司	三元66kV变电站	望山线	劳动公园配电站变压器	100	33.90	56.10	56.10	未进入负面清单	否	无	2.49%
959	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园3#箱式配电站变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	2.88%
960	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园4#箱式配电站变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	7.24%
961	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园5#箱式配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	9.39%
962	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站1#变压器	800	14.35	605.20	605.20	未进入负面清单	否	无	3.73%

963	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站2#变压器	800	12.36	621.12	621.12	未进入负面清单	否	无	-4.87%
964	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站3#变压器	800	41.53	387.76	387.76	未进入负面清单	否	无	-0.77%
965	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站1#变压器	800	11.37	629.04	629.04	未进入负面清单	否	无	8.52%
966	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站2#变压器	800	13.34	613.28	613.28	未进入负面清单	否	无	-6.21%
967	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站3#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	-1.44%
968	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山花园1#箱式配电站变压器	630	19.04	447.05	447.05	未进入负面清单	否	无	9.41%
969	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	松花街箱式配电站变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清单	否	无	-0.83%
970	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆1#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清单	否	无	-3.13%
971	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆1#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	6.65%
972	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆3#配电站1#变压器	800	24.75	522.00	522.00	未进入负面清单	否	无	-5.92%
973	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆3#配电站2#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清单	否	无	6.50%
974	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	希望站甲线	忠氏箱式配电站变压器	630	44.17	288.73	288.73	未进入负面清单	否	无	9.32%

975	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	希望站甲线	福泉变台变压器	315	4.58	269.07	269.07	未进入负面清单	否	无	-6.31%
976	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校箱式配电站变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	-4.25%
977	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳1#配电站1#变压器	630	30.13	377.18	377.18	未进入负面清单	否	无	-7.94%
978	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳1#配电站2#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清单	否	无	-8.60%
979	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站2#变压器	100	48.77	41.23	41.23	未进入负面清单	否	无	-1.52%
980	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站3#变压器	100	19.97	70.03	70.03	未进入负面清单	否	无	5.73%
981	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳3#配电站1#变压器	400	38.95	204.20	204.20	未进入负面清单	否	无	-2.97%
982	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳3#配电站2#变压器	400	30.40	238.40	238.40	未进入负面清单	否	无	2.15%
983	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校1#配电站1#变压器	630	13.64	481.07	481.07	未进入负面清单	否	无	8.51%
984	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校1#配电站2#变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清单	否	无	-1.63%
985	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	桃源商城中心配电站1#变压器	800	13.64	610.88	610.88	未进入负面清单	否	无	4.76%
986	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站1#变压器	630	39.36	319.03	319.03	未进入负面清单	否	无	7.71%

987	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳4#配电站1#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	-2.80%
988	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳4#配电站2#变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无	5.66%
989	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	川南配电站变压器	400	30.94	236.24	236.24	未进入负面清单	否	无	8.44%
990	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支14#箱式配电站变压器	630	14.93	472.94	472.94	未进入负面清单	否	无	-7.74%
991	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支8#变台1#变压器	315	4.44	269.51	269.51	未进入负面清单	否	无	4.61%
992	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支8#变台2#变压器	200	4.53	170.94	170.94	未进入负面清单	否	无	-3.68%
993	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	葵英林苑配电站1#变压器	630	14.65	474.71	474.71	未进入负面清单	否	无	0.32%
994	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	葵英林苑配电站2#变压器	630	10.71	499.53	499.53	未进入负面清单	否	无	4.23%
995	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#箱式配电站变压器	630	38.38	325.21	325.21	未进入负面清单	否	无	-9.24%
996	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	4.75%
997	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路3#箱式配电站变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	5.90%
998	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路4#配电站变压器	500	31.37	293.15	293.15	未进入负面清单	否	无	-0.42%

999	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路4#箱式配电站变压器	500	11.13	394.35	394.35	未进入负面清单	否	无	-5.37%
1000	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	西山巷箱式配电站变压器	500	41.49	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	5.42%
1001	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	新城街配电站1#变压器	630	33.37	356.77	356.77	未进入负面清单	否	无	-9.82%
1002	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支13#配电站变压器	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清单	否	无	9.69%
1003	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶支6#配电站变压器	630	43.33	294.02	294.02	未进入负面清单	否	无	-5.15%
1004	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#配电站1#变压器	630	33.84	353.81	353.81	未进入负面清单	否	无	-3.43%
1005	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#配电站2#变压器	630	34.85	347.45	347.45	未进入负面清单	否	无	1.40%
1006	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	0.85%
1007	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#配电站2#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清单	否	无	4.51%
1008	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路5#配电站变压器	630	39.43	318.59	318.59	未进入负面清单	否	无	-4.81%
1009	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	新城街配电站2#变压器	630	43.34	293.96	293.96	未进入负面清单	否	无	-7.18%
1010	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城1#配电站1#变压器	800	18.41	572.72	572.72	未进入负面清单	否	无	-0.19%

1011	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城1#配电站2#变压器	800	16.44	588.48	588.48	未进入负面清单	否	无	1.23%
1012	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城2#配电站1#变压器	800	15.69	594.48	594.48	未进入负面清单	否	无	-9.63%
1013	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城2#配电站2#变压器	800	37.35	421.20	421.20	未进入负面清单	否	无	-6.90%
1014	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站1#变压器	800	30.31	477.52	477.52	未进入负面清单	否	无	-4.15%
1015	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站2#变压器	800	33.31	453.52	453.52	未进入负面清单	否	无	-5.11%
1016	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站3#变压器	800	53.34	293.28	293.28	未进入负面清单	否	无	0.02%
1017	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海贝花园1#箱式配电站变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清单	否	无	-3.90%
1018	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海贝花园2#箱式配电站变压器	630	10.30	502.11	502.11	未进入负面清单	否	无	-1.56%
1019	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	小龙街箱式配电站变压器	500	30.34	298.30	298.30	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1020	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄1#配电站1#变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清单	否	无	-8.74%
1021	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄1#配电站2#变压器	630	30.33	375.92	375.92	未进入负面清单	否	无	-9.47%

1022	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站1#变压器	800	13.33	613.36	613.36	未进入负面清单	否	无	2.82%
1023	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站2#变压器	800	30.81	473.52	473.52	未进入负面清单	否	无	-9.13%
1024	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站3#变压器	800	30.81	473.52	473.52	未进入负面清单	否	无	8.10%
1025	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海校礼堂配电站变压器	630	30.15	377.06	377.06	未进入负面清单	否	无	-6.49%
1026	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	高原街1#箱式配电站变压器	315	30.10	188.69	188.69	未进入负面清单	否	无	-1.42%
1027	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	渤海分3#变台变压器	100	30.33	59.67	59.67	未进入负面清单	否	无	0.92%
1028	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好八区配电站变压器	500	48.98	205.10	205.10	未进入负面清单	否	无	-8.62%
1029	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好七区配电站变压器	630	35.07	346.06	346.06	未进入负面清单	否	无	8.37%
1030	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好四区配电站变压器	315	19.38	222.45	222.45	未进入负面清单	否	无	9.88%
1031	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	杏园配电站变压器	630	36.04	339.95	339.95	未进入负面清单	否	无	-6.75%
1032	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	河沿二支6#配电站1#变压器	630	39.57	317.71	317.71	未进入负面清单	否	无	9.87%
1033	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	河沿二支6#配电站2#变压器	630	54.34	224.66	224.66	未进入负面清单	否	无	-2.33%

1034	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌枫桥园1#箱式配电站变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清单	否	无	-6.43%
1035	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌枫桥园2#箱式配电站变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清单	否	无	-9.83%
1036	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站1#变压器	630	45.93	277.64	277.64	未进入负面清单	否	无	-9.84%
1037	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站2#变压器	630	46.14	276.32	276.32	未进入负面清单	否	无	-6.54%
1038	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站3#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清单	否	无	-3.62%
1039	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	红岩干3左2#配电站变压器	630	9.95	504.32	504.32	未进入负面清单	否	无	3.75%
1040	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北1#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-5.52%
1041	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北1#配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清单	否	无	-9.13%
1042	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北2#配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	-9.76%
1043	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北2#配电站2#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	6.44%
1044	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南1#配电站1#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清单	否	无	-2.40%

1045	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南1#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-8.25%
1046	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南3#配电站1#变压器	800	33.47	452.24	452.24	未进入负面清单	否	无	0.32%
1047	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南3#配电站2#变压器	800	11.93	624.56	624.56	未进入负面清单	否	无	-7.65%
1048	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山箱式配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清单	否	无	-8.37%
1049	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	胜芳街箱式配电站变压器	200	1.34	177.32	177.32	未进入负面清单	否	无	-3.15%
1050	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	松山分3#变台变压器	315	4.83	268.29	268.29	未进入负面清单	否	无	3.86%
1051	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	通山街箱式配电站变压器	250	15.40	186.50	186.50	未进入负面清单	否	无	4.16%
1052	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站1#变压器	800	14.46	604.32	604.32	未进入负面清单	否	无	7.58%
1053	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站2#变压器	800	16.83	585.36	585.36	未进入负面清单	否	无	3.28%
1054	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站3#变压器	800	15.77	593.84	593.84	未进入负面清单	否	无	-9.18%
1055	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	莲花干19#变台变压器	315	11.37	247.68	247.68	未进入负面清单	否	无	-9.91%
1056	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	付家庄箱式配电站变压器	500	5.11	424.45	424.45	未进入负面清单	否	无	0.30%

1057	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	空疗1#箱式配电站变压器	630	19.31	445.35	445.35	未进入负面清单	否	无	6.52%
1058	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	空疗2#箱式配电站变压器	630	34.33	350.72	350.72	未进入负面清单	否	无	2.37%
1059	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	海滨花园配电站1#变压器	500	4.31	428.45	428.45	未进入负面清单	否	无	5.79%
1060	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	海滨花园配电站2#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清单	否	无	-9.73%
1061	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站1#变压器	630	33.33	357.02	357.02	未进入负面清单	否	无	0.23%
1062	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站2#变压器	630	10.63	500.03	500.03	未进入负面清单	否	无	-6.79%
1063	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站3#变压器	630	15.38	470.11	470.11	未进入负面清单	否	无	-5.53%
1064	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站4#变压器	630	14.51	475.59	475.59	未进入负面清单	否	无	6.66%
1065	中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	北京街中心配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	7.65%
1066	中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	华府中心配电站2#变压器	800	5.15	678.80	678.80	未进入负面清单	否	无	-0.81%
1067	中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	新开路箱式配电站变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清单	否	无	-0.02%
1068	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源1#配电站1#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-9.11%

1069	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源1#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-7.68%
1070	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源2#配电站1#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清单	否	无	-0.77%
1071	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源2#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清单	否	无	-0.45%
1072	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站4#变压器	800	30.45	476.40	476.40	未进入负面清单	否	无	9.67%
1073	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	唐山街箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	-1.80%
1074	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	沈政中心配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清单	否	无	5.36%
1075	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	沈政中心配电站2#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清单	否	无	-6.42%
1076	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	沈政中心配电站3#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清单	否	无	-5.80%
1077	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山景1#箱式配电站变压器	500	4.33	428.35	428.35	未进入负面清单	否	无	7.75%
1078	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山景2#箱式配电站变压器	500	4.34	428.30	428.30	未进入负面清单	否	无	0.19%

1079	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	爱华街配电站1#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	-3.01%
1080	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	爱华街配电站2#变压器	630	57.90	202.23	202.23	未进入负面清单	否	无	7.07%
1081	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	爱阳配电站1#变压器	630	68.88	133.06	133.06	未进入负面清单	否	无	8.32%
1082	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	爱阳配电站2#变压器	630	36.54	336.80	336.80	未进入负面清单	否	无	-5.35%
1083	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	安乐街1#箱式配电站变压器	630	38.07	327.18	327.18	未进入负面清单	否	无	-5.93%
1084	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	白兰街配电站变压器	630	30.50	374.85	374.85	未进入负面清单	否	无	5.40%
1085	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	白兰街箱式配电站变压器	500	46.49	217.57	217.57	未进入负面清单	否	无	3.12%
1086	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	棒槌二支8#变台1#柱上变压器	250	30.50	148.75	148.75	未进入负面清单	否	无	2.06%
1087	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	保安街配电站1#变压器	630	38.90	321.93	321.93	未进入负面清单	否	无	2.84%
1088	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	保安街配电站2#变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清单	否	无	6.52%
1089	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	保华旺苑中心配电站1#变压器	630	30.80	372.96	372.96	未进入负面清单	否	无	-0.73%

1090	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	保华旺苑中心配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.18%
1091	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧1#配电站1#变压器	800	31.50	468.00	468.00	未进入负面清单	否	无	-5.53%
1092	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	2.52%
1093	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧10#配电站1#变压	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清单	否	无	3.73%
1094	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧10#配电站2#变压	800	35.80	433.60	433.60	未进入负面清单	否	无	-7.46%
1095	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧2#配电站1#变压器	800	38.66	410.75	410.75	未进入负面清单	否	无	-1.04%
1096	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧2#配电站2#变压器	800	34.71	442.35	442.35	未进入负面清单	否	无	2.09%
1097	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧3#配电站1#变压器	800	35.80	433.60	433.60	未进入负面清单	否	无	-6.08%
1098	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧3#配电站2#变压器	800	45.90	352.81	352.81	未进入负面清单	否	无	-2.62%
1099	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧4#配电站1#变压器	800	36.50	428.00	428.00	未进入负面清单	否	无	6.62%
1100	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧4#配电站2#变压器	800	34.80	441.60	441.60	未进入负面清单	否	无	1.07%
1101	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧5#配电站1#变压器	800	31.40	468.80	468.80	未进入负面清单	否	无	4.01%

1102	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧5#配电站2#变压器	800	38.50	412.00	412.00	未进入负面清单	否	无	-9.83%
1103	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧6#配电站1#变压器	800	30.70	474.40	474.40	未进入负面清单	否	无	2.07%
1104	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧6#配电站2#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	-7.94%
1105	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧7#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-5.85%
1106	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧7#配电站2#变压器	800	30.40	476.80	476.80	未进入负面清单	否	无	1.95%
1107	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站1#变压器	800	36.40	428.80	428.80	未进入负面清单	否	无	-3.40%
1108	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站2#变压器	800	39.90	400.80	400.80	未进入负面清单	否	无	-7.40%
1109	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站3#变压器	800	40.77	393.85	393.85	未进入负面清单	否	无	-6.96%
1110	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧9#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	7.19%
1111	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧9#配电站2#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清单	否	无	-4.40%
1112	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳1#配电站1#变压器	630	13.10	484.47	484.47	未进入负面清单	否	无	-5.64%

1113	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳1#配电站2#变压器	630	10.80	498.96	498.96	未进入负面清单	否	无	8.82%
1114	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳2#配电站1#变压器	630	16.40	463.68	463.68	未进入负面清单	否	无	0.80%
1115	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳2#配电站2#变压器	630	15.30	470.61	470.61	未进入负面清单	否	无	7.36%
1116	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳3#配电站1#变压器	630	40.38	312.58	312.58	未进入负面清单	否	无	6.80%
1117	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳3#配电站2#变压器	630	39.70	316.87	316.87	未进入负面清单	否	无	6.83%
1118	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站1#变压器	630	18.30	451.71	451.71	未进入负面清单	否	无	7.84%
1119	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站2#变压器	630	15.50	469.35	469.35	未进入负面清单	否	无	-8.73%
1120	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站3#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	-9.75%
1121	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站1#变压器	630	47.15	269.93	269.93	未进入负面清单	否	无	-1.70%

1122	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站2#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	3.30%
1123	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站3#变压器	630	59.07	194.88	194.88	未进入负面清单	否	无	3.89%
1124	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站1#变压器	630	18.40	451.08	451.08	未进入负面清单	否	无	-0.30%
1125	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站2#变压器	630	13.60	481.32	481.32	未进入负面清单	否	无	-9.03%
1126	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站3#变压器	630	15.30	470.61	470.61	未进入负面清单	否	无	5.49%
1127	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分12#变台柱上变压	200	53.90	72.20	72.20	未进入负面清单	否	无	-4.12%
1128	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分2#变台柱上变压器	400	64.80	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	7.98%
1129	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分5#变台柱上变压器	400	30.85	236.59	236.59	未进入负面清单	否	无	-5.69%
1130	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干3#配电站1#变压器	800	54.70	282.40	282.40	未进入负面清单	否	无	5.70%
1131	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干3#配电站2#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	7.10%

1132	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干6右3#配电站1#变压	630	55.57	216.92	216.92	未进入负面清单	否	无	-6.45%
1133	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干6右3#配电站2#变压	630	53.10	232.47	232.47	未进入负面清单	否	无	-6.36%
1134	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干7配电站1#变压器	500	34.35	278.23	278.23	未进入负面清单	否	无	-9.37%
1135	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干7配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	1.35%
1136	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干8#配电站1#变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清单	否	无	1.10%
1137	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干8#配电站2#变压器	630	55.80	215.46	215.46	未进入负面清单	否	无	3.43%
1138	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	北斗配电站1#变压器	800	35.40	436.80	436.80	未进入负面清单	否	无	-8.03%
1139	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	北斗配电站2#变压器	630	50.60	248.22	248.22	未进入负面清单	否	无	-4.17%
1140	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站1#变压	630	37.70	329.49	329.49	未进入负面清单	否	无	-1.63%
1141	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站2#变压	630	51.90	240.03	240.03	未进入负面清单	否	无	-8.93%
1142	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站3#变压	630	30.90	372.33	372.33	未进入负面清单	否	无	7.17%
1143	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-1#配电站1#变	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清单	否	无	5.20%

1144	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-1#配电站2#变	630	19.52	444.02	444.02	未进入负面清单	否	无	6.69%
1145	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站1#变	630	43.70	291.69	291.69	未进入负面清单	否	无	6.87%
1146	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站2#变	630	46.35	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
1147	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站3#变	630	45.94	277.58	277.58	未进入负面清单	否	无	-4.75%
1148	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干39#箱式配电站变	315	31.96	182.83	182.83	未进入负面清单	否	无	9.06%
1149	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	北良1#箱式配电站变压器	630	54.70	222.38	222.38	未进入负面清单	否	无	7.15%
1150	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	北良2#箱式配电站变压器	630	41.30	306.81	306.81	未进入负面清单	否	无	3.41%
1151	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园1#箱式配电站变压器	630	33.10	358.47	358.47	未进入负面清单	否	无	8.98%
1152	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站1#变压器	630	45.76	278.68	278.68	未进入负面清单	否	无	9.52%
1153	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站2#变压器	630	46.71	272.75	272.75	未进入负面清单	否	无	1.56%
1154	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站3#变压器	630	51.33	243.59	243.59	未进入负面清单	否	无	-4.46%
1155	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站1#变压器	630	66.51	147.96	147.96	未进入负面清单	否	无	8.01%

1156	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站2#变压器	630	43.75	291.39	291.39	未进入负面清单	否	无	6.87%
1157	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站3#变压器	630	33.77	354.25	354.25	未进入负面清单	否	无	3.38%
1158	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园2#配电站1#变压器	630	53.60	229.32	229.32	未进入负面清单	否	无	2.04%
1159	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园2#配电站2#变压器	630	18.32	451.58	451.58	未进入负面清单	否	无	8.86%
1160	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园1#箱式配电站变压器	630	58.40	199.08	199.08	未进入负面清单	否	无	8.69%
1161	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#配电站1#变压器	630	48.50	261.48	261.48	未进入负面清单	否	无	-0.99%
1162	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#配电站2#变压器	630	33.32	357.10	357.10	未进入负面清单	否	无	-5.82%
1163	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#箱式配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清单	否	无	-3.69%
1164	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园3#配电站1#变压器	630	40.75	310.30	310.30	未进入负面清单	否	无	1.53%
1165	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园3#配电站2#变压器	630	50.86	246.59	246.59	未进入负面清单	否	无	-7.90%
1166	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园中心配电站1#变压器	800	33.69	450.49	450.49	未进入负面清单	否	无	2.60%
1167	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园中心配电站2#变压器	800	40.48	396.13	396.13	未进入负面清单	否	无	1.18%

1168	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站1#变压器	630	43.11	295.40	295.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
1169	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站2#变压器	630	33.59	355.41	355.41	未进入负面清单	否	无	5.61%
1170	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站3#变压器	630	48.35	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	-5.02%
1171	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站1#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	-1.24%
1172	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站2#变压器	630	51.80	240.66	240.66	未进入负面清单	否	无	-0.89%
1173	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站3#变压器	630	35.55	343.05	343.05	未进入负面清单	否	无	3.35%
1174	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站1#变压器	630	31.50	368.57	368.57	未进入负面清单	否	无	-8.72%
1175	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站2#变压器	630	35.60	342.72	342.72	未进入负面清单	否	无	3.06%
1176	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站3#变压器	630	35.83	341.26	341.26	未进入负面清单	否	无	-9.19%
1177	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	滨海东路1#箱式配电站变压器	400	30.70	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	-1.32%
1178	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	滨海东路2#箱式配电站变压器	400	37.10	211.60	211.60	未进入负面清单	否	无	-3.15%

1179	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	常青街配电站变压器	630	43.10	295.47	295.47	未进入负面清单	否	无	-7.33%
1180	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站1#变压器	800	44.10	367.20	367.20	未进入负面清单	否	无	-5.95%
1181	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	1.35%
1182	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站3#变压器	800	66.37	189.04	189.04	未进入负面清单	否	无	3.26%
1183	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场1#配电站1#变压器	800	65.39	196.89	196.89	未进入负面清单	否	无	-9.78%
1184	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场1#配电站2#变压器	800	53.50	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-7.96%
1185	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场2#配电站1#变压器	630	51.30	243.81	243.81	未进入负面清单	否	无	-3.71%
1186	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场2#配电站2#变压器	630	49.88	252.76	252.76	未进入负面清单	否	无	7.55%
1187	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	春海分2#变台柱上变压器	315	43.19	147.45	147.45	未进入负面清单	否	无	2.15%
1188	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街1#配电站1#变压器	630	34.08	352.27	352.27	未进入负面清单	否	无	7.10%
1189	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街1#配电站2#变压器	630	36.01	340.14	340.14	未进入负面清单	否	无	-6.40%
1190	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街2#配电站1#变压器	630	35.44	343.74	343.74	未进入负面清单	否	无	7.74%

1191	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街2#配电站2#变压器	630	53.03	232.91	232.91	未进入负面清单	否	无	9.34%
1192	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街3#配电站1#变压器	630	45.76	278.72	278.72	未进入负面清单	否	无	2.53%
1193	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街3#配电站2#变压器	630	47.60	267.13	267.13	未进入负面清单	否	无	8.73%
1194	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春海街箱式配电站变压器	630	46.70	272.79	272.79	未进入负面清单	否	无	2.51%
1195	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海西巷配电站1#变压器	630	34.18	351.68	351.68	未进入负面清单	否	无	7.94%
1196	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海西巷配电站2#变压器	630	34.08	352.27	352.27	未进入负面清单	否	无	0.21%
1197	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和花园中心配电站1#变压器	800	49.11	327.15	327.15	未进入负面清单	否	无	-4.63%
1198	中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和花园中心配电站2#变压器	800	45.30	357.60	357.60	未进入负面清单	否	无	7.54%
1199	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	春和街箱式配电站变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清单	否	无	-0.60%
1200	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和市场1#配电站1#变压器	800	61.81	225.49	225.49	未进入负面清单	否	无	-0.73%
1201	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和市场1#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-3.84%

1202	中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和市场2#配电站1#变压器	800	51.80	305.60	305.60	未进入负面清单	否	无	-3.64%
1203	中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和市场2#配电站2#变压器	800	69.94	160.52	160.52	未进入负面清单	否	无	-1.45%
1204	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	春和支5#台1#柱上变压器	400	41.50	194.00	194.00	未进入负面清单	否	无	-1.91%
1205	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春花支3#配电站2#变压器	800	53.60	291.20	291.20	未进入负面清单	否	无	2.32%
1206	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春花支3#配电站1#变压器	630	33.75	354.38	354.38	未进入负面清单	否	无	3.80%
1207	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站1#变压器	630	37.81	328.83	328.83	未进入负面清单	否	无	2.09%
1208	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站2#变压器	630	55.19	219.28	219.28	未进入负面清单	否	无	-9.73%
1209	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站3#变压器	630	33.42	356.47	356.47	未进入负面清单	否	无	-6.48%
1210	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街2#配电站变压器	630	34.39	350.36	350.36	未进入负面清单	否	无	-2.56%
1211	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	春园里配电站1#变压器	400	44.90	180.40	180.40	未进入负面清单	否	无	-1.42%
1212	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	春园里配电站2#变压器	400	53.75	145.01	145.01	未进入负面清单	否	无	3.88%
1213	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春苑支10#配电站变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	-6.89%

1214	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	崔家分2#变台柱上变压器	315	39.10	160.32	160.32	未进入负面清单	否	无	8.39%
1215	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场1#配电站1#变压器	800	60.98	232.12	232.12	未进入负面清单	否	无	-1.47%
1216	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场1#配电站2#变压器	800	31.17	470.67	470.67	未进入负面清单	否	无	4.07%
1217	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场2#配电站1#变压器	800	56.50	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	7.74%
1218	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场2#配电站2#变压器	800	33.07	455.44	455.44	未进入负面清单	否	无	-4.59%
1219	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	达沃斯广场3#配电站1#变压器	800	48.50	332.00	332.00	未进入负面清单	否	无	9.51%
1220	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	达沃斯广场3#配电站2#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
1221	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	大安街配电站1#变压器	630	33.44	356.35	356.35	未进入负面清单	否	无	4.94%
1222	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	大安街配电站2#变压器	630	63.94	164.20	164.20	未进入负面清单	否	无	-8.04%
1223	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-1箱式配电站变压	630	57.40	205.38	205.38	未进入负面清单	否	无	-8.51%

1224	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-2箱式配电站变压	630	39.56	317.79	317.79	未进入负面清单	否	无	-1.21%
1225	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-3箱式配电站变压	630	40.20	313.77	313.77	未进入负面清单	否	无	5.64%
1226	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-4箱式配电站变压	400	46.01	175.97	175.97	未进入负面清单	否	无	7.42%
1227	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	丹东2#箱式配电站变压器	630	58.90	195.93	195.93	未进入负面清单	否	无	-7.87%
1228	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	丹东3#箱式配电站变压器	400	53.70	145.20	145.20	未进入负面清单	否	无	-6.67%
1229	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	丹东街配电站变压器	630	40.80	309.96	309.96	未进入负面清单	否	无	1.59%
1230	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿1#配电站1#变压器	630	36.10	339.57	339.57	未进入负面清单	否	无	6.97%
1231	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿1#配电站2#变压器	630	30.80	372.96	372.96	未进入负面清单	否	无	-6.04%
1232	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿2#配电站1#变压器	630	60.65	184.88	184.88	未进入负面清单	否	无	-8.71%
1233	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿2#配电站2#变压器	630	51.30	243.81	243.81	未进入负面清单	否	无	0.28%

1234	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站1#变压器	630	34.86	347.35	347.35	未进入负面清单	否	无	1.38%
1235	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站2#变压器	630	53.19	231.93	231.93	未进入负面清单	否	无	-6.84%
1236	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站3#变压器	630	63.08	169.61	169.61	未进入负面清单	否	无	5.21%
1237	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝柏湾中心配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-6.10%
1238	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	帝柏湾中心配电站2#变压器	800	44.33	365.36	365.36	未进入负面清单	否	无	-5.23%
1239	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾配电站1#变压器	800	58.40	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	-3.83%
1240	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	4.42%
1241	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第1#配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	-1.48%
1242	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第1#配电站2#变压器	800	56.30	269.60	269.60	未进入负面清单	否	无	-2.36%
1243	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第2#配电站1#变压器	630	55.30	218.61	218.61	未进入负面清单	否	无	-3.40%
1244	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第2#配电站2#变压器	630	39.30	319.41	319.41	未进入负面清单	否	无	-1.09%

1245	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第3#配电站1#变压器	630	37.40	331.38	331.38	未进入负面清单	否	无	-9.26%
1246	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第3#配电站2#变压器	630	44.60	286.02	286.02	未进入负面清单	否	无	7.53%
1247	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	东港佳兆业1#配电站1#变压器	800	69.54	163.68	163.68	未进入负面清单	否	无	9.51%
1248	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	东港佳兆业1#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
1249	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	东港佳兆业2#配电站1#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-8.39%
1250	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	东港佳兆业2#配电站2#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清单	否	无	4.35%
1251	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站1#变压器	800	55.10	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	6.84%
1252	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站2#变压器	800	35.90	432.80	432.80	未进入负面清单	否	无	-7.05%
1253	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站3#变压器	800	38.40	412.80	412.80	未进入负面清单	否	无	-0.09%

1254	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	东港龙湖天璞2#配电站1#变压器	800	34.30	445.60	445.60	未进入负面清单	否	无	-6.84%
1255	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	东港龙湖天璞2#配电站2#变压器	800	50.63	314.96	314.96	未进入负面清单	否	无	-5.27%
1256	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站1#变压器	630	33.74	354.43	354.43	未进入负面清单	否	无	7.46%
1257	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站2#变压器	630	60.75	184.26	184.26	未进入负面清单	否	无	9.41%
1258	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站3#变压器	630	48.43	261.86	261.86	未进入负面清单	否	无	-5.81%
1259	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象2#配电站1#变压器	800	54.60	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
1260	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象2#配电站2#变压器	800	33.04	455.71	455.71	未进入负面清单	否	无	3.48%
1261	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象3#配电站1#变压器	630	59.70	190.89	190.89	未进入负面清单	否	无	-8.44%
1262	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象3#配电站2#变压器	630	33.70	354.69	354.69	未进入负面清单	否	无	0.58%
1263	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象4#配电站1#变压器	500	55.83	170.83	170.83	未进入负面清单	否	无	-1.72%
1264	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象4#配电站2#变压器	500	47.60	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	5.57%

1265	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸1#中心配电站1#变压器	800	33.19	454.45	454.45	未进入负面清单	否	无	2.26%
1266	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸1#中心配电站2#变压器	800	53.66	290.74	290.74	未进入负面清单	否	无	-3.45%
1267	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸2#中心配电站1#变压器	800	30.78	473.80	473.80	未进入负面清单	否	无	6.04%
1268	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸2#中心配电站2#变压器	800	31.30	469.60	469.60	未进入负面清单	否	无	-0.88%
1269	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸3#中心配电站1#变压器	800	34.37	445.04	445.04	未进入负面清单	否	无	6.59%
1270	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸3#中心配电站2#变压器	800	39.71	402.34	402.34	未进入负面清单	否	无	0.75%
1271	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸4#中心配电站1#变压器	800	35.17	438.63	438.63	未进入负面清单	否	无	6.22%
1272	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸4#中心配电站2#变压器	800	45.31	357.51	357.51	未进入负面清单	否	无	-8.06%
1273	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸5#中心配电站1#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清单	否	无	1.19%

1274	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸5#中心配电站2#变压器	800	41.20	390.40	390.40	未进入负面清单	否	无	-9.26%
1275	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸6#中心配电站1#变压器	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清单	否	无	-3.80%
1276	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸6#中心配电站2#变压器	800	34.52	443.86	443.86	未进入负面清单	否	无	9.01%
1277	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.58%
1278	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠1#配电站2#变压器	630	39.46	318.40	318.40	未进入负面清单	否	无	6.59%
1279	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠2#配电站1#变压器	630	28.53	387.26	387.26	未进入负面清单	否	无	-8.26%
1280	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠2#配电站2#变压器	630	15.05	472.19	472.19	未进入负面清单	否	无	2.94%
1281	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠2#配电站3#变压器	630	43.60	292.32	292.32	未进入负面清单	否	无	4.52%
1282	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站1#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清单	否	无	5.70%
1283	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站2#变压器	630	25.26	407.86	407.86	未进入负面清单	否	无	-3.78%
1284	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站3#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清单	否	无	0.79%

1285	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	东海渔村箱式配电站变压器	630	35.70	342.09	342.09	未进入负面清单	否	无	7.93%
1286	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海园中心配电站1#变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清单	否	无	9.92%
1287	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海园中心配电站2#变压器	630	45.30	281.61	281.61	未进入负面清单	否	无	-0.54%
1288	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海园中心配电站3#变压器	630	46.15	276.24	276.24	未进入负面清单	否	无	4.69%
1289	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	东平配电站1#变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清单	否	无	-4.56%
1290	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	东平配电站2#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清单	否	无	-3.41%
1291	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站1#变压器	800	37.10	423.20	423.20	未进入负面清单	否	无	-8.31%
1292	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站2#变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清单	否	无	-5.40%
1293	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站3#变压器	800	67.32	181.45	181.45	未进入负面清单	否	无	-4.58%
1294	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	独立配电站1#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	-9.91%
1295	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	独立配电站2#变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清单	否	无	-0.51%
1296	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站1#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清单	否	无	-8.17%

1297	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站2#变压器	630	56.70	209.79	209.79	未进入负面清单	否	无	-9.60%
1298	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站3#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清单	否	无	-9.79%
1299	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	泛华领域中心配电站1#变压器	800	33.50	452.00	452.00	未进入负面清单	否	无	3.00%
1300	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	泛华领域中心配电站2#变压器	800	46.30	349.60	349.60	未进入负面清单	否	无	-6.83%
1301	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	泛华领域中心配电站3#变压器	800	50.60	315.20	315.20	未进入负面清单	否	无	7.56%
1302	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	纺织甲箱式配电站变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.35%
1303	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	纺织乙箱式配电站变压器	630	65.78	152.59	152.59	未进入负面清单	否	无	-8.44%
1304	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城1#配电站1#变压器	500	59.90	150.50	150.50	未进入负面清单	否	无	7.16%
1305	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城1#配电站2#变压器	500	30.30	298.50	298.50	未进入负面清单	否	无	-6.67%
1306	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城2#配电站1#变压器	500	30.50	297.50	297.50	未进入负面清单	否	无	9.46%
1307	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城2#配电站2#变压器	500	14.02	379.91	379.91	未进入负面清单	否	无	-6.58%

1308	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城3#配电站1#变压器	500	38.70	256.50	256.50	未进入负面清单	否	无	-2.54%
1309	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城3#配电站2#变压器	500	50.60	197.00	197.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
1310	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城4#配电站1#变压器	500	16.50	367.50	367.50	未进入负面清单	否	无	0.96%
1311	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城4#配电站2#变压器	500	18.30	358.50	358.50	未进入负面清单	否	无	5.21%
1312	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站1#变压器	800	33.50	452.00	452.00	未进入负面清单	否	无	2.53%
1313	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站2#变压器	800	58.30	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无	-1.95%
1314	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站3#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.81%
1315	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站1#变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清单	否	无	1.76%
1316	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站2#变压器	800	49.53	323.75	323.75	未进入负面清单	否	无	-9.18%
1317	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站3#变压器	800	31.30	469.60	469.60	未进入负面清单	否	无	-9.79%

1318	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分15#配电站1#变压	500	47.70	211.50	211.50	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1319	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分3#配电站1#变压器	630	35.94	340.60	340.60	未进入负面清单	否	无	-2.17%
1320	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分8-1#箱式配电站变压器	500	51.77	191.17	191.17	未进入负面清单	否	无	8.94%
1321	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分8-2#箱式配电站变压器	500	43.90	230.50	230.50	未进入负面清单	否	无	9.84%
1322	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林苑配电站1#变压器	800	51.80	305.60	305.60	未进入负面清单	否	无	-4.96%
1323	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林苑配电站2#变压器	800	56.70	266.40	266.40	未进入负面清单	否	无	5.58%
1324	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	峰尚中南中心配电站1#变压器	630	38.37	325.26	325.26	未进入负面清单	否	无	-2.70%
1325	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	峰尚中南中心配电站2#变压器	630	65.06	157.11	157.11	未进入负面清单	否	无	-4.67%
1326	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利1#箱式配电站变压器	500	38.70	256.53	256.53	未进入负面清单	否	无	-9.35%
1327	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利2#箱式配电站变压器	500	54.30	178.50	178.50	未进入负面清单	否	无	8.82%
1328	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利3#箱式配电站变压器	400	33.94	224.25	224.25	未进入负面清单	否	无	6.31%

1329	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	福利街配电站1#变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清单	否	无	-8.80%
1330	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	福利街配电站2#变压器	630	53.60	229.32	229.32	未进入负面清单	否	无	7.63%
1331	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	福寿街箱式配电站变压器	500	68.50	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	2.90%
1332	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	福寿中心配电站1#变压器	630	33.70	354.69	354.69	未进入负面清单	否	无	-2.37%
1333	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	福寿中心配电站2#变压器	630	35.90	340.83	340.83	未进入负面清单	否	无	3.19%
1334	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	复生巷箱式配电站变压器	630	33.95	353.09	353.09	未进入负面清单	否	无	-2.09%
1335	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支2右1配电站变压器	315	56.50	105.53	105.53	未进入负面清单	否	无	9.24%
1336	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支3#配电站变压器	630	40.36	312.75	312.75	未进入负面清单	否	无	8.35%
1337	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支3#箱式配电站变压器	630	49.35	256.07	256.07	未进入负面清单	否	无	-1.45%
1338	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站1#变压器	800	39.62	403.05	403.05	未进入负面清单	否	无	5.75%
1339	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站2#变压器	800	36.34	429.30	429.30	未进入负面清单	否	无	-2.96%

1340	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站3#变压器	800	47.10	343.20	343.20	未进入负面清单	否	无	8.19%
1341	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站1#变压器	800	56.30	269.60	269.60	未进入负面清单	否	无	0.61%
1342	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站2#变压器	800	56.50	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	3.14%
1343	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站3#变压器	800	70.66	154.73	154.73	未进入负面清单	否	无	7.38%
1344	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际3#配电站1#变压器	800	34.51	443.96	443.96	未进入负面清单	否	无	7.92%
1345	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际3#配电站2#变压器	800	39.80	401.60	401.60	未进入负面清单	否	无	-1.63%
1346	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景1#配电站1#变压器	800	49.17	326.61	326.61	未进入负面清单	否	无	-2.94%
1347	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景1#配电站2#变压器	800	56.50	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	9.14%
1348	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景2#配电站1#变压器	800	30.70	474.40	474.40	未进入负面清单	否	无	7.88%
1349	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景2#配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	-7.90%

1350	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景3#配电站1#变压器	800	47.50	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
1351	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景3#配电站2#变压器	800	56.60	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	-8.97%
1352	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景4#配电站1#变压器	800	35.31	437.52	437.52	未进入负面清单	否	无	-1.00%
1353	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景4#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
1354	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景5#配电站1#变压器	800	53.10	295.20	295.20	未进入负面清单	否	无	0.86%
1355	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景5#配电站2#变压器	800	59.10	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无	-6.20%
1356	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景6#配电站1#变压器	800	43.50	372.00	372.00	未进入负面清单	否	无	5.85%
1357	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景6#配电站2#变压器	800	57.30	261.60	261.60	未进入负面清单	否	无	1.03%
1358	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景7#配电站1#变压器	800	49.60	323.20	323.20	未进入负面清单	否	无	5.98%
1359	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景7#配电站2#变压器	800	37.70	418.40	418.40	未进入负面清单	否	无	-7.56%
1360	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景8#配电站1#变压器	800	36.95	424.39	424.39	未进入负面清单	否	无	1.55%
1361	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景8#配电站2#变压器	800	55.74	274.10	274.10	未进入负面清单	否	无	4.92%

1362	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号A中心配电站1#变压器	800	39.90	400.80	400.80	未进入负面清单	否	无	-7.64%
1363	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号A中心配电站2#变压器	800	53.70	290.40	290.40	未进入负面清单	否	无	6.51%
1364	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号B中心配电站1#变压器	800	48.17	334.63	334.63	未进入负面清单	否	无	-3.90%
1365	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号B中心配电站2#变压器	800	63.14	214.92	214.92	未进入负面清单	否	无	-3.92%
1366	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号C中心配电站1#变压器	800	58.70	250.40	250.40	未进入负面清单	否	无	3.32%
1367	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号C中心配电站2#变压器	800	31.36	469.14	469.14	未进入负面清单	否	无	-1.27%
1368	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	共建巷配电站1#变压器	630	43.90	290.43	290.43	未进入负面清单	否	无	1.51%
1369	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	共建巷配电站2#变压器	630	36.13	339.37	339.37	未进入负面清单	否	无	3.60%
1370	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站1#变压器	800	68.10	175.23	175.23	未进入负面清单	否	无	-2.74%
1371	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站2#变压器	800	16.08	591.36	591.36	未进入负面清单	否	无	7.62%

1372	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站3#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.88%
1373	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站4#变压器	200	61.37	57.25	57.25	未进入负面清单	否	无	-7.73%
1374	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站1#变压器	630	45.50	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	-3.92%
1375	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站2#变压器	630	57.70	203.49	203.49	未进入负面清单	否	无	0.73%
1376	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站3#变压器	630	30.90	372.33	372.33	未进入负面清单	否	无	6.27%
1377	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站1#变压器	630	48.10	263.97	263.97	未进入负面清单	否	无	-6.34%
1378	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站2#变压器	630	50.50	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	3.28%
1379	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站3#变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清单	否	无	-2.17%
1380	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站1#变压器	630	47.08	270.37	270.37	未进入负面清单	否	无	5.77%
1381	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站2#变压器	630	45.76	278.72	278.72	未进入负面清单	否	无	9.71%
1382	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站3#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清单	否	无	7.63%
1383	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑4#配电站1#变压器	800	50.10	319.20	319.20	未进入负面清单	否	无	-9.15%

1384	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
1385	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑5#配电站1#变压器	800	54.50	284.00	284.00	未进入负面清单	否	无	-0.53%
1386	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑5#配电站2#变压器	800	73.64	130.92	130.92	未进入负面清单	否	无	-9.69%
1387	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	国合锦府中心配电站1#变压器	800	57.80	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	-4.32%
1388	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	国合锦府中心配电站2#变压器	800	51.04	311.72	311.72	未进入负面清单	否	无	-1.39%
1389	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	国合锦府中心配电站3#变压器	800	41.10	391.20	391.20	未进入负面清单	否	无	-9.74%
1390	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	九州站甲线	国泰港汇中心配电站1#变压器	800	55.60	275.20	275.20	未进入负面清单	否	无	6.59%
1391	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	九州站甲线	国泰港汇中心配电站2#变压器	800	53.90	288.80	288.80	未进入负面清单	否	无	4.67%
1392	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	国泰港汇中心配电站3#变压器	800	50.30	317.60	317.60	未进入负面清单	否	无	-9.81%
1393	中山区供电分公司	东海66kV变电站	华中线	海昌欣城中心配电站1#变压器	800	59.10	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无	1.39%

1394	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	海昌欣城中心配电站2#变压器	800	47.61	339.09	339.09	未进入负面清单	否	无	-7.61%
1395	中山区供电分公司	东海66kV变电站	华中线	海昌欣城中心配电站3#变压器	800	43.40	372.80	372.80	未进入负面清单	否	无	-0.98%
1396	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	海昌欣城中心配电站4#变压器	800	33.54	451.69	451.69	未进入负面清单	否	无	-2.74%
1397	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	海港宾馆箱式配电站变压器	630	39.30	319.40	319.40	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1398	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇1#配电站1#变压器	800	48.90	328.80	328.80	未进入负面清单	否	无	-5.01%
1399	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇1#配电站2#变压器	800	43.37	373.05	373.05	未进入负面清单	否	无	-1.37%
1400	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站1#变压器	800	38.90	408.80	408.80	未进入负面清单	否	无	-4.00%
1401	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站2#变压器	800	48.90	328.80	328.80	未进入负面清单	否	无	-7.88%
1402	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇3#配电站1#变压器	800	34.33	445.33	445.33	未进入负面清单	否	无	1.90%

1403	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇3#配电站2#变压器	800	43.94	368.51	368.51	未进入负面清单	否	无	-9.60%
1404	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站1#变压器	800	34.18	446.58	446.58	未进入负面清单	否	无	-0.27%
1405	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站2#变压器	800	33.17	454.68	454.68	未进入负面清单	否	无	-7.10%
1406	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站1#变压器	630	50.30	250.11	250.11	未进入负面清单	否	无	4.41%
1407	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站2#变压器	630	56.60	210.42	210.42	未进入负面清单	否	无	7.87%
1408	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.24%
1409	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	1.65%
1410	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景2#配电站2#变压器	630	53.40	230.58	230.58	未进入负面清单	否	无	-0.26%
1411	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	海景3#配电站1#变压器	630	15.71	468.03	468.03	未进入负面清单	否	无	-5.98%
1412	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	海景3#配电站2#变压器	500	39.10	254.50	254.50	未进入负面清单	否	无	5.85%
1413	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	棒棰线	海湾配电站变压器	630	56.74	209.56	209.56	未进入负面清单	否	无	-7.25%

1414	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府1#配电站1#变压器	800	56.33	269.35	269.35	未进入负面清单	否	无	0.78%
1415	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府1#配电站2#变压器	800	63.40	212.79	212.79	未进入负面清单	否	无	-2.10%
1416	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	海王府2#配电站1#变压器	800	60.83	233.36	233.36	未进入负面清单	否	无	4.96%
1417	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	海王府2#配电站2#变压器	800	41.76	385.94	385.94	未进入负面清单	否	无	-3.34%
1418	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府3#配电站变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清单	否	无	8.89%
1419	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	海洋监测箱式配电站变压器	80	40.60	39.52	39.52	未进入负面清单	否	无	4.73%
1420	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	海洋巷变台1#柱上变压器	100	54.80	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-7.60%
1421	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府1#配电站1#变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清单	否	无	6.12%
1422	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府1#配电站2#变压器	800	57.90	256.80	256.80	未进入负面清单	否	无	-7.62%
1423	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府2#配电站1#变压器	800	30.40	476.80	476.80	未进入负面清单	否	无	-1.57%
1424	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府2#配电站2#变压器	800	34.49	444.09	444.09	未进入负面清单	否	无	4.22%
1425	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府3#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-3.95%

1426	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府3#配电站2#变压器	800	40.40	396.80	396.80	未进入负面清单	否	无	-6.75%
1427	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府4#配电站1#变压器	630	73.43	104.37	104.37	未进入负面清单	否	无	-9.16%
1428	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府4#配电站2#变压器	630	49.10	257.67	257.67	未进入负面清单	否	无	8.12%
1429	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋1#配电站1#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清单	否	无	-1.67%
1430	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%
1431	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋2#配电站变压器	630	38.74	322.94	322.94	未进入负面清单	否	无	7.44%
1432	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋3#配电站1#变压器	630	35.91	340.77	340.77	未进入负面清单	否	无	1.00%
1433	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋3#配电站2#变压器	630	38.30	325.71	325.71	未进入负面清单	否	无	5.98%
1434	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	海之韵东山箱式配电站变压器	100	65.84	24.16	24.16	未进入负面清单	否	无	-0.72%
1435	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	航运中心配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-3.16%
1436	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	航运中心配电站2#变压器	800	48.70	330.40	330.40	未进入负面清单	否	无	-6.14%
1437	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	和阳街箱式配电站变压器	500	43.30	233.50	233.50	未进入负面清单	否	无	9.28%

1438	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站1#变压器	800	38.95	408.40	408.40	未进入负面清单	否	无	-5.94%
1439	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站2#变压器	800	37.40	420.80	420.80	未进入负面清单	否	无	6.91%
1440	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站3#变压器	630	46.90	271.53	271.53	未进入负面清单	否	无	3.07%
1441	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	虎滩园配电站1#变压器	630	45.30	281.61	281.61	未进入负面清单	否	无	-6.77%
1442	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	虎滩园配电站2#变压器	630	53.01	233.04	233.04	未进入负面清单	否	无	6.23%
1443	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站1#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清单	否	无	3.73%
1444	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站2#变压器	800	44.30	365.60	365.60	未进入负面清单	否	无	-1.08%
1445	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站3#变压器	800	53.87	289.08	289.08	未进入负面清单	否	无	-7.12%
1446	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站4#变压器	800	46.05	351.60	351.60	未进入负面清单	否	无	0.47%
1447	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站5#变压器	800	35.72	434.24	434.24	未进入负面清单	否	无	-2.24%

1448	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站1#变压器	800	58.48	252.13	252.13	未进入负面清单	否	无	4.56%
1449	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站2#变压器	800	34.39	444.91	444.91	未进入负面清单	否	无	-6.71%
1450	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站3#变压器	800	36.87	425.02	425.02	未进入负面清单	否	无	1.87%
1451	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站4#变压器	800	61.34	229.30	229.30	未进入负面清单	否	无	-4.04%
1452	中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	华昌街变台柱上变压器	315	31.50	184.28	184.28	未进入负面清单	否	无	-3.07%
1453	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	华丽山庄配电站1#变压器	800	38.25	414.00	414.00	未进入负面清单	否	无	8.86%
1454	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	华丽山庄配电站2#变压器	630	38.43	324.87	324.87	未进入负面清单	否	无	8.01%
1455	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园1#配电站1#变压器	800	56.38	268.93	268.93	未进入负面清单	否	无	0.35%
1456	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园1#配电站2#变压器	800	35.77	433.84	433.84	未进入负面清单	否	无	5.19%
1457	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园2#配电站1#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清单	否	无	0.68%
1458	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园2#配电站2#变压器	800	58.40	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	8.37%

1459	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站1#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清单	否	无	-6.13%
1460	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站2#变压器	630	43.63	292.12	292.12	未进入负面清单	否	无	-4.56%
1461	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站3#变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清单	否	无	4.12%
1462	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际中心配电站1#变压器	800	49.90	320.80	320.80	未进入负面清单	否	无	-5.06%
1463	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	汇邦国际中心配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	2.80%
1464	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际中心配电站3#变压器	800	43.80	369.60	369.60	未进入负面清单	否	无	-9.23%
1465	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	吉庆街配电站变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清单	否	无	-6.22%
1466	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	吉庆街箱式配电站变压器	630	47.70	266.49	266.49	未进入负面清单	否	无	-9.91%
1467	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	济南街箱式配电站变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.61%
1468	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站1#变压器	630	31.90	366.03	366.03	未进入负面清单	否	无	9.59%
1469	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站2#变压器	630	55.80	215.46	215.46	未进入负面清单	否	无	1.51%

1470	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站3#变压器	630	56.40	211.68	211.68	未进入负面清单	否	无	2.70%
1471	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站1#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1472	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站2#变压器	630	46.10	276.57	276.57	未进入负面清单	否	无	-9.75%
1473	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站3#变压器	630	49.30	256.41	256.41	未进入负面清单	否	无	-5.13%
1474	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站1#变压器	800	37.40	420.80	420.80	未进入负面清单	否	无	-7.13%
1475	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站2#变压器	800	33.70	450.40	450.40	未进入负面清单	否	无	3.21%
1476	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站3#变压器	800	36.73	426.15	426.15	未进入负面清单	否	无	9.60%
1477	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站1#变压器	800	57.50	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%
1478	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站2#变压器	800	55.70	274.40	274.40	未进入负面清单	否	无	5.04%
1479	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站3#变压器	800	30.80	473.60	473.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
1480	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站1#变压器	630	48.68	260.29	260.29	未进入负面清单	否	无	6.28%

1481	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站2#变压器	500	36.99	265.06	265.06	未进入负面清单	否	无	2.79%
1482	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站3#变压器	800	31.84	465.31	465.31	未进入负面清单	否	无	2.14%
1483	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和园1#中心配电站4#变压器	800	39.40	404.80	404.80	未进入负面清单	否	无	-5.52%
1484	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和园1#中心配电站5#变压器	800	48.30	333.60	333.60	未进入负面清单	否	无	2.53%
1485	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园2#中心配电站1#变压器	800	54.57	283.48	283.48	未进入负面清单	否	无	1.75%
1486	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园2#中心配电站2#变压器	800	45.35	357.18	357.18	未进入负面清单	否	无	-4.97%
1487	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园3#中心配电站1#变压器	800	31.70	466.40	466.40	未进入负面清单	否	无	3.97%
1488	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园3#中心配电站2#变压器	800	41.81	385.53	385.53	未进入负面清单	否	无	6.91%
1489	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园4#中心配电站1#变压器	800	30.70	474.37	474.37	未进入负面清单	否	无	7.28%

1490	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园4#中心配电站2#变压器	800	39.55	403.61	403.61	未进入负面清单	否	无	9.94%
1491	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园配电站1#变压器	800	58.10	255.20	255.20	未进入负面清单	否	无	-0.92%
1492	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园配电站2#变压器	800	37.46	420.29	420.29	未进入负面清单	否	无	4.44%
1493	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光1#中心配电站1#变压器	800	56.84	265.30	265.30	未进入负面清单	否	无	-7.12%
1494	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光1#中心配电站2#变压器	800	47.80	337.60	337.60	未进入负面清单	否	无	2.11%
1495	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光2#中心配电站1#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	2.41%
1496	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光2#中心配电站2#变压器	800	50.70	314.40	314.40	未进入负面清单	否	无	-0.64%
1497	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光3#中心配电站1#变压器	800	49.46	324.29	324.29	未进入负面清单	否	无	-0.98%
1498	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光3#中心配电站2#变压器	800	47.60	339.20	339.20	未进入负面清单	否	无	9.58%
1499	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华配电站1#变压器	630	39.80	316.26	316.26	未进入负面清单	否	无	3.16%

1500	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华配电站2#变压器	630	51.40	243.18	243.18	未进入负面清单	否	无	-5.56%
1501	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华箱式配电站变压器	630	38.50	324.45	324.45	未进入负面清单	否	无	-6.44%
1502	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街北配电站1#变压器	630	36.55	336.71	336.71	未进入负面清单	否	无	2.12%
1503	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街北配电站2#变压器	630	36.69	335.83	335.83	未进入负面清单	否	无	2.94%
1504	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站1#变压器	630	30.39	375.56	375.56	未进入负面清单	否	无	-7.66%
1505	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站2#变压器	630	31.73	367.10	367.10	未进入负面清单	否	无	9.05%
1506	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站3#变压器	630	33.31	357.12	357.12	未进入负面清单	否	无	3.58%
1507	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	金城街南箱式配电站变压器	630	53.41	230.52	230.52	未进入负面清单	否	无	-6.25%
1508	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦2#配电站1#变压器	800	49.40	324.80	324.80	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1509	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦2#配电站2#变压器	800	44.80	361.60	361.60	未进入负面清单	否	无	-5.21%
1510	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦3#配电站1#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	0.44%
1511	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦3#配电站2#变压器	800	33.98	448.16	448.16	未进入负面清单	否	无	4.82%

1512	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	金地云锦1#配电站1#变压器	800	43.80	369.60	369.60	未进入负面清单	否	无	-6.88%
1513	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	金地云锦1#配电站2#变压器	800	31.40	468.80	468.80	未进入负面清单	否	无	5.63%
1514	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	金鼎配电站1#变压器	800	49.70	322.40	322.40	未进入负面清单	否	无	7.91%
1515	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	进步台柱上变压器1#柱上变压器	315	55.40	108.99	108.99	未进入负面清单	否	无	0.70%
1516	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	进步台柱上变压器2#柱上变压器	400	41.31	194.75	194.75	未进入负面清单	否	无	2.15%
1517	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	军分区箱式配电站变压器	315	38.67	161.68	161.68	未进入负面清单	否	无	-6.48%
1518	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	军区住宅中心配电站1#变压器	800	58.90	248.80	248.80	未进入负面清单	否	无	0.74%
1519	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	军区住宅中心配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-7.56%
1520	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	开明巷中心配电站变压器	800	44.40	364.80	364.80	未进入负面清单	否	无	-5.57%
1521	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	凯宾尊爵中心配电站1#变压器	630	39.60	317.49	317.49	未进入负面清单	否	无	3.50%

1522	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	五惠线	凯宾尊爵中心配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
1523	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	凯丹1#配电站1#变压器	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
1524	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	凯丹1#配电站2#变压器	800	51.90	304.80	304.80	未进入负面清单	否	无	-6.41%
1525	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹2#配电站1#变压器	800	37.30	421.60	421.60	未进入负面清单	否	无	0.44%
1526	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹2#配电站2#变压器	800	53.40	292.80	292.80	未进入负面清单	否	无	0.67%
1527	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹3#配电站1#变压器	630	58.10	200.97	200.97	未进入负面清单	否	无	0.93%
1528	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹3#配电站2#变压器	630	39.90	315.63	315.63	未进入负面清单	否	无	3.67%
1529	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	凯伦国际中心配电站1#变压器	800	46.02	351.86	351.86	未进入负面清单	否	无	-3.31%
1530	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	凯伦国际中心配电站2#变压器	800	53.90	288.80	288.80	未进入负面清单	否	无	-3.62%
1531	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	凯伦国际中心配电站3#变压器	800	64.97	200.24	200.24	未进入负面清单	否	无	2.15%
1532	中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	昆明干10#变台柱上变压	315	46.30	137.66	137.66	未进入负面清单	否	无	7.21%

1533	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	昆明花园1#箱式配电站变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清单	否	无	1.71%
1534	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城1#配电站1#变压器	800	38.97	408.28	408.28	未进入负面清单	否	无	-1.03%
1535	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城1#配电站2#变压器	800	43.39	372.91	372.91	未进入负面清单	否	无	-7.72%
1536	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城2#配电站1#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	0.30%
1537	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城2#配电站2#变压器	800	45.90	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.87%
1538	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城3#配电站1#变压器	800	37.35	421.23	421.23	未进入负面清单	否	无	-5.78%
1539	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城3#配电站2#变压器	800	44.35	365.20	365.20	未进入负面清单	否	无	-8.26%
1540	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城4#配电站1#变压器	800	43.40	372.80	372.80	未进入负面清单	否	无	1.61%
1541	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城4#配电站2#变压器	800	44.87	361.07	361.07	未进入负面清单	否	无	-4.07%
1542	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站1#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清单	否	无	-3.10%
1543	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站2#变压器	630	35.53	343.15	343.15	未进入负面清单	否	无	2.48%
1544	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站3#变压器	630	40.40	312.48	312.48	未进入负面清单	否	无	8.38%

1545	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	丽景分5#变台1#柱上变压器	50	54.50	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	-1.32%
1546	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	连山街配电站1#变压器	400	37.70	209.20	209.20	未进入负面清单	否	无	4.86%
1547	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	连山街配电站2#变压器	400	58.30	126.80	126.80	未进入负面清单	否	无	-9.98%
1548	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站1#变压器	630	50.40	249.49	249.49	未进入负面清单	否	无	1.75%
1549	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站2#变压器	630	46.09	276.63	276.63	未进入负面清单	否	无	7.64%
1550	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站3#变压器	630	54.60	223.02	223.02	未进入负面清单	否	无	-7.78%
1551	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇1#中心配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清单	否	无	3.82%
1552	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	良运四季汇1#中心配电站2#变压器	800	47.80	337.60	337.60	未进入负面清单	否	无	-6.46%
1553	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇1#中心配电站3#变压器	800	39.60	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-1.80%
1554	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇2#中心配电站1#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	8.58%

1555	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	良运四季汇2#中心配电站2#变压器	800	46.10	351.20	351.20	未进入负面清单	否	无	6.23%
1556	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	柳林街中心配电站1#变压器	800	50.50	316.00	316.00	未进入负面清单	否	无	-7.15%
1557	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	柳林街中心配电站2#变压器	630	47.60	267.12	267.12	未进入负面清单	否	无	-0.86%
1558	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾1#配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清单	否	无	-0.08%
1559	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾1#配电站2#变压器	800	44.05	367.57	367.57	未进入负面清单	否	无	6.62%
1560	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾2#配电站1#变压器	800	50.70	314.40	314.40	未进入负面清单	否	无	5.62%
1561	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾2#配电站2#变压器	800	33.80	449.60	449.60	未进入负面清单	否	无	3.06%
1562	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾3#配电站1#变压器	800	58.30	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无	8.81%
1563	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾3#配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	-0.42%

1564	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾4#配电站1#变压器	800	36.70	426.40	426.40	未进入负面清单	否	无	9.58%
1565	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾4#配电站2#变压器	800	34.90	440.80	440.80	未进入负面清单	否	无	5.37%
1566	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾中心配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	-1.16%
1567	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾中心配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
1568	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关甲线	龙泉街配电站1#变压器	630	51.60	241.92	241.92	未进入负面清单	否	无	-8.96%
1569	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关甲线	龙泉街配电站2#变压器	630	49.38	255.91	255.91	未进入负面清单	否	无	2.78%
1570	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	隆富山庄箱式配电站变压器	630	30.05	377.68	377.68	未进入负面清单	否	无	-0.14%
1571	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	洛阳街配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.84%
1572	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	洛阳街配电站2#变压器	630	35.90	340.83	340.83	未进入负面清单	否	无	6.20%
1573	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地1#配电站1#变压器	800	66.00	191.97	191.97	未进入负面清单	否	无	0.58%
1574	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地1#配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	4.01%

1575	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地2#配电站1#变压器	800	34.18	446.57	446.57	未进入负面清单	否	无	-6.72%
1576	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地2#配电站2#变压器	800	47.86	337.13	337.13	未进入负面清单	否	无	-9.06%
1577	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地3#配电站1#变压器	800	54.50	284.00	284.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
1578	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地3#配电站2#变压器	800	57.32	261.45	261.45	未进入负面清单	否	无	2.45%
1579	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地4#配电站1#变压器	630	37.50	330.75	330.75	未进入负面清单	否	无	-7.62%
1580	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地4#配电站2#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清单	否	无	0.15%
1581	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地5#配电站1#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-0.22%
1582	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地5#配电站2#变压器	630	53.90	227.43	227.43	未进入负面清单	否	无	5.57%
1583	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生2#配电站1#变压器	800	46.10	351.20	351.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
1584	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生2#配电站2#变压器	800	44.80	361.60	361.60	未进入负面清单	否	无	-4.28%
1585	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	民生分3#变台柱上变压器	200	57.98	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	-5.88%
1586	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民生街中心配电站1#变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清单	否	无	0.86%

1587	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民生街中心配电站2#变压器	800	33.78	449.72	449.72	未进入负面清单	否	无	-6.67%
1588	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生街中心配电站3#变压器	800	48.80	329.60	329.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
1589	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	民生里箱式配电站变压器	400	51.10	155.60	155.60	未进入负面清单	否	无	8.99%
1590	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意1#箱式配电站变压器	630	38.80	322.56	322.56	未进入负面清单	否	无	3.99%
1591	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意2#箱式配电站变压器	630	41.60	304.92	304.92	未进入负面清单	否	无	8.90%
1592	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	民意中心配电站1#变压器	630	49.30	256.41	256.41	未进入负面清单	否	无	8.54%
1593	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	民意中心配电站2#变压器	630	39.02	321.19	321.19	未进入负面清单	否	无	3.56%
1594	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意中心配电站3#变压器	630	30.10	377.37	377.37	未进入负面清单	否	无	5.82%
1595	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意中心配电站4#变压器	630	47.60	267.12	267.12	未进入负面清单	否	无	-6.89%
1596	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站1#变压器	800	44.80	361.60	361.60	未进入负面清单	否	无	7.68%
1597	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站2#变压器	800	47.10	343.20	343.20	未进入负面清单	否	无	-9.03%
1598	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站3#变压器	800	36.33	429.36	429.36	未进入负面清单	否	无	-8.55%

1599	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主2#配电站1#变压器	800	34.34	445.29	445.29	未进入负面清单	否	无	-8.61%
1600	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主2#配电站2#变压器	800	63.09	215.28	215.28	未进入负面清单	否	无	-7.64%
1601	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主3#配电站1#变压器	800	74.54	123.69	123.69	未进入负面清单	否	无	-9.32%
1602	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主3#配电站2#变压器	800	64.30	205.57	205.57	未进入负面清单	否	无	2.83%
1603	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站1#变压器	800	45.60	355.20	355.20	未进入负面清单	否	无	7.98%
1604	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站2#变压器	800	55.61	275.14	275.14	未进入负面清单	否	无	1.42%
1605	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站3#变压器	800	54.30	285.60	285.60	未进入负面清单	否	无	-7.98%
1606	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	民主干3#变台1#柱上变压器	315	46.10	138.29	138.29	未进入负面清单	否	无	7.75%
1607	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主中心配电站1#变压器	800	35.70	434.40	434.40	未进入负面清单	否	无	-8.19%
1608	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主中心配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-4.70%
1609	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主中心配电站3#变压器	800	44.04	367.65	367.65	未进入负面清单	否	无	1.82%
1610	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	名仕财富1#中心配电站1#变压器	800	40.10	399.20	399.20	未进入负面清单	否	无	-4.01%

1611	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	名仕财富1#中心配电站2#变压器	800	41.50	388.00	388.00	未进入负面清单	否	无	-8.84%
1612	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	名仕财富2#中心配电站1#变压器	800	55.70	274.40	274.40	未进入负面清单	否	无	3.65%
1613	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	名仕财富2#中心配电站2#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1614	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓1#配电站1#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	5.18%
1615	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓1#配电站2#变压器	800	35.60	435.20	435.20	未进入负面清单	否	无	-6.88%
1616	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓2#配电站1#变压器	800	56.70	266.40	266.40	未进入负面清单	否	无	7.74%
1617	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓2#配电站2#变压器	800	43.70	370.40	370.40	未进入负面清单	否	无	-4.98%
1618	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	明海干12#箱式配电站变	630	49.10	257.67	257.67	未进入负面清单	否	无	8.63%
1619	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支1#配电站1#变压器	630	40.80	309.96	309.96	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1620	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支1#配电站2#变压器	630	41.32	306.68	306.68	未进入负面清单	否	无	-7.09%

1621	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支2#配电站1#变压器	630	44.80	284.76	284.76	未进入负面清单	否	无	1.05%
1622	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支2#配电站2#变压器	630	47.90	265.23	265.23	未进入负面清单	否	无	4.38%
1623	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	明泽街配电站变压器	630	57.80	202.86	202.86	未进入负面清单	否	无	1.57%
1624	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	明泽街1#箱式配电站变压器	630	31.31	369.72	369.72	未进入负面清单	否	无	5.12%
1625	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	明泽街南箱式配电站变压器	630	58.32	199.59	199.59	未进入负面清单	否	无	4.19%
1626	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站1#变压器	800	46.30	349.60	349.60	未进入负面清单	否	无	-5.93%
1627	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站2#变压器	800	58.90	248.80	248.80	未进入负面清单	否	无	-6.71%
1628	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站3#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清单	否	无	6.81%
1629	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	明泽支4#变台柱上变压器	400	41.30	194.80	194.80	未进入负面清单	否	无	6.31%
1630	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干1#箱式配电站变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清单	否	无	-0.55%
1631	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干2#箱式配电站变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清单	否	无	4.19%
1632	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干3#箱式配电站变压器	630	48.60	260.82	260.82	未进入负面清单	否	无	-3.29%

1633	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干32#变台柱上变压	500	46.90	215.50	215.50	未进入负面清单	否	无	-6.70%
1634	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干50#配电站1#变压	400	33.84	224.65	224.65	未进入负面清单	否	无	4.16%
1635	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干50#配电站2#变压	400	47.30	170.80	170.80	未进入负面清单	否	无	-3.18%
1636	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干55#配电站1#变压	800	46.90	344.80	344.80	未进入负面清单	否	无	-4.01%
1637	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干55#配电站2#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.29%
1638	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山1#箱式配电站变压器	630	53.95	227.13	227.13	未进入负面清单	否	无	-4.07%
1639	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站1#变压器	630	56.90	208.53	208.53	未进入负面清单	否	无	2.54%
1640	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站2#变压器	630	34.30	350.91	350.91	未进入负面清单	否	无	-7.77%
1641	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站3#变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清单	否	无	-1.19%
1642	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	南山1910箱式配电站变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清单	否	无	4.08%
1643	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山2#箱式配电站变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清单	否	无	-6.36%
1644	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山3#箱式配电站变压器	630	48.33	262.49	262.49	未进入负面清单	否	无	7.02%

1645	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山4#箱式配电站变压器	630	58.80	196.56	196.56	未进入负面清单	否	无	-2.45%
1646	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山5#箱式配电站变压器	630	51.33	243.61	243.61	未进入负面清单	否	无	-7.87%
1647	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山6#箱式配电站变压器	630	44.80	284.76	284.76	未进入负面清单	否	无	3.20%
1648	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	南山街北配电站1#变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	-9.23%
1649	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	南山街北配电站2#变压器	630	56.10	213.57	213.57	未进入负面清单	否	无	-4.22%
1650	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府1#配电站1#变压器	800	46.50	348.00	348.00	未进入负面清单	否	无	2.33%
1651	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府1#配电站2#变压器	800	34.60	443.20	443.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
1652	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府2#配电站1#变压器	800	58.80	249.60	249.60	未进入负面清单	否	无	6.32%
1653	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府2#配电站2#变压器	800	30.80	473.60	473.60	未进入负面清单	否	无	-7.49%
1654	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山首府中心配电站1#变压器	800	47.80	337.57	337.57	未进入负面清单	否	无	-2.44%
1655	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府中心配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-3.42%

1656	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	南山苑配电站1#变压器	630	59.64	191.24	191.24	未进入负面清单	否	无	6.90%
1657	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	南山苑配电站2#变压器	630	58.69	197.22	197.22	未进入负面清单	否	无	8.66%
1658	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇1#箱式配电站变压器	500	38.30	258.50	258.50	未进入负面清单	否	无	3.53%
1659	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇2#箱式配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清单	否	无	-0.84%
1660	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇3#箱式配电站变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清单	否	无	5.75%
1661	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇4#箱式配电站变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清单	否	无	-5.38%
1662	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇5#箱式配电站变压器	630	34.70	348.39	348.39	未进入负面清单	否	无	-2.98%
1663	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇6#箱式配电站变压器	400	55.40	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	-2.58%
1664	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	平阳配电站变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.61%
1665	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街广场箱式配电站变压器	630	45.80	278.46	278.46	未进入负面清单	否	无	-4.48%

1666	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街台1#柱上变压器	400	53.97	144.11	144.11	未进入负面清单	否	无	1.71%
1667	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街台2#柱上变压器	180	38.00	93.60	93.60	未进入负面清单	否	无	-7.51%
1668	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街箱式配电站变压器	630	56.60	210.42	210.42	未进入负面清单	否	无	6.20%
1669	中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	普照商城中心配电站1#变压器	800	55.62	275.05	275.05	未进入负面清单	否	无	-5.11%
1670	中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	普照商城中心配电站2#变压器	800	31.00	472.02	472.02	未进入负面清单	否	无	6.71%
1671	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星二支3#配电站1#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清单	否	无	-8.02%
1672	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星二支3#配电站2#变压器	630	45.30	281.61	281.61	未进入负面清单	否	无	4.91%
1673	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星分13#变台柱上变压	200	30.80	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	9.89%
1674	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星分7#变台柱上变压器	315	58.30	99.86	99.86	未进入负面清单	否	无	6.26%
1675	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	七星苑1#配电站1#变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	-4.48%
1676	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	七星苑1#配电站2#变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清单	否	无	-1.96%

1677	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	富华线	七星苑2#配电站2#变压器	630	33.70	354.69	354.69	未进入负面清单	否	无	-1.61%
1678	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	富华线	七星苑2#配电站3#变压器	630	47.10	270.27	270.27	未进入负面清单	否	无	-9.36%
1679	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	麒麟东箱式配电站变压器	630	35.40	343.98	343.98	未进入负面清单	否	无	6.96%
1680	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	麒麟巷配电站1#变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清单	否	无	8.18%
1681	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	麒麟巷配电站2#变压器	630	43.10	295.47	295.47	未进入负面清单	否	无	-8.99%
1682	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	千汇城1#箱式配电站变压器	630	43.80	291.06	291.06	未进入负面清单	否	无	-7.33%
1683	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	千汇城2#箱式配电站变压器	630	36.61	336.33	336.33	未进入负面清单	否	无	1.46%
1684	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	勤俭1#箱式配电站变压器	630	55.70	216.09	216.09	未进入负面清单	否	无	-1.49%
1685	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	勤俭2#箱式配电站变压器	630	33.10	358.47	358.47	未进入负面清单	否	无	2.00%
1686	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	沁苑宾馆箱式配电站变压器	630	43.40	293.58	293.58	未进入负面清单	否	无	-6.91%
1687	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	青林街箱式配电站变压器	160	41.70	77.28	77.28	未进入负面清单	否	无	-2.79%
1688	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	青泥小学箱式配电站变压器	630	58.40	199.08	199.08	未进入负面清单	否	无	1.82%

1689	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园2#配电站1#变压器	800	48.77	329.81	329.81	未进入负面清单	否	无	-2.11%
1690	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园2#配电站2#变压器	800	33.40	452.79	452.79	未进入负面清单	否	无	-9.18%
1691	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站1#变压器	800	39.37	405.05	405.05	未进入负面清单	否	无	4.77%
1692	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站2#变压器	800	53.10	295.20	295.20	未进入负面清单	否	无	1.35%
1693	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站3#变压器	800	30.86	473.09	473.09	未进入负面清单	否	无	-9.68%
1694	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	仁义配电站变压器	630	53.40	230.58	230.58	未进入负面清单	否	无	-4.97%
1695	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街1#配电站1#变压器	630	40.60	311.22	311.22	未进入负面清单	否	无	-4.83%
1696	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街1#配电站2#变压器	315	44.60	143.01	143.01	未进入负面清单	否	无	-9.20%
1697	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街2#配电站1#变压器	630	54.60	223.02	223.02	未进入负面清单	否	无	-5.42%
1698	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街2#配电站2#变压器	630	47.50	267.75	267.75	未进入负面清单	否	无	-7.88%
1699	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站1#变压器	630	60.89	183.37	183.37	未进入负面清单	否	无	5.80%
1700	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-7.33%

1701	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站3#变压器	630	54.80	221.76	221.76	未进入负面清单	否	无	5.91%
1702	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	三八配电站1#变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清单	否	无	5.63%
1703	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	三八配电站2#变压器	630	48.30	262.71	262.71	未进入负面清单	否	无	-4.58%
1704	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	山林街中心配电站1#变压器	800	45.70	354.40	354.40	未进入负面清单	否	无	1.96%
1705	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	山林街中心配电站2#变压器	800	48.80	329.60	329.60	未进入负面清单	否	无	2.26%
1706	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山岭巷御中南配电站1#变压器	630	58.60	197.82	197.82	未进入负面清单	否	无	4.03%
1707	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山岭巷御中南配电站2#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清单	否	无	2.49%
1708	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦1#配电站1#变压器	800	58.50	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.87%
1709	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	4.72%
1710	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦2#配电站1#变压器	630	54.30	224.91	224.91	未进入负面清单	否	无	-5.37%
1711	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦2#配电站2#变压器	630	38.60	323.82	323.82	未进入负面清单	否	无	-2.90%

1712	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦箱式配电站变压器	630	58.90	195.93	195.93	未进入负面清单	否	无	-4.26%
1713	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏东街配电站1#变压器	800	54.90	280.80	280.80	未进入负面清单	否	无	7.38%
1714	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏东街配电站2#变压器	800	43.70	370.40	370.40	未进入负面清单	否	无	-1.98%
1715	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山屏分3#配电站变压器	630	48.60	260.82	260.82	未进入负面清单	否	无	8.75%
1716	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街配电站1#变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清单	否	无	-7.05%
1717	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街配电站2#变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	-9.81%
1718	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏美镜箱式配电站变压器	630	59.10	194.67	194.67	未进入负面清单	否	无	-9.51%
1719	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	山水家园1#配电站1#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	3.53%
1720	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	山水家园1#配电站2#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清单	否	无	3.47%
1721	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	山水家园2#配电站1#变压器	630	68.69	134.25	134.25	未进入负面清单	否	无	-6.27%
1722	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	山水家园2#配电站2#变压器	630	59.50	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	-8.92%
1723	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	上方港景1#中心配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	1.33%

1724	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	上方港景1#中心配电站2#变压器	800	41.80	385.60	385.60	未进入负面清单	否	无	-4.07%
1725	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	上方港景2#中心配电站1#变压器	630	67.03	144.70	144.70	未进入负面清单	否	无	1.07%
1726	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	上方港景2#中心配电站2#变压器	630	37.94	327.97	327.97	未进入负面清单	否	无	6.86%
1727	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山配电站1#变压器	800	48.80	329.60	329.60	未进入负面清单	否	无	-2.77%
1728	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山配电站2#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	-9.48%
1729	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山中心配电站1#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清单	否	无	3.87%
1730	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山中心配电站2#变压器	800	34.18	446.57	446.57	未进入负面清单	否	无	4.26%
1731	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	尚品中南配电站1#变压器	630	53.80	228.06	228.06	未进入负面清单	否	无	9.92%
1732	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	尚品中南配电站2#变压器	630	58.50	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-4.86%
1733	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后配电站变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.37%
1734	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	沈后中心配电站1#变压器	800	53.50	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	5.66%

1735	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后中心配电站2#变压器	800	43.10	375.20	375.20	未进入负面清单	否	无	2.52%
1736	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后中心配电站3#变压器	800	37.60	419.20	419.20	未进入负面清单	否	无	-0.34%
1737	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	胜利东路配电站1#变压器	630	51.50	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	8.65%
1738	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	胜利桥南箱式配电站变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
1739	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站1#变压器	800	40.10	399.17	399.17	未进入负面清单	否	无	4.13%
1740	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站2#变压器	800	33.74	450.08	450.08	未进入负面清单	否	无	4.15%
1741	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站3#变压器	800	58.10	255.20	255.20	未进入负面清单	否	无	0.01%
1742	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站1#变压器	800	31.41	468.73	468.73	未进入负面清单	否	无	0.17%
1743	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站2#变压器	800	33.94	448.49	448.49	未进入负面清单	否	无	9.56%
1744	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站3#变压器	800	31.90	464.80	464.80	未进入负面清单	否	无	8.54%
1745	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站4#变压器	800	31.51	467.95	467.95	未进入负面清单	否	无	4.47%
1746	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	十六中箱式配电站变压器	400	74.43	62.28	62.28	未进入负面清单	否	无	-8.03%

1747	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站1#变压器	630	35.09	345.92	345.92	未进入负面清单	否	无	-8.85%
1748	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站2#变压器	630	40.30	313.11	313.11	未进入负面清单	否	无	-4.78%
1749	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站3#变压器	630	59.80	190.26	190.26	未进入负面清单	否	无	0.38%
1750	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干6#配电站1#变压器	630	33.39	356.62	356.62	未进入负面清单	否	无	-8.37%
1751	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干6#配电站2#变压器	630	32.73	360.80	360.80	未进入负面清单	否	无	-2.86%
1752	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干7#配电站1#变压器	630	73.93	101.22	101.22	未进入负面清单	否	无	1.07%
1753	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干7#配电站2#变压器	630	46.84	271.91	271.91	未进入负面清单	否	无	5.74%
1754	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽箱式配电站变压器	250	61.75	70.63	70.63	未进入负面清单	否	无	-5.25%
1755	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	石槽渔村箱式配电站变压器	630	54.10	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无	7.32%
1756	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场1#配电站1#变压器	630	41.90	303.03	303.03	未进入负面清单	否	无	-6.55%
1757	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场1#配电站2#变压器	630	35.10	345.88	345.88	未进入负面清单	否	无	1.97%
1758	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场2#配电站1#变压器	630	60.98	182.85	182.85	未进入负面清单	否	无	2.11%

1759	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场2#配电站2#变压器	630	51.70	241.29	241.29	未进入负面清单	否	无	2.41%
1760	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场3#配电站1#变压器	630	37.10	333.27	333.27	未进入负面清单	否	无	5.40%
1761	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场3#配电站2#变压器	630	39.20	320.05	320.05	未进入负面清单	否	无	2.21%
1762	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场4#配电站1#变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	-2.22%
1763	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场4#配电站2#变压器	630	33.17	358.03	358.03	未进入负面清单	否	无	-2.40%
1764	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场中心配电站1#变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清单	否	无	0.79%
1765	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场中心配电站2#变压器	630	59.95	189.29	189.29	未进入负面清单	否	无	-8.44%
1766	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡1#配电站1#变压器	800	30.50	476.00	476.00	未进入负面清单	否	无	-7.67%
1767	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡1#配电站2#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	-3.40%
1768	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站1#变压器	800	47.73	338.15	338.15	未进入负面清单	否	无	4.80%
1769	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站2#变压器	800	37.70	418.40	418.40	未进入负面清单	否	无	-2.63%

1770	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站3#变压器	800	58.43	252.53	252.53	未进入负面清单	否	无	7.35%
1771	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	首开铂郡3#配电站1#变压器	800	35.10	439.20	439.20	未进入负面清单	否	无	0.83%
1772	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	首开铂郡3#配电站2#变压器	800	43.60	371.20	371.20	未进入负面清单	否	无	1.70%
1773	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵分17#变台1#柱上变	315	31.50	184.28	184.28	未进入负面清单	否	无	-5.03%
1774	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分19#箱式配电站变	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清单	否	无	4.49%
1775	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分6#配电站1#变压器	630	41.70	304.29	304.29	未进入负面清单	否	无	-9.94%
1776	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#配电站1#变压器	630	41.70	304.29	304.29	未进入负面清单	否	无	0.64%
1777	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#配电站2#变压器	630	54.70	222.39	222.39	未进入负面清单	否	无	0.86%
1778	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#箱式配电站变压器	630	51.10	245.07	245.07	未进入负面清单	否	无	7.09%
1779	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵干6左2#配电站1#变压	630	46.30	275.31	275.31	未进入负面清单	否	无	9.30%
1780	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵干6左2#配电站2#变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-5.83%
1781	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	顺和中心配电站1#变压器	800	44.90	360.80	360.80	未进入负面清单	否	无	1.95%

1782	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	顺和中心配电站2#变压器	800	54.40	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1783	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	松林街箱式配电站变压器	400	33.90	224.40	224.40	未进入负面清单	否	无	9.56%
1784	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	松竹苑配电站1#变压器	630	56.50	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-4.33%
1785	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	松竹苑配电站2#变压器	630	35.90	340.83	340.83	未进入负面清单	否	无	2.39%
1786	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	宋家桥箱式配电站变压器	160	59.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	-9.88%
1787	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	绥德街箱式配电站变压器	200	35.40	109.20	109.20	未进入负面清单	否	无	-3.79%
1788	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干10#配电站1#变压	630	53.80	228.06	228.06	未进入负面清单	否	无	1.30%
1789	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干10#配电站2#变压	630	58.80	196.56	196.56	未进入负面清单	否	无	-8.51%
1790	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干14#配电站1#变压	400	43.90	184.40	184.40	未进入负面清单	否	无	-0.17%
1791	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干14#配电站2#变压	630	40.50	311.84	311.84	未进入负面清单	否	无	3.98%
1792	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干16#配电站1#变压	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-7.42%
1793	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干16#配电站2#变压	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	9.21%

1794	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干19右1#配电站变压器	630	64.55	160.32	160.32	未进入负面清单	否	无	-2.29%
1795	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	泰达配电站1#变压器	630	48.51	261.39	261.39	未进入负面清单	否	无	8.77%
1796	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	泰达配电站2#变压器	500	39.48	252.59	252.59	未进入负面清单	否	无	-9.49%
1797	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾1#配电站1#变压器	630	33.10	358.47	358.47	未进入负面清单	否	无	-1.23%
1798	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾1#配电站2#变压器	630	57.90	202.23	202.23	未进入负面清单	否	无	-9.79%
1799	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	天鹅湾2#配电站1#变压器	630	38.50	324.45	324.45	未进入负面清单	否	无	5.16%
1800	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	天鹅湾2#配电站2#变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清单	否	无	-0.53%
1801	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站1#变压器	630	59.30	193.41	193.41	未进入负面清单	否	无	-0.60%
1802	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站2#变压器	630	41.10	308.07	308.07	未进入负面清单	否	无	-3.70%
1803	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站3#变压器	630	30.14	377.10	377.10	未进入负面清单	否	无	-4.62%
1804	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	天通中心配电站1#变压器	800	55.10	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	6.58%
1805	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	天通中心配电站2#变压器	800	36.50	428.00	428.00	未进入负面清单	否	无	3.73%

1806	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	天通中心配电站3#变压器	800	35.40	436.80	436.80	未进入负面清单	否	无	-9.03%
1807	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	天通中心配电站4#变压器	800	24.09	527.28	527.28	未进入负面清单	否	无	-7.36%
1808	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	天泽中心配电站1#变压器	800	34.90	440.80	440.80	未进入负面清单	否	无	-2.27%
1809	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	天泽中心配电站2#变压器	800	43.40	372.80	372.80	未进入负面清单	否	无	-3.16%
1810	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	铁路公寓配电站变压器	630	59.10	194.67	194.67	未进入负面清单	否	无	9.59%
1811	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	铁路医院配电站变压器	630	51.10	245.07	245.07	未进入负面清单	否	无	-6.96%
1812	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	铁山巷箱式配电站变压器	630	59.30	193.41	193.41	未进入负面清单	否	无	-9.87%
1813	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	听海新居配电站1#变压器	630	46.19	276.03	276.03	未进入负面清单	否	无	5.00%
1814	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	听海新居配电站2#变压器	630	33.55	355.65	355.65	未进入负面清单	否	无	8.06%
1815	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	同顺配电站1#变压器	630	35.30	344.61	344.61	未进入负面清单	否	无	1.83%
1816	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	同顺配电站2#变压器	630	34.60	349.02	349.02	未进入负面清单	否	无	-0.57%
1817	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	同兴1#箱式配电站变压器	630	43.40	293.58	293.58	未进入负面清单	否	无	-6.74%

1818	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	同兴2#箱式配电站变压器	630	48.10	263.97	263.97	未进入负面清单	否	无	-5.06%
1819	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	同兴3#箱式配电站变压器	630	31.18	370.55	370.55	未进入负面清单	否	无	1.81%
1820	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	同兴巷箱式配电站变压器	315	58.93	97.87	97.87	未进入负面清单	否	无	-6.61%
1821	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站1#变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清单	否	无	-9.36%
1822	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站2#变压器	800	30.44	476.49	476.49	未进入负面清单	否	无	4.19%
1823	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站3#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清单	否	无	-7.73%
1824	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站1#变压器	800	54.60	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无	4.07%
1825	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站2#变压器	800	51.60	307.19	307.19	未进入负面清单	否	无	9.36%
1826	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站3#变压器	800	40.60	395.20	395.20	未进入负面清单	否	无	8.40%
1827	中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站1#变压器	800	44.30	365.60	365.60	未进入负面清单	否	无	-2.30%
1828	中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站2#变压器	800	43.88	368.95	368.95	未进入负面清单	否	无	-3.38%
1829	中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站3#变压器	800	45.70	354.40	354.40	未进入负面清单	否	无	9.76%

1830	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	万科中南府中心配电站1#变压器	800	45.30	357.60	357.60	未进入负面清单	否	无	0.39%
1831	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	万科中南府中心配电站2#变压器	800	59.37	245.07	245.07	未进入负面清单	否	无	-5.08%
1832	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	万民配电站变压器	315	30.80	186.48	186.48	未进入负面清单	否	无	3.32%
1833	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	万云配电站1#变压器	630	33.52	355.84	355.84	未进入负面清单	否	无	-10.00%
1834	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	万云配电站2#变压器	630	33.90	353.45	353.45	未进入负面清单	否	无	-3.38%
1835	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分3#变台1#柱上变压器	200	68.15	43.70	43.70	未进入负面清单	否	无	-7.36%
1836	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分5#变台1#柱上变压器	315	55.83	107.63	107.63	未进入负面清单	否	无	-3.19%
1837	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分7#箱式配电站变压器	630	54.80	221.76	221.76	未进入负面清单	否	无	-1.63%
1838	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海街箱式配电站变压器	630	36.39	337.77	337.77	未进入负面清单	否	无	-5.33%
1839	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆1#配电站1#变压器	630	43.15	295.15	295.15	未进入负面清单	否	无	1.91%
1840	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆1#配电站2#变压器	630	39.36	319.06	319.06	未进入负面清单	否	无	3.50%

1841	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆2#配电站1#变压器	630	39.80	316.26	316.26	未进入负面清单	否	无	-1.66%
1842	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆2#配电站2#变压器	630	56.10	213.57	213.57	未进入负面清单	否	无	4.26%
1843	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆3#配电站1#变压器	630	41.90	303.03	303.03	未进入负面清单	否	无	-4.43%
1844	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆3#配电站2#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	3.56%
1845	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆4#配电站1#变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清单	否	无	-2.36%
1846	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆4#配电站2#变压器	630	53.90	227.43	227.43	未进入负面清单	否	无	-5.49%
1847	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆5#配电站1#变压器	800	57.89	256.89	256.89	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1848	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆5#配电站2#变压器	800	53.60	291.20	291.20	未进入负面清单	否	无	1.43%
1849	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆6#配电站1#变压器	800	58.70	250.40	250.40	未进入负面清单	否	无	-0.17%

1850	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆6#配电站2#变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清单	否	无	-4.57%
1851	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站1#变压器	630	30.36	375.70	375.70	未进入负面清单	否	无	5.78%
1852	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站2#变压器	630	49.30	256.41	256.41	未进入负面清单	否	无	-6.28%
1853	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站3#变压器	630	39.60	317.52	317.52	未进入负面清单	否	无	-3.19%
1854	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆8#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-8.78%
1855	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆8#配电站2#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	-5.32%
1856	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	文海小区1#箱式配电站变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清单	否	无	-1.72%
1857	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	文海小区2#箱式配电站变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-4.48%
1858	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	文林街配电站变压器	630	47.40	268.38	268.38	未进入负面清单	否	无	7.78%

1859	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	文园别墅配电站1#变压器	630	31.62	367.79	367.79	未进入负面清单	否	无	3.67%
1860	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	文园别墅配电站2#变压器	630	45.86	278.06	278.06	未进入负面清单	否	无	-2.85%
1861	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	五卅配电站变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	1.02%
1862	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲1#箱式配电站变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清单	否	无	-7.95%
1863	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲2#箱式配电站变压器	315	35.70	171.05	171.05	未进入负面清单	否	无	8.67%
1864	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲3#箱式配电站变压器	630	34.50	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	-1.44%
1865	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲4#箱式配电站变压器	500	33.68	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	-0.87%
1866	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲5#箱式配电站变压器	500	60.98	145.08	145.08	未进入负面清单	否	无	7.27%
1867	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路西区甲1#箱式配电站变压器	630	46.90	271.53	271.53	未进入负面清单	否	无	5.35%
1868	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路西区甲2#箱式配电站变压器	400	47.30	170.80	170.80	未进入负面清单	否	无	5.88%

1869	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	向明配电站1#变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清单	否	无	1.23%
1870	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	向明配电站2#变压器	800	36.70	426.40	426.40	未进入负面清单	否	无	5.07%
1871	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分2#变台柱上变压器	500	59.90	150.50	150.50	未进入负面清单	否	无	9.63%
1872	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分4左3#台1#柱上变压	400	53.30	146.80	146.80	未进入负面清单	否	无	6.62%
1873	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分7#变台1#柱上变压器	315	33.40	178.29	178.29	未进入负面清单	否	无	0.99%
1874	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分9#箱式配电站变压器	630	44.90	284.13	284.13	未进入负面清单	否	无	-2.09%
1875	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站1#变压	630	30.70	373.59	373.59	未进入负面清单	否	无	0.44%
1876	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站2#变压	800	34.88	440.97	440.97	未进入负面清单	否	无	3.51%
1877	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站3#变压	630	33.40	356.58	356.58	未进入负面清单	否	无	-4.04%
1878	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站4#变压	800	30.50	476.00	476.00	未进入负面清单	否	无	-5.50%
1879	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站5#变压	800	43.70	370.40	370.40	未进入负面清单	否	无	-0.66%
1880	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站6#变压	800	30.30	477.60	477.60	未进入负面清单	否	无	8.75%

1881	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干4#配电站1#变压器	630	54.40	224.28	224.28	未进入负面清单	否	无	-4.26%
1882	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干4#配电站2#变压器	630	35.30	344.61	344.61	未进入负面清单	否	无	9.44%
1883	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干5#变台柱上变压器	315	57.40	102.69	102.69	未进入负面清单	否	无	7.63%
1884	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干8#变台柱上变压器	315	53.40	115.29	115.29	未进入负面清单	否	无	1.61%
1885	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干12#变台柱上变压	315	36.70	167.90	167.90	未进入负面清单	否	无	5.14%
1886	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干15右2#配电站1#变压器	630	50.80	246.96	246.96	未进入负面清单	否	无	9.76%
1887	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干15右2#配电站2#变压器	630	44.80	284.76	284.76	未进入负面清单	否	无	-0.48%
1888	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干4左2变台柱上变压	315	33.80	177.03	177.03	未进入负面清单	否	无	-9.97%
1889	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站1#变压器	800	30.80	473.60	473.60	未进入负面清单	否	无	-9.47%
1890	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站2#变压器	800	57.50	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
1891	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站3#变压器	800	50.30	317.60	317.60	未进入负面清单	否	无	-5.75%

1892	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清单	否	无	9.68%
1893	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站2#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	0.71%
1894	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站3#变压器	800	40.50	396.00	396.00	未进入负面清单	否	无	5.68%
1895	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场中心配电站1#变压器	800	58.38	252.98	252.98	未进入负面清单	否	无	-0.88%
1896	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	新世界广场中心配电站2#变压器	800	34.53	443.73	443.73	未进入负面清单	否	无	8.99%
1897	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	新世界中心配电站1#变压器	800	33.15	454.77	454.77	未进入负面清单	否	无	-7.87%
1898	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	新世界中心配电站2#变压器	800	44.36	365.16	365.16	未进入负面清单	否	无	-8.79%
1899	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域1#配电站1#变压器	800	51.02	311.87	311.87	未进入负面清单	否	无	0.86%
1900	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域1#配电站2#变压器	800	50.95	312.42	312.42	未进入负面清单	否	无	9.81%
1901	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域10#配电站1#变压	800	49.53	323.74	323.74	未进入负面清单	否	无	-5.75%
1902	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域10#配电站2#变压	800	38.60	411.20	411.20	未进入负面清单	否	无	2.70%

1903	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域2#配电站1#变压器	630	39.99	315.07	315.07	未进入负面清单	否	无	5.82%
1904	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域2#配电站2#变压器	630	33.84	353.81	353.81	未进入负面清单	否	无	4.06%
1905	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域3#配电站1#变压器	800	37.30	421.60	421.60	未进入负面清单	否	无	3.11%
1906	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域3#配电站2#变压器	800	43.59	371.30	371.30	未进入负面清单	否	无	2.36%
1907	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域4#配电站1#变压器	630	38.33	325.50	325.50	未进入负面清单	否	无	7.63%
1908	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域4#配电站2#变压器	630	41.41	306.13	306.13	未进入负面清单	否	无	-3.18%
1909	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域5#配电站1#变压器	630	50.90	246.33	246.33	未进入负面清单	否	无	-2.33%
1910	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域5#配电站2#变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	0.00%
1911	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域6#配电站1#变压器	630	50.71	247.53	247.53	未进入负面清单	否	无	-9.27%
1912	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域6#配电站2#变压器	630	55.10	219.87	219.87	未进入负面清单	否	无	-2.02%
1913	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域7#配电站1#变压器	630	48.30	262.71	262.71	未进入负面清单	否	无	4.86%
1914	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域7#配电站2#变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清单	否	无	3.80%

1915	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域8#配电站1#变压器	800	56.30	269.60	269.60	未进入负面清单	否	无	3.25%
1916	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域8#配电站2#变压器	800	39.50	404.00	404.00	未进入负面清单	否	无	-7.20%
1917	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域9#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	0.06%
1918	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域9#配电站2#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	0.06%
1919	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	兴和配电站1#变压器	630	44.14	288.92	288.92	未进入负面清单	否	无	-5.21%
1920	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	兴和配电站2#变压器	630	58.50	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	2.49%
1921	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	兴和箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.37%
1922	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分3#配电站1#变压器	315	50.60	124.11	124.11	未进入负面清单	否	无	8.25%
1923	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分3#配电站2#变压器	630	58.74	196.91	196.91	未进入负面清单	否	无	8.10%
1924	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分5#配电站1#变压器	630	35.90	340.86	340.86	未进入负面清单	否	无	-3.01%
1925	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分5#配电站2#变压器	630	34.76	348.03	348.03	未进入负面清单	否	无	-2.82%
1926	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分6#配电站1#变压器	800	40.39	396.88	396.88	未进入负面清单	否	无	-0.08%

1927	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分6#配电站2#变压器	800	40.70	394.40	394.40	未进入负面清单	否	无	5.99%
1928	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关乙线	兴盛里配电站1#变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清单	否	无	-7.38%
1929	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关乙线	兴盛里配电站2#变压器	630	43.04	295.88	295.88	未进入负面清单	否	无	-9.42%
1930	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站1#变压器	630	58.36	199.35	199.35	未进入负面清单	否	无	-2.69%
1931	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站2#变压器	630	30.47	375.07	375.07	未进入负面清单	否	无	4.15%
1932	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站3#变压器	630	38.90	321.93	321.93	未进入负面清单	否	无	4.18%
1933	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#箱式配电站变压器	630	67.16	143.92	143.92	未进入负面清单	否	无	-9.53%
1934	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#配电站1#变压器	630	35.09	345.95	345.95	未进入负面清单	否	无	-7.07%
1935	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#配电站2#变压器	630	37.31	331.97	331.97	未进入负面清单	否	无	-2.73%
1936	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#箱式配电站变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	7.13%
1937	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站1#变压器	630	43.77	291.26	291.26	未进入负面清单	否	无	6.52%
1938	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站2#变压器	630	47.40	268.38	268.38	未进入负面清单	否	无	0.55%

1939	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站3#变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清单	否	无	5.86%
1940	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站4#变压器	630	44.33	287.70	287.70	未进入负面清单	否	无	-8.18%
1941	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	修竹1#箱式配电站变压器	630	38.40	325.08	325.08	未进入负面清单	否	无	-3.15%
1942	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	修竹2#箱式配电站变压器	630	38.90	321.93	321.93	未进入负面清单	否	无	7.18%
1943	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦1#配电站1#变压器	800	53.40	292.80	292.80	未进入负面清单	否	无	-0.22%
1944	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦1#配电站2#变压器	800	58.50	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-5.62%
1945	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦2#配电站1#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.52%
1946	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦2#配电站2#变压器	800	55.30	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无	-4.88%
1947	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	学士街变台柱上变压器	400	38.90	204.40	204.40	未进入负面清单	否	无	-3.43%
1948	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	学士街配电站1#变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清单	否	无	-5.94%
1949	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	学士街配电站2#变压器	500	73.07	84.63	84.63	未进入负面清单	否	无	8.63%
1950	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	学士街箱式配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清单	否	无	-2.15%

1951	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	雅景华庭中心配电站1#变压器	800	36.84	425.29	425.29	未进入负面清单	否	无	-2.23%
1952	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	雅景华庭中心配电站2#变压器	800	30.64	474.87	474.87	未进入负面清单	否	无	4.80%
1953	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	雅景华庭中心配电站3#变压器	800	43.75	370.01	370.01	未进入负面清单	否	无	7.55%
1954	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	雅景华庭中心配电站4#变压器	800	73.85	129.17	129.17	未进入负面清单	否	无	-1.94%
1955	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	延安路东配电站1#变压器	500	40.52	247.42	247.42	未进入负面清单	否	无	3.04%
1956	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	延安路东配电站2#变压器	630	44.40	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无	3.22%
1957	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	延长街箱式配电站变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.93%
1958	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	阳光分4#变台1#柱上变压器	200	56.30	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	-2.15%
1959	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	阳光巷配电站变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清单	否	无	2.93%
1960	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	一德街配电站变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清单	否	无	-6.66%
1961	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	一德街箱式配电站变压器	500	48.40	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	0.94%

1962	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	白云线	一德街中心配电站1#变压器	800	39.60	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.81%
1963	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	白云线	一德街中心配电站2#变压器	800	35.80	433.60	433.60	未进入负面清单	否	无	-8.47%
1964	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	玉光线	一德街中心配电站3#变压器	800	39.40	404.80	404.80	未进入负面清单	否	无	-7.36%
1965	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	一方国际1#配电站1#变压器	630	40.60	311.22	311.22	未进入负面清单	否	无	8.27%
1966	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	一方国际1#配电站2#变压器	630	55.64	216.49	216.49	未进入负面清单	否	无	-6.96%
1967	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	一方国际2#配电站1#变压器	630	58.74	196.96	196.96	未进入负面清单	否	无	-7.30%
1968	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	一方国际2#配电站2#变压器	630	55.74	215.84	215.84	未进入负面清单	否	无	1.76%
1969	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄1#箱式配电站变压器	630	47.50	267.75	267.75	未进入负面清单	否	无	0.41%
1970	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄2#箱式配电站变压器	500	37.30	263.50	263.50	未进入负面清单	否	无	4.17%
1971	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-1.59%
1972	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站2#变压器	800	42.11	383.12	383.12	未进入负面清单	否	无	3.46%

1973	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园1#中心配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	2.17%
1974	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园1#中心配电站2#变压器	800	35.70	434.40	434.40	未进入负面清单	否	无	-3.90%
1975	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园1#中心配电站3#变压器	800	30.30	477.60	477.60	未进入负面清单	否	无	5.78%
1976	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园1#中心配电站4#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
1977	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园2#中心配电站1#变压器	800	46.60	347.20	347.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
1978	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园2#中心配电站2#变压器	800	36.70	426.40	426.40	未进入负面清单	否	无	-3.99%
1979	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园2#中心配电站3#变压器	800	46.59	347.29	347.29	未进入负面清单	否	无	5.14%
1980	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	仪表分6#变台1#柱上变压器	400	53.60	145.60	145.60	未进入负面清单	否	无	6.32%
1981	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	怡和街箱式配电站变压器	630	44.10	289.17	289.17	未进入负面清单	否	无	-0.59%
1982	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	怡梦园箱式配电站变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清单	否	无	-8.42%

1983	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站1#变压器	630	31.78	366.80	366.80	未进入负面清单	否	无	-7.60%
1984	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站2#变压器	630	61.09	182.13	182.13	未进入负面清单	否	无	2.75%
1985	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站3#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清单	否	无	-1.22%
1986	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站4#变压器	630	32.09	364.83	364.83	未进入负面清单	否	无	-5.17%
1987	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站5#变压器	630	18.66	449.44	449.44	未进入负面清单	否	无	-5.52%
1988	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站6#变压器	630	44.82	284.63	284.63	未进入负面清单	否	无	-4.93%
1989	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿泰1#箱式配电站变压器	800	37.90	416.80	416.80	未进入负面清单	否	无	0.22%
1990	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿泰2#箱式配电站变压器	800	55.30	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无	-0.40%
1991	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	樱花园配电站1#变压器	630	54.70	222.39	222.39	未进入负面清单	否	无	5.71%
1992	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	樱花园配电站2#变压器	630	50.50	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	-5.57%
1993	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	迎宾花园1#箱式配电站变压器	630	33.18	357.97	357.97	未进入负面清单	否	无	-4.89%

1994	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	迎宾花园2#箱式配电站变压器	630	38.80	322.56	322.56	未进入负面清单	否	无	7.51%
1995	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	迎宾街配电站1#变压器	200	53.30	73.40	73.40	未进入负面清单	否	无	-0.63%
1996	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	迎宾街配电站2#变压器	315	36.40	168.84	168.84	未进入负面清单	否	无	-8.67%
1997	中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	永和小学箱式配电站变压器	500	31.50	292.50	292.50	未进入负面清单	否	无	9.05%
1998	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	永胜配电站变压器	630	43.10	295.47	295.47	未进入负面清单	否	无	-8.56%
1999	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	友好大厦中心配电站1#变压器	800	37.85	417.17	417.17	未进入负面清单	否	无	2.81%
2000	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	友好大厦中心配电站2#变压器	800	73.60	131.22	131.22	未进入负面清单	否	无	-5.59%
2001	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	友好大厦中心配电站3#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清单	否	无	8.00%
2002	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	友好大厦中心配电站4#变压器	800	31.90	464.80	464.80	未进入负面清单	否	无	-7.44%
2003	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	友谊医院1#箱式配电站变压器	400	47.10	171.60	171.60	未进入负面清单	否	无	-5.17%

2004	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	友谊医院2#箱式配电站变压器	630	46.60	273.42	273.42	未进入负面清单	否	无	9.00%
2005	中山区供电分公司	三元66kV变电站	望山线	玉光街箱式配电站变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清单	否	无	2.41%
2006	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	育才街箱式配电站变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清单	否	无	-7.17%
2007	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道1#配电站1#变压器	630	40.43	312.26	312.26	未进入负面清单	否	无	9.35%
2008	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道1#配电站2#变压器	630	40.70	310.56	310.56	未进入负面清单	否	无	-5.95%
2009	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道2#配电站1#变压器	630	31.82	366.56	366.56	未进入负面清单	否	无	2.90%
2010	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道2#配电站2#变压器	630	30.84	372.70	372.70	未进入负面清单	否	无	-2.96%
2011	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站1#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	-7.85%
2012	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站2#变压器	630	34.50	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	-6.79%
2013	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站3#变压器	630	33.50	355.95	355.95	未进入负面清单	否	无	-9.89%
2014	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	悦泰诚里中心配电站1#变压器	630	42.06	302.02	302.02	未进入负面清单	否	无	4.41%

2015	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	悦泰诚里中心配电站2#变压器	800	30.70	474.40	474.40	未进入负面清单	否	无	0.77%
2016	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	悦泰德里中心配电站1#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	-0.52%
2017	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	悦泰德里中心配电站2#变压器	800	24.60	523.20	523.20	未进入负面清单	否	无	9.91%
2018	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	悦泰德里中心配电站3#变压器	800	45.18	358.56	358.56	未进入负面清单	否	无	9.55%
2019	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	悦泰德里中心配电站4#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清单	否	无	2.42%
2020	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	悦泰街里中心配电站1#变压器	630	40.80	309.96	309.96	未进入负面清单	否	无	6.95%
2021	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	悦泰街里中心配电站2#变压器	630	34.01	352.76	352.76	未进入负面清单	否	无	8.45%
2022	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	云程配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-2.20%
2023	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	云程配电站2#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	9.93%
2024	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	造船分2#箱式配电站变压器	630	35.70	342.09	342.09	未进入负面清单	否	无	9.26%

2025	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	长江路1#变台柱上变压器	315	34.30	175.46	175.46	未进入负面清单	否	无	5.36%
2026	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	长江路邮电公寓1#箱式配电站变压器	630	45.10	282.87	282.87	未进入负面清单	否	无	0.41%
2027	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	长江路邮电公寓2#箱式配电站变压器	630	30.73	373.39	373.39	未进入负面清单	否	无	-7.39%
2028	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	正阳街配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清单	否	无	1.17%
2029	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	正阳街箱式配电站变压器	630	35.30	344.61	344.61	未进入负面清单	否	无	-8.08%
2030	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	职工街配电站变压器	630	40.10	314.37	314.37	未进入负面清单	否	无	-6.54%
2031	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	植物园南箱式配电站变压器	400	55.60	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	-5.57%
2032	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中翠街配电站1#变压器	630	37.60	330.12	330.12	未进入负面清单	否	无	-0.82%
2033	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中翠街配电站2#变压器	630	43.60	292.32	292.32	未进入负面清单	否	无	9.58%
2034	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站1#变压器	800	49.30	325.60	325.60	未进入负面清单	否	无	-8.27%
2035	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站2#变压器	800	46.34	349.30	349.30	未进入负面清单	否	无	6.75%

2036	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站3#变压器	800	67.86	177.13	177.13	未进入负面清单	否	无	-2.63%
2037	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#中心配电站1#变压器	630	30.05	377.70	377.70	未进入负面清单	否	无	-2.30%
2038	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术1#中心配电站2#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	-2.73%
2039	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#配电站1#变压器	800	40.90	392.80	392.80	未进入负面清单	否	无	5.19%
2040	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-9.31%
2041	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术2#中心配电站1#变压器	800	30.48	476.20	476.20	未进入负面清单	否	无	-0.88%
2042	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#中心配电站2#变压器	800	31.50	468.00	468.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
2043	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术3#配电站1#变压器	630	34.94	346.87	346.87	未进入负面清单	否	无	0.95%
2044	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术3#配电站2#变压器	630	51.80	240.66	240.66	未进入负面清单	否	无	-0.50%

2045	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术中心配电站1#变压器	630	50.50	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	-9.12%
2046	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术中心配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.29%
2047	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站1#变压器	800	31.60	467.20	467.20	未进入负面清单	否	无	-4.12%
2048	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站2#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	-3.97%
2049	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站3#变压器	800	55.16	278.69	278.69	未进入负面清单	否	无	5.51%
2050	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站1#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清单	否	无	-9.92%
2051	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站2#变压器	800	57.80	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	-8.06%
2052	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站3#变压器	800	57.80	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	0.56%
2053	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特3#配电站1#变压器	800	53.80	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	-1.37%

2054	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特3#配电站2#变压器	800	37.90	416.80	416.80	未进入负面清单	否	无	7.17%
2055	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街南配电站变压器	630	69.96	126.22	126.22	未进入负面清单	否	无	5.73%
2056	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街配电站1#变压器	630	48.81	259.52	259.52	未进入负面清单	否	无	-9.79%
2057	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街配电站2#变压器	630	37.01	333.83	333.83	未进入负面清单	否	无	0.63%
2058	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街箱式配电站变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	9.53%
2059	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中林园中心配电站1#变压器	630	59.10	194.67	194.67	未进入负面清单	否	无	-6.43%
2060	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中林园中心配电站2#变压器	630	59.60	191.52	191.52	未进入负面清单	否	无	8.19%
2061	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	中林园中心配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.81%
2062	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站1#变压器	630	33.31	357.15	357.15	未进入负面清单	否	无	-9.09%
2063	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站2#变压器	630	35.60	342.74	342.74	未进入负面清单	否	无	-7.86%
2064	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站3#变压器	630	36.14	339.32	339.32	未进入负面清单	否	无	3.95%
2065	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站4#变压器	630	33.94	353.20	353.20	未进入负面清单	否	无	-7.19%

2066	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南路1#箱式配电站变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清单	否	无	8.98%
2067	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南路2#箱式配电站变压器	630	41.70	304.29	304.29	未进入负面清单	否	无	5.71%
2068	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南路3#箱式配电站变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	-6.45%
2069	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中南路4#箱式配电站变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	3.05%
2070	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	中南路5#箱式配电站变压器	630	40.60	311.22	311.22	未进入负面清单	否	无	-2.93%
2071	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南三分8#配电站1#变压器	800	56.80	265.60	265.60	未进入负面清单	否	无	4.82%
2072	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南三分8#配电站2#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	-7.21%
2073	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑1#配电站1#变压器	630	39.67	317.08	317.08	未进入负面清单	否	无	-7.54%
2074	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑1#配电站2#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清单	否	无	-8.27%
2075	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站1#变压器	630	40.30	313.11	313.11	未进入负面清单	否	无	5.36%
2076	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站2#变压器	630	23.63	418.13	418.13	未进入负面清单	否	无	2.36%
2077	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站3#变压器	630	45.10	282.87	282.87	未进入负面清单	否	无	3.84%

2078	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站4#变压器	630	25.22	408.11	408.11	未进入负面清单	否	无	-8.81%
2079	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中青街变台1#柱上变压器	800	47.50	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	5.32%
2080	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	中青街御中南配电站1#变压器	630	30.70	373.59	373.59	未进入负面清单	否	无	-2.55%
2081	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	中青街御中南配电站2#变压器	630	39.80	316.26	316.26	未进入负面清单	否	无	1.26%
2082	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中山邮政箱式配电站变压器	630	61.71	178.22	178.22	未进入负面清单	否	无	7.62%
2083	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	中心小学配电站1#变压器	400	56.30	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	-2.45%
2084	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	中心小学配电站2#变压器	630	41.30	306.81	306.81	未进入负面清单	否	无	-4.01%
2085	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-1.82%
2086	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站2#变压器	800	33.50	452.00	452.00	未进入负面清单	否	无	-9.78%
2087	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站3#变压器	800	34.90	440.80	440.80	未进入负面清单	否	无	-6.23%

2088	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站1#变压器	800	10.40	636.80	636.80	未进入负面清单	否	无	6.87%
2089	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站2#变压器	800	71.35	149.20	149.20	未进入负面清单	否	无	-4.45%
2090	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站3#变压器	800	48.30	333.59	333.59	未进入负面清单	否	无	-4.88%
2091	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
2092	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-0.56%
2093	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	4.06%
2094	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-5.44%
2095	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站2#变压器	800	17.90	576.80	576.80	未进入负面清单	否	无	-2.42%
2096	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站3#变压器	800	19.40	564.80	564.80	未进入负面清单	否	无	-9.95%

2097	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站1#变压器	800	46.44	348.46	348.46	未进入负面清单	否	无	-1.02%
2098	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站2#变压器	800	36.51	427.95	427.95	未进入负面清单	否	无	-7.98%
2099	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站3#变压器	800	68.53	171.72	171.72	未进入负面清单	否	无	-9.84%
2100	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	中央公馆中心配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	-7.56%
2101	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中央公馆中心配电站2#变压器	800	41.31	389.54	389.54	未进入负面清单	否	无	9.28%
2102	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中央公馆中心配电站3#变压器	800	30.90	472.80	472.80	未进入负面清单	否	无	4.09%
2103	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	中原箱式配电站变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	-9.46%
2104	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	竹青街中心配电站1#变压器	800	34.74	442.07	442.07	未进入负面清单	否	无	-6.64%
2105	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	竹青街中心配电站2#变压器	800	53.13	294.93	294.93	未进入负面清单	否	无	-9.52%
2106	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	祝贺配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-2.11%

2107	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	祝贺配电站2#变压器	630	58.57	198.01	198.01	未进入负面清单	否	无	-6.37%
2108	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	姊妹楼配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.97%
2109	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	姊妹楼配电站2#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清单	否	无	0.50%
2110	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站1#变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清单	否	无	-5.64%
2111	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站2#变压器	800	55.10	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	-1.34%
2112	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站3#变压器	800	55.30	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无	-4.89%
2113	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清单	否	无	-2.25%
2114	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站2#变压器	800	38.89	408.88	408.88	未进入负面清单	否	无	-0.85%
2115	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站3#变压器	800	50.98	312.13	312.13	未进入负面清单	否	无	-3.08%
2116	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	自立配电站变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清单	否	无	-2.64%
2117	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	自卫分3#配电站变压器	500	59.00	155.00	155.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
2118	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	自卫分5#箱式配电站变压器	630	44.60	286.02	286.02	未进入负面清单	否	无	0.07%

2119	中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	自卫街配电站变压器	500	43.90	230.50	230.50	未进入负面清单	否	无	-4.81%
2120	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站1#配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	5.01%
2121	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-2.86%
2122	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-2.01%
2123	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站1#配电变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-9.90%
2124	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	0.61%
2125	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-0.52%
2126	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺3#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-7.34%
2127	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%

2128	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺4#配电站1#配电变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	2.59%
2129	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	4.57%
2130	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺5#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
2131	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	0.46%
2132	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺6#配电站1#配电变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-0.17%
2133	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-9.25%
2134	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际1#配电站1#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-9.55%
2135	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-9.50%

2136	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际2#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
2137	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	4.47%
2138	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际3#配电站1#配电变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	3.54%
2139	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
2140	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际4#配电站1#配电变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	4.99%
2141	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.65%
2142	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站1#配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-1.92%

2143	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
2144	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
2145	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆1#配电站1#配电变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	2.42%
2146	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
2147	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆2#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	2.61%
2148	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
2149	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆3#配电站1#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
2150	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.15%

2151	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆4#配电站1#配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	7.35%
2152	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-0.96%
2153	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆5#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	3.37%
2154	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-4.80%
2155	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉1#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.49%
2156	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	2.15%
2157	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉2#配电站1#配电变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	2.73%
2158	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-0.95%
2159	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉3#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-0.72%

2160	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	2.25%
2161	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉4#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-0.80%
2162	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	8.89%
2163	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-2.76%
2164	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.32%
2165	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉6#配电站1#配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-4.12%
2166	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-7.18%
2167	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉7#配电站1#配电变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
2168	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉7#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	3.58%

2169	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-9.14%
2170	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-0.14%
2171	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.45%
2172	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	石槽北沟箱式配电站变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.10%
2173	中山区供电分公司	东海66kV变电站	捷胜线	胜鼎育才中心配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.02%
2174	中山区供电分公司	东海66kV变电站	捷胜线	胜鼎育才中心配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-6.61%
2175	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	胜鼎育才中心配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	3.07%
2176	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站1#变压器	800	7.80	657.60	657.60	未进入负面清单	否	无	-4.83%
2177	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
2178	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站1#变压器	800	11.70	626.40	626.40	未进入负面清单	否	无	0.71%

2179	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.09%
2180	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜2#配电站1#配电变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	5.69%
2181	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	中庚当代艺术箱式配电站变压器	630	17.90	454.23	454.23	未进入负面清单	否	无	5.00%
2182	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街1#箱式配电站配电变压器	630	19.40	444.78	444.78	未进入负面清单	否	无	5.46%
2183	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜1#配电站103配电变压器	800	12.65	618.80	618.80	未进入负面清单	否	无	7.99%
2184	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站104配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	3.13%
2185	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站105配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-9.82%
2186	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵5#配电站103配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.71%
2187	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵4#配电站103配电站变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-4.44%

2188	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站105配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
2189	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵4#配电站104配电站变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
2190	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵6#配电站103配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.81%
2191	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵6#配电站104配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
2192	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站104配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
2193	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站105配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	1.54%
2194	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵3#配电站103配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	8.61%
2195	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站103配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	1.06%
2196	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站103配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%

2197	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵3#配电站104配电变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	1.41%
2198	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园2#配电站103配电变压器	800	14.12	607.07	607.07	未进入负面清单	否	无	-1.54%
2199	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	竹青街中心配电站3#变压器	800	23.27	533.87	533.87	未进入负面清单	否	无	-2.83%
2200	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园3#配电站103配电变压器	800	26.82	505.47	505.47	未进入负面清单	否	无	5.83%
2201	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园4#配电站104配电变压器	800	12.40	620.80	620.80	未进入负面清单	否	无	-1.17%
2202	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜中心配电站2号变压器	800	32.30	461.60	461.60	未进入负面清单	否	无	-3.80%
2203	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站2#变压器	800	14.27	605.87	605.87	未进入负面清单	否	无	-0.37%
2204	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	南山悦源府中心配电站2#配电变压器	630	15.63	468.51	468.51	未进入负面清单	否	无	9.75%
2205	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站2#变压器	800	9.37	645.07	645.07	未进入负面清单	否	无	0.95%

2206	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站3#变压器	800	24.32	525.47	525.47	未进入负面清单	否	无	-7.70%
2207	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站1#变压器	800	13.38	612.93	612.93	未进入负面清单	否	无	4.81%
2208	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
2209	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
2210	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.83%
2211	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-7.83%
2212	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.83%
2213	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
2214	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳6#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	2.66%

2215	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-5.75%
2216	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳8#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.39%
2217	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳8#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-4.53%
2218	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳3#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	2.11%
2219	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳1#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	8.03%
2220	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.79%
2221	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
2222	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜中心配电站1号变压器	800	9.42	644.67	644.67	未进入负面清单	否	无	6.14%
2223	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园3#配电站2#配电变压器	800	10.07	639.47	639.47	未进入负面清单	否	无	-0.47%

2224	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站2#配电变压器	800	25.30	517.60	517.60	未进入负面清单	否	无	5.09%
2225	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站3#配电变压器	800	25.42	516.67	516.67	未进入负面清单	否	无	-9.04%
2226	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华紫线	紫御东方箱式配电站1#配电变压器	630	24.58	412.13	412.13	未进入负面清单	否	无	0.10%
2227	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜1#配电站2#配电变压器	800	28.45	492.40	492.40	未进入负面清单	否	无	-4.34%
2228	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	明华线	海昌欣城箱式配电站1#配电变压器	630	28.17	389.55	389.55	未进入负面清单	否	无	4.83%
2229	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站3#变压器	630	19.42	444.68	444.68	未进入负面清单	否	无	-8.49%
2230	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园4#配电站1#配电变压器	800	8.62	651.07	651.07	未进入负面清单	否	无	9.84%
2231	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站1#配电变压器	800	26.92	504.67	504.67	未进入负面清单	否	无	1.75%
2232	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	吕家屯箱式配电站变压器	630	15.17	471.45	471.45	未进入负面清单	否	无	-0.32%

2233	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金望线	碧桂园望海中心1#配电站1#变压器	800	17.83	577.33	577.33	未进入负面清单	否	无	5.87%
2234	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站3#配电变压器	800	10.60	635.20	635.20	未进入负面清单	否	无	8.37%
2235	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站1#配电变压器	800	30.38	476.93	476.93	未进入负面清单	否	无	3.51%
2236	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站2#配电变压器	800	13.73	610.13	610.13	未进入负面清单	否	无	-9.63%
2237	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站3#变压器	800	10.48	636.13	636.13	未进入负面清单	否	无	3.21%
2238	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站1#变压器	800	9.67	642.67	642.67	未进入负面清单	否	无	-3.72%
2239	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	竹青街中心配电站4#变压器	630	13.97	479.01	479.01	未进入负面清单	否	无	3.74%
2240	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港3#配电站2#变压器	800	9.27	645.87	645.87	未进入负面清单	否	无	-9.21%
2241	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港3#配电站1#变压器	800	25.37	517.07	517.07	未进入负面清单	否	无	7.74%
2242	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	中海东港2#配电站2#变压器	800	24.10	527.20	527.20	未进入负面清单	否	无	3.49%

2243	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	中海东港2#配电站1#变压器	800	16.43	588.53	588.53	未进入负面清单	否	无	-5.05%
2244	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.51%
2245	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港1#配电站2#变压器	800	12.58	619.33	619.33	未进入负面清单	否	无	-3.89%
2246	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳2#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-1.43%
2247	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-9.24%
2248	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-9.24%
2249	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园2#配电站2#配电变压器	800	29.40	484.80	484.80	未进入负面清单	否	无	0.30%
2250	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵5#配电站2#配电变压器	630	9.20	509.04	509.04	未进入负面清单	否	无	-9.50%
2251	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山悦源府中心配电站1#配电变压器	630	15.77	467.67	467.67	未进入负面清单	否	无	1.09%

2252	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站2#配电变压器	630	29.75	379.58	379.58	未进入负面清单	否	无	-4.19%
2253	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳7#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	3.45%
2254	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	0.15%
2255	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
2256	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳7#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-8.74%
2257	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港1#配电站1#变压器	800	33.22	454.27	454.27	未进入负面清单	否	无	-5.94%
2258	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.96%
2259	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
2260	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金望线	碧桂园望海中心1#配电站2#变压器	800	28.27	493.87	493.87	未进入负面清单	否	无	-0.96%

2261	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站1#配电变压器	630	15.07	472.08	472.08	未进入负面清单	否	无	-3.76%
2262	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜2#配电站2#配电变压器	800	25.87	513.07	513.07	未进入负面清单	否	无	-2.37%
2263	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支15#变台变压	100	58.07	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	-0.57%
2264	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支16#右3#变台变压器	50	66.41	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	-2.81%
2265	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_磨岭沟支9#变台变压	30	48.84	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	-1.49%
2266	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干459#变台变压	30	67.67	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	-1.56%
2267	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干442#变台变压	30	60.60	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	-2.53%
2268	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支17#变台变压	80	47.22	34.22	34.22	未进入负面清单	否	无	-3.79%
2269	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支28#右2#变台变压器	30	49.83	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	8.57%
2270	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干404#变台变压	30	66.85	6.95	6.95	未进入负面清单	否	无	-0.85%

2271	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_秦张分27#左4#变台变压器	50	53.48	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	-5.68%
2272	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支51#左2变台变压器	20	64.83	5.03	5.03	未进入负面清单	否	无	4.58%
2273	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支23#变台变压	30	61.94	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	-9.50%
2274	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支67#变台变压	30	62.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-7.36%
2275	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支16#间1#右1#变台变压	50	68.36	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	5.52%
2276	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支29#变台变压	30	45.33	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	-5.37%
2277	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支10#变台变压	30	49.66	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	2.51%
2278	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_王沟支12#变台变压	30	46.03	13.19	13.19	未进入负面清单	否	无	-1.77%
2279	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支10#左4#变台变压器	200	57.06	65.88	65.88	未进入负面清单	否	无	5.12%
2280	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支30#右6#变台变压器	30	49.08	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	8.96%

2281	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支62#变台变压	50	68.81	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	-0.98%
2282	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支16#间1#左6#变台变压	50	59.76	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	-3.33%
2283	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支21#右4#变台变压器	400	48.90	164.40	164.40	未进入负面清单	否	无	-8.11%
2284	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_秦张分40#变台变压	20	68.98	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	-7.85%
2285	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_前房支21#左6#变台变压器	200	57.29	65.42	65.42	未进入负面清单	否	无	1.36%
2286	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_太阳分3#左4#变台变压器	30	64.55	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	8.17%
2287	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支18#左4#变台变压器	30	50.08	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	9.19%
2288	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干316#右6#变台变压器	160	64.36	41.02	41.02	未进入负面清单	否	无	9.47%
2289	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_太阳分1#左1#变台变压器	250	62.21	69.48	69.48	未进入负面清单	否	无	-0.72%
2290	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_龙王庙支2#变台变压	20	49.34	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	5.53%

2291	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_季崴支21#变台变压	30	59.58	9.13	9.13	未进入负面清单	否	无	3.40%
2292	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_台岭分25#左3#变台变压器	20	55.68	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	-1.10%
2293	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干308#变台变压	100	49.60	40.40	40.40	未进入负面清单	否	无	-7.27%
2294	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支21#左1#变台变压器	80	68.06	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	8.71%
2295	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支14#左9#变台变压器	80	55.30	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无	5.93%
2296	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干297左1#变台变压器	30	53.85	10.85	10.85	未进入负面清单	否	无	-1.87%
2297	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_龙王庙支20#变台	50	58.89	15.56	15.56	未进入负面清单	否	无	8.10%
2298	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_台岭分55#变台变压	20	62.79	5.44	5.44	未进入负面清单	否	无	5.27%
2299	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_王沟支1#变台变压器	30	62.86	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	-3.78%
2300	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_太阳分23#变台变压	400	57.64	129.44	129.44	未进入负面清单	否	无	2.80%

2301	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干284#左4#变台变压器	30	63.16	8.05	8.05	未进入负面清单	否	无	-5.27%
2302	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分51#变台变压	20	64.97	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	6.95%
2303	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_台岭分42#左3#变台变压器	200	54.85	70.30	70.30	未进入负面清单	否	无	-2.46%
2304	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支14#右1#变台变压器	80	60.82	23.34	23.34	未进入负面清单	否	无	3.53%
2305	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干321右1#变台变压器	50	47.88	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	-6.83%
2306	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干358#变台变压	30	61.28	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	1.80%
2307	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干326#变台变压	50	68.45	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	-2.28%
2308	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支14#左4#变台变压器	80	65.15	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	7.64%
2309	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_台岭分37#变台变压	200	64.42	51.16	51.16	未进入负面清单	否	无	-7.11%
2310	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_邓屯分7#变台变压器	20	53.57	7.29	7.29	未进入负面清单	否	无	9.19%

2311	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干341#变台变压	30	60.56	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	-5.31%
2312	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干334#左5#变台变压器	100	47.61	42.39	42.39	未进入负面清单	否	无	7.40%
2313	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_季崴支2#变台变压器	100	65.65	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	9.19%
2314	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分4#左1#变台变压器	80	50.61	31.51	31.51	未进入负面清单	否	无	-3.49%
2315	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_大卫沟分报恩寺支5#变台变压	50	63.32	13.34	13.34	未进入负面清单	否	无	5.72%
2316	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_隋屯支2#变台变压器	50	63.83	13.09	13.09	未进入负面清单	否	无	6.96%
2317	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分19#变台变压	30	63.63	7.91	7.91	未进入负面清单	否	无	0.11%
2318	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分15#变台变压	50	46.13	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	5.75%
2319	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_报恩寺支6#右8#变台变压器	80	61.42	22.86	22.86	未进入负面清单	否	无	-2.60%
2320	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_尹屯分2#变台变压器	30	50.67	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	0.13%

2321	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干254左1#变台变压器	30	57.51	9.75	9.75	未进入负面清单	否	无	9.37%
2322	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分周沟支4#变台变压器	100	60.73	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	9.86%
2323	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_报恩寺支6#右3#变台变压器	80	48.50	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	3.17%
2324	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_报恩寺支7#右2#变台变压器	30	54.34	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	9.55%
2325	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_尹屯分10#变台变压	50	52.37	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	-8.18%
2326	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干231左1#变台变压器	30	70.00	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
2327	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分周沟支13#变台变压器	20	66.82	4.64	4.64	未进入负面清单	否	无	-0.63%
2328	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分31#变台变压	30	49.18	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	6.36%
2329	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分7#右2#变台变压器	20	53.55	7.29	7.29	未进入负面清单	否	无	-8.77%

2330	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_隋屯支13#左1#变台变压器	30	65.22	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	-4.92%
2331	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分45#变台变压	80	45.79	35.37	35.37	未进入负面清单	否	无	-6.29%
2332	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分7#右1#间1#变台变压器	80	47.58	33.94	33.94	未进入负面清单	否	无	4.88%
2333	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_隋屯支21#变台变压	50	57.09	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	-3.46%
2334	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分11#间1#右1#变台变压	80	57.03	26.38	26.38	未进入负面清单	否	无	-7.93%
2335	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_报恩寺支20#变台	80	57.57	25.94	25.94	未进入负面清单	否	无	9.51%
2336	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分49#变台变压	50	62.83	13.59	13.59	未进入负面清单	否	无	-7.89%
2337	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干210#变台变压	100	61.14	28.86	28.86	未进入负面清单	否	无	0.16%
2338	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_宫家分58左2#变台变压器	50	67.23	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	-3.83%
2339	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_小卫沟分7#变台变压	50	58.68	15.66	15.66	未进入负面清单	否	无	0.43%
2340	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_报恩寺支2#变台变压	30	48.65	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	-8.88%

2341	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_小卫沟分18#变台	30	51.68	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	-5.95%
2342	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干34左1#变台变压器	50	48.11	20.95	20.95	未进入负面清单	否	无	1.75%
2343	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干80右1#变台变压器	50	69.94	10.03	10.03	未进入负面清单	否	无	7.17%
2344	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_北沟支33#变台变压	50	49.47	20.27	20.27	未进入负面清单	否	无	8.82%
2345	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_大卫沟分23#变台	50	60.80	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	-8.45%
2346	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干34#左1#变台变压器(俭汤干	50	58.13	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	2.30%
2347	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_丰富沟分14#变台	50	46.52	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	5.08%
2348	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干117#变台变压	200	52.84	74.32	74.32	未进入负面清单	否	无	1.92%
2349	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干46#左3#变台变压器	80	47.57	33.94	33.94	未进入负面清单	否	无	-8.70%
2350	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_报恩寺支6右9#变台变压器	80	51.63	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	3.61%

2351	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_龙头支12#变台变压	50	56.03	16.99	16.99	未进入负面清单	否	无	-7.14%
2352	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干260#右6#变台变压器	80	55.80	27.36	27.36	未进入负面清单	否	无	8.59%
2353	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	俭汤干3#变台变压器	20	56.41	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	3.37%
2354	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分94#左11#变台变压器	20	59.40	6.12	6.12	未进入负面清单	否	无	-7.53%
2355	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干269#左7#变台变压器	80	48.76	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	7.90%
2356	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分67#变台变压	50	59.12	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	-8.95%
2357	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分129#变台变压	30	64.05	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	8.98%
2358	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干汤南分12#变台变压器	30	52.11	11.37	11.37	未进入负面清单	否	无	5.90%
2359	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分29#变台变压	30	55.71	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	9.78%
2360	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_吕沟支8#左3#变台变压器	30	66.40	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	0.91%

2361	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分118#变台变压	20	49.67	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	-2.58%
2362	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支40#左5#变台变压器	50	64.39	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	9.24%
2363	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_吕沟支21#变台变压	20	67.19	4.56	4.56	未进入负面清单	否	无	9.57%
2364	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支13#左6#变台变压器	20	69.48	4.10	4.10	未进入负面清单	否	无	8.89%
2365	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支52#变台变压	50	57.37	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	-1.03%
2366	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_太阳分46#变台变压	100	50.15	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	2.94%
2367	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分93#变台变压	30	54.78	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	-2.17%
2368	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分77#变台变压	30	63.60	7.92	7.92	未进入负面清单	否	无	-8.79%
2369	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支121#变台变压	100	66.57	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	0.26%
2370	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_后房支93#变台变压	50	45.54	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	0.36%
2371	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_转山分101#左5#变台变压器	30	58.44	9.47	9.47	未进入负面清单	否	无	-5.67%

2372	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_太阳分59#变台变压	200	52.67	74.66	74.66	未进入负面清单	否	无	-8.27%
2373	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_秦张分30#变台变压	30	54.38	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	6.96%
2374	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干402#左6#变台变压器	50	49.84	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	-1.25%
2375	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分12#变台变压	50	60.77	14.62	14.62	未进入负面清单	否	无	-4.58%
2376	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分35#变台变压	50	62.23	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	-7.38%
2377	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支39#变台变压	20	52.05	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	7.54%
2378	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支10#右3#变台变压器	50	69.32	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	3.78%
2379	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分28#变台变压	20	58.75	6.25	6.25	未进入负面清单	否	无	-5.49%
2380	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支21#右7#变台变压器	30	48.80	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	-5.30%
2381	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支29#左8#变台变压器	50	51.63	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	8.29%
2382	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分56#变台变压	400	53.38	146.48	146.48	未进入负面清单	否	无	6.05%

2383	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤线天益分49#左2#变台变	200	49.25	81.50	81.50	未进入负面清单	否	无	-4.39%
2384	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分53#左3#变台变压器	400	47.44	170.24	170.24	未进入负面清单	否	无	-5.57%
2385	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_永茂支24#柱上变压	100	48.20	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	-8.69%
2386	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_西岭支23#变台变压	200	48.13	83.74	83.74	未进入负面清单	否	无	-0.08%
2387	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分67#变台变压	30	55.97	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	2.38%
2388	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干364#左4#变台变压器	50	66.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.88%
2389	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_吴岭支12#左7#变台变压器	50	55.87	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	-8.40%
2390	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_天益分87#变台变压	50	53.27	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	-4.68%
2391	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干374#变台变压	30	55.29	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	-1.57%
2392	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_吴岭支21#变台变压	100	64.69	25.31	25.31	未进入负面清单	否	无	-6.41%
2393	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干392#变台变压	50	51.98	19.01	19.01	未进入负面清单	否	无	8.13%

2394	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_邓屯分13#变台变压	30	47.85	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	-8.71%
2395	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网_俭汤干273#变台变压	500	61.92	140.40	140.40	未进入负面清单	否	无	-6.12%
2396	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干20#右1#变台变压器	200	59.23	61.54	61.54	未进入负面清单	否	无	-9.96%
2397	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_程家支12#变台变压	100	62.26	27.74	27.74	未进入负面清单	否	无	8.93%
2398	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干15#左5#变台变压器	200	57.57	64.86	64.86	未进入负面清单	否	无	7.87%
2399	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_和平支24#不同变压	50	50.25	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	3.56%
2400	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_姜沟支12#变台变压	100	47.94	42.06	42.06	未进入负面清单	否	无	3.34%
2401	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线程家支41#变台变压器	100	67.22	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	7.51%
2402	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线程家支67#变台变压器	50	48.95	20.53	20.53	未进入负面清单	否	无	-4.60%
2403	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_晴天岭支13#变台	50	68.75	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	-5.03%
2404	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_晴天岭支39#变台	50	65.58	12.21	12.21	未进入负面清单	否	无	2.12%

2405	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_晴天岭支7#变台变压	50	69.35	10.33	10.33	未进入负面清单	否	无	1.46%
2406	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线程家支23#变台变压器	50	48.74	20.63	20.63	未进入负面清单	否	无	-7.75%
2407	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_和平支5#变台变压器	100	63.81	26.19	26.19	未进入负面清单	否	无	2.35%
2408	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	向阳分185#变台变压器	200	48.18	83.64	83.64	未进入负面清单	否	无	-5.79%
2409	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线蚕场支4右3#变台变压	50	54.06	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	-7.92%
2410	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干31#左2#变台变压器	50	62.50	13.75	13.75	未进入负面清单	否	无	-6.10%
2411	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_程家支5#变台变压器	30	49.92	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	0.94%
2412	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_和平支15#变台变压	50	46.13	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	7.79%
2413	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分150#变台变压	50	68.54	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	0.17%
2414	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_四道河分36#变台	100	58.74	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	-4.77%
2415	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_四道河分18#变台	20	45.00	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	2.04%

2416	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_四道河分29#变台	50	68.73	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	-4.14%
2417	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_四道河分18#左4#变台变压	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清单	否	无	-8.09%
2418	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_四道河分3#变台变压	200	47.19	85.62	85.62	未进入负面清单	否	无	-9.18%
2419	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干112右2#变台变压器	315	59.31	96.67	96.67	未进入负面清单	否	无	4.59%
2420	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分4右1#变台变	200	57.31	65.38	65.38	未进入负面清单	否	无	6.78%
2421	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分13#右1#变台变压器	80	58.93	24.86	24.86	未进入负面清单	否	无	7.71%
2422	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线同益干112右5#变台变	50	58.46	15.77	15.77	未进入负面清单	否	无	-3.95%
2423	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干112#右4#变台变压器	100	59.02	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	7.13%
2424	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线向阳分73左2#变台变压	80	58.24	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	1.57%
2425	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分37左2#变台变压器	80	48.19	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	0.12%

2426	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分48#左7#变台变压器	30	66.40	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	-4.73%
2427	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干177#变台变压	50	54.71	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	5.33%
2428	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分57左1#变台变压器	80	64.61	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	-2.95%
2429	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_任屯支4右3#变台变	50	60.89	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	-5.27%
2430	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_寺院分6#左3#变台变压器	50	60.95	14.53	14.53	未进入负面清单	否	无	1.44%
2431	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_寺院分33#变台变压	20	55.83	6.83	6.83	未进入负面清单	否	无	-5.10%
2432	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_寺院分任沟支12#变台变压器	50	45.07	22.47	22.47	未进入负面清单	否	无	-3.79%
2433	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_寺院分21左6#变台变压器	20	58.96	6.21	6.21	未进入负面清单	否	无	-8.13%
2434	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分60#右7#变台变压器	50	50.28	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	5.14%
2435	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干185左1#变台变压器	100	52.93	37.07	37.07	未进入负面清单	否	无	-1.86%

2436	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分21#变台变压	50	48.05	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	9.80%
2437	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_寺院分19#变台变压	50	65.79	12.11	12.11	未进入负面清单	否	无	-5.13%
2438	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线向阳分79#右4#变台变压器	80	66.55	18.76	18.76	未进入负面清单	否	无	7.94%
2439	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分65#变台变压	160	59.88	48.19	48.19	未进入负面清单	否	无	2.12%
2440	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分40#变台变压	100	66.78	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	-2.63%
2441	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_瓦房分4#变台变压器	200	60.71	58.58	58.58	未进入负面清单	否	无	-3.05%
2442	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干167左1#变台变压器	50	47.72	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	8.51%
2443	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分电信支6右6#变台变压	30	60.62	8.81	8.81	未进入负面清单	否	无	2.74%
2444	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分7#左9#变台变压器	80	48.96	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	9.82%
2445	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_刘屯分54#变台变压	100	59.90	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	-2.63%
2446	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分50#变台变压	30	52.35	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	-0.56%

2447	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线同益干68#变台变压器	30	47.15	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	8.85%
2448	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分7#左4#变台变压器	80	52.76	29.79	29.79	未进入负面清单	否	无	2.64%
2449	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_刘屯分46#变台变压	100	58.46	31.54	31.54	未进入负面清单	否	无	8.69%
2450	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_东地分36#变台变压	100	53.15	36.85	36.85	未进入负面清单	否	无	8.47%
2451	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_东地分12#变台变压	30	56.17	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	2.52%
2452	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_东地分5#右7#变台变压器	100	68.06	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	-8.29%
2453	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	刘屯分3#左2#变台变压器	80	61.22	23.02	23.02	未进入负面清单	否	无	-4.59%
2454	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_瓜地沟支8#变台变压	50	47.62	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	3.62%
2455	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_瓜地沟支2#变台变压	50	63.47	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	-1.68%
2456	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分30#变台变压	80	66.66	18.67	18.67	未进入负面清单	否	无	7.62%
2457	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干135#右4#变台变压器	100	61.66	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	-8.22%

2458	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_特钢分电信支5变台变压器	250	61.30	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无	-6.64%
2459	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_瓜地沟支8#右3#变台变压器	30	45.21	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	-5.17%
2460	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_刘屯分20#变台变压	80	65.58	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无	9.51%
2461	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_东地分25#变台变压	50	59.32	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	-1.97%
2462	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支56#变台变压	50	50.05	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无	7.97%
2463	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分#88右6变台变压器	80	45.99	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无	-9.88%
2464	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支59#变台变压	80	49.03	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	2.42%
2465	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分123#变台变压	50	50.81	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	-0.35%
2466	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分109#变台变压	50	63.06	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	2.22%
2467	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分81#右5#变台变压器	30	62.13	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	2.35%

2468	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_吴西支7#右2#变台变压器	100	50.31	39.69	39.69	未进入负面清单	否	无	-0.53%
2469	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分97#变台变压	30	68.28	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	-6.72%
2470	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支35#变台变压	200	67.54	44.92	44.92	未进入负面清单	否	无	-7.02%
2471	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支66#变台变压	160	45.28	71.55	71.55	未进入负面清单	否	无	1.04%
2472	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支78#变台变压	50	61.37	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	1.06%
2473	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支59#左6#变台变压器	50	63.06	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	-7.46%
2474	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_柳条支13#变台变压	30	58.71	9.39	9.39	未进入负面清单	否	无	5.33%
2475	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支44#变台变压	200	60.16	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	6.62%
2476	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分117#变台变压	50	51.36	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	-3.12%
2477	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支51#左5#变台变压器	50	61.63	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	9.14%
2478	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支4#变台变压器	200	68.80	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	8.95%

2479	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_庆阳支20#变台变压	100	45.13	44.87	44.87	未进入负面清单	否	无	-2.86%
2480	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_瓦房分34左3间1左1#变台变压	50	48.53	20.74	20.74	未进入负面清单	否	无	6.36%
2481	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线瓦房分40左3#变台变压	50	49.26	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	2.79%
2482	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线柞树底支13#变台变压	50	58.68	15.66	15.66	未进入负面清单	否	无	2.65%
2483	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线吴西支46右1#变台变压	80	52.50	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-7.92%
2484	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支47左9#变台变压	20	60.54	5.89	5.89	未进入负面清单	否	无	3.95%
2485	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线瓦房分31#变台变压器	50	64.63	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	8.65%
2486	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支41左4#变台变压	50	53.05	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	-9.44%
2487	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线瓦房分24右3#变台变压	30	49.36	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	8.67%

2488	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线孟岭支16#变台变压器	200	49.03	81.94	81.94	未进入负面清单	否	无	-2.01%
2489	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支19#变台变压器	100	63.39	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	3.59%
2490	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线瓦房分45#变台变压器	30	49.12	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	-9.80%
2491	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线吴西支55右2#变台变压	50	60.37	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	-0.08%
2492	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线吴西支50左3#变台变压	50	47.92	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	2.37%
2493	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线林屯支14#变台变压器	30	62.25	8.33	8.33	未进入负面清单	否	无	8.64%
2494	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支64#变台变压器	50	50.52	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	9.61%
2495	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线东山嘴支9#变台变压器	30	54.90	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	-8.66%
2496	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支47左6#变台变压	50	54.22	17.89	17.89	未进入负面清单	否	无	-6.52%

2497	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支74#变台变压器	20	49.88	8.02	8.02	未进入负面清单	否	无	3.78%
2498	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支32#变台变压器	100	64.75	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	2.61%
2499	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线于家支56#变台变压器	50	58.59	15.71	15.71	未进入负面清单	否	无	7.93%
2500	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_于家支6#右2#变台变压器	50	69.12	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	-3.31%
2501	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_吴西支24#变台变压	50	47.02	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	-7.31%
2502	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_石庙支13#变台变压	50	55.76	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	2.21%
2503	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益线石庙支8#变台变压器	30	52.67	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	-9.58%
2504	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分8#右7#变台变压器	30	52.33	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	1.47%
2505	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_同益干58#左1#变台变压器	30	69.56	6.13	6.13	未进入负面清单	否	无	-6.81%
2506	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网_向阳分9#变台变压器	30	62.11	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	-9.16%

2507	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_警平分2左1#变台变	100	59.98	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	-7.92%
2508	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分2#右1#变台变压器	50	45.29	22.36	22.36	未进入负面清单	否	无	4.32%
2509	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	镇内分14右3#变台变压器	200	65.40	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	9.45%
2510	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分2#右2#变台变压器	200	58.12	63.76	63.76	未进入负面清单	否	无	1.03%
2511	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内线安波干54#变台变压器	400	50.62	157.52	157.52	未进入负面清单	否	无	9.73%
2512	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内线镇内分6#变台变压器	100	66.12	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	1.91%
2513	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_邵屯分32左1左3#变台变压器	30	59.61	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
2514	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_电信支4#变台变压器	50	69.60	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	-9.22%
2515	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分东张支5左1#变台变压	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	6.26%
2516	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分东张支11#变台变压器	50	65.76	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	3.63%

2517	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内线安波干31#变变压器	630	54.16	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无	-4.80%
2518	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_警平分2#左1#变台变压器	200	57.64	64.72	64.72	未进入负面清单	否	无	-8.98%
2519	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内线安波干55#变台变压器	200	51.88	76.24	76.24	未进入负面清单	否	无	0.36%
2520	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_供电分8#右1#变台变压器	630	50.16	250.99	250.99	未进入负面清单	否	无	3.98%
2521	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分72左1#变台变压器	100	45.90	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	7.69%
2522	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分70左1#变台变压器	80	51.09	31.13	31.13	未进入负面清单	否	无	-4.91%
2523	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分2右2#变台变	200	53.38	73.24	73.24	未进入负面清单	否	无	-9.08%
2524	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_分水岭分5#变台变压	200	61.95	56.10	56.10	未进入负面清单	否	无	6.78%
2525	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分2#环网箱左2#变台变压	400	45.62	177.52	177.52	未进入负面清单	否	无	5.29%

2526	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_邵屯分32左1右6#变台变压器	30	57.56	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	-3.49%
2527	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_邵屯分8#变台变压器	80	61.03	23.18	23.18	未进入负面清单	否	无	5.64%
2528	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_邵屯分7#右7#变台变压器	200	46.94	86.12	86.12	未进入负面清单	否	无	7.48%
2529	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_供电分6左1#变台变	50	54.24	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	6.28%
2530	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	镇内分2#环网箱左1左1#变台变压器	50	51.75	19.13	19.13	未进入负面清单	否	无	0.82%
2531	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分13#变台变压	30	69.52	6.14	6.14	未进入负面清单	否	无	2.10%
2532	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分35＃变台变压	50	50.99	19.51	19.51	未进入负面清单	否	无	0.96%
2533	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分15#左2#变台变压器	30	66.65	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	2.30%
2534	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分32右1#变台变压器	30	54.33	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	-8.33%
2535	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分分水岭分8#变台变压器	50	59.49	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	1.82%

2536	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分移动支4#变台变压器	100	67.40	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	-2.36%
2537	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分26#左1#变台变压器	30	53.62	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无	-5.12%
2538	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内线安波干46#变台变压器	160	68.75	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
2539	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分32右3#变台变压器	50	57.31	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	-6.43%
2540	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_杨屯分57#左3#变台变压器	20	57.65	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	-4.57%
2541	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_镇内分2#环网箱左1#变台变压	630	46.25	275.63	275.63	未进入负面清单	否	无	-4.23%
2542	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网_安波干15#左6#变台变压器	200	66.29	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	-3.69%
2543	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_潘刘分8#变台变压器	160	50.31	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	3.21%
2544	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分房屯支3#变台变压器	50	56.25	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	4.98%

2545	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	潘刘分4#变台变压器	160	63.51	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	2.27%
2546	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分房屯支10#变台变压器	20	63.82	5.24	5.24	未进入负面清单	否	无	5.91%
2547	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_庙沟支14#变台变压	200	64.11	51.78	51.78	未进入负面清单	否	无	9.79%
2548	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分64#变压器	30	62.14	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	7.96%
2549	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	钟岭分4#变台变压器	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	2.74%
2550	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分89#变台变压	100	62.20	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	6.11%
2551	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_潘刘分16#变台变压	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	4.97%
2552	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分西沟支21#变台变压器	100	50.64	39.36	39.36	未进入负面清单	否	无	9.84%
2553	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分沙沟支6#变台变压器	30	68.88	6.34	6.34	未进入负面清单	否	无	-4.11%
2554	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分45#变台变压	50	52.28	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无	-8.65%
2555	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_庙沟支32#变台变压	200	63.25	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	7.77%

2556	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分73#变台变压	30	53.84	10.85	10.85	未进入负面清单	否	无	-2.67%
2557	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_八东支1右3#变台变	100	50.49	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	-4.51%
2558	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_庙沟支26右1#变台变压器	50	54.08	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	4.75%
2559	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分房屯9右5#变台变压器	50	65.28	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	-1.46%
2560	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干165#变台变压	100	60.65	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	4.05%
2561	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分45左7#变台变压器	80	54.04	28.77	28.77	未进入负面清单	否	无	-6.96%
2562	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_八东支11#变台变压	50	49.35	20.33	20.33	未进入负面清单	否	无	-8.25%
2563	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分25#变台变压	100	59.46	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	-7.87%
2564	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_钟岭分10左1#变台变压器	50	60.29	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	0.24%
2565	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干198左6#变台变压器	50	54.79	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	0.69%

2566	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_八东支6#变台变压器	50	50.53	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	0.07%
2567	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_大岭分拉房支3#左1#变台变压	80	61.92	22.46	22.46	未进入负面清单	否	无	-7.67%
2568	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_邓姜支11#变台变压	80	68.74	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	-8.35%
2569	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_林场分石材支10#变台变压器	100	55.49	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	-9.95%
2570	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_大岭分双房支7#左8#变台变压	80	45.66	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无	-8.80%
2571	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_双房支12#变台变压	50	47.59	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	-5.04%
2572	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_林场分19右1#变台变压器	20	64.04	5.19	5.19	未进入负面清单	否	无	-0.77%
2573	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干388左5#变台变压器	100	64.17	25.83	25.83	未进入负面清单	否	无	7.80%
2574	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干372#右15#变台变压器	80	51.67	30.66	30.66	未进入负面清单	否	无	-0.87%
2575	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干360#左4#变台变压器	80	65.01	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	-7.48%

2576	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	双房支3#右11#变台变压器	80	61.61	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	6.88%
2577	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_双房支3#右20#变台变压器	100	53.34	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	5.86%
2578	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_大岭分12左1#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.74%
2579	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_大岭分7#变台变压器	50	49.16	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	-7.74%
2580	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_林场分11右1#变台变压器	20	65.48	4.90	4.90	未进入负面清单	否	无	7.65%
2581	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_拉房支11#变台变压	50	60.76	14.62	14.62	未进入负面清单	否	无	-5.80%
2582	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干360左11#变台变压器	80	67.16	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	-3.09%
2583	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_林场分31右1#变台变压器	30	55.59	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	-0.24%
2584	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_拉房支5#变台变压器	50	49.51	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	0.82%
2585	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干297左4#变台变压器	50	64.70	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	-0.93%

2586	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	双房支3#右8#变台变压器	80	52.45	30.04	30.04	未进入负面清单	否	无	1.55%
2587	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_大岭分28#变台变压	80	56.32	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	-2.59%
2588	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干336#左2#左5#变台变压	50	62.08	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	9.13%
2589	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	自然沟支9#变台变压器	200	51.35	77.30	77.30	未进入负面清单	否	无	-5.56%
2590	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干291#右2#变台变压器	100	65.29	24.71	24.71	未进入负面清单	否	无	7.29%
2591	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干291#右4#右4#变台变压	80	52.90	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	-7.81%
2592	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干350左4#变台变压器	30	48.54	12.44	12.44	未进入负面清单	否	无	-5.40%
2593	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_邓姜支26#变台变压	30	68.56	6.43	6.43	未进入负面清单	否	无	-2.58%
2594	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干307右1#变台变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	-7.54%
2595	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干291#右14#变台变压器	30	54.96	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	-0.40%

2596	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干350右1#变台变压器	80	48.04	33.57	33.57	未进入负面清单	否	无	-8.48%
2597	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干336左2左11#变压器	80	45.53	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无	0.55%
2598	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干283左12#变台变压器	80	68.01	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	-4.44%
2599	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_邓姜支14#变台变压	50	59.60	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	-3.42%
2600	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_大岭分22#变台变压	160	59.38	48.99	48.99	未进入负面清单	否	无	3.90%
2601	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干336左2左14变台变压	80	48.84	32.93	32.93	未进入负面清单	否	无	-8.09%
2602	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_双房支8#变台变压器	100	54.98	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无	6.53%
2603	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_林场分83#变台变压	30	55.01	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	-5.71%
2604	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干336#左7#变台变压器	50	60.27	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	-4.39%
2605	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干372#右8#变台变压器	50	48.94	20.53	20.53	未进入负面清单	否	无	9.40%

2606	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干336左2左18变台变压	80	53.19	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	1.05%
2607	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_邓姜支24右2#变台变压器	50	68.35	10.83	10.83	未进入负面清单	否	无	9.48%
2608	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干336左2左25#变台变压	100	58.83	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	4.91%
2609	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干283左8#变台变压器	80	59.77	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	-7.60%
2610	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分2#变台变压器	100	62.10	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	-6.98%
2611	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分68左4#变台变压器	50	48.80	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.95%
2612	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干152#变台变压	30	67.74	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	4.58%
2613	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干250左1#变台变压器	30	51.88	11.44	11.44	未进入负面清单	否	无	5.66%
2614	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干230右3#变台变压器	50	69.68	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无	-3.76%
2615	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分38#变台变压	30	50.68	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	-2.18%

2616	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干253右1#变台变压器	50	49.46	20.27	20.27	未进入负面清单	否	无	-8.42%
2617	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分34右3#变台变压器	50	57.68	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	0.01%
2618	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_米屯分19#右8#变台变压器	20	52.92	7.42	7.42	未进入负面清单	否	无	-9.38%
2619	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分14右6#变台变压器	30	47.11	12.87	12.87	未进入负面清单	否	无	-9.85%
2620	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分南也支9#变台变压器	50	63.10	13.45	13.45	未进入负面清单	否	无	-0.89%
2621	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_米屯分16#变台变压	100	51.06	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	-0.19%
2622	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干130左7#变台变压器	80	62.35	22.12	22.12	未进入负面清单	否	无	9.53%
2623	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干112#变台变压	100	51.21	38.79	38.79	未进入负面清单	否	无	-9.52%
2624	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分南也支5#变台变压器	30	56.33	10.10	10.10	未进入负面清单	否	无	9.93%

2625	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干230右10#变台变压器	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
2626	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分权房支7#变台变压器	50	59.06	15.47	15.47	未进入负面清单	否	无	-0.54%
2627	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分27#变台变压	100	64.95	25.05	25.05	未进入负面清单	否	无	-4.39%
2628	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_米屯分25#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-8.88%
2629	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分10右2#变台变压器	100	61.02	28.98	28.98	未进入负面清单	否	无	1.88%
2630	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分74左9#变台变压器	30	59.79	9.06	9.06	未进入负面清单	否	无	-0.27%
2631	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_米屯分5#左2#变台变压器	50	46.86	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	-4.76%
2632	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分87#变台变压	200	57.32	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无	-4.00%
2633	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干137右1#变台变压器	50	54.55	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	-7.37%
2634	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_鸡冠分62#变台变压	50	48.51	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	-7.72%

2635	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干176右4#变台变压器	50	67.50	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	-6.62%
2636	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干77#	200	47.39	85.22	85.22	未进入负面清单	否	无	4.01%
2637	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干112左8#变台变压器	30	49.64	12.11	12.11	未进入负面清单	否	无	-8.22%
2638	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_潘沟分9#变台变压器	20	48.86	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	1.36%
2639	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干112左1左9#变台变压	20	65.66	4.87	4.87	未进入负面清单	否	无	-4.23%
2640	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干214右1#柱上变压器	100	62.42	27.58	27.58	未进入负面清单	否	无	1.69%
2641	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网_安波干283左4#变台变压器	80	54.72	28.22	28.22	未进入负面清单	否	无	7.60%
2642	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	帝源线	帝源1#配电站1#变压器	630	65.93	151.64	151.64	未进入负面清单	否	无	3.78%
2643	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站1#变压	630	69.85	126.95	126.95	未进入负面清单	否	无	6.71%
2644	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站2#变压	630	53.89	227.49	227.49	未进入负面清单	否	无	8.12%
2645	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站3#变压	630	67.80	139.86	139.86	未进入负面清单	否	无	8.52%

2646	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站1#变压	630	49.76	253.51	253.51	未进入负面清单	否	无	-1.20%
2647	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站2#变压	630	67.30	143.01	143.01	未进入负面清单	否	无	2.03%
2648	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站3#变压	630	63.97	163.99	163.99	未进入负面清单	否	无	-4.82%
2649	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站1#变压	630	47.03	270.71	270.71	未进入负面清单	否	无	-5.84%
2650	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站2#变压	630	62.93	170.54	170.54	未进入负面清单	否	无	-3.28%
2651	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站3#变压	630	66.91	145.47	145.47	未进入负面清单	否	无	6.77%
2652	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站1#变压	630	47.35	268.70	268.70	未进入负面清单	否	无	9.15%
2653	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站2#变压	630	60.72	184.46	184.46	未进入负面清单	否	无	0.41%
2654	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站3#变压	630	54.93	220.94	220.94	未进入负面清单	否	无	9.96%
2655	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站1#变压	630	57.75	203.18	203.18	未进入负面清单	否	无	-7.50%
2656	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站2#变压	630	52.81	234.30	234.30	未进入负面清单	否	无	-1.64%
2657	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站3#变压	630	60.73	184.40	184.40	未进入负面清单	否	无	9.77%

2658	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_后宋干34左1#变压器吴西2	100	46.84	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	-3.66%
2659	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支7#变压器吴西	200	56.60	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	-2.87%
2660	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_王坎支10#变压器王坎	100	56.28	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	-7.65%
2661	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_吴南支4左3#变压器吴南北	200	50.41	79.18	79.18	未进入负面清单	否	无	4.56%
2662	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_吴南支7#变压器吴南	100	47.97	42.03	42.03	未进入负面清单	否	无	-3.72%
2663	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支11#变压器东山	100	48.14	41.86	41.86	未进入负面清单	否	无	-4.74%
2664	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_南刘支5#变压器吴东	200	59.46	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	0.16%
2665	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	南刘支6左3#变台变压器吴	100	53.76	36.24	36.24	未进入负面清单	否	无	-4.02%
2666	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_南刘支15#变压器南刘	200	51.82	76.36	76.36	未进入负面清单	否	无	1.82%
2667	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支19右5#变压器后王屯	100	64.33	25.67	25.67	未进入负面清单	否	无	-2.31%
2668	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支25左4#变压器季屯	100	61.45	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	5.36%

2669	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_季屯支11#变台变压器季屯2	50	62.05	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	-1.63%
2670	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支27左4#变压器庄坎	200	56.42	67.16	67.16	未进入负面清单	否	无	-8.23%
2671	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支34#变压器邵坎	100	48.11	41.89	41.89	未进入负面清单	否	无	-0.36%
2672	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支39右4#变压器邢房	200	62.94	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	6.64%
2673	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前王支45#变压器前王	200	52.12	75.76	75.76	未进入负面清单	否	无	-5.12%
2674	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分128右3#变压器长祥	200	65.55	48.90	48.90	未进入负面清单	否	无	2.90%
2675	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前孙分3#变压器后孙	200	55.59	68.82	68.82	未进入负面清单	否	无	-8.78%
2676	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	前孙分4右4#变压器后孙西	100	61.03	28.97	28.97	未进入负面清单	否	无	5.21%
2677	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前孙支8#变压器前孙	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.17%
2678	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	新风支18#变台变压器长	100	57.60	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	-1.99%
2679	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_崖底支13#变压器隋屯	100	57.19	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	1.91%

2680	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_崖底支20#变压器崖底	250	67.26	56.85	56.85	未进入负面清单	否	无	2.98%
2681	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_北孙支12#变压器北孙	200	67.69	44.62	44.62	未进入负面清单	否	无	-0.78%
2682	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_北孙支21#变压器北孙	200	60.27	59.46	59.46	未进入负面清单	否	无	1.27%
2683	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分161右2#变压器牟东	200	62.07	55.86	55.86	未进入负面清单	否	无	-3.30%
2684	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_牟东分13#变压器牟东	100	47.64	42.36	42.36	未进入负面清单	否	无	-8.73%
2685	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分168右3#变压器牟北	200	50.30	79.40	79.40	未进入负面清单	否	无	4.84%
2686	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分172#变压器牟西	200	45.12	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	-2.23%
2687	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分173#变压器牟西	100	69.17	20.83	20.83	未进入负面清单	否	无	-4.33%
2688	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_牟屯棚支9#变压器牟屯棚	200	55.08	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	-7.97%
2689	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分193#右1#林坎大棚	160	56.85	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	7.85%

2690	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分198左1#变压器林坎	200	67.21	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	7.59%
2691	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_前宋分205#变压器前宋	100	56.69	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	-0.24%
2692	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms_后宋支7#变压器后宋	50	50.15	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	-0.97%
2693	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干79右1#变压器孔屯2	200	65.87	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无	1.64%
2694	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干89#变压器小庞	160	56.97	52.85	52.85	未进入负面清单	否	无	-2.13%
2695	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干83左1#变压器碧流河孙屯	50	60.52	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	9.42%
2696	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_水田分1左11#变压器董郭屯棚	100	49.58	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	-4.80%
2697	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_水田支3左2#变台变压	80	54.45	28.44	28.44	未进入负面清单	否	无	1.54%
2698	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_董家支8#变压器董家三、四队西	100	55.99	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	0.00%
2699	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_董家支5右2#变压器董家三、四队北	200	63.44	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	-3.61%

2700	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_河东水田分8#变压器董家三队东	200	58.21	63.58	63.58	未进入负面清单	否	无	-9.80%
2701	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_河东水田分14左2#变压器董家二队	100	65.17	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	9.24%
2702	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_河东水田分24#变压器小花山	200	54.96	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	-1.54%
2703	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_大庄分24右1#变压器董郭屯	200	62.52	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	3.84%
2704	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_大庄分26左1#变压器董郭屯西	200	48.54	82.92	82.92	未进入负面清单	否	无	8.46%
2705	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_站前分11#变压器站前	200	63.27	53.46	53.46	未进入负面清单	否	无	-5.56%
2706	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_林山支2#变压器董郭屯大棚	200	55.25	69.50	69.50	未进入负面清单	否	无	7.37%
2707	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_林山支16左1#变压器林山	100	45.95	44.05	44.05	未进入负面清单	否	无	-5.59%
2708	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_林山支21#变压器林山	100	48.97	41.03	41.03	未进入负面清单	否	无	-5.01%

2709	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_大庄分50#变压器大庄	200	49.88	80.24	80.24	未进入负面清单	否	无	-4.82%
2710	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_大庄支2右2#变压器大	200	65.33	49.34	49.34	未进入负面清单	否	无	6.84%
2711	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_大庄支10#变压器大庄	200	46.61	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	1.57%
2712	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_孔屯分8#变压器孔屯	160	64.76	40.38	40.38	未进入负面清单	否	无	-0.96%
2713	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_综合厂分12#变压器宫	50	68.13	10.94	10.94	未进入负面清单	否	无	-1.41%
2714	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干98#变压器大庞	100	59.65	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	-9.03%
2715	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干103左3#变压器碧流河隋	100	54.01	35.99	35.99	未进入负面清单	否	无	-6.97%
2716	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_隋屯支8#变台变压器隋屯二队	100	69.14	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	-8.22%
2717	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_塔寺分13右3#变压器王屯	50	45.65	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	0.78%
2718	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_塔寺分9右2#变压器王	100	59.85	30.15	30.15	未进入负面清单	否	无	6.81%
2719	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_塔寺棚支8#变压器塔寺棚	100	67.90	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	6.29%

2720	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_塔寺分25#变压器塔寺	50	49.25	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	-5.71%
2721	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干114#变压器柳屯	315	48.54	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	3.45%
2722	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_东坦支8#变压器柳屯南	200	50.35	79.30	79.30	未进入负面清单	否	无	-7.68%
2723	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干140#变台变压器温家三队	315	66.57	73.80	73.80	未进入负面清单	否	无	6.67%
2724	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干125左4#变压器温四	315	45.71	139.51	139.51	未进入负面清单	否	无	2.75%
2725	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干131#变压器温家五队	100	57.85	32.15	32.15	未进入负面清单	否	无	8.84%
2726	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_市干线133#变台变压器温家六队	160	46.62	69.41	69.41	未进入负面清单	否	无	-5.86%
2727	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_干岛分广忠支4#变台变压器温家六队南	100	60.40	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	-8.96%
2728	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干142#变台变压器于屯	200	66.43	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	-1.31%

2729	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干140#变压器于屯北	80	58.71	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	-6.13%
2730	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_干岛分49#变压器干岛	50	47.28	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	3.07%
2731	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干165#变压器谢屯小台	100	64.32	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	5.28%
2732	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干171左1#变台变压器渔业	100	64.12	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	-4.46%
2733	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_谢屯干153右2#变压器谢屯	160	55.19	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	5.05%
2734	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干6#变压器医院1	400	47.78	168.88	168.88	未进入负面清单	否	无	-6.67%
2735	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干6#变台变压器医院2	315	61.06	91.16	91.16	未进入负面清单	否	无	4.99%
2736	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	医院小区1	630	61.42	180.05	180.05	未进入负面清单	否	无	-7.96%
2737	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	医院小区2	630	49.09	257.73	257.73	未进入负面清单	否	无	-9.36%
2738	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干11#变台变压器县服装厂	160	59.03	49.55	49.55	未进入负面清单	否	无	-4.99%
2739	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	水泵小区	630	51.87	240.22	240.22	未进入负面清单	否	无	-6.96%

2740	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干16#变压器中心市场	400	59.90	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	9.43%
2741	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干21#变压器自来	315	63.36	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	3.54%
2742	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干26#变压器城复三队	125	65.81	30.24	30.24	未进入负面清单	否	无	4.02%
2743	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干29右3#变台变压器造纸抽水	100	62.66	27.34	27.34	未进入负面清单	否	无	-9.10%
2744	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干33右2#变压器理石厂	400	54.69	141.24	141.24	未进入负面清单	否	无	1.49%
2745	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干39#变压器老古十队	200	52.17	75.66	75.66	未进入负面清单	否	无	5.50%
2746	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干53#变压器电管站	100	65.48	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	7.36%
2747	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干60#变压器老古种站	80	51.35	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	9.02%
2748	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_金哨干60#变压器老古种站西	250	48.52	103.70	103.70	未进入负面清单	否	无	4.01%

2749	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_小付屯分2右1#变压器市场后	315	67.25	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无	0.86%
2750	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_小付屯分7#变压器小付屯	200	50.98	78.04	78.04	未进入负面清单	否	无	-7.44%
2751	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_西沟分5#变压器城复小学	100	60.44	29.56	29.56	未进入负面清单	否	无	-4.13%
2752	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_西沟支11#变压器西沟	100	60.81	29.19	29.19	未进入负面清单	否	无	2.07%
2753	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_于屯分7#变压器于屯	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	2.43%
2754	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_老古分1#变压器小老古	80	55.64	27.49	27.49	未进入负面清单	否	无	0.64%
2755	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_老古分7#变压器大老古	200	59.81	60.38	60.38	未进入负面清单	否	无	5.19%
2756	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_老古分8#变压器大老古	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	5.96%
2757	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_东井分7#变压器大房	200	68.34	43.32	43.32	未进入负面清单	否	无	-3.95%
2758	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_东井分8#变压器大房东	200	55.41	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	-3.30%
2759	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_东井分9#变压器大房北	200	56.93	66.14	66.14	未进入负面清单	否	无	0.43%

2760	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms_隈屯分6#变压器隈屯	50	47.65	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	5.67%
2761	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干11#变压器后赵	50	54.47	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	1.79%
2762	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干27#前后刘	80	54.40	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	-9.74%
2763	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_姜窑分14#变压器姜窑	30	63.15	8.06	8.06	未进入负面清单	否	无	-7.08%
2764	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_姜窑分5左5#变压器姜窑大棚	100	53.60	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	7.32%
2765	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干39#变压器王窑	100	55.12	34.88	34.88	未进入负面清单	否	无	-9.84%
2766	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干47#左3变压器高岚	50	56.91	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	7.63%
2767	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_牟沟分8#变压器牟沟屯	100	56.91	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	-6.89%
2768	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干75#变压器高屯	100	63.76	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	1.63%
2769	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_高屯分8#变压器高屯棚	100	69.90	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	-8.25%
2770	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干97#变压器吴山	400	48.07	167.72	167.72	未进入负面清单	否	无	-5.16%

2771	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_电信分3#变压器榛材沟	50	55.99	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	-4.16%
2772	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms_吴山干108#变压器王屯	100	52.60	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	2.01%
2773	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干15#变压器元岭	100	65.21	24.79	24.79	未进入负面清单	否	无	7.59%
2774	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干25#变压器庙西	100	56.72	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	-3.38%
2775	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干41#变压器庙上	160	65.18	39.71	39.71	未进入负面清单	否	无	7.17%
2776	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_邢窑分12#变压器庙下	50	46.92	21.54	21.54	未进入负面清单	否	无	2.27%
2777	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_邢窑分25#变压器邢窑	200	62.02	55.96	55.96	未进入负面清单	否	无	8.79%
2778	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_郑沟分5右3#变压器王油坊	50	47.22	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	6.84%
2779	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_郑沟分16左3#变压器前郑沟	200	66.75	46.50	46.50	未进入负面清单	否	无	-3.19%
2780	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_郑沟分26左2#变压器中郑棚	50	69.49	10.26	10.26	未进入负面清单	否	无	1.34%
2781	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_郑沟分32#变压器中郑	200	67.60	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-6.28%

2782	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_黑黄沟支27#变压器前进屯	100	63.24	26.76	26.76	未进入负面清单	否	无	4.77%
2783	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_姜水支12#变压器自来	200	58.21	63.58	63.58	未进入负面清单	否	无	4.83%
2784	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_姜屯支12#变压器姜屯	250	48.63	103.43	103.43	未进入负面清单	否	无	-3.64%
2785	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_郑沟分37右3#变压器后郑沟	100	64.87	25.13	25.13	未进入负面清单	否	无	-6.61%
2786	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_崔沟棚支1右1#变压器崔沟	100	65.52	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	-3.16%
2787	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_崔沟棚支3左3#变台变压器崔沟南棚	80	55.50	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	2.36%
2788	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_崔沟棚支11左2#变压器崔沟中棚	50	67.87	11.07	11.07	未进入负面清单	否	无	-4.56%
2789	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_崔沟棚支24#变压器崔沟北棚	80	67.03	18.38	18.38	未进入负面清单	否	无	6.38%
2790	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_郑沟分75#变压器刘沟	400	51.84	152.64	152.64	未进入负面清单	否	无	9.71%
2791	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_迟沟支18#变压器迟沟	100	58.40	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	-0.80%

2792	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_迟沟支16左1#柱上变压器迟沟2	200	49.11	81.78	81.78	未进入负面清单	否	无	4.29%
2793	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干49右2#变压器王油坊棚	160	54.75	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	7.26%
2794	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	应家干61#变台变压器宫屯北棚	160	48.39	66.58	66.58	未进入负面清单	否	无	0.30%
2795	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_宫屯分7左5#变压器宫屯棚3	160	66.12	38.21	38.21	未进入负面清单	否	无	-9.67%
2796	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_宫屯分7左1#变压器宫屯棚2	160	61.07	46.29	46.29	未进入负面清单	否	无	-9.76%
2797	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_宫屯分7右5#变压器宫屯大棚	160	66.70	37.28	37.28	未进入负面清单	否	无	4.82%
2798	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_宫屯分20#变压器宫屯	100	59.14	30.86	30.86	未进入负面清单	否	无	-2.97%
2799	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_宫屯分16#变压器万生	100	51.65	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	-0.68%
2800	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_小毛房分13#变压器大毛房	200	49.36	81.28	81.28	未进入负面清单	否	无	1.51%

2801	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_小毛房分24#变压器小毛房	100	68.50	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.15%
2802	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_小毛房分27#变压器小毛房2	100	45.99	44.01	44.01	未进入负面清单	否	无	-3.06%
2803	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干77#变压器王后	50	46.02	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	5.68%
2804	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_姜屯支2#变压器王前	50	53.90	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	-8.74%
2805	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_姜屯分12#变压器应姜	100	46.26	43.74	43.74	未进入负面清单	否	无	4.15%
2806	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干88#变压器应屯	100	56.85	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	-0.32%
2807	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_邢屯分10#变压器邢屯	100	61.69	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	-4.35%
2808	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms_应家干93#变压器应家	100	65.60	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.58%
2809	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_大森分2#变压器变电所前	100	65.95	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	0.71%
2810	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_大森分8左2#变压器百	160	48.43	66.51	66.51	未进入负面清单	否	无	3.58%
2811	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_废品支7#变压器废品	50	52.70	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	9.17%

2812	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_南沟支7左2#变压器油	100	68.29	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	1.69%
2813	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_南沟支18#变压器南沟	100	58.47	31.53	31.53	未进入负面清单	否	无	-6.31%
2814	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_南沟支13左3#变压器公寓	30	63.11	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	-5.09%
2815	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_大森分12#变压器城里	200	58.18	63.64	63.64	未进入负面清单	否	无	8.96%
2816	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_花山支2#变压器四运	100	54.09	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	7.77%
2817	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_花山支13#变压器油库抽油	400	56.42	134.32	134.32	未进入负面清单	否	无	-8.03%
2818	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_花山支26#变压器大花	50	55.07	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	-6.34%
2819	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_大森分25#变压器水产	315	63.43	83.70	83.70	未进入负面清单	否	无	2.14%
2820	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_大森分36#变压器百货	200	69.25	41.50	41.50	未进入负面清单	否	无	5.51%
2821	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_市干干4左1#变压器众	200	67.90	44.20	44.20	未进入负面清单	否	无	-6.97%
2822	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_市干干14#变压器三中家属	200	65.80	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	-4.15%

2823	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_中心小学分15左1#变台变压器	80	62.99	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	-2.72%
2824	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_市干干12#变压器地税	200	45.71	88.58	88.58	未进入负面清单	否	无	7.00%
2825	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_市干干9#变压器邮局	315	66.31	74.62	74.62	未进入负面清单	否	无	2.63%
2826	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_市干干29#变压器大卢幼儿院	400	65.60	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	-5.56%
2827	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms_市干干51#变压器后刘	100	57.84	32.16	32.16	未进入负面清单	否	无	5.03%
2828	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	市干线中心小学分14左1#变台变压器22中学	80	55.43	27.66	27.66	未进入负面清单	否	无	-6.21%
2829	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分97#变压器宁沟	100	48.07	41.93	41.93	未进入负面清单	否	无	3.40%
2830	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分85#变压器小庄	80	52.48	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	-9.23%
2831	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分66#变压器大庄西街	100	45.21	44.79	44.79	未进入负面清单	否	无	-4.38%
2832	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支4#变压器前刘	200	62.92	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	-2.30%

2833	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_季屯支12#变压器季屯	200	59.78	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无	0.57%
2834	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_季屯支17#变压器新风	200	55.02	69.96	69.96	未进入负面清单	否	无	-1.49%
2835	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支10右4#变压器小甸	100	59.34	30.66	30.66	未进入负面清单	否	无	2.46%
2836	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支26#变台变压器小甸水	315	52.10	119.39	119.39	未进入负面清单	否	无	6.97%
2837	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大东支9#变压器大西	50	59.64	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	-0.92%
2838	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大东支13#变压器大东	100	47.49	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	8.25%
2839	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_柳屯支1#柳屯东	100	55.47	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	-6.50%
2840	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_柳屯支6左2#柳屯南	100	53.38	36.62	36.62	未进入负面清单	否	无	2.33%
2841	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_柳屯支11#柳屯西	100	56.24	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	-8.85%
2842	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支43#变压器柳屯	100	53.16	36.84	36.84	未进入负面清单	否	无	-7.64%
2843	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支51#变压器向阳	200	64.09	51.82	51.82	未进入负面清单	否	无	-7.70%

2844	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支76右5#变压器梁东	50	55.93	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	-5.88%
2845	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_大甸支79右3#变压器梁西	200	58.99	62.02	62.02	未进入负面清单	否	无	-7.71%
2846	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分37#变压器大卢	200	46.55	86.90	86.90	未进入负面清单	否	无	-7.85%
2847	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分27右2#变压器小卢	50	54.35	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	8.34%
2848	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_敬老院支9左2#变压器敬老院	50	48.89	20.56	20.56	未进入负面清单	否	无	-2.37%
2849	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_敬老院支14#变压器大卢大棚	100	69.21	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	-4.28%
2850	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分13右1#变压器甸坦	160	52.11	60.62	60.62	未进入负面清单	否	无	-2.71%
2851	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦支6#变台变压器甸坦二队	100	54.14	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	-9.49%
2852	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms_甸坦分4左4#变压器西	200	53.39	73.22	73.22	未进入负面清单	否	无	-2.08%

2853	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干3#变压器新城小区	400	62.80	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	-0.92%
2854	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干5#新城小区1#变压器	315	45.07	141.53	141.53	未进入负面清单	否	无	-1.32%
2855	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干7#变压器国税	200	51.47	77.06	77.06	未进入负面清单	否	无	4.03%
2856	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干10#变压器工长	160	54.97	56.05	56.05	未进入负面清单	否	无	0.30%
2857	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干8右1#变压器黑板厂家属	100	50.35	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	-3.55%
2858	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干24#变压器敬老	30	47.20	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	6.75%
2859	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干37#变台变压器	20	61.68	5.66	5.66	未进入负面清单	否	无	-1.16%
2860	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干39#变台变压器	50	69.97	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	-3.75%
2861	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_沙金分9#变压器李卧龙	80	60.68	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	1.09%
2862	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_沙金分16#变压器半道	50	51.82	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	-0.75%
2863	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_公路支22#变压器王屯大棚	30	66.77	6.97	6.97	未进入负面清单	否	无	4.43%

2864	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王沟支7#变压器潘屯	200	54.32	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	9.03%
2865	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王沟支10#变压器金厂	100	57.39	32.61	32.61	未进入负面清单	否	无	6.97%
2866	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王沟支17右2#变压器金厂村	200	53.54	72.92	72.92	未进入负面清单	否	无	4.09%
2867	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王沟支23#变压器王沟	50	56.88	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	8.36%
2868	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_沙金分30左3#变压器鲁屯	50	56.79	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	0.00%
2869	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_沙金分45右3#变压器史屯	400	57.93	128.28	128.28	未进入负面清单	否	无	-7.24%
2870	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王屯支6#变压器沙金王屯	50	64.36	12.82	12.82	未进入负面清单	否	无	8.84%
2871	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_尹山支7右4#变压器后	50	60.02	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	-7.77%
2872	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_尹山支8#变压器后排棚	80	65.15	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	7.01%
2873	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_郭屯棚支5#变台变压器郭屯大棚	160	58.81	49.90	49.90	未进入负面清单	否	无	-9.39%

2874	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_尹山支17#变压器前排	50	48.04	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	8.64%
2875	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_尹山支22#变压器郭屯	100	57.20	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-2.54%
2876	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_尹山支34#变压器尹山	100	53.40	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	-5.75%
2877	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_沙金分63#变压器沙金	200	60.59	58.82	58.82	未进入负面清单	否	无	2.24%
2878	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干80左2#变压器吕卧龙	200	51.08	77.84	77.84	未进入负面清单	否	无	-6.95%
2879	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_吕卧龙分6#变压器吕卧龙西	200	48.22	83.56	83.56	未进入负面清单	否	无	2.45%
2880	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分13#变压器源发棚	200	49.07	81.86	81.86	未进入负面清单	否	无	1.32%
2881	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_唐福兴支7#变压器包屯	100	53.66	36.34	36.34	未进入负面清单	否	无	5.84%
2882	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_于沟支10#变压器于沟	400	50.95	156.20	156.20	未进入负面清单	否	无	5.98%
2883	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_唐福兴支21#变台变压器小山	100	69.63	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	8.53%

2884	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_唐福兴支24右7#变压器五小厂	80	50.16	31.87	31.87	未进入负面清单	否	无	3.71%
2885	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_唐福兴支32#变台变压器唐福兴	100	52.13	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	1.27%
2886	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_唐福兴支27右3#变压器唐福兴棚	30	58.03	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	-4.16%
2887	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分20右2#变压器源发屯	250	55.33	86.68	86.68	未进入负面清单	否	无	-1.44%
2888	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分23左1#变压器原发北棚	100	54.08	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	4.25%
2889	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_李东支8#变压器李东	400	51.86	152.56	152.56	未进入负面清单	否	无	-2.88%
2890	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_李东支14右2#变压器李东大棚	100	60.55	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	-3.88%
2891	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分38左1#变压器李西	400	64.25	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
2892	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分45左1#变压器董沟	50	57.76	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	9.59%

2893	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分37右1#变压器董沟二队	30	50.92	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	0.62%
2894	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王窑支9#变压器刘窑屯	50	51.52	19.24	19.24	未进入负面清单	否	无	-4.89%
2895	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_徐蚂沟支13#变压器菜	200	65.19	49.62	49.62	未进入负面清单	否	无	-7.11%
2896	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_徐蚂沟支17右6#变压器孙屯	200	56.56	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	1.22%
2897	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_孙屯支9#柱上变压器孙屯2	200	61.33	57.34	57.34	未进入负面清单	否	无	3.99%
2898	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_徐蚂沟支29#变压器徐蚂沟	100	59.31	30.69	30.69	未进入负面清单	否	无	1.39%
2899	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_徐蚂沟支33#柱上变压器徐蚂沟	100	65.79	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	8.39%
2900	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分67#变压器刘炉屯	400	48.11	167.56	167.56	未进入负面清单	否	无	2.80%
2901	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分76#变压器高	100	62.77	27.23	27.23	未进入负面清单	否	无	-7.00%
2902	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分86#变压器香瓜沟	50	56.34	16.83	16.83	未进入负面清单	否	无	-2.40%

2903	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯棚支6#变压器清泥洼	100	65.01	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	-9.93%
2904	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯棚支4左5#变压器凡茂基	50	69.21	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	0.41%
2905	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯棚支17#变台变压器张屯棚	200	56.11	67.78	67.78	未进入负面清单	否	无	-9.73%
2906	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分106左5#变压器下吴屯	400	49.96	160.16	160.16	未进入负面清单	否	无	7.52%
2907	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_修屯支6#变压器修屯	200	58.80	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-2.88%
2908	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_王沟棚支4#变台变压器王沟大棚	100	50.07	39.93	39.93	未进入负面清单	否	无	7.65%
2909	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分123#变压器下吴王沟	315	66.06	75.41	75.41	未进入负面清单	否	无	4.12%
2910	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分135左2#变压器蔡屯	100	66.71	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无	-9.05%
2911	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分145左4#变台变压器芦	50	60.06	14.97	14.97	未进入负面清单	否	无	-5.94%

2912	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_小李屯分151#变台变压器小李屯	100	55.74	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	2.58%
2913	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干122左3#变压器六、七队	200	56.50	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	4.43%
2914	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干126左10#变压器五队	50	48.25	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	-0.65%
2915	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_东邓分4#变压器东邓西	400	52.30	150.80	150.80	未进入负面清单	否	无	-4.04%
2916	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干160#变台变压器小甸	400	62.74	109.04	109.04	未进入负面清单	否	无	2.11%
2917	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干160左4#变压器平房	50	48.51	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	-0.30%
2918	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干168#变台变压器瑞达	160	65.90	38.56	38.56	未进入负面清单	否	无	-0.03%
2919	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干174#变压器油房	50	65.62	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	4.46%
2920	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_微波干189#变压器姜屯	50	65.45	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	-0.72%
2921	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_东邓分16#变压器东邓	400	51.86	152.56	152.56	未进入负面清单	否	无	7.59%

2922	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_东邓棚支18#变压器东邓棚	100	60.91	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无	0.10%
2923	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_山头分12#变压器山头	50	54.69	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	8.81%
2924	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_永利分2#变压器苗屯	80	62.17	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	9.03%
2925	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_永利分11左4#变压器西店	100	50.10	39.90	39.90	未进入负面清单	否	无	-3.29%
2926	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_永利分15左4#变压器永利	50	57.56	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	-4.62%
2927	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_杜屯支7#变压器杜屯	50	62.93	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无	-9.69%
2928	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_半拉山分2#变压器金哨	100	45.57	44.43	44.43	未进入负面清单	否	无	-7.91%
2929	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分14左4#变压器石柱沟	80	46.02	35.18	35.18	未进入负面清单	否	无	4.50%
2930	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分23右6#变压器刘沟	100	58.57	31.43	31.43	未进入负面清单	否	无	-8.35%
2931	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分25左1#变压器金山村	160	48.31	66.70	66.70	未进入负面清单	否	无	-1.74%

2932	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_金山小区支15#柱上变压器金山村小区	200	57.76	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	0.07%
2933	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_尹屯支8#变台变压器尹屯	50	67.95	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	0.76%
2934	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_陶屯支8#变压器陶屯	50	66.46	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	-4.11%
2935	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分43#变压器和尚	50	66.46	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	0.25%
2936	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分59左4#变压器占屯	200	68.05	43.90	43.90	未进入负面清单	否	无	4.71%
2937	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分68右2#变压器陶店	50	53.15	18.43	18.43	未进入负面清单	否	无	-9.31%
2938	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯支2左6#变压器李	50	52.08	18.96	18.96	未进入负面清单	否	无	9.32%
2939	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯支5#变压器夏屯	50	57.43	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	10.00%
2940	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯支31#变台变压器李店大棚	50	68.76	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	-3.48%
2941	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_张屯支16#变压器张屯	100	65.88	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	2.55%

2942	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_岳屯支2#变压器于屯	400	66.17	95.32	95.32	未进入负面清单	否	无	1.37%
2943	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_岳屯支11#变压器岳屯	100	50.12	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	-9.45%
2944	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_严屯分95#变压器严屯	80	56.64	26.69	26.69	未进入负面清单	否	无	-5.95%
2945	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_杨房支19#变压器杨房	80	53.82	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	-7.39%
2946	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_金哨水利分3#变台变压器修利坤	80	53.23	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	-7.49%
2947	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_潮河沿分3左1#变压器宋屯	400	54.93	140.28	140.28	未进入负面清单	否	无	-4.02%
2948	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_潮河沿分8#变压器庙下	200	67.27	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	1.43%
2949	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_潮河沿分14#变压器潮河沿	400	62.34	110.64	110.64	未进入负面清单	否	无	-9.06%
2950	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干6#变压器农机	200	58.25	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	-9.84%
2951	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干9左1#变压器东方小区	160	49.16	65.34	65.34	未进入负面清单	否	无	-1.87%
2952	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干10#变压器君	250	51.53	96.18	96.18	未进入负面清单	否	无	-4.63%

2953	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_金三角箱变	100	64.04	25.96	25.96	未进入负面清单	否	无	9.74%
2954	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干13#变台变压器交通队	50	63.21	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	-5.52%
2955	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_初屯分6#变压器初屯	100	53.17	36.83	36.83	未进入负面清单	否	无	7.30%
2956	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干15#左4#变压器大付屯	200	48.92	82.16	82.16	未进入负面清单	否	无	1.55%
2957	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干13右1#变台1#变压器	100	59.27	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	-3.39%
2958	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干13右1#变台2#变压器	100	59.88	30.12	30.12	未进入负面清单	否	无	-1.29%
2959	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	城皮东干22右1#柱上变压器供电所	200	54.68	70.64	70.64	未进入负面清单	否	无	4.22%
2960	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_金厂学校分2#变压器碧岸	50	61.19	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	-6.65%
2961	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_金厂学校分14#变台1#变压器金厂小区	200	65.48	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	7.17%

2962	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干37右4#变压器王甸	200	66.28	47.44	47.44	未进入负面清单	否	无	-4.62%
2963	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干52#变压器栾店棚	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	-5.05%
2964	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_梁屯水利分5左2#变台变压器钟梁屯	100	59.34	30.66	30.66	未进入负面清单	否	无	9.67%
2965	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_梁屯水利分5左2#变压器中梁屯小台	100	54.26	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	-5.50%
2966	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_梁屯棚支9#梁屯棚	400	56.94	132.24	132.24	未进入负面清单	否	无	5.78%
2967	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_阎王殿分2#栾店北	200	57.03	65.94	65.94	未进入负面清单	否	无	-8.56%
2968	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_阎王殿分14#变压器阎王店鲁屯	200	45.45	89.10	89.10	未进入负面清单	否	无	7.96%
2969	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_阎王殿分19#变压器阎王殿棚	160	47.35	68.24	68.24	未进入负面清单	否	无	8.08%
2970	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干60#变压器栾店南	50	58.27	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	-1.86%

2971	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_城皮东干87#变压器小单屯	50	46.33	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	-1.61%
2972	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_柏棵分11#变压器半道	50	52.91	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	-1.84%
2973	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_柏棵分18#变压器焦屯	100	52.19	37.81	37.81	未进入负面清单	否	无	-0.40%
2974	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_下吴支10左4#变压器任店	50	61.46	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	-9.21%
2975	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_下吴支16#变压器张吴	100	49.86	40.14	40.14	未进入负面清单	否	无	4.83%
2976	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_下吴支27#变压器姜平	160	64.84	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	2.65%
2977	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_下吴支39#变压器黄坡	100	52.25	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	-8.94%
2978	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_下吴支53#变压器金屯	200	69.89	40.22	40.22	未进入负面清单	否	无	0.34%
2979	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_张沟支11#变压器张沟	100	59.35	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	-9.13%
2980	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_姜沟支7#变压器姜沟	100	69.52	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
2981	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_柏棵分34右3#变压器马屯	50	54.89	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	9.26%

2982	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_柏棵分39#变压器姜唐	100	60.17	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	4.95%
2983	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_王沟支11#变压器王沟	100	46.16	43.84	43.84	未进入负面清单	否	无	-8.63%
2984	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_团部支6右2#变压器尹	200	49.98	80.04	80.04	未进入负面清单	否	无	5.43%
2985	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_柏棵分68#变压器小柏	100	64.59	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	4.71%
2986	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	电网_谭南线谭南干28右1#	160	56.46	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	-0.52%
2987	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	电网_谭南干22#变台变压	200	51.13	77.74	77.74	未进入负面清单	否	无	-4.67%
2988	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干61右1#变台变压器	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清单	否	无	6.03%
2989	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干65右1#变台变压器	100	45.71	44.29	44.29	未进入负面清单	否	无	2.24%
2990	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干68左6#	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-0.56%
2991	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干56#右3变台变压器	50	49.30	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	0.36%
2992	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分6#右7变台变压器	100	69.37	20.63	20.63	未进入负面清单	否	无	0.40%

2993	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分21#变台变压器	50	57.45	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	-7.66%
2994	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分砖厂支11#左1变台变压器	50	45.83	22.09	22.09	未进入负面清单	否	无	9.28%
2995	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干95#右6变台变压器	50	60.21	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	-1.07%
2996	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干99#左4变台变压器	100	60.94	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	3.04%
2997	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干103#左4变台变压	100	49.17	40.83	40.83	未进入负面清单	否	无	1.74%
2998	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干114#变台变压器	50	46.53	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	-7.63%
2999	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线刘沟北支9#	100	66.76	23.24	23.24	未进入负面清单	否	无	8.64%
3000	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分49左4#变台变压器	100	45.68	44.32	44.32	未进入负面清单	否	无	7.24%
3001	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线刘沟南支	100	47.48	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	4.07%
3002	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分59#变台变压器	200	67.44	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	-6.86%
3003	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线小学支6#	100	68.32	21.68	21.68	未进入负面清单	否	无	3.34%
3004	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分52#右1	100	50.05	39.95	39.95	未进入负面清单	否	无	-5.54%
3005	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	卢屯支5左4#变台变压器	400	59.98	120.08	120.08	未进入负面清单	否	无	9.02%

3006	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	卢屯支17#左1变台变压器	80	49.39	32.49	32.49	未进入负面清单	否	无	5.78%
3007	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分卢屯支23#变台变压	50	50.10	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	5.77%
3008	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分#67变台变压器	80	51.69	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	7.68%
3009	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分90#左9	100	47.62	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	-5.15%
3010	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分冷屯支6#	50	64.05	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	9.61%
3011	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分冷屯支19#	100	61.25	28.75	28.75	未进入负面清单	否	无	-7.39%
3012	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分98#右3	30	48.73	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	-8.54%
3013	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	10kV刘沟分103右3#柱上变压器	200	59.96	60.08	60.08	未进入负面清单	否	无	-4.44%
3014	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分113#右2	80	47.85	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	-3.46%
3015	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分122#	50	54.42	17.79	17.79	未进入负面清单	否	无	1.66%
3016	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分130#	100	68.63	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	-8.92%
3017	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干10#右4变台变压器	100	65.90	24.10	24.10	未进入负面清单	否	无	7.66%
3018	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李屯分10#变台变压器	200	48.03	83.94	83.94	未进入负面清单	否	无	-8.61%
3019	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干27右7#柱上变压器	100	54.46	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	6.70%

3020	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干29#右5变台变压器	125	61.64	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	-7.15%
3021	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干54右5#	200	58.90	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	-8.35%
3022	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干54左5#	200	56.02	67.96	67.96	未进入负面清单	否	无	7.26%
3023	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	徐屯支8#变台变压器	200	63.87	52.26	52.26	未进入负面清单	否	无	-6.41%
3024	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干40#左6变台变压器	100	48.32	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	-5.04%
3025	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线中孙支9#变台变压器	200	46.53	86.94	86.94	未进入负面清单	否	无	3.32%
3026	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干83左2#变台变压器	200	67.23	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	-0.01%
3027	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线徐庄支1#变台变压器	100	61.19	28.81	28.81	未进入负面清单	否	无	-3.93%
3028	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线徐庄南支3#变台变压器	100	60.53	29.47	29.47	未进入负面清单	否	无	7.47%
3029	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	石板沟分7#变台变压器	200	63.60	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	8.62%
3030	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	石板沟分18#变台变压器	100	69.46	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	-9.36%
3031	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干75#右1变台变压器	80	66.88	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	7.65%

3032	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线南陈沟分8#变压器	100	50.20	39.80	39.80	未进入负面清单	否	无	-8.91%
3033	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干94#变台变压器	100	64.46	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	-5.10%
3034	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分17#左4大范屯	100	66.33	23.67	23.67	未进入负面清单	否	无	9.05%
3035	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分28#左4变台变压器	100	65.20	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	7.21%
3036	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	葛沟支7#变台变压器	100	68.29	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	-7.39%
3037	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分35#左7变台变压器	30	59.38	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	-9.91%
3038	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分45#变台变压器	100	67.26	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	6.32%
3039	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	长安庙分13#变台变压器	30	67.11	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	3.51%
3040	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	二王支17#变台变压器	100	45.14	44.86	44.86	未进入负面清单	否	无	-0.01%
3041	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	二王支8右2#变台变压器	200	68.72	42.56	42.56	未进入负面清单	否	无	-3.59%
3042	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	范屯支2#变台变压器	100	60.41	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无	-7.79%
3043	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支18左3#变台变压器	200	55.08	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	-7.12%

3044	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支24#变台变压器	50	45.62	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	8.35%
3045	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支4右3#变台变压器	200	56.44	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	-4.71%
3046	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	吕屯支3#变台变压器	200	55.35	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-2.52%
3047	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支19#变台变压器	100	51.23	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	7.52%
3048	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支29右8#变台变压器	100	52.89	37.11	37.11	未进入负面清单	否	无	-8.50%
3049	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支33#变台变压器	100	61.15	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	9.52%
3050	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支3#变台变压器	100	65.61	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	-3.63%
3051	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支55#变台变压器	100	67.21	22.79	22.79	未进入负面清单	否	无	8.12%
3052	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支73#变台变压器	50	61.05	14.48	14.48	未进入负面清单	否	无	-5.06%
3053	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	山嘴西支1#变台变压器	200	52.03	75.94	75.94	未进入负面清单	否	无	2.96%
3054	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	双德支1#变台变压器	100	59.22	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	4.13%
3055	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	孙家沟支10#变台变压器	100	56.93	33.07	33.07	未进入负面清单	否	无	8.11%

3056	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线杜屯支11#	100	68.14	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	4.12%
3057	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线李沟支6间	100	49.22	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	3.93%
3058	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线万沟支13#	100	61.17	28.83	28.83	未进入负面清单	否	无	-8.69%
3059	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线郑屯南支9#	100	45.52	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	-4.71%
3060	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	陶窝支11#变压	100	47.42	42.58	42.58	未进入负面清单	否	无	-8.08%
3061	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	王屯支13#变台变压器	200	67.92	44.16	44.16	未进入负面清单	否	无	4.81%
3062	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分103#右3变台变压	80	48.98	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	-1.39%
3063	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分115#右1变台变压	30	48.95	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	4.75%
3064	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分17#右3变台变压器	100	67.67	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	-7.66%
3065	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分38#左8变台变压器	100	45.37	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	-6.17%
3066	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分83#左1变台变压器	100	50.02	39.98	39.98	未进入负面清单	否	无	-9.32%
3067	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分95#右2	50	59.60	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	-1.13%
3068	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	夏沟分2右2#柱上变压器	200	60.84	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	-3.80%
3069	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	夹河线	西沟分10#变台变压器	30	64.39	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	-6.47%

3070	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	夹河线	西沟分15#变台变压器	30	50.01	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
3071	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	大崔分38#右6柱上变压器	400	52.37	150.52	150.52	未进入负面清单	否	无	7.59%
3072	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	楼山分10#右5柱上变压器	200	54.99	70.02	70.02	未进入负面清单	否	无	3.49%
3073	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分117#变台变压器1	80	63.80	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	8.04%
3074	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分125#变台变压器	80	59.52	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	2.29%
3075	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分165右3#变台变压	400	48.57	165.72	165.72	未进入负面清单	否	无	6.39%
3076	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分213#变台变压器	200	45.90	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	5.95%
3077	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分232#变台变压器	200	67.36	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	2.27%
3078	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分265右1#变台变压	100	49.20	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-7.17%
3079	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分70右2#变台变压器	200	56.13	67.74	67.74	未进入负面清单	否	无	-1.00%
3080	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	宋屯支5#柱上变压器	50	59.61	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	7.55%
3081	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	孙屯支3#左2变压	100	46.11	43.89	43.89	未进入负面清单	否	无	9.78%

3082	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东干9右2#变台变压器	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清单	否	无	-1.16%
3083	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线11#左7变台变压器	50	46.87	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	-8.72%
3084	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分27#右5变台变压器	100	63.81	26.19	26.19	未进入负面清单	否	无	-0.67%
3085	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分55#右4变台变压器	200	52.43	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	8.10%
3086	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分59#变台变压	200	67.19	45.62	45.62	未进入负面清单	否	无	9.52%
3087	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分63#变台变压	100	58.10	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	6.54%
3088	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支10#右17变台变压器	50	59.28	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	6.06%
3089	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支16#左2变台变压器	50	67.57	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	8.43%
3090	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支26#变台变压	80	63.01	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	-4.22%
3091	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分10#	10	46.06	4.39	4.39	未进入负面清单	否	无	-2.32%
3092	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分19#变台变压	50	57.03	16.49	16.49	未进入负面清单	否	无	-8.01%

3093	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分23#变台变压	50	50.03	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	-9.46%
3094	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分34#变台变压	100	59.40	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.95%
3095	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分43#变台变压	100	67.45	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	-6.21%
3096	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分4#变台变压器	200	58.23	63.54	63.54	未进入负面清单	否	无	1.90%
3097	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分54#	100	63.27	26.73	26.73	未进入负面清单	否	无	1.60%
3098	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线卢北支15#右3	200	67.28	45.44	45.44	未进入负面清单	否	无	-9.73%
3099	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线卢北支20#变台变压	100	46.89	43.11	43.11	未进入负面清单	否	无	-9.78%
3100	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线沙包支5#	100	55.73	34.27	34.27	未进入负面清单	否	无	-1.99%
3101	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分101#右4变台变压器	100	62.54	27.46	27.46	未进入负面清单	否	无	-3.94%
3102	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分#123左5变台变压器	200	62.93	54.14	54.14	未进入负面清单	否	无	-8.49%
3103	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分137#变台变压器	100	46.07	43.93	43.93	未进入负面清单	否	无	5.52%

3104	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分#159变台变压器	50	49.84	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	1.69%
3105	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分165#右6	50	50.71	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	-9.89%
3106	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分175#变台变压器	100	57.42	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	-2.01%
3107	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分1#变台变压器	200	66.41	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	4.71%
3108	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分21#右5变台变压器	100	68.18	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	9.86%
3109	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分223#	100	66.94	23.06	23.06	未进入负面清单	否	无	1.13%
3110	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分26#左2变台变压器	160	58.55	50.32	50.32	未进入负面清单	否	无	1.48%
3111	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分26#左6变台变压器	100	52.23	37.77	37.77	未进入负面清单	否	无	1.80%
3112	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分40#右3变台变压器	50	53.84	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	3.43%
3113	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分51#变台变压	200	61.39	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	-6.06%

3114	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分70#变台变压	100	64.50	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-3.28%
3115	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线双伯支9#变台变压器	200	53.46	73.08	73.08	未进入负面清单	否	无	1.82%
3116	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线宋屯支12#变台变压	50	55.05	17.48	17.48	未进入负面清单	否	无	6.32%
3117	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线宋屯支1#变台变压器	50	63.46	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	-1.50%
3118	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线孙屯支12#变台变压	200	65.21	49.58	49.58	未进入负面清单	否	无	-9.57%
3119	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线孙西北支1#	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.25%
3120	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干12#左1变台变压器	100	45.38	44.62	44.62	未进入负面清单	否	无	5.80%
3121	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干15#变台变压	200	56.02	67.96	67.96	未进入负面清单	否	无	-3.60%
3122	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干30#右5变台变压器	200	49.52	80.96	80.96	未进入负面清单	否	无	1.41%
3123	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干47#左6变台变压器	50	54.79	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	5.74%
3124	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东线大崔分赵屯支10#台区变压器	100	56.62	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	8.76%

3125	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭前北支4#	100	52.89	37.11	37.11	未进入负面清单	否	无	-2.52%
3126	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭前分7#变台变压器	100	65.99	24.01	24.01	未进入负面清单	否	无	-7.28%
3127	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线王店支10#变台变压	100	64.24	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	8.80%
3128	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线王南支9#	100	67.85	22.15	22.15	未进入负面清单	否	无	-2.13%
3129	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨底东支9#	100	47.12	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	7.58%
3130	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨底支20#	100	48.28	41.72	41.72	未进入负面清单	否	无	4.75%
3131	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨沟支10#	100	64.40	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	-2.54%
3132	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线张店支7#右9变台变压器	200	65.11	49.78	49.78	未进入负面清单	否	无	-9.67%
3133	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线赵屯支5#右6变台变压器	100	65.23	24.77	24.77	未进入负面清单	否	无	8.27%
3134	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭前支1#变台变压器	200	61.35	57.30	57.30	未进入负面清单	否	无	2.88%
3135	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	王店支21#变压	100	49.14	40.86	40.86	未进入负面清单	否	无	0.52%
3136	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	小崔支1#变台变压器	100	48.51	41.49	41.49	未进入负面清单	否	无	4.63%
3137	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	杨底南支7#变台变压器	100	47.19	42.81	42.81	未进入负面清单	否	无	-0.72%

3138	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干3#配电站1#变压器	630	47.93	265.04	265.04	未进入负面清单	否	无	-3.37%
3139	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站103间隔配电变	600	52.66	224.04	224.04	未进入负面清单	否	无	-7.35%
3140	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和缘小区配电站2#变压器	500	57.48	162.60	162.60	未进入负面清单	否	无	-1.72%
3141	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干5#箱变103间隔变压器配电变压器	400	58.62	125.52	125.52	未进入负面清单	否	无	-4.42%
3142	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站104间隔配电变	600	47.22	256.68	256.68	未进入负面清单	否	无	6.55%
3143	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干10#配电站变压器	630	56.45	211.37	211.37	未进入负面清单	否	无	4.68%
3144	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干4#箱变变压器	630	51.82	240.53	240.53	未进入负面清单	否	无	2.45%
3145	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站3#变压器	630	68.23	137.15	137.15	未进入负面清单	否	无	8.82%
3146	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站1#变压器	630	64.87	158.32	158.32	未进入负面清单	否	无	-9.97%
3147	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	步行街1#箱式变电站101变压器	630	52.85	234.05	234.05	未进入负面清单	否	无	9.87%

3148	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	步行街2#箱式变电站101变压器	630	45.77	278.65	278.65	未进入负面清单	否	无	1.46%
3149	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站3#变压器	630	49.66	254.14	254.14	未进入负面清单	否	无	-7.13%
3150	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站2#变压器	630	56.58	210.55	210.55	未进入负面清单	否	无	3.36%
3151	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站1#变压器	630	58.10	200.97	200.97	未进入负面清单	否	无	-9.95%
3152	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园3#配电站2#变压器	630	56.50	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-7.69%
3153	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园4#配电站2#变压器	630	67.42	142.25	142.25	未进入负面清单	否	无	-7.52%
3154	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站2#变压器	630	67.65	140.81	140.81	未进入负面清单	否	无	9.08%
3155	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站3#变压器	630	50.29	250.17	250.17	未进入负面清单	否	无	0.51%
3156	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园3#配电站1#变压器	630	67.94	138.98	138.98	未进入负面清单	否	无	-5.94%
3157	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园1#配电站1#变压器	630	60.86	183.58	183.58	未进入负面清单	否	无	3.69%
3158	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园4#配电站1#变压器	630	52.27	237.70	237.70	未进入负面清单	否	无	-1.63%
3159	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园2#配电站2#变压器	630	59.53	191.96	191.96	未进入负面清单	否	无	-7.74%

3160	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	47.95	264.92	264.92	未进入负面清单	否	无	3.50%
3161	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	65.72	152.96	152.96	未进入负面清单	否	无	-2.96%
3162	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站1#变压器	630	59.15	194.36	194.36	未进入负面清单	否	无	-7.25%
3163	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站2#变压器	630	59.96	189.25	189.25	未进入负面清单	否	无	-1.81%
3164	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站3#变压器	630	65.24	155.99	155.99	未进入负面清单	否	无	1.27%
3165	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干4#箱变103间隔变压器配电变压器	400	52.88	148.48	148.48	未进入负面清单	否	无	-7.07%
3166	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干11#配电站2#变压	630	67.36	142.63	142.63	未进入负面清单	否	无	1.43%
3167	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干11#配电站１#变	630	57.46	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
3168	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干5#箱变变压器	630	60.68	184.72	184.72	未进入负面清单	否	无	-3.52%
3169	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干13#配电站１#变	800	50.39	316.88	316.88	未进入负面清单	否	无	0.90%

3170	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干13#配电站2#变压	630	50.62	248.09	248.09	未进入负面清单	否	无	-9.94%
3171	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站变压器	630	46.29	275.37	275.37	未进入负面清单	否	无	-1.16%
3172	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和缘小区配电站1#变压器间隔配电变压器	500	59.80	151.00	151.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
3173	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站1#变压器	630	51.40	243.18	243.18	未进入负面清单	否	无	1.93%
3174	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站2#变压器	630	47.81	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无	-9.47%
3175	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站3#变压器	630	48.77	259.75	259.75	未进入负面清单	否	无	-7.39%
3176	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干1#配电站1#变压器	630	60.99	182.76	182.76	未进入负面清单	否	无	0.42%
3177	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站3#变压器	630	55.80	215.46	215.46	未进入负面清单	否	无	-4.29%
3178	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站2#变压器	630	54.45	223.97	223.97	未进入负面清单	否	无	-7.18%
3179	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干2#配电站1#变压器	630	48.35	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	2.99%
3180	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	嘉合园配电站2#变压器	630	55.57	216.91	216.91	未进入负面清单	否	无	-3.77%

3181	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站2#配电变压器	630	59.87	189.82	189.82	未进入负面清单	否	无	3.43%
3182	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站4#变压器间隔配电变压器	630	47.08	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	7.05%
3183	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	47.27	269.20	269.20	未进入负面清单	否	无	-3.41%
3184	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园2#配电站1#变压器	630	64.49	160.71	160.71	未进入负面清单	否	无	-2.27%
3185	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站1#变压器	630	58.28	199.84	199.84	未进入负面清单	否	无	-3.94%
3186	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站1#变压器	630	63.06	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无	1.34%
3187	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	旭日开发小区配电站2#变压器	400	53.66	145.36	145.36	未进入负面清单	否	无	2.91%
3188	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干12#配电站1#变压	630	48.97	258.49	258.49	未进入负面清单	否	无	7.70%
3189	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	莲城人家1#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	56.50	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-2.24%

3190	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站3#配电变压器	800	57.24	262.08	262.08	未进入负面清单	否	无	3.77%
3191	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干14#配电站2#变压	630	50.23	250.55	250.55	未进入负面清单	否	无	-6.83%
3192	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	泰和居小区1#配电站2#变压器间隔配电变压器	500	49.12	204.40	204.40	未进入负面清单	否	无	-2.15%
3193	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干1#配电站2#变压器	630	64.17	162.73	162.73	未进入负面清单	否	无	-9.42%
3194	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	嘉合园配电站1#变压器	630	60.40	186.48	186.48	未进入负面清单	否	无	-3.63%
3195	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	旭日开发小区配电站1#变压器	400	57.94	128.24	128.24	未进入负面清单	否	无	0.36%
3196	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站1#配电变压器	630	60.65	184.91	184.91	未进入负面清单	否	无	3.74%
3197	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站2#变压器	630	52.11	238.71	238.71	未进入负面清单	否	无	-6.71%
3198	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干14#配电站1#变压	630	52.35	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	-4.87%
3199	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	泰和居小区1#配电站1#变压器间隔配电变压器	500	54.38	178.10	178.10	未进入负面清单	否	无	-8.33%

3200	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干6#配电站1#变压器	630	53.62	229.19	229.19	未进入负面清单	否	无	6.90%
3201	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	莲城人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	50.05	251.69	251.69	未进入负面清单	否	无	6.48%
3202	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站3#变压器	800	59.54	243.68	243.68	未进入负面清单	否	无	-3.40%
3203	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站1#变压器	630	54.38	224.41	224.41	未进入负面清单	否	无	-1.30%
3204	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站2#变压器	630	50.93	246.14	246.14	未进入负面清单	否	无	-6.46%
3205	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	农场分13#变台变压器	50	53.90	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	1.60%
3206	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分17#变台变压器	80	48.51	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	-7.64%
3207	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支5左2#变台变压器	160	45.65	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	-5.56%
3208	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	农场支21#	200	68.34	43.32	43.32	未进入负面清单	否	无	0.51%
3209	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	中沟支1#变台变压器	400	54.86	140.56	140.56	未进入负面清单	否	无	8.11%
3210	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	砖厂支9#	80	48.56	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	2.39%
3211	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分24左5#变台变压器	100	54.27	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	0.07%

3212	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支1右4#	100	65.48	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	-2.68%
3213	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	绿源支5#变台变压器	200	58.35	63.30	63.30	未进入负面清单	否	无	-8.81%
3214	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	绿谷支8#变台变压器	200	50.57	78.86	78.86	未进入负面清单	否	无	5.51%
3215	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干21#变台1#变压器	500	61.73	141.35	141.35	未进入负面清单	否	无	-4.43%
3216	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新东支1#柱上变压器	10	63.05	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	-0.23%
3217	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干13#变台变压器	315	64.38	80.70	80.70	未进入负面清单	否	无	8.50%
3218	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	信东支1#变台变压器	80	51.05	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	9.70%
3219	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	信屯支4#变台变压器	250	57.20	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.39%
3220	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	水利支7#	50	53.17	18.42	18.42	未进入负面清单	否	无	-6.96%
3221	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	宏远分14#	400	51.59	153.64	153.64	未进入负面清单	否	无	0.23%
3222	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分30右3#	400	46.75	173.00	173.00	未进入负面清单	否	无	2.02%
3223	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支13#	400	64.41	102.36	102.36	未进入负面清单	否	无	-2.18%
3224	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分94左4#	200	67.41	45.18	45.18	未进入负面清单	否	无	-1.26%
3225	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支13#	200	48.49	83.02	83.02	未进入负面清单	否	无	5.95%

3226	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	130台支10#变台变压器	200	67.02	45.96	45.96	未进入负面清单	否	无	-6.20%
3227	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分40#变台变压器	200	53.31	73.38	73.38	未进入负面清单	否	无	-7.83%
3228	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	净水支8#变压器	200	52.64	74.72	74.72	未进入负面清单	否	无	-3.17%
3229	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干113右5#变台变压	100	61.19	28.81	28.81	未进入负面清单	否	无	0.23%
3230	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	建材干101#变台变压器	50	64.32	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	-6.67%
3231	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支18右1#变台变压器	50	61.99	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	4.25%
3232	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支18右12#变台变压器	50	66.18	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	1.58%
3233	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支2#	50	67.76	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	7.24%
3234	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干57#变台变压器	160	68.48	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	6.73%
3235	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支24#刘屯	50	54.72	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	7.26%
3236	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干162左9#变台变压	200	67.08	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	8.60%
3237	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	福利支5左1#	80	63.24	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	-8.49%
3238	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分102#	50	68.56	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	-7.28%
3239	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支5左1#变台变压器	200	63.40	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	3.19%

3240	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	花棚支15#变台变压器	315	69.48	64.64	64.64	未进入负面清单	否	无	-2.09%
3241	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支26#变压	315	45.87	139.01	139.01	未进入负面清单	否	无	3.23%
3242	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	鲇鱼分100左1#柱上变压	200	69.26	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	-1.96%
3243	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分22左5#	100	48.16	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	-4.80%
3244	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	农场支14#柱上变压器	100	67.90	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	-3.57%
3245	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	沟东支1#变台变压器	200	58.39	63.22	63.22	未进入负面清单	否	无	-1.22%
3246	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干124#变台变压器	100	48.33	41.67	41.67	未进入负面清单	否	无	-7.44%
3247	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟分19#变台变压器	100	53.01	36.99	36.99	未进入负面清单	否	无	8.77%
3248	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支14#	160	62.51	43.98	43.98	未进入负面清单	否	无	-0.32%
3249	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分8#变台柱上变压器	200	58.77	62.46	62.46	未进入负面清单	否	无	4.63%
3250	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分30#	50	47.81	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	-5.24%
3251	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	良友支2#变台变压器	200	58.06	63.88	63.88	未进入负面清单	否	无	5.66%
3252	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支20#变台变压器	200	68.73	42.54	42.54	未进入负面清单	否	无	3.65%

3253	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	石屯支5#变台变压器	100	55.61	34.39	34.39	未进入负面清单	否	无	0.36%
3254	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材分8左4#变台变压器	200	58.37	63.26	63.26	未进入负面清单	否	无	2.77%
3255	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分27#	30	68.15	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	9.05%
3256	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分4#	400	51.51	153.96	153.96	未进入负面清单	否	无	5.45%
3257	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分10#变台变压器	100	47.94	42.06	42.06	未进入负面清单	否	无	-9.57%
3258	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干40#变台变压器	200	58.82	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	3.18%
3259	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干116右3#变台变压	160	51.04	62.34	62.34	未进入负面清单	否	无	1.62%
3260	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学分7#变台1#变压器	200	48.37	83.26	83.26	未进入负面清单	否	无	-6.23%
3261	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	水利支3右1#	200	54.80	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-0.58%
3262	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学支19#变台变压器	315	66.61	73.68	73.68	未进入负面清单	否	无	6.36%
3263	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干100#	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%
3264	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分10右1#变台变压器	100	49.91	40.09	40.09	未进入负面清单	否	无	2.35%
3265	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干31#变台变压器	315	58.47	99.32	99.32	未进入负面清单	否	无	-8.85%

3266	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	张窝棚支12#变台变压器	100	50.77	39.23	39.23	未进入负面清单	否	无	9.35%
3267	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	南山支15#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
3268	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支17左4#变台变压器	50	60.95	14.53	14.53	未进入负面清单	否	无	-8.70%
3269	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华东支1#变台变压器	630	50.84	246.71	246.71	未进入负面清单	否	无	2.86%
3270	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干111#	30	45.32	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	2.15%
3271	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	水源线金屯支20#变台变压	200	56.19	67.62	67.62	未进入负面清单	否	无	8.39%
3272	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	北互支4#变台变压器	10	55.94	3.41	3.41	未进入负面清单	否	无	9.34%
3273	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	筑建支1#变台变压器	315	49.94	126.19	126.19	未进入负面清单	否	无	-6.12%
3274	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支1#左1柱上变压器	200	48.96	82.08	82.08	未进入负面清单	否	无	-5.82%
3275	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干20#变台变压器	250	64.58	63.55	63.55	未进入负面清单	否	无	-1.70%
3276	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	公园分30#变台变压器	50	61.98	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	-5.02%
3277	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材线蚕厂支11#变台变压	10	63.51	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	6.19%

3278	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材线蚕厂支8#变台变压器	10	63.64	2.64	2.64	未进入负面清单	否	无	-9.15%
3279	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	线石分27左2#	30	65.02	7.49	7.49	未进入负面清单	否	无	2.89%
3280	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	砖厂支3#	30	54.46	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	-7.46%
3281	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分42左6#变台变压器	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清单	否	无	-8.32%
3282	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分4#	80	53.99	28.81	28.81	未进入负面清单	否	无	-1.31%
3283	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分9右3#	80	58.34	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	6.81%
3284	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	于屯支22#变台变压器	50	69.97	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	-4.90%
3285	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干27#变台变压器	315	51.28	121.97	121.97	未进入负面清单	否	无	9.33%
3286	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干106右1#变台变压	100	45.16	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	0.61%
3287	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分33#变台变压器	100	57.66	32.34	32.34	未进入负面清单	否	无	9.89%
3288	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分94#右1	200	48.08	83.84	83.84	未进入负面清单	否	无	-3.23%
3289	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干7#变台变压器	315	57.44	102.56	102.56	未进入负面清单	否	无	9.95%
3290	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分10#	200	66.81	46.38	46.38	未进入负面清单	否	无	-1.14%
3291	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	铁矿干171#	160	68.63	34.19	34.19	未进入负面清单	否	无	2.86%
3292	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	大坦支19#	100	66.58	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	9.77%

3293	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	李屯支6#	50	62.80	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	-9.87%
3294	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华太支8#变台变压器	200	65.62	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	3.03%
3295	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马岗支8#变台变压器	100	55.41	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	-1.25%
3296	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	市场分2#变台变压器	500	56.74	166.30	166.30	未进入负面清单	否	无	4.41%
3297	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	平砖分18#变台变压器	200	68.69	42.62	42.62	未进入负面清单	否	无	-5.84%
3298	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	平砖分6#变台变压器	200	46.25	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	8.33%
3299	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支7#	80	69.33	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	-3.27%
3300	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分97左10#变台变压器	200	67.06	45.88	45.88	未进入负面清单	否	无	-7.94%
3301	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干4左3#变台变压器	200	65.90	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	2.38%
3302	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分35#变台变压器	100	67.74	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	7.74%
3303	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	自来水分48左13#变台变压	315	55.26	109.43	109.43	未进入负面清单	否	无	-9.74%
3304	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	东占支1左2#变台变压器	200	55.66	68.68	68.68	未进入负面清单	否	无	-4.22%
3305	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支6右3#变台变压器	400	50.81	156.76	156.76	未进入负面清单	否	无	1.91%

3306	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干137右5#	100	54.65	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	-1.45%
3307	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	石屯支15#变台变压器	200	58.89	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	-3.07%
3308	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	水利支6左4#变台变压器	200	69.24	41.52	41.52	未进入负面清单	否	无	-1.73%
3309	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分23左9#	50	46.59	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	1.54%
3310	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大邹支14	80	59.66	24.27	24.27	未进入负面清单	否	无	8.69%
3311	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分15#	30	62.25	8.33	8.33	未进入负面清单	否	无	2.72%
3312	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分23左1#	80	48.24	33.41	33.41	未进入负面清单	否	无	-0.51%
3313	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支33右4#变台变压器	100	63.61	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	0.52%
3314	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支5#	100	55.20	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	6.80%
3315	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马前支10#	100	51.88	38.12	38.12	未进入负面清单	否	无	5.29%
3316	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支1#变压器	315	61.13	90.94	90.94	未进入负面清单	否	无	0.83%
3317	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟支44#变台变压器	50	52.20	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	-5.09%
3318	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟分12右2#	100	57.04	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	-0.14%
3319	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马店支4#变台变压器	100	51.85	38.15	38.15	未进入负面清单	否	无	-7.40%
3320	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	龙山分4左2#变台变压器	160	59.75	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	-7.41%

3321	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干85左3#变台变压器	30	47.27	12.82	12.82	未进入负面清单	否	无	-2.83%
3322	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	郝沟支10#	160	49.66	64.54	64.54	未进入负面清单	否	无	4.31%
3323	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干105左6#	50	56.47	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	0.15%
3324	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	木碳分7#变台变压器	50	58.20	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	0.47%
3325	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	水源线金屯支28#变台变压	100	67.31	22.69	22.69	未进入负面清单	否	无	-7.52%
3326	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干148右5变台变压器	200	62.26	55.48	55.48	未进入负面清单	否	无	5.44%
3327	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	杏花支17#	200	52.84	74.32	74.32	未进入负面清单	否	无	-9.11%
3328	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干113#变台变压器	100	47.07	42.93	42.93	未进入负面清单	否	无	-2.39%
3329	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分20#	100	49.95	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	-7.52%
3330	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	花棚支8#变台变压器	200	60.90	58.20	58.20	未进入负面清单	否	无	-8.11%
3331	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	北屯支8#变台变压器	200	67.52	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-3.04%
3332	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	郊区线新里支12#变台变压	100	50.63	39.37	39.37	未进入负面清单	否	无	1.79%
3333	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分23右2#变台变压器	100	52.63	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	1.98%

3334	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	北互支6#变台变压器	200	55.56	68.88	68.88	未进入负面清单	否	无	5.88%
3335	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新里支2#变台变压器	200	51.95	76.10	76.10	未进入负面清单	否	无	2.79%
3336	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华顺支2#变台变压器	200	66.38	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	3.69%
3337	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干44#变台变压器	200	50.29	79.42	79.42	未进入负面清单	否	无	9.76%
3338	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干35#变台变压器	315	52.80	117.18	117.18	未进入负面清单	否	无	-3.82%
3339	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支5#变台变压器	100	61.04	28.96	28.96	未进入负面清单	否	无	8.97%
3340	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分34#	100	51.17	38.83	38.83	未进入负面清单	否	无	-2.34%
3341	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大邹支10右2#	100	67.21	22.79	22.79	未进入负面清单	否	无	0.80%
3342	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干113右19#	200	46.42	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	-3.36%
3343	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟支41#变台变压器	100	61.15	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	9.96%
3344	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干64#变台变压器	200	60.74	58.52	58.52	未进入负面清单	否	无	-8.03%
3345	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干24#变台变压器	500	46.01	219.95	219.95	未进入负面清单	否	无	4.71%
3346	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	鲇屯分9#变台变压器	200	47.98	84.04	84.04	未进入负面清单	否	无	4.54%

3347	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分18#变台变压器	100	50.86	39.14	39.14	未进入负面清单	否	无	3.06%
3348	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金左支8#变台变压器	100	59.08	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	9.58%
3349	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支8左8#变台变压器	30	51.99	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	5.47%
3350	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材分6右1#变台变压器	50	60.20	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	-8.49%
3351	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支12右1#变台变压器	200	48.42	83.16	83.16	未进入负面清单	否	无	5.43%
3352	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿线铁矿干90#	100	48.09	41.91	41.91	未进入负面清单	否	无	-9.84%
3353	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干128左4#变台变压	80	58.19	25.45	25.45	未进入负面清单	否	无	-7.74%
3354	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干149#变台变压器	100	66.85	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	1.51%
3355	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干63左10#变台变压器	100	69.96	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	1.51%
3356	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	华炉支3#变台变压器	400	49.51	161.96	161.96	未进入负面清单	否	无	-6.72%
3357	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干106#左3#变台变压器	100	58.87	31.13	31.13	未进入负面清单	否	无	8.02%

3358	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台甲线龙头支24#变台变压器柱上变压器	100	64.58	25.42	25.42	未进入负面清单	否	无	0.78%
3359	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	磊山支11#	100	48.02	41.98	41.98	未进入负面清单	否	无	4.27%
3360	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分23#	30	52.72	11.18	11.18	未进入负面清单	否	无	7.04%
3361	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	四达支13右4#变台变压器	50	58.40	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	-4.87%
3362	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分35右2#变台变压器	50	63.21	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	1.08%
3363	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分15右1#变台变压器	315	48.33	131.26	131.26	未进入负面清单	否	无	3.95%
3364	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干165左8#变台变压	100	52.85	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	5.31%
3365	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分54右7#	50	66.55	11.73	11.73	未进入负面清单	否	无	6.85%
3366	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分105#	100	62.08	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	0.73%
3367	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	沟前支7#柱上变压器	100	52.02	37.98	37.98	未进入负面清单	否	无	9.47%
3368	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分15右7#	100	68.01	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	6.77%
3369	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支13#变压器	315	52.70	117.50	117.50	未进入负面清单	否	无	-4.03%
3370	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马后支6#	50	56.10	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	-9.88%

3371	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	油水支1#变台变压器	200	46.17	87.66	87.66	未进入负面清单	否	无	1.92%
3372	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新里支20左1#变台变压器	50	47.69	21.16	21.16	未进入负面清单	否	无	-7.49%
3373	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	鲇屯支32#变台变压器	160	58.84	49.86	49.86	未进入负面清单	否	无	-2.52%
3374	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	太工线鲇鱼分97#变台变压	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-0.11%
3375	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	龙头支12#	100	57.11	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	3.75%
3376	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干71左8#变台变压器	250	62.08	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	-7.29%
3377	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干60右6#变台变压器	100	45.59	44.41	44.41	未进入负面清单	否	无	-6.38%
3378	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	杏花支13右1#	400	58.02	127.92	127.92	未进入负面清单	否	无	0.87%
3379	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干6右2#变台1#变压器	315	56.61	105.18	105.18	未进入负面清单	否	无	-9.32%
3380	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	自来水分50#变台变压器	315	53.12	116.17	116.17	未进入负面清单	否	无	-1.00%
3381	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	线石分12右3#	50	46.60	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	0.06%
3382	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干130左6#变台变压	30	57.87	9.64	9.64	未进入负面清单	否	无	-8.70%
3383	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支6左5#	200	47.59	84.82	84.82	未进入负面清单	否	无	-1.10%
3384	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	铁矿干165右5#	100	64.10	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	9.69%

3385	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟支7#	160	60.92	46.53	46.53	未进入负面清单	否	无	-4.82%
3386	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支9左8#	50	48.96	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	4.05%
3387	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支1#变台2#柱上变压器	315	63.12	84.67	84.67	未进入负面清单	否	无	3.96%
3388	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分43#右7#柱上变压	200	53.56	72.88	72.88	未进入负面清单	否	无	5.33%
3389	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分33#变台变压器	30	48.87	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	1.02%
3390	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支9#	200	56.65	66.70	66.70	未进入负面清单	否	无	-5.04%
3391	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	郝沟支14#	200	67.36	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	-5.69%
3392	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干120#变台变压器	100	62.57	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无	4.96%
3393	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干48#变台变压器	200	66.44	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	-3.33%
3394	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	公园分17#变台变压器	100	65.35	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	4.79%
3395	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分9左1#变台变压器	100	56.13	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	-8.61%
3396	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分#29左3	100	47.51	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无	4.73%
3397	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	宏远分6#变台2#变压器	200	58.84	62.32	62.32	未进入负面清单	否	无	0.69%

3398	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	金屯支13左4#变台变压器	200	55.94	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	8.23%
3399	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚右线市场分2#变台变压器	400	62.36	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无	2.01%
3400	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚右线市场分1#变台1#变压器	200	53.80	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	-0.68%
3401	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华砖支3#变台变压器	400	69.13	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	-0.12%
3402	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干41#变台变压器	400	68.23	87.08	87.08	未进入负面清单	否	无	-7.17%
3403	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支5#变台2#变压器	315	53.06	116.36	116.36	未进入负面清单	否	无	6.51%
3404	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	北道支3#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-1.69%
3405	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支39#变台变压器	200	53.01	73.98	73.98	未进入负面清单	否	无	1.52%
3406	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支33左1#变台变压器	200	50.29	79.42	79.42	未进入负面清单	否	无	-8.72%
3407	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	水岗支7#柱上变压器	315	63.77	82.62	82.62	未进入负面清单	否	无	-7.07%
3408	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	农场分4左2#变台变压器	200	46.02	87.96	87.96	未进入负面清单	否	无	-3.56%

3409	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	线石分3左1#变台变压器	100	59.15	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	9.84%
3410	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学分5右7#变台变压器	200	57.91	64.18	64.18	未进入负面清单	否	无	4.55%
3411	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干15左9#	100	66.20	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	-3.60%
3412	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	海湾支1#变压器（西山外台区）	50	64.86	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	-8.32%
3413	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	海湾分26#变压器（三官庙台区）	30	60.44	8.87	8.87	未进入负面清单	否	无	3.03%
3414	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马后分2#变压器（马后台区）	80	45.79	35.37	35.37	未进入负面清单	否	无	-4.63%
3415	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马前支1#变压器（马前台区）	50	47.24	21.38	21.38	未进入负面清单	否	无	5.56%
3416	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分7#变压器（乔南台区）	50	67.68	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	-9.60%
3417	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分20#变压器（乔屯台区）	200	48.26	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	-1.50%
3418	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	八队支10#变压器（八队台区）	200	50.63	78.74	78.74	未进入负面清单	否	无	-9.55%

3419	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分15#变压器（北棚台区）	400	55.48	138.08	138.08	未进入负面清单	否	无	4.60%
3420	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分19#变压器（中棚台区）	400	45.10	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	-9.31%
3421	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分29左1#变压器（南棚台区）	200	66.50	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	8.80%
3422	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	会房支8#变压器（会房台区）	200	58.19	63.62	63.62	未进入负面清单	否	无	-1.21%
3423	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	韩屯分8#变压器（韩屯棚台区）	200	45.68	88.64	88.64	未进入负面清单	否	无	5.49%
3424	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	韩屯棚支8#变压器（韩屯棚北台区）	200	66.98	46.04	46.04	未进入负面清单	否	无	2.06%
3425	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	韩屯分20#变压器（韩屯台区）	200	58.98	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	9.23%
3426	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	偏南支13#变压器（偏坡南台区）	200	55.61	68.78	68.78	未进入负面清单	否	无	7.24%
3427	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	偏坡支19#变压器（偏坡台区）	200	57.68	64.64	64.64	未进入负面清单	否	无	-9.23%

3428	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	振福支5右1#变压器（街道台区）	200	64.59	50.82	50.82	未进入负面清单	否	无	1.22%
3429	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	信达支3#变压器（前花台区）	315	62.09	87.92	87.92	未进入负面清单	否	无	-0.02%
3430	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	后花支4#变压器（后花台区）	200	68.52	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	-9.54%
3431	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	后花支13#变压器（后花北台区）	200	64.47	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	-6.56%
3432	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	曲屯分13#变压器（养鸡场台区）	200	68.49	43.02	43.02	未进入负面清单	否	无	-7.65%
3433	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	曲屯分21间1#变压器（曲屯台区）	100	67.12	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	-9.70%
3434	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	曲屯东支9#变压器（曲屯东台区）	100	56.33	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	5.68%
3435	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	电管站分1左1#变压器（大道南（西）台	200	49.97	80.06	80.06	未进入负面清单	否	无	-5.23%
3436	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	政府支1#变压器（站东台区）	400	51.58	153.68	153.68	未进入负面清单	否	无	-5.12%

3437	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	北屯支1#变压器（大道北台区）	200	61.96	56.08	56.08	未进入负面清单	否	无	-2.69%
3438	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	北屯支3#变压器（大道北（南）台区）	200	62.87	54.26	54.26	未进入负面清单	否	无	0.59%
3439	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	道北分11右1#变压器（果队台区）	200	52.36	75.28	75.28	未进入负面清单	否	无	-8.74%
3440	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分99右1#变压器（大道南台区）	200	47.61	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	2.25%
3441	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	敬老支13#变压器（敬老院台区）	200	61.89	56.22	56.22	未进入负面清单	否	无	6.94%
3442	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分8左1#变压器（小徐屯台区）	200	51.12	77.76	77.76	未进入负面清单	否	无	-7.22%
3443	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分11#变压器（唐屯台区）	80	66.34	18.93	18.93	未进入负面清单	否	无	-7.75%
3444	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分18#变压器（唐屯南台区）	100	55.11	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无	0.07%
3445	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分26#变压器（唐屯东台区）	200	68.44	43.12	43.12	未进入负面清单	否	无	-8.45%

3446	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	盐场北支1#变压器（盐场北台区）	80	63.49	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	-9.36%
3447	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	盐场支5#变压器（盐场台区）	400	58.46	126.16	126.16	未进入负面清单	否	无	-9.40%
3448	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马小店支3#变压器（河沿台区）	200	53.24	73.52	73.52	未进入负面清单	否	无	-6.29%
3449	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马小店支9#变压器（马小店台区）	200	64.87	50.26	50.26	未进入负面清单	否	无	-1.19%
3450	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	吉来支2#变压器（六队台区）	200	69.13	41.74	41.74	未进入负面清单	否	无	-2.30%
3451	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	张屯支15#变压器（六队北台区）	200	58.10	63.80	63.80	未进入负面清单	否	无	-5.97%
3452	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	七队支4#变压器（七队台区）	200	49.58	80.84	80.84	未进入负面清单	否	无	5.68%
3453	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	胜永支1#变压器（七队东台区）	200	68.91	42.18	42.18	未进入负面清单	否	无	-3.09%
3454	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分42左1#变压器（四队南台区）	200	58.02	63.96	63.96	未进入负面清单	否	无	-2.75%

3455	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿山支3左1#变压器（四队台区）	200	52.34	75.32	75.32	未进入负面清单	否	无	6.78%
3456	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿山支4右1#变压器（四队北台区）	200	49.95	80.10	80.10	未进入负面清单	否	无	1.85%
3457	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支9左2#变压器（三队南台区）	200	52.41	75.18	75.18	未进入负面清单	否	无	-2.99%
3458	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿灯支2#变压器（三队台区）	200	63.51	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	2.78%
3459	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分55右1#变压器（二队台区）	200	68.71	42.58	42.58	未进入负面清单	否	无	1.86%
3460	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分61右1#变压器（二队南台区）	200	69.44	41.12	41.12	未进入负面清单	否	无	-1.81%
3461	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分64#变压器（一队台区）	200	62.32	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无	6.73%
3462	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	东山南支5#变压器（一队南台区）	200	66.27	47.46	47.46	未进入负面清单	否	无	-4.14%
3463	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支27右1#变压器（河东台区）	200	61.19	57.62	57.62	未进入负面清单	否	无	-7.89%

3464	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支30#变压器（家属楼台区）	50	46.83	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	3.03%
3465	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分71#变压器（柯屯西台区）	200	48.83	82.34	82.34	未进入负面清单	否	无	-2.11%
3466	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分76间1#变压器（柯屯台区）	200	49.33	81.34	81.34	未进入负面清单	否	无	6.56%
3467	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分87#变压器（徐西台区）	160	45.14	71.78	71.78	未进入负面清单	否	无	2.11%
3468	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	徐东支2#变压器（徐东台区）	50	50.41	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	-5.02%
3469	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	徐东支7#变压器（徐东棚台区）	50	61.80	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	3.90%
3470	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	张沟支15#变压器（张沟台区）	80	61.26	22.99	22.99	未进入负面清单	否	无	2.53%
3471	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分99右1#变压器（山嘴西台区）	200	59.69	60.62	60.62	未进入负面清单	否	无	-9.99%
3472	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分102右1#变压器（山嘴东	200	46.95	86.10	86.10	未进入负面清单	否	无	5.28%

3473	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁北支8#变压器（铁路台区）	80	56.32	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	-4.52%
3474	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁屯支8#变压器（梁屯台区）	80	56.35	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	-5.06%
3475	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁屯支14#变压器（南边台区）	50	53.93	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	0.65%
3476	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分118#变压器（王吉海台区）	30	47.77	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	-9.03%
3477	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分133#变压器（和尚屯台区）	200	47.99	84.02	84.02	未进入负面清单	否	无	-2.63%
3478	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分149#变压器（小周屯台区）	80	47.49	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	-1.97%
3479	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	铁东支7#变压器（周屯棚台区）	100	65.90	24.10	24.10	未进入负面清单	否	无	-3.39%
3480	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	前苍支4左2#变压器（前苍台区）	200	45.48	89.04	89.04	未进入负面清单	否	无	-7.82%
3481	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	前苍支4右2#变压器（前苍北台区）	200	45.11	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	6.42%

3482	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	山嘴支8#变压器（丑山嘴台区）	200	51.39	77.22	77.22	未进入负面清单	否	无	7.06%
3483	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	砖厂支1#变压器（半道台区）	200	55.58	68.84	68.84	未进入负面清单	否	无	-3.02%
3484	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分189#变压器（后苍台区）	100	54.90	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	2.57%
3485	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	苍东支1#变压器（后苍东台区）	100	64.73	25.27	25.27	未进入负面清单	否	无	-7.86%
3486	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	庙东支1#变压器（东庙东台区）	80	45.44	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无	3.08%
3487	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分5右1#变压器（东庙台区）	200	47.82	84.36	84.36	未进入负面清单	否	无	-8.93%
3488	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分9右1#变压器（张店台区）	200	67.51	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	2.89%
3489	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	平房支11右1#变压器（平房台区）	200	55.14	69.72	69.72	未进入负面清单	否	无	2.51%
3490	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	平房支17#变压器（平房南台区）	200	52.10	75.80	75.80	未进入负面清单	否	无	3.17%

3491	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈西支1#变压器（陈屯西台区）	100	60.47	29.53	29.53	未进入负面清单	否	无	-4.12%
3492	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯支8#变压器（陈屯台区）	100	62.70	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	-1.02%
3493	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分35左1#变压器（姜炉东台区）	200	66.08	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	0.53%
3494	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分38#变压器（姜炉台区）	80	55.64	27.49	27.49	未进入负面清单	否	无	5.78%
3495	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	黄屯支1#变压器（黄屯台区）	200	57.22	65.56	65.56	未进入负面清单	否	无	8.43%
3496	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	黄屯支5#变压器（黄屯北台区）	200	52.07	75.86	75.86	未进入负面清单	否	无	-1.45%
3497	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分52#变压器（二道前台区	200	46.78	86.44	86.44	未进入负面清单	否	无	-8.49%
3498	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二道南支1#变压器（二道前南台区）	200	47.05	85.90	85.90	未进入负面清单	否	无	4.77%
3499	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	学校支1右2#变压器（二道后台区）	200	57.83	64.34	64.34	未进入负面清单	否	无	7.98%

3500	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣东支1#变压器（枣东台区）	80	63.60	21.12	21.12	未进入负面清单	否	无	-5.75%
3501	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分73#变压器（枣房台区）	100	45.85	44.15	44.15	未进入负面清单	否	无	-7.07%
3502	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	姜南分1#变压器（姜屯南台区）	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	-1.77%
3503	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	姜屯分2#变压器（姜屯台区）	80	46.56	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	-0.42%
3504	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二队东支1#变压器（二队东台区）	100	62.78	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	-4.14%
3505	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二队支1#变压器（二队台区）	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清单	否	无	-6.04%
3506	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	三队支2#变压器（三队台区）	200	45.02	89.96	89.96	未进入负面清单	否	无	-0.94%
3507	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	三队西支1#变压器（三队西台区）	100	58.30	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	-4.97%
3508	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支2#变压器（谷沟南台区）	200	68.43	43.14	43.14	未进入负面清单	否	无	4.39%

3509	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支5#变压器（谷沟台区）	200	54.32	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	3.70%
3510	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支11#变压器（谷沟北台区）	200	66.49	47.02	47.02	未进入负面清单	否	无	-3.32%
3511	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	苍房分7#变压器（苍房台区）	200	69.17	41.66	41.66	未进入负面清单	否	无	-2.96%
3512	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	丁屯分1#变压器（丁屯台区）	160	56.07	54.29	54.29	未进入负面清单	否	无	0.75%
3513	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	丁西分8#变压器（丁西台区）	100	54.50	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-7.66%
3514	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	孙东分4#变压器（孙屯东台区）	400	59.60	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	6.88%
3515	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	王屯分1左1#变压器（孙屯台区）	200	50.90	78.20	78.20	未进入负面清单	否	无	-1.98%
3516	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	孙西支4#变压器（孙屯西台区）	100	50.24	39.76	39.76	未进入负面清单	否	无	-2.81%
3517	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	王南支2#变压器（南王南台区）	100	64.96	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	7.10%

3518	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	南王分7#变压器（南王台区）	100	47.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	2.34%
3519	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	南王分22#变压器（柞派台区）	100	50.91	39.09	39.09	未进入负面清单	否	无	-5.37%
3520	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分1右1#变压器（西拉房台	200	58.93	62.14	62.14	未进入负面清单	否	无	-1.69%
3521	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分3#变压器（西拉西台区）	100	47.48	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	-4.63%
3522	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干169右1#变压器（西拉东台区）	200	57.91	64.18	64.18	未进入负面清单	否	无	10.00%
3523	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	中拉分1#变压器（中拉房台区）	80	68.22	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	-7.15%
3524	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干179左1#变压器（东拉房台区）	200	47.83	84.34	84.34	未进入负面清单	否	无	-9.86%
3525	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干184右1#变压器（东拉东台区）	200	67.08	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	-4.92%

3526	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	拉房水分6#变压器（东拉后台区）	100	50.07	39.93	39.93	未进入负面清单	否	无	7.32%
3527	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干204左2#变压器（中沟西台区）	200	67.69	44.62	44.62	未进入负面清单	否	无	-5.23%
3528	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	中沟分2#变压器（中沟台区）	200	55.79	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无	-0.57%
3529	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西沟支4#变压器（西沟北台区）	100	54.59	35.41	35.41	未进入负面清单	否	无	8.67%
3530	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	东沟分10#变压器（西沟台区）	100	62.57	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无	2.34%
3531	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	东沟分20#变压器（东沟台区）	80	46.04	35.17	35.17	未进入负面清单	否	无	8.44%
3532	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	村后支4#变压器（村后台区）	100	47.45	42.55	42.55	未进入负面清单	否	无	-0.35%
3533	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	张沟分2#变压器（村后南台区）	100	51.30	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	-6.96%
3534	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	下沟分6#变压器（下沟台区）	200	69.13	41.74	41.74	未进入负面清单	否	无	-7.29%

3535	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	下沟分22#变压器（下沟南台区）	160	53.30	58.72	58.72	未进入负面清单	否	无	9.66%
3536	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	盛阳分1右1#台区（快马台区）	200	51.98	76.04	76.04	未进入负面清单	否	无	1.53%
3537	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯支13右2#变压器（快马东）	200	50.94	78.12	78.12	未进入负面清单	否	无	5.71%
3538	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	盛阳分6#台区（快马南台区）	100	47.44	42.56	42.56	未进入负面清单	否	无	0.20%
3539	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干259#变压器（吴屯台区）	200	49.03	81.94	81.94	未进入负面清单	否	无	4.74%
3540	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	川心店分2#变压器（川心店台区）	160	45.82	70.69	70.69	未进入负面清单	否	无	7.99%
3541	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	川心店北支5#变压器（川心店北台区）	100	61.38	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	0.06%
3542	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	高屯支10#变压器（高屯台区）	200	63.30	53.40	53.40	未进入负面清单	否	无	-9.74%
3543	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯分21左1#变压器（陈屯西台区）	160	56.11	54.22	54.22	未进入负面清单	否	无	-1.13%

3544	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯分26#变压器（陈屯台区）	160	46.07	70.29	70.29	未进入负面清单	否	无	-4.86%
3545	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	北沟支13#（北沟台区）	400	57.11	131.56	131.56	未进入负面清单	否	无	-9.17%
3546	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分10#（西拉西北）	100	58.06	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	-1.45%
3547	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站1#	800	66.94	184.48	184.48	未进入负面清单	否	无	-5.62%
3548	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站2#	630	67.92	139.10	139.10	未进入负面清单	否	无	-4.82%
3549	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站3#	800	66.05	191.60	191.60	未进入负面清单	否	无	-1.90%
3550	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站1#	630	68.91	132.87	132.87	未进入负面清单	否	无	-4.76%
3551	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站2#	630	47.87	265.42	265.42	未进入负面清单	否	无	-9.46%
3552	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站3#	630	60.23	187.55	187.55	未进入负面清单	否	无	-7.34%
3553	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站2#变压器	630	47.62	266.99	266.99	未进入负面清单	否	无	0.96%
3554	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站2#	630	48.41	262.02	262.02	未进入负面清单	否	无	-4.88%
3555	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站3#	800	46.06	351.52	351.52	未进入负面清单	否	无	-6.54%

3556	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	邢屯支24#变压	100	47.17	42.83	42.83	未进入负面清单	否	无	6.01%
3557	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	刑屯支44左1#变台变压器	30	52.43	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	1.01%
3558	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	邢上支5#变压器	50	59.19	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	5.87%
3559	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分144#变压器	30	62.90	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	5.07%
3560	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分132#变压器	50	64.47	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	-7.88%
3561	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分117#变压器	50	69.73	10.14	10.14	未进入负面清单	否	无	5.79%
3562	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分21左1#变压器	200	47.54	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	-8.07%
3563	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分32左1#变压器	200	69.95	40.10	40.10	未进入负面清单	否	无	3.68%
3564	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分37#左3#变压器	100	46.90	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-7.77%
3565	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分45#左3#变压器	200	60.43	59.14	59.14	未进入负面清单	否	无	-8.36%
3566	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分51#左3#变压器	100	56.21	33.79	33.79	未进入负面清单	否	无	-5.52%
3567	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支10#右2#变压器	100	61.02	28.98	28.98	未进入负面清单	否	无	-2.42%
3568	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支13#左5#变压器	50	46.62	21.69	21.69	未进入负面清单	否	无	-1.00%

3569	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支26#变压	30	46.05	13.19	13.19	未进入负面清单	否	无	7.96%
3570	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分62左7#变压器	100	69.75	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	2.94%
3571	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分74左1#变压器	100	45.58	44.42	44.42	未进入负面清单	否	无	3.41%
3572	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分92右2#变压器	200	69.17	41.66	41.66	未进入负面清单	否	无	4.31%
3573	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支5#右1#变压器	100	55.69	34.31	34.31	未进入负面清单	否	无	1.22%
3574	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	西南屯棚支3左4#变台变压	100	52.92	37.08	37.08	未进入负面清单	否	无	-0.53%
3575	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	顾家村棚变台	50	65.98	12.01	12.01	未进入负面清单	否	无	0.15%
3576	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支19#右1#	50	45.21	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	-2.80%
3577	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支38#变压	50	61.20	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	2.97%
3578	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分16#左2#变台变压	30	48.68	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	9.24%
3579	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分85#左9#变台变压	50	61.64	14.18	14.18	未进入负面清单	否	无	-6.15%
3580	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分125#右6#变台变压器	50	58.99	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	-9.14%
3581	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分59#右3#变台变压	50	67.56	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	4.18%

3582	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干4#变台变压器	200	56.45	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	-1.65%
3583	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干7#左5#变台变压器	50	53.26	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	-8.02%
3584	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干13#右2#变台变压	100	49.56	40.44	40.44	未进入负面清单	否	无	-7.43%
3585	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干20#变台变压器	200	52.30	75.40	75.40	未进入负面清单	否	无	0.65%
3586	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干38#变台变压器	100	66.93	23.07	23.07	未进入负面清单	否	无	5.16%
3587	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干39#右7#变台变压	200	50.64	78.72	78.72	未进入负面清单	否	无	1.70%
3588	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分8#变台变压器	30	65.65	7.31	7.31	未进入负面清单	否	无	8.74%
3589	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分20#变台变压器	30	62.52	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	8.27%
3590	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁隈支8#变台变压器	400	60.67	117.32	117.32	未进入负面清单	否	无	-0.98%
3591	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	吴隈棚支13#变台变压器	100	47.46	42.54	42.54	未进入负面清单	否	无	9.02%
3592	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁隈支19#变台变压器	50	54.02	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	-1.40%
3593	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支4#右5#变台变压器	50	67.41	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	6.07%

3594	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支9#变台变压器	100	54.39	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无	-7.13%
3595	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支18右1#变台变压器	200	60.69	58.62	58.62	未进入负面清单	否	无	7.98%
3596	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支18右6	100	52.38	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	-7.44%
3597	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁店支4#变台变压器	100	51.32	38.68	38.68	未进入负面清单	否	无	3.54%
3598	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁店支21#变台变压器	315	58.77	98.37	98.37	未进入负面清单	否	无	-5.05%
3599	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干65#左1#变台变压	100	58.41	31.59	31.59	未进入负面清单	否	无	-6.56%
3600	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支32#左3#变台变压	100	62.07	27.93	27.93	未进入负面清单	否	无	-5.56%
3601	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支32#左6#变台变压	50	64.80	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-5.38%
3602	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右1#变台变压器	100	62.21	27.79	27.79	未进入负面清单	否	无	-0.61%
3603	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右2右5	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-6.39%
3604	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右1左5#变台变压	100	49.58	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	3.06%
3605	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支41#右3#左2#变台变压器	50	64.70	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	-6.61%

3606	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支45#右1#变台变压	100	55.46	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	2.51%
3607	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支48#右7#变台变压	100	48.01	41.99	41.99	未进入负面清单	否	无	6.09%
3608	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支55#右3#变台变压	100	52.09	37.91	37.91	未进入负面清单	否	无	-8.27%
3609	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分32右2左1	200	54.88	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无	3.90%
3610	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分36#变台变压器	100	51.56	38.44	38.44	未进入负面清单	否	无	-7.19%
3611	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分46#变台变压器	200	58.33	63.34	63.34	未进入负面清单	否	无	2.73%
3612	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分52#变台变压器	50	55.72	17.14	17.14	未进入负面清单	否	无	9.56%
3613	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分71#变台变压器	400	62.98	108.08	108.08	未进入负面清单	否	无	-8.81%
3614	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干50#变台变压器	200	65.80	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	1.92%
3615	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西山分4#变台变压器	50	69.23	10.39	10.39	未进入负面清单	否	无	-5.94%
3616	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干57#右3#变台变压	200	53.12	73.76	73.76	未进入负面清单	否	无	-6.38%
3617	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支2#变台变压器	50	60.70	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	-9.12%

3618	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支4左6#变台变压器	100	67.12	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	-6.43%
3619	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支10#变台变压器	100	66.97	23.03	23.03	未进入负面清单	否	无	2.10%
3620	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支23#变台变压器	50	46.05	21.98	21.98	未进入负面清单	否	无	-4.19%
3621	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支26右3#变台变压器	100	69.06	20.94	20.94	未进入负面清单	否	无	-4.62%
3622	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支34#变台变压器	200	58.39	63.22	63.22	未进入负面清单	否	无	-3.11%
3623	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支5#右5#变台变压器	80	53.03	29.58	29.58	未进入负面清单	否	无	2.19%
3624	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支7#变台变压器	100	65.18	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	-3.74%
3625	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支24#变台变压器	50	59.08	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	7.94%
3626	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	东连分25#变台变压器	100	58.44	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	-2.14%
3627	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	刘东分9#变台变压器	80	53.01	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无	7.66%
3628	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干88#变台变压器	50	50.50	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	4.84%
3629	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干78#变台变压器	100	65.17	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	-0.24%

3630	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	王屯分9#变台变压器	200	54.27	71.46	71.46	未进入负面清单	否	无	-2.67%
3631	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲店分7#变压器	100	56.21	33.79	33.79	未进入负面清单	否	无	4.95%
3632	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲店分19#变台变压器	200	58.02	63.96	63.96	未进入负面清单	否	无	5.91%
3633	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	肉食分2右1#变台变压器	200	65.92	48.16	48.16	未进入负面清单	否	无	-7.46%
3634	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	王屯棚支10#变台变压器	50	61.27	14.37	14.37	未进入负面清单	否	无	-8.24%
3635	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲屯分2#变台变压器	100	60.97	29.03	29.03	未进入负面清单	否	无	-9.48%
3636	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底分5#变台变压器	100	66.12	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	-6.47%
3637	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底分8#变台变压器	100	52.59	37.41	37.41	未进入负面清单	否	无	6.27%
3638	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线和尚分6加1右1#变台变压	100	48.53	41.47	41.47	未进入负面清单	否	无	0.73%
3639	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底棚支10#变台变压器	100	61.99	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	5.15%
3640	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底棚支17#变台变压器	100	50.10	39.90	39.90	未进入负面清单	否	无	-9.19%
3641	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯东支11#变台变压器	200	56.71	66.58	66.58	未进入负面清单	否	无	-5.55%

3642	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯分19加1左1#变台变压器	200	61.93	56.14	56.14	未进入负面清单	否	无	4.56%
3643	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底支13#变台变压器	50	52.16	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	4.93%
3644	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚分28右2#变台变压器	100	63.75	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	-5.74%
3645	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线和尚分35右3#柱上变压器	100	51.99	38.01	38.01	未进入负面清单	否	无	1.02%
3646	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯36#变台变压器	50	55.86	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	-0.99%
3647	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干120#变台变压器	50	55.40	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	3.65%
3648	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	佘屯分3#右7#变台变压器	100	69.26	20.74	20.74	未进入负面清单	否	无	7.03%
3649	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	佘屯分5#左2#变台变压器	200	51.99	76.02	76.02	未进入负面清单	否	无	-8.60%
3650	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	佘屯分7#右1#变台变压器	100	62.35	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	0.18%
3651	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	佘屯分25#变台变压器	50	63.05	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	-3.38%
3652	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线104四平南干131#左7#变台变压器	200	67.43	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	0.66%

3653	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	周屯北分1#变台变压器	100	59.19	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	2.24%
3654	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	周屯分1	100	60.38	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	2.10%
3655	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干144#右6#变台变压器	100	49.73	40.27	40.27	未进入负面清单	否	无	-8.07%
3656	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	曹屯分2#变台变压器	100	65.24	24.76	24.76	未进入负面清单	否	无	-2.57%
3657	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	曹屯分6	100	54.87	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无	5.85%
3658	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干254#变台变压器	200	65.37	49.26	49.26	未进入负面清单	否	无	-3.42%
3659	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线四平南干259#柱上变压器	100	67.71	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	5.46%
3660	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干39#变台变压	50	57.93	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	6.71%
3661	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干42#变台变压	50	58.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	3.44%
3662	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103张店支13#变台变压器	100	54.46	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	3.03%
3663	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干62右1#柱上变压器	100	46.43	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	-8.48%

3664	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分2右8#变台变压	50	69.57	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	-9.79%
3665	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分8右2#变台变	80	54.31	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	8.06%
3666	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分19#变台变压器	100	51.09	38.91	38.91	未进入负面清单	否	无	-9.19%
3667	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	长发分25#左3左	200	48.21	83.58	83.58	未进入负面清单	否	无	8.07%
3668	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	长发分25左3左10#变台变压器	100	65.47	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	-2.97%
3669	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分29#变台变压器	50	46.59	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	-4.47%
3670	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分35左6#变台变压	100	65.85	24.15	24.15	未进入负面清单	否	无	-3.07%
3671	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分39#变台变压器	30	50.98	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	7.31%
3672	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分42左3#变台变压	100	47.88	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	-4.05%

3673	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103于屯支13#变台变压器	100	63.96	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	-6.76%
3674	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103于屯支26#变台变压器	50	55.11	17.45	17.45	未进入负面清单	否	无	-2.48%
3675	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分49#变台变压器	20	64.38	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	-8.26%
3676	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分67#变台变压器	200	69.93	40.14	40.14	未进入负面清单	否	无	-1.17%
3677	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分73#变台变压器	100	55.03	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	9.68%
3678	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干79#变台变压	160	60.55	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	0.88%
3679	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分6#变台变压器	100	45.41	44.59	44.59	未进入负面清单	否	无	-5.36%
3680	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分19#变台变压器	50	48.23	20.89	20.89	未进入负面清单	否	无	2.34%
3681	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分２９#变台变压	50	63.88	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	-4.21%

3682	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分41#变台变压器	100	55.63	34.37	34.37	未进入负面清单	否	无	-4.94%
3683	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干93#左6#变台变压器	400	53.97	144.12	144.12	未进入负面清单	否	无	-0.57%
3684	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨屯分6#变台变压器	50	55.73	17.14	17.14	未进入负面清单	否	无	-9.29%
3685	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨屯分15#变台变压器	100	48.59	41.41	41.41	未进入负面清单	否	无	9.76%
3686	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干113#变台变压	50	57.07	16.47	16.47	未进入负面清单	否	无	7.99%
3687	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干113间１#右２#变台	160	59.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	-9.98%
3688	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干126#变台变压	50	48.56	20.72	20.72	未进入负面清单	否	无	7.48%
3689	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干129#右5#变台变压器	80	46.01	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无	1.86%

3690	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103苇沟分11#变	200	46.03	87.94	87.94	未进入负面清单	否	无	-9.53%
3691	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103苇沟分26#变	50	46.20	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	-9.68%
3692	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干141#变压器	50	60.75	14.63	14.63	未进入负面清单	否	无	-5.53%
3693	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干151#变压器	80	45.57	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	-1.59%
3694	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线孙吉沟分3左2左1#变台变压	100	51.17	38.83	38.83	未进入负面清单	否	无	2.86%
3695	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	孙吉沟分3左2右1	200	58.55	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	-6.48%
3696	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103研究所支1#右4#变压器	200	69.70	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	0.77%
3697	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103王屯棚支3#变压器	80	61.60	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	-5.74%
3698	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103王屯棚支15#变台变压	200	54.42	71.16	71.16	未进入负面清单	否	无	8.97%
3699	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干160#右4#变台变压器	100	58.85	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	-2.67%

3700	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干163#变压器	50	60.66	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	-7.05%
3701	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103前进分11#变	50	60.67	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	5.81%
3702	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线前进分26#变台变压器	100	64.28	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	0.40%
3703	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干169#变压器	50	49.46	20.27	20.27	未进入负面清单	否	无	6.03%
3704	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103赵南分10#变	50	56.42	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	-1.49%
3705	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干173#变压器	100	46.07	43.93	43.93	未进入负面清单	否	无	-6.88%
3706	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线177右1#变台变压	200	69.57	40.86	40.86	未进入负面清单	否	无	-7.96%
3707	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分9#右1#变台变压	50	64.29	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	7.21%
3708	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分11#变	50	68.54	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	-9.79%
3709	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分17#右5#变压器	200	54.33	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无	2.20%

3710	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙西支1#右1#变台变压器	100	69.05	20.95	20.95	未进入负面清单	否	无	-9.68%
3711	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分25#右8#变台变	50	63.65	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	4.14%
3712	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙西支19#变台变压器	100	53.17	36.83	36.83	未进入负面清单	否	无	4.09%
3713	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙店分25加1右8#变台变压	100	65.60	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	-5.63%
3714	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平村棚变台	50	46.72	21.64	21.64	未进入负面清单	否	无	6.25%
3715	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分37#变台变压器	100	48.33	41.67	41.67	未进入负面清单	否	无	3.32%
3716	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分46右2#变台变压	50	52.28	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无	1.38%
3717	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干181#变台变压	50	62.71	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无	-1.89%
3718	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干182#变台变压	200	56.38	67.24	67.24	未进入负面清单	否	无	1.54%

3719	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103罐头厂分2#变台变压器	100	45.56	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	-7.70%
3720	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干191#变台变压	200	56.27	67.46	67.46	未进入负面清单	否	无	-2.13%
3721	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干193#变台变压	200	47.78	84.44	84.44	未进入负面清单	否	无	6.56%
3722	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103厢房分14#变台变压器	400	56.45	134.20	134.20	未进入负面清单	否	无	0.99%
3723	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干202#右7#变台变压器	50	65.41	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	9.18%
3724	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干209#左3#变台变压器	80	60.39	23.69	23.69	未进入负面清单	否	无	7.69%
3725	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干214#变台变压	100	51.97	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	-1.13%
3726	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分11#右3#变台变	50	55.61	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	-4.49%

3727	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分25#变台变压器	30	57.50	9.75	9.75	未进入负面清单	否	无	-5.68%
3728	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分35#变台变压器	50	45.28	22.36	22.36	未进入负面清单	否	无	6.66%
3729	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分44#变台变压器	200	69.97	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	-4.79%
3730	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干219左4#变台变压	100	60.60	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	-6.49%
3731	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线大棚基地分6#变台变压器	100	59.36	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	-7.61%
3732	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线大棚基地分13#变台变压器	200	57.33	65.34	65.34	未进入负面清单	否	无	5.70%
3733	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干223#变台变压	100	45.09	44.91	44.91	未进入负面清单	否	无	0.24%
3734	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	同西分13#变台变压器	100	51.03	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	-5.29%
3735	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线229加1左1#变台变压器	200	49.33	81.34	81.34	未进入负面清单	否	无	-5.67%
3736	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平干232左2右1柱上变	200	61.63	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	-5.91%

3737	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干230左5右1#变台变压器	100	64.80	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	2.11%
3738	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干230左6	200	45.17	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	3.76%
3739	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干235#变台变压	200	65.58	48.84	48.84	未进入负面清单	否	无	-6.49%
3740	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分5#右1#变台变压器	200	53.71	72.58	72.58	未进入负面清单	否	无	0.73%
3741	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分10#左1#变台变	100	47.22	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	6.44%
3742	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分10#右8#变台变	100	53.91	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	0.53%
3743	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分11#变台变压器	100	57.18	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	-2.04%
3744	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分21左4右1#变台变压	100	67.15	22.85	22.85	未进入负面清单	否	无	0.27%
3745	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分21左4右7	200	63.91	52.18	52.18	未进入负面清单	否	无	8.96%
3746	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分18#左9#变台变	50	58.60	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	-1.22%

3747	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分21#变台变压器	100	48.65	41.35	41.35	未进入负面清单	否	无	9.43%
3748	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103孙东支12#变台变压器	100	55.43	34.57	34.57	未进入负面清单	否	无	4.17%
3749	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分30#	200	50.09	79.82	79.82	未进入负面清单	否	无	6.29%
3750	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干241#左5	100	52.87	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	4.61%
3751	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103东房身分11#变台变压	50	54.90	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	-5.44%
3752	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	泉水分2#右1	200	48.22	83.56	83.56	未进入负面清单	否	无	3.18%
3753	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103泉水分23#右6#变台变	50	53.96	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	9.67%
3754	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103泉水分35#变台变压器	50	57.16	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	-9.71%
3755	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干249#变台变压	200	69.03	41.94	41.94	未进入负面清单	否	无	-5.99%
3756	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干259#变台变压	80	61.19	23.05	23.05	未进入负面清单	否	无	2.81%

3757	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干262#变台变压	100	66.50	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-4.50%
3758	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线268左1#变台变压	100	47.55	42.45	42.45	未进入负面清单	否	无	2.59%
3759	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线274加1左1#变台变压器	200	54.02	71.96	71.96	未进入负面清单	否	无	-4.07%
3760	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线孙屯棚分11#变台变压器	100	50.17	39.83	39.83	未进入负面清单	否	无	-1.23%
3761	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干280#左3#变台变压器	200	48.75	82.50	82.50	未进入负面清单	否	无	-5.15%
3762	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干280#左2#左9#变台变压	50	58.21	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	2.45%
3763	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干283#变台变压	400	61.54	113.84	113.84	未进入负面清单	否	无	-2.65%
3764	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干293#变台变压	200	53.26	73.48	73.48	未进入负面清单	否	无	3.40%
3765	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干203#变台变压器	50	68.81	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	5.43%

3766	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	移动分6#变压器	100	68.06	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	-7.00%
3767	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	移动分17右1#变台变压器	100	60.76	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	-8.49%
3768	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干228#右1#变台变压器	50	57.46	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	0.18%
3769	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干240#左2#变压器	50	60.05	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	6.54%
3770	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干248#左2#变压器	30	61.35	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	-9.67%
3771	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干248#左6#变压器	50	51.07	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	-1.35%
3772	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干276#右2左1#变台变压器	100	49.74	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	6.97%
3773	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	军工线	军工干103#左2#	50	46.84	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	1.46%
3774	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分8#变台变压器	50	50.19	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	-1.26%
3775	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分16#变台变压器	30	45.95	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无	9.18%
3776	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支9左4#变台变压器	30	65.30	7.41	7.41	未进入负面清单	否	无	-3.25%
3777	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支10#变台变压器	80	66.22	19.02	19.02	未进入负面清单	否	无	6.51%

3778	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支13右6#变台变压器	30	52.66	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	2.75%
3779	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支3右1#变台变压器	20	58.07	6.39	6.39	未进入负面清单	否	无	-5.62%
3780	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支14左5#变台变压器	50	68.08	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	-6.34%
3781	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支18#变台变压器	50	65.62	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	8.80%
3782	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支23#变台变压器	200	63.73	52.54	52.54	未进入负面清单	否	无	-6.29%
3783	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	西山支4#变台变压器	50	59.11	15.45	15.45	未进入负面清单	否	无	-3.63%
3784	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	西山支10#变台变压器	100	49.76	40.24	40.24	未进入负面清单	否	无	6.09%
3785	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分35#变台变压器	50	53.83	18.09	18.09	未进入负面清单	否	无	-2.47%
3786	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线军工干6左2#变台变压器	200	59.05	61.90	61.90	未进入负面清单	否	无	2.75%
3787	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干8左2#变台变压器	200	62.43	55.14	55.14	未进入负面清单	否	无	5.09%
3788	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分2#变台变压器	200	49.34	81.32	81.32	未进入负面清单	否	无	-9.48%
3789	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分8左2#变台变压器	160	62.03	44.75	44.75	未进入负面清单	否	无	-7.41%

3790	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分17左4#变台变压器	100	46.12	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	-9.42%
3791	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分23左6柱上变压器	200	62.34	55.32	55.32	未进入负面清单	否	无	4.82%
3792	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支5左3#变台变压器	100	52.16	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	5.93%
3793	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支12#变台变压器	100	63.74	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	8.07%
3794	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支24#变台变压器	50	57.31	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	3.70%
3795	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分37右5#变台变压器	100	57.40	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	8.46%
3796	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分40#变台变压器	50	62.71	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无	8.37%
3797	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分46左8#变台变压器	100	56.81	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	-8.61%
3798	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分47#变台变压器	30	58.18	9.55	9.55	未进入负面清单	否	无	2.26%
3799	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分58#左4#变台变压	100	59.83	30.17	30.17	未进入负面清单	否	无	1.72%
3800	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	电信支11#左1#变台1变	100	48.52	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	-3.99%
3801	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分67左4#变台变压器	50	53.72	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	-6.92%

3802	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	同益线永茂分70左1#变台变压器	50	53.96	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	-2.27%
3803	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	同益线永茂分79右3#变压器	100	52.72	37.28	37.28	未进入负面清单	否	无	7.55%
3804	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支13#变台变压器	50	52.69	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	-8.38%
3805	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支15右7#变台变压器	100	55.42	34.58	34.58	未进入负面清单	否	无	2.23%
3806	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支23#变台变压器	50	58.28	15.86	15.86	未进入负面清单	否	无	6.39%
3807	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支33#变台变压器	30	60.11	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	5.99%
3808	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	北沟支2右6#变台变压器	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	6.46%
3809	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	北沟支10#变台变压器	20	46.38	8.72	8.72	未进入负面清单	否	无	1.00%
3810	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分90#变台变压器	50	54.72	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	5.67%
3811	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干23右1#柱上变压器	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.78%
3812	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分4#变台变压器	80	67.67	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	-6.62%
3813	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线军工干21#变台变压	200	45.31	89.38	89.38	未进入负面清单	否	无	-2.57%

3814	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分10#变台变压器	50	50.58	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	9.30%
3815	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分15右2间1右4#变台变压器	80	50.10	31.92	31.92	未进入负面清单	否	无	1.01%
3816	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分15左4#变台变压器	50	49.37	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	-7.36%
3817	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分19#变台变压器	80	64.97	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	-5.64%
3818	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干37#变台变压器	100	51.44	38.56	38.56	未进入负面清单	否	无	5.19%
3819	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线陶屯分9右5#变压器	200	47.95	84.10	84.10	未进入负面清单	否	无	-4.54%
3820	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线陶屯分9右13#变压	100	48.30	41.70	41.70	未进入负面清单	否	无	-4.27%
3821	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	陶屯分15#变台变压器	100	66.54	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	0.43%
3822	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干44#变台变压器	50	45.24	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	-9.54%
3823	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干45左7#变台变压器	30	65.99	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	-6.06%
3824	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干45左11#变台变压器	50	61.00	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	3.64%
3825	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干61#变台变压器	100	67.67	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	-4.39%

3826	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干64右2#变台变压器	100	53.56	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	8.86%
3827	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头分11#变台变压器1	100	54.37	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无	-4.61%
3828	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分24#右8#变台变压	200	66.67	46.66	46.66	未进入负面清单	否	无	-8.05%
3829	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分东山支7#变台变压器	200	55.21	69.58	69.58	未进入负面清单	否	无	9.90%
3830	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分25#变台变压器	80	47.97	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	1.21%
3831	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头分11#变台变压器	50	61.07	14.47	14.47	未进入负面清单	否	无	6.17%
3832	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分34右10#变台变压	100	66.93	23.07	23.07	未进入负面清单	否	无	9.56%
3833	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干84#变台变压器	50	67.75	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	-5.32%
3834	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分5左3#变台变压器	50	69.07	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无	1.00%
3835	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分20右7#变台变压器	100	47.36	42.64	42.64	未进入负面清单	否	无	7.19%
3836	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分21左7#变台变压器	50	56.85	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	2.06%
3837	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分电信支11#变台变压	80	46.22	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无	6.08%

3838	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分移动支12#变台变压	50	47.56	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无	-4.74%
3839	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分30#变台变压器	200	52.26	75.48	75.48	未进入负面清单	否	无	-2.09%
3840	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分41左3#变台变压器	200	51.34	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	-4.23%
3841	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分43#左6#变台变压	30	45.74	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	-4.47%
3842	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分61左11#变台变压器	30	46.83	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	-3.46%
3843	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分63#变台变压器	50	59.96	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	3.31%
3844	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干97#变台变压器	100	69.49	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	5.24%
3845	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙上分18#变台变压器	80	53.69	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	9.76%
3846	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙上分32#变台变压器	80	58.84	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	3.64%
3847	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干117#变台变压器	200	55.41	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	-6.38%
3848	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北市区线5#箱式配电站1#变压器	630	65.62	153.59	153.59	未进入负面清单	否	无	-8.26%

3849	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站2#配电变压器	800	45.56	355.52	355.52	未进入负面清单	否	无	-2.45%
3850	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支3#箱式变1#变压器	630	67.18	143.77	143.77	未进入负面清单	否	无	3.35%
3851	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站2#配电变压器	630	50.34	249.86	249.86	未进入负面清单	否	无	-6.06%
3852	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站2#配电变压器	630	65.02	157.37	157.37	未进入负面清单	否	无	-8.62%
3853	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	69.93	126.44	126.44	未进入负面清单	否	无	0.86%
3854	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城4#配电站1#配电变压器	800	69.09	167.28	167.28	未进入负面清单	否	无	1.19%
3855	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
3856	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支6#配电站2#变压器	400	61.02	115.92	115.92	未进入负面清单	否	无	-8.38%
3857	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾18#配电站1#变压	800	63.12	215.04	215.04	未进入负面清单	否	无	-4.95%
3858	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾1#配电站2#变压器	800	60.32	237.44	237.44	未进入负面清单	否	无	-8.55%

3859	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分6#配电站变压器	1000	46.65	433.50	433.50	未进入负面清单	否	无	5.53%
3860	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场2#配电站1#变压器配电变压器	800	66.72	186.24	186.24	未进入负面清单	否	无	8.34%
3861	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站2#配电变压器	630	66.08	150.70	150.70	未进入负面清单	否	无	-5.18%
3862	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	文翰花园配电站1#变压器	500	56.65	166.75	166.75	未进入负面清单	否	无	3.79%
3863	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站1#变压器	630	63.01	170.04	170.04	未进入负面清单	否	无	-4.10%
3864	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	味食分8#配电站1变压器	315	69.30	65.21	65.21	未进入负面清单	否	无	-6.66%
3865	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分1#箱式配电站变压器	800	54.28	285.76	285.76	未进入负面清单	否	无	1.96%
3866	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线1#箱式配电站1#变压器	630	47.68	266.62	266.62	未进入负面清单	否	无	3.21%
3867	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象1#配电站2#变压器	630	46.71	272.73	272.73	未进入负面清单	否	无	2.18%
3868	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站3#变压器	630	53.64	229.07	229.07	未进入负面清单	否	无	3.69%

3869	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	汽油机分2#配电站2#变压器	630	49.15	257.36	257.36	未进入负面清单	否	无	7.45%
3870	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站101间隔配电变压	630	48.28	262.84	262.84	未进入负面清单	否	无	-6.82%
3871	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景3#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	59.80	190.26	190.26	未进入负面清单	否	无	-7.93%
3872	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站1#变压器	800	55.87	273.04	273.04	未进入负面清单	否	无	8.09%
3873	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分6#配电站2#变压器	630	52.96	233.35	233.35	未进入负面清单	否	无	-6.98%
3874	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线6#配电站配电变压器	500	48.71	206.45	206.45	未进入负面清单	否	无	-0.26%
3875	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站104间隔配电变压	800	69.84	161.28	161.28	未进入负面清单	否	无	-4.50%
3876	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站2#变压	630	50.32	249.98	249.98	未进入负面清单	否	无	1.68%
3877	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城9#配电站101配电变压器	800	47.28	341.76	341.76	未进入负面清单	否	无	0.60%
3878	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分1#箱变1#变压器	630	49.65	254.21	254.21	未进入负面清单	否	无	-1.38%

3879	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	祥和居配电站2#变压器间隔配电变压器	400	58.82	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无	-8.71%
3880	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站1#变压器	500	53.98	180.10	180.10	未进入负面清单	否	无	-5.53%
3881	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站2#配电变压器	800	60.67	234.64	234.64	未进入负面清单	否	无	0.06%
3882	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站3#配电变压器	630	54.57	223.21	223.21	未进入负面清单	否	无	-4.23%
3883	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站2#变压器	630	60.25	187.43	187.43	未进入负面清单	否	无	-8.48%
3884	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干2#箱变2#变压器	630	65.26	155.86	155.86	未进入负面清单	否	无	6.41%
3885	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站1#配电变压器	800	59.14	246.88	246.88	未进入负面清单	否	无	2.55%
3886	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室102配电变压器	800	54.96	280.32	280.32	未进入负面清单	否	无	-6.44%
3887	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分1#箱式变变压器	315	53.85	113.87	113.87	未进入负面清单	否	无	7.92%
3888	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站1#变压	630	59.95	189.32	189.32	未进入负面清单	否	无	2.63%

3889	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾8#配电站2#变压器	630	68.78	133.69	133.69	未进入负面清单	否	无	7.12%
3890	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站2#配电变压器	800	63.14	214.88	214.88	未进入负面清单	否	无	-6.16%
3891	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	荣信1#配电站102配电变压	630	51.27	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
3892	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分3#配电站1#变压器	500	55.21	173.95	173.95	未进入负面清单	否	无	-6.72%
3893	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线2#配电站1#变压器	630	69.39	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无	1.25%
3894	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线4#箱变变压器	630	56.77	209.35	209.35	未进入负面清单	否	无	6.16%
3895	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站3#变压器	630	58.33	199.52	199.52	未进入负面清单	否	无	-6.69%
3896	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站1#配电变压器	800	50.80	313.60	313.60	未进入负面清单	否	无	7.61%
3897	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分1#配电站1#变压器	630	47.42	268.25	268.25	未进入负面清单	否	无	-4.23%
3898	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站3#变压器间隔配电变压器	800	69.11	167.12	167.12	未进入负面清单	否	无	-8.61%

3899	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站2#变压器配电变压器	800	50.25	318.00	318.00	未进入负面清单	否	无	-0.79%
3900	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	琥珀城2#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	46.07	351.44	351.44	未进入负面清单	否	无	2.47%
3901	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城11#配电站102配电变压器	800	57.86	257.12	257.12	未进入负面清单	否	无	3.55%
3902	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站1#变压器间配电变压器	630	57.14	207.02	207.02	未进入负面清单	否	无	2.33%
3903	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室103配电变压器	800	52.34	301.28	301.28	未进入负面清单	否	无	-0.86%
3904	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站104间隔2#配电变	630	61.20	181.44	181.44	未进入负面清单	否	无	-8.31%
3905	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站3#配电变压器	800	68.16	174.72	174.72	未进入负面清单	否	无	0.56%
3906	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站3#配电变压器	800	60.43	236.56	236.56	未进入负面清单	否	无	-1.62%

3907	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站104间隔配电变压	800	65.35	197.20	197.20	未进入负面清单	否	无	-0.35%
3908	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站2#变压器	630	56.06	213.82	213.82	未进入负面清单	否	无	0.79%
3909	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分8#配电站2#变压器	315	55.24	109.49	109.49	未进入负面清单	否	无	-5.17%
3910	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南沿海线1#箱变变压器	630	56.11	213.51	213.51	未进入负面清单	否	无	-7.66%
3911	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站1#变压器	630	47.91	265.17	265.17	未进入负面清单	否	无	9.61%
3912	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站3#配电变压器	630	57.65	203.81	203.81	未进入负面清单	否	无	3.32%
3913	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站103间隔配电变压	800	54.40	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	7.11%
3914	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站103间隔配电变压	800	56.52	267.84	267.84	未进入负面清单	否	无	6.07%
3915	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站2#配电变压器	800	58.88	248.96	248.96	未进入负面清单	否	无	-2.84%
3916	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分2#箱变变压器	500	55.84	170.80	170.80	未进入负面清单	否	无	-9.96%

3917	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站1#变压器	630	45.92	277.70	277.70	未进入负面清单	否	无	-6.41%
3918	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分8#配电站1#变压器	500	56.71	166.45	166.45	未进入负面清单	否	无	-7.98%
3919	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分5#配电站1#变压器	630	57.20	206.64	206.64	未进入负面清单	否	无	7.32%
3920	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站3#变压器	630	67.96	138.85	138.85	未进入负面清单	否	无	-3.98%
3921	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区3#配电站2#变压器	500	46.40	218.00	218.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
3922	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	海湾新家园1#配电站2#变压器	630	48.73	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
3923	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房3#配电站1#变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清单	否	无	5.56%
3924	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾4#配电站2#变压器	500	63.21	133.95	133.95	未进入负面清单	否	无	-3.73%
3925	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	汽油机分2#配电站1#变压器	315	54.49	111.86	111.86	未进入负面清单	否	无	-8.08%
3926	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站2#变压器	630	63.05	169.79	169.79	未进入负面清单	否	无	-5.30%
3927	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	45.65	354.80	354.80	未进入负面清单	否	无	-4.03%

3928	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳名郡1#配电站2#变压器	800	63.60	211.20	211.20	未进入负面清单	否	无	0.50%
3929	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南沿海线2#配电站1#变压器	630	62.40	173.88	173.88	未进入负面清单	否	无	7.55%
3930	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭1#变压器	800	60.18	238.56	238.56	未进入负面清单	否	无	-9.13%
3931	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站1#变压器	800	58.25	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	8.89%
3932	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城1#配电站3#变压器间隔配电变压器	800	58.33	253.36	253.36	未进入负面清单	否	无	-8.86%
3933	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	平安里1#配电站1#变压器	630	48.29	262.77	262.77	未进入负面清单	否	无	2.49%
3934	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	街心花园配电站2#变压器	500	65.19	124.05	124.05	未进入负面清单	否	无	-7.77%
3935	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站1#变压器	630	65.05	157.19	157.19	未进入负面清单	否	无	4.62%
3936	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园1#配电站2#变压器	630	61.75	177.98	177.98	未进入负面清单	否	无	-6.32%
3937	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站2#配电变压器	800	53.65	290.80	290.80	未进入负面清单	否	无	1.21%
3938	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站2#变压器	630	61.68	178.42	178.42	未进入负面清单	否	无	-6.17%

3939	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	45.50	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	-3.48%
3940	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭3#变压器	800	54.25	286.00	286.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
3941	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分1#箱变变压器	315	57.07	103.73	103.73	未进入负面清单	否	无	-5.09%
3942	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站1#变压器配电变压器	800	51.42	308.64	308.64	未进入负面清单	否	无	4.24%
3943	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站104间隔配电变压	800	52.20	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.40%
3944	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场10#配电站2#配电变压器	800	50.91	312.72	312.72	未进入负面清单	否	无	4.79%
3945	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站2#配电变压器	630	63.03	169.91	169.91	未进入负面清单	否	无	4.34%
3946	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站3#配电变压器	800	46.88	344.96	344.96	未进入负面清单	否	无	9.77%
3947	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线2#箱式配电站配电变压器	315	47.27	134.60	134.60	未进入负面清单	否	无	-4.90%

3948	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾9#配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	-1.95%
3949	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站1#变压器	630	66.73	146.60	146.60	未进入负面清单	否	无	0.56%
3950	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线2#箱变变压器	630	59.68	191.02	191.02	未进入负面清单	否	无	-8.03%
3951	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城1#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	47.49	340.08	340.08	未进入负面清单	否	无	-4.88%
3952	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干1#配电站1#变压器	400	65.76	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	-6.16%
3953	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线1#配电站2#变压器	630	46.17	276.13	276.13	未进入负面清单	否	无	3.62%
3954	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站105间隔配电变压	800	54.91	280.72	280.72	未进入负面清单	否	无	-6.57%
3955	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	孛兰支12#配电站1#变压	400	52.94	148.24	148.24	未进入负面清单	否	无	-6.46%
3956	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	南山别墅变电亭2#变压器	400	58.96	124.16	124.16	未进入负面清单	否	无	-6.68%
3957	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	沙厂干1#箱式配电站变压器	315	62.12	87.82	87.82	未进入负面清单	否	无	-7.53%

3958	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场4#配电站1#变压器配电变压器	630	68.47	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	8.10%
3959	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城3#配电站103间隔配电变压	630	48.54	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无	3.52%
3960	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站102间隔配电变压	630	66.20	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	-0.29%
3961	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分2#箱变变压器	630	54.04	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无	0.59%
3962	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线3#箱变变压器	1000	55.37	346.30	346.30	未进入负面清单	否	无	-6.35%
3963	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站2#配电变压器	800	51.19	310.48	310.48	未进入负面清单	否	无	-6.23%
3964	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城3#配电站1#变压器	800	49.90	320.80	320.80	未进入负面清单	否	无	-6.14%
3965	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城4#配电站2#变压器	800	60.83	233.36	233.36	未进入负面清单	否	无	4.79%
3966	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分9#配电站2#变压器	630	57.36	205.63	205.63	未进入负面清单	否	无	1.60%
3967	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线1#箱变变压器	630	49.65	254.21	254.21	未进入负面清单	否	无	3.52%

3968	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站3#配电变压器	630	66.78	146.29	146.29	未进入负面清单	否	无	4.14%
3969	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑1号配电站1#变压器	630	49.43	255.59	255.59	未进入负面清单	否	无	7.06%
3970	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场4#配电站2#变压器配电变压器	630	66.21	149.88	149.88	未进入负面清单	否	无	-2.68%
3971	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站1#变压器	630	52.74	234.74	234.74	未进入负面清单	否	无	-4.82%
3972	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园1#配电站2#变压器	630	58.12	200.84	200.84	未进入负面清单	否	无	-9.97%
3973	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分2#配电站1#变压器	630	69.61	128.46	128.46	未进入负面清单	否	无	-2.92%
3974	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场6#配电站1#配电变压器	800	52.59	299.28	299.28	未进入负面清单	否	无	-1.80%
3975	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站3#变压器配电变压器	800	56.07	271.44	271.44	未进入负面清单	否	无	5.65%
3976	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站105间隔3#配电变	630	61.37	180.37	180.37	未进入负面清单	否	无	8.68%
3977	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支6#配电站1#变压器	630	57.77	203.05	203.05	未进入负面清单	否	无	-8.61%

3978	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站3#变压器	630	57.72	203.36	203.36	未进入负面清单	否	无	3.88%
3979	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑2号配电站2#变压器	630	49.20	257.04	257.04	未进入负面清单	否	无	-2.20%
3980	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场2#配电站2#变压器配电变压器	800	50.97	312.24	312.24	未进入负面清单	否	无	0.76%
3981	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园1#配电站1#变压器	80	51.90	30.48	30.48	未进入负面清单	否	无	1.33%
3982	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	御翠园1#配电站1#配电变压器	630	68.90	132.93	132.93	未进入负面清单	否	无	4.01%
3983	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾10#配电站1#变压	800	47.35	341.20	341.20	未进入负面清单	否	无	-5.11%
3984	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站3#变压器	630	64.59	160.08	160.08	未进入负面清单	否	无	9.85%
3985	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	幸福E家配电站1#变压器	400	63.09	107.64	107.64	未进入负面清单	否	无	8.44%
3986	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站2#变压器	500	59.03	154.85	154.85	未进入负面清单	否	无	-9.29%
3987	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站1#变压器	630	65.03	157.31	157.31	未进入负面清单	否	无	8.49%
3988	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站2#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清单	否	无	1.18%

3989	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站2#变压器	800	59.88	240.96	240.96	未进入负面清单	否	无	4.12%
3990	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线6#箱变变压器	315	60.40	93.24	93.24	未进入负面清单	否	无	-5.17%
3991	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站2#变压器	630	49.37	255.97	255.97	未进入负面清单	否	无	4.06%
3992	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站1#变压器	630	47.43	268.19	268.19	未进入负面清单	否	无	3.40%
3993	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站2#变压器配电变压器	800	55.78	273.76	273.76	未进入负面清单	否	无	-0.29%
3994	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城10#配电站102配电变压器	800	47.57	339.44	339.44	未进入负面清单	否	无	-9.34%
3995	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾3#配电站1#变压器	800	57.67	258.64	258.64	未进入负面清单	否	无	-7.62%
3996	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑1号配电站2#变压器	630	61.55	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	1.18%
3997	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站2#变压器	630	68.92	132.80	132.80	未进入负面清单	否	无	6.06%
3998	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站103间隔配电变压	800	64.43	204.56	204.56	未进入负面清单	否	无	2.66%

3999	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站103间隔配电变压	630	53.44	230.33	230.33	未进入负面清单	否	无	-2.87%
4000	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站3#变压器	800	53.39	292.88	292.88	未进入负面清单	否	无	4.25%
4001	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站3#变压器	800	58.26	253.92	253.92	未进入负面清单	否	无	-2.70%
4002	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支2#箱式变1#变压器	315	54.31	112.42	112.42	未进入负面清单	否	无	9.23%
4003	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	水果分2#箱式配电站变压器	630	57.56	204.37	204.37	未进入负面清单	否	无	6.50%
4004	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站3#配电变压器	800	57.04	263.68	263.68	未进入负面清单	否	无	-2.71%
4005	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站3#变压器	800	59.20	246.40	246.40	未进入负面清单	否	无	-1.22%
4006	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	富贵南山1#变电亭1#变压器	630	68.03	138.41	138.41	未进入负面清单	否	无	-3.92%
4007	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾8#配电站1#变压器	630	46.03	277.01	277.01	未进入负面清单	否	无	1.73%
4008	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园2#配电站1#变压器	800	46.87	345.04	345.04	未进入负面清单	否	无	0.31%
4009	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站103间隔配电变压	800	67.32	181.44	181.44	未进入负面清单	否	无	4.23%

4010	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站1#配电变压器	630	63.19	168.90	168.90	未进入负面清单	否	无	-3.24%
4011	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳名郡1#配电站1#变压器	800	51.76	305.92	305.92	未进入负面清单	否	无	6.86%
4012	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园2#配电站2#变压器	630	58.46	198.70	198.70	未进入负面清单	否	无	9.16%
4013	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾9#配电站2#变压器	800	58.17	254.64	254.64	未进入负面清单	否	无	-6.72%
4014	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站3#变压器	630	57.12	207.14	207.14	未进入负面清单	否	无	8.87%
4015	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站2#变压器	630	49.02	258.17	258.17	未进入负面清单	否	无	4.32%
4016	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干3#配电站变压器	630	53.87	227.62	227.62	未进入负面清单	否	无	4.72%
4017	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站103间隔配电变压	630	64.13	162.98	162.98	未进入负面清单	否	无	-6.48%
4018	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	轴承分1#箱式配电站变压器间隔配电变压器	400	62.28	110.88	110.88	未进入负面清单	否	无	8.24%
4019	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站3#配电变压器	800	63.20	214.40	214.40	未进入负面清单	否	无	7.37%

4020	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站3#配电变压器	800	53.42	292.64	292.64	未进入负面清单	否	无	-3.03%
4021	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	如意人家2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	48.64	260.57	260.57	未进入负面清单	否	无	8.33%
4022	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站3#变压器	630	48.03	264.41	264.41	未进入负面清单	否	无	4.28%
4023	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站2#变压器	630	51.25	244.13	244.13	未进入负面清单	否	无	-0.73%
4024	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分7#箱式配电站1#变压器配电变压器	200	45.20	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-7.95%
4025	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站2#变压器	800	52.02	303.84	303.84	未进入负面清单	否	无	-6.29%
4026	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站102间隔配电变压	630	63.17	169.03	169.03	未进入负面清单	否	无	-4.78%
4027	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站1#变压器配电变压器	630	64.38	161.41	161.41	未进入负面清单	否	无	3.69%
4028	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区1#箱式配电站变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无	-1.03%

4029	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾4#配电站1#变压器	500	46.61	216.95	216.95	未进入负面清单	否	无	5.01%
4030	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站3#变压器	630	62.17	175.33	175.33	未进入负面清单	否	无	0.15%
4031	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	58.31	199.65	199.65	未进入负面清单	否	无	-1.38%
4032	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分10#箱变1#变压器	1000	46.99	430.10	430.10	未进入负面清单	否	无	8.90%
4033	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区2#箱式配电站变压器	630	66.46	148.30	148.30	未进入负面清单	否	无	-9.22%
4034	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭1#变压器	800	67.42	180.64	180.64	未进入负面清单	否	无	-8.34%
4035	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	幸福E家配电站2#变压器	400	63.62	105.52	105.52	未进入负面清单	否	无	9.82%
4036	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支13#配电站1#变压	500	49.24	203.80	203.80	未进入负面清单	否	无	-1.85%
4037	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑2号配电站1#变压器	630	60.04	188.75	188.75	未进入负面清单	否	无	-0.65%
4038	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站104间隔配电变压	800	63.30	213.60	213.60	未进入负面清单	否	无	5.74%

4039	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站2#变压器配电变压器	630	45.69	279.15	279.15	未进入负面清单	否	无	5.72%
4040	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城1#配电站2#配电变压器	630	61.54	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	2.81%
4041	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站2#变压器	630	60.76	184.21	184.21	未进入负面清单	否	无	0.73%
4042	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园4#配电站1#变压器	630	57.49	204.81	204.81	未进入负面清单	否	无	-6.62%
4043	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城9#配电站102配电变压器	800	52.53	299.76	299.76	未进入负面清单	否	无	2.64%
4044	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾3#配电站2#变压器	800	56.66	266.72	266.72	未进入负面清单	否	无	-4.15%
4045	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线2#箱变1#变压器	630	66.35	149.00	149.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
4046	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站3#配电变压器	630	49.83	253.07	253.07	未进入负面清单	否	无	-8.45%
4047	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站3#配电变压器	800	56.20	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	-2.12%
4048	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场6#配电站2#配电变压器	800	52.77	297.84	297.84	未进入负面清单	否	无	6.16%

4049	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象1#配电站4#变压器	630	57.88	202.36	202.36	未进入负面清单	否	无	-1.42%
4050	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	市民服务中心箱变103配电变压器	630	48.37	262.27	262.27	未进入负面清单	否	无	-0.22%
4051	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分5#配电站1#变压器	315	68.73	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	8.09%
4052	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分4#配电站1#变压器	630	66.78	146.29	146.29	未进入负面清单	否	无	2.18%
4053	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川城配电站3#变压器间隔配电变压器	630	53.15	232.16	232.16	未进入负面清单	否	无	-2.88%
4054	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线1#配电站1#变压器	630	57.81	202.80	202.80	未进入负面清单	否	无	0.38%
4055	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站1#变压器	630	68.57	135.01	135.01	未进入负面清单	否	无	-0.21%
4056	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分1#箱式配电站变压器	630	65.53	154.16	154.16	未进入负面清单	否	无	0.87%
4057	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站3#变压器	630	60.60	185.22	185.22	未进入负面清单	否	无	4.11%
4058	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干2#箱变1#变压器	800	62.09	223.28	223.28	未进入负面清单	否	无	-9.93%

4059	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站2#配电变压器	630	46.67	272.98	272.98	未进入负面清单	否	无	-4.97%
4060	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分5#箱变2#变压器	630	62.64	172.37	172.37	未进入负面清单	否	无	-1.96%
4061	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	御翠园1#配电站2#变压器	630	63.15	169.16	169.16	未进入负面清单	否	无	-7.17%
4062	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站105间隔配电变压	800	68.78	169.76	169.76	未进入负面清单	否	无	-9.65%
4063	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	如意人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	47.92	265.10	265.10	未进入负面清单	否	无	2.65%
4064	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线4#箱式配电站配电变压器	315	58.64	98.78	98.78	未进入负面清单	否	无	-9.28%
4065	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站3#变压器配电变压器	630	60.74	184.34	184.34	未进入负面清单	否	无	-0.50%
4066	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾10#配电站2#变压	800	68.36	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	6.71%
4067	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭4#变压器	800	61.06	231.52	231.52	未进入负面清单	否	无	-1.15%
4068	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站2#配电变压器	630	64.88	158.26	158.26	未进入负面清单	否	无	-2.53%

4069	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站3#变压器	630	57.67	203.68	203.68	未进入负面清单	否	无	6.46%
4070	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干1#配电站2#变压器	1000	68.77	212.30	212.30	未进入负面清单	否	无	3.98%
4071	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分3#箱变1#变压器	800	65.72	194.24	194.24	未进入负面清单	否	无	9.31%
4072	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分9#配电站1#变压器	630	66.54	147.80	147.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
4073	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾1#配电站1#变配电变压器	800	61.20	230.40	230.40	未进入负面清单	否	无	7.63%
4074	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城3#配电站2#变压器	800	66.70	186.40	186.40	未进入负面清单	否	无	3.35%
4075	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景2#配电站2#变压器	630	66.20	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	-5.99%
4076	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场10#配电站1#配电变压器	800	51.81	305.52	305.52	未进入负面清单	否	无	-7.90%
4077	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站3#配电变压器	630	51.48	242.68	242.68	未进入负面清单	否	无	6.66%
4078	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站2#配电变压器	800	47.01	343.92	343.92	未进入负面清单	否	无	8.00%

4079	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站101间隔配电变压	630	65.09	156.93	156.93	未进入负面清单	否	无	3.62%
4080	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线1#箱变变压器	630	53.25	231.53	231.53	未进入负面清单	否	无	4.98%
4081	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	泰安鑫居小区配电站1#变压器	630	51.27	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	2.95%
4082	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南乙线	味食分7#配电站1#变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清单	否	无	5.29%
4083	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川大厦配电站1#变压器	630	45.79	278.52	278.52	未进入负面清单	否	无	-1.48%
4084	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场7#配电站2#配电变压器	630	61.93	176.84	176.84	未进入负面清单	否	无	2.24%
4085	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	孛兰支11#配电站1#变压	630	50.01	251.94	251.94	未进入负面清单	否	无	-6.41%
4086	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川城配电站1#变压器	630	59.42	192.65	192.65	未进入负面清单	否	无	6.59%
4087	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站3#变压器	800	68.60	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	4.66%
4088	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分10#配电站1#变压	630	50.79	247.02	247.02	未进入负面清单	否	无	-1.31%

4089	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城1#配电站3#配电变压器	630	63.77	165.25	165.25	未进入负面清单	否	无	8.17%
4090	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站105间隔配电变压	800	57.75	258.00	258.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
4091	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	枫丹丽舍小区配电站1#变压器间隔配电变压器	630	50.38	249.61	249.61	未进入负面清单	否	无	-3.73%
4092	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分9#箱变1#变压器	1000	64.37	256.30	256.30	未进入负面清单	否	无	2.43%
4093	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室101配电变压器	800	66.77	185.84	185.84	未进入负面清单	否	无	-0.42%
4094	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站1#配电变压器	630	52.97	233.29	233.29	未进入负面清单	否	无	0.34%
4095	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分2#箱变1#变压器	400	50.49	158.04	158.04	未进入负面清单	否	无	-1.93%
4096	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭2#变压器	800	55.74	274.08	274.08	未进入负面清单	否	无	-2.15%
4097	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区线4#箱变1#变压器	315	51.21	122.19	122.19	未进入负面清单	否	无	-0.43%
4098	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	供电公司箱变103配电变压	400	60.21	119.16	119.16	未进入负面清单	否	无	0.20%

4099	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	海湾新家园1#配电站1#变压器	630	61.80	177.66	177.66	未进入负面清单	否	无	5.89%
4100	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电室101配电变压器	800	58.35	253.20	253.20	未进入负面清单	否	无	-0.43%
4101	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站1#变压器配电变压器	800	67.34	181.28	181.28	未进入负面清单	否	无	9.08%
4102	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城2#配电站103间隔配电变压	630	59.66	191.14	191.14	未进入负面清单	否	无	1.96%
4103	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站1#配电变压器	800	60.51	235.92	235.92	未进入负面清单	否	无	0.96%
4104	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线1#箱式配电站变压器间隔配电变压器	630	67.61	141.06	141.06	未进入负面清单	否	无	6.50%
4105	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分6#箱变1#变压器	630	45.47	280.54	280.54	未进入负面清单	否	无	6.21%
4106	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站1#配电变压器	800	69.49	164.08	164.08	未进入负面清单	否	无	-9.97%
4107	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站3#变压器	800	46.21	350.32	350.32	未进入负面清单	否	无	-5.63%

4108	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分6#配电站1#变压器	630	68.70	134.19	134.19	未进入负面清单	否	无	0.55%
4109	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城11#配电站101配电变压器	800	52.14	302.88	302.88	未进入负面清单	否	无	0.62%
4110	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭2#变压器	800	60.46	236.32	236.32	未进入负面清单	否	无	-8.56%
4111	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站1#配电变压器	800	53.95	288.40	288.40	未进入负面清单	否	无	3.87%
4112	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	溪铖水岸1#箱式配电站1#变压器	500	54.43	177.85	177.85	未进入负面清单	否	无	0.05%
4113	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳小镇1#配电站1#变压器	500	45.43	222.85	222.85	未进入负面清单	否	无	-5.72%
4114	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳小镇1#配电站2#变压器	400	62.65	109.40	109.40	未进入负面清单	否	无	1.03%
4115	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	水果分1#箱式配电站变压器	630	61.10	182.07	182.07	未进入负面清单	否	无	-8.15%
4116	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房3#配电站2#变压器	630	63.76	165.31	165.31	未进入负面清单	否	无	-0.74%
4117	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	祥泉园2#配电站1#变压器	630	68.32	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	-3.48%

4118	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电室103配电变压器	800	59.44	244.48	244.48	未进入负面清单	否	无	1.12%
4119	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭3#变压器	800	47.69	338.48	338.48	未进入负面清单	否	无	8.03%
4120	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分4#箱变1#变压器	800	67.10	183.20	183.20	未进入负面清单	否	无	-1.46%
4121	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站103间隔1#配电变	630	51.11	245.01	245.01	未进入负面清单	否	无	3.09%
4122	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	煤场分1#箱变变压器	315	46.48	137.09	137.09	未进入负面清单	否	无	-2.47%
4123	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站3#配电变压器	800	59.06	247.52	247.52	未进入负面清单	否	无	5.65%
4124	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电室102配电变压器	800	45.63	354.96	354.96	未进入负面清单	否	无	5.91%
4125	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站1#变压器间隔配电变压器	800	67.12	183.04	183.04	未进入负面清单	否	无	-9.23%
4126	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾17#配电站1#变压	800	46.91	344.72	344.72	未进入负面清单	否	无	1.39%
4127	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分8#箱变1#变压器	200	58.91	62.18	62.18	未进入负面清单	否	无	-2.82%

4128	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分2#箱变1#变压器	315	61.83	88.74	88.74	未进入负面清单	否	无	9.89%
4129	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园1#配电站1#变压器	630	48.09	264.03	264.03	未进入负面清单	否	无	-2.60%
4130	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分2#配电站1#变压器	630	57.70	203.49	203.49	未进入负面清单	否	无	-6.69%
4131	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	孛兰支12#配电站2#变压	630	67.81	139.80	139.80	未进入负面清单	否	无	-1.95%
4132	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	琥珀城3#配电站1#变压器间隔配电变压器	800	60.09	239.28	239.28	未进入负面清单	否	无	0.75%
4133	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	煤场分2#配电站变压器	630	47.97	264.79	264.79	未进入负面清单	否	无	9.15%
4134	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象2#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.18%
4135	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线3#配电站1#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-0.35%
4136	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站1#配电变压器	800	58.51	251.92	251.92	未进入负面清单	否	无	-4.08%
4137	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	富贵南山1#变电亭2#变压器	630	65.54	154.10	154.10	未进入负面清单	否	无	-9.69%
4138	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线5#箱变变压器	400	65.45	98.20	98.20	未进入负面清单	否	无	1.46%

4139	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	北海家园1#配电站1#配电变压器	630	61.28	180.94	180.94	未进入负面清单	否	无	5.20%
4140	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站1#配电变压器	800	64.20	206.40	206.40	未进入负面清单	否	无	-3.65%
4141	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城10#配电站101配电变压器	800	60.08	239.36	239.36	未进入负面清单	否	无	7.39%
4142	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站105间隔配电变压	800	60.86	233.12	233.12	未进入负面清单	否	无	-5.49%
4143	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站3#变压器配电变压器	800	64.11	207.12	207.12	未进入负面清单	否	无	3.31%
4144	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	荣信1#配电站101配电变压	630	53.25	231.53	231.53	未进入负面清单	否	无	3.26%
4145	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场7#配电站1#配电变压器	630	63.06	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无	-1.30%
4146	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站1#配电变压器	800	47.89	336.88	336.88	未进入负面清单	否	无	-4.74%
4147	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站1#变压	630	59.77	190.45	190.45	未进入负面清单	否	无	-5.76%

4148	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站1#配电变压器	630	69.04	132.05	132.05	未进入负面清单	否	无	9.82%
4149	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支10#配电站3#变压	630	63.71	165.63	165.63	未进入负面清单	否	无	-4.61%
4150	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城6#配电站2#配电变压器	800	63.92	208.64	208.64	未进入负面清单	否	无	6.62%
4151	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站3#变压器	630	56.75	209.48	209.48	未进入负面清单	否	无	6.53%
4152	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站1#变压器	630	68.76	133.81	133.81	未进入负面清单	否	无	0.22%
4153	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站2#变压器	630	55.02	220.37	220.37	未进入负面清单	否	无	-3.45%
4154	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支15#配电站1#变压	630	68.94	132.68	132.68	未进入负面清单	否	无	8.84%
4155	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	祥泉园1#配电站1#配电变压器	630	68.97	132.49	132.49	未进入负面清单	否	无	5.90%
4156	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园2#配电站1#变压器	630	52.88	233.86	233.86	未进入负面清单	否	无	5.84%
4157	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站2#变压器	630	55.41	217.92	217.92	未进入负面清单	否	无	2.80%
4158	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站3#变压器	630	68.64	134.57	134.57	未进入负面清单	否	无	4.80%

4159	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支10#配电站2#变压	630	47.92	265.10	265.10	未进入负面清单	否	无	5.11%
4160	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站3#变压器	630	54.26	225.16	225.16	未进入负面清单	否	无	-2.73%
4161	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分11#配电站1#变压	315	68.53	67.63	67.63	未进入负面清单	否	无	5.41%
4162	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站3#变压器	630	62.15	175.46	175.46	未进入负面清单	否	无	3.69%
4163	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城7#配电站2#配电变压器	800	59.19	246.48	246.48	未进入负面清单	否	无	7.48%
4164	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支10#配电站1间隔配电变压	630	52.29	237.57	237.57	未进入负面清单	否	无	-1.18%
4165	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支4#箱式变1#变压器	400	51.19	155.24	155.24	未进入负面清单	否	无	8.32%
4166	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园2#配电站2#变压器	800	55.03	279.76	279.76	未进入负面清单	否	无	9.15%
4167	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支8#箱式配电站变压器	630	65.68	153.22	153.22	未进入负面清单	否	无	-9.58%
4168	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园2#配电站1#变压器	800	59.80	241.60	241.60	未进入负面清单	否	无	-1.03%
4169	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园1#配电站1#变压器	800	58.81	249.52	249.52	未进入负面清单	否	无	-2.19%

4170	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站1#变压器	630	67.13	144.08	144.08	未进入负面清单	否	无	8.45%
4171	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾2#配电站1#变压器	800	64.57	203.44	203.44	未进入负面清单	否	无	1.82%
4172	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分7#箱变1#变压器	630	49.94	252.38	252.38	未进入负面清单	否	无	-0.30%
4173	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城7#配电站1#配电变压器	800	46.65	346.80	346.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
4174	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站2#变压器	630	49.23	256.85	256.85	未进入负面清单	否	无	6.42%
4175	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城6#配电站3#配电变压器	800	53.54	291.68	291.68	未进入负面清单	否	无	5.04%
4176	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	49.96	252.25	252.25	未进入负面清单	否	无	3.95%
4177	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾2#配电站2#变压器	800	69.10	167.20	167.20	未进入负面清单	否	无	7.54%
4178	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分7#配电站2#变压器	630	46.88	271.66	271.66	未进入负面清单	否	无	-0.85%
4179	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站1#变压器	630	63.16	169.09	169.09	未进入负面清单	否	无	8.52%
4180	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分7#配电站1#变压器	630	63.93	164.24	164.24	未进入负面清单	否	无	6.15%

4181	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站2#变压器	630	58.21	200.28	200.28	未进入负面清单	否	无	4.04%
4182	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾1#配电站3#变压器	630	54.05	226.49	226.49	未进入负面清单	否	无	-9.74%
4183	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站1#变压器	630	62.09	175.83	175.83	未进入负面清单	否	无	-9.35%
4184	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站1#变压器	630	52.54	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
4185	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金纶线	幸福家园1#配电站1#变压器	630	46.37	274.87	274.87	未进入负面清单	否	无	7.71%
4186	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾1#配电站2#变压器	630	58.33	199.52	199.52	未进入负面清单	否	无	7.95%
4187	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站2#变压器	630	45.61	279.66	279.66	未进入负面清单	否	无	0.18%
4188	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站1#变压器	630	46.08	276.70	276.70	未进入负面清单	否	无	-7.64%
4189	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分6#配电站1#变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清单	否	无	1.19%
4190	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景2#配电站1#变压器	630	63.34	167.96	167.96	未进入负面清单	否	无	8.60%
4191	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园1#配电站2#变压器	800	66.10	191.20	191.20	未进入负面清单	否	无	5.66%
4192	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站2#变压器	630	62.88	170.86	170.86	未进入负面清单	否	无	-4.06%

4193	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分1#变压器	100	57.29	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	-0.93%
4194	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	九七干7#变台1#变压器	400	54.82	140.72	140.72	未进入负面清单	否	无	7.76%
4195	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分7右1#变压	200	60.97	58.06	58.06	未进入负面清单	否	无	-9.58%
4196	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分15#变压	500	49.53	202.35	202.35	未进入负面清单	否	无	7.82%
4197	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10左4#变台2#变压器	200	52.43	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	8.49%
4198	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分2#柱上变压器	315	60.47	93.02	93.02	未进入负面清单	否	无	-9.58%
4199	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分14#变台1#变压器	315	56.01	107.07	107.07	未进入负面清单	否	无	-6.64%
4200	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分7#变台变压器	315	61.54	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	0.02%
4201	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	邮电分1#变台2#变压器	315	48.39	131.07	131.07	未进入负面清单	否	无	-7.13%
4202	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10右5#变台1#变压器	400	53.01	147.96	147.96	未进入负面清单	否	无	-0.86%
4203	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支5#变台变压器	315	49.81	126.60	126.60	未进入负面清单	否	无	-8.29%
4204	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支16#变台1#变压器	200	47.96	84.08	84.08	未进入负面清单	否	无	5.51%
4205	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支6#	500	56.11	169.45	169.45	未进入负面清单	否	无	-0.70%

4206	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支16#变台2#变压器	315	58.59	98.94	98.94	未进入负面清单	否	无	-8.89%
4207	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支11#变台变压器	315	49.81	126.60	126.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
4208	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	金龙支7#变台1#变压器	315	49.57	127.35	127.35	未进入负面清单	否	无	-9.20%
4209	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支10#变台变压器	500	52.07	189.65	189.65	未进入负面清单	否	无	6.67%
4210	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10右4#变台1#变压器	400	65.86	96.56	96.56	未进入负面清单	否	无	1.14%
4211	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分9#变台变压器	315	63.06	84.86	84.86	未进入负面清单	否	无	9.20%
4212	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分23#变台变压器	315	45.81	139.20	139.20	未进入负面清单	否	无	-6.30%
4213	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分16#变台变压器	315	63.19	84.45	84.45	未进入负面清单	否	无	5.39%
4214	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分5#变台变压器	200	48.74	82.52	82.52	未进入负面清单	否	无	-3.51%
4215	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分20#变台变压器	315	59.29	96.74	96.74	未进入负面清单	否	无	8.64%
4216	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10左5#变台1#变压器	250	50.22	99.45	99.45	未进入负面清单	否	无	-2.91%
4217	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	化工支10#变台变压器	400	62.39	110.44	110.44	未进入负面清单	否	无	8.02%

4218	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场分8#变台变压器	315	59.47	96.17	96.17	未进入负面清单	否	无	6.69%
4219	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干14左1#柱上2#变压器	100	59.59	30.41	30.41	未进入负面清单	否	无	-1.81%
4220	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干30#变压器	315	58.02	100.74	100.74	未进入负面清单	否	无	4.98%
4221	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	铁西干23#变台变压器	200	62.35	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	-3.47%
4222	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线麦芽分1#变压器	315	45.84	139.10	139.10	未进入负面清单	否	无	-3.04%
4223	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干36#变压器	315	69.37	64.98	64.98	未进入负面清单	否	无	6.26%
4224	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干32#变台1#变压器	200	69.47	41.06	41.06	未进入负面清单	否	无	8.81%
4225	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干25右1#变压器	315	52.29	118.79	118.79	未进入负面清单	否	无	4.05%
4226	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干25右3#电杆柱上变压器	315	68.31	68.32	68.32	未进入负面清单	否	无	-5.53%
4227	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干33右1#柱上1#变压器	400	56.83	132.68	132.68	未进入负面清单	否	无	-1.53%
4228	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干41#变压器	315	64.96	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	3.70%

4229	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干44#变压器	315	60.39	93.27	93.27	未进入负面清单	否	无	-2.95%
4230	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	化工支13#变台变压器	315	59.68	95.51	95.51	未进入负面清单	否	无	-0.35%
4231	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线盐场分4#变压器	315	54.99	110.28	110.28	未进入负面清单	否	无	9.31%
4232	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线化工支4#变台变压器	100	50.65	39.35	39.35	未进入负面清单	否	无	4.34%
4233	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干14左1#柱上1#变压器	200	62.37	55.26	55.26	未进入负面清单	否	无	-0.24%
4234	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干34#变台变压	315	56.16	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无	-8.38%
4235	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分3#变台	200	53.97	72.06	72.06	未进入负面清单	否	无	-0.01%
4236	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	体育分5#变台1#变压器	630	56.68	209.92	209.92	未进入负面清单	否	无	6.82%
4237	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分16#变台变压器	315	51.89	120.05	120.05	未进入负面清单	否	无	8.85%
4238	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分13#柱上变压器	315	49.21	128.49	128.49	未进入负面清单	否	无	-0.40%
4239	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分13#变台1#变压器	315	67.75	70.09	70.09	未进入负面清单	否	无	-6.09%
4240	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分9#变台1#变压器	500	56.12	169.40	169.40	未进入负面清单	否	无	4.14%

4241	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	市区干3#变台变压器	200	54.30	71.40	71.40	未进入负面清单	否	无	-6.03%
4242	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分12左2#变台变压器	315	45.15	141.28	141.28	未进入负面清单	否	无	8.66%
4243	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分18#变台1#变压器	200	47.89	84.22	84.22	未进入负面清单	否	无	5.62%
4244	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分12左1#变台变压器	400	62.25	111.00	111.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
4245	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分7#变台1#变压器	400	47.81	168.76	168.76	未进入负面清单	否	无	2.15%
4246	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分5#变台变压器	315	51.64	120.83	120.83	未进入负面清单	否	无	1.99%
4247	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分18#变台2#变压器	315	52.09	119.42	119.42	未进入负面清单	否	无	5.48%
4248	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分1#变台变压器	500	60.71	146.45	146.45	未进入负面清单	否	无	3.72%
4249	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分8#变台变压器	315	50.95	123.01	123.01	未进入负面清单	否	无	-5.12%
4250	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分5#变台变压器	200	62.89	54.22	54.22	未进入负面清单	否	无	1.16%
4251	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	孛啤分18左2#变台变压器	200	50.60	78.80	78.80	未进入负面清单	否	无	3.59%
4252	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分8#变台变压器	250	47.88	105.30	105.30	未进入负面清单	否	无	3.32%

4253	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干28#变台变压器	315	65.02	78.69	78.69	未进入负面清单	否	无	-2.03%
4254	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干9右2#变台2#变压器	160	49.48	64.83	64.83	未进入负面清单	否	无	0.07%
4255	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干8#变台变压器	200	67.79	44.42	44.42	未进入负面清单	否	无	0.71%
4256	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	雪井支8右8#变台变压器	200	46.88	86.24	86.24	未进入负面清单	否	无	7.66%
4257	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化铁分5#变台变压器	200	58.90	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	9.83%
4258	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	孛啤分22#变台变压器	400	69.84	80.64	80.64	未进入负面清单	否	无	-9.67%
4259	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化肥线太工干43#柱上变压	400	67.81	88.76	88.76	未进入负面清单	否	无	-9.06%
4260	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化肥线化拓支1#变台2#变压器	250	68.36	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	9.69%
4261	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	中移支9右1#变台变压器	160	66.67	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无	9.91%
4262	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化铁分10#变台2#变压器	80	69.88	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	9.03%
4263	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	孛啤分3#变台变压器	200	55.19	69.62	69.62	未进入负面清单	否	无	0.48%
4264	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分4#变台变压器	315	58.34	99.73	99.73	未进入负面清单	否	无	3.71%

4265	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干37#变台变压器	100	63.17	26.83	26.83	未进入负面清单	否	无	7.54%
4266	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干19#变台变压器	400	53.76	144.96	144.96	未进入负面清单	否	无	8.83%
4267	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干14右2#变台变压器	315	52.27	118.85	118.85	未进入负面清单	否	无	7.93%
4268	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	印染分1#变台变压器	400	62.23	111.08	111.08	未进入负面清单	否	无	-1.42%
4269	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干7左1#变台变压器	100	67.92	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	0.95%
4270	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂线印染分11#变台变压	200	63.15	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	-2.28%
4271	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干18#变台变压器	200	56.75	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	-5.03%
4272	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	土杂分9#变台变压器	315	66.58	73.77	73.77	未进入负面清单	否	无	3.47%
4273	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	马岛线开东干18#	200	49.10	81.80	81.80	未进入负面清单	否	无	3.72%
4274	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	开东干3#柱上变压器	200	62.03	55.94	55.94	未进入负面清单	否	无	-7.06%
4275	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分28#变台	30	54.38	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	-0.72%
4276	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分17#变台	30	62.97	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	-4.27%
4277	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分28#变台	30	60.55	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	-7.05%

4278	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分12#变台	200	58.26	63.48	63.48	未进入负面清单	否	无	2.18%
4279	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干11#变台	315	47.05	135.29	135.29	未进入负面清单	否	无	7.60%
4280	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干347#左1#变台变压器	30	59.16	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	2.56%
4281	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	电站分7#变台变压器	80	46.43	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	-9.05%
4282	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分15#变压	50	67.98	11.01	11.01	未进入负面清单	否	无	-7.10%
4283	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分19右4#变压器	20	51.26	7.75	7.75	未进入负面清单	否	无	3.44%
4284	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干水后分12#变台	200	58.47	63.06	63.06	未进入负面清单	否	无	-2.55%
4285	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干80#左7#	50	51.83	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	-0.11%
4286	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	大宫屯分12#左1#变台	30	68.76	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	-4.92%
4287	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分35#左4#变压器	100	50.73	39.27	39.27	未进入负面清单	否	无	-9.29%
4288	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干1#变压器	200	46.65	86.70	86.70	未进入负面清单	否	无	-0.63%
4289	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	邹店后支5#变压器	30	54.53	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	-7.98%
4290	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干孙吉沟分27#变台)	200	68.20	43.60	43.60	未进入负面清单	否	无	-7.67%

4291	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分44#变台	100	45.88	44.12	44.12	未进入负面清单	否	无	1.64%
4292	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干24#左2#变压器	100	54.77	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	-3.04%
4293	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_张西支30#变台变压器	100	67.47	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	9.32%
4294	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右6#变台变压器	100	61.11	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无	5.19%
4295	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右9#变台变压器	100	60.93	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无	-4.53%
4296	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干395#变台变压器	200	58.21	63.58	63.58	未进入负面清单	否	无	-2.69%
4297	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干220#右1#变台变压器	100	60.03	29.97	29.97	未进入负面清单	否	无	-3.82%
4298	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75#左1#变压器	100	53.58	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	5.64%
4299	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分4#右2#变台变压器	100	64.30	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	-5.94%
4300	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干267#右3#变台变压器	100	55.80	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	7.54%
4301	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干282#左1#变台变压器	100	66.27	23.73	23.73	未进入负面清单	否	无	3.34%

4302	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干147#变台变压器	100	54.20	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无	9.26%
4303	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干53#右7#变台变压器	100	52.01	37.99	37.99	未进入负面清单	否	无	0.97%
4304	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	矫沟分21#变台变压器	200	67.46	45.08	45.08	未进入负面清单	否	无	-0.42%
4305	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_老庙支19#变台变压器	100	51.48	38.52	38.52	未进入负面清单	否	无	-4.51%
4306	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支36#左5#变台变压器	100	65.68	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	-6.90%
4307	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_小寺庙支23#变台变压	100	64.02	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无	0.98%
4308	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	杨炉支9#变台	200	58.77	62.46	62.46	未进入负面清单	否	无	-8.13%
4309	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南线五金厂分5#台区变压器	100	59.97	30.03	30.03	未进入负面清单	否	无	-5.49%
4310	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线上孙沟分3左4#	100	45.92	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	0.05%
4311	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干429左1#	100	55.25	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	5.76%
4312	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干220左1#	200	55.88	68.24	68.24	未进入负面清单	否	无	1.81%
4313	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线396右1#	200	61.38	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	-9.34%

4314	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干409左2#	100	51.41	38.59	38.59	未进入负面清单	否	无	-1.28%
4315	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线南日城分19左3#	100	57.44	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	-3.19%
4316	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干右245右1#	100	56.88	33.12	33.12	未进入负面清单	否	无	-8.40%
4317	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线南日城分8右2#	100	49.62	40.38	40.38	未进入负面清单	否	无	-9.00%
4318	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干248右3#	100	63.35	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	-7.65%
4319	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干281右1#	100	69.27	20.73	20.73	未进入负面清单	否	无	7.01%
4320	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干38#	200	47.75	84.50	84.50	未进入负面清单	否	无	-3.40%
4321	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	张西支30右2#	200	52.68	74.64	74.64	未进入负面清单	否	无	2.78%
4322	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干183左1#	100	69.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
4323	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林沟分36#	200	50.90	78.20	78.20	未进入负面清单	否	无	-3.46%
4324	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙沟分26左1#	200	63.95	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	7.58%
4325	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	移动分19右1#	100	52.41	37.59	37.59	未进入负面清单	否	无	-2.89%
4326	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干285右8#	100	66.10	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	5.96%
4327	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线矫沟分46#	100	47.46	42.54	42.54	未进入负面清单	否	无	1.64%

4328	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75右2#	200	58.63	62.74	62.74	未进入负面清单	否	无	-9.78%
4329	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干190左6#	100	51.42	38.58	38.58	未进入负面清单	否	无	9.58%
4330	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线新建分17右1#	100	68.74	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	-8.45%
4331	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线沙包干87	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	3.11%
4332	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线矫沟分27#	100	50.55	39.45	39.45	未进入负面清单	否	无	-8.94%
4333	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线老庙支19右11#	100	52.74	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	3.21%
4334	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支36左6#	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	5.57%
4335	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线小寺庙24左1#	100	68.75	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	-5.54%
4336	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分4#左1#变台变压器	100	58.03	31.97	31.97	未进入负面清单	否	无	1.98%
4337	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支81#右2#变台变压器	100	65.52	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	0.75%
4338	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干75#左7#变台变压器	100	55.34	34.66	34.66	未进入负面清单	否	无	-2.19%
4339	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干45右1变台	200	60.07	59.86	59.86	未进入负面清单	否	无	6.32%
4340	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟王屯支7#变台	200	53.34	73.32	73.32	未进入负面清单	否	无	-7.13%

4341	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟王屯支9#变压器	200	69.44	41.12	41.12	未进入负面清单	否	无	6.26%
4342	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分14#变台	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	5.16%
4343	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分41#左5#	200	59.20	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	5.83%
4344	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分慕屯支7#变台	200	52.06	75.88	75.88	未进入负面清单	否	无	3.57%
4345	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75#右2#变压器	200	68.14	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	8.77%
4346	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干129#右3#变台变压器	200	54.71	70.58	70.58	未进入负面清单	否	无	8.70%
4347	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分6#变台	200	51.83	76.34	76.34	未进入负面清单	否	无	1.22%
4348	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分15#变台	200	56.72	66.56	66.56	未进入负面清单	否	无	-9.56%
4349	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分16#变台	200	57.51	64.98	64.98	未进入负面清单	否	无	-4.85%
4350	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马屯分4右#2#变	200	48.59	82.82	82.82	未进入负面清单	否	无	-1.13%
4351	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分10#变台	200	48.63	82.74	82.74	未进入负面清单	否	无	3.80%
4352	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	李沟支3#变台	200	56.20	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	-4.69%
4353	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马屯分4右6#变台	200	50.56	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	2.10%
4354	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	杨炉支8左3#变台	200	57.48	65.04	65.04	未进入负面清单	否	无	-0.17%
4355	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干162#右1#变台变压器	200	63.14	53.72	53.72	未进入负面清单	否	无	6.42%

4356	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	梁粉房支9#变台	200	60.99	58.02	58.02	未进入负面清单	否	无	-1.77%
4357	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分李沟支2#变压器	100	58.29	31.71	31.71	未进入负面清单	否	无	-4.78%
4358	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分79#变台	200	60.36	59.28	59.28	未进入负面清单	否	无	2.58%
4359	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干173#变压器	200	60.58	58.84	58.84	未进入负面清单	否	无	-2.91%
4360	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干187#变压器	200	62.47	55.06	55.06	未进入负面清单	否	无	-0.24%
4361	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干167左6#变压器	200	62.37	55.26	55.26	未进入负面清单	否	无	6.41%
4362	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分55#变台	200	68.44	43.12	43.12	未进入负面清单	否	无	-7.60%
4363	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯6#变台变压器	200	45.63	88.74	88.74	未进入负面清单	否	无	7.76%
4364	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马栾分5#杆塔变台变压器	200	49.42	81.16	81.16	未进入负面清单	否	无	-8.52%
4365	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干19#变台	200	53.55	72.90	72.90	未进入负面清单	否	无	-7.55%
4366	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	胡屯支4#变压器	200	68.14	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	-6.20%
4367	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南线104莲南干28#变	50	53.48	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	-0.14%
4368	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分72左5#变台	100	67.16	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	2.72%
4369	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分101#变台	100	69.16	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	-4.43%

4370	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯分13#变台	30	61.24	8.63	8.63	未进入负面清单	否	无	8.28%
4371	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	菜棚分11#变台	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	-5.39%
4372	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干113右4#	30	52.18	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	-5.28%
4373	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分23#变压	20	53.72	7.26	7.26	未进入负面清单	否	无	0.22%
4374	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分蒿沟支13#	50	50.34	19.83	19.83	未进入负面清单	否	无	-4.57%
4375	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分59#变压	100	46.56	43.44	43.44	未进入负面清单	否	无	3.79%
4376	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	庞沟分11#变压	50	47.05	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	6.15%
4377	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	水库支14#变台	160	62.67	43.73	43.73	未进入负面清单	否	无	-9.60%
4378	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高支12#变台	200	55.94	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	9.05%
4379	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干97右1#变压器	160	58.92	49.73	49.73	未进入负面清单	否	无	9.02%
4380	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯分43#变台	100	65.59	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	-4.13%
4381	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分47+1#变压器	100	66.45	23.55	23.55	未进入负面清单	否	无	2.77%
4382	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分154右2#变台	30	69.14	6.26	6.26	未进入负面清单	否	无	4.10%
4383	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分小曲屯支13#变压	100	63.92	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	-4.20%
4384	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分163#变台	20	54.18	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	-6.63%
4385	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	郭岭支13#变台	30	57.76	9.67	9.67	未进入负面清单	否	无	3.93%

4386	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干154右4#	100	69.45	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	-5.44%
4387	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分149左1#变台	80	49.67	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	8.03%
4388	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	梁屯棚支18#变台	50	69.18	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	0.24%
4389	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	菜棚分15#变压	50	48.27	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	8.72%
4390	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干159右4#	30	50.57	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	5.32%
4391	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干140#变台	50	63.08	13.46	13.46	未进入负面清单	否	无	-2.09%
4392	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分李沟支7#变压器	50	66.79	11.61	11.61	未进入负面清单	否	无	-6.05%
4393	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	于店支4#变压器	100	63.57	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	4.46%
4394	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干49左2#变台	100	45.93	44.07	44.07	未进入负面清单	否	无	6.62%
4395	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分33#变压	50	68.18	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无	-9.97%
4396	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分50右6#变压器	100	62.95	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	9.97%
4397	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	刁窝支25#变台	20	67.72	4.46	4.46	未进入负面清单	否	无	2.58%
4398	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	李沟支16#变台	30	52.85	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	5.46%
4399	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干181#变台	50	64.29	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	5.63%
4400	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分23#变台变压器	50	63.41	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	5.35%
4401	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分53#变台变压器	50	45.36	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	-9.60%

4402	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干262#右1#变台变压器	30	60.13	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	8.15%
4403	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干13#变台	30	58.73	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	4.93%
4404	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分28左2#变台	100	55.84	34.16	34.16	未进入负面清单	否	无	5.26%
4405	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	刁窝支5#变台	100	66.73	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	0.14%
4406	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分69#变台	20	63.88	5.22	5.22	未进入负面清单	否	无	4.53%
4407	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	岗店支5右4#变台	100	53.86	36.14	36.14	未进入负面清单	否	无	0.76%
4408	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分69#变台	30	45.61	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	-2.39%
4409	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分48#变台	100	58.48	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	-5.37%
4410	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	吕沟分7#变台变压器	30	62.09	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	5.33%
4411	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干147#右1#变台变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	9.24%
4412	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支37#变压器	100	53.46	36.54	36.54	未进入负面清单	否	无	8.26%
4413	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	孙西分15#变压	50	66.38	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	-1.46%
4414	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干7#左1#变压器	50	60.31	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	1.93%
4415	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干105#变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	-3.09%

4416	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王屯分7#变台变压器	50	45.79	22.11	22.11	未进入负面清单	否	无	8.75%
4417	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分12#左1#变台变压	20	63.45	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	9.79%
4418	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	粘鱼湾分6#变台变压器	200	61.26	57.48	57.48	未进入负面清单	否	无	-5.47%
4419	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分孙屯支14#	50	57.58	16.21	16.21	未进入负面清单	否	无	-9.81%
4420	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分81#变压	50	55.61	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	1.27%
4421	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高支23#变台	30	45.08	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	-7.35%
4422	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分西庄支5#变压器	30	60.68	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-0.92%
4423	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆房分125#变台	30	45.87	13.24	13.24	未进入负面清单	否	无	9.72%
4424	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分138#变台	160	58.75	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
4425	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	砖厂支8右2#变台	100	55.59	34.41	34.41	未进入负面清单	否	无	-0.97%
4426	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分113右4#变台	50	65.62	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	4.76%
4427	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干221#左1#变台变压器	80	69.16	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	1.74%
4428	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干11右2右4#变压器	80	45.70	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	9.15%
4429	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干22右1#变压器	30	50.06	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	6.28%

4430	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	老妈沟分16#变压	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	4.00%
4431	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	张沟分3#左8#变压器	30	60.41	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无	-2.13%
4432	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支6右3#变压器	30	64.90	7.53	7.53	未进入负面清单	否	无	-3.07%
4433	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分变台变压器	50	58.18	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	6.53%
4434	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分12#左6#变台变压	30	46.47	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	-0.71%
4435	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分8#变台变压器	20	60.13	5.97	5.97	未进入负面清单	否	无	5.96%
4436	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	前美支5#变台变压器	50	66.75	11.63	11.63	未进入负面清单	否	无	-4.21%
4437	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	赵房支12#变台变压器	80	58.11	25.51	25.51	未进入负面清单	否	无	1.55%
4438	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王屯分5#右5#变台变压器	50	51.81	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	5.25%
4439	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支9+1左1#变压	30	56.07	10.18	10.18	未进入负面清单	否	无	0.57%
4440	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分27#变台变压器	100	56.38	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	-0.36%
4441	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分34#右1#变台变压	100	54.53	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无	-7.76%

4442	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	金矿支5#变台变压器	30	54.74	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	-2.00%
4443	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干308#左1#变台变压器	50	69.55	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	5.25%
4444	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支26#变压器	30	64.62	7.61	7.61	未进入负面清单	否	无	6.91%
4445	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分81#变台变压器	50	55.36	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	2.78%
4446	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	采石厂分7#右7#变台变压器	50	65.54	12.23	12.23	未进入负面清单	否	无	-2.18%
4447	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干15右2#变台	80	57.64	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	-1.65%
4448	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右4#变台变压器	50	50.76	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	-9.97%
4449	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干156#右1#变台变压器	30	61.60	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	-2.37%
4450	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干121#左4#	50	68.40	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-2.34%
4451	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王炉支9#变台变压器	100	67.89	22.11	22.11	未进入负面清单	否	无	3.16%
4452	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分38#左2#变台变压	100	47.73	42.27	42.27	未进入负面清单	否	无	-8.80%

4453	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干250#右2#变台变压器	30	48.18	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无	8.51%
4454	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干250#右6#变台变压器	80	50.61	31.51	31.51	未进入负面清单	否	无	7.09%
4455	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分3#右1#变台变压器	100	64.21	25.79	25.79	未进入负面清单	否	无	-0.04%
4456	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分68#变台变压器	100	49.64	40.36	40.36	未进入负面清单	否	无	3.37%
4457	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	张沟分18#变压	50	46.36	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	3.39%
4458	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分60#右1#变台变压	30	64.18	7.75	7.75	未进入负面清单	否	无	1.65%
4459	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟分西高支8#变台	30	48.08	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	-4.39%
4460	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干大宫屯分17#变台	30	51.55	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无	-5.49%
4461	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干69#左4#	80	66.79	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	-2.50%
4462	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分47#变台	100	58.42	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无	1.18%
4463	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分26右2#变台	30	67.38	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	-9.10%
4464	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分16#变台	160	64.80	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	7.89%

4465	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	尹窝棚分张沟支11#变台	100	53.90	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	9.39%
4466	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分23#变台	30	60.13	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	-8.55%
4467	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分62#变台	30	52.31	11.31	11.31	未进入负面清单	否	无	-6.01%
4468	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	张沟支6#左2#变台	30	68.87	6.34	6.34	未进入负面清单	否	无	-3.68%
4469	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	赵房支18#间1#右1#变台变压器	50	61.79	14.11	14.11	未进入负面清单	否	无	1.38%
4470	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干322#左1#变台变压器	50	58.40	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	2.99%
4471	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分15#变台变压器	80	49.16	32.67	32.67	未进入负面清单	否	无	2.11%
4472	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干291#左1#变台变压器	80	59.92	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	-5.23%
4473	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干56#右1#变压器	50	51.85	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	8.82%
4474	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分19#变台变压器	50	63.39	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	-8.21%
4475	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分88#变台变压器	30	68.33	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	-8.34%
4476	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分28#变压	30	68.75	6.38	6.38	未进入负面清单	否	无	-0.93%

4477	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分24#变压	30	47.07	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	-7.17%
4478	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干238#左1#变台变压器	100	60.63	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	-5.73%
4479	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干71#变台	30	66.30	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	-2.46%
4480	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干19#右2#	100	69.70	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	-7.91%
4481	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干孙吉沟分9右1#变台	100	47.52	42.48	42.48	未进入负面清单	否	无	6.81%
4482	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干99#变台	30	58.49	9.45	9.45	未进入负面清单	否	无	-2.52%
4483	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干16#左1#变台变压	100	67.34	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	4.15%
4484	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干38#变台	30	51.27	11.62	11.62	未进入负面清单	否	无	4.92%
4485	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	慕屯支4#变台	30	61.19	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	-2.27%
4486	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	粘鱼湾分23#变台变压器	20	55.96	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	-7.05%
4487	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干370#左1#变台变压器	50	65.51	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	-6.21%
4488	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分8#变台	30	45.47	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	-2.77%
4489	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分42右7#变台	30	54.81	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	-1.91%

4490	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分47#变台	30	45.46	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	9.08%
4491	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分7#左4#变台	30	58.41	9.48	9.48	未进入负面清单	否	无	-1.85%
4492	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟分西高支5#变台	30	62.52	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	2.76%
4493	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分21#左3#	30	45.87	13.24	13.24	未进入负面清单	否	无	7.00%
4494	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干93#变台	20	51.70	7.66	7.66	未进入负面清单	否	无	-7.07%
4495	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_三家沟分31#变台变压	100	61.11	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无	8.19%
4496	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干138#变台变压器	50	69.14	10.43	10.43	未进入负面清单	否	无	7.56%
4497	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建分42#变台变压器	50	56.86	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	0.92%
4498	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_古庙支3#右2#变台变压器	50	54.33	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	-7.06%
4499	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干161#左1#变台变压器	50	68.50	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	-5.93%
4500	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沫浴沟分9#变压器	20	60.40	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	1.64%
4501	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建分22#右7#变台变压器	50	53.78	18.11	18.11	未进入负面清单	否	无	-6.09%

4502	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干168#右3#变台变压器	50	50.89	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无	-6.68%
4503	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建分58#变台变压器	80	60.63	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	1.18%
4504	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_三家沟分11#变台变压	100	46.67	43.33	43.33	未进入负面清单	否	无	6.22%
4505	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_于沟分14#变台变压器	30	57.70	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	0.34%
4506	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干235#右4#变台变压器	50	69.56	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	-5.06%
4507	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_赵沟分10#变台变压器	80	47.54	33.97	33.97	未进入负面清单	否	无	-6.92%
4508	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干241#变台变压器	50	49.54	20.23	20.23	未进入负面清单	否	无	7.89%
4509	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_胜东棚支11#变台变压	30	68.69	6.39	6.39	未进入负面清单	否	无	-5.63%
4510	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支90#变台变压器	50	46.72	21.64	21.64	未进入负面清单	否	无	4.36%
4511	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建分18#变台变压器	50	56.60	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.15%
4512	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_前孙沟支11#变台变压	50	67.79	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	-3.63%

4513	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_赵沟分20#变台变压器	30	49.40	12.18	12.18	未进入负面清单	否	无	4.22%
4514	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干291#变台变压器	50	56.86	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	0.53%
4515	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干265#变台变压器	30	53.67	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	-4.06%
4516	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建分28#右1#变台变压器	50	51.86	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	-3.88%
4517	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支27#变台变压器	100	55.65	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	6.37%
4518	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_古庙支10#变台变压器	30	56.56	10.03	10.03	未进入负面清单	否	无	4.90%
4519	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_日城府支18#变台变压	50	62.18	13.91	13.91	未进入负面清单	否	无	1.58%
4520	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_张后支13#变台变压器	50	50.69	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	5.55%
4521	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_永发分14#变台变压器	80	53.36	29.31	29.31	未进入负面清单	否	无	-4.22%
4522	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_韩屯分10#变台变压器	50	55.69	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	3.21%
4523	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_政府分9#变台变压器	100	56.85	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	9.31%

4524	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_移动支3#左2#变台变压器	100	53.26	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	-6.75%
4525	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_韩屯分4#右3#变台变压器	50	52.02	18.99	18.99	未进入负面清单	否	无	-9.30%
4526	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_石矿分40#变台变压器	80	64.89	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	-8.82%
4527	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干223#变台变压器	100	65.56	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	9.78%
4528	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干70#变台变压器	50	57.94	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	-1.67%
4529	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_后庙岭支8#变台变压器	50	61.36	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	-2.61%
4530	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_小寺庙支4#变台变压器	50	56.45	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	-6.71%
4531	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_马沟分15#右2#变台变压器	100	66.65	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	9.36%
4532	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干111#左2#变台变压器	80	45.76	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无	3.28%
4533	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_石矿分8#变台变压器	50	59.22	15.39	15.39	未进入负面清单	否	无	-4.19%
4534	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_马沟分27#变台变压器	100	55.14	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	8.90%

4535	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干100#左4#变台变压器	50	59.97	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	9.39%
4536	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支73#变台变压器	100	51.78	38.22	38.22	未进入负面清单	否	无	-9.70%
4537	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_张西支4#变台变压器	100	57.13	32.87	32.87	未进入负面清单	否	无	-2.58%
4538	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_老庙支4#+1#变台变压	50	60.97	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	-0.50%
4539	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支60#右3#变台变压器	100	47.29	42.71	42.71	未进入负面清单	否	无	-9.04%
4540	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_老庙支28#变台变压器	100	56.73	33.27	33.27	未进入负面清单	否	无	4.93%
4541	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支45#变台变压器	50	58.17	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	7.12%
4542	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干259#变台变压器	100	61.71	28.29	28.29	未进入负面清单	否	无	-7.89%
4543	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支4#变台变压器	50	56.51	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	-5.86%
4544	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_松树沟支10#变台变压	20	59.86	6.03	6.03	未进入负面清单	否	无	-8.40%
4545	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干92#间1#右1#变台变压器	50	64.13	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	8.22%

4546	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建沟支7#左1#变台变压器	50	55.57	17.22	17.22	未进入负面清单	否	无	8.66%
4547	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干179#变台变压器	50	56.49	16.76	16.76	未进入负面清单	否	无	9.94%
4548	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_上周分9#变台变压器	100	52.14	37.86	37.86	未进入负面清单	否	无	9.98%
4549	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支79#右7#变台变压器	100	45.67	44.33	44.33	未进入负面清单	否	无	3.38%
4550	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_大曲屯支9#变台变压器	50	61.46	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	8.00%
4551	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干105#右5#变台变压器	30	46.32	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无	7.71%
4552	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_庙岭分25#变台变压器	80	63.57	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	0.10%
4553	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_三家沟分49#变台变压	20	66.49	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	-2.92%
4554	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干193#变台变压器	20	68.32	4.34	4.34	未进入负面清单	否	无	-0.66%
4555	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_李屯分9#变台变压器	20	55.96	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	9.77%
4556	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支34#变台变压器	30	53.78	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	6.53%

4557	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建分25#变台变压器	80	45.14	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	-5.69%
4558	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_张后支10#变台变压器	80	67.14	18.29	18.29	未进入负面清单	否	无	8.33%
4559	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干252#变台变压器	50	53.89	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	2.65%
4560	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_台山支17#变台变压器	50	56.14	16.93	16.93	未进入负面清单	否	无	-3.26%
4561	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_张西支41#变台变压器	50	51.26	19.37	19.37	未进入负面清单	否	无	5.06%
4562	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_老庙支9#变台变压器	20	64.38	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	-5.62%
4563	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支56#变台变压器	100	48.08	41.92	41.92	未进入负面清单	否	无	-7.89%
4564	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_团结支67#左7#变台变压器	50	55.41	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	-7.34%
4565	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_于沟分5#变台变压器	50	49.30	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	-9.69%
4566	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干168#左6#变台变压器	50	58.07	15.97	15.97	未进入负面清单	否	无	-5.58%
4567	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干181#左6#变台变压器	50	65.28	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	4.14%

4568	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_邹沟分11#变台变压器	200	52.30	75.40	75.40	未进入负面清单	否	无	-4.97%
4569	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_赵沟分3#左5#变台变压器	30	61.68	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	4.43%
4570	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干205#变台变压器	50	54.32	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	-2.89%
4571	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_王福来分26#变台变压	30	50.78	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	9.84%
4572	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_王府来分38#变台变压	30	54.81	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	7.75%
4573	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干96#左2#变台变压器	80	48.93	32.86	32.86	未进入负面清单	否	无	7.71%
4574	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_政府分3#变台变压器	100	45.54	44.46	44.46	未进入负面清单	否	无	6.15%
4575	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干218#变台变压器	80	54.96	28.03	28.03	未进入负面清单	否	无	1.63%
4576	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干298#变台变压器	50	64.96	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	-0.42%
4577	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_石矿分19#右2#变台变压器	100	65.16	24.84	24.84	未进入负面清单	否	无	-9.65%
4578	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_山咀支10#变台变压器	100	65.59	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	-7.26%

4579	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干229#变台变压器	80	63.12	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-9.87%
4580	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_大胜东支4#变台变压器	50	64.13	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	-6.72%
4581	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_政府分15#变台变压器	100	67.64	22.36	22.36	未进入负面清单	否	无	-8.61%
4582	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_水厂分13#变台变压器	100	46.14	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无	8.88%
4583	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_新建沟支13#变台变压	30	67.14	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	-9.01%
4584	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_赵沟分30#变台变压器	100	65.51	24.49	24.49	未进入负面清单	否	无	7.12%
4585	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_上周分21#变台变压器	30	60.69	8.79	8.79	未进入负面清单	否	无	5.89%
4586	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms_沙包干283#变台变压器	50	47.93	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	-5.65%
4587	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	小赵屯分1#变压器	160	49.26	65.18	65.18	未进入负面清单	否	无	-4.02%
4588	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干399左4#变台变压	100	47.11	42.89	42.89	未进入负面清单	否	无	2.88%
4589	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	新建分86#变台变压器	50	46.92	21.54	21.54	未进入负面清单	否	无	-9.08%
4590	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	移动支6#右6#变台变压器	50	48.03	20.99	20.99	未进入负面清单	否	无	-0.90%

4591	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	庙岭分7#左1#变台变压器	100	52.06	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	-4.12%
4592	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	马沟分2#变台变压器	50	65.90	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	-0.19%
4593	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	下东支12#变台变压器	50	49.18	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	-1.30%
4594	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王炉支21#变台变压器	50	55.50	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	2.71%
4595	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	永发西分9#变台变压器	100	64.48	25.52	25.52	未进入负面清单	否	无	-5.59%
4596	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	石矿分23#右5#变台变压	100	59.16	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	0.62%
4597	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高棚支10#	80	66.73	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	1.18%
4598	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干331#变台变压器	50	67.31	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	-5.76%
4599	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干315#右2#变台变压器	50	51.17	19.42	19.42	未进入负面清单	否	无	-3.99%
4600	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支13#柱上变压	200	67.37	45.26	45.26	未进入负面清单	否	无	1.58%
4601	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支77#柱上变压	100	49.77	40.23	40.23	未进入负面清单	否	无	8.24%
4602	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支77左5#柱上变压器	100	64.61	25.39	25.39	未进入负面清单	否	无	-9.84%

4603	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	10kV莲南线邹店后支8#柱上变压器	100	47.47	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	7.51%
4604	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东线莲东干61左7#柱上变压器	100	58.29	31.71	31.71	未进入负面清单	否	无	-8.97%
4605	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东线自来水支8右1#柱上变压器	100	51.65	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	5.58%
4606	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	张西支24#左1#变台变压	50	55.06	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	-6.52%
4607	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	轻工线	轻工线老白山分5#柱上变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-9.16%
4608	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	10kV莲南线榆树房分133#柱上变压器	160	68.37	34.61	34.61	未进入负面清单	否	无	1.68%
4609	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	欧屯支14#变台变压器	50	54.03	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	-3.99%
4610	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分6#变压器14-72	100	60.04	29.96	29.96	未进入负面清单	否	无	6.13%
4611	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	陈屯分8#变压器14-073	80	58.08	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	-0.98%
4612	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分20#变台	125	67.52	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	-8.23%
4613	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分11#变台	200	45.17	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	-6.77%

4614	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分17#变压器14-083	400	63.67	105.32	105.32	未进入负面清单	否	无	3.91%
4615	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分9左2#变台变压器	50	50.90	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	-7.15%
4616	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分7#变压器14-085	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-0.96%
4617	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干32#变压器14-086	200	47.05	85.90	85.90	未进入负面清单	否	无	-0.53%
4618	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干73左2#变压器87	100	63.24	26.76	26.76	未进入负面清单	否	无	6.43%
4619	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	衣沟分3#变台变压器	100	48.10	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	5.77%
4620	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干54#变台	50	66.86	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	-8.55%
4621	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	衣沟分13#变台变压器	400	67.93	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	5.15%
4622	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干71#变压器14-099	50	46.22	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	-4.93%
4623	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干11#变台	100	53.54	36.46	36.46	未进入负面清单	否	无	8.75%
4624	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干31#变压器14-109	200	60.51	58.98	58.98	未进入负面清单	否	无	-5.57%
4625	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分7＃变台	100	69.48	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	3.81%
4626	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	姜树岚分4#变压器125	100	64.08	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	0.64%

4627	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	姜树岚分7#变压器14-130	80	56.51	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	-4.55%
4628	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分变台变压器	50	55.48	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	2.92%
4629	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分10#变压器140	50	45.45	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	-5.16%
4630	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮401台区配电变压器	315	69.25	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无	0.69%
4631	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分１３＃变台	315	69.75	63.79	63.79	未进入负面清单	否	无	-8.41%
4632	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变压器403	400	52.67	149.32	149.32	未进入负面清单	否	无	-9.41%
4633	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11左1#变压器404	400	49.17	163.32	163.32	未进入负面清单	否	无	1.41%
4634	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变台	315	68.31	68.32	68.32	未进入负面清单	否	无	-6.17%
4635	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11左1#变台	315	50.87	123.26	123.26	未进入负面清单	否	无	3.84%
4636	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	海北路小区1号配电站1号变压器	630	56.35	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	-0.32%
4637	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区420台区配电变压	800	54.54	283.68	283.68	未进入负面清单	否	无	-4.62%
4638	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区421台区配电变压	800	62.74	218.08	218.08	未进入负面清单	否	无	5.76%

4639	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区422台区配电变压	800	63.45	212.40	212.40	未进入负面清单	否	无	2.63%
4640	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干5#变台	50	61.55	14.23	14.23	未进入负面清单	否	无	8.78%
4641	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干35#变压器662	50	54.82	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	9.23%
4642	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干31右1#变台	50	53.45	18.28	18.28	未进入负面清单	否	无	-0.37%
4643	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变压器911	100	57.18	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	-2.11%
4644	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	南山分10#变压器南山	50	55.17	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	1.61%
4645	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分24左3#变压器	400	60.37	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	2.42%
4646	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干19左3#变压器	400	52.15	151.40	151.40	未进入负面清单	否	无	1.43%
4647	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	后赵支10#变压	400	65.16	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	1.68%
4648	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	前赵支16#变压	50	68.17	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	8.08%
4649	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	前赵支24#变压	50	49.42	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	-4.28%
4650	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分39#变压	50	64.45	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	-6.47%
4651	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分24左3#变压器新村	50	55.25	17.38	17.38	未进入负面清单	否	无	-6.52%
4652	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分19#变压	50	50.35	19.83	19.83	未进入负面清单	否	无	8.35%

4653	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹村支9#变压器	50	56.66	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	5.26%
4654	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	马屯分13#变压	50	57.77	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	-0.01%
4655	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	王屯支8#变压器	200	52.62	74.76	74.76	未进入负面清单	否	无	7.56%
4656	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	王屯支19#变压	400	49.08	163.68	163.68	未进入负面清单	否	无	1.10%
4657	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分33#变压	100	56.64	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	2.58%
4658	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	宁屯分5#变压器	400	62.24	111.04	111.04	未进入负面清单	否	无	1.58%
4659	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	宁屯分18#变台变压器	200	66.33	47.34	47.34	未进入负面清单	否	无	-4.25%
4660	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干65左1#变压器	50	49.22	20.39	20.39	未进入负面清单	否	无	-6.65%
4661	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干54右1#变压器	200	49.08	81.84	81.84	未进入负面清单	否	无	7.09%
4662	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干47左2#变压器	50	65.48	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	-5.84%
4663	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干41#变压	50	59.09	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	5.09%
4664	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干34#变压	50	53.86	18.07	18.07	未进入负面清单	否	无	-2.04%
4665	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干76右4左7#变压器	50	45.48	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	-4.94%
4666	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干60右3#变压器	50	57.14	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	-5.53%
4667	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干39左5#变压器	200	68.35	43.30	43.30	未进入负面清单	否	无	5.11%

4668	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分11左3#变压器	400	66.01	95.96	95.96	未进入负面清单	否	无	1.64%
4669	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干97左5#变压器	80	64.55	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	-8.27%
4670	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	后赵支5#变压器	50	67.10	11.45	11.45	未进入负面清单	否	无	0.84%
4671	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分15#左3#变台台区变压器	50	63.88	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	-8.41%
4672	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干76右4左2左2#变压器	50	47.78	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	5.70%
4673	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干78左2#变台	50	69.86	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	-0.21%
4674	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干85#变台	50	60.07	14.97	14.97	未进入负面清单	否	无	0.69%
4675	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干25#变压器14-093	200	68.60	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	6.33%
4676	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干62#变压器14-94	50	67.85	11.08	11.08	未进入负面清单	否	无	9.72%
4677	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干５４＃变台	50	69.56	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	4.07%
4678	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干46#变台	100	58.20	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	-1.33%
4679	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	李屯分3#变压器14-126	200	60.36	59.28	59.28	未进入负面清单	否	无	2.80%
4680	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干36左2#变台	100	64.46	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	8.79%

4681	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	李屯分9＃变台	400	51.43	154.28	154.28	未进入负面清单	否	无	1.57%
4682	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线200台区配电变压	500	50.46	197.70	197.70	未进入负面清单	否	无	-5.88%
4683	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干5＃变台	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	7.00%
4684	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸202台区配电变压器配电变压器	630	67.94	138.98	138.98	未进入负面清单	否	无	-8.79%
4685	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干10#变压器14-203	400	56.57	133.72	133.72	未进入负面清单	否	无	1.89%
4686	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干14#变压器14-204	315	59.50	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	-3.46%
4687	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线206台区配电变压	315	54.66	111.32	111.32	未进入负面清单	否	无	-7.81%
4688	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干18#变压	200	58.30	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	4.66%
4689	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	国宝鑫聚208台区1#配电变压器	630	45.85	278.15	278.15	未进入负面清单	否	无	-4.26%
4690	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	国宝鑫聚209台区2#配电变压器	630	66.41	148.62	148.62	未进入负面清单	否	无	-1.98%
4691	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干29右1#变压器210	315	54.05	113.24	113.24	未进入负面清单	否	无	2.53%
4692	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	冷库支6#变台	100	51.96	38.04	38.04	未进入负面清单	否	无	-3.86%
4693	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干10右1#变台	200	64.20	51.60	51.60	未进入负面清单	否	无	-8.17%

4694	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线230台区配电变压	630	61.47	179.74	179.74	未进入负面清单	否	无	-0.60%
4695	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线232台区配电变压	315	50.29	125.09	125.09	未进入负面清单	否	无	-7.99%
4696	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线234台区配电变压	250	55.72	85.70	85.70	未进入负面清单	否	无	0.16%
4697	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干8#变压器14-238	200	56.54	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	7.87%
4698	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	皮口蔬菜小区2#变压器	400	69.97	80.12	80.12	未进入负面清单	否	无	-2.56%
4699	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	皮口蔬菜小区配电变压器	400	51.24	155.04	155.04	未进入负面清单	否	无	-2.29%
4700	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线242台区1#配电变	630	56.55	210.74	210.74	未进入负面清单	否	无	-7.28%
4701	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	虾场分２右３＃变台	100	58.50	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-9.19%
4702	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干29左1#变压器910	30	51.32	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	-2.64%
4703	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支16#变压	50	57.42	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	-5.06%
4704	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分81左2#变压器	80	69.76	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	-4.39%
4705	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分107左4#变压器	400	48.93	164.28	164.28	未进入负面清单	否	无	6.77%
4706	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	徐瓦房支9#变压器	200	67.49	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无	1.43%

4707	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分3#变压器	100	57.51	32.49	32.49	未进入负面清单	否	无	-2.17%
4708	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分12#变压	80	69.93	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	-7.67%
4709	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分19#变压	200	45.76	88.48	88.48	未进入负面清单	否	无	-5.05%
4710	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分38#变压	50	63.67	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	-2.79%
4711	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分35右6#变压器	30	63.20	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	8.10%
4712	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分30左4#变压器	30	50.54	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	-8.51%
4713	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三关分23左5#变台变压器	50	53.52	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	-6.63%
4714	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分28#变压	200	47.98	84.04	84.04	未进入负面清单	否	无	7.79%
4715	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支19右2#变压器	50	46.04	21.98	21.98	未进入负面清单	否	无	4.28%
4716	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	洼西支10#变压	50	69.22	10.39	10.39	未进入负面清单	否	无	-0.03%
4717	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支33左3#变压器	100	55.94	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无	8.70%
4718	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支44#变压	200	46.02	87.96	87.96	未进入负面清单	否	无	-2.40%
4719	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支19右4#变压器	200	46.42	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	-8.54%
4720	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支变压器	50	53.71	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	6.39%
4721	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支41#变压	50	60.26	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	0.26%

4722	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支32右3#变压器	50	50.01	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.11%
4723	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支30左2#变压器	80	66.76	18.59	18.59	未进入负面清单	否	无	-7.08%
4724	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	河东支8#变压器	80	48.03	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	-4.88%
4725	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	猪场支9#变压器	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清单	否	无	4.00%
4726	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分66左4左2#变压器	50	61.25	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	-3.81%
4727	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支11左3#变压器	50	54.01	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
4728	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支6#变压器	100	59.68	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	4.66%
4729	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支11#变压	50	46.89	21.56	21.56	未进入负面清单	否	无	-1.30%
4730	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	孙屯支13#变压	50	51.22	19.39	19.39	未进入负面清单	否	无	5.69%
4731	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分29#变压	200	49.88	80.24	80.24	未进入负面清单	否	无	2.04%
4732	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	孙屯支5#变压器14-65	400	64.45	102.20	102.20	未进入负面清单	否	无	-5.75%
4733	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干43#变压	50	57.66	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	-9.26%
4734	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干40#变压	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	8.34%
4735	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干33#变压	50	54.90	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	-4.53%
4736	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干54右2#变台变压器	80	48.61	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	5.18%

4737	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分41#变台变压器	400	55.38	138.48	138.48	未进入负面清单	否	无	1.88%
4738	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	敬老院支9#变压器	50	51.83	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	1.96%
4739	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干28#变压	50	68.02	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	-0.50%
4740	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支29#变台变压器	100	68.03	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	-1.65%
4741	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支23#变台变压器	200	65.10	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	-9.14%
4742	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支15右4#变台变压器	400	66.90	92.40	92.40	未进入负面清单	否	无	1.98%
4743	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干12右5#变压器	250	47.71	105.73	105.73	未进入负面清单	否	无	0.46%
4744	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左5#变台变压器	200	49.16	81.68	81.68	未进入负面清单	否	无	-7.47%
4745	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干12右1#变压器	250	65.40	61.50	61.50	未进入负面清单	否	无	-5.69%
4746	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干10#变压	250	49.17	102.08	102.08	未进入负面清单	否	无	-1.26%
4747	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支12#变台变压器	50	46.66	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
4748	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左2#变台变压器	50	60.38	14.81	14.81	未进入负面清单	否	无	-7.91%
4749	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支4右2#变台变压器	50	56.01	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	3.04%

4750	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分4#变压器	200	54.61	70.78	70.78	未进入负面清单	否	无	1.33%
4751	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支8左8#变压	50	57.63	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	7.58%
4752	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干13#变压	50	46.66	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	6.00%
4753	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分#8左1变台变压器	100	65.22	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	-9.93%
4754	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支18#变压	250	59.67	75.83	75.83	未进入负面清单	否	无	-4.42%
4755	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支14#变压	100	68.72	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	4.68%
4756	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支10左4#变压器	80	55.88	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	-6.51%
4757	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支6左4#变压	100	56.97	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	-1.60%
4758	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干50左3#变压器	80	59.90	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	-3.80%
4759	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分8右3#变台变压器	160	46.95	68.88	68.88	未进入负面清单	否	无	-7.78%
4760	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干23#变压	50	47.17	21.42	21.42	未进入负面清单	否	无	0.21%
4761	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干62#变压	20	53.46	7.31	7.31	未进入负面清单	否	无	-9.39%
4762	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分23#左7#变台变压	250	57.00	82.50	82.50	未进入负面清单	否	无	3.23%
4763	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分23#左20#变台变压	315	57.44	102.56	102.56	未进入负面清单	否	无	-2.55%
4764	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左9#变台变压器	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清单	否	无	8.87%

4765	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分15#变压器14-137	100	61.71	28.29	28.29	未进入负面清单	否	无	4.32%
4766	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干16#变压器14-701	250	68.62	53.45	53.45	未进入负面清单	否	无	5.28%
4767	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干17左2#变压器706	315	68.12	68.92	68.92	未进入负面清单	否	无	-2.20%
4768	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分5右2#变压器14-704	250	65.27	61.83	61.83	未进入负面清单	否	无	-0.90%
4769	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分7左3#变压器14-705	160	48.88	65.79	65.79	未进入负面清单	否	无	8.88%
4770	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干16#变压器14-702	315	48.93	129.37	129.37	未进入负面清单	否	无	-9.51%
4771	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分10左3#变压器708	200	66.03	47.94	47.94	未进入负面清单	否	无	2.78%
4772	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分10左2#变压器加油站	100	60.02	29.98	29.98	未进入负面清单	否	无	-4.93%
4773	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期1#配电站1#变压器配电变压器	630	66.94	145.28	145.28	未进入负面清单	否	无	5.12%
4774	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期1#配电站2#变压器配电变压器	630	67.04	144.65	144.65	未进入负面清单	否	无	-1.26%

4775	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期1#配电站3#变压器配电变压器	630	64.47	160.84	160.84	未进入负面清单	否	无	-3.98%
4776	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站1#变压器	630	69.59	128.58	128.58	未进入负面清单	否	无	3.30%
4777	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地823台区配电变压	630	48.43	261.89	261.89	未进入负面清单	否	无	-2.26%
4778	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站2#变压器	630	52.34	237.26	237.26	未进入负面清单	否	无	-4.28%
4779	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站3#变压器	630	48.99	258.36	258.36	未进入负面清单	否	无	-7.36%
4780	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站1号变	630	49.45	255.47	255.47	未进入负面清单	否	无	-5.47%
4781	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站2号变	630	61.39	180.24	180.24	未进入负面清单	否	无	-2.20%
4782	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站3号变	630	54.14	225.92	225.92	未进入负面清单	否	无	-6.61%
4783	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府2号配电站1号变	630	49.11	257.61	257.61	未进入负面清单	否	无	-0.43%
4784	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府2号配电站2号变	630	62.61	172.56	172.56	未进入负面清单	否	无	-6.16%

4785	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2#配电站1#配电变压器	630	51.94	239.78	239.78	未进入负面清单	否	无	7.83%
4786	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2#配电站2#配电变压器	630	69.75	127.58	127.58	未进入负面清单	否	无	8.37%
4787	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2期1104配电变压	630	64.73	159.20	159.20	未进入负面清单	否	无	1.43%
4788	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地3#配电站1#配电变压器	630	68.49	135.51	135.51	未进入负面清单	否	无	6.96%
4789	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地3#配电站2#配电变压器	630	58.27	199.90	199.90	未进入负面清单	否	无	2.34%
4790	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	自来水支7右1#变压器902	100	63.15	26.85	26.85	未进入负面清单	否	无	8.63%
4791	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分63#变压器14-903	50	55.22	17.39	17.39	未进入负面清单	否	无	-8.90%
4792	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分8#变压器14-904	50	68.94	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	-7.26%
4793	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分38#变压器14-	100	52.58	37.42	37.42	未进入负面清单	否	无	-8.15%
4794	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	(506-100)城南小区1#变电亭1#总表配电变压器	630	46.24	275.69	275.69	未进入负面清单	否	无	-6.20%

4795	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	(506-103)城南小区2#变电亭1#总表配电变压器	630	67.05	144.59	144.59	未进入负面清单	否	无	7.03%
4796	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府小区3号配电站101配电	630	62.11	175.71	175.71	未进入负面清单	否	无	9.56%
4797	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府小区3号配电站102配电	630	60.83	183.77	183.77	未进入负面清单	否	无	2.36%
4798	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府小区3号配电站103配电	630	59.03	195.11	195.11	未进入负面清单	否	无	-7.84%
4799	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李园甲线	园区分1#变压器宋家蔬菜队	100	64.77	25.23	25.23	未进入负面清单	否	无	-4.89%
4800	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分12左2#变压器	315	53.12	116.17	116.17	未进入负面清单	否	无	-7.46%
4801	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分10右2#变压器	50	58.81	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	1.56%
4802	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分10#变压	160	62.80	43.52	43.52	未进入负面清单	否	无	-1.06%
4803	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干35#变压	50	50.36	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	8.73%
4804	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	南庙分22#变压	50	64.33	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	-7.89%
4805	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	水源支3#变压器	50	64.45	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	1.11%
4806	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	邢家分11#变压	50	69.55	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	-4.75%

4807	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	参圈支2左1#变台变压器	50	56.37	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	3.50%
4808	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分32右6左2#变压器	50	55.86	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	3.81%
4809	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分25#变压	250	49.33	101.68	101.68	未进入负面清单	否	无	-6.39%
4810	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分1#变压器	200	64.25	51.50	51.50	未进入负面清单	否	无	8.46%
4811	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分7#变压器	100	47.45	42.55	42.55	未进入负面清单	否	无	-2.81%
4812	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	许屯分8#变压器	30	51.63	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	8.17%
4813	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干100左1#变压器	30	66.14	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	-7.17%
4814	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分7左5#变压	400	61.44	114.24	114.24	未进入负面清单	否	无	-8.66%
4815	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分9#变压器	50	51.55	19.23	19.23	未进入负面清单	否	无	-0.19%
4816	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干69#变压	50	64.00	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	-4.61%
4817	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干65左6#变压器	200	68.61	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	1.04%
4818	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	曲屯支12#变压	50	61.94	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	-2.43%
4819	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干45左2#变压器	50	48.49	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	0.10%
4820	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干82左3#变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	-0.36%
4821	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干40#变压	50	68.09	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	-0.38%

4822	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	南庙分5#变台变压器	10	53.54	3.65	3.65	未进入负面清单	否	无	7.84%
4823	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	大房水分10#变压	50	57.08	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	-5.22%
4824	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干94左1#变压器	50	60.82	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	-6.26%
4825	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分30#变压	200	51.61	76.78	76.78	未进入负面清单	否	无	-7.01%
4826	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分18#变压	50	58.77	15.62	15.62	未进入负面清单	否	无	1.51%
4827	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	厂部支8右2#变压	315	55.63	108.27	108.27	未进入负面清单	否	无	-8.88%
4828	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分6左2#变压器	50	56.03	16.99	16.99	未进入负面清单	否	无	-5.11%
4829	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	厂部支5#变压器	100	48.15	41.85	41.85	未进入负面清单	否	无	-3.78%
4830	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干71右2#变压器	50	62.08	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	-2.16%
4831	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干71右7#变压器	50	49.19	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	-8.07%
4832	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干6#变压器	30	64.07	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	-4.06%
4833	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	虾场分18#变压	20	51.62	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	3.80%
4834	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干52#变压	50	66.34	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	1.65%
4835	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分32右9#变压器	100	66.54	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	-9.18%
4836	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	参圈支14左3#变压器	50	45.41	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	-3.13%

4837	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	平岛支88#变压器14-028	50	65.60	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	8.46%
4838	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	平岛支90#变压器14-097	100	65.95	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	-0.93%
4839	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	北姜分11#	125	57.32	40.85	40.85	未进入负面清单	否	无	3.13%
4840	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	北姜分5#变台变压器	100	57.32	32.68	32.68	未进入负面清单	否	无	8.60%
4841	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	邹屯分14#变台变压器	200	46.65	86.70	86.70	未进入负面清单	否	无	4.48%
4842	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	邹屯分4#变压器	400	60.73	117.08	117.08	未进入负面清单	否	无	8.64%
4843	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干42#变台	50	52.76	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	-7.30%
4844	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干52#变台	100	58.29	31.71	31.71	未进入负面清单	否	无	-6.57%
4845	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干35#变压器14-815	100	49.27	40.73	40.73	未进入负面清单	否	无	-0.03%
4846	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水线51右4#变台变压器	100	60.63	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	-9.44%
4847	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干64#变压器14-907	50	58.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%
4848	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干１１右３＃变台	80	56.33	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	-7.78%
4849	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分19#变台	30	46.09	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	6.24%
4850	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干8#变台	50	69.89	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	-0.92%

4851	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支11#变压器南海沟	100	46.91	43.09	43.09	未进入负面清单	否	无	-6.14%
4852	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干5＃变台	50	69.12	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	-0.14%
4853	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分10右1#变台	400	58.90	124.40	124.40	未进入负面清单	否	无	-7.75%
4854	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干38左2#变压器西城大棚	50	56.19	16.91	16.91	未进入负面清单	否	无	-7.22%
4855	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干35#变台	100	68.75	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	-8.09%
4856	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支4右4#变压器西城大	50	48.97	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	-2.92%
4857	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分21右1#变台变压器	200	62.77	54.46	54.46	未进入负面清单	否	无	6.91%
4858	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分24#变台	200	50.35	79.30	79.30	未进入负面清单	否	无	-4.76%
4859	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分２９右１＃变台	200	60.08	59.84	59.84	未进入负面清单	否	无	-2.53%
4860	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支3#变压器	50	55.42	17.29	17.29	未进入负面清单	否	无	3.57%
4861	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水线817荣胜小区台区配电变压	315	57.41	102.66	102.66	未进入负面清单	否	无	-5.11%
4862	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干22#变压	315	65.35	77.65	77.65	未进入负面清单	否	无	0.08%
4863	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水线829台区配电变压	630	65.30	155.61	155.61	未进入负面清单	否	无	-9.07%

4864	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干23#变压	200	59.42	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	6.48%
4865	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干21#变压器14-906	100	56.23	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	6.02%
4866	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分1左1#变压器908	200	45.43	89.14	89.14	未进入负面清单	否	无	2.63%
4867	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	(507-1001)科洋房地产开发1#变电亭1#变配电变压	630	54.35	224.60	224.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
4868	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	(507-1004)城南小区3#变电亭1#总表配电变压器	630	65.92	151.70	151.70	未进入负面清单	否	无	-4.34%
4869	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分138#变压器	100	46.34	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	-0.01%
4870	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分81#变压	50	60.09	14.96	14.96	未进入负面清单	否	无	-9.58%
4871	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线蚕场支14#台区变压	100	45.76	44.24	44.24	未进入负面清单	否	无	-4.46%
4872	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线蚕场支6#台区变压器	50	60.43	14.79	14.79	未进入负面清单	否	无	-2.40%
4873	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支27#变台变压器	50	48.21	20.90	20.90	未进入负面清单	否	无	8.55%
4874	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧甸支22#变压	80	47.15	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	-1.66%

4875	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支19左3#变台变压器	80	59.34	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	-6.81%
4876	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支4#变台变压器	80	48.83	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	0.24%
4877	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支13#变台变压器	200	51.92	76.16	76.16	未进入负面清单	否	无	-5.48%
4878	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支9右2#变台变压器	50	54.87	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	-8.52%
4879	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线三官分55右3#变压器	200	50.46	79.08	79.08	未进入负面清单	否	无	-8.10%
4880	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支19#变压	50	69.20	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	-0.04%
4881	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分58右3#变压器	200	46.69	86.62	86.62	未进入负面清单	否	无	-4.46%
4882	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支4#变压器	100	64.42	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	8.64%
4883	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支8左3#变压	100	57.08	32.92	32.92	未进入负面清单	否	无	-6.81%
4884	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分65右2#	50	68.40	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-5.10%
4885	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分89右3#变压器	100	65.94	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	8.39%
4886	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支4#变台变压器	50	62.66	13.67	13.67	未进入负面清单	否	无	-6.83%
4887	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支13左5#变台变压器	80	58.12	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-6.51%

4888	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支20左1#变台变压器	200	51.27	77.46	77.46	未进入负面清单	否	无	-3.79%
4889	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支25左3#变台变压器	200	65.57	48.86	48.86	未进入负面清单	否	无	3.29%
4890	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支30左3#变台变压器	50	56.01	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-8.29%
4891	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支36#变台变压器	80	63.16	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	-6.91%
4892	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支16#变压	30	51.72	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	7.70%
4893	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支15左3#变压器	50	55.55	17.23	17.23	未进入负面清单	否	无	-1.20%
4894	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支20左5#变压器	30	49.77	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	-3.13%
4895	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支22#变压	30	49.81	12.06	12.06	未进入负面清单	否	无	3.75%
4896	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三关分78#变压	50	58.39	15.81	15.81	未进入负面清单	否	无	-1.69%
4897	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分49右7#变台变压器万沟二队	100	60.06	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	-2.45%
4898	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	刘沟分15#变压	50	59.75	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	-1.25%
4899	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	刘沟分3左2#变压	50	55.92	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	-2.77%
4900	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官干21#变台变压器	80	47.95	33.64	33.64	未进入负面清单	否	无	-0.76%
4901	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官干35#变压	30	67.28	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无	-8.17%

4902	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支26#右6#变台变压	80	67.49	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	-5.12%
4903	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯干9#变压器	200	69.19	41.62	41.62	未进入负面清单	否	无	-9.90%
4904	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	孙沟支10#变压	50	66.59	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	-3.84%
4905	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分1左7#变压	100	62.73	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	5.67%
4906	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分6#变压器	100	49.83	40.17	40.17	未进入负面清单	否	无	4.42%
4907	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	孙沟支3#变压器安前	30	54.72	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	0.18%
4908	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分20#变压	50	48.93	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	3.76%
4909	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分20左7#变压器	20	67.85	4.43	4.43	未进入负面清单	否	无	-6.04%
4910	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分3#变压器	50	45.44	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	5.31%
4911	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分4#变压器	100	50.07	39.93	39.93	未进入负面清单	否	无	8.74%
4912	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分8左2#变压	400	66.49	94.04	94.04	未进入负面清单	否	无	-0.55%
4913	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分12左1#变压器	50	63.97	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	-2.54%
4914	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分22#变压	50	64.22	12.89	12.89	未进入负面清单	否	无	-0.76%
4915	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分27#变压	200	57.78	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无	-4.75%
4916	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分39#变压	50	65.16	12.42	12.42	未进入负面清单	否	无	1.32%
4917	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	新台分18#变压	200	52.67	74.66	74.66	未进入负面清单	否	无	7.62%

4918	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	新台分4#变压器	30	60.70	8.79	8.79	未进入负面清单	否	无	-6.61%
4919	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯干45左4#变压器	400	54.87	140.52	140.52	未进入负面清单	否	无	8.25%
4920	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯干43左5#变压器	30	46.52	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	9.90%
4921	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线300台区配电变压	630	59.93	189.44	189.44	未进入负面清单	否	无	-6.59%
4922	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	房产分4#变台变压器	200	46.03	87.94	87.94	未进入负面清单	否	无	-7.73%
4923	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线303台区配电变压	630	65.65	153.41	153.41	未进入负面清单	否	无	-6.44%
4924	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分8左3#变台变压器	80	63.17	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	-2.03%
4925	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分9#变压器	160	47.50	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-4.35%
4926	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分16右2#变压器台309	200	64.38	51.24	51.24	未进入负面清单	否	无	9.51%
4927	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分7#变压器14-316	30	50.24	11.93	11.93	未进入负面清单	否	无	-0.12%
4928	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分4#变压器14-315	400	46.82	172.72	172.72	未进入负面清单	否	无	6.43%
4929	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分2右3#变压器312	315	60.48	92.99	92.99	未进入负面清单	否	无	3.79%
4930	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分12#变压器14-317	315	68.56	67.54	67.54	未进入负面清单	否	无	-4.21%

4931	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	皇冠假日1#配电1#变压器	1000	48.20	418.00	418.00	未进入负面清单	否	无	-8.75%
4932	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虹润邑嘉海景1#配电站1#变压器	630	61.09	182.13	182.13	未进入负面清单	否	无	6.99%
4933	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虹润邑嘉海景2#配电站1#变压器	630	55.78	215.59	215.59	未进入负面清单	否	无	-9.61%
4934	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线324台区配电变压	200	55.31	69.38	69.38	未进入负面清单	否	无	-4.89%
4935	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	海港分1#接线箱右1#变台	315	66.03	75.51	75.51	未进入负面清单	否	无	-4.52%
4936	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线328台区配电变压	800	57.93	256.56	256.56	未进入负面清单	否	无	6.88%
4937	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线329台区配电变压	630	64.31	161.85	161.85	未进入负面清单	否	无	-7.14%
4938	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分4左1#变压器14-331	160	51.80	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	5.51%
4939	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线332台区配电变压	500	47.94	210.30	210.30	未进入负面清单	否	无	2.60%
4940	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线333台区配电变压	630	61.83	177.47	177.47	未进入负面清单	否	无	0.84%
4941	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线334台区配电变压	500	53.83	180.85	180.85	未进入负面清单	否	无	1.96%

4942	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线338台区配电变压	100	65.31	24.69	24.69	未进入负面清单	否	无	-2.15%
4943	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	海港分1#接线箱右1#变台	200	51.08	77.84	77.84	未进入负面清单	否	无	-0.35%
4944	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分5左1#变压器14-909	100	65.52	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	-0.18%
4945	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	阳光海滩914台区配电变压	630	52.53	236.06	236.06	未进入负面清单	否	无	-7.95%
4946	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	阳光海滩916台区配电变压	630	67.99	138.66	138.66	未进入负面清单	否	无	8.40%
4947	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场干4左2#柱上变压器	30	52.34	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	8.29%
4948	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干119#变台变压器北小岭	100	53.86	36.14	36.14	未进入负面清单	否	无	-9.50%
4949	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分28#变台变压器王屯	80	66.15	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	4.98%
4950	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支3#变台变压器	250	48.50	103.75	103.75	未进入负面清单	否	无	2.14%
4951	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	葛兰支12#	100	57.07	32.93	32.93	未进入负面清单	否	无	5.57%
4952	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分51左6#变台变压器北洼	100	58.89	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无	1.22%

4953	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分82#变台变压器郭前	200	58.69	62.62	62.62	未进入负面清单	否	无	9.17%
4954	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支19#变台变压器塔西	200	49.48	81.04	81.04	未进入负面清单	否	无	7.38%
4955	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支18#变台变压	160	61.80	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	-5.87%
4956	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	车屯支11右1#变台变压器	80	67.16	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	5.11%
4957	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分6右1#变台变压器马种	100	47.88	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
4958	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	东岚支15#变台变压器	100	59.05	30.95	30.95	未进入负面清单	否	无	-8.09%
4959	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支48#变台变压	100	57.84	32.16	32.16	未进入负面清单	否	无	2.02%
4960	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支27#变台变压器酒厂	30	68.13	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	10.00%
4961	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支22#变台变压器塔东	200	54.63	70.74	70.74	未进入负面清单	否	无	5.42%
4962	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干70左6#变台变压器大杨屯	100	66.83	23.17	23.17	未进入负面清单	否	无	-5.75%

4963	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢店支19右3#变台变压器	100	49.02	40.98	40.98	未进入负面清单	否	无	-2.82%
4964	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢西支11#变台变压器芦店	100	66.77	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	9.91%
4965	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	郭屯分66左3右3#变台变压	80	64.02	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	-9.99%
4966	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支25#变台变压	160	52.98	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	-3.27%
4967	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支82#变台变压器商品街	160	57.20	52.48	52.48	未进入负面清单	否	无	4.03%
4968	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线赵房支11#变台变压	50	50.71	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	0.69%
4969	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支10#变台变压器老四中	200	54.17	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无	4.40%
4970	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支102#变台变压器夹沟	50	46.95	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	0.68%
4971	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王屯支6左2#变台变压器林屯	100	66.24	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无	-3.09%
4972	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线贾棚支20#变台变压	100	57.02	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	-0.84%

4973	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王皮铺支4右1#变台变压器王皮铺	200	48.01	83.98	83.98	未进入负面清单	否	无	3.55%
4974	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小杨屯支8#变台变压器	80	55.77	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	8.28%
4975	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支95#变台变压器库房	200	65.90	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	-0.09%
4976	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线梁屯支15#变台变压器梁屯	50	64.30	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	2.50%
4977	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支37左8#变台变压器	50	46.17	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	1.98%
4978	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支21#变台变压器北院	100	52.86	37.14	37.14	未进入负面清单	否	无	2.64%
4979	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干88左5#变台变压器山太	50	45.01	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	-3.67%
4980	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分37#左8#变台变压器鸡	100	68.91	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	2.04%
4981	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分44#变台变压器娄子	100	46.43	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	6.90%

4982	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干42左4#变台变压器山后	100	49.10	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	7.07%
4983	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支10#变台变压器南院	100	65.15	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	-7.51%
4984	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支22左4#变台变压器珍珠河大棚	80	55.92	27.26	27.26	未进入负面清单	否	无	-9.78%
4985	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分66#左9#变台变压器贾	200	62.70	54.60	54.60	未进入负面清单	否	无	2.11%
4986	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干98左6#变台变压器小岭	100	58.88	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	-4.94%
4987	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王屯支12#变台变压器王西	200	58.01	63.98	63.98	未进入负面清单	否	无	8.83%
4988	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线石材分13#左1#变台变压器	50	60.84	14.58	14.58	未进入负面清单	否	无	2.67%
4989	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支27#变台变压	100	53.88	36.12	36.12	未进入负面清单	否	无	-1.18%
4990	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分71#变台变压器郭屯小	50	45.54	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	-7.75%

4991	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分61右6#变台变压器董屯	50	62.04	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	4.98%
4992	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干1右2#变台变压器市场	400	59.08	123.68	123.68	未进入负面清单	否	无	7.69%
4993	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干8右2#变台变压器水管	200	65.33	49.34	49.34	未进入负面清单	否	无	-5.45%
4994	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线政府分9#变台变压器郑屯	100	50.37	39.63	39.63	未进入负面清单	否	无	8.88%
4995	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支91#右5#变台变压器宫泡屯	50	53.99	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	6.72%
4996	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小刘屯分20#变台变压器小	50	49.43	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	1.61%
4997	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小杨屯支11#变台变压器	200	49.50	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	9.65%
4998	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线政府分17#变台变压器政府台	200	56.24	67.52	67.52	未进入负面清单	否	无	6.61%
4999	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分16左8#变台变压器后窑	50	46.84	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	-4.74%

5000	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分12#变台变压器刘屯队	200	57.61	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无	4.36%
5001	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支14#右5#变台变压器南	100	49.73	40.27	40.27	未进入负面清单	否	无	-1.89%
5002	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线张屯支6#变台变压器小孟屯	30	67.03	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	-8.19%
5003	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干小杨屯	100	55.97	34.03	34.03	未进入负面清单	否	无	-4.98%
5004	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支2左1#变台变压器林屯大棚	80	66.69	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	-4.56%
5005	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支21左3#变台变压器	100	66.20	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	-6.79%
5006	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分70右4#变台变压器董东	50	59.04	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	-3.59%
5007	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场变台变压器隈子队	100	62.35	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	-6.89%
5008	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支69#变台变压器沙东南	200	49.20	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	-2.53%

5009	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支90#变台变压器家属楼	200	64.79	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	8.74%
5010	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支37左3#变台变压器	100	58.59	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	4.70%
5011	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	隈子分16左4左3#变台变压	80	54.57	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	-3.36%
5012	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场干13左3#变台变压器	200	65.43	49.14	49.14	未进入负面清单	否	无	-7.67%
5013	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线张屯支19#变台变压	100	61.71	28.29	28.29	未进入负面清单	否	无	-9.61%
5014	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线山头支22#变台变压器山头	100	66.06	23.94	23.94	未进入负面清单	否	无	6.97%
5015	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支41左5#变台变压器北山队	50	50.95	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	-3.73%
5016	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支76#变台变压器沙东北	160	55.41	55.34	55.34	未进入负面清单	否	无	2.13%
5017	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢店支6#变台变压器	50	59.43	15.29	15.29	未进入负面清单	否	无	-8.76%
5018	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线贾棚支8#变台变压器郭屯南山	50	51.94	19.03	19.03	未进入负面清单	否	无	-1.08%

5019	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分16左4右3#变台变压器前窑	50	68.00	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	-2.83%
5020	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支53左1#变压器	100	69.70	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	4.27%
5021	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分19#变台变压	200	65.43	49.14	49.14	未进入负面清单	否	无	-7.90%
5022	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔底分11#变台变压	100	55.38	34.62	34.62	未进入负面清单	否	无	3.46%
5023	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干164左1#变台变压器瓦	50	66.53	11.74	11.74	未进入负面清单	否	无	-4.52%
5024	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分9#变台变压器天茂队	50	50.78	19.61	19.61	未进入负面清单	否	无	3.68%
5025	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干161#右5#变台变压器瓦西	80	51.47	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	4.80%
5026	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线梨棚分10#变台变压器梨房棚	100	68.08	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	7.13%
5027	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干24#左3#变台变压器马	100	67.10	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	5.94%

5028	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线牟后支14#变台变压	50	47.72	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	-3.01%
5029	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分10#右1#变台变压器滕	100	50.59	39.41	39.41	未进入负面清单	否	无	4.67%
5030	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分76右6#变台变压器沙包南	100	67.35	22.65	22.65	未进入负面清单	否	无	9.34%
5031	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线提水支1左1	100	64.92	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	-8.90%
5032	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线茂盛支12#变台变压	50	60.33	14.84	14.84	未进入负面清单	否	无	-0.97%
5033	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分48#变台变压	200	52.05	75.90	75.90	未进入负面清单	否	无	-6.32%
5034	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分73右7#变台变压器庄东	50	65.29	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	-4.82%
5035	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分6#变台变压器	50	49.10	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	0.24%
5036	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线马拐分3右支5#变台变压器	50	55.41	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	-0.23%
5037	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分33#右3#变台变压器高	50	58.92	15.54	15.54	未进入负面清单	否	无	-5.93%

5038	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线茂盛支6#变台变压器	200	62.14	55.72	55.72	未进入负面清单	否	无	-9.19%
5039	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	张屯支31右1#柱上变压器	100	64.45	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	9.05%
5040	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线周屯分17#变台变压器周屯	200	68.80	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	6.08%
5041	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分99#变台变压器荒前	50	66.26	11.87	11.87	未进入负面清单	否	无	-3.91%
5042	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支35#右8#变台变压器杨	50	68.10	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	1.16%
5043	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支25左8#变台变压器	100	59.63	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	5.89%
5044	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔底分10右	200	55.57	68.86	68.86	未进入负面清单	否	无	-1.85%
5045	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分56左9#变压器	50	57.04	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	-7.13%
5046	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支42加1右1#变压器	100	68.05	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	8.81%
5047	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支26#台区	100	66.78	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	-1.98%

5048	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分57#变台变压器荒东	100	56.67	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	-2.87%
5049	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分20#左4#变台变压器从	50	49.45	20.28	20.28	未进入负面清单	否	无	-3.68%
5050	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线马拐分26#变台变压	20	65.39	4.92	4.92	未进入负面清单	否	无	2.83%
5051	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分10右7#变台变压器天茂大棚	50	54.32	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	-5.98%
5052	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支42加1左12#变压器	50	64.59	12.71	12.71	未进入负面清单	否	无	-1.82%
5053	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分29左	50	61.01	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	0.37%
5054	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线墨东支4左1#变台变压器墨西	200	61.90	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	8.09%
5055	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支11右2#变台变压器	200	46.21	87.58	87.58	未进入负面清单	否	无	-9.52%
5056	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线西山根支10#变台变压器	50	63.17	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	-1.51%

5057	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线彭屯支17#变台变压器彭东屯	200	45.94	88.12	88.12	未进入负面清单	否	无	2.96%
5058	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线甜水井支6#变台变压器	400	54.70	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	-8.04%
5059	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线甜水井支13#变台变压器	80	63.73	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	1.49%
5060	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线瓦盆里分12#变台变压器瓦	80	65.68	19.46	19.46	未进入负面清单	否	无	-9.12%
5061	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支35右2左1	100	62.18	27.82	27.82	未进入负面清单	否	无	7.40%
5062	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干20右1#变台变压器小王屯	80	59.43	24.46	24.46	未进入负面清单	否	无	-4.88%
5063	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分42#变台变压器荒西	50	59.67	15.17	15.17	未进入负面清单	否	无	-1.91%
5064	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干109#右8#变台变压器达房屯	50	66.65	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	-1.71%

5065	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支28右6#变台变压器后于屯	50	52.35	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	4.71%
5066	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	腾屯分38右4#变台变压器	200	61.66	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	3.50%
5067	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分67间1#变压器	200	61.48	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	5.17%
5068	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线于屯支于后14#变台变压器	100	56.94	33.06	33.06	未进入负面清单	否	无	4.51%
5069	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分4右支3#变台变压器	200	48.76	82.48	82.48	未进入负面清单	否	无	-2.70%
5070	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分89#变台变压器荒后	200	51.42	77.16	77.16	未进入负面清单	否	无	-2.66%
5071	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线于屯支13#变台变压	50	60.92	14.54	14.54	未进入负面清单	否	无	-3.59%
5072	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分25左5#变台变压器丛屯大棚	50	62.84	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	-4.36%
5073	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线墨东支9#变台变压器墨东	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	-5.58%

5074	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分31#变台变压	100	52.91	37.09	37.09	未进入负面清单	否	无	2.67%
5075	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干56#右5#变台变压器西	200	46.43	87.14	87.14	未进入负面清单	否	无	1.46%
5076	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线下岚支21#变台变压器下岚	100	68.82	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	4.30%
5077	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分61#变台变压器荒地村	50	46.21	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	6.45%
5078	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分37#变台变压	200	62.44	55.12	55.12	未进入负面清单	否	无	-2.91%
5079	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分40左1#变台变压器	200	59.88	60.24	60.24	未进入负面清单	否	无	-0.47%
5080	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分19左5#变台变压器	200	58.38	63.24	63.24	未进入负面清单	否	无	-8.08%
5081	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支70#变压器	50	48.28	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	0.04%
5082	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线庄沟支17#变台变压器庄西	50	51.48	19.26	19.26	未进入负面清单	否	无	7.98%
5083	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支61#变压器	50	55.81	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	-4.42%

5084	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分74间1左2#变压器	200	61.36	57.28	57.28	未进入负面清单	否	无	-2.00%
5085	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	张屯支35右6左6#变台变压	100	58.08	31.92	31.92	未进入负面清单	否	无	9.43%
5086	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	彭屯支13左6#变台变压器	100	68.23	21.77	21.77	未进入负面清单	否	无	-9.58%
5087	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分6#变台变压器小滕屯	50	48.67	20.67	20.67	未进入负面清单	否	无	6.34%
5088	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线北岚支21#变台变压器北岚大	100	55.44	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	-5.41%
5089	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线瓦盆里分7#变台变压器瓦前	100	48.37	41.63	41.63	未进入负面清单	否	无	4.94%
5090	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线下岚支6左1#变台变压器	200	58.83	62.34	62.34	未进入负面清单	否	无	5.99%
5091	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分21#变台变压器西庙	100	65.20	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	-6.69%
5092	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干14右8#变台变压器小王屯大棚	80	58.39	25.29	25.29	未进入负面清单	否	无	4.69%

5093	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分73#变台变压器沙包队	50	60.24	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	-2.32%
5094	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支46右8#变台	100	63.87	26.13	26.13	未进入负面清单	否	无	-3.68%
5095	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分38右12	100	52.72	37.28	37.28	未进入负面清单	否	无	9.25%
5096	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达拉腰支6左1#变台变压器	200	53.24	73.52	73.52	未进入负面清单	否	无	-8.40%
5097	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线北岚支5右1#变台变压器北岚	30	52.33	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	9.32%
5098	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分20#右7#变台变压器牟	100	48.69	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	-5.76%
5099	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干61#左2#变台变压器唐	50	65.38	12.31	12.31	未进入负面清单	否	无	1.17%
5100	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干61#右5#变台变压器唐屯村	400	68.75	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
5101	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线赵德兴支10#变台变压器	200	67.38	45.24	45.24	未进入负面清单	否	无	-0.74%

5102	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分4#变台变压器	80	69.20	16.64	16.64	未进入负面清单	否	无	1.57%
5103	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分21#变台变压器	50	58.37	15.82	15.82	未进入负面清单	否	无	1.70%
5104	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支2#变台变压器	50	50.48	19.76	19.76	未进入负面清单	否	无	-3.30%
5105	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟4右1	200	45.47	89.06	89.06	未进入负面清单	否	无	-8.44%
5106	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分127#变台变压器	30	61.13	8.66	8.66	未进入负面清单	否	无	1.07%
5107	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分84右支6#变台变压器	100	63.02	26.98	26.98	未进入负面清单	否	无	8.19%
5108	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟支12#变台变压器	30	53.38	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	-1.61%
5109	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线冶房支10#变压器	200	67.49	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无	-2.74%
5110	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	梁沟支20#变台变压器	80	69.36	16.51	16.51	未进入负面清单	否	无	-3.52%
5111	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分16右支6#变台变压器	160	49.99	64.02	64.02	未进入负面清单	否	无	0.05%

5112	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干253#变台变压器	100	55.63	34.37	34.37	未进入负面清单	否	无	1.58%
5113	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干207#变台变压器	50	45.66	22.17	22.17	未进入负面清单	否	无	-1.69%
5114	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分22#变台变压器	100	52.84	37.16	37.16	未进入负面清单	否	无	0.99%
5115	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干259#变台变压器	100	54.20	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无	-2.59%
5116	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分90间	100	69.82	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	9.05%
5117	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分40	100	69.39	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无	3.05%
5118	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	庙岭支34#	50	60.97	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	6.74%
5119	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	邵屯分120左4#变台变压	100	53.03	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	-3.01%
5120	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支候沟12#变台变压器	50	66.79	11.61	11.61	未进入负面清单	否	无	8.23%
5121	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	慧琳支29#变台变压器	100	52.01	37.99	37.99	未进入负面清单	否	无	0.51%
5122	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分16#变台变压器	50	48.82	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	-2.52%

5123	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分21#变台变压	50	51.27	19.37	19.37	未进入负面清单	否	无	3.08%
5124	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线庙岭支9#变台变压器	50	52.91	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	-0.23%
5125	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干178#变台变压器	200	59.06	61.88	61.88	未进入负面清单	否	无	-0.28%
5126	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分20右支9#变台变压器	80	48.17	33.46	33.46	未进入负面清单	否	无	9.58%
5127	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支西沟12#变台变压器	80	56.85	26.52	26.52	未进入负面清单	否	无	7.99%
5128	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干224右支3右7#变台变	50	60.70	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	-7.23%
5129	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分120左支6#变台变压器	100	55.54	34.46	34.46	未进入负面清单	否	无	-8.59%
5130	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分7左支2#变台变压器	30	60.94	8.72	8.72	未进入负面清单	否	无	5.24%
5131	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	大院支38右8#变台变压器	100	48.49	41.51	41.51	未进入负面清单	否	无	9.49%
5132	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分8#变台变压器	200	60.44	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	-9.38%

5133	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分42#变台变压	50	67.37	11.32	11.32	未进入负面清单	否	无	-3.49%
5134	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干217右支4#变台变压器	50	64.85	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	0.67%
5135	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支10#变台变压	100	67.37	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	3.17%
5136	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘北支3左1#柱上变压器	200	52.87	74.26	74.26	未进入负面清单	否	无	-4.20%
5137	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线前张屯支13#变压	100	47.28	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	1.42%
5138	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分142左8#变压	200	66.94	46.12	46.12	未进入负面清单	否	无	-8.35%
5139	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线刘大屯分18右8右1#变压器	50	45.64	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	-5.97%
5140	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜后支11#变压器	100	56.55	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	-6.63%
5141	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘庄分12左1#变台变压器	200	55.96	68.08	68.08	未进入负面清单	否	无	-0.96%
5142	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分78右支4#变台变压器	100	49.36	40.64	40.64	未进入负面清单	否	无	-0.41%
5143	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分26#变台变压器	50	66.53	11.74	11.74	未进入负面清单	否	无	-3.73%

5144	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分10#变台变压	50	61.62	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	-6.60%
5145	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干228#变台变压器	100	67.81	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	7.80%
5146	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟支8左4#变台变压器	80	46.63	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	-7.97%
5147	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支42#变台变压	100	62.63	27.37	27.37	未进入负面清单	否	无	-2.61%
5148	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干187#变台变压器	50	56.98	16.51	16.51	未进入负面清单	否	无	-6.17%
5149	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分33左3#变台变压器	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-4.58%
5150	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分93间1右4	100	68.62	21.38	21.38	未进入负面清单	否	无	3.05%
5151	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线提水支9右3#变台变压器	100	64.61	25.39	25.39	未进入负面清单	否	无	-6.97%
5152	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干172左支1左1#变台变	50	63.40	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	-0.63%
5153	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线徐沟分40#变台变压	100	46.12	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	8.85%

5154	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支祝腰16#变台变压器	100	63.07	26.93	26.93	未进入负面清单	否	无	4.55%
5155	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分19左支6#变台变压器	100	49.18	40.82	40.82	未进入负面清单	否	无	6.03%
5156	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线刘沟分13#变台变压	80	58.11	25.51	25.51	未进入负面清单	否	无	7.13%
5157	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线庙岭支16#变台变压	50	48.34	20.83	20.83	未进入负面清单	否	无	5.53%
5158	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线徐沟分3#变台变压器	100	69.25	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	9.81%
5159	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支20右1#变台变压器	160	56.34	53.86	53.86	未进入负面清单	否	无	-4.27%
5160	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分29#变台变压器	200	48.42	83.16	83.16	未进入负面清单	否	无	1.32%
5161	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干233右支5#变台变压器	100	54.01	35.99	35.99	未进入负面清单	否	无	5.82%
5162	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜后支9左5#变压器	50	45.24	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	6.75%
5163	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支候沟3#变台变压器	200	57.89	64.22	64.22	未进入负面清单	否	无	-0.71%

5164	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	赵德兴支6右9#变台变压器	100	53.57	36.43	36.43	未进入负面清单	否	无	-6.89%
5165	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分149左3	200	66.09	47.82	47.82	未进入负面清单	否	无	2.94%
5166	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜西支10#变台变压	100	66.96	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	-1.35%
5167	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分29#变台变压	80	48.36	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	-3.72%
5168	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支5右4#变台变压器	100	50.56	39.44	39.44	未进入负面清单	否	无	5.69%
5169	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分43#变台变压器	50	54.64	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	-0.76%
5170	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分4#变台变压器	100	64.49	25.51	25.51	未进入负面清单	否	无	-2.17%
5171	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支21右1#变台变压器	50	52.85	18.58	18.58	未进入负面清单	否	无	-2.17%
5172	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分7#变台变压器	100	50.03	39.97	39.97	未进入负面清单	否	无	-8.44%
5173	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干224右支4#变台变压器	50	49.42	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	-7.37%

5174	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分24#变台变压	160	53.98	57.63	57.63	未进入负面清单	否	无	-8.13%
5175	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙吉沟分6左2#变台变压器	200	63.41	53.18	53.18	未进入负面清单	否	无	3.33%
5176	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟3左3	200	53.41	73.18	73.18	未进入负面清单	否	无	0.14%
5177	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线梁沟支10#变台变压	100	67.60	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	6.73%
5178	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支26#变台变压	50	46.73	21.64	21.64	未进入负面清单	否	无	-9.25%
5179	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支祝腰6#变台变压器	50	49.55	20.23	20.23	未进入负面清单	否	无	-6.89%
5180	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	墨盘线石岭干125#左1#变台变压器梨房	100	69.21	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	-0.16%
5181	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘北支16#柱上变压器	100	59.13	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	-7.92%
5182	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分2#变台变压器	30	55.81	10.26	10.26	未进入负面清单	否	无	-3.35%
5183	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分110#变台变压器	100	54.58	35.42	35.42	未进入负面清单	否	无	4.25%

5184	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分4#变台变压器	100	46.81	43.19	43.19	未进入负面清单	否	无	9.25%
5185	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	徐沟分18#变台1#变压器	100	64.22	25.78	25.78	未进入负面清单	否	无	-9.15%
5186	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	园林支5左2#变台变压器	100	46.80	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-4.45%
5187	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘庄分17#柱上变压器	50	46.11	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	-7.56%
5188	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干46#变台变压器一塔队	100	68.07	21.93	21.93	未进入负面清单	否	无	-4.03%
5189	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干109右5#变台变压器蔡	50	49.90	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	-2.50%
5190	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干139塔支右1#变台变压器蔡前屯	50	57.24	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	-6.01%
5191	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干80#变台变压器土城大	100	66.16	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无	6.38%
5192	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山干89右1#变台变压器	200	55.19	69.62	69.62	未进入负面清单	否	无	2.07%
5193	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山干4右1#柱上变压器	200	53.77	72.46	72.46	未进入负面清单	否	无	-1.87%

5194	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干217右3#柱上变压器	200	65.95	48.10	48.10	未进入负面清单	否	无	7.15%
5195	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线向阳支23#变台变压	50	54.22	17.89	17.89	未进入负面清单	否	无	-0.85%
5196	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分31间1#变台变压器坡店屯.	200	48.75	82.50	82.50	未进入负面清单	否	无	-2.54%
5197	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季屯支2#变台变压器	200	45.29	89.42	89.42	未进入负面清单	否	无	-0.90%
5198	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分53#变台变压器大杨屯	100	52.06	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	-3.62%
5199	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线刘沟支朱屯12#变台变压器	100	50.61	39.39	39.39	未进入负面清单	否	无	0.46%
5200	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分5左支6#变台变压器	50	56.13	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	-5.21%
5201	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线郭棚支12#变台变压器季屯大	50	64.00	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	7.51%
5202	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季窑支10变台变压器季西屯	400	65.83	96.68	96.68	未进入负面清单	否	无	0.59%

5203	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分28左支3#变台变压器	200	54.13	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无	-6.07%
5204	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干217右3右9#变台变压器马屯	50	60.41	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	-4.96%
5205	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线王炉分16#变台变压	100	45.41	44.59	44.59	未进入负面清单	否	无	5.62%
5206	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分10#变台变压	50	67.93	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
5207	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分35#变台变压器福全西大棚	80	45.32	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	3.66%
5208	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线林场分11#变台变压器林场	30	45.41	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	4.15%
5209	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分14右支2#变台变压器	30	63.34	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
5210	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分51#变台变压器庆丰台	100	49.30	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	1.21%
5211	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线小李屯支10左5#变台变压器	80	63.85	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	-6.96%

5212	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分3左2#变台变压器王屯	200	45.10	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	0.64%
5213	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季屯支14#变台变压	50	68.90	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	2.04%
5214	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分#变台变压器	100	65.61	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	6.88%
5215	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线刘沟支11右4#变台变压器	80	53.65	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	-6.92%
5216	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线朱屯支23#变台变压器朱后屯	400	57.78	128.88	128.88	未进入负面清单	否	无	-6.04%
5217	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分3#变台1#变压器	200	48.78	82.44	82.44	未进入负面清单	否	无	-0.74%
5218	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	郭北支12#变台变压器	200	55.26	69.48	69.48	未进入负面清单	否	无	8.16%
5219	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分18#变台变压	50	59.80	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.74%
5220	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分18#变台变压	50	65.50	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	9.98%
5221	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干282#左1#变台变压器林场	100	58.10	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	-5.69%

5222	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支13#变台变压	80	54.14	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	3.43%
5223	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分76#变台变压器前李屯	50	50.59	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	-3.93%
5224	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线小王屯支10#变台变压器	100	64.66	25.34	25.34	未进入负面清单	否	无	7.67%
5225	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季屯支12右2#变台变压器	50	59.39	15.31	15.31	未进入负面清单	否	无	-4.20%
5226	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	季棚支8左9#变台1#变压器	160	68.51	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	-3.69%
5227	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干161右1#变台变压器后王屯	100	52.61	37.39	37.39	未进入负面清单	否	无	6.64%
5228	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分6左6#变台变压器	200	51.86	76.28	76.28	未进入负面清单	否	无	4.46%
5229	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分26#变台变压器黄屯	200	69.50	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
5230	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分16右1#变台变压器大棚基地	30	51.92	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	-1.74%

5231	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支7#变台变压器	100	47.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	8.51%
5232	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分16左6#变台变压器北沟队	50	65.18	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	1.16%
5233	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分91#变台变压器庙岭队	80	61.62	22.70	22.70	未进入负面清单	否	无	7.42%
5234	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线郭屯支14#变台变压器郭屯	200	46.76	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无	-4.48%
5235	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分3#变台变压器	100	46.80	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	4.95%
5236	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分102#变台变压器林屯	100	53.26	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	-3.75%
5237	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支25#变台变压	160	57.37	52.21	52.21	未进入负面清单	否	无	-8.70%
5238	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季棚支14#变台变压	50	67.95	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	-1.91%
5239	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	小李屯支3右2#变台变压器	100	56.16	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	-5.24%
5240	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线牟屯支14#变台变压	50	69.54	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	3.70%

5241	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分23左9#变台变压器	160	51.08	62.27	62.27	未进入负面清单	否	无	5.76%
5242	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	永宁分55左1#变台变压器	100	52.29	37.71	37.71	未进入负面清单	否	无	9.76%
5243	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干233右3#变台变压器福全庄	200	68.38	43.24	43.24	未进入负面清单	否	无	-2.40%
5244	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线元兴支9左3#变台变压器	200	67.91	44.18	44.18	未进入负面清单	否	无	2.15%
5245	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永张屯支8左1#变台变压器	80	46.42	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	-7.80%
5246	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分52左3#变台变压器大杨屯大棚	50	51.62	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	-1.21%
5247	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分121#变台变压器后李屯	30	49.19	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	-8.89%
5248	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分29#变台变压器石硼底	100	69.07	20.93	20.93	未进入负面清单	否	无	6.86%
5249	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线小李屯支11#变台变压器	100	63.52	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	-9.35%

5250	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支24右8#变台变压器	50	56.32	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	5.85%
5251	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线望海寺分5#变台变压器九龙山	50	55.01	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	6.99%
5252	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线刘沟支5#变台变压器	100	54.26	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	-6.80%
5253	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线塔张屯支11#变台变压器	200	50.33	79.34	79.34	未进入负面清单	否	无	2.45%
5254	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分37#左2#变台变压器坡店大棚	80	50.38	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	4.42%
5255	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分23左5#变台变压器	100	52.16	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	-1.18%
5256	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分42右3#变台变压器大杨屯后	80	51.02	31.18	31.18	未进入负面清单	否	无	-7.00%
5257	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分120右支2#变台变压器	80	63.47	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无	2.21%
5258	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线机房支孙屯10#变台变压器	80	55.32	27.74	27.74	未进入负面清单	否	无	6.15%

5259	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线龙山干75#左5#变台变压器大东屯大棚	80	56.72	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	-1.83%
5260	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线郭屯支9#变台变压器	80	53.60	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	-2.30%
5261	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	永张屯支20#变台1#变压器	250	48.28	104.30	104.30	未进入负面清单	否	无	-1.48%
5262	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干201右1#变台1变压器	100	61.59	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	4.15%
5263	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	石矿分19右2#变台变压器	50	48.16	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	-7.96%
5264	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分51#变台变压	100	69.50	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-8.93%
5265	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线南沟支15#变台变压器栗南沟	30	67.23	6.83	6.83	未进入负面清单	否	无	9.84%
5266	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分24右1#变台变压器马屯大棚	80	48.88	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.09%
5267	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干187右1#变台变压器祁	100	58.32	31.68	31.68	未进入负面清单	否	无	4.98%
5268	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线王炉分8#变台变压器	100	61.58	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4.49%

5269	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分78#变台变压	50	62.27	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	5.54%
5270	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线张屯支12#变台变压器永小张	50	45.03	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	4.42%
5271	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线机房支14#变台变压	50	47.13	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	7.08%
5272	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分9#变台变压器小杨屯	200	60.84	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	-3.40%
5273	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分14#变台变压器向阳沟	200	46.49	87.02	87.02	未进入负面清单	否	无	-5.87%
5274	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分17右支2#变台变压器	50	60.94	14.53	14.53	未进入负面清单	否	无	-7.60%
5275	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线向阳支14右4#变台变压器夹心	200	63.44	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	-5.16%
5276	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线杨棚支16#变台变压器大杨屯西大棚	80	51.24	31.01	31.01	未进入负面清单	否	无	6.98%
5277	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干215左1#变台变压器	100	46.17	43.83	43.83	未进入负面清单	否	无	-8.24%

5278	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线元兴支21#变台变压	100	54.19	35.81	35.81	未进入负面清单	否	无	-5.98%
5279	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分131#变台变压器徐沟屯	50	62.54	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	-0.41%
5280	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分刘沟支16#变台变压器小刘沟	50	50.53	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	0.97%
5281	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分108#变台变压器张屯	80	58.10	25.52	25.52	未进入负面清单	否	无	8.89%
5282	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干270#左2变台变压器鸡	400	57.18	131.28	131.28	未进入负面清单	否	无	4.91%
5283	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分79#左8#变台变压器口	50	67.36	11.32	11.32	未进入负面清单	否	无	3.00%
5284	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分22#变台变压	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清单	否	无	8.82%
5285	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分82左支3#变台变压器	50	67.54	11.23	11.23	未进入负面清单	否	无	3.26%
5286	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分60左1#变台变压器	80	49.21	32.63	32.63	未进入负面清单	否	无	-0.39%

5287	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线杨棚支21#变台变压器大杨屯东大棚	200	53.61	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	3.99%
5288	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	墨盘线张屯支47右8#变台变压器随前	100	54.57	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	2.61%
5289	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	东北水利支4右2#变台变压器（洼店村一队）	80	65.42	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	2.74%
5290	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大王沟支17#变台变压器（大王	50	62.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-2.95%
5291	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干64#右8#变台变压器（洼店村五队）	315	58.27	99.95	99.95	未进入负面清单	否	无	6.39%
5292	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干55#变台变压器（洼店村	50	68.97	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	-8.70%
5293	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分4#变台变压器（庙下）	80	48.61	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	3.91%
5294	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分4#右2#变台变压器（洼店村二队）	200	59.89	60.22	60.22	未进入负面清单	否	无	8.22%

5295	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分3#右2#变台变压器（磨盘山）	80	63.57	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	5.59%
5296	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	机站支18#变台变压器（洼店村	80	55.18	27.86	27.86	未进入负面清单	否	无	5.22%
5297	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	机站支7#变台变压器（庙上东）	80	54.81	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	-1.26%
5298	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分大瓦房支12#变压器（大瓦房）	200	59.87	60.26	60.26	未进入负面清单	否	无	-2.42%
5299	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干7#右1变台变压器（唐东	100	47.52	42.48	42.48	未进入负面清单	否	无	7.58%
5300	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干129#变台变压器（麦北屯）	200	48.13	83.74	83.74	未进入负面清单	否	无	6.58%
5301	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分19#变台变压器（洼店村	80	46.99	34.41	34.41	未进入负面清单	否	无	4.00%
5302	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分44#变台变压器（大徐	50	64.97	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	9.35%

5303	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	三维果业支3#右2#变台变压器（大刘屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	1.69%
5304	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支30#变台变压器（山嘴）	50	45.21	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	9.13%
5305	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支9左5#变台变压器（王染	50	58.88	15.56	15.56	未进入负面清单	否	无	-5.54%
5306	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分16#变台变压器（洼店村	100	58.86	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	8.95%
5307	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分14#变台变压器（庙上）	200	64.22	51.56	51.56	未进入负面清单	否	无	6.29%
5308	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支16#变台变压器（小刘	50	64.42	12.79	12.79	未进入负面清单	否	无	4.39%
5309	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分24#变台变压器（麦家孙	400	49.60	161.60	161.60	未进入负面清单	否	无	8.60%
5310	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分14左14#变台变压器（麦屯）	80	65.05	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	-0.92%
5311	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	肖屯支2#变台变压器（大刘村孙屯）	200	50.52	78.96	78.96	未进入负面清单	否	无	-5.67%

5312	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干14#右2变台变压器（唐西）	200	55.18	69.64	69.64	未进入负面清单	否	无	1.07%
5313	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分56#变台变压器（管炉）	80	49.11	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	7.13%
5314	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支13#变台变压器（前大	160	67.57	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	6.07%
5315	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支4#变台变压器（麦家村照明）	100	64.17	25.83	25.83	未进入负面清单	否	无	-9.78%
5316	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支8#右5#变台变压器（后大院）	100	64.12	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	-6.01%
5317	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分39#变台变压器（徐孙屯	30	55.99	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	2.62%
5318	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分23#变台变压器（黄金	200	50.43	79.14	79.14	未进入负面清单	否	无	-7.60%
5319	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分17右3#变台变压器（洼店小刘屯）	80	61.22	23.02	23.02	未进入负面清单	否	无	-7.76%

5320	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	肖屯支14#变台变压器（大刘村	100	47.90	42.10	42.10	未进入负面清单	否	无	0.50%
5321	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘线大刘干35#变台变压器（姜	200	64.04	51.92	51.92	未进入负面清单	否	无	-0.32%
5322	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分移动支10#（后大院西）	100	49.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	无	7.36%
5323	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干38右10#变台变压器（十八场）	50	45.87	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	6.22%
5324	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分116#变台变压器（上派）	100	54.46	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	-0.17%
5325	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支38#变压器（沙	100	45.73	44.27	44.27	未进入负面清单	否	无	0.47%
5326	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	花西大井支4左1#变台变压器（花房村葛屯）	50	56.86	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	-1.02%
5327	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分75#右1#变台变压器（小闫屯）	100	54.40	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	9.22%

5328	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分115#左6#变台变压器（下派）	30	45.48	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	5.22%
5329	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分56#左10#变台变压器（南曲王屯）	50	53.11	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	-6.80%
5330	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支6#变台变压器（西曲）	50	54.41	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	-3.61%
5331	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分43#左3变台变压器（吴庄）	100	68.98	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	1.17%
5332	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支31#变台变压器（小河	100	58.65	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无	6.84%
5333	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支13右5#变台变压器（小山前）	50	46.13	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	0.15%
5334	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支6#左7#变台变压器（小闫屯大棚）	100	63.91	26.09	26.09	未进入负面清单	否	无	8.47%
5335	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大王沟支6#变台变压器（李塘房）	400	46.73	173.08	173.08	未进入负面清单	否	无	0.49%

5336	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	粉皮墙支25变台变压器（柏岚）	100	47.34	42.66	42.66	未进入负面清单	否	无	-7.36%
5337	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支14#变台变压器（小山王	100	53.32	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	5.12%
5338	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	粉皮墙支7#右3#变台变压器（黄塘房）	80	52.56	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	9.01%
5339	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支3#右6#变台变压器（吕沟）	200	57.84	64.32	64.32	未进入负面清单	否	无	-0.46%
5340	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支28#变台变压器（东曲）	50	60.49	14.76	14.76	未进入负面清单	否	无	-1.71%
5341	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支4#变台变压器（生屯）	400	47.36	170.56	170.56	未进入负面清单	否	无	-5.93%
5342	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支29#变台变压器（花房村	50	59.23	15.39	15.39	未进入负面清单	否	无	9.72%
5343	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分88#变台变压器（后杨）	200	65.04	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	5.25%
5344	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支15右4#变台变压器（后山）	100	45.06	44.94	44.94	未进入负面清单	否	无	-0.53%

5345	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	修油房支15#变台变压器（修油	100	52.81	37.19	37.19	未进入负面清单	否	无	8.10%
5346	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支24#左6#变台变压器（肖	50	58.93	15.54	15.54	未进入负面清单	否	无	-4.93%
5347	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支14#变台变压器（老庙）	200	59.50	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	7.87%
5348	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支20#变台变压器（前花）	50	62.93	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无	-1.16%
5349	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分28#左3#变台变压器（花房村花西）	400	66.43	94.28	94.28	未进入负面清单	否	无	3.84%
5350	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支1#变台变压器（生屯大棚）	100	58.28	31.72	31.72	未进入负面清单	否	无	-0.27%
5351	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支9左9#变台变压器（大阎	80	62.51	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	-4.79%
5352	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支6#变台变压器（盖屯）	200	58.53	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	-9.49%
5353	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙土国支11#变台变压器（沙土	100	56.41	33.59	33.59	未进入负面清单	否	无	-9.02%

5354	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支33左1#变台变压器（达屯）	100	54.87	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无	9.55%
5355	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	修油坊支8#变台变压器（前杨）	100	55.32	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	5.68%
5356	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装干29#右2#变台变压器(许	400	45.95	176.20	176.20	未进入负面清单	否	无	8.02%
5357	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分75#变压器（方	100	62.40	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	3.22%
5358	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分17#变台变压器（西矫	100	55.47	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	1.29%
5359	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分43#变压器（广文后）	400	45.51	177.96	177.96	未进入负面清单	否	无	3.82%
5360	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分丁屯支15#变压器（丁屯）	200	56.40	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-9.30%
5361	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装干43#变压器（薛	100	54.54	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无	7.77%
5362	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分62#左2#变压器（葛家王	200	59.76	60.48	60.48	未进入负面清单	否	无	-1.72%

5363	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分60#右3#变压器（刘店）	100	47.30	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	5.48%
5364	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装干22#左3#变台变压器（宋	400	59.92	120.32	120.32	未进入负面清单	否	无	7.28%
5365	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分5#左3#变压器（韩店）	400	69.30	82.80	82.80	未进入负面清单	否	无	-1.92%
5366	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分53#右5#变压器（葛屯）	50	68.99	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	-1.04%
5367	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分53#左4#变压器（石固	100	69.83	20.17	20.17	未进入负面清单	否	无	9.47%
5368	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分24#左4#变压器（东矫	400	62.65	109.40	109.40	未进入负面清单	否	无	9.78%
5369	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分丁屯支1#左3#变压器（广文前）	200	64.32	51.36	51.36	未进入负面清单	否	无	-0.24%
5370	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分21#左2#变压器（西矫	200	47.56	84.88	84.88	未进入负面清单	否	无	2.46%
5371	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分12左1#变台变压器（兴南）	200	66.13	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	9.88%

5372	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	泡子干35#右5#变压器（小佟	100	47.55	42.45	42.45	未进入负面清单	否	无	1.73%
5373	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分4#变台变压器（兴隆东屯）	100	53.27	36.73	36.73	未进入负面清单	否	无	-2.07%
5374	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线兴西分5#变压器（兴北）	400	50.87	156.52	156.52	未进入负面清单	否	无	-0.76%
5375	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线兴西分21#变压器（兴	100	56.62	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	0.51%
5376	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线88#右3#变压器（示范农场）	200	68.45	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-7.06%
5377	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分4右1#变台变压器（小郭	100	54.62	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无	-2.52%
5378	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分25#右1右2变台变压器（下	200	47.26	85.48	85.48	未进入负面清单	否	无	8.30%
5379	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分42#右1变台变压器（大郭	100	50.20	39.80	39.80	未进入负面清单	否	无	7.12%

5380	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	综合厂支3#左3变台变压器（唐南大）(粮库分7右	400	62.12	111.52	111.52	未进入负面清单	否	无	1.78%
5381	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分99#变台变压器	50	62.73	13.64	13.64	未进入负面清单	否	无	4.87%
5382	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分87#右3变台变压器（庙东）	30	62.85	8.15	8.15	未进入负面清单	否	无	-4.84%
5383	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	粮库分9#变台变压器（唐东西）	200	64.82	50.36	50.36	未进入负面清单	否	无	3.24%
5384	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分山嘴支15#变台变压器（山	200	56.61	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	-1.54%
5385	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分43#左8变台变压器（塔寺王	200	49.38	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	-3.05%
5386	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿干37#左3变台变压器（洼子）	200	64.49	51.02	51.02	未进入负面清单	否	无	8.41%
5387	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	金家窝棚分37#变台变压器（金家窝棚）	400	49.81	160.76	160.76	未进入负面清单	否	无	-3.66%

5388	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿干13#变台变压器（唐北）	400	67.07	91.72	91.72	未进入负面清单	否	无	-7.36%
5389	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分25#右8变台变压器（上张）	200	56.04	67.92	67.92	未进入负面清单	否	无	3.75%
5390	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分82#右2变台变压器（庙西）	80	49.22	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	8.62%
5391	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	泡子线兴西分11#(兴南）	200	48.95	82.10	82.10	未进入负面清单	否	无	-7.98%
5392	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分70#左2变台变压器（派子）	100	52.38	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	7.96%
5393	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿干46#左7变台变压器(岗子）	400	55.31	138.76	138.76	未进入负面清单	否	无	-6.94%
5394	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	粮库分综合厂支6#变台变压器（唐南小）	200	56.40	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	0.48%
5395	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分7#左4右4变压器（宋炉）	200	58.61	62.78	62.78	未进入负面清单	否	无	0.34%

5396	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分花果山支20#变台变压器（东李	80	55.54	27.57	27.57	未进入负面清单	否	无	0.78%
5397	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分44#右3变台变压器（大张	200	52.77	74.46	74.46	未进入负面清单	否	无	0.34%
5398	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分35#右2变台变压器（小冷	200	45.06	89.88	89.88	未进入负面清单	否	无	4.40%
5399	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分3#左6变台变压器（小于	200	45.03	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	8.85%
5400	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分马沟支17#变台变压器	20	46.76	8.65	8.65	未进入负面清单	否	无	-6.50%
5401	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106马沟支12#变台变压器（大冷	200	60.44	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	-7.97%
5402	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分5#右2变台变压器（纪	100	61.29	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	0.43%

5403	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分花果山支9#变台变压器（西李	200	49.70	80.60	80.60	未进入负面清单	否	无	-0.19%
5404	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分化纤厂支16#变台变压器（何沟	100	66.07	23.93	23.93	未进入负面清单	否	无	3.51%
5405	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分化纤厂支6#变台变压器（河沟	200	62.80	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	4.14%
5406	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分35#变台变压器（西曲	30	49.04	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	-3.37%
5407	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分59#右4变台变压器（郎	100	63.82	26.18	26.18	未进入负面清单	否	无	-1.02%
5408	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分小河沟支18#变台变压器（小河	200	55.53	68.94	68.94	未进入负面清单	否	无	2.90%

5409	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分37#变台变压器（西曲	80	47.84	33.73	33.73	未进入负面清单	否	无	-3.89%
5410	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分79#变台变压器（石屯	50	53.97	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	-6.83%
5411	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分60#变台变压器（后张	50	67.46	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	-8.89%
5412	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分75#变台变压器（石屯	30	57.15	9.86	9.86	未进入负面清单	否	无	4.88%
5413	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分40#右8变台变压器（东曲	80	48.17	33.46	33.46	未进入负面清单	否	无	-8.82%
5414	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106北曲分93#变台变压器（王洪	50	53.63	18.19	18.19	未进入负面清单	否	无	5.43%
5415	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	杨树房106后张分21#右3变台变压器（小张	100	51.86	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	7.26%

5416	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北线田屯分4#台区变压器（田屯）	400	46.83	172.68	172.68	未进入负面清单	否	无	4.22%
5417	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	宋店分10#左2左2#变压器（唐屯）	160	49.14	65.38	65.38	未进入负面清单	否	无	9.67%
5418	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分21#右2#变压器（山南	50	67.33	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	1.06%
5419	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干198#右1#变压器（刘东队）	100	55.96	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	-0.37%
5420	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分9#变压器（老虎峪）	100	67.78	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	2.64%
5421	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分34#变压器（太平庄）	30	54.17	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	-9.42%
5422	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	宋屯分4#变压器（宋屯）	200	58.75	62.50	62.50	未进入负面清单	否	无	3.70%
5423	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干204#变压器（刘西队）	50	52.13	18.94	18.94	未进入负面清单	否	无	5.76%
5424	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干188#右1#变压器（孙屯）	100	57.69	32.31	32.31	未进入负面清单	否	无	9.54%

5425	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分3#右1#变压器（陈屯）	50	68.85	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	-4.59%
5426	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	福利厂支7右3#（田屯	50	45.65	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	-0.35%
5427	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	宋店分20#变压器（宋	50	48.23	20.89	20.89	未进入负面清单	否	无	7.62%
5428	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干117#变压器（郑屯）	50	53.82	18.09	18.09	未进入负面清单	否	无	2.35%
5429	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北线大张分21#变台变压器（大张	100	47.12	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	-4.67%
5430	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	大张分8#间1#变压器（陈屯）	30	49.11	12.27	12.27	未进入负面清单	否	无	4.16%
5431	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干90#变压器（王店队）	50	45.34	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	8.72%
5432	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北线王屯分4#台区变压器（大张王屯）	100	64.80	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	-5.57%
5433	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干50右2#变压器（小张屯）	50	55.12	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	5.30%

5434	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	张沟分25#变压器（张	400	67.12	91.52	91.52	未进入负面清单	否	无	3.96%
5435	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分27#变压器（栾西队）	50	48.51	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	-4.78%
5436	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分五小支9#右1#变压器（姜隈队）	400	53.82	144.72	144.72	未进入负面清单	否	无	-9.45%
5437	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分郭圈支25#变压器（郭圈	100	47.21	42.79	42.79	未进入负面清单	否	无	-1.74%
5438	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分22#变压器（栾东队）	100	60.59	29.41	29.41	未进入负面清单	否	无	-5.29%
5439	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	王庄支10#变压器（王	50	69.83	10.09	10.09	未进入负面清单	否	无	-6.10%
5440	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干19#变压器（巴	160	67.05	36.72	36.72	未进入负面清单	否	无	8.58%
5441	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分18#变压器（二庄屯）	200	61.34	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	-5.97%
5442	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分郭圈支20#右1#变压器（杜隈屯）	100	62.32	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	-7.37%

5443	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	前肖分22#变台变压器	50	65.12	12.44	12.44	未进入负面清单	否	无	6.93%
5444	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干71#变压器(小栾	50	62.83	13.59	13.59	未进入负面清单	否	无	0.01%
5445	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	前肖分29#变台变压器（前肖）	30	56.13	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无	-2.45%
5446	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干46#变台变压器（从屯）	200	63.81	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	-4.38%
5447	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干16#左2#变台变压器（小	160	60.26	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	-2.95%
5448	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干67#变台变压器（小栾	30	63.76	7.87	7.87	未进入负面清单	否	无	6.73%
5449	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	冷屯分6#左1#变台变压器（冷家冷屯）	100	68.59	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	-9.34%
5450	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干91#变台变压器（大栾	200	59.52	60.96	60.96	未进入负面清单	否	无	5.94%
5451	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干11#左2#变台变压器（冷家王屯）	100	64.80	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	9.48%

5452	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干31#右7#变台变压器（曲	200	45.23	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	6.34%
5453	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	下纪沟分19#变台变压器（下纪	50	65.36	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	9.44%
5454	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干77#变台变压器（青年	50	65.01	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	0.70%
5455	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干28间7#左3#变台变压器（张屯）	100	69.07	20.93	20.93	未进入负面清单	否	无	-8.50%
5456	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干99#变台变压器（大栾东	30	69.30	6.21	6.21	未进入负面清单	否	无	-1.10%
5457	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干54#左7#变台变压器（胡六头）	50	53.12	18.44	18.44	未进入负面清单	否	无	-9.71%
5458	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	下纪沟分17#右8#变台变压器（上纪沟）	50	66.19	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	6.81%
5459	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干86#左2#变台变压器（大栾西）	200	65.33	49.34	49.34	未进入负面清单	否	无	1.53%

5460	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干15#右7#变台变压器（高	100	47.15	42.85	42.85	未进入负面清单	否	无	-7.29%
5461	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	前肖分6#左1#变台变压器（赵炉）	200	45.30	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	-7.88%
5462	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干12#变台变压器（供销	50	52.21	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	-8.85%
5463	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	邱店分36#变压器（邱	400	50.11	159.56	159.56	未进入负面清单	否	无	-1.63%
5464	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	杜屯支14#变台变压器（杜屯）	160	47.51	67.98	67.98	未进入负面清单	否	无	3.68%
5465	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分104#变台变压器（南代屯）	200	49.18	81.64	81.64	未进入负面清单	否	无	8.25%
5466	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分50左2#变压器（大郎屯）	400	50.50	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
5467	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分80#变压器（大于东）	100	49.59	40.41	40.41	未进入负面清单	否	无	-0.87%
5468	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分91左2#变压器（小于西）	50	51.82	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	-0.68%

5469	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分99左2#变压器（农场）	200	48.76	82.48	82.48	未进入负面清单	否	无	-9.40%
5470	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	王屯支6#变压器（双山王屯）	100	64.67	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	-6.17%
5471	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	夹河南线双山沟支21#变压器（双山沟）	200	47.01	85.98	85.98	未进入负面清单	否	无	-8.55%
5472	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分111#变压器（大于北代）	30	63.31	8.01	8.01	未进入负面清单	否	无	-4.29%
5473	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	引水支16左2#变压器（冷家邱南）	200	63.49	53.02	53.02	未进入负面清单	否	无	-0.93%
5474	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	邱店分12#变压器（山嘴屯）	100	54.57	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	-4.48%
5475	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分36右5#变压器（小郎屯）	50	64.82	12.59	12.59	未进入负面清单	否	无	-1.03%
5476	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	王圈支7#变压器（王圈）	100	47.60	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	0.74%
5477	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分移动支9#变压器（大于西）	200	65.52	48.96	48.96	未进入负面清单	否	无	0.09%

5478	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小区分2#（小区）	315	45.89	138.95	138.95	未进入负面清单	否	无	-2.65%
5479	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分16右1#（兴南）	100	67.20	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	7.18%
5480	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	滕屯分1左1#（滕屯）	50	47.14	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	-8.59%
5481	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	滕屯分4右3#变台变压器（滕屯）	200	47.60	84.80	84.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
5482	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	山咀支17右1#变台变压器（山咀）	200	51.24	77.52	77.52	未进入负面清单	否	无	2.60%
5483	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	山咀支23#（山	100	68.12	21.88	21.88	未进入负面清单	否	无	0.17%
5484	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分4-1右5（小郭屯）	200	59.89	60.22	60.22	未进入负面清单	否	无	-3.80%
5485	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	唐家房干37左4#变台变压器（洼子）	200	65.35	49.30	49.30	未进入负面清单	否	无	-2.14%
5486	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干55#右1（赵炉）	100	47.67	42.33	42.33	未进入负面清单	否	无	-3.45%
5487	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	东达分2#	160	54.68	56.51	56.51	未进入负面清单	否	无	-0.05%
5488	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线4#箱变	630	50.84	246.71	246.71	未进入负面清单	否	无	-6.30%
5489	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干35右2#	200	63.60	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	0.42%
5490	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左7#	315	48.99	129.18	129.18	未进入负面清单	否	无	5.83%

5491	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左8#	315	46.97	135.54	135.54	未进入负面清单	否	无	-6.65%
5492	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线2#箱变	500	69.35	103.25	103.25	未进入负面清单	否	无	0.76%
5493	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线3#箱变	630	54.31	224.85	224.85	未进入负面清单	否	无	5.90%
5494	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干34左4#	315	63.84	82.40	82.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
5495	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干34左1#	315	46.59	136.74	136.74	未进入负面清单	否	无	8.33%
5496	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左1左1#	200	52.67	74.66	74.66	未进入负面清单	否	无	-0.80%
5497	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线1#环网箱104开关	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
5498	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线1#环网箱103开关	200	63.08	53.84	53.84	未进入负面清单	否	无	1.77%
5499	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	宾馆配电站	500	61.95	140.25	140.25	未进入负面清单	否	无	9.61%
5500	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	盛源宾馆配电站	500	63.34	133.30	133.30	未进入负面清单	否	无	8.40%
5501	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	中心配电站	630	62.70	171.99	171.99	未进入负面清单	否	无	-8.98%
5502	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	中心小学配电站	630	46.33	275.12	275.12	未进入负面清单	否	无	8.29%
5503	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分86#	50	61.63	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	4.43%
5504	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分83右1#	50	45.23	22.39	22.39	未进入负面清单	否	无	-4.88%
5505	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分78#	200	68.96	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	-8.10%
5506	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分71#	200	59.80	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	-6.00%
5507	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分56#	50	57.85	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	-8.80%

5508	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	吕屯支12右1#	50	54.75	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	6.93%
5509	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干77#	50	65.63	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	5.26%
5510	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干82#	50	64.66	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	1.94%
5511	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干94左3#	100	54.71	35.29	35.29	未进入负面清单	否	无	7.12%
5512	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干16左2#	100	51.21	38.79	38.79	未进入负面清单	否	无	-5.74%
5513	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分	100	69.56	20.44	20.44	未进入负面清单	否	无	-7.19%
5514	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分88#	200	46.12	87.76	87.76	未进入负面清单	否	无	-8.31%
5515	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战屯支7#	400	65.27	98.92	98.92	未进入负面清单	否	无	-2.86%
5516	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干177#	100	65.02	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	-2.77%
5517	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干179右6#	100	54.96	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	2.26%
5518	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	大高屯分9左1#	100	60.64	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	-4.39%
5519	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	李丰明支4#	50	60.42	14.79	14.79	未进入负面清单	否	无	4.30%
5520	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	农场支10#	50	57.52	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	8.84%
5521	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	史台分13#	100	57.78	32.22	32.22	未进入负面清单	否	无	7.29%
5522	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干18右3#	50	48.04	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	0.39%
5523	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分138#	50	61.39	14.31	14.31	未进入负面清单	否	无	8.72%
5524	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支17#	30	62.16	8.35	8.35	未进入负面清单	否	无	4.90%
5525	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支11#	100	65.75	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	4.23%

5526	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分91#	100	63.36	26.64	26.64	未进入负面清单	否	无	3.21%
5527	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分40#	50	62.29	13.86	13.86	未进入负面清单	否	无	-2.53%
5528	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支1#	50	65.45	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	-2.17%
5529	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支5#	100	57.11	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	-6.49%
5530	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支26#	200	63.33	53.34	53.34	未进入负面清单	否	无	7.67%
5531	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支17#	200	63.85	52.30	52.30	未进入负面清单	否	无	-4.18%
5532	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战屯支19#	200	56.13	67.74	67.74	未进入负面清单	否	无	-4.61%
5533	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分116#	200	47.61	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	9.59%
5534	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分111#	100	67.79	22.21	22.21	未进入负面清单	否	无	5.71%
5535	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支1#	30	52.83	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	7.73%
5536	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	化工厂支3#	10	60.05	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	7.16%
5537	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分119#	50	62.10	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	-6.85%
5538	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干168#	100	58.89	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无	-5.58%
5539	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干176#	100	53.71	36.29	36.29	未进入负面清单	否	无	-4.67%
5540	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干152左7#	100	51.84	38.16	38.16	未进入负面清单	否	无	4.57%
5541	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干115#	50	48.92	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	-4.60%
5542	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干25左1#	250	46.57	108.58	108.58	未进入负面清单	否	无	-5.76%
5543	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	大高屯分17#	100	54.34	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	-8.14%

5544	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干37右1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.87%
5545	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨房分18左1#	100	61.22	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	-6.29%
5546	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨房分14右2#	100	56.34	33.66	33.66	未进入负面清单	否	无	-5.66%
5547	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨房分12左5#	100	55.06	34.94	34.94	未进入负面清单	否	无	-9.92%
5548	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	园区分16左4#	100	60.11	29.89	29.89	未进入负面清单	否	无	0.36%
5549	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支26#	160	50.14	63.78	63.78	未进入负面清单	否	无	2.59%
5550	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支12左6#	100	65.09	24.91	24.91	未进入负面清单	否	无	6.74%
5551	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支15左2#	100	68.26	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	-9.34%
5552	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支7右3#	200	62.76	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	-3.93%
5553	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分11左5#	315	62.24	87.44	87.44	未进入负面清单	否	无	5.61%
5554	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分11左4右1#	315	62.73	85.90	85.90	未进入负面清单	否	无	9.37%
5555	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分6#	200	51.02	77.96	77.96	未进入负面清单	否	无	0.22%
5556	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干121#	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清单	否	无	-7.34%
5557	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干127#	100	67.70	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	-4.74%
5558	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分2右7#	50	50.06	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	-9.11%
5559	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯支2左3#	100	65.89	24.11	24.11	未进入负面清单	否	无	6.96%
5560	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分18右5左1#	100	47.64	42.36	42.36	未进入负面清单	否	无	-6.99%

5561	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分32#	100	58.60	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
5562	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分36#	100	59.82	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	-9.59%
5563	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分2右3#	50	45.91	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	-5.06%
5564	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干42右1#	200	66.60	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无	-9.47%
5565	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干11右4#	160	62.16	44.54	44.54	未进入负面清单	否	无	3.43%
5566	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线1#环网箱T接1#杆	200	67.21	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	0.78%
5567	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干91#	50	65.99	12.01	12.01	未进入负面清单	否	无	8.88%
5568	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干81右5#	100	55.96	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	-1.87%
5569	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线2#箱变	200	60.96	58.08	58.08	未进入负面清单	否	无	3.67%
5570	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分1#	100	62.80	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	1.05%
5571	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干42右4#	160	51.37	61.81	61.81	未进入负面清单	否	无	-5.87%
5572	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干65右2#	10	64.37	2.56	2.56	未进入负面清单	否	无	2.24%
5573	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干44右1#	500	45.47	222.65	222.65	未进入负面清单	否	无	-3.81%
5574	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干44左1#	500	64.58	127.10	127.10	未进入负面清单	否	无	-0.11%
5575	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分12左3左2#	315	59.09	97.37	97.37	未进入负面清单	否	无	9.52%
5576	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#箱变	630	69.90	126.63	126.63	未进入负面清单	否	无	-3.46%
5577	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#变电所1#变	630	59.50	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	-4.51%

5578	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#变电所2#变	630	59.45	192.47	192.47	未进入负面清单	否	无	-8.86%
5579	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园2#变电所1#变	630	47.75	266.18	266.18	未进入负面清单	否	无	2.43%
5580	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	莲花小区箱变	630	61.34	180.56	180.56	未进入负面清单	否	无	0.76%
5581	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	龙珠雅居变电所	630	66.59	147.48	147.48	未进入负面清单	否	无	7.23%
5582	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线1#环网箱T接2#杆	160	60.35	47.44	47.44	未进入负面清单	否	无	-2.07%
5583	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支29#	50	47.10	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	5.71%
5584	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支14左2#	100	46.86	43.14	43.14	未进入负面清单	否	无	2.26%
5585	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支14左4#	50	48.65	20.68	20.68	未进入负面清单	否	无	-0.09%
5586	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分92#	100	68.53	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	2.38%
5587	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分95左3#	100	64.92	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	4.18%
5588	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分84#	100	57.18	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	-6.49%
5589	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支2左4#	100	62.29	27.71	27.71	未进入负面清单	否	无	-3.68%
5590	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支13#	50	45.64	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	-4.79%
5591	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支17左8#	100	46.77	43.23	43.23	未进入负面清单	否	无	2.12%
5592	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	长岭支12#	100	48.37	41.63	41.63	未进入负面清单	否	无	-9.37%
5593	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大姜屯支12#	200	46.73	86.54	86.54	未进入负面清单	否	无	-7.18%
5594	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分18右3#	400	61.11	115.56	115.56	未进入负面清单	否	无	0.75%

5595	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分35左4#	400	66.46	94.16	94.16	未进入负面清单	否	无	-2.36%
5596	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	小胡屯支10#	80	46.11	35.11	35.11	未进入负面清单	否	无	0.89%
5597	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	小胡屯支4#	50	47.53	21.24	21.24	未进入负面清单	否	无	0.54%
5598	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分73#	50	53.27	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	2.06%
5599	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分75左4#	100	52.80	37.20	37.20	未进入负面清单	否	无	-2.62%
5600	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分61#	30	60.84	8.75	8.75	未进入负面清单	否	无	0.87%
5601	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分62右9#	200	56.45	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	3.76%
5602	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分29#	50	66.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.80%
5603	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支29#	50	49.41	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	5.80%
5604	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	长岭支16#	50	67.32	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	7.65%
5605	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜屯支5右1#	100	67.63	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	-6.67%
5606	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜屯支11#	100	60.91	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无	5.70%
5607	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分62右5#	30	58.54	9.44	9.44	未进入负面清单	否	无	2.65%
5608	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分46#	50	64.21	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	6.31%
5609	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分11右3#	200	61.57	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	6.19%
5610	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支1右1#	200	55.90	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	5.11%
5611	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支6左3#	50	51.62	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	-3.32%
5612	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支15右3#	50	57.97	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	-1.77%

5613	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分21#	80	55.68	27.46	27.46	未进入负面清单	否	无	-9.43%
5614	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支2右1#	400	56.09	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	9.55%
5615	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分7左1#	50	59.40	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	-5.64%
5616	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分80#	200	55.68	68.64	68.64	未进入负面清单	否	无	3.39%
5617	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	唐咀支17#	400	57.82	128.72	128.72	未进入负面清单	否	无	-7.94%
5618	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分43左2#	400	55.79	136.84	136.84	未进入负面清单	否	无	-9.08%
5619	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支31#	50	54.25	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	9.90%
5620	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分37左3#	200	59.67	60.66	60.66	未进入负面清单	否	无	-3.71%
5621	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分42#	200	67.95	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	-3.57%
5622	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支27#	100	62.73	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	-1.63%
5623	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支14#	200	58.90	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	-4.03%
5624	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分7#	100	54.57	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	-7.23%
5625	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支3左1#	200	47.09	85.82	85.82	未进入负面清单	否	无	-8.61%
5626	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支6右4#	400	67.13	91.48	91.48	未进入负面清单	否	无	-4.39%
5627	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支14#	315	54.09	113.12	113.12	未进入负面清单	否	无	6.20%
5628	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支20#	50	57.26	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	-1.12%
5629	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分68#	200	49.45	81.10	81.10	未进入负面清单	否	无	-9.71%
5630	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分57#	100	65.85	24.15	24.15	未进入负面清单	否	无	-0.14%

5631	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分66#	50	63.85	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	-7.28%
5632	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干57左5#	200	49.39	81.22	81.22	未进入负面清单	否	无	0.59%
5633	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干100左1#	80	55.08	27.94	27.94	未进入负面清单	否	无	9.99%
5634	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干88右9#	200	65.55	48.90	48.90	未进入负面清单	否	无	-3.42%
5635	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支9右1#	100	52.45	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	7.59%
5636	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干92左4#	400	47.43	170.28	170.28	未进入负面清单	否	无	8.22%
5637	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分75右1#	400	51.23	155.08	155.08	未进入负面清单	否	无	4.22%
5638	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线初店干43右2左6#变台变压器	200	68.75	42.50	42.50	未进入负面清单	否	无	9.84%
5639	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线侯沟分24右1#变台变压器	50	59.50	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	-4.45%
5640	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	张店支27#	100	58.83	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	-9.69%
5641	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分70#变压	200	53.21	73.58	73.58	未进入负面清单	否	无	8.32%
5642	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分6左6#变台变压器	200	68.25	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	0.57%
5643	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支44右14	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	7.13%
5644	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线初店干81#变台变压	200	63.96	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	-3.05%
5645	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支29#变台变压器	200	69.05	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	-9.34%

5646	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分54#变压	200	57.28	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无	6.87%
5647	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南移动支8#变台变压器	200	69.39	41.22	41.22	未进入负面清单	否	无	3.73%
5648	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支61#变压	80	66.58	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	9.87%
5649	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	王山头支10#变台变压器	50	46.41	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	-6.37%
5650	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	碳厂支4#左1变台变压器	50	45.64	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	-5.34%
5651	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小林屯分1#变压器	50	51.79	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	2.17%
5652	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分44#左1变	100	51.89	38.11	38.11	未进入负面清单	否	无	-3.04%
5653	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分11#变台变压器	80	63.42	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	4.77%
5654	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分25#变压	50	65.38	12.31	12.31	未进入负面清单	否	无	-8.70%
5655	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后沟分28#变台变压器	100	65.99	24.01	24.01	未进入负面清单	否	无	2.47%
5656	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分2#变台变压器	20	60.81	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	-5.88%
5657	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	王锅盖支12#变台变压器	50	57.81	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	0.92%
5658	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干98#变压	200	68.10	43.80	43.80	未进入负面清单	否	无	8.26%
5659	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分34#变压	30	68.91	6.33	6.33	未进入负面清单	否	无	6.51%

5660	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干175#变压器	100	50.05	39.95	39.95	未进入负面清单	否	无	-5.74%
5661	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干141#变压器	30	51.30	11.61	11.61	未进入负面清单	否	无	-1.50%
5662	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	张店支20#变压	100	60.90	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	7.21%
5663	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干111#左9变压器	200	52.51	74.98	74.98	未进入负面清单	否	无	1.79%
5664	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支31#变压	100	66.71	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无	9.45%
5665	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	杨炉支46右3#变台变压器	200	67.81	44.38	44.38	未进入负面清单	否	无	-2.17%
5666	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支48#变压	50	64.04	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	9.49%
5667	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支9左7#变台变压器	315	48.80	129.78	129.78	未进入负面清单	否	无	9.94%
5668	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分36右1#变台变压器	100	51.78	38.22	38.22	未进入负面清单	否	无	0.84%
5669	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小林屯分24#变压	50	69.35	10.33	10.33	未进入负面清单	否	无	1.98%
5670	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干222#变压器	50	53.89	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	-6.25%
5671	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小王屯支24#变压	50	51.81	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	6.39%
5672	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支8#变台变压器	200	58.07	63.86	63.86	未进入负面清单	否	无	3.63%
5673	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支16#变压	100	46.68	43.32	43.32	未进入负面清单	否	无	-7.52%

5674	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分23#变台变压器	160	64.09	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	0.49%
5675	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支35#变压	200	64.69	50.62	50.62	未进入负面清单	否	无	1.51%
5676	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分29#变压	200	54.91	70.18	70.18	未进入负面清单	否	无	-4.81%
5677	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干137#左3变压器	50	50.64	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	2.58%
5678	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分43#变压	50	66.33	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	6.13%
5679	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店分1#变台变压器	80	49.92	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	-8.91%
5680	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后沟分14#变台变压器	100	57.55	32.45	32.45	未进入负面清单	否	无	5.83%
5681	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干66#变台变压器	100	55.09	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无	-7.42%
5682	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干74#变台变压器	200	47.67	84.66	84.66	未进入负面清单	否	无	-6.47%
5683	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小王屯支10左6#变台变压器	50	50.92	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无	7.24%
5684	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干197#变压器	50	45.19	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	8.06%
5685	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分38左5#变台变压器	50	63.02	13.49	13.49	未进入负面清单	否	无	-7.27%
5686	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干39右6#变压器	200	56.65	66.70	66.70	未进入负面清单	否	无	-1.51%

5687	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分22#变台变压器	50	60.46	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	4.47%
5688	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤东支8#变台变压器	100	65.55	24.45	24.45	未进入负面清单	否	无	-1.99%
5689	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分8#变台变压器	50	64.80	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-5.82%
5690	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线汤屯分47#变台变压	100	46.53	43.47	43.47	未进入负面清单	否	无	-5.61%
5691	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后孙沟分14#变台变压器	100	65.02	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	-5.00%
5692	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干25左1#变台1#变压器	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	5.55%
5693	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南移动支15左8#变台变压器	50	60.46	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	-9.88%
5694	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支9左6左6#变台变压	100	55.74	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	-5.93%
5695	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支8右4#变台变压器	100	50.11	39.89	39.89	未进入负面清单	否	无	-0.71%
5696	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北支19#变台变压器	50	66.03	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	-8.47%
5697	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干170左1#柱上变压	50	58.01	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
5698	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支15右1#柱上变压器	50	68.54	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	-2.59%

5699	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北支6#变台变压器	50	62.46	13.77	13.77	未进入负面清单	否	无	-1.14%
5700	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	利源支11左1#	100	57.12	32.88	32.88	未进入负面清单	否	无	1.11%
5701	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北分196左6#	100	56.78	33.22	33.22	未进入负面清单	否	无	8.24%
5702	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支15右4#变台变压器	50	69.36	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	-2.05%
5703	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支9#变台变压器	50	52.19	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	-0.64%
5704	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分13#变台变压器	30	58.53	9.44	9.44	未进入负面清单	否	无	-6.46%
5705	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分29#变台变压器	200	45.07	89.86	89.86	未进入负面清单	否	无	-2.71%
5706	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分8左6#变台变压器	200	65.31	49.38	49.38	未进入负面清单	否	无	4.33%
5707	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支18#变台变压器	50	45.11	22.45	22.45	未进入负面清单	否	无	5.98%
5708	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支24#变台变压器	30	69.06	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	-2.91%
5709	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支31#变台变压器	100	58.05	31.95	31.95	未进入负面清单	否	无	-2.21%
5710	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支1#变台变压器	100	64.26	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	-1.66%
5711	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支18#变台变压器	30	68.51	6.45	6.45	未进入负面清单	否	无	-0.25%

5712	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支22左5右2#变台变压器	100	54.20	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无	-9.36%
5713	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支31#右7变台变压器	50	68.69	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	-0.87%
5714	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支22#左9变台变压器	315	45.28	140.87	140.87	未进入负面清单	否	无	-7.28%
5715	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀分53#变台变压器	50	64.39	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	4.02%
5716	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支35#变台变压器	30	62.48	8.26	8.26	未进入负面清单	否	无	3.18%
5717	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小辛屯支11#变台变压器	50	62.19	13.91	13.91	未进入负面清单	否	无	-4.73%
5718	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小辛屯支6#变台变压器	50	60.90	14.55	14.55	未进入负面清单	否	无	2.41%
5719	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支12左3#变台变压器	80	58.97	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	6.54%
5720	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯12左11#变台变压器	100	69.58	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	-0.18%
5721	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支15#变台变压器	100	66.23	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	3.27%
5722	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支4#变台变压器	100	47.46	42.54	42.54	未进入负面清单	否	无	-6.62%
5723	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支7#右1变台变压器	50	56.73	16.64	16.64	未进入负面清单	否	无	-8.34%

5724	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	后李炉支10#变台变压器	160	47.04	68.74	68.74	未进入负面清单	否	无	-1.25%
5725	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分18#左8#变台变压	50	55.49	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	-0.46%
5726	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分12#右4变台变压器	400	49.30	162.80	162.80	未进入负面清单	否	无	-1.93%
5727	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分23变台变压器	100	69.82	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	-1.79%
5728	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分37左8#变台变压器	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	7.18%
5729	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分39#变台变压器	50	46.19	21.91	21.91	未进入负面清单	否	无	-0.96%
5730	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分7#左4变台变压器	200	53.06	73.88	73.88	未进入负面清单	否	无	-1.97%
5731	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	锯条支6#变台变压器	200	57.04	65.92	65.92	未进入负面清单	否	无	7.83%
5732	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前赵沟支17左1#变台变压器	30	52.02	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	-4.18%
5733	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前赵沟支17左6#变台变压器	50	69.16	10.42	10.42	未进入负面清单	否	无	-6.38%
5734	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分12#变台变压器	20	58.90	6.22	6.22	未进入负面清单	否	无	-6.63%
5735	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分16左2#变台变压器	100	47.26	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	1.74%

5736	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分36左6#台区变压器	30	66.05	7.19	7.19	未进入负面清单	否	无	-9.75%
5737	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分37右3#变台变压器	50	49.67	20.17	20.17	未进入负面清单	否	无	-4.73%
5738	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分54#变台变压器	100	48.51	41.49	41.49	未进入负面清单	否	无	-0.03%
5739	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分63#变台变压器	50	68.39	10.81	10.81	未进入负面清单	否	无	-0.98%
5740	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支12#变台变压器	100	53.80	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	-0.71%
5741	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支3#左4#变台变压器	50	51.05	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	-3.73%
5742	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯志7#变台变压器	50	58.77	15.62	15.62	未进入负面清单	否	无	0.50%
5743	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支1#变台变压器	200	61.37	57.26	57.26	未进入负面清单	否	无	9.96%
5744	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支11#变台变压器	20	48.82	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	-1.22%
5745	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支22#变台变压器	100	55.82	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	-6.22%
5746	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分10#左5变台变压器	100	56.25	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	2.46%
5747	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分16#右3变台变压器	50	56.47	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	-6.91%

5748	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分8#变台变压器	100	59.44	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	2.86%
5749	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支24#	50	67.56	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	2.12%
5750	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分106#变台变压器	100	61.34	28.66	28.66	未进入负面清单	否	无	9.60%
5751	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分109左7#变台变压	100	56.48	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	-0.02%
5752	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分110#变台变压器	100	61.46	28.54	28.54	未进入负面清单	否	无	-5.27%
5753	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分123右2#变台变压	200	66.26	47.48	47.48	未进入负面清单	否	无	1.55%
5754	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分2#右3变台变压器	100	47.01	42.99	42.99	未进入负面清单	否	无	-9.48%
5755	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯2#右7变台变压器	80	52.90	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	6.82%
5756	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分20#变台变压器	100	50.69	39.31	39.31	未进入负面清单	否	无	1.45%
5757	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分33#变台变压器	30	46.31	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	-1.22%
5758	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分48#变台变压器	100	63.06	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	1.05%
5759	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分58#变台变压器	100	50.18	39.82	39.82	未进入负面清单	否	无	-7.27%

5760	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分67#变台变压器	200	49.17	81.66	81.66	未进入负面清单	否	无	-7.88%
5761	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分80#变台变压器	50	65.84	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	0.02%
5762	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	大吴屯支8左4#变台变压器	200	59.13	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	1.39%
5763	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分95左9#变台变压器	200	47.18	85.64	85.64	未进入负面清单	否	无	6.08%
5764	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分大张屯支10#变台变压器	200	59.27	61.46	61.46	未进入负面清单	否	无	-4.05%
5765	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分栾屯支11#变台变压器	200	52.19	75.62	75.62	未进入负面清单	否	无	-3.83%
5766	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分前赵沟支26#变台变压器	200	57.62	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	-0.19%
5767	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分前赵沟支7#变台变压器	100	62.09	27.91	27.91	未进入负面清单	否	无	3.45%
5768	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支14#变压	100	61.63	28.37	28.37	未进入负面清单	否	无	-7.51%
5769	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	薛屯支11#变台变压器	200	52.50	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	4.13%
5770	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干100右1#变台变压	100	54.78	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无	4.48%

5771	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干100#左3变台变压	20	48.60	8.28	8.28	未进入负面清单	否	无	2.87%
5772	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干107#右4变台变压	100	47.89	42.11	42.11	未进入负面清单	否	无	1.39%
5773	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干107#右7变台变压	200	48.04	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	9.19%
5774	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干110左6#变台变压	100	61.39	28.61	28.61	未进入负面清单	否	无	4.42%
5775	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干112#变台变压器	50	50.13	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	-9.88%
5776	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干118#变台变压器	200	64.35	51.30	51.30	未进入负面清单	否	无	-9.97%
5777	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台线星台干136#变台变压器	30	45.50	13.35	13.35	未进入负面清单	否	无	4.76%
5778	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干144#变台变压器	30	68.02	6.59	6.59	未进入负面清单	否	无	-2.42%
5779	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干114#变台变压器	100	51.46	38.54	38.54	未进入负面清单	否	无	9.71%
5780	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干154#左5变台变压	80	53.89	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无	-9.11%
5781	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干157#变台变压器	50	49.18	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	9.44%
5782	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干163#变台变压器	50	63.17	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	6.20%

5783	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干171#左2变台变压	50	61.51	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	5.75%
5784	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干176#变台变压器	100	67.20	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	1.84%
5785	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分52#变台变压器	100	50.60	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	-3.18%
5786	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分42左1#变台变压器	100	49.24	40.76	40.76	未进入负面清单	否	无	3.88%
5787	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干15右6#变台变压器（9右	200	68.41	43.18	43.18	未进入负面清单	否	无	-3.69%
5788	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干2#左3变台变压器	100	50.22	39.78	39.78	未进入负面清单	否	无	-4.62%
5789	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	押花沟11#变台变压器	100	65.38	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	1.06%
5790	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干27#变台变压器	50	50.07	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	5.34%
5791	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干41#右4变台变压器	100	48.35	41.65	41.65	未进入负面清单	否	无	0.31%
5792	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干42右7#变台变压器	100	48.05	41.95	41.95	未进入负面清单	否	无	7.94%
5793	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干84左3#变台变压器	200	69.05	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	-2.76%
5794	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干54#变台变压器	200	55.48	69.04	69.04	未进入负面清单	否	无	2.83%

5795	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干101#变台变压器	50	50.84	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	5.67%
5796	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干6#右3变台变压器	200	49.14	81.72	81.72	未进入负面清单	否	无	3.41%
5797	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干70#变台变压器	400	62.68	109.28	109.28	未进入负面清单	否	无	-0.12%
5798	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干78#台区变压器	200	48.22	83.56	83.56	未进入负面清单	否	无	1.66%
5799	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分11#变台变压器	100	55.25	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	-8.11%
5800	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分20#台区变压器	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	-7.63%
5801	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分4左1右6#变台变压	200	65.67	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	-9.61%
5802	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分8#台区变压器	100	53.75	36.25	36.25	未进入负面清单	否	无	-3.09%
5803	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分10#右4#变台变压	200	49.91	80.18	80.18	未进入负面清单	否	无	-7.52%
5804	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分14右7#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-0.80%
5805	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分19右6#	100	45.14	44.86	44.86	未进入负面清单	否	无	1.84%
5806	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分43#变台变压器	200	47.92	84.16	84.16	未进入负面清单	否	无	3.39%

5807	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分50#左4变台变压器	50	58.98	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	9.52%
5808	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分52#变台变压器	100	51.19	38.81	38.81	未进入负面清单	否	无	-2.94%
5809	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	后李炉支21#变台变压器	100	55.12	34.88	34.88	未进入负面清单	否	无	-5.94%
5810	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	上尹屯支16#变台变压器	200	49.76	80.48	80.48	未进入负面清单	否	无	-2.66%
5811	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	孙卧龙支24#变台变压器	200	67.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	0.86%
5812	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	孙卧龙支8#变台变压器	200	58.30	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	5.54%
5813	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	周山嘴分13#变台变压器	160	69.96	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	-8.20%
5814	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	周山嘴分5#右1变台变压器	160	59.86	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	-5.12%
5815	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	许屯支11#变台变压器	100	50.68	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	2.42%
5816	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	大张屯支19#变台变压器	200	69.22	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	7.38%
5817	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	许西支13#变台变压器	50	49.70	20.15	20.15	未进入负面清单	否	无	-5.78%
5818	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道北支12#柱上变压器	100	49.45	40.55	40.55	未进入负面清单	否	无	-4.13%

5819	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	刘屯南支12#柱上变压器	100	46.75	43.25	43.25	未进入负面清单	否	无	3.56%
5820	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	初店干6#左1#柱上变压器	100	53.38	36.62	36.62	未进入负面清单	否	无	1.11%
5821	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支7#右2#柱上变压器	100	66.66	23.34	23.34	未进入负面清单	否	无	1.83%
5822	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分123右11#柱上变压器	100	60.63	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	-6.47%
5823	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干9右4#柱上变压器	200	46.56	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	7.94%
5824	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	丁沟北支11#变台变压器	200	52.37	75.26	75.26	未进入负面清单	否	无	-0.41%
5825	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分2右5右1#变台变压	200	64.18	51.64	51.64	未进入负面清单	否	无	6.10%
5826	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	栾屯支20#变台变压器	100	57.51	32.49	32.49	未进入负面清单	否	无	-8.91%
5827	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	北岚支12#变台变压器	100	62.59	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	-0.57%
5828	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	北岚支4#变台变压器	50	51.06	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	-6.62%
5829	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	大房支5#变台变压器	200	69.09	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	-4.80%
5830	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家支13#变台变压器	100	68.44	21.56	21.56	未进入负面清单	否	无	-1.43%

5831	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家支8#变台变压器	100	45.60	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	2.14%
5832	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	东刘沟支10#变台变压器	200	56.41	67.18	67.18	未进入负面清单	否	无	5.79%
5833	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	董岚支7左2变台变压器	100	69.80	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	-1.31%
5834	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支14#变台变压器	30	66.98	6.91	6.91	未进入负面清单	否	无	-4.37%
5835	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支22#变台变压器	30	48.79	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	-9.86%
5836	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支6#变台变压器	80	49.98	32.02	32.02	未进入负面清单	否	无	-2.47%
5837	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分13#变台变压器	50	62.30	13.85	13.85	未进入负面清单	否	无	-0.74%
5838	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分23#变台变压器	50	52.87	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	7.97%
5839	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分31#左7变	100	60.30	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	-5.06%
5840	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分37#变台变压器	100	64.63	25.37	25.37	未进入负面清单	否	无	-5.82%
5841	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分46#右8变台变压器	200	62.85	54.30	54.30	未进入负面清单	否	无	-9.17%
5842	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分48#变台变压器	160	49.81	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	-8.22%

5843	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	方沟支8#变台变压器	50	46.83	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	-9.86%
5844	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	冯屯支10#变台变压器	100	61.29	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	4.76%
5845	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	冯屯支7左8#变台变压器	200	65.84	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无	5.12%
5846	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	和城支11#变台变压器	200	52.63	74.74	74.74	未进入负面清单	否	无	0.96%
5847	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支20#变台变压器	30	45.88	13.24	13.24	未进入负面清单	否	无	-9.48%
5848	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支25#变台变压器	50	62.79	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	-6.69%
5849	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支29#变台变压器	50	62.20	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	-1.16%
5850	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支43#变台变压器	200	60.47	59.06	59.06	未进入负面清单	否	无	-4.27%
5851	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支49#左1变台变压器	50	66.49	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	6.70%
5852	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支49#左5变台变压器	100	53.63	36.37	36.37	未进入负面清单	否	无	6.89%
5853	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支54#变台变压器	100	51.57	38.43	38.43	未进入负面清单	否	无	-8.28%
5854	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支65#变台变压器	200	60.03	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无	8.33%

5855	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支7#变台变压器	200	69.48	41.04	41.04	未进入负面清单	否	无	5.60%
5856	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支70#变台变压器	50	62.37	13.82	13.82	未进入负面清单	否	无	-3.76%
5857	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分23#变台变压器	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	5.73%
5858	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分25#变台变压器	30	60.35	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无	5.38%
5859	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分42#变台变压器	200	56.41	67.18	67.18	未进入负面清单	否	无	1.95%
5860	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分47#变台变压器	50	61.12	14.44	14.44	未进入负面清单	否	无	4.13%
5861	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支11#变台变压器	50	60.69	14.66	14.66	未进入负面清单	否	无	-8.25%
5862	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支25#变台变压器	200	48.04	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	-2.88%
5863	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支32#左5变台变压器	30	48.84	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	1.88%
5864	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支36#变台变压器	100	49.63	40.37	40.37	未进入负面清单	否	无	8.07%
5865	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支16#变台变压器	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.63%
5866	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支22#左7变台变压器	100	65.93	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	-4.30%

5867	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支29#变台变压器	200	69.15	41.70	41.70	未进入负面清单	否	无	-0.79%
5868	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支8#变台变压器	100	51.10	38.90	38.90	未进入负面清单	否	无	3.32%
5869	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分14#变台变压器	100	50.03	39.97	39.97	未进入负面清单	否	无	-0.92%
5870	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分20#变台变压器	200	45.75	88.50	88.50	未进入负面清单	否	无	0.20%
5871	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分34#变台变压器	200	45.15	89.70	89.70	未进入负面清单	否	无	4.14%
5872	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分41#变台变压器	200	45.38	89.24	89.24	未进入负面清单	否	无	1.48%
5873	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分48#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
5874	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分5#变台变压器	400	68.30	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	5.41%
5875	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	三十六中分3#变台变压器	100	68.48	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	9.23%
5876	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	三十六中分6左3#变台变压	100	47.58	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	-3.19%
5877	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	山前支1#变台变压器	200	65.65	48.70	48.70	未进入负面清单	否	无	5.83%
5878	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	山前支24#变台变压器	200	55.39	69.22	69.22	未进入负面清单	否	无	6.69%

5879	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	石矿支9#变台变压器	200	58.57	62.86	62.86	未进入负面清单	否	无	-3.73%
5880	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分19#变台变压器	80	62.59	21.93	21.93	未进入负面清单	否	无	-2.68%
5881	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分6#变台变压器	200	61.15	57.70	57.70	未进入负面清单	否	无	-3.58%
5882	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分9#右4变台变压器	50	51.43	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	8.98%
5883	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王店支10#变台1#变压器	100	61.69	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	2.83%
5884	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王店支8#左9变台变压器	50	54.28	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	-2.15%
5885	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分25#左7变台变压器	100	69.30	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	-8.55%
5886	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分4#右2变台变压器	200	65.01	49.98	49.98	未进入负面清单	否	无	6.13%
5887	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分42左6#变台变压器	80	57.33	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	-6.85%
5888	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分49#变台变压器	50	60.67	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	5.61%
5889	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分54#变台变压器	100	67.33	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	-2.02%
5890	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分69#变台变压器	200	53.39	73.22	73.22	未进入负面清单	否	无	-8.24%

5891	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分81#变台变压器	100	46.03	43.97	43.97	未进入负面清单	否	无	1.49%
5892	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分88#变台变压器	200	59.37	61.26	61.26	未进入负面清单	否	无	-2.48%
5893	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分90#变台变压器	100	59.44	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	-8.16%
5894	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分11#变台变压器	400	48.07	167.72	167.72	未进入负面清单	否	无	-2.52%
5895	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分29#变台变压器	100	45.90	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	8.53%
5896	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分43#左2变台变压器	200	66.99	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	-7.13%
5897	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分48#变台变压器	200	55.24	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无	-1.05%
5898	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分70#变台变压器	80	59.83	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	0.75%
5899	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分76#变台变压器	160	50.48	63.23	63.23	未进入负面清单	否	无	5.56%
5900	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干104#变台变压器	200	67.73	44.54	44.54	未进入负面清单	否	无	5.43%
5901	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干121#左2#变压器	200	52.76	74.48	74.48	未进入负面清单	否	无	10.00%
5902	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干132#变台变压器	50	57.02	16.49	16.49	未进入负面清单	否	无	-4.98%

5903	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干145左6#变台变压	200	56.62	66.76	66.76	未进入负面清单	否	无	0.72%
5904	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干149#变台变压器	100	60.98	29.02	29.02	未进入负面清单	否	无	-2.27%
5905	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干156#变台变压器	50	68.55	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	4.92%
5906	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干161#变台变压器	50	69.71	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	9.88%
5907	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干161右5#	50	45.50	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	-2.69%
5908	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干63#变台变压器	100	69.48	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	3.35%
5909	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干78#左5变台变压器	200	47.57	84.86	84.86	未进入负面清单	否	无	5.87%
5910	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干92#变台变压器	100	69.96	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	2.23%
5911	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯线杜家分5左9右9#变压器	400	52.19	151.24	151.24	未进入负面清单	否	无	-5.00%
5912	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	张民铺支24#变台变压器	100	46.55	43.45	43.45	未进入负面清单	否	无	-9.45%
5913	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	张民铺支32#变台变压器	200	54.62	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无	3.94%
5914	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	轴承厂支3#变台变压器	100	68.86	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	6.70%

5915	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	砖厂支5#变台变压器	200	69.85	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	0.09%
5916	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	砖厂支9#变台变压器	200	59.55	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	-3.05%
5917	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家石矿支12左1#柱上变压器	100	55.50	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-8.08%
5918	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	和城支14#变台变压器	100	60.93	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无	8.03%
5919	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	李屯北支18#变台变压器	50	64.15	12.93	12.93	未进入负面清单	否	无	-9.61%
5920	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分23左3#变台变压器	100	64.16	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	3.63%
5921	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分57左2#柱上变压器	100	60.92	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	8.56%
5922	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干80左4左1#变台变压器	200	69.30	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	5.29%
5923	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干99左2#变台变压器	50	58.42	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	9.50%
5924	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南柳乙线	南柳干41#变压	100	54.36	35.64	35.64	未进入负面清单	否	无	-8.46%
5925	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分1右1#变压	100	46.69	43.31	43.31	未进入负面清单	否	无	5.62%
5926	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分7间1左1#变压器	200	58.58	62.84	62.84	未进入负面清单	否	无	6.13%

5927	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分26右1#变压器	200	59.57	60.86	60.86	未进入负面清单	否	无	-3.30%
5928	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分40右1#变压器	315	55.27	109.40	109.40	未进入负面清单	否	无	-4.54%
5929	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	万能支2右1#变压	200	49.02	81.96	81.96	未进入负面清单	否	无	9.57%
5930	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	部队分30#变压	200	52.43	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	2.45%
5931	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	部队分31左3#变压器	100	60.43	29.57	29.57	未进入负面清单	否	无	8.37%
5932	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	水泥支12#变压	100	70.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	5.67%
5933	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	水泥支21#变压	200	52.13	75.74	75.74	未进入负面清单	否	无	2.70%
5934	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电和分19左2#变压器	400	63.69	105.24	105.24	未进入负面清单	否	无	4.84%
5935	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干17右2#变压器	315	53.89	113.75	113.75	未进入负面清单	否	无	-5.60%
5936	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干31#变压	315	56.19	106.50	106.50	未进入负面清单	否	无	7.42%
5937	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干35#变压	200	67.07	45.86	45.86	未进入负面清单	否	无	2.92%
5938	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	中学分5#变压器	200	45.75	88.50	88.50	未进入负面清单	否	无	5.28%
5939	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	中学分12#变压	100	53.13	36.87	36.87	未进入负面清单	否	无	-2.78%
5940	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分6#变压器	100	65.62	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	-6.95%
5941	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分15#变压	100	68.41	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	1.04%

5942	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分14右6#柱上变压器	400	47.66	169.36	169.36	未进入负面清单	否	无	-2.71%
5943	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支1左1#变压	100	50.30	39.70	39.70	未进入负面清单	否	无	-8.37%
5944	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支5#变压器	200	57.07	65.86	65.86	未进入负面清单	否	无	-2.55%
5945	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支29左3#变压器	100	51.39	38.61	38.61	未进入负面清单	否	无	-2.78%
5946	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支29左8#变压器	100	60.43	29.57	29.57	未进入负面清单	否	无	-0.32%
5947	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支38右2#变压器	200	53.06	73.88	73.88	未进入负面清单	否	无	5.35%
5948	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支39左4#变压器	100	60.92	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	-8.10%
5949	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支50#变压	200	56.54	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	-8.00%
5950	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支50左3#变压器	100	59.71	30.29	30.29	未进入负面清单	否	无	-9.87%
5951	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支58#变压	100	68.94	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	-1.03%
5952	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支68#变压	50	51.70	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	7.12%
5953	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	亿鑫支5#变压器	100	65.11	24.89	24.89	未进入负面清单	否	无	-8.50%
5954	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	南王分7#变压器	200	49.05	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-6.21%
5955	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	粮库分2#变压器	200	60.35	59.30	59.30	未进入负面清单	否	无	-7.50%
5956	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	粮库分5#变台1#变压器	315	52.71	117.46	117.46	未进入负面清单	否	无	-8.89%

5957	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干5#变压器	315	61.43	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	7.77%
5958	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干9#变压器	100	52.08	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	5.70%
5959	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干14右2#变压器	315	63.60	83.16	83.16	未进入负面清单	否	无	4.60%
5960	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干24右1#变压器	200	45.50	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	-2.03%
5961	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干24右5#变压器	400	52.57	149.72	149.72	未进入负面清单	否	无	5.05%
5962	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26#变台1#变压器	200	52.89	74.22	74.22	未进入负面清单	否	无	0.92%
5963	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26#变台2#变压器	200	49.09	81.82	81.82	未进入负面清单	否	无	5.37%
5964	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26右5#柱上变压器	200	64.10	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	7.57%
5965	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干31右5#柱上变压器	200	57.92	64.16	64.16	未进入负面清单	否	无	-6.76%
5966	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干37右2#变压器	200	62.75	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	-5.09%
5967	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干48右2#变压器	200	58.87	62.26	62.26	未进入负面清单	否	无	3.66%
5968	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	三合分3#变压器	200	63.80	52.40	52.40	未进入负面清单	否	无	0.73%
5969	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城干27#变压	315	56.83	104.49	104.49	未进入负面清单	否	无	-0.16%
5970	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支2右1#变压	200	62.88	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	6.83%

5971	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支9左6#变压	100	47.67	42.33	42.33	未进入负面清单	否	无	5.49%
5972	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支16#变压	200	57.06	65.88	65.88	未进入负面清单	否	无	-3.19%
5973	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	皮粉线	和西分2右1#变压	100	63.22	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	-7.09%
5974	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	皮粉线	和西分8右3#变压	100	58.45	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	-8.48%
5975	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	姚家干12右1#变压器	315	51.15	122.38	122.38	未进入负面清单	否	无	6.81%
5976	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	姚家干12右7#变压器	100	46.25	43.75	43.75	未进入负面清单	否	无	5.29%
5977	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	富顺分5右1#变台变压器	315	45.46	140.30	140.30	未进入负面清单	否	无	-7.51%
5978	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台分53右1#变压器	200	50.04	79.92	79.92	未进入负面清单	否	无	-3.73%
5979	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线柳东支6#变压器	100	52.80	37.20	37.20	未进入负面清单	否	无	9.68%
5980	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线大棚支7#变压器	50	56.18	16.91	16.91	未进入负面清单	否	无	-9.10%
5981	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线机电支3#变压器	200	51.95	76.10	76.10	未进入负面清单	否	无	-8.65%
5982	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支10左1#变压器	200	48.55	82.90	82.90	未进入负面清单	否	无	-1.91%
5983	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支23左2#变压器	100	62.34	27.66	27.66	未进入负面清单	否	无	-6.16%

5984	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支26右6#变压器	250	52.50	93.75	93.75	未进入负面清单	否	无	1.13%
5985	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支23右2#变压器	100	63.96	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	0.27%
5986	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支28左5#变压器	100	49.97	40.03	40.03	未进入负面清单	否	无	-2.14%
5987	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支50#变压	100	65.89	24.11	24.11	未进入负面清单	否	无	4.11%
5988	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南柳乙线	南柳干31#变压	100	54.82	35.18	35.18	未进入负面清单	否	无	9.63%
5989	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干16右1#变压器	200	48.50	83.00	83.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
5990	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干41左1	100	64.92	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	-3.38%
5991	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分1右2#变压	315	46.98	135.51	135.51	未进入负面清单	否	无	0.41%
5992	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分6#变压器	200	55.83	68.34	68.34	未进入负面清单	否	无	4.24%
5993	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分11#变压	50	57.88	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	1.07%
5994	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分16#变压	160	67.78	35.55	35.55	未进入负面清单	否	无	-5.14%
5995	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分21#变压	50	63.47	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	-8.57%
5996	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	一互支2右1#变压	200	52.49	75.02	75.02	未进入负面清单	否	无	3.43%
5997	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	一互支7左6#变压	315	66.08	75.35	75.35	未进入负面清单	否	无	-6.11%

5998	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干可乐分1#变压器	100	58.25	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	5.06%
5999	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙园支14#变台1#变压器	250	65.84	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	5.59%
6000	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分36右4	100	56.01	33.99	33.99	未进入负面清单	否	无	1.71%
6001	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分40左1	200	50.23	79.54	79.54	未进入负面清单	否	无	-1.63%
6002	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分44左1	100	57.77	32.23	32.23	未进入负面清单	否	无	-4.16%
6003	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分48	315	52.64	117.68	117.68	未进入负面清单	否	无	-8.31%
6004	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分56右2	100	63.68	26.32	26.32	未进入负面清单	否	无	-2.30%
6005	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分76左1	100	46.22	43.78	43.78	未进入负面清单	否	无	5.24%
6006	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分80左4#变压器	200	61.53	56.94	56.94	未进入负面清单	否	无	5.40%
6007	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分90	100	58.72	31.28	31.28	未进入负面清单	否	无	-6.28%
6008	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支6右2	315	50.85	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	-6.97%
6009	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支11	100	69.02	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	1.26%
6010	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支30左7	100	47.47	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	7.19%
6011	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支35	200	62.57	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	4.21%
6012	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支3右1#变压	100	60.22	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	0.95%
6013	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支10#变压	200	50.05	79.90	79.90	未进入负面清单	否	无	-9.97%

6014	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支10右6#变压器	100	61.89	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	-8.06%
6015	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支3#变压器	100	46.60	43.40	43.40	未进入负面清单	否	无	-0.81%
6016	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支10右3#变压器	160	53.34	58.66	58.66	未进入负面清单	否	无	-2.41%
6017	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支33右1#变压器	100	51.91	38.09	38.09	未进入负面清单	否	无	4.55%
6018	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支34右1#变压器	200	47.71	84.58	84.58	未进入负面清单	否	无	1.03%
6019	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支53#变压	100	69.87	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	-1.20%
6020	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支59左1#变压器	200	65.34	49.32	49.32	未进入负面清单	否	无	6.42%
6021	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支71左1#变压器	200	69.42	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	3.19%
6022	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支77右3#变压器	100	59.74	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	-0.63%
6023	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支80左1#变压器	100	48.98	41.02	41.02	未进入负面清单	否	无	-2.11%
6024	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支91#变压	100	53.06	36.94	36.94	未进入负面清单	否	无	-0.94%
6025	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	水库支4右3#变压	50	50.76	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	4.04%
6026	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	水库支12#变压	200	53.09	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	9.29%
6027	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支8#变压器	200	50.60	78.80	78.80	未进入负面清单	否	无	4.02%

6028	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支8左4#变压	400	47.87	168.52	168.52	未进入负面清单	否	无	-3.69%
6029	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支12#变压	50	64.10	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	4.02%
6030	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	北沟支3右2#变压	100	56.34	33.66	33.66	未进入负面清单	否	无	-7.65%
6031	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	北沟支9#变压器	100	50.67	39.33	39.33	未进入负面清单	否	无	-6.60%
6032	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	南三支19#变压	400	52.07	151.72	151.72	未进入负面清单	否	无	-7.95%
6033	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	广铸支2#变压器	315	50.85	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	-4.60%
6034	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	海滨支10#	200	57.29	65.42	65.42	未进入负面清单	否	无	5.22%
6035	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分4#变压器	200	48.78	82.44	82.44	未进入负面清单	否	无	-6.13%
6036	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分9#变压器	200	68.32	43.36	43.36	未进入负面清单	否	无	9.77%
6037	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分17#变压	80	54.95	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	3.73%
6038	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分19#变压	50	47.17	21.42	21.42	未进入负面清单	否	无	-5.01%
6039	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分23#变压	160	60.17	47.73	47.73	未进入负面清单	否	无	6.12%
6040	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚屯分8#变压器	200	54.65	70.70	70.70	未进入负面清单	否	无	9.37%
6041	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚屯分17#变压	100	53.45	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	-5.71%
6042	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分2右1#变压	100	56.77	33.23	33.23	未进入负面清单	否	无	6.78%
6043	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分11右1#变压器	100	53.31	36.69	36.69	未进入负面清单	否	无	-9.43%
6044	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分12右1#变压器	200	58.76	62.48	62.48	未进入负面清单	否	无	-7.19%

6045	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	袁屯分9右1#变压	100	53.09	36.91	36.91	未进入负面清单	否	无	6.02%
6046	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	袁屯分19#变压	100	68.79	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	0.50%
6047	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	宁炉分5#变压器	100	65.64	24.36	24.36	未进入负面清单	否	无	3.69%
6048	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	毛屯分10#变压	100	51.16	38.84	38.84	未进入负面清单	否	无	8.32%
6049	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	代屯分11左1#变压器	100	63.93	26.07	26.07	未进入负面清单	否	无	7.64%
6050	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚沟支3#变压器	100	47.62	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	9.08%
6051	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚东支1#变压器	100	68.10	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	6.31%
6052	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	李屯分5#变压器	100	65.98	24.02	24.02	未进入负面清单	否	无	-5.04%
6053	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	方屯分10#变压	160	65.96	38.46	38.46	未进入负面清单	否	无	2.68%
6054	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	邢屯分12#变压	100	64.10	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	7.11%
6055	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干18左1#变压器	100	48.04	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	-3.15%
6056	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干21#变压	160	64.67	40.53	40.53	未进入负面清单	否	无	7.08%
6057	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干31#变压	250	54.81	87.98	87.98	未进入负面清单	否	无	6.02%
6058	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干35#变压	250	53.39	91.53	91.53	未进入负面清单	否	无	-3.15%
6059	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干86左9#变压器	100	51.47	38.53	38.53	未进入负面清单	否	无	3.67%
6060	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干187#变压器	100	47.27	42.73	42.73	未进入负面清单	否	无	-8.31%

6061	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干204#变压器	50	54.94	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	-7.52%
6062	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干236#变压器	100	45.65	44.35	44.35	未进入负面清单	否	无	1.91%
6063	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分4左3#变压	200	66.18	47.64	47.64	未进入负面清单	否	无	-7.06%
6064	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分20左6#变压器	200	68.04	43.92	43.92	未进入负面清单	否	无	8.11%
6065	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分32#变压	100	56.07	33.93	33.93	未进入负面清单	否	无	-2.95%
6066	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	气象分7#变压器	160	55.50	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	5.72%
6067	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	气象分23#变压	160	54.55	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	-8.87%
6068	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	陈屯干24#变压	80	52.45	30.04	30.04	未进入负面清单	否	无	-5.19%
6069	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干2#变台1#变压器	200	47.32	85.36	85.36	未进入负面清单	否	无	-1.56%
6070	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干8右4#变压器	315	61.47	89.87	89.87	未进入负面清单	否	无	-3.81%
6071	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干76左1#变压器	315	58.31	99.82	99.82	未进入负面清单	否	无	-4.21%
6072	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干76左5#变压器	100	48.23	41.77	41.77	未进入负面清单	否	无	-4.14%
6073	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干77#变台1#变压器	315	66.94	72.64	72.64	未进入负面清单	否	无	-2.31%
6074	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干81#变压	400	55.89	136.44	136.44	未进入负面清单	否	无	-6.94%

6075	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干84左1#变压器	160	58.34	50.66	50.66	未进入负面清单	否	无	8.08%
6076	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干96#变压	30	66.80	6.96	6.96	未进入负面清单	否	无	-0.12%
6077	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	挂砖分5左1#变压	200	47.95	84.10	84.10	未进入负面清单	否	无	4.15%
6078	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	挂砖分7右1#变压	100	49.13	40.87	40.87	未进入负面清单	否	无	-0.38%
6079	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干18#变压	315	68.17	68.76	68.76	未进入负面清单	否	无	-4.39%
6080	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干31左3#变压器	200	64.71	50.58	50.58	未进入负面清单	否	无	4.25%
6081	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干34右1#变压器	200	52.59	74.82	74.82	未进入负面清单	否	无	-6.03%
6082	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干37左2#变压器	200	56.18	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	-4.74%
6083	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干43右2#变压器	200	68.50	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
6084	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干47左1#变压器	160	48.76	65.98	65.98	未进入负面清单	否	无	-6.88%
6085	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干61#变压	200	69.10	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	-5.96%
6086	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干69左1#柱上变压器	200	69.92	40.16	40.16	未进入负面清单	否	无	-2.04%
6087	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干73#变压	200	52.55	74.90	74.90	未进入负面清单	否	无	4.52%
6088	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分13右1#柱上变压器	100	53.33	36.67	36.67	未进入负面清单	否	无	-9.05%

6089	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分23左2#变压器	400	58.01	127.96	127.96	未进入负面清单	否	无	-9.33%
6090	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分32右1#变压器	200	57.69	64.62	64.62	未进入负面清单	否	无	-3.64%
6091	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分37右1#变压器	100	55.27	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无	-8.07%
6092	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分44左1#变压器	100	47.28	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	2.51%
6093	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分54#变压	200	47.90	84.20	84.20	未进入负面清单	否	无	7.25%
6094	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分80#变压	160	51.45	61.68	61.68	未进入负面清单	否	无	2.74%
6095	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分87右1#变压器	200	60.65	58.70	58.70	未进入负面清单	否	无	-0.49%
6096	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分102#变压器	100	54.07	35.93	35.93	未进入负面清单	否	无	0.94%
6097	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分105右2#变压器	200	46.74	86.52	86.52	未进入负面清单	否	无	3.56%
6098	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分109#变压器	100	69.48	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	6.40%
6099	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	虾苗分4#变压器	400	65.15	99.40	99.40	未进入负面清单	否	无	3.57%
6100	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	虾苗分29右3#变压器	200	69.06	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	5.64%
6101	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	磨房分4#变压器	200	46.25	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
6102	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	永安分1右1#变压	630	66.59	147.48	147.48	未进入负面清单	否	无	-6.11%

6103	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张屯支4右7#变压	200	54.60	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	-1.86%
6104	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	坊沟支2右2#变压	200	55.45	69.10	69.10	未进入负面清单	否	无	0.76%
6105	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	冷库线1#配电站2#变压器	630	46.56	273.67	273.67	未进入负面清单	否	无	-4.05%
6106	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	冷库线1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
6107	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线莲城干27#变压器	315	45.86	139.04	139.04	未进入负面清单	否	无	-2.28%
6108	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线1#配电站1#变压器	800	59.46	244.32	244.32	未进入负面清单	否	无	7.59%
6109	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线1#配电站2#变压器	630	69.17	131.23	131.23	未进入负面清单	否	无	0.73%
6110	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线2#配电站1#变压器	630	60.60	185.22	185.22	未进入负面清单	否	无	-8.11%
6111	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线2#配电站2#变压器	630	68.36	136.33	136.33	未进入负面清单	否	无	-9.12%
6112	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城1#配电站1#变压器	800	51.34	309.28	309.28	未进入负面清单	否	无	1.16%
6113	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城1#配电站2#变压器	630	60.74	184.34	184.34	未进入负面清单	否	无	-0.19%
6114	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城2#配电站1#变压器	800	63.97	208.24	208.24	未进入负面清单	否	无	8.65%

6115	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城3#配电站1#变压器	630	47.01	270.84	270.84	未进入负面清单	否	无	-5.68%
6116	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城4#配电站1#变压器	630	55.42	217.85	217.85	未进入负面清单	否	无	-2.62%
6117	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城4#配电站2#变压器	630	56.07	213.76	213.76	未进入负面清单	否	无	5.34%
6118	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线中央华府1#配电站1#变压器	630	66.21	149.88	149.88	未进入负面清单	否	无	-6.75%
6119	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线中央华府1#配电站2#变压器	630	47.47	267.94	267.94	未进入负面清单	否	无	-3.08%
6120	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区1号配电站1号变	800	56.45	268.40	268.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
6121	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区1号配电站2号变	800	65.27	197.84	197.84	未进入负面清单	否	无	-0.65%
6122	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区2号配电站1号变	630	49.10	257.67	257.67	未进入负面清单	否	无	-1.72%
6123	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区2号配电站2号变	630	64.18	162.67	162.67	未进入负面清单	否	无	-3.18%

6124	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区3号配电站1号变	630	58.69	197.25	197.25	未进入负面清单	否	无	-5.09%
6125	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区3号配电站2号变	630	48.50	261.45	261.45	未进入负面清单	否	无	-4.79%
6126	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城1号配电站变压器	800	62.96	216.32	216.32	未进入负面清单	否	无	7.11%
6127	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城2号配电站变压器	800	68.75	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
6128	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城3号配电站1号变	630	68.70	134.19	134.19	未进入负面清单	否	无	-3.25%
6129	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城3号配电站2号变	630	66.19	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-7.87%
6130	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干3#箱式配电站1#变压器	160	50.62	63.01	63.01	未进入负面清单	否	无	4.04%
6131	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干4#箱式配电站1#变压器	200	45.30	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	-6.29%
6132	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干5#箱式配电站1#变压器	160	53.81	57.90	57.90	未进入负面清单	否	无	1.75%

6133	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干1#箱式配电站变压器	100	54.42	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无	-4.64%
6134	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线颐莲家园1#配电站1#变压器	800	68.72	170.24	170.24	未进入负面清单	否	无	9.16%
6135	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线颐莲家园2#配电站1#变压器	800	58.31	253.52	253.52	未进入负面清单	否	无	-5.63%
6136	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线1#箱式配电站1#变压器	630	48.99	258.36	258.36	未进入负面清单	否	无	6.79%
6137	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线2#箱变变压器	315	65.67	76.64	76.64	未进入负面清单	否	无	3.85%
6138	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线3#箱变变压器	630	68.96	132.55	132.55	未进入负面清单	否	无	-0.87%
6139	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电和分1#配电站1#变压器	200	53.98	72.04	72.04	未进入负面清单	否	无	5.89%
6140	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	电台线5#配电站1#变压器	630	47.61	267.06	267.06	未进入负面清单	否	无	-0.87%
6141	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	电台线5#配电站2#变压器	630	53.26	231.46	231.46	未进入负面清单	否	无	-7.07%
6142	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站101配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-5.56%

6143	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站102配电变压器	800	52.29	301.68	301.68	未进入负面清单	否	无	0.55%
6144	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站103配电变压器	800	60.95	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	-7.96%
6145	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站103配电变压器	630	49.08	257.80	257.80	未进入负面清单	否	无	1.21%
6146	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站104配电变压器	630	60.69	184.65	184.65	未进入负面清单	否	无	5.66%
6147	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站105配电变压器	630	56.47	211.24	211.24	未进入负面清单	否	无	6.86%
6148	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑2#配电站103配电变压器	630	55.83	215.27	215.27	未进入负面清单	否	无	-5.61%
6149	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑2#配电站104配电变压器	630	62.88	170.86	170.86	未进入负面清单	否	无	-0.64%
6150	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干47#变台变压器	200	50.97	78.06	78.06	未进入负面清单	否	无	8.90%
6151	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分2右1#变台变压器	200	64.43	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	-3.54%
6152	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分9右3#变台变压	200	62.75	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	-9.84%

6153	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	谢屯线水田支14左2#变台变压器董家二队	200	51.59	76.82	76.82	未进入负面清单	否	无	8.36%
6154	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分9#变压器	200	51.38	77.24	77.24	未进入负面清单	否	无	-5.97%
6155	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干135左9#	200	58.08	63.84	63.84	未进入负面清单	否	无	9.02%
6156	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线沙包干88右7#	200	59.40	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
6157	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	后宋甲线崖底支13# 变台变压器隋	200	58.82	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	-8.09%
6158	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支20#变压	100	64.29	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	-1.91%
6159	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干66#右7#变台变压器双小杨屯	200	66.42	47.16	47.16	未进入负面清单	否	无	7.04%
6160	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线瓦房分31#变台变压	100	54.64	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	-0.28%
6161	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	庆阳支51#左5#变台变压	100	69.24	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	4.37%
6162	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	石庙支13#变台变压器	100	54.90	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	9.95%
6163	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟分7#	200	61.32	57.36	57.36	未进入负面清单	否	无	2.15%

6164	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分10右支2#变台变压器	200	49.14	81.72	81.72	未进入负面清单	否	无	3.75%
6165	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线于家支74#变台变压	100	60.82	29.18	29.18	未进入负面清单	否	无	-0.57%
6166	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分107左1#变压器	200	69.56	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	-3.95%
6167	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分9#变台变压器	200	51.94	76.12	76.12	未进入负面清单	否	无	9.39%
6168	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	井房身支4#变压器	200	35.67	108.66	108.66	未进入负面清单	否	无	3.30%
6169	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分199#变压器	200	26.10	127.80	127.80	未进入负面清单	否	无	7.81%
6170	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分176#变压器	200	26.33	127.34	127.34	未进入负面清单	否	无	-4.85%
6171	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	大山支1左1#变压	100	32.64	57.36	57.36	未进入负面清单	否	无	5.80%
6172	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分142左1#变压器	200	20.92	138.16	138.16	未进入负面清单	否	无	-9.88%
6173	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	北井屯支26#变压	30	30.35	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	1.99%
6174	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	三队分4#变压器	160	31.20	94.08	94.08	未进入负面清单	否	无	9.86%
6175	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗圈分36#变压	30	22.61	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	-5.20%
6176	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干11#变压	315	29.71	189.91	189.91	未进入负面清单	否	无	4.58%
6177	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	学校分4#变压器	200	42.32	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	7.78%

6178	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头57右2#变压器	315	27.09	198.17	198.17	未进入负面清单	否	无	-3.16%
6179	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	松树咀支10#变压	200	25.15	129.70	129.70	未进入负面清单	否	无	-7.80%
6180	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	一面山支28#变压	80	28.20	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	3.47%
6181	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	东支2#变压器	30	26.81	18.96	18.96	未进入负面清单	否	无	6.50%
6182	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干62左1#变压器	400	19.79	280.84	280.84	未进入负面清单	否	无	6.99%
6183	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头100#变压器	315	25.05	204.59	204.59	未进入负面清单	否	无	9.85%
6184	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪盐支3#变压器	200	29.63	120.74	120.74	未进入负面清单	否	无	-2.15%
6185	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗岛支6#变压器	100	54.54	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无	7.83%
6186	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗岛支14#变压	100	32.65	57.35	57.35	未进入负面清单	否	无	9.96%
6187	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头分37#变压	315	37.65	164.90	164.90	未进入负面清单	否	无	2.80%
6188	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	拉脖支5#变压器	200	28.20	123.60	123.60	未进入负面清单	否	无	6.63%
6189	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头129#变压器	80	45.69	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	4.74%
6190	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	水产分6#变压器	200	24.18	131.64	131.64	未进入负面清单	否	无	2.35%
6191	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	水产分19#变压	200	39.82	100.36	100.36	未进入负面清单	否	无	5.18%
6192	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头分36#变压	315	35.23	172.53	172.53	未进入负面清单	否	无	-7.03%
6193	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干88右1#变压器	400	28.94	244.24	244.24	未进入负面清单	否	无	0.56%

6194	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	北屯分3#变压器	200	29.59	120.82	120.82	未进入负面清单	否	无	1.48%
6195	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	北屯分11#变压	100	27.49	62.51	62.51	未进入负面清单	否	无	-4.36%
6196	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干68#变压	315	11.83	246.24	246.24	未进入负面清单	否	无	-8.11%
6197	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	张港分10#变压	200	26.84	126.32	126.32	未进入负面清单	否	无	-3.23%
6198	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	赶牛分9#变压器	200	33.21	113.58	113.58	未进入负面清单	否	无	9.55%
6199	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干85#变压	200	26.18	127.64	127.64	未进入负面清单	否	无	4.81%
6200	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	电镀支1#变压器	315	34.47	174.92	174.92	未进入负面清单	否	无	-6.52%
6201	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分21左2#变压器	100	22.37	67.63	67.63	未进入负面清单	否	无	8.29%
6202	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分49#变压	200	28.56	122.88	122.88	未进入负面清单	否	无	-2.98%
6203	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分42#变压	200	48.44	83.12	83.12	未进入负面清单	否	无	-2.50%
6204	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	东沟分7#变压器	315	20.39	219.27	219.27	未进入负面清单	否	无	1.99%
6205	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	东沟分36#变压	400	32.97	228.12	228.12	未进入负面清单	否	无	-1.11%
6206	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分4右1#变压	200	34.23	111.54	111.54	未进入负面清单	否	无	6.90%
6207	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分25左1#变压器	200	15.35	149.30	149.30	未进入负面清单	否	无	-0.13%
6208	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分5#变压器	200	31.55	116.90	116.90	未进入负面清单	否	无	8.21%
6209	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分7左1#变压	200	29.49	121.02	121.02	未进入负面清单	否	无	3.22%
6210	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分16#变压	200	36.31	107.38	107.38	未进入负面清单	否	无	5.55%

6211	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分2#变压器	200	17.68	144.64	144.64	未进入负面清单	否	无	1.36%
6212	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分15#变压	200	13.40	153.20	153.20	未进入负面清单	否	无	0.86%
6213	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分19#变压	315	16.25	232.31	232.31	未进入负面清单	否	无	9.92%
6214	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干159右1#变压器	200	76.80	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	4.73%
6215	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	七一分5#变压器	100	32.54	57.46	57.46	未进入负面清单	否	无	-1.77%
6216	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	七一支2#变压器	200	31.03	117.94	117.94	未进入负面清单	否	无	-7.64%
6217	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干163间1#变压器	400	25.75	257.00	257.00	未进入负面清单	否	无	6.97%
6218	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	西海头分18#右1变压器	200	15.38	149.24	149.24	未进入负面清单	否	无	-2.15%
6219	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干185#变压器	200	25.30	129.40	129.40	未进入负面清单	否	无	-9.56%
6220	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分18#变压	200	42.41	95.18	95.18	未进入负面清单	否	无	4.36%
6221	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分24左1#变压器	200	33.98	112.04	112.04	未进入负面清单	否	无	3.69%
6222	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干家属分2#变压器	100	34.16	55.84	55.84	未进入负面清单	否	无	-0.20%
6223	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干31#变压	80	39.02	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	-3.93%
6224	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干39#变压	315	19.75	221.29	221.29	未进入负面清单	否	无	6.09%
6225	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联合分2#变压器	50	41.19	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	7.99%

6226	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	凤鸣干9右1#变压	80	37.91	41.67	41.67	未进入负面清单	否	无	-6.92%
6227	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分2#变压器	315	10.16	251.50	251.50	未进入负面清单	否	无	2.79%
6228	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路支2#变压器	200	26.88	126.24	126.24	未进入负面清单	否	无	2.74%
6229	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分20左2#变压器	315	25.31	203.77	203.77	未进入负面清单	否	无	-5.93%
6230	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路一支7#变压器	100	27.48	62.52	62.52	未进入负面清单	否	无	4.33%
6231	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分38左1#变压器	315	32.30	181.76	181.76	未进入负面清单	否	无	7.52%
6232	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分30#变压	100	27.59	62.41	62.41	未进入负面清单	否	无	3.23%
6233	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路二支5#变压器	200	33.64	112.72	112.72	未进入负面清单	否	无	-1.70%
6234	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分48左1#变压器	315	26.44	200.21	200.21	未进入负面清单	否	无	-1.38%
6235	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	大井支23#变压	100	75.14	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	-6.96%
6236	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	管沟支11#变压	100	27.42	62.58	62.58	未进入负面清单	否	无	0.87%
6237	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分91#变压	200	11.88	156.24	156.24	未进入负面清单	否	无	9.80%
6238	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	东育支12#变压	100	26.44	63.56	63.56	未进入负面清单	否	无	4.58%
6239	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	敬老支14#变压	315	15.35	235.15	235.15	未进入负面清单	否	无	9.33%
6240	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分96#变压	200	11.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	无	1.21%
6241	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	七队支19#变压	100	31.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	无	-4.33%
6242	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	七队支2右1#变压	200	10.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	无	3.01%

6243	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	八队支2#变压器	100	34.24	55.76	55.76	未进入负面清单	否	无	-6.56%
6244	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	九队支14#变压	315	14.90	236.57	236.57	未进入负面清单	否	无	8.63%
6245	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分129#左1#变压器	100	24.98	65.02	65.02	未进入负面清单	否	无	8.07%
6246	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分144#变压器	200	25.31	129.38	129.38	未进入负面清单	否	无	9.82%
6247	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	果队支16#变压	100	25.63	64.37	64.37	未进入负面清单	否	无	-7.52%
6248	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	果队支20#变压	100	25.61	64.39	64.39	未进入负面清单	否	无	9.80%
6249	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分157左1#变压器	100	21.49	68.51	68.51	未进入负面清单	否	无	-8.80%
6250	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	西台支3#变压器	200	39.73	100.54	100.54	未进入负面清单	否	无	4.39%
6251	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	海奥支3#变压器	315	27.47	196.97	196.97	未进入负面清单	否	无	1.46%
6252	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	海奥支14#变压	400	27.05	251.80	251.80	未进入负面清单	否	无	9.13%
6253	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分185#变压器	160	31.14	94.18	94.18	未进入负面清单	否	无	-4.23%
6254	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分191#变压器	160	25.34	103.46	103.46	未进入负面清单	否	无	-3.81%
6255	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分211#变压器	200	22.25	135.50	135.50	未进入负面清单	否	无	-8.57%
6256	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	岳沟支17#变压	100	29.06	60.94	60.94	未进入负面清单	否	无	-5.87%
6257	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	卡轮房支67#变压	100	30.41	59.59	59.59	未进入负面清单	否	无	-2.37%

6258	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	三队支3#变压器	200	33.51	112.98	112.98	未进入负面清单	否	无	-1.56%
6259	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#1配电站1#变压器	630	15.27	470.80	470.80	未进入负面清单	否	无	-5.60%
6260	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#1配电站2#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	0.06%
6261	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#2配电站1#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	-4.69%
6262	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#2配电站2#变压器	630	11.09	497.13	497.13	未进入负面清单	否	无	2.62%
6263	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#3配电站1#变压器	630	25.09	408.93	408.93	未进入负面清单	否	无	-6.24%
6264	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#3配电站2#变压器	630	16.72	461.66	461.66	未进入负面清单	否	无	5.50%
6265	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#4配电站1#变压器	630	26.62	399.29	399.29	未进入负面清单	否	无	9.12%
6266	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#4配电站2#变压器	630	32.17	364.33	364.33	未进入负面清单	否	无	0.29%
6267	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#5配电站1#变压器	630	13.01	485.04	485.04	未进入负面清单	否	无	2.56%
6268	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#5配电站2#变压器	630	14.87	473.32	473.32	未进入负面清单	否	无	-7.87%
6269	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#6配电站1#变压器	630	10.20	502.74	502.74	未进入负面清单	否	无	5.98%

6270	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#6配电站2#变压器	630	34.50	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	9.28%
6271	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#7配电站1#变压器	630	12.70	486.99	486.99	未进入负面清单	否	无	2.37%
6272	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#7配电站2#变压器	630	25.08	409.00	409.00	未进入负面清单	否	无	5.71%
6273	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#8配电站1#变压器	630	25.07	409.06	409.06	未进入负面清单	否	无	-9.58%
6274	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#8配电站2#变压器	630	25.53	406.17	406.17	未进入负面清单	否	无	-9.10%
6275	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干长五分环通支1左1#变压器	200	11.15	157.70	157.70	未进入负面清单	否	无	-2.53%
6276	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干新世耀分7#变压器	30	37.49	15.75	15.75	未进入负面清单	否	无	-3.18%
6277	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干新世耀分97右1#变压器	200	33.30	113.39	113.39	未进入负面清单	否	无	-1.55%
6278	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干长五分炬烽支5#变压器	160	19.99	112.01	112.01	未进入负面清单	否	无	2.13%
6279	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干23#变压	400	11.88	312.48	312.48	未进入负面清单	否	无	0.39%
6280	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干19#变压器（长14台）	100	32.55	57.45	57.45	未进入负面清单	否	无	6.02%

6281	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干7#变压器	100	30.77	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	7.39%
6282	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干14#变压	100	35.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	-3.43%
6283	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干62#变压	200	21.58	136.85	136.85	未进入负面清单	否	无	-4.99%
6284	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分3左1#变压器	100	44.53	45.47	45.47	未进入负面清单	否	无	-5.28%
6285	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北七支3右1#变压器	100	45.31	44.69	44.69	未进入负面清单	否	无	7.72%
6286	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北四支4#变压器	80	25.77	51.39	51.39	未进入负面清单	否	无	1.95%
6287	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北一支9#变压器	315	26.28	200.72	200.72	未进入负面清单	否	无	8.73%
6288	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干沙四分4#变压器	50	64.77	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.45%
6289	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干沙五分4左1#变压器	100	29.70	60.30	60.30	未进入负面清单	否	无	4.93%
6290	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干石门分2左1#变压器	100	12.91	77.09	77.09	未进入负面清单	否	无	7.00%
6291	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分4#变压器	100	37.61	52.39	52.39	未进入负面清单	否	无	-3.39%
6292	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分38右1#变压器	100	54.11	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	2.05%

6293	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分123左1#变压	100	27.92	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	4.78%
6294	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分87#变压器	50	72.14	8.93	8.93	未进入负面清单	否	无	-8.25%
6295	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海分40#变压	50	25.73	32.13	32.13	未进入负面清单	否	无	-0.46%
6296	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	西山支8右1#变压	200	30.83	118.34	118.34	未进入负面清单	否	无	1.68%
6297	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区1#配电站1#变压器	630	26.15	402.23	402.23	未进入负面清单	否	无	-9.03%
6298	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区1#配电站2#变压器	630	66.84	145.91	145.91	未进入负面清单	否	无	-2.83%
6299	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区2#配电站1#变压器	630	25.67	405.29	405.29	未进入负面清单	否	无	-9.87%
6300	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区2#配电站2#变压器	630	25.60	405.75	405.75	未进入负面清单	否	无	-0.51%
6301	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区3#配电站1#变压器	630	51.31	243.73	243.73	未进入负面清单	否	无	-1.69%
6302	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区3#配电站2#变压器	630	34.88	347.23	347.23	未进入负面清单	否	无	-6.94%
6303	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区4#配电站1#变压器	630	25.52	406.20	406.20	未进入负面清单	否	无	-6.78%
6304	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区4#配电站2#变压器	630	21.46	431.83	431.83	未进入负面清单	否	无	5.29%
6305	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	北山箱式配电站	250	13.97	190.08	190.08	未进入负面清单	否	无	3.98%

6306	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#1配电站1#变压器	630	25.29	407.69	407.69	未进入负面清单	否	无	3.27%
6307	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#1配电站2#变压器	630	30.49	374.90	374.90	未进入负面清单	否	无	5.61%
6308	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#2配电站1#变压器	500	25.01	324.94	324.94	未进入负面清单	否	无	-2.21%
6309	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#2配电站2#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清单	否	无	3.71%
6310	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#3配电站1#变压器	630	25.06	409.12	409.12	未进入负面清单	否	无	-4.75%
6311	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#3配电站2#变压器	500	17.45	362.76	362.76	未进入负面清单	否	无	-2.64%
6312	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#4配电站1#变压器	630	33.92	353.33	353.33	未进入负面清单	否	无	3.65%

6313	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#4配电站2#变压器	630	38.30	325.68	325.68	未进入负面清单	否	无	-9.78%
6314	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#5配电站1#变压器	630	32.70	360.96	360.96	未进入负面清单	否	无	-4.74%
6315	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#5配电站2#变压器	630	21.08	434.17	434.17	未进入负面清单	否	无	6.77%
6316	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#6配电站1#变压器	630	25.11	408.82	408.82	未进入负面清单	否	无	-1.99%
6317	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#6配电站2#变压器	630	21.18	433.57	433.57	未进入负面清单	否	无	-2.40%
6318	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#7配电站1#变压器	630	13.07	484.67	484.67	未进入负面清单	否	无	2.81%
6319	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#7配电站2#变压器	630	34.24	351.29	351.29	未进入负面清单	否	无	-0.84%

6320	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#8配电站1#变压器	630	24.38	413.38	413.38	未进入负面清单	否	无	5.69%
6321	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#8配电站2#变压器	630	25.05	409.20	409.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
6322	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#1配电站1#变压器	630	35.00	346.47	346.47	未进入负面清单	否	无	9.44%
6323	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#1配电站2#变压器	630	25.30	407.59	407.59	未进入负面清单	否	无	-4.10%
6324	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#2配电站1#变压器	630	33.52	355.85	355.85	未进入负面清单	否	无	-3.08%
6325	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#2配电站2#变压器	630	25.51	406.31	406.31	未进入负面清单	否	无	-3.88%
6326	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#3配电站1#变压器	630	18.84	448.31	448.31	未进入负面清单	否	无	8.21%
6327	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#3配电站2#变压器	630	25.67	405.27	405.27	未进入负面清单	否	无	-6.88%

6328	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#4配电站1#变压器	630	10.20	502.74	502.74	未进入负面清单	否	无	-9.18%
6329	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#4配电站2#变压器	630	34.52	349.55	349.55	未进入负面清单	否	无	1.58%
6330	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区1#配电站1#变压器	630	10.66	499.87	499.87	未进入负面清单	否	无	9.70%
6331	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区1#配电站2#变压器	630	14.28	477.04	477.04	未进入负面清单	否	无	-1.41%
6332	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区2#配电站1#变压器	630	12.50	488.22	488.22	未进入负面清单	否	无	-2.95%
6333	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区2#配电站2#变压器	630	13.32	483.08	483.08	未进入负面清单	否	无	3.87%
6334	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区3#配电站1#变压器	630	10.15	503.04	503.04	未进入负面清单	否	无	-5.29%
6335	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区3#配电站2#变压器	630	25.26	407.84	407.84	未进入负面清单	否	无	9.45%
6336	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区4#配电站1#变压器	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清单	否	无	-5.20%

6337	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区4#配电站2#变压器	630	32.62	361.49	361.49	未进入负面清单	否	无	4.33%
6338	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区5#配电站1#变压器	630	33.40	356.58	356.58	未进入负面清单	否	无	-4.07%
6339	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区5#配电站2#变压器	630	34.32	350.76	350.76	未进入负面清单	否	无	4.34%
6340	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区6#配电站1#变压器	630	11.36	495.41	495.41	未进入负面清单	否	无	-0.08%
6341	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区6#配电站2#变压器	630	10.37	501.68	501.68	未进入负面清单	否	无	1.06%
6342	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区7#配电站1#变压器	630	30.22	376.61	376.61	未进入负面清单	否	无	-6.08%
6343	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区7#配电站2#变压器	630	34.55	349.32	349.32	未进入负面清单	否	无	-4.04%
6344	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区8#配电站1#变压器	630	12.98	485.20	485.20	未进入负面清单	否	无	5.09%
6345	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区8#配电站2#变压器	630	32.28	363.61	363.61	未进入负面清单	否	无	0.15%

6346	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座1#配电站1#变压器	800	20.98	552.19	552.19	未进入负面清单	否	无	3.68%
6347	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座1#配电站2#变压器	800	34.43	444.54	444.54	未进入负面清单	否	无	-2.28%
6348	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座2#配电站1#变压器	800	13.88	608.93	608.93	未进入负面清单	否	无	-0.11%
6349	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座2#配电站2#变压器	800	11.42	628.61	628.61	未进入负面清单	否	无	-0.30%
6350	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座3#配电站1#变压器	800	30.40	476.80	476.80	未进入负面清单	否	无	0.24%
6351	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座3#配电站2#变压器	800	32.21	462.30	462.30	未进入负面清单	否	无	-2.16%
6352	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座4#配电站1#变压器	800	29.55	483.62	483.62	未进入负面清单	否	无	6.78%
6353	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座4#配电站2#变压器	800	31.54	467.68	467.68	未进入负面清单	否	无	8.87%
6354	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座5#配电站1#变压器	800	28.18	494.56	494.56	未进入负面清单	否	无	5.37%
6355	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座5#配电站2#变压器	800	32.92	456.64	456.64	未进入负面清单	否	无	9.24%
6356	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园1#配电站1#变压器	630	10.51	500.77	500.77	未进入负面清单	否	无	-0.40%
6357	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园1#配电站2#变压器	630	11.60	493.89	493.89	未进入负面清单	否	无	4.30%

6358	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园2#配电站1#变压器	630	10.36	501.76	501.76	未进入负面清单	否	无	-4.53%
6359	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园2#配电站2#变压器	630	34.36	350.53	350.53	未进入负面清单	否	无	4.26%
6360	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园3#配电站1#变压器	630	12.79	486.41	486.41	未进入负面清单	否	无	0.71%
6361	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园3#配电站2#变压器	630	27.20	395.67	395.67	未进入负面清单	否	无	6.15%
6362	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张三分5#变压器	50	65.47	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	5.50%
6363	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张六支7#变压器	50	47.63	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	-9.83%
6364	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干111#变压器	100	32.56	57.44	57.44	未进入负面清单	否	无	5.64%
6365	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广二支广六支11#变压器	100	33.47	56.53	56.53	未进入负面清单	否	无	1.68%
6366	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干供热分12#变压器	100	40.43	49.57	49.57	未进入负面清单	否	无	6.96%
6367	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广二支广一支6#变压器	100	39.17	50.83	50.83	未进入负面清单	否	无	9.09%
6368	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广福分广十支6#变压器	30	67.52	6.74	6.74	未进入负面清单	否	无	-1.32%

6369	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广七分5#变压器	100	37.33	52.67	52.67	未进入负面清单	否	无	1.77%
6370	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分丰机支1右1#变压器	200	25.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	无	6.00%
6371	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯分46左1#变压器	400	29.56	241.78	241.78	未进入负面清单	否	无	9.26%
6372	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分三八支7#变压器	200	30.65	118.70	118.70	未进入负面清单	否	无	-3.43%
6373	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张五支14#变压器	100	32.74	57.26	57.26	未进入负面清单	否	无	6.58%
6374	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张八支2右1#变压	200	30.41	119.18	119.18	未进入负面清单	否	无	-0.64%
6375	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张九支10左2#变压器	200	28.77	122.46	122.46	未进入负面清单	否	无	-5.66%
6376	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张十支7右1右2#变压器	200	10.34	159.31	159.31	未进入负面清单	否	无	-9.75%
6377	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张四支3#变压器	100	32.90	57.10	57.10	未进入负面清单	否	无	-4.58%
6378	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张一支6#变压器	200	20.30	139.39	139.39	未进入负面清单	否	无	7.43%

6379	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广福分23#变压器	100	13.06	76.94	76.94	未进入负面清单	否	无	3.86%
6380	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张九支2右1#变压器	200	25.01	129.98	129.98	未进入负面清单	否	无	-2.01%
6381	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张一支10#变压	100	38.02	51.98	51.98	未进入负面清单	否	无	-7.67%
6382	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯分44右1#变压器	100	41.05	48.95	48.95	未进入负面清单	否	无	4.71%
6383	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	联合兴苑箱式配电站	500	18.20	358.98	358.98	未进入负面清单	否	无	6.59%
6384	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	怡海花园1#配电站1#变压器	630	18.20	452.31	452.31	未进入负面清单	否	无	8.44%
6385	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	怡海花园1#配电站2#变压器	630	11.16	496.69	496.69	未进入负面清单	否	无	4.77%
6386	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	怡海花园2#配电站1#变压器	400	16.98	292.08	292.08	未进入负面清单	否	无	-0.29%
6387	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	怡海花园2#配电站2#变压器	400	19.32	282.72	282.72	未进入负面清单	否	无	4.86%
6388	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山1#配电站1#变压器	630	30.17	376.92	376.92	未进入负面清单	否	无	-1.65%
6389	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山1#配电站2#变压器	630	28.95	384.63	384.63	未进入负面清单	否	无	7.17%
6390	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山14#配电站1#变压	630	25.53	406.17	406.17	未进入负面清单	否	无	5.59%

6391	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山14#配电站2#变压	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	2.24%
6392	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山2#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-2.81%
6393	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山2#配电站2#变压器	630	30.87	372.53	372.53	未进入负面清单	否	无	5.13%
6394	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山3#配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	0.01%
6395	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山3#配电站2#变压器	630	31.24	370.19	370.19	未进入负面清单	否	无	-0.07%
6396	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山4#配电站1#变压器	630	22.44	425.63	425.63	未进入负面清单	否	无	8.06%
6397	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山4#配电站2#变压器	630	25.83	404.28	404.28	未进入负面清单	否	无	-6.41%
6398	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山5#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-4.06%
6399	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山5#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-0.78%
6400	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山6#配电站1#变压器	630	28.04	390.37	390.37	未进入负面清单	否	无	4.48%
6401	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山6#配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	-8.95%
6402	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山7#配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	5.39%

6403	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山7#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-4.25%
6404	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#箱式配电站	315	10.73	249.71	249.71	未进入负面清单	否	无	-6.84%
6405	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛1#配电站1#变压器	630	61.02	182.57	182.57	未进入负面清单	否	无	-4.57%
6406	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛1#配电站2#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	-3.33%
6407	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛2#配电站1#变压器	630	43.99	289.85	289.85	未进入负面清单	否	无	7.61%
6408	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛2#配电站2#变压器	630	25.38	407.08	407.08	未进入负面清单	否	无	-0.91%
6409	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛3#配电站1#变压器	630	28.73	386.01	386.01	未进入负面清单	否	无	-7.33%
6410	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛3#配电站2#变压器	630	19.26	445.66	445.66	未进入负面清单	否	无	6.19%
6411	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛4#配电站1#变压器	630	22.10	427.74	427.74	未进入负面清单	否	无	6.75%
6412	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛4#配电站2#变压器	630	25.50	406.32	406.32	未进入负面清单	否	无	1.20%
6413	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛5#配电站1#变压器	630	17.69	455.57	455.57	未进入负面清单	否	无	-6.56%
6414	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛5#配电站2#变压器	630	12.96	485.35	485.35	未进入负面清单	否	无	4.08%

6415	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站1#变压器	630	18.97	447.48	447.48	未进入负面清单	否	无	-2.92%
6416	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站2#变压器	630	10.86	498.58	498.58	未进入负面清单	否	无	6.29%
6417	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站3#变压器	630	23.36	419.81	419.81	未进入负面清单	否	无	4.82%
6418	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#配电站1#变压器	400	26.21	255.17	255.17	未进入负面清单	否	无	-8.39%
6419	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#配电站2#变压器	630	14.08	478.32	478.32	未进入负面清单	否	无	-3.92%
6420	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁2#配电站1#变压器	630	19.42	444.68	444.68	未进入负面清单	否	无	6.61%
6421	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁2#配电站2#变压器	630	16.13	465.39	465.39	未进入负面清单	否	无	-9.55%
6422	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁3#配电站1#变压器	630	18.29	451.79	451.79	未进入负面清单	否	无	9.95%
6423	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁3#配电站2#变压器	630	28.92	384.78	384.78	未进入负面清单	否	无	9.49%
6424	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛7#配电站1#变压器	630	13.27	483.39	483.39	未进入负面清单	否	无	-2.28%
6425	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛7#配电站2#变压器	630	13.03	484.90	484.90	未进入负面清单	否	无	2.73%
6426	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老二支1#变压器	50	46.80	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-6.41%

6427	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	兴岛干134右3#变压器	100	30.10	59.90	59.90	未进入负面清单	否	无	7.98%
6428	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	兴岛干89左1变压	200	30.26	119.49	119.49	未进入负面清单	否	无	1.79%
6429	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老六支12#变压	100	26.91	63.09	63.09	未进入负面清单	否	无	4.74%
6430	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分5#变压器	80	17.23	58.21	58.21	未进入负面清单	否	无	-1.08%
6431	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分8#变压器	100	60.42	29.58	29.58	未进入负面清单	否	无	-4.28%
6432	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分41右1#变压器	400	34.86	220.54	220.54	未进入负面清单	否	无	1.00%
6433	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分57#变压	100	56.36	33.64	33.64	未进入负面清单	否	无	-3.17%
6434	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老十五支7#变压器	200	24.23	131.54	131.54	未进入负面清单	否	无	4.71%
6435	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老十支7#变压器	200	17.87	144.26	144.26	未进入负面清单	否	无	-3.05%
6436	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老五支13#变压	100	34.96	55.04	55.04	未进入负面清单	否	无	-8.02%
6437	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭1#配电站1#变压器	630	13.69	480.74	480.74	未进入负面清单	否	无	8.49%
6438	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭1#配电站2#变压器	630	28.54	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无	5.82%
6439	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭2#配电站1#变压器	630	25.32	407.46	407.46	未进入负面清单	否	无	9.50%
6440	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭2#配电站2#变压器	630	15.40	470.01	470.01	未进入负面清单	否	无	-4.33%
6441	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭3#配电站1#变压器	630	22.97	422.30	422.30	未进入负面清单	否	无	-7.75%

6442	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭3#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	6.33%
6443	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成1#配电站1#变压器	630	34.70	348.36	348.36	未进入负面清单	否	无	8.12%
6444	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成1#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	7.48%
6445	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成2#配电站1#变压器	630	23.16	421.09	421.09	未进入负面清单	否	无	-8.20%
6446	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成2#配电站2#变压器	630	25.23	408.06	408.06	未进入负面清单	否	无	2.80%
6447	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成3#配电站1#变压器	630	25.23	408.06	408.06	未进入负面清单	否	无	-9.37%
6448	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成3#配电站2#变压器	630	24.49	412.70	412.70	未进入负面清单	否	无	9.04%
6449	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成4#配电站1#变压器	630	22.91	422.68	422.68	未进入负面清单	否	无	-3.27%
6450	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成4#配电站2#变压器	630	25.46	406.63	406.63	未进入负面清单	否	无	-7.77%
6451	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成5#配电站1#变压器	630	37.22	332.49	332.49	未进入负面清单	否	无	8.94%
6452	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成5#配电站2#变压器	630	32.48	362.40	362.40	未进入负面清单	否	无	-3.93%
6453	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成6#配电站1#变压器	630	25.17	408.40	408.40	未进入负面清单	否	无	8.95%

6454	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成6#配电站2#变压器	630	27.46	394.00	394.00	未进入负面清单	否	无	-0.04%
6455	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成7#配电站1#变压器	500	25.47	322.66	322.66	未进入负面清单	否	无	2.96%
6456	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成9#配电站1#变压器	500	12.68	386.58	386.58	未进入负面清单	否	无	-8.43%
6457	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产2#配电站1#变压器	500	28.16	309.18	309.18	未进入负面清单	否	无	9.55%
6458	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产2#配电站2#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清单	否	无	-4.48%
6459	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产3#配电站1#变压器	500	25.35	323.26	323.26	未进入负面清单	否	无	-4.60%
6460	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产3#配电站2#变压器	500	42.89	235.56	235.56	未进入负面清单	否	无	-0.49%
6461	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成一期1#配电站1#变压器	500	31.15	294.24	294.24	未进入负面清单	否	无	8.53%
6462	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成一期1#配电站2#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清单	否	无	4.03%
6463	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#4配电站1#变压器	630	25.16	408.52	408.52	未进入负面清单	否	无	1.61%
6464	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#4配电站2#变压器	630	25.46	406.63	406.63	未进入负面清单	否	无	7.52%
6465	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站1#变压器	630	31.26	370.04	370.04	未进入负面清单	否	无	6.84%

6466	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站2#变压器	630	50.05	251.67	251.67	未进入负面清单	否	无	-9.85%
6467	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站3#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	-3.79%
6468	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用1号配电站1#变压	630	13.36	482.86	482.86	未进入负面清单	否	无	-6.38%
6469	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用1号配电站2#变压	630	25.92	403.70	403.70	未进入负面清单	否	无	-7.56%
6470	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用2号配电站1#变压	630	34.88	347.23	347.23	未进入负面清单	否	无	-9.18%
6471	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用2号配电站2#变压	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	-7.91%
6472	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用3号配电站1#变压	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	7.22%
6473	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用3号配电站2#变压	630	27.67	392.67	392.67	未进入负面清单	否	无	-2.41%
6474	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#6配电站1#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清单	否	无	9.81%
6475	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#6配电站2#变压器	630	27.38	394.53	394.53	未进入负面清单	否	无	-5.01%

6476	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站1#变压器	800	12.98	616.13	616.13	未进入负面清单	否	无	5.04%
6477	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站2#变压器	800	10.26	637.92	637.92	未进入负面清单	否	无	-8.88%
6478	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站3#变压器	800	25.23	518.18	518.18	未进入负面清单	否	无	-7.29%
6479	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#1配电站1#变压器	630	17.86	454.51	454.51	未进入负面清单	否	无	-2.01%
6480	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#2配电站1#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清单	否	无	-4.40%
6481	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#2配电站2#变压器	500	33.34	283.32	283.32	未进入负面清单	否	无	3.93%
6482	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#3配电站1#变压器	630	11.68	493.44	493.44	未进入负面清单	否	无	1.56%
6483	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#3配电站2#变压器	630	17.33	457.83	457.83	未进入负面清单	否	无	2.94%
6484	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#4配电站1#变压器	630	15.86	467.06	467.06	未进入负面清单	否	无	4.21%
6485	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#4配电站2#变压器	630	13.61	481.27	481.27	未进入负面清单	否	无	5.51%

6486	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山1#配电站1#变压器	630	34.22	351.44	351.44	未进入负面清单	否	无	9.27%
6487	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山1#配电站2#变压器	630	10.66	499.87	499.87	未进入负面清单	否	无	1.27%
6488	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山2#配电站1#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	3.22%
6489	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山2#配电站2#变压器	630	34.11	352.12	352.12	未进入负面清单	否	无	6.06%
6490	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁4#配电站1#变压器	630	11.02	497.60	497.60	未进入负面清单	否	无	-6.22%
6491	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁4#配电站2#变压器	630	32.82	360.21	360.21	未进入负面清单	否	无	2.02%
6492	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁5#配电站1#变压器	630	10.96	497.98	497.98	未进入负面清单	否	无	-7.39%
6493	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁5#配电站2#变压器	630	34.48	349.78	349.78	未进入负面清单	否	无	-5.42%
6494	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁6#配电站1#变压器	630	14.08	478.32	478.32	未进入负面清单	否	无	-8.47%
6495	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁6#配电站2#变压器	630	16.49	463.13	463.13	未进入负面清单	否	无	-4.44%
6496	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁7#配电站1#变压器	630	25.83	404.28	404.28	未进入负面清单	否	无	2.18%
6497	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁7#配电站2#变压器	630	10.10	503.34	503.34	未进入负面清单	否	无	-3.62%

6498	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	横山干中街分1#变压器	200	31.23	117.54	117.54	未进入负面清单	否	无	-2.67%
6499	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	富祥家园箱式配电站	250	10.28	199.29	199.29	未进入负面清单	否	无	3.08%
6500	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	金銮香阁配电站1#变压器	400	10.03	319.87	319.87	未进入负面清单	否	无	-8.97%
6501	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	金銮香阁配电站2#变压器	400	13.15	307.39	307.39	未进入负面清单	否	无	-8.59%
6502	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	三堂南山1#配电站1#变压器	630	11.53	494.35	494.35	未进入负面清单	否	无	-6.80%
6503	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	三堂南山1#配电站2#变压器	630	27.97	390.78	390.78	未进入负面清单	否	无	7.97%
6504	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	南沟线	兴五支4#变压器	30	25.16	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无	-8.13%
6505	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区1#配电站1#变压器	630	14.59	475.07	475.07	未进入负面清单	否	无	-7.19%
6506	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区1#配电站2#变压器	630	22.60	424.65	424.65	未进入负面清单	否	无	7.91%
6507	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区2#配电站1#变压器	630	24.34	413.68	413.68	未进入负面清单	否	无	1.66%
6508	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区2#配电站2#变压器	630	18.58	449.97	449.97	未进入负面清单	否	无	-1.85%
6509	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区3#配电站1#变压器	630	25.33	407.41	407.41	未进入负面清单	否	无	-9.61%

6510	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区3#配电站2#变压器	630	19.00	447.33	447.33	未进入负面清单	否	无	7.33%
6511	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#1配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	-1.35%
6512	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#1配电站2#变压器	630	42.36	300.13	300.13	未进入负面清单	否	无	-8.56%
6513	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#2配电站1#变压器	630	18.74	448.91	448.91	未进入负面清单	否	无	0.44%
6514	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#2配电站2#变压器	630	21.50	431.52	431.52	未进入负面清单	否	无	-4.96%
6515	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#3配电站1#变压器	630	25.26	407.84	407.84	未进入负面清单	否	无	-6.98%
6516	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#3配电站2#变压器	630	54.04	226.57	226.57	未进入负面清单	否	无	-6.09%
6517	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	美邻嘉园配电站1#变压器	500	59.89	150.54	150.54	未进入负面清单	否	无	-2.36%
6518	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	美邻嘉园配电站2#变压器	500	25.40	323.02	323.02	未进入负面清单	否	无	2.55%
6519	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区＃4配电站1#变压	630	42.30	300.51	300.51	未进入负面清单	否	无	2.54%

6520	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区＃4配电站2#变压	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	-0.18%
6521	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区＃6配电站1#变压	630	12.06	491.02	491.02	未进入负面清单	否	无	4.63%
6522	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园＃1配电站1#变压	630	25.32	407.46	407.46	未进入负面清单	否	无	-6.65%
6523	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园＃1配电站2#变压	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清单	否	无	1.43%
6524	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园＃2配电站1#变压	630	26.27	401.51	401.51	未进入负面清单	否	无	-9.93%
6525	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园＃2配电站2#变压	630	25.25	407.91	407.91	未进入负面清单	否	无	7.11%
6526	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园＃3配电站1#变压	400	21.66	273.36	273.36	未进入负面清单	否	无	-9.28%
6527	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园＃3配电站2#变压	400	40.57	197.71	197.71	未进入负面清单	否	无	2.63%
6528	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区5#配电站1#变压器	630	25.14	408.59	408.59	未进入负面清单	否	无	4.66%
6529	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区5#配电站2#变压器	630	25.40	407.01	407.01	未进入负面清单	否	无	3.58%
6530	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区6#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-3.50%
6531	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区6#配电站2#变压器	630	75.79	89.51	89.51	未进入负面清单	否	无	-6.16%

6532	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区10#1#变压器	630	19.69	442.94	442.94	未进入负面清单	否	无	-0.10%
6533	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区10#2#变压器	630	25.43	406.78	406.78	未进入负面清单	否	无	-6.77%
6534	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区11#1#变压器	630	25.28	407.76	407.76	未进入负面清单	否	无	-3.87%
6535	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区11#2#变压器	630	47.12	270.12	270.12	未进入负面清单	否	无	6.32%
6536	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区12#1#变压器	630	75.32	92.51	92.51	未进入负面清单	否	无	4.97%
6537	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区12#2#变压器	630	33.08	358.57	358.57	未进入负面清单	否	无	-1.44%
6538	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区13#1#变压器	400	25.23	259.09	259.09	未进入负面清单	否	无	9.07%
6539	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区13#2#变压器	400	64.48	102.10	102.10	未进入负面清单	否	无	-7.83%
6540	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区14#1#变压器	315	34.52	174.75	174.75	未进入负面清单	否	无	-8.54%
6541	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区15#1#变压器	630	25.25	407.91	407.91	未进入负面清单	否	无	-8.79%
6542	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区15#2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.85%
6543	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区16#1#变压器	630	25.28	407.76	407.76	未进入负面清单	否	无	-3.10%

6544	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区16#2#变压器	630	37.32	331.88	331.88	未进入负面清单	否	无	-6.51%
6545	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区17#1#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	2.97%
6546	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区17#2#变压器	630	38.05	327.27	327.27	未进入负面清单	否	无	-2.88%
6547	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区18#1#变压器	630	25.29	407.69	407.69	未进入负面清单	否	无	8.60%
6548	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区18#2#变压器	630	25.90	403.86	403.86	未进入负面清单	否	无	-4.15%
6549	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区19#1#变压器	500	25.23	323.86	323.86	未进入负面清单	否	无	-1.44%
6550	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区19#2#变压器	500	25.31	323.44	323.44	未进入负面清单	否	无	3.33%
6551	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区5#1#变压器	630	25.44	406.70	406.70	未进入负面清单	否	无	-7.05%
6552	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区5#2#变压器	630	40.20	313.74	313.74	未进入负面清单	否	无	8.24%
6553	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区6#1#变压器	630	25.29	407.69	407.69	未进入负面清单	否	无	7.80%
6554	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区6#2#变压器	630	53.51	229.90	229.90	未进入负面清单	否	无	-5.25%
6555	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区7#1#变压器	630	25.13	408.67	408.67	未进入负面清单	否	无	-4.33%

6556	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区7#2#变压器	630	28.02	390.47	390.47	未进入负面清单	否	无	8.37%
6557	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区8#1#变压器	630	25.38	407.08	407.08	未进入负面清单	否	无	-0.04%
6558	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区8#2#变压器	630	28.90	384.96	384.96	未进入负面清单	否	无	1.48%
6559	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区9#1#变压器	630	25.16	408.52	408.52	未进入负面清单	否	无	-5.94%
6560	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区9#2#变压器	630	30.13	377.17	377.17	未进入负面清单	否	无	-6.05%
6561	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区酒店配电站1#变压器	400	42.38	190.46	190.46	未进入负面清单	否	无	-3.14%
6562	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区酒店配电站2#变压器	400	25.01	259.95	259.95	未进入负面清单	否	无	0.85%
6563	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站1#变压器	630	25.11	408.82	408.82	未进入负面清单	否	无	-0.22%
6564	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站2#变压器	630	25.20	408.21	408.21	未进入负面清单	否	无	9.93%
6565	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站3#变压器	630	25.17	408.44	408.44	未进入负面清单	否	无	4.35%
6566	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑2#配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清单	否	无	-6.32%

6567	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑2#配电站2#变压器	630	16.25	464.64	464.64	未进入负面清单	否	无	3.64%
6568	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑3#配电站1#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清单	否	无	-4.03%
6569	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑3#配电站2#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清单	否	无	-8.06%
6570	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站1#变压器	630	25.35	407.31	407.31	未进入负面清单	否	无	4.47%
6571	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站2#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清单	否	无	1.14%
6572	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站3#变压器	630	32.02	365.27	365.27	未进入负面清单	否	无	2.31%
6573	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭1#配电站1#变压器	630	10.06	503.65	503.65	未进入负面清单	否	无	2.45%
6574	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭1#配电站2#变压器	630	15.42	469.85	469.85	未进入负面清单	否	无	-2.58%
6575	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭2#配电站1#变压器	630	18.47	450.65	450.65	未进入负面清单	否	无	-1.96%
6576	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭2#配电站2#变压器	630	16.01	466.15	466.15	未进入负面清单	否	无	-7.27%
6577	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	朗庭山3#配电站1#变压器	630	10.07	503.57	503.57	未进入负面清单	否	无	-0.82%
6578	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	朗庭山3#配电站2#变压器	630	25.11	408.82	408.82	未进入负面清单	否	无	-5.96%

6579	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华1#配电站1#变压器	800	23.51	531.94	531.94	未进入负面清单	否	无	-2.20%
6580	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华1#配电站2#变压器	800	21.91	544.70	544.70	未进入负面清单	否	无	5.01%
6581	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华2#配电站1#变压器	800	25.31	517.54	517.54	未进入负面清单	否	无	4.21%
6582	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华2#配电站2#变压器	800	34.34	445.25	445.25	未进入负面清单	否	无	-8.84%
6583	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华3#配电站1#变压器	800	18.95	568.42	568.42	未进入负面清单	否	无	-7.60%
6584	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华3#配电站2#变压器	800	27.61	499.10	499.10	未进入负面清单	否	无	6.30%
6585	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华4#配电站1#变压器	800	34.04	447.71	447.71	未进入负面清单	否	无	7.61%
6586	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华4#配电站2#变压器	800	36.41	428.74	428.74	未进入负面清单	否	无	0.59%
6587	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#1配电站1#变压器	500	25.08	324.58	324.58	未进入负面清单	否	无	-3.63%
6588	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#1配电站2#变压器	500	25.49	322.54	322.54	未进入负面清单	否	无	9.10%
6589	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#2配电站1#变压器	500	25.62	321.88	321.88	未进入负面清单	否	无	4.07%

6590	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#2配电站2#变压器	500	16.73	366.36	366.36	未进入负面清单	否	无	-7.44%
6591	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多7#配电站1#变压器	630	25.38	407.11	407.11	未进入负面清单	否	无	1.75%
6592	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多7#配电站2#变压器	630	15.88	466.98	466.98	未进入负面清单	否	无	7.01%
6593	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多8#配电站1#变压器	630	24.35	413.61	413.61	未进入负面清单	否	无	-5.89%
6594	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多8#配电站2#变压器	630	16.84	460.93	460.93	未进入负面清单	否	无	-9.03%
6595	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	凯立花园3#配电站1#变压器	630	29.53	380.95	380.95	未进入负面清单	否	无	3.73%
6596	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	凯立花园3#配电站2#变压器	630	32.52	362.12	362.12	未进入负面清单	否	无	9.44%
6597	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	三堂回迁公建配电站1#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清单	否	无	-8.89%
6598	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	三堂回迁公建配电站2#变压器	630	25.36	407.23	407.23	未进入负面清单	否	无	2.32%
6599	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建1#配电站1#变压器	500	25.08	324.58	324.58	未进入负面清单	否	无	-1.21%
6600	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建1#配电站2#变压器	500	29.87	300.64	300.64	未进入负面清单	否	无	-7.74%

6601	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建2#配电站1#变压器	500	25.34	323.32	323.32	未进入负面清单	否	无	8.14%
6602	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建2#配电站2#变压器	500	32.92	285.40	285.40	未进入负面清单	否	无	-8.51%
6603	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站1#变压器	800	13.97	608.26	608.26	未进入负面清单	否	无	-5.76%
6604	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站2#变压器	800	14.94	600.48	600.48	未进入负面清单	否	无	4.82%
6605	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站3#变压器	800	12.82	617.47	617.47	未进入负面清单	否	无	-5.93%
6606	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期4#配电站1#变压器	800	17.60	579.17	579.17	未进入负面清单	否	无	5.75%
6607	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期4#配电站2#变压器	800	20.14	558.91	558.91	未进入负面清单	否	无	-6.79%
6608	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸3#配电站1#变压器	630	16.70	461.76	461.76	未进入负面清单	否	无	9.23%
6609	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸3#配电站2#变压器	630	17.64	455.87	455.87	未进入负面清单	否	无	-2.49%
6610	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸3#配电站3#变压器	630	12.59	487.70	487.70	未进入负面清单	否	无	-8.27%

6611	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸4#配电站1#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清单	否	无	0.67%
6612	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸4#配电站2#变压器	630	10.42	501.38	501.38	未进入负面清单	否	无	3.94%
6613	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸4#配电站3#变压器	630	25.41	406.93	406.93	未进入负面清单	否	无	-5.20%
6614	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸5#配电站1#变压器	630	11.56	494.20	494.20	未进入负面清单	否	无	6.38%
6615	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸5#配电站2#变压器	630	17.39	457.46	457.46	未进入负面清单	否	无	2.05%
6616	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸5#配电站3#变压器	630	25.28	407.76	407.76	未进入负面清单	否	无	-6.29%
6617	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸6#配电站1#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清单	否	无	-6.06%
6618	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸6#配电站2#变压器	630	10.99	497.75	497.75	未进入负面清单	否	无	-6.19%
6619	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸6#配电站3#变压器	630	33.87	353.63	353.63	未进入负面清单	否	无	-2.38%
6620	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	金宇家园1#配电站1#变压器	630	19.49	444.23	444.23	未进入负面清单	否	无	-7.31%
6621	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	金宇家园1#配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	9.81%
6622	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	金宇家园2#配电站1#变压器	630	25.10	408.90	408.90	未进入负面清单	否	无	9.45%

6623	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	金宇家园2#配电站2#变压器	630	23.53	418.75	418.75	未进入负面清单	否	无	5.82%
6624	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	联合兴苑1#配电站1#变压器	630	11.62	493.82	493.82	未进入负面清单	否	无	-5.34%
6625	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	联合兴苑1#配电站2#变压器	630	17.27	458.21	458.21	未进入负面清单	否	无	4.57%
6626	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	联合兴苑2#配电站1#变压器	630	12.79	486.41	486.41	未进入负面清单	否	无	4.02%
6627	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	联合兴苑2#配电站2#变压器	630	19.52	444.00	444.00	未进入负面清单	否	无	-2.69%
6628	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	新都明苑1#配电站1#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清单	否	无	0.77%
6629	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	新都明苑1#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-4.44%
6630	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	新都明苑2#配电站1#变压器	630	25.10	408.90	408.90	未进入负面清单	否	无	9.24%
6631	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	新都明苑2#配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	-5.33%
6632	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	奥纳广场1#配电站1#变压器	630	14.44	476.05	476.05	未进入负面清单	否	无	-8.54%
6633	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	奥纳广场1#配电站2#变压器	630	28.94	384.70	384.70	未进入负面清单	否	无	-5.78%
6634	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾2#配电站1#变压器	630	27.76	392.11	392.11	未进入负面清单	否	无	-0.38%

6635	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾2#配电站2#变压器	630	30.54	374.57	374.57	未进入负面清单	否	无	-4.69%
6636	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾4#配电站1#变压器	630	29.75	379.56	379.56	未进入负面清单	否	无	0.64%
6637	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾4#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.12%
6638	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾6#配电站1#变压器	630	30.00	377.97	377.97	未进入负面清单	否	无	2.72%
6639	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾6#配电站2#变压器	630	25.38	407.08	407.08	未进入负面清单	否	无	-4.83%
6640	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾8#配电站1#变压器	630	17.66	455.72	455.72	未进入负面清单	否	无	-8.40%
6641	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾8#配电站2#变压器	630	32.38	363.01	363.01	未进入负面清单	否	无	9.44%
6642	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠1#配电站1#变压器	630	27.40	394.41	394.41	未进入负面清单	否	无	-4.52%
6643	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠1#配电站2#变压器	630	42.66	298.24	298.24	未进入负面清单	否	无	4.74%
6644	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠2#配电站1#变压器	630	18.44	450.80	450.80	未进入负面清单	否	无	3.31%
6645	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠2#配电站2#变压器	630	17.60	456.09	456.09	未进入负面清单	否	无	-2.23%
6646	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠3#配电站1#变压器	630	13.80	480.06	480.06	未进入负面清单	否	无	-7.27%

6647	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠3#配电站2#变压器	630	25.04	409.27	409.27	未进入负面清单	否	无	5.68%
6648	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡7#配电站1#变压器	630	25.05	409.20	409.20	未进入负面清单	否	无	-5.31%
6649	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡7#配电站2#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清单	否	无	3.11%
6650	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡8#配电站1#变压器	630	25.04	409.27	409.27	未进入负面清单	否	无	2.69%
6651	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡8#配电站2#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清单	否	无	-8.34%
6652	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站1#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清单	否	无	1.29%
6653	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站2#变压器	630	31.48	368.68	368.68	未进入负面清单	否	无	5.44%
6654	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站3#变压器	630	27.41	394.30	394.30	未进入负面清单	否	无	-2.44%
6655	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站1#变压器	630	30.64	373.97	373.97	未进入负面清单	否	无	6.56%
6656	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站2#变压器	630	25.43	406.78	406.78	未进入负面清单	否	无	0.73%
6657	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站3#变压器	630	25.04	409.27	409.27	未进入负面清单	否	无	-9.43%
6658	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾5#配电站1#变压器	630	25.40	407.01	407.01	未进入负面清单	否	无	2.69%

6659	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾5#配电站2#变压器	630	32.87	359.91	359.91	未进入负面清单	否	无	1.75%
6660	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾7#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	-6.09%
6661	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾7#配电站2#变压器	630	33.76	354.31	354.31	未进入负面清单	否	无	7.98%
6662	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地1#配电站1#变压器	630	10.99	497.75	497.75	未进入负面清单	否	无	-8.00%
6663	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地1#配电站2#变压器	630	12.65	487.32	487.32	未进入负面清单	否	无	-3.32%
6664	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地2#配电站1#变压器	630	10.75	499.26	499.26	未进入负面清单	否	无	-8.29%
6665	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地2#配电站2#变压器	630	25.49	406.40	406.40	未进入负面清单	否	无	8.33%
6666	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	格林菲尔配电站1#变压器	500	12.91	385.44	385.44	未进入负面清单	否	无	-7.42%
6667	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	格林菲尔配电站2#变压器	500	19.78	351.12	351.12	未进入负面清单	否	无	9.27%
6668	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干5#变压器	160	22.55	107.92	107.92	未进入负面清单	否	无	4.03%
6669	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干9#变压器	315	36.23	169.38	169.38	未进入负面清单	否	无	5.48%
6670	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干13#变压器（富乐台）	100	37.80	52.20	52.20	未进入负面清单	否	无	-3.11%

6671	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干13#变压器（富乐南台）	80	39.60	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	-3.15%
6672	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干17#变压	160	27.73	99.63	99.63	未进入负面清单	否	无	6.82%
6673	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干22#变压	100	44.21	45.79	45.79	未进入负面清单	否	无	-0.96%
6674	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干富康分4#变压器	50	28.74	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	8.08%
6675	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干11#变压	315	55.30	109.31	109.31	未进入负面清单	否	无	-1.42%
6676	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分6#变压器	200	15.28	149.45	149.45	未进入负面清单	否	无	-0.68%
6677	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分北房支1#变压器	160	36.34	85.86	85.86	未进入负面清单	否	无	-4.28%
6678	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分北房支15#变压器	100	62.05	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	-1.26%
6679	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分住宅支1#变压器	315	29.38	190.97	190.97	未进入负面清单	否	无	4.51%
6680	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干64左1#变压器	400	10.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	无	1.33%
6681	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干33右1#变压器	400	41.20	195.20	195.20	未进入负面清单	否	无	-8.09%
6682	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干44左1#变压器	200	28.19	123.62	123.62	未进入负面清单	否	无	-9.46%

6683	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干宾馆分7#变压器	100	68.28	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无	0.53%
6684	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干公园分公右支2#变压器	200	42.04	95.92	95.92	未进入负面清单	否	无	9.06%
6685	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何三分18#变压器	400	12.37	310.52	310.52	未进入负面清单	否	无	-6.22%
6686	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何九支31右1#变压器	100	35.76	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	-9.78%
6687	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何六支4#变压器	200	25.07	129.86	129.86	未进入负面清单	否	无	-8.47%
6688	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干西海分3右1#变压器	100	73.35	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	0.58%
6689	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干下堡分下八支1#变压器	50	39.49	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	-4.36%
6690	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干下堡分14#变压器	50	52.30	18.85	18.85	未进入负面清单	否	无	-0.22%
6691	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干伟业支2#变压器	315	42.26	150.37	150.37	未进入负面清单	否	无	-7.64%
6692	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何二分2#变压器	80	58.14	25.49	25.49	未进入负面清单	否	无	-5.32%
6693	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十二分7#变压器	100	32.70	57.30	57.30	未进入负面清单	否	无	5.43%

6694	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分9#变压器	80	63.19	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	-5.65%
6695	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何九支5右1#变压器	100	22.49	67.51	67.51	未进入负面清单	否	无	-7.67%
6696	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何五支4右1#变压器	100	11.74	78.26	78.26	未进入负面清单	否	无	4.46%
6697	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何九支22#变压器	100	34.95	55.05	55.05	未进入负面清单	否	无	-3.74%
6698	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何三分4#变压器	50	71.07	9.47	9.47	未进入负面清单	否	无	-6.73%
6699	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	下堡六队箱式配电站	50	36.50	26.75	26.75	未进入负面清单	否	无	5.81%
6700	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美1#配电站1#变压器	630	14.87	473.32	473.32	未进入负面清单	否	无	9.17%
6701	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美1#配电站2#变压器	630	21.42	432.05	432.05	未进入负面清单	否	无	-1.45%
6702	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美2#配电站1#变压器	630	13.11	484.41	484.41	未进入负面清单	否	无	-2.86%
6703	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美2#配电站2#变压器	630	22.70	423.99	423.99	未进入负面清单	否	无	-5.65%
6704	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸1#配电站1#变压器	630	21.86	429.26	429.26	未进入负面清单	否	无	-8.69%

6705	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸1#配电站2#变压器	630	18.32	451.56	451.56	未进入负面清单	否	无	7.87%
6706	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸2#配电站1#变压器	630	25.65	405.42	405.42	未进入负面清单	否	无	-9.44%
6707	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸2#配电站2#变压器	630	32.77	360.54	360.54	未进入负面清单	否	无	-4.64%
6708	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	理想家园配电站1#变压器	630	40.99	308.75	308.75	未进入负面清单	否	无	0.46%
6709	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	理想家园配电站2#变压器	630	17.48	456.85	456.85	未进入负面清单	否	无	2.04%
6710	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	理想家园配电站3#变压器	630	24.31	413.83	413.83	未进入负面清单	否	无	-0.94%
6711	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园1#配电站1#变压器	630	21.61	430.84	430.84	未进入负面清单	否	无	9.20%
6712	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园1#配电站2#变压器	630	34.13	351.99	351.99	未进入负面清单	否	无	0.91%
6713	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园2#配电站1#变压器	630	27.91	391.17	391.17	未进入负面清单	否	无	9.20%
6714	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园2#配电站2#变压器	630	16.50	463.05	463.05	未进入负面清单	否	无	-1.65%
6715	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	星岛花园配电站1#变压器	630	45.60	279.72	279.72	未进入负面清单	否	无	-9.73%
6716	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里1#配电站1#变压器	800	15.64	594.88	594.88	未进入负面清单	否	无	2.88%

6717	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里1#配电站2#变压器	800	16.40	588.80	588.80	未进入负面清单	否	无	-1.52%
6718	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里2#配电站1#变压器	800	15.11	599.12	599.12	未进入负面清单	否	无	9.80%
6719	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里2#配电站2#变压器	800	12.96	616.32	616.32	未进入负面清单	否	无	-3.73%
6720	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区1#配电站1#变压器	630	25.60	405.72	405.72	未进入负面清单	否	无	2.65%
6721	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区1#配电站2#变压器	630	28.04	390.35	390.35	未进入负面清单	否	无	-3.50%
6722	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区2#配电站1#变压器	630	21.07	434.26	434.26	未进入负面清单	否	无	-3.84%
6723	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区2#配电站2#变压器	630	30.80	372.96	372.96	未进入负面清单	否	无	-6.82%
6724	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区3#配电站1#变压器	630	12.97	485.29	485.29	未进入负面清单	否	无	4.32%
6725	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区3#配电站2#变压器	630	13.77	480.25	480.25	未进入负面清单	否	无	-4.37%
6726	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区4#配电站1#变压器	630	32.23	363.95	363.95	未进入负面清单	否	无	5.77%
6727	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区4#配电站2#变压器	630	10.46	501.10	501.10	未进入负面清单	否	无	2.91%
6728	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区5#配电站1#变压器	630	12.56	487.87	487.87	未进入负面清单	否	无	1.69%

6729	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区5#配电站2#变压器	630	28.21	389.28	389.28	未进入负面清单	否	无	-6.58%
6730	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区6#配电站1#变压器	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清单	否	无	-8.41%
6731	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区6#配电站2#变压器	630	28.09	390.03	390.03	未进入负面清单	否	无	9.29%
6732	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区7#配电站1#变压器	630	27.61	393.06	393.06	未进入负面清单	否	无	6.17%
6733	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区7#配电站2#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清单	否	无	6.35%
6734	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天1#配电站1#变压器	630	25.03	409.31	409.31	未进入负面清单	否	无	3.11%
6735	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天1#配电站2#变压器	630	29.52	381.02	381.02	未进入负面清单	否	无	0.99%
6736	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天2#配电站1#变压器	630	25.37	407.17	407.17	未进入负面清单	否	无	-1.83%
6737	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天2#配电站2#变压器	630	25.14	408.62	408.62	未进入负面清单	否	无	-8.97%
6738	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天3#配电站1#变压器	630	30.05	377.69	377.69	未进入负面清单	否	无	-4.16%
6739	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分2#变压器	400	39.10	203.60	203.60	未进入负面清单	否	无	-1.64%
6740	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分5#变压器	30	28.40	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	3.78%

6741	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分5#变压器	30	33.20	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	5.04%
6742	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分长岭支1#变压器	200	45.92	88.16	88.16	未进入负面清单	否	无	2.60%
6743	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分31#变压器	100	33.90	56.10	56.10	未进入负面清单	否	无	4.31%
6744	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分62#变压器	20	32.26	11.55	11.55	未进入负面清单	否	无	5.42%
6745	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分41左1#变压器	100	23.03	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	-3.44%
6746	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分49左1#变压器	20	31.35	11.73	11.73	未进入负面清单	否	无	5.86%
6747	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干小阀分3#变压器	315	29.09	191.87	191.87	未进入负面清单	否	无	-4.53%
6748	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	工业支5#变压器	80	33.21	45.43	45.43	未进入负面清单	否	无	-5.11%
6749	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干八六分5#变压器	315	34.11	176.05	176.05	未进入负面清单	否	无	-7.66%
6750	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干八村分6左1#变压器	100	21.15	68.85	68.85	未进入负面清单	否	无	8.26%
6751	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干南海分鱼点支7#变压器	100	27.93	62.07	62.07	未进入负面清单	否	无	-3.16%

6752	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干山里分隧道二支2#变压器	50	30.72	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	7.74%
6753	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干海风分东海支24#变压器	200	67.41	45.18	45.18	未进入负面清单	否	无	9.26%
6754	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干口岸分12左1#变压器	200	43.95	92.10	92.10	未进入负面清单	否	无	2.74%
6755	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	海风分海派支西二支6#变压器	20	32.49	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	-1.21%
6756	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干世耀分世九支3#变压器	20	36.19	10.76	10.76	未进入负面清单	否	无	-4.09%
6757	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	耗山公用箱式配电站	315	27.91	195.58	195.58	未进入负面清单	否	无	-3.41%
6758	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站1#变压器	630	16.66	462.04	462.04	未进入负面清单	否	无	1.06%
6759	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站2#变压器	630	11.03	497.51	497.51	未进入负面清单	否	无	-7.34%
6760	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站3#变压器	630	18.73	449.00	449.00	未进入负面清单	否	无	-4.73%
6761	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站1#变压器	630	15.17	471.43	471.43	未进入负面清单	否	无	4.80%
6762	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站2#变压器	630	12.34	489.26	489.26	未进入负面清单	否	无	6.81%

6763	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站3#变压器	630	20.25	439.43	439.43	未进入负面清单	否	无	3.06%
6764	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多1#配电站1#变压器	630	15.81	467.40	467.40	未进入负面清单	否	无	0.96%
6765	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多1#配电站2#变压器	630	14.55	475.34	475.34	未进入负面清单	否	无	6.70%
6766	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多2#配电站1#变压器	630	18.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无	9.42%
6767	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多2#配电站2#变压器	630	16.74	461.54	461.54	未进入负面清单	否	无	7.26%
6768	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多3#配电站1#变压器	630	11.83	492.47	492.47	未进入负面清单	否	无	-1.32%
6769	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多3#配电站2#变压器	630	17.84	454.61	454.61	未进入负面清单	否	无	2.94%
6770	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多4#配电站1#变压器	630	19.79	442.32	442.32	未进入负面清单	否	无	-3.02%
6771	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多4#配电站2#变压器	630	34.12	352.04	352.04	未进入负面清单	否	无	-9.56%

6772	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	粮库1#配电站1#变压器	315	14.23	238.68	238.68	未进入负面清单	否	无	-2.65%
6773	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站1#变压器	800	11.58	627.36	627.36	未进入负面清单	否	无	9.01%
6774	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站2#变压器	800	27.69	498.48	498.48	未进入负面清单	否	无	7.62%
6775	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站3#变压器	800	14.36	605.12	605.12	未进入负面清单	否	无	6.36%
6776	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期3#配电站1#变压器	800	16.48	588.16	588.16	未进入负面清单	否	无	3.43%
6777	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期3#配电站2#变压器	800	16.09	591.28	591.28	未进入负面清单	否	无	1.51%
6778	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期5#配电站1#变压器	800	11.42	628.64	628.64	未进入负面清单	否	无	3.58%
6779	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期5#配电站2#变压器	800	17.15	582.80	582.80	未进入负面清单	否	无	0.54%
6780	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	何屯干宾艳分39#变压器	160	35.09	87.86	87.86	未进入负面清单	否	无	-6.27%
6781	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分147右1#变压器	100	20.61	69.39	69.39	未进入负面清单	否	无	8.92%

6782	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分东升支11#变压器	100	18.74	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无	3.51%
6783	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分海村支20#变压器	100	19.76	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无	-0.21%
6784	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分海村支2#变压器	200	21.72	136.56	136.56	未进入负面清单	否	无	8.44%
6785	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分虾场支水坝支1左1#变压器	100	55.23	34.77	34.77	未进入负面清单	否	无	-5.05%
6786	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分银四支4#变压器	200	18.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无	2.00%
6787	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	船厂支19左1#变压器	100	41.09	48.91	48.91	未进入负面清单	否	无	3.65%
6788	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分虾场支38间1#变压器	100	60.05	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	-4.37%
6789	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分银五支14#变压器	50	59.54	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	-3.99%
6790	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴1#配电站1#变压器	630	37.68	329.62	329.62	未进入负面清单	否	无	8.66%
6791	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴1#配电站2#变压器	630	27.70	392.49	392.49	未进入负面清单	否	无	2.66%
6792	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴2#配电站1#变压器	630	35.64	342.47	342.47	未进入负面清单	否	无	5.18%
6793	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴2#配电站2#变压器	630	31.08	371.20	371.20	未进入负面清单	否	无	7.14%

6794	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡1#配电站1#变压器	630	27.71	392.43	392.43	未进入负面清单	否	无	-0.14%
6795	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡1#配电站2#变压器	630	15.07	472.06	472.06	未进入负面清单	否	无	-2.60%
6796	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡2#配电站1#变压器	630	27.69	392.55	392.55	未进入负面清单	否	无	-6.35%
6797	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡2#配电站2#变压器	630	32.08	364.90	364.90	未进入负面清单	否	无	-5.15%
6798	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡3#配电站1#变压器	500	28.30	308.50	308.50	未进入负面清单	否	无	1.95%
6799	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡3#配电站2#变压器	500	12.66	386.70	386.70	未进入负面清单	否	无	5.26%
6800	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德1#配电站1#变压器	630	24.60	412.02	412.02	未进入负面清单	否	无	3.34%
6801	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德1#配电站2#变压器	630	28.58	386.95	386.95	未进入负面清单	否	无	-3.52%
6802	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德2#配电站1#变压器	630	27.76	392.11	392.11	未进入负面清单	否	无	3.29%
6803	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德2#配电站2#变压器	630	13.50	481.95	481.95	未进入负面清单	否	无	5.49%
6804	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德3#配电站1#变压器	500	35.93	270.35	270.35	未进入负面清单	否	无	9.32%
6805	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德3#配电站2#变压器	500	10.62	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-6.63%

6806	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	金钧华府配电站1#变压器	630	27.76	392.11	392.11	未进入负面清单	否	无	1.15%
6807	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	金钧华府配电站2#变压器	630	20.01	440.94	440.94	未进入负面清单	否	无	-0.82%
6808	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园1#配电站1#变压器	500	34.82	275.90	275.90	未进入负面清单	否	无	2.98%
6809	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园1#配电站2#变压器	500	55.37	173.15	173.15	未进入负面清单	否	无	9.44%
6810	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园2#配电站1#变压器	500	47.24	213.80	213.80	未进入负面清单	否	无	-6.28%
6811	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园2#配电站2#变压器	500	38.63	256.85	256.85	未进入负面清单	否	无	-1.50%
6812	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山10#配电站1#变压	630	27.70	392.49	392.49	未进入负面清单	否	无	-0.59%
6813	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山10#配电站2#变压	630	26.24	401.69	401.69	未进入负面清单	否	无	-5.31%
6814	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山11#配电站1#变压	630	20.83	435.77	435.77	未进入负面清单	否	无	-3.82%
6815	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山11#配电站2#变压	630	30.60	374.22	374.22	未进入负面清单	否	无	-2.89%
6816	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山12#配电站1#变压	630	11.27	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	6.95%
6817	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山12#配电站2#变压	630	13.75	480.38	480.38	未进入负面清单	否	无	-3.91%

6818	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山13#配电站1#变压	630	22.49	425.31	425.31	未进入负面清单	否	无	-0.44%
6819	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山13#配电站2#变压	630	26.26	401.56	401.56	未进入负面清单	否	无	-8.84%
6820	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山15#配电站1#变压	630	28.54	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无	-3.67%
6821	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山15#配电站2#变压	630	21.12	433.94	433.94	未进入负面清单	否	无	-3.31%
6822	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山16#配电站1#变压	630	27.71	392.43	392.43	未进入负面清单	否	无	7.21%
6823	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山16#配电站2#变压	630	27.90	391.23	391.23	未进入负面清单	否	无	9.57%
6824	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山17#配电站1#变压	630	17.25	458.33	458.33	未进入负面清单	否	无	-7.34%
6825	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山17#配电站2#变压	630	27.65	392.81	392.81	未进入负面清单	否	无	-0.36%
6826	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山8#配电站1#变压器	630	2.65	550.31	550.31	未进入负面清单	否	无	-5.26%
6827	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山8#配电站2#变压器	630	47.34	268.76	268.76	未进入负面清单	否	无	-2.67%
6828	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山9#配电站1#变压器	630	20.06	440.62	440.62	未进入负面清单	否	无	-7.24%
6829	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山9#配电站2#变压器	630	23.21	420.78	420.78	未进入负面清单	否	无	8.59%

6830	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	翠岛8#配电站1#变压器	800	37.32	421.44	421.44	未进入负面清单	否	无	6.53%
6831	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	翠岛8#配电站1#变压器	800	30.12	479.04	479.04	未进入负面清单	否	无	4.74%
6832	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干8#	200	62.18	55.64	55.64	未进入负面清单	否	无	2.26%
6833	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	永兴支6右1#变压	200	43.08	93.84	93.84	未进入负面清单	否	无	7.71%
6834	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站1#变压器	800	37.32	421.44	421.44	未进入负面清单	否	无	1.54%
6835	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站2#变压器	800	30.12	479.04	479.04	未进入负面清单	否	无	9.95%
6836	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站3#变压器	800	47.24	342.08	342.08	未进入负面清单	否	无	8.39%
6837	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站1#变压器	800	38.63	410.96	410.96	未进入负面清单	否	无	1.27%
6838	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站2#变压器	800	30.12	479.04	479.04	未进入负面清单	否	无	7.35%
6839	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站3#变压器	800	47.24	342.08	342.08	未进入负面清单	否	无	-7.01%
6840	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干1#变压器	200	21.72	136.56	136.56	未进入负面清单	否	无	-9.58%
6841	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	建筑支14#变压	200	35.09	109.82	109.82	未进入负面清单	否	无	3.46%
6842	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105高屯支12#(红丰村高	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	2.12%

6843	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	靴沟南支1#（靴沟北）变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-5.08%
6844	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105高炉支2#（高炉屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.88%
6845	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105张粉房分9#（林屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
6846	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线小孙屯分7#(苗家村小孙	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	1.61%
6847	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	高吴屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-1.25%
6848	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	小王支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.25%
6849	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	雷达支3#（高力沟）变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
6850	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线东甸南支5#柱上变压器（东甸南屯）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
6851	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线苗屯南支4#柱上变压器（苗屯南屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.57%

6852	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105泡东分9#（泡东）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.47%
6853	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干245#（大山咀	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
6854	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	高力沟小区支5#（高力沟小区）变压器	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.68%
6855	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105臧屯支9#（臧屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.60%
6856	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分63#变压	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
6857	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	张粉房分5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.10%
6858	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	娄屯支17#（四	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.74%
6859	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105靴沟支58#（靴沟北	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.24%
6860	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线北沟北支15#柱上变压器（北沟北	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
6861	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105姜屯支2#(四门孙村姜	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	8.37%

6862	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分14#（张	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
6863	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105李屯支1#（李屯）	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	1.12%
6864	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线双庙支4#(四家村双庙	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.01%
6865	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干175#（大营东	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	6.65%
6866	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	林店北分1#（林店北）变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	9.71%
6867	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线泡东北支5#（泡东北屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-3.59%
6868	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房干167#（东房身南屯）	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%
6869	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	后薛支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.40%
6870	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105刘屯支3#（刘屯）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	9.16%
6871	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房干187#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%

6872	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线小山咀东分8#柱上变压器（小山咀东屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.20%
6873	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线小王支20#柱上变压器（小王南屯）	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-5.67%
6874	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小山咀分8#（小山咀	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.12%
6875	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线东甸分7#柱上变压器（东甸屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.07%
6876	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	曹屯支17#	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	-6.73%
6877	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105娄沟支26#（娄沟	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	6.14%
6878	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干345#(苗家村大都	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.32%
6879	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	西山分7#（西山）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-7.45%
6880	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房支2#（新房）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.31%

6881	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105山头支5#（山头屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.88%
6882	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105房身支5#（房身）	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	3.47%
6883	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小都屯分2#(小都	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
6884	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线娄沟支52#柱上变压器（土门屯）	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
6885	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线大王北支9#柱上变压器（大王北屯））	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.41%
6886	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大王分89#（红丰村大王屯）	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-4.87%
6887	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分49#（前	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
6888	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	刘屯支10#（刘	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	6.03%
6889	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大院支4#(四家村大院	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.45%

6890	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线刘店分1#(苗家村刘店	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.36%
6891	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	靴沟支21#（四家）变压	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.64%
6892	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙家沟分3#（苗屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.16%
6893	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105北沟支1#(红丰村北沟	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.32%
6894	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线新房干158#柱上变压器（东房身北屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
6895	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙屯分70#（四家村小孙屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.01%
6896	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	杜屯支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
6897	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	德顺炉分15#变压	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.81%
6898	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	孙西分12#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.18%
6899	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	营西支12#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.59%

6900	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线四家北支5#柱上变压器（四家士门屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.13%
6901	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线靴沟支40#柱上变压器（大营刘屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.24%
6902	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线娄屯水支19#柱上变压器（娄南	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.97%
6903	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小区支10#（新农村	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.00%
6904	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大王分65#（张屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%
6905	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙屯分29#（富屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
6906	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	海青房支2#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.98%
6907	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干296#（林店	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%

6908	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干329#（苗家村张屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.03%
6909	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙家沟分31#（孙家沟	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.47%
6910	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	营西支1#（营东）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.49%
6911	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线天富支9#柱上变压器（四家东屯）	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-4.47%
6912	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线新房干林店南分7#柱上变压器（林店南屯）	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
6913	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏新房甲线营西屯西支10#柱上变压器（营西西	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.53%
6914	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108冷口支20#（冷口	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.20%

6915	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支89#（四家村	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-3.30%
6916	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支69#（碑上	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
6917	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支47#（玉皇	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
6918	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分53#（唐屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
6919	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	碑上支5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
6920	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108于沟支26#（娄屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	1.47%
6921	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	王屯支22#（于	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-1.45%
6922	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108梁粉房支2#（梁粉	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
6923	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108于沟支31#（于沟	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.68%
6924	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108迟沟支7#（迟沟）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%

6925	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	张屯支4#（新房）	20	86.00	0.80	0.80	未进入负面清单	否	无	-9.71%
6926	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108坎下支2#（坎下屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.12%
6927	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108横宁支4#（横宁）	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	5.37%
6928	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108初屯支4#（初屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.75%
6929	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分63#（闫屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.07%
6930	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房分20#（唐窝棚）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
6931	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	焉磨房支19#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.86%
6932	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支13#（王屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
6933	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分71#（大个	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
6934	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	10千伏新房乙线碑上支13#柱上变压器（碑上西屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.23%

6935	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分32#（西八	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.64%
6936	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分22#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.29%
6937	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支29#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.71%
6938	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104东房身分3#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.28%
6939	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104新安屯支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
6940	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104瑞兴支2#（刘小店）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.65%
6941	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	东桥支6#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-6.59%
6942	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	长岭支6#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.81%
6943	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104吴粉房支20#（王屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
6944	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大连腰支2#（大连	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-8.30%
6945	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104祝岚分40#（祝岚	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-4.85%
6946	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	河沿分56#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	8.74%

6947	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104苏庄支21#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
6948	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104土门分9#（东	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.92%
6949	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104苏庄支9#（东	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.28%
6950	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干73#（杜炉	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.33%
6951	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	西桥支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-6.62%
6952	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	祝岚分8#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
6953	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104元顺	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.32%
6954	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104上横河支5#（上横河	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
6955	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支18#(土	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
6956	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104土门分47#（土门	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.18%
6957	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	吴粉房支29#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-6.62%
6958	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	吴粉房支3#（姚店）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	4.43%

6959	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104李席房支4#（李席	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.86%
6960	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干84#（山西	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
6961	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104瑞兴支36#（瑞兴	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.83%
6962	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104蒋隈支2#（蒋隈屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
6963	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支14#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-0.94%
6964	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	下东支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.23%
6965	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分38#（西北	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.99%
6966	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干35#（四门孙	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-2.18%
6967	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104姚炉	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.31%
6968	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104张炉	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
6969	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104丰山	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.42%
6970	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104王沟支6#（王	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	1.00%

6971	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104祝岚分32#（宫岭	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.47%
6972	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	新房甲线105大王分106#（大王西	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.66%
6973	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派支3#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
6974	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	东方红支20#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	4.89%
6975	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李咀西分4#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.55%
6976	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干66#变台变压器	125	51.00	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	-4.32%
6977	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干146#变台变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	7.06%
6978	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	后姚支1#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	0.80%
6979	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	刘直房分4#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-6.03%
6980	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	老古林支9#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.36%
6981	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	生成支8#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-4.78%
6982	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	肖庄分8#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.54%

6983	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	后肖泊分14#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
6984	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派分55#变台变压器	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-6.59%
6985	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李三咀支10#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.39%
6986	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支25#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
6987	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	大秦屯支7#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.48%
6988	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	唐屯支6#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-8.16%
6989	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东线106平房西支6-1#变台变压	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
6990	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	平房西支6#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	7.61%
6991	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟店支41#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	4.64%
6992	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李屯分5#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
6993	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李咀东分6#变台变压器	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-1.92%
6994	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	前肖东分2#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.12%

6995	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	东方红支04#变台变压器	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	6.24%
6996	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	小秦屯支15#变台变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	9.77%
6997	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支7#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.26%
6998	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派分86#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-9.52%
6999	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干97#变台变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	8.25%
7000	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干160#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.42%
7001	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	谢屯支1#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
7002	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟店支14#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
7003	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干141#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.83%
7004	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支44#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%
7005	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	木匠沟支6#变台变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
7006	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	老嘛沟分9#变台	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.63%
7007	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	生成支16#变压	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.49%

7008	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	郝屯支2#变台变压器(郝屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.27%
7009	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	前肖西分12#变台变压器(前肖西)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.47%
7010	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	后隈支2#变台变压器(后隈)	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-1.62%
7011	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支36#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.87%
7012	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	西隈支17#变台变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	6.61%
7013	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支18#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-0.09%
7014	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明东干7#变台变压器(明阳山西)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-7.41%
7015	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	花园口支3#变台变压器(花园口)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.26%
7016	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	尹庄支1#变台变压器(九龙星)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	2.08%
7017	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明阳山东8#变台变压器(明阳山东)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.50%

7018	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支26#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
7019	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支43#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
7020	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支33#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-4.68%
7021	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	尹庄支13#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.52%
7022	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	南沿支4#变台变压器(南沿)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	2.82%
7023	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	前肖西分2#变台变压器(前肖南)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	9.14%
7024	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	王屯支23#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	6.62%
7025	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	老仁城支2#变台变压器(老仁城)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-2.63%
7026	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新分19#变台变压器(端阳庙	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	0.51%
7027	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	任屯支4#变台变压器(任屯)	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	-8.40%
7028	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	同城支3#变台变压器(同城)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.89%

7029	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	大于支2#变台变压器(大于)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-6.87%
7030	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新分40#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-8.27%
7031	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支15#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.86%
7032	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支46#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
7033	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支11#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-7.84%
7034	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支47#变台变压器(貂厂居	10	48.00	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	-2.52%
7035	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支54#变台变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-1.70%
7036	庄河市供电公司	66kV明阳变	船舶乙线	船舶干8#变台变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.94%
7037	庄河市供电公司	66kV龙河变	丽昌乙线	生物分22#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-8.50%
7038	庄河市供电公司	66kV龙河变	互感器甲线	互感器干2#变压器（花园口所）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-3.80%
7039	庄河市供电公司	66kV龙河变	大轮甲线	大轮分41#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	9.87%
7040	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	地区所分6#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-1.26%

7041	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	医院分09#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
7042	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	敬老院支3#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
7043	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	修屯分10#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-4.45%
7044	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎南分06#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	7.44%
7045	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	永直放分11#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.81%
7046	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干09#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	9.22%
7047	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	丛西分42#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-9.87%
7048	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	丛西分91#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
7049	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	医院分04#	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-5.60%
7050	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分19#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-1.32%
7051	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干141#	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	5.84%
7052	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	环网分02#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	5.38%
7053	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干96#	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	5.47%
7054	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	姜湾北支2#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	0.77%
7055	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎子支04#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	4.03%
7056	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎西分1#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-4.44%
7057	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分04#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.69%
7058	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干60#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.74%

7059	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	丛西分8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.15%
7060	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干86#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
7061	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	李瓦西支9#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-5.90%
7062	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	工业支8#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
7063	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	大增支10#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	7.42%
7064	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	陶房分17#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-4.29%
7065	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	丛西分79#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-4.57%
7066	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	沙包分20#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.35%
7067	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎南分20#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	6.47%
7068	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分34#变台	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	1.39%
7069	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	倪屯支6#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	5.28%
7070	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	薛西支04#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.30%
7071	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	郝屯分14#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-3.22%
7072	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	联网支20#变台	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.24%
7073	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	三道沟支25#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
7074	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	三道沟支42#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.88%
7075	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	薛东支03#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
7076	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	恒发分3#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.79%

7077	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	宋庄支09#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.28%
7078	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	农场分17#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-8.23%
7079	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干31#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-1.86%
7080	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	倪屯支02#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
7081	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
7082	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干124#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	7.61%
7083	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	文咀支19#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	8.76%
7084	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	胜利分4#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.77%
7085	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	刘屯支02#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-3.77%
7086	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	下力支16#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.30%
7087	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	南王分15#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%
7088	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	宋庄支25#	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-5.23%
7089	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	农场分05#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-0.30%
7090	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支04#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	2.92%
7091	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支27#	125	46.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-9.85%
7092	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干114#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	5.13%
7093	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	周东分1#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
7094	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	万顺分4#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.89%

7095	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	庙沟支05#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
7096	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	码头分5#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.11%
7097	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	邹圈分03#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
7098	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口线农场分三山支9#（三山居民）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.03%
7099	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于岚支1#（于岚）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.97%
7100	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干145#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.82%
7101	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干63#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-1.41%
7102	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶泊分15#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
7103	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	才沟分24#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
7104	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树沟分10#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
7105	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支23#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
7106	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支19#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
7107	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	拉脖分3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
7108	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干30#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.37%
7109	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶屯支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.05%
7110	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	上沟支3#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
7111	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	李屯分4#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	7.80%

7112	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干46#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-4.47%
7113	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支55#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-3.41%
7114	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	李永店分4#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
7115	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	后庙支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.97%
7116	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树沟分27#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.82%
7117	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	小高山分6#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	4.73%
7118	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于岚西支5#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-1.51%
7119	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	邵屯支13#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-4.24%
7120	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高西分1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.77%
7121	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	肖咀支7#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-9.93%
7122	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	前永店分2#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	5.59%
7123	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	庙后沟分25#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	4.93%
7124	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分26#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-5.02%
7125	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下沟分10#（下松树沟）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
7126	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支39#	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	4.88%
7127	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分5#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-5.36%
7128	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树咀支14#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-6.07%
7129	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	大棚支8#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.60%

7130	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	前坝分12#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	5.16%
7131	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分37#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
7132	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支25#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-8.75%
7133	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	张岚支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.01%
7134	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	孙屯支3#	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%
7135	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	大兴城支8#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
7136	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支60#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
7137	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	兴城村支7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
7138	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	才沟分30#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
7139	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于店分4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
7140	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶泊分46#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-4.15%
7141	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头支25#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
7142	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	时屯支5#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
7143	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	钓鱼台分20#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.54%
7144	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	白虾场分106#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-8.27%
7145	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干61#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-3.36%
7146	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干95#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	6.55%
7147	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	姜屯分5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	9.90%

7148	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	复元支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
7149	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	前文地支13#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
7150	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	振兴支9#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.35%
7151	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	永宁分5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	4.20%
7152	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	元吉后支06#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
7153	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分11#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.97%
7154	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	西李支13#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	8.88%
7155	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干5#变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.99%
7156	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头水支28#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.35%
7157	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	旗杆底分03#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
7158	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分20#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
7159	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分42#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	8.13%
7160	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	宏昌分7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.23%
7161	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	浪窝庙支6#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-8.05%
7162	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头支14#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	0.63%
7163	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干17#柱上变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	8.54%
7164	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	友谊支10#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
7165	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	钓鱼台分13#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	0.48%

7166	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	姜屯分29#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.43%
7167	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	东李支4#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-3.52%
7168	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分4#柱上变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.05%
7169	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	PMS_吉安堂分11#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.84%
7170	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	前崔支3#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-6.66%
7171	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分10#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	0.15%
7172	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	吉安堂分52#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.91%
7173	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分16#柱上变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
7174	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	吉安堂分18#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-7.90%
7175	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	河口干02#变压	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-8.18%
7176	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	河口干11#变压	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
7177	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	于屯支9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.52%
7178	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	综合厂支04#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	9.04%
7179	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	永胜干17#变台	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.87%
7180	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	西丰台支16#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	7.15%
7181	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	西丰台支42#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.20%
7182	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	墩台沟支07#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	3.28%

7183	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	孙泡支03#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	7.17%
7184	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	永胜干36#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.13%
7185	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	小区支03#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.91%
7186	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干48#变台变压器	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	9.42%
7187	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#柱上变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.58%
7188	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器.	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-7.68%
7189	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	西湖干25#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	8.34%
7190	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	孙炉分4#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.55%
7191	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干74#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-4.82%
7192	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.85%
7193	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	7.25%
7194	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.81%
7195	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水养分4#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	6.59%

7196	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#柱上变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	1.71%
7197	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	前张支3#变台变压器（前张总表）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
7198	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(大郑楼)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-8.04%
7199	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分11#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-5.61%
7200	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干50#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.86%
7201	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器2	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
7202	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干9变台变压	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	0.14%
7203	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	盛大支2#变台变压器（三门孙南	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-6.68%
7204	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	新建分5#变台变压器	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	0.51%
7205	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.70%
7206	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干35#变台变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-8.76%
7207	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	5.58%

7208	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	宏扬支1#变台	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-9.96%
7209	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器2	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-6.40%
7210	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分6#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-3.34%
7211	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干11#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-0.02%
7212	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-5.58%
7213	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.22%
7214	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	寺庙分3右1#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.72%
7215	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	工商分6#变台变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	8.78%
7216	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设分15#变台变压器（于西）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.22%
7217	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器2	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	8.67%
7218	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育场分1#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	6.48%
7219	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干13#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	4.76%
7220	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
7221	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	华海干10#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-2.55%

7222	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.53%
7223	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
7224	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	姜隈支11变压器	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-5.13%
7225	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.86%
7226	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干61#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	0.13%
7227	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.56%
7228	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	医院分1#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-3.97%
7229	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	建筑分3#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.62%
7230	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分23#柱上变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	4.20%
7231	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	电机分7	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-9.96%
7232	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干36#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-8.00%
7233	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	7.98%
7234	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干74#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	2.83%
7235	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干1左1#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-2.63%

7236	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	冷库分3#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-7.23%
7237	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设干5#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
7238	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	东盐锅支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.56%
7239	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	仲屯分5#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
7240	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-1.18%
7241	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	电管支7#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-7.48%
7242	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	贝养支4#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-9.91%
7243	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	李屯分18#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.13%
7244	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	盐锅分2#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	5.24%
7245	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	西王沟分5#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
7246	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	辽宁大连庄河市城关街道海洋村东王沟屯总表	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-4.65%
7247	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分21#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
7248	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分13#变台变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	6.96%
7249	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.51%

7250	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
7251	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三门孙支26#变台变压器（三门孙	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.18%
7252	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（邢屯西	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-7.28%
7253	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.57%
7254	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海干88#变台变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.88%
7255	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙东支10#变台变压器（王卧龙北台）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-8.72%
7256	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（董海楼	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
7257	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣东支1#变台变压器(衣东总表）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	8.13%
7258	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分28#变台变压器(徐岭李	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	5.03%

7259	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	山头支2#变台变压器(山东头南台）	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	0.79%
7260	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	党校分1#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
7261	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表）	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	0.13%
7262	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	弹花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-2.10%
7263	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支1#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.89%
7264	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
7265	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支3#变台变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	8.56%
7266	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣西支29#变台变压器（衣西总	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.83%
7267	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-4.65%
7268	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	修建支2#柱上变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	1.55%

7269	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分4#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-2.48%
7270	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#.	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-4.90%
7271	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分2#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-2.72%
7272	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司柱上变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	8.87%
7273	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分6#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
7274	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分11#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.85%
7275	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青支1#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.11%
7276	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	岭上分3#变台变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
7277	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队5左3#柱上变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	2.85%
7278	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分30#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
7279	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队12右1#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-5.63%
7280	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分19#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
7281	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干38#变台	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	7.25%

7282	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干29#变台	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-5.53%
7283	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线纸箱分3#变台变	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	2.67%
7284	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干29#变台	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
7285	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干27#变台	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	3.93%
7286	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳干38#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-4.06%
7287	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干51#变台	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-1.72%
7288	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干31#变台	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-6.48%
7289	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干45#变台	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-8.92%
7290	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.69%

7291	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	庄河变205华丰线油库分1#变台变	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	2.46%
7292	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分6#	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	0.73%
7293	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	胜利分1#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	7.11%
7294	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%
7295	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	5.16%
7296	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.71%
7297	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-1.51%
7298	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	-0.91%
7299	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干64#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
7300	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分1#变台变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	7.88%
7301	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干13#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.16%
7302	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分1#变台变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	7.12%
7303	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分2#.	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	5.09%
7304	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干53#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	1.06%

7305	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-6.90%
7306	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	水果分4#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.53%
7307	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#.	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.25%
7308	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干36#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	5.55%
7309	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分4#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
7310	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	油库分1#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	2.14%
7311	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-7.00%
7312	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
7313	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-6.72%
7314	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器2#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
7315	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#.	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.37%
7316	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	公路分5#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.34%
7317	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干31#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%

7318	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	塑料支4#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.23%
7319	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.81%
7320	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	宏化干4#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-9.54%
7321	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干4左1#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.00%
7322	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分10#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
7323	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器2	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
7324	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和支1#变台变压器	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
7325	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分4#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.50%
7326	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干11#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
7327	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器2	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-1.62%
7328	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	网具分9#变台变压器	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-8.78%
7329	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分1#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	1.77%

7330	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.63%
7331	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁西分4#变台变压器	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	9.33%
7332	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.42%
7333	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.41%
7334	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.83%
7335	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器2	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.42%
7336	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干71#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
7337	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-2.30%
7338	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-3.14%
7339	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	侯屯分3#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
7340	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干16#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.21%

7341	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干9#变台变压器2	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.36%
7342	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	8.60%
7343	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分2#变台变压器柱上变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-6.15%
7344	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器3	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-6.00%
7345	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.13%
7346	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干11#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
7347	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
7348	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-3.58%
7349	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干3左分2#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.83%
7350	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干16#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-7.16%
7351	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干28#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-0.13%
7352	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	文化分3#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-0.08%
7353	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-1.25%

7354	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	汽校分18右2#变台变压器	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-2.58%
7355	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	汽校分1#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.25%
7356	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.94%
7357	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	0.68%
7358	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器2	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-3.76%
7359	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	-5.94%
7360	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干53#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	6.91%
7361	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干39#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-2.83%
7362	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分9右1#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	9.66%
7363	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分3#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
7364	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分5右2#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-8.67%
7365	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	9.87%
7366	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-4.21%

7367	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器2	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-6.50%
7368	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器2	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.06%
7369	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分7#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
7370	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器2	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.79%
7371	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	8.77%
7372	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干17#变台变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	-2.18%
7373	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器2	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.92%
7374	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器2	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.02%
7375	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干25#变台变压器	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-3.50%
7376	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分15#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
7377	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	黄海分22#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.58%
7378	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	铁路干17右3#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.06%

7379	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	邵屯分6#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.77%
7380	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干5#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.75%
7381	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
7382	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器2	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-7.84%
7383	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	-8.61%
7384	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分24#变台变压器（黄炉屯	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.37%
7385	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干30#变台变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
7386	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干1右1#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	9.73%
7387	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分28#变台变压器（黄炉屯北台区）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
7388	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分11#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.58%
7389	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.94%

7390	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-3.32%
7391	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	饵料厂分9#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-4.41%
7392	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分10#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
7393	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	育才分3#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
7394	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分2左分2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
7395	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
7396	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分19#变台变压器(检察院	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.07%
7397	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支12#变台变压器(河东西	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.95%
7398	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干33#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.21%
7399	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分11#变台变压器(印刷楼)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.00%
7400	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分8#变台变压器(柴油机楼)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-2.22%
7401	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.14%

7402	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干38#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.50%
7403	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干23#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	4.02%
7404	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	5.17%
7405	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	职教支1#变台变压器(公安局楼)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-1.22%
7406	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	万宝分1#.	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-2.34%
7407	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干46#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	2.01%
7408	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-2.55%
7409	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.38%
7410	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分31#变台变压器(鲍码小	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	8.94%
7411	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.51%
7412	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干10#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.18%
7413	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分4#变台变压器（河东农行）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
7414	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(滨河小区)	250	39.00	127.50	127.50	未进入负面清单	否	无	-2.05%

7415	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东海支1#右分1#变台变压器(农行家属)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
7416	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支4#变台变压器(河道楼)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
7417	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	三十五中支3#变台变压器(东达楼)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	1.07%
7418	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干50#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
7419	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	一队支1#变台变压器(河东一队)	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	0.66%
7420	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	教支1#变台变压器(废品楼)	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	6.16%
7421	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	曹店分5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.16%
7422	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	北房身分7#（北房身屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
7423	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	都屯分5#(都屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-9.33%
7424	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	南坡支13#（南坡屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.91%
7425	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	德胜沟支3#（德胜沟屯）	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-1.15%
7426	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	吴屯支18#（吴	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.92%

7427	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线学房沟北支11	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
7428	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	三义庙支36#（前川）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	9.55%
7429	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线三义庙支93	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.52%
7430	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	赵屯分4#（赵屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.05%
7431	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	前发娄屯支4#（前发娄屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	3.36%
7432	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kv红塔线孙屯北支3	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.77%
7433	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kv红塔线小川西支1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.12%
7434	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	太升支3#（太升屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.24%
7435	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	瓜地沟支3#（瓜地沟屯）	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	6.82%
7436	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	唐窑支10#（唐窑屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.06%
7437	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	姜龙屯支4#（姜龙屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
7438	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	朱隈支14#（前	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	3.08%
7439	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	北坡分10#（北坡屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.08%

7440	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	唐窑支5#（庄沟）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.05%
7441	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10KV红塔线孙屯支	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.04%
7442	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	王沟支9#（三义庙王沟）	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	2.92%
7443	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	耿屯支27#（耿屯西）变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
7444	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	刘沟支7#（刘沟屯）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.56%
7445	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	旭明支1#（旭明屯）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-2.02%
7446	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小金分21#（小金屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	5.32%
7447	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	闫屯分4#（王屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.75%
7448	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干68#(牛	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-7.17%
7449	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线玉宽支2#柱上变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-8.57%
7450	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小川北支1#（小川屯）	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
7451	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东瓜川分72#（后大甸）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-7.03%
7452	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	北兴隆支2#（北兴隆屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-4.67%

7453	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	耿屯支13#（耿屯东）变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.66%
7454	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小川大棚支5#（小川大棚台）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.71%
7455	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	后川支9#（后川屯）	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	7.11%
7456	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东沟支3#（东沟屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
7457	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干203#(山咀)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-7.31%
7458	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	闫屯分15#（闫	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%
7459	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	曲店分6#(曲店屯）	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	3.79%
7460	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	南兴隆支5#（南兴隆屯）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
7461	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线103红塔干160#(西	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.97%
7462	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	朱隈支5#（后崔）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.48%
7463	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	吕沟支1#（吕沟屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%
7464	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	旭升娄屯支5#（旭升娄屯）	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	1.70%

7465	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	朱隈支52#(朱隈)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-5.08%
7466	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	三义庙支76#（西隈）	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
7467	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	吴屯支6#(吉玉塘)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
7468	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小金分4#(张屯大棚)	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-3.60%
7469	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小金分1#(张屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-8.80%
7470	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东瓜川分19#（北兴隆2）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-6.67%
7471	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	西道分5#（西道屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-0.22%
7472	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10KV红塔线东果林支1#(东林)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.25%
7473	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	王岭支5#（王岭屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-9.80%
7474	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干185#(红塔耿屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%
7475	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10KV红塔线 赵屯分9#(赵屯西）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
7476	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干195#(张屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-5.81%

7477	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	三义庙支83#（学房沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.36%
7478	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	庚沟支9#（庚沟屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.15%
7479	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	松树沟支12#（松树沟屯）	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-0.89%
7480	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东河分7#（东河屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.84%
7481	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	红星南台支2#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	7.75%
7482	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线104拦河坝分17#（韩屯南	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.88%
7483	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线104拦河坝分5#（韩屯台	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	0.88%
7484	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	桥头分1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.29%
7485	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库分6#（茧站）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.46%
7486	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线医院分13#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
7487	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	东道支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
7488	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线汤家干7#（德兴街变压器）	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	3.29%
7489	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	医院分10#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	7.43%

7490	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞甸支7#（柞甸屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
7491	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线于西支7#（于西屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
7492	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	林屯分7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.82%
7493	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	前阳支05#（后	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	8.85%
7494	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	牟屯分9#变压器	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-5.19%
7495	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	王屯分12#变压	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-7.89%
7496	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳支16#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.97%
7497	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家干132#（姜屯）	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	5.57%
7498	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	卢沟支16#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-4.35%
7499	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	潘屯分17#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.13%
7500	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 张屯南支1#（张屯南	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-9.15%
7501	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分82#(大麻沟)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	9.85%
7502	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	平顶分07#（林西沟）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-2.07%

7503	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	大麻沟南支7#(大麻南屯)	30	32.00	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	-9.01%
7504	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	赵沟分31#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.68%
7505	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	平顶分13#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.03%
7506	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分12#(徐	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	2.55%
7507	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分22#(鸡冠岭)	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	4.60%
7508	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分55#(孙大沟)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.98%
7509	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	瓦后大棚分1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.92%
7510	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 孙大沟南支4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.77%
7511	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家干48#（康	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.03%
7512	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤屯支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-9.10%
7513	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤沟分3#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	4.11%
7514	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳北支7#（向阳	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
7515	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	小于屯分5#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-6.26%
7516	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	常半坡支16#变压器(常半	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.07%
7517	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分77#(耿	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	6.72%

7518	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	于东分9#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-3.88%
7519	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	常屯分11#（常	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
7520	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	常半坡支05#变压器（罗	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	5.34%
7521	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	福成沟分4#（福成沟屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	8.63%
7522	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	张屯支3#（源发张屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
7523	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	朱屯分2#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.01%
7524	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线瓦后支1#（瓦后）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.02%
7525	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	董沟支7#（董沟）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.53%
7526	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	林屯分4#（林屯大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.38%
7527	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	前阳支15#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-4.29%
7528	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳东支10#（向阳	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.99%
7529	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家线101汤家干192#（汤家大	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-5.04%
7530	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	赵屯分4#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-3.03%

7531	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	同立沟支10#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.48%
7532	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	曲沟支6#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
7533	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家线于西北分1#（于西北）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-4.07%
7534	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	都沟分7#（都沟屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.63%
7535	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	潘屯大棚分4#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
7536	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	瓦春分4#（瓦前）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	1.08%
7537	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小半沟支9#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
7538	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分66#(薛	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.96%
7539	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	北台支（马家）32#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
7540	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	白店分4#（康东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.53%
7541	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刘福沟分5#变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	9.86%
7542	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	河沿支4#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.14%
7543	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	黄岭西支3#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-0.23%
7544	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	王店支3#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-6.50%
7545	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	雷沟分11#变压	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.15%
7546	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	硅石加工厂支8#（碾坊）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.15%

7547	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	唐西沟支20#	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	-9.21%
7548	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	大刘支7#（大刘屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.19%
7549	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支8#(黄岭屯)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-0.57%
7550	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	北台支（刁桥）6#(糖房	20	35.00	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.53%
7551	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	桃园支3#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-7.39%
7552	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	尹屯支30#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.44%
7553	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 张沟北支2#（张沟北	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.09%
7554	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分185#(松树沟)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.82%
7555	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	碗铺支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.42%
7556	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	白店分26#	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	6.98%
7557	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	曹沟支1#(曹沟)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.72%
7558	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小刘支8#	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	2.97%
7559	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线石门支3#（石门沟）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.36%
7560	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	钱沟支8#	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清单	否	无	3.93%

7561	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	汤家线101半上支23#(半	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	3.03%
7562	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小峪王沟支16#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.97%
7563	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	南山支28#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
7564	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 唐西沟北支6#（唐西沟北）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.82%
7565	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	洪真莹支17#(下韩2)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	2.73%
7566	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	半上支8#（半下）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-9.78%
7567	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	张沟支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.49%
7568	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	下韩支40#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-9.67%
7569	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支20#(河南北)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.78%
7570	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	邱屯支11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.87%
7571	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分172#（李刘屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
7572	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	王沟支（七一）06#(杨	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-5.47%
7573	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	二大房支13#（马屯乙）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.89%

7574	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	红碑支1#（红碑屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.52%
7575	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	王沟支（七一）13#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
7576	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	西沟支8#(黄岭	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	3.07%
7577	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线大房西支2#（大房西）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.05%
7578	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	北台支（刁桥）17#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.14%
7579	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线大房东支1#（大房东）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.66%
7580	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	姜沟支5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
7581	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线二大房南支1#(二大	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.16%
7582	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分133#(大岭)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.04%
7583	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	黄岭东支1#（黄岭东屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.04%
7584	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	大庙支2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-7.71%
7585	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 小庙西支6#(小庙	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-6.64%

7586	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 孙屯北支1#（刁桥孙屯北）	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-0.06%
7587	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 雷沟分20#（雷沟	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.96%
7588	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	吕屯支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
7589	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥村支1#（刁桥村）	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%
7590	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	于沟支5#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-4.74%
7591	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	（小峪）孙屯支1#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-0.05%
7592	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 孙屯西支14#（刁桥孙屯西）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.97%
7593	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线大口井支2#（河沿）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.85%
7594	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	秘沟支6#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-4.72%
7595	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支44#（孙	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
7596	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	峨山支16#(峨上下)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-0.76%
7597	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	糖房支2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	8.00%

7598	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	曲屯支2#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-2.60%
7599	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小庙支10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.29%
7600	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支68#(吕屯北)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-3.96%
7601	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟分23#(山	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.44%
7602	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	山后支12#(山后乙)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-8.17%
7603	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线龙头支32#(龙头)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.18%
7604	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线龙头西支8#（龙头西）	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-8.94%
7605	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	北台支17#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.52%
7606	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟线102龙头支16#(曲屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.34%
7607	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线李屯支20#（李屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
7608	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟分41#（长龙北）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.82%
7609	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	果园支12#（刘屯二）	20	29.00	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	-2.05%

7610	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	果园支03#（刘屯大棚）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.98%
7611	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	红塔干4#(西院)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-1.99%
7612	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线刘屯西支1#（刘屯西）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-4.58%
7613	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟分46#（长龙西）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
7614	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟线102山西支1#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.41%
7615	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线刘屯北支2#（刘屯北）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.14%
7616	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线刘屯支7#（刘屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.03%
7617	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	长龙东支4#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	5.92%
7618	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	山后支17#(山后甲）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.63%
7619	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kV红塔线小金东支7#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.42%
7620	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kV红塔线王屯北分1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%

7621	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	下韩支24#（孤	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-7.16%
7622	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10kV瓦春线白店南分2#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
7623	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	10kV粮库线红星支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.49%
7624	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	蓉花园配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
7625	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	蓉花园配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
7626	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	孙屯支8#	20	34.00	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	7.83%
7627	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	政府支1#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	5.18%
7628	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王沟支15#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-3.31%
7629	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	宋沟北支6#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%
7630	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	对面沟支9#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.52%
7631	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支22#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
7632	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	和尚屯南分4#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	7.14%
7633	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	梨树园西支9#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	2.22%
7634	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支24#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-0.97%
7635	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支10#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
7636	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	房身南支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.85%

7637	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五西支5#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.75%
7638	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	恒丰移动支4#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	6.98%
7639	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支38#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-0.79%
7640	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	背阴分7间1#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	8.98%
7641	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西北支3#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
7642	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西支11#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
7643	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	老场北支7#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
7644	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园线菜园干34#T	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-6.16%
7645	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙金一支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.23%
7646	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	林场分14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.07%
7647	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园线背阴分5#	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	5.05%
7648	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙东棚支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	4.07%
7649	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当东大棚分2#	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清单	否	无	3.18%
7650	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	北姜分2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-0.65%
7651	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干19#	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
7652	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀东支10#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.34%
7653	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干57#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-3.66%
7654	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	于屯支15#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-4.68%

7655	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	葛屯支3#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-3.22%
7656	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯分24#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.01%
7657	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯南支4#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.17%
7658	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰南支5#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.25%
7659	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰北10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.44%
7660	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙下支东支8#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
7661	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	田水井大棚支9#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.05%
7662	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支21#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.27%
7663	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀分8#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
7664	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山前分1#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.17%
7665	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干59间1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.92%
7666	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干52间1#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-6.28%
7667	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	胜利分28#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-8.88%
7668	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干46#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.12%
7669	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分47#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-6.06%
7670	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分32#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.94%
7671	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	平房支8#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-1.73%
7672	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	房身支11#	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	9.86%

7673	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王官支26#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-6.78%
7674	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王官支12#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
7675	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	梨南分15#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
7676	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干204#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-4.39%
7677	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	巩大屯分3#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-6.32%
7678	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	土城支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
7679	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	林场分33#	10	50.00	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
7680	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后甸支7#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	0.95%
7681	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	前王支6#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.65%
7682	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后王支2#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.53%
7683	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	和尚屯北分12#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
7684	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小王屯支12#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-3.13%
7685	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀分44#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-7.59%
7686	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干245#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-4.16%
7687	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园分2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.78%
7688	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山南支4#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
7689	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山北分9#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
7690	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	背阴分18#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	0.27%

7691	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干176#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.14%
7692	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	万德分1#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.28%
7693	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分12#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-6.19%
7694	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王沟支8#(15#)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
7695	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当西分2#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	4.13%
7696	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张下分3#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
7697	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张上分7#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
7698	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西支4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-8.29%
7699	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙东支6#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-2.93%
7700	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支13#	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	8.78%
7701	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库北支14#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
7702	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	0.27%
7703	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	盛沟支7#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
7704	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	石屯支1#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.71%
7705	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	郝店支3#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-3.92%
7706	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	郭沟分21#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.71%
7707	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	金房支5#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
7708	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙金分117#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.57%

7709	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张沟支8#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
7710	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	李沟支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	8.73%
7711	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	薛沟支12#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-7.32%
7712	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	南房身支1#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	1.17%
7713	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干129#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
7714	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干120#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	8.16%
7715	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小岭分16#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-9.14%
7716	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干99#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-0.92%
7717	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	郭沟分33#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
7718	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	郭沟分16#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	4.45%
7719	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	北姜分11#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
7720	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	宋沟分9#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.74%
7721	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	隋屯分10#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.95%
7722	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星干3#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-0.72%
7723	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	曹沟支7#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.18%
7724	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗中大棚支12#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.71%
7725	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	五东支8#	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-3.70%
7726	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉永支7#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.40%

7727	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当东分11#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
7728	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	丝绸分11#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.31%
7729	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干26#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-5.77%
7730	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	医院支7#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	6.92%
7731	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分8#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-4.42%
7732	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	前张支8#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-4.77%
7733	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后张支4#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	8.91%
7734	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分37#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
7735	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分43#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
7736	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分51#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
7737	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干33#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.23%
7738	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	李屯支1#	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	4.33%
7739	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分74#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.91%
7740	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	大有支3#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
7741	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	于屯支7#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.03%
7742	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	姜东支12#	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	-0.84%
7743	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	姜西支2#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.08%
7744	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支29#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.09%

7745	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	河东支7#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.06%
7746	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	刘屯村分4#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	4.56%
7747	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	茶条支3#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-8.45%
7748	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	福顺支6#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-10.00%
7749	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	东国川支24#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-0.14%
7750	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支14#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
7751	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支31#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
7752	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支41#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.16%
7753	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	大盖屯支7#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-1.22%
7754	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支13#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	6.09%
7755	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支51#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.45%
7756	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支43#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	7.50%
7757	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	小姜屯分1#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
7758	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支25#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.62%
7759	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	顾下支7#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.43%
7760	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	老场支8#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
7761	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干64#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	1.43%
7762	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	姜东支1#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-7.43%

7763	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	姜西支2#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-1.72%
7764	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	张卧龙支3#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-3.71%
7765	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	宋屯支24#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-5.20%
7766	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	宋屯支44#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
7767	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	胜利分67#	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	1.47%
7768	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	谭沟支5#	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-8.07%
7769	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	光荣沟支5#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.33%
7770	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星分3#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-0.26%
7771	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	后甸西支2#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
7772	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木前支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
7773	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木后支28#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-4.86%
7774	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	老染房支3#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	6.06%
7775	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	马庙支8#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	5.99%
7776	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星沟支5#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	6.73%
7777	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	山咀支2#	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-1.77%
7778	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰支9#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.87%
7779	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	土城支6#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
7780	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙下支4#	200	83.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-1.16%

7781	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙上支8#	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-2.97%
7782	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	王卧龙支7#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.53%
7783	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下王支18#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-5.34%
7784	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗西支4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
7785	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗东支23#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-9.83%
7786	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支7#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
7787	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	孙岭支6#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-0.51%
7788	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支22#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.33%
7789	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	尹屯支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
7790	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支46#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	4.26%
7791	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下于支2#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%
7792	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上于支20#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	1.94%
7793	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯支12#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
7794	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	冷屯支23#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	1.34%
7795	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	周屯支30#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
7796	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	小曹屯支1#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
7797	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	大东支21#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
7798	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	大西支2#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.83%

7799	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	房身支5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
7800	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	利东支7#	125	50.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	5.21%
7801	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆支26#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%
7802	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	光荣沟支9#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	3.79%
7803	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	牟屯支4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	4.22%
7804	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆村支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.40%
7805	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆支52#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-9.10%
7806	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	东沟支10#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
7807	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	山东支14#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	6.65%
7808	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	曹沟支16#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-9.45%
7809	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	高屯支14#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-2.12%
7810	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	福兴支11#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.80%
7811	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星分114#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.98%
7812	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘南沟支11#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-3.15%
7813	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘北沟支9#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.88%
7814	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘南沟支20#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	0.34%
7815	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	中学支2#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.94%
7816	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	孙屯支22#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%

7817	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	后栗房支17#	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	-8.23%
7818	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	石匠沟支16#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-5.99%
7819	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上梨底支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.97%
7820	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下梨底支3#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.98%
7821	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	葛屯支10#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-5.40%
7822	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上于饮水支4#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.11%
7823	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	马大岗支3#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-0.54%
7824	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木前小区支1#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
7825	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_小学分7#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	3.68%
7826	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_财房西分4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.34%
7827	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_汽站分6#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	2.41%
7828	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_小财房支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.34%
7829	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_姜皮卜支4#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.83%
7830	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_闫屯支5#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	6.18%
7831	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_前张支12#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.43%
7832	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_前张支26#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	0.62%
7833	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_前张支43#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.98%
7834	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_前张支51#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	3.69%

7835	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_沈屯支7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.94%
7836	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_三门刘支7#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.25%
7837	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_钱北支9#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	4.23%
7838	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_房屯支30#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.85%
7839	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_董炉支20#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.77%
7840	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_房屯支51#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	8.96%
7841	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_杨树沟支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
7842	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_万丰支3#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-3.12%
7843	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_姜屯支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-2.26%
7844	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_万丰支26#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.83%
7845	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_万丰支37#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-4.21%
7846	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_光明山支6#	125	50.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
7847	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支31#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
7848	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支38#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
7849	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_上曹支4#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	7.71%
7850	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支66#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-2.67%
7851	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支77#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-3.10%
7852	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支84#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.18%

7853	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支101#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.72%
7854	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_娄沟支109#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
7855	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_大曹支3#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-9.84%
7856	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_下佟支20#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-1.21%
7857	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_大甸支8#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-5.74%
7858	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_上佟支10#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
7859	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_长兴支16#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
7860	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_佟岭刘屯支9#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	-9.60%
7861	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_佟岭郭屯支6#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-8.34%
7862	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_南道分67#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
7863	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_北炉支13#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
7864	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_夏屯支12#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	0.41%
7865	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_叶屯支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
7866	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_叶屯支15#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.46%
7867	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_南道分108#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.76%
7868	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_移动支2#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	3.92%
7869	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_小河沿支12#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	-3.33%
7870	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_南道分145#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	9.47%

7871	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_房沟支4#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-4.23%
7872	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_北拉支60#	20	19.00	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	6.55%
7873	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_北拉支69#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	0.48%
7874	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_李屯支5#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-1.33%
7875	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_刁沟支10#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	5.31%
7876	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_下杨支5#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-2.87%
7877	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_石云支4#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	7.25%
7878	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_南拉支5#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-7.36%
7879	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_肖屯支2#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-8.65%
7880	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_顺兴支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	4.68%
7881	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_栾沟支12#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.96%
7882	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_太阳沟支5#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%
7883	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_小河沿郭屯支3#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-0.19%
7884	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_上杨支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
7885	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_南道分194#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-8.28%
7886	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_粮库分2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.42%
7887	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_邱水支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.56%
7888	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_汽站分16#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%

7889	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_南道分97#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.67%
7890	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_北拉支06#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-9.93%
7891	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	农机干小学分2间1#变台变压器（财房中）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.86%
7892	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_太阳沟支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
7893	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_财房东分6#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
7894	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_北拉支14#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-5.97%
7895	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线下杨井支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.92%
7896	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线小河沿支6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.04%
7897	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线钱北井支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.80%
7898	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线董前井支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.06%
7899	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线三门刘井支4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
7900	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线南道分124#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-9.39%
7901	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线夏屯井支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	5.94%

7902	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线林屯井支5#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.83%
7903	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms_农机线北拉支22#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	7.68%
7904	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干17#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.50%
7905	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干28#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-10.00%
7906	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_后松林支11#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-0.32%
7907	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干45#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-6.32%
7908	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干113#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-1.89%
7909	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干133#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-7.85%
7910	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干155#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.44%
7911	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_光明山干166#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.18%
7912	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_桲椤咀分1#	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
7913	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_迎财沟分18#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-3.41%
7914	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_小赵屯分12#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-0.94%
7915	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_小赵屯分21#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	8.38%
7916	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分10#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
7917	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分31#	125	50.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
7918	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_万福支17#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-3.43%

7919	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分51#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.25%
7920	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分108#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	7.22%
7921	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分127#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.18%
7922	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分133#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
7923	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_下刘支3#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-6.05%
7924	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_赵家张屯支6#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.12%
7925	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_李水支5#	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
7926	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_李水支12#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
7927	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_吕沟支6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-2.26%
7928	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_玉皇分75#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	1.76%
7929	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_金黄沟支8#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.23%
7930	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_韩屯支6#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-5.98%
7931	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_北关村支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.95%
7932	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_歪脖岭支25#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-2.29%
7933	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_歪脖岭支37#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.06%
7934	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_元兴支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%
7935	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_双泉寺支9#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
7936	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_久财房支4#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-0.48%

7937	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_油房分16#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.73%
7938	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_油房分37#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.37%
7939	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_南甸支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.83%
7940	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_松林支6#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4.07%
7941	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_松林支23#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
7942	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_高屯分5#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.01%
7943	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_刘屯分2#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
7944	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_徐屯分8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	7.06%
7945	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_徐屯分26#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.73%
7946	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_赵家董屯支5#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-1.90%
7947	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_牟庙分06#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.39%
7948	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_牟庙分26#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	1.48%
7949	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_牟庙分37#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.27%
7950	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_金水支3#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-1.00%
7951	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_元兴棚支5#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	4.38%
7952	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_财房棚支6#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.01%
7953	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_李屯井支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.69%
7954	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_久财房井支6#	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	6.07%

7955	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms_北关井支2#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.18%
7956	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_桲椤咀井支4#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-8.98%
7957	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_前王分22#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.45%
7958	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_九中支3#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-0.82%
7959	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_丛屯支10#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	0.45%
7960	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_粉房分43#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	4.79%
7961	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_小营支42#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-1.43%
7962	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_小营支58#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
7963	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_小营支79#	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-5.48%
7964	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_张庄支2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
7965	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_王店支7#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	6.67%
7966	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_马沟支12#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.97%
7967	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_包店支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.75%
7968	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_瓦房支3#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
7969	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_孙屯支2#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
7970	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_钟营支4#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-7.81%
7971	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_上窑支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.78%
7972	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_上窑支24#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-0.74%

7973	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_粉房分53#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
7974	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_松树咀支19#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	9.03%
7975	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_杨木林支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
7976	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_洼子支5#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%
7977	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_乔果支10#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	9.74%
7978	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_乔屯支6#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
7979	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支13#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%
7980	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支34#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
7981	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支63#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	6.05%
7982	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支71#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.17%
7983	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支83#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
7984	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_后卢支10#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
7985	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_辛屯支2#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	3.66%
7986	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_辛屯支5#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-8.04%
7987	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_腾口支10#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.31%
7988	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_广德支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	7.48%
7989	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_王沟支8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-7.76%
7990	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_周屯支6#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.37%

7991	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_姜炉支7#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-6.13%
7992	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_王屯支5#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.66%
7993	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_王屯支18#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-6.31%
7994	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_后徐支24#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	5.28%
7995	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_后徐支35#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
7996	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_长胜支6#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.97%
7997	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_卧龙支4#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	8.81%
7998	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_卧龙支6#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.91%
7999	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_上罗支10#	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	5.41%
8000	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_前徐支1#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-0.66%
8001	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_大赵支15#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	0.28%
8002	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_兴圣支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-6.96%
8003	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_房身支4#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	5.67%
8004	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_李沟支2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	8.98%
8005	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_粉房分144#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	8.34%
8006	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_粉房分155#	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%
8007	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_乔工支1#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%
8008	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_小营支31#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.31%

8009	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_小营支73#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
8010	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_小营支48#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
8011	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_后徐支9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.45%
8012	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_乔屯支6#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	4.49%
8013	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支67#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.23%
8014	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_王屯支12#	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	8.69%
8015	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_后卢支10#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-3.30%
8016	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_中殷支13#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	7.72%
8017	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_房身棚支5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	7.61%
8018	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_粉房分28-1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.05%
8019	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_上窑支34#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-2.46%
8020	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_上窑井支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
8021	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_王屯支21#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.51%
8022	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_长胜井支3#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.40%
8023	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_丛屯井支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.44%
8024	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms_丛屯井支14#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
8025	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_平山干33#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.72%
8026	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_平山干120#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.85%

8027	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_平山干126#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-8.09%
8028	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_平西分11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
8029	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_平东分7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-6.17%
8030	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_溪河分2#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	1.58%
8031	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_包果分13#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-8.97%
8032	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_魏屯分7#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-3.35%
8033	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_梨底分11#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	7.83%
8034	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_梨底分20#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-7.85%
8035	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_设备分2#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
8036	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_曲沟分21#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.55%
8037	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_曲沟分32#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	2.00%
8038	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_华屯支3#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.03%
8039	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_丁窑分51#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-8.14%
8040	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_丁窑分71#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.33%
8041	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_中学支6#	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清单	否	无	5.25%
8042	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_郑屯支3#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-8.22%
8043	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_郑屯支8#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-9.08%
8044	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_吕沟刘屯支	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.71%

8045	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_糖房支2#	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.99%
8046	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_东岗支12#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.88%
8047	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_西岗支2#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	8.99%
8048	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_吕屯支2#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-2.19%
8049	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_臧沟分08#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	9.58%
8050	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_臧沟分19#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	3.59%
8051	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_臧沟分31#	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	5.68%
8052	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_佟西分7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.10%
8053	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_佟中分4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.05%
8054	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_后赵分38#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-8.44%
8055	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_佟东支5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.59%
8056	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_冯屯张屯分2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.89%
8057	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_中赵支1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.09%
8058	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_赵水分15#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
8059	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_前赵分30#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.86%
8060	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_甸张分28#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-6.19%
8061	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_下窑支11#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.62%
8062	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_后刘支9#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.16%

8063	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	PMS_前刘支8#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-1.07%
8064	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_水库支71#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.95%
8065	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_水库支99#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	0.97%
8066	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_水库支124#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.66%
8067	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_吕沟董屯支	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%
8068	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_林炉支10#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	5.06%
8069	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_吕沟张屯支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
8070	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_盖屯南支5#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	1.57%
8071	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_龙庙支8#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
8072	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_盖屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	1.64%
8073	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_金上支11#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	4.75%
8074	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_金上支21#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	7.60%
8075	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_金上支35#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-4.57%
8076	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_西沟支10#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.74%
8077	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_前孙支22#	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-6.18%
8078	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_前孙支40#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	2.82%
8079	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_前孙支46#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	6.75%
8080	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_银上支5#	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	0.78%

8081	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_贾沟支11#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-3.22%
8082	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_金线支11#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
8083	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_山头支3#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
8084	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_后南支2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.15%
8085	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_后南东支6#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
8086	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_后北支1#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-8.91%
8087	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_饲料支2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.16%
8088	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_后北棚支3#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%
8089	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_西岗棚支2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
8090	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_丁窑分18#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-1.18%
8091	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_张屯西支1#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.12%
8092	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_甸张北支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.45%
8093	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_姜沟棚支2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-8.52%
8094	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_糖房井支3#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-0.54%
8095	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_金上井支2#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	7.29%
8096	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_盖屯井支11#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.98%
8097	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_喇嘛井分6#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
8098	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_前杨井支4#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.49%

8099	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_佟东井支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.21%
8100	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_冯西井支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
8101	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_丁窑分43间1#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-9.39%
8102	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_藏沟分1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.14%
8103	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms_冯东井分2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	5.22%
8104	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元支2#变台变压器(兴元街)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-8.10%
8105	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	庙下支5#变台变压器(庙下屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.60%
8106	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	广大村支2#变台变压器（广大东坡）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
8107	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	韩隈支4#变台变压器（韩隈）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.37%
8108	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西高分12#变台变压器（西高）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-4.38%
8109	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	夹心分2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.44%
8110	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分38#变台变压器（小王	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.62%

8111	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	向店支1#变台变压器（向店）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-7.57%
8112	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支3#变台变压器（大棚）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-1.29%
8113	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	王大屯分16#变台变压器（唐坊）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-4.65%
8114	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分17#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.73%
8115	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分28#变台变压器（洪昌王	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.53%
8116	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	源发村潘屯北（小微增）	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	7.89%
8117	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线105迟沟支8#变台变压器（迟沟）	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
8118	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分136#变台变压器（南窑）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-6.08%
8119	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄屯分3#变台变压器（黄屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%

8120	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	东台分11变台变压器（东台）	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-0.63%
8121	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	前富贵支1#变台变压器（前富贵）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.44%
8122	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分13#变台变压器（洪昌	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	5.07%
8123	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	蒋屯支12#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.81%
8124	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分31#变台变压器（段屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	7.34%
8125	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	赵东支3#变压器（赵屯）	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-5.83%
8126	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	杨屯分22#柱上变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.65%
8127	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	镇内分7#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	5.58%
8128	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄沟支16#变台变压器（黄沟）	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.13%
8129	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线模块局支1#变台变压器（二中大田）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	9.55%

8130	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元分48#变台变压器（石硼	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-6.88%
8131	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分8#变台变压器（精品工程）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.81%
8132	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	大棚分3#变台变压器（政府大棚）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	2.40%
8133	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	信用社支1#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	4.42%
8134	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分41#变台变压器（徐屯）	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
8135	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	刘屯支4#变台变压器（丁房）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	1.06%
8136	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	刘屯支20#变台变压器（高屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-5.88%
8137	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支7#变台变压器(前白屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-6.72%
8138	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	沙沟分3#变台变压器(沙	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%

8139	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	小孙屯分68#变台变压器（小孙	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	4.11%
8140	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	和尚屯支2#变台变压器（和尚屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
8141	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	宫徐屯支5#变台变压器（宫徐屯）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-0.72%
8142	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	曲屯分34#变台变压器（曲屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
8143	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	山咀分8#变台变压器（山咀）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.01%
8144	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都甸支2#变台变压器（都甸）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.84%
8145	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支8#变台变压器（背阴）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	4.70%
8146	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	万增支5#变台变压器（万增）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.58%
8147	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线宫徐井支2#柱上变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.15%

8148	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103杨屯分33#变台变压器（杨屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.37%
8149	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分28#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.96%
8150	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	山咀支4#变台变压器（山咀）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
8151	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	白灰支14#变台变压器（梁屯）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	6.07%
8152	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大王屯分4#变台变压器（王大屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.24%
8153	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干91#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.88%
8154	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂支4#变台变压器（德茂）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-8.32%
8155	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	福生分12#变台变压器（福生）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.85%
8156	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	由屯支5#变台变压器(由	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	-7.03%

8157	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	和尚屯支9#变台变压器（徐坎）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	0.23%
8158	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干158#变台变压器（富贵村）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-8.46%
8159	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干185#变台变压器（李屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.82%
8160	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	迟屯支1#变台变压器（迟屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.92%
8161	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103兴元分40#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.04%
8162	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支19#变台变压器（八前）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%
8163	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	洪昌村支3#变台变压器（洪昌村）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-2.35%
8164	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	郭沟支1#变台变压器（郭沟）	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
8165	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元分63#变压器（中全福）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.13%

8166	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	前高支6#变台变压器（前高）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.36%
8167	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支36#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.91%
8168	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支5#变台变压器（刘屯）	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	4.31%
8169	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	学校支2#变台变压器(兽医站)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	7.25%
8170	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	王屯井支4#变台变压器（迟屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
8171	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	姜屯分18#变台变压器（姜屯）	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	4.22%
8172	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄沟支8#变台变压器（东黄）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.25%
8173	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分18#变台变压器（万巨）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.26%
8174	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	后富贵分2#变台变压器（后富贵）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.97%

8175	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103兴元分34#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	6.80%
8176	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	迟沟分29#变台变压器（迟沟）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	4.94%
8177	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	郭屯分4#变台变压器（郭屯）	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
8178	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	刘屯支26#变台变压器（刘屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.96%
8179	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	庙下东井分1#柱上变压器	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-8.36%
8180	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西高分4#变台变压器（后高）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	7.52%
8181	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	后沈分1#变台变压器（瓦北）	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	7.49%
8182	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	初沟分16#变台变压器（初沟）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-4.17%
8183	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103水泥干31#变台变压器（平山）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	0.43%

8184	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	后沈分15#变台变压器（后沈）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-6.51%
8185	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支11#变台变压器（白家乙	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.48%
8186	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干33#变台变压器（背阴	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
8187	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分8#变台变压器（大田）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	8.83%
8188	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙屯分11#变台变压器（孙屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
8189	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分22#变台变压器（北田）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.30%
8190	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	杨屯分10#变台变压器（瓦南）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-4.02%
8191	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	气站支3#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
8192	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线富贵干58#（永昌大井）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	5.65%

8193	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线王屯北支6#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.56%
8194	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线富贵干12#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
8195	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线大棚分6#（辽店大棚）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-9.29%
8196	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	白店井支4#柱上变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.53%
8197	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干141#变台变压器（山咀）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	1.78%
8198	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	辽西支4#变台变压器（郭屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.58%
8199	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分83#变台变压器(道士沟)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
8200	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分116#变台变压器（孙东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.60%
8201	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	袁沟分16#变台变压器（袁沟）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.93%

8202	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分100#变台变压器（小隈）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.07%
8203	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	小孙屯分32#变台变压器（乔屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-5.50%
8204	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	供销社分1#变台变压器（庙下东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.99%
8205	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于屯分13#变台变压器（洪昌于	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%
8206	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	山咀分2#变台变压器（菜园）	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	4.14%
8207	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分11#变台变压器（辽店）	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-9.40%
8208	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院分11#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-6.63%
8209	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	东窑支9#变台变压器（东窑）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
8210	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分4#变台变压器（杨树圈）	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	-5.71%

8211	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103于东支12#变台变压器（于东）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.80%
8212	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	前沈分7#变台变压器（前沈）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
8213	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	潘沟支4#变台变压器（潘沟）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.47%
8214	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	西窑支4#变台变压器（西窑）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-2.24%
8215	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	陈屯支3#变台变压器（陈屯）	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
8216	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	上川支11#变台变压器（上川	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.95%
8217	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	果园分2#（河沿）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.80%
8218	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	珍沟支9#变台变压器（振沟）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-2.88%
8219	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	管屯分3#变台变压器（管屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.43%

8220	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分3#变台变压器（永昌）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
8221	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分41#变台变压器（都沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.62%
8222	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干126#变台变压器（山头）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	0.90%
8223	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	东山分3#变台变压器（东山）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-1.54%
8224	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分7#变台变压器（佟屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.44%
8225	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	初沟分7#变台变压器（初店）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
8226	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	东台分1#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
8227	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线郭屯支4#(郭屯大棚)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-6.83%
8228	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	辽西南支2#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-9.06%

8229	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线后高棚支1(后高大棚)	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-7.62%
8230	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	松咀支7#变台变压器（松咀）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-1.65%
8231	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支22#变台变压器（八后）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-5.18%
8232	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	天园分1#变台变压器（天园）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	9.34%
8233	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄棚支3#变台变压器(黄棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
8234	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分59#变台变压器（王屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
8235	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干52#变台变压器(万巨村)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.18%
8236	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	福顺分3#变台变压器(苞米沟）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.20%
8237	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	福顺分15#变台变压器（福顺	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	4.98%

8238	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干182#变台变压器（李屯南）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-4.97%
8239	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	大金分32#变台变压器（邵西）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.43%
8240	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	邵东北支8#变压器（邵东）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.83%
8241	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	广大分10#变台变压器（广大）	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	8.17%
8242	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	背阴西支4#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.90%
8243	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分16#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.81%
8244	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	北田支1#变台变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	1.46%
8245	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分13#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
8246	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	大孙屯支2#变台变压器（大孙屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.69%
8247	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线邵东支1#（邵东屯东台）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.19%

8248	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	三门孙支6#变台变压器（三门孙）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
8249	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于屯分10#变台变压器（洪昌于	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.59%
8250	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂支16#变压	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
8251	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于西井支6#柱上变压器（于西屯井）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.92%
8252	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线迟沟分33#（迟沟屯北台）	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	2.18%
8253	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线富贵干196#（富贵村大井）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
8254	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂南支3#变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-3.98%
8255	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院分24#变压	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
8256	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院北支1#变压器（小院北台）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%
8257	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分37#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.52%
8258	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯南支2#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%

8259	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线赵西支2#（赵屯西台）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.87%
8260	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	东窑井支14#变台变压器（东窑）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
8261	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	杨沟支6#变台变压器（杨沟）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.76%
8262	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙西支1#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.75%
8263	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	南窑井支1#（大井）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.07%
8264	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙屯分19#变压	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
8265	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山北支14#变压	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.96%
8266	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山南支17#变压	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.73%
8267	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线刘屯南支6#（刘屯南台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.61%
8268	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线刘屯西支13#（刘屯西台）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
8269	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支46#变台变压器（西山大	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%

8270	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线兴元分75#（中全福屯东台）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.86%
8271	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	供电所支2#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.74%
8272	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线福顺东支1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
8273	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线迟屯井支7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.11%
8274	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线和尚屯井支1#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-8.37%
8275	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线于西井支8#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-9.81%
8276	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线大井分4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.82%
8277	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线平山井支1#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.97%
8278	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线瓦南井支7#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.99%
8279	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	林粉房支3#（林粉房总表）	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	1.69%
8280	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_黄圈支21#（黄圈）	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	-1.56%
8281	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上管支07#（安	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
8282	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	殷屯支06#（殷	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
8283	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_楼上干90-1#（黑岛住户）	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	9.39%

8284	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_徐堂支07#（徐堂	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.56%
8285	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_北李屯支06#（北李屯）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.78%
8286	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_楼上干12#(沈西屯)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-2.78%
8287	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_下孙沟北支07#（下孙沟北	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	6.22%
8288	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	白东支2#变压器(白东	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-9.68%
8289	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干132#变压器（张东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-1.57%
8290	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	北吴屯支19#（小李屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
8291	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	西大城支23#（西大城）	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	-2.57%
8292	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	侯西分09#（侯西屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-8.21%
8293	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	邹屯分10#变压器（邹	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
8294	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分70#（隋	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%

8295	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	饵料厂支1#（养殖公司住户）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.96%
8296	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_楼上干02#（靠山	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.72%
8297	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_凉水湾分03#（凉水湾屯）	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	5.59%
8298	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫岭支1#变压器（宫岭屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
8299	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分20#（梁	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
8300	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	侯西分02#(候中屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.46%
8301	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	周沟分30#（周沟屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
8302	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms_白西支03#变压器（白西屯）	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	4.59%
8303	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms_兰屯支26#（兰屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.33%
8304	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分55-1#(光辉韦炉)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-7.66%
8305	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	PMS_四门孙分41#（四门孙）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	7.43%

8306	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干82#变压器（岗	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-3.13%
8307	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	山南头分05#（山南头西	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
8308	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭二队分08#柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.68%
8309	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	高力坞支03#（高力坞屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.63%
8310	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	郭东北支6#变压器（郭屯北）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
8311	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队西支2#（蔡家七队西）变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.93%
8312	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	城街分2#（城街屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
8313	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分11#（孟	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.43%
8314	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	汪屯分10#（汪	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	5.99%
8315	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	东管支01#（楼上屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-3.93%
8316	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_冷家分46#（冷屯）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-7.15%
8317	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	下孙沟支04#（南李屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.34%

8318	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_冷家分24#（松树	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	7.57%
8319	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	吴屯分10#变压器(吴	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.46%
8320	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	卧龙提水分04#（卧龙南	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	5.36%
8321	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	浦屯支2#（浦屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	9.21%
8322	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉二队支4#(光辉二队)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-6.39%
8323	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	养殖场支2#变压器（大南岛西）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
8324	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	郭东北支1#变压器.（郭东屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.30%
8325	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_肖炉分04#（肖炉	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	6.93%
8326	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	大朴三四队1#（大朴三四队）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
8327	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	东坨南支1#（东坨）	20	32.00	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	-9.54%
8328	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于西分12#变压器（于	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-4.09%

8329	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	猪场分15#变压器（猪	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.55%
8330	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_冷库干33#（小于	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-8.80%
8331	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	船厂支08#（黄圈动迁	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
8332	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_冷家分34#（陈屯	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.31%
8333	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_孔西支2#（孔西屯）	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.24%
8334	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	西吴屯分1#（西吴屯）	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	9.84%
8335	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_黄圈北支03#（黄圈北屯）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	3.15%
8336	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	供电所分8#（沈南屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	7.48%
8337	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于屯干125#变压器（于屯大棚）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-8.76%
8338	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫前支13#变压器（宫前屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
8339	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分67#（浦屯大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.84%

8340	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_流网圈分24#（南台屯）	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	8.64%
8341	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	玉皇山分23#变压器（小刘屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-2.54%
8342	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	前洼支4#（前洼）	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-0.31%
8343	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms_葛沟支5#（葛沟）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-3.44%
8344	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms_小南岛支5#变压器（小南岛）	100	79.81	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	1.39%
8345	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_东北角分30#(东北角屯）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.16%
8346	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_姜屯支13#（姜屯	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-9.07%
8347	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_初口分06#（初口）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
8348	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	橡胶坝分12#（大朴橡胶	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
8349	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	看牛场分16#（看牛场）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.39%
8350	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宋屯支12#(宋屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-0.05%

8351	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干166#（大朴一队）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-0.09%
8352	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_于粉房支4#（于粉房屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
8353	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	小孙屯支5#（小孙屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
8354	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	冷家分07#（沈	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.55%
8355	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	冷家分17#（松树岚北	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.76%
8356	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_张屯分1#（张屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
8357	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_扇子石支10#（扇子石）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.44%
8358	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_宁屯支04#（宁屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.07%
8359	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干119#变压器（于屯动迁户）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-2.04%
8360	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	供电所分7#（黑岛供电所）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.65%
8361	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干10#变压器（山南头东）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.73%

8362	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	南岛分04#（董	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.51%
8363	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于北分06#变压器（于	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
8364	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	看牛场分10#（看牛场西）变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.19%
8365	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	景岚分13#（大堡五队）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	8.16%
8366	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	王屯分03#（王	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
8367	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	后洼分04#（后	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.00%
8368	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	王庄支3#（王庄屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.76%
8369	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	黄圈支14#（王	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	-4.87%
8370	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_王圈支1（王圈动迁	10	20.00	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
8371	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上线201陈屯支2#（陈屯南台）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	9.02%
8372	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	水产支1#（牛石圈）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.01%
8373	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上干18#（沈东屯）	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	2.05%
8374	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	孔东支3#（孔东屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-5.58%

8375	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_下孙沟支29#（下孙沟）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%
8376	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干165#（大朴二队）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.99%
8377	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	腊树院分08#（腊树院总	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-4.54%
8378	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干102#（蔡家四、五队）	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-0.63%
8379	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于西分04#变压器（于	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.95%
8380	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	大棚分3#(腊树院大棚)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
8381	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	肖窝棚支4#（肖窝棚屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.72%
8382	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	PMS_黄岭干97#（蔡家二	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.46%
8383	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	庙上支9#（庙上屯）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
8384	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	10千伏黄岭线周沟分40#变	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.99%
8385	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	10kV楼上线南李东支7#柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	9.47%

8386	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	四门孙分17#(葛甸)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.94%
8387	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干25#(卧龙北台)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-6.53%
8388	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms_东北角分19#（张粉房屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.55%
8389	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上孙沟分3#（上孙沟）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.66%
8390	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	北吴屯支29#（北吴屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
8391	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	四门任支2#（四门任屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.47%
8392	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上管支14#(上管屯)	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	9.44%
8393	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	后梁支10#（后梁屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.33%
8394	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	潮海珠分05#（潮海珠屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	6.49%
8395	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	台山支19#（台山屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.99%
8396	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分34#(光辉一队)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%

8397	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_三队支06#（冷屯动迁户）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	1.51%
8398	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队支1#（蔡家七队）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-2.54%
8399	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	西大城支11#（东大城屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
8400	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	小林屯支3#（小林屯）	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	0.44%
8401	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	冷沟支8#（隋圈屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-0.41%
8402	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干56#（黄岭三队）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.58%
8403	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分03#(黄岭一队)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-7.21%
8404	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干136#变压器（张西）	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-7.38%
8405	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	冷库干48#(东沟屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-6.15%
8406	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	泡沿分17#（泡沿屯）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.71%
8407	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_冷家分59#（冷家尹	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.12%

8408	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms_东管支07#（东管	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.66%
8409	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	牛石圈分21#（南孙屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.05%
8410	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上干49-1#（西阳宫	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	5.44%
8411	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干131#（蔡家八队）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
8412	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家虾场分06#（蔡家一	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.63%
8413	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉四队支4#（光辉四队）	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	7.95%
8414	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	沙包分12#（沙包屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.86%
8415	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	周沟分14#（郭	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
8416	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫屯支7#变压器（宫东屯）	50	63.46	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	-0.88%
8417	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分38#（光辉三队）	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-2.82%
8418	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	孙屯支09#（孙	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	6.55%
8419	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	大南岛分48#（大南岛东	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-8.30%

8420	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队北支4#（蔡家七队北）变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.80%
8421	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	东赵店分3#变压器(赵店东屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.04%
8422	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干9#变压器(西队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.57%
8423	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	胡营分21#变压器（胡	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.26%
8424	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干75#变压器（孙卜一队）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	9.46%
8425	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	小孤山东队支6#变压器（东队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
8426	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	孙堡三队分3#变压器（孙堡三队）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	8.93%
8427	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	小毕屯分9#变压器(小毕	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-6.49%
8428	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	靠山分3#变压器（靠山屯）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-8.49%

8429	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干68#变压器（孙卜二队）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.14%
8430	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	庙上西支3#变压器（庙上西队）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
8431	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	庙上东支2#变压器（庙上东屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.22%
8432	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	胡营分11#变压器（大毕屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.80%
8433	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	西赵店分2#变压器(赵店西屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.83%
8434	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	西庄支7#变压器(西庄)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
8435	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分17#变压器(娄屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
8436	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小丁屯支7#变压器（小丁屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	8.69%
8437	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分11#变压器(光华	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	6.75%
8438	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小刘屯支1#变压器（小刘	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.59%

8439	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	高堡干12#变压器（8155部队房地产）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
8440	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分55#变压器(刘洼)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	6.54%
8441	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	高堡干46#变压器（小	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
8442	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小杨屯分1#变压器（小杨屯）	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	-7.05%
8443	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	娄营支5#变压器(娄营屯)	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.61%
8444	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分7#变压器(上卧龙)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-5.99%
8445	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	庙下支4#变压器(庙下屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.60%
8446	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	娄西支5#变台变压器（娄东）	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.84%
8447	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯支3#变台变压器（于西）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.29%
8448	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	虎西支9#变压器（虎西）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-2.67%

8449	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关里支24#变压器（榆树房刘屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.15%
8450	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	高力沟支9#变压器（高力沟）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-0.54%
8451	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关西支2#变台变压器（关西）	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-3.46%
8452	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	10kV和平线移动支4#变台	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
8453	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前姜支1#变台变压器（姜西）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
8454	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	吴炉大棚支3#变压器(吴炉蔬菜大	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	0.52%
8455	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	隈前支2#变压器（隈前屯）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-6.43%
8456	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜屯支3#变压器（姜屯村）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
8457	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前姜分7#变压器（前姜屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.53%

8458	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯分34#变台变压器（卧龙	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.83%
8459	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	娄西支10#变台变压器（娄西）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	0.54%
8460	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	马西支11#变台变压器（马东	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-0.87%
8461	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	后炉支7#变台变压器（后炉）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-5.09%
8462	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	闫沟支15#变台变压器（闫沟	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.90%
8463	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	周屯支12#变台变压器（周屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-0.88%
8464	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆西支6#变台变压器（榆西）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
8465	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关东分3#变台变压器（关东）	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-9.65%
8466	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯东支1#变台变压器（邵屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.48%

8467	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关沟支4#变压器（关沟屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%
8468	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平线韩沟支1#变台	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.94%
8469	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大陈分15#变台变压器（大陈	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	9.98%
8470	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	宋屯支3#变台变压器（宋屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.56%
8471	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔沟外支1#变压器（崔沟外屯）	10	49.00	4.10	4.10	未进入负面清单	否	无	0.67%
8472	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯分1#变台变压器（和平工业）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-0.78%
8473	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	丁南支2#变台变压器（丁南屯）	50	65.00	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	6.44%
8474	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支9#变压器（孙营一队）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
8475	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东果林分8#变压器(东果林)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-6.71%

8476	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔沟分39#变台变压器（崔沟	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.94%
8477	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜隈砖厂支19#变压器（大徐屯））	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-7.26%
8478	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东炉支2#变台变压器（东炉屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.28%
8479	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小窑支1#变台变压器（小窑）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	1.28%
8480	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	王屯支5#变台变压器（王屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-0.17%
8481	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	西口支13#变台变压器（西口）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-4.04%
8482	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房分17#变压器（后	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
8483	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分105#变压器（孙营三队）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%
8484	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支4#变压器（孙营二队）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-9.55%

8485	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	王沟支12#变压器（王	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
8486	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小徐屯支2#变压器（小徐屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
8487	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平分106#变台变压器（小丁屯）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-8.69%
8488	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	山后分38#变压器（小宋屯）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-6.01%
8489	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	卧龙支3#变压器（卧龙屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.35%
8490	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐粉坊支16#变压器（徐粉房屯）	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-1.52%
8491	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	马西支26#变台变压器（马西	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.95%
8492	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	陈西支4#变台变压器（陈西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
8493	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	周屯支3#卞屯变压器（邵炉屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.84%

8494	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大王屯支10#变压器（大王屯）	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-3.66%
8495	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分133#变压器（赵屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.03%
8496	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平分93#变台变压器（大丁	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	7.05%
8497	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	隈后支1#变压器（隈后屯）	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
8498	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	刘屯支3#变台变压器（刘屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-2.04%
8499	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前炉支5#变台变压器（前炉）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	4.09%
8500	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐营东支2#变压器（徐营东）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-4.00%
8501	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	张店分6#变台变压器（张店）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
8502	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	山后分111#变压器（山后屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.45%

8503	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐营大棚支1#变压器(徐营大棚)	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-1.69%
8504	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	富沟支7#变台变压器（富沟屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.41%
8505	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大刘屯支4#变压器（大刘屯）	80	31.00	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	-0.21%
8506	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	龙母分55#变台变压器（于洼	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	7.21%
8507	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	卞屯支6#卞屯变压器（卞屯）	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	4.17%
8508	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔屯支1#变压器（崔屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-2.62%
8509	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关中支1#变台变压器（关中）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	6.43%
8510	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分9#变台变压器（庙沟屯）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-3.60%
8511	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房分30#变压器（郑	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.59%
8512	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	塘坊支1#变压器（塘坊）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-7.29%

8513	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平线徐营支14#变压器（徐营南	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-2.97%
8514	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	张沟支1#变压器（张沟）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
8515	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房支5#变压器（榆东）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-1.67%
8516	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小沟分3#变压器（小沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.64%
8517	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东果林支20#变压器（东口屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.11%
8518	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	丁家小学支1#变压器（丁家小学）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
8519	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	陈东支5#变台变压器（陈东）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.26%
8520	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐粉坊支21#变压器（张家炉）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%
8521	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜东分4#变台变压器（姜东屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.07%
8522	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大陈闫沟支7#变压器（闫沟屯）	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	2.41%

8523	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	于东支3#变台变压器（于东）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.43%
8524	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	赵泡支4#变压器（赵泡）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.83%
8525	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支12#变压器（孙营一队）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.08%
8526	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	鄂营支13#变压器（鄂	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.43%
8527	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	迟屯支2#变压器（迟屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.61%
8528	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	镇东支5#变台变压器（镇东）	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	8.67%
8529	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上村分3#变台变压器（瓦房）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.87%
8530	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	后小宋支5#变压器（后小宋）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	0.77%
8531	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	祝沟分46#变台变压器（祝沟	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.50%
8532	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	董屯分3#变台变压器（董屯）	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-1.48%

8533	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	沟南支4#变台变压器（沟南屯）	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	6.49%
8534	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上模块局支2#变压器(川南屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	9.29%
8535	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	祝沟分33#变台变压器（李屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.97%
8536	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	宋东分10#变压器（宋东屯）	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-6.01%
8537	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	长岭支1#变台变压器（长岭）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-0.13%
8538	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	小孙屯支15#变压器（小孙屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.26%
8539	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	英烈士分15#变压器（年	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%
8540	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	凉水湾分1#变压器（吴屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
8541	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	宋西支3#变压器（宋西屯）	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	9.54%

8542	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	碰头店分7#变台变压器（碰头店）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.34%
8543	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	沟北分9#变台变压器（沟北屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.54%
8544	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上屯支3#变压器（小郭屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-4.75%
8545	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	东瓜川支9#变台变压器（川北屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-0.94%
8546	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	前小宋分12#变压器（前小宋）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.22%
8547	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	凉水湾支1#变台变压器（凉水湾屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
8548	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	任沟支13#变台变压器（任沟	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	2.09%
8549	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	两东支2#变台变压器（两东）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	2.65%
8550	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上屯支15#变压器（桥上屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.43%

8551	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上干108#变台变压器（曲卜屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	2.18%
8552	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	两西支1#变台变压器（两西）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.35%
8553	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	大郭屯支6#变台变压器（大郭屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	1.71%
8554	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	华联支1#变台变压器（华联街）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-4.20%
8555	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	栈房分6#变压器（栈房屯）	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	9.85%
8556	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	桥上干2#变台变压器（小沟台山）	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-7.42%
8557	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	孤山干72#变台变压器(移民小	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
8558	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	桥头分3#变台变压器(桥头屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
8559	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	孤山干80#变台变压器(集镇台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.96%

8560	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	吴炉屯支5#变压器（吴炉屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
8561	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	六队支7#变压器（六队）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-1.08%
8562	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	王庄支5#变压器（王庄屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.01%
8563	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈屯支10#变压器（曹隈屯）	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	5.43%
8564	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支83#变压器（唐后屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.08%
8565	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	光华大棚支5#变压器（光华大棚）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-6.27%
8566	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小高屯分5#变压器（小高屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.70%
8567	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支75#变压器（唐前屯）	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	6.95%
8568	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	东炉支2#变压器（东炉屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.02%

8569	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	单屯北分6#柱上变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
8570	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山嘴西支4#（山嘴西屯）柱上变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-2.02%
8571	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三队支2#变压器（三队）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-2.03%
8572	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小房身分36#变压器(白东	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%
8573	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	白西支4#变压器(白西屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-2.35%
8574	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西炉支20#变压器（西炉屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
8575	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	八队支3#变压器（八队）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-2.82%
8576	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	前王窑支4#变压器（前王窑屯）	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	7.56%
8577	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小房身分48#变压器(孤家	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-8.33%
8578	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	唐屯支9#变压器（唐屯）	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
8579	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山咀北支4#（山咀北屯）柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.82%

8580	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	下卧龙支8#变压器（下卧龙）	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	2.71%
8581	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	后王窑屯支1#变压器(后王窑)	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-3.90%
8582	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小区支1#变压器（移民小区）	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-4.18%
8583	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	姑嫂石支6#变压器(小房身屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.99%
8584	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	单屯分4#变压器（单屯）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	4.93%
8585	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西高卜分10#变压器（高卜西屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	7.56%
8586	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	田窑支22#变压器（田窑屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-8.47%
8587	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小张屯支3#变压器（小张屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-2.41%
8588	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小白屯支5#变压器（小白屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%

8589	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山嘴分6#变压器（山嘴屯）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-0.07%
8590	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	田屯支5#变压器(田屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.09%
8591	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西炉支7#变压器（曹隈大棚）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	1.72%
8592	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分19#变压器(集镇	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.71%
8593	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	吴炉线104三尖泡分33#变压器（小洼	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
8594	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	高卜东屯支1#变压器（高卜东屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
8595	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	大任屯支8#变压器（大任屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-9.47%
8596	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支59#变压器（于店屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.73%
8597	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分76#变压器（三尖泡五队）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-3.06%

8598	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分16#变压器(集镇西屯)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-3.12%
8599	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	二队支4#变压器（二队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.31%
8600	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	一队提水支5#(山嘴大棚)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.22%
8601	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支21#变压器（王店屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
8602	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河线蒿房南支6#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
8603	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	蒿信支19#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
8604	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	李屯支7#（千太李屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	5.19%
8605	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	庙前支7#（庙前屯）	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.18%
8606	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大七支2#（大七屯）	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	0.19%
8607	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	五队支2#（千太五队）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-9.66%
8608	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	荐屯支7#（横道河荐屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.57%
8609	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	烧锅分3#（烧锅屯）	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-8.88%

8610	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	铅矿支1#（温泉汤沿屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-0.86%
8611	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	聂屯支5#（温泉聂屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-0.90%
8612	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小七支9#（温泉小七屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.27%
8613	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小岭分3#（小岭屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	8.06%
8614	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	一里庄分3#（一里庄屯）	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
8615	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干119#（偏坡冷屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	5.30%
8616	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干102#（新开岭西）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
8617	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	干沟支11#（干沟屯）	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%
8618	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干258#（河南屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
8619	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干255#（横西屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
8620	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干248#（横东屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-1.20%
8621	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干214#（三道河屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.82%

8622	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干354#（达子房屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.03%
8623	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	农场分16#（温泉孤山）	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
8624	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	后屯分1#（后屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.34%
8625	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分74#（聂屯东）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.06%
8626	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分107#（刘屯蒿房）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.65%
8627	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分6#（福德屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%
8628	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	梁屯分2#（偏坡梁屯）	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	8.39%
8629	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分128#（温泉东地屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
8630	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	火石岭分7#(火石岭屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.41%
8631	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	砖厂分45#（双岭屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	6.61%
8632	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	农场分27#（温泉李屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	7.35%
8633	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分23#（山咀北房	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.37%

8634	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分39#（上下张）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-2.66%
8635	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	梁沟分2#（梁沟屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-0.48%
8636	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陶屯分6#（头道岭屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.48%
8637	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分35#（大阳沟张	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
8638	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	半截沟分12#（下张西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.26%
8639	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陶屯分26#（陶	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.24%
8640	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	高山前支4#（高山前屯）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-4.08%
8641	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	木先沟支10#（木先沟屯	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.51%
8642	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分9-1#（大七棚区）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.35%
8643	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小区支4#（包店小区）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%
8644	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	王屯支47#（王	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
8645	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	韩屯支4#（温泉韩屯）	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
8646	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	徐屯分3#（徐屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	9.93%

8647	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	新东分1#（新开岭东）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	4.57%
8648	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	半截沟分37#（上张屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
8649	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上吴支7#（吴屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.51%
8650	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分150#（温泉宫屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.76%
8651	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	九如支5#（温泉九如屯）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.15%
8652	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干269#（岭西屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
8653	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干139#（姚屯）	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
8654	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分48#（洋	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-6.99%
8655	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分49#（大阳沟腰	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	5.11%
8656	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陈屯支2#（大阳沟陈屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.12%
8657	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分20#（大阳沟下房身）	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
8658	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	赵屯支2#（大阳沟赵屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.80%

8659	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	下王支2#（下王沟屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-5.74%
8660	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	王屯支4#（茧场屯）	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	-9.47%
8661	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上王支2#（上王沟屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.22%
8662	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干158#（前后坡屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.76%
8663	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分128#（楼下宋屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.58%
8664	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上吴支23#（上吴屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.55%
8665	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	朱房支11#（温泉朱房	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.06%
8666	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	下张东支1#（下张东屯）	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
8667	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	蒋屯分1#（偏坡蒋屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.68%
8668	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	包店支12#（温泉包店）	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	-4.07%
8669	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	孤水支4#（孤山小区）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-3.43%
8670	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大姜屯分3#（大姜屯南）	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	8.75%

8671	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	南岭分2#（南岭屯）	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-1.90%
8672	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分76#（福胜屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.15%
8673	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分149#（大阳沟任屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.75%
8674	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	东李屯分21#（千太四队）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.05%
8675	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河线刘屯南支8#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.57%
8676	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	吴西支13#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
8677	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线陶东支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.62%
8678	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线陶水支15#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	8.13%
8679	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线上吴东支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.77%
8680	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分92#（于屯东）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.41%
8681	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于南支1#（于屯南）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.05%
8682	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干135#（崔店村半截沟）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.85%

8683	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干149#（崔店村隋屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.39%
8684	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	木铺分7#（长巨村木铺）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-3.69%
8685	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干19#(长巨村东岭）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	1.63%
8686	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干94#（崔店村崔	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.61%
8687	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干87#（崔店村八	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	5.75%
8688	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干124#（崔店村周屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	0.08%
8689	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	四队支1#（崔店村四队）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
8690	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	六队支1#（崔店村六队）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.61%
8691	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分57#（崔店村二	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
8692	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分81#（崔店村于	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.83%
8693	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	头道沟分12#（崔店村泡	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.68%

8694	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	曹沟支17#（崔店村曹	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
8695	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	三道沟分23#（崔店村三道沟）	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	8.52%
8696	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	二道沟分31#（崔店村二道沟）	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	9.41%
8697	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	崔北分7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-8.46%
8698	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干9-1#(长九大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
8699	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干55#（崔店村宫	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
8700	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	头道沟分53#（崔店村头道沟）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	3.07%
8701	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	卫东分1#（崔店宫屯小区）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.73%
8702	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	同顺支17#（崔店村三	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-4.03%
8703	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	六队南支1#（崔店大棚）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.57%
8704	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	长九分4#（长巨村九队）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-9.41%
8705	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	崔东分7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	8.38%

8706	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏隋屯线泡沿东支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.36%
8707	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏隋屯线头道沟7#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	5.76%
8708	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯线隋屯西支4(隋屯	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.04%
8709	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯线张西支1(张屯西)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.45%
8710	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	二道沟分53#（二道沟东）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%
8711	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小龙潭西支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.46%
8712	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小龙潭东支2#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%
8713	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线五道沟北支5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
8714	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	河顺西支1#（河顺西）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
8715	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	供电所支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
8716	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线五道沟东支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.65%
8717	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线华店东支1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.51%
8718	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长太支2#（小姜屯）	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清单	否	无	-3.68%

8719	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	高峰支51#(下坎屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.46%
8720	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分221#(山嘴屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.51%
8721	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分160#(小龙潭屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
8722	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分251#(谭卜屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
8723	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	吕屯支2#(吕屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-8.63%
8724	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分241#(杨树沟屯)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	9.87%
8725	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	兴隆支32#(兴隆屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.55%
8726	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大叶沟支1#(赵卜屯)	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	-7.99%
8727	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大于支1#(小周金屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
8728	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大叶沟支9#(大叶沟屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.90%
8729	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	柳庄支11#(柳庄屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%
8730	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	横道河干14#（长巨屯大棚小区）	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-5.08%

8731	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分138#（华店屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
8732	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长十分8#(长巨十队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-8.54%
8733	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分26#(千太一队)	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
8734	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	曲隈支4#（曲隈东）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
8735	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分69#(步云山腰岭	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.78%
8736	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	高峰支4#(大杨屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
8737	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	龙谭支15#(五道沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
8738	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	下泮支1#(下泮屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.31%
8739	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	龙谭支106#(三道沟屯)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-8.63%
8740	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	庙沟支17-1#(庙沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.19%
8741	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大川支1-1#(大川屯)	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	6.88%
8742	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	庙沟支7#（人和屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.83%

8743	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	四道沟支9#(四道沟屯)	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
8744	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	东沟分32#(长巨五队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-9.00%
8745	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	刘屯支4#（长巨刘屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	4.94%
8746	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大于支44#(于屯庙岭)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-6.67%
8747	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长太支12#(长太屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.05%
8748	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小姜屯分1#(小姜屯棚区)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	9.67%
8749	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	东沟分25#（长巨四队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.92%
8750	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	金粉支7#(长巨三队)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.30%
8751	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大周支1#（大周屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.48%
8752	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	马屯支3#(马屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.73%
8753	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	半截沟支2#(半截沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
8754	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	兴隆支25#(太平屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%

8755	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长巨分6#(长巨一队)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.49%
8756	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10kV种茧线柳庄支20#（柳庄东屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.51%
8757	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	林屯支6#(长巨六队)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.04%
8758	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分40#(曲隈西屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.81%
8759	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谦太支2#(大姜屯北)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	2.53%
8760	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	井上沟支12#(井上沟屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
8761	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10kV种茧场线河顺东支1#（河顺东）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.15%
8762	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	金屯支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.98%
8763	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小周东支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.50%
8764	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10千伏种茧场线吕屯支11#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.77%
8765	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10千伏种茧场线吕屯北支6#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.39%

8766	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线姜北支1(小姜屯北)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.88%
8767	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线大周西支1(大周西台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.11%
8768	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线长十分13#(窑头南)	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	8.75%
8769	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大毕屯分9#（于屯）	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	7.02%
8770	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大圈干67#（高屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-7.59%
8771	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_小杨屯支5#（票网）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.57%
8772	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_毕屯北支1#（毕北）	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	9.95%
8773	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大毕屯分24#（毕南）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.47%
8774	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大圈分12#（调场居	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
8775	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	大圈线银行支5#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.25%
8776	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_董屯南支3#（董南屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	6.48%

8777	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	恩桥支1间1#（小杨屯）	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-9.77%
8778	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_渔业冷库分2#（水产住户）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
8779	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大圈分22#（大圈西	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%
8780	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_蒋亮分16#(姜亮屯)	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	4.08%
8781	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_蒋亮分6#（孙屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-4.08%
8782	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大屯分4#（大屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.78%
8783	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_兴隆分7#（十四中居民）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	6.14%
8784	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	国成支1#（东山屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
8785	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_于岚分2#（于蓝）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
8786	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_邢屯分4#(邢屯)	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	6.54%
8787	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_大王屯分3#（大王屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	0.81%

8788	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_陶屯村分1#（陶屯村居民）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
8789	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	大圈干于东支6#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.90%
8790	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_陶屯分13#(陶屯)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.17%
8791	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_董屯分1#（董北屯）	80	21.00	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	-3.54%
8792	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_镇冷库支3#(大圈	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-5.28%
8793	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_邮局支9#（于振才）	125	47.00	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	3.08%
8794	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms_小王屯支3#(小王	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
8795	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	常南分19#(常北屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
8796	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	鲁屯支3#(鲁屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	1.65%
8797	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	孙屯分25#(孙	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	9.13%
8798	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	于坎支9#（于坎）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
8799	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	常南分8#(常南屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
8800	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	孙屯分14#(前于屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.82%

8801	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	大邵线大邵北分6#（大邵屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.50%
8802	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	邹屯支18#(邹	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-9.87%
8803	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	大邵干67#(龙凤屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.64%
8804	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	东王支3#(东王屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.21%
8805	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	岳隈分25#(岳隈屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
8806	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	前王分2#（前王屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.67%
8807	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	岳隈北支1#（岳隈北屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.19%
8808	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	丁屯支1#(丁屯)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%
8809	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	大邵干108#（邓屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.92%
8810	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	东王支15#(曲	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-5.40%
8811	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	沙河分2#(北沙河屯)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	2.53%
8812	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	大邵干100#（东邵屯）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	9.57%
8813	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	后王支3#（后王屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.17%

8814	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	大邵北分24#（大邵北屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	9.06%
8815	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	大邵南分1#（大邵南屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
8816	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	山嘴分3#(山嘴屯)	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	8.26%
8817	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	邹屯支4#(林屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	3.02%
8818	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	南沙河分4#（南沙河屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
8819	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	岳隈分4#(福义屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.06%
8820	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	后于支8#(后于屯)	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
8821	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	高滩支1#（高滩小区）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.09%
8822	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	邓屯南支1#'(邓屯南）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-6.64%
8823	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	李屯支5#（李屯）	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	3.14%
8824	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分39#（大西屯）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-3.29%
8825	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分45#（大中屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.20%
8826	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房干17（西港居民）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	1.39%

8827	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西方身分15#（东房身）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
8828	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	于庄支2#（于庄屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
8829	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	东果林支03#（东果林屯）	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-2.59%
8830	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分1#（车屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	2.34%
8831	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	林坨支3#（林坨屯）	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
8832	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	敬老院分8#（小孙屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.49%
8833	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗西分5#（下栗屯）	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
8834	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	张屯支3#（张屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-3.80%
8835	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	张东支8#（张东屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.10%
8836	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分25#（东腰屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-2.79%
8837	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	岳屯分4#（大杨屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.89%
8838	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分24#（西南沟屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	9.04%
8839	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分14#（西腰屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	7.12%

8840	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘西支3#（刘西屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.41%
8841	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	下川分48#（绿杨屯）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-2.30%
8842	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	南王沟支5#（南王沟屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.93%
8843	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川后支4#（川后屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%
8844	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	鲍岚支2#（鲍岚屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.72%
8845	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	下川分92#（鲍岚东屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.75%
8846	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分32#（火石岭屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.05%
8847	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	小西支23#（小西屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	2.75%
8848	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分16#（南房身屯）	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-9.54%
8849	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	徐屯支45#（徐	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	9.93%
8850	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川前支20#（川前屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.54%
8851	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西南沟支8#（西南沟北屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.22%

8852	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分41#（大青屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
8853	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分46#（大东屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	0.72%
8854	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	小东支1#（小东屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-7.78%
8855	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	医院分2#（小区）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	3.56%
8856	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗东分15#（栗东屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
8857	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分7#（辛屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.88%
8858	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗西分9#（栗西屯）	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
8859	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗东分8#（天成小区）	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-8.68%
8860	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分20#（供销社）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.38%
8861	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	邹沟支7#（邹沟屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-9.41%
8862	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘庄支4#(段兰屯)	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-3.15%
8863	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房干42#（刘东屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-6.35%

8864	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	林炉支2#（林炉屯）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-6.74%
8865	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房线栗子房干80#（辛西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
8866	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	地音河南分5#（低音河南）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	6.58%
8867	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支1#(小杨屯)	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	3.11%
8868	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分6#（前刘屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	8.49%
8869	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	管厂支3#（派出所小区）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.56%
8870	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘西南支2#（刘西南屯）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-7.95%
8871	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西方身分20#（西房身屯）	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-1.47%
8872	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	贾屯支3#（贾屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.04%
8873	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰大棚支1#（砬腰大棚）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.61%
8874	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	中腰支2#（中腰屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.39%
8875	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	岳屯分23#（岳	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	-4.18%

8876	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川中支2#(川中屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.11%
8877	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支21#(赵	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-9.14%
8878	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支10#(刘窝沟)	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-4.69%
8879	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗小区支3#（栗小区）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-0.18%
8880	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西王沟支2#（西王屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.76%
8881	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	王来店支3#（王来店屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
8882	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	东房身大棚支4#（东房身大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
8883	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分10#（李卜屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
8884	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房线栗子房干21#	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	-3.48%
8885	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘庄支14#（刘庄屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.31%
8886	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西岗支1#变压器（西岗小区）	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
8887	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分24#（火石岭大	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	0.70%

8888	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_供销社支21#（南小区）	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	0.74%
8889	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_邮局支10#（油站小	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-2.21%
8890	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_风东分5#（冯东屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
8891	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_翁岭分19#（翁岭	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	5.77%
8892	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_栾屯支31#（栾屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
8893	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_庙沟支1#（庙沟屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-2.81%
8894	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	风屯支1#（风屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-3.55%
8895	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_风西分8#（风西屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-6.04%
8896	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_赵屯分8#（赵屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
8897	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_吴店支4#（吴店屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	8.66%
8898	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_栾屯支9#（范屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.12%
8899	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_栾屯支19#（刘炉	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	2.56%

8900	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_草垛门支1#（草垛门屯）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-5.80%
8901	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_姜油坊分2#（姜油坊屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
8902	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_潘屯分1#（潘屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	9.00%
8903	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_陈屯分4#（陈屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	5.42%
8904	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_西沟分46#（西沟	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
8905	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_二风支2#（二风屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.86%
8906	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_西沟分28#（三凤	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-4.41%
8907	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_前哨干35#(于沟屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.51%
8908	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_前哨干82#（小吕	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
8909	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_后牛分6#（后牛屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
8910	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_鳐岭支12#（鳐岭	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.11%

8911	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_西沟分35#（三风大	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.29%
8912	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_砖厂支3#（草们大棚）	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
8913	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_姜屯分5#（姜屯）	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-0.71%
8914	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_卧龙支2#（吴腰屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-6.69%
8915	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_供销社支25#（政府小区）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
8916	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_邮局支2#（北方小区）	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	8.39%
8917	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_周岚支12#（周岚	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-5.96%
8918	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_大吕屯支4#（大吕屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
8919	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_前哨干103#（前牛屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	4.49%
8920	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_卧龙支4#（卧龙屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
8921	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	10千伏前哨线周岚支20#（周岚	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	-7.56%

8922	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms_王腰支2#（王腰屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.88%
8923	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	前哨线所内分1#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.87%
8924	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	富民支6#箱变1	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	7.51%
8925	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	富民支6#箱变2	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.48%
8926	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后东支11#（粉后东屯）变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.48%
8927	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	PMS_红有支4#(风卜红有居	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%
8928	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	同春支5#（同春屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.35%
8929	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分14#（德元屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-6.75%
8930	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	梁屯支12#（梁	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
8931	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鞠屯分36#（鞠	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-2.59%
8932	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	郑屯分12#（郑	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.51%
8933	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分35#（秦	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-9.54%
8934	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分18#（粉前屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-6.37%
8935	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鱼圈支16#（小曲屯）	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-6.81%

8936	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	松树沟分09#（松树沟屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-4.79%
8937	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	PMS_蔡东支3#（蔡东屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.41%
8938	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分12#（泮屯）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-1.56%
8939	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分59#（于粉房屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.06%
8940	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉大棚支07#（张炉大	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	5.27%
8941	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鱼圈支7#（初屯）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-1.74%
8942	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	姜卧龙支21#（姜卧龙屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-1.23%
8943	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	沙金房支14#（沙金房屯）	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	2.93%
8944	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	风堡居民支10#（风堡居民南）变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-7.36%
8945	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	回生德支2#（回生德）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.43%
8946	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	任屯支1#（任屯）	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	9.73%
8947	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分67#（石牌坊屯）	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	2.59%

8948	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	邵屯支19#（邵	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	9.44%
8949	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大曲支3#（大曲屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	9.05%
8950	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	孙炉支02#（孙炉屯）	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	9.46%
8951	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	梁屯支04#（蔡西屯）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-0.54%
8952	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鞠屯分30#（陈	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
8953	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	北王支19#（北王屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-7.26%
8954	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	地音河分7#（地音河屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	3.00%
8955	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分95#（三阳屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.67%
8956	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后北支8#（粉后北屯）	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-6.51%
8957	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大王屯分6#(大王屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	6.82%
8958	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉支02#（张炉屯）	20	38.00	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	-2.50%
8959	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分18#（纪屯大棚）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.62%
8960	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分26#（记	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-0.13%

8961	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分55#（王店屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.66%
8962	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张屯分1#（张屯）变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.33%
8963	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	花院干135#(永记屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.76%
8964	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	西房身西支2#（西房身西屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.23%
8965	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分47#（张炉南屯）	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	5.21%
8966	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	邵屯支08#（伊	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.01%
8967	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分39#（北王沟屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-4.92%
8968	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分46#（老虎房屯）	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-7.88%
8969	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	于沟支1#（于沟屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
8970	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	南王支02#（南王屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.06%
8971	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	半道支07#（半道屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.62%
8972	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后东支1#（粉后屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.78%

8973	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	小刘屯支15#（小刘屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
8974	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦店支02#（秦店屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
8975	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	温屯支05#（温	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-5.86%
8976	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分29#（曲木房大	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
8977	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大沟支10#（大沟屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	0.00%
8978	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张沟支02#（张沟屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	8.05%
8979	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	二风后支09#（二风后屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%
8980	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	松树线大宝支6#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
8981	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	蔡屯支02#（蔡	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.49%
8982	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分32-1凤堡居民北	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.85%
8983	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_轻工分7#(轻工居民)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.98%
8984	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分59#(曹沟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.67%
8985	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_轻工分7#(今晨家园)	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%

8986	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_姚屯支3#(姚屯)	30	25.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.74%
8987	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_水泵分6#(兴隆居民)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	0.72%
8988	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分79#(协成屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.71%
8989	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_后沟支3#(大屯居民)	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	-5.42%
8990	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_后沟支10#(后沟屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	8.24%
8991	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_房身分5#（刘屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.73%
8992	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_大圈干11#（刘屯小	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-0.94%
8993	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_潮河沿支14#(潮河沿屯)	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
8994	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分37#(染房屯)	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	0.94%
8995	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_南岭支2#(南岭屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
8996	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_轻工分3#(兴隆小区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.89%
8997	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_小屯支4#(小屯)	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-2.61%

8998	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_隋岚支8#(隋岚)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.75%
8999	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分43#(李沟屯)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.24%
9000	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分28#(孙屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.20%
9001	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_大屯虾场支11#(潮沟二队)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-6.87%
9002	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分72#(徐屯)	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	2.42%
9003	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_房身分13#（房身	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
9004	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_隋岚北支2#（隋岚北屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.70%
9005	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms_协成分53#(贾屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.46%
9006	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支17#（老虎洞屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.27%
9007	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10千伏协成线协成分35#（染坊东	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.17%
9008	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10kV协成线兴隆居民支1#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	8.76%

9009	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	市场支3#（兴隆岗）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.40%
9010	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支37#（老虎洞东	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.99%
9011	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支48#（老虎洞西	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
9012	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	前徐支8#（徐屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	1.37%
9013	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支46#（李	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.86%
9014	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	大团支5#（东西谭屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
9015	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	孙沟支28#（孙沟屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
9016	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山南支10#（山南屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
9017	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支13#（张席房）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%
9018	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	姜屯支14#（姜	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	7.93%
9019	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支26#（于沟屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-9.59%
9020	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	刘染坊支15#（刘染坊）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
9021	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支1#（程屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.90%

9022	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	鞠屯支14#（鞠	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.64%
9023	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	徐染坊支3#（徐染坊）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.56%
9024	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	姚屯支4#（姚屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-5.73%
9025	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	宋屯支4#（宋屯）	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
9026	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	木耳山居民支9#（木耳山居民）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
9027	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	幸福分49#（石山二队）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
9028	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	东团支3#（东团屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	6.61%
9029	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支33#（后	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.73%
9030	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	中四支3#（中四屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-2.24%
9031	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	刘染坊支3#（李染坊）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
9032	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	孙沟支16#（幸福沟屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	7.34%
9033	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支11#（后沟	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-6.94%
9034	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支16#（宋亮）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.82%

9035	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	邹国支3#（邹国屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	3.94%
9036	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支40#（李沟屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.94%
9037	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	宋提支5#（小谭屯）	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-1.12%
9038	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小鞠沟支31#（小鞠沟屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	7.49%
9039	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	土桥支1#（土桥屯）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	0.87%
9040	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支54#（小川屯）	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	-2.32%
9041	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	永泉沟支4#（永泉沟屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.89%
9042	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	大徐屯支2#（大徐屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.21%
9043	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	石山一队支6#（石山一队）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.97%
9044	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	石山一队支38#（石山一	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.97%
9045	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	幸福分6#（东甸屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.29%
9046	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山北支9#（喜鹊沟）	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.26%

9047	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山北支13#（山北屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
9048	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	徐屯西支6#（徐屯西）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-0.90%
9049	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干51#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-3.73%
9050	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干57#	20	29.00	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	-9.51%
9051	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干42#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.88%
9052	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支69#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.64%
9053	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	吴屯支3#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	6.41%
9054	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支4#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	4.05%
9055	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支22#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.65%
9056	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支12#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-0.26%
9057	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分57#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.27%
9058	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万丰支3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.15%
9059	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支39#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.71%
9060	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙河口支1#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.73%
9061	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分142#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	5.34%
9062	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨支6#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.02%
9063	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	麻沟支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.18%

9064	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分108#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	7.20%
9065	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分89#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	2.14%
9066	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	庙沟北支1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%
9067	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支38#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	0.64%
9068	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支14#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-5.65%
9069	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	白灰厂支5#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
9070	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支119#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	8.59%
9071	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	河南支8#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
9072	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支92#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.95%
9073	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	马岭河南支9#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
9074	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支107#	50	53.81	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	1.54%
9075	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	城沟支10#	20	42.00	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	7.93%
9076	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	马屯支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-0.98%
9077	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	银钩支14#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	0.15%
9078	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支61#	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-9.08%
9079	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支111#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.61%
9080	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支69#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
9081	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	祝沟分57#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	1.80%

9082	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙金支5#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
9083	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支98#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	3.33%
9084	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	赵屯支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	8.37%
9085	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	费屯支1#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-5.14%
9086	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	民主北支5#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	1.95%
9087	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支71#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-0.84%
9088	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡支12#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%
9089	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支109#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
9090	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支14#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.81%
9091	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支35#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-9.53%
9092	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	后田支7#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	4.84%
9093	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	前田支2#	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	-7.31%
9094	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	岗子支1#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.73%
9095	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	郭屯支1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
9096	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.92%
9097	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	韩屯南支2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
9098	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙西支8#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.59%
9099	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	德西支2#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-2.18%

9100	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯支23	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.24%
9101	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于西支4#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	0.15%
9102	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁屯北支2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.95%
9103	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	学校支9#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	9.65%
9104	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	学校支2#	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	-9.12%
9105	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡南支6#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-0.87%
9106	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	宫屯北支3#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.89%
9107	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯东东支10#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
9108	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	民主南支10#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-8.73%
9109	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡北支8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.65%
9110	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	关家沟支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
9111	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿敬老院北支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.66%
9112	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子西支18#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.61%
9113	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯北支8#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.20%
9114	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	吴屯西支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-8.94%
9115	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿支10#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.13%
9116	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	关家沟东支14#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.03%
9117	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭南支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.15%

9118	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	前费南支1#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-9.45%
9119	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.59%
9120	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿东支1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.25%
9121	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭北支1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.10%
9122	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	祝沟分51间1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
9123	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支94#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.02%
9124	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支131#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.62%
9125	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支111#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	6.63%
9126	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.90%
9127	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡支4#	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-2.35%
9128	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支75#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	-0.14%
9129	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支17#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	7.13%
9130	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支66#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
9131	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分21#	10	37.00	5.30	5.30	未进入负面清单	否	无	-8.05%
9132	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支7#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.75%
9133	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	小区支8#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-9.27%
9134	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分176#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.72%
9135	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	小学支1#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	9.54%

9136	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支64#	20	36.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	8.45%
9137	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	镇内干19#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.32%
9138	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	镇内干28#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.83%
9139	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	服装厂分6#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-0.61%
9140	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	果汁厂分2#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
9141	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张分54#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	4.15%
9142	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张分32#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.31%
9143	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张分19#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.10%
9144	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半截沟分4#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	2.15%
9145	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干224#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-4.50%
9146	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干240#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.56%
9147	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干249#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.49%
9148	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	二道沟分14#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-3.74%
9149	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	西阳安分44#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-7.49%
9150	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	臧卜支2#	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.32%
9151	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林提支3#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
9152	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	韩屯支4#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-1.94%
9153	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	许屯支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.39%

9154	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	后坎分18#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
9155	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半道分2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.94%
9156	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	五道沟支16#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.79%
9157	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	李卜支13#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	8.18%
9158	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜支1#	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
9159	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫东分1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	9.31%
9160	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫东分12#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-6.06%
9161	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜渔场分6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-8.51%
9162	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	和尚沟分3#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%
9163	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大北山支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
9164	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	土城支2#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	4.93%
9165	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	和尚沟分18#	20	26.00	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	-0.10%
9166	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分61#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-5.32%
9167	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岗岭东屯支5#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
9168	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分74#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-2.81%
9169	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	曹屯分2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
9170	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	纸箱厂支4#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
9171	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	黑石坎支6#	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	6.72%

9172	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	小区分电信局支1#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	8.91%
9173	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	青龙山支11#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-5.15%
9174	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	杂屯南支5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.35%
9175	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫屯支14#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-1.51%
9176	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干253#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
9177	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫屯支2#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.84%
9178	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	北山西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
9179	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.87%
9180	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分35#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.57%
9181	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	茂林峪北沟支2#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	5.09%
9182	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	跃记支7#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	3.87%
9183	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干40#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.77%
9184	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	西窑分8#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.65%
9185	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	九如分2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.16%
9186	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	陶屯分1#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.71%
9187	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	杨岚分6#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.79%
9188	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	前坎支16#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.50%
9189	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宝山支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	5.78%

9190	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分36#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
9191	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分57#	10	46.00	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	5.16%
9192	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱上支35#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	6.05%
9193	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	南隈支14#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-5.81%
9194	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张支44#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-5.36%
9195	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	石碰支10#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
9196	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张支18#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-1.91%
9197	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分9#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	8.87%
9198	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干30#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.66%
9199	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱下支3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.89%
9200	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱上支5#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	0.25%
9201	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	山头支2#	20	34.00	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	-4.84%
9202	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	卜西支19#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-4.41%
9203	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	卜西支6#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
9204	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分51#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	2.36%
9205	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分34#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.47%
9206	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	小区分5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.31%
9207	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭西分4#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-4.77%

9208	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分27#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	4.91%
9209	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	北道支10#	20	39.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	8.03%
9210	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干116#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-7.69%
9211	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干74#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.29%
9212	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分9#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.66%
9213	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干86#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	9.78%
9214	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干81#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	1.61%
9215	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	新农支1#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-1.01%
9216	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	供销社分2#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
9217	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半道电信分2#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	7.04%
9218	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜渔场分1#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
9219	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	南隈支3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	0.56%
9220	庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	沙河线镇内干15#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-6.85%
9221	庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	沙河线镇内干3#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-7.63%
9222	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	华工分4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
9223	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干98#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	8.58%
9224	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	砖厂分4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-4.38%
9225	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	大砖支6#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%

9226	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	辛屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%
9227	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	山菜支5#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
9228	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	宁提分8#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.37%
9229	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分24#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	1.26%
9230	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	砖厂分5#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	5.81%
9231	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	大棚分2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.11%
9232	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西姜分16#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
9233	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	王坡支8#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	8.77%
9234	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	暖水分2#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-6.68%
9235	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	刘瓦房分6#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
9236	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干59#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
9237	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	姜移支1#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%
9238	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干78#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.33%
9239	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	宁提分19#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.23%
9240	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分44#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	3.28%
9241	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分36#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	2.96%
9242	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	粉房分1#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	7.33%
9243	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	姜屯分4#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%

9244	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干69#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.86%
9245	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分5#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-7.15%
9246	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	云山分3#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	9.39%
9247	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	东王支2#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	0.34%
9248	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	东王8右分1#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	3.19%
9249	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	仓库支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
9250	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	后高分8#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-3.13%
9251	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分21#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-3.22%
9252	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分32#	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-6.53%
9253	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	张楼分7#	50	65.00	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	7.86%
9254	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	前高分6#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	3.01%
9255	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	观架山干92#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
9256	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	西王支1#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	9.89%
9257	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	韩工园分6#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.04%
9258	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	沈屯支2#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-6.86%
9259	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	董屯支3#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	0.89%
9260	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分42#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-1.48%
9261	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	汤沟分5#	20	23.00	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	9.76%

9262	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	汤沟分7#	50	64.98	12.51	12.51	未进入负面清单	否	无	-1.40%
9263	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	孙屯支12#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
9264	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	郝屯支2#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	6.74%
9265	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	王屯支1#	50	33.00	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	-2.37%
9266	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	黄古支20#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
9267	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	李嘴支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	8.86%
9268	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	大队支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.75%
9269	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	刘沟支3#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	1.99%
9270	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	陈沟支13#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-9.97%
9271	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支7#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.95%
9272	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	义华支8#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
9273	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	东盐支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-8.82%
9274	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	大学分6#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.83%
9275	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支62#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	5.67%
9276	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支19#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.86%
9277	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	赵嘴支7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
9278	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	盐锅支8#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.01%
9279	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	观果支1#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.82%

9280	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西盐支11#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-1.72%
9281	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	大庙支4左3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	5.52%
9282	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	张屯支16#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%
9283	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分41#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-7.09%
9284	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	王屯支3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	7.71%
9285	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分13#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-5.64%
9286	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	大庙支22#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.05%
9287	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分29#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-3.75%
9288	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	工业提水支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
9289	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	河口分3#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	5.98%
9290	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支72#	20	24.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	3.38%
9291	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	中学支3#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.51%
9292	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰一新支4#变台变压器（兰店一队）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.96%
9293	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店干8#变台变压器（坡东屯）	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	4.38%
9294	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分13#变台变压器（兰店三	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	8.59%

9295	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨屯分2#变台变压器(坡西屯)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	7.02%
9296	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店甲线兰农分4#（兰店七队）柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.15%
9297	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	干四五支8#变台变压器（干沟五队）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	7.57%
9298	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰四支4#变台变压器（兰店四队）	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
9299	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分29#变台变压器(兰店五	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
9300	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	林山分2#变台变压器（林山东屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.99%
9301	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨工分2#变台变压器（坡西小楼）	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	2.97%
9302	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	林西分4#变台变压器（林西屯）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-4.21%
9303	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰一支6#变台变压器（政府小区）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	9.05%

9304	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支14#变台变压器（解放二队提水）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	4.59%
9305	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支20#变台变压器（兰店南	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
9306	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨东支7#变台变压器（杨东屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
9307	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分2#变台变压器(兰店三队)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-6.30%
9308	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支7#变台变压器（解放一队提水）	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
9309	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨屯分28#变台变压器（杨西	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-2.96%
9310	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰棚支13#变台变压器（兰店一队大棚）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
9311	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	泉沟支3#变台变压器（泉眼沟屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-1.05%

9312	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10KV兰店甲线兰水支26#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%
9313	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10KV兰店甲线兰水支30#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.22%
9314	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分8-1#变台变压器（兰店小区）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-5.06%
9315	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	后坡支5#变台变压器（后坡屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.64%
9316	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰棚支7#变台变压器（兰店大棚）	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	8.59%
9317	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	草制品	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
9318	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰二分3#变台变压器（兰店二队）	160	25.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	3.34%
9319	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店乙线103干四五支13#变台变压器（干沟四队）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.38%
9320	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	下张支4#变台变压器（下张屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-5.82%

9321	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支28#变台变压器（李甸东	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.13%
9322	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分149#变台变压器（于北屯））	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.09%
9323	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	张布支8#变台变压器(张布屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	8.29%
9324	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	枣岚支4#变台变压器（枣岚屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.94%
9325	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	张西支3#变台变压器(复兴张炉西	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.11%
9326	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支16#变台变压器（前曲	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.98%
9327	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支15#变台变压器（田屯	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.33%
9328	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	翟屯支1#变台变压器（翟屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.73%
9329	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	倪屯支14#变台变压器（倪西	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-6.21%

9330	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	房身支18#变台变压器（徐炉大房身屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.04%
9331	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孙沟支26#变台变压器(孙家沟	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.95%
9332	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支9#变台变压器（周屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.86%
9333	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	徐北支2#变台变压器（徐炉北屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-8.66%
9334	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	宋炉支42#变台变压器（宋炉东	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	1.83%
9335	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	干水支8#变台变压器（王甸）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.18%
9336	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	宋炉支20#变台变压器（张炉东	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	4.64%
9337	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小赵支11间1变台变压器（复兴小孟屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.03%

9338	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支14间1变台变压器(复兴大	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%
9339	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	兰店乙线宋炉西支11#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-7.45%
9340	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孙沟支14#变台变压器（徐炉尹	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
9341	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	于南支3#变台变压器(于南屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
9342	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分92#变台变压器（冷下	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-3.32%
9343	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支2#变台变压器（后曲大棚）	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
9344	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	榛沟支21#变台变压器（榛沟	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-7.89%
9345	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支29#变台变压器(李西屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.52%
9346	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支18#变台变压器（曹隈大	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	0.14%

9347	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	温屯支5#变台变压器（杨屯温屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.32%
9348	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	房身支11#变台变压器（大房身屯大棚）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.06%
9349	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小李支2#变台变压器（小李屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-2.55%
9350	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小赵支18#变台变压器（小赵	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
9351	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	于北大棚	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	8.00%
9352	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	老屯支13#变台变压器（老屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	5.33%
9353	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李东支4#变台变压器（徐炉李东屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.48%
9354	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	庙上支12#变台变压器（庙上	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%
9355	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	娘东支18#变台变压器（娘东	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.47%

9356	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	娘西支4#变台变压器（复兴娘西屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
9357	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	冷上支11#变台变压器(复兴冷	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-9.38%
9358	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	施店支4#变台变压器（杨屯施店屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-4.91%
9359	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	倪屯支10#变台变压器(倪东屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	8.85%
9360	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	干水支31#变台变压器（徐炉南	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.62%
9361	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分173#变台变压器（上张屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.28%
9362	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	庙下支13#变台变压器（庙下	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
9363	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支35#变台变压器（李甸	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	8.03%
9364	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	金隈支1#变台变压器(杨屯金隈屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.44%

9365	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支5#变台变压器(后曲屯)	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-6.31%
9366	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	盖屯支1#变台变压器(元和四队)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.97%
9367	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分32#变台变压器(石山村四\十队)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	4.27%
9368	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	杏西支20#变台变压器(杏西屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
9369	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石六支2#变台变压器(石山村六队)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.64%
9370	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解四支3#变台变压器（解放四队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
9371	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	城东分7#变台变压器（小甸总表）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-4.58%
9372	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分24#变台变压器(石山村	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-9.44%
9373	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分6#变台变压器(石山村二	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	3.08%

9374	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干一支5#变台变压器（干沟一队）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-0.74%
9375	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干二分5#变台变压器（干沟村二队）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-0.79%
9376	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分33#变台变压器(建筑楼)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%
9377	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍码分6#变台变压器（鲍码一队）	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	5.56%
9378	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚西支1#柱上变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.47%
9379	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10KV石山乙线李屯支5#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-8.54%
9380	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10kV石山乙线鲍四南支3#变压器（鲍码四队南）	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
9381	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	后孙支38#变台变压器（元和五	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%
9382	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支78#变台变压器(元和六	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	2.20%

9383	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支43#变台变压器(解放五	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.95%
9384	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	安屯支1#变台变压器(元和十队)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
9385	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍六西支1#变台变压器(鲍码村六队西台)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	1.46%
9386	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	兰六支9#	20	21.00	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	9.96%
9387	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚南支12#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.58%
9388	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	城东支1#变台变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-3.87%
9389	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	安屯支8#变台变压器(元和干沟)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	0.52%
9390	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分10#变台变压器(石山一	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-7.79%
9391	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干六支1#变台变压器(干沟村六队）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.02%
9392	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	冷库支6#变台变压器（水库住宅楼）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	9.51%

9393	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍码分16#变台变压器(鲍码二	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
9394	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石七支7#变台变压器（石山七队）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	8.66%
9395	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	李屯支2#变台变压器（石灰窑李屯）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.36%
9396	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石九支5#变台变压器(石山九队)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.06%
9397	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	刘屯支3#变台变压器（石窑小刘屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.16%
9398	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	木铺支4#变台变压器(元和九队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.84%
9399	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分52#变台变压器(河东二	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
9400	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山干102#变台变压器(杏东南	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.06%
9401	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分11#变台变压器(干二棚)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.86%

9402	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解七支16#变台变压器(解放七	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%
9403	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	西沟支5#变台变压器(石灰窑八队)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.26%
9404	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10kV石山乙线窑西北支1#变压器（石灰窑七队北）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-7.62%
9405	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	宋屯支1#变台变压器(元和二队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
9406	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	杏东支1#变台变压器（杏东东台）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.77%
9407	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解六支11#变台变压器(解放六	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%
9408	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	平房支15间1#变台变压器(元和八	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.88%
9409	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分19#变台变压器(干沟菜	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.23%

9410	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干三分1#变台变压器(干沟村三队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.98%
9411	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	南邱支3#变台变压器（南邱）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
9412	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍四支1#变台变压器(鲍码四队)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
9413	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	窑东支1#变台变压器（石灰窑六队）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-6.87%
9414	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支1#变台变压器(鲍码三队北	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.07%
9415	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	窑西支1#变台变压器（石灰窑七队）	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	3.92%
9416	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	兰石支8#	160	41.00	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	4.49%
9417	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	宋屯支15#（元和一队）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.43%
9418	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10千伏石山乙线一队提水支004#（一队提水东）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.64%

9419	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	北邱支2#变台变压器（北邱）	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	2.90%
9420	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支23#变台变压器(解放三	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.11%
9421	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解八支12#变台变压器(解放八	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%
9422	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解五支4#变台变压器(解放五队北)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
9423	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石八支10#变台变压器(石山八	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	5.43%
9424	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分34#变台变压器(干沟村	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-9.06%
9425	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石窑支4#变台变压器（韩岭）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	0.53%
9426	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支5#变压器（鲍码三队南台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
9427	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支12#变台变压器(鲍码五	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	6.82%

9428	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解一支1#变台变压器(解放一队)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	2.17%
9429	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍四支8#变台变压器(鲍码村六队东台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.95%
9430	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	金场分13间1（高沟变压	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-8.39%
9431	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线元三支1#杆上变压器（元和三队	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
9432	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚支6#变台变压器(石山六队大	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	9.55%
9433	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解七支9#变台变压器(解放二队南)	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-3.16%
9434	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解二支5#变台变压器(解放二队北)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-4.36%
9435	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	大洼支2#变台变压器(元和七队)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.28%
9436	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	蛤蜊岛支1#变台变压器(高沟南台)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.90%

9437	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线石山干兰石支41#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	3.66%
9438	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	石柱分3#变台变压器（石柱总表）	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
9439	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两南支1#变台变压器（两家南台）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	6.41%
9440	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家支25#变台变压器（四家东	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-7.33%
9441	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	六一四分16#变台变压器(沙东总	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	6.84%
9442	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山咀南分1#变台变压器（山咀南总表）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
9443	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家西北支16#（四家西北台区）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	8.25%
9444	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线南沟南1支2#变台变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	8.72%
9445	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	老房身分16#变台变压器（老房身总表）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	5.83%

9446	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	任屯支6#变台变压器（任屯总表）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.75%
9447	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙里干160#变台变压器（沙西西区）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.64%
9448	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙棚分12#变台变压器(石柱南	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	3.50%
9449	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线前洼南支5#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
9450	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	苗岭分12#变台变压器（苗屯总	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.79%
9451	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	岗店支38#变台变压器（岗店南	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
9452	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	宫洼分98#变台变压器（后房身	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.68%
9453	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	南唐支1#变台变压器（南沟南）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.66%
9454	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两北支4#变台变压器（两家北台）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-7.90%

9455	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	陈屯支19#变台变压器（于屯总	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
9456	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线移动支9#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	4.15%
9457	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	唐屯支2#变台变压器（唐屯总表）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	9.95%
9458	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岚支20#变台变压器（后岚总	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-9.90%
9459	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	岗北支7#变台变压器(岗店北台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.36%
9460	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	川东支2#变台变压器（川东总表）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.18%
9461	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	幼儿园分1#变台变压器（曲屯总表）	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	9.34%
9462	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岚支4#变台变压器（小陈屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
9463	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	桃园支3#变台变压器（桃园北台）	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.25%

9464	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	陈屯支39#右支1#变台变压器（陈屯总表）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-5.46%
9465	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山北分8#变台变压器（山咀北东台）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	6.07%
9466	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	马南支3#变台变压器(双峰马沟南	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%
9467	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线南唐支10#变台变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
9468	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山咀北分3#变台变压器（山咀北西台）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	8.34%
9469	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	宫学支3#变台变压器(南沟北台）	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%
9470	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	双峰分11#变台变压器（桃园南	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.44%
9471	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	双峰分4#变台变压器（双峰总表）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	0.22%

9472	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	韩岭支3#变台变压器（韩岭北台）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-8.33%
9473	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	西沟支16#变台变压器（西沟总	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	2.01%
9474	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两家支1#变台变压器（川西总表）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.21%
9475	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	马北支5#变台变压器（双峰马沟北台）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
9476	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线后洼支16#变台变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-4.24%
9477	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线岗店南支10#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.30%
9478	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	宫洼分55#变台变压器（后洼北	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
9479	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	公社分6#变台变压器（老公社）	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	8.33%
9480	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	西吕支11#变台变压器（吕屯总	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-8.70%

9481	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岚支12#变台变压器（衣屯总	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-8.27%
9482	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后洼支12#变台变压器（后洼南	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.85%
9483	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家支15#变台变压器（四家西	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-4.69%
9484	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙西支3#变台变压器（沙西总表）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.08%
9485	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙里线沙里干48#变台变压器(转角房南台)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	5.07%
9486	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	复肥支4#（邱屯东台）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-8.93%
9487	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干4#变台变压器（原岭东台）	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	3.18%
9488	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	敬老院分13#变台变压器（邱屯西	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.82%
9489	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干3#变台变压器（原岭西台）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.94%

9490	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	供销社支1#变压器（韩岭东台）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-4.10%
9491	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	丽天支3#变台变压器（马沟西台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.74%
9492	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干3#变台变压器（赛屯总表）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.71%
9493	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干16#变台变压器（工人村	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
9494	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干58#（转角房北	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.10%
9495	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干35#右分2#变台变压器（赵屯西台）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	6.26%
9496	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	邱屯分5#变台变压器（邱屯南台）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.24%
9497	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干8右分3#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	5.33%
9498	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	杨树房分2#（韩岭南台总表）柱上变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%

9499	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身支4#变台变压器(大房身平顶	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	2.31%
9500	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	毛东支2#变台变压器(毛屯东台)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
9501	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	教委支1#变台变压器(教委楼)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
9502	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	沙包支5#变台变压器(沙包屯北台	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.79%
9503	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	杨北支3#变台变压器(杨北屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	4.23%
9504	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	毛西支3#变台变压器(大房身毛西	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
9505	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干63#变台变压器(马沟屯	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	6.08%
9506	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	南场院支7#变台变压器(南场院台	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-7.79%
9507	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	学校支4#变台变压器(大房身小队东	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.38%

9508	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	杨南支3#变台变压器(杨南屯)	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	0.95%
9509	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	水源分5#变台变压器(中心小学台)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.08%
9510	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分116#变台变压器	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	8.32%
9511	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	微波分7#变台变压器(马沟屯南台)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	2.27%
9512	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	韩沟支10#（韩沟屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
9513	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干67#变台变压器(马沟屯	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	6.43%
9514	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	沙包支18#变台变压器(沙包南	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.99%
9515	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	韩沟南支16#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.53%
9516	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	赵屯东支2#变台变压器(赵屯东台	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-5.27%
9517	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分112#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.49%

9518	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分71#变台变压器(大房身小队西	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	5.06%
9519	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干55#变台变压器(地震台)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-6.48%
9520	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分99#（毛屯果树农场）	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
9521	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炸药库分7#变台变压器(马沟屯北	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-10.00%
9522	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干45#变台变压器(后炮六	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.72%
9523	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	木冷分2#变台变压器	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-5.32%
9524	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	园区支1#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-1.01%
9525	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	兴达分1#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
9526	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	庙下西分1#变台变压器(庙下西屯台	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.69%
9527	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	苗圃支4#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.30%

9528	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	pms_农变分3#变台变压器	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-0.98%
9529	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分6#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.51%
9530	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	郑屯支2#变台变压器(吴东屯台区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
9531	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	郑屯支9#变台变压器(郑屯台区)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.43%
9532	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后三棚分3#变台变压器(后炮三队	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.38%
9533	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分6#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
9534	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分6#变台变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	6.76%
9535	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	吴西分16#变台变压器(吴西台	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.75%
9536	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分12#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.01%
9537	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分9右1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-0.73%
9538	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分10#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.87%

9539	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后三分4#变台变压器(后炮三队台	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-0.97%
9540	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分9#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
9541	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分2#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-7.03%
9542	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	庙下分1#变台变压器(庙下东屯台	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	4.91%
9543	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后炮五队分14#变台变压器(后炮五队台区)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%
9544	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后炮五队分4#变台变压器(后炮四队西台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
9545	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分4#变台变压器	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.73%
9546	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	pms_农变分2右3#变台变压	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-2.66%
9547	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后炮五队10#变台变压器(后炮四队东台	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.49%

9548	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金场分121#变台变压器（金场二队北台）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.54%
9549	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支8#（金场四队）变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-9.30%
9550	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金一支6#变台变压器(金场一队)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-0.20%
9551	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	10KV明珠甲线金场七队支3#变台变压器（金七队）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.41%
9552	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支20#变台变压器（金场五	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.96%
9553	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	10KV明珠甲线金八支4#变台	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-2.59%
9554	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支35#变台变压器（金场六	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.33%
9555	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金场支28#变台变压器(金场二	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.50%

9556	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东一分30#变台变压器(河东四	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	-7.72%
9557	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东四支1#变台变压器(河东四队南台	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
9558	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东一分14#变台变压器(河东六	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
9559	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东三支1#变台变压器（河东三队北）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.77%
9560	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东三南支4#变台变压器（河东三队南台）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
9561	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	蛤蜊岛支37#变台变压器（大亮中	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	8.53%
9562	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	亮东支6#变台变压器(大亮东台）	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	4.85%
9563	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	五石支8#变台变压器（石灰窑十队）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-2.17%
9564	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10KV明珠甲线三队东支5#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.98%

9565	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	亮虾支4#变台变压器（大亮西台）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	2.16%
9566	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10kV石山乙线刘北屯分8#变台	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-8.29%
9567	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	磨东支2#变台变压器（磨西村）	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
9568	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	楼水支3#变台变压器（六队西总表）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
9569	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	种场支7#变台变压器（金场三队）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	0.83%
9570	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	楼上支8#变台变压器（五块石）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	7.98%
9571	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	磨东支4#变台变压器(磨石房二队磨	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
9572	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10KV石山乙线大亮西支12#变台变压	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.90%
9573	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	孙东分1#（孙东）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-4.93%
9574	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	刁沟分21#变压器（刁	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.99%

9575	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙卜分6#变压器(孙卜)	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-0.22%
9576	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	管甸分4#变台变压器(管甸)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
9577	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	菜园分3#(菜	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
9578	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	于卜分6#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.14%
9579	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分19#变压器（前吴东）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	1.42%
9580	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干18#（水利台区）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	6.46%
9581	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	胡沟大棚分9#变台	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	2.57%
9582	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	后炉分9#（后炉）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-3.52%
9583	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干11#（兴业小区）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.55%
9584	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	10kV团结线六队支1#(沙岭六队)	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	9.47%
9585	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干69#(八家小沟）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
9586	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	高岭干83#变压器(卧龙)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.90%
9587	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	潘屯支8#（潘屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%

9588	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支5#变压器（任屯）	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	0.86%
9589	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	吉屯分1#变压器(吉屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
9590	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	古道口分5#（古道口水）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-5.52%
9591	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分57#变压器（小栾屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.14%
9592	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	三队支3#变压器(盛三队)	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	0.38%
9593	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	胡前分16#(胡前）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.67%
9594	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	柯屯支5#变压器(柯屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-4.66%
9595	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后赵分2#变压器（后赵）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-1.05%
9596	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	赵粉房支7#变压器(赵粉房)	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	-1.87%
9597	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分85#变压器(乔屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-4.91%
9598	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	沈屯支3#（沈屯）	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	-1.48%
9599	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	后八里支2#变台变压器(后八里)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%

9600	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	单屯支4#变台变压器(单屯)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-1.66%
9601	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	娄卜分8#（娄卜）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-9.03%
9602	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干39#(关甸）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-9.77%
9603	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	牙口分3#变压器(牙口)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.09%
9604	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分03#（南窑）	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-8.70%
9605	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	医院分3#（前炉屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.02%
9606	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	温屯支4#变台变压器(温屯)	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-0.52%
9607	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小赵屯支18#变压器（三和小赵屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	1.53%
9608	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分41#变台变压器	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-6.68%
9609	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干45#(转角）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	4.75%
9610	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	卧龙分13#(卧龙）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
9611	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干90#(八家大沟）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.94%

9612	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	大棚分4#（大棚）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	4.42%
9613	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干15#(物资站）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-7.75%
9614	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	花园分1#(商业街）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	7.59%
9615	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	花园分1#(花园小区）	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.65%
9616	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分15#（赵圈）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.77%
9617	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分13#变压器(华西)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.55%
9618	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	李屯北支3#变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
9619	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大东分3#变压器(大东)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%
9620	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白东分2#变压器（白东）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.44%
9621	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	背后阴分19#变压器（背后阴）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	9.49%
9622	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分5#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-8.08%
9623	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	二道岭支10#变压器(二道	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-7.10%
9624	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后吴岚支14#变压器(后吴	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%

9625	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分42#变压	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.12%
9626	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	庙下支2#变压器(庙下)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
9627	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱支4#变压器(大朱)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	8.83%
9628	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	供销社分1#变压器（前赵）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-7.24%
9629	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	小朱屯分3#变压器（朱屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	8.55%
9630	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙沟支1#变压器（孙沟）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	9.25%
9631	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白中分4#变压器(白中)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
9632	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前赵分2#变压器(前赵1)	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-6.77%
9633	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后林分19#变压器(后林)	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
9634	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分9#变压器(华东)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.84%
9635	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分71#变压器(东周)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
9636	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分43#变压器(林沟)	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-1.08%

9637	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大西分3#变压器(大西)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-4.86%
9638	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	木匠沟支1#变压器(木匠沟)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-4.13%
9639	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	刘山咀分6#变压器（刘山咀）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.18%
9640	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前林支3#变压器(前林)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-9.30%
9641	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	华南分6#变压器（华南）	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	-1.17%
9642	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分32#变压器（小房身）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
9643	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	西周支6#变压器(西周)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-7.41%
9644	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	西山头支1#变压器(西山头)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-7.34%
9645	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分15#变压器(前吴	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.64%
9646	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	李屯支15#变压器（李	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.88%
9647	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	邹山咀支5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.45%
9648	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分61#变压器(张粉	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	5.77%

9649	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白西分10#变压器(白西)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.35%
9650	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分37#（东房身）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.53%
9651	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	李屯支4#变压器（盛四队）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	9.14%
9652	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德西支5#变压器（德西）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-0.35%
9653	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大钢支1#变压器（大钢）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	8.62%
9654	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大洼支4#变压器（大洼）	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	0.72%
9655	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	八队支1#变压器(盛八队	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
9656	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙包支4#变压器（沙包）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.00%
9657	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	王庄水分11#变压器（关	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.01%
9658	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干022#变压器（孔家北大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.87%
9659	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德增分54#变压器（永	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-0.76%

9660	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结分33#变压器（孟	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	7.07%
9661	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	九队支4#变压器（沙九队）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-1.05%
9662	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	五队支3#变压器（盛五队小）	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	9.71%
9663	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六吉支2#变压器（六吉）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-5.79%
9664	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	孔家村分1#变压器（孔新村）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
9665	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	板桥分5#变压器（板桥）	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	-0.58%
9666	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干77#变压器（曲	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	9.12%
9667	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	潘屯支8#变压器（孔潘屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.26%
9668	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	任屯支11#变压器（三和任屯）	30	32.00	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	-4.01%
9669	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	虾场支4#变压器（沙二队）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.21%

9670	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支31#变压器（盛七队）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.24%
9671	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孙屯支7#变压器（小孙屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-2.51%
9672	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	元和支3#变压器（元和）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	1.29%
9673	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	上黄支2#变压器（黄前）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.16%
9674	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大棚支2#变压器（南大棚）	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
9675	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	苇玉分11#变压器（苇	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.20%
9676	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队水支16#变压器（沙八队）	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	0.21%
9677	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队水支6#变压器（沙四队）	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-5.22%
9678	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结分40#变压器（宋卧龙）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	2.22%
9679	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孙屯支4#变压器（三和小孙屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.44%

9680	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小桥支12#变压器（盛一队）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	9.93%
9681	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队支2#变压器（盛六队）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	0.49%
9682	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	牌坊分1#变压器（牌坊小区）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.54%
9683	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六二支7#变压器(盛九队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.57%
9684	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支11#变压器(盛五	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
9685	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	刘屯支5#变压器（小刘屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.80%
9686	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干122#变压器（周二队）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
9687	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	王庄支6#变压器（王庄）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
9688	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	中心村支6#变压器（孔小区）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-9.39%
9689	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范西支2#变压器（范西）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-7.35%

9690	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	唐屯分30#变压器（唐	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.60%
9691	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六二支24#变压器（沙六二）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-3.96%
9692	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	七队支5#变压器（沙七队）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-0.50%
9693	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支1#变压器（范东）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.64%
9694	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	于屯支14#变压器（于	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-5.01%
9695	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	城鑫分8#变压器（臧炉）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	8.89%
9696	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支27#变压器（盛八队东）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	5.62%
9697	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	水井支5#变压器（盛水井）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-2.03%
9698	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大孔屯分7#变压器（大孔屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-4.14%
9699	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	蔡前支2#变压器（蔡前）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.54%

9700	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分88#变压器（沙三队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.92%
9701	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支19#变压器（侯	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-1.81%
9702	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分93#变压器（小	80	21.00	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	-3.66%
9703	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小曲屯支7#变压器（盛二队）	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-8.51%
9704	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	周店支10#变压器（周	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.22%
9705	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	一队水支5#变压器（沙工业家属）	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-7.26%
9706	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	西洼支7#变压器（西洼）	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	1.53%
9707	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	下黄支9#变压器（中下黄）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
9708	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支67#变压器（蔡	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.16%
9709	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	蔡后支2#变压器（蔡后）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	8.88%

9710	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孔屯分2#变压器（小孔屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	8.51%
9711	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	农场支12#变压器(盛小	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	1.29%
9712	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大赵屯支4#变压器（大赵屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	1.36%
9713	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小沙岭支17#变压器（五	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-0.48%
9714	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德增分15#变压器（德	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	-7.09%
9715	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	关西支2#变压器（关西）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.59%
9716	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分85#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	2.21%
9717	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分115#变台变压器(大荒)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-8.40%
9718	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	西下河口支1#变压器(西下河口)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	6.47%
9719	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	唐屯支4#变台变压器(唐屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.67%

9720	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	于屯支14#变台变压器（于屯）	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-2.14%
9721	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	锻造支2#变台变压器(核小区)	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
9722	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	中窑支3#变台变压器(中窑)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
9723	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	工业分8#变台变压器(忠德)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
9724	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干6#变台变压器（柳条沟）	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
9725	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	沙包支1#变台变压器（核沙包）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
9726	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	清水支3#变台变压器(清水)	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	7.74%
9727	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	隋屯分3#变台变压器(隋屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-8.93%
9728	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	徐炉支10#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.82%
9729	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	富沟支8#柱上变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.52%
9730	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	王屯支2#变台变压器(王屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.86%

9731	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	高卜支2#变台变压器(甲心)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
9732	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	沙包分14#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-4.88%
9733	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东窑支25#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	0.03%
9734	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	垡坑分12#变压器（垡	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-7.36%
9735	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	住宅分2#变台变压器（住宅楼）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.90%
9736	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东山支10#变台变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.60%
9737	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	恒丰支3#变台变压器(恒丰)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	7.27%
9738	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干144#变台变压器(小核房)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.17%
9739	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	后炉小区支1#变压器（后炉小区）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-0.45%
9740	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	李甸分21#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-2.05%
9741	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	姜芝分4#变台变压器(姜芝)	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	-2.18%

9742	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	纪屯分4#变台变压器(纪屯)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	0.01%
9743	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	大棚支5#变台变压器(大棚)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	5.95%
9744	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东管甸支2#变台变压器(东管甸)	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-9.01%
9745	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	南沙支14#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.82%
9746	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	陈卜分5#变台变压器(陈卜)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
9747	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东窑支8#变台变压器(南窑)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	6.48%
9748	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	前八里分4#变台变压器(前八里)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	6.85%
9749	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	中黄支1#变台变压器(中黄)	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	0.00%
9750	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	北沙支15#变台变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.37%
9751	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	黄金分5#变台变压器(陶屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-4.64%
9752	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分103#变台变压器(下沟)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	7.55%

9753	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	宁屯支1#变台变压器(宁屯)	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	-6.00%
9754	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	富沟支3#变台变压器(上沟)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-0.52%
9755	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	张坑水支7#变台变压器(张坑水)	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	-4.02%
9756	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	大核房分6#变台变压器(大核房)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-8.33%
9757	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东下河口支5#变压器(东下河口)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.84%
9758	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	山咀支2#变台变压器(山咀)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.62%
9759	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	高卜支13#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.97%
9760	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	黄金分26#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	3.24%
9761	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	邓屯分5#变台变压器(邓屯)	160	17.00	116.80	116.80	未进入负面清单	否	无	-8.66%
9762	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干112#变台变压器(蔡屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.34%
9763	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分76#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	7.29%

9764	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	上张支24#（上张）变压	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-6.76%
9765	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	南黄支2#变台变压器(南黄)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.41%
9766	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	贾屯支3#变台变压器(贾屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-7.43%
9767	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分26#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
9768	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	前牌坊分11#（前牌坊东）变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
9769	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	前牌坊分13#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	5.38%
9770	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干11#(四号楼）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-1.74%
9771	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	水产分1#（市场楼）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.91%
9772	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	老市场分3#(老市场）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.35%
9773	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	大姜屯分5#(大姜屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.39%
9774	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	政府分1#（政府楼）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.04%
9775	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干2#（青堆所）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.52%

9776	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	亿嘉支1#（老市场南）变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.08%
9777	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	后牌坊分5#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	0.28%
9778	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	田水井分6#（田水井）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	2.27%
9779	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干43#(老三棉）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.40%
9780	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干48#（姜	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-4.82%
9781	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	小赵屯分18#（小赵屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	8.82%
9782	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干23#(牌坊楼）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.97%
9783	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干09#(五号楼）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.74%
9784	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干33#(轴承前）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
9785	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	手套支3#（东街道）	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.15%
9786	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干26#(供销社）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.66%
9787	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇线103古镇干63#(小姜屯）	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	0.70%

9788	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	中街分1#（中街）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	7.73%
9789	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	纸箱楼分1#（纸箱楼）	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
9790	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	车队分2#（鑫隆泰）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
9791	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	三包装支7#(三包装）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.96%
9792	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干14#(三号楼）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
9793	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	十八队支1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
9794	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	小赵屯分11#（高木卜）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.79%
9795	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干2#变压器（家园）	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-6.04%
9796	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	胡后支1#(胡	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	1.79%
9797	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	10kV帽盔线山咀南分8#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.61%
9798	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	后陈屯支10#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
9799	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	前沟支04#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.53%
9800	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	高屯支01#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.66%
9801	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟西支9#（胡沟屯西）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.88%

9802	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干191#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.31%
9803	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	黑渔泡分03#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.92%
9804	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	杨西支05#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-1.34%
9805	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	吴油坊支19#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.73%
9806	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	吴油坊支04#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
9807	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	徐东分08#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
9808	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干102#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.58%
9809	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干33#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.96%
9810	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	青林东分03#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.68%
9811	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	刘东支09#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.34%
9812	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	后张分10#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-3.75%
9813	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟分27#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-0.55%
9814	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	徐屯分4#	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
9815	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟东分13#（胡沟东）变压器	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	8.21%
9816	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	刘西分04#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4.47%
9817	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔线201耿西	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.41%

9818	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干青林西分5#柱上变压器	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	-1.75%
9819	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干58#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	2.36%
9820	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	李屯北分6#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.41%
9821	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	耿东分2#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
9822	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔线山咀分4#变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	6.29%
9823	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	前张分12#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
9824	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	申屯支13#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.62%
9825	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	振山沟支08#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-9.38%
9826	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	庙下分12#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-5.26%
9827	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	金棚分01#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	3.21%
9828	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	耿移分11#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
9829	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	高屯支16#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	9.34%
9830	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	庙下分28#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	9.64%
9831	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	中学分03#（2）	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	3.24%
9832	庄河市供电公司	#N/A	土城线	土城线陈石支8-1#（陈石总表）	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-4.84%

9833	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线大营南支10#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
9834	庄河市供电公司	#N/A	土城线	邹屯支44#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	5.33%
9835	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线大营支28间1#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.11%
9836	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分121#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-9.64%
9837	庄河市供电公司	#N/A	土城线	唐屯分2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.11%
9838	庄河市供电公司	#N/A	土城线	施东支4#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	8.33%
9839	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分141#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-1.09%
9840	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分077#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-7.40%
9841	庄河市供电公司	#N/A	土城线	后土分8#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%
9842	庄河市供电公司	#N/A	土城线	刘沟支20#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-9.18%
9843	庄河市供电公司	#N/A	土城线	乔北支6#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%
9844	庄河市供电公司	#N/A	土城线	王屯支6#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
9845	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大坝支7#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%
9846	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分14#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	2.28%
9847	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前泡北支8#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-8.34%
9848	庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈东支04#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-6.08%

9849	庄河市供电公司	#N/A	土城线	东岗支4#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-9.54%
9850	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大营支09#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.69%
9851	庄河市供电公司	#N/A	土城线	后泡支9#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-8.59%
9852	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线唐屯南分1#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.36%
9853	庄河市供电公司	#N/A	土城线	吴塘坊支5#	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-6.71%
9854	庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈中支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.36%
9855	庄河市供电公司	#N/A	土城线	催屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.12%
9856	庄河市供电公司	#N/A	土城线	邹屯支13#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.76%
9857	庄河市供电公司	66kV小寺变	土城线	大坝大棚支9#	30	58.00	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
9858	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯分35#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.86%
9859	庄河市供电公司	#N/A	土城线	史屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	6.83%
9860	庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣店南支1#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%
9861	庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯东支4#变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%
9862	庄河市供电公司	#N/A	土城线	杨屯支8#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-8.84%
9863	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分153#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
9864	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分001#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
9865	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前土分1#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	9.26%

9866	庄河市供电公司	#N/A	土城线	一甬碑支4#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%
9867	庄河市供电公司	#N/A	土城线	干甸北支2#	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	4.67%
9868	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分04#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.41%
9869	庄河市供电公司	#N/A	土城线	姜隈支3#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.01%
9870	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分11#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.86%
9871	庄河市供电公司	#N/A	土城线	林南分3#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.10%
9872	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线供电分1#变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.61%
9873	庄河市供电公司	#N/A	土城线	染房沟增支13#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	4.38%
9874	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前泡南支3#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
9875	庄河市供电公司	#N/A	土城线	林北分3#	160	37.00	84.80	84.80	未进入负面清单	否	无	-0.64%
9876	庄河市供电公司	#N/A	土城线	施东支9#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-8.95%
9877	庄河市供电公司	#N/A	土城线	干甸南支7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.14%
9878	庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈东支13#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
9879	庄河市供电公司	#N/A	土城线	刘沟支12#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.64%
9880	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分19#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.65%
9881	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大营支23#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.37%
9882	庄河市供电公司	#N/A	土城线	小塘坊分18#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	6.22%
9883	庄河市供电公司	#N/A	土城线	染房沟支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.31%

9884	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分098#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%
9885	庄河市供电公司	#N/A	土城线	土城线土城干116#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
9886	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯分22#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.53%
9887	庄河市供电公司	#N/A	土城线	山咀分4#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-1.50%
9888	庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈支03#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	9.18%
9889	庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯北支03#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
9890	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯支01#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.75%
9891	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大赵支2#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
9892	庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈南支1#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-2.46%
9893	庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈北支08#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.03%
9894	庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣沟支02#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-7.62%
9895	庄河市供电公司	#N/A	土城线	双河分37#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.50%
9896	庄河市供电公司	#N/A	土城线	双河分69#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	8.87%
9897	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯支9#变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-5.52%
9898	庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯支03#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-8.76%
9899	庄河市供电公司	#N/A	土城线	夏沟支41#变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-3.82%
9900	庄河市供电公司	#N/A	土城线	一甬碑西支1#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	4.57%
9901	庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣店南支5#	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	-5.53%

9902	庄河市供电公司	#N/A	土城线	泡沿北支2#	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
9903	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	于西支13#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-9.15%
9904	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	黄屯支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.77%
9905	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	尹屯支2#	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	0.22%
9906	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	于西支4#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-2.75%
9907	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	黄屯井支3#变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
9908	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	潘屯支20#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-7.00%
9909	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	坤台支4#（青林屯井）变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-5.99%
9910	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	太平岭分75#	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	2.67%
9911	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭线101太平岭分6#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
9912	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭分15#(综合）	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	0.72%
9913	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	青林分3#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.68%
9914	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭分10#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.77%
9915	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太西支7#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
9916	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西地分5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.53%
9917	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	机械厂分6#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	1.67%

9918	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东炭堆支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.13%
9919	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜屯水支8#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	6.01%
9920	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西隈分21#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.75%
9921	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西隈分37#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	8.13%
9922	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干24#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-1.61%
9923	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干35#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	6.20%
9924	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	盖屯分7#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-4.00%
9925	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干44#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
9926	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干57#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
9927	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西坨支5#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.29%
9928	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东坨支2#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.84%
9929	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	后石咀支3#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	6.95%
9930	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	石咀分23#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.49%
9931	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜屯分5#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-0.85%
9932	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	任山咀分10#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-0.23%
9933	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	王屯支3#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-3.13%
9934	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	秦屯支10#	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	8.28%
9935	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小房身支5#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.18%

9936	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大西分46#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
9937	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干100#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	-7.41%
9938	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	圣亚分2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.11%
9939	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大东分16#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.73%
9940	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大东分26#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.60%
9941	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房村支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
9942	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分22#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.83%
9943	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分27#	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.03%
9944	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高屯水支11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.96%
9945	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	于店支5#	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	7.85%
9946	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分46#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	7.48%
9947	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干149#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
9948	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干160#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-9.05%
9949	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	南泡分8#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-8.07%
9950	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小任屯分18#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
9951	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干185#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-4.08%
9952	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	前初分7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.50%
9953	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	后初支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.99%

9954	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	前初分28#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
9955	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	瓦房分2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	4.01%
9956	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	赵水店分9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
9957	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干217#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-5.13%
9958	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	赵炉分2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%
9959	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干243#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	9.60%
9960	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	中营支1#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.83%
9961	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西营分14#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-5.48%
9962	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干260#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.98%
9963	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	蒋沟分7#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-8.73%
9964	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干266#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
9965	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干282#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.11%
9966	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	下腰支14#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.42%
9967	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	上腰分13#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.72%
9968	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	太平沟分8#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
9969	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	太平沟分26#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.73%
9970	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	张西分5#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.92%
9971	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干313#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%

9972	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分5#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-3.69%
9973	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分14#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-4.91%
9974	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小派支4#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.87%
9975	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分42#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	7.34%
9976	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分67#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-1.59%
9977	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分88#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
9978	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分114#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.81%
9979	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大广利支3#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-0.94%
9980	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	庄屯支3#	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-0.66%
9981	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大任屯支19#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	7.67%
9982	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大任屯支31#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	6.44%
9983	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜窑支4#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-3.29%
9984	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	富屯支2#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-2.19%
9985	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李山咀支4#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-4.96%
9986	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	任粉房支5#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-5.16%
9987	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	刘屯支3#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.25%
9988	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	明山支6#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	4.58%
9989	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	玉石岭支11#	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%

9990	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	温沟支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.74%
9991	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高沟支2#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	6.42%
9992	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	马沟支51#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.94%
9993	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	七西支2#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.41%
9994	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜小店支3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
9995	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	常屯支1#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-1.90%
9996	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东天支71#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-8.09%
9997	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东天支88#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.01%
9998	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	中心卜棚分1#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.78%
9999	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	后苏支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.85%
10000	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	前苏分20#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.46%
10001	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	包屯支1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.36%
10002	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	高屯支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.67%
10003	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	南坨支1#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-2.67%
10004	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	山前水支2#	5	46.00	2.20	2.20	未进入负面清单	否	无	1.09%
10005	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	四间房支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.59%
10006	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	六农场东支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.12%
10007	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	农业队分45#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.96%

10008	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.03%
10009	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	三场支21#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
10010	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分36#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-10.00%
10011	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分57#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
10012	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分67#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.82%
10013	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	海洋支14#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
10014	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	卧龙水分1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.83%
10015	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	下八孔支10#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	5.46%
10016	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	新围海分45#	5	48.00	2.10	2.10	未进入负面清单	否	无	-1.50%
10017	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	中心卜分16#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.59%
10018	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分3#	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	4.22%
10019	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	后乱东支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	9.73%
10020	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分19#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.97%
10021	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分29#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-3.60%
10022	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	后林支7#	20	27.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	8.55%
10023	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分36#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
10024	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分44#	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-0.63%
10025	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前柯支2#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	2.73%

10026	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分58#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.05%
10027	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分69#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
10028	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	李屯支4#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.22%
10029	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分82#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.75%
10030	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干65#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
10031	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前乱分2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
10032	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干106#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
10033	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前林支1#	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	-2.83%
10034	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分18#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.87%
10035	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	老庙支2#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	5.29%
10036	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	梨底支4#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-8.21%
10037	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分40#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.81%
10038	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	坡屯棚支19#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-1.91%
10039	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	西山支2#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.85%
10040	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分60#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	0.62%
10041	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	东前支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	7.39%
10042	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分72#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.36%
10043	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	于屯分12#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	2.35%

10044	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干122#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.49%
10045	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	范屯分8#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.40%
10046	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干130#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-7.88%
10047	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	大黑山分6#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	2.09%
10048	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	小黑山分4#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.52%
10049	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	冯屯分1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.85%
10050	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	方西屯分3#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
10051	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	方屯分2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.66%
10052	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	盐场分3#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-4.41%
10053	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干209#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.50%
10054	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干218#	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
10055	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	乡一队分1#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
10056	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干239#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-2.37%
10057	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干4#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-2.52%
10058	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	鞍子山棚分3#	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	-1.53%
10059	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	永丰棚支7#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	6.94%
10060	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	唐屯支20#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	2.88%
10061	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	华炉棚支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%

10062	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.03%
10063	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支20#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.89%
10064	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	东柯支16#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-0.28%
10065	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支27#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.29%
10066	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	华炉支5#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-1.79%
10067	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分45#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.05%
10068	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分63#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-7.33%
10069	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西河沿支2#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	2.52%
10070	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	赵屯支8#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.71%
10071	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分84#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	0.01%
10072	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分103#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.89%
10073	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家分8#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	0.49%
10074	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干28#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
10075	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干43#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.21%
10076	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干50#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-2.88%
10077	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	大泡沿分20#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-5.24%
10078	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	小泡沿分5#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-6.64%
10079	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干67#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-9.36%

10080	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	后三家支3#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	0.92%
10081	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	宏业冷库分15#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
10082	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	砖厂分12#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
10083	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	小核房棚支10#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
10084	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干175#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	5.80%
10085	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	卢屯支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.03%
10086	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	王粉房支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
10087	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西泡分44#	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-5.53%
10088	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西泡分52#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%
10089	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	周卜店分6#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.52%
10090	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	林场分10#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.02%
10091	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	坡子支1#	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	7.36%
10092	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西卜支1#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-2.07%
10093	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	于屯支1#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
10094	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	东程沟支25#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	5.01%
10095	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	庙沟支24#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-6.42%
10096	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	月牙房支14#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-8.96%
10097	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	东卜屯支1#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-4.49%

10098	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	小皮卜支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.27%
10099	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙山咀分11#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	8.35%
10100	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙李屯支17#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	9.35%
10101	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	依楼支3#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.33%
10102	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	依楼支13#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.06%
10103	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙山咀屯支2#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
10104	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	老虎洞分1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.81%
10105	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	陈屯分7#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	4.26%
10106	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	四门王分7#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.52%
10107	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高屯分5#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-7.32%
10108	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干254#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	0.87%
10109	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西程沟分17#	10	48.00	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	-5.32%
10110	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	前后花分11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.15%
10111	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	红星分23#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-0.19%
10112	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高房支3#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	4.22%
10113	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	万吉沟支14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.09%
10114	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	周腰支11#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.68%
10115	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	红星分54#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%

10116	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	蒋岭分1#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	6.03%
10117	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干289#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.21%
10118	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	立新支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.46%
10119	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干322#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	3.01%
10120	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分7#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
10121	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	华屯支9#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.66%
10122	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分18#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
10123	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分37#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-4.14%
10124	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干338#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	1.92%
10125	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	坎底分13#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-5.50%
10126	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分6#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.93%
10127	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分29#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.99%
10128	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分65#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.46%
10129	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	平地支4#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	8.79%
10130	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	梁沟分26#	20	36.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	3.83%
10131	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干359#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	2.68%
10132	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高卜分4#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	8.43%
10133	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	于底分1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-1.57%

10134	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	张沟北分1#	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
10135	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	张沟南分7#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-0.65%
10136	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	湖水沟支2#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	2.53%
10137	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	毛卜分5#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-6.98%
10138	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干429#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
10139	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宝甸支4#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
10140	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宝巨支43#变台变压	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.76%
10141	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分丛屯支10#变台变压	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%
10142	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东沟支6#变台变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	7.31%
10143	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东瓜川支2#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.57%
10144	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东瓜川支40#变台变压器	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-4.96%
10145	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东金支4#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.26%
10146	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东庙支15#变台变压	30	77.00	3.90	3.90	未进入负面清单	否	无	-5.54%

10147	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东山咀支14#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	1.76%
10148	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东山咀支29#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
10149	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分返车沟支8#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
10150	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分福宁支1#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.09%
10151	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分高屯支14#变台变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.63%
10152	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分高屯支25#变台变压	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.04%
10153	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分关门支18#变台变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.60%
10154	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分关门支2#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%
10155	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分郭沟支8#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	4.88%
10156	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分果园支5#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
10157	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分荒上支4#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.91%

10158	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分荒下支3#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
10159	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分矫卜支22#变台变压	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	8.19%
10160	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分矫卜支7#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.01%
10161	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分来宝沟支5#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	0.72%
10162	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分来宋沟支5#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	9.30%
10163	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支23#变台变压	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.63%
10164	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支35#变台变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.55%
10165	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支9#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.22%
10166	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分刘窑支4#变台变压器	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	-6.27%
10167	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分吕卜支3#变台变压器	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-1.55%
10168	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分庙沟支19#变台变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.82%

10169	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分庙沟支5#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.38%
10170	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分木场支13#变台变压	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	0.00%
10171	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分南尹卜支21#变台变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	4.32%
10172	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分泮沟支3#变台变压器	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-0.36%
10173	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分坡子支10#变台变压	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%
10174	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分三家支13#变台变压	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	7.09%
10175	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分松树咀支9#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-9.55%
10176	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宋沟支7#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.88%
10177	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分孙沟支1#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.24%
10178	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分孙沟支13#变台变压	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-3.70%
10179	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分土门支7#变台变压器	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	-8.95%

10180	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王沟支38#变台变压	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.18%
10181	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王沟支51#变台变压	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	4.61%
10182	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王屯支18#变台变压	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
10183	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分夏屯支2#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.63%
10184	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分小荒地支6#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.63%
10185	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分小区支5#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	5.04%
10186	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分新开岭支4#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.11%
10187	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分杨树岚支1#变台变压器	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-7.40%
10188	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分尹卜支8#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.26%
10189	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分营子支4#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.92%
10190	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分院上支2#变压器（院上）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.73%

10191	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支22#变台变压	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.58%
10192	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支3#变台变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	9.41%
10193	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支33#变台变压	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.04%
10194	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支46#变台变压	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
10195	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支71#变台变压	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
10196	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支86#变台变压	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-5.39%
10197	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支94#变台变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
10198	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分郑沟支10#变台变压	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-8.31%
10199	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分102#变台变压器	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	4.48%
10200	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分120#变台变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
10201	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分137#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.87%

10202	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分156#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
10203	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分27#变台变压	20	45.00	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	-5.63%
10204	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分304#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
10205	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分38#变台变压	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-5.89%
10206	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分93#变台变压	30	32.00	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	6.23%
10207	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳线北尹卜东支7#变台	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
10208	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳线北尹卜南支1#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%
10209	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	松树岗支3#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-5.50%
10210	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	张丁沟支23#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.14%
10211	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干44#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-1.63%
10212	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分11#变台变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	2.60%

10213	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分29#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.01%
10214	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分47#变台变压器	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	-7.89%
10215	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干林上分8#变台变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	6.36%
10216	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干林下分3#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.07%
10217	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干小甸分2#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.96%
10218	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干小甸分26#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.63%
10219	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	东山分6#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
10220	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	董卜分2#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-0.42%
10221	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	罐头厂分1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.57%
10222	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分25#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.38%

10223	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分51#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.47%
10224	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分前梨树支4#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	6.79%
10225	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分西前支6#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	6.34%
10226	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	搅拌站分白卜支3#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-8.42%
10227	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	刘家分3#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
10228	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	刘炉分6#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
10229	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	牌坊分5#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-7.69%
10230	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	石岭小区分3#变台变压器（石岭）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	6.30%
10231	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分14#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.44%
10232	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分29#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.23%
10233	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分8#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.36%

10234	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干173#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	3.34%
10235	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干27#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
10236	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干46#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%
10237	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干54#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	5.06%
10238	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	隈子东分2#变压器	125	51.00	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	0.72%
10239	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分10#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
10240	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分25#变台变压器	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.27%
10241	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分35#变台变压器	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	5.91%
10242	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分59#变台变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	5.83%
10243	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分楼北支5#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.03%
10244	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	吴卜分1#变台变压器	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	2.89%
10245	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分16#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%

10246	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分塔岭小区支3#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
10247	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分隈子支3#变台变压器	50	83.00	3.50	3.50	未进入负面清单	否	无	1.99%
10248	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分隈子支4#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.21%
10249	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西张分5#变台变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-2.97%
10250	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	小寺庙分10#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-8.37%
10251	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	小隈子分2#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%
10252	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	张北沟分12#变台变压器	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
10253	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	10千伏四道沟线小区东北支6#柱上变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	9.41%
10254	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	10千伏四道沟线小区南支5#柱上变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	9.09%
10255	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	大卜南支1#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.63%

10256	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	二西分4#变台变压器（二	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.15%
10257	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	付店分04#变台变压器（付店）	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-6.86%
10258	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分24#柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-8.33%
10259	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分38#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.18%
10260	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分于屯支04#变台变压器（于	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
10261	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分中心支04#变台变压器（中	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
10262	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	何屯北支4#柱上变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-2.72%
10263	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	何屯南支1#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.69%
10264	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	李屯分06#变台变压器（李屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	3.39%
10265	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	南楼分25#变台变压器（南楼）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	8.33%

10266	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	三半截分07#变台变压器（张屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.79%
10267	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	三半截沟分16#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.41%
10268	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分16#变台变压器（山下）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
10269	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分21#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	5.28%
10270	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分35#变台变压器（山上	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-5.52%
10271	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干019#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.21%
10272	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干050#变台变压器（二东）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.16%
10273	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干106#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	4.35%
10274	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干16#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
10275	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干22#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-5.60%
10276	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分043#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.90%

10277	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分106#变台变压器（台子）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	8.62%
10278	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分17#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-6.98%
10279	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分52#变台变压器（磨坊）	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	8.49%
10280	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分都隈支03#变台变压器（都	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-5.11%
10281	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分君华支10#变台变压	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
10282	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分龙发支08#变台变压	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	0.23%
10283	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分山咀支05#变台变压	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
10284	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分邵屯支09#变台变压	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-0.17%
10285	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分石卜北2#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	0.74%
10286	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分万河支5#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.06%
10287	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分辛隈03#变台变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	7.02%

10288	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分衣岭支2#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.88%
10289	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张卜支23#变台变压器（叶	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	2.81%
10290	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张卜支35#变台变压器（张	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-5.97%
10291	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张店支1#变台变压器（张店）	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-3.81%
10292	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分仲屯移动支16#变台变压器（仲屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
10293	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	土门分06#变台变压器	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
10294	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	小区北分1#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.65%
10295	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分08#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%
10296	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分22#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.35%
10297	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分于下支1#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.17%

10298	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	长胜分11#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-2.38%
10299	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	长胜分小区南支9#变台变压器	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-0.96%
10300	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分26#变台变压器（大棚）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
10301	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分35#变台变压器（祝岭）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
10302	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分东果林支01#变台变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-1.94%
10303	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺大棚支05#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	8.07%
10304	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺东支06#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.22%
10305	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺西支13#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.61%
10306	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	10kV冰峪线姜卜北支5#（姜卜北屯）柱上变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.72%

10307	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	八道岭分2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.71%
10308	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分01#变台变压器	10	49.00	4.10	4.10	未进入负面清单	否	无	7.29%
10309	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分16#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-6.35%
10310	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分粮库支1#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.87%
10311	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	冰峪分4#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
10312	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	差转台分砬沟支10#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	0.12%
10313	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	大白屯分15#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.63%
10314	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	东山分东山支15#变台变压	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-1.42%
10315	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	东山分果园支2#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.37%
10316	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	李洞联通分25#变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.65%
10317	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	李洞小区分1#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.99%

10318	庄河市供电公司	#N/A	冰峪沟线	栗子房分69#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
10319	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分89#变台变压器	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-3.00%
10320	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分坎下支2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
10321	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分栗上南支5#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-0.58%
10322	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分栗下北支3#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
10323	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分下河套支3#变台变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	8.64%
10324	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子园东北支2#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
10325	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	联通分张沟支4#变台变压器	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	-1.73%
10326	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	曲卜分02#变台变压器	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	9.52%
10327	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干103#变台变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	7.82%
10328	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干172#汤沟分4#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-1.53%

10329	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干185#大白屯分9#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.62%
10330	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干192#河北分2#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-4.05%
10331	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干208#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.82%
10332	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干243#变台变压器（西马口）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-5.78%
10333	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干93#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
10334	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干大马屯分5#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.89%
10335	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干李卜分4#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%
10336	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干太平沟分30#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
10337	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线103栗子房分14#变台变压	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.65%
10338	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线103三架山干241#变台变压	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	5.11%

10339	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线王沟北分7#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.10%
10340	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线王沟南分3#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
10341	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线小甸东分5#变台	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-9.91%
10342	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	沙包地分8#变台变压器	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	-0.40%
10343	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	上河套支1#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-6.27%
10344	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	上荒地分8#变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.93%
10345	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分12#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-8.04%
10346	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分54#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.66%
10347	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分72#变台变压器	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-9.97%
10348	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分88#变台变压器	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	9.48%
10349	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分白卜北支6#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.25%
10350	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分东湖支25#变台变压	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.84%

10351	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分东湖支8#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.58%
10352	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分人和支5#变台变压器	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-2.95%
10353	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分双小河沿支24#变台变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
10354	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分西湖支11#变台变压	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.01%
10355	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分西湖支22#变台变压	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	5.26%
10356	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分永院南支6#变台变压器	20	37.00	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	3.30%
10357	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分张沟支19#变台变压	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
10358	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分转小河沿支2#变台变压器	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-8.42%
10359	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	太平沟分22#变压	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-9.11%
10360	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	下冰峪南支12#柱上变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	1.88%
10361	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	下冰峪南支2间1#变台变压	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%

10362	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	仙人洞所分1#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.38%
10363	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小甸子分6#变台变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	9.39%
10364	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分19#李小店支8#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.17%
10365	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分3#四海炉支8#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-6.64%
10366	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分67#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.53%
10367	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分冰峪庄园支18#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	1.22%
10368	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分冰峪庄园支7#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
10369	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分常屯支5#变台变压器	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-5.51%
10370	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	于卜分5#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-4.90%
10371	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	张店西东支3#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.38%

10372	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大二队分03#变台变压器（二队）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.04%
10373	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大六屯分03#变台变压器（六屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-3.12%
10374	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大三队分02#变台变压器（三队）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10375	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大阳沟分02#变台变压器（七队）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.38%
10376	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大阳沟分24#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-8.84%
10377	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大一队分02#变台变压器（一队）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	0.12%
10378	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分11#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-8.72%
10379	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分16#变台变压器（井沿）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.37%
10380	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分27#变台变压器（邢卜）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
10381	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分50#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.69%

10382	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分那卜支04#变台变压器（那	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.89%
10383	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	二大棚分1#变台变压器（大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.03%
10384	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	韩沟分1#柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.16%
10385	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分08#变台变压器（斜哨）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
10386	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分17#变台变压器（头孙	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.62%
10387	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分38#变台变压器（黄沟）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.37%
10388	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支02#变台变压器（头张卜）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.92%
10389	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支10#变台变压器（从	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	5.06%
10390	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支18#变台变压器（甄	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%

10391	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分33#变台变压器（新兴	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	8.17%
10392	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分53#变台变压器（大房	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
10393	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分61#变台变压器（砬后）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-2.69%
10394	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分宫卜支08#变台变压器(宫卜)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
10395	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分夹道沟支10#变台变压器（夹道	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
10396	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分姜卜大棚支02#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
10397	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分姜卜支04#变台变压器（姜	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	6.61%
10398	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分金山支09#变台变压器（金	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-3.94%
10399	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分南川支1#变台变压器（南川）	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%

10400	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分王沟支09#变台变压	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	7.96%
10401	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分张卜支03#变台变压	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	8.19%
10402	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分02#变台变压器（大棚）	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	7.54%
10403	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分05#变台变压器（下甸下	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-9.56%
10404	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分14#变台变压器（下甸上	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	7.15%
10405	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分28#柱上变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	-7.34%
10406	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	栾卜分02#变台变压器（栾卜）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	2.29%
10407	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	马蹄沟分11#变台变压器（马蹄	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
10408	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	庙上分08#变台变压器（六屯）	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-9.67%
10409	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分03#变台变压器（山咀）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%

10410	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分11#变台变压器（庄卜）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-7.33%
10411	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分27#变台变压器（南沟）	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	-7.73%
10412	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分北沟支13#变台变压	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
10413	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南坎分02#变台变压器（南坎）	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	-1.50%
10414	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	七屯南分3#柱上变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-9.81%
10415	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三道沟分06#变台变压器（三道	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
10416	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干159#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.20%
10417	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干253#变台变压器（大棚）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
10418	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干330#变台变压器（二道	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	4.28%

10419	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干403#变台变压器（向庙沟）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	6.67%
10420	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干411#变台变压器（村）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-1.67%
10421	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干455#变台变压器（长垄地）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-6.98%
10422	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干491#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.23%
10423	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线石场支16#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.82%
10424	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线石场支7#变台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.64%
10425	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯分2#变台	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-0.05%
10426	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯西支17#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.55%
10427	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯支2#变台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
10428	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	上南分04#变台变压器（上南）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-4.87%

10429	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分01#变台变压器（东方	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.39%
10430	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分15#变台变压器（河北）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
10431	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分27#变台变压器（下福	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.07%
10432	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分46#变台变压器（二栾	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%
10433	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分54#变台变压器（孙卜）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
10434	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分上福城支05#变台变压器（上福	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.01%
10435	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	先进沟分17#变台变压器（先进	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.32%
10436	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	小马屯二分09#变台变压器（小马屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	8.85%

10437	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分22#变台变压器（矫卜）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.64%
10438	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分40#变压器（于	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
10439	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分板桥支11#变台变压器（板	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-4.22%
10440	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	海顺支1#变压器	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-0.82%
10441	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	扒铺支4#变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	0.21%
10442	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	潘果支11#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
10443	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	台山支3#变压器	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	0.55%
10444	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分90#变台变压器（西坎）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	5.84%
10445	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	郭沟支7#变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
10446	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分108#变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
10447	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	衙门沟支8#变压器	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	0.81%
10448	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分85#变压	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-3.89%
10449	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分35#变压	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-5.45%

10450	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分71#变台变压器（台上）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%
10451	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	孙庄支3#变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-0.21%
10452	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	果队支4#变压器5	5	50.00	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
10453	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	西孙支1#变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.32%
10454	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	季屯支4#变台变压器（季屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	0.68%
10455	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	刘唐房支1#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	1.43%
10456	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜屯支6#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-5.89%
10457	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	银窝分4#变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	0.91%
10458	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩屯支25#变台变压器（韩屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
10459	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支右7#变台变压器（孙坦南）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-9.27%
10460	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王屯支6#王屯变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.09%
10461	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王金坑7#变台变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%

10462	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后窑支4#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%
10463	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王卧龙支9#王卧龙屯变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
10464	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐场干98#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
10465	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	吴绳铺支3#(吴绳铺屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.19%
10466	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分163#杨西屯变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-2.94%
10467	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	银窝分22#潘店村房身屯	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
10468	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	十间房支5#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.62%
10469	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	吴山嘴2#变台变压器（山嘴）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
10470	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分136#变台变压器	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-0.61%
10471	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	陈岚前支19#潘店村陈岚前屯变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.20%
10472	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	李屯支1#变压器	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	0.73%

10473	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	华炉支18#变台变压器（小于	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.88%
10474	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	天堂支1#变台变压器（天堂）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-2.02%
10475	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	西圈分9#变台变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	4.54%
10476	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大屯支3#变台变压器（大屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.34%
10477	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜腰村支11#（姜腰1屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.11%
10478	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分24#变台变压器（潘屯）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-3.53%
10479	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后洞支011#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
10480	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支21#变台变压器（孙坦）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
10481	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分54#变压	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	3.72%
10482	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜南支6#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.20%

10483	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分113#姜腰东屯变压器	20	28.00	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	7.11%
10484	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	许沟支4#变台变压器	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	-1.83%
10485	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支5#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.54%
10486	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	门后分1#变台变压器（门后）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
10487	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	北井支24#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.14%
10488	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分42#变台变压器（宋屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
10489	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分50#变台变压器（郝屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	6.04%
10490	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩山分20#变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.51%
10491	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前后牟支6#变台变压器（南后牟）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-0.18%
10492	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨北支4#变台变压器（杨北）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	6.96%

10493	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	北孙分13#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.24%
10494	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩屯支15#变台变压器（于林）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
10495	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯支3#变台变压器（孔屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-4.90%
10496	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分27#变台变压器（瓦房）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.58%
10497	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分156#杨东屯变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
10498	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前洞支20#变台变压器（老虎	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-8.67%
10499	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	陈岚前支9#潘店村陈岚屯变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-5.82%
10500	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分7#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
10501	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	东岭南支24#变台变压器（东岭	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-8.43%
10502	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王金坑支16#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.50%

10503	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	华炉屯支5#变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	7.31%
10504	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	动养分6#变台变压器（岗岭）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.72%
10505	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐厂干38#变台变压器（潘店）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-4.79%
10506	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支29#变台变压器（伙食）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-5.82%
10507	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙楼支11#姜腰移民小区	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.10%
10508	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前范支4#变台变压器（前范后屯）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	7.21%
10509	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	海星支19#变台变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	-8.71%
10510	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	东岭分10#变台变压器（东岭）	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	8.08%
10511	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙楼支034#孙楼屯变压器	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	-4.52%
10512	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐场干128#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	1.88%

10513	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜腰西支003#变台变压器（姜腰）	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
10514	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	官地支19#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-8.62%
10515	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后牟分1#潘店村北后牟屯变压器台	200	79.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.71%
10516	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	动养分26#变台变压器（季屯	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
10517	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分87#染房屯变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	4.65%
10518	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	秦屯分3#变台变压器（秦屯）	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	3.45%
10519	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	楚卧龙支1#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.04%
10520	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大安支03#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.44%
10521	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支72#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	3.36%
10522	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果队支（园林）12#变台(5)	5	51.00	1.95	1.95	未进入负面清单	否	无	9.13%
10523	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高村支02#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	1.20%
10524	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支5#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	-2.90%

10525	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支12	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.87%
10526	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	道班分2#柱上变压器	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	-8.58%
10527	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果支15#(彭西）	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	-0.02%
10528	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	严屯支06#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.22%
10529	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁后支04#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-9.28%
10530	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	钟屯支03#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	8.31%
10531	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支40#(林	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%
10532	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干029#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.91%
10533	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	彭庄支04#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-0.86%
10534	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支19#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.47%
10535	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家分33#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%
10536	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果队支02#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.89%
10537	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大于支06#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.82%
10538	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	小郑支09#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
10539	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	郭屯支14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.10%

10540	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	戈果支004#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-9.35%
10541	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	孙屯支28#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.85%
10542	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	戈果支013#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
10543	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支09#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	7.88%
10544	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	彭屯支02#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	7.18%
10545	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张庄支03#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
10546	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支12#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
10547	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	前崔南支1#（前崔南）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
10548	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	王屯支04#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	0.69%
10549	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家分25#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.96%
10550	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支11#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	3.79%
10551	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	小郑北支02#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.51%
10552	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	金宴支1#（镇北居民）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
10553	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高屯北支3#（高屯北）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%
10554	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高屯支1#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.60%

10555	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支29#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.47%
10556	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	塔吊支06#变台变压器	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
10557	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支24#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	4.40%
10558	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	苗屯支16#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
10559	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	新原支03#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.69%
10560	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	前唐支02#	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	4.42%
10561	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支24#（张庄南）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
10562	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	王屯支10#（王屯南）	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-4.47%
10563	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	南甸村支1#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	10.00%
10564	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁前支09#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-4.54%
10565	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干015#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.71%
10566	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	西戈支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.80%
10567	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	苗沟支13#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.58%
10568	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	二炉支04#变台变压器	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
10569	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	初屯支24#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.10%

10570	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大于支12#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	1.57%
10571	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支81#	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	7.78%
10572	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	后炉支06#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.57%
10573	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干010#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-0.30%
10574	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支05#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.77%
10575	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	杨屯支24#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-0.70%
10576	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁沟支09#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	7.15%
10577	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	顾屯支21#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.34%
10578	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	砖厂分005#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-5.91%
10579	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	小学支04#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.69%
10580	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	梁东支04#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
10581	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分26#（官	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	8.37%
10582	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分45#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
10583	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	周沟支022#(周沟变台)	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-2.46%
10584	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分16#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%

10585	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	梁东支8#柱上变压器（梁东北）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	9.49%
10586	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	王屯支006#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
10587	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	高阳干30#变台	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-9.50%
10588	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分04#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	4.32%
10589	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	平工支002#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	2.73%
10590	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	高阳干15#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-5.51%
10591	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三家分15#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.65%
10592	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	林东支8#变台变压器（林东）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.59%
10593	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	镇西小区分4#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-6.26%
10594	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	于店支9#变台变压器（于店）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	8.99%
10595	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	孙沟支1#(孙沟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
10596	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发分101#（潘庄南）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.34%

10597	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发分104#变台变压器（泮庄）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	5.73%
10598	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东瓜川分7#变台变压器（东瓜川）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
10599	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大成支5#大林村大成珠屯变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	0.21%
10600	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	牛庄支13#变台变压器（牛庄）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-4.35%
10601	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	林西支3#变台变压器（林西）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	4.30%
10602	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东山大棚支12#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
10603	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	王沟支4#变台变压器（王沟）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-8.88%
10604	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三嘴分1#山嘴变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	6.77%
10605	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李屯线102新起屯静脉分	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-4.80%
10606	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	唐屯支6#变台变压器（唐屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	0.33%

10607	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西坡支4#变台变压器（西坡）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.10%
10608	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	向阳支5#变台变压器（向阳）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.64%
10609	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	曲沟支5#变台变压器（曲沟）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	3.32%
10610	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支19间1#（郑下北）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
10611	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	响水支3#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.20%
10612	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	王屯分27#变台变压器（王屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
10613	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三河支48#(山河屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-6.20%
10614	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西阳分6#变台变压器（西阳）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.06%
10615	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福合堂支11#变压	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-1.12%
10616	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	坝沟支3#变台变压器（坝沟）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.45%
10617	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发南支3#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.75%

10618	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大岚支1#变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%
10619	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	供销支3#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	6.57%
10620	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	于屯支14#变台变压器（于屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
10621	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福后分5#变台变压器（福后）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	5.62%
10622	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西坡西分3#变压器变台	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	0.64%
10623	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	高中分6#变台变压器（三高居民）	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	8.99%
10624	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	高唐支2#高唐房屯变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-6.66%
10625	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支15#(郑下屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.25%
10626	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	后沟支2#变台变压器（后沟）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-5.80%
10627	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西阳分1#变台变压器（小潘屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.07%
10628	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	基地支8#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.68%

10629	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏昌支6#变压器变台	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.54%
10630	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李粉支9#大林村李粉房屯变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.58%
10631	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福增分6#变台变压器（福增）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
10632	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	太庙分3#变台变压器（太庙）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
10633	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发支1#(宏发屯)	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-2.13%
10634	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东山支1#变台变压器（山嘴屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
10635	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李屯分11#变台变压器（李屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-4.87%
10636	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支34#变压	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.54%
10637	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大郑分5#变台变压器（大郑）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-2.35%
10638	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	下沟支3#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.16%
10639	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	宋屯支3#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.87%

10640	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	李元支036#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.36%
10641	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支005#(20)	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	0.30%
10642	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	赵店支005#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
10643	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	吕沟支019#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.64%
10644	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	吕沟支003#(曲沟变台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.50%
10645	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曲屯支002#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-1.15%
10646	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支043#(刘沟变台)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
10647	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
10648	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	李元支104#(李元变台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
10649	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	毛纺支001#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.86%
10650	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	荷花湾支003#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.59%
10651	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支8#（后派）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.24%
10652	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前张支022#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-2.41%
10653	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	砖厂分012#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	1.11%
10654	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	砖厂分034#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.72%
10655	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曹房支08#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-6.32%
10656	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曹房支14#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.05%

10657	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	东派支001#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
10658	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	冷屯支004#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.55%
10659	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支021#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
10660	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支009#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
10661	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	华沟支001#(华沟变台)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
10662	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	后张支007#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-1.84%
10663	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东沟支11#变台变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-9.68%
10664	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东吕南支02#变台变压器1	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	-4.63%
10665	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	苏屯支4#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
10666	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东吕支02#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-1.19%
10667	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	隈屯支5#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-2.50%
10668	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	郭庄支1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	5.38%
10669	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	刘屯支14#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-7.57%
10670	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	庙下支7#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.77%

10671	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	船厂支31#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
10672	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	小甸分6#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
10673	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	太昌支8#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
10674	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	后贾支5#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	4.96%
10675	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东卧龙支1#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
10676	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	移动支8#1柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.43%
10677	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	平房线10#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.64%
10678	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	前贾支1#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-4.67%
10679	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	西吕支02#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
10680	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	张虾网支26#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.72%
10681	庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	海南支31#变台变压器（海星	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.73%

10682	庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	海南支004#变台变压器（海星东）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-7.41%
10683	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	新兴分113#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%
10684	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	王屯支11#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.40%
10685	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	解屯分28#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-2.98%
10686	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	沙尖分1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
10687	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭南支006#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-2.37%
10688	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	尹屯支17#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	3.49%
10689	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支19#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	8.41%
10690	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	场部分51#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-5.01%
10691	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	邓屯支08#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
10692	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	胡坎支07#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	5.58%
10693	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	张屯支（邓屯）3#变台变压器（张屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	5.54%
10694	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	小宋支02#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.84%
10695	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	解屯分58#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-8.35%
10696	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	邓屯支79#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.34%

10697	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	平房支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
10698	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	下河口支04#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	8.80%
10699	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	刘前支03#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.82%
10700	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭屯支02#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-4.76%
10701	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	刘后支07#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.18%
10702	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	施粉房支10#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-6.39%
10703	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	小甸支02#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.96%
10704	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	尹屯支31#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	7.00%
10705	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	马屯支03#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.30%
10706	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	赵屯支05#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
10707	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	场部分11#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.55%
10708	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	广利支04#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
10709	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭村支02#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-2.91%
10710	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	干岛支03#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
10711	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	桥炉支03#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
10712	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	新兴村支06#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.49%
10713	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	育苗支61#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.77%
10714	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支44#	80	75.45	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	-1.91%

10715	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	永兴支03#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	7.99%
10716	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郝屯支13#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.16%
10717	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支05#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	5.96%
10718	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	大宋支03#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	8.56%
10719	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	张屯支03#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.54%
10720	庄河市供电公司	66kV唐府变	银窝甲线	大盐场线104育苗池支10#变压器	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-2.31%
10721	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干48#变台变压器	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	-6.50%
10722	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#柱上变压器	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	4.79%
10723	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器.	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	2.66%
10724	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	西湖干25#变台变压器	50	66.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-6.71%
10725	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	孙炉分4#变台变压器	200	75.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-2.22%
10726	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干74#	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	-4.48%
10727	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)	80	61.00	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	1.59%

10728	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
10729	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%
10730	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水养分4#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	6.14%
10731	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-2.63%
10732	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干79#	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	7.54%
10733	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	前张支3#变台变压器（前张总表）	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
10734	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(大郑楼)	160	63.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	4.35%
10735	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分11#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-8.49%
10736	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干50#变台变压器	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	9.71%
10737	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器2	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-3.21%
10738	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干9变台变压	250	60.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
10739	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	盛大支2#变台变压器（三门孙南	50	61.00	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	-1.43%

10740	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	新建分5#变台变压器	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
10741	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	7.78%
10742	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干35#变台变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-4.51%
10743	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器	315	60.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	0.44%
10744	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	宏扬支1#变台	400	62.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	7.96%
10745	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器2	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	4.33%
10746	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分6#	400	66.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-3.13%
10747	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干11#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	1.12%
10748	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	7.51%
10749	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-4.13%
10750	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	寺庙分3右1#变台变压器	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-4.34%
10751	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	工商分6#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-6.28%
10752	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设分15#变台变压器（于西）	50	70.00	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	-1.49%

10753	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器2	200	71.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	8.81%
10754	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育场分1#	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	1.66%
10755	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干13#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-6.54%
10756	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.78%
10757	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	华海干10#	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	8.27%
10758	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-0.35%
10759	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器2	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
10760	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-9.44%
10761	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	姜隈支11变压器	80	62.00	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	-6.45%
10762	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-7.46%
10763	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干61#	400	64.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
10764	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-2.02%
10765	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	医院分1#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-8.02%
10766	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	建筑分3#变台变压器	160	67.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-3.65%

10767	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分23#柱上变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	7.79%
10768	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	电机分7	250	58.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%
10769	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干36#变台变压器	400	61.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-4.31%
10770	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	4.35%
10771	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干74#	400	65.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	8.14%
10772	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干1左1#变台变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-8.40%
10773	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	冷库分3#	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-6.69%
10774	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设干5#变台变压器	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
10775	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	东盐锅支2#	100	57.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-5.38%
10776	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	仲屯分5#	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%
10777	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分7#	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%
10778	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	电管支7#	30	66.00	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	-9.47%
10779	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	贝养支4#	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	-6.81%
10780	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	李屯分18#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	4.08%
10781	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	盐锅分2#	50	59.00	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	-6.31%
10782	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	西王沟分5#	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	0.75%

10783	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	辽宁大连庄河市城关街道海洋村东王沟屯总表	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	-6.77%
10784	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分21#变台变压器	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	3.78%
10785	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分13#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-1.28%
10786	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
10787	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-2.33%
10788	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三门孙支26#变台变压器（三门孙	100	63.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-9.86%
10789	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（邢屯西	80	68.00	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	7.67%
10790	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
10791	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海干88#变台变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	-1.06%
10792	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙东支10#变台变压器（王卧龙北台）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	1.34%

10793	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（董海楼	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-0.82%
10794	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣东支1#变台变压器(衣东总表）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	7.04%
10795	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分28#变台变压器(徐岭李	160	62.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-6.70%
10796	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	山头支2#变台变压器(山东头南台）	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-1.92%
10797	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	党校分1#变台变压器	100	64.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
10798	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表）	80	65.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-4.05%
10799	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	弹花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	7.12%
10800	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支1#变台变压器	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.68%
10801	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-9.18%

10802	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支3#变台变压器	160	52.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-2.07%
10803	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣西支29#变台变压器（衣西总	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
10804	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	160	55.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	4.25%
10805	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	修建支2#柱上变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-0.09%
10806	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分4#	315	57.00	103.95	103.95	未进入负面清单	否	无	5.07%
10807	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#.	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	8.72%
10808	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分2#	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	0.87%
10809	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分6#柱上变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
10810	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分11#	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
10811	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青支1#变台变压器	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	8.30%
10812	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	岭上分3#变台变压器	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%
10813	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队5左3#柱上变压器	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清单	否	无	-9.05%
10814	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分30#	50	65.00	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	9.05%
10815	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队12右1#	160	68.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	5.48%

10816	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分19#	315	69.00	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	-5.59%
10817	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干38#变台	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	9.36%
10818	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干29#变台	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-1.55%
10819	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线纸箱分3#变台变	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	1.00%
10820	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干29#变台	200	69.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
10821	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干27#变台	315	67.00	72.45	72.45	未进入负面清单	否	无	6.53%
10822	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳干38#变台变压器	400	66.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	7.16%
10823	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干51#变台	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-9.87%
10824	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干31#变台	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-4.52%
10825	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干45#变台	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	6.25%

10826	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	-4.37%
10827	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	庄河变205华丰线油库分1#变台变	400	61.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	9.47%
10828	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分6#	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清单	否	无	-2.59%
10829	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	胜利分1#	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清单	否	无	3.50%
10830	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#柱上变压器	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.73%
10831	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#	315	69.00	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	-5.55%
10832	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	400	63.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	7.54%
10833	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器2	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	1.77%
10834	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器	250	68.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	6.23%
10835	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干64#	315	69.00	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	-4.94%
10836	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分1#变台变压器	315	67.00	72.45	72.45	未进入负面清单	否	无	-8.01%
10837	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干13#变台变压器	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
10838	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分1#变台变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-3.97%
10839	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分2#.	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	5.51%

10840	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干53#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	3.67%
10841	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	400	62.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-5.43%
10842	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	水果分4#变台变压器	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清单	否	无	-3.48%
10843	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#.	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-0.40%
10844	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干36#变台变压器	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-7.81%
10845	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分4#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-9.08%
10846	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	油库分1#变台变压器	400	55.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	-8.05%
10847	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-5.58%
10848	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#柱上变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-7.83%
10849	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	5.81%
10850	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器2#	250	61.00	72.50	72.50	未进入负面清单	否	无	-0.33%
10851	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#.	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清单	否	无	4.95%
10852	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	公路分5#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-1.98%
10853	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干31#变台变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	10.00%

10854	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	塑料支4#变台变压器	200	69.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
10855	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#柱上变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-3.96%
10856	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	宏化干4#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-1.75%
10857	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干4左1#变台变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	4.84%
10858	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分10#变台变压器	100	69.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	6.88%
10859	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器2	400	67.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
10860	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和支1#变台变压器	250	66.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
10861	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分4#变台变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	0.89%
10862	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干11#变台变压器	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.63%
10863	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器2	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
10864	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	网具分9#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.03%
10865	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分1#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	1.29%

10866	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	6.29%
10867	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁西分4#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-2.46%
10868	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-0.24%
10869	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
10870	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.52%
10871	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器2	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
10872	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干71#变台变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	8.54%
10873	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压器	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	6.48%
10874	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-2.77%
10875	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	侯屯分3#变台变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-8.58%
10876	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干16#变台变压器	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	3.64%

10877	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干9#变台变压器2	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-5.06%
10878	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压器	315	57.00	103.95	103.95	未进入负面清单	否	无	-3.82%
10879	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分2#变台变压器柱上变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-6.83%
10880	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器3	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-3.85%
10881	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-0.13%
10882	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干11#	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
10883	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-3.29%
10884	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	-8.40%
10885	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干3左分2#	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-6.80%
10886	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干16#	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	6.66%
10887	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干28#	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	0.89%
10888	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	文化分3#	160	66.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	0.01%
10889	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	160	65.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.56%
10890	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.28%

10891	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-8.67%
10892	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器2	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	2.89%
10893	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-0.17%
10894	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干53#变台变压器	315	75.00	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	2.25%
10895	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干39#变台变压器	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	7.85%
10896	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分9右1#变台变压器	315	61.00	91.35	91.35	未进入负面清单	否	无	-3.07%
10897	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分3#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-9.58%
10898	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分5右2#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-0.22%
10899	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-5.61%
10900	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	2.06%
10901	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器2	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-0.89%
10902	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器2	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.53%

10903	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分7#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
10904	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器2	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
10905	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	6.10%
10906	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干17#变台变压器	400	62.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
10907	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器2	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-1.16%
10908	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器2	200	61.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	4.32%
10909	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干25#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	0.96%
10910	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分15#变台变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	7.22%
10911	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	黄海分22#变台变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	7.98%
10912	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	铁路干17右3#柱上变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	2.61%
10913	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	邵屯分6#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
10914	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干5#变台变压器	100	64.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	4.36%

10915	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	0.52%
10916	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器2	250	68.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
10917	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-7.77%
10918	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分24#变台变压器（黄炉屯	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
10919	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干30#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.22%
10920	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干1右1#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	5.12%
10921	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分28#变台变压器（黄炉屯北台区）	400	57.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
10922	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分11#变台变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	3.57%
10923	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	5.42%
10924	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	8.10%
10925	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	饵料厂分9#	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	-8.37%
10926	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分10#	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	6.29%

10927	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	育才分3#	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
10928	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分2左分2#	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
10929	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	9.86%
10930	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分19#变台变压器(检察院	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	2.58%
10931	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支12#变台变压器(河东西	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	6.96%
10932	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干33#	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	5.98%
10933	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分11#变台变压器(印刷楼)	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.96%
10934	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分8#变台变压器(柴油机楼)	160	63.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-2.99%
10935	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10936	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干38#	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.66%
10937	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干23#	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
10938	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-2.72%

10939	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	职教支1#变台变压器(公安局楼)	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	0.88%
10940	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	万宝分1#.	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-0.26%
10941	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干46#	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	8.61%
10942	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-1.58%
10943	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
10944	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分31#变台变压器(鲍码小	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-1.78%
10945	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分	100	66.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
10946	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干10#	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-5.01%
10947	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分4#变台变压器（河东农行）	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	5.10%
10948	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(滨河小区)	250	63.00	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	-0.40%
10949	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东海支1#右分1#变台变压器(农行家属)	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-0.18%

10950	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支4#变台变压器(河道楼)	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.75%
10951	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	三十五中支3#变台变压器(东达楼)	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	-7.25%
10952	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干50#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	3.08%
10953	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	一队支1#变台变压器(河东一队)	315	75.00	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	0.17%
10954	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	教支1#变台变压器(废品楼)	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-3.29%
10955	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	曹店分5#	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	1.32%
10956	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	铭润福邸配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-9.14%
10957	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海鲜街箱式配变站103站内变压器	500	59.00	155.00	155.00	未进入负面清单	否	无	2.94%
10958	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	新村家园配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.96%
10959	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站103站内变压	10	56.00	3.40	3.40	未进入负面清单	否	无	4.64%
10960	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	滨河小区配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	7.35%

10961	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	新天地商业城1#配电站103	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
10962	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸兰庭1#配电站104站内配电变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	3.73%
10963	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸兰庭1#配电站103站内配电变压	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-6.50%
10964	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	新天地商业城2#配电站103站内配电变压器	10	58.00	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	2.11%
10965	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金宇园配电站103站内配电变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-3.58%
10966	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环1#箱站103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-4.49%
10967	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环4#箱站103	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-3.79%
10968	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环1#配变站103	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	-6.41%
10969	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环2#配变站103	1250	58.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-2.77%
10970	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金宇园配电站104站内配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.24%
10971	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	盛惠箱式配电站站内配电变压器	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	7.35%

10972	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	新天地商业城2#配电站104站内配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-8.85%
10973	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环2#箱变103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-7.99%
10974	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环3#箱变103	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
10975	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环5#箱变103	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-4.66%
10976	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站103站内配电变压	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-3.37%
10977	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园2#配变站103站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	5.43%
10978	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居4#配电站103站内配电变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-0.89%
10979	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园2#配变站104站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-5.11%
10980	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配变站103站内配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	2.95%
10981	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配变站104站内配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	8.51%

10982	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居3#配电站104站内配电变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-6.29%
10983	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	百批配变站103 1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-4.80%
10984	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	百批配变站104 2#变压器	500	65.00	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	8.75%
10985	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变站103 1#变	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-0.74%
10986	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变站104 2#变	400	63.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
10987	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变站105 3#变	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-7.95%
10988	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变站106 4#变	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
10989	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	光明1#配变站103 1#变压器	1250	59.00	387.50	387.50	未进入负面清单	否	无	-2.01%
10990	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	光明1#配变站104 2#变压器	1000	49.00	410.00	410.00	未进入负面清单	否	无	1.14%
10991	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	金河2#箱站103	400	75.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-7.00%
10992	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	清华园配变站104 2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.52%
10993	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	清华园配变站103 1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	1.15%

10994	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变站103 1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-2.02%
10995	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变站104 2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	7.31%
10996	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变站105 3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	0.11%
10997	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变站106 4#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.51%
10998	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园箱站103	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	2.97%
10999	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆配电站103	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.19%
11000	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	城区配变站103 1#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	5.74%
11001	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	城区配变站104 2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-4.75%
11002	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	延安1#箱站103	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-6.47%
11003	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站105站内配电变压	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
11004	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居2#配电站104站内配电变压	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	4.89%
11005	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居5#配电站103站内配电变压	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-2.92%

11006	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站104站内配电变压	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-3.30%
11007	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居2#配电站103站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	6.03%
11008	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居4#配电站104站内配电变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.56%
11009	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新东方配变站103站内配电变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	8.58%
11010	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青箱变103	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-1.26%
11011	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新东方配变站104站内配电变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-8.67%
11012	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居3#配电站103站内配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.81%
11013	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配变站105站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	0.35%
11014	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙箱式配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	8.90%
11015	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站103站内变压	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-5.64%

11016	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站104站内变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	4.83%
11017	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站105站内变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-5.82%
11018	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	帝璟河畔配电站104站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-6.83%
11019	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站103站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-6.76%
11020	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-0.36%
11021	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙1#配电站104站内变压	1250	61.00	362.50	362.50	未进入负面清单	否	无	-8.30%
11022	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙1#配电站103站内变压	1250	53.00	462.50	462.50	未进入负面清单	否	无	2.14%
11023	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	昌盛配电站103站内变压器	1000	59.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-0.29%
11024	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	昌盛配电站104站内变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-6.54%
11025	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	帝璟河畔配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.27%

11026	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	五一广场配变站华海线103站内变压	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%
11027	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙2#配电站103站内变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	6.49%
11028	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	九鑫府配电站103站内变压	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	6.28%
11029	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙2#配电站104站内变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	3.27%
11030	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	财政局箱配电站103站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-9.97%
11031	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站105站内变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	5.02%
11032	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	昌盛市场箱式配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.76%
11033	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合3#箱式配电站103站内变压器	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
11034	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	亨利箱式配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
11035	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	沈龙箱式配电站103站内变压器	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	7.38%

11036	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉1#箱式配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-3.18%
11037	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	4.67%
11038	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	6.99%
11039	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合1#箱式配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-1.84%
11040	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏2#配电站103站内变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	1.03%
11041	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	城建局箱式配电站103站内变压器-2	1000	65.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	8.74%
11042	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合2#箱式配电站103站内变压器	1000	64.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	5.85%
11043	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新馨配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	0.43%
11044	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	滨河小区配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-9.55%
11045	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	苏苑箱式配电站103站内变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%

11046	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	昌盛三期配电站103站内配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-2.13%
11047	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	昌盛三期配电站104站内配电变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-8.59%
11048	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	延安2#箱式配电站103站内变压器	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
11049	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	博金2#配电站103站内变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	0.27%
11050	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	博金2#配电站104站内变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	9.39%
11051	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新馨配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-9.25%
11052	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	鑫宇东城配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	0.06%
11053	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	汇龙金畔中心配电站103站内变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-9.19%
11054	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	汇龙金畔中心配电站104站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	9.91%
11055	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-4.84%

11056	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.77%
11057	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站105站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-6.47%
11058	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站106站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-5.24%
11059	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配变站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-2.79%
11060	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配变站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	6.53%
11061	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	五一小区配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	6.83%
11062	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	五一小区配电站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	5.59%
11063	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	鑫兴书香苑配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	1.17%
11064	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	鑫兴书香苑配电站104站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.60%

11065	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园2#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	5.01%
11066	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园2#配电站104站内变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-9.81%
11067	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园5#配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.09%
11068	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配变站105站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.39%
11069	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园5#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.26%
11070	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园3#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-8.25%
11071	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园3#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6.35%
11072	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园4#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-1.26%
11073	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园4#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	7.46%

11074	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站105站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-3.04%
11075	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站104站内变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-2.36%
11076	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站103站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
11077	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站103站内变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-3.20%
11078	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站104站内变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-1.17%
11079	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站105站内变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-2.52%
11080	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	新世纪配变站1042#变压器	1000	58.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-6.68%
11081	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	新世纪配变站1031#变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	7.92%
11082	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配变站105站内配电变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-2.60%
11083	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁建配变站103	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-5.62%

11084	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	顺河配变站103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-6.22%
11085	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和小区配变站	500	58.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-9.89%
11086	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	桂林园配电站104站内配电变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	5.95%
11087	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	红光市场配变站	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	0.80%
11088	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	芙蓉3#箱站103	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	0.89%
11089	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站103 1#变	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-0.68%
11090	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站104 2#变	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	6.27%
11091	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站105 3#变	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	2.38%
11092	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站106 4#变	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-3.97%
11093	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	明星配变站103 1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	9.05%
11094	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	明星配变站104 2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-6.50%
11095	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰花园配变站103 1#变	1000	63.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	-8.67%
11096	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰花园配变站104 2#变	1000	68.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-5.17%

11097	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌2#箱站103	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-3.32%
11098	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	桂林园配电站103站内配电变压器	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
11099	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配变站103 1#变	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-9.28%
11100	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配变站104 2#变	400	75.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	9.39%
11101	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配变站105 3#变	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.88%
11102	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	都市人家配变站104 2#变	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
11103	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇3#配变站104站内配电变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-3.46%
11104	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇1#配变站103站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-4.52%
11105	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇3#配变站103站内配电变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	7.93%
11106	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇2#配变站103站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	1.65%

11107	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇1#箱式配变站103站内配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.87%
11108	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	金龙箱变103	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-5.93%
11109	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰1#箱站103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
11110	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	红太阳箱式配变站103	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-4.22%
11111	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰3#箱站103	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.37%
11112	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰2#箱站103	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-1.05%
11113	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰4#箱站103	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.18%
11114	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰5#箱站103	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-5.43%
11115	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰6#箱站103	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-4.58%
11116	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰7#箱站103	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	7.79%
11117	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌1#箱站103	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-3.01%
11118	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	都市人家配变站103_1#变	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
11119	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌华府配电站103站内配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	8.32%
11120	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌华府配电站104站内配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.75%

11121	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配变站103站内变压	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-9.91%
11122	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配变站104站内变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.78%
11123	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配变站105站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	1.87%
11124	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东城观海配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.81%
11125	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东城观海配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-9.80%
11126	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配变站106站内配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.64%
11127	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配变站104 2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-4.42%
11128	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华1#箱式配变站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	0.89%
11129	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	玉兰名住配变站104站内2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-8.97%
11130	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	玉兰名住配变站103站内1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	4.49%

11131	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	巨兴配变站104a	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	8.87%
11132	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	巨兴配变站104b	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	1.70%
11133	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	高中配变站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-1.59%
11134	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新配变站103	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.79%
11135	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	金贸银座配变站	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-2.84%
11136	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔8#配电站变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	5.61%
11137	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔4#配变站104变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-10.00%
11138	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔4#配变站103变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-9.94%
11139	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	金贸银座配变站	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	5.19%
11140	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	祥瑞配变站104站内配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-4.37%
11141	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	祥瑞配变站103站内配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.95%
11142	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	幸福配变站103	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	0.28%
11143	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#箱变103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.72%
11144	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分2#箱变103	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	5.22%

11145	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华4#箱式配变站103	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-2.96%
11146	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	景苑箱式配变站	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-5.92%
11147	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华2#箱式配变站103	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-3.57%
11148	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔6#配变站103变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	0.21%
11149	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔6#配变站104变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.95%
11150	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔7#配变站104变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-8.13%
11151	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔7#配变站103变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	4.36%
11152	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔5#配变站103变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.26%
11153	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔5#配变站104变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-5.72%
11154	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔9#配电站变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-3.37%
11155	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔9#配电站变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	5.69%
11156	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔10#配电站变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-3.43%

11157	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔10#配电站变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-7.76%
11158	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	文汇配电站103站内配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-1.88%
11159	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	金河1#箱站103	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.91%
11160	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	金河3#箱站103	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	3.71%
11161	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔2#配变站103站内配电变压	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.83%
11162	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔2#配变站104站内配电变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-2.63%
11163	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔1#配变站105站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-0.11%
11164	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔11#配电站变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.95%
11165	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔11#配变站变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	8.03%
11166	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站105站内配电变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	8.38%
11167	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城2#配电站104站内配电变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	2.32%

11168	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城2#配电站103站内配电变压	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	9.41%
11169	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街2#箱站103	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-9.86%
11170	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站103站内配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-6.05%
11171	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站104站内配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.74%
11172	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	御景城1#配变站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	6.81%
11173	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳花园配电站103 1#变	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.38%
11174	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳花园配电站104 2#变	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-0.67%
11175	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街1#箱站103	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	3.26%
11176	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街3#箱站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.53%
11177	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	三院配电站106 3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-5.25%
11178	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	三院配电站104 2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.44%
11179	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	新天地商业城1#配电站104	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	4.43%

11180	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	辰洲配电站103变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-0.74%
11181	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站105间隔配电变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-1.88%
11182	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站104站内变压	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	9.13%
11183	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新天居三期配电站103间隔配电变压	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	5.79%
11184	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新天居三期配电站104间隔	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	0.71%
11185	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	铭城配电站103间隔配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-0.46%
11186	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海洋新村1#配电站间隔103配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-8.26%
11187	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡2#配电站间隔103配电变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.43%
11188	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡2#配电站间隔104配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	5.41%
11189	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔103配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.62%

11190	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔104配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-0.07%
11191	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔105配电变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-1.98%
11192	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业1#配电站间隔103配电变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	0.70%
11193	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业1#配电站间隔104配电变压	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-0.37%
11194	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业2#配电站母线间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.59%
11195	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华丰总厂配电站间隔配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-1.92%
11196	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期1#配电站103配电变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-7.22%
11197	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期1#配电站104配电变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-5.85%
11198	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期2#配电站103配电变压	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-3.02%

11199	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳1#配变站1#变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-4.00%
11200	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳1#配变站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.75%
11201	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	华宸兰庭2#配电站1#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	8.04%
11202	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	华宸兰庭2#配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-2.12%
11203	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	城建局箱式配电站103站内变压器-1	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-6.45%
11204	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉2#箱式配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-1.25%
11205	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五金箱式配电站103变压器配电变	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	2.47%
11206	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	九洲城小区中心配电站104间隔配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-9.87%
11207	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	九洲城小区中心配电站204间隔配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	2.05%

11208	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	红星中心配电站103配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	5.47%
11209	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站103间隔配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-0.90%
11210	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站104间隔配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
11211	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站105间隔配电变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	8.54%
11212	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	锦桥大厦箱式配电站103间隔配电变压器	500	65.00	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	-1.91%
11213	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育馆箱式配电站间隔配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	0.47%
11214	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金泰华府1#配电站103间隔配电变压	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
11215	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金泰华府1#配电站104间隔配电变压	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	8.72%

11216	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域2#配电站104配电变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-8.47%
11217	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域1#配电站104配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
11218	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域1#配电站103配电变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%
11219	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域2#配电站103配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-0.98%
11220	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号1#配电站103间隔配电变压	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-3.98%
11221	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号1#配电站104间隔配电变压	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	5.24%
11222	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号2#配电站103间隔配电变压	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-7.13%
11223	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号2#配电站104间隔配电变压	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	1.70%
11224	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站103间隔配电变压	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-4.09%

11225	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站104间隔配电变压	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	3.85%
11226	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站105间隔配电变压	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
11227	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉壹号1#配电站103变	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
11228	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉壹号1#配电站104变	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	3.12%
11229	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田2#配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.25%
11230	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田2#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	9.25%
11231	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田1#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-9.94%
11232	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田1#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-3.76%
11233	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田3#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-5.14%

11234	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田3#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	0.84%
11235	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆5#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-5.81%
11236	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆5#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-6.51%
11237	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆7#配电站103站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-9.69%
11238	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	9.11%
11239	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站105站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-3.76%
11240	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站106站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	8.06%
11241	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆4#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	7.53%
11242	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站105站内变压	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	9.79%
11243	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站106站内变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-3.19%

11244	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆6#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.68%
11245	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆6#配电站103站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-4.78%
11246	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆7#配电站104站内变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-1.72%
11247	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站103站内变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-6.18%
11248	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站104站内变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	4.11%
11249	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站105站内变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-5.19%
11250	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站106站内变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-0.36%
11251	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站104站内变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-7.63%
11252	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆2#配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-4.37%
11253	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园2#配电站103站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	8.69%

11254	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园1#配电站103站内变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	1.63%
11255	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园1#配电站104站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
11256	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园2#配电站104站内变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	8.99%
11257	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配变站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	7.69%
11258	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配变站105站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	2.73%
11259	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	设计院箱式配电站103站内变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-7.63%
11260	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配变站106站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-2.83%
11261	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠2#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	4.14%
11262	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠中心配电站105站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-6.14%

11263	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站105站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-7.55%
11264	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	雍鑫箱式配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-8.64%
11265	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配变站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-4.57%
11266	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.28%
11267	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站105站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-0.36%
11268	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站106站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-4.21%
11269	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海云天配电站106站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-0.35%
11270	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海云天配电站105站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-0.10%
11271	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海云天配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.45%

11272	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局2#配电站103站内变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
11273	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-0.01%
11274	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	4.21%
11275	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站105站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	8.10%
11276	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站106站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	0.94%
11277	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-4.79%
11278	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	实力大厦箱式配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	4.05%
11279	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站106站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.01%
11280	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站104站内变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.85%

11281	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	乾力电子箱式配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	9.34%
11282	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站104站内变压	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.99%
11283	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆3#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-0.35%
11284	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站103站内变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-8.76%
11285	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局2#配电站104站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-2.19%
11286	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配变站105站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-7.54%
11287	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配变站106站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.33%
11288	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	0.42%
11289	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	3.15%

11290	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站105站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-1.80%
11291	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海事局箱式配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	4.86%
11292	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.40%
11293	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-6.72%
11294	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.01%
11295	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站106站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-6.77%
11296	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站105站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	2.55%
11297	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴紫韵配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-9.36%
11298	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴紫韵配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.14%

11299	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站105站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	7.54%
11300	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.42%
11301	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站103站内变压	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	6.20%
11302	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-8.18%
11303	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通1#配电站104站内变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	2.05%
11304	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通2#配电站104站内变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-4.61%
11305	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	法院箱式配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.78%
11306	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠2#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-0.28%
11307	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海云天配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	1.04%
11308	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	0.12%

11309	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配变站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	6.95%
11310	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站104站内变压器	500	66.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
11311	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站104站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	5.35%
11312	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站105站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	1.57%
11313	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-1.71%
11314	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆1#配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-0.05%
11315	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通2#配电站103站内变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	1.84%
11316	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆1#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	1.73%
11317	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆3#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-5.28%

11318	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆2#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.57%
11319	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆4#配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-6.32%
11320	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通1#配电站103站内变压	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	7.08%
11321	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	老干局箱式配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-9.07%
11322	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	残联箱式配电站103站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	1.08%
11323	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站105配电变压器间隔	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-7.84%
11324	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站106配电变压器间隔	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	6.55%
11325	庄河市供电公司	#N/A	轧辊线	华府怡景配电站103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	1.06%
11326	庄河市供电公司	#N/A	轧辊线	华府怡景配电站104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-5.30%

11327	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站105站内变压	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-7.40%
11328	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠4#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.48%
11329	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站106站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-9.72%
11330	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾1#配变站5间隔配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-2.98%
11331	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾1#配变站6间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-5.19%
11332	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾1#配电站一次侧间隔配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	6.80%
11333	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城1#配电站间隔103配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-1.45%
11334	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城1#配电站间隔104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.69%

11335	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城2#配电站间隔103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-8.81%
11336	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城2#配电站间隔104配电变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	8.57%
11337	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾1#配电站间隔104配电变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-3.07%
11338	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾2#配电站间隔103配电变压	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-5.61%
11339	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾2#配电站间隔104配电变压	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-3.50%
11340	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军小区1#配电站103间隔配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	8.26%
11341	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军小区1#配电站104间隔配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.33%
11342	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站103站内变压	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-6.16%

11343	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊2#配电站104变压器间隔配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	5.44%
11344	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊4#配电站104变压器间隔配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	9.97%
11345	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊4#配电站103变压器间隔配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	7.57%
11346	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊4#配电站105变压器配电变	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	8.54%
11347	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	龙王庙村箱式配电站103配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	3.81%
11348	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园3#配电站104站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-8.55%
11349	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园3#配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.21%
11350	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城4#配电站1#配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-6.63%

11351	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城4#配电站2#配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	7.88%
11352	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊3#配电站104配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
11353	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	御璟城二期5#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	0.44%
11354	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军府3#配电站间隔104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-0.42%
11355	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田4#配电站间隔103配电	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	1.01%
11356	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田4#配电站间隔104配电	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	8.75%
11357	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局1#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	1.34%
11358	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山1#配电站103配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	7.45%
11359	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山2#配电站104配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-8.87%

11360	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山2#配电站103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	9.47%
11361	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山1#配电站104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	4.62%
11362	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	浩丰103配电变压	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	0.14%
11363	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	凯盛2#配电站104站内变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.34%
11364	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾2#配变站103间隔配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.10%
11365	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾2#配变站104间隔配电变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-0.66%
11366	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园4#配电站103间隔配电变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	1.44%
11367	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园4#配电站104间隔配电变压	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	0.92%
11368	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	海港明珠1#配电站103间隔配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	3.14%
11369	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站104间隔配电变压	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	0.48%

11370	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站103间隔1配电变压	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	9.01%
11371	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	阳光海岸配电站103间隔配电变压	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-4.12%
11372	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	阳光海岸配电站104间隔配电变压	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	3.76%
11373	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾壹公馆1#配电站103间隔配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
11374	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾壹公馆1#配电站104间隔配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	5.19%
11375	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾壹公馆1#配电站105间隔配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
11376	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站103配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	5.59%
11377	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站104配电变压	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-4.00%

11378	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站105配电变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-6.21%
11379	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景2#配电站103间隔配电变压	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	3.62%
11380	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景2#配电站104间隔配电变压	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	8.69%
11381	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景3#配电站103间隔配电变压	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-0.96%
11382	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景3#配电站104间隔配电变压	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	1.83%
11383	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴9号配电站103间隔配电变压	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	3.19%
11384	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴9号配电站104间隔配电变压	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-4.40%
11385	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	电视台线供电公司箱站103间隔配电变压器	400	63.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-1.65%

11386	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	英伦河山四期1#配电站103间隔配电变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
11387	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	英伦河山四期1#配电站104间隔配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	4.88%
11388	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	英伦河山四期1#配电站105间隔配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
11389	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	英伦河山四期2#配电站103间隔配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	6.96%
11390	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	英伦河山四期2#配电站104间隔配电变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	3.16%
11391	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾开关站101间隔所用变	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	9.91%
11392	旅顺供电分公司	创新变	王家线	92538部队配电站1号变压	500	0.33	448.36	448.36	未进入负面清单	否	无	6.75%
11393	旅顺供电分公司	创新变	王家线	92538部队配电站2号变压	500	0.39	448.07	448.07	未进入负面清单	否	无	-8.29%

11394	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	白玉新苑箱式配电站	630	0.62	563.07	563.07	未进入负面清单	否	无	-0.51%
11395	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	白云街#1配电站1号变压器	500	0.50	447.52	447.52	未进入负面清单	否	无	-0.76%
11396	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	白云街#1配电站2号变压器	500	0.34	448.32	448.32	未进入负面清单	否	无	0.70%
11397	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#1配电站1号变压	630	0.63	563.00	563.00	未进入负面清单	否	无	7.06%
11398	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#1配电站2号变压	630	0.47	564.07	564.07	未进入负面清单	否	无	-2.98%
11399	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#2配电站1号变压	630	0.53	563.68	563.68	未进入负面清单	否	无	-5.17%
11400	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#2配电站2号变压	800	0.48	716.13	716.13	未进入负面清单	否	无	-3.96%
11401	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#3配电站1号变压	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	-9.84%
11402	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#3配电站2号变压	800	0.55	715.61	715.61	未进入负面清单	否	无	-2.72%
11403	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#4配电站1号变压	630	0.49	563.91	563.91	未进入负面清单	否	无	-4.78%
11404	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#4配电站2号变压	630	0.48	563.98	563.98	未进入负面清单	否	无	-4.74%
11405	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#5配电站1号变压	800	0.58	715.35	715.35	未进入负面清单	否	无	-4.39%

11406	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#5配电站2号变压	800	0.68	714.60	714.60	未进入负面清单	否	无	5.19%
11407	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#6配电站1号变压	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清单	否	无	2.23%
11408	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#6配电站2号变压	800	0.59	715.32	715.32	未进入负面清单	否	无	2.02%
11409	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#37号台	200	0.23	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	4.72%
11410	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#50号台2号变压器	250	0.23	224.41	224.41	未进入负面清单	否	无	-6.84%
11411	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#56间1号	200	0.54	178.91	178.91	未进入负面清单	否	无	3.65%
11412	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#57号台	200	0.68	178.65	178.65	未进入负面清单	否	无	5.52%
11413	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	博爱家园#1箱式配电站	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清单	否	无	8.17%
11414	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	博爱街#1配电站	800	0.65	714.78	714.78	未进入负面清单	否	无	-3.84%
11415	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	博爱街#1箱式配电站	630	0.55	563.55	563.55	未进入负面清单	否	无	3.93%
11416	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	步行街#1箱式配电站	500	0.83	445.86	445.86	未进入负面清单	否	无	0.93%
11417	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	步行街#2箱式配电站	500	0.38	448.12	448.12	未进入负面清单	否	无	-7.76%
11418	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	菜市街#1箱式配电站	300	0.48	268.55	268.55	未进入负面清单	否	无	-6.17%

11419	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#1配电站1号变压器	630	0.45	564.18	564.18	未进入负面清单	否	无	6.70%
11420	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#1配电站2号变压器	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清单	否	无	2.85%
11421	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#2配电站1号变压器	500	0.68	446.59	446.59	未进入负面清单	否	无	1.26%
11422	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#2配电站2号变压器	500	0.43	447.86	447.86	未进入负面清单	否	无	0.50%
11423	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	长兴街#1箱式配电站	630	0.60	563.24	563.24	未进入负面清单	否	无	3.10%
11424	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#19右2号	315	0.27	282.66	282.66	未进入负面清单	否	无	1.37%
11425	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#20号台	200	0.45	179.09	179.09	未进入负面清单	否	无	-5.57%
11426	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#7右2号台	315	0.43	282.15	282.15	未进入负面清单	否	无	0.97%
11427	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#7右3右2号台	315	0.22	282.79	282.79	未进入负面清单	否	无	-2.37%
11428	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#1配电站	500	0.53	447.35	447.35	未进入负面清单	否	无	-4.11%
11429	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#1箱式配电站	630	0.54	563.60	563.60	未进入负面清单	否	无	2.62%
11430	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#2配电站1号变压器	500	0.63	446.83	446.83	未进入负面清单	否	无	9.19%
11431	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#2配电站2号变压器	500	0.50	447.52	447.52	未进入负面清单	否	无	8.12%

11432	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3配电站1号变压器	500	0.55	447.27	447.27	未进入负面清单	否	无	5.07%
11433	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3配电站2号变压器	500	0.23	448.84	448.84	未进入负面清单	否	无	8.45%
11434	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3箱式配电站	500	0.45	447.74	447.74	未进入负面清单	否	无	-9.39%
11435	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	大众干#14号台	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	8.43%
11436	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#24右2右1号台	400	0.66	357.38	357.38	未进入负面清单	否	无	6.22%
11437	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#24右2右3号台	400	0.67	357.33	357.33	未进入负面清单	否	无	-0.67%
11438	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#31号台2号变压器	315	0.34	282.43	282.43	未进入负面清单	否	无	3.57%
11439	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	得胜分#5右2号台	200	0.51	178.97	178.97	未进入负面清单	否	无	-2.02%
11440	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	得胜分#8号台	200	0.58	178.84	178.84	未进入负面清单	否	无	-4.92%
11441	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	东华街#1配电站	800	0.61	715.15	715.15	未进入负面清单	否	无	-0.51%
11442	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭#1箱式配电站	500	0.31	448.43	448.43	未进入负面清单	否	无	-5.78%
11443	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#21号台	250	0.26	224.34	224.34	未进入负面清单	否	无	-2.58%
11444	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#23号台	400	0.55	357.81	357.81	未进入负面清单	否	无	6.60%
11445	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#25号台	400	0.37	358.50	358.50	未进入负面清单	否	无	-1.61%
11446	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#3右1号变压器	200	0.55	178.91	178.91	未进入负面清单	否	无	6.05%

11447	旅顺供电分公司	创新变	新市线	洞庭花园配电站1号变压器	250	0.34	224.16	224.16	未进入负面清单	否	无	3.58%
11448	旅顺供电分公司	创新变	新市线	洞庭花园配电站2号变压器	250	0.44	223.89	223.89	未进入负面清单	否	无	0.90%
11449	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭街#1配电站	500	0.28	448.61	448.61	未进入负面清单	否	无	3.87%
11450	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	二零三分#16左3号台	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	4.13%
11451	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	二零三分#3左2号	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清单	否	无	0.81%
11452	旅顺供电分公司	创新变	新市线	枫阳万嘉#1配电站1号变压	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清单	否	无	-2.09%
11453	旅顺供电分公司	创新变	新市线	枫阳万嘉#1配电站2号变压	630	0.50	563.88	563.88	未进入负面清单	否	无	5.67%
11454	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	港湾街#1配电站	630	0.47	564.05	564.05	未进入负面清单	否	无	-9.61%
11455	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	港湾街#1箱式配电站	300	0.65	268.05	268.05	未进入负面清单	否	无	9.12%
11456	旅顺供电分公司	创新变	王家线	革新分#1左4号台	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清单	否	无	5.57%
11457	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街#1配电站1号变压器	630	0.34	564.89	564.89	未进入负面清单	否	无	5.13%
11458	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街#1配电站2号变压器	630	0.48	564.00	564.00	未进入负面清单	否	无	-5.19%
11459	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街#2配电站1号变压器	630	0.64	562.94	562.94	未进入负面清单	否	无	9.80%

11460	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街#2配电站2号变压器	630	0.41	564.43	564.43	未进入负面清单	否	无	-7.28%
11461	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街中心配电站1号变压	630	0.59	563.30	563.30	未进入负面清单	否	无	5.35%
11462	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街中心配电站2号变压	630	0.67	562.77	562.77	未进入负面清单	否	无	-6.11%
11463	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	工人村#1箱式配电站	630	0.45	564.17	564.17	未进入负面清单	否	无	6.51%
11464	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	光辉#1箱式配电站	800	0.64	714.90	714.90	未进入负面清单	否	无	8.06%
11465	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#1住宅配电站1号变压器	630	0.55	563.54	563.54	未进入负面清单	否	无	-3.17%
11466	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#1住宅配电站2号变压器	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清单	否	无	-1.21%
11467	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#2住宅配电站1号变压器	800	0.41	716.72	716.72	未进入负面清单	否	无	3.02%
11468	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#2住宅配电站2号变压器	800	0.60	715.16	715.16	未进入负面清单	否	无	-5.80%
11469	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#3住宅配电站1号变压器	800	0.63	714.98	714.98	未进入负面清单	否	无	-8.15%

11470	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#3住宅配电站2号变压器	800	0.51	715.89	715.89	未进入负面清单	否	无	4.11%
11471	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#4住宅配电站1号变压器	800	0.47	716.25	716.25	未进入负面清单	否	无	1.24%
11472	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#4住宅配电站2号变压器	800	0.57	715.46	715.46	未进入负面清单	否	无	1.41%
11473	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#6住宅配电站1号变压器	800	0.25	718.00	718.00	未进入负面清单	否	无	7.86%
11474	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#6住宅配电站2号变压器	800	0.38	716.95	716.95	未进入负面清单	否	无	5.14%
11475	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	海印悠山#1配电站1号变压	630	0.50	563.85	563.85	未进入负面清单	否	无	-2.24%
11476	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	海印悠山#1配电站2号变压	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清单	否	无	-4.31%
11477	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	和平街#1配电站	500	0.41	447.93	447.93	未进入负面清单	否	无	0.47%
11478	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	横山阁箱式配电站	630	0.66	562.82	562.82	未进入负面清单	否	无	-0.11%
11479	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	红光街#1配电站	500	0.65	446.76	446.76	未进入负面清单	否	无	-7.14%
11480	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	华中房地产配电站	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清单	否	无	7.90%
11481	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	黄河街#1箱式配电站	300	0.39	268.82	268.82	未进入负面清单	否	无	-1.32%

11482	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	黄河街#2箱式配电站	300	0.69	267.92	267.92	未进入负面清单	否	无	0.82%
11483	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	黄河路#1配电站1号变压器	500	0.52	447.40	447.40	未进入负面清单	否	无	-8.72%
11484	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	黄河路#1配电站2号变压器	500	0.59	447.05	447.05	未进入负面清单	否	无	4.85%
11485	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	黄河路#3箱式配电站	630	0.54	563.61	563.61	未进入负面清单	否	无	5.30%
11486	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	黄河路#4箱式配电站1号配电站	500	0.25	448.76	448.76	未进入负面清单	否	无	2.98%
11487	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	黄河路#4箱式配电站2号配电站	500	0.43	447.85	447.85	未进入负面清单	否	无	3.07%
11488	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	黄金分#16间1号	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	8.85%
11489	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	黄金分#3号台2号变压器	400	0.28	358.90	358.90	未进入负面清单	否	无	-7.26%
11490	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	黄金分#8号台	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	-9.33%
11491	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	黄金街#1配电站1号变压器	500	0.62	446.92	446.92	未进入负面清单	否	无	5.98%
11492	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	黄金街#1配电站2号变压器	500	0.62	446.91	446.91	未进入负面清单	否	无	-0.43%
11493	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	黄金支#2号台	200	0.69	178.61	178.61	未进入负面清单	否	无	-8.46%
11494	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	惠工街#1配电站	500	0.49	447.55	447.55	未进入负面清单	否	无	-0.21%

11495	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	惠工街#1箱式配电站	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清单	否	无	-1.03%
11496	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	惠工街#2箱式配电站	630	0.52	563.71	563.71	未进入负面清单	否	无	-0.27%
11497	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	解放干#24号台	315	0.30	282.55	282.55	未进入负面清单	否	无	2.61%
11498	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	解放干#36号台	315	0.21	282.85	282.85	未进入负面清单	否	无	-0.60%
11499	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	解放干#65号台	200	0.40	179.20	179.20	未进入负面清单	否	无	4.12%
11500	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#10右2号	400	0.47	358.11	358.11	未进入负面清单	否	无	-9.41%
11501	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#14左2号	200	0.64	178.72	178.72	未进入负面清单	否	无	-3.11%
11502	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#5号台	160	0.62	143.01	143.01	未进入负面清单	否	无	-0.44%
11503	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#7号台	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清单	否	无	9.35%
11504	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1配电站1号变压器	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清单	否	无	9.25%
11505	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1配电站2号变压器	630	0.41	564.45	564.45	未进入负面清单	否	无	-4.26%
11506	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1箱式配电站	630	0.42	564.37	564.37	未进入负面清单	否	无	-0.26%
11507	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#2箱式配电站	630	0.68	562.72	562.72	未进入负面清单	否	无	7.33%
11508	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#3箱式配电站	630	0.60	563.19	563.19	未进入负面清单	否	无	1.94%

11509	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	九三路#4箱式配电站	400	0.60	357.60	357.60	未进入负面清单	否	无	3.84%
11510	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路二分#6号台	315	0.62	281.54	281.54	未进入负面清单	否	无	-4.36%
11511	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路支#11号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	-5.14%
11512	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路支#8号台	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	-8.86%
11513	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	军心家园#1箱式配电站	630	0.59	563.29	563.29	未进入负面清单	否	无	-4.78%
11514	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#1配电站1号变压器	630	0.46	564.09	564.09	未进入负面清单	否	无	5.90%
11515	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#1配电站2号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	-8.88%
11516	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#2配电站1号变压器	630	0.52	563.70	563.70	未进入负面清单	否	无	2.32%
11517	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#2配电站2号变压器	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清单	否	无	-4.14%
11518	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#3配电站1号变压器	630	0.64	562.96	562.96	未进入负面清单	否	无	-4.81%
11519	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#3配电站2号变压器	630	0.66	562.85	562.85	未进入负面清单	否	无	0.15%
11520	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#4配电站1号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	-1.17%
11521	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#4配电站2号变压器	630	0.54	563.59	563.59	未进入负面清单	否	无	0.28%

11522	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#5配电站1号变压器	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清单	否	无	5.42%
11523	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#5配电站2号变压器	630	0.44	564.25	564.25	未进入负面清单	否	无	7.24%
11524	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#1配电站	630	0.57	563.40	563.40	未进入负面清单	否	无	-8.01%
11525	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#1箱式配电站	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清单	否	无	3.81%
11526	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#2配电站	630	0.47	564.04	564.04	未进入负面清单	否	无	-7.79%
11527	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#1配电站1号变压	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清单	否	无	-9.74%
11528	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#1配电站2号变压	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清单	否	无	8.91%
11529	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#4配电站1号变压	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清单	否	无	-4.10%
11530	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#4配电站2号变压	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
11531	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#5配电站1号变压	630	0.69	562.64	562.64	未进入负面清单	否	无	-6.44%
11532	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#5配电站2号变压	630	0.51	563.82	563.82	未进入负面清单	否	无	9.50%
11533	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#7配电站1号变压	800	0.31	717.52	717.52	未进入负面清单	否	无	-7.16%
11534	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#7配电站2号变压	800	0.34	717.31	717.31	未进入负面清单	否	无	-3.92%

11535	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#8配电站1号变压	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清单	否	无	-7.07%
11536	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#8配电站2号变压	630	0.47	564.04	564.04	未进入负面清单	否	无	-5.65%
11537	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#9配电站	630	0.35	564.80	564.80	未进入负面清单	否	无	8.85%
11538	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#1配电站1号变压	630	0.68	562.71	562.71	未进入负面清单	否	无	7.98%
11539	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#1配电站2号变压	630	0.58	563.36	563.36	未进入负面清单	否	无	-3.01%
11540	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#2配电站1号变压	630	0.49	563.91	563.91	未进入负面清单	否	无	9.32%
11541	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#2配电站2号变压	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清单	否	无	3.10%
11542	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#3配电站1号变压	630	0.65	562.89	562.89	未进入负面清单	否	无	2.98%
11543	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#3配电站2号变压	630	0.57	563.42	563.42	未进入负面清单	否	无	7.65%
11544	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#1配电站1号变压器	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清单	否	无	0.29%
11545	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#1配电站2号变压器	630	0.63	563.00	563.00	未进入负面清单	否	无	-2.61%
11546	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	浪琴湾#2配电站1号变压器	630	0.58	563.34	563.34	未进入负面清单	否	无	8.55%

11547	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	浪琴湾#2配电站2号变压器	630	0.43	564.32	564.32	未进入负面清单	否	无	9.46%
11548	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#3配电站1号变压器	630	0.45	564.14	564.14	未进入负面清单	否	无	-3.67%
11549	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#3配电站2号变压器	630	0.51	563.80	563.80	未进入负面清单	否	无	-7.00%
11550	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	丽新箱变箱式配电站	500	0.49	447.57	447.57	未进入负面清单	否	无	2.13%
11551	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	粮库分#9号台	315	0.31	282.54	282.54	未进入负面清单	否	无	-0.03%
11552	旅顺供电分公司	创新变	王家线	辽海支#6号台	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清单	否	无	4.15%
11553	旅顺供电分公司	创新变	王家线	列宁街#1配电站1号变压器	500	0.68	446.59	446.59	未进入负面清单	否	无	4.07%
11554	旅顺供电分公司	创新变	王家线	列宁街#1配电站2号变压器	500	0.40	447.98	447.98	未进入负面清单	否	无	5.73%
11555	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	林山逸景#1配电站1号变压	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清单	否	无	1.78%
11556	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	林山逸景#1配电站2号变压	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清单	否	无	9.70%
11557	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	零九干#27左1号	200	0.41	179.18	179.18	未进入负面清单	否	无	-0.14%
11558	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	零九干#2间1左1号台	200	0.30	179.40	179.40	未进入负面清单	否	无	4.72%
11559	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	零九干#6号台	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	-0.78%

11560	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#1配电站1号变压	500	0.63	446.84	446.84	未进入负面清单	否	无	-9.20%
11561	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#1配电站2号变压	500	0.49	447.57	447.57	未进入负面清单	否	无	1.24%
11562	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站1号变压	630	0.52	563.75	563.75	未进入负面清单	否	无	-6.99%
11563	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站2号变压	630	0.29	565.19	565.19	未进入负面清单	否	无	4.06%
11564	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站3号变压	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清单	否	无	-7.34%
11565	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站1号变压	630	0.70	562.60	562.60	未进入负面清单	否	无	0.37%
11566	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站2号变压	630	0.59	563.27	563.27	未进入负面清单	否	无	8.72%
11567	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站3号变压	630	0.23	565.58	565.58	未进入负面清单	否	无	-5.66%
11568	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#4配电站1号变压	630	0.43	564.31	564.31	未进入负面清单	否	无	-3.54%
11569	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#4配电站2号变压	630	0.45	564.19	564.19	未进入负面清单	否	无	-6.59%
11570	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#5配电站1号变压	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清单	否	无	9.11%
11571	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#5配电站2号变压	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清单	否	无	-5.51%

11572	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#6配电站1号变压	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清单	否	无	1.68%
11573	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#6配电站2号变压	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清单	否	无	6.11%
11574	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#1住宅配电站1号变压	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	-6.04%
11575	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#1住宅配电站2号变压	630	0.52	563.75	563.75	未进入负面清单	否	无	-1.24%
11576	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#2住宅配电站	630	0.47	564.07	564.07	未进入负面清单	否	无	9.13%
11577	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站1号变压	630	0.70	562.62	562.62	未进入负面清单	否	无	7.25%
11578	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站2号变压	630	0.32	564.96	564.96	未进入负面清单	否	无	-2.69%
11579	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站3号变压	630	0.54	563.62	563.62	未进入负面清单	否	无	5.57%
11580	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	鹿山#2住宅配电站1号变压	630	0.44	564.21	564.21	未进入负面清单	否	无	7.66%
11581	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	鹿山#2住宅配电站2号变压	630	0.68	562.69	562.69	未进入负面清单	否	无	-3.62%
11582	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山分#3右3	50	0.22	44.89	44.89	未进入负面清单	否	无	8.54%
11583	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干12号1号变压器	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	-8.38%
11584	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干12号2号变压器	50	0.25	44.87	44.87	未进入负面清单	否	无	7.14%

11585	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干23号变压器	400	0.22	359.11	359.11	未进入负面清单	否	无	5.68%
11586	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	旅龙干#3号台	80	0.24	71.81	71.81	未进入负面清单	否	无	-1.94%
11587	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林街#1配电站1号变压器	630	0.56	563.48	563.48	未进入负面清单	否	无	-7.37%
11588	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林街#1配电站2号变压器	630	0.29	565.20	565.20	未进入负面清单	否	无	-9.46%
11589	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林支#13号台	250	0.28	224.30	224.30	未进入负面清单	否	无	7.74%
11590	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林支#5号台	400	0.47	358.11	358.11	未进入负面清单	否	无	0.77%
11591	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	模珠礁分#4号台2号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清单	否	无	-7.66%
11592	旅顺供电分公司	大坞变	四三零九线	模珠礁分#6号台	200	0.38	179.25	179.25	未进入负面清单	否	无	8.87%
11593	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#6	400	0.64	357.43	357.43	未进入负面清单	否	无	8.74%
11594	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#10右4号	400	0.27	358.90	358.90	未进入负面清单	否	无	-6.92%
11595	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#11号台	315	0.65	281.44	281.44	未进入负面清单	否	无	6.35%
11596	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#16间1号	400	0.45	358.19	358.19	未进入负面清单	否	无	4.52%
11597	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#21左3	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	-3.46%
11598	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#22号台	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	-2.38%
11599	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#24左2号	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	-7.57%
11600	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#32号台	200	0.46	179.07	179.07	未进入负面清单	否	无	0.02%
11601	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#42号台	315	0.41	282.20	282.20	未进入负面清单	否	无	3.49%

11602	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#4号台	160	0.30	143.53	143.53	未进入负面清单	否	无	-1.86%
11603	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	挪威森林配电站1号变压器	400	0.66	357.38	357.38	未进入负面清单	否	无	6.87%
11604	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	挪威森林配电站2号变压器	400	0.36	358.56	358.56	未进入负面清单	否	无	6.22%
11605	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	鸥逸云祥#1配电站1号变压	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清单	否	无	-4.56%
11606	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	鸥逸云祥#1配电站2号变压	630	0.66	562.83	562.83	未进入负面清单	否	无	-0.87%
11607	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新干#46号台	315	0.54	281.80	281.80	未进入负面清单	否	无	-8.56%
11608	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新干#48右1号	315	0.46	282.05	282.05	未进入负面清单	否	无	2.35%
11609	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#1配电站	800	0.61	715.14	715.14	未进入负面清单	否	无	-5.73%
11610	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#2配电站1号变压器	500	0.44	447.81	447.81	未进入负面清单	否	无	-0.44%
11611	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#2配电站2号变压器	500	0.62	446.88	446.88	未进入负面清单	否	无	0.84%
11612	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#3配电站1号变压器	500	0.56	447.21	447.21	未进入负面清单	否	无	-9.26%
11613	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#3配电站2号变压器	500	0.68	446.60	446.60	未进入负面清单	否	无	2.94%
11614	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新街#4配电站1号变压器	400	0.52	357.92	357.92	未进入负面清单	否	无	-4.34%

11615	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新街#4配电站2号变压器	400	0.51	357.97	357.97	未进入负面清单	否	无	-5.83%
11616	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#5配电站1号变压器	500	0.52	447.39	447.39	未进入负面清单	否	无	4.56%
11617	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#5配电站2号变压器	500	0.49	447.57	447.57	未进入负面清单	否	无	7.54%
11618	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#6配电站	630	0.58	563.38	563.38	未进入负面清单	否	无	1.55%
11619	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#7配电站1号变压器	630	0.48	564.00	564.00	未进入负面清单	否	无	-4.86%
11620	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#7配电站2号变压器	630	0.63	563.05	563.05	未进入负面清单	否	无	1.11%
11621	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新逸园配电站1号变压器	630	0.56	563.49	563.49	未进入负面清单	否	无	1.84%
11622	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新逸园配电站2号变压器	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清单	否	无	-6.27%
11623	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	商城分#1号台2号变压器	200	0.27	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	8.27%
11624	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	商城分#3号台	400	0.28	358.89	358.89	未进入负面清单	否	无	-5.27%
11625	旅顺供电分公司	创新变	王家线	胜利分#8间1号台	200	0.27	179.47	179.47	未进入负面清单	否	无	-6.52%
11626	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#10号台	400	0.66	357.36	357.36	未进入负面清单	否	无	1.13%
11627	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#17号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	1.63%
11628	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#21左1号台	100	0.39	89.61	89.61	未进入负面清单	否	无	-7.54%

11629	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#23号台	315	0.34	282.44	282.44	未进入负面清单	否	无	-2.54%
11630	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#28号台	315	0.49	281.95	281.95	未进入负面清单	否	无	-8.34%
11631	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#31右1号台	315	0.67	281.40	281.40	未进入负面清单	否	无	6.37%
11632	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	世达嘉府配电站1号变压器	630	0.52	563.70	563.70	未进入负面清单	否	无	2.31%
11633	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	世达嘉府配电站2号变压器	630	0.49	563.91	563.91	未进入负面清单	否	无	-4.63%
11634	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	世达箱式配电站	500	0.60	447.02	447.02	未进入负面清单	否	无	-3.36%
11635	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#1配电站	630	0.40	564.50	564.50	未进入负面清单	否	无	-2.00%
11636	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#2配电站	630	0.32	565.00	565.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
11637	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#3配电站1号变压器	630	0.40	564.46	564.46	未进入负面清单	否	无	3.38%
11638	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#3配电站2号变压器	630	0.53	563.65	563.65	未进入负面清单	否	无	-3.55%
11639	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#4配电站1号变压器	800	0.65	714.84	714.84	未进入负面清单	否	无	-1.32%
11640	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#4配电站2号变压器	800	0.49	716.08	716.08	未进入负面清单	否	无	-5.07%
11641	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#5配电站1号变压器	800	0.66	714.72	714.72	未进入负面清单	否	无	-10.00%
11642	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#5配电站2号变压器	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清单	否	无	-2.71%

11643	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#6配电站1号变压器	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清单	否	无	2.99%
11644	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#6配电站2号变压器	800	0.65	714.83	714.83	未进入负面清单	否	无	-4.29%
11645	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#8配电站1号变压器	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清单	否	无	-1.11%
11646	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#8配电站2号变压器	630	0.24	565.48	565.48	未进入负面清单	否	无	-3.86%
11647	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#10号台	315	0.42	282.18	282.18	未进入负面清单	否	无	5.29%
11648	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#1间1号台	315	0.54	281.81	281.81	未进入负面清单	否	无	-9.88%
11649	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#3左3号台	400	0.61	357.57	357.57	未进入负面清单	否	无	0.47%
11650	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#4间1号台	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	-8.47%
11651	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#5号台	400	0.49	358.06	358.06	未进入负面清单	否	无	-9.61%
11652	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	顺山街#1配电站	800	0.70	714.42	714.42	未进入负面清单	否	无	-3.99%
11653	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	顺山街#1箱式配电站	400	0.70	357.22	357.22	未进入负面清单	否	无	-4.10%
11654	旅顺供电分公司	铁山变	茂林线	四零六分#3号台2号变压器	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	6.94%
11655	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	孙家沟分#5号台	315	0.68	281.35	281.35	未进入负面清单	否	无	-6.23%
11656	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	孙家沟分#6右3号	315	0.50	281.93	281.93	未进入负面清单	否	无	7.86%
11657	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	索道支#12右1号	160	0.31	143.51	143.51	未进入负面清单	否	无	9.46%

11658	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	索道支#1号台	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	9.18%
11659	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#1配电站1号变压器	630	0.46	564.09	564.09	未进入负面清单	否	无	-7.12%
11660	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#1配电站2号变压器	630	0.28	565.21	565.21	未进入负面清单	否	无	-2.58%
11661	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#2配电站1号变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清单	否	无	-2.52%
11662	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#2配电站2号变压器	630	0.48	563.99	563.99	未进入负面清单	否	无	-6.53%
11663	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#3配电站1号变压器	800	0.69	714.50	714.50	未进入负面清单	否	无	-8.08%
11664	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#3配电站2号变压器	800	0.42	716.66	716.66	未进入负面清单	否	无	-5.82%
11665	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#16号台	250	0.31	224.23	224.23	未进入负面清单	否	无	4.51%
11666	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#21号台	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	-9.76%
11667	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#31号台	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清单	否	无	7.76%
11668	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#36号台	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	4.63%
11669	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#65号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	2.06%
11670	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#74号台	315	0.25	282.72	282.72	未进入负面清单	否	无	9.40%
11671	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#74间1号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	6.76%
11672	旅顺供电分公司	创新变	王家线	铁山干#78号台	315	0.61	281.57	281.57	未进入负面清单	否	无	-8.19%

11673	旅顺供电分公司	创新变	王家线	铁山干#78左6号	200	0.48	179.05	179.05	未进入负面清单	否	无	1.00%
11674	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#9号台	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	6.74%
11675	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#1配电站1号变压	630	0.40	564.50	564.50	未进入负面清单	否	无	8.72%
11676	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#1配电站2号变压	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	-1.25%
11677	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#2配电站1号变压	630	0.54	563.59	563.59	未进入负面清单	否	无	-0.23%
11678	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#2配电站2号变压	630	0.37	564.65	564.65	未进入负面清单	否	无	-1.15%
11679	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#3配电站1号变压	500	0.44	447.79	447.79	未进入负面清单	否	无	-6.21%
11680	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#3配电站2号变压	500	0.25	448.75	448.75	未进入负面清单	否	无	1.60%
11681	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	万隆居#2配电站1号变压器	800	0.58	715.38	715.38	未进入负面清单	否	无	3.90%
11682	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	万隆居#2配电站2号变压器	800	0.40	716.78	716.78	未进入负面清单	否	无	-0.04%
11683	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	维也纳#1配电站	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清单	否	无	8.23%
11684	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#2配电站1号变压器	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清单	否	无	3.93%
11685	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#2配电站2号变压器	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清单	否	无	-1.71%

11686	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	维也纳#3配电站	630	0.27	565.29	565.29	未进入负面清单	否	无	-6.77%
11687	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#4配电站	630	0.30	565.10	565.10	未进入负面清单	否	无	5.31%
11688	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文化街#1配电站1号变压器	630	0.66	562.81	562.81	未进入负面清单	否	无	5.61%
11689	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文化街#1配电站2号变压器	630	0.67	562.80	562.80	未进入负面清单	否	无	-3.29%
11690	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#11号台	315	0.25	282.70	282.70	未进入负面清单	否	无	-4.04%
11691	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#2	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	8.38%
11692	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#2号台	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清单	否	无	9.22%
11693	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#5号台	315	0.69	281.33	281.33	未进入负面清单	否	无	6.59%
11694	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#1配电站1号变压器	630	0.43	564.32	564.32	未进入负面清单	否	无	-5.34%
11695	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#1配电站2号变压器	630	0.50	563.86	563.86	未进入负面清单	否	无	8.17%
11696	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#2配电站1号变压器	500	0.62	446.90	446.90	未进入负面清单	否	无	-8.04%
11697	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#2配电站2号变压器	500	0.43	447.83	447.83	未进入负面清单	否	无	7.04%
11698	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	向阳街#3配电站	630	0.53	563.65	563.65	未进入负面清单	否	无	-2.23%
11699	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	向阳街#4配电站	400	0.59	357.65	357.65	未进入负面清单	否	无	5.32%
11700	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	向阳街#5配电站	500	0.42	447.88	447.88	未进入负面清单	否	无	5.88%

11701	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#6配电站1号变压器	500	0.29	448.55	448.55	未进入负面清单	否	无	-4.73%
11702	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#6配电站2号变压器	500	0.40	447.98	447.98	未进入负面清单	否	无	9.25%
11703	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#5右2号台2号变压器	200	0.65	178.69	178.69	未进入负面清单	否	无	5.24%
11704	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#6号台	200	0.51	178.97	178.97	未进入负面清单	否	无	2.63%
11705	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#8左3号台	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	-8.04%
11706	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	新开街#1配电站1号变压器	400	0.55	357.79	357.79	未进入负面清单	否	无	-5.65%
11707	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	新开街#1配电站2号变压器	400	0.67	357.33	357.33	未进入负面清单	否	无	3.88%
11708	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干#51左1号	315	0.65	281.45	281.45	未进入负面清单	否	无	-4.49%
11709	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	鑫馨家园配电站1号变压器	630	0.58	563.34	563.34	未进入负面清单	否	无	-7.60%
11710	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	鑫馨家园配电站2号变压器	630	0.47	564.01	564.01	未进入负面清单	否	无	6.32%
11711	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐厂干#10号台	315	0.32	282.50	282.50	未进入负面清单	否	无	-5.92%
11712	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#19号台	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	8.38%
11713	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#19间1号	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	4.13%
11714	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#27间1号	200	0.47	179.07	179.07	未进入负面清单	否	无	-4.28%
11715	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#6号台	315	0.32	282.51	282.51	未进入负面清单	否	无	-2.49%

11716	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#6间1号台	200	0.53	178.95	178.95	未进入负面清单	否	无	-7.92%
11717	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#8左1号台	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	-6.12%
11718	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#12号台	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清单	否	无	-3.43%
11719	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#14号台1号变压器	315	0.43	282.14	282.14	未进入负面清单	否	无	-8.24%
11720	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#3号台	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	8.85%
11721	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#6间1号台	200	0.50	179.00	179.00	未进入负面清单	否	无	9.36%
11722	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	一品昌鑫配电站1号变压器	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清单	否	无	2.00%
11723	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	一品昌鑫配电站2号变压器	630	0.42	564.35	564.35	未进入负面清单	否	无	7.06%
11724	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	英武街#1箱式配电站	630	0.69	562.64	562.64	未进入负面清单	否	无	4.14%
11725	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#15号台	315	0.48	281.98	281.98	未进入负面清单	否	无	-2.13%
11726	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#26右1号	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清单	否	无	-4.59%
11727	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#26右5号	315	0.22	282.82	282.82	未进入负面清单	否	无	1.70%
11728	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#28号台	315	0.46	282.06	282.06	未进入负面清单	否	无	0.00%
11729	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#30号台1号变压器	80	0.36	71.71	71.71	未进入负面清单	否	无	9.15%
11730	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#30号台2号变压器	250	0.35	224.12	224.12	未进入负面清单	否	无	0.76%

11731	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#50右3号	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	-6.63%
11732	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#50右5号	315	0.44	282.13	282.13	未进入负面清单	否	无	-7.76%
11733	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#6号台	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清单	否	无	2.18%
11734	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#6间1号台	315	0.32	282.51	282.51	未进入负面清单	否	无	-3.99%
11735	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#1配电站1号变压器	400	0.46	358.17	358.17	未进入负面清单	否	无	-0.79%
11736	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#1配电站2号变压器	400	0.26	358.95	358.95	未进入负面清单	否	无	-2.55%
11737	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#1箱式配电站	400	0.67	357.31	357.31	未进入负面清单	否	无	8.72%
11738	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2配电站1号变压器	630	0.68	562.72	562.72	未进入负面清单	否	无	8.64%
11739	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2配电站2号变压器	630	0.47	564.06	564.06	未进入负面清单	否	无	6.51%
11740	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2箱式配电站	400	0.48	358.10	358.10	未进入负面清单	否	无	7.37%
11741	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#3配电站	500	0.56	447.22	447.22	未进入负面清单	否	无	-1.92%
11742	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#4配电站1号变压器	250	0.36	224.11	224.11	未进入负面清单	否	无	2.47%
11743	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#4配电站2号变压器	400	0.25	359.02	359.02	未进入负面清单	否	无	-8.09%
11744	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#5配电站1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	7.80%

11745	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#5配电站2号变压器	500	0.48	447.59	447.59	未进入负面清单	否	无	4.93%
11746	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#6配电站1号变压器	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清单	否	无	-2.92%
11747	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#6配电站2号变压器	630	0.53	563.67	563.67	未进入负面清单	否	无	-3.45%
11748	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#15右6号	315	0.68	281.37	281.37	未进入负面清单	否	无	5.70%
11749	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#16号台	315	0.55	281.76	281.76	未进入负面清单	否	无	-6.38%
11750	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#18号台	315	0.66	281.43	281.43	未进入负面清单	否	无	7.27%
11751	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#40号台	315	0.50	281.91	281.91	未进入负面清单	否	无	4.42%
11752	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#9间1号台	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清单	否	无	-7.48%
11753	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	育慧名苑#1配电站	500	0.52	447.40	447.40	未进入负面清单	否	无	3.31%
11754	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	育慧名苑#3配电站1号变压	630	0.62	563.12	563.12	未进入负面清单	否	无	-1.80%
11755	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	育慧名苑#3配电站2号变压	630	0.40	564.47	564.47	未进入负面清单	否	无	-9.72%
11756	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	元宝#1箱式配电站	500	0.55	447.26	447.26	未进入负面清单	否	无	-4.00%
11757	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	元宝#2箱式配电站	500	0.63	446.87	446.87	未进入负面清单	否	无	-8.37%
11758	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	元宝分#16号台1号变压器	50	0.29	44.85	44.85	未进入负面清单	否	无	1.59%
11759	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#42左3号	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	0.41%

11760	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#59号台	200	0.70	178.61	178.61	未进入负面清单	否	无	1.04%
11761	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#66号台2号变压器	200	0.33	179.35	179.35	未进入负面清单	否	无	6.33%
11762	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	忠诚街#1箱式配电站	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清单	否	无	0.43%
11763	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	自新街#1箱式配电站	630	0.45	564.15	564.15	未进入负面清单	否	无	7.13%
11764	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	蓝海悦府#2-1	630	0.63	563.01	563.01	未进入负面清单	否	无	2.79%
11765	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	蓝海悦府#2-2	630	0.40	564.48	564.48	未进入负面清单	否	无	-8.08%
11766	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-1	630	0.23	565.58	565.58	未进入负面清单	否	无	-9.11%
11767	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-2	630	0.64	562.96	562.96	未进入负面清单	否	无	-5.87%
11768	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-3	630	0.30	565.13	565.13	未进入负面清单	否	无	-3.14%
11769	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#1-2	630	0.46	564.12	564.12	未进入负面清单	否	无	0.13%
11770	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#1-3	630	0.58	563.33	563.33	未进入负面清单	否	无	-4.17%
11771	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#2-103间隔	630	0.54	563.63	563.63	未进入负面清单	否	无	-2.57%
11772	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#2	630	0.46	564.07	564.07	未进入负面清单	否	无	6.23%
11773	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#3-103间隔	630	0.46	564.13	564.13	未进入负面清单	否	无	0.46%
11774	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#3	630	0.49	563.90	563.90	未进入负面清单	否	无	1.33%
11775	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#1-1	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清单	否	无	9.83%
11776	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#1-2	630	0.51	563.80	563.80	未进入负面清单	否	无	-0.83%

11777	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#2-1	630	0.53	563.68	563.68	未进入负面清单	否	无	0.01%
11778	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#2-2	630	0.62	563.12	563.12	未进入负面清单	否	无	5.65%
11779	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#3-1	630	0.68	562.69	562.69	未进入负面清单	否	无	-0.63%
11780	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#3-2	630	0.62	563.08	563.08	未进入负面清单	否	无	-7.83%
11781	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#1-1	630	0.30	565.11	565.11	未进入负面清单	否	无	-2.84%
11782	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#1-2	630	0.28	565.23	565.23	未进入负面清单	否	无	3.07%
11783	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#2-1	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
11784	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#2-2	630	0.31	565.05	565.05	未进入负面清单	否	无	-9.71%
11785	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#1-1	1000	0.57	894.35	894.35	未进入负面清单	否	无	-8.74%
11786	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#1-2	1000	0.60	893.95	893.95	未进入负面清单	否	无	1.01%
11787	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#2住宅配电	1000	0.63	893.65	893.65	未进入负面清单	否	无	-2.69%
11788	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#2-2	1000	0.50	894.96	894.96	未进入负面清单	否	无	3.87%
11789	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#3-1	800	0.45	716.36	716.36	未进入负面清单	否	无	-3.99%
11790	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#3-2	800	0.62	715.08	715.08	未进入负面清单	否	无	5.63%
11791	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#4-1	800	0.46	716.30	716.30	未进入负面清单	否	无	3.17%
11792	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#4-2	800	0.48	716.15	716.15	未进入负面清单	否	无	0.17%
11793	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#5-1	800	0.51	715.93	715.93	未进入负面清单	否	无	-0.05%
11794	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#6-1	1000	0.49	895.05	895.05	未进入负面清单	否	无	7.10%

11795	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#6-2	1000	0.56	894.40	894.40	未进入负面清单	否	无	3.19%
11796	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#7-1	800	0.69	714.47	714.47	未进入负面清单	否	无	8.50%
11797	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#7-2	800	0.56	715.54	715.54	未进入负面清单	否	无	-8.60%
11798	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#8住宅101配电	800	0.68	714.57	714.57	未进入负面清单	否	无	8.97%
11799	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#8住宅102配电	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清单	否	无	-9.45%
11800	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#9-1	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	-0.17%
11801	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#9-2	800	0.29	717.70	717.70	未进入负面清单	否	无	-2.64%
11802	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#10-1	800	0.43	716.53	716.53	未进入负面清单	否	无	-6.46%
11803	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#10-2	800	0.45	716.37	716.37	未进入负面清单	否	无	6.52%
11804	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#11-1	800	0.43	716.53	716.53	未进入负面清单	否	无	9.31%
11805	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#11-2	800	0.35	717.17	717.17	未进入负面清单	否	无	8.15%
11806	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#12-1	800	0.65	714.80	714.80	未进入负面清单	否	无	-1.68%
11807	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#12-2	800	0.69	714.50	714.50	未进入负面清单	否	无	0.73%
11808	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#13-1	800	0.56	715.48	715.48	未进入负面清单	否	无	-3.09%
11809	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#13-2	800	0.35	717.20	717.20	未进入负面清单	否	无	5.46%
11810	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#14-1	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-4.49%
11811	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#14-2	800	0.40	716.81	716.81	未进入负面清单	否	无	-1.33%

11812	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#5住宅103配	800	0.64	714.85	714.85	未进入负面清单	否	无	-6.83%
11813	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#6-1	800	0.63	714.93	714.93	未进入负面清单	否	无	0.85%
11814	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#1-2	630	0.68	562.72	562.72	未进入负面清单	否	无	8.77%
11815	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#2-1	630	0.51	563.81	563.81	未进入负面清单	否	无	-2.58%
11816	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#1-1	630	0.41	564.42	564.42	未进入负面清单	否	无	-1.51%
11817	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#2住宅103间隔	630	0.42	564.34	564.34	未进入负面清单	否	无	7.77%
11818	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#3住宅104间隔	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清单	否	无	-1.73%
11819	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#4-2	500	0.52	447.39	447.39	未进入负面清单	否	无	-5.46%
11820	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#7-2	800	0.42	716.66	716.66	未进入负面清单	否	无	7.37%
11821	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#8-2	800	0.46	716.31	716.31	未进入负面清单	否	无	2.71%
11822	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#7-1	800	0.64	714.85	714.85	未进入负面清单	否	无	0.37%
11823	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#8-1	800	0.67	714.65	714.65	未进入负面清单	否	无	4.39%
11824	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#2住宅新2	630	0.61	563.13	563.13	未进入负面清单	否	无	7.75%
11825	旅顺供电分公司	和平变	和开线	亚细亚101	315	0.66	281.42	281.42	未进入负面清单	否	无	0.63%
11826	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	新船分#6号台1号	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	1.48%
11827	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#3-1	630	0.64	562.94	562.94	未进入负面清单	否	无	-3.11%
11828	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#4-1	500	0.66	446.70	446.70	未进入负面清单	否	无	-2.71%

11829	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	新船分#9号台1号	315	0.36	282.38	282.38	未进入负面清单	否	无	6.12%
11830	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#1-1	630	0.42	564.34	564.34	未进入负面清单	否	无	3.45%
11831	旅顺供电分公司	和平变	和开线	顺康街#1住宅101	500	0.50	447.50	447.50	未进入负面清单	否	无	-4.73%
11832	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#5住宅103	630	0.63	563.03	563.03	未进入负面清单	否	无	-8.18%
11833	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#1-2	630	0.54	563.58	563.58	未进入负面清单	否	无	-8.93%
11834	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#5住宅104	630	0.27	565.30	565.30	未进入负面清单	否	无	-4.03%
11835	旅顺供电分公司	和平变	和开线	顺康街#1	500	0.22	448.91	448.91	未进入负面清单	否	无	6.41%
11836	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#3-1	800	0.50	716.01	716.01	未进入负面清单	否	无	-5.08%
11837	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘村#1-1	800	0.53	715.78	715.78	未进入负面清单	否	无	-4.82%
11838	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘村#2-1	800	0.68	714.57	714.57	未进入负面清单	否	无	-6.78%
11839	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#3-2	800	0.69	714.47	714.47	未进入负面清单	否	无	-5.11%
11840	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#4-1	800	0.59	715.24	715.24	未进入负面清单	否	无	8.74%
11841	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘#1-2	800	0.63	714.96	714.96	未进入负面清单	否	无	0.52%
11842	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘#2-2	800	0.65	714.83	714.83	未进入负面清单	否	无	-3.89%
11843	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#5-1	800	0.63	714.98	714.98	未进入负面清单	否	无	-5.59%
11844	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#5-2	800	0.58	715.40	715.40	未进入负面清单	否	无	9.61%
11845	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#7-1	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	-6.62%
11846	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#7-2	800	0.59	715.28	715.28	未进入负面清单	否	无	-7.07%

11847	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#6-1	800	0.52	715.81	715.81	未进入负面清单	否	无	-5.77%
11848	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#6-2	800	0.52	715.84	715.84	未进入负面清单	否	无	10.00%
11849	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#1-2	800	0.59	715.27	715.27	未进入负面清单	否	无	-2.67%
11850	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#2-2	800	0.57	715.46	715.46	未进入负面清单	否	无	-3.59%
11851	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#1-1	800	0.53	715.77	715.77	未进入负面清单	否	无	-2.03%
11852	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#2-1	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清单	否	无	-4.43%
11853	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#4-2	800	0.62	715.03	715.03	未进入负面清单	否	无	1.25%
11854	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#1-3	630	0.58	563.35	563.35	未进入负面清单	否	无	-3.39%
11855	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#2住宅105间	630	0.44	564.26	564.26	未进入负面清单	否	无	-8.12%
11856	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#26住宅配电	630	0.59	563.27	563.27	未进入负面清单	否	无	0.05%
11857	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#27-1	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清单	否	无	-4.29%
11858	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#29住宅配电	800	0.67	714.65	714.65	未进入负面清单	否	无	1.07%
11859	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#30-1	800	0.50	716.04	716.04	未进入负面清单	否	无	1.64%
11860	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#28-1	800	0.70	714.40	714.40	未进入负面清单	否	无	-0.47%
11861	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#25-1	630	0.40	564.48	564.48	未进入负面清单	否	无	9.01%
11862	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#24-1	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清单	否	无	2.13%
11863	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#23-1	800	0.60	715.24	715.24	未进入负面清单	否	无	-4.53%
11864	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3-2	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清单	否	无	-8.35%

11865	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#25-住宅配电	630	0.60	563.24	563.24	未进入负面清单	否	无	6.71%
11866	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#24-2	800	0.56	715.52	715.52	未进入负面清单	否	无	-8.43%
11867	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#23-2	800	0.49	716.09	716.09	未进入负面清单	否	无	-6.41%
11868	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#26-1	630	0.48	563.98	563.98	未进入负面清单	否	无	8.66%
11869	旅顺供电分公司	和平变	香海线	和平海岸#4-1	630	0.41	564.43	564.43	未进入负面清单	否	无	2.57%
11870	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#1配电站104配电	630	0.57	563.41	563.41	未进入负面清单	否	无	-6.58%
11871	旅顺供电分公司	和平变	香海线	和平海岸#2配电站104配电	630	0.44	564.23	564.23	未进入负面清单	否	无	9.73%
11872	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3住宅新1号	630	0.24	565.49	565.49	未进入负面清单	否	无	-6.98%
11873	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#1-1	630	0.55	563.56	563.56	未进入负面清单	否	无	-0.84%
11874	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#2配电站103配电	630	0.51	563.76	563.76	未进入负面清单	否	无	-3.90%
11875	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3配电站3号	630	0.24	565.49	565.49	未进入负面清单	否	无	5.50%
11876	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#4-3	630	0.41	564.40	564.40	未进入负面清单	否	无	3.36%
11877	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#30-2	800	0.52	715.85	715.85	未进入负面清单	否	无	-6.74%
11878	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#28-2	800	0.68	714.58	714.58	未进入负面清单	否	无	-6.65%
11879	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#27-2	800	0.52	715.84	715.84	未进入负面清单	否	无	7.47%
11880	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#1-1	630	0.47	564.05	564.05	未进入负面清单	否	无	7.08%

11881	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#1-2	630	0.35	564.82	564.82	未进入负面清单	否	无	1.33%
11882	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#2-1	630	0.55	563.56	563.56	未进入负面清单	否	无	4.20%
11883	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#2-2	630	0.45	564.15	564.15	未进入负面清单	否	无	1.85%
11884	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#1-1	630	0.31	565.02	565.02	未进入负面清单	否	无	-1.71%
11885	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#1-2	630	0.46	564.07	564.07	未进入负面清单	否	无	3.54%
11886	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#2-1	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清单	否	无	3.02%
11887	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#2-2	630	0.40	564.45	564.45	未进入负面清单	否	无	2.86%
11888	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#2号103	500	0.53	447.35	447.35	未进入负面清单	否	无	1.73%
11889	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#2号104	500	0.29	448.53	448.53	未进入负面清单	否	无	-0.72%
11890	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号103	630	0.63	563.01	563.01	未进入负面清单	否	无	-7.59%
11891	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号104	630	0.29	565.17	565.17	未进入负面清单	否	无	5.41%
11892	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号105	630	0.21	565.65	565.65	未进入负面清单	否	无	-5.30%
11893	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#1-1	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清单	否	无	-3.71%
11894	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#1-2	630	0.60	563.21	563.21	未进入负面清单	否	无	9.02%
11895	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-1	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清单	否	无	-7.02%
11896	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-2	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清单	否	无	5.58%
11897	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-3	315	0.29	282.60	282.60	未进入负面清单	否	无	-6.56%
11898	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#5-1	630	0.42	564.33	564.33	未进入负面清单	否	无	-0.47%

11899	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#5-2	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清单	否	无	2.11%
11900	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#2-1	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清单	否	无	-3.29%
11901	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#2-2	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清单	否	无	-0.21%
11902	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#4-1	800	0.41	716.69	716.69	未进入负面清单	否	无	1.87%
11903	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#4-2	800	0.49	716.11	716.11	未进入负面清单	否	无	6.72%
11904	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#6-1	800	0.70	714.43	714.43	未进入负面清单	否	无	-7.84%
11905	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#6-2	800	0.48	716.17	716.17	未进入负面清单	否	无	-3.60%
11906	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#5-1	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	-0.30%
11907	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#5-2	630	0.58	563.37	563.37	未进入负面清单	否	无	4.66%
11908	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#6-1	630	0.58	563.37	563.37	未进入负面清单	否	无	3.29%
11909	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#6-2	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清单	否	无	5.78%
11910	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#7-1	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清单	否	无	8.83%
11911	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#7-2	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清单	否	无	6.46%
11912	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#8-1	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清单	否	无	-5.89%
11913	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#9-1	630	0.44	564.22	564.22	未进入负面清单	否	无	-1.12%
11914	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#9-2	630	0.60	563.24	563.24	未进入负面清单	否	无	-4.55%
11915	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#12-1	315	0.32	282.49	282.49	未进入负面清单	否	无	8.90%
11916	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#16-1	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清单	否	无	9.33%

11917	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#16-2	630	0.53	563.68	563.68	未进入负面清单	否	无	-7.75%
11918	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#17-1	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-7.87%
11919	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#17-2	800	0.55	715.58	715.58	未进入负面清单	否	无	9.52%
11920	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#18-1	800	0.49	716.04	716.04	未进入负面清单	否	无	6.44%
11921	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#18-2	800	0.50	716.04	716.04	未进入负面清单	否	无	2.99%
11922	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#19-1	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清单	否	无	8.07%
11923	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#19-2	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清单	否	无	-9.83%
11924	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#14	630	0.50	563.88	563.88	未进入负面清单	否	无	8.06%
11925	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#15	630	0.23	565.55	565.55	未进入负面清单	否	无	5.45%
11926	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#20-2	630	0.45	564.16	564.16	未进入负面清单	否	无	-2.85%
11927	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#2-1	630	0.41	564.42	564.42	未进入负面清单	否	无	4.26%
11928	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#2-2	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清单	否	无	-6.70%
11929	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#1-1	630	0.54	563.57	563.57	未进入负面清单	否	无	2.46%
11930	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#3-1	630	0.65	562.93	562.93	未进入负面清单	否	无	-1.72%
11931	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#3-2	630	0.30	565.13	565.13	未进入负面清单	否	无	6.05%
11932	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#4-1	630	0.59	563.26	563.26	未进入负面清单	否	无	3.45%
11933	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#4-2	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清单	否	无	-3.34%
11934	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#5-1	630	0.63	563.05	563.05	未进入负面清单	否	无	0.69%

11935	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#5	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清单	否	无	2.52%
11936	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#6-1	630	0.58	563.32	563.32	未进入负面清单	否	无	6.94%
11937	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东动迁#1住宅	630	0.43	564.32	564.32	未进入负面清单	否	无	6.38%
11938	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	滨海支#13右1	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	9.89%
11939	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	玫瑰花园1号	500	0.39	448.03	448.03	未进入负面清单	否	无	-7.42%
11940	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	夕阳红1号	500	0.63	446.87	446.87	未进入负面清单	否	无	-9.29%
11941	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	江西干#27	250	0.22	224.46	224.46	未进入负面清单	否	无	-4.25%
11942	旅顺供电分公司	创新变	盐水线	大东支#11右3	50	0.25	44.88	44.88	未进入负面清单	否	无	8.48%
11943	旅顺供电分公司	铁山变	方甲乙线	大东二分#23	160	0.32	143.49	143.49	未进入负面清单	否	无	-1.07%
11944	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#1-1	800	0.69	714.51	714.51	未进入负面清单	否	无	2.98%
11945	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#1-2	800	0.45	716.42	716.42	未进入负面清单	否	无	-4.37%
11946	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#2-1	800	0.54	715.70	715.70	未进入负面清单	否	无	9.57%
11947	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#2-2	800	0.34	717.25	717.25	未进入负面清单	否	无	-8.68%
11948	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#3-1	800	0.68	714.59	714.59	未进入负面清单	否	无	1.99%
11949	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#3-2	800	0.25	718.00	718.00	未进入负面清单	否	无	-6.75%
11950	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#1新变	1000	0.51	894.94	894.94	未进入负面清单	否	无	3.49%
11951	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#1-2	1000	0.45	895.54	895.54	未进入负面清单	否	无	-9.44%
11952	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#2-2	800	0.67	714.61	714.61	未进入负面清单	否	无	3.06%

11953	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#3-1	800	0.60	715.17	715.17	未进入负面清单	否	无	-2.33%
11954	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#3-2	800	0.62	715.05	715.05	未进入负面清单	否	无	-4.27%
11955	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#5新变	1000	0.54	894.62	894.62	未进入负面清单	否	无	9.54%
11956	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	香海连天#4-1	630	0.63	563.06	563.06	未进入负面清单	否	无	1.16%
11957	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	香海连天#4-2	630	0.68	562.71	562.71	未进入负面清单	否	无	9.60%
11958	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#11-1	800	0.46	716.29	716.29	未进入负面清单	否	无	7.10%
11959	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#11-2	800	0.32	717.47	717.47	未进入负面清单	否	无	-9.06%
11960	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#12-1	800	0.61	715.15	715.15	未进入负面清单	否	无	-2.33%
11961	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#12-2	800	0.40	716.82	716.82	未进入负面清单	否	无	7.21%
11962	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#13-1	800	0.59	715.25	715.25	未进入负面清单	否	无	-0.77%
11963	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#13-2	800	0.32	717.44	717.44	未进入负面清单	否	无	-9.99%
11964	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#1-103	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清单	否	无	-2.61%
11965	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#1-104	800	0.64	714.90	714.90	未进入负面清单	否	无	-6.03%
11966	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2-103	800	0.47	716.25	716.25	未进入负面清单	否	无	8.57%
11967	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2-104	800	0.55	715.56	715.56	未进入负面清单	否	无	-4.77%
11968	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#3-103	800	0.47	716.25	716.25	未进入负面清单	否	无	7.69%
11969	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#3-104	800	0.48	716.20	716.20	未进入负面清单	否	无	-4.85%
11970	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#4-103	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清单	否	无	-0.19%

11971	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#5-103	500	0.69	446.53	446.53	未进入负面清单	否	无	-8.33%
11972	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#5-104	500	0.45	447.77	447.77	未进入负面清单	否	无	2.20%
11973	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#6-103	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清单	否	无	-0.94%
11974	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#6-104	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清单	否	无	-2.20%
11975	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#7-103	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	-3.57%
11976	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#7-104	800	0.63	714.93	714.93	未进入负面清单	否	无	2.28%
11977	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#8-103	800	0.62	715.05	715.05	未进入负面清单	否	无	8.09%
11978	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#8-104	800	0.50	716.00	716.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%
11979	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-1	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清单	否	无	5.61%
11980	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-2	1000	0.44	895.61	895.61	未进入负面清单	否	无	-1.98%
11981	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-3	800	0.58	715.32	715.32	未进入负面清单	否	无	5.64%
11982	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#10-103	800	0.50	716.02	716.02	未进入负面清单	否	无	-2.12%
11983	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#10-104	800	0.49	716.11	716.11	未进入负面清单	否	无	6.65%
11984	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2公建	400	0.22	359.11	359.11	未进入负面清单	否	无	-2.48%
11985	旅顺供电分公司	方家变	水产线	德特分#3号台1号	250	0.68	223.31	223.31	未进入负面清单	否	无	2.21%
11986	旅顺供电分公司	方家变	水产线	开发区3号箱式配电站1号	400	0.55	357.80	357.80	未进入负面清单	否	无	5.09%
11987	旅顺供电分公司	方家变	水产线	海紫苑1号住宅	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清单	否	无	-2.27%

11988	旅顺供电分公司	方家变	水产线	联建住宅箱式配电站1号	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清单	否	无	-6.32%
11989	旅顺供电分公司	方家变	水产线	海紫苑1号住宅	630	0.41	564.39	564.39	未进入负面清单	否	无	7.13%
11990	旅顺供电分公司	方家变	建港线	荣世1号住宅102	630	0.50	563.85	563.85	未进入负面清单	否	无	7.87%
11991	旅顺供电分公司	方家变	建港线	荣世1号住宅配电站2号	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清单	否	无	-4.27%
11992	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾2号配电站	1000	0.43	895.69	895.69	未进入负面清单	否	无	1.54%
11993	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾1号配电站1间隔	630	0.21	565.67	565.67	未进入负面清单	否	无	-1.23%
11994	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾#4-1	1000	0.68	893.22	893.22	未进入负面清单	否	无	-1.49%
11995	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾#5-1	1000	0.56	894.39	894.39	未进入负面清单	否	无	2.08%
11996	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾4号新箱式配电站	1000	0.65	893.52	893.52	未进入负面清单	否	无	3.35%
11997	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾1号105间	1000	0.42	895.81	895.81	未进入负面清单	否	无	-3.80%
11998	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#1住宅103配电	630	0.63	563.02	563.02	未进入负面清单	否	无	0.96%
11999	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#2住宅103配电	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清单	否	无	4.25%
12000	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#3住宅103配电	500	0.41	447.93	447.93	未进入负面清单	否	无	4.78%
12001	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#4住宅103配电	500	0.21	448.97	448.97	未进入负面清单	否	无	-2.86%

12002	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#1住宅104配电	630	0.60	563.21	563.21	未进入负面清单	否	无	3.57%
12003	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#2住宅104配电	630	0.50	563.87	563.87	未进入负面清单	否	无	-2.55%
12004	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#3住宅104配电	500	0.57	447.17	447.17	未进入负面清单	否	无	-0.96%
12005	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#4住宅104配电	500	0.56	447.19	447.19	未进入负面清单	否	无	-4.58%
12006	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	0.48	716.19	716.19	未进入负面清单	否	无	7.25%
12007	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利4号	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清单	否	无	-10.00%
12008	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	0.61	563.15	563.15	未进入负面清单	否	无	9.04%
12009	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	630	0.69	562.67	562.67	未进入负面清单	否	无	-7.65%
12010	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城1号	800	0.59	715.32	715.32	未进入负面清单	否	无	7.05%
12011	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	后山羊分4号	200	0.36	179.29	179.29	未进入负面清单	否	无	1.21%
12012	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海滨支4号	500	0.40	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-4.26%
12013	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	铭城5号	800	0.61	715.14	715.14	未进入负面清单	否	无	-0.52%
12014	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城4号	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清单	否	无	7.85%
12015	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	800	0.51	715.94	715.94	未进入负面清单	否	无	1.38%
12016	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	0.35	564.79	564.79	未进入负面清单	否	无	-6.34%
12017	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利1号	800	0.42	716.61	716.61	未进入负面清单	否	无	-9.57%

12018	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	0.48	716.17	716.17	未进入负面清单	否	无	-5.87%
12019	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城5号	800	0.64	714.85	714.85	未进入负面清单	否	无	2.61%
12020	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	800	0.44	716.45	716.45	未进入负面清单	否	无	0.35%
12021	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城4号	800	0.62	715.01	715.01	未进入负面清单	否	无	-8.56%
12022	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城6号	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	-8.86%
12023	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	0.65	562.88	562.88	未进入负面清单	否	无	-2.19%
12024	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利3号	630	0.42	564.33	564.33	未进入负面清单	否	无	9.32%
12025	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利1号	800	0.52	715.83	715.83	未进入负面清单	否	无	5.95%
12026	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利4号	800	0.59	715.31	715.31	未进入负面清单	否	无	-7.92%
12027	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	0.48	716.18	716.18	未进入负面清单	否	无	8.05%
12028	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城1号	630	0.54	563.58	563.58	未进入负面清单	否	无	6.75%
12029	旅顺供电分公司	方家变	水产线	阳光#1-1	630	0.51	563.80	563.80	未进入负面清单	否	无	-9.30%
12030	旅顺供电分公司	方家变	水产线	顺乐#1-2	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清单	否	无	1.98%
12031	旅顺供电分公司	和平变	交大线	阳光#1-2	630	0.38	564.63	564.63	未进入负面清单	否	无	5.74%
12032	旅顺供电分公司	和平变	交大线	郁林#2-2	630	0.37	564.69	564.69	未进入负面清单	否	无	-7.70%
12033	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	阳光#3-2	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清单	否	无	-0.22%
12034	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#4-2	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清单	否	无	9.47%
12035	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	观海#1住宅103配	500	0.55	447.24	447.24	未进入负面清单	否	无	-7.76%

12036	旅顺供电分公司	方家变	水产线	旅环#48	630	0.45	564.15	564.15	未进入负面清单	否	无	-2.81%
12037	旅顺供电分公司	方家变	水产线	顺乐#1-1	630	0.43	564.28	564.28	未进入负面清单	否	无	1.33%
12038	旅顺供电分公司	方家变	建港线	鞍旅#1	630	0.69	562.67	562.67	未进入负面清单	否	无	-9.95%
12039	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	陈家#2间1	160	0.23	143.63	143.63	未进入负面清单	否	无	5.13%
12040	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家#22	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清单	否	无	-6.08%
12041	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	夕阳红#4左1	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清单	否	无	-2.98%
12042	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	南区支#19	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	6.27%
12043	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	海滨支#25左1	80	0.31	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无	1.70%
12044	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#16	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	9.96%
12045	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	海裕支#10	50	0.37	44.81	44.81	未进入负面清单	否	无	3.10%
12046	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#7-3	630	0.58	563.33	563.33	未进入负面清单	否	无	-4.19%
12047	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	后山羊分#34右3	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	-5.30%
12048	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	阳光#1住宅104配	500	0.69	446.57	446.57	未进入负面清单	否	无	-1.21%
12049	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#7-4	630	0.33	564.92	564.92	未进入负面清单	否	无	1.58%
12050	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#8-1	630	0.44	564.21	564.21	未进入负面清单	否	无	-1.74%
12051	旅顺供电分公司	和平变	交大线	郁林#2-1	630	0.40	564.47	564.47	未进入负面清单	否	无	-3.57%
12052	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#4-1	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清单	否	无	-4.08%
12053	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#3-1	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清单	否	无	-7.94%

12054	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业1号	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清单	否	无	0.09%
12055	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海辉街2号	500	0.43	447.85	447.85	未进入负面清单	否	无	3.72%
12056	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业1号	630	0.53	563.64	563.64	未进入负面清单	否	无	7.55%
12057	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业2号	630	0.52	563.74	563.74	未进入负面清单	否	无	5.10%
12058	旅顺供电分公司	和平变	和开线	西北分42左6	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	5.15%
12059	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业2号	630	0.69	562.68	562.68	未进入负面清单	否	无	-6.51%
12060	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业3号	800	0.57	715.41	715.41	未进入负面清单	否	无	-0.51%
12061	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业3号	800	0.43	716.58	716.58	未进入负面清单	否	无	6.44%
12062	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江化分10号	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	0.83%
12063	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村1号	630	0.54	563.61	563.61	未进入负面清单	否	无	-0.38%
12064	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村2号	630	0.68	562.71	562.71	未进入负面清单	否	无	1.38%
12065	旅顺供电分公司	铁山变	方家乙线	方铁干2号	630	0.27	565.29	565.29	未进入负面清单	否	无	-9.17%
12066	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业4号	800	0.56	715.55	715.55	未进入负面清单	否	无	-1.92%
12067	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业4号	800	0.58	715.38	715.38	未进入负面清单	否	无	-1.04%
12068	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村1号	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清单	否	无	-0.65%
12069	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村2号	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清单	否	无	9.97%
12070	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分37	200	0.30	179.40	179.40	未进入负面清单	否	无	5.34%
12071	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分57	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	-8.79%

12072	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	和方干9号	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清单	否	无	-4.55%
12073	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	和方干7号	200	0.48	179.03	179.03	未进入负面清单	否	无	2.56%
12074	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海辉街1号	500	0.70	446.52	446.52	未进入负面清单	否	无	1.58%
12075	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	夏家分4号	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	-5.04%
12076	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海韵街1号	630	0.23	565.56	565.56	未进入负面清单	否	无	5.42%
12077	旅顺供电分公司	方家变	水产线	泵站分1号	315	0.38	282.30	282.30	未进入负面清单	否	无	1.64%
12078	旅顺供电分公司	方家变	建港线	大显分2号	500	0.60	447.01	447.01	未进入负面清单	否	无	-8.45%
12079	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分18号	200	0.22	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-7.57%
12080	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#1	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清单	否	无	-8.65%
12081	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#2	800	0.50	716.02	716.02	未进入负面清单	否	无	-0.59%
12082	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#3	800	0.44	716.44	716.44	未进入负面清单	否	无	9.76%
12083	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#4	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清单	否	无	2.22%
12084	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	隋家沟支#5右1	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
12085	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	矿业支#9	100	0.28	89.72	89.72	未进入负面清单	否	无	-6.42%
12086	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	隋家二支#5	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清单	否	无	-2.38%
12087	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#50左7	200	0.50	178.99	178.99	未进入负面清单	否	无	8.42%
12088	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	大潘家分#8	200	0.44	179.12	179.12	未进入负面清单	否	无	-0.09%
12089	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井分#23右6	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	-6.25%

12090	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#11	200	0.52	178.96	178.96	未进入负面清单	否	无	6.09%
12091	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#17	200	0.32	179.37	179.37	未进入负面清单	否	无	9.64%
12092	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#28	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	6.52%
12093	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#50左4	315	0.49	281.96	281.96	未进入负面清单	否	无	-9.99%
12094	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江西干#118	200	0.20	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	-2.46%
12095	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#5	315	0.20	282.86	282.86	未进入负面清单	否	无	7.91%
12096	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	专家楼箱变	400	0.35	358.61	358.61	未进入负面清单	否	无	4.10%
12097	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井分#17	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清单	否	无	0.29%
12098	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#19	100	0.60	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	1.34%
12099	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井#4	315	0.61	281.57	281.57	未进入负面清单	否	无	-4.29%
12100	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#86右1	400	0.52	357.92	357.92	未进入负面清单	否	无	-4.90%
12101	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	江双干#12	315	0.67	281.39	281.39	未进入负面清单	否	无	0.92%
12102	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#44间1	200	0.58	178.85	178.85	未进入负面清单	否	无	2.07%
12103	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#4间1	400	0.32	358.72	358.72	未进入负面清单	否	无	7.78%
12104	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	高家二分#21	200	0.55	178.89	178.89	未进入负面清单	否	无	2.32%
12105	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	轮渡支#5	160	0.52	143.17	143.17	未进入负面清单	否	无	-6.73%
12106	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	隋家分#5	315	0.52	281.87	281.87	未进入负面清单	否	无	1.40%
12107	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	隋家分#7左5	200	0.66	178.68	178.68	未进入负面清单	否	无	-5.31%

12108	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江家干#22	400	0.31	358.77	358.77	未进入负面清单	否	无	7.38%
12109	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	山沟村分#4	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清单	否	无	-8.07%
12110	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	山沟村分#14	315	0.33	282.48	282.48	未进入负面清单	否	无	4.24%
12111	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#116	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	6.73%
12112	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	陈家沟分#9台	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	-6.80%
12113	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#157右1	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	-5.55%
12114	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#159	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	-6.90%
12115	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#169	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	-4.53%
12116	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董滨分#9	200	0.59	178.82	178.82	未进入负面清单	否	无	3.25%
12117	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董滨分#18	100	0.35	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	-1.21%
12118	旅顺供电分公司	江西变	海港线	天门山#1-1	800	0.61	715.15	715.15	未进入负面清单	否	无	3.61%
12119	旅顺供电分公司	江西变	海港线	天门山#1-2	800	0.50	716.03	716.03	未进入负面清单	否	无	1.74%
12120	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#1	800	0.36	717.12	717.12	未进入负面清单	否	无	0.27%
12121	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#2	800	0.37	717.00	717.00	未进入负面清单	否	无	-7.15%
12122	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#3	800	0.29	717.67	717.67	未进入负面清单	否	无	7.14%
12123	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#4	800	0.24	718.08	718.08	未进入负面清单	否	无	5.89%
12124	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	高家二分#32	50	0.32	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	-1.00%
12125	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	江西干#91	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	-6.49%

12126	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	天门山#2-1	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-8.26%
12127	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	天门山#2-2	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清单	否	无	1.98%
12128	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	碧海新苑#1	800	0.52	715.87	715.87	未进入负面清单	否	无	3.48%
12129	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	碧海新苑#2	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清单	否	无	-6.92%
12130	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	碧海新苑#3	800	0.54	715.71	715.71	未进入负面清单	否	无	-1.81%
12131	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	碧海新苑#4	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清单	否	无	-6.62%
12132	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	江西干#78	315	0.38	282.30	282.30	未进入负面清单	否	无	-8.15%
12133	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#1-1	800	0.57	715.44	715.44	未进入负面清单	否	无	-4.48%
12134	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#1-2	800	0.49	716.07	716.07	未进入负面清单	否	无	5.39%
12135	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#2-1	800	0.41	716.71	716.71	未进入负面清单	否	无	9.54%
12136	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#2-2	800	0.48	716.19	716.19	未进入负面清单	否	无	-6.74%
12137	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#3-1	800	0.44	716.50	716.50	未进入负面清单	否	无	3.53%
12138	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#3-2	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-6.10%
12139	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#4-1	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	2.82%
12140	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#4-2	800	0.57	715.44	715.44	未进入负面清单	否	无	8.14%
12141	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区2号配电站2号变	630	0.48	563.97	563.97	未进入负面清单	否	无	-5.74%
12142	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区3号配电站1号变	630	0.49	563.90	563.90	未进入负面清单	否	无	-9.29%

12143	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	1号配电站1号变	630	0.59	563.31	563.31	未进入负面清单	否	无	6.92%
12144	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	1号配电站2号变	630	0.46	564.09	564.09	未进入负面清单	否	无	-9.50%
12145	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	5号配电站1号变	630	0.47	564.03	564.03	未进入负面清单	否	无	-5.91%
12146	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	5号配电站2号变	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清单	否	无	7.93%
12147	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区4号配电站2号变	630	0.69	562.64	562.64	未进入负面清单	否	无	8.79%
12148	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区6号配电站1号变	630	0.59	563.28	563.28	未进入负面清单	否	无	-5.35%
12149	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站1号变压	1000	0.21	897.86	897.86	未进入负面清单	否	无	5.58%
12150	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站2号变压	1000	0.53	894.70	894.70	未进入负面清单	否	无	-0.64%

12151	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区2号住宅配电站1号变压	800	0.44	716.51	716.51	未进入负面清单	否	无	7.78%
12152	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	水新干25号右3	50	0.24	44.88	44.88	未进入负面清单	否	无	5.25%
12153	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干号100号	315	0.28	282.63	282.63	未进入负面清单	否	无	-2.28%
12154	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	大孤山支12号	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	0.20%
12155	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	五间房分10号	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	3.33%
12156	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支8号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	0.00%
12157	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支号17号	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	5.29%
12158	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干84号右9号	200	0.59	178.83	178.83	未进入负面清单	否	无	-6.02%
12159	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干69左1	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	-9.79%
12160	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干82号	200	0.35	179.31	179.31	未进入负面清单	否	无	-9.10%
12161	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干141右2号	200	0.31	179.39	179.39	未进入负面清单	否	无	0.22%
12162	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干134右1号	200	0.62	178.76	178.76	未进入负面清单	否	无	0.94%
12163	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干125左2号	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	-8.39%
12164	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干138号	200	0.35	179.31	179.31	未进入负面清单	否	无	-1.60%
12165	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干76号左5	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	3.95%

12166	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支2号左1号	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	-6.74%
12167	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	付家支11号左3号	400	0.37	358.51	358.51	未进入负面清单	否	无	4.23%
12168	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干114号右1	200	0.28	179.43	179.43	未进入负面清单	否	无	5.10%
12169	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干109号	200	0.34	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-5.38%
12170	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	塔龙干132号	315	0.22	282.80	282.80	未进入负面清单	否	无	-1.12%
12171	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	付龙支17号	200	0.26	179.49	179.49	未进入负面清单	否	无	4.10%
12172	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干95号	400	0.26	358.95	358.95	未进入负面清单	否	无	0.68%
12173	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干91号右2	400	0.56	357.76	357.76	未进入负面清单	否	无	-6.88%
12174	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干73号	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	7.64%
12175	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干93号左2	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	6.02%
12176	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干103号	200	0.37	179.27	179.27	未进入负面清单	否	无	6.49%
12177	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	硕城1号住宅配电站1号变	400	0.43	358.30	358.30	未进入负面清单	否	无	5.92%
12178	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	硕城1号住宅配电站2号变	400	0.60	357.59	357.59	未进入负面清单	否	无	1.16%
12179	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园1号住宅配电站1号变压器	630	0.65	562.89	562.89	未进入负面清单	否	无	0.40%
12180	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园1号住宅配电站2号变压器	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清单	否	无	0.74%

12181	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园2号住宅配电站1号变压器	630	0.56	563.46	563.46	未进入负面清单	否	无	-5.73%
12182	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园2号住宅配电站2号变压器	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清单	否	无	8.58%
12183	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园3号住宅配电站1号变压器	630	0.32	564.96	564.96	未进入负面清单	否	无	-1.04%
12184	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园3号住宅配电站2号变压器	630	0.30	565.12	565.12	未进入负面清单	否	无	-0.57%
12185	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	福胜支#2间1	400	0.22	359.11	359.11	未进入负面清单	否	无	-2.22%
12186	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支#32	200	0.36	179.27	179.27	未进入负面清单	否	无	-7.16%
12187	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支#17右3	200	0.45	179.10	179.10	未进入负面清单	否	无	-7.60%
12188	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	福胜支#20	80	0.23	71.82	71.82	未进入负面清单	否	无	6.89%
12189	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干#29	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	6.01%
12190	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	中路分#17	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	9.07%
12191	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙分#9	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	-0.36%
12192	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙分#4	400	0.33	358.70	358.70	未进入负面清单	否	无	-9.66%
12193	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	大八里支#2	315	0.61	281.58	281.58	未进入负面清单	否	无	0.59%
12194	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#18左1	400	0.54	357.84	357.84	未进入负面清单	否	无	5.55%

12195	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#30右5	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	7.43%
12196	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干#174	315	0.50	281.91	281.91	未进入负面清单	否	无	6.43%
12197	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干#178左2	200	0.34	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-2.67%
12198	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	姜家支12号右2	315	0.22	282.82	282.82	未进入负面清单	否	无	-8.30%
12199	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	姜家支12号右8	200	0.70	178.61	178.61	未进入负面清单	否	无	-7.76%
12200	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干64号	400	0.25	358.99	358.99	未进入负面清单	否	无	-0.71%
12201	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支3号左1	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	-9.53%
12202	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	欣家园4号住宅配电站1号变压器	630	0.55	563.51	563.51	未进入负面清单	否	无	-5.08%
12203	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	欣家园4号住宅配电站2号变压器	630	0.54	563.57	563.57	未进入负面清单	否	无	9.51%
12204	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	欣家园5号住宅配电站1号变压器	800	0.56	715.52	715.52	未进入负面清单	否	无	0.78%
12205	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	欣家园5号住宅配电站2号变压器	800	0.44	716.44	716.44	未进入负面清单	否	无	7.51%
12206	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#6住宅配电站103间隔配电变压	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	0.61%

12207	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#6住宅配电站104间隔配电变压	500	0.48	447.58	447.58	未进入负面清单	否	无	9.28%
12208	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山#3住宅箱式配电站变压器	800	0.33	717.39	717.39	未进入负面清单	否	无	7.84%
12209	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾中心变电所104变压	500	0.35	448.24	448.24	未进入负面清单	否	无	9.26%
12210	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分23号变压器	800	0.62	715.02	715.02	未进入负面清单	否	无	-3.54%
12211	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分32号台1号变压器	200	0.70	178.60	178.60	未进入负面清单	否	无	3.67%
12212	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分4号左1变压器	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	-8.24%
12213	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分6号右4变压器	160	0.22	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无	9.33%
12214	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	宸泰配电站101配电变压器	400	0.52	357.93	357.93	未进入负面清单	否	无	7.24%
12215	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#1住宅配电站103间隔配电变压	630	0.70	562.62	562.62	未进入负面清单	否	无	2.67%
12216	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#1住宅配电站104间隔配电变压	630	0.69	562.65	562.65	未进入负面清单	否	无	-1.23%

12217	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#2住宅配电站103间隔配电变压	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清单	否	无	4.12%
12218	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#2住宅配电站104间隔配电变压	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清单	否	无	1.24%
12219	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	大龙#6配电站103间隔配电变压器	160	0.20	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无	-8.94%
12220	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙2号箱式配电	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	2.70%
12221	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙7号箱式配电	315	0.33	282.48	282.48	未进入负面清单	否	无	-6.20%
12222	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干33号台	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清单	否	无	-6.45%
12223	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干38号左1	250	0.54	223.64	223.64	未进入负面清单	否	无	-7.64%
12224	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干38左2台1号变压器	630	0.54	563.62	563.62	未进入负面清单	否	无	8.56%
12225	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干5间1台1号变压器	315	0.53	281.84	281.84	未进入负面清单	否	无	-2.81%
12226	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干79号右1变台变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	-4.71%
12227	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	大龙王塘3号住宅配电站103配电	630	0.54	563.61	563.61	未进入负面清单	否	无	-8.61%
12228	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	大龙王塘3号住宅配电站104配电	630	0.44	564.22	564.22	未进入负面清单	否	无	8.95%

12229	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分#15	160	0.28	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无	-6.65%
12230	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分103#	160	0.34	143.45	143.45	未进入负面清单	否	无	-2.78%
12231	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分23#	200	0.25	179.49	179.49	未进入负面清单	否	无	4.63%
12232	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分40#	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	0.71%
12233	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分57号	100	0.28	89.72	89.72	未进入负面清单	否	无	7.21%
12234	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分70号	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	-7.59%
12235	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分83间1变压器	315	0.33	282.46	282.46	未进入负面清单	否	无	7.70%
12236	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分85号	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-3.23%
12237	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞支11#	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	0.32%
12238	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外1号住宅配电站1号变	800	0.56	715.53	715.53	未进入负面清单	否	无	0.92%
12239	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外1号住宅配电站2号变	800	0.63	714.98	714.98	未进入负面清单	否	无	0.69%
12240	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外2号住宅配电站1号变	800	0.61	715.14	715.14	未进入负面清单	否	无	6.61%
12241	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外2号住宅配电站2号变	800	0.63	714.94	714.94	未进入负面清单	否	无	7.41%
12242	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	E06#1住宅配电站1#配电变压器	315	0.24	282.74	282.74	未进入负面清单	否	无	-8.92%

12243	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	E06#1住宅配电站2#配电变压器	630	0.62	563.12	563.12	未进入负面清单	否	无	0.95%
12244	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#4住宅配电站103配电变压器	800	0.59	715.29	715.29	未进入负面清单	否	无	8.91%
12245	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#4住宅配电站104配电变压器	800	0.21	718.36	718.36	未进入负面清单	否	无	0.41%
12246	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	E06#5住宅配电站104间隔配电变压	630	0.39	564.56	564.56	未进入负面清单	否	无	-1.31%
12247	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾#1配电站S变压器	500	0.36	448.19	448.19	未进入负面清单	否	无	4.65%
12248	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分#14左1台	630	0.58	563.34	563.34	未进入负面清单	否	无	-5.55%
12249	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干55号	630	0.42	564.35	564.35	未进入负面清单	否	无	7.27%
12250	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干72台1号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清单	否	无	6.44%
12251	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干112号	500	0.61	446.95	446.95	未进入负面清单	否	无	-6.53%
12252	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山2号住宅箱式配电站1号配电变	630	0.26	565.39	565.39	未进入负面清单	否	无	2.87%
12253	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山9号住宅箱式配电站1号配电变	630	0.40	564.47	564.47	未进入负面清单	否	无	-1.51%

12254	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾#2配电站1号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清单	否	无	8.96%
12255	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾#2配电站2号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	5.23%
12256	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	蓝湾6号住宅配电站2号配电变压器	400	0.37	358.53	358.53	未进入负面清单	否	无	-1.04%
12257	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	蓝湾6号住宅配电站新1间隔配电变	200	0.23	179.53	179.53	未进入负面清单	否	无	-7.93%
12258	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾小区2号箱式配电站1号配电变	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清单	否	无	-1.88%
12259	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾小区4号箱式配电站1号变压器	200	0.35	179.29	179.29	未进入负面清单	否	无	-5.19%
12260	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	龙塘变102黄泥线黄泥干#126右7	500	0.48	447.60	447.60	未进入负面清单	否	无	-2.34%
12261	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	龙塘变102黄泥线黄泥干	800	0.50	715.97	715.97	未进入负面清单	否	无	7.58%
12262	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干75号	800	0.44	716.50	716.50	未进入负面清单	否	无	2.73%
12263	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙王塘1号小区#2住宅配电站1号	630	0.52	563.71	563.71	未进入负面清单	否	无	-1.93%

12264	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙王塘1号小区#2住宅配电站2号	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清单	否	无	2.60%
12265	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	泥佛分#14变压	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	6.75%
12266	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	日堃#1住宅配电站1号配电变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	-8.46%
12267	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	日堃#1住宅配电站2号配电变压器	630	0.55	563.55	563.55	未进入负面清单	否	无	6.01%
12268	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	日堃#2住宅配电站1号	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清单	否	无	-5.05%
12269	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	山水明园#1箱式配电站1号变压器	50	0.38	44.81	44.81	未进入负面清单	否	无	0.43%
12270	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	山水明园1号住宅配电站新1号变压	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	2.94%
12271	旅顺供电分公司	黄泥川	天软乙线	山水明园1号住宅配电站新2号变压	630	0.29	565.14	565.14	未进入负面清单	否	无	-2.66%
12272	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	山水明园2号住宅配电站新102变压器间隔配电变压器	630	0.30	565.13	565.13	未进入负面清单	否	无	-2.56%

12273	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#1住宅配电站1号	800	0.57	715.43	715.43	未进入负面清单	否	无	-8.50%
12274	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#1住宅配电站2号	800	0.43	716.53	716.53	未进入负面清单	否	无	-8.30%
12275	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#2住宅配电站1号	800	0.43	716.59	716.59	未进入负面清单	否	无	1.01%
12276	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#2住宅配电站2号	800	0.63	714.92	714.92	未进入负面清单	否	无	-4.87%
12277	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#4住宅配电站103间隔配电变压器	800	0.48	716.14	716.14	未进入负面清单	否	无	9.58%
12278	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#4住宅配电站104间隔配电变压器	800	0.64	714.89	714.89	未进入负面清单	否	无	5.91%
12279	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#5住宅配电站103间隔配电变压器	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清单	否	无	-7.86%
12280	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#5住宅配电站104间隔配电变压器	800	0.53	715.77	715.77	未进入负面清单	否	无	-8.53%
12281	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分#14左1台4号变	800	0.28	717.77	717.77	未进入负面清单	否	无	-2.12%

12282	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分14号左1台3号变	800	0.31	717.53	717.53	未进入负面清单	否	无	-8.53%
12283	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	物华分4号	630	0.54	563.57	563.57	未进入负面清单	否	无	-9.65%
12284	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#3住宅配电站1号	630	0.58	563.32	563.32	未进入负面清单	否	无	-4.32%
12285	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#3住宅配电站2号	630	0.11	566.29	566.29	未进入负面清单	否	无	6.94%
12286	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#4住宅配电站1号	630	0.45	564.16	564.16	未进入负面清单	否	无	-9.39%
12287	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#4住宅配电站2号	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清单	否	无	9.05%
12288	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾1号住宅配电站1号变压器配电变压器	630	0.41	564.41	564.41	未进入负面清单	否	无	-6.92%
12289	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾1号住宅配电站新103配电	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清单	否	无	-1.36%
12290	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居#1住宅配电站103间隔配电变压器	800	0.44	716.50	716.50	未进入负面清单	否	无	8.18%
12291	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居#1住宅配电站104间隔配电变压器	800	0.59	715.25	715.25	未进入负面清单	否	无	2.02%

12292	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居#2住宅配电站103配电变压器	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清单	否	无	-8.58%
12293	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居#2住宅配电站104配电变压器	800	0.47	716.21	716.21	未进入负面清单	否	无	-1.60%
12294	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	中瀛2号住宅配电站2号变	630	0.61	563.18	563.18	未进入负面清单	否	无	2.06%
12295	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	佛门寺支33号变压器	800	0.60	715.16	715.16	未进入负面清单	否	无	-9.84%
12296	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	佛门寺支4号	500	0.24	448.80	448.80	未进入负面清单	否	无	-3.15%
12297	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	郭家沟#1箱式配电站S	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清单	否	无	8.87%
12298	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	郭家沟分5号变压	250	0.28	224.30	224.30	未进入负面清单	否	无	6.74%
12299	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠3号住宅配电站1号变压器	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清单	否	无	6.41%
12300	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠3号住宅配电站2号变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清单	否	无	6.32%
12301	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	海尚明珠4号住宅配电站1号变压器	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	-9.02%
12302	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	海尚明珠4号住宅配电站2号变压器	200	0.26	179.49	179.49	未进入负面清单	否	无	5.85%

12303	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠号1号住宅配电站1号变压	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	3.80%
12304	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠号1号住宅配电站2号变压	800	0.56	715.55	715.55	未进入负面清单	否	无	-9.84%
12305	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	海鲜1号箱式配电	160	0.22	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无	0.07%
12306	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	海鲜2号箱式配电	630	0.34	564.86	564.86	未进入负面清单	否	无	6.06%
12307	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	海鲜3号箱变配电	500	0.34	448.30	448.30	未进入负面清单	否	无	-5.46%
12308	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	横山寺支25号右4	160	0.36	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无	-2.89%
12309	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	黄泥川二分8号变台变压器	800	0.49	716.09	716.09	未进入负面清单	否	无	4.32%
12310	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥川分19号	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清单	否	无	-7.12%
12311	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥川分7#	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	-6.38%
12312	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥干27号变压器	30	0.20	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	6.35%
12313	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干28左2#柱上变压器	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	1.21%
12314	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干33#柱上变压器	315	0.28	282.63	282.63	未进入负面清单	否	无	-2.20%
12315	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干38#柱上变压器	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	8.42%
12316	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干56号变台变压器	160	0.22	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无	-9.35%

12317	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干67号	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	0.95%
12318	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	慧谷阳光1号配电站1#变压器间隔配电变压器	800	0.67	714.62	714.62	未进入负面清单	否	无	6.54%
12319	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	慧谷阳光1号配电站2#变压器间隔配电变压器	800	0.68	714.52	714.52	未进入负面清单	否	无	-9.68%
12320	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	慧谷阳光2号配电站1号变	160	0.24	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无	2.00%
12321	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	慧谷阳光2号配电站2号变	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清单	否	无	1.28%
12322	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园#10配电站104配电变压器	315	0.20	282.87	282.87	未进入负面清单	否	无	-0.83%
12323	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园10号配电站	500	0.63	446.87	446.87	未进入负面清单	否	无	8.73%
12324	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园1号变电亭2号变	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清单	否	无	1.76%
12325	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园1号配电站1号变	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清单	否	无	-7.57%
12326	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园2号配电站1号变	160	0.25	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无	5.16%
12327	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园3号配电站1号变	160	0.29	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无	4.24%

12328	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园4号配电站1号变	160	0.34	143.45	143.45	未进入负面清单	否	无	3.74%
12329	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园5号变电亭2号变	630	0.51	563.81	563.81	未进入负面清单	否	无	-6.40%
12330	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园5号配电站1号变	500	0.55	447.27	447.27	未进入负面清单	否	无	-5.93%
12331	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园7号配电站1号变	500	0.41	447.95	447.95	未进入负面清单	否	无	4.25%
12332	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园8号配电	500	0.54	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	9.87%
12333	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园9号配电	500	0.61	446.95	446.95	未进入负面清单	否	无	-4.70%
12334	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利1号住宅配电站103配电变压器	500	0.64	446.82	446.82	未进入负面清单	否	无	-9.89%
12335	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利1号住宅配电站104配电变压器	500	0.65	446.77	446.77	未进入负面清单	否	无	-7.87%
12336	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利2号住宅配电站103配电变压器	800	0.46	716.31	716.31	未进入负面清单	否	无	-7.40%
12337	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山#5住宅箱式配电站103配电变压	630	0.31	565.02	565.02	未进入负面清单	否	无	9.73%
12338	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山1号住宅配电站1号配电变压器	630	0.34	564.89	564.89	未进入负面清单	否	无	9.89%

12339	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅配电站2号变	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清单	否	无	4.79%
12340	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅配电站3号配电变压器	500	0.33	448.35	448.35	未进入负面清单	否	无	-5.71%
12341	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅箱式配电站1号配电变	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	-8.04%
12342	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山4号住宅箱式配电站变压器	630	0.22	565.61	565.61	未进入负面清单	否	无	-6.13%
12343	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山6号住宅箱式配电站变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	5.97%
12344	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山7号住宅箱式配电站变压器	800	0.25	718.00	718.00	未进入负面清单	否	无	7.89%
12345	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山8号住宅箱式配电站1号配电变	630	0.16	565.97	565.97	未进入负面清单	否	无	2.18%
12346	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾二期3号住宅配电站1号变压器间隔配电变压器	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清单	否	无	0.28%

12347	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾二期3号住宅配电站2号变压器间隔配电变压器	630	0.61	563.17	563.17	未进入负面清单	否	无	-9.02%
12348	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干44号右1变压器	800	0.69	714.47	714.47	未进入负面清单	否	无	4.04%
12349	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支29号变压器	800	0.43	716.55	716.55	未进入负面清单	否	无	-2.64%
12350	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支49号变压器	315	0.56	281.74	281.74	未进入负面清单	否	无	-2.77%
12351	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支57号变压器	500	0.59	447.03	447.03	未进入负面清单	否	无	-0.52%
12352	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支77号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清单	否	无	5.25%
12353	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾小区3号箱式配电站	500	0.39	448.07	448.07	未进入负面清单	否	无	-0.98%
12354	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾小区4号住宅箱式配电站新1#变压器间隔配电变压	800	0.47	716.26	716.26	未进入负面清单	否	无	-4.62%
12355	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾小区4号住宅箱式配电站新2#变压器间隔配电变压	800	0.61	715.11	715.11	未进入负面清单	否	无	6.45%

12356	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾中心变电所	630	0.41	564.41	564.41	未进入负面清单	否	无	-6.83%
12357	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期1号住宅配电站1号变	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清单	否	无	-7.99%
12358	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期1号住宅配电站2号变	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	-4.17%
12359	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期2号住宅配电站1号变	800	0.68	714.58	714.58	未进入负面清单	否	无	-8.76%
12360	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期2号住宅配电站2号变	315	0.61	281.57	281.57	未进入负面清单	否	无	2.83%
12361	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	龙塘干#161	250	0.29	224.29	224.29	未进入负面清单	否	无	-0.34%
12362	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干10号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清单	否	无	-2.02%
12363	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干144号变	200	0.35	179.29	179.29	未进入负面清单	否	无	-5.09%
12364	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干178号变	315	0.36	282.36	282.36	未进入负面清单	否	无	-2.98%
12365	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干181号变	630	0.37	564.68	564.68	未进入负面清单	否	无	-7.97%
12366	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干26号变压器	315	0.23	282.77	282.77	未进入负面清单	否	无	9.95%
12367	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	龙塘干3号变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	-0.45%
12368	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干69间1	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	-7.41%
12369	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干99号左10变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	7.53%

12370	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干99号左9变压器	160	0.30	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无	8.17%
12371	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号公建配电站	630	0.33	564.94	564.94	未进入负面清单	否	无	7.38%
12372	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号住宅配电站1号变压器	630	0.65	562.88	562.88	未进入负面清单	否	无	-9.47%
12373	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号住宅配电站2号变压器	630	0.42	564.37	564.37	未进入负面清单	否	无	-3.45%
12374	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	泥佛分6号变台变压器	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	0.07%
12375	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	山水明园2号住宅配电站新101变压器间隔配电变压器	200	0.24	179.51	179.51	未进入负面清单	否	无	-8.31%
12376	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	湿地支2号变压器	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清单	否	无	-3.66%
12377	旅顺供电分公司	龙塘变	工业线	水源干12左3#柱上变压器	100	0.25	89.75	89.75	未进入负面清单	否	无	-9.93%
12378	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	水源干13号柱上变压器	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	3.19%
12379	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	塔坞干#18右4台	630	0.58	563.35	563.35	未进入负面清单	否	无	-8.70%
12380	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	天软干#17	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	-3.56%
12381	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干#29	630	0.27	565.30	565.30	未进入负面清单	否	无	-7.49%

12382	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干3号变压器	630	0.31	565.03	565.03	未进入负面清单	否	无	4.88%
12383	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干44台1号变压器	630	0.55	563.52	563.52	未进入负面清单	否	无	-4.39%
12384	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园3号住宅配电站1号变压器	630	0.19	565.81	565.81	未进入负面清单	否	无	-0.49%
12385	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园3号住宅配电站2号变压器	800	0.54	715.67	715.67	未进入负面清单	否	无	-1.11%
12386	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	网厂1号箱式配电	800	0.46	716.36	716.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
12387	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	网厂分15号	400	0.36	358.55	358.55	未进入负面清单	否	无	8.36%
12388	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分14号左1台2号变	800	0.28	717.77	717.77	未进入负面清单	否	无	6.14%
12389	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分4号左2变压器	1000	0.43	895.75	895.75	未进入负面清单	否	无	1.68%
12390	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	吴家村支7号台	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清单	否	无	5.23%
12391	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品1号住宅配电站	100	0.39	89.61	89.61	未进入负面清单	否	无	5.40%
12392	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品1号住宅配电站2号变压器	160	0.30	143.53	143.53	未进入负面清单	否	无	2.24%
12393	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品2号住宅配电站	315	0.37	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	-0.91%

12394	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	小孤山支40号变压器	630	0.28	565.25	565.25	未进入负面清单	否	无	-0.87%
12395	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾1号住宅配电站2间隔配电变	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清单	否	无	-7.59%
12396	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾1号住宅配电站新间隔配电变压器	800	0.47	716.21	716.21	未进入负面清单	否	无	8.57%
12397	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾2号住宅配电站2间隔配电变	800	0.43	716.56	716.56	未进入负面清单	否	无	9.60%
12398	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾2号住宅配电站新间隔配电变压器	800	0.57	715.42	715.42	未进入负面清单	否	无	-6.31%
12399	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾3号住宅配电站2间隔配电变	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清单	否	无	-0.30%
12400	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾3号住宅配电站新间隔配电变压器	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清单	否	无	-6.40%
12401	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站1号变压器	800	0.26	717.94	717.94	未进入负面清单	否	无	2.90%

12402	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站2号变压器	800	0.44	716.48	716.48	未进入负面清单	否	无	-6.61%
12403	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站3号变压器	800	0.68	714.55	714.55	未进入负面清单	否	无	-0.32%
12404	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾5号住宅配电站1号变压器	800	0.41	716.74	716.74	未进入负面清单	否	无	5.28%
12405	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾5号住宅配电站2号变压器	800	0.23	718.13	718.13	未进入负面清单	否	无	-9.77%
12406	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾6号住宅配电站1号变压器	800	0.51	715.88	715.88	未进入负面清单	否	无	-9.89%
12407	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾6号住宅配电站2号变压器	800	0.32	717.47	717.47	未进入负面清单	否	无	-0.39%
12408	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	盐厂分7右3台2号变压器	630	0.26	565.36	565.36	未进入负面清单	否	无	-4.53%
12409	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分#16	630	0.55	563.53	563.53	未进入负面清单	否	无	6.29%
12410	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分5号变压	1000	0.54	894.59	894.59	未进入负面清单	否	无	0.61%
12411	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分8号左5变台变压器	400	0.32	358.71	358.71	未进入负面清单	否	无	-2.95%

12412	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓1号住宅配电站1号变压器	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清单	否	无	-1.33%
12413	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓1号住宅配电站2号变压器	630	0.69	562.63	562.63	未进入负面清单	否	无	8.39%
12414	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	医大公寓2号住宅配电站1号变压器	630	0.50	563.86	563.86	未进入负面清单	否	无	-3.62%
12415	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	医大公寓2号住宅配电站2号变压器	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清单	否	无	7.81%
12416	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓3号住宅配电站1号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清单	否	无	9.06%
12417	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓3号住宅配电站2号变压器	630	0.65	562.90	562.90	未进入负面清单	否	无	0.18%
12418	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	英歌石干17号左1变压器	200	0.11	179.79	179.79	未进入负面清单	否	无	2.40%
12419	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园#2住宅配电站1号	630	0.63	563.02	563.02	未进入负面清单	否	无	9.83%
12420	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园#2住宅配电站2号	630	0.65	562.89	562.89	未进入负面清单	否	无	-0.25%

12421	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园1号住宅配电站新103间隔配电变压	630	0.58	563.38	563.38	未进入负面清单	否	无	6.31%
12422	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园1号住宅配电站新104配电	630	0.44	564.26	564.26	未进入负面清单	否	无	-0.87%
12423	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	渔夫1号住宅配电站1号变	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清单	否	无	1.00%
12424	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	渔夫1号住宅配电站2号变	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清单	否	无	-7.44%
12425	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	渔夫2号住宅配电站1号变	800	0.68	714.57	714.57	未进入负面清单	否	无	-8.22%
12426	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	渔夫2号住宅配电站2号变	800	0.64	714.86	714.86	未进入负面清单	否	无	2.67%
12427	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾2号住宅配电站103配电变压	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清单	否	无	-5.49%
12428	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾2号住宅配电站104配电变压	630	0.39	564.57	564.57	未进入负面清单	否	无	9.20%
12429	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾3号住宅配电站1号变压器	800	0.59	715.27	715.27	未进入负面清单	否	无	-4.44%
12430	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾3号住宅配电站2号变压器	800	0.65	714.80	714.80	未进入负面清单	否	无	4.12%

12431	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾4号住宅配电站1号变压器	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-5.38%
12432	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾4号住宅配电站2号变压器	800	0.56	715.52	715.52	未进入负面清单	否	无	0.78%
12433	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	玉乃浦支15台1号变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	-0.84%
12434	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居3号住宅配电站1号变压器	630	0.48	563.95	563.95	未进入负面清单	否	无	9.28%
12435	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居3号住宅配电站2号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清单	否	无	-0.57%
12436	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居4号住宅配电站1号变压器	630	0.67	562.78	562.78	未进入负面清单	否	无	-1.51%
12437	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居4号住宅配电站2号变压器	630	0.41	564.40	564.40	未进入负面清单	否	无	8.51%
12438	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著3号住宅配电站1号变压器	800	0.52	715.80	715.80	未进入负面清单	否	无	-9.40%
12439	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著3号住宅配电站2号变压器	800	0.55	715.58	715.58	未进入负面清单	否	无	6.90%

12440	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著4号住宅配电站1号变压器	800	0.61	715.13	715.13	未进入负面清单	否	无	-8.52%
12441	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著4号住宅配电站2号变压器	800	0.27	717.85	717.85	未进入负面清单	否	无	9.55%
12442	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著5号住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.37	716.37	未进入负面清单	否	无	-9.01%
12443	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著5号住宅配电站2号变压器	800	0.36	717.10	717.10	未进入负面清单	否	无	-8.41%
12444	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	中兴悦翠台1号住宅配电站1号变压	500	0.68	446.60	446.60	未进入负面清单	否	无	-3.58%
12445	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	中兴悦翠台1号住宅配电站2号变压	500	0.65	446.76	446.76	未进入负面清单	否	无	-1.11%
12446	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	中兴悦翠台2号住宅配电站1号变压	800	0.21	718.33	718.33	未进入负面清单	否	无	1.41%
12447	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	中兴悦翠台2号住宅配电站2号变压	500	0.60	447.02	447.02	未进入负面清单	否	无	-5.12%
12448	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	中瀛1号住宅配电站104配电变压器	630	0.41	564.43	564.43	未进入负面清单	否	无	4.46%

12449	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	中瀛1号住宅配电站1号变	630	0.67	562.77	562.77	未进入负面清单	否	无	-0.08%
12450	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	中瀛2号住宅配电站1号变压器配电变压器	630	0.64	562.99	562.99	未进入负面清单	否	无	2.40%
12451	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支12台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	3.08%
12452	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支15号间1台	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	2.23%
12453	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干101右1台1号变压	160	0.32	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无	-3.73%
12454	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干107右1台1号变压	160	0.21	143.67	143.67	未进入负面清单	否	无	-3.19%
12455	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干114左1台1号变压	400	0.34	358.63	358.63	未进入负面清单	否	无	-4.17%
12456	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干21左1台1号变压器	315	0.30	282.57	282.57	未进入负面清单	否	无	-1.34%
12457	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干25右1台1号变压器	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清单	否	无	8.87%
12458	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干55左7左1台1号变压	200	0.32	179.35	179.35	未进入负面清单	否	无	8.12%
12459	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	北沙干72右1台1号变压器	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清单	否	无	-7.57%
12460	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	北沙干7号左1台变压器	200	0.20	179.61	179.61	未进入负面清单	否	无	2.78%

12461	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干91号右1	200	0.49	179.03	179.03	未进入负面清单	否	无	-4.28%
12462	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干95右4台1号变压器	160	0.24	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无	5.06%
12463	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵分1右1台1号变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	5.02%
12464	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵分21号右1台1号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	8.42%
12465	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵分7台1号变	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清单	否	无	6.80%
12466	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干48左1台1号变压器	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	-8.59%
12467	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干55号左1台	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	-1.05%
12468	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	大潮口分14号左2台1号变	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	-4.09%
12469	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	大潮口分8台1号变压器	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	0.31%
12470	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支23台1号变压器	200	0.65	178.71	178.71	未进入负面清单	否	无	-5.90%
12471	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	开世熙郡#1住宅配电站101配电变压	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清单	否	无	-9.17%
12472	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	开世熙郡#1住宅配电站102配电变压	630	0.65	562.90	562.90	未进入负面清单	否	无	-2.23%

12473	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	后泥河支6号台1号变压器	315	0.55	281.76	281.76	未进入负面清单	否	无	5.79%
12474	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支11右8台1号变	315	0.31	282.52	282.52	未进入负面清单	否	无	0.84%
12475	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支13台2号变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	-0.67%
12476	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分18台1号变压器	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	9.82%
12477	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分58台2号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	6.77%
12478	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	岭袁支16台1号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清单	否	无	2.29%
12479	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分16左5左1台1号变压	400	0.23	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	7.79%
12480	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分5号右1台1号变压器	315	0.51	281.90	281.90	未进入负面清单	否	无	-9.67%
12481	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干32号左1台1号变压器	160	0.41	143.35	143.35	未进入负面清单	否	无	-2.34%
12482	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干39号右4台1号变压器	200	0.31	179.37	179.37	未进入负面清单	否	无	7.67%
12483	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干42号左2台1号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	-5.49%
12484	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干54号左1台1号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	-5.32%

12485	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干56左9台1号变压器	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清单	否	无	8.01%
12486	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干6号台1号变压器	160	0.21	143.66	143.66	未进入负面清单	否	无	-8.37%
12487	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干76号左1台1号变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	1.86%
12488	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支4右2台1号变压器	200	0.40	179.20	179.20	未进入负面清单	否	无	8.00%
12489	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	宋岭支10号台1号变压器	200	0.45	179.11	179.11	未进入负面清单	否	无	9.64%
12490	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	西泥河分10号变台变压器	30	0.32	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	5.57%
12491	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	腰岭沟支7台1号变压器	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清单	否	无	4.58%
12492	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟支11台1号变压器	160	0.30	143.53	143.53	未进入负面清单	否	无	-3.24%
12493	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	北大河分43号台1号变压器	315	0.37	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	-1.96%
12494	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分20号台1号变压器	200	0.41	179.17	179.17	未进入负面清单	否	无	-1.50%
12495	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分37号台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清单	否	无	2.27%
12496	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分48号台1号变压器	160	0.63	142.99	142.99	未进入负面清单	否	无	1.64%

12497	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分7号台1号变压器	315	0.21	282.85	282.85	未进入负面清单	否	无	-2.70%
12498	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分21号左1台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清单	否	无	-4.53%
12499	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分27号左1台1号变压器	315	0.62	281.55	281.55	未进入负面清单	否	无	1.38%
12500	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石支2号右2间1台1号变	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	3.39%
12501	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	城水干37号左4台1号变压器	160	0.15	143.75	143.75	未进入负面清单	否	无	-1.91%
12502	旅顺供电分公司	三涧变	付长甲线	道北支3号台1号变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清单	否	无	6.64%
12503	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分36台1号变压器	315	0.39	282.28	282.28	未进入负面清单	否	无	1.22%
12504	旅顺供电分公司	土城变	付家线	韩家分13号台1号变压器	315	0.68	281.36	281.36	未进入负面清单	否	无	6.62%
12505	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城#2配电站#1变压器	500	0.50	447.52	447.52	未进入负面清单	否	无	7.10%
12506	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干62号台1号变压器	315	0.57	281.71	281.71	未进入负面清单	否	无	-5.67%
12507	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干87号台1号变压器	315	0.56	281.75	281.75	未进入负面清单	否	无	5.32%
12508	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干89号左1台1号变压器	315	0.47	282.02	282.02	未进入负面清单	否	无	8.39%

12509	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干92号右5台1号变压器	315	0.51	281.89	281.89	未进入负面清单	否	无	4.89%
12510	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	水泥二支2台1号变压器	315	0.51	281.90	281.90	未进入负面清单	否	无	6.35%
12511	旅顺供电分公司	土城变	旅土线	洪屯分4号台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清单	否	无	-4.97%
12512	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	汇瑞支8号右13台1号变压	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	-5.27%
12513	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	蒋家分12号台1号变压器	315	0.43	282.15	282.15	未进入负面清单	否	无	-6.70%
12514	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	蒋家分3号台1号变压器	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	-7.36%
12515	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城1号配电站1号变	630	0.35	564.80	564.80	未进入负面清单	否	无	-7.90%
12516	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城1号配电站2号变	630	0.69	562.65	562.65	未进入负面清单	否	无	1.99%
12517	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城2号配电站2号变	500	0.45	447.73	447.73	未进入负面清单	否	无	7.74%
12518	旅顺供电分公司	土城变	八一线	理想新城3号配电站1号变	630	0.54	563.63	563.63	未进入负面清单	否	无	7.38%
12519	旅顺供电分公司	土城变	八一线	理想新城3号配电站2号变	630	0.50	563.88	563.88	未进入负面清单	否	无	5.77%
12520	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分13号台1号变压器	315	0.33	282.46	282.46	未进入负面清单	否	无	4.92%

12521	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分13号左1台1号变压器	315	0.31	282.53	282.53	未进入负面清单	否	无	4.78%
12522	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分19号台1号变压器	400	0.31	358.78	358.78	未进入负面清单	否	无	-4.10%
12523	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分6号台1号变压器	315	0.63	281.50	281.50	未进入负面清单	否	无	1.52%
12524	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分8号左2左8台1号变	200	0.54	178.92	178.92	未进入负面清单	否	无	-7.58%
12525	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分8号左5台1号变压器	315	0.61	281.59	281.59	未进入负面清单	否	无	4.03%
12526	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	三北甲线三北干45#柱上变压器	315	0.34	282.44	282.44	未进入负面清单	否	无	8.57%
12527	旅顺供电分公司	长城变	轧钢二线	三城干61号右8台1号变压器	200	0.32	179.37	179.37	未进入负面清单	否	无	-5.49%
12528	旅顺供电分公司	长城变	轧钢一线	三城干6号左8变台变压器	400	0.37	358.53	358.53	未进入负面清单	否	无	0.45%
12529	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	三速支2右4台1号变压器	315	0.42	282.18	282.18	未进入负面清单	否	无	6.32%
12530	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干17#柱上变压器	315	0.66	281.41	281.41	未进入负面清单	否	无	2.83%
12531	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干26#左1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	5.90%
12532	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干30#左1柱上变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清单	否	无	1.53%

12533	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干36#右4柱上变压器	315	0.47	282.03	282.03	未进入负面清单	否	无	-3.98%
12534	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干53号台1号变压器	315	0.55	281.77	281.77	未进入负面清单	否	无	-3.36%
12535	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干69号左1间1台1号变压器	400	0.25	359.01	359.01	未进入负面清单	否	无	-0.75%
12536	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干78号变台变压器	315	0.36	282.38	282.38	未进入负面清单	否	无	1.34%
12537	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干95号台1号变压器	315	0.56	281.74	281.74	未进入负面清单	否	无	-5.79%
12538	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分25号台1号变压器	315	0.29	282.58	282.58	未进入负面清单	否	无	9.71%
12539	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分37号左1台1号变压器	315	0.46	282.04	282.04	未进入负面清单	否	无	-6.42%
12540	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分4号台1号变压器	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	4.03%
12541	旅顺供电分公司	双岛变	双土二线	石槽支35号台1号变压器	315	0.16	283.00	283.00	未进入负面清单	否	无	-0.73%
12542	旅顺供电分公司	双岛变	双土二线	石槽支5号台1号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	-3.66%
12543	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	石灰窑分3#右3柱上变压器	315	0.52	281.87	281.87	未进入负面清单	否	无	-0.67%
12544	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	石灰窑分9#柱上变压器	200	0.63	178.74	178.74	未进入负面清单	否	无	-5.94%

12545	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干22号台1号变压器	315	0.46	282.05	282.05	未进入负面清单	否	无	6.44%
12546	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干23号右1台2号变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	9.02%
12547	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干23右1台1号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	6.88%
12548	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干28号右1台1号变压器	160	0.21	143.67	143.67	未进入负面清单	否	无	9.56%
12549	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干28号右1台2号变压器	160	0.50	143.21	143.21	未进入负面清单	否	无	-4.80%
12550	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干38号左1台1号变压器	400	0.56	357.77	357.77	未进入负面清单	否	无	-2.37%
12551	旅顺供电分公司	土城变	北海线	土城干41号左2台1号变压器	315	0.23	282.76	282.76	未进入负面清单	否	无	-0.42%
12552	旅顺供电分公司	土城变	北海线	土城干50号右1台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清单	否	无	0.62%
12553	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干75号右1台1号变压器	250	0.39	224.03	224.03	未进入负面清单	否	无	4.46%
12554	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干7号右1台1号变压器	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清单	否	无	-9.54%
12555	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干9号左3台1号变压器	200	0.38	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	-0.96%
12556	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干9号左3台2号变压器	315	0.31	282.52	282.52	未进入负面清单	否	无	0.65%

12557	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	西场分5号间3左1台1号变	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	-2.10%
12558	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	西场分5号间3左1台2号变	315	0.39	282.28	282.28	未进入负面清单	否	无	-4.08%
12559	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	西山支13#柱上变压器	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	6.67%
12560	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	西山支7#柱上变压器	315	0.36	282.36	282.36	未进入负面清单	否	无	8.24%
12561	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	小黑石分13号右2台1号变	315	0.60	281.61	281.61	未进入负面清单	否	无	-1.80%
12562	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	小黑石分15#柱上变压器	315	0.58	281.67	281.67	未进入负面清单	否	无	-1.20%
12563	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	长寿庵分8号右7台1号变压	250	0.31	224.22	224.22	未进入负面清单	否	无	-8.45%
12564	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分11台1号变压器	160	0.49	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无	1.77%
12565	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分21右10台1号变压器	315	0.11	283.14	283.14	未进入负面清单	否	无	-3.50%
12566	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分25右2台1号变压器	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清单	否	无	-9.38%
12567	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分27左2台1号变压器	400	0.56	357.77	357.77	未进入负面清单	否	无	3.33%
12568	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分9号右1台1号变压器	200	0.60	178.81	178.81	未进入负面清单	否	无	-0.43%

12569	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土干3号左1变台变压器	50	0.23	44.88	44.88	未进入负面清单	否	无	0.46%
12570	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	钟家干20号右8台1号变压器	315	0.62	281.56	281.56	未进入负面清单	否	无	1.65%
12571	旅顺供电分公司	土城变	旅土线	钟家干47号左7台1号变压器	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清单	否	无	9.48%
12572	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光2号住宅配电站1号变压器	630	0.67	562.79	562.79	未进入负面清单	否	无	-9.61%
12573	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光2号住宅配电站2号变压器	630	0.21	565.65	565.65	未进入负面清单	否	无	-4.82%
12574	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光4号住宅配电站1号变压器	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清单	否	无	0.04%
12575	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光4号住宅配电站2号变压器	630	0.30	565.11	565.11	未进入负面清单	否	无	-8.33%
12576	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵分20号变台变压器	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	-7.69%
12577	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵分23号右1左1变台变压器	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	-6.03%
12578	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干34右1	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-5.35%
12579	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵干#23右1柱上变压器	200	0.25	179.49	179.49	未进入负面清单	否	无	6.70%

12580	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	北邵干#46右1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	1.07%
12581	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干#56右4右1柱上变	200	0.34	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-6.18%
12582	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干#64间1柱上变压器	400	0.39	358.44	358.44	未进入负面清单	否	无	-5.83%
12583	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	后泥河支#7柱上变压器	400	0.37	358.52	358.52	未进入负面清单	否	无	3.78%
12584	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支#12左1台变压器	400	0.40	358.41	358.41	未进入负面清单	否	无	-8.59%
12585	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分#15左1柱上变压器	200	0.25	179.51	179.51	未进入负面清单	否	无	9.31%
12586	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分#20左1柱上变压器	200	0.57	178.87	178.87	未进入负面清单	否	无	-8.47%
12587	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	联邵分4#左1台变压器	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	-5.03%
12588	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分#2左3柱上变压器	200	0.24	179.51	179.51	未进入负面清单	否	无	-3.25%
12589	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干#14右1柱上变压器	200	0.20	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	6.66%
12590	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支#13右1柱上变压器	200	0.25	179.49	179.49	未进入负面清单	否	无	-7.76%
12591	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支7右1#柱上变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	-2.13%

12592	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟分#22左1变压器	400	0.23	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.69%
12593	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟支#5右1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	-3.09%
12594	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分4号左1变台变压器	400	0.28	358.87	358.87	未进入负面清单	否	无	-8.61%
12595	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干65号台1号变压器	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清单	否	无	2.89%
12596	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大1号住宅配电站1号变压器	800	0.60	715.23	715.23	未进入负面清单	否	无	-5.95%
12597	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大1号住宅配电站2号变压器	800	0.40	716.84	716.84	未进入负面清单	否	无	2.50%
12598	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大2号住宅配电站1号变压器	630	0.64	562.96	562.96	未进入负面清单	否	无	-0.67%
12599	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大2号住宅配电站2号变压器	630	0.43	564.30	564.30	未进入负面清单	否	无	8.93%
12600	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干6右3右1号	315	0.32	282.50	282.50	未进入负面清单	否	无	8.41%
12601	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干13右1号	200	0.66	178.68	178.68	未进入负面清单	否	无	2.24%
12602	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干20右1号	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	-0.62%
12603	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干34号	315	0.60	281.62	281.62	未进入负面清单	否	无	-3.75%

12604	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	冷家二支8左1号	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清单	否	无	6.81%
12605	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干30号	200	0.13	179.73	179.73	未进入负面清单	否	无	3.40%
12606	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干50号	315	0.47	282.01	282.01	未进入负面清单	否	无	-8.27%
12607	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支10号	315	0.40	282.23	282.23	未进入负面清单	否	无	2.73%
12608	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支23号	50	0.29	44.86	44.86	未进入负面清单	否	无	-3.00%
12609	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	张家沟支14号	50	0.37	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	0.44%
12610	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台联支4号	50	0.26	44.87	44.87	未进入负面清单	否	无	7.82%
12611	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支38号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	7.98%
12612	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支45号	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	6.81%
12613	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干78号	315	0.64	281.48	281.48	未进入负面清单	否	无	-7.25%
12614	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	山头支14左1号	125	0.34	112.07	112.07	未进入负面清单	否	无	3.59%
12615	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干93左2号	160	0.35	143.45	143.45	未进入负面清单	否	无	-5.36%
12616	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干98号	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清单	否	无	-5.17%
12617	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干101右5号	200	0.49	179.02	179.02	未进入负面清单	否	无	4.85%
12618	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干101右1号	80	0.25	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	-0.85%
12619	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干75右1号	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	8.19%
12620	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	西官支5号	160	0.22	143.65	143.65	未进入负面清单	否	无	-0.03%
12621	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	西官支11号	160	0.56	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无	-8.52%

12622	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支24左1号	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	-2.09%
12623	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支49号	160	0.41	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无	-3.92%
12624	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支60号	160	0.43	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无	-6.49%
12625	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口北支9号	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清单	否	无	-4.27%
12626	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支66号	200	0.22	179.57	179.57	未进入负面清单	否	无	-8.15%
12627	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支78号	250	0.29	224.29	224.29	未进入负面清单	否	无	-1.80%
12628	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	小艾子口支10号	50	0.30	44.85	44.85	未进入负面清单	否	无	-5.14%
12629	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干113号	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-2.43%
12630	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干134号	315	0.61	281.59	281.59	未进入负面清单	否	无	-8.48%
12631	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	西盐场分22号	315	0.34	282.43	282.43	未进入负面清单	否	无	-8.79%
12632	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	西盐场支4号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	2.24%
12633	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干146号	315	0.45	282.08	282.08	未进入负面清单	否	无	8.78%
12634	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干154号	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清单	否	无	-8.54%
12635	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干165号	200	0.58	178.85	178.85	未进入负面清单	否	无	-8.49%
12636	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支49右7号	50	0.32	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	-7.55%
12637	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家支13号	80	0.26	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	3.03%
12638	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	胡家二支8号	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清单	否	无	-1.63%
12639	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家支4号	160	0.30	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无	6.24%

12640	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化分12右4号	315	0.59	281.65	281.65	未进入负面清单	否	无	-9.41%
12641	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化分11号	160	0.34	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无	-0.90%
12642	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分121号	200	0.52	178.96	178.96	未进入负面清单	否	无	7.07%
12643	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分133号	315	0.68	281.36	281.36	未进入负面清单	否	无	4.52%
12644	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	藉鑫支3右4号	160	0.27	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无	8.75%
12645	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	胡家支15号	315	0.60	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	6.59%
12646	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	科研支1号	160	0.34	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无	6.48%
12647	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双旅干27左9号	160	0.23	143.63	143.63	未进入负面清单	否	无	1.15%
12648	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	正翔支7号	160	0.22	143.65	143.65	未进入负面清单	否	无	3.13%
12649	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#2住宅配电站	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清单	否	无	0.39%
12650	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#1中心配电站#1主变	800	0.64	714.92	714.92	未进入负面清单	否	无	-1.30%
12651	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#1中心配电站#2主变	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清单	否	无	5.35%
12652	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干36号台1号变压器	630	0.33	564.91	564.91	未进入负面清单	否	无	-1.94%
12653	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	新加坡1号公建配电站1号变压器	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清单	否	无	6.04%

12654	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	新加坡2号公共配电站1号变压器	800	0.53	715.76	715.76	未进入负面清单	否	无	2.21%
12655	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分4号台1号变压器	315	0.48	281.99	281.99	未进入负面清单	否	无	7.61%
12656	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分7号间1号台1号变	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清单	否	无	-5.70%
12657	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分20号台1号变压器	100	0.35	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	-8.14%
12658	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分25号台1号变压器	80	0.36	71.71	71.71	未进入负面清单	否	无	2.71%
12659	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干86号右4右1号台1号变压器	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清单	否	无	-3.63%
12660	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干86号右9号台1号变	160	0.40	143.37	143.37	未进入负面清单	否	无	-9.51%
12661	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干30号台1号变压器	160	0.37	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无	-2.24%
12662	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干42号台1号变压器	160	0.20	143.67	143.67	未进入负面清单	否	无	-4.81%
12663	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干50号台1号变压器	200	0.30	179.39	179.39	未进入负面清单	否	无	4.15%
12664	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	新加坡1号变电亭1号变压	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清单	否	无	-4.69%

12665	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干55号台1号变压器	315	0.40	282.25	282.25	未进入负面清单	否	无	-1.33%
12666	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干62号台1号变压器	315	0.18	282.94	282.94	未进入负面清单	否	无	-5.12%
12667	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	大市场变电所	500	0.60	446.98	446.98	未进入负面清单	否	无	-6.10%
12668	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	东沟二分5号台1号变压器	500	0.49	447.53	447.53	未进入负面清单	否	无	0.78%
12669	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	东沟二分6号左2号台1号变	315	0.42	282.18	282.18	未进入负面清单	否	无	-9.44%
12670	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	西沟分7号台1号变压器	500	0.65	446.77	446.77	未进入负面清单	否	无	1.82%
12671	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	永兴小区1#箱变1号变压器	400	0.59	357.63	357.63	未进入负面清单	否	无	4.10%
12672	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区变电亭1号变压器	630	0.59	563.27	563.27	未进入负面清单	否	无	-7.51%
12673	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	永兴2#箱变1号变压器	400	0.65	357.42	357.42	未进入负面清单	否	无	-1.21%
12674	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区2号变电亭1号变	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清单	否	无	-6.07%
12675	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区2号变电亭2号变	630	0.29	565.16	565.16	未进入负面清单	否	无	1.64%
12676	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支6号台1号变压器	315	0.55	281.76	281.76	未进入负面清单	否	无	-3.94%

12677	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支9号右1号台1号变	315	0.29	282.57	282.57	未进入负面清单	否	无	4.97%
12678	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支15号台1号变压器	315	0.40	282.23	282.23	未进入负面清单	否	无	8.45%
12679	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	西沟分13号台1号变压器	315	0.43	282.14	282.14	未进入负面清单	否	无	-5.78%
12680	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	机电支2号台1号变压器	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	-4.99%
12681	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水西支4间1号台1号变压器	315	0.20	282.87	282.87	未进入负面清单	否	无	-0.14%
12682	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水西支11号台1号变压器	315	0.22	282.79	282.79	未进入负面清单	否	无	2.76%
12683	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园2号配电站1号变	630	0.40	564.48	564.48	未进入负面清单	否	无	3.50%
12684	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园2号配电站2号变	630	0.68	562.70	562.70	未进入负面清单	否	无	-4.06%
12685	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园变电亭1号变压器	630	0.68	562.74	562.74	未进入负面清单	否	无	-7.26%
12686	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园变电亭2号变压器	630	0.61	563.13	563.13	未进入负面清单	否	无	-3.65%
12687	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水师营2号台1号变压器	500	0.67	446.64	446.64	未进入负面清单	否	无	-1.07%
12688	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干73号台1号变压器	315	0.21	282.84	282.84	未进入负面清单	否	无	-9.13%

12689	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干77号台1号变压器	315	0.68	281.35	281.35	未进入负面清单	否	无	-8.34%
12690	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干79号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清单	否	无	2.82%
12691	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干56号右2间1台	630	0.11	566.34	566.34	未进入负面清单	否	无	-3.79%
12692	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	国网大连供电公司公交#1电动车充电站箱式配电站	630	0.14	566.12	566.12	未进入负面清单	否	无	-4.05%
12693	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅环57号右2右1号台1号变压器	30	0.11	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	-1.71%
12694	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅环57号右4号台1号变压器	315	0.36	282.37	282.37	未进入负面清单	否	无	2.02%
12695	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	照明大孤山分＃21左1	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	0.73%
12696	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	三八里南支13号台1号变压	200	0.29	179.43	179.43	未进入负面清单	否	无	3.59%
12697	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡7号住宅配电站1号变压器	800	0.60	715.18	715.18	未进入负面清单	否	无	1.20%
12698	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡7号住宅配电站2号变压器	800	0.14	718.92	718.92	未进入负面清单	否	无	-4.41%

12699	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡8号住宅配电站1号变压器	800	0.14	718.88	718.88	未进入负面清单	否	无	4.46%
12700	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡8号住宅配电站2号变压器	800	0.68	714.60	714.60	未进入负面清单	否	无	-7.34%
12701	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡9号住宅配电站1号变压器	800	0.14	718.85	718.85	未进入负面清单	否	无	2.20%
12702	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡9号住宅配电站2号变压器	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清单	否	无	5.49%
12703	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅土干55号1号变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	0.85%
12704	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	630	0.23	565.57	565.57	未进入负面清单	否	无	-9.40%
12705	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅土干19号左7号台1号变	200	0.70	178.61	178.61	未进入负面清单	否	无	-4.29%
12706	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅环59号右1台1号变压器	315	0.21	282.84	282.84	未进入负面清单	否	无	-8.32%
12707	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅土干42#左4	315	0.29	282.57	282.57	未进入负面清单	否	无	6.92%
12708	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡2号住宅配电站1号变压器	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清单	否	无	4.69%

12709	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡2号住宅配电站2号变压器	800	0.60	715.18	715.18	未进入负面清单	否	无	-4.29%
12710	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡3号住宅配电站1号变压器	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清单	否	无	2.46%
12711	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡3号住宅配电站2号变压器	800	0.49	716.06	716.06	未进入负面清单	否	无	-5.90%
12712	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡4号住宅配电站1号变压器	800	0.68	714.59	714.59	未进入负面清单	否	无	-1.17%
12713	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡5号住宅配电站1号变压器	800	0.55	715.61	715.61	未进入负面清单	否	无	6.52%
12714	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡5号住宅配电站2号变压器	800	0.46	716.30	716.30	未进入负面清单	否	无	6.04%
12715	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡6号住宅配电站1号变压器	500	0.46	447.72	447.72	未进入负面清单	否	无	4.17%
12716	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡6号住宅配电站2号变压器	500	0.70	446.52	446.52	未进入负面清单	否	无	3.47%
12717	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分8号右7号台1号变	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	0.61%

12718	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分22号台1号变压器	315	0.40	282.25	282.25	未进入负面清单	否	无	-6.37%
12719	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	水塔干13号台1号变压器	100	0.31	89.69	89.69	未进入负面清单	否	无	-2.18%
12720	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分41号左2号台1号变	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清单	否	无	-3.73%
12721	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多1号配电站2号变压器	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清单	否	无	5.23%
12722	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多1号配电站1号变压器	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清单	否	无	1.94%
12723	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多2号配电站1号变压器	630	0.22	565.63	565.63	未进入负面清单	否	无	-3.25%
12724	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多2号配电站2号变压器	630	0.48	564.00	564.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
12725	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山14号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清单	否	无	8.38%
12726	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山分22号左1台变压器	200	0.57	178.87	178.87	未进入负面清单	否	无	7.04%
12727	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山25号左5号台1号变	160	0.59	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无	3.28%
12728	旅顺供电分公司	土城变	北海线	香河甸支5号台1号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	4.75%

12729	旅顺供电分公司	土城变	北海线	香河甸支13号台1号变压器	100	0.40	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-6.58%
12730	旅顺供电分公司	土城变	北海线	大王支10号右1号台1号变	160	0.70	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无	-7.19%
12731	旅顺供电分公司	土城变	北海线	广隆分23号左1号台1号变	160	0.36	143.43	143.43	未进入负面清单	否	无	9.06%
12732	旅顺供电分公司	土城变	北海线	广隆分8号间1号台1号变	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清单	否	无	-7.01%
12733	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山分55号台1号变压器	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	7.42%
12734	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山62号右2号台1号变	160	0.22	143.65	143.65	未进入负面清单	否	无	6.03%
12735	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山62号右6号台1号变	200	0.44	179.12	179.12	未进入负面清单	否	无	6.29%
12736	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山63号台1号变压器	160	0.44	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无	-7.40%
12737	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山79号台1号变压器	160	0.27	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无	-1.28%
12738	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山83号台1号变压器	100	0.31	89.69	89.69	未进入负面清单	否	无	4.90%
12739	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干125号左1号台1号	315	0.58	281.66	281.66	未进入负面清单	否	无	-9.38%
12740	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	新川分6号台1号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	8.77%

12741	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支6号台1号变压器	315	0.44	282.12	282.12	未进入负面清单	否	无	-5.44%
12742	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支9号台1号变压器	160	0.43	143.31	143.31	未进入负面清单	否	无	1.50%
12743	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支19号台1号变压器	315	0.64	281.50	281.50	未进入负面清单	否	无	-1.55%
12744	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支15号台1号变压器	315	0.25	282.73	282.73	未进入负面清单	否	无	9.78%
12745	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支23号台1号变压器	160	0.38	143.39	143.39	未进入负面清单	否	无	-5.76%
12746	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支23号右1号台1号变	315	0.28	282.61	282.61	未进入负面清单	否	无	0.88%
12747	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支26号台1号变压器	315	0.42	282.16	282.16	未进入负面清单	否	无	8.77%
12748	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支32号台1号变压器	125	0.59	111.76	111.76	未进入负面清单	否	无	-2.53%
12749	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	凤凰岭支1号台1号变压器	315	0.42	282.16	282.16	未进入负面清单	否	无	4.40%
12750	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	凤凰岭支12号台1号变压器	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	-0.51%
12751	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分52号台1号变压器	200	0.30	179.40	179.40	未进入负面清单	否	无	4.40%
12752	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分77号台1号变压器	100	0.68	89.32	89.32	未进入负面清单	否	无	-1.97%

12753	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分86号右5左1号台1号变压器	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清单	否	无	4.15%
12754	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分93号台1号变压器	100	0.69	89.31	89.31	未进入负面清单	否	无	6.54%
12755	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分98号台1号变压器	315	0.23	282.79	282.79	未进入负面清单	否	无	-6.05%
12756	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	双岛二分13号1号变压器	250	0.26	224.36	224.36	未进入负面清单	否	无	-8.58%
12757	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	双岛二分20号台1号变压器	50	0.22	44.89	44.89	未进入负面清单	否	无	3.60%
12758	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分25号右4号台1号变	200	0.38	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	-9.71%
12759	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	砖厂支8号台1号变压器	315	0.66	281.44	281.44	未进入负面清单	否	无	6.88%
12760	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分34号台1号变压器	315	0.46	282.06	282.06	未进入负面清单	否	无	5.54%
12761	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分45号台1号变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	-8.32%
12762	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟支10号台1号变压器	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	3.85%
12763	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	水库支11号台1号变压器	315	0.40	282.22	282.22	未进入负面清单	否	无	1.38%
12764	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	水库支1号右1号台1号变	200	0.46	179.09	179.09	未进入负面清单	否	无	0.32%

12765	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟支30号台1号变压器	200	0.68	178.64	178.64	未进入负面清单	否	无	-4.43%
12766	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分51号台1号变压器	200	0.16	179.67	179.67	未进入负面清单	否	无	0.20%
12767	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支3号台1号变压器	160	0.17	143.73	143.73	未进入负面清单	否	无	-4.73%
12768	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支9号台1号变压器	200	0.64	178.71	178.71	未进入负面清单	否	无	-2.38%
12769	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支20号台1号变压器	160	0.25	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无	-2.88%
12770	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	合金分7号台1号变压器	200	0.40	179.19	179.19	未进入负面清单	否	无	3.04%
12771	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分12号台1号变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清单	否	无	-4.65%
12772	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分12号台2号变压器	315	0.56	281.73	281.73	未进入负面清单	否	无	0.63%
12773	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分14号右4号台1号变	315	0.56	281.74	281.74	未进入负面清单	否	无	-0.22%
12774	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干15号台1号变压器	200	0.34	179.31	179.31	未进入负面清单	否	无	-2.76%
12775	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干42号台1号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清单	否	无	9.15%
12776	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分3号台1号变压器	160	0.37	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无	3.11%

12777	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分4号右3右3号台1号变压器	315	0.24	282.74	282.74	未进入负面清单	否	无	6.88%
12778	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分15号台1号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	-3.74%
12779	旅顺供电分公司	水营变	营土线	向阳分7号台1号变压器	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清单	否	无	-7.22%
12780	旅顺供电分公司	水营变	营土线	向阳分8号台1号变压器	315	0.32	282.49	282.49	未进入负面清单	否	无	-4.07%
12781	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分4号右5号台1号变	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清单	否	无	7.51%
12782	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分6号左4号台1号变	160	0.26	143.59	143.59	未进入负面清单	否	无	4.75%
12783	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分9号右1号台1号变	160	0.25	143.61	143.61	未进入负面清单	否	无	-4.24%
12784	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分19号右3号台1号变压器	160	0.50	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无	9.83%
12785	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分24号右1号台1号变压器	400	0.56	357.77	357.77	未进入负面清单	否	无	-0.32%
12786	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分42号右3号台1号变压器	315	0.57	281.70	281.70	未进入负面清单	否	无	-7.57%

12787	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分48号间1号台1号变压器	315	0.38	282.30	282.30	未进入负面清单	否	无	-9.84%
12788	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干83号右4号台1号变	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清单	否	无	-1.43%
12789	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	水土干6号台1号变压器	160	0.38	143.39	143.39	未进入负面清单	否	无	-0.65%
12790	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	水土干45号1号变压器	160	0.35	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无	-2.64%
12791	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营1号住宅配电站1号变压	800	0.12	719.01	719.01	未进入负面清单	否	无	5.54%
12792	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营1号住宅配电站2号变压	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清单	否	无	2.66%
12793	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营2号住宅配电站1号变压	630	0.57	563.40	563.40	未进入负面清单	否	无	-0.91%
12794	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营2号住宅配电站2号变压	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清单	否	无	8.22%
12795	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营4号住宅配电站1号变压	800	0.68	714.53	714.53	未进入负面清单	否	无	-6.09%
12796	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营4号住宅配电站2号变压	800	0.48	716.14	716.14	未进入负面清单	否	无	-8.75%

12797	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营5号住宅配电站1号变压	630	0.67	562.80	562.80	未进入负面清单	否	无	9.69%
12798	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营6号住宅配电站1号变压	800	0.45	716.43	716.43	未进入负面清单	否	无	0.00%
12799	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营6号住宅配电站2号变压	800	0.67	714.66	714.66	未进入负面清单	否	无	0.72%
12800	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里2号住宅配电站1号变压器	630	0.50	563.84	563.84	未进入负面清单	否	无	8.06%
12801	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里2号住宅配电站2号变压器	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清单	否	无	-2.21%
12802	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里4号住宅配电站1号变压器	630	0.45	564.14	564.14	未进入负面清单	否	无	-3.51%
12803	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里4号住宅配电站2号变压器	630	0.61	563.16	563.16	未进入负面清单	否	无	-9.31%
12804	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里支10号台2号变压器	50	0.21	44.89	44.89	未进入负面清单	否	无	5.94%
12805	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里1号住宅配电站1号变压器	630	0.58	563.35	563.35	未进入负面清单	否	无	6.98%

12806	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里1号住宅配电站2号变压器	630	0.54	563.58	563.58	未进入负面清单	否	无	4.57%
12807	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里3号住宅配电站1号变压器	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清单	否	无	1.33%
12808	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里3号住宅配电站2号变压器	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清单	否	无	9.02%
12809	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街2号配电站1号变压	630	0.65	562.90	562.90	未进入负面清单	否	无	-1.91%
12810	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街2号配电站2号变压	630	0.30	565.14	565.14	未进入负面清单	否	无	-9.07%
12811	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街4号配电站1号变压	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清单	否	无	-0.78%
12812	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街4号配电站2号变压	630	0.13	566.20	566.20	未进入负面清单	否	无	0.47%
12813	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街6号配电站1号变压	630	0.43	564.28	564.28	未进入负面清单	否	无	7.32%
12814	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街6号配电站2号变压	630	0.26	565.38	565.38	未进入负面清单	否	无	-7.58%
12815	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街1号配电站1号变压	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清单	否	无	5.69%
12816	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街1号配电站2号变压	630	0.47	564.01	564.01	未进入负面清单	否	无	-5.70%

12817	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街3号配电站1号变压	630	0.42	564.33	564.33	未进入负面清单	否	无	-7.01%
12818	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街3号配电站2号变压	630	0.39	564.54	564.54	未进入负面清单	否	无	-5.92%
12819	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街5号配电站1号变压	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清单	否	无	-0.52%
12820	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街5号配电站2号变压	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	0.25%
12821	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡1号配电站1号变压	630	0.67	562.77	562.77	未进入负面清单	否	无	5.03%
12822	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡1号配电站2号变压	630	0.39	564.52	564.52	未进入负面清单	否	无	7.76%
12823	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡2号配电站1号变压	630	0.43	564.28	564.28	未进入负面清单	否	无	-2.28%
12824	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡2号配电站2号变压	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清单	否	无	8.95%
12825	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡4号配电站1号变压	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清单	否	无	-0.92%
12826	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡4号配电站2号变压	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清单	否	无	9.54%
12827	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡5号配电站1号变压	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清单	否	无	6.96%
12828	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡5号配电站2号变压	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清单	否	无	-0.42%

12829	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡6号配电站1号变压	800	0.58	715.39	715.39	未进入负面清单	否	无	-5.02%
12830	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡6号配电站2号变压	800	0.48	716.17	716.17	未进入负面清单	否	无	4.82%
12831	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城4号住宅配电站1号变压器	800	0.58	715.35	715.35	未进入负面清单	否	无	-4.68%
12832	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城4号住宅配电站2号变压器	800	0.14	718.87	718.87	未进入负面清单	否	无	8.73%
12833	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号公建配电站1号变压器	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清单	否	无	4.57%
12834	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号住宅配电站1号变压器	630	0.59	563.28	563.28	未进入负面清单	否	无	3.61%
12835	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号住宅配电站2号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清单	否	无	8.24%
12836	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城2号住宅配电站1号变压器	630	0.14	566.10	566.10	未进入负面清单	否	无	-5.34%
12837	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城2号住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.26	564.26	未进入负面清单	否	无	-9.47%
12838	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城5号配电站1号变	630	0.20	565.71	565.71	未进入负面清单	否	无	-8.40%

12839	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡7号配电站1号变压	630	0.61	563.15	563.15	未进入负面清单	否	无	-3.86%
12840	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡7号配电站2号变压	630	0.45	564.18	564.18	未进入负面清单	否	无	3.99%
12841	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡9号配电站1号变压	800	0.25	717.99	717.99	未进入负面清单	否	无	-4.47%
12842	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡9号配电站2号变压	800	0.34	717.27	717.27	未进入负面清单	否	无	-4.23%
12843	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡11号配电站1号变压	800	0.24	718.08	718.08	未进入负面清单	否	无	-2.93%
12844	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡11号配电站2号变压	800	0.31	717.49	717.49	未进入负面清单	否	无	-2.45%
12845	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡13号配电站1号变压	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清单	否	无	6.41%
12846	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡13号配电站2号变压	800	0.60	715.17	715.17	未进入负面清单	否	无	0.21%
12847	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡15号配电站1号变压	800	0.27	717.86	717.86	未进入负面清单	否	无	2.59%
12848	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡15号配电站2号变压	800	0.31	717.52	717.52	未进入负面清单	否	无	-9.54%
12849	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里4配电站1号变压器	800	0.30	717.64	717.64	未进入负面清单	否	无	-6.34%
12850	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里4配电站2号变压器	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-8.29%

12851	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里6配电站1号变压器	800	0.32	717.40	717.40	未进入负面清单	否	无	-3.42%
12852	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里6配电站2号变压器	800	0.13	718.93	718.93	未进入负面清单	否	无	-0.91%
12853	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡3号配电站1号变压	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清单	否	无	3.50%
12854	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡3号配电站2号变压	630	0.34	564.83	564.83	未进入负面清单	否	无	-3.82%
12855	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡8号配电站1号变压	630	0.58	563.32	563.32	未进入负面清单	否	无	6.06%
12856	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡8号配电站2号变压	630	0.66	562.87	562.87	未进入负面清单	否	无	-8.61%
12857	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡10号配电站1号变压	630	0.42	564.34	564.34	未进入负面清单	否	无	0.69%
12858	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡10号配电站2号变压	630	0.33	564.93	564.93	未进入负面清单	否	无	0.80%
12859	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡12号配电站1号变压	800	0.41	716.75	716.75	未进入负面清单	否	无	-6.88%
12860	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡12号配电站2号变压	800	0.55	715.62	715.62	未进入负面清单	否	无	8.37%
12861	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡14号配电站1号变压	800	0.30	717.59	717.59	未进入负面清单	否	无	8.19%
12862	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡14号配电站2号变压	800	0.37	717.05	717.05	未进入负面清单	否	无	-0.68%

12863	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里1号配电站1号变压	800	0.33	717.35	717.35	未进入负面清单	否	无	2.43%
12864	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里1号配电站2号变压	800	0.59	715.31	715.31	未进入负面清单	否	无	-7.66%
12865	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里3号配电站1号变压	800	0.30	717.60	717.60	未进入负面清单	否	无	-8.73%
12866	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里3号配电站2号变压	800	0.62	715.07	715.07	未进入负面清单	否	无	-8.24%
12867	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里5号配电站1号变压	800	0.39	716.84	716.84	未进入负面清单	否	无	-7.99%
12868	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里5号配电站2号变压	800	0.30	717.59	717.59	未进入负面清单	否	无	-5.32%
12869	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	幸福里2号配电站1号变压	800	0.33	717.38	717.38	未进入负面清单	否	无	6.98%
12870	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	幸福里2号配电站2号变压	800	0.46	716.30	716.30	未进入负面清单	否	无	-2.74%
12871	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府1号住宅配电站1号变压器	800	0.13	719.00	719.00	未进入负面清单	否	无	5.56%
12872	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府1号住宅配电站2号变压器	800	0.35	717.20	717.20	未进入负面清单	否	无	4.55%
12873	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府2号住宅配电站1号变压器	800	0.34	717.29	717.29	未进入负面清单	否	无	-8.10%

12874	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府2号住宅配电站2号变压器	800	0.21	718.29	718.29	未进入负面清单	否	无	-7.13%
12875	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府3号住宅配电站1号变压器	800	0.54	715.64	715.64	未进入负面清单	否	无	-7.84%
12876	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府3号住宅配电站2号变压器	800	0.59	715.25	715.25	未进入负面清单	否	无	3.59%
12877	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府4号住宅配电站1号变压器	800	0.33	717.40	717.40	未进入负面清单	否	无	-8.64%
12878	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府4号住宅配电站2号变压器	800	0.46	716.31	716.31	未进入负面清单	否	无	-0.80%
12879	旅顺供电分公司	创新变	军港线	旅星支#11	160	0.28	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无	9.72%
12880	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	白马石支8号台1号变压器	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	7.29%
12881	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏港支3号左2台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	1.16%
12882	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏港支8号台1号变压器	315	0.48	281.98	281.98	未进入负面清单	否	无	-8.79%
12883	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分54号台1号变压器	200	0.63	178.75	178.75	未进入负面清单	否	无	3.85%
12884	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分68号台1号变压器	160	0.53	143.15	143.15	未进入负面清单	否	无	6.98%

12885	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分82号右3台1号变压器	160	0.68	142.91	142.91	未进入负面清单	否	无	3.75%
12886	旅顺供电分公司	创新变	军港线	北岭支7号台1号变压器	315	0.27	282.66	282.66	未进入负面清单	否	无	-9.55%
12887	旅顺供电分公司	创新变	方家线	北牙分17号台1号变压器	630	0.24	565.48	565.48	未进入负面清单	否	无	2.04%
12888	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支15号右2右5号台1号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未进入负面清单	否	无	-2.97%
12889	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支18号左1号台1号变	250	0.36	224.09	224.09	未进入负面清单	否	无	2.35%
12890	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支19号1号台1号变压器	315	0.28	282.60	282.60	未进入负面清单	否	无	-4.80%
12891	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支19号1号台2号变压器	315	0.17	282.97	282.97	未进入负面清单	否	无	3.55%
12892	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支4号台1号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	-2.66%
12893	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支9号1号台1号变压器	100	0.56	89.44	89.44	未进入负面清单	否	无	9.47%
12894	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支12号左8号台1号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	0.90%
12895	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支18号左4号台1号变压器	100	0.63	89.37	89.37	未进入负面清单	否	无	6.64%

12896	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支27号台1号变压器	315	0.69	281.31	281.31	未进入负面清单	否	无	3.30%
12897	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支9号台1号变压器	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清单	否	无	-2.87%
12898	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#50右2	200	0.30	179.39	179.39	未进入负面清单	否	无	-3.27%
12899	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分35号右4号台1号变	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	-7.49%
12900	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分44号右10号台1号变压器	315	0.22	282.80	282.80	未进入负面清单	否	无	3.22%
12901	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分47号台1号变压器	80	0.30	71.76	71.76	未进入负面清单	否	无	1.89%
12902	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支29号右1号台1号变	100	0.49	89.51	89.51	未进入负面清单	否	无	-2.08%
12903	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支34号台1号变压器	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清单	否	无	6.66%
12904	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支5号左1号台1号变	315	0.64	281.50	281.50	未进入负面清单	否	无	-0.18%
12905	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	城头支35号台1号变压器	315	0.25	282.72	282.72	未进入负面清单	否	无	7.57%
12906	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘二分#8	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	6.95%
12907	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电机分11号左1号台1号变	250	0.40	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-8.54%

12908	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电台支10号台1号变压器	200	0.55	178.89	178.89	未进入负面清单	否	无	-8.08%
12909	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电台支7号台1号变压器	400	0.33	358.68	358.68	未进入负面清单	否	无	6.60%
12910	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#64变压	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清单	否	无	-6.64%
12911	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分68左1台1号变压器	160	0.36	143.43	143.43	未进入负面清单	否	无	2.18%
12912	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘家分12号台1号变压器	50	0.29	44.86	44.86	未进入负面清单	否	无	-6.17%
12913	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘家分5号左1号台1号变	200	0.16	179.69	179.69	未进入负面清单	否	无	-2.04%
12914	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生2#住宅配电站1#变压器	1250	0.23	1122.16	1122.16	未进入负面清单	否	无	-7.17%
12915	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生2#住宅配电站2#变压器	1250	0.37	1120.38	1120.38	未进入负面清单	否	无	3.78%
12916	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干33号台1号变压器	315	0.25	282.70	282.70	未进入负面清单	否	无	-8.48%
12917	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#2住宅箱式变电站103配电变压	315	0.25	282.72	282.72	未进入负面清单	否	无	-5.03%
12918	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#3住宅箱式变电站103配电变压	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	1.38%

12919	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#5住宅箱式变电站103配电变压	315	0.40	282.25	282.25	未进入负面清单	否	无	0.60%
12920	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀1号住宅配电站101配电变压器	500	0.60	447.01	447.01	未进入负面清单	否	无	8.00%
12921	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀1号住宅配电站102配电变压器	500	0.46	447.70	447.70	未进入负面清单	否	无	-4.05%
12922	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4号住宅配电站101配电变压器	630	0.26	565.33	565.33	未进入负面清单	否	无	1.72%
12923	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	科技城1号住宅配电站2号变压器	500	0.46	447.69	447.69	未进入负面清单	否	无	3.99%
12924	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干16号左2号台1号变	100	0.30	89.70	89.70	未进入负面清单	否	无	2.61%
12925	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#02	315	0.32	282.49	282.49	未进入负面清单	否	无	4.51%
12926	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#06	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清单	否	无	7.97%
12927	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#6右5	160	0.39	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无	3.61%
12928	旅顺供电分公司	创新变	新市线	中水山庄配电站1号配电变压器	630	0.58	563.33	563.33	未进入负面清单	否	无	4.92%
12929	旅顺供电分公司	创新变	新市线	中水山庄配电站2号配电变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清单	否	无	1.75%

12930	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支10号台1号变压器	160	0.36	143.43	143.43	未进入负面清单	否	无	-7.75%
12931	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支14号台1号变压器	200	0.40	179.20	179.20	未进入负面清单	否	无	6.29%
12932	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支14号右6号台1号变压器	160	0.29	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无	-9.46%
12933	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支1号台1号变压器	315	0.18	282.92	282.92	未进入负面清单	否	无	7.08%
12934	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支6号右4号台1号变	200	0.23	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	6.32%
12935	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	对庄沟分17号台1号变压器	160	0.69	142.89	142.89	未进入负面清单	否	无	6.15%
12936	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	对庄沟分9号台1号变压器	315	0.87	280.76	280.76	未进入负面清单	否	无	-4.48%
12937	旅顺供电分公司	创新变	方家线	方铁干13号右5变台变压器	315	0.40	282.24	282.24	未进入负面清单	否	无	-7.42%
12938	旅顺供电分公司	创新变	方家线	方铁干46号左2号台1号变	315	0.57	281.70	281.70	未进入负面清单	否	无	1.58%
12939	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干43号左1号台1号变	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清单	否	无	2.58%
12940	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干57号右2右1号台1号变压器	200	0.44	179.13	179.13	未进入负面清单	否	无	-8.59%

12941	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干64号台1号变压器	160	0.42	143.33	143.33	未进入负面清单	否	无	-8.17%
12942	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电站1号变	800	0.64	714.89	714.89	未进入负面清单	否	无	-7.32%
12943	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电站2号变	800	0.50	716.00	716.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
12944	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电站3号变	800	0.53	715.79	715.79	未进入负面清单	否	无	-3.25%
12945	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园分#30变压	200	0.35	179.29	179.29	未进入负面清单	否	无	-1.31%
12946	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园分22号右1台1号变压器	200	0.29	179.43	179.43	未进入负面清单	否	无	-5.25%
12947	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园支8号右1台1号变压器	315	0.28	282.61	282.61	未进入负面清单	否	无	9.72%
12948	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地3号住宅配电站1号变压器	800	0.38	716.93	716.93	未进入负面清单	否	无	4.16%
12949	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地3号住宅配电站2号变压器	800	0.54	715.70	715.70	未进入负面清单	否	无	2.66%
12950	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生1地4号住宅配电站1号变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
12951	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生1地4号住宅配电站2号变压器	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	-3.08%

12952	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1号住宅配电站1号变	1250	0.70	1116.25	1116.25	未进入负面清单	否	无	5.69%
12953	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1号住宅配电站2号变	1250	0.40	1119.96	1119.96	未进入负面清单	否	无	-4.87%
12954	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生3号住宅配电站1号变	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清单	否	无	6.50%
12955	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生3号住宅配电站2号变	630	0.14	566.14	566.14	未进入负面清单	否	无	3.24%
12956	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生4号住宅配电站1号变	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清单	否	无	-7.08%
12957	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生4号住宅配电站2号变	630	0.50	563.82	563.82	未进入负面清单	否	无	-4.07%
12958	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生5号住宅配电站1号变	630	0.31	565.03	565.03	未进入负面清单	否	无	-1.85%
12959	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生5号住宅配电站2号变	630	0.30	565.11	565.11	未进入负面清单	否	无	2.14%
12960	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生6号住宅配电站1号变	630	0.39	564.54	564.54	未进入负面清单	否	无	9.19%
12961	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生6号住宅配电站2号变	630	0.36	564.72	564.72	未进入负面清单	否	无	-5.08%
12962	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生7号住宅配电站1号变	630	0.28	565.24	565.24	未进入负面清单	否	无	-9.86%
12963	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生7号住宅配电站2号变	630	0.68	562.69	562.69	未进入负面清单	否	无	-5.96%

12964	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生8号住宅配电站1号变	630	0.35	564.81	564.81	未进入负面清单	否	无	3.96%
12965	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生8号住宅配电站2号变	630	0.43	564.30	564.30	未进入负面清单	否	无	-8.90%
12966	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干17号左1号台1号变	200	0.36	179.29	179.29	未进入负面清单	否	无	5.08%
12967	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干22号左1号台1号变	315	0.61	281.58	281.58	未进入负面清单	否	无	0.48%
12968	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干37号台1号变压器	315	0.32	282.50	282.50	未进入负面清单	否	无	-3.17%
12969	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干46号台1号变压器	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清单	否	无	-9.82%
12970	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干67号台1号变压器	315	0.21	282.85	282.85	未进入负面清单	否	无	1.76%
12971	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干77号左3号台变压器	315	0.57	281.72	281.72	未进入负面清单	否	无	-4.99%
12972	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干91号左1号右4号台变压器	315	0.47	282.01	282.01	未进入负面清单	否	无	6.62%
12973	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干91号左5号台1号变	160	0.38	143.39	143.39	未进入负面清单	否	无	3.21%
12974	旅顺供电分公司	创新变	方家线	河北村分3号左3号台1号变	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清单	否	无	-7.59%
12975	旅顺供电分公司	创新变	方家线	河北村分9号台1号变压器	160	0.63	142.99	142.99	未进入负面清单	否	无	-7.36%

12976	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干19号台1号变压器	50	0.12	44.94	44.94	未进入负面清单	否	无	-7.31%
12977	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干21号右5号台1号变	315	0.52	281.86	281.86	未进入负面清单	否	无	-7.25%
12978	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干26号右1号台1号变	315	0.53	281.83	281.83	未进入负面清单	否	无	-1.83%
12979	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干26号左1号台1号变	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清单	否	无	-0.63%
12980	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干32号台1号变压器	500	0.27	448.64	448.64	未进入负面清单	否	无	-6.04%
12981	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干45号台1号变压器	315	0.20	282.87	282.87	未进入负面清单	否	无	9.38%
12982	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干68号台1号变压器	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清单	否	无	-2.29%
12983	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电站1号变压器	630	0.61	563.17	563.17	未进入负面清单	否	无	8.36%
12984	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清单	否	无	-3.65%
12985	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电站3号变压器	630	0.30	565.12	565.12	未进入负面清单	否	无	-7.88%
12986	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀4地1号住宅箱式配电站1号变压	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	-5.07%

12987	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地2号住宅箱式配电站1号变压	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清单	否	无	-0.85%
12988	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀4地3号住宅箱式配电站1号变压	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	5.85%
12989	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.42	716.42	未进入负面清单	否	无	9.82%
12990	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅配电站2号变压器	800	0.48	716.13	716.13	未进入负面清单	否	无	6.66%
12991	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅箱式配电站	315	0.36	282.37	282.37	未进入负面清单	否	无	0.36%
12992	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅配电站1号变压器	800	0.65	714.84	714.84	未进入负面清单	否	无	3.87%
12993	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅配电站2号变压器	800	0.26	717.93	717.93	未进入负面清单	否	无	8.57%
12994	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅箱式配电站	315	0.34	282.42	282.42	未进入负面清单	否	无	6.20%
12995	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地3号住宅箱式配电站	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清单	否	无	7.55%
12996	旅顺供电分公司	和平变	和创线	金山海景住宅配电站1号变压器	500	0.41	447.95	447.95	未进入负面清单	否	无	9.09%

12997	旅顺供电分公司	和平变	和创线	金山海景住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.24	564.24	未进入负面清单	否	无	1.94%
12998	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支25号台1号变压器	200	0.32	179.35	179.35	未进入负面清单	否	无	3.59%
12999	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支5号台1号变压器	200	0.45	179.11	179.11	未进入负面清单	否	无	-8.89%
13000	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支9号左4变台变压器	160	0.12	143.81	143.81	未进入负面清单	否	无	-9.06%
13001	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭张支13号右5号台变压器	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清单	否	无	0.11%
13002	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	科技城2号住宅配电站2号变压器	500	0.38	448.08	448.08	未进入负面清单	否	无	-9.14%
13003	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	老虎尾干35号台1号变压器	315	0.69	281.32	281.32	未进入负面清单	否	无	2.15%
13004	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	盛家沟分13号台1号变压器	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清单	否	无	-8.31%
13005	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	盛家沟分4号台1号变压器	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	5.69%
13006	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山观通1号箱式配电站	400	0.34	358.64	358.64	未进入负面清单	否	无	7.46%
13007	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山观通2号箱式配电站	400	0.20	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无	2.88%

13008	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园1号住宅配电站1号变压器	630	0.49	563.93	563.93	未进入负面清单	否	无	-7.50%
13009	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园1号住宅配电站2号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	0.30%
13010	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园2号住宅配电站1号变压器	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清单	否	无	-0.46%
13011	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园2号住宅配电站2号变压器	630	0.60	563.19	563.19	未进入负面清单	否	无	-1.41%
13012	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山家园3号住宅配电站1号变压器	630	0.22	565.60	565.60	未进入负面清单	否	无	0.33%
13013	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山家园3号住宅配电站2号变压器	500	0.65	446.77	446.77	未进入负面清单	否	无	5.51%
13014	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园4号住宅配电站1号变压器	500	0.54	447.28	447.28	未进入负面清单	否	无	6.15%
13015	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园4号住宅配电站2号变压器	500	0.41	447.95	447.95	未进入负面清单	否	无	6.90%
13016	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分13号1号变压器	200	0.54	178.91	178.91	未进入负面清单	否	无	1.06%

13017	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分15号台1号变压器	315	0.61	281.58	281.58	未进入负面清单	否	无	6.81%
13018	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分8号台1号变压器	160	0.67	142.93	142.93	未进入负面清单	否	无	-9.34%
13019	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家支19号左1号台1号变	160	0.37	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无	3.18%
13020	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	西部铁山所）北牙支14号台1号变压	315	0.45	282.07	282.07	未进入负面清单	否	无	5.13%
13021	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	西部铁山所）城头支15号左1台1号变压器	400	0.35	358.59	358.59	未进入负面清单	否	无	-1.66%
13022	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所）船厂支13号台1号变压	400	0.62	357.53	357.53	未进入负面清单	否	无	-6.26%
13023	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	西部铁山所）方杨干57号左2号台1号变压器	200	0.67	178.67	178.67	未进入负面清单	否	无	8.31%
13024	旅顺供电分公司	创新变	山里线	西部铁山所）和铁干91号左2号台1号变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	1.97%
13025	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所）尹家支14号右1号台1号变压器	160	0.32	143.49	143.49	未进入负面清单	否	无	6.69%

13026	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所）尹家支9号台1号变压器	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	-0.19%
13027	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干20号台1号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	-2.00%
13028	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干32台1号变压器	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	-4.09%
13029	旅顺供电分公司	创新变	王家线	新市干7号台1号变压器	250	0.20	224.50	224.50	未进入负面清单	否	无	2.53%
13030	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴3号台1号变压器	315	0.22	282.82	282.82	未进入负面清单	否	无	-1.61%
13031	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴分10号台1号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清单	否	无	-8.06%
13032	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴分7号右3号台1号变	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清单	否	无	0.96%
13033	旅顺供电分公司	创新变	军港线	盐厂支9号左1号台1号变	500	0.94	445.28	445.28	未进入负面清单	否	无	7.56%
13034	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨河支14号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清单	否	无	-6.73%
13035	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨河支5号台1号变压器	200	0.45	179.11	179.11	未进入负面清单	否	无	4.41%
13036	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分12号台1号变压器	160	0.25	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无	9.42%
13037	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分29号1号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	-9.93%

13038	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟支4号台1号变压器	315	0.44	282.10	282.10	未进入负面清单	否	无	0.89%
13039	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟支8号左2号台1号变	160	0.26	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无	6.56%
13040	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支#40左1右3变压器	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清单	否	无	-4.12%
13041	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支19号右3左1台1号变压器	315	0.49	281.95	281.95	未进入负面清单	否	无	-1.10%
13042	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支24号左2号台1号变	200	0.51	178.99	178.99	未进入负面清单	否	无	-8.40%
13043	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支38号左2左1台区变压器	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	-1.39%
13044	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支38号左3台1号变压器	100	0.51	89.49	89.49	未进入负面清单	否	无	1.08%
13045	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支39号台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	0.46%
13046	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支51号1号变压器	160	0.10	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无	-1.41%
13047	旅顺供电分公司	创新变	军港线	育明支2号台1号变压器	315	0.44	282.13	282.13	未进入负面清单	否	无	-3.28%
13048	旅顺供电分公司	创新变	军港线	育明支8号右3号台1号变	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清单	否	无	6.42%

13049	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	中恒1号住宅配电站1号变	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清单	否	无	0.93%
13050	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	中恒1号住宅配电站2号变	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清单	否	无	-1.31%
13051	旅顺供电分公司	创新变	军港线	中恒2号住宅配电站1号变	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清单	否	无	4.85%
13052	旅顺供电分公司	创新变	军港线	中恒2号住宅配电站2号变	630	0.62	563.09	563.09	未进入负面清单	否	无	-5.29%
13053	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	中水分18号台1号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清单	否	无	-0.42%
13054	旅顺供电分公司	创新变	山里线	猪厂支11号台1号变压器	315	0.30	282.54	282.54	未进入负面清单	否	无	2.05%
13055	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	城山分17号台1号变压器	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清单	否	无	0.61%
13056	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	城山分3左7号台1号变压器	200	0.38	179.25	179.25	未进入负面清单	否	无	9.45%
13057	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	锡川箱变1号变压	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清单	否	无	-0.77%
13058	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	锡川箱变2号变压	630	0.44	564.22	564.22	未进入负面清单	否	无	-2.72%
13059	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭分14号台1号变压器	100	0.41	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	5.99%
13060	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干29左1号台1号变压器	200	0.48	179.04	179.04	未进入负面清单	否	无	-4.79%

13061	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左3左2号台1号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	-0.94%
13062	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左4号台1号变压器	315	0.39	282.28	282.28	未进入负面清单	否	无	-6.66%
13063	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左5号台1号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	-3.16%
13064	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干48右3号台1号变压器	400	0.46	358.18	358.18	未进入负面清单	否	无	-8.19%
13065	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	赵家分18左1号台1号变压器	400	0.59	357.64	357.64	未进入负面清单	否	无	-8.18%
13066	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	赵家分20右3号台1号变压器	200	0.24	179.53	179.53	未进入负面清单	否	无	-3.95%
13067	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干53号台1号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清单	否	无	5.29%
13068	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	黄家村1号箱变1号变压器	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清单	否	无	6.86%
13069	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家1号住宅配电站1号变压器	630	0.64	562.95	562.95	未进入负面清单	否	无	8.56%
13070	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家1号住宅配电站2号变压器	630	0.29	565.20	565.20	未进入负面清单	否	无	-4.54%
13071	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家2号住宅配电站1号变压器	630	0.17	565.92	565.92	未进入负面清单	否	无	5.33%

13072	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家2号住宅配电站2号变压器	630	0.24	565.46	565.46	未进入负面清单	否	无	-8.41%
13073	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干24号台1号变压器	200	0.48	179.03	179.03	未进入负面清单	否	无	-7.33%
13074	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干34号台1号变压器	200	0.62	178.77	178.77	未进入负面清单	否	无	-5.23%
13075	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干34右3号台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	-8.27%
13076	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干36号台1号变压器	200	0.54	178.92	178.92	未进入负面清单	否	无	-2.68%
13077	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干36左3号台1号变压器	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	6.22%
13078	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干42号台1号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	-5.48%
13079	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干47号台1号变压器	200	0.45	179.09	179.09	未进入负面清单	否	无	-0.36%
13080	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干59号台1号变压器	250	0.37	224.08	224.08	未进入负面清单	否	无	7.79%
13081	旅顺供电分公司	长城变	长信线	北山分5左4号台1号变压器	315	0.49	281.97	281.97	未进入负面清单	否	无	5.83%
13082	旅顺供电分公司	长城变	长信线	日新分3号台1号变压器	400	0.38	358.50	358.50	未进入负面清单	否	无	-3.70%
13083	旅顺供电分公司	长城变	长信线	鑫源分12号台1号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	7.59%

13084	旅顺供电分公司	长城变	长信线	长信干46间1号台1号变压器	315	0.57	281.72	281.72	未进入负面清单	否	无	6.35%
13085	旅顺供电分公司	长城变	长信线	长信干55间1号台1号变压器	315	0.20	282.85	282.85	未进入负面清单	否	无	-8.83%
13086	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	长岭干86右2号台1号变压器	315	0.57	281.69	281.69	未进入负面清单	否	无	-5.58%
13087	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	钟家二分1号台1号变压器	200	0.68	178.63	178.63	未进入负面清单	否	无	0.17%
13088	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	长岭干81号变台变压器	200	0.28	179.43	179.43	未进入负面清单	否	无	-9.70%
13089	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	东山分3左1号台1号变压器	100	0.48	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	1.62%
13090	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	黄家干29右5号台1号变压器	100	0.19	89.81	89.81	未进入负面清单	否	无	-2.92%
13091	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	李家分12号台1号变压器	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清单	否	无	-5.90%
13092	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	李家分9左3号台1号变压器	315	0.62	281.56	281.56	未进入负面清单	否	无	3.37%
13093	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分14号台1号变压器	200	0.57	178.87	178.87	未进入负面清单	否	无	-2.67%
13094	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分21号台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	-8.01%
13095	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分9号台1号变压器	200	0.21	179.57	179.57	未进入负面清单	否	无	0.99%

13096	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家支15左5号台1号变压器	315	0.64	281.48	281.48	未进入负面清单	否	无	-1.44%
13097	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110右3号台1号变	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	-10.00%
13098	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110右7号台1号变	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	-9.01%
13099	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110左4号台1号变	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	-4.23%
13100	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干123右1右1号台1号变压器	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	-0.48%
13101	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干145左1号台1号变	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	0.59%
13102	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干162左1号台1号变	315	0.51	281.91	281.91	未进入负面清单	否	无	1.32%
13103	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干87右1号台1号变压器	315	0.46	282.06	282.06	未进入负面清单	否	无	6.58%
13104	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	钟家分4右2号台1号变压器	200	0.59	178.81	178.81	未进入负面清单	否	无	7.42%
13105	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分28号台1号变压器	315	0.35	282.39	282.39	未进入负面清单	否	无	8.09%
13106	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分34号台1号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清单	否	无	1.29%
13107	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分41号台1号变压器	315	0.41	282.21	282.21	未进入负面清单	否	无	-6.61%

13108	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分45号台1号变压器	200	0.55	178.90	178.90	未进入负面清单	否	无	-8.67%
13109	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分47左4号台1号变压器	315	0.50	281.91	281.91	未进入负面清单	否	无	-1.17%
13110	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分48左1号台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清单	否	无	2.16%
13111	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分60号台1号变压器	160	0.35	143.43	143.43	未进入负面清单	否	无	8.74%
13112	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	于大山支11号台1号变压器	200	0.11	179.78	179.78	未进入负面清单	否	无	-5.05%
13113	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	于大山支21号台1号变压器	315	0.25	282.70	282.70	未进入负面清单	否	无	-8.60%
13114	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	三周支15号台1号变压器	160	0.35	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无	-5.59%
13115	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身支32号台1号变压器	100	0.14	89.86	89.86	未进入负面清单	否	无	-2.83%
13116	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身支42左2号台1号变	400	0.39	358.44	358.44	未进入负面清单	否	无	4.62%
13117	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身分11左3号台1号变	315	0.12	283.13	283.13	未进入负面清单	否	无	-1.72%
13118	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身分7号台1号变压器	315	0.49	281.95	281.95	未进入负面清单	否	无	-9.18%
13119	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	曹地二分25右1号台1号变	200	0.54	178.93	178.93	未进入负面清单	否	无	1.83%

13120	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	曹地二分25右4号台1号变	200	0.55	178.89	178.89	未进入负面清单	否	无	-3.72%
13121	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园2号住宅配电站1号变压器	630	0.52	563.74	563.74	未进入负面清单	否	无	9.43%
13122	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园2号住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清单	否	无	-1.65%
13123	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园3号住宅配电站1号变压器	630	0.41	564.45	564.45	未进入负面清单	否	无	4.97%
13124	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园3号住宅配电站2号变压器	630	0.41	564.45	564.45	未进入负面清单	否	无	1.13%
13125	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园1号住宅配电站1号变压器	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清单	否	无	-1.70%
13126	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园1号住宅配电站2号变压器	800	0.57	715.48	715.48	未进入负面清单	否	无	-1.84%
13127	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园4号住宅配电站1号变压器	630	0.56	563.46	563.46	未进入负面清单	否	无	-0.74%
13128	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园4号住宅配电站2号变压器	630	0.64	562.94	562.94	未进入负面清单	否	无	-7.40%

13129	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#1住宅配电站1号变压	800	0.62	715.04	715.04	未进入负面清单	否	无	-2.75%
13130	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#1住宅配电站2号变压	800	0.57	715.45	715.45	未进入负面清单	否	无	7.12%
13131	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#2住宅配电站1号变压	800	0.45	716.36	716.36	未进入负面清单	否	无	3.26%
13132	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#2住宅配电站2号变压	800	0.44	716.52	716.52	未进入负面清单	否	无	3.61%
13133	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#3住宅配电站1号变压	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清单	否	无	1.68%
13134	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#3住宅配电站2号变压	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清单	否	无	-1.85%
13135	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#4住宅配电站1号变压	630	0.59	563.25	563.25	未进入负面清单	否	无	-0.14%
13136	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#4住宅配电站2号变压	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清单	否	无	5.36%
13137	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站1号变压	800	0.56	715.55	715.55	未进入负面清单	否	无	3.93%
13138	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站2号变压	800	0.68	714.56	714.56	未进入负面清单	否	无	-7.91%
13139	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站3号变压	800	0.65	714.80	714.80	未进入负面清单	否	无	6.69%
13140	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站1号变压	800	0.49	716.11	716.11	未进入负面清单	否	无	5.04%

13141	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站2号变压	800	0.52	715.85	715.85	未进入负面清单	否	无	0.42%
13142	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站3号变压	800	0.49	716.05	716.05	未进入负面清单	否	无	-4.47%
13143	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#7配电站1号变压	800	0.62	715.03	715.03	未进入负面清单	否	无	5.92%
13144	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#7配电站2号变压	800	0.69	714.51	714.51	未进入负面清单	否	无	-0.18%
13145	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站1号变压	800	0.48	716.13	716.13	未进入负面清单	否	无	-7.02%
13146	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站2号变压	800	0.65	714.77	714.77	未进入负面清单	否	无	-7.22%
13147	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站3号变压	800	0.67	714.63	714.63	未进入负面清单	否	无	0.88%
13148	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	旅顺供电分公司俱乐部变电所1号变压器	800	0.31	717.49	717.49	未进入负面清单	否	无	-2.38%
13149	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#1配电站1号变压器	800	0.67	714.68	714.68	未进入负面清单	否	无	5.66%
13150	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#1配电站2号变压器	800	0.42	716.61	716.61	未进入负面清单	否	无	1.32%
13151	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#2配电站1号变压器	800	0.59	715.26	715.26	未进入负面清单	否	无	6.89%

13152	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#2配电站2号变压器	800	0.43	716.60	716.60	未进入负面清单	否	无	3.21%
13153	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#3配电站1号变压器	800	0.41	716.71	716.71	未进入负面清单	否	无	-3.07%
13154	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#3配电站2号变压器	800	0.55	715.59	715.59	未进入负面清单	否	无	-0.38%
13155	旅顺供电分公司	方家变	水产线	德特#1箱式配电站1号变压	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清单	否	无	-4.14%
13156	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱2#配电站103间隔配电变压器	800	0.42	716.61	716.61	未进入负面清单	否	无	5.51%
13157	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱2#配电站104间隔配电变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清单	否	无	1.81%
13158	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱#4配电站103间隔配电变压器	800	0.35	717.17	717.17	未进入负面清单	否	无	4.24%
13159	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱#4配电站104间隔配电变压器	800	0.52	715.81	715.81	未进入负面清单	否	无	7.14%
13160	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱1#配电站103间隔配电变压器	800	0.40	716.80	716.80	未进入负面清单	否	无	-8.81%
13161	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱1#配电站104间隔配电变压器	800	0.67	714.61	714.61	未进入负面清单	否	无	-4.67%

13162	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱#3配电站103间隔配电变压器	800	0.59	715.27	715.27	未进入负面清单	否	无	3.70%
13163	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱#3配电站104间隔配电变压器	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清单	否	无	-3.05%
13164	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	三城干#31左4变	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	3.25%
13165	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	三城干#31左4变	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	0.30%
13166	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分135#	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清单	否	无	6.46%
13167	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家二支#3右1	20	0.63	17.87	17.87	未进入负面清单	否	无	3.15%
13168	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	中融#1住宅配电站1号变压	630	0.35	564.78	564.78	未进入负面清单	否	无	-4.66%
13169	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	中融#1住宅配电站2号变压	630	0.33	564.93	564.93	未进入负面清单	否	无	-1.57%
13170	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	中融#2住宅配电站1号变压	630	0.28	565.24	565.24	未进入负面清单	否	无	3.90%
13171	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	中融#2住宅配电站2号变压	630	0.35	564.79	564.79	未进入负面清单	否	无	-3.72%
13172	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地1号住宅配电站#1变压器	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清单	否	无	5.16%
13173	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地1号住宅配电站#2变压器	630	0.50	563.82	563.82	未进入负面清单	否	无	5.64%

13174	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地2号住宅配电站#1变压器	800	0.44	716.44	716.44	未进入负面清单	否	无	-0.08%
13175	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地2号住宅配电站#2变压器	800	0.59	715.28	715.28	未进入负面清单	否	无	-0.37%
13176	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#3住宅配电站#1变压器	630	0.58	563.37	563.37	未进入负面清单	否	无	-8.87%
13177	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#3住宅配电站#2变压器	630	0.55	563.56	563.56	未进入负面清单	否	无	7.95%
13178	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#4住宅配电站#1变压器	800	0.64	714.84	714.84	未进入负面清单	否	无	-6.83%
13179	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#2住宅配电站#1变压器	630	0.44	564.25	564.25	未进入负面清单	否	无	-5.48%
13180	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#2住宅配电站#2变压器	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清单	否	无	1.01%
13181	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#6住宅箱式配电站	315	0.34	282.44	282.44	未进入负面清单	否	无	5.91%
13182	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#7住宅箱式配电站	315	0.28	282.62	282.62	未进入负面清单	否	无	3.80%
13183	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#8住宅箱式配电站	315	0.38	282.31	282.31	未进入负面清单	否	无	-4.60%
13184	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#9住宅箱式配电站	315	0.37	282.34	282.34	未进入负面清单	否	无	3.01%

13185	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	星月湾#1配电站#1变压器	800	0.04	719.67	719.67	未进入负面清单	否	无	-3.14%
13186	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	星月湾#1配电站#2变压器	800	0.13	718.93	718.93	未进入负面清单	否	无	6.69%
13187	旅顺供电分公司	和平变	美林线	星月湾#2配电站#1变压器	800	0.14	718.86	718.86	未进入负面清单	否	无	-1.00%
13188	旅顺供电分公司	和平变	美林线	星月湾#2配电站#2变压器	800	0.18	718.59	718.59	未进入负面清单	否	无	0.24%
13189	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化干#65右4	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	0.46%
13190	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#8	400	0.05	359.81	359.81	未进入负面清单	否	无	-4.54%
13191	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	上水分#3	200	0.17	179.65	179.65	未进入负面清单	否	无	9.71%
13192	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#1变压器	630	0.03	566.80	566.80	未进入负面清单	否	无	2.71%
13193	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#2变压器	630	0.09	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	5.52%
13194	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#37配电站#1变压器	630	0.18	565.84	565.84	未进入负面清单	否	无	-5.47%
13195	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#2变压器	630	0.18	565.89	565.89	未进入负面清单	否	无	-0.67%
13196	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#156左3	200	0.04	179.93	179.93	未进入负面清单	否	无	-0.27%
13197	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江西干#54	400	0.10	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	-4.27%
13198	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	炼铁分#9间1	400	0.15	359.38	359.38	未进入负面清单	否	无	-9.56%

13199	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#9配电站#1变压器	800	0.03	719.79	719.79	未进入负面清单	否	无	-2.06%
13200	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#9配电站#2变压器	800	0.04	719.70	719.70	未进入负面清单	否	无	3.33%
13201	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#10配电站#1变压器	800	0.05	719.59	719.59	未进入负面清单	否	无	1.21%
13202	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#10配电站#2变压器	800	0.12	719.01	719.01	未进入负面清单	否	无	0.78%
13203	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#11配电站#1变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	0.22%
13204	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#11配电站#2变压器	800	0.17	718.62	718.62	未进入负面清单	否	无	-5.76%
13205	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#12配电站#1变压器	800	0.14	718.87	718.87	未进入负面清单	否	无	-9.62%
13206	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#12配电站#2变压器	800	0.13	718.93	718.93	未进入负面清单	否	无	0.27%
13207	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#13配电站#1变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	-2.04%
13208	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#13配电站#2变压器	800	0.02	719.87	719.87	未进入负面清单	否	无	7.03%
13209	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#1变压器	800	0.06	719.50	719.50	未进入负面清单	否	无	7.88%

13210	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#2变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	4.42%
13211	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#2变压器	800	0.11	719.13	719.13	未进入负面清单	否	无	-9.18%
13212	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#2配电站#1变压器	800	0.04	719.67	719.67	未进入负面清单	否	无	5.22%
13213	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#2配电站#2变压器	800	0.10	719.22	719.22	未进入负面清单	否	无	-4.33%
13214	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#3配电站#1变压器	800	0.04	719.64	719.64	未进入负面清单	否	无	-7.08%
13215	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#3配电站#2变压器	800	0.19	718.51	718.51	未进入负面清单	否	无	-7.93%
13216	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#4配电站#1变压器	800	0.03	719.74	719.74	未进入负面清单	否	无	2.50%
13217	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#4配电站#2变压器	800	0.07	719.48	719.48	未进入负面清单	否	无	0.43%
13218	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通38配电站#2变压器	630	0.03	566.79	566.79	未进入负面清单	否	无	2.41%

13219	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#4配电站#1变压器	800	0.15	718.79	718.79	未进入负面清单	否	无	1.94%
13220	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#4配电站#2变压器	800	0.05	719.63	719.63	未进入负面清单	否	无	5.46%
13221	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#5配电站#1变压器	800	0.11	719.14	719.14	未进入负面清单	否	无	-7.60%
13222	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#5配电站#2变压器	800	0.14	718.86	718.86	未进入负面清单	否	无	5.34%
13223	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#1变压器	800	0.18	718.60	718.60	未进入负面清单	否	无	-8.13%
13224	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#2变压器	800	0.14	718.89	718.89	未进入负面清单	否	无	0.07%
13225	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#3变压器	800	0.03	719.80	719.80	未进入负面清单	否	无	2.59%
13226	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#1变压器	800	0.04	719.70	719.70	未进入负面清单	否	无	-7.08%
13227	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#2变压器	800	0.07	719.45	719.45	未进入负面清单	否	无	-9.73%
13228	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#3变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-1.86%
13229	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	开世熙郡#2住宅配电站#1变压器	630	0.07	566.57	566.57	未进入负面清单	否	无	0.35%

13230	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	开世熙郡#2住宅配电站#2变压器	630	0.15	566.04	566.04	未进入负面清单	否	无	4.94%
13231	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#1配电站#1变压器	800	0.16	718.70	718.70	未进入负面清单	否	无	-6.15%
13232	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#1配电站#2变压器	800	0.16	718.69	718.69	未进入负面清单	否	无	2.67%
13233	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	融创#2配电站#1变压器	800	0.04	719.67	719.67	未进入负面清单	否	无	-7.41%
13234	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	融创#2配电站#2变压器	800	0.18	718.55	718.55	未进入负面清单	否	无	-1.12%
13235	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#3配电站#1变压器	800	0.09	719.31	719.31	未进入负面清单	否	无	3.95%
13236	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#3配电站#2变压器	800	0.14	718.90	718.90	未进入负面清单	否	无	-0.29%
13237	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#1配电站#1变压器	800	0.17	718.67	718.67	未进入负面清单	否	无	7.81%
13238	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#1配电站#2变压器	800	0.14	718.89	718.89	未进入负面清单	否	无	7.03%
13239	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	凤栖台#2配电站#1变压器	800	0.11	719.14	719.14	未进入负面清单	否	无	1.51%
13240	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	凤栖台#2配电站#2变压器	800	0.12	719.03	719.03	未进入负面清单	否	无	-1.97%
13241	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#1变压器	800	0.05	719.64	719.64	未进入负面清单	否	无	-3.13%

13242	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#2变压器	800	0.13	718.98	718.98	未进入负面清单	否	无	3.42%
13243	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#3变压器	800	0.02	719.86	719.86	未进入负面清单	否	无	-7.37%
13244	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海1#配电站1#变	800	14.15	606.80	606.80	未进入负面清单	否	无	-7.02%
13245	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海1#配电站2#变	800	19.60	563.20	563.20	未进入负面清单	否	无	-2.67%
13246	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海3#配电站1#变	800	17.36	581.12	581.12	未进入负面清单	否	无	-6.32%
13247	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海3#配电站2#变	800	14.04	607.68	607.68	未进入负面清单	否	无	-4.51%
13248	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海2#配电站1#变	800	18.44	572.48	572.48	未进入负面清单	否	无	-9.20%
13249	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海2#配电站2#变	800	18.22	574.24	574.24	未进入负面清单	否	无	-7.21%
13250	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海4#配电站1#变	800	19.22	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	-8.54%
13251	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海4#配电站2#变	800	16.54	587.68	587.68	未进入负面清单	否	无	0.34%
13252	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	9.59%
13253	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-0.87%
13254	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	9.59%

13255	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-6.16%
13256	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-6.53%
13257	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-6.28%
13258	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-4.66%
13259	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-8.81%
13260	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	4.64%
13261	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-9.38%
13262	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	5.93%
13263	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-7.76%
13264	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界5#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-1.49%
13265	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界5#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	7.43%
13266	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界6#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	7.56%
13267	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界6#配电站2#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	-8.06%
13268	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-4.15%
13269	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	2.44%
13270	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	7.22%

13271	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站1#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	3.50%
13272	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	0.77%
13273	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站3#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	5.93%
13274	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里1#台区	315	65.47	77.27	77.27	未进入负面清单	否	无	8.25%
13275	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里2#台区	315	74.46	48.95	48.95	未进入负面清单	否	无	6.52%
13276	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金玉变电亭1#变	800	35.61	435.12	435.12	未进入负面清单	否	无	1.55%
13277	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金玉变电亭2#变	800	38.69	410.48	410.48	未进入负面清单	否	无	-6.60%
13278	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金昕变电亭1#变	800	18.46	572.32	572.32	未进入负面清单	否	无	-1.61%
13279	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金昕变电亭2#变	800	16.63	586.96	586.96	未进入负面清单	否	无	1.32%
13280	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金碧变电亭1#变	800	15.42	596.64	596.64	未进入负面清单	否	无	0.61%
13281	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金碧变电亭2#变	800	37.35	421.20	421.20	未进入负面清单	否	无	8.39%
13282	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金1#亭1#变	800	41.64	386.88	386.88	未进入负面清单	否	无	5.99%
13283	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金1#亭2#变	800	38.65	410.80	410.80	未进入负面清单	否	无	1.67%
13284	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金3#亭1#变	800	37.24	422.08	422.08	未进入负面清单	否	无	1.18%
13285	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金3#亭2#变	800	35.24	438.08	438.08	未进入负面清单	否	无	9.05%
13286	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭1#变	630	41.37	306.37	306.37	未进入负面清单	否	无	8.80%
13287	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭2#变	630	17.37	457.57	457.57	未进入负面清单	否	无	1.89%

13288	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭3#变	630	27.53	393.56	393.56	未进入负面清单	否	无	8.44%
13289	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭1#变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.24%
13290	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭2#变	630	15.59	468.78	468.78	未进入负面清单	否	无	-7.24%
13291	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭3#变	630	16.60	462.42	462.42	未进入负面清单	否	无	-8.19%
13292	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭1#变	630	17.64	455.87	455.87	未进入负面清单	否	无	-4.74%
13293	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭2#变	630	18.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无	7.15%
13294	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭3#变	630	18.65	449.51	449.51	未进入负面清单	否	无	8.50%
13295	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭1#变	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清单	否	无	-9.83%
13296	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭2#变	630	13.45	482.27	482.27	未进入负面清单	否	无	3.43%
13297	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭3#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	0.79%
13298	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城1#配电站1#变	800	14.59	603.28	603.28	未进入负面清单	否	无	1.47%
13299	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城1#配电站2#变	800	34.61	443.12	443.12	未进入负面清单	否	无	1.53%
13300	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城3#配电站1#变	800	16.97	584.24	584.24	未进入负面清单	否	无	-3.73%
13301	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城3#配电站2#变	800	13.24	614.08	614.08	未进入负面清单	否	无	8.64%
13302	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站1#变	800	17.74	578.08	578.08	未进入负面清单	否	无	2.92%

13303	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站2#变	800	35.29	437.68	437.68	未进入负面清单	否	无	-7.91%
13304	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站3#变	800	36.02	431.84	431.84	未进入负面清单	否	无	3.23%
13305	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金兰变电亭1#变	800	28.67	490.64	490.64	未进入负面清单	否	无	-2.01%
13306	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金兰变电亭2#变	800	29.17	486.64	486.64	未进入负面清单	否	无	6.23%
13307	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金辉变电亭1#变	800	14.64	602.88	602.88	未进入负面清单	否	无	-1.87%
13308	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金4#亭1#变	630	18.92	447.80	447.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
13309	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金4#亭2#变	630	17.73	455.30	455.30	未进入负面清单	否	无	-2.69%
13310	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金2#亭1#变	800	16.89	584.88	584.88	未进入负面清单	否	无	7.22%
13311	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金2#亭2#变	800	30.18	478.56	478.56	未进入负面清单	否	无	0.43%
13312	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭1#变	630	15.98	466.33	466.33	未进入负面清单	否	无	-1.30%
13313	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭2#变	630	11.29	495.87	495.87	未进入负面清单	否	无	-1.03%
13314	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭3#变	630	14.32	476.78	476.78	未进入负面清单	否	无	7.07%
13315	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭1#变	630	15.48	469.48	469.48	未进入负面清单	否	无	-5.44%
13316	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭2#变	630	20.51	437.79	437.79	未进入负面清单	否	无	-5.81%
13317	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭3#变	630	10.40	501.48	501.48	未进入负面清单	否	无	-7.00%
13318	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城2#配电站1#变	800	29.57	483.44	483.44	未进入负面清单	否	无	-1.74%

13319	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城2#配电站2#变	800	15.92	592.64	592.64	未进入负面清单	否	无	0.51%
13320	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城4#配电站1#变	800	28.62	491.04	491.04	未进入负面清单	否	无	-0.61%
13321	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城4#配电站2#变	800	12.50	620.00	620.00	未进入负面清单	否	无	7.13%
13322	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站1#变	800	19.36	565.12	565.12	未进入负面清单	否	无	5.22%
13323	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站2#变	800	30.08	479.36	479.36	未进入负面清单	否	无	1.14%
13324	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站3#变	800	11.79	625.68	625.68	未进入负面清单	否	无	-3.37%
13325	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾4#亭1#变	800	19.81	561.52	561.52	未进入负面清单	否	无	-3.22%
13326	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾4#亭2#变	800	26.21	510.32	510.32	未进入负面清单	否	无	-7.19%
13327	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾5#亭1#变	800	30.64	474.88	474.88	未进入负面清单	否	无	2.46%
13328	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾5#亭2#变	800	8.41	652.72	652.72	未进入负面清单	否	无	5.90%
13329	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾2期1#变	630	40.12	314.24	314.24	未进入负面清单	否	无	5.39%
13330	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾2期2#变	630	30.98	371.83	371.83	未进入负面清单	否	无	8.56%
13331	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾3#亭1#变	800	32.07	463.44	463.44	未进入负面清单	否	无	-7.44%
13332	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾3#亭2#变	800	36.57	427.44	427.44	未进入负面清单	否	无	-7.48%
13333	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾6#亭1#变	800	33.08	455.36	455.36	未进入负面清单	否	无	-2.06%

13334	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾6#亭2#变	800	41.91	384.72	384.72	未进入负面清单	否	无	4.70%
13335	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭1#变	630	29.37	381.97	381.97	未进入负面清单	否	无	-1.08%
13336	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭2#变	630	9.85	504.95	504.95	未进入负面清单	否	无	-4.70%
13337	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭3#变	630	18.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无	-5.78%
13338	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭1#变	630	11.22	496.31	496.31	未进入负面清单	否	无	-6.99%
13339	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭2#变	630	13.47	482.14	482.14	未进入负面清单	否	无	5.79%
13340	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭3#变	630	35.96	340.45	340.45	未进入负面清单	否	无	-0.36%
13341	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭1#变	630	37.29	332.07	332.07	未进入负面清单	否	无	-4.79%
13342	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭2#变	630	15.23	471.05	471.05	未进入负面清单	否	无	-4.88%
13343	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭3#变	630	17.23	458.45	458.45	未进入负面清单	否	无	-7.34%
13344	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭1#变	630	29.37	381.97	381.97	未进入负面清单	否	无	-8.04%
13345	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭2#变	630	35.19	345.30	345.30	未进入负面清单	否	无	-3.10%
13346	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭3#变	630	37.26	332.26	332.26	未进入负面清单	否	无	-1.86%
13347	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城5#亭1#变	800	18.69	570.48	570.48	未进入负面清单	否	无	-7.10%
13348	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城5#亭2#变	800	11.26	629.92	629.92	未进入负面清单	否	无	-9.87%
13349	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城6#亭1#变	800	14.26	605.92	605.92	未进入负面清单	否	无	3.18%
13350	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城6#亭2#变	800	17.66	578.72	578.72	未进入负面清单	否	无	9.70%
13351	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园1#亭1#变	800	39.54	403.68	403.68	未进入负面清单	否	无	-7.73%

13352	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园1#亭2#变	800	16.44	588.48	588.48	未进入负面清单	否	无	-3.49%
13353	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园2#亭1#变	800	53.86	289.12	289.12	未进入负面清单	否	无	-1.49%
13354	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园2#亭2#变	800	36.77	425.84	425.84	未进入负面清单	否	无	-5.74%
13355	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景1#配电站1#变	800	14.88	600.96	600.96	未进入负面清单	否	无	-6.56%
13356	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景1#配电站2#变	800	15.40	596.80	596.80	未进入负面清单	否	无	-0.43%
13357	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景2#配电站1#变	800	20.18	558.56	558.56	未进入负面清单	否	无	-3.02%
13358	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景2#配电站2#变	800	19.24	566.08	566.08	未进入负面清单	否	无	-4.07%
13359	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景3#配电站1#变	800	11.56	627.52	627.52	未进入负面清单	否	无	3.67%
13360	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景3#配电站2#变	800	13.80	609.60	609.60	未进入负面清单	否	无	-9.65%
13361	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-7.35%
13362	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站2#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	4.89%
13363	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站3#变	800	20.67	554.64	554.64	未进入负面清单	否	无	5.59%
13364	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-4.50%

13365	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站2#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	8.98%
13366	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站3#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	-8.81%
13367	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#2配电站1#变	800	0.14	718.88	718.88	未进入负面清单	否	无	6.31%
13368	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#2配电站2#变	800	38.97	408.24	408.24	未进入负面清单	否	无	0.60%
13369	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾2#配电站1#变	800	11.25	630.00	630.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
13370	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾2#配电站2#变	800	12.14	622.88	622.88	未进入负面清单	否	无	-7.27%
13371	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾4#配电站1#变	800	10.49	636.08	636.08	未进入负面清单	否	无	3.76%
13372	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾4#配电站2#变	800	12.99	616.08	616.08	未进入负面清单	否	无	9.60%
13373	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园1#配电站1#变	800	0.03	719.76	719.76	未进入负面清单	否	无	9.74%
13374	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园1#配电站2#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	8.36%
13375	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园2#配电站1#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	-3.06%
13376	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园2#配电站2#变	800	30.86	473.12	473.12	未进入负面清单	否	无	-5.95%

13377	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园3#配电站1#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	-8.51%
13378	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园3#配电站2#变	800	28.34	493.28	493.28	未进入负面清单	否	无	5.56%
13379	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园4#配电站1#变	800	0.03	719.76	719.76	未进入负面清单	否	无	8.91%
13380	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园4#配电站2#变	800	25.67	514.64	514.64	未进入负面清单	否	无	6.13%
13381	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾1#配电站1#变	800	13.87	609.04	609.04	未进入负面清单	否	无	7.89%
13382	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾1#配电站2#变	800	13.42	612.64	612.64	未进入负面清单	否	无	-5.59%
13383	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾3#配电站1#变	800	14.76	601.92	601.92	未进入负面清单	否	无	8.48%
13384	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾3#配电站2#变	800	5.79	673.68	673.68	未进入负面清单	否	无	8.37%
13385	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中医线	生物研发生活区1#变	800	39.16	406.72	406.72	未进入负面清单	否	无	2.75%
13386	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中医线	生物研发生活区2#变	800	40.08	399.36	399.36	未进入负面清单	否	无	-4.63%
13387	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	苏提配电站1#变	800	36.31	429.52	429.52	未进入负面清单	否	无	-2.21%
13388	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	苏提配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-1.63%
13389	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	曲苑配电站1#变	800	34.51	443.92	443.92	未进入负面清单	否	无	0.89%

13390	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	曲苑配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	6.37%
13391	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站1#变	800	28.64	490.88	490.88	未进入负面清单	否	无	4.18%
13392	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站2#变	800	19.61	563.12	563.12	未进入负面清单	否	无	1.33%
13393	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站3#变	800	6.65	666.80	666.80	未进入负面清单	否	无	3.26%
13394	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	断桥配电站1#变	800	32.21	462.32	462.32	未进入负面清单	否	无	3.62%
13395	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	断桥配电站2#变	800	17.63	578.96	578.96	未进入负面清单	否	无	-7.28%
13396	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	柳浪配电站1#变	630	35.76	341.71	341.71	未进入负面清单	否	无	8.57%
13397	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	柳浪配电站2#变	630	17.23	458.45	458.45	未进入负面清单	否	无	5.30%
13398	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	花港配电站1#变	800	35.19	438.48	438.48	未进入负面清单	否	无	9.33%
13399	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	花港配电站2#变	800	37.29	421.68	421.68	未进入负面清单	否	无	-3.58%
13400	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	雷锋配电站1#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	2.91%
13401	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	雷锋配电站2#变	800	20.07	559.44	559.44	未进入负面清单	否	无	1.93%
13402	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	南屏开关站1#变	800	17.41	580.72	580.72	未进入负面清单	否	无	-2.29%
13403	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	南屏开关站2#变	800	20.79	553.68	553.68	未进入负面清单	否	无	7.42%
13404	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	双峰配电站1#变	800	9.47	644.24	644.24	未进入负面清单	否	无	-2.96%
13405	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	双峰配电站2#变	800	20.37	557.04	557.04	未进入负面清单	否	无	-8.09%
13406	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	三谭配电站1#变	800	20.31	557.52	557.52	未进入负面清单	否	无	-3.16%
13407	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	三谭配电站2#变	800	12.25	622.00	622.00	未进入负面清单	否	无	7.62%

13408	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	三谭配电站3#变	800	12.30	621.60	621.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
13409	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站1#主变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
13410	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站2#主变	800	30.51	475.92	475.92	未进入负面清单	否	无	-0.02%
13411	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站3#主变	800	32.29	461.68	461.68	未进入负面清单	否	无	7.16%
13412	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D线	海纳科技配电站1#变	630	55.44	217.73	217.73	未进入负面清单	否	无	-2.37%
13413	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D线	海纳科技配电站2#变	630	46.17	276.13	276.13	未进入负面清单	否	无	-0.15%
13414	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里1#亭1#变	400	59.61	121.56	121.56	未进入负面清单	否	无	2.62%
13415	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里2#亭1#变	400	56.03	135.88	135.88	未进入负面清单	否	无	-6.09%
13416	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里3#亭1#变	400	77.75	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
13417	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里4#亭	400	61.51	113.96	113.96	未进入负面清单	否	无	7.66%
13418	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品1#配电站1#变	630	36.19	339.00	339.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
13419	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品1#配电站2#变	630	34.28	351.04	351.04	未进入负面清单	否	无	9.51%
13420	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品2#配电站1#变	630	18.79	448.62	448.62	未进入负面清单	否	无	-2.44%
13421	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品2#配电站2#变	630	37.19	332.70	332.70	未进入负面清单	否	无	-1.91%

13422	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品3#配电站1#变	630	38.02	327.47	327.47	未进入负面清单	否	无	-5.22%
13423	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品3#配电站2#变	630	18.33	451.52	451.52	未进入负面清单	否	无	-2.99%
13424	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品4#配电站1#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清单	否	无	-0.21%
13425	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品4#配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	3.16%
13426	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城1#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	9.12%
13427	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城1#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	3.64%
13428	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城2#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-9.64%
13429	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城2#配电站2#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清单	否	无	-6.18%
13430	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城4#配电站1#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	-5.05%
13431	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城4#配电站2#变	800	20.61	555.12	555.12	未进入负面清单	否	无	-9.76%
13432	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城5#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	1.31%
13433	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城5#配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-8.65%

13434	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城3#配电站1#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	2.47%
13435	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城3#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	7.84%
13436	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城6#配电站1#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	-3.49%
13437	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城6#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	-7.09%
13438	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡7#配电站1#变	800	20.12	559.04	559.04	未进入负面清单	否	无	7.20%
13439	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡7#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	0.49%
13440	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡8#配电站1#变	800	20.06	559.52	559.52	未进入负面清单	否	无	9.86%
13441	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡8#配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-0.26%
13442	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡9#配电站1#变	800	22.07	543.44	543.44	未进入负面清单	否	无	0.89%
13443	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡9#配电站2#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	0.55%
13444	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡1#配电站1#变	800	20.36	557.12	557.12	未进入负面清单	否	无	4.09%
13445	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡1#配电站2#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	2.84%

13446	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡2#配电站1#变	800	20.17	558.64	558.64	未进入负面清单	否	无	-2.30%
13447	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡2#配电站2#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	-8.38%
13448	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾1#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-4.67%
13449	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾1#配电站2#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	-4.15%
13450	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾2#配电站1#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	-4.02%
13451	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾2#配电站2#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清单	否	无	5.21%
13452	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站1#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	-2.82%
13453	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	1.75%
13454	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站3#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	-2.82%
13455	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾4#配电站1#变	800	0.15	718.80	718.80	未进入负面清单	否	无	-9.38%
13456	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾5#配电站1#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清单	否	无	6.01%
13457	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾5#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	-5.53%

13458	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾6#配电站1#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	8.91%
13459	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾6#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	-1.00%
13460	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾7#配电站1#变	800	0.20	718.40	718.40	未进入负面清单	否	无	9.23%
13461	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站1#变	800	26.37	509.04	509.04	未进入负面清单	否	无	4.98%
13462	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站2#变	800	30.08	479.36	479.36	未进入负面清单	否	无	-0.80%
13463	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站3#变	800	27.46	500.32	500.32	未进入负面清单	否	无	-2.28%
13464	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站1#变	800	28.09	495.28	495.28	未进入负面清单	否	无	-5.69%
13465	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站2#变	800	29.34	485.28	485.28	未进入负面清单	否	无	-9.00%
13466	开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站3#变	800	31.18	470.56	470.56	未进入负面清单	否	无	-8.78%
13467	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	华南小区变电亭1#变	800	40.26	397.92	397.92	未进入负面清单	否	无	3.75%
13468	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	华南小区变电亭2#变	800	51.19	310.48	310.48	未进入负面清单	否	无	9.29%
13469	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里2#亭1#变	400	38.46	206.16	206.16	未进入负面清单	否	无	-5.32%
13470	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里2#亭2#变	400	36.19	215.24	215.24	未进入负面清单	否	无	2.31%

13471	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站1#变	800	58.05	255.60	255.60	未进入负面清单	否	无	1.46%
13472	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站2#变	800	50.45	316.40	316.40	未进入负面清单	否	无	-8.64%
13473	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站3#变	500	35.79	271.05	271.05	未进入负面清单	否	无	4.55%
13474	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站4#变	500	66.02	119.90	119.90	未进入负面清单	否	无	7.10%
13475	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高吉里小区1#变	800	38.14	414.88	414.88	未进入负面清单	否	无	-9.35%
13476	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高吉里小区2#变	800	36.29	429.68	429.68	未进入负面清单	否	无	-5.74%
13477	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	中旅房地产箱式变电站变压器	315	65.91	75.88	75.88	未进入负面清单	否	无	-9.88%
13478	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园1#变电亭1#变	800	20.37	557.04	557.04	未进入负面清单	否	无	8.89%
13479	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园1#变电亭2#变	800	22.63	538.96	538.96	未进入负面清单	否	无	8.24%
13480	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	28#动迁1#变电亭1#变	800	29.17	486.64	486.64	未进入负面清单	否	无	-6.90%
13481	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	28#动迁1#变电亭2#变	800	28.16	494.72	494.72	未进入负面清单	否	无	-7.39%
13482	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	幸福人家配电站1#变	630	30.19	376.80	376.80	未进入负面清单	否	无	-7.21%

13483	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	幸福人家配电站2#变	630	32.07	364.96	364.96	未进入负面清单	否	无	-4.90%
13484	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	城宁嘉园中心配电站1#变	630	0.16	565.99	565.99	未进入负面清单	否	无	-3.25%
13485	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	城宁嘉园中心配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	-4.68%
13486	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	28#动迁2#变电亭1#变	800	32.19	462.48	462.48	未进入负面清单	否	无	-7.76%
13487	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	28#动迁2#变电亭2#变	800	33.76	449.92	449.92	未进入负面清单	否	无	0.12%
13488	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期1#变	800	35.26	437.92	437.92	未进入负面清单	否	无	-5.47%
13489	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期2#变	800	58.64	250.88	250.88	未进入负面清单	否	无	8.80%
13490	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期3#变	800	36.97	424.24	424.24	未进入负面清单	否	无	2.14%
13491	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电站1#变	630	29.18	383.17	383.17	未进入负面清单	否	无	-2.59%
13492	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电站2#变	630	28.69	386.25	386.25	未进入负面清单	否	无	-5.83%
13493	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电站3#变	630	27.39	394.44	394.44	未进入负面清单	否	无	-9.48%
13494	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电站1#变	630	26.57	399.61	399.61	未进入负面清单	否	无	7.99%

13495	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电站2#变	630	61.95	176.72	176.72	未进入负面清单	否	无	3.72%
13496	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电站3#变	630	24.96	409.75	409.75	未进入负面清单	否	无	9.39%
13497	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电站1#变	630	40.61	311.16	311.16	未进入负面清单	否	无	-1.36%
13498	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电站2#变	630	42.43	299.69	299.69	未进入负面清单	否	无	-5.96%
13499	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电站3#变	630	41.81	303.60	303.60	未进入负面清单	否	无	8.89%
13500	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电站1#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清单	否	无	-7.79%
13501	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电站2#变	630	0.18	565.87	565.87	未进入负面清单	否	无	9.25%
13502	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电站3#变	630	0.14	566.12	566.12	未进入负面清单	否	无	1.94%
13503	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电站1#变	630	0.19	565.80	565.80	未进入负面清单	否	无	4.47%
13504	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	8.44%
13505	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电站3#变	630	0.11	566.31	566.31	未进入负面清单	否	无	-3.48%
13506	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-6.76%

13507	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站2#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清单	否	无	9.99%
13508	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-8.65%
13509	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站1#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	7.86%
13510	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	6.74%
13511	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站3#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清单	否	无	-3.34%
13512	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	6.27%
13513	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	3.68%
13514	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-8.93%
13515	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	2.63%
13516	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	6.61%
13517	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站3#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	-9.80%
13518	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松园线	大杏底屯	160	71.43	29.71	29.71	未进入负面清单	否	无	-7.03%

13519	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园1#配电站1#变	630	40.36	312.73	312.73	未进入负面清单	否	无	-0.25%
13520	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园1#配电站2#变	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清单	否	无	8.63%
13521	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园2#配电站1#变	630	11.05	497.39	497.39	未进入负面清单	否	无	3.17%
13522	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园2#配电站2#变	630	20.09	440.43	440.43	未进入负面清单	否	无	-0.93%
13523	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站1#变	630	43.12	295.34	295.34	未进入负面清单	否	无	-1.68%
13524	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站2#变	630	58.55	198.14	198.14	未进入负面清单	否	无	-8.13%
13525	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站3#变	630	41.37	306.37	306.37	未进入负面清单	否	无	-7.23%
13526	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站1#变	630	42.19	301.20	301.20	未进入负面清单	否	无	-4.70%
13527	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站2#变	630	84.97	31.69	31.69	未进入负面清单	否	无	-4.49%
13528	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站3#变	630	43.18	294.97	294.97	未进入负面清单	否	无	2.35%
13529	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代1#配电站1#变	800	25.67	514.64	514.64	未进入负面清单	否	无	-4.32%
13530	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代1#配电站2#变	800	28.61	491.12	491.12	未进入负面清单	否	无	-8.17%

13531	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代2#配电站1#变	800	30.02	479.84	479.84	未进入负面清单	否	无	-5.80%
13532	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代2#配电站2#变	800	28.47	492.24	492.24	未进入负面清单	否	无	2.39%
13533	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代3#配电站1#变	800	19.28	565.76	565.76	未进入负面清单	否	无	-0.22%
13534	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代3#配电站2#变	800	9.92	640.64	640.64	未进入负面清单	否	无	8.22%
13535	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代4#配电站1#变	800	19.89	560.88	560.88	未进入负面清单	否	无	-7.09%
13536	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代4#配电站2#变	800	34.29	445.68	445.68	未进入负面清单	否	无	1.47%
13537	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代5#配电站1#变	800	12.66	618.72	618.72	未进入负面清单	否	无	-5.52%
13538	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代5#配电站2#变	800	26.73	506.16	506.16	未进入负面清单	否	无	3.57%
13539	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站1#变	630	15.12	471.74	471.74	未进入负面清单	否	无	-3.76%
13540	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站2#变	630	13.93	479.24	479.24	未进入负面清单	否	无	7.28%
13541	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站3#变	630	18.43	450.89	450.89	未进入负面清单	否	无	-8.45%
13542	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站1#变	800	36.97	424.24	424.24	未进入负面清单	否	无	-2.52%

13543	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站2#变	800	32.08	463.36	463.36	未进入负面清单	否	无	0.52%
13544	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站3#变	800	18.73	570.16	570.16	未进入负面清单	否	无	-7.70%
13545	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站1#变	800	30.19	478.48	478.48	未进入负面清单	否	无	-8.25%
13546	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站2#变	800	19.43	564.56	564.56	未进入负面清单	否	无	9.90%
13547	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站3#变	800	17.76	577.92	577.92	未进入负面清单	否	无	-0.42%
13548	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站1#变	800	19.22	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	1.93%
13549	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站2#变	800	16.97	584.24	584.24	未进入负面清单	否	无	1.60%
13550	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站3#变	800	8.55	651.60	651.60	未进入负面清单	否	无	2.43%
13551	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站1#变	630	13.31	483.15	483.15	未进入负面清单	否	无	-2.88%
13552	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站2#变	630	16.40	463.68	463.68	未进入负面清单	否	无	8.31%
13553	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站3#变	630	30.61	374.16	374.16	未进入负面清单	否	无	-5.29%
13554	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站1#变	630	30.28	376.24	376.24	未进入负面清单	否	无	-5.46%

13555	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站2#变	630	33.19	357.90	357.90	未进入负面清单	否	无	9.73%
13556	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站3#变	630	18.69	449.25	449.25	未进入负面清单	否	无	-7.97%
13557	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城6#配电站1#变	800	12.87	617.04	617.04	未进入负面清单	否	无	5.48%
13558	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城6#配电站2#变	800	29.64	482.88	482.88	未进入负面清单	否	无	-6.45%
13559	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站1#变	630	8.74	511.94	511.94	未进入负面清单	否	无	1.37%
13560	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站2#变	630	19.33	445.22	445.22	未进入负面清单	否	无	-4.55%
13561	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站3#变	630	29.38	381.91	381.91	未进入负面清单	否	无	5.61%
13562	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽1#配电站1#变	630	33.92	353.30	353.30	未进入负面清单	否	无	-6.20%
13563	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽1#配电站2#变	630	20.23	439.55	439.55	未进入负面清单	否	无	0.45%
13564	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽2#配电站1#变	630	26.49	400.11	400.11	未进入负面清单	否	无	2.62%
13565	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽2#配电站2#变	630	24.37	413.47	413.47	未进入负面清单	否	无	-9.22%
13566	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽3#配电站1#变	630	25.09	408.93	408.93	未进入负面清单	否	无	9.19%
13567	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽3#配电站2#变	630	27.19	395.70	395.70	未进入负面清单	否	无	-7.67%
13568	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽4#配电站1#变	630	22.09	427.83	427.83	未进入负面清单	否	无	1.75%
13569	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽4#配电站2#变	630	24.61	411.96	411.96	未进入负面清单	否	无	-0.90%

13570	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽物业配电站1#变	630	29.84	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	-4.24%
13571	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽物业配电站2#变	630	28.67	386.38	386.38	未进入负面清单	否	无	3.68%
13572	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城1#配电站1#变	800	16.40	588.80	588.80	未进入负面清单	否	无	-9.52%
13573	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城1#配电站2#变	800	26.57	507.44	507.44	未进入负面清单	否	无	-6.13%
13574	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城2#配电站1#变	800	30.61	475.12	475.12	未进入负面清单	否	无	-7.56%
13575	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城2#配电站2#变	800	28.17	494.64	494.64	未进入负面清单	否	无	-9.71%
13576	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城3#配电站1#变	800	17.75	578.00	578.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
13577	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城3#配电站2#变	800	26.49	508.08	508.08	未进入负面清单	否	无	-9.29%
13578	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城4#配电站1#变	800	24.37	525.04	525.04	未进入负面清单	否	无	-5.59%
13579	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城4#配电站2#变	800	25.09	519.28	519.28	未进入负面清单	否	无	-9.83%
13580	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城5#配电站1#变	800	16.34	589.28	589.28	未进入负面清单	否	无	-6.03%
13581	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城5#配电站2#变	800	29.67	482.64	482.64	未进入负面清单	否	无	1.56%

13582	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区9#配电站1#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	5.94%
13583	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区9#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	5.12%
13584	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区7#配电站1#变	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清单	否	无	8.71%
13585	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区7#配电站2#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	-5.90%
13586	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区10#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	6.89%
13587	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区10#配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-5.78%
13588	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-1.75%
13589	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站2#变	630	0.11	566.31	566.31	未进入负面清单	否	无	5.57%
13590	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站3#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	5.61%
13591	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景2#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	6.57%
13592	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景2#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	2.56%
13593	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景3#配电站1#变	630	0.15	566.06	566.06	未进入负面清单	否	无	5.73%

13594	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景3#配电站2#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	-5.41%
13595	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁1#配电站1#变	630	40.36	312.73	312.73	未进入负面清单	否	无	5.90%
13596	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁1#配电站2#变	630	41.09	308.13	308.13	未进入负面清单	否	无	-2.04%
13597	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁2#配电站1#变	630	35.19	345.30	345.30	未进入负面清单	否	无	1.41%
13598	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁2#配电站2#变	630	32.03	365.21	365.21	未进入负面清单	否	无	-1.07%
13599	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁3#配电站1#变	630	34.06	352.42	352.42	未进入负面清单	否	无	-7.76%
13600	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁3#配电站2#变	630	40.09	314.43	314.43	未进入负面清单	否	无	4.34%
13601	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	湾里西变电亭1#变	1000	17.31	726.90	726.90	未进入负面清单	否	无	7.64%
13602	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	湾里西变电亭2#变	1000	38.01	519.90	519.90	未进入负面清单	否	无	-4.62%
13603	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	52#动迁楼1#变	1000	44.36	456.40	456.40	未进入负面清单	否	无	-7.46%
13604	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	52#动迁楼2#变	1000	39.86	501.40	501.40	未进入负面清单	否	无	-1.62%
13605	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站1#变	630	16.23	464.75	464.75	未进入负面清单	否	无	-0.71%
13606	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站2#变	630	16.52	462.92	462.92	未进入负面清单	否	无	2.77%

13607	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪2#配电站1#变	630	17.25	458.33	458.33	未进入负面清单	否	无	4.76%
13608	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪2#配电站2#变	630	18.36	451.33	451.33	未进入负面清单	否	无	9.89%
13609	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪3#配电站1#变	800	16.55	587.60	587.60	未进入负面清单	否	无	3.69%
13610	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪3#配电站2#变	800	17.02	583.84	583.84	未进入负面清单	否	无	9.81%
13611	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪4#配电站1#变	800	19.81	561.52	561.52	未进入负面清单	否	无	-5.86%
13612	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪4#配电站2#变	800	18.47	572.24	572.24	未进入负面清单	否	无	-8.57%
13613	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑1#亭1#变	800	16.11	591.12	591.12	未进入负面清单	否	无	4.35%
13614	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑1#亭2#变	800	15.05	599.60	599.60	未进入负面清单	否	无	5.26%
13615	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑2#亭1#变	800	18.27	573.84	573.84	未进入负面清单	否	无	-7.53%
13616	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑2#亭2#变	800	14.86	601.12	601.12	未进入负面清单	否	无	9.31%
13617	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑3#亭1#变	800	16.78	585.76	585.76	未进入负面清单	否	无	-4.87%
13618	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑3#亭2#变	800	18.20	574.40	574.40	未进入负面清单	否	无	-9.64%
13619	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾1#亭1#变	800	14.12	607.04	607.04	未进入负面清单	否	无	9.36%
13620	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾1#亭2#变	800	12.54	619.68	619.68	未进入负面清单	否	无	-0.56%
13621	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾3#亭1#变	800	20.76	553.92	553.92	未进入负面清单	否	无	3.22%

13622	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾3#亭2#变	800	23.35	533.20	533.20	未进入负面清单	否	无	6.61%
13623	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾2#亭1#变	800	26.32	509.44	509.44	未进入负面清单	否	无	0.92%
13624	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾2#亭2#变	800	27.05	503.60	503.60	未进入负面清单	否	无	-6.39%
13625	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾4#亭1#变	800	19.71	562.32	562.32	未进入负面清单	否	无	-8.09%
13626	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾4#亭2#变	800	18.71	570.32	570.32	未进入负面清单	否	无	-2.55%
13627	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	高志里1#变台	315	70.01	62.97	62.97	未进入负面清单	否	无	8.97%
13628	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站1#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	0.29%
13629	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站2#变	630	24.24	414.29	414.29	未进入负面清单	否	无	2.40%
13630	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站3#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	-7.71%
13631	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站1#变	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	-8.08%
13632	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站2#变	630	44.05	289.49	289.49	未进入负面清单	否	无	-3.05%
13633	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站3#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清单	否	无	-4.18%
13634	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站1#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清单	否	无	-9.22%
13635	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站2#变	630	0.21	565.68	565.68	未进入负面清单	否	无	2.48%

13636	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站3#变	630	24.19	414.60	414.60	未进入负面清单	否	无	7.65%
13637	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站1#变	630	25.28	407.74	407.74	未进入负面清单	否	无	-3.00%
13638	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	3.59%
13639	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站3#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	6.36%
13640	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站1#变	630	25.93	403.64	403.64	未进入负面清单	否	无	-4.17%
13641	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站2#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	2.84%
13642	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站3#变	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	-6.73%
13643	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	新城线	金港别墅箱变变压器	200	0.56	178.88	178.88	未进入负面清单	否	无	7.01%
13644	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖2#配电站1#变	630	20.14	440.12	440.12	未进入负面清单	否	无	4.01%
13645	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖2#配电站2#变	630	43.20	294.84	294.84	未进入负面清单	否	无	1.35%
13646	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖3#配电站1#变	630	0.01	566.94	566.94	未进入负面清单	否	无	-7.96%
13647	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站3#变	630	16.52	462.92	462.92	未进入负面清单	否	无	1.43%

13648	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	北信配电站1#变	800	12.89	616.88	616.88	未进入负面清单	否	无	7.88%
13649	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	北信配电站2#变	800	13.50	612.00	612.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
13650	开发区东部供电分公司	#N/A	太仓甲线	长久汽车修配	160	14.85	120.24	120.24	未进入负面清单	否	无	7.97%
13651	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	大地三队	50	15.50	37.25	37.25	未进入负面清单	否	无	4.34%
13652	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	大地五队	100	0.73	89.27	89.27	未进入负面清单	否	无	3.95%
13653	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	东仁配电站1#变	800	11.04	631.68	631.68	未进入负面清单	否	无	-6.83%
13654	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	东仁配电站2#变	800	9.29	645.68	645.68	未进入负面清单	否	无	3.08%
13655	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里1#台区	400	46.80	172.80	172.80	未进入负面清单	否	无	5.51%
13656	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里2#台区	400	67.14	91.44	91.44	未进入负面清单	否	无	-4.16%
13657	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里3#台区	400	46.95	172.20	172.20	未进入负面清单	否	无	-9.61%
13658	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭1#变	630	20.14	440.12	440.12	未进入负面清单	否	无	2.03%
13659	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭2#变	630	18.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无	-9.86%
13660	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭3#变	630	26.20	401.94	401.94	未进入负面清单	否	无	-8.60%
13661	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭1#变	630	20.32	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无	2.36%
13662	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭2#变	630	22.32	426.38	426.38	未进入负面清单	否	无	3.63%
13663	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭3#变	630	22.77	423.55	423.55	未进入负面清单	否	无	-4.80%
13664	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨3#变电亭1#变	800	15.57	595.44	595.44	未进入负面清单	否	无	-1.83%
13665	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨3#变电亭2#变	800	16.43	588.56	588.56	未进入负面清单	否	无	-2.62%

13666	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨4#变电亭1#变	800	20.09	559.28	559.28	未进入负面清单	否	无	2.07%
13667	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨4#变电亭2#变	800	16.24	590.08	590.08	未进入负面清单	否	无	-5.68%
13668	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭1#变	630	11.87	492.22	492.22	未进入负面清单	否	无	7.50%
13669	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭2#变	630	19.14	446.42	446.42	未进入负面清单	否	无	-5.75%
13670	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭3#变	630	34.51	349.59	349.59	未进入负面清单	否	无	-9.81%
13671	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭1#变	630	26.29	401.37	401.37	未进入负面清单	否	无	-9.88%
13672	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭2#变	630	22.07	427.96	427.96	未进入负面清单	否	无	2.32%
13673	开发区东部供电分公司	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭3#变	630	26.83	397.97	397.97	未进入负面清单	否	无	1.78%
13674	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭1#变	800	29.17	486.64	486.64	未进入负面清单	否	无	7.34%
13675	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭2#变	800	33.95	448.40	448.40	未进入负面清单	否	无	8.79%
13676	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭3#变	800	20.56	555.52	555.52	未进入负面清单	否	无	-9.51%
13677	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭4#变	800	49.77	321.84	321.84	未进入负面清单	否	无	4.24%
13678	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里小区变压器	630	33.06	358.72	358.72	未进入负面清单	否	无	0.66%
13679	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	海产加工	160	0.01	143.98	143.98	未进入负面清单	否	无	5.01%
13680	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	宏都变电亭1#变	500	43.23	233.85	233.85	未进入负面清单	否	无	-2.33%
13681	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	宏都变电亭2#变	500	37.26	263.70	263.70	未进入负面清单	否	无	4.17%
13682	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金辉变电亭2#变	800	22.02	543.84	543.84	未进入负面清单	否	无	-2.73%
13683	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站1#变	630	12.10	490.77	490.77	未进入负面清单	否	无	1.22%

13684	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站2#变	630	13.14	484.22	484.22	未进入负面清单	否	无	8.91%
13685	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站3#变	630	7.51	519.69	519.69	未进入负面清单	否	无	-0.79%
13686	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站1#变	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清单	否	无	0.43%
13687	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站2#变	630	11.89	492.09	492.09	未进入负面清单	否	无	-0.33%
13688	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站3#变	630	0.04	566.75	566.75	未进入负面清单	否	无	-9.16%
13689	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站1#变	630	8.20	515.34	515.34	未进入负面清单	否	无	-3.74%
13690	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站2#变	630	10.59	500.28	500.28	未进入负面清单	否	无	-1.35%
13691	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站3#变	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清单	否	无	-7.27%
13692	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	4.94%
13693	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站2#变	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	8.81%
13694	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站3#变	630	0.04	566.75	566.75	未进入负面清单	否	无	-6.33%
13695	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区5#配电站1#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	6.04%

13696	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区5#配电站2#变	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清单	否	无	7.56%
13697	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区6#配电站1#变	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清单	否	无	-0.90%
13698	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区6#配电站2#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	-4.61%
13699	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区8#配电站1#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	-5.20%
13700	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区8#配电站2#变	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清单	否	无	-9.72%
13701	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所1#变	800	34.19	446.48	446.48	未进入负面清单	否	无	-6.21%
13702	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所2#变	800	33.26	453.92	453.92	未进入负面清单	否	无	9.53%
13703	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所3#变	800	38.36	413.12	413.12	未进入负面清单	否	无	-0.60%
13704	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所4#变	800	25.49	516.08	516.08	未进入负面清单	否	无	5.80%
13705	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	南礼配电站1#变	800	17.95	576.40	576.40	未进入负面清单	否	无	0.57%
13706	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	南礼配电站2#变	800	18.63	570.96	570.96	未进入负面清单	否	无	4.09%
13707	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	南岭修船	100	13.69	76.31	76.31	未进入负面清单	否	无	4.43%
13708	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	尚都配电站1#变	800	15.33	597.36	597.36	未进入负面清单	否	无	4.12%
13709	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	尚都配电站2#变	800	14.27	605.84	605.84	未进入负面清单	否	无	-2.71%

13710	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	石山三队	50	4.81	42.60	42.60	未进入负面清单	否	无	9.46%
13711	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学府线	松岚变209时代线林场村	30	2.80	26.16	26.16	未进入负面清单	否	无	6.83%
13712	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	松岚变209时代线木炭厂	50	7.14	41.43	41.43	未进入负面清单	否	无	2.26%
13713	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚村二	315	6.95	261.61	261.61	未进入负面清单	否	无	-7.85%
13714	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚五队	50	67.74	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	-7.13%
13715	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚一二队	315	3.09	273.77	273.77	未进入负面清单	否	无	-7.27%
13716	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	王涛车队	50	15.22	37.39	37.39	未进入负面清单	否	无	8.96%
13717	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	西义配电站1#变	800	14.06	607.52	607.52	未进入负面清单	否	无	2.14%
13718	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	西义配电站2#变	800	13.79	609.68	609.68	未进入负面清单	否	无	-5.26%
13719	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松园线	小杏底屯	50	24.89	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	-5.82%
13720	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园2#变电亭1#变	800	20.56	555.52	555.52	未进入负面清单	否	无	0.79%
13721	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园2#变电亭2#变	800	18.26	573.92	573.92	未进入负面清单	否	无	1.66%
13722	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园3#变电亭1#变	800	21.12	551.04	551.04	未进入负面清单	否	无	-6.84%
13723	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园3#变电亭2#变	800	12.03	623.76	623.76	未进入负面清单	否	无	1.49%
13724	开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园4#变电亭1#变	800	11.11	631.12	631.12	未进入负面清单	否	无	7.41%

13725	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里3#台区	400	46.05	175.80	175.80	未进入负面清单	否	无	-8.50%
13726	开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	于敬积养殖	100	13.48	76.52	76.52	未进入负面清单	否	无	-5.30%
13727	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	中智配电站1#变	800	10.84	633.28	633.28	未进入负面清单	否	无	8.41%
13728	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	中智配电站2#变	800	8.72	650.24	650.24	未进入负面清单	否	无	-4.25%
13729	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语1#配电站1#变	630	7.12	522.14	522.14	未进入负面清单	否	无	3.38%
13730	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语1#配电站2#变	630	6.08	528.70	528.70	未进入负面清单	否	无	8.37%
13731	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语2#配电站1#变	630	8.06	516.22	516.22	未进入负面清单	否	无	3.67%
13732	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语2#配电站2#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	2.50%
13733	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语3#配电站1#变	630	11.07	497.26	497.26	未进入负面清单	否	无	-8.70%
13734	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语3#配电站2#变	630	12.50	488.25	488.25	未进入负面清单	否	无	-9.27%
13735	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站1#变	630	19.36	445.03	445.03	未进入负面清单	否	无	-2.23%
13736	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站2#变	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无	-1.92%
13737	开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站3#变	630	11.79	492.72	492.72	未进入负面清单	否	无	-9.36%

13738	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站1#变	800	13.37	613.04	613.04	未进入负面清单	否	无	-2.54%
13739	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站2#变	800	27.53	499.76	499.76	未进入负面清单	否	无	-5.09%
13740	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站3#变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-9.60%
13741	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下2#配电站1#变	800	15.59	595.28	595.28	未进入负面清单	否	无	-8.77%
13742	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下2#配电站2#变	800	16.60	587.20	587.20	未进入负面清单	否	无	5.78%
13743	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下3#配电站1#变	800	17.64	578.88	578.88	未进入负面清单	否	无	6.52%
13744	开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下3#配电站2#变	800	18.06	575.52	575.52	未进入负面清单	否	无	-1.74%
13745	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾1#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-2.16%
13746	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾1#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	8.22%
13747	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾2#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-7.27%
13748	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾2#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-2.21%
13749	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾3#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	5.90%

13750	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾3#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	9.29%
13751	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾4#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-4.89%
13752	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾4#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	7.56%
13753	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾5#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-10.00%
13754	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾5#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	8.28%
13755	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾6#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	8.68%
13756	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾6#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	5.85%
13757	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	2.35%
13758	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-9.22%
13759	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-9.38%
13760	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站1#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-2.20%
13761	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	3.32%

13762	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站3#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	3.90%
13763	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合箱式配电站1#变压器	160	80.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.35%
13764	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院1#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	3.74%
13765	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院1#配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	3.11%
13766	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院2#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	8.50%
13767	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院2#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	-7.40%
13768	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	北海箱变1#变压器	400	74.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-3.04%
13769	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭1配电站1#变压器	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.07%
13770	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭1配电站2#变压器	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
13771	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭2#配电站1#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-0.92%
13772	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭2#配电站2#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-0.94%
13773	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	北亚箱变1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-7.29%
13774	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园1#配电站1#变压器	500	66.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-5.04%

13775	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园1#配电站2#变压器	500	66.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
13776	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园2#配电站1#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-4.58%
13777	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园2#配电站2#变压器	500	70.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
13778	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站1#变压器	500	80.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	3.25%
13779	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站2#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
13780	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站3#变压器	500	68.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-4.52%
13781	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园4#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-5.69%
13782	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园4#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	4.74%
13783	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%
13784	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
13785	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站3#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	2.45%
13786	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园6#配电站1#变压器	500	61.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	8.15%

13787	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园6#配电站2#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
13788	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-6.46%
13789	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站2#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-7.18%
13790	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-3.05%
13791	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#箱式配电站1#变压器	500	67.00	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	-2.62%
13792	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#配电站103配电变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-3.87%
13793	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#配电站104配电变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-3.75%
13794	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#箱式配电站1#变压器	500	74.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
13795	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多3#配电站1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-2.04%
13796	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多3#配电站2#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
13797	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	车铺	20	65.00	5.00	5.00	未进入负面清单	否	无	-1.30%

13798	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	船厂	100	69.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.45%
13799	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	船厂(局是)	160	76.00	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	-5.48%
13800	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	大市场	80	89.00	0.80	0.80	未进入负面清单	否	无	-7.57%
13801	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉1#配电站1#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	2.61%
13802	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉1#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
13803	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉2#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	8.17%
13804	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉2#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	4.05%
13805	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉3#配电站1#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-0.02%
13806	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉3#配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-6.93%
13807	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉4#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-1.71%
13808	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉4#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	4.77%
13809	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚1#配电站1#变	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.88%
13810	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚1#配电站2#变	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-0.50%
13811	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚2#配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	1.80%

13812	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚2#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	1.65%
13813	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚3#配电站1#主变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	2.23%
13814	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚3#配电站2#主变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-5.69%
13815	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	3.76%
13816	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	8.76%
13817	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站3#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-8.09%
13818	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站1#主变	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
13819	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站2#主变	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-4.78%
13820	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站3#主变	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	9.92%
13821	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	东方百合箱式配电站1#变压器	250	68.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%
13822	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	叶枫线	枫和庭苑箱变1#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-2.08%
13823	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	枫洋九号箱变1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.08%

13824	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	枫叶公寓1#变压器	500	70.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	3.59%
13825	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	海韵生活变电亭1#变压器	500	80.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	8.57%
13826	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	海韵生活变电亭2#变压器	500	80.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	5.53%
13827	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	韩屯一队	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
13828	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	和院乙线	和院1#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	4.61%
13829	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	和院乙线	和院1#配电站2#变压器	800	79.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%
13830	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	洪沟屯	50	70.00	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	-9.40%
13831	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	华沟	50	73.00	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	7.42%
13832	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰甲线	金城壹品箱式配电站1#变压器	250	78.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-6.35%
13833	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金都别墅1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清单	否	无	4.42%
13834	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	金海岸中心配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-9.05%
13835	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	金海二期1#变电亭1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
13836	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	金海二期1#变电亭2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	8.41%

13837	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金海二期2#变电亭1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-7.87%
13838	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家1#箱1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	8.53%
13839	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家2#箱变1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清单	否	无	0.24%
13840	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家3#箱变1#变压器	500	65.00	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
13841	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金龙配电站1#变	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	5.72%
13842	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金龙配电站2#变	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	3.17%
13843	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期1#变电亭1#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%
13844	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期1#变电亭2#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.09%
13845	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期2#变电亭1#配电变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	7.74%
13846	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期2#变电亭2#配电变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-9.74%
13847	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-2.06%

13848	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
13849	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站3#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	6.08%
13850	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站1#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-8.67%
13851	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-6.15%
13852	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站3#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-0.55%
13853	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁1#亭1#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	7.71%
13854	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁1#亭2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-1.49%
13855	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁2#亭1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-8.54%
13856	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁2#亭2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-2.14%
13857	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁3#亭1#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
13858	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁3#亭2#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-0.55%
13859	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	叶枫线	金石名苑二期箱式配电站1#变压器	400	64.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	8.57%

13860	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠1#配电站1#主变	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
13861	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠1#配电站2#主变	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-6.54%
13862	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠2#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	9.84%
13863	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠2#配电站2#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-6.24%
13864	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠3#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	6.06%
13865	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠3#配电站2#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	2.04%
13866	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠4#配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-3.68%
13867	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠4#配电站2#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-1.06%
13868	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠5#配电站1#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	8.52%
13869	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠5#配电站2#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-0.92%
13870	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠四期配电站1#变压器	500	77.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-1.86%

13871	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠四期配电站2#变压器	500	77.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-4.37%
13872	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金石茗苑箱式配电站1#变压器	250	75.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	2.46%
13873	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	金石食品厂	400	67.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-7.85%
13874	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	金石滩变108宾馆线河咀村	315	67.00	72.45	72.45	未进入负面清单	否	无	-0.52%
13875	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石滩医院康复楼1#变压器	315	72.00	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	9.71%
13876	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-2.91%
13877	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	4.02%
13878	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站3#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	8.29%
13879	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	5.67%
13880	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
13881	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站3#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
13882	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	9.81%

13883	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	2.92%
13884	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-9.53%
13885	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-8.63%
13886	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站2#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	9.10%
13887	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-8.47%
13888	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	1.25%
13889	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	5.87%
13890	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站3#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	8.08%
13891	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区1#箱变1#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
13892	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区2#箱变1#变压器	500	71.00	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
13893	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区3#箱变1#变压器	400	79.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
13894	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区4#箱变1#变压器	400	86.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%

13895	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区5#箱变1#变压器	400	80.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.97%
13896	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区6#箱变1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清单	否	无	1.96%
13897	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区7#箱变1#变压器	315	87.00	9.45	9.45	未进入负面清单	否	无	3.71%
13898	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩1#配电站1#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	8.55%
13899	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩1#配电站2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%
13900	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩2#配电站1#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
13901	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩2#配电站2#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	5.37%
13902	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金祥度假村箱式配电站1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清单	否	无	3.38%
13903	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金馨配电站1#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-2.99%
13904	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-9.59%
13905	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-7.47%

13906	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站3#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-8.46%
13907	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站1#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-2.64%
13908	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-8.41%
13909	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	1.38%
13910	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	景富轩箱式配电站1#变压器	250	67.00	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	-1.38%
13911	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	开建天鹅湖1#变压器	200	78.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	0.61%
13912	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	恐龙探海	80	76.00	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
13913	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	华沟屯2#	200	78.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	9.58%
13914	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	蓝海湾1#箱式变电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-2.99%
13915	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	蓝海湾2#箱式变电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-9.46%
13916	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	蓝海湾3#箱变1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-6.14%

13917	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊彩配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-2.41%
13918	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊彩配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-5.16%
13919	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊虹配电站1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	9.80%
13920	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊虹配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	8.70%
13921	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊明配电站1#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-2.28%
13922	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊明配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-2.84%
13923	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊珠配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-8.05%
13924	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊珠配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	7.06%
13925	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山1#配电站1#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
13926	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山1#配电站2#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	7.66%
13927	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山2#配电站1#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
13928	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山2#配电站2#配电变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-3.34%

13929	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山3#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
13930	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山3#配电站2#变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
13931	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山4#配电站1#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-4.26%
13932	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山4#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	9.67%
13933	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山二期1#配电站1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-2.59%
13934	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山二期1#配电站2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-2.83%
13935	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山二期2#配电站1#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	8.78%
13936	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山二期2#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
13937	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	凉水湾	315	73.00	53.55	53.55	未进入负面清单	否	无	3.17%
13938	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	凉水湾3#	100	86.00	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	1.47%
13939	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	刘屯	100	79.00	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	-1.25%
13940	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	柳屯	50	71.00	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无	0.88%

13941	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区1#箱变1#变压器	315	79.00	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	-6.74%
13942	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区2#箱变1#变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	6.71%
13943	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区3#箱变1#变压器	315	76.00	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	-1.80%
13944	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区4#箱变1#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	6.68%
13945	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁美变电亭1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	1.53%
13946	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁美变电亭2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-9.49%
13947	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	鲁能B区一期1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-8.69%
13948	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	鲁能B区一期1#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.98%
13949	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	鲁能B区一期2#配电站1#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	-4.67%
13950	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	鲁能B区一期2#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	-9.62%

13951	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁能优山美地北区公建箱式配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	3.17%
13952	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	马架子	30	70.00	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	4.61%
13953	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上	100	67.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
13954	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区1#箱变1#变压器	400	76.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	1.44%
13955	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区2#箱变1#变压器	400	67.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-3.52%
13956	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区3#	315	89.00	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	-9.42%
13957	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区6#	400	87.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.56%
13958	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	明珠3#中心配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	4.24%
13959	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
13960	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站2#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-0.23%
13961	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站3#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-7.06%
13962	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷2#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-4.57%
13963	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷2#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	3.62%

13964	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
13965	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	3.46%
13966	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-3.46%
13967	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷4#配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-9.37%
13968	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷4#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	7.91%
13969	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪1#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-4.70%
13970	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪1#配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	0.69%
13971	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	0.33%
13972	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	4.69%
13973	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站3#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	-3.61%
13974	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	漂场	80	75.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	8.76%
13975	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	葡萄沟屯	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-0.32%
13976	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站1#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	5.99%

13977	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-8.07%
13978	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站3#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
13979	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.94%
13980	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇1#配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	1.51%
13981	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇2#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-6.54%
13982	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇2#配电站2#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	7.92%
13983	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	青澜山配电站1#变压器	400	78.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
13984	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	青澜山配电站2#变压器	400	65.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	8.34%
13985	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅1#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-1.23%
13986	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅1#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	4.95%
13987	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅2#配电站1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
13988	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅2#配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-8.16%

13989	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	什东屯	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	0.01%
13990	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期1#配电站1#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
13991	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期2#配电站1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.59%
13992	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期3#配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-0.97%
13993	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	圣泰1#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	7.46%
13994	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	圣泰2#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	0.47%
13995	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	十五中工厂	200	80.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
13996	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园1#配电站1#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	8.90%
13997	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园1#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	-6.92%
13998	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园2#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-6.14%
13999	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园2#配电站2#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-6.85%
14000	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站1#变	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
14001	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站2#变	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-5.33%

14002	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站3#变	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-4.41%
14003	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
14004	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-3.12%
14005	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站3#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	1.82%
14006	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	4.52%
14007	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-5.07%
14008	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站3#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	4.01%
14009	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	寺沟	30	63.00	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	-1.83%
14010	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	松山	63	64.00	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	-2.58%
14011	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽1#配电室1#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	6.83%
14012	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽1#配电室2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-0.26%
14013	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽2#配电站102配电变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	3.19%

14014	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽2#配电站103配电变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-5.35%
14015	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	滕屯小区	315	73.00	53.55	53.55	未进入负面清单	否	无	8.22%
14016	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
14017	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	1.55%
14018	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站3#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-0.08%
14019	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.04%
14020	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	0.08%
14021	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站3#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	5.56%
14022	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔3#配电站1#变压器	400	80.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
14023	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔3#配电站2#变压器	400	72.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	8.01%
14024	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王子庄园变电亭1#变压器	500	69.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	0.04%
14025	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王子庄园变电亭2#变压器	500	69.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	8.49%

14026	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	文化村	30	63.00	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	1.32%
14027	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉1#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
14028	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉1#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	0.02%
14029	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	溪谷温泉2#配电站1#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-6.40%
14030	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	溪谷温泉2#配电站2#变压器	500	71.00	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
14031	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉3#配电站1#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-1.53%
14032	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉3#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	2.36%
14033	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	香槟小镇2#箱式变电站配电变压器	400	76.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	4.60%
14034	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑1#配电站1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	5.35%
14035	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑1#配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	2.12%
14036	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑2#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.54%
14037	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑2#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.51%

14038	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫电配电站1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-9.93%
14039	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫电配电站2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.61%
14040	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫国配电站1#主变	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	-8.23%
14041	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫国配电站2#主变	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	5.19%
14042	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫家配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-3.17%
14043	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫家配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
14044	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫网配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	-1.49%
14045	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫网配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	3.04%
14046	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-4.69%
14047	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站2#变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-7.69%
14048	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站3#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	4.03%
14049	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园2#配电站1#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
14050	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园2#配电站2#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	3.11%

14051	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园3#配电站1#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-4.21%
14052	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园3#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-0.58%
14053	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园4#配电站1#变压器	800	78.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
14054	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园4#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-4.00%
14055	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园5#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.55%
14056	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园5#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.22%
14057	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园6#配电站1#变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
14058	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园6#配电站2#变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.22%
14059	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-6.00%
14060	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站2#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-4.35%
14061	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站3#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	0.52%
14062	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园8#配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%

14063	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园8#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-4.17%
14064	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站1#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-0.80%
14065	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站2#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-8.81%
14066	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站3#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-3.67%
14067	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	5.16%
14068	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站2#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-9.01%
14069	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站3#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	9.98%
14070	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区1#配电站1#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	1.42%
14071	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区2#配电站2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-5.41%
14072	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区3#配变站1#变压器	500	72.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	9.29%

14073	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优山美地1#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-8.10%
14074	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站1#变压器	800	78.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	1.61%
14075	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	0.43%
14076	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站3#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.46%
14077	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区2#配电站1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	0.22%
14078	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区2#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-1.58%
14079	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站1#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
14080	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-0.84%
14081	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站3#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	6.19%

14082	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区4#配电室1#变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	3.66%
14083	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区5#配电室2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	0.12%
14084	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区5#配电室3#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-8.92%
14085	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区6#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	1.18%
14086	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区7#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-0.34%
14087	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-3.64%
14088	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站2#变压器	800	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-1.36%
14089	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站3#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-2.80%
14090	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站1#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-8.88%

14091	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-9.66%
14092	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站3#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-5.22%
14093	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
14094	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
14095	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站3#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-4.93%
14096	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	3.29%
14097	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	3.18%
14098	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站3#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-8.43%
14099	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站1#变压器	800	78.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-2.93%

14100	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-6.88%
14101	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	5.89%
14102	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站1#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
14103	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
14104	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-7.62%
14105	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-6.42%
14106	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14107	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站3#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
14108	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	中港酒店1#变压器	315	79.00	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	7.07%
14109	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	紫荆园箱式配电站1#变压器	500	63.00	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	-6.31%

14110	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾1#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	4.96%
14111	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾1#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
14112	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾2#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-4.57%
14113	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾2#配电站2#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-3.63%
14114	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾1#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-9.51%
14115	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾1#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
14116	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站1#变压器	800	79.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.61%
14117	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
14118	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站3#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
14119	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站1#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
14120	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站2#变压器	800	79.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.19%
14121	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站3#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-9.28%

14122	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾4#配电站1#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
14123	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾4#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%
14124	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站3#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-1.96%
14125	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	8.84%
14126	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	8.57%
14127	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	9.94%
14128	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	8.59%
14129	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
14130	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站3#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	1.25%
14131	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	5.93%
14132	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
14133	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站3#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-5.21%

14134	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方2#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-0.24%
14135	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方2#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-8.93%
14136	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方3#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	5.14%
14137	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方3#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	9.47%
14138	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方4#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
14139	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方4#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
14140	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都1#配电站1#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
14141	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都1#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	0.82%
14142	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都2#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-8.94%
14143	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都2#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
14144	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都3#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	2.11%
14145	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都3#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	1.32%

14146	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋1#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-5.06%
14147	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋1#配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-1.55%
14148	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14149	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-1.75%
14150	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站3#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	4.32%
14151	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站1#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	8.34%
14152	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-2.73%
14153	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站3#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-6.38%
14154	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-1.53%
14155	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	6.23%
14156	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站3#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	3.27%
14157	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-2.98%

14158	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	0.57%
14159	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站3#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	4.54%
14160	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	王屯	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	4.50%
14161	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	李屯堤水	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
14162	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	张屯照明	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-0.20%
14163	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	吴屯照明	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.95%
14164	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村大于西屯	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.17%
14165	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	老虎沟前	160	19.00	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	-2.56%
14166	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	正明寺市场	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-3.38%
14167	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	老虎沟北	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.82%
14168	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	王屯自来水	160	25.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	9.26%
14169	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	养鸡场	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.06%
14170	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	江家三四队照明	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-6.56%
14171	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	葛沟照明	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
14172	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	姜家村照明	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	3.84%
14173	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金李屯	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14174	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金河南	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-5.74%

14175	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金包装材料	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清单	否	无	-4.71%
14176	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金牟窑	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
14177	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	永泰纺绳厂	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	0.22%
14178	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大岭东	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	5.63%
14179	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	郭成海	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-6.78%
14180	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大岭西	80	58.00	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	0.93%
14181	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	小区锅炉	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	6.83%
14182	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	小区照明	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-7.76%
14183	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	六七队东照明	80	70.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	3.65%
14184	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	黄泥崖南屯	50	58.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
14185	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	六七队照明	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-9.27%
14186	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	宋屯	80	62.00	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	9.81%
14187	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	公安	30	79.00	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	7.94%
14188	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	西山小区照明	80	80.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
14189	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	小区南2	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
14190	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	宋屯西	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	5.66%
14191	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	宋屯东屯	80	70.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	-5.79%
14192	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金三队社员	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	4.29%

14193	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽唐坊北台	80	69.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.77%
14194	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽唐坊南台	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.00%
14195	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽七队社员	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
14196	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽村	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
14197	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	韩屯	80	69.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-5.84%
14198	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李南三队	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	-8.68%
14199	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	和尚屯社员	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-0.44%
14200	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金二队社员	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
14201	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金二队北社员	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	2.01%
14202	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金三队北社员	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	4.72%
14203	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	胡屯东	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	3.71%
14204	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	胡屯西	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
14205	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金一队社员	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-0.75%
14206	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	得胜村东屯一台	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	2.73%
14207	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	西北山敬老院	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.01%
14208	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	许屯西台	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	3.87%
14209	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	李登线八队	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	-3.42%
14210	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	五队西	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	-1.79%

14211	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	许屯东台	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-7.77%
14212	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	得胜中心屯	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	0.23%
14213	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	大连航飞机械制造有限公司	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
14214	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	杨屯	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-1.58%
14215	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽商业街临时用电	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
14216	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	中心屯	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	8.05%
14217	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村社员	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-5.82%
14218	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村大于东屯	80	69.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-1.45%
14219	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家大队提水	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
14220	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	玉皇小区	160	59.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	-7.55%
14221	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村小于屯	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.28%
14222	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李四队西	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	6.32%
14223	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李二队西	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
14224	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李四队东	180	44.00	82.80	82.80	未进入负面清单	否	无	-3.68%
14225	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	得胜村刘扒沟屯	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	0.33%
14226	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	王屯前街社员	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-6.04%
14227	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家王屯一台	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	9.31%

14228	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家王屯东北沟	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	-3.02%
14229	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	羊山湖屯下	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-9.50%
14230	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	得胜上姜沟	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-9.26%
14231	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	羊山湖屯上	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-1.71%
14232	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	得胜中姜沟	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
14233	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李二队东	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	8.36%
14234	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李一队	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	6.79%
14235	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	太山二队照明变压器	50	68.00	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
14236	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏家水库	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-9.51%
14237	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	大麦屯1#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	5.93%
14238	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	前张	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-2.09%
14239	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	达屯南灯	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-0.88%
14240	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身右	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	3.09%
14241	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏沟灯	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	0.44%
14242	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	三咀照明	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	9.83%
14243	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金专业队	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	7.56%
14244	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	下白屯	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	-9.84%
14245	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大李五队	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.68%

14246	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大岭三队	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-3.25%
14247	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	曹屯东社员	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-7.29%
14248	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	西南海养殖厂	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
14249	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	昌盛高强螺栓厂	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	2.42%
14250	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	供电所	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
14251	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	胜发工贸	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	6.84%
14252	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	邱沟东	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	-1.23%
14253	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	后张	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	7.49%
14254	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房中	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	6.63%
14255	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	蔡沟	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-5.66%
14256	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	许屯1#	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	3.59%
14257	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房北	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-6.02%
14258	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身西	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	9.11%
14259	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	东马二队	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
14260	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	东马三四队	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	2.68%
14261	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏屯西	50	62.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-0.25%
14262	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房南	30	67.00	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	4.04%

14263	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	大连经济技术开发区得胜宏达水泥制品厂	80	72.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	8.57%
14264	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	政府2	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	9.20%
14265	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	金塑住宅楼	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-5.16%
14266	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	医院	80	68.00	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	-7.83%
14267	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	永丰塑料	100	64.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
14268	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	崔庄社员	315	70.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-6.70%
14269	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	前王屯	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.45%
14270	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	后王屯十二队	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	5.99%
14271	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大连北港仪表	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
14272	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	南海2#小区	100	67.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	8.39%
14273	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	徐窑徐西屯	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-1.61%
14274	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云一队	50	73.00	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	1.59%
14275	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云二队	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-2.94%
14276	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云油房南	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
14277	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云四队	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	2.89%
14278	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	吴秋菊	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	9.46%

14279	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	太山三队照明变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	3.38%
14280	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	刘屯东照明变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-5.56%
14281	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子孙屯2#台区变压器	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	3.64%
14282	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	黑咀照明变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.72%
14283	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑1#台区变压器	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	5.32%
14284	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子城山头变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
14285	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	盘道一队照明变压器	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	-7.41%
14286	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	对面沟一队北变压器	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-6.66%
14287	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	江岚六队变压器	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	-5.94%
14288	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子孙屯1#台区变压器	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	-9.69%
14289	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子朱屯1#台区变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	-5.67%
14290	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑3#台区变压器	160	29.00	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	1.32%
14291	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑2#台区变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	-7.74%

14292	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子朱屯3#台区变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-8.94%
14293	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	南山照明变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
14294	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	冷屯	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-3.05%
14295	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	二级提水	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
14296	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	海纳	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
14297	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	大岭一队	80	58.00	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	-5.54%
14298	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	大岭一队南	30	39.00	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	4.09%
14299	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	邱下沟	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
14300	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	胡沟西	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.49%
14301	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	胡沟东	30	67.00	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	-0.60%
14302	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	张屯西变压器	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	1.29%
14303	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	张屯东变压器	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	3.05%
14304	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子宫屯变压器	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	7.38%
14305	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子靴礁1#台区变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.73%
14306	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	江岚七队照明变压器	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-8.57%
14307	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	盘道南沟照明变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-7.82%

14308	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	沙岭一队照明变压器	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-9.96%
14309	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子靴礁2#台区变压器	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-3.77%
14310	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽小区社员	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
14311	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	王忠伟加工厂	160	37.00	84.80	84.80	未进入负面清单	否	无	1.75%
14312	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	曹屯二队西	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
14313	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	曹屯南海社员	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	3.57%
14314	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	曹屯一二队	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-7.85%
14315	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	曹屯四队北	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
14316	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	许屯4#	80	60.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-5.92%
14317	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	小麦屯	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.80%
14318	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	刘屯西照明变压器	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	2.34%
14319	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	旅游线	文窑南	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	1.78%
14320	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	后土城灯	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	-5.67%
14321	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	前土城灯	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	7.58%
14322	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	沙包照明	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	6.95%
14323	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏屯东	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-2.06%
14324	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房提水	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.67%

14325	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	王炉	30	39.00	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	9.46%
14326	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	许屯	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	3.96%
14327	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	自来水变压器	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-6.61%
14328	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	小麦屯	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-5.74%
14329	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	大连命辰测试仪器有限公司	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-7.20%
14330	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓中线	金家沟南社员	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	-9.94%
14331	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身分东	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	6.19%
14332	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	西沟线	华晨分3#	250	39.00	127.50	127.50	未进入负面清单	否	无	-4.84%
14333	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	后土城西	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-3.86%
14334	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	达屯北	100	78.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
14335	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	大连经济技术开发区高运农场	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-9.19%
14336	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓中线	金家沟北社员	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-9.26%
14337	开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓中线	东金八队台上	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	6.37%
14338	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园4#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
14339	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园4#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.16%

14340	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园1#配电站2#主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.70%
14341	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园1#配电站1#主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	4.04%
14342	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园6#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-4.28%
14343	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园6#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	10.00%
14344	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园2#配电站2#主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.54%
14345	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站2#主变	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	0.82%
14346	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站3#主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-4.79%
14347	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站1#主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-4.83%
14348	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园5#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.78%
14349	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园5#配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-9.00%
14350	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春花配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.15%
14351	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春花配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.31%

14352	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏荷配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.37%
14353	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏荷配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
14354	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站2#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.17%
14355	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站3#变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.35%
14356	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站1#变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	1.07%
14357	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	翠柏配电站1#变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.67%
14358	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	翠柏配电站2#变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.49%
14359	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.47%
14360	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.26%
14361	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.20%
14362	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春兰配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.49%
14363	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春兰配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.81%
14364	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋月配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
14365	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋月配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-2.38%

14366	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬梅配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-1.12%
14367	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬梅配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.76%
14368	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋菊配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.50%
14369	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋菊配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	3.96%
14370	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬雪配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-1.95%
14371	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬雪配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.26%
14372	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏风配电站1#变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-3.91%
14373	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏风配电站2#变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.38%
14374	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家1#配电站1#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	-0.96%
14375	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家1#配电站2#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	-4.77%
14376	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站2#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	-5.36%
14377	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站3#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	0.63%
14378	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园10#配电站1#变压	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	5.70%

14379	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园10#配电站2#变压	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-9.96%
14380	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园11#配电站1#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.71%
14381	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园11#配电站2#变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	0.85%
14382	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园7#配电站2#变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-7.48%
14383	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园8#配电站2#变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.63%
14384	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园9#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.51%
14385	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园9#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.02%
14386	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	3.66%
14387	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.86%
14388	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.92%
14389	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	0.80%

14390	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-1.48%
14391	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	6.79%
14392	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站1#	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.67%
14393	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站2#	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.26%
14394	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站3#	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-0.66%
14395	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站1#	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
14396	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站2#	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.68%
14397	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站1#	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%
14398	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站2#	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
14399	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站3#	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	4.56%
14400	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	6.44%

14401	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-7.99%
14402	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
14403	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-1.13%
14404	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-0.68%
14405	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站3#	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
14406	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园8#配电站1#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.15%
14407	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站1#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	-7.32%
14408	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站1#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	2.01%
14409	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站2#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	3.77%
14410	开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站3#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	7.32%

14411	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
14412	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-8.64%
14413	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	7.36%
14414	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	3.14%
14415	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园2#配电站1#主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.91%
14416	开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园7#配电站1#变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-7.53%
14417	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	农东屯	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	3.45%
14418	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	河东屯	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.25%
14419	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	部队	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	1.70%
14420	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	河西屯	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-9.51%
14421	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	农机修理厂	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	4.26%
14422	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	新河西	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.89%
14423	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	农西屯	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.70%

14424	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	新河西屯	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	1.70%
14425	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	董家沟供电所	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	-2.73%
14426	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	福泉东里1#	315	82.00	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	-3.21%
14427	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	双董线	福泉东里2#	315	0.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.47%
14428	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	康乐线	沟外屯	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	6.68%
14429	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	康乐线	沟里屯	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	4.43%
14430	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	康乐线	前沟屯	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-0.22%
14431	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	康乐线	后沟屯	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%
14432	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	南台子屯	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
14433	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	东寺沟屯	30	8.00	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	2.06%
14434	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	朝阳坡屯	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	1.14%
14435	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	东房身屯	30	63.00	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	6.82%
14436	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	三道沟屯	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	6.68%
14437	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	西寺沟屯	100	71.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	9.19%
14438	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	大房身屯	50	3.00	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	-6.20%
14439	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	养殖一场	160	1.00	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	-7.02%
14440	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	润达水产	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.77%
14441	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	小董沟屯	30	60.00	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	5.82%

14442	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	李东屯	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-3.67%
14443	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	李北屯	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.87%
14444	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	李西屯	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	7.57%
14445	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	汪屯	160	65.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%
14446	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	汪屯南	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
14447	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	付屯	50	60.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-2.86%
14448	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	潘屯	100	78.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	5.57%
14449	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	南岭屯2	160	66.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-7.39%
14450	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	上鹿圈	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	7.62%
14451	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	下鹿圈	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-0.91%
14452	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	牟屯1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.33%
14453	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	牟屯2	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-6.28%
14454	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	尖山西沟屯	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
14455	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	尖山屯	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.07%
14456	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	杨树村	400	80.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.43%
14457	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	高沟屯	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
14458	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	孔屯	200	70.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.44%
14459	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	王屯	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-8.47%

14460	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	崖底屯、西英小学	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.95%
14461	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	河南屯西	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
14462	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	宋屯	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	0.18%
14463	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	宋屯西	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%
14464	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	鸡场	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.01%
14465	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	寅屯	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
14466	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	荒地屯	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
14467	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	南岭屯	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
14468	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	北沟屯	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.01%
14469	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	烧酒沟屯	50	4.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-8.22%
14470	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	烧酒沟后屯	80	58.00	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	3.05%
14471	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	河南屯	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
14472	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	大院屯	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	1.15%
14473	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	端午沟屯	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-5.84%
14474	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	毕岚屯	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	9.13%
14475	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	金家沟屯	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-8.85%
14476	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	尖山上屯	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
14477	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	北王线	阎店南屯	30	36.53	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	8.24%

14478	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙旅线	肖沟屯	63	6.00	52.92	52.92	未进入负面清单	否	无	9.75%
14479	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	西英线	赵屯	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-7.59%
14480	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	西英线	北山屯	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	6.37%
14481	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	赵西屯	30	60.00	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	-4.45%
14482	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	大树村	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.45%
14483	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	大树底屯	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
14484	开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	大山农场	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
14485	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.04%
14486	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
14487	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-1.62%
14488	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉2#配电站2#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	3.26%
14489	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉3#配电站1#变压器	400	0.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	6.67%
14490	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉3#配电站2#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	4.96%
14491	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-2.66%

14492	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉4#配电站2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	1.68%
14493	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-4.14%
14494	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.65%
14495	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
14496	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北1#亭1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-6.90%
14497	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北1#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	3.16%
14498	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北2#亭1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	8.51%
14499	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
14500	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北3#亭1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-9.60%
14501	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北3#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	8.06%
14502	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北4#亭1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-5.06%
14503	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北4#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	9.23%
14504	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通1#亭1#变压器	800	81.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
14505	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通1#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
14506	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通2#亭1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
14507	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通2#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	4.45%

14508	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通3#亭1#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-4.12%
14509	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通3#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.43%
14510	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通4#亭1#变压器	800	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-7.85%
14511	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通4#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
14512	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通5#亭1#变压器	800	85.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	4.36%
14513	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通5#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-1.99%
14514	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站1#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	7.44%
14515	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站2#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	3.70%
14516	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站3#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-3.23%
14517	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-5.66%
14518	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期2#配电站2#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	3.25%
14519	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-10.00%

14520	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期1#配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	4.45%
14521	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期2#配电站1#变压器	630	81.00	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	2.07%
14522	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期2#配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-4.39%
14523	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期3#配电站1#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	8.56%
14524	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期3#配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	-3.27%
14525	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期4#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	2.09%
14526	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期4#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	7.63%
14527	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期5#配电站1#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	7.57%
14528	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期5#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-9.31%

14529	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房1#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.71%
14530	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房1#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-9.07%
14531	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房2#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	7.14%
14532	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房2#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%
14533	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房3#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-3.66%
14534	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房3#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.93%
14535	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
14536	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房4#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-0.69%
14537	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房5#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-2.55%

14538	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房5#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
14539	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房6#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-7.85%
14540	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房6#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-2.81%
14541	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房7#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	9.82%
14542	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房7#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
14543	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房8#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
14544	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房8#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	1.43%
14545	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
14546	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	9.37%

14547	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-1.63%
14548	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-1.44%
14549	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-1.27%
14550	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
14551	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	和黄甲线	和黄1#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-3.63%
14552	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	和黄甲线	和黄1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%
14553	开发区东部供电分公司	#N/A	黄乙线	和黄2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
14554	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	和黄乙线	和黄2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.98%
14555	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	4.93%
14556	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	8.34%
14557	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%

14558	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.21%
14559	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-7.31%
14560	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-2.42%
14561	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城3#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
14562	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城3#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-2.22%
14563	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-7.27%
14564	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	0.06%
14565	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	0.27%
14566	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	贝佛利山1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.82%
14567	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	贝佛利山1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.22%
14568	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	福利综合楼配电站1#变压器	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-9.30%
14569	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	福利综合楼配电站2#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	7.49%

14570	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所1#变压器	1600	38.00	832.00	832.00	未进入负面清单	否	无	9.18%
14571	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所2#变压器	1600	57.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
14572	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所3#变压器	1600	46.00	704.00	704.00	未进入负面清单	否	无	-6.77%
14573	开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所4#变压器	1600	60.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-3.48%
14574	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光1#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	3.24%
14575	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光1#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-1.86%
14576	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
14577	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光2#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.30%
14578	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光3#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-9.58%
14579	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光3#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
14580	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-7.35%
14581	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光4#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	9.96%

14582	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
14583	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光5#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-5.26%
14584	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光6#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	3.07%
14585	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光6#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-7.37%
14586	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光7#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.03%
14587	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光7#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
14588	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光8#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	1.72%
14589	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光8#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	7.68%
14590	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光1#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
14591	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
14592	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光2#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	1.78%
14593	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	6.79%

14594	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-7.46%
14595	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-0.87%
14596	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-4.57%
14597	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	2.35%
14598	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜1#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	5.08%
14599	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-9.29%
14600	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜2#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	2.31%
14601	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜3#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
14602	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜3#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
14603	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
14604	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜4#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
14605	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	7.47%

14606	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	3.62%
14607	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-5.24%
14608	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
14609	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾2#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	7.83%
14610	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾3#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	5.52%
14611	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾3#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	5.50%
14612	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾4#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-5.47%
14613	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾4#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-3.56%
14614	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语7#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	7.47%
14615	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-4.00%
14616	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔4#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	6.65%
14617	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔4#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.86%

14618	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔10#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	1.92%
14619	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔7#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	2.99%
14620	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔9#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	6.86%
14621	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔9#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-8.72%
14622	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔1#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	9.64%
14623	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔3#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-0.98%
14624	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔1#配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-3.96%
14625	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔7#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	5.35%
14626	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔5#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	5.98%
14627	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔2#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
14628	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔5#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	10.00%
14629	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-6.86%

14630	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	煤窑线	东房身变压器	400	18.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-8.48%
14631	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第5#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	6.45%
14632	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐4#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-3.49%
14633	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光8#配电站2#配电变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	1.53%
14634	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语7#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	9.09%
14635	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔8#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	3.79%
14636	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔8#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-0.49%
14637	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔10#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	2.42%
14638	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐4#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
14639	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第2#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
14640	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站3#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-3.22%
14641	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城1#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-4.60%

14642	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
14643	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城3#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
14644	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城2#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	9.49%
14645	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	0.37%
14646	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	6.34%
14647	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	0.56%
14648	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
14649	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城8#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	0.73%
14650	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城6#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	5.41%
14651	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城7#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	7.78%
14652	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语6#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-9.75%
14653	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐1#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%

14654	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变107煤窑线	南台子变压器	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	1.35%
14655	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变106中交城甲线	中交城3#配电站3#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
14656	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变106中交城甲线	中交城1#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
14657	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变204金教线	清华苑1#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	7.77%
14658	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城8#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
14659	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城4#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-1.84%
14660	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-7.44%
14661	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
14662	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城4#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-1.06%
14663	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-4.65%
14664	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家1#箱1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.25%
14665	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	金教线	清华苑2#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	4.28%

14666	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家3#箱变1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	3.70%
14667	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐8#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	0.34%
14668	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城6#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	0.64%
14669	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-3.11%
14670	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城7#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	9.95%
14671	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
14672	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城3#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	4.56%
14673	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	1.27%
14674	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语5#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	7.14%
14675	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语6#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
14676	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	0.72%
14677	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.76%

14678	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.56%
14679	开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-6.08%
14680	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-5.12%
14681	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-3.76%
14682	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-6.29%
14683	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站2#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
14684	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
14685	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语5#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
14686	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-9.36%
14687	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第4#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-8.70%
14688	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔6#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-8.26%
14689	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔6#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-4.82%

14690	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城2#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	5.93%
14691	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城1#配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
14692	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	煤窑线	三道沟	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-5.57%
14693	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	煤窑线	大房身变压器	400	13.00	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
14694	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.67%
14695	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第2#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
14696	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-6.20%
14697	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第4#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	8.59%
14698	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第3#配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	6.47%
14699	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
14700	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第5#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	8.72%
14701	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	金教线	清华苑2#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
14702	开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	金教线	清华苑1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.80%

14703	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	1.81%
14704	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.37%
14705	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-3.36%
14706	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐3#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.63%
14707	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐8#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	6.47%
14708	开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-7.57%
14709	开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家2#箱变1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.52%
14710	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家1#配电站1#配电变压器	800	43.85	369.22	369.22	未进入负面清单	否	无	-0.25%
14711	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家1#配电站2#配电变压器	800	79.07	87.42	87.42	未进入负面清单	否	无	-8.27%
14712	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家1#配电站3#配电变压器	800	75.59	115.31	115.31	未进入负面清单	否	无	3.58%
14713	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家2#配电站1#配电变压器	800	16.48	588.18	588.18	未进入负面清单	否	无	4.83%

14714	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家2#配电站2#配电变压器	800	41.90	384.78	384.78	未进入负面清单	否	无	-2.79%
14715	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家3#配电站1#配电变压器	800	52.28	301.79	301.79	未进入负面清单	否	无	8.41%
14716	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家3#配电站2#配电变压器	800	78.74	90.11	90.11	未进入负面清单	否	无	-4.13%
14717	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家7#配电站1#配电变压器	800	57.34	261.25	261.25	未进入负面清单	否	无	5.08%
14718	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家7#配电站2#配电变压器	800	16.84	585.26	585.26	未进入负面清单	否	无	7.79%
14719	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家8#配电站1#配电变压器	800	62.22	222.27	222.27	未进入负面清单	否	无	-0.74%
14720	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家8#配电站2#配电变压器	800	31.25	470.02	470.02	未进入负面清单	否	无	-5.45%
14721	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府1#配电站1#配电变压器	800	6.95	664.40	664.40	未进入负面清单	否	无	7.90%
14722	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府1#配电站2#配电变压器	800	41.05	391.60	391.60	未进入负面清单	否	无	-7.57%

14723	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府3#配电站1#配电变压器	800	31.35	469.20	469.20	未进入负面清单	否	无	0.69%
14724	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府3#配电站2#配电变压器	800	23.17	534.64	534.64	未进入负面清单	否	无	6.29%
14725	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府5#配电站1#配电变压器	800	26.96	504.32	504.32	未进入负面清单	否	无	0.19%
14726	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府5#配电站2#配电变压器	800	25.22	518.24	518.24	未进入负面清单	否	无	-2.15%
14727	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙线	电缆隧道照明4号配电变压	630	23.32	420.08	420.08	未进入负面清单	否	无	-4.95%
14728	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙线	朱棋三分3#变压器	315	76.57	42.30	42.30	未进入负面清单	否	无	8.62%
14729	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	精品园箱式配电站变压器	315	71.62	57.90	57.90	未进入负面清单	否	无	3.48%
14730	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	羊圈村二分19间1#变压器	160	89.43	0.91	0.91	未进入负面清单	否	无	-2.03%
14731	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居2#配电站1#变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清单	否	无	-4.52%
14732	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居2#配电站2#变压器	630	71.73	115.10	115.10	未进入负面清单	否	无	-6.04%
14733	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居5#配电站1#变压器	630	30.85	372.65	372.65	未进入负面清单	否	无	8.29%

14734	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居5#配电站2#变压器	630	60.83	183.77	183.77	未进入负面清单	否	无	0.41%
14735	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居7#配电站1#配电变压器	630	75.55	91.04	91.04	未进入负面清单	否	无	-1.05%
14736	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居7#配电站2#配电变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清单	否	无	9.16%
14737	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居9#配电站1#配电变压器	630	54.10	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无	9.77%
14738	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居9#配电站2#配电变压器	630	8.57	513.01	513.01	未进入负面清单	否	无	6.47%
14739	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	基干线钢材市场南1#箱式配电站101	630	4.99	535.55	535.55	未进入负面清单	否	无	8.42%
14740	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦2#箱开1#箱配1#变压器	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	-1.91%
14741	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦5#箱式开关站1#箱式配电站1#变压器	315	1.34	279.28	279.28	未进入负面清单	否	无	-4.21%
14742	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦3#箱开1#箱配1#变压器	315	29.84	189.50	189.50	未进入负面清单	否	无	-6.43%
14743	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	士官分5#台	200	13.20	153.60	153.60	未进入负面清单	否	无	7.19%

14744	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	基干线机场线1#变压器	400	6.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%
14745	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑4#箱变1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	7.88%
14746	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑2#箱变1#变压器	630	12.25	489.83	489.83	未进入负面清单	否	无	-3.10%
14747	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑1#箱变1#变压器	630	13.93	479.24	479.24	未进入负面清单	否	无	-6.85%
14748	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑3#箱变1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-4.02%
14749	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑5#箱变1#变压器	630	14.70	474.39	474.39	未进入负面清单	否	无	8.02%
14750	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑6#箱变1#变压器	630	14.27	477.10	477.10	未进入负面清单	否	无	7.79%
14751	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑7#箱变1#变压器	630	18.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无	3.22%
14752	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	华兴山庄1#配电站1#变压器	630	33.28	357.34	357.34	未进入负面清单	否	无	3.40%
14753	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷2#配电站1#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-4.36%
14754	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.73%
14755	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷4#配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-2.40%

14756	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷4#配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
14757	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	华兴山庄1#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.97%
14758	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城2#配电站1#变压器	630	40.51	311.79	311.79	未进入负面清单	否	无	-5.08%
14759	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城2#配电站2#变压器	630	25.25	407.93	407.93	未进入负面清单	否	无	-1.17%
14760	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城2#配电站3#变压器	630	72.99	107.16	107.16	未进入负面清单	否	无	1.46%
14761	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城5#配电站1#变压器	630	37.28	332.14	332.14	未进入负面清单	否	无	8.01%
14762	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城5#配电站2#变压器	630	74.24	99.29	99.29	未进入负面清单	否	无	-0.29%
14763	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城7#配电站1#变压器	630	76.15	87.26	87.26	未进入负面清单	否	无	9.94%
14764	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城7#配电站2#变压器	630	69.82	127.13	127.13	未进入负面清单	否	无	3.47%
14765	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城7#配电站3#变压器	630	42.75	297.68	297.68	未进入负面清单	否	无	6.81%
14766	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	部队房管局1#变压器	630	57.67	203.68	203.68	未进入负面清单	否	无	-3.04%
14767	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	部队房管局2#变压器	630	42.44	299.63	299.63	未进入负面清单	否	无	-0.64%

14768	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	部队房管局3#变压器	630	80.51	59.79	59.79	未进入负面清单	否	无	-3.49%
14769	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新5#配电站1#变压器	630	27.08	396.40	396.40	未进入负面清单	否	无	-2.94%
14770	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新5#配电站2#变压器	630	34.22	351.41	351.41	未进入负面清单	否	无	5.76%
14771	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新6#配电站1#变压器	630	44.69	285.45	285.45	未进入负面清单	否	无	4.01%
14772	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新6#配电站2#变压器	630	47.61	267.06	267.06	未进入负面清单	否	无	-4.03%
14773	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新4#配电站1#配电变压器	1000	17.05	729.50	729.50	未进入负面清单	否	无	-3.60%
14774	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新4#配电站2#配电变压器	800	63.11	215.12	215.12	未进入负面清单	否	无	3.16%
14775	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站1#配电变压器	1000	43.87	461.30	461.30	未进入负面清单	否	无	3.85%
14776	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站2#配电变压器	800	10.56	635.52	635.52	未进入负面清单	否	无	-9.51%
14777	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站3#配电变压器	1000	48.43	415.70	415.70	未进入负面清单	否	无	3.49%

14778	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三新2#配电站1#变压器	400	71.18	75.30	75.30	未进入负面清单	否	无	-6.53%
14779	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三新2#配电站2#变压器	400	69.51	81.96	81.96	未进入负面清单	否	无	-2.01%
14780	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城子1#亭1#变压器	500	49.87	200.65	200.65	未进入负面清单	否	无	5.09%
14781	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城子2#变电亭1#变压器	630	14.33	476.72	476.72	未进入负面清单	否	无	1.69%
14782	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城子2#变电亭2#变压器	630	75.78	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	-2.58%
14783	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	对门沟二分55#箱变1#配电变压器	200	32.33	115.34	115.34	未进入负面清单	否	无	-6.25%
14784	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方干26#	100	75.47	14.53	14.53	未进入负面清单	否	无	-5.16%
14785	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支	160	75.27	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	0.87%
14786	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支2#	315	37.38	165.75	165.75	未进入负面清单	否	无	-0.20%
14787	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支5#	315	34.36	175.27	175.27	未进入负面清单	否	无	-0.09%
14788	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	对门沟分12#柱上变压器	400	44.07	183.71	183.71	未进入负面清单	否	无	5.21%
14789	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	对门沟分7#台	50	43.55	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	9.03%
14790	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	对门沟四分2#台	200	58.07	63.86	63.86	未进入负面清单	否	无	-1.99%
14791	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	对门沟四分7左1#柱上变压	80	30.09	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	9.16%

14792	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	红石分33#	315	73.18	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	6.35%
14793	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干49#柱上变压器	400	76.30	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	2.95%
14794	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干62#	315	55.59	108.39	108.39	未进入负面清单	否	无	-3.54%
14795	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干80#台S	315	36.12	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无	4.53%
14796	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分12#	200	43.95	92.10	92.10	未进入负面清单	否	无	8.82%
14797	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分2#变台	630	73.78	102.19	102.19	未进入负面清单	否	无	4.88%
14798	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分22#变台	160	74.51	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	-8.39%
14799	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分44#变台	160	72.05	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	-7.85%
14800	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分8#变台	315	34.68	174.26	174.26	未进入负面清单	否	无	3.38%
14801	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分29左1#变台	100	84.34	5.66	5.66	未进入负面清单	否	无	9.88%
14802	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分45#变台	200	57.60	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	-9.89%
14803	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分6#变台	100	44.84	45.16	45.16	未进入负面清单	否	无	0.10%
14804	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	鸡场线北甸分12#	50	71.82	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	5.07%

14805	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	联航分3#柱上变压器	315	49.48	127.64	127.64	未进入负面清单	否	无	1.17%
14806	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	联航分5左1#变台	160	88.53	2.35	2.35	未进入负面清单	否	无	0.17%
14807	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	牧城干109#柱上变压器	100	80.09	9.91	9.91	未进入负面清单	否	无	6.35%
14808	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	牧城干63#柱上变压器	315	32.56	180.94	180.94	未进入负面清单	否	无	-3.93%
14809	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	牧城干82#柱上变压器	200	60.58	58.84	58.84	未进入负面清单	否	无	7.37%
14810	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城干13左6#	100	81.03	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	-6.74%
14811	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城干13左6#	100	81.03	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	-7.92%
14812	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城支2#变压器	200	60.49	59.02	59.02	未进入负面清单	否	无	-3.62%
14813	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	石山沟分18#柱上变压器	400	59.49	122.06	122.06	未进入负面清单	否	无	-9.55%
14814	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	石山沟支9#柱上变压器	100	56.40	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	4.27%
14815	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双黑线小磨七支7#	315	88.74	3.97	3.97	未进入负面清单	否	无	1.05%
14816	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双黑线小磨三支	315	21.89	214.55	214.55	未进入负面清单	否	无	3.86%
14817	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双台变107双黑线双黑线盐场支26	100	48.84	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	-9.34%

14818	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线红石干16右	100	45.30	44.70	44.70	未进入负面清单	否	无	1.02%
14819	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线红石干68-2#台	315	65.21	78.09	78.09	未进入负面清单	否	无	2.01%
14820	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线橡塑分18右7#	160	40.22	79.65	79.65	未进入负面清单	否	无	1.52%
14821	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	同益分13#柱上变压器	400	44.04	183.82	183.82	未进入负面清单	否	无	-5.30%
14822	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	小磨分5#	400	24.60	261.60	261.60	未进入负面清单	否	无	-5.65%
14823	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	盐场分12左8#台	160	64.68	40.51	40.51	未进入负面清单	否	无	7.78%
14824	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	盐场分20右1柱上变压器	315	52.60	117.81	117.81	未进入负面清单	否	无	9.38%
14825	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线牧城干1##变台	200	85.74	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	9.01%
14826	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线牧城干1##变台	50	85.74	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	-9.97%
14827	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线牧城干118#变台	250	47.23	106.93	106.93	未进入负面清单	否	无	2.15%
14828	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线牧城干65右2#变台	100	41.48	48.52	48.52	未进入负面清单	否	无	-8.33%
14829	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线牧城干68#变台	315	87.08	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	4.23%
14830	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线牧城干77#变台	200	77.84	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	-8.31%

14831	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线沙岗三分5左1#变台	400	85.37	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	-8.69%
14832	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线沙岗四分14#变台	200	82.28	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	-4.57%
14833	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线沙岗四分18#变台	100	84.74	5.26	5.26	未进入负面清单	否	无	-4.73%
14834	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线沙岗四分8右1	250	57.14	82.15	82.15	未进入负面清单	否	无	-0.81%
14835	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线幸福二支3#变台	200	38.68	102.64	102.64	未进入负面清单	否	无	-2.64%
14836	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线幸福分16#变台	100	45.80	44.20	44.20	未进入负面清单	否	无	0.13%
14837	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线幸福分20#变台	200	36.29	107.42	107.42	未进入负面清单	否	无	1.83%
14838	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	营叉线幸福支3#变台	400	45.67	177.32	177.32	未进入负面清单	否	无	3.15%
14839	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分12#	400	48.39	166.44	166.44	未进入负面清单	否	无	1.31%
14840	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分3#	250	45.07	112.33	112.33	未进入负面清单	否	无	-8.65%
14841	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分8#	315	79.39	33.42	33.42	未进入负面清单	否	无	-3.70%
14842	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干19#柱上变压器	400	53.48	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无	2.52%
14843	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干19台2#变压器	250	37.20	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	4.80%

14844	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干53#	200	78.50	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
14845	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干55#	160	73.16	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	-9.07%
14846	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干57#	200	41.27	97.46	97.46	未进入负面清单	否	无	7.65%
14847	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干62#	160	55.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.06%
14848	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干68右03#	315	85.24	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	3.89%
14849	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干68右03#	630	85.24	29.99	29.99	未进入负面清单	否	无	-9.38%
14850	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干9右2#柱上变压器	250	66.47	58.83	58.83	未进入负面清单	否	无	4.12%
14851	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分2#	200	41.32	97.36	97.36	未进入负面清单	否	无	-5.36%
14852	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	250	85.16	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	9.15%
14853	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	250	85.16	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	1.49%
14854	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	315	85.16	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	-7.40%
14855	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分9#柱上变压器	315	81.26	27.53	27.53	未进入负面清单	否	无	-8.09%
14856	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城线营城干29#变台	100	82.9	7.10	7.10	未进入负面清单	否	无	-9.33%
14857	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	郭家沟分19#	200	67.88	44.24	44.24	未进入负面清单	否	无	-5.70%
14858	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	郭家二分13#	400	82.28	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	5.73%
14859	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	营城子变112东方线郭家沟分35#	100	36.56	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	0.38%

14860	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	营牧干3右1柱上变压器	100	71.26	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	1.31%
14861	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干41#	100	70.56	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	7.59%
14862	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干46#	80	45.70	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	-6.73%
14863	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干54左	100	34.78	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	-5.65%
14864	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干55#	100	84.26	5.74	5.74	未进入负面清单	否	无	-3.24%
14865	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土分5左2#柱上变压器	315	42.98	148.11	148.11	未进入负面清单	否	无	2.57%
14866	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干25#	100	55.88	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	9.14%
14867	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干28左4#	250	39.46	126.35	126.35	未进入负面清单	否	无	-0.09%
14868	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干44左2#	315	81.21	27.69	27.69	未进入负面清单	否	无	-0.19%
14869	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线小磨六支5#	200	86.88	6.24	6.24	未进入负面清单	否	无	-9.48%
14870	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线盐场分8#	100	89.88	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	8.10%
14871	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城二分	200	88.12	3.76	3.76	未进入负面清单	否	无	-3.50%
14872	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城干53#	250	58.94	77.65	77.65	未进入负面清单	否	无	-5.33%
14873	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城四分9#台	200	34.92	110.16	110.16	未进入负面清单	否	无	-2.23%
14874	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城五分7#	100	82.30	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	1.00%

14875	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城变112慧谷线	海港中心配电站1#变压器	800	83.70	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-1.85%
14876	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金中街配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.67%
14877	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金2号配电站#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	7.02%
14878	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.11%
14879	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街1#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-6.54%
14880	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金2#配电站1#变压器	630	24.36	413.53	413.53	未进入负面清单	否	无	-3.85%
14881	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金3号配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.46%
14882	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	凌水路箱式配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.69%
14883	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王1#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	0.11%
14884	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-0.42%
14885	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
14886	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金3号配电站#2变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.97%

14887	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金中街配电站#1变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	2.15%
14888	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街2#配电站2#变压器	630	52.36	237.13	237.13	未进入负面清单	否	无	-5.72%
14889	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	海运配电站1#变压器	630	7.83	517.70	517.70	未进入负面清单	否	无	2.08%
14890	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王分2#变台	250	37.60	131.00	131.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
14891	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站1#配电变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清单	否	无	7.84%
14892	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站2#配电变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清单	否	无	-4.44%
14893	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站3#配电变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清单	否	无	2.24%
14894	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站2#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清单	否	无	0.07%
14895	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站3#配电变压器	800	0.11	719.15	719.15	未进入负面清单	否	无	-3.82%
14896	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-6.95%

14897	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府2#配电站1#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	1.52%
14898	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府2#配电站2#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清单	否	无	-6.65%
14899	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府4#配电站1#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清单	否	无	-3.31%
14900	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府4#配电站2#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	-8.03%
14901	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府5#配电站1#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	3.99%
14902	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府5#配电站2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	5.89%
14903	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府7#配电站1#变压器	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清单	否	无	5.81%
14904	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府7#配电站2#变压器	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清单	否	无	3.76%
14905	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府8#配电站1#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	2.04%
14906	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府8#配电站2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	0.20%
14907	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾1#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	0.24%

14908	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾1#配电站2#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清单	否	无	-0.43%
14909	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾3#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	-9.25%
14910	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾3#配电站2#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	3.09%
14911	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#5配电站2#变压器	800	13.13	614.96	614.96	未进入负面清单	否	无	-7.05%
14912	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#5配电站1#变压器	800	10.31	637.52	637.52	未进入负面清单	否	无	1.44%
14913	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.17%
14914	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#4配电站1#变压器	800	18.89	568.88	568.88	未进入负面清单	否	无	-9.28%
14915	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#4配电站2#变压器	800	11.27	629.84	629.84	未进入负面清单	否	无	0.02%
14916	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-7.27%
14917	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#1配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-7.17%
14918	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-5.66%

14919	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#1配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
14920	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷南区1#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-2.50%
14921	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷北区1#配电站1#配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-8.44%
14922	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷北区1#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.84%
14923	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷南区1#配电站2#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-3.07%
14924	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	树源国滨馆#1配电站1#变压器	630	12.06	491.02	491.02	未进入负面清单	否	无	1.84%
14925	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	树源国滨馆#1配电站2#变压器	630	13.62	481.19	481.19	未进入负面清单	否	无	1.40%
14926	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站103配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	-9.01%
14927	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站104配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-6.46%

14928	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站105配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	0.80%
14929	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站103配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-5.02%
14930	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站104配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	6.11%
14931	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站105配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.23%
14932	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	亿海贤府#1配电站1#配电变压器	800	6.35	669.20	669.20	未进入负面清单	否	无	-5.72%
14933	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	亿海贤府#1配电站2#配电变压器	800	7.77	657.84	657.84	未进入负面清单	否	无	-0.79%
14934	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	中合置业中心配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.44%
14935	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号1#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.50%
14936	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号1#配电站2#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	2.66%

14937	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号中心配电站1#配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.12%
14938	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾2#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-2.10%
14939	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾2#配电站2#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未进入负面清单	否	无	-2.19%
14940	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾4#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	7.96%
14941	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾4#配电站2#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清单	否	无	-1.60%
14942	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#1变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.81%
14943	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#2变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.92%
14944	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家配电站2#变压器	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	-7.41%
14945	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.73%
14946	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站1#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清单	否	无	2.38%

14947	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	8.55%
14948	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站3#变压器	630	49.01	258.24	258.24	未进入负面清单	否	无	8.67%
14949	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌学配电站1#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-4.15%
14950	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌学配电站2#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	8.12%
14951	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌水路1#箱变1#变压器	160	20.10	111.84	111.84	未进入负面清单	否	无	-9.74%
14952	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海大回迁楼配电站1#变压器	500	12.80	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	-8.69%
14953	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.48%
14954	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海大回迁楼配电站2#变压器	500	8.00	410.00	410.00	未进入负面清单	否	无	-1.92%
14955	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家分2#变台	315	13.20	241.92	241.92	未进入负面清单	否	无	5.92%
14956	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	十七中分9#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-5.22%
14957	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	刘家村分15#	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	9.68%
14958	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站2#变压器	800	11.30	629.60	629.60	未进入负面清单	否	无	-9.70%
14959	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站3#变压器	800	10.49	636.08	636.08	未进入负面清单	否	无	-5.38%

14960	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	宏都峰景中心配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
14961	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	君海阁中心配电站3#变压器	800	15.49	596.08	596.08	未进入负面清单	否	无	4.86%
14962	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	宏都峰景中心配电站3#变压器	800	7.30	661.60	661.60	未进入负面清单	否	无	-6.80%
14963	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	菁英汇中心配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	5.69%
14964	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站1#变压器	800	21.45	548.40	548.40	未进入负面清单	否	无	-1.76%
14965	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站3#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-1.62%
14966	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
14967	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站1#变压器	800	14.70	602.40	602.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
14968	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	园区荣伸配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%
14969	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	园区荣伸配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.32%
14970	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	名仕智慧谷中心配电站2#变压器	800	18.60	571.20	571.20	未进入负面清单	否	无	-9.86%

14971	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	家豪新都1#配电站2#变压器	800	9.16	646.72	646.72	未进入负面清单	否	无	2.80%
14972	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	名仕智慧谷中心配电站1#变压器	800	16.42	588.64	588.64	未进入负面清单	否	无	2.77%
14973	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	雯君庭中心配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	9.99%
14974	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	雯君庭中心配电站2#变压器	800	15.37	597.04	597.04	未进入负面清单	否	无	3.29%
14975	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	家豪新都1#配电站1#变压器	800	9.32	645.44	645.44	未进入负面清单	否	无	-3.25%
14976	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	预备役箱式配电站1号变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	3.55%
14977	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府1#配电站103变电器配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	0.39%
14978	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府1#配电站104配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.31%
14979	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府2#配电站103配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	1.18%
14980	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府2#配电站104配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-1.81%

14981	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	预备役2#箱式配电站	630	13.63	481.15	481.15	未进入负面清单	否	无	8.50%
14982	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	胡大岭线东站分20#变压	250	3.00	217.50	217.50	未进入负面清单	否	无	9.31%
14983	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	东站分23左1#台2#柱上变压器1	100	0.85	89.15	89.15	未进入负面清单	否	无	-3.40%
14984	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东站线	新昌小区箱变1#变压器配电变压器	630	1.35	558.50	558.50	未进入负面清单	否	无	-1.72%
14985	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东站线	东站线辛周干6#变压器	400	58.23	127.08	127.08	未进入负面清单	否	无	-5.18%
14986	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东站线	东站线辛周干6#变压器	200	58.23	63.54	63.54	未进入负面清单	否	无	-7.93%
14987	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站3#变压器	800	11.22	630.24	630.24	未进入负面清单	否	无	-8.39%
14988	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站2#变压器	800	9.79	641.68	641.68	未进入负面清单	否	无	-8.34%
14989	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站3#变压器	800	7.70	658.40	658.40	未进入负面清单	否	无	2.29%
14990	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站1#变压器	800	21.58	547.36	547.36	未进入负面清单	否	无	7.26%
14991	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站2#变压器	800	6.84	665.28	665.28	未进入负面清单	否	无	6.17%

14992	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站1#变压器	800	9.24	646.08	646.08	未进入负面清单	否	无	8.93%
14993	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站2#变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	-6.46%
14994	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站3#变压器	800	18.08	575.36	575.36	未进入负面清单	否	无	3.14%
14995	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-9.92%
14996	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站3#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	5.27%
14997	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站2#变压器	800	15.33	597.36	597.36	未进入负面清单	否	无	8.25%
14998	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站1#变压器	800	20.13	558.96	558.96	未进入负面清单	否	无	-2.83%
14999	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南华配电站1#变压器	630	28.15	389.66	389.66	未进入负面清单	否	无	7.34%
15000	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南华配电站2#变压器	630	12.08	490.90	490.90	未进入负面清单	否	无	-2.48%
15001	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山4#箱式配电站1#变压器	630	19.80	442.26	442.26	未进入负面清单	否	无	-9.46%
15002	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-9.40%
15003	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山3#箱式配电站1#变压器	630	29.39	381.84	381.84	未进入负面清单	否	无	9.84%

15004	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天1#配电站2#变压器	800	7.18	662.56	662.56	未进入负面清单	否	无	-9.20%
15005	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天1#配电站1#变压器	800	10.83	633.36	633.36	未进入负面清单	否	无	-5.40%
15006	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天2#配电站2#变压器	800	11.86	625.12	625.12	未进入负面清单	否	无	8.80%
15007	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站3#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	1.01%
15008	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	7.40%
15009	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	1.38%
15010	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	5.95%
15011	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天2#配电站1#变压器	800	10.28	637.76	637.76	未进入负面清单	否	无	8.82%
15012	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	交通枢纽1#箱式配电站配电变压器	315	1.27	279.50	279.50	未进入负面清单	否	无	1.17%
15013	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山2#配电站1#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	-3.32%

15014	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山2#配电站2#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	0.61%
15015	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山1#配电站1#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	4.59%
15016	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山1#配电站2#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-1.42%
15017	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园中心1#配电站2#配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	2.80%
15018	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南村支10#变压	160	25.50	103.20	103.20	未进入负面清单	否	无	6.46%
15019	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山甲线南村支3#柱上变压器	315	2.70	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	3.57%
15020	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站1#配电变压器	800	9.67	642.65	642.65	未进入负面清单	否	无	-2.86%
15021	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站2#配电变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清单	否	无	5.49%
15022	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站3#配电变压器	800	4.46	684.32	684.32	未进入负面清单	否	无	8.91%

15023	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天4#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-7.66%
15024	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天4#配电站2#配电变压器	800	31.20	470.40	470.40	未进入负面清单	否	无	-9.88%
15025	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区4#配电站1#变压器	800	6.98	664.16	664.16	未进入负面清单	否	无	-7.91%
15026	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区4#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	7.79%
15027	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	9.19%
15028	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区1#配电站2#变压器	800	9.62	643.04	643.04	未进入负面清单	否	无	-7.95%
15029	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区2#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-8.26%
15030	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区2#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	1.61%
15031	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	棠梨线中铁十三局箱变	630	34.54	349.40	349.40	未进入负面清单	否	无	2.71%
15032	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	中铁十三局1#箱变	630	14.30	476.90	476.90	未进入负面清单	否	无	7.88%

15033	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡12#配电站2#变压器	800	14.31	605.52	605.52	未进入负面清单	否	无	-7.99%
15034	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡12#配电站1#变压器	800	15.95	592.40	592.40	未进入负面清单	否	无	3.12%
15035	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
15036	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季1#配电站2#配电站	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-9.18%
15037	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
15038	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季1#配电站1#配电站	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
15039	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌1#亭1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-3.49%
15040	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌1#亭2#变压器	630	34.13	351.95	351.95	未进入负面清单	否	无	-6.68%
15041	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院1#配电站1#变压器	630	28.79	385.62	385.62	未进入负面清单	否	无	0.88%
15042	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.77%
15043	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院2#配电站1#变压器	630	12.64	487.37	487.37	未进入负面清单	否	无	-0.44%
15044	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院2#配电站2#变压器	630	10.87	498.52	498.52	未进入负面清单	否	无	6.03%

15045	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡4#配电站2#变压器	800	11.56	627.52	627.52	未进入负面清单	否	无	-1.74%
15046	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站1#变压器	800	15.47	596.24	596.24	未进入负面清单	否	无	1.29%
15047	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#中心配电站1#变压器	800	10.61	635.12	635.12	未进入负面清单	否	无	5.55%
15048	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#中心配电站2#变压器	800	9.43	644.56	644.56	未进入负面清单	否	无	-8.80%
15049	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡4#配电站1#变压器	800	17.50	580.00	580.00	未进入负面清单	否	无	1.69%
15050	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡3#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
15051	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡3#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	7.57%
15052	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
15053	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	0.32%
15054	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	7.39%
15055	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌3#亭1#变压器用户重复	630	32.92	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	-1.67%
15056	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌2#亭1#变压器	630	48.43	261.89	261.89	未进入负面清单	否	无	-4.19%

15057	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	6.78%
15058	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#中心配电站2#变压器	630	17.82	454.73	454.73	未进入负面清单	否	无	-9.64%
15059	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.28%
15060	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#中心配电站1#变压器	630	18.86	448.18	448.18	未进入负面清单	否	无	0.29%
15061	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡13#配电站2#变压器	500	10.82	395.90	395.90	未进入负面清单	否	无	-3.20%
15062	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡13#配电站1#变压器	500	9.49	402.55	402.55	未进入负面清单	否	无	7.12%
15063	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌3#亭2#变压器用户重复	630	30.22	376.60	376.60	未进入负面清单	否	无	-6.64%
15064	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站2#变压器	800	13.16	614.72	614.72	未进入负面清单	否	无	-6.72%
15065	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城1#配电站104变压	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清单	否	无	6.47%
15066	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城1#配电站103变压	630	25.24	407.99	407.99	未进入负面清单	否	无	-7.22%
15067	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站1#变压器	800	11.77	625.84	625.84	未进入负面清单	否	无	0.67%
15068	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站3#变压器	800	9.09	647.28	647.28	未进入负面清单	否	无	-5.39%

15069	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城5#配电站1#变压器	800	22.72	538.24	538.24	未进入负面清单	否	无	-7.30%
15070	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城5#配电站2#变压器	800	18.03	575.76	575.76	未进入负面清单	否	无	-2.83%
15071	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园1#配电站2#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	7.38%
15072	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园3#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-2.79%
15073	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园3#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	6.08%
15074	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园1#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-6.24%
15075	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	天华家园133#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-9.91%
15076	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	天华家园133#配电站2#变压器	630	28.53	387.26	387.26	未进入负面清单	否	无	-3.45%
15077	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	大辛回迁楼配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-6.10%
15078	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	大辛回迁楼配电站2#变压器	630	14.32	476.78	476.78	未进入负面清单	否	无	3.15%
15079	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T2#103配电变压器	400	43.56	185.75	185.75	未进入负面清单	否	无	3.97%

15080	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	综合楼箱式配电站变压器	200	31.20	117.60	117.60	未进入负面清单	否	无	-5.70%
15081	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	空港地铁2#箱式开关站3#变台	630	0.81	561.90	561.90	未进入负面清单	否	无	6.78%
15082	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T左1#变压	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	2.43%
15083	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T左1#柱上变压器	315	57.21	103.30	103.30	未进入负面清单	否	无	-8.97%
15084	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	辛寨干48#2号变压器	315	10.20	251.37	251.37	未进入负面清单	否	无	5.72%
15085	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子1#亭1#变压器	315	0.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	6.11%
15086	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子1#亭2#变压器	630	44.45	286.97	286.97	未进入负面清单	否	无	4.32%
15087	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	华鑫小区配电站104配电变压器	315	88.8	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	6.38%
15088	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	72#变电亭	400	1.49	354.05	354.05	未进入负面清单	否	无	1.37%
15089	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	嵘鑫箱式配电站1#配电变压器	630	13.36	482.85	482.85	未进入负面清单	否	无	2.99%
15090	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子干8#新变压器	160	36.66	85.35	85.35	未进入负面清单	否	无	4.29%

15091	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干46右12#变压器	315	7.20	260.82	260.82	未进入负面清单	否	无	3.27%
15092	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干15左2#台2#变压器	315	7.83	258.85	258.85	未进入负面清单	否	无	-8.23%
15093	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港6#箱式开关站1#变台	200	0.43	179.15	179.15	未进入负面清单	否	无	-9.18%
15094	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干20#	315	18.40	225.54	225.54	未进入负面清单	否	无	-1.76%
15095	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港5号箱2#柱上变压器	200	0.43	179.15	179.15	未进入负面清单	否	无	6.35%
15096	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子变201前革线空港5#箱3#台	200	2.55	174.90	174.90	未进入负面清单	否	无	6.94%
15097	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干15左2#台1#变压器	400	1.80	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.73%
15098	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	小辛三分#4柱上变压器	315	1.35	279.25	279.25	未进入负面清单	否	无	-0.62%
15099	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	华鑫4#箱式开关站华鑫4#环网箱103华鑫分1#变台	400	9.78	320.90	320.90	未进入负面清单	否	无	-9.54%
15100	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港5号箱1号变台	100	5.10	84.90	84.90	未进入负面清单	否	无	3.57%
15101	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干5#柱上变压器1	200	25.80	128.40	128.40	未进入负面清单	否	无	5.22%

15102	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫1#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%
15103	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫2#配电站1#变压器	630	16.82	461.03	461.03	未进入负面清单	否	无	-6.09%
15104	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫2#配电站2#变压器	630	13.66	480.94	480.94	未进入负面清单	否	无	3.95%
15105	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城1#配电站1#变压器	630	19.21	445.98	445.98	未进入负面清单	否	无	-4.92%
15106	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-1.91%
15107	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城2#配电站1#变压器	630	17.03	459.71	459.71	未进入负面清单	否	无	-2.39%
15108	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫1#配电站3#变压器配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-0.16%
15109	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城2#配电站2#变压器	630	25.69	405.15	405.15	未进入负面清单	否	无	-7.08%
15110	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	6.01%

15111	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	磊山支7#	50	71.50	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	-0.60%
15112	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线西沟干59#	200	24.60	130.80	130.80	未进入负面清单	否	无	9.81%
15113	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线水库分7#	630	10.42	501.35	501.35	未进入负面清单	否	无	9.46%
15114	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	中冶二支16#柱上变压器	400	9.60	321.60	321.60	未进入负面清单	否	无	5.66%
15115	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫线中冶二支7#	400	18.60	285.60	285.60	未进入负面清单	否	无	-7.88%
15116	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	大辛回迁四环变台柱上变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.93%
15117	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫线大辛二分6#	100	19.52	70.48	70.48	未进入负面清单	否	无	9.61%
15118	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线大东沟支	200	1.60	176.80	176.80	未进入负面清单	否	无	-1.25%
15119	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	大辛二分14右1#柱上变压器	160	71.20	30.08	30.08	未进入负面清单	否	无	8.01%
15120	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄6#配电站1#变压器	630	7.32	520.88	520.88	未进入负面清单	否	无	-8.35%
15121	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山3#配电站103变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.55%
15122	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电站105变压	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	6.11%
15123	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电站103变压	630	13.16	484.09	484.09	未进入负面清单	否	无	3.88%
15124	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电站103变压	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-4.96%

15125	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电站104变压	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	9.69%
15126	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山3#配电站104变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.83%
15127	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电站105变压	630	12.60	487.62	487.62	未进入负面清单	否	无	-3.90%
15128	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄4#配电站2#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清单	否	无	-8.64%
15129	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新4#配电站103变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-8.38%
15130	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新4#配电站104变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.37%
15131	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新2#配电站104变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.51%
15132	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄2#配电站1#变压器	630	8.60	512.82	512.82	未进入负面清单	否	无	-8.44%
15133	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄2#配电站2#变压器	630	5.86	530.08	530.08	未进入负面清单	否	无	-1.44%
15134	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄4#配电站1#变压器	630	10.54	500.60	500.60	未进入负面清单	否	无	-2.48%
15135	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄6#配电站2#变压器	630	14.58	475.15	475.15	未进入负面清单	否	无	1.14%

15136	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电站104变压	630	13.38	482.71	482.71	未进入负面清单	否	无	-3.22%
15137	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新2#配电站103变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	9.42%
15138	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	华鑫线西沟干32#	400	3.77	344.92	344.92	未进入负面清单	否	无	2.84%
15139	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	鸡场分16#	630	28.11	389.91	389.91	未进入负面清单	否	无	-1.41%
15140	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	机井变台柱上变压器	200	1.28	177.45	177.45	未进入负面清单	否	无	-7.86%
15141	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心 区5#亭1#变压器	630	10.33	501.92	501.92	未进入负面清单	否	无	-5.23%
15142	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心 区5#亭2#变压器	630	13.24	483.59	483.59	未进入负面清单	否	无	-7.93%
15143	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区1#亭2#变压器	630	14.13	477.98	477.98	未进入负面清单	否	无	6.23%
15144	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区1#亭1#变压器	630	16.32	464.18	464.18	未进入负面清单	否	无	5.33%
15145	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星线金马圣隆1#亭1#变压器	630	14.30	476.91	476.91	未进入负面清单	否	无	-1.81%

15146	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星线金马圣隆1#亭2#变压器	630	15.60	468.72	468.72	未进入负面清单	否	无	-2.95%
15147	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	帕尔美娜3#配电站103变压	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-7.15%
15148	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	帕尔美娜4#配电站103变压	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
15149	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	圣隆小区箱变103	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无	1.72%
15150	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星干20#柱上变压器	50	4.50	42.75	42.75	未进入负面清单	否	无	6.36%
15151	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	殷家线西沟分14#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-2.14%
15152	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	殷家线西沟分28#	630	10.25	502.43	502.43	未进入负面清单	否	无	-4.86%
15153	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	西沟支17#柱上变压器	100	16.80	73.20	73.20	未进入负面清单	否	无	-8.35%
15154	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	（新）西沟分35#柱上变压	630	46.40	274.68	274.68	未进入负面清单	否	无	1.18%
15155	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	殷家线西沟分15左6#	100	52.05	37.95	37.95	未进入负面清单	否	无	-9.95%
15156	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城2#配电站3#变压器	800	12.97	616.24	616.24	未进入负面清单	否	无	-9.41%
15157	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城1#配电站1#变压器	800	12.77	617.84	617.84	未进入负面清单	否	无	2.59%
15158	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城2#配电站1#变压器	800	6.80	665.60	665.60	未进入负面清单	否	无	4.46%

15159	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城1#配电站2#变压器	800	5.18	678.56	678.56	未进入负面清单	否	无	9.97%
15160	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城1#配电站3#变压器	800	12.73	618.16	618.16	未进入负面清单	否	无	9.90%
15161	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城中心配电站1#变压器	800	13.24	614.08	614.08	未进入负面清单	否	无	-4.60%
15162	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缇香漫城2#配电站2#变压器	800	11.42	628.64	628.64	未进入负面清单	否	无	0.57%
15163	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子1#配电站1#变压器	630	15.65	468.41	468.41	未进入负面清单	否	无	-9.34%
15164	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子1#配电站2#变压器	630	15.94	466.58	466.58	未进入负面清单	否	无	9.01%
15165	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
15166	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子2#配电站2#变压器	630	13.01	485.04	485.04	未进入负面清单	否	无	4.62%
15167	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子中心配电站1#变压器	800	12.33	621.36	621.36	未进入负面清单	否	无	-0.12%
15168	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园1#配电站103变压	630	11.41	495.12	495.12	未进入负面清单	否	无	-0.82%
15169	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园3#配电站104变压	630	16.65	462.11	462.11	未进入负面清单	否	无	0.89%

15170	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园1#配电站104变压	630	17.55	456.44	456.44	未进入负面清单	否	无	-5.38%
15171	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园3#配电站103变压	630	15.47	469.54	469.54	未进入负面清单	否	无	5.10%
15172	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾7#配电站1#变压器	800	9.46	644.32	644.32	未进入负面清单	否	无	-9.05%
15173	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	馥园1#配电站1#变压器	630	6.84	523.91	523.91	未进入负面清单	否	无	-0.97%
15174	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾3#配电站2#变压器	630	19.92	441.50	441.50	未进入负面清单	否	无	6.72%
15175	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	馥园1#配电站2#变压器	630	11.55	494.24	494.24	未进入负面清单	否	无	3.54%
15176	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾1#配电站2#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	-4.10%
15177	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾5#配电站1#变压器	630	10.81	498.90	498.90	未进入负面清单	否	无	-2.96%
15178	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾7#配电站2#变压器	800	22.37	541.04	541.04	未进入负面清单	否	无	0.68%
15179	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾5#配电站2#变压器	630	11.35	495.50	495.50	未进入负面清单	否	无	-9.78%
15180	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾1#配电站1#变压器	630	12.75	486.68	486.68	未进入负面清单	否	无	-1.88%
15181	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄1#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-2.67%

15182	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄1#配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	6.82%
15183	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄3#配电站2#变压器	1000	9.60	804.00	804.00	未进入负面清单	否	无	0.63%
15184	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站103配电变压	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	-5.26%
15185	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站104配电变压	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	-3.35%
15186	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	春田里1#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.45%
15187	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	春田里1#配电站2#配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.70%
15188	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站105配电变压	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	-0.41%
15189	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄3#配电站1#变压器	1000	12.00	780.00	780.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
15190	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾3#配电站1#变压器	630	23.83	416.87	416.87	未进入负面清单	否	无	6.35%
15191	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	创新金地十二坊中心配电站1#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	5.05%

15192	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	创新金地十二坊中心配电站2#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
15193	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村支	250	61.00	72.50	72.50	未进入负面清单	否	无	-1.36%
15194	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村五支2#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.28%
15195	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村支28左4	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-7.17%
15196	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	创新干60#柱上变压器	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	6.13%
15197	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村分	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
15198	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村分	315	2.40	275.94	275.94	未进入负面清单	否	无	7.20%
15199	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村分	50	73.70	8.15	8.15	未进入负面清单	否	无	-5.48%
15200	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村三支8#	200	73.80	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	4.85%
15201	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山中心配电站3#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-2.82%
15202	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山#3配电站1#配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-2.03%
15203	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山#3配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-5.51%

15204	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山#3配电站3#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-4.91%
15205	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区3#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	-4.95%
15206	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区3#配电站2#变压器	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清单	否	无	6.41%
15207	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区3#配电站3#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	-3.40%
15208	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区5#配电站1#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	-0.38%
15209	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区5#配电站2#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	0.78%
15210	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区5#配电站3#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	5.91%
15211	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	4.17%
15212	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站2#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	-6.79%

15213	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站3#变压器	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清单	否	无	8.06%
15214	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾1#中心配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	7.11%
15215	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	1.33%
15216	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#中心配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	4.27%
15217	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	2.04%
15218	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾#4配电站1#配电变压器	800	11.59	627.28	627.28	未进入负面清单	否	无	-1.86%
15219	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾#4配电站2#配电变压器	800	6.47	668.24	668.24	未进入负面清单	否	无	8.25%
15220	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾#4配电站3#配电变压器	800	17.06	583.52	583.52	未进入负面清单	否	无	6.97%
15221	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	树源国宾馆#2配电站2#变压器	800	9.24	646.08	646.08	未进入负面清单	否	无	-6.82%

15222	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆3#配电站103配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	1.18%
15223	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆3#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	8.78%
15224	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆4#配电站103配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.51%
15225	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆4#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	6.62%
15226	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	亿海贤府#2配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	0.90%
15227	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	亿海贤府#2配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
15228	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	树源国宾馆#2配电站1#变压器	800	14.20	606.40	606.40	未进入负面清单	否	无	-2.80%
15229	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.08%
15230	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号2#配电站2#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	9.29%

15231	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号中心配电站2#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-5.92%
15232	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	中合置业中心配电站2#配电变压器	800	4.13	686.96	686.96	未进入负面清单	否	无	8.64%
15233	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯2#配电站2#变压器	500	9.61	401.95	401.95	未进入负面清单	否	无	-3.76%
15234	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯4#配电站2#变压器	500	18.94	355.30	355.30	未进入负面清单	否	无	3.83%
15235	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯4#配电站1#变压器	500	9.59	402.05	402.05	未进入负面清单	否	无	-6.81%
15236	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯中心配电站3#变压器	800	12.64	618.88	618.88	未进入负面清单	否	无	8.70%
15237	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期3#配电站1#变压器	630	20.32	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无	-1.71%
15238	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期3#配电站2#变压器	630	19.81	442.20	442.20	未进入负面清单	否	无	5.96%
15239	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期2#中心配电站3#变压器	630	15.88	466.96	466.96	未进入负面清单	否	无	4.79%
15240	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期1#中心配电站2#变压器	800	16.52	587.84	587.84	未进入负面清单	否	无	3.98%

15241	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站3#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.34%
15242	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#箱式配电站1#配电变压器	500	11.20	394.00	394.00	未进入负面清单	否	无	3.78%
15243	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯2#配电站1#变压器	500	22.38	338.10	338.10	未进入负面清单	否	无	1.92%
15244	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园2#箱式配电站1#配电变压器	500	6.40	418.00	418.00	未进入负面清单	否	无	-8.21%
15245	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站1#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.53%
15246	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站2#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-8.76%
15247	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园1#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-8.06%
15248	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园1#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	5.63%
15249	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园2#配电站1#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-4.19%
15250	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园2#配电站2#变压器	800	28.96	488.32	488.32	未进入负面清单	否	无	9.47%

15251	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园1#配电站1#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
15252	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园1#配电站2#变压器	800	31.20	470.40	470.40	未进入负面清单	否	无	0.29%
15253	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园2#配电站1#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清单	否	无	-7.30%
15254	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园2#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-3.47%
15255	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	0.30%
15256	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-5.69%
15257	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站3#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-7.66%
15258	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛中心配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	9.37%
15259	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛中心配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-1.02%
15260	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	海景御花园配电站#2变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-5.77%
15261	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	海景御花园配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	1.05%
15262	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.09%

15263	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-2.70%
15264	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站3#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	0.77%
15265	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛1#配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	0.82%
15266	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛1#配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-0.01%
15267	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛2#配电站2#配电变压器	1000	18.87	711.30	711.30	未进入负面清单	否	无	-2.47%
15268	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛2#配电站1#配电变压器	1000	19.20	708.00	708.00	未进入负面清单	否	无	9.53%
15269	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛3#配电站2#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-3.29%
15270	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛3#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-5.50%
15271	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	悦丽海湾#7配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-1.93%

15272	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	悦丽海湾#7配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	6.07%
15273	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-1.56%
15274	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
15275	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站3#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-0.72%
15276	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾1#配电站1#变压器	800	0.02	719.84	719.84	未进入负面清单	否	无	5.06%
15277	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾1#配电站2#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	0.48%
15278	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾2#配电站1#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	-2.51%
15279	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾2#配电站2#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	-4.98%
15280	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-6.49%
15281	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站2#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未进入负面清单	否	无	2.45%
15282	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站3#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	1.37%

15283	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
15284	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛1号配电站2#变压器	800	43.20	374.40	374.40	未进入负面清单	否	无	-2.92%
15285	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛4号配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-2.65%
15286	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛1号配电站1#变压器	800	45.69	354.48	354.48	未进入负面清单	否	无	-0.86%
15287	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛中心配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
15288	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛4号配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-8.01%
15289	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛2号配电站1#变压器	800	43.20	374.40	374.40	未进入负面清单	否	无	3.81%
15290	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站2#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-5.01%
15291	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站1#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清单	否	无	-4.14%
15292	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	梦海园1#箱式配电站103配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
15293	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛2号配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%

15294	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	品海园1#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-5.95%
15295	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	品海园1#配电站1#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	0.42%
15296	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山中心配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-4.08%
15297	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山中心配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	5.73%
15298	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#1配电站1#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
15299	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#1配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-0.16%
15300	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#2配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	0.33%
15301	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#2配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	0.79%
15302	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	圣岛中心配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	5.43%

15303	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	小平岛中心配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
15304	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	品海园2#配电站1#配电变压器	800	31.20	470.40	470.40	未进入负面清单	否	无	0.56%
15305	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	品海园2#配电站2#配电变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清单	否	无	1.39%
15306	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海南园1#箱式配电站配电变压器	630	12.14	490.50	490.50	未进入负面清单	否	无	-5.41%
15307	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海南园2#箱式配电站配电变压器	630	12.28	489.65	489.65	未进入负面清单	否	无	-6.02%
15308	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海西园箱式配电站配电变压器	630	15.52	469.25	469.25	未进入负面清单	否	无	7.95%
15309	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	月伴湾4#配电站1#变压器	800	0.03	719.76	719.76	未进入负面清单	否	无	-9.44%
15310	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	月伴湾4#配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	2.79%
15311	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	泊岸观邸配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-0.62%
15312	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	泊岸观邸配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	4.57%

15313	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区1#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清单	否	无	-9.48%
15314	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区1#配电站2#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	9.95%
15315	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站1#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清单	否	无	0.82%
15316	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站2#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清单	否	无	0.13%
15317	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站3#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清单	否	无	-3.67%
15318	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区4#配电站1#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未进入负面清单	否	无	9.97%
15319	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区4#配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	-3.49%
15320	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	0.37%
15321	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站2#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	1.02%

15322	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站3#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清单	否	无	-3.40%
15323	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站1#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	0.07%
15324	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清单	否	无	9.56%
15325	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站3#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	9.86%
15326	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾2#中心配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	5.84%
15327	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#中心配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	4.45%
15328	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
15329	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-8.91%
15330	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#3配电站1#配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-3.64%

15331	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#3配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-3.47%
15332	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#5配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	5.81%
15333	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#5配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-7.50%
15334	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#6配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-8.01%
15335	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#6配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.82%
15336	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站1#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-7.68%
15337	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站2#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	1.24%
15338	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站3#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.23%
15339	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.83%

15340	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站2#配电变压器	630	15.07	472.06	472.06	未进入负面清单	否	无	-7.22%
15341	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站3#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.85%
15342	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾2#中心配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.37%
15343	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#3配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-9.52%
15344	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#6配电站2#变压器	630	11.44	494.93	494.93	未进入负面清单	否	无	-9.64%
15345	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#6配电站1#变压器	630	6.57	525.61	525.61	未进入负面清单	否	无	-7.93%
15346	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#6配电站3#变压器	630	9.86	504.88	504.88	未进入负面清单	否	无	2.05%
15347	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#3配电站2#变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	-7.00%
15348	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#3配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	2.18%
15349	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷南区2#配电站2#配电变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%

15350	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷南区2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-0.26%
15351	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷北区2#配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.24%
15352	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷北区2#配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
15353	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾1#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15354	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.41%
15355	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	0.97%
15356	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	7.09%
15357	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	大水1号配电站1#配电变压	400	31.17	235.32	235.32	未进入负面清单	否	无	0.48%
15358	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	大水1号配电站2#配电变压	630	39.37	318.97	318.97	未进入负面清单	否	无	8.80%
15359	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站1#变压器	630	15.40	469.98	469.98	未进入负面清单	否	无	-8.47%
15360	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站2#变压器	630	77.14	81.02	81.02	未进入负面清单	否	无	-1.00%

15361	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站3#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	2.02%
15362	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站1#变压器	800	38.54	411.68	411.68	未进入负面清单	否	无	-0.73%
15363	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站2#变压器	800	40.99	392.08	392.08	未进入负面清单	否	无	-0.89%
15364	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站3#变压器	800	32.09	463.28	463.28	未进入负面清单	否	无	5.44%
15365	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	红塔线88#配电站2#变压	630	19.72	442.76	442.76	未进入负面清单	否	无	-0.78%
15366	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城10#配电站1#变压器	630	68.06	138.22	138.22	未进入负面清单	否	无	0.71%
15367	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城10#配电站2#变压器	630	45.21	282.18	282.18	未进入负面清单	否	无	1.55%
15368	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城13#配电站1#变压器	630	41.88	303.16	303.16	未进入负面清单	否	无	-5.15%
15369	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城13#配电站2#变压器	630	31.15	370.76	370.76	未进入负面清单	否	无	-6.66%
15370	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城15#配电站1#变压器	800	46.88	344.96	344.96	未进入负面清单	否	无	3.39%

15371	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城15#配电站2#变压器	800	31.71	466.32	466.32	未进入负面清单	否	无	7.48%
15372	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城17#配电站1#变压器	800	36.78	425.76	425.76	未进入负面清单	否	无	8.00%
15373	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城17#配电站2#变压器	800	36.86	425.12	425.12	未进入负面清单	否	无	-0.31%
15374	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城2#配电站1#配电变压器	630	72.90	107.73	107.73	未进入负面清单	否	无	2.87%
15375	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城2#配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	5.37%
15376	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城4#配电站1#配电变压器	630	39.51	318.09	318.09	未进入负面清单	否	无	5.44%
15377	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城4#配电站2#配电变压器	630	20.11	440.31	440.31	未进入负面清单	否	无	-0.73%
15378	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城6#配电站1#变压器	630	5.24	533.99	533.99	未进入负面清单	否	无	1.71%
15379	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城6#配电站2#变压器	630	52.21	238.08	238.08	未进入负面清单	否	无	5.93%

15380	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站1#配电变压器	630	56.92	208.38	208.38	未进入负面清单	否	无	-9.59%
15381	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站2#配电变压器	630	54.40	224.25	224.25	未进入负面清单	否	无	2.27%
15382	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站3#配电变压器	630	23.07	421.65	421.65	未进入负面清单	否	无	10.00%
15383	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	415#亭3#配电变压器	630	26.02	403.07	403.07	未进入负面清单	否	无	1.30%
15384	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园1#亭1#变压器	630	48.60	260.82	260.82	未进入负面清单	否	无	-0.13%
15385	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园1#亭2#变压器	630	65.91	151.77	151.77	未进入负面清单	否	无	2.02%
15386	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园2#亭1#变压器	630	71.21	118.38	118.38	未进入负面清单	否	无	2.91%
15387	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园2#亭2#变压器	630	51.25	244.13	244.13	未进入负面清单	否	无	3.73%
15388	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园3#亭1#变压器	630	14.31	476.85	476.85	未进入负面清单	否	无	6.40%
15389	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园3#亭2#变压器	630	68.23	137.15	137.15	未进入负面清单	否	无	0.55%

15390	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园4#配电站1#变压器	630	79.82	64.13	64.13	未进入负面清单	否	无	-5.68%
15391	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园4#配电站2#变压器	630	28.57	387.01	387.01	未进入负面清单	否	无	5.23%
15392	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园5#配电站1#变压器	630	52.53	236.06	236.06	未进入负面清单	否	无	2.54%
15393	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园5#亭2#变压器	630	40.58	311.35	311.35	未进入负面清单	否	无	-0.51%
15394	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园6#亭1#变压器	630	18.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无	0.52%
15395	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园7#配电站1#变压器	630	58.87	196.12	196.12	未进入负面清单	否	无	9.89%
15396	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园7#亭2#变压器	630	5.52	532.22	532.22	未进入负面清单	否	无	-7.04%
15397	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	美林园418配电站3#变压	630	48.22	263.21	263.21	未进入负面清单	否	无	-7.19%
15398	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园429#配电站1#变压器	630	28.58	386.95	386.95	未进入负面清单	否	无	-8.90%
15399	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园429#配电站2#变压器	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清单	否	无	0.22%
15400	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园431#配电站1#变压器	630	31.82	366.53	366.53	未进入负面清单	否	无	0.13%

15401	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园431#配电站2#变压器	630	47.74	266.24	266.24	未进入负面清单	否	无	5.22%
15402	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园434#配电站1#变压器	630	79.58	65.65	65.65	未进入负面清单	否	无	8.43%
15403	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园434#配电站2#变压器	630	46.68	272.92	272.92	未进入负面清单	否	无	2.71%
15404	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区1#配电站1#变压器	315	41.52	152.71	152.71	未进入负面清单	否	无	-8.00%
15405	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区1#配电站2#变压器	630	11.32	495.68	495.68	未进入负面清单	否	无	-2.45%
15406	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3配电站1#变压器	630	39.68	317.02	317.02	未进入负面清单	否	无	4.84%
15407	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3配电站2#变压器	630	70.29	124.17	124.17	未进入负面清单	否	无	1.88%
15408	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3配电站3#变压器	630	17.19	458.70	458.70	未进入负面清单	否	无	-7.10%
15409	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区4#配电站1#变压器	630	49.35	256.10	256.10	未进入负面清单	否	无	7.41%
15410	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区4#配电站2#变压器	630	15.06	472.12	472.12	未进入负面清单	否	无	8.89%
15411	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区5#配电站1#变压器	630	72.25	111.83	111.83	未进入负面清单	否	无	-0.20%

15412	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区5#配电站2#变压器	630	20.88	435.46	435.46	未进入负面清单	否	无	3.53%
15413	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站1#变压器	630	26.32	401.18	401.18	未进入负面清单	否	无	-5.94%
15414	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站2#变压器	630	44.59	286.08	286.08	未进入负面清单	否	无	-8.40%
15415	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站3#变压器	630	36.50	337.05	337.05	未进入负面清单	否	无	-6.46%
15416	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站1#变压器	500	6.90	415.50	415.50	未进入负面清单	否	无	-3.66%
15417	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站2#变压器	500	17.02	364.90	364.90	未进入负面清单	否	无	-8.36%
15418	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站3#变压器	500	69.18	104.10	104.10	未进入负面清单	否	无	5.71%
15419	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区801配电站1#变压	630	29.90	378.63	378.63	未进入负面清单	否	无	-0.96%
15420	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区801配电站2#变压	630	49.08	257.80	257.80	未进入负面清单	否	无	-1.87%
15421	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区802配电站1#变压	630	14.26	477.16	477.16	未进入负面清单	否	无	-5.52%
15422	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区802配电站2#变压	630	56.59	210.48	210.48	未进入负面清单	否	无	9.98%
15423	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区803配电站1#变压	630	45.08	283.00	283.00	未进入负面清单	否	无	-9.13%

15424	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区803配电站2#变压	630	57.94	201.98	201.98	未进入负面清单	否	无	-8.37%
15425	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区804配电站1#变压	630	20.01	440.94	440.94	未进入负面清单	否	无	5.46%
15426	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区804配电站2#变压	630	34.39	350.34	350.34	未进入负面清单	否	无	7.55%
15427	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站1#变压	630	71.92	113.90	113.90	未进入负面清单	否	无	4.71%
15428	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站2#变压	630	46.76	272.41	272.41	未进入负面清单	否	无	-8.44%
15429	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站3#变压	630	55.44	217.73	217.73	未进入负面清单	否	无	-1.92%
15430	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站1#变压	630	49.58	254.65	254.65	未进入负面清单	否	无	5.06%
15431	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站2#变压	630	59.12	194.54	194.54	未进入负面清单	否	无	-2.52%
15432	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站3#变压	630	42.67	298.18	298.18	未进入负面清单	否	无	-1.54%
15433	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站1#变压	630	34.73	348.20	348.20	未进入负面清单	否	无	-9.87%
15434	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站2#变压	630	47.77	266.05	266.05	未进入负面清单	否	无	-3.48%
15435	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站3#变压	630	25.94	403.58	403.58	未进入负面清单	否	无	6.01%

15436	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站1#变压	630	64.48	160.78	160.78	未进入负面清单	否	无	2.59%
15437	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站2#变压	630	62.24	174.89	174.89	未进入负面清单	否	无	6.52%
15438	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站3#变压	630	40.13	314.18	314.18	未进入负面清单	否	无	7.96%
15439	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区809配电站1#变压	630	17.06	459.52	459.52	未进入负面清单	否	无	6.33%
15440	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区809配电站2#变压	630	9.21	508.98	508.98	未进入负面清单	否	无	9.87%
15441	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区809配电站3#变压	630	71.36	117.43	117.43	未进入负面清单	否	无	-5.49%
15442	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区810配电站1#变压	630	20.62	437.09	437.09	未进入负面清单	否	无	-9.00%
15443	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区810配电站2#变压	630	31.68	367.42	367.42	未进入负面清单	否	无	8.66%
15444	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区811配电站1#变压	630	79.63	65.33	65.33	未进入负面清单	否	无	-8.12%
15445	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区811配电站2#变压	630	39.62	317.39	317.39	未进入负面清单	否	无	2.73%
15446	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区812配电站1#变压	630	9.26	508.66	508.66	未进入负面清单	否	无	2.01%
15447	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区812配电站2#变压	630	54.55	223.34	223.34	未进入负面清单	否	无	-2.23%

15448	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区813配电站1#变压	630	42.05	302.09	302.09	未进入负面清单	否	无	-0.90%
15449	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区813配电站2#变压	630	9.09	509.73	509.73	未进入负面清单	否	无	-3.72%
15450	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区813配电站3#变压	630	85.09	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	9.32%
15451	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站1#变压	630	62.18	175.27	175.27	未进入负面清单	否	无	3.97%
15452	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站2#变压	630	53.09	232.53	232.53	未进入负面清单	否	无	-5.22%
15453	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站3#变压	630	26.85	397.85	397.85	未进入负面清单	否	无	-9.53%
15454	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站1#变压	630	88.92	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	8.69%
15455	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站3#变压	630	68.58	134.95	134.95	未进入负面清单	否	无	6.27%
15456	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站2#变压	630	54.04	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无	-4.66%
15457	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖八区816配电站1#变压	630	26.71	398.73	398.73	未进入负面清单	否	无	-0.15%
15458	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖八区816配电站2#变压	630	29.02	384.17	384.17	未进入负面清单	否	无	-0.55%
15459	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖八区816配电站3#变压	630	66.19	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-2.23%

15460	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖八区817配电站1#变压	630	64.06	163.42	163.42	未进入负面清单	否	无	-3.06%
15461	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖八区817配电站2#变压	630	51.38	243.31	243.31	未进入负面清单	否	无	-2.02%
15462	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖八区817配电站3#变压	630	65.39	155.04	155.04	未进入负面清单	否	无	-1.74%
15463	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站1#变压	630	53.19	231.90	231.90	未进入负面清单	否	无	-4.51%
15464	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站2#变压	630	74.47	97.84	97.84	未进入负面清单	否	无	8.06%
15465	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站3#变压	630	76.27	86.50	86.50	未进入负面清单	否	无	-6.95%
15466	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区820配电站1#变压	630	75.27	92.80	92.80	未进入负面清单	否	无	8.44%
15467	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区820配电站2#变压	630	83.91	38.37	38.37	未进入负面清单	否	无	4.48%
15468	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区201配电站1#变压	630	6.21	527.88	527.88	未进入负面清单	否	无	-5.44%
15469	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区201配电站2#变压	630	78.84	70.31	70.31	未进入负面清单	否	无	5.20%
15470	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区202配电站1#变压	500	52.86	185.70	185.70	未进入负面清单	否	无	-5.59%
15471	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区202配电站2#变压	500	60.38	148.10	148.10	未进入负面清单	否	无	8.49%

15472	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区203配电站1#变压	630	21.66	430.54	430.54	未进入负面清单	否	无	6.67%
15473	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区203配电站2#变压	500	25.96	320.20	320.20	未进入负面清单	否	无	-0.06%
15474	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区204配电站1#变压	500	12.11	389.45	389.45	未进入负面清单	否	无	5.98%
15475	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区204配电站2#变压	500	38.03	259.85	259.85	未进入负面清单	否	无	7.16%
15476	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区205配电站1#变压	630	56.72	209.66	209.66	未进入负面清单	否	无	8.13%
15477	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区601配电站1#变压	500	11.17	394.15	394.15	未进入负面清单	否	无	1.04%
15478	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区601配电站2#变压	500	80.44	47.80	47.80	未进入负面清单	否	无	4.82%
15479	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区602配电站1#变压	500	70.70	96.50	96.50	未进入负面清单	否	无	-0.06%
15480	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区602配电站2#变压	500	62.41	137.95	137.95	未进入负面清单	否	无	-0.82%
15481	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区603配电站1#变压	630	28.06	390.22	390.22	未进入负面清单	否	无	4.87%
15482	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区603配电站2#变压	630	79.15	68.36	68.36	未进入负面清单	否	无	0.53%
15483	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区604配电站1#变压	630	50.84	246.71	246.71	未进入负面清单	否	无	-4.77%

15484	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区604配电站2#变压	630	78.83	70.37	70.37	未进入负面清单	否	无	8.43%
15485	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区605配电站1#变压	630	6.62	525.29	525.29	未进入负面清单	否	无	6.19%
15486	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区605配电站2#变压	630	62.73	171.80	171.80	未进入负面清单	否	无	-0.10%
15487	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区605配电站3#变压	630	85.94	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	8.14%
15488	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区607配电站1#变压	630	27.20	395.64	395.64	未进入负面清单	否	无	-7.99%
15489	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区607配电站2#变压	630	52.34	237.26	237.26	未进入负面清单	否	无	6.13%
15490	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区607配电站3#变压	630	51.61	241.86	241.86	未进入负面清单	否	无	-8.99%
15491	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区608配电站1#变压	630	12.51	488.19	488.19	未进入负面清单	否	无	7.29%
15492	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区608配电站2#变压	630	76.87	82.72	82.72	未进入负面清单	否	无	7.41%
15493	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区609配电站1#变压	630	85.35	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	0.40%
15494	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区609配电站2#变压	630	88.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	8.01%
15495	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区701配电站1#变压	630	63.65	166.01	166.01	未进入负面清单	否	无	-8.40%

15496	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区701配电站2#变压	630	63.01	170.04	170.04	未进入负面清单	否	无	3.68%
15497	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区701配电站3#变压	630	19.89	441.69	441.69	未进入负面清单	否	无	3.83%
15498	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区702配电站1#变压	630	77.88	76.36	76.36	未进入负面清单	否	无	-1.79%
15499	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区702配电站2#变压	630	57.81	202.80	202.80	未进入负面清单	否	无	0.65%
15500	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区703配电站1#变压	630	71.12	118.94	118.94	未进入负面清单	否	无	5.69%
15501	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区703配电站2#变压	630	12.77	486.55	486.55	未进入负面清单	否	无	9.83%
15502	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区704配电站1#变压	630	73.82	101.93	101.93	未进入负面清单	否	无	-6.55%
15503	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区704配电站2#变压	630	31.10	371.07	371.07	未进入负面清单	否	无	1.70%
15504	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区705配电站1#变压	200	52.37	75.26	75.26	未进入负面清单	否	无	-7.33%
15505	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区705配电站2#变压	200	87.70	4.60	4.60	未进入负面清单	否	无	-0.46%
15506	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区706配电站1#变压	630	49.65	254.21	254.21	未进入负面清单	否	无	-6.62%
15507	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区706配电站2#变压	630	36.38	337.81	337.81	未进入负面清单	否	无	-6.00%

15508	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区708配电站1#变压	630	67.73	140.30	140.30	未进入负面清单	否	无	-2.34%
15509	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖七区708配电站2#变压	630	14.79	473.82	473.82	未进入负面清单	否	无	6.93%
15510	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区709配电站1#变压	630	13.13	484.28	484.28	未进入负面清单	否	无	2.40%
15511	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区709配电站2#变压	630	71.48	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无	-3.88%
15512	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区710配电站1#变压	630	18.75	448.88	448.88	未进入负面清单	否	无	9.93%
15513	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区710配电站2#变压	630	31.58	368.05	368.05	未进入负面清单	否	无	6.81%
15514	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站1#变压器	500	37.87	260.65	260.65	未进入负面清单	否	无	-9.59%
15515	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站2#变压器	500	86.18	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	-2.67%
15516	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站3#变压器	500	35.17	274.15	274.15	未进入负面清单	否	无	-1.92%
15517	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站1#变压器	500	74.78	76.10	76.10	未进入负面清单	否	无	4.63%
15518	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站2#变压器	500	6.43	417.85	417.85	未进入负面清单	否	无	2.18%
15519	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站3#变压器	200	73.92	32.16	32.16	未进入负面清单	否	无	9.69%

15520	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站4号变压	200	45.11	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	6.28%
15521	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站1#变压	630	64.55	160.34	160.34	未进入负面清单	否	无	-6.41%
15522	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站2#变压	630	28.30	388.71	388.71	未进入负面清单	否	无	9.71%
15523	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站3#变压	630	71.5	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	4.02%
15524	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站1#变压	630	58.06	201.22	201.22	未进入负面清单	否	无	-4.17%
15525	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站3#变压	315	62.80	85.68	85.68	未进入负面清单	否	无	-0.63%
15526	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站2#变压	630	74.07	100.36	100.36	未进入负面清单	否	无	2.80%
15527	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站1#变压	630	74.58	97.15	97.15	未进入负面清单	否	无	-5.73%
15528	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站2#变压	630	74.14	99.92	99.92	未进入负面清单	否	无	4.24%
15529	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站3#变压	630	52.54	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	-6.65%
15530	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区404配电站1#变压	630	76.87	82.72	82.72	未进入负面清单	否	无	-8.06%
15531	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区404配电站2#变压	630	82.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-6.22%

15532	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站1#变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	6.56%
15533	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站2#变压	630	61.20	181.44	181.44	未进入负面清单	否	无	-8.91%
15534	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站3#变压	800	54.39	284.88	284.88	未进入负面清单	否	无	-7.26%
15535	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区406配电站1#变压	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.84%
15536	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区406配电站2#变压	630	79.06	68.92	68.92	未进入负面清单	否	无	3.33%
15537	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区407配电站1#变压	630	61.40	180.18	180.18	未进入负面清单	否	无	0.02%
15538	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区407配电站2#变压	630	41.93	302.84	302.84	未进入负面清单	否	无	6.88%
15539	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区408配电站1#变压	630	37.12	333.14	333.14	未进入负面清单	否	无	-9.62%
15540	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区408配电站2#变压	630	77.89	76.29	76.29	未进入负面清单	否	无	-9.04%
15541	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区409配电站1#变压	630	40.97	308.89	308.89	未进入负面清单	否	无	7.01%
15542	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区409配电站2#变压	630	75.33	92.42	92.42	未进入负面清单	否	无	7.05%
15543	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区410配电站1#变压	630	22.03	428.21	428.21	未进入负面清单	否	无	-2.06%

15544	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区410配电站2#变压	630	85.74	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	0.78%
15545	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站1#变压	630	76.74	83.54	83.54	未进入负面清单	否	无	-9.88%
15546	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站2#变压	630	76.57	84.61	84.61	未进入负面清单	否	无	-7.93%
15547	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站3#变压	630	12.03	491.21	491.21	未进入负面清单	否	无	2.55%
15548	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站1#变压	630	23.56	418.57	418.57	未进入负面清单	否	无	-0.44%
15549	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站2#变压	630	68.49	135.51	135.51	未进入负面清单	否	无	-1.53%
15550	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站3#变压	630	63.79	165.12	165.12	未进入负面清单	否	无	-5.74%
15551	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区413配电站1#变压	630	26.86	397.78	397.78	未进入负面清单	否	无	9.97%
15552	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区413配电站2#变压	630	70.86	120.58	120.58	未进入负面清单	否	无	3.69%
15553	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站1#变压	630	71.38	117.31	117.31	未进入负面清单	否	无	-3.59%
15554	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站3#变压	630	31.56	368.17	368.17	未进入负面清单	否	无	-0.75%
15555	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站2#变压	630	85.18	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	-3.43%

15556	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区415配电站1#变压	630	25.70	405.09	405.09	未进入负面清单	否	无	-9.90%
15557	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区415配电站2#变压	630	71.99	113.46	113.46	未进入负面清单	否	无	8.92%
15558	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站1#变压	630	77.53	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	-4.05%
15559	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站2#变压	630	83.82	38.93	38.93	未进入负面清单	否	无	2.55%
15560	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站3#变压	630	35.05	346.19	346.19	未进入负面清单	否	无	8.74%
15561	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站1#变压	630	34.83	347.57	347.57	未进入负面清单	否	无	6.56%
15562	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站2#变压	630	89.86	0.88	0.88	未进入负面清单	否	无	-6.34%
15563	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站3#变压	630	16.68	461.92	461.92	未进入负面清单	否	无	3.97%
15564	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区418配电站1#变压	630	16.90	460.53	460.53	未进入负面清单	否	无	3.31%
15565	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区418配电站2#变压	630	76.60	84.42	84.42	未进入负面清单	否	无	4.65%
15566	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站1#变压	630	70.57	122.41	122.41	未进入负面清单	否	无	-9.88%
15567	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站2#变压	630	87.04	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	9.94%

15568	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站3#变压	630	19.32	445.28	445.28	未进入负面清单	否	无	-6.58%
15569	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站1#变压	630	70.46	123.10	123.10	未进入负面清单	否	无	3.94%
15570	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站2#变压	630	83.06	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	0.33%
15571	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站3#变压	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清单	否	无	-3.01%
15572	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站1#变压	630	88.97	6.49	6.49	未进入负面清单	否	无	-3.26%
15573	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站2#变压	630	44.22	288.41	288.41	未进入负面清单	否	无	-0.77%
15574	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站3#变压	630	41.25	307.13	307.13	未进入负面清单	否	无	-5.60%
15575	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区422配电站1#变压	630	38.54	324.20	324.20	未进入负面清单	否	无	6.14%
15576	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区422配电站2#变压	630	37.66	329.74	329.74	未进入负面清单	否	无	-5.53%
15577	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站1#变压	630	32.44	362.63	362.63	未进入负面清单	否	无	-4.40%
15578	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站2#变压	630	89.32	4.28	4.28	未进入负面清单	否	无	5.58%
15579	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站3#变压	630	38.75	322.88	322.88	未进入负面清单	否	无	-9.32%

15580	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区424配电站1#变压	630	31.36	369.43	369.43	未进入负面清单	否	无	7.36%
15581	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区424配电站2#变压	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清单	否	无	-2.50%
15582	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区424配电站3#变压	630	83.50	40.95	40.95	未进入负面清单	否	无	-5.15%
15583	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区425配电站1#变压	630	83.14	43.22	43.22	未进入负面清单	否	无	6.66%
15584	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区425配电站2#变压	630	51.50	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	-2.74%
15585	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区425配电站3#变压	630	31.19	370.50	370.50	未进入负面清单	否	无	1.78%
15586	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区426配电站1#变压	630	41.02	308.57	308.57	未进入负面清单	否	无	-6.21%
15587	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区426配电站2#变压	630	70.03	125.81	125.81	未进入负面清单	否	无	-3.98%
15588	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区426配电站3#变压	630	81.25	55.13	55.13	未进入负面清单	否	无	-3.09%
15589	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区427配电站1#变压	630	27.08	396.40	396.40	未进入负面清单	否	无	-2.31%
15590	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区427配电站3#变压	630	57.02	207.77	207.77	未进入负面清单	否	无	5.62%
15591	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区427配电站2#变压	630	54.30	224.91	224.91	未进入负面清单	否	无	4.18%

15592	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区428配电站1#变压	630	87.67	14.68	14.68	未进入负面清单	否	无	-4.96%
15593	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区428配电站2#变压	630	89.18	5.17	5.17	未进入负面清单	否	无	2.93%
15594	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区428配电站3#变压	630	88.41	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	2.94%
15595	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区501配电站1#变压	630	89.62	2.39	2.39	未进入负面清单	否	无	6.90%
15596	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区501配电站2#变压	630	85.45	28.67	28.67	未进入负面清单	否	无	-8.12%
15597	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区502配电站1#变压	630	42.73	297.80	297.80	未进入负面清单	否	无	-8.86%
15598	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区502配电站2#变压	630	34.41	350.22	350.22	未进入负面清单	否	无	-0.58%
15599	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区503配电站1#变压	630	21.97	428.59	428.59	未进入负面清单	否	无	2.94%
15600	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区503配电站2#变压	630	73.04	106.85	106.85	未进入负面清单	否	无	6.93%
15601	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区504配电站1#变压	630	70.39	123.54	123.54	未进入负面清单	否	无	-0.67%
15602	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区504配电站2#变压	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清单	否	无	-9.29%
15603	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区505配电站1#变压	630	41.54	305.30	305.30	未进入负面清单	否	无	-0.72%

15604	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区505配电站2#变压	630	8.34	514.46	514.46	未进入负面清单	否	无	-4.85%
15605	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区506配电站1#变压	630	70.78	121.09	121.09	未进入负面清单	否	无	-4.45%
15606	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区506配电站2#变压	630	88.89	6.99	6.99	未进入负面清单	否	无	-8.26%
15607	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区507配电站1#变压	630	8.73	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	9.06%
15608	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	泡崖五区507配电站2#变压	630	20.13	440.18	440.18	未进入负面清单	否	无	-6.83%
15609	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站1#变压	630	86.96	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	5.15%
15610	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站3#变压	500	32.14	289.30	289.30	未进入负面清单	否	无	4.81%
15611	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站2#变压	500	21.12	344.40	344.40	未进入负面清单	否	无	-8.73%
15612	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站1#变压	630	29.26	382.66	382.66	未进入负面清单	否	无	2.23%
15613	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站2#变压	630	54.36	224.53	224.53	未进入负面清单	否	无	8.15%
15614	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站3#变压	500	89.79	1.05	1.05	未进入负面清单	否	无	-3.45%
15615	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站1#变压器	500	24.87	325.65	325.65	未进入负面清单	否	无	6.65%

15616	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站2#变压器	500	41.64	241.80	241.80	未进入负面清单	否	无	4.04%
15617	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站3#变压器	500	47.11	214.45	214.45	未进入负面清单	否	无	6.71%
15618	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站1#变压器	500	35.80	271.00	271.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
15619	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站2#变压器	500	85.64	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
15620	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站3#变压器	500	70.40	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%
15621	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第1#配电站1#变压器	630	74.03	100.61	100.61	未进入负面清单	否	无	-8.50%
15622	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第1#配电站2#变压器	630	43.38	293.71	293.71	未进入负面清单	否	无	-1.71%
15623	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第3#配电站1#变压器	630	13.36	482.83	482.83	未进入负面清单	否	无	1.06%
15624	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第3#配电站2#变压器	630	18.40	451.08	451.08	未进入负面清单	否	无	-1.37%
15625	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第5#配电站1#变压器	630	76.51	84.99	84.99	未进入负面清单	否	无	-6.77%
15626	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第5#配电站2#变压器	630	79.26	67.66	67.66	未进入负面清单	否	无	-8.90%
15627	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇10#配电站1#配电变压器	630	62.73	171.80	171.80	未进入负面清单	否	无	-1.04%

15628	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇10#配电站2#配电变压器	630	30.97	371.89	371.89	未进入负面清单	否	无	6.17%
15629	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇1号配电站1#变压器配电变压器	630	75.32	92.48	92.48	未进入负面清单	否	无	-7.89%
15630	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇1号配电站2#变压器配电变压器	630	78.27	73.90	73.90	未进入负面清单	否	无	0.98%
15631	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇2号配电站1#变压器配电变压器	630	23.45	419.27	419.27	未进入负面清单	否	无	-2.02%
15632	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇2号配电站2#变压器配电变压器	630	88.13	11.78	11.78	未进入负面清单	否	无	-4.69%
15633	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇3号配电站1#变压器配电变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清单	否	无	-7.07%
15634	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇3号配电站2#变压器配电变压器	630	51.72	241.16	241.16	未进入负面清单	否	无	0.15%
15635	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站1#变压器	800	37.74	418.08	418.08	未进入负面清单	否	无	6.60%

15636	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站2#变压器	800	43.99	368.08	368.08	未进入负面清单	否	无	-7.47%
15637	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站3#变压器	800	45.62	355.04	355.04	未进入负面清单	否	无	-6.43%
15638	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇5#配电站1#变压器	630	38.68	323.32	323.32	未进入负面清单	否	无	-3.98%
15639	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇5#配电站2#变压器	800	3.14	694.88	694.88	未进入负面清单	否	无	-2.69%
15640	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇6#配电站1#变压器	800	28.15	494.80	494.80	未进入负面清单	否	无	7.16%
15641	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇6#配电站2#变压器	800	37.16	422.72	422.72	未进入负面清单	否	无	4.88%
15642	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇7#配电站1#变压器	800	30.78	473.76	473.76	未进入负面清单	否	无	-6.22%
15643	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇7#配电站2#变压器	800	39.16	406.72	406.72	未进入负面清单	否	无	-0.78%
15644	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站1#配电变压器	800	10.77	633.84	633.84	未进入负面清单	否	无	-7.88%
15645	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站2#配电变压器	800	24.46	524.32	524.32	未进入负面清单	否	无	9.58%
15646	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站3#配电变压器	800	28.94	488.48	488.48	未进入负面清单	否	无	-5.07%

15647	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇9#配电站1#配电变压器	630	76.37	85.87	85.87	未进入负面清单	否	无	-6.95%
15648	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇9#配电站2#配电变压器	630	81.81	51.60	51.60	未进入负面清单	否	无	6.33%
15649	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队1#配电站1#变压器	630	34.72	348.26	348.26	未进入负面清单	否	无	-1.10%
15650	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队1#配电站2#变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清单	否	无	5.33%
15651	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队中心配电站2#变压器	630	49.64	254.27	254.27	未进入负面清单	否	无	-2.06%
15652	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站1#变压器	630	81.08	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	-9.27%
15653	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站2#变压器	630	77.80	76.86	76.86	未进入负面清单	否	无	-8.62%
15654	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站3#变压器	630	57.87	202.42	202.42	未进入负面清单	否	无	-7.78%
15655	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓2#配电站1#变压器	630	71.3	117.81	117.81	未进入负面清单	否	无	8.63%
15656	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓2#配电站2#变压器	630	38.50	324.45	324.45	未进入负面清单	否	无	0.94%
15657	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓3#配电站1#变压器	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	5.36%

15658	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓4#配电站1#变压器	630	86.13	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	-6.50%
15659	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓4#配电站2#变压器	630	49.22	256.91	256.91	未进入负面清单	否	无	9.18%
15660	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓5#配电站1#变压器	630	87.77	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	2.61%
15661	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓5#配电站2#变压器	630	65.04	157.25	157.25	未进入负面清单	否	无	-1.79%
15662	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓6#配电站1#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清单	否	无	3.44%
15663	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓6#配电站2#变压器	630	79.29	67.47	67.47	未进入负面清单	否	无	-4.10%
15664	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓7#配电站1#变压器	630	44.72	285.26	285.26	未进入负面清单	否	无	3.95%
15665	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓7#配电站2#变压器	630	36.31	338.25	338.25	未进入负面清单	否	无	3.18%
15666	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	801箱变	630	53.68	228.82	228.82	未进入负面清单	否	无	0.71%
15667	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	804箱变	630	74.18	99.67	99.67	未进入负面清单	否	无	-4.59%
15668	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水1#箱式配电站1#变压器	630	79.34	67.16	67.16	未进入负面清单	否	无	-1.55%
15669	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#箱式配电站1#变压器	630	75.76	89.71	89.71	未进入负面清单	否	无	-7.82%

15670	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	机场快速路电缆隧道照明1号箱变1#变压器	630	47.37	268.57	268.57	未进入负面清单	否	无	-7.82%
15671	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖601箱变102配电变压	630	71.12	118.94	118.94	未进入负面清单	否	无	-3.12%
15672	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区3#箱式配电站变压器	630	22.23	426.95	426.95	未进入负面清单	否	无	8.36%
15673	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区1#箱式配电站变压器	630	73.12	106.34	106.34	未进入负面清单	否	无	4.22%
15674	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区602#箱式配电站变压器	630	85.76	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	-9.93%
15675	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区2#箱式配电站变压器	630	13.76	480.31	480.31	未进入负面清单	否	无	2.50%
15676	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖七区703箱式配电站变压器	100	55.75	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	0.09%
15677	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区1#箱式配电站变压器	630	15.67	468.28	468.28	未进入负面清单	否	无	8.62%
15678	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区1#箱式配电站变压器	630	74.61	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	-0.39%

15679	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区2#箱式配电站变压器	630	63.70	165.69	165.69	未进入负面清单	否	无	-0.09%
15680	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	青山1#箱式配电站变压器	630	7.09	522.33	522.33	未进入负面清单	否	无	-2.63%
15681	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	欣乐1#箱式配电站变压器	315	42.77	148.77	148.77	未进入负面清单	否	无	6.76%
15682	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	欣乐2#箱式配电站变压器	315	59.67	95.54	95.54	未进入负面清单	否	无	-6.57%
15683	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	红塔线泡崖村分14#变压	315	13.77	240.12	240.12	未进入负面清单	否	无	6.28%
15684	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	华美支17#	80	39.30	40.56	40.56	未进入负面清单	否	无	6.03%
15685	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	金星线轻工干17#台	100	30.12	59.88	59.88	未进入负面清单	否	无	-9.44%
15686	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖村分73#台	315	76.68	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	7.79%
15687	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	西北路变102红塔线红塔线塑料二支3#台	200	51.95	76.10	76.10	未进入负面清单	否	无	3.40%
15688	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	欣乐线欣乐分7左3#变压器	160	43.54	74.34	74.34	未进入负面清单	否	无	3.27%
15689	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	玉山线构件分8#变压器	50	78.23	5.89	5.89	未进入负面清单	否	无	0.23%
15690	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站3#变压器	630	13.26	483.46	483.46	未进入负面清单	否	无	3.41%

15691	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城2#配电站2#变压器	630	10.70	499.59	499.59	未进入负面清单	否	无	0.97%
15692	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城4#配电站1#变压器	630	14.74	474.14	474.14	未进入负面清单	否	无	-6.37%
15693	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城4#配电站2#变压器	630	19.22	445.91	445.91	未进入负面清单	否	无	-0.68%
15694	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城5#配电站1#变压器	630	12.90	485.73	485.73	未进入负面清单	否	无	4.36%
15695	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城5#配电站2#变压器	630	19.86	441.88	441.88	未进入负面清单	否	无	-0.65%
15696	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园1#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.30%
15697	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园1#配电站2#变压器	630	12.03	491.21	491.21	未进入负面清单	否	无	1.69%
15698	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园3#配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	2.91%
15699	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园3#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-6.16%
15700	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站1#变压器	630	17.80	454.86	454.86	未进入负面清单	否	无	9.27%

15701	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.41%
15702	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园6#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	5.54%
15703	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园6#配电站2#变压器	630	10.53	500.66	500.66	未进入负面清单	否	无	-6.40%
15704	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.13%
15705	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园2#配电站2#变压器	630	10.64	499.97	499.97	未进入负面清单	否	无	-0.78%
15706	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-6.37%
15707	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站2#变压器	630	17.36	457.63	457.63	未进入负面清单	否	无	5.77%
15708	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站1#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清单	否	无	7.46%
15709	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站2#变压器	630	10.61	500.16	500.16	未进入负面清单	否	无	4.64%
15710	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站3#变压器	630	9.58	506.65	506.65	未进入负面清单	否	无	-0.72%
15711	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀1#配电站2#变压器	630	15.42	469.85	469.85	未进入负面清单	否	无	-2.80%
15712	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.02%

15713	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀5#配电站1#变压器	630	9.28	508.54	508.54	未进入负面清单	否	无	-7.68%
15714	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀5#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-6.90%
15715	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀3#配电站1#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清单	否	无	3.04%
15716	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	7.78%
15717	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀4#配电站1#变压器	630	15.36	470.23	470.23	未进入负面清单	否	无	-5.13%
15718	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀4#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	5.76%
15719	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀6#配电站1#变压器	630	9.07	509.86	509.86	未进入负面清单	否	无	8.30%
15720	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀6#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-3.57%
15721	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城2#配电站1#变压器	630	15.81	467.40	467.40	未进入负面清单	否	无	1.94%
15722	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城1#配电站2#变压器	630	11.13	496.88	496.88	未进入负面清单	否	无	-6.04%
15723	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城3#配电站2#变压器	630	12.25	489.83	489.83	未进入负面清单	否	无	-4.15%

15724	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城3#配电站1#变压器	630	17.55	456.44	456.44	未进入负面清单	否	无	9.51%
15725	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城1#配电站1#变压器	630	9.88	504.76	504.76	未进入负面清单	否	无	6.04%
15726	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀1#配电站1#变压器	630	27.68	392.62	392.62	未进入负面清单	否	无	9.79%
15727	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀2#配电站2#变压器	630	15.53	469.16	469.16	未进入负面清单	否	无	-4.41%
15728	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站3#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-9.72%
15729	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站1#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	4.86%
15730	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站2#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	5.24%
15731	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波7#亭1#变压器	500	25.67	321.65	321.65	未进入负面清单	否	无	-9.81%
15732	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波7#亭2#变压器	630	23.61	418.25	418.25	未进入负面清单	否	无	2.14%
15733	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#亭1#变压器	500	59.33	153.35	153.35	未进入负面清单	否	无	0.58%
15734	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#亭2#变压器	500	57.29	163.55	163.55	未进入负面清单	否	无	10.00%

15735	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波2#亭1#变压器	500	49.47	202.65	202.65	未进入负面清单	否	无	7.73%
15736	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波2#亭2#变压器	500	45.05	224.75	224.75	未进入负面清单	否	无	7.56%
15737	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波4#亭1#变压器	630	48.03	264.40	264.40	未进入负面清单	否	无	-1.46%
15738	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波4#亭2#变压器	630	22.26	426.75	426.75	未进入负面清单	否	无	-7.75%
15739	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#箱变配电变压器	630	24.42	413.15	413.15	未进入负面清单	否	无	3.71%
15740	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波8#箱变配电变压器	630	17.27	458.20	458.20	未进入负面清单	否	无	-0.79%
15741	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波4#亭3#变压器	630	26.58	399.55	399.55	未进入负面清单	否	无	-7.33%
15742	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波7#亭3#配电变压器	630	18.35	451.40	451.40	未进入负面清单	否	无	-5.94%
15743	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波4#配电变压器	800	21.14	550.85	550.85	未进入负面清单	否	无	-2.01%
15744	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波8#箱变配电变压器	630	17.27	458.20	458.20	未进入负面清单	否	无	6.98%
15745	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石家沟线前进分2#变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-2.98%
15746	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波8#亭1#变压器	630	17.40	457.35	457.35	未进入负面清单	否	无	-0.36%
15747	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波8#亭2#变压器	630	20.24	439.50	439.50	未进入负面清单	否	无	9.64%

15748	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波6#亭1#变压器	630	20.37	438.65	438.65	未进入负面清单	否	无	1.86%
15749	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波6#亭2#变压器	630	25.37	407.20	407.20	未进入负面清单	否	无	4.28%
15750	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波3#亭1#变压器	630	33.19	357.90	357.90	未进入负面清单	否	无	-1.91%
15751	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波3#亭2#变压器	630	22.80	423.35	423.35	未进入负面清单	否	无	-3.59%
15752	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波2#箱变配电变压器	630	0.40	564.45	564.45	未进入负面清单	否	无	-3.45%
15753	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波9号箱变103配电变压	630	23.75	417.40	417.40	未进入负面清单	否	无	-9.98%
15754	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波8#亭3#变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	8.52%
15755	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波3#亭3#变压器配电变压器	630	26.85	397.85	397.85	未进入负面清单	否	无	-4.23%
15756	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波5#变电亭2#变压器	500	0.00	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
15757	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波3#箱变1#配电变压器	800	13.92	608.65	608.65	未进入负面清单	否	无	-7.54%
15758	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	锦绣变209果品线西北路9#箱式开关站103果品线西	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清单	否	无	-0.91%

15759	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电站2#变压器	630	7.66	518.74	518.74	未进入负面清单	否	无	8.31%
15760	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电站1#变压器	630	15.50	469.35	469.35	未进入负面清单	否	无	-0.69%
15761	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电站3#变压器	630	14.28	477.04	477.04	未进入负面清单	否	无	8.63%
15762	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山5#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-3.34%
15763	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山5#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	8.29%
15764	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山7#配电站2#变压器	630	9.35	508.10	508.10	未进入负面清单	否	无	-6.08%
15765	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山3#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-5.59%
15766	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山6#配电站1#变压器	630	7.76	518.11	518.11	未进入负面清单	否	无	-1.30%
15767	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山8#配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-3.38%
15768	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山6#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.87%
15769	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山8#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-1.23%
15770	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山3#配电站2#变压器	630	10.95	498.02	498.02	未进入负面清单	否	无	-3.67%

15771	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电站2#变压器	630	18.49	450.51	450.51	未进入负面清单	否	无	2.40%
15772	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电站3#变压器	630	14.63	474.83	474.83	未进入负面清单	否	无	-0.33%
15773	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	9.54%
15774	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天赋山A区2#配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-1.70%
15775	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天赋山A区2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-1.08%
15776	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天赋山B区#2配电站103间隔配电变压	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	7.54%
15777	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天赋山B区#2配电站104间隔配电变压	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
15778	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山7#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
15779	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣9#配电站A变压器	630	19.93	441.44	441.44	未进入负面清单	否	无	5.54%
15780	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园1#配电站2#变压器	400	26.50	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	-1.86%

15781	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣6#亭A变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-5.94%
15782	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站2#变压器	630	12.21	490.08	490.08	未进入负面清单	否	无	1.55%
15783	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电站3#变压器	630	4.45	538.97	538.97	未进入负面清单	否	无	5.66%
15784	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园3#配电站B变压器	400	20.18	279.28	279.28	未进入负面清单	否	无	5.07%
15785	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站3#变压器	630	6.91	523.47	523.47	未进入负面清单	否	无	-4.35%
15786	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电站2#变压器	630	25.36	407.23	407.23	未进入负面清单	否	无	-2.32%
15787	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-3.76%
15788	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣6#亭B变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清单	否	无	-0.58%
15789	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣7#亭B变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-9.97%
15790	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园1#配电站1#变压器	400	19.01	283.96	283.96	未进入负面清单	否	无	-9.75%
15791	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣7#亭A变压器	630	17.60	456.12	456.12	未进入负面清单	否	无	-8.72%
15792	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣8#B变压器	630	21.63	430.73	430.73	未进入负面清单	否	无	5.83%
15793	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线绿波小区5#亭1#变压器	630	24.56	412.30	412.30	未进入负面清单	否	无	-5.00%

15794	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线绿波小区5#亭2#变压器	630	23.21	420.80	420.80	未进入负面清单	否	无	-6.65%
15795	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣9#B配电站	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.17%
15796	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园3#配电站1#变压器	400	27.08	251.68	251.68	未进入负面清单	否	无	2.47%
15797	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园4#亭1#变压器	630	21.65	430.61	430.61	未进入负面清单	否	无	-3.93%
15798	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣1#箱变1#变压器	400	11.20	315.20	315.20	未进入负面清单	否	无	6.75%
15799	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园4#亭2#变压器	630	8.02	516.47	516.47	未进入负面清单	否	无	-0.84%
15800	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园2#亭1#变压器	630	20.14	440.12	440.12	未进入负面清单	否	无	-3.19%
15801	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园2#亭2#变压器	630	18.20	452.34	452.34	未进入负面清单	否	无	6.48%
15802	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	警校箱式配电站103配电变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	-6.74%
15803	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	绿波小区5#亭3#变压器配电变压器	630	22.80	423.35	423.35	未进入负面清单	否	无	-6.93%
15804	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-7.95%
15805	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣8#A变压器	630	14.52	475.52	475.52	未进入负面清单	否	无	5.36%

15806	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	大橡分17#2号变压器	200	32.80	114.40	114.40	未进入负面清单	否	无	0.76%
15807	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线大橡分19#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	9.19%
15808	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	大橡分17#变压	200	51.60	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	7.84%
15809	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	爱心海岸配电站1#变压器	500	48.82	205.90	205.90	未进入负面清单	否	无	3.52%
15810	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城1#配电站1#变压器	630	40.50	311.85	311.85	未进入负面清单	否	无	-4.27%
15811	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城1#配电站2#变压器	630	65.34	155.36	155.36	未进入负面清单	否	无	-8.81%
15812	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城3#配电站1#变压器	630	9.21	508.98	508.98	未进入负面清单	否	无	0.81%
15813	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城3#配电站2#变压器	630	10.27	502.30	502.30	未进入负面清单	否	无	9.94%
15814	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城4#配电站1#变压器	630	58.72	197.06	197.06	未进入负面清单	否	无	9.11%
15815	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城4#配电站2#变压器	630	43.31	294.15	294.15	未进入负面清单	否	无	-6.39%
15816	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城6#配电站1#变压器	630	42.21	301.08	301.08	未进入负面清单	否	无	-8.09%
15817	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城6#配电站2#变压器	630	70.18	124.87	124.87	未进入负面清单	否	无	8.64%

15818	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	大连巷1#配电站1#配电变压器	630	28.13	389.78	389.78	未进入负面清单	否	无	5.36%
15819	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	大连巷1#配电站2#配电变压器	630	63.12	169.34	169.34	未进入负面清单	否	无	-5.69%
15820	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨1#亭1#变压器	630	56.88	208.66	208.66	未进入负面清单	否	无	9.40%
15821	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨1#亭2#变压器	630	7.33	520.82	520.82	未进入负面清单	否	无	-3.96%
15822	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨2#亭1#变压器	630	25.97	403.39	403.39	未进入负面清单	否	无	3.82%
15823	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨2#亭2#变压器	630	61.19	181.50	181.50	未进入负面清单	否	无	-8.49%
15824	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	慧岚园1#配电站1#配电变压器	630	14.14	477.92	477.92	未进入负面清单	否	无	5.09%
15825	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	慧岚园1#配电站2#配电变压器	630	33.51	355.89	355.89	未进入负面清单	否	无	8.28%
15826	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站1#配电变压器	630	75.21	93.18	93.18	未进入负面清单	否	无	-5.49%
15827	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站2#配电变压器	630	37.57	330.31	330.31	未进入负面清单	否	无	-2.61%

15828	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站3#配电变压器	630	7.13	522.08	522.08	未进入负面清单	否	无	-6.13%
15829	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	假日海岸配电站1#配电变压器	500	58.98	155.10	155.10	未进入负面清单	否	无	4.82%
15830	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站1#变压器	630	32.53	362.06	362.06	未进入负面清单	否	无	5.98%
15831	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站2#变压器	630	63.30	168.21	168.21	未进入负面清单	否	无	3.44%
15832	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站3#变压器	630	61.60	178.92	178.92	未进入负面清单	否	无	-2.25%
15833	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新2#配电站1#变压器	630	57.45	205.07	205.07	未进入负面清单	否	无	-0.56%
15834	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新2#配电站2#变压器	630	53.31	231.15	231.15	未进入负面清单	否	无	2.45%
15835	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新3#配电站1#变压器	630	74.81	95.70	95.70	未进入负面清单	否	无	1.03%
15836	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新3#配电站2#变压器	630	64.76	159.01	159.01	未进入负面清单	否	无	-0.20%
15837	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新4#配电站1#变压器	630	63.74	165.44	165.44	未进入负面清单	否	无	-1.74%
15838	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新4#配电站2#变压器	630	42.90	296.73	296.73	未进入负面清单	否	无	-9.13%

15839	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	蓝海之星变电亭1#变压器	400	68.90	84.40	84.40	未进入负面清单	否	无	7.74%
15840	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	山海逸景配电站1#电变压器	500	52.35	188.25	188.25	未进入负面清单	否	无	-6.84%
15841	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨3#亭1#变压器	630	32.92	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	8.93%
15842	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨3#亭2#变压器	630	59.66	191.14	191.14	未进入负面清单	否	无	-9.76%
15843	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨4#亭1#变压器	630	44.29	287.97	287.97	未进入负面清单	否	无	-6.25%
15844	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨4#亭2#变压器	630	74.01	100.74	100.74	未进入负面清单	否	无	6.45%
15845	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨5#亭1#变压器	630	45.64	279.47	279.47	未进入负面清单	否	无	-3.50%
15846	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨5#亭2#变压器	630	41.80	303.66	303.66	未进入负面清单	否	无	5.48%
15847	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	爱心海岸2#配电变压器	630	67.83	139.67	139.67	未进入负面清单	否	无	-5.49%
15848	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站1#变压器	630	62.46	173.50	173.50	未进入负面清单	否	无	-6.34%
15849	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站2#变压器	630	68.60	134.82	134.82	未进入负面清单	否	无	9.85%
15850	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站3#变压器	630	60.16	187.99	187.99	未进入负面清单	否	无	-9.00%

15851	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站1#变压器	630	72.12	112.64	112.64	未进入负面清单	否	无	-2.60%
15852	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站2#变压器	630	9.95	504.32	504.32	未进入负面清单	否	无	-1.56%
15853	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站3#变压器	630	44.08	289.30	289.30	未进入负面清单	否	无	-9.81%
15854	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站1#变压器	630	9.73	505.70	505.70	未进入负面清单	否	无	-0.90%
15855	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站2#变压器	630	10.88	498.46	498.46	未进入负面清单	否	无	-3.61%
15856	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站3#变压器	630	89.29	4.47	4.47	未进入负面清单	否	无	5.22%
15857	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	泰达慧谷产业园区1#配电站1#变压器	630	27.05	396.59	396.59	未进入负面清单	否	无	-2.93%
15858	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	泰达慧谷产业园区1#配电站2#变压器	630	41.69	304.35	304.35	未进入负面清单	否	无	-9.29%
15859	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑1号配电站1号变	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
15860	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑1号配电站2号变	400	23.23	267.08	267.08	未进入负面清单	否	无	0.38%
15861	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	泰达青筑2号配电站1号变	800	28.62	491.04	491.04	未进入负面清单	否	无	-7.28%

15862	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	泰达青筑2号配电站2号变	800	33.20	454.40	454.40	未进入负面清单	否	无	-3.18%
15863	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑3号配电站1号变	800	32.75	458.00	458.00	未进入负面清单	否	无	5.96%
15864	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑3号配电站2号变	400	30.82	236.72	236.72	未进入负面清单	否	无	-1.03%
15865	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	消防支队配电站1#变压器	630	49.88	252.76	252.76	未进入负面清单	否	无	9.48%
15866	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园配电站1#变压器	630	84.22	36.41	36.41	未进入负面清单	否	无	-9.97%
15867	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园配电站2#变压器	630	71.88	114.16	114.16	未进入负面清单	否	无	8.62%
15868	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	营城三新1#配电站1#变压器	630	14.88	473.26	473.26	未进入负面清单	否	无	-9.83%
15869	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	营城三新1#配电站2#变压器	630	73.29	105.27	105.27	未进入负面清单	否	无	-5.69%
15870	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	哈连山水居箱变1#变压器	400	57.29	130.84	130.84	未进入负面清单	否	无	-7.56%
15871	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	假日海岸箱式配电站S	200	31.72	116.56	116.56	未进入负面清单	否	无	0.65%
15872	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	芦雁园1#箱式配电站1#变压器	500	70.96	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	4.97%

15873	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	芦雁园2#箱式配电站1#变压器	500	76.94	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	4.43%
15874	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨精品箱变	630	17.01	459.84	459.84	未进入负面清单	否	无	9.39%
15875	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双鑫假日海岸箱式配电站配电变压器	630	12.63	487.43	487.43	未进入负面清单	否	无	0.63%
15876	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	联想五常箱式配电站变压器	630	12.63	487.43	487.43	未进入负面清单	否	无	-2.18%
15877	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园箱式配电站	630	87.08	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	6.11%
15878	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	拆船二支2#柱上变压器	400	49.71	161.16	161.16	未进入负面清单	否	无	-7.48%
15879	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	拆船支10左2#变压器	250	81.16	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	-8.15%
15880	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	黑石支6#柱上变压器	630	69.23	130.85	130.85	未进入负面清单	否	无	-4.37%
15881	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分1##柱上变压器	100	31.71	58.29	58.29	未进入负面清单	否	无	-6.56%
15882	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分37#	630	57.90	202.23	202.23	未进入负面清单	否	无	-5.71%
15883	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分87#	200	74.64	30.72	30.72	未进入负面清单	否	无	-3.16%
15884	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石五支5#柱上变压器	200	26.73	126.55	126.55	未进入负面清单	否	无	4.66%

15885	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	金龙四支10右3#台	200	35.01	109.98	109.98	未进入负面清单	否	无	-7.17%
15886	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	金龙四支18#台	200	81.47	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	1.79%
15887	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	金龙四支2#台	100	33.51	56.49	56.49	未进入负面清单	否	无	-9.67%
15888	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变113警校线	警校线红石四支6#	250	46.69	108.28	108.28	未进入负面清单	否	无	-8.21%
15889	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	鞠家沟分3#柱上变压器	400	43.19	187.24	187.24	未进入负面清单	否	无	-2.34%
15890	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	鞠家沟分55#	400	27.48	250.08	250.08	未进入负面清单	否	无	6.61%
15891	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	蓝海支8#柱上变压器	200	81.48	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	-4.78%
15892	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	南沟支2#柱上变压器	100	79.90	10.10	10.10	未进入负面清单	否	无	4.99%
15893	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	山口支22#台	50	36.59	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	-9.02%
15894	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	双城干17#	100	81.08	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	1.80%
15895	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	双城乙线双城干	315	82.02	25.14	25.14	未进入负面清单	否	无	3.66%
15896	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双黑线双黑分17#	100	67.59	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	-8.37%
15897	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双黑线双黑分9#	100	80.09	9.91	9.91	未进入负面清单	否	无	8.38%
15898	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨干79#柱上变压器1	400	71.36	74.57	74.57	未进入负面清单	否	无	-1.18%
15899	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线双磨干67#	315	34.97	173.34	173.34	未进入负面清单	否	无	4.28%
15900	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨二支	250	44.01	114.98	114.98	未进入负面清单	否	无	1.84%

15901	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨四支6#	200	43.17	93.66	93.66	未进入负面清单	否	无	2.14%
15902	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨五支7#	100	55.45	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	0.45%
15903	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石干18#柱上变压器	315	23.48	209.54	209.54	未进入负面清单	否	无	-7.27%
15904	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石干68#柱上变压器	400	60.00	119.98	119.98	未进入负面清单	否	无	4.71%
15905	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石甲线黑石二支8#	200	64.40	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	7.88%
15906	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线红石分37#台	200	67.98	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	-5.97%
15907	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线红石分73#变压	200	60.87	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	-3.40%
15908	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟二支8#	200	66.33	47.34	47.34	未进入负面清单	否	无	-2.93%
15909	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟支2#	160	68.21	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	0.06%
15910	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟支28#	400	70.05	79.80	79.80	未进入负面清单	否	无	-6.23%
15911	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线南沟支	100	75.32	14.68	14.68	未进入负面清单	否	无	-4.83%
15912	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线双石干17左1#	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	8.90%
15913	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线双石干73左1#	400	82.82	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	-9.02%

15914	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石乙线大佛支5右1#柱上变压器	100	76.10	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	1.28%
15915	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石乙线红石分109#	315	47.54	133.75	133.75	未进入负面清单	否	无	1.26%
15916	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石乙线双石干27右1#台	200	56.27	67.46	67.46	未进入负面清单	否	无	2.18%
15917	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石乙线双石干	315	6.84	261.95	261.95	未进入负面清单	否	无	0.43%
15918	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线红石分3左2	315	48.60	130.41	130.41	未进入负面清单	否	无	7.72%
15919	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线红石	315	66.64	73.58	73.58	未进入负面清单	否	无	9.88%
15920	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线鞠家沟支11#	100	33.11	56.89	56.89	未进入负面清单	否	无	4.03%
15921	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线蓝海支	200	55.36	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	-7.20%
15922	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线蓝海	30	56.74	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	3.91%
15923	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变102双石乙线双石	250	31.80	145.50	145.50	未进入负面清单	否	无	7.73%

15924	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	双台变2#双土乙线双土乙线金龙分	30	74	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	-8.66%
15925	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变105双城甲线	双台变3#双城甲线双城甲线双城干	315	86.06	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	-7.46%
15926	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双台变107双黑线双黑线双台沟分	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清单	否	无	1.18%
15927	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双台变107双黑线双黑线双台沟分	315	28.80	192.78	192.78	未进入负面清单	否	无	-1.46%
15928	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双台变108双磨线小磨二支19#变	200	49.36	81.28	81.28	未进入负面清单	否	无	0.07%
15929	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变204双石乙线红石	80	34.61	44.31	44.31	未进入负面清单	否	无	7.04%
15930	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双台变204双石乙线鞠家沟二分8#	100	39.61	50.39	50.39	未进入负面清单	否	无	1.85%
15931	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双台变204双石乙线双石	100	70.48	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	7.84%
15932	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	双土乙线金龙分16左2#柱上变压器	200	34.04	111.92	111.92	未进入负面清单	否	无	4.06%

15933	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	双土乙线金龙分33#柱上变压器	250	39.84	125.40	125.40	未进入负面清单	否	无	3.88%
15934	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支11左1#柱上变压器	125	82.43	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	-8.58%
15935	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支3#柱上变压器	500	86.60	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-6.14%
15936	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支5左2#柱上变压器	315	81.24	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	3.89%
15937	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨二支12#柱上变压器	200	48.42	83.16	83.16	未进入负面清单	否	无	5.86%
15938	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨五支7#柱上变压器	100	33.26	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	-8.35%
15939	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变207能源线	新居二分7左1#	315	55.25	109.46	109.46	未进入负面清单	否	无	-6.42%
15940	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居1#变电亭1#变压器	630	72.73	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	-4.01%
15941	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居1#变电亭2#变压器	630	29.75	379.58	379.58	未进入负面清单	否	无	6.44%
15942	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭1#变压器	630	61.78	177.79	177.79	未进入负面清单	否	无	8.93%
15943	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭2#变压器	630	41.08	308.20	308.20	未进入负面清单	否	无	7.18%

15944	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭3#变压器	630	57.70	203.49	203.49	未进入负面清单	否	无	2.68%
15945	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居4#变电亭1#变压器	630	30.82	372.83	372.83	未进入负面清单	否	无	0.42%
15946	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居4#变电亭2#变压器	630	79.15	68.36	68.36	未进入负面清单	否	无	-2.42%
15947	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭1#变压器	630	19.17	446.23	446.23	未进入负面清单	否	无	-2.70%
15948	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭2#变压器	630	70.52	122.72	122.72	未进入负面清单	否	无	-3.61%
15949	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭3#变压器	630	37.36	331.63	331.63	未进入负面清单	否	无	-3.90%
15950	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑1#配电站1#配电变压器	630	73.78	102.19	102.19	未进入负面清单	否	无	-9.65%
15951	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑1#配电站2#配电变压器	630	19.01	447.22	447.22	未进入负面清单	否	无	-6.96%
15952	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑2#配电站1#配电变压器	800	22.05	543.60	543.60	未进入负面清单	否	无	-1.22%

15953	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑2#配电站2#配电变压器	800	80.47	76.22	76.22	未进入负面清单	否	无	-9.65%
15954	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑3#配电站1#配电变压器	800	30.41	476.74	476.74	未进入负面清单	否	无	-6.78%
15955	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑3#配电站2#配电变压器	800	22.61	539.12	539.12	未进入负面清单	否	无	-6.76%
15956	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑4#配电站1#配电变压器	630	77.15	80.93	80.93	未进入负面清单	否	无	7.51%
15957	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑4#配电站2#配电变压器	630	32.10	364.76	364.76	未进入负面清单	否	无	-6.58%
15958	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑5#配电站1#配电变压器	630	37.72	329.39	329.39	未进入负面清单	否	无	2.15%
15959	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑5#配电站2#配电变压器	630	16.49	463.10	463.10	未进入负面清单	否	无	1.07%
15960	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑6#配电站1#配电变压器	630	19.42	444.67	444.67	未进入负面清单	否	无	-9.04%
15961	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑6#配电站2#配电变压器	630	24.99	409.56	409.56	未进入负面清单	否	无	-5.39%

15962	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站1#配电变压器	800	32.70	458.37	458.37	未进入负面清单	否	无	-8.19%
15963	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站2#配电变压器	800	68.10	175.23	175.23	未进入负面清单	否	无	2.78%
15964	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站3#配电变压器	800	36.29	429.70	429.70	未进入负面清单	否	无	-8.87%
15965	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山3#配电站1#配电变压器	800	57.06	263.49	263.49	未进入负面清单	否	无	8.42%
15966	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山3#配电站2#配电变压器	800	42.43	380.53	380.53	未进入负面清单	否	无	-4.27%
15967	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山5#配电站1#配电变压器	800	35.57	435.41	435.41	未进入负面清单	否	无	3.92%
15968	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山5#配电站2#配电变压器	800	60.37	237.06	237.06	未进入负面清单	否	无	-2.63%
15969	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新1#配电站1#配电变压器	800	60.10	239.20	239.20	未进入负面清单	否	无	4.76%
15970	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新1#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	7.17%

15971	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新2#配电站1#配电变压器	800	6.20	670.40	670.40	未进入负面清单	否	无	-8.48%
15972	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新2#配电站2#配电变压器	800	26.29	509.68	509.68	未进入负面清单	否	无	1.82%
15973	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新3#配电站2#配电变压器	800	15.08	599.36	599.36	未进入负面清单	否	无	7.64%
15974	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭1#变压器	630	49.90	252.63	252.63	未进入负面清单	否	无	-5.81%
15975	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭2#变压器	630	86.62	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	-6.99%
15976	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭3#变压器	630	69.96	126.25	126.25	未进入负面清单	否	无	-7.98%
15977	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居6#亭1#变压器	630	78.44	72.83	72.83	未进入负面清单	否	无	0.68%
15978	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居6#亭2#变压器	630	18.32	451.58	451.58	未进入负面清单	否	无	4.98%
15979	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居7#亭1#变压器	630	28.63	386.63	386.63	未进入负面清单	否	无	0.04%
15980	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居7#亭2#变压器	630	58.61	197.76	197.76	未进入负面清单	否	无	8.33%
15981	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸1号配电站1#变压器	400	42.09	191.64	191.64	未进入负面清单	否	无	-0.74%

15982	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸1号配电站2#变压器	800	55.82	273.44	273.44	未进入负面清单	否	无	-0.04%
15983	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸2号配电站1#变压器	400	65.03	99.88	99.88	未进入负面清单	否	无	0.34%
15984	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸2号配电站2#变压器	400	70.85	76.60	76.60	未进入负面清单	否	无	4.79%
15985	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸4#配电站1#配电变压器	630	5.36	533.23	533.23	未进入负面清单	否	无	-3.84%
15986	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸4#配电站2#配电变压器	630	38.87	322.12	322.12	未进入负面清单	否	无	-2.87%
15987	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸5#配电站1#配电变压器	630	28.67	386.38	386.38	未进入负面清单	否	无	9.02%
15988	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸5#配电站2#配电变压器	630	51.48	242.68	242.68	未进入负面清单	否	无	-4.75%
15989	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分19左1#	315	82.03	25.11	25.11	未进入负面清单	否	无	4.16%
15990	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分25#	100	68.85	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	-6.13%
15991	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分3右1#柱上变压器	100	57.40	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	-3.38%

15992	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	后牧甲线沙岗二支6#变压器	100	54.05	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无	-0.48%
15993	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	后牧乙线沙岗干	100	44.54	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	-8.21%
15994	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	后牧乙线沙岗干	315	60.95	91.51	91.51	未进入负面清单	否	无	-8.66%
15995	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	鸡场线北甸分18#	100	29.40	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	6.41%
15996	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	鸡场线北甸分26	100	45.53	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	2.10%
15997	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	鸡场线沙岗分20#	250	35.28	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	-7.07%
15998	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗二分10#柱上变压器	315	82.20	24.57	24.57	未进入负面清单	否	无	5.19%
15999	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗二分7#柱上变压器	100	76.90	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无	-4.15%
16000	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分26#柱上变压器	315	31.01	185.82	185.82	未进入负面清单	否	无	7.12%
16001	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分3#柱上变压器	315	39.21	159.99	159.99	未进入负面清单	否	无	4.05%
16002	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分4左5#柱上变压器	315	46.89	135.80	135.80	未进入负面清单	否	无	-4.61%
16003	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干32#柱上变压器	100	62.25	27.75	27.75	未进入负面清单	否	无	3.29%
16004	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干51右1#柱上变压器	30	43.49	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	-3.58%
16005	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干61#柱上变压器	200	45.23	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	6.16%

16006	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干64左3#	315	49.81	126.60	126.60	未进入负面清单	否	无	7.92%
16007	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干80左3#柱上变压器	100	77.35	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	6.82%
16008	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗三支3#	100	31.52	58.48	58.48	未进入负面清单	否	无	3.87%
16009	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	营叉线沙岗二分14#变台	200	43.74	92.52	92.52	未进入负面清单	否	无	-6.90%
16010	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	永福支17右1#	50	86.86	1.57	1.57	未进入负面清单	否	无	-8.13%
16011	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	永福支6右1#	80	87.41	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	-2.14%
16012	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	116#配电站1#变压器	500	76.40	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-9.28%
16013	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	116#配电站2#变压器	500	89.88	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	5.63%
16014	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	得乐1#配电站1#变压器	100	40.94	49.06	49.06	未进入负面清单	否	无	-8.35%
16015	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	得乐1#配电站2#变压器	100	37.01	52.99	52.99	未进入负面清单	否	无	-3.09%
16016	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站1#配电变压器	630	12.29	489.57	489.57	未进入负面清单	否	无	8.82%
16017	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站2#配电变压器	630	10.32	501.98	501.98	未进入负面清单	否	无	-5.73%
16018	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站3#配电变压器	630	28.25	389.03	389.03	未进入负面清单	否	无	3.72%

16019	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园2#配电站1#变压器	800	6.75	666.00	666.00	未进入负面清单	否	无	8.19%
16020	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园2#配电站2#变压器	800	6.96	664.32	664.32	未进入负面清单	否	无	-3.37%
16021	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园4#配电站1#配电变压器	800	14.34	605.28	605.28	未进入负面清单	否	无	-0.53%
16022	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园4#配电站2#配电变压器	800	41.06	391.52	391.52	未进入负面清单	否	无	6.43%
16023	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园6#配电站1#配电变压器	800	49.82	321.44	321.44	未进入负面清单	否	无	9.75%
16024	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园6#配电站2#配电变压器	800	36.36	429.12	429.12	未进入负面清单	否	无	-6.01%
16025	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园8#配电站1#变压器	630	38.53	324.26	324.26	未进入负面清单	否	无	2.80%
16026	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园8#配电站2#变压器	630	46.05	276.89	276.89	未进入负面清单	否	无	-4.18%
16027	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭1#变压器	630	84.78	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	-0.59%
16028	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭2#变压器	630	67.52	141.62	141.62	未进入负面清单	否	无	-6.26%
16029	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭3#变压器	630	46.58	273.55	273.55	未进入负面清单	否	无	9.66%

16030	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会1#配电站1#变压器	800	45.02	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	8.87%
16031	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会1#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	0.42%
16032	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站1#变压器	630	22.59	424.68	424.68	未进入负面清单	否	无	-1.16%
16033	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站2#变压器	630	79.47	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	5.01%
16034	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站3#变压器	630	48.74	259.94	259.94	未进入负面清单	否	无	-6.08%
16035	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站1#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无	-7.22%
16036	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站2#变压器	630	75.78	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	0.68%
16037	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站3#变压器	630	71.74	115.04	115.04	未进入负面清单	否	无	3.05%
16038	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站1#变压器	630	65.61	153.66	153.66	未进入负面清单	否	无	-7.15%
16039	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站2#变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清单	否	无	3.52%
16040	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站3#变压器	630	54.59	223.08	223.08	未进入负面清单	否	无	9.60%
16041	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干36左2#箱变	630	70.63	122.03	122.03	未进入负面清单	否	无	2.88%

16042	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分2#局属箱式配电站配电变压器	200	6.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
16043	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变111棋盘线	中铁革镇堡居民箱式配电站1#配电变压器	50	50.17	19.92	19.92	未进入负面清单	否	无	2.98%
16044	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分24#柱上变压器	200	82.18	15.64	15.64	未进入负面清单	否	无	-8.54%
16045	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分45#变压	160	85.97	6.45	6.45	未进入负面清单	否	无	-1.59%
16046	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分9#台S 柱上变压器	315	42.39	149.97	149.97	未进入负面清单	否	无	5.20%
16047	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农支10右2#变压器	100	34.22	55.78	55.78	未进入负面清单	否	无	7.96%
16048	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	采石分8#变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	-1.41%
16049	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变205辛乙线	革辛干5右1#柱上变压器	315	24.74	205.57	205.57	未进入负面清单	否	无	6.96%
16050	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	革镇堡线中革干59#变压	315	78.09	37.52	37.52	未进入负面清单	否	无	3.95%
16051	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革二支2左1#变压器	200	46.42	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	-9.67%
16052	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革二支6#台S	250	45.47	111.33	111.33	未进入负面清单	否	无	-8.60%
16053	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	后革三分6#变压器	200	71.72	36.56	36.56	未进入负面清单	否	无	-6.35%
16054	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	后革三支2右1#台	30	37.22	15.83	15.83	未进入负面清单	否	无	-2.89%

16055	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	后革五分3#变压器	100	88.83	1.17	1.17	未进入负面清单	否	无	5.40%
16056	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革支13#台S柱上变压	250	74.47	38.83	38.83	未进入负面清单	否	无	-8.16%
16057	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革支6右2#变压	160	42.82	75.49	75.49	未进入负面清单	否	无	-7.52%
16058	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变110磊热甲线	磊革甲线范家沟分29右1#变台	100	80.73	9.27	9.27	未进入负面清单	否	无	5.36%
16059	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	磊革乙线后革二分4左1#变压器	200	84.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
16060	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山干50#变台	250	67.41	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无	-3.66%
16061	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干21#变压器	100	81.34	8.66	8.66	未进入负面清单	否	无	-8.97%
16062	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干26#变压器	315	22.48	212.69	212.69	未进入负面清单	否	无	9.56%
16063	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干37#变台	200	50.02	79.96	79.96	未进入负面清单	否	无	-4.12%
16064	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干43#变台	50	33.46	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	2.45%
16065	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变111棋盘线	棋盘线亿华干3#台	100	82.12	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	-2.99%
16066	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	天华线磊山干32#变压器	50	48.40	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	-2.87%
16067	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	天华线麦花分15#变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-7.74%

16068	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥二分4	100	43.46	46.54	46.54	未进入负面清单	否	无	-3.62%
16069	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥二分4#柱上变压器	100	46.16	43.84	43.84	未进入负面清单	否	无	7.24%
16070	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分14#变压	100	56.52	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	-7.98%
16071	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分14#柱上变压器	100	39.20	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	3.75%
16072	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分32#变压	160	73.05	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	3.62%
16073	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧二分13#台	250	49.05	102.38	102.38	未进入负面清单	否	无	8.05%
16074	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧二分4右1#变压器	315	23.35	209.95	209.95	未进入负面清单	否	无	-2.14%
16075	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干129#变压器	200	82.23	15.54	15.54	未进入负面清单	否	无	9.98%
16076	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干42左4#变	30	38.18	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	-9.57%
16077	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干42左4#台2#柱上变压器	100	87.31	2.69	2.69	未进入负面清单	否	无	-9.47%
16078	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线玻农分15#	50	84.97	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	5.63%
16079	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线羊圈村分14#台	100	88.87	1.13	1.13	未进入负面清单	否	无	5.14%
16080	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线羊圈村分3右1#台	200	42.41	95.18	95.18	未进入负面清单	否	无	-4.23%
16081	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干26#变台	315	22.58	212.37	212.37	未进入负面清单	否	无	-1.75%

16082	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干32左1柱上变压器	100	33.15	56.85	56.85	未进入负面清单	否	无	-8.19%
16083	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	夏家河干43左1#柱上变压器	100	77.98	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	-6.98%
16084	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干49右1柱上变压器	250	81.77	20.58	20.58	未进入负面清单	否	无	8.13%
16085	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干65#柱上变压器	200	26.01	127.98	127.98	未进入负面清单	否	无	7.07%
16086	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干88左1#柱上-变压	100	21.41	68.59	68.59	未进入负面清单	否	无	0.06%
16087	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河线夏家河干19右8#变压器	200	56.79	66.42	66.42	未进入负面清单	否	无	-1.38%
16088	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河线夏家河干8#变压器	100	72.38	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	-8.49%
16089	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分14#变压	100	38.42	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	-9.80%
16090	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分23右2#变压器	160	43.33	74.67	74.67	未进入负面清单	否	无	5.72%
16091	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分31#变压	100	32.87	57.13	57.13	未进入负面清单	否	无	-9.77%
16092	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	羊圈村三分9#变压器	160	41.04	78.34	78.34	未进入负面清单	否	无	9.93%
16093	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	羊圈村四分10#柱上变压器	630	63.80	165.06	165.06	未进入负面清单	否	无	-1.82%
16094	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分15#变压	200	44.18	91.64	91.64	未进入负面清单	否	无	9.35%

16095	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分2#柱上变压器	80	62.19	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	-4.30%
16096	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干12#变压	315	41.16	153.85	153.85	未进入负面清单	否	无	4.94%
16097	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干21#变压	200	82.72	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	-9.21%
16098	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干30#柱上变压器	200	50.46	79.09	79.09	未进入负面清单	否	无	8.85%
16099	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干36左1#变压器	630	35.35	344.30	344.30	未进入负面清单	否	无	-8.60%
16100	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干36左1#柱上变压器	250	39.86	125.35	125.35	未进入负面清单	否	无	-1.71%
16101	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干42#变压	250	74.51	38.73	38.73	未进入负面清单	否	无	-2.61%
16102	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干42#柱上变压器	315	70	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-4.65%
16103	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干45#变压	200	38.99	102.02	102.02	未进入负面清单	否	无	3.46%
16104	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	中革干47右3#变压器	250	42.25	119.38	119.38	未进入负面清单	否	无	-6.74%
16105	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干51右3#变压器	160	55.20	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	0.18%
16106	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干68#变压	160	80.77	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	6.41%
16107	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干68#柱上变压器	315	79.58	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	-6.63%
16108	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园1#箱式配电站变压器	630	30.18	376.87	376.87	未进入负面清单	否	无	3.89%

16109	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园2#箱式配电站变压器	630	19.46	444.40	444.40	未进入负面清单	否	无	9.71%
16110	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园3#箱式配电站变压器	630	41.38	306.31	306.31	未进入负面清单	否	无	-9.77%
16111	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园4#箱式配电站变压器	630	85.29	29.67	29.67	未进入负面清单	否	无	-9.42%
16112	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园5#箱式配电站变压器	630	9.84	505.01	505.01	未进入负面清单	否	无	7.53%
16113	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园6#箱式配电站变压器	630	31.61	367.86	367.86	未进入负面清单	否	无	4.59%
16114	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盘村分12#变压	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	7.35%
16115	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线茶叶沟分14#台	200	63.60	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-4.72%
16116	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线棋盘村分11左4#变压器	200	36.05	107.90	107.90	未进入负面清单	否	无	-8.15%
16117	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线棋盘村分25#柱上变压器	200	58.25	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	9.58%
16118	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线渔政二支4#变压器	100	37.98	52.02	52.02	未进入负面清单	否	无	9.43%
16119	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	55#配电站1#变压	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清单	否	无	1.18%
16120	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	55#配电站2#变压	630	81.72	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	6.14%
16121	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	大山分19#变压	100	49.43	40.57	40.57	未进入负面清单	否	无	3.56%

16122	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	金鹏线中革干124间1#变压	100	80.89	9.11	9.11	未进入负面清单	否	无	-9.97%
16123	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支17#柱上变压器	200	25.10	129.80	129.80	未进入负面清单	否	无	7.42%
16124	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支1箱左1#变压器	100	82.02	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	2.26%
16125	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支3变压器	315	81.59	26.49	26.49	未进入负面清单	否	无	-6.70%
16126	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘干46#变压	100	49.21	40.79	40.79	未进入负面清单	否	无	2.83%
16127	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘变201棋新甲线棋盘干78#变	100	77.00	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	-4.03%
16128	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘干18#变压	200	48.40	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	9.09%
16129	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋新甲线中革干142#台	100	45.03	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	0.44%
16130	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居1#配电站1#变压器	630	66.83	145.97	145.97	未进入负面清单	否	无	-9.51%
16131	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居1#配电站2#变压器	630	17.92	454.10	454.10	未进入负面清单	否	无	9.78%
16132	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居3#配电站1#变压器	630	72.13	112.58	112.58	未进入负面清单	否	无	9.71%
16133	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居3#配电站2#变压器	630	6.45	526.37	526.37	未进入负面清单	否	无	3.69%
16134	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居4#配电站1#变压器	630	66.11	150.51	150.51	未进入负面清单	否	无	1.70%

16135	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居4#配电站2#变压器	630	58.63	197.63	197.63	未进入负面清单	否	无	8.47%
16136	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居6#配电站1#配电变压器	630	73.97	100.99	100.99	未进入负面清单	否	无	-2.22%
16137	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居6#配电站2#配电变压器	630	40.72	310.46	310.46	未进入负面清单	否	无	-2.75%
16138	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居8#配电站1#配电变压器	630	75.96	88.45	88.45	未进入负面清单	否	无	-9.96%
16139	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居8#配电站2#配电变压器	630	78.95	69.62	69.62	未进入负面清单	否	无	0.76%
16140	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	迎客线航空园箱变	630	24.64	411.77	411.77	未进入负面清单	否	无	-9.86%
16141	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	磊辛乙线前革分5右3#台	200	47.55	84.90	84.90	未进入负面清单	否	无	8.44%
16142	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府2#配电站1#配电变压器	800	30.25	478.00	478.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
16143	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府2#配电站2#配电变压器	800	78.09	95.28	95.28	未进入负面清单	否	无	2.85%
16144	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府4#配电站1#配电变压器	800	45.42	356.64	356.64	未进入负面清单	否	无	-0.81%

16145	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府4#配电站2#配电变压器	800	44.83	361.36	361.36	未进入负面清单	否	无	8.00%
16146	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府6#配电站1#配电变压器	800	77.94	96.48	96.48	未进入负面清单	否	无	-9.74%
16147	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府6#配电站2#配电变压器	800	73.15	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	-6.75%
16148	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站1#变压器	630	22.25	426.83	426.83	未进入负面清单	否	无	6.02%
16149	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.05%
16150	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站4#变压器	630	13.51	481.89	481.89	未进入负面清单	否	无	-5.17%
16151	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站3#变压器	630	23.75	417.38	417.38	未进入负面清单	否	无	6.74%
16152	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-2.33%
16153	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-4.37%

16154	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-2.63%
16155	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站1#变压器	630	6.09	528.63	528.63	未进入负面清单	否	无	1.49%
16156	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站4#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	5.42%
16157	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区4#配电站2#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清单	否	无	0.60%
16158	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	七贤岭2配电站#2变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-3.73%
16159	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站3#变压器	630	16.31	464.25	464.25	未进入负面清单	否	无	-8.40%
16160	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城2#配电站1#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无	3.63%
16161	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
16162	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.48%
16163	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
16164	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.84%

16165	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站3#变压器	630	22.56	424.87	424.87	未进入负面清单	否	无	-1.44%
16166	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.33%
16167	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.53%
16168	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区2#配电站1#变压器	630	44.23	288.35	288.35	未进入负面清单	否	无	-5.00%
16169	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.36%
16170	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区4#配电站1#变压器	630	16.85	460.85	460.85	未进入负面清单	否	无	-7.85%
16171	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	2.32%
16172	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站2#变压器	630	67.20	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无	-2.44%
16173	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
16174	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站4#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.15%
16175	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-9.29%

16176	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-5.55%
16177	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-1.34%
16178	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	七贤岭2#配电站1#变压器	630	24.56	412.30	412.30	未进入负面清单	否	无	4.28%
16179	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	7.83%
16180	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站1#变压器	630	45.41	280.92	280.92	未进入负面清单	否	无	-8.00%
16181	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
16182	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.22%
16183	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站1#变压器	630	21.92	428.90	428.90	未进入负面清单	否	无	-6.32%
16184	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站2#变压器	630	52.70	234.99	234.99	未进入负面清单	否	无	-3.32%
16185	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#箱式配电站1#变压器	315	11.20	248.22	248.22	未进入负面清单	否	无	0.66%
16186	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-8.40%

16187	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站2#变压器	630	13.89	479.49	479.49	未进入负面清单	否	无	-3.21%
16188	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站1#变压器	630	21.98	428.53	428.53	未进入负面清单	否	无	0.32%
16189	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.58%
16190	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站3#变压器	630	33.41	356.52	356.52	未进入负面清单	否	无	0.97%
16191	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	名仕智慧谷中心配电站3#变压器	800	9.80	641.60	641.60	未进入负面清单	否	无	1.96%
16192	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	雯君庭中心配电站3#变压器	800	9.17	646.64	646.64	未进入负面清单	否	无	1.50%
16193	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	家豪新都2#配电站103配电变压器	630	22.04	428.15	428.15	未进入负面清单	否	无	-8.01%
16194	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	家豪新都2#配电站104配电变压器	630	21.53	431.36	431.36	未进入负面清单	否	无	-4.96%
16195	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站1#变压器	800	11.43	628.56	628.56	未进入负面清单	否	无	9.26%
16196	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站2#变压器	800	18.95	568.40	568.40	未进入负面清单	否	无	5.92%

16197	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	7.87%
16198	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
16199	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站3#变压器	800	21.29	549.68	549.68	未进入负面清单	否	无	-1.54%
16200	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站2#变压器	800	37.20	422.40	422.40	未进入负面清单	否	无	5.04%
16201	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景1#配电站1#变压器	630	14.09	478.23	478.23	未进入负面清单	否	无	-6.35%
16202	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景1#配电站2#变压器	630	17.47	456.94	456.94	未进入负面清单	否	无	-6.42%
16203	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站1#变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清单	否	无	-10.00%
16204	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站3#变压器	630	55.23	219.05	219.05	未进入负面清单	否	无	5.92%
16205	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站1#变压器	800	26.39	508.88	508.88	未进入负面清单	否	无	2.32%
16206	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-0.33%
16207	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站3#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	2.17%
16208	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	5.50%

16209	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-9.39%
16210	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇中心配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-8.64%
16211	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景中心配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-1.32%
16212	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	君海阁中心配电站1#变压器	800	12.27	621.84	621.84	未进入负面清单	否	无	-3.50%
16213	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	君海阁中心配电站2#变压器	800	5.57	675.44	675.44	未进入负面清单	否	无	5.11%
16214	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-7.89%
16215	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站1#配电变压器	800	8.40	652.80	652.80	未进入负面清单	否	无	-8.85%
16216	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-9.92%
16217	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站3#配电变压器	800	7.30	661.60	661.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
16218	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸1#配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	3.14%

16219	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸1#配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	5.24%
16220	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸2#配电站1#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-3.87%
16221	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸2#配电站2#配电变压器	800	9.37	645.04	645.04	未进入负面清单	否	无	-2.92%
16222	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	滨海大都会1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	9.19%
16223	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	滨海大都会1#配电站2#变压器	630	11.68	493.42	493.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
16224	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	硅谷箱式配电站1#变压器	200	10.20	159.60	159.60	未进入负面清单	否	无	4.36%
16225	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	七贤岭6#箱式变电站1#变压器	200	23.40	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	8.15%
16226	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家2#配电站1#变压器	630	63.30	168.21	168.21	未进入负面清单	否	无	-1.18%
16227	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家1#配电站1#变压器	630	15.79	467.52	467.52	未进入负面清单	否	无	-5.14%
16228	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家1#配电站2#变压器	630	17.17	458.83	458.83	未进入负面清单	否	无	9.73%

16229	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
16230	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水湾支2#变台柱上变压器	250	1.10	222.25	222.25	未进入负面清单	否	无	-5.71%
16231	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水桥二分5#	100	6.60	83.40	83.40	未进入负面清单	否	无	2.51%
16232	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水桥二分2#变台	200	6.60	166.80	166.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
16233	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站1#变压器	630	8.58	512.95	512.95	未进入负面清单	否	无	0.93%
16234	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站2#变压器	630	7.74	518.24	518.24	未进入负面清单	否	无	3.11%
16235	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站3#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	8.48%
16236	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站1#变压器	630	40.47	312.04	312.04	未进入负面清单	否	无	-3.88%
16237	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	2.19%
16238	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站3#变压器	630	41.17	307.63	307.63	未进入负面清单	否	无	4.40%
16239	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院3#配电站1#变压器	630	18.36	451.33	451.33	未进入负面清单	否	无	-1.59%
16240	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.62%

16241	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院1#配电站1#变压器	800	61.76	225.92	225.92	未进入负面清单	否	无	4.53%
16242	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.56%
16243	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园中心配电站3#变压器	800	13.42	612.64	612.64	未进入负面清单	否	无	9.76%
16244	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园3#配电站1#变压器	630	12.19	490.20	490.20	未进入负面清单	否	无	2.66%
16245	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园3#配电站3#变压器	630	11.48	494.68	494.68	未进入负面清单	否	无	1.35%
16246	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪2#配电站2#变压器	630	17.93	454.04	454.04	未进入负面清单	否	无	-3.50%
16247	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪3#配电站1#变压器	630	11.39	495.24	495.24	未进入负面清单	否	无	-3.15%
16248	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪2#配电站1#变压器	630	33.26	357.46	357.46	未进入负面清单	否	无	4.36%
16249	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪3#配电站2#变压器	630	26.98	397.03	397.03	未进入负面清单	否	无	5.06%
16250	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社中心配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-8.43%
16251	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社#2配电站1#配电变压器	800	11.05	631.60	631.60	未进入负面清单	否	无	-1.87%

16252	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社#2配电站2#配电变压器	800	4.62	683.04	683.04	未进入负面清单	否	无	7.59%
16253	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语6#配电站1#变压器	800	14.45	604.40	604.40	未进入负面清单	否	无	-8.77%
16254	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语6#配电站2#变压器	800	20.83	553.40	553.40	未进入负面清单	否	无	-3.70%
16255	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语7#配电站1#变压器	800	14.24	606.10	606.10	未进入负面清单	否	无	7.74%
16256	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语7#配电站2#变压器	800	14.03	607.80	607.80	未进入负面清单	否	无	0.70%
16257	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语7#配电站3#变压器	800	14.03	607.80	607.80	未进入负面清单	否	无	-5.64%
16258	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	坦城2#配电站103配电变压	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-0.79%
16259	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	坦城2#配电站104配电变压	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
16260	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	坦城2#配电站105配电变压	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-6.23%
16261	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园3#配电站2#变压器	630	25.09	408.93	408.93	未进入负面清单	否	无	9.39%
16262	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	凌奥街中心配电站1#配电变压器	630	32.25	363.85	363.85	未进入负面清单	否	无	7.10%

16263	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语3#配电站2#配电变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清单	否	无	-7.81%
16264	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	学仕名府中心配电站3#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-0.34%
16265	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语3#配电站1#配电变压器	800	36.89	424.88	424.88	未进入负面清单	否	无	-1.28%
16266	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社#2配电站3#配电变压器	800	3.97	688.24	688.24	未进入负面清单	否	无	-7.79%
16267	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅中心配电站2#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-7.93%
16268	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	4.21%
16269	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站2#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.12%
16270	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站3#配电变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	0.44%
16271	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站3#变压器	630	25.39	407.04	407.04	未进入负面清单	否	无	5.32%

16272	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站1#变压器	630	23.10	421.47	421.47	未进入负面清单	否	无	-7.89%
16273	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	第八区2#配电站2#变压器	800	17.17	582.64	582.64	未进入负面清单	否	无	1.79%
16274	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.71%
16275	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站1#变压器	630	22.40	425.88	425.88	未进入负面清单	否	无	2.01%
16276	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站2#变压器	630	29.26	382.66	382.66	未进入负面清单	否	无	-2.96%
16277	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	第八区2#配电站1#变压器	800	14.20	606.40	606.40	未进入负面清单	否	无	-0.36%
16278	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站3#变压器	630	35.28	344.74	344.74	未进入负面清单	否	无	-6.77%
16279	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-6.17%
16280	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站2#配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-6.70%

16281	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站3#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-3.04%
16282	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	船舶设计中心配电站2#变压器	800	12.67	618.64	618.64	未进入负面清单	否	无	9.09%
16283	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站1#变压器	800	11.93	624.56	624.56	未进入负面清单	否	无	-8.03%
16284	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	柏悦国际中心配电站3#变压器	800	10.71	634.32	634.32	未进入负面清单	否	无	1.63%
16285	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	柏悦国际中心配电站2#变压器	800	18.82	569.44	569.44	未进入负面清单	否	无	0.74%
16286	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	东盛启城中心配电站2#变压器	800	6.90	664.80	664.80	未进入负面清单	否	无	-3.44%
16287	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站3#变压器	800	13.12	615.04	615.04	未进入负面清单	否	无	-6.43%
16288	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道中心配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	6.12%
16289	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸#5配电站2#变压器	800	17.34	581.28	581.28	未进入负面清单	否	无	-2.93%
16290	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸#5配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	4.13%

16291	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道3#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-4.15%
16292	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道3#配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	1.35%
16293	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站3#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	2.47%
16294	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站1#变压器	630	26.40	400.68	400.68	未进入负面清单	否	无	2.07%
16295	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-3.29%
16296	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站3#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
16297	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	2.84%
16298	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸3#配电站1#变压器	800	15.47	596.24	596.24	未进入负面清单	否	无	-3.19%
16299	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	芝麻街中心配电站2#变压器	800	15.31	597.52	597.52	未进入负面清单	否	无	9.36%
16300	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸3#配电站2#变压器	800	20.43	556.56	556.56	未进入负面清单	否	无	0.63%
16301	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站2#变压器	800	19.58	563.36	563.36	未进入负面清单	否	无	-0.75%

16302	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸6#配电站2#配电变压器	1000	10.00	800.00	800.00	未进入负面清单	否	无	3.19%
16303	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸6#配电站1#配电变压器	1000	8.00	820.00	820.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
16304	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-5.87%
16305	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	E人国际中心配电站3#变压	800	14.61	603.12	603.12	未进入负面清单	否	无	4.87%
16306	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	昊宇山海湾中心配电站2#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-8.44%
16307	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	新沃金融中心配电站3#配电变压器	500	1.62	441.90	441.90	未进入负面清单	否	无	-6.21%
16308	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	5.78%
16309	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-3.38%
16310	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站3#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	4.77%

16311	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科研中心配电站2#变压器	500	11.20	394.00	394.00	未进入负面清单	否	无	-9.15%
16312	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科技2#配电站1#变压器	630	0.11	566.31	566.31	未进入负面清单	否	无	-4.58%
16313	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科技2#配电站2#变压器	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清单	否	无	-3.15%
16314	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园1#配电站1#变压器	630	14.34	476.66	476.66	未进入负面清单	否	无	5.77%
16315	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园2#配电站1#变压器	630	21.41	432.12	432.12	未进入负面清单	否	无	-1.32%
16316	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园中心配电站1#变压器	800	13.41	612.72	612.72	未进入负面清单	否	无	4.07%
16317	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园1#配电站2#变压器	630	7.44	520.13	520.13	未进入负面清单	否	无	-4.68%
16318	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园中心配电站2#变压器	800	12.60	619.20	619.20	未进入负面清单	否	无	3.78%
16319	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园2#配电站2#变压器	630	8.81	511.50	511.50	未进入负面清单	否	无	9.44%
16320	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站2#变压器	630	18.68	449.32	449.32	未进入负面清单	否	无	9.74%
16321	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站3#变压器	630	16.04	465.95	465.95	未进入负面清单	否	无	-7.00%

16322	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站1#变压器	630	17.36	457.63	457.63	未进入负面清单	否	无	1.73%
16323	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	学仕名府中心配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	7.82%
16324	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社中心配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-4.88%
16325	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社中心配电站3#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-6.70%
16326	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	4.95%
16327	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站3#配电变压器	800	7.02	663.84	663.84	未进入负面清单	否	无	2.47%
16328	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-9.07%
16329	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语5#配电站1#变压器	800	22.39	540.88	540.88	未进入负面清单	否	无	-5.63%
16330	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语5#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-0.91%

16331	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语4#配电站1#变压器	800	11.58	627.35	627.35	未进入负面清单	否	无	8.08%
16332	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	学仕名府中心配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-8.99%
16333	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语1#配电站1#配电变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清单	否	无	-5.07%
16334	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语1#配电站2#配电变压器	800	38.54	411.68	411.68	未进入负面清单	否	无	4.28%
16335	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语2#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	1.11%
16336	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语2#配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	0.79%
16337	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语4#配电站2#变压器	800	31.45	468.40	468.40	未进入负面清单	否	无	5.94%
16338	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	凌奥街中心配电站2#配电变压器	630	1.21	559.35	559.35	未进入负面清单	否	无	-0.62%
16339	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-2.10%
16340	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-6.61%

16341	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站2#变压器	630	34.20	351.54	351.54	未进入负面清单	否	无	4.33%
16342	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站3#变压器	630	21.50	431.55	431.55	未进入负面清单	否	无	-2.01%
16343	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站1#变压器	630	42.06	302.02	302.02	未进入负面清单	否	无	-3.62%
16344	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-3.97%
16345	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园5#配电站1#变压器	630	47.05	270.59	270.59	未进入负面清单	否	无	-4.05%
16346	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-4.52%
16347	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷1#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-1.60%
16348	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷3#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-0.38%
16349	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷3#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-6.73%
16350	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	2.66%
16351	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	2.76%
16352	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.47%

16353	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.24%
16354	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-4.34%
16355	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分20＃箱变103配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.55%
16356	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站2#变压器	630	17.50	456.75	456.75	未进入负面清单	否	无	1.78%
16357	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分3#变台	200	22.80	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	1.21%
16358	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有干36#柱上变压器	250	34.40	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
16359	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分19#变台	200	35.40	109.20	109.20	未进入负面清单	否	无	2.25%
16360	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分26#柱上变压器	200	26.40	127.20	127.20	未进入负面清单	否	无	-9.30%
16361	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园4#配电站2#变压器	630	26.57	399.61	399.61	未进入负面清单	否	无	-4.27%
16362	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站2#变压器	630	13.20	483.84	483.84	未进入负面清单	否	无	-4.29%
16363	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站1#变压器	630	13.30	483.21	483.21	未进入负面清单	否	无	-4.22%
16364	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站3#变压器	630	19.75	442.58	442.58	未进入负面清单	否	无	3.66%

16365	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站1#变压器	800	13.33	613.36	613.36	未进入负面清单	否	无	6.57%
16366	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站3#变压器	800	17.40	580.80	580.80	未进入负面清单	否	无	-6.09%
16367	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站2#变压器	800	7.83	657.36	657.36	未进入负面清单	否	无	4.14%
16368	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园2#配电站1#变压器	630	15.93	466.64	466.64	未进入负面清单	否	无	-9.08%
16369	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园中心配电站2#变压器	630	28.29	388.77	388.77	未进入负面清单	否	无	1.25%
16370	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园2#配电站2#变压器	630	9.22	508.91	508.91	未进入负面清单	否	无	6.87%
16371	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园4#配电站1#变压器	630	14.74	474.14	474.14	未进入负面清单	否	无	6.94%
16372	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	安邦2#配电站1#配电变压器	630	3.33	546.02	546.02	未进入负面清单	否	无	-1.55%
16373	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	安邦2#配电站2#配电变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-5.94%
16374	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城1#配电站2#变压器	630	17.73	455.30	455.30	未进入负面清单	否	无	6.60%
16375	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城2#配电站1#变压器	800	18.13	574.96	574.96	未进入负面清单	否	无	8.31%
16376	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城1#配电站1#变压器	630	16.25	464.63	464.63	未进入负面清单	否	无	-5.93%

16377	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	泊林映山配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.15%
16378	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	我爱我家配电站2#变压器	800	15.19	598.48	598.48	未进入负面清单	否	无	3.73%
16379	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城2#配电站1#配电站	630	16.68	461.92	461.92	未进入负面清单	否	无	3.02%
16380	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城2#配电站2#变压器	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-9.31%
16381	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城3#配电站1#变压器	800	17.66	578.72	578.72	未进入负面清单	否	无	-6.54%
16382	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城4#配电站1#变压器	800	18.31	573.52	573.52	未进入负面清单	否	无	-7.71%
16383	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城4#配电站2#变压器	800	12.65	618.80	618.80	未进入负面清单	否	无	6.81%
16384	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	我爱我家配电站1#变压器	800	13.28	613.76	613.76	未进入负面清单	否	无	-3.17%
16385	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城1#配电站103配电变压器	630	9.09	509.73	509.73	未进入负面清单	否	无	-1.31%
16386	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城1#配电站104配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
16387	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城3#配电站2#变压器	800	10.78	633.76	633.76	未进入负面清单	否	无	4.22%

16388	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
16389	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	美利山配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-3.63%
16390	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	美利山配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
16391	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	泊林映山配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
16392	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站1#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清单	否	无	-5.88%
16393	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站2#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	9.22%
16394	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站3#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清单	否	无	-8.99%
16395	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居1#配电站1#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清单	否	无	-2.42%
16396	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居1#配电站2#配电变压器	800	2.40	700.80	700.80	未进入负面清单	否	无	-7.28%
16397	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站1#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清单	否	无	8.10%
16398	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站2#配电变压器	800	2.40	700.80	700.80	未进入负面清单	否	无	8.78%

16399	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站3#配电变压器	800	2.40	700.80	700.80	未进入负面清单	否	无	-6.80%
16400	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站2#变压器	800	18.89	568.88	568.88	未进入负面清单	否	无	9.76%
16401	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街1#配电站1#变压器	800	8.70	650.40	650.40	未进入负面清单	否	无	-2.95%
16402	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站1#变压器	800	8.60	651.20	651.20	未进入负面清单	否	无	-9.99%
16403	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰3#配电站2#变压器	800	12.26	621.92	621.92	未进入负面清单	否	无	3.03%
16404	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城1#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	6.86%
16405	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城中心配电站1#变压器	800	9.71	642.32	642.32	未进入负面清单	否	无	-1.53%
16406	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸2#配电站2#变压器	800	16.38	588.96	588.96	未进入负面清单	否	无	-3.75%
16407	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	柏悦国际中心配电站1#变压器	800	10.73	634.16	634.16	未进入负面清单	否	无	-6.62%
16408	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站1#变压器	800	19.23	566.16	566.16	未进入负面清单	否	无	8.38%

16409	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站2#变压器	800	17.15	582.80	582.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16410	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰3#配电站1#变压器	800	12.16	622.72	622.72	未进入负面清单	否	无	0.93%
16411	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道1#配电站2#变压器	800	8.57	651.44	651.44	未进入负面清单	否	无	-9.02%
16412	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	8.41%
16413	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道2#配电站1#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	5.17%
16414	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	8.12%
16415	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街1#配电站2#变压器	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清单	否	无	-6.95%
16416	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海华庭1#配电站2#变压器	800	8.64	650.88	650.88	未进入负面清单	否	无	-8.24%
16417	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海华庭1#配电站1#变压器	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清单	否	无	0.02%
16418	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站3#变压器	800	20.21	558.32	558.32	未进入负面清单	否	无	-5.24%
16419	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街中心配电站1#变压器	800	9.46	644.32	644.32	未进入负面清单	否	无	-6.89%

16420	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸4#配电站103变压器	800	14.90	600.80	600.80	未进入负面清单	否	无	2.22%
16421	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道中心配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	8.31%
16422	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站3#变压器	800	18.24	574.08	574.08	未进入负面清单	否	无	5.68%
16423	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸2#配电站1#变压器	630	14.76	474.01	474.01	未进入负面清单	否	无	4.18%
16424	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-6.72%
16425	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸4#配电站104变压器	800	23.32	533.44	533.44	未进入负面清单	否	无	-9.74%
16426	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	逸林派配电站1#变压器	630	19.29	445.47	445.47	未进入负面清单	否	无	7.15%
16427	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	绿色家园中心配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
16428	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站1#变压器	630	11.90	492.03	492.03	未进入负面清单	否	无	-4.37%
16429	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	5.71%
16430	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-1.95%

16431	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利7#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
16432	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利2#配电站1#变压器	630	16.82	461.03	461.03	未进入负面清单	否	无	-7.91%
16433	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利6#配电站1#变压器	630	27.61	393.06	393.06	未进入负面清单	否	无	-1.32%
16434	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利7#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-5.62%
16435	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利2#配电站2#变压器	630	10.56	500.47	500.47	未进入负面清单	否	无	-5.41%
16436	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利10#配电站1#配电变压	800	14.88	600.96	600.96	未进入负面清单	否	无	-2.45%
16437	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利10#配电站2#配电变压	800	10.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	无	1.37%
16438	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站3#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-4.38%
16439	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	逸林派配电站2#变压器	630	18.10	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无	-6.03%
16440	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山2#配电站1#变压器	630	16.10	465.57	465.57	未进入负面清单	否	无	6.27%
16441	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山1#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-7.90%
16442	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西亭B变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.76%
16443	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	魏塘沟亭A变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.50%

16444	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西亭C变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.22%
16445	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	魏塘沟亭B变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-0.02%
16446	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-7.07%
16447	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	3.58%
16448	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭3#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-8.90%
16449	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园2#配电站1#变压器	630	18.73	449.00	449.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
16450	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园2#配电站2#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清单	否	无	3.61%
16451	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭1#变压器	630	60.59	185.28	185.28	未进入负面清单	否	无	6.74%
16452	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭2#变压器	630	37.57	330.31	330.31	未进入负面清单	否	无	-0.55%
16453	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	7.56%
16454	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园2#配电站1#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清单	否	无	-4.93%
16455	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园2#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	0.77%
16456	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	水苑居配电站2#变压器	630	13.61	481.26	481.26	未进入负面清单	否	无	7.82%

16457	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	水苑居配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	2.87%
16458	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗小学配电站1#变压器	630	12.23	489.95	489.95	未进入负面清单	否	无	-9.70%
16459	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西配电站A变压器配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.26%
16460	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	张家干30间1#柱上变压器	315	15.60	234.36	234.36	未进入负面清单	否	无	-3.42%
16461	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	头道沟三分1#变压器	100	69.60	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	7.90%
16462	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街1#亭A变压	630	44.24	288.29	288.29	未进入负面清单	否	无	-9.83%
16463	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街1#亭B变压	630	37.98	327.73	327.73	未进入负面清单	否	无	-0.34%
16464	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥3#亭2#变压器	630	10.54	500.60	500.60	未进入负面清单	否	无	7.07%
16465	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居1#亭1#变压器	630	15.85	467.15	467.15	未进入负面清单	否	无	9.89%
16466	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居1#亭2#变压器	630	18.23	452.15	452.15	未进入负面清单	否	无	8.59%
16467	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居2#亭1#变压器	630	15.92	466.70	466.70	未进入负面清单	否	无	-2.05%
16468	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居2#亭2#变压器	630	19.31	445.35	445.35	未进入负面清单	否	无	-1.30%
16469	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭1#变压器	630	33.66	354.94	354.94	未进入负面清单	否	无	1.87%

16470	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭2#变压器	630	2.89	548.79	548.79	未进入负面清单	否	无	0.47%
16471	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园3#亭1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-5.79%
16472	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园3#亭2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.92%
16473	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站1#变压器	630	17.40	457.38	457.38	未进入负面清单	否	无	-7.10%
16474	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-6.78%
16475	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	湾家花园亭1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.58%
16476	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	湾家花园亭2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.41%
16477	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-6.16%
16478	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭2#变压器	800	6.33	669.36	669.36	未进入负面清单	否	无	3.90%
16479	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.01%
16480	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥3#亭1#变压器	630	38.15	326.66	326.66	未进入负面清单	否	无	-3.10%
16481	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品2#亭1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.31%

16482	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	红旗派出所亭A变压器	630	27.14	396.02	396.02	未进入负面清单	否	无	7.05%
16483	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
16484	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街2#配电站2#变压器	500	68.80	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-3.44%
16485	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	1.12%
16486	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭3#变压器	630	10.69	499.65	499.65	未进入负面清单	否	无	-0.01%
16487	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	红旗派出所亭B变压器	630	15.90	466.83	466.83	未进入负面清单	否	无	8.39%
16488	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品2#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
16489	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站3#变压器	630	9.72	505.76	505.76	未进入负面清单	否	无	-0.06%
16490	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家2#配电站1#变压器	800	17.20	582.40	582.40	未进入负面清单	否	无	9.12%
16491	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园亭1#变压器	630	8.35	514.40	514.40	未进入负面清单	否	无	1.97%
16492	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园亭2#变压器	630	17.10	459.27	459.27	未进入负面清单	否	无	0.34%
16493	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园1#配电站1#变压器	630	16.37	463.87	463.87	未进入负面清单	否	无	-7.86%

16494	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园1#配电站2#变压器	630	18.71	449.13	449.13	未进入负面清单	否	无	-5.82%
16495	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#配电站1#变压器	630	34.97	346.69	346.69	未进入负面清单	否	无	-5.29%
16496	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#亭2#变压器	630	11.23	496.25	496.25	未进入负面清单	否	无	6.21%
16497	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园3#配电站1#变压器	630	18.83	448.37	448.37	未进入负面清单	否	无	-9.80%
16498	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-4.72%
16499	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#亭2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-4.31%
16500	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	-1.08%
16501	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站2#变压器	630	13.35	482.90	482.90	未进入负面清单	否	无	0.72%
16502	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园6#配电站1#变压器	630	16.62	462.29	462.29	未进入负面清单	否	无	1.31%
16503	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园6#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.58%
16504	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	5.44%
16505	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园3#配电站1#变压器	630	19.45	444.47	444.47	未进入负面清单	否	无	7.40%

16506	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园1#配电站1#变压器	630	23.38	419.71	419.71	未进入负面清单	否	无	-7.68%
16507	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站1#配电站	630	14.83	473.57	473.57	未进入负面清单	否	无	-2.71%
16508	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站2#变压器	630	14.97	472.69	472.69	未进入负面清单	否	无	-0.89%
16509	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站2#变压器	630	13.46	482.20	482.20	未进入负面清单	否	无	7.77%
16510	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站1#变压器	630	12.88	485.86	485.86	未进入负面清单	否	无	4.06%
16511	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站3#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-1.52%
16512	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站2#变压器	630	17.90	454.23	454.23	未进入负面清单	否	无	-2.43%
16513	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站3#变压器	630	12.73	486.80	486.80	未进入负面清单	否	无	-8.24%
16514	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠翠线红凌桥箱变	630	13.80	480.06	480.06	未进入负面清单	否	无	8.89%
16515	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭7#箱式配电站1#变压器	630	8.02	516.47	516.47	未进入负面清单	否	无	3.17%
16516	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭8#箱式配电站变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-4.28%

16517	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭2#箱式配电站变压器	630	11.34	495.56	495.56	未进入负面清单	否	无	3.11%
16518	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#亭3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	4.58%
16519	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	5.27%
16520	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园中心配电站1#变压器	630	15.48	469.48	469.48	未进入负面清单	否	无	-9.86%
16521	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭9#箱式配电站变压器	630	7.16	521.89	521.89	未进入负面清单	否	无	-5.34%
16522	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭1#箱式配电站变压器	630	10.61	500.16	500.16	未进入负面清单	否	无	-7.16%
16523	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-1.14%
16524	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园3#配电站2#变压器	630	14.89	473.19	473.19	未进入负面清单	否	无	3.98%
16525	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#亭3#变压器	630	19.82	442.13	442.13	未进入负面清单	否	无	3.55%
16526	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	安邦1#配电站1#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.33%
16527	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	安邦1#配电站2#配电变压器	630	6.65	525.11	525.11	未进入负面清单	否	无	7.35%

16528	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园3#配电站2#变压器	630	15.12	471.74	471.74	未进入负面清单	否	无	-0.20%
16529	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.45%
16530	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳2#配电站2#变压器	630	11.70	493.29	493.29	未进入负面清单	否	无	-4.25%
16531	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳1#配电站1#	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
16532	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄2#亭2#变压器	630	18.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无	-2.78%
16533	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄1#亭1#变压器	630	22.21	427.08	427.08	未进入负面清单	否	无	-3.10%
16534	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄1#亭2#变压器	630	18.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无	3.33%
16535	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山2#配电站1#变压器	630	16.95	460.22	460.22	未进入负面清单	否	无	-5.56%
16536	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线泊林和山1#配电站1#变压器	630	20.04	440.75	440.75	未进入负面清单	否	无	7.63%
16537	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
16538	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线泊林阳光2#亭1#变压器	630	27.48	393.88	393.88	未进入负面清单	否	无	-0.98%

16539	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林阳光2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	7.17%
16540	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄5#亭1#变压器	630	17.60	456.12	456.12	未进入负面清单	否	无	-8.99%
16541	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄5#亭2#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	2.47%
16542	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭1#变压器	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清单	否	无	-7.75%
16543	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-6.08%
16544	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭3#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	8.32%
16545	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄3#亭1#变压器	630	14.71	474.33	474.33	未进入负面清单	否	无	3.27%
16546	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄2#亭1#变压器	630	14.10	478.17	478.17	未进入负面清单	否	无	5.33%
16547	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳1#配电站2#	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	-3.83%
16548	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌路2#箱变	315	14.40	238.14	238.14	未进入负面清单	否	无	-2.77%
16549	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.28%
16550	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌路1#箱变	315	23.98	207.96	207.96	未进入负面清单	否	无	-1.73%

16551	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌街箱变	200	49.16	81.68	81.68	未进入负面清单	否	无	-1.70%
16552	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭3#箱式配电站变压器	630	8.36	514.33	514.33	未进入负面清单	否	无	-5.29%
16553	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭6#箱式配电站1#变压器	630	8.10	515.97	515.97	未进入负面清单	否	无	-5.18%
16554	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭5#箱式配电站1#变压器	630	15.31	470.55	470.55	未进入负面清单	否	无	1.99%
16555	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	君悦晟景配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-5.96%
16556	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	君悦晟景配电站104配电变压器	800	7.34	661.28	661.28	未进入负面清单	否	无	7.97%
16557	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	经纬配电站B变压	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	3.79%
16558	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-4.32%
16559	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
16560	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭4#箱式配电站变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.13%
16561	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	经纬配电站A变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.66%

16562	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄3#亭2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.01%
16563	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金柳路2#箱式配电站配电变压器	200	0.64	178.72	178.72	未进入负面清单	否	无	-1.34%
16564	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.64%
16565	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭1#箱式开关站102右1#变台	200	3.00	174.00	174.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
16566	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站2#变压器	630	31.67	367.48	367.48	未进入负面清单	否	无	-8.32%
16567	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源1#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-1.46%
16568	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西郊闲庭配电站1#变压器	630	11.26	496.06	496.06	未进入负面清单	否	无	1.41%
16569	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西郊闲庭配电站2#变压器	630	20.24	439.49	439.49	未进入负面清单	否	无	-2.48%
16570	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
16571	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源1#配电站1#变压器	630	15.21	471.18	471.18	未进入负面清单	否	无	3.82%

16572	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站3#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.58%
16573	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站2#变压器	630	10.19	502.80	502.80	未进入负面清单	否	无	5.19%
16574	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源2#配电站2#变压器	630	13.02	484.97	484.97	未进入负面清单	否	无	1.57%
16575	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站3#变压器	630	17.09	459.33	459.33	未进入负面清单	否	无	-5.63%
16576	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站1#变压器	630	14.53	475.46	475.46	未进入负面清单	否	无	9.44%
16577	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源2#配电站1#变压器	630	10.35	501.80	501.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
16578	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	都源1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	4.79%
16579	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	都源1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-1.54%
16580	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西府御堂中心配电站1#配电变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清单	否	无	-7.13%
16581	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西府御堂中心配电站2#配电变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清单	否	无	2.47%
16582	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站3#变压器	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清单	否	无	-5.36%

16583	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖4#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
16584	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体2#配电站1#变压器	630	14.39	476.34	476.34	未进入负面清单	否	无	8.55%
16585	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站1#变压器	630	13.97	478.99	478.99	未进入负面清单	否	无	-7.01%
16586	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷8#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.56%
16587	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷8#配电站2#变压器	630	31.42	369.05	369.05	未进入负面清单	否	无	-5.44%
16588	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站2#变压器	630	17.31	457.95	457.95	未进入负面清单	否	无	8.39%
16589	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷5#配电站103变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.94%
16590	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站1#变压器	630	25.81	404.40	404.40	未进入负面清单	否	无	0.86%
16591	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷3#配电站2#变压器	630	7.85	517.55	517.55	未进入负面清单	否	无	5.06%
16592	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站3#变压器	630	13.30	483.21	483.21	未进入负面清单	否	无	-4.78%
16593	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站2#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清单	否	无	8.77%
16594	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-1.94%

16595	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站2#变压器	800	2.83	697.36	697.36	未进入负面清单	否	无	7.25%
16596	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖4#亭1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	0.15%
16597	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站3#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	5.66%
16598	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.97%
16599	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-6.98%
16600	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷7#配电站2#变压器	630	12.01	491.34	491.34	未进入负面清单	否	无	5.88%
16601	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷7#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.92%
16602	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
16603	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷6#配电站104变压	630	26.40	400.68	400.68	未进入负面清单	否	无	-4.81%
16604	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站104变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.44%

16605	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷6#配电站103变压	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-1.42%
16606	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站105变压	630	27.25	395.30	395.30	未进入负面清单	否	无	-4.37%
16607	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站103变压	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清单	否	无	9.78%
16608	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖2#亭1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	1.25%
16609	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体6#配电站103变压器	630	21.02	434.57	434.57	未进入负面清单	否	无	8.51%
16610	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖2#亭2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.68%
16611	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体6#配电站104变压器	630	25.41	406.92	406.92	未进入负面清单	否	无	6.68%
16612	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站3#变压器	630	8.96	510.55	510.55	未进入负面清单	否	无	3.34%
16613	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#1配电站#1配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	8.62%
16614	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#3配电站#1配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
16615	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#2配电站#1配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-8.44%

16616	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#1配电站#2配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	9.58%
16617	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#2配电站#2配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	4.87%
16618	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#3配电站#2配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-2.49%
16619	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站1#配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-3.20%
16620	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
16621	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站3#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	1.10%
16622	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体2#配电站2#变压器	630	15.29	470.67	470.67	未进入负面清单	否	无	-4.79%
16623	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷5#配电站104变压	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	3.49%
16624	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷3#配电站1#变压器	630	15.01	472.44	472.44	未进入负面清单	否	无	7.67%
16625	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站2#变压器	630	9.09	509.73	509.73	未进入负面清单	否	无	-3.07%
16626	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站3#变压器	630	13.41	482.52	482.52	未进入负面清单	否	无	-5.17%

16627	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	金柳路1#箱式配电站配电变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	4.95%
16628	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	成园线柳树村支	50	18.75	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无	-9.91%
16629	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	柳树村支44#柱上变压器	315	35.80	170.73	170.73	未进入负面清单	否	无	-8.55%
16630	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	成园线柳树村支	100	17.10	72.90	72.90	未进入负面清单	否	无	-6.51%
16631	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	保利和府#3配电站1#配电变压器	800	55.03	279.73	279.73	未进入负面清单	否	无	7.96%
16632	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	保利和府#3配电站2#配电变压器	800	62.38	220.93	220.93	未进入负面清单	否	无	0.32%
16633	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	保利和府#3配电站3#配电变压器	800	74.70	122.37	122.37	未进入负面清单	否	无	7.98%
16634	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号1#配电站1#变压器	630	39.60	317.52	317.52	未进入负面清单	否	无	-8.13%
16635	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号1#配电站2#变压器	630	80.69	58.65	58.65	未进入负面清单	否	无	9.78%
16636	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号2#配电站1#变压器	630	52.70	234.99	234.99	未进入负面清单	否	无	7.67%
16637	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号2#配电站2#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	8.15%

16638	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号3#配电站1#变压器	630	8.40	514.08	514.08	未进入负面清单	否	无	4.78%
16639	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号3#配电站2#变压器	630	32.39	362.94	362.94	未进入负面清单	否	无	-1.45%
16640	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号4#配电站1#变压器	630	16.57	462.61	462.61	未进入负面清单	否	无	-0.19%
16641	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号4#配电站2#变压器	630	20.69	436.65	436.65	未进入负面清单	否	无	2.26%
16642	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站1#变压器	630	69.36	130.03	130.03	未进入负面清单	否	无	-6.81%
16643	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站2#变压器	630	32.15	364.46	364.46	未进入负面清单	否	无	5.69%
16644	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站3#变压器	630	51.20	244.44	244.44	未进入负面清单	否	无	6.35%
16645	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光1#配电站1#配电变压器	800	30.61	475.12	475.12	未进入负面清单	否	无	1.25%
16646	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光1#配电站2#配电变压器	800	41.33	389.36	389.36	未进入负面清单	否	无	0.47%
16647	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光2#配电站1#配电变压器	800	31.58	467.36	467.36	未进入负面清单	否	无	0.79%
16648	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光2#配电站2#配电变压器	800	15.57	595.44	595.44	未进入负面清单	否	无	-0.86%

16649	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光3#配电站1#配电变压器	800	11.46	628.32	628.32	未进入负面清单	否	无	-1.91%
16650	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光3#配电站2#配电变压器	800	37.68	418.56	418.56	未进入负面清单	否	无	4.82%
16651	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光4#配电站1#配电变压器	800	48.51	331.92	331.92	未进入负面清单	否	无	-0.68%
16652	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光4#配电站2#配电变压器	800	42.73	378.16	378.16	未进入负面清单	否	无	-1.35%
16653	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光5#配电站1#配电变压器	800	32.57	459.44	459.44	未进入负面清单	否	无	-0.33%
16654	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光5#配电站2#配电变压器	800	19.15	566.80	566.80	未进入负面清单	否	无	-1.02%
16655	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光6#配电站1#配电变压器	800	17.90	576.80	576.80	未进入负面清单	否	无	-4.12%
16656	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光6#配电站2#配电变压器	800	38.18	414.56	414.56	未进入负面清单	否	无	6.77%
16657	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光7#配电站1#配电变压器	800	32.47	460.24	460.24	未进入负面清单	否	无	-5.29%

16658	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光7#配电站2#配电变压器	800	37.17	422.64	422.64	未进入负面清单	否	无	-3.62%
16659	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光8#配电站1#配电变压器	800	35.59	435.28	435.28	未进入负面清单	否	无	-2.19%
16660	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光8#配电站2#配电变压器	800	31.19	470.48	470.48	未进入负面清单	否	无	7.46%
16661	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城1#配电站1#配电变压器	630	17.72	455.36	455.36	未进入负面清单	否	无	-0.95%
16662	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城1#配电站2#配电变压器	630	7.56	519.37	519.37	未进入负面清单	否	无	4.06%
16663	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城11#配电站1#变压器	630	24.29	413.97	413.97	未进入负面清单	否	无	2.35%
16664	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城11#配电站2#变压器	630	78.47	72.64	72.64	未进入负面清单	否	无	-0.53%
16665	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城12#配电站1#变压器	630	16.47	463.24	463.24	未进入负面清单	否	无	-1.67%
16666	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城12#配电站2#变压器	630	33.62	355.19	355.19	未进入负面清单	否	无	7.56%

16667	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城14#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	9.18%
16668	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城14#配电站2#变压器	800	23.88	528.96	528.96	未进入负面清单	否	无	3.41%
16669	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城16#配电站1#变压器	800	40.16	398.72	398.72	未进入负面清单	否	无	7.10%
16670	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城16#配电站2#变压器	800	40.78	393.76	393.76	未进入负面清单	否	无	-0.82%
16671	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城3#配电站1#配电变压器	630	19.03	447.11	447.11	未进入负面清单	否	无	1.20%
16672	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城3#配电站2#配电变压器	630	36.37	337.87	337.87	未进入负面清单	否	无	-3.94%
16673	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城5#配电站1#配电变压器	630	28.41	388.02	388.02	未进入负面清单	否	无	8.57%
16674	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城5#配电站2#配电变压器	630	58.56	198.07	198.07	未进入负面清单	否	无	4.47%
16675	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城7#配电站1#变压器	630	47.37	268.57	268.57	未进入负面清单	否	无	-9.84%

16676	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城7#配电站2#变压器	630	38.88	322.06	322.06	未进入负面清单	否	无	-7.21%
16677	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城8#配电站1#变压器	630	51.70	241.29	241.29	未进入负面清单	否	无	-8.06%
16678	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城8#配电站2#变压器	630	20.82	435.83	435.83	未进入负面清单	否	无	-9.80%
16679	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城9#配电站1#变压器	630	70.12	125.24	125.24	未进入负面清单	否	无	-9.26%
16680	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城9#配电站2#变压器	630	25.97	403.39	403.39	未进入负面清单	否	无	4.50%
16681	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城B区1#配电站1#配电变压器	630	80.02	62.85	62.85	未进入负面清单	否	无	-4.37%
16682	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城B区1#配电站2#配电变压器	630	49.85	252.92	252.92	未进入负面清单	否	无	2.76%
16683	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城B区1#配电站3#配电变压器	630	70.31	124.06	124.06	未进入负面清单	否	无	-1.62%

16684	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#亭1#变压器	630	21.43	431.99	431.99	未进入负面清单	否	无	-9.80%
16685	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#亭2#变压器	630	74.56	97.27	97.27	未进入负面清单	否	无	4.21%
16686	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#亭3#变压器	630	68.70	134.19	134.19	未进入负面清单	否	无	-3.32%
16687	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼1#配电站1#变压器	630	50.65	247.91	247.91	未进入负面清单	否	无	-5.51%
16688	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼1#配电站2#变压器	630	27.92	391.10	391.10	未进入负面清单	否	无	5.24%
16689	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼2#配电站1#变压器	630	77.62	77.99	77.99	未进入负面清单	否	无	3.80%
16690	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼2#配电站2#变压器	630	33.77	354.25	354.25	未进入负面清单	否	无	-2.24%
16691	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站1#变压器	800	33.45	452.40	452.40	未进入负面清单	否	无	4.38%
16692	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站2#变压器	800	36.15	430.80	430.80	未进入负面清单	否	无	1.20%
16693	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站3#变压器	800	17.58	579.36	579.36	未进入负面清单	否	无	-3.56%
16694	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园3#配电站1#变压器	800	27.74	498.08	498.08	未进入负面清单	否	无	7.59%

16695	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园3#配电站2#变压器	800	25.87	513.04	513.04	未进入负面清单	否	无	-4.02%
16696	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园5#配电站1#配电变压器	800	28.13	494.96	494.96	未进入负面清单	否	无	-0.72%
16697	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园5#配电站2#配电变压器	800	9.71	642.32	642.32	未进入负面清单	否	无	6.85%
16698	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7#配电站2#变压器	630	64.79	158.82	158.82	未进入负面清单	否	无	3.05%
16699	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7#配电站3#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清单	否	无	-3.19%
16700	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7号配电室1#变压器	630	24.43	413.09	413.09	未进入负面清单	否	无	-7.61%
16701	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀1#配电站1#变压器	630	46.96	271.15	271.15	未进入负面清单	否	无	1.67%
16702	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀1#配电站2#变压器	630	43.17	295.03	295.03	未进入负面清单	否	无	-4.32%
16703	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀10#配电站1#变压器	630	45.87	278.02	278.02	未进入负面清单	否	无	-7.03%
16704	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀10#配电站2#变压器	630	35.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无	-2.03%
16705	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀11#配电站1#变压器	630	52.47	236.44	236.44	未进入负面清单	否	无	2.42%

16706	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀11#配电站2#变压器	630	68.32	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	-8.58%
16707	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀12#配电站1#变压器	630	53.12	232.34	232.34	未进入负面清单	否	无	-7.31%
16708	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀12#配电站2#变压器	630	65.73	152.90	152.90	未进入负面清单	否	无	-4.35%
16709	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀2#配电站1#变压器	630	76.12	87.44	87.44	未进入负面清单	否	无	2.33%
16710	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀2#配电站2#变压器	630	63.76	165.31	165.31	未进入负面清单	否	无	-7.11%
16711	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀3#配电站1#变压器	630	48.48	261.58	261.58	未进入负面清单	否	无	-2.67%
16712	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀3#配电站2#变压器	630	64.72	159.26	159.26	未进入负面清单	否	无	-6.54%
16713	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀4#配电站1#变压器	630	39.87	315.82	315.82	未进入负面清单	否	无	-4.65%
16714	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀4#配电站2#变压器	630	56.28	212.44	212.44	未进入负面清单	否	无	1.62%
16715	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀5#配电站1#变压器	630	87.22	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	-9.56%
16716	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀5#配电站2#变压器	630	74.27	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	8.43%
16717	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀6#配电站1#变压器	630	31.01	371.64	371.64	未进入负面清单	否	无	-5.35%

16718	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀6#配电站2#变压器	630	39.94	315.38	315.38	未进入负面清单	否	无	6.57%
16719	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀7#配电站1#变压器	630	84.07	37.36	37.36	未进入负面清单	否	无	4.45%
16720	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀7#配电站2#变压器	630	81.72	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	1.21%
16721	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀8#配电站1#变压器	630	89.66	2.14	2.14	未进入负面清单	否	无	6.58%
16722	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀8#配电站2#变压器	630	13.07	484.66	484.66	未进入负面清单	否	无	-1.99%
16723	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀9#配电站1#变压器	630	79.46	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	-1.95%
16724	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀9#配电站2#变压器	630	78.39	73.14	73.14	未进入负面清单	否	无	-9.72%
16725	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城线辛府园5#亭2#变压器	630	74.52	97.52	97.52	未进入负面清单	否	无	-5.67%
16726	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园430配电站1#变压	630	61.59	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	-5.49%
16727	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园430配电站2#变压	630	23.19	420.90	420.90	未进入负面清单	否	无	6.05%
16728	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园432配电站1#变压	630	10.76	499.21	499.21	未进入负面清单	否	无	0.29%
16729	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园432配电站2#变压	630	29.01	384.24	384.24	未进入负面清单	否	无	2.66%

16730	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园433配电站1#变压	630	60.18	187.87	187.87	未进入负面清单	否	无	7.03%
16731	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园433配电站2#变压	630	14.35	476.60	476.60	未进入负面清单	否	无	-7.75%
16732	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力1#配电站1#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清单	否	无	3.39%
16733	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力1#配电站2#变压器	630	48.12	263.84	263.84	未进入负面清单	否	无	0.21%
16734	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力10#配电站1#变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清单	否	无	-3.41%
16735	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力10#配电站2#变压器	630	32.97	359.29	359.29	未进入负面清单	否	无	9.99%
16736	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站1#变压器	630	34.69	348.45	348.45	未进入负面清单	否	无	0.13%
16737	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-4.24%
16738	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站3#变压器	630	71.41	117.12	117.12	未进入负面清单	否	无	-5.32%
16739	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站1#变压器	630	47.04	270.65	270.65	未进入负面清单	否	无	8.86%
16740	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站2#变压器	630	55.50	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	-1.40%
16741	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站3#变压器	630	32.58	361.75	361.75	未进入负面清单	否	无	-9.61%

16742	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力13#配电站1#变压器	630	64.92	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
16743	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力13#配电站2#变压器	630	49.90	252.63	252.63	未进入负面清单	否	无	4.99%
16744	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站1#变压器	630	33.37	356.77	356.77	未进入负面清单	否	无	-3.33%
16745	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站2#变压器	630	76.17	87.13	87.13	未进入负面清单	否	无	-7.38%
16746	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站3#变压器	630	55.52	217.22	217.22	未进入负面清单	否	无	1.39%
16747	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力3#配电站1#变压器	630	51.75	240.98	240.98	未进入负面清单	否	无	-0.14%
16748	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力3#配电站2#变压器	630	24.20	414.54	414.54	未进入负面清单	否	无	6.24%
16749	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力4#配电站1#变压器	630	14.85	473.45	473.45	未进入负面清单	否	无	5.57%
16750	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力4#配电站2#变压器	630	26.80	398.16	398.16	未进入负面清单	否	无	-5.03%
16751	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力5#配电站1#变压器	630	61.34	180.56	180.56	未进入负面清单	否	无	-0.14%
16752	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力5#配电站2#变压器	630	35.20	345.24	345.24	未进入负面清单	否	无	-4.23%
16753	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力6#配电站1#变压器	630	32.54	362.00	362.00	未进入负面清单	否	无	2.87%

16754	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力6#配电站2#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清单	否	无	-8.73%
16755	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站1#变压器	630	15.54	469.10	469.10	未进入负面清单	否	无	9.32%
16756	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站2#变压器	630	42.37	300.07	300.07	未进入负面清单	否	无	-2.63%
16757	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站3#变压器	630	55.47	217.54	217.54	未进入负面清单	否	无	5.14%
16758	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力8#配电站1#变压器	630	11.67	493.48	493.48	未进入负面清单	否	无	0.30%
16759	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力8#配电站2#变压器	630	73.21	105.78	105.78	未进入负面清单	否	无	-0.63%
16760	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站1#变压器	630	24.86	410.38	410.38	未进入负面清单	否	无	-4.51%
16761	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站2#变压器	630	29.22	382.91	382.91	未进入负面清单	否	无	-0.10%
16762	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站3#变压器	630	61.98	176.53	176.53	未进入负面清单	否	无	-8.78%
16763	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷10#配电站1#变压	630	51.57	242.11	242.11	未进入负面清单	否	无	5.23%
16764	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷10#配电站2#变压	630	61.92	176.90	176.90	未进入负面清单	否	无	9.63%
16765	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷4#配电站1#变压器	630	55.77	215.65	215.65	未进入负面清单	否	无	-7.91%

16766	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷4#配电站2#变压器	630	20.28	439.24	439.24	未进入负面清单	否	无	-3.23%
16767	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷8#配电站1#变压器	630	24.60	412.02	412.02	未进入负面清单	否	无	-3.12%
16768	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷8#配电站2#变压器	630	68.94	132.68	132.68	未进入负面清单	否	无	-7.51%
16769	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷9#配电站1#变压器	630	43.26	294.46	294.46	未进入负面清单	否	无	-1.68%
16770	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷9#配电站2#变压器	630	17.67	455.68	455.68	未进入负面清单	否	无	6.43%
16771	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	泡崖八区819配电站1#变压	630	48.43	261.89	261.89	未进入负面清单	否	无	-8.83%
16772	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	泡崖八区819配电站2#变压	630	27.60	393.12	393.12	未进入负面清单	否	无	-7.99%
16773	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新1#配电站1#变压器	630	5.63	531.53	531.53	未进入负面清单	否	无	-9.53%
16774	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新1#配电站2#变压器	630	67.19	143.70	143.70	未进入负面清单	否	无	-3.62%
16775	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新2#配电站1#变压器	630	18.41	451.02	451.02	未进入负面清单	否	无	-3.65%
16776	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新2#配电站2#变压器	630	41.87	303.22	303.22	未进入负面清单	否	无	-7.13%
16777	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新3#配电站1#变压器	630	72.58	109.75	109.75	未进入负面清单	否	无	1.92%

16778	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新3#配电站2#变压器	630	32.14	364.49	364.49	未进入负面清单	否	无	-1.05%
16779	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新4#配电站1#变压器	630	71.27	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
16780	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新4#配电站2#变压器	630	41.21	307.38	307.38	未进入负面清单	否	无	7.98%
16781	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新5#配电站1#变压器	630	67.23	143.45	143.45	未进入负面清单	否	无	-2.21%
16782	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新5#配电站2#变压器	630	80.64	58.97	58.97	未进入负面清单	否	无	-3.73%
16783	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新6#配电站1#变压器	630	45.02	283.37	283.37	未进入负面清单	否	无	9.43%
16784	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新6#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-6.57%
16785	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新7#配电站1#变压器	800	22.59	539.28	539.28	未进入负面清单	否	无	9.43%
16786	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新7#配电站2#变压器	800	79.47	84.24	84.24	未进入负面清单	否	无	6.45%
16787	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新8#配电站1#变压器	630	48.74	259.94	259.94	未进入负面清单	否	无	-6.68%
16788	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新8#配电站2#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无	-9.83%
16789	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第2#亭1#变压器	630	38.41	325.02	325.02	未进入负面清单	否	无	-1.19%

16790	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第2#亭2#变压器	630	71.14	118.82	118.82	未进入负面清单	否	无	-1.05%
16791	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第4#亭1#变压器	630	64.84	158.51	158.51	未进入负面清单	否	无	3.82%
16792	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第4#亭2#变压器	630	79.01	69.24	69.24	未进入负面清单	否	无	6.33%
16793	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	武警总队中心配电站1#变压器	630	71.01	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无	-9.22%
16794	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站3#变压器	630	61.55	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	-1.89%
16795	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园1#亭1#变压器	630	76.85	82.85	82.85	未进入负面清单	否	无	-1.08%
16796	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园2#亭1#变压器	630	59.90	189.63	189.63	未进入负面清单	否	无	-1.94%
16797	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园3#亭1#变压器	630	60.35	186.80	186.80	未进入负面清单	否	无	-6.60%
16798	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园4#亭1#变压器	630	39.68	317.02	317.02	未进入负面清单	否	无	-5.77%
16799	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园5#亭1#变压器	630	55.23	219.05	219.05	未进入负面清单	否	无	-4.02%
16800	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站1#变压器	630	33.22	357.71	357.71	未进入负面清单	否	无	6.16%
16801	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站2#变压器	630	73.13	106.28	106.28	未进入负面清单	否	无	6.44%

16802	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园2#配电站1#变压器	630	72.38	111.01	111.01	未进入负面清单	否	无	6.46%
16803	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园2#配电站2#变压器	630	35.13	345.68	345.68	未进入负面清单	否	无	-8.82%
16804	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园中心配电站1#变压器	630	8.36	514.33	514.33	未进入负面清单	否	无	6.39%
16805	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园中心配电站2#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清单	否	无	-4.39%
16806	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛如街1#亭1#变压器	630	56.69	209.85	209.85	未进入负面清单	否	无	8.61%
16807	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛如街2#亭1#变压器	630	30.23	376.55	376.55	未进入负面清单	否	无	0.18%
16808	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园1#亭1#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清单	否	无	5.01%
16809	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园2#亭1#变压器	630	89.59	2.58	2.58	未进入负面清单	否	无	-9.18%
16810	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园2#亭2#变压器	630	11.97	491.59	491.59	未进入负面清单	否	无	-4.91%
16811	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园3#亭1#变压器	630	51.92	239.90	239.90	未进入负面清单	否	无	4.04%
16812	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园3#亭2#变压器	630	38.23	326.15	326.15	未进入负面清单	否	无	-3.36%
16813	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区2#亭1#变压器	630	67.62	140.99	140.99	未进入负面清单	否	无	6.74%

16814	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区2#亭2#变压器	630	72.09	112.83	112.83	未进入负面清单	否	无	-9.22%
16815	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区3#亭1#变压器	630	33.03	358.91	358.91	未进入负面清单	否	无	-7.24%
16816	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区3#亭2#变压器	630	72.82	108.23	108.23	未进入负面清单	否	无	3.79%
16817	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区4#亭1#变压器	630	13.93	479.24	479.24	未进入负面清单	否	无	9.50%
16818	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区4#亭2#变压器	630	74.96	94.75	94.75	未进入负面清单	否	无	6.28%
16819	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜1#配电站1#变	630	58.40	199.08	199.08	未进入负面清单	否	无	9.82%
16820	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜1#配电站2#变	630	71.61	115.86	115.86	未进入负面清单	否	无	8.54%
16821	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜2#配电站1#变压器	630	34.26	351.16	351.16	未进入负面清单	否	无	-4.15%
16822	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜2#配电站2#变压器	630	63.70	165.69	165.69	未进入负面清单	否	无	-9.78%
16823	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会2#配电站1#变压器	630	5.63	531.53	531.53	未进入负面清单	否	无	0.72%

16824	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会2#配电站2#变压器	630	67.19	143.70	143.70	未进入负面清单	否	无	0.14%
16825	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会2#配电站3#变压器	630	18.41	451.02	451.02	未进入负面清单	否	无	8.46%
16826	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会4#配电站1#变压器	630	41.87	303.22	303.22	未进入负面清单	否	无	3.44%
16827	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会4#配电站2#变压器	630	72.58	109.75	109.75	未进入负面清单	否	无	7.73%
16828	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会6#配电站1#变压器	630	32.14	364.49	364.49	未进入负面清单	否	无	6.65%
16829	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会6#配电站2#变压器	630	71.27	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
16830	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会8#配电站1#变压器	630	41.21	307.38	307.38	未进入负面清单	否	无	-8.10%
16831	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会8#配电站2#变压器	630	67.23	143.45	143.45	未进入负面清单	否	无	-7.12%
16832	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会8#配电站3#变压器	630	80.64	58.97	58.97	未进入负面清单	否	无	-3.43%
16833	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	蓝天山庄1#箱变	630	33.32	357.08	357.08	未进入负面清单	否	无	-2.24%
16834	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	蓝天山庄箱变	630	33.32	357.08	357.08	未进入负面清单	否	无	-1.46%
16835	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	磊辛干32左2#箱变配电变压器	500	73.82	80.90	80.90	未进入负面清单	否	无	-1.69%

16836	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛1#箱式配电站1#变压器	500	28.63	306.85	306.85	未进入负面清单	否	无	-8.71%
16837	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛2#箱式配电站1#变压器	500	41.23	243.85	243.85	未进入负面清单	否	无	5.64%
16838	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛3#箱式配电站1#变压器	500	79.49	52.55	52.55	未进入负面清单	否	无	-9.48%
16839	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	案子山分59#柱上变压器	100	39.52	50.48	50.48	未进入负面清单	否	无	7.29%
16840	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	案子山分74#柱上变压器	315	65.56	76.99	76.99	未进入负面清单	否	无	4.18%
16841	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	案子山分8右1#	200	74.04	31.92	31.92	未进入负面清单	否	无	0.24%
16842	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	案子山四支3#柱上变压器	160	13.50	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	1.22%
16843	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	东海线案子山二分10右2#	100	60.27	29.73	29.73	未进入负面清单	否	无	-9.06%
16844	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	东海线案子山分8右01#	500	53.91	180.45	180.45	未进入负面清单	否	无	-5.37%
16845	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	东海线案子山分8右2左03#	80	12.41	62.07	62.07	未进入负面清单	否	无	-2.48%
16846	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	二十四城分2左4#柱上变压	315	38.95	160.81	160.81	未进入负面清单	否	无	-5.09%
16847	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	范家沟二分1#柱上变压器	200	24.70	130.61	130.61	未进入负面清单	否	无	9.04%

16848	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	范家沟二分13#台	100	49.72	40.28	40.28	未进入负面清单	否	无	-9.04%
16849	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	丰华2#箱式开关站1号台柱上变压器	630	18.47	450.66	450.66	未进入负面清单	否	无	-3.57%
16850	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山分18#	400	43.20	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	9.56%
16851	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山分33#1	315	72.26	55.88	55.88	未进入负面清单	否	无	-9.51%
16852	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山分47#变压	100	30.97	59.03	59.03	未进入负面清单	否	无	8.93%
16853	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山四支5左02#	315	77.09	40.67	40.67	未进入负面清单	否	无	-5.11%
16854	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山支22#变压	100	77.00	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	9.56%
16855	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山支40#变压	100	52.34	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	9.72%
16856	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变201磊城甲线	磊城甲线磊城干54#台	200	83.47	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	-5.86%
16857	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分2#变台	80	83.88	4.90	4.90	未进入负面清单	否	无	0.23%
16858	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分21#	250	53.61	90.98	90.98	未进入负面清单	否	无	-0.53%
16859	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分39#变台	100	44.20	45.80	45.80	未进入负面清单	否	无	7.67%

16860	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分45#	100	84.15	5.85	5.85	未进入负面清单	否	无	6.34%
16861	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分53#变台	200	79.84	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	6.71%
16862	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线磊河干119间1#	315	7.21	260.79	260.79	未进入负面清单	否	无	9.45%
16863	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革二分23#变台	100	71.37	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	-3.32%
16864	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革三支12#变台	100	33.82	56.18	56.18	未进入负面清单	否	无	-8.47%
16865	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革三支14右4#变台	50	41.81	24.10	24.10	未进入负面清单	否	无	9.26%
16866	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革三支3#变台	80	39.62	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	2.78%
16867	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革四支13右1#柱上变压器	250	36.12	134.70	134.70	未进入负面清单	否	无	5.76%
16868	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线范家沟二分1#	200	72.43	35.14	35.14	未进入负面清单	否	无	-6.72%
16869	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线海滨分4左1	315	10.98	248.91	248.91	未进入负面清单	否	无	2.99%
16870	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村二分2#变台	200	73.66	32.68	32.68	未进入负面清单	否	无	-2.71%

16871	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分10#	200	40.01	99.98	99.98	未进入负面清单	否	无	-2.26%
16872	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分18#	80	72.56	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	7.17%
16873	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分5#	200	49.60	80.80	80.80	未进入负面清单	否	无	6.65%
16874	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊沟干35#	100	48.10	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	0.62%
16875	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	磊沟干49#柱上变压器	80	75.68	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	5.76%
16876	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	磊沟干64#柱上变压器	100	52.06	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	9.14%
16877	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干109#柱上变压器	315	41.29	153.44	153.44	未进入负面清单	否	无	-7.56%
16878	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊河干147#台	250	48.13	104.68	104.68	未进入负面清单	否	无	-6.22%
16879	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干22右2#变台用户	315	88.77	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	-7.33%
16880	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干22右2#变压器	315	40.21	156.84	156.84	未进入负面清单	否	无	-0.46%
16881	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干88左2#变台	160	45.39	71.38	71.38	未进入负面清单	否	无	1.51%
16882	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	磊辛乙线前革分8右1#变压	250	32.19	144.53	144.53	未进入负面清单	否	无	-4.88%

16883	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线董家村分16#	315	35.99	170.13	170.13	未进入负面清单	否	无	1.43%
16884	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线董家村分3间1右1	250	45.60	111.00	111.00	未进入负面清单	否	无	-1.20%
16885	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线磊由干4#变台	50	70.55	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	1.74%
16886	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线磊由干4#台	200	78.12	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无	-2.63%
16887	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊子山变107磊沟甲线磊沟甲线磊沟干20#台	400	74.86	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	-4.39%
16888	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊子山变107磊沟甲线磊沟甲线磊沟干34#	100	68.57	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	-3.17%
16889	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城干30#柱上变压器	630	40.12	314.22	314.22	未进入负面清单	否	无	0.10%
16890	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城干37左3#柱上变压器	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
16891	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	前矿分4#台	200	39.33	101.34	101.34	未进入负面清单	否	无	-5.55%
16892	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家村二分2#柱上变压器	400	60.90	116.40	116.40	未进入负面清单	否	无	-3.01%
16893	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家村三分2#柱上变压器	400	50.89	156.44	156.44	未进入负面清单	否	无	-7.15%

16894	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干131#	200	73.26	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	0.13%
16895	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干137#柱上变压器	100	49.59	40.41	40.41	未进入负面清单	否	无	6.93%
16896	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干143#柱上变压器	160	51.91	60.94	60.94	未进入负面清单	否	无	7.02%
16897	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干150#柱上变压器	200	83.66	12.68	12.68	未进入负面清单	否	无	9.58%
16898	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干53左1#柱上变压器	100	63.80	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	0.35%
16899	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干53左1#柱上变压器1	50	18.62	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无	-0.88%
16900	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干56左1#柱上变压器	50	44.41	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
16901	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站3#变压器	630	12.30	489.51	489.51	未进入负面清单	否	无	2.73%
16902	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#配电站2#变压器	630	36.28	338.44	338.44	未进入负面清单	否	无	-9.91%
16903	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	空军干休所中心配电站2#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清单	否	无	-0.53%
16904	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站2#变压器	630	13.36	482.85	482.85	未进入负面清单	否	无	5.16%
16905	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府2#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-9.93%

16906	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府2#配电站2#变压器	630	26.40	400.68	400.68	未进入负面清单	否	无	-8.58%
16907	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	部队箱变1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
16908	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站1#变压器	630	22.30	426.51	426.51	未进入负面清单	否	无	7.11%
16909	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#配电站1#变压器	630	25.59	405.78	405.78	未进入负面清单	否	无	-8.99%
16910	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府中心亭2#变压器	630	14.24	477.29	477.29	未进入负面清单	否	无	-6.76%
16911	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-7.89%
16912	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#配电站1#变压器	630	18.60	449.82	449.82	未进入负面清单	否	无	-5.90%
16913	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	原有3#箱变1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
16914	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路8#箱变1#变压器	630	5.34	533.36	533.36	未进入负面清单	否	无	1.76%
16915	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东3#箱变1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.97%
16916	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#箱式配电站1#变压器	500	28.22	308.90	308.90	未进入负面清单	否	无	5.58%
16917	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#箱式配电站1#变压器	630	7.32	520.88	520.88	未进入负面清单	否	无	1.69%

16918	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路2#箱变1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-4.82%
16919	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天2#箱变1#变压器	400	20.80	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	8.96%
16920	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天3#箱式配电站1#变压器	400	17.60	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	-6.09%
16921	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路4#箱变1#变压器	630	13.20	483.84	483.84	未进入负面清单	否	无	2.85%
16922	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东1#箱变1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	0.44%
16923	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天1#箱变1#变压器	400	9.60	321.60	321.60	未进入负面清单	否	无	0.89%
16924	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东2#箱变1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.99%
16925	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#配电站2#变压器	630	21.78	429.79	429.79	未进入负面清单	否	无	-9.52%
16926	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	沈空经济适用房箱式配电站1#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	-6.74%
16927	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前1#箱变103配电变压	630	26.70	398.79	398.79	未进入负面清单	否	无	-1.51%
16928	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站3#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.80%

16929	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天3#箱变2#变压器配电变压器	400	25.60	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	-0.42%
16930	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站4#变压器配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
16931	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天2#箱变2#配电变压器	400	31.33	234.68	234.68	未进入负面清单	否	无	9.93%
16932	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站1#变压器	630	26.04	402.95	402.95	未进入负面清单	否	无	-8.14%
16933	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前2#箱变1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-1.62%
16934	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路3#箱变1#变压器	630	7.50	519.75	519.75	未进入负面清单	否	无	3.12%
16935	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天1#箱变2#变压器	400	6.40	334.40	334.40	未进入负面清单	否	无	-1.38%
16936	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱式配电站1#配电变压器	400	7.50	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
16937	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱变台	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%
16938	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱变变台	200	16.80	146.40	146.40	未进入负面清单	否	无	1.20%
16939	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园5#箱式配电站1#变压器	500	13.74	381.30	381.30	未进入负面清单	否	无	7.99%

16940	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园8#箱式配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-6.49%
16941	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园4#箱式配电站1#变压器	500	14.17	379.15	379.15	未进入负面清单	否	无	-7.48%
16942	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园7#箱式配电站1#变压器	500	16.33	368.35	368.35	未进入负面清单	否	无	-8.65%
16943	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-9.90%
16944	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-3.05%
16945	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-1.11%
16946	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山1#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	3.83%
16947	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲5#配电站1#变压器	800	12.80	617.60	617.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
16948	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲3#配电站2#变压器	630	6.40	526.68	526.68	未进入负面清单	否	无	-7.05%
16949	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山4#配电站2#变压器	630	6.50	526.05	526.05	未进入负面清单	否	无	0.95%
16950	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山2#配电站1#变压器	630	7.78	517.99	517.99	未进入负面清单	否	无	5.51%

16951	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山2#配电站2#变压器	630	6.53	525.86	525.86	未进入负面清单	否	无	-5.77%
16952	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	6.83%
16953	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山4#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	5.67%
16954	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲5#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	6.61%
16955	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-2.97%
16956	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电站3#变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清单	否	无	3.72%
16957	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电站3#变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清单	否	无	1.48%
16958	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%
16959	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	2.97%
16960	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲3#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-3.22%
16961	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山A区1#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-0.47%

16962	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山A区1#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-9.98%
16963	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山B区#1配电站103配电	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-2.17%
16964	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山B区#1配电站104配电	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-1.77%
16965	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#1配电站1#变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	-7.72%
16966	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#1配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	0.60%
16967	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#4配电站1#变压器	800	14.44	604.48	604.48	未进入负面清单	否	无	-6.63%
16968	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#4配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	1.29%
16969	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#6配电站2#变压器	800	7.58	659.36	659.36	未进入负面清单	否	无	4.21%
16970	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#6配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-3.97%
16971	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#3配电站2#变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清单	否	无	4.58%
16972	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#3配电站1#变压器	800	14.03	607.80	607.80	未进入负面清单	否	无	-5.34%

16973	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府5#配电站2#变压器	630	14.25	477.23	477.23	未进入负面清单	否	无	8.11%
16974	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府3#亭2#变压器	630	22.05	428.09	428.09	未进入负面清单	否	无	-3.92%
16975	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府中心亭1#变压器	630	9.75	505.58	505.58	未进入负面清单	否	无	-7.09%
16976	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府5#配电站1#变压器	630	12.71	486.93	486.93	未进入负面清单	否	无	9.74%
16977	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	锦华小学箱式配电站变压器	250	43.20	117.00	117.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
16978	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府3#亭1#变压器	630	14.48	475.78	475.78	未进入负面清单	否	无	-7.74%
16979	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	南山甲线南村支16#变压	50	0.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-1.01%
16980	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.73%
16981	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山2#配电站2#变压器	630	14.76	474.01	474.01	未进入负面清单	否	无	-9.64%
16982	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山1#配电站1#变压器	630	25.10	408.90	408.90	未进入负面清单	否	无	-7.74%
16983	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山1#配电站2#变压器	630	20.35	438.80	438.80	未进入负面清单	否	无	-1.16%
16984	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	房管局家属楼配电站1#变压器	630	24.30	413.91	413.91	未进入负面清单	否	无	1.94%

16985	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
16986	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-0.04%
16987	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	房管局家属楼配电站2#变压器	630	12.13	490.58	490.58	未进入负面清单	否	无	-7.53%
16988	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-0.93%
16989	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南村干55#台	200	18.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无	7.69%
16990	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所中心配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
16991	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站2#变压器	800	7.95	656.40	656.40	未进入负面清单	否	无	0.80%
16992	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-0.74%
16993	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所1#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	8.25%
16994	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园8#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-3.80%
16995	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园8#配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	1.48%

16996	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站1#变压器	630	13.24	483.59	483.59	未进入负面清单	否	无	-2.16%
16997	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-9.14%
16998	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园2#配电站1#变压器	630	13.80	480.06	480.06	未进入负面清单	否	无	5.70%
16999	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园2#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-8.69%
17000	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园3#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	2.29%
17001	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园3#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-0.68%
17002	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园4#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	7.21%
17003	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园4#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-6.12%
17004	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站1#变压器	630	17.74	455.24	455.24	未进入负面清单	否	无	0.33%
17005	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	0.35%
17006	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园7#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.99%
17007	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所2#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%

17008	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园7#配电站2#变压器	630	34.14	351.92	351.92	未进入负面清单	否	无	-1.94%
17009	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	5.73%
17010	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#箱变103变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-9.50%
17011	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-6.65%
17012	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园8#配电站1#变压器	630	6.70	524.79	524.79	未进入负面清单	否	无	-8.60%
17013	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园8#配电站2#变压器	630	15.73	467.90	467.90	未进入负面清单	否	无	9.92%
17014	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站3#变压器	630	5.86	530.08	530.08	未进入负面清单	否	无	9.28%
17015	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站3#变压器	630	17.27	458.20	458.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
17016	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所2#配电站配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.95%
17017	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站3#变压器	630	14.63	474.83	474.83	未进入负面清单	否	无	3.75%
17018	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#箱变1#变压器	630	14.45	475.97	475.97	未进入负面清单	否	无	-1.53%
17019	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站1#变压器	800	15.60	595.20	595.20	未进入负面清单	否	无	3.13%

17020	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	银燕二支15#台	315	31.03	185.75	185.75	未进入负面清单	否	无	-5.02%
17021	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站3#变压器	630	6.93	523.34	523.34	未进入负面清单	否	无	7.73%
17022	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站1#变压器	630	14.61	474.96	474.96	未进入负面清单	否	无	0.13%
17023	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站2#变压器	630	9.57	506.71	506.71	未进入负面清单	否	无	-0.92%
17024	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站3#变压器	630	13.15	484.16	484.16	未进入负面清单	否	无	4.23%
17025	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-2.69%
17026	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	7.22%
17027	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站1#变压器	630	10.51	500.79	500.79	未进入负面清单	否	无	-9.53%
17028	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站2#变压器	630	11.77	492.85	492.85	未进入负面清单	否	无	6.63%
17029	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站3#变压器	630	11.36	495.43	495.43	未进入负面清单	否	无	9.31%
17030	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站2#变压器	630	7.76	518.11	518.11	未进入负面清单	否	无	8.36%
17031	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站3#变压器	630	13.64	481.07	481.07	未进入负面清单	否	无	9.96%

17032	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站1#变压器	630	10.16	502.99	502.99	未进入负面清单	否	无	7.49%
17033	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.25%
17034	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站3#变压器	630	22.27	426.70	426.70	未进入负面清单	否	无	3.43%
17035	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站1#变压器	630	8.56	513.07	513.07	未进入负面清单	否	无	4.59%
17036	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站2#变压器	630	12.17	490.33	490.33	未进入负面清单	否	无	-2.20%
17037	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站3#变压器	630	6.10	528.57	528.57	未进入负面清单	否	无	-5.59%
17038	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-0.50%
17039	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.21%
17040	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站1#变压器	500	10.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
17041	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站2#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
17042	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.73%
17043	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电站2#变压器	630	14.97	472.69	472.69	未进入负面清单	否	无	2.13%

17044	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电站3#变压器	630	14.50	475.65	475.65	未进入负面清单	否	无	6.99%
17045	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园5#箱式配电站1#变压器	500	25.60	322.00	322.00	未进入负面清单	否	无	-9.28%
17046	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#箱式配电站1#变压器	500	35.20	274.00	274.00	未进入负面清单	否	无	-6.38%
17047	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#箱式配电站1#变压器	500	12.80	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	-7.48%
17048	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园1#箱式配电站1#变压器	500	21.66	341.70	341.70	未进入负面清单	否	无	-9.50%
17049	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园6#箱式配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
17050	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#箱式配电站1#变压器	500	16.69	366.55	366.55	未进入负面清单	否	无	0.65%
17051	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#箱式配电站1#变压器	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	2.37%
17052	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#箱式配电站1#变压器	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	-9.21%

17053	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园7#箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.16%
17054	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站1#变压器	630	15.93	466.64	466.64	未进入负面清单	否	无	2.72%
17055	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-7.25%
17056	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电站1#变压器	630	8.07	516.16	516.16	未进入负面清单	否	无	7.55%
17057	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.58%
17058	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-4.92%
17059	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电站1#变压器	630	15.90	466.83	466.83	未进入负面清单	否	无	-5.79%
17060	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电站2#变压器	630	25.94	403.58	403.58	未进入负面清单	否	无	-5.80%
17061	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园3#配电站1#变压器	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清单	否	无	3.82%
17062	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园3#配电站2#变压器	630	20.69	436.65	436.65	未进入负面清单	否	无	-6.58%
17063	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园4#配电站1#变压器	630	17.86	454.48	454.48	未进入负面清单	否	无	-2.63%
17064	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园4#配电站2#变压器	630	18.34	451.46	451.46	未进入负面清单	否	无	3.03%

17065	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园5#配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	-7.21%
17066	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园5#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17067	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电站1#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	9.28%
17068	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电站2#变压器	630	9.78	505.39	505.39	未进入负面清单	否	无	5.23%
17069	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	0.36%
17070	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电站2#变压器	630	10.92	498.20	498.20	未进入负面清单	否	无	-9.30%
17071	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电站3#变压器	630	7.19	521.70	521.70	未进入负面清单	否	无	-3.43%
17072	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电站1#变压器	630	14.77	473.95	473.95	未进入负面清单	否	无	9.17%
17073	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电站2#变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	1.07%
17074	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电站3#变压器	630	5.93	529.64	529.64	未进入负面清单	否	无	4.23%
17075	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-8.07%
17076	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电站3#变压器	630	12.17	490.33	490.33	未进入负面清单	否	无	-3.27%

17077	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园5#箱式配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	7.98%
17078	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园6#箱式配电站1#变压器	500	25.60	322.00	322.00	未进入负面清单	否	无	5.81%
17079	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园1#箱式配电站1#变压器	500	35.01	274.95	274.95	未进入负面清单	否	无	2.81%
17080	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园4#箱式配电站1#变压器	500	29.24	303.80	303.80	未进入负面清单	否	无	-4.87%
17081	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园1#箱式配电站1#变压器	630	10.76	499.21	499.21	未进入负面清单	否	无	7.44%
17082	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园3#箱式配电站1#变压器	500	25.60	322.00	322.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
17083	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦云北园箱式配电站1#变压器	630	28.80	385.56	385.56	未进入负面清单	否	无	7.72%
17084	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园2#箱式配电站1#变压器	250	12.57	193.58	193.58	未进入负面清单	否	无	7.11%
17085	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园1#箱式配电站1#变压器	500	33.60	282.00	282.00	未进入负面清单	否	无	-2.17%

17086	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园4#箱式配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.66%
17087	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园3#箱式配电站1#变压器	500	57.32	163.40	163.40	未进入负面清单	否	无	-8.98%
17088	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.86%
17089	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电站2#变压器	630	2.37	552.07	552.07	未进入负面清单	否	无	8.80%
17090	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电站3#变压器	630	19.48	444.28	444.28	未进入负面清单	否	无	1.14%
17091	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园2#箱式配电站1#变压器	400	14.40	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-2.38%
17092	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园2#箱式配电站1#变压器	500	37.33	263.35	263.35	未进入负面清单	否	无	3.53%
17093	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站1#变压器	630	16.39	463.74	463.74	未进入负面清单	否	无	-8.69%
17094	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站3#变压器	630	3.81	543.00	543.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
17095	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园6#配电站1#变压器	630	13.36	482.83	482.83	未进入负面清单	否	无	9.38%
17096	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站2#变压器	800	13.93	608.56	608.56	未进入负面清单	否	无	8.28%

17097	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园5#亭1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	5.65%
17098	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园5#亭2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-2.33%
17099	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元1#配电站1#变压器	630	12.50	488.25	488.25	未进入负面清单	否	无	-5.31%
17100	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.52%
17101	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站1#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	-8.88%
17102	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	1.44%
17103	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	6.09%
17104	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站3#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-3.45%
17105	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	贤林园1#配电站1#变压器	630	9.19	509.10	509.10	未进入负面清单	否	无	8.50%
17106	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	贤林园1#配电站2#变压器	630	26.93	397.34	397.34	未进入负面清单	否	无	-1.10%
17107	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	福典人家1#配电站1#变压器	500	15.32	373.40	373.40	未进入负面清单	否	无	9.98%

17108	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	福典人家3#配电站1#变压器	630	14.51	475.59	475.59	未进入负面清单	否	无	2.06%
17109	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	八一新居2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	4.72%
17110	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	八一新居2#配电站2#变压器	800	22.78	537.76	537.76	未进入负面清单	否	无	8.67%
17111	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站2#变压器	500	12.00	390.00	390.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
17112	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站3#变压器	500	8.58	407.10	407.10	未进入负面清单	否	无	-2.41%
17113	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
17114	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.86%
17115	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站3#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	8.51%
17116	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站1#变压器	800	13.68	610.56	610.56	未进入负面清单	否	无	-2.39%
17117	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦绣燕居配电站2#变压器	500	14.40	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
17118	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦绣燕居配电站1#变压器	500	14.36	378.20	378.20	未进入负面清单	否	无	2.05%

17119	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.31%
17120	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-0.38%
17121	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	5.89%
17122	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	易和紫园1#箱式配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	0.15%
17123	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	易和紫园2#箱式配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.26%
17124	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	峪华佳苑配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-3.05%
17125	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	9.64%
17126	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园6#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-8.14%
17127	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.99%
17128	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-1.85%
17129	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.79%

17130	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭1#配电变压器	630	30.63	374.05	374.05	未进入负面清单	否	无	-5.31%
17131	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭2#配电变压器	630	21.59	431.00	431.00	未进入负面清单	否	无	3.21%
17132	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭101配电变压器	630	24.56	412.30	412.30	未进入负面清单	否	无	3.88%
17133	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	4.22%
17134	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	干休所1、2、3箱	315	37.24	166.20	166.20	未进入负面清单	否	无	0.77%
17135	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	114-1号变电亭103配电	315	31.84	183.20	183.20	未进入负面清单	否	无	5.54%
17136	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城乙线银燕二支6#台	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.36%
17137	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站1#变压器	800	5.19	678.48	678.48	未进入负面清单	否	无	9.86%
17138	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	4.51%
17139	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站3#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-6.44%
17140	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站1#变压器	800	17.24	582.08	582.08	未进入负面清单	否	无	-3.66%
17141	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站2#变压器	800	19.98	560.20	560.20	未进入负面清单	否	无	-4.14%

17142	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站3#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清单	否	无	8.06%
17143	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-6.88%
17144	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站2#变压器	800	4.70	682.40	682.40	未进入负面清单	否	无	-3.01%
17145	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站3#变压器	800	7.30	661.60	661.60	未进入负面清单	否	无	-1.54%
17146	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣3#配电站1#变压器	630	46.92	271.40	271.40	未进入负面清单	否	无	-3.58%
17147	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣2#配电站1#变压器	400	24.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	-9.41%
17148	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣5#配电站1#变压器	630	20.80	435.96	435.96	未进入负面清单	否	无	0.92%
17149	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣1#配电站1#变压器	630	11.60	493.92	493.92	未进入负面清单	否	无	7.91%
17150	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣1#配电站2#变压器	630	12.53	488.06	488.06	未进入负面清单	否	无	8.12%
17151	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣4#配电站1#变压器	630	25.61	405.66	405.66	未进入负面清单	否	无	-6.78%
17152	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣5#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	4.75%
17153	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣3#配电站2#变压器	400	21.46	274.16	274.16	未进入负面清单	否	无	-2.27%

17154	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣2#配电站2#变压器	400	14.36	302.56	302.56	未进入负面清单	否	无	-5.04%
17155	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣4#配电站2#变压器	630	14.20	477.54	477.54	未进入负面清单	否	无	-5.51%
17156	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣市场配电站1#变压器	630	42.65	298.31	298.31	未进入负面清单	否	无	-9.08%
17157	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣市场配电站2#变压器	630	14.67	474.58	474.58	未进入负面清单	否	无	-8.19%
17158	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-8.63%
17159	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园1#箱式配电站1#变压器	630	15.08	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	5.66%
17160	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园3#箱式配电站1#变压器	630	16.16	465.19	465.19	未进入负面清单	否	无	3.70%
17161	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园2#箱式配电站1#变压器	400	12.92	308.32	308.32	未进入负面清单	否	无	-4.04%
17162	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园1#箱式配电站1#变压器	630	23.57	418.51	418.51	未进入负面清单	否	无	-5.84%
17163	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波10号箱式配电站103配电变压器	630	23.88	416.55	416.55	未进入负面清单	否	无	-6.34%

17164	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波11号箱变103配电变压	630	27.93	391.05	391.05	未进入负面清单	否	无	6.20%
17165	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波12号箱变103配电变压	630	7.02	522.80	522.80	未进入负面清单	否	无	-2.69%
17166	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园配电站1#变压器	630	13.03	484.91	484.91	未进入负面清单	否	无	1.43%
17167	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园2#箱式配电站变压器	630	16.84	460.91	460.91	未进入负面清单	否	无	0.21%
17168	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园1#配电站1#变压器	400	30.40	238.40	238.40	未进入负面清单	否	无	-0.42%
17169	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#配电站2#变压器	630	13.57	481.51	481.51	未进入负面清单	否	无	-5.53%
17170	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线92#配电室1#变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.83%
17171	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园5#配电站1#变压器	630	15.44	469.73	469.73	未进入负面清单	否	无	-3.70%
17172	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园5#配电站2#变压器	630	10.80	498.96	498.96	未进入负面清单	否	无	-0.04%
17173	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#配电站1#变压器	630	22.27	426.70	426.70	未进入负面清单	否	无	0.75%
17174	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园1#配电站2#变压器	400	20.80	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	3.38%
17175	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	三木本田箱变1#变压器	500	18.96	355.20	355.20	未进入负面清单	否	无	-3.93%

17176	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路5#箱变1#变压器	630	13.03	484.91	484.91	未进入负面清单	否	无	2.24%
17177	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	维修中心变电亭1#变压器	500	8.00	410.00	410.00	未进入负面清单	否	无	7.02%
17178	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路1#箱变1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.05%
17179	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#箱式配电站1#变压器	400	32.14	231.44	231.44	未进入负面清单	否	无	-6.04%
17180	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路6#箱变1#变压器	400	4.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
17181	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路7#箱变1#变压器	500	15.45	372.75	372.75	未进入负面清单	否	无	-6.46%
17182	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	92#配电室3#变压器配电变压器	800	35.81	433.55	433.55	未进入负面清单	否	无	-4.02%
17183	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	西北干5右2#箱变1#变压器配电变压	630	32.92	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	-2.10%
17184	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	军团箱变	400	13.91	304.36	304.36	未进入负面清单	否	无	2.00%
17185	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	辛周干85左1#箱配电变压器	800	10.73	634.15	634.15	未进入负面清单	否	无	-7.70%
17186	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线92#配电室2#变压	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	5.69%

17187	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东二分3#柱上变压器	315	20.40	219.24	219.24	未进入负面清单	否	无	-8.97%
17188	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东分3#柱上变压器	250	41.60	121.00	121.00	未进入负面清单	否	无	0.55%
17189	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	西北干13#	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
17190	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线西北干4#变台	200	10.77	158.46	158.46	未进入负面清单	否	无	6.36%
17191	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东分3#台2#柱上变压器	80	41.70	38.64	38.64	未进入负面清单	否	无	-8.60%
17192	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水2#亭2#变压器	630	12.58	487.75	487.75	未进入负面清单	否	无	-1.97%
17193	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居2#亭1#变压器	800	26.11	511.12	511.12	未进入负面清单	否	无	5.19%
17194	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居1#亭1#变压器	800	5.94	672.48	672.48	未进入负面清单	否	无	3.43%
17195	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭1#变压器	630	14.13	477.98	477.98	未进入负面清单	否	无	-6.18%
17196	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭2#变压器	630	18.47	450.64	450.64	未进入负面清单	否	无	9.70%
17197	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光2#亭1#变压器	630	32.08	364.90	364.90	未进入负面清单	否	无	-0.89%
17198	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.04%

17199	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水1#配电站1#变压器	630	21.63	430.73	430.73	未进入负面清单	否	无	-3.04%
17200	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水1#配电站2#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	-3.04%
17201	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水2#亭1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-4.20%
17202	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.09%
17203	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水3#亭2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-3.19%
17204	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭3#变压器	630	8.05	516.29	516.29	未进入负面清单	否	无	-3.40%
17205	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水3#亭1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-2.78%
17206	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记1#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.94%
17207	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	0.47%
17208	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-5.09%
17209	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居2#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	3.88%
17210	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居1#亭2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	9.69%

17211	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变103魏台线	张家1#箱式配电站1#变压器	315	25.05	204.59	204.59	未进入负面清单	否	无	-0.71%
17212	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园2#亭1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.33%
17213	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园2#亭2#变压器	630	10.43	501.29	501.29	未进入负面清单	否	无	-8.05%
17214	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	水畔香谷配电站1#变压器	630	21.35	432.50	432.50	未进入负面清单	否	无	-5.27%
17215	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	水畔香谷配电站2#变压器	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清单	否	无	5.88%
17216	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭1#变压器	630	17.01	459.84	459.84	未进入负面清单	否	无	-9.32%
17217	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.84%
17218	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭3#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-1.10%
17219	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	魏台线张家干9#变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	3.59%
17220	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	张家村二分2右1#柱上变压	630	0.27	565.30	565.30	未进入负面清单	否	无	7.73%
17221	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	张辛路1#箱变1#变压器	315	1.00	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	5.00%
17222	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	绿色家园箱变1#变压器	630	38.02	327.47	327.47	未进入负面清单	否	无	0.76%

17223	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站1#配电变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.53%
17224	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站2#配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.95%
17225	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站3#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.91%
17226	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园2#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.43%
17227	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园2#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.82%
17228	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变106南沟线	城西分2#台柱上变压器	315	3.60	272.16	272.16	未进入负面清单	否	无	9.54%
17229	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	晶品森岚配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.75%
17230	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	晶品森岚配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
17231	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	西山丽水中心配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.63%
17232	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	绿色家园二期1#配电站2#变压器	500	15.08	374.60	374.60	未进入负面清单	否	无	5.23%

17233	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	绿色家园二期1#配电站1#变压器	500	13.53	382.35	382.35	未进入负面清单	否	无	5.36%
17234	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	怡情山水1#配电站2#变压器	630	31.40	369.18	369.18	未进入负面清单	否	无	-3.65%
17235	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	国安1#配电站1#变压器	630	9.04	510.05	510.05	未进入负面清单	否	无	1.40%
17236	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	怡情山水1#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-5.12%
17237	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	国安1#配电站2#变压器	630	13.44	482.33	482.33	未进入负面清单	否	无	5.67%
17238	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	悦湖岭上1#亭2#配电变压器	800	15.81	593.52	593.52	未进入负面清单	否	无	3.80%
17239	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	悦湖岭上1#亭1#配电变压器	315	42.19	150.60	150.60	未进入负面清单	否	无	-3.43%
17240	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	开成领地亭1#配电变压器	630	7.54	519.50	519.50	未进入负面清单	否	无	3.84%
17241	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站1#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清单	否	无	2.77%
17242	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-1.82%
17243	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站3#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-8.21%
17244	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园3#配电站1#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清单	否	无	0.98%

17245	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园3#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	0.07%
17246	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园4#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
17247	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园4#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.24%
17248	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	阳光水岸1#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.84%
17249	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	阳光水岸1#配电站2#变压器	630	16.07	465.76	465.76	未进入负面清单	否	无	-1.11%
17250	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.83%
17251	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园1#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-9.97%
17252	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站1#变压器	630	43.20	294.84	294.84	未进入负面清单	否	无	9.77%
17253	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园1#配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-6.49%
17254	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利4#配电站2#变压器	630	24.13	414.98	414.98	未进入负面清单	否	无	-5.94%
17255	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利1#配电站2#变压器	630	21.33	432.62	432.62	未进入负面清单	否	无	5.73%
17256	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利4#配电站1#变压器	630	24.07	415.36	415.36	未进入负面清单	否	无	-9.70%

17257	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利5#配电站2#变压器	630	24.86	410.38	410.38	未进入负面清单	否	无	9.24%
17258	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利8#配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	2.94%
17259	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利8#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-8.83%
17260	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利9#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-9.48%
17261	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利9#配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-1.01%
17262	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利 3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	14.79	473.82	473.82	未进入负面清单	否	无	0.63%
17263	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利 3#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	12.46	488.50	488.50	未进入负面清单	否	无	8.67%
17264	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利5#配电站1#变压器	630	26.49	400.11	400.11	未进入负面清单	否	无	-8.01%
17265	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园中心配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-9.48%
17266	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站3#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-7.79%

17267	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利1#配电站1#变压器	630	16.92	460.40	460.40	未进入负面清单	否	无	-6.46%
17268	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭1#变压器	630	17.80	454.86	454.86	未进入负面清单	否	无	6.76%
17269	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-1.90%
17270	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-2.70%
17271	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-8.55%
17272	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖1#亭1#变压器	630	22.01	428.34	428.34	未进入负面清单	否	无	1.00%
17273	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	7.79%
17274	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树配电站2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-3.68%
17275	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园2#配电站1#变压器	630	17.20	458.64	458.64	未进入负面清单	否	无	7.27%
17276	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园2#配电站2#变压器	630	15.01	472.44	472.44	未进入负面清单	否	无	8.22%
17277	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园4#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	5.92%
17278	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭3#变压器	630	24.05	415.49	415.49	未进入负面清单	否	无	4.63%

17279	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树1#箱式配电站变压器	630	6.66	525.04	525.04	未进入负面清单	否	无	-0.86%
17280	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园4#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.69%
17281	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树3#箱式配电站变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.39%
17282	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树2#箱式配电站变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-9.76%
17283	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇箱变S配电变压器	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	0.10%
17284	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	西府御堂中心配电站3#配电变压器	630	1.01	560.65	560.65	未进入负面清单	否	无	-6.10%
17285	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖1#亭2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-9.69%
17286	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园中心配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-4.44%
17287	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	成园线水库2#环开1#变台	250	28.50	153.75	153.75	未进入负面清单	否	无	3.83%
17288	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	落凤沟支5#柱上变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-9.91%
17289	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	成园线落凤沟支	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	-1.75%
17290	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	远东学院配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.07%

17291	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线远东学院1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	4.81%
17292	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-0.33%
17293	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-7.03%
17294	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
17295	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾2#亭1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	5.36%
17296	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾2#亭2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.77%
17297	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾3#亭1#变压器	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清单	否	无	6.34%
17298	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾3#亭2#变压器	630	12.38	489.01	489.01	未进入负面清单	否	无	7.80%
17299	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨园箱式配电站变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清单	否	无	7.50%
17300	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊2#箱变变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-0.32%
17301	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	北山箱式配电站1#配电变压器	500	44.80	226.00	226.00	未进入负面清单	否	无	9.85%
17302	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊1#箱变变压器	315	7.50	259.88	259.88	未进入负面清单	否	无	4.58%

17303	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线岔鞍村分	315	26.40	200.34	200.34	未进入负面清单	否	无	1.26%
17304	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支34左1#柱上变压器	250	7.80	205.50	205.50	未进入负面清单	否	无	-1.16%
17305	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支41#柱上变压器	100	0.85	89.15	89.15	未进入负面清单	否	无	1.71%
17306	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	岔鞍村分3右1柱上变压器	315	28.80	192.78	192.78	未进入负面清单	否	无	-1.48%
17307	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支63#柱上变压器	100	43.20	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无	-5.15%
17308	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线金家沟支4#变台	100	35.10	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	6.43%
17309	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线七葫芦沟支6#变台	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	-2.60%
17310	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊干3#变台	200	32.40	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	-0.61%
17311	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线花红沟支20#变台	50	14.20	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	7.31%
17312	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支45#柱上变压器	315	15.38	235.05	235.05	未进入负面清单	否	无	6.84%
17313	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线花红沟支30右2#变台	100	4.20	85.80	85.80	未进入负面清单	否	无	-8.39%
17314	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	花红沟支37	100	1.80	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无	-9.40%
17315	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	石岭支2	315	0.81	280.95	280.95	未进入负面清单	否	无	-7.72%

17316	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨园亭1#变压器	630	33.60	355.32	355.32	未进入负面清单	否	无	1.20%
17317	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨园亭2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.58%
17318	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山1#配电站1#变压器	630	20.03	440.81	440.81	未进入负面清单	否	无	-1.10%
17319	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
17320	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山1#配电站2#变压器	630	16.73	461.60	461.60	未进入负面清单	否	无	3.97%
17321	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站1#变压器	630	34.51	349.59	349.59	未进入负面清单	否	无	2.76%
17322	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站3#变压器配电变压器	630	22.63	424.43	424.43	未进入负面清单	否	无	6.20%
17323	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨沟支	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-7.45%
17324	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线石岭分4#	200	32.80	114.40	114.40	未进入负面清单	否	无	3.42%
17325	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨沟支	80	74.70	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	-0.28%
17326	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	石岭二支12号柱上变压器	80	43.56	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	4.76%
17327	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	棠梨沟支6#柱上变压器	100	79.00	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	4.02%

17328	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭1#变压器	630	10.66	499.84	499.84	未进入负面清单	否	无	-6.00%
17329	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭2#变压器	630	15.90	466.83	466.83	未进入负面清单	否	无	2.88%
17330	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭3#变压器	630	7.60	519.12	519.12	未进入负面清单	否	无	-3.34%
17331	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站2#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清单	否	无	4.25%
17332	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站1#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清单	否	无	1.49%
17333	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站3#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	7.45%
17334	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园1#配电站1#变压器	630	15.32	470.48	470.48	未进入负面清单	否	无	0.00%
17335	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园中心配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	7.41%
17336	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站3#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清单	否	无	6.41%
17337	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站2#变压器	630	24.96	409.75	409.75	未进入负面清单	否	无	-3.47%

17338	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-0.62%
17339	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园3#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-4.53%
17340	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	柳树2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-7.74%
17341	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园3#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
17342	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	柳树2#配电站1#变压器	630	20.57	437.41	437.41	未进入负面清单	否	无	-8.13%
17343	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园1#配电站2#变压器	630	13.60	481.32	481.32	未进入负面清单	否	无	4.28%
17344	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	金塘裕墅配电站1#变压器	630	10.54	500.60	500.60	未进入负面清单	否	无	-0.38%
17345	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	金塘裕墅配电站2#变压器	630	9.98	504.13	504.13	未进入负面清单	否	无	-5.34%
17346	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	鹏德西湖配电站1#变压器	800	15.37	597.04	597.04	未进入负面清单	否	无	3.53%
17347	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	西山丽水中心配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.43%
17348	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	西山丽水中心配电站3#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.79%

17349	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	怡情山水2#配电站1#变压器	630	20.94	435.08	435.08	未进入负面清单	否	无	-9.61%
17350	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	国安2#配电站1#变压器	630	10.63	500.03	500.03	未进入负面清单	否	无	-4.76%
17351	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	悦湖岭上2#配电站2#变压器	800	11.04	631.68	631.68	未进入负面清单	否	无	6.32%
17352	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	鹏德西湖配电站2#变压器	800	10.61	635.12	635.12	未进入负面清单	否	无	4.16%
17353	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	悦湖岭上2#配电站1#变压器	800	14.70	602.40	602.40	未进入负面清单	否	无	-5.38%
17354	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	国安2#配电站2#变压器	630	5.82	530.33	530.33	未进入负面清单	否	无	3.29%
17355	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站2#变压器	800	23.59	531.28	531.28	未进入负面清单	否	无	-9.05%
17356	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山3#配电站1#变压器	800	17.27	581.84	581.84	未进入负面清单	否	无	1.71%
17357	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山2#配电站2#变压器	800	8.17	654.64	654.64	未进入负面清单	否	无	8.35%
17358	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山2#配电站1#变压器	800	17.52	579.84	579.84	未进入负面清单	否	无	3.29%
17359	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山3#配电站2#变压器	800	10.40	636.80	636.80	未进入负面清单	否	无	-0.81%
17360	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园3#配电站1#变压器	800	25.88	512.96	512.96	未进入负面清单	否	无	-1.08%

17361	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园3#配电站2#变压器	800	25.75	514.00	514.00	未进入负面清单	否	无	-1.52%
17362	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山1#配电站2#变压器	800	20.52	555.84	555.84	未进入负面清单	否	无	8.45%
17363	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
17364	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山2#配电站2#变压器	800	17.09	583.28	583.28	未进入负面清单	否	无	-9.48%
17365	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园1#配电站2#变压器	800	29.36	485.12	485.12	未进入负面清单	否	无	9.80%
17366	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	船舶设计中心配电站3#变压器	800	17.17	582.64	582.64	未进入负面清单	否	无	6.04%
17367	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园1#配电站1#变压器	800	23.38	532.96	532.96	未进入负面清单	否	无	-2.22%
17368	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山1#配电站1#变压器	800	15.66	594.72	594.72	未进入负面清单	否	无	8.57%
17369	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山2#配电站1#变压器	800	14.35	605.20	605.20	未进入负面清单	否	无	-2.37%

17370	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站103配电变压	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
17371	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站104配电变压	800	28.40	492.80	492.80	未进入负面清单	否	无	4.52%
17372	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站105配电变压	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	5.42%
17373	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站1#变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清单	否	无	1.95%
17374	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	船舶设计中心配电站1#变压器	800	12.02	623.84	623.84	未进入负面清单	否	无	3.55%
17375	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山1#配电站1#变压器	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清单	否	无	-2.91%
17376	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山1#配电站2#变压器	800	11.46	628.32	628.32	未进入负面清单	否	无	-1.92%
17377	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯中心配电站1#变压器	800	12.74	618.08	618.08	未进入负面清单	否	无	5.22%
17378	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯1#配电站1#变压器	500	16.92	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	4.81%
17379	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯中心配电站2#变压器	800	20.22	558.24	558.24	未进入负面清单	否	无	2.50%

17380	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯3#配电站2#变压器	500	14.94	375.30	375.30	未进入负面清单	否	无	3.04%
17381	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#配电站1#变压器	630	49.20	257.04	257.04	未进入负面清单	否	无	6.56%
17382	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#中心配电站1#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	1.32%
17383	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#配电站1#变压器	630	17.30	458.01	458.01	未进入负面清单	否	无	9.20%
17384	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园2#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-3.81%
17385	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园3#箱式配电站1#配电变压器	500	9.60	402.00	402.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
17386	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#中心配电站1#变压器	800	17.74	578.08	578.08	未进入负面清单	否	无	3.63%
17387	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯1#配电站2#变压器	500	10.99	395.05	395.05	未进入负面清单	否	无	6.85%
17388	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-1.06%
17389	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯3#配电站1#变压器	500	16.90	365.50	365.50	未进入负面清单	否	无	-2.16%

17390	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园2#配电站2#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	1.52%
17391	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	3.70%
17392	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#中心配电站2#变压器	630	28.45	387.77	387.77	未进入负面清单	否	无	-5.61%
17393	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站3#变压器	630	13.44	482.33	482.33	未进入负面清单	否	无	-6.49%
17394	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站1#变压器	630	14.13	477.98	477.98	未进入负面清单	否	无	-1.07%
17395	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站2#变压器	630	17.86	454.48	454.48	未进入负面清单	否	无	4.63%
17396	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际中心配电站1#变压	800	26.93	504.56	504.56	未进入负面清单	否	无	4.81%
17397	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际中心配电站2#变压	800	16.02	591.84	591.84	未进入负面清单	否	无	9.58%
17398	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	昊宇山海湾中心配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-9.36%
17399	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	昊宇山海湾#1配电站1#配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%

17400	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	新沃金融中心配电站2#配电变压器	500	12.75	386.25	386.25	未进入负面清单	否	无	-9.02%
17401	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	新沃金融中心配电站1#配电变压器	500	10.37	398.15	398.15	未进入负面清单	否	无	2.33%
17402	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	昊宇山海湾#1配电站2#配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	5.79%
17403	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	七贤贡院#1配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	0.90%
17404	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	七贤贡院#1配电站2#配电变压器	800	9.58	643.36	643.36	未进入负面清单	否	无	-3.80%
17405	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科研中心配电站1#变压器	500	12.80	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
17406	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变106大山线	龙海滨城4#配电站2#变压器	630	28.80	385.56	385.56	未进入负面清单	否	无	-4.67%
17407	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变106大山线	龙海滨城4#配电站1#变压器	630	28.80	385.56	385.56	未进入负面清单	否	无	8.10%
17408	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南7#配电站1#变压器	630	14.46	475.90	475.90	未进入负面清单	否	无	-2.08%

17409	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站3#变压器	630	11.80	492.66	492.66	未进入负面清单	否	无	-3.95%
17410	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站1#变压器	630	10.68	499.72	499.72	未进入负面清单	否	无	-2.05%
17411	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.14%
17412	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	8.21%
17413	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北2#配电站2#变压器	630	33.08	358.60	358.60	未进入负面清单	否	无	-9.00%
17414	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.80%
17415	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-0.11%
17416	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
17417	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园1#配电站1#变压器	630	38.20	326.34	326.34	未进入负面清单	否	无	-7.06%

17418	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.03%
17419	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
17420	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	7.38%
17421	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.02%
17422	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站1#变压器	630	74.55	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	4.28%
17423	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	2.66%
17424	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
17425	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站1#变压器	630	17.12	459.14	459.14	未进入负面清单	否	无	1.90%
17426	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站2#变压器	630	14.03	478.61	478.61	未进入负面清单	否	无	9.55%
17427	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南7#配电站2#变压器	630	16.79	461.22	461.22	未进入负面清单	否	无	2.15%

17428	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.08%
17429	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站3#变压器	630	36.27	338.50	338.50	未进入负面清单	否	无	5.59%
17430	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站4#变压器	630	42.65	298.31	298.31	未进入负面清单	否	无	2.07%
17431	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站1#变压器	630	40.18	313.87	313.87	未进入负面清单	否	无	-0.18%
17432	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡1#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	3.36%
17433	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.92%
17434	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡2#配电站1#变压器	630	25.41	406.92	406.92	未进入负面清单	否	无	0.93%
17435	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-5.02%
17436	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-9.77%
17437	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.43%
17438	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	9.75%

17439	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	8.72%
17440	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	5.67%
17441	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-5.80%
17442	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-0.71%
17443	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	9.83%
17444	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.56%
17445	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清单	否	无	-5.45%
17446	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-9.15%
17447	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站3#变压器	630	13.74	480.44	480.44	未进入负面清单	否	无	-5.78%
17448	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南3#配电站2#变压器	630	31.83	366.47	366.47	未进入负面清单	否	无	-5.81%
17449	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-3.88%

17450	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-0.52%
17451	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	部队雷达配电站配电变压器	315	1.27	279.50	279.50	未进入负面清单	否	无	-2.08%
17452	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站3#变压器	630	8.48	513.58	513.58	未进入负面清单	否	无	8.26%
17453	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支43#柱上变压器	160	31.20	94.08	94.08	未进入负面清单	否	无	-8.93%
17454	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支114#柱上变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
17455	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支52#柱上变压器	100	18.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无	1.26%
17456	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴支12#柱上变压器	200	15.60	148.80	148.80	未进入负面清单	否	无	7.71%
17457	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	凌水寺变台	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	1.69%
17458	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴分7#柱上变压器	180	25.80	115.56	115.56	未进入负面清单	否	无	-0.96%
17459	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大山村分3#柱上变压器	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
17460	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支17右3#柱上变压器	100	24.60	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无	5.68%
17461	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支64#柱上变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%

17462	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支75#柱上变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-5.68%
17463	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴支2#柱上变压器	200	29.40	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	9.83%
17464	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村二支22#柱上变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	4.25%
17465	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支92#柱上变压器	200	28.80	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	-8.88%
17466	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-0.13%
17467	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站4#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	3.81%
17468	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.40%
17469	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园2#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.35%
17470	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站1#变压器	630	42.58	298.75	298.75	未进入负面清单	否	无	2.95%
17471	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	0.38%

17472	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园1#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	7.97%
17473	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.41%
17474	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南1#配电站1#变压器	630	0.13	566.15	566.15	未进入负面清单	否	无	9.33%
17475	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	凌秀配电站1#变压器	630	27.68	392.62	392.62	未进入负面清单	否	无	8.80%
17476	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	凌秀配电站1#变压器	630	27.68	392.62	392.62	未进入负面清单	否	无	-3.93%
17477	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合1#箱式配电站1#变压器	500	27.20	314.00	314.00	未进入负面清单	否	无	8.34%
17478	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像1#配电站1#变压器	800	6.87	665.04	665.04	未进入负面清单	否	无	2.95%
17479	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-1.20%
17480	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像1#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-9.33%
17481	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-2.75%
17482	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇3#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	1.98%
17483	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	2.08%
17484	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	0.21%

17485	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像2#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
17486	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	梁家沟分1右2#柱上变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	9.81%
17487	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	梁家沟分24#柱上变压器	200	7.40	165.20	165.20	未进入负面清单	否	无	-8.26%
17488	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭1号配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	7.90%
17489	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	4.18%
17490	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站2#变压器	630	33.83	353.87	353.87	未进入负面清单	否	无	4.55%
17491	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站4#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.59%
17492	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭1号配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
17493	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电站2#配电变压器	800	9.07	647.44	647.44	未进入负面清单	否	无	-1.07%
17494	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电站3#配电变压器	800	4.39	684.88	684.88	未进入负面清单	否	无	-4.40%
17495	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电站1#配电变压器	800	9.26	645.92	645.92	未进入负面清单	否	无	2.05%

17496	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	6.72%
17497	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.68%
17498	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电站3#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	7.53%
17499	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站3#变压器	630	45.60	279.72	279.72	未进入负面清单	否	无	5.98%
17500	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	滨海大都会2#配电站1#变压器	630	4.13	540.98	540.98	未进入负面清单	否	无	-0.29%
17501	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	滨海大都会2#配电站2#变压器	630	4.57	538.21	538.21	未进入负面清单	否	无	9.18%
17502	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	梁家沟分1右2台变压器	200	35.40	109.20	109.20	未进入负面清单	否	无	5.05%
17503	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	河口支6#柱上变压器	400	17.60	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	-3.94%
17504	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭分5#柱上变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.98%
17505	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	河口支6#	315	7.00	261.45	261.45	未进入负面清单	否	无	6.49%
17506	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里3#配电站2#变压器	630	21.39	432.24	432.24	未进入负面清单	否	无	2.21%

17507	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里3#配电站1#变压器	630	25.16	408.49	408.49	未进入负面清单	否	无	-4.82%
17508	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里2#配电站1#变压器	1000	13.81	761.90	761.90	未进入负面清单	否	无	4.46%
17509	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电站1#变压器	630	9.78	505.39	505.39	未进入负面清单	否	无	-9.03%
17510	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-7.30%
17511	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电站3#变压器	630	7.93	517.04	517.04	未进入负面清单	否	无	0.96%
17512	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里2#配电站2#变压器	1000	21.46	685.40	685.40	未进入负面清单	否	无	-6.37%
17513	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅中心配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.41%
17514	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅1#配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.68%
17515	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅1#配电站2#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.59%
17516	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山5#配电站1#变压器	800	12.22	622.25	622.25	未进入负面清单	否	无	-2.45%
17517	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山5#配电站2#变压器	800	10.65	634.80	634.80	未进入负面清单	否	无	4.93%

17518	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山4#配电站1#变压器	800	13.34	613.28	613.28	未进入负面清单	否	无	2.81%
17519	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山4#配电站2#变压器	800	12.10	623.20	623.20	未进入负面清单	否	无	-8.44%
17520	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
17521	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站2#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清单	否	无	5.51%
17522	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站3#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清单	否	无	-3.15%
17523	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站1#变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清单	否	无	9.80%
17524	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站2#变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清单	否	无	3.35%
17525	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站3#变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清单	否	无	-4.12%
17526	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站1#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清单	否	无	-3.82%
17527	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站2#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清单	否	无	8.29%

17528	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站3#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清单	否	无	-6.78%
17529	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府1#配电站1#变压器	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	7.18%
17530	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府1#配电站2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	-6.51%
17531	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府3#配电站1#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清单	否	无	-5.42%
17532	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府3#配电站2#变压器	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	2.31%
17533	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府6#配电站1#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清单	否	无	-1.14%
17534	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府6#配电站2#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清单	否	无	-9.09%
17535	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	0.53%
17536	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡11#配电站1#变压器	800	27.55	499.60	499.60	未进入负面清单	否	无	6.05%
17537	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站1#变压器	800	9.80	641.60	641.60	未进入负面清单	否	无	-3.66%
17538	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站3#变压器	800	7.21	662.32	662.32	未进入负面清单	否	无	-5.93%
17539	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站1#变压器	800	14.81	601.52	601.52	未进入负面清单	否	无	-2.96%

17540	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡11#配电站2#变压器	800	25.36	517.12	517.12	未进入负面清单	否	无	-2.09%
17541	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站3#变压器	800	15.81	593.52	593.52	未进入负面清单	否	无	2.77%
17542	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站2#变压器	800	6.48	668.15	668.15	未进入负面清单	否	无	9.60%
17543	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记5#配电站1#变压器	500	0.00	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
17544	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站3#变压器	630	4.75	537.08	537.08	未进入负面清单	否	无	-4.43%
17545	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记8#配电站2#变压器	630	8.77	511.75	511.75	未进入负面清单	否	无	-2.60%
17546	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记7#配电站1#变压器	630	10.88	498.46	498.46	未进入负面清单	否	无	-7.21%
17547	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	0.20%
17548	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站3#变压器	800	12.09	623.28	623.28	未进入负面清单	否	无	8.94%
17549	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记4#配电站2#变压器	315	0.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-9.56%
17550	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记4#配电站1#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	3.15%
17551	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记5#配电站2#变压器	500	27.20	314.00	314.00	未进入负面清单	否	无	-3.79%

17552	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-8.60%
17553	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	0.99%
17554	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
17555	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	2.93%
17556	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-6.32%
17557	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记8#配电站1#变压器	630	7.01	522.84	522.84	未进入负面清单	否	无	0.90%
17558	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记6#配电站1#变压器	630	10.38	501.61	501.61	未进入负面清单	否	无	-2.16%
17559	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记7#配电站2#变压器	630	22.73	423.80	423.80	未进入负面清单	否	无	6.88%
17560	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记6#配电站2#变压器	630	26.04	402.95	402.95	未进入负面清单	否	无	-1.84%
17561	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天5#配电站1#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-2.43%
17562	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天5#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-4.14%

17563	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区5#配电站1#变压器	800	8.81	649.52	649.52	未进入负面清单	否	无	-6.89%
17564	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区5#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-9.74%
17565	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区6#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-0.41%
17566	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区3#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	8.03%
17567	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区3#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-3.36%
17568	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-0.71%
17569	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	阅麓山3#配电站1#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	4.18%
17570	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	阅麓山3#配电站2#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
17571	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区6#配电站1#变压器	800	5.75	674.00	674.00	未进入负面清单	否	无	5.95%
17572	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	南村分2#	200	22.20	135.60	135.60	未进入负面清单	否	无	0.09%

17573	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	虹港嘉园2#配电站1#变压器	630	16.55	462.74	462.74	未进入负面清单	否	无	-0.43%
17574	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分119＃亭1#变压器	630	9.58	506.65	506.65	未进入负面清单	否	无	-9.24%
17575	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线郭南分119＃亭2#变压器	630	19.83	442.05	442.05	未进入负面清单	否	无	8.25%
17576	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周干虹港路2#箱变	630	16.03	466.01	466.01	未进入负面清单	否	无	-8.62%
17577	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周干虹港路3#箱变	630	19.75	442.58	442.58	未进入负面清单	否	无	-1.45%
17578	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周干虹港路1#箱变	500	29.11	304.45	304.45	未进入负面清单	否	无	2.77%
17579	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站3#变压器	630	10.41	501.42	501.42	未进入负面清单	否	无	0.03%
17580	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	虹港嘉园2#配电站2#变压器	630	4.66	537.64	537.64	未进入负面清单	否	无	-8.54%
17581	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站1#变压器	630	20.47	438.04	438.04	未进入负面清单	否	无	-9.28%
17582	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站2#变压器	630	10.93	498.14	498.14	未进入负面清单	否	无	9.95%
17583	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	西北干16左1左1箱变变压器	500	19.38	353.10	353.10	未进入负面清单	否	无	1.14%

17584	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分5#变压器	100	3.04	86.96	86.96	未进入负面清单	否	无	9.94%
17585	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	西北干21#台	315	6.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-8.47%
17586	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分13#变压	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
17587	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分11左2#	315	1.80	277.83	277.83	未进入负面清单	否	无	-8.30%
17588	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林配电站1#变压器	400	40.80	196.80	196.80	未进入负面清单	否	无	6.74%
17589	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林1#箱式配电站1#变压器	630	38.07	327.16	327.16	未进入负面清单	否	无	-3.76%
17590	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	辛周干65左1#箱变1#变压器配电变压器	630	1.03	560.51	560.51	未进入负面清单	否	无	7.97%
17591	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林3#箱式变电站1#配电变压器	630	27.52	393.60	393.60	未进入负面清单	否	无	5.36%
17592	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林2#箱式配电站1#变压器	630	18.69	449.25	449.25	未进入负面清单	否	无	9.77%
17593	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林配电站2#变压器	400	51.60	153.60	153.60	未进入负面清单	否	无	-5.31%
17594	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缇香漫城中心配电站2#变压器	800	10.49	636.08	636.08	未进入负面清单	否	无	-2.29%
17595	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子4#配电站1#变压器	630	9.10	509.67	509.67	未进入负面清单	否	无	-9.97%

17596	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子3#配电站2#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清单	否	无	-2.93%
17597	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子3#配电站1#变压器	630	15.08	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-8.57%
17598	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缇香漫城3#配电站1#变压器	800	6.25	670.00	670.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
17599	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子4#配电站2#变压器	630	8.87	511.12	511.12	未进入负面清单	否	无	-2.64%
17600	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子中心配电站2#变压器	800	9.59	643.28	643.28	未进入负面清单	否	无	1.75%
17601	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缇香漫城3#配电站2#变压器	800	9.64	642.88	642.88	未进入负面清单	否	无	5.63%
17602	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	8.16%
17603	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季3#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	6.35%
17604	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季6#配电站1#变压器	500	17.31	363.45	363.45	未进入负面清单	否	无	7.51%
17605	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	0.34%
17606	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季5#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-4.07%
17607	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	7.27%

17608	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	机场前院2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.02%
17609	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	9.39%
17610	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	1.45%
17611	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站3#配电变压器	630	5.96	529.45	529.45	未进入负面清单	否	无	-1.14%
17612	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季6#配电站2#变压器	500	19.35	353.25	353.25	未进入负面清单	否	无	9.63%
17613	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	机场前院2#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.04%
17614	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	-7.72%
17615	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-1.87%
17616	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅2#配电站2#配电变压器	630	45.71	279.00	279.00	未进入负面清单	否	无	-9.43%
17617	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅5#配电站2#配电变压器	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清单	否	无	-4.33%

17618	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅5#配电站1#配电变压器	630	4.50	538.65	538.65	未进入负面清单	否	无	-6.82%
17619	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园中心1#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	6.16%
17620	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园中心1#配电站3#配电变压器	800	9.53	643.76	643.76	未进入负面清单	否	无	-7.35%
17621	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站3#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清单	否	无	9.88%
17622	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站2#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清单	否	无	6.72%
17623	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-4.60%
17624	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	万科华府3#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	3.36%
17625	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	万科华府3#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	2.83%
17626	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区6#箱式配电站1#变压器	630	21.99	428.45	428.45	未进入负面清单	否	无	-0.79%

17627	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区5#箱式配电站1#变压器	630	73.30	105.21	105.21	未进入负面清单	否	无	7.90%
17628	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区1#箱式配电站1#变压器	630	12.22	490.01	490.01	未进入负面清单	否	无	2.56%
17629	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区2#箱式配电站1#变压器	630	27.79	391.90	391.90	未进入负面清单	否	无	6.47%
17630	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区3#箱式配电站1#变压器	630	26.85	397.85	397.85	未进入负面清单	否	无	-2.62%
17631	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	东站线恒宇祥苑1#箱变1#变压器	630	8.45	513.77	513.77	未进入负面清单	否	无	5.60%
17632	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区4#箱式配电站1#变压器	630	10.79	499.00	499.00	未进入负面清单	否	无	-0.91%
17633	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	东站线恒宇祥苑2#箱变1#变压器	630	16.48	463.18	463.18	未进入负面清单	否	无	4.82%
17634	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	辛周干38左1#配电站2#变压器	630	18.75	448.85	448.85	未进入负面清单	否	无	0.28%
17635	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	辛周干38左1#配电站1#变压器	630	28.87	385.10	385.10	未进入负面清单	否	无	-5.09%

17636	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	机场前院1#配电站2#配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-6.78%
17637	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	机场前院1#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.71%
17638	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站3#变压器	630	8.66	512.44	512.44	未进入负面清单	否	无	3.86%
17639	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	9.49%
17640	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
17641	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站2#变压器	630	12.50	488.25	488.25	未进入负面清单	否	无	7.91%
17642	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站1#变压器	630	19.83	442.07	442.07	未进入负面清单	否	无	4.85%
17643	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	8.56%
17644	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站1#变压器	630	4.15	540.86	540.86	未进入负面清单	否	无	0.77%
17645	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园3#配电站2#变压器	630	5.90	529.83	529.83	未进入负面清单	否	无	5.91%
17646	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅1#配电站1#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.00%

17647	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅1#配电站2#配电变压器	630	21.90	429.00	429.00	未进入负面清单	否	无	0.06%
17648	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅3#配电站1#配电变压器	800	15.52	595.84	595.84	未进入负面清单	否	无	0.01%
17649	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅3#配电站2#配电变压器	800	42.75	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
17650	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅4#配电站1#配电变压器	630	58.10	201.00	201.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
17651	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅4#配电站2#配电变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	-7.91%
17652	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	福典人家2#配电站2#变压器	630	7.07	522.46	522.46	未进入负面清单	否	无	-9.13%
17653	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站2#变压器	630	16.77	461.35	461.35	未进入负面清单	否	无	9.18%
17654	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园3#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-6.19%
17655	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	八一新居1#配电站2#变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清单	否	无	-5.85%
17656	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站1#变压器	630	7.52	519.62	519.62	未进入负面清单	否	无	-9.74%

17657	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站1#变压器	630	8.22	515.21	515.21	未进入负面清单	否	无	4.29%
17658	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站2#变压器	630	14.57	475.21	475.21	未进入负面清单	否	无	-5.36%
17659	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站1#变压器	800	13.59	611.28	611.28	未进入负面清单	否	无	-3.73%
17660	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	八一新居1#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-1.33%
17661	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站3#变压器	800	10.65	634.80	634.80	未进入负面清单	否	无	0.51%
17662	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象4#配电站2#变压器	630	15.27	470.80	470.80	未进入负面清单	否	无	5.23%
17663	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-4.34%
17664	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清单	否	无	-0.39%
17665	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站3#变压器	630	5.30	533.61	533.61	未进入负面清单	否	无	-5.95%
17666	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	福典人家2#配电站1#变压器	630	9.03	510.11	510.11	未进入负面清单	否	无	8.83%
17667	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园4#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
17668	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园4#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-9.77%

17669	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站2#变压器	800	23.08	535.36	535.36	未进入负面清单	否	无	8.74%
17670	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站3#变压器	630	21.81	429.60	429.60	未进入负面清单	否	无	-3.22%
17671	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-8.09%
17672	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站3#变压器	630	6.40	526.68	526.68	未进入负面清单	否	无	9.70%
17673	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.37%
17674	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象4#配电站1#变压器	630	7.55	519.44	519.44	未进入负面清单	否	无	9.95%
17675	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园3#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%
17676	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站3#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-4.46%
17677	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	创新金地十二坊中心配电站3#配电变压器	630	83.09	43.53	43.53	未进入负面清单	否	无	7.73%
17678	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	春田里2#配电站1#配电变压器	630	65.89	151.89	151.89	未进入负面清单	否	无	-6.58%
17679	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	春田里2#配电站2#配电变压器	630	56.16	213.19	213.19	未进入负面清单	否	无	-5.21%

17680	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	馥园2#配电站1#变压器	630	41.48	305.68	305.68	未进入负面清单	否	无	6.92%
17681	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	馥园2#配电站2#变压器	630	45.70	279.09	279.09	未进入负面清单	否	无	9.13%
17682	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站1#变压器	800	34.65	442.80	442.80	未进入负面清单	否	无	9.45%
17683	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站2#变压器	800	34.72	442.24	442.24	未进入负面清单	否	无	-3.71%
17684	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站3#变压器	800	40.23	398.16	398.16	未进入负面清单	否	无	7.79%
17685	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄4#配电站1#变压器	1000	42.10	479.00	479.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
17686	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄4#配电站2#变压器	1000	35.14	548.60	548.60	未进入负面清单	否	无	-2.14%
17687	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄6#配电站1#配电变压器	800	28.31	493.54	493.54	未进入负面清单	否	无	-2.12%
17688	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄6#配电站2#配电变压器	800	77.32	101.42	101.42	未进入负面清单	否	无	-8.42%
17689	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾2#配电站1#配电站	630	75.78	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	2.32%
17690	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾2#配电站2#变压器	630	71.74	115.04	115.04	未进入负面清单	否	无	3.28%
17691	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾4#配电站1#变压器	630	65.61	153.66	153.66	未进入负面清单	否	无	-8.08%

17692	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾4#配电站2#变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清单	否	无	4.69%
17693	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾6#配电站1#变压器	630	54.59	223.08	223.08	未进入负面清单	否	无	-5.25%
17694	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾6#配电站2#变压器	630	42.24	300.89	300.89	未进入负面清单	否	无	0.84%
17695	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾8#配电站1#变压器	800	9.12	647.04	647.04	未进入负面清单	否	无	-4.45%
17696	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾8#配电站2#变压器	800	12.35	621.20	621.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
17697	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园2#配电站1#变压器	630	80.39	60.54	60.54	未进入负面清单	否	无	4.18%
17698	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园2#配电站2#变压器	630	30.06	377.62	377.62	未进入负面清单	否	无	-6.62%
17699	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园4#配电站1#变压器	630	65.15	156.56	156.56	未进入负面清单	否	无	9.49%
17700	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园4#配电站2#变压器	630	19.24	445.79	445.79	未进入负面清单	否	无	2.26%
17701	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山2#配电站1#配电变压器	800	63.98	208.16	208.16	未进入负面清单	否	无	-9.14%
17702	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山2#配电站2#配电变压器	800	51.79	305.71	305.71	未进入负面清单	否	无	-6.86%

17703	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山2#配电站3#配电变压器	800	18.35	573.17	573.17	未进入负面清单	否	无	-9.75%
17704	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山4#配电站1#配电变压器	800	74.20	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	5.18%
17705	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山4#配电站2#配电变压器	800	28.69	490.51	490.51	未进入负面清单	否	无	6.13%
17706	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山6#配电站1#配电变压器	800	29.09	487.26	487.26	未进入负面清单	否	无	7.81%
17707	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山6#配电站2#配电变压器	800	67.77	177.81	177.81	未进入负面清单	否	无	8.18%
17708	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山6#配电站3#配电变压器	800	29.61	483.12	483.12	未进入负面清单	否	无	-6.99%
17709	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸3号配电站1#变压器	800	45.29	357.68	357.68	未进入负面清单	否	无	-4.97%
17710	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸3号配电站2#变压器	800	73.13	134.96	134.96	未进入负面清单	否	无	5.69%
17711	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸6#配电站1#配电变压器	630	19.73	442.70	442.70	未进入负面清单	否	无	-3.09%

17712	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸6#配电站2#配电变压器	630	25.40	406.98	406.98	未进入负面清单	否	无	2.15%
17713	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	后牧干78#箱式配电站配电变压器	250	51.57	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	-5.26%
17714	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	后牧四支4#柱上变压器	315	86.41	11.31	11.31	未进入负面清单	否	无	-6.98%
17715	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲干11#	400	42.82	188.72	188.72	未进入负面清单	否	无	2.35%
17716	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	前牧1#箱式开关站1#台柱上变压器	160	73.34	26.66	26.66	未进入负面清单	否	无	-1.82%
17717	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	前牧二分14#	250	44.00	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	0.27%
17718	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙线	金碧海景庄园1#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-5.72%
17719	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙线	金碧海景庄园2#配电站101	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	8.12%
17720	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙线	东海线八一分08#	160	38.18	82.91	82.91	未进入负面清单	否	无	4.23%
17721	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园2#配电站1#配电变压器	800	43.24	374.08	374.08	未进入负面清单	否	无	-4.01%

17722	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园2#配电站2#配电变压器	800	24.58	523.36	523.36	未进入负面清单	否	无	2.70%
17723	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园4#配电站1#配电变压器	800	25.59	515.28	515.28	未进入负面清单	否	无	5.26%
17724	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园4#配电站2#配电变压器	800	12.10	623.20	623.20	未进入负面清单	否	无	8.14%
17725	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园6#配电站1#配电变压器	800	35.50	436.00	436.00	未进入负面清单	否	无	-4.62%
17726	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园6#配电站2#配电变压器	800	43.19	374.48	374.48	未进入负面清单	否	无	-6.80%
17727	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	梧桐语3#配电站1#配电变压器	800	14.68	602.56	602.56	未进入负面清单	否	无	6.45%
17728	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	梧桐语3#配电站2#配电变压器	800	60.24	238.08	238.08	未进入负面清单	否	无	9.56%
17729	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	后牧城分17右1#台	160	39.91	80.14	80.14	未进入负面清单	否	无	6.14%
17730	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	后牧城分75#柱上变压器	400	32.39	230.44	230.44	未进入负面清单	否	无	2.95%
17731	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧2#环网箱1#变台	200	55.20	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	-0.57%

17732	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧3#环开04#	800	76.02	111.84	111.84	未进入负面清单	否	无	-4.02%
17733	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧八支5#柱上变压器	100	50.52	39.48	39.48	未进入负面清单	否	无	-7.44%
17734	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧城分35右1#	315	77.75	38.59	38.59	未进入负面清单	否	无	4.62%
17735	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支	315	25.40	203.49	203.49	未进入负面清单	否	无	7.31%
17736	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支	315	42.28	150.32	150.32	未进入负面清单	否	无	1.33%
17737	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支9左05#	200	84.23	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无	8.29%
17738	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分13#	200	72.16	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	-2.60%
17739	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分23#	100	45.56	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	-3.06%
17740	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分4#	160	51.32	61.89	61.89	未进入负面清单	否	无	5.26%
17741	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	后牧城分59#	315	39.96	157.63	157.63	未进入负面清单	否	无	-3.33%
17742	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	牧东干70右4间1	400	38.29	206.84	206.84	未进入负面清单	否	无	-1.04%
17743	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	后牧七支16#柱上变压器	630	71.05	119.39	119.39	未进入负面清单	否	无	7.81%
17744	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分	100	31.97	58.03	58.03	未进入负面清单	否	无	-8.76%
17745	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分	100	51.31	38.69	38.69	未进入负面清单	否	无	9.86%
17746	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分33左04#	250	70.07	49.83	49.83	未进入负面清单	否	无	-3.71%

17747	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分40左1	315	52.53	118.03	118.03	未进入负面清单	否	无	-0.30%
17748	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.02%
17749	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支	315	28.92	192.40	192.40	未进入负面清单	否	无	5.03%
17750	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支	315	83.59	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	-7.05%
17751	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支8右1#	250	74.75	38.13	38.13	未进入负面清单	否	无	9.63%
17752	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	海滨线东山干43#	315	80.67	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	2.26%
17753	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	海滨线东山干58#	200	45.91	88.18	88.18	未进入负面清单	否	无	6.68%
17754	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	职院干43左1#柱上变压器	400	75.33	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	-0.05%
17755	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	周家沟分17#柱上变压器	100	61.33	28.67	28.67	未进入负面清单	否	无	-9.94%
17756	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	周家沟分24#柱上变压器	250	60.83	72.93	72.93	未进入负面清单	否	无	4.89%
17757	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站1#配电变压器	800	29.46	484.35	484.35	未进入负面清单	否	无	7.09%
17758	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站2#配电变压器	800	46.30	349.62	349.62	未进入负面清单	否	无	-2.75%
17759	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站3#配电变压器	800	59.98	240.19	240.19	未进入负面清单	否	无	-3.12%

17760	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#2配电站1#配电变压器	800	37.72	418.27	418.27	未进入负面清单	否	无	2.15%
17761	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#2配电站2#配电变压器	800	71.11	151.15	151.15	未进入负面清单	否	无	6.75%
17762	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	东海线东山干97右03#	315	40.49	155.96	155.96	未进入负面清单	否	无	9.72%
17763	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	职院干18右3#柱上变压器	200	32.24	115.52	115.52	未进入负面清单	否	无	-3.35%
17764	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	樱园1#箱式配电站1#变压器	315	41.53	152.68	152.68	未进入负面清单	否	无	3.18%
17765	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	世月分7间1#	400	31.71	233.16	233.16	未进入负面清单	否	无	-0.14%
17766	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧干35右2	315	40.80	154.98	154.98	未进入负面清单	否	无	7.60%
17767	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧干64#左1#1柱上变压	100	89.42	0.58	0.58	未进入负面清单	否	无	-4.89%
17768	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧干64#左1#2柱上变压	100	34.27	55.73	55.73	未进入负面清单	否	无	3.29%
17769	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧五支7#	100	40.90	49.10	49.10	未进入负面清单	否	无	-2.95%
17770	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干28右02#	315	82.22	24.51	24.51	未进入负面清单	否	无	-0.29%

17771	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干38左03#	315	41.91	151.48	151.48	未进入负面清单	否	无	1.55%
17772	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干54#1#变压器	250	37.49	131.28	131.28	未进入负面清单	否	无	4.31%
17773	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干54#2#变压器	100	45.93	44.07	44.07	未进入负面清单	否	无	-2.63%
17774	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园10#配电站1#变压器	800	14.11	607.12	607.12	未进入负面清单	否	无	-7.04%
17775	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园10#配电站2#变压器	800	13.72	610.24	610.24	未进入负面清单	否	无	-0.92%
17776	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园10#配电站3#变压器	800	33.19	454.48	454.48	未进入负面清单	否	无	6.44%
17777	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园11#配电站1#变压器	800	20.73	554.16	554.16	未进入负面清单	否	无	-2.66%
17778	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园11#配电站2#变压器	800	45.57	355.44	355.44	未进入负面清单	否	无	-7.05%
17779	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园5#配电站1#变压器	800	46.73	346.16	346.16	未进入负面清单	否	无	-8.16%
17780	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园5#配电站2#变压器	800	29.49	484.08	484.08	未进入负面清单	否	无	3.03%
17781	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园7#配电站1#变压器	800	6.07	671.44	671.44	未进入负面清单	否	无	-6.19%

17782	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园7#配电站2#变压器	800	32.78	457.76	457.76	未进入负面清单	否	无	-0.57%
17783	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷11#配电站1#变压	630	40.67	310.78	310.78	未进入负面清单	否	无	8.03%
17784	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷11#配电站2#变压	630	62.47	173.44	173.44	未进入负面清单	否	无	-6.36%
17785	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷5#配电站1#变压器	630	27.62	392.99	392.99	未进入负面清单	否	无	-0.46%
17786	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷5#配电站2#变压器	630	19.32	445.28	445.28	未进入负面清单	否	无	0.31%
17787	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷6#配电站1#变压器	630	45.03	283.31	283.31	未进入负面清单	否	无	-1.96%
17788	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷6#配电站2#变压器	630	49.11	257.61	257.61	未进入负面清单	否	无	5.46%
17789	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷7#配电站1#变压器	630	58.72	197.06	197.06	未进入负面清单	否	无	-9.28%
17790	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷7#配电站2#变压器	630	44.49	286.71	286.71	未进入负面清单	否	无	6.53%
17791	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	由东6#箱1#柱上变压器	200	75.99	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	5.81%
17792	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	由东线由运二分1#变压器	315	7.59	259.59	259.59	未进入负面清单	否	无	9.36%
17793	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#配电站102变压	630	7.77	518.05	518.05	未进入负面清单	否	无	7.65%

17794	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#配电站1#变压器	800	13.80	609.60	609.60	未进入负面清单	否	无	4.67%
17795	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#配电站1#变压器	630	16.49	463.11	463.11	未进入负面清单	否	无	2.45%
17796	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#配电站2#变压器	630	32.54	362.00	362.00	未进入负面清单	否	无	-3.89%
17797	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷3#配电站1#变压器	800	11.88	624.96	624.96	未进入负面清单	否	无	-4.59%
17798	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷3#配电站2#变压器	800	31.47	468.24	468.24	未进入负面清单	否	无	-9.93%
17799	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#箱式配电站变压器	800	35.27	437.84	437.84	未进入负面清单	否	无	-2.06%
17800	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#箱式配电站变压器	800	48.58	331.36	331.36	未进入负面清单	否	无	-8.90%
17801	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	南山干4#柱上变压器	200	32.45	115.10	115.10	未进入负面清单	否	无	1.23%
17802	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园1#配电站1#配电变压器	800	45.06	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	0.75%
17803	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园1#配电站2#配电变压器	800	44.05	367.60	367.60	未进入负面清单	否	无	3.25%

17804	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园3#配电站1#配电变压器	800	21.83	545.36	545.36	未进入负面清单	否	无	-9.61%
17805	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园3#配电站2#配电变压器	800	37.20	422.40	422.40	未进入负面清单	否	无	6.13%
17806	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园5#配电站1#配电变压器	800	40.09	399.28	399.28	未进入负面清单	否	无	-8.77%
17807	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园5#配电站2#配电变压器	800	43.51	371.92	371.92	未进入负面清单	否	无	9.76%
17808	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语1#配电站1#配电变压器	800	11.75	626.00	626.00	未进入负面清单	否	无	-3.12%
17809	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语1#配电站2#配电变压器	800	41.39	388.88	388.88	未进入负面清单	否	无	4.78%
17810	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语2#配电站1#配电变压器	800	9.74	642.08	642.08	未进入负面清单	否	无	7.91%
17811	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语2#配电站2#配电变压器	800	64.45	204.40	204.40	未进入负面清单	否	无	-5.11%
17812	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄1#配电站1#变压器	630	45.21	282.18	282.18	未进入负面清单	否	无	-0.85%

17813	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄1#配电站2#变压器	630	78.23	74.15	74.15	未进入负面清单	否	无	-0.98%
17814	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄3#配电站1#变压器	630	16.58	462.55	462.55	未进入负面清单	否	无	-2.89%
17815	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄3#配电站2#变压器	630	45.43	280.79	280.79	未进入负面清单	否	无	-1.70%
17816	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄5#配电站1#变压器	630	42.28	300.64	300.64	未进入负面清单	否	无	-2.82%
17817	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄5#配电站2#变压器	630	75.21	93.18	93.18	未进入负面清单	否	无	0.27%
17818	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新1#配电站1#变压器	630	85.31	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	-0.51%
17819	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新1#配电站2#变压器	630	88.38	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	-1.80%
17820	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新3#配电站1#变压器	630	24.37	413.47	413.47	未进入负面清单	否	无	6.66%
17821	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新3#配电站2#变压器	630	63.83	164.87	164.87	未进入负面清单	否	无	5.80%
17822	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园2#配电站1#配电变压器	630	29.19	383.10	383.10	未进入负面清单	否	无	4.44%
17823	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园2#配电站2#配电变压器	630	48.06	264.22	264.22	未进入负面清单	否	无	2.69%

17824	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园4#配电站1#配电变压器	630	68.42	135.95	135.95	未进入负面清单	否	无	-9.49%
17825	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园4#配电站2#配电变压器	630	21.27	433.00	433.00	未进入负面清单	否	无	-5.54%
17826	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城2#配电站1#变压器	800	13.81	609.52	609.52	未进入负面清单	否	无	-3.59%
17827	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城2#配电站2#变压器	800	30.90	472.80	472.80	未进入负面清单	否	无	-0.20%
17828	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城4#配电站1#变压器	800	39.56	403.52	403.52	未进入负面清单	否	无	5.85%
17829	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城4#配电站2#变压器	800	12.14	622.88	622.88	未进入负面清单	否	无	0.70%
17830	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城6#配电站1#变压器	800	35.58	435.36	435.36	未进入负面清单	否	无	5.11%
17831	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城6#配电站2#变压器	800	69.52	163.84	163.84	未进入负面清单	否	无	-0.19%
17832	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城11#配电站1#配电变压器	800	35.32	437.42	437.42	未进入负面清单	否	无	9.58%
17833	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城11#配电站2#配电变压器	800	74.59	123.26	123.26	未进入负面清单	否	无	-7.12%
17834	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城17#配电站1#配电变压器	800	27.22	502.27	502.27	未进入负面清单	否	无	-2.12%

17835	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城17#配电站2#配电变压器	800	73.85	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	6.73%
17836	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城12#配电站	800	75.78	113.76	113.76	未进入负面清单	否	无	7.50%
17837	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城12#配电站	800	81.08	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	5.26%
17838	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城12#配电站	800	77.80	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	3.09%
17839	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城18#配电站	800	57.87	257.04	257.04	未进入负面清单	否	无	-6.28%
17840	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城18#配电站	800	71.30	149.60	149.60	未进入负面清单	否	无	1.18%
17841	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城7#配电站	800	38.50	412.00	412.00	未进入负面清单	否	无	-8.67%
17842	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城7#配电站	800	13.81	609.52	609.52	未进入负面清单	否	无	-9.86%
17843	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城7#配电站	800	86.13	30.96	30.96	未进入负面清单	否	无	-1.63%
17844	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城9#配电站	800	49.22	326.24	326.24	未进入负面清单	否	无	-0.66%
17845	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城9#配电站	800	77.77	97.84	97.84	未进入负面清单	否	无	-0.44%
17846	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	龙腾科技配电站1#变压器	400	79.23	43.08	43.08	未进入负面清单	否	无	1.29%

17847	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	龙腾科技配电站2#变压器	400	84.18	23.28	23.28	未进入负面清单	否	无	-4.22%
17848	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城3#配电站1#配电变压器	800	67.56	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	8.16%
17849	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城3#配电站2#配电变压器	800	60.63	234.96	234.96	未进入负面清单	否	无	3.62%
17850	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城5#配电站1#配电变压器	800	25.38	516.96	516.96	未进入负面清单	否	无	3.12%
17851	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城5#配电站2#配电变压器	800	29.98	480.16	480.16	未进入负面清单	否	无	-1.23%
17852	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭分123#	100	36.62	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	0.51%
17853	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭分99#	200	34.70	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	-6.03%
17854	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭三支	100	40.13	49.87	49.87	未进入负面清单	否	无	1.98%
17855	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭四支4右1	250	36.43	133.93	133.93	未进入负面清单	否	无	6.50%
17856	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支18#	200	88.60	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	-2.12%
17857	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支19左	160	40.22	79.65	79.65	未进入负面清单	否	无	-2.09%
17858	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支2右1#变压器	315	74.66	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无	-7.58%

17859	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支35#变压器	100	46.57	43.43	43.43	未进入负面清单	否	无	8.09%
17860	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线前牧二支8#	100	32.62	57.38	57.38	未进入负面清单	否	无	-3.58%
17861	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线前牧分6右	200	63.55	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	4.56%
17862	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	前红分26右2#柱上变压器	400	38.44	206.22	206.22	未进入负面清单	否	无	2.49%
17863	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲养老中心配电站1#变压器	500	24.09	329.55	329.55	未进入负面清单	否	无	-7.15%
17864	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲养老中心配电站2#变压器	500	39.19	254.05	254.05	未进入负面清单	否	无	-8.53%
17865	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	大东沟二队箱变变压器	400	14.16	303.36	303.36	未进入负面清单	否	无	-7.06%
17866	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	大东沟箱式配电站配电变压器	50	51.98	19.01	19.01	未进入负面清单	否	无	4.25%
17867	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道1#箱式配电站变压器	50	59.92	15.04	15.04	未进入负面清单	否	无	4.88%
17868	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道2#箱式配电站变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	9.93%
17869	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道3#箱式配电站变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	0.28%

17870	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲1#箱式配电站变压器	630	43.40	293.58	293.58	未进入负面清单	否	无	5.41%
17871	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲2#箱式配电站变压器	630	73.93	101.24	101.24	未进入负面清单	否	无	-2.04%
17872	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲3#箱式配电站变压器	630	80.23	61.55	61.55	未进入负面清单	否	无	-5.14%
17873	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲4#箱式配电站变压器	400	79.40	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.78%
17874	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲5#箱式配电站变压器	400	26.48	254.08	254.08	未进入负面清单	否	无	-3.52%
17875	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲6#箱式配电站变压器	315	38.65	161.75	161.75	未进入负面清单	否	无	-3.33%
17876	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲7#箱式配电站变压器	315	34.63	174.42	174.42	未进入负面清单	否	无	6.08%
17877	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支16#柱上	100	41.10	48.90	48.90	未进入负面清单	否	无	-5.43%
17878	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支2#	200	83.83	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	-8.81%
17879	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭分24#	50	42.20	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	-2.58%
17880	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭分3#	100	83.85	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	1.59%
17881	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线老虎沟支	250	75.65	35.88	35.88	未进入负面清单	否	无	4.69%
17882	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	红莲线东南干33#	100	53.98	36.02	36.02	未进入负面清单	否	无	-7.33%
17883	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	黄岭分35#变台	315	67.91	69.58	69.58	未进入负面清单	否	无	-0.90%

17884	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支14#柱上变压器	100	17.49	72.51	72.51	未进入负面清单	否	无	-6.59%
17885	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支30#柱上变压器	200	80.30	19.39	19.39	未进入负面清单	否	无	9.97%
17886	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支59#	50	63.53	13.24	13.24	未进入负面清单	否	无	6.53%
17887	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变102溪谷线	由家村1#箱式配电站配电变压器	160	55.23	55.63	55.63	未进入负面清单	否	无	-5.61%
17888	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变101辛东线	由东分5#	315	82.60	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	-4.50%
17889	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城10#配电站1#配电变压器	800	38.04	415.70	415.70	未进入负面清单	否	无	-2.64%
17890	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城10#配电站2#配电变压器	800	49.94	320.50	320.50	未进入负面清单	否	无	4.22%
17891	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城10#配电站3#配电变压器	800	27.76	497.90	497.90	未进入负面清单	否	无	-4.02%
17892	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰1#配电站1#配电变压器	800	36.69	426.48	426.48	未进入负面清单	否	无	9.94%
17893	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰1#配电站2#配电变压器	800	22.56	539.52	539.52	未进入负面清单	否	无	3.60%

17894	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰2#配电站1#配电变压器	800	39.98	400.16	400.16	未进入负面清单	否	无	2.79%
17895	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰2#配电站2#配电变压器	800	21.14	550.88	550.88	未进入负面清单	否	无	9.17%
17896	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰3#配电站1#配电变压器	800	49.88	320.96	320.96	未进入负面清单	否	无	-2.66%
17897	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰3#配电站2#配电变压器	800	52.15	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	-0.77%
17898	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站1#配电变压器	800	13.99	608.08	608.08	未进入负面清单	否	无	3.55%
17899	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站2#配电变压器	800	75.81	113.52	113.52	未进入负面清单	否	无	7.60%
17900	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站3#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	5.03%
17901	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰5#配电站1#配电变压器	800	36.25	430.00	430.00	未进入负面清单	否	无	8.26%
17902	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰5#配电站2#配电变压器	800	48.26	333.92	333.92	未进入负面清单	否	无	-3.16%

17903	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季1#配电站1#配电变压器	800	52.75	297.98	297.98	未进入负面清单	否	无	-4.46%
17904	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季1#配电站2#配电变压器	800	67.69	178.48	178.48	未进入负面清单	否	无	-5.18%
17905	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季2#配电站1#配电变压器	800	73.30	133.57	133.57	未进入负面清单	否	无	-6.04%
17906	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季2#配电站2#配电变压器	800	68.70	170.42	170.42	未进入负面清单	否	无	3.31%
17907	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季3#配电站1#配电变压器	800	20.23	558.16	558.16	未进入负面清单	否	无	6.24%
17908	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季3#配电站2#配电变压器	800	32.89	456.91	456.91	未进入负面清单	否	无	7.65%
17909	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季4#配电站1#配电变压器	800	70.81	153.50	153.50	未进入负面清单	否	无	8.24%
17910	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季4#配电站2#配电变压器	800	37.28	421.74	421.74	未进入负面清单	否	无	7.18%
17911	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季5#配电站1#配电变压器	800	54.39	284.88	284.88	未进入负面清单	否	无	5.47%

17912	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季5#配电站2#配电变压器	800	24.47	524.22	524.22	未进入负面清单	否	无	-6.14%
17913	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城1#配电站1#配电变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清单	否	无	0.27%
17914	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城1#配电站2#配电变压器	800	24.53	523.76	523.76	未进入负面清单	否	无	8.24%
17915	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站1#配电变压器	800	10.50	636.00	636.00	未进入负面清单	否	无	-2.62%
17916	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站2#配电变压器	800	35.27	437.84	437.84	未进入负面清单	否	无	-1.61%
17917	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站3#配电变压器	800	32.62	459.04	459.04	未进入负面清单	否	无	-0.15%
17918	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城3#配电站1#配电变压器	800	49.76	321.92	321.92	未进入负面清单	否	无	3.37%
17919	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城3#配电站2#配电变压器	800	34.84	441.28	441.28	未进入负面清单	否	无	-2.98%
17920	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城4#配电站1#配电变压器	800	48.96	328.32	328.32	未进入负面清单	否	无	-3.79%

17921	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城4#配电站2#配电变压器	800	38.09	415.28	415.28	未进入负面清单	否	无	6.77%
17922	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城5#配电站1#配电变压器	800	22.95	536.40	536.40	未进入负面清单	否	无	-1.34%
17923	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城5#配电站2#配电变压器	800	23.11	535.12	535.12	未进入负面清单	否	无	-7.61%
17924	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园6#配电站1#变压器	800	14.11	607.12	607.12	未进入负面清单	否	无	-2.68%
17925	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园6#配电站2#变压器	800	13.72	610.24	610.24	未进入负面清单	否	无	-8.71%
17926	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站1#变压器	800	33.19	454.48	454.48	未进入负面清单	否	无	7.07%
17927	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站2#变压器	800	20.73	554.16	554.16	未进入负面清单	否	无	-2.82%
17928	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站3#变压器	800	45.57	355.44	355.44	未进入负面清单	否	无	-0.91%
17929	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园9#配电站1#变压器	630	29.19	383.10	383.10	未进入负面清单	否	无	-6.19%
17930	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园9#配电站2#变压器	630	48.06	264.22	264.22	未进入负面清单	否	无	-8.66%
17931	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城13#配电站	800	19.24	566.08	566.08	未进入负面清单	否	无	-8.34%

17932	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城13#配电站	800	14.88	600.96	600.96	未进入负面清单	否	无	5.04%
17933	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城13#配电站	800	73.29	133.68	133.68	未进入负面清单	否	无	3.74%
17934	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城19#配电站	800	71.18	150.59	150.59	未进入负面清单	否	无	1.68%
17935	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城19#配电站	800	69.51	163.92	163.92	未进入负面清单	否	无	6.46%
17936	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城8#配电站	800	49.87	321.04	321.04	未进入负面清单	否	无	2.96%
17937	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城8#配电站	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清单	否	无	3.94%
17938	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍1#亭1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	5.52%
17939	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍1#亭2#变压器	630	8.83	511.37	511.37	未进入负面清单	否	无	5.30%
17940	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍棠干36#柱上变压器	315	7.08	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无	-6.80%
17941	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔4#箱式开关站104变台	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	-8.80%
17942	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔沟支12#柱上变压器	160	15.40	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	-0.48%
17943	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍村支7#柱上变压器1	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
17944	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍棠干4#柱上变压器	100	19.50	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无	1.60%

17945	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔3#箱式开关站104柱上变压器	315	47.70	133.25	133.25	未进入负面清单	否	无	-7.65%
17946	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍棠干20#柱上变压器	200	21.97	136.06	136.06	未进入负面清单	否	无	2.01%
17947	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖3#配电站1#变压器	630	19.35	445.10	445.10	未进入负面清单	否	无	7.99%
17948	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖3#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.93%
17949	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖2#配电站1#变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清单	否	无	-7.51%
17950	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖1#配电站2#变压器	630	37.03	333.71	333.71	未进入负面清单	否	无	8.44%
17951	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖2#配电站2#变压器	630	18.49	450.51	450.51	未进入负面清单	否	无	-2.09%
17952	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖1#配电站1#变压器	630	17.58	456.25	456.25	未进入负面清单	否	无	8.76%
17953	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟1#箱式配电站	400	9.60	321.60	321.60	未进入负面清单	否	无	-6.07%
17954	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6配电站103配电	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-2.61%
17955	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6配电站104配电	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清单	否	无	-3.26%

17956	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6#配电站105间隔配电变压	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-2.17%
17957	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城4#配电站103配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	-4.39%
17958	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城4#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	6.34%
17959	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城1#配电站103配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	7.89%
17960	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城1#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	1.57%
17961	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城2#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-6.40%
17962	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城2#配电站104配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清单	否	无	-5.04%
17963	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	石岭线回头沟支19右4#柱上变压器	80	34.20	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	-9.70%
17964	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟支33#变柱上变压器	80	15.94	59.25	59.25	未进入负面清单	否	无	-5.17%

17965	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟二支13#柱上变压器	400	31.20	235.20	235.20	未进入负面清单	否	无	6.03%
17966	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	石岭线回头沟支20#柱上变压器	250	15.66	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	6.83%
17967	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	岔鞍变201石岭线回头沟二支4#变	250	76.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
17968	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	西岔5#箱式开关站103-2#柱上变压器	630	5.63	531.53	531.53	未进入负面清单	否	无	-4.72%
17969	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄2#配电站2#变压器	800	12.48	620.16	620.16	未进入负面清单	否	无	-4.30%
17970	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄2#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-9.50%
17971	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄1#配电站1#变压器	630	13.21	483.78	483.78	未进入负面清单	否	无	5.68%
17972	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄3#配电站1#变压器	800	15.48	596.16	596.16	未进入负面清单	否	无	-6.82%
17973	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄2#配电站2#变压器	630	4.24	540.29	540.29	未进入负面清单	否	无	-7.67%
17974	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄2#配电站1#变压器	800	8.71	650.32	650.32	未进入负面清单	否	无	7.94%
17975	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄1#配电站1#变压器	800	23.20	534.40	534.40	未进入负面清单	否	无	-7.26%

17976	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄1#配电站2#变压器	800	6.32	669.44	669.44	未进入负面清单	否	无	-8.04%
17977	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	高尔夫庄园1#配电站1#变压器	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清单	否	无	5.54%
17978	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	高尔夫庄园1#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	2.68%
17979	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	西郊公馆配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	7.67%
17980	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	西郊公馆配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	8.14%
17981	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站1#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清单	否	无	9.78%
17982	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站3#配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
17983	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站2#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清单	否	无	4.69%
17984	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷干29#变压	100	77.40	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-5.58%
17985	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	岔鞍变103乡村线红谷干37#变台	100	39.30	50.70	50.70	未进入负面清单	否	无	-4.67%
17986	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷干7#变台	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-0.25%

17987	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	岔鞍变104红谷线红谷干56#变台	100	39.60	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	8.53%
17988	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	柳树线北沟亭1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-7.07%
17989	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	柳树线北沟亭2#变压器	630	8.03	516.41	516.41	未进入负面清单	否	无	-7.20%
17990	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清单	否	无	6.84%
17991	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
17992	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电站3#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清单	否	无	-2.84%
17993	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟1#箱式配电站变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
17994	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟2#箱变变压器配电变压器	630	22.40	425.90	425.90	未进入负面清单	否	无	-9.06%
17995	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	4.45	538.95	538.95	未进入负面清单	否	无	6.05%
17996	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线育隆支10#变台	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-6.99%

17997	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线庄园支13#变台	200	8.40	163.20	163.20	未进入负面清单	否	无	-0.92%
17998	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线南岔沟支9#变台	250	70.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	3.92%
17999	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支26#台柱上变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	3.10%
18000	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支3左4#柱上变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	0.76%
18001	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线北沟支11#变台	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-2.54%
18002	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支53#变台	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	8.43%
18003	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支17#柱上变压器	400	13.20	307.20	307.20	未进入负面清单	否	无	-7.11%
18004	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	映山红支7#柱上变压器	80	7.00	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	-5.47%
18005	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线北沟支21#变台	50	12.30	38.85	38.85	未进入负面清单	否	无	3.64%
18006	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支44#柱上变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-9.80%
18007	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥2#箱式配电站变压器	500	1.29	443.55	443.55	未进入负面清单	否	无	6.32%

18008	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥1#箱式配电站1#配电变压器	315	11.00	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	7.51%
18009	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干42右1#	100	46.20	43.80	43.80	未进入负面清单	否	无	9.94%
18010	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干15右1#	100	35.39	54.61	54.61	未进入负面清单	否	无	5.55%
18011	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干5右1#	50	30.40	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	8.73%
18012	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干129#柱上变压器	100	60.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-8.73%
18013	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干30左1#柱上变压器	100	24.90	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	-5.48%
18014	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	柳树村分14右1#	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清单	否	无	-2.23%
18015	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干94#柱上变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	5.60%
18016	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干146#柱上变压器	160	22.20	108.48	108.48	未进入负面清单	否	无	4.10%
18017	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干133#柱上变压器	100	75.10	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	9.28%
18018	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干106#柱上变压器	80	10.20	63.84	63.84	未进入负面清单	否	无	-6.00%
18019	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	成园线柳树村三支19#	50	67.50	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	5.08%
18020	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干119#柱上变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-9.54%

18021	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树1#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	3.11%
18022	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树4#箱式配电站变压器	630	12.05	491.09	491.09	未进入负面清单	否	无	-0.91%
18023	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树1#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	8.01%
18024	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站1#变压器	630	2.14	553.52	553.52	未进入负面清单	否	无	6.16%
18025	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清单	否	无	-7.41%
18026	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-3.95%
18027	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	泥桥干154#柱上变压器	80	59.20	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	-2.45%
18028	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	成园线柳树10#箱左1#台	315	3.00	274.05	274.05	未进入负面清单	否	无	6.78%
18029	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树村分4#柱上变压器	400	11.83	312.68	312.68	未进入负面清单	否	无	9.55%
18030	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干32#变台变压器（刘家	80	66.35	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	-3.15%
18031	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干21#变台变压器（海带	80	45.12	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	-2.17%

18032	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干39#变台变压器（小盐场	250	78.43	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	1.39%
18033	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	北砣分14#右支1#变台变压器（小盐场三	200	56.23	67.54	67.54	未进入负面清单	否	无	-9.10%
18034	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干53#右分01#变台变压器（小盐厂	400	46.77	172.92	172.92	未进入负面清单	否	无	-6.60%
18035	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干67#变台变压器（小盐场	200	65.43	49.14	49.14	未进入负面清单	否	无	-4.65%
18036	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分7变台变压器（老网场一队）	315	72.13	56.29	56.29	未进入负面清单	否	无	1.73%
18037	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分13#变台变压器（老网场	200	43.56	92.88	92.88	未进入负面清单	否	无	-3.63%
18038	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分25#变台变压器（老网场	200	68.45	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-5.84%
18039	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分31#变台变压器（老网场	250	84.12	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	-9.65%

18040	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	育苗室支2#变台变压器（菜园一队）	160	89.23	1.23	1.23	未进入负面清单	否	无	-9.72%
18041	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	长海变121菜园线粮库莲花支6#变台变压器（菜园莲花泡）2	315	88.32	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	-0.04%
18042	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干114#变台变压器（菜园大队）	400	79.56	41.76	41.76	未进入负面清单	否	无	6.96%
18043	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	长海变121菜园线菜园干135#变台变压器（菜园三	200	46.33	87.34	87.34	未进入负面清单	否	无	1.04%
18044	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园一队南海	200	81.25	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	9.12%
18045	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	三源分4#变台变压器（三源）	100	71.23	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	-3.91%
18046	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	农机场分1#变台变压器（君成开发小区）	250	75.32	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	-4.75%
18047	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	高中分1#变台变压器（高中台区）	400	77.42	50.32	50.32	未进入负面清单	否	无	4.95%

18048	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡三四队	200	75.21	29.58	29.58	未进入负面清单	否	无	0.72%
18049	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干37#变台变压器（小泡二	80	89.13	0.70	0.70	未进入负面清单	否	无	1.51%
18050	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干37#右分03#变台变压器（小泡南	200	71.22	37.56	37.56	未进入负面清单	否	无	-1.14%
18051	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡一队分4#变台变压器（小泡一队）	200	68.56	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	9.41%
18052	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干52#变台变压器（三官庙	100	56.41	33.59	33.59	未进入负面清单	否	无	6.04%
18053	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	三官庙大队分3#(三官	400	72.31	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无	-1.19%
18054	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干74#变台变压器（连发小	400	72.54	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	2.64%
18055	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	林厂分08#变台变压器（三官庙	400	65.44	98.24	98.24	未进入负面清单	否	无	-7.22%
18056	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	殡仪馆支2#(林场)	200	85.32	9.36	9.36	未进入负面清单	否	无	7.01%
18057	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	林厂分30#变台变压器（良种	400	74.45	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	8.49%

18058	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	椅圈移动支8#变台变压器（三官庙六队）	200	23.65	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	-1.41%
18059	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干88#变台变压器（三官庙	200	85.45	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	-1.08%
18060	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	北海分09#变台变压器（三官庙二三队）	200	69.94	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	1.88%
18061	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	北海分27#变台变压器（贻贝	400	76.25	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
18062	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干104#变台变压器（杨家五队）	630	42.44	299.63	299.63	未进入负面清单	否	无	-6.22%
18063	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家三队分7#变台变压器（杨家三队）	315	38.65	161.75	161.75	未进入负面清单	否	无	2.26%
18064	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干113#变台变压器（杨家二队）	125	45.66	55.43	55.43	未进入负面清单	否	无	-4.95%

18065	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干120#变台变压器（杨家四队）	160	32.33	92.27	92.27	未进入负面清单	否	无	-3.01%
18066	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干131右分1#变台变压器（杨家一队）	200	65.78	48.44	48.44	未进入负面清单	否	无	4.01%
18067	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家五队（南一）	400	23.89	264.44	264.44	未进入负面清单	否	无	8.80%
18068	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干103#（南二）	400	35.44	218.24	218.24	未进入负面清单	否	无	5.03%
18069	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	大连投资发展箱式配电站1#主变	400	71.22	75.12	75.12	未进入负面清单	否	无	5.30%
18070	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	北海分16右9#变压器（三官庙北海）柱上变压器	200	68.56	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	-9.87%
18071	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	液化气支2#(三官庙一队F)	80	75.36	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	9.60%
18072	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家线小泡北海分18号（小泡大银窝北山）柱上变压器	400	74.26	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	3.77%
18073	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	三官庙东北山屯台区	200	68.25	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	-8.69%

18074	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡子村西前屯	200	74.65	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	-0.76%
18075	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	大桥南台区	400	34.58	221.68	221.68	未进入负面清单	否	无	-3.92%
18076	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家饮牛湾台区	400	26.15	255.40	255.40	未进入负面清单	否	无	8.08%
18077	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	战家屯台区	200	89.14	1.72	1.72	未进入负面清单	否	无	8.48%
18078	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡二队南海	200	79.46	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	-7.15%
18079	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干29#变台变压器（饮服二	400	89.41	2.36	2.36	未进入负面清单	否	无	0.12%
18080	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	党校分5#变台变压器（党校）	400	74.26	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	2.35%
18081	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	少年宫分1#柱上变压器（少年宫）	315	89.65	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	-7.81%
18082	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	华宫支1#柱上变压器（老局）	315	79.54	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	5.83%
18083	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	武装部分1#（武装部台区）	315	71.89	57.05	57.05	未进入负面清单	否	无	-0.62%
18084	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	人大分1#（人大台区）	400	72.48	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	-0.64%
18085	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干23#变台变压器（大庙）	315	89.65	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	-3.91%

18086	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干33#饮服	400	70.23	79.08	79.08	未进入负面清单	否	无	0.91%
18087	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干20#变台变压器（付沟君	400	73.34	66.64	66.64	未进入负面清单	否	无	0.83%
18088	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	华宫支1#柱上变压器（东山振海）	400	72.46	70.16	70.16	未进入负面清单	否	无	-1.03%
18089	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	俊华小区箱式配电站103间隔配电变压器	630	87.26	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	5.18%
18090	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	华宫支1#柱上变压器(老局	315	64.52	80.26	80.26	未进入负面清单	否	无	-9.00%
18091	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	大连振海房地产开发有限公司配电站104间隔配电变压	500	70.22	98.90	98.90	未进入负面清单	否	无	8.46%
18092	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	大连振海房地产开发有限公司配电站103间隔配电变压	500	70.56	97.20	97.20	未进入负面清单	否	无	-1.77%
18093	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	图书馆	400	45.68	177.28	177.28	未进入负面清单	否	无	-4.54%
18094	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	饮服一	400	73.25	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
18095	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	二粮站	400	72.56	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	0.29%

18096	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	山前分11#柱上变压器(南砣山	80	40.97	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	1.43%
18097	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干31#柱上变压器(华龙集	315	78.59	35.94	35.94	未进入负面清单	否	无	-8.88%
18098	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	医院综合台区	400	85.21	19.16	19.16	未进入负面清单	否	无	-1.26%
18099	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	和风支2#柱上变压器（和风台区）	200	84.55	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	0.80%
18100	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	山前教委支1#柱上变压器(教委台	400	71.65	73.40	73.40	未进入负面清单	否	无	-1.97%
18101	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干55#柱上变压器	200	65.24	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	-3.48%
18102	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南海砣君成开发小区	500	80.55	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	9.69%
18103	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干7#柱上变压器(人大二台区)	400	82.31	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	0.39%
18104	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干8#箱式变电站1#主变（振海建筑有限公司）	400	72.64	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	1.17%

18105	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	（大长山）大连大长山投资发展有限公司箱式变电站变压器	630	65.47	154.54	154.54	未进入负面清单	否	无	6.32%
18106	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干33右1#柱上变压器（四小西侧）	250	89.56	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	7.50%
18107	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	和风东	200	86.54	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	-3.70%
18108	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	医院东台区	400	73.65	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无	-1.70%
18109	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分24#变台变压器(哈仙一	400	65.41	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	-9.23%
18110	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分四队支12#变台变压器(哈仙三队)	160	56.45	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无	-3.96%
18111	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分四队支19#变台变压器(哈仙四队)	200	62.11	55.78	55.78	未进入负面清单	否	无	-5.99%
18112	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	梦花园北箱变	315	71.57	58.05	58.05	未进入负面清单	否	无	1.52%
18113	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干49#变台变压器(哈仙南	400	34.65	221.40	221.40	未进入负面清单	否	无	3.01%

18114	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干66#一队分3#四队支34#变台变压器（周家	200	35.12	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	-0.75%
18115	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干66#一队分3#四队支11#变台变压器（北海	400	36.23	215.08	215.08	未进入负面清单	否	无	2.83%
18116	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干66#一队分31#变台变压器（沙尖）	200	26.54	126.92	126.92	未进入负面清单	否	无	7.99%
18117	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广线大广干哈仙四队支8#（哈仙二队）	315	45.65	139.70	139.70	未进入负面清单	否	无	-9.86%
18118	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	PMS_一队分四队支01#变台变压器(哈仙二	400	54.24	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无	-2.58%
18119	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	小盐场拉树沟	200	65.87	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无	2.61%
18120	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分四队支01#变台变压器(哈仙二队)	315	45.69	139.58	139.58	未进入负面清单	否	无	7.23%

18121	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供商业支1#柱上变压器（海市）	400	79.81	40.76	40.76	未进入负面清单	否	无	2.31%
18122	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供分2#商业街支06#箱变变压器(君成高	630	72.88	107.86	107.86	未进入负面清单	否	无	0.69%
18123	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供分2#商业街支07#变压器(商业	630	73.56	103.57	103.57	未进入负面清单	否	无	-1.52%
18124	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	联通支5左7#(四块石东	200	34.22	111.56	111.56	未进入负面清单	否	无	-9.21%
18125	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	盐海干37#变台变压器(沈阳军	160	24.78	104.35	104.35	未进入负面清单	否	无	-3.92%
18126	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	盐海干43#变台变压器(三盘碾	100	86.27	3.73	3.73	未进入负面清单	否	无	7.91%
18127	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	梦花园分03#(三盘碾北)	125	74.12	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	-0.93%
18128	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	梦花园07#变台变压器(梦花园	250	89.65	0.87	0.87	未进入负面清单	否	无	-5.61%
18129	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	盐海干45#华龙四合院	315	71.34	58.78	58.78	未进入负面清单	否	无	-1.27%

18130	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供分2#商业街支06#变台变压器（公路后	630	89.27	4.60	4.60	未进入负面清单	否	无	-2.68%
18131	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干153#左19变压器（塞里岛）	200	41.55	96.90	96.90	未进入负面清单	否	无	8.84%
18132	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干160左28#变台变压器（西	100	42.58	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	8.32%
18133	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干23#变台变压器（姚沟南	400	53.52	145.92	145.92	未进入负面清单	否	无	-9.48%
18134	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干37#右1变台变压器（老庙）	200	51.23	77.54	77.54	未进入负面清单	否	无	5.94%
18135	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干42#右4变台变压器（郭庙	400	62.42	110.32	110.32	未进入负面清单	否	无	4.03%
18136	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干51#变台变压器（郭庙	400	58.70	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无	-3.20%
18137	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右2右2变台变压器（苇子沟）	200	49.58	80.84	80.84	未进入负面清单	否	无	1.90%

18138	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右3变台变压器（乡政	400	66.41	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	-1.79%
18139	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右5变台变压器（华阳小	400	55.48	138.08	138.08	未进入负面清单	否	无	4.04%
18140	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	南甸北台区	400	48.27	166.92	166.92	未进入负面清单	否	无	-3.56%
18141	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右8变台变压器（水仙花	400	37.69	209.24	209.24	未进入负面清单	否	无	3.86%
18142	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大连江台区（综合）	400	68.75	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
18143	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右10变台变压器（大连江小区）	200	41.86	96.28	96.28	未进入负面清单	否	无	-3.70%
18144	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右20变台变压器（南山前）	80	56.66	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	-0.26%
18145	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干61#右2变台变压器（西沟）	125	40.45	61.94	61.94	未进入负面清单	否	无	7.06%
18146	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	山后分3#变台变压器（大山后）	200	33.44	113.12	113.12	未进入负面清单	否	无	-1.86%

18147	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干88#左1变台变压器（黑咀）	100	24.36	65.64	65.64	未进入负面清单	否	无	-4.36%
18148	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干109#右2变台变压器（大岭四队）	100	29.58	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无	9.58%
18149	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	六队分12#变台变压器（大岭六	200	48.26	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	-6.12%
18150	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干128#左1变台变压器（大岭三队）	200	32.36	115.28	115.28	未进入负面清单	否	无	-9.46%
18151	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干142#变台变压器（大岭二队）	200	35.28	109.44	109.44	未进入负面清单	否	无	8.46%
18152	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭一队台区（综合）	200	29.92	120.16	120.16	未进入负面清单	否	无	9.48%
18153	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干153左6左1#变台变压器（大岭一队	200	25.87	128.26	128.26	未进入负面清单	否	无	-9.04%
18154	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	南甸台区	400	79.94	40.24	40.24	未进入负面清单	否	无	-4.09%
18155	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	华阳分2#变台变压器（水仙小区2）	315	44.49	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无	6.21%

18156	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	桃树房台区	200	26.52	126.96	126.96	未进入负面清单	否	无	0.05%
18157	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	苇子沟东台区	400	51.80	152.80	152.80	未进入负面清单	否	无	-9.42%
18158	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	朱沟台区	200	27.46	125.08	125.08	未进入负面清单	否	无	-1.35%
18159	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	幸福小区台区	400	48.28	166.88	166.88	未进入负面清单	否	无	-3.57%
18160	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	华阳水仙台区	400	34.46	222.16	222.16	未进入负面清单	否	无	-2.11%
18161	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	塞里四队	200	58.67	62.66	62.66	未进入负面清单	否	无	-8.48%
18162	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	南屯台区	200	29.35	121.30	121.30	未进入负面清单	否	无	8.18%
18163	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	塞里东屯	100	62.44	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	-1.88%
18164	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	付滩台区	100	31.85	58.15	58.15	未进入负面清单	否	无	8.74%
18165	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	二中分3#变台变压器（西南沟）	100	67.76	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	-4.92%
18166	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复三支4#变台变压器（复兴三队）	100	42.24	47.76	47.76	未进入负面清单	否	无	-9.63%
18167	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	大核沟分1#变台变压器(大核沟）	200	89.69	0.62	0.62	未进入负面清单	否	无	1.40%
18168	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复兴分06#变台变压器（复兴二	80	59.12	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	7.18%

18169	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复兴分18#变台变压器(复兴四	80	57.36	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	-2.91%
18170	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	大旺分15#变台变压器（大旺）	80	87.92	1.66	1.66	未进入负面清单	否	无	9.84%
18171	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复兴分28#变台变压器（复兴五	100	62.83	27.17	27.17	未进入负面清单	否	无	5.84%
18172	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	羊圈分2#变台变压器（房身7队）	100	76.44	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	-4.77%
18173	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复一支2#变台变压器（复兴一队）	30	57.24	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	2.20%
18174	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	银窝分8#变台变压器（银窝）	100	52.36	37.64	37.64	未进入负面清单	否	无	0.77%
18175	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	英七分9#变台变压器（英杰七队）	125	88.21	2.24	2.24	未进入负面清单	否	无	-0.33%
18176	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	英杰支4#变台变压器（英杰四五六队）	200	83.67	12.66	12.66	未进入负面清单	否	无	-2.31%
18177	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干37#变台变压器(修家沟	100	47.28	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	4.41%

18178	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	全福分10#变台变压器（英杰二	100	86.16	3.84	3.84	未进入负面清单	否	无	3.50%
18179	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	水冷分1#变台变压器（核桃五队）	100	57.89	32.11	32.11	未进入负面清单	否	无	9.34%
18180	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核四分1#变台变压器（核桃四队）	100	80.82	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	5.25%
18181	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干75#变台变压器（核桃三	100	65.76	24.24	24.24	未进入负面清单	否	无	-1.16%
18182	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干80#变台变压器（核桃二	100	70.68	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	8.76%
18183	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干93#变台变压器（砂珠	100	35.37	54.63	54.63	未进入负面清单	否	无	-0.41%
18184	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	房身变134核桃线核桃干103#变台变压器（波螺	100	48.69	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	5.16%
18185	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干112#配电室1#配电变压器	200	64.52	50.96	50.96	未进入负面清单	否	无	0.17%

18186	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干152#变台变压器（张家沟）	50	82.27	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	-6.63%
18187	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干165#变台变压器（吴家沟）	50	88.36	0.82	0.82	未进入负面清单	否	无	-6.33%
18188	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干159#变台变压器（孙家沟）	50	87.28	1.36	1.36	未进入负面清单	否	无	-4.82%
18189	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	育二支3#变台变压器（小神庙）	30	67.94	6.62	6.62	未进入负面清单	否	无	6.95%
18190	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场分房身支1#变台变压器（房身五六队）	200	42.76	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	-1.49%
18191	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	回龙干24#变台变压器（姚沟）	400	37.81	208.76	208.76	未进入负面清单	否	无	-8.26%
18192	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	回龙干36#变台变压器（兴达小	200	58.63	62.74	62.74	未进入负面清单	否	无	4.04%
18193	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	海湾支2#变台变压器（海带湾）	200	76.54	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	-3.25%

18194	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	德福分07#变台变压器（海带湾	200	31.64	116.72	116.72	未进入负面清单	否	无	-6.45%
18195	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场支2#变台变压器（房身三四队）	200	42.27	95.46	95.46	未进入负面清单	否	无	-4.38%
18196	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	后海支6#变台变压器（盐场后海）	400	57.48	130.08	130.08	未进入负面清单	否	无	5.35%
18197	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	回龙线海昌支7号（榛子沟）柱上变压器	80	78.29	9.37	9.37	未进入负面清单	否	无	-0.51%
18198	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场分15右1#（房身二队）	200	26.56	126.88	126.88	未进入负面清单	否	无	-0.15%
18199	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场东山	400	45.86	176.56	176.56	未进入负面清单	否	无	-1.93%
18200	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	门后台区	400	71.36	74.56	74.56	未进入负面清单	否	无	-1.08%
18201	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干27#西崖分11#变台变压器（新村	200	71.34	37.32	37.32	未进入负面清单	否	无	-8.85%
18202	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干27#西崖分20#变台变压器（西崖上	400	66.97	92.12	92.12	未进入负面清单	否	无	5.93%

18203	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干40#右分1#变台变压器（新村东）	400	69.44	82.24	82.24	未进入负面清单	否	无	-2.62%
18204	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干41#水口分14#洪东支11#变台变压器（洪子	200	31.25	117.50	117.50	未进入负面清单	否	无	6.93%
18205	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干41#水口分16#变台变压器（山东一	50	68.71	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	-2.04%
18206	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干41#水口分22#变台变压器（山东二	100	67.36	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	-0.33%
18207	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干50#右分3#变台变压器（景山小区）	250	73.29	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	4.22%
18208	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干50#右分5#变台变压器（西崖下屯）	400	59.93	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	6.08%
18209	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干55#左分1#变台变压器（东崖二队）	200	56.81	66.38	66.38	未进入负面清单	否	无	7.91%

18210	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干57右4#柱上变压器（东崖一队）	400	64.83	100.68	100.68	未进入负面清单	否	无	-4.57%
18211	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干68#右分5#变台变压器（码	100	72.56	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	-2.36%
18212	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干74#变台变压器（南江）	100	67.43	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	3.85%
18213	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干27#西崖分20#变台变压器（阳光海景小区）	250	58.57	78.58	78.58	未进入负面清单	否	无	0.03%
18214	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	金海花园箱式变电站103间隔配电变压器	400	65.11	99.56	99.56	未进入负面清单	否	无	-7.10%
18215	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干56#右分2#变台变压器（文体中心）	315	56.19	106.50	106.50	未进入负面清单	否	无	-5.71%
18216	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条线42#海昌回迁小区1#变压器	315	61.24	90.59	90.59	未进入负面清单	否	无	-0.40%

18217	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干50#水口分2#右分1#（东崖三队）	200	54.33	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无	-0.55%
18218	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干39#右分1#右支1#（新村南	200	52.21	75.58	75.58	未进入负面清单	否	无	3.18%
18219	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区4箱式变电站102配电变压	400	45.45	178.20	178.20	未进入负面清单	否	无	-9.90%
18220	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区3箱式变电站102配电变压	400	38.85	204.60	204.60	未进入负面清单	否	无	8.38%
18221	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区1箱式变电站102配电变压	400	39.44	202.24	202.24	未进入负面清单	否	无	-5.29%
18222	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区2箱式变电站102配电变压	400	37.29	210.84	210.84	未进入负面清单	否	无	1.24%
18223	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	西崖后队箱式变电站102配电变压器	400	43.55	185.80	185.80	未进入负面清单	否	无	4.88%
18224	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮线26#程孙分27#变压器（邹南屯）	200	54.51	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无	-6.38%

18225	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮线26#程孙分22#变压器（朱	100	68.47	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	-3.85%
18226	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干103#瓜皮分1#变台变压器（瓜皮一队）	250	58.33	79.18	79.18	未进入负面清单	否	无	-8.87%
18227	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干103#瓜皮分10#变台变压器（瓜皮二队）	200	56.23	67.54	67.54	未进入负面清单	否	无	4.30%
18228	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干103#瓜皮分22#变台变压器（瓜皮三队）	250	62.29	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	-9.26%
18229	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支8#右分6#变台变压器（格仙一队）	80	57.44	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	-3.60%
18230	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支21#变台变压器（格仙二	100	51.61	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	2.65%

18231	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支37#变台变压器（格仙三	200	62.52	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	1.05%
18232	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支45#变台变压器（格仙四	250	59.58	76.05	76.05	未进入负面清单	否	无	1.06%
18233	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干68#变台变压器（多落	160	69.38	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	2.55%
18234	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干27#右分4#（北	200	63.46	53.08	53.08	未进入负面清单	否	无	-4.70%
18235	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干14#左分4#变台变压器（西北屯）	250	65.12	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	2.04%
18236	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干10#右分5#变台变压器（程	315	59.92	94.75	94.75	未进入负面清单	否	无	-9.95%
18237	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分10#格仙支6#杆格一岐1#杆（居民	160	54.88	56.19	56.19	未进入负面清单	否	无	-8.60%
18238	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮线74#（多罗母2）	125	63.72	32.85	32.85	未进入负面清单	否	无	-7.46%
18239	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干27#左分4#（北	200	51.71	76.58	76.58	未进入负面清单	否	无	-1.97%

18240	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干87#瓜皮分6#右支3#变台变压器（后	100	58.66	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	-3.93%
18241	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干70#左分6#左支1#变台变压器（西海	200	57.98	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	-5.48%
18242	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	格仙支8#右支6#变台变压器（格仙小泡屯）	50	61.43	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	9.73%
18243	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干8#左分10#左支3#变台变压器（塘洼底播）	100	63.85	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	6.46%
18244	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干55#左分2#变台变压器（多罗母三	100	54.77	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	9.98%
18245	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	孙屯台区	200	47.73	84.54	84.54	未进入负面清单	否	无	-5.54%
18246	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	拉脖子台区	100	46.49	43.51	43.51	未进入负面清单	否	无	4.02%
18247	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	（广鹿）后山台区	200	45.16	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	-6.62%
18248	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	程屯台区	200	48.26	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	9.36%

18249	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干14#萝卜分2#左支1#变台变压器（萝卜墩）	400	58.28	126.88	126.88	未进入负面清单	否	无	-2.11%
18250	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干29#右分4#变台变压器（盐	100	56.19	33.81	33.81	未进入负面清单	否	无	3.60%
18251	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干45#变台变压器（大三	200	47.16	85.68	85.68	未进入负面清单	否	无	6.21%
18252	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干52#西北分13#变台变压器（西北	100	49.35	40.65	40.65	未进入负面清单	否	无	1.28%
18253	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干54#变台变压器（小三	100	46.38	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	0.52%
18254	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干69#左分6#变台变压器（南	50	68.26	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	2.05%
18255	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干71#变台变压器（东方	100	59.47	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	6.06%
18256	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干74#变台变压器（南崖）	100	64.42	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	-6.61%

18257	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干96#变台变压器（南头）	80	65.39	19.69	19.69	未进入负面清单	否	无	-1.33%
18258	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干14#萝卜分13#变台变压器（萝卜墩	100	56.32	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无	-8.98%
18259	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干19#新港分13#左支3#变台变压器	50	32.22	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无	-4.82%
18260	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干52#西北分17#变台变压器（彩虹	200	54.87	70.26	70.26	未进入负面清单	否	无	-0.30%
18261	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干25#右分6#变台变压器（潘鸭沟）	200	49.65	80.70	80.70	未进入负面清单	否	无	2.67%
18262	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干61#右分3#变台变压器（小张屯）	100	48.56	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	2.59%
18263	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干70#胡达分5#右支3#变台变压器（炉子屯）	100	56.24	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	4.89%

18264	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干85#南台分11#变台变压器（上下	200	49.39	81.22	81.22	未进入负面清单	否	无	-3.97%
18265	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山线85#南台分25#杆（南小	160	68.93	33.71	33.71	未进入负面清单	否	无	1.67%
18266	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干61#粮库分4#右支7#（王屯）柱上变压器	80	49.52	32.38	32.38	未进入负面清单	否	无	-0.74%
18267	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干9#变台变压器（碾坊）	100	46.82	43.18	43.18	未进入负面清单	否	无	-5.85%
18268	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	寺沟台区	200	48.86	82.28	82.28	未进入负面清单	否	无	6.11%
18269	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	胡达石	100	56.47	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	6.27%
18270	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	左分9#变台变压器（和气沟南海）	400	73.69	65.24	65.24	未进入负面清单	否	无	-9.91%
18271	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线12#右分6#右支5#变台变压器(袁屯)柱上变压	100	46.59	43.41	43.41	未进入负面清单	否	无	4.25%

18272	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线12#右分14#变压器（吴屯）柱上	315	51.29	121.94	121.94	未进入负面清单	否	无	-0.67%
18273	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线2#开关箱103#开关右分5#和气沟上屯柱上变压器	80	39.58	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无	1.39%
18274	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线2#开关箱103#开关左分1#和气沟下屯柱上变压器	100	47.47	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	3.37%
18275	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东崖分01#变台变压器（东崖）	200	59.87	60.26	60.26	未进入负面清单	否	无	-5.18%
18276	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东崖分03#变台变压器（南窝	200	51.25	77.50	77.50	未进入负面清单	否	无	8.31%
18277	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东沟里分01#变台变压器（东沟	200	41.85	96.30	96.30	未进入负面清单	否	无	1.32%
18278	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	解放(综合)	200	52.69	74.62	74.62	未进入负面清单	否	无	4.29%
18279	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	庙下支03#变台变压器（庙下）	400	61.25	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%

18280	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干28#变台变压器（太平	200	68.65	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	-7.22%
18281	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干31#南滩1#变台变压器（南	200	55.48	69.04	69.04	未进入负面清单	否	无	1.59%
18282	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干36#变台变压器（东邦）	400	58.94	124.24	124.24	未进入负面清单	否	无	8.93%
18283	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干30#东育分10#变台变压器（砣子）	200	45.36	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	5.67%
18284	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东崖新金海小区分01#变台变压器（东崖金	250	48.32	104.20	104.20	未进入负面清单	否	无	2.69%
18285	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东沟里分02#变台变压器（金泉小	200	58.95	62.10	62.10	未进入负面清单	否	无	6.58%
18286	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	（獐子）金泉新区箱式变电站变压器	160	33.45	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	0.69%
18287	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东育分15#（龙王庙）	200	40.26	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	5.85%
18288	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	富民街台区	200	30.12	119.76	119.76	未进入负面清单	否	无	4.02%
18289	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	三角花园台区	200	55.23	69.54	69.54	未进入负面清单	否	无	9.73%

18290	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	商业街台区	400	60.21	119.16	119.16	未进入负面清单	否	无	1.34%
18291	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	沙岗台区	200	23.54	132.92	132.92	未进入负面清单	否	无	-6.03%
18292	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东山台区	400	35.12	219.52	219.52	未进入负面清单	否	无	5.44%
18293	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	信合区台区	200	40.23	99.54	99.54	未进入负面清单	否	无	5.35%
18294	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	富贵区台区	200	29.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	无	-2.46%
18295	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	里沟台区	200	36.85	106.30	106.30	未进入负面清单	否	无	-1.08%
18296	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东坡台区	200	28.98	122.04	122.04	未进入负面清单	否	无	-8.14%
18297	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分1#配电变压器(西	315	68.23	68.58	68.58	未进入负面清单	否	无	2.83%
18298	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分1#配电变压器（金海小区）	250	58.96	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	-8.71%
18299	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分2#配电室变压器	250	78.98	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-8.36%
18300	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干1#马砣分6#变台变压器（马砣）	200	55.98	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	-4.95%
18301	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分3#箱式变电站103配电变压器	200	43.21	93.58	93.58	未进入负面清单	否	无	-8.34%
18302	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干5#房屋式箱变103配电变压器	400	39.89	200.44	200.44	未进入负面清单	否	无	-4.41%

18303	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干09#变台变压器（东房	200	45.23	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	-5.91%
18304	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干13#变台变压器（南沟	400	49.89	160.44	160.44	未进入负面清单	否	无	-9.48%
18305	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	耕海小区箱式变电站配电变压器	315	55.95	107.26	107.26	未进入负面清单	否	无	-6.05%
18306	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	老石沟台区	200	42.36	95.28	95.28	未进入负面清单	否	无	0.49%
18307	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	北沟台区	200	48.36	83.28	83.28	未进入负面清单	否	无	6.95%
18308	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	二大滩(综合)	400	60.38	118.48	118.48	未进入负面清单	否	无	-9.54%
18309	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干19#变台变压器（大耗小	315	46.75	136.24	136.24	未进入负面清单	否	无	-7.46%
18310	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干29#变台变压器（大耗后	200	51.23	77.54	77.54	未进入负面清单	否	无	4.96%
18311	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干41#变台变压器（青鱼	50	2.36	43.82	43.82	未进入负面清单	否	无	-5.97%
18312	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干45#左分3#变台变压器（小耗后洋）	200	45.36	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	5.74%

18313	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干47#小养分1#变台变压器（小耗山	80	36.12	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-0.10%
18314	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干28#褡裢分18#变台变压器（乔麦	160	48.57	66.29	66.29	未进入负面清单	否	无	3.77%
18315	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	前窝铺(综合)	50	41.22	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	2.20%
18316	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干28#褡裢分38#大圈支3#变台变压器（大圈）	50	20.15	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无	-0.79%
18317	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	吊曹邦台区	50	15.36	37.32	37.32	未进入负面清单	否	无	-9.98%
18318	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干10#变台变压器（庙沟）	200	42.89	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无	-8.83%
18319	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干14#右分2#变台变压器（里	200	58.96	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	6.46%
18320	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干15#道沟分9#变台变压器（大道	400	66.32	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	6.14%
18321	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干22#变台变压器（小道	400	58.95	124.20	124.20	未进入负面清单	否	无	-2.12%

18322	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干29#变台变压器（二扁	200	42.12	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无	-2.76%
18323	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干33#变台变压器（大扁	200	57.69	64.62	64.62	未进入负面清单	否	无	3.32%
18324	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干38#马滩分14#(后马滩)	200	10.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	无	-7.00%
18325	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干40#育二分9#变台变压器（羊角	200	8.12	163.76	163.76	未进入负面清单	否	无	1.34%
18326	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干44#变台变压器（大板	200	64.21	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	8.07%
18327	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	沙西台区	200	27.56	124.88	124.88	未进入负面清单	否	无	-4.57%
18328	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	白石台区	200	41.89	96.22	96.22	未进入负面清单	否	无	-4.21%
18329	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	福海台区	200	46.12	87.76	87.76	未进入负面清单	否	无	4.44%
18330	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西洋台区	200	39.58	100.84	100.84	未进入负面清单	否	无	5.05%
18331	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	南山台	200	48.94	82.12	82.12	未进入负面清单	否	无	-3.83%
18332	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	小兆沟台区柱上变压器	200	58.36	63.28	63.28	未进入负面清单	否	无	-1.10%

18333	长海供电分公司	獐子66kV变电站	恒源线	恒有源配电室变压器（影剧院）	250	88.78	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	7.61%
18334	长海供电分公司	獐子66kV变电站	恒源线	恒有源配电室变压器（影剧院F）	250	89.99	0.03	0.03	未进入负面清单	否	无	1.17%
18335	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干7#变台变压器（房身小区）	50	44.69	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	-3.31%
18336	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干14#变台变压器（大房	200	53.11	73.78	73.78	未进入负面清单	否	无	0.67%
18337	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干34#变台变压器（塘房）	400	49.18	163.28	163.28	未进入负面清单	否	无	8.68%
18338	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干50#变台变压器（大林	100	30.69	59.31	59.31	未进入负面清单	否	无	-3.43%
18339	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干67#变台变压器（于庄	200	44.70	90.60	90.60	未进入负面清单	否	无	-0.72%
18340	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干11#右分2#变台变压器（中心道东）	400	82.74	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	-5.12%

18341	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干16#右分4#变台变压器（粮管所）	160	59.26	49.18	49.18	未进入负面清单	否	无	-7.42%
18342	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	新八分12#变台变压器（向阳	400	43.34	186.64	186.64	未进入负面清单	否	无	6.78%
18343	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	新八家分29#变台变压器（新八家	400	66.78	92.88	92.88	未进入负面清单	否	无	-9.38%
18344	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	姚沟支7#变台变压器（前八家）	80	32.59	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	-0.52%
18345	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	姚沟支13#变台变压器（姚沟	200	41.52	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	-2.22%
18346	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	石城变101花山线李炉支4#变台变压器（李炉屯）	200	49.26	81.48	81.48	未进入负面清单	否	无	6.42%
18347	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	船厂分9#变台变压器（大蛤蟆沟）	400	39.78	200.88	200.88	未进入负面清单	否	无	-5.07%
18348	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	甘岛分6#变台变压器（毛沟屯）	50	89.66	0.17	0.17	未进入负面清单	否	无	-8.84%

18349	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	甘岛分16#变台变压器（甘岛）	200	41.12	97.76	97.76	未进入负面清单	否	无	-5.40%
18350	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	医院前台区	30	54.65	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	5.96%
18351	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干21#变台变压器	100	53.89	36.11	36.11	未进入负面清单	否	无	-7.46%
18352	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干39#变台变压器（神佛	200	52.96	74.08	74.08	未进入负面清单	否	无	-6.16%
18353	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干53#变台变压器（庙前	200	44.63	90.74	90.74	未进入负面清单	否	无	5.84%
18354	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干23#左3#变台变压器（三	50	79.69	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	5.81%
18355	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	三胜干26#右分3#变台变压器（西	200	53.96	72.08	72.08	未进入负面清单	否	无	6.73%

18356	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干33#左5#变台变压器（十二	100	41.25	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	-5.92%
18357	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	三胜干61#柱上变压器（大树	30	29.36	18.19	18.19	未进入负面清单	否	无	-8.75%
18358	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干5#变台变压器（吕屯）	400	39.18	203.28	203.28	未进入负面清单	否	无	-2.39%
18359	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干13#变台变压器（包屯）	400	34.85	220.60	220.60	未进入负面清单	否	无	-9.41%
18360	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干40#变台变压器（来福	200	79.88	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	-8.31%
18361	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干49#变台变压器（金场）	400	52.98	148.08	148.08	未进入负面清单	否	无	7.32%
18362	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	端头分21#变台变压器（端头）	200	49.56	80.88	80.88	未进入负面清单	否	无	-1.31%
18363	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	山后支12#变台变压器（山后）	200	53.91	72.18	72.18	未进入负面清单	否	无	3.00%

18364	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	富德支10#变台变压器（富德）	200	79.22	21.56	21.56	未进入负面清单	否	无	-5.69%
18365	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	桑树底分5#变台变压器（银窝）	400	40.02	199.92	199.92	未进入负面清单	否	无	4.32%
18366	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	桑树底分17#变台变压器（桑树	100	45.15	44.85	44.85	未进入负面清单	否	无	-2.48%
18367	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	山后支02#变台变压器	400	43.18	187.28	187.28	未进入负面清单	否	无	4.26%
18368	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	虾场分24#变台变压器（东虾	50	39.76	25.12	25.12	未进入负面清单	否	无	8.47%
18369	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干14#变台变压器（王云	160	57.55	51.92	51.92	未进入负面清单	否	无	-5.72%
18370	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干35#变台变压器（翟沟）	200	58.13	63.74	63.74	未进入负面清单	否	无	7.89%
18371	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干67#变台变压器（周屯）	400	63.09	107.64	107.64	未进入负面清单	否	无	-2.04%
18372	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干75#变台变压器（牛石	200	55.06	69.88	69.88	未进入负面清单	否	无	7.39%

18373	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干17#左分2#变台变压器（道	315	80.24	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	2.81%
18374	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分1#变台变压器（潘屯）	200	66.78	46.44	46.44	未进入负面清单	否	无	9.72%
18375	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分10#变台变压器（苏屯）	400	42.89	188.44	188.44	未进入负面清单	否	无	-1.87%
18376	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分19#变台变压器（西虾	160	41.32	77.89	77.89	未进入负面清单	否	无	-2.27%
18377	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	光明分15#变台变压器（张楼）	100	52.54	37.46	37.46	未进入负面清单	否	无	-1.26%
18378	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	光明分37#变台变压器（北嘴	200	56.98	66.04	66.04	未进入负面清单	否	无	0.34%
18379	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	西亮支7#变台变压器（西亮屯）	200	37.59	104.82	104.82	未进入负面清单	否	无	0.24%
18380	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	东亮支3#变台变压器（东亮屯）	200	59.51	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	5.77%
18381	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	马路支7#变台变压器（马路）	200	56.59	66.82	66.82	未进入负面清单	否	无	-6.52%

18382	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干49#左3#变台变压器（庙岭后）	100	53.21	36.79	36.79	未进入负面清单	否	无	-1.29%
18383	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	杨楼分9#变台变压器(邵	50	54.32	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	-7.45%
18384	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	杨楼分15#变台变压器（杨楼	50	49.36	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	-3.26%
18385	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	西海支6#变台变压器（西海）	400	41.11	195.56	195.56	未进入负面清单	否	无	-3.20%
18386	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干57#左分4#变台变压器（西	100	40.69	49.31	49.31	未进入负面清单	否	无	-1.60%
18387	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分4#变台变压器（山后台区）	400	65.98	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	-0.77%
18388	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分12#变台变压器(山嘴台	400	50.49	158.04	158.04	未进入负面清单	否	无	6.22%
18389	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分14#变台变压器（粮管所	400	50.66	157.36	157.36	未进入负面清单	否	无	-2.58%
18390	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支02#变台变压器（后滩台	400	75.45	58.20	58.20	未进入负面清单	否	无	-5.18%

18391	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支8#变台变压器（东边台区）	100	78.32	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	-2.33%
18392	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支16#变台变压器（山东台	200	79.48	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	-4.63%
18393	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯变台变压器(苏屯台	200	79.65	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	6.65%
18394	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分24#变台变压器（后楼台	400	48.16	167.36	167.36	未进入负面清单	否	无	-8.29%
18395	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分31#变台变压器（前楼）	400	45.18	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	-9.47%
18396	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分41#变台变压器（隈子）	200	79.27	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	-5.35%
18397	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	西庙支8#变台变压器（前庙台区）	400	75.55	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	-4.17%
18398	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	西庙支13#变台变压器（西庙台	200	69.96	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	-6.94%
18399	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山西分26#变台变压器（山西台	200	70.17	39.66	39.66	未进入负面清单	否	无	3.25%

18400	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	宋屯支9#变台变压器（宋屯台区）	200	45.37	89.26	89.26	未进入负面清单	否	无	-1.52%
18401	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山西分14#变台变压器（林疃台	315	78.89	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%
18402	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	船坞分2#变台变压器（船坞台区）	200	40.46	99.08	99.08	未进入负面清单	否	无	-4.59%
18403	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	长砣分16#变台变压器（长砣北	200	75.55	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	-3.12%
18404	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	小王岛分8#变台变压器（元宝砣）	100	75.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-6.58%
18405	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	小王岛分14#变台变压器（小王岛台区）	100	40.81	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	3.85%
18406	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干55#变压器（东腰台区）	400	50.93	156.28	156.28	未进入负面清单	否	无	-4.75%
18407	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干58#变台变压器（西腰台	160	45.69	70.90	70.90	未进入负面清单	否	无	-0.82%
18408	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干74#变台变压器（南头台	100	70.48	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	8.35%

18409	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家杆41#变台变压器（沙尖台	100	35.26	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	8.30%
18410	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干62#变台变压器（大盐场	100	35.33	54.67	54.67	未进入负面清单	否	无	5.91%
18411	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	长砣分19#变台变压器（长砣南	100	78.74	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	3.18%
18412	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	冷库支3#变台变压器（苏屯小区台区）	80	75.89	11.29	11.29	未进入负面清单	否	无	8.56%
18413	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家线王家干山东分后江支1号杆（后江）柱上变压	200	50.15	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	0.38%
18414	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支10#变台变压器（苏屯	400	70.44	78.24	78.24	未进入负面清单	否	无	8.66%
18415	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支4右2#柱上变压器(苏屯西)	200	60.36	59.28	59.28	未进入负面清单	否	无	9.26%
18416	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	西山台区	400	75.92	56.32	56.32	未进入负面清单	否	无	-0.76%
18417	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	后山台区	400	60.47	118.12	118.12	未进入负面清单	否	无	1.39%
18418	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	杨湾台区	200	55.58	68.84	68.84	未进入负面清单	否	无	-9.79%

18419	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	嘴前台区柱上变压器	400	70.36	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	5.31%
18420	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	井砣台区	100	40.25	49.75	49.75	未进入负面清单	否	无	4.33%
18421	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干3#变台变压器（大滩）	200	73.96	32.08	32.08	未进入负面清单	否	无	2.31%
18422	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干35#变台变压器（苇子	200	45.65	88.70	88.70	未进入负面清单	否	无	-3.36%
18423	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干13#变台变压器（龙口）	200	36.25	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	0.47%
18424	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干32号杆苇子沟2变台变压器	200	47.21	85.58	85.58	未进入负面清单	否	无	-0.76%
18425	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干2号杆大滩台2柱上变压器	200	46.98	86.04	86.04	未进入负面清单	否	无	9.42%
18426	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干16号杆龙口2柱上变压器	160	55.91	54.54	54.54	未进入负面清单	否	无	5.47%
18427	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	母鸡台区	10	39.85	5.02	5.02	未进入负面清单	否	无	9.04%
18428	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干32#变台变压器（北山	200	62.11	55.78	55.78	未进入负面清单	否	无	-2.29%

18429	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干38#南玉分4#变台变压器（西沟）	315	40.97	154.44	154.44	未进入负面清单	否	无	-6.30%
18430	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干54#变台变压器（西帮）	200	62.90	54.20	54.20	未进入负面清单	否	无	-4.56%
18431	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干66#变台变压器（后勤）	100	41.66	48.34	48.34	未进入负面清单	否	无	8.14%
18432	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干90#变台变压器（红石）	100	44.91	45.09	45.09	未进入负面清单	否	无	3.76%
18433	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干36#变台变压器（宾馆	400	39.75	201.00	201.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
18434	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	西沟新台台区	200	40.55	98.90	98.90	未进入负面清单	否	无	5.29%
18435	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	南玉新台台区	200	56.37	67.26	67.26	未进入负面清单	否	无	6.87%
18436	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	孙家沟台区	200	51.94	76.12	76.12	未进入负面清单	否	无	5.62%
18437	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	魏家沟台区	200	59.63	60.74	60.74	未进入负面清单	否	无	8.88%
18438	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	空军分36#柱上变压器	100	41.78	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	7.17%
18439	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干12#变台变压器（高丽	200	49.37	81.26	81.26	未进入负面清单	否	无	-3.83%

18440	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干16#变台变压器（小码	200	51.78	76.44	76.44	未进入负面清单	否	无	-4.73%
18441	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干29#变台变压器（北山）	315	78.90	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	5.27%
18442	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33#青龙分3#变台变压器（夏家）	315	80.36	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	5.63%
18443	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	青龙分17#变台变压器（青龙	200	53.70	72.60	72.60	未进入负面清单	否	无	7.98%
18444	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33#青龙分33#变台变压器（南砟	200	46.25	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	-0.65%
18445	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干42#陆发分1#变台变压器（亮子	200	47.95	84.10	84.10	未进入负面清单	否	无	-0.01%
18446	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干51#变台变压器（南玉）	160	41.26	77.98	77.98	未进入负面清单	否	无	4.24%
18447	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干57#变台变压器（十二小	200	53.74	72.52	72.52	未进入负面清单	否	无	1.34%

18448	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干81#刘家分8#变台变压器（刘家）	200	58.56	62.88	62.88	未进入负面清单	否	无	1.72%
18449	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干82#变台变压器（小苇	80	54.56	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	3.92%
18450	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干92#变台变压器（育苗	250	57.33	81.68	81.68	未进入负面清单	否	无	9.95%
18451	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干31号左分1号北山台2柱上变	200	41.95	96.10	96.10	未进入负面清单	否	无	4.65%
18452	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33号青龙分47号杆北砟石台柱上变压器	200	30.22	119.56	119.56	未进入负面清单	否	无	9.61%
18453	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干21号杆小码头2柱上变压器	200	39.46	101.08	101.08	未进入负面清单	否	无	-4.66%
18454	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33号青龙分2号杆夏家台2柱上变压器	200	33.63	112.74	112.74	未进入负面清单	否	无	-5.50%
18455	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	马蹄沟台区	400	57.98	128.08	128.08	未进入负面清单	否	无	-1.86%
18456	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山A配电站1#变压器	400	28.78	244.88	244.88	未进入负面清单	否	无	-1.00%

18457	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山B配电站1#变压器	1600	21.08	1102.72	1102.72	未进入负面清单	否	无	-5.43%
18458	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山B配电站2#变压器	1600	26.91	1009.44	1009.44	未进入负面清单	否	无	-5.49%
18459	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山C配电站1#变压器	1000	24.35	656.50	656.50	未进入负面清单	否	无	2.78%
18460	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山C配电站2#变压器	1000	23.54	664.60	664.60	未进入负面清单	否	无	-5.51%
18461	开发区供电分公司	66kV长春变电站	10KV港西线	岗松里14#、19#、20#楼	400	26.31	254.76	254.76	未进入负面清单	否	无	-6.28%
18462	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园1#配电站1#变压器	800	28.27	493.84	493.84	未进入负面清单	否	无	-3.69%
18463	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园1#配电站2#变压器	800	26.25	510.00	510.00	未进入负面清单	否	无	3.83%
18464	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园2#配电站1#变压器	800	38.19	414.48	414.48	未进入负面清单	否	无	9.10%
18465	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园2#配电站2#变压器	800	43.86	369.12	369.12	未进入负面清单	否	无	-3.59%
18466	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园3#配电站1#变压器	800	27.05	503.60	503.60	未进入负面清单	否	无	-1.60%
18467	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园3#配电站2#变压器	800	27.29	501.68	501.68	未进入负面清单	否	无	3.81%
18468	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里1#配电站1#变压器	800	24.44	524.48	524.48	未进入负面清单	否	无	-2.46%

18469	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里1#配电站2#变压器	800	22.42	540.64	540.64	未进入负面清单	否	无	5.24%
18470	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里3#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	2.30%
18471	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里3#配电站2#变压器	800	45.05	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	8.34%
18472	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里2#配电站1#变压器	800	23.94	528.48	528.48	未进入负面清单	否	无	3.76%
18473	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里2#配电站2#变压器	800	25.56	515.52	515.52	未进入负面清单	否	无	-6.58%
18474	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里4#配电站1#变压器	800	36.82	425.44	425.44	未进入负面清单	否	无	-6.64%
18475	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里4#配电站2#变压器	800	29.41	484.72	484.72	未进入负面清单	否	无	5.02%
18476	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里5#配电站1#变压器	630	32.57	361.81	361.81	未进入负面清单	否	无	0.62%
18477	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里5#配电站2#变压器	630	22.95	422.42	422.42	未进入负面清单	否	无	5.96%

18478	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	富有1#配电站1#变压器	500	19.35	353.25	353.25	未进入负面清单	否	无	2.38%
18479	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	富有1#配电站2#变压器	500	22.16	339.20	339.20	未进入负面清单	否	无	5.02%
18480	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	杏林山庄三期配电站1#变压器	500	44.98	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无	7.11%
18481	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	杏林山庄三期配电站2#变压器	500	20.96	345.20	345.20	未进入负面清单	否	无	3.09%
18482	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星1#配电站1#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清单	否	无	-1.69%
18483	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星1#配电站2#变压器	800	26.53	507.76	507.76	未进入负面清单	否	无	8.51%
18484	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星2#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	8.02%
18485	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星2#配电站2#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	9.66%
18486	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	海岸明珠配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	5.42%
18487	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	欣怡花园配电站1#变压器	630	38.06	327.22	327.22	未进入负面清单	否	无	-9.78%
18488	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	欣怡花园配电站2#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	-5.54%

18489	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭1#配电站1#变压器	630	43.79	291.12	291.12	未进入负面清单	否	无	-6.30%
18490	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭2#配电站1#变压器	630	26.78	398.29	398.29	未进入负面清单	否	无	-3.55%
18491	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭2#配电站2#变压器	630	21.52	431.42	431.42	未进入负面清单	否	无	-8.81%
18492	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	东庭印象2#配电站1#变压器	630	34.41	350.22	350.22	未进入负面清单	否	无	5.18%
18493	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲1#配电站1#变压器	800	25.67	514.64	514.64	未进入负面清单	否	无	-5.68%
18494	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲1#配电站2#变压器	800	40.87	393.04	393.04	未进入负面清单	否	无	-4.04%
18495	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲2#配电站1#变压器	800	49.22	326.24	326.24	未进入负面清单	否	无	-3.67%
18496	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲2#配电站2#变压器	800	33.93	448.56	448.56	未进入负面清单	否	无	-5.65%
18497	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲3#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	-1.22%
18498	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲3#配电站2#变压器	800	26.18	510.56	510.56	未进入负面清单	否	无	1.51%
18499	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲4#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	1.83%
18500	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲4#配电站2#变压器	800	25.37	517.04	517.04	未进入负面清单	否	无	1.02%

18501	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	佳和海景2#配电站1#变压器	630	22.08	427.90	427.90	未进入负面清单	否	无	-1.47%
18502	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	佳和海景2#配电站2#变压器	630	25.69	405.15	405.15	未进入负面清单	否	无	9.65%
18503	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	佳和海景1#配电站1#变压器	630	29.42	381.65	381.65	未进入负面清单	否	无	7.66%
18504	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	佳和海景1#配电站2#变压器	630	24.43	413.09	413.09	未进入负面清单	否	无	6.92%
18505	开发区供电分公司	66kV临港变	10KV山港线	徐屯	100	36.05	53.95	53.95	未进入负面清单	否	无	3.65%
18506	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南1#配电站1#变压器	630	20.33	438.92	438.92	未进入负面清单	否	无	-4.99%
18507	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南2#配电站1#变压器	500	22.95	335.25	335.25	未进入负面清单	否	无	9.18%
18508	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南2#配电站2#变压器	500	24.74	326.30	326.30	未进入负面清单	否	无	2.50%
18509	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南3#配电站1#变压器	630	25.82	404.33	404.33	未进入负面清单	否	无	2.62%
18510	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南3#配电站2#变压器	630	48.19	263.40	263.40	未进入负面清单	否	无	4.91%
18511	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV机关甲线	嘉宝配电站1#变压器	800	26.80	505.60	505.60	未进入负面清单	否	无	-8.55%
18512	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV机关甲线	嘉宝配电站2#变压器	800	19.41	564.72	564.72	未进入负面清单	否	无	-0.19%

18513	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧4#配电站1#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清单	否	无	-7.76%
18514	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧4#配电站2#变压器	800	10.20	638.40	638.40	未进入负面清单	否	无	-5.12%
18515	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	景和园1#配电站1#变压器	800	44.07	367.44	367.44	未进入负面清单	否	无	9.85%
18516	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	景和园2#配电站1#变压器	800	45.44	356.48	356.48	未进入负面清单	否	无	1.29%
18517	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园1#配电站1#变压器	800	26.45	508.40	508.40	未进入负面清单	否	无	8.41%
18518	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园1#配电站2#变压器	800	46.66	346.72	346.72	未进入负面清单	否	无	7.52%
18519	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站1#变压器	630	35.64	342.47	342.47	未进入负面清单	否	无	8.62%
18520	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站2#变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	9.14%
18521	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站3#变压器	630	41.63	304.73	304.73	未进入负面清单	否	无	-4.62%
18522	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	-1.57%
18523	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站2#变压器	630	32.59	361.68	361.68	未进入负面清单	否	无	3.55%
18524	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站3#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	3.47%

18525	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站1#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清单	否	无	-1.82%
18526	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	-6.87%
18527	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	2.97%
18528	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站3#变压器	630	27.22	395.51	395.51	未进入负面清单	否	无	-1.44%
18529	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	1.87%
18530	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站2#变压器	800	46.70	346.40	346.40	未进入负面清单	否	无	0.54%
18531	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站3#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	无	-0.91%
18532	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV西海线	富华玉都配电站1#变压器	315	50.48	124.49	124.49	未进入负面清单	否	无	5.72%
18533	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV西海线	黄金海岸1#配电站1#变压器	630	28.20	389.34	389.34	未进入负面清单	否	无	8.33%
18534	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV西海线	黄金海岸1#配电站2#变压器	630	10.17	502.93	502.93	未进入负面清单	否	无	-2.53%
18535	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV丹抚线	宜家园配电站1#变压器	630	22.67	424.18	424.18	未进入负面清单	否	无	0.14%
18536	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV丹抚线	宜家园配电站2#变压器	630	29.49	381.21	381.21	未进入负面清单	否	无	4.71%

18537	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安线	天际2#配电站1#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	无	-8.43%
18538	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安线	天际2#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	6.16%
18539	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV塑城乙线	亿佳府配电站1#变压器	800	27.90	496.80	496.80	未进入负面清单	否	无	9.33%
18540	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧1#配电站1#变压器	800	27.58	499.36	499.36	未进入负面清单	否	无	-3.59%
18541	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧1#配电站2#变压器	800	18.75	570.00	570.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
18542	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧3#配电站1#变压器	800	10.22	638.24	638.24	未进入负面清单	否	无	-7.87%
18543	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧3#配电站2#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	无	2.59%
18544	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	东庭印象1#配电站1#变压器	500	39.89	250.55	250.55	未进入负面清单	否	无	9.56%
18545	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站1#变压器	800	33.14	454.88	454.88	未进入负面清单	否	无	2.22%
18546	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站2#变压器	800	24.33	525.36	525.36	未进入负面清单	否	无	4.35%
18547	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站3#变压器	800	15.88	592.96	592.96	未进入负面清单	否	无	1.63%
18548	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	3.05%

18549	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站2#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	-5.90%
18550	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站3#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	3.46%
18551	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州1#配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-8.60%
18552	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州1#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	8.59%
18553	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州2#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-8.62%
18554	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州2#配电站2#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清单	否	无	2.27%
18555	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安甲线	天际1#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	0.56%
18556	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安甲线	天际1#配电站2#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清单	否	无	1.32%
18557	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV别墅乙线	北欧2#配电站1#变压器	800	37.24	422.08	422.08	未进入负面清单	否	无	-3.24%
18558	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV别墅乙线	北欧2#配电站2#变压器	800	47.38	340.96	340.96	未进入负面清单	否	无	1.72%
18559	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇1#配电站1#变压器	630	10.17	502.93	502.93	未进入负面清单	否	无	-7.74%
18560	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇1#配电站2#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	3.56%

18561	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇2#配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	0.81%
18562	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇2#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	-2.40%
18563	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇3#配电站1#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清单	否	无	3.17%
18564	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇3#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-1.38%
18565	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇4#配电站1#变压器	800	44.83	361.36	361.36	未进入负面清单	否	无	-8.18%
18566	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇4#配电站2#变压器	800	10.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	无	-5.19%
18567	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸4#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	-9.95%
18568	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸4#配电站2#变压器	800	41.39	388.88	388.88	未进入负面清单	否	无	6.27%
18569	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-1#配电站1#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	无	-5.41%
18570	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-1#配电站2#变压器	800	22.57	539.44	539.44	未进入负面清单	否	无	-2.43%
18571	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-2#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	5.82%
18572	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-2#配电站2#变压器	800	23.37	533.04	533.04	未进入负面清单	否	无	9.83%

18573	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海12-1#配电站1#变	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	-9.45%
18574	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海12-1#配电站2#变	800	25.79	513.68	513.68	未进入负面清单	否	无	7.48%
18575	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海8-3#配电站1#变压器	400	31.21	235.16	235.16	未进入负面清单	否	无	-3.86%
18576	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海8-3#配电站2#变压器	400	41.97	192.12	192.12	未进入负面清单	否	无	3.15%
18577	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海12-2#配电站1#变	800	27.54	499.68	499.68	未进入负面清单	否	无	-1.02%
18578	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海12-2#配电站2#变	800	39.49	404.08	404.08	未进入负面清单	否	无	3.91%
18579	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际1#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	9.83%
18580	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际1#配电站2#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清单	否	无	-5.62%
18581	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际2#配电站1#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	无	4.26%
18582	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际2#配电站2#变压器	800	35.26	437.92	437.92	未进入负面清单	否	无	3.02%
18583	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国4#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	1.43%
18584	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国4#配电站2#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	6.03%

18585	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国5#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	0.33%
18586	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国5#配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	-8.57%
18587	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	9.29%
18588	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站2#变压器	800	10.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	无	3.95%
18589	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站3#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	-7.71%
18590	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	0.15%
18591	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2#配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	9.49%
18592	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-4.91%
18593	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	-6.77%
18594	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站3#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	-1.56%
18595	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV铁山线	鑫海家园配电站1#变压器	400	44.15	183.40	183.40	未进入负面清单	否	无	-3.98%
18596	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV铁山线	鑫海家园配电站2#变压器	400	29.05	243.80	243.80	未进入负面清单	否	无	0.62%

18597	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV豪杰线	雍景公寓配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	7.26%
18598	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV豪杰线	雍景公寓配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	3.59%
18599	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东1#配电站1#变压器	800	28.19	494.48	494.48	未进入负面清单	否	无	4.28%
18600	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东1#配电站2#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	1.76%
18601	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东2#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	-1.17%
18602	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东2#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	4.57%
18603	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站1#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-3.78%
18604	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-7.20%
18605	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站3#变压器	800	25.73	514.16	514.16	未进入负面清单	否	无	-6.84%
18606	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东4#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	0.01%
18607	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东4#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	6.67%
18608	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV冰山乙线	华模1#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	5.74%

18609	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV冰山乙线	华模1#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	4.82%
18610	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV冰山甲线	华模2#配电站1#变压器	630	10.18	502.87	502.87	未进入负面清单	否	无	5.41%
18611	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV冰山甲线	华模2#配电站2#变压器	630	41.18	307.57	307.57	未进入负面清单	否	无	0.05%
18612	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站1#变压器	800	17.44	580.48	580.48	未进入负面清单	否	无	4.62%
18613	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站2#变压器	800	28.62	491.04	491.04	未进入负面清单	否	无	0.04%
18614	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站3#变压器	800	24.93	520.56	520.56	未进入负面清单	否	无	-8.46%
18615	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站1#变压器	800	24.92	520.64	520.64	未进入负面清单	否	无	0.19%
18616	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站2#变压器	800	30.15	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.24%
18617	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站3#变压器	800	23.65	530.80	530.80	未进入负面清单	否	无	1.66%
18618	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆1#配电站1#变压器	800	18.81	569.52	569.52	未进入负面清单	否	无	4.41%
18619	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆1#配电站2#变压器	800	47.02	343.84	343.84	未进入负面清单	否	无	-0.54%
18620	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站1#变压器	800	20.22	558.24	558.24	未进入负面清单	否	无	-0.58%

18621	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站2#变压器	800	21.68	546.56	546.56	未进入负面清单	否	无	8.07%
18622	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站3#变压器	800	36.46	428.32	428.32	未进入负面清单	否	无	6.26%
18623	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站1#变压器	800	20.88	552.96	552.96	未进入负面清单	否	无	6.74%
18624	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-4.57%
18625	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站3#变压器	800	17.10	583.20	583.20	未进入负面清单	否	无	4.62%
18626	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站1#变压器	800	26.21	510.32	510.32	未进入负面清单	否	无	-0.59%
18627	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站2#变压器	800	24.59	523.28	523.28	未进入负面清单	否	无	-5.13%
18628	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站3#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	8.35%
18629	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐1#配电站1#变压器	630	47.28	269.14	269.14	未进入负面清单	否	无	-9.15%
18630	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐1#配电站2#变压器	630	38.17	326.53	326.53	未进入负面清单	否	无	7.22%
18631	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站1#变压器	630	47.27	269.20	269.20	未进入负面清单	否	无	2.56%
18632	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站2#变压器	630	24.15	414.86	414.86	未进入负面清单	否	无	3.32%

18633	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站3#变压器	630	33.86	353.68	353.68	未进入负面清单	否	无	-7.31%
18634	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐3#配电站1#变压器	630	21.31	432.75	432.75	未进入负面清单	否	无	-9.31%
18635	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐3#配电站2#变压器	630	40.55	311.54	311.54	未进入负面清单	否	无	-8.34%
18636	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV辽宁线	阳光馨苑5#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	7.71%
18637	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV辽宁线	阳光馨苑5#配电站2#变压器	800	22.67	538.64	538.64	未进入负面清单	否	无	-7.25%
18638	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	新月配电站1#变压器	800	67.44	180.48	180.48	未进入负面清单	否	无	0.49%
18639	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	新月配电站2#变压器	800	68.08	175.36	175.36	未进入负面清单	否	无	-6.09%
18640	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV团东甲线	倚山里98#楼配电站1#变压器（山河友好）	630	28.38	388.21	388.21	未进入负面清单	否	无	2.78%
18641	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV团东甲线	倚山里98#楼配电站2#变压器（山河友好）	630	49.56	254.77	254.77	未进入负面清单	否	无	8.58%
18642	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金东亭配电站1#变压器	630	71.90	114.03	114.03	未进入负面清单	否	无	-0.55%
18643	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金东亭配电站2#变压器	630	10.20	502.74	502.74	未进入负面清单	否	无	-7.04%

18644	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园1#配电站1#变压器	800	37.05	423.60	423.60	未进入负面清单	否	无	2.91%
18645	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园1#配电站2#变压器	800	21.32	549.44	549.44	未进入负面清单	否	无	2.49%
18646	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园2#配电站1#变压器	800	18.87	569.04	569.04	未进入负面清单	否	无	4.21%
18647	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园2#配电站2#变压器	800	22.60	539.20	539.20	未进入负面清单	否	无	-3.68%
18648	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园3#配电站1#变压器	800	25.41	516.72	516.72	未进入负面清单	否	无	1.93%
18649	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园3#配电站2#变压器	800	18.70	570.40	570.40	未进入负面清单	否	无	-3.41%
18650	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-1#配电站1#变压器	630	20.42	438.35	438.35	未进入负面清单	否	无	2.67%
18651	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-1#配电站2#变压器	630	23.95	416.12	416.12	未进入负面清单	否	无	0.38%
18652	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-2#配电站1#变压器	630	31.83	366.47	366.47	未进入负面清单	否	无	-7.71%
18653	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-2#配电站2#变压器	630	23.82	416.93	416.93	未进入负面清单	否	无	3.45%
18654	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-3#配电站1#变压器	630	33.33	357.02	357.02	未进入负面清单	否	无	-9.93%
18655	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-3#配电站2#变压器	630	33.55	355.64	355.64	未进入负面清单	否	无	9.66%

18656	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城甲线	金丰1#配电站1#变压器	630	23.18	420.97	420.97	未进入负面清单	否	无	-3.66%
18657	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城甲线	金丰1#配电站2#变压器	630	47.22	269.51	269.51	未进入负面清单	否	无	7.10%
18658	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站1#变压器	800	29.36	485.12	485.12	未进入负面清单	否	无	-8.43%
18659	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站2#变压器	800	44.84	361.28	361.28	未进入负面清单	否	无	3.31%
18660	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站3#变压器	800	24.88	520.96	520.96	未进入负面清单	否	无	2.39%
18661	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站1#变压器	800	31.23	470.16	470.16	未进入负面清单	否	无	4.33%
18662	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站2#变压器	800	39.63	402.96	402.96	未进入负面清单	否	无	8.47%
18663	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站3#变压器	800	24.51	523.92	523.92	未进入负面清单	否	无	-5.42%
18664	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国3#配电站1#变压器	800	27.02	503.84	503.84	未进入负面清单	否	无	4.81%
18665	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国3#配电站2#变压器	800	24.38	524.96	524.96	未进入负面清单	否	无	-1.28%
18666	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城乙线	金丰2#配电站1#变压器	630	22.85	423.05	423.05	未进入负面清单	否	无	9.65%
18667	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城乙线	金丰2#配电站2#变压器	630	24.85	410.45	410.45	未进入负面清单	否	无	8.41%

18668	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-1#配电站1#变压器	800	28.26	493.92	493.92	未进入负面清单	否	无	-0.82%
18669	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-1#配电站2#变压器	800	31.29	469.68	469.68	未进入负面清单	否	无	-8.73%
18670	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-2#配电站1#变压器	800	25.68	514.56	514.56	未进入负面清单	否	无	7.44%
18671	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-2#配电站2#变压器	800	34.26	445.92	445.92	未进入负面清单	否	无	3.29%
18672	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站1#变压器	800	28.59	491.28	491.28	未进入负面清单	否	无	7.39%
18673	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站2#变压器	800	24.28	525.76	525.76	未进入负面清单	否	无	2.02%
18674	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站3#变压器	800	29.92	480.64	480.64	未进入负面清单	否	无	-4.96%
18675	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚1#配电站1#变压器	630	35.12	345.74	345.74	未进入负面清单	否	无	2.04%
18676	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚1#配电站2#变压器	630	40.83	309.77	309.77	未进入负面清单	否	无	4.23%
18677	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚2#配电站1#变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清单	否	无	-9.44%
18678	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚2#配电站2#变压器	800	24.49	524.08	524.08	未进入负面清单	否	无	7.55%
18679	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站1#变压器	800	28.43	492.56	492.56	未进入负面清单	否	无	4.45%

18680	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站2#变压器	800	21.61	547.12	547.12	未进入负面清单	否	无	-8.81%
18681	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站3#变压器	800	17.53	579.76	579.76	未进入负面清单	否	无	-4.91%
18682	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚4#配电站1#变压器	630	42.43	299.69	299.69	未进入负面清单	否	无	7.92%
18683	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚4#配电站2#变压器	630	31.57	368.11	368.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
18684	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站1#变压器	630	31.56	368.17	368.17	未进入负面清单	否	无	7.90%
18685	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站2#变压器	630	37.47	330.94	330.94	未进入负面清单	否	无	5.33%
18686	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站3#变压器	630	29.49	381.21	381.21	未进入负面清单	否	无	-4.99%
18687	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站1#变压器	630	40.84	309.71	309.71	未进入负面清单	否	无	2.01%
18688	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站2#变压器	630	40.15	314.06	314.06	未进入负面清单	否	无	2.21%
18689	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站3#变压器	630	35.99	340.26	340.26	未进入负面清单	否	无	-9.73%
18690	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站1#变压器	800	27.36	501.12	501.12	未进入负面清单	否	无	3.82%
18691	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站2#变压器	800	22.55	539.60	539.60	未进入负面清单	否	无	7.17%

18692	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站3#变压器	800	17.03	583.76	583.76	未进入负面清单	否	无	-5.05%
18693	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山A配电站2#变压器	630	50.53	248.66	248.66	未进入负面清单	否	无	-8.97%
18694	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	万瑞达1#配电站1#变压器	630	46.49	274.11	274.11	未进入负面清单	否	无	2.05%
18695	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	万瑞达1#配电站2#变压器	630	22.13	427.58	427.58	未进入负面清单	否	无	6.84%
18696	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南1#配电站2#变压器	630	44.36	287.53	287.53	未进入负面清单	否	无	-5.47%
18697	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金苑玉庭2#配电站1#变压器	630	31.14	370.82	370.82	未进入负面清单	否	无	-6.17%
18698	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金苑玉庭2#配电站2#变压器	630	26.13	402.38	402.38	未进入负面清单	否	无	-1.15%
18699	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-1#配电站1#变压器	630	24.93	409.94	409.94	未进入负面清单	否	无	-6.98%
18700	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-1#配电站2#变压器	630	30.52	374.72	374.72	未进入负面清单	否	无	8.80%
18701	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-2#配电站1#变压器	800	23.40	532.80	532.80	未进入负面清单	否	无	7.02%
18702	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-2#配电站2#变压器	800	25.74	514.08	514.08	未进入负面清单	否	无	-2.13%
18703	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海7-3#配电站1#变压器	800	28.01	495.92	495.92	未进入负面清单	否	无	6.10%

18704	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海7-3#配电站2#变压器	800	24.99	520.08	520.08	未进入负面清单	否	无	8.07%
18705	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-1#配电站1#变压器	630	33.07	358.66	358.66	未进入负面清单	否	无	8.15%
18706	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-1#配电站2#变压器	630	23.46	419.20	419.20	未进入负面清单	否	无	5.36%
18707	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-2#配电站1#变压器	630	32.35	363.20	363.20	未进入负面清单	否	无	-8.26%
18708	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-2#配电站2#变压器	630	26.50	400.05	400.05	未进入负面清单	否	无	1.07%
18709	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-3#配电站1#变压器	630	28.83	385.37	385.37	未进入负面清单	否	无	-8.22%
18710	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-3#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	7.87%
18711	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-4#配电站1#变压器	630	18.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无	-4.09%
18712	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-4#配电站2#变压器	630	24.94	409.88	409.88	未进入负面清单	否	无	-6.62%
18713	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-5#配电站1#变压器	630	21.71	430.23	430.23	未进入负面清单	否	无	-2.56%
18714	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-5#配电站2#变压器	630	30.77	373.15	373.15	未进入负面清单	否	无	-3.09%
18715	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园1#配电站1#变压器	800	30.68	474.56	474.56	未进入负面清单	否	无	6.71%

18716	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园1#配电站2#变压器	800	25.75	514.00	514.00	未进入负面清单	否	无	6.81%
18717	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站1#变压器	800	27.49	500.08	500.08	未进入负面清单	否	无	8.38%
18718	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站2#变压器	800	21.09	551.28	551.28	未进入负面清单	否	无	-7.66%
18719	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站3#变压器	800	27.82	497.44	497.44	未进入负面清单	否	无	0.68%
18720	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站1#变压器	800	26.63	506.96	506.96	未进入负面清单	否	无	-7.81%
18721	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站2#变压器	800	21.04	551.68	551.68	未进入负面清单	否	无	-0.61%
18722	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站3#变压器	800	41.75	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
18723	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷1#配电站1#变压器	800	22.24	542.08	542.08	未进入负面清单	否	无	-5.16%
18724	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷1#配电站2#变压器	800	15.32	597.44	597.44	未进入负面清单	否	无	3.50%
18725	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站1#变压器	800	20.17	558.64	558.64	未进入负面清单	否	无	4.43%
18726	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站2#变压器	800	46.08	351.36	351.36	未进入负面清单	否	无	2.94%
18727	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站3#变压器	800	21.56	547.52	547.52	未进入负面清单	否	无	-8.81%

18728	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷3#配电站1#变压器	630	23.70	417.69	417.69	未进入负面清单	否	无	3.23%
18729	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷3#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-0.06%
18730	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站1#变压器	630	19.02	447.17	447.17	未进入负面清单	否	无	6.75%
18731	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站2#变压器	630	21.95	428.72	428.72	未进入负面清单	否	无	7.69%
18732	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站3#变压器	630	15.71	468.03	468.03	未进入负面清单	否	无	-3.74%
18733	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景2#配电站1#变压器	630	22.52	425.12	425.12	未进入负面清单	否	无	6.81%
18734	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景2#配电站2#变压器	630	33.18	357.97	357.97	未进入负面清单	否	无	9.09%
18735	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海1#配电站1#变压器	800	27.89	496.88	496.88	未进入负面清单	否	无	9.89%
18736	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海1#配电站2#变压器	800	27.28	501.76	501.76	未进入负面清单	否	无	8.90%
18737	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海3#配电站1#变压器	800	31.47	468.24	468.24	未进入负面清单	否	无	-8.85%
18738	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海3#配电站2#变压器	800	32.74	458.08	458.08	未进入负面清单	否	无	0.13%
18739	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景1#配电站1#变压器	800	26.19	510.48	510.48	未进入负面清单	否	无	8.10%

18740	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景1#配电站2#变压器	800	24.09	527.28	527.28	未进入负面清单	否	无	4.91%
18741	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景2#配电站1#变压器	800	25.36	517.12	517.12	未进入负面清单	否	无	-5.38%
18742	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景2#配电站2#变压器	800	23.39	532.88	532.88	未进入负面清单	否	无	-1.80%
18743	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国4#配电站1#变压器	800	37.15	422.80	422.80	未进入负面清单	否	无	9.54%
18744	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国4#配电站2#变压器	800	33.48	452.16	452.16	未进入负面清单	否	无	6.29%
18745	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国5#配电站1#变压器	800	34.81	441.52	441.52	未进入负面清单	否	无	-6.91%
18746	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国5#配电站2#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	无	-3.28%
18747	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站1#变压器	800	34.61	443.12	443.12	未进入负面清单	否	无	-4.24%
18748	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站2#变压器	800	26.55	507.60	507.60	未进入负面清单	否	无	9.99%
18749	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站3#变压器	800	34.23	446.16	446.16	未进入负面清单	否	无	4.85%
18750	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	华桐2#配电站1#变压器	630	33.78	354.19	354.19	未进入负面清单	否	无	8.25%
18751	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	华桐2#配电站2#变压器	630	28.26	388.96	388.96	未进入负面清单	否	无	-0.78%

18752	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟1#配电站1#变压器	800	17.15	582.80	582.80	未进入负面清单	否	无	-3.88%
18753	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟1#配电站2#变压器	800	24.73	522.16	522.16	未进入负面清单	否	无	1.28%
18754	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟3#配电站1#变压器	800	30.78	473.76	473.76	未进入负面清单	否	无	0.99%
18755	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟3#配电站2#变压器	800	27.24	502.08	502.08	未进入负面清单	否	无	-2.91%
18756	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山111配电站1#变压器	630	22.37	426.07	426.07	未进入负面清单	否	无	9.43%
18757	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山111配电站2#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清单	否	无	-0.44%
18758	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山112配电站1#变压器	630	25.82	404.33	404.33	未进入负面清单	否	无	-8.12%
18759	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山112配电站2#变压器	630	37.51	330.69	330.69	未进入负面清单	否	无	-1.01%
18760	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	富有2#配电站1#变压器	315	17.44	228.56	228.56	未进入负面清单	否	无	-6.75%
18761	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	富有2#配电站2#变压器	315	25.15	204.28	204.28	未进入负面清单	否	无	-3.59%
18762	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	万瑞达2#配电站1#变压器	630	24.02	415.67	415.67	未进入负面清单	否	无	-2.47%
18763	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	万瑞达2#配电站2#变压器	630	23.52	418.82	418.82	未进入负面清单	否	无	8.50%

18764	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	凯盟2#配电站1#变压器	800	45.15	358.80	358.80	未进入负面清单	否	无	6.09%
18765	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	凯盟2#配电站2#变压器	800	27.31	501.52	501.52	未进入负面清单	否	无	6.14%
18766	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	华桐1#配电站1#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清单	否	无	-1.30%
18767	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	华桐1#配电站2#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	6.70%
18768	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园1#配电站1#变压器	630	23.68	417.82	417.82	未进入负面清单	否	无	0.99%
18769	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园1#配电站2#变压器	630	27.27	395.20	395.20	未进入负面清单	否	无	-2.34%
18770	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园2#配电站1#变压器	630	24.95	409.82	409.82	未进入负面清单	否	无	1.94%
18771	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园2#配电站2#变压器	630	29.32	382.28	382.28	未进入负面清单	否	无	8.03%
18772	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站1#变压器	800	25.87	513.04	513.04	未进入负面清单	否	无	-7.53%
18773	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站2#变压器	800	27.89	496.88	496.88	未进入负面清单	否	无	-3.82%
18774	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站3#变压器	800	22.54	539.68	539.68	未进入负面清单	否	无	-9.44%
18775	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都2#配电站1#变压器	800	30.89	472.88	472.88	未进入负面清单	否	无	-4.97%

18776	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都2#配电站2#变压器	800	29.40	484.80	484.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
18777	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-2#配电站1#变压器	800	57.11	263.12	263.12	未进入负面清单	否	无	-0.28%
18778	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-2#配电站2#变压器	800	49.07	327.44	327.44	未进入负面清单	否	无	9.57%
18779	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-4#配电站1#变压器	800	28.19	494.48	494.48	未进入负面清单	否	无	8.05%
18780	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-4#配电站2#变压器	800	17.03	583.76	583.76	未进入负面清单	否	无	-8.74%
18781	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-6#配电站1#变压器	800	23.91	528.72	528.72	未进入负面清单	否	无	2.85%
18782	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-6#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	6.95%
18783	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-1#配电站1#变压器	800	28.08	495.36	495.36	未进入负面清单	否	无	1.28%
18784	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-1#配电站2#变压器	800	24.93	520.56	520.56	未进入负面清单	否	无	-7.34%
18785	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-3#配电站1#变压器	800	28.81	489.52	489.52	未进入负面清单	否	无	9.08%
18786	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-3#配电站2#变压器	800	22.31	541.52	541.52	未进入负面清单	否	无	-8.96%
18787	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-5#配电站1#变压器	800	28.14	494.88	494.88	未进入负面清单	否	无	1.41%

18788	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-5#配电站2#变压器	800	28.84	489.28	489.28	未进入负面清单	否	无	1.68%
18789	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站1#变压器	800	28.79	489.68	489.68	未进入负面清单	否	无	2.18%
18790	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站2#变压器	800	22.86	537.12	537.12	未进入负面清单	否	无	-5.28%
18791	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站3#变压器	800	26.91	504.72	504.72	未进入负面清单	否	无	1.57%
18792	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站1#变压器	800	27.33	501.36	501.36	未进入负面清单	否	无	-8.06%
18793	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站2#变压器	800	26.04	511.68	511.68	未进入负面清单	否	无	-9.16%
18794	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站3#变压器	800	27.05	503.60	503.60	未进入负面清单	否	无	-2.63%
18795	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站1#变压器	800	43.44	372.48	372.48	未进入负面清单	否	无	-9.12%
18796	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站2#变压器	800	47.58	339.36	339.36	未进入负面清单	否	无	0.04%
18797	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站3#变压器	800	41.56	387.52	387.52	未进入负面清单	否	无	-4.79%
18798	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站1#变压器	800	47.79	337.68	337.68	未进入负面清单	否	无	-4.46%
18799	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站2#变压器	800	46.36	349.12	349.12	未进入负面清单	否	无	7.45%

18800	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站3#变压器	800	40.54	395.68	395.68	未进入负面清单	否	无	-6.73%
18801	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站1#变压器	800	26.79	505.68	505.68	未进入负面清单	否	无	-1.48%
18802	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站2#变压器	800	24.90	520.80	520.80	未进入负面清单	否	无	-1.02%
18803	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站3#变压器	800	23.73	530.16	530.16	未进入负面清单	否	无	4.89%
18804	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站1#变压器	800	25.13	518.96	518.96	未进入负面清单	否	无	-3.81%
18805	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站2#变压器	800	35.41	436.72	436.72	未进入负面清单	否	无	4.61%
18806	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站3#变压器	800	41.28	389.76	389.76	未进入负面清单	否	无	0.38%
18807	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海4#配电站1#变压器	800	33.17	454.64	454.64	未进入负面清单	否	无	7.34%
18808	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海4#配电站2#变压器	800	27.63	498.96	498.96	未进入负面清单	否	无	6.03%
18809	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-1#配电站1#变压器	800	28.38	492.96	492.96	未进入负面清单	否	无	-7.44%
18810	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-1#配电站2#变压器	800	17.22	582.24	582.24	未进入负面清单	否	无	7.98%
18811	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-3#配电站1#变压器	800	31.62	467.04	467.04	未进入负面清单	否	无	5.36%

18812	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-3#配电站2#变压器	800	20.70	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	-4.91%
18813	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-5#配电站1#变压器	800	25.38	516.96	516.96	未进入负面清单	否	无	-0.79%
18814	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-5#配电站2#变压器	800	22.45	540.40	540.40	未进入负面清单	否	无	-5.25%
18815	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-2#配电站1#变压器	800	25.04	519.68	519.68	未进入负面清单	否	无	-9.41%
18816	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-2#配电站2#变压器	800	29.33	485.36	485.36	未进入负面清单	否	无	-7.64%
18817	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-4#配电站1#变压器	800	35.99	432.08	432.08	未进入负面清单	否	无	3.20%
18818	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-4#配电站2#变压器	800	23.92	528.64	528.64	未进入负面清单	否	无	5.43%
18819	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-6#配电站1#变压器	800	24.51	523.92	523.92	未进入负面清单	否	无	-8.11%
18820	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-6#配电站2#变压器	800	23.66	530.72	530.72	未进入负面清单	否	无	4.51%
18821	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金苑玉庭1#配电站1#变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清单	否	无	-6.90%
18822	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金苑玉庭1#配电站2#变压器	630	32.45	362.57	362.57	未进入负面清单	否	无	0.66%
18823	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站1#变压器	800	24.59	523.28	523.28	未进入负面清单	否	无	5.99%

18824	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站2#变压器	800	21.74	546.08	546.08	未进入负面清单	否	无	7.32%
18825	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站3#变压器	800	21.18	550.56	550.56	未进入负面清单	否	无	3.67%
18826	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站1#变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清单	否	无	5.78%
18827	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站2#变压器	800	15.27	597.84	597.84	未进入负面清单	否	无	-5.88%
18828	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站3#变压器	800	19.77	561.84	561.84	未进入负面清单	否	无	-2.25%
18829	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站1#变	630	21.34	432.56	432.56	未进入负面清单	否	无	-7.02%
18830	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站2#变	630	19.56	443.77	443.77	未进入负面清单	否	无	-1.16%
18831	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站3#变	630	26.39	400.74	400.74	未进入负面清单	否	无	-3.13%
18832	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-2#配电站1#变	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-0.74%
18833	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-2#配电站2#变	630	27.44	394.13	394.13	未进入负面清单	否	无	0.99%
18834	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站1#变	630	19.86	441.88	441.88	未进入负面清单	否	无	8.64%
18835	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站2#变	630	20.04	440.75	440.75	未进入负面清单	否	无	-2.15%

18836	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站3#变	630	22.28	426.64	426.64	未进入负面清单	否	无	4.07%
18837	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-4#配电站1#变	630	17.40	457.38	457.38	未进入负面清单	否	无	9.86%
18838	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-4#配电站2#变	630	19.23	445.85	445.85	未进入负面清单	否	无	4.47%
18839	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站1#变	800	25.83	513.36	513.36	未进入负面清单	否	无	-3.78%
18840	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站2#变	800	21.83	545.36	545.36	未进入负面清单	否	无	7.67%
18841	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站3#变	800	23.67	530.64	530.64	未进入负面清单	否	无	5.02%
18842	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-2#配电站1#变	800	26.73	506.16	506.16	未进入负面清单	否	无	5.75%
18843	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-2#配电站2#变	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	9.29%
18844	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府2#配电站1#变压器	630	35.27	344.80	344.80	未进入负面清单	否	无	-7.45%
18845	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府2#配电站2#变压器	630	31.90	366.03	366.03	未进入负面清单	否	无	9.81%
18846	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府3#配电站1#变压器	630	35.58	342.85	342.85	未进入负面清单	否	无	-6.02%
18847	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府3#配电站2#变压器	630	31.95	365.72	365.72	未进入负面清单	否	无	0.62%

18848	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代1#配电站1#变压器	630	30.17	376.93	376.93	未进入负面清单	否	无	-6.58%
18849	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代1#配电站2#变压器	630	27.31	394.95	394.95	未进入负面清单	否	无	-4.54%
18850	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代2#配电站1#变压器	630	25.10	408.87	408.87	未进入负面清单	否	无	2.59%
18851	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代2#配电站2#变压器	630	21.95	428.72	428.72	未进入负面清单	否	无	-5.80%
18852	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站1#变压器	630	27.48	393.88	393.88	未进入负面清单	否	无	-1.54%
18853	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站2#变压器	630	28.03	390.41	390.41	未进入负面清单	否	无	1.92%
18854	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	0.10%
18855	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑1#配电站1#变压器	800	24.90	520.80	520.80	未进入负面清单	否	无	-6.00%
18856	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑1#配电站2#变压器	800	27.04	503.68	503.68	未进入负面清单	否	无	7.77%
18857	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站1#变压器	800	28.72	490.24	490.24	未进入负面清单	否	无	8.09%
18858	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站2#变压器	800	33.53	451.76	451.76	未进入负面清单	否	无	3.11%
18859	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站3#变压器	800	27.33	501.36	501.36	未进入负面清单	否	无	-6.01%

18860	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站1#变压器	800	25.52	515.84	515.84	未进入负面清单	否	无	-4.78%
18861	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站2#变压器	800	24.93	520.56	520.56	未进入负面清单	否	无	8.80%
18862	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站3#变压器	800	28.63	490.96	490.96	未进入负面清单	否	无	-9.08%
18863	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑4#配电站1#变压器	800	27.51	499.92	499.92	未进入负面清单	否	无	2.51%
18864	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑4#配电站2#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清单	否	无	-0.69%
18865	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园3#配电站1#变压器	800	24.66	522.72	522.72	未进入负面清单	否	无	-7.02%
18866	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园3#配电站2#变压器	800	27.58	499.36	499.36	未进入负面清单	否	无	5.55%
18867	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金领地配电站1#变压器	630	22.60	424.62	424.62	未进入负面清单	否	无	-3.72%
18868	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金领地配电站2#变压器	630	21.49	431.61	431.61	未进入负面清单	否	无	8.71%
18869	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV东山线	时代3#配电站1#变压器	630	20.61	437.16	437.16	未进入负面清单	否	无	8.70%
18870	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV东山线	时代3#配电站2#变压器	630	21.09	434.13	434.13	未进入负面清单	否	无	-8.79%
18871	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站1#变压器	630	27.83	391.67	391.67	未进入负面清单	否	无	6.69%

18872	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站2#变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清单	否	无	-9.74%
18873	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站3#变压器	630	29.92	378.50	378.50	未进入负面清单	否	无	7.83%
18874	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园1#配电站1#变压器	630	37.05	333.59	333.59	未进入负面清单	否	无	-3.25%
18875	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园1#配电站2#变压器	630	21.32	432.68	432.68	未进入负面清单	否	无	6.39%
18876	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站1#变压器	630	18.87	448.12	448.12	未进入负面清单	否	无	-3.56%
18877	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站2#变压器	630	22.60	424.62	424.62	未进入负面清单	否	无	-1.04%
18878	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站3#变压器	630	25.41	406.92	406.92	未进入负面清单	否	无	-8.53%
18879	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园3#配电站1#变压器	630	18.70	449.19	449.19	未进入负面清单	否	无	1.00%
18880	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园3#配电站2#变压器	630	46.45	274.37	274.37	未进入负面清单	否	无	5.97%
18881	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园4#配电站1#变压器	630	49.09	257.73	257.73	未进入负面清单	否	无	-9.87%
18882	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园4#配电站2#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无	-9.22%
18883	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站1#变压器	630	32.87	359.92	359.92	未进入负面清单	否	无	-8.71%

18884	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站2#变压器	630	28.47	387.64	387.64	未进入负面清单	否	无	6.71%
18885	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站3#变压器	630	29.92	378.50	378.50	未进入负面清单	否	无	5.97%
18886	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金源名府1#配电站1#变压器	630	33.54	355.70	355.70	未进入负面清单	否	无	4.60%
18887	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金源名府1#配电站2#变压器	630	31.54	368.30	368.30	未进入负面清单	否	无	-1.77%
18888	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站1#变	630	25.24	407.99	407.99	未进入负面清单	否	无	1.98%
18889	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站2#变	630	26.92	397.40	397.40	未进入负面清单	否	无	-3.54%
18890	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站3#变	630	23.50	418.95	418.95	未进入负面清单	否	无	0.40%
18891	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站1#变	630	31.08	371.20	371.20	未进入负面清单	否	无	-6.18%
18892	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站2#变	630	20.50	437.85	437.85	未进入负面清单	否	无	7.22%
18893	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站3#变	630	27.94	390.98	390.98	未进入负面清单	否	无	9.06%
18894	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-1#配电站1#变	800	48.53	331.76	331.76	未进入负面清单	否	无	-5.79%
18895	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-1#配电站2#变	800	36.61	427.12	427.12	未进入负面清单	否	无	2.88%

18896	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-2#配电站1#变	800	32.30	461.60	461.60	未进入负面清单	否	无	-1.16%
18897	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-2#配电站2#变	800	28.25	494.00	494.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
18898	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-3#配电站1#变	800	30.16	478.72	478.72	未进入负面清单	否	无	2.25%
18899	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-3#配电站2#变	800	28.13	494.96	494.96	未进入负面清单	否	无	-6.70%
18900	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-4#配电站1#变	800	31.19	470.48	470.48	未进入负面清单	否	无	7.30%
18901	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-4#配电站2#变	800	27.46	500.32	500.32	未进入负面清单	否	无	-5.98%
18902	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航1#配电站1#变压器	630	32.19	364.20	364.20	未进入负面清单	否	无	5.58%
18903	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航1#配电站2#变压器	630	30.99	371.76	371.76	未进入负面清单	否	无	-4.78%
18904	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站1#变压器	630	27.34	394.76	394.76	未进入负面清单	否	无	0.01%
18905	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站2#变压器	630	31.63	367.73	367.73	未进入负面清单	否	无	7.30%
18906	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站3#变压器	630	21.06	434.32	434.32	未进入负面清单	否	无	2.22%
18907	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡1#中心配电站1#变压器	800	27.92	496.64	496.64	未进入负面清单	否	无	1.90%

18908	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡1#中心配电站2#变压器	800	25.13	518.96	518.96	未进入负面清单	否	无	-4.00%
18909	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡2#配电站1#变压器	800	25.46	516.32	516.32	未进入负面清单	否	无	-3.06%
18910	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡2#配电站2#变压器	800	21.92	544.64	544.64	未进入负面清单	否	无	-5.07%
18911	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景3#配电站1#变压器	630	28.73	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	-1.25%
18912	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景3#配电站2#变压器	630	26.13	402.38	402.38	未进入负面清单	否	无	2.91%
18913	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向1#配电站1#变压器	630	34.17	351.73	351.73	未进入负面清单	否	无	5.48%
18914	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向1#配电站2#变压器	630	35.84	341.21	341.21	未进入负面清单	否	无	1.40%
18915	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向2#配电站1#变压器	630	27.41	394.32	394.32	未进入负面清单	否	无	-0.03%
18916	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向2#配电站2#变压器	630	32.05	365.09	365.09	未进入负面清单	否	无	-8.65%
18917	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站1#变压器	800	28.83	489.36	489.36	未进入负面清单	否	无	-8.87%
18918	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站2#变压器	800	26.51	507.92	507.92	未进入负面清单	否	无	-4.88%
18919	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站3#变压器	800	24.52	523.84	523.84	未进入负面清单	否	无	-5.08%

18920	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站1#变压器	800	25.39	516.88	516.88	未进入负面清单	否	无	1.58%
18921	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站2#变压器	800	10.15	638.80	638.80	未进入负面清单	否	无	-0.60%
18922	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站3#变压器	800	29.11	487.12	487.12	未进入负面清单	否	无	7.02%
18923	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站1#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	无	-1.22%
18924	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站2#变压器	800	50.02	319.84	319.84	未进入负面清单	否	无	-7.86%
18925	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站3#变压器	800	28.86	489.12	489.12	未进入负面清单	否	无	8.25%
18926	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站1#变压器	630	26.45	400.37	400.37	未进入负面清单	否	无	2.46%
18927	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站2#变压器	630	27.80	391.86	391.86	未进入负面清单	否	无	-6.76%
18928	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站3#变压器	630	26.10	402.57	402.57	未进入负面清单	否	无	5.00%
18929	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站1#变压器	630	25.93	403.64	403.64	未进入负面清单	否	无	2.00%
18930	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站2#变压器	630	24.43	413.09	413.09	未进入负面清单	否	无	4.16%
18931	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站3#变压器	630	28.30	388.71	388.71	未进入负面清单	否	无	9.79%

18932	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站1#变压器	630	28.96	384.55	384.55	未进入负面清单	否	无	-5.47%
18933	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站2#变压器	630	28.59	386.88	386.88	未进入负面清单	否	无	-2.35%
18934	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站3#变压器	630	31.14	370.82	370.82	未进入负面清单	否	无	-1.16%
18935	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站1#变压器	630	28.91	384.87	384.87	未进入负面清单	否	无	9.01%
18936	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站2#变压器	630	26.26	401.56	401.56	未进入负面清单	否	无	2.76%
18937	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站3#变压器	630	36.65	336.11	336.11	未进入负面清单	否	无	1.99%
18938	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇1#配电站1#变压器	630	36.77	335.35	335.35	未进入负面清单	否	无	-6.33%
18939	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇1#配电站2#变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清单	否	无	-7.15%
18940	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇2#配电站1#变压器	630	33.71	354.63	354.63	未进入负面清单	否	无	-0.87%
18941	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇2#配电站2#变压器	630	23.58	418.45	418.45	未进入负面清单	否	无	7.16%
18942	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站1#变压器	630	39.72	316.76	316.76	未进入负面清单	否	无	-7.74%
18943	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站2#变压器	630	32.94	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	-8.45%

18944	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站3#变压器	630	20.74	436.34	436.34	未进入负面清单	否	无	-4.25%
18945	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站1#变压器	800	31.73	466.16	466.16	未进入负面清单	否	无	-6.78%
18946	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站2#变压器	800	34.32	445.44	445.44	未进入负面清单	否	无	9.99%
18947	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站3#变压器	800	32.50	460.00	460.00	未进入负面清单	否	无	-7.94%
18948	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站1#变压器	630	30.03	377.81	377.81	未进入负面清单	否	无	-4.72%
18949	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站2#变压器	630	26.62	399.29	399.29	未进入负面清单	否	无	-1.46%
18950	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站3#变压器	630	26.63	399.23	399.23	未进入负面清单	否	无	-5.09%
18951	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	新城1#配电站1#变压器	630	28.04	390.35	390.35	未进入负面清单	否	无	-7.67%
18952	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	新城1#配电站2#变压器	630	25.60	405.72	405.72	未进入负面清单	否	无	-1.75%
18953	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站1#变压器	630	30.50	374.85	374.85	未进入负面清单	否	无	1.68%
18954	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站2#变压器	630	34.11	352.11	352.11	未进入负面清单	否	无	2.07%
18955	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站3#变压器	630	25.79	404.52	404.52	未进入负面清单	否	无	5.20%

18956	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	新城2#配电站1#变压器	630	25.91	403.77	403.77	未进入负面清单	否	无	7.31%
18957	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	新城2#配电站2#变压器	630	23.06	421.72	421.72	未进入负面清单	否	无	1.42%
18958	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站1#变压器	800	26.06	511.52	511.52	未进入负面清单	否	无	1.96%
18959	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站2#变压器	800	27.23	502.16	502.16	未进入负面清单	否	无	2.59%
18960	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站3#变压器	800	25.58	515.36	515.36	未进入负面清单	否	无	6.94%
18961	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站1#变压器	800	24.90	520.80	520.80	未进入负面清单	否	无	6.94%
18962	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站2#变压器	800	25.29	517.68	517.68	未进入负面清单	否	无	1.92%
18963	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站3#变压器	800	25.37	517.04	517.04	未进入负面清单	否	无	-2.08%
18964	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站1#变压器	800	24.33	525.36	525.36	未进入负面清单	否	无	7.26%
18965	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站2#变压器	800	20.81	553.52	553.52	未进入负面清单	否	无	9.69%
18966	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站3#变压器	800	19.87	561.04	561.04	未进入负面清单	否	无	5.81%
18967	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站1#变压器	630	29.19	383.10	383.10	未进入负面清单	否	无	-5.57%

18968	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站2#变压器	630	33.85	353.75	353.75	未进入负面清单	否	无	-8.45%
18969	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站3#变压器	630	22.57	424.81	424.81	未进入负面清单	否	无	-8.22%
18970	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV红南乙线	文园海景配电站1#变压器	800	23.73	530.16	530.16	未进入负面清单	否	无	-5.49%
18971	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV红南乙线	文园海景配电站2#变压器	800	29.73	482.16	482.16	未进入负面清单	否	无	-6.63%
18972	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区1#配电站1#变压	630	30.74	373.34	373.34	未进入负面清单	否	无	-0.36%
18973	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区1#配电站2#变压	630	26.62	399.29	399.29	未进入负面清单	否	无	6.79%
18974	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区2#配电站1#变压	630	31.80	366.66	366.66	未进入负面清单	否	无	1.96%
18975	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区2#配电站2#变压	630	25.21	408.18	408.18	未进入负面清单	否	无	-4.70%
18976	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站1#变压	800	27.27	501.84	501.84	未进入负面清单	否	无	-2.23%
18977	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站2#变压	800	24.03	527.76	527.76	未进入负面清单	否	无	4.70%
18978	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站3#变压	800	21.04	551.68	551.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
18979	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站1#变压	800	21.39	548.88	548.88	未进入负面清单	否	无	-5.83%

18980	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站2#变压	800	27.97	496.24	496.24	未进入负面清单	否	无	-3.74%
18981	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站3#变压	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清单	否	无	-0.09%
18982	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区5#配电站1#变压	630	27.97	390.79	390.79	未进入负面清单	否	无	7.95%
18983	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区5#配电站2#变压	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-6.82%
18984	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾1#配电站1#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	2.84%
18985	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾1#配电站2#变压器	630	28.64	386.57	386.57	未进入负面清单	否	无	0.20%
18986	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾2#配电站1#变压器	630	30.89	372.39	372.39	未进入负面清单	否	无	-9.37%
18987	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾2#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-2.77%
18988	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站1#变压器	800	27.23	502.16	502.16	未进入负面清单	否	无	3.16%
18989	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站2#变压器	800	23.53	531.76	531.76	未进入负面清单	否	无	-2.16%
18990	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站3#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	-0.70%
18991	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-0.56%

18992	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站2#变压器	800	26.57	507.44	507.44	未进入负面清单	否	无	-7.12%
18993	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站3#变压器	800	27.09	503.28	503.28	未进入负面清单	否	无	-0.48%
18994	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站1#变压器	800	32.03	463.76	463.76	未进入负面清单	否	无	2.94%
18995	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站2#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	9.64%
18996	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站3#变压器	800	19.15	566.80	566.80	未进入负面清单	否	无	-2.35%
18997	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站1#变	630	27.60	393.12	393.12	未进入负面清单	否	无	2.46%
18998	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站2#变	630	30.87	372.52	372.52	未进入负面清单	否	无	1.35%
18999	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站3#变	630	23.57	418.51	418.51	未进入负面清单	否	无	-5.90%
19000	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-2#配电站1#变	630	20.92	435.20	435.20	未进入负面清单	否	无	3.64%
19001	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-2#配电站2#变	630	24.72	411.26	411.26	未进入负面清单	否	无	-5.89%
19002	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站1#变压器	800	44.74	362.08	362.08	未进入负面清单	否	无	-6.62%
19003	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站2#变压器	800	36.98	424.16	424.16	未进入负面清单	否	无	-8.83%

19004	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站3#变压器	800	21.92	544.64	544.64	未进入负面清单	否	无	4.03%
19005	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.95%
19006	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天1#配电站2#变压器	630	31.74	367.04	367.04	未进入负面清单	否	无	4.98%
19007	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站1#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清单	否	无	2.07%
19008	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站2#变压器	630	33.89	353.49	353.49	未进入负面清单	否	无	2.71%
19009	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站3#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	-7.17%
19010	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	-6.43%
19011	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-2.10%
19012	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站3#变压器	630	19.43	444.59	444.59	未进入负面清单	否	无	-3.10%
19013	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	-8.29%
19014	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站2#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	-9.40%
19015	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站3#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	9.96%

19016	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城3#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-0.84%
19017	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城3#配电站2#变压器	630	11.08	497.20	497.20	未进入负面清单	否	无	-3.66%
19018	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	-0.78%
19019	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	2.51%
19020	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站3#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	5.21%
19021	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	-1.89%
19022	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-6.88%
19023	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站3#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-6.06%
19024	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园3#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	-5.28%
19025	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园3#配电站2#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	9.17%
19026	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站1#变压器	800	70.49	156.08	156.08	未进入负面清单	否	无	-9.43%
19027	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站2#变压器	800	10.21	638.32	638.32	未进入负面清单	否	无	-8.48%

19028	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV日电线	鹏玥花园1#配电站1#变压器	800	24.06	527.52	527.52	未进入负面清单	否	无	-1.83%
19029	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV日电线	鹏玥花园1#配电站2#变压器	800	25.73	514.16	514.16	未进入负面清单	否	无	3.76%
19030	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV日电线	鹏玥花园1#配电站3#变压器	800	19.50	564.00	564.00	未进入负面清单	否	无	-1.25%
19031	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站1#变压器	630	28.23	389.15	389.15	未进入负面清单	否	无	7.04%
19032	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站2#变压器	630	55.65	216.41	216.41	未进入负面清单	否	无	-0.71%
19033	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站3#变压器	630	50.03	251.81	251.81	未进入负面清单	否	无	6.48%
19034	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓2#配电站1#变压器	800	42.77	377.84	377.84	未进入负面清单	否	无	-0.70%
19035	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓2#配电站2#变压器	800	40.34	397.28	397.28	未进入负面清单	否	无	-2.14%
19036	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓3#配电站1#变压器	800	42.35	381.20	381.20	未进入负面清单	否	无	-7.18%
19037	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓3#配电站2#变压器	800	36.58	427.36	427.36	未进入负面清单	否	无	4.20%
19038	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站1#变压器	800	64.50	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	-8.50%
19039	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站2#变压器	800	59.82	241.44	241.44	未进入负面清单	否	无	-3.84%

19040	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站3#变压器	800	37.44	420.48	420.48	未进入负面清单	否	无	4.24%
19041	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站1#变压器	800	65.75	194.00	194.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
19042	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站2#变压器	800	22.76	537.92	537.92	未进入负面清单	否	无	0.89%
19043	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站3#变压器	800	55.57	275.44	275.44	未进入负面清单	否	无	7.88%
19044	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站1#变压器	800	55.22	278.24	278.24	未进入负面清单	否	无	-9.69%
19045	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
19046	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站3#变压器	800	56.68	266.56	266.56	未进入负面清单	否	无	-9.17%
19047	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站1#变压器	630	36.43	337.49	337.49	未进入负面清单	否	无	1.40%
19048	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-2.24%
19049	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站3#变压器	630	41.26	307.06	307.06	未进入负面清单	否	无	-0.88%
19050	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站1#变压器	630	26.22	401.81	401.81	未进入负面清单	否	无	5.04%
19051	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站2#变压器	630	31.21	370.38	370.38	未进入负面清单	否	无	1.13%

19052	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站3#变压器	630	35.93	340.64	340.64	未进入负面清单	否	无	3.29%
19053	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团西线	鹏玥花园2#配电站1#变压器	800	24.03	527.76	527.76	未进入负面清单	否	无	-7.29%
19054	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团西线	鹏玥花园2#配电站2#变压器	800	24.64	522.88	522.88	未进入负面清单	否	无	-1.44%
19055	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团西线	鹏玥花园2#配电站3#变压器	800	18.98	568.16	568.16	未进入负面清单	否	无	-6.68%
19056	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-9.87%
19057	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站2#变压器	800	26.94	504.48	504.48	未进入负面清单	否	无	8.01%
19058	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站3#变压器	800	25.29	517.68	517.68	未进入负面清单	否	无	0.44%
19059	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站1#变压器	800	26.73	506.16	506.16	未进入负面清单	否	无	-0.78%
19060	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站2#变压器	800	25.78	513.76	513.76	未进入负面清单	否	无	-9.62%
19061	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站3#变压器	800	18.16	574.72	574.72	未进入负面清单	否	无	7.80%
19062	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站1#变压器	800	25.32	517.44	517.44	未进入负面清单	否	无	6.09%
19063	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站2#变压器	800	27.36	501.12	501.12	未进入负面清单	否	无	7.64%

19064	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站3#变压器	800	19.24	566.08	566.08	未进入负面清单	否	无	-5.28%
19065	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站1#变	630	30.50	374.85	374.85	未进入负面清单	否	无	-8.60%
19066	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站2#变	630	23.17	421.03	421.03	未进入负面清单	否	无	6.11%
19067	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站3#变	630	26.66	399.04	399.04	未进入负面清单	否	无	8.12%
19068	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-2#配电站1#变	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	-0.18%
19069	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-2#配电站2#变	630	25.73	404.90	404.90	未进入负面清单	否	无	0.44%
19070	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐4#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	6.62%
19071	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐4#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	-2.88%
19072	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站1#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清单	否	无	-3.84%
19073	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站2#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清单	否	无	0.08%
19074	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站3#变压器	800	10.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	无	9.53%
19075	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	7.05%

19076	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	1.59%
19077	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站3#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-7.50%
19078	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	6.60%
19079	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站2#变压器	630	28.53	387.26	387.26	未进入负面清单	否	无	-1.95%
19080	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站3#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-3.62%
19081	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站1#变压器	630	24.81	410.70	410.70	未进入负面清单	否	无	6.07%
19082	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站2#变压器	630	35.32	344.48	344.48	未进入负面清单	否	无	4.27%
19083	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站3#变压器	630	21.10	434.07	434.07	未进入负面清单	否	无	8.78%
19084	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	-4.06%
19085	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站2#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	4.17%
19086	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	-0.81%
19087	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-5.56%

19088	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	5.42%
19089	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站3#变压器	630	44.10	289.17	289.17	未进入负面清单	否	无	8.72%
19090	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站1#变压器	800	18.75	570.00	570.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
19091	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	1.33%
19092	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站3#变压器	800	41.17	390.64	390.64	未进入负面清单	否	无	-1.76%
19093	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站1#变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
19094	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站2#变压器	800	44.69	362.48	362.48	未进入负面清单	否	无	-4.96%
19095	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站3#变压器	800	46.52	347.84	347.84	未进入负面清单	否	无	-5.93%
19096	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	2.14%
19097	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站2#变压器	630	42.56	298.87	298.87	未进入负面清单	否	无	-9.11%
19098	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站3#变压器	630	20.44	438.23	438.23	未进入负面清单	否	无	2.34%
19099	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西28#配电站1#变压	630	10.16	502.99	502.99	未进入负面清单	否	无	6.82%

19100	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西28#配电站2#变压	630	39.30	319.41	319.41	未进入负面清单	否	无	9.31%
19101	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西31#配电站1#变压	630	36.31	338.25	338.25	未进入负面清单	否	无	-2.78%
19102	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西31#配电站2#变压	630	10.14	503.12	503.12	未进入负面清单	否	无	2.86%
19103	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西21#配电站1#变压	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	4.80%
19104	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西21#配电站2#变压	630	34.65	348.71	348.71	未进入负面清单	否	无	1.30%
19105	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-1#配电站1#变压器	630	10.02	503.87	503.87	未进入负面清单	否	无	5.26%
19106	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-1#配电站2#变压器	630	10.17	502.93	502.93	未进入负面清单	否	无	-5.94%
19107	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	-5.05%
19108	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	-1.92%
19109	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	8.14%

19110	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站1#变压	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	-8.74%
19111	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站2#变压	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	-5.50%
19112	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站3#变压	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	-5.71%
19113	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站1#变压	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清单	否	无	7.37%
19114	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站2#变压	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	9.15%
19115	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站3#变压	630	25.69	405.15	405.15	未进入负面清单	否	无	-5.18%
19116	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站3#变压器	630	23.88	416.56	416.56	未进入负面清单	否	无	2.12%
19117	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站1#变压器	800	35.98	432.16	432.16	未进入负面清单	否	无	5.52%
19118	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	-7.02%
19119	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-3.67%
19120	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站1#变压器	800	46.46	348.32	348.32	未进入负面清单	否	无	4.01%
19121	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	0.38%

19122	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-3.17%
19123	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站1#变压器	800	46.33	349.36	349.36	未进入负面清单	否	无	-2.45%
19124	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-6.01%
19125	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-3.55%
19126	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾1#配电站1#变压器	630	26.56	399.67	399.67	未进入负面清单	否	无	-5.41%
19127	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾1#配电站1#变压器	630	26.56	399.67	399.67	未进入负面清单	否	无	-5.09%
19128	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站1#变压器	630	45.77	278.65	278.65	未进入负面清单	否	无	0.44%
19129	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站2#变压器	630	43.59	292.38	292.38	未进入负面清单	否	无	-8.08%
19130	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站3#变压器	630	42.85	297.05	297.05	未进入负面清单	否	无	4.17%
19131	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸4#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	2.38%
19132	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸4#配电站2#变压器	630	26.12	402.44	402.44	未进入负面清单	否	无	-5.37%
19133	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸5#配电站1#变压器	630	33.78	354.19	354.19	未进入负面清单	否	无	3.17%

19134	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸5#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-2.17%
19135	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	-0.24%
19136	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	-9.99%
19137	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	3.97%
19138	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期1#配电站1#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	无	-0.29%
19139	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期1#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-6.99%
19140	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期2#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	6.74%
19141	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期2#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-4.19%
19142	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站1#变压器	630	38.63	323.63	323.63	未进入负面清单	否	无	-7.86%
19143	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站2#变压器	630	28.19	389.40	389.40	未进入负面清单	否	无	8.51%
19144	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站3#变压器	630	46.07	276.76	276.76	未进入负面清单	否	无	-1.37%
19145	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园4#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	无	-2.57%

19146	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园4#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	7.42%
19147	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园5#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	-7.82%
19148	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园5#配电站2#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	无	9.75%
19149	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10KV杏林甲线	隆昌配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	9.64%
19150	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10KV杏林甲线	隆昌配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	6.40%
19151	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园1#配电站1#变压器	630	31.62	367.79	367.79	未进入负面清单	否	无	6.10%
19152	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园1#配电站2#变压器	630	36.82	335.03	335.03	未进入负面清单	否	无	-4.73%
19153	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园2#配电站1#变压器	630	44.73	285.20	285.20	未进入负面清单	否	无	-6.50%
19154	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园2#配电站2#变压器	630	43.87	290.62	290.62	未进入负面清单	否	无	-8.08%
19155	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园3#配电站1#变压器	630	49.83	253.07	253.07	未进入负面清单	否	无	7.08%
19156	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园3#配电站2#变压器	630	49.80	253.26	253.26	未进入负面清单	否	无	5.26%
19157	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站1#变压器	630	36.98	334.03	334.03	未进入负面清单	否	无	-3.70%

19158	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站2#变压器	630	46.43	274.49	274.49	未进入负面清单	否	无	1.95%
19159	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站3#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	6.39%
19160	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站1#变压器	630	40.81	309.90	309.90	未进入负面清单	否	无	-6.45%
19161	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站2#变压器	630	24.56	412.27	412.27	未进入负面清单	否	无	-8.81%
19162	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站3#变压器	630	31.63	367.73	367.73	未进入负面清单	否	无	-1.91%
19163	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站1#变压器	630	40.17	313.93	313.93	未进入负面清单	否	无	-0.50%
19164	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站2#变压器	630	49.62	254.39	254.39	未进入负面清单	否	无	5.43%
19165	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站3#变压器	630	33.92	353.30	353.30	未进入负面清单	否	无	4.50%
19166	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站1#变压器	630	47.86	265.48	265.48	未进入负面清单	否	无	4.00%
19167	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站2#变压器	630	36.96	334.15	334.15	未进入负面清单	否	无	9.28%
19168	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站3#变压器	630	37.77	329.05	329.05	未进入负面清单	否	无	-9.11%
19169	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站1#变压器	630	34.26	351.16	351.16	未进入负面清单	否	无	-3.50%

19170	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.37%
19171	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站3#变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清单	否	无	-6.43%
19172	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站1#变压器	630	34.19	351.60	351.60	未进入负面清单	否	无	-4.00%
19173	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站2#变压器	630	33.09	358.53	358.53	未进入负面清单	否	无	-6.35%
19174	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站3#变压器	630	22.48	425.38	425.38	未进入负面清单	否	无	-4.70%
19175	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站1#变压器	630	25.52	406.22	406.22	未进入负面清单	否	无	7.57%
19176	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站2#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清单	否	无	-0.46%
19177	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站3#变压器	630	42.93	296.54	296.54	未进入负面清单	否	无	-7.11%
19178	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	6.70%
19179	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站2#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清单	否	无	-8.67%
19180	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	2.47%
19181	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站1#变压器	630	10.05	503.69	503.69	未进入负面清单	否	无	9.08%

19182	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站2#变压器	630	10.05	503.69	503.69	未进入负面清单	否	无	-6.92%
19183	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站3#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清单	否	无	-2.13%
19184	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站1#变压器	630	17.61	456.06	456.06	未进入负面清单	否	无	-8.06%
19185	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站2#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清单	否	无	-7.91%
19186	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站3#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清单	否	无	3.91%
19187	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	7.07%
19188	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	2.49%
19189	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-8.56%
19190	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	无	2.97%
19191	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	1.17%

19192	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	9.38%
19193	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	-1.45%
19194	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	7.62%
19195	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站3#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	-9.62%
19196	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	8.18%
19197	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	1.19%
19198	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	-6.87%
19199	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业1#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	5.21%
19200	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业1#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-1.35%
19201	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业2#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	5.01%

19202	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业2#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	0.45%
19203	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业3#配电站1#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	2.11%
19204	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业3#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	6.57%
19205	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	0.89%
19206	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-5.28%
19207	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
19208	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	5.02%
19209	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清单	否	无	-5.77%
19210	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站3#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清单	否	无	6.90%
19211	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站1#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	8.96%
19212	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站2#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	7.28%
19213	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站3#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	3.49%

19214	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站1#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清单	否	无	-1.00%
19215	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站2#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清单	否	无	1.87%
19216	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站3#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清单	否	无	-4.81%
19217	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站1#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	4.11%
19218	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站2#变压器	630	10.14	503.12	503.12	未进入负面清单	否	无	4.66%
19219	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站3#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	-3.06%
19220	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清单	否	无	-9.91%
19221	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站2#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清单	否	无	7.64%
19222	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站3#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清单	否	无	-8.03%
19223	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	6.78%
19224	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站2#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清单	否	无	7.62%
19225	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站3#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	5.20%

19226	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥乙线	新中配电站1#变压器	800	41.60	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无	2.55%
19227	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥乙线	新中配电站2#变压器	800	32.58	459.36	459.36	未进入负面清单	否	无	1.41%
19228	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥乙线	新中配电站3#变压器	800	10.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	无	8.15%
19229	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV振鹏线	长河配电站1#变压器	800	45.90	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.72%
19230	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV振鹏线	长河配电站2#变压器	800	43.57	371.44	371.44	未进入负面清单	否	无	7.47%
19231	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV振鹏线	长河配电站3#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	无	5.94%
19232	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站2#变压器	800	34.29	445.68	445.68	未进入负面清单	否	无	5.35%
19233	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站3#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	无	-8.38%
19234	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	新桥配电站1#变压器	800	22.01	543.92	543.92	未进入负面清单	否	无	-4.90%
19235	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	新桥配电站2#变压器	800	38.46	412.32	412.32	未进入负面清单	否	无	-3.96%
19236	开发区供电分公司	66kV金马变	11kV东山乙线	新桥配电站3#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清单	否	无	-3.61%
19237	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%

19238	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	无	-9.48%
19239	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
19240	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	7.09%
19241	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	2.02%
19242	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-9.78%
19243	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	1.06%
19244	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-0.82%
19245	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-3.57%
19246	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	-6.98%
19247	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站2#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	9.54%
19248	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站3#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	-7.92%
19249	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	-2.84%

19250	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站2#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	8.15%
19251	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站3#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	1.56%
19252	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-7.38%
19253	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站2#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	无	8.59%
19254	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站3#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	无	0.19%
19255	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站1#变压器	800	26.75	506.00	506.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
19256	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站2#变压器	800	27.34	501.28	501.28	未进入负面清单	否	无	-4.23%
19257	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站3#变压器	800	40.46	396.32	396.32	未进入负面清单	否	无	-4.72%
19258	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆2#配电站1#变压器	800	29.25	486.00	486.00	未进入负面清单	否	无	-8.37%
19259	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆2#配电站2#变压器	800	21.86	545.12	545.12	未进入负面清单	否	无	-7.22%
19260	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆3#配电站1#变压器	800	41.49	388.08	388.08	未进入负面清单	否	无	3.33%
19261	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆3#配电站2#变压器	800	36.37	429.04	429.04	未进入负面清单	否	无	3.00%

19262	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站1#变压器	800	23.05	535.60	535.60	未进入负面清单	否	无	7.69%
19263	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站2#变压器	800	45.64	354.88	354.88	未进入负面清单	否	无	-6.11%
19264	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站3#变压器	800	45.76	353.92	353.92	未进入负面清单	否	无	5.85%
19265	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV东山乙线	云顶国际公寓住宅1#箱变1#变压器	630	28.16	389.59	389.59	未进入负面清单	否	无	-1.49%
19266	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV东山乙线	云顶国际公寓住宅2#箱变1#变压器	630	16.14	465.32	465.32	未进入负面清单	否	无	2.79%
19267	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站1#变压器	630	24.77	410.95	410.95	未进入负面清单	否	无	9.77%
19268	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站2#变压器	630	27.19	395.70	395.70	未进入负面清单	否	无	-4.03%
19269	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站3#变压器	630	24.09	415.23	415.23	未进入负面清单	否	无	-2.76%
19270	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷5#配电站1#变压器	800	15.90	592.80	592.80	未进入负面清单	否	无	-5.71%
19271	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷5#配电站2#变压器	800	20.69	554.48	554.48	未进入负面清单	否	无	1.64%
19272	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙1#配电站1#变压器	800	29.42	484.64	484.64	未进入负面清单	否	无	7.80%

19273	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙1#配电站2#变压器	800	16.57	587.44	587.44	未进入负面清单	否	无	-2.67%
19274	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙2#配电站1#变压器	800	30.93	472.56	472.56	未进入负面清单	否	无	-0.88%
19275	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙2#配电站2#变压器	800	21.24	550.08	550.08	未进入负面清单	否	无	4.50%
19276	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙3#配电站1#变压器	800	18.58	571.36	571.36	未进入负面清单	否	无	-0.02%
19277	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙3#配电站2#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清单	否	无	-0.93%
19278	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站1#变压器	800	24.99	520.08	520.08	未进入负面清单	否	无	-3.60%
19279	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站2#变压器	800	22.07	543.44	543.44	未进入负面清单	否	无	8.50%
19280	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站3#变压器	800	26.70	506.40	506.40	未进入负面清单	否	无	-5.05%
19281	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金广乙线	水郡3#配电站1#变压器	800	25.57	515.44	515.44	未进入负面清单	否	无	8.74%
19282	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金广乙线	水郡3#配电站2#变压器	800	21.12	551.04	551.04	未进入负面清单	否	无	-6.30%
19283	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站1#变压器	800	29.72	482.24	482.24	未进入负面清单	否	无	-1.48%
19284	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站2#变压器	800	29.50	484.00	484.00	未进入负面清单	否	无	2.31%

19285	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站3#变压器	800	21.55	547.60	547.60	未进入负面清单	否	无	5.03%
19286	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站1#变压器	800	17.92	576.64	576.64	未进入负面清单	否	无	1.63%
19287	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站2#变压器	800	20.99	552.08	552.08	未进入负面清单	否	无	7.62%
19288	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站3#变压器	800	29.54	483.68	483.68	未进入负面清单	否	无	2.28%
19289	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场3#配电站1#变压器	800	22.22	542.24	542.24	未进入负面清单	否	无	0.15%
19290	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场3#配电站2#变压器	800	23.48	532.16	532.16	未进入负面清单	否	无	3.74%
19291	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷1#箱变1#变压器	800	17.07	583.44	583.44	未进入负面清单	否	无	-4.79%
19292	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷2#箱变1#变压器	800	20.86	553.12	553.12	未进入负面清单	否	无	-4.58%
19293	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷3#箱变1#变压器	800	29.82	481.44	481.44	未进入负面清单	否	无	-1.60%
19294	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷4#箱变1#变压器	800	20.51	555.92	555.92	未进入负面清单	否	无	1.62%
19295	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期1#配电站1#变压器	800	25.36	517.12	517.12	未进入负面清单	否	无	3.24%
19296	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期1#配电站2#变压器	800	29.87	481.04	481.04	未进入负面清单	否	无	1.01%

19297	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期1#配电站3#变压器	800	29.96	480.32	480.32	未进入负面清单	否	无	-9.42%
19298	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期2#配电站1#变压器	800	28.26	493.92	493.92	未进入负面清单	否	无	0.94%
19299	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期2#配电站2#变压器	800	24.58	523.36	523.36	未进入负面清单	否	无	5.15%
19300	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期2#配电站3#变压器	800	30.27	477.84	477.84	未进入负面清单	否	无	-6.97%
19301	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期1#配电站1#变压器	800	27.26	501.92	501.92	未进入负面清单	否	无	2.38%
19302	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期1#配电站2#变压器	800	29.85	481.20	481.20	未进入负面清单	否	无	-7.16%
19303	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期2#配电站1#变压器	800	28.46	492.32	492.32	未进入负面清单	否	无	3.35%
19304	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期2#配电站2#变压器	800	25.32	517.44	517.44	未进入负面清单	否	无	4.97%
19305	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期3#配电站1#变压器	800	28.59	491.28	491.28	未进入负面清单	否	无	-7.00%
19306	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期3#配电站2#变压器	800	22.09	543.28	543.28	未进入负面清单	否	无	-3.56%
19307	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期4#配电站1#变压器	800	21.68	546.56	546.56	未进入负面清单	否	无	6.95%
19308	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期4#配电站2#变压器	800	20.57	555.44	555.44	未进入负面清单	否	无	-4.55%

19309	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期5#配电站1#变压器	800	25.38	516.96	516.96	未进入负面清单	否	无	9.89%
19310	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期5#配电站2#变压器	800	26.79	505.68	505.68	未进入负面清单	否	无	-2.35%
19311	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期5#配电站3#变压器	800	28.47	492.24	492.24	未进入负面清单	否	无	-8.10%
19312	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期6#配电站1#变压器	800	26.32	509.44	509.44	未进入负面清单	否	无	-6.33%
19313	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期6#配电站2#变压器	800	25.91	512.72	512.72	未进入负面清单	否	无	8.38%
19314	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期6#配电站3#变压器	800	22.58	539.36	539.36	未进入负面清单	否	无	3.01%
19315	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海23#配电站1#变压	800	20.69	554.48	554.48	未进入负面清单	否	无	-7.05%
19316	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海23#配电站2#变压	800	26.95	504.40	504.40	未进入负面清单	否	无	3.27%
19317	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV白石线	天海四期中心配电站1#变压器	800	28.75	490.00	490.00	未进入负面清单	否	无	2.28%
19318	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV白石线	天海四期中心配电站2#变压器	800	23.29	533.68	533.68	未进入负面清单	否	无	5.24%
19319	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区1#配电站1#变压器	800	20.58	555.36	555.36	未进入负面清单	否	无	9.30%

19320	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区1#配电站2#变压器	800	27.87	497.04	497.04	未进入负面清单	否	无	-6.06%
19321	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区2#配电站1#变压器	800	29.68	482.56	482.56	未进入负面清单	否	无	-9.42%
19322	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区2#配电站2#变压器	800	26.85	505.20	505.20	未进入负面清单	否	无	-3.85%
19323	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源B配电站1#变压器	800	29.62	483.04	483.04	未进入负面清单	否	无	-4.91%
19324	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源B配电站2#变压器	800	28.87	489.04	489.04	未进入负面清单	否	无	-2.88%
19325	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源C配电站1#变压器	800	22.36	541.12	541.12	未进入负面清单	否	无	-2.99%
19326	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源C配电站2#变压器	800	28.95	488.40	488.40	未进入负面清单	否	无	6.20%
19327	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源D配电站1#变压器	800	26.97	504.24	504.24	未进入负面清单	否	无	-0.81%
19328	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源D配电站2#变压器	800	23.54	531.68	531.68	未进入负面清单	否	无	8.15%
19329	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站1#变压器	800	26.21	510.32	510.32	未进入负面清单	否	无	4.79%
19330	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站2#变压器	800	26.98	504.16	504.16	未进入负面清单	否	无	9.43%
19331	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站3#变压器	800	24.52	523.84	523.84	未进入负面清单	否	无	2.46%

19332	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商1#配电站1#变压器	800	28.95	488.40	488.40	未进入负面清单	否	无	-8.79%
19333	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商1#配电站2#变压器	800	28.75	490.00	490.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
19334	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商2#配电站1#变压器	800	28.65	490.80	490.80	未进入负面清单	否	无	-2.45%
19335	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商2#配电站2#变压器	800	21.54	547.68	547.68	未进入负面清单	否	无	0.10%
19336	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商3#配电站1#变压器	800	22.36	541.12	541.12	未进入负面清单	否	无	-8.00%
19337	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商3#配电站2#变压器	800	23.58	531.36	531.36	未进入负面清单	否	无	2.75%
19338	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站1#变压器	800	25.85	513.20	513.20	未进入负面清单	否	无	1.53%
19339	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站2#变压器	800	26.78	505.76	505.76	未进入负面清单	否	无	-0.19%
19340	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站3#变压器	800	24.63	522.96	522.96	未进入负面清单	否	无	-1.87%
19341	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站1#变压器	800	25.85	513.20	513.20	未进入负面清单	否	无	-5.80%
19342	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站2#变压器	800	22.95	536.40	536.40	未进入负面清单	否	无	5.89%
19343	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站3#变压器	800	28.96	488.32	488.32	未进入负面清单	否	无	-7.13%

19344	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商6#配电站1#变压器	800	21.74	546.08	546.08	未进入负面清单	否	无	-3.44%
19345	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商6#配电站2#变压器	800	25.25	518.00	518.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
19346	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组1#箱变	630	21.69	430.35	430.35	未进入负面清单	否	无	-3.95%
19347	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组2#箱变	630	21.74	430.04	430.04	未进入负面清单	否	无	6.49%
19348	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV红南线	合利达实业箱变	400	25.64	257.44	257.44	未进入负面清单	否	无	-6.58%
19349	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	华矿线	矿北17#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	7.96%
19350	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	华矿线	矿北18#配电站2#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清单	否	无	8.73%
19351	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	冷冻线	香周路4#箱式配电站变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-8.67%
19352	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	千心乙线	山东路18#配电站1#变压	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	-1.90%
19353	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	冷冻线	香周路5#箱式配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.62%
19354	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.23%
19355	甘井子区供电公司	红嘴子66kV变电站	钻石线	钻石湾3#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.80%
19356	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	东翠鸣苑2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.03%

19357	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	自然线	远洋1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-8.71%
19358	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	65053部队东方路2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	7.80%
19359	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	亿达甲线	林语家话中心亭2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
19360	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城6#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-2.87%
19361	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	8.81%
19362	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	刘家桥3#配电站	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.95%
19363	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.36%
19364	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友高线	凯旋门4#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.58%
19365	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	矿北乙线	矿北16#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
19366	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-1.54%
19367	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城4#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-9.28%
19368	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城5#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-3.39%

19369	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.02%
19370	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	3.66%
19371	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.56%
19372	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	侯西乙线	李家街2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	6.28%
19373	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	铝制品线	泰华府邸2#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-9.81%
19374	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	铝制品线	泰华府邸1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.29%
19375	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	自然线	远洋1#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.99%
19376	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦3#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-4.72%
19377	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	绅士花园1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-9.49%
19378	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	龙江线	山东路9#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-6.71%
19379	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	矿北乙线	矿北14#变电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-6.67%
19380	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	侯西乙线	李家街1#配电站1#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%

19381	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	龙江线	山东路9#配电站2#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-8.37%
19382	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友高线	远洋广场1#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.35%
19383	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华高线	远洋广场9#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-3.98%
19384	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.99%
19385	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.02%
19386	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	枣园万象1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.13%
19387	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	8.37%
19388	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.32%
19389	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-4.81%
19390	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园5#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-0.01%
19391	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园5#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	6.31%
19392	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.03%

19393	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北27#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	1.63%
19394	甘井子区供电公司	66kV华南变	铝制品线	泰华府邸1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-4.94%
19395	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-4.64%
19396	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站105	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	7.67%
19397	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	秋实1#配电站1#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
19398	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.33%
19399	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家街2#配电站1#变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
19400	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-4.36%
19401	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.53%
19402	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.46%
19403	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.33%
19404	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	4.96%

19405	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	8.30%
19406	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园2#配电站1#变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	4.65%
19407	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园3#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	4.01%
19408	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	5.16%
19409	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-2.82%
19410	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	远洋广场4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	9.99%
19411	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	远洋广场4#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	2.21%
19412	甘井子区供电公司	66kV华南变	自然线	沿海鉴筑1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.73%
19413	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦1#中心配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.66%
19414	甘井子区供电公司	66kV华南变	新华甲线	壹品天城7#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.29%
19415	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.75%
19416	甘井子区供电公司	66kV华南变	千心甲线	千山心城5#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.60%

19417	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北25#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.39%
19418	甘井子区供电公司	66kV华南变	友高线	凯旋门2#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	1.66%
19419	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾7#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
19420	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾4#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	7.81%
19421	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾6#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-7.61%
19422	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北23#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.36%
19423	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	凯旋门3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	3.95%
19424	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.55%
19425	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-9.97%
19426	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	鑫汇茗苑2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.82%
19427	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	华东路14#配电站1#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.48%
19428	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-8.62%

19429	甘井子区供电公司	66kV华南变	亿达甲线	林语家话中心亭1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	5.84%
19430	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	东方路1#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.91%
19431	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	枣园万象1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.36%
19432	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	刘家桥3#配电站	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	7.50%
19433	甘井子区供电公司	66kV华南变	朱家线	宏苑1#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.76%
19434	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲1#配电站2#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
19435	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-8.88%
19436	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-2.94%
19437	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.52%
19438	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村2#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	2.68%
19439	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.36%
19440	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	3.90%

19441	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.21%
19442	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.70%
19443	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-9.45%
19444	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
19445	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	1.76%
19446	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村3#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.83%
19447	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	山中村9#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.91%
19448	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	山中村9#配电站2#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
19449	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.48%
19450	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.67%
19451	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站3#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	2.61%
19452	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱家线	宏苑2#配电站1#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	-7.78%

19453	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉4#配电站1#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
19454	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉4#配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
19455	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉10#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	5.95%
19456	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉10#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.94%
19457	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环中心配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-8.52%
19458	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	星中环中心配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.77%
19459	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	骏腾线	骏腾名苑9#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.00%
19460	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-0.30%
19461	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	和润家园配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-3.75%
19462	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-9.83%
19463	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉11#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	5.27%
19464	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉11#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	4.71%

19465	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱家线	宏苑1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-3.00%
19466	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-1.38%
19467	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉2#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
19468	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-3.61%
19469	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站104	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-0.39%
19470	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华高线	远洋广场7#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.08%
19471	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路7#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	4.53%
19472	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.42%
19473	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.89%
19474	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	华锦1#中心配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.25%
19475	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格3#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	6.01%
19476	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格3#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	8.56%

19477	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
19478	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格4#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.24%
19479	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格7#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	3.31%
19480	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格1#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-6.03%
19481	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格1#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	8.60%
19482	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.49%
19483	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格6#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	1.74%
19484	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格5#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	8.38%
19485	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	友高线	远洋广场5#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-5.87%
19486	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华丰甲线	金山花园1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%
19487	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华丰甲线	金山花园1#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	6.39%
19488	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	5.38%

19489	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
19490	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-7.21%
19491	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景4#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.20%
19492	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景4#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	5.04%
19493	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景8#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.30%
19494	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景8#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.89%
19495	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景6#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.62%
19496	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景6#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.55%
19497	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-9.13%
19498	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-8.21%
19499	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.48%
19500	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	华南国际公寓1#配电站2#变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	0.91%

19501	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心甲线	友谊街2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-1.62%
19502	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
19503	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
19504	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.53%
19505	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心甲线	友谊街2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-0.56%
19506	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	8.83%
19507	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
19508	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	华南国际公寓1#配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
19509	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家5#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.62%
19510	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	0.62%
19511	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-3.59%
19512	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-4.71%

19513	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	促进路1#配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	-8.12%
19514	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	促进路1#配电站2#变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
19515	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	千山心城9#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.76%
19516	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	千山心城9#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	1.52%
19517	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑3#变电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	6.58%
19518	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	5.15%
19519	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站3#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.32%
19520	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站2#变压	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-2.34%
19521	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站1#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.45%
19522	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大乙线	华东路10#配电站2#变压	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	6.34%
19523	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大乙线	华东路10#配电站1#变压	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-9.54%
19524	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	王家桥2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-3.35%

19525	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
19526	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑4#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.31%
19527	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府2#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	6.97%
19528	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
19529	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园1#配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
19530	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	友谊街3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	0.87%
19531	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	亿海盛都2#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-9.43%
19532	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.12%
19533	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园2#配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	3.84%
19534	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园2#配电站2#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	-6.69%
19535	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	亿海盛都2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-2.45%
19536	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	周水前1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-3.69%

19537	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	周水前1#配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	7.94%
19538	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	山东路16#配电站2#变压	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	2.38%
19539	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	山东路16#配电站1#变压	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	9.95%
19540	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家2#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	0.43%
19541	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	军香苑1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	3.75%
19542	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	军香苑配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	8.06%
19543	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家3#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	7.27%
19544	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美域线	美域盛景2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.39%
19545	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美域线	美域盛景2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.61%
19546	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%
19547	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环1#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
19548	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	5.98%

19549	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-5.22%
19550	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-5.69%
19551	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	0.71%
19552	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.18%
19553	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.20%
19554	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家4#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.90%
19555	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.77%
19556	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府花园6#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.75%
19557	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府6#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%
19558	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.59%
19559	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景1#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.13%
19560	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭4#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.62%

19561	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭4#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.16%
19562	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.55%
19563	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景3#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.53%
19564	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景3#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.59%
19565	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景5#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-9.09%
19566	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭5#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.87%
19567	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭5#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	6.56%
19568	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景5#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.33%
19569	甘井子区供电公司	66kV友谊变	美域线	美域盛景6#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-1.32%
19570	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景7#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.64%
19571	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景7#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.09%
19572	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	新华丽景配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-9.43%

19573	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	新华丽景配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.33%
19574	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	友谊街1#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.18%
19575	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	友谊街1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.64%
19576	甘井子区供电公司	66kV友谊变	美域线	美域盛景6#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.46%
19577	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	动力院景2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-3.60%
19578	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.99%
19579	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	0.10%
19580	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	李家街3#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.72%
19581	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	李家街3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-9.68%
19582	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	林语家话2#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
19583	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉5#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
19584	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉5#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-5.71%

19585	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.32%
19586	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	山中村7#配电站1#变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	5.02%
19587	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.90%
19588	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	山中村7#配电站2#变压器	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	0.81%
19589	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉6#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-4.88%
19590	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉6#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.51%
19591	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	林语家话2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-2.69%
19592	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.11%
19593	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
19594	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭2#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	0.15%
19595	甘井子区供电公司	66kV友谊变	冷冻线	刘家桥1#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.07%

19596	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
19597	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	香周路1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.09%
19598	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	香周路1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	2.67%
19599	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.12%
19600	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	9.64%
19601	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.88%
19602	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	光明路1#配电站1#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	8.41%
19603	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	光明路1#配电站2#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-3.09%
19604	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	0.41%
19605	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站3#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	5.81%
19606	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.39%

19607	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-3.39%
19608	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话1#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	0.68%
19609	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	8.93%
19610	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-8.33%
19611	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	刘家桥2#配电站2#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-1.11%
19612	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	刘家桥2#配电站1#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
19613	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-8.97%
19614	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭3#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.45%
19615	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
19616	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#配电站2#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	1.13%
19617	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#配电站1#变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
19618	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉7#配电站1#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	2.33%

19619	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-5.11%
19620	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-5.21%
19621	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.75%
19622	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村5#配电站1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
19623	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村5#配电站2#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-0.63%
19624	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话3#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-8.06%
19625	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话3#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-3.94%
19626	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村4#配电站1#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-5.99%
19627	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	亿海盛都1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	6.79%
19628	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	亿海盛都1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.75%
19629	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城8#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	0.84%

19630	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城8#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	4.61%
19631	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村4#配电站2#变压器	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-9.58%
19632	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉9#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.71%
19633	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红嘴线	大纺2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-3.78%
19634	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红嘴线	大纺2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	7.07%
19635	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉9#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	1.14%
19636	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉12#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	3.01%
19637	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府1#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-6.49%
19638	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园1#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	4.82%
19639	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城7#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-6.89%
19640	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城7#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.49%
19641	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	大纺1#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	-3.21%

19642	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	大纺1#配电站2#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	7.94%
19643	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府3#配电站3#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
19644	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-3.00%
19645	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府3#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
19646	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府3#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
19647	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-5.82%
19648	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	山中村6#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.81%
19649	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳1#配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
19650	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	8.12%
19651	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭1#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-0.62%
19652	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园5#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-9.04%

19653	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园5#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	4.81%
19654	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园5#配电站3#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	1.29%
19655	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路11#配电站1#变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-1.50%
19656	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路11#配电站2#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.33%
19657	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路8#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-7.36%
19658	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路1#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	6.23%
19659	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.94%
19660	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路2#配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	2.12%
19661	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路2#配电站2#变压器	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
19662	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路3#配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
19663	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路3#配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%
19664	甘井子区供电公司	66kV友谊变	龙江线	山东路12#配电站2#变压	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	-7.98%

19665	甘井子区供电公司	66kV友谊变	龙江线	山东路12#配电站1#变压	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
19666	甘井子区供电公司	66kV友谊变	泡崖线	怡景1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	4.03%
19667	甘井子区供电公司	66kV友谊变	泡崖线	怡景1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
19668	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	华东路1#配电站1#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
19669	甘井子区供电公司	66kV友谊变	煤气线	香周路3#箱式配电站1#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	6.19%
19670	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分1#箱式配电站变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	2.64%
19671	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路3#配电站1#变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	-4.51%
19672	甘井子区供电公司	66kV友谊变	煤气线	香周路6#箱式配电站1#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-5.52%
19673	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大甲线	华东路9#配电站1#变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.30%
19674	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大甲线	华东路9#配电站2#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.64%
19675	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站3#变压	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	4.87%

19676	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站2#变压	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	-5.61%
19677	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站1#变压	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	-1.26%
19678	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	中华西路1#公寓1#配电站2#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-8.46%
19679	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	中华西路1#公寓1#配电站	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
19680	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	周家街1#配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	6.41%
19681	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	周家街1#配电站2#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
19682	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路5#配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-3.91%
19683	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路6#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
19684	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路8#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
19685	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站3#变压	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-3.32%
19686	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站2#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.33%
19687	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分2#箱变变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6.92%

19688	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站1#变压	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-9.15%
19689	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-9.29%
19690	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.99%
19691	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	6.61%
19692	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都中心配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	0.76%
19693	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	鼎云都中心配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.20%
19694	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	鹏辉中心配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	8.05%
19695	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	鹏辉中心配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-2.84%
19696	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路2#配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-2.30%
19697	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	中华园1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.95%
19698	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.67%
19699	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.54%

19700	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.47%
19701	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.21%
19702	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-2.82%
19703	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-8.47%
19704	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	中华园3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
19705	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	福佳绿都3#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.30%
19706	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园3#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-4.10%
19707	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	福佳绿都3#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	0.80%
19708	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园3#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-8.44%
19709	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	1.29%
19710	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园2#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	3.08%
19711	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园4#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.52%

19712	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园4#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	6.03%
19713	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.36%
19714	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.40%
19715	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大乙线	华南商厦1#配电站2#变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-1.76%
19716	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园4#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	9.35%
19717	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园5#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-6.36%
19718	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
19719	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大乙线	华南商厦1#配电站1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	9.12%
19720	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泡崖线	金南路1#箱式配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	0.74%
19721	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	山东路10#配电站1#变压	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-3.78%
19722	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	山东路10#配电站2#变压	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	0.10%

19723	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路2#箱式配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-4.86%
19724	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东路4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.61%
19725	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路3#箱式配电站1#变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	2.10%
19726	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	山东路5#配电站1#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	-6.40%
19727	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	山东路5#配电站2#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	-7.30%
19728	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	天洋物业18#箱式配电站变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
19729	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	天洋物业16#箱式配电站变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.05%
19730	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	山东路15#配电站2#变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.22%
19731	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	山东路15#配电站1#变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
19732	甘井子区供电公司	66kV香周路变	峨眉线	军晟1#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-9.88%

19733	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄1#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.72%
19734	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄2#箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
19735	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金西路1#箱式配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	6.75%
19736	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄3#箱式配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
19737	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路1#箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.43%
19738	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金南路7#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-9.01%
19739	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴2#箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-5.60%
19740	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分3#箱式配电站变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
19741	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路10#箱式配电站1#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	-3.84%
19742	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄4#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	7.34%

19743	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分9#箱式配电站变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
19744	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	华北路7#箱式配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
19745	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄5#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-0.14%
19746	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄6#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.34%
19747	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分4#箱式配电站变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
19748	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	华北路9#箱式配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	8.44%
19749	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分5#箱式配电站变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	1.31%
19750	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄7#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.53%
19751	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分6#箱式配电站变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-4.31%
19752	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分7#箱式配电站变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-2.79%
19753	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分8#箱式配电站变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.16%

19754	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	紫金风尚配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	8.42%
19755	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	紫金风尚配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	4.22%
19756	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-8.54%
19757	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.96%
19758	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.60%
19759	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	5.93%
19760	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	8.43%
19761	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	骏腾名苑6#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.08%
19762	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	骏腾名苑9#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.87%
19763	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路1#箱式配电站1#变压器	500	55.00	175.00	175.00	未进入负面清单	否	无	-5.45%
19764	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.78%
19765	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-4.31%

19766	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景3#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-9.67%
19767	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.83%
19768	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
19769	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	5.42%
19770	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景7#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.03%
19771	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#箱式配电站变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
19772	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水子1#箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
19773	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷冻线	华北路6#箱式配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
19774	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.04%
19775	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	秋实1#配电站2#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-8.25%
19776	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	秋实1#配电站3#变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	3.45%
19777	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.66%

19778	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.26%
19779	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场3#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-8.63%
19780	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场8#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	4.59%
19781	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	7.51%
19782	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北25#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-0.48%
19783	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.26%
19784	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园2#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	7.93%
19785	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	静芸街1#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.13%
19786	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站103	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
19787	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.13%
19788	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场5#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.72%
19789	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦3#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	0.18%

19790	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场8#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.06%
19791	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场3#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.31%
19792	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-8.03%
19793	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场9#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.63%
19794	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	千山心城6#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-5.49%
19795	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北28#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	3.80%
19796	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	鑫汇茗苑2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
19797	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场7#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.21%
19798	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.75%
19799	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	0.12%
19800	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场6#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.01%
19801	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园中心配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-8.04%

19802	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	万亿香橙1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
19803	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站2#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	2.17%
19804	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	万亿香橙1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-9.56%
19805	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东路6#配电站2#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	2.57%
19806	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北10#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-8.20%
19807	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷冻线	香周路1#箱式配电站变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-2.00%
19808	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万成御园1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-7.58%
19809	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-1.89%
19810	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	凯旋门1#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-0.06%
19811	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路11#箱式变电站	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
19812	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北16#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	1.93%
19813	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.57%

19814	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	东翠鸣苑2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
19815	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.34%
19816	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	6.41%
19817	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-2.60%
19818	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	桑尼小镇2#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
19819	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.97%
19820	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	金泡路1#箱式配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.04%
19821	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北28#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.87%
19822	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	65053部队椒北街1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-4.95%
19823	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-9.58%
19824	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北9#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.75%
19825	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	4.44%

19826	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北23#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-9.49%
19827	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北14#变电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-5.61%
19828	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北14#变电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.52%
19829	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥3#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.27%
19830	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥3#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-3.58%
19831	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北12#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-9.10%
19832	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	泰华府邸2#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	0.95%
19833	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北24#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	7.36%
19834	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门8#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-0.57%
19835	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	宏苑1#箱式配电站	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-1.69%
19836	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	春柳人家配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.71%
19837	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北26#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-0.59%

19838	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北29#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.25%
19839	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北26#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	6.67%
19840	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北7#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.19%
19841	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站2号变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.61%
19842	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站1号变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-3.15%
19843	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站3号变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.37%
19844	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.00%
19845	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北1#中心配电站104变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.51%
19846	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站3#变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	2.12%
19847	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北8#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-5.05%
19848	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	7.39%
19849	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站3#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	2.93%

19850	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北8#配电站1号变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.23%
19851	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-7.86%
19852	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#中心配电站103变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.25%
19853	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	5.33%
19854	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	4.02%
19855	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-6.80%
19856	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.27%
19857	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	9.56%
19858	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-1.32%
19859	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.18%
19860	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北17#配电站1号变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.07%
19861	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北18#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-0.50%

19862	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北19#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.84%
19863	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北19#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.07%
19864	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门10#配电站2#变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
19865	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门7#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	1.61%
19866	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	5.24%
19867	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北24#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-6.48%
19868	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	春柳人家配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.35%
19869	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北27#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	0.96%
19870	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北29#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.63%
19871	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北25#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.23%
19872	甘井子区供电公司	66kV香周路变	自然线	沿海鉴筑中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.71%

19873	甘井子区供电公司	66kV香周路变	自然线	沿海鉴筑中心配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	8.74%
19874	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新华甲线	壹品天城1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.81%
19875	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	6.17%
19876	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城8#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-7.84%
19877	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新华甲线	壹品天城1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	3.17%
19878	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城5#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	7.24%
19879	甘井子区供电公司	66kV泉水变	运腾线	远洋自然中心配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.87%
19880	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城4#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-8.37%
19881	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-8.35%
19882	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城4#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	3.91%
19883	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	远洋1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.54%

19884	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城9#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	0.17%
19885	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	沿海鉴筑1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.21%
19886	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城8#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	4.36%
19887	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.04%
19888	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	向阳1#箱式配电站变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
19889	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-0.09%
19890	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	远洋自然中心配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	7.47%
19891	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	3.14%
19892	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城6#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	6.49%
19893	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城6#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.28%
19894	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城9#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	7.55%

19895	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路1#箱式配电站1#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	1.73%
19896	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.81%
19897	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	千山富苑配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.52%
19898	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	千山富苑配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	1.57%
19899	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北9#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-4.25%
19900	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北9#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-1.46%
19901	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路13#配电站1#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.34%
19902	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心甲线	千山心城3#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.26%
19903	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门7#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%
19904	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北12#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-0.52%
19905	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
19906	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	1.45%

19907	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾7#配电站3#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
19908	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
19909	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城1#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	6.80%
19910	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-4.90%
19911	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站3#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
19912	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾6#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	8.54%
19913	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾7#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.17%
19914	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾9#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
19915	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	绅士花园1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.88%
19916	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	远洋广场6#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	9.97%
19917	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路2#箱式配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
19918	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-0.57%

19919	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳1#配电站1#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
19920	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.03%
19921	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北12#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-8.89%
19922	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心乙线	友谊街3#配电站2#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	2.35%
19923	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门4#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-6.32%
19924	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	大化东山2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	0.43%
19925	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路5#箱式配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-4.76%
19926	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	大化东山2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.42%
19927	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.33%
19928	甘井子区供电公司	66kV泉水变	黄山线	汽车人家1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.16%
19929	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路13#配电站2#变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
19930	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	汽车人家2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-7.02%

19931	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	2.74%
19932	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.44%
19933	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	汽车人家2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.87%
19934	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	5.48%
19935	甘井子区供电公司	66kV泉水变	黄山线	汽车人家1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.62%
19936	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华周甲线	山东路6#配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-7.29%
19937	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路11#配电站2#变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-8.67%
19938	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路14#配电站2#变压	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.62%
19939	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北10#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-3.99%
19940	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路8#箱式配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	-8.10%
19941	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路3#箱式配电站1#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-4.37%

19942	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站1#变压器	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	1.54%
19943	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园3#箱式配电站103配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-1.75%
19944	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾4#配电站3#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
19945	甘井子区供电公司	66kV泉水变	盐丰线	益丰乾城1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-7.36%
19946	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾9#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	4.83%
19947	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路11#配电站1#变压	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	6.98%
19948	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华周甲线	山东路7#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.57%
19949	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心乙线	山东路18#配电站2#变压	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
19950	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	8.02%
19951	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-6.05%
19952	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	华东路1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	0.57%

19953	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门8#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
19954	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.95%
19955	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.45%
19956	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华矿线	矿北23#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.96%
19957	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门5#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.74%
19958	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门5#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
19959	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门6#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	2.81%
19960	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.37%
19961	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	0.78%
19962	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾5#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-1.15%
19963	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%
19964	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	松源绿化配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.98%

19965	甘井子区供电公司	66kV泉水变	盐丰线	益丰乾城1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	3.83%
19966	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友铭线	亿合城2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%
19967	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城3#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	6.38%
19968	甘井子区供电公司	66kV泉水变	山东线	桑尼小镇2#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-9.32%
19969	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾5#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	0.42%
19970	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华矿线	矿北28#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	2.88%
19971	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村8#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.33%
19972	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	1.60%
19973	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	万成御园2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-0.12%
19974	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	光明路2#箱式配电站变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	6.71%
19975	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万成御园1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-2.29%
19976	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	万成御园2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-4.20%

19977	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾2#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
19978	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城1#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-8.26%
19979	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
19980	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水子2#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.73%
19981	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路10#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.81%
19982	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-9.00%
19983	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友铭线	亿合城2#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
19984	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城3#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
19985	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾4#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	5.19%
19986	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾6#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-6.84%
19987	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	松源绿化配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-1.42%

19988	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门11#配电站1#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	9.61%
19989	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门10#配电站1#变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.83%
19990	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门9#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	7.46%
19991	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门9#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-9.81%
19992	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门11#配电站2#变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	3.69%
19993	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	翰林院1#配电站1#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.99%
19994	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	翰林院1#配电站2#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	8.02%
19995	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	翰林院2#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.07%
19996	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	翰林院2#配电站2#配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-1.86%
19997	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾4#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-3.30%

19998	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾4#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
19999	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾5#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
20000	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾5#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	3.09%
20001	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾3#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
20002	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾3#配电站2#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-7.38%
20003	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明新居1#配电站1#配电变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	3.24%
20004	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明新居1#配电站2#配电变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	-3.84%
20005	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华考线	考拉3#配电站103配电变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
20006	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华考线	考拉3#配电站104配电变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.83%
20007	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉4#配电站103配电变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%

20008	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉4#配电站104配电变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-6.79%
20009	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉5#配电站103配电变压	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-6.87%
20010	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉5#配电站104配电变压	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	5.95%
20011	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉6#配电站103配电变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.69%
20012	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉6#配电站104配电变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-2.90%
20013	甘井子区供电公司	66kV姚家变	骏腾线	骏腾名苑3#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.57%
20014	甘井子区供电公司	66kV姚家变	南关岭线	建材4#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.81%
20015	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	贵颜泉洗浴箱式配电站变配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	2.15%
20016	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	变压器二分1#箱式配电站配电变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-0.83%
20017	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路3#配电站1#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	5.37%
20018	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路3#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.85%

20019	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.77%
20020	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	6.38%
20021	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居1#箱式配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.69%
20022	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居10#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.03%
20023	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居11#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-4.54%
20024	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居12#箱式配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-0.47%
20025	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居13#箱式配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.56%
20026	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居14#箱式配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-9.64%
20027	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居15#箱式配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.32%

20028	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居16#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.08%
20029	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居17#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.09%
20030	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居19#箱式配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.46%
20031	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居20#箱式配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-9.89%
20032	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居21#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	2.33%
20033	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居2#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	4.76%
20034	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居3#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.82%
20035	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居4#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	1.59%
20036	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居5#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.90%

20037	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居6#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	6.52%
20038	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居7#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.59%
20039	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居8#箱式配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.71%
20040	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居9#箱式配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.58%
20041	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	金盛家园2#配电站103配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	3.39%
20042	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	金盛家园2#配电站104配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.98%
20043	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘泉1#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.94%
20044	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦4#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	7.71%
20045	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦4#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.28%
20046	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.92%

20047	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.95%
20048	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业1#配电站1#变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-9.28%
20049	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业1#配电站2#变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
20050	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-4.14%
20051	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业2#配电站2#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	6.68%
20052	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周甲线	商业街3号配电站103配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.83%
20053	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
20054	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.12%
20055	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路2#配电站1#配电变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	6.79%
20056	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路2#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	9.17%

20057	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	甘供44#亭1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.96%
20058	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	甘供44#亭2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.67%
20059	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	甘供62#亭1#间隔配电1#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	-5.88%
20060	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	甘供62#亭1#间隔配电2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-7.38%
20061	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.77%
20062	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域13#配电站1#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	1.37%
20063	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域13#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
20064	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域14#配电站1#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
20065	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域14#配电站2#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	2.28%

20066	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.06%
20067	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	香水湾#2配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-9.30%
20068	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	香水湾#2配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.37%
20069	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香瑞线	香水湾#1配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-9.74%
20070	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香瑞线	香水湾#1配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%
20071	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山1号配电站104变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
20072	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山1号配电站103变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
20073	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山2号配电站103配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	4.38%
20074	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山2号配电站104配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-4.61%
20075	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北20#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.64%
20076	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北20#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	7.91%

20077	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域11#配电站1#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
20078	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域11#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
20079	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域12#配电站1#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.32%
20080	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域12#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-6.60%
20081	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北22#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.06%
20082	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北22#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.88%
20083	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北21#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
20084	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北21#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-4.25%
20085	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	千山心城1#配电站3#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.34%
20086	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	千山心城3#配电站3#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.75%

20087	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	65053部队东方路2#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.45%
20088	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联甲线87#2#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	0.61%
20089	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联甲线87#1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-8.97%
20090	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-1.75%
20091	甘井子区供电公司	66kV姚家变	铝制品线	泰华府邸1#配电站3#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	7.09%
20092	甘井子区供电公司	66kV姚家变	运腾线	远洋自然中心配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-9.16%
20093	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	金盛家园2#亭(公)3#间隔3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	9.30%
20094	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.81%
20095	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘泉1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-1.92%
20096	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	山东路11#配电站3#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.74%

20097	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄3#箱式变电站配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.72%
20098	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站3#变压	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-9.81%
20099	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站2#变压	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
20100	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站1#变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	7.49%
20101	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-4.05%
20102	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-6.90%
20103	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
20104	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾11#配电站2#变压	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	3.29%
20105	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾11#配电站1#变压	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	0.61%
20106	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.63%

20107	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	8.42%
20108	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔1#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	2.47%
20109	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联干23左1促进小区1#配电变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	-5.24%
20110	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支7右2#1箱1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-4.02%
20111	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭1#变压	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-3.50%
20112	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭2#变压	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
20113	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭3#变压	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	-4.60%
20114	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支7右2#2箱1#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	-7.79%
20115	甘井子区供电公司	66kV姚家变	后关线	大北2#箱1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-9.63%
20116	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	亲情园2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-6.39%
20117	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	亲情园2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.13%
20118	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一干3左1#箱变1#配电变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%

20119	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	天洋物业3#箱式配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	1.14%
20120	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	天洋物业4#箱式配电站1#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.23%
20121	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳4#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-6.97%
20122	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳4#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.34%
20123	甘井子区供电公司	66kV姚家变	中华线	天洋物业5#配电站2#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	-7.13%
20124	甘井子区供电公司	66kV姚家变	中华线	天洋物业5#配电站1#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	-5.08%
20125	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	5706小区2#配电站2#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.53%
20126	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	5706小区2#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.53%
20127	甘井子区供电公司	66kV姚家变	矿北丙线	甘供68#亭1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.13%
20128	甘井子区供电公司	66kV姚家变	矿北丙线	甘供68#亭3#配电变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
20129	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站2#变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	0.92%

20130	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站1#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.26%
20131	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	千山二支1左1#1#箱式变电站配电变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
20132	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	巾帼1#箱式变电站变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-7.59%
20133	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业27#箱式配电站变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-2.12%
20134	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站3#配电变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	-3.24%
20135	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园2#配电站3#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	-8.06%
20136	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红卫线	椒房分8左1#箱变1#配电变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
20137	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	金西干67右1商业街4#箱式变电站间隔1#变压	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
20138	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站3#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.35%

20139	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站1#变压	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.68%
20140	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站2#变压	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	5.34%
20141	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	红卫分5左4#2#箱1#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-7.59%
20142	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业30#箱式配电站变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.06%
20143	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业8#箱式配电站变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.14%
20144	甘井子区供电公司	66kV姚家变	山东线	天洋物业17#箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.66%
20145	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园4号配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	5.08%
20146	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园4号配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.76%
20147	甘井子区供电公司	66kV姚家变	沥青线	南关岭北街铁路家属箱式配电站103配电变压	500	49.00	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	-0.95%
20148	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	甘供85#亭1#配电变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	0.03%

20149	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	山东路9#配电站3#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-1.18%
20150	甘井子区供电公司	66kV姚家变	亿达甲线	林语家话中心亭3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.49%
20151	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科公园里配电站103配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	7.49%
20152	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科公园里配电站104配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	3.49%
20153	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业12#箱式配电站变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-5.68%
20154	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山5#配电站103配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-5.97%
20155	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山5#配电站104配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
20156	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山6#配电站103配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	4.15%
20157	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山6#配电站104配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-8.20%

20158	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站间隔配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.16%
20159	甘井子区供电公司	66kV姚家变	山东线	天洋物业21#箱式配电站103配电	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.09%
20160	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域10#配电站103配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-4.11%
20161	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域10#配电站104配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-3.76%
20162	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域8#配电站103配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
20163	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域8#配电站104配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.36%
20164	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域9#配电站103配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-3.09%
20165	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域9#配电站104配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	2.14%
20166	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电站103配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	5.49%

20167	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电站104配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-6.91%
20168	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电站105配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-1.44%
20169	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电站103配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-8.74%
20170	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电站104配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	1.97%
20171	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-0.19%
20172	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-9.68%
20173	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	5.46%
20174	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
20175	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
20176	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电站3#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-9.81%

20177	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
20178	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业9箱式配电站1#变压器配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-6.74%
20179	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福3#配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	5.21%
20180	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福3#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.74%
20181	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	市政1#配电站1配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.12%
20182	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	悦景轩配电站2#配电变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	1.23%
20183	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	悦景轩配电站1#配电变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-4.16%
20184	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	红卫分5左4#1#箱1#变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
20185	甘井子区供电公司	66kV姚家变	泡崖线	怡景1#配电站3#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	3.73%
20186	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门15号配电站1#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
20187	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门15号配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	1.88%

20188	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门14号配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-1.41%
20189	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门14号配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.98%
20190	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-8.92%
20191	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-3.88%
20192	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门12号配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-9.36%
20193	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门12号配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	5.92%
20194	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站105间隔配电变压	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-9.85%
20195	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾1#配电站103间隔配电变压	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	7.56%
20196	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾1#配电站104间隔配电变压	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
20197	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾2#配电站103间隔配电变压	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	2.78%

20198	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾2#配电站104间隔配电变压	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
20199	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾3#配电站103间隔配电变压	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-6.61%
20200	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾3#配电站104间隔配电变压	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	5.46%
20201	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾4#配电站103间隔配电变压	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	-9.71%
20202	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾4#配电站104间隔配电变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.38%
20203	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾5#配电站101配电变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	4.19%
20204	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾6#配电站102配电变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	9.26%
20205	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾6#配电站101配电变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	9.91%
20206	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾7#配电站102配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%

20207	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾7#配电站101配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-2.96%
20208	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站103间隔配电变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	4.08%
20209	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站104间隔配电变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-7.94%
20210	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站105间隔配电变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-2.93%
20211	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园2#配电站103间隔配电变压	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	2.27%
20212	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园2#配电站104间隔配电变压	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	3.44%
20213	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站103间隔配电变压	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	6.94%
20214	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站104间隔配电变压	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-2.83%
20215	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站105间隔配电变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%

20216	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周甲线	商业银行箱式配电站母线配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
20217	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	6.42%
20218	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	0.02%
20219	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.70%
20220	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	市政1#配电站2#变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-7.23%
20221	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园2#配电站104配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.13%
20222	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	桑尼小镇1号配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-5.28%
20223	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	桑尼小镇1号配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
20224	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-0.52%
20225	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山3#配电站2#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	9.58%

20226	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄1#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-7.57%
20227	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福山庄1#箱式配电站配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-9.78%
20228	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福山庄2#箱式配电站配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.02%
20229	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.58%
20230	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-3.27%
20231	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.53%
20232	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6.81%
20233	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.35%
20234	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域3#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.10%
20235	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域4#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	4.69%
20236	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域4#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.61%

20237	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域5#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-7.32%
20238	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域5#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	9.58%
20239	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域6#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	4.75%
20240	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.12%
20241	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域7#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.00%
20242	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域7#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.05%
20243	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	万科公园里二期中心配电站1#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-0.46%
20244	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	万科公园里二期中心配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	4.47%
20245	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉9#配电站103配电变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-0.51%
20246	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉9#配电站104配电变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	5.27%
20247	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉10#配电站103配电	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-9.89%

20248	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉10#配电站104配电	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	6.63%
20249	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉7#配电站103配电变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.06%
20250	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友考线	考拉7#配电站104间隔配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.05%
20251	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华考线	考拉8#配电站103配电变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	2.91%
20252	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华考线	考拉8#配电站104配电变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%
20253	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园1#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
20254	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园1#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	2.77%
20255	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园2#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-4.29%
20256	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园2#配电站2#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
20257	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园3#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	9.24%

20258	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园3#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-5.17%
20259	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园4#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-2.11%
20260	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园4#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-9.11%
20261	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业32#箱式配电站103配电	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	4.91%
20262	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办2#配电站（甘供69#配电站）1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.49%
20263	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明路1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.16%
20264	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园5#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.62%
20265	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园5#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.91%
20266	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业26#箱式配电站103配电	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.74%

20267	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	天洋物业7#箱式配电站103配电变压	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	-5.60%
20268	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	八栋墅1#配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	5.89%
20269	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	八栋墅1#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	1.20%
20270	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	八栋墅2#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.58%
20271	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	八栋墅2#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.84%
20272	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城1#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	6.21%
20273	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城1#配电站2#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	6.47%
20274	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城2#配电站1#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-0.77%
20275	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城2#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	0.69%

20276	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城3#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%
20277	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城3#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	8.62%
20278	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城中心配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	7.55%
20279	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城中心配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-4.01%
20280	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城1#配电站1#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	8.24%
20281	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城1#配电站2#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	9.55%
20282	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城2#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	2.63%
20283	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城2#配电站2#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	-7.48%
20284	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城3#配电站1#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	-1.64%
20285	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城3#配电站2#变压器	500	49.00	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%
20286	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城4#配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	8.84%

20287	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城4#配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
20288	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	金南路6#箱式配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	-2.30%
20289	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	朱锦线	万锦公馆3#配电站3#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-2.55%
20290	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园1#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
20291	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园1#配电站2#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	-3.87%
20292	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	向阳线1#箱式配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	9.72%
20293	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	心诚箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.03%
20294	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园4#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	9.04%
20295	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	北亚6#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.12%
20296	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园2#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	1.74%
20297	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.83%

20298	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-3.45%
20299	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	0.89%
20300	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园4#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-6.29%
20301	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园4#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	7.43%
20302	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园5#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-4.58%
20303	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园5#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	2.37%
20304	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园6#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.37%
20305	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园6#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.12%
20306	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园7#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	3.76%
20307	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园7#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	1.57%
20308	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园8#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	8.35%
20309	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园8#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-7.95%

20310	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	松江路1#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	9.41%
20311	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	松江路2#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.37%
20312	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	千山支1#箱式配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	7.23%
20313	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	汇文中学箱式配电站1#变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-0.85%
20314	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	北亚8#箱式配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	0.87%
20315	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办1#配电站1#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-7.66%
20316	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-8.60%
20317	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	翡翠书院1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-4.17%
20318	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	翡翠书院1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-9.30%
20319	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	煤气线	翡翠书院2#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-6.53%

20320	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	煤气线	翡翠书院2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-5.86%
20321	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	松江路3#箱式配电站1#变压器	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	-1.27%
20322	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	侯西甲线93#配电站1#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-5.15%
20323	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	侯西甲线93#配电站2#变压	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	7.48%
20324	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	春华园1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%
20325	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	春华园1#配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
20326	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	金三角大汽贸充电站配电变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	0.43%
20327	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	8.67%
20328	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.20%
20329	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	1.74%
20330	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月2#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	0.95%

20331	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月4#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	3.55%
20332	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月4#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	2.59%
20333	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月3#配电站1#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	5.28%
20334	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月3#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	5.55%
20335	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月5#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	4.52%
20336	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月5#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
20337	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路4#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-3.80%
20338	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路4#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-0.89%
20339	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红嘴线	红嘴线3#箱式配电站1#变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-6.51%
20340	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	天洋物业10箱式配电站103间隔配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-7.11%
20341	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	天洋物业6#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-2.35%

20342	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	天洋物业6#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.66%
20343	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业19#箱式配电站变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
20344	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	新华甲线	壹品天城5#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.17%
20345	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红卫线	金街广场1# 配电站103配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.54%
20346	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红卫线	金街广场1# 配电站104配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	4.53%
20347	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-0.68%
20348	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-2.15%
20349	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-9.08%
20350	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海4#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	9.17%

20351	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	0.78%
20352	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海4#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
20353	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海3#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-1.21%
20354	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海3#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
20355	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	5.58%
20356	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	7.91%
20357	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘供69#配电站2#配电变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.40%
20358	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	甘供65#配电站104间隔配电变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.21%
20359	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷冻线	春柳园1#配电站103配电变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	3.09%

20360	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	钢丝线	大纺1#配电站105配电变压	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	9.44%
20361	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华大甲线	枣园万象1#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-9.65%
20362	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站3#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	8.94%
20363	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	众恒家园配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.25%
20364	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	众恒家园配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.48%
20365	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	众恒家园配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
20366	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	众恒家园配电站4#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.19%
20367	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友考线	考拉1#配电站2#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-5.38%
20368	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业25#箱式配电站103配电	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-8.50%
20369	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	东特新居18#箱式配电103配电变压	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
20370	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星加坡花园2#箱变1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.58%

20371	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园6#箱变103配电变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	5.28%
20372	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	4.89%
20373	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干14右2#1#箱1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.95%
20374	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干14右2#2#箱1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-2.57%
20375	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	铁路箱式配电站1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-5.48%
20376	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联二支6#箱式变电站103间隔配电变压器	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
20377	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	盖特地产1#箱式配电站变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	2.23%
20378	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	大化4#箱式配电站103间隔配电变压	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	8.68%
20379	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.22%
20380	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	长江线	农行箱式变变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.75%

20381	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	甘供65#配电站103间隔配电变压	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	5.44%
20382	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	外冷1环网箱2#箱式变电站103配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
20383	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	天洋物业13#箱式配电站配电变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-3.03%
20384	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周甲线	金西干41右1#商业街2#箱母线配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.50%
20385	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域甲线	V时代中心配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-3.40%
20386	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域甲线	V时代中心配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-3.16%
20387	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域乙线	V时代中心配电站3#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	6.43%
20388	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	商城花园7#箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.22%

20389	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	商城花园8#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	8.03%
20390	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园2#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-7.47%
20391	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	pms_温馨苑3#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
20392	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑1#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-6.91%
20393	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑1#配电站2#配电变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-8.75%
20394	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑2#配电站1#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.25%
20395	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑2#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-8.39%
20396	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑3#配电站103配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	4.62%
20397	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑3#配电站104配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	9.84%

20398	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑4#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.10%
20399	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑4#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.75%
20400	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园5#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	6.57%
20401	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园5#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-3.89%
20402	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园4#配电站1#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-8.89%
20403	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园4#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-3.78%
20404	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园3#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
20405	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园3#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-7.13%
20406	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园2#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	3.91%

20407	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园2#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.66%
20408	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园1#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
20409	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园1#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
20410	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	新华甲线	新华绿洲1#配电站3#配电变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	-7.99%
20411	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域15#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-2.42%
20412	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域15#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-7.62%
20413	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域16#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%
20414	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域16#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
20415	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域17#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-5.57%

20416	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域17#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
20417	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域18#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
20418	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域18#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	9.88%
20419	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#1配电站1#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-1.88%
20420	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#1配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.34%
20421	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#2配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-3.87%
20422	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#2配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.27%
20423	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#3配电站1#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-6.37%
20424	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#3配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.16%

20425	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#4配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.49%
20426	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#4配电站2#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-1.77%
20427	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#5配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-3.61%
20428	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#5配电站2#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-2.79%
20429	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#6配电站1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	7.82%
20430	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#6配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.32%
20431	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	石材线	中华园1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	4.32%
20432	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园1#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-6.39%
20433	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园1#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-4.78%

20434	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园2#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-5.61%
20435	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园2#配电站2#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
20436	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和硕园3#配电站1#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-1.07%
20437	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和硕园3#配电站2#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	8.27%
20438	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	秦岭线	天洋物业2#箱式配电站103配电变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.54%
20439	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	鞍钢家属楼箱式配电站1#配电变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	8.90%
20440	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	朱家线	宏苑1#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
20441	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泡崖线	怡景1#箱式配电站103配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-2.83%
20442	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著1#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-5.66%
20443	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著1#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%

20444	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著2#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-6.61%
20445	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著2#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-8.53%
20446	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	6.27%
20447	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
20448	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电站3#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	7.06%
20449	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓7#配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-2.99%
20450	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓7#配电站2#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	8.70%
20451	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓8#配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.95%
20452	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓8#配电站2#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
20453	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓9#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.74%

20454	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓9#配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-4.28%
20455	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园2#配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
20456	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园2#配电站2#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	8.19%
20457	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园3#配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.29%
20458	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园3#配电站2#变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-9.41%
20459	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	富隆3#箱式配电站103间隔配电变压	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	9.82%
20460	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
20461	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
20462	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电站3#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-6.63%
20463	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
20464	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-1.48%

20465	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电站3#电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-7.91%
20466	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.54%
20467	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城7#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-4.08%
20468	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城7#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.65%
20469	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-6.72%
20470	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	俪水豪庭1#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.84%
20471	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	锦泉园16#配电站1#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.59%
20472	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	1.85%
20473	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	俪湾海景4#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.39%
20474	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.39%
20475	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电站2#配电站	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.58%
20476	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	0.51%

20477	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.20%
20478	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城2#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-8.73%
20479	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.75%
20480	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾6#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.10%
20481	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.86%
20482	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-4.16%
20483	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉14#配电站103开关柜1#变压	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	1.08%
20484	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	钰桥4#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.14%
20485	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	锦泉园16#配电站2#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.63%
20486	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	俪水豪庭中心配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	8.65%
20487	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	俪水豪庭1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-6.04%

20488	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉14#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	8.84%
20489	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉15#配电站103开关柜1#变压	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-7.47%
20490	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	锦泉17#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-0.54%
20491	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华东线	华东1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.09%
20492	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	俪水豪庭中心配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.62%
20493	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	锦泉17#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-6.83%
20494	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	俪水豪庭1#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-8.14%
20495	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	俪水豪庭4#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-6.92%
20496	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	碧海线	佳地天成2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	6.48%
20497	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	幸福7#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
20498	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城5#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.47%

20499	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站3#变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.68%
20500	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉甲线	龙畔金泉27#配电站1#变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.49%
20501	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	钰桥3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
20502	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家8#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	6.18%
20503	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城10#配电站1#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	3.86%
20504	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城19#配电站1#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.97%
20505	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城20#配电站3#变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.92%
20506	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.06%
20507	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	廉租线	金地艺境2#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	1.90%
20508	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境3#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-1.90%
20509	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房10#配电站2#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-5.21%
20510	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园5#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	1.09%

20511	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园8#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.45%
20512	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线9#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	0.77%
20513	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	泉水2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.99%
20514	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城9#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.10%
20515	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	俪水豪庭3#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
20516	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华能线	俪湾海景1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	8.40%
20517	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	俪湾海景4#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.74%
20518	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.46%
20519	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城13#配电站2#开关	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.73%
20520	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.46%
20521	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站1#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	6.94%
20522	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家10#配电站1#变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.15%

20523	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	枣园万象2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.68%
20524	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园1#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	4.22%
20525	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站2#变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.94%
20526	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线6#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.16%
20527	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.51%
20528	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-3.42%
20529	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城5#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.51%
20530	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房4#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.11%
20531	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	经济适用房8#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.77%
20532	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	4.75%
20533	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园7#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	8.06%

20534	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-2.92%
20535	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.37%
20536	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城17#配电站2#变压	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.94%
20537	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城19#配电站1#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.63%
20538	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城18#配电站2#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.62%
20539	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城20#配电站1#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.61%
20540	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房6#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-8.09%
20541	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站1#变压	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.16%
20542	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	锦泉21#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.15%
20543	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站3#变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.99%
20544	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城6#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.12%
20545	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-8.32%

20546	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-1.29%
20547	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城13#配电站1#变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.18%
20548	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城7#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	0.87%
20549	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	锦泉19#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	7.91%
20550	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
20551	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站2#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.66%
20552	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站3#变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.86%
20553	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	5.62%
20554	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园6#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.96%
20555	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	9.33%
20556	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站3#变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.14%

20557	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	1.79%
20558	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-8.31%
20559	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.70%
20560	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城16#配电站1#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.33%
20561	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城3#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.78%
20562	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房6#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.33%
20563	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城13#配电站1#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	9.73%
20564	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城10#配电站1#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.85%
20565	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.59%
20566	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	经济适用房8#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.69%
20567	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前盐线	半岛欣座1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.25%

20568	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	俪湾海景2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
20569	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华能线	俪湾海景3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.46%
20570	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-0.01%
20571	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	民悦2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.89%
20572	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	7.19%
20573	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉1#中心配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-2.72%
20574	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境3#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	1.15%
20575	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境4#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.73%
20576	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家1#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.60%
20577	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家4#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
20578	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家13#配电站1#变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	8.38%
20579	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城3#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	6.28%

20580	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城12#配电站1#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
20581	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城17#配电站1#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.04%
20582	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城18#配电站1#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
20583	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.89%
20584	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	4.82%
20585	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.91%
20586	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	幸福3#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-1.10%
20587	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.54%
20588	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福8#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.31%
20589	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	枣园万象2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-1.42%
20590	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-4.10%
20591	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城3#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-3.42%

20592	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	廉租线	金地艺境2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-0.52%
20593	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉华线	集美6#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.31%
20594	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城17#配电站1#变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-2.38%
20595	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城11#配电站1#变压	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	0.48%
20596	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城15#配电站2#变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.19%
20597	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城14#配电站1#变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	0.92%
20598	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城14#配电站3#变压	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-1.69%
20599	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城15#配电站2#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.35%
20600	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.21%
20601	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居5#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.46%
20602	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居5#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-3.66%

20603	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-9.56%
20604	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.49%
20605	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城2#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.51%
20606	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	3.98%
20607	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	佳地天成变电亭1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
20608	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	佳地天成变电亭2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.01%
20609	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾新城配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	7.82%
20610	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾新城配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.14%
20611	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	北市3#箱式配电站103配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-7.38%
20612	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
20613	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.15%

20614	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
20615	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园2#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	2.79%
20616	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园1#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.94%
20617	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-2.72%
20618	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园3#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-8.15%
20619	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	3.12%
20620	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%
20621	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
20622	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	2.12%
20623	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	7.55%
20624	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.68%
20625	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.77%

20626	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.96%
20627	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	华东人家1#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.13%
20628	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	华东人家1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
20629	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	下沟1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.21%
20630	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	下沟1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-3.87%
20631	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园4#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.83%
20632	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
20633	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园6#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-9.92%
20634	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园6#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.44%
20635	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东南甲线	华东人家4#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	8.57%
20636	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东南甲线	华东人家4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.74%
20637	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.33%

20638	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	美域盛景5#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-3.15%
20639	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	美域盛景5#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.16%
20640	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑7#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.59%
20641	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑5#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	9.92%
20642	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.18%
20643	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑8#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	1.78%
20644	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑8#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-8.05%
20645	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-3.33%
20646	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑10#配电站1#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.29%
20647	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑10#配电站2#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
20648	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	6.64%
20649	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.96%

20650	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.01%
20651	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.58%
20652	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-3.18%
20653	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.42%
20654	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-9.23%
20655	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.67%
20656	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑4#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-1.62%
20657	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美3#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-3.95%
20658	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美3#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	6.75%
20659	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城3#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.34%
20660	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	2.01%
20661	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉甲线	华东路17#配电站1#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-8.95%

20662	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉甲线	华东路17#配电站2#变压	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-3.53%
20663	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.30%
20664	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.18%
20665	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-8.89%
20666	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.95%
20667	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美7#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.04%
20668	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.28%
20669	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	6.74%
20670	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美2#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-6.02%
20671	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.15%
20672	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城10#配电站2#变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	7.65%
20673	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城1#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.19%

20674	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-9.74%
20675	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城10#配电站1#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-3.55%
20676	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城10#配电站2#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-9.34%
20677	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.99%
20678	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城2#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-6.52%
20679	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城5#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.97%
20680	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城5#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.69%
20681	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城7#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-9.45%
20682	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城7#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.17%
20683	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大北线	大北小区3#1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-4.81%
20684	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大北线	大北小区3#2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-8.63%
20685	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城9#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	3.41%

20686	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城9#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-8.71%
20687	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.03%
20688	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	后关线	大北小区6#亭1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.66%
20689	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	后关线	大北小区6#亭2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	4.72%
20690	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	民悦线	民悦1#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.75%
20691	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	民悦线	民悦1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.69%
20692	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居3#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.38%
20693	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	大连湾1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
20694	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	大连湾1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.77%
20695	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	8.56%
20696	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.99%

20697	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-4.78%
20698	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	6.75%
20699	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.89%
20700	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站1#变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.36%
20701	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站2#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.33%
20702	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站3#变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.28%
20703	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-3.87%
20704	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.00%
20705	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.18%
20706	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.47%
20707	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	1.32%
20708	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.60%

20709	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉华线	集美6#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	7.03%
20710	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-6.22%
20711	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.59%
20712	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区4#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.72%
20713	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	1.13%
20714	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.96%
20715	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园5#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-7.40%
20716	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园5#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%
20717	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.87%
20718	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园1#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	-7.05%
20719	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.02%
20720	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.83%

20721	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-7.64%
20722	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.83%
20723	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	1.72%
20724	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.21%
20725	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.06%
20726	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站2#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-0.25%
20727	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.86%
20728	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.89%
20729	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-0.18%
20730	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-7.93%
20731	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-9.35%
20732	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周甲线	金南路9#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	8.55%

20733	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	民悦2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.09%
20734	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园中心配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.97%
20735	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	消防线	雁南园中心配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	7.92%
20736	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金南路8#箱式配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
20737	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	南家线	南岭新城4#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	8.06%
20738	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	南家线	南岭新城4#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.80%
20739	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
20740	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.44%
20741	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.85%
20742	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区7#亭3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	6.02%
20743	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.46%
20744	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.88%

20745	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.73%
20746	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园7#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-1.05%
20747	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.89%
20748	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.88%
20749	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-7.89%
20750	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.73%
20751	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾3#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-6.76%
20752	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	2.21%
20753	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.88%
20754	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	骏腾线	骏腾名苑1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.64%
20755	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	骏腾线	骏腾名苑1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	6.79%
20756	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	龙畔金泉29#配电站1#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.47%

20757	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区4#亭1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	5.09%
20758	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区4#亭2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.54%
20759	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.67%
20760	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	龙畔金泉30#配电站1#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	0.10%
20761	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐岛湖乙线	龙畔金泉31#配电站1#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.43%
20762	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾4#配电站2#变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-4.89%
20763	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-7.44%
20764	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.03%
20765	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
20766	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.85%
20767	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.15%
20768	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.49%

20769	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-1.89%
20770	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	1.74%
20771	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城8#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	8.73%
20772	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.58%
20773	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城7#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.47%
20774	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家6#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	9.12%
20775	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	锦泉22#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-0.24%
20776	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家15#配电站1#变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-8.80%
20777	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城9#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.46%
20778	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座3#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.59%
20779	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	碧海线	佳地天成2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	5.93%
20780	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.07%

20781	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站2#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	9.59%
20782	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-1.49%
20783	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城19#配电站2#变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	7.35%
20784	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房3#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.32%
20785	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城3#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.81%
20786	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城5#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	5.03%
20787	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家7#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	3.46%
20788	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城15#配电站3#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-8.16%
20789	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城18#配电站1#变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-2.25%
20790	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城4#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.01%
20791	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.41%

20792	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城10#配电站1#变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.44%
20793	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城12#配电站1#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.93%
20794	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.44%
20795	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	俪湾海景4#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	0.23%
20796	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站1#变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.90%
20797	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-1.08%
20798	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站1#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-5.60%
20799	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站2#变压	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-1.08%
20800	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城10#配电站2#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.23%
20801	甘井子区供电公司	66kV华南变	华能线	俪湾海景3#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-0.79%
20802	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城8#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.73%
20803	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园8#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.51%

20804	甘井子区供电公司	66kV华南变	润泽线	润泽园4#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	2.29%
20805	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园5#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-9.22%
20806	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	9.99%
20807	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	0.49%
20808	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城12#配电站2#变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
20809	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	锦泉19#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-5.79%
20810	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	1.67%
20811	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园2#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	4.66%
20812	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园6#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-7.47%
20813	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.08%
20814	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.80%
20815	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东1#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.11%

20816	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.62%
20817	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	半岛欣座1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.57%
20818	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城13#配电站3#变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	7.57%
20819	甘井子区供电公司	66kV华南变	前进线	俪湾海景2#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.82%
20820	甘井子区供电公司	66kV华南变	民悦线	民悦1#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.23%
20821	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园5#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.26%
20822	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.31%
20823	甘井子区供电公司	66kV华南变	润泽线	润泽园9#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-9.25%
20824	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
20825	甘井子区供电公司	66kV华南变	尚品线	金地艺境4#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.25%
20826	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园2#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.11%
20827	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家11#配电站1#变压	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	2.76%

20828	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家12#配电站1#变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-0.44%
20829	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城15#配电站1#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-6.38%
20830	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城17#配电站2#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-7.97%
20831	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	0.71%
20832	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城19#配电站2#变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
20833	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城20#配电站2#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.60%
20834	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房3#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	1.10%
20835	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-4.81%
20836	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉20#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.84%
20837	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房10#配电站1#变压	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.00%
20838	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-8.46%

20839	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城7#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-4.00%
20840	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城14#配电站2#变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-3.21%
20841	甘井子区供电公司	66kV华南变	金水线	红枫园1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-7.40%
20842	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家9#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.65%
20843	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家5#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-6.08%
20844	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.85%
20845	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.40%
20846	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家9#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	8.04%
20847	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家14#配电站1#变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.49%
20848	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.57%
20849	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家16#配电站1#变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-1.56%
20850	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城19#配电站3#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.67%

20851	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城15#配电站1#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.16%
20852	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城20#配电站1#变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.51%
20853	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城8#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.78%
20854	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	经济适用房2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.83%
20855	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城16#配电站1#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	1.24%
20856	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家5#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.11%
20857	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	4.86%
20858	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城16#配电站2#变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.24%
20859	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	锦泉22#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-1.08%
20860	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-7.87%
20861	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城16#配电站2#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	4.45%
20862	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城14#配电站1#变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.29%

20863	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城6#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.75%
20864	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.46%
20865	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	前关经济适用房2#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.49%
20866	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.41%
20867	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉20#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.00%
20868	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.70%
20869	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.76%
20870	甘井子区供电公司	66kV华南变	科技线	龙畔金泉24#配电站2#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.45%
20871	甘井子区供电公司	66kV华南变	宋家线	俪水豪庭3#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
20872	甘井子区供电公司	66kV华南变	元宝线	甘供开关厂箱变变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
20873	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园4#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.98%

20874	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园6#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	1.98%
20875	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉21#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.34%
20876	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.85%
20877	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	锦泉24#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.28%
20878	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-2.37%
20879	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉15#配电站104开关柜2#变压	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.97%
20880	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐19#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	0.24%
20881	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	泉水33#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-5.21%
20882	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城13#配电站1#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.13%
20883	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家11#配电站2#变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	3.80%
20884	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	锦泉23#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.66%
20885	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	锦泉23#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	5.23%

20886	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东3#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-0.37%
20887	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.94%
20888	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城6#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-0.35%
20889	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城5#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-8.80%
20890	甘井子区供电公司	66kV华南变	冷库线	俪水豪庭4#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.12%
20891	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉22#配电站2#变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	9.75%
20892	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城14#配电站1#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.09%
20893	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉21#配电站1#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.58%
20894	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城11#配电站2#变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	7.79%
20895	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉13#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-6.20%
20896	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城15#配电站2#变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-6.42%
20897	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东3#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.49%

20898	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城15#配电站1#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	8.04%
20899	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉9#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	4.18%
20900	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉10#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.09%
20901	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园2#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	0.85%
20902	甘井子区供电公司	66kV华南变	姚北线	雁南园1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	0.34%
20903	甘井子区供电公司	66kV华南变	姚北线	雁南园1#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-0.84%
20904	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙水甲线	钰桥3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.08%
20905	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.19%
20906	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐4#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.20%
20907	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	4.16%
20908	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐5#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.71%
20909	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐17#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	7.39%

20910	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐18#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.01%
20911	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐15#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.15%
20912	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐15#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	6.36%
20913	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐8#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.86%
20914	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	5.22%
20915	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐19#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-2.64%
20916	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	欧尚4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	7.24%
20917	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐6#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.95%
20918	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐11#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.08%
20919	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.72%
20920	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐6#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	7.44%
20921	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐11#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.09%

20922	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐10#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-1.27%
20923	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐12#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.10%
20924	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐8#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.46%
20925	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐10#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.05%
20926	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐13#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.83%
20927	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐12#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.62%
20928	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐16#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.95%
20929	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐17#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	3.35%
20930	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐9#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.45%
20931	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐9#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-1.12%
20932	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	8.76%
20933	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-1.66%

20934	甘井子区供电公司	66kV华南变	宋家线	俪水豪庭2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-4.15%
20935	甘井子区供电公司	66kV华南变	元宝线	悦湾园10KV配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%
20936	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐5#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.01%
20937	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	7.80%
20938	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-4.70%
20939	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	5.78%
20940	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐18#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.22%
20941	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐16#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	7.17%
20942	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.69%
20943	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐13#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-1.72%
20944	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.29%
20945	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园2#配电站2#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	1.83%

20946	甘井子区供电公司	66kV华南变	岚岭线	鹏辉新天居9#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	7.92%
20947	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉21#配电站2#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	5.74%
20948	甘井子区供电公司	66kV华南变	岚岭线	鹏辉新天居7#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-4.81%
20949	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙水甲线	幸福1#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-9.76%
20950	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉23#配电站1#变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-9.59%
20951	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉23#配电站2#变压	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.85%
20952	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉甲线	龙畔金泉22#配电站1#变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-0.07%
20953	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉甲线	龙畔金泉27#配电站2#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.35%
20954	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	3.53%
20955	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	6.66%
20956	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-1.95%

20957	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.71%
20958	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.26%
20959	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
20960	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.12%
20961	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福7#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
20962	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	4.69%
20963	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-7.06%
20964	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-1.55%
20965	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.54%
20966	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-5.55%
20967	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	5.25%
20968	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福3#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.79%

20969	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.33%
20970	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	7.64%
20971	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	2.26%
20972	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	泉水线	泉水1#箱式配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.02%
20973	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	棉福线	福佳新城5#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	1.94%
20974	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.38%
20975	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居6#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.06%
20976	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居8#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	6.34%
20977	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居8#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	6.26%
20978	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉25#配电站1#变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-0.55%
20979	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉25#配电站2#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.51%

20980	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉26#配电站1变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-4.16%
20981	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉24#配电站1#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.30%
20982	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.80%
20983	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站2变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	0.37%
20984	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站3变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-2.98%
20985	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福4#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.76%
20986	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福4#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	8.28%
20987	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉20#配电站1变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.20%
20988	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉28#配电站1#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.17%
20989	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉28#配电站2#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.20%
20990	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福1#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.79%
20991	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福8#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.37%

20992	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福8#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.63%
20993	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园2#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.75%
20994	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉18#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.82%
20995	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	锦泉3#中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.47%
20996	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉18#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.79%
20997	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉3#中心配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-0.99%
20998	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金水线	红枫园1#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.52%
20999	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	0.65%
21000	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水33#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-9.93%
21001	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水40#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	9.09%
21002	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水45#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	7.29%
21003	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-4.01%

21004	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-7.39%
21005	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水39#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.77%
21006	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水43#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-7.96%
21007	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	8.22%
21008	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水41#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-5.99%
21009	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水43#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.20%
21010	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水47#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-3.61%
21011	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.59%
21012	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.28%
21013	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.25%
21014	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水35#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.52%
21015	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水40#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	3.30%

21016	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-5.43%
21017	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水47#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-1.84%
21018	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	7.34%
21019	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水37#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-5.84%
21020	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水39#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.82%
21021	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水45#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-6.79%
21022	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.52%
21023	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水34#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	1.45%
21024	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水34#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
21025	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水35#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	6.86%
21026	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.89%
21027	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.22%

21028	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水41#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.54%
21029	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水37#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.59%
21030	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉13#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	1.60%
21031	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	9.97%
21032	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	远洋自然2#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-9.56%
21033	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-6.91%
21034	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥2#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-4.83%
21035	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
21036	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城11#配电站1#变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.96%
21037	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城14#配电站2#变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.16%
21038	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	4.06%
21039	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-4.87%

21040	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城6#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.23%
21041	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城8#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-6.22%
21042	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	鑫汇茗苑1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.22%
21043	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐5#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.53%
21044	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	时代线	电业局车管处箱变1#变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-3.20%
21045	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城8#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.46%
21046	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城13#配电站2#变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-0.28%
21047	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	姚家线	大北小区4#亭3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
21048	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉10#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.33%
21049	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉9#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.01%
21050	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.95%
21051	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.22%

21052	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐9#配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	6.39%
21053	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城9#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-2.13%
21054	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城11#配电站1#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.32%
21055	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-0.31%
21056	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉10#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-8.48%
21057	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-9.96%
21058	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.86%
21059	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉13#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	3.33%
21060	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥4#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.08%
21061	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	锦泉24#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.07%
21062	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉1#中心配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.81%
21063	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐15#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.36%

21064	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	泉水怡家17#配电站2#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	7.47%
21065	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉乙线	阳光驿城16#配电站2#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.25%
21066	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥5#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.07%
21067	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	元宝线	悦湾园10KV配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
21068	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾1#箱式变电站1#变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	-7.91%
21069	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉乙线	阳光驿城18#配电站2#变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
21070	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-6.40%
21071	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城6#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.55%
21072	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	8.67%
21073	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居6#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.49%
21074	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉2#中心配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-0.32%

21075	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉3#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-0.30%
21076	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉1#中心配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.57%
21077	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	阳光驿城16#配电站2#变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.05%
21078	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾6#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-3.93%
21079	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#2配电站1#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.08%
21080	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#1配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	4.32%
21081	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#1配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.93%
21082	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	枫丹丽城4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	7.84%
21083	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	枫丹丽城4#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.99%
21084	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉19#配电站1#变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.13%
21085	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾2#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.47%

21086	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾7#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-3.94%
21087	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.84%
21088	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉9#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-0.08%
21089	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾3#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	2.46%
21090	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	9.33%
21091	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-6.00%
21092	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境5#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-1.38%
21093	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境7#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	8.16%
21094	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
21095	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	俪水豪庭2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
21096	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	水文线	云岭北园1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.71%
21097	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾7#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	8.87%

21098	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	千心乙线	金南路4#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.06%
21099	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	鑫汇茗苑1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.40%
21100	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境6#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
21101	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境6#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-1.06%
21102	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.23%
21103	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-8.55%
21104	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.11%
21105	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	山东线	天洋物业15#箱式配电站103变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	0.01%
21106	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分5右1#箱变1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.92%
21107	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联干23左1促进小区2#(公)箱变1#变压	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-6.17%

21108	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	7.19%
21109	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-5.34%
21110	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境5#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-1.22%
21111	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥1#中心配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.08%
21112	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥1#中心配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.20%
21113	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚4#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.59%
21114	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	元宝线	悦湾园10KV配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	7.91%
21115	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.56%
21116	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园中心1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.00%
21117	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚1#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-2.92%

21118	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.86%
21119	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城11#配电站2#变压	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-1.23%
21120	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	消防线	雁南园3#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.65%
21121	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	消防线	雁南园4#箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	7.69%
21122	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	远洋自然2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	5.27%
21123	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	山东线	天洋物业24#箱式配电站103变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.77%
21124	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚3#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	6.45%
21125	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境7#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	3.22%
21126	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园中心1#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-4.37%
21127	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园中心1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.01%

21128	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚2#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.93%
21129	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚2#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-5.25%
21130	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾1#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	5.24%
21131	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%
21132	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚3#配电站3#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
21133	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-8.17%
21134	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾3#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-4.97%
21135	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾4#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.43%
21136	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区4#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	4.43%
21137	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	水文线	云岭北园1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-4.53%
21138	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园3#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	7.45%

21139	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区5#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	7.98%
21140	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-2.62%
21141	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区5#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-3.95%
21142	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.63%
21143	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#1配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-2.13%
21144	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#1配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	7.32%
21145	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#2配电站1#配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	8.30%
21146	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#2配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.74%
21147	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#3配电站1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	2.18%

21148	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#3配电站2#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-1.49%
21149	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#4配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-1.10%
21150	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#4配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.37%
21151	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#5配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.16%
21152	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#5配电站2#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.13%
21153	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#6配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.66%
21154	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#6配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.00%
21155	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	集美线	美辰香醒#1配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-0.84%
21156	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#2配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-8.44%

21157	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#2配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-3.73%
21158	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#4配电站1#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-2.88%
21159	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#4配电站2#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.44%
21160	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#2配电站3#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.22%
21161	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境B区6#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-1.74%
21162	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境B区6#配电站2#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-0.52%
21163	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大北线	大北小区3#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.16%
21164	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-9.13%
21165	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	3.12%
21166	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.63%

21167	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站1#变压	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	0.19%
21168	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路16#配电站2#变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-8.19%
21169	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路16#配电站1#变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-5.18%
21170	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	岚岭线	鹏辉新天居7#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.11%
21171	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	岚岭线	鹏辉新天居9#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	4.81%
21172	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐14#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.36%
21173	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐14#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.82%
21174	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	北市五支1#箱变1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-6.83%
21175	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	外冷线	甘供94#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.93%
21176	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	建材2#箱式配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-8.32%
21177	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	建材3#箱式配电站1#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-6.93%

21178	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站103间隔配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-5.90%
21179	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站104间隔配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-1.87%
21180	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站105间隔配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.35%
21181	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	恒圣2#箱式变电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.02%
21182	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-4.15%
21183	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	6.35%
21184	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.42%
21185	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.07%
21186	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.86%
21187	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关6#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-1.75%
21188	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关6#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.20%

21189	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐2#配电站105配电变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.52%
21190	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐4#配电站105配电变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-9.07%
21191	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.71%
21192	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.49%
21193	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	7.12%
21194	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前盐线	前盐6#配电站105配电变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-2.85%
21195	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐8#配电站105配电变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.36%
21196	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐18#配电站105配电	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-2.27%
21197	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-10.00%
21198	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	4.53%
21199	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.56%
21200	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.07%

21201	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.86%
21202	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.92%
21203	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	7.08%
21204	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区1#号配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
21205	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区1#号配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.40%
21206	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区2#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
21207	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区2#配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	2.24%
21208	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉11#配电站1#变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-1.46%
21209	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉11#配电站2#变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.55%
21210	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉10#配电站1#变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.66%
21211	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉10#配电站2#变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	7.56%

21212	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉9#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-7.63%
21213	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉9#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	5.69%
21214	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉8#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-7.76%
21215	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉8#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.82%
21216	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉13#配电站1#变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	9.63%
21217	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉13#配电站2#变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-4.09%
21218	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉17#配电站1#变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.62%
21219	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉17#配电站2#变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	9.24%
21220	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉16#配电站1#变压	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.62%
21221	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉16#配电站2#变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.73%
21222	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站1#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	3.85%
21223	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站2#变压	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.40%

21224	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.23%
21225	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	4.81%
21226	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.55%
21227	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	8.19%
21228	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉5#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
21229	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉5#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	0.84%
21230	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	甘供67#配变站1#配电变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.38%
21231	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	甘供67#配变站2#配电变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	6.98%
21232	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉18#配电站1#变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	4.06%
21233	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉18#配电站2#变压	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.08%
21234	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
21235	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.16%

21236	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉12#配电站1#变压	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-1.56%
21237	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉12#配电站2#变压	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.59%
21238	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	甘供91#亭1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.82%
21239	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	甘供91#亭2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.52%
21240	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	恒圣1#箱式变电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-3.84%
21241	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.37%
21242	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华支6左1#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	0.92%
21243	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉水5#箱式变电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.30%
21244	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	2.24%
21245	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-3.71%
21246	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-6.96%
21247	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	运腾线	运腾6#配电站3#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	8.56%

21248	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.05%
21249	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-4.26%
21250	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.16%
21251	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站3#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
21252	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站2#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	7.95%
21253	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	6.93%
21254	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站3#变压	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.03%
21255	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.19%
21256	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
21257	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.27%
21258	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.19%
21259	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	6.55%

21260	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-3.56%
21261	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#3配电站1#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-2.43%
21262	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#3配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-3.04%
21263	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#4配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-7.66%
21264	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#4配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-9.35%
21265	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.82%
21266	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	8.34%
21267	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉7#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	3.11%
21268	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉7#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.49%
21269	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉15#配电站1#变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.91%
21270	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉15#配电站2#变压	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-6.53%

21271	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	111#配电站1变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-6.24%
21272	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	111#配电站2变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
21273	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	117#亭1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	7.63%
21274	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	运腾线	远洋自然2#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.72%
21275	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东北线	102#亭2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	3.66%
21276	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东北线	102#亭1#变压器	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	-6.33%
21277	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	姚北2#箱式开关站1#箱式配电站间隔配电变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-0.26%
21278	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	北市五支2#箱式开关站2#箱式变电站配电变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	0.63%
21279	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3号配电站3#配电变压	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	-7.81%
21280	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3号配电站2#配电变压	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
21281	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3号配电站1#配电变压	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	0.32%
21282	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	九西区2#箱变1#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%

21283	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	甘供77#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.78%
21284	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-9.37%
21285	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-7.80%
21286	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.51%
21287	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.26%
21288	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.94%
21289	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-4.32%
21290	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福2#配电站1#变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
21291	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	大电物业华龙街101变压	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	3.31%
21292	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	大连门小区1#箱式变电站间隔1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	6.05%

21293	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	红嘴线	伟恒理想居1#箱变1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-4.21%
21294	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	84#箱式配电站1#配电变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-4.78%
21295	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	84#箱式配电站2#配电变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-8.26%
21296	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城2号配电站1#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.13%
21297	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城2号配电站2#配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-1.03%
21298	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	大连门小区2#箱式变电站间隔1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.62%
21299	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	煤气线	福居1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
21300	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	煤气线	福居1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.23%
21301	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	甘供85#亭2#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.75%
21302	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	甘供85#亭3#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	0.59%

21303	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	时代线	金龙路1#箱式变电站间隔1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	8.55%
21304	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	锦泉线	锦泉2#中心配电站3#配电变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
21305	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站103配电	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.64%
21306	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站104配电	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.04%
21307	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站105配电	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.74%
21308	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	天洋物业28#箱式配电站变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-5.78%
21309	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	天洋物业29#箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.26%
21310	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华支6左2#箱式配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-0.12%
21311	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电室3#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.08%
21312	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电室2#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	7.00%

21313	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电室1#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.13%
21314	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业20#箱式配电站变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	8.58%
21315	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城2#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
21316	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城2#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	3.37%
21317	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%
21318	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
21319	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站3#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	0.86%
21320	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业22#箱式配电站配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
21321	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	亲情园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.72%
21322	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	亲情园1#配电1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.95%

21323	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.29%
21324	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.43%
21325	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站3#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-0.81%
21326	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-6.83%
21327	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-3.50%
21328	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站3#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	5.57%
21329	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	东区2#（北亚1#）箱式变电站1#变压器间隔配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.72%
21330	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#1配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	4.85%

21331	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#1配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-3.99%
21332	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#2配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	6.78%
21333	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#2配电站2#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-0.93%
21334	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山4#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	6.87%
21335	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山4#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
21336	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业23#箱式配电站103配电	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.63%
21337	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	东区3#（北亚2#）箱式变电站1#变压器间隔配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.73%
21338	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#3配电站103配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-2.31%
21339	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#3配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%

21340	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#4配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	7.35%
21341	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#4配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
21342	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#6配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
21343	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#6配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
21344	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#5配电站1#	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.72%
21345	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#5配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
21346	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园5#箱式变电站变压器.	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.95%
21347	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	北亚4#箱式变电站变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
21348	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	天洋物业31#箱式配电站103间隔	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.99%

21349	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分10左1右1#箱变1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	0.55%
21350	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	钢丝线	红嘴干17左2右1#箱1#变压	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	-4.54%
21351	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区1#箱式变电站变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.18%
21352	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区2#箱式变电站变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.65%
21353	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区3#箱式变电站变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	3.76%
21354	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华周乙线	华南西区1#箱式变电站变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
21355	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	商业街5#箱101配电变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	9.44%
21356	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明路3#箱1#配电变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	-4.73%
21357	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	青秀蓝湾5#配电站102配电变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	-3.99%
21358	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-4.97%

21359	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.04%
21360	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑3#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-7.78%
21361	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.61%
21362	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	集美线	美辰香醒3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.90%
21363	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	集美线	美辰香醒3#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-8.32%
21364	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.10%
21365	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	姚北线131#间隔101变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.96%
21366	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	红卫线	甘井子干123右1#2#箱变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	7.20%
21367	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	峨眉线	叁玖家园1号配电站1号变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.69%
21368	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	峨眉线	叁玖家园1号配电站2号变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-1.81%
21369	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	叁玖家园2号配电站1号变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-2.62%
21370	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	叁玖家园2号配电站2号变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	5.99%

21371	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	水文线1#环网箱3	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-4.48%
21372	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#箱变1#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.27%
21373	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	外冷线	建材二分7#箱103配电变压	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	7.39%
21374	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑4#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-8.35%
21375	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑4#配电站2#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-9.91%
21376	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	六一支5#箱103配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	0.74%
21377	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站3#变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	5.06%
21378	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	鹿港小镇3#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-6.48%
21379	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	鹿港小镇3#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	5.89%
21380	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑#2配电站2#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.38%
21381	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑#3配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-9.92%

21382	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑#3配电站2#配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	6.80%
21383	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑4#配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-3.92%
21384	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑4#配电站2#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-4.05%
21385	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑5#配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	7.57%
21386	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑5#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.00%
21387	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑6#配电站1#配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.43%
21388	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑6#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-9.95%
21389	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑7#配电站1#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-0.34%
21390	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑7#配电站2#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.46%

21391	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑8#配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.77%
21392	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑8#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	5.96%
21393	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇1#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
21394	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇1#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
21395	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇2#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-3.98%
21396	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇2#配电站1#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-4.01%
21397	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾1#配电站1#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	5.91%
21398	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾1#配电站2#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.60%
21399	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾2#配电站1#配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	0.85%

21400	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾2#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	9.96%
21401	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.42%
21402	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站2#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.86%
21403	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站3#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.39%
21404	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#1配电站1#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	9.37%
21405	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#1配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	3.96%
21406	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#2配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%
21407	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#2配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-3.70%
21408	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	电校支2#箱式开关站104箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	6.17%

21409	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪7#配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.95%
21410	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪7#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.57%
21411	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境1#配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.56%
21412	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境1#配电站2#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.94%
21413	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境2#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.38%
21414	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境2#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	1.70%
21415	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家乙线	檀境3#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-0.19%
21416	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家乙线	檀境3#配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	1.70%
21417	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会1#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
21418	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会1#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	7.90%

21419	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会2#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-3.24%
21420	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会2#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
21421	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	新都会3#配电站1#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
21422	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	新都会3#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-3.78%
21423	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	辽渔子校箱式配电站103配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.74%
21424	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	于华线	东电二公司1#箱式配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	9.39%
21425	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	于华线	东电二公司2#箱式配电站1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	2.37%
21426	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华能线	大连供电公司辽渔西技校家属箱式配电站1#配电变压器	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	9.47%

21427	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城1#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	5.83%
21428	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城1#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	4.66%
21429	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城2#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
21430	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城2#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
21431	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前进线	辽渔元宝山3#箱式配电站103配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-0.75%
21432	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前进线	辽渔元宝山4#箱式配电站103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.30%
21433	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	和尚岛线	辽渔元宝山1#箱式配电站103配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.82%
21434	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	和尚岛线	辽渔元宝山2#箱式配电站103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-2.34%

21435	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	元宝山3#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-1.80%
21436	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	元宝山3#配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-1.68%
21437	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城3#配电站1#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
21438	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城3#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
21439	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城4#配电站1#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	2.92%
21440	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城4#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	4.88%
21441	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城5#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
21442	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城5#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
21443	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	金水线	金水3#箱式开关站左1箱式配电站103配电	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	3.32%

21444	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆1#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
21445	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
21446	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆1#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-8.83%
21447	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
21448	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆2#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
21449	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园3#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
21450	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园3#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
21451	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	海德公园4#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	9.53%
21452	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	海德公园4#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-1.65%
21453	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	4.61%

21454	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园5#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	8.57%
21455	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆5#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-0.70%
21456	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆3#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
21457	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆3#配电站2变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	5.61%
21458	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-9.66%
21459	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.27%
21460	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆4#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-1.04%
21461	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆5#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	8.24%
21462	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会1#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	1.77%
21463	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会1#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-7.86%
21464	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会2#配电站1#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-2.15%

21465	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会2#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-5.69%
21466	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会2#配电站3#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	0.18%
21467	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会3#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-2.51%
21468	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会3#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	1.77%
21469	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会4#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
21470	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会4#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	1.81%
21471	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会5#配电站1#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%
21472	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会5#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-2.50%
21473	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会7#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-6.75%

21474	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会7#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
21475	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会6#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%
21476	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会6#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	3.13%
21477	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会6#配电站3#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	5.28%
21478	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	益丰乾城5#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-8.26%
21479	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	益丰乾城5#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%
21480	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	益丰乾城5#配电站3#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	3.15%
21481	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城6#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
21482	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城6#配电站2#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	1.10%

21483	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城7#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
21484	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城7#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-2.09%
21485	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城8#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%
21486	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城8#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
21487	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城9#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-6.28%
21488	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城9#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	5.26%
21489	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城10#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.89%
21490	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城10#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%
21491	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城10#配电站3#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	9.86%

21492	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园3#配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.62%
21493	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园3#配电站2#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.64%
21494	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园3#配电站3#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.21%
21495	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园4#配电站1#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-1.77%
21496	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园4#配电站2#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	0.47%
21497	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园4#配电站3#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-6.92%
21498	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-9.47%
21499	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园5#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	3.31%
21500	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园6#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%

21501	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园6#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	1.95%
21502	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园7#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
21503	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园7#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	0.75%
21504	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园7#配电站3#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-2.15%
21505	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园8#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
21506	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园8#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-0.09%
21507	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑1#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	3.77%
21508	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑1#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	8.78%
21509	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑2#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.87%

21510	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑2#配电站2#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	7.96%
21511	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑3#配电站1#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.05%
21512	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑3#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-0.01%
21513	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑4#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	8.52%
21514	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑4#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-6.56%
21515	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑5#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-6.00%
21516	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑5#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	5.51%
21517	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆11#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	2.91%
21518	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆11#配电站2#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-5.05%

21519	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆12#配电站1#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-5.93%
21520	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆12#配电站2#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.04%
21521	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆13#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.05%
21522	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆13#配电站2#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	7.08%
21523	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆14#配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.58%
21524	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆14#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.00%
21525	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆15#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
21526	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆15#配电站2#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.12%
21527	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆16#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.56%

21528	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆16#配电站2#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-5.48%
21529	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城1#配电站1#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-0.82%
21530	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城1#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	7.21%
21531	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城3#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
21532	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城3#配电站2#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	0.82%
21533	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城2#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	0.81%
21534	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城2#配电站2#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-1.52%
21535	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城4#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-6.01%
21536	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城4#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	8.67%

21537	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城5#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
21538	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城5#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	2.62%
21539	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城5#配电站3#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-7.34%
21540	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城6#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-8.45%
21541	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城6#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-7.27%
21542	甘井子区供电公司	66kV友谊变	金水线	红枫园4#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-0.31%
21543	甘井子区供电公司	66kV友谊变	金水线	红枫园4#配电站2#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.07%
21544	甘井子区供电公司	66kV友谊变	金水线	红枫园4#配电站3#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	9.90%
21545	甘井子区供电公司	66kV友谊变	光彩线	红枫园5#配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	1.14%

21546	甘井子区供电公司	66kV友谊变	光彩线	红枫园5#配电站2#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	2.44%
21547	甘井子区供电公司	66kV友谊变	光彩线	红枫园5#配电站3#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.35%
21548	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城7#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-4.54%
21549	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城7#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	5.15%
21550	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城7#配电站3#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	2.31%
21551	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城8#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-6.04%
21552	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城8#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	5.26%
21553	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城8#配电站3#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
21554	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城9#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%

21555	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城9#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	8.75%
21556	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城9#配电站3#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-5.70%
21557	甘井子区供电公司	66kV友谊变	廉租线	金地自在城6#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	4.33%
21558	甘井子区供电公司	66kV友谊变	廉租线	金地自在城6#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-9.47%
21559	甘井子区供电公司	66kV友谊变	廉租线	金地自在城6#配电站3#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
21560	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城10#配电站1#配电变压	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-9.56%
21561	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城10#配电站2#配电变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-5.56%
21562	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-5.16%
21563	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	4.60%

21564	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站3#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	5.95%
21565	甘井子区供电公司	66kV友谊变	元宝线	农行箱式配电1#配电变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	3.99%
21566	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱新线	新都会4#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
21567	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱新线	新都会4#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.86%
21568	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-8.44%
21569	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站2#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-3.46%
21570	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站3#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
21571	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园9#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.08%
21572	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园9#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	8.66%

21573	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园10#配电站1#配电变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	3.13%
21574	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园10#配电站2#配电变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-5.75%
21575	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园11#配电站1#配电变压	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
21576	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园11#配电站2#配电变压	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
21577	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园12#配电站1#配电变压	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-5.51%
21578	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园12#配电站2#配电变压	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-0.18%
21579	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站1#配电变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-4.62%
21580	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站2#配电变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	6.08%
21581	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站3#配电变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-2.12%

21582	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园14#配电站1#配电变压	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
21583	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园14#配电站2#配电变压	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.15%
21584	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园15#配电站1#配电变压	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	2.54%
21585	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园15#配电站2#配电变压	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-5.62%
21586	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园16#配电站1#配电变压	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.93%
21587	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园16#配电站2#配电变压	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-2.47%
21588	甘井子区供电公司	66kV友谊变	东山线	全在用车姚靳街充电站1#箱变配电变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-3.16%
21589	甘井子区供电公司	66kV友谊变	东山线	全在用车姚靳街充电站2#箱变配电变压器	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	7.62%

21590	甘井子区供电公司	66kV友谊变	西洼线	盛宝家园1#箱式配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
21591	甘井子区供电公司	66kV友谊变	西洼线	盛宝家园2#箱式配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
21592	甘井子区供电公司	66kV友谊变	元宝线	恒圣箱式配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.41%
21593	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区1#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	5.02%
21594	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区1#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	6.92%
21595	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区2#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-7.22%
21596	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区2#配电站2#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.69%
21597	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区3#配电站1#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-9.33%

21598	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区3#配电站2#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	1.44%
21599	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区4#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-5.96%
21600	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区4#配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-6.77%
21601	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B1区2#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
21602	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B1区2#配电站2#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	4.06%
21603	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B1区1#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	6.55%
21604	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B1区1#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	1.11%

21605	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B4区1#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.69%
21606	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B4区1#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
21607	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B4区2#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-3.13%
21608	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B4区2#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
21609	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城C2区3#配电站1#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%
21610	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城C2区3#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-8.97%
21611	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区2#配电站1#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	1.18%

21612	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区2#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%
21613	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区1#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
21614	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区1#配电站2#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	8.48%
21615	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区1#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-4.33%
21616	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区1#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	6.99%
21617	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区2#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	7.88%
21618	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区2#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-1.62%

21619	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B2区3#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	3.14%
21620	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B2区3#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-4.05%
21621	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会9#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
21622	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会8#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	4.15%
21623	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会8#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
21624	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会9#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-5.79%
21625	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站1#变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	9.26%
21626	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站2#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
21627	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站3#变压	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%
21628	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配103配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.93%

21629	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配104配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-5.94%
21630	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配105配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.86%
21631	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站103配电变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.45%
21632	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站104配电变压	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.66%
21633	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站105配电变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.98%
21634	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	姚家线	姚家线2#箱开103开关箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-7.11%
21635	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城1#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	7.66%
21636	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城1#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	9.29%
21637	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城2#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	7.52%
21638	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城2#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%

21639	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城3#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
21640	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城3#配电站104配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
21641	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城4#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
21642	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城4#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
21643	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城5#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
21644	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城5#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
21645	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城6#配电站103配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	7.97%
21646	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城6#配电站104配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-2.96%
21647	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城7#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
21648	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城7#配电站104配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	9.01%

21649	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
21650	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站104配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	1.14%
21651	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站105配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-2.01%
21652	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	绿城诚园4#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	8.24%
21653	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	绿城诚园4#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-7.25%
21654	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.81%
21655	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站104配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	5.99%
21656	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站105配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-9.03%
21657	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	建材6#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.25%
21658	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	甘供94配电站104配电变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	4.15%

21659	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华周乙线	金南路5-1#箱变变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-9.91%
21660	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站105配电变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-7.78%
21661	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	天洋物业33#箱式配电站变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.76%
21662	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城6#配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-9.88%
21663	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城6#配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.76%
21664	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城5#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	1.05%
21665	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城5#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	6.91%
21666	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城7#配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.57%
21667	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城7#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.34%

21668	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城8#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-0.10%
21669	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城8#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	2.52%
21670	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城9#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
21671	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城9#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
21672	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城10#配电站1#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	0.90%
21673	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城10#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
21674	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园1#配电站1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-8.79%
21675	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园1#配电站2#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-0.71%
21676	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园2#配电站1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	7.59%

21677	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园2#配电站2#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.32%
21678	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境6#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-9.13%
21679	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境6#配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	1.95%
21680	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境7#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-7.51%
21681	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境7#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
21682	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	元宝线	元宝干14左1配电站103间隔配电变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	5.47%
21683	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华能线	俪湾海景1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.16%
21684	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆6#配电站1#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-6.02%
21685	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆6#配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	6.07%
21686	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆7#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-8.88%

21687	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆7#配电站2#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
21688	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆8#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
21689	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆8#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
21690	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆9#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	7.55%
21691	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆9#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-4.60%
21692	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆10#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-2.10%
21693	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆10#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-7.46%
21694	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	碧海线	刘屯局属箱式配电站1#配电变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	6.24%
21695	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	北市2#箱式配电站103配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	4.01%

21696	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华周乙线	金南路5#箱式配电站103配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	4.06%
21697	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境4#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.44%
21698	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境4#配电站2#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-2.46%
21699	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境5#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%
21700	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境5#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-7.75%
21701	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
21702	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
21703	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站3#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-9.47%
21704	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	4.05%
21705	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	8.86%

21706	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站3#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
21707	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠1#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	9.07%
21708	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠1#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-3.36%
21709	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠2#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-5.53%
21710	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠2#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	2.38%
21711	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	6.88%
21712	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠3#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-9.90%
21713	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠4#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-2.65%
21714	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠4#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-8.43%
21715	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠5#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-8.00%
21716	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠5#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.92%

21717	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	117#亭2#变压器间隔配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.99%
21718	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	北山分13右2#箱变1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.54%
21719	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	桥东1#配电站2#变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-5.28%
21720	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	泉水线	泉华小区亭104间隔配电变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-4.75%
21721	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分9右1#箱式变电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.96%
21722	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	姚北线	姚北线131#配电站103间隔配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-9.52%
21723	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	建材5#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.52%
21724	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红卫线	甘井子干123右1#1#箱1#主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-3.77%
21725	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	北市二支4#箱变1#主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	9.03%
21726	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	春柳二分2左1大运亭箱变1#主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-1.43%

21727	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠6#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-1.50%
21728	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠6#配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-2.23%
21729	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠7#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	0.71%
21730	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠7#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-7.07%
21731	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠8#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	4.24%
21732	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠8#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-7.11%
21733	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠9#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	1.15%
21734	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠9#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
21735	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	和岛干25#箱式配电站1#配电变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.45%

21736	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宋家线	北山1#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	4.01%
21737	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宋家线	北山1#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.05%
21738	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉花岛线	棉花岛干30#	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	9.19%
21739	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	北市4#箱式配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-5.68%
21740	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	元宝线	辽渔四合院家属箱式配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.18%
21741	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	尚品线	阳光新城1#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.58%
21742	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	尚品线	阳光新城1#配电站2#配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.34%
21743	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	尚品线	阳光新城1#配电站3#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-7.51%
21744	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园1#配电站1#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.22%
21745	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园1#配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.50%

21746	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园2#配电站1#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.99%
21747	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园2#配电站2#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.43%
21748	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园3#配电站103间隔配电变压	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
21749	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园3#配电站104间隔配电变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-6.74%
21750	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园4#配电站103间隔配电变压	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-8.99%
21751	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园4#配电站104间隔配电变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.23%
21752	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园5#配电站103间隔配电变压	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-2.61%
21753	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园5#配电站104间隔配电变压	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.20%
21754	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园6#配电站103间隔配电变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-1.57%

21755	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园6#配电站104间隔配电变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.93%
21756	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园7#配电站103间隔配电变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.39%
21757	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园7#配电站104间隔配电变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-7.66%
21758	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园8#配电站103间隔配电变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	0.62%
21759	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园8#配电站104间隔配电变压	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	6.02%
21760	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园9#配电站103间隔配电变压	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	7.69%
21761	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园9#配电站104间隔配电变压	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-6.21%
21762	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站1#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-5.52%
21763	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-6.78%

21764	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站3#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-3.78%
21765	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.83%
21766	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.29%
21767	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站3#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	8.26%
21768	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	电校线	十三局家属楼箱变1#配电变压器	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-1.66%
21769	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#1配电站1#配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.46%
21770	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#1配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.03%
21771	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#2配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.03%
21772	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#2配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	5.51%

21773	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	居家西园#3配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.22%
21774	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	居家西园#3配电站2#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-5.18%
21775	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	水文#2箱式配电站1#配电变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	1.53%
21776	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	冷冻线	种子公司箱式配电站103间隔配电变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-1.42%
21777	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城11#配电站1#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.88%
21778	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城11#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
21779	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城12#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.41%
21780	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城12#配电站2#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-2.18%
21781	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城13#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.38%

21782	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城13#配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	7.24%
21783	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园6#配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-8.15%
21784	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园6#配电站2#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-8.83%
21785	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园7#配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.73%
21786	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园7#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-0.15%
21787	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园8#配电站1#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.25%
21788	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园8#配电站2#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.91%
21789	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园9#配电站1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.61%
21790	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园9#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-3.34%

21791	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华夏线	65743部队配电站103间隔配电变压	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	7.42%
21792	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	蝶苑小区中心配电站1#变压器	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	9.23%
21793	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	蝶苑小区中心配电站2#配电变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	9.19%
21794	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	沁苑小区中心配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	6.57%
21795	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	沁苑小区中心配电站2#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.06%
21796	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	珑苑小区中心配电站1#配电变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	3.95%
21797	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	珑苑小区中心配电站2#配电变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	3.46%
21798	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2右1用户箱式配电站103间隔配电变	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	7.69%
21799	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱家线	宏苑2#配电站2#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	1.05%

21800	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	下沟线	下沟1#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.66%
21801	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	千心乙线	友谊街3#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-5.55%
21802	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家2#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	2.95%
21803	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	4.43%
21804	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红嘴线	红嘴1#箱式配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-1.94%
21805	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	千心乙线	千山心城2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.08%
21806	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华东线	华东2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	0.81%
21807	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	日来线	润泽园7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.25%
21808	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	三道沟线	姚家变箱式配电站变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-9.04%
21809	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	龙水甲线	幸福7#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.01%
21810	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	科技线	龙畔金泉20#配电站2变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.12%
21811	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路12#箱式配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-9.49%

21812	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	65053部队椒北街2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.00%
21813	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	煤气线	大连三合大厦有限公司变压器	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	-3.69%
21814	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村8#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	3.84%
21815	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	金街广场中心配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-9.36%
21816	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红卫线	金街广场中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.38%
21817	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	集美线	美辰香醒#1配电站2#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.24%
21818	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	益远线	物业箱式配电站1#变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-6.95%
21819	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	甘供64号配变站1#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-0.84%
21820	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	甘供64号配变站2#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-2.42%
21821	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	82#配电站2#变压	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6.03%

21822	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	矿北丙线	甘供68#亭2#配电变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	2.13%
21823	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	秦岭线	天洋物业2#箱式变电站1#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	-8.69%
21824	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	北市五支2#箱式开关站1#箱式配电站1#变压器配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	2.06%
21825	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	人才小区2#箱变1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.57%
21826	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	冷冻线	刘家桥1#配电站2#变压器配电变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-9.30%
21827	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	水文线	水文#1箱式开关站1#箱变1#配电变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-3.00%
21828	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	机场快速路电缆隧道照明8号1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.27%
21829	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路#4配电站103变压器间隔配电变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-2.00%

21830	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路#4配电站104变压器间隔配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-9.60%
21831	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	天洋物业26#103间隔配电变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-6.01%
21832	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	化实线1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-2.46%
21833	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#箱式配电站配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.04%
21834	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	泉水线	泉水加油站充电站配电变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	9.73%
21835	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	碧海新苑1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-6.21%
21836	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	碧海新苑1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-8.58%
21837	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	碧海新苑2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.56%
21838	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	碧海新苑2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-2.60%

21839	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#11配电站104配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-9.21%
21840	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站105配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.83%
21841	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	亿达乙线	天下粮仓#12配电站103配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-6.86%
21842	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站103配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.16%
21843	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站104配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	9.32%
21844	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#11配电站103配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
21845	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	亿达乙线	天下粮仓#12配电站104配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-2.10%
21846	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香红线	悦和山海3#配电站103配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-5.36%
21847	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香红线	悦和山海3#配电站104配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	0.08%

21848	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	天城线	悦和山海4#配电站103配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%
21849	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	天城线	悦和山海4#配电站104配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%
21850	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城13#配电站2#配电变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.44%
21851	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城14#配电站1#配电变压	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-3.23%
21852	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城14#配电站2#配电变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	1.77%
21853	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城15#配电站1#配电变压	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-6.39%
21854	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城15#配电站2#配电变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-1.10%
21855	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城16#配电站1#配电变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	2.62%
21856	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城16#配电站2#配电变压	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-2.39%

21857	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城17#配电站1#配电变压	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
21858	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城17#配电站2#配电变压	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
21859	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城18#配电站1#配电变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%
21860	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城18#配电站2#配电变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	2.16%
21861	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城12#配电站1#配电变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	2.71%
21862	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城11#配电站1#配电变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
21863	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城11#配电站2#配电变压	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	6.08%
21864	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城12#配电站2#配电变压	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-3.99%
21865	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱万线	万达体育新城13#配电站1#配电变压	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	7.70%

21866	甘井子区供电公司	66kV香周路变	公租线	泉水怡家15#配电站2#变压	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-5.32%
21867	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C3区1#配电站103配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
21868	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C3区1#配电站104配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	3.12%
21869	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C3区2#配电站103配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
21870	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C3区2#配电站104配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-2.36%
21871	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C4区1#配电站103配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-1.96%
21872	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C4区1#配电站104配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	3.59%

21873	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C4区2#配电站103配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
21874	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C4区2#配电站104配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	8.03%
21875	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	加油站专用箱式配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-8.05%
21876	甘井子区供电公司	66kV香周路变	祥和甲线	祥和花园7#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.47%
21877	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	天洋物业8#箱式配电站母线配电变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
21878	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	天洋物业9#箱式配电站母线配电变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
21879	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	双海干42右1#柱上变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	6.46%
21880	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干25#柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-1.81%
21881	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支3右1#变压	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	9.91%
21882	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干39#变压	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-5.17%

21883	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	万兴4#箱式开关站102柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
21884	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分20#变压器局属	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-1.13%
21885	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井子变217甘井子线保温分3#箱式开关站保温分3#箱式开关站保温分12#变压器S7-315	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	0.41%
21886	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛二支14#变压器	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-0.50%
21887	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分2#变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
21888	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干3#变压器	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-0.74%
21889	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	春柳干4#变压器A	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%
21890	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干4#变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
21891	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干20#变压	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	8.50%
21892	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分49#变压器台	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	3.59%
21893	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村分18#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	-8.70%

21894	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支5#变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	8.48%
21895	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分17#变压器（1）	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	9.14%
21896	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	变压器分6#局属变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%
21897	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分4#变压器	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-5.36%
21898	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	乐园五分1#变压器	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	-9.18%
21899	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	甘码分11#变压	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-9.92%
21900	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房支3#变	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.89%
21901	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分6右4右2#	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	-0.02%

21902	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村支8#	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-1.68%
21903	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚甲线	大柴五分4#柱上变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
21904	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝支6#变压器局属	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-4.82%
21905	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3#箱式开关站103右1#柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	7.66%
21906	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分9右7#柱上	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.50%
21907	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分10#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	3.51%
21908	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	海茂变201大盐乙线大盐干4#变台2#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	3.08%
21909	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干84#变压	250	28.00	155.00	155.00	未进入负面清单	否	无	3.01%
21910	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	建新线	金西干18#	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-7.64%
21911	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金西支12#右3柱上变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	-2.42%

21912	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家分69#柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-9.15%
21913	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干18#变压	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	9.09%
21914	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干19左1#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	7.01%
21915	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	pms_宝源分10右1#变压器	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	-2.10%
21916	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	4.23%
21917	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#b变压	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
21918	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联3分2#1号变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-5.21%
21919	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分9左6#柱上变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	0.65%
21920	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东支11#台2柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	0.02%
21921	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干30左5#柱上变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	-2.96%
21922	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分10左2#，变台D柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	1.96%
21923	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支2#变柱上变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-9.55%
21924	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	后关村四分27#台柱上变压	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%

21925	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干36左7#台(公)2#柱上变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-5.57%
21926	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支27右1柱上变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	3.30%
21927	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干29#变压	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	2.75%
21928	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉华支7#台(公)	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-0.31%
21929	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚分1#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	4.33%
21930	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支2#台	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-3.78%
21931	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干6左6#	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
21932	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	龙江支5#	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	0.26%
21933	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#台2#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	0.47%
21934	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支7#柱上变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.14%
21935	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#柱上变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-3.45%
21936	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场二支7#柱上变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	2.38%
21937	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干34#变压	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	0.69%
21938	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	苏家支12右2#柱上变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-5.90%

21939	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#台柱上变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-2.39%
21940	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分20左1#变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
21941	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华能线	华能线1#箱式开关站103左1#柱上变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.69%
21942	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉水干17#柱上变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-5.41%
21943	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	千山二支20#	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-6.92%
21944	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	光彩线泉水村分29左9#变压器台	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.43%
21945	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分24#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
21946	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分40#变压	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-4.53%
21947	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干47#变压	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	4.81%
21948	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分2#柱上变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-2.37%
21949	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼线西洼干31#变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.19%
21950	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼分3#变压器	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-0.71%
21951	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干28#变压	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	4.41%

21952	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分5#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-2.98%
21953	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海分1#变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	-0.97%
21954	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干4#变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
21955	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支13#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	9.95%
21956	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支16#变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%
21957	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分10#右3变	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	0.39%
21958	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干27#变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.26%
21959	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干27#变压	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-2.32%
21960	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#变压	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	8.04%
21961	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房分9#变	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-7.85%
21962	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干12#变压	250	33.00	142.50	142.50	未进入负面清单	否	无	-5.22%
21963	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#公变400	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	9.51%
21964	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	廉租支2#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%

21965	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干27#变压	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	5.99%
21966	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干19#变压器局属	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
21967	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分13#变压	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
21968	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支2#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-6.26%
21969	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支11#柱上变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-7.11%
21970	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分13#柱上变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-3.50%
21971	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	黑山三分1#变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	9.61%
21972	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零二支4#箱式开关站右1#变压器台	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.72%
21973	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干21#变压	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-6.32%
21974	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝线庞屯支3#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
21975	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	宝源分5#变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	-5.99%
21976	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分6#a变压	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-1.06%
21977	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚干70#台2变柱上变压	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	6.70%

21978	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干36左7#台(公)1#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
21979	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%
21980	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大干12#台柱上变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
21981	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2#接续箱右1(公)1#柱上变压	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
21982	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	石矿二分3#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
21983	甘井子区供电公司	66kV香周路变	外冷线	外冷5#箱式开关站104右1柱上变压器	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-9.54%
21984	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干6左6柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-9.37%
21985	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干20右2#变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-0.72%
21986	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干10#2变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-4.71%
21987	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关村分6#柱上变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-1.87%

21988	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零二支4#箱式开关站右1#柱上变压器	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-0.20%
21989	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分10左1#A变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	0.57%
21990	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	双龙分1#环网箱右1台	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
21991	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	北市1#箱式开关站右3#柱上变压器	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	9.14%
21992	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支9#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	6.02%
21993	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	苏家支7右2#柱上变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-3.17%
21994	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	泉水村分19间1#变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
21995	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支4#b柱上变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-8.07%
21996	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金三支6左1#柱上变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.12%
21997	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	电校5#箱式开关站104左1#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-9.33%
21998	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	前关分42#柱上变压器	400	55.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	-2.41%

21999	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干30#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.13%
22000	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#公用	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-6.89%
22001	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干4#变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
22002	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分108右1#变压器台	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
22003	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分105右1#变压器台	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-3.36%
22004	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚干70#变压	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	9.47%
22005	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分39左6#变压器	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
22006	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干124#变压器局属	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
22007	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干113#变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	0.69%
22008	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分9#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-0.49%
22009	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干6#变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-5.81%
22010	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干31#变压	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	0.89%
22011	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#变压器A	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	7.91%

22012	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双石甲线	后关村四分27#柱上变压器	160	33.00	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	0.09%
22013	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干24#变压	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	9.06%
22014	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线金水干24#变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-2.66%
22015	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支7左1变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.89%
22016	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	前盐支7左3变压	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-5.85%
22017	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分22#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-6.54%
22018	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分14#左5变	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无	-3.86%
22019	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分15#变压	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
22020	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房支6#变	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	5.72%

22021	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分13左1#变	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	0.96%
22022	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红卫分7#变压器局属	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-7.15%
22023	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%
22024	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	3.71%
22025	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水支4#变压器	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	4.57%
22026	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干36#柱上变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.83%
22027	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线泉水村分27#变压	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	0.57%
22028	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营五分1#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	4.26%

22029	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	后关村四分21#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	5.37%
22030	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支21左3#柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
22031	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分5#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	4.73%
22032	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盐岛湖乙线	泉水二分25左1#柱上变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	2.26%
22033	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	建新分16#台	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-7.75%
22034	甘井子区供电公司	66kV香周路变	日来线	桥南分6#柱上变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	3.35%
22035	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支39#台	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-9.37%
22036	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建力分2#(公)2#变压器柱上变压器	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	-6.56%
22037	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校支2左1#柱上变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	8.36%
22038	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支3右1#柱上变压器	400	33.00	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	5.44%
22039	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干46右1#柱上变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	1.37%
22040	甘井子区供电公司	66kV香周路变	峨眉线	建新分32#柱上变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.34%
22041	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	中沟支1#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-0.89%

22042	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分3T1#台（公）S柱上变压	250	33.00	142.50	142.50	未进入负面清单	否	无	-2.32%
22043	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支7右1#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.38%
22044	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	棉花岛二支1左6#柱上变压	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-9.38%
22045	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分23右10#柱上变压器	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	6.74%
22046	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干3#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	5.25%
22047	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水前分2#柱上变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	5.55%
22048	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	双山干46#台变	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.43%
22049	甘井子区供电公司	66kV香周路变	沙家线	振兴干3号变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-7.03%
22050	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼分37#柱上变压器	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	-8.09%
22051	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支7#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-2.48%
22052	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	拉房干57#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-6.83%
22053	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛五支2左1#变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-2.24%
22054	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山后支10#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.63%

22055	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干9#a变压	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-4.36%
22056	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支4#a柱上变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-8.53%
22057	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	亨大二支2#变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	7.22%
22058	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	乐园分11#柱上变压器	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%
22059	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干57右5#柱上变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-8.60%
22060	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2#接续箱右1(公)2#柱上变压	250	76.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-7.57%
22061	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支1#环网箱左4#台	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	5.58%
22062	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	石矿四支2#柱上变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
22063	甘井子区供电公司	66kV香周路变	日来线	桥南分2右2变压	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	2.43%
22064	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家分98左2#柱上变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	5.51%
22065	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	汽修支6#柱上公用200	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
22066	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	金水干4左1#变压	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-8.38%
22067	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分24左5#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-1.87%

22068	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	老甘井分25#变压	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-6.85%
22069	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	工校支4#柱上变压器	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
22070	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	益远线大房分25#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	5.92%
22071	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	毛营二分7#柱上变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	6.68%
22072	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分102左1#变压器台	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-9.51%
22073	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	五零二分4#变压器台	160	55.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	7.31%
22074	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干47#变压	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	4.07%
22075	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金园支3#变压器局属	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-2.91%
22076	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分12#变压器S7-200	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	3.17%
22077	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分3#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-4.45%
22078	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干42右2左1#变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
22079	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	于屯支3右1#变压	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	3.34%
22080	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干10#变压	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-3.57%
22081	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	海明干36#变压	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.77%

22082	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐二支2#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	3.51%
22083	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干40#变压	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
22084	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金家村分4#变压	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-7.17%
22085	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分5#变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-7.06%
22086	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	2.31%
22087	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村支1#	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	1.62%

22088	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村支	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	0.02%
22089	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙海甲线	龙海干4#柱上变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
22090	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房支6#变	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	1.30%
22091	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	前关干19#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	7.39%
22092	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干31#柱上	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
22093	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分10右3#	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-5.86%
22094	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分18柱上公用315	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-1.09%
22095	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干27#变压	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-1.94%

22096	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干17右4#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-5.75%
22097	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	丰收支1#变台局属	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-3.37%
22098	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐乙线	后关村二分5右1#变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
22099	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分9右2#柱上	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	4.42%
22100	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干22#柱上变压器变	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	3.58%
22101	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	盐岛分7#柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	5.83%
22102	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干3#台柱上变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-1.40%
22103	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井子干79#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-6.22%
22104	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右3#柱上变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
22105	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分15#台(公)2#变压器	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	-5.24%
22106	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支34#变压	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	5.66%
22107	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分7#台柱上变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
22108	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分21# 柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.47%

22109	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房二支2右1#柱上变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	-3.92%
22110	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3左4#柱上变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-4.73%
22111	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井子干135#变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
22112	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井干103	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-3.99%
22113	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联分23#柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	4.66%
22114	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支7#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-7.27%
22115	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛六支2#柱上变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
22116	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干19#变压	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
22117	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联三分2#2号变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
22118	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分4#柱上变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.64%
22119	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干20#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
22120	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支2#配电站1#变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
22121	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前进线	和岛干22#柱上变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-1.62%

22122	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分7#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.41%
22123	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分18左5#柱上变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-0.39%
22124	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新水线	新水干11#变压	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
22125	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园支1#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-2.88%
22126	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营支12右7#柱上变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
22127	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	老甘井分15#变压	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	5.67%
22128	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干44#柱上变压器	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	5.78%
22129	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干49#柱上变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	2.13%
22130	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	六平支13#变压	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	7.50%
22131	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干4#变台1#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	4.67%
22132	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干11#变压	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-2.22%
22133	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干24#变压	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-7.87%
22134	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分54#柱上变压器	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清单	否	无	-4.52%
22135	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干8#变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.62%
22136	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干6#变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-4.09%

22137	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干41#变压	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
22138	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	建新分12#柱上变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	9.88%
22139	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干15#变压	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-7.44%
22140	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分3#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	3.14%
22141	甘井子区供电公司	66kV香周路变	沙家线	宇华分4#柱上变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	7.87%
22142	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干21#柱上变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-1.32%
22143	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家七支4#变压器台	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	6.83%
22144	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水分14左1#1#变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-3.96%
22145	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分49#变压器台1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.88%
22146	甘井子区供电公司	66kV香周路变	东北线	下沟分15左4#	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	2.76%
22147	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	4.97%
22148	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干17左1	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	3.59%
22149	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房支2#柱上变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	9.83%
22150	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干30#柱上变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-2.41%

22151	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分7左2#柱上变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	0.52%
22152	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	海洋线1#箱式开关站104左1#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	3.06%
22153	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	丁官寨支9#变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
22154	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大干23#台	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
22155	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分20#台	160	41.00	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	4.44%
22156	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分12#a变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-5.51%
22157	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干3#柱上变压器	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	-4.71%
22158	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	棋盘干96#台柱上变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	0.76%
22159	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	甘井子干63D柱上变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
22160	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支5#柱上变压器	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
22161	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台1#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
22162	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	泉水村分2#柱上变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	5.69%
22163	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分1#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%

22164	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分2#台(公)1#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.17%
22165	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干22#柱上变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	8.74%
22166	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和分4#柱上变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-9.62%
22167	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干11左3#变压器	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	5.27%
22168	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支16#a柱上变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-2.73%
22169	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支14#变压	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.80%
22170	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支1#环网箱左4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-0.48%
22171	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	关四支6间1#柱上变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	0.08%
22172	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营干14#柱上变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	9.61%
22173	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	双海干52#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-2.95%
22174	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	拉房三分2#变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	9.85%
22175	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井干104#变压器局属	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-6.25%

22176	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干81#变压器局属	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
22177	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场干5#变压器2	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-4.88%
22178	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	六平支9#变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	3.07%
22179	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	周联干55#柱上变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%
22180	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干17#变压	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	7.97%
22181	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干9#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
22182	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干14#变压	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-0.16%
22183	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干56#变压	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
22184	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干29#变压	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	7.33%
22185	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干26左2#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
22186	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支13#变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
22187	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分17#变压	400	33.00	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	3.32%
22188	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#2#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
22189	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红嘴二分5间1#变压器局属	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	0.15%

22190	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	8.34%
22191	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头甘井干101#	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	5.04%
22192	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干14#变压	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-7.70%
22193	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干4#柱上变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-8.90%
22194	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分4#1柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	2.70%
22195	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	马桥分9#柱上变压器	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	2.99%
22196	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	马桥分9#柱上变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	2.03%
22197	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西乙线	海阳干3#柱上变压器	80	53.00	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	-7.04%

22198	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干2#变压器	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-1.37%
22199	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干35#2变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	2.78%
22200	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	于屯支7#柱上变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	2.38%
22201	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支12#柱上变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	4.44%
22202	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3#箱式开关站103右1#变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	9.13%
22203	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	甘码分10左2#变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
22204	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分3#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-4.24%
22205	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干7#变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-4.20%
22206	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干58#变压	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	3.52%
22207	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器2	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	2.35%
22208	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分6#b变压	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
22209	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	钢学支3#a变压	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-0.79%
22210	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东支11#台柱上变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	2.50%

22211	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分41#姚家村分41#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-5.79%
22212	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干17#台(公)2#变	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	0.35%
22213	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支11#柱上变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	5.67%
22214	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村支13#柱上变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-3.56%
22215	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井子干101#2#台柱上变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-3.81%
22216	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房二支3右1#	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-4.03%
22217	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷库线	冷库线2箱左1柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	6.02%
22218	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大干6左3#变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	6.33%
22219	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分11#柱上变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	2.47%
22220	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	粮运分3#变台2	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.43%
22221	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支14左3台	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
22222	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分25变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	6.57%
22223	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干36#变压	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	0.32%
22224	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分4#2变压	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-5.42%

22225	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干20#2柱上变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
22226	甘井子区供电公司	66kV香周路变	远东线	远东线2#箱式开关站104右1柱上变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-8.76%
22227	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分36#柱上变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	9.21%
22228	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	矿北干3#变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	8.53%
22229	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	双海干27#柱上变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-3.96%
22230	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干62	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	2.59%
22231	甘井子区供电公司	66kV香周路变	白灰线	白灰4#箱式开关站103左1柱上变压器	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	7.90%
22232	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干49左4#柱上变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-6.42%
22233	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村分7右1#柱上变压器	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-6.64%
22234	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大北线	娟花支6#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
22235	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西乙线	海阳干3#变压器局属	100	72.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-8.75%
22236	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干4#变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%
22237	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干16#变压	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清单	否	无	-7.87%

22238	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分70#变压	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
22239	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分16左1#变压器局属	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-2.60%
22240	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#变压器B	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	6.21%
22241	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干18#	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-9.31%
22242	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干70#柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-4.15%
22243	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干19右1#变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	2.63%
22244	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛三支2右1#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
22245	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红嘴二分2#变压器局属	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-9.90%
22246	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支10#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-6.33%
22247	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分10#变压器200	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
22248	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分6#变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
22249	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分2#变压器2	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	2.52%
22250	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	粮运分3#柱上变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-3.02%
22251	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干93#变压	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-5.99%

22252	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大分16#变压	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
22253	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水分2#变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	3.85%
22254	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支4#变压器台	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	2.57%
22255	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分15#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-1.15%
22256	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分11#柱上变压器	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	6.62%
22257	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干37#变压	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-1.83%
22258	甘井子区供电公司	66kV香周路变	中华线	沐贵支3#柱上变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
22259	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水前分5#柱上变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-4.81%
22260	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	磊由甲线磊由干8间1#变台	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	7.92%
22261	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉水村支13左4#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-3.36%
22262	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	盛华线3#箱式开关站104右1#柱上变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	8.51%
22263	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	友谊干24#变压	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	6.70%
22264	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	海明干5#柱上变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-3.44%

22265	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金园支3#a变压	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-6.57%
22266	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干7#台	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	3.90%
22267	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘井干24#柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-5.16%
22268	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚乙线1#环网箱右2右1#柱上变压	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	8.91%
22269	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支9#柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	8.71%
22270	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干86#变台2#变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-2.48%
22271	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大干6左3#柱上变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	6.65%
22272	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分9#台(公)2#变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	8.23%
22273	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右3#台(公)1#柱上变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.47%
22274	甘井子区供电公司	66kV香周路变	纺东线	纺东干11#(公)S柱上变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-2.58%
22275	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支11#变台柱上变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	4.26%
22276	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	双海线双海干8#变压器	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	5.87%

22277	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场支4左1#柱上变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	2.73%
22278	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干50#柱上变压器	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-3.44%
22279	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村支8#台S2#柱上变压	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	5.81%
22280	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	黄山路2箱开1变台柱上变	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-3.98%
22281	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台3#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
22282	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大干41（公用非局属改图）	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
22283	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联分23#台2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	1.61%
22284	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分2#台(公)2#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	-2.10%
22285	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干10#柱上变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	3.51%
22286	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干86#变台1#变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	9.12%
22287	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北山线	北山干37#变压	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	4.32%
22288	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前泉甲线	京海支25#柱上变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-6.38%

22289	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	双山干9#柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-5.49%
22290	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	石矿分23右1柱上变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-1.57%
22291	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支3#b变压	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
22292	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支7#柱上变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	5.47%
22293	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干60#柱上变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	8.89%
22294	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干17右2#柱上变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	0.95%
22295	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村支4#变压器	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	-4.24%
22296	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大北线	五零分74左1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	2.62%
22297	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分25#变压	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-6.49%
22298	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	双龙分1#箱式开关站103右1#变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	3.47%
22299	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前泉乙线	前泉干28#柱上变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
22300	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分30#变压	250	28.00	155.00	155.00	未进入负面清单	否	无	4.72%
22301	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	黑山二分7#柱上变压器	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	5.16%

22302	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干49#柱上变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-2.50%
22303	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分9#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	0.00%
22304	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干43#柱上变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	9.21%
22305	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右1#2#变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	2.01%
22306	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干15#变压	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-9.75%
22307	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干10#变压	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	-6.00%
22308	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	海洋线5#箱式开关站104右1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	5.68%
22309	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干7#变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	5.67%
22310	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干4左3#变压	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	4.80%
22311	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新水线	新水干7#变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-7.65%
22312	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干31#变压	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	3.61%
22313	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分2#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	7.68%
22314	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干50#柱上变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.85%
22315	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分4右2#变压	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-7.92%

22316	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	红卫线金家村二分8#变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
22317	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	周联干32#柱上变压器	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	-1.21%
22318	甘井子区供电公司	66kV香周路变	下沟线	下沟二分7#柱上变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-1.45%
22319	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝3#箱式开关站103台变压器局属	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	4.60%
22320	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分2#变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
22321	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支9#柱上变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	5.96%
22322	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟三支7#柱上变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
22323	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支2#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
22324	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和干15左1左1#	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-2.86%
22325	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分11#柱上变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	0.53%
22326	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	电校干13左1#变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-4.01%
22327	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场干5#变压器1	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-1.46%
22328	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	制氧支1#变压器	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	3.59%

22329	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干12#变压	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-2.15%
22330	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐乙线	后关村分8#变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
22331	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#a变压	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-7.64%
22332	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支2#2#柱上变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	2.80%
22333	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分7#柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-7.90%
22334	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	友谊干12#台柱上变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
22335	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干17#变压	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-7.48%
22336	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园支3#台(公)D柱上变压	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	1.28%
22337	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场分6#台柱上变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-7.58%
22338	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台2#变柱上变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-6.27%
22339	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干16#台	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	0.39%
22340	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	丁官寨支2右1柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.94%
22341	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分21#柱上变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-4.65%
22342	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干27#变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	6.71%

22343	甘井子区供电公司	66kV香周路变	外冷线	建材干7#柱上变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	7.29%
22344	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支14号柱上变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
22345	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼分26#变压	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	8.71%
22346	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	建材分5#箱式开关站103右1#变台	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.62%
22347	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支9左2#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
22348	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于华线	于华干11#柱上变压器	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无	0.28%
22349	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零支4右4#变压	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	1.00%
22350	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干19#变压	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	7.61%
22351	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分18#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%
22352	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#台1#柱上变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.01%
22353	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支16#b柱上变压器	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
22354	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝线1T左1#变压器用户	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	5.74%
22355	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支2#配电站2#变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-9.73%

22356	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干52#柱上变压器	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-6.03%
22357	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西甲线	海阳干22#(公)S	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	3.31%
22358	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	千山二支7#台	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	8.68%
22359	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干36#（柱上变压	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	3.37%
22360	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	万兴2#箱式开关站103#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.46%
22361	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	建新线	山东路1箱式配电站1#变压	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	3.89%
22362	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	金山映海1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.25%
22363	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	金山映海1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	0.64%
22364	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金山映海2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.89%
22365	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金山映海2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-9.21%
22366	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳甲线	锦麟玖玺1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	8.45%
22367	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳甲线	锦麟玖玺1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%

22368	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳乙线	锦麟玖玺2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-9.32%
22369	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳乙线	锦麟玖玺2#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-4.64%
22370	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	6.83%
22371	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
22372	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
22373	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海2#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	0.17%
22374	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海2#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	1.28%
22375	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海3#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-6.99%
22376	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海3#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-5.69%
22377	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海4#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-7.22%
22378	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海4#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-9.49%
22379	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海5#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-8.70%

22380	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-9.65%
22381	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海6#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	3.87%
22382	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海6#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	2.73%
22383	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海7#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.22%
22384	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海7#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
22385	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海8#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	0.01%
22386	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海8#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.17%
22387	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
22388	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	0.67%
22389	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站3#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
22390	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜2#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-9.48%
22391	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜2#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	5.81%

22392	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜3#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	2.43%
22393	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜3#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-6.93%
22394	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
22395	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜4#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.58%
22396	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
22397	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜5#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-6.93%
22398	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	6.69%
22399	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-6.66%
22400	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.56%
22401	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-2.63%
22402	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.80%
22403	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-6.42%

22404	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.28%
22405	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	7.36%
22406	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	4.82%
22407	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分6间1#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-6.81%
22408	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站1#变压	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	3.21%
22409	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站2#变压	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	6.38%
22410	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站3#变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-0.70%
22411	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓11#配电站1#变压	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
22412	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓11#配电站2#变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	9.23%
22413	甘井子区供电公司	66kV香周路变	亿达乙线	天下粮仓12#配电站1#变压	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	0.67%
22414	甘井子区供电公司	66kV香周路变	亿达乙线	天下粮仓12#配电站2#变压	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-8.21%
22415	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	芳华院中心配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.77%

22416	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	芳华院中心配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-5.12%
22417	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	0.71%
22418	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间1#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
22419	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间2#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
22420	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
22421	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间3#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
22422	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	4.95%
22423	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间4#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	3.91%
22424	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间4#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-0.09%
22425	甘井子区供电公司	66kV香周路变	长白线	山西干14间1	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-7.51%
22426	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	石门雅居1#箱式配电站1#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
22427	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	石门雅居2#箱式配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	-4.45%

22428	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣甲线	宇圣新苑1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.56%
22429	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣甲线	宇圣新苑1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.58%
22430	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣乙线	宇圣新苑2#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	2.38%
22431	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣乙线	宇圣新苑2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	2.04%
22432	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	后盐支局属箱变	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-4.72%
22433	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	前盐桥局属箱变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.57%
22434	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城11#配电站1#变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-1.11%
22435	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城11#配电站2#变压	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	2.02%
22436	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城12#配电站1#变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
22437	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城12#配电站2#变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.07%
22438	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城13#配电站1#变压	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
22439	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城13#配电站2#变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-5.57%
22440	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城14#配电站1#变压	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	8.64%

22441	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城14#配电站2#变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
22442	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城15#配电站1#变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
22443	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城15#配电站2#变压	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-4.90%
22444	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城16#配电站1#变压	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	6.36%
22445	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城16#配电站2#变压	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
22446	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城17#配电站1#变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	7.97%
22447	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城17#配电站2#变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	0.13%
22448	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城18#配电站1#变压	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	1.70%
22449	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城18#配电站2#变压	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
22450	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城19#配电站1#变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.18%
22451	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城19#配电站2#变压	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-6.87%
22452	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城8#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	8.28%

22453	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城8#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.30%
22454	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城9#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.02%
22455	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城9#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.61%
22456	甘井子区供电公司	66kV香周路变	圣泰线	公园上城10#配电站1#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	3.02%
22457	甘井子区供电公司	66kV香周路变	圣泰线	公园上城10#配电站2#变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	0.11%
22458	甘井子区供电公司	66kV香周路变	三星乙线	三星乙线1#局属箱式配电站	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-5.87%
22459	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.23%
22460	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.53%
22461	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.18%
22462	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府2#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-9.43%

22463	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府2#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	6.39%
22464	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府3#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	8.41%
22465	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府3#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
22466	甘井子区供电公司	66kV香周路变	三星甲线	三星甲线1#局属配电站	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-9.84%
22467	甘井子区供电公司	66kV香周路变	南关岭线	北市分1#箱式配电站	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	9.68%
22468	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-4.23%
22469	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
22470	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-8.06%
22471	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	7.31%
22472	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园2#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
22473	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.16%

22474	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区1#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
22475	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区2#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-5.68%
22476	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区2#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%
22477	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于国线	国际社区城A3区3#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-6.64%
22478	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于国线	国际社区城A3区3#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
22479	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A7区中心配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-1.36%
22480	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A7区中心配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
22481	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-2.91%
22482	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
22483	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-0.76%

22484	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场2#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-7.05%
22485	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场2#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-3.93%
22486	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-7.17%
22487	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-9.87%
22488	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-7.82%
22489	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-2.13%
22490	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.84%
22491	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	7.93%
22492	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 5#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.65%
22493	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.82%
22494	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	1.54%
22495	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-4.55%

22496	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商18726#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	2.56%
22497	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.12%
22498	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.55%
22499	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-6.42%
22500	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-9.19%
22501	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-9.05%
22502	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.68%
22503	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	拉房干6左1局属箱式配电	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	2.37%
22504	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支9左1#局属箱式配电站	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-3.26%
22505	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房三支16	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-6.53%

22506	甘井子区供电公司	66kV香周路变	拉树房线	拉房干15左1	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	8.25%
22507	甘井子区供电公司	66kV香周路变	丰源线	双海干14	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
22508	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大宋线	嘉洋干15	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-6.72%
22509	甘井子区供电公司	66kV香周路变	雁山线	雁山干30	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	5.27%
22510	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和干16左1	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
22511	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚甲线	中铁隧道集团1#箱式开关站103左1	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	6.52%
22512	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场支6右5	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	8.13%
22513	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营甲线1#箱式开关站103右1	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-3.45%
22514	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区中心配电站3#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	7.55%
22515	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站3#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
22516	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-0.49%
22517	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-8.48%

22518	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区中心配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-3.12%
22519	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区2#配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	4.22%
22520	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	2.06%
22521	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	永胜配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.51%
22522	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	永胜配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-4.06%
22523	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.73%
22524	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.16%
22525	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-4.78%
22526	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四高层A配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	5.47%
22527	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四高层A配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.44%
22528	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	民勇商厦中心配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	2.60%

22529	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑中心配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
22530	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑1#配电站2#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-5.01%
22531	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑1#配电站1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
22532	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	百盛中心配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-3.00%
22533	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴308海鸥线	科技2#中心配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.15%
22534	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站8#变压器	1000	48.00	420.00	420.00	未进入负面清单	否	无	-5.61%
22535	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站7#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.28%
22536	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站6#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	0.41%
22537	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站5#变压器	1000	49.00	410.00	410.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%
22538	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站4#变压器	1000	31.00	590.00	590.00	未进入负面清单	否	无	-2.92%

22539	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	十三中配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
22540	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	泉涌配电站1#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	0.93%
22541	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	泉涌街箱式配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-4.32%
22542	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.54%
22543	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	4.90%
22544	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
22545	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙线	商业城2#配电站3#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	8.00%
22546	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙线	商业城2#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	7.33%
22547	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙线	商业城2#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	8.47%
22548	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	中山公寓配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.75%
22549	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	中山公寓配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
22550	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.41%

22551	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.37%
22552	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平北配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	0.70%
22553	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平北配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-2.02%
22554	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	五星国际2#中心配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.84%
22555	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	五星国际1#中心配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	4.11%
22556	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万泰花园箱式配电站1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-5.15%
22557	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万岁配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.63%
22558	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万岁配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	5.56%
22559	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	美加华中心配电站2#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-1.21%
22560	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	金色年华中心配电站2#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
22561	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	城市公元2#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-7.55%

22562	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	城市公元2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-1.85%
22563	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴301新天地乙线	城品城中心配电站3#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
22564	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴301新天地乙线	城品城中心配电站2#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%
22565	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站3#变压器	1000	31.00	590.00	590.00	未进入负面清单	否	无	-0.46%
22566	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站2#变压器	1000	56.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
22567	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站1#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清单	否	无	0.98%
22568	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	万益花园中心配电站2#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
22569	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	万益花园中心配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	6.28%
22570	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	民权1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	8.84%
22571	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	民权1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.69%
22572	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-8.43%

22573	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.11%
22574	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.58%
22575	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	富鸿花园中心配电站1#变压器	1000	69.00	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	-5.96%
22576	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	迎春1#箱式配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.40%
22577	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	五四邮局箱式配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	5.38%
22578	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园箱式配电站2#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	0.68%
22579	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园箱式配电站1#变压器	500	64.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	5.64%
22580	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园2#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	7.03%
22581	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.58%
22582	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园1#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-2.45%

22583	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.67%
22584	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	民勇分4#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-7.37%
22585	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	民勇分1#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	-1.95%
22586	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	龙祥花园2#箱式配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-4.07%
22587	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	龙祥花园1#箱式配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
22588	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	迎春街箱式配电站1#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	0.24%
22589	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	迎春干6#变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	4.19%
22590	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-6.21%
22591	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.05%
22592	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.93%
22593	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	龙祥花园配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-3.83%

22594	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	龙祥花园配电站1#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-2.41%
22595	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.47%
22596	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长配电站1#变压器	1000	50.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	8.62%
22597	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长东箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.96%
22598	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长东配电站1#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-4.64%
22599	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	长兴街配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.71%
22600	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	长兴街配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	0.94%
22601	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	天河100配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	0.37%
22602	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	天河100配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-5.56%
22603	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	7.06%
22604	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	-4.14%
22605	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平2#箱式配电站1#变压器	315	57.00	103.95	103.95	未进入负面清单	否	无	-2.69%

22606	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平1#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.57%
22607	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.88%
22608	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	7.35%
22609	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意分8#变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	2.31%
22610	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意2#箱式配电站1#变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	5.21%
22611	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意1#箱式配电站1#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
22612	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.36%
22613	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-6.92%
22614	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.96%
22615	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	光华配电站1#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%
22616	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	昌黎配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.56%
22617	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	昌黎配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-4.31%

22618	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	鞍山路公寓配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-6.68%
22619	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	鞍山路公寓配电站1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-1.87%
22620	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲线	商业城1#配电站3#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
22621	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲线	商业城1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
22622	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲线	商业城1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	7.16%
22623	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴203沁园乙线	沁园2#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-7.30%
22624	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴203沁园乙线	沁园2#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-4.31%
22625	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	五一桥配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.47%
22626	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	五一桥配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
22627	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	水源地配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	5.03%
22628	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	水源地配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-0.45%
22629	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	泉涌大厦配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.30%

22630	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	泉涌大厦配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-2.35%
22631	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	昌平配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	1.13%
22632	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	昌平配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
22633	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴201新天地甲线	城品城中心配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
22634	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	五星国际2#中心配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.38%
22635	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	五星国际1#中心配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
22636	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
22637	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站2#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-7.12%
22638	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.82%
22639	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	美加华中心配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
22640	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	金色年华中心配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-4.42%

22641	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	金色年华1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-6.81%
22642	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	建和1#箱式配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-3.52%
22643	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	城市公元1#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-0.50%
22644	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	城市公元1#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-0.42%
22645	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山西配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.98%
22646	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山西配电站1#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	0.22%
22647	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山东配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	6.88%
22648	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山东配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%
22649	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山北配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.29%
22650	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	四中配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-2.59%
22651	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	四中配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-4.42%
22652	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西4#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-1.07%

22653	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西4#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-5.15%
22654	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.00%
22655	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西2#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	6.13%
22656	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西3#配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.48%
22657	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西3#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-5.91%
22658	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
22659	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-2.41%
22660	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区中心配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
22661	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区中心配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-1.06%

22662	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-4.66%
22663	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
22664	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
22665	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
22666	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-0.63%
22667	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-4.94%
22668	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区中心配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-1.75%
22669	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.06%
22670	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区1#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-3.57%

22671	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.44%
22672	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	绿城阑园中心配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
22673	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	绿城阑园中心配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.86%
22674	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	乐特1#中心配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	3.27%
22675	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-1.37%
22676	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
22677	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
22678	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	中山南苑2#箱式配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	7.53%
22679	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	中山南苑2#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	5.27%
22680	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	正仁2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.13%

22681	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	正仁1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.31%
22682	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
22683	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.01%
22684	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-5.32%
22685	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站5#变压器	1000	43.00	470.00	470.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%
22686	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站4#变压器	1000	48.00	420.00	420.00	未进入负面清单	否	无	0.99%
22687	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站3#变压器	1000	42.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-1.31%
22688	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.80%
22689	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.87%
22690	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	亿达新世界A区配电站2#变压器	1000	15.00	750.00	750.00	未进入负面清单	否	无	6.71%
22691	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	亿达新世界A区配电站1#变压器	1000	43.00	470.00	470.00	未进入负面清单	否	无	4.27%

22692	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴2#箱式配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	2.99%
22693	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴1#箱式配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-4.91%
22694	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴1#箱式配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.26%
22695	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	三星公寓中心配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-9.45%
22696	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	民政配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-5.49%
22697	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	民政配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	7.09%
22698	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	联合路1#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	5.89%
22699	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	悍马箱式配电站1#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-6.27%
22700	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	动力花园2#箱式配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-8.98%
22701	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
22702	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-1.66%

22703	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
22704	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	公园北配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.14%
22705	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家213数码线	国际公寓2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	5.35%
22706	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家213数码线	国际公寓2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.35%
22707	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆4#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-5.07%
22708	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆4#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-5.91%
22709	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆3#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	6.51%
22710	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆3#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	9.46%
22711	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆1#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
22712	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
22713	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城9#配电站2#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	1.09%
22714	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城9#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.09%

22715	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.69%
22716	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.84%
22717	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	0.63%
22718	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城5#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.78%
22719	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城5#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.85%
22720	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站3#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	0.96%
22721	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站2#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-3.17%
22722	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	1.29%
22723	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#中心配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-0.17%
22724	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站3#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-5.40%
22725	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-4.17%
22726	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-5.79%

22727	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站3#变压	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.72%
22728	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站2#变压	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-1.63%
22729	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站1#变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	8.18%
22730	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站3#变压	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	5.53%
22731	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站2#变压	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
22732	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站1#变压	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
22733	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城1#中心配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-8.46%
22734	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
22735	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站3#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-9.51%
22736	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%

22737	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-5.32%
22738	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉5#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-3.06%
22739	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉5#配电站1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	9.07%
22740	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#中心配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.08%
22741	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-4.92%
22742	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-4.12%
22743	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%
22744	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉1#中心配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	7.67%
22745	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	蓝星花园中心配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
22746	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.18%

22747	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.86%
22748	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	8.83%
22749	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.35%
22750	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路2#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	7.39%
22751	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.09%
22752	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期5#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-7.33%
22753	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期5#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
22754	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期2#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
22755	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期2#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	6.54%
22756	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期1#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	9.19%

22757	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	0.08%
22758	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家206网络乙线	软件园软景中心配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	6.17%
22759	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%
22760	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-4.43%
22761	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站1#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-1.55%
22762	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园4#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	7.81%
22763	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园4#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
22764	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	宅语原3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
22765	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	宅语原3#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-6.50%
22766	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.31%
22767	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-7.87%

22768	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.32%
22769	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西4#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.91%
22770	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西3#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.70%
22771	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	0.04%
22772	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	8.47%
22773	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.30%
22774	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	0.65%
22775	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-1#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	8.93%
22776	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	轻工学校配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
22777	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	轻工分2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-8.58%
22778	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	凌源街箱式配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	0.01%

22779	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	凌源街配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	7.61%
22780	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
22781	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.15%
22782	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	8.29%
22783	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站3#变压器	1000	19.00	710.00	710.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
22784	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站2#变压器	1000	32.00	580.00	580.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
22785	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站1#变压器	1000	23.00	670.00	670.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
22786	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
22787	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-8.41%
22788	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	0.98%

22789	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
22790	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海2#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	6.77%
22791	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-4.75%
22792	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-5.26%
22793	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-7.04%
22794	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	海洋环保箱式配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.14%
22795	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	政通商贸配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-8.85%
22796	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	学苑广场箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.43%
22797	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	名仕苑2#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-6.27%
22798	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	名仕苑1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	2.03%
22799	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	凌建配电站2#变压器	1000	28.00	620.00	620.00	未进入负面清单	否	无	-9.65%

22800	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	凌建配电站1#变压器	1000	34.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-7.24%
22801	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-4.48%
22802	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸3#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	3.57%
22803	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	8.87%
22804	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	9.35%
22805	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.73%
22806	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-0.23%
22807	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.23%
22808	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-2.54%
22809	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城D1区中心配电站3#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-9.95%
22810	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城25#配电站2#变压	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.18%

22811	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城25#配电站1#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	9.96%
22812	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城23#配电站2#变压	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-4.43%
22813	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城23#配电站1#变压	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	0.47%
22814	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城21#配电站2#变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
22815	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城21#配电站1#变压	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	8.88%
22816	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站3#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.57%
22817	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站2#变压	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	5.68%
22818	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站1#变压	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	1.16%
22819	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城14#配电站2#变压	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-6.23%
22820	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城14#配电站1#变压	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	8.92%
22821	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家108网络甲线	软件园软景中心配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	0.50%
22822	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-9.30%

22823	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北4#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.42%
22824	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北3#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.88%
22825	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北3#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	3.69%
22826	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北2#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-5.18%
22827	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	8.94%
22828	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.33%
22829	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.21%
22830	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	理工大学博士公寓配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
22831	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	理工大学博士公寓配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.31%
22832	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站3#变压器	1000	24.00	660.00	660.00	未进入负面清单	否	无	9.15%
22833	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站2#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清单	否	无	8.95%

22834	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站1#变压器	1000	28.00	620.00	620.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
22835	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园西配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-2.43%
22836	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园3#配电站2#变压器	1000	37.00	530.00	530.00	未进入负面清单	否	无	5.07%
22837	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园3#配电站1#变压器	1000	45.00	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	0.87%
22838	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	星球花园箱式配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-0.34%
22839	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	星球花园箱式配电站1#变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	4.45%
22840	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	万奕配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	9.28%
22841	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	万奕配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-0.91%
22842	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	软件园配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-6.12%
22843	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	软件园配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.96%
22844	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	牛角山分6右2#变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	-5.90%
22845	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	牛角山分13#变压	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	9.51%

22846	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	栾金村干9#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
22847	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.88%
22848	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	5.63%
22849	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	9.72%
22850	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-3.20%
22851	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	绘春1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.66%
22852	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	绘春1#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
22853	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	测绘大队箱式配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-5.29%
22854	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	八干配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-6.58%
22855	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	八干配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
22856	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
22857	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%

22858	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	3.22%
22859	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站3#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
22860	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	1.15%
22861	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-7.32%
22862	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	0.37%
22863	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-5.61%
22864	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
22865	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园北1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	0.59%
22866	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园北1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.63%
22867	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站3#变压器	1000	28.00	620.00	620.00	未进入负面清单	否	无	0.20%
22868	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站2#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
22869	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站1#变压器	1000	25.00	650.00	650.00	未进入负面清单	否	无	6.22%

22870	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园1#配电站2#变压器	1000	38.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	1.45%
22871	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园1#配电站1#变压器	1000	29.00	610.00	610.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
22872	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站4#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-2.11%
22873	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站4#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	3.35%
22874	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.40%
22875	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-5.80%
22876	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.35%
22877	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	大连高中配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-9.60%
22878	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	大连高中配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-1.40%
22879	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	八千南配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-7.33%
22880	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	八千南配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	3.51%
22881	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福2#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-2.45%

22882	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-4.05%
22883	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	3.08%
22884	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财支4#变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	4.39%
22885	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财箱式配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
22886	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财北配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.08%
22887	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财北配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.88%
22888	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山3#配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	-1.43%
22889	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山2#配电站2#变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-2.56%
22890	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山2#配电站1#变压器	400	20.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	6.43%
22891	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.58%
22892	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	高家村南1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	5.31%
22893	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	高家村南1#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	4.98%

22894	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	8.81%
22895	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-7.92%
22896	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
22897	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大龙江箱式配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.05%
22898	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大公寓箱式配电站1#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-6.27%
22899	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东财大箱式配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	6.29%
22900	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东财大箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.71%
22901	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	油泵分10#变压	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-0.17%
22902	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	洗染分8#变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-6.84%
22903	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	软件园3#台变压器	160	43.00	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	5.06%
22904	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	净水厂台变压器	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	-7.43%
22905	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.81%

22906	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	7.99%
22907	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.14%
22908	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑205学富线	富丽庭3#配电站2#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-1.76%
22909	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑205学富线	富丽庭3#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
22910	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-7.59%
22911	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	0.15%
22912	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院东配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.24%
22913	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院东配电站1#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清单	否	无	-6.54%
22914	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水产学院台变压器	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	-0.25%
22915	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	鹏辉广场2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	1.19%
22916	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	鹏辉广场1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-6.40%
22917	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石三分15#变压	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-4.51%
22918	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石南配电站2#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	2.52%

22919	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石南配电站1#变压器	500	13.00	385.00	385.00	未进入负面清单	否	无	8.74%
22920	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石东配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-9.66%
22921	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	星海壹景中心配电站3#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-0.49%
22922	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	星海壹景中心配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-3.45%
22923	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花园配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.92%
22924	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花园配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.06%
22925	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.80%
22926	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花南配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	8.00%
22927	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花北配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	9.74%
22928	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	黑石北配电站1#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	7.36%
22929	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙4#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-9.26%

22930	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙4#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%
22931	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-8.06%
22932	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	7.99%
22933	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-1.65%
22934	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙2#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	7.45%
22935	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙2#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
22936	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	由家村1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.05%
22937	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	由家村1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
22938	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	炮干配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	2.15%
22939	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	炮干配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-8.11%
22940	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	东财支5#变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-3.63%
22941	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑109学苑线	由家村2#配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	5.37%

22942	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑109学苑线	由家村2#配电站1#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	0.25%
22943	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	学苑九号2#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
22944	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	学苑九号2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-6.04%
22945	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.28%
22946	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-5.24%
22947	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
22948	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基3#配电站2#变压器	1000	17.00	730.00	730.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
22949	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基3#配电站1#变压器	1000	41.00	490.00	490.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
22950	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站3#变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-3.50%
22951	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
22952	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.16%
22953	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.09%

22954	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-4.38%
22955	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%
22956	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
22957	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-2.26%
22958	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	4.53%
22959	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
22960	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
22961	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	兴工北配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	8.33%
22962	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	乐特1#中心配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.11%
22963	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	华晟配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	3.84%
22964	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	华晟配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	7.25%
22965	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	抚顺配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.09%

22966	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地2#配电站2#变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	2.14%
22967	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地2#配电站1#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-2.14%
22968	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	5.32%
22969	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	2.16%
22970	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
22971	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永利配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.29%
22972	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永利配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-5.43%
22973	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站4#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-7.36%
22974	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站3#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	8.97%
22975	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	1.50%

22976	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	8.18%
22977	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	银杏配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-5.82%
22978	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.66%
22979	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-1.63%
22980	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-5.01%
22981	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四高层B配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-2.21%
22982	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四高层B配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-4.56%
22983	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	民勇商厦中心配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	4.58%
22984	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站4#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.89%
22985	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站3#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	0.57%
22986	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-2.23%
22987	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%

22988	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	和谐苑中心配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	7.15%
22989	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	百盛中心配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
22990	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	中诚园箱式配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	-1.94%
22991	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	绿城阑园中心配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-7.39%
22992	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.83%
22993	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天2#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	3.46%
22994	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
22995	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
22996	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天1#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	1.21%
22997	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季3#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-8.47%
22998	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季3#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-4.26%

22999	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季2#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	8.64%
23000	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季2#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-2.93%
23001	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-8.43%
23002	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
23003	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-9.41%
23004	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	鞍山路1#箱式配电站1#变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-7.00%
23005	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电站3#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.10%
23006	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	7.92%
23007	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.49%
23008	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	玉华变箱式配电站1#变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
23009	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场台1#变压器	400	19.00	284.00	284.00	未进入负面清单	否	无	-3.78%
23010	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场2#台2#变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6.81%

23011	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场2#台1#变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-8.27%
23012	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-7.48%
23013	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-5.98%
23014	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.18%
23015	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园2#箱式配电站2#变压器	500	13.00	385.00	385.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
23016	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园2#箱式配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	1.94%
23017	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园1#箱式配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-7.37%
23018	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园1#箱式配电站1#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	0.02%
23019	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	至诚配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-1.88%
23020	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	至诚配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-5.36%

23021	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	万益花园中心配电站4#变压器	1000	31.00	590.00	590.00	未进入负面清单	否	无	4.94%
23022	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	万益花园中心配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	1.74%
23023	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权3#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	1.88%
23024	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权3#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	6.44%
23025	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权2#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-2.47%
23026	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.56%
23027	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.03%
23028	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-1.11%
23029	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-7.40%
23030	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	教师进修学校配电站2#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-7.45%
23031	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	教师进修学校配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	6.53%

23032	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	国运壹号2#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
23033	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	国运壹号2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	4.35%
23034	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	富鸿花园中心配电站2#变压器	1000	37.00	530.00	530.00	未进入负面清单	否	无	8.25%
23035	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	电话四分局配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.62%
23036	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城3#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-6.83%
23037	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城3#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	2.19%
23038	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-9.01%
23039	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
23040	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	长生分3#变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	0.36%
23041	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	长生分10#变压	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	7.17%
23042	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	新华苑配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.39%
23043	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	新华苑配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.42%

23044	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	美辰配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-8.59%
23045	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工123柴油机线	连胜干8间1#变压	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
23046	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站4#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	1.15%
23047	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	4.67%
23048	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-1.99%
23049	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.60%
23050	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	友谊配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-1.75%
23051	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	友谊配电站1#变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-4.92%
23052	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香沙配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	6.64%
23053	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香荣配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-6.31%
23054	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香炉干4#变压器	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	7.39%
23055	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	四十五中配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-8.57%
23056	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	四十五中配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.63%

23057	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三干西配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	7.62%
23058	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三干西配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.45%
23059	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三干配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.46%
23060	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三干配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	3.21%
23061	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站4#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-4.51%
23062	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.95%
23063	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-3.17%
23064	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	6.73%
23065	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%
23066	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-4.74%
23067	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
23068	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华顺配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	3.53%

23069	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华顺配电站1#变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-9.35%
23070	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华恒配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-6.38%
23071	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	4.26%
23072	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
23073	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	8.43%
23074	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	叉车厂配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.39%
23075	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	碧海花园配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.25%
23076	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	碧海花园配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.54%
23077	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东2#箱式配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	9.52%
23078	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东2#箱式配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	2.02%
23079	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东1#箱式配电站2#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-8.73%
23080	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东1#箱式配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-1.34%

23081	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	新居佳园中心配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
23082	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香盛配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.92%
23083	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香盛配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	1.49%
23084	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香荣北配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-5.26%
23085	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香荣北配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-6.90%
23086	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香华街箱式配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-6.77%
23087	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	盛兴配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	2.27%
23088	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	盛兴配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-2.89%
23089	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛3#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	7.51%
23090	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛3#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
23091	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛3#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	2.61%
23092	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	6.51%

23093	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
23094	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛1#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-0.30%
23095	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.87%
23096	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	3.34%
23097	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	7.56%
23098	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	星海悦庭1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
23099	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	星海悦庭1#配电站1#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-9.27%
23100	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	新华配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.97%
23101	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	新华配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.38%
23102	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区2#配电站3#变压	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-7.11%
23103	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区2#配电站2#变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-7.21%

23104	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区2#配电站1#变压	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	0.21%
23105	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区1#配电站3#变压	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-5.26%
23106	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区1#配电站2#变压	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	5.89%
23107	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区1#配电站1#变压	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
23108	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区3#配电站3#变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	7.41%
23109	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区3#配电站2#变压	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
23110	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区3#配电站1#变压	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
23111	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区1#配电站2#变压	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-5.87%
23112	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区1#配电站1#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
23113	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	白山中心配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-2.01%
23114	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝4#配电站2#变压器	1000	48.00	420.00	420.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
23115	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝4#配电站1#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清单	否	无	-2.87%

23116	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝2#配电站2#变压器	1000	34.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-2.03%
23117	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝2#配电站1#变压器	1000	57.00	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无	6.84%
23118	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝四期中心配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-6.20%
23119	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期箱式配电站1#变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	-7.92%
23120	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期2#配电站3#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-6.96%
23121	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期2#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	7.43%
23122	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期2#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	3.43%
23123	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期1#配电站3#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-5.83%
23124	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	8.52%
23125	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
23126	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	自由港箱式配电站2#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	9.00%

23127	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	自由港箱式配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	9.21%
23128	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家5#配电站3#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	3.16%
23129	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-0.35%
23130	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家5#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.23%
23131	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家4#配电站3#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-6.56%
23132	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家4#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	6.94%
23133	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家4#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	6.18%
23134	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家3#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
23135	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家3#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	9.74%
23136	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家2#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	4.26%
23137	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	0.22%
23138	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家1#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	2.60%

23139	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家1#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-6.15%
23140	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾303污水乙线	山海云天中心配电站3#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.53%
23141	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾303污水乙线	山海云天中心配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	8.71%
23142	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	亿达杰特2#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-0.04%
23143	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	亿达杰特2#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-4.50%
23144	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.02%
23145	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
23146	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
23147	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
23148	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海3#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	1.77%
23149	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	2.35%

23150	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	0.41%
23151	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-4.88%
23152	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	金玉星海中心配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.05%
23153	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	飞通广场2#配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
23154	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	飞通广场2#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
23155	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠4#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-8.39%
23156	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠4#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	7.05%
23157	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
23158	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	8.33%
23159	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛中心配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%
23160	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-7.99%

23161	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	3.08%
23162	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际3#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	8.76%
23163	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-5.37%
23164	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际3#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
23165	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
23166	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
23167	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海三街2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.41%
23168	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海三街1#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.59%
23169	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街箱式配电站1#变压器	400	20.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
23170	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街2#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	7.89%
23171	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街2#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	6.28%
23172	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	空三台变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	8.51%

23173	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	半岛听涛中心配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	4.36%
23174	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	星海二街1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.39%
23175	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	化物所配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.30%
23176	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	化物所配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	7.94%
23177	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	星海湾加油站台变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	3.02%
23178	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	海印长城配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.02%
23179	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	海印长城配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-6.17%
23180	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	白云山庄1#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	1.08%
23181	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光4#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
23182	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-6.55%
23183	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光3#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	2.25%
23184	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光3#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	6.53%

23185	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	伟岸花园1#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	1.06%
23186	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	伟岸花园1#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-5.01%
23187	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	世纪经典配电站2#变压器	1000	58.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	3.18%
23188	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾5#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
23189	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾5#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-3.37%
23190	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾4#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%
23191	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾4#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	2.26%
23192	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-2.15%
23193	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-4.75%
23194	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-9.27%

23195	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	五豪大厦配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.45%
23196	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	五豪大厦配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-0.68%
23197	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	太原2#箱式配电站变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	7.37%
23198	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	太原1#箱式配电站变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	6.50%
23199	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	金地海景中心配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	2.85%
23200	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	金地海景中心配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	3.21%
23201	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	急救中心配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.87%
23202	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	6.08%
23203	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.75%
23204	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.91%
23205	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站3#变压器	1000	22.00	680.00	680.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%

23206	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站2#变压器	1000	45.00	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	7.48%
23207	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站1#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清单	否	无	6.47%
23208	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站3#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
23209	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-0.54%
23210	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
23211	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	世嘉星海配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-1.75%
23212	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	世嘉星海配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	9.17%
23213	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝中心配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-9.90%
23214	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
23215	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝1#配电站1#变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-6.87%
23216	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城4#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	3.52%

23217	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城4#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	9.87%
23218	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-2.78%
23219	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	4.14%
23220	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
23221	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-5.35%
23222	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-6.31%
23223	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源5#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.93%
23224	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源5#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%
23225	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源4#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-0.73%
23226	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源4#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-1.81%

23227	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源3#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
23228	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%
23229	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源1#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	8.97%
23230	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	1.06%
23231	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	大重箱式配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.74%
23232	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	体育馆台变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-9.31%
23233	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水3#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.41%
23234	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	0.75%
23235	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水3#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
23236	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水2#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-0.09%
23237	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.54%
23238	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-0.84%

23239	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水1#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.41%
23240	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水1#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	9.88%
23241	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.13%
23242	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	山海云天中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-6.51%
23243	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
23244	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-7.30%
23245	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下2#箱式配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-6.76%
23246	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下1#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	7.92%
23247	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	7.57%
23248	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.87%
23249	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头1#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.36%

23250	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头1#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-9.29%
23251	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头1#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
23252	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝3#配电站2#变压器	1000	26.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-0.20%
23253	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝3#配电站1#变压器	1000	30.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	5.23%
23254	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝1#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	7.07%
23255	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝1#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	0.93%
23256	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	国宝四期中心配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
23257	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	国宝四期中心配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-0.37%
23258	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾117沿海甲线	沿海国际1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	0.54%
23259	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾117沿海甲线	沿海国际1#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-2.98%
23260	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	星海翠庭中心配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.74%

23261	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区6#配电站2#变压	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
23262	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区6#配电站1#变压	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-2.49%
23263	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区3#配电站2#变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-1.68%
23264	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区3#配电站1#变压	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	3.82%
23265	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾A区2#配电站3#变压	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-2.83%
23266	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾A区2#配电站2#变压	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
23267	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾A区2#配电站1#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	3.37%
23268	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	半山半海2#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-1.46%
23269	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	半山半海2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.88%
23270	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.12%
23271	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	3.47%

23272	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-0.12%
23273	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾110电热线	电热配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
23274	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方中心配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	5.72%
23275	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	7.60%
23276	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期3#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	7.69%
23277	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期1#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
23278	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期1#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-4.84%
23279	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	3.01%
23280	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-1.50%
23281	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	7.92%

23282	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	富国配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.07%
23283	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	富国二分3#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-0.71%
23284	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.92%
23285	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海2#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.85%
23286	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海1#配电站1#变压器	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
23287	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光2#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	4.65%
23288	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光2#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	2.24%
23289	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光1#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	0.91%
23290	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	功成配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	8.08%
23291	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	富工箱式配电站1#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-2.94%
23292	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾106连叶线	国税局中心配电站3#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
23293	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾106连叶线	国税局中心配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	4.87%

23294	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	福佳国宅1#配电站3#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-1.49%
23295	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	福佳国宅1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-6.25%
23296	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	福佳国宅1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	4.12%
23297	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	百年汇中心配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-1.44%
23298	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	百年汇配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	7.81%
23299	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	百年汇配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
23300	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路211大世界线	电台分4#台变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	5.92%
23301	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路208长春乙线	长春路1#箱式配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
23302	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路208长春乙线	星海商城中心配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-7.23%
23303	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	银环C配电站2#变压器	1000	23.00	670.00	670.00	未进入负面清单	否	无	-4.67%
23304	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	银环A配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.81%
23305	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	5.87%

23306	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	0.46%
23307	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-9.40%
23308	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	东方国际配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	7.22%
23309	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	东方国际配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
23310	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府D区配电站2#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	3.74%
23311	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府D区配电站1#变压	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	5.01%
23312	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站3#变压	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
23313	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站2#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
23314	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站1#变压	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
23315	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站3#变压	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
23316	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站2#变压	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
23317	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站1#变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-0.15%

23318	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府A区配电站2#变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
23319	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府A区配电站1#变压	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
23320	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	双盛配电站2#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-8.76%
23321	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	双盛配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	1.96%
23322	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府中学配电站1#变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-8.65%
23323	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C4配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.81%
23324	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C4配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	9.39%
23325	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C3配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	4.18%
23326	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C3配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	2.48%
23327	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	国合锦里2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.52%
23328	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	国合锦里2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.71%
23329	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	第九频道2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	2.04%

23330	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	第九频道2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
23331	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支7#变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-6.06%
23332	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支18#变压	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
23333	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支17#变压	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	7.93%
23334	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支14#变压	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	6.74%
23335	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	长春花园1#箱式配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-5.31%
23336	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	颐和香榭2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
23337	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	颐和香榭2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
23338	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	长春花园4#箱式配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
23339	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	长春花园3#箱式配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	5.72%
23340	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	颐和香榭1#配电站2#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-7.63%
23341	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	颐和香榭1#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-7.28%

23342	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	7.61%
23343	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-2.05%
23344	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	5.53%
23345	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城4#配电站1#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
23346	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	0.50%
23347	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-1.88%
23348	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	长春路2#箱式配电站1#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	5.22%
23349	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	星海商城中心配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-2.55%
23350	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	水仙2#箱式配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	8.69%
23351	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	水仙1#箱式配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	2.24%
23352	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	春江花园箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.88%

23353	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	长恒花园配电站2#变压器	1000	29.00	610.00	610.00	未进入负面清单	否	无	1.97%
23354	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	长恒花园配电站1#变压器	1000	30.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	0.00%
23355	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环C配电站1#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清单	否	无	-8.45%
23356	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环B配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-2.40%
23357	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环B配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	4.87%
23358	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环A配电站2#变压器	1000	39.00	510.00	510.00	未进入负面清单	否	无	4.28%
23359	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环A配电站1#变压器	1000	45.00	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	4.87%
23360	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
23361	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	3.34%
23362	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-4.43%
23363	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
23364	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里1#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-7.76%

23365	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾4#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-8.33%
23366	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾4#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-4.77%
23367	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾4#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
23368	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾2#配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	9.06%
23369	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾2#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
23370	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	9.77%
23371	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	阅阳楼箱式配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-3.00%
23372	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	预备役箱式变电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	2.58%
23373	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	预备役配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-5.64%
23374	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	香园东配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.26%
23375	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	香园东配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	6.04%
23376	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	天桥西配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	5.94%

23377	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	工三配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.56%
23378	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	工人村支10#变压	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-1.23%
23379	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村线	金海花园A区1#配电站3#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-0.07%
23380	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村线	金海花园A区1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.84%
23381	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村线	金海花园A区1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-2.02%
23382	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾3#配电站3#配电站	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-1.37%
23383	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾3#配电站2#配电站	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	-2.31%
23384	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾3#配电站1#配电站	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	4.24%
23385	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾1#配电站3#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	6.33%
23386	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾1#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-8.03%
23387	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-8.94%

23388	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城4#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-1.26%
23389	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.80%
23390	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城3#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.03%
23391	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.45%
23392	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城2#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.03%
23393	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城2#配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-7.05%
23394	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.76%
23395	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工西配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.70%
23396	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工西配电站1#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%
23397	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工街箱式配电站1#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-7.29%
23398	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工东配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.69%
23399	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	0.57%

23400	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.13%
23401	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
23402	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	侯家沟分6右2#变压器	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
23403	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	侯家沟分6右1#变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-8.51%
23404	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	远洋分3#变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	0.94%
23405	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	香锦东配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-1.53%
23406	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	香锦东配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.58%
23407	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-2.15%
23408	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区3#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.57%
23409	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-6.61%
23410	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.80%

23411	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区1#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
23412	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区1#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-6.65%
23413	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.52%
23414	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
23415	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	4.35%
23416	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.68%
23417	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区3#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.84%
23418	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区2#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	6.99%
23419	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	海防街3#箱式配电站1#变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-6.61%

23420	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	海防街2#箱式配电站1#变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-4.94%
23421	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路103香中线	香东干3右5#变压	200	16.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
23422	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路103香中线	海防街1#箱式配电站1#变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	6.35%
23423	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	未来星城箱式配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-9.97%
23424	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	铁院台变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	4.15%
23425	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	四十九中配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	4.56%
23426	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	西林3#配电站1#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	-3.76%
23427	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	万泉公寓箱式配电站1#变压器	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
23428	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	璞石墅1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.61%
23429	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	璞石墅1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.32%
23430	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	鹏程分5#变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	1.99%
23431	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	米利海辰配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-6.42%

23432	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	米利海辰配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	6.17%
23433	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	交通大学箱式配电站1#变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	3.79%
23434	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	公交车库箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	7.24%
23435	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园3#箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.74%
23436	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园2#箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.76%
23437	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园1#箱式配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-6.57%
23438	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	星海翠庭中心配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.30%
23439	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区5#配电站2#变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%
23440	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区5#配电站1#变压	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-0.92%
23441	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区4#配电站2#变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.44%

23442	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区4#配电站1#变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.57%
23443	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区2#配电站2#变压	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.25%
23444	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区2#配电站1#变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.99%
23445	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区1#配电站2#变压	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.59%
23446	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区1#配电站1#变压	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%
23447	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区3#配电站3#变压	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
23448	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区3#配电站2#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-5.76%
23449	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区3#配电站1#变压	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	0.13%
23450	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区1#配电站3#变压	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
23451	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区1#配电站2#变压	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.44%
23452	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区1#配电站1#变压	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	4.62%
23453	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	半山半海1#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-2.00%

23454	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	半山半海1#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	2.14%
23455	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	5.45%
23456	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	2.96%
23457	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-0.22%
23458	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	5.69%
23459	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-1.83%
23460	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙4#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	4.18%
23461	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙4#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-7.63%
23462	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙2#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-9.93%
23463	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	5.61%
23464	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期2#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-5.31%

23465	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期2#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-0.26%
23466	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-7.77%
23467	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期1#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-6.89%
23468	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝中心配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.41%
23469	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.42%
23470	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
23471	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城5#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	5.86%
23472	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城5#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
23473	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城3#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	2.81%

23474	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.58%
23475	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.45%
23476	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站2#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%
23477	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.55%
23478	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源6#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	9.91%
23479	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源6#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	-5.35%
23480	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源2#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	7.35%
23481	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源2#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-5.37%
23482	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源筑座配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	3.52%
23483	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源筑座配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-5.98%
23484	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站3#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-8.04%
23485	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	2.35%

23486	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
23487	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	迎春2#箱式配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-8.59%
23488	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	银都大厦箱式配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-9.50%
23489	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站4#变压器	1000	53.00	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%
23490	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站3#变压器	1000	43.00	470.00	470.00	未进入负面清单	否	无	-3.81%
23491	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站2#变压器	1000	27.00	630.00	630.00	未进入负面清单	否	无	-9.56%
23492	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站1#变压器	1000	37.00	530.00	530.00	未进入负面清单	否	无	9.65%
23493	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	科技2#中心配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.57%
23494	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	红星影院箱式配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-5.65%
23495	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	广荣商厦配电站2#变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	-5.20%

23496	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	广荣商厦配电站1#变压器	315	19.00	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无	0.31%
23497	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	昌隆大厦箱式配电站1#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	8.65%
23498	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.78%
23499	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区2#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
23500	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-6.48%
23501	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-3.33%
23502	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际C区1#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	5.96%
23503	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际C区1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
23504	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际A区1#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%

23505	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际A区1#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-1.72%
23506	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	邮政配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.47%
23507	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	邮政配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.39%
23508	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-6.46%
23509	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	8.42%
23510	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-4.19%
23511	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰公馆1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-6.51%
23512	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰公馆1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-1.76%
23513	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	水幕墙箱式配电站1#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	-1.50%
23514	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	连华配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-5.90%
23515	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	连华配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-2.92%
23516	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工3#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%

23517	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工3#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.28%
23518	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工2#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-7.40%
23519	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工1#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	4.86%
23520	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.10%
23521	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡中心配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
23522	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡中心配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-4.76%
23523	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡1#配电站3#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	9.05%
23524	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-7.26%
23525	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡1#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-6.16%
23526	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	电建箱式配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
23527	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	晨隆府配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-7.62%

23528	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园3#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
23529	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园3#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-7.27%
23530	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	3.41%
23531	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园2#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.52%
23532	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园1#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-7.60%
23533	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-2.74%
23534	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源8#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-9.38%
23535	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源8#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
23536	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源10#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-8.81%
23537	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源10#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-4.77%
23538	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华4#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-1.95%
23539	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.81%

23540	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-8.99%
23541	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华2#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-9.23%
23542	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	桃山西配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-3.81%
23543	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	桃山西配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-4.01%
23544	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	全景大厦配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
23545	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	全景大厦配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-4.23%
23546	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平花园箱式配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.07%
23547	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平花园箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.19%
23548	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	5.13%
23549	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-7.04%
23550	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	3.58%

23551	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	0.27%
23552	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站2#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%
23553	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站1#变压器	500	20.00	350.00	350.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
23554	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
23555	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.24%
23556	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	4.24%
23557	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台1#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-1.92%
23558	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家3#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	6.93%
23559	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家3#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	5.39%
23560	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-1.57%
23561	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	4.25%
23562	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	4.07%

23563	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家1#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-6.72%
23564	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家1#配电站1#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	7.07%
23565	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-0.19%
23566	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-9.63%
23567	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	5.22%
23568	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	明月山庄2#箱式配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	2.09%
23569	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	明月山庄1#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.57%
23570	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	河川1#箱式配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-4.06%
23571	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园3#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-7.12%
23572	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园3#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	6.15%
23573	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园1#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	6.26%

23574	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园1#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
23575	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站3#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-7.79%
23576	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-9.35%
23577	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站1#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
23578	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方中心配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.14%
23579	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方中心配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	9.68%
23580	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期4#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-8.37%
23581	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期4#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-8.92%
23582	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期2#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	1.77%
23583	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%

23584	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
23585	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	2.95%
23586	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
23587	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.32%
23588	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	0.08%
23589	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
23590	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海警部队配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-3.50%
23591	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海警部队配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-7.12%
23592	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	8.64%
23593	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
23594	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角东配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-7.14%
23595	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角东配电站1#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	-1.29%

23596	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳5#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	3.00%
23597	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳5#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
23598	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳3#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	4.68%
23599	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳3#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-2.67%
23600	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-1.15%
23601	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	耕海山尚中心配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.73%
23602	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	富民路1#箱式配电站1#变压器	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	0.28%
23603	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	6.00%
23604	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
23605	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田东配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.93%

23606	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟202辽铁线	红旗干5#变压器	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-3.10%
23607	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	天盛配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	0.83%
23608	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	天盛配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-6.57%
23609	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	马栏北台#变压器	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	0.65%
23610	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	红旗分8#变压器	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	5.15%
23611	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	富民公寓配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-4.63%
23612	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	富民公寓配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.49%
23613	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园中心配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-2.43%
23614	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
23615	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
23616	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
23617	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园4#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-1.55%
23618	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园4#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	9.89%

23619	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-8.90%
23620	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园2#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-1.19%
23621	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	双雍阁2#箱变变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-5.07%
23622	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园4#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-4.04%
23623	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园4#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%
23624	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站3#变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
23625	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	2.68%
23626	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-8.68%
23627	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴文小学配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	9.28%
23628	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴文小学配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	8.76%
23629	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.57%
23630	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%

23631	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-1.37%
23632	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西3#配电站1#变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-1.75%
23633	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-9.48%
23634	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西1#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	4.41%
23635	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西1#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-4.85%
23636	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.25%
23637	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山2#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-6.07%
23638	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山1#配电站1#变压器	400	13.00	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	-9.20%
23639	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.68%
23640	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林2#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-3.55%
23641	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.13%
23642	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.97%

23643	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	9.09%
23644	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	2.26%
23645	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-8.29%
23646	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-8.82%
23647	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	7.67%
23648	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.13%
23649	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	0.47%
23650	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	0.50%
23651	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-5.49%
23652	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	4.26%
23653	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	新建小学箱式配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-8.72%
23654	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	新建南配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	1.78%

23655	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山三配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-2.95%
23656	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山三配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.57%
23657	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山公寓2#箱式配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	4.51%
23658	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山公寓1#箱式配电站1#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清单	否	无	-2.24%
23659	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山4#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.99%
23660	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
23661	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山3#配电站2#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	5.45%
23662	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.44%
23663	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西甸北配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
23664	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西甸北配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-3.99%
23665	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	天河新苑1#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-3.45%

23666	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	天河新苑1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.20%
23667	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	食品厂配电站1#变压器	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-2.47%
23668	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-0.48%
23669	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.73%
23670	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站1#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-9.26%
23671	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园2#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-4.94%
23672	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园2#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	6.37%
23673	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园1#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-2.57%
23674	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	3.35%
23675	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸配电站2#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	7.58%
23676	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸配电站1#变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-9.23%
23677	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸东配电站1#变压器	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-7.55%

23678	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸北配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-5.95%
23679	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸北配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.51%
23680	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站3#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
23681	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.10%
23682	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	10.00%
23683	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	北甸支12#变压	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	1.97%
23684	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	北甸分14#变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	7.77%
23685	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山二巷配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-0.61%
23686	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山二巷配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	2.92%
23687	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山东配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.83%
23688	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山东配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	8.79%
23689	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山北配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-0.77%
23690	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	台山配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.57%

23691	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	台山配电站1#变压器	400	75.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-7.11%
23692	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	3.52%
23693	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.47%
23694	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	5.59%
23695	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.15%
23696	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.27%
23697	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站3#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	2.37%
23698	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.74%
23699	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.35%
23700	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家2#箱式配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	1.82%
23701	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家2#箱式配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-6.37%

23702	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家1#箱式配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.87%
23703	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家1#箱式配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-6.28%
23704	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	星台花园配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	8.04%
23705	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	星台花园配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	4.59%
23706	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站4#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-8.36%
23707	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	6.42%
23708	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
23709	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.64%
23710	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙2#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-1.98%
23711	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	8.35%
23712	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.40%

23713	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.51%
23714	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-4.35%
23715	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	0.19%
23716	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河2#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
23717	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	9.82%
23718	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河1#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	7.67%
23719	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	西南路加油站配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.33%
23720	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	西南路加油站配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.36%
23721	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.87%
23722	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-2.19%
23723	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园1#配电站2#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	1.91%

23724	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.04%
23725	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	公园里配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.26%
23726	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	公园里配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.02%
23727	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	西南路配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	3.82%
23728	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	西南路配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-1.46%
23729	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-8.55%
23730	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	6.02%
23731	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.28%
23732	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山新居箱式配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	4.51%
23733	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山物业配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-3.56%
23734	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山物业配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.34%
23735	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	莱州北配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-9.75%

23736	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	莱州北配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.01%
23737	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	胶州配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	7.92%
23738	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	胶州配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-9.09%
23739	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	城建花园箱式配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	3.64%
23740	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	城建花园箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-7.16%
23741	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	0.90%
23742	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州东配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.60%
23743	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州东配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-5.51%
23744	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	心宁苑配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
23745	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	心宁苑配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-4.13%
23746	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	龙头山1#箱式配电站1#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	8.22%

23747	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	莱州西配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-4.81%
23748	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	莱州西配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.72%
23749	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
23750	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	9.09%
23751	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
23752	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景5#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-6.48%
23753	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景4#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	5.52%
23754	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景4#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-4.50%
23755	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景2#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-4.78%
23756	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.26%
23757	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆5#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
23758	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	5.82%

23759	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆2#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	8.25%
23760	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆2#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
23761	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
23762	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	4.15%
23763	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
23764	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站3#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-9.74%
23765	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	1.32%
23766	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	2.44%
23767	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	2.63%
23768	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-5.16%
23769	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
23770	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原2#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.20%

23771	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-4.72%
23772	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	4.67%
23773	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原1#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	1.81%
23774	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-9.85%
23775	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	9.92%
23776	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.51%
23777	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西2#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	5.72%
23778	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西2#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
23779	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西1#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	0.20%
23780	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西1#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-8.03%
23781	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙山竹2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.27%

23782	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙山竹2#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-9.98%
23783	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙山竹1#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.52%
23784	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙山竹1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	6.26%
23785	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙山竹1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	5.30%
23786	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站4#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
23787	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-7.92%
23788	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	8.81%
23789	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	3.72%
23790	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	福意园2#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	7.31%
23791	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	福意园2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
23792	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山108星化线	中药配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.28%
23793	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山108星化线	富华山庄北配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	9.80%

23794	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.39%
23795	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.41%
23796	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.20%
23797	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站4#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-3.42%
23798	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	9.27%
23799	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.16%
23800	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	4.83%
23801	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	6.08%
23802	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环2#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-3.37%
23803	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环1#配电站2#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	9.65%
23804	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环1#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	2.66%
23805	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	璞石墅2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.75%

23806	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	璞石墅2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	0.02%
23807	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	农园三分3#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	3.96%
23808	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	农园三分11间1右1#台变压	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	9.81%
23809	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园3#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.44%
23810	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园3#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-5.83%
23811	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-3.93%
23812	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	0.75%
23813	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.16%
23814	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.51%
23815	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站3#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	7.02%
23816	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	2.77%
23817	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-0.35%

23818	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-1.34%
23819	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
23820	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	9.55%
23821	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源11#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
23822	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源11#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	9.99%
23823	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-3.20%
23824	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华3#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-3.53%
23825	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华1#配电站2#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
23826	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华1#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-8.99%
23827	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.50%
23828	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.71%
23829	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.36%

23830	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	0.64%
23831	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	6.87%
23832	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-6.71%
23833	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站3#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.11%
23834	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	0.82%
23835	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-1.75%
23836	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府幼儿园箱式配电站1#变压器	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	-7.47%
23837	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C2配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.07%
23838	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C2配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-6.97%
23839	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C1配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	4.85%
23840	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C1配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.05%
23841	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B2配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.49%

23842	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B2配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-0.91%
23843	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B1配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	7.20%
23844	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B1配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.33%
23845	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	国合锦里1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.26%
23846	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	国合锦里1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.15%
23847	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	第九频道1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-1.54%
23848	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	第九频道1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-4.15%
23849	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	组合机床箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
23850	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	玉华小学配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-6.02%
23851	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	玉华小学配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	8.17%
23852	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	星海悦庭2#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-2.97%
23853	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	星海悦庭2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-0.07%

23854	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	顺达配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.44%
23855	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	顺达配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	4.95%
23856	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站3#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	9.61%
23857	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站2#变压	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
23858	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站1#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-3.90%
23859	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站3#变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	2.54%
23860	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站2#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	3.22%
23861	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站1#变压	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-2.91%
23862	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区2#配电站2#变压	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
23863	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区2#配电站1#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
23864	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	集贤配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	7.53%
23865	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	宏昌大厦配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.81%

23866	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	宏昌大厦配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	7.23%
23867	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	国泰配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.04%
23868	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	奔驰配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.64%
23869	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	正仁台变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-3.60%
23870	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	亿达新世界B区配电站2#变压器	1000	54.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
23871	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	亿达新世界B区配电站1#变压器	1000	29.00	610.00	610.00	未进入负面清单	否	无	2.43%
23872	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	星海绿山城2#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-4.51%
23873	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	星海绿山城2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.43%
23874	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	胜利花园中心配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
23875	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	商都2#箱式配电站1#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	4.64%
23876	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	商都1#箱式配电站1#变压器	500	15.00	375.00	375.00	未进入负面清单	否	无	8.73%

23877	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦3#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
23878	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.49%
23879	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦1#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	-7.22%
23880	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	对山台变压器	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-4.64%
23881	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	6.91%
23882	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南2#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-5.66%
23883	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站4#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	8.56%
23884	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.61%
23885	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.68%
23886	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
23887	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	国际公寓1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	0.71%
23888	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	国际公寓1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-4.78%

23889	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	学苑九号1#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.55%
23890	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	学苑九号1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-6.04%
23891	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	4.35%
23892	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-5.13%
23893	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
23894	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-2.01%
23895	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期2#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	5.93%
23896	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站3#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	2.89%
23897	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站2#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-7.53%
23898	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
23899	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	鑫凌北2#箱式配电站1#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-3.98%
23900	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	头道沟干6#变压器	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	-3.52%

23901	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	蓝星花园中心配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	7.48%
23902	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	蓝星花园中心配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-6.73%
23903	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭108窑沟线	窑沟分3#变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	8.43%
23904	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭108窑沟线	庙岭台变压器	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
23905	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	5.82%
23906	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-0.84%
23907	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.25%
23908	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.18%
23909	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.90%
23910	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉2#中心配电站2#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	8.67%
23911	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉2#中心配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-2.56%

23912	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#中心配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-6.13%
23913	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#中心配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-8.34%
23914	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
23915	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-4.53%
23916	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	9.01%
23917	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路中心配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-1.03%
23918	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-5.99%
23919	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-2.70%
23920	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.65%
23921	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期6#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.78%
23922	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期6#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-0.15%

23923	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期4#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
23924	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期4#配电站1#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-1.34%
23925	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
23926	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期3#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	3.15%
23927	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	鑫凌北1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	6.79%
23928	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	头道沟干16右3#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-1.37%
23929	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	庙岭村二分8#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
23930	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.51%
23931	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.40%
23932	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-2.14%

23933	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城6#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	4.64%
23934	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城6#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
23935	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	1.52%
23936	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-1.07%
23937	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	7.39%
23938	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城2#中心配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.76%
23939	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城2#中心配电站1#变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-2.72%
23940	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站3#变压	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-3.66%
23941	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站2#变压	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-0.03%
23942	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站1#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
23943	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城11#配电站2#变压	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%

23944	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城11#配电站1#变压	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
23945	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站3#变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
23946	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站2#变压	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	0.31%
23947	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站1#变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	8.38%
23948	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#中心配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
23949	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
23950	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%
23951	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
23952	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	1.76%
23953	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.16%

23954	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%
23955	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
23956	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
23957	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城别墅区1#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-9.89%
23958	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城别墅区1#配电站1#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-8.85%
23959	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城D1区中心配电站2#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
23960	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城D1区中心配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
23961	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城24#配电站2#变压	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	6.57%
23962	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城24#配电站1#变压	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-3.11%

23963	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站3#变压	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
23964	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站2#变压	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
23965	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站1#变压	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%
23966	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站3#变压	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
23967	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站2#变压	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%
23968	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站1#变压	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.34%
23969	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站3#变压	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-4.32%
23970	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站2#变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.95%
23971	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站1#变压	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.07%
23972	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城17#配电站2#变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-8.69%
23973	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城17#配电站1#变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.38%
23974	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城13#配电站2#变压	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-3.06%

23975	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城13#配电站1#变压	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
23976	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	新新园北5#配电站2#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	1.75%
23977	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	新新园北5#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-3.01%
23978	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭西箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.39%
23979	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭南箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	4.52%
23980	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭北箱式配电站1#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	8.13%
23981	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-7.86%
23982	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.76%
23983	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.62%
23984	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-2.39%
23985	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	未来星城配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
23986	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	未来星城配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	9.56%

23987	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	通讯部队配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	1.45%
23988	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	通讯部队配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-7.37%
23989	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程西配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.44%
23990	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程西配电站1#变压器	500	17.00	365.00	365.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
23991	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-9.50%
23992	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.91%
23993	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.86%
23994	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	辽师南配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	4.15%
23995	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	兰玉配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-9.53%
23996	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	兰玉配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	6.37%
23997	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	芙蓉园中心配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-4.67%
23998	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	芙蓉园中心配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	3.61%

23999	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	二干配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	4.44%
24000	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	二干东配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.65%
24001	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境4#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	8.03%
24002	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境4#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	5.21%
24003	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-5.57%
24004	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境3#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-7.55%
24005	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境1#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	3.73%
24006	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境1#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-2.53%
24007	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙3#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	5.19%
24008	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙3#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%
24009	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙1#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-8.91%
24010	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙1#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%

24011	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏广场配电站2#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
24012	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏广场配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	-3.21%
24013	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏分10#台2#变压器	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	-8.76%
24014	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏分10#台1#变压器	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	2.85%
24015	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏北街配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.17%
24016	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏北街配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-5.75%
24017	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	兰园西配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.07%
24018	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	兰园西配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	7.49%
24019	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗干38#变压	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	-4.13%
24020	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗干37#变压	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	8.90%
24021	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南2#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	0.08%
24022	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.02%

24023	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.94%
24024	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南1#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-8.11%
24025	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红凌北配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.80%
24026	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红凌北配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-5.83%
24027	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站4#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-5.29%
24028	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-3.06%
24029	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-9.97%
24030	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	8.90%
24031	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	万合新家园配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-4.64%
24032	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	万合新家园配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
24033	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	天丰街1#中心配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	4.20%

24034	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏市场配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.00%
24035	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏市场配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
24036	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏北街箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-7.92%
24037	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	兰丰配电站1#变压器	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
24038	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	兰丰北配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.68%
24039	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	红旗二分1右1#变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	0.26%
24040	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	7.45%
24041	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程南配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	2.11%
24042	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程南配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-3.98%
24043	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北9#配电站2#变压器	1000	30.00	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
24044	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北9#配电站1#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清单	否	无	-6.36%

24045	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北8#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.68%
24046	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北8#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.32%
24047	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-7.15%
24048	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	7.17%
24049	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.41%
24050	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	耕海山尚中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.89%
24051	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	耕海山尚中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.81%
24052	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	彩虹园配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.63%
24053	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	彩虹园配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	2.17%

24054	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	红旗东路北7#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.78%
24055	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	红旗东路北7#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	6.96%
24056	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳4#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-7.65%
24057	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳4#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-4.14%
24058	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳2#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
24059	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-0.75%
24060	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.53%
24061	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	0.87%
24062	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-3.85%
24063	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区1#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-7.25%

24064	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区1#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	7.95%
24065	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	西厢街箱式配电站1#变压器	500	13.00	385.00	385.00	未进入负面清单	否	无	-3.77%
24066	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	兰青配电站1#变压器	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
24067	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	亿达学苑配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-6.42%
24068	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	亿达学苑配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-4.06%
24069	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	0.72%
24070	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓2#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-9.37%
24071	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓1#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	7.79%
24072	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	8.02%
24073	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	马栏河台变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-1.50%
24074	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-4.68%
24075	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑4#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	5.00%

24076	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-1.43%
24077	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-5.05%
24078	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.49%
24079	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.26%
24080	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	5.49%
24081	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑1#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-7.79%
24082	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	芙蓉园中心配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-6.85%
24083	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	辽师配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
24084	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	辽师配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.86%
24085	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	兰秀配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	5.19%
24086	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	兰秀配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	0.15%
24087	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	阳光百合配电站2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-7.86%

24088	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	阳光百合配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.61%
24089	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-3.48%
24090	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	7.43%
24091	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	8.63%
24092	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北6#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
24093	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北6#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	0.90%
24094	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.18%
24095	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-8.11%
24096	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	3.21%
24097	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-1.66%

24098	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北4#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	3.39%
24099	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	0.95%
24100	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-7.92%
24101	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.43%
24102	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-0.37%
24103	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北2#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-5.69%
24104	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.88%
24105	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.87%
24106	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.10%

24107	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	百合园箱式配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-2.65%
24108	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园中心配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
24109	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园6#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
24110	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园6#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
24111	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
24112	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园5#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	0.89%
24113	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园3#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-3.55%
24114	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园3#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-6.87%
24115	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-9.10%
24116	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园1#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-6.94%
24117	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	双雍阁1#箱变变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	1.22%
24118	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园5#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	6.59%

24119	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园5#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
24120	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园3#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	8.29%
24121	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园3#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-1.34%
24122	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站3#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	5.73%
24123	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	7.64%
24124	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.31%
24125	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站3#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
24126	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-9.87%
24127	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%
24128	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	造船中学配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-7.95%
24129	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香三村支7#变压器	200	75.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-0.48%
24130	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香河配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	9.29%

24131	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香海花园1#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-8.04%
24132	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香海花园1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
24133	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.53%
24134	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	9.57%
24135	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川1#配电站1#变压器	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-3.21%
24136	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	五中箱式配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-6.55%
24137	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.93%
24138	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	8.15%
24139	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.85%
24140	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙龙街箱式配电站变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	1.48%
24141	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	车家公寓1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-5.62%
24142	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	车家公寓1#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.52%

24143	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站3#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-9.42%
24144	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	4.90%
24145	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-0.01%
24146	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-9.80%
24147	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%
24148	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-4.24%
24149	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站3#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	4.24%
24150	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	7.61%
24151	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-2.43%
24152	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站3#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-9.21%
24153	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站2#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-4.78%
24154	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-5.14%

24155	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙城西配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
24156	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙城西配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	3.27%
24157	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	轻工学院配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
24158	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站4#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-3.58%
24159	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站3#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-9.42%
24160	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.79%
24161	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.82%
24162	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	柳馨花园配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-7.61%
24163	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	柳馨花园配电站1#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	6.78%
24164	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	李家村支6#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
24165	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站4#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.03%
24166	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-3.84%

24167	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.75%
24168	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.36%
24169	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	敦煌西配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.96%
24170	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	新居佳园中心配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-3.93%
24171	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	新居佳园中心配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
24172	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能西配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.91%
24173	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能西配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
24174	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能配电站2#变压器	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	3.22%
24175	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-6.53%
24176	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙龙配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.83%
24177	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸配电站2#变压器	500	11.00	395.00	395.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%

24178	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸配电站1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-8.42%
24179	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.28%
24180	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.97%
24181	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	沙能东配电站2#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-4.64%
24182	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	沙能东配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	2.95%
24183	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	9.81%
24184	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	2.22%
24185	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-8.06%
24186	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	友谊东配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-7.65%
24187	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	友谊东配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-9.00%
24188	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香园配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.83%
24189	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香园配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-8.92%

24190	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香锦西配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-1.33%
24191	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香海花园2#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-1.48%
24192	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香海花园2#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
24193	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香工配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
24194	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界2#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	1.45%
24195	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.73%
24196	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界1#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	3.27%
24197	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界1#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-4.70%
24198	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	车家公寓2#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	5.81%
24199	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	车家公寓2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	2.32%
24200	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	6.91%
24201	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-6.29%

24202	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-4.10%
24203	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇线	福佳国宅2#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.09%
24204	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇线	福佳国宅2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.29%
24205	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇线	百年汇中心配电站2#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	2.71%
24206	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	云海配电站1#变压器	400	11.00	316.00	316.00	未进入负面清单	否	无	-9.58%
24207	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	扬州配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	8.76%
24208	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	扬州配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.92%
24209	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园2#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.92%
24210	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-6.45%
24211	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.14%
24212	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	3.58%
24213	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.70%

24214	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	孙家沟分5#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-2.78%
24215	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	孙家沟分3#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	6.75%
24216	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	龙门配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
24217	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	玉门东配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.93%
24218	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	玉门东配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	2.24%
24219	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	星海壹景中心配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	9.97%
24220	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	台净配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	2.39%
24221	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	台净分10#变压	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	9.37%
24222	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	苏州东配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.30%
24223	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海明庭配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-4.81%
24224	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海明庭配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-3.43%
24225	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	0.09%
24226	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.20%

24227	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-7.63%
24228	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.75%
24229	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	6.73%
24230	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-9.91%
24231	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景6#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-9.94%
24232	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景6#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	0.97%
24233	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景3#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-4.80%
24234	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.23%
24235	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
24236	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	亿欣花园配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-5.82%
24237	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	亿欣花园配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-8.69%
24238	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-6.41%

24239	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.30%
24240	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	8.08%
24241	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	6.20%
24242	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	星海蓝山配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	8.84%
24243	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	星海嘉园箱式配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	9.26%
24244	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	富华山庄南配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.05%
24245	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁203星城线	城堡酒店配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.66%
24246	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁203星城线	城堡酒店配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.10%
24247	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
24248	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
24249	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
24250	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭1#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-1.82%

24251	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-0.84%
24252	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海国府1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	1.42%
24253	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海国府1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	5.95%
24254	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海宾馆箱式配电站1#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.85%
24255	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景云配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-7.06%
24256	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨2#箱式配电站2#变压器	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	3.63%
24257	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨2#箱式配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
24258	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨1#箱式配电站2#变压器	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无	-5.94%
24259	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨1#箱式配电站1#变压器	500	23.00	335.00	335.00	未进入负面清单	否	无	8.88%
24260	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	黑石分4左2#变压	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
24261	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	黑石分4#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-2.58%
24262	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	1.12%

24263	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州街箱式配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%
24264	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州街1#箱式配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	6.04%
24265	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	帝景星海中心配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	8.73%
24266	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	星海国府2#配电站2#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清单	否	无	0.93%
24267	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	星海国府2#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-3.57%
24268	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	西长街2#箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.07%
24269	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	西长街1#箱式配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-7.73%
24270	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	明珠花园配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-8.57%
24271	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	明珠花园配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	9.46%
24272	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	九干配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	0.94%
24273	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	九干配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-2.55%

24274	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	红军村配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
24275	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	红军村配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.58%
24276	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	东海乐园配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.54%
24277	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	东海乐园配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	5.73%
24278	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海中心配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.54%
24279	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-3.71%
24280	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.58%
24281	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	辰熙1#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
24282	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	辰熙1#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	7.07%
24283	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站3#变压器	1000	41.00	490.00	490.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
24284	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站2#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
24285	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站1#变压器	1000	34.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-9.61%

24286	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	乐园2#配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-8.56%
24287	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	乐园1#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-9.92%
24288	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-8.84%
24289	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州1#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	5.67%
24290	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州1#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
24291	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海韵配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	2.27%
24292	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海韵配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.74%
24293	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海湾街配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.22%
24294	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁107杰特线	医学院箱式配电站1#变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	6.49%
24295	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛4#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	6.25%
24296	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛4#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	9.24%
24297	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛4#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-6.74%

24298	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛2#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	8.62%
24299	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛2#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	1.59%
24300	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-2.77%
24301	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	5.54%
24302	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-1.68%
24303	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	6.36%
24304	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.91%
24305	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.38%
24306	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	1.83%
24307	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
24308	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
24309	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-9.90%

24310	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-5.45%
24311	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
24312	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	6.44%
24313	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	7.68%
24314	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
24315	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	3.76%
24316	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站3#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-4.81%
24317	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.57%
24318	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.97%
24319	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-2.33%
24320	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	6.33%
24321	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	星海阳光1#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	2.68%

24322	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	星海阳光1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	0.37%
24323	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	金玉星海中心配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-5.07%
24324	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	金玉星海中心配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	7.88%
24325	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	飞通广场1#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
24326	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	飞通广场1#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
24327	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠3#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	0.78%
24328	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠3#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	3.37%
24329	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-8.21%
24330	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-6.69%
24331	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海阳光5#配电站2#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-3.57%
24332	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海阳光5#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.12%

24333	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海旺座配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.34%
24334	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海旺座配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-9.83%
24335	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海金钻配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.89%
24336	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海金钻配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-2.21%
24337	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	伟岸花园2#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-2.31%
24338	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	伟岸花园2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	8.44%
24339	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	世纪经典配电站1#变压器	1000	26.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	6.57%
24340	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾3#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	5.64%
24341	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾3#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%
24342	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾1#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-8.06%
24343	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾1#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-8.81%

24344	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-8.64%
24345	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园中心配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-5.42%
24346	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园中心配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-2.52%
24347	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.39%
24348	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	3.64%
24349	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二一零配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	3.62%
24350	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二一零配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-0.30%
24351	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二一零配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	8.07%
24352	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-7.11%
24353	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	6.21%
24354	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云路箱式配电站1#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	5.62%

24355	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	4.36%
24356	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-8.78%
24357	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	3.86%
24358	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际C区2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	5.91%
24359	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际C区2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
24360	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际A区2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	1.53%
24361	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际A区2#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	3.18%
24362	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都3#箱式配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	3.18%
24363	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都2#箱式配电站1#变压器	500	19.00	355.00	355.00	未进入负面清单	否	无	8.48%
24364	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都1#箱式配电站1#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	1.97%

24365	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	晚报社配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	4.81%
24366	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	同泰公馆2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-8.85%
24367	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	同泰公馆2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
24368	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	起重配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	7.48%
24369	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	起重配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	7.09%
24370	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	警备配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.45%
24371	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-0.35%
24372	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-8.96%
24373	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	6.28%
24374	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡中心配电站3#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	6.16%
24375	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-7.10%
24376	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%

24377	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
24378	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-1.68%
24379	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-0.41%
24380	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-0.55%
24381	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.67%
24382	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-5.41%
24383	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	7.01%
24384	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	国税局中心配电站4#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	9.54%
24385	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	国税局中心配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-5.22%
24386	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	中山南苑1#箱式配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.94%
24387	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	中山南苑1#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-9.78%

24388	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-1.20%
24389	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站2#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%
24390	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站1#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
24391	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	拥警街箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.75%
24392	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达新世界A区配电站3#变压器	1000	27.00	630.00	630.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
24393	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站3#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%
24394	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站2#变压器	1000	42.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	0.51%
24395	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站1#变压器	1000	42.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	7.47%
24396	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	铁路中学配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.40%
24397	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴2#配电站2#变压器	1000	19.00	710.00	710.00	未进入负面清单	否	无	8.22%
24398	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴2#配电站1#变压器	1000	41.00	490.00	490.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%

24399	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴1#配电站1#变压器	1000	50.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
24400	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	三星公寓中心配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	5.57%
24401	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	联合路箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.39%
24402	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.00%
24403	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.46%
24404	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.85%
24405	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	5.25%
24406	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南街箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	5.46%
24407	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.76%
24408	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.28%
24409	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.91%

24410	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	华宫配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
24411	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	华宫配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.85%
24412	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	绕山配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-0.49%
24413	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	绕山配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	7.92%
24414	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	南阳配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.50%
24415	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	康庄配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	0.86%
24416	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	康庄配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-3.90%
24417	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	假日酒店配电站1#变压器	1000	21.00	690.00	690.00	未进入负面清单	否	无	4.88%
24418	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	急救中心东配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	2.71%
24419	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	急救中心东配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	1.82%
24420	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	风云配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-0.77%
24421	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	云峰配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-2.28%

24422	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	西石分3#变压器	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.59%
24423	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	西石分10右1#变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
24424	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	四干配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	1.29%
24425	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	2.18%
24426	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-4.59%
24427	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄北配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.67%
24428	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	绕云配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.86%
24429	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	绕云配电站1#变压器	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	-8.38%
24430	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	机床洞分2#变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	3.25%
24431	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	东经巷箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-6.04%
24432	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	东北路配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	3.65%
24433	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	亿达新世界B区配电站3#变压器	1000	54.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-8.43%

24434	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	星海绿山城1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	5.93%
24435	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	星海绿山城1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-5.56%
24436	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	胜利花园2#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	9.94%
24437	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	胜利花园2#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
24438	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	商都3#箱式配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	6.99%
24439	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	教师大厦5#配电站1#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-3.41%
24440	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	教师大厦4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
24441	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	动力花园1#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	1.89%
24442	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	农商分2#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
24443	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	农商分4右2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	8.88%
24444	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分22左4#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-2.58%
24445	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分4#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-7.31%
24446	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分22#	125	30.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	3.45%

24447	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干35右2#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	6.83%
24448	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	田丰甲线	李屯分17#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	-5.11%
24449	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	田香甲线	振宇分14#	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	5.00%
24450	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	东拓乙线	东拓干78右2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.58%
24451	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.66%
24452	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#3主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
24453	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	滨海乙线	世茂#12配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	5.19%
24454	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	大魏家干80#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	-7.60%
24455	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	大魏家干24左#1	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	8.49%
24456	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	滨海乙线	世茂#12配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
24457	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分5#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-8.34%
24458	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干88#	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-2.82%
24459	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干56#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	2.05%
24460	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分38#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
24461	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干105#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-9.55%
24462	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干76右6#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-4.80%

24463	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干78#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-8.84%
24464	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	通讯分2#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	8.74%
24465	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干36#	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.49%
24466	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分14#	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
24467	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分27#	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
24468	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分38#	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	-6.54%
24469	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分40#	250	16.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-4.60%
24470	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分50#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-0.40%
24471	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分3右#1	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
24472	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分1#1	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	0.08%
24473	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分15左2#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	0.03%
24474	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分18#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	3.09%
24475	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干11右5#	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
24476	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干27右4#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-9.24%
24477	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干27右12#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-5.88%
24478	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干35右9#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-2.40%
24479	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分5#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-6.81%
24480	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支2#	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	3.49%

24481	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.48%
24482	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支1#1	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	0.63%
24483	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分12左6#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-9.27%
24484	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分27左3右#1	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	4.61%
24485	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	七纸干119右#1	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-1.44%
24486	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	七纸干125#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	5.91%
24487	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	盐业分10#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	3.44%
24488	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支8右#1	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	8.22%
24489	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支22#	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
24490	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支25左2#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	-5.15%
24491	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支29右4#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	3.65%
24492	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支30#	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	5.34%
24493	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干20#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	3.78%
24494	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干7#1	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	5.75%
24495	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干7#1	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
24496	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干87左15#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-0.36%
24497	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干89左#1	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	2.96%
24498	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	东房身分#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-1.76%

24499	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干109#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	9.70%
24500	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	虎山支#1	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-1.12%
24501	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干116#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.43%
24502	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	叼虎嘴支3#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.44%
24503	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	后海分34#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-3.93%
24504	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	后海分72#	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
24505	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干136#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	5.08%
24506	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干144#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
24507	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	长岛干136#	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-9.56%
24508	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	长岛干5#1	500	55.00	175.00	175.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
24509	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	海润#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-3.85%
24510	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	海润#2配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-8.11%
24511	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	七顶山#1配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.44%
24512	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	海润#1配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	0.28%
24513	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	海润#1配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	9.63%

24514	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七顶山#2配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	9.94%
24515	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七顶山#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.36%
24516	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七海干72#	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	0.42%
24517	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	田海干18#	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-4.38%
24518	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	克文分3左3#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
24519	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	田海干114#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	0.86%
24520	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海乙线	庞屯分7#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.57%
24521	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海乙线	田海干103右2#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	0.25%
24522	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干5左4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.69%
24523	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	东田分4右#1	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	2.52%
24524	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	东田分8#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
24525	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干58左3#	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
24526	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干59右#1	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
24527	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干5左4#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
24528	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石乙线	田石干22右4#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
24529	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石乙线	田石干28左#1	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
24530	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	望山分2#1	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-2.90%

24531	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分9#	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	6.38%
24532	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分2#1	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
24533	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分24#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	7.59%
24534	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯支3#	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	2.05%
24535	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯支7#	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	-8.23%
24536	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	莱茵甲线	莱茵甲线#1配电站#2主变	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-2.98%
24537	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵乙线#2配电站#2主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	4.84%
24538	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田香甲线	种殖分5#	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	1.30%
24539	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田香甲线	田香干29左#1	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	1.56%
24540	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干2#1	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
24541	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程分#1	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-3.08%
24542	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程分#1	250	24.00	165.00	165.00	未进入负面清单	否	无	-6.75%
24543	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干102#	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
24544	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干13左2#	160	14.00	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	1.87%
24545	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	集资分3#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	4.66%
24546	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干15#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-5.51%
24547	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干20左3#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-2.58%

24548	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干29#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-6.69%
24549	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	部队分6#	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-1.54%
24550	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干38#	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-5.64%
24551	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石矿分7右#1	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-2.47%
24552	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石矿分1#1	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-6.24%
24553	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分1右#1	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	5.68%
24554	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分7右#1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	7.22%
24555	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分1#1	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	-7.33%
24556	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石坑分14#	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	-3.45%
24557	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-8.16%
24558	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#1配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	6.16%
24559	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#1配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
24560	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	果场支7#	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
24561	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	果场分2右#1	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	6.92%
24562	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	后田干8左2#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	0.36%
24563	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#15配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.23%

24564	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#15配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.82%
24565	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#16配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
24566	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#16配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	8.39%
24567	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#17配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.28%
24568	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#17配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.79%
24569	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦分14#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	4.06%
24570	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦干166#	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-6.42%
24571	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海分3#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-5.19%
24572	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海支5#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	0.12%
24573	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海分5#	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	2.92%
24574	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干82左2#	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	-9.33%
24575	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干97左1右#1	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	7.26%
24576	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	码头分14#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	2.12%
24577	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干109右3#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	-4.05%
24578	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干160#	20	22.00	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	9.49%
24579	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干173#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	7.43%

24580	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	养殖分4#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	5.52%
24581	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	海参支3左2#	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	7.36%
24582	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
24583	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#5配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-2.14%
24584	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#6配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-4.09%
24585	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#6配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	0.38%
24586	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#8配电站#1主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
24587	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.12%
24588	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#2配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	5.21%
24589	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#4配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.80%
24590	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#4配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-6.85%
24591	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#9配电站#2主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	3.52%
24592	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#11配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	2.56%

24593	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海乙线	世茂#10配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.14%
24594	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干92#	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	6.62%
24595	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干94右8#	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-1.69%
24596	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分16#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	8.89%
24597	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家干14#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	3.14%
24598	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家集资楼#1配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	2.57%
24599	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分4左#1	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	0.22%
24600	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家干17左5#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	0.39%
24601	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯支2#	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-3.76%
24602	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯支6#	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	4.06%
24603	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分9右4#	30	8.00	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	8.84%
24604	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分10右#1	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-7.47%
24605	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分10右#1	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-2.47%
24606	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家供电所锅炉箱式配电站#1主变	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	9.23%
24607	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干15左4#	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-6.04%
24608	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干15右3#	250	18.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	4.20%

24609	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干93右5#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-3.43%
24610	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干102#	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	0.14%
24611	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干106#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	8.55%
24612	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干114#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-2.10%
24613	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干12#1	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
24614	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	水利分3#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	5.18%
24615	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付干17左2#	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	-0.91%
24616	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	钢厂分14#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清单	否	无	5.66%
24617	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1左5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
24618	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分3#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-5.48%
24619	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1#1	160	11.00	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	-6.79%
24620	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1#1	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	0.06%
24621	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分15#	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	6.51%
24622	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右3#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.87%
24623	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右14#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	0.49%
24624	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右6左2#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	5.67%
24625	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右6左7#	80	33.00	45.60	45.60	未进入负面清单	否	无	5.87%
24626	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分27#	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	0.55%

24627	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连石乙线	南沟分4#1	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
24628	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-7.53%
24629	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#3主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
24630	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干90右2#	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-4.52%
24631	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干39左7#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
24632	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干114#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-5.07%
24633	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#8配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	1.78%
24634	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分67#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-9.09%
24635	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	大朱家分33#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-0.96%
24636	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	盐业分40右2左#1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
24637	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干156#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-2.55%
24638	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	朱家线	朱家干15#	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
24639	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分14#	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	9.75%
24640	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分18左3#	160	13.00	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	3.85%
24641	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分2#1	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
24642	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡33#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	3.39%
24643	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	老母架分27#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-0.36%

24644	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干56#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
24645	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	王坦分12#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-6.27%
24646	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	朱家干5#1	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-7.33%
24647	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	朱家干11右#1	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
24648	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支6#	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-2.94%
24649	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支22#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-1.41%
24650	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支15#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	8.03%
24651	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	金家分17右#1	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.69%
24652	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	徐家支49#	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	-8.16%
24653	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	盐业分40右2右#1	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	-3.56%
24654	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干100#	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-2.40%
24655	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	叼虎嘴支38#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	1.48%
24656	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分24#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-8.27%
24657	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分41左3#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	8.63%
24658	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	广洋分4右#1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.96%
24659	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	拉树分5#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-2.14%
24660	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	广洋分13右#1	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-8.21%
24661	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干206#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-5.89%

24662	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干209右3#	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
24663	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干215#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-6.58%
24664	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干23#	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	3.93%
24665	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干25右6#	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	2.18%
24666	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干36#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
24667	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干39左10#	80	53.00	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	-0.09%
24668	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干44#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%
24669	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干49#	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-2.14%
24670	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	老母架分7#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-9.82%
24671	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	七顶山#1配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.88%
24672	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海甲线	田海干97#	250	19.00	177.50	177.50	未进入负面清单	否	无	7.06%
24673	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海乙线	田海干48右2#	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	-8.17%
24674	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海乙线	田海干88#	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-7.25%
24675	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田石甲线	东田分13#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.39%
24676	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵甲线	莱茵甲线#1配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	1.34%
24677	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵乙线#2配电站#1主变	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	0.28%
24678	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	窑套分莱茵支#1	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	5.31%

24679	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田香甲线	田香干45右#1	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	8.65%
24680	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干18右4#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-8.76%
24681	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	明泰分14#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.78%
24682	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干78#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
24683	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干97左3#	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	5.12%
24684	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
24685	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田甲线	东屯分#1	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	7.65%
24686	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦干45#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
24687	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#16配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.23%
24688	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦干152右2#	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	4.40%
24689	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-6.10%
24690	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#5配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.12%
24691	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.00%
24692	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#7配电站#1主变	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-8.34%
24693	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#7配电站#2主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	8.29%

24694	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#9配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.09%
24695	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#11配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.75%
24696	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海乙线	世茂#10配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
24697	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	农商分2#	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	1.58%
24698	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干98#	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-2.90%
24699	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干102右#1	250	37.00	132.50	132.50	未进入负面清单	否	无	-9.57%
24700	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干104左5#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-5.58%
24701	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干110右#1	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
24702	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	连丰分4#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
24703	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家集资楼#1配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-3.95%
24704	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分7#	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-1.80%
24705	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分2左4#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	6.22%
24706	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分20#	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	4.71%
24707	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干83#	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	1.11%
24708	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干110#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%
24709	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	水利分7左#1	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-4.01%

24710	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付干92#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-4.68%
24711	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分7#	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	2.25%
24712	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右#1	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-5.44%
24713	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分22#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
24714	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#2主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	-2.19%
24715	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	汽修分#1	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
24716	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	连丰分13#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
24717	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	苗圃分5左#1	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-4.24%
24718	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山线通讯分12左#3柱上变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	6.86%
24719	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田丰甲线	连石乙线连石干#39右1柱上变压器	50	0.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-1.01%
24720	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦甲线荞麦干#59右3柱上变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
24721	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干#164柱上变压器	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-6.21%
24722	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	福华支#20柱上变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%

24723	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山线宏岩分#14左5柱上变压器	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	0.17%
24724	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付线连付干#119右1柱上变压器	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.16%
24725	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莲泡线	水场分水利分#10柱上变压	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
24726	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛线云亭支#20柱上变压	200	16.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-9.75%
24727	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干#110右1柱上变压	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.69%
24728	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#59	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	9.97%
24729	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#88	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	2.18%
24730	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#131右2	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-9.70%
24731	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	下洼分#5	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	3.24%
24732	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	水利支#7	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.37%
24733	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#40	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
24734	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#104右2	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	2.95%
24735	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#113	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-9.90%
24736	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干70	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
24737	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	孙屯分#7	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	0.71%

24738	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#13	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-6.96%
24739	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	东甸支#3	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
24740	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#96	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
24741	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	排子分#37	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	7.49%
24742	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	排子分#37左7	160	29.00	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	-8.87%
24743	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	砖厂支#1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
24744	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#26右3	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.61%
24745	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#95	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	4.49%
24746	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#19	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	7.12%
24747	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#14	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-1.11%
24748	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#33	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	0.93%
24749	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干108	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.47%
24750	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#26	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	8.87%
24751	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#13右1	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.85%
24752	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#48右1	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	1.35%
24753	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	机场分#1	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	9.35%
24754	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	机场分#13	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	2.89%
24755	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#37右4	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	4.99%

24756	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#4	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
24757	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#57左1	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	9.94%
24758	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#81	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清单	否	无	-3.24%
24759	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	凯妮支#9	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	-5.93%
24760	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#27	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	9.05%
24761	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干20	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-0.88%
24762	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干50	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	5.15%
24763	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干93	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	9.28%
24764	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#8右1	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	-5.60%
24765	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#37	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	8.06%
24766	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#15右6	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-6.84%
24767	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#30	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	-8.46%
24768	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#37右1	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
24769	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#60右5	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.33%
24770	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	王海支#11	400	20.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
24771	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#33	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	8.65%
24772	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#42	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
24773	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#22	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%

24774	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程屯支#6	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	6.40%
24775	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#4左8	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	0.57%
24776	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#32右1	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	9.23%
24777	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#66	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-9.57%
24778	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#8右1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	0.63%
24779	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#2	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-7.58%
24780	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#32	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-5.88%
24781	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干12右2	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	-3.92%
24782	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干14	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-3.93%
24783	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#24	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
24784	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#3右3	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-3.01%
24785	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范屯支#5	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	1.24%
24786	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#42右2	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
24787	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#52右4	30	53.00	11.10	11.10	未进入负面清单	否	无	-5.02%
24788	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	海岸支#8	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-3.91%
24789	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	菜前支#8	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	1.33%
24790	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#33左1	30	25.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-3.99%
24791	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨干#82	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-9.32%

24792	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#107	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	9.26%
24793	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#6	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	-6.87%
24794	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#21	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-5.64%
24795	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#1	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	1.14%
24796	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#98	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-7.10%
24797	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#3	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	0.82%
24798	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#31	160	40.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.22%
24799	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#48右3	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-1.57%
24800	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#1变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-7.98%
24801	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#2变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%
24802	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#3变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.64%
24803	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#84	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.39%
24804	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	小华屯分#13	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
24805	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	小华屯分#16	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	9.54%
24806	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#3右1	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
24807	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#7右4	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	0.03%
24808	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#11	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	7.71%

24809	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	金华分#12左1	30	23.00	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	5.67%
24810	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	金华分#12左5	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	7.74%
24811	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#4右5	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	-0.95%
24812	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#6右1	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	0.36%
24813	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#10	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	1.47%
24814	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#15	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	1.82%
24815	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#17	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-8.18%
24816	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#30	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-7.67%
24817	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#35	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	4.08%
24818	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	向阳支#2	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-2.97%
24819	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	向阳支#9左1	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-4.01%
24820	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	科达#1配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	3.64%
24821	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	科达#1配电站#2变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	8.37%
24822	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	法庭分#5右4	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-7.80%
24823	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	法庭分#8	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-3.34%
24824	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#1变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.63%

24825	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#2变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	0.34%
24826	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#3变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.66%
24827	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#36左1	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	2.24%
24828	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#43	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	7.25%
24829	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#79左3	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-8.26%
24830	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#89	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	-3.04%
24831	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	西关分#7	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-0.32%
24832	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	西关分#14	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-5.28%
24833	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#95左1	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%
24834	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#12	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	4.21%
24835	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	北关分#4右4	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
24836	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	北关分#15右6	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
24837	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#19	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	-7.29%
24838	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#41	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	5.52%
24839	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#13右1	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-9.53%
24840	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#34左3	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-1.23%

24841	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#45	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.57%
24842	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#53	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	7.89%
24843	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#66	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	-1.19%
24844	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#75左1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	3.35%
24845	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#79	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	-9.33%
24846	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	沙场支#3	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-1.32%
24847	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	姜家支#5左7	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-7.96%
24848	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	姜家支#16右2	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	8.82%
24849	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#8	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	-9.82%
24850	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#10右1	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	6.92%
24851	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#12	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-9.03%
24852	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#18	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-7.78%
24853	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#24左4	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-7.81%
24854	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	邮电分#4	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
24855	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	邮电分#12	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-7.85%
24856	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	刘屯分#3	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	9.42%
24857	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	刘屯支#5	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-4.43%

24858	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.99%
24859	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#2变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	3.99%
24860	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#3变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-6.97%
24861	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	盐厂支#4	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-3.15%
24862	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	盐厂支#9	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
24863	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	金弘支#6	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.12%
24864	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#21	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-6.21%
24865	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#31	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-2.03%
24866	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#35	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
24867	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#51右1	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	3.58%
24868	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#60	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	-8.73%
24869	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#67左3	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	7.57%
24870	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#74	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	0.98%
24871	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#76左1	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	3.63%
24872	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王屯分#16	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	4.50%

24873	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王东支#7	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-5.54%
24874	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#19	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-7.38%
24875	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#16左3左	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	0.03%
24876	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#5	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	-0.52%
24877	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#11	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	2.89%
24878	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#16	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.76%
24879	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#39	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-6.42%
24880	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#2	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
24881	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#3右3	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
24882	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#11	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	5.60%
24883	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#60	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	4.37%
24884	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#83左1	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	2.12%
24885	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#3	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	8.23%
24886	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#7左2	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	1.43%
24887	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#7左2	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	6.89%
24888	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#16	250	18.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
24889	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#3	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.74%
24890	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#4	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	9.92%

24891	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#5	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	6.64%
24892	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	邱屯分#1	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-6.98%
24893	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	邱屯分#7	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
24894	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#2右1	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.53%
24895	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#3右3	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	6.99%
24896	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#3左1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-7.98%
24897	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#4右1	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	-3.47%
24898	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#7	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-3.98%
24899	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#17	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.93%
24900	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#18	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
24901	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	车站支#1	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-1.05%
24902	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	车站支#4	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	8.57%
24903	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海天分#1	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	-5.14%
24904	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海天分#3	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.17%
24905	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#35	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	2.44%
24906	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#52	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-9.66%
24907	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海头分#7	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	4.08%
24908	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海头分#12	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	9.56%

24909	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马屯分#4	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	-7.54%
24910	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马屯分#13	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-4.75%
24911	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马南分#5	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	8.05%
24912	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#6	160	21.00	110.40	110.40	未进入负面清单	否	无	7.11%
24913	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#1左2	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.74%
24914	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#1左2	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	-1.57%
24915	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	白家分#5	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-7.05%
24916	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	阀门干#83	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
24917	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	奶牛分#5	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	9.80%
24918	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#1	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-7.10%
24919	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#10	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.80%
24920	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#15	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.59%
24921	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	虾场分#7	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-2.90%
24922	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	阀门干#108右2	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
24923	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#6左3	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-0.02%
24924	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#20右4	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
24925	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#31左5	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	4.34%
24926	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#31左11	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	-9.63%

24927	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	信号支#20	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.77%
24928	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	李屯支#2	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%
24929	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	李屯支#9	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-3.11%
24930	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#9	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	2.06%
24931	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#21右5	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.46%
24932	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#41右4	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	-4.88%
24933	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#52	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	4.44%
24934	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#3	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-3.11%
24935	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#8左1	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.18%
24936	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#32	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	1.99%
24937	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	金星分#51左1	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	3.52%
24938	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	金星分#103	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
24939	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	菜前支#5	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	7.43%
24940	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	前排支#3	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-5.34%
24941	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	前排支#11	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
24942	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#63右4	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	6.74%
24943	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#63左4	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
24944	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#81	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-8.21%

24945	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#87	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
24946	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#93右2	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-6.69%
24947	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#108	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.60%
24948	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#117	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
24949	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#121	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	4.83%
24950	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	金钩支#43	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
24951	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	为民支#4	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
24952	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	为民支#9	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-6.00%
24953	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华登干#3	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-1.12%
24954	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#1变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-2.64%
24955	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#2变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	2.73%
24956	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#3变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
24957	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#1配电站#1变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	7.08%
24958	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#1配电站#2变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-9.51%
24959	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华水分#3	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	9.81%
24960	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华水分#8	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-0.78%

24961	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登乙线	华登干#12	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	-2.59%
24962	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#2左1	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	0.49%
24963	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#13	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-0.51%
24964	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#16	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
24965	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#21左1	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-1.96%
24966	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#25	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-2.08%
24967	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#48左3	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	3.13%
24968	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	长年支#8	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清单	否	无	-1.88%
24969	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华屯分甲#5	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
24970	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#7左1	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	7.04%
24971	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#23	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	0.69%
24972	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	水源支#13	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	7.11%
24973	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	水源支#17	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
24974	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#46	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.88%
24975	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#79	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
24976	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	李屯西支#6	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	4.94%
24977	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#85	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.54%
24978	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#93	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-7.02%

24979	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#105	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	3.28%
24980	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#115	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
24981	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#5	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.08%
24982	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#12	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3.92%
24983	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#19	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-4.55%
24984	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	云松支#5	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	8.91%
24985	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	电镀支#1	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	0.49%
24986	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨干#63	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	6.80%
24987	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#15右4	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	-8.75%
24988	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#37左4	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	0.05%
24989	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#40	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	7.42%
24990	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	于屯支#11	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	5.55%
24991	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	于屯支#2	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-5.56%
24992	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	吴西支#5	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
24993	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	吴西支#1右3	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	0.30%
24994	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	土水支#5	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	0.73%
24995	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#71	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-2.64%
24996	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#115	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-1.03%

24997	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#1	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	6.46%
24998	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-4.15%
24999	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#6	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-9.37%
25000	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#17	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-1.08%
25001	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#29	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	3.21%
25002	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#44	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	8.67%
25003	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#10左3	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-2.07%
25004	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#16	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-1.41%
25005	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华杏干#13左1	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-3.00%
25006	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#13	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
25007	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#4	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	5.44%
25008	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#11	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
25009	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#18	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.62%
25010	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#30	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-8.50%
25011	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#31左3	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
25012	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#34右7	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-6.09%
25013	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#39左1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
25014	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#56	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	3.80%

25015	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#61	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-1.46%
25016	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#64右5	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.07%
25017	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#71左1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.19%
25018	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#77右7	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	3.14%
25019	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#53左5	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-5.20%
25020	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#111	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	6.33%
25021	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#114右7	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-3.04%
25022	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#128右8	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
25023	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#128右16	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-7.45%
25024	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#133	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%
25025	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	文全支#20	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.61%
25026	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	文全支#20	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
25027	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#3右1	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-4.31%
25028	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#26	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-3.91%
25029	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#37	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	3.02%
25030	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王屯分#16柱上变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%
25031	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华林分#34右7柱上变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	6.10%

25032	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华杨干#82变压	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
25033	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#36左1柱上变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	-4.25%
25034	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线庙上支#8右1变压	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
25035	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华屯分#5柱上变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
25036	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线向东干#33变压	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	8.02%
25037	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#48右3柱上变压器	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-0.85%
25038	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农线华杏干#13左1变压	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.67%
25039	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华屯分#81柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	4.81%
25040	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东乙线茂隆山支#31柱上变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-3.96%
25041	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#61左1柱上变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	8.26%
25042	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	农园甲线北棚支#4左5柱上变压器	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.41%

25043	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇干阿尔滨分#83右1柱上变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	8.42%
25044	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏线华杏干#3右1柱上变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
25045	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华屯分汇强支#9变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	2.88%
25046	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	云鹏支#9右2柱上变压器	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.64%
25047	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线排子分#12柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
25048	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	连红线	牧场分#6	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	8.54%
25049	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#7	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-3.34%
25050	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	富周干#19右1	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-2.50%
25051	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	钟夏干#97	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	0.42%
25052	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#16	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	-6.16%
25053	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	观山支#12	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-8.41%
25054	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	加油站分#1	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-0.73%
25055	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	高速分#6	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-0.70%
25056	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#38	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-5.22%

25057	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	广宁寺变203姜家线农场支	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	1.64%
25058	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	松树支#7	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-5.50%
25059	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	通达分#1	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.55%
25060	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家甲线	盛涛分#2右1	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	2.07%
25061	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#47左1	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	5.61%
25062	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#118	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-7.81%
25063	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#129左4	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	2.96%
25064	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#2	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-0.74%
25065	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#5	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	1.03%
25066	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#22	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	9.81%
25067	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#40左1	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	6.68%
25068	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#82	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	0.18%
25069	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#2	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-3.88%
25070	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#137左1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
25071	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	六队分#8柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	6.46%
25072	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#44	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-4.23%
25073	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#53	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	8.14%

25074	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#59	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.21%
25075	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	姚沟分#12	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	0.39%
25076	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	西站分#30	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-1.20%
25077	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	前半分#15	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
25078	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#24	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-1.17%
25079	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	桥头分#4	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	2.93%
25080	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	国军分#2	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	-0.91%
25081	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	制衣分#6	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	9.86%
25082	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#3右1	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	6.86%
25083	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	消防分#11	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	-7.69%
25084	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	郭沟分#6右1	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-2.72%
25085	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	站台支#16	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	5.86%
25086	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#125	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-8.41%
25087	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#94	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	-1.22%
25088	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#69右1	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	7.37%
25089	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#8	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
25090	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	富岭变202富九乙线 干	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.38%
25091	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	刘半沟支#7	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	9.70%

25092	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#17	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
25093	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#20	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-9.91%
25094	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#11	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	-4.59%
25095	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#83	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	9.07%
25096	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#40	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	6.08%
25097	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#75左4	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	0.86%
25098	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#14	160	29.00	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	-2.27%
25099	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#40	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	0.54%
25100	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#12左2	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-6.45%
25101	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	大岭支#21	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-7.03%
25102	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富园乙线	富园干#36右2柱上变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	7.62%
25103	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	凤栖分#3	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	3.07%
25104	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家甲线	盛涛分#6右4柱上变压器	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	8.17%
25105	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#101	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-5.24%
25106	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	国税分#9	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	6.63%
25107	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#106	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-5.47%
25108	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#14	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	-1.94%

25109	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	沟里支#10	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
25110	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#123左1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
25111	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#132	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-7.80%
25112	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	花古支#13	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
25113	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干二总分#5	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
25114	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#51	160	19.00	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	-7.01%
25115	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#58	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	3.05%
25116	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	国伟支#7	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-6.73%
25117	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	法院分#8柱上变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-5.18%
25118	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	法院分#1右2柱上变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-8.10%
25119	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广线收费支#1左	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
25120	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	果园分#4左2	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	7.24%
25121	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#9左1柱上变压器	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	9.05%
25122	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#131左3	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	0.97%
25123	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#57左2柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.19%
25124	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#22右1	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	5.51%

25125	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#55	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	5.52%
25126	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#11	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
25127	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#46右1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-4.27%
25128	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金弘分#15	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
25129	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#48	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	6.75%
25130	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#10	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-9.06%
25131	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#15左3	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	7.48%
25132	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#44	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	9.27%
25133	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	消防分#3左2	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-8.34%
25134	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	学校分5右1	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	-5.59%
25135	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#52右2	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	5.24%
25136	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	孛兰分#3	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
25137	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#70左3	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	0.02%
25138	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#157	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
25139	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#45柱上变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-7.29%
25140	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	制衣分#3	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	-3.78%
25141	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	站台支#5	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	9.81%
25142	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#13	30	15.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	-0.21%

25143	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	广宁寺变107红旗线红旗干#145	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	6.92%
25144	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	丰九线	韩岭分#12	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-3.94%
25145	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#39	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-3.81%
25146	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#27	30	13.00	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	1.96%
25147	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	养殖支#3	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-2.56%
25148	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#18左1	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	1.15%
25149	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#31	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	4.98%
25150	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#47	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-5.97%
25151	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金弘分#1	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	4.74%
25152	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	农机分#4	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-1.97%
25153	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#155	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%
25154	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	石水支#6	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	9.20%
25155	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#30左1	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-1.98%
25156	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	三台后分#9	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-6.10%
25157	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	富九干#3柱上变压器	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
25158	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	中学分#3右1柱上变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	0.16%

25159	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	果园分#30左1	20	43.00	9.40	9.40	未进入负面清单	否	无	-8.99%
25160	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	学校分#11	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	4.44%
25161	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#4	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.09%
25162	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	6.32%
25163	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	1.88%
25164	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.84%
25165	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	天池分#19	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-0.16%
25166	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	天池分#17	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
25167	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	林场分#11	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	1.72%
25168	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#57左2柱上变压器	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	2.81%
25169	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	西站分#35	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-4.21%
25170	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#4右2	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-3.41%
25171	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#25	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-2.94%
25172	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#8右5	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-9.33%
25173	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#30右3	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-8.18%
25174	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	孛兰分#13	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	4.23%

25175	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#77	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-3.64%
25176	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	日发分#4柱上变压器	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
25177	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	砖厂支#5	20	13.00	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	4.94%
25178	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	水库支#16	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	-6.90%
25179	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	二十里#1箱式配电站#1主变	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清单	否	无	-8.23%
25180	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#7右4柱上变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
25181	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	广宁寺变204钟夏线七队支	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清单	否	无	9.20%
25182	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	广宁寺变203姜家线东汇分	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
25183	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#2配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-0.45%
25184	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#3配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-7.15%
25185	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富园乙线	富园干#51柱上变压器	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	0.73%
25186	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#3配电站#1主变	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	9.91%
25187	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#1配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-2.52%

25188	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#1配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	9.86%
25189	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#2配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	6.89%
25190	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#4配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
25191	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-9.70%
25192	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#3主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.79%
25193	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-5.97%
25194	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.71%
25195	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#7配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-6.81%
25196	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#7配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-6.06%
25197	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.44%
25198	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	1.14%
25199	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#3主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.60%

25200	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#9配电站#1主变	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	8.58%
25201	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#9配电站#2主变	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
25202	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#10配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.16%
25203	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	4.71%
25204	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#3配电站#2主变	500	10.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-8.97%
25205	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#4配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	2.35%
25206	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
25207	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	9.13%
25208	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#10配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-0.19%
25209	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#3主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.00%
25210	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	7.01%
25211	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	7.75%

25212	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#8配电站#2主变	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
25213	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#1主变	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	-5.14%
25214	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#2主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	-6.42%
25215	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	6.27%
25216	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#1配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
25217	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#8配电站#1主变	500	17.00	365.00	365.00	未进入负面清单	否	无	5.69%
25218	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.33%
25219	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	8.06%
25220	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#3主变	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清单	否	无	3.59%
25221	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#7配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
25222	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#1主变	500	55.00	175.00	175.00	未进入负面清单	否	无	-4.35%
25223	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#2配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.52%

25224	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#2主变	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-3.29%
25225	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#5配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-6.76%
25226	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.84%
25227	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-7.64%
25228	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.26%
25229	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#7配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	0.54%
25230	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-2.32%
25231	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#12配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-7.70%
25232	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#5配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	9.41%
25233	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#13配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-6.82%
25234	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#13配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.26%
25235	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.25%

25236	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#3主变	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	5.21%
25237	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#12配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	0.83%
25238	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#1主变间配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-1.54%
25239	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#2配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-3.47%
25240	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.90%
25241	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#1主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
25242	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#2主变	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	5.96%
25243	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#3主变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
25244	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	金北#1配电站#1主变	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	-8.42%
25245	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇103间隔配电变压	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	3.46%
25246	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	前山支#12	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	6.89%
25247	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#6配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	7.89%

25248	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#5配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-7.60%
25249	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.27%
25250	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-4.50%
25251	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.68%
25252	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#7配电站#1主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-1.86%
25253	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.82%
25254	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#2配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.63%
25255	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#1配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	3.38%
25256	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#5配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	1.22%
25257	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#4配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	4.64%
25258	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.63%
25259	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#11配电站#1主	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-1.82%

25260	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#10配电站#2主	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	2.96%
25261	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.18%
25262	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#3主	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-6.79%
25263	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#15配电站#2主	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
25264	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#15配电站#1主	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.83%
25265	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#13配电站#2主	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.17%
25266	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	卫星城D区#17配电站#1主	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.95%
25267	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#1配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	1.70%
25268	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	卫星城D区#17配电站#2主	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-1.69%
25269	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#16配电站#2主	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-5.70%
25270	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#16配电站#1主	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.56%
25271	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#2主	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.51%

25272	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#1主	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.40%
25273	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#13配电站#1主	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
25274	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#12配电站#2主	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.68%
25275	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#10配电站#1主	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-7.46%
25276	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#12配电站#1主	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	6.54%
25277	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#11配电站#2主	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	7.75%
25278	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#2配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-8.63%
25279	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#5号配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	3.06%
25280	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-8.39%
25281	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#4配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-6.12%
25282	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.29%
25283	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	金城帝景#2配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.50%

25284	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#7配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.90%
25285	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#5配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.51%
25286	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#3配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.34%
25287	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#3主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
25288	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
25289	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金城帝景#1配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-6.96%
25290	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#6配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
25291	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#3主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.58%
25292	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.33%
25293	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%
25294	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	金北小镇 #1配电站#2主变 #1配电站#2主	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	9.93%

25295	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#3配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
25296	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#1变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.62%
25297	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#1变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.63%
25298	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.73%
25299	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#2考核表	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.94%
25300	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#3考核表	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.36%
25301	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇#2配电站#3主变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
25302	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇#2配电站#2主变	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	7.23%

25303	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#2考核表	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.71%
25304	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#2考核表	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.12%
25305	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#1变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.73%
25306	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#2考核表	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-4.08%
25307	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#9配电站103开关#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.20%
25308	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#9配电站104开关#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.34%
25309	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#11-1	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	-0.14%
25310	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#18配电站103间隔配电变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.63%

25311	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#2配电站104间隔配电变压	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.36%
25312	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#19配电站104间隔配电变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.02%
25313	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#19配电站103间隔配电变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-4.86%
25314	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#3配电站104间隔配电变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.14%
25315	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#3配电站103间隔配电变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.02%
25316	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#18配电站104间隔配电变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.19%
25317	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#2配电站103间隔配电变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.10%

25318	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#1配电站104间隔配电变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.73%
25319	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#1配电站103间隔配电变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.35%
25320	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#18左1	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
25321	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	电网_广富线三联支#2柱上变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
25322	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	电网_广富线水库支#9柱上变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
25323	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#1主	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
25324	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#21配电站#2主	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.08%
25325	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#36	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-7.18%
25326	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#1主	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-3.18%
25327	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#2主	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.51%
25328	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#3主	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	0.43%

25329	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#21配电站#1主	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.35%
25330	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#2主	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.96%
25331	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#3主	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.86%
25332	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗线兴华分＃３柱上变压器	400	0.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
25333	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富线广富干#36柱上变压	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	3.08%
25334	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	连红线牧场分#37左2柱上变压器	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
25335	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连轴乙线	连轴乙线山亿分#16柱上变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
25336	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	丰九线	丰九线连九干#49左1柱上变压器	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
25337	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏线水源支#9柱上变压器	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
25338	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富线台山分#66左1柱上变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%

25339	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#20配电站#1主	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-5.63%
25340	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线皮屯分12#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
25341	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分68#变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
25342	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线水泥分18#变压器	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	-1.28%
25343	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线宫坨分39#变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
25344	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线白口分18#变压器	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	6.93%
25345	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线罗屯支2#1变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
25346	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干77#变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	7.66%
25347	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干23#左5变压	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-6.16%
25348	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支83#变压器	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
25349	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线13#变压	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	4.92%
25350	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分35#变压器	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-7.67%

25351	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线三五栋房支4#变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
25352	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂部支6#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
25353	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂里分8#右2变压器	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	2.24%
25354	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线锅炉支2#左1变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-8.93%
25355	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂里分16#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	7.91%
25356	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分44#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-4.20%
25357	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分20#1变压器	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	3.03%
25358	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分186#变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-0.43%
25359	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分7#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
25360	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干74#右1变压	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	7.45%
25361	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干69#左1变压	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	0.90%
25362	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干98#变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	5.36%

25363	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干90#变压器	160	8.00	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	1.68%
25364	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分64#左4变压	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
25365	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分15#变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-3.42%
25366	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支12#右1变压	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	4.94%
25367	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线大井支3#左2变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-2.85%
25368	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线罗屯支12#右3变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.79%
25369	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支16#左4变压	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-1.80%
25370	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分39#变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-1.25%
25371	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线工业支8#左3变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	4.31%
25372	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线红卫支#1左5变压器	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	0.59%
25373	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分68#左5变压	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-3.99%
25374	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线伟民支5#变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	1.25%

25375	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分154#左4变压	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	9.34%
25376	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支58#变压器	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-1.61%
25377	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支62#左10变压	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-7.65%
25378	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分32#左9变压	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-9.18%
25379	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线白口分8#左4变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	5.53%
25380	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线东崖支3#右5变压器	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-1.17%
25381	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分68#左6变压	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	9.73%
25382	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#变压	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-1.42%
25383	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左5变	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	4.05%
25384	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左4变	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
25385	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左9变	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	7.40%
25386	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线30#变压	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-9.98%
25387	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线3#1左3#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	4.55%
25388	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线59#右3变	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	6.92%

25389	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线59#右6变	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	4.54%
25390	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干20#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-5.00%
25391	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干26#变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-7.52%
25392	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干37#左4变压	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-3.31%
25393	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干52#左2变压	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.99%
25394	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干55#变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-0.31%
25395	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支4#左1变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	0.06%
25396	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支10#左1变压	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	1.11%
25397	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支34#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-1.07%
25398	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线田屯分39#变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-5.92%
25399	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左1变压	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	3.68%
25400	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左10右1变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	9.48%

25401	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左14变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-0.01%
25402	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
25403	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线煤矿分5#右1变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
25404	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#左4变压	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	9.63%
25405	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#右4变压	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-5.39%
25406	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线煤坑分#2变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.22%
25407	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线东山分#12变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-0.59%
25408	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线东山分#23变压器	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	8.23%
25409	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分1#1右2变压	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
25410	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分18#左2变压	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	7.74%
25411	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西支#1变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-1.89%
25412	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西支1#1变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-0.55%

25413	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分47#变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
25414	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分3#变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
25415	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支37#左1变压	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	2.26%
25416	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线工业支54#变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
25417	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分#1左2变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
25418	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支4#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	3.64%
25419	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支13#变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	5.27%
25420	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支16#变压器	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-4.47%
25421	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分17#右4变压	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-5.34%
25422	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分28#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-9.68%
25423	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分16#左1变压	250	14.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	0.19%
25424	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分48#左1变压	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	4.10%

25425	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分26#左4右2变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.38%
25426	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分37#变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.66%
25427	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线唐屯支15#变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	3.46%
25428	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线唐屯支23#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
25429	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分3#1变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	0.99%
25430	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分55#变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-6.30%
25431	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯支6#变压器	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-2.57%
25432	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分27#变压器	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	6.47%
25433	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干84#右5变压	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.44%
25434	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干153#左1变压	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-5.46%
25435	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分50#左2变压	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-4.44%
25436	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分77#左1变压	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	9.46%

25437	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分10#变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-9.05%
25438	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分2#1变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.65%
25439	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线田屯分25#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-1.50%
25440	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分147#左4变压	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-4.04%
25441	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分155#左2变压	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-8.56%
25442	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分86#左1变压	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	-9.97%
25443	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支1#1间1变压	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-4.68%
25444	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支29#左1变压	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
25445	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分3#间1左3变压	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	1.90%
25446	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线4#右2变压	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.30%
25447	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线苇塘支8#变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
25448	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分6#左1变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-5.73%

25449	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分7#1变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.25%
25450	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线东崖支8#变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
25451	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分98#左1变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-8.35%
25452	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线移动支3#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
25453	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分15#右1变压	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-9.11%
25454	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分24#左1变压	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-2.82%
25455	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分33#右1变压	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	9.57%
25456	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分36#左2变压	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
25457	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分50#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
25458	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分56#变压器	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
25459	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分77#左3变压	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-6.29%
25460	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线西山支 2#左8变压	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-4.54%

25461	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分179#左2变压	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-2.77%
25462	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分129#左1变压	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%
25463	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分152#左2变压	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	4.56%
25464	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分102#左1变压	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	7.33%
25465	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	新建工业支8#左3变压器（郭屯西	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	9.91%
25466	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线葛麻分#2	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	0.31%
25467	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	西关支#22左1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-8.03%
25468	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线猪场支#2	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-5.59%
25469	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮甲店线亮甲店干#53	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	2.92%
25470	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线苏屯支#2右	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
25471	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#201左1	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-5.41%
25472	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	-7.14%
25473	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#3	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	6.49%
25474	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#3	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-8.17%

25475	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线郭沟支	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.18%
25476	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#132	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-2.55%
25477	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线邮局分#6	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
25478	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#209	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-7.17%
25479	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#120	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-2.89%
25480	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线德瑞支#8	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	-6.83%
25481	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线后沟分	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	-9.02%
25482	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮教#1箱式配电站#1主变	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	-2.85%
25483	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮教#2箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.23%
25484	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#149	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-8.12%
25485	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#152左3	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-0.58%
25486	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#26	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
25487	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#64	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	-0.81%
25488	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线八家分#6	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	9.99%
25489	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#44左2	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-1.96%
25490	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大井支#9	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	7.77%

25491	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大井支#5右	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	5.98%
25492	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线华山分#6	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-5.63%
25493	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#105	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	0.85%
25494	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线富美支#7	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	7.78%
25495	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线宏连支#10	30	25.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	4.78%
25496	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#4	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	5.36%
25497	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#44	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	4.23%
25498	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#4	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-9.84%
25499	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#17	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	-1.07%
25500	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线南山分#8左	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-3.64%
25501	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#33	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	-9.39%
25502	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#225	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
25503	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	-3.45%
25504	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#70右1	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	1.36%
25505	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	-0.03%
25506	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#8右5	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
25507	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望水支#4	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-9.90%

25508	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.06%
25509	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	9.06%
25510	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#135左2	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
25511	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#77右3	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.73%
25512	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#2	30	8.00	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	-9.43%
25513	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#4右	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-2.91%
25514	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线法院支#2右	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-4.39%
25515	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#117左1	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-7.32%
25516	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温泉支#10右1	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-1.03%
25517	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#250	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	-0.83%
25518	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#54左1	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	5.48%
25519	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#49	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	9.12%
25520	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#27左4	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-9.38%
25521	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#1	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	5.61%
25522	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#47右1	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	6.25%

25523	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#66	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
25524	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#90右1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	3.71%
25525	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#95	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	1.17%
25526	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#63	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.54%
25527	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#3	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-3.00%
25528	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#63	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	5.85%
25529	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#64左4	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-2.36%
25530	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线明升分#6	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	3.70%
25531	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#54左5	160	14.00	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	-2.44%
25532	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#5	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	-7.97%
25533	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线安强支#5	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	-4.81%
25534	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#45左4	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.92%
25535	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#31右5	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-9.15%
25536	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#204	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
25537	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#121	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-1.77%
25538	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	9.98%

25539	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#222左3	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-8.11%
25540	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#2	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
25541	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#2左	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	3.33%
25542	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#3	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	1.34%
25543	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-3.77%
25544	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#61右1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	6.67%
25545	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#61右7	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	-8.76%
25546	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#60右3	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
25547	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#33	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-0.89%
25548	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#17右1	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	-1.03%
25549	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#46右2	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-9.05%
25550	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#7	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-3.86%
25551	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#13	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-2.79%
25552	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#100	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	0.73%

25553	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#47右1	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-0.08%
25554	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#4	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-1.83%
25555	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线粮库分#1	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	8.05%
25556	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#2	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-3.97%
25557	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线钢管分#8右	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-1.42%
25558	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#6	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	4.16%
25559	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#11	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
25560	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#9	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
25561	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	8.01%
25562	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#116	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	6.35%
25563	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#247	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
25564	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#86前1	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-3.47%
25565	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线前石拉分#20	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	-8.47%
25566	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#45	80	31.00	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	0.09%
25567	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线九队分#6	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-9.31%
25568	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#130	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-5.66%
25569	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线市场支#1	250	9.00	202.50	202.50	未进入负面清单	否	无	6.72%

25570	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#12左1	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	7.97%
25571	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线柳树沟分	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-8.31%
25572	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线苏屯支#8	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	9.08%
25573	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#17	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.46%
25574	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	1.99%
25575	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#4	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-0.41%
25576	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	皇保线	皇保线泉水分#14	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
25577	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#7左1左3	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-4.23%
25578	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线盛源支#4	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	5.77%
25579	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#3左	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-3.52%
25580	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#190	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	-8.15%
25581	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线台后分#8	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-8.05%
25582	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#62左1	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-6.09%
25583	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线肖西支#34	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	-2.71%
25584	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红亮分#2	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	6.56%
25585	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线大顶山分	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-5.91%
25586	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线懂沟分	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-9.08%

25587	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮石线	亮石线亮石干#62左2	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	-4.39%
25588	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#11左1	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	7.26%
25589	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线卫东支#1右	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.22%
25590	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#8	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.61%
25591	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线葛麻分#5	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	-7.63%
25592	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#56	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
25593	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#7	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	9.07%
25594	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#85	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	3.61%
25595	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线柳树沟分#4	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	1.76%
25596	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线衣店支#6	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-8.45%
25597	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#81	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
25598	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线德勇支#7	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	-6.83%
25599	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线柳树分#6	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	0.32%
25600	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线长君支#2	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.89%
25601	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#6左4	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	4.24%
25602	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#7	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	-1.10%
25603	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#11	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-4.28%

25604	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#245	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-6.73%
25605	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#86左3	315	8.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	8.38%
25606	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#89	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-9.11%
25607	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#20左6	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	3.44%
25608	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.17%
25609	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#230	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	4.57%
25610	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#4	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
25611	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线九队分#11	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-8.17%
25612	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#6	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-0.49%
25613	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线前石拉分#20	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-9.13%
25614	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线肖西支#3	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.61%
25615	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#16	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	4.38%
25616	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#19左1	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-9.34%
25617	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#22	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.73%
25618	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#30	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-3.62%
25619	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#28	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-1.84%

25620	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线郭岭分#22	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-7.41%
25621	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线鸡场支#8	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	4.38%
25622	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线安强支#10	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	-7.84%
25623	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#135左2	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-8.09%
25624	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线长君支#2	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	-7.33%
25625	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#165	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	-0.35%
25626	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线杨树沟分	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
25627	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-9.30%
25628	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#42	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.57%
25629	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#258	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	-3.90%
25630	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-8.78%
25631	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线芹菜沟支#6	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.74%
25632	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	2.97%
25633	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#17	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	8.18%
25634	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线岳沟分#4	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.36%
25635	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.93%
25636	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李屯支#4	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%

25637	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#76右1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-6.86%
25638	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#17右4	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
25639	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线广涛支#3	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
25640	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#13左3	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	7.05%
25641	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#14右1	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	-7.00%
25642	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#60右1	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	-2.40%
25643	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线市场支#4	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
25644	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线郭岭支#20左3	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	1.77%
25645	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线贝尔支#1右	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	0.18%
25646	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	亮东线卧龙分#14	50	71.00	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无	-5.07%
25647	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线蚕厂支#6	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	1.68%
25648	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线龙山支#5	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-8.13%
25649	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#114右2	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.76%
25650	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线贝尔支#2	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-7.75%

25651	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	7.14%
25652	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	6.90%
25653	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.97%
25654	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#2配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-9.33%
25655	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.02%
25656	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#3配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-0.79%
25657	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#3配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	6.35%
25658	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#4配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	2.99%
25659	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#4配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-0.63%
25660	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-3.25%
25661	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#5	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
25662	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#33右1	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	7.19%
25663	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#10左1	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.14%

25664	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线北水库分#8左4	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-6.45%
25665	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#5	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	7.47%
25666	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#11	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-7.25%
25667	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#50右2	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-3.02%
25668	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#28	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
25669	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#83	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-1.12%
25670	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线柳树分#1右	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-1.60%
25671	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#36左1	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	6.26%
25672	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#263	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
25673	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#5	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	1.07%
25674	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#95	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	4.53%
25675	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线羊圈支#9	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.27%
25676	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#36	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	6.71%
25677	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线铁东分#3	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
25678	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线庙西沟支#5	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-5.92%
25679	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮西支#1	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-7.83%

25680	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线鲁清支#9	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-7.55%
25681	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线懂沟分#1左2	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-2.23%
25682	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线北仓支#4	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	3.57%
25683	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#4	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	8.39%
25684	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线宏连支#2	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	4.14%
25685	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线铁东分#9	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
25686	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线粮库分#11	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-5.27%
25687	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-4.44%
25688	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	-3.20%
25689	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#9	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
25690	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线北甸支#9	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
25691	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#17左8	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	-3.97%
25692	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线402农场支#1右1	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
25693	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#72	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
25694	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#33左2	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%
25695	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#14左8	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	7.91%

25696	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线猪场支#8	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	-9.21%
25697	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线道南分#5	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-6.03%
25698	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-3.60%
25699	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇北支#7左	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-2.61%
25700	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#108	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	3.04%
25701	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线泰山沟支#8	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-9.85%
25702	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#50	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
25703	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇北支#7左	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	-9.61%
25704	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线华山分#28左5	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-2.16%
25705	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#46	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
25706	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#65	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
25707	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#13	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-4.93%
25708	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-3.48%
25709	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线亮甲店干#85	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	7.29%
25710	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线邮局分#6	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-0.20%
25711	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#54	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-9.35%
25712	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#9右#1	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-0.92%

25713	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	亮东线亮石干#72	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-9.65%
25714	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#239	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	-6.22%
25715	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	石城#3配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.86%
25716	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	石城#3配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-7.79%
25717	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#2配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.37%
25718	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
25719	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-2.26%
25720	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.68%
25721	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#3主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.76%
25722	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	1.95%
25723	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-4.84%
25724	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-0.34%
25725	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#1	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
25726	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	3.10%

25727	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线春良支#15左001	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-0.95%
25728	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#17	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.56%
25729	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#24	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-3.13%
25730	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.05%
25731	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-7.49%
25732	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#3主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.24%
25733	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#1配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-8.77%
25734	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	9.65%
25735	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.94%
25736	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.28%
25737	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#3主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-0.89%
25738	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#26左1	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-5.88%
25739	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#12右5	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%

25740	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线郭沟支#9右1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-8.96%
25741	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线光明支	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	-3.94%
25742	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线衣店支#5左1右1	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-4.61%
25743	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#14	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
25744	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#40左1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.08%
25745	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#94右1右	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	0.68%
25746	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#23右1左1	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-8.64%
25747	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	土门分#26左2	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
25748	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	发展支#9	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
25749	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	国华支#20	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-7.70%
25750	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	西水支#9	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-3.10%
25751	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#96柱上变压	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
25752	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大王支#5左1柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.27%

25753	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#31右1柱上变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-6.45%
25754	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线金顶分#16柱上变压	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	0.96%
25755	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线公园支#8左2柱上变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
25756	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线葛水支#9左2柱上变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
25757	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#23左1柱上变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	6.95%
25758	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	皇保线	皇保线万德支#9右3柱上变压器	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-4.35%
25759	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线砖厂支#9左6柱上变压器	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%
25760	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店干#76左1柱上变压器	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	9.89%
25761	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线鸡场支#12左1柱上变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.08%

25762	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮皇线	亮皇线亮皇干#19左1柱上变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
25763	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站2号变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	5.96%
25764	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站3号变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.59%
25765	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干157	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-7.89%
25766	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干53#右1变压	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-8.39%
25767	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线畜牧支#3左	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-7.17%
25768	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支4#左1柱上变压器	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
25769	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	电网_赵家分11右#1变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.72%
25770	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙大棚200KVA	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-9.50%
25771	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线李沟分山咀支2#1	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-0.59%
25772	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分37#右1变压	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.71%
25773	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分14#右4变压	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	4.67%

25774	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	稻田支12左5	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
25775	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙11队支17	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-3.46%
25776	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分24#变台变压器	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	-5.18%
25777	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	腊房支12	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	8.45%
25778	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分右15	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	5.77%
25779	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分3	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-8.73%
25780	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分49	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	1.95%
25781	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线农具厂支1#1变压	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	8.51%
25782	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房3队7#杆变台变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	7.91%
25783	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线邓屯分#6变压器	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	9.36%
25784	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文干59#右1锦屏2.3队	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	-4.15%
25785	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线199#右1	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-0.91%
25786	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线偏坡10队支17#变压	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	4.33%
25787	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	虾场支1	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	3.04%
25788	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分112左3	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%

25789	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线邓六分1#1左1变压	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	-9.79%
25790	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	袁屯6队支9	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	1.77%
25791	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线于咀1队分25#	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	1.11%
25792	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分39#左2变压	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-1.39%
25793	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分26#左1变压	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
25794	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分6#1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-9.96%
25795	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线海湾线冷库分63右7#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	8.17%
25796	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分52#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-7.73%
25797	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#3变压器间隔配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	6.32%
25798	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	松木线	松木线松木干#31右1马炉1队#2台	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-3.57%
25799	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	开发分14#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-0.31%
25800	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农场7队	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-1.59%

25801	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农场分6#变台变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	0.26%
25802	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	化工分铁路支8#	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.19%
25803	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新线桥东分18左4#变台变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	9.89%
25804	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分4	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	6.71%
25805	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分马一3#变台变压器	20	28.00	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	1.07%
25806	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东新区分14	160	16.00	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	5.25%
25807	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干12	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-9.60%
25808	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	供销分3右1	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	-6.62%
25809	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	和尚屯分5	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-4.44%
25810	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干60#	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-3.11%
25811	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分56	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-5.84%
25812	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	磙桥分37	30	13.00	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	3.67%
25813	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	磙桥分35左5	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
25814	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线三辉支#1变台	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-7.30%
25815	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线车甸5队支10#变压	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	2.41%

25816	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干36	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-6.12%
25817	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干64右2+#1	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	-3.66%
25818	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线杏屯支#14变压器	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
25819	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分94#变台#1变压器(车甸	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-2.03%
25820	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支27	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.11%
25821	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	苗圃分5#	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	4.68%
25822	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	翰林园小区#1变压器	160	40.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.69%
25823	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线迅达分2左	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-7.20%
25824	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线153#左5	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	7.11%
25825	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分4#1左10	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-2.89%
25826	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	刘沟支13	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
25827	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支2	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.68%
25828	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分162#	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-8.20%
25829	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支15左9	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
25830	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干120右#1	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-6.02%

25831	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华联线	华联线林山支16左#1	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	1.57%
25832	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干58#右1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
25833	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁2号配电站2号变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.67%
25834	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干92#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-3.26%
25835	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	偏坡分2	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.56%
25836	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线畜牧支3#右1老庙1队	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	7.04%
25837	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分#55左1	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-0.85%
25838	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支14#变压器	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-7.93%
25839	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分29#右1变压	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
25840	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分82#杆变台变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-5.27%
25841	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干112	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	0.73%
25842	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干106	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-0.70%
25843	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分64	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%

25844	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红二支13#变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-8.90%
25845	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	饭店支5	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	4.60%
25846	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	政府分12	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-7.03%
25847	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	腊房支32	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-9.99%
25848	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分51	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-1.55%
25849	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家4队支4	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-4.46%
25850	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	旱泡分10	160	10.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	0.19%
25851	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分32	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.15%
25852	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟1队支2	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	9.15%
25853	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分83#变压器	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-7.58%
25854	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分94#右1变压	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-6.95%
25855	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线宫房3队分宫房5队	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-4.47%
25856	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房干98	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.52%
25857	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯5队分4	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	3.78%
25858	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯5队分12	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	4.56%

25859	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	电网_广文线广文干59#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	4.89%
25860	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线西联支#2左1变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.65%
25861	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	木器厂支2	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.33%
25862	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分62	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.30%
25863	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分110	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-4.77%
25864	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分155	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-8.39%
25865	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支2左1	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
25866	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线广西支14#右1变压	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%
25867	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯4队分3	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-9.45%
25868	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯2队分	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.07%
25869	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	松六支9	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	5.50%
25870	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	鲍家线鲍家干13#右1变压	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.14%
25871	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分32#右1变压	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	3.49%
25872	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支26#	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	8.87%

25873	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分66左3#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-5.94%
25874	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分66左19#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.17%
25875	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分88右2#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	8.32%
25876	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	LS_大连大商集团新农村开发建设有限公司（小区）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.46%
25877	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工分4#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.16%
25878	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工分铁路支8#	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.16%
25879	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	开发分6#	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	8.33%
25880	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河分12	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-2.76%
25881	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干123左#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-3.15%
25882	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干19	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	8.26%
25883	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	铁路支3	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	8.11%
25884	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	化工分4#变台变压器	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	-2.07%
25885	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	幸福家园#1配电站#1变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-7.52%

25886	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	幸福家园#1配电站#2变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-1.03%
25887	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分51	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-6.60%
25888	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	老染房6队变台变压器	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	-5.52%
25889	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干20左2	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.72%
25890	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分17左1	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.97%
25891	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干25右1	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-7.59%
25892	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	磙桥分3	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	1.83%
25893	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	磙桥分12右3	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%
25894	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分9	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	6.12%
25895	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干#34配电站#1配电变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-7.81%
25896	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	台山分11	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
25897	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分于屯支2右	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-5.59%
25898	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分34左5	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	-0.69%
25899	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	和尚屯分9	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-0.53%
25900	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分于屯支14左3#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.78%
25901	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线猪场支#10	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	0.98%

25902	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	顾沟支23左2	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	3.51%
25903	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	顾沟支7左8	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清单	否	无	-0.22%
25904	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支47右18	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
25905	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸6队支22	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-6.85%
25906	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干72	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.22%
25907	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分38	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
25908	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	郑沟支6	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-3.60%
25909	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支12	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	1.84%
25910	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支50	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.51%
25911	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	铁西分1	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.85%
25912	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	申炉四队二号台变台变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.95%
25913	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线梁家分2左	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
25914	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线148右#1柏岚一队	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
25915	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分103	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	2.62%
25916	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	彩虹支46	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
25917	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家6队变台变压	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-1.56%
25918	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分41	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	7.83%

25919	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分93#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
25920	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	双山支19	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	3.54%
25921	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	炮九支4	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
25922	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干92#右5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-7.70%
25923	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干93#	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
25924	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干100#左3#松木岛新区	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
25925	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华联线	华联线林山支9左	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-4.41%
25926	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	西南海分92	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.87%
25927	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干13#右1变压	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
25928	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干147#右1	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.04%
25929	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线新老庙分#1左1变压	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-1.01%
25930	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红星二支5#右5变压	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	4.39%
25931	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分色房支6#杆变台变压器	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-2.72%
25932	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红二支2#右1变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	2.19%

25933	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线朱屯支9	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	3.33%
25934	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	邓屯1队分4	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-2.22%
25935	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分42	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
25936	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房8队支7	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	1.46%
25937	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线199右#1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	5.98%
25938	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	松六支左19	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
25939	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支9	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-6.58%
25940	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分20#右1变压	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-1.53%
25941	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分67#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-7.73%
25942	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分75右1#1	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	3.66%
25943	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河2队分1	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	2.26%
25944	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干139	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-2.95%
25945	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	松岛绿洲小区配电站#1变压器间隔配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-0.66%
25946	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新桥五分桥二支13#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	4.37%
25947	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干98	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	7.79%

25948	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分25	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.06%
25949	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分25	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-5.60%
25950	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线车甸分大冯支35#变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	5.03%
25951	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	西岗分2	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	4.07%
25952	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支24左4	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-6.52%
25953	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	翰林园小区#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-1.39%
25954	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分38#右1变压	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-8.58%
25955	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支17	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	0.22%
25956	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	四八二一工厂小区	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-3.45%
25957	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分#7左	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	7.60%
25958	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁2号配电站1号变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
25959	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干118	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	5.87%
25960	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分36#左3老庙3队#2	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
25961	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线佳钰支#7左10变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.46%

25962	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线粮库干3#左1变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	7.52%
25963	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分20粮库线老庙分2#1右1变压	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	4.61%
25964	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支10#右5变压	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
25965	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	邓屯3队支10	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-4.58%
25966	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分75	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	6.46%
25967	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	旱泡分23#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
25968	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟1队支21	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	0.75%
25969	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线转山头分宫房6队支	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	-7.20%
25970	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房4队支3	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%
25971	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯8队分5#杆变台变压器	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	5.40%
25972	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线30#左1变台变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-3.65%
25973	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分68	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-1.65%
25974	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分117左7	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.57%
25975	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支10右11	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-9.17%
25976	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	袁屯7队支7	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	6.86%

25977	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分7#右1变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
25978	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支30#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-8.23%
25979	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分搅拌支#5左4变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	1.68%
25980	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#1变压器间隔配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.05%
25981	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	铁路支3	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
25982	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河3队分3	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	5.48%
25983	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业线开发分#3右7变压器	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%
25984	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农业园支19右1	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
25985	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干54	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	4.05%
25986	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干121	80	53.00	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	-9.13%
25987	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥六支2	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	-8.90%
25988	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	福利支染三支6	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	-3.37%
25989	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分22	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-0.63%
25990	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新2队支6	160	17.00	116.80	116.80	未进入负面清单	否	无	6.19%

25991	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	松岛绿洲小区配电站#2变压器间隔配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.98%
25992	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	孵化分13#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-8.85%
25993	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	申五分2	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	-6.04%
25994	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分65	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.72%
25995	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	林旺支18#变台变压器	160	23.00	107.20	107.20	未进入负面清单	否	无	5.53%
25996	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚干#64左4炮台8队#2	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-7.24%
25997	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分37#左3#	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-0.69%
25998	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	炮八支2	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-8.35%
25999	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏一支5	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	1.83%
26000	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干100#左3#松木岛村委会	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
26001	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分5#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-6.63%
26002	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站1号变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-1.63%
26003	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干125	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	0.76%

26004	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线新老庙分#1左1	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	8.65%
26005	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线棚大支4右5#（崔屯一队#2）	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
26006	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干99右8	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-0.74%
26007	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分32	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-0.96%
26008	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙5队支2#左1变	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	7.07%
26009	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分14	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	1.64%
26010	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分94#变台变压器	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-0.06%
26011	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	旱泡1队支6	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	4.26%
26012	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分50	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
26013	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫二分4	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	6.21%
26014	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房干11左2	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-1.22%
26015	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线9左6#变台变压器	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
26016	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线23#右1变台变压器	30	13.00	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	4.36%
26017	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分74	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-3.51%
26018	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分193	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-0.72%

26019	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	锦屏1队支8	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	9.63%
26020	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯7队支	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.54%
26021	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线鲍家干2#1左1变压	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-0.22%
26022	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支40#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
26023	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分25左3#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	2.93%
26024	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#2变压器间隔配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-7.62%
26025	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	农业园支19右1	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
26026	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业线开发分3右#1变台#1变压器	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	-0.31%
26027	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	大成干#34配电站#1配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.23%
26028	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分15	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	2.27%
26029	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干84	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
26030	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干16右1	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-4.92%
26031	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	于屯支2右3	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	1.97%

26032	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分45	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-2.40%
26033	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新线桥五分34	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-8.68%
26034	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	美食线	美食线17#右6变台变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	1.60%
26035	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮二分右1	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-5.89%
26036	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	杏屯支4	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-2.30%
26037	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分82	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-8.76%
26038	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	山咀支7	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.08%
26039	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚干#172柏岚4.5队#2	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-5.38%
26040	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分99#	250	39.00	127.50	127.50	未进入负面清单	否	无	2.38%
26041	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分88右2	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.64%
26042	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏三支8	250	9.00	202.50	202.50	未进入负面清单	否	无	-8.79%
26043	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	松木干164#松木岛05台	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-5.57%
26044	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分15#	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	-3.97%
26045	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	岚崮线	岚崮线宫房干68#右1柱上变压器	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	8.94%
26046	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	东山1号箱式配电	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	5.62%

26047	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	解放路1号变电亭#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.18%
26048	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	解放路1号变电亭#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	0.82%
26049	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	阳光配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.49%
26050	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	阳光配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	1.91%
26051	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	五一路通道箱变主变	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6.93%
26052	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-6.10%
26053	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#2主变	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	9.64%
26054	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#3主变	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	-7.24%
26055	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#2主变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-9.48%
26056	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#3主变	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	-2.41%
26057	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	胜利西区1号配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-0.99%
26058	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	胜利西区1号配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.06%
26059	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	联胜#1配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	1.57%

26060	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	联胜#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.96%
26061	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东科线	万科#9配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
26062	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东科线	万科#10配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	6.01%
26063	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金都#2配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-9.10%
26064	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-6.34%
26065	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-6.70%
26066	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#3配电站#2主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	6.89%
26067	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#4配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	5.46%
26068	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#1主变	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-1.83%
26069	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#3主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-1.51%
26070	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	1.87%
26071	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	书香苑配电站#1主变	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-6.90%

26072	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	金纺#3配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-9.55%
26073	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	金纺#3配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.82%
26074	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-4.71%
26075	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#2配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-1.74%
26076	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	0.72%
26077	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#1配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
26078	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#1配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-1.97%
26079	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#1配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	8.31%
26080	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#2配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.98%
26081	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.74%
26082	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-7.82%
26083	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	铁路小区#1配电站#2主变	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	4.95%

26084	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	铁路小区#1配电站#1主变	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	-2.99%
26085	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-0.25%
26086	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	宏玮甲线	和院#2配电站#2变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.63%
26087	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	宏玮乙线	和院#3配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	4.21%
26088	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	4.71%
26089	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东科线	万科#12配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.35%
26090	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	金都#6配电站2号配电变压	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	4.83%
26091	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	金都#6配电站3号配电变压	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	7.58%
26092	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-8.01%
26093	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	福佳线	福佳#6配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.78%
26094	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	五里台分#11左2	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-7.68%
26095	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	联胜#2配电站#1主变	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-8.66%

26096	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	联胜#2配电站#2主变	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-7.67%
26097	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金源变电亭#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-7.01%
26098	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金源变电亭#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	5.24%
26099	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳甲线#1箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
26100	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#7左1	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
26101	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#11	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	9.08%
26102	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#15	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	8.82%
26103	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#20右1	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	5.56%
26104	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#3	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
26105	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#16左2	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	8.99%
26106	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#22右3	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	6.66%
26107	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	朝阳乙线#1箱式配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.44%
26108	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨乙线	A区#3楼配电站#3主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.01%
26109	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	7.92%
26110	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#3	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-6.06%

26111	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清单	否	无	-2.46%
26112	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	7.17%
26113	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#13	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	3.17%
26114	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#18	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-7.69%
26115	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#27	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	7.28%
26116	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#31	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	4.06%
26117	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门线#24	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	2.61%
26118	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#27	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-4.04%
26119	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#20	400	15.00	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
26120	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东山分#3	400	33.00	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	2.34%
26121	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学甲线	金杰配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.66%
26122	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学甲线	金杰配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	7.88%
26123	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西电线	毛营干#3	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.16%
26124	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西电线	毛营干#6	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-0.17%
26125	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	电子线	电子干#5	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-7.84%
26126	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	电台线	电台干#13左3	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	0.31%
26127	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	胜利西区2号配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	5.96%

26128	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	胜利西区2号配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	7.46%
26129	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	军民甲线	友联分#5	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	4.27%
26130	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	军民乙线	后石干#10	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	6.39%
26131	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	红楼#2配电站#1主变	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	0.68%
26132	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	红楼#2配电站#2主变	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	3.67%
26133	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中南甲线	二运小区配电站#2主变	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-6.74%
26134	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	银领配电站#1主变	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-9.80%
26135	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	银领配电站#2主变	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-7.18%
26136	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	城南变108万山甲线五里台分#13	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	7.82%
26137	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	城南变108万山甲线五里台分#18	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
26138	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	马家新村#1配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.67%
26139	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	马家新村#1配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	6.57%
26140	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山乙线	万山干#57左6	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-2.60%

26141	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#3主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	8.05%
26142	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#1主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.22%
26143	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	5.68%
26144	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	东山#1配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-9.54%
26145	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	东山#1配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-8.59%
26146	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#4主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.73%
26147	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#3主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.91%
26148	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-5.05%
26149	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-8.13%
26150	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-3.45%
26151	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	6.31%
26152	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-0.39%

26153	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金湾路#1配电站#1主变	500	56.00	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	6.36%
26154	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金湾路#1配电站#2主变	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	6.71%
26155	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#4主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	9.43%
26156	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#3主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-2.67%
26157	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.11%
26158	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-5.79%
26159	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	A区3号楼配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	2.46%
26160	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南西乙线	金戎配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-5.63%
26161	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南西乙线	金戎配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.20%
26162	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南厦线	金州大厦配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-4.15%
26163	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南厦线	金州大厦配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
26164	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	0.24%
26165	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#2主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	5.19%
26166	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#3主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	8.17%

26167	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#4主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	2.50%
26168	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海4号配电站#1主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-4.40%
26169	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海4号配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-7.32%
26170	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海2号配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	9.83%
26171	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海2号配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	9.19%
26172	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海3号配电站#1主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.56%
26173	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海3号配电站#2主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-9.26%
26174	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	4.35%
26175	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-7.31%
26176	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#3主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-8.29%
26177	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#1主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-1.67%
26178	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-0.16%

26179	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#3配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	3.22%
26180	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#2配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	7.16%
26181	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	2.66%
26182	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	6.83%
26183	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#5配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.15%
26184	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	永乐#5配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.44%
26185	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	1.39%
26186	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#2主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-1.00%
26187	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-2.31%
26188	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#4配电站#2主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	4.47%
26189	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#7配电站#2主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-4.97%
26190	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%

26191	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#4主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-3.25%
26192	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#10配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
26193	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	402住宅1号配电站#1主变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-7.17%
26194	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	402住宅1号配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.97%
26195	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨金乙线	镀锌分#5	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-8.71%
26196	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨金乙线	临时分#1	160	19.00	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	1.48%
26197	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-1.35%
26198	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.49%
26199	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-9.33%
26200	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#4主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.44%
26201	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#1主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-1.05%
26202	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#2主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-8.71%
26203	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#3主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	9.55%

26204	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#2主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-1.19%
26205	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#1主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.08%
26206	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#3主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	2.66%
26207	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	4.03%
26208	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#2主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-8.93%
26209	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#3主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
26210	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#4主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	0.55%
26211	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东风乙线	康居#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.44%
26212	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东风乙线	康居#1配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-0.47%
26213	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.87%
26214	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#1配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.53%
26215	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#2配电站#1主变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	2.44%
26216	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	自来水分#1箱式配电站#1主变	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	5.44%

26217	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	自来水分#2柱上变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-9.15%
26218	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#2配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	9.95%
26219	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#2配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-6.84%
26220	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#8配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-1.59%
26221	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#8配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-1.19%
26222	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#5配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	1.06%
26223	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#5配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.86%
26224	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#7配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.81%
26225	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#7配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	0.36%
26226	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	石坑分#1箱变#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-4.19%
26227	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	B区2号配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	3.97%
26228	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	B区2号配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.85%

26229	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	房身干#8	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	5.12%
26230	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	房身干#25右3左	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	4.06%
26231	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	民和#1变电亭#1主变	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-2.02%
26232	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	民和#1变电亭#2主变	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	3.61%
26233	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身乙线	房身干#29左3	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	9.98%
26234	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身乙线	大马分#27左2	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
26235	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	万城#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	8.72%
26236	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#3配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-5.25%
26237	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#3配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	6.21%
26238	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#4配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	4.89%
26239	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#2主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	3.81%
26240	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#1主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
26241	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#3主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-7.79%
26242	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	北路干#35	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	9.80%

26243	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	北路干#21	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	7.56%
26244	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区1号配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	6.00%
26245	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区1号配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-5.46%
26246	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	北路干#15左2	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	6.03%
26247	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区3号配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
26248	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区3号配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-7.79%
26249	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	华夏#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.61%
26250	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	华夏#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.41%
26251	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	三元配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	6.65%
26252	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	民胜干#6	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
26253	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	民胜干#16	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	-4.57%
26254	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	民胜干#16	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-7.96%
26255	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	1.37%
26256	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.27%

26257	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-6.35%
26258	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#4配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	6.82%
26259	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#8配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-4.04%
26260	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.99%
26261	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
26262	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	观海分#1柱上变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
26263	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#2主变	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
26264	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#1主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-3.24%
26265	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#2主变间隔配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.28%
26266	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	后石甲线#1箱式配电站变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	-0.77%
26267	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-0.09%

26268	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#3主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	9.54%
26269	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.60%
26270	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#2配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-0.48%
26271	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#2配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.04%
26272	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#6配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-0.35%
26273	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#6配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.95%
26274	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#2配电站#1主变	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
26275	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	御州府#2配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.18%
26276	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#1配电站#1变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	6.22%
26277	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#1配电站#2变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	0.88%
26278	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.09%
26279	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#3主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	4.70%

26280	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	3.34%
26281	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#3主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-3.00%
26282	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#1配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
26283	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站104配电变压	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.43%
26284	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站103配电变压	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-8.14%
26285	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#2主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
26286	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红革线	红方配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-4.46%
26287	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红革线	红方配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-9.52%
26288	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	友谊线	青山分#22左1右	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	8.48%
26289	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	友谊线	青山分#41左3	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	-0.80%
26290	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红水线	交通支#2柱上变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-3.86%
26291	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#6	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-3.91%
26292	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#19	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	6.79%
26293	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	教委分甲线#26	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	-6.35%
26294	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	恒利分#1	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	7.00%

26295	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-3.27%
26296	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#3主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	6.05%
26297	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-0.68%
26298	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#30	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-1.09%
26299	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	六三分#10右6	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
26300	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	六三分#16	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	7.02%
26301	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	红棚#1配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-4.11%
26302	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	水源干#38	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-9.62%
26303	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	水源干#30	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	-1.82%
26304	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#15	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	6.40%
26305	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#11	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
26306	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#17	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	5.98%
26307	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#19	50	33.00	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	1.85%
26308	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#32	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-7.70%
26309	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#27左4	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
26310	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#20右5	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	2.05%

26311	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金甲线#5	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	-0.66%
26312	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金甲线#9	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.27%
26313	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	航校分#7	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-4.88%
26314	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金干#16左1	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	0.83%
26315	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	前园分#6	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
26316	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	前园分#11	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-4.14%
26317	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#2变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	9.79%
26318	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#3变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-9.04%
26319	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#2变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	6.81%
26320	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#3变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
26321	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	杨金干#23	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-5.06%
26322	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	4.51%
26323	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#3主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.97%
26324	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	杨桃干#13	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
26325	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.23%

26326	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.73%
26327	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#3配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	3.07%
26328	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	杨桃干#7	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	0.09%
26329	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#1配电站#2主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	5.52%
26330	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
26331	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#3主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	3.79%
26332	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	5.43%
26333	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#3主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-8.16%
26334	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#1配电站#2主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
26335	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#2主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	3.89%
26336	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#3主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-8.92%
26337	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-2.28%

26338	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#3主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	4.33%
26339	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#3配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.63%
26340	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#5配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.67%
26341	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨家变107生辉乙线生辉	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-1.90%
26342	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨家变107生辉乙线生辉	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	4.14%
26343	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-0.43%
26344	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右4	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	-8.35%
26345	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右6	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-0.05%
26346	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#10	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	4.27%
26347	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西甲线	南西甲线#9	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-1.96%
26348	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西甲线	南西甲线#23	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
26349	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#22右4	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%
26350	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#13	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-3.26%
26351	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#22右1左	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-2.87%
26352	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	8.27%

26353	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-8.17%
26354	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-4.18%
26355	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.14%
26356	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-5.66%
26357	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-9.33%
26358	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.24%
26359	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.33%
26360	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
26361	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#2配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	5.92%
26362	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#2配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-1.18%
26363	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.12%
26364	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	6.06%

26365	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-0.60%
26366	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.28%
26367	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-7.49%
26368	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#3主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.97%
26369	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#8配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.44%
26370	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#6配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	4.25%
26371	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#6配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.72%
26372	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#4	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	1.35%
26373	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#2	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-5.61%
26374	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#1右3	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	0.32%
26375	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#5右8	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-7.75%
26376	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	江机分#3	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	8.37%
26377	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#24	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.46%
26378	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#30	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	0.24%
26379	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#2右3	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	-4.98%

26380	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#8	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-8.01%
26381	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#11左1	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	0.98%
26382	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#15	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	5.24%
26383	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#17左1	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	-2.32%
26384	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#21	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	1.94%
26385	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山乙线	万山干#46	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	8.99%
26386	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#3	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	-0.14%
26387	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#15右2	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-8.56%
26388	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#19	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	4.93%
26389	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	金山#1变电亭#1主变	500	19.00	355.00	355.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
26390	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	金山#1变电亭#2主变	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
26391	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学乙线	中学干#16右1	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	0.57%
26392	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学乙线	中学干#16右3	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	7.64%
26393	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南英线	南英干#9	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	9.18%
26394	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南海线	小山分#8	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	3.48%
26395	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南海线	小山分#2	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	6.46%
26396	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	邮电干#11	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	-8.68%

26397	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	邮电干#8	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-4.82%
26398	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	5.87%
26399	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#3主变	800	9.00	648.00	648.00	未进入负面清单	否	无	-5.17%
26400	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#3配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.65%
26401	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#2配电站#2主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	-1.78%
26402	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#4配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	0.12%
26403	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	桃园变电亭支#1左	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	-7.16%
26404	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园乙线	机井分#11	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	0.78%
26405	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#03	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	1.08%
26406	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#10	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-6.56%
26407	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	八里河小区配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.78%
26408	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#14柱上变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.01%
26409	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	山前干#14右10	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	-9.71%
26410	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#2	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-4.16%
26411	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#9	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	2.33%

26412	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#14	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
26413	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#22右1	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	1.47%
26414	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#32	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	4.10%
26415	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#59	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	1.14%
26416	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#72-05	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-5.35%
26417	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#74	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	6.36%
26418	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	华翔支#2	160	37.00	84.80	84.80	未进入负面清单	否	无	7.78%
26419	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	华翔支#10	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-9.97%
26420	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-4.91%
26421	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#5配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-9.75%
26422	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#4配电站#2变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-1.73%
26423	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#1配电站#2变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.17%
26424	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.36%
26425	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	4.74%
26426	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#2变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	1.99%

26427	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#3变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.97%
26428	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.53%
26429	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	泵站干#4右1右1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.93%
26430	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	泵站干#2	160	40.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.55%
26431	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#3	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	-3.18%
26432	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#9	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-4.98%
26433	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#14	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	5.34%
26434	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	天城甲线	天城干#2变压器	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	8.81%
26435	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	宏城#1配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
26436	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	宏城#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
26437	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	林场分#5	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	7.85%
26438	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	昌临配电站#2变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	7.51%
26439	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郦城#1中心配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
26440	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郦城#3配电站#2主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%

26441	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郦城#4配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-1.26%
26442	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郦城#2配电站#3主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-3.42%
26443	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郦城#2配电站#2主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	6.27%
26444	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	宏城#3配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	8.35%
26445	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郦城#1中心配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-6.05%
26446	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视甲线	达赫#1配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	7.41%
26447	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视甲线	达赫#2配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.19%
26448	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	石鼓分#3	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-3.81%
26449	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	电视分#38-3	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-6.93%
26450	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	电视分#76-1	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-3.71%
26451	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔甲线	吉祥分#2	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	7.51%
26452	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔甲线	吉祥分#4	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	6.36%
26453	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔乙线	东塔干#20右1	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	0.41%
26454	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#04	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.10%

26455	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	东城干#7	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
26456	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	水果支#10	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
26457	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#1左1	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-2.03%
26458	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#3	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
26459	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	中长支#3柱上变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	2.99%
26460	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	马所支#7	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	7.53%
26461	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#11柱上变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-9.20%
26462	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	水果支#4	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	4.55%
26463	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	油库支#2右1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	2.78%
26464	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#2右03	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	8.02%
26465	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#3配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.85%
26466	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#3配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	4.67%
26467	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#10配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	4.68%
26468	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#10配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-5.78%
26469	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#12配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.43%

26470	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#12配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	7.13%
26471	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#13配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-0.21%
26472	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#13配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-0.47%
26473	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#15配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-2.86%
26474	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#15配电站#2主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.30%
26475	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.07%
26476	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	8.43%
26477	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#3主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	4.21%
26478	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#4配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-6.01%
26479	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#4配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	8.16%
26480	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#6配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.64%
26481	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#6配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-3.77%

26482	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	东风支#8	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	5.82%
26483	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	食品支#4	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	9.15%
26484	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	石坑分#2	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	6.27%
26485	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	石坑分#6	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.59%
26486	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	文武干#7前1	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	2.38%
26487	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	文武干#11	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	-1.91%
26488	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.36%
26489	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	中兴甲线#19左1	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-3.78%
26490	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	中兴甲线#19左3	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	-1.80%
26491	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#6	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-3.68%
26492	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#21左1	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	7.46%
26493	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#14	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-4.51%
26494	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#11	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-6.68%
26495	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#12左1	200	16.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
26496	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#10	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.41%
26497	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#26	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-6.89%
26498	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#18	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-4.81%
26499	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#11	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%

26500	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中西甲线	燕乐分#6	250	18.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	6.82%
26501	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西城线	和平干#13	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.90%
26502	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	和平线	和平干#24	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	6.72%
26503	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	华美分#7左4	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	-1.94%
26504	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	南山干#20	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	-3.85%
26505	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	南山干#33左1	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	0.47%
26506	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	华美分#1右2	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	1.11%
26507	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-9.71%
26508	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	1.18%
26509	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	6.66%
26510	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南山干#34	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	-6.66%
26511	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#3	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	-2.97%
26512	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#6	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-0.46%
26513	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#11	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	8.66%
26514	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#9	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-3.81%
26515	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#2配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-4.95%
26516	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.65%

26517	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#1配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-3.76%
26518	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#1配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	1.89%
26519	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金东分#3	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
26520	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金东干#11	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	-5.68%
26521	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#11配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-0.14%
26522	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#11配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-8.57%
26523	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#14配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.79%
26524	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#14配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.07%
26525	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#16配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	1.54%
26526	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#16配电站#1主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-1.30%
26527	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#17配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-2.36%
26528	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#17配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-9.72%
26529	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	纺北#1配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.27%

26530	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	纺北#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.65%
26531	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#18配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	7.35%
26532	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#18配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-8.09%
26533	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	6.43%
26534	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.86%
26535	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.28%
26536	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#20配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-7.07%
26537	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#20配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.79%
26538	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#22配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-9.03%
26539	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#22配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
26540	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#24配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-0.45%
26541	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#24配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.02%

26542	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#26配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-3.81%
26543	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#26配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.00%
26544	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#2主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	0.89%
26545	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#3主变	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-0.12%
26546	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#1配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-4.94%
26547	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#2配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.24%
26548	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-9.66%
26549	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#3主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-9.80%
26550	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-9.35%
26551	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-2.44%
26552	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#4配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	7.99%
26553	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#2主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	0.89%

26554	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#2变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-0.30%
26555	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#3变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	1.83%
26556	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#9配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.77%
26557	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.02%
26558	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#3主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-6.49%
26559	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金海线	金舍#1配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.75%
26560	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金海线	金舍#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.15%
26561	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	于洼小区1号箱变#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.13%
26562	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	体育场1号箱变#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-7.00%
26563	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	于洼小区#31楼箱式配电站#1主变	250	14.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	8.58%
26564	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	纺校分#5	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-7.97%
26565	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	纺校分#10	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.84%
26566	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	前进干#22	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	-6.38%

26567	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	前进干#20	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	2.01%
26568	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	校南支#3	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	3.01%
26569	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#1变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-9.04%
26570	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#2变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-2.57%
26571	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#3变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-7.13%
26572	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	房身干#23	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
26573	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	钢厂支#13右2	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.45%
26574	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#15	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-6.43%
26575	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#5	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	6.95%
26576	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#9	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	9.31%
26577	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#23	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清单	否	无	9.77%
26578	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#2	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	6.91%
26579	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#14	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-4.68%
26580	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	万城#2配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	9.24%
26581	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	金大分#1	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
26582	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	金大分#9	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	0.97%

26583	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.54%
26584	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-1.93%
26585	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-8.73%
26586	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#7配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	0.05%
26587	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#7配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
26588	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#4配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.05%
26589	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#1配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	6.07%
26590	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.07%
26591	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#2配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-7.13%
26592	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#2配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-4.86%
26593	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#3变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
26594	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#8配电站#1变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.61%

26595	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#8配电站#2变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-5.83%
26596	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	万城#1配电站#1主变配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.25%
26597	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	万城#1配电站#2变压器配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-5.79%
26598	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	环保干#14	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-7.27%
26599	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	环保干#12	400	13.00	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	1.44%
26600	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-7.39%
26601	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区4号配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.02%
26602	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区4号配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-0.55%
26603	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#2配电站#3主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
26604	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区2号配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-6.34%
26605	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#2配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.61%
26606	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区3号配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.95%

26607	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#3配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	6.01%
26608	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	家具城箱变#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	4.43%
26609	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区1号配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	3.29%
26610	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区1号配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-3.65%
26611	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#5配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	1.99%
26612	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#5配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	1.11%
26613	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#3配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.95%
26614	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#3配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-3.04%
26615	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#4配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	0.31%
26616	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#4配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	0.15%
26617	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	三元配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.95%
26618	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区5号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.12%
26619	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#3主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-6.38%

26620	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.48%
26621	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	1.47%
26622	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#10左9	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	9.43%
26623	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#12	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	1.88%
26624	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#9右2	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	1.28%
26625	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	新辉分#3	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
26626	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#7左2	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	9.71%
26627	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#14	250	33.00	142.50	142.50	未进入负面清单	否	无	1.08%
26628	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#14	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	4.07%
26629	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	7.62%
26630	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#4配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-4.12%
26631	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-3.73%
26632	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
26633	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-3.40%

26634	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	永安#1配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.64%
26635	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	永安#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
26636	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-7.75%
26637	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.82%
26638	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-5.02%
26639	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-6.84%
26640	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	8.24%
26641	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-0.31%
26642	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	兴民变107兴红乙线兴红	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-2.58%
26643	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#3主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	3.18%
26644	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.75%
26645	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.11%

26646	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#3主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	0.41%
26647	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	0.95%
26648	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	1.76%
26649	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	龙祥#5配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	3.29%
26650	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	龙祥#5配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	0.03%
26651	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	3.96%
26652	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.77%
26653	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	2.87%
26654	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#3主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.81%
26655	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.54%
26656	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#3配电站#1主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
26657	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#3配电站#2主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	4.35%

26658	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-9.14%
26659	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.63%
26660	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
26661	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	6.69%
26662	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#3主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	0.13%
26663	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#1主变	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	4.94%
26664	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-6.40%
26665	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	9.06%
26666	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	3.01%
26667	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#2配电站#2主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
26668	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#5配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
26669	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#5配电站#1主变	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清单	否	无	4.38%

26670	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#4配电站#2主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
26671	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#4配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
26672	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#1配电站#2主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	-4.36%
26673	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#1配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
26674	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	御州府#1配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.93%
26675	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#2配电站#1变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.56%
26676	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	9.69%
26677	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#3主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	9.71%
26678	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兰湾线	国际#3配电站#1主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	5.01%
26679	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兰湾线	国际#3配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-0.91%
26680	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	老街乙线	古城天下#1配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
26681	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	老街乙线	古城天下#1配电站#1主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	1.89%

26682	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	大修干#5左1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-7.81%
26683	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#1配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-1.80%
26684	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-2.71%
26685	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.05%
26686	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#3主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	4.53%
26687	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#4主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.68%
26688	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站105配电变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	4.05%
26689	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站103配电变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	3.91%
26690	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站104配电变压	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.48%
26691	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站105配电变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.97%
26692	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#3配电站103配电变压	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.28%
26693	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#3配电站104配电变压	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	1.96%

26694	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#4配电站103配电变压	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	5.35%
26695	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#4配电站104配电变压	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	2.05%
26696	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#3主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	1.91%
26697	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	1.49%
26698	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	5.73%
26699	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#7配电站#1主变	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
26700	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#7配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	-0.17%
26701	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	青山分#2右1	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	0.57%
26702	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	红塔变103友谊线友谊干	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	4.29%
26703	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	红塔变103友谊线友谊线	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	-7.90%
26704	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红水线	红塔变104红水线友谊干	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	4.14%
26705	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红军乙线	红军干#6支1	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-3.58%
26706	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红军乙线	红军干#43	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.89%

26707	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三里线	天宝分#10	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-3.96%
26708	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红山甲线	仪表支#5	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	0.02%
26709	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	国网大连供电公司充电设施（金州）103配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.23%
26710	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	九里支#7右5	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.23%
26711	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	新建支#15	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
26712	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	元宝分#70	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	0.36%
26713	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	元宝分#60	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	6.19%
26714	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	北波分#22	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-6.19%
26715	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	北波分#4	160	21.00	110.40	110.40	未进入负面清单	否	无	5.85%
26716	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	红连干#40左3	160	23.00	107.20	107.20	未进入负面清单	否	无	-3.88%
26717	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	胜丰分#1箱式配电站配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.99%
26718	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线水源	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	3.83%
26719	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#25	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.62%
26720	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	北大分#17	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-2.39%
26721	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	北大分#35	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-2.70%

26722	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#53左1	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	4.13%
26723	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#7	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.61%
26724	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#18	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.34%
26725	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线六三分#36左2	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	-4.65%
26726	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线六三分#45前1	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	7.08%
26727	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#63右1	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	-2.85%
26728	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#68	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.69%
26729	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#78	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-9.54%
26730	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#8左1	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-3.98%
26731	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	山坳支#1	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-4.33%
26732	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红棚#2配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-6.95%
26733	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源乙线	红棚#3配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.35%
26734	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#1配电站#1主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清单	否	无	5.35%
26735	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#1配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	9.02%

26736	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#1主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清单	否	无	6.62%
26737	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	0.76%
26738	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
26739	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#3配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
26740	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#3配电站#2主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
26741	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#3主变	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清单	否	无	-0.81%
26742	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#5配电站#3主变	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	6.26%
26743	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#5配电站#4主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-2.74%
26744	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-3.74%
26745	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	尊岳#1配电站#2主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	6.09%
26746	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	尊岳#2配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.28%
26747	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-1.03%

26748	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#3主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%
26749	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	康居#2配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	9.77%
26750	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	康居#2配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-3.70%
26751	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#19配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.74%
26752	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#19配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	5.61%
26753	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#21配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.98%
26754	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#21配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-5.05%
26755	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#23配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.10%
26756	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#23配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.28%
26757	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	5.89%
26758	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-2.84%
26759	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-2.18%

26760	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#9配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-5.60%
26761	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#9配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-2.40%
26762	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	华夏分#1	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	-3.68%
26763	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-4.60%
26764	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#3配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.43%
26765	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.52%
26766	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-7.64%
26767	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	3.06%
26768	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	光明市场箱式配电站#1主变	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
26769	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	光明市场箱式配电站#2主变	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	2.48%
26770	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	9.31%
26771	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#2主变	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-1.19%

26772	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#3主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-5.83%
26773	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#2配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	6.73%
26774	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.08%
26775	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#3配电站#2主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	3.07%
26776	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	2.45%
26777	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-0.57%
26778	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#4主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.65%
26779	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#3主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.16%
26780	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.83%
26781	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-9.29%
26782	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#3主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-8.27%
26783	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	4.09%

26784	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-9.47%
26785	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#3主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.35%
26786	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	高原配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	9.92%
26787	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	和平#2配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-9.64%
26788	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	金舍D区#3配电站#2主变	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无	-7.84%
26789	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#4主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.10%
26790	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#5主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
26791	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#6主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
26792	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#8主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	5.92%
26793	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#2主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-6.48%
26794	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#3主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	1.25%
26795	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华2号配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-6.23%

26796	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华3号配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.48%
26797	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华4号配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
26798	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-5.78%
26799	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#3主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%
26800	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#4主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-8.91%
26801	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#5主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-8.67%
26802	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#3配电站#2主变	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
26803	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华阁配电站#1主变	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	1.48%
26804	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	荣盛箱式配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.94%
26805	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	金光配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
26806	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华分#1	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.32%
26807	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#2主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
26808	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#5配电站#2主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	8.70%

26809	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#2主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	-5.41%
26810	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#3主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-7.26%
26811	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.15%
26812	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	学府世家配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-2.01%
26813	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河#1配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-7.64%
26814	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中益线	中益#1配电站#2主变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-7.51%
26815	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	3.88%
26816	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.68%
26817	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-1.95%
26818	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨房甲线	杨家#1变电亭104开关#2主	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
26819	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨房甲线	杨家#1变电亭103开关#1主	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无	6.56%
26820	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#1变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-5.81%

26821	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#1变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	8.16%
26822	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	7.45%
26823	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-9.64%
26824	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃乙线	金地#3配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-1.43%
26825	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#1配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-5.66%
26826	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#1主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	1.64%
26827	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	2.95%
26828	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#1配电站#1主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	-5.67%
26829	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#1主变	800	8.00	656.00	656.00	未进入负面清单	否	无	3.86%
26830	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#5配电站#1主变	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	4.97%
26831	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#5配电站#2主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	8.91%
26832	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#1主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	7.44%

26833	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#3配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-6.15%
26834	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#5配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-5.43%
26835	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南西甲线	绿苑配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	6.83%
26836	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南西甲线	绿苑配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-3.48%
26837	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#9配电站#2主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	9.84%
26838	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#9配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	9.85%
26839	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#8配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
26840	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	胜利配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-9.33%
26841	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	胜利配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	8.14%
26842	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#2主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
26843	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#1配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.22%
26844	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-7.32%
26845	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-4.96%

26846	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#1主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-3.50%
26847	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#3配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.23%
26848	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#2配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-9.09%
26849	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#4配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.02%
26850	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1变电亭#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	6.52%
26851	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1变电亭#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-2.38%
26852	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	6.44%
26853	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#4配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	-1.76%
26854	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#1主变	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
26855	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#3配电站#1主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	3.96%
26856	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#2配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	2.64%
26857	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	山前甲线	八里河小区配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	0.15%

26858	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	和院#1配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	3.36%
26859	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	和院#2配电站#1变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	4.83%
26860	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#4配电站#1变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	0.81%
26861	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#1配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.41%
26862	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#2配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-8.90%
26863	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-6.68%
26864	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#1配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-4.52%
26865	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#1配电站#2变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-2.67%
26866	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#3配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-7.73%
26867	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#3配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-3.28%
26868	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#4配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-6.16%
26869	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#4配电站#2变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	6.41%

26870	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#6配电站#1变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.51%
26871	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#6配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.93%
26872	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#8配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	8.41%
26873	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#8配电站#2变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.42%
26874	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#2配电站#1变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
26875	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#2配电站#2变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	6.58%
26876	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#5配电站#1变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.56%
26877	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#5配电站#2变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	8.08%
26878	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#7配电站#1变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.15%
26879	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#7配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.66%
26880	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#9配电站#1变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	0.84%
26881	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#9配电站#2变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	5.97%

26882	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	心达线	心达线#1箱式配电站#1主变	500	17.00	365.00	365.00	未进入负面清单	否	无	1.23%
26883	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	心达线	心达线#2箱式配电站#1主变	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	3.38%
26884	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#1配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
26885	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	1.23%
26886	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#4配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.48%
26887	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#5配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-9.06%
26888	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-6.08%
26889	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	2.99%
26890	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#6配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	8.97%
26891	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	7.54%
26892	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	宏城#1配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	9.22%
26893	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	宏城#2配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.03%

26894	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	昌临配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	2.78%
26895	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郦城#1中心配电站#2主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	7.46%
26896	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郦城#3配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-2.51%
26897	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郦城#4配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-7.89%
26898	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	华邦郦城#2配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	9.41%
26899	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	宏城#3配电站#1主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	-2.29%
26900	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	大山乙线#1箱式配电站#1主变	250	23.00	167.50	167.50	未进入负面清单	否	无	-5.12%
26901	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	电视甲线#1箱式配电站#1主变	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-2.43%
26902	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	达赫#1配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.33%
26903	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	达赫#2配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-3.92%
26904	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#3主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	6.48%

26905	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-0.86%
26906	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#2配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-8.67%
26907	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.80%
26908	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东汇乙线	金兴路1号箱式配电站#1主	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	2.29%
26909	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-3.90%
26910	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.99%
26911	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#2配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	6.64%
26912	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	0.85%
26913	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#3配电站#1主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清单	否	无	-3.72%
26914	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#4配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	6.45%
26915	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	文武线#1箱式配电站#1主变	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
26916	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#1配电站#1主变	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	8.84%

26917	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#1配电站#2主变	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	3.73%
26918	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#2主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-8.92%
26919	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-3.82%
26920	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	书香苑配电站#2主变	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	5.55%
26921	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-2.78%
26922	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#3主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	4.60%
26923	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#4主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
26924	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	高原配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	0.49%
26925	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴乙线	房产花园配电站#2主变	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	-3.88%
26926	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴乙线	房产花园配电站#1主变	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	6.80%
26927	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城干#4	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无	3.69%
26928	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	和平#2配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-5.81%
26929	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区3号配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.12%

26930	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	1.82%
26931	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.33%
26932	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#3主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-0.52%
26933	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区2号配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	4.69%
26934	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区2号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
26935	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#6右2柱上变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	9.27%
26936	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#13右1右	160	9.00	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	-2.47%
26937	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#22	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
26938	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区2号配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	5.35%
26939	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区2号配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-3.08%
26940	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区3号配电站#1主变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
26941	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区3号配电站#2主变	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	9.59%
26942	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区临时箱变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	7.00%

26943	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区1号配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	5.51%
26944	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区1号配电站#2主变	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-8.69%
26945	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	影剧院箱变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-7.59%
26946	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	金舍D区#3配电站#1主变	250	40.00	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	-4.11%
26947	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#7主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.83%
26948	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#1主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	4.73%
26949	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	斯大林线	路苑配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.81%
26950	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	斯大林线	路苑配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	7.61%
26951	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#2箱式配电站#1主变	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	-7.24%
26952	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华中心区配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.64%
26953	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华中心区配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-1.83%
26954	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华1号配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
26955	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华1号配电站#2主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-4.99%

26956	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华2号配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.46%
26957	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华3号配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-1.65%
26958	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华4号配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-6.81%
26959	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
26960	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.37%
26961	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.55%
26962	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#3主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-6.86%
26963	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	学府世家配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-9.78%
26964	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-6.23%
26965	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.57%
26966	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#3配电站#1主变	500	11.00	395.00	395.00	未进入负面清单	否	无	-5.02%
26967	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华阁配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%

26968	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	二运小区配电站#1主变	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-3.91%
26969	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	荣盛箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-9.11%
26970	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.87%
26971	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#1配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-6.11%
26972	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#2配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	3.32%
26973	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#2配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	7.10%
26974	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	金光配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	6.88%
26975	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#6配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.22%
26976	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#1主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.87%
26977	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#3主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	-1.87%
26978	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#5配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
26979	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
26980	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	区委箱变#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	9.76%

26981	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#1配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	3.32%
26982	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#1配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-4.14%
26983	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#2配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	2.45%
26984	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#2配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	8.73%
26985	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	购物中心箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
26986	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	怡心居配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-9.74%
26987	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河箱变主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.78%
26988	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-2.11%
26989	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#3主变	400	55.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	5.34%
26990	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河配电站#1主变	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
26991	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河配电站#2主变	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-2.31%
26992	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河#1配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.77%
26993	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	搅拌站配电站#1主变	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-1.81%
26994	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	搅拌站配电站#2主变	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清单	否	无	5.24%

26995	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	中益#2配电站#1主变	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
26996	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	中益#2配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
26997	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中益线	中益#1配电站#1主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
26998	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#3配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-1.75%
26999	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#2配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-4.12%
27000	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.53%
27001	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#5配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-2.17%
27002	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线	永乐#5配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-2.10%
27003	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#5配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-3.41%
27004	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#5配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.02%
27005	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#4配电站#1主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-5.52%
27006	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#7配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-4.05%

27007	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-9.87%
27008	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-9.13%
27009	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#10配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	4.91%
27010	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-7.24%
27011	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#3主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.44%
27012	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.14%
27013	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-9.65%
27014	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-4.59%
27015	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园甲线	联郡#1配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-7.41%
27016	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园甲线	联郡#1配电站#2主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清单	否	无	0.33%
27017	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园乙线	未来城中心配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-5.15%
27018	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#3	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	7.39%
27019	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#22	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	-3.89%

27020	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#8	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	8.69%
27021	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#1变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	5.70%
27022	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.71%
27023	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#3变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.36%
27024	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金东甲线	金星配电站#2主变	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	3.98%
27025	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金东甲线	金星配电站#1主变	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
27026	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	金城配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.62%
27027	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	B区#16配电站#1主变	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-0.16%
27028	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	B区#16配电站#2主变	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	-9.71%
27029	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	金城配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.85%
27030	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区1号楼配电站#1主变	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	-8.73%
27031	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区3号楼配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.21%
27032	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区2号楼配电站#1主变	500	49.00	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	5.77%
27033	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	和院#1配电站#2变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	7.50%

27034	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#4配电站#2变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	4.03%
27035	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#4配电站#3变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	2.53%
27036	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#1配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	4.65%
27037	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#2配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	0.50%
27038	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#2配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.91%
27039	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#3主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-2.24%
27040	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-3.26%
27041	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	4.56%
27042	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#3主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-1.34%
27043	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#3配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-8.40%
27044	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#3配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	8.30%
27045	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区1号箱式配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	5.47%

27046	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区4号箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.00%
27047	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区2号箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-3.06%
27048	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区3号箱式配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.57%
27049	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区5号箱式配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	9.60%
27050	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨D区箱式配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.80%
27051	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	9.16%
27052	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.57%
27053	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#3主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	7.62%
27054	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	和院#3配电站#3主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	2.86%
27055	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#6配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-4.52%
27056	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#8配电站#2配电变压器	800	8.00	656.00	656.00	未进入负面清单	否	无	3.71%
27057	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站103间隔	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-6.78%

27058	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.72%
27059	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站#3主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-7.72%
27060	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#5配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	5.07%
27061	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#5配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	0.09%
27062	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#7配电站#1主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	-3.95%
27063	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#7配电站#2主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
27064	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中西乙线	怡心居配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-7.00%
27065	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身甲线	房身干#25左5	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
27066	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身甲线	房身干#25左10	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	1.14%
27067	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	房身干#21右1	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	-3.25%
27068	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	民和分#29	160	10.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.71%
27069	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	金华#6配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	0.71%
27070	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	金华#6配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.34%

27071	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	文霆#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.59%
27072	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	文霆#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	5.68%
27073	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	9.55%
27074	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.08%
27075	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.37%
27076	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
27077	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#3主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-1.65%
27078	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路乙线	北路干#8	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	7.16%
27079	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路乙线	北路干#15左2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	2.55%
27080	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	华夏#2配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-5.83%
27081	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	华夏#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.06%
27082	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	民胜干#27	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	4.13%
27083	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	民胜干#37	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.74%

27084	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区4号配电站#2主变	500	11.00	395.00	395.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
27085	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区4号配电站#1主变	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
27086	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#4配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-6.57%
27087	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-2.92%
27088	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-2.97%
27089	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#3主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	5.58%
27090	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	憬园#8配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	4.37%
27091	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石乙线	北京郡#3配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	4.86%
27092	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石乙线	北京郡#3配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
27093	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#3主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-1.33%
27094	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	3.26%
27095	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民干#25左7	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-9.57%
27096	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	东扬分#6	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	-6.12%

27097	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	友联分#2左3	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
27098	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#2配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	2.24%
27099	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#1主变	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	0.49%
27100	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#5配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.14%
27101	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#5配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	0.00%
27102	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	御州府#1配电站#2变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-4.98%
27103	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	御州府#2配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.19%
27104	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	雍景湾#2配电站#2变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.44%
27105	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.08%
27106	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#3主变	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
27107	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#1主变	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	-1.99%
27108	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-6.20%

27109	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-1.09%
27110	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	4.86%
27111	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#1主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	-5.70%
27112	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#3主变	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-7.43%
27113	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	友谊线	宋沟支#11	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-4.86%
27114	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	友谊线	宋沟支#24支1	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	-7.81%
27115	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#1	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-5.74%
27116	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#14	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	4.43%
27117	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	氧分#5左3	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	6.12%
27118	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	红塔变204红山甲线红山	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-7.89%
27119	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	红塔变102红山乙线齐明	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	3.93%
27120	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	三丰线	伟北#3配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	3.58%
27121	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	三丰线	伟北#3配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-6.59%
27122	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#22	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-5.03%

27123	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#26	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-4.25%
27124	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	红棚#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	2.49%
27125	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	红棚#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-9.93%
27126	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源乙线	红棚#3配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.11%
27127	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	红山乙线#2箱式开关站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.45%
27128	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	杨房甲线#3右3	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	0.47%
27129	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	杨家支#1柱上变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.43%
27130	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#1主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-1.29%
27131	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	0.85%
27132	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	1.41%
27133	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#1主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	9.55%
27134	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#1主变	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	1.35%

27135	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.83%
27136	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#3主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	0.26%
27137	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#1配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	-1.51%
27138	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#1配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-5.85%
27139	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#1主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
27140	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#2主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-3.83%
27141	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	-0.03%
27142	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	英海#2配电站#1主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	-2.57%
27143	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	英海#2配电站#2主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	3.07%
27144	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园甲线	桃园干#10左1	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
27145	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#4配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-4.72%
27146	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#4配电站#2主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	8.20%

27147	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮甲线	尊岳#1配电站#1主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	-6.98%
27148	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	和院#3配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	9.31%
27149	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	尊岳#2配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-9.67%
27150	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	天城#8配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清单	否	无	-5.21%
27151	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#6	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	4.74%
27152	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#10	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	-8.38%
27153	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#16	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	3.86%
27154	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#13柱上变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	8.26%
27155	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#1主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	4.53%
27156	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电视乙线	黑山广播配电站103配电变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
27157	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东风乙线	天城#9配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清单	否	无	4.28%
27158	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东风乙线	天城#9配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清单	否	无	0.76%
27159	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.07%

27160	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.51%
27161	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	4.17%
27162	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#8配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-5.07%
27163	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	0.29%
27164	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-6.46%
27165	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#9配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	8.43%
27166	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#10配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	2.67%
27167	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#12配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	5.32%
27168	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#6配电站1号配电变压	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	5.14%
27169	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#4配电站1号配电变压	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-3.95%
27170	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#1箱式配电站#1主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无	-2.79%

27171	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#3箱式配电站#1主变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	-7.14%
27172	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主乙线	民主乙线#1箱式配电站#1主变	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	-6.88%
27173	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	工商局箱式配电站#1主变	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	-9.04%
27174	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.90%
27175	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#1配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	1.76%
27176	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#2配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	6.12%
27177	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#2配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.25%
27178	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.02%
27179	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	2.53%
27180	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#3主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	0.05%
27181	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-7.29%

27182	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-1.96%
27183	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-5.93%
27184	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-1.62%
27185	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-7.64%
27186	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#7配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-6.76%
27187	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#7配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-6.54%
27188	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.56%
27189	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#3变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
27190	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-3.22%
27191	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.34%
27192	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#3变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.02%
27193	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#1变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.43%

27194	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
27195	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#3主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-1.49%
27196	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	5.88%
27197	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	北山支#7	160	33.00	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	-0.13%
27198	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#2箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-4.47%
27199	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#1箱式配电站#1主变	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-1.65%
27200	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	6.65%
27201	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	兰湾#3配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-7.51%
27202	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	兰湾#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-2.60%
27203	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	文友配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.88%
27204	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	老街干#4	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-7.80%
27205	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	老街干#4	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-5.89%
27206	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#3变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	6.90%

27207	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.61%
27208	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.94%
27209	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#6配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
27210	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#6配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-6.21%
27211	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#8配电站#1主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
27212	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#8配电站#2主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
27213	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	8.76%
27214	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	7.95%
27215	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#3主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清单	否	无	9.17%
27216	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#10配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
27217	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#10配电站#2主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清单	否	无	8.81%
27218	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	0.07%

27219	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-1.20%
27220	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-9.83%
27221	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-9.99%
27222	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-1.99%
27223	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#3主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.67%
27224	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#8配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-5.40%
27225	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#5配电站1号配电变压	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-7.35%
27226	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#5配电站2号配电变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	2.24%
27227	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#4配电站2号配电变压	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-6.05%
27228	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#1主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	-6.46%
27229	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#2主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清单	否	无	2.25%
27230	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#3主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	9.44%

27231	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金海线	红楼配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.19%
27232	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金海线	红楼配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-9.16%
27233	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	盛滨甲线	冠军配电站#2主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	7.60%
27234	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	盛滨甲线	冠军配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	7.29%
27235	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东门线	铁路小区配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	9.16%
27236	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东门线	铁路小区配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	5.68%
27237	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	4.39%
27238	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-5.83%
27239	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-7.48%
27240	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#15配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.66%
27241	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#15配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-8.49%
27242	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#17配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
27243	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#17配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	0.54%

27244	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#19配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.45%
27245	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#19配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.66%
27246	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#21配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.83%
27247	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#21配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-5.37%
27248	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#13配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-8.58%
27249	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#13配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-4.84%
27250	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	桥北干#17左3	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
27251	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	桥北干#21	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-0.14%
27252	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	园艺分#9	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.22%
27253	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	守信分#2	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	-6.91%
27254	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	船具分#3	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	-9.18%
27255	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.13%
27256	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#1变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	9.91%
27257	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#1变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-0.62%

27258	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#3变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-4.36%
27259	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#3配电站#2变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.82%
27260	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#3配电站#1变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	6.65%
27261	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#2变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.13%
27262	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#4配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	0.08%
27263	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
27264	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#3主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	1.33%
27265	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	-4.02%
27266	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区5号配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.54%
27267	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区1号配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	6.65%
27268	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区1号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-1.52%
27269	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区2号配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	3.15%

27270	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区2号配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.73%
27271	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#2配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.84%
27272	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#2配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-7.18%
27273	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-2.75%
27274	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#11	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-8.84%
27275	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#17	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	2.48%
27276	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#24	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-8.79%
27277	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	华金分乙#14柱上变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-8.14%
27278	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#25右8	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	4.77%
27279	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-0.17%
27280	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-3.25%
27281	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电站#3主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
27282	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#6配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-8.04%

27283	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#6配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-9.31%
27284	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	东屯分#6	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-6.73%
27285	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	东屯分乙#1箱式配电站	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	5.49%
27286	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	四零三分#8	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-7.12%
27287	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#12	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.53%
27288	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#18	250	13.00	192.50	192.50	未进入负面清单	否	无	9.03%
27289	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	红塔变108老街甲线老街干#9右2	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	-0.50%
27290	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#9左4	160	24.00	105.60	105.60	未进入负面清单	否	无	8.17%
27291	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	403分#1箱式配电站#1主变	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	-3.20%
27292	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	伟桥配电站#1主变	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	9.03%
27293	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	伟桥配电站#2主变	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-3.76%
27294	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街甲线#1箱式配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
27295	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东门春和配电站#1主变	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	2.73%
27296	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东门春和配电站#2主变	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%

27297	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	文友配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	5.16%
27298	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-9.25%
27299	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
27300	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-0.20%
27301	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#3配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.65%
27302	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#3配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	7.19%
27303	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#4配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.16%
27304	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#4配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	3.26%
27305	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#1配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-5.61%
27306	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.49%
27307	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.54%
27308	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#3主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	9.08%

27309	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.99%
27310	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#9配电站#1主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清单	否	无	6.85%
27311	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#9配电站#2主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	3.31%
27312	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	明珠#9配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.62%
27313	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	2.55%
27314	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#4配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.31%
27315	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	联郡#3配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清单	否	无	0.12%
27316	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	联郡#3配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-0.69%
27317	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	未来城中心配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.02%
27318	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	未来城中心配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-8.98%
27319	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#5配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.94%
27320	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#5配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-2.01%

27321	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#6配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-8.40%
27322	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#6配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	7.43%
27323	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#4配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	6.74%
27324	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#4配电站#2主变	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清单	否	无	-1.47%
27325	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#2配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-5.89%
27326	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#2配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	2.11%
27327	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	消防分#1箱式配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-2.78%
27328	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	金山苑配电站#3主变	250	25.00	162.50	162.50	未进入负面清单	否	无	-1.72%
27329	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#14配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-0.46%
27330	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#14配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.86%
27331	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#16配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.71%
27332	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#16配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.22%

27333	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#20配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	7.47%
27334	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#20配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-2.37%
27335	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#18配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-4.71%
27336	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#18配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-6.84%
27337	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#1中心配电站#1主变	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
27338	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#1中心配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%
27339	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#4配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
27340	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	西南窑线#1箱式配电站	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	-6.50%
27341	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	林春分#1	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
27342	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#1中心配电站#3主变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	3.95%
27343	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#3配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-4.31%
27344	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#3配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	5.36%
27345	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	味食配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.33%

27346	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	味食配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.04%
27347	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-4.48%
27348	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
27349	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#3配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-1.61%
27350	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#3配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	8.91%
27351	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#1配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	9.55%
27352	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#1配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-4.69%
27353	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#2配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.94%
27354	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#2配电站#2主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-6.02%
27355	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	4.94%
27356	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.58%
27357	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#4主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	4.51%

27358	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#2配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	7.63%
27359	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
27360	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#4配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	9.42%
27361	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#4配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-3.02%
27362	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#1配电站#1变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	9.93%
27363	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#1配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.52%
27364	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#2配电站#1变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	9.48%
27365	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#2配电站#2变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-5.42%
27366	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西科线	翡翠#3配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	7.21%
27367	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西科线	翡翠#3配电站#2变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	2.56%
27368	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	御州府#3配电站#1变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-1.67%
27369	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	御州府#3配电站#2变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-8.44%

27370	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	雍景湾#3配电站#1变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
27371	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	雍景湾#3配电站#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-8.87%
27372	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房乙线	杨房干#16	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-8.00%
27373	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房乙线	杨房干#18左2	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	7.53%
27374	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	山前乙线	华翔支#15	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.10%
27375	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大山乙线	针织分#4	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	7.63%
27376	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东城乙线	马所支#1	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无	9.89%
27377	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	古城甲线	古城乙区3号配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
27378	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#2	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-2.80%
27379	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西电线	毛营干#22	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
27380	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	公民干#36左2	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-8.67%
27381	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	公民线	公民分#1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5.69%
27382	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	朝阳甲线	云峰变电亭#1主变	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	8.25%
27383	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	朝阳甲线	云峰变电亭#2主变	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	7.74%
27384	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	大马分2左1箱式配电站#1	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	7.56%
27385	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	万山乙线	军民乙线天马分#2右3变压	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%

27386	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电子线	电子线酒厂分#1变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-9.47%
27387	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线军民干#21变压	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
27388	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民甲线秀玲分#1变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-2.53%
27389	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	红军甲线红军干#84变压	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	2.42%
27390	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民甲线东屯分甲#26变压	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
27391	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	房身乙线大马分#10右1变	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	5.59%
27392	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线吉龙支#3间1左1变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	-3.22%
27393	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	海岸东方C区柱上变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-2.71%
27394	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中长线	红塔变新怡分#3变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	0.58%
27395	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台乙线	南台乙线南台干#9间1变压	400	57.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	7.24%
27396	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台乙线	南台乙线南台干#21变压	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	8.79%

27397	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源乙线	水源乙线石板沟支#6右2变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%
27398	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军乙线	红军乙线红军干#81变压	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	6.01%
27399	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台甲线	南台甲线马达分#9变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	5.85%
27400	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	健康城#3配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-1.36%
27401	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	健康城#3配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-2.11%
27402	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	健康城#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	0.14%
27403	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	健康城#1配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.67%
27404	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1配电站#3主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-0.70%
27405	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	步云谷#4配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
27406	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	步云谷#2配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-0.69%
27407	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	自然线	步云谷#1配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	9.13%
27408	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	自然线	步云谷#3配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-3.60%

27409	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	东庭#4配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	5.81%
27410	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	东庭#2配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	3.91%
27411	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东庭#3配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
27412	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东庭#1配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清单	否	无	-0.65%
27413	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	南山线	122中学箱式配电站变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	2.63%
27414	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红连线	保利城#2配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	1.73%
27415	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#3配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	9.74%
27416	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#1配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	0.32%
27417	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	1.17%
27418	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红连线	保利城#5配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-9.79%
27419	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山甲线	健康城#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	4.25%
27420	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山甲线	健康城#5配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-5.78%

27421	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山乙线	健康城#6配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.09%
27422	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	石林甲线	状元府#3配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-9.11%
27423	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	石林乙线	状元府#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-0.83%
27424	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#1配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.19%
27425	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#6配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	7.19%
27426	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#3配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-3.48%
27427	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#5配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-9.13%
27428	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.53%
27429	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#2配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.49%
27430	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干199左#1	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-5.06%
27431	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干203左#1	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-0.83%

27432	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分18#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.20%
27433	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分10#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
27434	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干77#	250	15.00	187.50	187.50	未进入负面清单	否	无	0.34%
27435	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干79#	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	1.75%
27436	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分14#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.84%
27437	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	0.39%
27438	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线35左#1	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
27439	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分12右5#	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	-0.46%
27440	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分10#	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	8.31%
27441	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线宫青干84左#1	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-9.73%
27442	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支30#	315	8.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-0.85%
27443	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干4#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-9.32%
27444	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干8#	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	0.14%

27445	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干1#1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
27446	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右2右	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-6.45%
27447	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右2右	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	0.05%
27448	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右8右	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-5.40%
27449	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	-3.76%
27450	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干53左6#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-9.00%
27451	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干55#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
27452	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分3#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	8.91%
27453	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	6.14%
27454	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	3.43%
27455	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干75左3#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	-4.48%
27456	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干84#	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-4.08%
27457	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干90右#1	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.35%

27458	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干21右#1	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	5.59%
27459	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干23#	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-9.24%
27460	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干24左2#	250	16.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-2.12%
27461	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干3#	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	3.82%
27462	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	0.57%
27463	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-6.67%
27464	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干44右#1	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-4.88%
27465	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干47左7#	160	9.00	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
27466	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	-3.18%
27467	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干105左#1	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	-9.69%
27468	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干113右#1	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-6.00%
27469	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%
27470	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-3.25%
27471	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	盐化线	盐化1线盐化干	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	6.16%
27472	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	盐化线	盐化1线盐化干	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.70%

27473	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	盐化线	盐化2线盐化干43间#1	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	3.04%
27474	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干3#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	8.14%
27475	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干8左	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%
27476	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干14右3#	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	7.46%
27477	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分8#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-5.59%
27478	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干28右4#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-5.31%
27479	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干34右8#	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	1.58%
27480	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分4#	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	5.91%
27481	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清单	否	无	3.86%
27482	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右#1	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
27483	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右7#	250	15.00	187.50	187.50	未进入负面清单	否	无	5.51%
27484	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支10#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	0.00%
27485	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支19#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-9.04%

27486	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支21左3#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	3.86%
27487	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支32#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	0.67%
27488	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-4.34%
27489	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线关屯分6#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	-6.14%
27490	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线达屯分3#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
27491	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线达屯分11左#1	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.93%
27492	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分5#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-2.70%
27493	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分10右#1	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-7.93%
27494	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分2#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	5.07%
27495	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右2#	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-6.16%
27496	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	2.53%
27497	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	-4.97%
27498	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支12#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-5.05%
27499	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干79右3#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-3.43%

27500	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干13右3#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-8.24%
27501	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干29间#1	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
27502	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干38右#1	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-4.88%
27503	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	-1.58%
27504	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分1右4#	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%
27505	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	-6.41%
27506	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.90%
27507	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干55右#1	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-6.65%
27508	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线青岛分6#	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	-7.87%
27509	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-9.36%
27510	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线何家分	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	-6.34%
27511	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线何家分	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-9.49%
27512	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
27513	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	-0.05%
27514	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分#1	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	9.65%

27515	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分7右#1	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	4.16%
27516	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12#	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	4.79%
27517	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12右3右	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-8.25%
27518	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12右9#	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
27519	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分34#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
27520	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左6#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	1.64%
27521	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.14%
27522	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线三青分13左6#	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	5.69%
27523	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线盐山干28左3#	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.55%
27524	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分11左#1	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	7.37%
27525	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分11左2#	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	-4.41%
27526	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分15#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	-1.42%
27527	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分26#	250	56.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	6.92%

27528	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左12#	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	2.47%
27529	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干58右#1	250	44.00	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	-1.74%
27530	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干8#1	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	-7.20%
27531	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线金七分8#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
27532	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分4左	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-2.20%
27533	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分11左6#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	1.43%
27534	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分16#	250	37.00	132.50	132.50	未进入负面清单	否	无	1.62%
27535	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分17左#1	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-7.65%
27536	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干106#	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	6.48%
27537	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分27右5左#1	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-3.81%
27538	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支21右3#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	-2.66%
27539	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分8左2#	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-1.15%
27540	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支4左	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.70%

27541	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左2左#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.19%
27542	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线东园分4左#1	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	8.29%
27543	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右2#	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	-6.44%
27544	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线44左14#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-0.01%
27545	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分6左#1	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	9.09%
27546	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分7#	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	-7.09%
27547	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干42#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-4.08%
27548	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线北地分7左16#	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	-0.93%
27549	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线坝外分4#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-2.98%
27550	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干85#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	2.19%
27551	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干87右2#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	8.58%
27552	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干88#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	5.36%
27553	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分3#	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	5.96%

27554	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分17右2#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	9.49%
27555	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分33左12#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.04%
27556	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分33左14左#1	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	7.58%
27557	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分33左20#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	-2.03%
27558	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分34#	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.72%
27559	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干99右#1	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	-9.91%
27560	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干111右#1	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
27561	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干20左2#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清单	否	无	7.62%
27562	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干	400	24.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	1.54%
27563	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分21左#1	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-3.61%
27564	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分21左8#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	8.44%
27565	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线41左#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-1.67%
27566	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-9.81%

27567	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分7#	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	9.49%
27568	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分30#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-8.98%
27569	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分3#1	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	-2.23%
27570	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分37#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	4.84%
27571	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分43#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	8.60%
27572	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干72右#1	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	-4.94%
27573	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分3右#1	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	0.42%
27574	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分28#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	9.82%
27575	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分29#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	5.64%
27576	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分34左6右#1	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	2.54%
27577	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线北地分7左4#	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	-9.99%

27578	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左3#	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清单	否	无	9.16%
27579	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左4左#1	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	5.52%
27580	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分1#1	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	-3.04%
27581	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左7#	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	-3.56%
27582	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分44#	80	31.00	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	-8.12%
27583	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分51右#1	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-4.68%
27584	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分59左4#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	2.25%
27585	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分60#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-0.32%
27586	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分6#1	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	1.34%
27587	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分64#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	4.87%
27588	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干87#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	1.55%
27589	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分13左#1	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-3.80%

27590	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分5左7#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	8.08%
27591	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分22左5#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.23%
27592	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干107右#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-0.14%
27593	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分4左#1	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	-7.23%
27594	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分11左#1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	7.64%
27595	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分21右12#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	6.53%
27596	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分22#	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	8.94%
27597	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分24#	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	2.23%
27598	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分5左2#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-4.57%
27599	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分6#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	4.43%
27600	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分东升支6#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-7.31%

27601	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分东升支7左3#	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	-6.11%
27602	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分5#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
27603	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分60#	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	3.23%
27604	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分杨青沟支8右#1	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
27605	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分杨青沟支19右2#	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	7.21%
27606	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分69#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	-9.24%
27607	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分76右3#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-8.36%
27608	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分85#	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	0.25%
27609	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分88左#1	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-8.78%
27610	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分97左38#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	6.66%
27611	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分128右5#	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	-2.46%

27612	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分128右6#	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	-5.33%
27613	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分148#	50	33.00	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	-6.21%
27614	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分152#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-2.27%
27615	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线周沟分17#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-2.37%
27616	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干15#1	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	0.38%
27617	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干156左#1	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	9.32%
27618	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干156右3#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	-2.87%
27619	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干203右#1	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	7.84%
27620	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分13左#1	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-4.95%
27621	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分8左#1	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
27622	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分19#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-3.35%

27623	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分3#1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
27624	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干213左7#	30	39.00	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	8.63%
27625	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干220#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	6.06%
27626	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干222左#1	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
27627	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干226#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	0.57%
27628	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干227#	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无	-9.72%
27629	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分34左9#	250	25.00	162.50	162.50	未进入负面清单	否	无	3.22%
27630	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干	160	11.00	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	-2.42%
27631	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	3.61%
27632	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.20%
27633	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干65右3#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	0.27%
27634	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分14#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	2.68%

27635	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分15右#1	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	-5.10%
27636	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分15右6#	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	6.78%
27637	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分25右8#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.24%
27638	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-0.24%
27639	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-4.77%
27640	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	250	25.00	162.50	162.50	未进入负面清单	否	无	4.69%
27641	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-5.66%
27642	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干96右1左#1	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	-4.28%
27643	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.11%
27644	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干120右2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-5.15%
27645	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#3	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	-0.82%
27646	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#8左	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-1.24%
27647	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#11	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-9.27%
27648	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#14右3	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	-3.86%
27649	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分#8	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-5.37%

27650	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干74右#1	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	-9.96%
27651	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分35右3#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	8.46%
27652	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右4左4#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	-2.00%
27653	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	7.32%
27654	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分3#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-1.77%
27655	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支16左2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-3.44%
27656	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支18#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	4.69%
27657	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干4#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	6.91%
27658	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干5右#1	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清单	否	无	-4.54%
27659	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干6右#1	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
27660	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干7右2#	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.12%
27661	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干16左2#	250	8.00	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	5.53%

27662	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分1#1	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	-5.45%
27663	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干22右#1	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	1.46%
27664	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干39右#1	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	-9.99%
27665	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右3#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
27666	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干96左3#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	6.23%
27667	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分2#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	9.02%
27668	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分25右7#	160	52.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	6.09%
27669	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
27670	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	4.93%
27671	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
27672	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支4#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-1.04%
27673	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支38#	250	15.00	187.50	187.50	未进入负面清单	否	无	1.78%
27674	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右1左#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-9.43%

27675	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右13右6#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-9.66%
27676	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干11左2#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-5.68%
27677	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干13左#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-7.84%
27678	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干17右3#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	0.13%
27679	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干17右5#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	-0.19%
27680	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-3.08%
27681	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干40右#1	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	9.37%
27682	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干62右#1	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	7.96%
27683	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分9#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	5.07%
27684	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	3.41%
27685	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干	315	19.00	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无	-1.22%
27686	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船机乙线船机干33左6#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-9.98%
27687	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干16右#1	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.70%

27688	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干42右7#	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	-8.23%
27689	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-5.13%
27690	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分2左2#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-2.32%
27691	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分5#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	0.09%
27692	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干11左#1	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	5.85%
27693	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干	250	9.00	202.50	202.50	未进入负面清单	否	无	-5.62%
27694	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左5右#1	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清单	否	无	1.17%
27695	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左5右2#	250	41.00	122.50	122.50	未进入负面清单	否	无	7.33%
27696	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线铁龙支6#	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
27697	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分15左#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-4.41%
27698	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分15左13#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-3.59%
27699	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分18#	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	6.69%
27700	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分34右6#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%

27701	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分49右#1	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	2.09%
27702	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分5#1	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-0.80%
27703	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线盐宫干	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-9.69%
27704	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分36右#1	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	6.35%
27705	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分38#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	-3.05%
27706	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	金鼎特钢箱式配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-8.42%
27707	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	友兰新型建材箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.45%
27708	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	大东轧钢厂箱式配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-6.68%
27709	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	通达矿治箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-1.07%
27710	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	岩棉厂箱式配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-5.24%
27711	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	岩棉厂变电所	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-5.13%
27712	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	日驰金属箱式配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.59%

27713	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	华信钢结构箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-5.77%
27714	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	三十里堡服务区充电桩#1箱式配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.59%
27715	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	三十里堡服务区箱式配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-7.84%
27716	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	三十里堡铸钢厂箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.90%
27717	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	圣诺变电所	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-0.08%
27718	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	圣诺箱式配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	0.33%
27719	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	478部队箱式配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.64%
27720	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	铁路煤改电箱式配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	7.93%
27721	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	部队油库箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
27722	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	北乐针织厂箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-3.18%

27723	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	金桥木业箱式配电站#1主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-1.73%
27724	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	森海木业箱式配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	6.56%
27725	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君公共设施箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.44%
27726	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	鹏坤混凝土#1箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-2.72%
27727	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	鹏坤搅拌站#2箱式配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
27728	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	铁路大井箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.45%
27729	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兴泽麦精箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-5.95%
27730	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	佳洋地板厂箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.93%
27731	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三林木业#1箱式配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	6.23%
27732	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三林木业#2箱式配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-8.13%

27733	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	以勒服装箱式配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-1.73%
27734	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	友兰一贵化工厂箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.35%
27735	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	金九、金马箱式配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-1.13%
27736	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	31697部队箱式配电站#1主	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.93%
27737	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	四通花园1#箱式配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	9.15%
27738	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	四通花园2#箱式配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	8.08%
27739	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	高速公路收费箱式配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-7.94%
27740	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	正彩玻璃箱式配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-3.90%
27741	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	万恒基箱式配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.26%
27742	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	东兴锻造变电所	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.88%
27743	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	锅炉房箱式配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-0.77%

27744	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	华誉重工箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	3.89%
27745	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	安平物流箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	8.64%
27746	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	换热站箱式配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	-0.81%
27747	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	吉星电子箱式配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-5.09%
27748	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	东奥机械箱式配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	6.52%
27749	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船用柴油机#1箱式配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-6.19%
27750	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船用柴油机#2箱式配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	9.25%
27751	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	青岛新村锅炉房箱式配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	6.78%
27752	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	93253部队箱式配电站#1主	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	8.54%
27753	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分5#	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
27754	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右4#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%

27755	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分26左7#	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
27756	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分8#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	-4.48%
27757	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干80左7#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-4.50%
27758	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干35左3#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	8.52%
27759	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分19左8#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-9.32%
27760	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线对面沟分1左#1	30	15.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	-6.15%
27761	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
27762	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干185#	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	-1.97%
27763	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分9#	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	5.54%
27764	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
27765	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分25左17#	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	-7.31%
27766	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支28左#1	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.51%
27767	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干7右	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	6.06%

27768	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分部队支4#	160	13.00	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	5.33%
27769	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分3#1	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	-6.18%
27770	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	上实水务箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-2.72%
27771	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	天柏木业箱式配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	8.66%
27772	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	规划局箱式配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	3.72%
27773	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	峰华汽车#1箱式配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
27774	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	融科储能箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.64%
27775	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	峰华汽车#2箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	8.48%
27776	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	临港管委会箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.35%
27777	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	精柏汇箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-2.38%
27778	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	亚太电子箱式配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	5.81%

27779	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	三环复合肥箱式配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	9.64%
27780	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	化一精密箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
27781	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分10#	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-6.21%
27782	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右7#	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	8.71%
27783	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分2#1	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
27784	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分3#1	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	4.38%
27785	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鱼粉支6#	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	9.12%
27786	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鱼粉支10#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	2.93%
27787	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分42#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	1.19%
27788	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分67#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.24%
27789	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分72#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
27790	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分87#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-3.27%
27791	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分93#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-1.42%
27792	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干4#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	5.81%
27793	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干9右	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-2.57%
27794	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干18左4#	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	5.04%

27795	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干18左17#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-8.87%
27796	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干24右3#	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-3.55%
27797	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左1右#1	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
27798	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左2左4#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	3.85%
27799	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干39#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	6.67%
27800	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干9#1	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	-0.27%
27801	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干105左2#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
27802	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分#1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.46%
27803	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分7#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-1.28%
27804	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分8左	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	7.84%
27805	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分10#	30	23.00	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	-7.09%
27806	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分13#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.69%
27807	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分23#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	3.31%
27808	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分27右9#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	9.86%
27809	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分30#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.47%

27810	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分39#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	6.01%
27811	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分45#	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	3.71%
27812	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支17#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	-5.34%
27813	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支34#	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	3.81%
27814	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线解放屯支	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-6.42%
27815	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分64#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	2.83%
27816	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分80左7#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	8.45%
27817	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线美华分9#	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	-1.41%
27818	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分112#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	9.54%
27819	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分125#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-6.11%
27820	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分133#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.89%
27821	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干133#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-1.91%
27822	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线老虎分12#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	0.83%
27823	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干162#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	2.69%
27824	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线李屯分13#	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	0.50%
27825	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干170#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	0.25%
27826	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	4.94%
27827	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分16#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-4.96%

27828	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分22#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	-6.87%
27829	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分36#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
27830	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左4右2#	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	1.37%
27831	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左11左5#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	5.64%
27832	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左18#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-9.23%
27833	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左25#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	-9.48%
27834	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干177#	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	0.73%
27835	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线高成分12#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-0.19%
27836	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线高成分17#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-3.76%
27837	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干203#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	8.01%
27838	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干217#	160	52.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.70%
27839	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干225#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-7.03%
27840	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干240#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	8.21%
27841	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干247#	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
27842	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干33右9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-0.61%

27843	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干35#	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	1.60%
27844	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干43#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
27845	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干49#	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	1.81%
27846	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右5#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	9.77%
27847	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干26#	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	5.88%
27848	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干31右3#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.65%
27849	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干31右9#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-5.05%
27850	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干33#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清单	否	无	-7.60%
27851	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干24#	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	2.93%
27852	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分4#	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	9.45%
27853	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分6左2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-1.32%
27854	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	-6.41%
27855	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分2左2#	500	23.00	335.00	335.00	未进入负面清单	否	无	-0.76%

27856	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分3#	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.83%
27857	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分4#	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-6.93%
27858	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分6#	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-8.79%
27859	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分8#	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	1.24%
27860	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	7.43%
27861	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分14左2#	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-8.08%
27862	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线北地分2#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-7.67%
27863	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干82#	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-1.85%
27864	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干83#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	-3.84%
27865	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分7#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	3.06%
27866	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分18右#1	30	16.00	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	-9.03%
27867	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分40#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
27868	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分43左6#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
27869	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分49#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	3.23%

27870	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干45左#1	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	5.38%
27871	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-8.65%
27872	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
27873	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分6右5#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	0.13%
27874	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	8.89%
27875	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分4#	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	-3.92%
27876	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分18#	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	4.14%
27877	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分19右4左3#	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	9.15%
27878	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分24#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-9.88%
27879	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线东马支5右	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.57%
27880	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线东马支6#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	2.49%
27881	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西马支6#	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
27882	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西马支10右2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	2.31%
27883	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分32右2#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	0.07%
27884	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分4#1	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	-4.06%
27885	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分47#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	4.49%

27886	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干75左2#	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	9.07%
27887	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干80左3#	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	-6.27%
27888	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线铁西分29左4#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
27889	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干12#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	3.39%
27890	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干16右3#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-7.69%
27891	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干22右1左#1	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	1.15%
27892	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干22右5#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-7.80%
27893	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干26#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	2.07%
27894	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干32#	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	6.82%
27895	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干34左5#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-4.26%
27896	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干36#	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	2.70%

27897	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干4#1	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-1.83%
27898	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分28#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-1.60%
27899	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干6#1	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	4.36%
27900	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干72#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
27901	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分20左#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.74%
27902	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左5#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-9.19%
27903	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分57#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	7.29%
27904	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分2#	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	1.12%
27905	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分9#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
27906	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分16右10#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	7.42%
27907	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干100左#1	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
27908	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线对面沟分5左4#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	-2.17%

27909	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线对面沟分12#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	8.92%
27910	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分7#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	-5.79%
27911	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分15#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
27912	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分6#	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	1.66%
27913	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分四道河支7#	160	41.00	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	-5.37%
27914	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分42左3#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-2.20%
27915	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分45#	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	-6.70%
27916	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分5#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	9.43%
27917	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支9#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	-0.18%
27918	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支2#1	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	8.89%
27919	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支32#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	1.55%

27920	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分70左#1	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-4.04%
27921	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分83右5#	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	-0.78%
27922	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分96#	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	2.17%
27923	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分97左9#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
27924	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分113#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
27925	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分127#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	3.66%
27926	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干143#	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-7.52%
27927	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线袁家店分8#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	9.87%
27928	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线周沟分6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	9.58%
27929	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线梨树分1#1	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	0.19%
27930	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干196左4#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	-5.96%
27931	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-8.40%

27932	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干68左2#	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-4.45%
27933	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	-1.92%
27934	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干28右6右#1	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清单	否	无	-2.40%
27935	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右6#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.84%
27936	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线沙屯分3左4#	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	0.60%
27937	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-6.97%
27938	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干	160	13.00	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
27939	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-1.96%
27940	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-4.47%
27941	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线东园分8#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	0.03%
27942	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.11%
27943	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分2左6#	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-7.90%
27944	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分2右4#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-7.77%
27945	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
27946	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分23#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	6.81%

27947	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分36左4#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-4.93%
27948	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分51左#1	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	-7.88%
27949	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右2#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	8.33%
27950	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干196#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	9.85%
27951	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干198#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.60%
27952	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干5左	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-0.87%
27953	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-5.87%
27954	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干74#	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	7.49%
27955	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干76#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.27%
27956	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝泉干12#	160	21.00	110.40	110.40	未进入负面清单	否	无	2.51%
27957	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干45左#1	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	1.56%
27958	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干47右#1	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
27959	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干54左#1	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.82%
27960	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干56右2#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-6.81%

27961	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干56右3#	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
27962	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分5左	250	43.00	117.50	117.50	未进入负面清单	否	无	6.84%
27963	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分5左	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清单	否	无	4.55%
27964	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分5右	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	-2.79%
27965	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分9#	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	6.34%
27966	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支3左2#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-5.50%
27967	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支3左3#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	8.71%
27968	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右1右#1	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
27969	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右3#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.24%
27970	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右6#	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	4.41%
27971	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支13右#1	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	1.20%
27972	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14#	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	9.47%
27973	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14左2#	250	45.00	112.50	112.50	未进入负面清单	否	无	-4.40%

27974	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14左4#	250	13.00	192.50	192.50	未进入负面清单	否	无	3.76%
27975	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12左#1	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-3.29%
27976	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右5右#1	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	-0.35%
27977	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右9#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	-9.67%
27978	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分13#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	5.12%
27979	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分32左5#	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-0.32%
27980	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支3右#1	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清单	否	无	-3.01%
27981	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左3左#1	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	8.37%
27982	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左4左#1	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	-3.33%
27983	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左5右#1	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	-8.52%
27984	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左8#	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-5.12%

27985	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支6#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	2.34%
27986	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支9#	160	8.00	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	-8.36%
27987	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支10#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	5.86%
27988	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支11左#1	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-5.59%
27989	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支14左#1	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-4.24%
27990	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支16#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	8.91%
27991	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支17左#1	160	33.00	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	-3.31%
27992	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支20#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	7.89%
27993	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分78#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	8.32%
27994	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分79#	250	24.00	165.00	165.00	未进入负面清单	否	无	5.91%
27995	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分83右#1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	8.21%
27996	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分95#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.43%
27997	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干3#	250	23.00	167.50	167.50	未进入负面清单	否	无	-7.60%
27998	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干3右	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	9.80%

27999	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-7.08%
28000	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分1左	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
28001	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分3左	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	4.71%
28002	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分3右	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	5.78%
28003	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分4左	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-0.17%
28004	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分6右	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清单	否	无	9.30%
28005	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分27#	250	44.00	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	-2.04%
28006	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干19#	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
28007	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分7#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	1.04%
28008	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干32右14#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.86%
28009	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左6#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	2.98%
28010	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支27#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	-6.49%
28011	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支29右5#	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	5.99%
28012	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支4#1	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	-5.17%
28013	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支47#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.30%
28014	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分80左14#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	5.36%

28015	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分美华分3#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清单	否	无	2.37%
28016	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分91左9#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.17%
28017	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分98右2#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	2.65%
28018	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分132右2#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-6.71%
28019	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干113#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	1.46%
28020	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右#1	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-7.83%
28021	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右5右6#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-9.32%
28022	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右9左#1	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
28023	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右9左前	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
28024	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右12#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	3.86%
28025	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干140右#1	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-2.29%
28026	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干159#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	9.87%
28027	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线李屯分5#	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	-8.25%

28028	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	5.96%
28029	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分18右7#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.26%
28030	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干178左3#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	-6.53%
28031	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线联通分4右	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	-5.48%
28032	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线联通分10右3#	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	4.55%
28033	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线联通分1#1	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	8.84%
28034	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线高成分3左	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-1.57%
28035	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干19#1	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	5.99%
28036	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干201左#1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
28037	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干211左#1	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-1.39%
28038	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分#1	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.71%
28039	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分4#	30	23.00	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	-0.07%
28040	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分14左4#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-7.74%
28041	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分16#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	6.34%
28042	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干215#	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	3.41%

28043	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干216#	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清单	否	无	7.44%
28044	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干219右5#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	-7.12%
28045	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干226右2#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-4.34%
28046	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线梅屯分8#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
28047	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干231右5#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	0.12%
28048	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干236#	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-5.80%
28049	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干3左1左#1	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-8.49%
28050	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干3左2#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	7.01%
28051	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右3左	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-9.89%
28052	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右3右	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	-0.38%
28053	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右13#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	-6.54%
28054	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右10右6#	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.48%
28055	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线东富分4#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-8.06%

28056	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-9.99%
28057	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左10#	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	-8.93%
28058	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8左2#	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-9.92%
28059	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8左#1	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-5.48%
28060	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右18#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	7.14%
28061	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	0.36%
28062	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分果泉支10#	250	8.00	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	-9.04%
28063	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干72左#1	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	9.83%
28064	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干72右#1	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-1.17%
28065	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干75左2#	250	56.00	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	0.32%
28066	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干17#	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	4.17%
28067	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分7#	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	8.58%

28068	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分6左3#	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	-9.71%
28069	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分5#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
28070	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分24右4#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-6.02%
28071	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分12右#1	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	8.43%
28072	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分12右4#	250	16.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
28073	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分16左4#	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	7.90%
28074	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分西马支10右2#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	3.45%
28075	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分西马支22#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-9.70%
28076	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分53#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
28077	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干108#	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	-1.78%
28078	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线宏源分雨杉支4#	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	0.44%
28079	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线宏源分4#	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	4.65%

28080	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干82左#1	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	7.25%
28081	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分14#	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	0.88%
28082	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分16右1#1	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-8.33%
28083	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分19左6#	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	-4.50%
28084	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线梨树分1左#1	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	-3.60%
28085	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干175#	250	19.00	177.50	177.50	未进入负面清单	否	无	-3.31%
28086	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-2.72%
28087	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
28088	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-7.09%
28089	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	-1.28%
28090	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干122右4#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	-5.96%
28091	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分#9右	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
28092	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支26#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	8.56%
28093	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线木业分5#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-8.15%

28094	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-5.87%
28095	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干122右1右	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-3.56%
28096	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干45右#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	0.45%
28097	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线沙屯分5左#1	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	4.29%
28098	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6左#1	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	6.67%
28099	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6右#1	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
28100	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6支#1	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	2.83%
28101	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分7#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	-6.04%
28102	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右5#	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	-3.12%
28103	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	-1.02%
28104	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右17#	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
28105	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	5.99%
28106	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干67右6#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%

28107	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干73右4#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	5.47%
28108	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线盐宫干9#	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	6.63%
28109	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线三青分3右7#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-1.74%
28110	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线悦泰分三环支12右6#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	9.82%
28111	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线悦泰分三环支12右9#	250	20.00	175.00	175.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
28112	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分22右#1	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	0.82%
28113	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	5.48%
28114	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	0.18%
28115	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线路桥分	500	20.00	350.00	350.00	未进入负面清单	否	无	5.53%
28116	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分10右5#	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-1.41%
28117	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分16#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
28118	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分25#	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.51%
28119	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉食品箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.36%

28120	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	金联金属箱式配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	4.41%
28121	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	页岩砖厂箱式配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.05%
28122	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	王强铸钢箱式配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-8.34%
28123	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	湲顺鱼粉厂箱式配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-0.26%
28124	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	东方铸钢#1箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.70%
28125	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	东方铸钢#2箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.18%
28126	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	金吉特钢箱式配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.82%
28127	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	鑫宝船舶重工箱式配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-0.01%
28128	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	大连金越机械箱式配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	8.38%
28129	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝华寺箱式配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-7.10%

28130	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	喜通金属箱式配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.73%
28131	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	海峰塑胶箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.70%
28132	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	国立包装箱式配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	3.76%
28133	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	万润食品箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.92%
28134	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	科瑞特家居箱式配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.48%
28135	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	普湾新区热力箱式配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-8.15%
28136	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	宜丰金属#1箱式配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	2.94%
28137	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	民阳供热箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	3.43%
28138	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟房地产箱式配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.53%
28139	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡服务区充电桩#2箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-8.61%

28140	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡高速服务区#1箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	1.75%
28141	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡高速服务区#2箱式配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.16%
28142	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	农场回迁楼箱式配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	8.29%
28143	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	宏源橱柜箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.69%
28144	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板箱变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
28145	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板#1箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-5.75%
28146	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板#2箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.52%
28147	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	兰郡锅炉房箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-6.64%
28148	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	喜福得箱式配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	3.51%
28149	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳伟矿业箱式配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-4.28%

28150	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	铸造厂箱式配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	-5.69%
28151	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	东升农业示范园箱式配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	6.82%
28152	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	硅胶厂箱式配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-6.18%
28153	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宏宇泡沫箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	5.52%
28154	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	志鹏钢铁加工箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-5.17%
28155	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干102左#1	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-9.63%
28156	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干21右3#	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-8.42%
28157	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左4左#1	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	-3.69%
28158	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分5左#1	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	8.21%
28159	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分6#	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
28160	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	-5.49%

28161	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支18左2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	-4.99%
28162	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分37#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-6.15%
28163	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线临时分	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-1.94%
28164	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	热力线	宜丰金属#2箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-8.56%
28165	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	热力线	热力公司箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	9.91%
28166	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	铁龙线	中铁铁龙冷链#1箱式配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	5.69%
28167	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	冷链线	中铁铁龙冷链变电所	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	4.82%
28168	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里线	三十里堡线三十里堡干213左#4变压	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	9.60%
28169	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分#23柱上变压	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	-9.51%
28170	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干108右#1柱上变压	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-5.19%

28171	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里线	三十里堡线元盛分#2柱上变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-0.53%
28172	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	通达分7右1右#1柱上变压	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-0.92%
28173	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干72右#1柱上变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	4.52%
28174	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干41左5#箱式配电站	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	-3.10%
28175	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	欧洲小镇#6配电站#1主变	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	4.73%
28176	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#5配电站#1主变	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-2.44%
28177	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#3配电站#2-1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-0.94%
28178	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#3配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.24%
28179	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#3配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	3.05%
28180	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#3配电站#3主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	9.21%
28181	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#4配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	1.12%

28182	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#4配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.89%
28183	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#4配电站#3主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	3.39%
28184	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#5配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.76%
28185	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#5配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-7.53%
28186	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#7配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	4.22%
28187	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#7配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-3.30%
28188	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#6配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	-3.13%
28189	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#6配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-1.94%
28190	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区1号配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	8.46%
28191	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区1号配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	3.67%
28192	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区2号配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-2.73%
28193	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区2号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.04%

28194	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#1配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	3.62%
28195	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#1配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	4.16%
28196	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#2配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-2.91%
28197	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#2配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-1.67%
28198	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#2配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	1.65%
28199	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#2配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	6.02%
28200	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#2配电站#3主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	7.08%
28201	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#4配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.91%
28202	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#4配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	6.91%
28203	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#7配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-7.19%
28204	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#7配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.35%
28205	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#7配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	1.61%

28206	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#1配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-5.83%
28207	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#1配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	6.48%
28208	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#2配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	5.31%
28209	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#2配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.08%
28210	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#3配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	5.14%
28211	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#3配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-9.21%
28212	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	3.02%
28213	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
28214	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	3.10%
28215	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	5.51%
28216	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-7.81%
28217	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#3主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	2.33%

28218	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.09%
28219	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-3.72%
28220	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	9.17%
28221	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-1.49%
28222	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-2.86%
28223	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#3主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-0.05%
28224	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-1.65%
28225	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	7.72%
28226	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	0.53%
28227	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#1配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.96%
28228	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#1配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.45%
28229	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-7.44%

28230	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#2配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	0.23%
28231	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#2配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-1.65%
28232	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#6配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	2.92%
28233	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#6配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	-6.31%
28234	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#6配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	9.79%
28235	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.93%
28236	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#2主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-1.03%
28237	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	8.45%
28238	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-2.89%
28239	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-7.06%
28240	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-8.44%
28241	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#4配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	4.79%

28242	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#4配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	8.59%
28243	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	青岛新村#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.99%
28244	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	4.72%
28245	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#1配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.10%
28246	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#1配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	6.69%
28247	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	9.39%
28248	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#1配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	1.45%
28249	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-8.59%
28250	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.06%
28251	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	3.22%
28252	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-1.34%
28253	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	1.38%

28254	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-6.21%
28255	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	5.28%
28256	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	0.49%
28257	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	6.32%
28258	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
28259	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-9.96%
28260	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-4.19%
28261	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-3.53%
28262	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-2.68%
28263	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.83%

28264	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#3配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.43%
28265	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#3配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.62%
28266	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	6.55%
28267	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-7.73%
28268	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.61%
28269	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	东山后院#1配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	5.08%
28270	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	东山后院#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	6.70%
28271	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	东山后院#1配电站#3主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	0.15%
28272	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	6.32%
28273	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#1配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.54%

28274	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#1配电站#3主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-2.64%
28275	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	4.11%
28276	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.38%
28277	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	友兰#1配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
28278	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	友兰#1配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.04%
28279	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
28280	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	1.68%
28281	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-8.95%
28282	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-8.47%
28283	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.71%
28284	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#3主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	1.03%
28285	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	3.01%

28286	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-5.87%
28287	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-7.93%
28288	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	6.05%
28289	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	3.59%
28290	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#1配电站#3主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-8.34%
28291	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#2配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	3.43%
28292	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	柳条分#10	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-7.45%
28293	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	柳条分#23	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.99%
28294	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#104左1	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	0.95%
28295	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#13	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	4.04%
28296	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#179左4	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	0.20%
28297	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#214	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	7.77%
28298	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#23	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	2.16%
28299	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#75右1	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	1.92%
28300	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#85右2	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	-9.74%

28301	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#116右1	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	5.13%
28302	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#9右1	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	6.47%
28303	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#29	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
28304	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#122	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-4.23%
28305	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#153	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
28306	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#6左1	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	5.29%
28307	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#27	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	3.18%
28308	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#36	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	1.32%
28309	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#157	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
28310	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#174	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-1.21%
28311	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#191	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
28312	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	三厂分#20	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	9.20%
28313	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	三厂分#10	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	-0.59%
28314	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#33右1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.15%
28315	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#4	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.45%
28316	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#54	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-2.61%
28317	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#72	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	9.87%
28318	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#114	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	-5.98%

28319	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#88	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	7.55%
28320	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#10	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	6.64%
28321	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#19	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	4.44%
28322	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#16右7	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	2.03%
28323	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#28	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-3.04%
28324	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	邓沟支#13	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	2.85%
28325	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石园甲线	石园干#40	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-7.76%
28326	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	海头分#08	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	7.35%
28327	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	育苗分#3	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	7.28%
28328	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#39	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	-2.14%
28329	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#3左3	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
28330	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#10右2	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	8.51%
28331	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	养殖分#15	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-1.79%
28332	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	滨海分#2	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	-7.19%
28333	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#53	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-3.63%
28334	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#59右03	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	6.59%
28335	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	养殖分#10	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	5.28%
28336	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#103	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	0.57%

28337	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#108	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	8.66%
28338	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#114	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
28339	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#41	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	8.22%
28340	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#55右1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-2.89%
28341	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#77	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	6.51%
28342	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#98左3	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-0.54%
28343	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗屯分#13	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-5.90%
28344	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗屯分#27右2	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-6.37%
28345	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗屯分#47	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	8.80%
28346	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗屯分#53	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.85%
28347	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#118	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.63%
28348	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#127	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
28349	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#131	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-3.23%
28350	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#144右2	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-2.65%
28351	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#51	250	24.00	165.00	165.00	未进入负面清单	否	无	-5.01%
28352	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#55左13	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	3.39%
28353	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#12	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.25%
28354	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#8左1	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	-9.39%

28355	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙甲分#2	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	-1.92%
28356	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#38右1	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	0.71%
28357	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41右2	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
28358	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左1	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	1.88%
28359	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左1	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-1.30%
28360	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左2右	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	8.71%
28361	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左2右	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	-6.67%
28362	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#50	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-8.68%
28363	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#56	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	9.76%
28364	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河乙线#47左1	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	2.52%
28365	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#55左13	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	0.49%
28366	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#56右1	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
28367	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#62	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	3.28%
28368	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#69右3	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-1.40%
28369	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#73右7	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	6.90%
28370	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#78右1	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	4.10%
28371	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	微波分#15	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	1.62%
28372	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	微波分10右1	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	7.93%

28373	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青支#75前1	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	7.11%
28374	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青支#85	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
28375	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	油脂分#8	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-0.03%
28376	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#2	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%
28377	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#71	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-2.32%
28378	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#77左5	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	-0.22%
28379	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#78	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-7.95%
28380	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#13右5	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	6.31%
28381	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#3	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	2.14%
28382	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#41	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	8.87%
28383	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#9左1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-8.37%
28384	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	石陶分#17	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
28385	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	石陶分#27右3	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-6.20%
28386	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	市场分#9左5	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-5.36%
28387	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#13右1	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	2.26%
28388	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#29右1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-7.69%
28389	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#38左2	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	-3.40%
28390	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#4右5	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	-1.68%

28391	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#51右5	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	7.17%
28392	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#57	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	-0.04%
28393	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	海河分#1	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-5.43%
28394	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#141	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-2.54%
28395	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#26	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	0.73%
28396	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#4	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	-4.81%
28397	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#57	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-4.38%
28398	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#68	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	-9.42%
28399	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#68	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	6.11%
28400	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#80	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-3.38%
28401	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	5.16%
28402	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#14	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.97%
28403	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#8	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	5.46%
28404	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三干#44	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.39%
28405	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三干#50右5	160	14.00	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	-8.70%
28406	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三干#60左1左	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	1.70%
28407	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	盐场分#7	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-0.91%
28408	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#90右2	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-0.23%

28409	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	小后海分#21左4	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	-8.74%
28410	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#128右1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-6.87%
28411	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#146右2	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	-1.25%
28412	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#182右2	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
28413	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#192右2	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	0.57%
28414	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#2	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-3.41%
28415	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#220	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	6.52%
28416	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#38	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	5.71%
28417	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	沿海支#13	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-4.12%
28418	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#69	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	5.12%
28419	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#1配电站#1变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	9.51%
28420	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#1配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	0.27%
28421	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#2配电站#1变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-7.66%
28422	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#2配电站#2变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清单	否	无	-7.26%
28423	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#2配电站103间隔配电变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清单	否	无	-9.77%

28424	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#2配电站104间隔配电变压器	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清单	否	无	-6.28%
28425	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#3配电站103间隔#1配电变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-8.22%
28426	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#3配电站104间隔#2配电变压器	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	6.28%
28427	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.81%
28428	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站6变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-3.50%
28429	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#3变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-1.47%
28430	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#4变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-8.09%
28431	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	3.21%
28432	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#3变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-9.62%
28433	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#1变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.98%
28434	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#2变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-7.44%

28435	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#3变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.04%
28436	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	村前支#5	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	7.71%
28437	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#1变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.92%
28438	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	春华小区配电站#1变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-9.99%
28439	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#1变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-4.63%
28440	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#2变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.25%
28441	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#7配电站#1变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	-0.87%
28442	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#7配电站#2变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无	5.11%
28443	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#1变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	-4.38%
28444	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#2变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-8.19%
28445	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#1变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	2.83%
28446	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#2变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-4.55%

28447	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	天甲家园箱变103间隔配电变压器	500	10.00	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	-9.20%
28448	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	0.71%
28449	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#2变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	9.37%
28450	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	北源小区配电站103间隔配电变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	-1.15%
28451	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	北源小区配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-8.71%
28452	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	-9.13%
28453	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-8.34%
28454	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	春华小区配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-5.61%
28455	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-9.24%
28456	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-4.92%
28457	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-3.80%

28458	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.29%
28459	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-1.82%
28460	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	1.04%
28461	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#1变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	2.84%
28462	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.85%
28463	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#3变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	5.34%
28464	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#1变压器	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	2.58%
28465	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#2变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
28466	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#1变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	7.76%
28467	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#2变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-1.84%
28468	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#2配电站#1变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	-3.49%
28469	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.25%

28470	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.42%
28471	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#3主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-8.16%
28472	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	6.89%
28473	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	9.20%
28474	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-4.87%
28475	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	2.92%
28476	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#2配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
28477	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#1配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	0.74%
28478	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#2配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	9.44%
28479	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#3配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
28480	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#1变压	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	6.90%

28481	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#2变压	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	8.12%
28482	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#3变压	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	6.67%
28483	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#1变压	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	6.93%
28484	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#2变压	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	5.78%
28485	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#3变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	7.18%
28486	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#4配电站#1变压	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-1.10%
28487	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#4配电站#2变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	5.54%
28488	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#1配电站103配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	1.97%
28489	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#1配电站104配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	-6.41%
28490	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#1配电站105配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.29%
28491	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#2配电站103配电变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	-0.45%

28492	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#2配电站104配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.12%
28493	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#3配电站103配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.99%
28494	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#3配电站104配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-3.27%
28495	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#3配电站105配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-1.80%
28496	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#4配电站103配电变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清单	否	无	-8.27%
28497	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#4配电站104配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	-8.83%
28498	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站103间隔配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	8.51%
28499	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站104间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-2.62%

28500	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站105间隔配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-7.15%
28501	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站103间隔配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-4.37%
28502	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站104间隔配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-5.18%
28503	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站105间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	-1.41%
28504	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#3配电站103间隔配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	7.86%
28505	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#3配电站104间隔配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.31%
28506	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站103间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.86%

28507	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站104间隔配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.76%
28508	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站105间隔配电变压器	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-2.37%
28509	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#5配电站103间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.78%
28510	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#5配电站104间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	8.82%
28511	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	0.93%
28512	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
28513	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-5.10%
28514	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-0.27%
28515	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-5.11%

28516	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	-5.20%
28517	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	7.00%
28518	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
28519	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#4配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	0.77%
28520	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#4配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	5.10%
28521	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	1.25%
28522	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	-8.53%
28523	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.71%
28524	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-4.07%
28525	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-1.51%

28526	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	3.82%
28527	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-4.20%
28528	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	8.86%
28529	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	2.48%
28530	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#4配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	4.67%
28531	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#4配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
28532	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-6.30%
28533	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-3.97%
28534	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#3主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	7.28%

28535	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-2.12%
28536	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	7.72%
28537	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-4.14%
28538	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#3配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	4.86%
28539	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#3配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	3.68%
28540	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	8.13%
28541	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	4.99%
28542	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	-4.65%
28543	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#5配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-6.87%

28544	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#5配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	3.93%
28545	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#52	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
28546	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#16	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	4.37%
28547	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	九莲支#14	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	1.59%
28548	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#2右2	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	-4.34%
28549	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#5左2	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-1.83%
28550	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#60右1	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	4.48%
28551	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#10	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	2.64%
28552	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左4	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	0.31%
28553	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#48	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
28554	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	市场分#11	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	9.57%
28555	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	下洼支#11	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清单	否	无	-5.45%
28556	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#116左3左5	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-8.41%
28557	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#156	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	-4.32%
28558	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	小学分#2右05	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	8.46%
28559	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王线移动分#5变压器	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	5.64%

28560	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫线石宫干105左#1变压	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-8.71%
28561	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫线石宫干#122左11右4变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-6.06%
28562	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台线为民分#2变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	-9.57%
28563	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干34右#1变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-1.63%
28564	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#12变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	-2.76%
28565	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李家分#8变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
28566	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#42左4变压	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	9.83%
28567	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	水泉分#12	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	8.42%
28568	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#30右4变压	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	5.79%
28569	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#70变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.79%
28570	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#18变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.95%
28571	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#31变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%

28572	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#80左2变压	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-8.79%
28573	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#86变压器	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-8.40%
28574	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港乙线	杏港甲线桃冷支#3柱上变压器	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	-5.81%
28575	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#18左1变压	80	75.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-7.28%
28576	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	pms_于屯支#11	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	7.96%
28577	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#12左1变压	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	9.60%
28578	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#02变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	5.91%
28579	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#30前1变压	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
28580	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#39左3变压	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-3.41%
28581	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#55变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	-9.12%
28582	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	大坡分#5右3	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
28583	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#2变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	7.02%

28584	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李家分#13变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
28585	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#26变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.74%
28586	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#38变压器	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	5.03%
28587	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#58变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
28588	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线柳家干#72变压器	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-6.79%
28589	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#92右3变压	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-6.32%
28590	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#20变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	1.03%
28591	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#5变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-0.09%
28592	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#3变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-6.09%
28593	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#9变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-5.64%
28594	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#124变压器	160	16.00	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	-5.54%
28595	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线礼花支#7变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	3.24%

28596	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线喜强分#6变压器	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	0.74%
28597	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#24左1	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	1.39%
28598	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#44左2变压	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-3.46%
28599	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#7左2变压器	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	-8.39%
28600	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#5右1变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-4.80%
28601	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#121左2变压	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	1.88%
28602	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#62右3变压	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	8.53%
28603	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#14变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
28604	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#04变压器	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.43%
28605	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#12变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-4.46%
28606	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	邹沟支#5	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	6.83%
28607	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#123变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	6.15%

28608	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#26右2变压	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	2.87%
28609	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#10变压器	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	-4.60%
28610	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#36变压器	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	5.42%
28611	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#85变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.92%
28612	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#32变压器	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	4.02%
28613	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#77变压器	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	-4.04%
28614	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#33左3变压	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	1.29%
28615	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#98变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	0.80%
28616	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#104变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	3.36%
28617	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#53左3变压	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	-7.98%
28618	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#64右3变压	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	4.75%
28619	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#68变压器	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	-5.81%

28620	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#24变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-3.36%
28621	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#5变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-8.76%
28622	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#085	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	5.47%
28623	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉水湾分#29右1	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	2.94%
28624	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	窑水支#5	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	3.41%
28625	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线桃水支#2变压器	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	8.85%
28626	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#17	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-8.08%
28627	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线徐屯支#7变压器	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	2.42%
28628	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#10变压	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	5.22%
28629	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#82变压器	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-8.11%
28630	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线枕店支#24左2变压	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-1.40%
28631	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	耿屯分#7	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	-0.71%
28632	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	杜屯分#5	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-0.98%
28633	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#41	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-9.65%

28634	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线勇孙分#5变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	-6.91%
28635	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右15右1变压器	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	5.36%
28636	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#61变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	0.26%
28637	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李堡分#18左1变压	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	7.72%
28638	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#199	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-6.85%
28639	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#26变压器	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	-1.32%
28640	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线潘家支#45变压器	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-4.26%
28641	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	车屯分#4左2	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
28642	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	伙房支#12	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-9.74%
28643	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#49左3变压	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
28644	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线园彬支#6变压器	100	70.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-1.51%
28645	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#121右3变压	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	-7.42%
28646	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#091	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	6.87%

28647	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#18	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	4.16%
28648	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#155变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	-6.34%
28649	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#10左4变压	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	8.37%
28650	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#32右2变压	50	77.00	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	-5.36%
28651	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#12变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	7.17%
28652	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#62变压器	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
28653	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线邱屯分#13变压器	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
28654	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	后台分#4	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-5.58%
28655	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#44变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	-2.74%
28656	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#12变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	-8.72%
28657	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#61左3变压	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	-8.36%
28658	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#71右4变压	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-6.14%
28659	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌西支#8变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%

28660	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线石屯分#5变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-2.63%
28661	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线陈屯分#7变压器	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	-4.12%
28662	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌东支#4变压器	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	8.61%
28663	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#46	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	9.01%
28664	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#2变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	-8.22%
28665	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#14变压器	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-9.25%
28666	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#22变压器	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	5.46%
28667	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#6左4	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	6.00%
28668	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#30左3	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-5.32%
28669	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	殿顺支#10	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	7.04%
28670	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#42右3变压	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-7.50%
28671	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	大坡分#1右4	30	76.00	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	4.75%
28672	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	沙家分#5右4	30	16.00	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	-3.75%
28673	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	高炉分#03	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-2.90%
28674	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	马沟支#6	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-2.06%

28675	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#2变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	3.35%
28676	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	台砖分#6	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
28677	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#34	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	1.72%
28678	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	鲍堡分#48	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	-5.99%
28679	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#21变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
28680	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线秦屯分#14变压器	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	-6.01%
28681	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#37右1变压	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	8.31%
28682	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右22变压器	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	-1.04%
28683	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#49左2变压	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.44%
28684	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#12变压器	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	0.66%
28685	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌坊分#25变压器	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	0.98%
28686	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#16	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-0.57%
28687	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	姜楼分#9	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	-3.47%
28688	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线潘家支#24变压器	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	1.81%

28689	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#211右1	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	-2.27%
28690	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#09变压器	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	-5.43%
28691	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#7变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	-9.74%
28692	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#25变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	-0.28%
28693	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#111变压器	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	6.11%
28694	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉屯分#8	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-5.77%
28695	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#19变压器	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-1.80%
28696	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#7左4	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	-2.34%
28697	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#204	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-7.11%
28698	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#11右2变	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	-8.06%
28699	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#43变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	9.33%
28700	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#143左1变压	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	9.75%
28701	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线枕店支#8变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	3.12%

28702	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线后马庄分#22变压	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.54%
28703	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉水湾分#10右1	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-5.55%
28704	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#7变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	2.41%
28705	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#184	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-0.34%
28706	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右7变压器	20	8.00	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	1.10%
28707	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#67右3变压	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	0.06%
28708	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线北咀分#8变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-4.63%
28709	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线中粮支#11左1变压	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-0.88%
28710	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线孙咀支#5变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	0.09%
28711	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#75变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%
28712	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#126	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	-4.15%
28713	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线张屯分#16变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	-1.95%
28714	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#15变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	-3.02%

28715	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#68右3变压	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	7.77%
28716	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#54变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
28717	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#168	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	8.49%
28718	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	车屯分#6	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	4.55%
28719	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#6右3	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-5.45%
28720	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#92右2变压	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	-3.82%
28721	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#40变压器	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	-9.40%
28722	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	姜楼分#3	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	1.42%
28723	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#43右4变压	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	0.94%
28724	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线秦屯分#09变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	-4.56%
28725	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#17变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
28726	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	沙家分#7	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	-3.73%
28727	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#1变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	-6.18%
28728	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线石油支#2左2变压器	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	4.36%

28729	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#53左4变压	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	-4.92%
28730	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线钟屯分#5变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	4.91%
28731	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	杨屯支#6	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%
28732	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李堡分#4右4变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	-9.25%
28733	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线红泥山支#2右2变压	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-9.25%
28734	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#70变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-6.41%
28735	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#1变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-1.91%
28736	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#8变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
28737	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#148左2变压	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	2.87%
28738	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线五四分#6变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-4.61%
28739	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#098	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-1.20%
28740	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#36	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-8.73%
28741	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线后马庄分#8变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	8.11%

28742	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	云鹏支#2	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	8.66%
28743	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#17变压器	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	5.95%
28744	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#15左1变压	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
28745	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#14变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	0.29%
28746	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李屯支#5变压器	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%
28747	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线蔡屯支#17变压器	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	-4.33%
28748	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#41	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-8.59%
28749	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	高炉分#18	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-4.90%
28750	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#1配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	6.27%
28751	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#2配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	0.18%
28752	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#3配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	8.58%
28753	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#1配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-7.11%

28754	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#2配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	5.77%
28755	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#3配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	-0.81%
28756	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#1配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	9.96%
28757	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#2配电变压器	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-2.24%
28758	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#3配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	-8.28%
28759	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#02变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	-3.09%
28760	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#30变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-7.37%
28761	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#24	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	-2.75%
28762	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#59变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	-2.45%
28763	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#81变压器	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	8.58%
28764	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线红泥山支#16变压	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-0.42%

28765	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	鲍堡分#40	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	0.20%
28766	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#5变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	4.53%
28767	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#3变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-1.96%
28768	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#121左1柱上变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
28769	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	云全支#7	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	-0.38%
28770	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#73变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	-5.06%
28771	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#31变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	5.94%
28772	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#5右1变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-5.95%
28773	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#55变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	3.62%
28774	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#4变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	9.88%
28775	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#26右2变压	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	6.05%
28776	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#95右3变压	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	-1.76%

28777	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#15变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	7.57%
28778	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#5变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	6.26%
28779	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#61柱上变压	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	-6.00%
28780	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	秦屯分#2右1柱上变压器	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	-0.07%
28781	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线水产支#11右1柱上变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-9.67%
28782	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#25左1变压	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	-2.29%
28783	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#51柱上变压	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	8.38%
28784	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线立明分#3左3变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
28785	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线鲍堡分#2右1柱上变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
28786	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线杏港干#40右1柱上变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	-7.43%
28787	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#13右5柱上变压器	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	9.84%

28788	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干果干厂分1#B	200	62.38	55.24	55.24	未进入负面清单	否	无	4.45%
28789	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干三队分2#	50	65.24	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	4.91%
28790	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_烧锅分02	400	40.35	198.60	198.60	未进入负面清单	否	无	0.70%
28791	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	老栏分21#左1	160	30.35	95.44	95.44	未进入负面清单	否	无	-0.77%
28792	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_崔屯分23#	400	34.51	221.96	221.96	未进入负面清单	否	无	-8.91%
28793	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_河东支3#	100	35.28	54.72	54.72	未进入负面清单	否	无	2.27%
28794	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_泮旺支11#	100	51.24	38.76	38.76	未进入负面清单	否	无	-6.06%
28795	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_东李屯支12#	100	40.34	49.66	49.66	未进入负面清单	否	无	-6.84%
28796	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_岭东支14#	80	60.21	23.83	23.83	未进入负面清单	否	无	10.00%
28797	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_崔屯分78#	400	64.25	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	7.81%
28798	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_崔屯分36#	400	40.27	198.92	198.92	未进入负面清单	否	无	2.72%
28799	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_崔屯分50#	50	38.99	25.51	25.51	未进入负面清单	否	无	2.97%
28800	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干9#	400	45.68	177.28	177.28	未进入负面清单	否	无	5.19%
28801	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干64#	100	52.38	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	-4.20%
28802	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干57#	400	66.21	95.16	95.16	未进入负面清单	否	无	-9.10%
28803	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分3#	100	47.51	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无	1.93%
28804	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分9#	400	48.25	167.00	167.00	未进入负面清单	否	无	2.32%
28805	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_站点分6	400	42.68	189.28	189.28	未进入负面清单	否	无	8.97%

28806	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分碾盘沟支	100	45.95	44.05	44.05	未进入负面清单	否	无	9.90%
28807	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分	200	61.27	57.46	57.46	未进入负面清单	否	无	-6.60%
28808	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	pms_老兰分9	100	59.35	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	4.81%
28809	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分粮营支5#	400	57.24	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无	-9.24%
28810	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_河东支19#	400	51.26	154.96	154.96	未进入负面清单	否	无	7.33%
28811	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干23#	30	54.21	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	9.62%
28812	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干小屯分2#	100	52.32	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	2.63%
28813	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干132#-1	100	40.35	49.65	49.65	未进入负面清单	否	无	2.33%
28814	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分	80	45.65	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无	-7.27%
28815	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分	200	44.21	91.58	91.58	未进入负面清单	否	无	1.79%
28816	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分西台支2#	200	41.26	97.48	97.48	未进入负面清单	否	无	0.17%
28817	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分	50	39.68	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	9.72%
28818	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干河南店分17#	400	68.54	85.84	85.84	未进入负面清单	否	无	0.38%
28819	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干太阳沟分6#	100	65.65	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	-7.18%
28820	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干202#	100	68.25	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	5.80%
28821	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干211#	200	61.25	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	2.72%

28822	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干190#	315	63.25	84.26	84.26	未进入负面清单	否	无	0.58%
28823	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干172#	80	40.26	39.79	39.79	未进入负面清单	否	无	-6.58%
28824	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后山分6#	400	42.90	188.41	188.41	未进入负面清单	否	无	-1.60%
28825	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_北山分5#	400	69.98	80.10	80.10	未进入负面清单	否	无	5.29%
28826	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干160#	100	62.88	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	-9.36%
28827	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干154#	100	66.92	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	1.19%
28828	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干50#-02	100	48.92	41.08	41.08	未进入负面清单	否	无	-2.86%
28829	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干43#	400	67.28	90.90	90.90	未进入负面清单	否	无	3.08%
28830	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干38#	80	51.40	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	3.75%
28831	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺干88#	315	63.88	82.28	82.28	未进入负面清单	否	无	-8.80%
28832	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线老栏分34#杆	100	32.88	57.12	57.12	未进入负面清单	否	无	-1.79%
28833	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线北山分12#杆	100	64.15	25.85	25.85	未进入负面清单	否	无	1.87%
28834	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线山后分9右2#	100	60.50	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	-3.35%
28835	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	崔屯分60右4#	100	52.71	37.29	37.29	未进入负面清单	否	无	2.54%
28836	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	碾盘沟支22左1#	400	52.48	150.08	150.08	未进入负面清单	否	无	-9.66%
28837	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干219#	50	55.39	17.31	17.31	未进入负面清单	否	无	6.46%

28838	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	水果支9#	400	35.76	216.97	216.97	未进入负面清单	否	无	1.90%
28839	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	生态支16#	200	42.41	95.18	95.18	未进入负面清单	否	无	7.02%
28840	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	纸壳箱支19左5#	100	66.95	23.05	23.05	未进入负面清单	否	无	-7.70%
28841	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_崔屯分15左2#	400	44.71	181.16	181.16	未进入负面清单	否	无	8.73%
28842	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS崔屯分河东支	100	56.64	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	-8.13%
28843	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺线156#	100	69.46	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	-6.45%
28844	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_梁营支11左1#	400	52.22	151.11	151.11	未进入负面清单	否	无	-4.92%
28845	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_北山分11#	400	55.84	136.65	136.65	未进入负面清单	否	无	-3.36%
28846	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS_得利寺线71#	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清单	否	无	-7.20%
28847	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网_得利寺干53左2#	80	56.91	26.47	26.47	未进入负面清单	否	无	8.16%
28848	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭干粮库分36#	400	68.30	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	7.33%
28849	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线北大岭支2#变压器	80	46.91	34.47	34.47	未进入负面清单	否	无	-7.87%
28850	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分102#变压器	400	32.78	228.89	228.89	未进入负面清单	否	无	-2.86%
28851	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线王屯分6#变压器	200	49.68	80.64	80.64	未进入负面清单	否	无	-1.56%
28852	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线龙潭分35#变压	50	30.63	29.69	29.69	未进入负面清单	否	无	8.54%

28853	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线龙潭分63#变压	100	66.10	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	0.45%
28854	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线龙潭分15#变压	400	32.34	230.64	230.64	未进入负面清单	否	无	5.79%
28855	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线粮库分3#变压器	200	65.42	49.16	49.16	未进入负面清单	否	无	-6.45%
28856	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分11#变压	50	31.09	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	-0.98%
28857	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分17#变压	100	58.17	31.83	31.83	未进入负面清单	否	无	9.37%
28858	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分26#变压	100	38.08	51.92	51.92	未进入负面清单	否	无	-5.56%
28859	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线腊树沟支14#变压器	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	1.82%
28860	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分42#变压	80	81.00	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-6.38%
28861	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分145#变压器	50	54.82	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	0.55%
28862	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线东孙支4#变压器	80	56.25	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	4.57%
28863	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线东西卢支18#变压器	200	46.74	86.52	86.52	未进入负面清单	否	无	4.79%

28864	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分120#变压器	80	45.33	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	0.80%
28865	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线房身支15#变压	400	43.56	185.77	185.77	未进入负面清单	否	无	0.03%
28866	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭干卢屯分基建队支15#	315	60.25	93.72	93.72	未进入负面清单	否	无	-5.72%
28867	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线北大岭支10#变压器	100	56.63	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	5.95%
28868	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线窑沟支4#变压器	400	59.06	123.77	123.77	未进入负面清单	否	无	6.21%
28869	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分72#变压	100	67.18	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	-4.66%
28870	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线卢屯分86#变压	400	68.90	84.40	84.40	未进入负面清单	否	无	-3.56%
28871	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线西龙口支9#变压器	160	55.15	55.75	55.75	未进入负面清单	否	无	6.55%
28872	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	pms_龙潭线龙口后支26#变压器2#	200	49.84	80.32	80.32	未进入负面清单	否	无	-4.38%
28873	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	pms_龙潭线龙口后支26#变压器1#	400	65.93	96.27	96.27	未进入负面清单	否	无	3.92%

28874	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线东西卢支6#变压器	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	-9.32%
28875	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线蔡屯支2#变压器	400	31.31	234.77	234.77	未进入负面清单	否	无	-1.09%
28876	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线龙潭干54#	80	67.42	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	7.91%
28877	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭线龙潭干41#变压	50	31.33	29.33	29.33	未进入负面清单	否	无	-4.66%
28878	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS_龙潭干卢屯分龙口后支1#	200	69.51	40.98	40.98	未进入负面清单	否	无	3.50%
28879	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网_龙华宫支	30	46.55	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	4.81%
28880	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分喜源支11#	400	31.77	232.91	232.91	未进入负面清单	否	无	4.17%
28881	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分西龙口支14#	100	45.40	44.60	44.60	未进入负面清单	否	无	-3.78%
28882	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线龙华宫分2#杆	400	67.76	88.98	88.98	未进入负面清单	否	无	2.98%
28883	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分蜡树沟支19#	100	63.58	26.42	26.42	未进入负面清单	否	无	2.82%
28884	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分70左1#杆	400	39.46	202.17	202.17	未进入负面清单	否	无	7.77%
28885	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分马房身支22#	400	31.34	234.63	234.63	未进入负面清单	否	无	1.32%

28886	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分33间1左2#	400	62.83	108.66	108.66	未进入负面清单	否	无	6.96%
28887	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分龙泉支12左2#	100	62.05	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	-4.05%
28888	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支20#	200	61.41	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无	9.40%
28889	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支25#	400	44.42	182.30	182.30	未进入负面清单	否	无	2.47%
28890	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分卢屯分118右	100	36.35	53.65	53.65	未进入负面清单	否	无	2.32%
28891	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分窑沟支6#	400	63.14	107.44	107.44	未进入负面清单	否	无	-9.73%
28892	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支11右1#	400	46.13	175.47	175.47	未进入负面清单	否	无	6.01%
28893	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支7右	400	34.33	222.68	222.68	未进入负面清单	否	无	-7.37%
28894	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网_卢屯分15#	400	46.97	172.14	172.14	未进入负面清单	否	无	6.88%
28895	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分	400	31.39	234.45	234.45	未进入负面清单	否	无	-0.54%
28896	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分锻造支2#	400	48.77	164.94	164.94	未进入负面清单	否	无	7.74%
28897	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线龙潭分龙潭后支11#	100	34.30	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	5.98%

28898	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	得利寺线后街分9左10#	400	68.17	87.30	87.30	未进入负面清单	否	无	0.55%
28899	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	绿色家园	800	46.56	347.55	347.55	未进入负面清单	否	无	-3.10%
28900	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	农贸小区	500	68.84	105.79	105.79	未进入负面清单	否	无	-1.21%
28901	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑小区1号（高层-谢）	500	68.76	106.20	106.20	未进入负面清单	否	无	-7.33%
28902	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑小区2号 （高层-谢）	500	43.13	234.33	234.33	未进入负面清单	否	无	3.19%
28903	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	瓦房店市复州城镇宏泰小区	500	49.80	201.00	201.00	未进入负面清单	否	无	-2.84%
28904	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连盛虹达房地产开发有限公司1#变压器	500	50.86	195.68	195.68	未进入负面清单	否	无	-9.78%
28905	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连盛虹达房地产开发有限公司2#变压器	630	39.03	321.10	321.10	未进入负面清单	否	无	-3.22%
28906	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园	315	50.23	125.28	125.28	未进入负面清单	否	无	5.36%
28907	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连融达房地产开发有限公司（融达润和园）-1	500	43.41	232.94	232.94	未进入负面清单	否	无	4.75%
28908	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园1#变压器	630	69.31	130.33	130.33	未进入负面清单	否	无	1.41%

28909	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连融达房地产开发有限公司（融达润和园）-2	630	41.40	306.19	306.19	未进入负面清单	否	无	9.97%
28910	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连融达房地产开发有限公司（融达润和园）-3	630	55.52	217.20	217.20	未进入负面清单	否	无	-1.09%
28911	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园2#变压器	630	38.73	323.02	323.02	未进入负面清单	否	无	5.08%
28912	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	凤荷新居（备用）	630	41.66	304.57	304.57	未进入负面清单	否	无	-6.54%
28913	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	凤荷新居（一期）	630	34.23	351.38	351.38	未进入负面清单	否	无	-0.48%
28914	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	金地花园2#配电站1#(大连义兴房地产开发有限公司)	630	31.07	371.26	371.26	未进入负面清单	否	无	8.40%
28915	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	金地花园2#配电站2#(大连义兴房地产开发有限公司)	630	69.53	128.93	128.93	未进入负面清单	否	无	6.82%
28916	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	金地花园1#(大连义兴房地产开发有限公司	630	60.16	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无	4.06%

28917	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	金地花园1#配电站2#(大连义兴房地产开发有限公司)	630	43.21	294.75	294.75	未进入负面清单	否	无	-2.30%
28918	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连金宝福房地产开发有限公司1#（富城花园）	400	46.52	173.90	173.90	未进入负面清单	否	无	-9.21%
28919	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大公小区	80	50.95	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	-3.65%
28920	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	电业西粉楼	400	46.77	172.90	172.90	未进入负面清单	否	无	-6.58%
28921	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	电业楼	400	36.14	215.45	215.45	未进入负面清单	否	无	-5.54%
28922	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	车站小区	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清单	否	无	-1.19%
28923	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二院家属楼	80	42.46	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	-3.05%
28924	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	物业公司前2#	80	37.35	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	-9.13%
28925	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	物业公司前1#	315	61.33	90.31	90.31	未进入负面清单	否	无	1.65%
28926	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	水果站南三相	200	36.83	106.35	106.35	未进入负面清单	否	无	2.67%
28927	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑一队(广明）	400	65.43	98.29	98.29	未进入负面清单	否	无	9.42%
28928	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	信用社家属楼	400	42.67	189.31	189.31	未进入负面清单	否	无	4.07%
28929	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前林成武1#楼	400	36.90	212.38	212.38	未进入负面清单	否	无	9.41%
28930	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	齿轮厂家属楼（龙腾华府）	400	60.12	119.54	119.54	未进入负面清单	否	无	6.96%

28931	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前王庆波	315	55.20	109.63	109.63	未进入负面清单	否	无	8.42%
28932	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前林成武	100	43.40	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	-6.24%
28933	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	建材市场	50	30.88	29.56	29.56	未进入负面清单	否	无	6.02%
28934	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	石桥老惠	50	48.84	20.58	20.58	未进入负面清单	否	无	-6.23%
28935	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	36#台区考核表北	50	34.07	27.97	27.97	未进入负面清单	否	无	8.01%
28936	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	房产台区	80	51.31	30.95	30.95	未进入负面清单	否	无	-5.80%
28937	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二中学校台区	160	60.45	47.27	47.27	未进入负面清单	否	无	7.96%
28938	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	高天波1#	80	42.65	37.88	37.88	未进入负面清单	否	无	-4.29%
28939	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	一委二中道口	80	65.38	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	5.78%
28940	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	风荷三期（大连鑫昱房地产开发有限公司）-1	400	33.17	227.31	227.31	未进入负面清单	否	无	-8.67%
28941	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	风荷三期（大连鑫昱房地产开发有限公司）-2	400	42.27	190.92	190.92	未进入负面清单	否	无	7.49%
28942	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	风荷新居2# （森林）	80	60.30	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无	-6.71%
28943	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连集资楼	400	39.81	200.75	200.75	未进入负面清单	否	无	-9.40%
28944	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	制鞋社门前北西	200	37.86	104.27	104.27	未进入负面清单	否	无	2.50%
28945	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	制鞋社门前南西	80	46.29	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	4.83%

28946	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	北大市场	100	32.85	57.15	57.15	未进入负面清单	否	无	-3.60%
28947	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	五七街道	80	42.23	38.22	38.22	未进入负面清单	否	无	7.33%
28948	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	兴旺门前（吕同文）	400	55.12	139.51	139.51	未进入负面清单	否	无	8.72%
28949	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	兴旺门前（鑫源小区、张秀东）	80	39.81	40.15	40.15	未进入负面清单	否	无	-5.67%
28950	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场大厦	80	38.36	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	-9.71%
28951	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场迟明德楼	400	50.94	156.22	156.22	未进入负面清单	否	无	-9.16%
28952	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	农行家属楼	80	42.95	37.64	37.64	未进入负面清单	否	无	-2.43%
28953	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	转盘西农行前	250	49.48	101.29	101.29	未进入负面清单	否	无	4.60%
28954	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前1#	100	65.03	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无	8.05%
28955	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前1#东台区	80	68.85	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	8.58%
28956	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前2#	80	47.23	34.21	34.21	未进入负面清单	否	无	-3.67%
28957	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑二队（南-兴旺）	400	64.73	101.06	101.06	未进入负面清单	否	无	8.62%
28958	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	镇小学门前	80	46.65	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	6.35%
28959	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	626台区	80	45.51	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	-4.70%
28960	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和五队	100	37.98	52.02	52.02	未进入负面清单	否	无	-2.39%
28961	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和六队	400	52.17	151.34	151.34	未进入负面清单	否	无	-8.15%

28962	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	东和六队分台	400	52.99	148.04	148.04	未进入负面清单	否	无	7.68%
28963	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和大队	400	47.35	170.60	170.60	未进入负面清单	否	无	-6.81%
28964	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	孙立勇楼	80	30.56	47.55	47.55	未进入负面清单	否	无	-4.82%
28965	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	一委刘小龙台区	200	53.19	73.63	73.63	未进入负面清单	否	无	9.84%
28966	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	转盘35#	80	46.04	35.17	35.17	未进入负面清单	否	无	-2.67%
28967	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	转盘永丰一队	630	48.20	263.31	263.31	未进入负面清单	否	无	5.46%
28968	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	车站6#台区	400	67.09	91.63	91.63	未进入负面清单	否	无	8.19%
28969	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰二队	160	54.19	57.29	57.29	未进入负面清单	否	无	-2.46%
28970	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰小区	80	45.63	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	-5.11%
28971	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	丰林小区	315	68.81	66.74	66.74	未进入负面清单	否	无	7.31%
28972	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	政府PMS_一队水支5#变压器(沙工业家	80	32.56	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	-0.99%
28973	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	西街分2#供销社	50	32.49	28.75	28.75	未进入负面清单	否	无	0.14%
28974	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二院门前	400	34.23	223.08	223.08	未进入负面清单	否	无	-9.19%
28975	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰三队东	80	61.86	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	7.53%
28976	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰三队西	80	68.81	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	-7.92%

28977	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	-3.67%
28978	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	拖拉机线	永丰村南山台区	160	31.43	93.71	93.71	未进入负面清单	否	无	2.17%
28979	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	永丰3队4#	80	30.19	47.85	47.85	未进入负面清单	否	无	8.81%
28980	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	农业科研所	80	57.41	26.07	26.07	未进入负面清单	否	无	-4.47%
28981	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河1.2队	200	38.80	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	4.22%
28982	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河3队	400	47.96	168.14	168.14	未进入负面清单	否	无	2.83%
28983	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河5队	100	58.59	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	3.23%
28984	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河四、五队	400	62.48	110.08	110.08	未进入负面清单	否	无	-8.57%
28985	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦一队	400	50.96	156.15	156.15	未进入负面清单	否	无	-4.22%
28986	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦二队	400	50.58	157.68	157.68	未进入负面清单	否	无	-5.75%
28987	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦三队	400	47.93	168.26	168.26	未进入负面清单	否	无	-9.47%
28988	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦四队	400	67.56	89.74	89.74	未进入负面清单	否	无	4.21%
28989	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦一队	400	62.56	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	2.47%
28990	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦二队	80	40.86	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	7.10%
28991	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦三队	200	66.70	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	-2.53%
28992	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦四队	100	56.04	33.96	33.96	未进入负面清单	否	无	-5.26%
28993	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦六队	100	43.68	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	-6.62%

28994	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦七队	400	61.23	115.08	115.08	未进入负面清单	否	无	9.70%
28995	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦八队	400	54.32	142.74	142.74	未进入负面清单	否	无	8.10%
28996	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦九队	100	56.02	33.98	33.98	未进入负面清单	否	无	-9.26%
28997	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十队	200	63.41	53.19	53.19	未进入负面清单	否	无	-4.60%
28998	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十一队	400	45.94	176.23	176.23	未进入负面清单	否	无	-2.81%
28999	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十二队	30	66.56	7.03	7.03	未进入负面清单	否	无	-5.87%
29000	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十二队北	200	30.06	119.87	119.87	未进入负面清单	否	无	-7.62%
29001	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	试验西山队（青年西山）	400	55.22	139.12	139.12	未进入负面清单	否	无	2.21%
29002	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	青年一队	400	61.61	113.56	113.56	未进入负面清单	否	无	3.01%
29003	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	青年一队分台	400	55.23	139.10	139.10	未进入负面清单	否	无	5.18%
29004	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窑五队	100	55.47	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	9.38%
29005	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭一队	80	31.68	46.65	46.65	未进入负面清单	否	无	-9.41%
29006	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭二队	400	69.08	83.70	83.70	未进入负面清单	否	无	-3.50%
29007	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭三队	400	57.79	128.83	128.83	未进入负面清单	否	无	1.50%
29008	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭三队分台	400	55.24	139.05	139.05	未进入负面清单	否	无	-4.48%
29009	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢一队	100	30.57	59.43	59.43	未进入负面清单	否	无	-4.43%
29010	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢二队	80	31.35	46.92	46.92	未进入负面清单	否	无	-0.04%
29011	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢五队	400	68.95	84.19	84.19	未进入负面清单	否	无	7.27%

29012	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢五队分台	100	62.18	27.82	27.82	未进入负面清单	否	无	-5.82%
29013	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢七队	200	32.47	115.05	115.05	未进入负面清单	否	无	4.80%
29014	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢八队	400	44.79	180.84	180.84	未进入负面清单	否	无	-2.06%
29015	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢九队	30	64.65	7.61	7.61	未进入负面清单	否	无	-8.20%
29016	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢十队	30	57.12	9.86	9.86	未进入负面清单	否	无	-8.52%
29017	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢十一队	100	40.15	49.85	49.85	未进入负面清单	否	无	-3.03%
29018	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窑南山	30	56.89	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	-1.38%
29019	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花一队	100	67.04	22.96	22.96	未进入负面清单	否	无	1.14%
29020	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花二队	400	42.84	188.64	188.64	未进入负面清单	否	无	8.43%
29021	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花2队分台	400	47.32	170.71	170.71	未进入负面清单	否	无	1.72%
29022	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花三队	400	52.97	148.12	148.12	未进入负面清单	否	无	6.39%
29023	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花四队分台	200	69.38	41.24	41.24	未进入负面清单	否	无	-7.44%
29024	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花大队（四.五队）	200	69.22	41.57	41.57	未进入负面清单	否	无	-2.52%
29025	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花六队	80	49.51	32.39	32.39	未进入负面清单	否	无	9.95%
29026	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花七队	400	66.61	93.57	93.57	未进入负面清单	否	无	-1.13%
29027	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花七、九队	400	54.10	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无	-2.90%
29028	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花八队	200	55.68	68.65	68.65	未进入负面清单	否	无	4.33%
29029	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花八队分台	400	50.41	158.35	158.35	未进入负面清单	否	无	-6.92%

29030	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花十队	30	66.79	6.96	6.96	未进入负面清单	否	无	-2.54%
29031	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后二队	50	48.20	20.90	20.90	未进入负面清单	否	无	1.67%
29032	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后三队	400	52.58	149.69	149.69	未进入负面清单	否	无	-8.30%
29033	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后四队	400	33.94	224.24	224.24	未进入负面清单	否	无	-7.03%
29034	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	岗后六队	100	60.32	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	-5.06%
29035	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	复州岗后七队	100	59.18	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	-3.15%
29036	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	复州岗后大队	400	55.91	136.37	136.37	未进入负面清单	否	无	7.17%
29037	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台一队	400	33.78	224.88	224.88	未进入负面清单	否	无	4.42%
29038	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台二队	100	57.33	32.67	32.67	未进入负面清单	否	无	-2.50%
29039	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台三队	160	48.13	66.99	66.99	未进入负面清单	否	无	9.21%
29040	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台四队	80	42.94	37.64	37.64	未进入负面清单	否	无	4.96%
29041	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台五队	400	54.35	142.60	142.60	未进入负面清单	否	无	-6.42%
29042	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	城市峰尚1#（大连信元房地产开发有限公司）1#变压器	500	36.07	269.65	269.65	未进入负面清单	否	无	8.61%
29043	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	城市峰尚1#（大连信元房地产开发有限公司）2#变压器	500	53.84	180.82	180.82	未进入负面清单	否	无	3.19%

29044	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	城市峰尚2#（大连信元房地产开发有限公司）	80	55.88	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	-7.68%
29045	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大连宏润昇房屋开发有限公司	500	38.39	258.03	258.03	未进入负面清单	否	无	-2.02%
29046	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑一队（森林）	100	65.69	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	4.86%
29047	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	工程队	100	51.16	38.84	38.84	未进入负面清单	否	无	9.75%
29048	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑二队(北-少明）	400	55.60	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	1.53%
29049	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑三队东	80	52.25	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.24%
29050	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑三队西	400	40.76	196.94	196.94	未进入负面清单	否	无	-5.47%
29051	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑四队	200	48.61	82.78	82.78	未进入负面清单	否	无	-6.61%
29052	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	西北城角	100	38.30	51.70	51.70	未进入负面清单	否	无	-5.58%
29053	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海三角地	400	57.64	129.42	129.42	未进入负面清单	否	无	2.10%
29054	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	复州供销社家属楼	200	66.95	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	-9.73%
29055	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海一队	200	60.94	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	0.88%
29056	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海二队	80	67.72	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	-3.59%
29057	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海三队二台	400	43.17	187.30	187.30	未进入负面清单	否	无	-4.11%
29058	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海四队	400	48.00	167.98	167.98	未进入负面清单	否	无	4.79%

29059	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海五队	400	59.70	121.22	121.22	未进入负面清单	否	无	5.75%
29060	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海五队新台	100	64.03	25.97	25.97	未进入负面清单	否	无	-6.34%
29061	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海六队东	100	57.78	32.22	32.22	未进入负面清单	否	无	-3.54%
29062	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海六队西	400	45.45	178.19	178.19	未进入负面清单	否	无	-3.88%
29063	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海七队	200	63.92	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	8.37%
29064	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海八队	80	56.92	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	7.50%
29065	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大窑4队动力	80	50.41	31.67	31.67	未进入负面清单	否	无	-8.22%
29066	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大河农场台区	400	56.88	132.49	132.49	未进入负面清单	否	无	5.29%
29067	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台一队	400	36.64	213.45	213.45	未进入负面清单	否	无	-7.06%
29068	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台二队	80	40.24	39.81	39.81	未进入负面清单	否	无	-9.92%
29069	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台三队	100	50.31	39.69	39.69	未进入负面清单	否	无	-8.43%
29070	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台四队	400	43.61	185.58	185.58	未进入负面清单	否	无	-4.70%
29071	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台五六队	200	65.48	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	-3.73%
29072	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台七队	160	33.79	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	8.29%
29073	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台八队	100	57.16	32.84	32.84	未进入负面清单	否	无	-0.54%
29074	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	古台九队	100	50.91	39.09	39.09	未进入负面清单	否	无	4.15%
29075	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟南台赵沟支9左4#杆	100	52.88	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	0.23%

29076	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟北台赵沟支16左8#杆	400	57.28	130.88	130.88	未进入负面清单	否	无	3.26%
29077	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟	50	66.77	11.61	11.61	未进入负面清单	否	无	-6.01%
29078	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	罗口	100	54.39	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无	9.15%
29079	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井村	80	66.74	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	-3.30%
29080	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井一、四队（东）	100	31.40	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	-0.91%
29081	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井四队（西）	80	43.75	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	9.33%
29082	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井五队	50	63.13	13.43	13.43	未进入负面清单	否	无	-6.55%
29083	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井六队	200	52.25	75.51	75.51	未进入负面清单	否	无	7.68%
29084	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井七、八队	50	57.91	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	-1.02%
29085	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井九队	50	63.71	13.14	13.14	未进入负面清单	否	无	-0.82%
29086	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	庙山治山队	30	34.66	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	4.60%
29087	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街村	400	42.98	188.10	188.10	未进入负面清单	否	无	1.11%
29088	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街西台	400	66.48	94.10	94.10	未进入负面清单	否	无	0.10%
29089	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街新台北涯支3间1#杆	400	65.57	97.74	97.74	未进入负面清单	否	无	-1.56%
29090	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底一队	80	46.01	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无	8.46%
29091	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底二三队	100	61.06	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	-5.68%
29092	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底八队	50	69.96	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	4.58%

29093	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底八队分台	50	68.65	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	7.36%
29094	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州旗杆底4-7队	80	68.75	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	6.55%
29095	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州旗杆底4-7队	100	31.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	无	1.12%
29096	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	双龙村黄桃基地西	100	58.67	31.33	31.33	未进入负面清单	否	无	3.71%
29097	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	双龙村黄桃基地东	80	48.13	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	0.68%
29098	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	永丰三队（洪山口）	80	43.56	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	-1.44%
29099	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里谭屯队	400	68.02	87.92	87.92	未进入负面清单	否	无	-6.35%
29100	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里二队	400	46.58	173.67	173.67	未进入负面清单	否	无	-1.71%
29101	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里三队	200	30.99	118.02	118.02	未进入负面清单	否	无	4.74%
29102	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里三队分台	400	65.48	98.09	98.09	未进入负面清单	否	无	-9.06%
29103	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里四队	80	31.28	46.98	46.98	未进入负面清单	否	无	7.89%
29104	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里五队	400	68.71	85.15	85.15	未进入负面清单	否	无	2.54%
29105	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里六队	160	57.40	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	-2.39%
29106	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里七队	100	35.01	54.99	54.99	未进入负面清单	否	无	-6.82%
29107	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里八队	50	40.19	24.91	24.91	未进入负面清单	否	无	5.19%
29108	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里八队分台	200	69.62	40.76	40.76	未进入负面清单	否	无	-4.79%
29109	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州八里九队	200	31.26	117.47	117.47	未进入负面清单	否	无	0.80%
29110	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十队	200	57.41	65.18	65.18	未进入负面清单	否	无	1.87%

29111	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十一队	400	52.75	148.98	148.98	未进入负面清单	否	无	6.49%
29112	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十二队	200	68.73	42.54	42.54	未进入负面清单	否	无	5.09%
29113	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十二队西台	100	31.22	58.78	58.78	未进入负面清单	否	无	-1.30%
29114	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里村(园区）	400	69.04	83.84	83.84	未进入负面清单	否	无	9.98%
29115	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里村棚桃水利	400	40.63	197.47	197.47	未进入负面清单	否	无	-3.18%
29116	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里新台	400	53.55	145.81	145.81	未进入负面清单	否	无	-0.70%
29117	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山二队	50	53.36	18.32	18.32	未进入负面清单	否	无	4.97%
29118	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山二队分台	100	54.98	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无	-5.91%
29119	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山三队	400	61.26	114.94	114.94	未进入负面清单	否	无	8.92%
29120	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山四队	80	65.82	19.34	19.34	未进入负面清单	否	无	-7.87%
29121	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山四队分台	80	45.63	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	4.98%
29122	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山五队	100	67.59	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	-2.98%
29123	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山六队	160	36.73	85.24	85.24	未进入负面清单	否	无	3.43%
29124	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山七队	80	62.57	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	2.95%
29125	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山八队	200	49.41	81.18	81.18	未进入负面清单	否	无	9.69%
29126	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山九队	80	67.48	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	-9.79%
29127	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山十一队	50	33.48	28.26	28.26	未进入负面清单	否	无	5.86%
29128	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山十二队	100	32.11	57.89	57.89	未进入负面清单	否	无	4.90%

29129	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山村	80	62.19	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	-5.35%
29130	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山治山队	400	37.83	208.66	208.66	未进入负面清单	否	无	5.15%
29131	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大河农场岳山队	100	62.21	27.79	27.79	未进入负面清单	否	无	9.18%
29132	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	瓦房店市复州城镇永丰村民委员会（永丰小	80	39.08	40.74	40.74	未进入负面清单	否	无	-9.89%
29133	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司1#	500	38.21	258.93	258.93	未进入负面清单	否	无	-8.43%
29134	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司2#	500	39.97	250.15	250.15	未进入负面清单	否	无	-6.09%
29135	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司3#	500	66.25	118.75	118.75	未进入负面清单	否	无	0.29%
29136	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	（盛世豪庭）大连盛虹达房地产开发有限公司1#-1	500	65.96	120.20	120.20	未进入负面清单	否	无	7.65%
29137	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	（盛世豪庭）大连盛虹达房地产开发有限公司3#-2	800	45.89	352.85	352.85	未进入负面清单	否	无	-0.60%

29138	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	（盛世豪庭）大连盛虹达房地产开发有限公司3#-1	630	48.78	259.69	259.69	未进入负面清单	否	无	-9.20%
29139	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	（盛世豪庭）大连盛虹达房地产开发有限公司1#-2	800	36.89	424.89	424.89	未进入负面清单	否	无	-2.41%
29140	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	（盛世豪庭）大连盛虹达房地产开发有限公司4#	800	50.03	319.80	319.80	未进入负面清单	否	无	8.82%
29141	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	荷花湾分14#	80	51.70	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	-9.98%
29142	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干174#	400	66.46	94.16	94.16	未进入负面清单	否	无	4.37%
29143	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	夹板沟分10#	100	51.05	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	-8.25%
29144	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干19#	315	36.27	169.24	169.24	未进入负面清单	否	无	-0.32%
29145	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分70#	30	38.98	15.31	15.31	未进入负面清单	否	无	4.74%
29146	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分40#右3	50	82.00	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	6.92%
29147	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分19#	100	44.68	45.32	45.32	未进入负面清单	否	无	-6.56%
29148	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	从沟分10#	50	41.15	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	-3.39%
29149	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支28#	30	68.52	6.44	6.44	未进入负面清单	否	无	0.79%

29150	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支38#	50	37.03	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	4.55%
29151	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支40#	400	47.86	168.57	168.57	未进入负面清单	否	无	1.09%
29152	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	新区六支2#	200	46.70	86.60	86.60	未进入负面清单	否	无	-5.80%
29153	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	新区七支2#	50	42.72	23.64	23.64	未进入负面清单	否	无	9.91%
29154	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分17#	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	6.53%
29155	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分5#右3	80	43.54	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无	2.52%
29156	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分10#左4#	50	41.62	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	7.82%
29157	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分10#	50	66.65	11.67	11.67	未进入负面清单	否	无	6.89%
29158	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干99#左3	400	65.54	97.86	97.86	未进入负面清单	否	无	4.73%
29159	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干94#	100	31.56	58.44	58.44	未进入负面清单	否	无	-4.31%
29160	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干70#左4#	50	38.25	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	8.43%
29161	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干59#	400	65.40	98.39	98.39	未进入负面清单	否	无	-9.42%
29162	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分8#	50	32.30	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	-8.13%
29163	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分15#	50	48.16	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	-9.62%
29164	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分21右2#	200	30.89	118.23	118.23	未进入负面清单	否	无	9.34%
29165	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	小学分3#	100	33.09	56.91	56.91	未进入负面清单	否	无	-0.24%
29166	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干37#	100	58.93	31.07	31.07	未进入负面清单	否	无	9.64%
29167	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干33#	250	66.33	59.17	59.17	未进入负面清单	否	无	-6.42%

29168	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干192#	100	55.37	34.63	34.63	未进入负面清单	否	无	4.80%
29169	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分5#右4	50	51.32	19.34	19.34	未进入负面清单	否	无	-0.54%
29170	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	成江分3#	80	67.67	17.87	17.87	未进入负面清单	否	无	1.24%
29171	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	后袁支16#	100	42.17	47.83	47.83	未进入负面清单	否	无	-9.32%
29172	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分51#	400	31.45	234.18	234.18	未进入负面清单	否	无	-8.52%
29173	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干115#	50	37.93	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	-6.77%
29174	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东线荷花湾分10右8号	100	49.77	40.23	40.23	未进入负面清单	否	无	9.85%
29175	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干棉织分15#	400	43.03	187.87	187.87	未进入负面清单	否	无	-1.95%
29176	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干029#	400	30.30	238.81	238.81	未进入负面清单	否	无	-1.86%
29177	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干87#左4	30	44.11	13.77	13.77	未进入负面清单	否	无	-5.84%
29178	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干70左4#	80	69.39	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	9.17%
29179	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	196左1支1#	80	46.69	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	8.12%
29180	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	153右1支	80	59.47	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	0.45%
29181	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分94#	400	61.73	113.06	113.06	未进入负面清单	否	无	0.10%
29182	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分贾二支4#	400	36.64	213.45	213.45	未进入负面清单	否	无	2.13%
29183	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支27#	30	32.35	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	-0.21%
29184	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分贾四支13#	30	30.50	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	-3.19%
29185	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分120#	30	68.33	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	-6.17%

29186	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分102#	400	34.06	223.76	223.76	未进入负面清单	否	无	-5.89%
29187	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分三一支6#	100	43.31	46.69	46.69	未进入负面清单	否	无	0.70%
29188	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分三大支1#	100	47.52	42.48	42.48	未进入负面清单	否	无	2.09%
29189	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支9#	100	37.64	52.36	52.36	未进入负面清单	否	无	-7.92%
29190	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支14#左5	100	40.04	49.96	49.96	未进入负面清单	否	无	-6.50%
29191	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支16#	315	67.60	70.55	70.55	未进入负面清单	否	无	-4.38%
29192	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支27#	315	46.64	136.59	136.59	未进入负面清单	否	无	2.43%
29193	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支40#	80	34.18	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	8.79%
29194	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支47#	80	61.79	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	8.61%
29195	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支79#	50	69.55	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	-9.73%
29196	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支盛沟支13#	50	50.46	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	-0.06%
29197	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支董二支2#	50	55.62	17.19	17.19	未进入负面清单	否	无	-4.24%
29198	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支董三支5#	50	35.60	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	8.43%
29199	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支后董屯支	50	47.58	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	-2.70%
29200	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支后董屯支	50	48.89	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	7.14%
29201	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支坡支4#	80	67.65	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	1.67%
29202	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	广兴分3#左2#	100	53.97	36.03	36.03	未进入负面清单	否	无	8.18%
29203	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分西南房支8#	80	37.19	42.25	42.25	未进入负面清单	否	无	-5.22%

29204	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分24#	400	42.22	191.11	191.11	未进入负面清单	否	无	-3.80%
29205	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分41#	315	36.13	169.68	169.68	未进入负面清单	否	无	-7.59%
29206	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支吴十支2#	100	49.19	40.81	40.81	未进入负面清单	否	无	-1.44%
29207	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	吴店线49间1#-2	630	63.99	163.87	163.87	未进入负面清单	否	无	-4.54%
29208	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	吴店线49间1#	630	47.74	266.23	266.23	未进入负面清单	否	无	-9.99%
29209	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分27#	80	44.80	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	-8.93%
29210	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分17#	50	34.91	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-3.25%
29211	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分2#左1	200	39.81	100.39	100.39	未进入负面清单	否	无	-3.04%
29212	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干99#右3	80	50.98	31.21	31.21	未进入负面清单	否	无	5.37%
29213	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	双眼井分5#	100	68.08	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	-6.62%
29214	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干117#	80	50.63	31.49	31.49	未进入负面清单	否	无	4.09%
29215	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干128#	80	38.85	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	6.37%
29216	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干163#	100	32.89	57.11	57.11	未进入负面清单	否	无	9.32%
29217	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	头道沟分63#	30	50.24	11.93	11.93	未进入负面清单	否	无	-9.05%
29218	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干89#右7	30	39.06	15.28	15.28	未进入负面清单	否	无	7.40%
29219	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干58#	315	68.85	66.63	66.63	未进入负面清单	否	无	8.30%
29220	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干61#左2	80	31.02	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	-3.62%
29221	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干75#	50	60.50	14.75	14.75	未进入负面清单	否	无	-5.53%

29222	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	谷道分13#	50	36.02	26.99	26.99	未进入负面清单	否	无	8.05%
29223	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	谷道分22#	315	38.72	161.53	161.53	未进入负面清单	否	无	8.37%
29224	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分16#	50	61.96	14.02	14.02	未进入负面清单	否	无	4.90%
29225	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分21#	30	60.10	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	-4.05%
29226	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分36#	30	45.01	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	-9.58%
29227	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	水库支2#	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	5.51%
29228	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分50#	315	30.05	188.84	188.84	未进入负面清单	否	无	-8.58%
29229	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支23#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.73%
29230	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支38#	80	48.71	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	-1.11%
29231	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分9#	30	49.95	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	2.06%
29232	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	水库支11#	30	30.02	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	-6.00%
29233	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支26#右7	30	31.78	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	1.51%
29234	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分69#	100	57.02	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	8.78%
29235	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分63#右1	50	55.52	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	3.20%
29236	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分57#	50	54.09	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	-9.71%
29237	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋屯支10#	80	62.02	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	-2.81%
29238	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分75#	80	59.02	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	-6.63%
29239	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋屯支1#	30	40.31	14.91	14.91	未进入负面清单	否	无	9.00%

29240	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干30#	30	69.02	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	3.29%
29241	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干34#	30	59.45	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	6.04%
29242	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄线蒋庄干87右1右2	315	57.27	103.10	103.10	未进入负面清单	否	无	-7.21%
29243	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支3#	100	57.34	32.66	32.66	未进入负面清单	否	无	8.88%
29244	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分24#右5	30	36.98	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	-0.67%
29245	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分48#	100	57.17	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	4.90%
29246	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分10#	315	35.56	171.49	171.49	未进入负面清单	否	无	-4.49%
29247	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分17#	100	66.95	23.05	23.05	未进入负面清单	否	无	-5.58%
29248	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分4#	50	66.64	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	2.19%
29249	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支18#	30	35.27	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	-2.53%
29250	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支29#	80	68.89	16.89	16.89	未进入负面清单	否	无	-4.42%
29251	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	林屯支2#	80	35.33	43.73	43.73	未进入负面清单	否	无	0.74%
29252	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	林屯支8#-2	80	69.85	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	3.31%
29253	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	九龙线	小白分25#左1	80	63.78	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	-4.44%
29254	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	九龙线	小白分6#	400	32.23	231.10	231.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
29255	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	大白支3#	50	60.54	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	5.20%
29256	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	大白支2#	200	66.01	47.99	47.99	未进入负面清单	否	无	9.55%
29257	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干74#右4左	80	62.74	21.81	21.81	未进入负面清单	否	无	9.59%

29258	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	水电支4	80	67.42	18.07	18.07	未进入负面清单	否	无	7.07%
29259	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	化工支7#左4	50	64.73	12.64	12.64	未进入负面清单	否	无	-6.24%
29260	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分化工支12#	400	32.48	230.07	230.07	未进入负面清单	否	无	-6.61%
29261	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分化工支19#	80	39.07	40.74	40.74	未进入负面清单	否	无	1.04%
29262	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分田五支6#	100	58.45	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
29263	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	化工支水库3	50	57.28	16.36	16.36	未进入负面清单	否	无	5.61%
29264	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干11#	30	50.51	11.85	11.85	未进入负面清单	否	无	-6.12%
29265	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	东房身分4#	30	62.37	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	0.00%
29266	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	东房身分13#	100	32.42	57.58	57.58	未进入负面清单	否	无	-1.24%
29267	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	房身分7#	100	47.09	42.91	42.91	未进入负面清单	否	无	4.79%
29268	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	毛屯支11	100	53.32	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	0.58%
29269	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干16#左2	400	59.22	123.11	123.11	未进入负面清单	否	无	7.62%
29270	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干8#	30	36.30	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	4.13%
29271	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分129#	30	62.37	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	-9.73%
29272	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分115#右4	30	40.03	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	-6.36%
29273	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分100#	50	49.90	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	-4.94%
29274	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支19#	100	66.32	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	-2.69%
29275	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	后王支10#	50	63.01	13.49	13.49	未进入负面清单	否	无	9.08%

29276	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分86#	100	46.13	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	-6.26%
29277	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分矫屯支13#	80	65.83	19.34	19.34	未进入负面清单	否	无	9.75%
29278	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分矫屯支29#	400	37.11	211.57	211.57	未进入负面清单	否	无	5.45%
29279	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支11#	200	36.64	106.71	106.71	未进入负面清单	否	无	9.41%
29280	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分前眼支12#杆	400	32.77	228.94	228.94	未进入负面清单	否	无	1.76%
29281	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分84左1#	80	54.88	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	-3.47%
29282	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	吴店线李东干小贾屯支21左6#杆	100	41.35	48.65	48.65	未进入负面清单	否	无	5.23%
29283	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分尹屯支3左1#	400	31.22	235.12	235.12	未进入负面清单	否	无	-7.82%
29284	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分89左1#杆	400	55.62	137.51	137.51	未进入负面清单	否	无	-3.89%
29285	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	电网_谭屯支3右4#柱上变	100	30.19	59.81	59.81	未进入负面清单	否	无	-6.28%
29286	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	丰成支4#柱上变压器	100	47.49	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	-2.20%
29287	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支39#柱上变压器	400	52.11	151.56	151.56	未进入负面清单	否	无	-6.93%
29288	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	电网_刘炉支38右	100	58.43	31.57	31.57	未进入负面清单	否	无	2.17%
29289	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	电网_西山支6右	100	63.40	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	-1.83%

29290	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	电网_广平支6#柱上变压器	100	35.24	54.76	54.76	未进入负面清单	否	无	4.51%
29291	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	刘炉8台	400	57.91	128.35	128.35	未进入负面清单	否	无	2.46%
29292	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	风源线联城干98#	80	56.59	26.73	26.73	未进入负面清单	否	无	-6.14%
29293	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网_南山支15左	400	46.79	172.82	172.82	未进入负面清单	否	无	9.45%
29294	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网_北山分7左	80	49.58	32.33	32.33	未进入负面清单	否	无	-0.64%
29295	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北堡分58#	100	46.72	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	-9.39%
29296	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	pms_联城干183#	400	35.41	218.35	218.35	未进入负面清单	否	无	-0.03%
29297	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网_北山支6#	100	62.98	27.02	27.02	未进入负面清单	否	无	-9.94%
29298	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线房身分10#	200	67.88	44.24	44.24	未进入负面清单	否	无	-5.35%
29299	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_联城干186#	50	55.96	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	7.87%
29300	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网_房身东支6#	50	57.67	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	-9.78%
29301	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_南沟分01#	400	41.32	194.72	194.72	未进入负面清单	否	无	-2.15%
29302	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线南沟分40#	200	50.59	78.82	78.82	未进入负面清单	否	无	6.43%
29303	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北山分1#	100	67.83	22.17	22.17	未进入负面清单	否	无	3.31%
29304	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北山分18#	200	60.84	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	-4.47%

29305	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线南沟分9#	400	43.86	184.56	184.56	未进入负面清单	否	无	-1.38%
29306	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线南沟分南山支6#	315	56.25	106.32	106.32	未进入负面清单	否	无	1.43%
29307	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北堡分38右6#	80	47.12	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	9.65%
29308	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线盐场分1#	50	30.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	9.12%
29309	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_联城干151#	100	46.13	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	-7.52%
29310	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北堡分36#	50	48.94	20.53	20.53	未进入负面清单	否	无	6.16%
29311	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北堡分岛里支	400	47.17	171.30	171.30	未进入负面清单	否	无	-0.20%
29312	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_南沟分03#	200	45.97	88.05	88.05	未进入负面清单	否	无	6.94%
29313	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_北堡分18#间1	80	60.57	23.54	23.54	未进入负面清单	否	无	-2.76%
29314	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_联城干98右5分01#	400	44.92	180.32	180.32	未进入负面清单	否	无	3.47%
29315	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_风源线北堡分王崴支3#	80	63.91	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	-9.89%
29316	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_联城干111#	400	48.58	165.68	165.68	未进入负面清单	否	无	-7.57%
29317	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS_联城干44#	30	31.14	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	8.68%
29318	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	风源线付大二队支5#杆	100	53.60	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	-0.46%

29319	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_市场支5#-1	50	38.38	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	6.16%
29320	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_华铜干153#-1	50	37.86	26.07	26.07	未进入负面清单	否	无	-0.76%
29321	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_李官干52#	400	43.68	185.30	185.30	未进入负面清单	否	无	7.03%
29322	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_四大井分7#	400	35.66	217.34	217.34	未进入负面清单	否	无	-8.63%
29323	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_华铜干168右	30	32.25	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	5.66%
29324	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_四大井分19#	30	44.85	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	-6.63%
29325	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_市场支11#	30	56.03	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	-3.34%
29326	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_市场支2#	400	34.32	222.71	222.71	未进入负面清单	否	无	3.85%
29327	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_尾矿分1#	400	37.59	209.65	209.65	未进入负面清单	否	无	4.85%
29328	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS_爱科特分右一1#	30	54.34	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	-2.61%
29329	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干33#	50	60.41	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	-5.09%
29330	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	山后分养殖支6右	50	60.25	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	0.84%
29331	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干王屯分06#	100	36.43	53.57	53.57	未进入负面清单	否	无	3.52%
29332	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干23#	400	77.18	51.29	51.29	未进入负面清单	否	无	0.91%
29333	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干121#	100	39.75	50.25	50.25	未进入负面清单	否	无	-2.79%
29334	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干242#	315	36.27	169.24	169.24	未进入负面清单	否	无	9.36%
29335	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线李官干230右1#	80	53.71	29.03	29.03	未进入负面清单	否	无	6.88%

29336	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干201#	400	32.30	230.80	230.80	未进入负面清单	否	无	-8.99%
29337	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干208右1#	50	53.03	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	5.48%
29338	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干172#	80	64.55	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	-4.57%
29339	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_七队支7#	400	48.91	164.34	164.34	未进入负面清单	否	无	9.25%
29340	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_王屯分10#	80	30.74	47.41	47.41	未进入负面清单	否	无	-2.96%
29341	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_货站分1#	400	53.32	146.73	146.73	未进入负面清单	否	无	-0.81%
29342	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_八队支养殖小支十一台小支08#	400	48.19	167.22	167.22	未进入负面清单	否	无	-0.02%
29343	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干130左	400	38.49	206.05	206.05	未进入负面清单	否	无	-7.62%
29344	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线榆树房分二台至4#杆	100	34.77	55.23	55.23	未进入负面清单	否	无	-9.85%
29345	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线榆树房分砖厂支4#杆	50	49.04	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	-1.27%
29346	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线李官干205右2#	50	37.94	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	6.45%
29347	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右10	50	46.39	21.81	21.81	未进入负面清单	否	无	-8.18%
29348	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右3杆	80	64.92	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	9.03%
29349	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右7杆	400	54.58	141.67	141.67	未进入负面清单	否	无	-9.84%
29350	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	矿洞山一台分台	80	30.50	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	0.29%

29351	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干237+1左2#柱上变压器	200	51.40	77.20	77.20	未进入负面清单	否	无	4.16%
29352	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干200#	80	60.46	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	-5.06%
29353	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干246#柱上变压器	400	34.39	222.43	222.43	未进入负面清单	否	无	-3.06%
29354	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干237+1左1#柱上变压器	100	67.11	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	9.01%
29355	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干244#柱上变压器	80	33.76	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1.44%
29356	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干230右3#柱上变压	400	52.10	151.58	151.58	未进入负面清单	否	无	-7.35%
29357	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干230#	100	44.10	45.90	45.90	未进入负面清单	否	无	-0.24%
29358	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	榆树房分18左5#	400	66.10	95.62	95.62	未进入负面清单	否	无	-10.00%
29359	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	王屯线176右1#	400	64.53	101.87	101.87	未进入负面清单	否	无	9.64%
29360	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干231#	50	54.27	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	-0.62%
29361	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	山后分43#	400	59.42	122.31	122.31	未进入负面清单	否	无	8.72%
29362	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干210#	50	45.32	22.34	22.34	未进入负面清单	否	无	-8.73%
29363	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	扎钢分一台支6#	80	51.45	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	8.52%
29364	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干214#	100	38.17	51.83	51.83	未进入负面清单	否	无	-4.80%
29365	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分8#	400	50.75	157.01	157.01	未进入负面清单	否	无	4.49%

29366	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_医院分4#	400	58.29	126.85	126.85	未进入负面清单	否	无	0.63%
29367	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干7+1#	200	61.79	56.42	56.42	未进入负面清单	否	无	-9.82%
29368	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干127#	400	63.82	104.73	104.73	未进入负面清单	否	无	1.84%
29369	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_羊圈分20#	400	33.48	226.10	226.10	未进入负面清单	否	无	-6.62%
29370	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_轧钢分一队支9#	200	50.47	79.05	79.05	未进入负面清单	否	无	-6.57%
29371	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干13#	200	69.59	40.82	40.82	未进入负面清单	否	无	2.62%
29372	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分62#	200	54.87	70.26	70.26	未进入负面清单	否	无	6.04%
29373	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分80#	50	62.75	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	1.36%
29374	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_二台支3#	400	46.19	175.22	175.22	未进入负面清单	否	无	3.70%
29375	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_公安小支06#	80	64.84	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	5.04%
29376	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分52#左2#	80	36.48	42.81	42.81	未进入负面清单	否	无	5.44%
29377	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干139#	80	36.49	42.81	42.81	未进入负面清单	否	无	-0.57%
29378	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_二台分2#	200	50.21	79.58	79.58	未进入负面清单	否	无	-0.86%
29379	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干153#	30	49.44	12.17	12.17	未进入负面清单	否	无	-1.00%
29380	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干167#	200	54.98	70.03	70.03	未进入负面清单	否	无	1.69%
29381	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干20#	200	30.34	119.33	119.33	未进入负面清单	否	无	0.90%
29382	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分100#	50	58.16	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	6.50%

29383	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分59#	100	38.47	51.53	51.53	未进入负面清单	否	无	8.04%
29384	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_华铜干132#（李官线130右	80	53.51	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	-0.03%
29385	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分20#	80	30.62	47.51	47.51	未进入负面清单	否	无	-2.15%
29386	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_市场支5#-2（李官线176右1）	50	51.18	19.41	19.41	未进入负面清单	否	无	-4.84%
29387	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分34#	160	59.84	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无	-3.70%
29388	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_榆树房分56#	80	68.07	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	1.07%
29389	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_三队支4#	400	48.71	165.18	165.18	未进入负面清单	否	无	8.08%
29390	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干71+1#	400	44.19	183.24	183.24	未进入负面清单	否	无	3.80%
29391	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干32#	100	49.98	40.02	40.02	未进入负面清单	否	无	-4.18%
29392	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_村台支4#	50	38.57	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	6.01%
29393	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_五小支5#	200	67.33	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	-8.40%
29394	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_山后分46#	80	32.11	46.31	46.31	未进入负面清单	否	无	-9.36%
29395	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_三队支04#	250	63.21	66.96	66.96	未进入负面清单	否	无	-7.70%
29396	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干90#	80	39.94	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	3.32%
29397	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_吴屯分7#	50	31.75	29.13	29.13	未进入负面清单	否	无	-5.21%
29398	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_八队支7#	80	40.32	39.75	39.75	未进入负面清单	否	无	-4.99%

29399	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线浴场分11	800	32.13	462.97	462.97	未进入负面清单	否	无	-6.15%
29400	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	浴场分16#	800	63.33	213.37	213.37	未进入负面清单	否	无	9.23%
29401	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干27#	400	47.43	170.26	170.26	未进入负面清单	否	无	3.32%
29402	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_李官干206#	80	37.34	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	7.90%
29403	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS_中学支2#	80	40.81	39.35	39.35	未进入负面清单	否	无	-3.87%
29404	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5号1#变压	630	34.96	346.75	346.75	未进入负面清单	否	无	0.69%
29405	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5号2#变压	800	66.24	190.11	190.11	未进入负面清单	否	无	-6.30%
29406	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4号1#变压	630	32.17	364.34	364.34	未进入负面清单	否	无	9.84%
29407	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4号2#变压	630	60.82	183.82	183.82	未进入负面清单	否	无	-6.35%
29408	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司1号1#变压器	630	40.13	314.19	314.19	未进入负面清单	否	无	-9.11%
29409	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司1号2#变压器	630	31.41	369.09	369.09	未进入负面清单	否	无	7.50%

29410	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2号1#变压	800	33.69	450.49	450.49	未进入负面清单	否	无	-5.80%
29411	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2号2#变压	800	37.03	423.74	423.74	未进入负面清单	否	无	-2.39%
29412	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司3号1#变压	630	31.81	366.62	366.62	未进入负面清单	否	无	-3.34%
29413	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司3号2#变压	630	58.18	200.47	200.47	未进入负面清单	否	无	-4.86%
29414	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司3#考核亭1#变压器	800	31.99	464.06	464.06	未进入负面清单	否	无	0.86%
29415	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司3#考核亭2#变压器	800	53.11	295.12	295.12	未进入负面清单	否	无	-5.32%
29416	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司4#考核亭2#变压器	800	66.44	188.46	188.46	未进入负面清单	否	无	2.85%

29417	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司4#考核亭1#变压器	800	36.24	430.09	430.09	未进入负面清单	否	无	-1.71%
29418	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司5#考核亭1#变压器	800	39.12	407.02	407.02	未进入负面清单	否	无	0.31%
29419	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司5#考核亭2#变压器	630	34.58	349.13	349.13	未进入负面清单	否	无	8.99%
29420	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司2#考核亭1#变压器	630	32.42	362.73	362.73	未进入负面清单	否	无	-9.33%
29421	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司1#考核亭2#变压器	800	61.01	231.90	231.90	未进入负面清单	否	无	-6.41%
29422	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司1#考核亭1#变压器	630	68.47	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	3.77%

29423	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	大连太平湾阳光置业有限公司2#考核亭2#变压器	630	55.46	217.60	217.60	未进入负面清单	否	无	-7.24%
29424	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS_北营分亮子支5#	30	59.19	9.24	9.24	未进入负面清单	否	无	-4.81%
29425	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS_东地支村小支5#	400	60.82	116.70	116.70	未进入负面清单	否	无	9.44%
29426	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS_北营分丛屯支3#	30	66.39	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	-6.87%
29427	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS_北营分68#	80	33.06	45.55	45.55	未进入负面清单	否	无	-3.13%
29428	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_温李支18#	100	40.61	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	-0.50%
29429	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分五队支7#	100	47.68	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	7.92%
29430	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_北营分1#	400	68.72	85.11	85.11	未进入负面清单	否	无	7.81%
29431	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干219#	50	63.99	13.01	13.01	未进入负面清单	否	无	-3.67%
29432	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干244#	50	59.61	15.19	15.19	未进入负面清单	否	无	-3.32%
29433	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分三四队支5#	100	68.30	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	4.77%
29434	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_四队支8#	100	32.46	57.54	57.54	未进入负面清单	否	无	8.76%
29435	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干南山分5#	80	55.61	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	0.55%

29436	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干平东分5#	400	55.68	137.28	137.28	未进入负面清单	否	无	6.06%
29437	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干西长岭分15#	50	38.08	25.96	25.96	未进入负面清单	否	无	-7.09%
29438	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干冯沟分医院支2#	50	52.46	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	0.83%
29439	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_土城上沟分	100	63.64	26.36	26.36	未进入负面清单	否	无	-2.15%
29440	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干冯沟分11+1#	50	50.35	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	6.56%
29441	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干239#	100	36.97	53.03	53.03	未进入负面清单	否	无	-6.90%
29442	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干冯沟分21#	50	33.82	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	5.99%
29443	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分33#	400	47.11	171.58	171.58	未进入负面清单	否	无	7.60%
29444	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分李一支4#	315	34.52	174.75	174.75	未进入负面清单	否	无	6.25%
29445	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_温家分8左	200	51.53	76.95	76.95	未进入负面清单	否	无	0.93%
29446	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_鞠屯支22#	400	31.40	234.40	234.40	未进入负面清单	否	无	2.73%
29447	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_温家分16间	100	44.93	45.07	45.07	未进入负面清单	否	无	-7.02%
29448	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_姚沟支18右	80	38.68	41.06	41.06	未进入负面清单	否	无	9.47%
29449	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_鞠屯支14右	50	48.69	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	-5.69%
29450	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干165#	100	65.40	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	-4.54%

29451	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网_崔口支18#	100	34.97	55.03	55.03	未进入负面清单	否	无	-6.68%
29452	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分94#	200	48.43	83.14	83.14	未进入负面清单	否	无	-8.14%
29453	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分七队支2#	100	36.83	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	-5.12%
29454	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干西长岭分8#	400	54.74	141.05	141.05	未进入负面清单	否	无	6.80%
29455	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分七队支9#	50	58.23	15.89	15.89	未进入负面清单	否	无	0.10%
29456	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分姚沟支	100	53.54	36.46	36.46	未进入负面清单	否	无	-2.54%
29457	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分崔口支	50	38.27	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	9.75%
29458	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干西长岭分20#	50	58.53	15.73	15.73	未进入负面清单	否	无	-1.95%
29459	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分10#	50	60.89	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	6.74%
29460	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干冯沟分鞠屯支	50	41.82	24.09	24.09	未进入负面清单	否	无	-9.22%
29461	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干东张分7#	50	49.82	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	-5.45%
29462	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分78#	80	50.38	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	4.65%

29463	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干冯沟分上沟支4#	50	48.72	20.64	20.64	未进入负面清单	否	无	-0.32%
29464	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干冯沟分53#	80	47.62	33.91	33.91	未进入负面清单	否	无	-8.07%
29465	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分于店支4#	100	47.91	42.09	42.09	未进入负面清单	否	无	9.94%
29466	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干256分左2#	100	34.31	55.69	55.69	未进入负面清单	否	无	-3.06%
29467	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分33#	100	84.00	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	9.25%
29468	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干196#	160	59.50	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	-7.62%
29469	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城线土城干247#	50	38.27	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	-9.90%
29470	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS_土城干温家分一队支8#	400	68.51	85.97	85.97	未进入负面清单	否	无	7.60%
29471	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	王屯线213#杆	50	57.89	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	5.66%
29472	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_北营分28#	50	64.52	12.74	12.74	未进入负面清单	否	无	-0.48%
29473	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干203#	400	68.58	85.67	85.67	未进入负面清单	否	无	1.34%
29474	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干213#	315	63.07	84.82	84.82	未进入负面清单	否	无	9.34%
29475	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	王屯线231#	800	67.92	176.67	176.67	未进入负面清单	否	无	-5.17%
29476	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	华铜干220右1#柱上变压	80	63.78	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	3.02%

29477	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	华铜干261#柱上变压器	400	38.69	205.23	205.23	未进入负面清单	否	无	7.78%
29478	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干247#	400	36.46	214.14	214.14	未进入负面清单	否	无	6.98%
29479	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_客运支1#	80	46.05	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无	-0.61%
29480	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干32+1#	30	45.22	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	2.97%
29481	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_五大井分9+1右6支6#-	315	69.38	64.95	64.95	未进入负面清单	否	无	-9.45%
29482	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干189#	400	65.45	98.18	98.18	未进入负面清单	否	无	-6.29%
29483	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干199#	80	32.24	46.21	46.21	未进入负面清单	否	无	5.68%
29484	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_采石场支7左	50	36.74	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	-1.03%
29485	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_九委分4#	50	68.65	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	-5.87%
29486	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干180#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-1.61%
29487	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_华铜干260#	800	69.25	165.97	165.97	未进入负面清单	否	无	2.55%
29488	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_赵屯分134#	200	36.66	106.67	106.67	未进入负面清单	否	无	4.73%
29489	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_草道沟分29#	400	56.01	135.97	135.97	未进入负面清单	否	无	9.32%
29490	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_西阳台分2#	100	50.83	39.17	39.17	未进入负面清单	否	无	6.63%
29491	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	小台支3#	50	34.48	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无	6.42%
29492	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_杏树沟支5#	400	45.32	178.73	178.73	未进入负面清单	否	无	5.01%
29493	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_2队支2#	100	51.53	38.47	38.47	未进入负面清单	否	无	8.82%

29494	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_村台支5#	100	59.98	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	6.18%
29495	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_东阳台分村台支3#	50	57.80	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	9.60%
29496	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_五队支3#	80	68.00	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	-3.65%
29497	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_大营子分村台支3#	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清单	否	无	6.72%
29498	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_赵屯分村台支4#	80	46.70	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	-7.63%
29499	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_东阳台分19#	50	57.43	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	4.32%
29500	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_土城干148#	250	66.77	58.08	58.08	未进入负面清单	否	无	2.73%
29501	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_草道沟分23#	400	49.50	161.99	161.99	未进入负面清单	否	无	-10.00%
29502	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_大营子分	50	63.57	13.21	13.21	未进入负面清单	否	无	9.21%
29503	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_岳店分3#	80	43.31	37.35	37.35	未进入负面清单	否	无	9.84%
29504	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	电网_赵屯分120	200	35.86	108.28	108.28	未进入负面清单	否	无	-8.31%
29505	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_费加窝棚分	200	42.37	95.26	95.26	未进入负面清单	否	无	1.08%
29506	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_孤家子分16#	400	36.16	215.37	215.37	未进入负面清单	否	无	7.91%
29507	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_六队支6#	100	52.45	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	3.81%
29508	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_东阳台分21#	50	61.18	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	0.65%
29509	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_费加窝棚分	80	47.15	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	-8.08%

29510	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_赵屯分四队支1#	50	54.58	17.71	17.71	未进入负面清单	否	无	-7.13%
29511	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_赵屯分58#	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	6.37%
29512	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_草道沟分64#	400	46.96	172.17	172.17	未进入负面清单	否	无	4.54%
29513	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_齐房分7左支06#	80	43.14	37.48	37.48	未进入负面清单	否	无	-6.83%
29514	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_南沟支33#	50	51.50	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	-6.81%
29515	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_盐场线土城干64#左4#	80	33.97	44.83	44.83	未进入负面清单	否	无	3.65%
29516	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_古道支23#	80	37.63	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	8.80%
29517	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_孤家子分2#	160	42.50	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	2.87%
29518	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_北营分东地支6#	50	67.61	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	5.60%
29519	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_东阳台分10#	315	44.79	142.43	142.43	未进入负面清单	否	无	2.44%
29520	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_南沟支25#	30	38.76	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	-9.67%
29521	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_东阳台分23左3#	50	50.73	19.63	19.63	未进入负面清单	否	无	8.82%
29522	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_南沟支一台小支4#	30	37.25	15.83	15.83	未进入负面清单	否	无	-4.31%
29523	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_大营子分42#	80	64.37	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	-1.53%
29524	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_齐房分15#	80	68.53	17.17	17.17	未进入负面清单	否	无	-6.32%

29525	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_土城干13左1#	80	68.85	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	6.91%
29526	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_赵屯分8右支11#	80	43.65	37.08	37.08	未进入负面清单	否	无	-7.91%
29527	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_小台支3#	80	36.64	42.69	42.69	未进入负面清单	否	无	-3.75%
29528	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	盐场线77+1#	80	67.69	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	6.93%
29529	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_华铜干24#	80	49.08	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	6.00%
29530	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_西阳台分19#	80	67.81	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	-2.96%
29531	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_西阳台分8#	50	43.48	23.26	23.26	未进入负面清单	否	无	8.09%
29532	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_南沟支17#	50	50.27	19.87	19.87	未进入负面清单	否	无	-6.03%
29533	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_水库分7#	400	38.36	206.56	206.56	未进入负面清单	否	无	-2.96%
29534	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS_齐房分12左1#	50	30.83	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无	8.73%
29535	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS_五大井分7#	400	45.07	179.73	179.73	未进入负面清单	否	无	8.01%
29536	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	电网_养殖支6#左	400	60.87	116.53	116.53	未进入负面清单	否	无	1.88%
29537	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	电网_杨屯分3左	400	68.59	85.65	85.65	未进入负面清单	否	无	-5.01%
29538	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	电网_华铜干87右1#柱上变压器	400	35.23	219.07	219.07	未进入负面清单	否	无	-0.90%
29539	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	草道沟分75#柱上变压器	200	43.90	92.20	92.20	未进入负面清单	否	无	7.41%
29540	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分庙岭4队支6右1#	200	69.68	40.64	40.64	未进入负面清单	否	无	0.71%

29541	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支12右11#	200	54.58	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无	-2.84%
29542	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分51右1#	100	63.60	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	-4.78%
29543	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂水利支9左1#	100	64.24	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	-0.66%
29544	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分64左1#	100	33.26	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	-2.28%
29545	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分70#	80	60.71	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	8.08%
29546	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分82左1#	50	36.73	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	1.57%
29547	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分12左1#	100	65.36	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	-8.78%
29548	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分43#	100	52.98	37.02	37.02	未进入负面清单	否	无	-3.60%
29549	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋五支19右6又右	100	59.57	30.43	30.43	未进入负面清单	否	无	3.49%
29550	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分22右8#	200	45.88	88.24	88.24	未进入负面清单	否	无	4.10%
29551	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支1#	50	59.86	15.07	15.07	未进入负面清单	否	无	-1.23%
29552	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支32右1#	200	46.18	87.64	87.64	未进入负面清单	否	无	-7.88%
29553	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支19右	200	51.56	76.87	76.87	未进入负面清单	否	无	-4.59%
29554	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支42#	400	31.12	235.51	235.51	未进入负面清单	否	无	7.74%
29555	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分蒋屯水利支4左1#	80	61.89	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	5.87%
29556	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支19#	100	35.69	54.31	54.31	未进入负面清单	否	无	-7.54%

29557	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支16#	200	42.63	94.73	94.73	未进入负面清单	否	无	5.42%
29558	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支7右	400	66.28	94.87	94.87	未进入负面清单	否	无	-8.71%
29559	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分31左1#	400	43.72	185.14	185.14	未进入负面清单	否	无	8.05%
29560	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分19#	80	54.68	28.26	28.26	未进入负面清单	否	无	-4.67%
29561	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支田三支23#	100	57.57	32.43	32.43	未进入负面清单	否	无	3.21%
29562	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支田三支红旗水库支8#	100	67.30	22.70	22.70	未进入负面清单	否	无	-2.73%
29563	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支17右2#	100	45.73	44.27	44.27	未进入负面清单	否	无	5.03%
29564	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干110#间1#	100	53.59	36.41	36.41	未进入负面清单	否	无	8.39%
29565	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干109间1右	50	36.01	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-1.91%
29566	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干115#	200	60.79	58.42	58.42	未进入负面清单	否	无	8.14%
29567	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	苍屯分三队支5#	200	40.34	99.33	99.33	未进入负面清单	否	无	-5.26%
29568	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	苍屯分19#	100	58.34	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	1.68%
29569	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分3#	400	48.03	167.89	167.89	未进入负面清单	否	无	9.49%
29570	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	后泡崖分3#	100	46.78	43.22	43.22	未进入负面清单	否	无	-8.17%
29571	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分前泡崖支4#	100	46.08	43.92	43.92	未进入负面清单	否	无	-8.78%
29572	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	pms_泡崖村分2间	100	48.04	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	-3.15%

29573	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干5#	400	48.47	166.10	166.10	未进入负面清单	否	无	2.64%
29574	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干42#	400	42.39	190.43	190.43	未进入负面清单	否	无	-6.56%
29575	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分1#	400	65.37	98.52	98.52	未进入负面清单	否	无	-0.90%
29576	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	后泡崖分2#	50	64.84	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	-4.10%
29577	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	高1分3＃	200	35.74	108.52	108.52	未进入负面清单	否	无	-9.57%
29578	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干194#	400	53.61	145.54	145.54	未进入负面清单	否	无	-8.45%
29579	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干192间1右	200	30.98	118.04	118.04	未进入负面清单	否	无	9.65%
29580	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分18#	50	50.35	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	-2.12%
29581	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分9间1右1#	400	40.77	196.93	196.93	未进入负面清单	否	无	7.14%
29582	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分5右2#	400	54.45	142.22	142.22	未进入负面清单	否	无	5.99%
29583	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分1队支1#	100	48.68	41.32	41.32	未进入负面清单	否	无	3.14%
29584	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分3队支3#	100	51.82	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	-4.15%
29585	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分59左1#	400	31.81	232.74	232.74	未进入负面清单	否	无	1.89%
29586	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分67左2#	400	45.74	177.05	177.05	未进入负面清单	否	无	7.16%
29587	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分8队支12#	400	66.60	93.61	93.61	未进入负面清单	否	无	9.97%
29588	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分35#	200	43.57	92.86	92.86	未进入负面清单	否	无	-0.82%
29589	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分二东支9#	400	52.12	151.52	151.52	未进入负面清单	否	无	7.50%
29590	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子1队分5#	400	40.11	199.57	199.57	未进入负面清单	否	无	4.45%

29591	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干225右1#	400	36.97	212.12	212.12	未进入负面清单	否	无	4.87%
29592	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干229#	100	41.79	48.21	48.21	未进入负面清单	否	无	-3.39%
29593	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分5右1#	200	69.32	41.37	41.37	未进入负面清单	否	无	2.61%
29594	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分三队支1#	400	57.48	130.10	130.10	未进入负面清单	否	无	4.61%
29595	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分3队支12左	100	47.08	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	6.09%
29596	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分庙岭4队支14#	100	64.94	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	1.35%
29597	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭西山分17#	100	65.66	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	-1.10%
29598	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分1队支2#	400	32.22	231.10	231.10	未进入负面清单	否	无	2.76%
29599	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分34右4#	50	30.34	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	-4.97%
29600	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分49#	200	36.42	107.16	107.16	未进入负面清单	否	无	-6.55%
29601	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分52左1#	200	50.98	78.04	78.04	未进入负面清单	否	无	-6.85%
29602	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分5队支19右	50	41.95	24.02	24.02	未进入负面清单	否	无	3.86%
29603	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分6队支3#	50	47.20	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	6.06%
29604	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分五队支35#	200	31.57	116.86	116.86	未进入负面清单	否	无	1.88%
29605	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分76#	400	34.01	223.95	223.95	未进入负面清单	否	无	-0.45%
29606	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分38#	400	56.41	134.37	134.37	未进入负面清单	否	无	7.11%
29607	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯1队分4#	200	40.99	98.01	98.01	未进入负面清单	否	无	-9.11%
29608	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分2队支5#	50	51.30	19.35	19.35	未进入负面清单	否	无	-0.21%

29609	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分3队支2#	400	53.30	146.79	146.79	未进入负面清单	否	无	9.36%
29610	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分15左2#	50	46.49	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	5.94%
29611	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分32#	100	63.58	26.42	26.42	未进入负面清单	否	无	-0.35%
29612	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分38#	100	54.06	35.94	35.94	未进入负面清单	否	无	5.51%
29613	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分23#	400	39.96	200.16	200.16	未进入负面清单	否	无	-5.33%
29614	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分1队支10#	400	60.85	116.58	116.58	未进入负面清单	否	无	-0.25%
29615	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分2队支2#	400	35.54	217.83	217.83	未进入负面清单	否	无	-6.05%
29616	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分4队支6#	400	31.51	233.95	233.95	未进入负面清单	否	无	-5.54%
29617	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分38右1#	400	63.89	104.44	104.44	未进入负面清单	否	无	7.05%
29618	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分49右1#	400	67.58	89.69	89.69	未进入负面清单	否	无	0.33%
29619	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干53#	50	47.48	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	-2.97%
29620	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分17左1#	400	32.88	228.47	228.47	未进入负面清单	否	无	-9.42%
29621	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	东屯分3#	200	45.73	88.53	88.53	未进入负面清单	否	无	8.87%
29622	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分36#	100	37.88	52.12	52.12	未进入负面清单	否	无	-0.83%
29623	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分5队支14#	50	30.30	29.85	29.85	未进入负面清单	否	无	3.31%
29624	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干1左1#（所变）	200	44.11	91.78	91.78	未进入负面清单	否	无	6.55%
29625	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干103左1#	200	39.89	100.22	100.22	未进入负面清单	否	无	5.23%
29626	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	五间房分10#	200	37.56	104.88	104.88	未进入负面清单	否	无	1.77%

29627	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干19左1#	200	30.75	118.51	118.51	未进入负面清单	否	无	-9.95%
29628	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干128右1#	200	47.71	84.58	84.58	未进入负面清单	否	无	6.34%
29629	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干133右2#	200	47.61	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	7.41%
29630	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	建材分4左4#	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	-4.44%
29631	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	五间房分1#副柱	100	40.74	49.26	49.26	未进入负面清单	否	无	3.88%
29632	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	跑马场分14左1#	100	62.09	27.91	27.91	未进入负面清单	否	无	-4.04%
29633	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分五间房一队水利支	100	49.74	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	0.55%
29634	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干119右6#	100	65.93	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	2.43%
29635	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	三马矿分1#	315	58.62	98.86	98.86	未进入负面清单	否	无	-0.90%
29636	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干81左1#	200	61.11	57.78	57.78	未进入负面清单	否	无	7.03%
29637	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干89左1#	50	47.91	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	3.94%
29638	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分18左1#	100	67.75	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	3.29%
29639	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分7#	80	34.22	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	6.84%
29640	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分35左2#王山大棚支4#	50	47.03	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	-1.60%
29641	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分6#	400	54.93	140.27	140.27	未进入负面清单	否	无	-2.85%
29642	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分铭川支5左	400	49.78	160.88	160.88	未进入负面清单	否	无	-4.64%
29643	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分72#	400	41.12	195.50	195.50	未进入负面清单	否	无	-9.47%

29644	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分4队支9#	400	64.74	101.05	101.05	未进入负面清单	否	无	-3.85%
29645	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分保峰支9#	400	31.66	233.36	233.36	未进入负面清单	否	无	-7.14%
29646	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分张屯四队支鹅业支8右2#	400	54.47	142.14	142.14	未进入负面清单	否	无	-4.26%
29647	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	种牛厂分2#	400	47.13	171.47	171.47	未进入负面清单	否	无	-9.86%
29648	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干19#	400	38.53	205.87	205.87	未进入负面清单	否	无	0.51%
29649	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分8左2#	400	34.89	220.45	220.45	未进入负面清单	否	无	2.73%
29650	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分南极支牛西分台7#	400	30.59	237.63	237.63	未进入负面清单	否	无	-0.86%
29651	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分南极支5#	100	66.31	23.69	23.69	未进入负面清单	否	无	-8.24%
29652	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分牛屯水利支4#	200	33.64	112.71	112.71	未进入负面清单	否	无	2.24%
29653	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	刘屯分7左5#	100	31.31	58.69	58.69	未进入负面清单	否	无	2.92%
29654	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分牛屯支	200	53.02	73.95	73.95	未进入负面清单	否	无	-7.14%
29655	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分43间1#	200	44.67	90.65	90.65	未进入负面清单	否	无	9.49%
29656	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分27右3#	50	55.15	17.43	17.43	未进入负面清单	否	无	-6.09%
29657	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分26#	50	57.97	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	-0.21%
29658	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分1#	100	34.24	55.76	55.76	未进入负面清单	否	无	6.25%
29659	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分2#	80	48.28	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	-4.70%

29660	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分8#	200	61.08	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	7.23%
29661	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分10#	250	58.74	78.15	78.15	未进入负面清单	否	无	-6.33%
29662	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分12#	80	34.41	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	4.09%
29663	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分16#	315	53.49	114.99	114.99	未进入负面清单	否	无	-9.10%
29664	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干33#	400	62.01	111.97	111.97	未进入负面清单	否	无	-7.21%
29665	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干34间1#	400	69.29	82.85	82.85	未进入负面清单	否	无	5.75%
29666	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干42#	80	38.37	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	-8.37%
29667	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干48#	160	34.23	89.24	89.24	未进入负面清单	否	无	9.31%
29668	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	粮库分21左2#	200	57.51	64.97	64.97	未进入负面清单	否	无	-2.05%
29669	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干28#	400	59.87	120.52	120.52	未进入负面清单	否	无	6.73%
29670	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干28间1#	400	65.59	97.63	97.63	未进入负面清单	否	无	8.66%
29671	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干31#	200	42.82	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	-8.75%
29672	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	赵屯分3#	400	58.47	126.12	126.12	未进入负面清单	否	无	8.42%
29673	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	赵屯分18#	80	50.38	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	2.90%
29674	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干56右1#	80	60.97	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	0.74%
29675	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干56左4#	400	36.65	213.41	213.41	未进入负面清单	否	无	-8.10%
29676	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干71#	80	37.56	41.95	41.95	未进入负面清单	否	无	7.67%
29677	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干107#	400	51.38	154.49	154.49	未进入负面清单	否	无	-7.21%

29678	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	曲沟分6#	50	59.50	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	7.91%
29679	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干司岚分5右	200	36.41	107.18	107.18	未进入负面清单	否	无	0.21%
29680	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分26#	400	63.06	107.77	107.77	未进入负面清单	否	无	6.07%
29681	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分28#	80	49.46	32.44	32.44	未进入负面清单	否	无	-3.62%
29682	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分37#	400	40.57	197.72	197.72	未进入负面清单	否	无	-2.58%
29683	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分44#	400	40.58	197.66	197.66	未进入负面清单	否	无	-5.82%
29684	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	食品干4#	400	54.74	141.03	141.03	未进入负面清单	否	无	9.26%
29685	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	食品干8#	315	61.46	89.89	89.89	未进入负面清单	否	无	4.95%
29686	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分1间1#	200	57.70	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	-8.70%
29687	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分8#	80	47.53	33.97	33.97	未进入负面清单	否	无	8.77%
29688	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分12#	80	46.66	34.67	34.67	未进入负面清单	否	无	-5.23%
29689	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分20左5#	400	32.25	230.99	230.99	未进入负面清单	否	无	1.17%
29690	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分21#	315	37.63	164.96	164.96	未进入负面清单	否	无	-9.57%
29691	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分33#	80	48.99	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	-6.10%
29692	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分34左3#	400	46.92	172.32	172.32	未进入负面清单	否	无	-8.60%
29693	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分4#	200	69.78	40.45	40.45	未进入负面清单	否	无	-8.32%
29694	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分5#	315	61.28	90.47	90.47	未进入负面清单	否	无	-4.54%
29695	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分6左1#	200	59.97	60.05	60.05	未进入负面清单	否	无	3.23%

29696	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分7#右2	315	44.90	142.06	142.06	未进入负面清单	否	无	7.83%
29697	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前分4#	315	36.80	167.59	167.59	未进入负面清单	否	无	-2.41%
29698	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干4左2#	315	45.20	141.13	141.13	未进入负面清单	否	无	0.55%
29699	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干7#	200	58.70	62.59	62.59	未进入负面清单	否	无	-4.72%
29700	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干14#	315	69.76	63.76	63.76	未进入负面清单	否	无	-8.98%
29701	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路分4右1#	400	66.38	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	4.26%
29702	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路分4右2#	50	36.27	26.87	26.87	未进入负面清单	否	无	-4.16%
29703	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干34右2#	400	64.48	102.07	102.07	未进入负面清单	否	无	1.65%
29704	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干35#	100	46.22	43.78	43.78	未进入负面清单	否	无	4.92%
29705	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干41#	400	39.81	200.77	200.77	未进入负面清单	否	无	3.96%
29706	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干42#	250	51.45	96.38	96.38	未进入负面清单	否	无	7.86%
29707	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干46#	315	45.86	139.05	139.05	未进入负面清单	否	无	-6.57%
29708	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	工业分2#	80	64.17	20.67	20.67	未进入负面清单	否	无	-2.66%
29709	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上分5#	315	32.07	182.47	182.47	未进入负面清单	否	无	-8.46%
29710	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干53#	315	44.64	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无	-1.98%
29711	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干55#	315	48.04	132.19	132.19	未进入负面清单	否	无	0.40%
29712	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干56	80	69.20	16.64	16.64	未进入负面清单	否	无	-1.06%
29713	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干58	80	49.12	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	6.26%

29714	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干59#	400	42.41	190.38	190.38	未进入负面清单	否	无	7.72%
29715	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干63	315	55.18	109.70	109.70	未进入负面清单	否	无	-1.24%
29716	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干66右3#	100	38.66	51.34	51.34	未进入负面清单	否	无	6.24%
29717	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干71#	80	45.82	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	-7.30%
29718	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干76间1#	200	62.13	55.74	55.74	未进入负面清单	否	无	3.93%
29719	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东线82左1#	100	62.89	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	-6.15%
29720	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干85间1#	80	66.84	18.53	18.53	未进入负面清单	否	无	-3.97%
29721	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干88右2#	80	42.09	38.33	38.33	未进入负面清单	否	无	7.40%
29722	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干88右8#	100	40.97	49.03	49.03	未进入负面清单	否	无	-4.18%
29723	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干98#	80	51.24	31.01	31.01	未进入负面清单	否	无	-4.40%
29724	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干103#	250	65.60	60.99	60.99	未进入负面清单	否	无	1.28%
29725	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	微波分1#	50	69.05	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	9.41%
29726	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分2#	80	51.77	30.59	30.59	未进入负面清单	否	无	-1.86%
29727	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分6#	400	57.56	129.75	129.75	未进入负面清单	否	无	3.22%
29728	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分8#	80	33.57	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	7.06%
29729	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分8间1#	200	59.48	61.05	61.05	未进入负面清单	否	无	-4.51%
29730	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分11#	80	39.99	40.01	40.01	未进入负面清单	否	无	8.77%
29731	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分18#	200	35.19	109.62	109.62	未进入负面清单	否	无	-3.47%

29732	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分20#	80	32.34	46.13	46.13	未进入负面清单	否	无	0.97%
29733	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分20间1#	80	66.95	18.44	18.44	未进入负面清单	否	无	-7.66%
29734	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干30#电业	80	67.97	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	-9.03%
29735	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干32左3#	50	50.89	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	-7.95%
29736	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干43#	315	66.65	73.54	73.54	未进入负面清单	否	无	1.82%
29737	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分4左4#	400	63.57	105.71	105.71	未进入负面清单	否	无	8.78%
29738	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分6左1#	400	49.39	162.45	162.45	未进入负面清单	否	无	-2.58%
29739	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分8左3#	400	48.04	167.85	167.85	未进入负面清单	否	无	-9.92%
29740	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分11#	100	30.79	59.21	59.21	未进入负面清单	否	无	-2.80%
29741	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分19左1#	80	59.23	24.61	24.61	未进入负面清单	否	无	8.99%
29742	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农电支5#	315	36.15	169.64	169.64	未进入负面清单	否	无	6.23%
29743	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分22左3#	315	36.54	168.39	168.39	未进入负面清单	否	无	7.93%
29744	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农电支12#	100	35.01	54.99	54.99	未进入负面清单	否	无	-9.86%
29745	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分29#	80	33.27	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	6.29%
29746	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分2#	80	62.57	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	-5.16%
29747	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分9右1#	400	51.49	154.05	154.05	未进入负面清单	否	无	-3.94%
29748	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分9右3#	315	40.81	154.94	154.94	未进入负面清单	否	无	-0.66%
29749	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	水电支6#	400	44.84	180.66	180.66	未进入负面清单	否	无	-4.29%

29750	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	水电支11#	80	48.38	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	-0.69%
29751	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干61#	315	50.75	123.64	123.64	未进入负面清单	否	无	9.20%
29752	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分5#	400	62.12	111.50	111.50	未进入负面清单	否	无	4.36%
29753	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分11#	400	50.89	156.42	156.42	未进入负面清单	否	无	6.14%
29754	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	七五支5右4#	315	61.07	91.13	91.13	未进入负面清单	否	无	-6.33%
29755	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	七五支11#	200	62.90	54.20	54.20	未进入负面清单	否	无	-7.06%
29756	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农五支9#	100	31.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	-9.09%
29757	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分21#	200	31.28	117.44	117.44	未进入负面清单	否	无	-6.94%
29758	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分23间2#	315	59.32	96.64	96.64	未进入负面清单	否	无	9.63%
29759	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分25#	400	35.42	218.32	218.32	未进入负面清单	否	无	5.93%
29760	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分32#	315	60.22	93.82	93.82	未进入负面清单	否	无	-8.76%
29761	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分34右4#	80	34.90	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	0.21%
29762	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分37#	315	66.33	74.57	74.57	未进入负面清单	否	无	-8.10%
29763	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干63+1#	400	63.99	104.03	104.03	未进入负面清单	否	无	7.96%
29764	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干66#	400	31.98	232.08	232.08	未进入负面清单	否	无	9.98%
29765	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干70#	315	51.76	120.45	120.45	未进入负面清单	否	无	-5.19%
29766	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干72#	200	57.85	64.31	64.31	未进入负面清单	否	无	8.12%
29767	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干74#	80	60.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	-4.67%

29768	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干82#	80	50.25	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	-9.65%
29769	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干98#	200	46.43	87.14	87.14	未进入负面清单	否	无	3.05%
29770	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干100#	400	58.45	126.20	126.20	未进入负面清单	否	无	8.84%
29771	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	石坑分8#	80	66.00	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-9.40%
29772	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高屯分14左2#	200	41.23	97.55	97.55	未进入负面清单	否	无	-6.71%
29773	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高屯分22#	100	35.52	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	1.21%
29774	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分10#	100	31.70	58.30	58.30	未进入负面清单	否	无	-3.82%
29775	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分24左1#	315	46.39	137.36	137.36	未进入负面清单	否	无	5.54%
29776	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分39#	100	61.78	28.22	28.22	未进入负面清单	否	无	-6.46%
29777	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分42#	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	3.81%
29778	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分53#	200	36.90	106.21	106.21	未进入负面清单	否	无	-1.29%
29779	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支15#	100	69.40	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	-6.72%
29780	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支16#	100	45.79	44.21	44.21	未进入负面清单	否	无	-9.32%
29781	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支17左4#	100	55.53	34.47	34.47	未进入负面清单	否	无	9.45%
29782	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支19#	100	64.69	25.31	25.31	未进入负面清单	否	无	-3.02%
29783	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支22#	100	45.98	44.02	44.02	未进入负面清单	否	无	-0.40%
29784	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支23#	100	66.61	23.39	23.39	未进入负面清单	否	无	8.79%
29785	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干6#	200	39.09	101.82	101.82	未进入负面清单	否	无	-1.73%

29786	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干22#	400	65.54	97.86	97.86	未进入负面清单	否	无	-7.72%
29787	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干26#	100	39.26	50.74	50.74	未进入负面清单	否	无	-5.92%
29788	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干28左3#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	4.22%
29789	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干34#	80	53.24	29.41	29.41	未进入负面清单	否	无	7.15%
29790	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分2左3#	80	40.62	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	-7.75%
29791	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分3#	80	68.72	17.03	17.03	未进入负面清单	否	无	-0.77%
29792	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	转角支6#	80	47.65	33.88	33.88	未进入负面清单	否	无	-1.72%
29793	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分16左2#	400	50.03	159.86	159.86	未进入负面清单	否	无	7.06%
29794	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	后沟支7#	400	66.14	95.45	95.45	未进入负面清单	否	无	-9.85%
29795	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分25#	400	63.99	104.03	104.03	未进入负面清单	否	无	7.01%
29796	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分29#	400	38.13	207.50	207.50	未进入负面清单	否	无	4.47%
29797	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分36#	50	35.15	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	5.74%
29798	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	瓦拖支5#	200	63.42	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	-3.52%
29799	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干49#	200	50.24	79.51	79.51	未进入负面清单	否	无	-5.48%
29800	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干51#	400	51.81	152.76	152.76	未进入负面清单	否	无	7.25%
29801	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干52#	80	42.05	38.36	38.36	未进入负面清单	否	无	5.17%
29802	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	汽轴分9#	50	63.66	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	1.66%
29803	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干3#	400	66.19	95.23	95.23	未进入负面清单	否	无	9.91%

29804	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干7左2#	400	46.13	175.49	175.49	未进入负面清单	否	无	8.22%
29805	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干10#	400	52.38	150.46	150.46	未进入负面清单	否	无	4.83%
29806	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	农机分6右6#	50	31.83	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	3.64%
29807	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	农机分8#	80	42.89	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	4.69%
29808	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干34#	80	39.23	40.61	40.61	未进入负面清单	否	无	-1.74%
29809	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干52左2#	400	40.98	196.08	196.08	未进入负面清单	否	无	-3.82%
29810	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分9#	80	37.02	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	-0.97%
29811	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分40左1#	315	43.00	148.04	148.04	未进入负面清单	否	无	2.61%
29812	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分46#	80	40.14	39.89	39.89	未进入负面清单	否	无	-2.13%
29813	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	孙屯支7#	400	59.66	121.35	121.35	未进入负面清单	否	无	1.90%
29814	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	孙屯支13#	100	59.95	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	2.64%
29815	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	东孙分8#	80	65.24	19.81	19.81	未进入负面清单	否	无	-4.51%
29816	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	东孙分15#	80	36.70	42.64	42.64	未进入负面清单	否	无	-1.81%
29817	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干91#	50	60.13	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	-0.13%
29818	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干102#	200	63.84	52.31	52.31	未进入负面清单	否	无	3.72%
29819	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干108#	315	65.45	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	6.28%
29820	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干115间1#	80	67.40	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	-4.97%
29821	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	炭矿干4#	250	46.10	109.75	109.75	未进入负面清单	否	无	-1.97%

29822	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	炭矿干6#	315	33.21	178.90	178.90	未进入负面清单	否	无	-3.52%
29823	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支2#	200	66.94	46.11	46.11	未进入负面清单	否	无	8.74%
29824	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支13#	315	34.62	174.46	174.46	未进入负面清单	否	无	4.33%
29825	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支21#	315	54.36	112.26	112.26	未进入负面清单	否	无	-6.98%
29826	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分13右1#	200	57.17	65.67	65.67	未进入负面清单	否	无	4.70%
29827	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分23#	160	39.95	80.08	80.08	未进入负面清单	否	无	2.08%
29828	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分5右1#	200	52.28	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	-0.89%
29829	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	二轴分6#	400	30.78	236.89	236.89	未进入负面清单	否	无	8.15%
29830	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干13#	80	44.59	36.33	36.33	未进入负面清单	否	无	-5.84%
29831	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干20右1#	200	31.46	117.07	117.07	未进入负面清单	否	无	9.50%
29832	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干33#	80	62.09	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	9.06%
29833	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干35间1#	80	64.89	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	2.06%
29834	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干62#	80	38.15	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	-7.37%
29835	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干69#	400	58.00	128.01	128.01	未进入负面清单	否	无	-9.00%
29836	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干74#	100	59.18	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	-7.76%
29837	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干3#	30	31.86	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	-1.40%
29838	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干12#	315	59.14	97.20	97.20	未进入负面清单	否	无	3.08%
29839	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干17左2右1#	400	55.29	138.85	138.85	未进入负面清单	否	无	9.50%

29840	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干21#	400	63.42	106.31	106.31	未进入负面清单	否	无	8.65%
29841	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干25#	400	36.30	214.79	214.79	未进入负面清单	否	无	-1.77%
29842	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分17左6#（原水源干64#-1）	315	41.68	152.21	152.21	未进入负面清单	否	无	4.39%
29843	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分18#	50	56.84	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	-7.82%
29844	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分22#	80	38.47	41.22	41.22	未进入负面清单	否	无	6.27%
29845	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	进步支14#	50	39.84	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	-7.97%
29846	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环分10左2#	400	46.46	174.14	174.14	未进入负面清单	否	无	9.91%
29847	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分10#	400	35.03	219.87	219.87	未进入负面清单	否	无	-5.54%
29848	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分28左2#	315	32.52	181.05	181.05	未进入负面清单	否	无	6.91%
29849	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分33#	80	64.58	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	-9.21%
29850	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干56右1#	315	32.37	181.53	181.53	未进入负面清单	否	无	-9.51%
29851	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干56右2#	80	54.57	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	-5.31%
29852	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分9#	80	34.62	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	2.79%
29853	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分15#	400	44.52	181.92	181.92	未进入负面清单	否	无	0.77%
29854	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分22#	80	49.83	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	-0.03%
29855	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分25#	80	51.68	30.66	30.66	未进入负面清单	否	无	0.50%
29856	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分26左1#	400	65.22	99.13	99.13	未进入负面清单	否	无	9.70%

29857	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分31#	315	48.40	131.03	131.03	未进入负面清单	否	无	1.30%
29858	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	体育分6	400	52.82	148.70	148.70	未进入负面清单	否	无	-0.04%
29859	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	新棉干28左1	400	39.60	201.58	201.58	未进入负面清单	否	无	-4.96%
29860	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	集贸分3#	200	62.63	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	-8.35%
29861	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-1	315	45.85	139.07	139.07	未进入负面清单	否	无	-1.42%
29862	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-2	400	38.41	206.35	206.35	未进入负面清单	否	无	-7.35%
29863	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-3	50	67.34	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	7.74%
29864	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分5#	315	60.34	93.42	93.42	未进入负面清单	否	无	7.21%
29865	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	金谷分1#	400	50.36	158.55	158.55	未进入负面清单	否	无	9.34%
29866	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	金谷分3#	200	58.71	62.58	62.58	未进入负面清单	否	无	-3.58%
29867	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	辽南分2#	50	61.66	14.17	14.17	未进入负面清单	否	无	-7.04%
29868	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干7#	250	62.02	69.96	69.96	未进入负面清单	否	无	-9.45%
29869	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干13#	80	67.28	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	-9.31%
29870	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干18#	400	66.86	92.58	92.58	未进入负面清单	否	无	-9.82%
29871	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干19#	400	49.65	161.38	161.38	未进入负面清单	否	无	1.91%
29872	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干20#	315	31.50	184.29	184.29	未进入负面清单	否	无	7.11%
29873	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干22#	315	32.84	180.06	180.06	未进入负面清单	否	无	-4.92%
29874	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干26#	100	49.17	40.83	40.83	未进入负面清单	否	无	1.84%

29875	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干31#	315	67.19	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无	-0.65%
29876	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	路灯分2#	50	39.45	25.27	25.27	未进入负面清单	否	无	-8.28%
29877	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	路灯分5#	50	59.75	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	5.81%
29878	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干36#	200	35.70	108.61	108.61	未进入负面清单	否	无	-6.10%
29879	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干42#	80	68.55	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	7.03%
29880	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干45#	400	61.95	112.19	112.19	未进入负面清单	否	无	1.68%
29881	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干47#	250	45.44	111.40	111.40	未进入负面清单	否	无	8.31%
29882	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分3#	80	40.32	39.74	39.74	未进入负面清单	否	无	1.38%
29883	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分7#	80	66.95	18.44	18.44	未进入负面清单	否	无	2.17%
29884	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干73#	400	35.33	218.67	218.67	未进入负面清单	否	无	-4.47%
29885	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干16#	250	63.00	67.51	67.51	未进入负面清单	否	无	7.24%
29886	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干22左2#	100	48.13	41.87	41.87	未进入负面清单	否	无	6.17%
29887	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	盛大支1#	200	62.60	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无	-2.64%
29888	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分4#	100	69.76	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	-9.09%
29889	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分6#	80	69.22	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	-8.47%
29890	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分6间1#	80	46.14	35.09	35.09	未进入负面清单	否	无	-8.29%
29891	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分8#	100	41.31	48.69	48.69	未进入负面清单	否	无	0.60%
29892	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分15#	80	52.75	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	-7.85%

29893	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	建行支0#	315	60.35	93.41	93.41	未进入负面清单	否	无	3.47%
29894	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	建行支6#	100	56.59	33.41	33.41	未进入负面清单	否	无	-2.86%
29895	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中支6#	250	34.42	138.94	138.94	未进入负面清单	否	无	7.29%
29896	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	富贵分12#	315	49.73	126.85	126.85	未进入负面清单	否	无	7.17%
29897	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干65左1#	250	34.42	138.95	138.95	未进入负面清单	否	无	0.89%
29898	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干12#	80	54.32	28.54	28.54	未进入负面清单	否	无	-6.23%
29899	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新华分3#	315	58.65	98.76	98.76	未进入负面清单	否	无	-9.57%
29900	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干21#	315	41.90	151.52	151.52	未进入负面清单	否	无	-4.88%
29901	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干39#	50	62.40	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	8.49%
29902	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	税务分2#	80	67.73	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	-0.32%
29903	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵分9#	80	61.99	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	-8.42%
29904	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干58#	80	33.92	44.86	44.86	未进入负面清单	否	无	7.86%
29905	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干64#	100	32.31	57.69	57.69	未进入负面清单	否	无	5.92%
29906	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干64间1#	100	64.29	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	1.39%
29907	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立分6#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	-4.16%
29908	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立分6间1	315	43.03	147.95	147.95	未进入负面清单	否	无	3.46%
29909	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干68#	50	49.04	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.31%
29910	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分28#	400	55.89	136.44	136.44	未进入负面清单	否	无	1.16%

29911	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	福利支3#	315	55.33	109.22	109.22	未进入负面清单	否	无	1.82%
29912	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	福利支8#	80	31.35	46.92	46.92	未进入负面清单	否	无	-0.69%
29913	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支7#	400	51.72	153.11	153.11	未进入负面清单	否	无	-0.43%
29914	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支10#	50	33.56	28.22	28.22	未进入负面清单	否	无	-4.60%
29915	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支15#	315	37.35	165.84	165.84	未进入负面清单	否	无	5.54%
29916	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分35#	400	60.53	117.89	117.89	未进入负面清单	否	无	3.20%
29917	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园支3#	100	64.27	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无	-6.81%
29918	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干11#	50	51.67	19.16	19.16	未进入负面清单	否	无	-1.74%
29919	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干15左1#	200	35.08	109.84	109.84	未进入负面清单	否	无	4.74%
29920	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干16#	80	32.33	46.14	46.14	未进入负面清单	否	无	-7.35%
29921	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	内环分14#	400	35.01	219.96	219.96	未进入负面清单	否	无	-6.90%
29922	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	福利支6#	250	32.57	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无	4.39%
29923	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯支5#	315	43.21	147.39	147.39	未进入负面清单	否	无	-0.14%
29924	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支5#	50	78.00	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	-8.70%
29925	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯支5间1#	400	45.05	179.81	179.81	未进入负面清单	否	无	-7.11%
29926	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支1间1#	80	35.32	43.74	43.74	未进入负面清单	否	无	5.23%
29927	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6右1#	315	35.94	170.28	170.28	未进入负面清单	否	无	-6.52%
29928	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左1#	80	39.56	40.35	40.35	未进入负面清单	否	无	-4.60%

29929	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左5	100	42.07	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	4.76%
29930	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左7#	80	62.46	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	1.30%
29931	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	橡胶干68#	315	32.39	181.48	181.48	未进入负面清单	否	无	-2.52%
29932	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	血站分1#	80	39.67	40.27	40.27	未进入负面清单	否	无	2.38%
29933	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	血站分3#	80	67.22	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	-5.03%
29934	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分1#	80	64.39	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无	9.16%
29935	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分9#	80	56.18	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	1.18%
29936	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分13#	80	48.34	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	-2.73%
29937	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	公安分2#	400	46.27	174.90	174.90	未进入负面清单	否	无	-5.70%
29938	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	灯火分7#	50	43.41	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	4.03%
29939	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	灯火分13#	400	53.68	145.27	145.27	未进入负面清单	否	无	-5.96%
29940	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	橡胶干45#	50	63.23	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	4.42%
29941	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	橡胶干49#	100	31.95	58.05	58.05	未进入负面清单	否	无	-9.83%
29942	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	八三干49#	50	58.25	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	-5.03%
29943	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	液压支2#	80	56.98	26.41	26.41	未进入负面清单	否	无	-9.19%
29944	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	液压支4#	315	33.98	176.45	176.45	未进入负面清单	否	无	-6.91%
29945	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分12#	250	38.62	128.44	128.44	未进入负面清单	否	无	9.55%
29946	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分15右3#	400	66.79	92.82	92.82	未进入负面清单	否	无	-6.82%

29947	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分18#	200	59.76	60.47	60.47	未进入负面清单	否	无	-8.06%
29948	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分21#	315	65.58	76.94	76.94	未进入负面清单	否	无	9.60%
29949	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	平板支8#	400	48.70	165.21	165.21	未进入负面清单	否	无	7.72%
29950	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	平板支10右7#	200	34.50	111.00	111.00	未进入负面清单	否	无	-9.96%
29951	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分37左1#	100	39.57	50.43	50.43	未进入负面清单	否	无	9.89%
29952	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	美高支1#	250	59.84	75.40	75.40	未进入负面清单	否	无	-5.86%
29953	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分39间2右4#	400	33.13	227.46	227.46	未进入负面清单	否	无	0.24%
29954	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分45#	80	32.30	46.16	46.16	未进入负面清单	否	无	8.86%
29955	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	消防分4#	50	30.61	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	-8.69%
29956	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	钻石分3#	200	67.63	44.75	44.75	未进入负面清单	否	无	3.55%
29957	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	公路分2#	100	49.74	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	8.19%
29958	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	公路分9#	80	56.01	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	-1.43%
29959	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干28#	200	59.13	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	3.43%
29960	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干34#	315	46.66	136.52	136.52	未进入负面清单	否	无	4.70%
29961	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干40#	50	68.79	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	-7.15%
29962	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分2#	80	32.05	46.36	46.36	未进入负面清单	否	无	5.56%
29963	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分2间1#	160	47.52	67.97	67.97	未进入负面清单	否	无	3.42%
29964	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分3间1#	50	49.30	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	4.39%

29965	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分6#	100	35.88	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	-9.07%
29966	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	供热分5#	80	69.52	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	-3.43%
29967	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干52#	80	49.39	32.49	32.49	未进入负面清单	否	无	-2.89%
29968	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干54#	400	67.37	90.54	90.54	未进入负面清单	否	无	8.13%
29969	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干55#	315	49.53	127.49	127.49	未进入负面清单	否	无	-5.49%
29970	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干57	400	54.19	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无	8.71%
29971	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干57间1#	80	35.90	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	8.40%
29972	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干60#	400	69.76	80.98	80.98	未进入负面清单	否	无	-7.17%
29973	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分2#	80	49.38	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	-8.79%
29974	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分2间1#	80	52.56	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	-4.06%
29975	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分6#	200	44.85	90.30	90.30	未进入负面清单	否	无	-4.36%
29976	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分6间1#	80	38.95	40.84	40.84	未进入负面清单	否	无	-7.95%
29977	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分15#	100	30.15	59.85	59.85	未进入负面清单	否	无	9.25%
29978	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	平板支5#	80	30.32	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	6.47%
29979	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干58左1#	400	68.28	86.89	86.89	未进入负面清单	否	无	8.91%
29980	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分3#	400	51.46	154.14	154.14	未进入负面清单	否	无	4.72%
29981	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分4#	80	44.28	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	-7.43%
29982	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分8#	100	51.28	38.72	38.72	未进入负面清单	否	无	-7.74%

29983	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分11#	400	64.17	103.33	103.33	未进入负面清单	否	无	-4.50%
29984	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分12右4#	50	62.93	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无	2.14%
29985	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分8#	400	66.47	94.10	94.10	未进入负面清单	否	无	-9.86%
29986	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分25#	400	57.18	131.29	131.29	未进入负面清单	否	无	2.14%
29987	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干57#	400	35.04	219.82	219.82	未进入负面清单	否	无	0.51%
29988	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城1#号配电站1#变压器	800	52.55	299.63	299.63	未进入负面清单	否	无	-5.61%
29989	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城1#号配电站2#变压器	800	52.13	302.99	302.99	未进入负面清单	否	无	-0.39%
29990	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城4#号配电站1#变压器	800	64.48	204.15	204.15	未进入负面清单	否	无	-2.80%
29991	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城4#号配电站2#变压器	800	46.30	349.59	349.59	未进入负面清单	否	无	5.68%
29992	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城8#号配电站1#变压器	630	54.57	223.23	223.23	未进入负面清单	否	无	-8.14%
29993	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城8#号配电站2#变压器	630	41.42	306.06	306.06	未进入负面清单	否	无	-5.14%

29994	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城9#号配电站1#变压器	800	37.99	416.07	416.07	未进入负面清单	否	无	7.32%
29995	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城9#号配电站2#变压器	800	65.83	193.38	193.38	未进入负面清单	否	无	-7.87%
29996	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	万众五期1号公用配电站1#变压器	800	50.29	317.66	317.66	未进入负面清单	否	无	2.69%
29997	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	万众五期1号公用配电站2#变压器	800	63.02	215.87	215.87	未进入负面清单	否	无	-2.35%
29998	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城五期2#配电站1#变压器	800	42.84	377.25	377.25	未进入负面清单	否	无	0.44%
29999	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城五期2#配电站2#变压器	800	40.92	392.63	392.63	未进入负面清单	否	无	-0.12%
30000	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城2#号配电站1#变压器	630	41.17	307.64	307.64	未进入负面清单	否	无	2.45%
30001	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城2#号配电站2#变压器	800	47.17	342.60	342.60	未进入负面清单	否	无	-1.37%
30002	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城3#号配电站1#变压器	800	55.37	277.01	277.01	未进入负面清单	否	无	-9.71%

30003	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城3#号配电站2#变压器	800	39.34	405.30	405.30	未进入负面清单	否	无	-2.65%
30004	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城5#配电站1#变压器	800	43.01	375.91	375.91	未进入负面清单	否	无	-4.58%
30005	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城5#配电站2#变压器	800	63.25	213.97	213.97	未进入负面清单	否	无	-1.10%
30006	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城6#配电站1#变压器	800	59.17	246.66	246.66	未进入负面清单	否	无	2.22%
30007	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城6#配电站2#变压器	630	38.98	321.42	321.42	未进入负面清单	否	无	-7.69%
30008	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城7#配电站1#变压器	800	62.04	223.72	223.72	未进入负面清单	否	无	9.89%
30009	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城7#配电站2#变压器	630	50.23	250.52	250.52	未进入负面清单	否	无	3.40%
30010	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城10#配电站1#变压	800	47.40	340.76	340.76	未进入负面清单	否	无	-2.47%
30011	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城10#配电站2#变压	630	30.77	373.15	373.15	未进入负面清单	否	无	2.36%
30012	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区1号配电	800	68.68	170.59	170.59	未进入负面清单	否	无	-4.76%
30013	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区2号配电站1#变压	630	59.62	191.39	191.39	未进入负面清单	否	无	2.50%
30014	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区2号配电站2#变压	630	30.78	373.08	373.08	未进入负面清单	否	无	-2.94%

30015	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店小区1号配电	800	50.74	314.07	314.07	未进入负面清单	否	无	-2.17%
30016	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	东山小区1号配电	500	36.48	267.58	267.58	未进入负面清单	否	无	0.03%
30017	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瑞安家园配电站1#变压器	800	57.84	257.26	257.26	未进入负面清单	否	无	-3.07%
30018	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瑞安家园配电站2#变压器	800	51.03	311.73	311.73	未进入负面清单	否	无	4.12%
30019	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区1号配电	500	63.05	134.73	134.73	未进入负面清单	否	无	-7.44%
30020	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区2号配电	630	47.45	268.04	268.04	未进入负面清单	否	无	-4.03%
30021	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区3号配电	630	38.55	324.13	324.13	未进入负面清单	否	无	-0.19%
30022	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	红星小区1号配电	630	53.10	232.48	232.48	未进入负面清单	否	无	-7.77%
30023	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区1号配电	800	38.63	410.98	410.98	未进入负面清单	否	无	3.78%
30024	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区2号配电站1#变压	630	63.65	166.00	166.00	未进入负面清单	否	无	3.11%
30025	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区2号配电站2#变压	630	43.09	295.54	295.54	未进入负面清单	否	无	0.31%
30026	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区3号配电站1#变压	630	42.16	301.41	301.41	未进入负面清单	否	无	3.69%
30027	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区3号配电站2#变压	800	45.07	359.43	359.43	未进入负面清单	否	无	9.30%
30028	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店小区2号配电	630	57.63	203.90	203.90	未进入负面清单	否	无	-2.32%
30029	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	盛通家园配电站1#变压器	800	69.41	164.70	164.70	未进入负面清单	否	无	-7.98%

30030	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	盛通家园配电站2#变压器	800	59.71	242.34	242.34	未进入负面清单	否	无	-0.57%
30031	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	共济家园配电站	800	49.49	324.05	324.05	未进入负面清单	否	无	-0.45%
30032	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	花园小区3号配电	800	41.40	388.78	388.78	未进入负面清单	否	无	3.04%
30033	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	花园小区4号配电	630	57.10	207.24	207.24	未进入负面清单	否	无	-8.58%
30034	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前小区1号配电	630	43.72	291.55	291.55	未进入负面清单	否	无	0.39%
30035	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前小区2号配电	800	53.45	292.42	292.42	未进入负面清单	否	无	8.76%
30036	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山壹号公用1#配电站1#变压器	800	50.51	315.95	315.95	未进入负面清单	否	无	0.33%
30037	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山壹号公用1#配电站2#变压器	800	57.05	263.57	263.57	未进入负面清单	否	无	5.65%
30038	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区5号配电	800	47.40	340.76	340.76	未进入负面清单	否	无	-9.03%
30039	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区1号配电	630	37.64	329.87	329.87	未进入负面清单	否	无	9.59%
30040	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区2号配电	630	66.36	148.95	148.95	未进入负面清单	否	无	0.99%
30041	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	文圣小区1号配电	400	32.10	231.60	231.60	未进入负面清单	否	无	0.84%
30042	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区1号配电	630	56.95	208.21	208.21	未进入负面清单	否	无	2.87%
30043	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区2号配电站1#变压	630	58.51	198.38	198.38	未进入负面清单	否	无	-5.49%
30044	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区2号配电站2#变压	630	56.34	212.06	212.06	未进入负面清单	否	无	-8.63%

30045	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	建设小区1号配电站1#变压	630	44.24	288.28	288.28	未进入负面清单	否	无	-4.06%
30046	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	建设小区1号配电站2#变压	630	52.10	238.79	238.79	未进入负面清单	否	无	3.51%
30047	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上小区1号配电	800	52.94	296.45	296.45	未进入负面清单	否	无	4.37%
30048	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上小区2号配电	630	67.84	139.63	139.63	未进入负面清单	否	无	-4.18%
30049	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	宾馆小区1号配电	800	64.31	205.48	205.48	未进入负面清单	否	无	5.25%
30050	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	宾馆小区2号配电	800	62.29	221.71	221.71	未进入负面清单	否	无	-2.13%
30051	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路小区1号配电	800	55.56	275.52	275.52	未进入负面清单	否	无	-1.96%
30052	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路小区2号配电	800	65.84	193.31	193.31	未进入负面清单	否	无	-8.75%
30053	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	电业大楼1号配电站1#变压	800	63.59	211.26	211.26	未进入负面清单	否	无	2.32%
30054	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	电业大楼1号配电站2#变压	800	46.11	351.09	351.09	未进入负面清单	否	无	-3.34%
30055	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	邮电大楼1号配电	800	62.19	222.48	222.48	未进入负面清单	否	无	-0.49%
30056	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	树利1号配电站	630	69.81	127.19	127.19	未进入负面清单	否	无	-5.26%
30057	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	金銮小区1号配电	500	66.54	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无	7.35%
30058	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	金銮小区2号配电站1#变压	630	47.07	270.49	270.49	未进入负面清单	否	无	-2.86%
30059	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	金銮小区2号配电站2#变压	630	59.48	192.30	192.30	未进入负面清单	否	无	-3.89%

30060	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	隆成领秀3号配电站1#变压	800	48.00	335.99	335.99	未进入负面清单	否	无	-4.26%
30061	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	隆成领秀3号配电站2#变压	800	41.42	388.65	388.65	未进入负面清单	否	无	-9.88%
30062	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	长河1#配电站	630	49.53	254.96	254.96	未进入负面清单	否	无	-2.16%
30063	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用1#配电站1#变压器	630	43.37	293.74	293.74	未进入负面清单	否	无	-4.34%
30064	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用1#配电站2#变压器	630	48.90	258.95	258.95	未进入负面清单	否	无	3.68%
30065	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用2#配电站1#变压器	630	67.90	139.23	139.23	未进入负面清单	否	无	-1.21%
30066	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用2#配电站2#变压器	630	54.34	224.68	224.68	未进入负面清单	否	无	7.52%
30067	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用3#配电站1#变压器	630	47.13	270.06	270.06	未进入负面清单	否	无	-3.74%
30068	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用3#配电站2#变压器	630	57.40	205.38	205.38	未进入负面清单	否	无	-0.49%
30069	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用2#配电站1#变压	630	64.40	161.30	161.30	未进入负面清单	否	无	3.83%

30070	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用2#配电站2#变压	630	67.68	140.64	140.64	未进入负面清单	否	无	2.09%
30071	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用3#配电站1#变压	800	57.72	258.24	258.24	未进入负面清单	否	无	6.47%
30072	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用3#配电站2#变压	800	38.07	415.42	415.42	未进入负面清单	否	无	-5.31%
30073	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	大连九江房地产开发有限公司10kV箱变	630	62.35	174.18	174.18	未进入负面清单	否	无	-4.23%
30074	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用4#配电	800	56.89	264.91	264.91	未进入负面清单	否	无	8.87%
30075	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用4号配	630	57.29	206.05	206.05	未进入负面清单	否	无	-4.92%
30076	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用1#配电站1#变压	630	43.76	291.30	291.30	未进入负面清单	否	无	6.35%
30077	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用1#配电站2#变压	630	45.99	277.25	277.25	未进入负面清单	否	无	1.60%
30078	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站1#配电变压器	800	50.53	315.73	315.73	未进入负面清单	否	无	-9.13%

30079	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站2#配电变压器	800	56.86	265.11	265.11	未进入负面清单	否	无	-8.85%
30080	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站3#配电变压器	800	59.89	240.88	240.88	未进入负面清单	否	无	-6.31%
30081	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用6#配电站1#变压器	800	40.83	393.34	393.34	未进入负面清单	否	无	4.34%
30082	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用6#配电站2#变压器	800	34.03	447.72	447.72	未进入负面清单	否	无	3.84%
30083	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用4#配电站1#变压器	630	34.37	350.48	350.48	未进入负面清单	否	无	9.96%
30084	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用4#配电站2#变压器	630	39.46	318.38	318.38	未进入负面清单	否	无	-3.77%
30085	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用5#配电站1#变压器	630	66.37	148.88	148.88	未进入负面清单	否	无	-6.16%
30086	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用5#配电站2#变压器	630	54.90	221.13	221.13	未进入负面清单	否	无	-2.56%
30087	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用1#配电站1#变压器	630	68.72	134.09	134.09	未进入负面清单	否	无	9.83%

30088	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用1#配电站2#变压器	630	48.39	262.13	262.13	未进入负面清单	否	无	-2.35%
30089	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用2#配电站1#变压器	630	37.39	331.43	331.43	未进入负面清单	否	无	6.37%
30090	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用2#配电站2#变压器	630	36.33	338.14	338.14	未进入负面清单	否	无	3.87%
30091	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用3#配电站1#变压器	630	48.52	261.30	261.30	未进入负面清单	否	无	-8.00%
30092	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用3#配电站2#变压器	630	52.04	239.13	239.13	未进入负面清单	否	无	-5.04%
30093	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀1号配电站1#变压	800	54.18	286.57	286.57	未进入负面清单	否	无	-4.21%
30094	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀1号配电站2#变压	800	57.74	258.04	258.04	未进入负面清单	否	无	2.09%
30095	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀2号配电站1#变压	800	68.52	171.88	171.88	未进入负面清单	否	无	8.10%
30096	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀2号配电站2#变压	630	36.37	337.87	337.87	未进入负面清单	否	无	3.24%
30097	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元1#配电站1#变压器	800	38.80	409.57	409.57	未进入负面清单	否	无	6.11%

30098	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元1#配电站2#变压器	630	36.72	335.63	335.63	未进入负面清单	否	无	3.10%
30099	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元2#配电站	800	52.30	301.58	301.58	未进入负面清单	否	无	7.33%
30100	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	海晨茗苑公用箱式配电站	630	36.38	337.81	337.81	未进入负面清单	否	无	5.40%
30101	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区3号配电站1#变压	630	66.68	146.91	146.91	未进入负面清单	否	无	3.16%
30102	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区3号配电站2#变压	630	66.23	149.73	149.73	未进入负面清单	否	无	7.72%
30103	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区4号配电	630	41.01	308.63	308.63	未进入负面清单	否	无	8.59%
30104	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区1号配电站1#变压	630	47.92	265.12	265.12	未进入负面清单	否	无	6.94%
30105	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区1号配电站2#变压	630	51.13	244.89	244.89	未进入负面清单	否	无	-7.13%
30106	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区2号配电站1#变压	800	58.11	255.16	255.16	未进入负面清单	否	无	-0.33%
30107	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区2号配电站2#变压	800	30.68	474.55	474.55	未进入负面清单	否	无	4.36%
30108	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园1号配电站1#变压器	630	65.21	156.15	156.15	未进入负面清单	否	无	-4.47%
30109	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园1号配电站2#变压器	800	59.82	241.43	241.43	未进入负面清单	否	无	-1.06%

30110	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园2号配电站1#变压器	800	52.43	300.57	300.57	未进入负面清单	否	无	-4.96%
30111	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园2号配电站2#变压器	800	42.49	380.06	380.06	未进入负面清单	否	无	-0.89%
30112	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园3号配电站1#变压器	800	45.96	352.33	352.33	未进入负面清单	否	无	-7.28%
30113	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园3号配电站2#变压器	800	54.33	285.37	285.37	未进入负面清单	否	无	6.32%
30114	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	华辰裕景1#配电站	800	66.38	188.99	188.99	未进入负面清单	否	无	-5.10%
30115	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	华辰裕景2#配电站	800	61.50	227.97	227.97	未进入负面清单	否	无	2.88%
30116	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	鸿宇小区3号配电	630	38.58	323.94	323.94	未进入负面清单	否	无	4.88%
30117	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区1号配电	500	61.51	142.46	142.46	未进入负面清单	否	无	3.21%
30118	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区2号配电	630	34.34	350.65	350.65	未进入负面清单	否	无	-9.86%
30119	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区3号配电	500	46.37	218.15	218.15	未进入负面清单	否	无	-9.67%
30120	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区4号配电	630	43.13	295.27	295.27	未进入负面清单	否	无	5.01%
30121	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	中心锅炉房1号配电站	630	63.93	164.24	164.24	未进入负面清单	否	无	-3.31%
30122	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华欣园配电站1#变压器	800	53.17	294.67	294.67	未进入负面清单	否	无	9.93%

30123	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华欣园配电站2#变压器	800	69.66	162.69	162.69	未进入负面清单	否	无	-1.03%
30124	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区1号配电站1#变压	630	46.92	271.41	271.41	未进入负面清单	否	无	7.07%
30125	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区1号配电站2#变压	630	45.26	281.86	281.86	未进入负面清单	否	无	-4.05%
30126	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区2号配电站1#变压	630	56.95	208.19	208.19	未进入负面清单	否	无	9.46%
30127	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区2号配电站2#变压	630	62.88	170.84	170.84	未进入负面清单	否	无	7.66%
30128	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新华园配电站	630	62.66	172.26	172.26	未进入负面清单	否	无	9.00%
30129	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区3号配电站1#变压	800	63.81	209.54	209.54	未进入负面清单	否	无	-1.60%
30130	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区3号配电站2#变压	800	48.23	334.20	334.20	未进入负面清单	否	无	4.26%
30131	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	良友小区1号配电	630	30.39	375.53	375.53	未进入负面清单	否	无	0.03%
30132	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	良友小区2号配电	630	34.19	351.58	351.58	未进入负面清单	否	无	-6.00%
30133	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	育红小区1号配电站1#变压	800	48.43	332.54	332.54	未进入负面清单	否	无	1.27%
30134	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	育红小区1号配电站2#变压	800	62.12	223.07	223.07	未进入负面清单	否	无	6.29%
30135	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区1号配电	630	48.35	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	6.13%
30136	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区2号配电	630	43.85	290.74	290.74	未进入负面清单	否	无	-4.55%

30137	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区4号配电	800	46.58	347.35	347.35	未进入负面清单	否	无	-3.56%
30138	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	龙泉宾馆1号配电	800	65.23	198.18	198.18	未进入负面清单	否	无	-7.03%
30139	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	长丰宾馆2号配电	630	42.11	301.69	301.69	未进入负面清单	否	无	-9.87%
30140	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	光明小区1号配电	630	68.82	133.41	133.41	未进入负面清单	否	无	-0.28%
30141	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	光明小区2号配电	630	50.64	247.99	247.99	未进入负面清单	否	无	6.42%
30142	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委小区1号配电	500	40.01	249.97	249.97	未进入负面清单	否	无	7.83%
30143	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委小区2号配电	630	63.93	164.26	164.26	未进入负面清单	否	无	3.78%
30144	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭2#配电站1#变压器	630	40.84	309.69	309.69	未进入负面清单	否	无	-5.17%
30145	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭2#配电站2#变压器	630	56.85	208.87	208.87	未进入负面清单	否	无	-2.62%
30146	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭1#配电站1#变压器	630	67.96	138.87	138.87	未进入负面清单	否	无	0.43%
30147	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭1#配电站2#变压器	630	36.86	334.78	334.78	未进入负面清单	否	无	-7.90%
30148	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	润龙小区1号配电	630	56.01	214.15	214.15	未进入负面清单	否	无	6.60%
30149	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	润龙小区2号配电	630	62.06	176.02	176.02	未进入负面清单	否	无	-0.55%
30150	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	轴承大集配电站	630	52.19	238.23	238.23	未进入负面清单	否	无	-9.35%
30151	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	盛大小区1号配电	800	65.43	196.57	196.57	未进入负面清单	否	无	-6.36%
30152	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	福林雅苑1号配电站1#变压	800	68.63	170.97	170.97	未进入负面清单	否	无	-4.59%

30153	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	福林雅苑1号配电站2#变压	630	34.19	351.58	351.58	未进入负面清单	否	无	-3.29%
30154	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	电业小区1号配电	500	37.31	263.43	263.43	未进入负面清单	否	无	-9.37%
30155	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	德华新天地配电站1#变压器	800	30.84	473.32	473.32	未进入负面清单	否	无	-0.04%
30156	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	德华新天地配电站2#变压器	800	43.80	369.63	369.63	未进入负面清单	否	无	8.15%
30157	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区1号配电站1#变压	800	52.34	301.29	301.29	未进入负面清单	否	无	-4.59%
30158	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区1号配电站2#变压	800	58.72	250.22	250.22	未进入负面清单	否	无	-6.80%
30159	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区2号配电站1#变压	800	60.37	237.02	237.02	未进入负面清单	否	无	-7.48%
30160	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区2号配电站2#变压	800	68.92	168.65	168.65	未进入负面清单	否	无	6.95%
30161	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	光明小区3号配电	630	54.46	223.92	223.92	未进入负面清单	否	无	1.35%
30162	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝1#公用配电站	630	43.33	293.99	293.99	未进入负面清单	否	无	2.61%
30163	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝2#公用配电站1#变压器	630	36.13	339.35	339.35	未进入负面清单	否	无	-2.63%
30164	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝2#公用配电站2#变压器	630	56.70	209.82	209.82	未进入负面清单	否	无	0.37%

30165	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用1#配电站1#变压器	800	61.29	229.68	229.68	未进入负面清单	否	无	-9.40%
30166	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用1#配电站2#变压器	800	32.04	463.70	463.70	未进入负面清单	否	无	-0.64%
30167	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用2#配电站	630	59.99	189.06	189.06	未进入负面清单	否	无	3.75%
30168	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区1号配电	630	35.03	346.33	346.33	未进入负面清单	否	无	-8.70%
30169	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区3号配电	800	52.45	300.42	300.42	未进入负面清单	否	无	0.83%
30170	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区4号配电	800	61.19	230.50	230.50	未进入负面清单	否	无	-1.83%
30171	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	李屯小区2号配电	800	36.35	429.17	429.17	未进入负面清单	否	无	-2.27%
30172	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	李屯小区1号配电	800	65.17	198.60	198.60	未进入负面清单	否	无	-9.69%
30173	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵家园2号配电站1#变压	800	42.18	382.58	382.58	未进入负面清单	否	无	-3.23%
30174	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵家园2号配电站2#变压	800	39.62	403.00	403.00	未进入负面清单	否	无	-6.04%
30175	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	长征小区1号配电站1#变压	630	32.56	361.84	361.84	未进入负面清单	否	无	-2.04%
30176	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	长征小区1号配电站2#变压	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清单	否	无	-2.81%
30177	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立小区1号配电	800	68.58	171.37	171.37	未进入负面清单	否	无	6.88%
30178	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立小区2号配电	800	41.54	387.67	387.67	未进入负面清单	否	无	-3.90%

30179	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新华小区1号配电	630	41.61	304.83	304.83	未进入负面清单	否	无	7.22%
30180	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	瓦轴小区1号配电	500	30.19	299.07	299.07	未进入负面清单	否	无	8.58%
30181	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	润丰佳苑配电站1#变压器	800	68.15	174.80	174.80	未进入负面清单	否	无	-9.91%
30182	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	润丰佳苑配电站2#变压器	800	56.41	268.71	268.71	未进入负面清单	否	无	8.67%
30183	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	商业城配电站1#变压器	630	32.89	359.79	359.79	未进入负面清单	否	无	-0.66%
30184	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	商业城配电站2#变压器	800	44.74	362.11	362.11	未进入负面清单	否	无	-9.08%
30185	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	供销大厦1号配电站1#变压	800	66.30	189.60	189.60	未进入负面清单	否	无	-5.09%
30186	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	供销大厦1号配电站2#变压	630	47.09	270.35	270.35	未进入负面清单	否	无	-5.37%
30187	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	得利配电站1#变压器	800	39.92	400.66	400.66	未进入负面清单	否	无	6.09%
30188	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	得利配电站2#变压器	800	44.08	367.38	367.38	未进入负面清单	否	无	1.22%
30189	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	隆源交易市场综合楼配电站	800	40.50	396.00	396.00	未进入负面清单	否	无	-6.34%
30190	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区1号配电站1#变压	800	62.07	223.41	223.41	未进入负面清单	否	无	2.22%
30191	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区1号配电站2#变压	630	36.48	337.19	337.19	未进入负面清单	否	无	6.20%

30192	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区2号配电	800	54.33	285.38	285.38	未进入负面清单	否	无	-6.51%
30193	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	双福园西区公用配电站1#变压器	800	58.32	253.44	253.44	未进入负面清单	否	无	-7.38%
30194	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	双福园西区公用配电站2#变压器	800	58.41	252.75	252.75	未进入负面清单	否	无	0.77%
30195	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华人家C区配电站1#变压	800	54.94	280.51	280.51	未进入负面清单	否	无	7.53%
30196	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华人家C区配电站2#变压	800	45.04	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	4.56%
30197	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区3号配电站1#变压	630	56.08	213.70	213.70	未进入负面清单	否	无	-7.92%
30198	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区3号配电站2#变压	800	39.81	401.49	401.49	未进入负面清单	否	无	-3.37%
30199	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区4号配电站1#变压	630	48.04	264.35	264.35	未进入负面清单	否	无	-8.80%
30200	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区4号配电站2#变压	800	56.65	266.79	266.79	未进入负面清单	否	无	8.18%
30201	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区5号配电站1#变压	630	39.49	318.24	318.24	未进入负面清单	否	无	-7.25%
30202	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区5号配电站2#变压	800	67.14	182.91	182.91	未进入负面清单	否	无	-6.41%
30203	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区6号配电站1#变压	630	54.31	224.85	224.85	未进入负面清单	否	无	7.09%

30204	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区6号配电站2#变压	630	57.32	205.89	205.89	未进入负面清单	否	无	5.92%
30205	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	桃源小区6号配电	630	62.83	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	-1.26%
30206	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区1号配电站1#变压	630	49.11	257.58	257.58	未进入负面清单	否	无	5.13%
30207	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区1号配电站2#变压	630	53.61	229.28	229.28	未进入负面清单	否	无	0.17%
30208	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区2号配电站1#变压	800	47.43	340.57	340.57	未进入负面清单	否	无	-1.41%
30209	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区2号配电站2#变压	800	66.96	184.35	184.35	未进入负面清单	否	无	-3.37%
30210	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区3号配电站1#变压	630	68.75	133.85	133.85	未进入负面清单	否	无	-3.39%
30211	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区3号配电站2#变压	800	37.07	423.44	423.44	未进入负面清单	否	无	6.67%
30212	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区4号配电站1#变压	800	37.50	419.98	419.98	未进入负面清单	否	无	-2.20%
30213	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区4号配电站2#变压	800	49.76	321.92	321.92	未进入负面清单	否	无	-0.50%
30214	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区5#配电站1#变压器	800	60.03	239.75	239.75	未进入负面清单	否	无	-3.59%
30215	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区5#配电站2#变压器	800	41.59	387.32	387.32	未进入负面清单	否	无	-3.87%

30216	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区6#配电站1#变压器	800	47.45	340.39	340.39	未进入负面清单	否	无	-9.83%
30217	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区6#配电站2#变压器	800	65.77	193.87	193.87	未进入负面清单	否	无	-2.53%
30218	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯小区5号配电	630	63.10	169.47	169.47	未进入负面清单	否	无	-3.53%
30219	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯小区6号配电	800	58.07	255.47	255.47	未进入负面清单	否	无	-6.53%
30220	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	万众A区2号配电站1#变压器	800	38.01	415.94	415.94	未进入负面清单	否	无	1.50%
30221	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	万众A区2号配电站2#变压器	800	32.76	457.90	457.90	未进入负面清单	否	无	3.06%
30222	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用1号配电站1#变压	630	37.63	329.96	329.96	未进入负面清单	否	无	-9.43%
30223	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用1号配电站2#变压	800	62.38	220.99	220.99	未进入负面清单	否	无	-6.95%
30224	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用2号配电站1#变压	800	56.37	269.05	269.05	未进入负面清单	否	无	5.56%
30225	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用2号配电站2#变压	800	49.52	323.84	323.84	未进入负面清单	否	无	-7.97%
30226	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	体育场1号配电站	800	41.95	384.37	384.37	未进入负面清单	否	无	3.34%
30227	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	体育场2号配电站	800	65.20	198.37	198.37	未进入负面清单	否	无	7.79%
30228	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区1号配电	630	35.53	343.16	343.16	未进入负面清单	否	无	-6.96%
30229	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区3号配电	630	63.58	166.43	166.43	未进入负面清单	否	无	7.89%

30230	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区4号配电	630	38.69	323.27	323.27	未进入负面清单	否	无	-1.84%
30231	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区7号配电	630	34.78	347.89	347.89	未进入负面清单	否	无	-7.74%
30232	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区3号配电站1#变压	630	38.07	327.15	327.15	未进入负面清单	否	无	-1.24%
30233	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区3号配电站2#变压	630	37.30	331.98	331.98	未进入负面清单	否	无	8.13%
30234	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区4号配电站1#变压	800	35.34	437.28	437.28	未进入负面清单	否	无	0.58%
30235	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区4号配电站2#变压	800	45.50	356.01	356.01	未进入负面清单	否	无	5.08%
30236	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区1号配电站1#变压	800	44.68	362.54	362.54	未进入负面清单	否	无	-6.11%
30237	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区1号配电站2#变压	800	47.21	342.29	342.29	未进入负面清单	否	无	3.09%
30238	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区2号配电	800	42.03	383.80	383.80	未进入负面清单	否	无	-3.49%
30239	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区3号配电	630	56.57	210.60	210.60	未进入负面清单	否	无	0.72%
30240	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	瓦轴小区2号配电	800	32.56	459.49	459.49	未进入负面清单	否	无	-0.89%
30241	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	瓦轴小区3号配电	630	50.87	246.52	246.52	未进入负面清单	否	无	-1.74%
30242	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦1号配电站1#变压	800	64.17	206.64	206.64	未进入负面清单	否	无	9.89%
30243	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦1号配电站2#变压	630	45.53	280.13	280.13	未进入负面清单	否	无	8.64%

30244	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦2号配电站1#变压	630	40.94	309.11	309.11	未进入负面清单	否	无	3.13%
30245	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦2号配电站2#变压	630	54.27	225.12	225.12	未进入负面清单	否	无	3.44%
30246	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众A区1号配电站1#变压器	800	39.62	403.05	403.05	未进入负面清单	否	无	7.61%
30247	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众A区1号配电站2#变压器	800	61.57	227.42	227.42	未进入负面清单	否	无	0.47%
30248	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区1号配电站1#变压器	800	69.24	166.09	166.09	未进入负面清单	否	无	-8.20%
30249	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区1号配电站2#变压器	800	60.84	233.30	233.30	未进入负面清单	否	无	5.07%
30250	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区2号配电站1#变压器	800	32.61	459.15	459.15	未进入负面清单	否	无	-2.45%
30251	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区2号配电站2#变压器	630	43.45	293.27	293.27	未进入负面清单	否	无	-8.08%
30252	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区8号配电	630	43.33	294.00	294.00	未进入负面清单	否	无	-3.05%
30253	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区5号配电	630	58.41	199.01	199.01	未进入负面清单	否	无	-9.48%
30254	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区1#配电站1#变压器	800	51.37	309.05	309.05	未进入负面清单	否	无	5.49%
30255	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区1#配电站2#变压器	800	52.04	303.70	303.70	未进入负面清单	否	无	-2.11%

30256	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区2#配电站1#变压器	800	51.84	305.26	305.26	未进入负面清单	否	无	-7.61%
30257	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区2#配电站2#变压器	800	67.24	182.11	182.11	未进入负面清单	否	无	-3.31%
30258	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区1号配电	400	68.13	87.47	87.47	未进入负面清单	否	无	-4.32%
30259	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区2号配电	500	59.18	154.12	154.12	未进入负面清单	否	无	3.17%
30260	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区3号配电站1#变压	630	56.39	211.74	211.74	未进入负面清单	否	无	-6.27%
30261	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区3号配电站2#变压	630	52.17	238.35	238.35	未进入负面清单	否	无	2.17%
30262	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区4号配电站1#变压	630	30.55	374.53	374.53	未进入负面清单	否	无	-4.27%
30263	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区4号配电站2#变压	630	35.60	342.70	342.70	未进入负面清单	否	无	5.06%
30264	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区5号配电	630	37.02	333.80	333.80	未进入负面清单	否	无	-3.04%
30265	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	凤凰嘉苑公用1#配电站1#变压器	630	43.22	294.73	294.73	未进入负面清单	否	无	-1.81%
30266	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	凤凰嘉苑公用1#配电站2#变压器	630	51.51	242.51	242.51	未进入负面清单	否	无	8.29%

30267	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用2#配电站1#变压器	630	46.50	274.08	274.08	未进入负面清单	否	无	-7.06%
30268	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用2#配电站2#变压器	630	68.96	132.55	132.55	未进入负面清单	否	无	1.33%
30269	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用3#配电站	630	31.88	366.13	366.13	未进入负面清单	否	无	5.12%
30270	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	富贵家园1号配电站1#变压	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	-7.36%
30271	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	富贵家园1号配电站2#变压	800	34.48	444.13	444.13	未进入负面清单	否	无	7.01%
30272	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区1号配电站1#变压	630	59.54	191.92	191.92	未进入负面清单	否	无	-2.82%
30273	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区1号配电站2#变压	800	53.95	288.39	288.39	未进入负面清单	否	无	0.89%
30274	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区2号配电	800	64.35	205.19	205.19	未进入负面清单	否	无	9.82%
30275	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区3号配电站1#变压	630	47.00	270.92	270.92	未进入负面清单	否	无	-0.68%
30276	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区3号配电站2#变压	800	38.91	408.74	408.74	未进入负面清单	否	无	-7.23%
30277	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	香江小区2号配电站1#变压	630	49.37	255.95	255.95	未进入负面清单	否	无	-9.06%
30278	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	香江小区2号配电站2#变压	630	31.80	366.65	366.65	未进入负面清单	否	无	-8.86%

30279	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地1号配电站1#变压	800	30.82	473.41	473.41	未进入负面清单	否	无	-5.07%
30280	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地1号配电站2#变压	800	67.09	183.30	183.30	未进入负面清单	否	无	7.64%
30281	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地2号配电站1#变压	800	59.71	242.31	242.31	未进入负面清单	否	无	-9.48%
30282	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地2号配电站2#变压	800	35.04	439.69	439.69	未进入负面清单	否	无	-6.09%
30283	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地3号配电站1#变压	630	47.35	268.69	268.69	未进入负面清单	否	无	-1.10%
30284	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地3号配电站2#变压	630	46.14	276.34	276.34	未进入负面清单	否	无	-4.36%
30285	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景1号配电	400	60.49	118.03	118.03	未进入负面清单	否	无	-9.39%
30286	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景2号配电站1#变压	630	31.41	369.11	369.11	未进入负面清单	否	无	-0.57%
30287	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景2号配电站2#变压	630	66.56	147.69	147.69	未进入负面清单	否	无	6.75%
30288	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠7号配电站1#变压	800	30.80	473.58	473.58	未进入负面清单	否	无	-9.64%
30289	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠7号配电站2#变压	800	47.87	337.04	337.04	未进入负面清单	否	无	-4.89%
30290	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠6号配电站1#变压	800	40.80	393.58	393.58	未进入负面清单	否	无	-1.60%

30291	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠6号配电站2#变压	630	54.39	224.36	224.36	未进入负面清单	否	无	-0.18%
30292	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠5号配电站（弘泰供暖.锅炉房）	630	40.24	313.50	313.50	未进入负面清单	否	无	-0.22%
30293	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠4号配电站1#变压	800	65.34	197.26	197.26	未进入负面清单	否	无	-7.20%
30294	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠4号配电站2#变压	800	53.19	294.51	294.51	未进入负面清单	否	无	-3.09%
30295	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠3号配电站1#变压	800	55.52	275.83	275.83	未进入负面清单	否	无	-7.77%
30296	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠3号配电站2#变压	800	57.80	257.58	257.58	未进入负面清单	否	无	-3.45%
30297	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠2号配电站1#变压	630	48.23	263.16	263.16	未进入负面清单	否	无	3.62%
30298	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠2号配电站2#变压	630	35.59	342.79	342.79	未进入负面清单	否	无	-7.65%
30299	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠1号配电	630	43.67	291.87	291.87	未进入负面清单	否	无	0.94%
30300	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	大连运河房地产开发有限公司箱式配电站	500	43.76	231.18	231.18	未进入负面清单	否	无	6.28%
30301	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府1号配电站1#变压器	630	62.50	173.27	173.27	未进入负面清单	否	无	3.37%

30302	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府1号配电站2#变压器	630	36.96	334.14	334.14	未进入负面清单	否	无	-9.59%
30303	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府2号配电站	630	39.98	315.14	315.14	未进入负面清单	否	无	-6.61%
30304	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	香江小区1号配电	500	45.70	221.49	221.49	未进入负面清单	否	无	4.08%
30305	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	松巍配电站1#变压器	800	65.93	192.55	192.55	未进入负面清单	否	无	3.03%
30306	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	松巍配电站2#变压器	800	56.04	271.66	271.66	未进入负面清单	否	无	8.33%
30307	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景4#配电站	500	62.12	139.39	139.39	未进入负面清单	否	无	-3.39%
30308	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景3#配电站	800	30.47	476.24	476.24	未进入负面清单	否	无	-1.06%
30309	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景2#配电站1#变压器	630	60.57	185.41	185.41	未进入负面清单	否	无	-7.98%
30310	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景2#配电站2#变压器	630	31.22	370.32	370.32	未进入负面清单	否	无	2.10%
30311	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景1#配电站1#变压器	800	47.70	338.37	338.37	未进入负面清单	否	无	2.28%
30312	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景1#配电站2#变压器	800	48.86	329.10	329.10	未进入负面清单	否	无	-7.55%
30313	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	观山郡配电站1#变压器	800	54.02	287.83	287.83	未进入负面清单	否	无	-2.84%
30314	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	观山郡配电站2#变压器	800	62.74	218.05	218.05	未进入负面清单	否	无	-2.19%

30315	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园1#箱式配电站	500	60.02	149.88	149.88	未进入负面清单	否	无	-2.88%
30316	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园2#箱式配电站	630	60.05	188.66	188.66	未进入负面清单	否	无	-3.34%
30317	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用3#配电站1#变压器	800	62.86	217.10	217.10	未进入负面清单	否	无	3.92%
30318	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用3#配电站2#变压器	800	62.92	216.67	216.67	未进入负面清单	否	无	-7.11%
30319	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用4#配电站1#变压器	630	64.49	160.73	160.73	未进入负面清单	否	无	-6.20%
30320	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用4#配电站2#变压器	800	49.36	325.12	325.12	未进入负面清单	否	无	5.66%
30321	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用5#配电站1#变压器	800	68.25	174.00	174.00	未进入负面清单	否	无	-7.20%
30322	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用5#配电站2#变压器	800	59.86	241.09	241.09	未进入负面清单	否	无	2.66%
30323	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤小区1号配电站1#变压	800	30.69	474.45	474.45	未进入负面清单	否	无	7.65%
30324	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤小区1号配电站2#变压	800	50.95	312.40	312.40	未进入负面清单	否	无	6.91%

30325	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	回族小区1号配电站1#变压	800	67.01	183.94	183.94	未进入负面清单	否	无	4.69%
30326	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	回族小区1号配电站2#变压	800	54.53	283.77	283.77	未进入负面清单	否	无	-3.46%
30327	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园1#配电站1#变压器	800	45.69	354.46	354.46	未进入负面清单	否	无	-6.65%
30328	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园1#配电站2#变压器	800	54.42	284.62	284.62	未进入负面清单	否	无	3.52%
30329	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园2#配电站1#变压器	800	65.02	199.85	199.85	未进入负面清单	否	无	6.86%
30330	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园2#配电站2#变压器	800	68.51	171.95	171.95	未进入负面清单	否	无	-3.18%
30331	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤分5#配电站（世纪家园）	800	57.99	256.10	256.10	未进入负面清单	否	无	-3.10%
30332	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	针织小区1号配电站1#变压	630	40.61	311.14	311.14	未进入负面清单	否	无	-9.42%
30333	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	针织小区1号配电站2#变压	630	64.32	161.78	161.78	未进入负面清单	否	无	8.69%
30334	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期1号配电	800	38.51	411.95	411.95	未进入负面清单	否	无	-4.00%
30335	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期2号配电站1#变压	800	54.83	281.33	281.33	未进入负面清单	否	无	-8.97%
30336	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期2号配电站2#变压	630	56.20	212.97	212.97	未进入负面清单	否	无	5.28%

30337	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期4号配电站1#变压	630	55.17	219.42	219.42	未进入负面清单	否	无	-6.98%
30338	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期4号配电站2#变压	800	41.71	386.29	386.29	未进入负面清单	否	无	-4.77%
30339	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期5号配电站1#变压	800	43.00	375.99	375.99	未进入负面清单	否	无	-9.70%
30340	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期5号配电站2#变压	800	57.43	260.53	260.53	未进入负面清单	否	无	5.97%
30341	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期7号配电站1#变压	800	53.45	292.42	292.42	未进入负面清单	否	无	6.46%
30342	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期7号配电站2#变压	800	51.66	306.68	306.68	未进入负面清单	否	无	2.53%
30343	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林书香苑4号配电站	800	43.95	368.44	368.44	未进入负面清单	否	无	1.58%
30344	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区1号配电站1#变压	800	47.42	340.63	340.63	未进入负面清单	否	无	-9.29%
30345	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区1号配电站2#变压	800	69.18	166.56	166.56	未进入负面清单	否	无	-3.07%
30346	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区2号配电站1#变压	630	45.18	282.39	282.39	未进入负面清单	否	无	-4.74%
30347	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区2号配电站2#变压	630	68.90	132.92	132.92	未进入负面清单	否	无	-7.81%
30348	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鑫厦小区配电站1#变压器	800	65.73	194.14	194.14	未进入负面清单	否	无	-10.00%

30349	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鑫厦小区配电站2#变压器	800	58.72	250.25	250.25	未进入负面清单	否	无	-4.52%
30350	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府1号公用配电站1#变压器	630	44.37	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
30351	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府1号公用配电站2#变压器	630	36.98	334.01	334.01	未进入负面清单	否	无	9.00%
30352	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府2号公用配电站1#变压器	630	44.49	286.71	286.71	未进入负面清单	否	无	0.74%
30353	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府2号公用配电站2#变压器	630	30.88	372.46	372.46	未进入负面清单	否	无	8.54%
30354	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府3号公用配电站1#变压器	630	54.46	223.89	223.89	未进入负面清单	否	无	4.49%
30355	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府3号公用配电站2#变压器	630	56.47	211.25	211.25	未进入负面清单	否	无	-4.87%
30356	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府4号公用配电站1#变压器	630	37.40	331.40	331.40	未进入负面清单	否	无	-9.83%
30357	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府4号公用配电站2#变压器	630	50.44	249.25	249.25	未进入负面清单	否	无	-3.46%

30358	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府5号公用配电站1#变压器	630	41.70	304.31	304.31	未进入负面清单	否	无	-5.40%
30359	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府5号公用配电站2#变压器	630	33.15	358.15	358.15	未进入负面清单	否	无	9.05%
30360	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园1号配电	800	58.38	252.97	252.97	未进入负面清单	否	无	8.90%
30361	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园2号配电	800	54.07	287.43	287.43	未进入负面清单	否	无	8.52%
30362	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园3号配电	800	50.15	318.78	318.78	未进入负面清单	否	无	-4.04%
30363	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园4号配电	630	34.33	350.69	350.69	未进入负面清单	否	无	-3.12%
30364	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城3号配电站2#变压	630	55.79	215.52	215.52	未进入负面清单	否	无	1.34%
30365	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城3号配电站1#变压	630	64.54	160.40	160.40	未进入负面清单	否	无	6.49%
30366	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城4号配电站1#变压	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	0.92%
30367	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城4号配电站2#变压	630	38.11	326.88	326.88	未进入负面清单	否	无	-0.50%
30368	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城5号配电站1#变压	800	53.24	294.06	294.06	未进入负面清单	否	无	5.18%
30369	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城5号配电站2#变压	630	58.52	198.30	198.30	未进入负面清单	否	无	7.92%
30370	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中小区1号配电	800	47.14	342.86	342.86	未进入负面清单	否	无	-5.72%

30371	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	农场3队公用箱变	630	45.25	281.94	281.94	未进入负面清单	否	无	5.51%
30372	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	嘉泰小区配电站1#变压器	800	36.57	427.48	427.48	未进入负面清单	否	无	3.66%
30373	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	嘉泰小区配电站2#变压器	800	38.70	410.39	410.39	未进入负面清单	否	无	-5.34%
30374	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	环卫家属配电站	630	64.11	163.11	163.11	未进入负面清单	否	无	1.43%
30375	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	进修学校配电站	630	49.21	256.98	256.98	未进入负面清单	否	无	4.20%
30376	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	美高配电站	630	59.86	189.87	189.87	未进入负面清单	否	无	-9.38%
30377	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	姜洼村一队箱式配电站	400	57.06	131.76	131.76	未进入负面清单	否	无	0.54%
30378	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品8号配电站1#变压	630	41.93	302.84	302.84	未进入负面清单	否	无	-0.86%
30379	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品8号配电站2#变压	630	44.92	283.98	283.98	未进入负面清单	否	无	-8.09%
30380	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品9号配电站1#变压	630	30.12	377.22	377.22	未进入负面清单	否	无	8.79%
30381	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品9号配电站2#变压	630	67.39	142.43	142.43	未进入负面清单	否	无	3.93%
30382	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品1号配电站1#变压	800	30.98	472.17	472.17	未进入负面清单	否	无	-1.95%
30383	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品1号配电站2#变压	800	44.34	365.24	365.24	未进入负面清单	否	无	2.11%

30384	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品2号配电站1#变压	800	37.61	419.09	419.09	未进入负面清单	否	无	-5.65%
30385	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品2号配电站2#变压	800	48.20	334.40	334.40	未进入负面清单	否	无	-1.04%
30386	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品3号配电站1#变压	800	49.19	326.51	326.51	未进入负面清单	否	无	-8.18%
30387	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品3号配电站2#变压	800	36.84	425.29	425.29	未进入负面清单	否	无	7.92%
30388	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品4号配电站1#变压	800	53.64	290.88	290.88	未进入负面清单	否	无	-3.79%
30389	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品4号配电站2#变压	630	42.99	296.18	296.18	未进入负面清单	否	无	-9.79%
30390	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品5号配电站1#变压	630	49.94	252.37	252.37	未进入负面清单	否	无	-6.87%
30391	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品5号配电站2#变压	630	48.10	263.98	263.98	未进入负面清单	否	无	6.12%
30392	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品6号配电站1#变压	630	62.12	175.63	175.63	未进入负面清单	否	无	-4.47%
30393	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品6号配电站2#变压	800	69.21	166.36	166.36	未进入负面清单	否	无	-1.68%
30394	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品7号配电站1#变压	800	46.08	351.39	351.39	未进入负面清单	否	无	-0.19%
30395	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品7号配电站2#变压	800	44.34	365.29	365.29	未进入负面清单	否	无	-5.71%

30396	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	钻石小区配电站	630	57.97	201.76	201.76	未进入负面清单	否	无	7.74%
30397	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农技小区1号配电	630	54.59	223.09	223.09	未进入负面清单	否	无	-0.23%
30398	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园1号配电站1#变压器	800	54.03	287.73	287.73	未进入负面清单	否	无	4.92%
30399	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园1号配电站2#变压器	800	63.45	212.40	212.40	未进入负面清单	否	无	5.46%
30400	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园2号配电站1#变压器	800	57.07	263.42	263.42	未进入负面清单	否	无	8.75%
30401	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园2号配电站2#变压器	800	61.71	226.30	226.30	未进入负面清单	否	无	-6.29%
30402	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	福益新村1号配电	800	41.87	385.07	385.07	未进入负面清单	否	无	4.17%
30403	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	义勇小学1号配电	630	54.27	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无	5.75%
30404	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	糖酒小区1号配电站1#变压	630	64.61	159.95	159.95	未进入负面清单	否	无	-9.90%
30405	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	糖酒小区1号配电站2#变压	630	56.01	214.12	214.12	未进入负面清单	否	无	-9.01%
30406	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	怿风园配电站1#变压器	800	45.72	354.26	354.26	未进入负面清单	否	无	-4.04%
30407	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	怿风园配电站2#变压器	800	64.22	206.23	206.23	未进入负面清单	否	无	1.05%

30408	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑3号配电站	800	64.86	201.13	201.13	未进入负面清单	否	无	-0.95%
30409	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑1号配电站	800	51.16	310.69	310.69	未进入负面清单	否	无	1.65%
30410	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑2号配电站	800	48.82	329.47	329.47	未进入负面清单	否	无	4.05%
30411	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园1号配电站1#变压器	800	68.81	169.50	169.50	未进入负面清单	否	无	8.00%
30412	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园1号配电站2#变压器	800	58.96	248.29	248.29	未进入负面清单	否	无	-7.92%
30413	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园2号配电站1#变压器	630	53.39	230.66	230.66	未进入负面清单	否	无	6.61%
30414	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园2号配电站2#变压器	630	56.51	210.98	210.98	未进入负面清单	否	无	-3.55%
30415	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城6#配电站1#变压器	800	34.71	442.32	442.32	未进入负面清单	否	无	-0.23%
30416	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城6#配电站2#变压器	800	49.43	324.55	324.55	未进入负面清单	否	无	-2.11%
30417	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城7#配电站1#变压器	630	57.85	202.55	202.55	未进入负面清单	否	无	0.94%
30418	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城7#配电站2#变压器	630	42.65	298.32	298.32	未进入负面清单	否	无	-8.68%
30419	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	兴华海林#1公用箱变	630	66.66	147.06	147.06	未进入负面清单	否	无	-6.26%

30420	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太甲线	华太1#公用配电站1#变压器	630	36.00	340.21	340.21	未进入负面清单	否	无	-6.94%
30421	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太甲线	华太1#公用配电站2#变压器	630	35.90	340.80	340.80	未进入负面清单	否	无	2.96%
30422	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太乙线	华太2#公用配电站1#变压器	630	57.11	207.20	207.20	未进入负面清单	否	无	-8.11%
30423	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太乙线	华太2#公用配电站2#变压器	630	52.79	234.45	234.45	未进入负面清单	否	无	8.17%
30424	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	润泽锦上配电站1#配电变压器	630	53.68	228.84	228.84	未进入负面清单	否	无	-4.54%
30425	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	润泽锦上配电站2#配电变压器	630	66.87	145.74	145.74	未进入负面清单	否	无	4.20%
30426	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	润泽锦上配电站3#配电变压器	630	53.31	231.12	231.12	未进入负面清单	否	无	-5.55%
30427	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	青年街停车场箱变	630	42.74	297.77	297.77	未进入负面清单	否	无	-7.11%
30428	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山公园停车场箱变	630	30.29	376.19	376.19	未进入负面清单	否	无	-0.30%
30429	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台3.4队	80	31.61	46.71	46.71	未进入负面清单	否	无	-5.46%
30430	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村九组	30	50.12	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	8.14%
30431	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村一队	30	50.55	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	-1.69%
30432	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村二队	50	66.92	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无	5.98%

30433	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	王坎六队	50	57.49	16.25	16.25	未进入负面清单	否	无	3.69%
30434	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司1#配电变压器	800	66.34	189.28	189.28	未进入负面清单	否	无	-3.10%
30435	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台大农七队	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-9.93%
30436	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台八队	80	48.09	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	5.00%
30437	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大河农场八队	80	50.86	31.31	31.31	未进入负面清单	否	无	9.18%
30438	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村五队	80	45.56	35.55	35.55	未进入负面清单	否	无	7.62%
30439	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台大河班屯队	50	59.87	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	6.54%
30440	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	班屯前队	100	58.58	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	4.57%
30441	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村四队	30	55.09	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无	0.73%
30442	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗一队	30	32.70	17.19	17.19	未进入负面清单	否	无	-5.75%
30443	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗3.4队	80	44.25	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	-9.96%
30444	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连腾业房地产开发有限公司1#变压器	800	38.12	415.06	415.06	未进入负面清单	否	无	-7.97%
30445	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	王坎八台	400	33.18	227.29	227.29	未进入负面清单	否	无	-6.25%
30446	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡	80	41.33	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	-6.11%

30447	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连腾业房地产开发有限公司2#变压器	630	41.14	307.83	307.83	未进入负面清单	否	无	1.30%
30448	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡东昇金庭小区1#变压器	630	34.92	347.01	347.01	未进入负面清单	否	无	1.39%
30449	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台五队	80	42.41	38.07	38.07	未进入负面清单	否	无	-8.67%
30450	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司2#配电变压器	630	37.70	329.51	329.51	未进入负面清单	否	无	-8.49%
30451	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台山里屯	80	39.30	40.56	40.56	未进入负面清单	否	无	-2.31%
30452	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村三队	80	34.05	44.76	44.76	未进入负面清单	否	无	-3.81%
30453	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗二队	30	63.74	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	7.10%
30454	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗村	50	30.44	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	-8.38%
30455	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	西兰旗四队	30	47.28	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	-6.21%
30456	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村十三台	80	32.10	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	2.27%
30457	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村十队	30	58.97	9.31	9.31	未进入负面清单	否	无	-9.57%
30458	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡东昇金庭小区2#变压器	800	46.17	350.64	350.64	未进入负面清单	否	无	-2.94%

30459	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司1#	800	68.43	172.58	172.58	未进入负面清单	否	无	-4.94%
30460	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司2#	800	41.94	384.47	384.47	未进入负面清单	否	无	-9.49%
30461	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司3#配电变压器	800	35.70	434.42	434.42	未进入负面清单	否	无	-8.26%
30462	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	10kv金港华府公用4#配电站103间隔配电变压	800	46.24	350.09	350.09	未进入负面清单	否	无	-8.83%
30463	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	10kv金港华府公用4#配电站104间隔配电变压	800	62.42	220.62	220.62	未进入负面清单	否	无	6.63%
30464	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	10kv金港华府公用5#配电站103间隔配电变压	800	52.88	296.92	296.92	未进入负面清单	否	无	7.05%
30465	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	10kv金港华府公用5#配电站104间隔配电变压	800	63.76	209.88	209.88	未进入负面清单	否	无	8.99%
30466	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	杨街三队	80	52.04	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	-1.30%
30467	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	药王庙三队	50	36.99	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	-0.10%

30468	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙2-4队	50	66.89	11.55	11.55	未进入负面清单	否	无	-8.96%
30469	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街3,4队	50	65.04	12.48	12.48	未进入负面清单	否	无	4.11%
30470	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	三台乡移民新村	200	33.25	113.50	113.50	未进入负面清单	否	无	7.90%
30471	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街八队	100	48.44	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	7.57%
30472	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街六队	50	51.60	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	-5.17%
30473	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街五队	80	52.72	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	1.55%
30474	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街二队	50	69.88	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	-3.63%
30475	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街一队	80	48.47	33.22	33.22	未进入负面清单	否	无	-2.30%
30476	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙村五队	50	62.62	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	4.27%
30477	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙七队	50	43.40	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	-9.41%
30478	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期1-1	630	55.86	215.06	215.06	未进入负面清单	否	无	5.29%
30479	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期1-2	630	37.69	329.54	329.54	未进入负面清单	否	无	-4.81%
30480	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期2-1	630	67.07	144.45	144.45	未进入负面清单	否	无	7.53%
30481	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期2-2	630	55.54	217.08	217.08	未进入负面清单	否	无	-6.57%
30482	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期1-1	630	47.17	269.81	269.81	未进入负面清单	否	无	5.41%
30483	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期1-2	500	32.76	286.19	286.19	未进入负面清单	否	无	1.36%
30484	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-1	500	46.20	219.02	219.02	未进入负面清单	否	无	5.12%
30485	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-2	500	60.49	147.55	147.55	未进入负面清单	否	无	-5.27%

30486	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛二队	50	62.58	13.71	13.71	未进入负面清单	否	无	-1.39%
30487	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村	80	66.68	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	5.81%
30488	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村一队	80	41.65	38.68	38.68	未进入负面清单	否	无	2.74%
30489	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村六队	50	42.46	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	-5.02%
30490	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村七队	80	31.81	46.55	46.55	未进入负面清单	否	无	-0.23%
30491	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村三队	50	55.70	17.15	17.15	未进入负面清单	否	无	-1.93%
30492	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛一队	30	51.55	11.53	11.53	未进入负面清单	否	无	-2.28%
30493	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛三队	80	62.56	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	-4.47%
30494	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛娘娘宫	80	68.07	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	-1.84%
30495	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村二队	30	35.71	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	3.36%
30496	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村四队	400	44.92	180.32	180.32	未进入负面清单	否	无	-0.73%
30497	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛四队	80	41.30	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	2.11%
30498	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	王坎7队	80	45.11	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	-4.44%
30499	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平五队	80	56.37	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	4.99%
30500	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城一队	80	43.38	37.29	37.29	未进入负面清单	否	无	5.86%
30501	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城二队	200	35.15	109.70	109.70	未进入负面清单	否	无	-8.64%
30502	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石拉二队水利	30	47.06	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	-10.00%
30503	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛6队	80	45.93	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	-0.38%

30504	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	小房身3队	400	51.14	155.45	155.45	未进入负面清单	否	无	7.83%
30505	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村一队	400	51.65	153.41	153.41	未进入负面清单	否	无	5.81%
30506	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城村五队	400	59.31	122.78	122.78	未进入负面清单	否	无	-3.63%
30507	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城三队	400	32.08	231.68	231.68	未进入负面清单	否	无	-2.50%
30508	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	海岛3队	400	35.31	218.76	218.76	未进入负面清单	否	无	0.53%
30509	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村三队	200	41.33	97.35	97.35	未进入负面清单	否	无	4.70%
30510	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城村	100	33.82	56.18	56.18	未进入负面清单	否	无	5.56%
30511	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台大房身一队	100	45.44	44.56	44.56	未进入负面清单	否	无	1.66%
30512	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	马厂六队	200	47.39	85.21	85.21	未进入负面清单	否	无	-0.53%
30513	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台东兰旗村	100	49.25	40.75	40.75	未进入负面清单	否	无	-6.02%
30514	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村三队	30	52.71	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	7.08%
30515	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口四队	400	49.93	160.28	160.28	未进入负面清单	否	无	6.91%
30516	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台小房身村四队	200	46.24	87.52	87.52	未进入负面清单	否	无	4.29%
30517	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊台	100	35.18	54.82	54.82	未进入负面清单	否	无	3.14%
30518	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山崖口台	80	37.93	41.66	41.66	未进入负面清单	否	无	8.79%
30519	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	南山台	50	31.34	29.33	29.33	未进入负面清单	否	无	-2.29%
30520	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊4队2台	80	31.61	46.71	46.71	未进入负面清单	否	无	8.86%
30521	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林五队	100	53.87	36.13	36.13	未进入负面清单	否	无	-5.15%

30522	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛5队	80	57.48	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	-7.94%
30523	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	东兰所四队	50	40.34	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	-7.30%
30524	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	太平二队	50	45.27	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	-7.01%
30525	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	桂林6队	200	67.45	45.10	45.10	未进入负面清单	否	无	6.28%
30526	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉一队	80	40.62	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	4.75%
30527	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林二队	400	36.93	212.27	212.27	未进入负面清单	否	无	-7.62%
30528	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	海岛四队	100	30.73	59.27	59.27	未进入负面清单	否	无	-9.78%
30529	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉三队	100	31.81	58.19	58.19	未进入负面清单	否	无	-8.31%
30530	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林三队	100	36.43	53.57	53.57	未进入负面清单	否	无	-4.97%
30531	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平三队	80	60.55	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	6.59%
30532	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城四队	80	55.42	27.66	27.66	未进入负面清单	否	无	-5.73%
30533	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛123队	400	56.47	134.11	134.11	未进入负面清单	否	无	-6.04%
30534	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	河东四队	80	47.35	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	5.91%
30535	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村	50	59.81	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	9.04%
30536	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村	50	57.61	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	-2.60%
30537	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口125队	200	52.63	74.73	74.73	未进入负面清单	否	无	9.90%
30538	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台小房身一队	400	33.71	225.17	225.17	未进入负面清单	否	无	-1.79%
30539	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	红旗	100	36.94	53.06	53.06	未进入负面清单	否	无	7.59%

30540	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口二队	400	31.96	232.18	232.18	未进入负面清单	否	无	2.86%
30541	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平四队	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	4.51%
30542	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平一队	80	54.20	28.64	28.64	未进入负面清单	否	无	9.43%
30543	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台大房身村二队	80	33.32	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	-2.23%
30544	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台河东村	80	35.47	43.63	43.63	未进入负面清单	否	无	9.50%
30545	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村四队	400	37.02	211.94	211.94	未进入负面清单	否	无	7.65%
30546	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村二队	200	57.93	64.13	64.13	未进入负面清单	否	无	-6.41%
30547	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉四队	80	60.46	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	-5.89%
30548	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	东兰旗村三台	400	34.00	223.99	223.99	未进入负面清单	否	无	0.86%
30549	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	红旗村大棚	80	37.12	42.30	42.30	未进入负面清单	否	无	7.63%
30550	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村四队	200	62.92	54.17	54.17	未进入负面清单	否	无	-9.68%
30551	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	马场五队	80	46.42	34.87	34.87	未进入负面清单	否	无	2.56%
30552	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台二队	400	66.34	94.65	94.65	未进入负面清单	否	无	9.34%
30553	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口三队	50	61.98	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	-1.35%
30554	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口四队	400	41.74	193.04	193.04	未进入负面清单	否	无	7.01%
30555	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	沙坨五队	400	69.85	80.59	80.59	未进入负面清单	否	无	-1.04%
30556	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉二队	80	38.86	40.91	40.91	未进入负面清单	否	无	-9.17%
30557	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台青山村	80	31.97	46.42	46.42	未进入负面清单	否	无	7.92%

30558	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林一队	50	42.60	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	8.68%
30559	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林四队	80	33.79	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	1.31%
30560	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	小房身4队分台	200	55.88	68.24	68.24	未进入负面清单	否	无	-1.40%
30561	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊3队分台	100	47.64	42.36	42.36	未进入负面清单	否	无	-5.35%
30562	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	青山分	200	48.49	83.02	83.02	未进入负面清单	否	无	7.20%
30563	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城2队分	200	67.41	45.19	45.19	未进入负面清单	否	无	-9.31%
30564	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	河东五队	80	55.34	27.73	27.73	未进入负面清单	否	无	-1.72%
30565	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	沙陀3	400	42.24	191.03	191.03	未进入负面清单	否	无	2.70%
30566	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛部队	100	42.87	47.13	47.13	未进入负面清单	否	无	-5.78%
30567	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	桂林4队分	200	61.36	57.29	57.29	未进入负面清单	否	无	7.35%
30568	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利台	100	45.11	44.89	44.89	未进入负面清单	否	无	4.06%
30569	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	药王庙九队台	400	47.94	168.25	168.25	未进入负面清单	否	无	5.03%
30570	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大河村大棚2台	100	61.86	28.14	28.14	未进入负面清单	否	无	-9.50%
30571	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大逢三队	400	63.70	105.20	105.20	未进入负面清单	否	无	-8.57%
30572	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大逢村1-2队	200	50.20	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	-1.66%
30573	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	林屯队	80	48.51	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	-4.85%
30574	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大河村台（大棚台）	80	48.17	33.47	33.47	未进入负面清单	否	无	-1.32%
30575	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利乡台	80	56.25	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-9.52%

30576	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利一队	80	43.06	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	1.78%
30577	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大逢村	50	48.77	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	-3.41%
30578	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	董家三队	400	31.68	233.27	233.27	未进入负面清单	否	无	-6.14%
30579	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利四队	400	58.97	124.10	124.10	未进入负面清单	否	无	-3.68%
30580	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大逢村7-8队	100	47.95	42.05	42.05	未进入负面清单	否	无	7.04%
30581	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利钦店村	200	33.45	113.11	113.11	未进入负面清单	否	无	-1.32%
30582	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利钦店村分台	200	53.61	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	6.88%
30583	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利村（钦店1台）	400	47.02	171.92	171.92	未进入负面清单	否	无	-5.53%
30584	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利药王庙八队	200	50.74	78.52	78.52	未进入负面清单	否	无	2.92%
30585	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利董家村	80	54.80	28.16	28.16	未进入负面清单	否	无	-1.10%
30586	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利六队	100	54.59	35.41	35.41	未进入负面清单	否	无	-2.42%
30587	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利董家村大房身	50	33.15	28.43	28.43	未进入负面清单	否	无	-6.00%
30588	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利药王村六队	200	43.48	93.03	93.03	未进入负面清单	否	无	-5.65%
30589	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利4队分台	80	49.28	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	1.78%
30590	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	水利台	400	65.69	97.23	97.23	未进入负面清单	否	无	7.76%
30591	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	方唐台	80	39.60	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	-2.89%
30592	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大孤山	200	31.83	116.35	116.35	未进入负面清单	否	无	2.80%
30593	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利村	200	33.44	113.11	113.11	未进入负面清单	否	无	-7.78%

30594	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	仙浴湾镇双山村	200	56.66	66.67	66.67	未进入负面清单	否	无	0.49%
30595	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大逢马沟台	200	65.13	49.75	49.75	未进入负面清单	否	无	3.54%
30596	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	三台供电所台	200	30.48	119.03	119.03	未进入负面清单	否	无	-1.31%
30597	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯管窑	80	64.07	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	-5.62%
30598	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯宁甸队	50	31.44	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	-3.86%
30599	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村	80	47.03	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	8.39%
30600	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	杜家二队	80	62.02	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	0.57%
30601	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村一队	80	41.84	38.52	38.52	未进入负面清单	否	无	-3.59%
30602	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官卜五队	200	50.61	78.78	78.78	未进入负面清单	否	无	-0.25%
30603	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村	80	49.09	32.73	32.73	未进入负面清单	否	无	1.71%
30604	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村三队	400	68.43	86.27	86.27	未进入负面清单	否	无	8.25%
30605	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村1-2队	400	33.42	226.34	226.34	未进入负面清单	否	无	2.43%
30606	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	宁沟三队	100	30.54	59.46	59.46	未进入负面清单	否	无	-9.85%
30607	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村3，4队	200	57.79	64.42	64.42	未进入负面清单	否	无	2.71%
30608	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯刘屯队	80	42.14	38.29	38.29	未进入负面清单	否	无	-3.02%
30609	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯前队	80	30.57	47.55	47.55	未进入负面清单	否	无	3.39%
30610	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利宁沟村	400	55.56	137.78	137.78	未进入负面清单	否	无	-5.68%
30611	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯后队	100	66.16	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无	7.61%

30612	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡二队	200	69.43	41.15	41.15	未进入负面清单	否	无	-3.58%
30613	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡四队	100	47.53	42.47	42.47	未进入负面清单	否	无	2.44%
30614	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊倌仆1队分台	200	57.82	64.36	64.36	未进入负面清单	否	无	4.63%
30615	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾北山台	50	48.29	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	0.27%
30616	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾六队支5#台	400	56.94	132.22	132.22	未进入负面清单	否	无	9.85%
30617	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	梦迪莎支5#台	400	59.54	121.85	121.85	未进入负面清单	否	无	9.91%
30618	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	圣沟台	80	52.81	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	2.80%
30619	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家村八队	100	69.59	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	5.73%
30620	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家村五队	200	40.07	99.85	99.85	未进入负面清单	否	无	-0.99%
30621	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海梁屯	80	36.93	42.46	42.46	未进入负面清单	否	无	-3.17%
30622	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾风景区（核电5）	315	30.89	186.20	186.20	未进入负面清单	否	无	-2.87%
30623	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利仙峪湾风景区	315	60.19	93.90	93.90	未进入负面清单	否	无	5.10%
30624	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海丁西	200	32.66	114.69	114.69	未进入负面清单	否	无	2.31%
30625	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利敬老院	100	62.02	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	-9.61%
30626	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	丁东2台	200	68.16	43.68	43.68	未进入负面清单	否	无	-9.52%
30627	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	望海六队	80	39.82	40.15	40.15	未进入负面清单	否	无	6.72%
30628	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海一队	400	39.40	202.41	202.41	未进入负面清单	否	无	-0.75%
30629	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家七队	100	33.36	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	-4.83%

30630	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海村	400	43.00	188.02	188.02	未进入负面清单	否	无	-3.27%
30631	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杜家九队	80	34.88	44.09	44.09	未进入负面清单	否	无	9.58%
30632	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杨街线明珠分永嘉支4+1右支11#	50	43.10	23.45	23.45	未进入负面清单	否	无	1.62%
30633	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾6队2台	50	44.72	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	7.92%
30634	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾2台	315	63.85	82.36	82.36	未进入负面清单	否	无	9.97%
30635	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	梁屯2台	200	47.42	85.16	85.16	未进入负面清单	否	无	-9.68%
30636	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾4台	80	56.16	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	6.35%
30637	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	情人岛台	400	57.71	129.18	129.18	未进入负面清单	否	无	1.99%
30638	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾北山二台117左1台	400	47.16	171.35	171.35	未进入负面清单	否	无	-3.48%
30639	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杨街线明珠分宏港支3#	80	42.79	37.77	37.77	未进入负面清单	否	无	8.81%
30640	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干24#	400	31.66	233.37	233.37	未进入负面清单	否	无	7.62%
30641	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干40#	100	60.90	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	-5.15%
30642	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干46右1#	400	47.97	168.12	168.12	未进入负面清单	否	无	-7.08%
30643	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干58#	400	64.32	102.72	102.72	未进入负面清单	否	无	6.19%
30644	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干65#	50	69.68	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无	9.55%
30645	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干70#	400	48.20	167.20	167.20	未进入负面清单	否	无	5.79%

30646	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干82右1#	400	51.85	152.58	152.58	未进入负面清单	否	无	-2.13%
30647	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干92右1#	315	43.55	146.31	146.31	未进入负面清单	否	无	-2.01%
30648	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干97#	160	52.18	60.51	60.51	未进入负面清单	否	无	-2.43%
30649	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干116#	200	36.71	106.58	106.58	未进入负面清单	否	无	4.39%
30650	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	永兴小区1#配电站	800	66.41	188.75	188.75	未进入负面清单	否	无	-5.40%
30651	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	生润分10#	400	57.07	131.70	131.70	未进入负面清单	否	无	2.39%
30652	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都1#配电站-1#变压	800	42.26	381.96	381.96	未进入负面清单	否	无	2.85%
30653	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都1#配电站-2#变压	630	58.29	199.78	199.78	未进入负面清单	否	无	8.36%
30654	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都2#配电站-1#变压	630	37.61	330.07	330.07	未进入负面清单	否	无	0.90%
30655	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都3#配电站-1#变压	800	69.62	163.08	163.08	未进入负面清单	否	无	-3.70%
30656	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都3#配电站-2#变压	630	39.20	320.01	320.01	未进入负面清单	否	无	-5.34%
30657	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分5#	50	34.61	27.69	27.69	未进入负面清单	否	无	-4.33%
30658	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分11#	400	39.17	203.32	203.32	未进入负面清单	否	无	0.71%
30659	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分25#	400	45.88	176.49	176.49	未进入负面清单	否	无	7.90%
30660	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用1#配电站-1#变压器	800	47.63	338.98	338.98	未进入负面清单	否	无	9.71%

30661	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用1#配电站-2#变压器	800	31.56	467.54	467.54	未进入负面清单	否	无	3.26%
30662	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用2#配电站-1#变压器	800	63.60	211.17	211.17	未进入负面清单	否	无	-0.56%
30663	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用2#配电站-2#变压器	800	34.01	447.89	447.89	未进入负面清单	否	无	5.45%
30664	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用3#配电站-1#变压器	630	53.88	227.58	227.58	未进入负面清单	否	无	-5.68%
30665	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	杨林支4#	400	31.31	234.75	234.75	未进入负面清单	否	无	4.17%
30666	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分9#	50	47.87	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	-2.89%
30667	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分15#	50	41.05	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	-0.63%
30668	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	邹屯支7#	400	39.90	200.41	200.41	未进入负面清单	否	无	-5.58%
30669	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分25#	80	51.35	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	-5.03%
30670	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲园分6右1左1#	400	62.49	110.04	110.04	未进入负面清单	否	无	7.31%
30671	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	明达分2#	315	34.43	175.03	175.03	未进入负面清单	否	无	7.24%
30672	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	金房子分2左1#	400	67.39	90.42	90.42	未进入负面清单	否	无	3.79%
30673	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家1#配电站-1#变压	630	66.19	150.02	150.02	未进入负面清单	否	无	-6.08%

30674	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家1#配电站-2#变压	800	47.17	342.68	342.68	未进入负面清单	否	无	-5.89%
30675	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家2#配电站-1#变压	630	50.44	249.20	249.20	未进入负面清单	否	无	-7.44%
30676	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家2#配电站-2#变压	630	42.73	297.81	297.81	未进入负面清单	否	无	-1.69%
30677	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家3#配电站-1#变压	630	38.37	325.29	325.29	未进入负面清单	否	无	1.18%
30678	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家3#配电站-2#变压	630	64.51	160.57	160.57	未进入负面清单	否	无	1.95%
30679	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔1#亭-1#变压器	800	58.50	251.96	251.96	未进入负面清单	否	无	0.26%
30680	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔1#亭-2#变压器	630	69.33	130.22	130.22	未进入负面清单	否	无	1.37%
30681	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔2#亭-1#变压器	630	64.33	161.70	161.70	未进入负面清单	否	无	4.74%
30682	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔2#亭-2#变压器	800	38.13	414.98	414.98	未进入负面清单	否	无	-9.90%
30683	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦2#配电站-1#变压	800	48.08	335.40	335.40	未进入负面清单	否	无	-8.74%
30684	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦2#配电站-2#变压	630	58.54	198.17	198.17	未进入负面清单	否	无	-7.68%
30685	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	丰泰支6#	200	43.96	92.08	92.08	未进入负面清单	否	无	-4.58%

30686	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦1#配电站-1#变压	800	45.19	358.46	358.46	未进入负面清单	否	无	-2.97%
30687	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦1#配电站-2#变压	630	48.93	258.76	258.76	未进入负面清单	否	无	2.27%
30688	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	永兴小区2#配电站-1#变压	800	31.74	466.10	466.10	未进入负面清单	否	无	0.72%
30689	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	永兴小区2#配电站-2#变压	800	68.86	169.09	169.09	未进入负面清单	否	无	-6.18%
30690	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分2#	200	45.33	89.34	89.34	未进入负面清单	否	无	5.76%
30691	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分6左2#	50	41.88	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	-1.10%
30692	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分10#	100	55.93	34.07	34.07	未进入负面清单	否	无	1.69%
30693	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分28左1#	400	49.78	160.89	160.89	未进入负面清单	否	无	0.07%
30694	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分57#	400	65.22	99.14	99.14	未进入负面清单	否	无	0.89%
30695	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分65间1#	400	57.40	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
30696	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	太东分7#	200	43.07	93.86	93.86	未进入负面清单	否	无	6.31%
30697	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	滚轴分6#	50	35.54	27.23	27.23	未进入负面清单	否	无	-1.34%
30698	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	文兰干126#	160	62.51	43.98	43.98	未进入负面清单	否	无	-9.30%
30699	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	文兰干142#	50	33.71	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	0.93%
30700	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	绿工分37左3#	400	43.63	185.48	185.48	未进入负面清单	否	无	5.44%
30701	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店分8间1#	200	33.38	113.25	113.25	未进入负面清单	否	无	-2.48%

30702	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店支2左2#	80	35.14	43.89	43.89	未进入负面清单	否	无	7.84%
30703	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店支3#	80	52.43	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	-6.32%
30704	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干12#	400	55.88	136.49	136.49	未进入负面清单	否	无	7.02%
30705	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干20#	50	32.13	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	-4.50%
30706	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	边防大队（箱变）-1#变压	500	56.48	167.58	167.58	未进入负面清单	否	无	7.15%
30707	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	北沟分15#	100	54.30	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无	5.01%
30708	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干28#	100	35.72	54.28	54.28	未进入负面清单	否	无	-1.50%
30709	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	墩台沟分6#	80	33.14	45.48	45.48	未进入负面清单	否	无	-2.51%
30710	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干53#	30	44.46	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	1.47%
30711	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干78右1#	200	33.96	112.08	112.08	未进入负面清单	否	无	-7.33%
30712	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	浦二支9#	100	61.64	28.36	28.36	未进入负面清单	否	无	2.88%
30713	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	浦三支4#	200	40.58	98.83	98.83	未进入负面清单	否	无	7.66%
30714	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光1#配电站-1#变压	800	56.93	264.55	264.55	未进入负面清单	否	无	5.70%
30715	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光1#配电站-2#变压	630	66.69	146.83	146.83	未进入负面清单	否	无	1.19%
30716	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光2#配电站-1#变压	800	49.43	324.54	324.54	未进入负面清单	否	无	5.51%
30717	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光2#配电站-2#变压	800	64.19	206.45	206.45	未进入负面清单	否	无	-0.51%

30718	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光3#配电站-1#变压	630	35.18	345.34	345.34	未进入负面清单	否	无	-6.77%
30719	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光3#配电站-2#变压	800	35.16	438.71	438.71	未进入负面清单	否	无	-2.33%
30720	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷1#配电站-1#变压器	800	35.71	434.30	434.30	未进入负面清单	否	无	-3.34%
30721	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷1#配电站-2#变压器	800	62.19	222.46	222.46	未进入负面清单	否	无	-5.89%
30722	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷2#配电站-1#变压器	800	41.25	389.97	389.97	未进入负面清单	否	无	-0.63%
30723	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷2#配电站-2#变压器	800	62.90	216.77	216.77	未进入负面清单	否	无	-3.38%
30724	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用1#配电站-1#变压器	800	37.46	420.31	420.31	未进入负面清单	否	无	-8.86%
30725	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用1#配电站-2#变压器	800	43.51	371.94	371.94	未进入负面清单	否	无	-7.36%
30726	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用2#配电站-1#变压器	800	59.70	242.39	242.39	未进入负面清单	否	无	5.81%
30727	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用2#配电站-2#变压器	800	56.60	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	-5.47%

30728	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城二期公用1#配电站-1#变压器	800	64.10	207.21	207.21	未进入负面清单	否	无	-7.28%
30729	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城二期公用1#配电站-2#变压器	800	57.81	257.49	257.49	未进入负面清单	否	无	3.46%
30730	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光5#配电站-1#变压	630	40.41	312.39	312.39	未进入负面清单	否	无	-4.61%
30731	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光5#配电站-2#变压	800	41.76	385.90	385.90	未进入负面清单	否	无	7.90%
30732	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光4#配电站-1#变压	800	55.00	279.99	279.99	未进入负面清单	否	无	-6.80%
30733	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光4#配电站-2#变压	800	62.92	216.67	216.67	未进入负面清单	否	无	-4.99%
30734	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光6#配电站-1#变压	630	66.46	148.28	148.28	未进入负面清单	否	无	8.44%
30735	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光6#配电站-2#变压	630	52.93	233.56	233.56	未进入负面清单	否	无	-4.53%
30736	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光7#配电站-1#变压	800	60.31	237.51	237.51	未进入负面清单	否	无	-1.18%
30737	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光7#配电站-2#变压	630	60.83	183.76	183.76	未进入负面清单	否	无	-4.75%
30738	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府3#配电站-1#变压	800	67.76	177.93	177.93	未进入负面清单	否	无	9.80%

30739	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府3#配电站-2#变压	800	50.02	319.84	319.84	未进入负面清单	否	无	1.50%
30740	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府2#配电站-1#变压	800	47.74	338.12	338.12	未进入负面清单	否	无	2.47%
30741	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府2#配电站-2#变压	800	54.12	287.05	287.05	未进入负面清单	否	无	-9.77%
30742	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用1#配电站-1#变压器	800	53.24	294.07	294.07	未进入负面清单	否	无	-4.68%
30743	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用1#配电站-2#变压器	630	59.67	191.09	191.09	未进入负面清单	否	无	-1.37%
30744	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用2#配电站-1#变压器	800	33.69	450.48	450.48	未进入负面清单	否	无	-1.00%
30745	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用2#配电站-2#变压器	630	58.51	198.36	198.36	未进入负面清单	否	无	8.01%
30746	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	汽车配件城(商贸区一）-1#变压器	800	32.16	462.68	462.68	未进入负面清单	否	无	2.28%
30747	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	汽车配件城(商贸区一）-2#变压器	800	57.60	259.21	259.21	未进入负面清单	否	无	9.20%
30748	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座B座-1#变压器	800	36.08	431.38	431.38	未进入负面清单	否	无	7.88%

30749	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座B座-2#变压器	800	67.32	181.41	181.41	未进入负面清单	否	无	3.42%
30750	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座A座-1#变压器	800	60.08	239.39	239.39	未进入负面清单	否	无	-0.20%
30751	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座A座-2#变压器	800	52.93	296.58	296.58	未进入负面清单	否	无	-4.73%
30752	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	旺角壹景配电站-1#变压器	630	31.16	370.66	370.66	未进入负面清单	否	无	-9.19%
30753	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	旺角壹景配电站-2#变压器	630	50.28	250.26	250.26	未进入负面清单	否	无	8.02%
30754	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	万城华府公用配电站-1#变压器	800	42.53	379.72	379.72	未进入负面清单	否	无	-9.51%
30755	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	万城华府公用配电站-2#变压器	800	69.74	162.12	162.12	未进入负面清单	否	无	9.41%
30756	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	旺角华庭配电站-1#变压器	800	61.35	229.22	229.22	未进入负面清单	否	无	-3.12%
30757	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	旺角华庭配电站-2#变压器	800	39.71	402.35	402.35	未进入负面清单	否	无	-7.56%
30758	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用1#配电站-1#变压器	630	57.63	203.91	203.91	未进入负面清单	否	无	8.05%
30759	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用1#配电站-2#变压器	800	57.48	260.13	260.13	未进入负面清单	否	无	-8.27%

30760	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用2#配电站-1#变压器	630	32.94	359.47	359.47	未进入负面清单	否	无	-3.31%
30761	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用2#配电站-2#变压器	800	51.33	309.40	309.40	未进入负面清单	否	无	1.96%
30762	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用1#配电站-1#变压器	630	48.44	261.84	261.84	未进入负面清单	否	无	-1.79%
30763	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用1#配电站-2#变压器	630	56.61	210.36	210.36	未进入负面清单	否	无	-9.35%
30764	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用2#配电站-1#变压器	800	43.50	372.04	372.04	未进入负面清单	否	无	-8.58%
30765	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用2#配电站-2#变压器	800	31.70	466.43	466.43	未进入负面清单	否	无	-0.68%
30766	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用3#配电站-1#变压器	800	64.04	207.67	207.67	未进入负面清单	否	无	7.05%
30767	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用3#配电站-2#变压器	630	69.46	129.43	129.43	未进入负面清单	否	无	1.98%
30768	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用4#配电站-1#变压器	800	53.25	293.97	293.97	未进入负面清单	否	无	-0.57%

30769	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用4#配电站-2#变压器	800	38.44	412.48	412.48	未进入负面清单	否	无	4.87%
30770	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典1＃配电站-1#变	800	46.26	349.94	349.94	未进入负面清单	否	无	2.97%
30771	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典1＃配电站-2#变	630	31.35	369.50	369.50	未进入负面清单	否	无	-7.32%
30772	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典2＃配电站-1#变	630	40.26	313.35	313.35	未进入负面清单	否	无	-4.43%
30773	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典2＃配电站-2#变	630	35.52	343.19	343.19	未进入负面清单	否	无	-8.82%
30774	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典5＃配电站-1#变	630	45.10	282.89	282.89	未进入负面清单	否	无	7.52%
30775	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典5＃配电站-2#变	630	57.65	203.83	203.83	未进入负面清单	否	无	4.87%
30776	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典1＃配电站-1#变压器	630	62.12	175.63	175.63	未进入负面清单	否	无	-2.96%
30777	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典1＃配电站-2#变压器	630	35.17	345.41	345.41	未进入负面清单	否	无	-7.71%
30778	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典2＃配电站-1#变压器	630	32.05	365.10	365.10	未进入负面清单	否	无	1.45%
30779	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典2＃配电站-2#变压器	800	60.53	235.80	235.80	未进入负面清单	否	无	1.36%
30780	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典3＃配电站-1#变	630	54.54	223.41	223.41	未进入负面清单	否	无	6.15%

30781	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典3#配电站-2#变	630	62.25	174.82	174.82	未进入负面清单	否	无	-3.40%
30782	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典4#配电站-1#变	800	35.00	440.02	440.02	未进入负面清单	否	无	-3.95%
30783	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典4#配电站-2#变	630	37.07	333.48	333.48	未进入负面清单	否	无	-1.01%
30784	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典3#配电站-1#变压器	800	66.46	188.34	188.34	未进入负面清单	否	无	-4.12%
30785	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典3#配电站-2#变压器	800	54.69	282.52	282.52	未进入负面清单	否	无	8.63%
30786	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典4#配电站-1#变压器	630	46.93	271.31	271.31	未进入负面清单	否	无	-0.59%
30787	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典4#配电站-2#变压器	800	54.72	282.26	282.26	未进入负面清单	否	无	-7.43%
30788	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典5#配电站-1#变压器	630	44.59	286.06	286.06	未进入负面清单	否	无	-0.44%
30789	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典5#配电站-2#变压器	630	37.85	328.52	328.52	未进入负面清单	否	无	7.29%
30790	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用1#配电站-1#变压器	800	51.24	310.11	310.11	未进入负面清单	否	无	2.96%
30791	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用1#配电站-2#变压器	800	47.64	338.87	338.87	未进入负面清单	否	无	-9.54%

30792	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用2#配电站-1#变压器	630	47.54	267.52	267.52	未进入负面清单	否	无	-9.78%
30793	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用2#配电站-2#变压器	800	47.54	339.67	339.67	未进入负面清单	否	无	1.75%
30794	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用3#配电站-1#变压器	630	50.93	246.16	246.16	未进入负面清单	否	无	-7.59%
30795	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用3#配电站-2#变压器	800	33.72	450.23	450.23	未进入负面清单	否	无	-0.30%
30796	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用4#配电站-1#变压器	630	69.37	129.97	129.97	未进入负面清单	否	无	9.87%
30797	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用4#配电站-2#变压器	800	40.20	398.40	398.40	未进入负面清单	否	无	5.40%
30798	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用5#配电站-1#变压器	800	56.38	268.99	268.99	未进入负面清单	否	无	-4.88%
30799	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用5#配电站-2#变压器	630	35.80	341.44	341.44	未进入负面清单	否	无	-0.96%
30800	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用6#配电站-1#变压器	630	37.17	332.80	332.80	未进入负面清单	否	无	-0.91%

30801	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城5#配电站-1#变压器	630	68.20	137.32	137.32	未进入负面清单	否	无	-9.93%
30802	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城5#配电站-2#变压器	630	51.07	245.23	245.23	未进入负面清单	否	无	8.78%
30803	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城6#配电站-1#变压器	630	68.74	133.92	133.92	未进入负面清单	否	无	1.43%
30804	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城6#配电站-2#变压器	630	59.35	193.12	193.12	未进入负面清单	否	无	-0.39%
30805	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城2#配电站-1#变压器	800	68.23	174.18	174.18	未进入负面清单	否	无	-1.12%
30806	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城2#配电站-2#变压器	800	44.20	366.42	366.42	未进入负面清单	否	无	-5.15%
30807	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城3#配电站-1#变压器	800	56.78	265.74	265.74	未进入负面清单	否	无	2.54%
30808	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城3#配电站-2#变压器	800	46.57	347.45	347.45	未进入负面清单	否	无	9.87%
30809	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城4#配电站-1#变压器	800	51.04	311.70	311.70	未进入负面清单	否	无	-4.42%
30810	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城4#配电站-2#变压器	630	58.47	198.66	198.66	未进入负面清单	否	无	1.66%
30811	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达1#公用配电站-1#变压	630	68.37	136.27	136.27	未进入负面清单	否	无	-7.45%
30812	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达1#公用配电站-2#变压	630	42.75	297.67	297.67	未进入负面清单	否	无	-2.22%

30813	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达2#公用配电站-1#变压	630	62.45	173.59	173.59	未进入负面清单	否	无	8.87%
30814	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达2#公用配电站-2#变压	630	33.27	357.41	357.41	未进入负面清单	否	无	0.58%
30815	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达乙线	中心客运站停车场箱变1#变压器	630	39.16	320.30	320.30	未进入负面清单	否	无	-5.03%
30816	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	大商分1右1#	200	65.18	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	8.11%
30817	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	西华干16#	100	57.75	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	-5.07%
30818	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	远洲三期公用8#配电站-1#变压器	630	35.46	343.62	343.62	未进入负面清单	否	无	-6.44%
30819	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用3#配电站-1#变压器	800	56.28	269.77	269.77	未进入负面清单	否	无	7.00%
30820	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用3#配电站-2#变压器	800	62.69	218.51	218.51	未进入负面清单	否	无	-9.70%
30821	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用2#配电站-1#变压器	800	67.50	180.04	180.04	未进入负面清单	否	无	-5.11%
30822	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用2#配电站-2#变压器	800	61.42	228.64	228.64	未进入负面清单	否	无	1.52%

30823	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用1#配电站-1#变压器	630	31.49	368.58	368.58	未进入负面清单	否	无	5.69%
30824	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用1#配电站-2#变压器	630	43.53	292.76	292.76	未进入负面清单	否	无	-0.66%
30825	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	远洲三期公用7#配电站-1#变压器	800	50.12	319.00	319.00	未进入负面清单	否	无	-2.68%
30826	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	远洲三期公用7#配电站-2#变压器	800	63.92	208.65	208.65	未进入负面清单	否	无	-9.57%
30827	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环分8#	50	60.61	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	0.79%
30828	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环分1#	80	53.70	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	7.02%
30829	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支5#	100	60.88	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	-6.23%
30830	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支8#	400	45.61	177.54	177.54	未进入负面清单	否	无	2.60%
30831	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支20#	400	53.63	145.48	145.48	未进入负面清单	否	无	7.16%
30832	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	祝丰三队箱变（党校台）	630	62.82	171.21	171.21	未进入负面清单	否	无	-7.22%
30833	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号1#配电站-1#变压	800	35.56	435.54	435.54	未进入负面清单	否	无	9.96%
30834	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号1#配电站-2#变压	800	39.50	403.97	403.97	未进入负面清单	否	无	6.94%

30835	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号2#配电站-1#变压	800	67.18	182.59	182.59	未进入负面清单	否	无	-9.88%
30836	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号2#配电站-2#变压	800	39.72	402.28	402.28	未进入负面清单	否	无	-3.40%
30837	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	东昌壹号3#配电站-1#变压	800	41.01	391.89	391.89	未进入负面清单	否	无	1.93%
30838	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	东昌壹号3#配电站-2#变压	800	55.09	279.24	279.24	未进入负面清单	否	无	-7.00%
30839	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号4#配电站-1#变压	800	56.05	271.64	271.64	未进入负面清单	否	无	-4.58%
30840	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号4#配电站-2#变压	800	38.68	410.56	410.56	未进入负面清单	否	无	8.74%
30841	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号5#配电站-1#变压	800	65.01	199.90	199.90	未进入负面清单	否	无	4.35%
30842	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号5#配电站-2#变压	800	35.86	433.12	433.12	未进入负面清单	否	无	-5.96%
30843	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	锦绣润成公用2#配电站-1#变压器	630	48.23	263.17	263.17	未进入负面清单	否	无	-2.79%
30844	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	锦绣润成公用2#配电站-2#变压器	630	63.94	164.15	164.15	未进入负面清单	否	无	-1.48%
30845	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用3#配电站-1#变压器	630	61.81	177.62	177.62	未进入负面清单	否	无	-7.44%

30846	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用3#配电站-2#变压器	630	41.84	303.41	303.41	未进入负面清单	否	无	-6.72%
30847	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用1#配电站-1#变压器	630	69.93	126.44	126.44	未进入负面清单	否	无	9.11%
30848	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用1#配电站-2#变压器	630	60.02	188.86	188.86	未进入负面清单	否	无	2.39%
30849	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用2#配电站-1#变压器	800	66.53	187.77	187.77	未进入负面清单	否	无	-5.06%
30850	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用2#配电站-2#变压器	800	46.76	345.90	345.90	未进入负面清单	否	无	5.19%
30851	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用4#配电站-1#变压器	630	62.72	171.86	171.86	未进入负面清单	否	无	3.84%
30852	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用4#配电站-2#变压器	630	48.40	262.11	262.11	未进入负面清单	否	无	-3.27%
30853	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用5#配电站-1#变压器	800	44.27	365.85	365.85	未进入负面清单	否	无	-7.18%
30854	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用5#配电站-2#变压器	800	45.61	355.13	355.13	未进入负面清单	否	无	4.29%

30855	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用6#配电站-1#变压器	630	52.81	234.27	234.27	未进入负面清单	否	无	8.02%
30856	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用6#配电站-2#变压器	630	35.12	345.73	345.73	未进入负面清单	否	无	-9.96%
30857	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用8#配电站-1#变压器	630	36.26	338.54	338.54	未进入负面清单	否	无	-7.15%
30858	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用8#配电站-2#变压器	630	66.67	146.95	146.95	未进入负面清单	否	无	9.88%
30859	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用7#配电站-1#变压器	630	69.02	132.15	132.15	未进入负面清单	否	无	8.12%
30860	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用7#配电站-2#变压器	630	30.24	376.50	376.50	未进入负面清单	否	无	4.87%
30861	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-1#变压器	800	47.31	341.55	341.55	未进入负面清单	否	无	5.30%
30862	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-2#变压器	800	42.56	379.49	379.49	未进入负面清单	否	无	1.07%
30863	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-3#变压器	800	49.22	326.21	326.21	未进入负面清单	否	无	-4.19%

30864	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里2#公用配电站-1#变压器	800	68.08	175.32	175.32	未进入负面清单	否	无	-1.31%
30865	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里2#公用配电站-2#变压器	800	56.61	267.13	267.13	未进入负面清单	否	无	-5.07%
30866	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-1#变压器	800	53.97	288.25	288.25	未进入负面清单	否	无	1.28%
30867	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-2#变压器	800	55.52	275.81	275.81	未进入负面清单	否	无	-2.28%
30868	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-3#变压器	800	48.54	331.71	331.71	未进入负面清单	否	无	2.70%
30869	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用1#配电站-1#变压器	800	60.84	233.32	233.32	未进入负面清单	否	无	8.11%
30870	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用1#配电站-2#变压器	800	57.50	259.99	259.99	未进入负面清单	否	无	-3.45%
30871	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用2#配电站-1#变压器	800	34.23	446.15	446.15	未进入负面清单	否	无	-1.09%
30872	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用2#配电站-2#变压器	800	45.64	354.86	354.86	未进入负面清单	否	无	-8.70%

30873	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用3#配电站-1#变压器	800	60.80	233.59	233.59	未进入负面清单	否	无	-8.26%
30874	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	锦绣润成公用1#配电站-1#变压器	630	52.29	237.57	237.57	未进入负面清单	否	无	-1.54%
30875	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	锦绣润成公用1#配电站-2#变压器	630	30.44	375.26	375.26	未进入负面清单	否	无	-8.28%
30876	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城1#配电站-1#变压器	630	36.93	334.37	334.37	未进入负面清单	否	无	0.51%
30877	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城1#配电站-2#变压器	630	59.41	192.70	192.70	未进入负面清单	否	无	5.06%
30878	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城8#配电站-1#变压器	630	48.67	260.41	260.41	未进入负面清单	否	无	2.12%
30879	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城8#配电站-2#变压器	800	45.24	358.11	358.11	未进入负面清单	否	无	-6.64%
30880	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城9#配电站-1#变压器	630	50.65	247.90	247.90	未进入负面清单	否	无	8.90%
30881	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城9#配电站-2#变压器	630	58.51	198.39	198.39	未进入负面清单	否	无	-3.69%
30882	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城7#配电站-1#变压器	800	47.97	336.26	336.26	未进入负面清单	否	无	-0.51%
30883	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城7#配电站-2#变压器	800	68.27	173.87	173.87	未进入负面清单	否	无	-2.08%

30884	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城5#配电站-1#变压器	800	41.36	389.11	389.11	未进入负面清单	否	无	2.97%
30885	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城5#配电站-2#变压器	800	55.51	275.91	275.91	未进入负面清单	否	无	0.25%
30886	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城6#配电站-1#变压器	800	49.44	324.46	324.46	未进入负面清单	否	无	1.25%
30887	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城6#配电站-2#变压器	800	52.46	300.29	300.29	未进入负面清单	否	无	7.21%
30888	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰城4#配电站-1#变压器	800	44.89	360.92	360.92	未进入负面清单	否	无	5.89%
30889	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰城4#配电站-2#变压器	630	38.63	323.66	323.66	未进入负面清单	否	无	-8.12%
30890	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用1#配电站-1#变压器	800	59.95	240.39	240.39	未进入负面清单	否	无	3.22%
30891	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用1#配电站-2#变压器	800	36.29	429.69	429.69	未进入负面清单	否	无	-0.54%
30892	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用2#配电站-1#变压器	630	34.61	348.96	348.96	未进入负面清单	否	无	8.82%
30893	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用2#配电站-2#变压器	630	52.74	234.71	234.71	未进入负面清单	否	无	1.87%

30894	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用3#配电站-1#变压器	630	39.13	320.50	320.50	未进入负面清单	否	无	-8.39%
30895	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用3#配电站-2#变压器	630	66.25	149.61	149.61	未进入负面清单	否	无	2.43%
30896	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用4#配电站-1#变压器	630	67.86	139.51	139.51	未进入负面清单	否	无	-3.34%
30897	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用4#配电站-2#变压器	630	42.05	302.08	302.08	未进入负面清单	否	无	7.95%
30898	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用5#配电站-1#变压器	630	69.32	130.27	130.27	未进入负面清单	否	无	-9.49%
30899	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用5#配电站-2#变压器	630	52.62	235.51	235.51	未进入负面清单	否	无	-3.63%
30900	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	瑞谷线	理工干23左1#	200	34.90	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	3.26%
30901	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	瑞谷线	彩瓦分9右1#	200	35.74	108.53	108.53	未进入负面清单	否	无	9.81%
30902	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	础明线	苏庄分5#	160	63.85	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	4.82%
30903	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	金房线	众城分3#	100	30.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无	4.51%
30904	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分9右1#	200	41.44	97.12	97.12	未进入负面清单	否	无	-2.37%
30905	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分11#	100	59.30	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	-2.37%

30906	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分27#	100	53.80	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	-4.70%
30907	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	如日线	园西干26#	80	33.29	45.37	45.37	未进入负面清单	否	无	-7.39%
30908	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	如日线	金利分22左3#	200	44.77	90.46	90.46	未进入负面清单	否	无	-4.60%
30909	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水3#配电站-1#变压	800	37.81	417.49	417.49	未进入负面清单	否	无	-8.15%
30910	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水3#配电站-2#变压	630	36.27	338.48	338.48	未进入负面清单	否	无	-8.09%
30911	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水2#配电站-1#变压	800	36.79	425.65	425.65	未进入负面清单	否	无	-0.94%
30912	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水2#配电站-2#变压	800	32.72	458.25	458.25	未进入负面清单	否	无	-6.01%
30913	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水1#配电站-1#变压	800	31.12	471.04	471.04	未进入负面清单	否	无	0.17%
30914	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水1#配电站-2#变压	800	37.24	422.05	422.05	未进入负面清单	否	无	-2.46%
30915	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山1#配电站-1#变压	630	59.15	194.33	194.33	未进入负面清单	否	无	5.90%
30916	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山1#配电站-2#变压	630	34.64	348.79	348.79	未进入负面清单	否	无	2.86%
30917	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山2#配电站-1#变压	630	36.98	334.02	334.02	未进入负面清单	否	无	-0.36%
30918	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山2#配电站-2#变压	630	49.46	255.38	255.38	未进入负面清单	否	无	3.33%

30919	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	苏岗干30#	200	51.53	76.93	76.93	未进入负面清单	否	无	1.06%
30920	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	苏岗干28#左3#	400	45.86	176.58	176.58	未进入负面清单	否	无	7.13%
30921	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	张山嘴分23#	100	63.84	26.16	26.16	未进入负面清单	否	无	1.95%
30922	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	张山嘴分35#	200	64.64	50.72	50.72	未进入负面清单	否	无	-1.58%
30923	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城3#配电站-1#变压	630	49.20	257.01	257.01	未进入负面清单	否	无	-8.12%
30924	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城3#配电站-2#变压	630	54.81	221.72	221.72	未进入负面清单	否	无	-6.57%
30925	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城2#配电站-1#变压	800	49.06	327.54	327.54	未进入负面清单	否	无	-5.79%
30926	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城2#配电站-2#变压	800	64.56	203.52	203.52	未进入负面清单	否	无	-9.58%
30927	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	丽华干6右1#	200	56.61	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	2.66%
30928	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分2#	400	46.68	173.27	173.27	未进入负面清单	否	无	-6.63%
30929	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分8右2#	400	63.25	106.98	106.98	未进入负面清单	否	无	-6.44%
30930	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分16右3#	100	60.77	29.23	29.23	未进入负面清单	否	无	8.04%
30931	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分46#	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	-0.27%
30932	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	北王分6右1#	400	57.40	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	5.08%
30933	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干25#	100	68.74	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	-4.54%
30934	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干70#	400	42.44	190.26	190.26	未进入负面清单	否	无	7.21%

30935	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干94#	400	32.26	230.97	230.97	未进入负面清单	否	无	-6.76%
30936	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干100#	80	48.77	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	-9.89%
30937	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干103右1#	400	36.13	215.49	215.49	未进入负面清单	否	无	2.56%
30938	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	拉山二队支14#	400	35.95	216.22	216.22	未进入负面清单	否	无	3.17%
30939	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干120#	200	51.24	77.52	77.52	未进入负面清单	否	无	6.39%
30940	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	三队分4#	100	38.29	51.71	51.71	未进入负面清单	否	无	5.93%
30941	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干136#	400	42.50	190.01	190.01	未进入负面清单	否	无	-2.25%
30942	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干139#	250	35.57	136.07	136.07	未进入负面清单	否	无	9.03%
30943	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干146#	400	32.26	230.95	230.95	未进入负面清单	否	无	-7.64%
30944	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	铁西支4#	80	69.51	16.39	16.39	未进入负面清单	否	无	-5.38%
30945	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干158右1#	100	51.52	38.48	38.48	未进入负面清单	否	无	9.48%
30946	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干166#	100	50.65	39.35	39.35	未进入负面清单	否	无	-0.26%
30947	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	田家分7右1#	400	42.31	190.76	190.76	未进入负面清单	否	无	-3.48%
30948	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干173#	100	55.17	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	-4.27%
30949	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	肖屯分17#	400	67.42	90.32	90.32	未进入负面清单	否	无	-2.84%
30950	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吴屯分5#	100	52.36	37.64	37.64	未进入负面清单	否	无	4.20%
30951	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干201间1#	400	63.21	107.16	107.16	未进入负面清单	否	无	-9.91%
30952	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干203左1#	100	41.67	48.33	48.33	未进入负面清单	否	无	7.79%

30953	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吹手沟分4#	80	57.23	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	-0.45%
30954	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	大棚支13#	50	60.73	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	-9.90%
30955	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吹手沟分43#	400	46.37	174.53	174.53	未进入负面清单	否	无	2.47%
30956	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网_pms_茶条房分	400	50.38	158.49	158.49	未进入负面清单	否	无	0.52%
30957	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	茶条房32#柱上变压器（茶条房	100	62.66	27.34	27.34	未进入负面清单	否	无	8.47%
30958	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网_pms_茶条房分	315	63.74	82.72	82.72	未进入负面清单	否	无	-3.45%
30959	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网pms_红	200	68.42	43.15	43.15	未进入负面清单	否	无	7.68%
30960	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网pms_红	50	60.62	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	4.83%
30961	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网pms_松	30	63.46	7.96	7.96	未进入负面清单	否	无	-5.14%
30962	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网_pms_西桥口分	50	59.91	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	2.58%
30963	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	大井分7#左支1	400	37.86	208.55	208.55	未进入负面清单	否	无	6.91%
30964	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	机床线茶条房分炭厂支1#	400	45.41	178.37	178.37	未进入负面清单	否	无	-8.15%
30965	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_北山分07#	200	39.81	100.39	100.39	未进入负面清单	否	无	7.44%
30966	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_绸厂分07#	400	53.93	144.29	144.29	未进入负面清单	否	无	4.16%
30967	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	水库线王沟分高店支16＃	250	67.12	57.19	57.19	未进入负面清单	否	无	6.82%

30968	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_候屯支2#柱上变压器（候屯台）	200	45.91	88.19	88.19	未进入负面清单	否	无	-8.93%
30969	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_pms_王沟分195#	50	38.52	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	8.81%
30970	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干157#	200	36.39	107.22	107.22	未进入负面清单	否	无	-8.09%
30971	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_金屯分04#	315	46.12	138.21	138.21	未进入负面清单	否	无	6.60%
30972	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_刘店支61#	30	50.32	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	2.67%
30973	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_上阳支30#	50	69.42	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	5.07%
30974	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_刘店支70#	50	42.58	23.71	23.71	未进入负面清单	否	无	-0.37%
30975	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_刘店支37左1#柱上变压器（曲店台）	400	67.60	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-5.87%
30976	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分刘店支49#	100	32.67	57.33	57.33	未进入负面清单	否	无	-3.64%
30977	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_pms_上	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	-2.64%
30978	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_楼区分2#柱上变压器（东洼新台）	400	53.64	145.44	145.44	未进入负面清单	否	无	4.37%
30979	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分165#	200	34.53	110.95	110.95	未进入负面清单	否	无	7.33%

30980	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_上阳支10右1#柱上变压器（下阳台）	400	60.38	118.48	118.48	未进入负面清单	否	无	-4.50%
30981	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分上阳支35#	50	63.18	13.41	13.41	未进入负面清单	否	无	2.00%
30982	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干136#	400	65.64	97.43	97.43	未进入负面清单	否	无	0.06%
30983	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干175#	160	35.73	86.84	86.84	未进入负面清单	否	无	-6.29%
30984	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干133#	400	45.13	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	-9.51%
30985	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库干116#右支1#	100	38.70	51.30	51.30	未进入负面清单	否	无	-7.39%
30986	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干28#	160	57.80	51.52	51.52	未进入负面清单	否	无	8.50%
30987	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干141#	160	65.22	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	-6.03%
30988	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_水库干83右1#(王屯新台)	100	69.84	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	-3.52%
30989	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_电网_水库干163左1#柱上变压器（东洼台）	400	67.52	89.93	89.93	未进入负面清单	否	无	-8.74%

30990	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干192#	100	44.46	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	2.98%
30991	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干128#	80	63.13	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	-5.54%
30992	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_水库线水库干154#	50	35.77	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	-1.79%
30993	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_项沟支14#	200	58.80	62.41	62.41	未进入负面清单	否	无	-8.04%
30994	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_松夏分03#	80	38.08	41.54	41.54	未进入负面清单	否	无	4.83%
30995	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_台子支13#	400	38.97	204.14	204.14	未进入负面清单	否	无	4.58%
30996	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网pms_台	200	40.75	98.49	98.49	未进入负面清单	否	无	9.71%
30997	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_大岭支26#	200	42.51	94.99	94.99	未进入负面清单	否	无	1.12%
30998	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_东沟支04#	200	38.23	103.53	103.53	未进入负面清单	否	无	7.74%
30999	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_河北支03#	100	36.44	53.56	53.56	未进入负面清单	否	无	-4.84%
31000	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_许沟支18#柱上变压器（许沟台）	400	52.49	150.02	150.02	未进入负面清单	否	无	-7.75%
31001	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_于屯支26#	50	65.21	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	-2.78%
31002	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_大岭支06#	80	65.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	3.14%
31003	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网pms_沙	30	49.76	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	1.35%
31004	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_台子支60#	200	55.67	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	-2.83%

31005	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分194#	200	50.06	79.87	79.87	未进入负面清单	否	无	3.64%
31006	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_台子支89#	50	40.56	24.72	24.72	未进入负面清单	否	无	-1.40%
31007	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_团结支20#	200	64.22	51.56	51.56	未进入负面清单	否	无	9.27%
31008	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网pms_王	80	34.22	44.62	44.62	未进入负面清单	否	无	9.96%
31009	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_pms_王沟分89右1#柱上变压器（高崴台）	100	32.41	57.59	57.59	未进入负面清单	否	无	9.73%
31010	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_大岭支15#	30	67.87	6.64	6.64	未进入负面清单	否	无	0.80%
31011	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分11#	160	30.54	95.14	95.14	未进入负面清单	否	无	2.97%
31012	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网pms_农	100	53.75	36.25	36.25	未进入负面清单	否	无	-0.76%
31013	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_四合店支14#	50	37.68	26.16	26.16	未进入负面清单	否	无	4.59%
31014	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_张崴支02#	400	64.19	103.22	103.22	未进入负面清单	否	无	-1.36%
31015	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_台子支43#	80	44.89	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	0.47%
31016	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_王沟分85左1#柱上变压器（高崴新台）	100	41.12	48.88	48.88	未进入负面清单	否	无	9.50%
31017	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_水库线王沟分大棚支	100	60.66	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	3.75%
31018	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_台子支57#	50	60.51	14.75	14.75	未进入负面清单	否	无	-9.96%

31019	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_房身支03#	50	69.56	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	3.88%
31020	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_沙屯支03#	400	48.71	165.15	165.15	未进入负面清单	否	无	4.70%
31021	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网pms_王	200	54.34	71.32	71.32	未进入负面清单	否	无	4.30%
31022	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_高店支05#	200	56.69	66.62	66.62	未进入负面清单	否	无	-0.64%
31023	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分115#	80	49.92	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	6.70%
31024	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分156#	50	33.37	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	-4.46%
31025	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分60#	400	64.14	103.43	103.43	未进入负面清单	否	无	9.25%
31026	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_连屯支11#	200	60.25	59.49	59.49	未进入负面清单	否	无	-0.72%
31027	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_刘店支47#	400	47.24	171.04	171.04	未进入负面清单	否	无	5.35%
31028	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_刘店支20#	200	67.85	44.29	44.29	未进入负面清单	否	无	1.74%
31029	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_刘店支60#	80	53.65	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	-8.21%
31030	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_pms_水库线水库	400	49.49	162.06	162.06	未进入负面清单	否	无	-2.00%
31031	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_pms_肖水支7左1#柱上变压器（肖	100	64.70	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	-6.04%
31032	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_pms_羊沟鼻分	100	54.87	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无	2.88%

31033	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网_于屯支11右1#柱上变压器（肖沟新台）	100	67.38	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	-9.78%
31034	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_张崴支07#	400	43.79	184.84	184.84	未进入负面清单	否	无	-1.09%
31035	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms_王沟分89#左支4#台	400	30.40	238.39	238.39	未进入负面清单	否	无	2.94%
31036	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_北岭分9#	100	32.82	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无	-1.31%
31037	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_北岭分30#	50	61.60	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	4.84%
31038	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_北岭支53#柱上变压器（北岭台）	100	64.76	25.24	25.24	未进入负面清单	否	无	0.95%
31039	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 朝	100	37.87	52.13	52.13	未进入负面清单	否	无	9.97%
31040	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_朝阳分33#	50	67.29	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	-9.45%
31041	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_朝阳分52#	100	52.30	37.70	37.70	未进入负面清单	否	无	4.51%
31042	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_朝阳分23#左支1#	80	62.48	22.02	22.02	未进入负面清单	否	无	-9.04%
31043	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_朝阳分41#	100	37.57	52.43	52.43	未进入负面清单	否	无	-9.43%
31044	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_小委沟支23#	200	35.34	109.31	109.31	未进入负面清单	否	无	6.60%
31045	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 委	100	42.58	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	-8.02%
31046	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线朝阳分朝阳支5#	200	36.00	108.01	108.01	未进入负面清单	否	无	2.40%

31047	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_朝阳分18右1#柱上变压器（张屯分台）	100	66.28	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	-1.58%
31048	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_北岭支50右1#(北岭新台)	200	53.73	72.54	72.54	未进入负面清单	否	无	3.84%
31049	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_大灯分01#	80	37.03	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	-4.14%
31050	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_大棚分06#	100	65.59	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	5.16%
31051	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_弹件厂分4#柱上变压器（刘屯台）	100	46.33	43.67	43.67	未进入负面清单	否	无	6.23%
31052	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_郝庄分3#	100	60.72	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	-4.90%
31053	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_九家支4#柱上变压器（压化沟台）	200	62.88	54.25	54.25	未进入负面清单	否	无	0.59%
31054	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_九家支15左1#柱上变压器	200	34.27	111.46	111.46	未进入负面清单	否	无	8.45%
31055	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_牛角分07#	50	58.11	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	0.35%
31056	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_pms_松树干225#	100	63.81	26.19	26.19	未进入负面清单	否	无	7.77%

31057	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干219#柱上变压器（胡屯一台）	400	31.54	233.85	233.85	未进入负面清单	否	无	5.55%
31058	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_松树干204右1#柱上变压器（四道沟	400	50.81	156.76	156.76	未进入负面清单	否	无	-6.55%
31059	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干179#	100	60.98	29.02	29.02	未进入负面清单	否	无	9.87%
31060	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干163#	100	66.04	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	8.92%
31061	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干134	400	66.89	92.42	92.42	未进入负面清单	否	无	5.45%
31062	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干67#	80	56.60	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	4.85%
31063	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干72#	80	61.79	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	9.36%
31064	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_pms_松树干84#(顺隆2#箱	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	-2.38%
31065	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线84#(顺隆1#箱变)5.6.7.9	400	50.82	156.72	156.72	未进入负面清单	否	无	9.99%
31066	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干87#	400	39.01	203.95	203.95	未进入负面清单	否	无	-1.77%
31067	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网pms_松	400	50.17	159.34	159.34	未进入负面清单	否	无	-1.37%
31068	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干62#	100	56.20	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	5.20%

31069	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干40#	400	67.10	91.59	91.59	未进入负面清单	否	无	-0.90%
31070	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_松树干220左1#柱上变压器（胡屯分	100	37.11	52.89	52.89	未进入负面清单	否	无	2.54%
31071	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网pms_松	50	40.13	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	-6.20%
31072	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_四十二中分1#	400	41.21	195.15	195.15	未进入负面清单	否	无	-0.55%
31073	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干102#	50	37.08	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	-5.60%
31074	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_pms_太平沟分	400	34.85	220.61	220.61	未进入负面清单	否	无	3.41%
31075	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_五道沟分12#柱上变压器（五道沟	100	35.17	54.83	54.83	未进入负面清单	否	无	-7.25%
31076	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线朝阳分小委沟支7#杆	100	45.83	44.17	44.17	未进入负面清单	否	无	3.49%
31077	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网pms_东	50	35.37	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	-8.22%
31078	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_瓦沟水利支2#柱上变压器	100	41.43	48.57	48.57	未进入负面清单	否	无	-5.14%
31079	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网pms_九	400	45.23	179.08	179.08	未进入负面清单	否	无	7.93%
31080	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网pms_徐	100	35.92	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	8.26%

31081	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_徐屯分16右1#柱上变压器（下河口	400	47.82	168.74	168.74	未进入负面清单	否	无	-6.64%
31082	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_九家支40#	400	58.38	126.47	126.47	未进入负面清单	否	无	8.26%
31083	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_瓦沟支10#	400	46.23	175.10	175.10	未进入负面清单	否	无	-1.06%
31084	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_徐屯分76#	50	44.86	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	4.78%
31085	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_西坡分08#	400	58.55	125.78	125.78	未进入负面清单	否	无	2.36%
31086	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_样沟支09#	100	50.78	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	-7.60%
31087	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms_徐	100	40.95	49.05	49.05	未进入负面清单	否	无	2.93%
31088	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树样子沟支29＃	80	50.22	31.82	31.82	未进入负面清单	否	无	-2.85%
31089	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_样子沟支	100	52.67	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无	1.48%
31090	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms_松树干47#	80	45.20	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无	-5.41%
31091	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_松树干70右1#柱上变压器	200	47.42	85.16	85.16	未进入负面清单	否	无	-0.92%
31092	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网_太平沟分28#柱上变压器(太平沟	400	62.39	110.45	110.45	未进入负面清单	否	无	2.37%
31093	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分7#	80	64.54	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	-9.61%
31094	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分15#	50	52.26	18.87	18.87	未进入负面清单	否	无	7.59%

31095	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分21#	200	62.66	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	2.19%
31096	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	通轴分2#	50	42.23	23.89	23.89	未进入负面清单	否	无	0.19%
31097	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分16右1#	200	64.90	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无	-4.05%
31098	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	刘沟支4#	200	46.96	86.08	86.08	未进入负面清单	否	无	-4.15%
31099	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	康沟支5#	400	33.02	227.93	227.93	未进入负面清单	否	无	-0.77%
31100	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分25#	200	67.03	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	-0.81%
31101	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分45#	200	69.12	41.76	41.76	未进入负面清单	否	无	2.74%
31102	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分5#	50	46.80	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-1.43%
31103	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分23#	50	45.92	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	9.24%
31104	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	磊下分33#	400	31.66	233.36	233.36	未进入负面清单	否	无	-9.88%
31105	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	涂料分1#	50	68.75	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	0.45%
31106	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	马民分3#	50	53.04	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	-5.54%
31107	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分41左1	100	61.10	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	-8.36%
31108	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分43#	200	32.48	115.04	115.04	未进入负面清单	否	无	-0.84%
31109	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分49#	200	49.92	80.16	80.16	未进入负面清单	否	无	-7.15%
31110	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	天仁分1#	50	63.56	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无	-2.38%
31111	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	东楼分6#	80	64.68	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	7.03%
31112	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	天汇分1间1	50	57.11	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	3.81%

31113	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#1-1#变压器	630	65.31	155.52	155.52	未进入负面清单	否	无	9.48%
31114	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#1-2#变压器	630	68.85	133.25	133.25	未进入负面清单	否	无	-8.04%
31115	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#2-1#变压器	630	36.51	336.99	336.99	未进入负面清单	否	无	-5.86%
31116	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#2-2#变压器	630	51.48	242.71	242.71	未进入负面清单	否	无	-9.20%
31117	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	楼房线榆房干10#	50	69.14	10.43	10.43	未进入负面清单	否	无	-8.15%
31118	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干98#	160	56.65	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无	-5.98%
31119	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	城山沟支37#	50	42.95	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	-3.78%
31120	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	姜隈分10#	50	35.30	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	-8.37%
31121	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干126#	200	38.03	103.95	103.95	未进入负面清单	否	无	-9.53%
31122	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	城山沟支5#	30	66.67	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
31123	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山乙线	东果林支20#	200	53.95	72.09	72.09	未进入负面清单	否	无	5.50%
31124	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干111#	250	37.77	130.58	130.58	未进入负面清单	否	无	-4.04%
31125	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干43#	250	45.74	110.65	110.65	未进入负面清单	否	无	-9.18%
31126	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山乙线	久源支8#	100	50.24	39.76	39.76	未进入负面清单	否	无	3.48%
31127	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	污水支28左1#	50	62.64	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	-7.94%
31128	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	吴屯支2#	50	41.16	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	9.31%

31129	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	公路线公路分20#	50	60.02	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	8.71%
31130	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	公路线公路分6#	50	46.06	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	-2.61%
31131	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	矽砂厂分3#	50	37.06	26.47	26.47	未进入负面清单	否	无	-4.33%
31132	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支20#	100	67.75	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	-8.15%
31133	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支25#	50	32.70	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	8.31%
31134	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支37#	50	36.32	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	1.00%
31135	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大三组支4#	50	64.42	12.79	12.79	未进入负面清单	否	无	-4.08%
31136	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干194左2	50	50.01	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	4.54%
31137	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分56#	50	56.83	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	-5.75%
31138	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分68#	50	44.07	22.97	22.97	未进入负面清单	否	无	-2.00%
31139	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连七组支1#	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	1.94%
31140	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连九组支18间1右3#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.16%
31141	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马莲村支6#	100	59.04	30.96	30.96	未进入负面清单	否	无	-7.77%
31142	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连五组支3#	50	66.35	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	-5.00%
31143	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马莲分47左1	100	38.90	51.10	51.10	未进入负面清单	否	无	0.98%
31144	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连二组支3#	100	49.68	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	-2.55%
31145	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西马连分2#	100	43.27	46.73	46.73	未进入负面清单	否	无	-9.91%
31146	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	黄屯分10#	80	68.24	17.41	17.41	未进入负面清单	否	无	-0.76%

31147	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西移支2左2#	100	31.03	58.97	58.97	未进入负面清单	否	无	7.34%
31148	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	赵屯分17#	80	58.90	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	2.93%
31149	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	东关分3#	200	36.97	106.06	106.06	未进入负面清单	否	无	1.48%
31150	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西关店分4#	50	47.12	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	4.31%
31151	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分62#	200	35.94	108.13	108.13	未进入负面清单	否	无	4.70%
31152	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干7#	50	43.16	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	-1.16%
31153	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	丁屯分7#	400	39.59	201.64	201.64	未进入负面清单	否	无	0.70%
31154	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干258左1#	50	47.89	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	-5.84%
31155	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干283#	50	39.20	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	-6.57%
31156	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干288左1#	200	36.68	106.64	106.64	未进入负面清单	否	无	-2.86%
31157	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干308#	50	56.63	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	-2.44%
31158	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分27#	80	63.41	21.27	21.27	未进入负面清单	否	无	8.91%
31159	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分46#	100	42.76	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	-1.90%
31160	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分61#	50	69.53	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	-3.90%
31161	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分87#	200	36.45	107.11	107.11	未进入负面清单	否	无	8.89%
31162	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分105#	200	42.63	94.75	94.75	未进入负面清单	否	无	5.37%
31163	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分108#	100	51.98	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	-5.00%
31164	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分117#	80	37.34	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	-6.55%

31165	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分131#	50	55.50	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	-8.79%
31166	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分143#	100	65.32	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	-1.70%
31167	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那沟支2#	200	59.64	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	-3.55%
31168	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信四组支12#	100	50.13	39.87	39.87	未进入负面清单	否	无	3.59%
31169	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信四组支19#	200	42.72	94.56	94.56	未进入负面清单	否	无	-8.25%
31170	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信一组支4#	100	48.80	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	-8.07%
31171	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	硅沙厂支4#	200	61.00	57.99	57.99	未进入负面清单	否	无	3.64%
31172	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	榆房六组分8#	250	68.22	54.45	54.45	未进入负面清单	否	无	-6.18%
31173	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	歪脖沟支4#	50	69.08	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	-4.95%
31174	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	沙滩分3#	200	48.13	83.74	83.74	未进入负面清单	否	无	7.37%
31175	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	乡政府分3#	80	46.83	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	-0.22%
31176	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	尖山分1#	50	41.51	24.24	24.24	未进入负面清单	否	无	0.46%
31177	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	尖山分10#	50	38.79	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	-8.55%
31178	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分3#	100	63.19	26.81	26.81	未进入负面清单	否	无	-2.74%
31179	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分35#	50	60.81	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	-1.70%
31180	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分58#	315	50.47	124.51	124.51	未进入负面清单	否	无	8.14%
31181	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大六组支4#	100	38.27	51.73	51.73	未进入负面清单	否	无	3.57%
31182	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿村支17左1	100	41.66	48.34	48.34	未进入负面清单	否	无	-2.66%

31183	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿村支21#	50	65.83	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	2.67%
31184	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿五组支15#	100	48.74	41.26	41.26	未进入负面清单	否	无	9.25%
31185	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	古井支11#	50	35.43	27.29	27.29	未进入负面清单	否	无	-3.71%
31186	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿七组支2#	50	52.56	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	8.75%
31187	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿九组支5#	50	56.76	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	-0.42%
31188	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	信合分6#	200	61.41	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无	6.65%
31189	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干14#	80	67.38	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	-0.80%
31190	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	赵屯分24#	50	41.70	24.15	24.15	未进入负面清单	否	无	-8.37%
31191	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干21#	80	62.19	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	-9.26%
31192	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分101#	50	54.14	17.93	17.93	未进入负面清单	否	无	3.78%
31193	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大八组支2#	80	39.91	40.07	40.07	未进入负面清单	否	无	-7.32%
31194	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大八组支12#	50	31.46	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	-4.82%
31195	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大九组支14#	100	30.98	59.02	59.02	未进入负面清单	否	无	-0.01%
31196	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大七组支3#	50	66.56	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	7.21%
31197	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支3#	200	37.54	104.91	104.91	未进入负面清单	否	无	5.01%
31198	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分18右1#	200	59.76	60.48	60.48	未进入负面清单	否	无	1.92%
31199	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分22#	50	31.88	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	3.39%
31200	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分32#	50	42.74	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	-0.29%

31201	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分39#	200	56.35	67.30	67.30	未进入负面清单	否	无	4.33%
31202	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	乔沟支14#	50	61.62	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	-5.69%
31203	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	石柱沟分5#	50	63.64	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	3.30%
31204	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	汤沟分11#	200	50.66	78.67	78.67	未进入负面清单	否	无	0.27%
31205	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分13#	80	50.54	31.57	31.57	未进入负面清单	否	无	2.59%
31206	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分56#	50	50.45	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	-5.07%
31207	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分65右1#	80	66.79	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	-1.16%
31208	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分83#	50	68.65	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	-9.90%
31209	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东张支1#	200	64.49	51.03	51.03	未进入负面清单	否	无	-2.30%
31210	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支27#	100	66.86	23.14	23.14	未进入负面清单	否	无	-5.52%
31211	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支39#	50	59.47	15.27	15.27	未进入负面清单	否	无	4.04%
31212	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支53#	100	51.39	38.61	38.61	未进入负面清单	否	无	-9.62%
31213	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东山头支3间1右2#	50	56.95	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	6.38%
31214	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	棚区支7#	200	36.87	106.26	106.26	未进入负面清单	否	无	-8.30%
31215	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赵屯支5#	160	42.10	76.65	76.65	未进入负面清单	否	无	-3.05%
31216	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东风干3#	50	44.86	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	3.87%
31217	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东风干7#	50	30.74	29.63	29.63	未进入负面清单	否	无	-5.64%
31218	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王沟分64#	100	36.25	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	-9.37%

31219	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	吕沟支19#	50	64.67	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	-3.45%
31220	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	陈屯支4#	160	66.51	37.59	37.59	未进入负面清单	否	无	7.74%
31221	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	中王店支10#	200	38.15	103.70	103.70	未进入负面清单	否	无	-3.61%
31222	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支13#	100	64.02	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无	-7.02%
31223	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支29#右1	200	65.18	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	-0.50%
31224	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支67+1	160	48.48	66.43	66.43	未进入负面清单	否	无	-6.71%
31225	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支86#	50	61.45	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	7.54%
31226	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支106#	200	49.24	81.52	81.52	未进入负面清单	否	无	-9.41%
31227	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支126#	50	56.66	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	-5.06%
31228	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支142#	80	45.93	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	-6.44%
31229	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	农场支11#	100	60.45	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	9.53%
31230	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗村支13#	200	51.15	77.70	77.70	未进入负面清单	否	无	0.13%
31231	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗二组支7#	100	32.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	无	0.37%
31232	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周屯支10#	50	67.34	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	6.19%
31233	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支90#	80	41.13	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	-3.29%
31234	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	大棚支4#	200	68.52	42.95	42.95	未进入负面清单	否	无	-1.83%
31235	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	九中分13#	200	52.17	75.66	75.66	未进入负面清单	否	无	-3.43%
31236	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	顺祥支18#	200	47.93	84.15	84.15	未进入负面清单	否	无	6.57%

31237	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	下赵沟支21#	250	63.52	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	-6.57%
31238	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	杨店南机井支16#	100	61.60	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	-9.59%
31239	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	北山南机井支6#	50	32.22	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无	-6.14%
31240	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	北山西机井支1#	50	55.30	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	8.22%
31241	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	前张支7#	100	43.31	46.69	46.69	未进入负面清单	否	无	-6.51%
31242	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	中王新支12#	50	46.91	21.54	21.54	未进入负面清单	否	无	-7.88%
31243	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分29#	50	63.43	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	-5.35%
31244	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	水库线东风干98右1#	100	36.84	53.16	53.16	未进入负面清单	否	无	7.34%
31245	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	杨店北机井支1#	50	41.86	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	-5.98%
31246	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支82#	50	45.45	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	-0.69%
31247	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	九中分4#	200	49.82	80.36	80.36	未进入负面清单	否	无	-4.18%
31248	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分14右1#	100	39.47	50.53	50.53	未进入负面清单	否	无	4.60%
31249	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	立山分10#	50	41.12	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	-2.22%
31250	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	南山支9#	100	65.21	24.79	24.79	未进入负面清单	否	无	8.17%
31251	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	西台支1#	50	43.40	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	-2.67%
31252	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	姜隈机井支5#	50	57.89	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	-4.20%
31253	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟机井支7#	50	45.89	22.06	22.06	未进入负面清单	否	无	1.61%
31254	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	铁厂支4#	400	46.24	175.05	175.05	未进入负面清单	否	无	7.16%

31255	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周新支3#	200	65.06	49.89	49.89	未进入负面清单	否	无	0.68%
31256	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周西支4#	100	61.12	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	-7.41%
31257	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支43#	100	48.79	41.21	41.21	未进入负面清单	否	无	6.62%
31258	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分45#	100	48.97	41.03	41.03	未进入负面清单	否	无	-4.05%
31259	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支24左3#	100	68.67	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	-9.00%
31260	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马五支10#	100	66.28	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	3.96%
31261	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	舒店分4左7#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	4.62%
31262	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支47右1#	100	36.23	53.77	53.77	未进入负面清单	否	无	4.88%
31263	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	刘东支8右1#	200	51.33	77.35	77.35	未进入负面清单	否	无	8.86%
31264	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干263左1#	100	40.84	49.16	49.16	未进入负面清单	否	无	4.42%
31265	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干232右1#	100	34.11	55.89	55.89	未进入负面清单	否	无	0.79%
31266	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王水支3右1#	100	41.73	48.27	48.27	未进入负面清单	否	无	3.18%
31267	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干283右1#	100	35.56	54.44	54.44	未进入负面清单	否	无	8.77%
31268	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支22左1#	100	37.99	52.01	52.01	未进入负面清单	否	无	9.07%
31269	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿一分支5#	100	35.71	54.29	54.29	未进入负面清单	否	无	6.01%
31270	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分河五支21#	200	69.03	41.94	41.94	未进入负面清单	否	无	-1.77%
31271	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分8左1#	100	69.68	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	-2.77%
31272	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分59左2#	100	48.68	41.32	41.32	未进入负面清单	否	无	8.07%

31273	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	吕沟支24#	200	39.24	101.53	101.53	未进入负面清单	否	无	0.95%
31274	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干167左1#	100	40.59	49.41	49.41	未进入负面清单	否	无	9.14%
31275	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西移动支11右4#	100	36.84	53.16	53.16	未进入负面清单	否	无	-3.97%
31276	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	城山干78左1#	200	52.08	75.84	75.84	未进入负面清单	否	无	-6.77%
31277	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	油站分7#	400	38.75	205.01	205.01	未进入负面清单	否	无	7.61%
31278	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分35#	200	51.66	76.68	76.68	未进入负面清单	否	无	5.11%
31279	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支56右1#	200	35.00	109.99	109.99	未进入负面清单	否	无	0.85%
31280	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	工厂分1间1#	400	56.65	133.39	133.39	未进入负面清单	否	无	2.28%
31281	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	东风线	72右1#	200	30.83	118.35	118.35	未进入负面清单	否	无	5.99%
31282	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	国网辽宁电动汽车服务有限公司-1	400	69.36	82.55	82.55	未进入负面清单	否	无	0.35%
31283	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	国网辽宁电动汽车服务有限公司-2	400	57.69	129.26	129.26	未进入负面清单	否	无	9.40%
31284	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山金屯六队	200	35.77	108.46	108.46	未进入负面清单	否	无	-3.21%
31285	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山金屯七八队	100	56.75	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	-5.18%
31286	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山半拉山一队	100	50.01	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	-5.44%
31287	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山半拉山二队	80	61.05	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	-6.34%
31288	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山付庙一队	200	68.48	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	-2.06%

31289	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山付庙二队	200	55.49	69.03	69.03	未进入负面清单	否	无	0.72%
31290	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯一二队	200	36.95	106.10	106.10	未进入负面清单	否	无	9.19%
31291	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯东队	200	31.32	117.37	117.37	未进入负面清单	否	无	2.80%
31292	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯8-9队	80	58.55	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	-7.66%
31293	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯西队	100	64.94	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	-5.34%
31294	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山胡屯大队	315	38.62	161.86	161.86	未进入负面清单	否	无	-1.64%
31295	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	金屯大队1	400	47.72	169.13	169.13	未进入负面清单	否	无	-3.37%
31296	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	金屯大队2	100	30.88	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	-2.47%
31297	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯水利东台	100	34.54	55.46	55.46	未进入负面清单	否	无	-3.68%
31298	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯水利南台	100	68.22	21.78	21.78	未进入负面清单	否	无	-10.00%
31299	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山半拉山三队	400	45.62	177.53	177.53	未进入负面清单	否	无	-8.39%
31300	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎一.二队	315	39.48	159.15	159.15	未进入负面清单	否	无	-3.80%
31301	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎三队	160	52.17	60.52	60.52	未进入负面清单	否	无	-8.63%
31302	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎四队	100	38.49	51.51	51.51	未进入负面清单	否	无	4.36%
31303	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎五队	80	68.85	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	5.10%
31304	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	东虎1.2队新台	100	41.18	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无	-3.06%
31305	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	丁屯水利台	200	33.23	113.53	113.53	未进入负面清单	否	无	-1.96%
31306	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	曹屯水利分台	50	74.00	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	-9.33%

31307	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙2队北	200	44.29	91.42	91.42	未进入负面清单	否	无	2.47%
31308	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙三队	80	69.23	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	-4.82%
31309	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙四十队	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-9.47%
31310	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙八队	80	41.37	38.90	38.90	未进入负面清单	否	无	9.22%
31311	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙水利台	100	61.55	28.45	28.45	未进入负面清单	否	无	1.88%
31312	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙五队	200	65.98	48.04	48.04	未进入负面清单	否	无	5.08%
31313	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙七队	50	50.14	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	-1.91%
31314	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地陡坎	100	51.65	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	9.75%
31315	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地周屯	50	62.97	13.51	13.51	未进入负面清单	否	无	4.37%
31316	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地大庙	100	67.26	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	-5.87%
31317	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地西房身	100	31.25	58.75	58.75	未进入负面清单	否	无	-7.02%
31318	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地东房身	80	31.75	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	-8.38%
31319	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地椿树房	100	55.44	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	-9.85%
31320	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地南房身	100	47.58	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	3.70%
31321	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地北炉屯	80	46.29	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	-8.24%
31322	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地屯	50	55.06	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	-8.10%
31323	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地团圈	50	42.93	23.53	23.53	未进入负面清单	否	无	-3.17%
31324	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地江石底	100	68.07	21.93	21.93	未进入负面清单	否	无	2.12%

31325	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗分水岭	100	62.63	27.37	27.37	未进入负面清单	否	无	-2.38%
31326	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地西北屯	80	42.13	38.29	38.29	未进入负面清单	否	无	-5.96%
31327	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地张屯	80	44.98	36.01	36.01	未进入负面清单	否	无	5.79%
31328	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	西河口	100	67.33	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	-2.07%
31329	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大古山村	100	68.85	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	-1.76%
31330	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石一队	80	59.30	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	-4.41%
31331	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石二队	100	53.72	36.28	36.28	未进入负面清单	否	无	-3.28%
31332	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石三四队	100	51.97	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	-2.25%
31333	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子一队	100	60.51	29.49	29.49	未进入负面清单	否	无	-9.67%
31334	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子二三队	100	46.66	43.34	43.34	未进入负面清单	否	无	5.66%
31335	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子四队	100	61.82	28.18	28.18	未进入负面清单	否	无	-9.94%
31336	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子五六队	400	47.30	170.80	170.80	未进入负面清单	否	无	5.21%
31337	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子七队	100	46.42	43.58	43.58	未进入负面清单	否	无	-0.60%
31338	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山乡敬老院	80	39.74	40.21	40.21	未进入负面清单	否	无	8.84%
31339	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村	315	64.18	81.34	81.34	未进入负面清单	否	无	7.61%
31340	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村一队	100	44.09	45.91	45.91	未进入负面清单	否	无	8.53%
31341	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村二队	200	37.65	104.70	104.70	未进入负面清单	否	无	-1.76%
31342	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村四队	100	50.79	39.21	39.21	未进入负面清单	否	无	-1.30%

31343	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村五队	100	41.78	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	-0.98%
31344	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村六队	100	54.38	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无	2.35%
31345	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村七队	200	56.13	67.74	67.74	未进入负面清单	否	无	-2.87%
31346	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队南	80	36.61	42.71	42.71	未进入负面清单	否	无	-1.98%
31347	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村十队	80	32.02	46.39	46.39	未进入负面清单	否	无	-6.10%
31348	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村十一队	200	41.24	97.51	97.51	未进入负面清单	否	无	3.31%
31349	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河二队	100	64.90	25.10	25.10	未进入负面清单	否	无	-4.43%
31350	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河三队	30	55.35	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	-3.10%
31351	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	龙河3队西	100	33.10	56.90	56.90	未进入负面清单	否	无	7.04%
31352	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河四队	50	43.76	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	-7.81%
31353	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河五队	100	32.69	57.31	57.31	未进入负面清单	否	无	-5.64%
31354	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河六队	100	68.52	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	6.81%
31355	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河七队	100	64.90	25.10	25.10	未进入负面清单	否	无	-2.07%
31356	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河八队	100	48.88	41.12	41.12	未进入负面清单	否	无	5.16%
31357	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚三队	50	35.79	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	-1.65%
31358	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚一队	100	33.02	56.98	56.98	未进入负面清单	否	无	8.92%
31359	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚二队	100	61.98	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	9.45%
31360	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚四队	80	54.14	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	3.08%

31361	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚五队	30	52.31	11.31	11.31	未进入负面清单	否	无	-2.12%
31362	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚六队	30	52.90	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	-1.08%
31363	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未三队	100	38.84	51.16	51.16	未进入负面清单	否	无	8.94%
31364	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队北	315	36.50	168.53	168.53	未进入负面清单	否	无	-4.49%
31365	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石1队西	50	69.32	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	6.49%
31366	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山谢屯水房	100	51.66	38.34	38.34	未进入负面清单	否	无	6.65%
31367	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山丁屯大队	80	33.23	45.42	45.42	未进入负面清单	否	无	-7.09%
31368	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	丁屯一队	30	58.82	9.35	9.35	未进入负面清单	否	无	-1.78%
31369	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗孙屯	50	39.34	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	-2.06%
31370	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	泡子水利台	50	60.88	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	8.07%
31371	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	谢屯水利台	50	54.87	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	7.96%
31372	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利西台	50	42.18	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	2.34%
31373	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利南台	50	57.77	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	7.93%
31374	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	电业分1#	200	52.98	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	9.79%
31375	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未干12#-1	800	32.50	460.01	460.01	未进入负面清单	否	无	5.48%
31376	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未干12#-2	800	55.73	274.19	274.19	未进入负面清单	否	无	-9.73%
31377	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利6台	50	48.65	20.68	20.68	未进入负面清单	否	无	5.61%
31378	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利1台	50	65.89	12.06	12.06	未进入负面清单	否	无	7.72%

31379	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利2台	50	34.99	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	-9.31%
31380	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利3台	200	30.86	118.29	118.29	未进入负面清单	否	无	-2.11%
31381	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利4台	50	53.07	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	2.04%
31382	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利5台	50	64.33	12.83	12.83	未进入负面清单	否	无	5.56%
31383	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利北台	50	40.25	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	0.56%
31384	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未2队南台	80	30.71	47.43	47.43	未进入负面清单	否	无	1.72%
31385	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未10队新台	50	55.04	17.48	17.48	未进入负面清单	否	无	2.08%
31386	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队1台	50	51.43	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	6.32%
31387	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队2台	100	50.61	39.39	39.39	未进入负面清单	否	无	-2.14%
31388	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	窝树房台	100	30.88	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	-1.31%
31389	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	八仙岛	100	30.75	59.25	59.25	未进入负面清单	否	无	8.77%
31390	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山东台	400	65.97	96.11	96.11	未进入负面清单	否	无	4.80%
31391	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	分水岭西台	100	48.43	41.57	41.57	未进入负面清单	否	无	7.21%
31392	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	史家台	50	62.78	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	-6.41%
31393	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	西房身新台	50	64.68	12.66	12.66	未进入负面清单	否	无	3.62%
31394	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	陡坎新台	100	66.05	23.95	23.95	未进入负面清单	否	无	-4.78%
31395	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未7队新台	100	42.07	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	0.44%
31396	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石3.4队新台	100	32.52	57.48	57.48	未进入负面清单	否	无	8.25%

31397	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石1队西新台	400	42.48	190.09	190.09	未进入负面清单	否	无	8.30%
31398	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山1台	400	43.92	184.33	184.33	未进入负面清单	否	无	8.28%
31399	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山2台	400	69.46	82.17	82.17	未进入负面清单	否	无	9.69%
31400	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山3台	100	55.22	34.78	34.78	未进入负面清单	否	无	-2.57%
31401	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山胡屯三四队	80	50.26	31.79	31.79	未进入负面清单	否	无	-3.96%
31402	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山六队	50	40.54	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	4.50%
31403	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山七八队	100	66.67	23.33	23.33	未进入负面清单	否	无	2.06%
31404	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山一二队	400	58.78	124.88	124.88	未进入负面清单	否	无	-9.20%
31405	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡双山三队	200	64.89	50.22	50.22	未进入负面清单	否	无	2.47%
31406	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山四队	100	55.74	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	2.75%
31407	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山五队	100	51.61	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	5.03%
31408	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水三队	80	55.70	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	0.38%
31409	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水一队	50	64.89	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无	-4.13%
31410	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水二队	100	58.35	31.65	31.65	未进入负面清单	否	无	-6.55%
31411	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水四队	100	67.33	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	3.16%
31412	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水5.6队	80	30.22	47.83	47.83	未进入负面清单	否	无	1.66%
31413	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山榆树房1.2队	400	35.91	216.37	216.37	未进入负面清单	否	无	-0.55%
31414	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山榆树房三队	400	69.24	83.04	83.04	未进入负面清单	否	无	-7.80%

31415	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水1队东	80	65.03	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无	1.56%
31416	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山龙河一队	30	61.01	8.70	8.70	未进入负面清单	否	无	-5.86%
31417	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡政府	200	66.78	46.45	46.45	未进入负面清单	否	无	7.45%
31418	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	丁屯3队	400	58.61	125.55	125.55	未进入负面清单	否	无	-2.03%
31419	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水农业小区东台	80	39.74	40.21	40.21	未进入负面清单	否	无	9.16%
31420	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水农业小区西台	80	59.30	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	-9.29%
31421	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山七八队东台	80	44.62	36.31	36.31	未进入负面清单	否	无	6.32%
31422	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	榆树房水利台	50	37.14	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	-0.63%
31423	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利一台	50	49.24	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	1.75%
31424	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利二台	50	37.14	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	7.53%
31425	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利三台	50	64.79	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	-2.47%
31426	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利四台	50	58.63	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	-1.40%
31427	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利五台	50	40.36	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	7.66%
31428	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利六台	50	30.99	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	-7.85%
31429	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山7.8队东	200	44.06	91.89	91.89	未进入负面清单	否	无	-6.37%
31430	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山水利台	100	52.13	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	-0.40%
31431	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗西达营	100	59.62	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无	2.15%
31432	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗丁甸屯	80	67.49	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	4.30%

31433	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗原甸屯	100	52.70	37.30	37.30	未进入负面清单	否	无	4.86%
31434	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗李屯东	100	61.38	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	6.66%
31435	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗黄泥洞一队	100	60.38	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	7.45%
31436	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗黄泥洞三四队	400	33.19	227.24	227.24	未进入负面清单	否	无	-4.84%
31437	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	黄泥洞三四队东	200	32.18	115.63	115.63	未进入负面清单	否	无	-7.60%
31438	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗沙包东	400	40.25	199.01	199.01	未进入负面清单	否	无	-6.04%
31439	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗沙包西	100	30.09	59.91	59.91	未进入负面清单	否	无	-4.17%
31440	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗二房东	315	33.12	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	-7.87%
31441	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	黄泥洞三四队北	250	64.28	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	-8.45%
31442	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗三房前队	80	34.93	44.06	44.06	未进入负面清单	否	无	3.30%
31443	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗三房后队	80	55.11	27.91	27.91	未进入负面清单	否	无	0.65%
31444	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗杨炉	315	66.82	73.02	73.02	未进入负面清单	否	无	6.94%
31445	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗张屯	80	65.75	19.40	19.40	未进入负面清单	否	无	-0.15%
31446	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	成龙屯	100	64.31	25.69	25.69	未进入负面清单	否	无	-4.99%
31447	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	张屯新台	50	39.92	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	0.53%
31448	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	沙包新台	50	66.16	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	6.58%
31449	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗林洼屯	100	38.76	51.24	51.24	未进入负面清单	否	无	5.61%
31450	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗林沟屯	400	66.48	94.10	94.10	未进入负面清单	否	无	4.49%

31451	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗小衣屯	50	36.80	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	5.98%
31452	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗大衣屯	50	32.17	28.92	28.92	未进入负面清单	否	无	8.14%
31453	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗泉眼沟	30	31.66	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	-0.27%
31454	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	老于窝	30	50.32	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	-6.51%
31455	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗程沟	80	51.49	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	-7.48%
31456	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗赫屯	200	33.74	112.51	112.51	未进入负面清单	否	无	-6.64%
31457	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	赫屯东	200	46.90	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	-9.94%
31458	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗小队	100	62.04	27.96	27.96	未进入负面清单	否	无	-10.00%
31459	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗大房身	80	40.49	39.61	39.61	未进入负面清单	否	无	0.82%
31460	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗老豆队	100	38.35	51.65	51.65	未进入负面清单	否	无	5.35%
31461	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗李屯西	50	37.55	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	-7.99%
31462	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗程屯	80	49.40	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	-5.79%
31463	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗沟口村	200	39.20	101.59	101.59	未进入负面清单	否	无	6.33%
31464	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗沟里	30	67.37	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	-4.31%
31465	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗水产	200	49.49	81.03	81.03	未进入负面清单	否	无	-1.66%
31466	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗货站	200	54.12	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无	8.12%
31467	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙西南屯	80	48.77	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	3.40%
31468	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙东南屯	100	33.87	56.13	56.13	未进入负面清单	否	无	-4.76%

31469	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙小队	50	42.90	23.55	23.55	未进入负面清单	否	无	3.39%
31470	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙王屯	30	44.47	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	-7.83%
31471	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	马下屯东	100	34.44	55.56	55.56	未进入负面清单	否	无	8.73%
31472	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙马下屯	50	55.18	17.41	17.41	未进入负面清单	否	无	-0.66%
31473	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙半拉山	100	46.78	43.22	43.22	未进入负面清单	否	无	9.37%
31474	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙马上屯	30	52.72	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	-6.20%
31475	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	王沟	100	37.90	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	8.10%
31476	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	大衣屯西	80	48.83	32.93	32.93	未进入负面清单	否	无	-2.48%
31477	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	程屯新台	100	49.12	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	-1.98%
31478	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	李西新台	50	68.57	10.71	10.71	未进入负面清单	否	无	8.13%
31479	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	沟里新台	50	49.21	20.39	20.39	未进入负面清单	否	无	6.57%
31480	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	西南屯新台	50	45.87	22.06	22.06	未进入负面清单	否	无	3.57%
31481	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东南屯新台	50	49.09	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	-1.95%
31482	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	马下屯西台	50	65.34	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	6.56%
31483	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	大衣屯新台	50	38.35	25.83	25.83	未进入负面清单	否	无	6.23%
31484	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	小衣屯东台	50	31.42	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	-2.42%
31485	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗达营二队	200	64.93	50.14	50.14	未进入负面清单	否	无	2.99%
31486	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗达营三队	50	69.18	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	-8.67%

31487	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗郎屯	50	67.14	11.43	11.43	未进入负面清单	否	无	5.20%
31488	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	郎屯东	80	38.53	41.18	41.18	未进入负面清单	否	无	-8.74%
31489	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗温沟西	30	51.14	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	7.49%
31490	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗棒石屯	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	-7.14%
31491	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗乡达营道南屯	30	54.12	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	-5.81%
31492	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗良屯东	80	52.91	29.67	29.67	未进入负面清单	否	无	1.80%
31493	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗良屯西	30	44.56	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	7.83%
31494	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗头道房	30	58.12	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	1.25%
31495	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗关沟屯	80	65.37	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	-8.44%
31496	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗拉庙东	80	69.93	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	-4.15%
31497	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	拉庙西	30	31.87	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	8.47%
31498	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西虎王屯	100	54.13	35.87	35.87	未进入负面清单	否	无	-6.12%
31499	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西虎徐屯	30	57.17	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	4.01%
31500	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西巴虎	400	55.91	136.38	136.38	未进入负面清单	否	无	-5.25%
31501	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗姜沟屯	100	52.37	37.63	37.63	未进入负面清单	否	无	-5.15%
31502	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗宋屯	50	44.99	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	8.15%
31503	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗河西屯	50	36.02	26.99	26.99	未进入负面清单	否	无	3.90%
31504	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗付庙九队	200	33.79	112.41	112.41	未进入负面清单	否	无	-6.15%

31505	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗付庙六队	400	57.16	131.36	131.36	未进入负面清单	否	无	-4.47%
31506	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	良屯水利台	50	48.04	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	-7.83%
31507	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	河西水利台	50	44.87	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	2.14%
31508	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	达营3队新台	50	59.88	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	-7.31%
31509	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	温沟新台	50	72.74	8.63	8.63	未进入负面清单	否	无	-5.16%
31510	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	河西新台	100	63.13	26.87	26.87	未进入负面清单	否	无	7.53%
31511	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	郑屯台	100	33.18	56.82	56.82	未进入负面清单	否	无	3.33%
31512	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	良屯新台	100	61.66	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	5.54%
31513	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	驼东线	金屯大队新台	400	63.70	105.18	105.18	未进入负面清单	否	无	9.40%
31514	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙四十队新台	100	55.77	34.23	34.23	未进入负面清单	否	无	-2.42%
31515	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	龙河五队新台	400	39.38	202.50	202.50	未进入负面清单	否	无	5.54%
31516	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	泡子四队北台	50	36.11	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	2.18%
31517	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水4队一台	200	46.49	87.03	87.03	未进入负面清单	否	无	-9.40%
31518	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水4队二台	200	35.60	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
31519	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利七台	200	40.56	98.88	98.88	未进入负面清单	否	无	-7.21%
31520	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山水房	50	33.84	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	8.44%
31521	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水三队东台	200	57.97	64.05	64.05	未进入负面清单	否	无	-4.87%
31522	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	二房新台	200	52.31	75.37	75.37	未进入负面清单	否	无	-2.80%

31523	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	西达营北台	200	50.88	78.24	78.24	未进入负面清单	否	无	-0.26%
31524	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	付庙九队北台	200	50.52	78.96	78.96	未进入负面清单	否	无	-0.21%
31525	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	梁甸台	200	59.66	60.68	60.68	未进入负面清单	否	无	7.06%
31526	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	庙沟台	200	66.97	46.06	46.06	未进入负面清单	否	无	-2.82%
31527	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	雪屯新台	200	66.84	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	9.79%
31528	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	榆树房南台	200	69.74	40.52	40.52	未进入负面清单	否	无	-4.22%
31529	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干11#	50	62.89	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	-1.74%
31530	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干12#	400	30.33	238.69	238.69	未进入负面清单	否	无	1.02%
31531	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干18#	50	53.17	18.42	18.42	未进入负面清单	否	无	8.57%
31532	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干5#	80	37.66	41.87	41.87	未进入负面清单	否	无	1.74%
31533	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	金盛分1#1#变压器	800	39.27	405.87	405.87	未进入负面清单	否	无	7.58%
31534	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	金盛分1#2#变压器	800	58.45	252.39	252.39	未进入负面清单	否	无	-1.58%
31535	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	曲屯支12#	200	57.77	64.47	64.47	未进入负面清单	否	无	1.97%
31536	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分1#	50	67.88	11.06	11.06	未进入负面清单	否	无	2.72%
31537	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分14右2#	80	67.34	18.13	18.13	未进入负面清单	否	无	-4.66%
31538	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分25左1#	200	40.31	99.38	99.38	未进入负面清单	否	无	-4.08%
31539	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分28#	400	59.38	122.50	122.50	未进入负面清单	否	无	-3.90%

31540	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	农场分13#	200	46.51	86.97	86.97	未进入负面清单	否	无	2.21%
31541	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	农场分4#	50	51.46	19.27	19.27	未进入负面清单	否	无	-9.70%
31542	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干138右1#	200	59.05	61.89	61.89	未进入负面清单	否	无	8.11%
31543	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干141左6#	50	56.58	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	7.79%
31544	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干146#	100	42.48	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	-8.16%
31545	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干160#	100	49.67	40.33	40.33	未进入负面清单	否	无	-0.18%
31546	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干3#	100	38.85	51.15	51.15	未进入负面清单	否	无	9.77%
31547	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干58左2#	50	31.26	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	-5.28%
31548	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干60左4#	200	42.36	95.28	95.28	未进入负面清单	否	无	-0.12%
31549	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干60左9#	80	32.10	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	6.81%
31550	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干9#	100	67.62	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	-0.57%
31551	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	庞屯分14左7#	200	56.70	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	-0.58%
31552	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	庞屯分24左1#	400	36.18	215.27	215.27	未进入负面清单	否	无	3.39%
31553	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干67左1#	200	53.08	73.85	73.85	未进入负面清单	否	无	-7.92%
31554	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干68左1#	200	51.20	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	-5.95%
31555	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干94右1#	200	39.72	100.55	100.55	未进入负面清单	否	无	-5.07%
31556	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	八队分23#	100	34.44	55.56	55.56	未进入负面清单	否	无	-8.83%
31557	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	岭东支17右1#	200	39.70	100.61	100.61	未进入负面清单	否	无	-9.99%

31558	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	岭东支3右1#	200	53.35	73.30	73.30	未进入负面清单	否	无	-0.95%
31559	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支10#	200	63.95	52.11	52.11	未进入负面清单	否	无	-1.08%
31560	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支17#	200	33.93	112.14	112.14	未进入负面清单	否	无	-4.84%
31561	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支3左1#	100	39.89	50.11	50.11	未进入负面清单	否	无	4.91%
31562	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支9左8#	400	58.15	127.42	127.42	未进入负面清单	否	无	-5.94%
31563	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分107左3#	160	60.69	46.89	46.89	未进入负面清单	否	无	-0.01%
31564	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分127右3#	50	62.53	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	8.73%
31565	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分134右5#	160	37.36	84.22	84.22	未进入负面清单	否	无	-4.19%
31566	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分153右4#	50	36.11	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	0.73%
31567	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分156#	50	33.84	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	2.59%
31568	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分22左3#	100	30.85	59.15	59.15	未进入负面清单	否	无	5.08%
31569	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分50#	80	68.51	17.19	17.19	未进入负面清单	否	无	-5.54%
31570	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右1#	50	61.08	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	-8.67%
31571	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右6左2#	200	30.93	118.15	118.15	未进入负面清单	否	无	0.83%
31572	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右7#	200	57.95	64.10	64.10	未进入负面清单	否	无	0.27%
31573	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分7左1#	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	-10.00%
31574	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分90#	30	68.00	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	9.36%
31575	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支20#	50	66.87	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	3.07%

31576	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支53右2#	400	58.62	125.51	125.51	未进入负面清单	否	无	-7.38%
31577	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支54左1#	400	36.71	213.15	213.15	未进入负面清单	否	无	-0.62%
31578	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支61左8#	80	41.14	39.09	39.09	未进入负面清单	否	无	-9.23%
31579	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支70#	400	40.38	198.49	198.49	未进入负面清单	否	无	7.30%
31580	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支10右2#	100	50.26	39.74	39.74	未进入负面清单	否	无	9.58%
31581	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支38#	50	74.27	7.86	7.86	未进入负面清单	否	无	0.90%
31582	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支47左1#	400	44.38	182.49	182.49	未进入负面清单	否	无	7.68%
31583	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支5#	200	39.17	101.66	101.66	未进入负面清单	否	无	6.92%
31584	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	徐北支11右3#	50	50.82	19.59	19.59	未进入负面清单	否	无	8.11%
31585	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	徐北支23#	50	55.46	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	-5.86%
31586	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	赵五支1#	50	66.79	11.61	11.61	未进入负面清单	否	无	-7.80%
31587	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	赵五支5右1#	100	55.53	34.47	34.47	未进入负面清单	否	无	-5.51%
31588	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城棚支14#	80	50.63	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	2.95%
31589	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分105右1#	200	36.08	107.84	107.84	未进入负面清单	否	无	9.35%
31590	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分123左2#	80	48.63	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	-7.84%
31591	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分155左1#	200	50.36	79.27	79.27	未进入负面清单	否	无	-0.72%
31592	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分159右1#	100	39.24	50.76	50.76	未进入负面清单	否	无	5.53%
31593	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分167#	30	38.31	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	-2.69%

31594	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分183#	50	65.35	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	-8.96%
31595	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分40#	100	51.06	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	2.37%
31596	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分46右1#	50	55.69	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	-1.95%
31597	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左1#	50	67.26	11.37	11.37	未进入负面清单	否	无	2.03%
31598	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左5#	80	65.89	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	8.62%
31599	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左8#	200	65.81	48.38	48.38	未进入负面清单	否	无	-7.93%
31600	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分69左1#	50	38.26	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	6.50%
31601	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分73左3#	50	31.28	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	9.49%
31602	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分93#	100	47.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	-9.16%
31603	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	东沟支5右2#	50	42.19	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	0.70%
31604	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	东沟支8#	200	59.33	61.33	61.33	未进入负面清单	否	无	-9.56%
31605	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风联支12#	100	66.07	23.93	23.93	未进入负面清单	否	无	-6.53%
31606	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风联支2左1#	200	31.25	117.50	117.50	未进入负面清单	否	无	2.85%
31607	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风屯支11#	50	50.68	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	0.05%
31608	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	高一支12#	30	32.28	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	9.66%
31609	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	高一支16#	30	55.38	10.39	10.39	未进入负面清单	否	无	-6.65%
31610	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	林场分10右4#	50	34.91	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-1.39%
31611	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分12#	30	51.20	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	6.03%

31612	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分2#	50	57.66	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	5.96%
31613	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分7右5#	50	62.43	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	6.31%
31614	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干102#	50	68.88	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	7.84%
31615	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干118#	100	64.10	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	4.45%
31616	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干151右1#	50	69.87	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	7.71%
31617	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干160#	400	56.32	134.73	134.73	未进入负面清单	否	无	7.11%
31618	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干200左1#	200	42.34	95.31	95.31	未进入负面清单	否	无	-3.23%
31619	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干209左1#	50	48.72	20.64	20.64	未进入负面清单	否	无	-6.98%
31620	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干225左1#	50	68.91	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	-9.32%
31621	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干236#	160	34.85	88.24	88.24	未进入负面清单	否	无	-9.06%
31622	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干240#	160	48.41	66.55	66.55	未进入负面清单	否	无	5.52%
31623	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干244左5#	80	35.03	43.97	43.97	未进入负面清单	否	无	9.27%
31624	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干245右1#	80	69.41	16.47	16.47	未进入负面清单	否	无	-0.08%
31625	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干54右6#	50	45.87	22.06	22.06	未进入负面清单	否	无	-3.86%
31626	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干65#	50	34.22	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	2.45%
31627	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分19#	80	47.08	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	-2.66%
31628	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分26#	50	34.63	27.69	27.69	未进入负面清单	否	无	-0.13%
31629	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分37#	100	47.33	42.67	42.67	未进入负面清单	否	无	-6.59%

31630	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分42#	30	57.30	9.81	9.81	未进入负面清单	否	无	4.67%
31631	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分43左1#	100	50.37	39.63	39.63	未进入负面清单	否	无	1.32%
31632	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分48#	100	58.85	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	8.22%
31633	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	杨沟支9#	200	54.49	71.01	71.01	未进入负面清单	否	无	4.04%
31634	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分11右1#	200	47.31	85.39	85.39	未进入负面清单	否	无	3.02%
31635	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分18右3#	80	49.18	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	-4.83%
31636	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分18右8#	80	53.97	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	6.77%
31637	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分20右2#	30	50.56	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	8.13%
31638	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分33#	100	36.79	53.21	53.21	未进入负面清单	否	无	9.52%
31639	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分56#	80	64.46	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	0.45%
31640	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分7左4#	30	67.91	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	3.96%
31641	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张炉支16#	80	61.55	22.76	22.76	未进入负面清单	否	无	5.82%
31642	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张炉支7右3#	200	51.16	77.67	77.67	未进入负面清单	否	无	-8.93%
31643	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家三队台	100	64.20	25.80	25.80	未进入负面清单	否	无	-0.05%
31644	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家四队台	30	51.26	11.62	11.62	未进入负面清单	否	无	1.00%
31645	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家二队分台	50	48.24	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	2.23%
31646	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯三队台	200	63.82	52.35	52.35	未进入负面清单	否	无	-8.83%
31647	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯四队台	200	35.76	108.48	108.48	未进入负面清单	否	无	-4.71%

31648	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯四队南台	200	40.47	99.06	99.06	未进入负面清单	否	无	-6.01%
31649	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山五队台	30	60.96	8.71	8.71	未进入负面清单	否	无	7.78%
31650	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家一队台	30	51.48	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	-7.49%
31651	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队分台	30	44.34	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	-5.07%
31652	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家六队台	30	49.67	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	-2.04%
31653	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家七队台	80	62.06	22.35	22.35	未进入负面清单	否	无	-8.39%
31654	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯二队台	30	69.64	6.11	6.11	未进入负面清单	否	无	9.08%
31655	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯二队分台	30	67.74	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	3.06%
31656	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯七队台	30	57.17	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	-6.51%
31657	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	万家七队分台	50	57.50	16.25	16.25	未进入负面清单	否	无	-5.65%
31658	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	万家七队台	50	47.64	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	7.06%
31659	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山三队台	80	61.96	22.43	22.43	未进入负面清单	否	无	-7.58%
31660	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山四队台	200	43.05	93.89	93.89	未进入负面清单	否	无	8.99%
31661	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家一队台	50	47.95	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无	-1.20%
31662	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯一队台	100	53.84	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	-6.99%
31663	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯大队台	100	62.11	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	-1.36%
31664	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队东台	50	68.31	10.84	10.84	未进入负面清单	否	无	-0.66%
31665	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队台	50	67.46	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	4.27%

31666	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家三队台	50	46.64	21.68	21.68	未进入负面清单	否	无	6.04%
31667	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家五队台	50	51.23	19.39	19.39	未进入负面清单	否	无	-7.03%
31668	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家八队台	50	35.93	27.03	27.03	未进入负面清单	否	无	1.69%
31669	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯三队台	50	32.66	28.67	28.67	未进入负面清单	否	无	-4.64%
31670	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯四队台	50	58.35	15.82	15.82	未进入负面清单	否	无	6.17%
31671	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山二队台	200	31.65	116.70	116.70	未进入负面清单	否	无	-1.29%
31672	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯五队分台	100	49.91	40.09	40.09	未进入负面清单	否	无	1.66%
31673	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队南台	200	57.60	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	-5.31%
31674	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯五队台	100	49.98	40.02	40.02	未进入负面清单	否	无	-7.46%
31675	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家二队台	200	42.62	94.76	94.76	未进入负面清单	否	无	-3.32%
31676	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯二队台	100	43.25	46.75	46.75	未进入负面清单	否	无	1.71%
31677	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯五队台	80	64.64	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	6.48%
31678	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队西台	200	41.28	97.44	97.44	未进入负面清单	否	无	3.13%
31679	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家大队台	200	30.18	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无	7.93%
31680	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山一队台	100	61.82	28.18	28.18	未进入负面清单	否	无	-4.41%
31681	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯五.六队台	100	32.64	57.36	57.36	未进入负面清单	否	无	5.21%
31682	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯水利台	50	67.18	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	4.26%
31683	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山四队分台	200	68.56	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	-9.67%

31684	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山五队分台	50	33.93	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	6.05%
31685	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家四队分台	50	35.79	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	-4.98%
31686	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家一队分台	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
31687	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队北台	100	40.43	49.57	49.57	未进入负面清单	否	无	2.73%
31688	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家五队分台	100	49.88	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	-8.93%
31689	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海二队台	400	31.10	235.58	235.58	未进入负面清单	否	无	-8.75%
31690	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海河西台	160	38.33	82.67	82.67	未进入负面清单	否	无	8.74%
31691	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队台	315	59.73	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	6.09%
31692	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-1	630	42.04	302.16	302.16	未进入负面清单	否	无	2.87%
31693	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-2	630	44.84	284.49	284.49	未进入负面清单	否	无	6.17%
31694	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯一队台	50	33.77	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	-4.64%
31695	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海村四队台	100	57.46	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	4.98%
31696	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯二队台	100	48.53	41.47	41.47	未进入负面清单	否	无	-0.03%
31697	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队南台	50	31.43	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	-5.56%
31698	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队分台	100	58.71	31.29	31.29	未进入负面清单	否	无	6.55%

31699	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯二队分台	200	63.27	53.46	53.46	未进入负面清单	否	无	-4.29%
31700	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家五队台	80	60.78	23.37	23.37	未进入负面清单	否	无	7.51%
31701	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家六队台	30	30.70	17.79	17.79	未进入负面清单	否	无	-2.20%
31702	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家五队分台	30	64.63	7.61	7.61	未进入负面清单	否	无	-9.99%
31703	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家六队分台	50	38.39	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	-3.38%
31704	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家果园台	50	45.16	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	-4.07%
31705	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家三队分台	100	52.32	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	6.52%
31706	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台1队台	80	33.70	45.04	45.04	未进入负面清单	否	无	-6.97%
31707	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯3队台	50	37.96	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	7.45%
31708	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯2队台	80	58.36	25.31	25.31	未进入负面清单	否	无	-3.51%
31709	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂4队台	160	66.81	37.11	37.11	未进入负面清单	否	无	-6.24%
31710	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯2队分台	50	30.46	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	-6.70%
31711	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨5队台	50	68.06	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	0.86%
31712	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨6队台	30	57.79	9.66	9.66	未进入负面清单	否	无	-1.64%
31713	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯1队分台	30	58.47	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	-0.14%
31714	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家1队台	200	43.51	92.98	92.98	未进入负面清单	否	无	-6.96%
31715	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家2队台	50	57.57	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	3.43%
31716	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家3队台	200	62.09	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	-8.33%

31717	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家4队台	30	52.98	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	4.05%
31718	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台3队台	100	56.86	33.14	33.14	未进入负面清单	否	无	8.85%
31719	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台4队台	30	31.45	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	3.32%
31720	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家7队台	50	44.18	22.91	22.91	未进入负面清单	否	无	7.72%
31721	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家9队台	80	46.36	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无	-6.45%
31722	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家10队台	50	69.01	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	1.64%
31723	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台4队台	30	46.79	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	7.20%
31724	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台3队分台	50	66.44	11.78	11.78	未进入负面清单	否	无	-4.41%
31725	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭1队台	30	44.25	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	-9.32%
31726	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家1队台	30	57.28	9.81	9.81	未进入负面清单	否	无	-2.13%
31727	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家2队台	50	43.01	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-7.35%
31728	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家3队台	80	49.54	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	-2.61%
31729	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家4队台	50	64.69	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	-7.42%
31730	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家5队台	30	31.17	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	-8.74%
31731	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家8队台	50	64.64	12.68	12.68	未进入负面清单	否	无	0.20%
31732	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家大队台	50	40.40	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	8.79%
31733	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟3队台	100	68.74	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	5.56%
31734	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂1队分台	80	68.40	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	-8.94%

31735	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套4队台	30	34.63	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	-6.98%
31736	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套猪场台	200	59.78	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无	-2.72%
31737	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套马营台	100	46.23	43.77	43.77	未进入负面清单	否	无	-5.51%
31738	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套北洼台	80	66.25	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-8.42%
31739	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨2队台	50	43.50	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无	9.88%
31740	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨3队台	50	48.45	20.77	20.77	未进入负面清单	否	无	1.41%
31741	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭4队台	50	37.66	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	6.50%
31742	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯1队台	50	30.99	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	2.17%
31743	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家8队台	50	36.58	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	-1.90%
31744	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家3队分台	50	34.14	27.93	27.93	未进入负面清单	否	无	-2.21%
31745	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台2队台	50	66.71	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	7.00%
31746	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台2.7队台	50	38.07	25.97	25.97	未进入负面清单	否	无	0.20%
31747	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台3队台	50	53.32	18.34	18.34	未进入负面清单	否	无	-1.48%
31748	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台5队台	100	60.07	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	0.16%
31749	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台6队台	50	44.97	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	-1.44%
31750	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台1队分台	50	43.31	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	6.17%
31751	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台5队分台	50	31.38	29.31	29.31	未进入负面清单	否	无	5.95%
31752	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭2队台	80	45.85	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无	0.54%

31753	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家6队台	50	58.57	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	-5.23%
31754	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟1队台	50	30.72	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	-6.73%
31755	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟5队台	200	49.99	80.01	80.01	未进入负面清单	否	无	-4.23%
31756	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂1队台	50	47.72	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	-3.50%
31757	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂3队台	100	30.57	59.43	59.43	未进入负面清单	否	无	2.07%
31758	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂大队台	200	41.02	97.95	97.95	未进入负面清单	否	无	5.77%
31759	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套6队台	50	45.11	22.45	22.45	未进入负面清单	否	无	-6.87%
31760	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套13队台	50	45.16	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	4.90%
31761	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套二队台	80	51.46	30.83	30.83	未进入负面清单	否	无	4.99%
31762	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂2队台	80	67.74	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	5.75%
31763	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套7.8队台	80	59.94	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	-1.60%
31764	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂大队分台	80	64.03	20.77	20.77	未进入负面清单	否	无	-6.20%
31765	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨三队分台	30	51.11	11.67	11.67	未进入负面清单	否	无	-9.57%
31766	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队台	100	45.97	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	-4.12%
31767	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家5队台	100	61.69	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	-6.67%
31768	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套场部台	250	44.09	114.76	114.76	未进入负面清单	否	无	-5.49%
31769	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台5队台	160	42.72	75.64	75.64	未进入负面清单	否	无	6.01%
31770	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台水利台	100	69.70	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	-5.90%

31771	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台7队台	50	40.25	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	9.50%
31772	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台2队分台	50	32.40	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-9.87%
31773	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台6队台	80	38.42	41.26	41.26	未进入负面清单	否	无	4.32%
31774	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟6队台	80	64.65	20.28	20.28	未进入负面清单	否	无	-7.29%
31775	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家6队台	400	49.81	160.77	160.77	未进入负面清单	否	无	-6.06%
31776	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队分台	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	-3.59%
31777	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭3队台	400	49.43	162.29	162.29	未进入负面清单	否	无	-6.03%
31778	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨4队台	200	44.97	90.05	90.05	未进入负面清单	否	无	-8.24%
31779	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨4队分台	160	62.61	43.83	43.83	未进入负面清单	否	无	7.50%
31780	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套李营台	200	60.73	58.54	58.54	未进入负面清单	否	无	3.06%
31781	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台1队分台	315	60.33	93.47	93.47	未进入负面清单	否	无	-1.06%
31782	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟5队分台	160	66.24	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	7.03%
31783	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套14队台	200	54.08	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无	1.57%
31784	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台1队台	250	35.65	135.88	135.88	未进入负面清单	否	无	-7.20%
31785	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队水利台	100	40.35	49.65	49.65	未进入负面清单	否	无	-0.45%
31786	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队水利台	100	30.19	59.81	59.81	未进入负面清单	否	无	-7.05%
31787	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	北洼水利2台(西)	50	57.56	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	3.28%
31788	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	北洼水利1台(东)	50	49.50	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	-4.18%

31789	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭一队果园台	100	63.28	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	8.47%
31790	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队北台	50	46.61	21.69	21.69	未进入负面清单	否	无	-0.98%
31791	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队南台	50	43.87	23.07	23.07	未进入负面清单	否	无	2.94%
31792	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队分台	200	41.13	97.73	97.73	未进入负面清单	否	无	3.45%
31793	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队东台	100	52.75	37.25	37.25	未进入负面清单	否	无	3.40%
31794	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队南台	200	58.55	62.91	62.91	未进入负面清单	否	无	-2.70%
31795	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台一队南台	100	64.45	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	-2.37%
31796	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家二队分台	100	69.24	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	3.13%
31797	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套4队分台	50	30.03	29.99	29.99	未进入负面清单	否	无	-7.67%
31798	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟三队分台	100	67.61	22.39	22.39	未进入负面清单	否	无	-4.44%
31799	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套六队分台	50	45.46	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	-0.27%
31800	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭四队分台	100	53.22	36.78	36.78	未进入负面清单	否	无	9.04%
31801	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯三队分台	50	58.58	15.71	15.71	未进入负面清单	否	无	-1.04%
31802	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯四队台	50	55.71	17.15	17.15	未进入负面清单	否	无	1.08%
31803	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台四队分台	200	57.58	64.83	64.83	未进入负面清单	否	无	4.16%
31804	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马场四队分台	100	47.97	42.03	42.03	未进入负面清单	否	无	-6.10%
31805	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套二队分台	100	40.89	49.11	49.11	未进入负面清单	否	无	-4.20%
31806	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨1队台	50	46.32	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	7.66%

31807	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟2队台	200	53.37	73.25	73.25	未进入负面清单	否	无	9.70%
31808	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台8队台	50	47.04	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	5.83%
31809	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟二队分台	100	59.87	30.13	30.13	未进入负面清单	否	无	3.36%
31810	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台东山台	200	66.06	47.87	47.87	未进入负面清单	否	无	-1.19%
31811	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭四队南台	100	46.34	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	9.76%
31812	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	国网辽宁有限公司大连分公司	100	58.39	31.61	31.61	未进入负面清单	否	无	-1.94%
31813	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台生态园台	200	54.51	70.97	70.97	未进入负面清单	否	无	6.83%
31814	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山一队分	200	32.36	115.28	115.28	未进入负面清单	否	无	3.51%
31815	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家八队分	200	30.10	119.80	119.80	未进入负面清单	否	无	-0.20%
31816	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	魏屯村一队	30	41.19	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	-2.49%
31817	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-1	630	38.53	324.24	324.24	未进入负面清单	否	无	-7.77%
31818	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-2	630	32.34	363.27	363.27	未进入负面清单	否	无	-2.11%
31819	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店谢屯镇前进村民委员会	630	63.05	169.81	169.81	未进入负面清单	否	无	9.05%

31820	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-3	630	64.29	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	-7.30%
31821	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-4	500	65.08	124.59	124.59	未进入负面清单	否	无	-4.78%
31822	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-5	500	57.76	161.18	161.18	未进入负面清单	否	无	-8.48%
31823	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	前进三队	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	7.29%
31824	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	前进四队	30	56.86	9.94	9.94	未进入负面清单	否	无	9.37%
31825	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯供电局台	200	40.18	99.64	99.64	未进入负面清单	否	无	-8.52%
31826	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	曲甸小队	50	35.76	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	5.63%
31827	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	贺屯小队	50	69.43	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	-1.85%
31828	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯东队	200	53.49	73.02	73.02	未进入负面清单	否	无	-1.61%
31829	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯村西队	315	46.55	136.87	136.87	未进入负面清单	否	无	-8.77%
31830	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇谢屯村刘	200	54.04	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无	1.80%
31831	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀一队	80	37.30	42.16	42.16	未进入负面清单	否	无	2.25%
31832	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀二队	80	57.80	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	-7.63%
31833	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀村台	80	53.63	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	1.55%
31834	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀四队	30	66.77	6.97	6.97	未进入负面清单	否	无	-1.10%

31835	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀三队	80	69.08	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	8.21%
31836	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀五队	50	38.91	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	-4.09%
31837	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀六队	80	50.28	31.78	31.78	未进入负面清单	否	无	9.95%
31838	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯二队	100	54.22	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	-5.49%
31839	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯贺屯二台	30	40.19	14.94	14.94	未进入负面清单	否	无	-5.41%
31840	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村左屯	50	67.89	11.06	11.06	未进入负面清单	否	无	3.87%
31841	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村左屯东台	80	39.27	40.59	40.59	未进入负面清单	否	无	-4.71%
31842	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇莲花山村二组二台	250	39.47	126.33	126.33	未进入负面清单	否	无	-4.12%
31843	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花六队	50	56.94	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无	6.78%
31844	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花一队	100	41.05	48.95	48.95	未进入负面清单	否	无	-4.95%
31845	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花二队	200	36.84	106.31	106.31	未进入负面清单	否	无	6.48%
31846	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村郑屯3队	200	64.13	51.73	51.73	未进入负面清单	否	无	3.95%
31847	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山一队	30	65.29	7.41	7.41	未进入负面清单	否	无	3.82%
31848	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山二队西	50	38.73	25.63	25.63	未进入负面清单	否	无	-6.05%
31849	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山二队	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	-0.39%
31850	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山三队	200	64.08	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	2.26%
31851	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山村大陀	100	48.05	41.95	41.95	未进入负面清单	否	无	-9.40%
31852	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯六队	200	65.99	48.01	48.01	未进入负面清单	否	无	-5.46%

31853	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯五队	80	43.53	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无	2.48%
31854	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯四队	30	58.62	9.41	9.41	未进入负面清单	否	无	8.82%
31855	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇魏屯村三队	30	53.99	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	-8.95%
31856	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯刘屯一二队	100	68.54	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	-1.48%
31857	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房八队	80	50.02	31.98	31.98	未进入负面清单	否	无	-9.44%
31858	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房七队	50	67.71	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	-1.11%
31859	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房六队	50	64.61	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	-9.33%
31860	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房五队	80	31.31	46.95	46.95	未进入负面清单	否	无	7.66%
31861	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房四队	50	55.81	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	-6.84%
31862	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房二队	80	44.24	36.61	36.61	未进入负面清单	否	无	5.01%
31863	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房九队	50	68.80	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	-3.63%
31864	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房三队	80	40.87	39.31	39.31	未进入负面清单	否	无	4.72%
31865	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯刘屯三队	100	55.35	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	-8.59%
31866	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯刘屯七.八队	80	64.06	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	-9.25%
31867	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	孙光	400	35.22	219.11	219.11	未进入负面清单	否	无	7.54%
31868	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-1	630	45.41	280.92	280.92	未进入负面清单	否	无	4.98%

31869	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-2	630	30.80	372.97	372.97	未进入负面清单	否	无	-9.44%
31870	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-3	630	58.35	199.37	199.37	未进入负面清单	否	无	0.93%
31871	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-4	630	57.58	204.26	204.26	未进入负面清单	否	无	-7.91%
31872	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-5	630	63.73	165.51	165.51	未进入负面清单	否	无	-5.90%
31873	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-6	630	44.23	288.38	288.38	未进入负面清单	否	无	6.16%
31874	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	河西二队	80	61.57	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	-6.29%
31875	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯河西一二队	100	31.31	58.69	58.69	未进入负面清单	否	无	-2.42%
31876	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯五队	200	41.35	97.30	97.30	未进入负面清单	否	无	4.01%
31877	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯七队	50	60.61	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	-3.97%
31878	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯三队	200	58.06	63.89	63.89	未进入负面清单	否	无	5.64%
31879	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园三四队	100	39.86	50.14	50.14	未进入负面清单	否	无	-7.03%
31880	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	花园村于屯	315	47.31	134.47	134.47	未进入负面清单	否	无	-3.16%
31881	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园五队	50	38.27	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	8.22%

31882	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园六队	100	56.22	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	4.19%
31883	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯一二队	100	43.26	46.74	46.74	未进入负面清单	否	无	0.13%
31884	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石二队	100	44.14	45.86	45.86	未进入负面清单	否	无	4.21%
31885	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮一队	100	34.97	55.03	55.03	未进入负面清单	否	无	7.62%
31886	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石六队	200	54.79	70.42	70.42	未进入负面清单	否	无	-6.10%
31887	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石四队	100	52.24	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	-8.91%
31888	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	狮石村井口	50	46.37	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	5.88%
31889	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石三队	100	54.22	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	-4.13%
31890	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石五队	50	39.87	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	1.95%
31891	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	谢屯电管站	250	58.50	78.75	78.75	未进入负面清单	否	无	-8.08%
31892	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉村二队	50	34.56	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	-7.66%
31893	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉村三队	100	50.99	39.01	39.01	未进入负面清单	否	无	-3.87%
31894	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉一队	160	68.24	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	7.80%
31895	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	西孙屯	100	33.03	56.97	56.97	未进入负面清单	否	无	-5.59%
31896	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯小岛	50	58.99	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	-4.95%
31897	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯一队台	100	30.89	59.11	59.11	未进入负面清单	否	无	-6.17%
31898	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯二四队	200	58.10	63.81	63.81	未进入负面清单	否	无	-3.28%
31899	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村赵屯	100	69.43	20.57	20.57	未进入负面清单	否	无	-7.72%

31900	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村小高屯	100	32.89	57.11	57.11	未进入负面清单	否	无	9.81%
31901	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村马菜园	100	47.83	42.17	42.17	未进入负面清单	否	无	6.37%
31902	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	小李屯	50	51.87	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	-7.13%
31903	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	沙山4队	200	67.50	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	4.44%
31904	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泉水线	谢屯泉眼五队	100	63.05	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	7.98%
31905	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼一队	200	58.55	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	-5.21%
31906	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	五化家属区	400	44.30	182.79	182.79	未进入负面清单	否	无	0.25%
31907	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼二队	100	66.41	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	1.30%
31908	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼四队	50	51.42	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	9.23%
31909	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	张家沟	100	57.37	32.63	32.63	未进入负面清单	否	无	-4.41%
31910	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	大屯村四队	400	35.98	216.09	216.09	未进入负面清单	否	无	4.53%
31911	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	靠海村盐场屯	200	48.41	83.17	83.17	未进入负面清单	否	无	8.22%
31912	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山一队	200	33.86	112.27	112.27	未进入负面清单	否	无	8.48%
31913	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯五队	80	69.12	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	-9.48%
31914	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯六队	50	36.85	26.58	26.58	未进入负面清单	否	无	0.30%
31915	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼三队	100	50.11	39.89	39.89	未进入负面清单	否	无	-7.88%
31916	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山王滩	50	42.49	23.75	23.75	未进入负面清单	否	无	3.37%
31917	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山二队	100	48.66	41.34	41.34	未进入负面清单	否	无	-2.91%

31918	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山三队	100	46.08	43.92	43.92	未进入负面清单	否	无	-2.46%
31919	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山南庙	200	31.71	116.59	116.59	未进入负面清单	否	无	-1.78%
31920	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山赵坎	80	40.75	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	6.27%
31921	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山赵坎东台	80	46.26	34.99	34.99	未进入负面清单	否	无	-6.76%
31922	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	靠海村董屯	50	37.84	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.94%
31923	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	联谢线	谢屯泉眼八队	50	69.36	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	8.77%
31924	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	联谢线	小口门头	80	45.72	35.42	35.42	未进入负面清单	否	无	6.98%
31925	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房2队南台	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	-0.57%
31926	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石五队二队	100	40.28	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	0.43%
31927	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园五队二队	100	59.07	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	-5.50%
31928	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	九凤一台	630	46.81	272.09	272.09	未进入负面清单	否	无	-8.03%
31929	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	九凤二台	630	60.29	187.16	187.16	未进入负面清单	否	无	7.91%
31930	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	南国甲台	630	39.82	316.16	316.16	未进入负面清单	否	无	3.57%
31931	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	南国乙台	630	32.73	360.78	360.78	未进入负面清单	否	无	3.22%
31932	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	幸福甲台	630	31.91	365.95	365.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
31933	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	幸福乙台	630	48.71	260.13	260.13	未进入负面清单	否	无	-1.63%
31934	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	银湖甲台	630	35.47	343.51	343.51	未进入负面清单	否	无	2.55%
31935	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	银湖乙台	630	60.33	186.94	186.94	未进入负面清单	否	无	3.05%

31936	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	国盛西区一台	630	40.44	312.20	312.20	未进入负面清单	否	无	4.21%
31937	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	国盛西区二台	630	39.75	316.57	316.57	未进入负面清单	否	无	5.50%
31938	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	铭湖一台	630	58.83	196.37	196.37	未进入负面清单	否	无	-1.91%
31939	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支9#柱上变压器	400	55.74	137.03	137.03	未进入负面清单	否	无	7.01%
31940	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分17#柱上变压器	400	53.93	144.27	144.27	未进入负面清单	否	无	-4.34%
31941	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支5#柱上变压器	400	39.01	203.98	203.98	未进入负面清单	否	无	-1.75%
31942	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分6左1#柱上变压器	400	66.70	93.21	93.21	未进入负面清单	否	无	6.23%
31943	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分4右1#柱上变压器	400	39.76	200.95	200.95	未进入负面清单	否	无	7.26%
31944	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右7#柱上变压	400	33.92	224.31	224.31	未进入负面清单	否	无	5.65%
31945	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右8#柱上变压	400	48.88	164.46	164.46	未进入负面清单	否	无	-2.80%
31946	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分18#柱上变压器	400	32.91	228.37	228.37	未进入负面清单	否	无	5.70%
31947	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分8左1#柱上变压器	400	49.49	162.04	162.04	未进入负面清单	否	无	-7.22%
31948	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右9#柱上变压	400	33.68	225.28	225.28	未进入负面清单	否	无	8.39%

31949	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支8#柱上变压器	400	69.32	82.74	82.74	未进入负面清单	否	无	-8.44%
31950	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分3左1#柱上变压器	400	60.02	119.91	119.91	未进入负面清单	否	无	9.99%
31951	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	五岛建筑公司住宅楼1#箱式变电站103间隔配电变压	400	38.39	206.43	206.43	未进入负面清单	否	无	-4.85%
31952	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	五岛建筑公司住宅楼2#箱式变电站103间隔配电变压	400	40.43	198.29	198.29	未进入负面清单	否	无	-0.76%
31953	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线罗沟分#9	400	47.69	169.23	169.23	未进入负面清单	否	无	-7.87%
31954	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线罗沟分#1	100	51.17	38.83	38.83	未进入负面清单	否	无	3.33%
31955	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#18	50	62.34	13.83	13.83	未进入负面清单	否	无	-5.18%
31956	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#22	315	37.87	164.22	164.22	未进入负面清单	否	无	9.60%
31957	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#11	400	68.95	84.20	84.20	未进入负面清单	否	无	-0.35%
31958	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#1	100	52.13	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	-9.17%

31959	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#86	50	58.30	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	-0.26%
31960	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支黄口支#8	30	51.80	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	8.11%
31961	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支刘屯支#23	80	53.55	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	-9.24%
31962	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#125	200	52.59	74.83	74.83	未进入负面清单	否	无	-1.95%
31963	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线铁西分#3	100	60.47	29.53	29.53	未进入负面清单	否	无	-4.94%
31964	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线杨崴分#11	80	46.52	34.79	34.79	未进入负面清单	否	无	-8.85%
31965	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	80	54.39	28.49	28.49	未进入负面清单	否	无	-2.95%
31966	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分二里沟支	200	49.03	81.95	81.95	未进入负面清单	否	无	-2.75%
31967	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	50	41.81	24.10	24.10	未进入负面清单	否	无	-8.41%
31968	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	30	32.81	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	-0.39%
31969	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#6	200	46.26	87.48	87.48	未进入负面清单	否	无	9.44%
31970	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#11	80	67.28	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无	5.85%
31971	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#42	80	43.89	36.88	36.88	未进入负面清单	否	无	6.06%

31972	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支偏石脸支#11	30	46.29	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	3.75%
31973	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#21	200	41.21	97.57	97.57	未进入负面清单	否	无	-9.78%
31974	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#68	50	47.43	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	3.54%
31975	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支刘屯支#11	30	37.08	15.88	15.88	未进入负面清单	否	无	0.50%
31976	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分丁沟支#11	200	33.43	113.14	113.14	未进入负面清单	否	无	2.04%
31977	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分丁沟支#5	400	50.80	156.78	156.78	未进入负面清单	否	无	2.26%
31978	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分七队支#1	100	44.35	45.65	45.65	未进入负面清单	否	无	-4.41%
31979	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线孟沟分#19	200	41.89	96.23	96.23	未进入负面清单	否	无	4.84%
31980	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#24	400	32.52	229.94	229.94	未进入负面清单	否	无	-7.00%
31981	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#43	400	31.65	233.40	233.40	未进入负面清单	否	无	5.27%
31982	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#58	200	45.96	88.09	88.09	未进入负面清单	否	无	2.60%
31983	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#71	200	68.97	42.05	42.05	未进入负面清单	否	无	0.94%
31984	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#74	100	46.13	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	0.43%
31985	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#96	200	56.73	66.54	66.54	未进入负面清单	否	无	9.86%

31986	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支五队支#9	50	61.59	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	8.89%
31987	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支五队支#1	200	39.38	101.24	101.24	未进入负面清单	否	无	-3.03%
31988	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支#11	200	51.07	77.86	77.86	未进入负面清单	否	无	2.47%
31989	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分七队支#13	200	45.52	88.95	88.95	未进入负面清单	否	无	1.65%
31990	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#173	80	57.66	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	-1.72%
31991	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#196	200	66.62	46.76	46.76	未进入负面清单	否	无	2.77%
31992	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分211	200	46.01	87.99	87.99	未进入负面清单	否	无	7.99%
31993	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分十一队支#7	200	46.15	87.69	87.69	未进入负面清单	否	无	-7.28%
31994	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线姚屯分#8	400	36.05	215.81	215.81	未进入负面清单	否	无	2.24%
31995	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线青年农场分#7	100	32.61	57.39	57.39	未进入负面清单	否	无	6.52%
31996	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#2	200	55.17	69.67	69.67	未进入负面清单	否	无	4.17%
31997	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	200	42.51	94.99	94.99	未进入负面清单	否	无	-1.56%
31998	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	200	46.00	87.99	87.99	未进入负面清单	否	无	-7.52%
31999	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分前草甸支	80	47.12	34.31	34.31	未进入负面清单	否	无	6.82%

32000	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	东北沟分14#	200	46.92	86.15	86.15	未进入负面清单	否	无	4.50%
32001	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#176	315	36.83	167.48	167.48	未进入负面清单	否	无	-6.28%
32002	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线3队分#3	400	55.19	139.23	139.23	未进入负面清单	否	无	-4.22%
32003	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线孟沟分#11	100	59.27	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	7.23%
32004	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线徐屯分#1	400	50.10	159.60	159.60	未进入负面清单	否	无	-1.33%
32005	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	400	55.48	138.07	138.07	未进入负面清单	否	无	8.99%
32006	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#80	100	50.63	39.37	39.37	未进入负面清单	否	无	8.26%
32007	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#66	100	61.94	28.06	28.06	未进入负面清单	否	无	-8.24%
32008	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线河屯分#18	200	30.92	118.16	118.16	未进入负面清单	否	无	6.66%
32009	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分	400	43.73	185.10	185.10	未进入负面清单	否	无	-7.42%
32010	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#4	400	62.05	111.80	111.80	未进入负面清单	否	无	9.37%
32011	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线河屯分 #12	50	51.39	19.31	19.31	未进入负面清单	否	无	0.34%
32012	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分二里沟支	200	39.28	101.43	101.43	未进入负面清单	否	无	7.62%
32013	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	东北沟分27#	200	49.09	81.82	81.82	未进入负面清单	否	无	4.74%
32014	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支任屯支2#	100	55.95	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	-1.79%
32015	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#36	200	37.17	105.67	105.67	未进入负面清单	否	无	-3.31%

32016	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#5	100	30.34	59.66	59.66	未进入负面清单	否	无	-0.85%
32017	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#35	200	62.16	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	0.04%
32018	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#22	100	54.93	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无	8.96%
32019	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#6	400	64.46	102.16	102.16	未进入负面清单	否	无	-3.50%
32020	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#26	100	45.56	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	8.51%
32021	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支唐屯支#3	200	32.92	114.15	114.15	未进入负面清单	否	无	5.47%
32022	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#20	50	64.85	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	-0.89%
32023	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#9	200	49.20	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	-2.12%
32024	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支王屯支#1	50	50.15	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	-4.88%
32025	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#59	200	51.24	77.53	77.53	未进入负面清单	否	无	1.97%
32026	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#77	400	33.17	227.33	227.33	未进入负面清单	否	无	-6.24%
32027	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#87	100	60.48	29.52	29.52	未进入负面清单	否	无	-8.17%

32028	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北沟支#9	200	33.60	112.80	112.80	未进入负面清单	否	无	-7.52%
32029	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支#10	100	39.10	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	-0.24%
32030	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支高南支#3	30	39.98	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	-7.61%
32031	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#122	100	43.89	46.11	46.11	未进入负面清单	否	无	-5.43%
32032	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#99	100	41.35	48.65	48.65	未进入负面清单	否	无	7.31%
32033	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#108	100	48.46	41.54	41.54	未进入负面清单	否	无	-1.30%
32034	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#130	200	66.03	47.94	47.94	未进入负面清单	否	无	2.80%
32035	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#140	50	60.02	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	0.35%
32036	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#46	160	44.55	72.72	72.72	未进入负面清单	否	无	1.75%
32037	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#39	400	60.27	118.90	118.90	未进入负面清单	否	无	4.99%
32038	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支双顶支#18	200	34.08	111.85	111.85	未进入负面清单	否	无	-1.35%
32039	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支双顶支#6	100	36.25	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	-5.62%

32040	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支三道沟支#17	200	36.15	107.70	107.70	未进入负面清单	否	无	-5.20%
32041	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#67	400	56.95	132.20	132.20	未进入负面清单	否	无	-6.35%
32042	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#75	200	65.94	48.11	48.11	未进入负面清单	否	无	-4.86%
32043	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支杨沟支18左3#	200	61.12	57.76	57.76	未进入负面清单	否	无	-2.63%
32044	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#1	200	31.38	117.24	117.24	未进入负面清单	否	无	-7.92%
32045	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#21	400	68.65	85.40	85.40	未进入负面清单	否	无	1.87%
32046	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线#73	100	41.03	48.97	48.97	未进入负面清单	否	无	8.47%
32047	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线西南屯分#5	200	43.60	92.79	92.79	未进入负面清单	否	无	-9.65%
32048	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线唐沟分#9	200	65.76	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	-8.78%
32049	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线岭上分#1	30	66.94	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	-4.86%
32050	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线北哨分#7	100	50.41	39.59	39.59	未进入负面清单	否	无	6.38%
32051	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线北哨分马屯支#2	200	41.24	97.52	97.52	未进入负面清单	否	无	-9.41%
32052	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线赵屯分#6	200	43.80	92.40	92.40	未进入负面清单	否	无	-1.28%
32053	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线大屯分#2	100	67.40	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	-5.92%
32054	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线张屯分#9	400	49.35	162.59	162.59	未进入负面清单	否	无	9.99%

32055	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支水利支#1	200	59.48	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	5.16%
32056	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#105	200	59.61	60.79	60.79	未进入负面清单	否	无	0.02%
32057	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#128	200	63.27	53.47	53.47	未进入负面清单	否	无	-5.55%
32058	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支石门支#15	200	69.34	41.32	41.32	未进入负面清单	否	无	2.27%
32059	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线#12	200	44.84	90.33	90.33	未进入负面清单	否	无	0.70%
32060	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分河西支#2	200	36.19	107.62	107.62	未进入负面清单	否	无	-0.07%
32061	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#83	200	64.82	50.36	50.36	未进入负面清单	否	无	-2.40%
32062	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线赵屯分#1	200	48.82	82.36	82.36	未进入负面清单	否	无	-7.53%
32063	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#52	400	53.35	146.60	146.60	未进入负面清单	否	无	-7.25%
32064	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#97	200	48.26	83.47	83.47	未进入负面清单	否	无	3.44%
32065	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#18	400	44.27	182.92	182.92	未进入负面清单	否	无	1.28%
32066	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支#38	30	51.54	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无	-9.68%

32067	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线大屯二台分#1	30	50.12	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	-3.62%
32068	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#23	100	66.87	23.13	23.13	未进入负面清单	否	无	-2.42%
32069	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线加油站分#1	200	46.30	87.40	87.40	未进入负面清单	否	无	-2.51%
32070	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#1	200	48.90	82.19	82.19	未进入负面清单	否	无	7.11%
32071	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支三道沟支#11	100	59.42	30.58	30.58	未进入负面清单	否	无	3.45%
32072	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#30	200	57.16	65.69	65.69	未进入负面清单	否	无	0.79%
32073	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#63	50	30.73	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	2.97%
32074	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支邢屯支高屯二台支	100	41.09	48.91	48.91	未进入负面清单	否	无	5.44%
32075	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#36	80	60.14	23.89	23.89	未进入负面清单	否	无	3.65%
32076	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分马屯支#6	200	54.40	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无	-3.04%
32077	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线榛子沟分#4	200	54.64	70.71	70.71	未进入负面清单	否	无	-6.82%
32078	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线周屯分#6	100	63.10	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	0.63%
32079	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线#90	250	60.47	73.83	73.83	未进入负面清单	否	无	8.38%
32080	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线#80	400	38.16	207.37	207.37	未进入负面清单	否	无	1.82%

32081	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#8	160	36.30	85.92	85.92	未进入负面清单	否	无	5.46%
32082	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分	400	44.07	183.73	183.73	未进入负面清单	否	无	0.43%
32083	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分	100	58.80	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	-8.04%
32084	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分	80	39.44	40.45	40.45	未进入负面清单	否	无	-8.37%
32085	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分	200	55.41	69.19	69.19	未进入负面清单	否	无	-3.14%
32086	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线南沟分#10	200	48.23	83.53	83.53	未进入负面清单	否	无	4.45%
32087	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#44	50	44.71	22.65	22.65	未进入负面清单	否	无	-6.79%
32088	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#23	50	53.13	18.44	18.44	未进入负面清单	否	无	3.10%
32089	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#195	400	54.37	142.50	142.50	未进入负面清单	否	无	-0.04%
32090	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#202	200	40.75	98.50	98.50	未进入负面清单	否	无	-5.69%
32091	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#211	50	67.08	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	1.91%
32092	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#224	100	51.16	38.84	38.84	未进入负面清单	否	无	1.60%
32093	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#232	80	44.96	36.03	36.03	未进入负面清单	否	无	9.25%
32094	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#1	200	44.32	91.35	91.35	未进入负面清单	否	无	-0.75%
32095	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#189	315	38.12	163.43	163.43	未进入负面清单	否	无	5.40%
32096	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分矫窑支#3	200	30.40	119.21	119.21	未进入负面清单	否	无	-5.28%
32097	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#3	100	59.64	30.36	30.36	未进入负面清单	否	无	4.88%

32098	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#23	200	47.85	84.30	84.30	未进入负面清单	否	无	-6.08%
32099	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#29	100	56.18	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	-8.97%
32100	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支汪海支#10	200	42.45	95.11	95.11	未进入负面清单	否	无	6.35%
32101	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#36	100	61.68	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	3.42%
32102	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#50	100	58.61	31.39	31.39	未进入负面清单	否	无	-0.71%
32103	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#63	200	31.07	117.85	117.85	未进入负面清单	否	无	-9.28%
32104	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支#27	100	53.97	36.03	36.03	未进入负面清单	否	无	-6.31%
32105	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支#47	100	44.29	45.71	45.71	未进入负面清单	否	无	-4.27%
32106	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线大队分#1	80	44.45	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	-4.41%
32107	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分#7	200	49.38	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	5.42%
32108	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线山前分#2	200	58.37	63.27	63.27	未进入负面清单	否	无	-8.34%
32109	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分#40	200	60.80	58.39	58.39	未进入负面清单	否	无	6.23%
32110	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分庙东支#8	100	51.78	38.22	38.22	未进入负面清单	否	无	-5.70%
32111	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分庙西支#2	200	49.80	80.40	80.40	未进入负面清单	否	无	-5.99%

32112	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线罗屯分#3	100	45.07	44.93	44.93	未进入负面清单	否	无	-0.41%
32113	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线王屯分#8	100	43.42	46.58	46.58	未进入负面清单	否	无	-7.48%
32114	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#8	200	52.30	75.41	75.41	未进入负面清单	否	无	-8.54%
32115	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线靴子沟分#1	200	54.78	70.45	70.45	未进入负面清单	否	无	-1.68%
32116	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分	50	53.46	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	-6.47%
32117	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#142	80	48.08	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	-9.15%
32118	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线东山分#2	30	43.22	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	-8.95%
32119	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	罗屯分8#	100	31.98	58.02	58.02	未进入负面清单	否	无	-2.79%
32120	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分沙西二台支5#	100	66.09	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	0.35%
32121	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支张上二台支1#	100	67.62	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	-1.39%
32122	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	潘上分8#	200	57.21	65.59	65.59	未进入负面清单	否	无	5.66%
32123	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分机井支1#	100	68.21	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	-0.89%
32124	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支机井支1#	100	55.17	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	-0.26%
32125	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分机井支1#	100	46.59	43.41	43.41	未进入负面清单	否	无	4.13%
32126	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分#47	100	33.67	56.33	56.33	未进入负面清单	否	无	5.95%

32127	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线新立屯分	200	49.47	81.06	81.06	未进入负面清单	否	无	-7.71%
32128	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分#2	50	68.46	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	3.97%
32129	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线#9	80	68.20	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	-0.29%
32130	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线#14	200	56.60	66.81	66.81	未进入负面清单	否	无	-9.06%
32131	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分鸡场支3左1#	400	31.23	235.07	235.07	未进入负面清单	否	无	-1.82%
32132	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分福龙支#5	50	44.53	22.73	22.73	未进入负面清单	否	无	-4.62%
32133	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分福龙支北屯支#3	100	36.38	53.62	53.62	未进入负面清单	否	无	-5.88%
32134	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分#28	100	38.87	51.13	51.13	未进入负面清单	否	无	4.73%
32135	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分#12	400	53.53	145.88	145.88	未进入负面清单	否	无	9.43%
32136	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#55	100	45.10	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	7.92%
32137	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分山后支#24	100	68.30	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	-5.27%
32138	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分洪屯马屯支	200	39.16	101.68	101.68	未进入负面清单	否	无	6.22%
32139	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分洪屯马屯支#1	100	40.55	49.45	49.45	未进入负面清单	否	无	-9.01%
32140	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分许屯山后支#3	400	46.11	175.55	175.55	未进入负面清单	否	无	4.56%

32141	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线街里分#8	400	31.61	233.55	233.55	未进入负面清单	否	无	0.36%
32142	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线街里分#2	400	52.31	150.77	150.77	未进入负面清单	否	无	-4.24%
32143	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#2	400	62.52	109.92	109.92	未进入负面清单	否	无	-1.92%
32144	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯二台支#1	200	50.92	78.17	78.17	未进入负面清单	否	无	6.97%
32145	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分山后支马屯支4#	200	60.61	58.79	58.79	未进入负面清单	否	无	-0.64%
32146	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分联通支杨沟二台支#1	200	37.73	104.54	104.54	未进入负面清单	否	无	9.53%
32147	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#66	400	52.10	151.61	151.61	未进入负面清单	否	无	1.23%
32148	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线52#	200	58.65	62.70	62.70	未进入负面清单	否	无	-4.08%
32149	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线大屯分#12	50	52.47	18.76	18.76	未进入负面清单	否	无	7.87%
32150	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线5#	50	54.28	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	2.40%
32151	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线27#	200	43.89	92.21	92.21	未进入负面清单	否	无	9.20%
32152	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分	400	31.91	232.37	232.37	未进入负面清单	否	无	-7.19%
32153	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分十一队支#13	100	36.70	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	-7.62%
32154	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线龙大分#14	400	45.03	179.88	179.88	未进入负面清单	否	无	8.01%

32155	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支杨沟支#23	100	62.10	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	-5.12%
32156	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#27	200	46.23	87.55	87.55	未进入负面清单	否	无	2.24%
32157	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_农场分6	100	44.50	45.50	45.50	未进入负面清单	否	无	-9.67%
32158	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_杨一支7	50	66.19	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	5.09%
32159	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_盐场支57	50	37.37	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无	9.98%
32160	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网pms_吕	315	49.36	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-1.63%
32161	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_吕家分54	200	53.27	73.46	73.46	未进入负面清单	否	无	-5.97%
32162	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_杨四支3#	100	68.29	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	4.17%
32163	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网pms_五	50	60.79	14.61	14.61	未进入负面清单	否	无	5.90%
32164	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网_pms_西沙岗分16	80	50.21	31.83	31.83	未进入负面清单	否	无	-1.32%
32165	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_沙包分6	80	60.03	23.97	23.97	未进入负面清单	否	无	0.57%
32166	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜家分33	80	44.01	36.79	36.79	未进入负面清单	否	无	-3.92%
32167	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_盐场支45	50	68.58	10.71	10.71	未进入负面清单	否	无	1.89%
32168	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_沙包支6	200	54.80	70.39	70.39	未进入负面清单	否	无	-9.80%
32169	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢家分67	50	64.03	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	4.85%
32170	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢家分52	80	47.70	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	-1.58%

32171	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_盐场支8	50	37.98	26.01	26.01	未进入负面清单	否	无	-3.99%
32172	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_吕家分34	50	57.36	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	-5.32%
32173	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢十支8	200	49.68	80.64	80.64	未进入负面清单	否	无	-1.89%
32174	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网pms_林	50	66.24	11.88	11.88	未进入负面清单	否	无	2.10%
32175	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜家分74	30	33.98	16.81	16.81	未进入负面清单	否	无	1.96%
32176	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_沙四分3	30	53.78	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	6.05%
32177	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜家分64	30	67.67	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	6.32%
32178	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜四支6	50	46.10	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	-9.03%
32179	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜家分84	50	45.45	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	1.37%
32180	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_吕六支6	200	65.11	49.78	49.78	未进入负面清单	否	无	1.78%
32181	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_沙包分1	80	42.66	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	-4.23%
32182	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_沙一分8	80	30.76	47.39	47.39	未进入负面清单	否	无	5.12%
32183	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_育苗分6	30	39.47	15.16	15.16	未进入负面清单	否	无	5.49%
32184	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢家村支3	50	39.44	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无	7.80%
32185	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢家分90	200	48.51	82.98	82.98	未进入负面清单	否	无	3.32%
32186	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢家分58	50	37.01	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	5.72%
32187	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_盐场支32	80	40.31	39.75	39.75	未进入负面清单	否	无	1.23%
32188	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_邢东支6#	80	58.84	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	-3.72%

32189	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_吕五支5	50	60.32	14.84	14.84	未进入负面清单	否	无	6.11%
32190	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_盐场支28	50	30.49	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无	7.54%
32191	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜二支2	30	48.10	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	4.22%
32192	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_吕家分39	200	60.54	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	7.04%
32193	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_成繁支7+1	30	50.31	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	1.79%
32194	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms_姜家分59	30	69.64	6.11	6.11	未进入负面清单	否	无	0.42%
32195	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪孔分79	50	56.28	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	-1.03%
32196	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_河南支2	200	65.03	49.94	49.94	未进入负面清单	否	无	4.64%
32197	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_杨五支11	200	30.94	118.12	118.12	未进入负面清单	否	无	8.62%
32198	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网pms_倪	100	58.76	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	-5.47%
32199	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网_平家分4间1#柱上变压器（永宁潘家沟一队）	200	55.98	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	2.21%
32200	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_小刘屯分16	50	59.82	15.09	15.09	未进入负面清单	否	无	-3.89%
32201	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_杨底支48	80	35.78	43.38	43.38	未进入负面清单	否	无	-1.28%
32202	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_谢海支2	200	32.79	114.43	114.43	未进入负面清单	否	无	-5.50%
32203	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_谢二支4	100	68.63	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	-1.18%
32204	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_于屯支7	80	36.15	43.08	43.08	未进入负面清单	否	无	7.43%

32205	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪孔分47	50	40.93	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	-4.29%
32206	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪四支7	200	33.43	113.13	113.13	未进入负面清单	否	无	8.29%
32207	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网pms_平	200	66.36	47.28	47.28	未进入负面清单	否	无	8.21%
32208	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪孔分111	50	47.71	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	8.23%
32209	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网pms_工	100	33.22	56.78	56.78	未进入负面清单	否	无	-9.00%
32210	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网pms_倪	160	48.73	66.04	66.04	未进入负面清单	否	无	-5.21%
32211	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_河南分27右2#柱上变压器（永宁河南小队）	200	43.02	93.96	93.96	未进入负面清单	否	无	-0.19%
32212	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪三支3	50	37.94	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	-7.21%
32213	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪六支22	200	52.87	74.27	74.27	未进入负面清单	否	无	-5.23%
32214	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_平六支4	200	62.70	54.61	54.61	未进入负面清单	否	无	-5.78%
32215	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_潘三支5	200	61.48	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	6.08%
32216	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_工业干73#	400	33.44	226.24	226.24	未进入负面清单	否	无	-4.77%
32217	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_杨六支4	100	32.41	57.59	57.59	未进入负面清单	否	无	3.72%
32218	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_杨四支4	50	50.76	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	3.74%
32219	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_杨三支6	50	53.35	18.32	18.32	未进入负面清单	否	无	2.17%
32220	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网pms_倪	50	41.69	24.15	24.15	未进入负面清单	否	无	-0.03%

32221	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_平良支3	100	54.08	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	-4.54%
32222	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_马屯支23	200	45.21	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	-4.72%
32223	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_谢五支20	400	61.88	112.46	112.46	未进入负面清单	否	无	-2.15%
32224	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_孔屯支14	200	39.11	101.78	101.78	未进入负面清单	否	无	-1.21%
32225	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_孔屯支26	400	60.50	118.01	118.01	未进入负面清单	否	无	1.00%
32226	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_谢五支10	200	57.53	64.94	64.94	未进入负面清单	否	无	-0.57%
32227	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_北海支2	200	41.21	97.58	97.58	未进入负面清单	否	无	-2.67%
32228	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_吴马屯支26#柱上变压器（永宁李沟四	200	41.47	97.05	97.05	未进入负面清单	否	无	-2.71%
32229	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网pms_移	100	66.13	23.87	23.87	未进入负面清单	否	无	-8.05%
32230	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网_pms_工业线42#柱上变压器（永宁潘家沟二	200	30.14	119.72	119.72	未进入负面清单	否	无	-5.51%
32231	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网_鸿发线平家分13	400	38.48	206.07	206.07	未进入负面清单	否	无	9.41%
32232	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	鸿发线平家分平水支1#杆	200	66.43	47.15	47.15	未进入负面清单	否	无	-6.51%
32233	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_倪五支5	160	55.93	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无	-7.93%
32234	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_电管支5	200	43.80	92.40	92.40	未进入负面清单	否	无	8.78%

32235	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_杨五支1	200	68.90	42.21	42.21	未进入负面清单	否	无	2.56%
32236	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_工业干26	200	54.39	71.23	71.23	未进入负面清单	否	无	-8.73%
32237	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_新区分8	400	43.10	187.61	187.61	未进入负面清单	否	无	3.50%
32238	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网_河南分28#柱上变压器（永宁河南小队台分台）	200	62.40	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	-4.75%
32239	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网_潘二支6#柱上变压器（潘家沟二队台分台）	200	33.84	112.33	112.33	未进入负面清单	否	无	6.12%
32240	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms_吴马屯支7	30	54.31	10.71	10.71	未进入负面清单	否	无	0.89%
32241	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms_程	80	45.44	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无	-1.46%
32242	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms_程	80	44.97	36.02	36.02	未进入负面清单	否	无	2.09%
32243	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms_宋	315	35.93	170.32	170.32	未进入负面清单	否	无	3.63%
32244	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms_李	80	49.40	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	9.86%
32245	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_罗沟分3#	100	30.64	59.36	59.36	未进入负面清单	否	无	-6.69%
32246	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms_薛	50	57.82	16.09	16.09	未进入负面清单	否	无	-1.60%
32247	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms_闫	50	55.21	17.39	17.39	未进入负面清单	否	无	4.82%
32248	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_盛通分3	400	66.31	94.76	94.76	未进入负面清单	否	无	-8.16%

32249	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_宋	250	62.21	69.48	69.48	未进入负面清单	否	无	6.88%
32250	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_宋	315	54.84	110.76	110.76	未进入负面清单	否	无	-2.26%
32251	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋六支4	50	43.91	23.05	23.05	未进入负面清单	否	无	-2.52%
32252	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东六支4	200	52.12	75.75	75.75	未进入负面清单	否	无	-9.60%
32253	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_东	100	33.15	56.85	56.85	未进入负面清单	否	无	-9.69%
32254	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_老院支8#	200	49.35	81.31	81.31	未进入负面清单	否	无	-8.13%
32255	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋家分106	200	63.97	52.06	52.06	未进入负面清单	否	无	9.01%
32256	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_左七支2#	30	37.69	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	0.96%
32257	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东一支17	80	52.70	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无	-9.75%
32258	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_薛五支4	200	42.78	94.44	94.44	未进入负面清单	否	无	-0.26%
32259	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_程五支14	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	-4.93%
32260	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_程九支3	50	37.74	26.13	26.13	未进入负面清单	否	无	-4.09%
32261	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_李一支13	50	52.64	18.68	18.68	未进入负面清单	否	无	-5.40%
32262	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_李一支22	50	32.23	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	5.52%
32263	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋三支6	50	67.84	11.08	11.08	未进入负面清单	否	无	6.30%
32264	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋四支20	50	46.02	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	3.03%
32265	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_薛四支3	200	33.56	112.89	112.89	未进入负面清单	否	无	-5.69%
32266	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_郭家支9	400	47.41	170.36	170.36	未进入负面清单	否	无	1.73%

32267	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋家分124	200	40.46	99.08	99.08	未进入负面清单	否	无	9.55%
32268	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_黄堡支3	50	65.87	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	-0.75%
32269	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_姜	50	68.87	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	6.19%
32270	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_姜庄支2	50	35.74	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	8.83%
32271	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_程	200	60.58	58.84	58.84	未进入负面清单	否	无	2.74%
32272	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_罗沟分23#	80	58.95	24.84	24.84	未进入负面清单	否	无	2.96%
32273	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_程八支11	50	43.36	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	3.19%
32274	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_闫店干136	50	41.17	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	-3.12%
32275	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_程学分7	200	47.18	85.63	85.63	未进入负面清单	否	无	4.15%
32276	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东张分25#	50	41.59	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	-0.45%
32277	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东三支4#	50	34.89	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	-6.86%
32278	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东五支2	80	30.69	47.45	47.45	未进入负面清单	否	无	9.05%
32279	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东七支1	30	41.57	14.53	14.53	未进入负面清单	否	无	-7.59%
32280	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_迟九分5	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清单	否	无	3.04%
32281	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_郭家支14	50	37.27	26.36	26.36	未进入负面清单	否	无	0.70%
32282	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_宋	50	39.98	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	0.38%
32283	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_罗沟分9#	50	56.11	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	1.57%
32284	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_万咀分2#	100	45.19	44.81	44.81	未进入负面清单	否	无	7.51%

32285	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_万咀分12#	50	65.76	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	-2.64%
32286	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_左三分7#	100	34.37	55.63	55.63	未进入负面清单	否	无	-2.73%
32287	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_东张分46	80	46.62	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	8.89%
32288	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_程岚分11	80	39.48	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	2.45%
32289	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_程	50	41.89	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	-2.29%
32290	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_于屯支5	80	43.12	37.51	37.51	未进入负面清单	否	无	-4.71%
32291	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_郭九支6	200	45.78	88.43	88.43	未进入负面清单	否	无	9.76%
32292	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋家分45	80	56.69	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	0.07%
32293	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋七支4	50	35.48	27.26	27.26	未进入负面清单	否	无	8.21%
32294	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋十支5	80	66.92	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	4.40%
32295	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋家分75	50	64.17	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	-8.81%
32296	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_闫店干35	100	65.30	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	3.38%
32297	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	左屯村台	50	55.49	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	-7.01%
32298	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_郭家支4	200	52.37	75.27	75.27	未进入负面清单	否	无	-5.10%
32299	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_宋	80	55.79	27.37	27.37	未进入负面清单	否	无	-1.75%
32300	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网pms_宋	400	68.27	86.92	86.92	未进入负面清单	否	无	-5.56%
32301	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_程岚分46	50	30.21	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	-4.03%
32302	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms_宋一支3	80	42.29	38.17	38.17	未进入负面清单	否	无	2.82%

32303	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网_郭水支8#柱上变压器(郭家八队大井)	100	43.62	46.38	46.38	未进入负面清单	否	无	-6.03%
32304	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_圣六支3	80	49.17	32.66	32.66	未进入负面清单	否	无	-2.60%
32305	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_圣卜支37	80	32.58	45.94	45.94	未进入负面清单	否	无	-8.05%
32306	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨	100	32.69	57.31	57.31	未进入负面清单	否	无	8.30%
32307	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_学森支4	50	56.01	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	-6.70%
32308	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨	200	31.25	117.50	117.50	未进入负面清单	否	无	-1.02%
32309	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_杨一支3	200	59.09	61.82	61.82	未进入负面清单	否	无	-0.95%
32310	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨	80	46.77	34.58	34.58	未进入负面清单	否	无	-0.26%
32311	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣	80	51.97	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	-6.55%
32312	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_郭六支3	50	57.78	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	-2.92%
32313	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	杨店线19间1#	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	-8.71%
32314	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_圣一支11	200	40.20	99.60	99.60	未进入负面清单	否	无	8.06%
32315	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨	50	35.03	27.49	27.49	未进入负面清单	否	无	-3.32%
32316	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨	80	49.14	32.69	32.69	未进入负面清单	否	无	-9.02%
32317	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 沙	200	42.13	95.73	95.73	未进入负面清单	否	无	-5.81%
32318	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_杨五分8	80	58.47	25.23	25.23	未进入负面清单	否	无	4.07%
32319	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣	80	44.71	36.23	36.23	未进入负面清单	否	无	-4.19%

32320	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网pms_圣	80	38.32	41.34	41.34	未进入负面清单	否	无	-1.43%
32321	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网pms_杨	400	39.52	201.92	201.92	未进入负面清单	否	无	-5.55%
32322	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms_杨十一分6	100	45.52	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	2.44%
32323	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网pms_杨	80	59.16	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	9.58%
32324	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网pms_杨	80	54.06	28.75	28.75	未进入负面清单	否	无	9.38%
32325	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网_大棚支18#	400	73.15	67.41	67.41	未进入负面清单	否	无	9.02%
32326	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_东	80	54.47	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-3.71%
32327	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	pms_东楼干89#	100	54.61	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无	2.81%
32328	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_东	200	46.33	87.34	87.34	未进入负面清单	否	无	5.34%
32329	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	pms_东三分4#	50	65.93	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	-1.89%
32330	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_东	80	65.87	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	7.77%
32331	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_大	200	39.01	101.97	101.97	未进入负面清单	否	无	-2.62%
32332	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_东	50	37.79	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	6.26%
32333	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_东	200	30.45	119.10	119.10	未进入负面清单	否	无	1.48%
32334	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网pms_迟	400	49.46	162.17	162.17	未进入负面清单	否	无	5.68%
32335	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	200	68.39	43.22	43.22	未进入负面清单	否	无	-3.25%
32336	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_迟	80	50.70	31.44	31.44	未进入负面清单	否	无	5.11%
32337	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	200	63.58	52.84	52.84	未进入负面清单	否	无	9.73%

32338	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网_pms_高粉房支13	100	64.18	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	3.41%
32339	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	100	42.88	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	-9.96%
32340	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	160	57.34	52.26	52.26	未进入负面清单	否	无	9.13%
32341	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_田	80	64.24	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
32342	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网_pms_高粉房支45	100	34.81	55.19	55.19	未进入负面清单	否	无	-0.40%
32343	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_田	400	52.77	148.92	148.92	未进入负面清单	否	无	7.57%
32344	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_迟四支7	80	59.45	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	-3.23%
32345	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_高粉房支5	80	57.60	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	-6.21%
32346	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_高六支4	50	41.50	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	6.78%
32347	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_田六支10	50	54.48	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	-3.66%
32348	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	50	35.24	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	-6.32%
32349	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_田	80	63.43	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	-8.42%
32350	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	80	44.29	36.57	36.57	未进入负面清单	否	无	-4.44%
32351	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_田	50	64.61	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	2.30%
32352	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_和平分162	30	69.87	6.04	6.04	未进入负面清单	否	无	9.54%
32353	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_迟	50	46.41	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	-1.74%
32354	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_王一支7	50	66.98	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	-2.43%

32355	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_高粉房支37	100	35.76	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	2.52%
32356	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_高粉房支56	200	42.81	94.38	94.38	未进入负面清单	否	无	3.41%
32357	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_高粉房支68	80	56.33	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	0.90%
32358	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	80	37.47	42.03	42.03	未进入负面清单	否	无	-7.40%
32359	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_和四支6	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	-0.12%
32360	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	400	61.06	115.75	115.75	未进入负面清单	否	无	2.53%
32361	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms_田家支38	50	41.97	24.02	24.02	未进入负面清单	否	无	-4.23%
32362	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_田	80	38.81	40.95	40.95	未进入负面清单	否	无	1.44%
32363	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_和	80	48.58	33.14	33.14	未进入负面清单	否	无	-0.01%
32364	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网pms_田	400	49.66	161.35	161.35	未进入负面清单	否	无	8.94%
32365	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	工业线	电网pms_刘	100	58.28	31.72	31.72	未进入负面清单	否	无	-9.28%
32366	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_pms_刘沟支25#柱上变压器（赵屯刘沟八	200	62.75	54.49	54.49	未进入负面清单	否	无	-4.02%
32367	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网pms_刘	200	64.55	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	4.63%
32368	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_pms_刘一支7左1#柱上变压器（永宁刘沟村	400	55.92	136.30	136.30	未进入负面清单	否	无	-9.65%

32369	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_刘七支6#柱上变压器（赵屯刘沟六、七队）	400	44.40	182.41	182.41	未进入负面清单	否	无	1.58%
32370	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_pms_刘沟支6#柱上变压器（赵屯刘沟四五队	100	61.06	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	-8.74%
32371	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_赵屯分26	200	42.50	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	9.61%
32372	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_倪一支4	80	64.89	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	-0.96%
32373	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_李七支4	200	37.18	105.64	105.64	未进入负面清单	否	无	-0.48%
32374	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_李八支26	80	37.75	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	-2.40%
32375	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_李五支19	100	66.41	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	6.39%
32376	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网pms_李	400	45.32	178.74	178.74	未进入负面清单	否	无	8.29%
32377	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_李二支9	200	51.21	77.58	77.58	未进入负面清单	否	无	-4.24%
32378	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_刘六支5	200	53.98	72.04	72.04	未进入负面清单	否	无	3.13%
32379	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_李五支12	100	37.96	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	-9.37%
32380	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网pms_赵	100	67.71	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	-1.30%
32381	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_刘二支14	400	67.13	91.48	91.48	未进入负面清单	否	无	-0.59%

32382	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms_李五支7左1#柱上变压器（李沟5、6队一	200	69.72	40.55	40.55	未进入负面清单	否	无	1.37%
32383	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业线赵屯分刘水支6#杆	100	44.73	45.27	45.27	未进入负面清单	否	无	-4.00%
32384	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业线赵屯分李水支6#杆	100	66.98	23.02	23.02	未进入负面清单	否	无	-1.71%
32385	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	10kV金地家园1#公用变电亭102间隔	630	34.57	349.18	349.18	未进入负面清单	否	无	1.29%
32386	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_刘七支9#柱上变压器（赵屯刘沟六、七队分台）	100	68.42	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	3.17%
32387	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_刘一支8#柱上变压器（永宁刘沟村一队台分台）	400	35.07	219.70	219.70	未进入负面清单	否	无	-7.30%
32388	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_李五支6#柱上变压器（李沟5、6队一分台）	100	46.49	43.51	43.51	未进入负面清单	否	无	9.40%

32389	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_刘沟支39#柱上变压器（赵屯刘沟八队分台）	200	50.80	78.41	78.41	未进入负面清单	否	无	-3.70%
32390	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_刘沟支5间1#柱上变压器（赵屯刘沟四五队台分	200	68.68	42.65	42.65	未进入负面清单	否	无	-1.09%
32391	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网_铁五支11左28#柱上变压器（李沟四队分台）	200	65.83	48.34	48.34	未进入负面清单	否	无	9.76%
32392	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_大孙屯支8#	400	62.55	109.78	109.78	未进入负面清单	否	无	-2.30%
32393	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms_全	80	64.16	20.67	20.67	未进入负面清单	否	无	-2.84%
32394	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms_上	400	35.94	216.23	216.23	未进入负面清单	否	无	0.26%
32395	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网_夏家分夏9	100	59.75	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无	9.85%
32396	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms_双	80	65.05	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	-1.95%
32397	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_八一支27#	200	52.35	75.30	75.30	未进入负面清单	否	无	8.36%
32398	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_平一分6#	80	69.09	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	-7.84%
32399	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_平三支2#	80	62.86	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	9.53%
32400	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_全家分30#+1	50	65.16	12.42	12.42	未进入负面清单	否	无	-0.52%

32401	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_全六支11#	100	37.74	52.26	52.26	未进入负面清单	否	无	4.83%
32402	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网pms_全	80	49.44	32.45	32.45	未进入负面清单	否	无	7.50%
32403	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网pms_任	80	69.91	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	-8.25%
32404	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_双岔支22#	80	51.92	30.47	30.47	未进入负面清单	否	无	-4.93%
32405	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_双五支4#	100	62.70	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	6.68%
32406	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_双岔支17#	200	36.08	107.84	107.84	未进入负面清单	否	无	6.62%
32407	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_夏三支3#	100	55.85	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	-7.77%
32408	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网_夏四支15#杆上变压	80	69.82	16.14	16.14	未进入负面清单	否	无	-2.94%
32409	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_房身支13#	200	57.48	65.05	65.05	未进入负面清单	否	无	-5.36%
32410	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_夏家分63#	50	45.24	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	-5.55%
32411	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms_永联干9#	30	74.38	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	-7.93%
32412	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网pms_上	400	57.30	130.80	130.80	未进入负面清单	否	无	-8.76%
32413	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	永联线全家分大孙屯支全三支8#杆	200	38.58	102.83	102.83	未进入负面清单	否	无	-9.19%
32414	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网_永联线永联干26#	800	34.31	445.54	445.54	未进入负面清单	否	无	7.30%
32415	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	永联线永联干26#	800	33.35	453.17	453.17	未进入负面清单	否	无	7.86%

32416	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	全水支4#柱上变压器（全家六队大井）	100	56.02	33.98	33.98	未进入负面清单	否	无	8.38%
32417	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	pms_永宁分6#	100	50.14	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	6.28%
32418	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网_pms_永宁村分7#	80	68.72	17.03	17.03	未进入负面清单	否	无	5.23%
32419	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网_pms_永	630	30.31	376.06	376.06	未进入负面清单	否	无	3.11%
32420	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网_pms_永鸿南分3	630	53.05	232.81	232.81	未进入负面清单	否	无	0.79%
32421	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	双岔线	宁城富贵园1#箱式变电站1#变压器	630	56.02	214.07	214.07	未进入负面清单	否	无	-10.00%
32422	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网_杨店干42右1#柱上变压器	200	35.88	108.24	108.24	未进入负面清单	否	无	2.05%
32423	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网_顺和支15#柱上变压	200	42.01	95.98	95.98	未进入负面清单	否	无	1.27%
32424	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网_全家分56#柱上变压	200	39.72	100.56	100.56	未进入负面清单	否	无	-3.91%
32425	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网_闫店政府台宋家分4#	200	54.97	70.07	70.07	未进入负面清单	否	无	-1.33%
32426	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网_程学分20#(左家	200	55.39	69.23	69.23	未进入负面清单	否	无	7.63%

32427	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	张隈（大胡分25右1#）	50	31.73	29.13	29.13	未进入负面清单	否	无	-9.93%
32428	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村刘隈(大胡分40#)	50	40.67	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	-4.45%
32429	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村吴窑(大胡分53左	200	51.09	77.82	77.82	未进入负面清单	否	无	5.08%
32430	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	王屯号(大胡分	50	54.96	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	-9.94%
32431	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	矫屯村方窑(大胡分6右4#)	100	69.24	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	1.30%
32432	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	农场社照(大胡分79右3#)	100	43.61	46.39	46.39	未进入负面清单	否	无	-4.49%
32433	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村林业队(大田干45左	50	61.55	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	2.07%
32434	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村小八家屯(大田干	200	75.69	28.63	28.63	未进入负面清单	否	无	-7.04%
32435	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	东炉(东炉支10#)	50	33.82	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	-4.24%
32436	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	姑奄屯(杜沟分	30	36.59	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	5.80%
32437	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村杨西屯(杜沟分21#)	50	31.03	29.49	29.49	未进入负面清单	否	无	-0.45%
32438	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村杨东屯(杜沟分28#)	80	48.52	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	-1.44%
32439	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村大城东屯#(杜沟分48左5#)	50	48.09	20.95	20.95	未进入负面清单	否	无	-0.15%

32440	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村大八家屯(杜沟分5左1#)	200	56.30	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	8.96%
32441	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	胡沟东山台（移动支24右1#	200	52.21	75.57	75.57	未进入负面清单	否	无	-3.31%
32442	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	大西山南台（农场分61#）	200	35.43	109.14	109.14	未进入负面清单	否	无	-9.21%
32443	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村杜沟屯(杜沟分76左	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	-0.93%
32444	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	台沟号(杜沟分85右1#)	200	65.26	49.47	49.47	未进入负面清单	否	无	8.71%
32445	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	台沟号分台(杜沟分90#)	100	31.57	58.43	58.43	未进入负面清单	否	无	1.17%
32446	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村大城西屯(杜沟分大城西支	50	64.20	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	-8.74%
32447	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	古家大棚(古家分1#)	80	48.80	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	-6.51%
32448	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村古家(古家分6#)	100	54.86	35.14	35.14	未进入负面清单	否	无	-5.83%
32449	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村久兴(久兴支13#)	50	47.95	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	-5.15%
32450	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	社员照明(林场支29#)	200	32.64	114.71	114.71	未进入负面清单	否	无	2.96%

32451	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	大田吴窑照明总表(林场支8左1#)	100	44.22	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无	7.90%
32452	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村郭屯(农场分13#)	100	42.69	47.31	47.31	未进入负面清单	否	无	9.55%
32453	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村(农场分19右8#)	200	68.38	43.23	43.23	未进入负面清单	否	无	1.37%
32454	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村曲屯(农场分23#)	630	45.58	279.85	279.85	未进入负面清单	否	无	-5.62%
32455	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村孟沟(农场分28#)	30	48.19	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	-8.96%
32456	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村于屯(农场分3#)	80	59.39	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	9.57%
32457	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	后元村国营农场(农场分	50	64.38	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	8.20%
32458	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村农场西台(山楂岚支11#)	200	57.88	64.23	64.23	未进入负面清单	否	无	7.41%
32459	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村西南屯(西南屯支	630	57.17	206.80	206.80	未进入负面清单	否	无	0.99%
32460	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村郑东(郑隈支6#)	50	35.36	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	9.14%
32461	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村水利(北山棚支8#)	80	64.19	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	-5.12%

32462	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	刁台大棚(刁台棚分8#)	50	53.35	18.33	18.33	未进入负面清单	否	无	-2.74%
32463	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后房身(后房身分14#)	80	35.99	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-2.24%
32464	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	沙河源小区(后房身分6右	80	57.98	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	-2.83%
32465	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	前元大棚(塑料分5左4#)	200	63.70	52.59	52.59	未进入负面清单	否	无	3.93%
32466	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元林业队(提水分15#)	200	48.21	83.57	83.57	未进入负面清单	否	无	-1.84%
32467	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村北山东队(提水分1右2#)	400	44.23	183.06	183.06	未进入负面清单	否	无	5.21%
32468	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村北山西队新台(提水分4#)	200	56.55	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	9.99%
32469	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	富泰石材(大连)有限公司(元北干24左1#)	50	46.96	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	-4.88%
32470	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	卢士江开发的居民楼(元北干27#)	400	66.06	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无	5.37%
32471	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元大棚(元北干50#)	50	65.61	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	4.45%

32472	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村二队(元北干65#)	100	59.98	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	-2.17%
32473	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村四队(元北干67左	50	54.25	17.87	17.87	未进入负面清单	否	无	0.13%
32474	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村一队(元北干69#)	50	66.22	11.89	11.89	未进入负面清单	否	无	-9.92%
32475	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村三队(元北干73左	50	50.79	19.61	19.61	未进入负面清单	否	无	-5.95%
32476	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元北山大棚(猪场分3#)	200	62.83	54.34	54.34	未进入负面清单	否	无	-6.18%
32477	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村东山(铸钢分9左1#)	200	58.03	63.93	63.93	未进入负面清单	否	无	-4.64%
32478	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村台（医院分2#）	200	37.74	104.52	104.52	未进入负面清单	否	无	-7.33%
32479	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店屯号(大店支18#)	80	35.66	43.47	43.47	未进入负面清单	否	无	-3.63%
32480	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	曲台屯#(大店支5#)	630	33.92	353.33	353.33	未进入负面清单	否	无	-5.30%
32481	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村金场沟(大姑庙分	100	44.26	45.74	45.74	未进入负面清单	否	无	6.39%
32482	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村下郑沟(大姑庙分1左2#)	50	31.56	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	-3.45%
32483	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	后元村大姑庙(大姑庙分	100	62.80	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	2.37%

32484	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	元台大王小郭总表(大郭分1#)	80	39.67	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	-5.88%
32485	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵村大郭东(大郭分20#)	630	67.50	141.78	141.78	未进入负面清单	否	无	-9.60%
32486	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村大王屯(大王分20#)	50	41.78	24.11	24.11	未进入负面清单	否	无	4.81%
32487	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村大西山号(大西山	50	55.40	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	-4.28%
32488	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵屯(大赵分	200	68.26	43.48	43.48	未进入负面清单	否	无	5.56%
32489	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村东沟屯(东沟支5#)	30	52.62	11.21	11.21	未进入负面清单	否	无	5.10%
32490	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	荒上屯号(宫城分15#)	200	66.03	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	6.03%
32491	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	公城屯号(宫城分21#)	50	40.60	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	5.00%
32492	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店村高屯(何屯分27左3)	30	67.73	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	0.41%
32493	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村二陶(姜沟分17#)	200	42.22	95.56	95.56	未进入负面清单	否	无	2.49%
32494	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村三陶(姜沟分26左	30	62.28	8.32	8.32	未进入负面清单	否	无	8.74%
32495	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村姜沟屯(姜沟分29#)	100	56.16	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	3.32%

32496	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村大陶(姜沟分6#)	80	32.48	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	-3.71%
32497	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村高店屯(老爷庙支	200	65.67	48.65	48.65	未进入负面清单	否	无	1.70%
32498	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王梨底大棚(梨底棚支	80	40.89	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	-7.81%
32499	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村梨底(梨底支21#)	50	30.66	29.67	29.67	未进入负面清单	否	无	-2.84%
32500	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村小王屯号(梨底支	200	60.52	58.95	58.95	未进入负面清单	否	无	-6.59%
32501	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村梨口(梨口分10#)	50	58.03	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	-3.26%
32502	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村南山(南山分3右1#)	200	47.48	85.04	85.04	未进入负面清单	否	无	-8.27%
32503	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	棚桃基地(棚桃支16#)	80	56.05	27.16	27.16	未进入负面清单	否	无	4.29%
32504	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	棚桃基地(棚桃支25#)	50	64.02	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	-1.24%
32505	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店1(棚桃支45#)	50	43.47	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	-4.47%
32506	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村上沟(三关分19#)	30	65.01	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	-3.57%
32507	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村姜屯(三官分5#)	630	55.75	215.77	215.77	未进入负面清单	否	无	-5.47%

32508	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜上1台(三官支5#)	100	32.16	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	-6.46%
32509	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村石峰(石峰支8#)	50	41.98	24.01	24.01	未进入负面清单	否	无	-7.93%
32510	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜屯点号(水厂支4#)	100	48.37	41.63	41.63	未进入负面清单	否	无	-1.27%
32511	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村郭店(小寺庙支2左	50	67.54	11.23	11.23	未进入负面清单	否	无	8.21%
32512	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	小寺庙(小寺庙支30#)	50	42.27	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	-9.22%
32513	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	郭店大棚(小寺庙支5#)	50	41.78	24.11	24.11	未进入负面清单	否	无	-4.91%
32514	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村学房沟(学房沟分	30	34.37	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	-6.02%
32515	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元社区(医元分2#)	50	34.82	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	7.24%
32516	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵村小郭屯(元东干	200	30.93	118.15	118.15	未进入负面清单	否	无	1.33%
32517	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜屯(元东干	200	62.60	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无	-0.78%
32518	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村三关(元东干155#)	30	48.90	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	3.50%
32519	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	道屯队(元东干	100	50.83	39.17	39.17	未进入负面清单	否	无	6.33%
32520	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村新建(元东干181#)	30	67.58	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	-8.81%

32521	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	元台大王新棚区(元东干76左2#)	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	-3.69%
32522	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村侯店后队(元东干	80	39.63	40.29	40.29	未进入负面清单	否	无	7.20%
32523	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	候店前队#(元东干84#)	50	54.85	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	8.71%
32524	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵新棚区(元东干93#)	80	58.91	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	6.23%
32525	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村上郑沟号(郑沟分	30	52.70	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	-9.05%
32526	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村中郑沟(郑沟分3#)	200	68.60	42.79	42.79	未进入负面清单	否	无	-6.08%
32527	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村后树岚(刁台支12#)	200	48.65	82.69	82.69	未进入负面清单	否	无	8.76%
32528	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村林屯西(刁台支9#)	50	53.26	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	-4.49%
32529	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村梁屯前(梁屯支14#)	630	54.90	221.15	221.15	未进入负面清单	否	无	-6.10%
32530	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	后元村刘屯西号(刘屯支	100	36.06	53.94	53.94	未进入负面清单	否	无	-7.13%
32531	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯队(庞坎支20左4#)	100	64.85	25.15	25.15	未进入负面清单	否	无	-2.69%
32532	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	庞坎屯号(庞坎支25#)	50	44.93	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	-2.76%

32533	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村南山(庞坎支7左3#)	30	46.84	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	6.54%
32534	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	前元村小卢屯南总表(卢北支7右3#)	100	59.73	30.27	30.27	未进入负面清单	否	无	-7.82%
32535	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	前元小卢屯北(卢北支9#)	80	49.34	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	-1.44%
32536	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用3#箱式配电站(前元分10#)	630	62.20	175.12	175.12	未进入负面清单	否	无	-5.49%
32537	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用2#箱式配电站(前元分10#)	630	37.83	328.68	328.68	未进入负面清单	否	无	9.06%
32538	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用1#箱式配电站(前元分10#)	630	35.26	344.88	344.88	未进入负面清单	否	无	9.33%
32539	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-085台区(前元分11#)	200	69.65	40.71	40.71	未进入负面清单	否	无	5.87%
32540	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-084(前元分13#)-1	80	68.68	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	8.64%
32541	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-084(前元分13#)-2	80	35.03	43.97	43.97	未进入负面清单	否	无	6.94%
32542	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	瓦房店永泰房地产开发有限公司(前元分	250	43.93	115.18	115.18	未进入负面清单	否	无	-5.24%

32543	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	瓦房店永泰房地产开发有限公司(前元分	250	56.84	82.91	82.91	未进入负面清单	否	无	6.27%
32544	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-083(前元分22右	50	40.94	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	1.83%
32545	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	元台镇政府台(前元分26左	200	31.74	116.51	116.51	未进入负面清单	否	无	5.52%
32546	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-080(前元分3#)-1	400	51.36	154.58	154.58	未进入负面清单	否	无	3.35%
32547	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-080(前元分3#)-2	400	39.45	202.19	202.19	未进入负面清单	否	无	-4.17%
32548	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-088(前元分37#)	200	67.96	44.07	44.07	未进入负面清单	否	无	-3.26%
32549	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-081(前元分7右6#)	50	50.45	19.78	19.78	未进入负面清单	否	无	-3.72%
32550	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-087(前元分9#)-1	160	49.16	65.34	65.34	未进入负面清单	否	无	-6.71%
32551	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-087(前元分9#)-2	80	55.01	27.99	27.99	未进入负面清单	否	无	5.89%
32552	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	元台供电所(元北干1间1左	200	32.14	115.72	115.72	未进入负面清单	否	无	9.32%
32553	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村三十三中分台(北台支7#)	400	55.55	137.79	137.79	未进入负面清单	否	无	-2.17%

32554	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼北(大胡分103右3#)	100	64.79	25.21	25.21	未进入负面清单	否	无	-8.14%
32555	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	国营农场社员照明(大胡分137右1#)	200	59.33	61.33	61.33	未进入负面清单	否	无	3.18%
32556	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村羊南(大胡分154#)	200	64.15	51.70	51.70	未进入负面清单	否	无	8.97%
32557	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟西(联瓦支16左1#)	100	69.15	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	-8.15%
32558	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟分台(联瓦支8#)	100	33.26	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	6.43%
32559	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼前1#(楼前支15#)	100	40.14	49.86	49.86	未进入负面清单	否	无	1.93%
32560	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼号(楼前支	100	48.03	41.97	41.97	未进入负面清单	否	无	3.55%
32561	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟(吕沟支5左	100	33.46	56.54	56.54	未进入负面清单	否	无	1.86%
32562	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟东台(潘屯支16间1#)	100	67.00	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	9.11%
32563	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	潘北(潘屯支34#右2#)	80	51.07	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	-1.87%
32564	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	潘南(潘屯支38右	100	42.71	47.29	47.29	未进入负面清单	否	无	9.63%
32565	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡(潘屯支60#)	315	38.41	162.51	162.51	未进入负面清单	否	无	-2.82%
32566	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村三十三中(三十三中支29间	200	49.74	80.51	80.51	未进入负面清单	否	无	-1.22%

32567	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡社员照明#(三十三中支3#)	80	64.17	20.67	20.67	未进入负面清单	否	无	-6.18%
32568	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	三十三中1#(三十三中支32右7#)	80	34.66	44.27	44.27	未进入负面清单	否	无	9.98%
32569	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡屯半道新台(三十三中支6#)	50	40.48	24.76	24.76	未进入负面清单	否	无	7.81%
32570	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	宋沟(宋沟支2#)	200	68.14	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	7.38%
32571	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	宋沟分台(宋沟支8#)	100	65.79	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	1.80%
32572	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	徐屯分台(徐屯支5右1#)	200	52.94	74.12	74.12	未进入负面清单	否	无	-2.03%
32573	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	徐屯(徐屯支9#)	400	61.03	115.89	115.89	未进入负面清单	否	无	3.84%
32574	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村张沟西(张沟支13左	200	43.15	93.70	93.70	未进入负面清单	否	无	-4.29%
32575	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	半道号(半道分	80	51.06	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	6.22%
32576	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村宋店(大田干106#)	200	65.53	48.94	48.94	未进入负面清单	否	无	1.62%
32577	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村元屯北(大田干	50	36.76	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	1.28%
32578	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明(大田干125#)	200	54.88	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无	-0.47%

32579	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村利兴东(大田干129左2#)	630	66.35	148.98	148.98	未进入负面清单	否	无	1.80%
32580	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明太平(大田干	50	57.70	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	9.00%
32581	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	占屯西台(大田干153#)	100	33.54	56.46	56.46	未进入负面清单	否	无	-5.92%
32582	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村西兰(大田干161#)	200	34.86	110.28	110.28	未进入负面清单	否	无	-5.75%
32583	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	照明总表(大田干170#)	50	36.09	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	-4.25%
32584	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家电管站台区总表(大田干227右	200	39.00	102.01	102.01	未进入负面清单	否	无	-9.72%
32585	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村张屯号(大田干247左1#)	630	43.34	293.94	293.94	未进入负面清单	否	无	5.21%
32586	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村沙屯(大田干	50	67.17	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	-2.52%
32587	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村前孙(大田干	100	62.85	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	-8.12%
32588	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	新0.棚区照明(大田干82#)	80	32.82	45.75	45.75	未进入负面清单	否	无	1.06%
32589	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店屯(刁窝分	50	67.07	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	5.00%

32590	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村王店屯(刁窝分25#)	50	36.91	26.54	26.54	未进入负面清单	否	无	-8.28%
32591	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店南沟(刁窝分34#)	50	56.98	16.51	16.51	未进入负面清单	否	无	9.56%
32592	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村刁窝(刁窝分42#)	50	47.15	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	-6.55%
32593	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家铁路家属(工务段支4左1#)	200	42.33	95.34	95.34	未进入负面清单	否	无	9.15%
32594	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田宫屯村社员(宫屯西	80	48.55	33.16	33.16	未进入负面清单	否	无	-2.09%
32595	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯村宫屯(宫屯中分3#)	100	64.64	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	5.03%
32596	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村后孙(后孙分5#)	200	46.55	86.91	86.91	未进入负面清单	否	无	-3.27%
32597	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明(鸡场支4#)	50	55.53	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	3.50%
32598	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村矫西(矫屯分17#)	80	39.51	40.39	40.39	未进入负面清单	否	无	-4.50%
32599	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村中和店东(矫屯分	50	30.48	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无	9.06%
32600	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村王屯(矫屯分35#)	50	53.04	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	0.33%
32601	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村口子(矫屯分46#)	200	69.08	41.83	41.83	未进入负面清单	否	无	-6.85%

32602	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村芦屯(矫屯分7#)	200	49.51	80.99	80.99	未进入负面清单	否	无	4.96%
32603	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村芦屯分台(矫屯分	200	51.04	77.91	77.91	未进入负面清单	否	无	9.26%
32604	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村翟屯(李屯分26#)	100	65.92	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	1.80%
32605	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陈粉房号(李屯分39#)	80	41.98	38.41	38.41	未进入负面清单	否	无	2.36%
32606	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村胡屯(李屯分42#)	50	64.33	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	3.02%
32607	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯社员照明(李屯分52#)	200	48.32	83.37	83.37	未进入负面清单	否	无	8.07%
32608	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村山嘴前(李屯分65#)	315	58.96	97.78	97.78	未进入负面清单	否	无	1.46%
32609	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村山嘴后(李屯分72#)	400	54.96	140.17	140.17	未进入负面清单	否	无	-8.06%
32610	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴大棚(利兴棚分10#)	80	43.81	36.95	36.95	未进入负面清单	否	无	3.47%
32611	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	梁家小站(梁家小站支28#)	200	32.97	114.06	114.06	未进入负面清单	否	无	3.75%
32612	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村林业(林场支16#)	100	60.81	29.19	29.19	未进入负面清单	否	无	5.60%
32613	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田屯林屯(林屯分4#)	400	45.80	176.80	176.80	未进入负面清单	否	无	5.64%

32614	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库1台(刘沟分10左	100	30.61	59.39	59.39	未进入负面清单	否	无	-2.80%
32615	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库2台(刘沟分13#)	100	45.75	44.25	44.25	未进入负面清单	否	无	-4.98%
32616	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村社员照明(刘沟分	80	42.29	38.17	38.17	未进入负面清单	否	无	-8.40%
32617	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴照明(刘沟分20#)	80	43.21	37.43	37.43	未进入负面清单	否	无	3.74%
32618	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	粉房1(刘沟分21左4#)	100	43.92	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	0.33%
32619	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村刘西[北](刘沟分	50	50.54	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	-4.80%
32620	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村刘东[西](刘沟分	50	45.29	22.36	22.36	未进入负面清单	否	无	4.08%
32621	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库4台(刘沟水库分	100	49.45	40.55	40.55	未进入负面清单	否	无	-4.60%
32622	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库3台(刘沟水库分6右6#)	100	68.03	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	1.42%
32623	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	乱石南(乱石支	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清单	否	无	4.88%
32624	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村乱石屯内分台(乱石支4左2#)	200	43.33	93.33	93.33	未进入负面清单	否	无	9.71%
32625	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村乱石屯内(乱石支	200	46.00	88.01	88.01	未进入负面清单	否	无	4.47%

32626	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店分台(蘑菇支10#)	200	56.66	66.68	66.68	未进入负面清单	否	无	0.56%
32627	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明沙屯(曲屯支19右	100	52.85	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	-5.89%
32628	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明沙屯(曲屯支24#)	200	67.41	45.18	45.18	未进入负面清单	否	无	-3.20%
32629	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村曲屯(曲屯支9左	80	48.74	33.01	33.01	未进入负面清单	否	无	-4.44%
32630	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村山后(山后屯分	50	65.47	12.27	12.27	未进入负面清单	否	无	9.18%
32631	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯大棚(盛沟大棚分5#)	80	68.82	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	9.88%
32632	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯村圣沟(盛沟分4#)	80	46.50	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	-0.08%
32633	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村高屯(陶家分21右	100	34.20	55.80	55.80	未进入负面清单	否	无	1.53%
32634	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村山嘴号分台(陶家分35#)	100	44.61	45.39	45.39	未进入负面清单	否	无	-3.17%
32635	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村山嘴号(陶家分39#)	200	51.81	76.38	76.38	未进入负面清单	否	无	4.46%
32636	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村王西(陶家分48#)	30	41.05	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	5.82%
32637	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村王东(陶家分55#)	200	57.66	64.69	64.69	未进入负面清单	否	无	2.52%

32638	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村陶东[西](陶家分移动支	100	36.76	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	1.43%
32639	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村陶西(陶西支4#)	30	52.14	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	2.55%
32640	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村后田(田南分3#)	200	49.24	81.53	81.53	未进入负面清单	否	无	-2.73%
32641	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村田北社员(田南分	630	68.41	136.02	136.02	未进入负面清单	否	无	1.86%
32642	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村瓦房号(瓦房支9右	100	50.22	39.78	39.78	未进入负面清单	否	无	3.49%
32643	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村占屯(瓦寺分2#)	80	55.43	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	8.06%
32644	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村瓦寺东(瓦寺分21#)	30	63.76	7.87	7.87	未进入负面清单	否	无	6.59%
32645	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村陈屯(瓦寺分太东支	30	30.10	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	-7.90%
32646	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村太东(瓦寺分太东支	100	50.59	39.41	39.41	未进入负面清单	否	无	-0.05%
32647	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村王东(王屯分12#)	50	30.10	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	-8.65%
32648	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村王西(王屯分9左1#)	50	68.80	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	8.29%
32649	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	西树岚南台(西树岚分9#)	400	38.34	206.64	206.64	未进入负面清单	否	无	-0.05%

32650	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村邢沟(邢沟支11#)	50	47.29	21.35	21.35	未进入负面清单	否	无	4.83%
32651	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店1#(邢沟支3右2#)	100	35.98	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	7.88%
32652	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村李东(玉皇庙分	80	48.29	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	-4.91%
32653	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家张屯大棚(张屯棚支	80	61.09	23.13	23.13	未进入负面清单	否	无	1.18%
32654	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	成达线	PMS-于屯分5#于屯（成达）	200	69.33	41.33	41.33	未进入负面清单	否	无	-6.35%
32655	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	成达线	PMS-赵西分2#赵屯小队2#	100	38.18	51.82	51.82	未进入负面清单	否	无	-8.81%
32656	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	北董2号	100	48.82	41.18	41.18	未进入负面清单	否	无	-3.29%
32657	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-北董支10#猪	100	37.35	52.65	52.65	未进入负面清单	否	无	7.73%
32658	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-宾馆分2#郑屯东队台	100	60.89	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	0.10%
32659	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-陈屯支5#陈屯	200	35.59	108.81	108.81	未进入负面清单	否	无	-5.58%
32660	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-城建支11#（王四）	100	32.11	57.89	57.89	未进入负面清单	否	无	-3.52%
32661	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-大棚支2#于屯2台	80	39.46	40.43	40.43	未进入负面清单	否	无	-1.41%
32662	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支39#东山上沟	100	39.04	50.96	50.96	未进入负面清单	否	无	-3.58%

32663	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支33#东	160	40.05	79.93	79.93	未进入负面清单	否	无	1.85%
32664	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支6#卫店	80	30.23	47.81	47.81	未进入负面清单	否	无	5.29%
32665	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干225#东西沟二队	100	58.83	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	9.93%
32666	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-房后支13#（房身	100	68.18	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	-9.48%
32667	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-高屯分13#高	100	51.87	38.13	38.13	未进入负面清单	否	无	2.24%
32668	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	高屯2#台	200	54.75	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无	-9.18%
32669	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-噶前在4#噶前队	160	32.19	92.49	92.49	未进入负面清单	否	无	8.51%
32670	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分51#南	160	44.29	73.14	73.14	未进入负面清单	否	无	-0.98%
32671	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分72#宁屯2号	200	61.55	56.91	56.91	未进入负面清单	否	无	-1.77%
32672	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分66#宁	100	33.52	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无	-1.24%
32673	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分22#（洪庙）	80	67.11	18.31	18.31	未进入负面清单	否	无	-1.59%
32674	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分60#洪	50	35.39	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	-9.94%
32675	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分67#（位楼	50	68.64	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	-3.44%
32676	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-后西支4#后西队	200	50.52	78.97	78.97	未进入负面清单	否	无	8.80%

32677	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-胡屯支9#（胡屯）	100	51.99	38.01	38.01	未进入负面清单	否	无	2.54%
32678	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	胡屯2#台	100	60.07	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	6.02%
32679	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	东西沟二队2#台	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清单	否	无	-2.63%
32680	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-季前支3#季前	100	45.93	44.07	44.07	未进入负面清单	否	无	7.57%
32681	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-季屯分3#季后	100	48.52	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	-9.29%
32682	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干114#郑屯	200	69.71	40.59	40.59	未进入负面清单	否	无	9.51%
32683	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干148#兰西(148#)	100	34.42	55.58	55.58	未进入负面清单	否	无	-1.91%
32684	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干166#郭店(166#)	160	47.02	68.77	68.77	未进入负面清单	否	无	0.15%
32685	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干219#东西沟三队	100	49.32	40.68	40.68	未进入负面清单	否	无	-1.04%
32686	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干244#双井	200	63.54	52.92	52.92	未进入负面清单	否	无	-1.04%
32687	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干260#姜店	200	51.79	76.41	76.41	未进入负面清单	否	无	-1.36%
32688	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干35#苏	200	67.30	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	7.94%
32689	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	苏南2#台	200	57.61	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无	6.01%
32690	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干49#苏	100	32.68	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	0.63%

32691	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分65（梅后）	80	59.38	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	-4.33%
32692	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分53#洪屯	200	60.94	58.11	58.11	未进入负面清单	否	无	-2.06%
32693	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	卫店2号	200	31.17	117.66	117.66	未进入负面清单	否	无	-9.36%
32694	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-张屯支15#河洼张屯	80	58.80	24.96	24.96	未进入负面清单	否	无	-8.83%
32695	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分18#赵屯张屯	50	64.51	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	-0.06%
32696	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分50#（王三）	100	66.79	23.21	23.21	未进入负面清单	否	无	3.65%
32697	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分59#（王一）	100	68.18	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	-9.42%
32698	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支10#（梅店）	100	38.13	51.87	51.87	未进入负面清单	否	无	-2.55%
32699	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支20#（靳沟）	100	50.58	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	7.76%
32700	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支25#（新庄）	100	31.01	58.99	58.99	未进入负面清单	否	无	5.68%
32701	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-兰东分3#兰东	100	34.25	55.75	55.75	未进入负面清单	否	无	1.76%
32702	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-里沟分1#东西小队	160	61.43	45.72	45.72	未进入负面清单	否	无	3.50%
32703	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-里沟分19#里	80	47.25	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.17%

32704	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	东西沟里沟（里沟2号）	100	51.05	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	-3.66%
32705	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-良沟支9#梁沟	200	41.11	97.79	97.79	未进入负面清单	否	无	1.05%
32706	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-罗店分19#罗	100	36.90	53.10	53.10	未进入负面清单	否	无	-6.23%
32707	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	罗店2#	100	53.58	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	-8.47%
32708	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-罗店分7#吴屯	100	68.96	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	-9.16%
32709	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分15#冯屯(15#)	80	55.56	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	9.91%
32710	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分26#宫屯(263#)	100	44.13	45.87	45.87	未进入负面清单	否	无	0.31%
32711	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分31#噶下(31#)	100	38.26	51.74	51.74	未进入负面清单	否	无	9.69%
32712	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分38#噶后(38#)	80	55.27	27.78	27.78	未进入负面清单	否	无	1.80%
32713	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	后西2#台	100	63.01	26.99	26.99	未进入负面清单	否	无	-6.67%
32714	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分65#前西队	200	67.65	44.71	44.71	未进入负面清单	否	无	5.92%
32715	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分78#前梅队	100	47.44	42.56	42.56	未进入负面清单	否	无	0.43%
32716	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分83#梅前队	200	63.93	52.13	52.13	未进入负面清单	否	无	5.99%
32717	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	南董2台	200	33.43	113.13	113.13	未进入负面清单	否	无	-3.91%

32718	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-南洼支5#高南	100	64.85	25.15	25.15	未进入负面清单	否	无	-2.71%
32719	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-山后支6#宫屯山后	200	55.11	69.79	69.79	未进入负面清单	否	无	-5.76%
32720	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	山嘴2#台	100	51.76	38.24	38.24	未进入负面清单	否	无	-0.75%
32721	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	姜店2台	200	48.09	83.82	83.82	未进入负面清单	否	无	6.90%
32722	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东西沟支3#东西村台	80	41.72	38.62	38.62	未进入负面清单	否	无	9.00%
32723	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	卫泊2号	100	42.37	47.63	47.63	未进入负面清单	否	无	1.93%
32724	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫泊支5#卫泊	100	58.80	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	0.80%
32725	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫东支2#卫东	100	34.07	55.93	55.93	未进入负面清单	否	无	-8.91%
32726	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分36#上	200	44.75	90.49	90.49	未进入负面清单	否	无	-0.52%
32727	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分43#上沟2台	80	37.97	41.62	41.62	未进入负面清单	否	无	-4.05%
32728	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分9#山嘴	200	56.71	66.59	66.59	未进入负面清单	否	无	-4.24%
32729	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫西支2#卫西	200	52.99	74.03	74.03	未进入负面清单	否	无	-1.66%
32730	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西南山支2#西南山	50	36.77	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	-2.76%
32731	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西山支5#西山	400	30.42	238.34	238.34	未进入负面清单	否	无	-0.20%
32732	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	西王二队2台	100	65.85	24.15	24.15	未进入负面清单	否	无	9.03%
32733	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	王三2#台	100	39.08	50.92	50.92	未进入负面清单	否	无	-4.19%

32734	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支30#（派子	200	32.01	115.99	115.99	未进入负面清单	否	无	-4.49%
32735	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	派子东2#台	200	40.05	99.89	99.89	未进入负面清单	否	无	-0.58%
32736	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支32#（派子	200	48.13	83.73	83.73	未进入负面清单	否	无	7.96%
32737	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支37#（后派	50	68.94	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	6.80%
32738	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支5#王二	100	32.91	57.09	57.09	未进入负面清单	否	无	-2.50%
32739	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支殷屯支30#（西王尹屯）	50	64.10	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	-9.86%
32740	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-小队支1#河洼	400	38.12	207.51	207.51	未进入负面清单	否	无	5.50%
32741	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-杨树底分3#杨树底	80	39.92	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	5.00%
32742	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-殷后支2#尹后台	80	61.20	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	-7.84%
32743	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-殷屯支18#申	400	31.45	234.22	234.22	未进入负面清单	否	无	-6.65%
32744	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分10#刘	100	32.08	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	3.17%
32745	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分25#曲	80	60.24	23.81	23.81	未进入负面清单	否	无	9.84%
32746	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分40#于	200	36.81	106.38	106.38	未进入负面清单	否	无	8.36%
32747	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	靳沟2号	200	57.76	64.47	64.47	未进入负面清单	否	无	9.82%

32748	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	金雕线	PMS-金雕干17#赵屯小队（金雕）	50	69.97	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	2.34%
32749	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北房支19#北	200	53.52	72.96	72.96	未进入负面清单	否	无	1.44%
32750	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北房支4#黄西	100	45.89	44.11	44.11	未进入负面清单	否	无	1.39%
32751	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分24#王	50	50.83	19.59	19.59	未进入负面清单	否	无	-6.39%
32752	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分31#王	50	30.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	5.10%
32753	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分卫沟支7##西北	200	43.92	92.17	92.17	未进入负面清单	否	无	-4.75%
32754	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王支56右1#林屯2#台	100	63.90	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	2.36%
32755	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分60#林	200	58.74	62.52	62.52	未进入负面清单	否	无	0.66%
32756	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭支6#赵屯二队	100	59.38	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	-8.63%
32757	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭分9#农场	80	34.40	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	-5.51%
32758	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭分十中支1#即米沟	200	60.91	58.18	58.18	未进入负面清单	否	无	5.83%
32759	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-东山否3#东山	100	60.16	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无	5.11%
32760	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-房身支1#房身	100	64.64	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	-8.98%
32761	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北山头分7#北山头	100	59.99	30.01	30.01	未进入负面清单	否	无	-1.40%

32762	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-风电分7右1#北山头2#	200	45.79	88.42	88.42	未进入负面清单	否	无	6.19%
32763	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-何屯分5#何屯	50	46.70	21.65	21.65	未进入负面清单	否	无	-0.35%
32764	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-黄岭支2#黄土岭	50	39.53	25.23	25.23	未进入负面清单	否	无	3.46%
32765	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分15右2#李西2#台	50	65.21	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	9.04%
32766	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分4#李西	80	67.11	18.31	18.31	未进入负面清单	否	无	-5.14%
32767	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分29#贾	100	44.68	45.32	45.32	未进入负面清单	否	无	-7.12%
32768	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	贾屯2#台	200	69.88	40.24	40.24	未进入负面清单	否	无	2.65%
32769	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分49#小	100	66.17	23.83	23.83	未进入负面清单	否	无	3.95%
32770	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分55#小	200	38.48	103.05	103.05	未进入负面清单	否	无	2.14%
32771	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分8#李东	50	66.28	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	-9.44%
32772	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯支2#贾屯2台	80	63.88	20.90	20.90	未进入负面清单	否	无	-5.83%
32773	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-岭上支23#岭上台	200	60.31	59.39	59.39	未进入负面清单	否	无	4.41%
32774	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-岭上支7#大岭	80	60.80	23.36	23.36	未进入负面清单	否	无	5.84%
32775	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-庙西分1#庙东	200	47.72	84.57	84.57	未进入负面清单	否	无	-1.57%
32776	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-庙西分7#庙西	50	55.60	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	4.83%
32777	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-南沟分17#南	200	35.83	108.33	108.33	未进入负面清单	否	无	6.82%

32778	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-泮屯支3#泮屯2#	100	38.16	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	6.59%
32779	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-泮屯支6#泮屯	100	59.45	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	-4.73%
32780	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-市场支#北王市场	200	51.27	77.45	77.45	未进入负面清单	否	无	0.50%
32781	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田东支10#田东2#台	100	34.05	55.95	55.95	未进入负面清单	否	无	3.62%
32782	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田东分9#田东	100	39.34	50.66	50.66	未进入负面清单	否	无	-0.20%
32783	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干101#田屯	50	69.53	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	-9.51%
32784	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干110#阎岭	400	38.00	207.98	207.98	未进入负面清单	否	无	-2.20%
32785	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干130#枣房	100	33.62	56.38	56.38	未进入负面清单	否	无	-3.45%
32786	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干78#向	50	63.03	13.49	13.49	未进入负面清单	否	无	-0.40%
32787	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	西北山2#	200	53.10	73.81	73.81	未进入负面清单	否	无	4.39%
32788	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干9#中心台	100	62.16	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无	-6.52%
32789	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-卫沟支25#卫	50	61.59	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	-9.26%
32790	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-西沟支10#西	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.08%
32791	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-殷屯支16#殷	100	31.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	无	3.65%

32792	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-北山根支10#北山根	100	50.57	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	-6.40%
32793	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	葛下2#台	100	34.60	55.40	55.40	未进入负面清单	否	无	4.39%
32794	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄干73#	100	36.76	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	-3.28%
32795	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄干78#	200	49.56	80.88	80.88	未进入负面清单	否	无	-4.78%
32796	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	砖厂支4#(2)	100	31.36	58.64	58.64	未进入负面清单	否	无	-8.89%
32797	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分39西	200	41.27	97.46	97.46	未进入负面清单	否	无	9.68%
32798	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分47西	400	38.92	204.33	204.33	未进入负面清单	否	无	8.83%
32799	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分65#	30	58.25	9.53	9.53	未进入负面清单	否	无	-9.48%
32800	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	王沟分姚沟支13#柱上变压	30	52.11	11.37	11.37	未进入负面清单	否	无	-1.56%
32801	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分４４＃	80	61.09	23.13	23.13	未进入负面清单	否	无	-5.58%
32802	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分61#.	200	34.74	110.52	110.52	未进入负面清单	否	无	-6.03%
32803	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分７０＃	80	36.08	43.14	43.14	未进入负面清单	否	无	1.62%
32804	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分88#	100	67.66	22.34	22.34	未进入负面清单	否	无	-2.10%
32805	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支３＃	100	38.56	51.44	51.44	未进入负面清单	否	无	-9.54%
32806	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支15#	50	38.44	25.78	25.78	未进入负面清单	否	无	-10.00%
32807	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	森阳支8#	200	50.51	78.98	78.98	未进入负面清单	否	无	5.76%
32808	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支26#	50	65.10	12.45	12.45	未进入负面清单	否	无	2.92%

32809	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支34#	50	54.54	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	-9.16%
32810	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支44#	50	58.29	15.86	15.86	未进入负面清单	否	无	-8.70%
32811	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支9#	100	44.69	45.31	45.31	未进入负面清单	否	无	-7.69%
32812	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	鸡场支4#	200	50.89	78.23	78.23	未进入负面清单	否	无	3.58%
32813	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支12#	100	67.44	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	3.46%
32814	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支37#	200	54.72	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无	7.82%
32815	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	八里支16#	160	40.22	79.64	79.64	未进入负面清单	否	无	-5.53%
32816	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟支5#	200	31.77	116.45	116.45	未进入负面清单	否	无	1.00%
32817	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟支13#	50	65.70	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	5.58%
32818	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分华尖支２９#	100	69.82	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	-1.96%
32819	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	水库支6#(水库大井台)	50	44.14	22.93	22.93	未进入负面清单	否	无	9.64%
32820	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟方塘台	100	51.62	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无	-4.91%
32821	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟水库支9#柱上变压器（北沟水库台）	100	37.34	52.66	52.66	未进入负面清单	否	无	2.57%
32822	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙山机井台	100	43.94	46.06	46.06	未进入负面清单	否	无	-5.09%
32823	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	电网_农场支9#柱上变压器	200	49.28	81.45	81.45	未进入负面清单	否	无	-2.89%

32824	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	祝华线花边分7#	50	34.20	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	-4.79%
32825	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	祝华线花边分12#	80	43.06	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	4.85%
32826	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区4变压器	800	63.40	212.80	212.80	未进入负面清单	否	无	-2.76%
32827	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区3变压器	630	39.92	315.51	315.51	未进入负面清单	否	无	0.54%
32828	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区2变压器	630	68.95	132.63	132.63	未进入负面清单	否	无	6.73%
32829	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区1号变压器	800	42.62	379.08	379.08	未进入负面清单	否	无	7.83%
32830	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区5变压器	630	36.21	338.89	338.89	未进入负面清单	否	无	-2.77%
32831	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	龙栖谷公用2#配电站-1	630	34.05	352.49	352.49	未进入负面清单	否	无	7.22%
32832	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	龙栖谷公用2#配电站-2	800	66.96	184.32	184.32	未进入负面清单	否	无	-8.10%
32833	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号1#配电站-1	800	67.24	182.06	182.06	未进入负面清单	否	无	10.00%
32834	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号1#配电站-2	800	43.84	369.24	369.24	未进入负面清单	否	无	2.98%
32835	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号2#配电站-1	800	36.69	426.49	426.49	未进入负面清单	否	无	-8.95%
32836	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号2#配电站-2	800	59.36	245.10	245.10	未进入负面清单	否	无	-1.39%

32837	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分7#	400	63.10	107.62	107.62	未进入负面清单	否	无	-4.23%
32838	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华分9#-1	400	45.03	179.90	179.90	未进入负面清单	否	无	-9.93%
32839	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华分15#	80	67.56	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	9.91%
32840	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分17#-	315	37.20	166.33	166.33	未进入负面清单	否	无	6.78%
32841	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分17#-	80	41.59	38.73	38.73	未进入负面清单	否	无	-0.64%
32842	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟1#配电站（一期）103间隔变压	800	62.81	217.52	217.52	未进入负面清单	否	无	5.15%
32843	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟1#配电站（一期）104间隔变压	800	33.61	451.10	451.10	未进入负面清单	否	无	4.80%
32844	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟2#配电站（一期）103间隔变压	630	35.27	344.80	344.80	未进入负面清单	否	无	9.87%
32845	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟2#配电站（一期）104间隔变压	630	60.91	183.28	183.28	未进入负面清单	否	无	9.11%
32846	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟1#配电站（二期）103间隔变压	800	67.68	178.57	178.57	未进入负面清单	否	无	9.71%
32847	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟1#配电站（二期）104间隔变压	800	37.33	421.34	421.34	未进入负面清单	否	无	-9.25%

32848	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟2#配电站（二期）103间隔变压	800	62.61	219.12	219.12	未进入负面清单	否	无	9.87%
32849	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟2#配电站（二期）104间隔变压	800	64.27	205.80	205.80	未进入负面清单	否	无	8.38%
32850	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟3#配电站（二期）103间隔变压	630	51.84	240.39	240.39	未进入负面清单	否	无	4.59%
32851	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上璟3#配电站（二期）104间隔变压	630	33.76	354.30	354.30	未进入负面清单	否	无	-5.03%
32852	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线祝华干14#	80	69.26	16.59	16.59	未进入负面清单	否	无	7.23%
32853	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线祝华干33#	100	37.66	52.34	52.34	未进入负面清单	否	无	7.98%
32854	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用1#配电站-1	630	53.93	227.26	227.26	未进入负面清单	否	无	-4.58%
32855	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用1#配电站-2	630	64.37	161.49	161.49	未进入负面清单	否	无	3.99%
32856	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用2#配电站-1	630	33.83	353.89	353.89	未进入负面清单	否	无	-7.55%
32857	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用2#配电站-2	630	39.29	319.44	319.44	未进入负面清单	否	无	-4.78%
32858	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用3#配电站-1	630	30.36	375.71	375.71	未进入负面清单	否	无	-2.76%

32859	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用3#配电站-2	630	32.64	361.40	361.40	未进入负面清单	否	无	5.88%
32860	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	张屯公租房公用1#配电站-1	630	36.76	335.41	335.41	未进入负面清单	否	无	5.50%
32861	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	张屯公租房公用1#配电站-2	630	62.76	171.62	171.62	未进入负面清单	否	无	-3.27%
32862	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	电网_农药分5左1间1左1#柱上变压	400	58.90	124.42	124.42	未进入负面清单	否	无	-2.31%
32863	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药1台	200	49.00	82.01	82.01	未进入负面清单	否	无	1.10%
32864	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药2台	50	33.04	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	-1.72%
32865	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线农药分12#	80	56.04	27.17	27.17	未进入负面清单	否	无	-8.21%
32866	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药3台	50	50.46	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	-0.54%
32867	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线农药分35#	80	63.19	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	8.29%
32868	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线西小山分	50	63.64	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	-4.16%
32869	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干24#	400	66.15	95.39	95.39	未进入负面清单	否	无	-5.37%
32870	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干43#	315	46.80	136.08	136.08	未进入负面清单	否	无	-8.22%
32871	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干47#	50	50.37	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	-9.52%
32872	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干71#	80	48.15	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	-4.99%
32873	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干75#	80	66.62	18.70	18.70	未进入负面清单	否	无	9.75%
32874	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干82#	200	33.93	112.15	112.15	未进入负面清单	否	无	9.61%

32875	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干90#	200	32.65	114.70	114.70	未进入负面清单	否	无	-9.23%
32876	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干103#-1	80	41.69	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	-7.39%
32877	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干103#-2东	400	64.09	103.65	103.65	未进入负面清单	否	无	8.90%
32878	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干112#	100	44.90	45.10	45.10	未进入负面清单	否	无	-5.67%
32879	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯公租房公用2#配电站-1	630	40.68	310.72	310.72	未进入负面清单	否	无	6.03%
32880	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯公租房公用2#配电站-2	630	47.72	266.39	266.39	未进入负面清单	否	无	-9.86%
32881	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线张屯分8#	100	65.95	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	0.57%
32882	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯分10#	50	48.78	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无	9.28%
32883	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线张屯分15#	50	67.40	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	-1.13%
32884	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用1#配电站-1	630	48.67	260.36	260.36	未进入负面清单	否	无	-1.73%
32885	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用1#配电站-2	800	35.26	437.96	437.96	未进入负面清单	否	无	9.12%
32886	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用2#配电站-1	630	69.68	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	-7.44%
32887	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用2#配电站-2	800	38.63	410.99	410.99	未进入负面清单	否	无	3.22%
32888	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用3#配电站-1	800	35.21	438.31	438.31	未进入负面清单	否	无	0.20%

32889	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用3#配电站-2	800	36.18	430.59	430.59	未进入负面清单	否	无	3.68%
32890	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线西孙支2#	80	60.81	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	6.23%
32891	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线西孙支6#	400	60.86	116.57	116.57	未进入负面清单	否	无	4.52%
32892	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线天缘支1#	400	51.00	155.99	155.99	未进入负面清单	否	无	2.43%
32893	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	抱龙花园1#配电站-1	630	66.85	145.87	145.87	未进入负面清单	否	无	7.66%
32894	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	抱龙花园1#配电站-2	630	58.23	200.14	200.14	未进入负面清单	否	无	3.05%
32895	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线党校分17#	630	61.61	178.83	178.83	未进入负面清单	否	无	-1.64%
32896	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线炸药分9#	80	58.72	25.02	25.02	未进入负面清单	否	无	0.48%
32897	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分12#间1	80	60.01	23.99	23.99	未进入负面清单	否	无	8.50%
32898	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分30#	80	68.06	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	-2.31%
32899	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分40#	100	63.97	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	0.47%
32900	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南线园区支10#	400	65.62	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	7.82%
32901	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南分园区支23左	400	43.09	187.64	187.64	未进入负面清单	否	无	-2.20%
32902	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南线祝园干20#	400	56.45	134.18	134.18	未进入负面清单	否	无	7.44%
32903	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙庄线	龙庄干35	400	38.19	207.22	207.22	未进入负面清单	否	无	-2.94%
32904	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙庄线	龙庄干45	160	33.71	90.07	90.07	未进入负面清单	否	无	7.89%

32905	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线谭房分2#	315	53.74	114.21	114.21	未进入负面清单	否	无	2.45%
32906	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线谭房分10#	400	48.86	164.56	164.56	未进入负面清单	否	无	-6.30%
32907	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙庄干41-2	80	61.11	23.11	23.11	未进入负面清单	否	无	-4.58%
32908	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线龙庄干41#-	80	52.17	30.27	30.27	未进入负面清单	否	无	1.63%
32909	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙水线龙庄干112（南）	80	59.51	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	1.55%
32910	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线养殖分11#-	400	30.47	238.12	238.12	未进入负面清单	否	无	3.51%
32911	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干91#	50	42.35	23.83	23.83	未进入负面清单	否	无	3.08%
32912	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线大修分4#	50	40.80	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	3.70%
32913	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线水源干94#	200	49.28	81.44	81.44	未进入负面清单	否	无	4.97%
32914	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干101	80	47.36	34.11	34.11	未进入负面清单	否	无	-6.00%
32915	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线水源干106#	50	33.37	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	4.20%
32916	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	三家分3	250	59.85	75.38	75.38	未进入负面清单	否	无	-0.15%
32917	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分7#	315	50.96	122.99	122.99	未进入负面清单	否	无	-4.67%
32918	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分8#-2	80	50.73	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	-6.79%
32919	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分8#-1	80	63.94	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	-0.14%
32920	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线养殖分6#D	80	37.20	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	6.08%
32921	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期1#配电站-1	630	31.84	366.43	366.43	未进入负面清单	否	无	-0.44%

32922	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期1#配电站-2	630	32.03	365.22	365.22	未进入负面清单	否	无	-2.83%
32923	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期2#配电站-1	630	42.10	301.78	301.78	未进入负面清单	否	无	-9.89%
32924	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期2#配电站-2	630	66.20	149.96	149.96	未进入负面清单	否	无	3.86%
32925	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期3#配电站-1	630	63.38	167.68	167.68	未进入负面清单	否	无	2.27%
32926	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期3#配电站-2	630	33.16	358.07	358.07	未进入负面清单	否	无	1.85%
32927	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期4#配电站-1	630	34.90	347.13	347.13	未进入负面清单	否	无	7.33%
32928	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期4#配电站-2	630	59.63	191.35	191.35	未进入负面清单	否	无	-4.40%
32929	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期1#配电站-1	630	35.87	341.04	341.04	未进入负面清单	否	无	0.27%
32930	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期1#配电站-2	630	43.01	296.03	296.03	未进入负面清单	否	无	8.01%
32931	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期2#配电站-1	630	42.25	300.82	300.82	未进入负面清单	否	无	2.76%
32932	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期2#配电站-2	630	38.06	327.23	327.23	未进入负面清单	否	无	0.82%
32933	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_磊山村3队	30	50.34	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	3.10%
32934	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_磊山村6队	30	35.39	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	-3.58%

32935	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	楼沟水利台	200	45.51	88.97	88.97	未进入负面清单	否	无	-0.22%
32936	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_磊山大队	30	53.35	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	0.75%
32937	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_石屯村1-2队	80	47.50	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	-7.57%
32938	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_石屯村3队	100	66.98	23.02	23.02	未进入负面清单	否	无	-0.25%
32939	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_石屯村4队	100	67.19	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	7.40%
32940	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_石屯村5队	30	69.89	6.03	6.03	未进入负面清单	否	无	9.59%
32941	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_石屯村6队	30	68.15	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	-0.27%
32942	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村1队	80	44.18	36.65	36.65	未进入负面清单	否	无	-1.58%
32943	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	潘道台	400	42.73	189.09	189.09	未进入负面清单	否	无	1.46%
32944	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村2队	80	55.80	27.36	27.36	未进入负面清单	否	无	-0.77%
32945	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村3队	400	45.87	176.51	176.51	未进入负面清单	否	无	-6.73%
32946	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村4队-	30	59.57	9.13	9.13	未进入负面清单	否	无	6.74%
32947	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村4队-	30	44.20	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	-7.10%
32948	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村5队	100	49.12	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	-2.35%
32949	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村6队	400	58.98	124.08	124.08	未进入负面清单	否	无	-8.94%
32950	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	大四川六队南台	400	61.29	114.86	114.86	未进入负面清单	否	无	-2.75%
32951	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村7队	50	41.65	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	-3.43%
32952	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村8队	80	57.68	25.85	25.85	未进入负面清单	否	无	4.03%

32953	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村9队	50	54.45	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	-2.60%
32954	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大四川村基地	30	33.69	16.89	16.89	未进入负面清单	否	无	4.13%
32955	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大老虎村1队	80	49.18	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	-4.32%
32956	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大老虎村2队	80	50.78	31.38	31.38	未进入负面清单	否	无	-2.77%
32957	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大老虎村3队	100	51.21	38.79	38.79	未进入负面清单	否	无	1.81%
32958	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_大老虎村4队	160	38.54	82.34	82.34	未进入负面清单	否	无	9.85%
32959	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_小四川1队	30	58.91	9.33	9.33	未进入负面清单	否	无	3.75%
32960	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_小四川2队	400	57.64	129.42	129.42	未进入负面清单	否	无	-8.89%
32961	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_小四川3队	50	49.61	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	6.43%
32962	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_小四川4队	80	30.01	47.99	47.99	未进入负面清单	否	无	-9.46%
32963	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_小四川5队	80	60.10	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	7.39%
32964	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_小四川6队	400	43.38	186.46	186.46	未进入负面清单	否	无	-8.69%
32965	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈1队	80	44.02	36.78	36.78	未进入负面清单	否	无	6.58%
32966	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈2队	30	57.21	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无	-4.15%
32967	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈3-4队	50	51.87	19.06	19.06	未进入负面清单	否	无	-3.29%
32968	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈5队	80	55.10	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	-3.45%
32969	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈6队	80	62.41	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	3.06%
32970	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈7队	400	46.81	172.78	172.78	未进入负面清单	否	无	-2.11%

32971	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈8队	100	64.15	25.85	25.85	未进入负面清单	否	无	0.96%
32972	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈5队大棚	80	69.96	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	1.72%
32973	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈小区	30	42.68	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	3.81%
32974	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈1队大棚	80	46.97	34.42	34.42	未进入负面清单	否	无	-9.68%
32975	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈2队大棚	80	30.89	47.28	47.28	未进入负面清单	否	无	3.93%
32976	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_马圈铁东台	30	48.20	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	-4.13%
32977	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村1台	400	48.93	164.27	164.27	未进入负面清单	否	无	2.52%
32978	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村2-6	80	39.74	40.21	40.21	未进入负面清单	否	无	5.09%
32979	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村3队	80	40.85	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	8.87%
32980	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村4队	80	64.26	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	-2.13%
32981	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村5队	30	63.51	7.95	7.95	未进入负面清单	否	无	8.72%
32982	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_吕屯小区	30	31.41	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	-6.61%
32983	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村网点	80	50.47	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	6.24%
32984	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_卅里卜村大棚	80	49.11	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	5.73%
32985	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_三家1队	80	60.83	23.33	23.33	未进入负面清单	否	无	3.85%
32986	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_三家2队	30	39.73	15.08	15.08	未进入负面清单	否	无	-7.90%
32987	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_三家3队	400	46.39	174.43	174.43	未进入负面清单	否	无	5.76%
32988	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_三家4队	100	39.50	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	7.62%

32989	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_三家5队	80	30.38	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	-4.66%
32990	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_三家水利	80	55.56	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-3.72%
32991	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	小孤山机井	200	65.45	49.10	49.10	未进入负面清单	否	无	2.78%
32992	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	高铁天网台	400	69.70	81.20	81.20	未进入负面清单	否	无	-5.26%
32993	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS_佟山村6台	30	67.18	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	2.45%
32994	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_小老虎前屯	400	33.30	226.81	226.81	未进入负面清单	否	无	4.66%
32995	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_小老虎南台	80	64.77	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	0.08%
32996	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_小老虎东台	250	52.51	93.73	93.73	未进入负面清单	否	无	-3.24%
32997	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_供销社3#楼	250	50.36	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	-8.37%
32998	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_小老虎小区	315	50.97	122.95	122.95	未进入负面清单	否	无	8.39%
32999	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_东山区	400	57.60	129.61	129.61	未进入负面清单	否	无	2.80%
33000	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS_中心台区(商店)	80	66.33	18.93	18.93	未进入负面清单	否	无	8.81%
33001	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_范家洼	80	51.84	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	0.25%
33002	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_小老虎西台	400	50.44	158.23	158.23	未进入负面清单	否	无	5.82%
33003	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_小老虎西山	200	49.82	80.36	80.36	未进入负面清单	否	无	-9.24%
33004	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_镇内小区	200	42.73	94.53	94.53	未进入负面清单	否	无	0.55%
33005	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_鸿福家苑1	500	46.28	218.59	218.59	未进入负面清单	否	无	-2.86%
33006	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_鸿福家苑2	630	48.07	264.18	264.18	未进入负面清单	否	无	8.87%

33007	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_外复区	400	53.70	145.19	145.19	未进入负面清单	否	无	7.92%
33008	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_马达小区	50	60.24	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	2.62%
33009	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	大连锦泰房地产开发有限公司	630	36.68	335.93	335.93	未进入负面清单	否	无	-9.20%
33010	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_一品佳地1	80	30.71	47.43	47.43	未进入负面清单	否	无	-5.63%
33011	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_一品佳地2	80	34.89	44.09	44.09	未进入负面清单	否	无	2.72%
33012	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_北甸新村2	500	47.30	213.50	213.50	未进入负面清单	否	无	-8.36%
33013	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_北甸新村1	500	33.00	284.98	284.98	未进入负面清单	否	无	2.61%
33014	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_北甸小区1	200	62.28	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	-5.49%
33015	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS_小老虎北台	100	62.16	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无	-3.72%
33016	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	重工线	大连大商集团新农村开发建设有限公司	630	39.38	318.93	318.93	未进入负面清单	否	无	-7.00%
33017	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	重工线	大连裕丰房屋开发有限公司	400	30.01	239.96	239.96	未进入负面清单	否	无	6.89%
33018	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_磊山2队	80	43.50	37.20	37.20	未进入负面清单	否	无	-1.72%
33019	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_磊山1队	50	44.94	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	-4.84%
33020	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_雅化3.4队	200	53.59	72.81	72.81	未进入负面清单	否	无	0.59%
33021	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_雅化1.2队	80	48.72	33.02	33.02	未进入负面清单	否	无	-2.25%

33022	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_雅化4队	160	69.06	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	7.56%
33023	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_雅化5队	400	49.41	162.36	162.36	未进入负面清单	否	无	-5.69%
33024	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_雅化2台	200	47.97	84.05	84.05	未进入负面清单	否	无	8.17%
33025	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_雅化方池	80	36.97	42.43	42.43	未进入负面清单	否	无	2.01%
33026	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_后廿卜1.4队	80	44.56	36.35	36.35	未进入负面清单	否	无	8.16%
33027	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_后廿卜南台	30	51.92	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	-1.08%
33028	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_后廿卜西台	80	58.30	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	3.20%
33029	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_后廿卜7队	30	44.36	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	2.52%
33030	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_廿卜水利	160	58.56	50.31	50.31	未进入负面清单	否	无	-4.38%
33031	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_后廿卜猪场	160	59.14	49.38	49.38	未进入负面清单	否	无	0.27%
33032	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_后廿卜中心台	400	59.41	122.37	122.37	未进入负面清单	否	无	8.51%
33033	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_芙蓉大队	400	40.42	198.31	198.31	未进入负面清单	否	无	-7.25%
33034	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_芙蓉5队	100	55.65	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	-0.63%
33035	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_芙蓉西台	100	63.76	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	-4.05%
33036	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_虎头1队	80	38.26	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	3.06%
33037	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_虎头2队	80	32.78	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无	-5.17%
33038	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_虎头大队	30	65.33	7.40	7.40	未进入负面清单	否	无	4.38%
33039	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_虎头3.4队	400	36.98	212.07	212.07	未进入负面清单	否	无	-1.95%

33040	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	虎头4队	400	47.99	168.04	168.04	未进入负面清单	否	无	8.76%
33041	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_兰店1队	50	32.27	28.86	28.86	未进入负面清单	否	无	-4.23%
33042	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_兰店2.3队	80	51.83	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	6.93%
33043	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_兰店4.5队	100	31.76	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	-0.14%
33044	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_兰店红房子猪场	100	69.85	20.15	20.15	未进入负面清单	否	无	4.32%
33045	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_兰店后房身	400	56.22	135.14	135.14	未进入负面清单	否	无	0.67%
33046	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	后房身北	400	61.20	115.22	115.22	未进入负面清单	否	无	0.64%
33047	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS_大市场	400	44.59	181.66	181.66	未进入负面清单	否	无	-1.14%
33048	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	供电所台	400	31.96	232.16	232.16	未进入负面清单	否	无	7.34%
33049	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_巴虎边村5台	80	61.47	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	9.39%
33050	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_巴虎边村4台	80	56.82	26.54	26.54	未进入负面清单	否	无	-9.06%
33051	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	巴虎边四队井	200	64.24	51.52	51.52	未进入负面清单	否	无	-0.14%
33052	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_巴虎边村3台	400	32.17	231.33	231.33	未进入负面清单	否	无	-3.77%
33053	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_巴虎边村2台	400	44.32	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无	0.76%
33054	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	巴虎边二队井	80	39.35	40.52	40.52	未进入负面清单	否	无	-6.05%
33055	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_巴虎边村1台	100	61.20	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-5.43%
33056	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	前廿卜一队井	200	44.10	91.79	91.79	未进入负面清单	否	无	9.40%

33057	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_前二十里堡村2台	100	43.45	46.55	46.55	未进入负面清单	否	无	4.09%
33058	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_前二十里堡村3台	80	57.26	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	-4.06%
33059	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	佟山二队北	400	61.25	114.98	114.98	未进入负面清单	否	无	8.33%
33060	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_佟山村2台	50	52.05	18.98	18.98	未进入负面清单	否	无	-6.78%
33061	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS_佟山村3台	400	43.28	186.88	186.88	未进入负面清单	否	无	-8.30%
33062	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付家一队井	80	59.35	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	3.33%
33063	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	油厂井	80	63.20	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	-3.69%
33064	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	新农果园井	200	32.34	115.31	115.31	未进入负面清单	否	无	-6.72%
33065	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村6台	200	61.54	56.92	56.92	未进入负面清单	否	无	7.16%
33066	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村2台	30	49.29	12.21	12.21	未进入负面清单	否	无	2.59%
33067	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村4台	80	51.24	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	-8.49%
33068	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	新农7队台	200	33.05	113.90	113.90	未进入负面清单	否	无	-6.83%
33069	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	马旺水库	80	63.16	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	-0.92%
33070	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村5台	400	69.18	83.30	83.30	未进入负面清单	否	无	1.69%
33071	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村8台	30	44.36	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	-5.33%
33072	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村7台	80	38.99	40.81	40.81	未进入负面清单	否	无	2.24%
33073	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_新农村1台	80	60.55	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	6.64%

33074	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_单家村6台	80	55.56	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-3.88%
33075	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_姜粉房村5台	400	43.87	184.52	184.52	未进入负面清单	否	无	0.45%
33076	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_姜粉房村6台	30	43.19	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	5.97%
33077	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_姜粉房村2台	400	47.26	170.97	170.97	未进入负面清单	否	无	4.06%
33078	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_姜粉房村3台	400	38.15	207.40	207.40	未进入负面清单	否	无	-7.41%
33079	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	二龙山井	200	67.05	45.90	45.90	未进入负面清单	否	无	-4.63%
33080	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房八台	80	54.82	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	-8.08%
33081	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房1队西台	80	42.56	37.95	37.95	未进入负面清单	否	无	-7.85%
33082	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房七台	200	69.74	40.52	40.52	未进入负面清单	否	无	2.74%
33083	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_姜粉房村1台	100	32.08	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	-0.39%
33084	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房井	200	65.23	49.55	49.55	未进入负面清单	否	无	-1.53%
33085	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家七台	80	56.25	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-5.02%
33086	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_单家村5台	400	63.79	104.85	104.85	未进入负面清单	否	无	-9.04%
33087	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_单家村4台	200	56.91	66.18	66.18	未进入负面清单	否	无	-8.98%
33088	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_单家村3台	50	58.15	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	9.25%
33089	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_姜粉房村4台	200	35.88	108.23	108.23	未进入负面清单	否	无	7.65%
33090	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家2队东台	200	59.09	61.82	61.82	未进入负面清单	否	无	-3.35%
33091	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_单家村1台	400	67.18	91.29	91.29	未进入负面清单	否	无	-8.04%

33092	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_单家村2台	100	37.27	52.73	52.73	未进入负面清单	否	无	-4.90%
33093	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家2队南台	200	57.46	65.08	65.08	未进入负面清单	否	无	2.17%
33094	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟七台	200	68.24	43.52	43.52	未进入负面清单	否	无	-8.67%
33095	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付店北	400	54.53	141.90	141.90	未进入负面清单	否	无	-4.29%
33096	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟北山	400	68.66	85.37	85.37	未进入负面清单	否	无	-0.66%
33097	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高力沟北台	200	45.63	88.74	88.74	未进入负面清单	否	无	0.33%
33098	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_高丽沟村2台	400	51.51	153.97	153.97	未进入负面清单	否	无	8.62%
33099	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟西台	200	31.14	117.73	117.73	未进入负面清单	否	无	-7.28%
33100	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付店大道	400	60.82	116.74	116.74	未进入负面清单	否	无	-2.29%
33101	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟五台	200	64.15	51.70	51.70	未进入负面清单	否	无	2.00%
33102	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_高丽沟村3台	30	50.17	11.95	11.95	未进入负面清单	否	无	7.20%
33103	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS_高力沟4台	400	64.60	101.59	101.59	未进入负面清单	否	无	-1.25%
33104	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟六台	200	40.97	98.06	98.06	未进入负面清单	否	无	4.73%
33105	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	闫屯东山台	200	58.22	63.55	63.55	未进入负面清单	否	无	-0.24%
33106	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	南吕屯	400	40.62	197.52	197.52	未进入负面清单	否	无	0.42%
33107	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村1台	80	44.62	36.30	36.30	未进入负面清单	否	无	-7.13%
33108	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家赵屯方塘	200	60.06	59.88	59.88	未进入负面清单	否	无	-5.92%
33109	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_杨家小学	80	36.76	42.59	42.59	未进入负面清单	否	无	-7.47%

33110	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_杨家村3台	200	44.97	90.06	90.06	未进入负面清单	否	无	8.61%
33111	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_中心台2	100	44.52	45.48	45.48	未进入负面清单	否	无	5.88%
33112	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村5台	400	58.12	127.51	127.51	未进入负面清单	否	无	7.99%
33113	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村2台	80	62.87	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	-5.45%
33114	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村6台	80	47.78	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	0.66%
33115	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家二队井	80	65.44	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	8.79%
33116	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村7台	80	56.52	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	-0.16%
33117	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_佟山村7台	30	55.55	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	-3.63%
33118	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_佟山村4台	100	31.59	58.41	58.41	未进入负面清单	否	无	7.19%
33119	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家关屯大井	80	61.94	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	7.23%
33120	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村3台	100	62.76	27.24	27.24	未进入负面清单	否	无	-8.00%
33121	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯一号井	200	53.04	73.92	73.92	未进入负面清单	否	无	9.18%
33122	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯3号井	80	33.20	45.44	45.44	未进入负面清单	否	无	-5.53%
33123	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_付家村8台	80	37.78	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	3.91%
33124	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯2号井	200	54.16	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无	2.52%
33125	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村6台(8队)	160	48.66	66.14	66.14	未进入负面清单	否	无	3.70%
33126	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村5台(7队)	100	54.12	35.88	35.88	未进入负面清单	否	无	1.68%

33127	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村4台	100	51.59	38.41	38.41	未进入负面清单	否	无	-7.64%
33128	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口6队东台	100	57.05	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	1.77%
33129	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村3台	100	39.34	50.66	50.66	未进入负面清单	否	无	-3.26%
33130	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村2台	30	46.24	13.13	13.13	未进入负面清单	否	无	-4.48%
33131	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口九台	400	52.83	148.68	148.68	未进入负面清单	否	无	-3.51%
33132	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口半拉山井	200	40.04	99.91	99.91	未进入负面清单	否	无	5.18%
33133	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村7台(猪场)	400	39.57	201.72	201.72	未进入负面清单	否	无	9.34%
33134	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口东山井	200	65.05	49.90	49.90	未进入负面清单	否	无	-8.08%
33135	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_姜口村1台	160	30.95	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	4.25%
33136	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口一队北	400	34.14	223.43	223.43	未进入负面清单	否	无	6.49%
33137	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口1队西台	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
33138	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口大棚	400	52.14	151.43	151.43	未进入负面清单	否	无	7.94%
33139	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	台山东	400	39.04	203.84	203.84	未进入负面清单	否	无	-3.06%
33140	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	高丽沟东山	400	46.93	172.26	172.26	未进入负面清单	否	无	-1.00%
33141	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	高丽沟东台	400	52.69	149.26	149.26	未进入负面清单	否	无	-7.39%
33142	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	南沙包	400	58.76	124.97	124.97	未进入负面清单	否	无	-8.76%
33143	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS_高丽沟村1台	100	62.09	27.91	27.91	未进入负面清单	否	无	-3.07%
33144	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台前村2台	30	34.16	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	0.69%

33145	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台前村8台	200	37.39	105.22	105.22	未进入负面清单	否	无	-4.75%
33146	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_吴沙村2台	400	46.82	172.70	172.70	未进入负面清单	否	无	3.73%
33147	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_姜沙村2台	80	48.76	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	-0.15%
33148	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_姜沙村1台	80	62.67	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	2.04%
33149	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_黄旗村6台	80	62.39	22.09	22.09	未进入负面清单	否	无	1.54%
33150	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	姜沙1队南台	200	64.38	51.24	51.24	未进入负面清单	否	无	7.80%
33151	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_吴沙村3台	100	44.37	45.63	45.63	未进入负面清单	否	无	-9.82%
33152	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台前三队井	200	43.53	92.93	92.93	未进入负面清单	否	无	6.80%
33153	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台前村3台	80	45.75	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	2.40%
33154	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台前村7台	80	45.27	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	-6.94%
33155	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台前二队井	80	55.91	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	0.51%
33156	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台前村1台	80	46.04	35.17	35.17	未进入负面清单	否	无	9.46%
33157	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台后村2台	80	61.67	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	-0.32%
33158	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台后村1台	100	62.91	27.09	27.09	未进入负面清单	否	无	-0.82%
33159	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台后2队北台	400	38.63	205.48	205.48	未进入负面清单	否	无	4.36%
33160	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台后村3台	80	61.51	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	-3.76%
33161	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_台后村4台	80	55.37	27.71	27.71	未进入负面清单	否	无	-9.49%
33162	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台后4队北台	200	34.72	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无	-2.09%

33163	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_吴沙村5台	80	65.44	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	-5.74%
33164	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	吴沙5队东台	200	30.28	119.44	119.44	未进入负面清单	否	无	-8.41%
33165	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS_吴沙村4台	400	38.17	207.31	207.31	未进入负面清单	否	无	9.41%
33166	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	吴沙4队西台	400	67.65	89.38	89.38	未进入负面清单	否	无	-8.05%
33167	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_杨家村2台	200	35.15	109.69	109.69	未进入负面清单	否	无	-6.55%
33168	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_中心台1	80	51.35	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	6.81%
33169	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_中心台3	80	63.16	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	1.75%
33170	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	前廿卜四队井	200	61.44	57.12	57.12	未进入负面清单	否	无	-6.77%
33171	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_杨家村1台	400	45.07	179.73	179.73	未进入负面清单	否	无	-3.04%
33172	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	台前五队井	80	39.85	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	7.39%
33173	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_台前村5台	80	66.56	18.75	18.75	未进入负面清单	否	无	8.15%
33174	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_台前村6台	80	46.25	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	-6.69%
33175	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_台前村4台	80	39.03	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	1.18%
33176	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	台前4队南台	200	65.67	48.67	48.67	未进入负面清单	否	无	-1.81%
33177	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_黄旗村7台	80	36.01	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-0.66%
33178	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	黄旗1队东台	200	63.88	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	-1.19%
33179	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_黄旗村1台	80	65.42	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	-6.63%
33180	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_黄旗村2台	160	64.19	41.29	41.29	未进入负面清单	否	无	-4.93%

33181	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_黄旗村3台	80	41.30	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	-3.63%
33182	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_黄旗村4台	100	52.50	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	8.75%
33183	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS_黄旗村5台	100	63.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-8.19%
33184	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	瓦房店市杨家满族乡人民政府-1	200	40.35	99.30	99.30	未进入负面清单	否	无	5.09%
33185	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	瓦房店市杨家满族乡人民政府-2	80	45.47	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无	5.37%

国网大连供电公司2026年一季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	所在区域	线路名称	所属变电站（开闭所）	电压等级	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）	年度历史最大电流（A）	异常次数（年度）	异常时长（年度）	已批复待接入容量（kVA）	实际可开放容量（kVA）	历史增长率	备注
1	东山变107东汇甲线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	6800	321	0	0		1240		
2	马炉变204百盛线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	7191	322	0	0		1614		
3	钟家变202钟连乙线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	423	7191	326	0	0		1545		
4	石鼓寺变203山前乙线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	423	5984	74	0	0		4702		
5	宫家变102宫老甲线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	480	6409	94	0	0		4781		
6	钟家变103钟园甲线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	423	7191	13	0	0		6966		
7	连丰变205连园甲线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	218	0	0		2633		

8	东山变113东万线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	7140	144	0	0		4646		
9	兴民变201军民甲线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	377	6409	178	0	0		3326		
10	亮甲店变202亮皇线	国网大连市金州供电分公司	亮甲店66kV变电站	10kV	423	7191	97	0	0		5511		
11	宫家变204龙口乙线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	377	6800	235	0	0		2730		
12	红塔变107大修线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	377	6800	206	0	0		3232		
13	东田变202莱茵乙线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	300	4080	0	0	0		4080		
14	东田变104田香甲线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	320	4080	249	0	0		0		
15	化工变203金港线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	377	7191	195	0	0		3814		
16	广宁寺变109理工甲线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	416	6800	156	0	0		4098		
17	化工变209百傲线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	762	7191	467	0	0		0		
18	化工变206高佳线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	320	3264	83	0	0		1826		
19	金州变110盛滨甲线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	7191	107	0	0		5338		
20	兴民变111国际线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	400	6800	302	0	0		1569		
21	金盐变206热力线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	3621	244	0	0		0		
22	兴民变109万城线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	400	6800	44	0	0		6038		

23	连丰变108连轴甲线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	600	10200	426	0	0		2822		
24	连丰变106连石乙线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	482	5440	66	0	0		4297		
25	金州变201金马乙线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	8500	24	0	0		8084		
26	金州变102纺织线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	400	7191	79	0	0		5823		
27	迎湖变109瑞栢线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7140	112	0	0		5200		
28	亮甲店变201亮石线	国网大连市金州供电分公司	亮甲店66kV变电站	10kV	423	7191	262	0	0		2653		
29	城南变204南碧乙线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	36	0	0		7570		
30	马炉变213松木线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	600	8670	250	0	0		4340		
31	东田变105东拓甲线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	240	8160	101	0	0		6411		
32	石鼓寺变206宏玮乙线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	377	6409	58	0	0		5404		
33	东山变201自然线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	377	5440	96	0	0		3777		
34	钟家变205黑山乙线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	423	7191	43	0	0		6446		
35	石鼓寺变105供热线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	160	2720	137	53	19		347		
36	黄旗变201科技甲线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	444	7191	88	0	0		5667		
37	邓屯变104管委会线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	400	6341	121	0	0		4245		

38	七顶山变107电产线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	423	7191	210	0	0		3554		
39	西海变201西城线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	377	6409	95	0	0		4764		
40	马炉变107工业线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	6800	335	0	0		998		
41	马炉变206彩虹乙线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	7191	329	0	0		1493		
42	黄旗变212石园乙线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	320	5440	31	0	0		4903		
43	东田变101田丰甲线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	482	4080	110	0	0		2175		
44	杏树变108邹家线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	7191	297	0	0		2047		
45	广宁寺变203姜家线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	482	8194	212	0	0		4522		
46	亮甲店变101亮东线	国网大连市金州供电分公司	亮甲店66kV变电站	10kV	423	7191	321	0	0		1631		
47	杏树变107华东线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	7191	221	0	0		3363		
48	金州变209盛滨乙线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	8500	106	0	0		6664		
49	七顶山变201朱家线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	377	8160	256	0	0		3726		
50	杏树变201杏港甲线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	7191	75	0	0		5892		
51	大黄庄变106关屯线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄66kV变电站	10kV	377	6409	226	0	0		2495		

52	马炉变201东霖甲线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	360	6120	0	0	0		6120		
53	红塔变106中长线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	6409	81	0	0		5006		
54	马炉变108大成线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	377	6409	335	37	198		607		
55	富岭变202富九甲线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	400	6409	72	0	0		5162		
56	杏树变102杏河线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	6800	62	0	0		5726		
57	后石变102后田甲线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	7191	18	0	0		6879		
58	三十里变203宝石线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	377	6409	409	56	156		0		
59	三十里变204三十里线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	377	6409	385	62	160		0		
60	三十里变207盐化乙线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	482	8194	26	0	0		7744		
61	宫家变202宫青乙线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	423	6409	87	0	0		4902		
62	金州变212南山线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6409	250	0	0		2079		
63	西海变204毛营线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	423	6409	166	0	0		3534		
64	西海变205西电线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	423	10200	65	0	0		9074		
65	广宁寺变102广富线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	377	7191	183	0	0		4021		

66	富岭变103富周甲线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	377	6800	208	0	0		3197		
67	广宁寺变201红旗线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	377	6409	176	0	0		3361		
68	钟家变102钟连甲线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	762	7191	367	0	0		835		
69	登沙河变103向东甲线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	377	6409	149	0	0		3828		
70	迎湖变202民主乙线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	8160	254	0	0		3761		
71	黄旗变102凤阳甲线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	423	8194	39	0	0		7519		
72	金盐变208盐农乙线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	762	12954	136	0	0		10598		
73	金盐变108盐农甲线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	264	7191	120	0	0		5113		
74	金盐变201船机甲线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	1819	152	0	0		0		
75	金盐变104盐山乙线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	5440	120	0	0		3362		
76	金盐变202盐青甲线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	7191	44	0	0		6429		
77	金盐变211冷链线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	678	11526	140	0	0		9101		
78	杏树变103杏勇线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	7191	288	0	0		2203		
79	金州变114金园甲线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	480	8160	81	0	0		6757		
80	兴民变103北路甲线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	400	6800	289	0	0		1795		

81	七顶山变207长岛线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	377	5440	166	0	0		2565		
82	七顶山变205七纸甲线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	377	5440	193	0	0		2097		
83	后石变103荞麦甲线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	5440	140	0	0		3015		
84	七顶山变101七园线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	377	6392	111	0	0		4469		
85	化工变104华西线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	423	6409	44	0	0		5647		
86	石鼓寺变101桃园甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	423	7191	425	72	235		0		
87	马炉变106炮台线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	6409	308	0	0		1074		
88	富岭变101富九乙线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	400	6800	101	0	0		5051		
89	东田变103田海甲线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	423	5440	140	0	0		3015		
90	登沙河变203马蹄线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	377	7191	162	0	0		4385		
91	华家变204华杏线	国网大连市金州供电分公司	华家66kV变电站	10kV	423	6409	234	0	0		2356		
92	华家变203华杨乙线	国网大连市金州供电分公司	华家66kV变电站	10kV	423	7191	294	0	0		2099		
93	华家变103华杨甲线	国网大连市金州供电分公司	华家66kV变电站	10kV	423	7191	130	0	0		4939		
94	华家变101华登甲线	国网大连市金州供电分公司	华家66kV变电站	10kV	400	7191	84	0	0		5736		

95	西海变106西永甲线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	482	8194	191	0	0		4886		
96	金盐变103盐宫乙线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	7191	328	0	0		1510		
97	亮甲店变102亮海线	国网大连市金州供电分公司	亮甲店66kV变电站	10kV	423	7191	176	0	0		4143		
98	邓屯变202海湾线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	400	6800	43	0	0		6055		
99	化工变204华北线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	423	7191	173	0	0		4195		
100	杏树变203杏桃线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	5440	119	0	0		3379		
101	白家变103白胜线	国网大连市金州供电分公司	白家66kV变电站	10kV	400	6800	6	0	0		6696		
102	登沙河变106土城线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	400	6409	148	0	0		3846		
103	登沙河变208转角线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	423	6460	90	0	0		4901		
104	杨家变108生辉甲线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	9010	247	0	0		4732		
105	红塔变105红城线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	7191	137	0	0		4818		
106	大黄庄102向应线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄102向应线66kV变电站	10kV	377	6409	213	0	0		2720		
107	杨家变211杨房乙线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	377	8670	272	0	0		3959		
108	黄旗变103汽修线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	482	8976	81	0	0		7573		

109	黄旗变111钓鱼台线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	423	6732	120	0	0		4654		
110	红塔变110红连线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	377	7191	232	0	0		3173		
111	石鼓寺变106心达线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	377	3332	118	0	0		1288		
112	三十里变107盐化甲线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	482	8194	22	0	0		7813		
113	马炉变110化工线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	6409	165	0	0		3551		
114	登沙河变108农园乙线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	482	8194	23	0	0		7796		
115	金州变202金马甲线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6409	21	0	0		6045		
116	红塔变205运城线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	8194	64	0	0		7086		
117	红塔变208水源甲线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	6120	211	0	0		2465		
118	西海变101磷肥线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	400	6800	88	0	0		5276		
119	杨家变106杨消甲线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	377	6409	127	0	0		4209		
120	金州变106金东甲线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	400	6800	196	0	0		3405		
121	七顶山变204七纸乙线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	377	5440	0	0	0		5440		
122	富岭变203富广线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	423	6409	185	0	0		3205		

123	邓屯变102岚崮线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	445	4488	385	85	60		0		
124	化工变205华联线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	423	5440	117	0	0		3414		
125	广宁寺变202刘店线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	377	8194	261	0	0		3673		
126	迎湖变201古城乙线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7191	270	0	0		2515		
127	石鼓寺变108天城甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	423	7191	99	0	0		5476		
128	红塔变103友谊线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	7191	331	0	0		1458		
129	红塔变104红水线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	7191	335	0	0		1389		
130	大黄庄变104红星线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄66kV变电站	10kV	377	12954	296	0	0		7827		
131	化工变106鑫能线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	213	12954	96	0	0		11291		
132	复州湾变204复热线	国网大连市金州供电分公司	复州湾66kV变电站	10kV	423	7191	379	119	83		627		
133	复洲湾变203陶瓷线	国网大连市金州供电分公司	复洲湾66kV变电站	10kV	423	6800	375	170	119		305		
134	化工变111铭源线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	377	6409	7	0	0		6288		
135	红塔变108老街乙线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	400	7191	198	0	0		3762		
136	黄旗变215足训线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	423	10200	67	0	0		9040		

137	广宁寺变103九里乙线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	423	7191	0	0	0		7191		
138	黄旗变213大王线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	320	5440	154	0	0		2773		
139	马炉变109立新线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	377	6409	342	12	66		486		
140	杨家变209生辉乙线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	120	0	0		5113		
141	红塔变210红军甲线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	377	7191	221	0	0		3363		
142	黄旗变112石河乙线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	396	8194	211	0	0		4539		
143	三十里变201七顶山线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	482	8194	328	0	0		2513		
144	杨家变201杨消乙线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	377	6409	44	0	0		5647		
145	西海变107宏源线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	377	6409	211	0	0		2754		
146	石鼓寺变109中城线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	678	11526	84	0	0		10071		
147	三十里变101三园线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	423	7191	181	0	0		4056		
148	城南变102南西甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	105	0	0		6375		
149	广宁寺变106韩家甲线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	482	7072	0	0	0		7072		
150	富岭变105富园甲线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	377	6800	188	0	0		3544		

151	西海变108电台线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	600	6800	398	0	0		0		
152	广宁寺变111卫星乙线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	400	6409	110	0	0		4504		
153	城南变110南台甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	423	7191	292	0	0		2134		
154	富岭变205富园乙线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	377	6800	287	0	0		1829		
155	华家变104华农线	国网大连市金州供电分公司	华家66kV变电站	10kV	423	6800	167	0	0		3908		
156	邓屯变201粮库线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	373	6800	265	0	0		2210		
157	兴民变206后石乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	377	6409	183	0	0		3239		
158	登沙河变104向东乙线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	377	6409	287	0	0		1438		
159	三十里变105付家屯线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	377	6409	365	102	71		87		
160	三十里变205老爷庙线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	377	6409	111	0	0		4486		
161	杏树变105柳家线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	5440	176	0	0		2392		
162	红塔变206老街甲线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	482	7191	293	0	0		2116		
163	富岭变102富泰甲线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	400	6800	11	0	0		6609		
164	富岭变201富泰乙线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	400	6800	316	0	0		1327		

165	红塔变203红革线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	400	4420	149	0	0		1839		
166	化工变210中媒乙线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	423	6409	184	0	0		3222		
167	化工变105华海线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	377	3621	219	0	0		0		
168	化工变103华林线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	423	6409	208	0	0		2806		
169	化工变211码头线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	377	7191	4	0	0		7122		
170	化工变110中媒甲线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	762	6409	232	0	0		2391		
171	化工变207海鑫线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	192	12954	35	0	0		12348		
172	红塔变204红山甲线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	600	6800	67	0	0		5640		
173	红塔变209三里线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	360	6409	145	0	0		3898		
174	马炉变202兴宝线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	7191	107	0	0		5338		
175	西海变104公民线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	440	7480	72	0	0		6233		
176	西海变105星海线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	377	6409	103	0	0		4625		
177	西海变207西科线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	423	7191	33	0	0		6619		
178	西海变203中行线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	377	7191	123	0	0		5061		
179	黄旗变202石陶线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	482	4080	143	0	0		1603		
180	黄旗变204石河甲线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	480	8194	102	0	0		6427		

181	金州变109花园线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6409	87	0	0		4902		
182	西海变202西南窑线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	440	7480	74	0	0		6198		
183	金州变101化纤线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	300	5100	111	0	0		3177		
184	马炉变211美食线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	600	10200	339	0	0		4329		
185	钟家变105钟水线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	423	6800	138	0	0		4410		
186	金州变104金纺线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	320	5440	1	0	0		5423		
187	金盐变203盐宫甲线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	7191	82	0	0		5771		
188	兴民变110兴悦乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	7191	198	0	0		3762		
189	金州变105金东乙线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	320	5440	56	0	0		4470		
190	连丰变201周家沟线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	47	0	0		5595		
191	杨家变210杨园乙线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	161	0	0		4402		
192	金州变206前进线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	360	6120	132	0	0		3834		
193	金州变208金园乙线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	420	7140	102	0	0		5373		
194	金盐变111铁龙线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	678	11526	55	0	0		10573		
195	金州变213建材线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	423	7191	117	0	0		5165		
196	兴民变108兴红甲线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	400	6800	300	0	0		1604		

197	兴民变211兰湾线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	7191	316	0	0		1718		
198	兴民变106民胜线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	400	6800	111	0	0		4877		
199	兴民变104北路乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	7191	108	0	0		5320		
200	兴民变207桥北甲线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	7191	195	0	0		3814		
201	兴民变210兴堂线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	7191	131	0	0		4922		
202	杨家变202杨桃乙线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	32	0	0		6637		
203	广宁寺变104九里甲线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	423	6800	145	0	0		4289		
204	城南变103南碧甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	66	0	0		7051		
205	杏树变202杏港乙线	国网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	10kV	423	7191	41	0	0		6481		
206	化工变212双硼线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	423	6800	198	0	0		3371		
207	迎湖变209时代线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7140	66	0	0		5997		
208	连丰变207连轴乙线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	423	7191	186	0	0		3969		
209	迎湖变101古城甲线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7191	172	0	0		4212		
210	迎湖变104中西甲线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7191	136	0	0		4835		
211	迎湖变107福佳线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7191	109	0	0		5303		
212	迎湖变108迎南线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	377	6409	66	0	0		5266		

213	迎湖变102民主甲线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	416	7072	246	0	0		2811		
214	西海变102和平线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	423	7191	30	0	0		6671		
215	迎湖变205斯大林线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	377	6409	76	0	0		5093		
216	10kV红塔变109龙王线	国网大连市金州供电分公司	10kV红塔66kV变电站	10kV	423	7191	83	0	0		5753		
217	金州变204朝阳乙线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6409	203	0	0		2893		
218	连丰变103虎山线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6392	59	0	0		5370		
219	城南变207南文甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	423	7191	151	0	0		4576		
220	红塔变202红军乙线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	377	6800	288	0	0		1812		
221	白家变105白宝线	国网大连市金州供电分公司	白家66kV变电站	10kV	423	5440	66	0	0		4297		
222	钟家变107黑山甲线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	423	7191	72	0	0		5944		
223	钟家变101钟广甲线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	377	7140	113	0	0		5183		
224	杨家变104杨桃甲线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	312	0	0		1787		
225	杨家变110杨园甲线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	71	0	0		5961		
226	石鼓寺变102大山甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	377	6409	108	0	0		4538		
227	钟家变201钟广乙线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	420	7140	220	0	0		3330		

228	石鼓寺变201桃园乙线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	423	7191	320	0	0		1649		
229	连丰变204连九线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	228	0	0		2460		
230	城南变208南文乙线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	423	7191	193	0	0		3848		
231	兴民变205后石甲线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	377	6409	269	0	0		1750		
232	城南变203南福线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	423	7191	143	0	0		4714		
233	东田变201田丰乙线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	480	5100	0	0	0		5100		
234	化工变102华南线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	377	7191	225	0	0		3294		
235	迎湖变105安盛线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7191	10	0	0		7018		
236	东山变104东塔乙线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	7140	90	0	0		5581		
237	东田变205东拓乙线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	320	8194	18	0	0		7882		
238	东田变102莱茵甲线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	240	4896	0	0	0		4896		
239	东山变103东塔甲线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	7191	80	0	0		5805		
240	城南变104邮电甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	101	0	0		6445		
241	城南变105南安甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	175	0	0		5163		
242	黄旗变208山岛线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	482	7480	126	0	0		5298		
243	东山变111东润线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	6409	149	0	0		3828		

244	东田变207田石乙线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	482	7191	19	0	0		6862		
245	东山变109东城甲线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	480	7480	51	0	0		6597		
246	东山变112文武线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	377	6800	278	0	0		1985		
247	东田变204田香乙线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	320	5440	0	0	0		5440		
248	东山变108东汇乙线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	8160	254	0	0		3761		
249	城南变109南英线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	423	7191	101	0	0		5442		
250	金盐变101船机乙线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	7191	149	0	0		4610		
251	东山变101东风甲线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	7191	196	0	0		3796		
252	石鼓寺变107宏玮甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	678	11526	85	0	0		10054		
253	兴民变209桥北乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	7191	95	0	0		5546		
254	登沙河变109农园甲线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	482	6409	56	0	0		5439		
255	连丰变107连石甲线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	482	8160	0	0	0		8160		
256	登沙河变202胜利线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	377	6290	77	0	0		4956		
257	宫家变105宫石线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	190	7191	10	0	0		7018		

258	石鼓寺变103山前甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	300	5100	30	0	0		4580		
259	宫家变106北乐线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	423	6409	272	0	0		1698		
260	石鼓寺变104电视甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	270	4590	52	0	0		3689		
261	复洲湾变104坑口线	国网大连市金州供电分公司	复洲湾66kV变电站	10kV	250	7191	52	0	0		6290		
262	兴民变202军民乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	377	6409	298	0	0		1248		
263	东山变114东科线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	6409	109	0	0		4521		
264	西海变111电子线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	423	7191	202	0	0		3692		
265	马炉变212陈屯线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	600	8670	71	0	0		7440		
266	石鼓寺变202大山乙线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	377	5984	107	0	0		4131		
267	西海变109中益线	国网大连市金州供电分公司	西海66kV变电站	10kV	377	6409	43	0	0		5664		
268	邓屯变203鲍家线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	400	7191	86	0	0		5701		
269	三十里变206三石乙线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	377	6409	227	0	0		2477		
270	杨家变112杨房甲线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	247	0	0		2913		
271	东山变102东风乙线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	423	7191	75	0	0		5892		

272	三十里变209铁西线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	423	7191	169	0	0		4264		
273	后石变209滨海乙线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	6800	24	0	0		6384		
274	宫家变103龙口甲线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	482	3230	109	0	0		1342		
275	七顶山变203七海线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	600	8160	164	0	0		5320		
276	石鼓寺变110石林甲线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	678	11526	86	0	0		10036		
277	石鼓寺变204电视乙线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	264	5100	43	0	0		4355		
278	后石变109滨海甲线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	7191	30	0	0		6671		
279	迎湖变207中南乙线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	377	6409	76	0	0		5093		
280	钟家变207钟园乙线	国网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	10kV	423	7191	0	0	0		7191		
281	金盐变102盐青乙线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	7191	146	0	0		4662		
282	复洲湾变101丁屯线	国网大连市金州供电分公司	复洲湾66kV变电站	10kV	423	12954	92	0	0		11361		
283	化工变202华东线	国网大连市金州供电分公司	化工66kV变电站	10kV	377	6409	326	136	95		763		
284	杨家变101杨金乙线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	173	0	0		4195		
285	白家变104白环线	国网大连市金州供电分公司	白家66kV变电站	10kV	423	7191	167	0	0		4299		

286	迎湖变203城内线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	377	7191	70	0	0		5979		
287	金州变207金洋线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	380	6460	41	0	0		5750		
288	连丰变109连红线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	423	8160	120	0	0		6082		
289	迎湖变208迎西线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	377	7191	63	0	0		6100		
290	邓屯变101宫房线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	380	7565	276	51	36		2785		
291	金盐变204盐山甲线	国网大连市金州供电分公司	金盐66kV变电站	10kV	423	7072	33	0	0		6500		
292	东田变206田石甲线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	482	8194	26	0	0		7744		
293	杨家变102杨金甲线	国网大连市金州供电分公司	杨家66kV变电站	10kV	423	7191	101	0	0		5442		
294	石鼓寺变205泵站线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	762	12954	66	0	0		11811		
295	宫家变201友兰线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	377	8194	191	0	0		4886		
296	兴民变204环保乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	377	6409	225	0	0		2512		
297	石鼓寺变210石林乙线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	678	11526	211	0	0		7871		
298	迎湖变106中兴甲线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	8160	105	0	0		6341		
299	白家变102白沙线	国网大连市金州供电分公司	白家66kV变电站	10kV	400	6800	1	0	0		6782		
300	城南变106南厦线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	377	6409	233	0	0		2373		

301	大黄庄变202皇保线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄66kV变电站	10kV	377	7191	216	0	0		3450		
302	三十里变106三石甲线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	423	6409	93	0	0		4798		
303	石鼓寺变209左岸线	国网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	10kV	352	5984	40	0	0		5291		
304	红塔变102红山乙线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	600	7191	33	0	0		6619		
305	广宁寺变206理工乙线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	416	8500	44	0	0		7738		
306	兴民变203环保甲线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	377	6409	283	0	0		1507		
307	富岭变104富周乙线	国网大连市金州供电分公司	富岭66kV变电站	10kV	377	6409	294	0	0		1317		
308	后石变104世茂甲线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	6800	76	0	0		5484		
309	黄旗变106北海甲线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	482	5440	476	204	143		0		
310	城南变209南海线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	377	7191	84	0	0		5736		
311	黄旗变113石宫线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	482	7548	194	0	0		4188		
312	城南变107万山乙线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	153	0	0		5544		
313	东山变110东城乙线	国网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	10kV	377	7191	175	0	0		4160		
314	连丰变202连友线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	423	8160	213	0	0		4471		

315	大黄庄变105亮甲店线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄66kV变电站	10kV	600	6409	343	0	0		468		
316	三十里变104宝泉线	国网大连市金州供电分公司	三十里66kV变电站	10kV	300	5100	306	149	483		0		
317	后石变208世茂乙线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	6800	33	0	0		6228		
318	黄旗变203唐家线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	240	8160	177	0	0		5094		
319	广宁寺变204钟夏线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	482	7072	290	0	0		2049		
320	亮甲店变103亮白线	国网大连市金州供电分公司	亮甲店66kV变电站	10kV	423	7191	182	0	0		4039		
321	大黄庄变203黄亮线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄66kV变电站	10kV	423	6409	296	0	0		1282		
322	大黄庄变108杨河线	国网大连市金州供电分公司	大黄庄66kV变电站	10kV	423	6800	103	0	0		5016		
323	复洲湾变103金城线	国网大连市金州供电分公司	复洲湾66kV变电站	10kV	762	4250	419	0	0		0		
324	金州变113房身乙线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	516	8772	179	0	0		5672		
325	迎湖变206中兴乙线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	640	10880	196	0	0		7485		
326	金州变205朝阳甲线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6409	249	0	0		2096		
327	金州变111房身甲线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	480	8160	108	0	0		6289		

328	红塔变201三丰线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	6409	269	0	0		1750		
329	金州变210东门线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6409	201	0	0		2928		
330	黄旗变207石农线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	423	8194	110	0	0		6289		
331	黄旗变206石三线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	423	8194	185	0	0		4990		
332	广宁寺变101卫星甲线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	423	8160	137	0	0		5787		
333	马炉变205彩虹甲线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	423	7191	336	0	0		1371		
334	马炉变209柏岚线	国网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	10kV	377	6409	287	0	0		1438		
335	迎湖变103中南甲线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	377	6409	169	0	0		3482		
336	城南变205中学甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	270	0	0		3518		
337	城南变206中学乙线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	96	0	0		6531		
338	城南变101南西乙线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	94	0	0		6566		
339	红塔变207水源乙线	国网大连市金州供电分公司	红塔66kV变电站	10kV	423	7191	254	0	0		2792		
340	城南变108万山甲线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	482	8194	189	0	0		4921		
341	兴民变105振兴线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	423	5440	316	0	0		0		
342	金州变211金海线	国网大连市金州供电分公司	金州66kV变电站	10kV	377	6120	172	0	0		3141		
343	迎湖变204中西乙线	国网大连市金州供电分公司	迎湖66kV变电站	10kV	423	7191	255	0	0		2774		

344	城南变210南台乙线	国网大连市金州供电分公司	城南66kV变电站	10kV	423	6409	345	166	143		434		
345	黄旗变101西沟线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	400	7191	159	0	0		4437		
346	宫家变101宫老乙线	国网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	10kV	400	10200	131	0	0		7931		
347	登沙河变107阀门线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	377	8194	193	0	0		4851		
348	华家变201华登乙线	国网大连市金州供电分公司	华家66kV变电站	10kV	400	7191	51	0	0		6308		
349	黄旗变105石园甲线	国网大连市金州供电分公司	黄旗66kV变电站	10kV	400	8194	256	0	0		3760		
350	邓屯变103广文线	国网大连市金州供电分公司	邓屯66kV变电站	10kV	264	4488	134	0	0		2167		
351	后石变205前程乙线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	6800	191	0	0		3492		
352	后石变101前程甲线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	6800	116	0	0		4791		
353	连丰变102连付线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	320	5440	188	0	0		2184		
354	七顶山变102莲泡线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	377	4080	91	0	0		2504		
355	七顶山变206甘岛线	国网大连市金州供电分公司	七顶山66kV变电站	10kV	400	5440	284	0	0		521		
356	连丰变104刘家线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	291	0	0		1369		
357	后石变207荞麦乙线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	423	5440	144	0	0		2946		
358	后石变206后田乙线	国网大连市金州供电分公司	后石66kV变电站	10kV	400	7191	84	0	0		5736		

359	连丰变105大魏家线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	88	0	0		4885		
360	复洲湾变201水泥线	国网大连市金州供电分公司	复洲湾66kV变电站	10kV	423	7191	145	0	0		4680		
361	白家变101白皇线	国网大连市金州供电分公司	白家66kV变电站	10kV	423	7191	350	53	195		1129		
362	登沙河变105登沙河线	国网大连市金州供电分公司	登沙河66kV变电站	10kV	377	6800	170	0	0		3856		
363	兴民变107兴红乙线	国网大连市金州供电分公司	兴民66kV变电站	10kV	400	6800	212	0	0		3128		
364	东田变203田海乙线	国网大连市金州供电分公司	东田66kV变电站	10kV	423	5440	127	0	0		3240		
365	连丰变101廿里线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	103	0	0		4625		
366	连丰变203丰九线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	291	0	0		1369		
367	连丰变206连园乙线	国网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	10kV	377	6409	285	0	0		1473		
368	广宁寺变105韩家乙线	国网大连市金州供电分公司	广宁寺66kV变电站	10kV	482	6800	49	0	0		5951		
369	龙河变202比克甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	800	13856	191	0	0		10555		
370	龙河变112丽昌乙线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	114	0	0		4951		
371	郭店变101高阳线	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	10kV	400	6928	367	15	15		572		
372	桂云花变101桂云花线	庄河供电分公司	桂云花66kV变电站	10kV	300	5196	112	0	0		3259		

373	吴炉变103孤山线	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站	10kV	400	6928	149	0	0		4345		
374	石山变102海华甲线	庄河供电分公司	石山66kV变电站	10kV	400	6928	129	0	0		4691		
375	栗子房变101栗子房线	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	10kV	300	5196	170	0	0		2255		
376	庄河变107向阳线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	420	7274	246	0	0		3011		
377	庄河变108大庆线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	420	7274	270	0	0		2600		
378	桂云花变201岭东线	庄河供电分公司	桂云花66kV变电站	10kV	400	6928	37	0	0		6289		
379	新兴变201港建乙线	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	10kV	400	6928	48	0	0		6091		
380	吴炉变203桥上线	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站	10kV	400	6928	433	15	20		0		
381	郭店变202盐场线	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	10kV	500	8660	230	0	0		4680		
382	新兴变206京城环保	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	10kV	1280	22170	696	0	0		10107		
383	炮台变204石山甲线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	400	6928	288	0	0		1936		
384	龙河变111丽昌甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	205	0	0		3375		
385	复兴变203帽盔线	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	10kV	400	6928	139	0	0		4519		
386	南尖变205大邵线	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	10kV	500	8660	179	0	0		5566		
387	复兴变101太平岭甲	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	10kV	400	6928	115	0	0		4936		

388	新兴变202科创乙线	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	10kV	400	6928	10	0	0		6762		
389	炮台变103兰店乙线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	400	6928	173	0	0		3938		
390	明阳变106明东线	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	400	6928	111	0	0		5007		
391	庄河变106二三七线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	356	5	10		766		
392	大郑变1031大盐	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	10kV	201	3481	41	0	0		2763		
393	仙人洞变201四道沟线	庄河供电分公司	仙人洞66kV变电站	10kV	299	5179	223	0	0		1309		
394	郭店变204新兴线	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	10kV	400	6928	106	0	0		5095		
395	城山变202菜园线	庄河供电分公司	城山66kV变电站	10kV	400	6928	356	4	2		763		
396	明阳变101化工线	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	400	6928	306	0	0		1623		
397	青堆变101广文线	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	10kV	380	6582	172	0	0		3607		
398	明阳变103花园口乙	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	400	6928	213	0	0		3237		
399	光明山变202光明山线	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	10kV	500	8660	315	0	0		3196		
400	码头甲线109	庄河供电分公司	码头甲线10966kV变电站	10kV	501	8677	0	0	0		8677		停运
401	明阳变202船舶乙线	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	400	6928	207	0	0		3341		

402	栗子房变105前哨线	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	10kV	350	6062	274	0	0		1312		
403	暖水变202宝锋乙线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	480	8314	554	100	220		0		
404	仙人洞变203三架山线	庄河供电分公司	仙人洞66kV变电站	10kV	400	6928	119	0	0		4867		
405	荷花山变122同巨线	庄河供电分公司	荷花山66kV变电站	10kV	300	5196	173	0	0		2199		
406	长岭变105石佛线	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	10kV	100	1732	89	2	3		195		
407	栗子房变103松树线	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	10kV	300	5196	148	0	0		2632		
408	炮台变205炮联甲线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	400	6928	35	0	0		6327		
409	吴炉变201蔡家线	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站	10kV	250	4330	44	0	0		3560		
410	炮台变203兰店甲线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	450	7794	289	0	0		2788		
411	明阳变104明新线	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	200	3464	44	0	0		2696		
412	龙河变206开发乙线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	89	0	0		5385		
413	小寺变203观架山甲	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	400	6928	137	0	0		4563		
414	复兴变102太平岭乙	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	10kV	400	6928	145	0	0		4415		
415	石山变101明珠乙线	庄河供电分公司	石山66kV变电站	10kV	400	6928	286	0	0		1966		

416	暖水变103西湖乙线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	420	7274	102	0	0		5509		
417	长岭变103于屯线	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	10kV	75	1299	90	15	15		0		
418	吴炉变105吴炉线	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站	10kV	400	6928	267	0	0		2296		
419	复兴变201土城甲线	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	10kV	400	6928	129	0	0		4689		
420	南尖变202大圈线	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	10kV	450	7794	132	0	0		5512		
421	炮台变101炮联乙线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	400	6928	215	0	0		3211		
422	明阳变102花园口甲	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	400	6928	249	0	0		2610		
423	复兴变202土城乙线	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	10kV	400	6928	62	0	0		5861		
424	庄河变104王沟线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	239	0	0		2789		
425	庄河变203宏化甲线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	382	20	35		304		
426	郭店变102李元线	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	10kV	400	6928	111	0	0		5010		
427	大郑变1051李屯	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	10kV	380	6582	208	0	0		2981		
428	长岭变102富贵线	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	10kV	270	4676	162	0	0		1877		
429	大郑变1011高家	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	10kV	400	6928	188	0	0		3668		
430	小寺变201建设乙线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	501	8677	392	0	0		1888		
431	黑岛变101楼上线	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	10kV	400	6928	314	0	0		1482		

432	长岭变101镇内线	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	10kV	100	1732	37	0	0		1085		
433	孙屯变102水库线	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	10kV	420	7274	279	0	0		2437		
434	青堆变102团结线	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	10kV	400	6928	256	0	0		2496		
435	光明山变112平山线	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	10kV	500	8660	265	0	0		4077		
436	新兴变103新龙甲线	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	10kV	420	7274	443	10	15		0		
437	小寺变206庄打乙线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	400	6928	111	0	0		5008		
438	孙屯变201新房甲线	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	10kV	400	6928	166	0	0		4050		
439	孙屯变202新房乙线	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	10kV	400	6928	245	0	0		2677		
440	光明山变201农机线	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	10kV	280	4850	145	0	0		2337		
441	步云山变103横道河线	庄河供电分公司	步云山66kV变电站	10kV	300	5196	197	0	0		1789		
442	鞍子山变201高房甲线	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	10kV	400	6928	446	100	90		0		
443	青堆变106前炉线	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	10kV	400	6928	105	0	0		5115		
444	石山变208海华乙线	庄河供电分公司	石山66kV变电站	10kV	400	6928	54	0	0		5994		
445	明阳变201船舶甲线	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	400	6928	111	0	0		5014		

446	塔岭变101英纳河线	庄河供电分公司	塔岭66kV变电站	10kV	220	3810	25	0	0		3377		
447	小寺变205庄打甲线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	420	7274	381	40	60		677		
448	龙河变109轮胎甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	480	100	200		0		
449	唐府变101银窝甲线	庄河供电分公司	唐府66kV变电站	10kV	400	6928	203	0	0		3420		
450	炮台变104炮热乙线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	400	6928	167	0	0		4035		
451	庄河变101轻工线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	300	5196	222	0	0		1356		
452	炮台变202炮里甲线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	400	6928	92	0	0		5338		
453	小寺变110大学甲线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	400	6928	18	0	0		6614		
454	龙河变208融科甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	600	10392	407	0	0		3335		
455	尖山变101永胜线	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	10kV	400	6928	21	0	0		6573		
456	龙王庙变107海港线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	400	6928	200	0	0		3469		
457	唐府变102前牟线	庄河供电分公司	唐府66kV变电站	10kV	400	6928	229	0	0		2969		
458	大郑变1041大盐	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	10kV	400	6928	369	15	5		538		
459	鞍子山变110三家甲线	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	10kV	220	3810	107	0	0		1959		
460	黑岛变204黄岭线	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	10kV	201	3481	109	0	0		1586		

461	荷花山变121沙河线	庄河供电分公司	荷花山66kV变电站	10kV	350	6062	5	0	0		5971		
462	龙王庙变304延安线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	430	7448	234	0	0		3391		
463	龙河变201圣水乙线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	220	0	0		3123		
464	栗子房变104花院线	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	10kV		0		0	0		0		停运
465	步云山变203隋屯线	庄河供电分公司	步云山66kV变电站	10kV	300	5196	47	0	0		4387		
466	黑岛变103冷家甲线	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	10kV	380	6582	19	0	0		6247		
467	龙河变203大轮乙线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	76	0	0		5612		
468	龙河变204轮胎乙线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	350	30	30		858		
469	龙河变101圣水甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	114	0	0		4949		
470	龙王庙变105丝绸线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	400	6928	186	0	0		3712		
471	龙王庙变101磨房线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	400	6928	69	0	0		5738		
472	龙河变207互感器乙	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	211	0	0		3282		
473	龙王庙变104新城线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	400	6928	431	25	35		0		

474	鞍子山变112虾场线	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	10kV	400	6928	122	0	0		4810		
475	小寺变207将军甲线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	500	8660	351	0	0		2583		
476	龙王庙变106电视台线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	430	7448	383	20	30		815		
477	庄河变208铁东乙线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	458	80	100		0		
478	暖水变102宝锋甲线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	450	7794	514	120	180		0		
479	龙河变205开发甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	0	0	0		6928		停运
480	城山变203磷肥线	庄河供电分公司	城山66kV变电站	10kV	220	3810	51	0	0		2921		
481	鞍子山变204东海线	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	10kV	400	6928	252	0	0		2569		
482	蓉花山变203瓦春线	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	10kV	400	6928	161	0	0		4140		
483	庄河变207铁东甲线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	239	0	0		2784		
484	龙王庙变302联络线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	430	7448	306	0	0		2149		
485	步云山变201种茧场线	庄河供电分公司	步云山66kV变电站	10kV	300	5196	113	0	0		3241		
486	南尖变204幸福线	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	10kV	450	7794	121	0	0		5699		

487	龙河变108标准厂房	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	57	0	0		5933		
488	青堆变105园区线	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	10kV	400	6928	111	0	0		5003		
489	大郑变1061唐府	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	10kV	400	6928	1	0	0		6904		
490	新兴变101港建甲线	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	10kV	420	7274	244	0	0		3054		
491	炮台变201炮里乙线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	450	7794	405	60	90		774		
492	庄河变206轧辊线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	15	0	0		6675		
493	龙王庙变201小寺线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	400	6928	321	5	10		1369		
494	龙河变103大轮甲线	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	92	0	0		5332		
495	小寺变208将军乙线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	500	8660	305	0	0		3381		
496	吴炉变104高堡线	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站	10kV	400	6928	88	0	0		5402		
497	龙王庙变303华海线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	430	7448	288	0	0		2462		
498	庄河变205华丰线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	354	0	0		789		
499	尖山变104工业线	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	10kV	281	4867	70	0	0		3649		
500	小寺变210大学乙线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	420	7274	320	0	0		1729		
501	尖山变102卧龙线	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	10kV	281	4867	88	0	0		3339		

502	唐府变201银窝乙线	庄河供电分公司	唐府66kV变电站	10kV	400	6928	35	0	0		6315		
503	庄河变201泰昌线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	425	10	8		0		
504	青堆变104黄柏树线	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	10kV	400	6928	117	0	0		4904		
505	明阳变105高山线	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	10kV	200	3464	89	0	0		1930		
506	龙河变105互感器甲	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	10kV	400	6928	196	0	0		3526		
507	新兴变203新龙乙线	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	10kV	420	7274	468	50	70		0		
508	炮台变106炮安线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	380	6582	149	0	0		4001		
509	小寺变209码头乙线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	500	8660	136	0	0		6309		
510	鞍子山变203海丰线	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	10kV	400	6928	307	0	0		1613		
511	石山变207明珠甲线	庄河供电分公司	石山66kV变电站	10kV	400	6928	219	0	0		3127		
512	蓉花山变104粮库线	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	10kV	280	4850	122	0	0		2744		
513	塔岭变102塔岭线	庄河供电分公司	塔岭66kV变电站	10kV	220	3810	87	0	0		2310		
514	小寺变101建设甲线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	430	7448	322	0	0		1867		
515	黑岛变202冷家乙线	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	10kV	380	6582	1	0	0		6570		
516	黑岛变102冷库线	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	10kV	400	6928	239	0	0		2781		

517	小寺变103桃园甲线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	430	7448	442	50	80		0		
518	蓉花山变102五道沟线	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	10kV	219	3793	42	0	0		3074		
519	仙人洞变202冰峪沟线	庄河供电分公司	仙人洞66kV变电站	10kV	400	6928	126	0	0		4747		
520	南尖变201协成线	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	10kV	450	7794	132	0	0		5516		
521	暖水变101西湖甲线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	420	7274	267	0	0		2645		
522	小寺变104桃园乙线	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	430	7448	323	0	0		1857		
523	郭店变201平房线	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	10kV	300	5196	95	0	0		3550		
524	蓉花山变101汤家线	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	10kV	281	4867	172	0	0		1887		
525	蓉花山变103红塔线	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	10kV	280	4850	178	0	0		1770		
526	孙屯变101高岭线	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	10kV	250	4330	166	0	0		1452		
527	城山变201金星线	庄河供电分公司	城山66kV变电站	10kV	400	6928	157	0	0		4202		
528	龙王庙变301红岩线	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	10kV	430	7448	252	0	0		3083		
529	暖水变105黄海乙线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	400	6928	360	1	1		695		
530	孙屯变204大营线	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	10kV	300	5196	85	0	0		3722		

531	庄河变105沙里线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV	400	6928	193	0	0		3592		
532	暖水变203西山线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	450	7794	356	0	0		1622		
533	鞍子山变202高房乙线	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	10kV	400	6928	127	0	0		4733		
534	光明山变111北关线	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	10kV	500	8660	154	0	0		5997		
535	青堆变103古镇线	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	10kV	400	6928	207	0	0		3349		
536	吴炉变202和平线	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站	10kV	400	6928	187	0	0		3690		
537	小寺变204观架山乙	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	10kV	420	7274	165	0	0		4423		
538	塔岭变103朝阳线	庄河供电分公司	塔岭66kV变电站	10kV	450	7794	174	0	0		4774		
539	炮台变102石山乙线	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	10kV	450	7794	216	0	0		4057		
540	黑岛变203张网线	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	10kV	400	6928	391	20	35		152		
541	庄河变204宏化乙线	庄河供电分公司	庄河66kV变电站	10kV		0		0	0		0		停运
542	暖水变106黄海甲线	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	10kV	450	7794	382	30	75		1179		
543	尖山变103河口线	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	10kV	450	7794	149	0	0		5219		
544	金石滩变208圣泰乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	373	6783	111	0	0		4861		

545	江家变105江胜线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	江家66kV变电站	10kV	396	7202	164	0	0		4361		
546	商贸变205凯悦达线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	640	11639	6	0	0		11535		
547	龙山变207金服乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	373	6783	3	0	0		6731		
548	松岚变209宝石线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	683	12421	331	0	0		6688		
549	金石滩变108宾馆线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	373	6783	102	0	0		5017		
550	岚山变107财经线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	672	12221	580	58	115		2175		
551	商贸变104德厦线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	640	11639	89	0	0		10098		
552	龙山变110河东线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	310	0	0		4324		

553	寨河变2变202奥镁线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	寨河66kV变电站	10kV	672	12221	472	0	0		4046		
554	数码湖变203集成线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	672	12221	458	0	0		4288		
555	金石滩变109优山甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	320	5820	132	0	0		3533		
556	龙山变206国际线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	224	0	0		5813		
557	金石滩变212新族线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	400	7274	141	0	0		4832		
558	松岚变202松园线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	427	7765	71	0	0		6536		
559	龙山变210和院乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	373	6783	51	0	0		5900		
560	岚山变105大学甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	672	12221	3	0	0		12169		

561	江家变206江窑线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	江家66kV变电站	10kV	420	7638	0	0	0		7638		
562	金石滩变203天城乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	600	10912	185	0	0		7707		
563	龙山变213双叶线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	213	0	0		6004		
564	董家变101双董线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	405	7365	8	0	0		7227		
565	商贸变206大商乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	533	9693	87	0	0		8186		
566	董家变204窑龙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	469	8529	1	0	0		8512		
567	龙山变102龙缸线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
568	数码湖变106恒昌线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	672	12221	346	0	0		6228		

569	双科变210翔凤线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
570	双科变206卧龙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
571	大李家变117水养线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	大李家66kV变电站	10kV	400	7274	198	0	0		3845		
572	湾里变213寨沟线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	373	6783	136	0	0		4428		
573	松岚变208二水线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	405	7365	104	0	0		5564		
574	松岚变204安平乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	400	7274	336	22	68		1455		
575	数码湖变201数字乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	768	13967	404	0	0		6970		
576	湾里变222科华线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	373	6783	114	0	0		4809		

577	松岚变101董沟线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	400	7274	153	0	0		4624		
578	拓展变205拓旅线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	360	6547	61	0	0		5490		
579	赵屯变102山口线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	400	7274	351	18	27		1195		
580	拓展变108中泽甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	377	6856	33	0	0		6285		
581	湾里变223杏树线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	427	7765	15	0	0		7506		
582	龙山变113光产线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	38	0	0		9035		
583	数码湖变205模具线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	533	9693	5	0	0		9607		
584	商贸变202云台线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	640	11639	510	0	0		2806		

585	江家变106吴屯线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	江家66kV变电站	10kV	396	7202	297	0	0		2058		
586	董家变209杨树线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	533	9693	211	0	0		6039		
587	商贸变103福港甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	373	6783	26	0	0		6333		
588	龙山变208山谷乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	150	0	0		7095		
589	龙山变201龙宾线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	400	7274	133	0	0		4971		
590	商贸变212和黄乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	373	6783	26	0	0		6333		
591	数码湖变105芯片线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	768	13967	333	0	0		8199		
592	松岚变105安平甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	400	7274	124	0	0		5127		

593	湾里变116佳和线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	577	68	124		2227		
594	松岚变109樱南甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	533	9693	101	0	0		7944		
595	董家变211董英线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	427	7765	252	0	0		3401		
596	商贸变201中医线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	555	10093	191	0	0		6785		
597	商贸变107煤窑线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	373	6783	90	0	0		5225		
598	双科变205集美乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	640	11639	172	0	0		8660		
599	商贸变213湾畔乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	672	12221	113	0	0		10264		
600	寨河变114新城线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	寨河66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		

601	寨河变211石山线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	寨河66kV变电站	10kV	400	7274	109	0	0		5387		
602	商贸变204金教线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	672	12221	186	0	0		8999		
603	拓展变202拓金线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	420	7638	189	0	0		4365		
604	龙山变204香树乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	672	12221	173	0	0		9225		
605	商贸变110昌樾线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	672	12221	124	0	0		10073		
606	双科变202双D线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	640	11639	245	0	0		7396		
607	金石滩变110龙山线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	373	6783	288	0	0		1795		
608	双科变101光信线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	640	11639	337	0	0		5802		

609	董家变210金豪乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	672	12221	15	0	0		11961		
610	赵屯变202缸窑线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
611	赵屯变204永丰线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	400	7274	179	0	0		4174		
612	松岚变211大学线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	427	7765	95	0	0		6120		
613	松岚变206樱南乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	533	9693	292	0	0		4636		
614	金石滩变104金满线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	400	7274	114	0	0		5300		
615	董家变109康乐线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	640	11639	534	55	111		2390		
616	湾里变115东城线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	159	0	0		9467		

617	岚山变203润天线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	640	11639	232	0	0		7621		
618	湾里变214山语线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	640	11639	66	0	0		10496		
619	金石滩变214嘉华线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	400	7274	85	0	0		5802		
620	湾里变211长湾线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	450	0	0		4427		
621	数码湖变102福泉线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	672	12221	274	0	0		7475		
622	双科变208绿得线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	560	10184	361	0	0		3932		
623	双科变103湖北线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	533	9693	180	0	0		6576		
624	双科变112金湾线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	720	13094	385	0	0		6426		

625	湾里变121太仓线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	464	0	0		4185		
626	松岚变112团地线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	400	7274	185	0	0		4070		
627	数码湖变104天河线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	672	12221	357	0	0		6038		
628	岚山变106理工线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	672	12221	485	0	0		3821		
629	双科变209金港线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	640	11639	373	0	0		5179		
630	岚山变103机加线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	672	12221	534	0	0		2972		
631	拓展变201拓中线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	420	7638	185	0	0		4434		
632	江家变202江林线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	江家66kV变电站	10kV	377	6856	151	0	0		4241		

633	金石滩变103艺术甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	600	10912	328	0	0		5231		
634	商贸变203福港乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	373	6783	15	0	0		6524		
635	拓展变204拓窑线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	360	6547	13	0	0		6322		
636	湾里变114和庐线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	640	11639	53	0	0		10721		
637	金石滩变207泰山线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	600	10912	102	0	0		9145		
638	金石滩变202金水线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	213	3874	130	0	0		1622		
639	江家变205迈机线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	江家66kV变电站	10kV	600	10912	0	0	0		10912		
640	拓展变107斯凯孚Ⅱ线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	678	12330	174	0	0		9316		

641	拓展变208斯凯孚III线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	678	12330	23	0	0		11932		
642	赵屯变206斯凯孚Ⅰ线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	678	12330	126	0	0		10148		
643	湾里变221福寨线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	177	0	0		9155		
644	赵屯变203西沟线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	400	7274	60	0	0		6235		
645	金石滩变211优山乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	320	5820	180	0	0		2702		
646	湾里变111鸿宇线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	308	0	0		6886		
647	岚山变201时代线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	533	9693	220	0	0		5883		
648	岚山变202学东线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	533	9693	328	0	0		4012		

649	数码湖变101数字甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	数码湖66kV变电站	10kV	768	13967	259	0	0		9481		
650	岚山变104宸鸣甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	373	6783	16	0	0		6506		
651	商贸变209中交城乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	373	6783	57	0	0		5796		
652	龙山变105华海线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	672	12221	111	0	0		10298		
653	龙山变101龙旅线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
654	大李家变113李登线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	大李家66kV变电站	10kV	260	4728	78	0	0		3377		
655	龙山变106大商甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	90	0	0		8134		
656	龙山变112民大线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	672	12221	140	0	0		9796		

657	赵屯变205艺海线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	400	7274	132	0	0		4988		
658	龙山变212美地线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	253	0	0		5311		
659	董家变203董宾线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	469	8529	93	0	0		6918		
660	商贸变108商凤线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	427	7765	38	0	0		7107		
661	龙山变209未来之光乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	182	0	0		6541		
662	赵屯变201旅游线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	赵屯66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
663	拓展变207冶金线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	678	12330	392	0	0		5541		
664	湾里变112马达线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	342	0	0		6298		

665	龙山变103光创甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	363	6602	176	0	0		3553		
666	金石滩变106圣泰甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	373	6783	112	0	0		4844		
667	董家变102董科线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	400	7274	25	0	0		6841		
668	双科变211科创线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	600	10912	342	0	0		4988		
669	董家变212董山线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	427	7765	71	0	0		6536		
670	商贸变109未来之光甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	672	12221	135	0	0		9883		
671	商贸变113东堤甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	672	12221	76	0	0		10905		
672	商贸变207十里海线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	533	9693	134	0	0		7372		

673	松岚变110新港线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	松岚66kV变电站	10kV	672	12221	470	0	0		4081		
674	双科变102双D甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	640	11639	222	0	0		7794		
675	拓展变101拓江线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	420	7638	92	0	0		6045		
676	湾里变225安居线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	411	0	0		5102		
677	商贸变101西湖线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	640	11639	69	0	0		10444		
678	双科变207董家线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	400	7274	75	0	0		5975		
679	岚山变102连大线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	360	6547	34	0	0		5958		
680	金石滩变102山海线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	400	7274	79	0	0		5906		

681	龙山变107天钜线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	7	0	0		9572		
682	董家变202河西线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	董家66kV变电站	10kV	640	11639	473	0	0		3447		
683	寨河变113淮安线（1）	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	寨河66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
684	金石滩变201金江线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	360	6547	126	0	0		4365		
685	寨河变212石棉线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	寨河66kV变电站	10kV	400	7274	97	0	0		5594		
686	金石滩变213金热线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	360	6547	137	0	0		4174		
687	金石滩变107假日线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	600	10912	309	0	0		5560		
688	金石滩变210叶枫线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	133	2419	61	0	0		1362		

689	龙山变202双龙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	400	7274	11	0	0		7084		
690	拓展变102拓迈线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	拓展66kV变电站	10kV	420	7638	71	0	0		6408		
691	金石滩变204农科乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	金石滩66kV变电站	10kV	360	6547	201	0	0		3066		
692	龙山变205科技线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	龙山66kV变电站	10kV	533	9693	144	0	0		7199		
693	双科变110路美线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	双科66kV变电站	10kV	400	7274	20	0	0		6928		
694	大李家变112青云线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	大李家66kV变电站	10kV	370	6729	229	0	0		2763		
695	商贸变106中交城甲线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	373	6783	62	0	0		5710		
696	湾里变215大行乙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	湾里66kV变电站	10kV	672	12221	55	0	0		11268		

697	岚山变101学府线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	岚山66kV变电站	10kV	360	6547	73	0	0		5283		
698	商贸变111银杏线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	672	12221	22	0	0		11840		
699	大李家变115城山线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	大李家66kV变电站	10kV	160	2910	123	0	0		779		
700	商贸变105贸龙线	国网大连市开发区东部供电分公司（农网）	商贸66kV变电站	10kV	427	7765	34	0	0		7177		
701	东海变208东检乙线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	405	7021	24	0	0		6606		
702	金融变103金天线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	91	0	0		10074		
703	胜利变301联秋乙线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	360	6241	52	0	0		5341		
704	三元变104晨光线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	213	3693	36	0	0		3069		
705	金融变104水城甲线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	5	0	0		6380		
706	明泽变106船链线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	672	11650	127	0	0		9451		
707	裕景变208裕关乙线	中山供电分公司	裕景66kV变电站	10kV	768	13315	0	0	0		13315		
708	新开路变107日新线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	362	6276	120	0	0		4198		

709	虎滩变201春阳线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	192	0	0		4996		
710	春华变213春港线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	60	0	0		8201		
711	金融变205金风线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	10	0	0		6294		
712	民寿变210云程站乙	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	373	6467	116	0	0		4458		
713	民寿变301福寿线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	714	12379	185	0	0		9174		
714	华乐变204华禧线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	102	0	0		9884		
715	民寿变213深业站乙	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	501	8686	179	0	0		5586		
716	民主变104双兴线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	672	11650	251	0	0		7303		
717	金融变202金维线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	124	0	0		9503		
718	新开路变210外经贸乙线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	12	0	0		7195		
719	东海变104国会丙线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	608	10541	0	0	0		10541		
720	民主变203民寿线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	480	8322	362	0	0		2052		
721	明泽变209卡纳线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	400	6935	12	0	0		6727		
722	新起屯变206葵英线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	45	0	0		6155		
723	东海变204东星线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	533	9241	167	0	0		6348		

724	明泽变211明华线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	82	0	0		6902		
725	桃源变210豪森乙线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	23	0	0		8842		
726	新起屯变205爱华线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	56	0	0		5965		
727	真理变201中山线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	373	6467	123	0	0		4336		
728	金融变201金融线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	114	0	0		9676		
729	明泽变111明印线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	672	11650	44	0	0		10888		
730	胜利变102一二九线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	533	9241	69	0	0		8046		
731	虎滩变106高尚线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	74	0	0		7040		
732	桃源变209桃龙线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	0	0	0		6467		
733	胜利变103东风站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	400	6935	62	0	0		5861		
734	新起屯变201石松线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	420	7282	236	0	0		3194		
735	民寿变306海关甲线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	440	7628	189	0	0		4355		
736	金融变110金园线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	102	0	0		9884		
737	金融变208金海线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	21	0	0		6103		
738	民寿变303民港线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	672	11650	88	0	0		10126		

739	民寿变105白云线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	640	11096	150	0	0		8498		
740	春华变107朗城线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	164	0	0		6400		
741	民寿变206龙泉乙线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	427	7403	0	0	0		7403		
742	明泽变112明东线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	640	11096	450	0	0		3302		
743	民寿变112职工甲线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	400	6935	93	0	0		5324		
744	金融变107金云线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	11	0	0		6276		
745	三元变105纪念线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	427	7403	128	0	0		5186		
746	三元变204万安线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	640	11096	162	0	0		8290		
747	民主变101常青线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	672	11650	168	0	0		8741		
748	东海变212鲁迅线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	427	7403	94	0	0		5775		
749	胜利变203东风站乙	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	400	6935	28	0	0		6450		
750	胜利变309烟台线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	423	7334	0	0	0		7334		
751	金融变101金中线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	163	0	0		8827		
752	新开路变103平顺线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	480	8322	220	0	0		4511		
753	华乐变102华韵线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	96	0	0		9988		
754	民寿变113港隽线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	533	9241	72	0	0		7994		

755	民寿变114保定线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	533	9241	370	0	0		2832		
756	荣华变224大龙线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	560	9709	110	0	0		7804		
757	桃源变110豪森甲线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	65	0	0		8115		
758	金融变108金望线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	24	0	0		6051		
759	金融变207金璟线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	12	0	0		6259		
760	民主变211融创乙线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	672	11650	36	0	0		11027		
761	虎滩变210虎重线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	427	7403	0	0	0		7403		
762	裕景变206唐山线	中山供电分公司	裕景66kV变电站	10kV	533	9241	220	0	0		5430		
763	胜利变407利真线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	154	0	0		9711		
764	裕景变108裕关甲线	中山供电分公司	裕景66kV变电站	10kV	768	13315	50	0	0		12449		
765	新起屯变203青春线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	310	0	0		1566		
766	东北路变103桃庄线	中山供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	600	10402	63	0	0		9311		
767	春华变208春利线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	373	6467	93	0	0		4856		
768	真理变202桃源线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	105	0	0		5116		
769	东海变210捷胜线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	600	10402	110	0	0		8497		

770	胜利变306红霓乙线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	400	6935	42	0	0		6207		
771	新起屯变107付家庄线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	135	0	0		4597		
772	东北路变102八一线	中山供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	600	10402	60	0	0		9363		
773	民寿变401寿云线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	640	11096	420	0	0		3821		
774	虎滩变207龙江线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	166	0	0		5447		
775	金融变102金湾线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	121	0	0		9555		
776	民寿变211民兴线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	714	12379	112	0	0		10439		
777	金融变211港坤线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	28	0	0		11166		
778	金融变111港亿线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	60	0	0		10611		
779	明泽变206望海线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	365	5	112		700		
780	桃源变105桃商线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	140	0	0		4042		
781	胜利变205希望站乙	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	427	7403	82	0	0		5983		
782	新起屯变112杏环线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	360	6241	183	0	0		3072		
783	桃源变202鼎建线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	43	0	0		8496		
784	金融变106金晓线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	6	0	0		6363		

785	新起屯变101付海线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	608	10541	342	0	0		4617		
786	真理变205七一线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	480	8322	60	0	0		7283		
787	钻石变211钻港甲线	中山供电分公司	钻石66kV变电站	10kV	848	15400	5	0	0		15313		
788	胜利变115进步甲线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	363	6293	78	0	0		4942		
789	石槽变201虎山线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	400	6935	135	0	0		4597		
790	新起屯变211节能线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	608	10541	155	0	0		7856		
791	明泽变204朝阳线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	254	0	0		3922		
792	明泽变205春德线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	400	6935	317	0	0		1444		
793	民主变201普照线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	480	8322	232	0	0		4304		
794	胜利变405中原站乙	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	115	0	0		10387		
795	胜利变303远大站乙	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	360	6241	99	0	0		4527		
796	明泽变207延安线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	400	6935	205	0	0		3384		
797	明泽变201杏林线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	100	0	0		6590		
798	桃源变206桃月线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	177	0	0		3401		
799	春华变206海达线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	27	0	0		8773		

800	真理变206真民线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	480	8322	68	0	0		7144		
801	真理变207南山线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	50	0	0		6069		
802	华乐变104华国线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	135	0	0		9312		
803	新开路变105西岗线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	400	6935	60	0	0		5896		
804	钻石变102石众线	中山供电分公司	钻石66kV变电站	10kV	373	6467	49	0	0		5618		
805	胜利变105希望站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	427	7403	92	0	0		5809		
806	东北路变211仲夏线	中山供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	600	10402	270	0	0		5726		
807	荣华变233荣府线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	400	6935	117	0	0		4908		
808	胜利变304利源乙线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	640	11096	64	0	0		9987		
809	新起屯变202林茂线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	420	7282	280	0	0		2432		
810	真理变106新起线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	480	8322	325	0	0		2693		
811	新开路变212同仁乙线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	320	5548	27	0	0		5080		
812	荣华变229树中线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	480	8322	237	0	0		4217		
813	民主变202益民线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	480	8322	132	0	0		6036		

814	胜利变204保安线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	424	7351	208	0	0		3748		
815	民主变204警卫线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	480	8322	350	0	0		2260		
816	明泽变208虎滩线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	209	0	0		3402		
817	明泽变102兴和线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	97	0	0		6642		
818	东海变105新柳线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	480	8322	333	0	0		2554		
819	桃源变101桃明甲线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	377	6536	206	0	0		2968		
820	明泽变109油总线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	106	0	0		5186		
821	钻石变202石育线	中山供电分公司	钻石66kV变电站	10kV	373	6467	88	0	0		4943		
822	新开路变209长寿线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	362	6276	50	0	0		5410		
823	民主变206丹阳线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	533	9241	213	0	0		5551		
824	民寿变304二七线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	714	12379	436	0	0		4827		
825	虎滩变205小龙线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	100	0	0		6590		
826	民主变208育才线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	373	6467	125	0	0		4302		
827	华乐变110华阳线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	86	0	0		10161		
828	三元变202珠江线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	400	6935	24	0	0		6519		
829	石槽变110棒热线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	600	10402	585	21	456		0		

830	新起屯变111共庆线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	40	0	0		6242		
831	民主变105永和线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	373	6467	148	0	0		3903		
832	东海变102大众线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	400	6935	59	0	0		5913		
833	东海变101民德线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	400	6935	136	0	0		4579		
834	石槽变107丽景线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	400	6935	122	0	0		4822		
835	胜利变215联秋甲线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	360	6241	120	0	0		4163		
836	荣华变231北岗线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	400	6935	197	0	0		3523		
837	虎滩变105高原线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	45	0	0		7542		
838	三元变106长红线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	427	7403	155	0	0		4718		
839	民主变205民意线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	533	9241	236	0	0		5153		
840	真理变103岭前线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	46	0	0		6138		
841	东北路变203东青线	中山供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	400	6935	27	0	0		6467		
842	民寿变111明湖线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	715	12396	223	0	0		8534		
843	胜利变108胜友甲线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	640	11096	170	0	0		8151		
844	荣华变228火车线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	400	6935	99	0	0		5220		

845	虎滩变103棒棰线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	160	0	0		5551		
846	钻石变201石海线	中山供电分公司	钻石66kV变电站	10kV	373	6467	133	0	0		4163		
847	胜利变307海洋线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	400	6935	97	0	0		5255		
848	钻石变101石德线	中山供电分公司	钻石66kV变电站	10kV	373	6467	20	0	0		6120		
849	桃源变106桃勇线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	54	0	0		5531		
850	桃源变104桃华线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	22	0	0		6086		
851	桃源变207桃阳线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	94	0	0		4839		
852	胜利变207利光线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	400	6935	211	0	0		3280		
853	荣华变232风光线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	480	8322	208	0	0		4719		
854	桃源变107桃庆线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	77	0	0		5133		
855	桃源变109桃青线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	20	0	0		6120		
856	桃源变112胜鼎线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	100	0	0		7509		
857	华乐变112首开乙线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	373	6467	41	0	0		5757		
858	桃源变204桃映线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	189	0	0		3193		
859	桃源变205桃秀线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	100	0	0		7509		
860	桃源变212不朽线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	100	0	0		7509		

861	华乐变109华招线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	101	0	0		9901		
862	明泽变212明山线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	373	6467	80	0	0		5081		
863	民寿变406海关乙线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	427	7403	40	0	0		6710		
864	明泽变104油化丁线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	169	0	0		4094		
865	胜利变211五惠线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	533	9241	60	0	0		8201		
866	东海变203春生线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	427	7403	162	0	0		4597		
867	春华变102春亿线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	373	6467	110	0	0		4562		
868	胜利变404进步乙线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	363	6293	35	0	0		5687		
869	民主变103民乐线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	672	11650	341	0	0		5744		
870	胜利变213利国线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	132	0	0		10092		
871	胜利变106中山站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	306	0	0		7079		
872	明泽变101油区线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	17	0	0		6727		
873	东海变103荣民线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	427	7403	70	0	0		6191		
874	春华变205春锦线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	469	8131	80	0	0		6745		
875	真理变204红港线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	212	0	0		3263		
876	虎滩变102唐家线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	118	0	0		6278		

877	石槽变105东山线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	400	6935	244	0	0		2709		
878	三元变102望山线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	533	9241	107	0	0		7387		
879	三元变101茂田线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	640	11096	352	0	0		4999		
880	虎滩变104石槽线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	127	0	0		6122		
881	新开路变213博爱线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	254	0	0		3004		
882	新起屯变108华日线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	533	9241	105	0	0		7422		
883	新起屯变110智勇线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	40	0	0		6242		
884	新开路变101电建线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	608	10541	123	0	0		8411		
885	新开路变109九三线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	362	6276	130	0	0		4024		
886	新开路变207宏济线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	417	10	1341		180		
887	虎滩变202秀月线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	103	0	0		6538		
888	裕景变107裕安线	中山供电分公司	裕景66kV变电站	10kV	672	11650	18	0	0		11339		
889	胜利变210汾阳线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	533	9241	402	0	0		2278		

890	东海变207东港线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	533	9241	162	0	0		6435		
891	虎滩变206广智线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	533	9241	267	0	0		4616		
892	真理变102荣盛线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	480	8322	23	0	0		7923		
893	新开路变104市场线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	432	7490	224	0	0		3610		
894	明泽变202学士线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	72	0	0		7075		
895	金融变109金禧线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	672	11650	116	0	0		9641		
896	东海变202海乐线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	533	9241	72	0	0		7994		
897	虎滩变101转山线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	253	0	0		3940		
898	真理变101胜利线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	245	0	0		2691		
899	真理变105石道线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	135	0	0		4597		
900	民主变210港景线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	400	6935	53	0	0		6017		
901	民寿变209北方乙线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	640	11096	160	0	0		8325		
902	春华变209中信线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	112	0	0		7301		
903	春华变211春恒线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	373	6467	95	0	0		4821		
904	春华变204春绿线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	54	0	0		8305		
905	民寿变106龙泉甲线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	426	7386	112	0	0		5446		

906	明泽变103灯塔线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	400	6935	126	0	0		4752		
907	春华变103凯丹线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	420	0	0		1966		
908	民主变209世纪线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	480	8322	177	0	0		5256		
909	春华变105春复线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	136	0	0		6885		
910	明泽变108富华线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	83	0	0		6884		
911	荣华变227菜市线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	480	8322	220	0	0		4511		
912	民寿变104丹东线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	714	12379	96	0	0		10716		
913	民寿变110云程站甲	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	362	6276	101	0	0		4527		
914	荣华变225友好线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	480	8322	147	0	0		5776		
915	东海变110春万线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	600	10402	194	0	0		7042		
916	东海变106明星线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	400	6935	156	0	0		4233		
917	胜利变110利安甲线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	362	6276	61	0	0		5219		
918	胜利变208庆功线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	533	9241	26	0	0		8790		
919	东北路变114东仲线	中山供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	400	6935	5	0	0		6848		
920	胜利变305玉光线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	83	0	0		10941		
921	胜利变409大商站乙	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	0	0	0		12379		

922	胜利变111远大站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	362	6276	280	0	0		1426		
923	胜利变113中原站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	100	0	0		10647		
924	东海变112港湾线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	480	8322	276	0	0		3541		
925	胜利变401利安乙线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	360	6241	39	0	0		5566		
926	金融变204水城乙线	中山供电分公司	金融66kV变电站	10kV	373	6467	0	0	0		6467		
927	新起屯变204靠山线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	100	0	0		5203		
928	春华变207东达线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	201	0	0		5759		
929	荣华变221港西线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	400	6935	160	0	0		4164		
930	三元变103保健线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	426	7386	108	0	0		5515		
931	真理变203劳动线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	480	8322	48	0	0		7490		
932	石槽变202波涛线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	400	6935	202	0	0		3436		
933	新开路变205东关线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	400	6935	162	0	0		4129		
934	民寿变405国会甲线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	608	10541	105	0	0		8722		
935	华乐变103华海线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	224	0	0		7771		
936	桃源变108桃靠线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	12	0	0		6259		

937	春华变101龙湖线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	201	0	0		5759		
938	东北路变212滨海线	中山供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	600	10402	84	0	0		8947		
939	民主变106吉庆线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	373	6467	0	0	0		6467		
940	东海变206东锦线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	480	8322	75	0	0		7023		
941	桃源变208桃高线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	373	6467	116	0	0		4458		
942	东海变108东检甲线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	405	7021	190	0	0		3731		
943	华乐变201华紫线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	86	0	0		10161		
944	明泽变107油化甲线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	156	0	0		4320		
945	荣华变222电瓷线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	373	6467	92	0	0		4873		
946	桃源变211青云线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	118	0	0		7197		
947	桃源变111解放线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	533	9241	116	0	0		7232		
948	荣华变226长江线	中山供电分公司	荣华66kV变电站	10kV	480	8322	183	0	0		5152		
949	民寿变214东平线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	640	11096	140	0	0		8671		
950	华乐变203华郡线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	672	11650	263	0	0		7095		
951	东海变111春达线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	600	10402	313	0	0		4981		
952	明泽变105大染乙线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	405	7021	5	0	0		6935		

953	桃源变201桃明乙线	中山供电分公司	桃源66kV变电站	10kV	377	6536	130	0	0		4284		
954	胜利变209红霓甲线	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	400	6935	300	0	0		1739		
955	新开路变112同仁甲线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	320	5548	92	0	0		3954		
956	三元变206绿山线	中山供电分公司	三元66kV变电站	10kV	200	3467	17	0	0		3173		
957	虎滩变208景山线	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	10kV	480	8322	238	0	0		4200		
958	春华变113春信线	中山供电分公司	春华66kV变电站	10kV	533	9241	190	0	0		5950		
959	新起屯变109长春线	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	10kV	400	6935	138	0	0		4545		
960	民寿变402民信线	中山供电分公司	民寿66kV变电站	10kV	672	11650	55	0	0		10698		
961	新开路变110外经贸甲线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	87	0	0		5896		
962	胜利变101大商站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	714	12379	209	0	0		8759		
963	胜利变109九州站甲	中山供电分公司	胜利66kV变电站	10kV	672	11650	274	0	0		6905		
964	石槽变106渔港线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	400	6935	113	0	0		4978		
965	明泽变203七六零线	中山供电分公司	明泽66kV变电站	10kV	480	8322	186	0	0		5100		
966	新开路变108花园线	中山供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	309	0	0		2051		

967	东海变209维湾线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	586	10160	214	0	0		6453		
968	华乐变202华隆线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	373	6467	100	0	0		4735		
969	石槽变108迎宾线	中山供电分公司	石槽66kV变电站	10kV	400	6935	160	0	0		4164		
970	民主变207春海线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	373	6467	124	0	0		4319		
971	民主变107繁华线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	672	11650	133	0	0		9347		
972	华乐变211首开甲线	中山供电分公司	华乐66kV变电站	10kV	373	6467	27	0	0		5999		
973	民主变102融创甲线	中山供电分公司	民主66kV变电站	10kV	672	11650	39	0	0		10975		
974	真理变104文水线	中山供电分公司	真理66kV变电站	10kV	400	6935	75	0	0		5636		
975	东海变205丰悦线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	533	9241	112	0	0		7301		
976	东海变109华中线	中山供电分公司	东海66kV变电站	10kV	586	10160	257	0	0		5708		
977	方家变105建港线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	221	0	0		2685		
978	北海变203沙包乙线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	448	7759	315	0	0		2306		
979	黄泥川变111广贤甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	640	11085	15	0	0		10818		
980	黄泥川变211广贤乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	640	11085	42	0	0		10357		
981	长城变106长信线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	373	6460	210	0	0		2823		

982	大坞变204军用二线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	347	6010	218	0	0		2237		
983	英歌石变103英塔甲线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	800	13856	142	0	0		11397		
984	长城变209曹地乙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	145	0	0		5248		
985	塔河湾变207塔水乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	373	6460	75	0	0		5161		
986	英歌石变106英龙甲线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	448	7759	198	0	0		4330		
987	黄泥川变101黄龙甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	107	0	0		5906		
988	江西变206海港线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	400	6928	0	0	0		6928		
989	水师营变205水湾乙线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	352	6097	30	0	0		5577		
990	英歌石变206英龙乙线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	448	7759	224	0	0		3880		
991	北海变105开世甲线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	373	6460	204	0	0		2932		
992	大坞变201玉乃浦线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	376	6512	189	0	0		3239		
993	塔河湾变212蓝山乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	448	7759	12	0	0		7552		
994	和平变208华通乙线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	376	6512	89	0	0		4971		

995	和平变104华通甲线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	376	6512	153	0	0		3862		
996	江西变107大东甲线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	448	7759	104	0	0		5958		
997	江西变109江家甲线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	376	6512	312	2	0		1110		
998	春城变101东泽甲线	国网大连市旅顺供电分公司	春城66kV变电站	10kV	373	6460	192	0	0		3129		
999	塔河湾变208塔雷乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	597	10340	13	0	0		10121		
1000	春城变201东泽乙线	国网大连市旅顺供电分公司	春城66kV变电站	10kV	373	6460	297	0	0		1316		
1001	旅顺变101大众线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	400	6928	163	0	0		4097		
1002	水师营变109招顺甲线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	363	6287	81	0	0		4884		
1003	土城子变116旅土线	国网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	10kV	376	6512	150	0	0		3909		
1004	大坞变202盐厂线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	376	6512	199	0	0		3070		
1005	黄泥川变109泽兴甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	70	0	0		6547		
1006	黄泥川变203黄中乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	100	0	0		6027		
1007	黄泥川变103黄中甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	75	0	0		6460		

1008	英歌石变203英塔乙线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	800	13856	10	0	0		13683		
1009	铁山变203针织乙线	国网大连市旅顺供电分公司	铁山66kV变电站	10kV	448	7759	196	0	0		4365		
1010	铁山变101盐水乙线	国网大连市旅顺供电分公司	铁山66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		
1011	龙王塘变108星月甲线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	108	0	0		5525		
1012	长城变111长机甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	202	0	0		4261		
1013	创新变204运动乙线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	160	2771	5	0	0		2685		
1014	大坞变105铁山线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	320	5542	175	0	0		2511		
1015	长城变107花溪甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		
1016	长城变109曹地甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	90	0	0		6201		
1017	长城变210催化乙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	398	6	0		874		
1018	长城变104长土线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	173	0	0		3481		
1019	塔河湾变110大外甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	448	7759	20	0	0		7413		
1020	方家变203北车甲线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	600	10392	391	0	0		3620		
1021	方家变210方双线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		

1022	水师营变103鑫城线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	200	3464	236	34	23		0		
1023	塔河湾变112塔新甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	160	2771	85	0	0		1299		
1024	塔河湾变209峰景乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	373	6460	235	0	0		2390		
1025	塔河湾变204塔外乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	448	7759	14	0	0		7517		
1026	创新变104运动甲线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	160	2771	67	0	0		1611		
1027	方家变208今冈线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	544	9422	246	0	0		5161		
1028	江西变205董砣线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	376	6512	173	0	0		3516		应为110
1029	北海变102北绍甲线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	448	7759	62	0	0		6686		
1030	长城变113催化甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	248	0	0		3456		
1031	创新变205合生乙线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	640	11085	1	0	0		11060		
1032	和平变201交大线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	376	6512	251	0	0		2168		
1033	春城变102柏智甲线	国网大连市旅顺供电分公司	春城66kV变电站	10kV	405	7015	0	0	0		7015		
1034	黄泥川变212中核乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	640	11085	5	0	0		10998		

1035	黄泥川变112中核甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	640	11085	5	0	0		10998		
1036	土城变117理想甲线	国网大连市旅顺供电分公司	土城66kV变电站	10kV	376	6512	113	0	0		4555		
1037	和平变108保利甲线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	400	6928	150	0	0		4330		
1038	大坞变203四三零九	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	347	6010	137	0	0		3637		
1039	水师营变101梨岚线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	373	6460	234	0	0		2407		
1040	和平变111和开线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	552	9561	289	0	0		4555		
1041	塔河湾变203温泉乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	448	7759	232	0	0		3741		
1042	铁山变204方杨甲线	国网大连市旅顺供电分公司	铁山66kV变电站	10kV	448	7759	331	0	0		2026		
1043	双岛变108双区甲线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	4	0	0		6445		
1044	水师营208水林乙线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营208水林乙线66kV变电站	10kV	107	1853	0	0	0		1853		
1045	大坞变103船厂二线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	373	6460	230	0	0		2481		
1046	春城变202柏智乙线	国网大连市旅顺供电分公司	春城66kV变电站	10kV	405	7015	266	0	0		2406		
1047	江西变110董砣线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	376	6512	173	0	0		3516		
1048	创新变101澳新线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	427	7396	48	0	0		6564		

1049	旅顺变102船坞线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	400	6928	88	0	0		5404		
1050	水师营变107旅工线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	448	7759	327	0	0		2100		
1051	北海变101北岛甲线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	448	7759	178	0	0		4669		
1052	龙王塘变101龙王线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	373	6460	369	5	0		69		
1053	英歌石变104水泉甲线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	373	6460	135	0	0		4122		
1054	双岛变103双西线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	400	6928	229	0	0		2962		
1055	双岛变107双土一线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	373	6460	192	0	0		3135		
1056	双岛变104双化一线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	59	0	0		5490		
1057	旅顺变205解放线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	300	5196	286	34	4		242		
1058	水师营变207亿鸿乙线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	373	6460	226	0	0		2546		
1059	和平变203美林线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	600	10392	103	0	0		8608		
1060	旅顺变210长城线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	376	6512	177	0	0		3447		
1061	和平变206帝景线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	747	12938	41	0	0		12228		
1062	方家变108方刘一线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		

1063	三涧变104三土甲线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	376	6512	261	0	0		1992		
1064	英歌石变204英南二线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	533	9232	66	0	0		8088		
1065	和平变209保利乙线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	400	6928	0	0	0		6928		
1066	创新变212军港线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	300	0	0		1264		
1067	创新变105合生甲线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	640	11085	88	0	0		9561		
1068	和平变202和创线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	400	6928	92	0	0		5335		
1069	水师营变209招顺乙线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	363	6287	0	0	0		6287		
1070	和平变211香海线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	360	6235	216	0	0		2494		
1071	龙王塘变102黄泥线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	373	6460	215	0	0		2737		
1072	创新变207龙源线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	133	0	0		4157		
1073	土城子变112北海线	国网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	10kV	376	6512	120	0	0		4438		
1074	和平变212临港乙线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	600	10392	296	0	0		5271		
1075	和平变205和方乙线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	376	6512	258	0	0		2044		
1076	和平变110郁海线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	376	6512	130	0	0		4269		

1077	龙王塘变202工业线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	373	6460	137	0	0		4088		
1078	和平变105和方甲线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	552	9561	261	0	0		5045		
1079	塔河湾变103温泉甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	448	7759	215	0	0		4036		
1080	三涧变106三城甲线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	376	6512	175	0	0		3489		
1081	长城变204长家线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	425	27	5		398		
1082	旅顺变208三涧线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	376	6512	375	30	4		9		
1083	北海变205开世乙线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	373	6460	16	0	0		6183		
1084	水师营变102水塔线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	373	6460	205	0	0		2910		
1085	和平变101和铁线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	400	6928	78	0	0		5579		
1086	江西变203江家乙线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	400	6928	161	0	0		4139		
1087	方家变202中远甲线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	289	0	0		1507		
1088	创新变201琥珀线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	258	0	0		1992		
1089	长城变201轧钢一线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	212	0	0		2808		
1090	长城变110轧钢二线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	312	1	1		1074		
1091	长城变105钟家线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	220	0	0		2670		

1092	创新变210新市线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	448	7759	206	0	0		4199		
1093	大坞变104海岸线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	373	6460	206	0	0		2892		
1094	长城变102长岭一线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	373	6460	263	0	0		1906		
1095	双岛变106双旅线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	295	0	0		1398		
1096	旅顺变207双岛线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	376	6512	318	0	0		1005		
1097	黄泥川变205金盘乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	373	6460	88	0	0		4944		
1098	双岛变102双北线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	88	0	0		4996		
1099	龙王塘变204中瀛线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	214	0	0		3689		
1100	土城子变118付家线	国网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	10kV	376	6512	159	0	0		3759		
1101	双岛变205双甸二线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	331	15	1		779		
1102	铁山变205方杨乙线	国网大连市旅顺供电分公司	铁山66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		
1103	方家变107方刘二线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	352	6097	182	0	0		2949		
1104	创新变112老虎尾线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	159	0	0		3706		
1105	和平变107和陈线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	400	6928	64	0	0		5820		
1106	方家变112花月线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		

1107	和平变207华藤线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	376	6512	315	2	0		1057		
1108	黄泥川变108黄健甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	110	0	0		5854		
1109	黄泥川变201黄龙乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	277	0	0		2962		
1110	黄泥川变210黄学乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	747	12938	0	0	0		12938		
1111	黄泥川变104天软甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	98	0	0		6067		
1112	黄泥川变207黄健乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	23	0	0		7361		
1113	黄泥川变107金盘甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	373	6460	81	0	0		5057		
1114	黄泥川变204天软乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	448	7759	120	0	0		5681		
1115	江西变202江双乙线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	400	6928	111	0	0		5005		
1116	英歌石变201英岭乙线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	373	6460	248	0	0		2168		
1117	水师营108水林甲线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营108水林甲线66kV变电站	10kV	107	1853	0	0	0		1853		

1118	江西变212大东乙线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	400	6928	43	0	0		6183		
1119	龙王塘变103大龙甲线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	290	0	0		2373		
1120	三涧变102三城乙线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		
1121	土城子变114八一线	国网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	10kV	352	6097	85	0	0		4624		
1122	塔河湾变206拾光乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	373	6460	38	0	0		5795		
1123	和平变113金韵甲线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	448	7759	2	0	0		7732		
1124	双岛变203双宫线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	81	0	0		5109		
1125	北海变106李家甲线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	533	9232	32	0	0		8677		
1126	英歌石变105英川甲线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	800	13856	36	0	0		13232		
1127	黄泥川变106悦龙甲线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	373	6460	8	0	0		6322		
1128	塔河湾变104塔华甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	600	10392	3	0	0		10340		
1129	创新变206中科乙线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	9	0	0		6306		
1130	创新变109凤河甲线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	448	7759	41	0	0		7049		

1131	塔河湾变106拾光甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		
1132	旅顺变109世贸乙线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	448	7759	52	0	0		6859		
1133	龙王塘变208星月乙线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	66	0	0		6253		
1134	旅顺变204跃进线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	300	5196	7	0	0		5080		
1135	龙王塘变105海创甲线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	160	0	0		4624		
1136	龙王塘变104樱花甲线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	69	0	0		6201		
1137	旅顺变203龙河线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	300	5196	0	0	0		5196		
1138	龙王塘变106聚达线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	134	0	0		5075		
1139	龙王塘变207软件乙线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	0	0	0		7387		
1140	北海变202北绍乙线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	450	7794	106	0	0		5958		
1141	长城变101伯顿线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	373	6460	57	0	0		5478		
1142	北海变206李家乙线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	533	9232	1	0	0		9207		
1143	旅顺变105君悦线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	200	3464	100	0	0		1732		

1144	旅顺变103博爱线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	300	5196	307	2	7		0		
1145	旅顺变106乐购线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	373	6460	69	0	0		5265		
1146	旅顺变107泉城甲线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	373	6460	102	0	0		4694		
1147	长城变206北城乙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	5	0	0		7673		
1148	长城变112长龙甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	387	125	186		0		
1149	旅顺变201冰粮线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	300	5196	127	0	0		2996		
1150	长城变207长机乙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	427	7396	0	0	0		7396		
1151	创新变208方家线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	427	7396	0	0	0		7396		
1152	创新变110王家线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	448	7759	287	0	0		2789		
1153	创新变209方杨二线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	427	7396	0	0	0		7396		
1154	三涧变107付长甲线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	747	12938	492	0	0		4417		
1155	大坞变102世鑫线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	376	6512	291	0	0		1472		
1156	旅顺变108世贸甲线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	448	7759	149	0	0		5179		
1157	三涧变105付长乙线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	240	4157	33	0	0		3590		
1158	旅顺变104启新线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	376	6512	236	0	0		2433		
1159	水师营变201营旅线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	376	6512	132	0	0		4226		

1160	方家变110德迈仕甲	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	600	10392	295	0	0		5283		
1161	塔河湾变108塔雷甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	600	10392	20	0	0		10046		
1162	水师营变204水湾甲线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	352	6097	37	0	0		5456		
1163	方家变103今冈乙线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	600	10392	500	15	2		1732		
1164	方家变109方铁二线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		
1165	方家变207杨树线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	357	32	7		329		
1166	水师营变202营土线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	373	6460	192	0	0		3126		
1167	水师营变104水新甲线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	200	3464	115	0	0		1477		
1168	水师营变203重机线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	400	6928	263	0	0		2373		
1169	塔河湾变101塔坞甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	552	9561	290	34	7		4538		
1170	方家变111烟大甲线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	132	0	0		4234		
1171	三涧变103三北乙线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		
1172	三涧变101三北甲线	国网大连市旅顺供电分公司	三涧66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		

1173	塔河湾变113塔园甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	360	6235	92	0	0		4642		
1174	龙王塘变206樱花乙线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	150	0	0		4798		
1175	长城变108北城甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		
1176	长城变208长北线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	427	7396	0	0	0		7396		
1177	水师营变105水晶线	国网大连市旅顺供电分公司	水师营66kV变电站	10kV	200	3464	107	0	0		1611		
1178	塔河湾变114塔新乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	360	6235	199	0	0		2789		
1179	创新变107船港线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	640	11085	159	0	0		8331		
1180	塔河湾变105蓝湾甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	360	6235	126	0	0		4053		
1181	大坞变101港湾线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	376	6512	316	8	1		1039		
1182	方家变104南区二线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		
1183	方家变211方开乙线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	600	10392	72	0	0		9145		
1184	旅顺变209水营线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	376	6512	145	0	0		4001		
1185	塔河湾变109峰景甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	376	6512	238	0	0		2390		

1186	江西变210机车乙线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	600	10392	56	0	0		9422		
1187	旅顺变206新华线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	300	5196	102	0	0		3429		
1188	旅顺变211旅龙线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	280	4850	154	0	0		2182		
1189	塔河湾变202塔华乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	693	12003	58	0	0		10998		
1190	江西变208江水乙线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	376	6512	33	0	0		5941		
1191	大坞变106军用一线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	320	5542	237	0	0		1438		
1192	长城变211双龙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	308	17	2		1143		
1193	创新变111山里线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	221	0	0		2626		
1194	土城变105长岭子线	国网大连市旅顺供电分公司	土城66kV变电站	10kV	352	6097	0	0	0		6097		
1195	创新变106中科甲线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	374	6478	54	0	0		5546		
1196	北海变201北岛乙线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	373	6460	136	0	0		4114		
1197	黄泥川变206悦龙乙线	国网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	10kV	373	6460	141	0	0		4025		
1198	塔河湾变107塔水甲线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	352	6097	13	0	0		5871		
1199	龙王塘变201英歌石线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	373	6460	233	0	0		2425		

1200	龙王塘变107软件甲线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	83	0	0		5958		
1201	江西变201宝恒乙线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	440	7621	134	0	0		5300		
1202	双岛变204双化二线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	360	6235	175	0	0		3204		
1203	江西变101宝恒甲线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	440	7621	241	0	0		3447		
1204	江西变209机车甲线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	600	10392	5	0	0		10304		
1205	大坞变207蓝天乙线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	347	6010	136	0	0		3650		
1206	塔河湾变205蓝湾乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	373	6460	296	0	0		1334		
1207	铁山变102方家乙线	国网大连市旅顺供电分公司	铁山66kV变电站	10kV	448	7759	286	0	0		2812		
1208	旅顺变111油库线	国网大连市旅顺供电分公司	旅顺66kV变电站	10kV	373	6460	289	0	0		1455		
1209	双岛变101双袁线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	373	6460	59	0	0		5446		
1210	大坞变107蓝天甲线	国网大连市旅顺供电分公司	大坞66kV变电站	10kV	320	5542	185	0	0		2344		
1211	江西变111花溪线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	496	8591	182	0	0		5438		
1212	长城变205花溪乙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	448	7759	42	0	0		7032		
1213	英歌石变205英川乙线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	800	13856	29	0	0		13354		
1214	铁山变202茂林线	国网大连市旅顺供电分公司	铁山66kV变电站	10kV	448	7759	75	0	0		6460		

1215	江西变207江水甲线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	376	6512	27	0	0		6045		
1216	方家变204南区一线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	352	6097	47	0	0		5283		
1217	长城变203黄家乙线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	427	7396	297	0	0		2256		
1218	方家变205今冈丙线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	600	10392	308	0	0		5057		
1219	北海变103沙包甲线	国网大连市旅顺供电分公司	北海66kV变电站	10kV	373	6460	52	0	0		5560		
1220	和平变112临港甲线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	600	10392	378	0	0		3845		
1221	英歌石变101英岭甲线	国网大连市旅顺供电分公司	英歌石66kV变电站	10kV	373	6460	200	0	0		2994		
1222	方家变209陈家线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	259	0	0		2026		
1223	土城子变111城岭线	国网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	10kV	376	6512	0	0	0		6512		
1224	塔河湾变210大外乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	448	7759	301	0	0		2539		
1225	塔河湾变102塔坞乙线	国网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	10kV	552	9561	141	0	0		7123		
1226	双岛变105双甸一线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	400	6928	238	0	0		2800		
1227	长城变202长岭二线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	427	7396	90	0	0		5837		
1228	和平变204尹家线	国网大连市旅顺供电分公司	和平66kV变电站	10kV	400	6928	115	0	0		4940		

1229	土城子变113药厂线	国网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	10kV	352	6097	200	0	0		2631		
1230	创新变211红旗线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	373	6460	328	4	1		779		
1231	江西变102江双甲线	国网大连市旅顺供电分公司	江西66kV变电站	10kV	400	6928	127	0	0		4720		
1232	双岛变207双土二线	国网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	10kV	376	6512	373	169	90		58		
1233	长城变103黄家甲线	国网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	10kV	374	6478	245	0	0		2231		
1234	龙王塘变203大龙乙线	国网大连市旅顺供电分公司	龙王塘66kV变电站	10kV	427	7396	298	0	0		2234		
1235	创新变108盐水线	国网大连市旅顺供电分公司	创新66kV变电站	10kV	448	7759	122	0	0		5646		
1236	方家变106水产线	国网大连市旅顺供电分公司	方家66kV变电站	10kV	376	6512	244	0	0		2286		
1237	金马变210东山乙线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	400	7274	287	0	0		2304		
1238	保税变204冰山乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	672	12221	395	0	0		5380		
1239	长春路变114长岭甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	333	0	0		5871		
1240	开发变105电子线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	182	0	0		6541		
1241	长春路变212团南乙线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	390	0	0		4884		
1242	港前变114瑞风线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	672	12221	154	0	0		9554		

1243	港前变210佳兆业线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	533	9693	80	0	0		8308		
1244	保税变208格林乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	219	0	0		7846		
1245	金马变106西北甲线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	427	7765	28	0	0		7280		
1246	临港变107海河线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	405	7365	49	0	0		6517		
1247	沈阳路变202东山线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	640	11639	412	0	0		4503		
1248	辽河变111万星甲线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	533	9693	181	0	0		6558		
1249	开发变203北山乙线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	252	0	0		5328		
1250	保税变102加北线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	672	12221	497	0	0		3613		
1251	红星变203北海乙线	国网大连市开发区供电公司	红星66kV变电站	10kV	533	9693	118	0	0		7649		
1252	保税变205税中乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	747	13585	182	0	0		10433		
1253	沈阳路变213沈西乙线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	0	0	0		9693		
1254	金马变204龙泉乙线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	747	13585	333	0	0		7817		
1255	临港变205实德线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	672	12221	106	0	0		10385		
1256	港前变1104S店1#线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	533	9693	86	0	0		8204		

1257	二道河变204临港线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	640	11639	440	0	0		4018		
1258	金马变104安盛甲线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	640	11639	383	0	0		5005		
1259	临港变111振二线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	427	7765	2	0	0		7731		
1260	长春路变214北欧线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	360	6547	1	0	0		6530		
1261	长春路变206新桥乙线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	672	12221	198	0	0		8792		
1262	大孤山变114大洋线	国网大连市开发区供电公司	大孤山66kV变电站	10kV	400	7274	0	0	0		7274		
1263	大孤山变209船机甲线	国网大连市开发区供电公司	大孤山66kV变电站	10kV	672	12221	150	0	0		9623		
1264	滨海变202南华乙线	国网大连市开发区供电公司	滨海66kV变电站	10kV	533	9693	335	0	0		3891		
1265	二道河变104青岛线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	317	0	0		5421		
1266	二道河变106正海线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	520	9457	4	0	0		9387		
1267	二道河变201青岛乙线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	672	12221	151	0	0		9606		
1268	开发变110建安线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	121	0	0		7597		

1269	辽河变210团中乙线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	640	11639	274	0	0		6893		
1270	沈阳路变110西安甲线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	480	8729	66	0	0		7586		
1271	沈阳路变111金城线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	119	0	0		7632		
1272	十里岗变202团北乙线	国网大连市开发区供电公司	十里岗66kV变电站	10kV	640	11639	301	0	0		6426		
1273	大孤山变111海青线	国网大连市开发区供电公司	大孤山66kV变电站	10kV	400	7274	31	0	0		6737		
1274	保税变212东阁乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	533	9693	223	0	0		5831		
1275	金马变113御苑线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	640	11639	89	0	0		10098		
1276	二道河变108振鹏线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	320	5820	1	0	0		5802		
1277	长春路变106新桥甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	672	12221	301	0	0		7008		
1278	二道河变103海东甲线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	480	8729	286	0	0		3776		
1279	开发变103北山甲线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	136	0	0		7338		
1280	沈阳路变211润海乙线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	267	0	0		5069		

1281	保税变107华尚甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	373	6783	7	0	0		6662		
1282	港前变214谷地线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	640	11639	192	0	0		8314		
1283	滨海变102华中甲线	国网大连市开发区供电公司	滨海66kV变电站	10kV	672	12221	91	0	0		10645		
1284	保税变103黑山线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	672	12221	451	0	0		4410		
1285	金马变209翠竹线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	640	11639	451	0	0		3828		
1286	保税变207保北甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	672	12221	214	0	0		8515		
1287	大孤山变113大化线	国网大连市开发区供电公司	大孤山66kV变电站	10kV	400	7274	31	0	0		6737		
1288	二道河变212西海线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	400	7274	113	0	0		5317		
1289	二道河变111东北线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	320	5820	28	0	0		5335		
1290	辽河变208团华线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	400	7274	213	0	0		3585		
1291	二道河变208洛桑线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	275	0	0		6149		
1292	临港变105彩虹线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	640	11639	406	0	0		4607		
1293	保税变201豪杰线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	261	0	0		7119		
1294	十里岗变206淮河西线	国网大连市开发区供电公司	十里岗66kV变电站	10kV	373	6783	146	0	0		4255		

1295	保税变214爱邦乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	284	0	0		6720		
1296	长春路变211红梅线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	360	6547	146	0	0		4018		
1297	沈阳路变209沈青线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	400	7274	217	0	0		3516		
1298	长春路变112东阁甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	533	9693	65	0	0		8567		
1299	沈阳路变201别墅乙线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	640	11639	177	0	0		8573		
1300	十里岗变108铁山线	国网大连市开发区供电公司	十里岗66kV变电站	10kV	640	11639	96	0	0		9976		
1301	辽河变204团西线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	360	6547	35	0	0		5941		
1302	临港变204山港线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	405	7365	92	0	0		5772		
1303	港前变105振兴线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	405	7365	200	0	0		3901		
1304	开发变207炮台乙线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	672	12221	210	0	0		8584		
1305	临港变108振港线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	405	7365	88	0	0		5841		
1306	二道河变115星海甲线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	640	11639	164	0	0		8799		
1307	保税变210国贸线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	310	0	0		6270		

1308	松岚变205华山乙线	国网大连市开发区供电公司	松岚66kV变电站	10kV	640	11639	82	0	0		10219		
1309	大孤山变103天源线	国网大连市开发区供电公司	大孤山66kV变电站	10kV	640	11639	271	0	0		6945		
1310	长春路变109别墅甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	3	0	0		11587		
1311	二道河变112北海甲线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	168	0	0		8002		
1312	金马变103天誉线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	600	10912	243	0	0		6703		
1313	松岚变207塑城乙线	国网大连市开发区供电公司	松岚66kV变电站	10kV	533	9693	373	0	0		3233		
1314	红星变207星海乙线	国网大连市开发区供电公司	红星66kV变电站	10kV	533	9693	237	0	0		5588		
1315	港前变201阳光线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	747	13585	488	0	0		5133		
1316	长春路变204安盛乙线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	720	13094	339	0	0		7222		
1317	长春路变210亿城线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	27	0	0		11171		
1318	红星变208正海乙线	国网大连市开发区供电公司	红星66kV变电站	10kV	533	9693	85	0	0		8221		
1319	长春路变104辽宁线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	196	0	0		8244		
1320	沈阳路变204通辽线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	640	11639	94	0	0		10011		

1321	金马变108马港线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	747	13585	181	0	0		10450		
1322	开发变102亿嘉甲线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	597	10857	56	0	0		9887		
1323	红星变205明海乙线	国网大连市开发区供电公司	红星66kV变电站	10kV	533	9693	244	0	0		5467		
1324	港前变103港集甲线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	363	6602	120	0	0		4523		
1325	保税变104税中甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	747	13585	546	0	0		4128		
1326	保税变213金源线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	395	7183	219	0	0		3390		
1327	保税变106华昆甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	427	7765	47	0	0		6951		
1328	金马变105宏城甲线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	405	7365	115	0	0		5374		
1329	金马变109恒益线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	640	11639	375	0	0		5144		
1330	金马变202亿商乙线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	672	12221	2	0	0		12186		
1331	金马变205宏城乙线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	405	7365	69	0	0		6170		
1332	金马变211白石线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	600	10912	191	0	0		7603		
1333	港前变205港集乙线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	363	6602	343	15	1		661		
1334	开发变107炮北线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	672	12221	157	0	0		9502		
1335	开发变205电子乙线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	103	0	0		7909		
1336	开发变206龙滨线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	357	0	0		3510		

1337	港前变104物流甲线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	747	13585	284	0	0		8666		
1338	金马变213城汇乙线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	400	7274	150	0	0		4676		
1339	辽河变108团北甲线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	640	11639	330	0	0		5923		
1340	辽河变104岭湾甲线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	600	10912	179	0	0		7811		
1341	辽河变202杏林乙线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	400	7274	93	0	0		5664		
1342	金马变206山南线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	747	13585	539	0	0		4249		
1343	辽河变109日电线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	640	11639	263	0	0		7084		
1344	辽河变114万达甲线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	672	12221	100	0	0		10489		
1345	辽河变213团南线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	660	12003	235	0	0		7933		
1346	临港变203临海线	国网大连市开发区供电公司	临港66kV变电站	10kV	405	7365	86	0	0		5876		
1347	保税变409保西乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	395	7183	50	0	0		6317		
1348	保税变108景宏线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	395	7183	16	0	0		6906		
1349	辽河变215万商乙线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	533	9693	203	0	0		6177		
1350	长春路变205金湖线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	159	0	0		8885		
1351	长春路变101亿城甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	212	0	0		7967		

1352	长春路变103机关甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	672	12221	370	0	0		5813		
1353	长春路变110团中甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	298	0	0		6478		
1354	长春路变208港西线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	373	6783	0	0	0		6783		
1355	长春路变203机关乙线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	672	12221	349	0	0		6176		
1356	保税变206保南乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	245	0	0		7396		
1357	二道河变113经典线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	640	11639	163	0	0		8816		
1358	二道河变102绿洲线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	533	9693	1	0	0		9676		
1359	沈阳路变101龙泉线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	747	13585	246	0	0		9324		
1360	二道河变109振鹏I甲线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	425	0	0		3551		
1361	沈阳路变203金广乙线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	230	0	0		5710		
1362	金马变207摩墅线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	597	10857	89	0	0		9316		

1363	沈阳路变113沈西甲线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	225	0	0		5796		
1364	二道河变209富海线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	74	0	0		9630		
1365	沈阳路变104亿商甲线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	672	12221	20	0	0		11875		
1366	松岚变103冰山甲线	国网大连市开发区供电公司	松岚66kV变电站	10kV	480	8729	411	58	114		1611		
1367	沈阳路变109南海线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	400	7274	33	0	0		6703		
1368	沈阳路变208青南线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	600	10912	400	0	0		3984		
1369	十里岗变103杏林甲线	国网大连市开发区供电公司	十里岗66kV变电站	10kV	427	7765	123	0	0		5635		
1370	港前变202港湾线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	320	5820	84	0	0		4365		
1371	港前变208加南乙线	国网大连市开发区供电公司	港前66kV变电站	10kV	747	13585	220	0	0		9775		
1372	沈阳路变214长洲线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	640	11639	137	0	0		9266		
1373	二道河变211振西线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	396	0	0		4053		
1374	沈阳路变112锦华甲线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	382	0	0		3077		

1375	十里岗变101三菱线	国网大连市开发区供电公司	十里岗66kV变电站	10kV	672	12221	115	0	0		10229		
1376	二道河变213红星线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	240	4365	28	0	0		3880		
1377	保税变403保北线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	337	0	0		5802		
1378	保税变203华尚乙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	373	6783	31	0	0		6246		
1379	开发变212西北乙线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	533	9693	3	0	0		9641		
1380	保税变101华山丙线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	123	0	0		9509		
1381	辽河变214万达乙线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	672	12221	81	0	0		10818		
1382	开发变108丹抚线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	672	12221	464	0	0		4185		
1383	松岚变102金源甲线	国网大连市开发区供电公司	松岚66kV变电站	10kV	600	10912	75	0	0		9613		
1384	松岚变203峰尚线	国网大连市开发区供电公司	松岚66kV变电站	10kV	480	8729	104	0	0		6928		
1385	长春路变209长河线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	373	6783	1	0	0		6766		
1386	长春路变102东山甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	360	6547	232	0	0		2529		
1387	二道河变105奇山线	国网大连市开发区供电公司	二道河66kV变电站	10kV	600	10912	99	0	0		9197		

1388	大孤山变208镇湾线	国网大连市开发区供电公司	大孤山66kV变电站	10kV	405	7365	100	0	0		5633		
1389	沈阳路变206红南线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	600	10912	223	0	0		7049		
1390	沈阳路变210西安线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	320	5820	0	0	0		5820		
1391	沈阳路变103嘉苑线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	640	11639	148	0	0		9076		
1392	辽河变113海科线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	640	11639	247	0	0		7361		
1393	沈阳路变114海逸线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	533	9693	225	0	0		5796		
1394	红星变103大渔线	国网大连市开发区供电公司	红星66kV变电站	10kV	533	9693	327	0	0		4029		
1395	保税变105保南甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	96	0	0		9976		
1396	红星变206绿洲乙线	国网大连市开发区供电公司	红星66kV变电站	10kV	533	9693	132	0	0		7407		
1397	辽河变107团南甲线	国网大连市开发区供电公司	辽河66kV变电站	10kV	600	10912	63	0	0		9820		
1398	开发变202净水线	国网大连市开发区供电公司	开发66kV变电站	10kV	373	6783	193	0	0		3441		
1399	保税变112格林甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	640	11639	2	0	0		11604		
1400	沈阳路变105青松线	国网大连市开发区供电公司	沈阳路66kV变电站	10kV	747	13585	426	0	0		6207		

1401	保税变113政务甲线	国网大连市开发区供电公司	保税66kV变电站	10kV	747	13585	222	0	0		9740		
1402	长春路变105盛京线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	672	12221	82	0	0		10801		
1403	长春路变113团东甲线	国网大连市开发区供电公司	长春路66kV变电站	10kV	640	11639	326	0	0		5993		
1404	金马变107鞍锦线	国网大连市开发区供电公司	金马66kV变电站	10kV	757	13767	318	0	0		8259		
1405	西北路变203金车线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	533	9241	58	0	0		8236		
1406	小平岛变210北梁乙线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	373	6467	82	0	0		5046		
1407	锦绣变208锦绣甲线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	240	4161	85	0	0		2689		
1408	七贤岭变202轻工线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	405	7021	275	0	0		2258		
1409	大东沟变103亿东乙线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	480	8322	165	0	0		5464		
1410	锦绣变108万科乙线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	480	8322	122	0	0		6209		
1411	沙岗变204大橡甲线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	480	8322	283	0	0		3420		
1412	沙岗变206沙豪线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	480	8322	86	0	0		6832		
1413	七贤岭变210谷歌线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	400	6935	139	0	0		4527		

1414	东南山变204由家工业乙线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	44	0	0		7560		
1415	河口变108圣岛线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	373	6467	48	0	0		5635		
1416	河口变206半山乙线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	373	6467	130	0	0		4215		
1417	沙岗变210沙牧乙线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	640	11096	23	0	0		10697		
1418	七贤岭变205刘家线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	480	8322	114	0	0		6347		
1419	营城子变216双台线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	600	10402	155	0	0		7718		
1420	西北路变109万众线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	600	10402	92	0	0		8809		
1421	西北路变107北宸线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	600	10402	267	0	0		5778		
1422	红旗变101湾家线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	480	8322	366	0	0		1983		
1423	小平岛变203破车沟线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	480	8322	172	0	0		5343		
1424	锦绣变107南山乙线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	480	8322	140	0	0		5897		
1425	沙岗变105后牧乙线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	360	11650	279	0	0		6818		
1426	辛寨子变112辛城甲线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	640	11096	240	0	0		6939		

1427	大东沟变102亿东甲线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	600	10402	5	0	0		10316		
1428	南滨路变201凌七甲线	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	10kV	427	7403	25	0	0		6970		
1429	南滨路变202凌七乙线	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	10kV	640	11096	180	0	0		7978		
1430	河口变103普罗线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	533	9241	31	0	0		8704		
1431	朱棋路变106金鹏线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	427	7403	250	0	0		3073		
1432	磊子山变202磊热丁线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	560	9709	172	0	0		6730		
1433	前进变205辛乙线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	533	9241	235	0	0		5170		
1434	王家沟变206跃进线	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	640	11096	354	0	0		4964		
1435	前进变208前泥线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	533	9241	117	0	0		7214		
1436	东南山变107东城甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	373	6467	94	0	0		4839		
1437	南滨路变101凌由甲线	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	10kV	480	8322	45	0	0		7542		
1438	营城子变111营泰线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	480	8322	233	0	0		4286		

1439	磊子山变207岭秀线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	200	3467	7	0	0		3346		
1440	西北路变201康顺线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	672	11650	33	0	0		11079		
1441	营城子变116沙岗线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	384	6657	2	0	0		6623		
1442	朱棋路变202朱棋乙线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	480	8322	23	0	0		7923		
1443	红旗变108开成线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	400	6935	72	0	0		5688		
1444	大东沟变204金虹乙线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	432	7490	23	0	0		7091		
1445	大东沟变203金虹甲线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	400	6935	170	0	0		3990		
1446	东南山变106东河线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	400	6935	19	0	0		6606		
1447	小平岛变104旅南线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	533	9241	94	0	0		7613		
1448	小平岛变111滨海线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	533	9241	173	0	0		6244		
1449	锦绣变201南虹线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	480	8322	7	0	0		8201		

1450	磊子山变206朗润线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	90	0	0		6763		
1451	朱棋路变209汽贸线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	376	6519	24	0	0		6103		
1452	朱棋路变107羊圈线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	480	8322	90	0	0		6763		
1453	前进变207青海线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	376	6519	24	0	0		6103		
1454	河口变203凌井线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	533	9241	145	0	0		6729		
1455	磊子山变204魅力线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	407	3	240		1273		
1456	棋盘变203棋卫线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	427	7403	104	0	0		5602		
1457	双台变205慧谷线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	427	7403	42	0	0		6675		
1458	岔鞍变102泥桥线	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	10kV	533	9241	118	0	0		7197		
1459	小平岛变112圣岛甲线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	363	6293	150	0	0		3695		
1460	大东沟变101外产线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	427	7403	193	0	0		4060		
1461	小平岛变207数据线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	480	8322	24	0	0		7906		

1462	西北路变202玉浓线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	480	8322	380	0	0		1740		
1463	营城子变214黄岭线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	597	10350	214	0	0		6644		
1464	小平岛变214七贤乙线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	480	8322	173	0	0		5325		
1465	西北路变204玉车线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	376	6519	50	0	0		5653		
1466	七贤岭变209腾飞乙线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	768	13315	296	0	0		8188		
1467	辛寨子变205华鑫线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	768	13315	120	0	0		11236		
1468	前进变204革镇堡线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	480	8322	46	0	0		7525		
1469	庙岭变208翰林线	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	480	8322	137	0	0		5949		
1470	西北路变113新型乙线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	400	6935	248	0	0		2639		
1471	郭家变205郭周线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	480	8322	21	0	0		7958		
1472	郭家变210郭郡线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	400	6935	265	0	0		2345		
1473	大东沟变205中冶线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	400	6935	52	0	0		6034		

1474	郭家变202郭购线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	480	8322	252	0	0		3957		
1475	双台变204双石乙线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	427	7403	224	0	0		3523		
1476	南滨路变102凌由乙线	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	10kV	400	6935	144	0	0		4441		
1477	南滨路变103凌河线	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	10kV	480	8322	25	0	0		7889		
1478	磊子山变208城市线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	427	7403	228	0	0		3454		
1479	红旗变202成园线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	480	8322	107	0	0		6469		
1480	周水子变112基干线	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	400	6935	93	0	0		5324		
1481	河口变102半山甲线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	85	0	0		6850		
1482	西北路变213轻工线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	480	8322	169	0	0		5395		
1483	锦绣变202华龙线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	480	8322	207	0	0		4737		
1484	郭家变206美树线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	480	8322	208	0	0		4719		
1485	前进变211磊热乙线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	480	8322	166	0	0		5447		
1486	西北路变212欣乐线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	427	7403	167	0	0		4510		

1487	东南山变110职院甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	720	12483	153	0	0		9833		
1488	马栏变108红东线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	600	10402	72	0	0		9155		
1489	郭家变209郭达线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	427	7403	90	0	0		5844		
1490	河口变204黄浦线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	427	7403	102	0	0		5636		
1491	红旗变106南沟线1	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	533	9241	70	0	0		8028		
1492	东南山变103预装甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	373	6467	25	0	0		6034		
1493	马栏变102林语线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	600	10402	116	0	0		8393		
1494	沙岗变101沙台甲线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	373	6467	254	0	0		2067		
1495	辛寨子变212辛南线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	480	8322	161	0	0		5533		
1496	七贤岭变211奥泰线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	480	8322	50	0	0		7456		
1497	棋盘变106棋运乙线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	373	6467	5	0	0		6380		
1498	棋盘变201棋新甲线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	373	6467	243	0	0		2258		
1499	前进变110磊热甲线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	480	8322	86	0	0		6832		
1500	西北路变106宇峰线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	480	8322	76	0	0		7005		

1501	前进变109夏家河线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	533	9241	200	0	0		5777		
1502	辛寨子变204西沟线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	480	8322	159	0	0		5568		
1503	辛寨子变107棠梨线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	376	6519	33	0	0		5947		
1504	红旗变205温泉线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	376	6519	92	0	0		4925		
1505	马栏变107祥和线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	533	9241	120	0	0		7162		
1506	七贤岭变212置业乙线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	480	8322	198	0	0		4892		
1507	学苑变102科海线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	360	6241	280	0	0		1392		
1508	锦绣变102西北线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	533	9241	105	0	0		7422		
1509	磊子山变102磊革乙线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	367	0	0		1965		
1510	由家变210壹品线	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	106	0	0		6486		
1511	磊子山变103磊辛甲线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	533	9241	5	0	0		9154		
1512	河口变105置业甲线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	112	0	0		6382		
1513	前进变108天华线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	480	8322	103	0	0		6538		
1514	岔鞍变203乡村线	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	10kV	672	11650	75	0	0		10351		

1515	学苑变104学窑线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	533	9241	280	0	0		4391		
1516	锦绣变206锦城乙线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	405	7021	59	0	0		6000		
1517	王家沟变205石英线	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	480	8322	175	0	0		5291		
1518	红旗变204岔鞍线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	427	7403	174	0	0		4389		
1519	河口变210综科线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	135	0	0		5984		
1520	辛寨子变106张家线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	480	8322	360	0	0		2087		
1521	学苑变105观海线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	480	8322	335	0	0		2520		
1522	双台变203双石甲线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	373	6467	57	0	0		5479		
1523	郭家变201橄榄线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	528	9154	308	0	0		3819		
1524	大东沟变202金地城乙线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	533	9241	30	0	0		8721		
1525	七贤岭变208大湖线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	267	4629	22	0	0		4248		
1526	东南山变109东时甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	533	9241	143	0	0		6764		
1527	小平岛变202军疗线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	533	9241	304	0	0		3975		

1528	锦绣变105帝景甲线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	427	7403	98	0	0		5706		
1529	红旗变209张红线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	600	10402	333	0	0		4635		
1530	河口变201梁家沟线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	50	0	0		7456		
1531	东南山变108沈热线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	325	0	0		2693		
1532	庙岭变107恬园线	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	533	9241	115	0	0		7249		
1533	西北路变102红塔线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	373	6467	138	0	0		4077		
1534	辛寨子变207殷家线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	373	6467	100	0	0		4735		
1535	红旗变208金裕线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	432	7490	14	0	0		7247		
1536	河口变101河海线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	560	9709	155	0	0		7024		
1537	七贤岭变103高家线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	520	9015	278	0	0		4200		
1538	辛寨子变111辛冶线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	480	8322	24	0	0		7906		
1539	双台变111药厂线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	533	9241	80	0	0		7855		
1540	红旗变206碧水线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	533	9241	85	0	0		7768		
1541	双台变108双磨线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	600	10402	100	0	0		8670		

1542	河口变106大山线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	427	7403	160	0	0		4632		
1543	红旗变105北岭线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	533	9241	100	0	0		7509		
1544	河口变107蓝堡线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	533	9241	92	0	0		7647		
1545	东南山变205东海线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	405	7021	140	0	0		4597		
1546	岔鞍变104红谷线	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	10kV	560	9709	436	0	0		2157		
1547	河口变208海逸线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	43	0	0		7577		
1548	西北路变101松江线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	400	6935	146	0	0		4406		
1549	西北路变110新型甲线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	405	7021	242	0	0		2830		
1550	郭家变111枢纽线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	373	6467	102	0	0		4700		
1551	小平岛变212圣岛乙线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	376	6519	115	0	0		4527		
1552	郭家变110郭政线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	480	8322	183	0	0		5152		
1553	东南山变111由家工业甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	250	0	0		3992		
1554	西北路变103金星线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	440	7628	310	0	0		2259		

1555	河口变205山海乙线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	133	0	0		6018		
1556	棋盘变202棋新乙线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	480	8322	300	0	0		3126		
1557	辛寨子变102东站线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	405	7021	240	0	0		2865		
1558	红旗变201长鹭线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	427	7403	330	0	0		1687		
1559	七贤岭变108硅谷线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	520	9015	400	0	0		2087		
1560	东南山变102溪谷线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	327	0	0		2658		
1561	磊子山变211磊由甲线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	266	0	0		3715		
1562	磊子山变101磊革甲线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	380	0	0		1740		
1563	东南山变208樱园线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	427	7403	100	0	0		5671		
1564	庙岭变105头道沟线	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	363	6293	228	0	0		2344		
1565	红旗变104于家沟线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	480	8322	305	0	0		3039		
1566	双台变207能源线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	480	8322	324	0	0		2710		
1567	沙岗变112沙牧甲线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	427	7403	248	0	0		3108		

1568	王家沟变207大橡线	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	480	8322	347	0	0		2312		
1569	郭家变103印象线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	384	6657	50	0	0		5791		
1570	前进变202磊山线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	400	6935	120	0	0		4856		
1571	沙岗变201沙磨甲线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	427	7403	167	0	0		4517		
1572	沙岗变102沙台乙线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	480	8322	165	0	0		5464		
1573	沙岗变202沙磨乙线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	400	6935	167	0	0		4048		
1574	辛寨子变103新昌线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	400	6935	50	0	0		6077		
1575	王家沟变104向阳线	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	427	7403	244	0	0		3173		
1576	七贤岭变105园区线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	480	8322	94	0	0		6702		
1577	马栏变110金宝线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	373	6467	30	0	0		5952		
1578	郭家变109郭万线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	373	6467	30	0	0		5943		
1579	东南山变203预装乙线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	400	6935	210	0	0		3296		
1580	磊子山变108磊沟乙线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	600	10402	184	0	0		7221		

1581	学苑变103明辉线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	600	10402	195	0	0		7030		
1582	前进变103五轧线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	400	6935	112	0	0		4992		
1583	郭家变107郭锦线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	480	8322	314	0	0		2882		
1584	小平岛变109天河甲线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	400	6935	163	0	0		4115		
1585	郭家变204郭辛线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	400	6935	238	0	0		2810		
1586	王家沟变208粘土线	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	480	8322	304	0	0		3056		
1587	营城子变215营叉线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	400	6935	245	0	0		2686		
1588	红旗变109红商线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	640	11096	362	0	0		4818		
1589	沙岗变104后牧甲线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	360	10402	14	0	0		10164		
1590	大东沟变105创新线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	480	8322	32	0	0		7769		
1591	棋盘变111棋龙乙线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	600	10402	29	0	0		9907		
1592	东南山变105金地城甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	98	0	0		6617		
1593	西北路变112天泉线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	400	6935	315	0	0		1486		

1594	西北路变205雅园线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	540	9362	283	0	0		4466		
1595	锦绣变207帝景乙线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	420	7282	187	0	0		4043		
1596	小平岛变206悦丽乙线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	533	9241	62	0	0		8164		
1597	小平岛变110北梁甲线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	536	9293	50	0	0		8435		
1598	小平岛变101栾金线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	533	9241	139	0	0		6840		
1599	小平岛变106悦丽甲线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	520	9015	191	0	0		5700		
1600	棋盘变110棋龙甲线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	600	10402	8	0	0		10259		
1601	小平岛变114七贤甲线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	600	10402	143	0	0		7925		
1602	辛寨子变105南村线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	640	11096	122	0	0		8981		
1603	辛寨子变108五郡线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	400	6935	97	0	0		5258		
1604	辛寨子变109行政线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	400	6935	163	0	0		4115		

1605	辛寨子变201前革线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	672	11650	105	0	0		9831		
1606	锦绣变103石家沟线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	600	10402	318	0	0		4887		
1607	东南山变207前牧线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	600	10402	198	0	0		6973		
1608	锦绣变104锦绣乙线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	640	11096	187	0	0		7857		
1609	锦绣变106南山甲线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	400	6935	303	0	0		1696		
1610	锦绣变209果品线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	600	10402	96	0	0		8735		
1611	辛寨子变206新星线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	533	9241	240	0	0		5084		
1612	锦绣变110绿车线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	640	11096	377	0	0		4570		
1613	磊子山变106城光线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	533	9241	266	0	0		4630		
1614	东南山变206海滨线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	600	10402	133	0	0		8106		
1615	学苑变201凌西线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	253	0	0		2553		
1616	学苑变207浦项线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	560	9709	92	0	0		8118		
1617	学苑变208学庙线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	480	8322	336	0	0		2511		

1618	磊子山变203二十四城乙线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	64	0	0		7217		
1619	磊子山变201磊城甲线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	373	6467	72	0	0		5228		
1620	锦绣变109锦城甲线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	480	8322	180	0	0		5197		
1621	营城子变213鸡场线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	600	10402	188	0	0		7154		
1622	郭家变108郭绣线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	533	9241	118	0	0		7202		
1623	小平岛变211交通线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	480	8322	290	0	0		3302		
1624	马栏变101马工线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	480	8322	125	0	0		6150		
1625	周水子变108周航线	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	123	0	0		6188		
1626	朱棋路变210朱卫线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	600	10402	69	0	0		9202		
1627	由家变110海创线	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	91	0	0		6740		
1628	七贤岭变104石庙线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	394	6831	310	0	0		1462		
1629	马栏变112红柳线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	640	11096	132	0	0		8809		

1630	七贤岭变206三丰乙线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	540	9362	175	0	0		6323		
1631	七贤岭变207海立线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	540	9362	160	0	0		6591		
1632	七贤岭变109中海线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	373	6467	235	0	0		2399		
1633	七贤岭变102海洋线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	480	8322	350	0	0		2260		
1634	棋盘变206亿丰线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	640	11096	350	0	0		5037		
1635	前进变201轧油线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	400	6935	83	0	0		5497		
1636	磊子山变109美林线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	131	0	0		6045		
1637	七贤岭变107三丰甲线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	427	7403	145	0	0		4898		
1638	大东沟变201翡翠甲线	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	10kV	400	6935	314	0	0		1496		
1639	前进变111棋盘线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	400	6935	193	0	0		3601		
1640	沙岗变106沙营甲线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	560	9709	344	0	0		3755		
1641	红旗变103魏台线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	373	6467	81	0	0		5066		
1642	沙岗变107沙营乙线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	427	7403	112	0	0		5460		

1643	沙岗变205大橡乙线	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	10kV	427	7403	272	0	0		2688		
1644	东南山变101辛东线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	400	6935	310	0	0		1566		
1645	双台变107双黑线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	533	9241	312	0	0		3837		
1646	磊子山变104磊热丙线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	540	9362	372	0	0		2913		
1647	东南山变202由东线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	672	11650	171	0	0		8688		
1648	磊子山变111绿城线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	400	6935	91	0	0		5353		
1649	东南山变210职院乙线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	211	0	0		4673		
1650	磊子山变107磊沟甲线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	533	9241	76	0	0		7926		
1651	棋盘变108新居线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	608	10541	295	0	0		5435		
1652	小平岛变113品海线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	373	6467	80	0	0		5076		
1653	东南山变212东城乙线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	608	10541	96	0	0		8874		
1654	双台变208双沟线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	533	9241	20	0	0		8888		

1655	双台变113警校线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	400	6935	74	0	0		5658		
1656	棋盘变105棋运甲线	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	480	8322	191	0	0		5007		
1657	营城子变212军油线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	540	9362	0	0	0		9362		
1658	双台变106双城乙线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	480	8322	50	0	0		7455		
1659	辛寨子变211春田线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	533	9241	150	0	0		6640		
1660	岔鞍变201石岭线	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	10kV	400	6935	0	0	0		6935		
1661	双台变105双城甲线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	480	8322	255	0	0		3902		
1662	辛寨子变104郭街线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	533	9241	304	0	0		3982		
1663	岔鞍变101御湖线	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	10kV	400	6935	130	0	0		4677		
1664	马栏变212云水线	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	533	9241	344	0	0		3283		
1665	小平岛变209天河乙线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	400	6935	267	0	0		2315		
1666	前进变107革润线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	400	6935	218	0	0		3163		
1667	锦绣变210迎客线	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	533	9241	170	0	0		6296		
1668	朱棋路变201朱棋甲线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	480	8322	0	0	0		8322		

1669	河口变202石洞沟线	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	10kV	480	8322	0	0	0		8322		
1670	前进变105青山线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	672	11650	151	0	0		9031		
1671	双台变104双土乙线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	640	11096	288	0	0		6104		
1672	郭家变106统建线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	400	6935	278	0	0		2124		
1673	小平岛变105万达线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	533	9241	263	0	0		4678		
1674	朱棋路变203茶叶沟线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	400	6935	48	0	0		6103		
1675	七贤岭变201杨树沟线	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	10kV	560	9709	18	0	0		9394		
1676	西北路变108玉山线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	373	6467	140	0	0		4038		
1677	岔鞍变202花红线	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	10kV	533	9241	292	0	0		4183		
1678	东南山变104红莲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	560	9709	334	0	0		3926		
1679	双台变103双土甲线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	480	8322	58	0	0		7322		
1680	红旗变107红旗线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	533	9241	0	0	0		9241		
1681	营城子变115营城线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	540	9362	328	0	0		3675		

1682	东南山变201辛博线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	608	10541	237	0	0		6445		
1683	磊子山变212磊由乙线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	400	6935	83	0	0		5496		
1684	东南山变209东时乙线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	55	0	0		7369		
1685	红旗变207西郊线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	533	9241	37	0	0		8593		
1686	学苑变202海事线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	0	0	0		6935		
1687	郭家变113观贤线	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	10kV	672	11650	0	0	0		11650		
1688	前进变102辛甲线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	640	11096	55	0	0		10143		
1689	庙岭变203暖山线	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	400	6935	289	0	0		1934		
1690	双台变206秀山线	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	10kV	480	8322	27	0	0		7855		
1691	朱棋路变204两眼井线	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	400	6935	61	0	0		5877		
1692	庙岭变205万林线	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	672	11650	0	0	0		11650		
1693	小平岛变201河口线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	560	9709	131	0	0		7432		
1694	辛寨子变209辛购线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	400	6935	0	0	0		6935		

1695	营城子变211营牧线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	536	9293	209	0	0		5673		
1696	红旗变203柳树线	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV	400	6935	30	0	0		6411		
1697	学苑变203西平线	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	140	0	0		4510		
1698	磊子山变105二十四城甲线	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	10kV	480	8322	117	0	0		6293		
1699	前进变210大水线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	480	8322	113	0	0		6359		
1700	营城子变113营土线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	560	9709	137	0	0		7337		
1701	前进变106北方线	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	10kV	400	6935	204	0	0		3410		
1702	东南山变211山城甲线	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	10kV	480	8322	65	0	0		7198		
1703	小平岛变205瑞恒线	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	10kV	600	10402	20	0	0		10050		
1704	营城子变112东方线	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	10kV	400	6935	211	0	0		3286		
1705	西北路变206西润线	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	10kV	400	6935	140	0	0		4515		
1706	辛寨子变202辛寨子线	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	10kV	480	8322	146	0	0		5788		

1707	南山变204南柳乙线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	10	0	0		9070		
1708	李屯变205平岛乙线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	360	6235	42	0	0		5504		
1709	丰荣变112北互左线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	459	7944	405	0	0		932		
1710	双塔变201福全线	国网大连市普兰店供电分公司	双塔66kV变电站	10kV	437	7575	181	0	0		4441		
1711	东老滩变103老滩线	国网大连市普兰店供电分公司	东老滩66kV变电站	10kV	533	9237	464	0	0		1204		
1712	皮口变124皮杨线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	224	3880	171	0	0		911		
1713	唐家房变108泡子线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	147	2540	99	0	0		824		
1714	南山变101电台线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	168	0	0		6332		
1715	柳家变112姚家线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	440	7621	402	1	1		656		
1716	南山变206盐厂线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	373	6460	166	0	0		3582		
1717	铁西变120圈龙线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	437	7575	442	10	10		0		

1718	城子坦变123城皮东线	国网大连市普兰店供电分公司	城子坦66kV变电站	10kV	267	4619	127	0	0		2416		
1719	铁西变116兴隆甲线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	640	11085	292	0	0		6019		
1720	纳水变105摩根甲线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	427	7390	335	0	0		1582		
1721	丰荣变201北互右线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	459	7944	388	0	0		1232		
1722	双塔变103郭屯线	国网大连市普兰店供电分公司	双塔66kV变电站	10kV	320	5542	165	0	0		2689		
1723	乐甲变103四平北线	国网大连市普兰店供电分公司	乐甲66kV变电站	10kV	213	3695	191	0	0		379		
1724	铁西变215开东线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	267	4619	0	0	0		4611		
1725	丰荣变111朝阳甲线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	427	7390	51	0	0		6501		
1726	莲山变104莲南线	国网大连市普兰店供电分公司	莲山66kV变电站	10kV	256	4434	203	0	0		916		
1727	赞子河变109三官线	国网大连市普兰店供电分公司	赞子河66kV变电站	10kV	280	4850	125	0	0		2678		
1728	丰荣变204荣山线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	501	8683	83	0	0		7246		

1729	南山变103南都线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	427	7390	0	0	0		7390		
1730	唐家房变113大刘线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	300	5196	360	120	120		0		
1731	铁西变212海湾线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	341	5912	1	0	0		5896		
1732	李屯变106平岛甲线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	360	6235	194	0	0		2874		
1733	南山变209三院甲线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	640	11085	8	0	0		10942		
1734	南山变211中心线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	119	0	0		7174		
1735	东老滩变201碧海线	国网大连市普兰店供电分公司	东老滩66kV变电站	10kV	405	7020	64	0	0		5906		
1736	铁西变217御景甲线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	352	6097	336	10	5		284		
1737	纳水变112振兴丁线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	533	9237	294	0	0		4144		
1738	星台变102星徐线	国网大连市普兰店供电分公司	星台66kV变电站	10kV	448	7759	31	0	0		7218		
1739	铁西变213开南线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	320	5542	180	0	0		2433		

1740	城子坦变124微波线	国网大连市普兰店供电分公司	城子坦66kV变电站	10kV	267	4619	220	0	0		809		
1741	纳水变211摩根乙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	427	7390	130	0	0		5137		
1742	南山变212南台乙线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	480	8314	257	0	0		3871		
1743	铁西变114开北线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	437	7575	342	0	0		1649		
1744	皮口变122园区甲线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	224	3880	20	0	0		3526		
1745	台山变106台南甲线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	440	7621	130	0	0		5377		
1746	长店堡变101长新线	国网大连市普兰店供电分公司	长店堡66kV变电站	10kV	395	6836	305	0	0		1549		
1747	星台变202星莲线	国网大连市普兰店供电分公司	星台66kV变电站	10kV	448	7759	215	0	0		4033		
1748	纳水变103一纵丁线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	427	7390	171	0	0		4428		
1749	台山变109建材线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	384	6651	191	0	0		3347		
1750	南山变112南台甲线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	480	8314	342	0	0		2392		

1751	安波变122镇内线	国网大连市普兰店供电分公司	安波66kV变电站	10kV	320	5542	257	0	0		1096		
1752	柳家变203柳南乙线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	400	6928	321	0	0		1368		
1753	杨树房变217皮杨线	国网大连市普兰店供电分公司	杨树房66kV变电站	10kV	280	4850	278	5	10		39		
1754	城子坦变125金哨线	国网大连市普兰店供电分公司	城子坦66kV变电站	10kV	280	4850	142	0	0		2386		
1755	赞子河变105粮农线	国网大连市普兰店供电分公司	赞子河66kV变电站	10kV	240	4157	250	1	2		0		
1756	李屯变103李甘线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	304	5265	325	10	10		0		
1757	城子坦变122市干线	国网大连市普兰店供电分公司	城子坦66kV变电站	10kV	267	4619	96	0	0		2956		
1758	夹河变101夹河东线	国网大连市普兰店供电分公司	夹河66kV变电站	10kV	100	1732	60	0	0		692		
1759	东老滩变203谢屯线	国网大连市普兰店供电分公司	东老滩66kV变电站	10kV	373	6466	186	0	0		3238		
1760	李屯变207李杨乙线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	400	6928	62	0	0		5862		
1761	纳水变102三院乙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	640	11085	158	0	0		8355		

1762	柳家变104柳台左线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	360	6235	150	0	0		3638		
1763	双塔变203农场线	国网大连市普兰店供电分公司	双塔66kV变电站	10kV	437	7575	177	0	0		4514		
1764	南山变104磷肥线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	427	7390	7	0	0		7276		
1765	赞子河变108新台线	国网大连市普兰店供电分公司	赞子河66kV变电站	10kV	360	6235	104	0	0		4443		
1766	唐家房变106杨树房线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	200	3464	177	0	0		390		
1767	台山变107和尚右线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	480	8314	207	0	0		4725		
1768	柳家变102柳南甲线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	427	7390	428	15	35		0		
1769	铁西变119铁热线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	533	9237	343	0	0		3295		
1770	铁西变113花山线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	469	8129	480	5	10		0		
1771	乐甲变104四平南线	国网大连市普兰店供电分公司	乐甲66kV变电站	10kV	533	9237	209	0	0		5612		
1772	安波变123俭汤线	国网大连市普兰店供电分公司	安波66kV变电站	10kV	200	3464	233	2	4		0		

1773	乐甲变102庙岭线	国网大连市普兰店供电分公司	乐甲66kV变电站	10kV	213	3695	127	0	0		1500		
1774	南山变109新南甲线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	693	12009	17	0	0		11706		
1775	双塔变102石岭线	国网大连市普兰店供电分公司	双塔66kV变电站	10kV	437	7575	131	0	0		5301		
1776	台山变101银城乙线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	320	5542	0	0	0		5538		
1777	长店堡变203长南线	国网大连市普兰店供电分公司	长店堡66kV变电站	10kV	395	6836	0	0	0		6836		
1778	铁西变118万达线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	405	7020	86	0	0		5535		
1779	大谭变102谭东线	国网大连市普兰店供电分公司	大谭66kV变电站	10kV	280	4850	168	0	0		1938		
1780	柳家变206建烨甲线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	360	6235	274	0	0		1490		
1781	台山变205郊区线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	440	7621	104	0	0		5817		
1782	安波变124同益线	国网大连市普兰店供电分公司	安波66kV变电站	10kV	440	7621	239	0	0		3473		
1783	南山变208天都乙线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	405	7020	6	0	0		6916		

1784	铁西变115润竹线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	341	5912	135	0	0		3582		
1785	皮口变121甘河线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	280	4850	1	0	0		4831		
1786	铁西变216马岛线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	373	6466	132	0	0		4177		
1787	台山变111和尚左线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	400	6928	227	0	0		2990		
1788	丰荣变203丰台乙线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	267	4619	164	0	0		1776		
1789	台山变201市区线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	480	8314	335	0	0		2507		
1790	皮口变127海岸线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	280	4850	209	0	0		1226		
1791	杨树房变111华杨线	国网大连市普兰店供电分公司	杨树房66kV变电站	10kV	300	5196	242	0	0		1005		
1792	丰荣变202朝阳乙线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	427	7390	119	0	0		5323		
1793	双塔变202墨盘线	国网大连市普兰店供电分公司	双塔66kV变电站	10kV	437	7575	131	0	0		5313		
1794	唐家房变112铁矿线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	224	3880	158	0	0		1149		

1795	莲山变105莲东线	国网大连市普兰店供电分公司	莲山66kV变电站	10kV	440	7621	147	0	0		5071		
1796	台山变110清华线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	400	6928	113	0	0		4980		
1797	安波变111四平线	国网大连市普兰店供电分公司	安波66kV变电站	10kV	80	1386	32	0	0		837		
1798	纳水变106龙威线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	213	3695	8	0	0		3548		
1799	东老滩变202后宋乙线	国网大连市普兰店供电分公司	东老滩66kV变电站	10kV	395	6836	62	0	0		5766		
1800	柳家变201莲城线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	280	4850	205	0	0		1296		
1801	刘屯变116初店线	国网大连市普兰店供电分公司	刘屯66kV变电站	10kV	200	3464	116	0	0		1459		
1802	乐甲变202军工线	国网大连市普兰店供电分公司	乐甲66kV变电站	10kV	213	3695	55	0	0		2747		
1803	李屯变206李信线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	448	7759	244	0	0		3536		
1804	杨树房变212供水线	国网大连市普兰店供电分公司	杨树房66kV变电站	10kV	107	1847	14	0	0		1610		
1805	李屯变102李园甲线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	240	4157	151	0	0		1536		

1806	莲山变102轻工线	国网大连市普兰店供电分公司	莲山66kV变电站	10kV	160	2771	27	0	0		2299		
1807	台山变204轴承线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	320	5542	10	0	0		5375		
1808	杨树房变113杨梁线	国网大连市普兰店供电分公司	杨树房66kV变电站	10kV	245	4249	117	0	0		2226		
1809	铁西变219公元甲线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	533	9237	159	0	0		6477		
1810	刘屯变119吴山线	国网大连市普兰店供电分公司	刘屯66kV变电站	10kV	80	1386	22	0	0		1013		
1811	柳家变105柳台右线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	360	6235	317	0	0		745		
1812	柳家变210莲沟线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	360	6235	247	0	0		1958		
1813	柳家变207建烨乙线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	360	6235	303	0	0		990		
1814	安波变112帝源线	国网大连市普兰店供电分公司	安波66kV变电站	10kV	320	5542	34	0	0		4961		
1815	丰荣变108丰能线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	544	9422	566	0	0		0		
1816	铁西变214纱厂线	国网大连市普兰店供电分公司	铁西66kV变电站	10kV	341	5912	82	0	0		4483		

1817	长店堡变201长北线	国网大连市普兰店供电分公司	长店堡66kV变电站	10kV	459	7944	125	0	0		5775		
1818	南山变205陈屯线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	215	0	0		5518		
1819	李屯变101李杨甲线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	560	9699	211	0	0		6045		
1820	纳水变210振兴甲线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	320	5542	188	0	0		2295		
1821	南山变107南柳甲线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	303	0	0		3991		
1822	大谭变101夹河线	国网大连市普兰店供电分公司	大谭66kV变电站	10kV	200	3464	127	0	0		1266		
1823	南山变203长堡线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	427	7390	353	0	0		1278		
1824	纳水变204大家庭甲线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	640	11085	600	1	1		690		
1825	柳家变205部队右线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	400	6928	61	0	0		5873		
1826	南山变111鼎盛甲线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	427	7390	285	0	0		2457		
1827	皮口变123园区乙线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	224	3880	80	0	0		2491		

1828	唐家房变105服装线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	260	4503	174	0	0		1482		
1829	刘屯变115星台线	国网大连市普兰店供电分公司	刘屯66kV变电站	10kV	240	4157	37	0	0		3511		
1830	杨树房变112信达线	国网大连市普兰店供电分公司	杨树房66kV变电站	10kV	400	6928	309	0	0		1569		
1831	东老滩变104新滩线	国网大连市普兰店供电分公司	东老滩66kV变电站	10kV	533	9237	275	0	0		4471		
1832	台山变108化肥线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	400	6928	211	0	0		3271		
1833	纳水变104天都甲线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	405	7020	62	0	0		5940		
1834	纳水变203一纵丙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	320	5542	225	0	0		1640		
1835	台山变112沿海线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	480	8314	199	0	0		4873		
1836	长店堡变202长鼎乙线	国网大连市普兰店供电分公司	长店堡66kV变电站	10kV	459	7944	498	10	5		0		
1837	夹河变201夹河南线	国网大连市普兰店供电分公司	夹河66kV变电站	10kV	200	3464	100	0	0		1732		
1838	南山变110铁西线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	320	5542	295	0	0		441		

1839	大谭变103谭南线	国网大连市普兰店供电分公司	大谭66kV变电站	10kV	112	1940	92	0	0		353		
1840	赞子河变106碧流河线	国网大连市普兰店供电分公司	赞子河66kV变电站	10kV	280	4850	215	0	0		1129		
1841	纳水变111公元乙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	533	9237	7	0	0		9124		
1842	纳水变213一纵甲线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	427	7390	119	0	0		5329		
1843	纳水变207万达广场线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	373	6466	237	0	0		2358		
1844	南山变201鼎盛乙线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	640	11085	3	0	0		11041		
1845	唐家房变107水源线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	200	3464	78	0	0		2106		
1846	南山变108冷库线	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	480	8314	119	0	0		6249		
1847	皮口变126轧钢线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	280	4850	338	20	40		0		
1848	大谭变104谭西线	国网大连市普兰店供电分公司	大谭66kV变电站	10kV	144	2494	78	0	0		1151		
1849	台山变207台南乙线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	440	7621	12	0	0		7411		

1850	台山变102银城甲线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	320	5542	0	0	0		5538		
1851	柳家变204部队左线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	400	6928	153	0	0		4282		
1852	李屯变208李园乙线	国网大连市普兰店供电分公司	李屯66kV变电站	10kV	320	5542	119	0	0		3474		
1853	夹河变202夹河北线	国网大连市普兰店供电分公司	夹河66kV变电站	10kV	140	2425	82	0	0		1002		
1854	双塔变101龙山线	国网大连市普兰店供电分公司	双塔66kV变电站	10kV	437	7575	157	0	0		4859		
1855	纳水变212振兴丙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	405	7020	600	40	40		0		
1856	唐家房变111唐家房线	国网大连市普兰店供电分公司	唐家房66kV变电站	10kV	283	4896	201	0	0		1410		
1857	皮口变128城皮西线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	240	4157	253	2	5		0		
1858	台山变206鑫凤线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	384	6651	112	0	0		4718		
1859	丰荣变109丰梁线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	267	4619	133	0	0		2320		
1860	皮口变125清水线	国网大连市普兰店供电分公司	皮口66kV变电站	10kV	224	3880	165	0	0		1017		

1861	柳家变107皮粉线	国网大连市普兰店供电分公司	柳家66kV变电站	10kV	400	6928	402	5	10		0		
1862	刘屯变118应家线	国网大连市普兰店供电分公司	刘屯66kV变电站	10kV	96	1663	73	0	0		395		
1863	杨树房变216金纶线	国网大连市普兰店供电分公司	杨树房66kV变电站	10kV	280	4850	185	0	0		1640		
1864	赞子河变107徐大屯线	国网大连市普兰店供电分公司	赞子河66kV变电站	10kV	240	4157	342	6	12		0		
1865	丰荣变110丰台甲线	国网大连市普兰店供电分公司	丰荣66kV变电站	10kV	320	5542	162	0	0		2745		
1866	纳水变110振兴乙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	448	7759	361	0	0		1508		
1867	南山变202沿海线（南）	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	348	0	0		3204		
1868	纳水变201大家庭乙线	国网大连市普兰店供电分公司	纳水66kV变电站	10kV	640	11085	383	0	0		4458		
1869	南山变102市区线（南）	国网大连市普兰店供电分公司	南山66kV变电站	10kV	533	9237	335	0	0		3431		
1870	莲山变103莲西线	国网大连市普兰店供电分公司	莲山66kV变电站	10kV	240	4157	124	0	0		2006		
1871	安波变121安波线	国网大连市普兰店供电分公司	安波66kV变电站	10kV	280	4850	136	0	0		2490		

1872	东老滩变101后宋甲线	国网大连市普兰店供电分公司	东老滩66kV变电站	10kV	416	7205	152	0	0		4567		
1873	台山变203太工线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	440	7621	88	0	0		6089		
1874	台山变105老店线	国网大连市普兰店供电分公司	台山66kV变电站	10kV	400	6928	140	0	0		4496		
1875	莲山变101沙包线	国网大连市普兰店供电分公司	莲山66kV变电站	10kV	256	4434	221	1	1		614		
1876	龙泉变101龙万线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	672	11650	22	0	0		11269		
1877	朱棋路变104北市线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	363	6293	183	0	0		3124		
1878	甘井子变107甘光乙线	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	10kV	376	6519	0	0	0		6519		
1879	泉水变307幸福线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	149	0	0		5741		
1880	华南变205华大甲线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	560	9709	253	0	0		5327		
1881	于家变106于心线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	427	7403	5	0	0		7316		
1882	棋盘变204棋锦线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	480	8322	70	0	0		7109		
1883	大房身变103和尚岛线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	480	8322	243	0	0		4113		

1884	朱棋路变102朱东线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	30	0	0		8721		
1885	红嘴子变103鹏辉乙线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	221	0	0		4494		
1886	于家变101于和线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	373	6467	35	0	0		5861		
1887	后关变211后铁线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	427	7403	79	0	0		6035		
1888	前盐变107前泉甲线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	427	7403	187	0	0		4164		
1889	龙泉变204龙大乙线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	672	11650	0	0	0		11650		
1890	龙泉变102龙大甲线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV		0	0	0	0		0		
1891	海茂变203海泉线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	400	6935	85	0	0		5463		
1892	周水子变107周联乙线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	379	0	0		1757		
1893	棉花岛变107电校线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	480	8322	112	0	0		6382		
1894	红嘴子变106红嘴线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	108	0	0		6451		
1895	华南变102矿北丁线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	373	6467	5	0	0		6380		
1896	泉水变103金广甲线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	600	10402	265	0	0		5812		
1897	友谊变103龙江线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	230	0	0		3419		

1898	姚家变106大北线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	400	6935	315	0	0		1479		
1899	周水子变208促进乙线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	193	0	0		4979		
1900	棉花岛变208棉心线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	427	7403	0	0	0		7403		
1901	大房身变102苏家线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	520	9015	382	0	0		2399		
1902	后关变207土城乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	306	0	0		3022		
1903	前盐变101阳光线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	600	10402	57	0	0		9415		
1904	姚家变103姚北线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	400	6935	314	0	0		1496		
1905	棋盘变107棋中甲线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	533	9241	106	0	0		7405		
1906	姚家变212东山线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	400	6935	244	0	0		2709		
1907	友谊变109千心甲线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	282	0	0		2519		
1908	姚家变109棉花岛线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	73	0	0		7057		
1909	华东路变207东南乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	202	0	0		3904		
1910	侯家沟变112侯西乙线	甘井子供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	235	0	0		2865		

1911	周水子变205泡崖线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	307	0	0		3005		
1912	龙泉变209龙金乙线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	672	11650	19	0	0		11321		
1913	侯家沟变111侯西甲线	甘井子供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	255	0	0		2518		
1914	泉水变312泉金线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	600	10402	44	0	0		9640		
1915	友谊变205彩印线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	235	0	0		3333		
1916	盐岛变110前关线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	480	8322	227	0	0		4390		
1917	后关变210后盐乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	384	6657	210	0	0		3020		
1918	后关变102广泰线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	672	11650	183	0	0		8481		
1919	盐岛变106欣家甲线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	600	10402	201	0	0		6921		
1920	前盐变210前明乙线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	373	6467	24	0	0		6051		
1921	友谊变203千心乙线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	402	9	1414		440		
1922	棋盘变212棋招线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	533	9241	122	0	0		7128		
1923	周水子变101红卫线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	520	9015	450	5	465		1221		
1924	姚家变206华夏线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	340	0	0		2433		
1925	泉水变106科技线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	185	0	0		5118		

1926	周水子变207化实线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	315	0	0		2866		
1927	甘井子变104甘井子线	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	10kV	480	8322	369	0	0		1931		
1928	友谊变213友铭线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	533	9241	234	0	0		5188		
1929	盐岛变202盐自线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	560	9709	360	0	0		3474		
1930	龙泉变107龙泉甲线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	480	8322	71	0	0		7092		
1931	海茂变104海明甲线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	39	0	0		7646		
1932	周水子变111周水线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	233	0	0		4286		
1933	前盐变105前热线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	427	7403	94	0	0		5775		
1934	海茂变204海明乙线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	72	0	0		7075		
1935	盐岛变102盐福线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	720	12483	134	0	0		10162		
1936	棉花岛变108冷库线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	480	8322	320	0	0		2779		
1937	泉水变107下沟线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	193	0	0		4979		
1938	华东路变104华热甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	533	9241	95	0	0		7595		
1939	后关变205大房乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	278	0	0		3507		

1940	海茂变107海暖线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	600	10402	7	0	0		10281		
1941	后关变209大姚乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	246	0	0		4061		
1942	盐岛变104盐车甲线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	427	7403	165	0	0		4545		
1943	姚家变101三道沟线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	168	0	0		5412		
1944	后关变201三星乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	399	12	475		0		
1945	大房身变211震安线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	480	8322	278	0	0		3507		
1946	甘井子变102甘码线	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	10kV	400	6935	138	0	0		4545		
1947	大房身变210益远线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	640	11096	391	0	0		4324		
1948	后关变101三星甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	377	0	0		1792		
1949	后关变103毛营甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	347	0	0		2312		
1950	泉水变305运腾线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	162	0	0		5516		
1951	香周路变111香湾线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	235	0	0		5170		
1952	棋盘变210棋城线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	672	11650	110	0	0		9745		
1953	华南变210华矿线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	533	9241	260	0	0		4737		

1954	周水子变206友谊线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	174	0	0		5308		
1955	华南变209骏腾线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	405	7021	178	0	0		3939		
1956	盐岛变107尚品线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	480	8322	226	0	0		4407		
1957	棋盘变205棋翡线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	533	9241	85	0	0		7768		
1958	大房身变106大连湾线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	480	8322	227	0	0		4390		
1959	周水子变210东海乙线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	75	0	0		7023		
1960	龙泉变201盐岛湖乙	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	533	9241	132	0	0		6954		
1961	海茂变103海水线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	94	0	0		6694		
1962	红嘴子变205天城线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	350	0	0		2260		
1963	海茂变202宝源乙线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	223	0	0		4459		
1964	友谊变201石材线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	533	9241	389	0	0		2503		
1965	泉水变112日来线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	300	0	0		3126		
1966	姚家变204南家线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	160	0	0		5551		
1967	友谊变204峨眉线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	143	0	0		4926		

1968	姚家变108后关线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	327	0	0		2658		
1969	海茂变106海铁线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	376	6519	125	0	0		4354		
1970	香周路变207冷冻线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	87	0	0		7734		
1971	海茂变206海热线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	376	6519	158	0	0		3782		
1972	龙泉变105龙海甲线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	373	6467	5	0	0		6380		
1973	姚家变107六院线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	101	0	0		6572		
1974	红嘴子变206亿达甲线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	280	0	0		3472		
1975	甘井子变101海茂线	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	10kV	400	6935	45	0	0		6155		
1976	盐岛变109盐丰线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	373	6467	120	0	0		4388		
1977	华东路变105华荣甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	104	0	0		4665		
1978	盐岛变213福佳乙线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	376	6519	53	0	0		5601		
1979	盐岛变105福佳甲线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	360	6241	78	0	0		4890		
1980	华东路变103华远甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	72	0	0		5220		
1981	华南变104华高线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	533	9241	225	0	0		5344		

1982	华南变203华友甲线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	533	9241	119	0	0		7180		
1983	泉水变303东北线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	78	0	0		6971		
1984	华南变208华丰乙线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	373	6467	62	0	0		5393		
1985	华南变212矿北丙线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	405	7021	85	0	0		5549		
1986	龙泉变202龙海乙线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	373	6467	0	0	0		6467		
1987	西海变209丰源线	甘井子供电分公司	西海66kV变电站	10kV	440	7628	330	0	0		1913		
1988	华东路变205华荣乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	67	0	0		5306		
1989	周水子变211芙蓉线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	380	0	0		1740		
1990	华东路变204华热乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	533	9241	5	0	0		9154		
1991	华东路变102华泉甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	95	0	0		5758		
1992	华东路变206华银乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	21	0	0		6103		
1993	华东路变209华万线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	672	11650	308	0	0		6316		
1994	华东路变201华谊乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	250	0	0		3073		

1995	华东路变202华泉乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	71	0	0		6173		
1996	大房身变208沙家线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	400	6935	265	0	0		2345		
1997	华南变214华材线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	597	10350	87	0	0		8843		
1998	红嘴子变104新华乙线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	314	0	0		2883		
1999	泉水变310润泽线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	600	10402	111	0	0		8480		
2000	盐岛变108陆港线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	480	8322	330	0	0		2606		
2001	香周路变105甘西甲线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	15	0	0		8062		
2002	香周路变114香瑞线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	58	0	0		8236		
2003	香周路变113香柳甲线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	373	6467	82	0	0		5046		
2004	香周路变209中水线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	240	4161	85	0	0		2689		
2005	后关变203毛营乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	405	7021	275	0	0		2258		
2006	红嘴子变208鹏辉甲线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	165	0	0		5464		

2007	红嘴子变202钻石线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	122	0	0		6209		
2008	后关变108后铝线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	283	0	0		3420		
2009	后关变111医院线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	86	0	0		6832		
2010	后关变112船舶线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	400	6935	139	0	0		4527		
2011	后关变208后自线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	44	0	0		7560		
2012	华东路变203华远乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	48	0	0		5635		
2013	香周路变213香柳乙线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	373	6467	130	0	0		4215		
2014	于家变107于国线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	640	11096	23	0	0		10697		
2015	华南变204自然线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	480	8322	114	0	0		6347		
2016	盐岛变206欣家乙线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	600	10402	155	0	0		7718		
2017	姚家变205祥和甲线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	600	10402	92	0	0		8809		
2018	姚家变105祥和乙线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	600	10402	267	0	0		5778		
2019	棉花岛变104海洋线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	480	8322	366	0	0		1983		
2020	龙泉变104前盐线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	480	8322	172	0	0		5343		

2021	龙泉变110龙水甲线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	480	8322	140	0	0		5897		
2022	于家变104于风甲线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	672	11650	520	0	0		2644		
2023	友谊变111友高线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	640	11096	240	0	0		6939		
2024	龙泉变106龙热线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	600	10402	5	0	0		10316		
2025	友谊变106上沟线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	25	0	0		6970		
2026	友谊变212友车线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	640	11096	180	0	0		7978		
2027	于家变103于明甲线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	533	9241	31	0	0		8704		
2028	华东路变107东南甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	250	0	0		3073		
2029	龙泉变112盐岛湖甲	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	560	9709	172	0	0		6730		
2030	龙泉变203龙泉乙线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	533	9241	235	0	0		5170		
2031	于家变204于风乙线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	640	11096	354	0	0		4964		
2032	龙泉变213龙水乙线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	533	9241	117	0	0		7214		
2033	华东路变208华人乙线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	94	0	0		4839		
2034	周水子变203水泥线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	45	0	0		7542		

2035	周水子变113促进甲线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	233	0	0		4286		
2036	姚家变213北山线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	200	3467	7	0	0		3346		
2037	棉花岛变207棉国线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	672	11650	33	0	0		11079		
2038	朱棋路变207新体线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	384	6657	2	0	0		6623		
2039	周水子变204建新线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	23	0	0		7923		
2040	棉花岛变205辽渔乙线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	400	6935	72	0	0		5688		
2041	棉花岛变211棉悦线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	432	7490	23	0	0		7091		
2042	棉花岛变204远南线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	400	6935	170	0	0		3990		
2043	棉花岛变111辽渔甲线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	400	6935	19	0	0		6606		
2044	朱棋路变211朱华线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	94	0	0		7613		
2045	朱棋路变111朱招线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	173	0	0		6244		

2046	棉花岛变109远东线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	480	8322	7	0	0		8201		
2047	盐岛变204光彩线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	480	8322	90	0	0		6763		
2048	棉花岛变102棉城甲线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	376	6519	24	0	0		6103		
2049	棉花岛变105华能线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	480	8322	90	0	0		6763		
2050	棉花岛变206棉城乙线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	376	6519	24	0	0		6103		
2051	棋盘变112棋万线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	533	9241	145	0	0		6729		
2052	泉水变105东泉线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	5	0	0		8235		
2053	友谊变102山东线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	104	0	0		5602		
2054	前盐变205前隧线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	427	7403	42	0	0		6675		
2055	朱棋路变112朱万线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	118	0	0		7197		
2056	朱棋路变213双山线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	363	6293	150	0	0		3695		
2057	前盐变106前瑞线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	427	7403	193	0	0		4060		
2058	泉水变108时代线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	24	0	0		7906		

2059	泉水变104锦泉线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	380	0	0		1740		
2060	后关变204后三乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	597	10350	214	0	0		6644		
2061	泉水变109千山线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	173	0	0		5325		
2062	泉水变110泉华线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	376	6519	50	0	0		5653		
2063	港北变204港杉线	甘井子供电分公司	港北66kV变电站	10kV	768	13315	296	0	0		8188		
2064	港北变101港体线	甘井子供电分公司	港北66kV变电站	10kV	768	13315	120	0	0		11236		
2065	姚家变209白灰线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	46	0	0		7525		
2066	海茂变201大盐乙线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	137	0	0		5949		
2067	大房身变207宋家线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	400	6935	248	0	0		2639		
2068	海茂变101大盐甲线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	21	0	0		7958		
2069	大房身变206碧海线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	400	6935	265	0	0		2345		
2070	甘井子变105石矿线	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	10kV	400	6935	52	0	0		6034		
2071	周水子变102椒房线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	252	0	0		3957		
2072	友谊变202朱家线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	224	0	0		3523		

2073	泉水变311美凯乙线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	400	6935	144	0	0		4441		
2074	姚家变104消防线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	25	0	0		7889		
2075	华东路变210华美线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	228	0	0		3454		
2076	盐岛变203金水线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	480	8322	107	0	0		6469		
2077	友谊变208五金线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	400	6935	93	0	0		5324		
2078	盐岛变111盛华线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	480	8322	85	0	0		6850		
2079	周水子变105东海甲线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	169	0	0		5395		
2080	姚家变203泉水线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	207	0	0		4737		
2081	姚家变202外冷线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	208	0	0		4719		
2082	红嘴子变207亿达乙线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	166	0	0		5447		
2083	盐岛变112盐车乙线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	427	7403	167	0	0		4510		
2084	盐岛变103关岛线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	720	12483	153	0	0		9833		
2085	姚家变111新水线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	600	10402	72	0	0		9155		
2086	前盐变207前泉乙线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	427	7403	90	0	0		5844		
2087	友谊变101华南线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	102	0	0		5636		

2088	于家变202宇圣乙线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	533	9241	70	0	0		8028		
2089	华东路变106华银甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	25	0	0		6034		
2090	泉水变309金广乙线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	600	10402	116	0	0		8393		
2091	华东路变108华人甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	373	6467	254	0	0		2067		
2092	泉水变306美域线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	161	0	0		5533		
2093	泉水变111集美线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	50	0	0		7456		
2094	后关变104后苏甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	373	6467	5	0	0		6380		
2095	后关变212后苏乙线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	373	6467	5	0	0		6380		
2096	大房身变104前进线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	480	8322	86	0	0		6832		
2097	后关变202后市线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	76	0	0		7005		
2098	龙泉变205龙车线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	533	9241	200	0	0		5777		
2099	红嘴子变204新华甲线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	159	0	0		5568		
2100	泉水变304华东线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	376	6519	33	0	0		5947		
2101	海茂变209污净线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	376	6519	92	0	0		4925		

2102	朱棋路变208圣泰线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	120	0	0		7162		
2103	华南变106荣域甲线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	480	8322	198	0	0		4892		
2104	朱棋路变105岚岭线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	360	6241	280	0	0		1392		
2105	朱棋路变212朱翡线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	105	0	0		7422		
2106	大房身变105元宝线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	480	8322	198	0	0		4892		
2107	棉花岛变106雁山线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	480	8322	106	0	0		6486		
2108	棋盘变208棋昌线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	533	9241	5	0	0		9154		
2109	朱棋路变113朱锦线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	480	8322	112	0	0		6382		
2110	香周路变106甘西乙线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	103	0	0		6538		
2111	于家变105于城线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	672	11650	75	0	0		10351		
2112	华南变108华盛线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	533	9241	280	0	0		4391		
2113	华南变107凯旋线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	405	7021	59	0	0		6000		
2114	泉水变302考场线	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	10kV	480	8322	175	0	0		5291		

2115	友谊变107沥青线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	174	0	0		4389		
2116	华南变206荣域乙线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	480	8322	135	0	0		5984		
2117	华南变211华商线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	480	8322	406	9	936		1290		
2118	香周路变208煤气线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	335	0	0		2520		
2119	华南变113华丰甲线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	373	6467	57	0	0		5479		
2120	龙泉变114公租线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	528	9154	308	0	0		3819		
2121	于家变203于明乙线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	533	9241	30	0	0		8721		
2122	朱棋路变101水文线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	267	4629	22	0	0		4248		
2123	朱棋路变110朱新线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	533	9241	143	0	0		6764		
2124	香周路变212香红线	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	373	0	0		2780		
2125	友谊变104秦岭线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	98	0	0		5706		
2126	盐岛变201廉租线	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	10kV	600	10402	239	0	0		6263		
2127	姚家变102建材线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	50	0	0		7456		
2128	红嘴子变108化工丙线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	325	0	0		2693		

2129	前盐变102前重线	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	10kV	533	9241	115	0	0		7249		
2130	华南变101华大乙线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	373	6467	138	0	0		4077		
2131	棋盘变209棋海乙线	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	10kV	373	6467	100	0	0		4735		
2132	棉花岛变210棉润线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	432	7490	14	0	0		7247		
2133	棉花岛变203棉福线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	560	9709	155	0	0		7024		
2134	大房身变101拉树房线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	520	9015	278	0	0		4200		
2135	姚家变207民悦线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	24	0	0		7906		
2136	友谊变113友考线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	533	9241	80	0	0		7855		
2137	于家变102宇圣甲线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	533	9241	85	0	0		7768		
2138	棉花岛变209棉湾线	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	10kV	600	10402	100	0	0		8670		
2139	友谊变108长白线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	160	0	0		4632		
2140	华南变103矿北乙线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	533	9241	100	0	0		7509		
2141	华南变111华考线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	533	9241	92	0	0		7647		
2142	华南变105华周乙线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	405	7021	140	0	0		4597		

2143	大房身变109大宋线	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	10kV	560	9709	436	0	0		2157		
2144	姚家变211姚泉线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	43	0	0		7577		
2145	周水子变201金家村线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	400	6935	146	0	0		4406		
2146	华南变207矿北甲线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	405	7021	242	0	0		2830		
2147	于家变201于华线	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	10kV	373	6467	102	0	0		4700		
2148	甘井子变106甘光甲线	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	10kV	376	6519	115	0	0		4527		
2149	龙泉变109龙新线	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	10kV	480	8322	183	0	0		5152		
2150	后关变109大姚甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	250	0	0		3992		
2151	西海变208双海线	甘井子供电分公司	西海66kV变电站	10kV	440	7628	380	7	533		1047		
2152	后关变105大房甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	133	0	0		6018		
2153	姚家变208姚家线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	467	19	4776		0		
2154	华南变202华周甲线	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	10kV	405	7021	240	0	0		2865		
2155	友谊变209中华线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	330	0	0		1687		
2156	周水子变202大一线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	520	9015	450	2	48		1221		

2157	海茂变102宝源甲线	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	10kV	480	8322	327	0	0		2658		
2158	周水子变109春柳线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	266	0	0		3715		
2159	周水子变106周联甲线	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	10kV	480	8322	380	0	0		1740		
2160	华东路变101华谊甲线	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	10kV	427	7403	307	0	0		2086		
2161	朱棋路变103西洼线	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	10kV	363	6293	228	0	0		2344		
2162	红嘴子变105钢丝线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	480	8322	305	0	0		3039		
2163	姚家变210南关岭线	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	10kV	480	8322	324	0	0		2710		
2164	友谊变105黄山线	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	10kV	427	7403	248	0	0		3108		
2165	后关变107土城甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	480	8322	347	0	0		2312		
2166	后关变110后盐甲线	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	10kV	384	6657	50	0	0		5791		
2167	红嘴子变102铝制品线	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	10kV	400	6935	120	0	0		4856		
2168	李官变201李矿线	国网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	10kV	480	8314	379	0	0		1749		

2169	园区变104园轴线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	597.3	10345	117	0	0		8319		
2170	西郊变213西区乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	405	7020	91	0	0		5444		
2171	西郊变111气调线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	480	8314	169	0	0		5387		
2172	祝华变202中拥乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	400	6928	31	0	0		6391		
2173	许屯变202许岭线	国网大连市瓦房店供电分公司	许屯66kV变电站	10kV	267	4624	116	0	0		2615		
2174	李店变210鑫兴线	国网大连市瓦房店供电分公司	李店66kV变电站	10kV	427	7390	168	0	0		4481		
2175	苏家变204金房线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	164	0	0		4780		
2176	西郊变212西华乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	533	9237	131	0	0		6968		
2177	盘地变205金山线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	933	16160	627	0	0		5300		
2178	永宁变109永新甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	448	7759	16	0	0		7482		
2179	永宁变209永新乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	448	7759	7	0	0		7638		

2180	望山变206港务线	国网大连市瓦房店供电分公司	望山66kV变电站	10kV	400	6928	92	0	0		5335		
2181	王家变106田屯乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	王家66kV变电站	10kV	160	2771	20	0	0		2425		
2182	新华变208共济乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	533	9237	495	1	34		663		
2183	苏家变112苏瑞线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	165	0	0		4902		
2184	苏家变107苏岗甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	223	0	0		3897		
2185	苏家变111苏园甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	102	0	0		5993		
2186	仙浴湾变105红砖线	国网大连市瓦房店供电分公司	仙浴湾66kV变电站	10kV	320	5542	130	0	0		3291		
2187	瓦东变202瓦纺线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	300	5196	1	0	0		5186		
2188	祝华变111祝北线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	597	10345	354	0	0		4214		
2189	瓦东变203食品线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	600	10392	380	0	0		3810		
2190	榆房变203水库线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	299	5173	208	0	0		1571		

2191	平房变101蒋庄线	国网大连市瓦房店供电分公司	平房66kV变电站	10kV	480	8314	415	6	32		1126		
2192	李店变110李北线	国网大连市瓦房店供电分公司	李店66kV变电站	10kV	427	7390	481	9	23		0		
2193	古城变201王沟线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	491	8499	469	6	74		376		
2194	古城变202水泥线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	448	7759	240	0	0		3603		
2195	柏屯变106将军甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	柏屯66kV变电站	10kV	427	7390	118	0	0		5347		
2196	柏屯变204北海线	国网大连市瓦房店供电分公司	柏屯66kV变电站	10kV	267	4624	156	0	0		1923		
2197	古城变104拖拉机线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	448	7759	221	0	0		3932		
2198	望山变111联城线	国网大连市瓦房店供电分公司	望山66kV变电站	10kV	427	7389	252	0	0		3024		
2199	谢屯变206谢沙线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	395	6841	349	2	83		797		
2200	永宁变111工业线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	400	6928	85	0	0		5456		
2201	雅化变101兰店线	国网大连市瓦房店供电分公司	雅化66kV变电站	10kV	320	5542	221	0	0		1715		

2202	西郊变203文兰线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	427	7390	370	1	35		981		
2203	新华变106华太甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	90	0	0		6201		
2204	新华变103水源线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	491	8499	522	9	28		0		
2205	园区变102园新甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	448	7759	136	0	0		5404		
2206	新华变102水产线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	299	0	0		2581		
2207	园区变101丰龙甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	448	7759	63	0	0		6668		
2208	新华变202尹屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	437	9	39		191		
2209	新华变108商业线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	533	9237	208	0	0		5634		
2210	新华变101新食线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	326	0	0		2113		
2211	新华变105新铝线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	194	0	0		4399		
2212	柏屯变105联西线	国网大连市瓦房店供电分公司	柏屯66kV变电站	10kV	640	11085	569	5	52		1230		

2213	瓦东变206云山线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	600	10392	151	0	0		7777		
2214	瓦东变102金海线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	600	10392	405	0	0		3377		
2215	瓦东变207沙河线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	472	8175	531	8	25		0		
2216	瓦东变204铁东线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	600	10392	339	0	0		4521		
2217	瓦东变105炭矿线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	560	9699	206	0	0		6131		
2218	岗店变101丽华线	国网大连市瓦房店供电分公司	岗店66kV变电站	10kV	533	9237	90	0	0		7678		
2219	迟家变205中佳线	国网大连市瓦房店供电分公司	迟家66kV变电站	10kV	400	6928	230	0	0		2944		
2220	迟家变202和平线	国网大连市瓦房店供电分公司	迟家66kV变电站	10kV	304	5265	240	0	0		1108		
2221	岗店变201阳光线	国网大连市瓦房店供电分公司	岗店66kV变电站	10kV	533	9237	376	0	0		2724		
2222	迟家变203杨店线	国网大连市瓦房店供电分公司	迟家66kV变电站	10kV	400	6928	216	0	0		3187		
2223	祝华变109华丰甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	597	10340	134	0	0		8019		

2224	祝华变107祝华线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	597	10345	292	0	0		5288		
2225	西虎变212西河线	国网大连市瓦房店供电分公司	西虎66kV变电站	10kV	299	5173	201	0	0		1692		
2226	瓦东变104瓦床线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	560	9699	510	10	52		866		
2227	瓦东变205铝厂线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	400	6928	360	5	48		693		
2228	新华变104轧钢线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	47	0	0		6945		
2229	盘地变102大田线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	320	5542	291	3	69		502		
2230	苏家变102园西线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	319	0	0		2234		
2231	罗屯变127农电线	国网大连市瓦房店供电分公司	罗屯66kV变电站	10kV	240	4157	126	0	0		1974		
2232	盘地变105元东线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	400	6928	304	0	0		1663		
2233	盘地变106元瓦线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	400	6928	169	0	0		4001		
2234	老虎屯变101杨家线	国网大连市瓦房店供电分公司	老虎屯66kV变电站	10kV	320	5542	518	4	91		0		

2235	三台子变112河东线	国网大连市瓦房店供电分公司	三台子66kV变电站	10kV	336	5820	251	0	0		1472		
2236	三台子变111三台线	国网大连市瓦房店供电分公司	三台子66kV变电站	10kV	496	8591	200	0	0		5127		
2237	驼山变103东岗线	国网大连市瓦房店供电分公司	驼山66kV变电站	10kV	400	6928	337	2	43		1091		
2238	三台子变114台水线	国网大连市瓦房店供电分公司	三台子66kV变电站	10kV	200	3464	239	4	51		0		
2239	驼山变102驼东线	国网大连市瓦房店供电分公司	驼山66kV变电站	10kV	320	5542	208	0	0		1940		
2240	驼山变101金屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	驼山66kV变电站	10kV	296	5127	225	0	0		1230		
2241	万家岭变102盖店线	国网大连市瓦房店供电分公司	万家岭66kV变电站	10kV	304	5265	285	2	86		329		
2242	望山变105港湾甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	望山66kV变电站	10kV	384	6651	56	0	0		5681		
2243	王家变104工业线	国网大连市瓦房店供电分公司	王家66kV变电站	10kV	400	6928	413	2	56		0		
2244	李店变201吴店线	国网大连市瓦房店供电分公司	李店66kV变电站	10kV	405	7020	509	1	22		0		
2245	泡崖变201胡屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	泡崖66kV变电站	10kV	448	7759	527	7	51		0		

2246	平房变202九龙线	国网大连市瓦房店供电分公司	平房66kV变电站	10kV	300	5196	76	0	0		3880		
2247	瓦东变106铁路线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	600	10392	143	0	0		7915		
2248	榆房变103东风线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	427	7390	70	0	0		6177		
2249	岗店变211隆成线	国网大连市瓦房店供电分公司	岗店66kV变电站	10kV	597	10345	186	0	0		7124		
2250	榆房变201楼房线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	533	9237	386	0	0		2551		
2251	永宁变210鸿本线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	448	7759	89	0	0		6218		
2252	苏家变103天月线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	55	0	0		6807		
2253	驼山变108大未线	国网大连市瓦房店供电分公司	驼山66kV变电站	10kV	496	8591	573	4	49		0		
2254	新农变101新复甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	新农66kV变电站	10kV	224	3880	175	0	0		849		
2255	苏家变206如日线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	415	3	84		433		
2256	仙浴湾变106杨街线	国网大连市瓦房店供电分公司	仙浴湾66kV变电站	10kV	320	5542	212	0	0		1871		

2257	祝华变209华丰乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	500	8660	151	0	0		6045		
2258	苏家变211苏园乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	311	0	0		2234		
2259	西郊变206锦山线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	299	5173	114	0	0		3199		
2260	谢屯变203高新乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	448	7759	11	0	0		7569		
2261	西郊变107万达甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	448	7759	102	0	0		5993		
2262	苏家变212瑞谷线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	388	1	50		901		
2263	西王变202成达线	国网大连市瓦房店供电分公司	西王66kV变电站	10kV	600	10392	46	0	0		9595		
2264	祝华变102中拥甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	597	10345	47	0	0		9531		
2265	新华变107华太乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	194	0	0		4399		
2266	泡崖变103柏岚线	国网大连市瓦房店供电分公司	泡崖66kV变电站	10kV	448	7759	450	3	41		0		
2267	榆房变202那屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	395	6836	529	9	22		0		

2268	松树变117松树线	国网大连市瓦房店供电分公司	松树66kV变电站	10kV	200	3464	196	9	38		69		
2269	西郊变207万达乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	448	7759	69	0	0		6564		
2270	新华变203三家线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	383	10	89		1126		
2271	谢屯变102泡崖线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	427	7390	331	0	0		1658		
2272	李官变203王屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	10kV	304	5265	181	0	0		2130		
2273	老虎屯变102石屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	老虎屯66kV变电站	10kV	448	7759	507	8	29		0		
2274	岗店变212瑞安线	国网大连市瓦房店供电分公司	岗店66kV变电站	10kV	533	9237	290	0	0		4214		
2275	许屯变101温泉线	国网大连市瓦房店供电分公司	许屯66kV变电站	10kV	405	7015	35	0	0		6408		
2276	盘地变101元北线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	400	6928	255	0	0		2511		
2277	谢屯变106谢王线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	395	6841	299	0	0		1663		
2278	新华变204新棉线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	338	0	0		1905		

2279	苏家变209兴工乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	133	0	0		5317		
2280	谢屯变103高新甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	448	7759	199	0	0		4313		
2281	榆房变105城山甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	427	7390	275	0	0		2627		
2282	三台子变121大桥线	国网大连市瓦房店供电分公司	三台子66kV变电站	10kV	424	7344	355	5	38		1195		
2283	西虎变211红沿线	国网大连市瓦房店供电分公司	西虎66kV变电站	10kV	299	5173	251	9	20		826		
2284	松树变112龙潭线	国网大连市瓦房店供电分公司	松树66kV变电站	10kV	320	5542	236	0	0		1455		
2285	谢屯变104井口线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	448	7759	223	0	0		3897		
2286	松树变113得利寺线	国网大连市瓦房店供电分公司	松树66kV变电站	10kV	320	5542	230	0	0		1559		
2287	李官变102盐场线	国网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	10kV	160	2771	186	6	81		0		
2288	榆房变101榆房线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	480	8314	501	9	69		0		
2289	榆房变102公路线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	533	9237	471	4	85		1079		

2290	王家变105田屯甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	王家66kV变电站	10kV	400	6928	121	0	0		4832		
2291	西郊变211曲屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	597	10345	223	0	0		6483		
2292	谢屯变101平岛线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	501	8683	289	0	0		3677		
2293	盘地变103元西线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	400	6928	92	0	0		5335		
2294	古城变101城内线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	491	8499	660	5	52		0		
2295	永宁变112鸿发线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	267	4619	214	8	88		912		
2296	古城变103大河线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	350	6062	149	0	0		3481		
2297	瓦东变103铁西线	国网大连市瓦房店供电分公司	瓦东66kV变电站	10kV	600	10392	157	0	0		7673		
2298	望山变203望城线	国网大连市瓦房店供电分公司	望山66kV变电站	10kV	400	6928	77	0	0		5594		
2299	望山变212风源线	国网大连市瓦房店供电分公司	望山66kV变电站	10kV	427	7390	136	0	0		5035		
2300	迟家变102闫店线	国网大连市瓦房店供电分公司	迟家66kV变电站	10kV	480	8314	504	4	100		0		

2301	古城变203岳山线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	491	8499	523	10	96		0		
2302	西郊变102国际城甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	400	6928	49	0	0		6079		
2303	万家岭变202矿业线	国网大连市瓦房店供电分公司	万家岭66kV变电站	10kV	400	6928	90	0	0		5369		
2304	西郊变208橡胶线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	480	8314	386	9	79		1628		
2305	西郊变209长城乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	299	5173	139	0	0		2766		
2306	王家变101瓦东线	国网大连市瓦房店供电分公司	王家66kV变电站	10kV	280	4850	111	0	0		2927		
2307	永宁变113永联线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	267	4619	162	0	0		1813		
2308	西郊变202国际城乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	533	9237	44	0	0		8475		
2309	祝华变106龙庄线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	533	9237	298	0	0		4075		
2310	西郊变104广场线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	600	10392	253	0	0		6010		
2311	榆房变205城山乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	榆房66kV变电站	10kV	427	7390	295	0	0		2281		

2312	西王变103赵铝线	国网大连市瓦房店供电分公司	西王66kV变电站	10kV	400	6928	439	2	33		0		
2313	西王变201金雕线	国网大连市瓦房店供电分公司	西王66kV变电站	10kV	800	13856	407	0	0		6807		
2314	谢屯变202泉水线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	448	7759	171	0	0		4798		
2315	新华变209生润线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	533	9232	68	0	0		8054		
2316	老虎屯变104华录线	国网大连市瓦房店供电分公司	老虎屯66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		
2317	李官变103华铜线	国网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	10kV	304	5265	403	7	70		0		
2318	苏家变210汽贸线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	351	0	0		1541		
2319	园区变204园家线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	597	10345	194	0	0		6985		
2320	新农变202单家线	国网大连市瓦房店供电分公司	新农66kV变电站	10kV	267	4619	144	0	0		2125		
2321	许屯变201龙门线	国网大连市瓦房店供电分公司	许屯66kV变电站	10kV	363	6280	167	0	0		3388		
2322	永宁变110沈鸿线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	448	7759	0	0	0		7759		

2323	永宁变212双岔线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	448	7759	319	0	0		2234		
2324	园区变201丰龙乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	448	7759	80	0	0		6374		
2325	老虎屯变201大商线	国网大连市瓦房店供电分公司	老虎屯66kV变电站	10kV	533	9237	104	0	0		7436		
2326	永宁变211永宁线	国网大连市瓦房店供电分公司	永宁66kV变电站	10kV	309	5358	168	0	0		2448		
2327	雅化变205重工线	国网大连市瓦房店供电分公司	雅化66kV变电站	10kV	533	9237	13	0	0		9012		
2328	西郊变201世纪线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	597	10340	276	0	0		5560		
2329	祝华变201深蓝乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	400	6928	330	10	94		1212		
2330	祝华变101深蓝甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	533	9237	392	0	0		2447		
2331	祝华变212祝丰线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	400	6928	0	0	0		6922		
2332	松树变116机床线	国网大连市瓦房店供电分公司	松树66kV变电站	10kV	150	2598	47	0	0		1784		
2333	祝华变207祝联线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	600	10392	315	0	0		4936		

2334	泡崖变102桥子线	国网大连市瓦房店供电分公司	泡崖66kV变电站	10kV	320	5542	307	5	71		225		
2335	祝华变211祝南线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	600	10392	501	2	83		1715		
2336	平房变201水泥线	国网大连市瓦房店供电分公司	平房66kV变电站	10kV	448	7759	278	0	0		2944		
2337	新农变201新复乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	新农66kV变电站	10kV	267	4619	416	2	99		0		
2338	苏家变201晶元线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	6	0	0		7517		
2339	西郊变108抱龙线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	480	8314	262	0	0		3776		
2340	罗屯变123许屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	罗屯66kV变电站	10kV	400	6928	480	7	92		0		
2341	李官变202土城线	国网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	10kV	160	2771	1	0	0		2747		
2342	苏家变208商贸线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	107	0	0		5768		
2343	西郊变105长城甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	300	5196	119	0	0		3135		
2344	西郊变210石油线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	597	10346	309	0	0		4994		

2345	迟家变105东楼线	国网大连市瓦房店供电分公司	迟家66kV变电站	10kV	405	7015	229	0	0		3048		
2346	驼山变104西杨线	国网大连市瓦房店供电分公司	驼山66kV变电站	10kV	432	7482	85	0	0		6010		
2347	望山变205港湾乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	望山66kV变电站	10kV	400	6928	181	0	0		3793		
2348	新农变102新杨线	国网大连市瓦房店供电分公司	新农66kV变电站	10kV	267	4619	327	9	33		0		
2349	西郊变109西区甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	400	6928	91	0	0		5352		
2350	柏屯变206将军乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	柏屯66kV变电站	10kV	427	7390	42	0	0		6663		
2351	岗店变102翰林线	国网大连市瓦房店供电分公司	岗店66kV变电站	10kV	597	10345	356	0	0		4179		
2352	祝华变206龙水线	国网大连市瓦房店供电分公司	祝华66kV变电站	10kV	500	8660	110	0	0		6755		
2353	盘地变202二水线	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	320	5542	84	0	0		4088		
2354	三台子变113胜利线	国网大连市瓦房店供电分公司	三台子66kV变电站	10kV	300	5196	85	0	0		3724		
2355	苏家变207苏岗乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	440	7621	9	0	0		7465		

2356	西王变102姜店线	国网大连市瓦房店供电分公司	西王66kV变电站	10kV	496	8591	501	2	52		0		
2357	苏家变109兴工甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	116	0	0		5750		
2358	苏家变104天歌线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	382	7	25		1143		
2359	李店变101李东线	国网大连市瓦房店供电分公司	李店66kV变电站	10kV	405	7020	476	1	42		0		
2360	岗店变112西林线	国网大连市瓦房店供电分公司	岗店66kV变电站	10kV	533	9237	230	0	0		5253		
2361	园区变103园达线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	800	13856	400	0	0		6928		
2362	西郊变103阀门线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	480	8314	359	0	0		2096		
2363	新华变201红旗线	国网大连市瓦房店供电分公司	新华66kV变电站	10kV	448	7759	448	6	43		0		
2364	西郊变106昌盛线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	300	5196	172	0	0		2217		
2365	西郊变112西华甲线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	400	6928	168	0	0		4018		
2366	苏家变101础明线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	544	4	100		0		

2367	平房变203李店线	国网大连市瓦房店供电分公司	平房66kV变电站	10kV	260	4503	150	0	0		1905		
2368	盘地变201备用线路	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	400	6928	169	0	0		4001		
2369	雅化变206外联线	国网大连市瓦房店供电分公司	雅化66kV变电站	10kV	533	9237	157	0	0		6518		
2370	西虎变201西驼线	国网大连市瓦房店供电分公司	西虎66kV变电站	10kV	427	7390	239	0	0		3251		
2371	西王变101田屯线	国网大连市瓦房店供电分公司	西王66kV变电站	10kV	240	4157	163	0	0		1334		
2372	西郊变110八三线	国网大连市瓦房店供电分公司	西郊66kV变电站	10kV	600	10392	260	0	0		5889		
2373	松树变114水库线	国网大连市瓦房店供电分公司	松树66kV变电站	10kV	299	5173	208	0	0		1571		
2374	园区变203园新乙线	国网大连市瓦房店供电分公司	园区66kV变电站	10kV	448	7759	322	0	0		2182		
2375	古城变102农场线	国网大连市瓦房店供电分公司	古城66kV变电站	10kV	320	5542	283	1	77		641		
2376	万家岭变201北瓦线	国网大连市瓦房店供电分公司	万家岭66kV变电站	10kV	304	5265	249	8	35		953		
2377	李官变101李官线	国网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	10kV	400	6928	472	4	68		0		

2378	谢屯变201谢五线	国网大连市瓦房店供电分公司	谢屯66kV变电站	10kV	533	9237	333	0	0		3469		
2379	盘地变203备用线路	国网大连市瓦房店供电分公司	盘地66kV变电站	10kV	400	6928	304	0	0		1663		
2380	王家变107瓦西线	国网大连市瓦房店供电分公司	王家66kV变电站	10kV	400	6928	379	2	97		364		
2381	苏家变105理工线	国网大连市瓦房店供电分公司	苏家66kV变电站	10kV	448	7759	349	0	0		1715		
2382	房身变233大岭线	长海供电分公司	房身66kV变电站	10kV	390	6755	239	0	0		2615		
2383	石城变104东升线	长海供电分公司	石城66kV变电站	10kV	259	4486	44	0	0		3724		
2384	石城变101花山线	长海供电分公司	石城66kV变电站	10kV	259	4486	113	0	0		2529		
2385	长海变129机场线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	171	0	0		3793		
2386	石城变103王家线	长海供电分公司	石城66kV变电站	10kV	259	4486	224	1	2		606		
2387	长海变122城镇线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	289	0	0		1749		
2388	獐子变221西獐线	长海供电分公司	獐子66kV变电站	10kV	390	6755	114	0	0		4780		
2389	石城变102三胜线	长海供电分公司	石城66kV变电站	10kV	259	4486	43	0	0		3741		
2390	石城变105新民线	长海供电分公司	石城66kV变电站	10kV	259	4486	75	0	0		3187		
2391	长海变121菜园线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	204	0	0		3222		

2392	獐子变223东獐线	长海供电分公司	獐子66kV变电站	10kV	390	6755	149	0	0		4174		
2393	广鹿变145昌达线	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	10kV	390	6755	92	0	0		5161		
2394	獐子变122沙包线	长海供电分公司	獐子66kV变电站	10kV	390	6755	104	0	0		4954		
2395	房身变232回龙线	长海供电分公司	房身66kV变电站	10kV	390	6755	111	0	0		4832		
2396	广鹿变242铁山线	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	10kV	447	7742	72	0	0		6495		
2397	广鹿变141柳条线	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	10kV	447	7742	190	0	0		4451		
2398	海洋变102红石线	长海供电分公司	海洋66kV变电站	10kV	238	4122	94	0	0		2494		
2399	长海变123南砣线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	278	0	0		1940		
2400	海洋变103南庄线	长海供电分公司	海洋66kV变电站	10kV	390	6755	243	0	0		2546		
2401	广鹿变142瓜皮线	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	10kV	447	7742	137	0	0		5369		
2402	獐子变222恒源线	长海供电分公司	獐子66kV变电站	10kV	390	6755	168	0	0		3845		
2403	獐子变124外岛线	长海供电分公司	獐子66kV变电站	10kV	390	6755	51	0	0		5871		
2404	海洋变101北砣线	长海供电分公司	海洋66kV变电站	10kV	390	6755	53	0	0		5837		
2405	海洋变104海獐线	长海供电分公司	海洋66kV变电站	10kV	390	6755	294	0	0		1663		
2406	长海变125杨家线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	312	0	0		1351		
2407	广鹿变241沙南线	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	10kV	447	7742	95	0	0		6097		

2408	长海变124大广线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	147	0	0		4209		
2409	房身变231核桃线	长海供电分公司	房身66kV变电站	10kV	184	3187	148	1	7		624		
2410	房身变132潜水线	长海供电分公司	房身66kV变电站	10kV	184	3187	53	0	0		2269		
2411	长海变128盐海线	长海供电分公司	长海66kV变电站	10kV	390	6755	216	0	0		3014		
2412	马栏变104马西线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	427	7403	167	0	0		4517		
2413	香周路变206工人村线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	165	0	0		5464		
2414	桃山变208桃山线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	400	6935	167	0	0		4048		
2415	桃山变205钢窗线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	400	6935	50	0	0		6077		
2416	马栏变103马程线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	427	7403	244	0	0		3173		
2417	桃山变203连山线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	94	0	0		6702		
2418	长兴变401和泰乙线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	373	6467	30	0	0		5952		
2419	长兴变206和泰甲线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	373	6467	30	0	0		5943		
2420	东北路变204东胜线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	400	6935	210	0	0		3296		
2421	星海湾变210飞通线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	600	10402	184	0	0		7221		
2422	长兴变302民政乙线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	600	10402	195	0	0		7030		

2423	兴工变124工华线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	400	6935	112	0	0		4992		
2424	东北路变101东安线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	480	8322	460	7	1488		355		
2425	长兴变113公园线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	400	6935	163	0	0		4115		
2426	兴工变133沙河口线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	400	6935	238	0	0		2810		
2427	香周路变104北海线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	213	0	0		4626		
2428	星海湾变305国宝乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	245	0	0		2686		
2429	三元变201体育场线	沙河口供电分公司	三元66kV变电站	10kV	640	11096	362	0	0		4818		
2430	侯家沟变106东联线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	600	10402	14	0	0		10164		
2431	兴工变123柴油机线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	480	8322	32	0	0		7769		
2432	桃山变111云麓乙线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	600	10402	29	0	0		9907		
2433	桃山变102大华线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	98	0	0		6617		
2434	星海湾变205希望线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	315	0	0		1486		
2435	五一路变102中龙线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	283	0	0		4466		

2436	王家沟变105柳河线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	420	7282	187	0	0		4043		
2437	黑石礁变104中盛线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	533	9241	62	0	0		8164		
2438	星海湾变114莲花乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	536	9293	50	0	0		8435		
2439	新开路变113长春甲线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	533	9241	139	0	0		6840		
2440	星海湾变211星华线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	520	9015	191	0	0		5700		
2441	星海湾变404恒隆线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	600	10402	8	0	0		10259		
2442	由家变108网络甲线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	600	10402	143	0	0		7925		
2443	长兴变101广电线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	122	0	0		8981		
2444	星海湾变204新体甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	97	0	0		5258		
2445	星海湾变304新体乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	163	0	0		4115		
2446	侯家沟变208侯香线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	672	11650	105	0	0		9831		
2447	由家变208锦华线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	600	10402	318	0	0		4887		

2448	长兴变114民政甲线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	600	10402	198	0	0		6973		
2449	长兴变301新天地乙	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	187	0	0		7857		
2450	侯家沟变204沙龙线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	303	0	0		1696		
2451	庙岭变207庙息线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	600	10402	96	0	0		8735		
2452	侯家沟变104物流甲线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	533	9241	240	0	0		5084		
2453	长兴变204罗斯福甲	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	377	0	0		4570		
2454	星海湾变106连叶线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	533	9241	266	0	0		4630		
2455	星海湾变111环球甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	600	10402	133	0	0		8106		
2456	侯家沟变108五中线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	253	0	0		2553		
2457	桃山变201博亿乙线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	560	9709	92	0	0		8118		
2458	由家变102台山线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	336	0	0		2511		
2459	由家变101南沙线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	64	0	0		7217		
2460	庙岭变206庙北线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	373	6467	72	0	0		5228		
2461	长兴变210民勇线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	480	8322	180	0	0		5197		

2462	庙岭变106庙新线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	600	10402	188	0	0		7154		
2463	五一路变203星台线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	533	9241	118	0	0		7202		
2464	兴工变127万益线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	480	8322	290	0	0		3302		
2465	桃山变110新城线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	125	0	0		6150		
2466	长兴变105乐特线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	480	8322	123	0	0		6188		
2467	桃山变202星海乙线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	600	10402	69	0	0		9202		
2468	桃山变103由家村线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	91	0	0		6740		
2469	长兴变107长兴甲线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	394	6831	310	0	0		1462		
2470	三元变205同泰线	沙河口供电分公司	三元66kV变电站	10kV	640	11096	132	0	0		8809		
2471	五一路变201福源线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	175	0	0		6323		
2472	五一路变209兰溪线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	160	0	0		6591		
2473	黑石礁变108半岛线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	235	0	0		2399		
2474	马栏变204天盛线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	480	8322	213	0	0		4626		
2475	长兴变102天兴线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	350	0	0		5037		

2476	侯家沟变203学工线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	408	7	570		0		
2477	由家变103海运线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	131	0	0		6045		
2478	新开路变106泰安线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	145	0	0		4898		
2479	王家沟变103西山线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	400	6935	360	4	120		700		
2480	侯家沟变201敦煌线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	193	0	0		3601		
2481	兴工变122李家村线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	560	9709	344	0	0		3755		
2482	黑石礁变209苏州线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	81	0	0		5066		
2483	马栏变106马甸线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	427	7403	112	0	0		5460		
2484	马栏变105渤海线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	427	7403	272	0	0		2688		
2485	王家沟变101北甸线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	400	6935	380	4	168		353		
2486	黑石礁变203星城线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	533	9241	58	0	0		8240		
2487	五一路变109新光明线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	372	0	0		2913		

2488	黑石礁变107杰特线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	672	11650	171	0	0		8688		
2489	侯家沟变202春苑线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	91	0	0		5353		
2490	桃山变105西南线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	211	0	0		4673		
2491	由家变213数码线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	533	9241	76	0	0		7926		
2492	黑石礁变102白莲线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	608	10541	295	0	0		5435		
2493	黑石礁变207海月线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	80	0	0		5076		
2494	黑石礁变208宏都线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	608	10541	96	0	0		8874		
2495	黑石礁变212百年汇线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	533	9241	20	0	0		8888		
2496	王家沟变201岔沟线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	400	6935	74	0	0		5658		
2497	马栏变210鹏程线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	480	8322	191	0	0		5007		
2498	五一路变207水芙线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	0	0	0		9362		
2499	由家变104凌水线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	50	0	0		7455		

2500	由家变111岭东乙线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	533	9241	150	0	0		6640		
2501	桃山变206粮库线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	400	6935	0	0	0		6935		
2502	桃山变204净园线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	255	0	0		3902		
2503	星海湾变302水景线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	533	9241	304	0	0		3982		
2504	桃山变108星化线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	400	6935	130	0	0		4677		
2505	桃山变101颐和线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	533	9241	98	0	0		7535		
2506	桃山变207农园线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	400	6935	267	0	0		2315		
2507	王家沟变204马栏线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	400	6935	218	0	0		3163		
2508	桃山变109幸福线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	533	9241	170	0	0		6296		
2509	桃山变210龙山线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	0	0	0		8322		
2510	桃山变209孙家沟线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	0	0	0		8322		
2511	马栏变207益嘉线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	672	11650	151	0	0		9031		
2512	香周路变110港湾甲线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	640	11096	288	0	0		6104		
2513	马栏变206桥东线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	400	6935	278	0	0		2124		

2514	五一路变104山竹线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	533	9241	263	0	0		4678		
2515	兴工变131铲车线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	400	6935	348	9	877		914		
2516	星海湾变402世纪甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	560	9709	18	0	0		9394		
2517	黑石礁变109杭州线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	140	0	0		4038		
2518	五一路变106五一线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	533	9241	135	0	0		6897		
2519	由家变203鑫凌甲线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	560	9709	334	0	0		3926		
2520	香周路变103香中线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	58	0	0		7322		
2521	五一路变101世嘉线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	533	9241	0	0	0		9241		
2522	五一路变105兰亭线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	328	0	0		3675		
2523	学苑变101书香园线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	608	10541	237	0	0		6445		
2524	星海湾变110电热线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	83	0	0		5496		
2525	长兴变205如意线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	480	8322	390	9	655		1567		

2526	香周路变107物流乙线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	37	0	0		8593		
2527	侯家沟变105香西线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	0	0	0		6935		
2528	侯家沟变207侯兴线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	672	11650	0	0	0		11650		
2529	香周路变210港湾乙线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	640	11096	55	0	0		10143		
2530	侯家沟变110中心线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	400	6935	289	0	0		1934		
2531	香周路变205车家村线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	480	8322	27	0	0		7855		
2532	新开路变202南昌线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	400	6935	61	0	0		5877		
2533	侯家沟变206侯一线	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	10kV	672	11650	0	0	0		11650		
2534	兴工变121香炉礁线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	560	9709	131	0	0		7432		
2535	星海湾变103圣亚乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	0	0	0		6935		
2536	新开路变208长春乙线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	536	9293	209	0	0		5673		

2537	兴工变126龙畔线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	400	6935	30	0	0		6411		
2538	星海湾变213星浦线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	370	16	989		0		
2539	星海湾变214云海线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	117	0	0		6293		
2540	锦绣变203万科甲线	沙河口供电分公司	锦绣66kV变电站	10kV	480	8322	113	0	0		6359		
2541	星海湾变113博亿甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	560	9709	137	0	0		7337		
2542	星海湾变202国宝甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	204	0	0		3410		
2543	星海湾变216沿海乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	65	0	0		7198		
2544	星海湾变401环球乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	600	10402	20	0	0		10050		
2545	学苑变111景山线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	211	0	0		3286		
2546	学苑变110东财线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	140	0	0		4515		
2547	星海湾变303污水乙线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	146	0	0		5788		
2548	星海湾变212南云线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	239	0	0		4178		

2549	兴工变128振工线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	400	6935	103	0	0		5144		
2550	学苑变112窦家沟线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	178	0	0		3858		
2551	由家变105黑石线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	45	0	0		7550		
2552	由家变206网络乙线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	600	10402	50	0	0		9535		
2553	由家变207圣郡线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	600	10402	270	0	0		5725		
2554	黑石礁变206海州线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	40	0	0		5771		
2555	五一路变210西苑线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	405	7021	310	0	0		1652		
2556	五一路变208远东线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	7	0	0		9238		
2557	马栏变203兰丰线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	480	8322	180	0	0		5207		
2558	长兴变112联德线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	400	6935	85	0	0		5468		
2559	长兴变201新天地甲	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	234	0	0		7047		
2560	庙岭变103锦城线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	600	10402	216	0	0		6659		
2561	长兴变209至诚线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	480	8322	163	0	0		5493		
2562	长兴变202昌平线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	426	7386	141	0	0		4937		
2563	长兴变211民权线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	600	10402	164	0	0		7554		

2564	长兴变409长兴乙线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	427	7403	231	0	0		3402		
2565	庙岭变102岭东甲线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	400	6935	108	0	0		5058		
2566	庙岭变104红凌线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	480	8322	23	0	0		7931		
2567	庙岭变211软件园线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	533	9241	332	0	0		3496		
2568	长兴变103沁园甲线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	672	11650	184	0	0		8459		
2569	星海湾变306莲花甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	533	9241	220	0	0		5430		
2570	五一路变103德源线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	533	9241	122	0	0		7135		
2571	黑石礁变111丽庭线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	427	7403	129	0	0		5174		
2572	长兴变203沁园乙线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	672	11650	9	0	0		11489		
2573	东北路变201太原线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	400	6935	287	0	0		1964		
2574	长兴变308海鸥线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	478	0	0		2818		
2575	东北路变113民政线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	320	5548	145	0	0		3043		
2576	黑石礁变105世纪乙线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	533	9241	19	0	0		8907		

2577	黑石礁变204中油线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	672	11650	8	0	0		11508		
2578	马栏变211宏业线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	480	8322	144	0	0		5835		
2579	王家沟变202辽铁线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	480	8322	74	0	0		7036		
2580	五一路变202河沿线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	672	11650	126	0	0		9469		
2581	学苑变205学富线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	427	7403	65	0	0		6269		
2582	黑石礁变101博物馆线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	608	10541	184	0	0		7350		
2583	学苑变109学苑线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	400	6935	59	0	0		5916		
2584	马栏变205里程线	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	10kV	400	6935	222	0	0		3086		
2585	由家变106大工线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	230	0	0		4330		
2586	新开路变204大同线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	533	9241	390	0	0		2486		
2587	新开路变206沈阳线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	427	7403	70	0	0		6184		
2588	由家变209云麓甲线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	600	10402	49	0	0		9554		
2589	东北路变111黄河线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	373	6467	74	0	0		5190		

2590	长兴变303罗斯福乙	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	330	0	0		5380		
2591	新开路变201大胜线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	480	8322	96	0	0		6664		
2592	星海湾变104百年甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	165	0	0		4077		
2593	由家变204鑫凌乙线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	560	9709	85	0	0		8232		
2594	学苑变206知音线	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	10kV	533	9241	316	0	0		3763		
2595	黑石礁变110辰熙线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	100	0	0		4743		
2596	王家沟变203铸造线	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	10kV	480	8322	145	0	0		5807		
2597	星海湾变117沿海甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	185	0	0		5121		
2598	桃山变106华侨线	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	10kV	480	8322	172	0	0		5340		
2599	东北路变112五四线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	480	8322	262	0	0		3778		
2600	新开路变211大世界线	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	10kV	640	11096	241	0	0		6923		
2601	星海湾变203污水甲线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	305	0	0		3035		

2602	东北路变202佛山线	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	10kV	373	6467	173	0	0		3466		
2603	香周路变109侯家沟线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	398	0	0		2353		
2604	兴工变129机床线	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	10kV	480	8322	186	0	0		5102		
2605	五一路变211宝泰线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	400	6935	95	0	0		5287		
2606	长兴变407抚顺线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	640	11096	140	0	0		8676		
2607	庙岭变209弘基线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	480	8322	149	0	0		5740		
2608	由家变202王家线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	277	0	0		3521		
2609	五一路变108新起重线	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	10kV	540	9362	256	0	0		4923		
2610	由家变107新新园线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	190	0	0		5035		
2611	庙岭变108窑沟线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	400	6935	13	0	0		6706		
2612	庙岭变101庙工线	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	10kV	480	8322	90	0	0		6760		
2613	星海湾变208新华线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	480	8322	135	0	0		5978		
2614	三元变203白山线	沙河口供电分公司	三元66kV变电站	10kV	533	9241	294	0	0		4154		
2615	长兴变304盖州线	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	10kV	400	6935	265	0	0		2353		

2616	星海湾变108黑东线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	186	0	0		3715		
2617	黑石礁变210龙门线	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	10kV	373	6467	168	0	0		3561		
2618	香周路变108春光线	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	10kV	533	9241	147	0	0		6697		
2619	由家变201庙岭线	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	10kV	480	8322	260	0	0		3816		
2620	星海湾变109功成线	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	10kV	400	6935	137	0	0		4563		
2621	骆驼岛变101蓝湾甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	533	9237	73	0	0		7972		
2622	下堡变104金宇甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	66	0	0		8094		
2623	塔山变112大阳线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	800	13856	477	0	0		5594		
2624	下堡变108东方线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	58	0	0		8232		
2625	兴源变107园区线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	22	0	0		8856		
2626	凤鸣岛变101再生线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	凤鸣岛66kV变电站	10kV	405	7020	223	0	0		3157		

2627	下堡变110电业线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	15	0	0		8977		
2628	骆驼岛变201蓝湾乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	533	9237	80	0	0		7851		
2629	骆驼岛变202凤鸣线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	267	4619	121	0	0		2523		
2630	长兴岛变203船厂线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	长兴岛66kV变电站	10kV	300	5196	204	0	0		1663		
2631	塔山变102长岭甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	153	0	0		6587		
2632	骆驼岛变104新谢线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	320	5542	184	0	0		2356		
2633	下堡变106海郡甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	26	0	0		8786		
2634	下堡变103盛达线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	38	0	0		8579		
2635	骆驼岛变102龙王线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	200	3464	180	4	36		346		
2636	骆驼岛变105安民甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	533	9237	16	0	0		8960		
2637	兴源变103兴艺线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	59	0	0		8215		

2638	横山变113水泥线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	横山66kV变电站	10kV	448	7759	310	0	0		2390		
2639	骆驼岛变103联龙甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	320	5542	162	0	0		2737		
2640	横山变112海港线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	横山66kV变电站	10kV	320	5542	190	0	0		2252		
2641	塔山变204中林线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	2	0	0		9202		
2642	凤鸣岛变102后亮甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	凤鸣岛66kV变电站	10kV	800	13856	570	0	0		3984		
2643	塔山变111浦项线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	13	0	0		9012		
2644	塔山变210日酸线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	10kV	533	9237	4	0	0		9167		
2645	塔山变107南沟线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	285	0	0		4301		
2646	塔山变203化工线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	317	0	0		3746		
2647	下堡变212铭岛线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	123	0	0		7106		
2648	世耀变101塔世甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	世耀66kV变电站	20kV	533	9237	162	0	0		6431		

2649	下堡变102龙泉甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	174	0	0		6223		
2650	下堡变105新岛线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	149	0	0		6656		
2651	下堡变107金滨甲线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	52	0	0		8336		
2652	下堡变205新翠线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	29	0	0		8734		
2653	下堡变202兰亭线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	73	0	0		7972		
2654	兴源变201鸿达线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	58	0	0		8232		
2655	下堡变206海郡乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	36	0	0		8613		
2656	世耀变201塔世乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	世耀66kV变电站	20kV	533	9237	140	0	0		6812		
2657	兴源变102兴工线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	800	13856	4	0	0		13787		
2658	兴源变111长山线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	58	0	0		8232		
2659	兴源变112兴旺线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	25	0	0		8804		

2660	兴源变101中水线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	81	0	0		7834		
2661	下堡变207金滨乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	78	0	0		7886		
2662	兴源变203桃园线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	120	0	0		7158		
2663	世耀变102世南线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	世耀66kV变电站	20kV	533	9237	7	0	0		9116		
2664	兴源变202新研线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	144	0	0		6743		
2665	兴源变104英昌线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	4	0	0		9167		
2666	兴源变109科研线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	76	0	0		7920		
2667	塔山变202长岭乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	12	0	0		9029		
2668	下堡变101下新线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	64	0	0		8128		
2669	骆驼岛变203联龙乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	320	5542	16	0	0		5265		
2670	长兴岛变202兴岛线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	长兴岛66kV变电站	10kV	300	5196	68	0	0		4018		

2671	凤鸣岛变202鼎际线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	凤鸣岛66kV变电站	10kV	405	7020	250	0	0		2690		
2672	长兴岛变101何屯线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	长兴岛66kV变电站	10kV	300	5196	320	4	25		0		
2673	长兴岛变103三堂线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	长兴岛66kV变电站	10kV	152	2633	126	6	49		450		
2674	下堡变204龙泉乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	190	0	0		5946		
2675	下堡变203金宇乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	11	0	0		9046		
2676	塔山变103精细线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	200	0	0		5773		
2677	兴源变105韩园线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	800	13856	8	0	0		13717		
2678	兴源变106宝岛线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	兴源66kV变电站	20kV	533	9237	104	0	0		7435		
2679	凤鸣岛变203众智线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	凤鸣岛66kV变电站	10kV	426	7378	43	0	0		6634		
2680	世耀变202世安线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	世耀66kV变电站	20kV	533	9237	140	0	0		6812		
2681	长兴岛变201张屯线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	长兴岛66kV变电站	10kV	368	6374	348	10	40		346		

2682	长兴岛变102横山线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	长兴岛66kV变电站	10kV	300	5196	254	10	89		797		
2683	塔山变207塔兴线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	142	0	0		6777		
2684	塔山变211圣安线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	塔山66kV变电站	20kV	533	9237	373	0	0		2776		
2685	下堡变109依云线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	63	0	0		8146		
2686	下堡变209伴山线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	63	0	0		8146		
2687	下堡变201兴港线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	76	0	0		7920		
2688	横山变111山里线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	横山66kV变电站	10kV	400	6928	385	9	97		260		
2689	骆驼岛变205安民乙线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	骆驼岛66kV变电站	10kV	533	9237	5	0	0		9150		
2690	下堡变208凯丽线	国网大连市长兴岛临港工业区供电公司	下堡66kV变电站	20kV	533	9237	55	0	0		8284		

国网大连供电公司2026年一季度电网主变负面清单

序号	供电单位	变电站	电压等级(kV)	主变名称	额定容量（MVA）	一年内最大负荷（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数（次）	累计发生时长（小时）	纳入负面清单时间	计算可开放容量（MVA）	是否列入负面清单	预计整改完成时间

1	国网大连供电公司	白玉变	220kV	#1	120	95.56	79.63%	79.26%	0	0	2024年8月	0	是	2027
2	国网大连供电公司	白玉变	220kV	#2	120	104.32	86.93%	81.27%	2	1.5	2025年1月	0	是	2027
3	国网大连供电公司	吴屯变	220kV	#2	180	150.74	83.75%	79.38%	4	3	2021年9月	0	是	2028
4	国网大连供电公司	长兴变	66	#3	40	32.47	82.84%	84.83%	2	15	2024年8月	0	是	2028
5	国网大连供电公司	马栏变	66	#1	40	35.29	88.22%	91.95%	4	22	2022年3月	0	是	—
6	国网大连供电公司	庙岭变	66	#2	31.5	29.46	93.52%	111.72%	5	17	2024年8月	0	是	2028
7	国网大连供电公司	**七贤岭变**	66	#1	31.5	25.86	82.10%	104.39%	2	8	2022年3月	0	是	2026
8	国网大连供电公司	兴工变	66	#1（#2）	31.5	27.05	85.88%	103.28%	10	45	2019年7月	0	是	2028
9	国网大连供电公司	学苑变	66	#1	40	34.34	85.85%	86.30%	3	17	2024年8月	0	是	2026
10	国网大连供电公司	由家变	66	#1	31.5	28.65	90.94%	89.55%	22	37	2024年8月	0	是	2026
11	国网大连供电公司	由家变	66	#2	40	34.45	86.13%	85.40%	21	35	2024年8月	0	是	2026
12	国网大连供电公司	华南变	66	#1	40	32.85	82.13%	91.18%	4	16	2024年8月	0	是	—
13	国网大连供电公司	华南变	66	#2	40	32.59	81.47%	84.20%	1	5	2022年3月	0	是	—
14	国网大连供电公司	周水子变	66	#1	40	38.45	96.11%	100.48%	10	160	2022年3月	0	是	2026
15	国网大连供电公司	周水子变	66	#2	40	35.50	88.76%	88.37%	7	39	2024年8月	0	是	2026
16	国网大连供电公司	金石滩变	66	#1	31.5	26.82	85.14%	72.80%	18	1.5	2025年4月	0	是	—

17	国网大连供电公司	金石滩变	66	#2	31.5	26.89	85.38%	79.44%	9	0.7	2025年7月	0	是	—
18	国网大连供电公司	英特尔变	66	#1	40	32.36	80.91%	82.46%	1	5	2024年8月	0	是	无需整改
19	国网大连供电公司	大黄庄变	66	#2	20	16.17	80.85%	79.55%	3	4	2025年1月	0	是	—
20	国网大连供电公司	兴民变	66	#1	31.5	30.45	96.68%	91.31%	5	26	2024年8月	0	是	2027
21	国网大连供电公司	杏树变	66	#1	20	17.42	87.10%	92.89%	3	4	2025年8月	0	是	2027
22	国网大连供电公司	柳家变	66	#2	40	32.03	80.08%	86.42%	2	11	2024年8月	0	是	2027
23	国网大连供电公司	平房变	66	#1	20	19.05	95.24%	100.91%	9	110	2023年11月	0	是	2026
24	国网大连供电公司	罗屯变	66	#1	10	9.03	90.29%	95.68%	26	98	2023年11月	0	是	2027
25	国网大连供电公司	长兴岛变	66	#1	10	8.81	88.07%	76.31%	20	156	2025年6月	0	是	2027
26	国网大连供电公司	长兴岛变	66	#2	10	9.76	97.56%	88.56%	2	10	2024年8月	0	是	2027
27	国网大连供电公司	横山变	66	#2	20	16.00	80.01%	80.03%	2	2	2025年6月	0	是	—
28	国网大连供电公司	龙王庙变	66	#1	20	17.33	86.67%	83.48%	4	12	2023年11月	0	是	2027
29	国网大连供电公司	龙王庙变	66	#2	20	18.01	90.07%	90.09%	50	60	2023年11月	0	是	2027
30	国网大连供电公司	龙王庙变	66	#3	20	17.23	86.16%	72.21%	4	16	2025年8月	0	是	2027
31	国网大连供电公司	暖水变	66	#1	20	19.82	99.11%	94.37%	6	23	2024年8月	0	是	2027