

2026年一季度国网朝阳供电公司10千伏线路负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年中最大负载率(%)	异常次数	发生累计时间	上一年度最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入计划	计划整改时间	线路近三年负荷增长率(%)
1	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	10千伏	420	324.5	77.26%	0	0	78.54	927	927	未列入	否	无	132.1
2	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	10千伏	324	146.3	45.15%	0	0	0	2517	2517	未列入	否	无	0
3	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	228青水线	10千伏	480	211.5	44.06%	0	0	39.49	3820	3820	未列入	否	无	15.63
4	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	128青园线	10千伏	480	62.02	12.92%	0	0	12.6	6408	6408	未列入	否	无	0
5	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	10千伏	480	130.4	27.18%	0	0	27.77	5223	5223	未列入	否	无	6.38
6	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	10千伏	200	134.4	67.20%	0	0	71.48	790	790	未列入	否	无	-1.82
7	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	226东密线	10千伏	152	200.2	131.71%	1	1	0	-1098	-1098	未列入	否	无	0
8	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	10千伏	272	123.7	45.49%	0	0	0	2097	2097	未列入	否	无	0
9	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	10千伏	240	305.2	127.15%	1	1	0	-1544	-1544	未列入	否	无	0
10	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	10千伏	240	72.06	30.03%	0	0	0	2493	2493	未列入	否	无	0
11	国网朝阳市朝阳县供电公司	哨口66kV变电站	221哨祥线	10千伏	416	32.34	7.77%	0	0	6.84	5924	5924	未列入	否	无	0
12	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	10千伏	204	240	117.65%	1	1	36.9	-977	-977	未列入	否	无	15.7

13	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	131青凌线	10千伏	420	28.38	6.76%	0	0	0	6055	6055	未列入	否	无	0
14	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	10千伏	396	53.8	13.59%	0	0	10.19	5241	5241	未列入	否	无	-7.41
15	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	22馒头营子线	10千伏	400	302	75.49%	0	0	55	1005	1005	未列入	否	无	13.48
16	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	10千伏	320	251	78.44%	0	0	51.31	640	640	未列入	否	无	0
17	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	521东五家子线	10千伏	256	116.3	45.41%	0	0	29.17	1977	1977	未列入	否	无	-7.89
18	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	10千伏	272	126.3	46.44%	0	0	34.11	2052	2052	未列入	否	无	-5.19
19	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	10千伏	420	51.86	12.35%	0	0	13.35	5649	5649	未列入	否	无	73.91
20	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	416董家店线	10千伏	270	17.32	6.41%	0	0	10.32	3909	3909	未列入	否	无	-50
21	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	226利源线	10千伏	480	34.11	7.11%	0	0	62.39	6891	6891	未列入	否	无	-91.6
22	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	10千伏	320	112.7	35.23%	0	0	65.68	3036	3036	未列入	否	无	19.51
23	国网朝阳市朝阳县供电公司	哨口66kV变电站	127新柳线	10千伏	416	96.56	23.21%	0	0	22.03	4812	4812	未列入	否	无	7.14
24	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	10千伏	420	226.5	53.93%	0	0	39.88	2624	2624	未列入	否	无	55.88
25	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	417冶炼二线	10千伏	150	164.1	109.42%	1	1	61.69	-505	-505	未列入	否	无	0
26	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	113邓杖子线	10千伏	400	308.7	77.17%	0	0	51.25	889	889	未列入	否	无	-7.28
27	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	419冶炼一线	10千伏	150	0	0.00%	0	0	0	2338	2338	未列入	否	无	0
28	国网朝阳市朝阳县供电公司	西郊66kV变电站	220巴黎线	10千伏	376	57.32	15.24%	0	0	12.1	4868	4868	未列入	否	无	0

29	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	10千伏	276	190.2	68.93%	0	0	26.23	1007	1007	未列入	否	无	1.64
30	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	10千伏	320	243.8	76.19%	0	0	45.05	765	765	未列入	否	无	1.17
31	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	10千伏	372	252	67.74%	0	0	0	1434	1434	未列入	否	无	-100
32	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	10千伏	317	109.2	34.45%	0	0	42.64	3050	3050	未列入	否	无	-21.2
33	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	10千伏	272	230.2	84.64%	0	0	41.03	253	253	未列入	否	无	-49.1
34	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	10千伏	272	271.2	99.71%	0	0	47.85	-457	-457	未列入	否	无	-3.13
35	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	10千伏	272	169.4	62.29%	0	0	44.87	1305	1305	未列入	否	无	211.8
36	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	10千伏	240	227.5	94.81%	0	0	40.61	-200	-200	未列入	否	无	11.9
37	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	10千伏	176	17.41	9.89%	0	0	0	2442	2442	未列入	否	无	0
38	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	223东盛线	10千伏	736	65.88	8.95%	0	0	0	10332	10332	未列入	否	无	0
39	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	224青柳线	10千伏	480	118.6	24.71%	0	0	0	5428	5428	未列入	否	无	0
40	国网朝阳市朝阳县供电公司	哨口66kV变电站	220哨盘线	10千伏	416	171.1	41.13%	0	0	16.62	3521	3521	未列入	否	无	14.58
41	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	10千伏	416	230.7	55.47%	19	13	80.82	2488	2488	未列入	否	无	59.65
42	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	10千伏	168	124.2	73.95%	0	0	23.15	467	467	未列入	否	无	22
43	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	115东兴联线	10千伏	416	0	0.00%	0	0	0	6485	6485	未列入	否	无	0
44	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	10千伏	416	97.29	23.39%	0	0	8.98	4800	4800	未列入	否	无	5

45	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	10千伏	420	474.8	113.05%	1	1	57.72	-1677	-1677	未列入	否	无	58.14
46	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	122佰矿线	10千伏	800	406.1	50.76%	0	0	0	5438	5438	未列入	否	无	0
47	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1523大铁线	10千伏	211	76.41	36.21%	0	0	12.17	1966	1966	未列入	否	无	-33.3
48	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	214郭工线	10千伏	420	185	44.04%	0	0	33.81	3343	3343	未列入	否	无	-11.8
49	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	220六工线	10千伏	208	15.33	7.37%	0	0	5.61	2977	2977	未列入	否	无	-33.3
50	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	10千伏	150	100.9	67.29%	0	0	51.92	590	590	未列入	否	无	17.95
51	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	222青政#2线	10千伏	420	73.06	17.40%	2	5.8	21.22	5282	5282	未列入	否	无	-57.7
52	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	10千伏	300	180	59.99%	0	0	35.45	1559	1559	未列入	否	无	14.29
53	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	116兴工线	10千伏	480	318.8	66.41%	0	0	53.25	1961	1961	未列入	否	无	-8.66
54	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	10千伏	416	157.1	37.76%	0	0	41.3	3764	3764	未列入	否	无	-13.8
55	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	114郭南线	10千伏	420	110.3	26.26%	0	0	35.95	4636	4636	未列入	否	无	1.8
56	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	10千伏	320	75.52	23.60%	0	0	37.34	3680	3680	未列入	否	无	19.35
57	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	311北矿线	10千伏	320	39.54	12.36%	0	0	32.42	4303	4303	未列入	否	无	-100
58	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1421新浙线	10千伏	30	18.55	61.83%	0	0	9.47	146	146	未列入	否	无	25
59	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	133青学线	10千伏	420	57.99	13.81%	3	0.8	15.25	5543	5543	未列入	否	无	-11.1
60	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	121光正线	10千伏	416	334.2	80.33%	0	0	46.67	696	696	未列入	否	无	-24.9

61	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	10千伏	423	125.6	29.69%	0	0	22.01	4418	4418	未列入	否	无	-19.2
62	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	10千伏	272	317	116.56%	1	1	60.53	-1251	-1251	未列入	否	无	88.89
63	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	10千伏	216	35.52	16.44%	0	0	22.36	2752	2752	未列入	否	无	-14.3
64	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	10千伏	480	550.5	114.69%	133	200	88.98	-2053	-2053	未列入	否	无	15.29
65	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10千伏	272	155.6	57.19%	1	3	78.69	1546	1546	未列入	否	无	6.02
66	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	10千伏	420	249.1	59.31%	0	0	45.4	2232	2232	未列入	否	无	-14.1
67	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	225瓦马联线	10千伏	420	39.73	9.46%	0	0	0	5859	5859	未列入	否	无	0
68	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	10千伏	200	42.54	21.27%	0	0	18.07	2381	2381	未列入	否	无	5
69	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	10千伏	480	137.6	28.67%	0	0	21.41	5099	5099	未列入	否	无	215
70	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	10千伏	330	406.6	123.20%	1	1	70.78	-1898	-1898	未列入	否	无	131.7
71	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	10千伏	416	114.4	27.49%	0	0	19.71	4504	4504	未列入	否	无	1.96
72	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	225长董联线	10千伏	200	0	0.00%	0	0	0	3118	3118	未列入	否	无	0
73	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	10千伏	160	111.4	69.60%	0	0	19.54	565	565	未列入	否	无	-5.66
74	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	10千伏	200	26.4	13.20%	0	0	18.67	2660	2660	未列入	否	无	0
75	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	314单家店线	10千伏	192	174.9	91.09%	0	0	78.68	-36	-36	未列入	否	无	1.27
76	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	10千伏	272	124.4	45.72%	0	0	21.65	2086	2086	未列入	否	无	-12.1

77	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	10千伏	240	139.7	58.21%	1	1.5	80.41	1322	1322	未列入	否	无	1.47
78	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	214铁矿线	10千伏	440	0.12	0.03%	0	0	0	6857	6857	未列入	否	无	0
79	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	10千伏	240	152.7	63.62%	0	0	78.92	1097	1097	未列入	否	无	65.63
80	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	10千伏	272	221.8	81.53%	0	0	39.73	399	399	未列入	否	无	6.61
81	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	10千伏	400	208.4	52.10%	0	0	29.33	2626	2626	未列入	否	无	-4.71
82	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	129青一线	10千伏	420	22.43	5.34%	0	0	5.28	6158	6158	未列入	否	无	183.3
83	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	10千伏	480	186.8	38.93%	0	0	0	4246	4246	未列入	否	无	0
84	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	220开发区线	10千伏	416	231.8	55.73%	1	0.5	45.37	2469	2469	未列入	否	无	-20
85	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10千伏	416	102.2	24.56%	0	0	41.37	4715	4715	未列入	否	无	-43.9
86	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	10千伏	420	44.09	10.50%	0	0	12.1	5783	5783	未列入	否	无	262.5
87	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	10千伏	270	113.3	41.97%	0	0	54.93	2246	2246	未列入	否	无	4.05
88	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	10千伏	200	164	82.02%	0	0	57.43	277	277	未列入	否	无	14.86
89	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	10千伏	272	154.7	56.88%	104	114	97.56	1560	1560	未列入	否	无	19.35
90	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	10千伏	240	37.79	15.75%	0	0	27.57	3087	3087	未列入	否	无	-28
91	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	113北四家子	10千伏	300	269.3	89.76%	178	340	111.5	12	12	未列入	是	####	16.79
92	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10千伏	272	292.2	107.44%	1	1	0	-822	-822	未列入	否	无	-100

93	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	10千伏	330	171.6	51.99%	0	0	29.61	2173	2173	未列入	否	无	-11.2
94	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	10千伏	420	134.2	31.94%	0	0	20.99	4223	4223	未列入	否	无	9.68
95	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	10千伏	240	46.22	19.26%	0	0	15.33	2941	2941	未列入	否	无	16.67
96	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	218十二台线	10千伏	400	231.7	57.92%	0	0	40.28	2223	2223	未列入	否	无	-6.3
97	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	115郭学线	10千伏	480	190.8	39.74%	0	0	13.1	4178	4178	未列入	否	无	-5.13
98	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	132青政#1线	10千伏	420	181.3	43.17%	4	5.3	42.68	3406	3406	未列入	否	无	44.26
99	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	112七兴联线	10千伏	480	76.56	15.95%	0	0	23.44	6156	6156	未列入	否	无	-100
100	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	223七屯联线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	49	7482	7482	未列入	否	无	-100
101	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	10千伏	480	410.2	85.46%	14	14	84.01	378	378	未列入	否	无	165.5
102	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	10千伏	480	106.6	22.20%	0	0	21.32	5637	5637	未列入	否	无	5.71
103	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	10千伏	216	39.44	18.26%	0	0	9.03	2684	2684	未列入	否	无	-50
104	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	113哨郭联线	10千伏	420	4.04	0.96%	0	0	0.48	6477	6477	未列入	否	无	0
105	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	10千伏	420	96.36	22.94%	17	8	60.13	4878	4878	未列入	否	无	-28.8
106	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	10千伏	320	87.38	27.31%	0	0	44.33	3475	3475	未列入	否	无	-6.52
107	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	10千伏	264	164.6	62.34%	70	63	79.71	1265	1265	未列入	否	无	-11.9
108	国网朝阳市朝阳县供电公司	哨口66kV变电站	128鑫合线	10千伏	416	130.4	31.34%	0	0	27.06	4226	4226	未列入	否	无	13.41

109	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	10千伏	320	26.81	8.38%	0	0	12.56	4524	4524	未列入	否	无	9.09
110	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	10千伏	600	199.7	33.29%	0	0	28.87	5893	5893	未列入	否	无	-38.4
111	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	10千伏	400	120	29.99%	0	0	70.31	4157	4157	未列入	否	无	4.92
112	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	10千伏	300	180.6	60.20%	0	0	0	1548	1548	未列入	否	无	-100
113	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10千伏	423	162.2	38.35%	2	1.5	54.41	3784	3784	未列入	否	无	232.1
114	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	10千伏	422	284.1	67.31%	0	0	50.88	1658	1658	未列入	否	无	-11.6
115	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	524古山子线	10千伏	426	120	28.17%	0	0	42.04	4562	4562	未列入	否	无	24.14
116	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	10千伏	400	76.44	19.11%	0	0	32.95	4911	4911	未列入	否	无	-38.1
117	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	10千伏	480	469.4	97.78%	0	0	23.44	-647	-647	未列入	否	无	-92.3
118	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	120波黄线	10千伏	480	62.07	12.93%	0	0	0	6407	6407	未列入	否	无	0
119	国网朝阳市龙城区供电分公司	大庙66kV变电站	210庙光线	10千伏	231	60.05	26.00%	0	0	0	2561	2561	未列入	否	无	0
120	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	121召新线	10千伏	553	0	0.00%	0	0	0	8620	8620	未列入	否	无	0
121	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	10千伏	437	152.7	34.94%	0	0	0	4168	4168	未列入	否	无	0
122	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	10千伏	423	200.9	47.49%	196	300	119.96	3115	3115	未列入	否	无	35
123	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	10千伏	335	134.9	40.27%	0	0	41.13	2886	2886	未列入	否	无	-95.7
124	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100

125	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	10千伏	553	224.2	40.55%	0	0	46.46	4736	4736	未列入	否	无	-53.1
126	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	10千伏	380	157.9	41.56%	0	0	76.67	3188	3188	未列入	否	无	-96.3
127	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	10千伏	380	61.52	16.19%	0	0	33.89	4858	4858	未列入	否	无	-98
128	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	10千伏	423	189.6	44.82%	1	0.3	62.92	3310	3310	未列入	否	无	-22.3
129	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	10千伏	423	276.4	65.34%	5	13	85.93	1807	1807	未列入	否	无	0
130	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	223高科线	10千伏	423	262.2	61.99%	0	0	71.39	2052	2052	未列入	否	无	-8.54
131	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	226芹菜沟线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	43.46	6594	6594	未列入	否	无	-100
132	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	127边七联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	32.95	6594	6594	未列入	否	无	-100
133	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	10千伏	423	106.1	25.08%	0	0	71.66	4756	4756	未列入	否	无	-16.7
134	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	10千伏	553	195.1	35.29%	0	0	40.26	5240	5240	未列入	否	无	-37.6
135	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	442盛业线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
136	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	10西大营子线	10千伏	754	368.6	48.89%	0	0	71.2	5369	5369	未列入	否	无	-9.88
137	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	10千伏	423	58.16	13.75%	0	0	51.74	5586	5586	未列入	否	无	-98.9
138	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	10千伏	553	535.9	96.91%	66	27	99.26	-662	-662	未列入	否	无	65.61
139	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
140	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	10千伏	423	112.8	26.67%	0	0	70.95	4640	4640	未列入	否	无	1.92

141	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	436二泵线	10千伏	200	0	0.00%	0	0	0	3118	3118	未列入	否	无	-100
142	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	211大台线	10千伏	482	12.89	2.67%	0	0	82.9	7290	7290	未列入	否	无	-66.7
143	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	121西园线	10千伏	400	177.9	44.48%	0	0	54.25	3154	3154	未列入	否	无	-6.12
144	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	225西庆线	10千伏	553	176.3	31.88%	0	0	32.87	5567	5567	未列入	否	无	123.1
145	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
146	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
147	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10千伏	423	157.4	37.22%	0	0	57.57	3867	3867	未列入	否	无	15.04
148	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
149	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	10千伏	380	357.1	93.96%	0	0	71.7	-261	-261	未列入	否	无	-25
150	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	10修造II号线	10千伏	328	69.16	21.09%	11	63	32.19	3915	3915	未列入	否	无	-25.6
151	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	10千伏	423	271.9	64.28%	79	80	82.59	1884	1884	未列入	否	无	13.93
152	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	10千伏	423	246.8	58.35%	0	0	77.46	2319	2319	未列入	否	无	109.9
153	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	10千伏	400	76.65	19.16%	0	0	41.68	4908	4908	未列入	否	无	-98.7
154	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
155	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	220文王线	10千伏	423	56.83	13.43%	0	0	18.06	5609	5609	未列入	否	无	-37.5
156	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	221龙工线	10千伏	423	310.7	73.45%	3	0.8	119	1212	1212	未列入	否	无	2.63

157	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	10千伏	335	174.2	51.99%	0	0	42.98	2205	2205	未列入	否	无	-98.3
158	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	224四向联线	10千伏	370	79.63	21.52%	0	0	28.98	4388	4388	未列入	否	无	-97.6
159	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	56.3	6594	6594	未列入	否	无	-100
160	国网朝阳市龙城区供电分公司	郭家66kV变电站	216西郭二线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
161	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	10千伏	423	52.13	12.32%	0	0	29.7	5691	5691	未列入	否	无	-11.4
162	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	10千伏	423	82.8	19.57%	0	0	5.61	5160	5160	未列入	否	无	-87.5
163	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	61.72	6594	6594	未列入	否	无	-100
164	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	117大农线	10千伏	482	0	0.00%	0	0	24.72	7513	7513	未列入	否	无	0
165	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	10千伏	482	205.2	42.58%	25	46	116.36	3959	3959	未列入	否	无	13.79
166	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	10千伏	553	94.13	17.02%	0	0	48.21	6990	6990	未列入	否	无	-33.3
167	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	10千伏	752	259.4	34.49%	14	14	80.73	7230	7230	未列入	否	无	0.63
168	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
169	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	109泉新线	10千伏	423	401.9	95.00%	1374	###	120	-366	-366	未列入	是	####	25.85
170	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	206冶金线	10千伏	520	462.3	88.91%	307	230	16.34	98	98	未列入	否	无	-51.1
171	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	128化石线	10千伏	376	0	0.00%	0	0	48.79	5861	5861	未列入	否	无	-100
172	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	10千伏	335	0	0.00%	0	0	42.91	5222	5222	未列入	否	无	-100

173	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	120郊电线	10千伏	400	12.06	3.02%	0	0	4.78	6026	6026	未列入	否	无	0
174	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	210四七分线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	0	0	未列入	否	无	0
175	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	10千伏	423	204	48.22%	0	0	62.75	3061	3061	未列入	否	无	35.16
176	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	10千伏	423	284	67.14%	0	0	9.66	1674	1674	未列入	否	无	33.33
177	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	113吉泉线	10千伏	423	98.35	23.25%	0	0	6.09	4890	4890	未列入	否	无	-100
178	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	10千伏	423	143.1	33.82%	0	0	53.02	4116	4116	未列入	否	无	12.63
179	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	10千伏	423	329.3	77.85%	0	0	59.68	890	890	未列入	否	无	-16.9
180	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	50.49	6594	6594	未列入	否	无	-100
181	国网朝阳市龙城区供电分公司	郭家66kV变电站	110西郭一线	10千伏	423	346.4	81.88%	0	0	70.49	595	595	未列入	否	无	133.3
182	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	10千伏	423	228.6	54.05%	742	###	120	2634	2634	未列入	否	无	45.83
183	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	10千伏	423	194.2	45.92%	0	0	69.43	3230	3230	未列入	否	无	9.17
184	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	10千伏	423	140.6	33.23%	4	1.3	117.85	4159	4159	未列入	否	无	1.28
185	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	10千伏	553	230.5	41.68%	0	0	42.82	4628	4628	未列入	否	无	-35.7
186	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	10千伏	520	255.9	49.21%	12	5.5	116.03	3674	3674	未列入	否	无	0
187	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
188	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	412四龙联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100

189	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	13修造 I 号线	10千伏	328	0	0.00%	0	0	0	5113	5113	未列入	否	无	0
190	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	10千伏	752	226.3	30.10%	7	8.5	71.35	7802	7802	未列入	否	无	-47.6
191	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	203吉泉线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	0	0	未列入	否	无	0
192	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	14万浴1号线	10千伏	482	198	41.08%	0	0	33.63	4084	4084	未列入	否	无	-51.6
193	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	208三华线	10千伏	714	527	73.81%	1	0.3	85.74	2002	2002	未列入	否	无	-8.78
194	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	122松北线	10千伏	200	30	15.00%	0	0	0	2598	2598	未列入	否	无	0
195	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	205四鑫线	10千伏	423	114	26.95%	0	0	16.44	4619	4619	未列入	否	无	22.22
196	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10千伏	272	166	61.03%	0	0	55.26	1365	1365	未列入	否	无	-22.6
197	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	217沟百线	10千伏	200	86	43.00%	0	0	13.94	1628	1628	未列入	否	无	36.67
198	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	111蓬钢线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
199	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	10千伏	374	214	57.22%	0	0	33.65	2123	2123	未列入	否	无	-97.4
200	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	210铁厂线	10千伏	300	184	61.33%	0	0	41.77	1490	1490	未列入	否	无	12.99
201	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10千伏	423	97	22.93%	0	0	33.63	4914	4914	未列入	否	无	6.15
202	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏	423	223	52.72%	0	0	60.03	2731	2731	未列入	否	无	-98.5
203	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	117铜利3号线	10千伏	423	3	0.71%	0	0	0	6542	6542	未列入	否	无	0
204	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10千伏	423	66.53	15.73%	0	0	23.33	5441	5441	未列入	否	无	4.76

205	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	15万庆1号线	10千伏	462	334	72.29%	0	0	66.06	1417	1417	未列入	否	无	-6.91
206	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	220铜利4号线	10千伏	423	57	13.48%	0	0	7.89	5606	5606	未列入	否	无	18.75
207	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10千伏	319	65	20.38%	0	0	43.2	3847	3847	未列入	否	无	60.87
208	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10千伏	482	136	28.22%	0	0	23.8	5158	5158	未列入	否	无	-14.6
209	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10千伏	150	30	20.00%	0	0	18.77	1819	1819	未列入	否	无	-36.2
210	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10千伏	423	240	56.74%	0	0	14.76	2437	2437	未列入	否	无	84.62
211	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10千伏	423	83.2	19.67%	0	0	15.41	5153	5153	未列入	否	无	-38.5
212	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10千伏	75	81	108.00%	1	1	21.96	-234	-234	未列入	否	无	-14.9
213	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏	300	108	36.00%	0	0	18.8	2806	2806	未列入	否	无	1.27
214	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10千伏	328	55.59	16.95%	0	0	23.56	4150	4150	未列入	否	无	-100
215	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	26红木联2号	10千伏	423	46.41	10.97%	0	0	20.97	5790	5790	未列入	否	无	-15
216	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	227凌海线	10千伏	600	147	24.50%	0	0	45.12	6807	6807	未列入	否	无	-0.94
217	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	22兴诺1号线	10千伏	423	318	75.18%	0	0	17.62	1086	1086	未列入	否	无	11.86
218	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	212利浩线	10千伏	423	123	29.08%	0	0	59.36	4463	4463	未列入	否	无	16
219	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	114钢达线	10千伏	423	130	30.73%	0	0	4.27	4342	4342	未列入	否	无	-50
220	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	123木恒线	10千伏	423	83	19.62%	0	0	40.25	5156	5156	未列入	否	无	11700

221	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	216木城线	10千伏	423	189	44.68%	0	0	34.72	3320	3320	未列入	否	无	2.27
222	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	208组装线	10千伏	423	3.22	0.76%	0	0	39.35	6538	6538	未列入	否	无	0
223	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏	423	141.7	33.49%	0	0	63.55	4140	4140	未列入	否	无	1.85
224	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10千伏	275	104	37.82%	0	0	33.11	2485	2485	未列入	否	无	25
225	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏	335	244	72.84%	0	0	54.23	996	996	未列入	否	无	3.39
226	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10千伏	380	130	34.21%	0	0	116.3	3672	3672	未列入	否	无	8.77
227	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏	200	120	60.00%	0	0	0	1039	1039	未列入	否	无	0
228	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏	374	422	112.83%	1	1	60.31	-1479	-1479	未列入	否	无	-97.3
229	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏	482	186	38.59%	0	0	0	4292	4292	未列入	否	无	0
230	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	116木阳线	10千伏	423	58	13.71%	0	0	13.18	5589	5589	未列入	否	无	5.13
231	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	28红木联1号	10千伏	423	115	27.19%	0	0	21.62	4602	4602	未列入	否	无	-4.69
232	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	224铜利2号线	10千伏	423	3	0.71%	0	0	17.51	6542	6542	未列入	否	无	-16.7
233	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10千伏	216	83	38.43%	0	0	30.27	1929	1929	未列入	否	无	-3.03
234	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏	200	182	91.02%	0	0	66.81	-35	-35	未列入	否	无	-29
235	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	10千伏	482	197	40.87%	0	0	70.44	4101	4101	未列入	否	无	-57.9
236	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10千伏	267	117	43.82%	1	0.3	60.18	2136	2136	未列入	否	无	-37.9

237	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10千伏	300	89.76	29.92%	0	0	32.82	3122	3122	未列入	否	无	12
238	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏	374	216	57.75%	0	0	68.11	2089	2089	未列入	否	无	-97.6
239	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	217木辛乙线	10千伏	482	3	0.62%	0	0	0	7461	7461	未列入	否	无	0
240	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏	400	161.9	40.48%	0	0	35.54	3431	3431	未列入	否	无	-3.23
241	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	111北红联线	10千伏	420	111	26.43%	0	0	44.27	4624	4624	未列入	否	无	-7.69
242	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10千伏	423	99	23.40%	0	0	32.69	4879	4879	未列入	否	无	13.04
243	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10千伏	307	158	51.47%	10	4	78.13	2049	2049	未列入	否	无	-30.4
244	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏	275	252.9	91.97%	0	0	0	-94	-94	未列入	否	无	0
245	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	18铜利1号线	10千伏	423	151.4	35.80%	0	0	36.19	3971	3971	未列入	否	无	-30.3
246	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10千伏	300	246	82.00%	0	0	35.52	416	416	未列入	否	无	-97.7
247	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10千伏	423	116.8	27.61%	0	0	18.88	4571	4571	未列入	否	无	-15.2
248	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10千伏	423	154	36.41%	0	0	78.04	3926	3926	未列入	否	无	-4.71
249	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10千伏	216	96.68	44.76%	0	0	48.26	1693	1693	未列入	否	无	-7.69
250	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10千伏	384	121	31.51%	0	0	53.43	3890	3890	未列入	否	无	12.5
251	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10千伏	727	274	37.69%	0	0	27.59	6587	6587	未列入	否	无	-93.2
252	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10千伏	275	193.2	70.24%	28	24	93.5	941	941	未列入	否	无	5.06

253	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10千伏	482	127	26.35%	0	0	47.72	5314	5314	未列入	否	无	-53.4
254	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	214东盛线	10千伏	509	156	30.65%	0	0	29.49	5232	5232	未列入	否	无	75
255	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10千伏	400	373	93.25%	0	0	60.07	-225	-225	未列入	否	无	102.9
256	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	114新城线	10千伏	600	282	47.00%	0	0	78.68	4469	4469	未列入	否	无	8.76
257	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10千伏	482	230.7	47.87%	0	0	0	3517	3517	未列入	否	无	0
258	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏	328	293	89.33%	0	0	42.2	38	38	未列入	否	无	-93.7
259	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	222南店线	10千伏	220	0	0.00%	0	0	0	3429	3429	未列入	否	无	0
260	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	120新生4号线	10千伏	504	1	0.20%	0	0	14.12	7839	7839	未列入	否	无	-100
261	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	210红木2号线	10千伏	423	266.3	62.96%	0	0	77.9	1981	1981	未列入	否	无	-10.3
262	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	817东庄线	10千伏	100	0	0.00%	0	0	0	1559	1559	未列入	否	无	0
263	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	18大王杖子线	10千伏	200	214	106.99%	1	1	39.37	-589	-589	未列入	否	无	-32.3
264	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	203天矿线	10千伏	423	50	11.82%	0	0	13.43	5728	5728	未列入	否	无	-18.8
265	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	22三道河子线	10千伏	300	204.8	68.25%	0	0	42.42	1130	1130	未列入	否	无	-34
266	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	10千伏	400	51	12.75%	0	0	7.39	5352	5352	未列入	否	无	3.33
267	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	115热源线	10千伏	423	152	35.93%	0	0	27.21	3961	3961	未列入	否	无	-52.8
268	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10千伏	328	191	58.23%	0	0	37.25	1805	1805	未列入	否	无	-40.4

269	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10千伏	320	220	68.75%	0	0	0	1178	1178	未列入	否	无	0
270	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏	423	429	101.42%	1	0.3	80.76	-837	-837	未列入	否	无	15.18
271	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10千伏	423	236.8	55.98%	95	145	102.69	2493	2493	未列入	否	无	-20
272	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	16杨杖子1号	10千伏	220	218	99.09%	4	1	74.3	-346	-346	未列入	否	无	11.63
273	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏	400	293	73.25%	0	0	115.94	1160	1160	未列入	否	无	-0.88
274	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10千伏	280	71	25.36%	1	0.3	13.72	3135	3135	未列入	否	无	-79.4
275	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏	150	137	91.33%	0	0	0.36	-35	-35	未列入	否	无	66.67
276	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10千伏	328	97	29.57%	0	0	48.28	3433	3433	未列入	否	无	-5.56
277	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10千伏	482	260	53.94%	0	0	46.17	3010	3010	未列入	否	无	-4.74
278	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏	374	289	77.27%	0	0	54.71	824	824	未列入	否	无	-96.8
279	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏	300	143	47.67%	0	0	63.7	2200	2200	未列入	否	无	-10.6
280	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏	376	106	28.19%	0	0	25.91	4025	4025	未列入	否	无	2.44
281	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10千伏	100	40	40.00%	0	0	22.41	866	866	未列入	否	无	-56.5
282	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏	75	52	69.33%	0	0	0	268	268	未列入	否	无	0
283	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏	150	128	85.33%	0	0	23.99	121	121	未列入	否	无	-9.38
284	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏	400	267	66.75%	0	0	70.66	1611	1611	未列入	否	无	-7.21

285	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10千伏	423	126.8	29.98%	0	0	19.97	4397	4397	未列入	否	无	7.5
286	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	206大河北线	10千伏	253	1	0.40%	0	0	0	3926	3926	未列入	否	无	0
287	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10千伏	200	46.82	23.41%	0	0	21.54	2307	2307	未列入	否	无	5.56
288	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	111木辛甲线	10千伏	482	200.1	41.51%	0	0	0	4048	4048	未列入	否	无	0
289	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10千伏	423	97.62	23.08%	0	0	0	4903	4903	未列入	否	无	0
290	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏	423	272.1	64.33%	0	0	43.94	#N/A	#N/A	未列入	否	无	-17.4
291	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏	423	162	38.30%	0	0	66.34	3788	3788	未列入	否	无	-58.5
292	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	208万庆2号线	10千伏	423	221.7	52.42%	0	0	18.85	2754	2754	未列入	否	无	-29.4
293	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏	400	208.4	52.10%	0	0	61.45	2626	2626	未列入	否	无	-28.6
294	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏	423	81	19.15%	0	0	40.67	#N/A	#N/A	未列入	否	无	-17
295	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏	275	107	38.91%	0	0	0.01	2433	2433	未列入	否	无	0
296	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏	220	87.06	39.57%	0	0	0	1921	1921	未列入	否	无	0
297	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	10千伏	423	214	50.59%	0	0	36.41	2887	2887	未列入	否	无	-8.74
298	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	10千伏	600	203	33.83%	0	0	90.65	5837	5837	未列入	否	无	-39.6
299	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏	300	199	66.33%	0	0	75.32	1230	1230	未列入	否	无	3.23
300	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	209城北线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	0	4676	4676	未列入	否	无	0

301	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏	350	154.3	44.10%	0	0	67.77	2783	2783	未列入	否	无	-12.9
302	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10千伏	400	73	18.25%	0	0	21.22	4971	4971	未列入	否	无	8
303	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10千伏	150	162	108.00%	1	1	40.76	-468	-468	未列入	否	无	-11.5
304	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	03四五联2号	10千伏	135	120	88.89%	0	0	41.54	26	26	未列入	否	无	-14.7
305	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	121万车线	10千伏	423	54	12.77%	0	0	11.33	5658	5658	未列入	否	无	-39.4
306	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10千伏	482	112	23.24%	0	0	42.8	5574	5574	未列入	否	无	-29
307	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10千伏	220	106.8	48.55%	0	0	48.53	1579	1579	未列入	否	无	4.76
308	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10千伏	423	274	64.78%	0	0	0	1848	1848	未列入	否	无	0
309	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10千伏	147	130.6	88.83%	0	0	60.04	30	30	未列入	否	无	7.69
310	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏	150	87.82	58.55%	0	0	32.88	817	817	未列入	否	无	-14.6
311	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏	346	62.67	18.11%	0	0	26.07	4308	4308	未列入	否	无	-5.26
312	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10千伏	423	135.4	32.00%	0	0	32.34	4249	4249	未列入	否	无	-75
313	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	10千伏	423	187.2	44.26%	0	0	33.95	3351	3351	未列入	否	无	0.87
314	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10千伏	225	62	27.56%	2	0.5	26.02	2433	2433	未列入	否	无	12.5
315	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	10千伏	482	256	53.11%	0	0	0	3079	3079	未列入	否	无	0
316	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	10千伏	200	51.68	25.84%	0	0	0	2223	2223	未列入	否	无	0

317	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	231凌工线	10千伏	482	239.4	49.66%	0	0	42.78	3368	3368	未列入	否	无	222.2
318	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	230燕阳线	10千伏	482	0.27	0.06%	0	0	0	7509	7509	未列入	否	无	0
319	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	232燕城线	10千伏	482	41.92	8.70%	0	0	0	6787	6787	未列入	否	无	0
320	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕府2号线	10千伏	420	31.24	7.44%	0	0	8.12	6006	6006	未列入	否	无	-19.2
321	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	125北广线	10千伏	482	131.2	27.22%	0	0	0	5241	5241	未列入	否	无	0
322	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	231燕安线	10千伏	482	41.05	8.52%	0	0	0	6802	6802	未列入	否	无	0
323	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	115黄金线	10千伏	482	401	83.20%	2	0.5	82.16	567	567	未列入	否	无	-17.4
324	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	114燕府1号线	10千伏	420	74.36	17.70%	0	0	18.1	5259	5259	未列入	否	无	-6
325	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	127金桃甲线	10千伏	423	6.02	1.42%	0	0	0	6489	6489	未列入	否	无	0
326	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	10千伏	482	388.8	80.65%	0	0	71	780	780	未列入	否	无	-7.01
327	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	10千伏	400	187	46.74%	0	0	40.38	2997	2997	未列入	否	无	5.71
328	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	10千伏	400	155.1	38.76%	0	0	46.77	3550	3550	未列入	否	无	123.2
329	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	10千伏	423	130.9	30.94%	0	0	63.12	4327	4327	未列入	否	无	-51.7
330	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	108金园1号线	10千伏	423	275.8	65.21%	0	0	7.02	1816	1816	未列入	否	无	250
331	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	10千伏	423	70.72	16.72%	0	0	56.19	5369	5369	未列入	否	无	-26.7
332	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	17李家窝铺线	10千伏	264	92.94	35.20%	0	0	0	2506	2506	未列入	否	无	0

333	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	10千伏	247	71.67	29.02%	0	0	11.22	2609	2609	未列入	否	无	16.67
334	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	10千伏	423	347.2	82.09%	0	0	75.53	580	580	未列入	否	无	-13
335	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	10千伏	423	322.1	76.15%	0	0	59.45	1014	1014	未列入	否	无	-21.7
336	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	228金园2号线	10千伏	320	283.7	88.65%	0	0	45.88	75	75	未列入	否	无	35.53
337	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	10千伏	423	288.1	68.10%	0	0	63.1	1604	1604	未列入	否	无	-6.29
338	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	10千伏	423	127.6	30.16%	0	0	62.24	4384	4384	未列入	否	无	-17.3
339	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	10千伏	300	95.68	31.89%	0	0	13.75	3019	3019	未列入	否	无	17.54
340	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	10千伏	482	7.27	1.51%	0	0	0	7387	7387	未列入	否	无	0
341	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	10千伏	423	94.36	22.31%	0	0	0	4959	4959	未列入	否	无	0
342	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	232凌新线	10千伏	482	314.1	65.16%	5	1.5	103.97	2073	2073	未列入	否	无	-46.1
343	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	115燕凤线	10千伏	423	88.85	21.00%	0	0	21.59	5055	5055	未列入	否	无	-24
344	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	228燕广线	10千伏	423	75.4	17.83%	0	0	32.57	5288	5288	未列入	否	无	-75
345	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	230凌宝线	10千伏	482	147.4	30.59%	0	0	47.14	4960	4960	未列入	否	无	154.2
346	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	221市府线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	0	4676	4676	未列入	否	无	0
347	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	10千伏	360	2	0.56%	0	0	34.94	5577	5577	未列入	否	无	-97.1
348	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	10千伏	230	66	28.70%	0	0	0	2442	2442	未列入	否	无	0

349	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	516万深联线	10千伏	482	148	30.71%	0	0	2.33	4950	4950	未列入	否	无	0
350	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	10千伏	482	141	29.25%	0	0	30.38	5071	5071	未列入	否	无	4.94
351	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10千伏	380	118	31.05%	0	0	8.33	3880	3880	未列入	否	无	-56
352	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	10千伏	300	115	38.33%	0	0	14.14	2685	2685	未列入	否	无	-7.14
353	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	222三新线	10千伏	423	18	4.26%	0	0	7.98	6282	6282	未列入	否	无	0
354	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10千伏	423	61	14.42%	0	0	12.93	5537	5537	未列入	否	无	200
355	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	115叶红线	10千伏	423	9	2.13%	0	0	2.15	6438	6438	未列入	否	无	-50
356	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10千伏	423	113	26.71%	0	0	31.03	4637	4637	未列入	否	无	143.8
357	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	109工鸿线	10千伏	423	70	16.55%	0	0	0	5381	5381	未列入	否	无	0
358	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10千伏	482	131	27.18%	0	0	31.67	5244	5244	未列入	否	无	167.9
359	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	112园青联线	10千伏	482	324	67.22%	266	###	120	1902	1902	未列入	否	无	256.1
360	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10千伏	230	109	47.39%	0	0	15.44	1697	1697	未列入	否	无	-4.35
361	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10千伏	423	54	12.77%	0	0	16.32	5658	5658	未列入	否	无	12.5
362	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	115官达线	10千伏	423	20	4.73%	0	0	77.46	6247	6247	未列入	否	无	50
363	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10千伏	423	67	15.84%	0	0	17.7	5433	5433	未列入	否	无	-28.9
364	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10千伏	376	230	61.17%	0	0	50.63	1877	1877	未列入	否	无	-13.6

365	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏	423	176	41.61%	0	0	50.11	3545	3545	未列入	否	无	15.58
366	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10千伏	376	176	46.81%	7	4.5	114.49	2813	2813	未列入	否	无	-6.41
367	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	10千伏	445	238	53.48%	0	0	50.56	2815	2815	未列入	否	无	13.33
368	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10千伏	376	317	84.31%	0	0	70.18	371	371	未列入	否	无	86.76
369	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10千伏	275	74	26.91%	0	0	36.76	3005	3005	未列入	否	无	-43.2
370	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	209新意线	10千伏	420	3	0.71%	0	0	0	6495	6495	未列入	否	无	0
371	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏	380	321	84.47%	26	33	92.84	364	364	未列入	否	无	38.66
372	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10千伏	300	155	51.67%	11	11	77.06	1992	1992	未列入	否	无	-59.7
373	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	221人防线	10千伏	600	104	17.33%	0	0	19.82	7552	7552	未列入	否	无	-30
374	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10千伏	200	59	29.50%	0	0	44.26	2096	2096	未列入	否	无	-57.8
375	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	212苏子沟线	10千伏	400	214	53.50%	0	0	50.63	2529	2529	未列入	否	无	-12.3
376	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	10千伏	423	305	72.10%	0	0	51.64	1311	1311	未列入	否	无	-29
377	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	203园镇线	10千伏	423	165	39.01%	0	0	0	3736	3736	未列入	否	无	0
378	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10千伏	380	380	100.00%	0	0	74.98	-658	-658	未列入	否	无	-17.8
379	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏	423	153	36.17%	0	0	36.19	3944	3944	未列入	否	无	-13.7
380	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏	300	57	19.00%	0	0	45.59	3689	3689	未列入	否	无	-31.1

381	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10千伏	150	152	101.33%	1	1	33	-294	-294	未列入	否	无	1.75
382	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10千伏	380	102	26.84%	0	0	29.87	4157	4157	未列入	否	无	-62.1
383	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	10千伏	423	101	23.88%	0	0	18.01	4844	4844	未列入	否	无	-25.3
384	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	22哈拉道口线	10千伏	360	288	80.00%	0	0	51.21	624	624	未列入	否	无	-26.6
385	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	10千伏	423	59	13.95%	0	0	17.9	5572	5572	未列入	否	无	-22.6
386	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	10千伏	482	49	10.17%	0	0	18.77	6665	6665	未列入	否	无	-31.9
387	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏	300	93	31.00%	0	0	27.93	3066	3066	未列入	否	无	-20.3
388	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10千伏	400	78	19.50%	0	0	15.79	4884	4884	未列入	否	无	37.5
389	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	412罗福沟线	10千伏	270	0	0.00%	0	0	0.05	4209	4209	未列入	否	无	0
390	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	15烧锅营子线	10千伏	360	137	38.06%	0	0	0	3239	3239	未列入	否	无	0
391	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10千伏	423	144	34.04%	0	0	25.13	4100	4100	未列入	否	无	2.78
392	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	416青松岭线	10千伏	376	93	24.73%	0	0	28.29	4250	4250	未列入	否	无	-26.6
393	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	10千伏	423	188	44.44%	0	0	58.31	3338	3338	未列入	否	无	3.92
394	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	106卧龙岗线	10千伏	380	223	58.68%	0	0	43.52	2061	2061	未列入	否	无	103.3
395	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10千伏	423	391	92.43%	0	0	62.3	-178	-178	未列入	否	无	40.57
396	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10千伏	100	37	37.00%	0	0	11.68	918	918	未列入	否	无	5.88

397	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10千伏	360	194	53.89%	0	0	48.18	2252	2252	未列入	否	无	36.36
398	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	29一三五二线	10千伏	423	251	59.34%	0	0	7.01	2246	2246	未列入	否	无	-64.9
399	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10千伏	423	262	61.94%	43	12	79.8	2056	2056	未列入	否	无	27.79
400	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	106丽诺线	10千伏	423	16	3.78%	0	0	0	6317	6317	未列入	否	无	0
401	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏	423	289	68.32%	10	3.5	89.33	1588	1588	未列入	否	无	37.82
402	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10千伏	423	215	50.83%	0	0	51.12	2870	2870	未列入	否	无	-21
403	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	10千伏	320	112	35.00%	0	0	48.69	3048	3048	未列入	否	无	-47.8
404	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10千伏	423	264	62.41%	0	0	76.9	2021	2021	未列入	否	无	-1.23
405	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	10千伏	610	236	38.69%	0	0	29.88	5421	5421	未列入	否	无	53.66
406	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10千伏	380	71	18.68%	0	0	13.18	4694	4694	未列入	否	无	5.26
407	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	10千伏	482	109	22.61%	0	0	38.31	5626	5626	未列入	否	无	-20.3
408	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10千伏	376	187	49.73%	0	0	43.95	2622	2622	未列入	否	无	2.22
409	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10千伏	423	85	20.09%	0	0	26.33	5122	5122	未列入	否	无	-15
410	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	20张家营子线	10千伏	275	162	58.91%	0	0	78.13	1481	1481	未列入	否	无	-34.7
411	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	205宋杖子线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0	6235	6235	未列入	否	无	0
412	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10千伏	380	182	47.89%	0	0	0	2771	2771	未列入	否	无	-100

413	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	10千伏	482	208	43.15%	0	0	37.29	3911	3911	未列入	否	无	-26.9
414	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10千伏	380	423	111.32%	78	28	87.61	-1403	-1403	未列入	否	无	9.26
415	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	10千伏	328	382	116.46%	1	1	68.38	-1503	-1503	未列入	否	无	-17.9
416	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	517三元井线	10千伏	300	65	21.67%	0	0	22.56	3551	3551	未列入	否	无	-1.67
417	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10千伏	482	145	30.08%	0	0	0	5002	5002	未列入	否	无	-100
418	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10千伏	200	32	16.00%	0	0	9.28	2563	2563	未列入	否	无	-3.57
419	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	10千伏	482	178	36.93%	0	0	42.1	4430	4430	未列入	否	无	-17.4
420	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10千伏	400	26	6.50%	0	0	27.39	5785	5785	未列入	否	无	0
421	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	210财富线	10千伏	482	151	31.33%	0	0	34.23	4898	4898	未列入	否	无	13.64
422	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏	423	224	52.96%	0	0	46.53	2714	2714	未列入	否	无	-42.2
423	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10千伏	423	54	12.77%	0	0	44.54	5658	5658	未列入	否	无	7.83
424	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	204铭浩线	10千伏	423	153	36.17%	0	0	0	3944	3944	未列入	否	无	0
425	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	208牦牛河线	10千伏	482	70	14.52%	393	###	19.06	6301	6301	未列入	否	无	-86.4
426	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10千伏	610	195	31.97%	0	0	28.88	6131	6131	未列入	否	无	-63.9
427	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	10千伏	423	297	70.21%	0	0	63.75	1450	1450	未列入	否	无	22.22
428	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	11二十家子线	10千伏	256	245	95.70%	0	0	50.57	-253	-253	未列入	否	无	-24.4

429	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	104镇东线	10千伏	423	172	40.66%	0	0	0	3615	3615	未列入	否	无	0
430	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	10千伏	423	280	66.19%	0	0	0	1744	1744	未列入	否	无	0
431	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	112冶金线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
432	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	109富庆甲线	10千伏	423	55	13.00%	0	0	8.56	5641	5641	未列入	否	无	3.45
433	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	127万顺线	10千伏	503	2	0.40%	0	0	32.38	7806	7806	未列入	否	无	-8.57
434	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10千伏	400	207	51.75%	0	0	33.48	2650	2650	未列入	否	无	40.2
435	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	17榆树林西线	10千伏	380	245	64.47%	0	0	0	1680	1680	未列入	否	无	-100
436	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10千伏	272	110	40.44%	0	0	46.05	2335	2335	未列入	否	无	-22
437	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	12朱碌科西线	10千伏	400	274	68.50%	0	0	57.19	1490	1490	未列入	否	无	-45.3
438	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	10千伏	500	175	35.00%	0	0	27.68	4763	4763	未列入	否	无	-9.17
439	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	18古山子西线	10千伏	482	437	90.66%	0	0	0	-55	-55	未列入	否	无	-100
440	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏	380	333	87.63%	0	0	61.16	156	156	未列入	否	无	-24.6
441	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	10千伏	300	17	5.67%	0	0	34.4	4382	4382	未列入	否	无	-83.3
442	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10千伏	423	429	101.42%	165	174	82.3	-837	-837	未列入	否	无	-2.8
443	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10千伏	300	143	47.67%	0	0	72.86	2200	2200	未列入	否	无	3.31
444	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10千伏	400	60	15.00%	0	0	33.44	5196	5196	未列入	否	无	1000

445	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10千伏	480	175	36.46%	0	0	60.29	4451	4451	未列入	否	无	-16
446	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	10千伏	482	60	12.45%	0	0	11.46	6474	6474	未列入	否	无	0
447	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10千伏	423	81	19.15%	0	0	14.81	5191	5191	未列入	否	无	21.88
448	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10千伏	423	248	58.63%	0	0	0	2298	2298	未列入	否	无	0
449	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10千伏	300	235	78.33%	0	0	7.56	606	606	未列入	否	无	-58.3
450	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	10千伏	400	51	12.75%	0	0	22.44	5352	5352	未列入	否	无	-17.6
451	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	207文化线	10千伏	600	39	6.50%	0	0	0	8677	8677	未列入	否	无	0
452	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	10千伏	482	99	20.54%	0	0	27.14	5799	5799	未列入	否	无	140.6
453	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10千伏	170	70	41.18%	0	0	13.67	1438	1438	未列入	否	无	6.9
454	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	208富政乙线	10千伏	423	178	42.08%	0	0	2.26	3511	3511	未列入	否	无	-3.45
455	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10千伏	482	185	38.38%	0	0	40.6	4309	4309	未列入	否	无	-22
456	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	114叶唐甲线	10千伏	291	0	0.00%	0	0	0	4536	4536	未列入	否	无	0
457	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	223叶新乙线	10千伏	482	95	19.71%	0	0	18.87	5868	5868	未列入	否	无	-8.33
458	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	112叶华甲线	10千伏	291	71	24.40%	0	0	0	3306	3306	未列入	否	无	0
459	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10千伏	170	206	121.18%	1	1	34.91	-918	-918	未列入	否	无	-30.2
460	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	108富政甲线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0

461	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏	482	236	48.96%	0	0	0	3426	3426	未列入	否	无	-100
462	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	229园金线	10千伏	482	289	59.96%	0	0	60.69	2508	2508	未列入	否	无	-36.7
463	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	518宽昌沟线	10千伏	380	112	29.47%	0	0	35.66	3984	3984	未列入	否	无	8.82
464	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10千伏	200	40	20.00%	0	0	0	2425	2425	未列入	否	无	0
465	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10千伏	300	137	45.67%	0	0	54.31	2304	2304	未列入	否	无	66.1
466	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1216连生线	10千伏	320	2	0.63%	0	0	4.99	4954	4954	未列入	否	无	0
467	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	216老官地线	10千伏	380	3	0.79%	0	0	19.58	5871	5871	未列入	否	无	-98.4
468	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	412喀喇沁线	10千伏	376	87	23.14%	0	0	53.77	4354	4354	未列入	否	无	11.82
469	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10千伏	380	101	26.58%	0	0	15.91	4174	4174	未列入	否	无	-24.2
470	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10千伏	300	134	44.67%	0	0	32.97	2356	2356	未列入	否	无	-24.6
471	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	10千伏	482	116	24.07%	0	0	31.73	5504	5504	未列入	否	无	18.92
472	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	419大营子线	10千伏	376	373	99.20%	0	0	0	-599	-599	未列入	否	无	9.26
473	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10千伏	482	388	80.50%	350	207	107.11	793	793	未列入	否	无	-7.6
474	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10千伏	380	217	57.11%	0	0	52.17	2165	2165	未列入	否	无	-11.5
475	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	511小马厂线	10千伏	300	78	26.00%	0	0	14.49	3325	3325	未列入	否	无	208.3
476	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	115园鸿线	10千伏	482	85	17.63%	0	0	14.94	6041	6041	未列入	否	无	-28.4

477	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10千伏	230	75	32.61%	0	0	44.81	2286	2286	未列入	否	无	0
478	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10千伏	482	237	49.17%	0	0	66.89	3409	3409	未列入	否	无	-11.3
479	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	312工业园区	10千伏	346	175	50.58%	19	6.3	64.32	2362	2362	未列入	否	无	-7.17
480	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	129万大线	10千伏	423	210	49.65%	0	0	19.81	2957	2957	未列入	否	无	1680
481	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	10千伏	600	89	14.83%	0	0	22.17	7811	7811	未列入	否	无	-5.33
482	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10千伏	482	111	23.03%	0	0	20.68	5591	5591	未列入	否	无	-29.8
483	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	811朝泰线	10千伏	400	143	35.75%	0	0	68.97	3758	3758	未列入	否	无	29.03
484	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏	600	94	15.67%	0	0	23.7	7725	7725	未列入	否	无	-15.3
485	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	16榆树林东线	10千伏	380	403	106.05%	1	1	0	-1057	-1057	未列入	否	无	-100
486	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10千伏	300	289	96.33%	0	0	26.62	-329	-329	未列入	否	无	-25.4
487	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10千伏	380	55	14.47%	0	0	18.49	4971	4971	未列入	否	无	-35
488	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏	380	326	85.79%	0	0	0	277	277	未列入	否	无	-100
489	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	116园明线	10千伏	376	6	1.60%	0	0	2.79	5757	5757	未列入	否	无	100
490	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	108佳美线	10千伏	400	155	38.75%	0	0	0	3551	3551	未列入	否	无	0
491	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏	482	369	76.56%	319	526	107.66	1122	1122	未列入	否	无	18.4
492	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10千伏	280	294	105.00%	838	675	107.61	-727	-727	未列入	是	####	6.76

493	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	212富庆乙线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
494	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	10千伏	275	77	28.00%	0	0	16.64	2953	2953	未列入	否	无	-10.7
495	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10千伏	200	73	36.50%	0	0	26.06	1853	1853	未列入	否	无	21.05
496	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	10千伏	482	204	42.32%	0	0	34.54	3980	3980	未列入	否	无	5.45
497	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10千伏	400	212	53.00%	0	0	25.67	2563	2563	未列入	否	无	-16
498	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1315上店线	10千伏	400	72	18.00%	0	0	23.08	4988	4988	未列入	否	无	-29.1
499	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	313木营子线	10千伏	380	248	65.26%	0	0	57.22	1628	1628	未列入	否	无	48.94
500	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10千伏	610	237	38.85%	0	0	49.83	5404	5404	未列入	否	无	-25
501	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10千伏	275	152	55.27%	0	0	45.75	1654	1654	未列入	否	无	-0.88
502	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	10千伏	482	38	7.88%	0	0	19.86	6855	6855	未列入	否	无	-41.7
503	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	10千伏	600	112	18.67%	0	0	60.19	7413	7413	未列入	否	无	51.11
504	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	10千伏	482	64	13.28%	0	0	37.51	6405	6405	未列入	否	无	-22.5
505	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10千伏	200	86	43.00%	0	0	36.78	1628	1628	未列入	否	无	-19.4
506	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	10千伏	160	141	88.13%	0	0	45.59	52	52	未列入	否	无	-7.27
507	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	14朱碌科东线	10千伏	200	82	41.00%	0	0	46.03	1697	1697	未列入	否	无	-22.5
508	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10千伏	482	99	20.54%	0	0	0	5799	5799	未列入	否	无	-100

509	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	10千伏	482	96	19.92%	0	0	19.75	5851	5851	未列入	否	无	-8.57
510	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	10千伏	482	239	49.59%	0	0	0	3374	3374	未列入	否	无	0
511	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10千伏	423	382	90.31%	1778	###	101.48	-23	-23	未列入	否	无	-2.25
512	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	118三园线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
513	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	10千伏	400	220	55.00%	0	0	40.52	2425	2425	未列入	否	无	7.69
514	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10千伏	170	127	74.71%	0	0	34.91	450	450	未列入	否	无	-7.55
515	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10千伏	230	53	23.04%	0	0	16.16	2667	2667	未列入	否	无	0
516	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10千伏	400	203	50.75%	0	0	84.29	2719	2719	未列入	否	无	-14.6
517	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10千伏	280	86	30.71%	1	2	35.22	2875	2875	未列入	否	无	-55.3
518	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	10千伏	170	123	72.35%	0	0	9.98	520	520	未列入	否	无	192
519	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	230园意线	10千伏	482	280	58.09%	0	0	57.13	2664	2664	未列入	否	无	-10.9
520	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	114园北线	10千伏	482	277	57.47%	0	0	46.66	2716	2716	未列入	否	无	55.07
521	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10千伏	482	170	35.27%	0	0	0	4569	4569	未列入	否	无	0
522	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	108喀宝甲线	10千伏	480	239.9	49.98%	0	0	58.55	3327	3327	未列入	否	无	-25.8
523	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10千伏	275	288.8	105.02%	1	1	55.83	-715	-715	未列入	否	无	-11.5
524	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10千伏	480	20.59	4.29%	0	0	7.64	7126	7126	未列入	否	无	0

525	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10千伏	420	39.87	9.49%	0	0	16.04	5856	5856	未列入	否	无	0
526	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10千伏	420	252.6	60.13%	0	0	65	2173	2173	未列入	否	无	4.93
527	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	224中金2号线	10千伏	480	236.5	49.28%	0	0	45.27	3385	3385	未列入	否	无	-8.87
528	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10千伏	360	196.6	54.61%	0	0	35.42	2207	2207	未列入	否	无	0
529	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏	330	88.88	26.93%	0	0	28.06	3605	3605	未列入	否	无	23.08
530	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	114甘泉联线	10千伏	300	3.88	1.29%	0	0	14.67	4609	4609	未列入	否	无	0
531	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	517六梁线	10千伏	420	62.58	14.90%	0	0	41.33	5463	5463	未列入	否	无	-38.5
532	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10千伏	420	62.94	14.99%	0	0	19.76	5457	5457	未列入	否	无	0
533	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10千伏	160	228.3	142.66%	436	310	45.71	-1459	-1459	未列入	是	####	98.73
534	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10千伏	240	105	43.73%	0	0	68.75	1923	1923	未列入	否	无	60.71
535	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10千伏	270	60.79	22.51%	0	0	22.5	3156	3156	未列入	否	无	-10.3
536	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10千伏	270	49.88	18.47%	0	0	18.15	3345	3345	未列入	否	无	22.22
537	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10千伏	380	277.9	73.13%	1	0.8	63.1	1110	1110	未列入	否	无	46.75
538	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	10千伏	312	9.99	3.20%	0	0	2.11	4690	4690	未列入	否	无	100
539	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10千伏	300	176.5	58.83%	0	0	77.56	1620	1620	未列入	否	无	2.22
540	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10千伏	420	51.2	12.19%	0	0	14	5660	5660	未列入	否	无	15.79

541	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10千伏	318	133.7	42.03%	0	0	42.62	2642	2642	未列入	否	无	-60.2
542	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10千伏	216	193.4	89.53%	13	58	67.61	17	17	未列入	否	无	-14.1
543	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏	420	70.95	16.89%	0	0	27.78	5318	5318	未列入	否	无	-18
544	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10千伏	420	376.4	89.61%	0	0	83.27	29	29	未列入	否	无	-23.3
545	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	124专供线	10千伏	420	139.9	33.32%	0	0	34.29	4123	4123	未列入	否	无	-2.6
546	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	322甘招2号线	10千伏	312	191.5	61.37%	0	0	60.67	1547	1547	未列入	否	无	5.19
547	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10千伏	272	139	51.11%	2	3.5	90.39	1832	1832	未列入	否	无	-59
548	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10千伏	416	88.01	21.16%	0	0	33.82	4960	4960	未列入	否	无	1.85
549	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10千伏	252	0	0.00%	0	0	55.77	3928	3928	未列入	否	无	-100
550	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10千伏	420	102.7	24.44%	0	0	44.21	4769	4769	未列入	否	无	-46.1
551	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10千伏	320	167.5	52.33%	1	0.5	55	2088	2088	未列入	否	无	2.26
552	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10千伏	420	162.9	38.79%	7	2.3	54.38	3726	3726	未列入	否	无	-28.8
553	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10千伏	160	101	63.11%	0	0	27.14	745	745	未列入	否	无	-28.6
554	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10千伏	240	33.23	13.85%	0	0	18.75	3166	3166	未列入	否	无	-13.3
555	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10千伏	275	93.53	34.01%	0	0	32.25	2667	2667	未列入	否	无	-10.7
556	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10千伏	200	323.3	161.64%	1	1	79.27	-2482	-2482	未列入	否	无	0.68

557	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10千伏	300	69.93	23.31%	0	0	64	3465	3465	未列入	否	无	-98.5
558	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10千伏	276	30.63	11.10%	0	0	18.33	3772	3772	未列入	否	无	-60
559	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10千伏	320	34.94	10.92%	0	0	10.51	4383	4383	未列入	否	无	-5.56
560	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10千伏	330	65.13	19.74%	0	0	25.31	4016	4016	未列入	否	无	-4.65
561	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10千伏	318	58.06	18.26%	0	0	27.58	3951	3951	未列入	否	无	62.5
562	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10千伏	275	101.9	37.07%	0	0	39.62	2521	2521	未列入	否	无	-6.67
563	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10千伏	368	58.85	15.99%	0	0	35.64	4717	4717	未列入	否	无	-40.3
564	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10千伏	240	52.97	22.07%	0	0	8.33	2824	2824	未列入	否	无	-9.09
565	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10千伏	380	373.7	98.35%	0	0	72.92	-549	-549	未列入	否	无	25.4
566	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10千伏	380	404.5	106.45%	1	1	55.79	-1083	-1083	未列入	否	无	5.62
567	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏	310	91.93	29.65%	2	7.5	49.21	3240	3240	未列入	否	无	-97.5
568	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	10千伏	272	20.43	7.51%	0	0	8.06	3886	3886	未列入	否	无	0
569	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10千伏	310	54.8	17.68%	0	0	20.21	3883	3883	未列入	否	无	-97.6
570	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10千伏	480	82.48	17.18%	0	0	23.87	6054	6054	未列入	否	无	-19.4
571	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	213北中二线	10千伏	376	3.26	0.87%	0	0	2.29	5805	5805	未列入	否	无	0
572	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10千伏	300	133.4	44.45%	0	0	37.5	2367	2367	未列入	否	无	12.2

573	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10千伏	480	128	26.67%	0	0	45.67	5265	5265	未列入	否	无	-36.2
574	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10千伏	420	240.9	57.36%	0	0	51.04	2374	2374	未列入	否	无	-7.19
575	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10千伏	372	0	0.00%	0	0	38.1	5799	5799	未列入	否	无	-100
576	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10千伏	216	69.6	32.22%	0	0	32.26	2162	2162	未列入	否	无	-98.3
577	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10千伏	300	38.43	12.81%	0	0	16.67	4011	4011	未列入	否	无	-11.1
578	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10千伏	444	72.3	16.28%	0	0	59.67	5669	5669	未列入	否	无	-72
579	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10千伏	272	192.7	70.83%	0	0	79.05	903	903	未列入	否	无	-26.4
580	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10千伏	272	121.9	44.83%	0	0	34.93	2128	2128	未列入	否	无	0
581	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	015公镇1号线	10千伏	376	0	0.00%	0	0	11.78	5861	5861	未列入	否	无	-100
582	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10千伏	292	28.58	9.79%	0	0	7.18	4057	4057	未列入	否	无	-8.33
583	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10千伏	600	54.59	9.10%	0	0	19.52	8407	8407	未列入	否	无	20
584	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10千伏	600	184.7	30.78%	14	52	38	6154	6154	未列入	否	无	-6.12
585	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	26镇东2号线	10千伏	272	177.4	65.23%	0	0	66.67	1167	1167	未列入	否	无	-30.3
586	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10千伏	276	86.31	31.27%	0	0	33.09	2807	2807	未列入	否	无	2.7
587	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10千伏	300	43.98	14.66%	0	0	28.62	3915	3915	未列入	否	无	-8.33
588	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10千伏	240	27.82	11.59%	0	0	9.67	3259	3259	未列入	否	无	-11.1

589	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏	420	39.04	9.30%	0	0	79.17	5871	5871	未列入	否	无	-54.6
590	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	10千伏	219	112.2	51.25%	0	0	26.67	1470	1470	未列入	否	无	11.43
591	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10千伏	219	121.5	55.49%	0	0	81.87	1309	1309	未列入	否	无	-11.3
592	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	018工业1号线	10千伏	270	0	0.00%	0	0	31.67	4209	4209	未列入	否	无	-100
593	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10千伏	420	141.4	33.66%	0	0	47.78	4098	4098	未列入	否	无	-15.1
594	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10千伏	272	202.8	74.54%	0	0	50.71	728	728	未列入	否	无	-32.9
595	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10千伏	420	104.2	24.81%	0	0	36.76	4742	4742	未列入	否	无	32.43
596	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10千伏	420	248	59.06%	0	0	51.19	2251	2251	未列入	否	无	11.83
597	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	326甘招1号线	10千伏	420	129.6	30.86%	0	0	68.65	4302	4302	未列入	否	无	9.76
598	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10千伏	370	87.9	23.76%	0	0	19.05	4245	4245	未列入	否	无	-24.5
599	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10千伏	416	37.65	9.05%	0	0	12.43	5833	5833	未列入	否	无	-29.4
600	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10千伏	368	74.14	20.15%	0	0	16.59	4452	4452	未列入	否	无	0
601	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10千伏	368	79.18	21.52%	0	0	13.59	4365	4365	未列入	否	无	-5.26
602	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	016中金1号线	10千伏	420	48.41	11.53%	0	0	34.47	5708	5708	未列入	否	无	44.44
603	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	10千伏	416	277.1	66.61%	0	0	50	1685	1685	未列入	否	无	59.34
604	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10千伏	318	194.1	61.05%	0	0	13.46	1594	1594	未列入	否	无	177.1

605	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10千伏	100	67.54	67.54%	0	0	21.7	389	389	未列入	否	无	-3.85
606	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏	372	115.5	31.05%	0	0	56	3798	3798	未列入	否	无	13.04
607	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10千伏	372	85.69	23.03%	0	0	63.71	4315	4315	未列入	否	无	-98.6
608	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	25镇东1号线	10千伏	300	172.3	57.43%	0	0	39.05	1693	1693	未列入	否	无	179.1
609	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10千伏	310	70.22	22.65%	0	0	25.33	3616	3616	未列入	否	无	2.13
610	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	10千伏	300	114.8	38.26%	0	0	44.52	2688	2688	未列入	否	无	-8.05
611	国网朝阳市喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	10千伏	420	26.82	6.39%	0	0	14.67	6082	6082	未列入	否	无	-10
612	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	10千伏	416	135.4	32.55%	0	0	33.1	4139	4139	未列入	否	无	6.45
613	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10千伏	416	127.5	30.64%	0	0	74.28	4277	4277	未列入	否	无	6.56
614	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10千伏	416	115.4	27.73%	0	0	13.46	4487	4487	未列入	否	无	8
615	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	019公镇2号线	10千伏	420	0	0.00%	0	0	55.71	6547	6547	未列入	否	无	-100
616	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10千伏	264	29.05	11.00%	0	0	6.67	3612	3612	未列入	否	无	-5
617	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	75	4676	4676	未列入	否	无	-100
618	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10千伏	420	192.7	45.88%	304	323	59.67	3209	3209	未列入	否	无	4.92
619	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10千伏	400	117.7	29.42%	0	0	26.19	4197	4197	未列入	否	无	-7.14
620	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10千伏	372	56.93	15.30%	0	0	15.75	4813	4813	未列入	否	无	171.4

621	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	120医院线	10千伏	380	6.76	1.78%	0	0	13.1	5806	5806	未列入	否	无	33.33
622	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10千伏	310	83.15	26.82%	0	0	27.37	3392	3392	未列入	否	无	-79.3
623	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10千伏	216	103	47.70%	0	0	36.45	1582	1582	未列入	否	无	-1.45
624	国网朝阳市喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10千伏	420	143	34.06%	0	0	17.59	4070	4070	未列入	否	无	50
625	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10千伏	420	125.4	29.86%	0	0	0	4375	4375	未列入	否	无	0
626	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10千伏	372	70.81	19.03%	0	0	32.26	4572	4572	未列入	否	无	0
627	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10千伏	482	12.41	2.57%	0	0	9.32	7298	7298	未列入	否	无	-85.4
628	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	10千伏	482	334.1	69.32%	0	0	34.58	1727	1727	未列入	否	无	-1.8
629	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10千伏	400	123.8	30.94%	0	0	34.49	4092	4092	未列入	否	无	-16
630	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	227麒东联线	10千伏	482	0.04	0.01%	0	0	14.64	7513	7513	未列入	否	无	-100
631	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10千伏	482	0	0.00%	0	0	5.96	7513	7513	未列入	否	无	0
632	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	10千伏	423	110.9	26.21%	0	0	25.02	4674	4674	未列入	否	无	8.11
633	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏	423	189	44.69%	0	0	38.43	3320	3320	未列入	否	无	10.48
634	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	205新凌联线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0	6235	6235	未列入	否	无	0
635	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	10千伏	423	267.4	63.22%	0	0	26.1	1962	1962	未列入	否	无	1.37
636	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	10千伏	400	178.1	44.53%	0	0	41.14	3150	3150	未列入	否	无	-20.9

637	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	10千伏	423	89.08	21.06%	0	0	38.1	5051	5051	未列入	否	无	-36.4
638	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	208凌水线	10千伏	423	22.59	5.34%	0	0	12.84	6202	6202	未列入	否	无	-7.69
639	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	208榆树线	10千伏	553	0	0.00%	0	0	0	0	0	未列入	否	无	0
640	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	207工法线	10千伏	423	172.5	40.78%	32	30	83.8	3606	3606	未列入	否	无	-16.7
641	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	422纺织线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
642	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	10千伏	423	135.2	31.96%	0	0	49.58	4252	4252	未列入	否	无	19.75
643	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏	423	164.3	38.84%	6	12	52.08	3748	3748	未列入	否	无	-24.9
644	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	10千伏	423	240.1	56.75%	0	0	52.46	2436	2436	未列入	否	无	-1.14
645	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
646	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	10千伏	423	162.6	38.43%	0	0	36.88	3778	3778	未列入	否	无	0.85
647	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	206河东联线	10千伏	400	8.12	2.03%	0	0	4.55	6095	6095	未列入	否	无	-80
648	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏	964	429.4	44.54%	158	###	119.98	7590	7590	未列入	是	####	360.5
649	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	10千伏	423	198.2	46.85%	0	0	43.75	3162	3162	未列入	否	无	0
650	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	10千伏	423	177.8	42.03%	0	0	43.91	3514	3514	未列入	否	无	-9.32
651	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10千伏	300	217.9	72.62%	0	0	60.76	903	903	未列入	否	无	-15.5
652	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	10千伏	328	148.8	45.35%	0	0	32.02	2536	2536	未列入	否	无	-7.03

653	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	10千伏	400	317.1	79.28%	0	0	37.96	743	743	未列入	否	无	-6.61
654	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	130哨余线	10千伏	423	14.02	3.31%	0	0	1.39	6351	6351	未列入	否	无	0
655	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	10千伏	423	298.4	70.53%	0	0	76.32	1426	1426	未列入	否	无	0.97
656	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	10千伏	423	133.2	31.50%	0	0	32.93	4286	4286	未列入	否	无	-47.6
657	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	10千伏	423	253.8	60.01%	0	0	48.91	2197	2197	未列入	否	无	5.52
658	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	10千伏	423	247.7	58.55%	1	0.5	34.7	2304	2304	未列入	否	无	-53.3
659	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10千伏	482	0.1	0.02%	0	0	16.34	7512	7512	未列入	否	无	-100
660	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	10千伏	423	192.8	45.58%	0	0	56.99	3255	3255	未列入	否	无	-13.8
661	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	107光明线	10千伏	328	106.6	32.49%	0	0	5.48	3267	3267	未列入	否	无	-83.9
662	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	222哨兴线	10千伏	560	470.1	83.94%	112	48	106.75	587	587	未列入	否	无	-18.1
663	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	206疏港线	10千伏	420	1.68	0.40%	0	0	1.68	6518	6518	未列入	否	无	0
664	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	10千伏	423	77.85	18.40%	6	58	17.43	5245	5245	未列入	否	无	-43
665	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	10千伏	400	121.7	30.43%	0	0	28.91	4127	4127	未列入	否	无	-1
666	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
667	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	111农业线	10千伏	380	119.2	31.36%	0	0	24.8	3860	3860	未列入	否	无	-90.6
668	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10千伏	420	275.8	65.68%	0	0	93	1769	1769	未列入	否	无	-11.5

669	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	103凤凰线	10千伏	275	1.67	0.61%	0	0	2	4258	4258	未列入	否	无	0
670	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	10千伏	380	233.7	61.50%	0	0	50.39	1876	1876	未列入	否	无	3.66
671	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	111海纳线	10千伏	423	156	36.89%	0	0	56.31	3891	3891	未列入	否	无	-30.1
672	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	213华隆线	10千伏	423	35.3	8.35%	0	0	22.26	5982	5982	未列入	否	无	3.85
673	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	205燕北线	10千伏	423	108.9	25.75%	0	0	25.4	4707	4707	未列入	否	无	4.17
674	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	106人防线	10千伏	423	173.2	40.96%	0	0	48.08	3593	3593	未列入	否	无	-12.1
675	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	204凤城2号线	10千伏	423	109.1	25.79%	0	0	3.72	4704	4704	未列入	否	无	-25
676	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	10千伏	423	46.68	11.04%	0	0	0	5785	5785	未列入	否	无	0
677	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	10千伏	423	143	33.80%	0	0	35.49	4117	4117	未列入	否	无	-32.8
678	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	10千伏	423	216	51.05%	0	0	48.09	2853	2853	未列入	否	无	-2.87
679	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10千伏	328	314.2	95.79%	0	0	74.03	-329	-329	未列入	否	无	57.95
680	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	10千伏	328	167.1	50.93%	0	0	53.18	2220	2220	未列入	否	无	-21.2
681	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	10千伏	400	209.8	52.44%	0	0	50.54	2602	2602	未列入	否	无	-0.72
682	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	10千伏	328	89.32	27.23%	0	0	35.62	3566	3566	未列入	否	无	-20.5
683	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	10千伏	423	333.1	78.75%	19	15	78.68	824	824	未列入	否	无	-8.1
684	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	10千伏	328	226.9	69.18%	0	0	43.73	1183	1183	未列入	否	无	-1.57

685	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10千伏	400	181.9	45.47%	0	0	39.02	3085	3085	未列入	否	无	4.17
686	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	10千伏	482	167.7	34.79%	0	0	0	4609	4609	未列入	否	无	0
687	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	10千伏	423	143	33.81%	0	0	5.77	4116	4116	未列入	否	无	0
688	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	213国王2号线	10千伏	423	5.58	1.32%	0	0	0	6497	6497	未列入	否	无	0
689	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏	422	318.6	75.50%	58	78	83.73	1060	1060	未列入	否	无	-31.9
690	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	10千伏	423	373	88.17%	1	0.8	43.92	134	134	未列入	否	无	36.73
691	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	10千伏	400	176	44.00%	0	0	49.41	3187	3187	未列入	否	无	4.88
692	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	10千伏	423	149.1	35.25%	0	0	37.26	4011	4011	未列入	否	无	-25.5
693	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	10千伏	423	0	0.00%	1	0.3	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
694	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	10千伏	400	86.59	21.65%	0	0	23.7	4735	4735	未列入	否	无	-19.2
695	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	114疏航线	10千伏	423	14.8	3.50%	0	0	3.12	6337	6337	未列入	否	无	0
696	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
697	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	218文隆线	10千伏	423	26.48	6.26%	0	0	20.79	6135	6135	未列入	否	无	66.67
698	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	121长北联线	10千伏	482	29.47	6.11%	0	0	68.31	7003	7003	未列入	否	无	0
699	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
700	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10千伏	380	267.4	70.38%	18	59	73.28	1292	1292	未列入	否	无	-3.82

701	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	10千伏	423	129.7	30.65%	0	0	27.39	4348	4348	未列入	否	无	2.83
702	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	05凤南1号线	10千伏	423	129.9	30.70%	0	0	31.22	4344	4344	未列入	否	无	-33.7
703	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	10千伏	328	88.59	27.01%	0	0	24.28	3578	3578	未列入	否	无	-20.2
704	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	10千伏	150	23.81	15.87%	0	0	19.5	1926	1926	未列入	否	无	-95.2
705	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	10千伏	328	148.3	45.20%	0	0	21.32	2545	2545	未列入	否	无	-30.4
706	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	21孟晟1号线	10千伏	423	37.75	8.92%	0	0	8.17	5940	5940	未列入	否	无	15
707	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	10千伏	400	86.5	21.63%	0	0	47.79	4737	4737	未列入	否	无	9.09
708	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	-100
709	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	10千伏	400	178	44.50%	0	0	49.17	3153	3153	未列入	否	无	63.22
710	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	10千伏	422	105	24.89%	0	0	22.46	4759	4759	未列入	否	无	1.37
711	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	10千伏	200	20.16	10.08%	0	0	6.26	2768	2768	未列入	否	无	0
712	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10千伏	220	69.41	31.55%	0	0	27.6	2227	2227	未列入	否	无	-5
713	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	10千伏	400	61.25	15.31%	0	0	24.18	5174	5174	未列入	否	无	-2.22
714	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	10千伏	300	187.4	62.45%	0	0	45.16	1431	1431	未列入	否	无	7.14
715	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	113西化线	10千伏	482	35.13	7.29%	0	0	18.02	6905	6905	未列入	否	无	-57.9
716	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	216长塔线	10千伏	240	0	0.00%	0	0	0	3741	3741	未列入	否	无	0

717	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10千伏	275	34.04	12.38%	800	800	117.09	3697	3697	未列入	否	无	-92.4
718	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	10千伏	275	243.2	88.45%	914	868	119.99	74	74	未列入	否	无	-94.2
719	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	10千伏	220	249	113.17%	435	256	117.3	-883	-883	未列入	否	无	-22.5
720	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10千伏	220	109.5	49.78%	0	0	53.81	1532	1532	未列入	否	无	225
721	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10千伏	300	50.98	16.99%	0	0	0	3793	3793	未列入	否	无	0
722	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	108台中1号线	10千伏	423	75.67	17.89%	0	0	20.36	5283	5283	未列入	否	无	-13.6
723	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	209冠摩线	10千伏	423	433	102.37%	2	0.5	74.78	-907	-907	未列入	否	无	-7.79
724	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	221南大线	10千伏	220	0.12	0.05%	0	0	0.08	3427	3427	未列入	否	无	0
725	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	12河园4号线	10千伏	482	425.5	88.27%	8	2.5	70	144	144	未列入	否	无	-31.9
726	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10千伏	250	58.84	23.54%	0	0	19.58	2878	2878	未列入	否	无	-35.2
727	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	10千伏	250	57.53	23.01%	0	0	19.58	2901	2901	未列入	否	无	-35.2
728	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	10千伏	423	155.7	36.80%	0	0	0	3897	3897	未列入	否	无	0
729	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10千伏	250	46.58	18.63%	0	0	10.11	3090	3090	未列入	否	无	52.94
730	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	10千伏	300	71.23	23.74%	0	0	29.41	3443	3443	未列入	否	无	6.45
731	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10千伏	445	103	23.15%	0	0	30.75	5153	5153	未列入	否	无	4.35
732	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	08河园一号线	10千伏	400	428.4	107.11%	165	79	63.06	-1185	-1185	未列入	否	无	257.6

733	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10千伏	380	114.8	30.21%	0	0	44.36	3935	3935	未列入	否	无	-70.8
734	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	10冶金1号线	10千伏	423	377	89.12%	0	0	78.66	64	64	未列入	否	无	-21.8
735	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	10台宏1号线	10千伏	294	137.8	46.88%	0	0	37.27	2196	2196	未列入	否	无	1.02
736	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	10千伏	220	85.12	38.69%	0	0	22.12	1955	1955	未列入	否	无	2.27
737	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	6大黑山1号线	10千伏	400	93.97	23.49%	0	0	25.31	4608	4608	未列入	否	无	122.2
738	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	10千伏	423	111.1	26.27%	2	0.5	21.64	4669	4669	未列入	否	无	-36.9
739	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	15姜家窝铺线	10千伏	270	155.1	57.45%	0	0	45.21	1522	1522	未列入	否	无	-4.49
740	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	10千伏	300	273.7	91.24%	1	0.3	31.29	-64	-64	未列入	否	无	0
741	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	207台中2号线	10千伏	423	51.62	12.20%	0	0	1.95	5700	5700	未列入	否	无	0
742	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10千伏	275	89.88	32.68%	0	0	40.4	2730	2730	未列入	否	无	-8
743	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10千伏	423	35.43	8.38%	0	0	9.45	5980	5980	未列入	否	无	-5
744	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	216园区2号线	10千伏	423	338.2	79.95%	190	94	92.33	737	737	未列入	否	无	-8.65
745	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	10千伏	376	119.3	31.72%	0	0	41.18	3795	3795	未列入	否	无	-4.04
746	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10千伏	423	166.9	39.47%	0	0	69.65	3702	3702	未列入	否	无	88.68
747	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10千伏	276	56.39	20.43%	0	0	14.47	3326	3326	未列入	否	无	-3.33
748	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	209台华线	10千伏	462	55.06	11.92%	0	0	15.38	6248	6248	未列入	否	无	178.6

749	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	10千伏	276	97.58	35.36%	0	0	29.16	2612	2612	未列入	否	无	-10.7
750	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10千伏	400	62.62	15.66%	0	0	14.98	5151	5151	未列入	否	无	183.3
751	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	5大黑山2号	10千伏	400	11.55	2.89%	0	0	5.55	6035	6035	未列入	否	无	-27.3
752	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10千伏	423	249.1	58.89%	0	0	62.17	2279	2279	未列入	否	无	1.92
753	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	10千伏	275	110	39.99%	0	0	35.48	2382	2382	未列入	否	无	10.42
754	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	208台宏2号线	10千伏	410	2.9	0.71%	0	0	20.16	6341	6341	未列入	否	无	0
755	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10千伏	846	135.5	16.02%	0	0	37.04	10840	10840	未列入	否	无	22.83
756	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10千伏	400	319.2	79.79%	83	71	86.49	707	707	未列入	否	无	13.89
757	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10千伏	423	80.8	19.10%	0	0	50.47	5194	5194	未列入	否	无	22.73
758	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	10千伏	240	92.34	38.48%	0	0	34.85	2142	2142	未列入	否	无	-4.08
759	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	10千伏	482	201	41.70%	0	0	80.22	4032	4032	未列入	否	无	3.87
760	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	10千伏	482	65.47	13.58%	0	0	19.4	6379	6379	未列入	否	无	41.38
761	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	10千伏	400	47.75	11.94%	0	0	50.92	5408	5408	未列入	否	无	-55.3
762	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	10千伏	318	134.6	42.32%	0	0	36.91	2626	2626	未列入	否	无	-34.6
763	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	10千伏	32	144.9	452.81%	1	1	44.43	-2011	-2011	未列入	否	无	-2.97
764	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10千伏	300	90.85	30.28%	0	0	17.69	3103	3103	未列入	否	无	-32.1

765	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	10千伏	400	75.35	18.84%	0	0	0.07	4930	4930	未列入	否	无	-66.7
766	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	112铁路线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0	6235	6235	未列入	否	无	0
767	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴牯线	10千伏	423	100.7	23.81%	0	0	31.42	4849	4849	未列入	否	无	-9.8
768	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10千伏	300	215.3	71.75%	3	3	110.1	948	948	未列入	否	无	-4
769	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	426十八台线	10千伏	318	140.1	44.07%	0	0	37.42	2530	2530	未列入	否	无	-42
770	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10千伏	200	50.77	25.39%	0	0	20.3	2238	2238	未列入	否	无	-13.8
771	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	10千伏	400	429.5	107.38%	685	630	119.98	-1204	-1204	未列入	是	####	1094
772	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10千伏	275	165.8	60.30%	0	0	47.1	1415	1415	未列入	否	无	-23.2
773	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10千伏	220	97.58	44.35%	0	0	24.32	1739	1739	未列入	否	无	-13.2
774	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10千伏	300	138.9	46.29%	0	0	0	2271	2271	未列入	否	无	0
775	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10千伏	482	96.18	19.95%	0	0	36.36	5848	5848	未列入	否	无	-37
776	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	10千伏	300	232.7	77.56%	0	0	65.67	647	647	未列入	否	无	74.51
777	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	22西干2号线	10千伏	380	400.4	105.38%	1	1	49.41	-1012	-1012	未列入	否	无	80.95
778	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	222川上线	10千伏	423	1.88	0.44%	0	0	0.5	6561	6561	未列入	否	无	0
779	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10千伏	276	43.2	15.65%	0	0	13.73	3554	3554	未列入	否	无	10.53
780	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10千伏	276	66.74	24.18%	0	0	52.33	3146	3146	未列入	否	无	-3.7

781	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	10千伏	423	151.9	35.91%	0	0	49.68	3962	3962	未列入	否	无	-35.6
782	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	10千伏	270	101.5	37.60%	0	0	65.76	2450	2450	未列入	否	无	19.44
783	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	10千伏	200	125.2	62.61%	0	0	41.42	949	949	未列入	否	无	-11
784	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	117姜上线	10千伏	420	155.6	37.05%	0	0	49.56	3852	3852	未列入	否	无	-31.9
785	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	10千伏	400	211.8	52.94%	0	0	60.47	2567	2567	未列入	否	无	-14.4
786	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	10千伏	300	184.8	61.59%	0	0	50.47	1476	1476	未列入	否	无	-27.3
787	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	10千伏	220	120.5	54.78%	0	0	20.48	1342	1342	未列入	否	无	20.83
788	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	20西大联络线	10千伏	482	62.52	12.97%	0	0	18.75	6431	6431	未列入	否	无	0
789	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	10千伏	200	121.8	60.92%	0	0	34.95	1008	1008	未列入	否	无	-29
790	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	204蓬莱线	10千伏	328	87.92	26.80%	0	0	23.51	3590	3590	未列入	否	无	10.34
791	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10千伏	300	330.3	110.09%	1	1	42.95	-1044	-1044	未列入	否	无	-38.5
792	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10千伏	400	108.1	27.03%	0	0	29.01	4362	4362	未列入	否	无	-17
793	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10千伏	300	144.8	48.26%	0	0	44.12	2169	2169	未列入	否	无	1.23
794	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	10千伏	503	401.8	79.88%	687	821	119.99	881	881	未列入	否	无	558.8
795	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10千伏	328	290.3	88.52%	0	0	59.19	84	84	未列入	否	无	-3.49
796	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	210南百线	10千伏	400	33.36	8.34%	0	0	9.4	5657	5657	未列入	否	无	26.67

797	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	106河园3号线	10千伏	400	238.9	59.71%	0	0	75.46	2098	2098	未列入	否	无	-36
798	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10千伏	423	158.7	37.52%	0	0	43.88	3845	3845	未列入	否	无	77.27
799	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	10千伏	482	466	96.68%	310	105	77.27	-557	-557	未列入	否	无	-17.7
800	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	209攀凌线	10千伏	318	2.04	0.64%	0	0	9.79	4922	4922	未列入	否	无	-100
801	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	10千伏	300	60.62	20.21%	0	0	22.76	3626	3626	未列入	否	无	-9.09
802	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	10千伏	456	0	0.00%	0	0	0	7108	7108	未列入	否	无	-100
803	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10千伏	300	109.9	36.65%	0	0	42.57	2772	2772	未列入	否	无	-23.9
804	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10千伏	200	72.03	36.02%	0	0	21.11	1870	1870	未列入	否	无	11.43
805	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	10千伏	300	9.01	3.00%	0	0	2.54	4520	4520	未列入	否	无	300
806	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	10千伏	300	41.42	13.81%	0	0	9.34	3959	3959	未列入	否	无	0
807	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10千伏	423	286.5	67.72%	19	6	87.51	1632	1632	未列入	否	无	-26.5
808	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	10千伏	400	300.5	75.13%	4	1.5	76.65	1030	1030	未列入	否	无	-1.57
809	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	10千伏	270	24.59	9.11%	0	0	6.54	3783	3783	未列入	否	无	-6.25
810	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	10千伏	328	128.4	39.15%	0	0	35.82	2889	2889	未列入	否	无	1.01
811	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	10千伏	300	69.92	23.31%	0	0	22.28	3465	3465	未列入	否	无	-8.11
812	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	124西东联线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0

813	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	10千伏	275	107.8	39.21%	0	0	43.39	2419	2419	未列入	否	无	33.33
814	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	10千伏	423	219	51.78%	0	0	67.02	2800	2800	未列入	否	无	-16.5
815	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	10千伏	200	148.8	74.42%	0	0	29.44	540	540	未列入	否	无	-18.6
816	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	1320泉巨永线	10千伏	328	8.41	2.56%	0	0	8.27	4967	4967	未列入	否	无	-97.5
817	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	109河园5号线	10千伏	328	275.8	84.09%	0	0	83.72	336	336	未列入	否	无	11.28
818	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10千伏	400	148.3	37.08%	0	0	47.87	3666	3666	未列入	否	无	-27.7
819	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10千伏	610	401.8	65.86%	74	93	35.55	2550	2550	未列入	否	无	82.61
820	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	10千伏	400	180.9	45.23%	0	0	52.5	3101	3101	未列入	否	无	-38
821	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10千伏	423	110.7	26.16%	0	0	30.28	4677	4677	未列入	否	无	0
822	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10千伏	275	112.3	40.83%	0	0	41.78	2342	2342	未列入	否	无	341.7
823	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	215西园线	10千伏	482	210.5	43.66%	71	112	45.68	3868	3868	未列入	否	无	1044
824	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10千伏	380	0	0.00%	0	0	0	5923	5923	未列入	否	无	-100
825	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	10千伏	600	124.1	20.69%	0	0	51.36	7203	7203	未列入	否	无	8.6
826	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	10千伏	270	105.9	39.20%	0	0	22.15	2375	2375	未列入	否	无	-14.6
827	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	10千伏	745	183.7	24.65%	0	0	45.86	8432	8432	未列入	否	无	-11.4
828	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	10千伏	423	199.2	47.08%	0	0	57.61	3144	3144	未列入	否	无	55.56

829	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村线	10千伏	270	37.07	13.73%	0	0	10.82	3567	3567	未列入	否	无	316.7
830	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	714黑宝线	10千伏	248	138.3	55.77%	0	0	62.44	1470	1470	未列入	否	无	256
831	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	10千伏	276	77.59	28.11%	0	0	22.39	2958	2958	未列入	否	无	32.14
832	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10千伏	300	55.76	18.59%	0	0	17.71	3711	3711	未列入	否	无	-11.1
833	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10千伏	220	103.5	47.05%	0	0	27.61	1637	1637	未列入	否	无	10.42
834	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	10千伏	456	0	0.00%	0	0	0	7108	7108	未列入	否	无	-100
835	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10千伏	240	102.1	42.53%	0	0	41.4	1973	1973	未列入	否	无	-11
836	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	10千伏	276	40.22	14.57%	0	0	11.78	3606	3606	未列入	否	无	5.26
837	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10千伏	150	262.1	174.71%	1	1	55.5	-2201	-2201	未列入	否	无	-9.05
838	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	10千伏	246	115.8	47.06%	0	0	32.25	1830	1830	未列入	否	无	-76.2
839	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	117五机线	10千伏	482	0	0.00%	0	0	0	7513	7513	未列入	否	无	0
840	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10千伏	482	38.82	8.05%	0	0	19.33	6841	6841	未列入	否	无	-39
841	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	10千伏	482	106	21.99%	0	0	28.47	5678	5678	未列入	否	无	-33.3
842	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	10千伏	423	138	32.62%	0	0	45.47	4204	4204	未列入	否	无	72.55
843	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	10千伏	247	130.6	52.85%	0	0	53.42	1589	1589	未列入	否	无	4.9
844	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	0	4676	4676	未列入	否	无	-100

845	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	10千伏	423	38.11	9.01%	0	0	12.82	5934	5934	未列入	否	无	-5.26
846	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	10千伏	380	381.6	100.41%	1	1	61.35	-685	-685	未列入	否	无	-48.1
847	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	10千伏	400	74.03	18.51%	0	0	21.45	4953	4953	未列入	否	无	-2.17
848	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	211冠新线	10千伏	400	174.4	43.59%	0	0	43.91	3215	3215	未列入	否	无	21.82
849	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	10千伏	423	77.96	18.43%	0	0	23.1	5243	5243	未列入	否	无	4.84
850	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	106骆绿线	10千伏	423	190.4	45.02%	0	0	53.3	3295	3295	未列入	否	无	-42.6
851	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	115五市线	10千伏	482	0	0.00%	0	0	0	7513	7513	未列入	否	无	0
852	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10千伏	600	342.2	57.04%	50	27	84.83	3425	3425	未列入	否	无	3.13
853	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	210河园2号线	10千伏	482	145.7	30.23%	0	0	22.41	4990	4990	未列入	否	无	15.38
854	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	10千伏	220	121	55.01%	0	0	56.15	1333	1333	未列入	否	无	975
855	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	10千伏	423	150	35.47%	0	0	47.88	3995	3995	未列入	否	无	1.69
856	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	2北骆变城内	10千伏	376	205.6	54.69%	0	0	69.26	2300	2300	未列入	否	无	1.85
857	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	213嘉兴乙线	10千伏	600	44.47	7.41%	0	0	0	8583	8583	未列入	否	无	0
858	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10千伏	376	67.94	18.07%	0	0	17.53	4684	4684	未列入	否	无	357.1
859	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	222五票线	10千伏	482	126.3	26.20%	0	0	54.55	5326	5326	未列入	否	无	-18.9
860	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	10千伏	400	40.55	10.14%	0	0	12.37	5533	5533	未列入	否	无	13.33

861	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10千伏	275	66.44	24.16%	0	0	17.34	3136	3136	未列入	否	无	-11.1
862	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	10千伏	420	159.2	37.91%	0	0	44.81	3789	3789	未列入	否	无	0
863	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10千伏	300	166.7	55.57%	0	0	41.33	1789	1789	未列入	否	无	-7.79
864	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	10千伏	423	114.6	27.08%	0	0	31.16	4610	4610	未列入	否	无	-33.3
865	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	125川光线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0	6594	6594	未列入	否	无	0
866	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	223五宏线	10千伏	380	0	0.00%	0	0	0	5923	5923	未列入	否	无	0

2026年一季度国网朝阳供电公司10千伏配变负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	纳入时间	是否纳入计划	计划整改时间	配变近三年负荷增长率(%)
1	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	张炮手变压器（业扩）	50	10.02	35.09	35.09	未进入	否	无	-73.53
2	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	牛心地变压器（业扩）	50	19.64	30.52	30.52	未进入	否	无	50
3	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增西沟里2台变压器	400	97.3	315.76	315.76	2025/4/24	是	2026/3/1	6.7
4	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增清水井台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
5	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西南台变压器	200	16.43	131.3	131.3	未进入	否	无	4.57
6	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	21新增西山南沟北台变压器	100	65.68	68.01	68.01	未进入	否	无	4.48
7	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	21新增八道河子东山台变压器	200	52.25	118.18	118.18	未进入	否	无	110.35
8	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子沟里台变压器	200	42.34	126.46	126.46	未进入	否	无	0
9	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田二台变压器	200	42.34	77.76	77.76	未进入	否	无	0
10	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队变压器	200	55.82	130.74	130.74	未进入	否	无	5.9
11	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟村变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
12	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余柴北台变压器	200	43.65	108.42	108.42	未进入	否	无	2.83
13	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余小南台变压器	200	66.82	106.06	106.06	未进入	否	无	7.37
14	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余罗家沟台变压器	200	41.18	148.42	148.42	未进入	否	无	0.07
15	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余西五家二队台变压器	50	72.27	8.59	8.59	未进入	否	无	3.61
16	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余徐家小区台变压器	50	119.56	-14.22	-14.22	未进入	否	无	1.32
17	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店金仗子台变压器	100	50.68	30.42	30.42	未进入	否	无	-35.75
18	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余头道台变压器	200	59.31	130.6	130.6	未进入	否	无	374.16
19	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余贾家店二组台变压器	200	70.48	20.64	20.64	未进入	否	无	78.06
20	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟养殖台变压器	80	1.23	63.17	63.17	未进入	否	无	0
21	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	17结余四道沟北台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
22	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	Pms 农场变压器	200	68.45	99.22	99.22	未进入	否	无	45.75
23	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	Pms 召山咀八组机井变压器	50	31.34	29.05	29.05	未进入	否	无	-53.49
24	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	八家子台变压器	30	93.87	-2.83	-2.83	未进入	否	无	0
25	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	18新增波十三组大棚变压器	50	44.63	17.96	17.96	未进入	否	无	0
26	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增团结小区变压器	100	20.9	59.82	59.82	未进入	否	无	40.21
27	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村2号井变压器	50	33.18	25.25	25.25	未进入	否	无	52.05
28	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增恒道子南台变压器	200	18.68	122.66	122.66	未进入	否	无	4.69
29	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	18新增缸盆小区2台变压器	30	76.51	1.05	1.05	未进入	否	无	15.42
30	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增华店沟里2台变压器	50	32.16	24.84	24.84	未进入	否	无	2.78
31	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	西沟门东台变压器	200	25.18	116.88	116.88	未进入	否	无	15.21
32	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	小良东台变压器	50	48.8	19.08	19.08	未进入	否	无	-2.31
33	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	四道沟南台变压器	100	28.72	51.28	51.28	未进入	否	无	81.74
34	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子南台变压器	50	17.38	32.62	32.62	未进入	否	无	200
35	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	薛家屯变压器	200	49.32	61.56	61.56	未进入	否	无	-8.28
36	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴龙变压器（煤改电）	200	73.74	12.8	12.8	未进入	否	无	-3.93

37	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	里程2台变压器（光伏扶贫）	50	18.36	31.15	31.15	未进入	否	无	2.94
38	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	菜园子台（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
39	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官三队变压器（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
40	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	七家子南沟台变压器（煤改电）	200	4.49	151.44	151.44	未进入	否	无	-9.09
41	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	农电站台变压器（煤改电）	400	51	116.84	116.84	未进入	否	无	21.24
42	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	八石沟分台变压器（煤改电）	200	43.96	100.02	100.02	未进入	否	无	16.46
43	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	卧佛头沟村光伏台变压器（光伏扶贫）	100	64.67	22.29	22.29	未进入	否	无	1.75
44	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	敬老院台变压器1（光伏扶贫）	400	95.19	269.64	269.64	2025/4/24	是	2026/3/1	9.56
45	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子二台变压器（煤改电）	200	40.99	109.5	109.5	未进入	否	无	2.95
46	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子村分台变压器（煤改电）	200	19.31	121.4	121.4	未进入	否	无	3.44
47	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东2台变压器（煤改电）	200	14.87	149.12	149.12	未进入	否	无	6.4
48	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾四队台（煤改电）	200	72.21	22.9	22.9	未进入	否	无	17.56
49	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子中台（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
50	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店台（煤改电）	400	14.57	261.72	261.72	未进入	否	无	-13.26
51	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	乡直2台（煤改电）	400	22.83	229.84	229.84	未进入	否	无	4.14
52	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋村变压器（煤改电）	200	37.48	119.72	119.72	未进入	否	无	11.92
53	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁台变压器（煤改电）	200	0.9	158.28	158.28	未进入	否	无	0
54	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南台（煤改电）	200	41.44	77.14	77.14	未进入	否	无	-1.55
55	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟5组台变压器（煤改电）	200	39.6	80.94	80.94	未进入	否	无	2.16
56	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家台变压器（光伏扶贫）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
57	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	前营子台（煤改电）	400	49.59	142.64	142.64	未进入	否	无	95.34
58	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村西台变压器（煤改电）	400	62.23	148.28	148.28	未进入	否	无	44.62
59	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊2台变压器（光伏扶贫）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
60	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟2台变压器（煤改电）	200	11.24	138.44	138.44	未进入	否	无	8.05
61	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子村变压器（煤改电）	400	76	288.76	288.76	未进入	否	无	7.6
62	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分二台变压器	400	101.28	309.36	309.36	2025/3/28	是	2026/3/1	8.51
63	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟台变压器（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
64	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠东台变压器（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
65	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营前进台变压器（煤改电）	400	44.25	213.36	213.36	未进入	否	无	38.31
66	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	土须沟三队二台变压器	50	62.39	11.49	11.49	未进入	否	无	6.6
67	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	后半截沟台变压器（煤改电）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
68	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	后半截沟三台变压器	200	71.66	110.1	110.1	未进入	否	无	11.9
69	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门大队变压器（煤改电）	200	1.19	158.72	158.72	未进入	否	无	48.57
70	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	亚路沟二队变压器（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
71	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区南台变压器（煤改电）	400	82.36	312.88	312.88	未进入	否	无	6.14
72	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道一组东台变压器（21技改）	100	0.34	79.66	79.66	未进入	否	无	0
73	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子南台（煤改电）	400	36.03	176	176	未进入	否	无	9.66
74	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子台（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
75	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北一变变压器（煤改电）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
76	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东新增西台变压器	200	55.27	55.04	55.04	未进入	否	无	-2.36
77	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	pms 东豪松沟台变压器	100	19.67	62.47	62.47	未进入	否	无	3.68
78	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增乡政府变压器	400	81.2	4.96	4.96	未进入	否	无	51.31
79	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余南沟台变压器	100	75.01	5.09	5.09	未进入	否	无	7.32
80	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	董胖沟台变压器（光伏扶贫）	400	76.51	300.88	300.88	未进入	否	无	7.73

81	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	刘杖子变压器（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
82	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十组变压器（光伏扶贫）	400	31.57	236.36	236.36	未进入	否	无	15.35
83	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村变压器（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
84	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家村台变压器（光伏扶贫）	200	72.28	139.12	139.12	未进入	否	无	8.26
85	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店上台变压器（光伏扶贫）	200	24.89	113.76	113.76	未进入	否	无	8.22
86	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	根南小区台变压器（光伏扶贫）	200	79.79	46.72	46.72	未进入	否	无	0
87	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	塔山台变压器（光伏扶贫）	100	97.15	-17.04	-17.04	未进入	否	无	-5.43
88	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	南大营子2台变压器（光伏扶贫）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
89	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	菜园台变压器（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
90	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝中台变压器（光伏扶贫）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
91	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	元宝小区台变压器（光伏扶贫）	200	51.6	89.9	89.9	未进入	否	无	0
92	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	黑砬子小区台变压器（光伏扶贫）	100	17.21	70.7	70.7	未进入	否	无	0
93	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户村变压器（光伏扶贫）	100	64.11	48.87	48.87	未进入	否	无	57.94
94	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场村变压器（光伏扶贫）	200	72.95	35.14	35.14	未进入	否	无	12.77
95	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟村变压器（光伏扶贫）	315	42.94	209.85	209.85	未进入	否	无	65.05
96	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	乡政府变压器（光伏扶贫）	400	60.75	168.32	168.32	未进入	否	无	-5.67
97	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组一台变压器	100	116.58	-1.62	-1.62	未进入	否	无	10.31
98	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	Pms 章吉南头井变压器	200	70.4	138.56	138.56	未进入	否	无	4.64
99	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	贾杖子变压器（光伏扶贫）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
100	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀四组机井台变压器	400	74.97	238.68	238.68	未进入	否	无	475.26
101	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms 塔山桥下井线变压器	50	33.85	26.64	26.64	未进入	否	无	48.15
102	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余上苑台变压器	100	58.53	32.74	32.74	未进入	否	无	0.58
103	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余下苑台变压器	100	66.94	26.43	26.43	未进入	否	无	2.86
104	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	15结余柴岭台区变压器	100	38.75	44.78	44.78	未进入	否	无	7.85
105	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	15结余姚沟台变压器	200	61.53	134.56	134.56	未进入	否	无	0
106	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	15结余曹丈子西台变压器	200	47.43	133.84	133.84	未进入	否	无	0
107	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	15结余里沟里台变压器	200	72.28	128.18	128.18	未进入	否	无	39.56
108	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余石匠沟上台变压器	400	84.83	253.28	253.28	未进入	否	无	15.88
109	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	范家沟台（光伏扶贫）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
110	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	上扬台变压器（光伏扶贫）	400	35.8	297.92	297.92	未进入	否	无	68.28
111	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子线李杖子小区（煤改电）	400	11.47	275.96	275.96	未进入	否	无	-16.67
112	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山郑西沟变压器（光伏扶贫）	200	39.99	122.76	122.76	未进入	否	无	1.2
113	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文胡沟西南沟变压器（光伏扶贫）	200	44.5	149.62	149.62	未进入	否	无	5.3
114	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店腾家良台变压器（光伏扶贫）	200	45.46	130.6	130.6	未进入	否	无	2.78
115	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	大洞变压器（业扩）	50	15.77	32.12	32.12	未进入	否	无	41.3
116	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	大新井变压器（业扩）	50	0.56	39.72	39.72	未进入	否	无	-100
117	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟果园台（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
118	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子劈山组变压器（业扩）	50	35.43	22.29	22.29	未进入	否	无	-1.19
119	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	东地变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
120	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	耐火厂变压器	200	34.43	92.54	92.54	未进入	否	无	1.64
121	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西山后街变压器	400	18.69	245.24	245.24	未进入	否	无	53.42
122	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	亚路沟四队变压器	100	63.72	16.28	16.28	未进入	否	无	-9.58
123	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟台变压器	400	84.91	305.12	305.12	未进入	否	无	-2.75
124	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子东台变压器	63	80.34	8.16	8.16	未进入	否	无	-1.89

125	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子四变压器	400	72.73	35.08	35.08	未进入	否	无	16.17
126	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	杨家沟小区变压器	30	36.37	13.56	13.56	未进入	否	无	85.71
127	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店三家子台变压器	30	2.11	23.37	23.37	未进入	否	无	8.33
128	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	水泉沟变压器1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
129	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋五组变压器	50	91.22	-5.61	-5.61	未进入	否	无	9
130	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区变压器	400	36.66	319.52	319.52	未进入	否	无	0.99
131	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房大棚台变压器1	50	66.14	7.81	7.81	未进入	否	无	4.5
132	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子小波浪大棚小区变压器	50	66.17	24.34	24.34	未进入	否	无	296.3
133	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟新增变压器	200	80.36	125.58	125.58	未进入	否	无	138.86
134	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	蒙古营子变压器	100	112.71	-8.39	-8.39	未进入	否	无	0
135	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北大沟台变压器	50	70.33	10.56	10.56	未进入	否	无	26.4
136	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东上台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
137	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
138	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升南变压器	20	119.15	-7.83	-7.83	未进入	否	无	4.25
139	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	九间房台变压器	50	56.58	17.29	17.29	未进入	否	无	-9.52
140	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	石库沟台变压器	400	93.91	311.24	311.24	2025/7/3	是	2026/3/1	914.24
141	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms 黄东1井变压器	50	62.35	14.04	14.04	未进入	否	无	-37.14
142	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	上台子台变压器	200	28.35	107.24	107.24	未进入	否	无	0
143	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组1台变压器	50	1.19	39.44	39.44	未进入	否	无	-7.69
144	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	邢家洼变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
145	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠小区台变压器	100	94.69	51.55	51.55	2025/3/29	是	2026/3/1	8.06
146	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营村猪厂变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
147	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家变压器	80	45.11	27.93	27.93	未进入	否	无	2.75
148	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子大队2台变压器1	200	16.26	127.48	127.48	未进入	否	无	-4.43
149	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村六组变压器	400	15.12	259.56	259.56	未进入	否	无	-68.1
150	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山外台变压器	50	96.82	-7.77	-7.77	未进入	否	无	13.43
151	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河六组变压器	50	56.13	12.25	12.25	未进入	否	无	6.92
152	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道小区变压器2	100	36.89	49.14	49.14	未进入	否	无	78.95
153	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟小区台变压器	100	0.57	79.46	79.46	未进入	否	无	11.11
154	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺小区变压器	200	27.65	113.02	113.02	未进入	否	无	20.56
155	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	清水井小区变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
156	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	220六工线	东山村枣山变压器	400	68.28	248.44	248.44	未进入	否	无	5.48
157	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	后魏保护地变压器	100	71.94	-7.52	-7.52	未进入	否	无	5.48
158	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子四组变压器	200	43.89	140.78	140.78	未进入	否	无	0
159	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六队变压器	100	42.51	48.92	48.92	未进入	否	无	0
160	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组变压器	100	61.43	45.99	45.99	未进入	否	无	0
161	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子四组变压器	200	1.81	156.38	156.38	未进入	否	无	8.22
162	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	新农村村台变压器	200	28.77	114.8	114.8	未进入	否	无	36.67
163	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	砬子沟变压器	100	45.56	53.41	53.41	未进入	否	无	3.35
164	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村九组变压器	200	1	157.98	157.98	未进入	否	无	2.22
165	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	吴大城沟变压器	80	57.48	18.44	18.44	未进入	否	无	32.75
166	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝下台变压器	80	44.18	28.82	28.82	未进入	否	无	4.63
167	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	西山变压器4	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
168	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区2变压器	80	48.36	30.85	30.85	未进入	否	无	20.07

169	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖南台变压器	400	30.23	258.24	258.24	未进入	否	无	0
170	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	老西沟变压器	200	28.99	103.26	103.26	未进入	否	无	14.73
171	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山石门组变压器	315	81.33	244	244	未进入	否	无	164.91
172	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组井变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
173	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子二台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
174	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子变压器1	200	18.91	122.2	122.2	未进入	否	无	7.34
175	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	西沟新增变压器	30	3.65	22.91	22.91	未进入	否	无	7.14
176	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	段木变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
177	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	卧佛寺台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
178	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	133青学线	波赤村二组变压器	400	18.07	247.72	247.72	未进入	否	无	-9.11
179	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店朱杖子台变压器	50	56.63	11.68	11.68	未进入	否	无	6.42
180	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村1号井变压器	50	17.4	31.36	31.36	未进入	否	无	14.81
181	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟一台变压器	50	50.79	15.61	15.61	未进入	否	无	0.44
182	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	下队井台增容变压器	200	29.29	118.8	118.8	未进入	否	无	11.71
183	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线11号箱变变压器	315	66.7	75.57	75.57	未进入	否	无	7.31
184	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	南湾台变压器	50	42.07	23.85	23.85	未进入	否	无	3.04
185	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子西台变压器	50	66.6	19.89	19.89	未进入	否	无	113.35
186	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家窝铺台变压器1	100	71.18	9.26	9.26	未进入	否	无	-0.29
187	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子东大棚台变压器	100	42.5	42.01	42.01	未进入	否	无	-17.74
188	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟西台变压器	200	45.23	122.52	122.52	未进入	否	无	12.86
189	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子东台变压器	100	48.69	39.01	39.01	未进入	否	无	5.77
190	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子十二组井变压器	100	91.7	-10.88	-10.88	未进入	否	无	15.9
191	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	周家沟台变压器	30	85.18	-1.55	-1.55	未进入	否	无	-0.72
192	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在四组变压器	400	69.03	239.48	239.48	未进入	否	无	75.34
193	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	炮手大棚台变压器	80	55.87	31.98	31.98	未进入	否	无	0
194	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟台变压器	200	43.96	111.64	111.64	未进入	否	无	5.02
195	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	黄木西沟台变压器	50	83.82	-1.48	-1.48	未进入	否	无	0
196	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	闫家岭台变压器1	200	16.11	129.26	129.26	未进入	否	无	-11.99
197	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营六组变压器	200	51.6	76.28	76.28	未进入	否	无	-2.18
198	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	板尺沟变压器	400	66.72	299.24	299.24	未进入	否	无	13.25
199	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子小区变压器	30	81.85	-0.26	-0.26	未进入	否	无	22.22
200	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大棚变压器	50	35.07	25.65	25.65	未进入	否	无	-11.85
201	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器1	50	48.05	18.62	18.62	未进入	否	无	-29.26
202	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙三台动力电变压器	100	26.06	53.96	53.96	未进入	否	无	6.26
203	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组2#台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
204	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子变压器1	100	74.34	11.87	11.87	未进入	否	无	12321.4
205	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户上沟变压器	100	75.59	4.41	4.41	未进入	否	无	-5.86
206	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	小东沟变压器	30	91.82	-3.54	-3.54	未进入	否	无	9.48
207	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	南湾子变压器	400	15.65	257.4	257.4	未进入	否	无	-2.06
208	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	红庙子小区台变压器	100	96.54	-6.34	-6.34	未进入	否	无	-22.01
209	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石村北大井台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
210	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村变压器（2015农网升级）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
211	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	满家店变压器	100	70.98	40.47	40.47	未进入	否	无	52.5
212	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子六组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

213	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	洪家台变压器	100	57.61	22.39	22.39	未进入	否	无	1.48
214	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子变压器	100	46.48	33.59	33.59	未进入	否	无	4.09
215	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子变压器	50	77.66	1.23	1.23	未进入	否	无	11.76
216	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms 沟门子畜牧小区变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
217	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟九组变压器	30	78.85	13.66	13.66	未进入	否	无	4.76
218	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台一组大井变压器	50	65.67	12.38	12.38	未进入	否	无	1.64
219	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子小五家台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
220	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地台变压器	50	40.06	23.31	23.31	未进入	否	无	4.48
221	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	韩杖子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
222	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子东台变压器	30	110.98	-8.4	-8.4	未进入	否	无	14.98
223	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东小区变压器	100	27.99	52.79	52.79	未进入	否	无	-17.82
224	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	柳阳沟变压器	30	104.96	-7.36	-7.36	未进入	否	无	22.89
225	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms 上三家子畜牧小区变压器	200	48.13	64.18	64.18	未进入	否	无	1261.73
226	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小北变压器	200	56.9	117.46	117.46	未进入	否	无	4.91
227	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下桥子台变压器	100	1.18	78.82	78.82	未进入	否	无	16.67
228	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	拉南小区变压器	50	72.52	5.67	5.67	未进入	否	无	-28.94
229	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子屯台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
230	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎小区台变压器	80	30	45.13	45.13	未进入	否	无	-72.25
231	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟房后台变压器	200	34.03	126.76	126.76	未进入	否	无	-1.14
232	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙养猪小区变压器	50	54.83	14.53	14.53	未进入	否	无	-1.45
233	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	于班营子台变压器	80	70.36	7.85	7.85	未进入	否	无	0
234	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	郑杖子村台变压器	50	87.85	-3.58	-3.58	未进入	否	无	8.34
235	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台方塘变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
236	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组3#台变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入	否	无	9.09
237	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	pms 西营子八组变压器	200	78.23	81.58	81.58	未进入	否	无	109.17
238	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟台变压器	50	69.08	7.44	7.44	未进入	否	无	18.07
239	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	孙家台变压器	80	47.02	26.51	26.51	未进入	否	无	17.03
240	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	徐杖子村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
241	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子西山变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
242	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋杖子小区台变压器	100	60.92	19.86	19.86	未进入	否	无	-10.5
243	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	朝阳洞变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
244	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子北岭变压器	50	70.92	5.89	5.89	未进入	否	无	11.09
245	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵六组变压器	200	71.76	124.36	124.36	未进入	否	无	-2.5
246	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	葫芦房子户户通变压器	30	1.69	23.49	23.49	未进入	否	无	11.11
247	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林泉八组变压器	50	89.7	-4.49	-4.49	未进入	否	无	6.5
248	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
249	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下塔台变压器	200	31.68	96.66	96.66	未进入	否	无	10.58
250	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	老爷庙变压器	100	71.02	48.11	48.11	未进入	否	无	0
251	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东小区2变压器	30	103.85	-5.19	-5.19	未进入	否	无	3.19
252	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	哈拉海台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
253	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山村缸窑沟上沟变压器	30	65.75	4.31	4.31	未进入	否	无	4.33
254	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	黄土坡台变压器	50	2.53	39.31	39.31	未进入	否	无	0
255	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	鸡冠山变压器	200	62.05	100.4	100.4	未进入	否	无	9.72
256	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子变压器	400	44.85	269.24	269.24	未进入	否	无	141.93

257	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙东沟小区变压器	50	47.86	19.6	19.6	未进入	否	无	-2.94
258	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	Pms 柳湖沟井变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
259	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子畜牧小区变压器	30	113.34	-5.68	-5.68	未进入	否	无	-28.76
260	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗南八组变压器	200	41.89	76.22	76.22	未进入	否	无	8.2
261	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟五组台变压器	100	75.93	47.93	47.93	未进入	否	无	6.45
262	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子中台变压器	200	39.77	100.14	100.14	未进入	否	无	3.56
263	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
264	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	沟门小区变压器1	50	46.68	19.23	19.23	未进入	否	无	-8.07
265	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
266	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	沟里畜牧小区台变压器	20	89.13	-0.03	-0.03	未进入	否	无	-24.74
267	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小北国台变压器1	30	36.28	13.78	13.78	未进入	否	无	-1.23
268	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	沈杖子台变压器	50	83.72	8.83	8.83	未进入	否	无	0
269	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线彦家台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
270	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城10组大棚小区变压器	50	1.63	39.32	39.32	未进入	否	无	0
271	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李友1号井变压器	50	41.44	23.84	23.84	未进入	否	无	31.07
272	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子四组变压器	400	91.68	11.16	11.16	未进入	否	无	-0.93
273	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟上沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
274	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗保护地变压器	100	73.93	66	66	未进入	否	无	5.88
275	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东沟组变压器	50	53.53	15.12	15.12	未进入	否	无	36.78
276	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村太保台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
277	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴中台变压器	80	63.54	18.42	18.42	未进入	否	无	28.06
278	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟外台变压器	100	46.53	36.5	36.5	未进入	否	无	13.5
279	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟大棚变压器	30	83.29	3.11	3.11	未进入	否	无	-10.2
280	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎小区变压器	50	0.32	39.84	39.84	未进入	否	无	0
281	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组变压器1	50	8	36	36	未进入	否	无	11.9
282	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家小区变压器	30	76.67	1.01	1.01	未进入	否	无	50.4
283	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区变压器	100	29.27	54.27	54.27	未进入	否	无	-27.97
284	国网朝阳市朝阳县供电公司		拉屯二组小区分	拉拉屯村二组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
285	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子松树底下变压器	100	60.26	28.42	28.42	未进入	否	无	8.24
286	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十三组一台变压器	315	47.08	103.73	103.73	未进入	否	无	10.68
287	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸窑十组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
288	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	中石片子变压器	100	32.34	54.43	54.43	未进入	否	无	1.62
289	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	小道口大棚变压器	50	24.23	28.88	28.88	未进入	否	无	-19.66
290	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
291	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	乡政府变压器台	315	2.27	244.98	244.98	未进入	否	无	-45.95
292	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
293	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子西台变压器	50	56.27	11.88	11.88	未进入	否	无	-7.25
294	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东变压器1	400	22.97	262.92	262.92	未进入	否	无	6.89
295	国网朝阳市朝阳县供电公司		发区线郭家七组	郭家七组小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
296	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟里变压器	50	75.74	8.7	8.7	未进入	否	无	47.97
297	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西台变压器	100	56.16	49.42	49.42	未进入	否	无	79.48
298	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	15.16组大棚变压器	50	42.16	25.9	25.9	未进入	否	无	12.05
299	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞沟里台变压器	200	48.4	129.26	129.26	未进入	否	无	85.88
300	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	下韩杖子台变压器	200	11.62	136.84	136.84	未进入	否	无	0.66

301	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯村台变压器	200	56.76	46.68	46.68	未进入	否	无	0
302	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	西南沟变压器1	20	60.15	4.18	4.18	未进入	否	无	-1.55
303	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟西台变压器	400	41.12	300.84	300.84	未进入	否	无	225.89
304	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	河南小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
305	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东德2台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
306	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子南沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
307	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村六组变压器	100	1.22	79.41	79.41	未进入	否	无	0
308	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨地沟小区台变压器	30	60.47	5.86	5.86	未进入	否	无	-3.28
309	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家11组台变压器	50	5.54	37.32	37.32	未进入	否	无	-4.48
310	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	林家窝铺台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
311	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	姜家沟变压器1	80	73.83	44.58	44.58	未进入	否	无	10.39
312	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户道北变压器	200	79	136.18	136.18	未进入	否	无	553.41
313	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北二变压器1	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
314	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二变压器	200	48.38	64.58	64.58	未进入	否	无	0
315	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店村小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
316	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子南台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
317	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林村台变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入	否	无	0
318	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	下庙沟台变压器	50	33.88	23.23	23.23	未进入	否	无	0.96
319	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	Pms 南组井变压器	100	11.75	69.8	69.8	未进入	否	无	-21.43
320	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁小区台变压器	200	21.43	117.14	117.14	未进入	否	无	-61.94
321	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门子2台变压器1	50	57.99	11.17	11.17	未进入	否	无	24.14
322	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁南沟变压器	20	105.38	-4.56	-4.56	未进入	否	无	34.15
323	国网朝阳市朝阳县供电公司		叉线拉拉屯村一	拉拉屯村一组变压器	100	31.08	50.72	50.72	未进入	否	无	0
324	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211峭口线	腰而营一号井变压器	80	65.2	12.8	12.8	未进入	否	无	9.66
325	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
326	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里外台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
327	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	石窝铺变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
328	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	Pms 米家沟大井变压器	50	119.76	-19.16	-19.16	未进入	否	无	-92.41
329	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	南东沟北台变压器	50	39.13	20.48	20.48	未进入	否	无	8.23
330	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	林杖子变压器	250	67.26	53.13	53.13	未进入	否	无	11.31
331	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	高八尺变压器	400	54.44	216.08	216.08	未进入	否	无	4.84
332	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	姜杖子大棚台变压器	50	118.9	-3.63	-3.63	未进入	否	无	127.55
333	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家窝铺变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
334	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房南台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
335	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子变压器	200	21.01	122.3	122.3	未进入	否	无	-24.2
336	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	邹家沟台变压器	20	95.36	-2.96	-2.96	未进入	否	无	2.51
337	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	小南沟变压器1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
338	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子大井台变压器	100	54.3	27.36	27.36	未进入	否	无	8.11
339	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟二队变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
340	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	大圆子北台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
341	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组二台变压器	80	100.64	-7.95	-7.95	未进入	否	无	-12.3
342	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	双台二台变压器	200	42.8	74.42	74.42	未进入	否	无	24.36
343	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	下湾子大棚变压器	30	6.77	22.1	22.1	未进入	否	无	21.05
344	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

345	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子新庄变压器1	200	58.75	88.78	88.78	未进入	否	无	24.8
346	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	于营子变压器	50	50.52	17.14	17.14	未进入	否	无	0.71
347	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	南沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
348	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子1台变压器	100	0.92	79.7	79.7	未进入	否	无	5.56
349	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	何家沟台变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入	否	无	-3.7
350	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙蔬菜批发市场南台变压器	200	73.12	123.72	123.72	未进入	否	无	0
351	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯变压器1	30	76.15	1.51	1.51	未进入	否	无	7.57
352	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子北变压器	50	61.08	9.62	9.62	未进入	否	无	27.09
353	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队台变压器	100	50.23	29.78	29.78	未进入	否	无	8.03
354	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟2台变压器	30	16.63	19.01	19.01	未进入	否	无	17.39
355	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟外变压器	30	54.84	7.78	7.78	未进入	否	无	5.3
356	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	烧锅台变压器	80	102.7	6.27	6.27	未进入	否	无	0
357	国网朝阳市朝阳县供电公司		工业园区分支	工业园区变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
358	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子未河沟小区变压器	50	60.95	24.29	24.29	未进入	否	无	8
359	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	雷东山大棚小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
360	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	上店台变压器2	20	45.24	6.95	6.95	未进入	否	无	16.13
361	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线下洼大棚三台变压器	50	3.08	38.46	38.46	未进入	否	无	-19.35
362	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	西沿台变压器	50	106.5	-7.86	-7.86	未进入	否	无	50.8
363	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	谢麻窝铺台变压器	100	33.94	47.53	47.53	未进入	否	无	9.68
364	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子井台变压器	50	21.88	29.07	29.07	未进入	否	无	18.75
365	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子小区台变压器	20	114.2	-6.82	-6.82	未进入	否	无	0
366	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台东大井变压器	100	43.82	40.77	40.77	未进入	否	无	11.97
367	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	来代沟台变压器	50	96.59	-4.28	-4.28	未进入	否	无	14.05
368	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	二道小区变压器3	50	98.6	-7.52	-7.52	未进入	否	无	4.74
369	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	白万海小区变压器	400	20.15	240.68	240.68	未进入	否	无	0
370	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	敬老院台变压器	400	76.66	270.04	270.04	未进入	否	无	219.17
371	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家屯大棚台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
372	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	杨山岭台变压器	20	60.96	4.59	4.59	未进入	否	无	-18.18
373	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	半节洞变压器	100	10.04	70.77	70.77	未进入	否	无	6.56
374	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	银窝北大井台变压器	400	32.5	291.64	291.64	未进入	否	无	0
375	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄花沟分台变压器	100	56.75	53.54	53.54	未进入	否	无	11.7
376	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子变压器	100	73.25	46.68	46.68	未进入	否	无	0
377	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	苏家店3台变压器	50	35.72	24.09	24.09	未进入	否	无	7100
378	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村九组分台变压器	50	89.27	-14.83	-14.83	未进入	否	无	9.74
379	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	小道沟台变压器	100	60.83	59.98	59.98	未进入	否	无	313.09
380	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	炮手沟外变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
381	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南梁变压器1	250	79.09	135.2	135.2	未进入	否	无	23.26
382	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子大棚变压器	100	24.32	56.5	56.5	未进入	否	无	0
383	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟2台变压器	100	1.18	78.92	78.92	未进入	否	无	40
384	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯台变压器	100	84.85	6.6	6.6	未进入	否	无	15.87
385	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平七变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
386	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官小区2变压器	100	31	49.74	49.74	未进入	否	无	0
387	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子一组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
388	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟2#小区变压器	50	28.89	25.76	25.76	未进入	否	无	-50

389	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台小区台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
390	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	井家小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
391	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟2台变压器	30	83.78	0.38	0.38	未进入	否	无	8.31
392	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	贾宝地沟台变压器	30	111.09	-9.32	-9.32	未进入	否	无	0.76
393	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	东沟变压器1	400	33.72	245.64	245.64	未进入	否	无	67.3
394	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子村部变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
395	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	于家沟变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
396	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕中变压器1	100	76.73	58.5	58.5	未进入	否	无	7.25
397	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼四组二台变压器	200	38.42	83.16	83.16	未进入	否	无	3.2
398	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子畜牧小区变压器	100	71.47	50.66	50.66	未进入	否	无	5.44
399	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区变压器	100	52.27	28.67	28.67	未进入	否	无	10.84
400	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子三家台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
401	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	朝阳沟井变压器	50	36.93	24.49	24.49	未进入	否	无	118.75
402	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子村一组小区变压器	50	75.01	29.77	29.77	未进入	否	无	-1.72
403	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉变压器	200	42.66	108.68	108.68	未进入	否	无	-4.85
404	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	孙杖子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
405	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	王杖组变压器	100	35.11	48.13	48.13	未进入	否	无	-22
406	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	小郭家沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
407	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线8号箱变压器	315	2.85	244.19	244.19	未进入	否	无	-99.91
408	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许屯二台变压器	30	66.93	4.32	4.32	未进入	否	无	1.01
409	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进变压器	50	94.26	-7.13	-7.13	未进入	否	无	15.8
410	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子王树权大井变压器	20	31.16	9.77	9.77	未进入	否	无	0
411	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	柏树沟变压器	30	0.24	23.93	23.93	未进入	否	无	0
412	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	韩家沟台变压器	30	26.55	16.13	16.13	未进入	否	无	0
413	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王振芝小区变压器	50	35.67	27.14	27.14	未进入	否	无	-89.13
414	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟变压器	200	20.97	119.96	119.96	未进入	否	无	-6.37
415	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子村小南梁大棚小区变压器	50	16.6	35.9	35.9	未进入	否	无	57.14
416	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小房申变压器	100	64.19	58.55	58.55	未进入	否	无	0.21
417	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道一台变压器	400	73.23	33.4	33.4	未进入	否	无	12.73
418	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村北大井变压器	63	24.8	38.59	38.59	未进入	否	无	-34.62
419	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	王坟沟变压器	50	33.08	25.29	25.29	未进入	否	无	-1.69
420	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	雷三家变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
421	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
422	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘随营子大棚台变压器	50	46.94	17.35	17.35	未进入	否	无	-57.94
423	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	解放村变压器	100	62.04	56.42	56.42	未进入	否	无	-3.95
424	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	洞子台变压器	50	119.95	-19.73	-19.73	2025/8/3	是	2026/3/1	11.63
425	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟南台变压器	100	20.52	61.37	61.37	未进入	否	无	-0.84
426	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子小区变压器	100	64.9	27.03	27.03	未进入	否	无	-6.19
427	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子变压器	200	73.41	82.54	82.54	未进入	否	无	96.82
428	国网朝阳市朝阳县供电公司		拉屯二组小区分	拉拉屯村二组井变压器	80	2.52	62.07	62.07	未进入	否	无	0
429	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姜家沟小区变压器	200	47.61	76	76	未进入	否	无	115.96
430	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子台变压器1	200	39.2	100.38	100.38	未进入	否	无	-14.2
431	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子村台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
432	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms 毕振生台变压器	200	8.8	142.4	142.4	未进入	否	无	15.61

433	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子东山台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
434	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店中营子台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
435	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	刘满台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
436	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	何家窝铺台变压器	50	106.26	-13.13	-13.13	未进入	否	无	11.27
437	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	养牛小区台变压器	200	2.53	158	158	未进入	否	无	3.13
438	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨五队台变压器	100	32.32	57.42	57.42	未进入	否	无	-1.19
439	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子大棚台变压器	20	61.59	5.71	5.71	未进入	否	无	-27.16
440	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子村变压器	100	55.95	29.66	29.66	未进入	否	无	-5.16
441	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三双台变压器	63	1.27	49.6	49.6	未进入	否	无	11.11
442	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	三道小区变压器1	50	31.88	27.37	27.37	未进入	否	无	292.59
443	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	小六家小区变压器	100	92.1	-1.79	-1.79	未进入	否	无	3.69
444	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山八组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
445	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
446	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	养牛小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
447	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
448	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北沟变压器	30	79.51	0.45	0.45	未进入	否	无	-3.42
449	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达四五组台变压器	80	58.98	18.8	18.8	未进入	否	无	-0.98
450	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	王子坎变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
451	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	水泉组变压器	100	63.19	16.81	16.81	未进入	否	无	0
452	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山大棚台变压器	30	95.64	-4.69	-4.69	未进入	否	无	266.23
453	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	下局子台变压器	100	38.21	41.8	41.8	未进入	否	无	14.26
454	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山南沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
455	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组变压器	200	65.89	44.82	44.82	未进入	否	无	-2.29
456	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	沟门子变压器	200	76.05	114.9	114.9	未进入	否	无	44.41
457	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	新地大队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
458	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地河南变压器	80	32.74	37.81	37.81	未进入	否	无	-0.8
459	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村变压器11	100	41.49	39.88	39.88	未进入	否	无	2.65
460	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西大棚二台变压器	50	0.13	39.94	39.94	未进入	否	无	0
461	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	平房台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
462	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子34组2台	200	52.5	56.36	56.36	未进入	否	无	4.1
463	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	满达养殖小区变压器	30	72.36	5.36	5.36	未进入	否	无	-45.99
464	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官大井台变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入	否	无	7.69
465	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟2台变压器	50	46.33	16.84	16.84	未进入	否	无	4.76
466	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在七队变压器	200	53.04	53.92	53.92	未进入	否	无	3.36
467	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店一组变压器	100	70.3	13.24	13.24	未进入	否	无	20.67
468	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟台变压器1	30	88.11	-2.06	-2.06	未进入	否	无	2.34
469	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	根德岭下台变压器	50	50.63	19.5	19.5	未进入	否	无	0
470	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子西沟里变压器（2015农网升级）	50	36.85	21.68	21.68	未进入	否	无	21.28
471	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子一队变压器	100	87.03	-2.81	-2.81	未进入	否	无	1.27
472	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉大棚变压器	50	32.33	24.29	24.29	未进入	否	无	0.31
473	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	前半截沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
474	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	大河北台变压器	80	2.54	62.52	62.52	未进入	否	无	0
475	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线6号箱变变压器	250	118.11	-97.13	-97.13	2025/1/5	是	2026/3/1	13.96
476	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线7号箱变变压器	315	0.32	251.02	251.02	未进入	否	无	-91.67

477	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄上小区变压器	50	19.23	30.38	30.38	未进入	否	无	64.1
478	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙乡头道沟台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
479	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑变压器	200	50.11	100.34	100.34	未进入	否	无	31.02
480	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村彭杖子变压器	200	66.57	136.06	136.06	未进入	否	无	5.27
481	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子养鸡小区变压器	50	102.65	-10.89	-10.89	未进入	否	无	24.65
482	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村八、九组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
483	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组变压器	200	51.84	111.2	111.2	未进入	否	无	-5.54
484	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	Pms 杨树沟四队变压器	100	37.9	42.14	42.14	未进入	否	无	5.25
485	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟里台变压器	100	3.37	77.35	77.35	未进入	否	无	6.1
486	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五组里台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
487	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	下沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
488	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟小区变压器	50	36.08	23.79	23.79	未进入	否	无	-9.09
489	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子市场台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
490	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南坡小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
491	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子线刘杖子台	100	45.1	50.36	50.36	未进入	否	无	24.51
492	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟上台变压器	20	20.96	12.28	12.28	未进入	否	无	62.5
493	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子五组变压器	200	1.61	157.14	157.14	未进入	否	无	0
494	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子吉利小区变压器	50	0.11	39.94	39.94	未进入	否	无	-75
495	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	梨树沟下圃变压器	100	14.38	66.27	66.27	未进入	否	无	0
496	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子村变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
497	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子富民小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
498	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组东变压器	200	32.33	95.36	95.36	未进入	否	无	-41.72
499	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库一台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
500	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	马家岭小区台变压器1	50	32.28	24.4	24.4	未进入	否	无	-4.24
501	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组3#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
502	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家二台变压器	200	24.02	113.24	113.24	未进入	否	无	23.23
503	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	袁家洼变压器	160	72.18	102.66	102.66	未进入	否	无	11.81
504	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	狐狸洞台变压器	80	30.76	39.65	39.65	未进入	否	无	-4.43
505	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	南关台变压器	200	25.51	109.02	109.02	未进入	否	无	7.58
506	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	赵北台变压器	10	56.2	2.55	2.55	未进入	否	无	0
507	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟门台变压器	20	27.14	10.63	10.63	未进入	否	无	25
508	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟台变压器	100	86.17	-6.16	-6.16	未进入	否	无	15.1
509	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟3台变压器	400	93.3	-3	-3	未进入	否	无	5.35
510	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三家店变压器	200	34.5	133.46	133.46	未进入	否	无	0
511	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东大棚台变压器	30	95.9	-3.41	-3.41	未进入	否	无	-11.41
512	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜杖子村变压器	400	71	252	252	未进入	否	无	7.6
513	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子村后魏台变压器	200	26.52	106.94	106.94	未进入	否	无	-17.28
514	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场大棚变压器	400	76.47	301.04	301.04	未进入	否	无	5.9
515	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家小区变压器	200	20.27	120.94	120.94	未进入	否	无	-3.61
516	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子小区台变压器	20	65.88	2.82	2.82	未进入	否	无	12.1
517	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	YHG 花坤北台沟里变压器	20	119.42	-7.87	-7.87	未进入	否	无	28.86
518	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家一组台变压器	200	74.84	37.6	37.6	未进入	否	无	14.34
519	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉村变压器	400	42.15	180.04	180.04	未进入	否	无	31.04
520	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山小队变压器1	30	41.09	11.67	11.67	未进入	否	无	-10.91

521	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	木匠沟变压器2	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	-100
522	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组2台变压器	50	1.41	39.29	39.29	未进入	否	无	23.08
523	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	徐家屯1组小区台变压器	100	46.61	34.74	34.74	未进入	否	无	993.62
524	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山村保护地变压器	50	69.81	5.76	5.76	未进入	否	无	20.04
525	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	唐家沟台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
526	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	荒地台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
527	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	孟克大棚台变压器	100	81.59	12.89	12.89	未进入	否	无	0
528	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道北变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
529	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	石门子台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
530	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟2#小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
531	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子台变压器	100	47.43	41.34	41.34	未进入	否	无	19.75
532	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	闫家岭台变压器	50	27.96	26.03	26.03	未进入	否	无	-1.14
533	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	胡里地变压器	50	65.25	8.26	8.26	未进入	否	无	21.29
534	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	坝挡沟变压器	200	75.42	145.48	145.48	未进入	否	无	11.98
535	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	顾家台变压器	100	12.67	67.33	67.33	未进入	否	无	-22.87
536	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山村变压器	200	68.81	131.14	131.14	未进入	否	无	113.52
537	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟二组台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
538	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜五队变压器1	100	68.17	33.92	33.92	未进入	否	无	3.19
539	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子西沟变压器	30	65.39	4.38	4.38	未进入	否	无	9.84
540	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰外台变压器	50	76.11	18	18	未进入	否	无	21.36
541	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	河沿子变压器	400	23.13	227.64	227.64	未进入	否	无	-68.19
542	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子9组大棚井变压器	50	90.19	0.87	0.87	未进入	否	无	-78.69
543	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭大棚2台变压器	30	104.2	-4.88	-4.88	未进入	否	无	0
544	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	塔营子变压器	50	11.69	35.13	35.13	未进入	否	无	-2.86
545	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	10kV西五家线综合厂变压器1	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
546	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	朱家沟台变压器	20	2.72	15.46	15.46	未进入	否	无	0
547	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店大队变压器	100	1.69	78.31	78.31	未进入	否	无	-41.18
548	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	马家沟变压器2	20	104.1	-4.59	-4.59	未进入	否	无	-4.64
549	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	pms 西沟大棚变压器	30	5.02	22.58	22.58	未进入	否	无	7.14
550	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达村瓦盆沟变压器	200	70.41	148.02	148.02	未进入	否	无	120.6
551	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路沟里台变压器	20	66.69	2.69	2.69	未进入	否	无	0.55
552	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线吴杖子两家变压器	50	69.68	8.6	8.6	未进入	否	无	5
553	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子五组变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
554	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小区变压器	30	68.7	3.58	3.58	未进入	否	无	51.24
555	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙二道沟台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
556	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	卖菜沟小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
557	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子村变压器	100	105.74	-4.58	-4.58	未进入	否	无	-3.53
558	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
559	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子北头变压器	100	100.93	-20.93	-20.93	未进入	否	无	-1.01
560	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	韩家山台变压器	50	104.01	-11.07	-11.07	未进入	否	无	6.52
561	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	10kV西干线于杖子7组变压器1	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
562	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
563	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村五组变压器	250	31.51	121.35	121.35	未进入	否	无	34.22
564	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0

565	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组2#变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
566	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子南沟台变压器	50	50.14	18.16	18.16	未进入	否	无	0
567	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	李家屯台变压器1	400	0	320	320	未进入	否	无	0
568	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分2台变压器	200	42.98	135.94	135.94	未进入	否	无	-0.38
569	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
570	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	郭家沟变压器	50	1.16	39.42	39.42	未进入	否	无	11.11
571	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑东台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
572	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟外台变压器	100	35.11	47.73	47.73	未进入	否	无	8.72
573	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马路沟台变压器	100	23.53	58.9	58.9	未进入	否	无	0
574	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	大东沟变压器	30	89.1	-2.72	-2.72	未进入	否	无	-2.16
575	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西井变压器	400	62.28	84.16	84.16	未进入	否	无	-0.95
576	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金大棚台变压器	30	119.94	-10.08	-10.08	2025/5/18	是	2026/3/1	40.44
577	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子大队变压器	100	75.61	57.22	57.22	未进入	否	无	26.07
578	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	尹家沟屯台变压器	50	88.29	-4.14	-4.14	未进入	否	无	10.57
579	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子九组变压器	200	2.93	154.46	154.46	未进入	否	无	27.4
580	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河畜牧小区变压器	50	6.48	36.82	36.82	未进入	否	无	-25
581	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北荒台变压器	30	1.63	23.51	23.51	未进入	否	无	10
582	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	沟中台变压器	20	1.39	15.72	15.72	未进入	否	无	0
583	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟小区台变压器	400	91.52	312.84	312.84	2025/4/24	是	2026/3/1	9.87
584	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村三组2台变压器	315	40.9	240.57	240.57	未进入	否	无	2.55
585	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台变压器	100	65.22	16.63	16.63	未进入	否	无	3.52
586	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	老革家屯变压器	20	60.8	4.3	4.3	未进入	否	无	-2.17
587	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店北沟变压器	100	38.25	41.75	41.75	未进入	否	无	18.44
588	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线9号箱变变压器	315	0.01	251.97	251.97	未进入	否	无	-87.5
589	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山移民小区变压器	50	62.35	9.8	9.8	未进入	否	无	128.63
590	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户大棚变压器	200	79.76	143.94	143.94	未进入	否	无	227.68
591	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家六组变压器	200	30.85	101.54	101.54	未进入	否	无	0
592	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	二窝铺台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
593	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	王家大棚2台变压器	100	37.25	55.74	55.74	未进入	否	无	0
594	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子腰西变压器	100	5.28	74.91	74.91	未进入	否	无	8.55
595	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组变压器	200	2.22	155.56	155.56	未进入	否	无	35.19
596	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平小区变压器2	80	58.94	25.27	25.27	未进入	否	无	-1.94
597	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小马厂台变压器	200	74.88	113.06	113.06	未进入	否	无	6.11
598	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟小区变压器	50	1.09	40	40	未进入	否	无	0
599	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户上沟变压器	200	70.36	75.98	75.98	未进入	否	无	68.65
600	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店变压器	200	55.78	51.86	51.86	未进入	否	无	8.02
601	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼五组二台变压器	200	35.71	90.94	90.94	未进入	否	无	20.05
602	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
603	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线山咀8组沟门变压器	20	118.58	-6.27	-6.27	未进入	否	无	13.21
604	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	10kV羊山线胡家沟变压器	200	1.17	158.24	158.24	未进入	否	无	2.78
605	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	Pms 柳条中组井变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
606	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	Pms 河西井变压器	50	93.34	2.11	2.11	未进入	否	无	-1.92
607	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子洞子后台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
608	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子四组小区台变压器	80	16.22	52.01	52.01	未进入	否	无	1.35

609	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	华东12#台变压器	30	116.16	-4.53	-4.53	未进入	否	无	15.53
610	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南变压器	200	67.46	101.6	101.6	未进入	否	无	59.22
611	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	李本胜大棚变压器	50	5.88	37.09	37.09	未进入	否	无	0
612	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙小队变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
613	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	盖杖子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
614	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子1,2队台变压器	200	39.89	80.22	80.22	未进入	否	无	-0.51
615	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	姚杖子5组大棚变压器	50	44.97	31.8	31.8	未进入	否	无	-34.88
616	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	老关营子台变压器	20	36.26	8.79	8.79	未进入	否	无	8
617	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	柏山沟果园井台变压器	80	36.65	37.68	37.68	未进入	否	无	0
618	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家八组变压器	100	90.87	-2.09	-2.09	未进入	否	无	44.42
619	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子新立屯变压器	20	0.91	15.82	15.82	未进入	否	无	0
620	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村马架子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
621	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟变压器	50	20.45	30.02	30.02	未进入	否	无	-2.48
622	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳变压器	200	69.38	117.86	117.86	未进入	否	无	9.59
623	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
624	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	付家店变压器	100	37.75	45.37	45.37	未进入	否	无	4.59
625	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村机井台区变压器	200	9.76	142.98	142.98	未进入	否	无	-46.53
626	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山二台变压器	400	0.67	319.56	319.56	未进入	否	无	-42.53
627	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小河北台变压器	50	99.07	-8.38	-8.38	未进入	否	无	15.61
628	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	付家小区台变压器	80	56.66	25.87	25.87	未进入	否	无	0
629	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	小遥沟变压器1	50	70.29	6.78	6.78	未进入	否	无	-3.3
630	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟二台变压器	50	35.46	22.35	22.35	未进入	否	无	3.25
631	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴西台小区变压器	30	72.35	3.12	3.12	未进入	否	无	10.34
632	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms 大屯西台变压器	200	6.65	149.38	149.38	未进入	否	无	-30
633	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	长侠沟变压器	20	1.97	15.75	15.75	未进入	否	无	33.33
634	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	王伦沟线范杖子西台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
635	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	窝棚沟变压器	50	29.18	25.85	25.85	未进入	否	无	30.38
636	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村十组小区变压器1	50	3.16	38.55	38.55	未进入	否	无	-23.08
637	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志二组变压器	100	60.87	19.17	19.17	未进入	否	无	111.68
638	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸窑小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
639	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟十组变压器	30	40.63	13.29	13.29	未进入	否	无	-9.42
640	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场四组变压器	50	118.65	0.94	0.94	未进入	否	无	4.89
641	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
642	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	土东台变压器	400	112.36	234.84	234.84	2025/5/17	是	2026/3/1	10.91
643	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队二台变压器	80	76.61	9.08	9.08	未进入	否	无	4.4
644	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子小区变压器	30	0.51	23.85	23.85	未进入	否	无	-50
645	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子组变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
646	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子小平房变压器	30	89.02	-2.68	-2.68	未进入	否	无	9.72
647	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟村变压器	100	48.99	33.5	33.5	未进入	否	无	-2.34
648	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	拦马墙变压器	400	70.62	312.56	312.56	未进入	否	无	-5.66
649	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村四组变压器	100	59.06	34.94	34.94	未进入	否	无	-6.29
650	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms 房申台变压器	50	16.47	31.77	31.77	未进入	否	无	-80.23
651	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	石门沟台变压器	30	1.97	23.41	23.41	未进入	否	无	0
652	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟里台变压器	100	81.65	49.82	49.82	未进入	否	无	184.26

653	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	五家坡台变压器	20	48.81	6.36	6.36	未进入	否	无	0
654	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家二台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
655	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村五组变压器	50	75.72	8.43	8.43	未进入	否	无	14.25
656	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	铁沟变压器	200	68.1	143.18	143.18	未进入	否	无	0.42
657	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	赵南台变压器	20	36.38	9.18	9.18	未进入	否	无	0
658	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	郑油房台变压器	100	33.14	48.68	48.68	未进入	否	无	-15.73
659	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟小区变压器	20	62.59	3.93	3.93	未进入	否	无	-25
660	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村北台变压器	200	24.75	113.84	113.84	未进入	否	无	7.2
661	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁四号线变压器	50	31.84	24.33	24.33	未进入	否	无	5.32
662	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河西三组变压器	80	63.68	51.07	51.07	未进入	否	无	5.54
663	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	胡西台变压器	400	70.25	300.52	300.52	未进入	否	无	0
664	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	李花营子台变压器	100	64.47	15.54	15.54	未进入	否	无	21.1
665	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西台变压器	200	29.86	100.28	100.28	未进入	否	无	11.17
666	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	房申沟小区台变压器	30	4.54	22.7	22.7	未进入	否	无	24
667	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟门台变压器	20	1.18	15.79	15.79	未进入	否	无	0
668	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地村变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
669	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟里变压器	50	76.09	17.57	17.57	未进入	否	无	6.65
670	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石灰沟变压器	200	111.82	100.4	100.4	未进入	否	无	77.7
671	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大12组变压器	200	27.91	104.2	104.2	未进入	否	无	-9.57
672	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手北大井台变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
673	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟大棚台变压器	30	0.05	23.98	23.98	未进入	否	无	0
674	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区1变压器	50	51.9	24.83	24.83	未进入	否	无	-22.22
675	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	大北沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
676	国网朝阳市朝阳县供电公司		告业线郭家村联通	10kV铝业线特区分台变压器	80	2.76	61.82	61.82	未进入	否	无	0
677	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家二台变压器	100	39.73	40.3	40.3	未进入	否	无	11.27
678	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	炮手台变压器	400	35.11	240.72	240.72	未进入	否	无	0
679	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子二组变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	-100
680	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子台变压器	50	76.02	3.01	3.01	未进入	否	无	17.55
681	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	上台子河东大棚变压器	30	41.07	12.77	12.77	未进入	否	无	0
682	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	二道岭台变压器	50	80.56	6.47	6.47	未进入	否	无	2.49
683	国网朝阳市朝阳县供电公司		发区线拉拉屯四	拉拉屯村四组机井台变压器	50	37.3	24.48	24.48	未进入	否	无	0
684	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场六组变压器	100	5.26	74.75	74.75	未进入	否	无	23.6
685	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	三麻沟台变压器	50	0.3	39.85	39.85	未进入	否	无	0
686	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村2台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
687	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村变压器	400	33.61	287.88	287.88	未进入	否	无	9.08
688	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道大井变压器	100	54.07	38.8	38.8	未进入	否	无	9.15
689	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组变压器	50	64.2	14.99	14.99	未进入	否	无	4.7
690	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子小区变压器	50	69.43	9.54	9.54	未进入	否	无	-14.86
691	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰东一台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
692	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村五组变压器	200	43.5	81.92	81.92	未进入	否	无	9.22
693	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家大杖子变压器	50	63.88	14.14	14.14	未进入	否	无	1.77
694	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东山变压器1	100	99.82	-3.74	-3.74	未进入	否	无	-0.66
695	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	崔家店变压器	50	102.35	-11.17	-11.17	未进入	否	无	-0.27
696	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马北沟台变压器	30	80.29	-0.07	-0.07	未进入	否	无	8.1

697	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	房申沟台变压器	30	0.91	23.73	23.73	未进入	否	无	0
698	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山小区变压器	50	25.66	27.19	27.19	未进入	否	无	-8.38
699	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	叶须沟一队变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
700	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	向阳沟变压器1	100	22.54	60.59	60.59	未进入	否	无	-0.79
701	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	仲杖子变压器	80	66.71	10.66	10.66	未进入	否	无	33.23
702	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门二队变压器	100	35.78	44.26	44.26	未进入	否	无	17.71
703	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	五虎屯台变压器	100	59.86	20.16	20.16	未进入	否	无	11.69
704	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟北台变压器	400	74.83	283.72	283.72	未进入	否	无	4.87
705	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店二组变压器	400	60.24	288.04	288.04	未进入	否	无	3.63
706	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	文杖子村变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
707	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	大四家子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
708	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	岳家屯台变压器	50	76.5	1.78	1.78	未进入	否	无	5.91
709	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧河东台变压器	100	1.84	78.5	78.5	未进入	否	无	-8.33
710	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林家沟小区变压器	50	77.48	18.52	18.52	未进入	否	无	33.63
711	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大棚小区变压器	20	119.53	-7.89	-7.89	2025/7/9	是	2026/3/1	32.71
712	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟里队变压器	50	101.69	-10.81	-10.81	未进入	否	无	8.52
713	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官四井变压器	50	50.01	18.72	18.72	未进入	否	无	63.49
714	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠大棚台变压器	50	8.95	35.53	35.53	未进入	否	无	-22.22
715	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西大棚台变压器	50	32.48	27.03	27.03	未进入	否	无	-62.15
716	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	古山子河西变压器	100	1.35	79.57	79.57	未进入	否	无	42.11
717	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
718	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟台变压器	80	52.74	24.45	24.45	未进入	否	无	-4.39
719	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟外台变压器	50	69.77	5.15	5.15	未进入	否	无	23.44
720	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户二组变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
721	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟下台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
722	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村上台变压器	100	96.38	41.32	41.32	未进入	否	无	19.27
723	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟一组台变压器	200	20.07	126.28	126.28	未进入	否	无	-9.68
724	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟胡后变压器	100	62.02	28.91	28.91	未进入	否	无	0
725	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	张麻沟变压器2	100	1.34	79.38	79.38	未进入	否	无	211.11
726	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子二组台变压器1	50	118.49	7.14	7.14	未进入	否	无	-3.97
727	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	其林宝南台变压器	200	31.39	102.04	102.04	未进入	否	无	0
728	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	三家子组变压器	50	82.53	0.6	0.6	未进入	否	无	-3.31
729	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺西台变压器	63	66.14	19.79	19.79	未进入	否	无	7.03
730	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子2台变压器	30	89.03	-2.52	-2.52	未进入	否	无	15.66
731	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟变压器	80	35.95	35.83	35.83	未进入	否	无	4.9
732	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	赵井立井变压器	50	25.08	27.56	27.56	未进入	否	无	-9.38
733	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子变压器	400	79.45	215.44	215.44	未进入	否	无	38.13
734	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子北井变压器	200	56.26	59.6	59.6	未进入	否	无	-38.77
735	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白庙子大棚台变压器	20	55.43	5.82	5.82	未进入	否	无	-23.81
736	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口村小区变压器	50	13.68	34.18	34.18	未进入	否	无	-80
737	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村张嘛沟五号井变压器	50	0.12	39.94	39.94	未进入	否	无	0
738	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁子变压器	200	79.01	94.68	94.68	未进入	否	无	0
739	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家一队西台变压器	50	0.63	39.68	39.68	未进入	否	无	-20
740	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗小西沟变压器	30	1.43	23.57	23.57	未进入	否	无	0

741	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连西变压器	80	56.84	22.76	22.76	未进入	否	无	8.96
742	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山沟门台变压器	20	119.76	-7.77	-7.77	未进入	否	无	-7.22
743	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华方塘变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
744	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	木头沟村东山小区变压器	100	14.42	68.74	68.74	未进入	否	无	-96.25
745	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	垫底小区变压器	50	42.74	18.64	18.64	未进入	否	无	47.06
746	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村台变压器	100	71.08	8.93	8.93	未进入	否	无	-12.4
747	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟井变压器	50	101.58	-6.89	-6.89	未进入	否	无	12.93
748	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组变压器	100	75.14	4.86	4.86	未进入	否	无	23.93
749	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村华西台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
750	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组大棚变压器	50	5.57	37.22	37.22	未进入	否	无	-79.76
751	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟小区台变压器	20	71.78	1.71	1.71	未进入	否	无	-1.92
752	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	苏地沟台变压器	80	29.37	40.55	40.55	未进入	否	无	2.91
753	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	上沟台变压器	200	31.67	125.82	125.82	未进入	否	无	6.23
754	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟里变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
755	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	付家沟变压器13	50	52.89	18.8	18.8	未进入	否	无	9.95
756	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	柴家沟变压器	50	54.9	12.55	12.55	未进入	否	无	35.96
757	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村二号变压器	100	43.89	36.12	36.12	未进入	否	无	-6.22
758	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
759	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	石朋沟变压器	100	1.92	79.49	79.49	未进入	否	无	0
760	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	曹家梁台变压器	20	82.3	-0.33	-0.33	未进入	否	无	-4.27
761	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山河东变压器	100	54.52	30.08	30.08	未进入	否	无	-5.56
762	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村小区变压器	30	93.52	1.82	1.82	未进入	否	无	16.03
763	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	陈家变压器	200	57.04	78.12	78.12	未进入	否	无	4.83
764	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms 黄东2井变压器	50	17.39	32.33	32.33	未进入	否	无	-60
765	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	YHG 西德大棚小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
766	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海西台变压器	100	88.17	10.59	10.59	未进入	否	无	0
767	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平三组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
768	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙梁顶变压器	50	76.75	20.99	20.99	未进入	否	无	74.17
769	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	木家沟台变压器	50	95.23	-0.85	-0.85	未进入	否	无	78.29
770	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子小区变压器	80	64.05	37.51	37.51	未进入	否	无	149.06
771	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰大棚小区台变压器	50	23.02	31.49	31.49	未进入	否	无	-73.41
772	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄上变压器	30	59.51	13.18	13.18	未进入	否	无	0
773	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	大张朋沟分台变压器	50	109.12	-14.56	-14.56	未进入	否	无	0
774	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	机房沟台变压器	100	12.3	68.19	68.19	未进入	否	无	-14.47
775	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	中三家变压器	100	3.38	77.53	77.53	未进入	否	无	0
776	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟大棚变压器	50	90.63	-5.3	-5.3	未进入	否	无	-15.6
777	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝小区台变压器	100	47.45	36.86	36.86	未进入	否	无	7.26
778	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下于家沟台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
779	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	杨树沟台变压器	80	0.64	63.49	63.49	未进入	否	无	0
780	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达4-5组分台变压器	200	61.36	138.26	138.26	未进入	否	无	-3.72
781	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三义口六组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
782	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	火家沟台变压器	80	71.66	19.12	19.12	未进入	否	无	7.94
783	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟四组变压器	100	75.71	39.17	39.17	未进入	否	无	0
784	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	红大庙变压器	50	2	39.02	39.02	未进入	否	无	7.69

785	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	程家变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
786	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	东南沟变压器1	50	21.2	29.4	29.4	未进入	否	无	-7.89
787	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
788	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	羊地沟台变压器	100	29.02	50.98	50.98	未进入	否	无	0
789	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵四队变压器	200	70.31	85.16	85.16	未进入	否	无	18.84
790	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
791	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上卧2台变压器	50	2.68	38.66	38.66	未进入	否	无	9.38
792	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官河南台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
793	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库二台变压器	200	11.12	138.64	138.64	未进入	否	无	5.4
794	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一号井变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
795	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟陆陪全小区变压器	100	27	60.32	60.32	未进入	否	无	-24.92
796	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	沈杖子小区台变压器	20	15.81	12.96	12.96	未进入	否	无	0
797	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村一组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
798	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东2台变压器	50	31.45	24.58	24.58	未进入	否	无	14.29
799	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	仇家店小区台变压器	20	73.71	3.18	3.18	未进入	否	无	20.35
800	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村车站台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
801	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	罗锅沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
802	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟小五队台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
803	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店里沟门变压器	80	85.73	35.62	35.62	未进入	否	无	112.01
804	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	彭杖子东台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
805	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店小下头台变压器	20	64.98	3.57	3.57	未进入	否	无	-22.04
806	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店大棚变压器	50	62.18	11.68	11.68	未进入	否	无	-64.21
807	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区变压器1	30	79.06	2.21	2.21	未进入	否	无	82.31
808	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结大棚台变压器	20	4.73	15.06	15.06	未进入	否	无	0
809	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	葫芦房子变压器	30	26.27	16.18	16.18	未进入	否	无	8.62
810	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
811	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟文七变压器	200	26.55	108.74	108.74	未进入	否	无	0
812	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子半节沟变压器	100	13.25	69.21	69.21	未进入	否	无	-11.11
813	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	张家店台变压器	20	105.06	-3.19	-3.19	未进入	否	无	0
814	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	扎兰沟变压器	50	80.77	6.81	6.81	未进入	否	无	173.25
815	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	龙潭沟变压器1	100	0.74	79.47	79.47	未进入	否	无	-25
816	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在八队变压器	100	63.71	27.85	27.85	未进入	否	无	4.35
817	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区2台变压器	100	20.35	61.86	61.86	未进入	否	无	-46.79
818	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家变压器	200	26.79	126.06	126.06	未进入	否	无	-5.47
819	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门五组变压器	100	59.36	24.43	24.43	未进入	否	无	5.83
820	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	二北沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
821	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟二台变压器	50	21.72	29.34	29.34	未进入	否	无	4.26
822	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	大岭西台变压器	50	41.88	19.11	19.11	未进入	否	无	7.26
823	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	东波赤北台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
824	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG 奈林皋八组大棚变压器	50	41.44	23.48	23.48	未进入	否	无	-25
825	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大队变压器	400	44.86	140.56	140.56	未进入	否	无	-13.21
826	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家三台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
827	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南西台变压器	50	41.09	19.5	19.5	未进入	否	无	24.51
828	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	牛家沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

829	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	后洞子台变压器	20	112.91	-4.65	-4.65	未进入	否	无	15.29
830	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	东沟台区变压器	200	100.26	86.18	86.18	未进入	否	无	0
831	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	pms 波十六组变压器	400	13.37	266.52	266.52	未进入	否	无	0
832	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗三组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
833	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	朱二沟变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
834	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟北台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
835	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李井新井变压器	100	47.53	33.25	33.25	未进入	否	无	-5.11
836	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家市场台变压器	200	54.71	58.16	58.16	未进入	否	无	21.21
837	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	波十三组日光大棚变压器	50	94.42	-6.29	-6.29	未进入	否	无	0
838	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	杨家沟台变压器	200	42.09	116.08	116.08	未进入	否	无	14.15
839	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大洞村头道沟变压器	30	44.93	11.46	11.46	未进入	否	无	47.17
840	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窰村3号井变压器	50	52.19	16.48	16.48	未进入	否	无	4.79
841	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十二队变压器	50	94.39	5.16	5.16	未进入	否	无	-12.35
842	国网朝阳市朝阳县供电公司		X线拉拉屯村一	拉拉屯村一组井变压器	100	46.06	40.47	40.47	未进入	否	无	0
843	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小兴沟台区变压器	100	43.24	44.87	44.87	未进入	否	无	0
844	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上石变压器1	100	0.91	79.1	79.1	未进入	否	无	5.26
845	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组东台变压器	50	3.17	38.51	38.51	未进入	否	无	-7.14
846	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	pms 苑杖子一组三台变压器	20	87.74	-1.08	-1.08	未进入	否	无	-2.5
847	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	果树队南台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
848	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	银窝沟台变压器	30	42.55	11.24	11.24	未进入	否	无	18.87
849	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟大棚变压器	100	26.1	56.84	56.84	未进入	否	无	-18.08
850	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑下沟台变压器	100	45.9	34.11	34.11	未进入	否	无	19.89
851	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙南沟台变压器	50	43.84	20.76	20.76	未进入	否	无	-19.84
852	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟变压器	400	21.93	256.32	256.32	未进入	否	无	13.19
853	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十一队变压器	100	55.82	56.61	56.61	未进入	否	无	9.74
854	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区北台变压器	200	119.02	77.94	77.94	未进入	否	无	6.21
855	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟大棚变压器	80	88.87	11.06	11.06	未进入	否	无	6.83
856	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子变压器	100	79.7	20.43	20.43	未进入	否	无	-5.13
857	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大九组变压器	315	63.18	60.29	60.29	未进入	否	无	4.5
858	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	北营子村变压器	400	16.97	252.4	252.4	未进入	否	无	3.99
859	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组大棚台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
860	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	付家台变压器	80	3.02	61.58	61.58	未进入	否	无	0
861	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子变压器	80	2.81	62.09	62.09	未进入	否	无	-16.67
862	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	山前变压器	80	42.79	30.58	30.58	未进入	否	无	-23.78
863	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	从香房变压器	50	54.56	12.73	12.73	未进入	否	无	-36.04
864	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子暖棚变压器	50	30.94	24.56	24.56	未进入	否	无	-28.22
865	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	付家沟变压器1	20	112.23	-6.44	-6.44	未进入	否	无	4.04
866	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子四组变压器	400	37.09	172.8	172.8	未进入	否	无	4.91
867	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	大遥沟小区台变压器1	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
868	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	YHG 上河3组2台变压器	80	6.33	59.71	59.71	未进入	否	无	11.18
869	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰村台变压器	100	1.7	78.3	78.3	未进入	否	无	-10.53
870	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	梁东台变压器	50	33.55	24.02	24.02	未进入	否	无	-20.6
871	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺村变压器	100	65.03	14.99	14.99	未进入	否	无	4.88
872	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	桃树沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100

873	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms 刘杖子村变压器	200	74.06	20.26	20.26	未进入	否	无	7.93
874	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	明哲沟变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
875	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马东台变压器	200	56.5	90.1	90.1	未进入	否	无	1.28
876	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑二组井变压器	50	1.67	39.26	39.26	未进入	否	无	33.33
877	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
878	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	河东台变压器	400	68.49	274.04	274.04	未进入	否	无	34.23
879	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家养殖小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
880	国网朝阳市朝阳县供电公司		发区线拉拉屯四	拉拉屯村四组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
881	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	前山小区变压器	315	102.07	237.29	237.29	未进入	否	无	-3.2
882	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进先锋台区变压器	50	41.22	19.39	19.39	未进入	否	无	8.04
883	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	木匠沟外台变压器	50	42.31	18.88	18.88	未进入	否	无	15.29
884	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村大棚小区变压器	100	25.39	56.92	56.92	未进入	否	无	28.1
885	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子小区变压器	50	119.18	-16.17	-16.17	未进入	否	无	51.99
886	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大二组大棚变压器	50	29.06	26.84	26.84	未进入	否	无	-19.31
887	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村七组机井台变压器	200	69.84	136.28	136.28	未进入	否	无	58.89
888	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
889	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	10kV十二台线南大六组大井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
890	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子西井变压器	63	2.9	48.77	48.77	未进入	否	无	-11.76
891	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五家子台变压器	200	36.93	86.16	86.16	未进入	否	无	10
892	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线5号箱变变压器	315	59.63	64.64	64.64	未进入	否	无	105.44
893	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰五组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
894	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子冰沟变压器	250	71.28	176.88	176.88	未进入	否	无	6.8
895	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	房申二台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
896	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李杖沟门组变压器	200	1.72	157.58	157.58	未进入	否	无	10.53
897	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	后窗户台变压器	80	59.16	16.67	16.67	未进入	否	无	8.05
898	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四西台变压器	200	1.26	157.46	157.46	未进入	否	无	8.62
899	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	东山4.5组变压器	200	49.69	62.68	62.68	未进入	否	无	-22.29
900	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营北井变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	-100
901	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	肖三家二组大棚台变压器	50	73.99	8.33	8.33	未进入	否	无	0
902	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子2台变压器	100	31.71	48.32	48.32	未进入	否	无	0
903	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子西台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
904	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	罗杖子村变压器	100	1.58	78.42	78.42	未进入	否	无	-3.45
905	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田四组变压器	100	2.95	77.05	77.05	未进入	否	无	13.92
906	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	贾杖子南沟变压器	50	42.17	18.99	18.99	未进入	否	无	18.57
907	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子变压器	50	48.09	16.68	16.68	未进入	否	无	-40.67
908	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	华子沟东台变压器	100	51.01	28.99	28.99	未进入	否	无	6.8
909	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大道沟台变压器	100	20.24	60.4	60.4	未进入	否	无	6.41
910	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭下变压器1	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
911	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟六队台变压器	200	66.46	143.26	143.26	未进入	否	无	63.39
912	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一台变压器	315	81.77	174.83	174.83	未进入	否	无	9.61
913	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子大棚变压器	30	35.49	14.23	14.23	未进入	否	无	-14.44
914	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子四组设施农业变压器	100	0.36	79.69	79.69	未进入	否	无	0
915	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	吕家梁变压器	30	30.93	14.73	14.73	未进入	否	无	-33.58
916	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	10kV东大道线辽西大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0

917	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎东台变压器	50	36.13	22	22	未进入	否	无	-2.42
918	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子四组大棚台变压器	20	60.64	4.75	4.75	未进入	否	无	16.67
919	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	陈家牧业台变压器	30	88.6	0.74	0.74	未进入	否	无	-16.67
920	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十三台变压器	100	0.69	79.38	79.38	未进入	否	无	38.46
921	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子河套小区变压器1	315	73.88	106.28	106.28	未进入	否	无	30.12
922	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘子营子小区变压器	30	53.91	9.72	9.72	未进入	否	无	43.42
923	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	二道北沟变压器	50	37.05	26.94	26.94	未进入	否	无	-2.43
924	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼三组二台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
925	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	纪家屯台变压器	100	30.51	49.49	49.49	未进入	否	无	4.6
926	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子小区变压器	50	1.94	39.14	39.14	未进入	否	无	60
927	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	高速出口小区台变压器	30	18.66	18.4	18.4	未进入	否	无	-19.23
928	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	孟家洼子台变压器	30	100.62	-6.19	-6.19	未进入	否	无	-5.73
929	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	引凤沟变压器	100	18.97	61.32	61.32	未进入	否	无	17.21
930	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子小区1变压器	30	0.09	23.98	23.98	未进入	否	无	-97.06
931	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大北沟变压器2	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
932	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺台变压器	30	87.74	0.29	0.29	未进入	否	无	31.63
933	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	高杖子变压器	50	90.47	-5.22	-5.22	未进入	否	无	25.75
934	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	四贵小区变压器	30	34.79	13.93	13.93	未进入	否	无	-8.89
935	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	高三家台变压器	100	3.53	77.79	77.79	未进入	否	无	-11.11
936	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南铺变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
937	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms 北梁果树山台变压器	100	22.73	60.79	60.79	未进入	否	无	0
938	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	马架子分台变压器	100	52.15	52.32	52.32	未进入	否	无	0
939	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	榆树林台变压器	200	19.98	120.04	120.04	未进入	否	无	23.98
940	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	黄家沟台变压器	30	59.39	6.31	6.31	未进入	否	无	14.96
941	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子北沟变压器	50	56.04	16.38	16.38	未进入	否	无	18.52
942	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村二组变压器	315	76.39	221.22	221.22	未进入	否	无	5.25
943	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上塔台变压器	50	75.59	4.43	4.43	未进入	否	无	-7.57
944	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子南台变压器	50	76.35	13.02	13.02	未进入	否	无	55.18
945	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	司丈子变压器	80	27.15	42.29	42.29	未进入	否	无	9.68
946	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟组小区变压器	100	1.46	78.59	78.59	未进入	否	无	0
947	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	马杖子变压器3	100	0	80	80	未进入	否	无	0
948	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	放牛沟组变压器	200	12.36	136.82	136.82	未进入	否	无	11.78
949	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良四台变压器	80	41.4	30.88	30.88	未进入	否	无	5.18
950	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子山咀台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
951	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	闫盖营子台变压器	200	71.11	117.14	117.14	未进入	否	无	39.38
952	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	韩杖子中台变压器	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	-96.61
953	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区变压器	100	17.97	62.11	62.11	未进入	否	无	4.56
954	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴隆东台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
955	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村一号变压器	80	0.88	63.3	63.3	未进入	否	无	18.75
956	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯东头变压器	100	68.33	20.68	20.68	未进入	否	无	9.79
957	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子村北台子组变压器1	80	116.43	-23.37	-23.37	未进入	否	无	24.03
958	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良一台变压器	50	108.99	-12.54	-12.54	未进入	否	无	8.29
959	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	郭家台变压器	50	49.4	15.31	15.31	未进入	否	无	0.21
960	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	东沟上沟变压器	100	68.32	38.38	38.38	未进入	否	无	7.44

961	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁东台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
962	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村新增台变压器	100	72.52	34.77	34.77	未进入	否	无	6.93
963	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胜利蔬菜大棚小区台变压器	30	22.14	17.5	17.5	未进入	否	无	-50.94
964	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子分台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
965	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子台变压器	100	43.45	55.26	55.26	未进入	否	无	66.48
966	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	沈家窝铺台变压器	400	17.24	251.08	251.08	未进入	否	无	2.91
967	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	半拉烧锅台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
968	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子东沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
969	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	新立屯变压器13	200	83.29	151.74	151.74	未进入	否	无	4.25
970	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟腰屯变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
971	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟变压器	80	66.74	10.7	10.7	未进入	否	无	27.53
972	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子东台变压器	50	55.31	12.37	12.37	未进入	否	无	-1.48
973	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	北梁台变压器	30	84.25	0.21	0.21	未进入	否	无	2.12
974	国网朝阳市朝阳县供电公司		发区线郭家村四组	郭家村四组井变压器	100	113.97	-30.81	-30.81	未进入	否	无	0
975	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	下河东台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
976	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子变压器	100	92.57	44.52	44.52	未进入	否	无	0
977	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
978	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
979	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	玉广小区台变压器	80	6.74	58.61	58.61	未进入	否	无	45
980	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	刘家沟台变压器	30	0.73	23.8	23.8	未进入	否	无	33.33
981	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西山变压器1	50	42.28	21.36	21.36	未进入	否	无	-34.5
982	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道村部变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
983	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	湾子台变压器	50	103.86	-11.93	-11.93	未进入	否	无	35.43
984	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠西台变压器	200	54.82	93.6	93.6	未进入	否	无	-19.52
985	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	李家屯台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
986	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连东变压器	100	47.92	32.11	32.11	未进入	否	无	0
987	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms 付家小区台变压器	30	78.37	1.04	1.04	未进入	否	无	966.67
988	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟上沟变压器	80	76.62	2.71	2.71	未进入	否	无	46.82
989	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官塘外小区变压器	400	61.08	280.24	280.24	未进入	否	无	18.86
990	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
991	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十二台变压器1	100	1.47	79.27	79.27	未进入	否	无	11.76
992	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子设施农业变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
993	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营龙王庙变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
994	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟小区变压器	100	34.71	55.36	55.36	未进入	否	无	0
995	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟保护地变压器	50	2.28	38.92	38.92	未进入	否	无	9.09
996	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	张麻沟新增变压器	100	22.28	68.11	68.11	未进入	否	无	-2.07
997	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙南山台变压器	100	49.08	34.14	34.14	未进入	否	无	13.47
998	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	马家岭台变压器	200	65.46	99.68	99.68	未进入	否	无	-5.18
999	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官一岭台变压器	100	2.58	77.42	77.42	未进入	否	无	16
1000	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宋杖子台变压器	20	2.56	15.5	15.5	未进入	否	无	0
1001	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟变压器	200	19.14	123.84	123.84	未进入	否	无	-10.58
1002	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子大棚台变压器	50	32.35	26.43	26.43	未进入	否	无	-1.32
1003	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	蒲坦沟2台	50	40.07	19.96	19.96	未进入	否	无	8.43
1004	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子东台变压器	100	55.65	64.53	64.53	未进入	否	无	107.37

1005	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧西沟台变压器	20	82.54	-0.5	-0.5	未进入	否	无	22.18
1006	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑西台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1007	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	二道房申变压器	20	87.56	-0.91	-0.91	未进入	否	无	5.19
1008	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东台变压器	400	43.42	146.32	146.32	未进入	否	无	-10.42
1009	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	Pms 东窑井变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1010	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙正沟变压器	30	21.99	17.86	17.86	未进入	否	无	7.41
1011	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	下河套变压器	400	73.97	275.96	275.96	未进入	否	无	0
1012	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟台变压器	50	88.71	-4.08	-4.08	未进入	否	无	20.62
1013	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家大棚变压器	50	23.97	28.05	28.05	未进入	否	无	-15.88
1014	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	山嘴2台变压器	100	28.51	51.9	51.9	未进入	否	无	6.02
1015	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾组井变压器	200	74.62	121.78	121.78	未进入	否	无	15.81
1016	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	后井变压器	30	49.77	9.68	9.68	未进入	否	无	131.43
1017	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子河南变压器	200	55.34	112.68	112.68	未进入	否	无	10.09
1018	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山四组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1019	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁西小区变压器	30	14.58	19.63	19.63	未进入	否	无	-56.25
1020	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	南洼子台变压器	200	28.9	103.72	103.72	未进入	否	无	10.91
1021	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道二台变压器	200	73.84	12.98	12.98	未进入	否	无	39.6
1022	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	何家窝铺2台变压器	50	1.81	39.1	39.1	未进入	否	无	37.5
1023	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家四组变压器	50	85.97	-2.65	-2.65	未进入	否	无	6.88
1024	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图四队台变压器	100	71.86	8.17	8.17	未进入	否	无	0.47
1025	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	pms 山嘴台变压器	100	1.86	79.52	79.52	未进入	否	无	0
1026	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家南台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1027	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子小区台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1028	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子保护地小区变压器	200	20.18	125.68	125.68	未进入	否	无	14.58
1029	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子小区变压器	80	66.17	13.69	13.69	未进入	否	无	13.15
1030	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	西荒地小区变压器	30	43.24	13.57	13.57	未进入	否	无	139.47
1031	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本村变压器	200	93.54	64.62	64.62	未进入	否	无	25.27
1032	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟南台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1033	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山里台变压器	100	65.81	14.19	14.19	未进入	否	无	277.03
1034	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店大东沟台变压器	200	76.06	135.24	135.24	未进入	否	无	18.39
1035	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	侯家沟台变压器	20	2.51	15.5	15.5	未进入	否	无	28.57
1036	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms 五家子养猪小区变压器	30	67.32	3.82	3.82	未进入	否	无	37.72
1037	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	唐家沟台变压器1	50	78.35	0.86	0.86	未进入	否	无	-19.79
1038	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子变压器	200	77.47	127.28	127.28	未进入	否	无	2.6
1039	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村东台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1040	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村河滩地小区2台变压器	100	53.19	31.94	31.94	未进入	否	无	0.53
1041	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	库心地小区二变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1042	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山台变压器	20	74	1.2	1.2	未进入	否	无	23.31
1043	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	牟台子大棚变压器	30	48.64	9.93	9.93	未进入	否	无	5.74
1044	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西台变压器	80	64.76	12.2	12.2	未进入	否	无	-11.21
1045	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户一组变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
1046	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子小区变压器	50	0.79	39.65	39.65	未进入	否	无	-62.5
1047	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	朝阳洞里变压器	50	31.18	24.68	24.68	未进入	否	无	0
1048	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	北沟门村小区台变压器	30	97.61	6.25	6.25	未进入	否	无	-40.48

1049	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
1050	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	林地小区变压器	200	41.86	76.9	76.9	未进入	否	无	15.72
1051	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子养猪小区变压器	30	59.72	8.41	8.41	未进入	否	无	-29.55
1052	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	八家子台变压器1	80	37.97	33.64	33.64	未进入	否	无	9.25
1053	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地小区台变压器	50	29.8	25.13	25.13	未进入	否	无	-62.34
1054	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田大棚台变压器	20	118.86	-6.52	-6.52	2025/5/15	是	2026/3/1	42.02
1055	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	三道沟台变压器1	100	23.44	56.64	56.64	未进入	否	无	0
1056	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道东山变压器	80	45.66	51.06	51.06	未进入	否	无	27.39
1057	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村四组变压器	100	61.63	18.41	18.41	未进入	否	无	48.25
1058	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村中变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
1059	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华北变压器	100	105.44	-15.66	-15.66	未进入	否	无	1.97
1060	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台南大井变压器	100	38.77	48.24	48.24	未进入	否	无	-35.73
1061	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	南何家沟台变压器	30	69.37	3.2	3.2	未进入	否	无	0
1062	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞村变压器	400	51.85	197.48	197.48	未进入	否	无	19.04
1063	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘家店台变压器	100	64.75	37.15	37.15	未进入	否	无	10.52
1064	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官4变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
1065	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水库东台变压器	50	4.18	38.39	38.39	未进入	否	无	-57.14
1066	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子村台变压器	50	99.48	-9.71	-9.71	未进入	否	无	6.11
1067	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队变压器	400	45.89	178.52	178.52	未进入	否	无	64.56
1068	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	羊角沟变压器	30	0.96	23.74	23.74	未进入	否	无	0
1069	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	王家沟台变压器	200	58.59	97.08	97.08	未进入	否	无	101.53
1070	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平五组南台变压器	200	32.12	95.78	95.78	未进入	否	无	0.88
1071	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	六道河子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1072	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	住户屯4组小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1073	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟2台变压器	50	73.62	3.22	3.22	未进入	否	无	12.98
1074	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	韩三沟变压器	50	44.06	18	18	未进入	否	无	16.26
1075	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋三组变压器	100	60.89	19.56	19.56	未进入	否	无	-68.53
1076	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石门沟变压器	80	47.89	28.04	28.04	未进入	否	无	17.88
1077	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	石匠沟台变压器	50	5.16	37.57	37.57	未进入	否	无	12.82
1078	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑分台变压器	80	44.25	30.48	30.48	未进入	否	无	-31.5
1079	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店二台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
1080	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙上河东变压器	100	39.31	40.7	40.7	未进入	否	无	5.88
1081	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟里台变压器	100	116.91	64.11	64.11	2025/3/29	是	2026/3/1	13.19
1082	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东井变压器	200	36.49	87.02	87.02	未进入	否	无	40.21
1083	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	黄道一组变压器	100	62.92	62.21	62.21	未进入	否	无	0
1084	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村二组台变压器	30	36.5	13.15	13.15	未进入	否	无	34.17
1085	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村变压器	100	96.59	-16.59	-16.59	未进入	否	无	41.9
1086	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	杨家屯台变压器	200	78.5	143.1	143.1	未进入	否	无	0
1087	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图七组台变压器	50	55.99	12.19	12.19	未进入	否	无	6.14
1088	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子小区台变压器	50	51.93	14.82	14.82	未进入	否	无	2.76
1089	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子三十组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1090	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	于东台变压器	200	54.13	105.86	105.86	未进入	否	无	12.04
1091	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	迟杖子变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1092	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大棚2变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100

1093	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园变压器	100	31.86	48.15	48.15	未进入	否	无	0
1094	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟三台变压器	100	70.58	42.94	42.94	未进入	否	无	92.41
1095	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	1, 2队(二零)	200	1.4	157.64	157.64	未进入	否	无	3.92
1096	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子小区台变压器	200	12.12	136.36	136.36	未进入	否	无	-7.18
1097	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子水泉台(二零)	200	61.58	80.08	80.08	未进入	否	无	7.92
1098	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子台(二零)	200	48.21	109.22	109.22	未进入	否	无	-1.4
1099	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	南山台(二零)	200	8.27	143.46	143.46	未进入	否	无	-4.39
1100	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场西台(二零)	400	34.06	186.72	186.72	未进入	否	无	5.86
1101	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕南台(二零)	200	56.74	47.14	47.14	未进入	否	无	-5.24
1102	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	敖汉台(二零)变压器	400	17.93	281.64	281.64	未进入	否	无	24.33
1103	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	沟门乡政府台(二零)	200	40.75	80.66	80.66	未进入	否	无	1.96
1104	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	乡直台(二零)	200	102.5	-43.4	-43.4	未进入	否	无	1.15
1105	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟变压器	50	2.23	39.23	39.23	未进入	否	无	-14.29
1106	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1107	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	胡家沟变压器	50	77.15	11.16	11.16	未进入	否	无	39.09
1108	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子村台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1109	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村五组台(二零)	100	0	80	80	未进入	否	无	0
1110	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大洞组台(二零)	200	41.59	90.08	90.08	未进入	否	无	92.85
1111	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟大井变压器	50	9.28	35.36	35.36	未进入	否	无	0
1112	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台动力电变压器	100	71.22	43.43	43.43	未进入	否	无	96.06
1113	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余庞台子台变压器	200	82.28	113.72	113.72	未进入	否	无	5.29
1114	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余梁营子台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1115	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余东山台变压器	200	35.39	97.26	97.26	未进入	否	无	-8.55
1116	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余牛粪洞台变压器	100	63.01	57.66	57.66	未进入	否	无	-15.67
1117	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余沟门六队台变压器	200	1.2	159.24	159.24	未进入	否	无	4.55
1118	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤业务部变压器	200	22.73	114.54	114.54	未进入	否	无	32.67
1119	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10千伏北干线三道梁一组机井变压器	50	14.28	34.44	34.44	未进入	否	无	-20
1120	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	老道沟一队台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
1121	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	17结余畜牧小区台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1122	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	羊山王杖子南台变压器	100	21.05	58.96	58.96	未进入	否	无	12.72
1123	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三道河子台变压器	50	52.65	14.78	14.78	未进入	否	无	9.34
1124	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肉铺台变压器	100	77.26	2.74	2.74	未进入	否	无	-20.53
1125	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增南台子变压器	100	50.51	29.53	29.53	未进入	否	无	1.91
1126	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增和平二组变压器	200	56.45	114.66	114.66	未进入	否	无	27.35
1127	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	朝阳县瑞玺养殖场台变压器	200	83.31	36.74	36.74	未进入	否	无	0
1128	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三组台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1129	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三组北台变压器	200	70.16	74.2	74.2	未进入	否	无	61.06
1130	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	长泉小区台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1131	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范东台(二零)	100	32.59	58.61	58.61	未进入	否	无	-57.64
1132	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	房申台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1133	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕村台(二零)	200	69.95	58.1	58.1	未进入	否	无	6.32
1134	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1135	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库山前台(二零)	400	9.99	302.88	302.88	未进入	否	无	2.8
1136	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在五队东台(二零)	400	72.14	190.36	190.36	未进入	否	无	19.73

1137	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山村台(二零)	400	44.48	147.32	147.32	未进入	否	无	3.9
1138	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区台(二零)	200	36.75	96.48	96.48	未进入	否	无	202.46
1139	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三套1台(二零)	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1140	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村二组小区变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
1141	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳树沟台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1142	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门村台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1143	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	伍佛洞南台(二零)	200	39.12	81.8	81.8	未进入	否	无	37.17
1144	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石沙杖子台(二零)	100	70.63	22.47	22.47	未进入	否	无	18.08
1145	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟里台(二零)	200	15.46	130.86	130.86	未进入	否	无	4.16
1146	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二哥营子台(二零)	200	35.59	88.82	88.82	未进入	否	无	12.32
1147	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧台(二零)	400	25.88	275.16	275.16	未进入	否	无	19.4
1148	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水2台(二零)	400	119.45	285.16	285.16	2025/3/18	是	2026/3/1	14.41
1149	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋东台(二零)	400	29.5	284.84	284.84	未进入	否	无	-29.17
1150	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4-1台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1151	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵村台(二零)	200	65.03	101.14	101.14	未进入	否	无	10.07
1152	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	胡家沟台(二零)	200	16.35	131.76	131.76	未进入	否	无	-7.77
1153	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	冷家店台(二零)变压器	200	39.26	104.32	104.32	未进入	否	无	3.32
1154	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在四组台(二零)	400	7.46	293.12	293.12	未进入	否	无	52.27
1155	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户村台(二零)	200	49.59	69.38	69.38	未进入	否	无	-16.49
1156	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	西塔子沟台(二零)变压器	100	18.97	65.15	65.15	未进入	否	无	-0.28
1157	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟村台(二零)	100	89.2	-9.19	-9.19	未进入	否	无	-6.7
1158	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线四家子东台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1159	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水台(二零)	200	77.63	128	128	未进入	否	无	52.18
1160	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1#2台(二零)	200	9.82	141.54	141.54	未进入	否	无	-4.36
1161	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子屯前井变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1162	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦家窝铺台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1163	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子1井变压器	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
1164	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子五组台(二零)	400	60.24	266.68	266.68	未进入	否	无	2.24
1165	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1166	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西头台(二零)	400	36.86	173.16	173.16	未进入	否	无	-1
1167	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组1#台(二零)	200	61.18	96.2	96.2	未进入	否	无	9.9
1168	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	大马厂台增容变压器	400	0.85	316.6	316.6	未进入	否	无	17.48
1169	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北台(二零)	200	27.65	120.9	120.9	未进入	否	无	20.18
1170	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组南台(二零)	200	66.72	54.28	54.28	未进入	否	无	25.3
1171	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西湾子台(二零)	200	44.44	75.04	75.04	未进入	否	无	15.51
1172	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家村2台(二零)	200	12.56	142.1	142.1	未进入	否	无	17.34
1173	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村九组台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1174	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手小区台(二零)	200	29.96	101.66	101.66	未进入	否	无	-12.19
1175	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村西北沟台(二零)	200	68.73	134.42	134.42	未进入	否	无	17.8
1176	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	建华西沟台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1177	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	老东台1(二零)	200	27.13	142.38	142.38	未进入	否	无	2.19
1178	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手南台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1179	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	老大队院内分台(二零)	200	1.08	157.84	157.84	未进入	否	无	7.69
1180	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村二道组台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

1181	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟一队台（二零）	200	21.07	120.44	120.44	未进入	否	无	9.34
1182	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟八队台（二零）	200	20.36	137.68	137.68	未进入	否	无	-33.64
1183	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土四台（二零）	200	65.19	122.82	122.82	未进入	否	无	55.24
1184	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在二三队台（二零）	200	64.85	85.42	85.42	未进入	否	无	1935.57
1185	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4组台（二零）	400	11.83	272.88	272.88	未进入	否	无	5.31
1186	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一组台（二零）	400	26.71	221.64	221.64	未进入	否	无	-7.15
1187	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	马沟台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1188	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	南营子123台（二零）	200	35.95	104.94	104.94	未进入	否	无	8.33
1189	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后一队台（二零）	400	71.74	253.68	253.68	未进入	否	无	9.96
1190	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵南台（二零）	400	70.39	231.56	231.56	未进入	否	无	-3.6
1191	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区变压器	200	42.45	83.9	83.9	未进入	否	无	12.06
1192	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门二台（二零）	200	72	56.14	56.14	未进入	否	无	94.72
1193	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子2台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1194	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	塔子沟台（二零）	400	19.05	276.88	276.88	未进入	否	无	-34.81
1195	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山外台（二零）	400	64.28	290.04	290.04	未进入	否	无	104.76
1196	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房东台（二零）	400	39.13	172.96	172.96	未进入	否	无	-1.45
1197	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店村台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1198	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北沟台（二零）	200	16.93	126.2	126.2	未进入	否	无	24.55
1199	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马南山台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1200	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店曲杖子台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1201	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土一台（二零）	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
1202	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村六组台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1203	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰营子村七组台（二零）	400	25.6	217.6	217.6	未进入	否	无	4.07
1204	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子小区台（二零）	400	32.33	213.2	213.2	未进入	否	无	17.06
1205	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟村台（二零）	200	28.52	103.02	103.02	未进入	否	无	-2.09
1206	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店台（二零）	400	50.93	221.2	221.2	未进入	否	无	-29.57
1207	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道南台（二零）	200	99.01	-19.3	-19.3	未进入	否	无	57.87
1208	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	新地北片小区台（二零）变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入	否	无	-50
1209	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟外台（二零）	400	33.57	301.48	301.48	未进入	否	无	12.37
1210	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	朱杖子台（二零）	200	26.89	120.84	120.84	未进入	否	无	-1.06
1211	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1212	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙北沟台（二零）	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1213	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家村台（二零）	200	68.66	96.84	96.84	未进入	否	无	578.25
1214	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村七组台（二零）	400	10.6	277.68	277.68	未进入	否	无	-56.14
1215	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕西台（二零）	400	66.36	218.88	218.88	未进入	否	无	-3.33
1216	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1217	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	蒲坦沟台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1218	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟西台变压器	400	35.7	202.36	202.36	未进入	否	无	17.41
1219	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟外台变压器	50	25.47	27.28	27.28	未进入	否	无	27.32
1220	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子小区变压器	100	2.91	78.86	78.86	未进入	否	无	3.28
1221	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组变压器	200	40.7	103.24	103.24	未进入	否	无	397.57
1222	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南梁变压器	100	53.41	26.59	26.59	未进入	否	无	0
1223	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于南变压器	80	3.97	60.82	60.82	未进入	否	无	20.97
1224	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	海纸沟台变压器	100	0.77	79.24	79.24	未进入	否	无	-6.25

1225	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	中秋台变压器	50	34.88	22.57	22.57	未进入	否	无	-2.03
1226	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	曹家屯台变压器	30	119.77	-2.31	-2.31	未进入	否	无	0
1227	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	王立祥小区台变压器	200	20.09	126.42	126.42	未进入	否	无	11.91
1228	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山小区台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1229	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	于西台变压器	50	89.83	-4.92	-4.92	未进入	否	无	11.7
1230	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道南台变压器	30	62.74	8.83	8.83	未进入	否	无	2.42
1231	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺小区变压器	100	36.24	44.79	44.79	未进入	否	无	-2.36
1232	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	黄木小区台变压器	30	46.82	10.31	10.31	未进入	否	无	0
1233	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	北道台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1234	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	下洼线黄道三组果树山台变压器	50	48.49	17.95	17.95	未进入	否	无	0
1235	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟里村变压器	200	66.44	148.22	148.22	未进入	否	无	166.7
1236	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家小区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1237	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	白三家台变压器	50	62.7	14.02	14.02	未进入	否	无	5.47
1238	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店太保大棚台变压器	50	115.39	-13.61	-13.61	未进入	否	无	-32.59
1239	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯小区台变压器	50	13.95	34.62	34.62	未进入	否	无	-50.79
1240	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组变压器	100	75.75	6.76	6.76	未进入	否	无	56.4
1241	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟村变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1242	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子六组变压器	30	119.98	8.22	8.22	2025/1/24	是	2026/3/1	57.79
1243	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	五队二台变压器1	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1244	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟里台变压器	20	67.78	2.66	2.66	未进入	否	无	-24.03
1245	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧小区台变压器	100	29.56	56.28	56.28	未进入	否	无	18.88
1246	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	南营子南组大棚变压器	20	113.79	-3.15	-3.15	未进入	否	无	9.43
1247	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	Pms 双庙井变压器	200	68.33	55.46	55.46	未进入	否	无	4.14
1248	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	罗杖子小区变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入	否	无	0
1249	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	达子营变压器	80	54.31	20.55	20.55	未进入	否	无	8.8
1250	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟变压器	20	1.38	15.73	15.73	未进入	否	无	25
1251	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	和尚沟一组变压器	80	88.68	18.39	18.39	未进入	否	无	3.77
1252	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	上杖子台变压器	20	67.33	3.05	3.05	未进入	否	无	25
1253	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	白华庙台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
1254	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	盛家沟台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1255	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店小区变压器	80	56.05	19.28	19.28	未进入	否	无	6.48
1256	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	塘外台变压器	100	48.47	31.55	31.55	未进入	否	无	17.79
1257	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线71号柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1258	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北台子变压器	100	59	27.07	27.07	未进入	否	无	35.67
1259	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东变压器	50	57.09	11.52	11.52	未进入	否	无	-24.97
1260	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	朝阳沟台变压器（2020业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1261	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	邱家台（二零）	200	53.46	104.34	104.34	未进入	否	无	0
1262	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟二台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1263	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	南三家子大棚台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1264	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村4台变压器	50	1.25	39.41	39.41	未进入	否	无	-7.14
1265	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	台外变压器（2020业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1266	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	大庙业务部变压器	200	13.08	134.26	134.26	未进入	否	无	273.2
1267	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组2台变压器	50	101.7	29.27	29.27	2025/5/10	是	2026/3/1	460.65
1268	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底下一台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100

1269	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山缸窑变压器	50	72.97	3.57	3.57	未进入	否	无	6.03
1270	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	曹丈子西沟台变压器	100	0.52	79.52	79.52	未进入	否	无	0
1271	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	17结余沟门里队台变压器	200	52.82	115.82	115.82	未进入	否	无	3.53
1272	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余北庙台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1273	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余赵家沟台变压器	100	64.25	59.66	59.66	未进入	否	无	4.48
1274	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余哈四组台变压器	400	75.35	306.24	306.24	未进入	否	无	11.1
1275	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余石片子小区台变压器	200	23.22	122.38	122.38	未进入	否	无	8.08
1276	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余黑山沟台变压器	50	36.76	30.87	30.87	未进入	否	无	0
1277	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西山西北屯变压器	100	64.52	53.34	53.34	未进入	否	无	45.58
1278	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯2台变压器	100	51.3	40.51	40.51	未进入	否	无	-3.1
1279	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子变压器	200	30.92	113.7	113.7	未进入	否	无	15.44
1280	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	133青学线	充电桩箱式变电站配电变压器	630	24.22	351.41	351.41	未进入	否	无	71.07
1281	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器101	630	36.64	273.23	273.23	未进入	否	无	-0.32
1282	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器102	630	31.41	306.62	306.62	未进入	否	无	8.96
1283	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	老郝沟变压器	50	31.34	24.71	24.71	未进入	否	无	7.07
1284	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增马杖子变压器	200	10.58	139.42	139.42	未进入	否	无	-6.9
1285	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	东沟台区变压器1	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1286	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三组机井台变压器	50	30.81	27.01	27.01	未进入	否	无	47.37
1287	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	凌河湾小区1号箱变变压器	630	23.09	358.53	358.53	未进入	否	无	3.84
1288	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG 朝阳圣德房地产开发有限公司3#变压器	630	76.7	347.82	347.82	未进入	否	无	68.73
1289	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙四台（二零）	100	25.81	56.94	56.94	未进入	否	无	70.93
1290	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	石桥子台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1291	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增黑石2台变压器	400	89.68	292.08	292.08	未进入	否	无	6.61
1292	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	刘四家变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1293	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	八天地井变压器	50	39.81	24.15	24.15	未进入	否	无	-54.55
1294	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	兴隆商贸物流城1号箱变配电变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
1295	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟北台变压器	100	38.14	65.52	65.52	未进入	否	无	49.04
1296	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院4号箱变配电变压器	630	9.62	443.84	443.84	未进入	否	无	18.53
1297	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院5号箱变配电变压器	630	11.39	432.56	432.56	未进入	否	无	26.15
1298	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子七组机井台变压器	50	25.78	29.9	29.9	未进入	否	无	0
1299	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子一组变压器	200	41.03	93.86	93.86	未进入	否	无	37.64
1300	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms 苞米沟井变压器	50	87.5	24.41	24.41	未进入	否	无	22.32
1301	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	章吉北山王淑贤台变压器	100	3.01	77	77	未进入	否	无	7.69
1302	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利台变压器	200	40.05	126.54	126.54	未进入	否	无	183.36
1303	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余波外台变压器	400	62.36	269.44	269.44	未进入	否	无	3.88
1304	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余上沟屯台变压器	100	67.66	63.89	63.89	未进入	否	无	8.7
1305	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀六组机井台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
1306	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组台变压器	400	17.44	315	315	未进入	否	无	38.15
1307	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子台变压器	200	56.31	115.6	115.6	未进入	否	无	7.12
1308	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增大北沟2台变压器	100	37.28	46.62	46.62	未进入	否	无	26.73
1309	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院3号箱变配电变压器	630	18	391.29	391.29	未进入	否	无	42.35
1310	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	宋杖子变压器	200	58.01	107.26	107.26	未进入	否	无	-2.97
1311	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村一组变压器	200	98.76	-37.52	-37.52	未进入	否	无	0
1312	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	撒牛沟变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0

1313	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增卢杖子大棚2台变压器	400	46.04	161.04	161.04	未进入	否	无	8.8
1314	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增南梁西沟变压器	100	71.69	45.12	45.12	未进入	否	无	2.99
1315	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井二台变压器	250	66.57	120.4	120.4	未进入	否	无	17.86
1316	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	15结余西营子七组台变压器	200	52.29	55.46	55.46	未进入	否	无	77.04
1317	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	Pms 西五家七队变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1318	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	18新增后营子北台变压器	200	25.54	108.98	108.98	未进入	否	无	-0.77
1319	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟二台变压器	50	11.37	34.6	34.6	未进入	否	无	-3.33
1320	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	东梁大棚台变压器	80	53.14	26.84	26.84	未进入	否	无	-23.56
1321	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子分台变压器	100	119.95	73.59	73.59	2025/2/14	是	2026/3/1	55.47
1322	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分三台变压器	400	102.74	297.12	297.12	2025/3/24	是	2026/3/1	4.85
1323	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟2台	100	71.05	24.86	24.86	未进入	否	无	-52.68
1324	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	18新增偏道沟二台变压器	200	22.6	116.96	116.96	未进入	否	无	32.14
1325	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组机井变压器	50	94.81	-1.13	-1.13	未进入	否	无	-2.68
1326	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组机井变压器	50	3	39.97	39.97	未进入	否	无	-95
1327	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子村一号机井台变压器	50	23.2	31.57	31.57	未进入	否	无	0
1328	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟2台变压器	100	30.43	50.56	50.56	未进入	否	无	26.19
1329	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	15结余老虎沟台变压器	200	53.77	132.44	132.44	未进入	否	无	0
1330	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭业务部变压器	200	15.66	128.7	128.7	未进入	否	无	7.85
1331	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在业务部变压器	200	19.2	121.82	121.82	未进入	否	无	2.4
1332	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	古山子业务部变压器	200	19.28	121.84	121.84	未进入	否	无	-8.03
1333	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	10千伏贾家店线西沟里柱上变压器	50	23.56	28.26	28.26	未进入	否	无	35.51
1334	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北炉北台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1335	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟变压器	200	36.79	118.24	118.24	未进入	否	无	8.77
1336	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增姚营子变压器	400	22.54	276.4	276.4	未进入	否	无	29.91
1337	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山南台变压器	50	99.94	-6.79	-6.79	未进入	否	无	1.85
1338	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子井台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1339	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增白营子南台变压器	400	22.63	235.36	235.36	未进入	否	无	-19.23
1340	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增土二台变压器	200	79.57	134.48	134.48	未进入	否	无	9.76
1341	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	pms 周台子二台变压器	200	19.66	124.64	124.64	未进入	否	无	3.34
1342	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	pms 牟杖子村井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1343	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在村机械井变压器	50	27.27	30.41	30.41	未进入	否	无	-94.79
1344	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城业务部变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入	否	无	5.26
1345	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	博远养殖场（微）柱上变压器	200	18.11	135.56	135.56	未进入	否	无	-2.63
1346	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	抬里台变压器	100	10.97	69.31	69.31	未进入	否	无	-3.39
1347	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头2台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1348	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	18新增唐家南台变压器	100	23.78	56.22	56.22	未进入	否	无	8.69
1349	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	赵家沟变压器	10	52.95	2.72	2.72	未进入	否	无	20.69
1350	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	东沟变压器	30	85.93	-11.05	-11.05	未进入	否	无	0.88
1351	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村九组分台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1352	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北树林南台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1353	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	大河北小区台变压器	100	32	48.02	48.02	未进入	否	无	72.52
1354	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟里台变压器	400	70.95	299.04	299.04	未进入	否	无	5.49
1355	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	郭诚窝铺台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1356	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在九队变压器	100	68.78	27.65	27.65	未进入	否	无	-0.43

1357	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官二队台（二零）	200	15.18	129.64	129.64	未进入	否	无	16.96
1358	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	东沟台（二零）	400	0.14	319.44	319.44	未进入	否	无	10
1359	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店西沟台（二零）	400	62.22	285.16	285.16	未进入	否	无	33.56
1360	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	周台子台（二零）	200	52.6	123.12	123.12	未进入	否	无	10.84
1361	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南扎台（二零）	400	17.76	248.96	248.96	未进入	否	无	-15.01
1362	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓北台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1363	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	山咀台（二零）	400	76.3	231.4	231.4	未进入	否	无	16.16
1364	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	未杖子台（二零）	200	13.29	133.46	133.46	未进入	否	无	-4.46
1365	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡直台（二零）	200	1.02	157.94	157.94	未进入	否	无	10.87
1366	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁线房申台（二零）	200	3.34	153.4	153.4	未进入	否	无	33.33
1367	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺大棚台变压器	80	72.38	22.19	22.19	未进入	否	无	14.24
1368	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	耿台子台（二零）变压器	400	27.38	216.28	216.28	未进入	否	无	3.5
1369	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	从杖子下台变压器	50	29.63	25.2	25.2	未进入	否	无	-0.62
1370	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	润民养殖场台变压器	200	3.48	153.1	153.1	未进入	否	无	15.15
1371	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村头道组台（二零）	200	89.88	95.52	95.52	未进入	否	无	50.6
1372	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙小区台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1373	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子台（二零）变压器	200	64.9	59.7	59.7	未进入	否	无	53.96
1374	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1375	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街三台（二零）变压器	400	17.98	248.48	248.48	未进入	否	无	-11.03
1376	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里南台变压器	100	56.76	61.94	61.94	未进入	否	无	-3.46
1377	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀3组小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1378	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村2号井变压器	50	26.94	28.95	28.95	未进入	否	无	-65.7
1379	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯大棚变压器	400	63.69	68.64	68.64	未进入	否	无	-5.34
1380	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	石门小区变压器	30	35.76	13.69	13.69	未进入	否	无	-21
1381	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	倪窝铺变压器	200	71.33	109.82	109.82	未进入	否	无	2.1
1382	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	帽山台变压器	50	69.56	6.91	6.91	未进入	否	无	0
1383	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	娘庙山变压器	100	70.09	9.91	9.91	未进入	否	无	20.88
1384	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	四道沟变压器	200	71.27	72.86	72.86	未进入	否	无	4.59
1385	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	山嘴台变压器	100	48.73	31.34	31.34	未进入	否	无	14.02
1386	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	树林子小区变压器	50	30.68	24.92	24.92	未进入	否	无	11.54
1387	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官七变压器	200	46.01	129.06	129.06	未进入	否	无	0
1388	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台分台变压器	100	37.95	42.21	42.21	未进入	否	无	-0.73
1389	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子四组变压器	80	73.99	5.5	5.5	未进入	否	无	2.39
1390	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1391	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组2台变压器	100	60.89	59.9	59.9	未进入	否	无	-16.96
1392	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	LS 西三家一组2台	80	83.79	1.71	1.71	未进入	否	无	15.46
1393	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟村二台变压器	30	66.4	4.3	4.3	未进入	否	无	5.93
1394	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南山变压器1	200	75.95	138.98	138.98	未进入	否	无	0.42
1395	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子南山变压器	20	48.61	7.14	7.14	未进入	否	无	-19.72
1396	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	史家屯台变压器	100	46.77	33.93	33.93	未进入	否	无	32.66
1397	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里变压器1	100	62.86	41.03	41.03	未进入	否	无	0
1398	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	凌河小区变压器	50	119.02	-4.23	-4.23	2025/5/12	是	2026/3/1	8.28
1399	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	金三角商店变压器	100	57.81	52.44	52.44	未进入	否	无	-39.4
1400	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子小区台变压器	100	53.69	31.45	31.45	未进入	否	无	26.45

1401	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝东二台动力电台（二零）	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
1402	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	松树底下台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1403	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰台（二零）	200	74.78	10.88	10.88	未进入	否	无	10.89
1404	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁杖子小区台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1405	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十三组台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1406	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝村变压器	100	84.65	52.06	52.06	未进入	否	无	2.62
1407	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子北台变压器	80	50.75	24.63	24.63	未进入	否	无	-5.13
1408	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组台（二零）	200	13.79	134.34	134.34	未进入	否	无	6.5
1409	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子台（二零）	400	7.64	289.44	289.44	未进入	否	无	29.88
1410	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	棚铺队台变压器	50	95.38	-7.63	-7.63	未进入	否	无	7.96
1411	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	管家沟台变压器	20	6.69	14.71	14.71	未进入	否	无	0
1412	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	梨树沟台变压器	400	79.44	307.6	307.6	未进入	否	无	26.23
1413	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟小区变压器1	30	66.37	15.26	15.26	未进入	否	无	168
1414	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二台（二零）	400	83.89	181.08	181.08	未进入	否	无	378.82
1415	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	海纸沟小区台（二零）	400	1.19	318.8	318.8	未进入	否	无	6.17
1416	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子一组台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1417	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大村台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1418	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	李家湾台（二零）	400	0.73	319.56	319.56	未进入	否	无	5.77
1419	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟2台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1420	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	郝家台（二零）	200	0.44	159.12	159.12	未进入	否	无	0
1421	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	路东台（二零）	200	34.28	97.42	97.42	未进入	否	无	-15.48
1422	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子西变压器	80	7.39	58.09	58.09	未进入	否	无	1.85
1423	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	河沿子北台（二零）	400	70.64	83.16	83.16	未进入	否	无	-16.52
1424	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组二台（二零）变压器	400	19.64	241.48	241.48	未进入	否	无	19.27
1425	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟台（二零）变压器	400	31.54	193.88	193.88	未进入	否	无	28.26
1426	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区二台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1427	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组变压器	30	96.41	-4.87	-4.87	未进入	否	无	12.04
1428	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	于外变压器	50	81.48	24.66	24.66	未进入	否	无	5.98
1429	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增黄家店变压器	200	29.31	106.8	106.8	未进入	否	无	6.28
1430	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子台（二零）	200	90.59	115.82	115.82	未进入	否	无	4.76
1431	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子村保护地小区变压器	30	64.23	5.24	5.24	未进入	否	无	22.7
1432	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队2台变压器	100	55.51	24.49	24.49	未进入	否	无	14.54
1433	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms 柏木井变压器	50	4.61	37.86	37.86	未进入	否	无	0
1434	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子八组台（二零）	200	29.23	130.8	130.8	未进入	否	无	-1.67
1435	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子保护地变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1436	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组大棚变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1437	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子二组台（二零）变压器	400	32.64	246.56	246.56	未进入	否	无	146.89
1438	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉南台（二零）变压器	200	4.26	153.38	153.38	未进入	否	无	-8.55
1439	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里变压器	200	31.87	119.12	119.12	未进入	否	无	33.71
1440	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	北洼子东台（二零）变压器	400	18.4	267.8	267.8	未进入	否	无	-6.53
1441	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	百山沟小区台（二零）	200	10.1	139.8	139.8	未进入	否	无	0
1442	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	根北小区台（二零）	200	57.22	62.9	62.9	未进入	否	无	0
1443	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波二组台（二零）变压器	400	13.57	265.72	265.72	未进入	否	无	4.68
1444	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十队变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100

1445	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子南台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1446	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	树君养殖场台（二零）变压器	200	23.36	125.5	125.5	未进入	否	无	-4.66
1447	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达9-10组台（二零）	200	52.24	55.52	55.52	未进入	否	无	30.72
1448	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子东台（二零）变压器	400	7.13	291.56	291.56	未进入	否	无	13.47
1449	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子村台（二零）变压器	400	26.76	213.04	213.04	未进入	否	无	19.44
1450	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	昊宏服装厂台（二零）变压器	200	31.83	96.48	96.48	未进入	否	无	-6.51
1451	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙村增容变压器	400	27.9	208.44	208.44	未进入	否	无	0
1452	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	于金沟台（二零）	400	0.61	318.24	318.24	未进入	否	无	0
1453	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子村台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1454	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁贾杖子台（二零）	400	30.35	250.24	250.24	未进入	否	无	128.15
1455	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟12组大棚小区台（二零）	400	19.76	244.16	244.16	未进入	否	无	16.55
1456	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧2台（二零）	200	50.97	88.38	88.38	未进入	否	无	7.26
1457	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平房村南山小区台（二零）	100	11.22	69.91	69.91	未进入	否	无	-2.94
1458	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	前营子台（二零）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1459	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1460	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰六组台（二零）变压器	200	34.15	112.68	112.68	未进入	否	无	51.19
1461	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺变压器	50	25.69	28.08	28.08	未进入	否	无	9.91
1462	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组台（二零）	200	20.16	126.44	126.44	未进入	否	无	-57.74
1463	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子台（二零）	400	13.46	266.28	266.28	未进入	否	无	12
1464	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组2#台（二零）	200	50.9	58.2	58.2	未进入	否	无	1.37
1465	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门大井小区变压器	30	87.2	-0.12	-0.12	未进入	否	无	6.99
1466	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	pms 秋皮沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
1467	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场台（二零）变压器	200	11.98	136.04	136.04	未进入	否	无	7.16
1468	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李杖子村小区变压器	100	64.5	27.9	27.9	未进入	否	无	0
1469	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	东山小区变压器1	30	119.79	-10.66	-10.66	未进入	否	无	107.18
1470	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二组台（二零）	400	71.72	197	197	未进入	否	无	80.07
1471	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	刘四家北台（二零）	50	94.69	-5.75	-5.75	未进入	否	无	29.41
1472	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林七台（二零）变压器	200	23.94	112.18	112.18	未进入	否	无	1.22
1473	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
1474	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子东台（二零）变压器	200	38.43	83.2	83.2	未进入	否	无	-9.94
1475	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1476	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子前后队台（二零）	200	69.95	96.18	96.18	未进入	否	无	2.98
1477	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	乡直南台（二零）	400	19.51	242.32	242.32	未进入	否	无	-2
1478	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	西大营子台（二零）	200	44.25	100.5	100.5	未进入	否	无	1.81
1479	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子保护地台（二零）	200	21.73	145.3	145.3	未进入	否	无	4.36
1480	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子波牛山台（二零）	200	38.26	83.48	83.48	未进入	否	无	1.89
1481	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城子十二组台（二零）	400	22.99	228.16	228.16	未进入	否	无	-40.78
1482	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东一台（二零）	400	41.14	155.56	155.56	未进入	否	无	39.18
1483	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店大岭村台（二零）	100	72.01	7.99	7.99	未进入	否	无	3.49
1484	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉台（二零）	400	26.98	243.44	243.44	未进入	否	无	-4.58
1485	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	古山子台（二零）	400	46.43	197.68	197.68	未进入	否	无	21.36
1486	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑路北井台（二零）	200	0.67	158.8	158.8	未进入	否	无	-14.29
1487	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地线孙杖子台（二零）	630	79.19	422.48	422.48	未进入	否	无	3.13
1488	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	村东2台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100

1489	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子村台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1490	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	肖三家村台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1491	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	台东2台（二零）	200	38.92	137.9	137.9	未进入	否	无	9.11
1492	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十一台变压器	200	58.66	109.16	109.16	未进入	否	无	29.1
1493	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马家店村台变压器	200	28.24	104.02	104.02	未进入	否	无	-35.35
1494	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	大河北井变压器	50	34.76	25.95	25.95	未进入	否	无	-78.95
1495	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕刘青会变压器	100	26.48	53.86	53.86	未进入	否	无	4.44
1496	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家台（二零）	400	31.41	280.4	280.4	未进入	否	无	-7.13
1497	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营小区台（二零）	200	38.09	93.1	93.1	未进入	否	无	3.9
1498	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口123号井台变压器	100	68.52	24.91	24.91	未进入	否	无	-5.76
1499	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村2#增容变压器	200	29.32	101.36	101.36	未进入	否	无	6.13
1500	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	市场4台动力电台（二零）	400	90.04	262.72	262.72	未进入	否	无	7.08
1501	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑河滩地小区变压器	200	89.73	134.88	134.88	未进入	否	无	7.29
1502	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟2小区变压器	50	49.91	22.4	22.4	未进入	否	无	0
1503	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙变压器	400	28.8	204.84	204.84	未进入	否	无	20.64
1504	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	李杖子南台（二零）	400	18.88	276.4	276.4	未进入	否	无	65.26
1505	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家七队二台（二零）	200	62.34	102.58	102.58	未进入	否	无	48.36
1506	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰里台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1507	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场2台动力电台（二零）	400	24.9	221.04	221.04	未进入	否	无	-1.59
1508	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟台（二零）变压器	200	0.79	158.42	158.42	未进入	否	无	6.25
1509	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河四组台（二零）变压器	400	18.08	253.4	253.4	未进入	否	无	8.6
1510	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子北沟台（二零）变压器	200	1.02	157.98	157.98	未进入	否	无	27.78
1511	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	肖三家二组台（二零）变压器	200	28.75	106.88	106.88	未进入	否	无	0
1512	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟上台变压器	100	1.11	78.89	78.89	未进入	否	无	5.88
1513	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组台（二零）变压器	400	47.06	132.32	132.32	未进入	否	无	79.79
1514	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店台（二零）变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1515	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	石佛沟台（二零）	80	120	29.79	29.79	未进入	否	无	0
1516	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	沟外大棚台（二零）变压器	100	20.75	59.53	59.53	未进入	否	无	-10.89
1517	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	黄木台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1518	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子变压器	63	68.37	7.35	7.35	未进入	否	无	16.84
1519	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	北山台（二零）	200	59.69	114.18	114.18	未进入	否	无	155.21
1520	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	何家小区变压器	50	113.76	-1.08	-1.08	未进入	否	无	1.52
1521	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟上台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
1522	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川心店北台变压器	100	50.76	29.24	29.24	未进入	否	无	21.16
1523	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	大屯古山子保护地小区变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
1524	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子2台变压器	30	112.41	-9.37	-9.37	未进入	否	无	58
1525	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子变压器	200	65.68	28.7	28.7	未进入	否	无	-3.56
1526	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北韩村西小区变压器	80	54.37	25.22	25.22	未进入	否	无	-10.57
1527	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村北台变压器	50	105.33	-7.85	-7.85	未进入	否	无	37.5
1528	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉南台变压器	100	100.05	43.84	43.84	未进入	否	无	0
1529	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	姚沟台（二零）变压器	200	55.46	82.6	82.6	未进入	否	无	0
1530	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子台（二零）变压器	200	3.8	152.4	152.4	未进入	否	无	-6.79
1531	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	沟西台（二零）	400	69.17	51.64	51.64	未进入	否	无	5.27
1532	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	兴隆沟台（二零）	400	46.49	145.08	145.08	未进入	否	无	32.35

1533	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组台（二零）变压器	200	8.96	142.14	142.14	未进入	否	无	5.49
1534	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图五组台变压器	100	4.77	75.23	75.23	未进入	否	无	1.03
1535	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大西营子台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1536	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms 黄西2井变压器	50	101.26	-2.9	-2.9	未进入	否	无	14.99
1537	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场七组变压器	100	85.14	65.04	65.04	未进入	否	无	223.81
1538	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组2#台（二零）	400	14.28	268.72	268.72	未进入	否	无	7.69
1539	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	薛家岭变压器	50	0.91	39.65	39.65	未进入	否	无	0
1540	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	主义北大井台（二零）	200	70.23	36.48	36.48	未进入	否	无	-11.19
1541	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台（二零）	200	58.86	46.96	46.96	未进入	否	无	14.22
1542	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	南莲花变压器	80	38.03	33.9	33.9	未进入	否	无	29.33
1543	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	上稗子沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1544	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子二号井变压器	63	45.58	25.58	25.58	未进入	否	无	-30.04
1545	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西南沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1546	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波四组台（二零）变压器	200	59.06	42.28	42.28	未进入	否	无	8.61
1547	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	下扬台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1548	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟变压器	50	85.5	32.16	32.16	未进入	否	无	414.47
1549	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子大队台（二零）变压器	400	21.65	241.52	241.52	未进入	否	无	-8.15
1550	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西山大队台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1551	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营三组台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1552	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	团山子小区变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入	否	无	-100
1553	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	胜利电台（二零）	400	20.63	237.48	237.48	未进入	否	无	40.52
1554	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	后营子台（二零）变压器	200	12.85	134.34	134.34	未进入	否	无	22.93
1555	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	庙后台（二零）变压器	200	86.94	88.94	88.94	未进入	否	无	40.59
1556	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上营子台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1557	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	营子村南台（二零）	160	28.36	82.66	82.66	未进入	否	无	14.43
1558	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄花沟台变压器	100	61.69	18.33	18.33	未进入	否	无	19.27
1559	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	红石拉变压器	30	42.68	11.36	11.36	未进入	否	无	11.27
1560	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家小区变压器	200	75.44	41.94	41.94	未进入	否	无	22.98
1561	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子2台变压器	200	30.16	132.22	132.22	未进入	否	无	9.87
1562	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后沟里变压器2	100	48.12	42.66	42.66	未进入	否	无	79.7
1563	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子五组台（二零）	100	87.4	-1.94	-1.94	未进入	否	无	9.15
1564	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟里台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1565	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组大棚台（二零）变压器	50	29.52	26.32	26.32	未进入	否	无	-1.59
1566	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	耿家台（二零）	200	20.28	124.54	124.54	未进入	否	无	-2.54
1567	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	朱窝铺村台（二零）	400	77.5	277.24	277.24	未进入	否	无	3.84
1568	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	胜利线大北沟台（二零）	200	61.37	121.26	121.26	未进入	否	无	8.02
1569	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组3台（二零）	200	12.25	138.94	138.94	未进入	否	无	18.33
1570	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	库心地小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1571	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1572	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉村台（二零）变压器	200	2.73	154.54	154.54	未进入	否	无	4.46
1573	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组台（二零）变压器	200	42.37	108.98	108.98	未进入	否	无	-26.84
1574	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟台（二零）变压器	400	1.77	316.88	316.88	未进入	否	无	53.23
1575	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街2台变压器	100	63.03	32.77	32.77	未进入	否	无	-3.63
1576	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区变压器	200	72.02	144.74	144.74	未进入	否	无	1.5

1577	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	上窝铺变压器1	100	61.65	-15.84	-15.84	未进入	否	无	5.79
1578	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟北台（二零）变压器	400	34.33	244.04	244.04	未进入	否	无	6.83
1579	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	村东台变压器	400	95.11	-57.72	-57.72	未进入	否	无	26.28
1580	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	花坤小队变压器	100	119.98	54.78	54.78	2025/4/6	是	2026/3/1	78.91
1581	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子二台变压器	400	7.49	290.04	290.04	未进入	否	无	35.29
1582	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	七八队台（二零）	400	27.74	209.04	209.04	未进入	否	无	-5.5
1583	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	南双庙村05号井变压器	200	71.74	27.82	27.82	未进入	否	无	-7.78
1584	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	长珑地变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1585	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙小区变压器	50	59.73	13.92	13.92	未进入	否	无	-44.14
1586	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东庄台变压器	50	79.9	2.42	2.42	未进入	否	无	14.1
1587	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	医院台变压器	100	62.82	22.9	22.9	未进入	否	无	8.93
1588	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟外台变压器	30	109.11	-5.12	-5.12	未进入	否	无	7.8
1589	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	二道沟台变压器	100	62.28	55.1	55.1	未进入	否	无	-1.98
1590	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南大井二号变压器	50	99.79	-4.58	-4.58	未进入	否	无	-17.34
1591	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1592	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村台（二零）	400	14.08	274.28	274.28	未进入	否	无	0.43
1593	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯东沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1594	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本常丙合变压器	200	45.22	69.68	69.68	未进入	否	无	16.21
1595	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔村变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
1596	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟前沟变压器	50	0.89	39.55	39.55	未进入	否	无	22.22
1597	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白西台（二零）	200	37.54	126.94	126.94	未进入	否	无	208.99
1598	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川新店台（二零）	200	67.43	144.76	144.76	未进入	否	无	47.7
1599	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	闫家窑台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1600	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭村台（二零）	400	68.01	245.44	245.44	未进入	否	无	-0.31
1601	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队台（二零）变压器	200	72.57	124.54	124.54	未进入	否	无	50.14
1602	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	东店台（二零）	200	45.07	132.92	132.92	未进入	否	无	134.44
1603	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店台（二零）变压器	200	38.66	104.18	104.18	未进入	否	无	-4.79
1604	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子村台（二零）	200	56.52	46.96	46.96	未进入	否	无	20.61
1605	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大11组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1606	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	西山小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1607	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	白土坡	50	44.47	19.08	19.08	未进入	否	无	-29.23
1608	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	老西杖子台（二零）	315	69.29	182.16	182.16	未进入	否	无	4.16
1609	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	腰而营一组分台变压器	80	26.96	43.35	43.35	未进入	否	无	-14.02
1610	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组2台变压器	50	111.23	-0.76	-0.76	未进入	否	无	5.15
1611	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子村台变压器	100	2.34	78.88	78.88	未进入	否	无	-3.13
1612	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	转径台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1613	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台变压器1	200	15.02	129.96	129.96	未进入	否	无	3.92
1614	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀8组沟里台变压器	30	71.05	11.02	11.02	未进入	否	无	1.66
1615	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	白杨沟台区变压器	100	1.92	78.12	78.12	未进入	否	无	5
1616	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台中营子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1617	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	邓杖子台（二零）	400	6.95	292.2	292.2	未进入	否	无	-21.94
1618	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	下窝铺变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1619	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	于里台变压器	200	19.81	120.38	120.38	未进入	否	无	35.65
1620	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	长茂河子南台变压器	50	21.11	30.29	30.29	未进入	否	无	-55.32

1621	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华西头台(二零)	200	46.4	94.24	94.24	未进入	否	无	74.09
1622	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋十组台(二零)变压器	200	46.08	126.44	126.44	未进入	否	无	152.17
1623	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土八台变压器	100	20.46	69.03	69.03	未进入	否	无	134.76
1624	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和五台(二零)变压器	200	40.33	79.34	79.34	未进入	否	无	16.01
1625	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms 双庙小区2台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1626	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子杜家梁变压器	80	48.67	25.14	25.14	未进入	否	无	0
1627	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼大北山台变压器	30	29.21	15.27	15.27	未进入	否	无	7.58
1628	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房台变压器	200	35.11	90.26	90.26	未进入	否	无	-2.5
1629	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	冷风口台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1630	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	马家沟台(二零)变压器	200	26.65	107.3	107.3	未进入	否	无	15.6
1631	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五东台(二零)变压器	200	0.86	158.28	158.28	未进入	否	无	9.76
1632	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	乡政府台(二零)变压器	200	57.74	45.74	45.74	未进入	否	无	-8.24
1633	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗村台(二零)	200	1.01	157.96	157.96	未进入	否	无	10.53
1634	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms 蒿松沟养羊小区变压器	50	42.86	23.57	23.57	未进入	否	无	2.72
1635	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	天桥沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1636	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小四家变压器1	200	34.82	90.46	90.46	未进入	否	无	0
1637	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下长皋台变压器	80	56.14	24.52	24.52	未进入	否	无	-11.76
1638	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	新地南变压器(西五家线)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1639	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	村西台变压器	200	59.28	42.4	42.4	未进入	否	无	-3.94
1640	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	三级提台(二零)	200	31.38	97.26	97.26	未进入	否	无	19.35
1641	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新发永业肉菜一台(二零)	200	28.05	104.34	104.34	未进入	否	无	-7.24
1642	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	瓦盆窑台(二零)	200	59.16	85.06	85.06	未进入	否	无	4.32
1643	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	朱家沟变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
1644	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	大沟里变压器	50	0.59	39.72	39.72	未进入	否	无	0
1645	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	黄沙沟新增变压器	50	5.41	37.3	37.3	未进入	否	无	19.23
1646	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	联合小区变压器	250	74.27	156.33	156.33	未进入	否	无	1.58
1647	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北变压器	400	76.41	227.48	227.48	未进入	否	无	1.17
1648	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	东山八组北台变压器	100	102.52	8.54	8.54	未进入	否	无	19.79
1649	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰小区台(二零)变压器	100	32.72	54.67	54.67	未进入	否	无	-19.86
1650	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟二组分台变压器	100	9.6	70.56	70.56	未进入	否	无	0
1651	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟2台	80	23.05	46.51	46.51	未进入	否	无	9.39
1652	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	镇政府台(二零)	400	57.88	93.56	93.56	未进入	否	无	16.97
1653	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石台(二零)	200	19.05	122.96	122.96	未进入	否	无	-52.71
1654	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	西德台(二零)变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1655	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	东山八组台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1656	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁小区变压器	50	43.55	18.22	18.22	未进入	否	无	-13.01
1657	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村1#变压器1	200	57.57	144.5	144.5	未进入	否	无	15.62
1658	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山小区变压器1	30	28.64	16.27	16.27	未进入	否	无	-2.08
1659	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	后杖子台变压器	315	76.06	200.81	200.81	未进入	否	无	24.83
1660	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组西台(二零)变压器	200	17.23	125.62	125.62	未进入	否	无	45.58
1661	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟2台变压器	100	16.86	70.18	70.18	未进入	否	无	-33.08
1662	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	龙潭沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1663	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	上吊桥子台(二零)变压器	400	11.78	273.52	273.52	未进入	否	无	-6.45
1664	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申二台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0

1665	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子前山变压器	100	1.86	78.75	78.75	未进入	否	无	0
1666	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家东台变压器	400	63.55	276.32	276.32	未进入	否	无	38.06
1667	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇曹家村西台子井变压器	400	48.8	249.24	249.24	未进入	否	无	0
1668	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组变压器	400	30.32	206.16	206.16	未进入	否	无	13.13
1669	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	陶家沟变压器	50	114.82	16.25	16.25	未进入	否	无	-12.4
1670	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	太平沟变压器	50	95.59	30.86	30.86	未进入	否	无	178.33
1671	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产2号箱变配电变压器	630	17.2	395.77	395.77	未进入	否	无	3.05
1672	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产1号箱变配电变压器	630	36.88	272.29	272.29	未进入	否	无	41.76
1673	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子村21号机井台变压器	50	17.48	32.6	32.6	未进入	否	无	0
1674	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增马杖子2台变压器	50	39.54	20.81	20.81	未进入	否	无	4.36
1675	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增中营子南坎变压器	400	27.22	255.24	255.24	未进入	否	无	6.03
1676	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	轿干沟台变压器	100	68.28	11.72	11.72	未进入	否	无	39.81
1677	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	老道沟二队台变压器	20	77.69	1.18	1.18	未进入	否	无	0
1678	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	朝阳汇祥房地产开发有限公司	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
1679	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙村变压器	100	28.35	54.14	54.14	未进入	否	无	0
1680	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石小区台变压器	200	4.94	150.4	150.4	未进入	否	无	0
1681	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1421新浙线	朝阳众合金属制品有限公司变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1682	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余哈巴沟台变压器	200	71.22	144.14	144.14	未进入	否	无	7.52
1683	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余上新地台变压器	100	74.02	61.27	61.27	未进入	否	无	1.93
1684	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余胜利台变压器	100	55.83	26.54	26.54	未进入	否	无	24.67
1685	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志一组变压器	200	75.34	135.56	135.56	未进入	否	无	36.27
1686	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	大北山变压器	50	48.64	15.68	15.68	未进入	否	无	3.52
1687	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口六组分台变压器	50	50.29	16.51	16.51	未进入	否	无	38.46
1688	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟分台（续建）变压器	200	15.88	128.42	128.42	未进入	否	无	6.79
1689	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小房申台变压器	100	32.73	47.28	47.28	未进入	否	无	11.56
1690	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店台变压器（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1691	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村一组分台（2.0缺陷）	400	71.09	180	180	未进入	否	无	4.25
1692	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏东沟台变压器	200	4.2	152.16	152.16	未进入	否	无	-8.77
1693	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西窝铺小北台变压器	200	43.19	134.96	134.96	未进入	否	无	42.59
1694	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东变压器	200	70.54	117.54	117.54	未进入	否	无	17.84
1695	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	那拉滩变压器	100	36.67	43.4	43.4	未进入	否	无	0
1696	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	石片小区台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1697	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康屯水库台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1698	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟台（二零）	200	51.58	137.16	137.16	未进入	否	无	-23.84
1699	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧沟门台变压器	100	59.87	39.54	39.54	未进入	否	无	1.65
1700	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	其林宝6，7队台变压器	400	62.92	227.24	227.24	未进入	否	无	0
1701	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	1.2.7组小区台变压器	50	1.37	39.56	39.56	未进入	否	无	-90
1702	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店凡杖子台变压器	80	62.44	28.83	28.83	未进入	否	无	24.84
1703	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子村台（二零）	400	0.69	317.32	317.32	未进入	否	无	-2.13
1704	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀大队台（二零）	400	10.71	278.68	278.68	未进入	否	无	2.63
1705	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	吴杖子台变压器	100	35.7	44.3	44.3	未进入	否	无	3.05
1706	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	火石庙台（二零）变压器	400	18.33	247.32	247.32	未进入	否	无	-3.29
1707	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	沙杖子小区变压器	200	61.78	129.12	129.12	未进入	否	无	53.33
1708	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	邓东沟台变压器	100	36.25	43.76	43.76	未进入	否	无	3.81

1709	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和四台（二零）变压器	200	64.28	50.84	50.84	未进入	否	无	4.78
1710	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	东南沟沟里变压器	100	18.1	61.92	61.92	未进入	否	无	4.96
1711	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟上沟小区台（二零）	200	11.53	145.76	145.76	未进入	否	无	47.93
1712	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街变压器	100	54.69	25.44	25.44	未进入	否	无	-31.28
1713	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西2台（二零）	400	23.76	298.6	298.6	未进入	否	无	43.08
1714	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1715	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子南台（二零）变压器	200	13.67	132.66	132.66	未进入	否	无	-15.71
1716	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	谭家屯2台（二零）	200	14.47	131.06	131.06	未进入	否	无	3.14
1717	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	大梁下北台变压器	100	7.2	72.92	72.92	未进入	否	无	-16.96
1718	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子市场台（二零）	200	2.13	156.02	156.02	未进入	否	无	11.21
1719	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1720	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子八组台（二零）	100	2.58	77.42	77.42	未进入	否	无	-1.64
1721	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营马西台（二零）变压器	200	51.05	88.42	88.42	未进入	否	无	12.15
1722	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北台子台（二零）变压器	200	21.07	119.76	119.76	未进入	否	无	-2.68
1723	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	小地沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1724	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	大屯业务部变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入	否	无	-100
1725	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	唐房台变压器	100	26.81	53.29	53.29	未进入	否	无	-2.57
1726	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组1台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1727	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤五组增容变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1728	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	长在中学台（二零）	200	53.49	55.34	55.34	未进入	否	无	68.55
1729	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城特区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1730	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	18新增叶须沟二台变压器	200	77.28	137.9	137.9	未进入	否	无	8.51
1731	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	18新增吕家台变压器	100	35.61	47.15	47.15	未进入	否	无	-5.45
1732	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	靖家沟台变压器	100	28.27	51.77	51.77	未进入	否	无	23.08
1733	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	于国辉大棚台变压器	30	105.06	-4.3	-4.3	未进入	否	无	-58.62
1734	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子五组变压器	50	104.22	-12.11	-12.11	未进入	否	无	0.56
1735	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟村台变压器	400	38.92	236.08	236.08	未进入	否	无	9.8
1736	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河东5组小区变压器	200	81.89	117.18	117.18	未进入	否	无	11.21
1737	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	10kV西干线姚杖子9组大棚1变压器	50	98.23	-9.09	-9.09	未进入	否	无	19.41
1738	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华店沟里变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1739	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	候家沟台变压器	50	1.17	39.46	39.46	未进入	否	无	0
1740	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	团山子村台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1741	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁小区台变压器	20	28.7	10.29	10.29	未进入	否	无	-38.71
1742	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕2台变压器	100	22.74	58.19	58.19	未进入	否	无	0
1743	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东窑小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1744	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟保护地小区变压器	30	92.22	-3.52	-3.52	未进入	否	无	12.79
1745	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1746	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道变压器	200	16.84	130.72	130.72	未进入	否	无	3.19
1747	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟2-3组变压器	100	55.46	25.81	25.81	未进入	否	无	0
1748	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟2台变压器	100	71.28	32.21	32.21	未进入	否	无	13.43
1749	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家台变压器	100	36.16	43.88	43.88	未进入	否	无	4.58
1750	国网朝阳市朝阳县供电公司	拉拉屯二组小区分		拉拉屯村二组小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1751	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1752	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子九组变压器	200	55.75	55.2	55.2	未进入	否	无	-1.25

1753	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田台变压器	50	99.77	-8.21	-8.21	未进入	否	无	7.29
1754	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子上沟变压器	100	43.46	41.09	41.09	未进入	否	无	0
1755	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟变压器	100	90.55	5.21	5.21	未进入	否	无	0
1756	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	波赤村三组变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1757	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟台变压器	30	1.57	23.56	23.56	未进入	否	无	-28.57
1758	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨树沟台变压器1	30	70.24	15.63	15.63	未进入	否	无	-1.31
1759	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北新铺2台变压器	10	86.06	-0.57	-0.57	未进入	否	无	30
1760	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金东队台变压器	100	79.75	31.52	31.52	未进入	否	无	6.89
1761	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村大棚小区变压器	50	13.29	34.11	34.11	未进入	否	无	-28.57
1762	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎孟家变压器	30	93.77	-3.11	-3.11	未进入	否	无	9.63
1763	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村三组变压器	315	50.41	93.33	93.33	未进入	否	无	21.64
1764	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子三组台变压器2	30	50.03	9.85	9.85	未进入	否	无	-2.12
1765	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟北山变压器	200	32.89	105.5	105.5	未进入	否	无	0
1766	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店2号井变压器	50	31.69	25.76	25.76	未进入	否	无	13.58
1767	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组大棚二台变压器	50	21.34	29.59	29.59	未进入	否	无	-7.69
1768	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺水泉沟台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1769	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	岭下变压器	50	57.56	12.36	12.36	未进入	否	无	15.59
1770	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms 房申沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1771	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟大队台变压器	100	37.08	42.94	42.94	未进入	否	无	14.63
1772	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	中学变压器1	50	6.63	37.99	37.99	未进入	否	无	0
1773	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1774	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村砖厂二号变压器	160	50.8	46.72	46.72	未进入	否	无	6.09
1775	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山村沟里变压器	50	20.5	30.14	30.14	未进入	否	无	-9.21
1776	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1777	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	向阳沟变压器	50	48.25	23.18	23.18	未进入	否	无	-0.22
1778	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	洞东变压器	200	27.59	119.06	119.06	未进入	否	无	0
1779	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	上黄台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1780	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖小区台变压器	200	13.15	133.98	133.98	未进入	否	无	15.84
1781	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组二台变压器	30	58.64	8.29	8.29	未进入	否	无	-19.07
1782	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	烧锅东沟变压器	30	68.94	3.52	3.52	未进入	否	无	15.88
1783	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	17结余哈拉海台变压器	100	52.13	60.44	60.44	未进入	否	无	3.7
1784	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余横河子七组台变压器	100	41	39.02	39.02	未进入	否	无	2.89
1785	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门四组台变压器	100	72.02	37.62	37.62	未进入	否	无	3.74
1786	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1787	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	石砬沟台变压器	30	48.17	9.56	9.56	未进入	否	无	0
1788	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	白草沟变压器	30	65.09	14.41	14.41	未进入	否	无	10.82
1789	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉台变压器（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1790	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	刘家沟台变压器（光伏扶贫）	100	81.04	38.67	38.67	未进入	否	无	32.9
1791	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子东上沟变压器	20	65.93	2.84	2.84	未进入	否	无	58.78
1792	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子台变压器	80	94.51	11.25	11.25	未进入	否	无	3.73
1793	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西沟台变压器	100	0.68	79.32	79.32	未进入	否	无	0
1794	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1795	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地台变压器	100	1.78	78.23	78.23	未进入	否	无	-15.38
1796	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	赵家沟柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

1797	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	赵南山变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1798	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	平房子台变压器（光伏扶贫）	100	42.71	40.81	40.81	未进入	否	无	0
1799	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	张家万炉台变压器（光伏扶贫）	200	25.44	119.76	119.76	未进入	否	无	2.37
1800	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子变压器（光伏扶贫）	200	69.53	86.18	86.18	未进入	否	无	9.31
1801	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	徐家屯7组小区变压器	30	63.72	4.9	4.9	未进入	否	无	0
1802	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms 水泉沟台变压器	30	0.75	23.78	23.78	未进入	否	无	33.33
1803	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	上沟变压器（业扩）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1804	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	Pms 南塔子东井变压器	50	15.55	33.47	33.47	未进入	否	无	-33.33
1805	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组小区变压器	30	13.64	19.91	19.91	未进入	否	无	-33.33
1806	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1807	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	于家沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1808	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	拉拉屯台变压器	80	30.96	39.23	39.23	未进入	否	无	5.91
1809	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms 三道河子二台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
1810	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	赵杖子变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1811	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	前地台变压器	100	71.12	9.86	9.86	未进入	否	无	5.84
1812	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀2台分台变压器	400	79.49	276.8	276.8	未进入	否	无	207.37
1813	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分1台变压器	400	33.08	265.08	265.08	未进入	否	无	0
1814	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北小区变压器	200	25.88	109.94	109.94	未进入	否	无	-1.93
1815	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	五尺营子台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1816	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚宝小区变压器	30	13.36	20.19	20.19	未进入	否	无	-100
1817	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟变压器2	30	97.98	-5.39	-5.39	未进入	否	无	12.92
1818	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	双庙五组变压器	200	47.33	99.68	99.68	未进入	否	无	50.03
1819	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	二道小区变压器	200	57.93	125.14	125.14	未进入	否	无	39.66
1820	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	河东台变压器14	100	46.05	39.31	39.31	未进入	否	无	0
1821	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店南台变压器	200	9.39	141.26	141.26	未进入	否	无	3.54
1822	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1823	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	瓦房子业务部变压器	200	14.35	132.02	132.02	未进入	否	无	34.38
1824	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	于外小区变压器	50	45.55	19.1	19.1	未进入	否	无	-8.56
1825	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余塘里台变压器	100	48.34	60.16	60.16	未进入	否	无	25.03
1826	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	山咀分台	200	67.01	27.62	27.62	未进入	否	无	-0.52
1827	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟二级提台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1828	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯西台（二零）	400	71.95	183.36	183.36	未进入	否	无	39.32
1829	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义南台变压器（2.0续建）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1830	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	Pms 塘坊井变压器	50	42.59	18.74	18.74	未进入	否	无	-38.89
1831	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口5-9组2#变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1832	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子台变压器（2.0续建）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
1833	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东2台（二零）	200	67.54	146.24	146.24	未进入	否	无	688.22
1834	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠南台变压器（光伏扶贫）	400	37.18	286.84	286.84	未进入	否	无	26.7
1835	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海东台变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1836	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	东沟果园台变压器（光伏扶贫）	50	72.76	8.22	8.22	未进入	否	无	13.83
1837	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子东台变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入	否	无	17.65
1838	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	炮手井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
1839	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙台（二零）	400	3.52	306.32	306.32	未进入	否	无	9.3
1840	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子北台（二零）变压器	200	55.34	49.4	49.4	未进入	否	无	4.19

1841	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	上三家子村河西台区变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入	否	无	15
1842	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎台（二零）	200	117.13	-26.32	-26.32	未进入	否	无	-36.12
1843	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	罗家店台（二零）	200	18.46	123.1	123.1	未进入	否	无	-15.91
1844	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子村东台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1845	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉北台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1846	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营四组变压器	100	75.72	5.99	5.99	未进入	否	无	8.22
1847	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子南头台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1848	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	房申东沟台（二零）变压器	400	15.54	260.36	260.36	未进入	否	无	6.34
1849	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村三组变压器	30	50.83	8.75	8.75	未进入	否	无	4.55
1850	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟台（二零）变压器	400	11.26	274.96	274.96	未进入	否	无	20.2
1851	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家李杖子变压器	20	1.72	15.7	15.7	未进入	否	无	50
1852	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子台（二零）变压器	400	26.84	212.72	212.72	未进入	否	无	-3.22
1853	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	棋盘山大棚变压器	200	4.44	152	152	未进入	否	无	14.29
1854	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟小区变压器	80	103.08	-7.27	-7.27	未进入	否	无	3.18
1855	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	河东北台变压器	100	113.44	6.89	6.89	未进入	否	无	0
1856	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子保护地大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1857	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	十一队台（二零）	200	65.85	28.34	28.34	未进入	否	无	6.61
1858	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增石棚沟变压器	200	1.97	158.14	158.14	未进入	否	无	3.95
1859	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余老大队院内台变压器	100	79.4	30.22	30.22	未进入	否	无	0.17
1860	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组变压器	50	77.18	21.11	21.11	未进入	否	无	7.64
1861	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家西台变压器（煤改电）	400	45.67	251.16	251.16	未进入	否	无	16.64
1862	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子养鸡小区变压器（煤改电）	200	42.88	76.38	76.38	未进入	否	无	-14.8
1863	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店东台变压器	200	83.95	118.16	118.16	未进入	否	无	13.12
1864	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	根德南队台变压器（光伏扶贫）	200	63.72	94.54	94.54	未进入	否	无	0
1865	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁北沟变压器（光伏扶贫）	250	73.56	183.23	183.23	未进入	否	无	8.44
1866	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	拉拉电台变压器（光伏扶贫）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1867	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西西台变压器	200	50.65	117.5	117.5	未进入	否	无	2.51
1868	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	冶山队台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1869	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	兰西变压器	100	88.39	21.7	21.7	未进入	否	无	20.65
1870	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼小区变压器	30	89.47	0.93	0.93	未进入	否	无	-16
1871	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	东山台区变压器	200	18.35	133.16	133.16	未进入	否	无	0
1872	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	河东小区台变压器	100	57.85	35.49	35.49	未进入	否	无	10.16
1873	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范家沟台增容变压器	400	101.3	308.68	308.68	2025/3/29	是	2026/3/1	7.05
1874	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	西沟小区变压器	200	59.4	61.82	61.82	未进入	否	无	256.82
1875	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	关坟沟台变压器	20	62.47	3.98	3.98	未进入	否	无	13.17
1876	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子村变压器	200	50.7	77.8	77.8	未进入	否	无	4.38
1877	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟台（二零）变压器	200	30.99	98.06	98.06	未进入	否	无	7.62
1878	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平一队台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1879	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛索营子台（二零）变压器	400	44.39	206.76	206.76	未进入	否	无	13.58
1880	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平小学台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1881	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子唐西台（二零）变压器	200	0.9	158.2	158.2	未进入	否	无	8.82
1882	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	林业队台（二零）	200	90.66	-17.96	-17.96	未进入	否	无	-29.41
1883	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	河心杖子台（二零）	200	29.99	125.74	125.74	未进入	否	无	3.71
1884	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组变压器1	20	85.88	-0.86	-0.86	未进入	否	无	-9.31

1885	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁变压器	50	42.14	21.74	21.74	未进入	否	无	2.53
1886	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房西变压器	200	43.43	117.72	117.72	未进入	否	无	143.88
1887	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子七组台（二零）	400	69.75	284.08	284.08	未进入	否	无	-5.65
1888	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡政府台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1889	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	郭杖组台（二零）	200	10.38	139.54	139.54	未进入	否	无	2.92
1890	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	道守沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
1891	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1892	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯村台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1893	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯小区变压器	50	56.95	13.87	13.87	未进入	否	无	-17.96
1894	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子台变压器	200	20.88	118.24	118.24	未进入	否	无	0
1895	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	雹神庙变压器	200	31.86	96.28	96.28	未进入	否	无	5.06
1896	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十二组变压器	400	27.92	208.92	208.92	未进入	否	无	-1.86
1897	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	椴树沟台变压器1	400	69.43	266.28	266.28	未进入	否	无	13.97
1898	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓二道台变压器	100	45.62	36.12	36.12	未进入	否	无	20.66
1899	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家二组变压器	100	2.88	77.64	77.64	未进入	否	无	18.92
1900	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	棉花地沟变压器	200	30.09	102.62	102.62	未进入	否	无	-41.78
1901	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中营子井变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
1902	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在一组台变压器	200	67.68	101.34	101.34	未进入	否	无	12.68
1903	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店变压器	200	106.93	-53.84	-53.84	未进入	否	无	8.83
1904	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	洛安杖子变压器	30	49.68	9.92	9.92	未进入	否	无	0
1905	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河五组变压器	30	12.96	20.46	20.46	未进入	否	无	-1.75
1906	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温六组变压器	100	21.83	58.51	58.51	未进入	否	无	-10.58
1907	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎西沟变压器	30	111.78	-9.53	-9.53	未进入	否	无	0.79
1908	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东三台变压器	315	59.95	63.41	63.41	未进入	否	无	-2.94
1909	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟3台变压器	100	24.61	55.4	55.4	未进入	否	无	11.03
1910	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳西台变压器	50	78.98	0.51	0.51	未进入	否	无	14.48
1911	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达小区台变压器	100	62.56	23.79	23.79	未进入	否	无	13.51
1912	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南2台变压器	30	46.14	10.16	10.16	未进入	否	无	5.31
1913	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子八家台变压器	200	52.95	105.28	105.28	未进入	否	无	5.3
1914	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后建材变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1915	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西变压器	315	56.47	199.05	199.05	未进入	否	无	5.84
1916	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大五组台变压器	100	38.74	41.27	41.27	未进入	否	无	0
1917	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟刘相德小区变压器	30	25.4	16.86	16.86	未进入	否	无	94.44
1918	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧后营子台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1919	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟台变压器	50	30.46	24.81	24.81	未进入	否	无	5.88
1920	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚小区变压器	50	99.83	-19.08	-19.08	未进入	否	无	7.2
1921	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙2台变压器1	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1922	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长泉台变压器	80	4.69	60.25	60.25	未进入	否	无	4.94
1923	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申东组变压器	50	88.4	0.68	0.68	未进入	否	无	-0.65
1924	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕南变压器1	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1925	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村2号（1）变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
1926	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村3号井变压器	50	57.07	12.63	12.63	未进入	否	无	-45.9
1927	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟里台变压器	100	17.64	63.23	63.23	未进入	否	无	-25.58
1928	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	道守沟西台变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入	否	无	0

1929	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户大井变压器	200	66.56	63.44	63.44	未进入	否	无	50.8
1930	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	河东井变台变压器	50	7.13	37.17	37.17	未进入	否	无	-33.33
1931	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰二组地台变压器	315	97.85	-9.86	-9.86	2025/3/24	是	2026/3/1	16.43
1932	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	拉拉营子变压器	100	74.17	14.67	14.67	未进入	否	无	18.25
1933	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔北沟台变压器	30	64.54	6.89	6.89	未进入	否	无	-55.24
1934	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟大棚台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1935	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子二台变压器	400	30.67	218.6	218.6	未进入	否	无	1.64
1936	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道二组变压器	100	4.67	75.59	75.59	未进入	否	无	0
1937	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	榛子沟村台变压器	50	79.21	0.39	0.39	未进入	否	无	2.35
1938	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	YHG 白营子大棚变压器	30	52.87	8.33	8.33	未进入	否	无	-7.09
1939	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1940	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	北组台变压器	100	42.79	50.35	50.35	未进入	否	无	23.74
1941	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	胡家沟东台变压器	50	27.02	27.16	27.16	未进入	否	无	21.92
1942	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	路西台（二零）	200	1.05	158.78	158.78	未进入	否	无	-29.23
1943	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山新村箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
1944	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG 朝阳圣德房地产开发有限公司2#变压器	630	79.76	430.23	430.23	未进入	否	无	296.59
1945	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场台（二零）变压器	200	18.19	124.74	124.74	未进入	否	无	1.32
1946	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷南台变压器	200	47.68	105.84	105.84	未进入	否	无	47.53
1947	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队二台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
1948	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门七组台（二零）	200	52.82	63.74	63.74	未进入	否	无	15.54
1949	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	杜官南组台（二零）	200	74.86	110.78	110.78	未进入	否	无	4.92
1950	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	北岗叉小区变压器	100	71.33	9.07	9.07	未进入	否	无	190.6
1951	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	朱杖子台变压器	100	77.38	38.42	38.42	未进入	否	无	1.29
1952	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	二八尺变压器	100	74.68	41.61	41.61	未进入	否	无	13.31
1953	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北山小区变压器	100	90.92	11.56	11.56	未进入	否	无	0
1954	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北沟变压器1	30	0.91	23.84	23.84	未进入	否	无	-20
1955	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子南台变压器	30	118.46	-11.66	-11.66	未进入	否	无	0.88
1956	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子二台变压器	400	16.39	311.4	311.4	未进入	否	无	-52.09
1957	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子四组变压器2	400	69.62	158.24	158.24	未进入	否	无	78.63
1958	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北四家子业务部变压器	200	13.55	133.12	133.12	未进入	否	无	-20.72
1959	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山南沟台变压器	50	68.57	9.35	9.35	未进入	否	无	-43.56
1960	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	18新增柴州二台变压器	100	41.89	41.07	41.07	未进入	否	无	-23.43
1961	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	15结余二道台变压器	50	96.83	-7.47	-7.47	未进入	否	无	32
1962	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	簸箕掌台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1963	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘杖子大棚变压器	30	0.14	23.96	23.96	未进入	否	无	-50
1964	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	董家沟台变压器	220	32.62	161	161	未进入	否	无	0
1965	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10kV北干线西三家大棚变压器	50	82.44	1.46	1.46	未进入	否	无	0
1966	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增唐杖子畜牧小区变压器	100	81.95	48.69	48.69	未进入	否	无	619.42
1967	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟上台变压器	30	64.31	4.73	4.73	未进入	否	无	-6.2
1968	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	何家小区台变压器	200	23.06	132.24	132.24	未进入	否	无	-0.49
1969	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟小营子台变压器	100	78.46	44.03	44.03	未进入	否	无	207.97
1970	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村南台变压器（2015农网升级）	400	57	213.56	213.56	未进入	否	无	1.5
1971	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝平原小区变压器	100	114.15	52.04	52.04	2025/4/25	是	2026/3/1	59.07
1972	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子小区变压器	20	46.89	6.63	6.63	未进入	否	无	17.07

1973	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟门台变压器	30	69.03	3.32	3.32	未进入	否	无	7.14
1974	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	银窝大棚台变压器	30	79.15	0.26	0.26	未进入	否	无	0
1975	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子西台变压器	30	73.25	2.63	2.63	未进入	否	无	9.36
1976	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和平小区变压器1	100	36.36	43.93	43.93	未进入	否	无	0
1977	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山一台变压器	50	85.94	-2.97	-2.97	未进入	否	无	9.16
1978	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁沟村变压器	200	57.67	98.74	98.74	未进入	否	无	-2.22
1979	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家小区台变压器	100	13.48	67.7	67.7	未进入	否	无	5.08
1980	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子大棚台变压器	30	2.46	23.39	23.39	未进入	否	无	33.33
1981	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家郭家沟变压器1	50	37.82	21.38	21.38	未进入	否	无	40.23
1982	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房台变压器	200	41.58	93.84	93.84	未进入	否	无	0
1983	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟大棚小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
1984	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	大院子变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
1985	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	龙头沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
1986	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子村保护地小区变压器	30	16.43	19.7	19.7	未进入	否	无	-33.33
1987	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	河套地大棚变压器	30	0.95	23.73	23.73	未进入	否	无	0
1988	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	15结余南窝铺台变压器	200	0.71	158.58	158.58	未进入	否	无	29.17
1989	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟里变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
1990	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾变压器	200	76.38	133.4	133.4	未进入	否	无	45.58
1991	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台分台变压器	200	27.28	107.84	107.84	未进入	否	无	0
1992	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖媳妇头变压器1	20	68.39	3.26	3.26	未进入	否	无	-16.38
1993	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	韩杖子台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
1994	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄东台（二零）	200	50.24	85.48	85.48	未进入	否	无	-11.1
1995	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄杖子台（二零）	400	38.52	236	236	未进入	否	无	35.12
1996	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下石台（二零）	200	55.13	105.88	105.88	未进入	否	无	25.51
1997	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平六台（二零）	400	21.31	234.76	234.76	未进入	否	无	7.71
1998	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店下台（二零）变压器	400	61.81	288.48	288.48	未进入	否	无	136.36
1999	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里1台（二零）	400	51.66	302	302	未进入	否	无	6.83
2000	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	小张朋沟台（二零）	100	72.23	7.79	7.79	未进入	否	无	4.92
2001	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子村台（二零）	200	73.24	13.52	13.52	未进入	否	无	17.87
2002	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村四组分台变压器	100	52.13	27.95	27.95	未进入	否	无	20.8
2003	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胜利三台变压器	100	47.93	49.72	49.72	未进入	否	无	90.69
2004	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	羊拉沟屯变压器	20	2.47	15.52	15.52	未进入	否	无	0
2005	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东台（二零）	200	90.78	86.24	86.24	未进入	否	无	6.96
2006	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院2号箱变配电变压器	630	19.73	379.95	379.95	未进入	否	无	46.87
2007	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子东台变压器	200	63.87	40.34	40.34	未进入	否	无	-4.23
2008	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	恒山子台变压器	20	44.78	7.05	7.05	未进入	否	无	0
2009	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子柏山小区变压器	20	0.04	16	16	未进入	否	无	0
2010	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	Pms 杨树沟外队变压器2	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2011	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	北方台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2012	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房保护地变压器	50	31.21	24.44	24.44	未进入	否	无	-18.27
2013	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	韦子沟台变压器	30	1.33	23.6	23.6	未进入	否	无	-9.09
2014	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子2台变压器	200	69.78	108.7	108.7	未进入	否	无	2.27
2015	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	西沟村变压器2	50	71.11	19.78	19.78	未进入	否	无	-1.12
2016	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	偏西台（二零）	400	11.81	275.96	275.96	未进入	否	无	-7.56

2017	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	徐家窝铺变压器	100	54.13	56.39	56.39	未进入	否	无	0
2018	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道2台变压器	50	61.82	12.19	12.19	未进入	否	无	-48.87
2019	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	二北沟大棚台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
2020	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	马营子新增变压器	200	61.32	45.84	45.84	未进入	否	无	67.19
2021	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖台变压器	200	54.5	105.9	105.9	未进入	否	无	12.74
2022	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线孤山子西台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2023	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟4#小区变电器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2024	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增于台子小区变压器	50	5.9	37.11	37.11	未进入	否	无	28.57
2025	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺3台变压器	50	66.35	11.79	11.79	未进入	否	无	35.48
2026	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西村北台变压器	50	55.94	16.39	16.39	未进入	否	无	9.35
2027	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟里台变压器	30	0.7	23.79	23.79	未进入	否	无	0
2028	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	凌河湾小区2号箱变压器	630	21.7	367.79	367.79	未进入	否	无	34.41
2029	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	Pms 长在村五组变压器	100	82.83	20.94	20.94	未进入	否	无	2.21
2030	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	小河北变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2031	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子二组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2032	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村1-2组变压器	30	103.11	-6.92	-6.92	未进入	否	无	-53.07
2033	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西山台变压器(光伏扶贫)	400	40.2	316.84	316.84	未进入	否	无	98.78
2034	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子台变压器(煤改电)	400	54.02	224.8	224.8	未进入	否	无	1.64
2035	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子5组1台变压器(煤改电)	200	45.42	71.36	71.36	未进入	否	无	7.89
2036	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余北沟台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2037	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	南山小区变压器	200	53.9	71.5	71.5	未进入	否	无	-13.69
2038	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子村北台子组变压器	100	119.96	79.49	79.49	2025/6/12	是	2026/3/1	9.33
2039	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上甸子台变压器(光伏扶贫)	100	64.5	68.11	68.11	未进入	否	无	37.82
2040	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯西头变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2041	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马迷水2台变压器	200	40.61	132.66	132.66	未进入	否	无	209.79
2042	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余撒牛沟台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2043	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余大沟门三四组台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2044	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余河西七组台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2045	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	乡直变压器	200	72.81	15	15	未进入	否	无	198.17
2046	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洋线	上河小区变压器	20	8.98	14.29	14.29	未进入	否	无	18.18
2047	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	八趟沟变压器	20	45.72	7.37	7.37	未进入	否	无	14.08
2048	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	许家屯台变压器	100	76.6	61.04	61.04	未进入	否	无	0
2049	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	张家沟台变压器	400	89.92	297.28	297.28	未进入	否	无	3.39
2050	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	木匠沟变压器1	100	52.68	36.97	36.97	未进入	否	无	9.4
2051	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子南台变压器	400	13.08	279.44	279.44	未进入	否	无	0
2052	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	榆树沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2053	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎变压器	50	77.21	9.88	9.88	未进入	否	无	-5.71
2054	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场三组变压器	100	6.29	73.71	73.71	未进入	否	无	11.38
2055	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	半截沟一队变压器	50	83.27	-1.36	-1.36	未进入	否	无	-6.29
2056	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	前沟台变压器1	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2057	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	小西沟组变压器	80	29.81	40.7	40.7	未进入	否	无	4.63
2058	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子养殖畜牧小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2059	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉2台变压器	160	71.85	95.79	95.79	未进入	否	无	50.42
2060	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	塔子沟2小区变压器	50	23.9	28.36	28.36	未进入	否	无	-12.3

2061	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	大遥沟变压器1	50	70.99	7.62	7.62	未进入	否	无	3.59
2062	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎北沟变压器	50	84.84	1.64	1.64	未进入	否	无	3.57
2063	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东大棚台变压器	50	63.56	9.72	9.72	未进入	否	无	3.24
2064	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	二十家子业务部变压器	200	26.17	107.96	107.96	未进入	否	无	26.26
2065	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	南东山变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2066	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下窝铺变压器1	50	44.94	17.55	17.55	未进入	否	无	7.33
2067	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子小东组变压器	50	56.55	19.79	19.79	未进入	否	无	316.67
2068	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户下沟变压器	200	40.69	100.22	100.22	未进入	否	无	13.43
2069	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	岭西变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2070	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	王家西沟小区台变压器	30	0.48	23.86	23.86	未进入	否	无	0
2071	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	小东山变压器	50	58.43	12.11	12.11	未进入	否	无	24.75
2072	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	三良子台变压器	50	74.46	3.27	3.27	未进入	否	无	0
2073	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	喇嘛沟变压器	200	68.66	122	122	未进入	否	无	1.83
2074	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟吊坎变压器	100	37.14	44.79	44.79	未进入	否	无	-11.67
2075	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	黄沙沟变压器	50	16.86	31.58	31.58	未进入	否	无	4
2076	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子腰魏变压器	50	54.17	12.92	12.92	未进入	否	无	14.91
2077	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官下店台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2078	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水西沟台变压器	100	47.54	52.18	52.18	未进入	否	无	5.8
2079	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西北台变压器	200	58.18	131.64	131.64	未进入	否	无	26.71
2080	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增范南2台变压器	100	62.92	17.7	17.7	未进入	否	无	5.48
2081	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠杖子台变压器（光伏扶贫）	400	62.53	282.08	282.08	未进入	否	无	8.14
2082	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	大张朋沟变压器	200	60.51	100.94	100.94	未进入	否	无	20.74
2083	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	荣基小区台变压器	200	12.44	142.3	142.3	未进入	否	无	-12.5
2084	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	波十五组大棚台变压器	50	45.61	17.5	17.5	未进入	否	无	0
2085	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	于家沟新增变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
2086	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	上台变压器	80	72.42	27.11	27.11	未进入	否	无	4.89
2087	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯变压器	100	65.13	15.86	15.86	未进入	否	无	4.91
2088	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子小区变压器	200	52.98	106.46	106.46	未进入	否	无	3.29
2089	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟线三官畜牧小区变压器	100	20.4	61.8	61.8	未进入	否	无	-39.81
2090	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村变压器	100	4.56	75.44	75.44	未进入	否	无	8.8
2091	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋小区2台变压器	50	42.35	19.56	19.56	未进入	否	无	13.25
2092	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	黑英台变压器	100	36.18	43.83	43.83	未进入	否	无	13.73
2093	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳里变压器	50	6.8	36.75	36.75	未进入	否	无	-95
2094	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	沙金沟变压器	200	71.2	88.16	88.16	未进入	否	无	5.35
2095	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳南分台变压器	400	8.99	300.44	300.44	未进入	否	无	7.85
2096	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟变压器	50	32.55	25.35	25.35	未进入	否	无	0
2097	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河北台变压器	100	46.07	36.43	36.43	未进入	否	无	37.23
2098	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井台变压器	100	38.58	44.84	44.84	未进入	否	无	9.08
2099	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	西北头沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2100	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台分台变压器	100	15.91	64.61	64.61	未进入	否	无	-49.47
2101	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村1台变压器（光伏扶贫）	200	0.89	158.78	158.78	未进入	否	无	2.86
2102	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟南台变压器	200	78.54	128.24	128.24	未进入	否	无	4.06
2103	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组2台（煤改电）	200	46.22	94.44	94.44	未进入	否	无	10.72
2104	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余吐须沟三队台变压器	250	78.92	184.55	184.55	未进入	否	无	21.95

2105	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2106	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余下窑台变压器	200	42.52	125.1	125.1	未进入	否	无	121
2107	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子村台(二零)	200	39.96	97.76	97.76	未进入	否	无	5.49
2108	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东沟变压器	100	46.99	33.09	33.09	未进入	否	无	11.92
2109	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	董杖子变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2110	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	马营子变压器	100	1	79.02	79.02	未进入	否	无	-9.09
2111	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	上台子大棚台变压器	30	54.65	7.7	7.7	未进入	否	无	0
2112	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增未河沟东台变压器	200	63.24	138.42	138.42	未进入	否	无	153.52
2113	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增前进西沟变压器	100	40.24	55.43	55.43	未进入	否	无	12.19
2114	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增二道沟2台变压器	100	14.12	65.88	65.88	未进入	否	无	0
2115	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	平房变压器(能效)	200	13.83	132.34	132.34	未进入	否	无	13.27
2116	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷五组变压器	200	28.3	105.94	105.94	未进入	否	无	6.49
2117	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道沟里台变压器	50	82.15	0.83	0.83	未进入	否	无	-14.91
2118	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟小区变压器	63	52.83	17.93	17.93	未进入	否	无	16.43
2119	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子台变压器	400	73.84	247.64	247.64	未进入	否	无	97.72
2120	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟六队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2121	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	崔家窝铺台变压器	200	75.25	134.32	134.32	未进入	否	无	7.22
2122	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队2台增容变压器	200	60.68	47.96	47.96	未进入	否	无	-5.62
2123	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	李家沟台(二零)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2124	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大队台(二零)	200	18.49	126.52	126.52	未进入	否	无	0.77
2125	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	小元宝台变压器	50	5.58	37.84	37.84	未进入	否	无	0
2126	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟村变压器	250	68.2	133.6	133.6	未进入	否	无	-46.6
2127	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村2台变压器	200	0.35	159.66	159.66	未进入	否	无	8.33
2128	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟屯台(二零)	400	17.27	299.96	299.96	未进入	否	无	22.13
2129	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	北扎台(二零)	200	47.75	64.5	64.5	未进入	否	无	11.74
2130	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余未杖子台变压器	200	22.46	115.08	115.08	未进入	否	无	8.73
2131	国网朝阳市朝阳县供电公司		拉拉屯三组大棚分	拉拉屯村三组井变压器	200	67.35	110.22	110.22	未进入	否	无	0
2132	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北三台变压器	400	21.8	237.16	237.16	未进入	否	无	46.21
2133	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房三组变压器(能效)	200	36.36	89.34	89.34	未进入	否	无	9.45
2134	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上变压器(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2135	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	黄木南台变压器(能效)	100	28.03	52.9	52.9	未进入	否	无	0
2136	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	陈杖子台变压器(能效)	200	71.74	47.22	47.22	未进入	否	无	42.47
2137	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	柏木台变压器(能效)	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2138	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟二台变压器(能效)	200	99.92	131.64	131.64	2025/3/28	是	2026/3/1	8.92
2139	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本南台变压器(能效)	200	40.45	79.3	79.3	未进入	否	无	16.06
2140	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后东南沟变压器(能效)	100	33.73	46.31	46.31	未进入	否	无	23.52
2141	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组南变压器(能效)	200	90.98	52.38	52.38	未进入	否	无	8.89
2142	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	水泉沟台变压器(能效)	100	44.68	35.34	35.34	未进入	否	无	7.12
2143	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	3、4队北台变压器(能效)	200	61.83	37.36	37.36	未进入	否	无	9.17
2144	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	老西沟村部台变压器(光伏扶贫)	200	44.5	148.64	148.64	未进入	否	无	9.91
2145	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图一队台(煤改电)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2146	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟台变压器(光伏扶贫)	100	70.91	9.19	9.19	未进入	否	无	-1.85
2147	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎村变压器(光伏扶贫)	400	25.42	254.6	254.6	未进入	否	无	14.28
2148	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	马营子屯变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

2149	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟变压器	50	74.07	14.01	14.01	未进入	否	无	29.5
2150	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子苏家	30	62.62	5.37	5.37	未进入	否	无	13.44
2151	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯北变压器	100	23.14	56.87	56.87	未进入	否	无	23.27
2152	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	杨树底北沟变压器	100	40.09	41.28	41.28	未进入	否	无	2.28
2153	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子七组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2154	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟台变压器	200	51.2	143.18	143.18	未进入	否	无	150.93
2155	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG 奈七组大棚变压器	30	48.44	10.01	10.01	未进入	否	无	-19.39
2156	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	木匠沟台变压器1	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2157	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟小区台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2158	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店白山台变压器	50	27.51	26.38	26.38	未进入	否	无	9.88
2159	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	下山咀变压器	50	119.55	-19.77	-19.77	未进入	否	无	23.03
2160	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	五家三队台变压器	100	53.75	29.57	29.57	未进入	否	无	-36.45
2161	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟台变压器	50	0.86	39.57	39.57	未进入	否	无	-30
2162	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	Pms 罗杖子2号井变压器	50	30.22	24.95	24.95	未进入	否	无	-34.21
2163	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	热沟台变压器	50	83.14	-0.35	-0.35	未进入	否	无	-1.49
2164	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西新七组变压器	200	44.13	135.68	135.68	未进入	否	无	-3.05
2165	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟里变压器	200	74.85	130.2	130.2	未进入	否	无	4.54
2166	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟台变压器	100	62.5	19.35	19.35	未进入	否	无	4.68
2167	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	花果山变压器	100	67.85	16.99	16.99	未进入	否	无	-19.72
2168	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁小区变压器	80	112.23	-5.22	-5.22	未进入	否	无	7.2
2169	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区变压器	30	1.96	23.42	23.42	未进入	否	无	36.36
2170	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	八岔沟变压器	30	14.07	19.95	19.95	未进入	否	无	-63.41
2171	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁沟腰屯变压器	20	83.81	-0.47	-0.47	未进入	否	无	10.33
2172	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	姚沟养殖小区台变压器	50	117.2	-15.74	-15.74	未进入	否	无	0
2173	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东分台变压器	400	60.87	76.6	76.6	未进入	否	无	-8.09
2174	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	李振阳小区台（二零）变压器	400	27.75	225.44	225.44	未进入	否	无	22.5
2175	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子3台变压器	100	71.98	66.47	66.47	未进入	否	无	0
2176	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟南台变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2177	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	八道河子变压器（能效）	100	60.74	52.71	52.71	未进入	否	无	133.2
2178	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	胡营子变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2179	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳下台变压器（能效）	100	68.62	33.09	33.09	未进入	否	无	57.76
2180	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟村变压器（能效）	100	42.4	38.14	38.14	未进入	否	无	16.16
2181	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子变压器（能效）	200	22.29	118.26	118.26	未进入	否	无	8.14
2182	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子一组变压器	250	42.33	98.93	98.93	未进入	否	无	-5.28
2183	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西二台（二零）	200	43.9	72.82	72.82	未进入	否	无	71.41
2184	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达8组东山地台变压器	100	90.9	17.26	17.26	未进入	否	无	64.35
2185	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	pms 诚济安装西西南山根大井变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入	否	无	0
2186	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店村1号井变压器	50	0.01	39.99	39.99	未进入	否	无	0
2187	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2188	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区1变压器	50	97.8	2.24	2.24	未进入	否	无	-46.75
2189	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增胡家沟北台变压器	200	42.66	81.92	81.92	未进入	否	无	-7.02
2190	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	二丙沟台变压器	20	1.27	15.75	15.75	未进入	否	无	0
2191	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	三家子变压器（煤改电）	50	2.29	38.94	38.94	未进入	否	无	0
2192	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场大棚变压器	50	9.75	35.12	35.12	未进入	否	无	-29.27

2193	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子水泉沟变压器	30	70.06	5.17	5.17	未进入	否	无	65.82
2194	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子变压器	30	66.12	4.32	4.32	未进入	否	无	13.92
2195	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西日光大棚变压器	30	63.35	6.52	6.52	未进入	否	无	67.57
2196	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟小北道大棚变压器	30	52.48	9.87	9.87	未进入	否	无	-2.04
2197	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚井变压器	50	65.74	12.47	12.47	未进入	否	无	41.9
2198	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村3台变压器	50	78.78	8.26	8.26	未进入	否	无	37.06
2199	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔北1台变压器	100	90.03	48.72	48.72	未进入	否	无	2.11
2200	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋西台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2201	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利2台变压器	200	85.83	115.3	115.3	未进入	否	无	405.66
2202	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	杨杖子变压器	200	56.54	130.1	130.1	未进入	否	无	8.66
2203	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申台变压器	100	23.34	56.71	56.71	未进入	否	无	-80.28
2204	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	彭家窝铺台（二零）	200	43.84	104.94	104.94	未进入	否	无	50.19
2205	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	其林宝台（二零）	400	26.41	240.64	240.64	未进入	否	无	0
2206	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	黑砬子台变压器	30	1.65	23.65	23.65	未进入	否	无	0
2207	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟四台变压器	50	37.33	22.82	22.82	未进入	否	无	11.48
2208	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	果树山小区变压器	200	22.52	119.34	119.34	未进入	否	无	-4.5
2209	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林三井台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2210	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组西台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2211	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑三组台（二零）	200	59.99	60.16	60.16	未进入	否	无	8.7
2212	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组1#台（二零）	200	38.29	83.42	83.42	未进入	否	无	22.53
2213	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2214	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	馒头营组变压器	100	76.43	8.49	8.49	未进入	否	无	12.76
2215	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	宋家店变压器	50	79.67	0.41	0.41	未进入	否	无	14.01
2216	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	老大队东台变压器	200	32.88	103.18	103.18	未进入	否	无	21
2217	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑下沟分台变压器	200	8.52	144.34	144.34	未进入	否	无	11.57
2218	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳北分台变压器	400	21.13	296	296	未进入	否	无	17.34
2219	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁台变压器	80	62.49	17.6	17.6	未进入	否	无	-52.91
2220	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	温馨家园1号箱变变压器	630	30.34	312.92	312.92	未进入	否	无	1.81
2221	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子东沟台（二零）	80	1.15	63.23	63.23	未进入	否	无	0
2222	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家变压器（煤改电）	200	60.94	92.7	92.7	未进入	否	无	84.55
2223	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾六队台（二零）	400	30.69	239.16	239.16	未进入	否	无	35
2224	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子中台变压器	100	0.52	79.5	79.5	未进入	否	无	11.11
2225	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子一队台（二零）	200	1.51	157.04	157.04	未进入	否	无	8.05
2226	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组大棚变压器	100	25.46	56.31	56.31	未进入	否	无	102
2227	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟2组台变压器	80	3.81	60.95	60.95	未进入	否	无	12.5
2228	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	马家洼变压器	50	24.77	28.2	28.2	未进入	否	无	-9.43
2229	国网朝阳市朝阳县供电公司	拉拉屯村一组小区		拉拉屯村一组小区变压器	200	36.03	110.24	110.24	未进入	否	无	0
2230	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姜家店变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2231	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	西北山变压器	50	39.58	20.25	20.25	未进入	否	无	15.48
2232	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	石匠沟大棚台变压器	20	20.76	11.97	11.97	未进入	否	无	-70
2233	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许电台变压器	80	58.91	20.91	20.91	未进入	否	无	17.17
2234	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东下台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2235	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山加油站台（二零）	200	35.97	88.32	88.32	未进入	否	无	17.01
2236	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	腰湾子变压器	100	108.51	-20.85	-20.85	未进入	否	无	50.88

2237	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	杨树沟小区2变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2238	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	乔家沟台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
2239	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	南大营子台变压器	400	39.14	260.24	260.24	未进入	否	无	0
2240	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟2台变压器	50	26.06	27.06	27.06	未进入	否	无	12.17
2241	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	忙牛杆子变压器	100	34.63	65.67	65.67	未进入	否	无	-15.66
2242	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北卢三组机电井台变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
2243	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村1台变压器	200	39.9	117.1	117.1	未进入	否	无	-4.85
2244	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子变压器	80	39.41	35.27	35.27	未进入	否	无	12.84
2245	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卧虎沟2台变压器	200	36.01	130.3	130.3	未进入	否	无	87.72
2246	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房大棚二台变压器	80	23.44	45.27	45.27	未进入	否	无	0.7
2247	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	邢家沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2248	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村东台（二零）	200	49.72	60.94	60.94	未进入	否	无	22.11
2249	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	七队大棚台变压器	50	42.86	21.21	21.21	未进入	否	无	-11.7
2250	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟台变压器	100	72.06	7.98	7.98	未进入	否	无	12.27
2251	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子一组变压器	50	1.43	39.3	39.3	未进入	否	无	-15.38
2252	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	平安地台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2253	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北梁台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2254	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西大棚小区台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2255	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	大梁顶台变压器	200	48.91	102.04	102.04	未进入	否	无	0
2256	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2257	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	从家店下巴罕变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2258	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟中营子台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2259	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟一台变压器	50	30.87	24.58	24.58	未进入	否	无	18.64
2260	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房方塘变压器	63	33.26	30.4	30.4	未进入	否	无	-44.48
2261	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道四组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2262	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西小区变压器	50	3.73	38.89	38.89	未进入	否	无	-11.11
2263	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	卢圈沟台变压器	30	44.65	11.52	11.52	未进入	否	无	2.96
2264	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村米杖子台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2265	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马饮水井变压器	50	62.59	12.12	12.12	未进入	否	无	20.51
2266	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms 张万炉大棚变压器	30	0.51	23.85	23.85	未进入	否	无	0
2267	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗东台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2268	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店大棚台变压器	30	86.1	-1.06	-1.06	未进入	否	无	21.34
2269	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	地沟台变压器	200	24.23	133.42	133.42	未进入	否	无	-3.78
2270	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子村新增台变压器	100	48.77	31.33	31.33	未进入	否	无	18.48
2271	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东台变压器	400	0.02	319.92	319.92	未进入	否	无	0
2272	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子小区台变压器	50	36.68	21.95	21.95	未进入	否	无	5.88
2273	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子2台（二零）	400	36.15	294.28	294.28	未进入	否	无	19.28
2274	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五花吐小区变压器	50	2.31	39	39	未进入	否	无	33.33
2275	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三家台（二零）	400	31.13	199.88	199.88	未进入	否	无	-30.78
2276	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子五组台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2277	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西分台变压器	200	39.45	81.7	81.7	未进入	否	无	-13.47
2278	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平二组南台变压器（煤改电）	200	58.51	107.86	107.86	未进入	否	无	68.55
2279	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余胡家沟台变压器	100	54.84	42.47	42.47	未进入	否	无	14.81
2280	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	YHG 同富畜牧养猪小区变压器	50	73.78	8.59	8.59	未进入	否	无	67.66

2281	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子变压器1	100	68.22	54.36	54.36	未进入	否	无	0
2282	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	苏家店变压器	50	69.18	5.41	5.41	未进入	否	无	3.01
2283	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子七组2台变压器	200	41.11	131.7	131.7	未进入	否	无	-77.02
2284	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姜杖子台变压器	200	73.68	137.64	137.64	未进入	否	无	-7.01
2285	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵杖子台变压器	20	68.55	2.63	2.63	未进入	否	无	0.38
2286	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子六组变压器	50	4.22	38.05	38.05	未进入	否	无	76.92
2287	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店梨树园台变压器	50	61.03	9.48	9.48	未进入	否	无	21.29
2288	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子五组机井台变压器	50	21.1	31.06	31.06	未进入	否	无	17.5
2289	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村南台变压器	200	24.52	148.64	148.64	未进入	否	无	0
2290	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	满达1-2组变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2291	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	10kV贾家店线拉南变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2292	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	洞东2台（二零）	200	42.2	143.56	143.56	未进入	否	无	0
2293	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户西台变压器	200	26.99	136.2	136.2	未进入	否	无	107.98
2294	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	商上组变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2295	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉2台变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2296	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	郭杖子2台变压器	100	22.63	58.26	58.26	未进入	否	无	0.81
2297	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟2号变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2298	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	10kV台子线六家子四组变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2299	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	赵家沟变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2300	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	西北窝铺变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2301	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗四组变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2302	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	抬头沟变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2303	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下抬头沟变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2304	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子东井（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2305	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下黄台变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2306	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林二台变压器（2.0续建）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
2307	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍南变压器（2.0续建）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
2308	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北台变压器（2.0续建）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
2309	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	冰沟台变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2310	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村六组南变压器	315	2.07	245.86	245.86	未进入	否	无	-38.26
2311	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村九组南变压器	400	31.13	201.44	201.44	未进入	否	无	4.64
2312	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村市场小区台变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2313	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝贝沟小区台变压器	30	26.87	16.02	16.02	未进入	否	无	9.71
2314	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	高杖子台变压器	400	87.22	311.56	311.56	未进入	否	无	3.6
2315	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟台（二零）	200	19.1	121.8	121.8	未进入	否	无	19.49
2316	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟台变压器	50	87.47	26.73	26.73	未进入	否	无	82.07
2317	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭小区台变压器	315	29.34	160.27	160.27	未进入	否	无	22.04
2318	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石二台（二零）	200	10.4	139.2	139.2	未进入	否	无	-0.51
2319	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟台（二零）	200	14.98	136.68	136.68	未进入	否	无	4.04
2320	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	西沟台（二零）	200	61.31	125.46	125.46	未进入	否	无	-0.57
2321	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西小区变压器	200	6.07	151.16	151.16	未进入	否	无	-7.25
2322	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子小区变压器（光伏扶贫）	200	3.03	153.96	153.96	未进入	否	无	62.07
2323	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	小下坎变压器	30	8.18	21.76	21.76	未进入	否	无	11.76
2324	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子村变压器2	400	87.81	-26.24	-26.24	未进入	否	无	3.38

2325	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道村台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2326	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	南房申变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
2327	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里大井变压器	50	0.05	39.97	39.97	未进入	否	无	-100
2328	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	老牛槽台变压器	50	37.78	23.37	23.37	未进入	否	无	76.19
2329	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟台变压器	50	18.71	31.14	31.14	未进入	否	无	7.78
2330	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	东南沟台变压器（光伏扶贫）	200	84.78	150.4	150.4	未进入	否	无	60.28
2331	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟台变压器	200	115.27	139.4	139.4	2025/3/18	是	2026/3/1	5.5
2332	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店台变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	-100
2333	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	孙家窝铺台变压器	50	76.21	17.9	17.9	未进入	否	无	-6.18
2334	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	银南大棚2台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
2335	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田沟门变压器	100	29.69	52.36	52.36	未进入	否	无	-10.93
2336	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	上山咀变压器	100	49.3	30.7	30.7	未进入	否	无	8.39
2337	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	亚路沟小区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2338	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村二组变压器	200	68.06	74.14	74.14	未进入	否	无	4.16
2339	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上卧台（二零）	200	60.9	90.86	90.86	未进入	否	无	31.65
2340	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子村2台变压器（煤改电）	100	57.2	27.52	27.52	未进入	否	无	-2.78
2341	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后三台变压器	80	79.98	44.57	44.57	未进入	否	无	142.62
2342	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼村一号井变压器	80	53.61	29.05	29.05	未进入	否	无	46.03
2343	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	特区分台二号变压器	80	2.67	61.87	61.87	未进入	否	无	4.23
2344	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南村台变压器	30	4.84	22.59	22.59	未进入	否	无	14.29
2345	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯2号变压器	200	26.91	106.18	106.18	未进入	否	无	0
2346	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	迟家沟台变压器	20	97.3	-3.46	-3.46	未进入	否	无	20.9
2347	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	石门台变压器（光伏扶贫）	400	81.38	303.92	303.92	未进入	否	无	3.25
2348	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官一台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2349	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾分台变压器	100	93.9	-9.93	-9.93	未进入	否	无	3.42
2350	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店大西沟变压器	80	94.04	4.83	4.83	未进入	否	无	5.2
2351	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子北台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2352	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	单家沟变压器	100	31.42	51.9	51.9	未进入	否	无	0
2353	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	胡家屯台变压器1	400	14.63	294.52	294.52	未进入	否	无	0
2354	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	牯牛梁子变压器	30	51.57	8.56	8.56	未进入	否	无	5.48
2355	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟1#小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2356	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区2#井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	-100
2357	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子四组变压器	125	82.8	-3.49	-3.49	未进入	否	无	-13.07
2358	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村4号井变压器	50	2.83	39.04	39.04	未进入	否	无	-50
2359	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村中西分台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2360	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长皋北台变压器	30	110.26	-7.78	-7.78	未进入	否	无	23.82
2361	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台2台变压器	125	0	100	100	未进入	否	无	-100
2362	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	腰而营子村北大井分台（二零）	200	17.43	128.28	128.28	未进入	否	无	2.96
2363	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南变压器（煤改电）	200	27.07	106	106	未进入	否	无	-6.53
2364	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增下圃东台变压器	400	73.63	271.24	271.24	未进入	否	无	17.97
2365	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子变压器	50	7.79	36.23	36.23	未进入	否	无	-35.71
2366	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五西南河套井变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2367	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟变压器	400	1.7	319.56	319.56	未进入	否	无	110.34
2368	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余平一台变压器	100	28.26	57.88	57.88	未进入	否	无	-1.03

2369	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼一组二台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2370	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马小区二台变压器	400	77.06	297.2	297.2	未进入	否	无	101.71
2371	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店养鸡小区变压器	200	62.08	44.26	44.26	未进入	否	无	0
2372	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家小区变压器	30	4.45	22.98	22.98	未进入	否	无	11.76
2373	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村变压器	315	1.44	250.2	250.2	未进入	否	无	30.23
2374	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟台变压器	80	1.54	62.76	62.76	未进入	否	无	0
2375	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	东河井变压器	50	8.92	35.64	35.64	未进入	否	无	-20.83
2376	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	马架子台（二零）	200	53.23	122.16	122.16	未进入	否	无	15.19
2377	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子南台变压器	100	100.19	-20.15	-20.15	未进入	否	无	0
2378	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	瓦房变压器	200	24.26	112.04	112.04	未进入	否	无	20.8
2379	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大队变压器	50	67.3	14.01	14.01	未进入	否	无	9.86
2380	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子冷棚小区变压器	200	23.83	117.56	117.56	未进入	否	无	-1.03
2381	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟刘相得机井台变压器	50	49.44	20.14	20.14	未进入	否	无	0
2382	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子小区台变压器	100	101.21	-13.8	-13.8	未进入	否	无	5.79
2383	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	楼子山小队变压器	30	118.73	-11.54	-11.54	未进入	否	无	31.43
2384	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	14、15、16组2台变压器	50	113.39	-16.69	-16.69	未进入	否	无	23.18
2385	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三十六亩地台（二零）	200	69.17	22.44	22.44	未进入	否	无	45.36
2386	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	钟王杖子变压器	30	2.06	23.38	23.38	未进入	否	无	8.33
2387	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门变压器	30	3.38	23	23	未进入	否	无	33.33
2388	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	刘杖子变压器	50	67.18	18.93	18.93	未进入	否	无	8.21
2389	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一组变压器（煤改电）	200	84.86	101.04	101.04	未进入	否	无	21.25
2390	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路房申台变压器	100	67.13	59.38	59.38	未进入	否	无	6.67
2391	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	牟杖子村小区变压器	30	32.7	15.62	15.62	未进入	否	无	-86.3
2392	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	夏家店变压器	50	30.15	25.27	25.27	未进入	否	无	11.89
2393	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁庙台变压器	10	119.7	-3.98	-3.98	未进入	否	无	34.27
2394	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	齐台子变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2395	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾变压器	100	94.99	19.63	19.63	未进入	否	无	3.95
2396	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房二台变压器	50	37.96	25.39	25.39	未进入	否	无	-2.27
2397	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	东山村6.7组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2398	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户三组变压器	80	106.39	7.95	7.95	未进入	否	无	4.07
2399	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东台变压器1	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2400	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线10号箱变变压器	250	84.45	48.15	48.15	未进入	否	无	-74.96
2401	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀一队变压器	80	68.18	10.47	10.47	未进入	否	无	-0.44
2402	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上大棚变压器	80	72.15	7.33	7.33	未进入	否	无	-2.72
2403	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	谢家沟变压器	50	38.78	20.62	20.62	未进入	否	无	21.05
2404	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	奶牛小区台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2405	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟开发区台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2406	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗又小区变压器	100	36.92	45.76	45.76	未进入	否	无	1.86
2407	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东四台变压器	400	25.83	216.88	216.88	未进入	否	无	6.75
2408	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	楼子山沟门台变压器	100	52.76	30.37	30.37	未进入	否	无	28.54
2409	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家九组变压器	50	116.6	-18.03	-18.03	2025/7/11	是	2026/3/1	2.1
2410	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子河东南变压器（能效）	100	73.57	50.5	50.5	未进入	否	无	118.88
2411	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	综合厂变压器	200	1.89	156.26	156.26	未进入	否	无	16.51
2412	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上于家沟台变压器	63	51.35	20.87	20.87	未进入	否	无	-17.33

2413	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟台变压器	100	52.28	27.75	27.75	未进入	否	无	20.35
2414	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	徐家窝铺台变压器	50	55.93	12.23	12.23	未进入	否	无	0
2415	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子小区变压器	20	1.58	15.68	15.68	未进入	否	无	0
2416	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟上台变压器	100	58.5	21.58	21.58	未进入	否	无	42.24
2417	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本小区变压器	200	90.05	126.64	126.64	未进入	否	无	5.93
2418	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2419	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	小窝铺台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2420	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平五西台（二零）	400	29.03	227.76	227.76	未进入	否	无	17.67
2421	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马台（二零）	200	1.2	157.6	157.6	未进入	否	无	16.39
2422	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	巴头沟变压器	50	29.91	25.09	25.09	未进入	否	无	44.37
2423	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大小区变压器	100	71.25	30.49	30.49	未进入	否	无	146.44
2424	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰村变压器（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2425	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村3号井变压器	50	84.44	39.72	39.72	未进入	否	无	4516.67
2426	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	卧佛头沟变压器	50	77.09	3.9	3.9	未进入	否	无	22.77
2427	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台（二零）变压器	200	43.55	95.34	95.34	未进入	否	无	24.49
2428	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花南头变压器	200	31.47	97.52	97.52	未进入	否	无	3.87
2429	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村变压器（能效）	200	59.7	126.3	126.3	未进入	否	无	30.07
2430	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西台变压器（光伏扶贫）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2431	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子南台2台变压器	200	45.12	101.12	101.12	未进入	否	无	-40.45
2432	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村十组变压器	400	23.44	245.88	245.88	未进入	否	无	1.2
2433	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平五东（二零）变压器	400	52.4	111.4	111.4	未进入	否	无	-8.12
2434	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子台（二零）	200	0.81	158.56	158.56	未进入	否	无	-34.29
2435	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟村2台变压器	50	36.13	21.94	21.94	未进入	否	无	-0.8
2436	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井分台变压器（低电压）	200	65.98	128.8	128.8	未进入	否	无	91.22
2437	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增小水泉2台变压器	100	87.34	34	34	未进入	否	无	15.54
2438	国网朝阳市朝阳县供电公司	哨口66kV变电站	128鑫合线	郭家村一组台（二零）	400	21.19	236.56	236.56	未进入	否	无	17.95
2439	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	吕家小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2440	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组南台（二零）变压器	200	24.18	117.18	117.18	未进入	否	无	11.2
2441	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁台变压器	30	116.02	-8.91	-8.91	未进入	否	无	6.37
2442	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	冯家沟台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
2443	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子台变压器	100	64.31	15.69	15.69	未进入	否	无	36.79
2444	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文二组小区变压器	100	119.39	-35.63	-35.63	未进入	否	无	0
2445	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2446	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	达子营1号井台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2447	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子西台（二零）变压器	200	35.79	101.16	101.16	未进入	否	无	18.39
2448	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕小区变压器	50	88.66	1.61	1.61	未进入	否	无	20.84
2449	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	拉木沟台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2450	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2451	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窑台（二零）变压器	400	35.2	216.16	216.16	未进入	否	无	-4.12
2452	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	后沟台变压器	100	0.85	79.15	79.15	未进入	否	无	15.38
2453	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子大圆子台变压器	100	77.12	8.15	8.15	未进入	否	无	8.84
2454	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店西沟门变压器1	200	27.74	109.64	109.64	未进入	否	无	10.27
2455	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	庞家窝铺台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2456	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	纪家梁台变压器	200	42.56	112.86	112.86	未进入	否	无	281.43

2457	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟村台（二零）	200	30.17	99.68	99.68	未进入	否	无	20.58
2458	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山大棚1台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2459	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子三组变压器	50	57.07	25.6	25.6	未进入	否	无	-2.11
2460	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底30亩地台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2461	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟村台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2462	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	刘杖子小区变压器	20	1.74	15.71	15.71	未进入	否	无	-83.33
2463	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子喇嘛沟变压器	50	50.21	17.15	17.15	未进入	否	无	21.69
2464	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	华严寺变压器	50	115.51	-14.4	-14.4	2025/2/3	是	2026/3/1	43.82
2465	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和一西台变压器	50	1.6	39.3	39.3	未进入	否	无	-9.52
2466	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子西台2台变压器	80	49.01	24.8	24.8	未进入	否	无	0
2467	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	孟克台（二零）	200	74.31	97.52	97.52	未进入	否	无	0
2468	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组地台变压器	200	37.54	87.46	87.46	未进入	否	无	17.57
2469	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金台变压器	200	49.38	72.54	72.54	未进入	否	无	18.16
2470	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金西台（煤改电）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2471	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增耿家2台变压器	200	9.43	141.14	141.14	未进入	否	无	-10.67
2472	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子南台（二零）	200	19.96	120.82	120.82	未进入	否	无	39.95
2473	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	南组台变压器	100	82.52	31.39	31.39	未进入	否	无	66.07
2474	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼二组二台变压器	200	30.39	113.98	113.98	未进入	否	无	4.68
2475	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟一组大棚变压器	30	42	11.66	11.66	未进入	否	无	-8.82
2476	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东变压器	50	77.53	4.5	4.5	未进入	否	无	6.9
2477	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟外变压器（2020业扩）	100	61.47	19.55	19.55	未进入	否	无	2.98
2478	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	根德北队台（光伏扶贫）	400	37.5	242.92	242.92	未进入	否	无	0
2479	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	雷东山变压器	100	63.8	60.64	60.64	未进入	否	无	24.68
2480	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	北沟门村台（二零）	400	37.9	180.2	180.2	未进入	否	无	21.48
2481	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	东沟变压器3	100	95.8	64.05	64.05	未进入	否	无	496.39
2482	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	综合厂变压器3	50	43.34	21.48	21.48	未进入	否	无	10.98
2483	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组东台变压器	50	40.74	19.8	19.8	未进入	否	无	-3.18
2484	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组东台（二零）	200	20.43	124.08	124.08	未进入	否	无	-4.07
2485	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	沟杖子台变压器	80	1.14	63.09	63.09	未进入	否	无	0
2486	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	田杖子台变压器	100	61.6	18.46	18.46	未进入	否	无	0
2487	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	南大营子大棚台（二零）	400	49.34	291.44	291.44	未进入	否	无	0
2488	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子台（二零）变压器	400	31.06	268.84	268.84	未进入	否	无	3.25
2489	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园大井变压器	50	55.83	13.93	13.93	未进入	否	无	62.07
2490	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	河北变压器	200	23.67	112.72	112.72	未进入	否	无	-3.72
2491	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	半截沟小区台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2492	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	哈二小区变压器	30	16.49	19.05	19.05	未进入	否	无	28.57
2493	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	永茂兴小区变压器	30	102.08	-2.4	-2.4	未进入	否	无	76.47
2494	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	四家子小区台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2495	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧韩杖子台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2496	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户畜牧小区变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
2497	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组东台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2498	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五东2#小区变压器	100	20.06	60.51	60.51	未进入	否	无	0
2499	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	库心地小区三变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2500	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	哈巴沟二台变压器	50	40.26	19.9	19.9	未进入	否	无	7.91

2501	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胡杖子台（二零）	400	1.4	314.6	314.6	未进入	否	无	13.01
2502	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖队变压器	50	85.08	24.34	24.34	未进入	否	无	2.44
2503	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	板扎沟台变压器	200	47.6	116.18	116.18	未进入	否	无	48.3
2504	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	和平台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2505	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子河东变压器	50	73.7	5.24	5.24	未进入	否	无	-12.07
2506	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子南沟变压器	30	69.44	7.75	7.75	未进入	否	无	-34.13
2507	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子东沟变压器	20	63.32	4.41	4.41	未进入	否	无	1.18
2508	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	Pms 王营子村方塘变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2509	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子东台变压器	400	68.69	282.96	282.96	未进入	否	无	194.62
2510	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组台（二零）	200	69.59	123.22	123.22	未进入	否	无	9.09
2511	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	二道变压器	100	54.2	31.47	31.47	未进入	否	无	3.67
2512	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余赵营子台变压器	400	17.91	248.36	248.36	未进入	否	无	-0.49
2513	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟上沟变压器	30	73.05	2.09	2.09	未进入	否	无	21.3
2514	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山村北道变压器	50	1.36	39.32	39.32	未进入	否	无	0
2515	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	东南沟变压器2	100	43.2	37.14	37.14	未进入	否	无	7.28
2516	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	五道河子变压器	200	84.49	124.28	124.28	未进入	否	无	102.52
2517	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟变压器（能效）	100	31.17	48.83	48.83	未进入	否	无	6.92
2518	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉台变压器	50	32.88	23.57	23.57	未进入	否	无	-15.48
2519	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	石桥沟变压器	50	6.14	36.93	36.93	未进入	否	无	5.45
2520	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟村台（二零）	200	28.6	111.22	111.22	未进入	否	无	1.6
2521	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大一组变压器	200	31.49	102.5	102.5	未进入	否	无	5.42
2522	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼七组变压器	200	1.91	156.18	156.18	未进入	否	无	-2.25
2523	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	鑫福园三期箱变变压器间隔配电变压器	315	27.62	165	165	未进入	否	无	6.37
2524	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms 新11队变压器	50	82.71	2.82	2.82	未进入	否	无	-2.98
2525	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村山后台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2526	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟变压器	400	74.23	201.28	201.28	未进入	否	无	119.3
2527	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟村台（二零）	200	66.72	95.54	95.54	未进入	否	无	6.8
2528	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子2台（二零）	400	37.2	256.56	256.56	未进入	否	无	18.47
2529	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子小区变压器	100	24.68	57.19	57.19	未进入	否	无	7.43
2530	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟台变压器	100	59.82	36.4	36.4	未进入	否	无	57.52
2531	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南道台变压器	50	45.92	17.04	17.04	未进入	否	无	-6.46
2532	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子一组变压器1	400	62.2	193.8	193.8	未进入	否	无	3.48
2533	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店雷家沟变压器	50	20.77	29.92	29.92	未进入	否	无	10.67
2534	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村九组台（二零）	80	51.72	38.37	38.37	未进入	否	无	16.28
2535	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子二号井变压器	160	81.27	12.1	12.1	未进入	否	无	-28.46
2536	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村东分台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2537	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	河东西台（二零）	400	24.42	225.2	225.2	未进入	否	无	-3.02
2538	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	杨地沟台变压器	125	70.24	78.81	78.81	未进入	否	无	4.82
2539	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子2台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2540	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩二台变压器	100	27.19	58.85	58.85	未进入	否	无	2.6
2541	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	金三角开发区变压器	200	46.5	106.06	106.06	未进入	否	无	78.45
2542	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子水泉沟台变压器	400	81.44	281.92	281.92	未进入	否	无	283.82
2543	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院1号箱变配电变压器	630	20.96	372.9	372.9	未进入	否	无	2.7
2544	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村三组变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100

2545	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村四组机井台变压器	50	4.74	37.69	37.69	未进入	否	无	0
2546	国网朝阳市朝阳县供电公司		工业园区分支	工业园区分台变压器	50	1.65	39.18	39.18	未进入	否	无	0
2547	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2548	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平房小区台（二零）	400	50.4	177.32	177.32	未进入	否	无	26.16
2549	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家小区台变压器1	30	15.46	19.47	19.47	未进入	否	无	-28.57
2550	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	下甸子台变压器	50	45.49	17.26	17.26	未进入	否	无	8.76
2551	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	东山果园台变压器（光伏扶贫）	100	9.87	70.5	70.5	未进入	否	无	-35.59
2552	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	羊拉沟上沟变压器	20	83.06	-0.29	-0.29	未进入	否	无	15.56
2553	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	供销社2	200	56.58	47.06	47.06	未进入	否	无	-6.61
2554	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	清水沟变压器	20	73.42	1.71	1.71	未进入	否	无	-15.29
2555	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇马德沟村蒙古两家井变压器	50	103.65	-8.84	-8.84	未进入	否	无	-44.86
2556	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子畜牧小区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2557	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村四组1号井变压器	50	31.18	26.82	26.82	未进入	否	无	49.17
2558	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余台子1-5组1#台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2559	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	邓杖子达西台（光伏扶贫）	315	31.79	171.05	171.05	未进入	否	无	17.48
2560	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东沟台变压器	400	68.43	295	295	未进入	否	无	115.72
2561	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子小区变压器	50	46.35	19.84	19.84	未进入	否	无	23.56
2562	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北大井2台变压器	200	73.96	91.02	91.02	未进入	否	无	86.7
2563	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	15结余大梨沟台变压器	200	38.67	82.72	82.72	未进入	否	无	4.6
2564	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组三台变压器1	30	72.3	2.32	2.32	未进入	否	无	10.78
2565	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店联合社台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2566	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟里2台变压器	30	119.48	-9	-9	未进入	否	无	-4.49
2567	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟二台变压器	50	29.14	25.6	25.6	未进入	否	无	3.37
2568	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店线南台子台（二零）变压器	200	39.8	104.24	104.24	未进入	否	无	5.89
2569	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖村孙腿沟保护小区变压器	50	47.02	17.79	17.79	未进入	否	无	4.09
2570	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区1#井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2571	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟大棚变压器	200	11.68	138.36	138.36	未进入	否	无	31.82
2572	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十组小区台（二零）变压器	200	11.7	137.1	137.1	未进入	否	无	-2.95
2573	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波七八组台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2574	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤八组日光大棚台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2575	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子2台变压器	200	75.1	65.08	65.08	未进入	否	无	14.58
2576	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2577	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	兰杖子变压器	200	15.33	139.7	139.7	未进入	否	无	1.71
2578	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台分台变压器	100	97.24	-16.12	-16.12	未进入	否	无	59.16
2579	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组2台变压器	20	2.71	15.46	15.46	未进入	否	无	9.09
2580	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大队台变压器	80	2.49	62.01	62.01	未进入	否	无	0
2581	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	刘清会南台	100	76.62	51.49	51.49	未进入	否	无	2.07
2582	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	六家子台变压器	80	1.3	63.08	63.08	未进入	否	无	19.05
2583	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	10kV石棉线姚杖子5组小区台变压器	30	60.19	10.14	10.14	未进入	否	无	-19.72
2584	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	141516组1台变压器	200	38.29	96.28	96.28	未进入	否	无	12.95
2585	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙二台变压器	400	84.24	310.8	310.8	未进入	否	无	6.71
2586	国网朝阳市朝阳县供电公司		拉拉屯四组分支	拉拉屯村四组大棚小区变压器	80	25.64	43.8	43.8	未进入	否	无	0
2587	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组分台2号变压器	200	61.57	58.7	58.7	未进入	否	无	-10.01
2588	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑变压器（北干综合改造）	400	0	320	320	未进入	否	无	0

2589	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子6组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2590	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子1组分台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2591	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	从香房分台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2592	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	于家店变压器	100	1.69	78.59	78.59	未进入	否	无	21.21
2593	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	Pms-哈十二井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2594	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	陆家沟变压器	100	1.15	79.08	79.08	未进入	否	无	5
2595	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟村房后分台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2596	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子二组分台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2597	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳条沟台变压器	50	1.07	39.8	39.8	未进入	否	无	-33.33
2598	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子大棚变压器	50	43.88	23.37	23.37	未进入	否	无	-20.34
2599	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	陈家沟变压器1	50	20.14	30.11	30.11	未进入	否	无	-12.5
2600	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	波外二台变压器	400	87.83	281.64	281.64	未进入	否	无	4.84
2601	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子二台（二零）	200	43.26	129.44	129.44	未进入	否	无	5.59
2602	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水西台变压器（光伏扶贫）	50	47.61	18.74	18.74	未进入	否	无	-12.36
2603	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家一队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2604	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村小区变压器1	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2605	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	梁东小区变压器1	80	3.24	61.84	61.84	未进入	否	无	270.59
2606	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场台（二零）	400	33.45	245.6	245.6	未进入	否	无	10.89
2607	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村提水变压器	400	78.84	269.6	269.6	未进入	否	无	38.58
2608	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	青山小区台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2609	国网朝阳市朝阳县供电公司	哨口66kV变电站	128鑫合线	郭家村三组分台变压器（能效）	400	37.12	171.84	171.84	未进入	否	无	14.16
2610	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家南台变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2611	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	瓦房店台变压器	400	54.03	276.48	276.48	未进入	否	无	82.94
2612	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	吊桥子西山养殖场台（二零）变压器	200	0.67	159	159	未进入	否	无	0
2613	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟2台变压器	30	62.38	15.62	15.62	未进入	否	无	20.59
2614	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子线二道村台（二零）	400	44.43	210.4	210.4	未进入	否	无	46.18
2615	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	姚沟二台变压器	80	52.3	26.98	26.98	未进入	否	无	0
2616	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟村2台（二零）	400	61.42	291.68	291.68	未进入	否	无	41.39
2617	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	双台一台（二零）	200	65.86	61.72	61.72	未进入	否	无	0.94
2618	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	六队台（二零）	400	52.36	111.56	111.56	未进入	否	无	31.29
2619	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组二台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2620	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	朝阳沟变压器(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2621	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头台(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2622	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟村变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2623	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	房申台变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2624	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟2台变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2625	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	果树队北台变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2626	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎子中台变压器	200	48.53	82.26	82.26	未进入	否	无	0
2627	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟南台变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2628	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	PMS-八大八组变压器(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2629	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后中营子变压器（煤改电）	100	1.3	78.73	78.73	未进入	否	无	-4
2630	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水泉村山里小区1变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2631	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	王家台（二零）	200	46.55	77.18	77.18	未进入	否	无	0
2632	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子2台变压器(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0

2633	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	蘑菇棚小区台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2634	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	上石片子变压器	200	68	121.9	121.9	未进入	否	无	2.11
2635	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	129青一线	龙湾新城B区2号箱变配电变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
2636	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟一台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2637	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村一组变压器	100	34.48	46.07	46.07	未进入	否	无	-0.1
2638	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义北台分台变压器	200	46.01	68.28	68.28	未进入	否	无	-10.78
2639	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕大棚变压器	30	0.06	23.98	23.98	未进入	否	无	-50
2640	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西分台变压器	400	46.61	134	134	未进入	否	无	12.92
2641	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子南台变压器(18结余)	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2642	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手村变压器(18结余)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2643	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	大杖子东沟变压器(18结余)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2644	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十一队北台变压器(18结余)	100	0	80	80	未进入	否	无	0
2645	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	前砬子变压器(18结余)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2646	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟变压器(18结余)	400	0	320	320	未进入	否	无	0
2647	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西3台(二零)	200	105.89	147.42	147.42	2025/3/29	是	2026/3/1	7.78
2648	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟村台(二零)	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2649	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达十组机井台变压器	100	0.38	79.94	79.94	未进入	否	无	0
2650	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	城山沟台变压器(2020业扩)	200	19.3	121.4	121.4	未进入	否	无	10.42
2651	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子村变压器	100	101.59	-7.24	-7.24	未进入	否	无	2.92
2652	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG 朝阳圣德房地产开发有限公司1#变压器	630	61.61	377.94	377.94	未进入	否	无	31.02
2653	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义三家二台变压器	200	34.52	90.96	90.96	未进入	否	无	31.01
2654	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms 黄杖子五组2台变压器	200	25.49	126.5	126.5	未进入	否	无	-4.57
2655	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子八组台变压器(煤改电)	200	42.81	95.98	95.98	未进入	否	无	-4.44
2656	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子北台变压器(光伏扶贫)	200	30.81	112.28	112.28	未进入	否	无	-8.38
2657	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	长茂河组台(光伏扶贫)	400	46.44	274.92	274.92	未进入	否	无	39.98
2658	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	Pms 章吉学校房后井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2659	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	元宝台(二零)	80	0	64	64	未进入	否	无	0
2660	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子台(二零)变压器	200	38.75	110.46	110.46	未进入	否	无	14.06
2661	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子2井变压器	50	0.21	39.9	39.9	未进入	否	无	0
2662	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	川心店台(二零)	400	37.18	228.56	228.56	未进入	否	无	-3.51
2663	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟外台(二零)	400	71.04	109.04	109.04	未进入	否	无	7.47
2664	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	十四队台(二零)	200	1.47	157.06	157.06	未进入	否	无	12.16
2665	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	三级提2台(二零)	400	9.75	286.28	286.28	未进入	否	无	21.73
2666	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙1台变压器	100	23.05	56.99	56.99	未进入	否	无	0
2667	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	桦子沟大棚台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
2668	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川心店桥北台(二零)	400	68.62	174.96	174.96	未进入	否	无	33.95
2669	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子七组台(二零)	400	27.98	208.08	208.08	未进入	否	无	-52.29
2670	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟腰屯小区变压器	30	48.56	9.86	9.86	未进入	否	无	-20
2671	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	银南小区台变压器	30	102.57	0.91	0.91	未进入	否	无	0
2672	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	贤杖子台变压器	400	97.4	290.16	290.16	2025/4/24	是	2026/3/1	4.04
2673	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子二组台变压器	50	69.75	6.22	6.22	未进入	否	无	8.22
2674	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	马家沟台变压器2	100	81.5	44.94	44.94	未进入	否	无	-2.97
2675	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟东台变压器	30	40.72	11.8	11.8	未进入	否	无	6.83
2676	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙中文井变压器	50	79.05	6.54	6.54	未进入	否	无	30.53

2677	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义三家西台变压器	100	3.63	76.41	76.41	未进入	否	无	11.29
2678	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家小区变压器	30	44.53	11.02	11.02	未进入	否	无	1.4
2679	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	陆家沟新增变压器	50	101.86	-4.65	-4.65	未进入	否	无	6.22
2680	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟小区变压器	50	36.31	24.05	24.05	未进入	否	无	-30.73
2681	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子下沟变压器	100	42.16	37.84	37.84	未进入	否	无	0
2682	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	韦子沟一台变压器	50	50.75	15.84	15.84	未进入	否	无	-7.46
2683	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子三组变压器	200	39.54	83.78	83.78	未进入	否	无	8.53
2684	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟小区台变压器	100	0.96	79.1	79.1	未进入	否	无	-25
2685	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胜利二台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2686	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	庞台子大棚小区变压器	20	65.35	4.24	4.24	未进入	否	无	-62.96
2687	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子东台变压器	200	30.22	99.58	99.58	未进入	否	无	-10.57
2688	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	头道沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2689	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下湾子变压器	100	67.91	15.49	15.49	未进入	否	无	0
2690	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大二组台变压器	100	41.33	49.83	49.83	未进入	否	无	0
2691	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子新立屯变压器1	50	51.39	16.1	16.1	未进入	否	无	-32.76
2692	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	周杖子变压器	100	58.78	22.84	22.84	未进入	否	无	0
2693	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms 黑达沟村小区变压器	30	82.91	-0.81	-0.81	未进入	否	无	-2.17
2694	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子变压器	200	34.44	102.16	102.16	未进入	否	无	33.72
2695	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms 田西沟井变压器	50	8.94	36.4	36.4	未进入	否	无	0
2696	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南山变压器	100	92.15	6.34	6.34	未进入	否	无	0.06
2697	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵五队变压器	100	50.16	29.84	29.84	未进入	否	无	26.14
2698	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑一级提变压器	400	82.38	257.28	257.28	未进入	否	无	32.08
2699	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店小区变压器	30	55.79	7.29	7.29	未进入	否	无	21.88
2700	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家子小窝铺台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2701	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	哈一小区变压器	30	69.83	6.39	6.39	未进入	否	无	0
2702	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子小区变压器	50	76.22	13.03	13.03	未进入	否	无	5.4
2703	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东营子台（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
2704	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村十四组北分台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2705	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户四组变压器（18结余）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2706	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子村变压器（18结余）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
2707	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟变压器	30	35.09	14.41	14.41	未进入	否	无	63.92
2708	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	王杖子变压器	100	70.32	43.66	43.66	未进入	否	无	30.1
2709	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子变压器	80	59.71	19.02	19.02	未进入	否	无	3.19
2710	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东波赤南台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2711	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	木匠沟台变压器	100	0.7	79.3	79.3	未进入	否	无	0
2712	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	老烧锅变压器	50	2.03	39	39	未进入	否	无	18.75
2713	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥东台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2714	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	小廿家子台变压器	200	44.55	71.72	71.72	未进入	否	无	0
2715	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	赵家沟小区变压器	50	85.24	10.11	10.11	未进入	否	无	44.51
2716	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟变压器1	200	29.97	118.06	118.06	未进入	否	无	0
2717	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	肖三家北方养殖小区变压器	50	96.11	-7.2	-7.2	未进入	否	无	0
2718	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	pms 西山大队2台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2719	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道班台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2720	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温北杖子变压器	80	102.96	4.57	4.57	未进入	否	无	9.02

2721	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	苏家店2台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2722	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子五组变压器	200	27.34	105.32	105.32	未进入	否	无	2.67
2723	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子大棚台变压器	30	70.15	4.61	4.61	未进入	否	无	-13.3
2724	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟小区变压器1	50	42.97	18.62	18.62	未进入	否	无	16.6
2725	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟台分台变压器	50	48.27	20.2	20.2	未进入	否	无	20.5
2726	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟东台变压器	400	37.35	199.08	199.08	未进入	否	无	0
2727	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场大棚变压器	20	1.24	15.76	15.76	未进入	否	无	20
2728	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	石佛沟2台变压器	80	109.02	38.96	38.96	未进入	否	无	0
2729	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下田台变压器	100	118.97	-11.1	-11.1	未进入	否	无	9.25
2730	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线东山冷风口大棚小区变压器	20	64.55	3.98	3.98	未进入	否	无	-42.55
2731	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟五台变压器	20	75.59	1.24	1.24	未进入	否	无	10.63
2732	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王下营子变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2733	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms 大道沟井变压器	50	0.14	39.93	39.93	未进入	否	无	0
2734	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	姜家沟变压器3	50	62.96	9.67	9.67	未进入	否	无	20.93
2735	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	黄沙沟台变压器	50	79.95	0.09	0.09	未进入	否	无	7.3
2736	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	下石片子变压器	100	71.2	43.12	43.12	未进入	否	无	64.76
2737	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	叶家沟台变压器	50	48.07	15.97	15.97	未进入	否	无	-10.44
2738	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	三道沟台变压器	20	0.98	15.83	15.83	未进入	否	无	0
2739	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店古一组台变压器	50	2.57	39.1	39.1	未进入	否	无	87.5
2740	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	银窝台变压器	400	68.12	230.76	230.76	未进入	否	无	0
2741	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	棋盘山村变压器	50	73.29	11	11	未进入	否	无	3.16
2742	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2743	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	邓南台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2744	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	Pms 文七大井变压器	50	9.06	35.54	35.54	未进入	否	无	-16.67
2745	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	中王杖子台变压器	200	17.14	125.72	125.72	未进入	否	无	45.35
2746	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	南北队变压器1	100	53.81	29.26	29.26	未进入	否	无	0.58
2747	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	李北变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
2748	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	四道河子台变压器	20	72.97	1.91	1.91	未进入	否	无	-8.55
2749	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms 小二台房后井变压器	50	0.06	39.97	39.97	未进入	否	无	-96.43
2750	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	木头城子南地台变压器	50	7.9	36.36	36.36	未进入	否	无	-12.5
2751	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子二组大棚变压器	50	22.81	29.08	29.08	未进入	否	无	7.35
2752	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	六家子镇魏营子设施农业小区变压器	100	67.08	45.48	45.48	未进入	否	无	-1.93
2753	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马架子台变压器1	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2754	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms 姚杖子村养殖基地小区变压器	30	116.55	-0.99	-0.99	未进入	否	无	-58.9
2755	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	塑料厂台变压器	200	47.65	87.16	87.16	未进入	否	无	10.39
2756	国网朝阳市朝阳县供电公司	10kV石棉线王家沟小		王家沟变压器	200	35.54	91.28	91.28	未进入	否	无	0
2757	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	YHG 胜利乡山嘴村山嘴2台变压器	20	24.8	11.07	11.07	未进入	否	无	-75
2758	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地小区变压器	100	28.73	52.05	52.05	未进入	否	无	-5.1
2759	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟4.5组变压器	20	3.3	15.37	15.37	未进入	否	无	50
2760	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十组变压器	200	50.45	90.7	90.7	未进入	否	无	10.74
2761	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵洼子山后组变压器	100	29.92	55.84	55.84	未进入	否	无	1.58
2762	国网朝阳市朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	114郭南线	郭家村三、四组变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
2763	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子小区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2764	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山小区台变压器	20	101.29	-3.96	-3.96	未进入	否	无	18.39

2765	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2766	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2767	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟七组变压器	100	76.32	58.54	58.54	未进入	否	无	392.76
2768	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	八里台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2769	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东台变压器	20	1.55	15.69	15.69	未进入	否	无	25
2770	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组变压器	400	26.22	219.12	219.12	未进入	否	无	15.76
2771	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	吊桥子变压器	400	41.71	225.16	225.16	未进入	否	无	0
2772	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	南两家台变压器	50	59.73	10.24	10.24	未进入	否	无	6.55
2773	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小周家沟台变压器	50	38.1	21.51	21.51	未进入	否	无	8.76
2774	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	杨树底下二台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2775	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍北台变压器	20	1.53	15.71	15.71	未进入	否	无	0
2776	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	四新变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2777	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms 于杖子大队2台变压器	50	112.72	13	13	未进入	否	无	-8.45
2778	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门六组井变压器	50	56.85	14.18	14.18	未进入	否	无	6.37
2779	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子小区变压器	80	77.89	2.1	2.1	未进入	否	无	-14.81
2780	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	北两家变压器	80	67.42	10.09	10.09	未进入	否	无	5.84
2781	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	317沟门线	遥四变压器1	100	75.5	68.26	68.26	未进入	否	无	2.75
2782	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	北德小区变压器	50	4.67	38.6	38.6	未进入	否	无	-18.18
2783	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺变压器	100	2.05	77.95	77.95	未进入	否	无	0
2784	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯小区台变压器	50	22.42	28.86	28.86	未进入	否	无	-15.79
2785	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子西头变压器	200	66.15	105.78	105.78	未进入	否	无	51.83
2786	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	徐家变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2787	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子村变压器	200	1.33	159.04	159.04	未进入	否	无	273.33
2788	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	平许屯2台变压器	20	89.54	0.85	0.85	未进入	否	无	-4.37
2789	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四大棚台变压器	100	112.17	-36.65	-36.65	2025/1/22	是	2026/3/1	53.02
2790	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	闫家岭变压器	20	4.77	15.05	15.05	未进入	否	无	10
2791	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	缸岔畜牧小区变压器	50	91.19	-0.51	-0.51	未进入	否	无	-3.56
2792	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子小区台变压器	100	81.55	31.72	31.72	未进入	否	无	43.54
2793	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组2台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2794	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子南沟变压器	80	119.79	-21.74	-21.74	未进入	否	无	8.04
2795	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	辣菜沟变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
2796	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	岭下台变压器1	50	68.6	7.92	7.92	未进入	否	无	0
2797	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟中台变压器	100	70.39	10.51	10.51	未进入	否	无	-6
2798	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	财家店台变压器1	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2799	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	桃红沟变压器	80	107.72	11.13	11.13	未进入	否	无	-1.25
2800	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组变压器	80	44.06	32.42	32.42	未进入	否	无	12.44
2801	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	上台子养殖小区变压器	30	58.11	6.76	6.76	未进入	否	无	0
2802	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	乔家沟台变压器1	20	1.8	15.64	15.64	未进入	否	无	33.33
2803	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	向家窝棚台变压器	400	62.91	287	287	未进入	否	无	57.88
2804	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子小区变压器	200	71.93	83.94	83.94	未进入	否	无	5.66
2805	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	北大井台变压器	400	57.1	141.96	141.96	未进入	否	无	0
2806	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉一队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2807	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	梨树沟台变压器5	10	61.15	2.23	2.23	未进入	否	无	0
2808	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0

2809	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	三合城台变压器	30	55.38	7.99	7.99	未进入	否	无	-7.07
2810	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山里小区水井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2811	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	鸽子洞台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2812	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟小区台变压器	80	63.72	13.08	13.08	未进入	否	无	14.45
2813	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	10kV杨树湾线双庙小区2台变压器	100	40.23	44.56	44.56	未进入	否	无	13.14
2814	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙2.3队变压器	100	42.93	37.08	37.08	未进入	否	无	17.79
2815	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组1台变压器	50	61.27	14.3	14.3	未进入	否	无	7.89
2816	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	YHG 郭家沟小区变压器	30	16.24	19.33	19.33	未进入	否	无	125
2817	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	梯田地小区台变压器	200	8.61	146.42	146.42	未进入	否	无	-75
2818	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	二道畜牧小区变压器	20	72.61	1.98	1.98	未进入	否	无	-17.42
2819	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	冯家沟变压器	200	36.92	90.86	90.86	未进入	否	无	5.4
2820	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大二线	邓杖子小区变压器	30	106.64	-5.08	-5.08	未进入	否	无	-10.75
2821	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟里变压器	80	4.78	60.17	60.17	未进入	否	无	2.99
2822	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西山大棚变压器	50	60.91	24.22	24.22	未进入	否	无	-4.17
2823	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙西沟上台变压器	200	82.91	112.36	112.36	未进入	否	无	114.71
2824	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	老道沟三队台变压器	50	78.86	25.12	25.12	未进入	否	无	0
2825	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2826	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上店台变压器1	80	57.62	19.18	19.18	未进入	否	无	9.8
2827	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟变压器	200	23.51	125.74	125.74	未进入	否	无	0
2828	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	陈太河台变压器	200	33.25	93.58	93.58	未进入	否	无	-1.08
2829	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	专业队变压器	80	68.13	-31.08	-31.08	未进入	否	无	1.56
2830	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	二道河子台变压器	20	104.84	-7.81	-7.81	未进入	否	无	-3.29
2831	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	炮手沟里变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2832	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	金家沟台变压器	100	0.74	79.54	79.54	未进入	否	无	0
2833	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟村变压器	100	64.33	15.68	15.68	未进入	否	无	1.55
2834	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	石洞子变压器	50	85.27	-0.5	-0.5	未进入	否	无	19.76
2835	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河一组变压器	100	61.14	24.89	24.89	未进入	否	无	7.71
2836	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	西棚铺台变压器	100	100.4	11.72	11.72	未进入	否	无	0.35
2837	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	老窝铺变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2838	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子台变压器	100	37.53	42.47	42.47	未进入	否	无	1.85
2839	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	小房申井变压器	50	75.94	3.07	3.07	未进入	否	无	538.94
2840	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组二台变压器2	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2841	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔王小店变压器	50	43.87	18.81	18.81	未进入	否	无	18.18
2842	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟村变压器	100	68.91	16.57	16.57	未进入	否	无	4.07
2843	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟大井变压器	200	29.41	101.3	101.3	未进入	否	无	9.28
2844	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组养殖小区变压器	50	76.49	6.37	6.37	未进入	否	无	2.04
2845	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	胡后小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2846	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟1组小区变压器	200	28.2	109.16	109.16	未进入	否	无	-17.96
2847	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵小区变压器	400	67.35	252.68	252.68	未进入	否	无	20.17
2848	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	五尺营子大棚变压器	50	6.06	37.02	37.02	未进入	否	无	0
2849	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝上台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2850	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	后魏西台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2851	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村七组变压器	50	71.58	4.21	4.21	未进入	否	无	0.35
2852	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

2853	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店分台变压器	100	88.86	36.93	36.93	未进入	否	无	0
2854	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟3#小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2855	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	史家杖子井变压器	100	79.45	38.83	38.83	未进入	否	无	0
2856	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子北台变压器	200	71.21	144.32	144.32	未进入	否	无	-51.88
2857	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	西山山嘴变压器	100	75.36	11.63	11.63	未进入	否	无	15.43
2858	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上庙沟台变压器	20	30.22	10.56	10.56	未进入	否	无	62.5
2859	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	赵营子台变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2860	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子八天地变压器	30	1.45	23.56	23.56	未进入	否	无	14.29
2861	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西台变压器	30	21.86	17.44	17.44	未进入	否	无	12.5
2862	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子村变压器	200	44.33	119.18	119.18	未进入	否	无	35.06
2863	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	铧子沟村华北台变压器	50	31.56	24.22	24.22	未进入	否	无	-15.17
2864	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟小西山台变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2865	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村北台变压器	200	2.2	158.68	158.68	未进入	否	无	2.44
2866	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水泉沟变压器3	80	37.11	34.36	34.36	未进入	否	无	0.15
2867	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组一台变压器1	20	119.09	-5.79	-5.79	未进入	否	无	10.99
2868	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms 满达十组台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2869	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	韩杖子村台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2870	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里一台变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2871	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	河西变压器	100	98.79	17.1	17.1	未进入	否	无	0
2872	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	门家沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2873	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东小区变压器	50	30.54	27.91	27.91	未进入	否	无	-43.56
2874	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店沟外台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2875	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子郑屯变压器	50	40.41	24.29	24.29	未进入	否	无	31.23
2876	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	北台子变压器1	80	48.61	25.11	25.11	未进入	否	无	1.3
2877	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场小区变压器	30	30.76	14.78	14.78	未进入	否	无	0
2878	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	冷杖子台变压器	30	2.01	23.45	23.45	未进入	否	无	44.44
2879	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村大棚变压器	200	79.4	23.8	23.8	未进入	否	无	-14.51
2880	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟东台变压器	50	86.76	-3.37	-3.37	未进入	否	无	33.03
2881	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	pms 南三家子二台变压器1	30	0.37	23.89	23.89	未进入	否	无	0
2882	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子屯台变压器	100	84.93	-1.62	-1.62	未进入	否	无	36.59
2883	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟沟里台变压器	50	82.44	17.15	17.15	未进入	否	无	191.63
2884	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	马石太台变压器	200	55.88	60.08	60.08	未进入	否	无	101.27
2885	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	LS 扎兰村2台	200	2.05	155.9	155.9	未进入	否	无	11.63
2886	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	黄道三组大棚变压器	200	56.86	50.18	50.18	未进入	否	无	0
2887	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房西台变压器	315	39.83	126.79	126.79	未进入	否	无	-18.37
2888	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	北营子台变压器	80	41.8	30.57	30.57	未进入	否	无	14.74
2889	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟养殖小区变压器	50	23.41	29.36	29.36	未进入	否	无	10.29
2890	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店南台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2891	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	迟家沟小区变压器	10	111.07	-2.52	-2.52	未进入	否	无	8.93
2892	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms 三双大棚变压器	20	30.68	9.86	9.86	未进入	否	无	-15.94
2893	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝子小区台变压器	400	23.75	267.36	267.36	未进入	否	无	0
2894	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王法沟变压器	100	51.56	28.49	28.49	未进入	否	无	0
2895	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	周杖子台变压器	50	81.18	21.42	21.42	未进入	否	无	3.93
2896	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子一组变压器2	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

2897	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	耿友帅河套井变压器	50	0.73	39.72	39.72	未进入	否	无	0
2898	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店五组台变压器	100	57.2	28.14	28.14	未进入	否	无	-1.06
2899	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组东台变压器1	30	48.28	10.78	10.78	未进入	否	无	15.51
2900	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	井家台变压器	200	54.21	139.84	139.84	未进入	否	无	42.48
2901	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉2台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2902	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村二号井变压器	200	71.58	38.5	38.5	未进入	否	无	7.61
2903	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东五台变压器1	100	43.77	38.26	38.26	未进入	否	无	-2.45
2904	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟里变压器1	200	34	111.74	111.74	未进入	否	无	3.78
2905	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子七组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2906	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子小区台变压器	200	20.72	120.92	120.92	未进入	否	无	-8.33
2907	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟二台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2908	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖小区变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
2909	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	松树沟台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2910	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	董家沟变压器	125	69.47	45.7	45.7	未进入	否	无	34.25
2911	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	下杖子台变压器	50	27.63	26.36	26.36	未进入	否	无	0
2912	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	大梁下变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2913	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海大棚变压器	30	118.03	-7.99	-7.99	未进入	否	无	-4.88
2914	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎高杖子变压器	200	2.71	155.04	155.04	未进入	否	无	106.06
2915	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条沟台变压器1	50	1.89	39.05	39.05	未进入	否	无	-5.26
2916	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	前窗户井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2917	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	缸岔台变压器	50	1.93	39.29	39.29	未进入	否	无	-12.5
2918	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组台变压器	400	36.91	181.52	181.52	未进入	否	无	3.94
2919	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔十一组变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2920	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村南组台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2921	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	苇子沟二台变压器	200	31.51	138.78	138.78	未进入	否	无	-8.88
2922	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村三组变压器	50	79.29	0.36	0.36	未进入	否	无	8.03
2923	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	付家村台变压器	30	1.9	23.43	23.43	未进入	否	无	0
2924	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭家沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
2925	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼里台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2926	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟4组大棚小区台变压器	30	2.01	23.47	23.47	未进入	否	无	0
2927	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟四组变压器	50	30.46	25.46	25.46	未进入	否	无	12.8
2928	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁小区台变压器	30	20.53	18.82	18.82	未进入	否	无	200
2929	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	烧锅营子变压器	200	47.45	109.9	109.9	未进入	否	无	98.62
2930	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村西台变压器	100	0.79	79.31	79.31	未进入	否	无	-13.33
2931	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手上台变压器	50	46.15	16.93	16.93	未进入	否	无	3.26
2932	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店老阳坡台变压器	50	32.02	26.72	26.72	未进入	否	无	-8.89
2933	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	彦家变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2934	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤二组大棚变压器	50	59.11	13.82	13.82	未进入	否	无	-38.89
2935	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	榛子沟上沟变压器	50	55.47	12.27	12.27	未进入	否	无	13.11
2936	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组变压器	100	4.75	75.26	75.26	未进入	否	无	0
2937	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	齐窝铺台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2938	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼南组大棚变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
2939	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村河滩地1小区变压器	50	9.01	35.5	35.5	未进入	否	无	-4.35
2940	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	王家台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

2941	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子六组变压器	30	106.12	-7.83	-7.83	未进入	否	无	1.75
2942	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子三组变压器	400	0.75	319.72	319.72	未进入	否	无	3.64
2943	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子2台变压器	200	54.15	134.2	134.2	未进入	否	无	49.67
2944	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	胜利小区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2945	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟二组变压器	80	99.16	12.89	12.89	未进入	否	无	-65.77
2946	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟二组小区变压器	30	81.69	1.91	1.91	未进入	否	无	-34.88
2947	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子三台变压器	50	73.84	21.89	21.89	未进入	否	无	-11.44
2948	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村变压器1	400	20.46	261	261	未进入	否	无	0.77
2949	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	二良子台变压器	80	35.95	35.73	35.73	未进入	否	无	0
2950	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟北梁台变压器	400	81.13	304.04	304.04	未进入	否	无	2644.54
2951	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟南台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2952	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进西台变压器	100	51.47	48.61	48.61	未进入	否	无	0
2953	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺台变压器	20	62.93	4.16	4.16	未进入	否	无	-4.08
2954	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸盆八组变压器	100	50.3	54.03	54.03	未进入	否	无	9.46
2955	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官河东台变压器	80	61.3	14.97	14.97	未进入	否	无	8.39
2956	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	椴树沟台变压器	80	0.45	63.64	63.64	未进入	否	无	0
2957	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	腰电台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2958	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区2台变压器	30	39.2	12.28	12.28	未进入	否	无	-6.58
2959	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子西台变压器	30	97.83	-5.04	-5.04	未进入	否	无	-3.99
2960	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼石桥子变压器1	400	21.3	234.84	234.84	未进入	否	无	-0.31
2961	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村六组变压器	100	55.38	25.54	25.54	未进入	否	无	-5.39
2962	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁台变压器	100	66.19	56.68	56.68	未进入	否	无	18.77
2963	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙小区台变压器	30	31.87	14.8	14.8	未进入	否	无	1.94
2964	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	龙头台变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
2965	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组1台变压器1	80	48.87	30.31	30.31	未进入	否	无	-6.27
2966	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村三号变压器	50	79.46	4.65	4.65	未进入	否	无	0.62
2967	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申小区变压器	400	38.1	199	199	未进入	否	无	0
2968	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	二道南沟变压器	20	95.29	-2.16	-2.16	未进入	否	无	8.5
2969	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区方塘变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
2970	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村六组一号变压器	400	46.03	136.76	136.76	未进入	否	无	-53.65
2971	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	老西杖子台变压器	30	87.35	-2.2	-2.2	未进入	否	无	0
2972	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北变压器	200	0.67	158.64	158.64	未进入	否	无	-11.76
2973	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2974	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三义口小区变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
2975	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	肖三家七组大棚变压器	30	41.08	11.8	11.8	未进入	否	无	0
2976	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美樱桃小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2977	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后畜牧小区变压器	50	2.08	39.48	39.48	未进入	否	无	40
2978	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	江家沟变压器	200	69.72	152.2	152.2	未进入	否	无	7.23
2979	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	孟杖子村变压器	100	44.83	35.47	35.47	未进入	否	无	-29.81
2980	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	南山大棚小区变压器	50	52.77	30.02	30.02	未进入	否	无	300
2981	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	北山台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
2982	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	三道梁子变压器	30	93.2	-3.95	-3.95	未进入	否	无	21.15
2983	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	肖三家三组变压器	30	12.06	20.4	20.4	未进入	否	无	0
2984	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	八家台变压器	200	6.01	148	148	未进入	否	无	26.09

2985	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组台变压器	200	15.64	131.8	131.8	未进入	否	无	-27.35
2986	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁房申变压器	200	27.32	107.92	107.92	未进入	否	无	0
2987	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南坡变压器	100	61.55	18.46	18.46	未进入	否	无	8.93
2988	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	山嘴变压器	400	33.24	215.92	215.92	未进入	否	无	0
2989	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	魏家沟变压器	50	25.14	27.44	27.44	未进入	否	无	-1.18
2990	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	塔北2台变压器	30	85.17	1.43	1.43	未进入	否	无	-90.8
2991	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰二组变压器	100	81.79	2.91	2.91	未进入	否	无	0
2992	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
2993	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍杖子变压器	200	0.82	159.52	159.52	未进入	否	无	5.88
2994	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚鑫小区变压器	20	38.27	8.35	8.35	未进入	否	无	16.88
2995	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
2996	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	3, 4队台变压器	400	52.8	109.56	109.56	未进入	否	无	-17.32
2997	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	114根东联线	南三家子台变压器	100	71.48	50.39	50.39	未进入	否	无	0
2998	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
2999	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	东山三组台变压器	200	40.1	87.34	87.34	未进入	否	无	-5.22
3000	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	大杖子南沟变压器	200	3.82	152.7	152.7	未进入	否	无	-66.6
3001	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店史杖子台变压器	100	0.49	79.53	79.53	未进入	否	无	18.18
3002	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟里变压器	20	1.42	15.73	15.73	未进入	否	无	33.33
3003	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里二台变压器	200	8.29	143.72	143.72	未进入	否	无	-10.12
3004	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	谢杖子变压器	100	37.3	42.74	42.74	未进入	否	无	45.41
3005	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官老虎沟台区变压器	100	46.67	75.33	75.33	未进入	否	无	0
3006	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟沟里台变压器	50	33.93	23.43	23.43	未进入	否	无	-7.93
3007	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	沙郭地台变压器	50	41.09	19.91	19.91	未进入	否	无	3.96
3008	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	明哲沟新增变压器	50	109	-11.56	-11.56	未进入	否	无	24.33
3009	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子变压器	100	3.29	76.79	76.79	未进入	否	无	0
3010	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	古树沟村矿台（二零）变压器	100	16.25	63.75	63.75	未进入	否	无	18.42
3011	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道台（二零）	200	15.17	129.88	129.88	未进入	否	无	-4.48
3012	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店干沟台（二零）	200	37.92	84.16	84.16	未进入	否	无	-15.28
3013	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙台（二零）	400	18.37	249.52	249.52	未进入	否	无	3.4
3014	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	半截沟二台（二零）	80	62.22	37.07	37.07	未进入	否	无	9.69
3015	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条三家村台（二零）变压器	50	14.69	33.12	33.12	未进入	否	无	-21.33
3016	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3017	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms 炮手东头井变压器	200	93.92	133.4	133.4	未进入	否	无	9.73
3018	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家子村台（二零）	400	49.66	178.8	178.8	未进入	否	无	52.67
3019	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	农机站李文沟台（二零）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3020	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在六队台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3021	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	王营子台（二零）	200	39.53	81.68	81.68	未进入	否	无	16.39
3022	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	东杖子增容变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入	否	无	-75
3023	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	南北地台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3024	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组3#台（二零）	200	1.64	156.86	156.86	未进入	否	无	3.03
3025	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	梨树沟台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3026	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3027	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义小区台（二零）	200	79.5	25.44	25.44	未进入	否	无	37.92
3028	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟台（二零）	200	85.87	45.38	45.38	未进入	否	无	1.14

3029	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店二台（二零）	400	18.45	280.84	280.84	未进入	否	无	8.1
3030	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3031	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	小梁台（二零）	200	70.83	111.54	111.54	未进入	否	无	140.16
3032	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子7组台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3033	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	南营子台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3034	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子3-4队台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3035	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	南台子台（二零）变压器	200	59.31	72.1	72.1	未进入	否	无	-5.71
3036	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	北营子北台动力电台（二零）	100	26.58	53.65	53.65	未进入	否	无	58.13
3037	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔一组台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3038	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子三组台（二零）	400	59.56	82.44	82.44	未进入	否	无	25.99
3039	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	姜杖子台（二零）	200	70.98	85.02	85.02	未进入	否	无	97.57
3040	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	五队台（二零）	200	66.95	34.7	34.7	未进入	否	无	44.33
3041	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达七组台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3042	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子北台（二零）变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3043	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	二级提2台（二零）	400	28.31	206.76	206.76	未进入	否	无	18.65
3044	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	梁家店台（二零）变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3045	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六组二台（二零）变压器	200	35.16	89.68	89.68	未进入	否	无	-2.17
3046	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五西台（二零）变压器	400	27.49	243.08	243.08	未进入	否	无	36.27
3047	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	十队台（二零）	200	114.73	-68.96	-68.96	未进入	否	无	16.17
3048	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山四台变压器1	30	7.1	22.35	22.35	未进入	否	无	-43.75
3049	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十四组台（二零）变压器	400	31.07	195.72	195.72	未进入	否	无	1.99
3050	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	五家前营子台（二零）	200	1.7	156.8	156.8	未进入	否	无	-37.76
3051	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	煎饼沟西台（二零）变压器	200	34.37	125.74	125.74	未进入	否	无	68.18
3052	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子东台（二零）变压器	200	83.94	127.06	127.06	未进入	否	无	-0.08
3053	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子村台（二零）	200	68.08	102.84	102.84	未进入	否	无	46.05
3054	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波三组台（二零）变压器	400	9.62	282.8	282.8	未进入	否	无	-19.6
3055	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	柏山沟台（二零）	400	83.8	283.08	283.08	未进入	否	无	0
3056	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店大棚台（二零）变压器	200	36.78	88.06	88.06	未进入	否	无	91.48
3057	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大队台（二零）	200	29.48	101.04	101.04	未进入	否	无	22.76
3058	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子田南台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3059	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3060	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	五尺营子养殖小区台（二零）变压器	100	39.52	47.59	47.59	未进入	否	无	0
3061	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾7队台（二零）	400	64.14	259.6	259.6	未进入	否	无	-20.53
3062	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼村部台（二零）变压器	400	14.57	267.32	267.32	未进入	否	无	-5.19
3063	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍下沟东井变压器	100	56.3	55.78	55.78	未进入	否	无	4.14
3064	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	pms 横山子台变压器	200	16.63	132.46	132.46	未进入	否	无	0
3065	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子村2台动力电	100	88.85	53.11	53.11	未进入	否	无	17.35
3066	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	224根宝线	洞西变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3067	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山里台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3068	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟村台（二零）	200	51.98	96.38	96.38	未进入	否	无	11.03
3069	国网朝阳市朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村四组台（二零）	100	42.73	37.68	37.68	未进入	否	无	-19.46
3070	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村二组台（二零）	400	38.37	171.76	171.76	未进入	否	无	8.07
3071	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	小宁杖子3台（二零）	200	27.47	149.66	149.66	未进入	否	无	32.72
3072	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线双庙台（二零）	400	70.87	117.04	117.04	未进入	否	无	-30.96

3073	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队台（二零）	200	27.8	104.42	104.42	未进入	否	无	9.47
3074	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	马北线市场台（二零）	200	85.13	-8.48	-8.48	未进入	否	无	84.81
3075	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷大井台（二零）	200	57	77.9	77.9	未进入	否	无	26.67
3076	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子东台（二零）	200	47.03	65.94	65.94	未进入	否	无	-5.94
3077	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组2号台（二零）	400	22.39	230.44	230.44	未进入	否	无	44.41
3078	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子一组台（二零）	400	35.73	177.08	177.08	未进入	否	无	13.6
3079	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里台（二零）	400	12.45	311.88	311.88	未进入	否	无	-6.65
3080	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里3台（二零）	200	65.76	143.92	143.92	未进入	否	无	148.72
3081	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地63台2#台（二零）	400	70.06	180.44	180.44	未进入	否	无	11.37
3082	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	冷棚小区台（二零）变压器	200	18.55	125.96	125.96	未进入	否	无	-0.73
3083	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组北台变压器	50	53.06	13.86	13.86	未进入	否	无	-11.11
3084	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕李树怀小区变压器	50	0.03	40	40	未进入	否	无	0
3085	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增上马场3台变压器	200	24.81	125.42	125.42	未进入	否	无	16.67
3086	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	歪脖山台（二零）	500	98.13	384.95	384.95	2025/3/29	是	2026/3/1	8.89
3087	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子六台（二零）	200	42.04	88.64	88.64	未进入	否	无	11.42
3088	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙南营子台（二零）	200	31.79	96.4	96.4	未进入	否	无	-68.11
3089	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区1变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3090	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟2台（二零）	200	56.27	92.84	92.84	未进入	否	无	80.52
3091	国网朝阳市朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	白家窝铺台（二零）变压器	50	46.94	19.99	19.99	未进入	否	无	-0.89
3092	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美大井台（二零）	200	31.18	97.64	97.64	未进入	否	无	7.41
3093	国网朝阳市朝阳县供电公司	根德66kV变电站	223根南线	上店台变压器13	50	76.46	2.1	2.1	未进入	否	无	0
3094	国网朝阳市朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组机井台变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3095	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平二三台（二零）	400	21.44	234.24	234.24	未进入	否	无	38.05
3096	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家五组台（二零）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3097	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子小区增容变压器	400	74.88	312.6	312.6	未进入	否	无	6.82
3098	国网朝阳市朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟三队台（二零）	200	30.5	130.16	130.16	未进入	否	无	48.57
3099	国网朝阳市朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北台（二零）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3100	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	pms 平四二台变压器	400	10.75	277	277	未进入	否	无	5.72
3101	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余永茂兴台变压器	200	22.22	115.56	115.56	未进入	否	无	16.19
3102	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余西沟门西台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3103	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余孙杖子组台变压器	100	77.82	72.86	72.86	未进入	否	无	46.68
3104	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手杨家沟台（二零）	200	92.18	112.68	112.68	未进入	否	无	6.94
3105	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场3台动力电台（二零）	400	42.83	149.32	149.32	未进入	否	无	-4.03
3106	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟2台（二零）	400	51.11	274.16	274.16	未进入	否	无	0
3107	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家村台增容变压器	400	37.58	248	248	未进入	否	无	-43.17
3108	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东豪松沟台（二零）	200	27.34	144.02	144.02	未进入	否	无	3.14
3109	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄台子台（二零）	200	0.6	158.8	158.8	未进入	否	无	13.04
3110	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	龚丈子村变压器	100	74.02	41.81	41.81	未进入	否	无	16.5
3111	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈杖子台变压器1	50	41.42	20.49	20.49	未进入	否	无	1.84
3112	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	东山二三组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3113	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山村一号机井台变压器	50	32.2	26.44	26.44	未进入	否	无	77.27
3114	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	龚杖子二组变压器	100	44.49	35.51	35.51	未进入	否	无	-2.06
3115	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余张家沟外台变压器	100	27.04	53.54	53.54	未进入	否	无	-39.14
3116	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增北队2台变压器	200	60.15	132.56	132.56	未进入	否	无	26.69

3117	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰南台变压器	200	56.19	56.76	56.76	未进入	否	无	10.88
3118	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增宁西2台变压器	200	27.72	104.56	104.56	未进入	否	无	32.56
3119	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子南台变压器（2.0续建）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
3120	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子东台（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3121	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东羊线	1、2队西台变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3122	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍良子台变压器（能效）	200	11.36	137.98	137.98	未进入	否	无	12.02
3123	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子变压器（低电压）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
3124	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户四组变压器（能效）	200	69.17	83.4	83.4	未进入	否	无	37.07
3125	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子村变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3126	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟6、7队变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3127	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙一台变压器	400	43.11	305.12	305.12	未进入	否	无	105.14
3128	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组小区变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入	否	无	0
3129	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	商下组变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3130	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村4-5组1#变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3131	国网朝阳市朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	南两家变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3132	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门小区变压器（2.0续建）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3133	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔东沟台变压器（光伏扶贫）	100	14.4	66.41	66.41	未进入	否	无	-42.96
3134	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西台变压器（光伏扶贫）	400	23.82	304.24	304.24	未进入	否	无	5.15
3135	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	青山沟台变压器（光伏扶贫）	100	94.94	66.07	66.07	2025/3/28	是	2026/3/1	13.44
3136	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子台（煤改电）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3137	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊1台变压器（光伏扶贫）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3138	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	陈家沟变压器（煤改电）	400	67.12	277.12	277.12	未进入	否	无	111.2
3139	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	综合厂社直台（煤改电）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3140	国网朝阳市朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	120胜茂线	长茂河组东台变压器	100	29.72	50.31	50.31	未进入	否	无	11.11
3141	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1号3台变压器	100	73.05	64.46	64.46	未进入	否	无	0
3142	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家五队三台变压器	200	36.29	95.92	95.92	未进入	否	无	34.62
3143	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	121六家子线	农场八组变压器（煤改电）	400	42.78	154.44	154.44	未进入	否	无	15.19
3144	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	树林子村变压器（煤改电）	100	45.32	35.38	35.38	未进入	否	无	-10.57
3145	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东德三台变压器	50	44.46	19.93	19.93	未进入	否	无	3.46
3146	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增末河沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3147	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子东台变压器	200	45.39	96.56	96.56	未进入	否	无	15.49
3148	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	崔杖子变压器（2020业扩）	200	23.11	114.7	114.7	未进入	否	无	-14.54
3149	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	刘杖子台变压器	200	1.42	157.2	157.2	未进入	否	无	10.53
3150	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子村台变压器（光伏扶贫）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3151	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平四台（光伏扶贫）	400	61.03	288.08	288.08	未进入	否	无	10.67
3152	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟2台变压器（光伏扶贫）	200	52.57	151.22	151.22	未进入	否	无	-10.49
3153	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟小区变压器（光伏扶贫）	200	0.46	159.76	159.76	未进入	否	无	-17.65
3154	国网朝阳市朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms 土义北大井井通变压器	50	14.15	34.53	34.53	未进入	否	无	-20.51
3155	国网朝阳市朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	岑沟变压器（光伏扶贫）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3156	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	齐家子变压器（光伏扶贫）	200	48.44	88.34	88.34	未进入	否	无	16.14
3157	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟台变压器（光伏扶贫）	200	42.63	122.4	122.4	未进入	否	无	5.86
3158	国网朝阳市朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四方糖台（光伏扶贫）	400	45.01	186.56	186.56	未进入	否	无	-18.7
3159	国网朝阳市朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	谭家屯变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3160	国网朝阳市朝阳县供电公司		120波黄线	半拉烧锅2台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0

3161	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	221王营子线	百户北台变压器	100	76.4	48.84	48.84	未进入	否	无	118.31
3162	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后二台变压器	50	30.35	24.85	24.85	未进入	否	无	-12.22
3163	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余里程台变压器	200	58.48	86.38	86.38	未进入	否	无	107.87
3164	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	18新增北树林2台变压器	200	38.25	84.12	84.12	未进入	否	无	-1.13
3165	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增宁东2台变压器	200	87.84	127	127	未进入	否	无	2.4
3166	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余东德台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3167	国网朝阳市朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余黄台子台变压器	200	82.41	133.2	133.2	未进入	否	无	4.78
3168	国网朝阳市朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余报马小区台变压器	400	64.8	298.84	298.84	未进入	否	无	49.97
3169	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余上韩仗子台变压器	100	37.94	68.94	68.94	未进入	否	无	-4.69
3170	国网朝阳市朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟二组台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3171	国网朝阳市朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大六组变压器	200	42.46	128.54	128.54	未进入	否	无	14.77
3172	国网朝阳市朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子2台变压器（光伏扶贫）	200	9.86	140.62	140.62	未进入	否	无	12.38
3173	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北台子	200	42.29	75.42	75.42	未进入	否	无	0
3174	国网朝阳市朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟外台变压器（能效）	200	113.9	121.64	121.64	2025/4/14	是	2026/3/1	37.78
3175	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金西分台变压器	200	25.28	109.44	109.44	未进入	否	无	0.21
3176	国网朝阳市朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家台（二零）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3177	国网朝阳市朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟中台（二零）	200	53.71	133.76	133.76	未进入	否	无	7.53
3178	国网朝阳市朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白东台（二零）	400	56.8	233	233	未进入	否	无	56.95
3179	国网朝阳市朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范家沟大井台变压器（低电压）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
3180	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分7#柱上变压器	50	43.62	30.08	30.08	未进入	否	无	-22.3
3181	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家西队柱上变压器	200	47.26	65.48	65.48	未进入	否	无	-0.33
3182	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分14#柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3183	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	园区线北山4组2号分台柱上变压器	200	25.88	123.22	123.22	未进入	否	无	6.9
3184	国网朝阳市龙城区供电分公司			西五家线哈八支26号柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3185	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分歧12号柱上变压器	80	77	19.77	19.77	未进入	否	无	12.56
3186	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分歧22号柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
3187	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村1号井分歧2号杆柱上变压器	50	87.41	3.04	3.04	未进入	否	无	14.85
3188	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申分23#柱上变压器	100	75.4	4.6	4.6	未进入	否	无	12.5
3189	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线46#右分3#柱上变压器	200	48.73	93.32	93.32	未进入	否	无	-11.79
3190	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张树林台区	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3191	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线郭台子分歧小西山柱上变压器	400	51.79	238.24	238.24	未进入	否	无	9.9
3192	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线召家沟支12号（孟台子）柱上变压器	100	77.13	66.87	66.87	未进入	否	无	3.01
3193	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟大棚柱上变压器	100	115.09	17	17	未进入	否	无	-5.37
3194	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉四组新分柱上变压器	80	31.23	39.92	39.92	未进入	否	无	8.36
3195	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线秦家沟三台新分	50	93.79	0.15	0.15	未进入	否	无	3.97
3196	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线麻家沟二台柱上变压器	100	27.84	54.05	54.05	未进入	否	无	-0.58
3197	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	中涝猪厂变压器	400	59.7	154	154	未进入	否	无	36.82
3198	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西沙包柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3199	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线133#（黄杖子1组）柱上变压器	50	108.15	-8.58	-8.58	未进入	否	无	4.4
3200	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线57#（宋杖子一台）柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3201	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	4兴隆线兴隆线林杖子大东山分27#柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3202	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线马营子支4#（大南沟）柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3203	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	边向线水泉三组分歧19号（水泉四五组）柱	100	22.76	60.24	60.24	未进入	否	无	24.59
3204	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	黄酒馆石门沟外台分支2#（石门沟外台）柱	80	119.69	44.95	44.95	未进入	否	无	146.38

3205	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线79号柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3206	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线东山柱上变压器	50	85.14	0.78	0.78	未进入	否	无	-13.7
3207	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	03军工线军工线南台分支06号变台柱上变压器	100	52.02	31.44	31.44	未进入	否	无	-21.36
3208	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分6#(塔子沟台)柱上变压器	50	72.64	-0.91	-0.91	未进入	否	无	5.8
3209	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线小四家分歧1#柱上变压器	100	76.96	57.08	57.08	未进入	否	无	4.07
3210	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	东线姜家沟分歧下麻地村1号井支3号杆柱上变压器	50	111.25	2.48	2.48	未进入	否	无	-23.5
3211	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分26#(黄杖子4台)柱上变压器	30	83.33	1.11	1.11	未进入	否	无	7.58
3212	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧原家洼2台柱上变压器	50	74.93	5.6	5.6	未进入	否	无	-2.25
3213	国网朝阳市龙城区供电分公司			太平房线70#左分64#(秦家沟4台)柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3214	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	朱杖子村南台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3215	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申抬头沟设施农业柱上变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
3216	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	东三家南村四组小区	30	34.95	13.8	13.8	未进入	否	无	-20.43
3217	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线47#左分4#(西街4台)柱上变压器	63	112.89	-20.65	-20.65	未进入	否	无	-13.54
3218	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	线104#左分4#右支6#(东平房后营子)1#柱上	50	118.71	-19.57	-19.57	2025/7/8	是	2026/3/1	11.34
3219	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	121西园线	北山线教养院家属院柱上变压器	400	22.19	235.28	235.28	未进入	否	无	-15.12
3220	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线郑杖子支28#(水泉沟)柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3221	国网朝阳市龙城区供电分公司			10千伏凌机线局大库分19#杆2#变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
3222	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线公皋养殖小区柱上变压器	160	71.51	24.3	24.3	未进入	否	无	-25.13
3223	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支37#柱上变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
3224	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线马营子支12#(东营子)柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3225	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线烧锅东大片井柱上变压器	50	115.1	-7.94	-7.94	未进入	否	无	-30.67
3226	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	北村井1号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3227	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	南沟南台变压器aab	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3228	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	边杖子三组新分柱上变压器	250	48.11	93.45	93.45	未进入	否	无	-2.37
3229	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线任家屯柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3230	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	新房村设施农业柱上变压器	100	16.75	63.5	63.5	未进入	否	无	-50.55
3231	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	后水泉柱上变压器	30	72	2.44	2.44	未进入	否	无	8.41
3232	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	160	51.4	64.11	64.11	未进入	否	无	83.41
3233	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支12#(曲杖子)柱上变	50	119.72	-12.86	-12.86	未进入	否	无	8.26
3234	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	八凌观分歧130#左支6#(八凌观村东台)柱	100	119.84	-39.45	-39.45	2025/7/10	是	2026/3/1	8.6
3235	国网朝阳市龙城区供电分公司			太平房线144#右分19#(黄杖子3台)柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3236	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线马营子支18#(西营子)柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3237	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	嘎岔村大棚柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3238	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#左变压器	250	10.41	182.78	182.78	未进入	否	无	-67.38
3239	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线35号变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
3240	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#26变压器	315	2.86	243.02	243.02	未进入	否	无	-19.23
3241	国网朝阳市龙城区供电分公司			新区线于家分9#左分2#变压器	50	49.22	18.24	18.24	未进入	否	无	0
3242	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线西南台过水桥南机井柱上变压器	50	37.34	21.69	21.69	未进入	否	无	0
3243	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧108#(公皋11台)柱上变	200	2.88	156.18	156.18	未进入	否	无	0
3244	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	线八凌观分歧51#左支10#(黄花滩3台)柱上	100	52.4	30.86	30.86	未进入	否	无	5.21
3245	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	209工业线火神庙东山设施农业柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3246	国网朝阳市龙城区供电分公司			10千伏凌机线12#变压器(南侧)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3247	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线土城子一组井柱上变压器	50	53.13	17.33	17.33	未进入	否	无	-13.55
3248	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线信用社柱上变压器	50	71.21	7.57	7.57	未进入	否	无	57.5

3249	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线卧龙分77#（新房小区）柱上变	50	72.2	5.5	5.5	未进入	否	无	12.5
3250	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分1#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3251	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	葵苦土分歧15#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3252	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村麻家沟1机井柱上变压器	50	54.24	15.43	15.43	未进入	否	无	875
3253	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(辛杖子小房申)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3254	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西北地分歧03号柱上变压器	315	5.97	233.19	233.19	未进入	否	无	-66.12
3255	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	0修造II号线修造II号线饮马池村柱上变	200	38.68	82.64	82.64	未进入	否	无	-5.57
3256	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分歧51#（大杖沟）变压器	100	29.25	51.55	51.55	未进入	否	无	2.91
3257	国网朝阳市龙城区供电分公司			太平房线152#右分5#（大板西沙包）柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3258	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池五组1#井柱上变压器	50	96.1	-1.6	-1.6	未进入	否	无	-48.35
3259	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	线边向线煤矿二井分歧04号（二井小区）柱	100	21.89	58.98	58.98	未进入	否	无	-49.43
3260	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	太平房线49#右分15#左支2#(高中2台)柱上变	200	95.71	-28.64	-28.64	未进入	否	无	43.14
3261	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	电台线西三家村一号台柱上变压器	100	64.54	35.13	35.13	未进入	否	无	14.75
3262	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线联合二队柱上变压器	200	47.83	64.46	64.46	未进入	否	无	18.57
3263	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	辽轮分西三家养殖小区支西三家村二台柱上	100	72.99	47.6	47.6	未进入	否	无	4.73
3264	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	房线70#左分47#右支28#(椅子山台)柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3265	国网朝阳市龙城区供电分公司			313下三家线下三家线联合一队柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3266	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线西涝七组移民井柱上变压器	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	-100
3267	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线黄金店村井柱上变压器	50	17.4	31.3	31.3	未进入	否	无	0
3268	国网朝阳市龙城区供电分公司			太平房线八凌观分歧74#右支15#左支13#（原家洼4台）	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3269	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	生活线二分9#(大西山村)柱上变压器	80	72.69	33.87	33.87	未进入	否	无	6.18
3270	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	太平房线144#右分37#(黄杖子5组)柱上变	50	75.47	-4.83	-4.83	未进入	否	无	-4.96
3271	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	凌观分歧74#右支15#左支22#（原家洼6台）	100	3.27	77.92	77.92	未进入	否	无	120
3272	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	房线八凌观分歧26#（黄花滩1台）柱上变	100	57.23	23.28	23.28	未进入	否	无	26.33
3273	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线罗西井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
3274	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	局家属支#2变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3275	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(南梁)柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3276	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	106潘井线潘井线南村小区柱上变压器	160	103.05	-16.8	-16.8	未进入	否	无	-36.67
3277	国网朝阳市龙城区供电分公司			下三家线联合五队柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3278	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	太平房线108#左分8#(随家沟1台)柱上变压器	50	84.38	1.45	1.45	未进入	否	无	8.19
3279	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	太平房线49#左分10#（高中东台）柱上变	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3280	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街1台柱上变压器	200	21.16	122.7	122.7	未进入	否	无	-0.7
3281	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	线八凌观分歧89#右支17#（公皋二队）柱上	80	119.73	-31.93	-31.93	2025/7/5	是	2026/3/1	26.74
3282	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造II号线庙下分歧04号（庙下）柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3283	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线两西柱上变压器	20	70.24	1.97	1.97	未进入	否	无	-4.53
3284	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线65#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3285	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	泉盛河南队柱上变压器	50	105.52	-11.52	-11.52	未进入	否	无	18.26
3286	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线上台子柱上变压器	100	79.1	5.89	5.89	未进入	否	无	-9.41
3287	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线庙北组五十亩地机井柱上变压器	200	38.17	144.58	144.58	未进入	否	无	-2.52
3288	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线万青芹变台	100	0	80	80	未进入	否	无	0
3289	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池五组2#井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3290	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	线北三家线旭日铸钢分10#（北三家小区）柱	400	48.39	148.2	148.2	未进入	否	无	-25.3
3291	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	房线八凌观分歧118#（八凌观2台）柱上变	200	66.38	41.52	41.52	未进入	否	无	133.09
3292	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线东平房村东台柱上变压器	400	24.2	230.72	230.72	未进入	否	无	22.09

3293	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线军工线贾杖子分歧18号变台2#柱上变	200	43.66	159.34	159.34	未进入	否	无	-24.1
3294	国网朝阳市龙城区供电分公司			下三家线供销社柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3295	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(腰店)柱上变压器	200	48.31	86.96	86.96	未进入	否	无	10.22
3296	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#(北沟)柱上变压器	30	67.13	4.07	4.07	未进入	否	无	8.48
3297	国网朝阳市龙城区供电分公司			工业线(三道井子)柱上变压器	50	88.5	0.57	0.57	未进入	否	无	0
3298	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	南杖子分歧南杖子井支联合村1号井分1号杆柱上	50	29.59	27.46	27.46	未进入	否	无	-36.84
3299	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(辛西台)柱上变压器	400	20.99	249.08	249.08	未进入	否	无	-28.83
3300	国网朝阳市龙城区供电分公司			大平房线40#左分5#(西街3台)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3301	国网朝阳市龙城区供电分公司			10千伏凌机线12#变压器(北侧)	315	0	252	252	未进入	否	无	0
3302	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线74#柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3303	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	塑料20号柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3304	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线粮库分3#(西街6台)柱上变压器	400	21.07	256.88	256.88	未进入	否	无	-83.04
3305	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	园区线北山4组1号柱上变压器	200	119.78	-75.16	-75.16	2025/1/22	是	2026/3/1	59.36
3306	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线李再权柱上变压器	200	72.84	40.08	40.08	未进入	否	无	29.68
3307	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	林杖子大东山设施农业柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3308	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线猴山柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3309	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线70#左分23#右支33#柱上变压器	200	49.44	71.94	71.94	未进入	否	无	-49.82
3310	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆沟白音设施农业变台	80	42.41	33.63	33.63	未进入	否	无	-3.57
3311	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	东营子柱上变压器	30	63.89	5.02	5.02	未进入	否	无	0
3312	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	罗杖子新分变压器	100	82.38	11.34	11.34	未进入	否	无	23.8
3313	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴村柱上变压器	400	30.22	200.84	200.84	未进入	否	无	-2.88
3314	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线朱杖子村设施农业柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3315	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线林杖子双庙新分柱上变压器	50	22.23	31.06	31.06	未进入	否	无	-6.06
3316	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井新台柱上变压器	200	43.76	74.94	74.94	未进入	否	无	5.69
3317	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	敬老院箱变柱上变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
3318	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	姑营子设施农业柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3319	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	104兴隆线菇营子新增柱上变压器	400	17.41	300.44	300.44	未进入	否	无	-8.35
3320	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	千伏召都巴线黄酒馆分歧2号杆左分41#变	30	37.62	12.96	12.96	未进入	否	无	-4.41
3321	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线小河东分支5#(小河东)柱上变	50	55.2	12.4	12.4	未进入	否	无	-1.57
3322	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	平房线149#左分15#(大板黑山沟)柱上变	200	53.19	136.92	136.92	未进入	否	无	-11.16
3323	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆合目台黄姜杖子分支7#(合目台	50	106.37	-10.2	-10.2	未进入	否	无	-0.13
3324	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	黄酒馆伊杖子分支21#(伊杖子南台)柱上	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3325	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线王晓羽2#变台	200	105.79	-4.24	-4.24	未进入	否	无	-52.83
3326	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线家属院柱上变压器	50	77.34	1.33	1.33	未进入	否	无	14.44
3327	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	辛东新分变压器	100	41.95	43.95	43.95	未进入	否	无	3.53
3328	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线段木西沟	50	45.8	20.4	20.4	未进入	否	无	3.69
3329	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分7#(东街3台)柱上变压器	50	84.01	-1.98	-1.98	未进入	否	无	26.45
3330	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家三组变压器	315	68.7	66.78	66.78	未进入	否	无	8.65
3331	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝钢窗柱上变压器	100	73.46	9.51	9.51	未进入	否	无	-6.76
3332	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴村北房申井柱上变压器	50	41.55	22.41	22.41	未进入	否	无	2.17
3333	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线(薛杖子分10#)柱上变压器	100	105.22	7.22	7.22	未进入	否	无	0.88
3334	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(头道湾子南井)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3335	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3336	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(辛杖子台)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0

3337	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	生活线二分11#柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3338	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	04兴隆线兴隆线上台分4#（上台）柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3339	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	三家线北三家线砖厂分5#（北三家二组）柱上变压器	400	48.84	125.08	125.08	未进入	否	无	21.82
3340	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支47#（孔杖子）柱上变压器	50	106.97	-13.49	-13.49	未进入	否	无	11.61
3341	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支24#（李杖子一组）柱上变压器	80	94.24	3.27	3.27	未进入	否	无	5.41
3342	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	新地南变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
3343	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线林家沟村喇嘛沟小区柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3344	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	七营子三号（南村三四组）变压器	200	24.87	110.68	110.68	未进入	否	无	9.22
3345	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线原家洼四台柱上变压器	400	60.87	291.04	291.04	未进入	否	无	319.56
3346	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	0修造II号线修造II号线老窝铺三号柱上变压器	50	89.98	-3.49	-3.49	未进入	否	无	26.76
3347	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#（拾间房）珠上变压器	50	100.86	-8.56	-8.56	未进入	否	无	30.37
3348	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分10#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3349	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#10变压器	100	2.88	77.12	77.12	未进入	否	无	8.7
3350	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家七组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3351	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线217#（雷烧锅）柱上变压器	50	52.07	14.04	14.04	未进入	否	无	-25.47
3352	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造II号线修造II号线中涝四组一号柱上变压器	400	9.25	283.08	283.08	未进入	否	无	-61.59
3353	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线坝外柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3354	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线南北队分3#（南北队）柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3355	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分歧33#（杠后沟）柱上变压器	50	119.84	-14.5	-14.5	未进入	否	无	-13.49
3356	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线曹杖子分歧16#左支28#柱上变压器	20	89.66	-1.65	-1.65	未进入	否	无	8.66
3357	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	龙泉新增柱上变压器	250	5.39	187.1	187.1	未进入	否	无	1068.42
3358	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支2#柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3359	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分3#左分11#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3360	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线韩台子柱上变压器	50	52.41	13.97	13.97	未进入	否	无	23.18
3361	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线四新柱上变压器	20	117.91	-7.67	-7.67	未进入	否	无	-2.53
3362	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	206冶金线	东三家小区柱上变压器	315	62.38	-6.17	-6.17	未进入	否	无	-10.13
3363	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	墨台子新分变压器	100	72.19	42.22	42.22	未进入	否	无	3.26
3364	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	大北沟柱上变压器	20	119.69	-7.89	-7.89	未进入	否	无	-5.91
3365	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	姑营子葡萄园设施农业变台	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3366	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村2号井分歧1号杆柱上变压器	50	111.62	-10.17	-10.17	2025/7/15	是	2026/3/1	64.44
3367	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	II号线修造II号线28号（半拉山子二组）柱上变压器	200	47.11	92.72	92.72	未进入	否	无	49.41
3368	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线15#（新地二三组）柱上变压器	100	113.97	-33.73	-33.73	未进入	否	无	2.61
3369	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子小区2#柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3370	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支28#（李四队）柱上变压器	400	72.34	210.44	210.44	未进入	否	无	6.12
3371	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	军工线军工线姑营子80分歧04号变台柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3372	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#（北沟小区）柱上变压器	80	38.3	37.11	37.11	未进入	否	无	-99.22
3373	国网朝阳市龙城区供电分公司			凌机线57号变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
3374	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	04兴隆线兴隆线109#（大台子）柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3375	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线卧龙村支5#（卧龙村台）柱上变压器	80	46.65	31.56	31.56	未进入	否	无	-2.12
3376	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	0修造II号线修造II号线老窝铺一号柱上变压器	200	49.07	73.22	73.22	未进入	否	无	-38.37
3377	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	II号线修造II号线65号（饮马池四组）柱上变压器	315	26.19	170.07	170.07	未进入	否	无	13.42
3378	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家村柱上变压器	400	39.63	240.88	240.88	未进入	否	无	-0.51
3379	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村花果山机井柱上变压器	50	46.89	19.23	19.23	未进入	否	无	60.42
3380	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村喇嘛沟井柱上变压器	50	53.24	16.09	16.09	未进入	否	无	-39.84

3381	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村机井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3382	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#29变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3383	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(大房申村)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3384	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线交通局柱上变压器	50	116.46	-17.4	-17.4	未进入	否	无	21.96
3385	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南村变压器	400	55.26	200.28	200.28	未进入	否	无	82.98
3386	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线白音分歧9#(白音台)柱上变	50	90	6.95	6.95	未进入	否	无	1.51
3387	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公泉线	公泉线公泉线北村五组支4#(五组灯)柱上变	315	63.01	53.58	53.58	未进入	否	无	-5.53
3388	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	隋线新地分22#右支5#(新地二组)柱上变	160	65.15	32.3	32.3	未进入	否	无	-0.07
3389	国网朝阳市龙城区供电分公司			太平房线144#右分9#(大板山怀里)柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3390	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公泉线	北村三号柱上变压器	200	59.26	42.68	42.68	未进入	否	无	41.22
3391	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	钱八凌观分歧黄滩支19#(黄滩8台)柱	50	60.86	9.65	9.65	未进入	否	无	0.15
3392	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线火神庙东山井柱上变压器	200	119.99	121.5	121.5	2025/4/20	是	2026/3/1	6.52
3393	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	太平房线东街村铁路北机井柱上变压器	50	55.73	16.53	16.53	未进入	否	无	0
3394	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧化里柱上变压器	50	79.06	10.82	10.82	未进入	否	无	-64.86
3395	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	I号线修造II号线喇嘛洞分歧2号(喇嘛洞)柱	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3396	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线77号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3397	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	206冶金线	东三家糕点厂柱上变压器	160	61.04	34.86	34.86	未进入	否	无	-21.72
3398	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国1#柱上变压器	50	66.07	11.02	11.02	未进入	否	无	-22.53
3399	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线双庙后台子机井柱上变压器	50	12.27	33.88	33.88	未进入	否	无	0
3400	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线小兴分15#(小兴台)柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3401	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分11#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3402	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家一组柱上变压器	160	99.43	-29.97	-29.97	未进入	否	无	-56.6
3403	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线缸叉村柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3404	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧林地支林地大井分14号变	100	86.83	-4.51	-4.51	未进入	否	无	8.76
3405	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(大房申东山)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3406	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村高速北机井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3407	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线饮马池二组变	200	46.43	88.08	88.08	未进入	否	无	-13.28
3408	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线34号(半拉山一组)柱	100	50.2	29.81	29.81	未进入	否	无	6.8
3409	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公泉线	211公泉线公泉线龙泉塑料支6#柱上变	200	24.06	111.88	111.88	未进入	否	无	-1.58
3410	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线小东山分3#(小东山)柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3411	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家一组柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3412	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟一组柱上变压器	400	64.85	250.6	250.6	未进入	否	无	25.43
3413	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(火神庙东山)柱上变压器	50	119.95	18.76	18.76	2025/5/27	是	2026/3/1	38.47
3414	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	姑营子村丰山设施农业柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3415	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线贾屯柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3416	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	辛西新分变压器	100	67.06	12.94	12.94	未进入	否	无	19.26
3417	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#(小刘杖子小区)柱上变	50	112.28	-14.21	-14.21	未进入	否	无	18.54
3418	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线煤矿分歧12#左支25#柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3419	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线赵家沟分39#(二杖子)柱上变	160	71.7	101.54	101.54	未进入	否	无	-3.03
3420	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123太平房线	太平房线37#(东街1台)变压器	200	77.8	6.5	6.5	未进入	否	无	11.41
3421	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉4组变台柱上变压器01	315	67.33	40.1	40.1	未进入	否	无	-7.55
3422	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南一组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3423	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线二道沟井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3424	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线大营子一组柱上变压器	200	75.11	37.44	37.44	未进入	否	无	61.28

3425	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	工线军工线八组分支11号分支02号变台柱上	80	34.43	38.23	38.23	未进入	否	无	-1.13
3426	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	平房线70#左分47#右支2#(秦家沟3台)柱上变	200	33.56	114.72	114.72	未进入	否	无	-6.93
3427	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#左变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3428	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧4#(周台子)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3429	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线180#(大兴)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3430	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	0修造II号线修造II号线西涝四五井柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3431	国网朝阳市龙城区供电分公司			铁西线河首分43#变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
3432	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	河首线下河首线公皋村分5#(公皋村)柱上	315	48.26	100.2	100.2	未进入	否	无	2.13
3433	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟村委柱上变压器	400	30.9	200.16	200.16	未进入	否	无	27.85
3434	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线239#(香磨3组)柱上变压器	200	55.34	72.08	72.08	未进入	否	无	17.6
3435	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线180#(水泉沟)珠上变压器	50	68.79	8.49	8.49	未进入	否	无	-5.94
3436	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#右变压器	100	76.56	4.64	4.64	未进入	否	无	-1.26
3437	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线线郝家小区柱上变压器	200	37.51	106.02	106.02	未进入	否	无	6923.08
3438	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线南沟柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3439	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	平房线70#左分23#右支8#(赵家沟1台)柱上变	50	94.18	2.29	2.29	2025/5/1	是	2026/3/1	7.93
3440	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧八凌观16台柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3441	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线薛杖子老棉荏机井柱上变压器	50	35.82	24.7	24.7	未进入	否	无	-31.82
3442	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧33#(拉拉屯)柱上变	80	83.44	-2.75	-2.75	未进入	否	无	3.25
3443	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	线兴隆线林杖子大东山分4#(东沟外)柱上	30	118.4	1.61	1.61	未进入	否	无	-3.85
3444	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分26#(秦家沟1台)柱上变	50	117.3	-15.28	-15.28	未进入	否	无	0.92
3445	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟四组柱上变压器	200	36.05	93.32	93.32	未进入	否	无	-11.82
3446	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线40号变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3447	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分5#(镇中心1#)柱上变	50	113.18	-16.56	-16.56	未进入	否	无	4.15
3448	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南沟南台柱上变	50	91.82	-2.05	-2.05	未进入	否	无	1.06
3449	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	线兴隆线养殖分5#(东沟里养殖小区)柱上	50	47.84	21.59	21.59	未进入	否	无	4.1
3450	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	平房线八凌观分歧103#(公皋12台)柱上变	100	70.81	17.2	17.2	未进入	否	无	5.65
3451	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线西沟分台柱上变压器	50	46.69	17.46	17.46	未进入	否	无	4.26
3452	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(姑营子开发小区)柱上变	30	64.44	4.76	4.76	未进入	否	无	17.39
3453	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧64#(丰山)柱上变	50	69.64	29.58	29.58	未进入	否	无	369.94
3454	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线175#(韩营子)珠上变	200	48.45	73.54	73.54	未进入	否	无	5.66
3455	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	兴隆线姑营子南台设施农业A	100	0.01	80	80	未进入	否	无	0
3456	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分歧41#(北沟)柱上变	80	67.88	44.4	44.4	未进入	否	无	113.45
3457	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线大东山柳树沟机井柱上变	50	4.74	37.65	37.65	未进入	否	无	0
3458	国网朝阳市龙城区供电分公司			召都巴李杖子分支19#(高家坟)柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3459	国网朝阳市龙城区供电分公司			铁西线河首分27#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3460	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线中药支9#柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3461	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线44号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3462	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线(林杖子林北)柱上变	100	86.58	28.48	28.48	未进入	否	无	30.9
3463	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	尹丈子村台3组柱上变	200	45.4	103.44	103.44	未进入	否	无	27.39
3464	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	丰源线二堪分8号变	200	30.86	98.28	98.28	未进入	否	无	12.52
3465	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分21#变	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
3466	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#右变	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3467	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线半截沟柱上变	80	54.68	22.17	22.17	未进入	否	无	7.23
3468	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观村井柱上变	50	31.81	26.52	26.52	未进入	否	无	157.14

3469	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	改造II号线改造II线老窝铺小区柱上变压器	200	37.63	113.14	113.14	未进入	否	无	-0.54
3470	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村1号井分歧3号杆柱上变压器	50	43.48	22.31	22.31	未进入	否	无	-61.29
3471	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	平房线110#右分6#(东平房后营子2#)柱上变压器	50	106.43	-13.22	-13.22	未进入	否	无	1.37
3472	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线赵瑞台区	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3473	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	北村果树队灯变压器	160	32.26	76.38	76.38	未进入	否	无	0.1
3474	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	饮马池100变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3475	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家四组柱上变压器	100	51.54	28.47	28.47	未进入	否	无	-10.8
3476	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	都巴黄酒馆牦牛沟支15#(牦牛沟)柱上变压器	100	75.5	51.05	51.05	未进入	否	无	4.37
3477	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	128化石线	西三家新柱上变压器	30	103.96	-4.33	-4.33	未进入	否	无	-8.38
3478	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	都巴线伊杖子村分歧3#(伊杖子村)柱上变压器	200	69.73	84.88	84.88	未进入	否	无	-1.42
3479	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	江哨联线八里堡分歧1号箱变变压器	315	0.88	249.23	249.23	未进入	否	无	425
3480	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村厚杖子柱上变压器	200	46.32	81.76	81.76	未进入	否	无	20.38
3481	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公泉线	南村一组柱上变压器	315	27.93	164.21	164.21	未进入	否	无	3.18
3482	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	修造二线老窝铺村双井北台柱上变压器	400	21.23	237.72	237.72	未进入	否	无	-12.03
3483	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺村双井南台柱上变压器	400	13.03	268.84	268.84	未进入	否	无	-1.41
3484	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝猪场柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3485	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村孙营子柱上变压器	400	37.2	182.8	182.8	未进入	否	无	20.98
3486	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村黑山柱上变压器	100	67.23	12.79	12.79	未进入	否	无	24.2
3487	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	金属公司箱变变压器	1000	18.62	614.7	614.7	未进入	否	无	23.59
3488	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文气线	怡静花园4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3489	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线哈巴柱上变压器	50	82.36	1.89	1.89	未进入	否	无	7.51
3490	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	柴油机5#箱变变压器	800	37.92	337.52	337.52	未进入	否	无	1.83
3491	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3492	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园2#箱变变压器	400	25.06	220	220	未进入	否	无	12.07
3493	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	龙泉3#箱变变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	-100
3494	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文气线	化氢库分2#箱变102变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3495	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3496	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3497	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居2号箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3498	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文气线	紫金苑2#箱变102变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3499	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园2号箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3500	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园11#箱变变压器	500	22.85	285.8	285.8	未进入	否	无	16
3501	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园9#箱变变压器	400	29.74	201.08	201.08	未进入	否	无	15.58
3502	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	中山街3#箱变101变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3503	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线悦庭雅居箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3504	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城12#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3505	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城5#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3506	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源2号箱变1#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3507	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变2#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3508	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象8#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3509	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3510	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城3#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3511	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	部队大院二期2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3512	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100

3513	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区2号箱变变压器	630	24.51	371.51	371.51	未进入	否	无	-99.74
3514	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城5#箱变2#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3515	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑5号箱变变压器	630	28.77	322.81	322.81	未进入	否	无	57.73
3516	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线孤儿学院箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3517	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变102变压器	400	27.31	243.52	243.52	未进入	否	无	-18.97
3518	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3519	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3520	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3521	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城10#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3522	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3523	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3524	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园3号箱变2#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3525	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园2号箱变1#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3526	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑1号箱变变压器	500	31.2	244.1	244.1	未进入	否	无	36.27
3527	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3528	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3529	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3530	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际8#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3531	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线6#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3532	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3533	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线8#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3534	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3535	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城7#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3536	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园2号箱变2#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3537	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里6号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3538	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3539	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3540	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3541	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3542	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线9#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3543	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园1#箱变102变压器	630	38.31	262.96	262.96	未进入	否	无	30.74
3544	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变101变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3545	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区3#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3546	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3547	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3548	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线消防队箱变变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3549	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变1#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3550	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园10#箱变变压器	400	30.07	199.88	199.88	未进入	否	无	14.47
3551	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园1号箱变1#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3552	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	部队大院二期1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3553	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期3#箱变变压器	630	16.56	399.67	399.67	未进入	否	无	13.8
3554	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3555	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线中山市场箱变变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	-100
3556	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	中山街2#箱变101开关柜变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100

3557	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园2#箱变101变压器	630	31.39	306.62	306.62	未进入	否	无	6.34
3558	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	通达小区箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3559	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园12#箱变变压器	500	22.45	287.9	287.9	未进入	否	无	20.56
3560	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3561	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	边向线煤矿家属院分歧05号（朝煤家属院）	80	0	64	64	未进入	否	无	0
3562	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线西街九组柱上变压器	50	115.16	-17.58	-17.58	未进入	否	无	0.78
3563	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子五组变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3564	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合5组柱上变压器	250	52.32	79.9	79.9	未进入	否	无	41.53
3565	国网朝阳市龙城区供电分公司			太平房线八凌观分歧74#右支15#（原家洼2台）柱上	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3566	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村三组1#变压器	80	13.89	52.9	52.9	未进入	否	无	4.26
3567	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	制氧站柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3568	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线成子沟柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3569	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	公阜线公阜线电池厂分6#（电池厂）柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3570	国网朝阳市龙城区供电分公司			龙阳联线主干线37#左分3#变压器	200	0.49	159	159	未进入	否	无	0
3571	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	物资分歧#23变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3572	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池六组井柱上变压器	50	30.23	27.59	27.59	未进入	否	无	-17.95
3573	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3574	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象13#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3575	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园2号箱变变压器	500	28.7	256.55	256.55	未进入	否	无	-9.68
3576	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城4#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3577	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3578	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3579	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3580	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3581	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城2#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3582	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分1#箱变101变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3583	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3584	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3585	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线5#箱变变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3586	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城11#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3587	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3588	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	明昊商贸2号箱变变压器	500	13.46	332.75	332.75	未进入	否	无	-22.09
3589	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居1号箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3590	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区3号箱变变压器	315	67.24	40.19	40.19	未进入	否	无	20.26
3591	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑3#箱变101变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3592	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里8号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3593	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园1#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3594	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园5号箱变变压器	500	30.07	249.7	249.7	未进入	否	无	21.52
3595	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线7#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3596	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	127边七联线	上河首小区1号箱变变压器	630	22.96	359.48	359.48	未进入	否	无	10.03
3597	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园4号箱变变压器	400	26.89	212.48	212.48	未进入	否	无	23.43
3598	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区2号箱变变压器	315	46.95	104.17	104.17	未进入	否	无	7.37
3599	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村北山台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3600	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	10kV召七联线烧锅村杜杖子台柱上变压器	100	82.08	-2.08	-2.08	未进入	否	无	-1.57

3601	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村召都巴一组台柱上变压器	400	39.65	187.92	187.92	未进入	否	无	3.86
3602	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街5柱上变压器	200	59.2	90.82	90.82	未进入	否	无	10.59
3603	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村联合六队柱上变压器	100	89.41	35.71	35.71	未进入	否	无	-13.19
3604	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子上柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3605	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	马山线大西山村大西山柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3606	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东平房村东台柱上变压器1	400	18.67	249.84	249.84	未进入	否	无	18.36
3607	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线辛杖子村三道井子柱上变压器	200	61.11	49.1	49.1	未进入	否	无	8.9
3608	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马东北柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3609	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子村兴盛柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3610	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线北山村北山二组柱上变压器	200	57.26	47.18	47.18	未进入	否	无	22.64
3611	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线北山村北山四组柱上变压器	400	40.14	184.76	184.76	未进入	否	无	-14.82
3612	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	10kV农机线黄花滩村黄花滩5台柱上变压器	100	76.89	28.96	28.96	未进入	否	无	18.22
3613	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	水泉线水泉村水泉三组外柱上变压器	400	16.07	258.8	258.8	未进入	否	无	-0.37
3614	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家大队柱上变压器	200	32.77	94.62	94.62	未进入	否	无	18.24
3615	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线潘井村潘井柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3616	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子变柱上变压器	400	46.46	229.24	229.24	未进入	否	无	-7.79
3617	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线公皋村公皋新分柱上变压器	400	14.74	261.84	261.84	未进入	否	无	11.45
3618	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	兴隆线林南组路边机井柱上变压器	200	42.41	111.08	111.08	未进入	否	无	23.21
3619	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟村西沟四组2号柱上变压器	200	52.56	81.26	81.26	未进入	否	无	-13.96
3620	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟村西沟二组柱上变压器	100	67.73	40.42	40.42	未进入	否	无	18.41
3621	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺二号柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3622	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	10kV修造二线西沟村西沟大棚柱上变压器	200	58.1	63.62	63.62	未进入	否	无	3.74
3623	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线嘎岔前后队柱上变压器	200	57.16	66.58	66.58	未进入	否	无	11.54
3624	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟新柱上变压器	200	5.87	148.26	148.26	未进入	否	无	66.67
3625	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首新北台柱上变压器	200	22.23	115.54	115.54	未进入	否	无	20.69
3626	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	樱桃沟柱上变压器	100	51.49	28.54	28.54	未进入	否	无	7.51
3627	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟柱上变压器	400	58.33	149.84	149.84	未进入	否	无	-6.08
3628	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南东30柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3629	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南五组柱上变压器	400	19.66	242.08	242.08	未进入	否	无	56.33
3630	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线菇营子村菇营子80台新分台柱上变压器	100	58.17	42.72	42.72	未进入	否	无	24.36
3631	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线马营子村马营子柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3632	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首四六组柱上变压器	200	85.03	-9.88	-9.88	未进入	否	无	7.03
3633	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村好松台柱上变压器	400	20.52	243.88	243.88	未进入	否	无	-1.24
3634	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线杠头沟村小区台柱上变压器	50	118.27	-18.69	-18.69	未进入	否	无	-20.41
3635	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线烧锅村北台柱上变压器	400	60.32	135.48	135.48	未进入	否	无	75.74
3636	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	线大房申分歧抬头沟支台东分支1号杆柱上变	200	74.48	107.56	107.56	未进入	否	无	21.33
3637	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线卧龙分歧扣西支13号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3638	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线卧龙分歧扣北支16号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3639	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村杏花台柱上变压器	100	74.97	24.79	24.79	未进入	否	无	22.08
3640	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线郭家屯小区柱上变压器	50	4.63	37.68	37.68	未进入	否	无	-58.33
3641	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	北三家线北三家村北三家二组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3642	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街7组区柱上变压器	200	34.15	91.68	91.68	未进入	否	无	15.83
3643	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村机关柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3644	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线菇营子村菇营子80台柱上变压器	400	52.4	110.8	110.8	未进入	否	无	20.16

3645	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花滩村黄花滩2台柱上变压器	80	80.02	1.42	1.42	未进入	否	无	5.76
3646	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线北山村北山西变柱上变压器	200	82.1	5.56	5.56	未进入	否	无	-5.34
3647	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园4号箱变变压器	500	37.82	211	211	未进入	否	无	15.71
3648	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线(麻家沟)柱上变压器	200	36.34	96.66	96.66	未进入	否	无	2.33
3649	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村中柱上变压器	400	31.18	231.12	231.12	未进入	否	无	49.29
3650	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村王下柱上变压器	200	29.83	107.84	107.84	未进入	否	无	6.12
3651	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南六组柱上变压器	100	64.42	22.28	22.28	未进入	否	无	-9.08
3652	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观18台东柱上变压器	400	29.88	206.24	206.24	未进入	否	无	-0.32
3653	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线辛杖子村郭台子柱上变压器	400	39.79	220.68	220.68	未进入	否	无	55.04
3654	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线火神庙村火神庙南队柱上变压器	400	76.45	224.16	224.16	未进入	否	无	4.62
3655	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园3#箱变102变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3656	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区1号箱变变压器	315	65.57	45.52	45.52	未进入	否	无	8
3657	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区5号箱变变压器	315	32.01	151.17	151.17	未进入	否	无	5185
3658	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园1号箱变变压器	500	33.73	231.45	231.45	未进入	否	无	20.44
3659	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3660	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3661	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	明昊商贸1号箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3662	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	富水新居箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3663	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	河首分1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3664	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3665	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3666	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3667	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3668	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园6#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3669	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	南山1、2箱变变压器间隔配电变压器	500	86.46	-30.8	-30.8	未进入	否	无	4.53
3670	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象10#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3671	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线冶矿小区箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3672	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线3#箱变变压器	400	11.13	275.84	275.84	未进入	否	无	-17.34
3673	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线4#箱变变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3674	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	河首分2#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3675	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园3#箱变变压器	500	35.28	223.6	223.6	未进入	否	无	17.07
3676	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变2#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3677	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	道北箱变变压器配电变压器	500	39.7	204.1	204.1	未进入	否	无	53266.7
3678	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3679	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	公阜线119号右分25号柱上变压器	100	88.31	-2.04	-2.04	未进入	否	无	12.81
3680	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线李后六组柱上变压器	200	63.38	82.52	82.52	未进入	否	无	69.82
3681	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	马山线热网总站箱变变压器	400	16.2	255.2	255.2	未进入	否	无	-6.29
3682	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	马山线十七栋1号箱变变压器	400	16.66	253.36	253.36	未进入	否	无	-4.92
3683	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线砖厂北灌溉井机井柱上变压器	50	54.54	17.69	17.69	未进入	否	无	29.13
3684	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线铁北家属院柱上变压器	200	35.1	90.38	90.38	未进入	否	无	27.38
3685	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线塔子沟1台柱上变压器	200	39.72	90.38	90.38	未进入	否	无	113.65
3686	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园9号箱变变压器	630	18.53	387.39	387.39	未进入	否	无	10.68
3687	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园7号箱变变压器	630	28.35	325.4	325.4	未进入	否	无	11.58
3688	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园8号箱变变压器	630	33.41	293.52	293.52	未进入	否	无	6.99

3689	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园12号箱变变压器	500	34.67	226.65	226.65	未进入	否	无	15.81
3690	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园11号箱变变压器	630	18.83	385.37	385.37	未进入	否	无	12.84
3691	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉村二道弯子柱上变压器	400	54.02	181.68	181.68	未进入	否	无	20.6
3692	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	电台线向阳街道工人村柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3693	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地西山小区柱上变压器	400	66.8	237.12	237.12	未进入	否	无	5.81
3694	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉村头道弯子柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3695	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线黄花滩4台柱上变压器	200	29.35	101.3	101.3	未进入	否	无	4.26
3696	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	马山线四合院箱变变压器	400	42.84	244.72	244.72	未进入	否	无	42.42
3697	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	马山线1000变箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3698	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板新东柱上变压器	400	17.25	251	251	未进入	否	无	0.23
3699	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分岐东沟里变压器	50	50.95	29.82	29.82	未进入	否	无	70.43
3700	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线胡台子分岐西沟变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3701	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公泉线	公泉线南村四组1台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3702	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟2台柱上变压器	100	62.63	36.44	36.44	未进入	否	无	0
3703	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道1#箱变变压器	500	66.13	70.95	70.95	未进入	否	无	36.07
3704	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城5#箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3705	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线化氢库柱上变压器	200	15.76	133.6	133.6	未进入	否	无	-95.9
3706	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3707	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3708	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3709	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3710	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线北山屯支04号（北山屯）柱上变压器	50	91.57	31.81	31.81	未进入	否	无	601.11
3711	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支4#（东街6台）柱上变压器	200	60.5	40.22	40.22	未进入	否	无	12.18
3712	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3713	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	231马山线	马山线电厂医院柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3714	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村香磨4台柱上变压器	400	66.17	235.04	235.04	未进入	否	无	139.36
3715	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线林杖子村林南柱上变压器	200	52.33	79.28	79.28	未进入	否	无	2.82
3716	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村记家店台柱上变压器	400	21.72	236.64	236.64	未进入	否	无	4.27
3717	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	开发市场变压器	400	43.08	234.8	234.8	未进入	否	无	12.32
3718	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园2号箱变变压器	630	31.64	305.68	305.68	未进入	否	无	15.41
3719	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子村边三新台柱上变压器	200	36.08	90.02	90.02	未进入	否	无	5.72
3720	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地四组柱上变压器	50	106.47	-12.39	-12.39	未进入	否	无	6.56
3721	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴老伍柱上变压器	200	37.55	88.22	88.22	未进入	否	无	3.62
3722	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里9号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3723	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴三组台柱上变压器	400	10.28	288	288	未进入	否	无	1281.03
3724	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地一组柱上变压器	200	24.96	110.14	110.14	未进入	否	无	6400
3725	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园6号箱变变压器	500	38.93	205.4	205.4	未进入	否	无	4.76
3726	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子村边杖子三组柱上变压器	400	56.67	169.48	169.48	未进入	否	无	-30.24
3727	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	7边向线边向线9#（芹菜沟小区）柱上变压器	80	93.87	15.68	15.68	未进入	否	无	-25.84
3728	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组屯南机井柱上变压器	50	51.71	19.31	19.31	未进入	否	无	-18.95
3729	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线48号变压器	100	84.68	3.42	3.42	未进入	否	无	0
3730	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线随家沟2台柱上变压器	30	85.14	1.37	1.37	未进入	否	无	5.35
3731	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分岐112#（八凌观1台）柱上变压器	400	62.71	222.68	222.68	未进入	否	无	77.51
3732	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	下河首西山小区变压器	80	114.29	-28.61	-28.61	未进入	否	无	20.39

3733	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	都巴线李杖子分支33#（李六队）柱上变压	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3734	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋七组井柱上变压器	100	92.16	2.21	2.21	未进入	否	无	46.45
3735	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分33#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3736	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房主干107#柱上变压器	100	85.35	66.68	66.68	未进入	否	无	78.92
3737	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西台子柱上变压器	50	107.28	-8.35	-8.35	未进入	否	无	-12.5
3738	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线60#柱上变压器	80	65.13	14.47	14.47	未进入	否	无	16.93
3739	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台（下河首村七组）变压器	100	86.07	-6.07	-6.07	未进入	否	无	4.03
3740	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家村下营子小区柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3741	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	房线八凌观分歧91#左支4#（公皋4组）柱上变	80	4.49	60.78	60.78	未进入	否	无	-3.51
3742	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线公皋村新分柱上变压器	200	55.06	89.22	89.22	未进入	否	无	36.03
3743	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村北山柱上变压器	50	61.02	15.14	15.14	未进入	否	无	-4.56
3744	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村新分柱上变压器	200	41.27	77.46	77.46	未进入	否	无	10.35
3745	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村二组灯变压器	200	9.07	142.26	142.26	未进入	否	无	-27.52
3746	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分11#(塔子沟2台)柱上变压器	50	2.21	38.91	38.91	未进入	否	无	-8.33
3747	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线煤矿分歧12#左支4#变台3#	50	42.87	21.76	21.76	未进入	否	无	-30.95
3748	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支22#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3749	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑2号箱变变压器	500	24.78	276.15	276.15	未进入	否	无	11.17
3750	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象9#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3751	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3752	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	热电新苑箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3753	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际7#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3754	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子四号柱上变压器	200	41.19	78.86	78.86	未进入	否	无	-9.27
3755	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线马营子支20#（孙光伟）柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3756	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	都巴线瓦盆沟分歧11#（张营子）珠上变	50	67.07	8.36	8.36	未进入	否	无	10.59
3757	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴移民楼柱上变压器	200	31.15	100.48	100.48	未进入	否	无	19.78
3758	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线卧龙方塘机井柱上变压器	50	35.88	24.85	24.85	未进入	否	无	-40.68
3759	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村梁台子机井柱上变压器	50	28.69	29.06	29.06	未进入	否	无	-73.91
3760	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村灯柱上变压器	200	35.04	89.94	89.94	未进入	否	无	6.72
3761	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子二组变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3762	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	平房线八凌观分歧77#（原家洼1台）柱上变	80	83.55	-1.26	-1.26	未进入	否	无	6
3763	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首线上河首小区支24#柱上变压器	315	69.76	57.77	57.77	未进入	否	无	4.72
3764	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线58#柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3765	国网朝阳市龙城区供电分公司			大平房线168#（大板小学）柱上变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
3766	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	水泉线大营子北台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3767	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街2柱上变压器	200	24.53	111	111	未进入	否	无	13.89
3768	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马西南柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3769	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	房线70#左分23#右支20#(赵家沟3台)柱上变	200	77.04	105.44	105.44	未进入	否	无	3.12
3770	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南杖子柱上变压器	100	2.04	78.01	78.01	未进入	否	无	13.04
3771	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	房线八凌观分歧126#（八凌观34台）柱上变	200	2.75	154.5	154.5	未进入	否	无	8.6
3772	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台支2号台新增柱上变压器	100	49.89	66.14	66.14	未进入	否	无	119.63
3773	国网朝阳市龙城区供电分公司			下三家线北台子柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
3774	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄滩村黄滩6台柱上变压器	400	37.34	245.4	245.4	未进入	否	无	0
3775	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园3号箱变变压器	500	27.42	263.15	263.15	未进入	否	无	13.86
3776	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城9#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100

3777	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首线下河首线90#（公阜一组）柱上变压器	400	23.78	224.96	224.96	未进入	否	无	1.57
3778	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴线新地分35#（杜杖子）柱上变压器	400	48.46	207.68	207.68	未进入	否	无	16.41
3779	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池二组井柱上变压器	200	0.01	159.98	159.98	未进入	否	无	0
3780	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线88号柱上变压器	80	47.23	36.96	36.96	未进入	否	无	63.99
3781	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3782	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园4#箱变变压器	500	36.94	215.35	215.35	未进入	否	无	9.96
3783	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	10千伏四向联线鑫西园小区箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3784	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3785	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3786	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧28#（张家湾）柱上变压器	200	64.46	104.02	104.02	未进入	否	无	171.94
3787	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线卧龙分7#（设施农业）柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3788	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧6#（花营子）柱上变压器	50	103.38	-11.69	-11.69	未进入	否	无	26.48
3789	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴二组台柱上变压器	400	63.63	73.84	73.84	未进入	否	无	11.42
3790	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线205#（肖杖子）柱上变压器	160	64.57	82.42	82.42	未进入	否	无	38.82
3791	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里4号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3792	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园5#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3793	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3794	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南南大井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3795	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	公阜东洼井变压器	200	51.47	67.66	67.66	未进入	否	无	-6.91
3796	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	边杖子村罗西设施农业柱上变压器	50	71.65	13.08	13.08	未进入	否	无	4.48
3797	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造II号线修造II号线老杖子四号柱上变压器	50	88.26	-4.13	-4.13	未进入	否	无	12.93
3798	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线尹南柱上变压器	50	69.75	5.12	5.12	未进入	否	无	4.46
3799	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线8#柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3800	国网朝阳市龙城区供电分公司		203吉泉线	下河首线新分柱上变压器	30	113.96	-9.94	-9.94	未进入	否	无	0
3801	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村院内	200	22.25	115.88	115.88	未进入	否	无	7.43
3802	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	线公阜线龙泉塑料支5#（南村二组新）柱上	200	55.48	49.04	49.04	未进入	否	无	-10.3
3803	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线（黄金店前营子）柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3804	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线部队分2号变压器	315	10.66	218.89	218.89	未进入	否	无	3.69
3805	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申村墨台子柱上变压器	400	61.77	255.76	255.76	未进入	否	无	16.6
3806	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申二队分5#柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3807	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西铺柱上变压器	400	20.03	239.88	239.88	未进入	否	无	9.68
3808	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村赵家沟柱上变压器	200	73.72	106.44	106.44	未进入	否	无	238.98
3809	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	赵家沟村城子沟小区柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3810	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村化外沟机井柱上变压器	50	40.27	22.7	22.7	未进入	否	无	8.97
3811	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧东沟外柱上变压器	50	56.67	14.72	14.72	未进入	否	无	-10.25
3812	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线曹杖子柱上变压器	100	59.28	35.27	35.27	未进入	否	无	-5.93
3813	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村1号井柱上变压器	50	27.07	29.87	29.87	未进入	否	无	-67.27
3814	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家开发区分2#柱上变压器	400	35.31	180.76	180.76	未进入	否	无	24.71
3815	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线薛杖子组三棵柳树井柱上变压器	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
3816	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线扣北支3#（卧西台）柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3817	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线卧龙分19#（南台2号）柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3818	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线94#（朝阳沟）柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3819	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里10号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3820	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街村镇中心3台柱上变压器	400	23.4	228.48	228.48	未进入	否	无	-61.82

3821	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街8组区柱上变压器	200	54.78	52.86	52.86	未进入	否	无	31.33
3822	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分1#(黄杖子台)柱上变压器	100	45.9	40.87	40.87	未进入	否	无	-23.19
3823	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	巴线黄酒馆合目台分歧9#(黄姜杖子)柱上变压器	50	67.36	12.23	12.23	未进入	否	无	-1.46
3824	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	都巴黄酒馆邵家沟支22#(邵家沟)柱上变压器	100	62.64	67.02	67.02	未进入	否	无	-1.74
3825	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	128化石线	03军工线军工线上河首新分支4号柱上变压器	200	24.21	111.72	111.72	未进入	否	无	2978.95
3826	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	128化石线	线工农电气分西三家支西三家村三台柱上变	50	120	6.06	6.06	未进入	否	无	-4
3827	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村邢家梁柱上变压器	80	59.16	29.3	29.3	未进入	否	无	-0.21
3828	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	121西园线	北山线北山一组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3829	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	川荣箱变变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3830	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	0修造II号线修造II号线中涝二组柱上变	200	48.91	159.82	159.82	未进入	否	无	-23.26
3831	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	0修造II号线修造II号线西涝三组柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3832	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	10修造II号线修造II号线西涝3组柱上变	50	119.46	-13.71	-13.71	未进入	否	无	3.87
3833	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花园村黄花园7台柱上变压器	400	71.1	272.84	272.84	未进入	否	无	220.75
3834	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线49#右分17#柱上变压器	50	94	-6	-6	未进入	否	无	20.52
3835	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	观分歧黄花园支黄花园小区分14#(黄花园小	50	53.63	17.97	17.97	未进入	否	无	-21.19
3836	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分43号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3837	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3838	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分歧#3变压器	400	11.41	274.36	274.36	未进入	否	无	-99.74
3839	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3840	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑4号箱变变压器	630	20.11	377.37	377.37	未进入	否	无	11.41
3841	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线高家坟柱上变压器	50	40.48	21.92	21.92	未进入	否	无	0.2
3842	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	109泉新线	泉新线新地三四组1号柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3843	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线开发区	315	67.14	45.11	45.11	未进入	否	无	1.56
3844	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村下柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3845	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线土城子村北柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3846	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3847	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变101变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3848	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村五组柱上变压器	100	14.42	65.58	65.58	未进入	否	无	-35.24
3849	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台变压器	315	54.91	79.03	79.03	未进入	否	无	5.53
3850	国网朝阳市龙城区供电分公司		203吉泉线	首线下河首线果树队支1#(北村小区)柱上	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3851	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	首线下河首线东洼井分21#(公皋小区)柱	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3852	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	128化石线	03军工线军工线下河首小区变台柱上变	160	91.14	-12.42	-12.42	未进入	否	无	12.8
3853	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村开发区柱上变压器	80	42	32.32	32.32	未进入	否	无	-69.39
3854	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线2#箱变变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
3855	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	四郊联线吴家洼分九队支4#变压器	400	19.97	244.84	244.84	未进入	否	无	-2.67
3856	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线香油厂变压器	200	14.79	130.42	130.42	未进入	否	无	8.06
3857	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	新区线于家分12号变压器	200	55.69	48.64	48.64	未进入	否	无	-39.03
3858	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器(南侧)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3859	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线18#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3860	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线大营子村大营子西头柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3861	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园3号箱变变压器	500	23.76	281.2	281.2	未进入	否	无	1.44
3862	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园10号箱变变压器	500	37.1	214.5	214.5	未进入	否	无	10.64
3863	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	水利开发楼变压器	200	62.94	36.12	36.12	未进入	否	无	-3.83
3864	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	128化石线	化石线上河首村上河首柱上变压器	400	4.57	302.48	302.48	未进入	否	无	0.4

3865	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村屯西头机井柱上变压器	50	69.57	9.86	9.86	未进入	否	无	17.65
3866	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	127边七联线	边七联线罗家沟村柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3867	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观89组柱上变压器	400	24.89	226.88	226.88	未进入	否	无	31.76
3868	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村镇中心2号柱上变压器	200	29.08	103.1	103.1	未进入	否	无	16.85
3869	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线153#(林家沟)柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3870	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分歧28#(外组)柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3871	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线西涝村西涝2号柱上变压器	315	24.98	174.07	174.07	未进入	否	无	-1.05
3872	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子小区柱上变压器	200	51.48	62	62	未进入	否	无	-4.18
3873	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线140#(黄杖子2组)柱上变压器	50	76.73	3.21	3.21	未进入	否	无	11.44
3874	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴宋家沟分支7#(宋家沟)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3875	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	线兴隆线9#左分125#右支2#(椴木台)柱上	200	29.48	101.9	101.9	未进入	否	无	-24.34
3876	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	泰家庄柱上变压器	80	41.93	30.46	30.46	未进入	否	无	10.99
3877	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前3机井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
3878	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	房线70#左分23#右支13#(赵家沟2台)柱上变	200	56.3	131.42	131.42	未进入	否	无	-20.2
3879	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线(喇嘛沟)柱上变压器	200	15.76	131.06	131.06	未进入	否	无	8.02
3880	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	电厂2#箱变变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	-100
3881	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园4#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3882	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑1#箱变101变压器	630	2.54	498.33	498.33	未进入	否	无	-99.97
3883	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支8#柱上变压器	315	84.07	-11.25	-11.25	未进入	否	无	-2.25
3884	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3885	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里5号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3886	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线物资分6#柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3887	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3888	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	园区线北山村北山东变柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3889	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3890	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟村西沟五组柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3891	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线林杖子村林杖子东梁柱上变压器	400	24.32	253.24	253.24	未进入	否	无	2
3892	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝一号柱上变压器	200	46.19	67.62	67.62	未进入	否	无	-5.27
3893	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村变压器	100	66.57	14.04	14.04	未进入	否	无	7.02
3894	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线林家沟联通柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3895	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	刁沟柱上变压器	20	45.41	6.93	6.93	未进入	否	无	23.71
3896	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下麻地柱上变压器	100	50.6	32.3	32.3	未进入	否	无	22.34
3897	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223古道线	北三家线北三家村北三家一组柱上变压器	400	40.06	159.76	159.76	未进入	否	无	13.57
3898	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	西三家养殖小区柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3899	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3900	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	都巴线刘杖子村伊向富家房西机井柱上变	100	50.15	35.35	35.35	未进入	否	无	-65.78
3901	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子四组柱上变压器	315	58.38	83.51	83.51	未进入	否	无	6.67
3902	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家五六组柱上变压器	100	52.94	27.06	27.06	未进入	否	无	2668.42
3903	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线大平房镇黄花滩村机井柱上变压器	50	29.67	27.18	27.18	未进入	否	无	53.33
3904	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋村公皋3队柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3905	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	八凌观分歧122#右支10#(八凌观小区)柱	50	38.49	21.61	21.61	未进入	否	无	4.93
3906	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线西队柱上变压器	50	37.19	25.59	25.59	未进入	否	无	-58.33
3907	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线王上柱上变压器	50	67.55	-10.36	-10.36	未进入	否	无	6.5
3908	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵远宝柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0

3909	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	八凌观分歧122#右支40#（八凌观15台）柱上	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
3910	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线下六天机井柱上变压器	50	54.57	17.9	17.9	未进入	否	无	13.11
3911	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分20#柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3912	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西队小区柱上变压器	160	43.89	60.45	60.45	未进入	否	无	10.87
3913	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分27号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3914	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线28号变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3915	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分15#(西街2台)柱上变压器	315	52.85	193.85	193.85	未进入	否	无	61.06
3916	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线59#柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
3917	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	八凌观分歧130#左支9#（八凌观前营子）柱上	50	87.45	6.68	6.68	未进入	否	无	23.34
3918	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园4#箱变101变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3919	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城8#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3920	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村北杖子柱上变压器	400	26.18	246.08	246.08	未进入	否	无	1.17
3921	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	227边向线	边向线边向线42#（芹菜沟养殖小区）柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3922	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组分歧17#（召四组）柱上变压器	400	49.94	122.6	122.6	未进入	否	无	-0.52
3923	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝二八组柱上变压器	50	40.54	20.34	20.34	未进入	否	无	-8.41
3924	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观12台柱上变压器	400	24.01	242.68	242.68	未进入	否	无	40.51
3925	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	线八凌观分歧89#右支8#（公皋一队）柱上	100	119.61	-38.37	-38.37	2025/4/29	是	2026/3/1	79.87
3926	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线(原家洼3台)柱上变压器	200	80.24	138.22	138.22	未进入	否	无	27.96
3927	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	平房线八凌观分歧98#(公皋9台)柱上变压器	50	7	36.81	36.81	未进入	否	无	12.5
3928	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线河东分歧08号柱上变压器	100	1.86	78.44	78.44	未进入	否	无	26.32
3929	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线208#（半拉山）柱上变压器	20	44.3	7.22	7.22	未进入	否	无	-20.78
3930	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线山怀里柱上变压器	400	43.52	302.32	302.32	未进入	否	无	-19.8
3931	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里7号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3932	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线沈杖子分歧黄三队变压器	200	37.63	137.48	137.48	未进入	否	无	30.71
3933	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子一台柱上变压器	200	24.12	125.76	125.76	未进入	否	无	-0.82
3934	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台新分柱上变压器	100	24.93	56.64	56.64	未进入	否	无	1.26
3935	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线前营子柱上变压器	100	65.42	37.9	37.9	未进入	否	无	-32.21
3936	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	东房申七队柱上变压器	50	53.41	19.24	19.24	未进入	否	无	73.72
3937	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大梁东柱上变压器	20	116.08	-5	-5	未进入	否	无	6.72
3938	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线化外柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3939	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线曹杖子分歧55#右支41#柱上	30	98.33	-4.87	-4.87	未进入	否	无	-3.5
3940	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象11#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3941	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园8#箱变变压器	400	34.01	184.04	184.04	未进入	否	无	21.37
3942	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	水泉农场柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	0
3943	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	26栋箱变变压器间隔配电变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3944	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
3945	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象7#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3946	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园6#箱变变压器	400	62.88	68.88	68.88	未进入	否	无	14.37
3947	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园1号箱变变压器	630	26.85	334.97	334.97	未进入	否	无	9.33
3948	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3949	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城6#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3950	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉小区柱上变压器	100	63.5	16.54	16.54	未进入	否	无	-24.36
3951	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家北村井柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
3952	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线朱杖子村王杖子20台柱上变压器	250	51.71	151.35	151.35	未进入	否	无	-5.2

3953	国网朝阳市龙城区供电分公司		104兴隆线兴隆线77#（朱西台）柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0	
3954	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家线北三家村北三家四组柱上变压器	400	48.66	125.48	125.48	未进入	否	4.09	
3955	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线罗家沟新分柱上变压器	200	36.67	92.2	92.2	未进入	否	-22.66	
3956	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线9#左分125#右支10#（椴木西沟）柱	30	0	24	24	未进入	否	-100	
3957	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	边杖子村罗杖子设施农业柱上变压器	100	15.46	64.59	64.59	未进入	否	-29.61	
3958	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线山嘴村支6#柱上变压器	400	40.76	168.16	168.16	未进入	否	-17.39	
3959	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	412四龙联线	东干一号线东旭联11号左分4号变压器	200	79.11	1.82	1.82	未进入	否	-68.19	
3960	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园3#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	-100	
3961	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联黄酒馆村上柱上变压器	200	117.91	70.78	70.78	2025/6/10	是	2026/3/1	40.08
3962	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵华柱上变压器	100	84.91	27.54	27.54	未进入	否	无	3.6
3963	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分5#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
3964	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召巴线土城子分支34#（土城子南台）柱上变	400	47.19	170.92	170.92	未进入	否	无	12.79
3965	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	中药支4#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
3966	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
3967	国网朝阳市龙城区供电分公司		公泉线	培训中心分12#柱上变压器（供电所供暖电	400	0	320	320	未进入	否	无	0
3968	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区4号箱变变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
3969	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	224四向联线	四向联线中石油充电桩箱变配电变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
3970	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召巴线瓦盆沟分歧34#（韩营子里台）珠上变	50	73.48	21.5	21.5	未进入	否	无	-4.3
3971	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线朱杖子村朱东柱上变压器	400	70.76	243.08	243.08	未进入	否	无	75.59
3972	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家子线51号柱上变压器	200	118.95	73.58	73.58	2025/5/28	是	2026/3/1	12.42
3973	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南山柱上变压器	50	98.39	-4.76	-4.76	未进入	否	无	4.12
3974	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	13下三家线下三家线152#左分45#柱上变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
3975	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线河东小区支02号柱上变压器	50	41.01	20.55	20.55	未进入	否	无	-24.84
3976	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉四组1号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
3977	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家联合三队柱上变压器	200	42.75	77.7	77.7	未进入	否	无	21.26
3978	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线西大营子村大营子东头柱上变压器	200	56.71	52.1	52.1	未进入	否	无	-13.32
3979	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	丰源线23号变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	0
3980	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线北三家小区1号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
3981	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区6号箱变变压器	400	28.53	205.92	205.92	未进入	否	无	3.83
3982	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线77号（朱西台）柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
3983	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线57号杆柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
3984	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	新区线于家分9号左分2号柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
3985	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西山分9#（西山）柱上变压器	400	16.71	316.12	316.12	未进入	否	无	546.89
3986	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	0修造II号线修造II号线沟门子一号柱上变	50	106.62	-9.7	-9.7	未进入	否	无	56.78
3987	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	线八凌观分歧148#右支13#（八凌观13台）柱	30	108.9	-8.67	-8.67	未进入	否	无	8.93
3988	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线卧龙分141#（双庙）柱上变	100	64.04	31.31	31.31	未进入	否	无	2.66
3989	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线黄滩9台柱上变压器	200	80.33	6.82	6.82	未进入	否	无	9.05
3990	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(黄金店上店)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
3991	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线东庙柱上变压器	80	110.94	-24.31	-24.31	未进入	否	无	9.96
3992	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	平房线49#右分15#右支8#(东街4台)柱上变	100	66.61	13.41	13.41	未进入	否	无	17.17
3993	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(南杖子)柱上变压器	200	59.01	95.08	95.08	未进入	否	无	5.16
3994	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮房线（八凌观567南）柱上变压器	80	101.56	0	0	未进入	否	无	5.91
3995	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线北山三组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
3996	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	黄酒馆石门沟分支22#（石门沟内台）柱上	30	0	24	24	未进入	否	无	-100

3997	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	127边七联线	边七联线西三家村四台柱上变压器	50	68.14	8.04	8.04	未进入	否	无	-17.13
3998	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召巴线李杖子分支39#(皮杖子小区)柱上变	30	119.54	-11.41	-11.41	未进入	否	无	18.21
3999	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线马山前薛杖子地机井柱上变压器	50	8.8	36.01	36.01	未进入	否	无	0
4000	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线姜杖子井柱上变压器	50	14.55	33.99	33.99	未进入	否	无	75
4001	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	3下三家线下三家线北台子小区1#柱上变	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
4002	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南小区2#柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4003	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(黄金店后营子)柱上变压器	50	94.35	-2.7	-2.7	未进入	否	无	1.64
4004	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线干家沟柱上变压器	30	57.45	7.39	7.39	未进入	否	无	-0.33
4005	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线曹杖子分歧55#右支29#柱上	50	89.41	-1.88	-1.88	未进入	否	无	-2.74
4006	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(西炉)柱上变压器	315	56.36	181.44	181.44	未进入	否	无	26.64
4007	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝(兴中和右岸)井柱上变压器	50	78.54	7.64	7.64	未进入	否	无	-41.28
4008	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉一组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4009	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线9#左分125#右支17#(般木北沟)柱	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
4010	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线120#(回民小区)柱上变压器	200	44.59	78.1	78.1	未进入	否	无	15.88
4011	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前2机井柱上变压器	50	59.03	17.29	17.29	未进入	否	无	-73.47
4012	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线农机线西街五台支2#(西街5台)柱上变	200	51.1	61.2	61.2	未进入	否	无	6.26
4013	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	都巴线黄酒馆分歧2#(烧锅南台)柱上变	315	5.94	238.86	238.86	未进入	否	无	-80.87
4014	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前1机井柱上变压器	50	42.52	22.17	22.17	未进入	否	无	97.06
4015	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子西井柱上变压器	100	49.09	37.77	37.77	未进入	否	无	-82.14
4016	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南四组柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
4017	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线胡台柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
4018	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造II号线修造II号线老杖子北地柱上变	160	61.94	28.9	28.9	未进入	否	无	6.28
4019	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村机井柱上变压器	50	72.95	8.5	8.5	未进入	否	无	-14.2
4020	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线设施农业井柱上变	50	119.99	35.12	35.12	2025/6/11	是	2026/3/1	509.01
4021	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	II号线修造II号线半拉山子火车站家属院柱	50	53.34	15.6	15.6	未进入	否	无	-37.6
4022	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	10修造II号线修造II号线西涝1号柱上变	200	23.51	114.04	114.04	未进入	否	无	-9.91
4023	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线49#左分5#(西街8台)柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4024	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉一组外柱上变压器	50	47.87	16.08	16.08	未进入	否	无	74.62
4025	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街3台柱上变压器	80	61.94	14.61	14.61	未进入	否	无	79.13
4026	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支28#柱上变	100	24.78	55.42	55.42	未进入	否	无	-36.4
4027	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合1组柱上变压器	200	61.83	49.24	49.24	未进入	否	无	1.65
4028	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公泉线	211公泉线公泉线北村二号井灯变	100	102.79	3.42	3.42	未进入	否	无	6154.29
4029	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	西馆石门沟黄酒馆上台分支6#(黄酒馆上台)	400	31.04	196.16	196.16	未进入	否	无	-4.98
4030	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线两东柱上变压器	50	70.21	4.9	4.9	未进入	否	无	-3.66
4031	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线卧龙岗分110#(下新房)柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4032	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分歧15号柱上变	400	16.37	254.52	254.52	未进入	否	无	5.28
4033	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	0kV杨树湾线西房申畜牧小区分歧02号变	50	106.46	-6.78	-6.78	未进入	否	无	-25.27
4034	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线米家屯分歧14号柱上变	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
4035	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线6#变	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
4036	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	52栋箱变变压器间隔配电变	500	46.36	168.75	168.75	未进入	否	无	40
4037	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	宾馆箱变变压器间隔配电变	500	44.58	178.2	178.2	未进入	否	无	14.26
4038	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线液化站分4号变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
4039	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线局大库分19#杆1#变	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
4040	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支24#变	200	17.97	124.6	124.6	未进入	否	无	-0.75

4041	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4042	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园7#箱变变压器	400	42.88	148.52	148.52	未进入	否	无	12.78
4043	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线马营子支10#(孙仕奇)柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
4044	国网朝阳市龙城区供电分公司			农机线冷冻厂分19#(西街1台)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
4045	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山咀村大桥边井柱上变压器	100	27.66	55.32	55.32	未进入	否	无	-21.7
4046	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	平房线八凌观分歧林地支林地大井分14号变	100	43.25	47.73	47.73	未进入	否	无	30.78
4047	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4048	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4049	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	宋姜丈子变压器	50	117.37	-15.52	-15.52	未进入	否	无	-3.85
4050	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板小学柱上变压器	100	91	61.46	61.46	未进入	否	无	1.76
4051	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	西沟六组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4052	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	辛杖子设施农业柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
4053	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	105召都巴线小刘杖子大棚柱上变压器	80	44.26	32.83	32.83	未进入	否	无	131.71
4054	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分10#柱上变压器	50	65.67	23.19	23.19	未进入	否	无	2.56
4055	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申分歧墨台子分支04#柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
4056	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	辛杖子柱上变压器	200	30.94	99.64	99.64	未进入	否	无	-14.3
4057	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线赵家沟二台新分	50	62.47	18.07	18.07	未进入	否	无	0.16
4058	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	黄金店设施农业柱上变压器	50	38.45	22.3	22.3	未进入	否	无	-17.27
4059	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	新房村河套设施农业柱上变压器	80	27.76	46.26	46.26	未进入	否	无	-19.67
4060	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	129电台线	小学箱变柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4061	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉水库柱上变压器	200	49.92	62.64	62.64	未进入	否	无	-15.09
4062	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	131水泉线	大营子北山五组柱上变压器	200	69.26	21.48	21.48	未进入	否	无	7.17
4063	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	下河首线北山果园小区柱上变压器	315	69.83	62.34	62.34	未进入	否	无	10.77
4064	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王晓羽1#柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
4065	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台柱上变压器	200	50.52	131.6	131.6	未进入	否	无	208.7
4066	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	坝西柱上变压器	50	81.46	19.15	19.15	未进入	否	无	266.99
4067	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国2#柱上变压器	100	43.7	42.97	42.97	未进入	否	无	-31.39
4068	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线小林厂柱上变压器	100	31.43	53.4	53.4	未进入	否	无	-43.3
4069	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	北村小区(公用)变压器	100	44.77	41.89	41.89	未进入	否	无	-63.34
4070	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	马营子新分变压器	50	78.72	2.64	2.64	未进入	否	无	15.71
4071	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支16#变压器	315	18.75	193.1	193.1	未进入	否	无	-13.55
4072	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支13#右分3#变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
4073	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分8#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
4074	国网朝阳市龙城区供电分公司			北三家线东山变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
4075	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线22#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
4076	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线105号变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
4077	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
4078	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4079	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4080	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆线孙光伟分8#(孙光伟)柱上变	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
4081	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(火神庙西山)柱上变压器	400	90.35	305.76	305.76	未进入	否	无	7
4082	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公阜井柱上变压器	50	91.54	-0.52	-0.52	未进入	否	无	79.55
4083	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线胜利沟柱上变压器	30	50.73	8.78	8.78	未进入	否	无	4.48
4084	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	313下三家线	三家线下三家线胡台子分歧25#(梁家台)柱上	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

4085	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4086	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象12#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4087	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分程营子柱上变压器	50	85.37	-2.6	-2.6	未进入	否	无	8.95
4088	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张家湾井柱上变压器	50	28.1	27.39	27.39	未进入	否	无	11.54
4089	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造II号线修造II号线47号（饮马池一组）柱上变压器	160	33.59	76.75	76.75	未进入	否	无	-17.89
4090	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	125军工线	103军工线军工线铁匠炉3组变台柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
4091	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城4号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4092	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV王文线王府花园5#箱变变压器	400	47.24	131.08	131.08	未进入	否	无	1.57
4093	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟三组柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
4094	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村机井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
4095	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	XN 北山四组2号	200	1.09	158.5	158.5	未进入	否	无	-8.7
4096	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	1线八棱观分岐公梁7、8队支26号杆柱上变压器	200	50.28	87.34	87.34	未进入	否	无	114.55
4097	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板北台子柱上变压器	100	47.54	32.49	32.49	未进入	否	无	3.66
4098	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首台柱上变压器	200	53.97	52.92	52.92	未进入	否	无	-19.04
4099	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线召都巴村召都巴六居民组柱上变压器	100	88.46	8.58	8.58	未进入	否	无	17.65
4100	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西大营子村大营子七组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4101	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街7柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
4102	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池村饮马池三号柱上变压器	200	17.54	130.8	130.8	未进入	否	无	-26.34
4103	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村茹营子柱上变压器	400	31.24	247.72	247.72	未进入	否	无	8.17
4104	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴五组台柱上变压器	400	42.07	189.8	189.8	未进入	否	无	4.1
4105	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线火神庙村火神庙平台子柱上变压器	400	80.71	237.28	237.28	未进入	否	无	1.77
4106	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线罗杖子村罗杖子柱上变压器	400	28.67	205.32	205.32	未进入	否	无	14.37
4107	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子村边杖子区柱上变压器	400	31.51	199.4	199.4	未进入	否	无	-8.51
4108	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板后营子柱上变压器	100	58.99	24.76	24.76	未进入	否	无	28.27
4109	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	316贾家店线	李家沟柱上变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
4110	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家脱水菜柱上变压器	400	12.25	272.16	272.16	未进入	否	无	-12.95
4111	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	228园区线	下河首线公皋村公皋一组新柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
4112	国网朝阳市龙城区供电分公司	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申村西房申花卉柱上变压器	100	36.89	48.27	48.27	未进入	否	无	68.85
4113	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八棱观村	200	98.02	2.8	2.8	未进入	否	无	-4.18
4114	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线半拉山子村半拉山子三组柱上变压器	200	70.32	96.36	96.36	未进入	否	无	20.01
4115	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村大棚台柱上变压器	400	40.98	170.56	170.56	未进入	否	无	-5.1
4116	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	马山线电厂动力处柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
4117	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟5台柱上变压器	50	55.99	14.33	14.33	未进入	否	无	6.97
4118	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首北台柱上变压器	400	43.03	152.4	152.4	未进入	否	无	-22.32
4119	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线郑杖子方塘机井柱上变压器	100	57.61	50.43	50.43	未进入	否	无	6.56
4120	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟分岐椅子山一台柱上变压器	100	8.28	72.21	72.21	未进入	否	无	-12.96
4121	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园5号箱变变压器	500	25.9	270.7	270.7	未进入	否	无	11.03
4122	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器（北侧）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
4123	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线新河南小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
4124	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV王文线王府花园1#箱变变压器	400	47.66	129.72	129.72	未进入	否	无	14.87
4125	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	09山嘴线山嘴线36#（山嘴小区）柱上变压器	100	99.57	-15.09	-15.09	未进入	否	无	65.51
4126	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道3#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
4127	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝一组柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
4128	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线北村葡萄园台柱上变压器	200	45.75	77.24	77.24	未进入	否	无	11.23

4129	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线朱杖子村郑杖子柱上变压器	200	5.74	148.88	148.88	未进入	否	无	-18.7
4130	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
4131	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	229工业线	工业线三道井子柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
4132	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	V八家线石桥子后山棚支02号杆石桥子棚变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
4133	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线朝阳街变压器	630	64.25	100.17	100.17	未进入	否	无	6.03
4134	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区6号箱变1号变压器	630	24.54	504	504	未进入	否	无	-100
4135	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	美食城箱变1#变压器	315	41.27	122.03	122.03	未进入	否	无	-69.2
4136	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大牛台区柱上变压器	250	32.31	133.7	133.7	未进入	否	无	9.6
4137	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气七组大棚支05号杆柱上变压器	80	31.85	45.3	45.3	未进入	否	无	90.35
4138	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线养麦沟增容柱上变压器	50	34.42	22.83	22.83	未进入	否	无	-0.71
4139	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅1分台柱上变压器	100	72.46	7.54	7.54	未进入	否	无	0
4140	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支31号甸北二号柱上变压器	50	84.31	1.95	1.95	未进入	否	无	0.49
4141	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018新增安里台区	50	10.02	35.22	35.22	未进入	否	无	15.79
4142	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线西庄分支03号杆西庄变压器（2.0工	400	39.64	161.88	161.88	未进入	否	无	7.78
4143	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支38号甸北三号柱上变压器	100	8.89	78.21	78.21	未进入	否	无	0
4144	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	红店线庙东井分支柱上变压器	50	8.16	35.93	35.93	未进入	否	无	185.71
4145	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	王杖子线马杖子大棚变压器（主干192）柱上	50	12.93	36.07	36.07	未进入	否	无	22.58
4146	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支72号南大荒变压器	50	26.41	27.61	27.61	未进入	否	无	14.71
4147	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支49号杆变压器	100	49.34	30.66	30.66	未进入	否	无	0
4148	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线硬北棚02号杆硬北棚台区柱上变	50	58.71	12.09	12.09	未进入	否	无	-1.36
4149	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河东分歧15号杆河东变压器	200	41.70	160	160	未进入	否	无	0
4150	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线郭家店大井支05号杆柱上变	100	32.68	57.96	57.96	未进入	否	无	-11.57
4151	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟变压器	50	64.85	7.57	7.57	未进入	否	无	16.8
4152	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线何杖子变压器	200	63.38	93.96	93.96	未进入	否	无	85.4
4153	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线杏树沟分支02号杆倚大棚柱上变	30	22.62	17.51	17.51	未进入	否	无	-48.78
4154	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线曹家炉大棚分支08号杆曹家炉大	50	27.47	26.78	26.78	未进入	否	无	-43.65
4155	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	瓦线大德庄大棚分歧03号杆大德庄大棚柱上	100	20.45	59.74	59.74	未进入	否	无	-9.93
4156	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白上台柱上变压器	200	26.12	122.44	122.44	未进入	否	无	86.38
4157	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线西地柱上变压器	100	36.36	43.78	43.78	未进入	否	无	0
4158	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0kV孟家沟线楼后营子三户棚分支柱上变	100	22.35	20.53	20.53	未进入	否	无	-9
4159	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线干沟子分歧108#小河东变压器	100	48.29	-8.18	-8.18	未进入	否	无	8.85
4160	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧西分支02号杆变压器	50	43.12	40	40	未进入	否	无	-100
4161	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	kv雷神庙线前北分歧北沟里分支08柱上变	200	6.54	160	160	未进入	否	无	-100
4162	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家四组井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
4163	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线供销社分支04#柱上变压器	400	8.55	285.8	285.8	未进入	否	无	-83.64
4164	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线刘家庄变压器	100	29.46	50.54	50.54	未进入	否	无	-3.25
4165	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线瓦房大棚变压器	50	70.8	9.8	9.8	未进入	否	无	-28.47
4166	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧05号杆变压器	50	80.62	2.77	2.77	未进入	否	无	-3.35
4167	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	V八家线13号杆南桥变压器（八家等变压器改	200	18.09	160	160	未进入	否	无	0
4168	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线286#毛西台柱上变压器	50	87.68	40	40	未进入	否	无	-100
4169	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线候一组变压器	100	17.07	62.94	62.94	未进入	否	无	0
4170	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧大庙变压器	50	87.35	-3.66	-3.66	未进入	否	无	15.28
4171	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线大南山分歧03#柱上变	100	939.48	80	80	未进入	否	无	-100
4172	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线沟门子3号井柱上变压器	50	45.38	24.35	24.35	未进入	否	无	69.7

4173	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	后杖子分歧三官庙1#井分支02号杆三官庙1#	50	28.88	40	40	未进入	否	无	0
4174	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线东柱上变压器	100	55.99	24.03	24.03	未进入	否	无	0
4175	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧59号杆半沟柱上变压器	50	54.56	12.74	12.74	未进入	否	无	-0.24
4176	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线丁杖子分支14号杆丁杖子台区变	100	0.47	79.77	79.77	未进入	否	无	42.86
4177	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	沟门子于杖子分歧荀西变压器	160	0.00	64	64	未进入	否	无	-100
4178	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼西大棚柱上变压器	100	72.43	12.18	12.18	未进入	否	无	0
4179	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房井分支柱上变压器	50	27.17	27.93	27.93	未进入	否	无	158.54
4180	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线哈巴气分支03号杆哈巴气台区变	50	0.77	39.62	39.62	未进入	否	无	50
4181	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马丈子分歧62#柱上变压器	50	77.9	1.06	1.06	未进入	否	无	14.45
4182	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线椴树沟机井分歧柱上变压器	50	51.73	19.99	19.99	未进入	否	无	-15.36
4183	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	kV三道河子线兴隆山分支东庄支02#柱上变	200	23.27	160	160	未进入	否	无	-100
4184	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山变压器	50	4.75	37.65	37.65	未进入	否	无	14.55
4185	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子4台变压器	50	39.55	20.99	20.99	未进入	否	无	-3.67
4186	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙柱上变压器	200	26.36	108.92	108.92	未进入	否	无	0.75
4187	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟2变压器	100	18.845	21.8	21.8	未进入	否	无	-4.67
4188	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支03号杆毛沟2变	50	28.65	27.19	27.19	未进入	否	无	-32.2
4189	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线东台子分歧04号杆波西棚变压器（高耗	50	74.23	8.15	8.15	未进入	否	无	-0.85
4190	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线134#热南北台区柱上变压器	200	50.74	59.14	59.14	未进入	否	无	0
4191	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线50号杆瓦房后机井柱上变	50	19.88	33.11	33.11	未进入	否	无	-25.2
4192	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二西分支02号杆柱上变压器	400	29.54	285.92	285.92	未进入	否	无	-9.31
4193	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山上分歧07#南山上变	50	25.14	28.99	28.99	未进入	否	无	-2.7
4194	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线莫岐山变压器（高耗能改造）	200	10.77	138.46	138.46	未进入	否	无	-61.97
4195	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟2变	30	55.09	7.62	7.62	未进入	否	无	4.56
4196	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线白龙变压器（高耗能改造）	50	77.83	1.88	1.88	未进入	否	无	19.61
4197	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线炮手沟分歧07号洼地沟大棚变	50	4.51	38.13	38.13	未进入	否	无	3.45
4198	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	洞线(杨杖子变)佛谷洞线金杖子分歧29号周	80	43.17	30.24	30.24	未进入	否	无	29.72
4199	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线234号杆郑沟变	50	30.71	26.95	26.95	未进入	否	无	2.44
4200	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线309#吴家沟柱上变	30	40.78	12.1	12.1	未进入	否	无	27.91
4201	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线高家店分歧01号高家店柱上变	50	82.8	-1.38	-1.38	未进入	否	无	9.52
4202	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	子分歧三道梁子大井分支05号杆三道梁子	200	13.5	139	139	未进入	否	无	-10.92
4203	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山外分支06号杆西山外变	200	47.77	133.28	133.28	未进入	否	无	289.08
4204	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干148号杆榆东棚变	30	113.28	-7.73	-7.73	未进入	否	无	18.51
4205	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东大地台区东大地变	50	71.33	5.21	5.21	未进入	否	无	-14.84
4206	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东沟分支上黑沟2变	30	51.79	16.79	16.79	未进入	否	无	40.63
4207	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二中柱上变	50	44.47	20.1	20.1	未进入	否	无	88.18
4208	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线五间房外变（15）	50	47.2	19.42	19.42	未进入	否	无	-0.77
4209	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧平房大棚分台变	400	26.32	229.48	229.48	未进入	否	无	17.89
4210	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子三台柱上变	50	65.69	9.31	9.31	未进入	否	无	15.68
4211	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支马场大棚台区变	50	94.87	-3.14	-3.14	未进入	否	无	-24.61
4212	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	河坎子线小老虎沟分支06号小老虎沟变	100	58.89	80	80	未进入	否	无	-100
4213	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分镇直井台区变	100	79.05	19.2	19.2	未进入	否	无	-21.19
4214	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄南台区柱上变	100	104.5	-24.48	-24.48	未进入	否	无	69.62
4215	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线赵杖子分支05#赵杖子变	50	18.21	31.57	31.57	未进入	否	无	-27.47
4216	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟宴台柱上变	50	117.76	-18.56	-18.56	未进入	否	无	-41.91

4217	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	红店线上朝东新台支12柱上变压器	50	65.36	11.46	11.46	未进入	否	无	-7.86
4218	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线东沟分何北分台支03何北分台柱上变	50	80.1	15.99	15.99	未进入	否	无	0.52
4219	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线辛北分支04号杆辛北台区柱上变压	400	31.56	320	320	未进入	否	无	-100
4220	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大赵沟分支17号杆大赵外台区柱上变	50	56.83	11.62	11.62	未进入	否	无	-6.95
4221	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线孤山子分歧03号杆柱上变压器	100	72.04	8.01	8.01	未进入	否	无	0
4222	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟分支10号石佛沟变压器	63	54.65	17.66	17.66	未进入	否	无	-2.24
4223	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线四道杖子变压器	100	59.04	20.96	20.96	未进入	否	无	0
4224	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线北山柱上变压器	50	73.75	20.22	20.22	未进入	否	无	11.72
4225	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧113号杆柱上变压器	100	1.232	62.77	62.77	未进入	否	无	-8.57
4226	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线邢家窝铺支01号杆邢家窝铺台区柱上变	400	30.76	200.72	200.72	未进入	否	无	3.1
4227	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主老虎洞沟变压器	30	32.15	14.36	14.36	未进入	否	无	19.15
4228	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线供电所台柱上变压器	400	15.62	258.28	258.28	未进入	否	无	61.33
4229	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线石杖子分支06号杆柱上变压器	50	46.47	18.01	18.01	未进入	否	无	-7.33
4230	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东柱上变压器	100	60	31.37	31.37	未进入	否	无	0
4231	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线于家湾子大棚变压器	50	17.28	32.69	32.69	未进入	否	无	-36
4232	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线水泉沟台区柱上变压器	30	33.59	14.27	14.27	未进入	否	无	2.53
4233	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	0千伏新联2号线浩天支北东环分北东环变压	160	50.2	47.68	47.68	未进入	否	无	0.44
4234	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地2号箱变01#变压器	500	49.08	400	400	未进入	否	无	-100
4235	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟变压器	50	39.71	20.96	20.96	未进入	否	无	13.54
4236	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线客运站变压器	1000	37.76	427.6	427.6	未进入	否	无	8.72
4237	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线115号杆柱上变压器（东山西沟）	200	40.51	129.22	129.22	未进入	否	无	9.15
4238	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线10kV北炉线茶不待分支08号茶不待柱上	80	62.47	14.02	14.02	未进入	否	无	4.95
4239	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支行建后分建行后箱变变压器	800	78.12	28.4	28.4	未进入	否	无	8.63
4240	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前山线	太平线樱桃沟分歧90号杆柱上变压器	50	25.92	27.36	27.36	未进入	否	无	21.64
4241	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧019#何杖子台柱上变压器	80	43.33	64	64	未进入	否	无	-100
4242	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线邮政局变压器	315	47.91	101.62	101.62	未进入	否	无	-0.1
4243	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线81+1号杆三家一组大棚柱上变压器	200	49.99	159.88	159.88	未进入	否	无	0
4244	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线老水源变压器	630	35.67	282.11	282.11	未进入	否	无	-2.26
4245	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	生产委箱变委变压器	1000	36.25	438.7	438.7	未进入	否	无	2.27
4246	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	0千伏城郊线碧水云天2号箱变电站内2#变压器	630	60.48	132.24	132.24	未进入	否	无	-3.87
4247	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达3号箱变2#变压器	630	61.02	119.89	119.89	未进入	否	无	3.14
4248	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元椿2号箱变电站内1#变压器	500	18.76	306.2	306.2	未进入	否	无	5.15
4249	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线医院东箱变1#变压器	315	23.77	177.16	177.16	未进入	否	无	6.5
4250	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线友谊街支南街变压器	630	55.33	156.11	156.11	未进入	否	无	8.49
4251	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	千伏城郊线公园支城建局分建设岐建设变压	315	34.73	142.66	142.66	未进入	否	无	4.69
4252	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线日贸支外贸分外贸变压器	250	62.97	42.65	42.65	未进入	否	无	45.8
4253	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线太平街支太平街变压器	1000	54.15	262.4	262.4	未进入	否	无	9.91
4254	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	0千伏东南线教场支福三分福三2号箱变变压	630	50.05	191.52	191.52	未进入	否	无	3.27
4255	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线城北村箱变电站内1#变压器	630	29.92	315.63	315.63	未进入	否	无	1.08
4256	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二1号箱变101变压器	630	50.12	189.76	189.76	未进入	否	无	8.69
4257	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园5号箱变1#变压器	630	33.05	296.1	296.1	未进入	否	无	-58.34
4258	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子水变压器	50	8.59	36.37	36.37	未进入	否	无	-95.83
4259	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线四合当大棚分歧06号杆大棚变台柱上	100	40.38	42.17	42.17	未进入	否	无	0
4260	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子大棚变压器	80	77.12	4.31	4.31	未进入	否	无	5.93

4261	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子东柱上变压器	50	51.48	40	40	未进入	否	无	-100
4262	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	钢城小区箱变1#变压器	500	64.33	80.85	80.85	未进入	否	无	2.52
4263	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	线10kV玛瑙矿线西高杖子2分支西高杖子2变	50	104.65	1.22	1.22	未进入	否	无	-7.88
4264	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线新房子变压器	50	82.80	40	40	未进入	否	无	-100
4265	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子大棚台区柱上变压器	50	73.95	4.57	4.57	未进入	否	无	27.1
4266	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	217北炉线	泥线西五官分歧10号杆辛南北大棚台区柱上	400	31.72	211.32	211.32	未进入	否	无	-33.13
4267	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线东山分歧05号杆北杖子柱上变压器（2.0	63	61.59	11.62	11.62	未进入	否	无	2.99
4268	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	王杖子线大刘一分支1号杆大刘1变压器（2.0	400	25.94	216.28	216.28	未进入	否	无	21.65
4269	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线大岔沟分支16号杆大岔沟变压器（2.0	200	39.33	121.96	121.96	未进入	否	无	0
4270	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分歧大东沟变压器	50	51.22	15.99	15.99	未进入	否	无	-15.74
4271	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小北沟分支07号杆柱上变压器	50	0.65	39.67	39.67	未进入	否	无	0
4272	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线槐杖子井04号杆槐杖子机井柱上变压器（	100	87.84	79.76	79.76	未进入	否	无	0
4273	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙东沟分支上黑沟1变压器	100	35.77	-8.7	-8.7	未进入	否	无	-14.1
4274	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线小赵沟分支18号杆小赵中台区柱上变	30	67.92	5.29	5.29	未进入	否	无	-1.46
4275	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线太西大棚分支05号杆太西大棚变	50	18.69	30.71	30.71	未进入	否	无	-33.18
4276	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线信联社箱变1#变压器	315	49.15	97.43	97.43	未进入	否	无	-2.19
4277	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	富阳小区配电室变压器	630	55.25	160.27	160.27	未进入	否	无	15.18
4278	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	跨越楼变压器	800	44.01	288.48	288.48	未进入	否	无	220.71
4279	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支20号杆井柱上变压器	50	55.90	40	40	未进入	否	无	-100
4280	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北变压器	80	48.69	64	64	未进入	否	无	-100
4281	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地3号箱变01#变压器	500	52.88	400	400	未进入	否	无	-100
4282	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区中箱变2#变压器	800	24.32	445.52	445.52	未进入	否	无	4.91
4283	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	0千伏新联2号线广宁园南支广宁园南变压器	500	28.02	260.95	260.95	未进入	否	无	4.25
4284	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变1号变压器	630	71.25	65.71	65.71	未进入	否	无	42.49
4285	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线科健杖子科健变压器2#	315	57.15	73.33	73.33	未进入	否	无	-41.41
4286	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支16号下杖子柱上变压器	50	89.06	0.94	0.94	未进入	否	无	0.37
4287	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线48号庙东开发区柱上变压器	200	60.9	39.9	39.9	未进入	否	无	6.01
4288	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支广星分广星变压器	500	33.29	233.9	233.9	未进入	否	无	2.85
4289	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾1号箱变1#变压器	500	49.37	153.65	153.65	未进入	否	无	-12.81
4290	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园1号箱变2#变压器	630	55.16	157.12	157.12	未进入	否	无	1.39
4291	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新七大棚台柱上变压器	80	2.96	61.9	61.9	未进入	否	无	-16
4292	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子柱上变压器	100	42.69	37.31	37.31	未进入	否	无	-10.72
4293	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线财政局箱变变压器	630	19.37	381.97	381.97	未进入	否	无	-4.18
4294	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南分支01号杆柱上变压器	100	53.02	32.23	32.23	未进入	否	无	0
4295	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线小庙柱上变压器	50	52.86	16.42	16.42	未进入	否	无	6.22
4296	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	能转台线三皇庙分歧24号杆赵家店柱上变	50	91.27	-5.63	-5.63	未进入	否	无	6
4297	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达8号箱变2#变压器	630	68.41	74.97	74.97	未进入	否	无	12.73
4298	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达A区1号箱变1#变压器	400	97.28	-64.8	-64.8	未进入	否	无	14.69
4299	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	kV段杖子线薛三家大棚分支薛三家大棚变	50	81.05	0.81	0.81	未进入	否	无	67.2
4300	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子南台区柱上变压器	100	36.92	80	80	未进入	否	无	0
4301	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里柱上变压器	100	51.68	28.34	28.34	未进入	否	无	0
4302	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线96号杆前组柱上变压器	315	54.6	80.33	80.33	未进入	否	无	11.04
4303	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北分台（用户）	100	73.30	80	80	未进入	否	无	0
4304	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	小井子分支41号杆变压器	50	57.85	15.27	15.27	未进入	否	无	2.97

4305	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	白杖子分歧西大山分支16#西大山台柱上变	20	57.17	5.54	5.54	未进入	否	无	6.42
4306	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡南大棚	400	29.34	205	205	未进入	否	无	5.07
4307	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线宣杖子台区宣杖子变压器	80	59.10	64	64	未进入	否	无	-100
4308	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线体东变压器	315	47.98	101.37	101.37	未进入	否	无	15.36
4309	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线北沟柱上变压器	30	11.3	20.61	20.61	未进入	否	无	102.38
4310	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线赵家沟柱上变压器	30	60.44	6.41	6.41	未进入	否	无	-4.6
4311	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线张家沟变压器	50	67.25	6.89	6.89	未进入	否	无	118.75
4312	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道河子柱上变压器	100	51.9	45.06	45.06	未进入	否	无	0
4313	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟小区变压器	50	89.75	1.16	1.16	未进入	否	无	-14.45
4314	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟小区变压器	50	75.19	6.51	6.51	未进入	否	无	-4.04
4315	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线北山分支10号杆北山变压器	50	52.43	13.79	13.79	未进入	否	无	21.04
4316	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟一组大棚支02号杆柱上变压器	50	56.41	18.97	18.97	未进入	否	无	-36.64
4317	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子北变压器	200	18.20	160	160	未进入	否	无	-100
4318	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草西山分支05#草西山柱上变	50	52.16	15.53	15.53	未进入	否	无	5.32
4319	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支残联分残联箱变1#变压器	400	38.75	165.56	165.56	未进入	否	无	4.4
4320	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园南箱变电站内1#变压器	630	44.03	226.8	226.8	未进入	否	无	0.71
4321	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV黑沟村花果山大棚分支1#黑沟村花果山大棚	50	23.4	28.68	28.68	未进入	否	无	53.33
4322	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡一柱上变压器	80	15.62	52.51	52.51	未进入	否	无	-95.58
4323	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣组柱上变压器	100	37.3	42.7	42.7	未进入	否	无	0
4324	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV温泉水分支毕杖子新建大棚柱上变压器	100	14.99	65.54	65.54	未进入	否	无	0
4325	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙杆金地4号箱变2#变压器	400	25.83	320	320	未进入	否	无	-100
4326	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线红土沟箱变101变压器	630	23.46	356.27	356.27	未进入	否	无	0.76
4327	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线消防队支消防队变压器	400	34.23	183.12	183.12	未进入	否	无	1.47
4328	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城木线东线东环支鑫福园南分鑫福园南箱变1#变	800	44.86	281.2	281.2	未进入	否	无	7.53
4329	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支华阳南分华阳南101变	630	43.87	227.87	227.87	未进入	否	无	-12.5
4330	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线2号箱变1#变压器	630	29.53	318.4	318.4	未进入	否	无	-13.99
4331	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线207号杆柱上变压器	400	27.91	215.08	215.08	未进入	否	无	43.69
4332	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线张家湾水井分支柱上变压器	50	14.61	33.28	33.28	未进入	否	无	1.85
4333	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支菜杖子变	50	98.94	-9.47	-9.47	未进入	否	无	-4.67
4334	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子变压器	50	7.22	36.76	36.76	未进入	否	无	-19.67
4335	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	城联线天元棒3号箱变电站内1#变压器	500	25.62	272.8	272.8	未进入	否	无	15.96
4336	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支广宁园北分广宁园北变	500	25.53	272.6	272.6	未进入	否	无	19.04
4337	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线市化建变压器	800	25.11	439.12	439.12	未进入	否	无	7.04
4338	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线1号箱变1#变压器	630	24.24	351.35	351.35	未进入	否	无	-2.6
4339	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	点式楼箱变变压器	1000	29.55	506	506	未进入	否	无	1.61
4340	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线凌河小区箱变1号变压器	400	54.72	101.2	101.2	未进入	否	无	5.29
4341	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园南箱变电站内2#变压器	630	30.99	308.83	308.83	未进入	否	无	0.89
4342	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线物流1号箱变1#变压器	500	68.14	60.25	60.25	未进入	否	无	16.02
4343	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支广永分广永变压器	400	41.17	155.56	155.56	未进入	否	无	0.62
4344	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	新联1号线大坝箱变变压器	1000	3.69	765.4	765.4	未进入	否	无	-11.22
4345	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支源泉分源泉变	250	24.44	138.93	138.93	未进入	否	无	8.73
4346	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支西门外分西门外变	400	13.07	267.72	267.72	未进入	否	无	-5.15
4347	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线金桥箱变1#变压器	315	70.67	31.94	31.94	未进入	否	无	-6.64
4348	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中西箱变变压器	315	21.82	184.18	184.18	未进入	否	无	7.89

4349	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支24号杆柱上变压器	30	55.01	8.66	8.66	未进入	否	无	14.71
4350	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线东八间井变压器	50	29.6	26.91	26.91	未进入	否	无	-40.91
4351	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾4号箱变1#变压器	630	49.04	91.05	91.05	未进入	否	无	12.02
4352	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线站前西箱变变压器	400	25.35	218.68	218.68	未进入	否	无	-3.86
4353	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	福四2号箱变1#变压器	400	46.2	135.4	135.4	未进入	否	无	16.7
4354	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区4号箱变1#变压器	630	41.6	242.3	242.3	未进入	否	无	20.22
4355	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	新联1号线（凌钢）工行箱变变压器	1000	1.67	783.4	783.4	未进入	否	无	-23.9
4356	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干85号杆柴家庄变压器	50	40.78	19.62	19.62	未进入	否	无	-3.56
4357	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线头道杖子分台1号杆头道杖子分台变	200	0	160	160	未进入	否	无	0
4358	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧44号杆八道沟变压器	50	30.98	40	40	未进入	否	无	-100
4359	国网朝阳市凌源市供电公司		107镇内线	10kV镇内线250号杆碾子小区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
4360	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧062#许杖子变压器	50	34.36	22.82	22.82	未进入	否	无	18.71
4361	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线东五官支07号杆房申村南台区柱上变	200	49.68	160	160	未进入	否	无	-100
4362	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧聂虎沟变压器	80	75.1	3.93	3.93	未进入	否	无	52.84
4363	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大北柱上变压器	50	74.83	2.59	2.59	未进入	否	无	4.14
4364	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧56号杆西沟变压器	200	64.66	92.18	92.18	未进入	否	无	6.64
4365	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	内线南湾子养殖小区分7号杆南湾子养殖小区	100	0	80	80	未进入	否	无	0
4366	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线范家沟分支03号范家沟变压器	50	46.21	16.9	16.9	未进入	否	无	-14.29
4367	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	刘窝铺井06号杆柱上变压器	50	0.6	39.72	39.72	未进入	否	无	0
4368	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	0kV沟门子线174号杆双庙变压器（2.0工程）	400	27.6	209.68	209.68	未进入	否	无	9.49
4369	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	千伏城东线东环支鑫福园北分鑫福园北变	1000	37.56	424.4	424.4	未进入	否	无	2.43
4370	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达A区2号箱变2#变压器	500	67.8	62.1	62.1	未进入	否	无	9.73
4371	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线城北村箱变站内2#变压器	630	15.12	409.63	409.63	未进入	否	无	-10.38
4372	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	0千伏东南线教场支福三分福三1号箱变变	630	37.49	268.32	268.32	未进入	否	无	5.32
4373	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线凌铁供变压器	1000	21.72	582.9	582.9	未进入	否	无	13.39
4374	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线徐家沟分支10号杆徐家沟变压器	50	42.04	20.48	20.48	未进入	否	无	3.43
4375	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区变压器柱上变压器	50	63.27	10.43	10.43	未进入	否	无	16.19
4376	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线大王杖子分台变压器（24）	50	91.73	-3.93	-3.93	未进入	否	无	-6.64
4377	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线199号杆杨树底下柱上变压器	200	44.44	84.88	84.88	未进入	否	无	-6.61
4378	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟东分支03号杆柱上变压器	50	39.45	20.95	20.95	未进入	否	无	-11.59
4379	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线武装部变压器	630	63.68	104.52	104.52	未进入	否	无	16.49
4380	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	天盛号线天三分支01号杆天三变压器（2.0）	400	2.21	314.2	314.2	未进入	否	无	-82.92
4381	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤西柱上变压器	50	51.69	15.03	15.03	未进入	否	无	-18.64
4382	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈河南台柱上变压器	100	72.45	11.18	11.18	未进入	否	无	7.44
4383	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分歧小白杖子分支08#白杖子台区（	200	18.72	160	160	未进入	否	无	-100
4384	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村变压器（2.0）	400	56.86	104	104	未进入	否	无	-15.82
4385	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线前杖子分支35号杆前杖子变	200	30.46	99.08	99.08	未进入	否	无	11.9
4386	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线白庙子棚变压器	50	64.01	9.44	9.44	未进入	否	无	-11.52
4387	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山西分支02+1#山西台区柱上变	200	51.69	56.64	56.64	未进入	否	无	59.39
4388	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟变压器	50	57.73	11.14	11.14	未进入	否	无	27.11
4389	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线磨石沟分支07号磨石沟变	50	42.57	18.76	18.76	未进入	否	无	2.66
4390	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北大棚分支02号大北大棚柱上变	30	84.69	-0.72	-0.72	未进入	否	无	4.8
4391	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达4变	100	26.07	55.46	55.46	未进入	否	无	150.99
4392	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧01号榆前柱上变	100	20.84	59.53	59.53	未进入	否	无	8.68

4393	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	东联线26号杆东营子棚台区(2019年自投资	200	23.46	113.46	113.46	未进入	否	无	-3.24
4394	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线卢杖子分歧05号杆烈山梁分变压器(2.0	200	27.89	114.04	114.04	未进入	否	无	0
4395	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	东联线东营子一组分歧05号杆东营子一组变压器	200	30.43	99.14	99.14	未进入	否	无	17.51
4396	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线康官东分支6号杆康官东变压器(2.0	200	29.42	101.16	101.16	未进入	否	无	0.08
4397	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子大棚台区(19年自投)	100	7.29	74.11	74.11	未进入	否	无	39.8
4398	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线南地分支04号杆南地变压器(2.0	200	25.73	111.08	111.08	未进入	否	无	0
4399	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大梁线石羊石虎分歧10号杆酒东变压器(2.0	400	20.89	236.48	236.48	未进入	否	无	-5.79
4400	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线潘家沟分支01号杆南地变压器(2.0	200	24.56	160	160	未进入	否	无	0
4401	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线草碾沟分歧刘家分支02#刘家庄刘家庄变	400	12.17	271.32	271.32	未进入	否	无	22.53
4402	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	天盛号线河南分歧台子分支02号杆台子增容台区(2	100	50.2	54	54	未进入	否	无	0
4403	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)大河西分支1号柱上变压器(高	400	22.62	229.56	229.56	未进入	否	无	134.58
4404	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线分歧柏杖子五组分支01号杆柏杖子五组分支	200	36.89	86.24	86.24	未进入	否	无	33.43
4405	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧41号杆马场大地变压器	50	0.78	39.78	39.78	未进入	否	无	75
4406	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线董东分歧06号杆董东变压器(2.0	400	20.68	237.28	237.28	未进入	否	无	7.13
4407	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线万元店分歧2号杆万元店变压器(2.0	200	47.49	86.76	86.76	未进入	否	无	40.45
4408	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线391号杆东李杖子变压器(2.0	100	4.89	75.22	75.22	未进入	否	无	0
4409	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	木昌线建昌沟1分支03号杆新村台区增容(2017	400	44.67	320	320	未进入	否	无	-100
4410	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线三道杖子支01号三道杖子机井(2.0	200	63.15	74.9	74.9	未进入	否	无	0
4411	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	城南线三三中支10号杆进修学校变压器(2.0	400	11.52	273.92	273.92	未进入	否	无	24.58
4412	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干112号杆申杖子柱上变压器	400	31.95	192.48	192.48	未进入	否	无	-6.66
4413	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	东五线五里铺分支01号杆五里铺台区柱上变	200	38.15	84.8	84.8	未进入	否	无	-35.53
4414	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房串2变压器柱上变压器	50	118.12	100.94	100.94	未进入	否	无	0
4415	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线后马厂分歧18号杆后马厂分台区变压器(2	200	31.34	97.32	97.32	未进入	否	无	112.16
4416	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线供电所分小六支1号杆小城市六组变压器	400	37.04	171.84	171.84	未进入	否	无	33.76
4417	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线康官西分支6号杆官西变压器(2.0	200	27.14	105.72	105.72	未进入	否	无	5.28
4418	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	木昌线五线建昌沟1分支36号杆东山西南1台区柱上	100	42.56	80	80	未进入	否	无	-100
4419	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线天竺山北变压器(57)柱上变	50	49.92	19.68	19.68	未进入	否	无	34.39
4420	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线杨树沟支04号杨树沟台区柱上变	50	72.87	3.97	3.97	未进入	否	无	3.1
4421	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院家属区柱上变压器	50	0.69	39.66	39.66	未进入	否	无	0
4422	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线猴山沟大棚分支03猴山沟大棚变	50	9.11	35.93	35.93	未进入	否	无	-10
4423	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧小边家沟分支小边家沟变	80	43.40	64	64	未进入	否	无	-100
4424	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼子店分支21#北店变压器	50	52.19	13.92	13.92	未进入	否	无	9.86
4425	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟变压器	50	94.21	-1.2	-1.2	未进入	否	无	2.98
4426	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	木昌线2分支建昌沟机井分支建昌沟机井台区柱上变	50	34.47	24.99	24.99	未进入	否	无	0
4427	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线磨石沟柱上变压器	30	48.43	10.39	10.39	未进入	否	无	-8
4428	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	砖厂棚分支2号杆砖厂东棚变压器	50	44.34	21.59	21.59	未进入	否	无	110.98
4429	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线马场分支22号杆一队台区柱上变	200	24.37	15.27	15.27	未进入	否	无	9.85
4430	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线尹杖子柱上变压器	100	54.86	30.15	30.15	未进入	否	无	-13.99
4431	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟南变压器柱上变压器	50	104.46	-10.85	-10.85	未进入	否	无	10.96
4432	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中柱上变压器	50	53.71	13.16	13.16	未进入	否	无	-46.36
4433	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南分歧14号杆河南变压器	50	79.65	0.2	0.2	未进入	否	无	16.62
4434	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚2柱上变压器	50	37.52	21.56	21.56	未进入	否	无	1.73
4435	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线228号杆柱上变压器	200	33.08	107.22	107.22	未进入	否	无	5.79
4436	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支28号杆胡家沟变压器	100	39.46	42.04	42.04	未进入	否	无	-27.1

4437	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大南沟分歧01#大南沟变压器	50	55.97	12.05	12.05	未进入	否	无	-3.52
4438	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧24号杆变压器	200	22.05	117.38	117.38	未进入	否	无	0
4439	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	可子线范杖子分歧东庄大棚分支03号杆东庄	100	84.45	1.09	1.09	未进入	否	无	33.49
4440	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子柱上变压器	50	4.9	37.55	37.55	未进入	否	无	22.45
4441	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大东沟变压器	80	27	44.1	44.1	未进入	否	无	-4.98
4442	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线农民楼支农民楼变压器	200	80.88	-1.72	-1.72	未进入	否	无	18.34
4443	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧19#北台子柱上变压器	100	36.72	80	80	未进入	否	无	-100
4444	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线运迟沟台区柱上变压器	20	48.61	6.93	6.93	未进入	否	无	-1.1
4445	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线五顷地张安沟分歧23号五顷地变压	50	42.16	18.97	18.97	未进入	否	无	-0.98
4446	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线上窝铺支06号杆柱上变压器	100	47.9	32.12	32.12	未进入	否	无	15.34
4447	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子2小区变压器	50	48.81	17.13	17.13	未进入	否	无	174.75
4448	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线粮库后院	50	73	4.51	4.51	未进入	否	无	-7.35
4449	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线40号庙东一组柱上变压器	400	18.62	259.52	259.52	未进入	否	无	0
4450	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线孙家沟柱上变压器	315	75.95	187.55	187.55	未进入	否	无	-3.71
4451	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	单家普沟分台柱上变压器	100	66.46	19.03	19.03	未进入	否	无	-7.49
4452	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小杖子变压器	100	49.54	33.95	33.95	未进入	否	无	0
4453	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	kV雷神庙线前南分歧山弯子分支03#柱上变	160	24.13	128	128	未进入	否	无	-100
4454	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子棚变压器	30	96.01	-4.62	-4.62	未进入	否	无	47.37
4455	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达5变压器	50	12.38	33.81	33.81	未进入	否	无	-99.59
4456	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	0kV大河北线水泥厂分歧018#小马杖子变	50	116.23	-4.18	-4.18	未进入	否	无	22.96
4457	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支23号杆姜西棚变压器	30	44.46	10.66	10.66	未进入	否	无	31.25
4458	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线杨家湾子变压器)	100	49.11	30.94	30.94	未进入	否	无	0
4459	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后房申北变压器)	200	10.11	144.54	144.54	未进入	否	无	0
4460	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前2柱上变压器	100	25.06	58.8	58.8	未进入	否	无	0
4461	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线何家沟分支29号杆何里台区柱上变	20	28.83	10.58	10.58	未进入	否	无	-8.89
4462	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大赵沟分支49号杆大赵里台区柱上变	20	91.45	-1.07	-1.07	未进入	否	无	-0.49
4463	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线庙下柱上变压器	50	41.78	21.06	21.06	未进入	否	无	-33.86
4464	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧09号杆柏东柱上变压器	100	71.73	8.28	8.28	未进入	否	无	0
4465	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东砖厂分支后队棚变压器	50	24.25	31.32	31.32	未进入	否	无	70.27
4466	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线潘家沟变压器	50	18.66	30.82	30.82	未进入	否	无	15.25
4467	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	V东田线刘家湾大棚分支14号刘家湾大棚变	50	42.64	20.85	20.85	未进入	否	无	-1.4
4468	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里铺线东高杖子分台变压器(高耗能改	100	59.73	21.69	21.69	未进入	否	无	0
4469	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东鹏2柱上变压器	50	57.47	15.25	15.25	未进入	否	无	-3.01
4470	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线扬水站分歧11号杆前街变压器(高耗	200	0.69	158.8	158.8	未进入	否	无	0
4471	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	扬水站分歧尹杖子支05号杆开发区变压器	400	32.64	190.76	190.76	未进入	否	无	18.5
4472	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟分支18号桃花沟变压器	50	49.48	16.58	16.58	未进入	否	无	0.94
4473	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百年沟分歧34号杆二道沟变压器	50	20.98	29.74	29.74	未进入	否	无	-33.18
4474	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线郭杖子分支碳厂南棚台区柱上变	50	24.41	29.61	29.61	未进入	否	无	-40.77
4475	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	大房子井柱上变压器	50	62.13	13.39	13.39	未进入	否	无	-77.21
4476	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	茶哈分河北井柱上变压器	50	52.07	16.55	16.55	未进入	否	无	-35.43
4477	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永柱上变压器	50	41.05	20.58	20.58	未进入	否	无	-16
4478	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北中柱上变压器	50	80.73	-0.36	-0.36	未进入	否	无	3.88
4479	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kv大南线598号杆清沟门机井	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	0
4480	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	杖子线陈杖子分支01号杆安西变压器(2.0	400	111.81	-112.4	-112.4	未进入	否	无	-1.07

4481	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南山分支05#柱上变压器	100	60.96	80	80	未进入	否	无	-100
4482	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱西变压器	80	27.2	45.55	45.55	未进入	否	无	-2.15
4483	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	0kV安杖子线103号杆水泉沟台区柱上变压器	80	79.89	5.65	5.65	未进入	否	无	8.42
4484	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西水泉子分支10#西水泉子变压器	50	39.27	21.06	21.06	未进入	否	无	16.19
4485	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支35号杆大南岭变压器	50	42.56	19.67	19.67	未进入	否	无	9.25
4486	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山猪厂	200	35.29	89.84	89.84	未进入	否	无	-2.79
4487	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	四五联2#线五家子七组新棚分支01号杆柱上	50	39.8	21.48	21.48	未进入	否	无	-16.03
4488	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧18#东沟【杨】变压器	100	27.915	12.09	12.09	未进入	否	无	70.04
4489	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	0kV玛瑙矿线线北沟村四组井分支柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
4490	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧刘定沟分支05#柱上变压器	50	48.44	40	40	未进入	否	无	-100
4491	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子北台柱上变压器	200	51.18	160	160	未进入	否	无	-100
4492	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一东大棚变台	50	64.47	9.86	9.86	未进入	否	无	-39.14
4493	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线太阳沟柱上变压器	30	90.02	-2.96	-2.96	未进入	否	无	30.54
4494	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线榆树沟柱上变压器	30	0.96	23.74	23.74	未进入	否	无	0
4495	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	杖子线南杖子分支02+1号杆井杖子大棚台区	160	4.4	120.99	120.99	未进入	否	无	8.7
4496	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫北大棚分歧01号杆宫北1棚变压器	100	61.73	21.03	21.03	未进入	否	无	1.57
4497	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	宫小河东大棚分支02号杆柱上小河东棚变	50	12.05	35.4	35.4	未进入	否	无	-12.86
4498	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧下沟分支下沟变压器	100	25.06	0.21	0.21	未进入	否	无	-4.53
4499	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线4号井柱上变压器	50	78.23	8.46	8.46	未进入	否	无	20.75
4500	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线闫杖子变压器	50	52.4	15.83	15.83	未进入	否	无	0.73
4501	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线后牛营子供水分支新增柱上变压器	100	55.15	30.23	30.23	未进入	否	无	0
4502	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线十亩地分支1号十亩地变压器	30	46.3	10.19	10.19	未进入	否	无	17.07
4503	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家分支04号杆柱上变压器	200	15.38	160	160	未进入	否	无	0
4504	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	线太平沟分歧西河套套01号杆柱上跌落式熔	50	37.54	40	40	未进入	否	无	-100
4505	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梁上柱上变压器	20	80.01	2.09	2.09	未进入	否	无	6.67
4506	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	石灰支09号庙前柱上变压器	200	14.93	144.68	144.68	未进入	否	无	2.44
4507	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	八修线肖杖子分支东地2台柱上变压器（二批中	50	114.63	-11.44	-11.44	未进入	否	无	28.84
4508	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线冯家沟分支25#冯家沟变压器	50	114.81	-16.69	-16.69	未进入	否	无	22.61
4509	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干315号大前柱上变压器	100	0.35	79.66	79.66	未进入	否	无	0
4510	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线龙王庙台柱上变压器	80	66.38	18.26	18.26	未进入	否	无	37.41
4511	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上2组棚柱上变压器	50	2.27	39.23	39.23	未进入	否	无	0
4512	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东沟柱上变压器	50	63.66	8.18	8.18	未进入	否	无	2.86
4513	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线古桥子台区古桥子变压器	200	0.00	80	80	未进入	否	无	-100
4514	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂分支11号杆小马厂变压器	50	93.35	-4.89	-4.89	未进入	否	无	26.24
4515	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线马场分支05号杆前营子3号台区变	80	108.59	-17.04	-17.04	未进入	否	无	0.16
4516	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子柱上变压器	100	53	27.01	27.01	未进入	否	无	8.38
4517	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	0kV大王杖子线小刘杖子村井分支柱上变压器	50	9.34	35.45	35.45	未进入	否	无	-22.22
4518	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线上店庄西分支1号柱上变压器	200	44.79	70.48	70.48	未进入	否	无	-62.49
4519	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三道沟柱上变压器	50	24.58	27.8	27.8	未进入	否	无	0
4520	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线大拉木沟分支24号杆于杖子上台区柱上	100	36.20	80	80	未进入	否	无	-100
4521	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	V水泥线房申分支26号杆房申北台区柱上变	400	34.07	320	320	未进入	否	无	-100
4522	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV草碾沟分歧草东沟分支11#东沟柱上变	20	31.45	9.86	9.86	未进入	否	无	-15.52
4523	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线烧南分5号杆烧南台区增容（2017结	400	2.87	315.72	315.72	未进入	否	无	-83.03
4524	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线130号杆八西变压器（2.0工程）	400	12.87	320	320	未进入	否	无	-100

4525	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	哈海沟分歧葛沟台西支01号杆台西变压器	400	63.04	265.76	265.76	未进入	否	无	0
4526	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二道沟分支18号阳坡变压器（2.0工	200	28.79	160	160	未进入	否	无	0
4527	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二道沟分支56号杆二东山（2.0工	200	13.34	133.58	133.58	未进入	否	无	0
4528	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	线三义井分修六分支01号杆修六台区(2019年	200	29.57	100.86	100.86	未进入	否	无	3.84
4529	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线577#湾子变压器	50	83.34	-1.65	-1.65	未进入	否	无	6.71
4530	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组棚柱上变压器	30	74.35	2.05	2.05	未进入	否	无	5.88
4531	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西道柱上变压器	200	30.01	100.02	100.02	未进入	否	无	0
4532	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线房南大棚1分支01号杆房申南大棚2变压器	400	13.11	320	320	未进入	否	无	-100
4533	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线王福沟分支12号杆王福沟变压器（2.0	200	1.35	158.2	158.2	未进入	否	无	-67.5
4534	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	王杖子线郭杖子分支3号杆郭杖子变压器（2.	400	15.62	277.04	277.04	未进入	否	无	44.11
4535	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	刘宝久沟棚分支08号杆柱上变压器	80	93.57	-1.03	-1.03	未进入	否	无	47.76
4536	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小佛爷洞分支2号大佛爷洞变压器	50	86.94	-3.46	-3.46	未进入	否	无	-3.23
4537	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子变压器	50	63.76	15.55	15.55	未进入	否	无	48.15
4538	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	杨杖子1号线70号杆东地南变压器（2.0工和	200	12.58	134.84	134.84	未进入	否	无	29.9
4539	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	营子分大北沟分支22号杆大北沟台区(2019年	100	53.98	33.26	33.26	未进入	否	无	-16.56
4540	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线7号杆转盘街变压器	400	46.06	136.24	136.24	未进入	否	无	17.33
4541	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库里分支02号杆水库里区柱上变	20	97.17	-1.02	-1.02	未进入	否	无	5.47
4542	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子大棚变压器	50	18.36	32.64	32.64	未进入	否	无	-58.93
4543	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼南分支06号杆柱上变压器	50	63.25	14.94	14.94	未进入	否	无	83.82
4544	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线101号杆东地组大棚柱上变压器	50	53.16	40	40	未进入	否	无	-100
4545	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	一线老杖子分歧58号杆老杖子东变压器（2.	200	51.73	101.02	101.02	未进入	否	无	32.02
4546	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线北店分歧04号杆北店变压器（2.0工	400	10.59	284.08	284.08	未进入	否	无	21.12
4547	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	子分歧陈杖子分支12号杆陈杖子台区分台2	100	29.26	50.75	50.75	未进入	否	无	10.99
4548	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	河子线白杖子分歧09号杆高杖子变压器（2.	400	15.36	320	320	未进入	否	无	-100
4549	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线联合厂分1号杆大王杖子变压器（	400	17.2	251.96	251.96	未进入	否	无	2850
4550	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线8号杆五家子东三柱上变压器（2.0	400	35.17	179.8	179.8	未进入	否	无	-2.5
4551	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线吕家梁柱上变压器	30	49.86	9.44	9.44	未进入	否	无	-7.41
4552	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧12号杆下贵变压器	200	53.5	55.58	55.58	未进入	否	无	0
4553	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧岔力岔11号杆柱上变压器	50	41.94	19.06	19.06	未进入	否	无	-73.19
4554	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子一组台柱上变压器	100	99.88	-19.87	-19.87	未进入	否	无	34.89
4555	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西沟台区柱上变压器	50	0.55	39.73	39.73	未进入	否	无	0
4556	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线皮杖子分歧17号杆皮杖子柱上变压	50	46.26	18.54	18.54	未进入	否	无	-17.62
4557	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	杖子线上窝铺分支1号杆上窝铺变压器（2.0	400	29.95	239.48	239.48	未进入	否	无	105.74
4558	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线五一分支6号杆五一变压器（2.0工	400	26.23	215.04	215.04	未进入	否	无	-14.97
4559	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	线张百万2分支07号杆张百万2台区(2019年	100	25.12	55.26	55.26	未进入	否	无	0
4560	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	kV安杖子线东营子分支08号安杖子柱上变压	400	23.19	227.24	227.24	未进入	否	无	-3.43
4561	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家2分支新增柱上变压器	100	91.46	9.29	9.29	未进入	否	无	0
4562	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线山根变压器	400	5.3	301.28	301.28	未进入	否	无	-89.95
4563	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧黑沟分支24号杆柱上变压器	20	42	7.95	7.95	未进入	否	无	-17.86
4564	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支金容多变压器	315	39.6	127.26	127.26	未进入	否	无	-2.37
4565	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线郑家沟柱上变压器	50	55.37	14.18	14.18	未进入	否	无	22.77
4566	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双三大棚柱上变压器	50	29.48	25.4	25.4	未进入	否	无	4.2
4567	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子分支03号杆柱上变压器	50	110.14	-15.07	-15.07	未进入	否	无	73.41
4568	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	水泉北沟柱上变压器	50	49.01	22.57	22.57	未进入	否	无	-28.82

4569	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线赵杖子大棚1分支02号赵杖子1棚台区柱	80	67.9	15.6	15.6	未进入	否	无	-11.72
4570	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线新房子柱上变压器	160	44.67	61.3	61.3	未进入	否	无	22.31
4571	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	线东组砖厂前大棚分支02号砖厂前棚台区柱	50	97.49	-4.79	-4.79	未进入	否	无	3.38
4572	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子变压器	100	71.34	8.92	8.92	未进入	否	无	0
4573	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线兴东分支04号杆兴东台区柱上变	50	42.74	18.66	18.66	未进入	否	无	20.93
4574	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	V镇内线北湾子分歧04号杆柱上湾子南棚变	30	25.50	24	24	未进入	否	无	0
4575	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	V三道河子线五道河子大棚分支01#柱上变	100	72.54	55.14	55.14	未进入	否	无	70.79
4576	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线庙良大棚台柱上变压器	20	86.07	-0.82	-0.82	未进入	否	无	13.39
4577	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组分支西组台区柱上变压器1	400	0.37	318.52	318.52	未进入	否	无	-2.94
4578	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏西分支01号杆柱上变压器	80	73.07	5.59	5.59	未进入	否	无	16
4579	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	线马场四队大棚分支01号杆马场四队大棚台	30	74.05	4.07	4.07	未进入	否	无	30.81
4580	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大杖子新台柱上变压器	100	57.49	30.56	30.56	未进入	否	无	-14.82
4581	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	0kV大杖子线山东分支01#山东台区柱上变	100	78.03	1.97	1.97	未进入	否	无	45.28
4582	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	杖子线薛三家分支薛三家柱上变压器（高耗	100	63.45	80	80	未进入	否	无	0
4583	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	宋杖子大井支01号杆朱杖子大井台区柱上变	50	100.23	-7.27	-7.27	未进入	否	无	12.7
4584	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双峰山柱上变压器	50	32.40	40	40	未进入	否	无	-100
4585	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线电信分支4号杆四合当村变压器（2.0	400	86.36	-18.16	-18.16	未进入	否	无	12.53
4586	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	子线唐土沟分支30号杆下唐土沟变压器（2.	200	33.09	93.82	93.82	未进入	否	无	24.6
4587	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	V三家子线小巨沟分支9号杆小巨沟变压器（2.	400	14.13	263.48	263.48	未进入	否	无	-0.77
4588	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟里柱上变压器	20	35.29	10.01	10.01	未进入	否	无	4.17
4589	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线北沟大棚分支10号杆北沟大棚台区	100	89.02	-6.26	-6.26	未进入	否	无	0.23
4590	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线五一分歧38#柱上变压器	50	82.52	-0.66	-0.66	未进入	否	无	10.95
4591	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线水泉分歧03号杆水泉台区变	200	50.18	98.08	98.08	未进入	否	无	111.31
4592	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区5号箱变2#变	630	6.48	504	504	未进入	否	无	0
4593	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧26#东西洼变	200	16.71	138.36	138.36	未进入	否	无	119.34
4594	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山二分支02号杆柱上变压器	80	48.47	64	64	未进入	否	无	-100
4595	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	子线付家沟分支15号杆付家沟台区增容（2017	100	3.41	76.7	76.7	未进入	否	无	0
4596	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	V水泥线房申南分支3号杆房申南队变	400	55.9	96.64	96.64	未进入	否	无	30.54
4597	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线小梁前分支02号杆柱上变压器	50	76	8.3	8.3	未进入	否	无	38.3
4598	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	杖子分歧马家窝铺机井分支02号杆马家窝铺	50	107.4	-13.69	-13.69	未进入	否	无	129.14
4599	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线槐杖子分歧56号陈家铺柱上变	50	81.33	5.41	5.41	未进入	否	无	-12.01
4600	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线老官新台支2#柱上变压器	50	20.81	31.09	31.09	未进入	否	无	-74.03
4601	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧01号杆柱上变压器	50	64.11	10.71	10.71	未进入	否	无	-61.36
4602	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	kV郭家店线朱杖子分支06号杆太西台区变	50	43.86	40	40	未进入	否	无	-100
4603	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大水泉子柱上变压器	50	27.78	26.11	26.11	未进入	否	无	21.28
4604	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	天盛号线二西分支02号杆二西变	200	13.16	149.74	149.74	未进入	否	无	-63.03
4605	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线贾杖子变	200	58.11	85.8	85.8	未进入	否	无	64.3
4606	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线水库分歧141号杆北山台区柱上变	80	83.70	64	64	未进入	否	无	-100
4607	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线丁北变	80	18.66	49.08	49.08	未进入	否	无	12.14
4608	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙南棚柱上变	50	10.85	34.97	34.97	未进入	否	无	13.33
4609	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子东沟台区柱上变	30	50.42	9.62	9.62	未进入	否	无	22.77
4610	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟外柱上变	50	107.11	-8.92	-8.92	未进入	否	无	-5.13
4611	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线平东分支01号杆平东台区变	100	44.13	80	80	未进入	否	无	-100
4612	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	0kV于杖子线于杖子分歧塔西分支塔西变	100	27.42	80	80	未进入	否	无	-100

4613	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧027#柱上变压器	50	65.44	40	40	未进入	否	无	-100
4614	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线奎四分支02号杆奎四台区柱上变压器	50	60.25	12.42	12.42	未进入	否	无	9.32
4615	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线上杖子柱上变压器	50	101.4	-10.7	-10.7	未进入	否	无	66.31
4616	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线东庄分歧05号东庄柱上变压器	200	29.91	100.18	100.18	未进入	否	无	-48.58
4617	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线冷冻厂分支06号杆市场变压器	200	64.62	31.04	31.04	未进入	否	无	0
4618	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线前街分支4号前街	50	57.08	11.48	11.48	未进入	否	无	115.27
4619	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	门子线周杖子大棚分支周杖子大棚2台区变压器	100	1.12	78.92	78.92	未进入	否	无	0
4620	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线黑沟分歧17#黑沟变压器	20	115.44	-6.94	-6.94	未进入	否	无	10.88
4621	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线哈巴气分歧29号杆小营台区变压器(一	100	42.96	45.37	45.37	未进入	否	无	7.56
4622	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子1变压器	200	49.34	61.32	61.32	未进入	否	无	0
4623	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子变压器柱上变压器	80	65.86	11.32	11.32	未进入	否	无	40.16
4624	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	矿线10kV玛瑙矿线大王杖子分支大王杖子变	200	48.16	63.68	63.68	未进入	否	无	20.89
4625	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧塔沟3号井柱上变压	50	85.38	-0.42	-0.42	未进入	否	无	309.09
4626	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	水泉线水泉分歧04号杆水泉变压器(2.0工	400	29.33	251.8	251.8	未进入	否	无	11.39
4627	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧毛东变压器(2.0工程	400	14.35	262.96	262.96	未进入	否	无	-3.19
4628	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线魁二分支04号杆奎二变压器(2.0工	400	4.91	300.4	300.4	未进入	否	无	-14.74
4629	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线尹杖子柱上变压器	50	54.59	12.71	12.71	未进入	否	无	18.99
4630	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道西棚分支柱上变压器	200	1.87	159.06	159.06	未进入	否	无	37.5
4631	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前南分歧61#柱上变压器	200	19.40	160	160	未进入	否	无	-100
4632	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线平房分1号杆平房台区增容(2017结余	200	31.19	97.68	97.68	未进入	否	无	0
4633	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线柳树底下变压器(2.0)	400	27.26	214.68	214.68	未进入	否	无	29.32
4634	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分西营子支3号杆西营子变压器(2.	400	33.52	199.84	199.84	未进入	否	无	1.34
4635	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山分支06号杆小孤山变压器(2.	400	16.64	253.44	253.44	未进入	否	无	-5.59
4636	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线七队分3号柱上变压器	50	57.87	14.15	14.15	未进入	否	无	5.22
4637	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线带子沟分歧04#带子沟柱上变压器	30	51.08	9.7	9.7	未进入	否	无	-6.57
4638	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线无白丁分13号杆无白丁西台变压器(2.	400	26.84	212.64	212.64	未进入	否	无	18.35
4639	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线开发区分支宋杖子小区变压器	400	1.69	313.24	313.24	未进入	否	无	-45.53
4640	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东沟分歧02#东沟变压器	200	41.01	97.82	97.82	未进入	否	无	114.79
4641	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	杖子线南杖子支16号杆南杖子台区(2017结余	200	15.30	160	160	未进入	否	无	0
4642	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线洼子分支28号杆下洼子变压器下洼子变	400	18.15	247.4	247.4	未进入	否	无	32.78
4643	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	线宋二组分台分支1号杆宋二组分台变压器	200	37.35	85.3	85.3	未进入	否	无	0.72
4644	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线杨杖子分歧12号杆杨杖子变压器(2.	400	25.33	262.84	262.84	未进入	否	无	54.04
4645	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	沟分歧二道杖子分支02号杆二道杖子增容(2.	200	11.14	160	160	未进入	否	无	-100
4646	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟2台变压器	50	38.89	21.99	21.99	未进入	否	无	-19.93
4647	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线七一北分支02号杆七一北台区柱上变	100	1.55	78.48	78.48	未进入	否	无	-4.76
4648	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线庞家大洼大棚台区柱上变压器	100	69.43	17.82	17.82	未进入	否	无	53.58
4649	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线大河南分歧31号杆城南棚台区柱上变	315	53.62	95.13	95.13	未进入	否	无	50.49
4650	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西山台区柱上变压器	20	96.39	-3.27	-3.27	未进入	否	无	25.48
4651	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	水泉支14号水泉柱上变压器	30	53.85	8.14	8.14	未进入	否	无	8.18
4652	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	线干沟子分歧2号杆三家营子台区(2019年自	100	26.98	53.03	53.03	未进入	否	无	0
4653	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线北街分歧04号杆北街变压器(2.0工	400	29.09	208.08	208.08	未进入	否	无	125.17
4654	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	梁线石洞沟分歧95号杆温家店增容(2017结余	100	27.92	52.14	52.14	未进入	否	无	41.7
4655	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线下台子大棚分支06号杆下台子大棚变压器	400	3.44	320	320	未进入	否	无	-100
4656	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线官南大棚分歧05号杆官北2棚变压器(2.	200	30.92	135.88	135.88	未进入	否	无	66.18

4657	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	0kV四官一线164号杆梅东变压器（2.0工程	200	18.51	122.98	122.98	未进入	否	无	-3.21
4658	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧05号杆谢家坡变压器	200	29.93	118.34	118.34	未进入	否	无	15.77
4659	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线富达台区柱上变压器	50	2.46	39.18	39.18	未进入	否	无	-80
4660	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线杜家沟上台区柱上变压器	50	74.6	2.78	2.78	未进入	否	无	-5.51
4661	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线坤村分支02号杆坤村变压器（2.0工	200	26.29	130.76	130.76	未进入	否	无	0
4662	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	线杨杖子分支03号杆后杨杖子台区（2019年	200	58.45	113.36	113.36	未进入	否	无	24.19
4663	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	王杖子线李杖子分支4号杆李杖子变压器（2.	400	2.89	311.12	311.12	未进入	否	无	-72.15
4664	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	V天盛号线天六东分1号杆天六东变压器（2.	400	4.29	303.16	303.16	未进入	否	无	-88.6
4665	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	0kV大杖子线黑沟1井分支变压器（2.0工程	400	82.37	-9.2	-9.2	未进入	否	无	-2.57
4666	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	千伏河坎子线大南沟分支10号杆大南沟变压	200	16.41	160	160	未进入	否	无	0
4667	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	子线王杖子分歧闫杖子分支王杖子村分台柱	100	60.27	57.03	57.03	未进入	否	无	0
4668	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅中变压器	50	30.48	40	40	未进入	否	无	-100
4669	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	子线于杖子分歧北沟分支北沟村变压器（高	50	105.48	-12.24	-12.24	未进入	否	无	4.14
4670	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线小尹杖子分歧28+1号杆曹家炉大井台	80	30.75	39.98	39.98	未进入	否	无	12.04
4671	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线牛北分台	100	26.58	53.42	53.42	未进入	否	无	10.67
4672	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	kV八肖线大北沟支大杖子西二柱上柱上变压	100	69.09	28.17	28.17	未进入	否	无	4.32
4673	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线抹子沟棚柱上变压器	50	25.52	27.72	27.72	未进入	否	无	4.67
4674	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤东柱上变压器	100	45.56	34.44	34.44	未进入	否	无	0
4675	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	矿线大勿苏分歧17号杆黑沟村变压器（2.0	400	37.3	267.08	267.08	未进入	否	无	65.92
4676	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	线碾子玉大棚分支01号杆碾子玉大棚变压器	200	9.91	140.16	140.16	未进入	否	无	-22
4677	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线小六沟分支13号杆小六沟变压器（2.	200	22.39	115.3	115.3	未进入	否	无	0
4678	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线槐杖子分歧董西分支05号杆董西变压器（	200	50.3	76.92	76.92	未进入	否	无	0
4679	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧29号炮手沟变压器	50	62.14	8.93	8.93	未进入	否	无	-3.61
4680	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线头道沟支1号杆头道沟河北台区增容（201	200	51.12	160	160	未进入	否	无	0
4681	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	线郝杖子小北沟分支10号杆小北沟变压器（	200	23.23	113.6	113.6	未进入	否	无	0
4682	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线小赵沟分支24号杆小赵里台区柱上	30	32.19	14.34	14.34	未进入	否	无	47.06
4683	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	0kV四合当线皮里分支29号杆皮里柱上变压器	30	2.78	23.17	23.17	未进入	否	无	42.86
4684	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子二台柱上变压器	80	49.75	64	64	未进入	否	无	-100
4685	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	千伏河坎子线南甸子分支07号杆南甸子变压	30	31.08	15.39	15.39	未进入	否	无	-20.37
4686	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线东营子分歧13#柱上变压器	200	21.12	160	160	未进入	否	无	-100
4687	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线金家卧铺柱上变压器	50	44.82	17.6	17.6	未进入	否	无	21.99
4688	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线电管站柱上变压器	400	80.16	126.08	126.08	未进入	否	无	5.99
4689	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变2号变压器	630	22.01	365.46	365.46	未进入	否	无	0
4690	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛西柱上变压器	100	43.30	80	80	未进入	否	无	0
4691	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套棚柱上变压器	30	38.34	12.59	12.59	未进入	否	无	-31.94
4692	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线二组井分支03号杆二组棚分台	50	47.83	17.16	17.16	未进入	否	无	-1.37
4693	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线安杖子分支53号于杖子台区柱上变	400	10.35	320	320	未进入	否	无	-100
4694	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟北地棚柱上变压器	50	88.61	-0.29	-0.29	未进入	否	无	-3.17
4695	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	内线小马厂棚分支11号杆柱上小马厂棚变压	30	7.18	22.3	22.3	未进入	否	无	0
4696	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线梁杖子分支梁杖子变压器	50	8.13	36.04	36.04	未进入	否	无	26.79
4697	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟东变压器	50	28.16	26.13	26.13	未进入	否	无	14.41
4698	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	0kV于杖子线于杖子分歧市场分支市场变压	200	0.00	80	80	未进入	否	无	-100
4699	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧邱家店变压器	50	0.78	39.61	39.61	未进入	否	无	0
4700	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八组变压器	200	66.85	26.36	26.36	未进入	否	无	0

4701	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线岳丈子台区柱上变压器	30	119.66	-11.9	-11.9	未进入	否	无	39.69
4702	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线大横沟柱上变压器	50	57.23	16.72	16.72	未进入	否	无	63.98
4703	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组柱上变压器	200	56.27	47.58	47.58	未进入	否	无	9.22
4704	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏西支03号杆苏西台区(19年自拆)	200	65.77	104.36	104.36	未进入	否	无	1.74
4705	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支54号杆坤北变压器(2.0工程)	200	9.28	154.6	154.6	未进入	否	无	0
4706	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线54号杆东组台区柱上变压器	50	27.04	26.48	26.48	未进入	否	无	-6.33
4707	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线特钢分支03号杆西沟台区柱上变压器	100	118.54	-35.39	-35.39	未进入	否	无	-13.64
4708	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV下通泉大棚台分支05号杆柱上变压器	30	18.50	24	24	未进入	否	无	-100
4709	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分歧30#柱上变压器	100	62.84	46.86	46.86	未进入	否	无	21.37
4710	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV牛群线苏子沟分歧09号杆苏子沟变压器(2.0工程)	200	38.04	83.96	83.96	未进入	否	无	1.52
4711	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线101号杆宫南变压器(2.0工程)	400	19.58	244.56	244.56	未进入	否	无	-3.91
4712	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道河子分支01#二道河子变压器	400	19.73	320	320	未进入	否	无	-100
4713	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线大河南东分支05#大河南东变压器	100	14.25	65.77	65.77	未进入	否	无	-11.3
4714	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河北柱上变压器	50	1.22	39.39	39.39	未进入	否	无	-8.33
4715	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV钱范杖子分歧三道河子分支04#三道河子变压器	400	17.09	320	320	未进入	否	无	-100
4716	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV子线姑寺沟外分支02号杆姑寺沟外变压器(2.0工程)	400	18.31	246.8	246.8	未进入	否	无	49.86
4717	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线河东分支06号杆河东变压器(2.0工程)	400	33.79	185.48	185.48	未进入	否	无	85.18
4718	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线太阳沟分支太阳沟变压器	30	95.07	-3.15	-3.15	未进入	否	无	-2.83
4719	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地上沟台区柱上变压器	80	39.39	32.49	32.49	未进入	否	无	11.46
4720	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线大洼分支04号杆柱上变压器	100	38.67	50.79	50.79	未进入	否	无	76.59
4721	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官村大棚变压器	50	107.36	-8.87	-8.87	未进入	否	无	-0.74
4722	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉东柱上变压器	50	108.46	-13.67	-13.67	未进入	否	无	-5.56
4723	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线五一分歧二道杖子02#柱上变压器	50	78.3	2.04	2.04	未进入	否	无	1.15
4724	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV当线小汤沟大棚分支01号杆小汤沟棚台区柱上变压器	30	79.64	0.11	0.11	未进入	否	无	45.84
4725	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干330号大北棚柱上变压器	50	37.3	28.63	28.63	未进入	否	无	-22.62
4726	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子西棚分支柱上变压器	50	17.18	31.94	31.94	未进入	否	无	-12.5
4727	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟小区分支分支01号杆变压器	50	59.93	12.37	12.37	未进入	否	无	-18.55
4728	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七柱上变压器	50	72.49	12.69	12.69	未进入	否	无	84.63
4729	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧41号杆水泉沟台区柱上变压器	80	83.7	2.88	2.88	未进入	否	无	-1.17
4730	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV庙东支37号庙东六二组柱上变压器	30	119.28	-11.06	-11.06	未进入	否	无	0.33
4731	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线三杖子柱上变压器	50	8.66	35.67	35.67	未进入	否	无	-63.16
4732	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西梁分支西梁变压器	50	43.83	3.76	3.76	未进入	否	无	-8.21
4733	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线老虎沟分歧马虎沟变压器	80	82.14	-0.68	-0.68	未进入	否	无	2.81
4734	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线所家属院柱上变压器	10	35.02	4.52	4.52	未进入	否	无	-100
4735	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧石匠沟分支石匠沟变压器	50	73.11	3.46	3.46	未进入	否	无	7.92
4736	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线马叫沟分支09#马叫沟变压器	50	84.58	-2.29	-2.29	未进入	否	无	17.84
4737	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房中棚2柱上变压器	50	45.19	19.4	19.4	未进入	否	无	4.83
4738	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山农场	200	45.9	75.48	75.48	未进入	否	无	12.8
4739	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线火下分支03号杆柱上变压器	50	60.89	19.87	19.87	未进入	否	无	23.26
4740	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子3号井号杆柱上变压器	50	117.22	-11.7	-11.7	未进入	否	无	0
4741	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟外变压器	100	32.76	80	80	未进入	否	无	-100
4742	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘杖子大棚台区柱上变压器	50	66.37	11.39	11.39	未进入	否	无	63.23
4743	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧16号杆叉道子台区(2017结束)	200	30.13	160	160	未进入	否	无	-100
4744	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子分支03号杆侯杖子台区柱上变压器	200	13.19	133.62	133.62	未进入	否	无	9.06

4745	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下四道沟台区柱上变压器	100	35.907	-11.32	-11.32	2025/7/10	是	2026/3/1	40.52
4746	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线梅西南沟柱上变压器（2017结余工	100	16.26	64.29	64.29	未进入	否	无	26.63
4747	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线小干沟子台区柱上变压器	50	35.34	22.49	22.49	未进入	否	无	9.22
4748	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴北区柱上变压器	80	43.38	29.29	29.29	未进入	否	无	4.14
4749	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线粮库楼变压器	50	61.02	9.49	9.49	未进入	否	无	2.11
4750	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	上房申支11号上房申变压器	50	40.24	19.88	19.88	未进入	否	无	4.45
4751	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋三组分台区柱上变压器	50	114.97	-17.48	-17.48	未进入	否	无	13.6
4752	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧61号杆高家屯变压器	50	61.03	19.53	19.53	未进入	否	无	28.9
4753	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房前柱上变压器	400	7.57	289.92	289.92	未进入	否	无	-2.64
4754	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王清沟柱上变压器	50	63.81	8.3	8.3	未进入	否	无	12.24
4755	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	镇线东山山楂园大棚分支06号山楂园棚台区柱	30	53.33	24	24	未进入	否	无	-100
4756	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟变压器柱上变压器	50	97.89	-8.94	-8.94	未进入	否	无	18.85
4757	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	葛家沟2棚08号杆柱上变压器	50	31.49	24.83	24.83	未进入	否	无	28.07
4758	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二中分4号杆二中家属院柱上变	200	31.16	160	160	未进入	否	无	0
4759	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210菟神庙线	10kV菟神庙线石门沟分歧北营子井柱上变	50	50.49	17.52	17.52	未进入	否	无	52.63
4760	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	古塔线大拉木沟分支37号杆一间房台区柱上	100	61.58	80	80	未进入	否	无	-100
4761	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线房产楼变压器	400	54.62	102.28	102.28	未进入	否	无	13.68
4762	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线60号杆荀杖子柱上变压器	80	43.81	33	33	未进入	否	无	-3.72
4763	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘西台区柱上变压器	200	45.62	68.76	68.76	未进入	否	无	11.15
4764	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧25#柱上变压器	50	81.82	-0.91	-0.91	未进入	否	无	25.46
4765	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线103户分103户变压器	250	50.64	73.65	73.65	未进入	否	无	5.64
4766	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线水泥厂05号杆宋杖子变压器	100	31	50.79	50.79	未进入	否	无	11.44
4767	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟2柱上变压器	20	83.56	0.5	0.5	未进入	否	无	43.08
4768	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线热南南分歧02#热南南台区柱上变	80	73.46	26.74	26.74	未进入	否	无	-22
4769	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	良子分歧小四道梁子分支05号杆小四道梁子	100	35.35	49.51	49.51	未进入	否	无	97.54
4770	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼下沟分支13号杆柱上变	50	78.31	4.44	4.44	未进入	否	无	3.28
4771	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子大棚变压器	50	17.25	33.51	33.51	未进入	否	无	-16.07
4772	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子柱上变压器	200	29.36	101.36	101.36	未进入	否	无	0.75
4773	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺2台柱上变压器	50	26.46	26.94	26.94	未进入	否	无	-14.18
4774	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧25号杆柱上孙家梁井变	30	0.00	24	24	未进入	否	无	0
4775	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线年丰沟柱上变压器	30	32.72	14.56	14.56	未进入	否	无	15.79
4776	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五家子七组棚柱上变	30	45.78	10.61	10.61	未进入	否	无	4.07
4777	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线五家一支06号杆柱上变	50	6.43	36.79	36.79	未进入	否	无	3.33
4778	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线东庄东队变	80	50.12	23.91	23.91	未进入	否	无	35
4779	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	李家营子1号井柱上变	50	47.23	16.41	16.41	未进入	否	无	-25.67
4780	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线翟杖子分歧翟杖子分台分支1号杆柱上	50	86.43	-2.74	-2.74	未进入	否	无	-4.89
4781	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东台子分支09号柱上变	50	65.41	20.86	20.86	未进入	否	无	79.39
4782	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梅西柱上变	100	74	43.55	43.55	未进入	否	无	79.56
4783	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红上分支07号杆柱上变	50	20.81	29.79	29.79	未进入	否	无	0.83
4784	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线张家窝铺分歧26号杆兴西台区柱上	30	62.63	5.21	5.21	未进入	否	无	1.86
4785	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	王杖子线小刘杖子村井分支01号杆柱上变	50	7.71	36.25	36.25	未进入	否	无	-45
4786	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线八一北分支02号杆八一北台区柱上	30	39.62	12.12	12.12	未进入	否	无	10.8
4787	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线141#香么柱上变	160	47.05	78.14	78.14	未进入	否	无	1.42
4788	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子变	50	35.52	24.06	24.06	未进入	否	无	2.33

4789	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺东队	200	59.52	41.14	41.14	未进入	否	无	-0.61
4790	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	二道杖子分台	30	89.04	-2.71	-2.71	未进入	否	无	67.8
4791	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线小苗杖子分支03号杆小苗杖子柱上变	80	49.17	24.67	24.67	未进入	否	无	21.24
4792	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线大洞分歧01号杆大洞变压器	50	148.32	40	40	未进入	否	无	-100
4793	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线晟景菜业5井分支16号杆柱上变压器（二	50	46.19	24.06	24.06	未进入	否	无	6.33
4794	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)西头子分支3号西头子变	200	39.33	112	112	未进入	否	无	129.27
4795	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子西沟台区柱上变压器	50	56.3	11.85	11.85	未进入	否	无	10.46
4796	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线北沟分歧07#北沟柱上变压器	80	92.58	-6.85	-6.85	未进入	否	无	26.79
4797	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线四道沟分歧226号杆房杖子变压器（2.	200	31.18	115.14	115.14	未进入	否	无	0
4798	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线喇南分16号杆喇北大棚台区分台1（2017结	100	48.04	39.73	39.73	未进入	否	无	-36.13
4799	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	V北炉线主干260号杆三合庄变压器（2.0工程	400	19.4	252.64	252.64	未进入	否	无	7.49
4800	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	杖子线林杖子大棚台区柱上变压器（高耗能	250	51.61	174.48	174.48	未进入	否	无	-62.96
4801	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线下洼子分支05号西坡子变压器（2.0工	400	20.33	238.96	238.96	未进入	否	无	47.68
4802	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中泵站支二中后变压器	315	18.57	193.5	193.5	未进入	否	无	-39.29
4803	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线龙王庙分支11号龙王庙变压器	50	18.32	30.84	30.84	未进入	否	无	20.59
4804	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎三台区柱上变压器	100	59.765	-19.76	-19.76	2025/1/30	是	2026/3/1	14.87
4805	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	张上大棚分支02号杆柱上变压器	30	39.61	12.39	12.39	未进入	否	无	53.52
4806	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都欲1大棚变压器	50	4.02	38.07	38.07	未进入	否	无	22.22
4807	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧060号杆凌家沟变压器	50	30.87	24.57	24.57	未进入	否	无	4.28
4808	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小五家子台区小五家子变压器	200	19.54	0.93	0.93	未进入	否	无	3.86
4809	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线马山弯大棚变压器	50	21.24	29.96	29.96	未进入	否	无	14.63
4810	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线房申北棚分支01号杆房申北棚柱上变	100	27.36	53.4	53.4	未进入	否	无	-45.71
4811	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组棚柱上变压器	50	58.87	12.42	12.42	未进入	否	无	-11.65
4812	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	杖子线二十里堡西小区分支二十里堡西小区	80	38.77	37.26	37.26	未进入	否	无	-43.59
4813	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干293号杆大安沟变压器	50	3.3	40	40	未进入	否	无	-100
4814	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线36号杆南水泉变压器(2017抗旱)	200	49.50	-18.78	-18.78	未进入	否	无	105.41
4815	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山下变压器	50	66.18	21.74	21.74	未进入	否	无	193.58
4816	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	V大王杖子线大刘三柱上变压器（高耗能改造	100	52.69	28.47	28.47	未进入	否	无	0
4817	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干243号杆东南沟变压器	50	61.01	22.17	22.17	未进入	否	无	89.54
4818	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线南梁分支13号杆柱上变压器	30	30.92	15.96	15.96	未进入	否	无	-4.17
4819	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	平房大棚分支01号杆柱上变压器	30	111.06	-8.11	-8.11	未进入	否	无	11.59
4820	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线077号杆大道柱上变压器	50	41.52	40	40	未进入	否	无	-100
4821	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	线乌兰白西井分歧02号杆乌西井台区（二批	50	11.2	36.01	36.01	未进入	否	无	-18.52
4822	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	V北炉线大老虎沟分歧26号大老虎沟柱上变	30	58.94	7.78	7.78	未进入	否	无	5.44
4823	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孙泉沟井分支柱上变压器	100	56.79	49.94	49.94	未进入	否	无	0
4824	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟大棚变压器	50	0.00	24	24	未进入	否	无	0
4825	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修八台柱上变压器	200	1.83	76.57	76.57	未进入	否	无	-38.67
4826	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山北沟分歧12号杆变压器	50	92.33	-1.27	-1.27	未进入	否	无	0.66
4827	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店变压器	50	46.74	18.81	18.81	未进入	否	无	8.97
4828	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小前暖室变压器	20	72.07	2.48	2.48	未进入	否	无	43.75
4829	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干31号杆荣里大棚柱上变压器	20	47.49	7.29	7.29	未进入	否	无	18.75
4830	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	kV段杖子线西店南大棚分支西店南大棚变	100	41.41	39.54	39.54	未进入	否	无	0
4831	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧63号杆柱上兴隆沟棚变压器	50	53.1	22.72	22.72	未进入	否	无	108.98
4832	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧249号柱上房杖子大棚变压器	50	35.18	22.65	22.65	未进入	否	无	6.25

4833	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	兴隆庄阳坡大棚分支06号杆柱上变压器	50	1.69	39.25	39.25	未进入	否	无	15.38
4834	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新柱上变压器	50	68.4	9.57	9.57	未进入	否	无	-14.73
4835	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼分支13号杆柱上变压器	50	97.53	-1.93	-1.93	未进入	否	无	27.08
4836	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线南道分支01号杆南道变压器	100	1.79	80	80	未进入	否	无	0
4837	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧05号碾东变压器	50	7.64	37.16	37.16	未进入	否	无	7.41
4838	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西变压器	50	40.02	22.21	22.21	未进入	否	无	13.54
4839	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线汤杖子柱上变压器	30	51.16	8.69	8.69	未进入	否	无	33.33
4840	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟东沟柱上变压器	30	29.96	15.08	15.08	未进入	否	无	0
4841	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线东沟外分支03#柱上变压器	200	38.02	128.52	128.52	未进入	否	无	16.03
4842	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄杖子台区柱上变压器	200	36.06	88.98	88.98	未进入	否	无	1.39
4843	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线大杖子分支75号杆大杖子西台区柱上	100	37.5	42.53	42.53	未进入	否	无	0
4844	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四上分支38号杆四上变压器（2.0工	200	19.68	160	160	未进入	否	无	0
4845	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线方家领分歧09号杆方家领台区变	50	59.21	11.65	11.65	未进入	否	无	17.17
4846	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线四合当线11号杆五三西台区柱上变	200	46.78	94.42	94.42	未进入	否	无	25.98
4847	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	V水泥线下台子支10号杆下台子台区柱上变	80	48.72	25.43	25.43	未进入	否	无	-11
4848	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线东山变压器	100	53.8	26.4	26.4	未进入	否	无	0
4849	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线末杖子2柱上变压器	50	44.36	18.87	18.87	未进入	否	无	-11.11
4850	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线哨叭杖子分歧05哨叭杖子变压器	50	69.36	5.32	5.32	未进入	否	无	25.91
4851	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线109号杆东山四组柱上变压器（抗旱工	100	41.62	41.76	41.76	未进入	否	无	14.42
4852	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	水利分粮库支一组南支01号杆一组南变压器	200	30.54	160	160	未进入	否	无	-100
4853	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	V姜杖子线四北分支04号罗家变压器（2.0工	200	27.86	160	160	未进入	否	无	0
4854	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧76号上	200	63.42	85.8	85.8	未进入	否	无	105.31
4855	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线五北新区分支03号杆五北新区变压器（2.	400	24.28	224.8	224.8	未进入	否	无	27.84
4856	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西李杖子变压器	100	45.77	34.23	34.23	未进入	否	无	0
4857	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石桌沟分歧08号柱上变压器	30	58.44	7.74	7.74	未进入	否	无	8.55
4858	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV三道河子线胡杖子大棚分支05#柱上变压	630	67.89	501.29	501.29	未进入	否	无	11.94
4859	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧196号李家屯大棚分台柱上变压器	50	46.20	40	40	未进入	否	无	-100
4860	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线153#柱上变压器	50	112.32	-15.57	-15.57	未进入	否	无	14.39
4861	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙机井柱上变压器	30	35.95	13.35	13.35	未进入	否	无	-44.05
4862	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支03号杆小北沟变压器	50	68.2	8.09	8.09	未进入	否	无	6.89
4863	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	V三道河子线范杖子分歧大喇嘛沟17#柱上变	50	83.34	10.98	10.98	未进入	否	无	11.96
4864	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线上通泉分支25号杆上通泉变压器	50	79.42	40	40	未进入	否	无	-100
4865	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	0千伏松岭子线柳北井柱上变压器（二批井	100	8.71	71.4	71.4	未进入	否	无	0
4866	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线604#清沟变压器	20	81.85	-0.36	-0.36	未进入	否	无	6.76
4867	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧98号岭上变	30	53.27	8.02	8.02	未进入	否	无	40.4
4868	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北庄大棚台区柱上变压器	50	42.66	40	40	未进入	否	无	-100
4869	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子台区柱上变压器	200	58.58	43	43	未进入	否	无	20.93
4870	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄家庄分支15#黄家庄变压器	50	69.954	-3.02	-3.02	未进入	否	无	12.81
4871	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	0KV姜杖子线155号北烧锅变压器（2.0工程	200	2.21	156.86	156.86	未进入	否	无	-6.94
4872	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线河西棚分支05号杆河西棚变压器（2.	200	13.33	140.42	140.42	未进入	否	无	0
4873	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线李家沟分支李杖子大棚01号杆大棚柱	200	24.36	112.96	112.96	未进入	否	无	-59.3
4874	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	KV小城子线大杖子分支乔营子砖厂柱上变压	50	52.95	16.8	16.8	未进入	否	无	5.64
4875	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子变压器柱上变压器	50	93.44	10.37	10.37	未进入	否	无	-4.55
4876	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	上房申支05号房申大棚柱上变压器	80	44.03	31.32	31.32	未进入	否	无	12.11

4877	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	0kV东沟线大西沟分歧56号杆西沟3组变压器	200	3.04	160	160	未进入	否	无	0
4878	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧10#小北沟里变压器	30	77.85	0.65	0.65	未进入	否	无	39.92
4879	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线小汤沟分支05号杆小汤东台区柱上变	80	7	58.41	58.41	未进入	否	无	32.94
4880	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子变压器	200	33.53	93	93	未进入	否	无	56.6
4881	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线中组井分支中组井台区柱上变压器（二排	50	0	40	40	未进入	否	无	0
4882	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线烧火沟分歧烧火沟变压器	50	32.77	24.54	24.54	未进入	否	无	16.41
4883	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线鑫明水泥制品厂变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
4884	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤北棚柱上变压器	50	30.94	25.6	25.6	未进入	否	无	-37.95
4885	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里变压器	50	69.31	5.35	5.35	未进入	否	无	7.41
4886	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线商贸小区柱上变压器(23能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
4887	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	0kV东瓦线洼子店分歧05号洼子店柱上变压器	50	38.25	21.12	21.12	未进入	否	无	-82.69
4888	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子北分支段杖子北变压器	400	39.35	163.56	163.56	未进入	否	无	36.11
4889	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大河西分支04号大河西变压器	400	59.72	214.36	214.36	未进入	否	无	5.61
4890	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线金山分支29号杆郝家沟台区柱上变	50	42.78	28.88	28.88	未进入	否	无	6.56
4891	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线乡政府支11号乡机关台区柱上变压	200	19.9	120.2	120.2	未进入	否	无	0
4892	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	河子线范杖子分歧河杖子分支04#河杖子台柱	50	78.94	0.53	0.53	未进入	否	无	-53.11
4893	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线中学分支03号杆马北台区柱上变	100	5.75	74.31	74.31	未进入	否	无	0
4894	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道沟台区柱上变压器	20	63.33	4.39	4.39	未进入	否	无	17.5
4895	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线邵家沟分支07号杆邵家沟柱上变	50	25.7	27.66	27.66	未进入	否	无	-10.29
4896	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	西水泉大棚分支05号杆柱上变压器	50	2.10	40	40	未进入	否	无	0
4897	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线胡杖子分歧张杖子分支02#柱上变	80	26.96	64	64	未进入	否	无	-100
4898	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	0kV佛爷洞大河西井分支01号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
4899	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线大齐西大井支01号杆大齐西大井柱	50	90.89	9.41	9.41	未进入	否	无	-6.72
4900	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范北柱上变压器	100	31.89	48.23	48.23	未进入	否	无	0
4901	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子分歧65号下店变压器	200	82.82	-5.52	-5.52	未进入	否	无	26.27
4902	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧8#柱上变压器	50	77.26	1.38	1.38	未进入	否	无	27.43
4903	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线西山里分歧32号杆西山里柱上变	50	66.28	26.56	26.56	未进入	否	无	408.76
4904	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟大棚分支07号柱上变压器	50	53.02	13.74	13.74	未进入	否	无	-49.41
4905	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧083号杆大石沟变压器	100	47.7	34.16	34.16	未进入	否	无	87.14
4906	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子棚柱上变压器	50	105.14	-8.78	-8.78	未进入	否	无	-3.01
4907	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线汤前分支02号杆汤前台区柱上变	80	47.72	25.87	25.87	未进入	否	无	26
4908	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线大赵沟棚分支03号杆大赵沟棚台区柱	50	56.72	11.78	11.78	未进入	否	无	-5.7
4909	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	东沟线北杖子分支02号杆北杖子变压器（2.0	200	19.83	160	160	未进入	否	无	-100
4910	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯杖子小区变压器	80	59.48	24.97	24.97	未进入	否	无	3.01
4911	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子南庄柱上变压器	80	72.68	5.86	5.86	未进入	否	无	-1.22
4912	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库分歧奎三分分支05号杆柱上变	80	74.32	11.5	11.5	未进入	否	无	8.4
4913	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郑杖子分02号杆柱上变压器	100	88.8	-8.72	-8.72	未进入	否	无	1.75
4914	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线停子庄柱上变压器	80	30.86	64	64	未进入	否	无	-100
4915	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线东五官分歧20号杆五北大井台区柱上变	100	72.84	12.95	12.95	未进入	否	无	24.66
4916	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	kV二十里堡线北平房2大棚分支北平房2变	80	59.42	18.54	18.54	未进入	否	无	-19.72
4917	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线金杖子柱上变压器	50	52.7	13.69	13.69	未进入	否	无	-15.78
4918	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线茶哈小台柱上变压器	160	52.44	47.5	47.5	未进入	否	无	19.47
4919	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支07号海东柱上变压器	200	58.84	141.68	141.68	未进入	否	无	0.46
4920	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干97号杆上杖子南变压器	50	51.27	14.37	14.37	未进入	否	无	0.16

4921	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	伏八肖线朱科西2台柱上变压器（二批中心	100	61.14	18.86	18.86	未进入	否	无	35.49
4922	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10kV城郊线粮贸支粮贸后台区	200	15.62	48.77	48.77	未进入	否	无	-7.55
4923	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧02#东梁变压器	20	35.31	8.97	8.97	未进入	否	无	13.21
4924	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线上岭分支60号杆柱上变压器	50	106.14	-4.85	-4.85	未进入	否	无	-3.97
4925	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	庙西支34号庙西一组柱上变压器	200	37.01	86	86	未进入	否	无	-83.19
4926	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)下烧锅分支1号下烧锅变	80	59.94	16.05	16.05	未进入	否	无	52.15
4927	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子柱上变压器	80	90.5	-8.35	-8.35	未进入	否	无	-14.83
4928	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	V安杖子线西沟分支08号杆西沟台区柱上变	50	29.9	25.07	25.07	未进入	否	无	46.89
4929	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石羊石虎分歧71#梁东变压器	50	78.69	0.67	0.67	未进入	否	无	6.65
4930	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	二地线二道沟分歧02号杆南营子西台区柱上	30	63.88	7.45	7.45	未进入	否	无	-2.51
4931	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道良子台区柱上变压器	20	92.82	-2.56	-2.56	未进入	否	无	27.13
4932	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线兴隆沟分歧02号洼子店棚柱上变	50	31.38	24.59	24.59	未进入	否	无	0.32
4933	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟里台柱上变压器	50	110.86	-9.66	-9.66	未进入	否	无	-12.58
4934	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线车站家属院台区柱上变压器	100	33.4	47.98	47.98	未进入	否	无	59.38
4935	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线麦子沟柱上变压器	50	35.45	22.58	22.58	未进入	否	无	29.46
4936	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚柱上变压器	50	1.59	39.22	39.22	未进入	否	无	0
4937	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家大片地井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
4938	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	0kV姜杖子线二道沟村阳坡机井支柱上变	50	39.76	21	21	未进入	否	无	10.22
4939	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干47号杆下沟柱上变	50	65.12	7.45	7.45	未进入	否	无	55.44
4940	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子小区变	200	52.16	78.88	78.88	未进入	否	无	0
4941	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	0kV雷神庙线沟门子大棚分支03#柱上变	50	65.082	-8.54	-8.54	2025/8/1	是	2026/3/1	2033.33
4942	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	五家子线前街分支3号杆前街变（2.0工	400	15.54	257.84	257.84	未进入	否	无	-19.18
4943	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子3小区变	100	103.49	4.13	4.13	未进入	否	无	0
4944	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	八修线主干85号杆小坡子河北变（2.0工	400	43.92	147.12	147.12	未进入	否	无	8.21
4945	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线洼北支1号杆洼北台区（19年自	200	33.84	98.46	98.46	未进入	否	无	-17.03
4946	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	平线房申一分支03号杆房申一组变（2.0	400	9.12	283.52	283.52	未进入	否	无	0.24
4947	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0kV孟家沟线一家砖厂分支11号前营子2台	100	68.39	11.61	11.61	未进入	否	无	14.41
4948	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线东五官分支27号杆五北台区增容（2017结	200	35.1	89.82	89.82	未进入	否	无	0
4949	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组柱上变	100	64.38	15.62	15.62	未进入	否	无	0
4950	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线硬南分支02号杆硬南台区柱上变	50	61.94	9.03	9.03	未进入	否	无	3.97
4951	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	沟线啦啦营子分支2号杆啦啦营子变（2.0工	200	17.23	126.18	126.18	未进入	否	无	-5.02
4952	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	线葛杖子分歧01号杆葛杖子台区（2019年自	200	36.79	112.4	112.4	未进入	否	无	4.02
4953	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪2柱上变	30	67.86	4.83	4.83	未进入	否	无	-24.22
4954	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线河南东柱上变	200	19.88	129.72	129.72	未进入	否	无	18.02
4955	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分支06号槐杖子变	80	79.54	33.12	33.12	未进入	否	无	6.15
4956	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线南庄分支01#南庄变（2.0工	400	28.50	320	320	未进入	否	无	-100
4957	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	V太平线哈叭气一分8号杆哈八一变（2.0	400	29.21	205.68	205.68	未进入	否	无	20.85
4958	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	雷神庙线五一分歧03#西台子变（2.0工	400	22.11	320	320	未进入	否	无	-100
4959	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	V雷神庙线中队分歧03#中队变（2.0工	200	30.42	123.42	123.42	未进入	否	无	54.19
4960	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子变	20	76.48	1.74	1.74	未进入	否	无	-21.6
4961	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧崔家沟分支崔家沟变	50	0.95	39.56	39.56	未进入	否	无	0
4962	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	孟八2棚台区柱上变	100	77.95	6.96	6.96	未进入	否	无	0
4963	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线孙家窝棚棚柱上变	50	101.75	-10.34	-10.34	未进入	否	无	-1.08
4964	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线叉沟小区变	200	32.36	106.06	106.06	未进入	否	无	5.73

4965	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子变压器	80	43.21	39.9	39.9	未进入	否	无	173.45
4966	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于分枝老爷庙分支后东沟分支17号杆后东沟	400	21.89	232.48	232.48	未进入	否	无	29.68
4967	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线沙金沟分歧30号杆沙金沟柱上变	200	56.9	82.52	82.52	未进入	否	无	57.81
4968	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	勾分歧庞家大洼大棚分歧13号杆八段地大棚	400	22.79	269.88	269.88	未进入	否	无	-69.74
4969	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	kV安杖子线陈杖子13号林杖子台区柱上变	400	11.68	320	320	未进入	否	无	-100
4970	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线孙家梁分歧27号杆孙家梁变压器	50	85.63	-2.8	-2.8	未进入	否	无	71.35
4971	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支09号杆大石门变压器	100	36.48	80	80	未进入	否	无	-100
4972	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库分歧160号杆下河套区柱上避	80	86.51	-5.21	-5.21	未进入	否	无	18.58
4973	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线毕杖子分支02号杆柱上变压器	80	70.21	8.49	8.49	未进入	否	无	25.28
4974	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里大棚变压器	30	0.3	23.91	23.91	未进入	否	无	0
4975	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	3郑杖子线韩家沟分支10号杆韩家沟台区变	100	46.18	61.71	61.71	未进入	否	无	0
4976	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线南街南分支01号杆南街南变压器（2.0	400	46.94	134.24	134.24	未进入	否	无	6.1
4977	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄北变压器	80	29.16	40.68	40.68	未进入	否	无	22.46
4978	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线下河杖子新台支1#柱上变压器	50	32.7	24.63	24.63	未进入	否	无	4.7
4979	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线菜园子台区柱上变压器	50	64.32	40	40	未进入	否	无	-100
4980	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲西分支变压器	100	30.26	49.75	49.75	未进入	否	无	2.46
4981	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线汤前大棚汤前06号杆汤前大棚台区柱	20	57.74	4.52	4.52	未进入	否	无	-30.99
4982	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子北庄柱上变压器	200	23.13	160	160	未进入	否	无	0
4983	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北大棚分支16何北大棚变	50	70.84	8.75	8.75	未进入	否	无	47.35
4984	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线大尹杖子分支02号杆大尹杖子台区	80	43.54	64	64	未进入	否	无	-100
4985	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小庄户柱上变压器	30	85.48	-1.64	-1.64	未进入	否	无	1.88
4986	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线东窑北分支06号杆东窑北柱上变	50	64.28	7.87	7.87	未进入	否	无	10.79
4987	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟二杖子支01号二杖子柱上变	50	3.93	38.14	38.14	未进入	否	无	-6.12
4988	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马场变	50	32.27	-0.14	-0.14	未进入	否	无	-3.64
4989	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线镇南大棚分支02号杆镇南村大棚变	400	8.43	289.4	289.4	未进入	否	无	-47.11
4990	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线下西坡子下西坡子变（2.0工	400	13.61	275.96	275.96	未进入	否	无	-11.32
4991	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	0kV天盛号线天一增容台区（2017结余工程	200	27.57	160	160	未进入	否	无	-100
4992	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线104号闫南柱上变	100	49.87	30.74	30.74	未进入	否	无	32.06
4993	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线吕杖子分歧20号杆柱上吕杖子大	50	19.34	31.15	31.15	未进入	否	无	25
4994	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼北变	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
4995	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分歧02号柱上变	200	63.17	36.96	36.96	未进入	否	无	-3.96
4996	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线白东大棚分支01号杆变	50	75.82	6.68	6.68	未进入	否	无	7.34
4997	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马家窝铺柱上变	50	40.92	19.62	19.62	未进入	否	无	-15.17
4998	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线郭家店主干176号杆小齐东大棚台	50	21.59	29.22	29.22	未进入	否	无	-11.82
4999	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	V大王杖子线冯杖子大棚变（李分支04号	100	54.03	31.81	31.81	未进入	否	无	0
5000	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙西沟分支双庙西沟大棚变	50	80.87	9.24	9.24	未进入	否	无	-15.78
5001	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	成子线王家庄二组台柱上变（二批中心	200	46.48	91.58	91.58	未进入	否	无	82.84
5002	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小洞棚分支14号杆小洞棚变	50	95.79	5.44	5.44	未进入	否	无	60.06
5003	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	扬水站分台分支01号杆柱上变	200	42.64	75.02	75.02	未进入	否	无	19.68
5004	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老官杖子河东柱上变	80	79.95	64	64	未进入	否	无	-100
5005	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉西柱上变	50	53.97	13.22	13.22	未进入	否	无	23.08
5006	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里2台柱上变	50	32.04	40	40	未进入	否	无	-100
5007	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线皮杖子台柱上变	160	29.62	81.73	81.73	未进入	否	无	-1.58
5008	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线茶叶沟机井分支柱上变	50	17.43	31.99	31.99	未进入	否	无	-65.96

5009	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线下王杖子变压器	50	35.78	40	40	未进入	否	无	-100
5010	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干089号三家柱上变压器	200	40.54	78.92	78.92	未进入	否	无	-13.75
5011	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线上窝铺分06号杆上窝铺变压器（二批	200	14.73	131.4	131.4	未进入	否	无	3.37
5012	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	2线大台子分支01号杆大台子台区（2019年自	200	12.12	160	160	未进入	否	无	-100
5013	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	五家子线五六分支10号杆五六变压器（2.0T	400	4.23	304.08	304.08	未进入	否	无	-6.54
5014	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子河西柱上变压器	80	76.63	2.7	2.7	未进入	否	无	16.19
5015	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线头道沟分支26号杆柱上杨杖子棚变压	50	4.78	37.96	37.96	未进入	否	无	0
5016	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟里变压器柱上变压器	10	92.34	1.26	1.26	未进入	否	无	8.7
5017	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	2伏佛爷洞线三道沟分支38号三道沟柱上变	30	87.12	-2.12	-2.12	未进入	否	无	46.85
5018	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟2柱上变压器	30	15.53	19.68	19.68	未进入	否	无	-21.62
5019	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	千伏电厂线石桥子柱上变压器（高耗能改造	50	2.28	38.86	38.86	未进入	否	无	0
5020	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线靠上一组柱上变压器	100	5.18	74.82	74.82	未进入	否	无	-6.54
5021	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天四柱上变压器	80	36.40	64	64	未进入	否	无	-100
5022	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线东沟分歧35号东沟大棚柱上变	50	28.61	26.85	26.85	未进入	否	无	-34.21
5023	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟变压器	50	71.52	16.08	16.08	未进入	否	无	76.32
5024	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子东分支3号变压器	200	40.27	79.52	79.52	未进入	否	无	-45.29
5025	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线哈东分支44号杆哈东台区柱上变	30	41.90	24	24	未进入	否	无	-100
5026	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线郭家店主干144号杆柱上木荣杖子台	200	50.74	96.76	96.76	未进入	否	无	30.68
5027	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	杖子分歧05号杆老公杖子台区柱上变	200	43.46	160	160	未进入	否	无	-100
5028	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线181号杆头道杖子变压器	100	88.13	15.21	15.21	未进入	否	无	9.88
5029	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线毛杖子南棚柱上变压器	50	65.61	12.89	12.89	未进入	否	无	-21.63
5030	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店分支02号杆柱上变压器	50	80	0.01	0.01	未进入	否	无	8.72
5031	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	kV小城子线前杨杖子分歧杨杖子二柱上变	200	1.33	157.34	157.34	未进入	否	无	65.12
5032	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大窝铺大棚变压器	50	70.14	5.66	5.66	未进入	否	无	19.23
5033	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房南沟大棚分支16号杆柱上变	80	16.73	50.69	50.69	未进入	否	无	-2.17
5034	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV南店线百牛群小区柱上变压器	50	51.72	40	40	未进入	否	无	-100
5035	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线四合当线八一大棚支01号杆柱上	50	16.29	33.12	33.12	未进入	否	无	2.94
5036	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北台子棚变压器	50	28.16	28.41	28.41	未进入	否	无	-37.14
5037	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	0kV联工线窑下1号支02号窑下一号柱上变	80	17.11	50.5	50.5	未进入	否	无	0.36
5038	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线水泉沟柱上变压器	50	62.73	8.64	8.64	未进入	否	无	-2.73
5039	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	转台线邓杖子西山小区分支06号杆柱上变	400	80.25	320	320	未进入	否	无	0
5040	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚柱上变压器	50	23.61	28.52	28.52	未进入	否	无	-1.72
5041	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线胡杖子分歧宋家沟分支16#柱上	30	48.33	24	24	未进入	否	无	-100
5042	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	0kV东田线胡杜沟分歧15号杆胡杜沟里变	50	73.56	5.96	5.96	未进入	否	无	79.43
5043	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线仓子沟分支04号杆汤北台区柱上	30	42.06	12.24	12.24	未进入	否	无	14.29
5044	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	户线董西机井支03号杆董西机井柱上变	50	43.31	19.99	19.99	未进入	否	无	53.01
5045	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	115热源线	10kV热源线化肥支化肥居民变	315	61.77	57.99	57.99	未进入	否	无	0
5046	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	修线皮杖子支皮杖子2台区柱上变	50	50.75	15.68	15.68	未进入	否	无	-19.79
5047	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线东分支01号杆沙金沟大棚柱上	100	37.75	52.89	52.89	未进入	否	无	-10.19
5048	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线水库大棚台区柱上变	50	114.31	-16.39	-16.39	未进入	否	无	-23.36
5049	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子2变	50	78.67	9.61	9.61	未进入	否	无	19.79
5050	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线郭家店大井支02号杆柱上	50	25.71	27.51	27.51	未进入	否	无	-17.03
5051	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线八十亩地井柱上变	100	57.24	31.08	31.08	未进入	否	无	-21.85
5052	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线三道沟分03号杆三道沟台区（19年	100	25.06	66.94	66.94	未进入	否	无	3.1

5053	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫北3机井支5号杆柱上变压器	50	40.3	20.21	20.21	未进入	否	无	7.77
5054	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0千伏孟家沟线七三五居民区台区柱上变压器	50	38.71	20.66	20.66	未进入	否	无	20.69
5055	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱西台柱上变压器	80	57.80	64	64	未进入	否	无	-100
5056	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线正沟分支13号正沟变压器	80	0.58	63.59	63.59	未进入	否	无	25
5057	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康房申台区柱上变压器	200	53.26	64.44	64.44	未进入	否	无	-28.44
5058	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线五一一大棚支五一一大棚变压器	50	105.67	-8.01	-8.01	未进入	否	无	-4.1
5059	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧09号杆柱上变压器	50	79.83	0.09	0.09	未进入	否	无	14.79
5060	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧088#窑沟门变压器	30	25.21	16.92	16.92	未进入	否	无	-20.59
5061	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	修线肖杖子分河南2台区柱上变压器（二批	50	107.53	-10.86	-10.86	未进入	否	无	-27.14
5062	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟柱上变压器	30	50.95	9.16	9.16	未进入	否	无	14.75
5063	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线郑杖子分歧52号杆郑东棚台区柱上变	30	7.69	22.11	22.11	未进入	否	无	-66.67
5064	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线327#河北变压器（2.0工程）	400	32.23	234.68	234.68	未进入	否	无	35.47
5065	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线北沟分歧西街分支05号杆西街变压器（2.	400	15.59	257.64	257.64	未进入	否	无	10.4
5066	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线71#大房身棚1柱上变压器	100	54.03	33.26	33.26	未进入	否	无	0
5067	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线新东台柱上变压器	200	53.56	54.42	54.42	未进入	否	无	20.84
5068	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	甸西西井柱上变压器	50	42.76	40	40	未进入	否	无	-100
5069	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	杖子线北庄户支06号杆牛西柱上变压器（17	400	11.01	276	276	未进入	否	无	-66.47
5070	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	0kV底盘厂线前黑沟分歧03#前黑沟柱上变压	200	34.01	91.98	91.98	未进入	否	无	-1.36
5071	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧赵杖子大棚分支柱上变	50	44.08	17.96	17.96	未进入	否	无	-38.51
5072	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	甸西东井柱上变压器	50	5.54	37.49	37.49	未进入	否	无	-75
5073	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	道口水井	50	0.54	39.73	39.73	未进入	否	无	0
5074	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线黄土坡子台区黄土坡子变压器	50	35.49	-6.59	-6.59	未进入	否	无	7.6
5075	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线主干毕杖子变压器	100	84.4	-4.4	-4.4	未进入	否	无	0
5076	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分1#祝村大棚新台柱上变压器	100	81.73	3.58	3.58	未进入	否	无	8.86
5077	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西养殖小区变压器	50	33.95	25.75	25.75	未进入	否	无	-61.54
5078	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东大沟台区柱上变压器	50	78.11	6.27	6.27	未进入	否	无	40.9
5079	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北大棚台区柱上变压器	200	12.88	40.08	40.08	未进入	否	无	-48.91
5080	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线土墙子变压器	200	0.25	159.48	159.48	未进入	否	无	0
5081	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线郭家店大井支08号杆柱上变压器	50	55.7	16.07	16.07	未进入	否	无	-40.43
5082	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分歧上店支2号上店变压器	400	34.01	264.08	264.08	未进入	否	无	119.44
5083	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线郭家店主干223号杆郭家店大棚台区柱	30	67.1	17.4	17.4	未进入	否	无	81.16
5084	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小梁东柱上变压器	50	20.98	30.06	30.06	未进入	否	无	-23.53
5085	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	线小尹杖子分歧13号杆南营子台区变压器（	50	66.76	6.63	6.63	未进入	否	无	11.09
5086	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支04号杆柱上变压器	80	78.93	0.88	0.88	未进入	否	无	-3.59
5087	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支运管所变压器	315	47.88	112.96	112.96	未进入	否	无	1.71
5088	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线二道沟分支11号二道沟变压器	50	46.41	16.8	16.8	未进入	否	无	-2.89
5089	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线北沟分支11号杆北沟变压器	50	25.03	27.63	27.63	未进入	否	无	18.45
5090	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线向阳沟台区柱上变压器	50	95.31	-2.9	-2.9	未进入	否	无	20.9
5091	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线上杖子分支01号上杖子变压器	50	62.87	10.38	10.38	未进入	否	无	0.39
5092	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄棚柱上变压器	30	2.15	23.48	23.48	未进入	否	无	0
5093	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线铁东新台台区柱上变压器	50	119.27	-18.26	-18.26	2025/2/27	是	2026/3/1	7.84
5094	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	0kV土矿线中黑沟分支12#中黑沟柱上变压器	100	35.90	80	80	未进入	否	无	0
5095	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大杖子分支112号杆蒋杖子台区柱上	50	99.85	-9.9	-9.9	未进入	否	无	-4.11
5096	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10千伏水化线环网支畜产西分畜产西变压器	315	21.83	196.56	196.56	未进入	否	无	18.91

5097	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科东新台柱上变压器	50	38.86	22.85	22.85	未进入	否	无	15.11
5098	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	kV五家子线北营子棚柱上变压器(高耗能改造)	50	43.77	18.18	18.18	未进入	否	无	31.14
5099	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	杨杖子分台区柱上变压器	50	65.78	28.92	28.92	未进入	否	无	144.11
5100	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小石洞沟分歧11#小石洞沟变压器	50	22.19	29	29	未进入	否	无	29.93
5101	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干西石岗子变压器	50	64.19	9.79	9.79	未进入	否	无	0
5102	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线彦家沟分支07号杆柱上变压器	50	5.55	37.34	37.34	未进入	否	无	0
5103	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南洼大棚台区柱上变压器	50	69.51	0.09	0.09	未进入	否	无	40.65
5104	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟2台变压器	50	35.77	24.33	24.33	未进入	否	无	21.13
5105	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧上唐土沟变压器	100	82.9	20.93	20.93	未进入	否	无	0
5106	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家十组大棚分支08号杆柱上变压器	50	40.09	25.39	25.39	未进入	否	无	-72.56
5107	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子大棚变压器	50	34.2	23.12	23.12	未进入	否	无	754.17
5108	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西地分支西地变压器(19)	50	96.77	-7.53	-7.53	未进入	否	无	-21.89
5109	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线红庙沟分歧08号杆红庙沟变压器	50	43.13	18.53	18.53	未进入	否	无	4.8
5110	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支城关镇分城关镇变压器	315	20.2	188.37	188.37	未进入	否	无	8.5
5111	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子变压器	200	40.14	20.65	20.65	未进入	否	无	0
5112	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线17号杆北地变压器	100	16.28	80	80	未进入	否	无	0
5113	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄北台区柱上变压器	200	48.85	62.3	62.3	未进入	否	无	42.01
5114	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	家线前马厂分歧15号杆前马厂分台变压器(20	200	34.27	91.44	91.44	未进入	否	无	0
5115	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴变压器(26)	100	40.31	39.73	39.73	未进入	否	无	0
5116	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线毛沟分支05号杆毛沟台区变压器	50	38.54	21.14	21.14	未进入	否	无	10
5117	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分段杖子南变压器	200	45.34	71.8	71.8	未进入	否	无	24.41
5118	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线郭家沟分歧14#柱上变压器	400	77.02	293.28	293.28	未进入	否	无	11.81
5119	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线厂子沟柱上变压器	50	29.31	26	26	未进入	否	无	-1.44
5120	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子大棚柱上变压器	80	31.35	39.38	39.38	未进入	否	无	-13.59
5121	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	0kV郭家店线东山分支02号杆东山区变压器	50	31.88	24.63	24.63	未进入	否	无	3.59
5122	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线热北井分柱上变压器	100	63.21	18.2	18.2	未进入	否	无	0
5123	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西街里柱上变压器	200	45.11	69.78	69.78	未进入	否	无	3
5124	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎一棚柱上变压器	50	53.46	14.23	14.23	未进入	否	无	7.44
5125	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	kV联工线桥北井柱上变压器(2017新增机井	50	30.86	27.92	27.92	未进入	否	无	-29.73
5126	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线五三井分五三新棚01号杆柱上变	50	43.59	19.38	19.38	未进入	否	无	13.16
5127	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线大苗杖子分歧45号杆大苗杖子柱上变	50	68.75	15.23	15.23	未进入	否	无	47.66
5128	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚柱上变压器	100	26.22	54.02	54.02	未进入	否	无	0
5129	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大汤沟分支60号杆汤沟梁台区柱上变	50	58.84	13.31	13.31	未进入	否	无	-33.15
5130	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑3号箱变2号变压器	630	33.67	292.76	292.76	未进入	否	无	6.58
5131	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑4#箱变1号变压器间隔配电变压器	630	20.11	377.37	377.37	未进入	否	无	12.11
5132	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线212号杆柱上变压器(23能效)	400	38.13	320	320	未进入	否	无	0
5133	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区1号箱变1号变压器	630	30.16	313.99	313.99	未进入	否	无	16.35
5134	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线党校支党校后分党校后变压器	400	49.44	122.24	122.24	未进入	否	无	16.38
5135	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区3号箱变变压器	630	17.56	393.37	393.37	未进入	否	无	24.23
5136	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	线五里堡分支五里堡井台区柱上变压器(二	200	25.80	160	160	未进入	否	无	-100
5137	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	kV东田线百车沟分歧02百车沟小区柱上变压	50	29.72	9.28	9.28	未进入	否	无	-43.16
5138	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	0kV东联线东街里柱上变压器(高耗能)改造	200	35.19	160	160	未进入	否	无	-100
5139	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支21号柱上变压器	30	105.25	-4.06	-4.06	未进入	否	无	14.77
5140	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线主干191号杆小齐东台区(2017结余	400	27.76	209.08	209.08	未进入	否	无	-6.56

5141	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	宋七组分台柱上变压器	50	111.94	-19.59	-19.59	未进入	否	无	6.81
5142	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线西杨杖子柱上变压器	50	56.93	11.54	11.54	未进入	否	无	-26.53
5143	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙北小区变压器	50	49.95	19.77	19.77	未进入	否	无	-28.22
5144	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	转台线薛吉沟分支01号杆东沟大棚柱上变	50	38.22	21.16	21.16	未进入	否	无	8.42
5145	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元支天元街台区	20	30.26	9.95	9.95	未进入	否	无	-12.5
5146	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线古西分歧03#古西（高耗能）	100	82.24	5.68	5.68	未进入	否	无	0
5147	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线136#刘二大棚变压器	20	19.58	12.14	12.14	未进入	否	无	-23.08
5148	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	坎子线小西沟分支10号柱上变压器（高耗能改	200	13.32	160	160	未进入	否	无	0
5149	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支07号甸东柱上变压器（高耗能）	100	57.95	35.37	35.37	未进入	否	无	0.67
5150	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈东地台柱上变压器	160	37.4	71.55	71.55	未进入	否	无	-7.15
5151	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分歧45号柱上变压器	50	103.43	-12.04	-12.04	未进入	否	无	18.7
5152	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分支01号杆柱上变压器	100	42.98	37.02	37.02	未进入	否	无	0
5153	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线水南大棚分支01号杆水南大棚2变	30	71.7	5.63	5.63	未进入	否	无	-15.27
5154	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支16号毕大棚柱上变	20	96.64	1.22	1.22	未进入	否	无	-11.3
5155	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV七间房分歧七间房井变压器	50	79.01	5.94	5.94	未进入	否	无	3.28
5156	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后沟子分歧01号杆变压器	200	24.45	114.34	114.34	未进入	否	无	0
5157	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3台变压器	400	67.42	52.68	52.68	未进入	否	无	8.08
5158	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	郑杖子线南杖子分支05号杆朱杖子台区变	50	51.59	20.16	20.16	未进入	否	无	82.39
5159	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城西柱上变压器	50	52.86	23.07	23.07	未进入	否	无	31.91
5160	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线内联厂支食品院变	100	24.05	55.98	55.98	未进入	否	无	-20.51
5161	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子大棚分支02号柱上变	50	116.14	-10.66	-10.66	未进入	否	无	23.58
5162	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线南营子大棚分支11号杆南营子大棚2台	50	32.76	26.49	26.49	未进入	否	无	-100
5163	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线平台子分支04+1号杆土墙子大棚2台区柱	50	29.21	26.33	26.33	未进入	否	无	-40.66
5164	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分歧16#小鸽洞北变	50	38.244	-3.08	-3.08	未进入	否	无	17.09
5165	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线物资局变	400	34.63	92.08	92.08	未进入	否	无	11.94
5166	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下河套分支10号杆下河套变	80	80.78	3.13	3.13	未进入	否	无	4.81
5167	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV四官1号线后梨树沟柱上变	100	1.36	78.64	78.64	未进入	否	无	0
5168	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线苏子沟柱上变	50	53.66	15.15	15.15	未进入	否	无	72.48
5169	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线齐家沟台区柱上变	50	1.58	39.25	39.25	未进入	否	无	-27.27
5170	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	刘杖子分歧12号杆柱上刘杖子变（高耗	200	53.05	87.82	87.82	未进入	否	无	-8.89
5171	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼前台区柱上变	100	84.47	12.57	12.57	未进入	否	无	21.02
5172	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北良大棚台区柱上变	200	18.89	127.6	127.6	未进入	否	无	-1.65
5173	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线黄西机井01号杆柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
5174	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线郭家店主干175号杆水泉大棚变	50	53.47	15.96	15.96	未进入	否	无	-0.81
5175	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库分歧99号杆南石场台区柱上变	80	47.31	26.16	26.16	未进入	否	无	9.52
5176	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线四合当线18号杆五二变台柱上变	100	34.73	80	80	未进入	否	无	0
5177	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线石杖子支04号杆石杖子东变（2.0	200	18.21	149.72	149.72	未进入	否	无	-11.19
5178	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬一分支01号杆柱上变	50	115.61	-13.75	-13.75	未进入	否	无	72.97
5179	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线北山棚分支06号杆柱上变	50	23.5	30.01	30.01	未进入	否	无	19.35
5180	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	沟子线北岔下分01号杆北岔下变（20184	200	30.05	103.82	103.82	未进入	否	无	-60.47
5181	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	ms 10kV雷神庙线五一分歧73#柱上变	30	99.47	-2.6	-2.6	未进入	否	无	-14.69
5182	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	半拉杖子棚台区柱上变	50	35.83	23.67	23.67	未进入	否	无	-11.05
5183	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城子线新五台柱上变（二批中心村增容	200	61.77	36.46	36.46	未进入	否	无	28.68
5184	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	台线茶棚分支02号杆柱上变（一批中心	200	79.67	0.74	0.74	未进入	否	无	-26.78

5185	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线286号杆北前组井台区柱上变压器	50	9.05	37.04	37.04	未进入	否	无	50
5186	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南山增容（2018年农网）	50	45.88	17.95	17.95	未进入	否	无	-2.15
5187	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线杜家沟增容（2018年农网）	50	25.25	27.48	27.48	未进入	否	无	16.44
5188	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	哈外棚台区柱上变压器	50	39.73	20.67	20.67	未进入	否	无	18.09
5189	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	0千伏三家子线宣杖子分歧吴杖子柱上变压器	200	30.99	98.04	98.04	未进入	否	无	0
5190	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	0kV凌源镇线61号杆前营子1号台区柱上变压器	200	46.34	67.32	67.32	未进入	否	无	14.99
5191	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	钱修七台柱上变压器高耗能改造（二批中心村	200	62.33	48.34	48.34	未进入	否	无	29.68
5192	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	kV凌源镇线主干79号杆西五官台区柱上变压器	200	74.95	15.2	15.2	未进入	否	无	17.72
5193	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟大棚变压器	80	34.7	37.89	37.89	未进入	否	无	-3.98
5194	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支07号甸北一号柱上变压器	30	73.65	3.01	3.01	未进入	否	无	1.86
5195	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四合当2号线	佟西井	50	50.72	17.28	17.28	未进入	否	无	2.04
5196	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线211#下河杖子大棚柱上变压器	200	34.62	123.84	123.84	未进入	否	无	-1.68
5197	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧司家沟分支司家沟变压器	30	24.05	17.16	17.16	未进入	否	无	17.31
5198	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线沟门棚2分支柱上变压器	50	65.52	7.56	7.56	未进入	否	无	0.31
5199	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	候三组分台区柱上变压器	50	58.21	12.81	12.81	未进入	否	无	2.65
5200	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	河南小沟外新增机井柱上变压器	315	0.00	252	252	未进入	否	无	-100
5201	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	0千伏三家子线宣杖子分歧双杨树分支柱上变压器	200	19.52	120.96	120.96	未进入	否	无	0
5202	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	沟杖子分歧河套门大井分支16号杆河套门大井	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5203	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	双庙分台区柱上变压器	50	54.89	12.56	12.56	未进入	否	无	-5.5
5204	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线岗子大棚柱上变压器	100	45.67	51.47	51.47	未进入	否	无	0
5205	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	杖子分歧东沟分支下窝铺机井台区柱上变压器	50	36.08	24.89	24.89	未进入	否	无	-22.22
5206	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	号线百牛群7#井分01号杆百牛群7#井变压器	50	18.86	30.57	30.57	未进入	否	无	0
5207	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	八龙沟分01号杆煤窑沟3井台区柱上变压器	50	34.69	28.8	28.8	未进入	否	无	2.94
5208	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子大井柱上变压器	50	25.81	28.78	28.78	未进入	否	无	125
5209	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	号线杨杖子1#井分16号杆百牛群6#井变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5210	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	kV四五联2#线八组新棚分支2号杆八组新棚台	50	38.11	21.54	21.54	未进入	否	无	-34.25
5211	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟7号杆乌兰白北组井台区柱上变压器	50	75.74	5.99	5.99	未进入	否	无	40.08
5212	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线下三家分支04号杆柱上变压器	80	47.21	26.24	26.24	未进入	否	无	2.88
5213	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线284号杆北前组3井台区柱上变压器	50	47.54	20.41	20.41	未进入	否	无	23.08
5214	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线河北分06号杆河北柱上变压器（一批	315	27.14	171.9	171.9	未进入	否	无	60.11
5215	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	0千伏河坎子线主干213号杆十八亩地变压器	80	47.06	28.15	28.15	未进入	否	无	68.99
5216	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	沟杖子分歧黑沟门大井分支01号杆黑沟门大井	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5217	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南水泉柱上变压器	50	79.21	40	40	未进入	否	无	-100
5218	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线地东头柱上变压器	100	111.62	-31.61	-31.61	未进入	否	无	0
5219	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	甸东大棚支04号甸东大棚柱上变压器	200	39.9	82.72	82.72	未进入	否	无	-6.43
5220	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	kV佛谷洞北登机井分支15号杆北登小区变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
5221	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线小赵南分支13号杆小赵南台区柱上变	30	70.4	3.51	3.51	未进入	否	无	5.64
5222	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	号线10kV四合当线水库分歧68号杆大三台区柱	50	63.42	8.29	8.29	未进入	否	无	5.47
5223	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	杖子线北湾子支05号杆北湾子台区（2017结	200	36.18	107.62	107.62	未进入	否	无	0
5224	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	kV万元店线科北分支3号杆科北变压器（2.0	400	20.54	242.76	242.76	未进入	否	无	-6.09
5225	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	堡线北房申分歧108号杆北平房变压器（2.0	400	23.98	224.08	224.08	未进入	否	无	20.84
5226	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子1号井柱上变压器	50	34.52	26.93	26.93	未进入	否	无	0
5227	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线付杖子分支6号杆付北变压器（2.0	400	12.18	320	320	未进入	否	无	-100
5228	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线北店分支北店变压器	50	56.34	11.84	11.84	未进入	否	无	35.15

5229	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气西山棚柱上变压器	100	28.58	59.67	59.67	未进入	否	无	38.14
5230	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北洼子变压器	80	42.02	37.65	37.65	未进入	否	无	43.15
5231	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线山西分歧01号杆山西台区变压器	50	52.78	13.61	13.61	未进入	否	无	7.21
5232	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	08郑杖子线井东分支02号杆井东台区变压器	80	67.91	64	64	未进入	否	无	-100
5233	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	0kV东瓦线喇叭洞沟分支21号喇叭洞沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
5234	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线北窝铺台区柱上变压器	50	56.3	11.85	11.85	未进入	否	无	-9.27
5235	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘东台区柱上变压器	200	8.6	143.16	143.16	未进入	否	无	0
5236	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西分支03号汤西变压器	100	0.44	79.56	79.56	未进入	否	无	0
5237	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线大块地分支03号杆大块地柱上变	50	50.07	18.06	18.06	未进入	否	无	36.21
5238	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线晟昱菜业3井支08号杆柱上变压器（二	50	3.08	38.49	38.49	未进入	否	无	-83.33
5239	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子分支02号杆柱上变压器	100	63.18	16.89	16.89	未进入	否	无	4.7
5240	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小茶棚分支01号杆柱上变压器	80	71.55	6.76	6.76	未进入	否	无	0.4
5241	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线王杖子分支08号杆柱上变压器	50	68.06	5.97	5.97	未进入	否	无	20.03
5242	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧150号柱上变压器	50	62.67	12.15	12.15	未进入	否	无	16.6
5243	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳北大棚分支07号杆柱上变压器	80	72.66	23.89	23.89	未进入	否	无	63.98
5244	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支24号杆南沟下柱上变压器	160	50.59	47.1	47.1	未进入	否	无	27.66
5245	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧76号外窝铺柱上变压器	100	33.699	-5.24	-5.24	未进入	否	无	-10.55
5246	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线碾子沟分歧11号杆碾子变压器（2.0工	400	0.71	317.16	317.16	未进入	否	无	-3.51
5247	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线木匠铺变压器	100	85.1	10.71	10.71	未进入	否	无	0
5248	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	kV杨杖子1号线25号杆杨南变压器（2.0工程	200	44	132.46	132.46	未进入	否	无	76.36
5249	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	子1号线东地中分歧04号杆东地中变压器（2	630	6.28	472.75	472.75	未进入	否	无	-10.51
5250	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟中队变压器	100	73.16	6.84	6.84	未进入	否	无	15.72
5251	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟上队变压器	50	49.48	0.6	0.6	未进入	否	无	-6.83
5252	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	线肖杖子分皮杖子支21号杆肖东变压器（2	200	63.7	37.42	37.42	未进入	否	无	9.52
5253	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	修线主干79号杆小城子七组台区（2019年自投	200	43.66	88.54	88.54	未进入	否	无	-34.8
5254	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线肖东大棚台柱上变压器	160	31.22	79.79	79.79	未进入	否	无	35.06
5255	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一2柱上变压器	100	32.28	47.72	47.72	未进入	否	无	-33.04
5256	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东梁大棚变压器	30	0.05	23.99	23.99	未进入	否	无	-90.91
5257	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南西分支04#大河南西变压器	50	71.6	4.21	4.21	未进入	否	无	30.92
5258	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子变压器	100	66.79	41.02	41.02	未进入	否	无	120.58
5259	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线北沟分支04号杆北沟变压器（2.0工	400	17.38	250.56	250.56	未进入	否	无	59.18
5260	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太西分支03号杆柱上变	50	47.75	40	40	未进入	否	无	-100
5261	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线67号杆三家一组柱上变压器	50	92.71	-0.74	-0.74	未进入	否	无	16.72
5262	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线画匠沟分支02号画匠沟变压器	50	77.69	1.17	1.17	未进入	否	无	-15.71
5263	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支05号西洼子变压器	50	61.24	16.82	16.82	未进入	否	无	92
5264	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线瓦西大棚分歧09号杆瓦西大棚柱上变	100	28.33	59.37	59.37	未进入	否	无	2.37
5265	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	V东五线水泉沟分支04号水泉沟台区柱上变	100	108.61	32.56	32.56	未进入	否	无	12.2
5266	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线十二官北井	100	51.7	39.76	39.76	未进入	否	无	-5.6
5267	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线八龙沟大棚支07号杆柱上变压器	80	30.95	43.25	43.25	未进入	否	无	31.3
5268	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线菜杖子井柱上变压器	50	36.61	26.28	26.28	未进入	否	无	50.45
5269	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线113号杆官北变压器	200	70.31	99.18	99.18	未进入	否	无	0
5270	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	老官杖子小区分歧03号柱上变压器	50	111.36	-12.1	-12.1	未进入	否	无	14.88
5271	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线271号杆马家变压器	50	81.66	11	11	未进入	否	无	-13.48
5272	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线官中2机井柱上变压器	50	40.06	20.86	20.86	未进入	否	无	-6.83

5273	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线郝杖子分支10号郝杖子变压器（2.0工程）	200	24.84	110.3	110.3	未进入	否	无	0
5274	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏家梁变压器	200	30.48	137.62	137.62	未进入	否	无	-10.27
5275	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线碾子玉分支15#碾东变压器	50	57.6	11.22	11.22	未进入	否	无	70.96
5276	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线主干161号杆榆西变压器（高耗能改造）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
5277	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干178号杆小南沟变压器	100	25.22	80	80	未进入	否	无	-100
5278	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	北杖子分台变压器	50	60.97	9.54	9.54	未进入	否	无	-1.97
5279	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线97号杆一组北变压器（2.0工程）	400	24.35	223.08	223.08	未进入	否	无	4.7
5280	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线庙山柱上变压器	80	63.94	20.42	20.42	未进入	否	无	46.21
5281	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线后马场支12号杆后马场台区柱上变压器	30	66.62	4.99	4.99	未进入	否	无	-7.01
5282	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前变压器	80	104.91	-19.92	-19.92	未进入	否	无	14.59
5283	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124南营线	大河北线506#庞杖子变压器	200	6.08	160	160	未进入	否	无	-100
5284	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线北梁大棚分支11号杆北梁大棚变压器	20	85.77	-0.91	-0.91	未进入	否	无	-14.63
5285	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线安杖子分支26号杆窑沟台区柱上变压器	200	22.82	114.44	114.44	未进入	否	无	5.34
5286	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子棚变压器	50	25.58	27.39	27.39	未进入	否	无	4.62
5287	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线小榆树沟分支10#小榆树沟变压器	50	49.24	15.38	15.38	未进入	否	无	93.84
5288	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧042#桃树沟变压器	50	30.65	24.68	24.68	未进入	否	无	8.12
5289	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小马杖子分支01号杆柱上变压器	400	1.08	316.52	316.52	未进入	否	无	-94.59
5290	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧高家梁支04号杆柱上变压器	50	70.84	4.59	4.59	未进入	否	无	13.95
5291	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线侯二分支1号杆侯二变压器（2.0工程）	200	18.69	122.68	122.68	未进入	否	无	-4.19
5292	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟北变压器（2.0工程）	200	58.58	42.84	42.84	未进入	否	无	14.69
5293	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧09号杆河坎子变压器（2.0工程）	200	34.89	160	160	未进入	否	无	-100
5294	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线王家窝铺分支04号杆王家窝铺变压器（2.0工程）	400	2.63	311.52	311.52	未进入	否	无	-63.25
5295	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孙泉沟分支8号杆孙泉沟变压器（2.0工程）	400	20.99	236.04	236.04	未进入	否	无	-0.17
5296	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支37号杆六南变压器（2.0工程）	400	12.99	276.48	276.48	未进入	否	无	66.1
5297	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大房子线小河南分支03号杆杆瓦房变压器（2.0工程）	200	33.12	93.78	93.78	未进入	否	无	7.74
5298	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大梁线联合厂分支03号杆黄酒馆变压器（2.0工程）	400	38.07	167.96	167.96	未进入	否	无	16.5
5299	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支09号杆姜西变压器（2.0工程）	400	14.02	320	320	未进入	否	无	-100
5300	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线平房分支1号杆平房变压器（2.0工程）	200	18.02	130.34	130.34	未进入	否	无	-12.62
5301	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线喇南分支29号杆喇北变压器（2.0工程）	400	53.46	226.88	226.88	未进入	否	无	84.23
5302	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧28号杆山庙变压器（2.0工程）	200	30.92	160	160	未进入	否	无	-100
5303	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线北坎子分歧小北沟分支14号杆小北沟变压器	200	42.23	81.18	81.18	未进入	否	无	25.73
5304	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	红木1号线南东分歧庙东五组支07号杆庙东五组变压器	400	16.35	257.2	257.2	未进入	否	无	21.97
5305	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线锅地分歧北沟分支16号杆北沟台区增容（2.0工程）	100	32.14	47.87	47.87	未进入	否	无	11.62
5306	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	南沟线三道良子分歧北庄分支04号杆北庄变压器	400	22.86	228.6	228.6	未进入	否	无	8.46
5307	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线郝家沟新区分支03号杆五南大井变压器（2.0工程）	400	22.97	240.44	240.44	未进入	否	无	10.73
5308	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线主干149号杆波西变压器（2.0工程）	200	80.14	208.6	208.6	未进入	否	无	42.87
5309	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线任杖子分歧150+1号杆西大川大棚变压器	50	55.35	14.92	14.92	未进入	否	无	-41.24
5310	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线南沟分支38号杆南沟上柱上变压器	50	86.08	0.82	0.82	未进入	否	无	26.46
5311	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	古塔线十二里堡大棚分支02号杆十二里铺棚台区柱上变压器	100	54.51	31.31	31.31	未进入	否	无	-13.1
5312	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东台区柱上变压器	200	49.81	86.64	86.64	未进入	否	无	44.11
5313	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干129号大西大棚柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
5314	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱东变压器	80	38.42	64	64	未进入	否	无	-100
5315	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线杖子分歧柏二道杖子分支02#柏二杖子台柱上变压器	50	86.33	-3.11	-3.11	未进入	否	无	1.04
5316	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀大棚变压器	200	57.28	45.44	45.44	未进入	否	无	13.05

5317	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横河子变压器	160	41.17	63.3	63.3	未进入	否	无	-5.46
5318	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支03号杆东窑变压器	50	49.84	15.33	15.33	未进入	否	无	-36.41
5319	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马营子柱上变压器	30	1.42	23.63	23.63	未进入	否	无	-70.97
5320	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线赵里分支47号杆赵里台区变压器	50	46.68	16.66	16.66	未进入	否	无	7.27
5321	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛中分歧01#柱上变压器	50	88.74	-4.27	-4.27	未进入	否	无	24.15
5322	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线尧北分支02号杆柱上变压器	50	118.61	-19.31	-19.31	未进入	否	无	3.74
5323	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线沟门柱上变压器	100	81.88	-1.78	-1.78	未进入	否	无	57.89
5324	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下坡子变压器柱上变压器	80	61.72	18.64	18.64	未进入	否	无	20.99
5325	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线193#柱上变压器	50	49.68	40	40	未进入	否	无	-100
5326	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线平台子分支94号杆平台子大棚台区柱上变压器	50	43.41	18.62	18.62	未进入	否	无	0
5327	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟杖子分支04号杆柱上变压器	50	40.04	21.45	21.45	未进入	否	无	-39.25
5328	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山西河套91号杆柱上变压器	400	58.53	89.84	89.84	未进入	否	无	-54.36
5329	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支67#柱上变压器	30	27.79	16.17	16.17	未进入	否	无	-26.39
5330	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线张涵杖子南04号杆柱上变压器	50	49.19	18.04	18.04	未进入	否	无	6.8
5331	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金黄岭分支01号杆柱上变压器	80	68.92	8.88	8.88	未进入	否	无	19.34
5332	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	子线薄杖子分支13号杆薄杖子变压器（高耗）	100	2.43	77.86	77.86	未进入	否	无	0
5333	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分歧石门沟1井变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	-100
5334	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线烧锅变压器	80	76.22	3.04	3.04	未进入	否	无	0.7
5335	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线前马厂分歧20号杆前马厂变压器（2017）	100	109.32	-20.7	-20.7	未进入	否	无	-2.55
5336	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线木柴杖子大棚分歧01号杆木柴杖子大棚台区柱上变压器	30	23.42	17.5	17.5	未进入	否	无	-2.5
5337	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道沟台区柱上变压器	100	27.01	53.01	53.01	未进入	否	无	-15.71
5338	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分歧019上变压器	100	82.63	22.17	22.17	未进入	否	无	142.66
5339	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线绿豆沟外分支02号杆绿豆沟外台区柱上变压器	30	9.39	21.19	21.19	未进入	否	无	-41.18
5340	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线皮外分支01号杆皮外台区柱上变压器	30	55.78	10.92	10.92	未进入	否	无	50.5
5341	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三家柱上变压器	50	46.80	40	40	未进入	否	无	-100
5342	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线山弯子分支山弯子变压器	80	53.26	23.15	23.15	未进入	否	无	14.3
5343	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧12号汤东变压器	100	39.37	40.64	40.64	未进入	否	无	0
5344	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分西北地井柱上变压器	50	22.51	28.86	28.86	未进入	否	无	-98.67
5345	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线北山变变压器	50	7.54	4.23	4.23	未进入	否	无	28.57
5346	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	线平地主干170号平地线116号杆下杖子台区柱上变压器	50	114.48	-17.22	-17.22	未进入	否	无	30.56
5347	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子变压器	200	84.08	-7.86	-7.86	未进入	否	无	3.59
5348	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范台子变压器	80	46.18	31.98	31.98	未进入	否	无	-5.43
5349	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线老虎沟台区柱上变压器	30	20.47	17.86	17.86	未进入	否	无	-49.61
5350	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组小区变压器	100	52.16	27.92	27.92	未进入	否	无	0
5351	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线陈杖子分歧1号三十	80	27.21	45.23	45.23	未进入	否	无	16.82
5352	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线吕杖子分歧04+号杆吕杖子南台区柱上变压器	50	47.55	40	40	未进入	否	无	-100
5353	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线230号杆碾子分台柱上变压器	100	91.9	3.99	3.99	未进入	否	无	11.02
5354	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线东沟分支07号杆白尺沟北沟台区柱上变压器	50	29.43	25.77	25.77	未进入	否	无	-12.93
5355	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	郑杖子线大北沟分支03号杆大北沟台区柱上变压器	400	4.59	320	320	未进入	否	无	-100
5356	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家六分支08号三家六队变压器	50	34.96	23.01	23.01	未进入	否	无	-0.38
5357	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三后棚柱上变压器	50	0.95	39.58	39.58	未进入	否	无	0
5358	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子东沟分支胡杖子东沟变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	-100
5359	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线小牛台区柱上变压器	315	52.61	103.16	103.16	未进入	否	无	21.05
5360	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线桃树园变压器	50	75.57	4	4	未进入	否	无	-4.15

5361	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下沟台区柱上变压器	10	100.55	-1.38	-1.38	未进入	否	无	-18.7
5362	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火上分支03号杆柱上变压器	50	73.39	3.3	3.3	未进入	否	无	0
5363	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟分支03号杆柱上变压器	200	29.28	102.6	102.6	未进入	否	无	-24.56
5364	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线胡东分支03号杆胡东台区变压器	100	57.18	22.84	22.84	未进入	否	无	-16.17
5365	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线烧锅1号井支柱上变压器	50	33.32	30.36	30.36	未进入	否	无	-4.55
5366	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟西组大棚分支10号柱上变压器	30	105.1	-5	-5	未进入	否	无	12.93
5367	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山四组大棚支01号杆柱上变压器	80	0.00	64	64	未进入	否	无	0
5368	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线前祝台区柱上变压器	80	97.32	-6.67	-6.67	未进入	否	无	35.65
5369	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线侯杖子分支05+1号杆侯杖子大棚台区柱	50	21	29.74	29.74	未进入	否	无	-9.52
5370	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线善于沟柱上变压器	80	69.12	8.72	8.72	未进入	否	无	-9.26
5371	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	线上杖子南机井分歧16号杆上杖子南机井柱	50	67.76	12.92	12.92	未进入	否	无	-22.22
5372	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南岔台区柱上变压器	50	2.22	38.9	38.9	未进入	否	无	0
5373	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线水库分歧奎一分支02号杆柱上变	50	88.47	-4.23	-4.23	未进入	否	无	-1.8
5374	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	0kV大杖子线174号杆老官变压器（2.0工程	200	71.03	125.86	125.86	未进入	否	无	82.36
5375	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	子线寺台子分歧30号杆上寺台子外变压器（	200	15.71	128.64	128.64	未进入	否	无	15.99
5376	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线小尹杖子分歧33号杆大尹杖子大棚台	50	35.24	23.91	23.91	未进入	否	无	5.7
5377	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦中分支02号杆瓦中变压器	200	18.08	160	160	未进入	否	无	-100
5378	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	沟线西高杖子分支2号杆西杖子东变压器（2	200	11.45	160	160	未进入	否	无	-100
5379	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线哈木沟分支14号杆哈木沟台区变	20	48.14	6.7	6.7	未进入	否	无	0
5380	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线小西营子变压器柱上变压器	100	88.06	-7.8	-7.8	未进入	否	无	0
5381	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟井柱上变压器	30	47.96	11.79	11.79	未进入	否	无	207.69
5382	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线南营子沟里大棚支13号杆南营子大井	50	6.91	36.63	36.63	未进入	否	无	-20.83
5383	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	0kV大王杖子线80号杆宫西变压器（2.0工程	400	4.15	51.92	51.92	未进入	否	无	-2.56
5384	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子农专变压器	50	73.17	-19.23	-19.23	未进入	否	无	-7.18
5385	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	房子线马叫沟分支01+1号杆仓上变压器（2.	200	65.17	129.52	129.52	未进入	否	无	56.1
5386	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	V东瓦线主干44号杆荣杖子变压器（2.0工程	400	23.78	271.88	271.88	未进入	否	无	78.76
5387	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	0kV大王杖子线范杖子分台变压器（2.0工程	160	1.06	126.88	126.88	未进入	否	无	6.67
5388	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线222#马杖子台（2.0工程）	100	57.00	80	80	未进入	否	无	-100
5389	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线前山分支13号杆前山台区变	30	83	18.17	18.17	未进入	否	无	76.58
5390	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	官一线水泉沟分歧8号杆水泉沟变压器（2.0	200	21.04	117.92	117.92	未进入	否	无	0.83
5391	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	后杖子分歧后杖子大井分支05号杆后杖子1号	50	20.21	40	40	未进入	否	无	0
5392	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线203号杆东庄变压器（2.0工程）	200	41.94	160	160	未进入	否	无	-100
5393	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线郭家店分1号杆郭家店变压器（高耗能	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5394	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	道良子分歧高家沟分支16号杆大四良子变	200	23.66	112.68	112.68	未进入	否	无	47.09
5395	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线121号杆八东变压器（2.0工程）	400	21.82	232.72	232.72	未进入	否	无	18.93
5396	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧3#柱上变压器	50	70.65	8.81	8.81	未进入	否	无	-15.24
5397	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线半拉杖子柱上变压器	200	18.69	122.62	122.62	未进入	否	无	0
5398	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大梁线石羊石虎分46号杆大杖子变压器（2.	400	22.08	231.76	231.76	未进入	否	无	0.11
5399	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	胡杖子大棚分支02号杆胡杖子大棚增容（20	50	33.22	24.06	24.06	未进入	否	无	13.73
5400	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线三家分支6+1号杆三家2变压器（2.0	160	46.85	56.67	56.67	未进入	否	无	13.69
5401	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线黄土坎子分02号杆黄土坎子变	400	29.76	201	201	未进入	否	无	94.45
5402	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	四五联2#线段八分歧08号杆变压器（2.0工	400	27.54	209.96	209.96	未进入	否	无	26.48
5403	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	kV四合当线木匠沟外井分支03号杆柱上变	50	0.00	40	40	未进入	否	无	-100
5404	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线行政台区柱上变压器	200	49.86	135.54	135.54	未进入	否	无	6.59

5405	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	管一线后朱杖子分歧32号杆后西变压器（2.0工程）	200	16.84	126.32	126.32	未进入	否	无	-45.69
5406	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线二北台区01号杆二北变压器（2.0工程）	400	9.90	320	320	未进入	否	无	-100
5407	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	线二十五里堡分支5号杆二十五里铺变压器	400	46.03	135.88	135.88	未进入	否	无	2.18
5408	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	V八肖线东沟分07号杆东沟变压器（2.0工程）	400	21.14	235.44	235.44	未进入	否	无	3.38
5409	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线60号杆房申变压器（2.0工程）	400	24.06	231	231	未进入	否	无	8.88
5410	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	V北炉线主干64号杆天元店变压器（2.0工程）	200	13.62	160	160	未进入	否	无	-100
5411	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	V大南线庙北分歧02号杆庙北变压器（2.0工程）	200	48.98	62.12	62.12	未进入	否	无	-16.9
5412	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	矿线大勿苏分歧42号杆大八勿苏西变压器	200	48.91	120.62	120.62	未进入	否	无	-1.39
5413	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	kV八修线粮库支政府6号杆市场变压器（2.0工程）	400	38.4	166.84	166.84	未进入	否	无	16.49
5414	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线赵里支12号杆北山大棚台区变压器（2019工程）	100	97.38	6.87	6.87	未进入	否	无	-45.1
5415	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线184号杆东沟变压器（2.0工程）	400	23.91	224.36	224.36	未进入	否	无	-18.58
5416	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	V三家子线宣杖子分歧203号杆益北（2.0工程）	200	3.24	157.14	157.14	未进入	否	无	0
5417	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	线北水泉子分支6+1号杆北水泉子台区（2019工程）	100	12.37	67.63	67.63	未进入	否	无	-59.06
5418	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	联网分歧刘一分支刘三分支02号杆刘三变压器	400	0.28	319.16	319.16	未进入	否	无	20
5419	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线闫家窝铺大井柱上变压器	200	9.08	160	160	未进入	否	无	0
5420	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	子线西台子分歧09号杆北宫杖子变压器（2.0工程）	200	29.89	160	160	未进入	否	无	0
5421	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线52号杆六一变压器（2.0工程）	400	38.27	175.76	175.76	未进入	否	无	9242.42
5422	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线前营子分支5号杆前营子变压器（2.0工程）	400	31.73	193.08	193.08	未进入	否	无	-0.69
5423	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	V10KV八家线126号杆八家村变压器（2.0工程）	400	16.19	255.24	255.24	未进入	否	无	58.62
5424	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二东分支02号杆二东变压器（2.0工程）	200	13.01	160	160	未进入	否	无	0
5425	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义三变压器（2.0工程）	400	15.36	258.52	258.52	未进入	否	无	-4.98
5426	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	杖子线于杖子分歧58号杆于杖子变压器（2.0工程）	400	19.26	320	320	未进入	否	无	-100
5427	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线86号杆房东变压器（2.0工程）	200	17.23	125.54	125.54	未进入	否	无	20.29
5428	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线四道沟分歧034号杆白东变压器（2.0工程）	400	29.42	202.44	202.44	未进入	否	无	-27.03
5429	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子2号杆柱上变压器	200	53.09	93.66	93.66	未进入	否	无	0
5430	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大窝铺变压器	100	54.245	-14.25	-14.25	未进入	否	无	29.59
5431	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支龙下分支02号杆柱上变压器	50	59.42	13.63	13.63	未进入	否	无	2.35
5432	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线老杖子分歧02号杆梨树沟台区变压器	50	46.03	16.98	16.98	未进入	否	无	25.21
5433	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线47号杆铁西变压器（2.0工程）	400	30.31	198.8	198.8	未进入	否	无	5.48
5434	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	线大杖子分歧119号杆半拉杖子2台变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入	否	无	0
5435	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	kV土矿线热北南分2号杆热北南变压器（2.0工程）	400	21.92	275.72	275.72	未进入	否	无	-27.27
5436	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线东远501台柱上变压器	100	72.54	16.76	16.76	未进入	否	无	48.22
5437	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	梅西机井分支柱上变压器	50	21.81	29.2	29.2	未进入	否	无	4.8
5438	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子西队变压器	400	37.84	220.44	220.44	未进入	否	无	-2.68
5439	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天五台区柱上变压器	50	48.91	15.55	15.55	未进入	否	无	5.79
5440	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子大棚变压器	50	57.7	28.46	28.46	未进入	否	无	-2.9
5441	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支梁杖子分菜杖子变压器	315	16.07	201.41	201.41	未进入	否	无	-25.51
5442	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线赵里分支25号杆赵外台区变压器	50	55.21	12.4	12.4	未进入	否	无	1.47
5443	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟棚柱上变压器	30	83.87	3.53	3.53	未进入	否	无	-0.56
5444	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	道梁子分歧高家沟分支26号杆大四道梁子分	50	37.3	21.38	21.38	未进入	否	无	-73.34
5445	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	当线大杖子分支54号杆硬仗子外大棚台区柱	30	2.54	23.27	23.27	未进入	否	无	20
5446	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线佟子庄棚2柱上变压器	200	32.16	108.68	108.68	未进入	否	无	0
5447	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线达马沟柱上变压器	50	32.32	24.3	24.3	未进入	否	无	-13.59
5448	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东棚柱上变压器	100	58.4	22.59	22.59	未进入	否	无	0

5449	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	六东小区分支11号杆柱上六东小区变压器	30	1.87	23.44	23.44	未进入	否	无	-50
5450	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线瓦后分歧02号杆瓦后变压器（高耗能）	100	131.76	66.06	66.06	未进入	否	无	2.27
5451	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线墨水渠变压器柱上变压器	50	39.98	27.66	27.66	未进入	否	无	-20.15
5452	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线镇中支逸夫变压器	200	80.77	-1.4	-1.4	未进入	否	无	5.63
5453	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线87#朝阳沟村变压器柱上变压器	100	115.23	5.49	5.49	未进入	否	无	80.19
5454	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧90号杆里窝铺柱上变压器	30	84.16	0.48	0.48	未进入	否	无	41.44
5455	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义五柱上变压器	200	39.29	126.08	126.08	未进入	否	无	87.97
5456	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杨树行柱上变压器	50	38.63	20.69	20.69	未进入	否	无	-8.26
5457	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	霍神庙线五一分歧头道杖子分支02#柱上变	200	0.21	159.68	159.68	未进入	否	无	-9.09
5458	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	伏八修线肖西台柱上变压器（二批中心村增	200	30.99	102.26	102.26	未进入	否	无	0.52
5459	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群中北庄台区柱上变压器	200	61.3	37.44	37.44	未进入	否	无	14.64
5460	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线何家沟台区柱上变压器	100	44.49	35.51	35.51	未进入	否	无	0
5461	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河东分歧06号杆河东分台区柱上变	50	115.11	-6.73	-6.73	未进入	否	无	14.39
5462	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子西沟柱上变压器	50	61.67	9.17	9.17	未进入	否	无	29.93
5463	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线吕杖子分04号杆吕杖子北变压器（2.0	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5464	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支06号杆大厂区柱上变压器	80	102.32	-17.85	-17.85	未进入	否	无	4.5
5465	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线鸡冠山分歧15号杆鸡冠山变压器	50	47.86	20.61	20.61	未进入	否	无	-18.4
5466	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线苇子沟分歧16号杆苇子沟柱上变	50	55.82	13.4	13.4	未进入	否	无	0.16
5467	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申大棚分支房申大棚变压器	50	39.37	40	40	未进入	否	无	-100
5468	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	花果山水井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5469	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线西五官分歧07号杆辛南北大棚2台区柱上	80	112.69	-22.08	-22.08	未进入	否	无	1.74
5470	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库分歧73号杆大一台区柱上变	100	38.33	41.81	41.81	未进入	否	无	0
5471	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线黄家沟变压器	50	67.55	22.31	22.31	未进入	否	无	58.63
5472	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	杨树行分支齐杖子分支17号杆齐杖子棚台区	100	30.00	80	80	未进入	否	无	-100
5473	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	小西营子柱上变压器	200	26.17	114.14	114.14	未进入	否	无	0
5474	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杆子分支高杖子西变压器（	200	41.592	-19.05	-19.05	未进入	否	无	16.91
5475	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白下台柱上变压器	80	2.97	61.72	61.72	未进入	否	无	4.88
5476	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁大棚分支09号杆柱上变压器	50	109.38	40	40	未进入	否	无	-100
5477	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子七组台区柱上变压器	80	100.97	-16.78	-16.78	未进入	否	无	9.36
5478	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南棚分支06号杆柱上变压器	50	35.64	23.57	23.57	未进入	否	无	-11.11
5479	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器	400	103.68	320	320	未进入	否	无	-100
5480	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支双庙大棚变压器	50	55.57	40	40	未进入	否	无	-100
5481	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马虎沟分台变压器	50	63.39	11.79	11.79	未进入	否	无	-2.76
5482	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南小区分歧03号杆柱上变压器	50	23.23	31.83	31.83	未进入	否	无	100
5483	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分台分3号杆柱上变压器	50	24.92	29.78	29.78	未进入	否	无	8.62
5484	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东山分支东山变压器	30	55.03	8.67	8.67	未进入	否	无	-2.83
5485	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	子线陈杖子分支43+1号杆芦杖子大棚台区柱	100	0.64	23.41	23.41	未进入	否	无	20
5486	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧194号杆柱上李家屯变	50	83.75	0.09	0.09	未进入	否	无	11.72
5487	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟棚柱上变压器	50	48.45	17.99	17.99	未进入	否	无	-11.92
5488	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线前房申分歧06号前房申变压器（	100	67.88	80	80	未进入	否	无	0
5489	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干171号杆丘杖子变压器	50	58.46	19.16	19.16	未进入	否	无	-60.88
5490	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线卢杖子分歧09号杆卢杖子变压器	50	106.86	-5.35	-5.35	未进入	否	无	5.4
5491	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西坡子变压器	30	68.39	3.51	3.51	未进入	否	无	24.09
5492	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后沟柱上变压器	20	2.65	15.47	15.47	未进入	否	无	0

5493	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线烧锅杖子分支12号杆烧锅杖子台区柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5494	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	古塔线主干57号杆东组专用台区柱上变	50	2.56	39.03	39.03	未进入	否	无	-15.38
5495	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧51#五北台柱上变压器	100	54.5	26.02	26.02	未进入	否	无	-10.84
5496	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小山湾分支05号杆小山湾变压器	200	29.64	160	160	未进入	否	无	0
5497	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线酒西大棚变压器	50	71.54	16.79	16.79	未进入	否	无	57.14
5498	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟大棚台区塔沟大棚变压器	50	40.62	40	40	未进入	否	无	-100
5499	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支1+1#仓上大棚变压器	50	21.34	30.79	30.79	未进入	否	无	-12.5
5500	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线水南大棚分歧01号水南大棚变压器	50	31.45	24.35	24.35	未进入	否	无	-41.45
5501	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城木线东环支东环路变压器	250	23.62	140.98	140.98	未进入	否	无	0.87
5502	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都歡2大棚变压器	80	62.49	14.81	14.81	未进入	否	无	13.36
5503	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线267#柱上变压器	200	28.63	102.88	102.88	未进入	否	无	13.24
5504	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线下道池分歧06号杆下道池台区柱上变	50	76.47	3.78	3.78	未进入	否	无	33.63
5505	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线北沟棚分支01号杆变压器	50	90.49	40	40	未进入	否	无	-100
5506	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	红旗大棚分支02号杆柱上变压器	30	61.02	7.72	7.72	未进入	否	无	-50.81
5507	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线湾子井变压器	200	21.39	157.5	157.5	未进入	否	无	3457.14
5508	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线韩家沟分支25号杆韩外台区柱上变	80	46.71	26.64	26.64	未进入	否	无	2
5509	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线下白尺沟分支09号杆下白尺沟台区柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5510	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子分支02号杆柱上变压器	50	115.35	-17.67	-17.67	未进入	否	无	8.66
5511	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟支05号下房申柱上变压器	100	44.51	37.51	37.51	未进入	否	无	-5.09
5512	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线三后分支三后台区柱上变压器（一批	200	39.94	80.12	80.12	未进入	否	无	0
5513	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器	50	50.04	14.98	14.98	未进入	否	无	4.98
5514	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚1柱上变压器	50	2.25	39	39	未进入	否	无	0
5515	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南山柱上变压器	50	66.52	32.4	32.4	未进入	否	无	304.9
5516	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干190号杆东杖子变压器	50	105.48	4.47	4.47	未进入	否	无	480.52
5517	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	源镇线四中大棚分支07号杆四中棚台区柱上变	50	30.08	40	40	未进入	否	无	-100
5518	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线黑沟新台分柱上变压器	100	35.57	44.43	44.43	未进入	否	无	0
5519	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子支9号杆黄北变压器	200	3.12	120.98	120.98	未进入	否	无	60.96
5520	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下洼子台区柱上变压器	30	65.5	4.5	4.5	未进入	否	无	37.35
5521	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线喇嘛沟柱上变压器	30	63.45	5.03	5.03	未进入	否	无	20.42
5522	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道东棚柱上变压器	200	1.54	157.42	157.42	未进入	否	无	-3.23
5523	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子2柱上变压器	50	92.6	-13.69	-13.69	未进入	否	无	25.9
5524	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分歧68#柱上变压器	100	73.60	80	80	未进入	否	无	-100
5525	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	郑杖子线小北沟分支02号杆小北沟台区变	200	39.42	160	160	未进入	否	无	0
5526	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大马营子机井分支大马营子二批井台区柱上变	50	4.55	37.76	37.76	未进入	否	无	16.67
5527	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟棚柱上变压器	50	71.55	5.28	5.28	未进入	否	无	34.64
5528	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线苏杖子分支02号杆苏杖子变压器	100	49.92	80	80	未进入	否	无	-100
5529	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线转山沟柱上变压器	30	117.67	-8.01	-8.01	未进入	否	无	74.31
5530	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群南台区柱上变压器	200	69.05	24.6	24.6	未进入	否	无	25.94
5531	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大南岔分支09号杆变压器	400	5.60	320	320	未进入	否	无	-100
5532	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线椴树沟分歧15号椴树沟大棚变压器	100	66.95	27	27	未进入	否	无	0
5533	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	0千伏乌兰白线新农机变压器（全绝缘变台）	400	57.33	92.84	92.84	未进入	否	无	-1.6
5534	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分歧22号杆南山变压器	30	62.35	7.19	7.19	未进入	否	无	-5.43
5535	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线新房子三组柱上变压器	160	84.25	2	2	未进入	否	无	27.35
5536	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南房台柱上变压器	30	81.37	-0.4	-0.4	未进入	否	无	10.81

5537	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙柱上变压器	200	40.04	160	160	未进入	否	无	-100
5538	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线北官杖子棚分支06号杆变压器	50	50.89	18.32	18.32	未进入	否	无	-36.64
5539	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	大牛营子房后柱上变压器	50	21.96	31.84	31.84	未进入	否	无	-27.14
5540	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线北窑分支14号吴广友农排变压器	50	52.74	25.07	25.07	未进入	否	无	30.77
5541	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线新房子棚柱上变压器	30	32.1	15.36	15.36	未进入	否	无	-21.33
5542	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子大棚分支刘杖子大棚变压器	50	20.21	30	30	未进入	否	无	18.1
5543	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子变压器	50	39.41	4.3	4.3	未进入	否	无	-7.46
5544	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	道河子线范杖子分歧五头道杖子分支01#柱上	50	40.96	40	40	未进入	否	无	-100
5545	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分支02号柱上变压器	200	35.9	88.2	88.2	未进入	否	无	9.81
5546	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道良子台区柱上变压器	50	70.4	4.81	4.81	未进入	否	无	-8.43
5547	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线道须沟分支11号道须沟变压器	50	53.93	13.04	13.04	未进入	否	无	13.01
5548	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线方源支方源变压器	315	44.6	112.11	112.11	未进入	否	无	2.94
5549	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	线无白丁东山大棚分歧07#无白丁东山大棚柱	30	22.48	17.52	17.52	未进入	否	无	0
5550	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干25号杆小河西变压器	100	26.94	80	80	未进入	否	无	-100
5551	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线高杖子分支02号杆高杖子台区变	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
5552	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线田家沟分支10号杆田家沟柱上变	50	52.68	14.04	14.04	未进入	否	无	17.57
5553	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小井子柱上变压器	100	3.32	76.7	76.7	未进入	否	无	0
5554	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚2柱上变压器	50	112.79	-13.21	-13.21	未进入	否	无	21.26
5555	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支八间房村柱上变压器	315	79.94	15.37	15.37	未进入	否	无	43.01
5556	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九西大棚柱上变压器	80	14.63	64	64	未进入	否	无	-100
5557	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线东五官分支花卉大棚支01号杆花卉棚台区柱	50	32.34	25.21	25.21	未进入	否	无	-26.46
5558	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	子线二十五里堡东小区分支二十五里堡东小	50	48.82	40	40	未进入	否	无	-100
5559	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线郑杖子分歧40号杆孟杖子台区柱上变	200	30.84	98.32	98.32	未进入	否	无	13.77
5560	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线下杖子柱上变压器	50	78.77	1	1	未进入	否	无	49.54
5561	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老官杖子村柱上变压器	100	50.51	29.51	29.51	未进入	否	无	0
5562	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线岗子变压器	200	31.192	1.63	1.63	未进入	否	无	-6.98
5563	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	kV于杖子线白庙子大棚台区白庙子大棚变	30	42.55	13.02	13.02	未进入	否	无	145.83
5564	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线七零沙分支25号杆马褂沟台区柱上变	20	13.86	16	16	未进入	否	无	-100
5565	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	水库井柱上变压器	50	46.1	23.23	23.23	未进入	否	无	1216.67
5566	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线凌河街支凌河街变压器	315	44.05	113.27	113.27	未进入	否	无	8.38
5567	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子小台区柱上变压器	30	33.94	13.9	13.9	未进入	否	无	12.24
5568	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新西台柱上变压器	200	45.56	68.96	68.96	未进入	否	无	63.66
5569	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线北营子分13号杆西街柱上变压器(二	400	95.15	-59.6	-59.6	未进入	否	无	27.85
5570	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线主干154号杆老杖子台区变	100	118.58	-38.55	-38.55	未进入	否	无	26.12
5571	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	kV凌源镇线魏家沟分支08号魏家沟柱上变	50	43.47	21.63	21.63	未进入	否	无	-9.63
5572	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线东组井分支03号杆东组井变压器(二批	100	41.37	53.52	53.52	未进入	否	无	25.76
5573	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门大棚柱上变压器	50	39.34	21.22	21.22	未进入	否	无	4.01
5574	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘西台区柱上变压器	50	103.7	-11.85	-11.85	未进入	否	无	8.05
5575	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄东台分支1号变压器	200	28.37	103.26	103.26	未进入	否	无	0
5576	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石北分支05号杆柱上变压器	50	103.18	-11.59	-11.59	未进入	否	无	-7.23
5577	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线76#朝东台柱上变压器	125	46.83	41.75	41.75	未进入	否	无	-5.73
5578	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线北转盘变压器	315	38.29	131.42	131.42	未进入	否	无	6.67
5579	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线水库分歧70号杆大二台区柱上变	50	69.8	6.39	6.39	未进入	否	无	-0.85
5580	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧06郭西大棚变	50	0.52	39.79	39.79	未进入	否	无	0

5581	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线胡家窝铺分歧47号杆胡外分台区柱上	30	44.97	10.51	10.51	未进入	否	无	14.44
5582	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达北路分支03号宏达3变压器	100	23.99	56.12	56.12	未进入	否	无	28.42
5583	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧39#柱上变压器	50	62.52	13.82	13.82	未进入	否	无	15.87
5584	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干097号邓杖子柱上变压器	100	65.96	14.04	14.04	未进入	否	无	0
5585	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子台区柱上变压器	80	61.2	15.04	15.04	未进入	否	无	0
5586	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧03号杆柱上山嘴棚变压器	50	115.1	6.31	6.31	未进入	否	无	-4.86
5587	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线张三四分支01号杆张三四柱上变	100	67.49	12.53	12.53	未进入	否	无	0
5588	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家百亩地井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5589	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	0kV大杖子线下台子北分歧03#大庙大棚变	50	59.18	11.11	11.11	未进入	否	无	-2.9
5590	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线竈上二组（高耗能）改造	100	2.22	77.78	77.78	未进入	否	无	26.09
5591	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	0kV东沟线大西沟分歧西沟4分支柱上变	50	76.02	2.05	2.05	未进入	否	无	7.21
5592	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	营子线石洞子分支22+1号杆石洞子大棚台区	50	51.48	17.83	17.83	未进入	否	无	-5.88
5593	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子1台柱上变压器	100	58.56	80	80	未进入	否	无	0
5594	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	kV大王杖子线支家营子变压器(29)柱上变	50	81.35	13.16	13.16	未进入	否	无	12.5
5595	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	kV东五线喇嘛沟支14号喇嘛沟台区柱上变	100	69.23	50.59	50.59	未进入	否	无	53.77
5596	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子台区柱上变压器	200	2.35	155.66	155.66	未进入	否	无	-8.22
5597	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线个体分歧01号杆供电所综合台区变	200	14.54	160	160	未进入	否	无	-100
5598	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线朱杖子分支09+1号杆朱杖子大棚台区柱	50	0.56	39.73	39.73	未进入	否	无	-33.33
5599	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线窑坑大棚分支01号杆窑坑大棚台区柱上	100	57.41	28.3	28.3	未进入	否	无	25.34
5600	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	西山支01号西山柱上变压器	200	66.84	127.16	127.16	未进入	否	无	233.03
5601	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线胡杖子分歧01#柱上变压器	50	39.37	40	40	未进入	否	无	-100
5602	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线马国军大棚分支2号柱上变压器	200	7.74	144.54	144.54	未进入	否	无	72.15
5603	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线邱杖子分支25#邱杖子变压器	50	55.59	12.32	12.32	未进入	否	无	17.76
5604	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	0kV干沟子线干沟子线北岔上台区柱上变	20	39.68	8.07	8.07	未进入	否	无	6700
5605	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南良台区柱上变压器	30	79.66	0.89	0.89	未进入	否	无	-10.45
5606	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线王杖子台区柱上变压器	80	30.83	41.03	41.03	未进入	否	无	-7.17
5607	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	伏松岭子线孤山子西组棚柱上变压器（三批	100	30.84	57.43	57.43	未进入	否	无	0
5608	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线饮水支引水变压器	250	57.92	55.25	55.25	未进入	否	无	19.3
5609	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV二道河子分歧蒙古营子分支04#柱上变	200	37.19	86.22	86.22	未进入	否	无	17.22
5610	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子大棚分支02号柱上变压器	80	35.21	38.45	38.45	未进入	否	无	-19.89
5611	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0kV孟家沟线平房村1号黄台井分支柱上变	50	0.01	40	40	未进入	否	无	-100
5612	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线苏杖子2分支柱上变压器	50	105.28	-2.92	-2.92	未进入	否	无	28.36
5613	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	康官土坑子井柱上变压器	100	52.38	61.01	61.01	未进入	否	无	0
5614	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线小石门井变压器	50	41.61	23.46	23.46	未进入	否	无	44.68
5615	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴井分支柱上变压器	50	5.69	39.58	39.58	未进入	否	无	-14.29
5616	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线康官河套井06号杆分支02号杆柱上变	50	11.05	35.45	35.45	未进入	否	无	-12.5
5617	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线侯杖子分支07号杆侯杖子台区变	50	85.2	-2.6	-2.6	未进入	否	无	10.64
5618	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	线任杖子分歧041号杆半里杖子台区变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5619	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支莫西北变压器	400	23.28	226.88	226.88	未进入	否	无	-3.94
5620	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大工厂下店分支02号杆柱上变	30	118.1	-11.61	-11.61	2025/1/21	是	2026/3/1	66.59
5621	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄南变压器	50	60.79	-5.64	-5.64	未进入	否	无	-8.58
5622	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线京华支02号杆单家店小区台区变	100	68.68	15.95	15.95	未进入	否	无	37.79
5623	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	鸡沟分歧二杖子外分支二杖子外变	50	58.95	11.74	11.74	未进入	否	无	10.77
5624	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大杖子小区变	50	47.79	16.27	16.27	未进入	否	无	-13.98

5625	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线秋板沟分支12号杆秋板沟柱上变压器	50	39	20.5	20.5	未进入	否	无	16.32
5626	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线142号河上柱上变压器	80	103.82	5.86	5.86	未进入	否	无	37.86
5627	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线魁二分支04号杆魁二分台区柱上变压器	400	15.94	256.28	256.28	未进入	否	无	-29.99
5628	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线兴隆沟分支06#兴隆沟柱上变压器	100	38.33	41.7	41.7	未进入	否	无	23.86
5629	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线上西支02号杆上西变压器（2.0工	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5630	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧18#三道沟北变压器	50	45.88	17.95	17.95	未进入	否	无	-16.3
5631	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子大棚分支03号柱上变压器	50	56.82	16.03	16.03	未进入	否	无	-8.26
5632	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线加油站西井柱上变压器	50	98.6	10.31	10.31	未进入	否	无	-10.08
5633	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	庙西二组支04号庙西二组柱上变压器	160	4.44	120.99	120.99	未进入	否	无	0
5634	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支15号杆西沟台区变压器	50	85.97	-2.98	-2.98	未进入	否	无	9.9
5635	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	杨杖子1#线杨西变压器（八家等7条线路变压器增	200	70.1	23.92	23.92	未进入	否	无	27.13
5636	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线131号河上2号柱上变压器	50	77.16	21.16	21.16	未进入	否	无	5.3
5637	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山井柱上变压器	50	106.61	3.14	3.14	未进入	否	无	-46.47
5638	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线福源山庄柱上变压器	50	57.77	12.49	12.49	未进入	否	无	3.36
5639	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线大拉木沟支32号杆一间房大棚台区柱上	100	56.20	80	80	未进入	否	无	-100
5640	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线金银花基地变压器	50	14.94	33	33	未进入	否	无	-36
5641	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东南沟分支04号杆柱上变压器	50	43.33	20.69	20.69	未进入	否	无	-1.53
5642	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东道大棚分歧01号杆柱上变压器	50	93.87	-1.87	-1.87	未进入	否	无	-15.28
5643	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线哈太沟2柱上变压器	30	52.98	9.49	9.49	未进入	否	无	250
5644	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线227号杆庄上沟变压器	80	44.88	64	64	未进入	否	无	-100
5645	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟里台区柱上变压器	30	82.6	2.66	2.66	未进入	否	无	-3.68
5646	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线个体支01号杆供电所综合变压器（2.0	200	35.59	89.08	89.08	未进入	否	无	64.38
5647	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线种子后台区变压器	200	41.44	77.14	77.14	未进入	否	无	2.31
5648	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山南变压器	30	45.43	11.55	11.55	未进入	否	无	-19.08
5649	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线供电所台柱上变压器高耗能改造	80	2.84	61.87	61.87	未进入	否	无	-18.6
5650	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧54号杆上坡子变压器	50	27.40	40	40	未进入	否	无	-100
5651	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线老杖子分支24号杆柱上变压器	200	54.9	50.24	50.24	未进入	否	无	25.76
5652	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	八修线农场台柱上变压器高耗能改造（二批中	200	31.96	96.12	96.12	未进入	否	无	22.14
5653	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线道池沟机井分支柱上变压器	400	119.93	23.56	23.56	2025/5/13	是	2026/3/1	649.6
5654	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛家店大棚01#上变压器	30	0.06	23.98	23.98	未进入	否	无	-66.67
5655	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧四道河子2井分支柱上变	50	23.34	30.03	30.03	未进入	否	无	5400
5656	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线28号杆南水泉棚变压器（2017抗旱	400	37.77	178.96	178.96	未进入	否	无	0.74
5657	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西大棚分支06汤西大棚变压器	30	75.12	3.63	3.63	未进入	否	无	15.56
5658	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八东台区柱上变压器	200	12.46	135.08	135.08	未进入	否	无	0
5659	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线坎杖子分支04号杆坎杖子台区变压器（	400	0	320	320	未进入	否	无	0
5660	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线红岩沟分支12号杆红岩沟变压器（2.0	400	42.65	176.12	176.12	未进入	否	无	-64.81
5661	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线小窝铺柱上变压器（2019年自投资工	200	48.86	112.8	112.8	未进入	否	无	0.75
5662	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线东坡子分歧58号杆干沟子台区增容（2017	100	92.41	18.77	18.77	未进入	否	无	-4.6
5663	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	东联线政府分歧6+1号杆四官村变压器（2.0	400	58.71	98.36	98.36	未进入	否	无	27.08
5664	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线坎杖子分歧南营子一组分支02号杆南营子一组变	400	38.66	165.56	165.56	未进入	否	无	43.7
5665	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线白杖子分歧87#伊杖子伊杖子变压器（	100	22.24	80	80	未进入	否	无	-100
5666	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五三大棚柱上变压器	100	37.75	44.2	44.2	未进入	否	无	3.65
5667	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线齐杖子分支15号杆齐杖子变压器（2.0	200	62.02	35.96	35.96	未进入	否	无	-11.42
5668	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老庄户东南沟台区东南沟变压器	50	32.31	23.89	23.89	未进入	否	无	12.5

5669	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	0千伏小城子线新村分东洼地井支柱上变压器	50	42.75	20.85	20.85	未进入	否	无	82.91
5670	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线小西山井分支柱上变压器	50	38.67	24.18	24.18	未进入	否	无	-25.9
5671	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支48号温家屯变压器	100	48.58	43.23	43.23	未进入	否	无	0
5672	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线供电所分支06号杆供电所台柱上变	50	129.60	40	40	未进入	否	无	-100
5673	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线六陆变压器	160	12.37	108.35	108.35	未进入	否	无	-63.26
5674	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子村部前大棚柱上变压器	100	30.78	51.69	51.69	未进入	否	无	0
5675	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧29号杆半沟外柱上变压器	50	42.55	21.52	21.52	未进入	否	无	-20.22
5676	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线塔山分支14号杆塔山变压器	50	50.13	14.94	14.94	未进入	否	无	21.6
5677	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟井柱上变压器	50	98.56	-2.54	-2.54	未进入	否	无	3.7
5678	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟变压器	50	51.68	23.95	23.95	未进入	否	无	479.75
5679	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北柱上变压器	50	85.83	-1.63	-1.63	未进入	否	无	-17.01
5680	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	kV四合当线木匠沟里井分支14号杆柱上变	50	53.8	17.22	17.22	未进入	否	无	-53.51
5681	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线黄杖子分支05号杆黄南变压器（2.0	200	30.41	99.26	99.26	未进入	否	无	4.13
5682	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	线岳杖子分台分支03号杆岳杖子分台变压器	200	31.16	119.3	119.3	未进入	否	无	19.11
5683	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线大河西北变压器	200	44.39	84.6	84.6	未进入	否	无	19.27
5684	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分61号杆陈杖子分台	200	8.12	143.76	143.76	未进入	否	无	-15.31
5685	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分19号杆水泉沟分台	200	22.93	114.44	114.44	未进入	否	无	12.39
5686	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大杖子大棚变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5687	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后棚柱上变压器	50	40.51	25.26	25.26	未进入	否	无	-19.88
5688	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧031#大院变压器	50	84.66	-2.33	-2.33	未进入	否	无	5.64
5689	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧011#高杖子变压器	50	69.8	5.1	5.1	未进入	否	无	1.46
5690	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分台	400	24.7	226.84	226.84	未进入	否	无	4.31
5691	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10kV铜城线10号杆五一分台	400	16.14	255.44	255.44	未进入	否	无	11.37
5692	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线马场分歧71号杆猴山沟变压器（2.0	400	4.15	314.08	314.08	未进入	否	无	-68.83
5693	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线张一分支01号杆张一台区柱上变	50	113.96	-16.97	-16.97	未进入	否	无	7.81
5694	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	线刘家窝铺分16号杆刘家窝铺台区（2019年自	200	27.07	114.8	114.8	未进入	否	无	-30.95
5695	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线潘家沟分支01号四南分台变压器（2.0	200	19.25	127.22	127.22	未进入	否	无	0
5696	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线44号杆北街变压器（2.0工程）	400	63.06	68.48	68.48	未进入	否	无	16.13
5697	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧万家沟分支16#柱上变压器	50	53.88	13.06	13.06	未进入	否	无	33.11
5698	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线七道沟分支04号杆七道沟变压器	50	28.21	25.92	25.92	未进入	否	无	-0.38
5699	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线朝阳寺分歧02号杆朝阳寺台区变	80	59.23	16.62	16.62	未进入	否	无	-5.66
5700	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小塔沟柱上变压器	30	72.62	3.75	3.75	未进入	否	无	8.16
5701	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孟四五分支2号杆孟二变压器（2.0	400	27.18	282.2	282.2	未进入	否	无	128.29
5702	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	五家子线水库分支8号杆温杖子变压器（2.0	400	30.09	232.72	232.72	未进入	否	无	-11.96
5703	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	子线西肖家沟分支15号杆西肖家沟变压器（	200	18.24	123.54	123.54	未进入	否	无	12.9
5704	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟西沟柱上变压器	10	0.18	7.98	7.98	未进入	否	无	0
5705	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	北坎子分歧北营子大井分支05号杆北营子大	250	69.3	175.3	175.3	未进入	否	无	9.43
5706	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线水库分歧39号杆马东台区柱上变	80	45.99	27.21	27.21	未进入	否	无	-15.09
5707	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老宫杖子东沟柱上变压器	50	71.71	4.15	4.15	未进入	否	无	9.46
5708	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	子线上东分支05号杆上东台区变压器（一批	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5709	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线地震站分支11号杆下台子井大棚变压器（	400	1.13	315.64	315.64	未进入	否	无	-6.38
5710	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	kV平地线刘东分歧02号杆刘东台区柱上变	30	0.73	23.78	23.78	未进入	否	无	0
5711	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线西沟分支10号杆西沟台区变	50	25.72	27.9	27.9	未进入	否	无	9.68
5712	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道沟柱上变压器	50	45.38	17.31	17.31	未进入	否	无	3

5713	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	伏新联2号线遵化街房产后分中环岐中环变	630	53.74	166.7	166.7	未进入	否	无	6.7
5714	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	kV大杖子线259号杆大杖子变压器（2.0工程	400	16.78	257.92	257.92	未进入	否	无	34.91
5715	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线喇南分支喇南井分支04号杆柱上变压器（2.0	50	47.37	22.03	22.03	未进入	否	无	-57.58
5716	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线202号杆庄下沟变压器	100	61.46	28.19	28.19	未进入	否	无	42.53
5717	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	抄道沟分支6号抄道沟分台	50	66.91	6.76	6.76	未进入	否	无	21.28
5718	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子大棚台区变压器	50	23.88	30.16	30.16	未进入	否	无	21.43
5719	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	0千伏城南线老前桥支劳动局分劳动局变压器	315	13.63	209.1	209.1	未进入	否	无	12.51
5720	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支43号杆变压器	200	10.17	155.02	155.02	未进入	否	无	-81.58
5721	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	0kV东瓦线小杖子分支02号杆小杖子前变压器	200	16.88	130.34	130.34	未进入	否	无	6.03
5722	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线炮手沟分歧洼地沟分支洼地沟变压器（2.0	400	16.84	252.64	252.64	未进入	否	无	13.95
5723	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	沟线前园子东分支2号杆前园子东变压器（2.0	80	56.42	19.3	19.3	未进入	否	无	-2.44
5724	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支26号上杖子柱上变压器	20	80.98	0.16	0.16	未进入	否	无	16.39
5725	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子变压器	100	105.75	-25.7	-25.7	未进入	否	无	0
5726	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八一棚分支柱上变压器	50	65.35	13.03	13.03	未进入	否	无	2.1
5727	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	0kV土矿线无白丁分歧01#无白丁新柱上变压	50	34.38	8.02	8.02	未进入	否	无	-38.75
5728	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干325号杆二安沟变压器	200	17.36	160	160	未进入	否	无	-100
5729	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线西台子分歧24号杆西台子变压器（2.0	200	13.09	160	160	未进入	否	无	0
5730	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	木杖子分台柱上变压器	50	34.82	24.78	24.78	未进入	否	无	-11.3
5731	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	线后分歧07号杆北前组2灌溉井台区柱上变压	50	50.04	18.61	18.61	未进入	否	无	-58.62
5732	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0kV孟家沟线平房村2号黄台井分支柱上变压	50	38.96	22.61	22.61	未进入	否	无	-54.55
5733	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子变压器	200	33.94	92.12	92.12	未进入	否	无	0
5734	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线中宝支中宝变压器	1000	49.39	317.1	317.1	未进入	否	无	15.47
5735	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	kV于杖子线于杖子分歧沟西变压器（2.0工程	400	37.66	320	320	未进入	否	无	-100
5736	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线七零沙分支烧锅杖子变压器	50	88.22	-4.11	-4.11	未进入	否	无	3.24
5737	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	子线三太岭分支56号杆三太岭沟里台区柱上变	30	88.59	-1.1	-1.1	未进入	否	无	24.76
5738	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	子线杨杖子分支24号杆前杨杖子台区(2019年自	200	43.62	94.56	94.56	未进入	否	无	25.82
5739	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线道虎沟柱上变压器(抗旱)	100	47.81	33.21	33.21	未进入	否	无	0
5740	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙村01号杆柱上变压器	200	14.94	147.54	147.54	未进入	否	无	0
5741	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东一台柱上变压器高耗能	160	53.90	128	128	未进入	否	无	-100
5742	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子棚柱上变压器	50	53.54	13.74	13.74	未进入	否	无	-7.23
5743	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	八肖线乔营子分大杖子北沟支8+1号杆柱上变	100	47.84	45.66	45.66	未进入	否	无	67.92
5744	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子大棚变压器	200	36.86	108.08	108.08	未进入	否	无	-3.55
5745	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛谷洞线	佛谷洞线东营子分台分支2号柱上变压器	200	38.25	117.06	117.06	未进入	否	无	625.94
5746	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西南山分支27号杆变压器	200	43.91	72.18	72.18	未进入	否	无	0
5747	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柞牛群线	10kV百牛群线百牛群北台柱上变压器	400	70.49	212.48	212.48	未进入	否	无	28.49
5748	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线大苗杖子机井支08号杆大苗杖子机井柱	50	114.57	-16.06	-16.06	未进入	否	无	-63.54
5749	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	杖子线于杖子分歧塔北分支塔北变压器（2.0	400	12.04	320	320	未进入	否	无	-100
5750	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	沟子线北营子分歧10号杆东街变压器（2.0	400	51.54	114.12	114.12	未进入	否	无	8.92
5751	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	场水站分歧洼子店支01号杆洼子店变压器	400	33.67	188.12	188.12	未进入	否	无	49.06
5752	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	店线柏杖子分西街南支8号杆西街南变压器	400	32.98	189.04	189.04	未进入	否	无	-33.62
5753	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	kV二十里堡线79号杆铁道南变压器（2.0工程	400	31.96	192.16	192.16	未进入	否	无	25.1
5754	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	线肖杖子分高杖子支29号杆高杖子变压器（2.0	200	94.75	44.16	44.16	未进入	否	无	111.71
5755	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧62#上王杖子变压器	50	49.92	18.04	18.04	未进入	否	无	3.51
5756	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子大棚台区柱上变压器	250	43.5	111.35	111.35	未进入	否	无	-33.55

5757	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线东沟分支19号杆东沟台区变压器	50	39.88	20.06	20.06	未进入	否	无	10.62
5758	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店北变压器	50	53.03	13.68	13.68	未进入	否	无	-5.81
5759	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线136号杆井东变压器（2.0工程）	200	21.44	118.76	118.76	未进入	否	无	-42.56
5760	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分神仙沟支神东2号杆神东变	80	67.29	11.01	11.01	未进入	否	无	-10.38
5761	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线57号五一变压器（2.0工程）	400	30.4	198.52	198.52	未进入	否	无	104.83
5762	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线西五官分岐29号杆房申北队2台区柱上	50	64.56	40	40	未进入	否	无	-100
5763	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支01号唐杖子变压器	200	50.68	134.38	134.38	未进入	否	无	278.8
5764	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线水泉子台区水泉子变压器	80	1.13	63.09	63.09	未进入	否	无	0
5765	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟北变压器柱上变压器	50	34.04	23.48	23.48	未进入	否	无	-5.93
5766	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分岐喇嘛沟大棚变压器	20	65.83	16	16	未进入	否	无	-100
5767	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二半沟分支07号二半沟变压器（2.0	200	17.14	160	160	未进入	否	无	0
5768	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	沟线三道良子分岐05号杆佟杖子变压器（2.0	50	67.21	1.96	1.96	未进入	否	无	3.36
5769	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	五官分岐辛南井分支辛南井台区柱上变压器	50	61.81	14.61	14.61	未进入	否	无	-38.46
5770	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙西组变压器	50	59.58	40	40	未进入	否	无	-100
5771	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分东沟牛厂井支柱上变压器	200	31.14	102.62	102.62	未进入	否	无	-23.53
5772	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线房申分支2号杆房申变压器（2.0工	200	44.96	104.66	104.66	未进入	否	无	2.7
5773	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	门子线周杖子分支6号杆周杖子变压器（2.0	400	9.18	320	320	未进入	否	无	-100
5774	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线735支健鑫分健鑫变压器02#	400	59.45	82.36	82.36	未进入	否	无	10.3
5775	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线164号杆佐北变压器（2.0工程）	200	24.89	117.88	117.88	未进入	否	无	-54.57
5776	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四中分支02号杆四中变压器（2.0工	400	12.94	272.44	272.44	未进入	否	无	35.6
5777	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	0kV老厂子线152号杆老厂子2变压器（2.0工程	100	39.08	80	80	未进入	否	无	-100
5778	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线八沟台区柱上变压器（2.0工程）	200	34.7	97.78	97.78	未进入	否	无	15.69
5779	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	0kV老厂子线寺台子分寺台子变压器（2.0）	400	35.35	178.72	178.72	未进入	否	无	18.43
5780	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	钱东坡子分岐38号杆东坡子台区增容（2017年	200	25.78	108.46	108.46	未进入	否	无	0
5781	国网朝阳市凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟线	北坎子分岐后营子分支05号杆后营子变压器	400	34.17	183.32	183.32	未进入	否	无	16.08
5782	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线山根棚分支02号杆山根棚台区（2017年	100	27.66	53.11	53.11	未进入	否	无	0
5783	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	一线老杖子分岐65号杆老杖子西变压器（2.0	200	67.51	128.72	128.72	未进入	否	无	255.76
5784	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	镇内线二院小区分岐01号杆二院小区变压器	50	53.81	13.14	13.14	未进入	否	无	31.03
5785	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西柱上变压器	50	70.55	10.11	10.11	未进入	否	无	-29.98
5786	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	洞线(杨杖子变)佛爷洞线老爷庙支8号老爷	200	50.16	105.02	105.02	未进入	否	无	126.16
5787	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线黑沟柱上变压器	30	32.59	24	24	未进入	否	无	-100
5788	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支高小变压器	315	22.78	180.24	180.24	未进入	否	无	-3.46
5789	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线大娘子沟分支53号杆大里台区柱上变	30	28.63	15.44	15.44	未进入	否	无	-13.27
5790	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子王杖子台区柱上变压器	50	57.48	20.35	20.35	未进入	否	无	47.3
5791	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	平线石洞子支07+1号杆南台子东增容（2017年	100	48.05	60.32	60.32	未进入	否	无	51
5792	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	泥厂分岐大东沟分支02号杆头道河子增容（	100	56.71	55.2	55.2	未进入	否	无	61.27
5793	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线医药前变压器	630	0.22	502.61	502.61	未进入	否	无	6.38
5794	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城郊线公园支公园变压器	400	36.72	179.88	179.88	未进入	否	无	-3.42
5795	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分城建局变压器	315	45.81	107.7	107.7	未进入	否	无	7.12
5796	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	0千伏城南线老前桥支明星楼分明星楼变压器	315	55.18	79.6	79.6	未进入	否	无	12.81
5797	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	瑙矿线木工组分支9号杆宋四组变压器（2.0	400	49	124.2	124.2	未进入	否	无	13.21
5798	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线叉道子井台区柱上变压器（二批机	50	79.32	5.11	5.11	未进入	否	无	68.42
5799	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	五线建北分支05号杆建昌沟北变压器（2.0	200	23.39	160	160	未进入	否	无	-100
5800	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	站分歧老西沟分支樱桃沟支02号杆樱桃沟变	400	37.39	209.88	209.88	未进入	否	无	17.15

5801	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线北沟2分支1号杆北沟2变压器（2.0工程）	200	49.38	84.16	84.16	未进入	否	无	18.36
5802	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	千伏新联1号线教堂支文冠分文冠箱变1#变压器	800	40.93	313.04	313.04	未进入	否	无	4.4
5803	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀路西箱变1#变压器	630	73.95	41.52	41.52	未进入	否	无	9.71
5804	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线文化支毓秀路南箱变1#变压器	630	35.70	27.12	27.12	未进入	否	无	8.31
5805	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	东台子分歧东台子分支03号杆东台子变压器	50	61.96	11	11	未进入	否	无	0.32
5806	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	0kV松岭子线74号杆东山变压器（2.0工程）	200	27.07	105.86	105.86	未进入	否	无	3.26
5807	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分歧河东分支01#河东台河东台区（2.0工程）	100	24.70	80	80	未进入	否	无	-100
5808	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线24号杆庙西变压器（2.0工程）	400	49.53	135.08	135.08	未进入	否	无	102.6
5809	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西南山分支07号杆小河东变压器（2.0工程）	200	17.13	125.98	125.98	未进入	否	无	0
5810	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线朝阳寺大井柱上变压器	50	18.58	32.68	32.68	未进入	否	无	-95.83
5811	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线3号箱变1#变压器	630	26.38	338.44	338.44	未进入	否	无	24.28
5812	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教堂支天宝东变压器	400	41.18	155.52	155.52	未进入	否	无	80.54
5813	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	千伏城东线保险支安居楼分支安居楼箱变变压器	1000	25.59	544.1	544.1	未进入	否	无	4.45
5814	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线河南分支3号杆河南变压器（2.0工程）	400	19.94	245.92	245.92	未进入	否	无	2.56
5815	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干109号杆东大柱上变压器	50	65.82	7.09	7.09	未进入	否	无	1.79
5816	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线汤东大棚分支06号汤东大棚变压器	80	4.96	60.43	60.43	未进入	否	无	2
5817	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧47号椴树沟变压器	80	54.9	22.49	22.49	未进入	否	无	11.44
5818	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	V南沟线10kV南沟线三道良子村小区柱上变压器	50	10.72	36.51	36.51	未进入	否	无	-56
5819	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线下马营子支柱上变压器	50	26.09	27.65	27.65	未进入	否	无	-11.9
5820	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线董杖子柱上变压器	80	29.34	40.53	40.53	未进入	否	无	19.64
5821	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支09号汤加沟变压器	50	82.53	13.78	13.78	未进入	否	无	130.03
5822	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线胡西分支04号杆胡西台区变压器（能效提升工程）	200	20.18	119.64	119.64	未进入	否	无	3.14
5823	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线娘娘庙分支2号杆娘娘庙变压器（2.0工程）	50	107.08	-13.54	-13.54	未进入	否	无	14.1
5824	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	kv五家子线五家子梁上井分支7号杆柱上变压器	100	76.08	10.35	10.35	未进入	否	无	1065.89
5825	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宏达4号箱变1#变压器	500	63.44	82.85	82.85	未进入	否	无	-18.6
5826	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子棚台区柱上变压器	30	67.19	4.43	4.43	未进入	否	无	12.35
5827	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	子线冰沟支03号杆冰沟台区变压器（2018年新装）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
5828	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支西岭变压器（高耗能改造）	50	24.83	40	40	未进入	否	无	-100
5829	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	东南线教堂支福二分福二3号箱变变压器	630	30.3	313.11	313.11	未进入	否	无	-0.84
5830	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线三高楼箱变变压器	630	39.44	258.05	258.05	未进入	否	无	13.51
5831	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线铁小东变压器	250	27.34	131.65	131.65	未进入	否	无	5.19
5832	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟大棚变压器	100	0.03	39.97	39.97	未进入	否	无	-100
5833	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	三十家子张福沟大棚分支12号杆柱上变压器	50	30.36	24.91	24.91	未进入	否	无	-22.77
5834	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支浩天变压器	630	46.01	214.2	214.2	未进入	否	无	-0.08
5835	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1#线幼儿园箱变变压器	800	34.53	364.48	364.48	未进入	否	无	13.6
5836	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园南箱变1#变压器	500	63.96	81	81	未进入	否	无	36.36
5837	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线交界沟分歧04号杆交界沟大棚变压器（2.0工程）	100	101.12	-9.61	-9.61	未进入	否	无	38.59
5838	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	千伏城东线东环支鑫福园东分鑫福园东变压器	400	42.51	149.96	149.96	未进入	否	无	14.53
5839	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小洞分27号杆小洞柱上变压器（中心台区）	200	61.57	53.5	53.5	未进入	否	无	35.26
5840	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电场线梨树沟2柱上变压器	50	45.68	22.17	22.17	未进入	否	无	8.46
5841	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾3号箱变1#变压器	315	48.85	98.69	98.69	未进入	否	无	16.11
5842	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线广播局箱变1#变压器	315	19.16	191.65	191.65	未进入	否	无	-6.03
5843	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园4号箱变1#变压器	500	39.90	400	400	未进入	否	无	-100
5844	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地1号箱变01#变压器	630	63.97	504	504	未进入	否	无	-100

5845	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	联2号线连福庄园支连福庄园箱变1#站内变	500	15.89	240.68	240.68	未进入	否	无	19.24
5846	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变2#变压器	630	79.63	7.62	7.62	未进入	否	无	3.79
5847	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线碧水云天1号箱变1#变压器	630	29.41	318.72	318.72	未进入	否	无	13.61
5848	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线龙爪沟柱上变压器	30	20.32	17.93	17.93	未进入	否	无	0
5849	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧127号杆柱上高家变压器	80	65.63	24.62	24.62	未进入	否	无	11.54
5850	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二前变压器	200	43.2	75.48	75.48	未进入	否	无	0
5851	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线四道沟分歧211号杆孟家沟台区分台1（2017	200	0.08	160	160	未进入	否	无	0
5852	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	门子线碾坊分支01号杆碾坊分台（2017结余	200	19.68	122.52	122.52	未进入	否	无	1.68
5853	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	线东坡子分歧56号杆干沟子台区分台1（2017	200	0.08	159.84	159.84	未进入	否	无	0
5854	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	线上四家分支12号杆上四家台区分台1（2017	100	96.46	22.92	22.92	未进入	否	无	6.29
5855	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	V姜杖子线南宫杖子台区分台（2017结余工程	100	37.40	80	80	未进入	否	无	0
5856	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	沟线双庙分台1分支22号杆双庙1台区（2017	200	26.51	125.18	125.18	未进入	否	无	-7.88
5857	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	线大北沟外分歧21号杆大北沟里分台（2017	50	26.14	28.47	28.47	未进入	否	无	70.27
5858	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	千伏乌兰白线棉麻后支棉麻后变压器（增容	400	51.51	114.32	114.32	未进入	否	无	9.63
5859	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	千伏东南线教场支马道岐马道变压器（增容	400	39.7	162.12	162.12	未进入	否	无	18.88
5860	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖景观台变压器	200	55.67	49.58	49.58	未进入	否	无	52.41
5861	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	V沟门子线白鸡沟分支10号杆白石咀分台变	400	7.49	307.04	307.04	未进入	否	无	-81.99
5862	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	线邓杖子棚分歧02号杆邓杖子台区分台1（20	100	0.00	80	80	未进入	否	无	0
5863	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	子线石洞子分支36号杆石洞子台区变压器（自	200	20.16	119.68	119.68	未进入	否	无	35.89
5864	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线马杖子分支马东变压器	200	21.44	160	160	未进入	否	无	-100
5865	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧128号杆西南沟柱上变压器	50	44.07	20.95	20.95	未进入	否	无	21.53
5866	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线魏杖子变压器	100	79.08	0.93	0.93	未进入	否	无	10.36
5867	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支022#头道杖子变压器	100	23.41	56.6	56.6	未进入	否	无	9.71
5868	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄酒馆小区变压器	100	26.56	53.86	53.86	未进入	否	无	2.48
5869	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地小区柱上变压器	80	17.93	52.49	52.49	未进入	否	无	0
5870	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	杖子线陈杖子分支63号杆陈杖子台区柱上变	400	19.42	242.36	242.36	未进入	否	无	-2.97
5871	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线八前大棚变压器	315	34.63	151.2	151.2	未进入	否	无	1.46
5872	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线邢杖子分歧13号杆邢杖子台区变	200	5.69	148.62	148.62	未进入	否	无	-88.15
5873	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	福四2号箱变2#变压器	400	76.84	14.64	14.64	未进入	否	无	7.58
5874	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线北炉线主干091号三胜永北变压器	50	68.89	5.57	5.57	未进入	否	无	11.55
5875	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线200号杆柱上变压器	400	47.08	138.6	138.6	未进入	否	无	58.46
5876	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线南山分03号杆大前柱上变压器（一批	200	58.97	58.48	58.48	未进入	否	无	13.35
5877	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子西三组柱上变压器	200	18.18	123.66	123.66	未进入	否	无	-51.15
5878	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	子线岳仗子分8号杆岳仗子台区分台（2017结	200	0.00	160	160	未进入	否	无	0
5879	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴大棚变压器	50	66.73	9.42	9.42	未进入	否	无	19.31
5880	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线北窑分支02号杆前山小区台区变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
5881	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	泥厂分歧大东沟分支14号杆头道河子分台（	50	62.26	25.49	25.49	未进入	否	无	346.67
5882	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛东柱上变压器柱	80	102.15	64	64	未进入	否	无	-100
5883	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线孟杖子台区分台（二批村）	50	0.37	39.86	39.86	未进入	否	无	0
5884	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线大北东分05号杆大北东柱上变压器（一	50	35.78	22.13	22.13	未进入	否	无	-9.21
5885	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	胡杖子大棚分支19号杆胡杖子大棚分台（20	50	87.39	8.23	8.23	未进入	否	无	34.21
5886	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	东田线董家沟井支21号杆董家沟机井柱上变	100	24.64	58.88	58.88	未进入	否	无	-21.69
5887	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二西分台变压器	315	10.99	220.41	220.41	未进入	否	无	17.62
5888	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线乡政府支09号杆单家店台区柱上变	200	22.18	116.22	116.22	未进入	否	无	0

5889	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟棚台区变压器	50	43.63	18.69	18.69	未进入	否	无	0
5890	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线王兰沟新增机井柱上变压器	50	114.1	-7.58	-7.58	2025/6/11	是	2026/3/1	64.49
5891	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	0kV干沟子线干沟子四五队台区柱上变压器	100	55.73	25.43	25.43	未进入	否	无	31.29
5892	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山专用柱上变压器	100	56.46	24.74	24.74	未进入	否	无	0
5893	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上二组机井柱上变压器	50	14.75	33.64	33.64	未进入	否	无	248
5894	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线10kV玛瑙矿线五间房里变压器（1	50	66.85	19.45	19.45	未进入	否	无	254.44
5895	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店南柱上变压器	200	61.48	37.74	37.74	未进入	否	无	47.09
5896	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	0kV牛营子线窑山分支02号杆窑山台区变压器	50	53.43	16.2	16.2	未进入	否	无	-10.91
5897	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	东营子分支14号杆东营子台区柱上变压器（	400	32.24	191.04	191.04	未进入	否	无	11.78
5898	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	线中组北分支中组北台区柱上变压器（一批	50	69.68	5.16	5.16	未进入	否	无	-13.82
5899	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线前组北分支后组台区柱上变压器（一批	100	103.92	-16.52	-16.52	未进入	否	无	34.57
5900	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	牛场井柱上变压器	50	17.58	31.99	31.99	未进入	否	无	0
5901	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线东沟分歧28号孙杖子柱上变压器（2018	50	6.78	36.62	36.62	未进入	否	无	-50
5902	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10kV城内线建行小区变压器（2.0工程）	400	55.3	99.68	99.68	未进入	否	无	9.75
5903	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧两家柱上变压器	100	45.9	35.37	35.37	未进入	否	无	0
5904	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	线后杨杖子分支01号杆后杨杖子2台区（2019	200	25.12	112.6	112.6	未进入	否	无	18.44
5905	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧胜利屯2分支柱上变	50	58.39	10.94	10.94	未进入	否	无	2.67
5906	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	0kV于杖子线北沟分支北沟2号井柱上变压器	50	40.12	21.57	21.57	未进入	否	无	77.29
5907	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前分台区柱上变压器	200	50.29	59.82	59.82	未进入	否	无	0
5908	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南分台区柱上变压器	100	28.77	51.47	51.47	未进入	否	无	0
5909	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线房申河西增容柱上变压器	50	28.76	25.84	25.84	未进入	否	无	7.04
5910	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区分台1（2017	100	0.2	79.8	79.8	未进入	否	无	0
5911	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线295号杆叠包1井台区柱上变压器	50	37.85	24.03	24.03	未进入	否	无	8.7
5912	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线西大井增容柱上变压器	100	47.41	36.35	36.35	未进入	否	无	0
5913	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前3增容柱上变压器	200	29.7	107.22	107.22	未进入	否	无	0
5914	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子2小区变压器	50	59.41	13.67	13.67	未进入	否	无	-19.4
5915	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北棚柱上变压器	50	60.65	9.94	9.94	未进入	否	无	1.34
5916	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	kV东联线东十家子柱上变压器（高耗能改造	250	79.07	2.93	2.93	未进入	否	无	30.25
5917	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线东高杖子大棚增容柱上变压	100	59.46	101.74	101.74	未进入	否	无	0
5918	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯一分台区柱上变压器	50	63.92	9.01	9.01	未进入	否	无	1.37
5919	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	线水泉子分台分支01号杆水泉西分台（2017	200	29.17	107.92	107.92	未进入	否	无	5.46
5920	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线五官北分支08号杆五北台区分台1（2017结	200	26.84	106.34	106.34	未进入	否	无	0
5921	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线小营南分歧07号杆小营南台区柱上变	30	75.62	3.67	3.67	未进入	否	无	34.85
5922	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	kV天盛号线河南分歧苗圃新增机井柱上变压	50	89.54	1.21	1.21	未进入	否	无	37.86
5923	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	木联2号线得月楼支01号杆得月楼变压器（2.	400	19.45	242.8	242.8	未进入	否	无	-12.38
5924	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	子分歧尖山子西沟分支41号杆吴家沟门大井	50	0.16	40	40	未进入	否	无	0
5925	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杜金沟柱上变压器	50	1.41	39.3	39.3	未进入	否	无	16.67
5926	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018年新增大外分台区	50	11.18	34.41	34.41	未进入	否	无	-9.3
5927	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏新增机井大杖子东井柱上变压器	315	38.49	154.07	154.07	未进入	否	无	116.99
5928	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三前柱上变压器	200	35.37	89.28	89.28	未进入	否	无	0
5929	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧联合厂分支排楼大棚变	80	74.99	-19.99	-19.99	未进入	否	无	-4.2
5930	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西分歧05号杆瓦西变压器	200	59.45	76.88	76.88	未进入	否	无	-11.35
5931	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺2井柱上变压器	50	0.01	40	40	未进入	否	无	-100
5932	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺1井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	-100

5933	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三西分台变压器	50	57	11.92	11.92	未进入	否	无	-8.12
5934	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线河东南分支03号杆河东南变压器	50	45.16	17.64	17.64	未进入	否	无	-7.13
5935	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10千伏雷神庙线东梁井	50	13.1	33.9	33.9	未进入	否	无	-69.44
5936	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线裁缝沟增容（2018年农网）	50	21.9	29.39	29.39	未进入	否	无	10.74
5937	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线宫东新增井杆上变压器	50	64.92	11.12	11.12	未进入	否	无	-35.2
5938	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子学校分歧02号杆学校台区柱上变压器	50	31.65	24.18	24.18	未进入	否	无	12.32
5939	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区3号箱变2号变压器	630	32.76	297.8	297.8	未进入	否	无	17.2
5940	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑3号箱变1号变压器	630	38.98	260.19	260.19	未进入	否	无	0.71
5941	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑1号箱变1号变压器	630	25.47	343.73	343.73	未进入	否	无	9.9
5942	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双北柱上变压器	50	48.27	15.86	15.86	未进入	否	无	12.28
5943	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温杖子分杆柱上变压器	125	56.98	61.64	61.64	未进入	否	无	73.88
5944	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线丁杖子柱上变压器	50	46.56	40	40	未进入	否	无	-100
5945	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义二变压器	63	80.42	-0.25	-0.25	未进入	否	无	2.96
5946	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	kV于杖子线于杖子大棚分支于杖子大棚变	50	54.06	14.18	14.18	未进入	否	无	-27.83
5947	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	线井上西沟分歧04号杆李杖子棚变压器（2	100	60.29	39.02	39.02	未进入	否	无	-11.96
5948	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北老仆分支02号北老仆变压器	50	54.18	12.93	12.93	未进入	否	无	5.37
5949	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线宋杖子北沟增容（2015结余）	50	18.49	30.89	30.89	未进入	否	无	-9.64
5950	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	北科六机井分支03号杆北科六机井柱上变压器	100	107.59	-6.83	-6.83	未进入	否	无	-4.48
5951	国网朝阳市凌源市供电公司		#N/A	10kV土矿线移动分歧06+1#镇直柱上变压器	100	6.61	74.11	74.11	未进入	否	无	0
5952	国网朝阳市凌源市供电公司		#N/A	10千伏土矿线供销社分支02#柱上变压器	80	95.02	-11.26	-11.26	未进入	否	无	0
5953	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪南柱上变压器	200	34.83	90.4	90.4	未进入	否	无	50
5954	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天八柱上变压器	100	56.09	23.94	23.94	未进入	否	无	0
5955	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	家子线齐杖子分支2号杆齐杖子变压器（2.0	400	12.67	269.36	269.36	未进入	否	无	-2.1
5956	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线小东沟分歧小东沟变压器	50	27.18	26.54	26.54	未进入	否	无	1.89
5957	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家三组井变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5958	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官四组小区变压器	50	5.82	37.48	37.48	未进入	否	无	-16.22
5959	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉小区二变压器	50	12.33	34.12	34.12	未进入	否	无	20.83
5960	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	V大王杖子线大东沟小区变压器(27)柱上变	100	21.7	19.43	19.43	未进入	否	无	-14.62
5961	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	哈太沟分歧23号杆哈太沟台区分台1(2019年	50	69.28	21.32	21.32	未进入	否	无	52.67
5962	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟柱上变压器	80	59.61	17.02	17.02	未进入	否	无	28.74
5963	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分台	200	18.37	125	125	未进入	否	无	0
5964	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线45号杆十里堡西分台	400	18.88	244.48	244.48	未进入	否	无	19.54
5965	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东分3#三东分台	100	44.42	40.74	40.74	未进入	否	无	0
5966	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	线东营子一组分歧01号杆东营子二组变压器	200	19.18	121.64	121.64	未进入	否	无	27.08
5967	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV西青分支02#柱上变压器	50	78.29	1.75	1.75	未进入	否	无	28.57
5968	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子大棚02#柱上变压器	30	67.92	3.85	3.85	未进入	否	无	432.1
5969	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线龙南变压器	100	61.26	18.74	18.74	未进入	否	无	0.58
5970	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	子分歧陈杖子分支08号杆陈杖子台区分台1	200	44.02	71.96	71.96	未进入	否	无	34.6
5971	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	谷洞线(杨杖子变)崔家沟分支24号柱上崔家	30	69.3	4.24	4.24	未进入	否	无	11.08
5972	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线段八棚柱上变压器	50	38.32	21.28	21.28	未进入	否	无	-22.64
5973	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线西沟外柱上变压器	30	66.14	4.32	4.32	未进入	否	无	17.57
5974	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	V平地线郑杖子分歧83号杆郑里台区柱上变	50	43.27	18.36	18.36	未进入	否	无	15.7
5975	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	官一线梁东棚分歧03号杆梁西变压器（2.0	200	65.3	102.48	102.48	未进入	否	无	144.85
5976	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线二道河子柱上变压器	50	118.55	-19.99	-19.99	2025/7/14	是	2026/3/1	56.35

5977	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	V百牛群线4#井分支03号杆上变压器(二批机	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
5978	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺2分支上窝铺2变压器	200	35.97	90.1	90.1	未进入	否	无	-3.88
5979	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线王兰沟分支王兰沟变压器	200	36.07	87.86	87.86	未进入	否	无	96.16
5980	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支02号杆柱上变压器	100	0.6	23.44	23.44	未进入	否	无	0
5981	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线二道沟棚分支10号杆柱上二道沟棚变	50	21.67	29.32	29.32	未进入	否	无	-24.32
5982	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	V北炉线东台子分歧09号东台子大棚柱上变	30	20.18	18.1	18.1	未进入	否	无	-44.07
5983	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线107号杆宫中变压器	100	69.90	80	80	未进入	否	无	-100
5984	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧27号小北沟变压器	50	98.71	27.26	27.26	2025/3/18	是	2026/3/1	58.24
5985	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧10号杆南湾子变	200	8.2	152.32	152.32	未进入	否	无	22.8
5986	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线150号杆烈山梁变压器	200	2.22	157.02	157.02	未进入	否	无	0
5987	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	五一一大棚分支15号杆柱上变压器	50	48.48	40	40	未进入	否	无	-100
5988	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线杨杖子分支01号杆柱上变压器	50	66.02	7.15	7.15	未进入	否	无	25
5989	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北棚变压器	20	15.55	12.9	12.9	未进入	否	无	-33.33
5990	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	0kV于杖子线北沟分支北沟1号井柱上变	50	117.8	-7.45	-7.45	未进入	否	无	33.33
5991	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线杨杖子分支03号杆变压器	50	7.06	36.47	36.47	未进入	否	无	80.56
5992	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支21号杆西水泉变	200	30.67	99.48	99.48	未进入	否	无	0
5993	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10KV镇北线42号杆红旗变压器(2.0工程)	400	23.81	226.52	226.52	未进入	否	无	32.01
5994	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	子线岳杖子分支36号杆岳杖子西沟柱上上变	80	66.17	24.38	24.38	未进入	否	无	-11.79
5995	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线杨树沟门变压器	200	53.645	-27.27	-27.27	未进入	否	无	0
5996	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线窑沟分支12号柱上变压器	30	40.64	11.81	11.81	未进入	否	无	7.52
5997	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线荣杖子大棚台分2号杆荣杖子大	200	15.54	160	160	未进入	否	无	0
5998	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	V镇内线南湾子2分支03号杆南湾子分台2变	100	81.28	17.87	17.87	未进入	否	无	-66.67
5999	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变1#变	400	24.63	320	320	未进入	否	无	-100
6000	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0kV孟家沟线前园子2分支前园子西变	200	49.67	85.74	85.74	未进入	否	无	-9.11
6001	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	牛群线三官庙3#井分歧07号杆三官庙4#井柱	50	3.32	40	40	未进入	否	无	0
6002	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	V四五联2#线白庙子分支9号杆双庙柱上变	200	13.12	133.86	133.86	未进入	否	无	4.01
6003	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二组大棚变压器	100	1.82	78.22	78.22	未进入	否	无	0
6004	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北杖子柱上变压器	200	23.42	113.46	113.46	未进入	否	无	-4.16
6005	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上四道沟台区柱上变	30	36.32	13.67	13.67	未进入	否	无	-8
6006	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线松花杖子分支05号松花杖子变	200	17.37	125.44	125.44	未进入	否	无	-2.87
6007	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田杖子柱上变压器	200	8.71	160	160	未进入	否	无	-100
6008	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧048号杆罗权沟变	50	43	18.54	18.54	未进入	否	无	9.86
6009	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线林业局支土地局变	500	55.36	123.95	123.95	未进入	否	无	4.76
6010	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分歧10#柱上变	50	56.20	40	40	未进入	否	无	-100
6011	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山东井分支柱上变	50	49.47	18.81	18.81	未进入	否	无	145.28
6012	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯杖子二组棚柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
6013	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼东大棚变	50	105.81	-5.49	-5.49	未进入	否	无	-10.28
6014	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟里变	200	63.58	111.28	111.28	未进入	否	无	229.42
6015	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线四区台区柱上变	50	97.77	-6.56	-6.56	未进入	否	无	-10.89
6016	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	厂子线中杖子分支7号杆中杖子变(2.0	400	20.92	320	320	未进入	否	无	-100
6017	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	V底盘厂线科中分歧科东分支03#科东柱上变	315	19.5	191.05	191.05	未进入	否	无	10.53
6018	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线春林大棚变	200	29.48	120.58	120.58	未进入	否	无	35.47
6019	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线丁杖子分支05号杆曹家炉台区变	50	54.13	15.53	15.53	未进入	否	无	34.06
6020	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支19号杆柱上变	50	73.65	3.21	3.21	未进入	否	无	1.68

6021	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线朱杖子分支12号杆朱杖子东台区变	50	53.88	13.09	13.09	未进入	否	无	10.11
6022	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线苗金沟台区柱上变压器	50	73.01	3.51	3.51	未进入	否	无	2.15
6023	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	村东山大棚柱上变压器	20	32.71	9.65	9.65	未进入	否	无	-8.47
6024	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线柳树底下分歧10号杆王前台区柱上变	80	96.11	-12.89	-12.89	未进入	否	无	9.79
6025	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	线左分歧北杖子支2号杆北杖子变压器(2.0	200	15.97	128.72	128.72	未进入	否	无	34.64
6026	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线小西山柱上变压器	50	95.77	-7.86	-7.86	未进入	否	无	12.99
6027	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	双井棚台区柱上变压器	50	60.56	9.98	9.98	未进入	否	无	11.19
6028	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线735箱变变压器	630	16.69	398.85	398.85	未进入	否	无	26.5
6029	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线站前分支01号杆柱上变压器	50	19.06	30.57	30.57	未进入	否	无	15.87
6030	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山2柱上变压器	100	37.21	43.46	43.46	未进入	否	无	0
6031	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小南沟柱上变压器	50	45.35	26.15	26.15	未进入	否	无	48.96
6032	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线前营子分支3号杆前营子变压器(2.0	400	13.28	266.88	266.88	未进入	否	无	15.67
6033	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线下三家柱上变压器	100	54.34	25.7	25.7	未进入	否	无	0
6034	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	0kV电厂线下营子柱上变压器(高耗能改造)	100	93.59	-10.7	-10.7	未进入	否	无	0
6035	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线三道沟分支16号杆三东台区分台(2017	100	6.97	73.2	73.2	未进入	否	无	0
6036	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜李家屯东山棚分支03号杆柱上孟家沟前梁	20	22.72	11.56	11.56	未进入	否	无	-20
6037	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线马营子分支01号杆马营子台区变	50	23.18	28.82	28.82	未进入	否	无	-7.43
6038	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟东台区柱上变压器	50	41.12	26.5	26.5	未进入	否	无	1.07
6039	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧波东井柱上变压器	50	58.4	18.15	18.15	未进入	否	无	-8.18
6040	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线坤都沟分支61号杆双井变压器(2.0	50	63.89	8.06	8.06	未进入	否	无	5.01
6041	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	kV平地线俵东分歧02号杆俵东台区柱上变	50	74.43	2.79	2.79	未进入	否	无	13.77
6042	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)石门外分支13号石门外	30	33.37	14.03	14.03	未进入	否	无	33.13
6043	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	V古塔线大喇嘛沟19号杆于杖子台区柱上变	80	54.77	22.26	22.26	未进入	否	无	7.93
6044	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	家子线张涵村新棚08号杆柱上变压器(三	100	42.86	39.07	39.07	未进入	否	无	2.46
6045	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟西子北沟变压器	50	52.91	13.55	13.55	未进入	否	无	10.39
6046	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电场线七零沙分歧17+1号杆打草沟外(2019年自	200	21.6	116.9	116.9	未进入	否	无	-3.94
6047	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子北沟台区柱上变压器	10	110.97	-3.78	-3.78	未进入	否	无	49
6048	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	0KV八家线东地分歧03号杆东地变压器(2.0	400	19.76	241.08	241.08	未进入	否	无	82.66
6049	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	0kV干沟子线大四道梁子小区台区柱上变	160	20.25	14.87	14.87	未进入	否	无	-51.99
6050	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器1#	630	58.92	136.77	136.77	未进入	否	无	37.99
6051	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟2柱上变压器	20	92.45	3.54	3.54	未进入	否	无	-46.95
6052	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	东五线北沟分支01号杆瓦庙子变压器(2.0	400	65.28	269.36	269.36	未进入	否	无	7.93
6053	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	V牛营子线主干130号杆老杖子小学台区变	200	66.31	73.1	73.1	未进入	否	无	10.41
6054	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支规划楼分规划楼变	630	35.33	281.55	281.55	未进入	否	无	6.12
6055	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	洞线(杨杖子变)佛爷洞线北沟分支1号北沟	30	63.01	5.1	5.1	未进入	否	无	31.95
6056	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟大棚柱上变压器	50	17.52	33.03	33.03	未进入	否	无	21.88
6057	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子2变压器	50	7.74	36.17	36.17	未进入	否	无	-80
6058	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院台区柱上变压器	50	93.45	-3.58	-3.58	未进入	否	无	-3.16
6059	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	尧锅地分歧梁南分支13号杆梁南台区增容(2	50	22.8	29.56	29.56	未进入	否	无	-7.14
6060	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平沟分16支12号杆高家梁分台变压器(三	50	84.18	34.52	34.52	未进入	否	无	1547.92
6061	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七2柱上变压器	30	54.63	8.3	8.3	未进入	否	无	8.33
6062	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线金星分亿安岐亿安变	630	31.23	307.31	307.31	未进入	否	无	-0.13
6063	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	浴池箱变站内变压器	1000	1.04	789.6	789.6	未进入	否	无	30.3
6064	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟小区变压器	50	94.5	-7.23	-7.23	未进入	否	无	1.81

6065	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子台区柱上变压器	20	65.88	2.82	2.82	未进入	否	无	19.4
6066	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线茶布袋井分支07号杆茶布袋机井柱上变	50	72.11	7.56	7.56	未进入	否	无	75.51
6067	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	0kV佛爷洞线西庄分支1号杆西庄柱上变压器	200	62.29	39.42	39.42	未进入	否	无	53.84
6068	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五二井分歧06号杆柱上变压器	80	10.48	55.95	55.95	未进入	否	无	20
6069	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线粮小东分粮小东变压器	315	40.7	125.4	125.4	未进入	否	无	9.57
6070	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯三组变压器	50	115.78	-17.88	-17.88	未进入	否	无	14.99
6071	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	亿星小区变压器	500	69.01	55.2	55.2	未进入	否	无	14.17
6072	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村各户台区柱上变压器	200	39.37	83.16	83.16	未进入	否	无	14.67
6073	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	2线七间房分歧乌兰白一支06号杆柱上变	100	46.16	33.84	33.84	未进入	否	无	7.63
6074	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	地分歧上窝铺井分支01号杆上窝铺大井柱上	50	44.97	19.85	19.85	未进入	否	无	16.75
6075	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子大棚变压器	50	3.64	38.89	38.89	未进入	否	无	0
6076	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	0kV八家线杨杖子大棚分歧18号杆柱上变	50	22.88	28.56	28.56	未进入	否	无	80.49
6077	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	0kV底盘厂线北沟分歧18#朝东沟柱上变	160	58.52	52.75	52.75	未进入	否	无	4.73
6078	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中台区柱上变压器	200	44.76	113.2	113.2	未进入	否	无	5.74
6079	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	杖子线庙后分歧庙后分支04#庙后台区柱上	50	83.47	4.54	4.54	未进入	否	无	-15.36
6080	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	杏树沟分支14号杆柱上杏树沟变压器（高耗	100	49.91	30.1	30.1	未进入	否	无	0
6081	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘2变压器	100	29.24	80	80	未进入	否	无	0
6082	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	可子线范杖子分歧一队分支2#一队变压器（	400	15.56	320	320	未进入	否	无	-100
6083	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红线朝阳沟下朝变压器（2.0）	200	17.51	127.64	127.64	未进入	否	无	15.78
6084	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线古山子分支4号杆古山子变压器（2.0	200	26.74	106.52	106.52	未进入	否	无	-8.13
6085	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线124号杆高家机井（2.0工程）	200	25.26	112.7	112.7	未进入	否	无	0
6086	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	0kV东田线井上西沟分支17号井上西沟变	50	66.68	9.42	9.42	未进入	否	无	135.79
6087	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线碌碡沟变压器	50	69.8	6.31	6.31	未进入	否	无	6.26
6088	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小柏树沟分歧27号小南沟柱上变	50	101.73	-9.74	-9.74	未进入	否	无	2.54
6089	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	家店线哈巴气分歧34+1号杆哈巴气大棚台区	50	22.75	30.37	30.37	未进入	否	无	0
6090	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧93号杆七西变压器（2.0工	400	34.06	215.44	215.44	未进入	否	无	-12.18
6091	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北变压器	50	65.8	15.5	15.5	未进入	否	无	-24.27
6092	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线宏达南路分支01号宏达1号柱上变	100	35.7	55.31	55.31	未进入	否	无	-17.65
6093	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线下烧锅南变压器	200	14.71	130.56	130.56	未进入	否	无	95.81
6094	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	子线陈杖子大棚分支05号杆陈杖子棚台区柱	200	0.91	158.2	158.2	未进入	否	无	-33.33
6095	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线金山支50号杆柱上变压器	30	46.18	10.15	10.15	未进入	否	无	90.05
6096	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑4#箱变2号变压器间隔配电变	630	16.29	401.5	401.5	未进入	否	无	5.82
6097	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身西组柱上变压器	100	27.97	52.03	52.03	未进入	否	无	0
6098	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线孟杖子一组大棚支04号杆柱上变	50	10.45	36.45	36.45	未进入	否	无	700
6099	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东二组支08号庙东二组变台柱上变	200	49.93	61.02	61.02	未进入	否	无	34.55
6100	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线杏园支柱上变压器	50	41.18	19.42	19.42	未进入	否	无	-13.12
6101	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	线未北分支04号杆未北台区柱上变（高	400	13.33	277.56	277.56	未进入	否	无	11.43
6102	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	线任杖子分支199号杆任杖子台区变（一	100	69.54	59.51	59.51	未进入	否	无	65.62
6103	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中2变压器	50	37.28	21.77	21.77	未进入	否	无	20.15
6104	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温北分台	125	67.39	26.01	26.01	未进入	否	无	180.99
6105	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区1号箱变1号变	630	29.76	316.51	316.51	未进入	否	无	6.39
6106	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线三道沟分歧21#三道沟变	50	59.53	10.24	10.24	未进入	否	无	61.54
6107	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	大西沟分歧河南分支09号杆河南台区（2019年	100	71.43	8.58	8.58	未进入	否	无	45.74
6108	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线无白丁八队柱上变	200	26.64	107.88	107.88	未进入	否	无	63.46

6109	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线116#上朝东柱上变压器	80	31.8	38.56	38.56	未进入	否	无	0
6110	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支2号杆变压器	50	42.5	20.8	20.8	未进入	否	无	-5.73
6111	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟九组变压器	200	4.32	151.9	151.9	未进入	否	无	0
6112	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	2线范杖子分歧旱桥子分支02#旱桥子变压器	80	60.15	64	64	未进入	否	无	-100
6113	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟南变压器	200	20.12	119.76	119.76	未进入	否	无	-12.93
6114	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	正线窑沟分歧甸西支01号杆甸西变压器(2.0	400	25.16	219.36	219.36	未进入	否	无	0
6115	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线上台子分支06号杆东地变压器(2.0	400	17.18	320	320	未进入	否	无	-100
6116	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区2号箱变1#变压器	630	53.79	165.12	165.12	未进入	否	无	14.4
6117	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变1#变压器	500	60.77	98.4	98.4	未进入	否	无	18.92
6118	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线昆明支昆明变压器	800	67.77	116.24	116.24	未进入	否	无	5.8
6119	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线五一大棚	100	29.58	55.64	55.64	未进入	否	无	-11.31
6120	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线北山路支北山路变压器	400	67.82	49.12	49.12	未进入	否	无	9.81
6121	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线中学支05号杆牛东变压器(2.0工	200	4.28	160	160	未进入	否	无	-100
6122	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1号线小学配电室变压器	1000	46.6	334.6	334.6	未进入	否	无	-2.43
6123	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达7号箱变2#变压器	630	87.79	-48.95	-48.95	未进入	否	无	9.75
6124	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	西台大棚	50	33.78	23.74	23.74	未进入	否	无	-6.69
6125	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	0千伏城郊线公园支公园北分公园北1#变压器	630	56.33	153.03	153.03	未进入	否	无	1.9
6126	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线小南口变压器	400	38.54	165.88	165.88	未进入	否	无	15.56
6127	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线检察院变压器	500	34.98	225.95	225.95	未进入	否	无	1.85
6128	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二2号箱变101变压器	630	48.39	200.15	200.15	未进入	否	无	16.57
6129	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区2号箱变变压器	630	15.12	408.74	408.74	未进入	否	无	13.89
6130	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支质监分家具厂岐家具厂变	630	30.48	312.04	312.04	未进入	否	无	12.63
6131	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线福五2号箱变1#变压器	500	108.43	-139.8	-139.8	未进入	否	无	14.82
6132	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线西五官分歧10号杆花卉小区变压器(2.0	400	22.5	230.04	230.04	未进入	否	无	43.28
6133	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑2号箱变2号变压器	630	15.73	404.9	404.9	未进入	否	无	14.63
6134	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	V三家子线农电站分2号杆农电站变压器(2.0	400	11.24	320	320	未进入	否	无	-100
6135	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线烧火沟变压器	100	29.7	14.25	14.25	未进入	否	无	-2.72
6136	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线王杖子台区柱上变压器	200	62.37	35.28	35.28	未进入	否	无	23.96
6137	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小白杖子大棚分支01#柱上变	50	33.4	27.66	27.66	未进入	否	无	6
6138	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧小喇嘛沟分支17#柱上	100	29.78	50.53	50.53	未进入	否	无	37.31
6139	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线化皮沟台区柱上变压器	50	42	19	19	未进入	否	无	-8.59
6140	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线涝杖子分支10#涝杖子变压器	80	47.37	26.16	26.16	未进入	否	无	2.11
6141	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子北变压器	100	62.65	17.35	17.35	未进入	否	无	0
6142	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支江源分江源变压器	630	28.36	326.91	326.91	未进入	否	无	12.63
6143	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾8号箱变1#变压器	500	53.34	133.55	133.55	未进入	否	无	8.22
6144	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	镇线大河南分歧21号杆大修厂家属院台区柱	160	8.04	115.14	115.14	未进入	否	无	-1.91
6145	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	联2号线连福庄园支连福庄园箱变2#站内变	500	22.99	205.04	205.04	未进入	否	无	-7.54
6146	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线小苗杖子棚分歧01号杆小苗杖子棚柱上	30	0.04	23.99	23.99	未进入	否	无	0
6147	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	线大北沟外分歧09号杆大北沟里增容(2017	100	27.26	52.8	52.8	未进入	否	无	37.84
6148	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子棚分支02号杆柱上变压器	50	42.12	40	40	未进入	否	无	-100
6149	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10千伏雷神庙线邹杖子井	50	5.48	37.71	37.71	未进入	否	无	31.25
6150	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线166号杆沟门变压器(2017抗旱)	400	9.88	280.48	280.48	未进入	否	无	-4.41
6151	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	后楼分支09号杆柱上后楼分台变压器	50	1.85	39.21	39.21	未进入	否	无	0
6152	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼北分支09号杆柱上变压器	50	48.16	16.54	16.54	未进入	否	无	-3.47

6153	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	岭子线碾王三胜永小区分支03号杆柱上变压器	30	77.98	3.19	3.19	未进入	否	无	-86.76
6154	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线朱家沟柱上变压器	30	94.35	-1.62	-1.62	未进入	否	无	-74.21
6155	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店后大棚分支06号杆柱上变压器	50	31.93	28.38	28.38	未进入	否	无	-73.16
6156	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线马厂沟分支04号杆马厂沟台区柱上变压器	50	67.35	17.7	17.7	未进入	否	无	4.95
6157	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线二道沟分支01号杆柱上变压器	50	28.00	40	40	未进入	否	无	-100
6158	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线姜杖子分歧02号杆柱上变压器	100	64.46	15.55	15.55	未进入	否	无	34.43
6159	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王上分支05号杆柱上变压器	30	69.23	9.95	9.95	未进入	否	无	87.04
6160	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧095号杆西杖子柱上变压器	50	35.3	22.59	22.59	未进入	否	无	47.63
6161	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾房分支06号杆柱上变压器	400	38.52	238.68	238.68	未进入	否	无	144.56
6162	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线移民分支11号杆移民变压器（2.0	200	9.46	160	160	未进入	否	无	0
6163	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线30+1号杆道西台区增容（2017结余	200	43.71	72.6	72.6	未进入	否	无	14.75
6164	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线142+1号杆邓杖子台区增容（2017结余	200	24.53	110.94	110.94	未进入	否	无	42.33
6165	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后杖子棚柱上变压器	50	88.47	-1.85	-1.85	未进入	否	无	-12.23
6166	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧野猪沟变压器（高耗能改造	50	48.4	15.8	15.8	未进入	否	无	14.29
6167	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线迷子沟分支60号杆迷子沟变压器（2.0	200	15.17	129.66	129.66	未进入	否	无	-3.82
6168	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线老杖子分歧92号杆王自兴大棚台区柱上	30	20.59	17.82	17.82	未进入	否	无	200
6169	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线张玉文小区台区	100	0	80	80	未进入	否	无	0
6170	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小石门分支02号杆小石门变压器	100	36.39	80	80	未进入	否	无	-100
6171	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小南岭分支09号小南岭变压器	100	20.88	80	80	未进入	否	无	0
6172	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线供电所分歧北登分支16号杆北登变压器	400	20.99	236.08	236.08	未进入	否	无	-65.48
6173	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电场线12号杆张家窝铺台区（2019年自投资	200	23.28	116.48	116.48	未进入	否	无	-20.27
6174	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范前柱上变压器	400	13.43	296.72	296.72	未进入	否	无	-33.89
6175	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧刘窝铺支34号杆柱上变压器	100	8.34	74.43	74.43	未进入	否	无	8.76
6176	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟变压器	200	51.44	57.1	57.1	未进入	否	无	82.05
6177	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线高粱沟柱上变压器	50	78.62	5.01	5.01	未进入	否	无	37.11
6178	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线大苗杖子大棚分支03号杆大苗杖子大棚柱上	50	82.39	3.63	3.63	未进入	否	无	-9.21
6179	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新台柱上变压器	400	14.61	266.36	266.36	未进入	否	无	-26.79
6180	国网朝阳市凌源市供电公司		121三家线	10kV三家子线范前分台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
6181	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧王家庄分支38#柱上变	10	66.4	1.65	1.65	未进入	否	无	-2.33
6182	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线朱杖子分支21号杆朱杖子西台区变	30	31.58	14.54	14.54	未进入	否	无	-4.29
6183	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线后地西分支01号杆后地西台区柱上变	100	74.19	6.72	6.72	未进入	否	无	15.09
6184	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子2台柱上变压器	50	45.50	40	40	未进入	否	无	-100
6185	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛中柱上变压器	50	59.12	10.44	10.44	未进入	否	无	14.09
6186	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	庙西三组支06号庙西三组柱上变压器	315	11.99	214.23	214.23	未进入	否	无	94.07
6187	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧33号杆柱上变压器	50	77.49	6.16	6.16	未进入	否	无	11.3
6188	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子台区柱上变压器	200	60.21	109.6	109.6	未进入	否	无	59.13
6189	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线宋一队棚柱上变压器	50	119.23	-3.4	-3.4	未进入	否	无	32.21
6190	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉分台1分支03号杆南炉分台1柱上变压器（	50	32.01	24.24	24.24	未进入	否	无	-4.36
6191	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线段三组增容柱上变压器	100	44.24	36.92	36.92	未进入	否	无	0
6192	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道沟台区柱上变压器	100	80.94	-0.94	-0.94	未进入	否	无	38.43
6193	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家棚分支02号杆柱上变压器	50	55.14	40	40	未进入	否	无	-100
6194	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	杖子1号线杨东分歧12号杆杨北变压器（2.0	400	24.98	320	320	未进入	否	无	-100
6195	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线燕子沟柱上变压器	50	27.04	27.56	27.56	未进入	否	无	-12.18
6196	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧17号杆四道沟变压器	50	31.12	24.44	24.44	未进入	否	无	25

6197	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟中柱上变压器	50	45.14	17.43	17.43	未进入	否	无	6.43
6198	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线石桥子分支01号石桥子变压器（2.0工程）	200	14	132.04	132.04	未进入	否	无	0
6199	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	矿线10kV玛瑙矿线宋三分支宋三组上坡子变压器	50	69.79	15.76	15.76	未进入	否	无	-18.49
6200	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线刘海沟增容柱上变压器	100	24.98	55.07	55.07	未进入	否	无	0
6201	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	小北沟大棚柱上变压器	50	35.75	27.09	27.09	未进入	否	无	35.87
6202	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线120号杆大西柱上变压器（一批村）	200	40.53	84.3	84.3	未进入	否	无	7.02
6203	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	线贾杖子分台分支01号杆贾杖子2台区（2017工程）	50	75.29	16.58	16.58	未进入	否	无	56.19
6204	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线兴龙沟分支04号杆柱上变压器	80	27.45	44.6	44.6	未进入	否	无	4.95
6205	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	小西山支04号小西山柱上变压器	50	49.83	20.07	20.07	未进入	否	无	16.67
6206	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子1台柱上变压器	160	60.29	31.57	31.57	未进入	否	无	48.4
6207	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线崔家沟分歧28号杆崔家沟台区柱上变压器	30	58.27	8.51	8.51	未进入	否	无	74.78
6208	国网朝阳市凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV厂子沟分支016#厂子沟外台柱上变压器	30	79.45	7.5	7.5	未进入	否	无	67.2
6209	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线河南大棚6号头道沟河北台区分台（2017工程）	200	57.97	99.16	99.16	未进入	否	无	0
6210	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴2变压器）	50	36.26	22.64	22.64	未进入	否	无	-10.19
6211	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线镇内线孙家梁分歧07号杆山嘴变压器	50	80.91	-3.28	-3.28	未进入	否	无	7.87
6212	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟柱上变压器	50	36.83	21.58	21.58	未进入	否	无	13.76
6213	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	线乔营子分乔营子组支04号杆乔营子变压器	400	14.82	320	320	未进入	否	无	-100
6214	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区北箱变1#变压器	400	27.63	209.6	209.6	未进入	否	无	0.25
6215	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	天盛号线河南分歧95号杆线歪北变压器（2.0工程）	400	26.75	214.32	214.32	未进入	否	无	-8.3
6216	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店大棚变压器	50	27.15	27.62	27.62	未进入	否	无	-10.53
6217	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	机房沟分歧01号杆柱上机房沟变压器	50	54.8	12.65	12.65	未进入	否	无	17.21
6218	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线道池沟棚柱上变压器	50	91.99	1.59	1.59	未进入	否	无	-17.75
6219	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线喇南分支35号杆喇南变压器（2.0工程）	400	15.89	256.44	256.44	未进入	否	无	17.92
6220	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线下四家分支06号杆下四家变压器	100	49.76	80	80	未进入	否	无	0
6221	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟外变压器	80	29.35	45.2	45.2	未进入	否	无	46.6
6222	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线联网分支1号庙西开发区柱上变压器	160	72.48	13.66	13.66	未进入	否	无	54.9
6223	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	古塔线西组后山分支04号西组后山台区柱上变压器	50	70.01	-8.86	-8.86	未进入	否	无	-29.81
6224	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线大东沟分支06号杆柱上变压器	20	78.61	1.02	1.02	未进入	否	无	8
6225	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家四支02号杆柱上变压器	400	23.23	320	320	未进入	否	无	-100
6226	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线新副食变压器	315	50.51	92.99	92.99	未进入	否	无	21.64
6227	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五二变压器	200	56.02	44.03	44.03	未进入	否	无	10.81
6228	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧25#三道沟东变压器	30	71.94	17.86	17.86	未进入	否	无	477.22
6229	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	水库顶支09号水库顶柱上变压器	80	56.88	-12.02	-12.02	未进入	否	无	-14.22
6230	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五一变压器	315	22.76	183.17	183.17	未进入	否	无	-8.37
6231	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线大营子柱上变压器	50	58.72	14.07	14.07	未进入	否	无	34.24
6232	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分农业局变压器（2.0工程）	400	29.09	204.44	204.44	未进入	否	无	5.64
6233	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	娘娘庙分台柱上变压器	50	80.97	-0.48	-0.48	未进入	否	无	35.84
6234	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	线三义井台柱上变压器高耗能改造（二批中心）	200	1.77	156.68	156.68	未进入	否	无	-10.81
6235	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子板厂分支自来水变压器	100	44.93	80	80	未进入	否	无	-100
6236	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	杖子线高福屯大棚分支06号高福屯棚台区柱上变压器	100	78.34	53.14	53.14	未进入	否	无	26.33
6237	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线绿豆沟分支14号杆绿豆沟台区柱上变压器	30	34.31	14.07	14.07	未进入	否	无	-4.32
6238	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟2变压器柱上变压器	50	31.59	24.39	24.39	未进入	否	无	-49.21
6239	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园3号箱变2#变压器	630	51.76	178.04	178.04	未进入	否	无	15.7
6240	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧老爷庙分支庙东变压器（2.0工程）	400	22.72	229.12	229.12	未进入	否	无	13.27

6241	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线槐杖子分歧闫北分支05号杆闫北变压器（2.0工程）	50	70.53	4.74	4.74	未进入	否	无	13.42
6242	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	城木线广源箱变2#站内变压器	630	42.99	238.9	238.9	未进入	否	无	325.66
6243	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线贾杖子大棚分支贾杖子大棚变压器（2.0工程）	50	82.73	23.4	23.4	未进入	否	无	0
6244	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线孤山子北棚柱上变压器（第三批中心村增容）	100	15.67	65.41	65.41	未进入	否	无	0
6245	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线大八勿苏分歧50#大八勿苏东柱上变压器	100	42.59	49.06	49.06	未进入	否	无	0
6246	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	线任杖子支173号杆于家窝铺台区变压器（2.0工程）	100	86.62	30.41	30.41	未进入	否	无	-4.22
6247	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线北沟分歧05#朝北沟柱上变压器	50	51.55	14.43	14.43	未进入	否	无	-4.1
6248	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧14号杆宫南棚变压器	50	49.57	15.49	15.49	未进入	否	无	-1.21
6249	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线东沟外分支01号杆东沟外台区柱上变压器	50	77.04	1.53	1.53	未进入	否	无	4.76
6250	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子大棚变台	50	18.17	32.44	32.44	未进入	否	无	-100
6251	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	城子线朱东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	88.80	160	160	未进入	否	无	-100
6252	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线石洞子分支03号杆南台子西台区变压器	80	44.33	39.61	39.61	未进入	否	无	14.66
6253	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线前楼棚分支02号杆变压器	50	75.87	6.71	6.71	未进入	否	无	-4.36
6254	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南大棚柱上变压器	30	34.94	13.85	13.85	未进入	否	无	33.59
6255	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支25号杆阳坡柱上变压器	50	99.00	40	40	未进入	否	无	-100
6256	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟棚柱上变压器	50	46.97	16.61	16.61	未进入	否	无	-1.96
6257	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线瓦东分歧03号杆瓦东变压器（2.0工程）	200	1.7	156.84	156.84	未进入	否	无	-89.12
6258	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线任杖子分歧51号杆黄杖子大棚2台区变压器	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	-85.71
6259	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线17号杆镇直南变压器（2.0工程）	400	33.15	187.6	187.6	未进入	否	无	-2.36
6260	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线西分歧02号杆倚西台区柱上变压器	50	9.07	35.59	35.59	未进入	否	无	-10.11
6261	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线马场三队分支05号杆三队台区柱上变压器	100	2.52	77.48	77.48	未进入	否	无	-93.16
6262	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台大棚台区柱上变压器	30	52.47	8.52	8.52	未进入	否	无	-10.29
6263	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线212号杆东台子2变压器	100	32.8	47.44	47.44	未进入	否	无	3.46
6264	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧182号杆柱上姜家变压器	50	33.12	23.6	23.6	未进入	否	无	1633.33
6265	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑2号箱变1号变压器	630	19.47	381.59	381.59	未进入	否	无	12.81
6266	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线学元变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
6267	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支14号杆下杖子变压器	20	72.6	2.05	2.05	未进入	否	无	33.93
6268	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧13号杆王杖子柱上变压器	80	109.12	-23.29	-23.29	未进入	否	无	20.55
6269	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟柱上变压器	80	35.78	64	64	未进入	否	无	-100
6270	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	线五家二支05号杆五家九一柱上变压器（抗冰）	100	45.12	80	80	未进入	否	无	-100
6271	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子1大棚变压器	80	17.65	49.96	49.96	未进入	否	无	-6.8
6272	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线163号杆麻地沟变压器	80	99.55	11.73	11.73	未进入	否	无	9.79
6273	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支01+1号杆大四柱上变压器	50	80.38	0.94	0.94	未进入	否	无	2.38
6274	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线南沟里分支18号杆南沟里台区柱上变压器	50	45.84	40	40	未进入	否	无	-100
6275	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线喇叭气三分支01号杆柱上变压器	50	88.71	-4.33	-4.33	未进入	否	无	-78.58
6276	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	杖子线安杖子东分支03号安杖子东台区柱上变压器	200	17.82	128.92	128.92	未进入	否	无	-0.89
6277	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支61号窑上柱上变压器	30	5.87	22.3	22.3	未进入	否	无	15
6278	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线三道沟台区柱上变压器	80	49.11	24.73	24.73	未进入	否	无	-16.2
6279	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分支39号杆北窑台区变压器	80	60.51	22.41	22.41	未进入	否	无	6.45
6280	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线海洋变压器	400	59.83	80.68	80.68	未进入	否	无	22.03
6281	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线北桥分歧1号杆北桥柱上变压器	400	44.20	320	320	未进入	否	无	-100
6282	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧07号杆小河西变压器	400	32.88	188.92	188.92	未进入	否	无	17.68
6283	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	城子线任东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	45.6	76.98	76.98	未进入	否	无	-11.21
6284	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼棚分支04号杆柱上变压器	50	75.3	-15.18	-15.18	未进入	否	无	24.6

6285	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线大块地分支大块地变压器	50	53.43	40	40	未进入	否	无	-100
6286	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线安杖子柱上变压器	50	44.36	18.18	18.18	未进入	否	无	-2.91
6287	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	前马厂分歧08号杆柱上砖厂西棚变压器	50	112.23	40	40	未进入	否	无	-100
6288	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线臧家梁分支13#臧家梁变压器	50	37.9	22.77	22.77	未进入	否	无	0
6289	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线胜利屯柱上变压器	50	76.27	1.87	1.87	未进入	否	无	24.31
6290	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧102#柱上变压器	50	69.92	5.04	5.04	未进入	否	无	10.18
6291	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	线韩家沟西支01号杆韩家沟西台区(2019年)	100	11.49	70.26	70.26	未进入	否	无	79.25
6292	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	可子线大庄分歧白西台子分支03#西台子台(	200	21.00	160	160	未进入	否	无	-100
6293	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线西北山分歧07号杆西北山变压器(2.0	400	23.33	283.84	283.84	未进入	否	无	50.81
6294	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	kV东田线温家屯分歧24号杆陈台柱上子变	80	83.35	-2.02	-2.02	未进入	否	无	17.73
6295	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	二东棚分支21号杆柱上二东分台变压器	50	1.41	39.35	39.35	未进入	否	无	-36.36
6296	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	V东瓦线瓦西井支04号杆柱上变压器(二批	50	2.2	38.9	38.9	未进入	否	无	0
6297	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	台线饶阳杖子分支06号杆尧阳杖子变压器(	400	22.14	231.4	231.4	未进入	否	无	37.84
6298	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	老虎沟机井分支01号杆小老虎沟机井柱上变	50	0.37	39.84	39.84	未进入	否	无	0
6299	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线西石岗子大棚分支西石岗子大棚变	50	0.82	39.59	39.59	未进入	否	无	-12.5
6300	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧111号杆金厂变压器	50	43.95	19.09	19.09	未进入	否	无	-6.93
6301	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区2号箱变1号变压器	630	31.47	305.87	305.87	未进入	否	无	6.49
6302	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟小区	100	33.16	10.78	10.78	未进入	否	无	-3.92
6303	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小道沟柱上变压器	30	63.27	6.25	6.25	未进入	否	无	7.58
6304	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北湾子柱上变压器	50	51.63	14.28	14.28	未进入	否	无	18.41
6305	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚柱上变压器	30	11.9	20.62	20.62	未进入	否	无	300
6306	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线瓦房店分台柱上变压器	50	87.57	3	3	未进入	否	无	35.05
6307	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分支02号杆柱上变压器	50	110.7	-15.35	-15.35	未进入	否	无	1.66
6308	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼西柱上变压器	50	57.36	11.52	11.52	未进入	否	无	-0.56
6309	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线西大井支柱上变压器	160	71.88	36.82	36.82	未进入	否	无	-6.19
6310	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟采石大棚	50	54.74	20.99	20.99	未进入	否	无	-5.78
6311	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧39#柱上变压器	50	96.7	-8.34	-8.34	未进入	否	无	17.99
6312	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线228号杆马杖子西变压器	50	82.86	-3.52	-3.52	未进入	否	无	1.39
6313	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏五家子线温杖子水库柱上变压器	20	57.55	4.83	4.83	未进入	否	无	5.92
6314	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧78#柱上变压器	50	39	20.5	20.5	未进入	否	无	12.37
6315	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺柱上变压器	50	51.29	15.75	15.75	未进入	否	无	3.29
6316	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧32号杆洼中柱上变压器	50	49.83	16.19	16.19	未进入	否	无	5.33
6317	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线陈杖子分支23号水泉沟台区柱上变	200	16.84	128.34	128.34	未进入	否	无	-14.89
6318	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kv二十里堡线前房申组柱上变压器	50	41.09	22.92	22.92	未进入	否	无	-5.82
6319	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	0kV底盘厂线八来沟分歧08#八来沟柱上变	50	57.76	16.2	16.2	未进入	否	无	-21.62
6320	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线铁道井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
6321	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台2(201	100	20.7	59.76	59.76	未进入	否	无	0
6322	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV胡杖子分歧大杖子分歧02#柱上变压器	100	7	73.3	73.3	未进入	否	无	-53.33
6323	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线134#柱上变压器	50	69.52	18.76	18.76	未进入	否	无	9.52
6324	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼南井变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	-100
6325	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线东山分支12号杆柱上变压器	50	37.63	21.67	21.67	未进入	否	无	27.46
6326	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支55号杆柱上变压器	50	10.11	34.95	34.95	未进入	否	无	1.05
6327	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	兴隆庄组灌溉井分支4号杆兴隆庄组灌溉井	50	0.04	39.99	39.99	未进入	否	无	-97.56
6328	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1#线花园小区箱变变压器	500	116.39	-181.05	-181.05	未进入	否	无	3.93

6329	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支29号杆二道杖子变压器	50	51.36	40	40	未进入	否	无	-100
6330	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄南增容柱变压器	100	35.96	46.66	46.66	未进入	否	无	-5.41
6331	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	任营子台柱上变压器高耗能改造（二批中心	200	55.63	82.06	82.06	未进入	否	无	6.57
6332	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双二柱上变压器	80	4.67	60.27	60.27	未进入	否	无	-3.08
6333	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南大岭柱上变压器	50	20.73	29.78	29.78	未进入	否	无	4.2
6334	国网朝阳市凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	V三道河子线范杖子分5号杆中庄变压器（2.0	400	7.63	320	320	未进入	否	无	-100
6335	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	房子线边家沟分支09号杆边家沟变压器（2.0	200	20.96	126.98	126.98	未进入	否	无	2.28
6336	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	V大杖子线211号杆下河杖子变压器（2.0工程	400	28.55	255.32	255.32	未进入	否	无	43.19
6337	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	线一组棚分歧13号杆东营子一组变压器（2.0	200	18.6	123.94	123.94	未进入	否	无	-1.74
6338	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	分支哈东井分支01号杆哈东井台区柱上变	50	37.08	22.19	22.19	未进入	否	无	15.52
6339	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏西柱上变压器	100	82.76	9	9	未进入	否	无	0
6340	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	矿线小王杖子分支3号杆小王杖子变压器（2.0	400	12.46	320	320	未进入	否	无	-100
6341	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线喇南分支40号杆喇南大棚变压器（2.0	400	28.77	217.2	217.2	未进入	否	无	-23.1
6342	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子西分支01号杆金杖子西变	200	42.24	75.62	75.62	未进入	否	无	102.79
6343	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线17南街变压器（2.0工程）	400	28.4	206.56	206.56	未进入	否	无	57.85
6344	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	内线后马厂分歧10+1号杆后马厂变压器（2.0	100	60.09	80	80	未进入	否	无	-100
6345	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线大齐西分歧01号杆大齐西台区变	50	80.42	-0.21	-0.21	未进入	否	无	45.56
6346	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支08号杆柱上变压器	100	57.25	29.28	29.28	未进入	否	无	0.84
6347	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟四组柱上变压器	30	54.69	8.14	8.14	未进入	否	无	8.67
6348	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线工程支工程变压器	400	29.18	205.88	205.88	未进入	否	无	8.17
6349	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干双庙变压器	160	64.96	75.06	75.06	未进入	否	无	-25.3
6350	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏官大棚柱上变压器	50	72.92	8.19	8.19	未进入	否	无	-22.22
6351	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧黄花沟1变压器（高耗能	50	45.45	17.29	17.29	未进入	否	无	-1.41
6352	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	五线大桥石分支03号杆大桥石桥变压器（2.0	400	16.44	254.6	254.6	未进入	否	无	36.25
6353	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	伏城南线三中支农业后分政府楼歧政府楼变	160	38.32	66.74	66.74	未进入	否	无	14.47
6354	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线庙后分支庙后变压器	30	71.75	6.48	6.48	未进入	否	无	-9.94
6355	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线永南分歧06号水南变压器	400	19.24	243.04	243.04	未进入	否	无	5.41
6356	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水北分歧04号水北变压器	400	20.34	238.68	238.68	未进入	否	无	-16.24
6357	国网朝阳市凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底下变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
6358	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子南小区变压器	50	72.17	8.3	8.3	未进入	否	无	609.47
6359	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	kV于杖子线于杖子分歧敬老院分支大滩变	100	63.96	22.36	22.36	未进入	否	无	11.66
6360	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线主干250号杆小东沟变压器	50	28.2	25.91	25.91	未进入	否	无	13.29
6361	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线424#小河北变压器	80	93.85	20.18	20.18	未进入	否	无	7.66
6362	国网朝阳市凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	道河子线067#大河东台大河东变压器（2.0	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
6363	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地双庙大棚柱上变压器	50	23.43	32.15	32.15	未进入	否	无	-58.54
6364	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	于伏北炉线鲁家沟分支11号杆鲁家沟柱上变	50	74.71	3.39	3.39	未进入	否	无	7.44
6365	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线饶大棚分支07号杆柱上变压器	30	49.14	10.24	10.24	未进入	否	无	6.74
6366	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线陈杖子分支49号陈杖子东台区柱上变	200	51.18	131.98	131.98	未进入	否	无	189.14
6367	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧37号南沟变压器	50	25.5	30.5	30.5	未进入	否	无	-7.25
6368	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线王玖沟分支10号王玖沟变	50	83.87	-1.93	-1.93	未进入	否	无	2.82
6369	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧79号杆郭杖子变压器（2.0	400	22.56	255.68	255.68	未进入	否	无	17.85
6370	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧南柱上变压器	50	53.35	13.45	13.45	未进入	否	无	-3.45
6371	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小中杖子分支3号小中杖子变	50	49.56	15.22	15.22	未进入	否	无	0
6372	国网朝阳市凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线旱桥子分支08号杆柱上变	200	37.1	85.78	85.78	未进入	否	无	42.99

6373	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线大苗杖子分大块地井06号杆柱上变压器（	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
6374	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村分台区	200	45.55	68.94	68.94	未进入	否	无	262.76
6375	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧果树队变压器	50	51.31	14.34	14.34	未进入	否	无	26.87
6376	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧113#柱上变压器	50	96.33	-8.16	-8.16	未进入	否	无	4.55
6377	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟柱上变压器	10	27.09	5.63	5.63	未进入	否	无	-22.22
6378	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄（二批）井	50	18.55	32.19	32.19	未进入	否	无	25.77
6379	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧42号-43号杆柱上变压器	315	11.76	215.05	215.05	未进入	否	无	-27.35
6380	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线白杖子分歧78#杨家庄台柱上变	50	37.97	40	40	未进入	否	无	-100
6381	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分12号杆大门市台区	315	74.57	17.14	17.14	未进入	否	无	-23.32
6382	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	白杖子分歧黄杖子下井分支02号杆黄杖子下	50	86.71	0.47	0.47	未进入	否	无	-32.86
6383	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线东营子沟里井分支沟里井台区柱上变	50	18.69	30.66	30.66	未进入	否	无	57.5
6384	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	千伏四合当线南沟门分支07号杆柱上变压器	100	65.02	16.29	16.29	未进入	否	无	0
6385	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线三道杖子井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
6386	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线井杖子柱上变压器（高耗能改造	200	54.67	60.98	60.98	未进入	否	无	-23.57
6387	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	义昌盛店分支11号茶棚南柱上变压器（一批中	100	56.52	23.49	23.49	未进入	否	无	0
6388	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣村柱上变压器	50	36.63	22.57	22.57	未进入	否	无	1.14
6389	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	北沟分歧34号杆大北沟变压器大北沟变压器	200	34.33	99.84	99.84	未进入	否	无	0
6390	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	0千伏三家子线三前2分支三前2台柱上变压器	100	101.27	-20.41	-20.41	未进入	否	无	0
6391	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线59#古东台区柱上变压器（2.0工程	200	37.38	85.24	85.24	未进入	否	无	8.03
6392	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线429号杆冯杖子变压器（2.0工程	400	26.39	214.4	214.4	未进入	否	无	13.32
6393	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10kV水化线29#畜产西分台	400	8.17	287.36	287.36	未进入	否	无	9.69
6394	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分台区	20	62.81	3.58	3.58	未进入	否	无	178.26
6395	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10kV城西线五二台区1分台	400	19.98	244.12	244.12	未进入	否	无	4.19
6396	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分台区	100	15.93	66.56	66.56	未进入	否	无	0
6397	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库分歧49号杆马西大棚台区柱上变	50	0.77	39.61	39.61	未进入	否	无	-25
6398	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟柱上变压器	30	29.25	15.59	15.59	未进入	否	无	18.68
6399	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东大棚柱上变压器	50	34.99	24.65	24.65	未进入	否	无	-13.29
6400	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	天盛号线天九分支03号杆天九变压器（2.0工	400	3.5	306.68	306.68	未进入	否	无	-87.04
6401	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线何家沟分支09号杆何外台区柱上变	30	60.56	5.91	5.91	未进入	否	无	1.04
6402	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王东柱上变压器	80	5.09	59.93	59.93	未进入	否	无	14.77
6403	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线王杖子东分支05号杆王东台区柱上变	50	106.09	-13.04	-13.04	未进入	否	无	-10.09
6404	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线马西分支01号杆马西台区柱上变	80	54.07	20.74	20.74	未进入	否	无	-4.26
6405	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线白庙子分支35号杆白庙子南棚台区柱上	200	3.18	160	160	未进入	否	无	-100
6406	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟26号杆大外台区柱上变	50	77.41	5.25	5.25	未进入	否	无	-3.96
6407	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	子线东营子河边井分支河边井柱上变压器（二	315	0.88	252	252	未进入	否	无	-94.47
6408	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线马场五队井柱上变压器（二批机	50	63.12	9.15	9.15	未进入	否	无	-0.48
6409	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡西队	400	69.82	129.76	129.76	未进入	否	无	26.66
6410	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线大菜沟支41号杆上沟台区柱上变	50	47.36	40	40	未进入	否	无	-100
6411	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子东队变压器	100	72.98	7.08	7.08	未进入	否	无	0
6412	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东山区柱上变压器	100	52.85	29.08	29.08	未进入	否	无	12.74
6413	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子11号杆南台子东分台17	50	71.68	27.02	27.02	未进入	否	无	7.83
6414	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线大房子大棚台柱上变压器	50	34.16	40	40	未进入	否	无	-100
6415	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	台西大棚支03号台西大棚柱上变压器	50	66.5	9.37	9.37	未进入	否	无	-12.15
6416	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线下苍分歧灰石沟分支29#柱上变	80	83.08	-2.42	-2.42	未进入	否	无	28.92

6417	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	杖子线薛三家分支2号杆段杖子变压器（2.0	400	3.93	306.08	306.08	未进入	否	无	-33.1
6418	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	线小房身棚分歧01号杆小房棚台区(2019	100	56.58	29.18	29.18	未进入	否	无	0.64
6419	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	谷洞线(杨杖子变)陈杖子分歧18号涝洼塘子	50	88.76	-4.37	-4.37	未进入	否	无	-15.17
6420	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	牛营子线闫家窝铺分支2号杆闫家窝铺变	200	3.55	131.6	131.6	未进入	否	无	18.74
6421	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	菜业机井分支54号杆晟显菜业6井柱上变压器	50	13.89	35.49	35.49	未进入	否	无	-85.42
6422	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	kV沟门子线55号杆碾坊增容（2017结余工程	200	24.36	111.28	111.28	未进入	否	无	2.41
6423	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西变压器	100	54.56	25.44	25.44	未进入	否	无	15.19
6424	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线窑上三组棚柱上变压器	30	31.5	15.5	15.5	未进入	否	无	160.71
6425	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线小尹杖子分歧47号杆小尹杖子台区柱上	50	53.84	15.31	15.31	未进入	否	无	10.42
6426	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线16号杆小北杖子变压器	50	91.78	-5.61	-5.61	未进入	否	无	24.27
6427	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧北山分支柱上变压器	50	104.14	-10.69	-10.69	未进入	否	无	14.99
6428	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	kV四合当线侯杖子大棚分支01号杆柱上变	50	60.68	15.66	15.66	未进入	否	无	-38.48
6429	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线养羊小区分歧02号杆下小区台区柱上	50	75.78	40	40	未进入	否	无	-100
6430	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大河西分台变压器	400	66	272.28	272.28	未进入	否	无	74.84
6431	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	营子分大杖子支03号杆乔营子村台区(2019	100	78.16	31.81	31.81	未进入	否	无	-39.73
6432	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三西柱上变压器	100	117.75	-11.35	-11.35	未进入	否	无	0
6433	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线水利局变压器	800	23.34	453.52	453.52	未进入	否	无	11.51
6434	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库北分支03号杆水库北台区柱上	20	40.66	8.16	8.16	未进入	否	无	-17.44
6435	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线河东变压器	50	38.71	22.1	22.1	未进入	否	无	5.22
6436	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	西分新七分台支04号杆新七台区分台1(2019	200	45.69	101.46	101.46	未进入	否	无	9.59
6437	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线六道沟分支10号杆六道沟变压器	200	13.81	133.54	133.54	未进入	否	无	14.45
6438	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	子线邱家店分歧23号杆八家子南变压器（2.	200	49.7	60.6	60.6	未进入	否	无	9.01
6439	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	锅地分歧北沟上分支16号杆北沟台区分台1	100	9.35	71.81	71.81	未进入	否	无	2.22
6440	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线183号杆葛家沟台区增容（2017结余	100	34.71	48.62	48.62	未进入	否	无	0
6441	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线西支01号杆平西台区（2017结余	200	47.54	123.56	123.56	未进入	否	无	113.59
6442	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	郑杖子线东梁支01号杆东梁台区（2017结余	200	31.29	118.68	118.68	未进入	否	无	0
6443	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线供销社分支07上变压器	200	5.31	149.4	149.4	未进入	否	无	-46.01
6444	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线松北分歧1号杆松北变压器（2.0工	400	39.07	166.6	166.6	未进入	否	无	0
6445	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线河西分歧04号杆河西变压器（2.0工	200	38.82	82.36	82.36	未进入	否	无	1.57
6446	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	红店线左分歧西台支3号杆朝西台1变压器（	200	45.59	105.72	105.72	未进入	否	无	-2.94
6447	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线221号杆新房子变压器	50	25.7	27.64	27.64	未进入	否	无	-6.9
6448	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	V北炉线刀马杖子分歧10号刀马杖子柱上变	80	70.52	21.54	21.54	未进入	否	无	-2.21
6449	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线河西分支08号杆河西变压器（2.0工	400	48.97	278.2	278.2	未进入	否	无	8.83
6450	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家五支02号杆柱上变压器	50	22.01	31.02	31.02	未进入	否	无	-18.97
6451	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线毛东分歧01#毛东变压器（2.0工	400	26.27	214.92	214.92	未进入	否	无	19.23
6452	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线水泉分支3号杆水泉变压器（2.0工	200	15.12	129.78	129.78	未进入	否	无	-1.4
6453	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分歧27#小鸽洞南变压器	30	90.5	-3.05	-3.05	未进入	否	无	16.21
6454	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线白杖子分支12#长地沟变压器	50	15.8	32.3	32.3	未进入	否	无	-9.26
6455	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支南沟变压器	20	21.02	3.8	3.8	未进入	否	无	24.44
6456	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线308#马杖子变压器	50	71.14	4.47	4.47	未进入	否	无	36.93
6457	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小平台分支16号杆小平台台区柱上变	100	36.34	43.96	43.96	未进入	否	无	14.32
6458	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	kV电厂线房身南沟（高耗能改造）柱上变	100	30.37	62.9	62.9	未进入	否	无	0
6459	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线三道沟分支07号杆三西变压器（2.0	400	13.20	320	320	未进入	否	无	-100
6460	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	城木线广源箱变1#变压器	630	53.16	171.74	171.74	未进入	否	无	25.19

6461	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	子线头道杖子分支11号杆三道杖子变压器（2.0工程）	200	42.08	75.88	75.88	未进入	否	无	0
6462	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	杖子线丁杖子分歧12号杆丁杖子变压器（2.0工程）	400	14.78	320	320	未进入	否	无	-100
6463	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧38号三家八组变压器	200	4.39	151.7	151.7	未进入	否	无	-82.45
6464	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑1号箱变2号变压器	630	12.76	423.55	423.55	未进入	否	无	12.69
6465	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九棚柱上变压器	50	25	28.04	28.04	未进入	否	无	-33.19
6466	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	线大石桥分支03号杆建昌沟东山变压器（2.0工程）	400	15.69	276.56	276.56	未进入	否	无	4.4
6467	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	子线大杖子分歧220号杆大杖子西变压器（2.0工程）	200	5.7	148.62	148.62	未进入	否	无	0
6468	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达5号箱变1#变压器	630	91.34	-66.97	-66.97	未进入	否	无	9.16
6469	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	子线任杖子支165号杆西大川台区变压器（2.0工程）	200	26.85	115.58	115.58	未进入	否	无	37.91
6470	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	洞沟分歧龙潭沟分支17号杆温家店分台（2.0工程）	50	19.78	30.13	30.13	未进入	否	无	25.42
6471	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟棚柱上变压器	50	63.03	12.45	12.45	未进入	否	无	-11.58
6472	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王杖子柱上变压器	100	73.9	45.74	45.74	未进入	否	无	0
6473	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线闫家沟门大棚变压器	50	0.12	39.94	39.94	未进入	否	无	0
6474	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾2号箱变1#变压器	630	51.36	182.51	182.51	未进入	否	无	35.2
6475	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台1（2.0工程）	100	32.99	57.05	57.05	未进入	否	无	0
6476	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马杖子大棚变压器	50	40.11	25.26	25.26	未进入	否	无	-41.77
6477	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线大娘子沟分支41号杆大中台区柱上变压器	30	45.24	12.45	12.45	未进入	否	无	-2.25
6478	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线胡杖子分歧三十亩地分支01#柱上变压器	50	52.71	13.71	13.71	未进入	否	无	16.5
6479	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子三组柱上变压器	200	58.02	43.98	43.98	未进入	否	无	-36.95
6480	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟下店分支06号杆柱上变压器	30	79.18	0.25	0.25	未进入	否	无	-14.2
6481	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子分歧小河套2分支柱上变压器	100	14.15	67.87	67.87	未进入	否	无	0
6482	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支南河园分南河园变压器	630	28.87	322.75	322.75	未进入	否	无	10.53
6483	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线荣昌支荣昌变压器	250	19.17	152.1	152.1	未进入	否	无	-29.54
6484	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线南刘杖子中变压器	50	55.63	12.18	12.18	未进入	否	无	13
6485	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线房申分支房申菜地台区柱上变压器（二批）	50	82.54	1.47	1.47	未进入	否	无	-6.57
6486	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线辛南棚分支02号杆辛南大地变压器（2.0工程）	400	15.31	265.24	265.24	未进入	否	无	-47.56
6487	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支三眼井变压器	400	0.56	317.76	317.76	未进入	否	无	3.13
6488	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线职高分支03号杆大河南东台区柱上变压器	160	34.93	72.11	72.11	未进入	否	无	-13.4
6489	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线马褂沟分支03号杆马褂沟棚台区柱上变压器	50	49.12	40	40	未进入	否	无	-100
6490	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线孔杖子分支05号杆孔杖子台区柱上变压器	30	77.33	24	24	未进入	否	无	-100
6491	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线野鸡沟支12号野鸡沟变压器	30	51.72	8.49	8.49	未进入	否	无	31.58
6492	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变佛爷洞线娘娘庙水井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
6493	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	分支郝家沟井分支郝家沟井台区柱上变压器	50	17.5	32.78	32.78	未进入	否	无	23.53
6494	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾7号箱变1#变压器	500	35.23	223.85	223.85	未进入	否	无	10.71
6495	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾6号箱变1#变压器	630	22.52	366.03	366.03	未进入	否	无	2.75
6496	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	线烧锅地分歧下沟分支04号杆培杖子变压器	200	17.19	130.16	130.16	未进入	否	无	-19.3
6497	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上窝铺台区柱上变压器	50	79.7	0.17	0.17	未进入	否	无	6.71
6498	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西南沟台区柱上变压器	20	73.62	1.28	1.28	未进入	否	无	12.67
6499	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子良台区柱上变压器	20	2.03	15.61	15.61	未进入	否	无	0
6500	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大河西变压器（2.0工程）	400	3.03	320	320	未进入	否	无	-100
6501	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3分台区	200	43.25	78.18	78.18	未进入	否	无	129.24
6502	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区4号箱变1号变压器	630	38.88	259.12	259.12	未进入	否	无	-13.74
6503	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线西北沟分台	100	27.00	80	80	未进入	否	无	0
6504	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线帽子山变压器柱上变压器（能效提升工程）	200	25.22	112.56	112.56	未进入	否	无	26.27

6505	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线116#大滩台大滩变压器（能效改造）	400	3.87	320	320	未进入	否	无	-100
6506	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线供销社分支宋一组变压器（能效改造）	200	37.41	85.18	85.18	未进入	否	无	25.18
6507	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义一柱上变压器（能效改造）	200	28.81	102.36	102.36	未进入	否	无	15.77
6508	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	V万元店线大水泉台区柱上变压器（能效改造）	200	61.72	97.28	97.28	未进入	否	无	12.67
6509	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	0kV孟家沟线后营子专用2变压器（能效改造）	200	33.36	96.24	96.24	未进入	否	无	-3.14
6510	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	kV老厂子线曲南分歧曲南变压器（能效改造）	200	47.82	108.78	108.78	未进入	否	无	166.84
6511	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子2台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
6512	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	道河子线范杖子分歧桦皮沟分支二杖子柱上	50	35.13	22.44	22.44	未进入	否	无	11.98
6513	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线上岭分支12号杆柱上变压器（能效改造）	200	6.55	154.52	154.52	未进入	否	无	0
6514	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线北台子2台区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
6515	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	厂子线老厂子线东山分支东山变压器（能效改造）	200	39.74	110.54	110.54	未进入	否	无	6.62
6516	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	V刘杖子线东庄分支01#东庄变压器（能效改造）	200	15.35	129.3	129.3	未进入	否	无	5.94
6517	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黄家沟变压器（能效改造）	200	14.76	130.62	130.62	未进入	否	无	33.84
6518	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑西柱上变压器（能效改造）	200	14.60	160	160	未进入	否	无	-100
6519	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴变压器（能效改造）	200	40.08	79.92	79.92	未进入	否	无	0
6520	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	岭子线碾王杖子分支02号杆柱上变压器（能效改造）	200	19.04	121.92	121.92	未进入	否	无	10.35
6521	国网朝阳市凌源市供电公司		114东沟线	东沟线大西沟分歧34号杆杨树洼变压器（能效改造）	200	46.4	67.24	67.24	未进入	否	无	0
6522	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线71#西台子东变压器	200	32.56	94.94	94.94	未进入	否	无	18.56
6523	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	0kV天盛号线天六西柱上变压器（能效改造）	200	43.51	72.98	72.98	未进入	否	无	2.3
6524	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线茶棚小区箱变变压器	630	10.91	436.02	436.02	未进入	否	无	8.1
6525	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	V沟门子线牛洞子分歧庞三变压器（能效改造）	200	23.44	160	160	未进入	否	无	-100
6526	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线735支环字分环字变压器	400	13.42	266.32	266.32	未进入	否	无	-0.91
6527	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线电影院支电影院变压器	630	33.2	296.92	296.92	未进入	否	无	7.71
6528	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	岭子线宋杖子分支13号杆宋杖子变压器（2.0级能效改造）	400	21.27	234.92	234.92	未进入	否	无	25.35
6529	国网朝阳市凌源市供电公司		107红木1号线	10kV联工线水库顶分支06号杆水库顶变压器	80	20.7	51.1	51.1	未进入	否	无	0
6530	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	V八肖线大杖子支鸡场支19号杆小城子南山台	100	50.98	39.93	39.93	未进入	否	无	0.97
6531	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线双庙东沟大棚柱上变压器	50	40.38	21.19	21.19	未进入	否	无	-7.18
6532	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧85号杆裴家变压器	100	19.34	60.67	60.67	未进入	否	无	0.85
6533	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线小房申台柱上变压器	100	51.55	40.51	40.51	未进入	否	无	48.23
6534	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线后营子分支05号杆后营子台区柱上变压器	400	29.25	238.64	238.64	未进入	否	无	4.15
6535	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线河西分歧03#河西变压器	50	116.84	-18.42	-18.42	2025/1/28	是	2026/3/1	84.49
6536	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中棚柱上变压器	50	0.89	39.62	39.62	未进入	否	无	-50
6537	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线小棚沟台区柱上变压器	200	47.64	160	160	未进入	否	无	0
6538	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分歧机井柱上变压器	50	58.52	10.8	10.8	未进入	否	无	29.96
6539	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线五家子井分支柱上变压器	50	23.16	30.06	30.06	未进入	否	无	-97.14
6540	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔台区柱上变压器	10	62.59	1.8	1.8	未进入	否	无	10.61
6541	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线烧锅地分歧55号杆台子台区柱上变压器	50	52.36	13.94	13.94	未进入	否	无	-14.88
6542	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	子线赵家沟小区分支01号杆赵家沟小区柱上变压器	30	26.7	16.64	16.64	未进入	否	无	-29.73
6543	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙小区分支04号杆柱上变压器	50	51.46	16.51	16.51	未进入	否	无	-8.51
6544	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线平台子分支48号杆南台子大棚台区柱上变压器	50	42.36	25.36	25.36	未进入	否	无	-4.49
6545	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线东沟里分歧05#柱上变压器	200	17.94	160	160	未进入	否	无	-100
6546	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV三道河子线河东大棚分歧02#柱上变压器	30	0.14	23.96	23.96	未进入	否	无	-92.86
6547	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线哈东分支05号杆辛庄台区柱上变压器	400	56.75	153.88	153.88	未进入	否	无	17.18
6548	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	宝德花园小区变压器	500	34.84	225.8	225.8	未进入	否	无	18.95

6549	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄3台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
6550	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线陈家沟柱上变压器	30	57.04	7.77	7.77	未进入	否	无	26.62
6551	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	kV平地线小娘子沟棚柱上变压器(高耗能改造)	30	29.23	15.34	15.34	未进入	否	无	7.29
6552	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支34号杆柱上变压器	80	37.97	39.16	39.16	未进入	否	无	65.25
6553	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子移民小区变压器	100	30.275	11.77	11.77	未进入	否	无	-3.39
6554	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟1变压器	50	30.8	24.73	24.73	未进入	否	无	-13.14
6555	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	kV老厂子线老厂子线杠子沟台区杠子沟变	80	110.03	11.61	11.61	未进入	否	无	31.18
6556	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支东岭变压器	50	62.47	8.83	8.83	未进入	否	无	39.7
6557	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲东变压器	100	43.07	36.93	36.93	未进入	否	无	31.34
6558	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支西变压器	400	58.65	86.12	86.12	未进入	否	无	0.3
6559	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线10kV玛瑙矿线刘杖子分支刘杖子变	100	62.7	17.31	17.31	未进入	否	无	-10.01
6560	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线246#下台子南柱上变压器	30	117.68	-7.52	-7.52	未进入	否	无	1.32
6561	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	kV土矿线疗养院分歧05#热北北台区柱上变	315	59.52	64.51	64.51	未进入	否	无	-31.44
6562	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康杖子台区柱上变压器	200	61.16	51.7	51.7	未进入	否	无	-6.43
6563	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线梁后分歧20号梁后变压器	50	90.2	7.2	7.2	未进入	否	无	17.14
6564	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧37号张安沟变压器	50	25.4	27.83	27.83	未进入	否	无	5.51
6565	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线富家屯柱上变压器	200	30.94	98.12	98.12	未进入	否	无	0
6566	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟2台柱上变压器	30	50.07	9.4	9.4	未进入	否	无	49.4
6567	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	LS 河坎子大岭	50	48.15	16.07	16.07	未进入	否	无	58.1
6568	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10KV城北线小城市六组柱上变压器	80	51.30	64	64	未进入	否	无	-100
6569	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线253号杆南梁变压器	10	44.05	3.86	3.86	未进入	否	无	0
6570	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	0kV东瓦线小老虎沟分支18号小老虎沟变	50	72.02	14.95	14.95	未进入	否	无	14.52
6571	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线曹杖子变压器	100	34.61	80	80	未进入	否	无	0
6572	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南小区变压器	50	44.95	17.7	17.7	未进入	否	无	-15
6573	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	0kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线宋三组变压器(3	80	84	-3.2	-3.2	未进入	否	无	-11.65
6574	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大庙南分支大庙南变压器	100	36.84	43.28	43.28	未进入	否	无	0
6575	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区5号箱变1号变	630	10.15	504	504	未进入	否	无	-100
6576	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线汤沟分支汤沟变压器	20	32.06	10.01	10.01	未进入	否	无	9.38
6577	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分大前大棚变	30	59.66	6.14	6.14	未进入	否	无	-36.93
6578	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线24号杆镇直北变压器(2.0工程	200	29.12	101.76	101.76	未进入	否	无	58.59
6579	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	0kV万元店线163号杆佐南变压器(2.0工程	400	26.26	250.92	250.92	未进入	否	无	22.64
6580	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线老爷庙西支3号杆庙西变(2.0	200	29.83	100.42	100.42	未进入	否	无	8.79
6581	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟分支25#沟里变	50	36.87	22.76	22.76	未进入	否	无	-9.5
6582	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧21号上台子柱上变	20	61.64	6.54	6.54	未进入	否	无	91.72
6583	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线平台子分支11号杆东山大棚台	30	56.44	7.35	7.35	未进入	否	无	-17.87
6584	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横头地2台变	50	43.63	19.47	19.47	未进入	否	无	-5.6
6585	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线小赵外西大棚分支03号杆大棚台	50	63.09	8.51	8.51	未进入	否	无	21
6586	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线七一南分歧08号杆七一南台区	50	92.23	-6.11	-6.11	未进入	否	无	11.46
6587	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟2棚柱上变	50	16.76	33.55	33.55	未进入	否	无	-10.91
6588	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅东变	100	27.315	15.37	15.37	未进入	否	无	-15.68
6589	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大洼分歧28#大洼变	50	36.37	23.09	23.09	未进入	否	无	36.36
6590	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧04号下杖子变	80	42.76	30.27	30.27	未进入	否	无	-0.87
6591	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神西台柱上变	50	4.37	37.94	37.94	未进入	否	无	-23.08
6592	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子棚柱上变	50	52.81	26.59	26.59	未进入	否	无	7.65

6593	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干155号榆东变压器	100	73.65	24.77	24.77	未进入	否	无	24.41
6594	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线涝洼甸子变压器	50	85.07	-1.49	-1.49	未进入	否	无	17.5
6595	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	线平地主干170号裴杖子03号杆裴杖子区柱	50	79.74	3.92	3.92	未进入	否	无	21.84
6596	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分杨大营子支9号杆杨大营子变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
6597	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支05号杆柱上变压器	100	38.49	51.56	51.56	未进入	否	无	-34.68
6598	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子台区柱上变压器	200	11.81	136.38	136.38	未进入	否	无	0
6599	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	线(杨杖子变)佛谷洞线大冰沟支34号柱上大	30	39.47	12.93	12.93	未进入	否	无	2.24
6600	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线大河北线大河南变压器	50	48.01	15.99	15.99	未进入	否	无	0.86
6601	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线南沟台区柱上变压器	20	58.1	4.5	4.5	未进入	否	无	13.33
6602	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双南柱上变压器	30	57.87	6.8	6.8	未进入	否	无	-25.73
6603	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	线范杖子分歧91#六道河子台六道河子变压器	200	75.5	108.62	108.62	未进入	否	无	126.77
6604	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	大王杖子分台2台区柱上变压器	50	119.96	-19.52	-19.52	2025/1/15	是	2026/3/1	23.52
6605	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎三东棚柱上变压器	30	55.7	9.73	9.73	未进入	否	无	-12.06
6606	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上三组柱上变压器	200	1.13	157.84	157.84	未进入	否	无	0
6607	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线张百万1柱上变压器	80	1.57	62.75	62.75	未进入	否	无	-28.57
6608	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线东街里棚柱上变压器	30	113.71	-11.64	-11.64	未进入	否	无	28.43
6609	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	线黄花沟分歧57号杆黄花沟一组变压器(2.	200	27.62	104.76	104.76	未进入	否	无	2.97
6610	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	官一线下青房分歧04号杆下青房变压器(2.	200	53.89	100.02	100.02	未进入	否	无	0
6611	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁西棚柱上变压器	30	73.18	2.12	2.12	未进入	否	无	10.66
6612	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	kV杨杖子1号线81号杆小岭变压器(2.0工程	200	20.2	119.66	119.66	未进入	否	无	61.61
6613	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子头道杖子柱上变压器	50	67.16	6.42	6.42	未进入	否	无	16.85
6614	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北组北山大棚支05号杆柱上变压器	50	25.73	27.63	27.63	未进入	否	无	-42.47
6615	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河南柱上变压器	50	20.86	29.65	29.65	未进入	否	无	15.42
6616	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线153号杆房杖子台区增容(2017结余	200	27.59	160	160	未进入	否	无	0
6617	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线一家分歧1号杆一家变压器(2.0工	200	38.99	87.96	87.96	未进入	否	无	27.53
6618	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线红石崖沟变压器	30	24.44	18.21	18.21	未进入	否	无	-5.13
6619	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	0kV东瓦线瓦后大棚分歧05号瓦后大棚变压器	50	29.38	28.55	28.55	未进入	否	无	-12.61
6620	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支12号杆沙东变压器	50	100.66	0.56	0.56	未进入	否	无	3.53
6621	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干145号杆井西变压器	50	79.54	3.77	3.77	未进入	否	无	0
6622	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干水泉小区变压器	50	71.92	7.44	7.44	未进入	否	无	11.93
6623	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支08号汤加沟变压器	50	43.19	21.96	21.96	未进入	否	无	-42.75
6624	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线炮手沟分歧19号筛子沟柱上变压器	50	97.62	-8.01	-8.01	未进入	否	无	-11.27
6625	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段一组井分支17号杆变压器	50	33.15	26.13	26.13	未进入	否	无	-46.25
6626	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧彦家沟分支03号杆柱上变	50	54.42	14.98	14.98	未进入	否	无	-4.05
6627	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	线田杖子西沟机井分歧11号杆田杖子西沟机井	100	100.73	38.15	38.15	未进入	否	无	-52.86
6628	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线杨大营子后山大棚台柱上变压器	50	33.4	23.36	23.36	未进入	否	无	-13.82
6629	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线275#柱上变压器	100	58.1	21.91	21.91	未进入	否	无	13.52
6630	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线后地东分支03号杆后地东台区柱上变	400	62.56	196.6	196.6	未进入	否	无	12.52
6631	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟分歧北沟变压器	50	79.74	25.84	25.84	未进入	否	无	321.29
6632	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申2分支房申2变压器	100	96.47	-16.43	-16.43	未进入	否	无	0
6633	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳中大棚分支05号杆柱上变压器	50	85.04	-0.17	-0.17	未进入	否	无	9.74
6634	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线白马山台区柱上变压器	50	83.88	0.96	0.96	未进入	否	无	132.63
6635	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧152#柏头杖子台柱上变压器	30	76.77	0.97	0.97	未进入	否	无	14.55
6636	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线平台子分支08+1号杆土墙子大棚变	50	41.65	22.38	22.38	未进入	否	无	10.45

6637	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线361#南岭台柱上变压器	50	77	2.44	2.44	未进入	否	无	-0.28
6638	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大工厂子大棚分支04号柱上变压器	30	108.56	-4.38	-4.38	未进入	否	无	-3.17
6639	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气一分18号杆哈叭村变压器（一批	315	33.83	171.11	171.11	未进入	否	无	8.79
6640	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线乌兰白大棚支05号杆柱上变压器	50	55.12	18.41	18.41	未进入	否	无	10.82
6641	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	0KV四官一线36号杆东变压器（2.0工程）	200	27.35	107.22	107.22	未进入	否	无	10.88
6642	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区后房申棚变压器	80	54.91	27.49	27.49	未进入	否	无	-16.71
6643	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干210号杆南荒台区变压器	50	0.6	39.72	39.72	未进入	否	无	0
6644	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋一组分台柱上变压器	100	92.59	-12.45	-12.45	未进入	否	无	-15.69
6645	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线东营子分9号杆东营子变压器（2	400	23.32	226.72	226.72	未进入	否	无	8.11
6646	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组北山井柱上变压器	200	47.03	-14	-14	未进入	否	无	0
6647	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线四道沟分歧210号杆孟家沟台区增容（201	100	42.48	80	80	未进入	否	无	0
6648	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线三家分支6号杆三家变压器（2.0工	200	34.7	99.78	99.78	未进入	否	无	-5.37
6649	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧杨杖子2变压器	80	51.89	23.46	23.46	未进入	否	无	27.14
6650	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	0kV水泥线上台子分支02号乡政府台区变压器	100	34.4	45.63	45.63	未进入	否	无	-17.31
6651	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	kV水泥线辛南分支03号杆辛南台区柱上变压	200	40.20	160	160	未进入	否	无	-100
6652	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	原镇线大河南1号支02号杆大河南1#台区柱上	100	38.38	80	80	未进入	否	无	-100
6653	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线房申新区棚分支01号杆新区棚台区柱上	400	42.76	185.8	185.8	未进入	否	无	103.93
6654	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	葛砖大棚支03号葛砖大棚柱上变压器	50	55.18	14.14	14.14	未进入	否	无	-23.3
6655	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	0kV土矿线上黑沟分歧01#上黑沟柱上变压器	160	16.25	102.02	102.02	未进入	否	无	-68.09
6656	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线甸西大棚支02号杆柱上变压器	50	103.42	-10.6	-10.6	未进入	否	无	54.55
6657	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄北增容柱上变压器	100	32.86	47.15	47.15	未进入	否	无	41.33
6658	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线二十里堡猪场变压器	80	25.85	43.74	43.74	未进入	否	无	17.49
6659	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太东支02号杆柱上变压器	80	69.24	64	64	未进入	否	无	-100
6660	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线平北分05号杆平北柱上变压器（一批	200	22.5	115	115	未进入	否	无	0.36
6661	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线任家店分05号杆任家店柱上变压器（一	200	1.57	156.88	156.88	未进入	否	无	9.89
6662	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线西沟分11号杆西沟柱上变压器（一批	100	46.25	49.32	49.32	未进入	否	无	0
6663	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	镇线东山分歧丁里井分支08号杆丁里井台区柱	50	24.39	28.16	28.16	未进入	否	无	-15.38
6664	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
6665	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线西街大棚分支01号杆西街大棚柱上变	30	39.92	14.32	14.32	未进入	否	无	-21.28
6666	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线后山大棚分支09号杆后山大棚柱上变	50	0.07	39.97	39.97	未进入	否	无	-100
6667	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孟一分支3号杆孟一变变压器（2.0工	400	21.59	267.24	267.24	未进入	否	无	35.26
6668	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧边家梁支04号杆柱上变压器	50	2.82	38.93	38.93	未进入	否	无	48
6669	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧28/号杆碾子沟变压器（2.0	400	12.77	320	320	未进入	否	无	-100
6670	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	kV段杖子线段三组大棚分支段三组大棚变压	50	33.78	26.3	26.3	未进入	否	无	-63.25
6671	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	0kV玛瑙矿线玛瑙矿线单家普沟变压器（12	30	1.5	23.56	23.56	未进入	否	无	-20
6672	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧41兴北沟柱上变压器	50	67.06	18.64	18.64	未进入	否	无	41.05
6673	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北山沟分歧北山沟变压器	50	50.95	14.53	14.53	未进入	否	无	-0.71
6674	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线134号杆南沟变压器	50	44.65	40	40	未进入	否	无	-100
6675	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干103号杆大东2柱上变压器	200	18.74	123.9	123.9	未进入	否	无	0.11
6676	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧175号杆柱上变压器	50	31.63	24.49	24.49	未进入	否	无	-0.97
6677	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧42号东沟柱上变压器	50	64.7	11.74	11.74	未进入	否	无	3.37
6678	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线荣杖子大棚分歧03荣杖子大棚柱上变	50	63.8	9.91	9.91	未进入	否	无	12.86
6679	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线碾南大棚分支07号碾南大棚变压	30	66.43	4.62	4.62	未进入	否	无	10.34
6680	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线张安沟分歧05号杆小杖子大棚柱上变	50	80.24	3.15	3.15	未进入	否	无	0.79

6681	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线万家沟分支05号万家沟变压器	50	42.41	18.87	18.87	未进入	否	无	-0.6
6682	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	炉线东山分歧山北杖子井柱上变压器（二	50	39.76	25.18	25.18	未进入	否	无	27.5
6683	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂西台区柱上变压器	200	38.82	108.48	108.48	未进入	否	无	5.87
6684	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线盖子沟台区盖子沟变压器	30	88.76	1.51	1.51	未进入	否	无	13.57
6685	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干75号杆张家湾变压器	100	21.84	80	80	未进入	否	无	-100
6686	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线绿豆沟台区柱上变压器	200	22.31	134.6	134.6	未进入	否	无	19.08
6687	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧14号范家沟柱上变压器	100	63.23	16.77	16.77	未进入	否	无	58.52
6688	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大房子线烧锅大棚变压器	80	53.59	26.74	26.74	未进入	否	无	10.38
6689	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10千伏刘杖子线烧锅2号井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
6690	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄土梁子变压器	50	98.08	-9.04	-9.04	未进入	否	无	18.3
6691	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五南柱上变压器	200	0.62	158.76	158.76	未进入	否	无	22.22
6692	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线郭杖子东沟柱上变压器	80	0.96	63.23	63.23	未进入	否	无	16.67
6693	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小河西台区柱上变压器	50	108.02	-13.94	-13.94	未进入	否	无	2.39
6694	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南台区柱上变压器	200	51.79	58.64	58.64	未进入	否	无	15.14
6695	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	v刘杖子线郭杖子分1号杆郭杖子变压器（2.	400	0.43	318.28	318.28	未进入	否	无	11.11
6696	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八道沟大棚台区柱上变压器	50	29.63	26.22	26.22	未进入	否	无	33.02
6697	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	kv刘杖子线186号杆西南沟变压器（2.0工程	400	26.89	274.36	274.36	未进入	否	无	61.89
6698	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	0kV北炉线319号杆大北西柱上变压器（一批村	100	40.62	57.47	57.47	未进入	否	无	0
6699	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	子线范杖子分歧王家庄分支04大甸子变压器	400	22.62	242.56	242.56	未进入	否	无	7.32
6700	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	子线范杖子分歧兴隆山支02#西庄变压器（	200	20.68	118.68	118.68	未进入	否	无	6.08
6701	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	kv雷神庙线五一分歧西北荒分支13#柱上变	50	42.79	18.89	18.89	未进入	否	无	24.02
6702	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线山湾子变压器	50	119.81	18.16	18.16	未进入	否	无	99.5
6703	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04北街分台柱上变压器	80	39.79	33.06	33.06	未进入	否	无	-4.25
6704	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元棒1号箱变电站内1#变压器	500	21.98	290.15	290.15	未进入	否	无	5.98
6705	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	热交换站变压器	500	30.82	246.05	246.05	未进入	否	无	8.42
6706	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支莫北变压器	100	106.2	-24.85	-24.85	未进入	否	无	-7.01
6707	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北里柱上变压器	50	69.84	7.88	7.88	未进入	否	无	5.29
6708	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	雷神庙线前北分歧北营子大棚分支01#柱上变	50	48.81	24.12	24.12	未进入	否	无	-6.58
6709	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北沟里2分支柱上变压器	50	62.65	10.69	10.69	未进入	否	无	-0.5
6710	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	西五官分歧房申林地支01号杆林地大棚台区	80	38.2	38.81	38.81	未进入	否	无	11.22
6711	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三三支南开发变压器	400	53.62	105.56	105.56	未进入	否	无	-17.89
6712	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三三支质监分邮电变压器	400	26.66	213.36	213.36	未进入	否	无	3.46
6713	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区南箱变电站内2#变压器	500	37.09	214.55	214.55	未进入	否	无	13.17
6714	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线鑫屹支鑫屹变压器1#	400	37.82	168.8	168.8	未进入	否	无	3.29
6715	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线兴源支兴源变压器	800	57.77	178.24	178.24	未进入	否	无	4.11
6716	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支古楼变压器	800	57.1	183.68	183.68	未进入	否	无	5.93
6717	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	独身箱变电站内变压器	800	14.89	520.88	520.88	未进入	否	无	10.42
6718	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	山东二台柱上变压器高耗能改造（二批中心	200	37.89	88.36	88.36	未进入	否	无	2.91
6719	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV小城市线新七台柱上变压器（2.0工程）	400	51.98	122.08	122.08	未进入	否	无	13.58
6720	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线干校柱上变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入	否	无	43.86
6721	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院新台支2#柱上变压器	50	12.33	34.25	34.25	未进入	否	无	-55.17
6722	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线325号杆刘家沟台区（2019年自投资	50	42.05	19.66	19.66	未进入	否	无	8.72
6723	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期4号箱变变压器	630	3.42	504	504	未进入	否	无	0
6724	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线石井沟分歧14#柱上变压器	50	47.24	17.28	17.28	未进入	否	无	27.36

6725	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线马家沟台区柱上变压器	50	11.78	34.61	34.61	未进入	否	无	259.46
6726	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线南甸分岐03#南甸台区柱上变压器	200	6.11	154.36	154.36	未进入	否	无	-70.75
6727	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子新台柱上变压器	100	117.54	20.75	20.75	未进入	否	无	9.24
6728	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	河南分岐台子2分支09号杆台子分台区柱上变压器	200	0.00	160	160	未进入	否	无	0
6729	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线头杖子分支01号杆头杖子变压器（2.0工程）	200	35.6	88.8	88.8	未进入	否	无	0
6730	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分岐21号杆柱上变压器	80	31.17	42.86	42.86	未进入	否	无	-10.64
6731	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线主干74号杆龙北变压器（2.0工程）	400	13.55	266.12	266.12	未进入	否	无	10.31
6732	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岭台区柱上变压器	80	36.06	35.18	35.18	未进入	否	无	2.49
6733	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园东箱变1#变压器	630	32.31	300.51	300.51	未进入	否	无	3.73
6734	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体育场分体育场变压器	800	7.61	579.12	579.12	未进入	否	无	-4.55
6735	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线前街变压器	50	114.66	-17.32	-17.32	未进入	否	无	7.78
6736	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前柱上变压器	50	95.13	-7.56	-7.56	未进入	否	无	21.15
6737	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑东柱上变压器	50	119	-19.5	-19.5	未进入	否	无	14.27
6738	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线市场小区配电室1#变压器	500	49.92	151	151	未进入	否	无	7.57
6739	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东棚1柱上变压器	50	76.35	2.52	2.52	未进入	否	无	21.64
6740	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分岐185#柏三道杖子台柱上变压器	50	96.06	-6.73	-6.73	未进入	否	无	-9.54
6741	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后柱上变压器	400	23.15	227.44	227.44	未进入	否	无	53.66
6742	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后朱杖子东柱上变压器	80	99.41	10.5	10.5	未进入	否	无	1.51
6743	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线茶叶沟柱上变压器	30	64.44	4.67	4.67	未进入	否	无	-9.46
6744	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	塔线赵杖子大棚分支06号赵杖子棚台区柱上变压器	50	48.24	40	40	未进入	否	无	-100
6745	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	董家沟支08号董家沟柱上变压器	100	36.95	45.51	45.51	未进入	否	无	-14.9
6746	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分岐外英沟支03号杆柱上变压器	80	45.83	30.24	30.24	未进入	否	无	1.34
6747	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡二台柱上变压器	160	0.26	127.58	127.58	未进入	否	无	-99.64
6748	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大赵沟分支32号杆大赵中台区柱上变压器	50	64.16	8.05	8.05	未进入	否	无	-3.87
6749	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线汤北分支02号杆汤北台区柱上变压器	200	4.44	156.34	156.34	未进入	否	无	17.37
6750	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线杨杖子柱上变压器	100	51.49	28.51	28.51	未进入	否	无	21.28
6751	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺棚柱上变压器	30	20.55	18.34	18.34	未进入	否	无	-31.58
6752	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大山西井分支柱上变压器	50	50.79	18.16	18.16	未进入	否	无	44.75
6753	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期1号箱变变压器	630	2.3	504	504	未进入	否	无	0
6754	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东南沟分支东南沟变压器	50	57.51	11.26	11.26	未进入	否	无	14.93
6755	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线郑杖子分岐107号杆小娘子沟台区柱上变压器	30	43.8	11.58	11.58	未进入	否	无	3.45
6756	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚二柱上变压器	30	67.76	24	24	未进入	否	无	-100
6757	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小北沟大井柱上变压器	50	52.71	16.37	16.37	未进入	否	无	3.65
6758	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	杖子线井杖子分岐42+1号杆井西台区（2017结束）	400	14.53	320	320	未进入	否	无	-100
6759	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线小河北分岐01号杆小河北变压器（2.0工程）	400	18.57	269.68	269.68	未进入	否	无	118.69
6760	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线三家台柱上变压器	80	674.25	-22.26	-22.26	未进入	否	无	28.69
6761	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线孙家窝铺柱上变压器	50	78.36	1.78	1.78	未进入	否	无	4.66
6762	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线高福屯分支05号杆高福屯台区柱上变压器	20	63.72	3.52	3.52	未进入	否	无	-6.27
6763	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟东组支03号野东柱上变压器	200	26.57	106.86	106.86	未进入	否	无	3.7
6764	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分岐70号杆水泉沟柱上变压器	30	33.52	14.16	14.16	未进入	否	无	3.51
6765	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干164号杆流石片子台区变压器	50	66.5	13.34	13.34	未进入	否	无	65.48
6766	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线天元椿4号箱变1#变压器	500	21.67	292	292	未进入	否	无	3.27
6767	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线大西沟大棚分支09号杆柱上变压器	50	20.38	34.79	34.79	未进入	否	无	-48.39
6768	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线郝家沟新区支09号郝家沟新区台区柱上变压器	50	69.36	9.36	9.36	未进入	否	无	-8.61

6769	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线乡直台区增容（2017结余工程）	400	32.79	189.08	189.08	未进入	否	无	7.18
6770	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支05号杆桃树洼变压器	50	60.35	9.83	9.83	未进入	否	无	29.62
6771	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线抄道沟变压器（高耗能改造）	50	102.87	40	40	未进入	否	无	-100
6772	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	五联2号线南营子01号杆南营子南台区柱上	50	109.82	-7.98	-7.98	未进入	否	无	41.78
6773	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	郑杖子线北庄户分歧61号杆北庄户台区变压器	50	70.8	4.6	4.6	未进入	否	无	39.44
6774	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	平地线小北沟分歧06号杆小北沟台区柱上变	200	56.7	131.42	131.42	未进入	否	无	303.47
6775	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地柱上变压器(高耗能改造)	200	34.6	90.8	90.8	未进入	否	无	72.08
6776	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线东台子变压器（高耗能改造）	200	20.30	160	160	未进入	否	无	-100
6777	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线227号杆南台子变压器	200	18.32	160	160	未进入	否	无	-100
6778	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支14号杆三道梁子变压器	100	76.5	51.14	51.14	未进入	否	无	65.34
6779	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支17号杆蒋家沟变压器	50	35.24	22.39	22.39	未进入	否	无	37.62
6780	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟变压器	50	35.16	40	40	未进入	否	无	-100
6781	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛谷洞线	东庄方塘水井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
6782	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10kV乌兰白线85#物资局分台	400	12.39	275.24	275.24	未进入	否	无	-1.94
6783	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线西沟分歧08#西沟柱上变压器	50	46.2	16.9	16.9	未进入	否	无	-10.93
6784	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子分支41号杆未南台区柱上变压器（高	200	36.12	87.88	87.88	未进入	否	无	4.9
6785	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群东台柱上变压器	400	55.83	96.68	96.68	未进入	否	无	38.06
6786	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子台区柱上变压器	80	47.38	26.12	26.12	未进入	否	无	9.82
6787	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干同盛号变压器	50	76.24	7.55	7.55	未进入	否	无	-3.14
6788	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
6789	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线宏达南路分支01号宏达2号柱上变	100	46.47	20.69	20.69	未进入	否	无	-10.45
6790	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟变压器柱上变压器	50	73.06	26.24	26.24	未进入	否	无	393.66
6791	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山棚分支09号杆变压器	50	28	26.07	26.07	未进入	否	无	4.9
6792	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	线窑坑大棚1分支01号杆窑坑大棚1号台区柱	50	116.1	-13.69	-13.69	2025/8/2	是	2026/3/1	15.26
6793	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	窑沟线河南分歧田家沟机井台区柱上变压器	50	88.54	-0.03	-0.03	未进入	否	无	-50
6794	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙沟柱上变压器	100	114.95	4.93	4.93	未进入	否	无	0
6795	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永2台柱上变压器	50	61.54	10.88	10.88	未进入	否	无	-0.25
6796	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线付杖子分支3号杆付南变压器（2.0	200	16.34	160	160	未进入	否	无	-100
6797	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线傅子庄分支06号杆傅子庄棚变压器（2.	200	12.12	137.06	137.06	未进入	否	无	0
6798	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线南庄分支03号杆盆南变压器（2.0工	200	23.06	114.12	114.12	未进入	否	无	0
6799	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	店线庙东分歧03号杆庙西五六组变压器（2.0	400	23.66	225.76	225.76	未进入	否	无	209.95
6800	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线河东变压器（2.0工程）	200	12.68	135.9	135.9	未进入	否	无	0
6801	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧沟东变压器（2.0工程	400	55.87	98.6	98.6	未进入	否	无	27.89
6802	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	于杖子线老官杖子棚分支02号杆老官杖子棚（2.	400	7.1	292.4	292.4	未进入	否	无	4.61
6803	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈里柱上变压器	50	75.26	2.38	2.38	未进入	否	无	10.78
6804	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前棚柱上变压器	50	90.72	24.06	24.06	2025/4/14	是	2026/3/1	11.11
6805	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	庙西支12号庙西四组柱上变压器	315	11.97	215.46	215.46	未进入	否	无	-62.24
6806	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线牛柱沟分支牛柱沟变压器	100	69.29	10.72	10.72	未进入	否	无	16.01
6807	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线河北分支河北变压器	50	51.64	17.12	17.12	未进入	否	无	20.22
6808	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧东肖家沟分支东肖家沟1	80	19.02	48.78	48.78	未进入	否	无	16.77
6809	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧前东沟小区分支前东沟小	50	1.56	39.29	39.29	未进入	否	无	33.33
6810	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线于杖子分歧白庙子分支白庙子变	160	76.88	5.01	5.01	未进入	否	无	20.63
6811	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线八一南分歧06号杆八一南台区柱上	50	106.16	-13.08	-13.08	未进入	否	无	5.22
6812	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子棚柱上变压器	50	24.72	27.76	27.76	未进入	否	无	-4.73

6813	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	V南店线柏杖子分歧虎头石二组小区柱上变	200	44.89	-9.75	-9.75	未进入	否	无	9.97
6814	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线169号东庄变压器	200	63.44	69.08	69.08	未进入	否	无	362.23
6815	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线柳太庄支6号柳太庄变压器	80	55.67	19.47	19.47	未进入	否	无	-3.35
6816	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)黄小区分支12号黄小区变	50	47.69	19.75	19.75	未进入	否	无	65.81
6817	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟里变	30	70.67	24	24	未进入	否	无	-100
6818	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	0kV底盘厂线王三家分歧01#王三家柱上变	50	38	21.06	21.06	未进入	否	无	-7.59
6819	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉增容(2018年农网)	200	65.96	160	160	未进入	否	无	-100
6820	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	郑杖子线大北沟南分支02号杆大北沟南台区变	100	30.32	80	80	未进入	否	无	-100
6821	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线平房分1号杆平房台区分台(2017结余	200	0.00	160	160	未进入	否	无	0
6822	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	前街大棚分支07号杆柱上前街大棚变压器	100	75.93	34.88	34.88	未进入	否	无	16.33
6823	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门柱上变压器	80	54.05	20.77	20.77	未进入	否	无	-22.85
6824	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南台子大棚台柱上变压器	50	59.7	20.15	20.15	未进入	否	无	-0.49
6825	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二道沟柱上变压器	80	62.97	13.63	13.63	未进入	否	无	13.29
6826	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线马山沟分支10号杆马山沟变压器	100	13.52	80	80	未进入	否	无	-100
6827	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线大北沟分歧13号杆大北沟变压器(2.0	200	21.54	116.92	116.92	未进入	否	无	119.33
6828	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子综合3变压器	50	5.58	37.28	37.28	未进入	否	无	-17.24
6829	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东营子水井柱上变压器	50	44.26	21.09	21.09	未进入	否	无	2700
6830	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧上寺台里变压器	80	94.97	-3.87	-3.87	未进入	否	无	10.14
6831	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线长岭分支长岭变压器	50	88.2	-4.06	-4.06	未进入	否	无	23.94
6832	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线下黑沟分支下黑沟变压器	30	69.09	3.27	3.27	未进入	否	无	-1.55
6833	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	分刘家窝铺1分支01号杆刘家窝铺2台区(201	200	28.56	103.62	103.62	未进入	否	无	-53.42
6834	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	0kV城北线肖杖子分歧喀河北2柱上变压器	100	66.56	17.83	17.83	未进入	否	无	-20.3
6835	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线平台子分支39号杆毛杖子台区变	200	33.11	93.78	93.78	未进入	否	无	5.85
6836	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线南营子联通分支02号杆南营子大棚台	50	29.96	26.64	26.64	未进入	否	无	-28.78
6837	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线平台子分支67号杆东沟子台区变	50	0.24	39.88	39.88	未进入	否	无	0
6838	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线平台子分支36号杆毛杖子大棚台区变	30	54.54	9.72	9.72	未进入	否	无	8.16
6839	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线大齐东分歧01号杆大齐东台区变	50	63.18	8.42	8.42	未进入	否	无	-7.47
6840	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线西沟大棚分支05号杆西沟大棚台区变	30	15.82	19.44	19.44	未进入	否	无	-18.18
6841	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北道大棚台区柱上变压器	50	3.51	38.42	38.42	未进入	否	无	50
6842	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线西沟分支06号杆石杖子西台区变	80	4.08	60.74	60.74	未进入	否	无	-3.57
6843	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺九里铺队	315	56.69	77.18	77.18	未进入	否	无	5.52
6844	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线北宫河东分支08号杆小河东变压器	100	70.5	18.33	18.33	未进入	否	无	7.62
6845	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分02号杆煤窑沟井台区柱上变压器	50	22.73	28.8	28.8	未进入	否	无	1175
6846	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线289号杆煤窑沟2井台区柱上变压器	100	36.35	49.56	49.56	未进入	否	无	48.48
6847	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分歧45#柱上变压器	200	24.47	160	160	未进入	否	无	-100
6848	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线北沟分歧14#北沟【何】变压器	30	29.22	15.31	15.31	未进入	否	无	-50
6849	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小榆树沟变压器	50	74.01	7.1	7.1	未进入	否	无	4.5
6850	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	0kV东田线刘家湾分歧10号刘家湾柱上变	100	68.11	45.85	45.85	未进入	否	无	82.96
6851	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	店线庙东分歧29号杆庙东六一组变压器(2.0	400	25.32	257.08	257.08	未进入	否	无	-19.91
6852	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	V凌源镇线马场分支54号杆四队台区柱上变	100	63.04	19.8	19.8	未进入	否	无	9.4
6853	国网朝阳市凌源市供电公司		124大南线	V大南线郭杖子分台分支7号杆郭杖子分台变	100	1.2	80	80	未进入	否	无	0
6854	国网朝阳市凌源市供电公司		#N/A	10kV万元店线杜家沟下台区柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
6855	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	分歧碾子沟分支18#碾子沟台柱上变压器柱	50	36.81	21.92	21.92	未进入	否	无	32.31
6856	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	道河子线范杖子歧桦皮沟支上沟分支26#柱上	30	27.41	15.98	15.98	未进入	否	无	-7.87

6857	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线胡杖子分歧大杖子分支02#柱上变	100	52.25	38.07	38.07	未进入	否	无	-0.11
6858	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧大庄分支39#大庄台柱上变	100	40.01	40.04	40.04	未进入	否	无	-76.5
6859	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟南柱上变压器	30	86.69	-1.64	-1.64	未进入	否	无	9.09
6860	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线喇北大棚2分支02号杆喇北2大棚台区	50	98.21	-4.49	-4.49	未进入	否	无	7.15
6861	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟分歧25号杆岔力脊井台区柱上变压器	50	96.14	0.73	0.73	未进入	否	无	0
6862	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线西梁大棚变压器	30	45.26	10.42	10.42	未进入	否	无	-56.86
6863	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺3井柱上变压器	50	45.51	19.81	19.81	未进入	否	无	-73.68
6864	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线神仙沟箱变变压器	630	42.65	243.24	243.24	未进入	否	无	10.36
6865	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	杖子线于杖子分歧52号杆东道东变压器(2.0	200	26.99	107.74	107.74	未进入	否	无	4.89
6866	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧11号何前分台柱上变	100	23.12	64.2	64.2	未进入	否	无	0
6867	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下沟棚分岐08号下沟棚变	50	114.9	-3.56	-3.56	未进入	否	无	-49.32
6868	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线韩家沟分正乐支03号杆正乐农牧业	100	0	80	80	未进入	否	无	0
6869	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西分支01号杆天六西分台	200	55.3	54.68	54.68	未进入	否	无	21.85
6870	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西分台变	400	43.35	320	320	未进入	否	无	0
6871	国网朝阳市凌源市供电公司		113河坎子线	坎子线唐杖子分歧34号杆五道沟变(能效	200	6.75	146.52	146.52	未进入	否	无	0
6872	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	杏树沟分支分台3号杆柱上变	100	27.60	80	80	未进入	否	无	0
6873	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧117号杆大庙北变	200	35.13	89.72	89.72	未进入	否	无	53.92
6874	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰6号箱变母	630	21.53	368.36	368.36	未进入	否	无	155.05
6875	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底移动分卧龙寺台区	100	22.42	57.65	57.65	未进入	否	无	-60.3
6876	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线佐北新台	100	50.72	44.01	44.01	未进入	否	无	13.73
6877	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	振春变	50	29.22	40	40	未进入	否	无	0
6878	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰4号箱变变	630	10.51	437.85	437.85	未进入	否	无	30.9
6879	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰5号箱变变	630	37.78	265.99	265.99	未进入	否	无	132.93
6880	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分洋洋冰瓶厂变	250	56.23	78.95	78.95	未进入	否	无	169.3
6881	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰3号箱变变	630	41.35	243.62	243.62	未进入	否	无	129.8
6882	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰1号箱变变	630	22.2	364.2	364.2	未进入	否	无	72.33
6883	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	田线北科六分台分支02号杆北科六分台柱上	200	107.12	-45.06	-45.06	未进入	否	无	-45.79
6884	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔西分台分支5号杆塔西分台	100	1.6	80	80	未进入	否	无	0
6885	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰2号箱变变	630	30.02	314.94	314.94	未进入	否	无	32.61
6886	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线供电所台区	315	16.1	207.65	207.65	未进入	否	无	562.7
6887	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子分台	100	22.24	64.15	64.15	未进入	否	无	0
6888	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子分台变	200	13.28	135.62	135.62	未进入	否	无	-6.2
6889	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线赵杖子1井柱上变	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
6890	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	V城联线凌源市山湾停车场柱上变(小	200	3.45	160	160	未进入	否	无	0
6891	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡杆东高杖子大棚南变	400	0.49	272.84	272.84	未进入	否	无	-17.65
6892	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大孤山分歧32号杆李杖子变(23	200	15.78	160	160	未进入	否	无	0
6893	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线刘家窝铺3分支01号杆刘家窝铺分台3	100	18.12	80	80	未进入	否	无	0
6894	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	赵杖子东沟南柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
6895	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线供电支供电公司变	800	0	640	640	未进入	否	无	0
6896	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线农电站分台	200	78.24	160	160	未进入	否	无	0
6897	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子变(23能效)	400	16.71	320	320	未进入	否	无	0
6898	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线三道沟分06号杆围子分台	200	12.54	160	160	未进入	否	无	0
6899	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线221号杆大洞分台变	200	66.04	80	80	未进入	否	无	0
6900	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大河北线闫家沟门变(23能效)	200	22.50	160	160	未进入	否	无	0

6901	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线洼子店变压器(23能效)	400	18.96	320	320	未进入	否	无	0
6902	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线西营子分歧04号杆西营子变压器(23能效)	200	30.18	160	160	未进入	否	无	0
6903	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南分支17号杆小河西分台区	50	72.16	40	40	未进入	否	无	0
6904	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线上杖子分支01号上杖子变压器(23能效)	200	15.15	160	160	未进入	否	无	0
6905	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东变压器(23能效)	400	48.90	320	320	未进入	否	无	0
6906	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	泥线喇南分支01号杆五南台区柱上变压器(23能效)	400	27.20	320	320	未进入	否	无	0
6907	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线下杖子分支05号下杖子变压器(23能效)	200	24.50	160	160	未进入	否	无	0
6908	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线示范园台柱上变压器(23能效)	200	18.12	160	160	未进入	否	无	0
6909	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线牛南分台柱上变压器(23能效)	200	8.48	160	160	未进入	否	无	0
6910	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	联线东营子益隆建材分7号杆东营子益隆建材分台区柱上变压器(23能效)	50	48.48	40	40	未进入	否	无	0
6911	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	伏东沟线大西沟分歧58号杆西沟1变压器(23能效)	200	44.82	160	160	未进入	否	无	0
6912	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线西北地井分12号杆西北地井分台区柱上变压器(23能效)	200	29.64	160	160	未进入	否	无	0
6913	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚分台	200	11.04	160	160	未进入	否	无	0
6914	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	园线杨大营子分台3分支03号杆杨大营子分台区柱上变压器(23能效)	200	34.32	160	160	未进入	否	无	0
6915	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线211号老西杖子变压器	50	44.6	17.7	17.7	未进入	否	无	10.82
6916	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分支上沟变压器	30	55.71	8.58	8.58	未进入	否	无	-19.64
6917	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线新村分11号杆新村变压器(2.0能效)	400	43.74	320	320	未进入	否	无	-100
6918	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子西沟变压器	80	28.27	41.4	41.4	未进入	否	无	2.08
6919	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧40号金杖子东	200	64.17	65.48	65.48	未进入	否	无	64.68
6920	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台区柱上变压器	100	39.54	43.48	43.48	未进入	否	无	0
6921	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线清沟分歧10#清沟变压器	30	59.78	7.17	7.17	未进入	否	无	4.3
6922	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小石门沟变压器	30	74.89	3.88	3.88	未进入	否	无	154.89
6923	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线九小区变压器	50	61.49	11.02	11.02	未进入	否	无	-37.21
6924	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街2台区柱上变压器	50	124.32	40	40	未进入	否	无	-100
6925	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	0kV太平线五家二分五家九一分台(一批村)	100	1.17	78.93	78.93	未进入	否	无	-7.14
6926	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧水泉沟支21号杆柱上变压器	50	29.64	25.18	25.18	未进入	否	无	11.16
6927	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	厂线末杖子分歧09号杆白马沟1变压器(2.0能效)	200	17.84	124.34	124.34	未进入	否	无	41.11
6928	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	0kV平地线平地主干170号南营子东柱上变压器	50	78.79	0.63	0.63	未进入	否	无	18.26
6929	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟大棚04号杆柱上变压器	50	32.65	28.68	28.68	未进入	否	无	-14.01
6930	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	杖子线于家湾子分03号杆于家湾子变压器(2.0能效)	400	1.13	320	320	未进入	否	无	-100
6931	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线侯家沟柱上变压器	200	18.98	122.88	122.88	未进入	否	无	6.81
6932	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小河南分支11#小河南变压器	50	69.67	6.76	6.76	未进入	否	无	57.14
6933	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线水泉大棚台区柱上变压器	50	0.96	39.56	39.56	未进入	否	无	-57.14
6934	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线翟杖子分歧4号杆横头地变压器(2.0能效)	200	20.75	132.2	132.2	未进入	否	无	-5.37
6935	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子外变压器	30	59.53	7.81	7.81	未进入	否	无	-8.33
6936	国网朝阳市凌源市供电公司		207刘杖子线	0kV刘杖子线东山井分支3号杆东山分台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
6937	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	河子线四道河子分台分支1号杆四道河子分台区柱上变压器	200	27.84	160	160	未进入	否	无	0
6938	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线东沟2分支01号杆东沟变压器	100	18.24	80	80	未进入	否	无	0
6939	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	210红木2号线	10kV红木联2号线庙东一组南变压器	400	32.28	320	320	未进入	否	无	0
6940	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV三道河子线榆树底下分11号杆榆树底下分台区柱上变压器	200	13.62	160	160	未进入	否	无	0
6941	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线南街分台分8号杆南街分台区柱上变压器	200	52.08	160	160	未进入	否	无	0
6942	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线北山小区分台分2号杆北山小区台区柱上变压器	50	22.72	40	40	未进入	否	无	0
6943	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线庙东一组北柱上变压器	400	57.39	320	320	未进入	否	无	0
6944	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	0kV东沟线大石沟2分支02号杆大石门2变压器	100	50.88	80	80	未进入	否	无	0

6945	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分5号杆南庄分台	200	210.36	160	160	未进入	否	无	0
6946	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	0kV河坎子线小西沟分支19号杆小西沟2变	200	27.42	160	160	未进入	否	无	0
6947	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV三道河子线胡杖子分台分2号杆胡杖子分	200	13.50	160	160	未进入	否	无	0
6948	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线14号杆集鑫变压器	400	42.09	320	320	未进入	否	无	0
6949	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线青石片柱上变压器	50	53.44	14.96	14.96	未进入	否	无	24.23
6950	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	0kV于杖子线老爷庙分支北沟3号井柱上变	200	96.43	-25.4	-25.4	未进入	否	无	2111.11
6951	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线美食城小区台区柱上变压器	200	48.68	63.78	63.78	未进入	否	无	-2.34
6952	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	V东田线三家分歧68号三家二组变压器(23能	400	8.93	320	320	未进入	否	无	0
6953	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	0kV联工线54号钢材市场柱上变压器(23能效	400	26.15	320	320	未进入	否	无	0
6954	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大佛爷洞分支17号南台子变压器	50	109.83	-14.85	-14.85	未进入	否	无	20.67
6955	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大门市充电桩台区柱上变压器	200	86.02	160	160	未进入	否	无	0
6956	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线联网分刘一支38号杆刘一变压器(	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
6957	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	当线李家店分支02号杆李家店台区柱上变	200	19.02	160	160	未进入	否	无	0
6958	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	kV东田线三家分歧62号三家三变压器(23能	200	35.94	160	160	未进入	否	无	0
6959	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	西沟分歧东营子分支08号杆东营子五变	200	31.75	96.5	96.5	未进入	否	无	17.13
6960	国网朝阳市凌源市供电公司		207刘杖子线	10kV刘杖子线锅中分台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
6961	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	kV二十里堡线前牛营子分台分1号杆牛营子分	100	15.92	80	80	未进入	否	无	0
6962	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	0kV三道河子线白杖子分台分1号杆白杖子分	200	19.20	160	160	未进入	否	无	0
6963	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	美食城箱变2#变压器	315	2.15	252	252	未进入	否	无	0
6964	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	kV红店线朝阳沟支46号杆上朝西变压器(2.0	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
6965	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线145#上窝铺柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
6966	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	0kV雷神庙线前北分歧12#柱上变压器(23能效	200	0	160	160	未进入	否	无	0
6967	国网朝阳市凌源市供电公司		210雷神庙线	神庙线头道杖子2台分支10号杆头道杖子2台	50	2.52	40	40	未进入	否	无	0
6968	国网朝阳市凌源市供电公司		211姜杖子线	10kV姜杖子线1号杆供电所柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	0
6969	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	kV姜杖子线刘树江支05号杆烧南小区台变	100	1.27	80	80	未进入	否	无	0
6970	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	0kV姜杖子线下贵小区分2号杆下贵小区变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
6971	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	0kV佛爷洞线263号乡农电变压器(能效改造	200	39.58	83	83	未进入	否	无	10.38
6972	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	官分歧五北机井分支五北机井台区柱上变	50	53.72	17.25	17.25	未进入	否	无	29.25
6973	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	长盛号线大杖子分歧上窝铺分支大水泉柱上变	50	76.22	21.91	21.91	未进入	否	无	87.95
6974	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	五线建昌沟1分支08号杆建昌沟南变	400	34.3	196.12	196.12	未进入	否	无	4.66
6975	国网朝阳市凌源市供电公司		211姜杖子线	10kV姜杖子线大南宫分台04号杆大南宫分台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
6976	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	kV八园线杨大营子2分支04号杆杨大营子2台	200	4.52	151.4	151.4	未进入	否	无	-39.58
6977	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北岭台区柱上变压器)	50	56.49	11.76	11.76	未进入	否	无	-3.04
6978	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧48号杆兴隆庄台区柱上变	100	76.74	27.14	27.14	未进入	否	无	0
6979	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	0kV大王杖子线小刘前2小区变	50	78.28	1.83	1.83	未进入	否	无	-9.65
6980	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分台2变	100	78.24	8.84	8.84	未进入	否	无	0
6981	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线30号杆信合变	200	3.65	160	160	未进入	否	无	0
6982	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线西庄分支04号杆柱上变	80	68.14	9.49	9.49	未进入	否	无	7.81
6983	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线大水泉沟大棚分支13号大水泉沟棚变	80	85.93	1.72	1.72	未进入	否	无	6.41
6984	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	水保站水井柱上变	100	57.73	23.94	23.94	未进入	否	无	0
6985	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线邵家梁分支11#邵家梁变	50	78.52	0.76	0.76	未进入	否	无	86.42
6986	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子大棚台区柱上变	50	39.02	21.19	21.19	未进入	否	无	0
6987	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二外自来水柱上变	30	47.59	9.82	9.82	未进入	否	无	-2.61
6988	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大北庄台柱上变	100	26.34	53.67	53.67	未进入	否	无	0

6989	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街柱上变压器	50	119.09	2.64	2.64	未进入	否	无	25.28
6990	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线小南山分歧05#柱上变压器	80	61.34	64	64	未进入	否	无	-100
6991	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳杖子棚分支05号杆变压器	50	71.23	17.41	17.41	未进入	否	无	-54.38
6992	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河北棚分支02号杆柱上变压器	80	2.96	61.69	61.69	未进入	否	无	-18.75
6993	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线潘家沟分支07号杆柱上变压器	30	100.5	-6.06	-6.06	未进入	否	无	7.51
6994	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧毛西变压器	200	39.75	80.74	80.74	未进入	否	无	-1.43
6995	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	石灰支28号石灰柱上变压器	50	48.46	25.1	25.1	未进入	否	无	29.54
6996	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子台区柱上变压器	200	32.26	95.48	95.48	未进入	否	无	24.01
6997	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线双洞分支10+1号杆双洞西梁棚柱上变压器	50	42.69	22.04	22.04	未进入	否	无	60
6998	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺西队	200	57.87	160	160	未进入	否	无	-100
6999	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线金家沟分歧05#金家沟变压器	50	62.21	10.08	10.08	未进入	否	无	8.63
7000	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线二砖厂变压器	200	77.1	7.26	7.26	未进入	否	无	7.95
7001	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	梁子分歧高家沟分支16号杆小四道梁子大棚	50	48.45	22.13	22.13	未进入	否	无	-9.63
7002	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北外柱上变压器	80	25.09	64	64	未进入	否	无	-100
7003	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼东大棚台区柱上变压器	50	82.59	1.39	1.39	未进入	否	无	-24.29
7004	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线大东沟分支07号大东沟变压器	80	47.03	30.12	30.12	未进入	否	无	5.86
7005	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋家店分支02号柱上变压器	50	83.83	-1.9	-1.9	未进入	否	无	43.76
7006	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线40#铁东台区柱上变压器	100	55.87	24.13	24.13	未进入	否	无	0
7007	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子六组台区柱上变压器	100	49.05	30.95	30.95	未进入	否	无	16.54
7008	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	店线平台子分支59号杆太东台区变压器（二	100	64.66	15.39	15.39	未进入	否	无	-13.18
7009	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线108#北地台区柱上变压器	50	70.20	40	40	未进入	否	无	-100
7010	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支078#大地沟变压器	50	28.73	26.65	26.65	未进入	否	无	13.59
7011	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧10号杆百车沟变压器	100	43.5	41.16	41.16	未进入	否	无	-10.09
7012	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线东山东北分支05号杆东山东台区柱上变	160	73.67	128	128	未进入	否	无	-100
7013	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭家沟变压器柱上变压器	80	48.26	30	30	未进入	否	无	0.56
7014	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线南杖子变台	30	38.95	12.32	12.32	未进入	否	无	-8.36
7015	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子变压器	200	2.03	155.94	155.94	未进入	否	无	0
7016	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线胡杖子分歧头道沟分支10#柱上变	20	55.79	4.85	4.85	未进入	否	无	25
7017	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	V东五线小西沟分支14号小西沟台区柱上变	100	93.77	16.93	16.93	未进入	否	无	16.88
7018	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线帽山沟分支11号帽山沟变压器	50	54.05	16.22	16.22	未进入	否	无	4.58
7019	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	马场分歧马场井分支06号杆马场井柱上变	50	27.32	26.68	26.68	未进入	否	无	-23.4
7020	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧27号曹家沟变	200	48.88	62.24	62.24	未进入	否	无	78.93
7021	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干85号三胜永南变压器	50	87.73	-3.74	-3.74	未进入	否	无	-1.37
7022	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线大河北乡黄土梁子北变压器	200	51.6	85.02	85.02	未进入	否	无	159.15
7023	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV万浴1号线北沟花地分14#变压器	100	40.3	42.09	42.09	未进入	否	无	0
7024	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	V太平线樱桃沟分33号杆菜西变压器（一批	100	46.25	37.34	37.34	未进入	否	无	18.67
7025	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三家子小区柱上变压器	30	66.40	24	24	未进入	否	无	-100
7026	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	0kV东瓦线主干137号杆小杖子后柱上变压器	200	16.47	127.1	127.1	未进入	否	无	21.93
7027	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	0kV土矿线无白丁分歧08#无白丁东（高耗能	100	386.28	-7.94	-7.94	未进入	否	无	0
7028	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线王杖子北台区柱上变压器	50	46.17	16.95	16.95	未进入	否	无	6.21
7029	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子南变压器	50	68.9	5.56	5.56	未进入	否	无	12.95
7030	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二里台区柱上变压器	30	51.4	11.93	11.93	未进入	否	无	111.54
7031	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红吉沟分支38号杆红中柱上变压器	50	17.58	31.55	31.55	未进入	否	无	-7.35
7032	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	0kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛南变	50	50.6	14.73	14.73	未进入	否	无	2.83

7033	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧42#中王杖子变压器	80	67.63	9.95	9.95	未进入	否	无	-1.27
7034	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV马西棚柱上变压器	50	0.15	39.93	39.93	未进入	否	无	-96.55
7035	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟大棚柱上变压器	100	20.26	60.39	60.39	未进入	否	无	-13.76
7036	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV万浴1号线北沟分歧07#柱上变压器	50	0.66	39.69	39.69	未进入	否	无	-33.33
7037	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子南变压器	200	45.79	114.5	114.5	未进入	否	无	-46.77
7038	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	平线七间房分房申一支房申三组变压器（一	315	38.79	187.02	187.02	未进入	否	无	36.01
7039	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线宋二三队变压器（用户）	50	102.68	-6.5	-6.5	未进入	否	无	0
7040	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘4小区变压器柱上变压器	100	40.86	80	80	未进入	否	无	0
7041	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子大棚变压器	80	13.14	54.5	54.5	未进入	否	无	-50.48
7042	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线倚子沟分支09号杆柱上变压器	100	87.64	-7.63	-7.63	未进入	否	无	0
7043	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿苏分歧57#黑沟大棚柱上变压器	200	34.16	98.2	98.2	未进入	否	无	0
7044	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线房杖子方塘分支02号杆柱上变压器	50	1.47	39.28	39.28	未进入	否	无	0
7045	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干瓦房店变压器	80	48.73	27.81	27.81	未进入	否	无	2864.29
7046	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	南沟线09号杆郭丈子台区柱上变压器（二批中	100	60.75	58.36	58.36	未进入	否	无	-9.09
7047	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家五组井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
7048	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	东田线刘家湾井支01号杆柱上变压器（二批	50	13.46	33.28	33.28	未进入	否	无	-45
7049	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟沟里支07号葛沟沟里柱上变压器	30	63.41	5	5	未进入	否	无	-57.81
7050	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线10kV玛瑙矿线铁匠沟分支铁匠沟变	100	83.35	3.15	3.15	未进入	否	无	2.04
7051	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113木昌线	木昌线建昌沟1分支29号杆东山东2台区柱上变	50	138.64	40	40	未进入	否	无	-100
7052	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大南沟支8号柱上大南沟变压器	80	67.82	9.77	9.77	未进入	否	无	36.05
7053	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线主干220号东营子变压器	200	27.93	104.14	104.14	未进入	否	无	15.16
7054	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北柱上变压器	100	39.91	40.09	40.09	未进入	否	无	0
7055	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线吴杖子宣柱上变压器	200	22.43	115.16	115.16	未进入	否	无	0
7056	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线白马沟2柱上变压器	100	2.22	77.78	77.78	未进入	否	无	0
7057	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东山区队变台	50	48.71	16.83	16.83	未进入	否	无	-13.91
7058	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛北变	50	27.11	26.48	26.48	未进入	否	无	-2.13
7059	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大庄户柱上变压器	50	47.77	4.08	4.08	未进入	否	无	-6.27
7060	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子柱上变压器	50	77.67	1.17	1.17	未进入	否	无	9.89
7061	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线西庄垫地分支2号柱上变压器	50	33.99	30.56	30.56	未进入	否	无	3.13
7062	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	叠包台区增容	100	52.48	31.67	31.67	未进入	否	无	20.75
7063	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线94#苗圃台区柱上变压器	100	98.92	56.78	56.78	未进入	否	无	0
7064	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线胶件厂支01号杆胶件厂台区柱上变	160	55.49	39.22	39.22	未进入	否	无	3.28
7065	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄大棚分支3号东庄小区变	30	26.23	16.6	16.6	未进入	否	无	40.38
7066	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子分歧01号曹家沟	80	74.47	5.45	5.45	未进入	否	无	-13.3
7067	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线北沟支11号北沟台区柱上变	50	39.69	21.78	21.78	未进入	否	无	4.5
7068	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线八东大棚分歧02号杆三十家子八东大	50	66.36	40	40	未进入	否	无	-100
7069	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧庞二分支庞二变	200	29.76	100.48	100.48	未进入	否	无	12.74
7070	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线南洼台区柱上变压器	200	54.71	59.56	59.56	未进入	否	无	4.44
7071	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子柱上变压器	50	104.62	-8.58	-8.58	未进入	否	无	9.91
7072	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线娘娘庙柱上变压器	50	43.77	18.12	18.12	未进入	否	无	125.85
7073	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线161号杆南岭变	50	17.55	31.23	31.23	未进入	否	无	14.04
7074	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧51号杆柱上变	100	27.39	52.61	52.61	未进入	否	无	20.37
7075	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源地线税局柱上变压器	315	8.48	225.29	225.29	未进入	否	无	-2.73
7076	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟外分支01号杆胡杜沟外变	50	54.12	12.94	12.94	未进入	否	无	12.7

7077	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线木匠沟分支11号杆木匠沟台区柱上变	50	77.38	1.32	1.32	未进入	否	无	11.06
7078	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西山分歧10号杆西山变压器	200	16.72	129.8	129.8	未进入	否	无	0
7079	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟宣柱上变压器	50	25.06	28.22	28.22	未进入	否	无	-1.11
7080	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	0kV土矿线喇嘛寺分歧08#喇嘛寺柱上变压器	50	56.25	12.85	12.85	未进入	否	无	6.18
7081	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	北线庙西分台变压器(八家等7条线路变压器	200	69.29	26.26	26.26	未进入	否	无	63.27
7082	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三东柱上变压器	100	42.84	38.3	38.3	未进入	否	无	0
7083	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟变压器柱上变压器	50	51.2	14.83	14.83	未进入	否	无	-0.18
7084	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚(用户)	50	26.38	28.51	28.51	未进入	否	无	-49.25
7085	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小白杖子分支05号杆柱上变压器	50	80.16	5.26	5.26	未进入	否	无	13.15
7086	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神东大棚台柱上变压器	50	21.08	29.52	29.52	未进入	否	无	11.86
7087	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧王家庄分支12#柱上变	50	66.61	6.7	6.7	未进入	否	无	17.31
7088	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线延东变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	-100
7089	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV杨树底下大棚分支03号杆柱上变压器	50	36.99	25.42	25.42	未进入	否	无	7
7090	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东地棚柱上变压器	50	24.62	30.57	30.57	未进入	否	无	-17.98
7091	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水东分支水东变压器	200	36.68	126.08	126.08	未进入	否	无	136.72
7092	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟台区柱上变压器	80	114.87	-27.89	-27.89	未进入	否	无	18.72
7093	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义四柱上变压器	50	97.87	-8.92	-8.92	未进入	否	无	-3.74
7094	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	0kV姜杖子线庄下沟分台分支4号杆柱上变压	80	118.9	-0.84	-0.84	未进入	否	无	19.52
7095	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金于杖子分歧08号柱上变压器	50	80.17	-0.08	-0.08	未进入	否	无	48.61
7096	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组配电变压器(4)	200	43.68	76.46	76.46	未进入	否	无	-14.25
7097	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线商贸公司台区柱上变压器	50	100.02	-9.24	-9.24	未进入	否	无	-12.22
7098	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线镇政府柱上变压器	50	77.34	1.42	1.42	未进入	否	无	31.07
7099	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线孙家沟分歧20#孙家沟台区柱上变	50	84.14	-1.27	-1.27	未进入	否	无	-0.58
7100	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	底盘厂线西台大棚分歧01#西台大棚柱上变	200	4.08	152.24	152.24	未进入	否	无	220.59
7101	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	北街分台分支06#柱上变压器	50	60.37	14.79	14.79	未进入	否	无	185.61
7102	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线霍营子分歧07#霍营子台区柱上变	100	31.86	50.22	50.22	未进入	否	无	9.96
7103	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂东台区柱上变压器	50	86.06	-3.01	-3.01	未进入	否	无	9.55
7104	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线台子东沟柱上变压器	50	64.22	7.91	7.91	未进入	否	无	4.32
7105	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干165号杆柏树沟小区柱上变压器	30	27.57	16.07	16.07	未进入	否	无	-42.22
7106	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北杖子大棚变压器	30	0.43	23.88	23.88	未进入	否	无	0
7107	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北西分支05号杆柱上变压器	80	45.87	41.62	41.62	未进入	否	无	69.07
7108	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线齐家沟柱上变压器	50	46.55	16.81	16.81	未进入	否	无	24.48
7109	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线河西【洼】分支06#拐子沟变压器	50	57.14	14.3	14.3	未进入	否	无	10.55
7110	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线侯杖子台区柱上变压器	200	32.77	160	160	未进入	否	无	-100
7111	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线徐烧锅分歧徐烧锅变压器	80	2.58	61.93	61.93	未进入	否	无	2.78
7112	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店棚分台	50	47.8	18.92	18.92	未进入	否	无	-42.78
7113	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线主干224号杆南街变压器(2.0工程	400	33.14	187.48	187.48	未进入	否	无	16.86
7114	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁北柱上变压器	50	80.84	6.98	6.98	未进入	否	无	-4.43
7115	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小井子分支07号杆姜东变压器	50	114.04	40	40	未进入	否	无	-100
7116	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支49号杆大杖子棚台	30	52.59	8.29	8.29	未进入	否	无	9.4
7117	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	后杖子分歧后杖子大井分支08号杆后杖子2#	50	8.38	40	40	未进入	否	无	0
7118	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	KV东五线小菜沟支07号小菜沟台区柱上变压	100	35.69	45.05	45.05	未进入	否	无	13.61
7119	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园西箱变电站内2#变压器	630	36.49	274.3	274.3	未进入	否	无	7.6
7120	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇内线鑫阳箱变变压器	500	33.49	233	233	未进入	否	无	9.69

7121	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线娘娘庙支6号娘娘庙变压器	80	90.82	7.13	7.13	未进入	否	无	32.33
7122	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线芮家沟台区柱上变压器	80	72.45	57	57	未进入	否	无	1010.99
7123	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	东联线道西棚分支柱上变压器	50	119.82	-20	-20	2025/4/1	是	2026/3/1	5884.62
7124	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	今洞线(杨杖子变)高梁沟分支18号柱上高梁沟	50	78.62	0.69	0.69	未进入	否	无	47.37
7125	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西山变压器	200	61.40	160	160	未进入	否	无	-100
7126	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子变压器	200	1.46	157.06	157.06	未进入	否	无	-93.98
7127	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线210号杆二道杖子变压器	50	23.27	28.49	28.49	未进入	否	无	-3.27
7128	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧19号杆宫南棚变压器	50	25.85	27.98	27.98	未进入	否	无	18.8
7129	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧牛洞子大棚变压器	50	0.00	24	24	未进入	否	无	0
7130	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	kV郭家店线平台子分支78号杆北道台区变	50	49.06	17.57	17.57	未进入	否	无	14.4
7131	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线东沟二号台柱上变压器	160	52.92	50.24	50.24	未进入	否	无	8.23
7132	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟变压器	80	3.49	61.31	61.31	未进入	否	无	22.73
7133	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套柱上变压器	100	79.18	0.89	0.89	未进入	否	无	0
7134	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子棚柱上变压器	50	110.93	-15.46	-15.46	未进入	否	无	29.63
7135	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线北沟农排分歧45号杆北沟变压器 (2.0	200	33.05	110.24	110.24	未进入	否	无	57.02
7136	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧74#关界梁变压器	50	0.29	39.86	39.86	未进入	否	无	-50
7137	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线四合当线23号杆五一变台柱上变	100	63.81	16.27	16.27	未进入	否	无	0
7138	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	合当线河南小区分歧01号杆河南小区台区柱	30	86.34	0.62	0.62	未进入	否	无	29.17
7139	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	当线大杖子分支88号杆大杖子西大棚台区柱	50	46.83	18.75	18.75	未进入	否	无	-26.34
7140	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支莫东分莫东变压器	315	22.43	185.91	185.91	未进入	否	无	-10.27
7141	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西杖子西分支西杖子西变压器	50	64.72	7.64	7.64	未进入	否	无	7.62
7142	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	线前组北分支前组北台区柱上变压器 (一批	100	68.79	14.1	14.1	未进入	否	无	-17.47
7143	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线晟昱菜业7井支柱上变压器 (二批井	50	40.92	22.47	22.47	未进入	否	无	850
7144	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双杨树2变压器	50	76.78	1.64	1.64	未进入	否	无	39.42
7145	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大黑沟柱上变压器	50	55.23	25.02	25.02	未进入	否	无	157.63
7146	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧20号杆北湾子变压器	100	49.94	36.28	36.28	未进入	否	无	66.83
7147	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟小区变压器	100	8.28	71.97	71.97	未进入	否	无	0
7148	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	王杖子线画匠沟分歧画匠沟变压器(36)柱上	10	98.12	0.12	0.12	未进入	否	无	21.21
7149	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟支32号石头庙柱上变压器	80	48.04	30.26	30.26	未进入	否	无	-4.9
7150	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八西台区柱上变压器	200	37.67	84.68	84.68	未进入	否	无	4.72
7151	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变压器	200	25.79	108.42	108.42	未进入	否	无	-63.38
7152	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支路沟变压器	50	29.66	1.82	1.82	未进入	否	无	20.33
7153	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干129号车杖子柱上变压器	80	38.24	55.91	55.91	未进入	否	无	134.72
7154	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中柱上变压器	50	43.3	20.04	20.04	未进入	否	无	3.63
7155	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子六祖柱上变压器	100	119.62	-15.53	-15.53	2025/1/16	是	2026/3/1	18.94
7156	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	镇北线政府分3号杆庙东变压器(八家等变	400	7.19	320	320	未进入	否	无	-100
7157	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线70号杆下四家分台变压器	200	45.02	160	160	未进入	否	无	0
7158	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大四棚分3号杆大四棚柱上变	100	55.12	26.02	26.02	未进入	否	无	0
7159	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线安杖子分支18号杆东山台区柱上变	400	18.65	320	320	未进入	否	无	-100
7160	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线焕杖子分歧01#柱上变压器	50	104.42	-12.21	-12.21	未进入	否	无	40.57
7161	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑北棚柱上变压器	30	66.11	4.17	4.17	未进入	否	无	-18.99
7162	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地北台区柱上变压器	100	56.40	80	80	未进入	否	无	-100
7163	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线东山东南分支02号杆东山东台区柱上	200	70.92	160	160	未进入	否	无	-100
7164	国网朝阳市凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟台区柱上变压器	80	10.5	55.62	55.62	未进入	否	无	-6.8

7165	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线277#东山变压器	50	39.13	20.44	20.44	未进入	否	无	-2.06
7166	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子分歧03#黄杖子变压器	50	60.29	9.87	9.87	未进入	否	无	6.64
7167	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器1	50	110.77	-15.37	-15.37	未进入	否	无	15.88
7168	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马石列沟变台	50	43.59	18.21	18.21	未进入	否	无	18.08
7169	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线西南沟台柱上变压器	200	56.49	111.62	111.62	未进入	否	无	131
7170	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西棚柱上变压器	50	59.46	11.54	11.54	未进入	否	无	-23.53
7171	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线93#朝村大棚柱上变压器	50	52.68	17.42	17.42	未进入	否	无	-10.65
7172	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北前台区增容	200	21.34	117.32	117.32	未进入	否	无	-13.7
7173	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干140号杆下杖子分台	200	14.32	132.54	132.54	未进入	否	无	8.31
7174	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	kV三道河子线白杖子分歧57号杆大刘沟变	200	9.82	140.36	140.36	未进入	否	无	-27.95
7175	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎一台区柱上变压器	100	63.59	80	80	未进入	否	无	-100
7176	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干224号杆田杖子柱上变压器	100	67.38	32.3	32.3	未进入	否	无	53.64
7177	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线小房申柱上变压器	100	96.45	-16.44	-16.44	未进入	否	无	24.5
7178	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	白杖子分歧厂子沟分支29#厂子沟里台柱上变	20	66.81	3.43	3.43	未进入	否	无	7.61
7179	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	初中分歧02号柱上五一分台变压器	200	18.66	132.32	132.32	未进入	否	无	0
7180	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	古塔线大拉木沟分支71号杆邱杖子台区柱上变	80	51.30	64	64	未进入	否	无	-100
7181	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	地东头井柱上变压器	50	74.74	8.34	8.34	未进入	否	无	-45.1
7182	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家分支柱上变压器	50	0.01	40	40	未进入	否	无	0
7183	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	子线王家庄一组台柱上变压器（二批中心村	200	28.59	105.8	105.8	未进入	否	无	-1.52
7184	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	皮杖子井分支37号杆皮杖子机井柱上变压器	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	-75
7185	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	爷洞线(杨杖子变)小曹家沟分支7号小曹家沟	50	29.26	25.39	25.39	未进入	否	无	0
7186	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟1号井柱上变压器	50	117.87	-5.85	-5.85	未进入	否	无	105.22
7187	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一大棚变台	100	63.72	65.93	65.93	未进入	否	无	0
7188	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	东五线五里铺东支06号五里铺东台区柱上变	200	31.9	100.22	100.22	未进入	否	无	-29.95
7189	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山分支02号杆变压器	200	3.47	154.14	154.14	未进入	否	无	0
7190	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线薄杖子分支11号杆薄杖子机井柱上变	50	94.51	-6.26	-6.26	未进入	否	无	9.56
7191	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	kV联工线99号葛沟大棚柱上变压器（高耗能	100	49.15	32.47	32.47	未进入	否	无	3.22
7192	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚柱上变压器	50	71.74	4.98	4.98	未进入	否	无	29.44
7193	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	0kV联工线窑沟支55号杆窑下二号柱上变	30	44.95	10.63	10.63	未进入	否	无	-1.98
7194	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	爷洞线(杨杖子变)供电所分歧54号西庄小区	30	75.01	4.55	4.55	未进入	否	无	38.24
7195	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线水库分歧15号杆李杖子台区柱上变	200	33.43	93.14	93.14	未进入	否	无	12.15
7196	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线南街井分支05号杆柱上变压器（二批	100	25.88	75.67	75.67	未进入	否	无	0
7197	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大孤山分歧27号杆大孤山变压器	80	32.83	64	64	未进入	否	无	-100
7198	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线四间房支19号杆四间房台区柱上变	400	23.75	320	320	未进入	否	无	-100
7199	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西北井分支柱上变压器	50	38.48	24.15	24.15	未进入	否	无	-19.28
7200	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	哈海沟支32号海西柱上变压器	200	70.11	122.22	122.22	未进入	否	无	67.3
7201	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	平线刘窝铺支四大名山分支08号杆柱上变	30	62.44	24	24	未进入	否	无	-100
7202	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧17号东山柱上变压器	50	68.17	26.26	26.26	未进入	否	无	243.22
7203	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	V东五线大菜沟支27号杆大菜沟台区柱上变	50	45.80	40	40	未进入	否	无	-100
7204	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧22号兴南变压器	200	33.255	39.3	39.3	未进入	否	无	88.69
7205	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马道沟分歧马道沟变压器	50	55.54	12.23	12.23	未进入	否	无	-0.59
7206	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞街机井分支08号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
7207	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	子线白鸡沟分歧二杖子里变压器（高耗能改	50	61.64	9.18	9.18	未进入	否	无	-4.34
7208	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	0kV大王杖子线李家营子2号井分支柱上变	50	4.7	37.65	37.65	未进入	否	无	-66.67

7209	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子西台区柱上变压器	200	56.6	56.52	56.52	未进入	否	无	19.33
7210	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群街里台区柱上变压器	400	56.82	250.76	250.76	未进入	否	无	30.97
7211	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线西五官分歧03号杆单家店棚台区柱上变	50	46.76	40	40	未进入	否	无	-100
7212	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟水井3号柱上变	20	0.00	16	16	未进入	否	无	0
7213	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线波罗东分歧08号波罗东柱上变压器	200	44.33	74.96	74.96	未进入	否	无	80.55
7214	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	凌源镇线黄花沟分支03号杆黄花沟台区柱上变	50	47.4	16.31	16.31	未进入	否	无	3.2
7215	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里大棚变压器	30	47.66	11.61	11.61	未进入	否	无	43.84
7216	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府棚柱上变压器	50	54.48	17.13	17.13	未进入	否	无	17.8
7217	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干89号杆上杖子北柱上变压器	80	49.16	35.44	35.44	未进入	否	无	-10.54
7218	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	kV东瓦线丁家沟分支13号杆丁家沟柱上变	80	28.74	41.5	41.5	未进入	否	无	-57.86
7219	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线中四道沟台区柱上变压器	30	113.59	-11.74	-11.74	未进入	否	无	20.97
7220	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线气象局支气象局变压器	315	68.57	36	36	未进入	否	无	-0.81
7221	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟分支3号倪家沟变	30	56.06	7.18	7.18	未进入	否	无	10.09
7222	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支西沟柱上变压器	50	57.59	13.92	13.92	未进入	否	无	16.23
7223	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧25号南炉大棚变压器	50	18.1	31.15	31.15	未进入	否	无	-34.67
7224	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小八道沟台区柱上变压器	100	56.12	23.88	23.88	未进入	否	无	9.74
7225	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线半沟里分支01号杆半沟里柱上变	50	51.63	17.59	17.59	未进入	否	无	-15.2
7226	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧08号郭杖子大棚变压器	50	0.27	39.88	39.88	未进入	否	无	-100
7227	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西岭分支14号杆西岭台区变	20	53.84	6.82	6.82	未进入	否	无	38.64
7228	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支30号杆二道梁子变	200	40.25	109.38	109.38	未进入	否	无	4.05
7229	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分庙后支3#庙后新台变	50	110.99	-15.5	-15.5	未进入	否	无	9.59
7230	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子支1号酒局杖子变	100	87.4	19.26	19.26	未进入	否	无	0.89
7231	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	水泥线喇北大棚1分支04号杆喇北1大棚台区	100	56.99	25.88	25.88	未进入	否	无	30.79
7232	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线范杖子分歧01号杆柱上变	80	41.11	31.13	31.13	未进入	否	无	49.25
7233	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210屯神庙线	10kV屯神庙线前南分歧27#柱上变	200	0.00	80	80	未进入	否	无	-100
7234	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线宣杖子分歧哈里分支王家窝铺分支柱	100	0.00	80	80	未进入	否	无	0
7235	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西山边柱上变	50	55.23	12.84	12.84	未进入	否	无	-5.68
7236	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧19号黄金带变	50	29.35	25.38	25.38	未进入	否	无	-0.34
7237	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧苑家沟支02号杆柱上变	30	70.73	24	24	未进入	否	无	-100
7238	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧水泥厂支02号杆柱上变	200	27.01	108.34	108.34	未进入	否	无	-23.04
7239	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分歧48#柱上变	50	35.77	22.14	22.14	未进入	否	无	11.29
7240	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山一支支10号杆柱上变	80	33.21	39.36	39.36	未进入	否	无	-76.4
7241	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧120号杆西台子变	50	44.62	17.85	17.85	未进入	否	无	-8.38
7242	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大杖子东分支02#柱上变	100	71.52	8.55	8.55	未进入	否	无	3.62
7243	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四北分支35号杆柱上变	50	84.94	40	40	未进入	否	无	-100
7244	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二东柱上变	100	71.57	8.44	8.44	未进入	否	无	0
7245	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟1分台台区柱上变	50	63.47	11.74	11.74	未进入	否	无	-7
7246	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七大棚台柱上变	50	77.75	3.18	3.18	未进入	否	无	239.45
7247	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线李家沟分支12号杆李家沟台区柱上变	50	39.16	20.53	20.53	未进入	否	无	0.26
7248	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧79号柳北沟柱上变	50	59.29	11.97	11.97	未进入	否	无	1.86
7249	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	红西大棚分歧12号杆柱上红西2棚变	50	13.46	35.83	35.83	未进入	否	无	0
7250	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支北梁变(18)	200	31.19	100.56	100.56	未进入	否	无	-7.99
7251	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线何家沟分支14号杆何中台区柱上变	20	79.22	0.9	0.9	未进入	否	无	6.21
7252	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟分支08号杆北沟台区变	50	0.85	39.72	39.72	未进入	否	无	0

7253	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王杖子分支02号杆北梁柱上变压器	200	39.07	134.82	134.82	未进入	否	无	210.27
7254	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线上西坡子台区上西坡子变压器	80	77.36	2.12	2.12	未进入	否	无	-23.24
7255	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟北台区柱上变压器	80	36.72	36.73	36.73	未进入	否	无	10.08
7256	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线刘里沟柱上变压器	100	30.94	66.46	66.46	未进入	否	无	119.5
7257	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线何杖子大棚03#柱上变压器	30	118.54	-7.99	-7.99	2025/5/25	是	2026/3/1	220
7258	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧16号石洞沟变压器	50	0.42	39.79	39.79	未进入	否	无	-20
7259	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干74号南老仆柱上变压器	80	108.84	-19.04	-19.04	未进入	否	无	21.7
7260	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支梁房柱上变压器	100	100.9	5.7	5.7	2025/5/5	是	2026/3/1	35.91
7261	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干69号杆吴杖子变压器	200	45.69	160	160	未进入	否	无	-100
7262	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	kv平地线头道沟26号杆头道沟台区柱上变压器	80	13.95	52.84	52.84	未进入	否	无	-21.37
7263	国网朝阳市凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	0千伏东沟线大西沟分歧51号杆西沟34变压器	50	107.76	40	40	未进入	否	无	-100
7264	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门分歧03#旋风沟变压器	20	74.55	1.4	1.4	未进入	否	无	-3.94
7265	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡东队	200	45.59	68.8	68.8	未进入	否	无	13.51
7266	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧正沟变压器	30	56.54	7.19	7.19	未进入	否	无	47.15
7267	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线张福沟分歧17号杆张福沟变压器	100	37.46	52.29	52.29	未进入	否	无	-21.78
7268	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟里柱上变压器	50	17.83	31.27	31.27	未进入	否	无	-15.69
7269	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子南变压器	50	66.28	12.8	12.8	未进入	否	无	-24.76
7270	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧68#许杖子台柱上变压器	50	23.84	40	40	未进入	否	无	-100
7271	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟1台柱上变压器	30	0.00	24	24	未进入	否	无	-100
7272	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线国杖子变压器	50	89.05	-4.52	-4.52	未进入	否	无	19.86
7273	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	子线于杖子分歧西沟分支西沟变压器（高耗能	50	56.14	11.95	11.95	未进入	否	无	-10.05
7274	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	爷洞线乡政府支03号供电所变压器（煤改电	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7275	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东道西变压器	100	95.96	-15.93	-15.93	未进入	否	无	7.8
7276	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	张福沟分歧11号杆柱上变压器	100	103.47	-23.28	-23.28	未进入	否	无	26.02
7277	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224于杖子线	10kV于杖子线后营子小区柱上变压器	50	19.43	30.32	30.32	未进入	否	无	200
7278	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子变压器	80	48.36	29.72	29.72	未进入	否	无	3.09
7279	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子2变压器柱上变压器	50	54.55	40	40	未进入	否	无	-100
7280	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线中杖子分歧中杖子大棚2变压器	50	27.77	26.54	26.54	未进入	否	无	-10.07
7281	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东水泉子分支12#东水泉子变压器	100	18.86	68.6	68.6	未进入	否	无	-15.38
7282	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟西变压器	50	58.55	14.56	14.56	未进入	否	无	7.34
7283	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子五组台区柱上变压器	200	45.04	69.94	69.94	未进入	否	无	14.88
7284	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟2变压器	400	0.11	291.8	291.8	未进入	否	无	39.16
7285	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	平线七间房东组100号杆柱上变压器（高耗能	100	37.13	46.38	46.38	未进入	否	无	-78.95
7286	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线山嘴分歧04号杆山嘴变压器	50	104.33	-9.72	-9.72	未进入	否	无	12.08
7287	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kv北炉线石佛沟大棚分支04石佛沟大棚变	50	35.83	22.21	22.21	未进入	否	无	-34.18
7288	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线库角沟分歧03#库角沟变压器	80	80.41	17.94	17.94	未进入	否	无	-4.26
7289	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄分支01号杆大中变压器	200	39.07	81.86	81.86	未进入	否	无	1429.21
7290	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线(杨杖子变)西梁后分支17号西梁后	30	57.5	6.75	6.75	未进入	否	无	16.99
7291	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子变压器	200	24.85	30.31	30.31	未进入	否	无	0
7292	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线老厂子分支老厂子变压器	100	45.80	80	80	未进入	否	无	-100
7293	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧王家沟分支王家沟变	30	44.09	12.09	12.09	未进入	否	无	3.45
7294	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210菟神庙线	10kv菟神庙线石门沟分歧39#柱上变压器	200	17.76	160	160	未进入	否	无	-100
7295	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	源镇线四间房分支04号杆四间房大棚台区柱	100	62.56	80	80	未进入	否	无	-100
7296	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	kv大杖子线庙后分歧14#南营子台区柱上变	50	71.64	5.52	5.52	未进入	否	无	24.82

7297	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线赵杖子分支01号杆赵杖子变压器	50	29.13	25.82	25.82	未进入	否	无	55.41
7298	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子变压器	100	36.58	50.56	50.56	未进入	否	无	0
7299	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子小区变压器	50	113.63	-15.86	-15.86	未进入	否	无	2.18
7300	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	前楼2棚分支05号杆柱上变压器	50	59.52	10.49	10.49	未进入	否	无	9.36
7301	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线郭杖子分支03号杆变压器	400	0.44	319.8	319.8	未进入	否	无	45.83
7302	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线红西大棚分歧08号杆红西1棚变压器	50	38.49	22.44	22.44	未进入	否	无	10
7303	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧138号杆东沟小区柱上变压器	50	89.24	-3.36	-3.36	未进入	否	无	-3.51
7304	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴西柱上变压器(高耗能改造)	80	35.49	36.54	36.54	未进入	否	无	-8.75
7305	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	六道河子机井柱上变压器	50	15.01	32.79	32.79	未进入	否	无	0
7306	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线商业街分歧01号杆变压器	400	46.10	320	320	未进入	否	无	0
7307	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北东分支05号杆柱上变压器	50	37.5	22.25	22.25	未进入	否	无	-3.15
7308	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	V郭家店线平台子分支53号杆南台子台区柱上变压器	50	74.55	2.73	2.73	未进入	否	无	28.55
7309	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北柱上变压器	100	47.62	80	80	未进入	否	无	0
7310	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线平北棚分歧01号杆平北棚柱上变压器	80	23.25	45.74	45.74	未进入	否	无	-0.56
7311	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	福四1号箱变1#变压器	500	76.33	19.35	19.35	未进入	否	无	15.55
7312	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	兴诺2号线1号箱变1#变压器	630	24.84	347.51	347.51	未进入	否	无	6.8
7313	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大杖子分支120号杆蒋杖子大棚台区柱上变压器	50	26.41	40	40	未进入	否	无	-100
7314	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	钱付杖子大棚分支付杖子大棚变压器(高耗能改造)	50	89.93	-2.32	-2.32	未进入	否	无	-0.4
7315	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子河东小区变压器低压	50	54.31	16.13	16.13	未进入	否	无	-50.35
7316	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东棚柱上变压器	50	80.4	0.51	0.51	未进入	否	无	-65.75
7317	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郭杖子台区柱上变压器	30	68.55	5.25	5.25	未进入	否	无	15.85
7318	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟变分支车沟变压器	50	24.97	4.25	4.25	未进入	否	无	11.11
7319	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线法院变压器	630	46.28	213.32	213.32	未进入	否	无	-3.91
7320	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	10kV兴源线市场配电室1#变压器	630	79.39	20.35	20.35	未进入	否	无	48.82
7321	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	福五1号箱变2#	400	52.55	109.8	109.8	未进入	否	无	8.96
7322	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	0千伏城内线华阳支华阳北分华阳北101变压器	500	32.16	239.45	239.45	未进入	否	无	-29.17
7323	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾5号箱变1#变压器	630	29.46	318.53	318.53	未进入	否	无	10.84
7324	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变2#变压器	630	59.15	134.88	134.88	未进入	否	无	-0.26
7325	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧41号杆大头山柱上变压器	100	49.9	30.12	30.12	未进入	否	无	0
7326	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线304#柱上变压器	50	67.23	40	40	未进入	否	无	-100
7327	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线闫东分支02号杆闫东变压器	200	75.22	116.44	116.44	未进入	否	无	98.79
7328	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线炮杖子大棚分支02号柱上变压器	30	5.02	22.49	22.49	未进入	否	无	-87.5
7329	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚变压器	50	41.65	20.23	20.23	未进入	否	无	16.22
7330	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线黑桶沟分支16号杆柱上变压器	50	23.36	28.62	28.62	未进入	否	无	13.46
7331	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	0千伏新联2号线水道街阳光分阳光变压器	630	24.78	348.01	348.01	未进入	否	无	7.54
7332	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宾馆东箱变变压器	400	5.63	297.56	297.56	未进入	否	无	-39.92
7333	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线东兴支东兴变压器	400	53.27	106.92	106.92	未进入	否	无	11.24
7334	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	0千伏城联线天元支电业分供电公司配电室变压器	800	56.26	190.48	190.48	未进入	否	无	-3.58
7335	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宏达6箱变1#变压器	630	72.22	51.09	51.09	未进入	否	无	0.87
7336	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支金盾分金盾变压器	630	24.98	346.75	346.75	未进入	否	无	9.53
7337	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线小赵北分支03号杆小赵北台区柱上变压器	200	47.1	124.16	124.16	未进入	否	无	84.74
7338	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄柱上变压器	100	5.71	74.83	74.83	未进入	否	无	17.86
7339	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线三官庙台区柱上变压器	200	35.3	89.42	89.42	未进入	否	无	0
7340	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	杖子线安杖子分支11号杆安杖子大棚台区柱上变压器	400	27.87	239.44	239.44	未进入	否	无	28.83

7341	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村大棚台区柱上变压器	200	22.45	117.12	117.12	未进入	否	无	23.06
7342	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子大井变压器	50	84.81	5.1	5.1	未进入	否	无	51.83
7343	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区1号箱变1#变压器	630	50.04	188.81	188.81	未进入	否	无	12.75
7344	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	分支喇北井分支07号杆喇北机井台区柱上变	50	18.89	30.55	30.55	未进入	否	无	-57.14
7345	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西山分支11号西山变压器	50	4.7	37.72	37.72	未进入	否	无	40.74
7346	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟变压器	100	1442.08	3.89	3.89	未进入	否	无	0
7347	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西大井变压器	50	2.99	38.64	38.64	未进入	否	无	16.67
7348	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三西柱上变压器	50	96.6	-4.68	-4.68	未进入	否	无	-6.48
7349	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧水南井柱上变压器	100	15.77	65.7	65.7	未进入	否	无	0
7350	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧06号娘娘庙柱上变压器	20	57.28	4.61	4.61	未进入	否	无	-2.54
7351	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地西台区柱上变压器	50	44.56	18.04	18.04	未进入	否	无	42.77
7352	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	东瓦线大水泉沟分支03号杆大水泉沟柱上变	200	71.38	131.46	131.46	未进入	否	无	295.09
7353	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	(杨杖子变)佛爷洞线黄土坎子南分台分支13	200	40.17	79.72	79.72	未进入	否	无	15.38
7354	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈外柱上变压器	50	100.32	-10.14	-10.14	未进入	否	无	4.81
7355	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东李杖子大棚变压器	50	35.03	24.98	24.98	未进入	否	无	-25.71
7356	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子变压器柱上变压器	50	64.44	8.87	8.87	未进入	否	无	4.83
7357	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房大块地棚柱上变压器	50	49.28	19.99	19.99	未进入	否	无	3.05
7358	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟小区变压器	50	59.29	23.99	23.99	未进入	否	无	506.67
7359	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟小区变压器	50	33.79	24.92	24.92	未进入	否	无	-94.95
7360	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大庙分歧04+1#大庙台区柱上变	200	2.35	155.56	155.56	未进入	否	无	2.27
7361	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线三道沟分支35号杆柱上北杖子变压器(2	100	50.99	80	80	未进入	否	无	0
7362	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子分支胡杖子北变压器	100	46.32	33.68	33.68	未进入	否	无	19.2
7363	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线崔家沟变压器柱上变压器	100	53.09	80	80	未进入	否	无	0
7364	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉皇庙后井柱上变压器	50	102.99	-7.12	-7.12	未进入	否	无	-2.74
7365	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫河东分支01号柱上张福沟井变压器	30	28.4	17.13	17.13	未进入	否	无	-40.38
7366	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一小区变压器	100	44.52	39.72	39.72	未进入	否	无	0
7367	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外棚柱上变压器	30	43.62	11.11	11.11	未进入	否	无	16.81
7368	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分歧06#柱上变压器	50	48.71	40	40	未进入	否	无	-100
7369	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街房产前变压器	315	57.57	70.65	70.65	未进入	否	无	3.21
7370	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线动迁支11号动迁台区柱上变压器	100	24.67	57.4	57.4	未进入	否	无	18.1
7371	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线121号柱上大西山变压器	30	97.71	-0.69	-0.69	未进入	否	无	24.38
7372	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线打草沟里柱上变压器	30	1.27	23.62	23.62	未进入	否	无	-28.57
7373	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭沟外分支03号杆柱上变压器	50	40.43	19.8	19.8	未进入	否	无	14.29
7374	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下通泉分支02号杆下通泉变压器	200	4.23	56.82	56.82	未进入	否	无	22.58
7375	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	四五联2#线郭家沟分支5号杆台区柱上变	400	5.84	314.28	314.28	未进入	否	无	-41.56
7376	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧83#正台柱上变	30	29.34	15.52	15.52	未进入	否	无	-9.27
7377	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上一组机井新增柱上变压器	50	75.79	12.28	12.28	未进入	否	无	10.38
7378	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧东分歧04号杆变压器	125	55.87	100	100	未进入	否	无	-100
7379	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧56号杆三家四柱上变	400	18.4	254.52	254.52	未进入	否	无	-4.28
7380	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子大棚变压器	50	118.29	-19.15	-19.15	未进入	否	无	-1.33
7381	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子变压器	400	73.25	27.16	27.16	未进入	否	无	9.54
7382	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	雷神庙主干前南分歧北杖子分支04#柱上变	200	24.00	160	160	未进入	否	无	-100
7383	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线郭杖子【大】变压器	80	29.8875	16.09	16.09	未进入	否	无	-46.43
7384	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟北变压器	30	56.41	7.11	7.11	未进入	否	无	22.82

7385	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟前队变压器	200	47.72	123.82	123.82	未进入	否	无	8.72
7386	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线240号杆碾子变压器	50	119.59	-18.33	-18.33	2025/1/30	是	2026/3/1	9.31
7387	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门变压器	200	21.02	117.96	117.96	未进入	否	无	-12.57
7388	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线水库分歧32号杆东窑台区柱上变	100	24.98	57.05	57.05	未进入	否	无	0
7389	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器1	50	8.36	35.83	35.83	未进入	否	无	180
7390	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧21号杆老西杖子变压器	200	49.29	94.34	94.34	未进入	否	无	8.88
7391	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线陈杖子分支38号杆芦杖子台区柱上变	400	0.16	319.36	319.36	未进入	否	无	-14.29
7392	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线立新井柱上变压器	50	0.02	40	40	未进入	否	无	-100
7393	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	线虎头石二组台区柱上变压器（高耗能变压	100	7.31	74.9	74.9	未进入	否	无	-50
7394	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线四节沟台区柱上变压器	50	69.21	21	21	未进入	否	无	26.93
7395	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟新台柱上变压器	50	111.02	-10.58	-10.58	未进入	否	无	-15.03
7396	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天二变压器	100	48.28	80	80	未进入	否	无	0
7397	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线180#柱上变压器	80	40.41	49.61	49.61	未进入	否	无	-35.65
7398	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线阳坡柱上变压器	30	67.64	4.15	4.15	未进入	否	无	25.07
7399	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线韩勇大棚变台	50	0.01	40	40	未进入	否	无	0
7400	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	V底盘厂线前黑沟井分歧04#前黑沟2柱上变	30	100.47	-11.53	-11.53	未进入	否	无	31.18
7401	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分柱上变压器	100	76.64	11.02	11.02	未进入	否	无	4.4
7402	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北分柱上变压器	50	116.63	-17.36	-17.36	未进入	否	无	35.21
7403	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线冯杖子河东柱上变压器	50	49.52	17.86	17.86	未进入	否	无	52.78
7404	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	内线黄花杖子分歧02号黄花杖子变压器（2.0	400	14.68	267.88	267.88	未进入	否	无	188.77
7405	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线梁北分支02号杆梁西区变压器（2.0	400	39.11	163.84	163.84	未进入	否	无	12.96
7406	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	沟线郭杖子分支19号杆平房郭杖子变压器（	400	43.91	144.8	144.8	未进入	否	无	19.15
7407	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	安杖子线东营子北井分支02号杆安杖子北井台区柱	400	18.22	247.16	247.16	未进入	否	无	7.8
7408	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线东沟分支2号杆东沟变压器（2.0工	400	20.95	252.28	252.28	未进入	否	无	40.61
7409	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	邱家店分歧八家子分支8号杆八家子北变压器	200	80.87	33.68	33.68	未进入	否	无	172.45
7410	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线街里分歧03号杆松南变压器（2.0工	400	53.39	109.12	109.12	未进入	否	无	35.19
7411	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	东田线三家分歧44号杆北科六变压器（2.0工	200	26.27	107.48	107.48	未进入	否	无	-11.47
7412	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	杖子线大西山分支1号杆大西山变压器（2.0	400	41.98	152.16	152.16	未进入	否	无	-9.72
7413	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	0kV四合当线98号杆小营变压器（2.0工程）	400	20.95	236.2	236.2	未进入	否	无	3.82
7414	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	园线茶哈河北2支1号杆茶哈河北变压器（2.0	400	25.26	218.96	218.96	未进入	否	无	20.26
7415	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线北街分歧05号杆北街变压器（2.0工	400	35.93	176.44	176.44	未进入	否	无	8.78
7416	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	V东联线94号杆东营子四组变压器（2.0工程	200	44.4	80.06	80.06	未进入	否	无	7.19
7417	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	V万元店线干校分歧23#直属队台区（19年自	50	101.64	-10.82	-10.82	未进入	否	无	107.05
7418	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘北小区变压器器	50	53.52	16.47	16.47	未进入	否	无	10.31
7419	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	kV佛爷洞东庄小区机井分支07号杆柱上变压	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7420	国网朝阳市凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	线扬水站分歧明家支04号杆明家窝铺变压器（	200	11.97	160	160	未进入	否	无	-100
7421	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	天盛号线头西分支03号杆头西变压器（2.0工	200	63.5	34	34	未进入	否	无	6.71
7422	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	线杨杖子分修十一支10号杆杨修十一变压器（	400	14.84	262.04	262.04	未进入	否	无	-11.07
7423	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	0kV二十里堡线83号杆后队变压器（2.0工程	400	64.61	64.84	64.84	未进入	否	无	75.12
7424	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线南台子分支04号杆南台子变压器（2.0	200	27.32	105.38	105.38	未进入	否	无	0
7425	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	0kV镇北线65号杆扬水站变压器（2.0工程）	400	29.74	320	320	未进入	否	无	-100
7426	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	线范杖子分歧范杖子分支01范杖子台区（20	400	11.45	320	320	未进入	否	无	-100
7427	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	218东五线	五线于马杖子分支23号杆于马杖子台区柱上	100	30.19	51.59	51.59	未进入	否	无	-2.43
7428	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	东分歧庙东三组支01号杆庙东三四组变压器	400	29.01	240.76	240.76	未进入	否	无	10.97

7429	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	台线大白杖子分支2号杆大白杖子变压器（2.0工程）	400	16.97	252.16	252.16	未进入	否	无	73.13
7430	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线山怀分支11号山怀变压器（2.0工程）	200	17.85	125.18	125.18	未进入	否	无	0
7431	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线闫杖子分支03号杆闫杖子变压器（2.0工程）	100	44.79	80	80	未进入	否	无	0
7432	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	岭子线岳杖子分歧29号杆岳杖子变压器（2.0工程）	400	35.82	222.12	222.12	未进入	否	无	69.38
7433	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线甸南分歧02号杆甸南变压器（2.0工程）	400	20.52	237.92	237.92	未进入	否	无	0
7434	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	kV五家子线义六分支2号杆变压器（2.0工程）	400	16.08	255.72	255.72	未进入	否	无	-23.59
7435	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线分歧北沟分支22号杆塔东变压器（2.0工程）	400	17.07	251.72	251.72	未进入	否	无	6.7
7436	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线分歧老爷庙分支67号杆前东沟变压器（2.0工程）	200	24.12	112.46	112.46	未进入	否	无	2.94
7437	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线91号杆北大川变压器（2.0工程）	400	17.59	254.96	254.96	未进入	否	无	34.27
7438	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	线联网分歧碾东分支08号杆碾子玉变压器（2.0工程）	200	18.41	132.5	132.5	未进入	否	无	117.34
7439	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	杖子线大队前分支2号杆大队前变压器（2.0工程）	400	35.93	176.32	176.32	未进入	否	无	43.61
7440	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分歧13号杆东山屯柱上变压器（2.0工程）	50	64.24	7.88	7.88	未进入	否	无	-7.74
7441	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线北营子分南街支1号杆南街变压器（2.0工程）	400	73.03	30.56	30.56	未进入	否	无	6.9
7442	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	四五联2#线楼东分歧04号杆变压器（2.0工程）	400	22.35	230.6	230.6	未进入	否	无	23.13
7443	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树新台变压器（2.0工程）	200	19.05	123.52	123.52	未进入	否	无	-15.4
7444	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	玛瑙矿线北沟分支20号杆北沟1变压器（2.0工程）	400	16.7	253.16	253.16	未进入	否	无	32.06
7445	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	线哈太沟分歧14号杆哈太沟台区（2019年自修）	100	70.23	61.44	61.44	未进入	否	无	0
7446	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	厂线道池沟分支07号杆道池沟变压器（2.0工程）	200	25.45	109.12	109.12	未进入	否	无	65.85
7447	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子一组棚柱上变压器（2.0工程）	200	16.17	129.58	129.58	未进入	否	无	-14.42
7448	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	杖子线砖厂分歧13号杆北杖子变压器（2.0工程）	400	13.11	267.56	267.56	未进入	否	无	35.68
7449	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	杖子线小南沟分支07号杆小南沟变压器（2.0工程）	200	29.72	160	160	未进入	否	无	0
7450	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线61号杆东山头变压器（2.0工程）	200	43.27	98.52	98.52	未进入	否	无	12.41
7451	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子分支胡杖子南变压器（2.0工程）	400	20.78	320	320	未进入	否	无	-100
7452	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	槐杖子分歧河汤沟分支02号杆河汤沟变压器（2.0工程）	200	6.9	155.92	155.92	未进入	否	无	-79.2
7453	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘二分支03号杆刘二变压器（2.0工程）	400	0.67	317.44	317.44	未进入	否	无	46.51
7454	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	联线三组分歧02号杆东营子三组变压器（2.0工程）	200	22.09	115.82	115.82	未进入	否	无	14.7
7455	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	园线茶哈分大房子支6号杆大房子变压器（2.0工程）	400	16.46	254.2	254.2	未进入	否	无	-17.29
7456	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	kV大杖子线苏东分01号杆苏东台区（19年自修）	200	26.27	107.56	107.56	未进入	否	无	4.36
7457	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线南宫杖子分支8号杆南宫杖子台区增容（2017结余工程）	200	23.76	112.5	112.5	未进入	否	无	0
7458	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	杖子线分歧白杖子分支32号杆白杖子增容（2017结余工程）	100	16.79	80	80	未进入	否	无	0
7459	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	岭子线二道沟分支49号杆二道沟变压器（2.0工程）	200	17.22	125.56	125.56	未进入	否	无	-2.98
7460	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线张营子分支01号杆张营子台区（19年自修）	100	43	40.87	40.87	未进入	否	无	33.11
7461	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	家子线任家店分支06号杆任家店变压器（2.0工程）	400	13.35	320	320	未进入	否	无	-100
7462	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	线大河北分支07号杆大河北分台变压器（2.0工程）	200	32.73	94.52	94.52	未进入	否	无	25.71
7463	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	kV天盛号线二杖子分支24号杆二东（2.0工程）	200	51.4	112.44	112.44	未进入	否	无	44.01
7464	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线七棵树枝歧12号杆七棵树枝变压器（2.0工程）	200	23.21	116.5	116.5	未进入	否	无	16.91
7465	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	梁线大河北分支11号杆大河北变压器（2.0工程）	400	32.58	189.76	189.76	未进入	否	无	16.15
7466	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	kV老厂子线65号杆南地增容（2017结余工程）	200	18.92	122.18	122.18	未进入	否	无	8.54
7467	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	当线柳树底下分歧19号杆柳树底下变压器（2.0工程）	400	26.5	214	214	未进入	否	无	6.11
7468	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	家子线王家窝铺分支31号杆王西变压器（2.0工程）	400	23.59	225.72	225.72	未进入	否	无	10.61
7469	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	五家子线五六分3号杆五家子七组变压器（2.0工程）	400	23.18	227.28	227.28	未进入	否	无	-1.4
7470	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东道分歧1号杆东道变压器（2.0工程）	400	41.38	154.48	154.48	未进入	否	无	60.57
7471	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	线三家分歧北科七分支06号杆北科七变压器（2.0工程）	200	19.54	120.92	120.92	未进入	否	无	15.93
7472	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线郭杖子支09号杆郭杖子变压器（2.0工程）	400	0.22	319.2	319.2	未进入	否	无	-5.56

7473	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分支29号杆后杖子变压器	200	41.06	107.96	107.96	未进入	否	无	16.03
7474	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	河子线沟门子分歧05#变压器沟门子变压器	400	21.82	320	320	未进入	否	无	-100
7475	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	道河子线胡杖子分歧61#胡杖子变压器	400	8.17	320	320	未进入	否	无	-100
7476	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124干杖子线	杖子线于杖子分歧河南分支河南变压器	400	15.81	320	320	未进入	否	无	-100
7477	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线炮手杖子分2号杆炮杖子变压器	400	26.26	214.92	214.92	未进入	否	无	24
7478	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	爷洞大南沟机井13号杆大南沟机井柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7479	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白石咀分支白石咀1变压器	400	15.36	320	320	未进入	否	无	-100
7480	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	0kV大南线599号杆西台子变压器	400	13.09	267.68	267.68	未进入	否	无	-60.14
7481	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	线黄花沟分歧64号杆黄花沟二组变压器	200	23.28	123.28	123.28	未进入	否	无	-2.91
7482	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	kV万元店线203号杆毛杖子变压器	200	32.36	125.22	125.22	未进入	否	无	113.08
7483	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	一线二道河子分支04号杆下河套变压器	200	33.3	93.4	93.4	未进入	否	无	14.49
7484	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变1#变	630	59.62	130.73	130.73	未进入	否	无	2.26
7485	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	子线水泉子分支20号杆水泉西增容	200	19.96	160	160	未进入	否	无	-100
7486	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	线下苍分歧灰石沟分支31#灰石沟2台区	100	74.39	5.62	5.62	未进入	否	无	30.46
7487	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大南线西岔分歧24号杆西叉分台	50	17.63	31.18	31.18	未进入	否	无	-42.54
7488	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	梁线石羊石虎分歧04号杆酒西变压器	200	75.92	13.26	13.26	未进入	否	无	38.22
7489	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧11郭南大棚变	50	63.57	14	14	未进入	否	无	-35.73
7490	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	河子线白杖子分歧白河东分支03#白杖子	200	16.65	160	160	未进入	否	无	-100
7491	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	线上四家分支20号杆上四家台区增容	200	20.22	119.56	119.56	未进入	否	无	0
7492	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	干沟子线50号杆北良台区柱上变压器	200	119.9	-27.4	-27.4	2025/6/10	是	2026/3/1	479.25
7493	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	家沟线马杖子分支7号杆马杖子变压器	400	15.01	269.68	269.68	未进入	否	无	-3.56
7494	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	线西高杖子东分支3号杆西高杖子东变	400	27.45	210.24	210.24	未进入	否	无	5.64
7495	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	0KV姜杖子线188号杆红西变压器	400	10.08	320	320	未进入	否	无	-100
7496	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	kV城南线农业后分交通局变压器	400	34.02	184	184	未进入	否	无	11.26
7497	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	杖子线四道沟分歧169号杆杖子东变压器	400	13.30	320	320	未进入	否	无	-100
7498	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	杖子1号线岔沟分歧19号杆岔沟变	200	24.72	159.9	159.9	未进入	否	无	14.21
7499	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分支上店分支03号杆上店变	400	11.08	275.68	275.68	未进入	否	无	8.09
7500	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	营子分歧樱桃沟分支07号杆樱桃沟变	200	23.99	112.26	112.26	未进入	否	无	-13.8
7501	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	沟线哈拉海沟分支1号杆哈拉海沟变	200	20.79	121.86	121.86	未进入	否	无	2.33
7502	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	线新七分新南支04号杆新南台区	100	57.36	23.36	23.36	未进入	否	无	-3.03
7503	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大梁线石羊石虎分92号杆石羊石虎变	400	42.7	149.6	149.6	未进入	否	无	34.37
7504	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	当线大杖子东分支02号杆大杖子东变	400	2.75	309	309	未进入	否	无	-11.27
7505	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线马场分歧48号杆大山变	200	2.72	154.56	154.56	未进入	否	无	-88.95
7506	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	线榆水泉沟分歧32号杆榆水泉沟变	200	15.51	131.02	131.02	未进入	否	无	5.76
7507	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	kV大南线613号杆南刘杖子变	400	56.5	94	94	未进入	否	无	21.89
7508	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线梁东分支02号杆梁东变	200	38.11	83.96	83.96	未进入	否	无	47.41
7509	国网朝阳市凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	官分歧房申南分支08号杆房申南井上变	100	28.06	56.07	56.07	未进入	否	无	20.75
7510	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	线岔沟分歧文化官分支01号杆文化官变	200	21.36	117.52	117.52	未进入	否	无	25.58
7511	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	四五联2#线段九分歧08号杆变	400	16.55	258.04	258.04	未进入	否	无	2.77
7512	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	线三道沟分支14号杆三东台区增容	200	24.92	110.16	110.16	未进入	否	无	0
7513	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	V沟门子线牛洞子分歧庞一变	400	12.57	320	320	未进入	否	无	-100
7514	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	线大棚沟分歧南店分支02号杆南店变	400	27.1	250.28	250.28	未进入	否	无	27.21
7515	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	伏差转台线大工厂子东组井柱上变	50	52.07	20.61	20.61	未进入	否	无	-43.47
7516	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	沟子线大路沟分15号杆大路沟变	50	46.36	16.87	16.87	未进入	否	无	13.11

7517	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	锅地分歧梁南分支10号杆梁南台区分台1	100	25.49	57.05	57.05	未进入	否	无	0
7518	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大河北西井变压器	30	0.00	24	24	未进入	否	无	0
7519	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子2#新增机井柱上变压器	50	32.58	25.58	25.58	未进入	否	无	824.14
7520	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	杖子分歧边条沟门大井分支01号杆边条沟门	50	0.01	40	40	未进入	否	无	0
7521	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线宣杖子分歧哈里分支啦啦屯分支柱	200	48.03	86.08	86.08	未进入	否	无	0
7522	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线前杨杖子台区分台3(2019年自投资	200	35.51	88.98	88.98	未进入	否	无	17.06
7523	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	西分新七分台支05号杆新七台区分台2(2019	200	62.53	36.04	36.04	未进入	否	无	24.17
7524	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧荀东变压器)	400	0.00	160	160	未进入	否	无	-100
7525	国网朝阳市凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线郑杖子井柱上变压器	50	33.2	25.38	25.38	未进入	否	无	-100
7526	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线二道沟分支二道沟变压器(2015	50	37.9	21.17	21.17	未进入	否	无	-14.06
7527	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	宋杖子镇范杖子变	400	46.36	134.72	134.72	未进入	否	无	9.36
7528	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	烧锅地灌源井台区柱上变压器	50	39.42	40	40	未进入	否	无	0
7529	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅2柱上变压器	200	39.53	80.96	80.96	未进入	否	无	10.38
7530	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄井柱上变压器	50	0.00	40	40	未进入	否	无	0
7531	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	kV孙杖子分支02号杆孙杖子台区柱上变压器	200	52.27	55.46	55.46	未进入	否	无	14.03
7532	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城子东柱上变压器)	100	31.95	8.76	8.76	未进入	否	无	15.05
7533	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	V四合当线张一南分支01号杆张一南柱上变	50	65.85	7.08	7.08	未进入	否	无	1.54
7534	国网朝阳市凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	线杨杖子7#井分歧01号杆杨杖子7#井柱上变	50	61.91	16.31	16.31	未进入	否	无	10.76
7535	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线245号杆十二组2号井台区柱上变压器	50	11.37	35.47	35.47	未进入	否	无	-41.67
7536	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	伏于杖子线黄花沟分支黄花沟变压器(2015	50	15.65	32.4	32.4	未进入	否	无	-11.11
7537	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	马圈子沟2柱上变压器	50	18.26	31.48	31.48	未进入	否	无	13.33
7538	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北后支12号杆柱上变压器)	100	22.80	80	80	未进入	否	无	-100
7539	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线龙凤大棚	50	61.96	12.8	12.8	未进入	否	无	-10.71
7540	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	千伏天盛号线大杖子分歧厂子沟分支柱上变	200	38.74	82.54	82.54	未进入	否	无	0
7541	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	南线东山分歧96#柱上变压器(2018年农网	50	28	27.33	27.33	未进入	否	无	0.86
7542	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子大井变压器)	100	68.35	11.69	11.69	未进入	否	无	0.41
7543	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子小区变压器(81)	100	45.39	34.62	34.62	未进入	否	无	0
7544	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山大棚2变压器	100	27.07	57.36	57.36	未进入	否	无	11.32
7545	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	V北炉线下杖子井01号杆柱上变压器(三批	100	14.48	66.29	66.29	未进入	否	无	0
7546	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店北柱上变压器	100	75.15	5.44	5.44	未进入	否	无	0
7547	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	线中组分支02号杆中组台区柱上变压器(一	100	93.08	11.12	11.12	未进入	否	无	13.74
7548	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	线大喇木沟分支赵杖子台区柱上变压器(一	200	23.28	160	160	未进入	否	无	-100
7549	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	张百万3分支01号杆张百万2台区分台1(2019	50	58.05	13.89	13.89	未进入	否	无	-8.18
7550	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子1#新增机井柱上变压器	50	85.73	5.7	5.7	未进入	否	无	13.57
7551	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	0kV太平线五家三分歧04号杆五家十组变	400	23.07	238.08	238.08	未进入	否	无	8.61
7552	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子专用变	200	41.24	84.54	84.54	未进入	否	无	1.5
7553	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线松南大棚分歧06号杆柱上变	50	18.44	30.83	30.83	未进入	否	无	-84.59
7554	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线毛杖子分支毛杖子大棚变	30	89.21	-0.39	-0.39	未进入	否	无	-2.18
7555	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧10号杆老灰窑变	200	33.15	93.72	93.72	未进入	否	无	19.49
7556	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	四合当线大杖子分支30号杆硬北台区柱上变	200	31.83	96.96	96.96	未进入	否	无	38.3
7557	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	园线三家分歧三家二柱上变压器(二批中心	100	35.8	46.26	46.26	未进入	否	无	24.83
7558	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	线北大洼分支16号杆北大洼柱上变	315	61.47	93.59	93.59	未进入	否	无	173.98
7559	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	kV北炉线203+1号杆南炉分台2(2018年农网	100	45.25	59.74	59.74	未进入	否	无	0
7560	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	北炉线何前分05号杆何前柱上变	315	37.73	185.16	185.16	未进入	否	无	9.97

7561	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线市场2分支03号杆市场2台区	200	32.5	95	95	未进入	否	无	237.23
7562	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线果园支08号杆三家果园台区	200	0.00	160	160	未进入	否	无	-100
7563	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子西分台	400	25.73	217.04	217.04	未进入	否	无	-12.94
7564	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线40+1号杆十里堡东分台	400	17.59	250.08	250.08	未进入	否	无	-1.3
7565	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台2分支01号杆双庙2台区（2017年	100	24.1	56.72	56.72	未进入	否	无	0
7566	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧15号黄金带大棚变压器	50	30.14	24.98	24.98	未进入	否	无	-3.72
7567	国网朝阳市凌源市供电公司		#N/A	伏土矿线供销社分支01#供销综合楼1柱上变	80	99.47	-15.26	-15.26	未进入	否	无	0
7568	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村新区台区柱上变压器	200	83.36	-6.72	-6.72	未进入	否	无	-1.84
7569	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松南分台分歧01号杆松南分台变	200	50.2	59.62	59.62	未进入	否	无	-0.06
7570	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线树林子分支04号杆树林子柱上变	20	56.61	4.78	4.78	未进入	否	无	-8.15
7571	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红木1号线河下支03号河下柱上变	200	41.47	81.56	81.56	未进入	否	无	68.39
7572	国网朝阳市凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分台柱上变	400	77.96	303.32	303.32	未进入	否	无	10.66
7573	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线房申变	200	31.27	97.46	97.46	未进入	否	无	-15.84
7574	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电场线张百万4分支05号杆张百万2台区分台2（2019	50	24.7	31.49	31.49	未进入	否	无	-35
7575	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧联通4号姜家台区分台1（2017	200	15.35	132.66	132.66	未进入	否	无	0
7576	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线烧锅变	100	55.63	24.37	24.37	未进入	否	无	-5.96
7577	国网朝阳市凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电场线房西棚分歧03号杆南沟台区分台1（2017年	100	32.98	56.17	56.17	未进入	否	无	0
7578	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子街里台区柱上变	200	74.69	10.78	10.78	未进入	否	无	33.18
7579	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线三道杖子变	100	17.61	80	80	未进入	否	无	-100
7580	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV前兰线龙凤沟支十二官分支04号杆柱上变	315	25.18	172.68	172.68	未进入	否	无	58.32
7581	国网朝阳市凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线市场南大棚	315	52.95	86.37	86.37	未进入	否	无	14.62
7582	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支36号史家屯变	200	19.19	121.68	121.68	未进入	否	无	29.6
7583	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧27号西弯子变	200	20.87	118.78	118.78	未进入	否	无	4.75
7584	国网朝阳市凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线宋营子台区柱上变	200	36.89	86.2	86.2	未进入	否	无	21.34
7585	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧27号兴北变	200	19.73	123.28	123.28	未进入	否	无	21.08
7586	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤沟门分支04号汤沟门台区柱上变	200	12.25	135.54	135.54	未进入	否	无	-14.2
7587	国网朝阳市凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线老西杖子井井通柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
7588	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地台区柱上变	200	35.64	88.72	88.72	未进入	否	无	15.11
7589	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线下台子南分支04号杆下台子南变	400	4.2	304.52	304.52	未进入	否	无	0
7590	国网朝阳市凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支肖西井支柱上变	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
7591	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线供电所分支宋杖子村2变	100	54.82	27.87	27.87	未进入	否	无	0
7592	国网朝阳市凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV前兰线太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变	100	0	40	40	未进入	否	无	0
7593	国网朝阳市凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10kV城木线充电桩箱变变	400	33.41	186.72	186.72	未进入	否	无	14.76
7594	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线东山三组分东山三组变	100	34.71	80	80	未进入	否	无	-100
7595	国网朝阳市凌源市供电公司	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红木1号线联工线67号杆西台子变	400	16.31	276.28	276.28	未进入	否	无	0
7596	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧06号杆叉道子台区分台1（2017	100	119.66	-9.49	-9.49	未进入	否	无	19.53
7597	国网朝阳市凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧60号杆西炉变	100	69.74	45.13	45.13	未进入	否	无	263.41
7598	国网朝阳市凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳杖子分8号杆岳杖子台区增容（2017年	100	73.86	9.37	9.37	未进入	否	无	0
7599	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大王杖子大东沟分台变	30	2.11	24	24	未进入	否	无	0
7600	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范三组新增机井柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7601	国网朝阳市凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线景观台2变	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7602	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分4号杆梁东变	400	8.92	320	320	未进入	否	无	-100
7603	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线国网凌源市供电公司四合当所用	200	3.87	160	160	未进入	否	无	0
7604	国网朝阳市凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线粮库分3号杆四合当组变	400	3.77	320	320	未进入	否	无	-100

7605	国网朝阳市凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北梁大棚分台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7606	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	线桃花沟井支01号杆桃花沟井柱上变压器(二	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7607	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	东田线小榆树林井支01号杆柱上变压器(二	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7608	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧47号杆沈家屯变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
7609	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干205号杆李杖子柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
7610	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线田杖子机井分台柱上变压器	200	1.31	160	160	未进入	否	无	0
7611	国网朝阳市凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台2柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7612	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子二组)柱上变压器	100	38.19	4.8	4.8	未进入	否	无	19.5
7613	国网朝阳市开发区供电分公司	原系统内在运的无该变	112金薛线	10kV金沟线薛煤分铁营子三台柱上变压器	100	36.02	45.11	45.11	未进入	否	无	0
7614	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺1台柱上变压器	200	71.78	49.84	49.84	未进入	否	无	37.64
7615	国网朝阳市开发区供电分公司	原系统内在运的无该变	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台分支2#(小桃北台)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7616	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	污水线三岔口一台柱上变压器	80	8.25	57.67	57.67	未进入	否	无	1.52
7617	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地五柱上变压器	400	25.01	249.44	249.44	未进入	否	无	-0.54
7618	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线孔家沟分歧22#(下洼东)变压器	200	34.14	91.74	91.74	未进入	否	无	-2.2
7619	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	林四子分歧31号左支3#(林西营子道北)柱	50	2.31	39.21	39.21	未进入	否	无	-15.79
7620	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里大棚柱上变压器	200	101.56	29.84	29.84	未进入	否	无	-11.37
7621	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟分歧高中支3#(小北沟)变	100	29.37	50.64	50.64	未进入	否	无	-0.14
7622	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子四台柱上变压器	100	25.61	56.5	56.5	未进入	否	无	2.1
7623	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村供销社柱上变压器	200	67.08	29.6	29.6	未进入	否	无	-4.01
7624	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村松中柱上变压器	200	21.93	116.14	116.14	未进入	否	无	10.25
7625	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	分歧南台分支高杖子支17#(高杖子)柱上变	100	16.09	64.69	64.69	未进入	否	无	0
7626	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	109队变台柱上变压器	200	45.76	70.38	70.38	未进入	否	无	7.51
7627	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村平顶山柱上变压器	200	26.81	127.78	127.78	未进入	否	无	1
7628	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	上桃线大棚分13号设施农业柱上变压器	30	29.27	15.28	15.28	未进入	否	无	420
7629	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	棚线山子里分支天宁大棚支12号设施农业柱	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
7630	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(凌东一台区)柱上变压器	400	61.55	73.84	73.84	未进入	否	无	-7.96
7631	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子井柱上变压器	50	62.44	16.51	16.51	未进入	否	无	-26.13
7632	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组分16#(木营子五组灯)柱	200	62.32	36.62	36.62	未进入	否	无	1.1
7633	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃东柱上变压器	400	38.09	194.56	194.56	未进入	否	无	-1.51
7634	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地二台柱上变压器	400	18.25	251.48	251.48	未进入	否	无	-10.66
7635	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(房申沟)柱上变压器	200	60	66.72	66.72	2025/8/10	是	2026/3/1	820.54
7636	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山柱上变压器	200	26.81	116.4	116.4	未进入	否	无	19.24
7637	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	金沟线三岔口分歧高铁台区柱上变压器	50	16.49	31.86	31.86	未进入	否	无	66.23
7638	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线084号柱上变压器	400	42.63	155.32	155.32	未进入	否	无	-30.35
7639	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰小区柱上变压器	200	26.31	113.22	113.22	未进入	否	无	-55.37
7640	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	沟线木匠营子村木匠营子一组大棚柱上变	400	0.58	317.72	317.72	未进入	否	无	7.69
7641	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北七柱上变压器	200	76.07	25.9	25.9	未进入	否	无	3.54
7642	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	凌北15号大棚柱上变压器	400	40.72	167.28	167.28	未进入	否	无	-10.36
7643	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子二柱上变压器	400	28.99	204.2	204.2	未进入	否	无	8.02
7644	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线新建大棚柱上变压器	30	73.28	5.53	5.53	未进入	否	无	-47.06
7645	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村邵三家柱上变压器	200	0.96	158.08	158.08	未进入	否	无	-20.41
7646	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕蕲线	壹品人家三期配电室1号变压器	800	33.21	375.52	375.52	未进入	否	无	50.56
7647	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里大棚柱上变压器	400	27.01	222.76	222.76	未进入	否	无	9.9
7648	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	金沟线二其营子村三岔口六台柱上变压器	200	20.21	121.2	121.2	未进入	否	无	-30.29

7649	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	山前支26号变压器	200	32.08	118.02	118.02	未进入	否	无	-9.15
7650	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线松中分歧6#右支6#(松下)柱上变压器	50	95.65	-13.08	-13.08	未进入	否	无	4.05
7651	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居5#箱变变压器	630	28.57	324.07	324.07	未进入	否	无	27.81
7652	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营子村坤西柱上变压器	400	18.58	245.92	245.92	未进入	否	无	3.75
7653	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	桃线下洼西山分歧中桃分(中桃)柱上变压器	400	22.85	228.6	228.6	未进入	否	无	67.37
7654	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	家窝铺线桃花山分支17号设施农业柱上变压器	50	30.62	25.11	25.11	未进入	否	无	10.34
7655	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟一柱上变压器	400	23.25	227	227	未进入	否	无	-0.13
7656	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃北柱上变压器	400	35.895	16.44	16.44	未进入	否	无	-10.46
7657	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼大棚小区柱上变压器	100	19.22	60.9	60.9	未进入	否	无	-22.17
7658	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地四柱上变压器	200	37.15	87.04	87.04	未进入	否	无	-9.24
7659	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村孟克河北柱上变压器	200	41.98	86.58	86.58	未进入	否	无	5.32
7660	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒南北柱上变压器	200	24.06	114.74	114.74	未进入	否	无	-3.42
7661	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子三柱上变压器	400	28.63	205.52	205.52	未进入	否	无	9.23
7662	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰北柱上变压器	200	36.7	86.6	86.6	未进入	否	无	-2.57
7663	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东86户柱上变压器	200	23.85	112.3	112.3	未进入	否	无	-5.92
7664	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒北台柱上变压器	200	26.33	111.18	111.18	未进入	否	无	9.33
7665	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线胡家台新分柱上变压器	50	48.02	16.05	16.05	未进入	否	无	9.92
7666	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线南台村扎中柱上变压器	200	36.45	102.04	102.04	未进入	否	无	-4.66
7667	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台3分台柱上变压器	200	53.58	98.24	98.24	未进入	否	无	0
7668	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村小喇嘛沟柱上变压器	200	25.01	109.98	109.98	未进入	否	无	21.68
7669	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北二柱上变压器	400	60.14	85.24	85.24	未进入	否	无	2.28
7670	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线173#双庙分支14#柱上变压器	50	91.74	-0.97	-0.97	未进入	否	无	2.78
7671	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景3#箱变变压器	630	42.92	233.67	233.67	未进入	否	无	9.89
7672	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室2号变压器	800	33.47	372.96	372.96	未进入	否	无	14.01
7673	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(供销社)柱上变压器	200	26.23	110.82	110.82	未进入	否	无	21.5
7674	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺东台柱上变压器	200	24	114.62	114.62	未进入	否	无	41.65
7675	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村六七队柱上变压器	200	31.9	96.2	96.2	未进入	否	无	25.19
7676	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队二台柱上变压器	400	23.88	232.32	232.32	未进入	否	无	6.61
7677	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里二台柱上变压器	400	31.76	192.96	192.96	未进入	否	无	4.07
7678	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台柱上变压器	100	69.29	30.06	30.06	未进入	否	无	13.55
7679	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线道北分歧4#(金沟道北)柱上变压器	200	53.08	85.3	85.3	未进入	否	无	-19.61
7680	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景1#箱变变压器	630	23.92	353.3	353.3	未进入	否	无	4.53
7681	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区1号箱变变压器	500	30.91	245.45	245.45	未进入	否	无	4.75
7682	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室101变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
7683	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区3号箱变变压器	500	23.8	281	281	未进入	否	无	10.54
7684	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区2号箱变变压器	500	15.9	320.5	320.5	未进入	否	无	-8.65
7685	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景4#箱变变压器	630	28.29	325.84	325.84	未进入	否	无	3.63
7686	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(姜家窝铺小区)柱上变压器	200	50.73	65.12	65.12	未进入	否	无	0
7687	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟一台柱上变压器	160	63.07	27.09	27.09	未进入	否	无	-9.06
7688	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线金沟村金沟三柱上变压器	400	28.58	233.04	233.04	未进入	否	无	28.88
7689	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃二队柱上变压器	400	14.74	261.04	261.04	未进入	否	无	-2.67
7690	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃1号井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-95
7691	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	线上桃线设施农业分10#左支10#(下沟)柱上变压器	200	20.425	5.44	5.44	未进入	否	无	-6.11
7692	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队一台柱上变压器	400	26.12	219.64	219.64	未进入	否	无	34.18

7693	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	家窝铺线金家沟大棚支3号设施农业柱上变压器	30	0.07	23.98	23.98	未进入	否	无	0
7694	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃2号井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-95.45
7695	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居4#箱变变压器	630	20.98	371.89	371.89	未进入	否	无	12.38
7696	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室102变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
7697	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景2#箱变变压器	630	24.42	351.1	351.1	未进入	否	无	2.92
7698	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室102变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
7699	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼北柱上变压器	400	15.49	258.04	258.04	未进入	否	无	-4.95
7700	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线(林木二)柱上变压器	100	47.35	37.81	37.81	未进入	否	无	-20.85
7701	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家2号配电室变压器	630	18.93	385.06	385.06	未进入	否	无	16.86
7702	国网朝阳市开发区供电分公司	开发区系统无该变压器		姜家窝铺小区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7703	国网朝阳市开发区供电分公司		112金薛线	金沟道北新分二柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7704	国网朝阳市开发区供电分公司		112金薛线	金沟线凌东村凌东二柱上变压器	200	32.81	94.4	94.4	未进入	否	无	0
7705	国网朝阳市开发区供电分公司			金沟线木营子1、2号井变台柱上变压器	200	1.37	157.48	157.48	未进入	否	无	0
7706	国网朝阳市开发区供电分公司			金沟线木营子五组南二台柱上变压器	200	15.23	131.14	131.14	未进入	否	无	0
7707	国网朝阳市开发区供电分公司			金沟线木营子五组南三台柱上变压器	200	14.96	131.36	131.36	未进入	否	无	0
7708	国网朝阳市开发区供电分公司			金沟线木营子五组南四台柱上变压器	100	16.91	63.36	63.36	未进入	否	无	0
7709	国网朝阳市开发区供电分公司			金沟线木营子五组南一台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7710	国网朝阳市开发区供电分公司		112金薛线	金沟线铁匠营子村铁匠营子四六柱上变压器	200	59.33	121.88	121.88	未进入	否	无	0
7711	国网朝阳市开发区供电分公司			金泰学府二期1号配电室1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
7712	国网朝阳市开发区供电分公司			金泰学府二期1号配电室2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
7713	国网朝阳市开发区供电分公司			金泰学府二期2号配电室1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
7714	国网朝阳市开发区供电分公司			金泰学府二期2号配电室2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
7715	国网朝阳市开发区供电分公司			金泰优家1号配电室2号变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	0
7716	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下桃北新分柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
7717	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	家子线林四字分歧78号(小干沟)柱上变压器	50	51.4	14.87	14.87	未进入	否	无	15.89
7718	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160柱上变压器	400	55.26	135.12	135.12	未进入	否	无	4.45
7719	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地一柱上变压器	400	26.13	215.48	215.48	未进入	否	无	4.94
7720	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子山前井柱上变压器	200	55.9	100.92	100.92	未进入	否	无	44.69
7721	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	家窝铺线小东荒井支3号设施农业柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
7722	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼南柱上变压器	400	24.01	224	224	未进入	否	无	22.4
7723	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼西柱上变压器	200	20.79	123.32	123.32	未进入	否	无	4.93
7724	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰1号井柱上变压器	50	48.88	20.24	20.24	未进入	否	无	-91.55
7725	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台4分台柱上变压器	200	61.52	100.3	100.3	未进入	否	无	10.58
7726	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居1#箱变变压器	630	23.46	356.33	356.33	未进入	否	无	11.52
7727	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子四组)柱上变压器	100	26.81	55.99	55.99	未进入	否	无	26.1
7728	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李朝兰设施农业柱上变压器	200	56.17	71.12	71.12	未进入	否	无	4.39
7729	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟大棚支5号设施农业柱上变压器	30	78.33	4.22	4.22	未进入	否	无	-25.13
7730	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里营子高铁移民台柱上变压器	400	10.09	279.64	279.64	未进入	否	无	0.52
7731	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟道北新分一柱上变压器	50	60.81	24.94	24.94	未进入	否	无	19.81
7732	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台2分台柱上变压器	100	62.72	33.16	33.16	未进入	否	无	10.46
7733	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台新增柱上变压器	100	30.78	53.39	53.39	未进入	否	无	-28.73
7734	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室101变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
7735	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家1号配电室1号变压器	800	49.31	245.76	245.76	未进入	否	无	122.18
7736	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居2#箱变变压器	630	23.07	358.72	358.72	未进入	否	无	11.35

7737	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子五组柱上变压器	200	22.3	115.42	115.42	未进入	否	无	13.69
7738	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃线设施农业分9#(胡家台)柱上变	80	44.22	31.41	31.41	未进入	否	无	-0.89
7739	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线金沟村金沟道南柱上变压器	400	18.88	252.2	252.2	未进入	否	无	-10.22
7740	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村荒地高铁移民台柱上变压器	200	33.05	108.24	108.24	未进入	否	无	0
7741	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村于家湾柱上变压器	200	16.37	129.22	129.22	未进入	否	无	4.86
7742	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线西沟柱上变压器	100	38.13	42.76	42.76	未进入	否	无	5.18
7743	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景5#箱变变压器	630	15.41	406.98	406.98	未进入	否	无	10.14
7744	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	铺线山子里分支天宁大棚支15号设施农业柱	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7745	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	线李家窝铺线白腰村西台分歧4#(白腰村西台	200	22.685	-5.37	-5.37	未进入	否	无	22900
7746	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	北河联线孟克一台柱上变压器	400	44.08	158.64	158.64	未进入	否	无	0
7747	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里一台柱上变压器	400	48.72	128.16	128.16	未进入	否	无	-1.94
7748	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北四台柱上变压器	400	31.13	195.48	195.48	未进入	否	无	8.47
7749	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村长条沟柱上变压器	200	52.4	78.04	78.04	未进入	否	无	7.11
7750	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	李家窝铺线荒地小桃小区柱上变压器	200	44.87	80.76	80.76	未进入	否	无	-16.07
7751	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地小区柱上变压器	200	23.95	126.92	126.92	未进入	否	无	75
7752	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山上沟柱上变压器	200	9.55	141.4	141.4	未进入	否	无	0
7753	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线大棚分4号设施农业柱上变压器	50	0.03	40	40	未进入	否	无	0
7754	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地八队柱上变压器	200	12.59	134.82	134.82	未进入	否	无	8.52
7755	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	窝铺线荒地分移动分支9号设施农业柱上变	30	33.41	16.93	16.93	未进入	否	无	-73.33
7756	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期1号配电室1号变压器	630	16.45	400.68	400.68	未进入	否	无	122.81
7757	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期2号配电室1号变压器	630	19.52	381.02	381.02	未进入	否	无	100.12
7758	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期2号配电室2号变压器	630	23.32	357.4	357.4	未进入	否	无	113.24
7759	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期3号配电室1号变压器	630	18.94	385.06	385.06	未进入	否	无	43.63
7760	国网朝阳市开发区供电分公司			上桃线南富新分柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7761	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台柱上变压器	400	32.98	311.76	311.76	未进入	否	无	0
7762	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线窑沟柱上变压器	200	13.24	133.74	133.74	未进入	否	无	8.08
7763	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东东山柱上变压器	100	78.24	2.13	2.13	未进入	否	无	-1.09
7764	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线水沟柱上变压器	200	0.28	159.48	159.48	未进入	否	无	0
7765	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线北荒北台柱上变压器	200	37.72	100.62	100.62	未进入	否	无	-30.17
7766	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北保护地柱上变压器	200	18.81	123.34	123.34	未进入	否	无	20.1
7767	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线路杖子北井柱上变压器	200	20.01	120.42	120.42	未进入	否	无	-12.33
7768	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子村台柱上变压器	200	26.58	115.2	115.2	未进入	否	无	4.34
7769	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线陈家山柱上变压器	200	51.21	68.44	68.44	未进入	否	无	0.7
7770	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌北一台柱上变压器	400	16.1	257	257	未进入	否	无	13.23
7771	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分二柱上变压器(公变)	200	7.76	144.48	144.48	未进入	否	无	-35.14
7772	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分四柱上变压器	400	16.09	257.12	257.12	未进入	否	无	-1.05
7773	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东柱上变压器	100	42.14	37.88	37.88	未进入	否	无	5.01
7774	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台1分台柱上变压器	200	22.55	114.92	114.92	未进入	否	无	39.59
7775	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃村小桃柱上变压器	400	18.77	250.4	250.4	未进入	否	无	30.28
7776	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北三柱上变压器	400	28.07	207.76	207.76	未进入	否	无	9.48
7777	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	内线王杖子村王杖子东台高铁动迁柱上变	200	27.46	105.1	105.1	未进入	否	无	16.2
7778	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区4号箱变变压器	500	34.18	229.1	229.1	未进入	否	无	17.37
7779	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山二柱上变压器	200	16.25	127.5	127.5	未进入	否	无	-6.92
7780	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村小东荒柱上变压器	400	16.27	254.96	254.96	未进入	否	无	11.38

7781	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线87号(大干沟)柱上变压器	100	43.99	39.96	39.96	未进入	否	无	0.96
7782	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟井支3号设施农业柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
7783	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟二柱上变压器	100	72.03	41.92	41.92	未进入	否	无	50.46
7784	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子村木营子一柱上变压器	400	27.78	208.88	208.88	未进入	否	无	6.54
7785	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线凌北66kV变电站	100	61.51	25.78	25.78	未进入	否	无	0
7786	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子大棚保护地柱上变压器	100	64.15	25.1	25.1	未进入	否	无	34.13
7787	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺二台柱上变压器	200	34.46	94.82	94.82	未进入	否	无	13.04
7788	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160新分柱上变压器	400	73.57	63.64	63.64	未进入	否	无	26.95
7789	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分三柱上变压器	200	33.3	93.46	93.46	未进入	否	无	-4.21
7790	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	内线王杖子村王杖子西台高铁动迁柱上变压器	200	39.05	81.9	81.9	未进入	否	无	4.49
7791	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	115黄金线	黄金线他拉皋村凌北西山柱上变压器	400	20.83	239.6	239.6	未进入	否	无	-3.59
7792	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线李家窝铺村李二组柱上变压器	400	42.87	161.44	161.44	未进入	否	无	-7.36
7793	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	南白腰照明分支03号(白腰南)变压器	200	2.05	155.92	155.92	未进入	否	无	32.08
7794	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	10kv金家沟高铁移民台	30	48.48	9.46	9.46	未进入	否	无	18.07
7795	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟养殖小区柱上变压器	200	23.15	121.72	121.72	未进入	否	无	-42.19
7796	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台新分柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7797	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子西台新分一柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7798	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	北荒北新分柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
7799	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	127金桃甲线	李三九新分柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7800	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期3号配电室2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
7801	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地三台变台柱上变压器	100	113.7	-18.72	-18.72	未进入	否	无	62.71
7802	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	窝铺线李家窝铺线山子里分支37#(山子里)柱	50	33.48	23.35	23.35	未进入	否	无	-8.9
7803	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线93#(金沟小区)柱上变压器	200	24.34	113.44	113.44	未进入	否	无	-3.66
7804	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分31号井支2设施农业柱上变压器	50	72.48	8.71	8.71	未进入	否	无	-21.94
7805	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线南白腰照明分支3#(南白腰照明	200	63.9	32.82	32.82	未进入	否	无	1.95
7806	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	内线木营子六组分歧3#(木营子六组)柱上变压器	200	57.18	45.64	45.64	未进入	否	无	8.72
7807	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟2号设施农业柱上变压器	30	79.42	3.23	3.23	未进入	否	无	-88.24
7808	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线8#(居民)柱上变压器	50	69.91	5.75	5.75	未进入	否	无	-6.24
7809	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	窝铺线李家窝铺线山子里分支23#(荒地9队)柱	50	62.71	9.17	9.17	未进入	否	无	-2.03
7810	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃南柱上变压器	400	28.72	205.6	205.6	未进入	否	无	14.3
7811	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家3#配电室变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
7812	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家4#配电室变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
7813	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南台村桃花吐南台柱上变压器	200	22.34	115.34	115.34	未进入	否	无	-17.15
7814	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营村于家沟柱上变压器	200	62.19	75.68	75.68	未进入	否	无	10.11
7815	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村李三九柱上变压器	400	1.94	312.8	312.8	未进入	否	无	-13.87
7816	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台柱上变压器	400	36.52	173.96	173.96	未进入	否	无	6.92
7817	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	窝铺线李家窝铺线金家沟分4#(金家沟)柱上	200	34.568	-3.82	-3.82	未进入	否	无	2.23
7818	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村双庙柱上变压器	100	38.78	47.22	47.22	未进入	否	无	-23.06
7819	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村岳家沟柱上变压器	200	60.46	132.96	132.96	未进入	否	无	14.99
7820	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上三队柱上变压器	400	20.57	237.72	237.72	未进入	否	无	6.59
7821	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村桃花吐乡政府柱上变	400	36.52	181.8	181.8	未进入	否	无	9.16
7822	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟井支3设施农业柱上变压器	80	119.01	-31.2	-31.2	未进入	否	无	-21.71
7823	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林西营组柱上变压器	200	114.31	-67.16	-67.16	未进入	否	无	-2.05
7824	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村梨树沟柱上变压器	400	18.27	253.6	253.6	未进入	否	无	-3.82

7825	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林四家柱上变压器	200	31.45	98.1	98.1	未进入	否	无	4.07
7826	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台柱上变压器	400	19.69	249.52	249.52	未进入	否	无	-17.21
7827	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村北荒南柱上变压器	200	68.53	100.1	100.1	未进入	否	无	47.77
7828	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	家子线南围子分歧11号（南围子）柱上变	100	60.4	19.6	19.6	未进入	否	无	0
7829	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居3#箱变变压器	630	30.41	312.48	312.48	未进入	否	无	16.8
7830	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期1号配电室2号变压器	630	19.91	379.07	379.07	未进入	否	无	107.56
7831	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺西台柱上变压器	200	29.8	117.06	117.06	未进入	否	无	5.93
7832	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线刘杖子柱上变压器	200	18.92	127.26	127.26	未进入	否	无	-2.5
7833	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南窑柱上变压器	200	11.83	136.34	136.34	未进入	否	无	0
7834	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线黄杖子柱上变压器	200	38.1	106.64	106.64	未进入	否	无	13.47
7835	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃养殖小区柱上变压器	200	19.47	123.72	123.72	未进入	否	无	33.61
7836	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线石板泉分歧2号（石板泉）柱上变	50	77.27	5.02	5.02	未进入	否	无	-4.9
7837	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎中井支3号设施农业柱上变	30	28.16	15.56	15.56	未进入	否	无	-12.12
7838	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东新分柱上变压器	200	32.07	101.74	101.74	未进入	否	无	-8.51
7839	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子新建大棚柱上变压器	200	5.18	150.18	150.18	未进入	否	无	-31.71
7840	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下洼东新分柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7841	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线王绍兴分支6号设施农业柱上变	50	7.31	36.44	36.44	未进入	否	无	-70
7842	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎北柱上变压器	200	18.88	124.52	124.52	未进入	否	无	10.95
7843	国网朝阳市开发区供电分公司		112金薛线	镇内线（铁营子一台）柱上变压器	400	52.82	116.56	116.56	未进入	否	无	0
7844	国网朝阳市开发区供电分公司		112金薛线	镇内线八里村八里移民台柱上变	400	18.4	246.4	246.4	未进入	否	无	0
7845	国网朝阳市开发区供电分公司		112金薛线	镇内线凌东2、3组井柱上变	50	60.44	18.69	18.69	未进入	否	无	0
7846	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线高丈子南沟（2020贫困县	200	47.47	107	107	未进入	否	无	90.38
7847	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线高营子村（2020贫困县	200	63.63	113.8	113.8	未进入	否	无	13.99
7848	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	东梁线马丈子（2020贫困县	200	2.11	155.98	155.98	未进入	否	无	32
7849	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线四分地（2020贫困县	100	72.08	21.12	21.12	未进入	否	无	22.02
7850	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东升一二组（2020贫困县	400	31.64	193.48	193.48	未进入	否	无	13.46
7851	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东台村（2020贫困县	400	50.44	119.32	119.32	未进入	否	无	25.79
7852	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	三院线后山一组（2020贫困县	400	58.46	87.08	87.08	未进入	否	无	31.57
7853	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火烧（2020贫困县	200	46	122	122	未进入	否	无	-62.26
7854	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线二分地（2020贫困县	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7855	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线前新丘（2020贫困县	200	57.54	117.04	117.04	未进入	否	无	-12.13
7856	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中（2020贫困县	400	15.68	309.56	309.56	未进入	否	无	17.9
7857	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线吴杖子（2020贫困县	200	3.96	155.62	155.62	未进入	否	无	-67.84
7858	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	大营子线烧锅村西组（2020贫困县	200	1.06	158.96	158.96	未进入	否	无	11.36
7859	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北分容（2020贫困县	200	57.32	102.76	102.76	未进入	否	无	168.25
7860	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	南沟门（2020抗旱）	100	20.16	60.1	60.1	未进入	否	无	49.81
7861	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山线三座庙东（2020贫困县	200	75.28	84.1	84.1	未进入	否	无	106.4
7862	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线罗一组（2020贫困县	200	26.67	106.66	106.66	未进入	否	无	17.01
7863	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村（2020贫困县	200	62.59	127.28	127.28	未进入	否	无	1445.16
7864	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村南（2020贫困县	200	46.35	69.28	69.28	未进入	否	无	35.52
7865	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线勿兰村（2020贫困县	200	69.47	84.3	84.3	未进入	否	无	115.62
7866	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	迎风线西南关（2020贫困县	200	25.83	109.5	109.5	未进入	否	无	47.61
7867	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台分容（2020贫困县	200	31.76	104.98	104.98	未进入	否	无	17.25
7868	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组（2020贫困县	200	24.01	114.88	114.88	未进入	否	无	-1.86

7869	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘一组（2020贫困县）	200	37.87	84.26	84.26	未进入	否	无	13.97
7870	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线东街八组（2020贫困县）	200	58.08	43.88	43.88	未进入	否	无	67.97
7871	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线茶台沟村五组（2020贫困县）	200	38.31	105.46	105.46	未进入	否	无	14.29
7872	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线曾窝铺（2020贫困县）	200	59.42	96.06	96.06	未进入	否	无	7.87
7873	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线下营子四组（2020贫困县）	200	36.01	88	88	未进入	否	无	17.31
7874	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线水泉一二组（2020贫困县）	200	44.84	70.34	70.34	未进入	否	无	-7.74
7875	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科东线杨杖子村（2020贫困县）	200	58.85	42.28	42.28	未进入	否	无	65.79
7876	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	三宝北（24备）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
7877	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐七组（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7878	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	海清营子（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7879	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老三组（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
7880	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	马厂二组分容（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7881	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	东台四八组（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
7882	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	牌店村（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
7883	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线电管站（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
7884	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	前甘家子（24备）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
7885	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟中（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7886	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线张家沟（24备）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
7887	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈一组（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7888	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线大营子村大营子一组（2019贫困县）	200	31.69	106.66	106.66	未进入	否	无	0
7889	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线东街村东街三组北沟（2019贫困县）	200	56.46	55.02	55.02	未进入	否	无	31.98
7890	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家小区（常海小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
7891	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	129万大线	李艳军养殖（小微）	200	61.2	62.58	62.58	未进入	否	无	-16.31
7892	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城B区四号箱变	630	27.15	333.08	333.08	未进入	否	无	22.23
7893	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城B区二号箱变	500	28.35	259.3	259.3	未进入	否	无	60.16
7894	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村分容	200	71.82	115.2	115.2	未进入	否	无	103.43
7895	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	福林小区箱变变压器	400	24.87	220.68	220.68	未进入	否	无	9.18
7896	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	银鑫书苑2号箱变1#变压器	400	52.03	111.92	111.92	未进入	否	无	8.38
7897	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟（2019贫困县）	200	27.98	113.86	113.86	未进入	否	无	69.59
7898	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山前（敖包吐小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
7899	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区五号箱变	500	13.52	332.4	332.4	未进入	否	无	44.65
7900	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	0kV罗福沟线罗福沟5号台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
7901	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	打坝沟	50	18.35	31.09	31.09	未进入	否	无	9.78
7902	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟五队	200	33.56	114.26	114.26	未进入	否	无	0
7903	国网朝阳市建平县供电公司			七道弯子	80	0	64	64	未进入	否	无	0
7904	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官一组东井台区机井	50	48.63	21.56	21.56	未进入	否	无	107.14
7905	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	0kV惠州线惠州村1号台区机井（2017新增）	160	59.59	57.5	57.5	未进入	否	无	-25
7906	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山开发区	200	14.32	134.24	134.24	未进入	否	无	2.96
7907	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇东湾子大棚	80	85.48	16.86	16.86	未进入	否	无	0
7908	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线炮手营子村2号台区机井（2017新增）	50	55.44	16.86	16.86	未进入	否	无	-41.41
7909	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚1号变压器	80	41.37	-31.48	-31.48	未进入	否	无	-3.91
7910	国网朝阳市建平县供电公司			道虎沟四组	30	5.06	23.06	23.06	未进入	否	无	0
7911	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山九组	400	56.06	99.96	99.96	未进入	否	无	-45.02
7912	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	郭杖子	200	24.38	120.04	120.04	未进入	否	无	13.96

7913	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	朱碌科刘杖子线大庙1号台区机井（2017新增）	50	31.23	29.21	29.21	未进入	否	无	-81.25
7914	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城小区	50	79.55	5.91	5.91	未进入	否	无	4.83
7915	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	横北变压器	80	25.72	44.3	44.3	未进入	否	无	34.07
7916	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线扎兰池梁	400	7.63	312.04	312.04	未进入	否	无	-61.56
7917	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张家营子歪脖山大棚井	50	0.01	39.99	39.99	未进入	否	无	-100
7918	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线档子地台区机井-	100	61.23	20.68	20.68	未进入	否	无	-42.99
7919	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组2（2019年新增）	200	50.84	58.34	58.34	未进入	否	无	10
7920	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村小北地（2019年新增）	50	51.94	24.78	24.78	未进入	否	无	0
7921	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线叩勿苏四组变压器（2018年农网升级改造）	100	78.32	46.98	46.98	未进入	否	无	115.22
7922	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组（2019年新增）	100	63.08	21.71	21.71	未进入	否	无	2.9
7923	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村奎德素房身南洼（2019年新增）	200	27.64	119.94	119.94	未进入	否	无	54.77
7924	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘自来水557653	80	70.74	8.44	8.44	未进入	否	无	26.75
7925	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰南组（2019年新增）	200	54.26	122.92	122.92	未进入	否	无	46.05
7926	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚3	100	58.27	37.6	37.6	未进入	否	无	-23.72
7927	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子南	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
7928	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线百倾地分容变压器（2018年农网升级改造）	200	67.84	95.68	95.68	未进入	否	无	6.09
7929	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	向阳线东井综合变压器（2018年农网升级改造）	50	119.94	-19.6	-19.6	未进入	否	无	3547.83
7930	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟六组（2019年新增）	200	30.75	115.86	115.86	未进入	否	无	36.47
7931	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关四组（2019年新增）	400	62.87	230.72	230.72	未进入	否	无	163.3
7932	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地（2019年新增）	100	68.29	51.21	51.21	未进入	否	无	52.54
7933	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村舍利灰（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
7934	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分吊庄变压器	50	2.46	39.06	39.06	未进入	否	无	9.09
7935	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	三家线北三家二组变压器（2018年农网升级改造）	80	83.2	2.9	2.9	未进入	否	无	7.42
7936	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线老西沟（利旧）	20	42.63	8.24	8.24	未进入	否	无	14.71
7937	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	烟草	400	65.72	58.28	58.28	未进入	否	无	9.63
7938	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线牦牛营子毛巾变压器（2018年农网升级改造）	100	75.74	48.78	48.78	未进入	否	无	-1.28
7939	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线黄土梁子村黄土梁子一二组（2019年新增）	400	28.75	206.12	206.12	未进入	否	无	4.37
7940	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官六队（2019年新增）	200	33.61	93.18	93.18	未进入	否	无	11.01
7941	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线那里奈村奎德素那东（2019年新增）	200	32.24	135.84	135.84	未进入	否	无	81.88
7942	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地三组台区机井	50	1.97	39.2	39.2	未进入	否	无	-42.86
7943	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西（2019年新增）	100	43.59	64.01	64.01	未进入	否	无	1.52
7944	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	老建平老烧锅变压器（工）	200	36.68	97.96	97.96	未进入	否	无	-76.09
7945	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV东北沟变压器	10	43.83	3.78	3.78	未进入	否	无	3.33
7946	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街三组（2019年新增）	200	69.14	55.4	55.4	未进入	否	无	19.67
7947	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线昌隆村九组井台区机井	100	46.77	36.94	36.94	未进入	否	无	-23.93
7948	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线梁家窝铺组2台区机井	50	34.64	27	27	未进入	否	无	-36.11
7949	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟7号台区机井（2017新增）	50	90.22	4.2	4.2	未进入	否	无	-70.85
7950	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	三道沟二队南	50	2.05	39.04	39.04	未进入	否	无	33.33
7951	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台5组	100	2.64	77.54	77.54	未进入	否	无	-6.06
7952	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线新窝铺村化窝铺（2019年新增）	100	10.19	70.82	70.82	未进入	否	无	-84.73
7953	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线一棵树村前营子（2019年新增）	200	63.59	129.7	129.7	未进入	否	无	0
7954	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村小杖子（2019年新增）	200	36.57	133.98	133.98	未进入	否	无	36.09
7955	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村小东梁（2019年新增）	400	32.29	203.16	203.16	未进入	否	无	-10.46
7956	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园二变压器	50	110.33	-3.23	-3.23	未进入	否	无	1.28

7957	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子东组（利旧）	100	68.03	19.8	19.8	未进入	否	无	-14.05
7958	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子增容变压器	50	73.25	3.38	3.38	未进入	否	无	-0.43
7959	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	二中	200	65.38	36.76	36.76	未进入	否	无	-4.14
7960	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分赵营子变压器	50	72.74	6.23	6.23	未进入	否	无	82.51
7961	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	0kV杨树岭线卧龙岗村卧中队（2019年新增）	200	33.36	135.38	135.38	未进入	否	无	107.74
7962	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	V五龙线自来水变压器（2018年农网升级改造）	50	44.13	17.97	17.97	未进入	否	无	58.73
7963	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽七组（2019贫困县）	200	64.63	68.94	68.94	未进入	否	无	93.34
7964	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	阳线水泉二组沟里变压器（2018年农网升级改造）	50	99.68	30.5	30.5	未进入	否	无	-20.98
7965	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	仓线中小学家属院变压器（2018年农网升级改造）	100	22.4	57.6	57.6	未进入	否	无	-16.71
7966	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	向阳线三道沟四组变压器（2018年农网升级改造）	50	63.51	10.49	10.49	未进入	否	无	-60.27
7967	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	向阳线三道沟一队变压器（2018年农网升级改造）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
7968	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV青沙线向阳山村大梁前2.0	200	1.05	157.9	157.9	未进入	否	无	4.76
7969	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	kV北山线东山变压器（2018年农网升级改造）	100	72.98	33.08	33.08	未进入	否	无	223.82
7970	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	0kV新水线新房子村新房子村（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
7971	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村新城地（2019年新增）	100	64.08	54.76	54.76	未进入	否	无	3.87
7972	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	四家子东西大棚2	80	96.8	-4.62	-4.62	未进入	否	无	7500
7973	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	向阳线三道沟村三道沟一组分容（2019年新增）	200	62.58	66.02	66.02	未进入	否	无	-6.68
7974	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	kV黑水线安家楼村榆树沟山下（2019年新增）	200	23.67	113.7	113.7	未进入	否	无	-61.02
7975	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山三组分容变压器	200	30.76	98.48	98.48	未进入	否	无	0
7976	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热	400	54.01	105.96	105.96	未进入	否	无	-3.73
7977	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城三四组	100	73.03	6.97	6.97	未进入	否	无	-2
7978	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	侯营子	50	42.33	18.84	18.84	未进入	否	无	-30.81
7979	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小营子	100	21.54	60.59	60.59	未进入	否	无	-10.91
7980	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子小区	50	1.37	39.34	39.34	未进入	否	无	0
7981	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子光伏变压器	100	60.69	59.37	59.37	未进入	否	无	-20.57
7982	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎岔1组2.0	400	23.84	226.56	226.56	未进入	否	无	3.18
7983	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山柳营子变压器（工）	100	65.11	58.74	58.74	未进入	否	无	79.4
7984	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线章吉村三家店（2019年新增）	200	27	117.3	117.3	未进入	否	无	93.12
7985	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	0kV黑水线东台村东台三九组（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
7986	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	0kV青峰山线大杖子村邱北山（2019年新增）	200	41.67	141.8	141.8	未进入	否	无	-74.6
7987	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	0kV五龙线白家洼村白家洼7组（2019年新增）	400	27.77	218.6	218.6	未进入	否	无	-37.44
7988	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分崔营子变压器	50	104.73	-2.6	-2.6	未进入	否	无	98.96
7989	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	二十家子三家南变压器（工）	200	18.71	153	153	未进入	否	无	-35.33
7990	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子小区变压器	50	100.12	-5.81	-5.81	未进入	否	无	81.65
7991	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	kV哈拉道口线三合号村三三组（2019年新增）	100	77.57	2.44	2.44	未进入	否	无	14.05
7992	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	kV向阳线牌甸村9组2号台区机井（2017新增）	50	31.43	26.54	26.54	未进入	否	无	-58.93
7993	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	烧六组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
7994	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北洼变压器	50	65.22	10.13	10.13	未进入	否	无	-2.39
7995	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	陈家沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
7996	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张四组光伏变压器	100	66.02	49.13	49.13	未进入	否	无	11.83
7997	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村中土木（2019贫困县）	200	91.3	1.68	1.68	未进入	否	无	-13.01
7998	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村前五家（2019年新增）	50	55.3	14.03	14.03	未进入	否	无	16.72
7999	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV绿丰小区2变压器	50	119.99	-13.8	-13.8	2025/8/11	是	2026/3/1	31.39
8000	国网朝阳市建平县供电公司			扎四	100	1.14	79.21	79.21	未进入	否	无	0

8001	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线干沟子村二组（2019贫困县	200	74.64	124.94	124.94	未进入	否	无	2.8
8002	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟村水泉（2019年新增）	315	51.64	226.2	226.2	未进入	否	无	149.75
8003	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	V大城线东城村白山大城六九组（2019年新	200	21.42	117.16	117.16	未进入	否	无	-13.57
8004	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线黄杖子村黄杖子综合（2019贫困县	200	54.9	95.9	95.9	未进入	否	无	0
8005	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	勿台沟五队	160	72.01	12.85	12.85	未进入	否	无	24.58
8006	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三义号	50	90.22	5.67	5.67	未进入	否	无	9.28
8007	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台二组	400	40.67	157.56	157.56	未进入	否	无	0
8008	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	kV小马厂线小马厂村马厂七组（2019年新增	200	49	89.22	89.22	未进入	否	无	115.47
8009	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申敖立沟井台区机井	50	61.04	14.3	14.3	未进入	否	无	-71.93
8010	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	0kV上店线陕营子村陕营子4组（2019年新增	200	78.9	99.56	99.56	未进入	否	无	5.95
8011	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈四组中心村	200	73.86	12.62	12.62	未进入	否	无	32.94
8012	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟北	200	0.73	158.62	158.62	未进入	否	无	21.43
8013	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	南化匠沟	50	3.82	38.09	38.09	未进入	否	无	0
8014	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道北2.0	400	62.39	73.24	73.24	未进入	否	无	-30.41
8015	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	0kV热仓线仓子村仓子四十队（2019年新增）	200	64.97	87.92	87.92	未进入	否	无	28
8016	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	八家线山根村山南变压器（2018年农网升级	200	33.38	93.22	93.22	未进入	否	无	15.36
8017	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号南（2019年新增）	50	23.65	28.47	28.47	未进入	否	无	39.22
8018	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223霍营线	霍家地一组	100	46.33	57.05	57.05	未进入	否	无	11.55
8019	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	马家湾	50	42.37	22.46	22.46	未进入	否	无	20
8020	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线老爷庙村古山子（2019年新增）	200	42.02	75.96	75.96	未进入	否	无	24.52
8021	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	0kV杨树岭线栾家窝铺村张营子（2019贫困县	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8022	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼二三四组光伏变压器	200	67.12	61.58	61.58	未进入	否	无	71.61
8023	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子光伏变压器	400	26.19	260.52	260.52	未进入	否	无	75.46
8024	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	0kV热仓线西岗村郎营子一队（2019年新增）	250	60.03	140.83	140.83	未进入	否	无	146.29
8025	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素村卜古苏三四队（2019年新	200	1.01	158	158	未进入	否	无	4.44
8026	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	0kV大营子线房申村房申村东（2019年新增）	200	46.82	104	104	未进入	否	无	17.58
8027	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	杖子线刘杖子六组变压器（2018年农网升级	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8028	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	货郎沟	100	62.15	33.59	33.59	未进入	否	无	-22.77
8029	国网朝阳市建平县供电公司			10kV青松岭线乡直	200	0	160	160	未进入	否	无	0
8030	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	向阳线牌店二队变压器（2018年农网升级改	200	65.93	59	59	未进入	否	无	21.64
8031	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	子西线房申村山东变压器（2018年农网升级	100	34.72	71.3	71.3	未进入	否	无	8.61
8032	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	隆线王落地绿家沟变压器（2018年农网升级	50	27.82	26.5	26.5	未进入	否	无	2.47
8033	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张二组中心村	400	38.65	165.64	165.64	未进入	否	无	93.58
8034	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	kV朱碌科西线西良村1号台区机井（2017新增	50	37.74	25.55	25.55	未进入	否	无	7900
8035	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭小河东	200	60.79	141.16	141.16	未进入	否	无	5.14
8036	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	二道营子	50	82.46	1.27	1.27	未进入	否	无	163.82
8037	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村二组（2019贫困县	200	47.18	66.04	66.04	未进入	否	无	37.47
8038	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线四盆村黄窝铺（2019贫困县	200	33.12	134.6	134.6	未进入	否	无	65.63
8039	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线宋杖子二三组光伏变压器	400	38.92	219.76	219.76	未进入	否	无	4.71
8040	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线新房申	50	58.05	11.56	11.56	未进入	否	无	12.39
8041	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	V三家西线小新地村小新地6.7组（2019年新	400	36.69	173.52	173.52	未进入	否	无	-9.09
8042	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线五家子村五家子5.6组综（2019年新	400	4.91	313.92	313.92	未进入	否	无	-81.19
8043	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线老四家子小区变压器（2018年农网升级	50	40.8	19.62	19.62	未进入	否	无	64.15
8044	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官三队（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100

8045	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分牛角沟变压器	50	59.07	12.27	12.27	未进入	否	无	15.83
8046	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要五（2019年新增）	400	20.9	242.76	242.76	未进入	否	无	4.99
8047	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子设施农业（利旧）	80	23.63	45.71	45.71	未进入	否	无	-30.28
8048	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线百倾地小区变压器（2018年农网升级	50	31.33	24.34	24.34	未进入	否	无	-15.65
8049	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村政府小区（2019年新	100	8.44	71.68	71.68	未进入	否	无	-42.86
8050	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰西山（2019年新增）	200	61.57	117.26	117.26	未进入	否	无	151.97
8051	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	3V三家西线三家村新营子4.5组（2019年新增	400	49.54	193.52	193.52	未进入	否	无	44.65
8052	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线建昌沟村新城地大棚（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8053	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	姚家线河南村奎德素河南村窑坑子（2019年新	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8054	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道西大棚变压器	100	11.43	72.27	72.27	未进入	否	无	-56.52
8055	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	5V太平庄线太平庄村太平庄五组（2019年新增	200	44.92	70.16	70.16	未进入	否	无	20.19
8056	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良增容（2019年新增	250	57.17	158.8	158.8	未进入	否	无	8.39
8057	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	5V土木线河北村奎德素桃花营子（2019年新增	200	37.59	87.58	87.58	未进入	否	无	5.69
8058	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组2（2019年新增	200	22.4	118.38	118.38	未进入	否	无	3.96
8059	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	5V小马厂线小马厂村小马厂八组（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8060	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟二队	400	43.98	144.08	144.08	未进入	否	无	2.07
8061	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟14组台区机井	100	3.68	76.57	76.57	未进入	否	无	-93.55
8062	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟三五组井台区机井	100	69.56	18.17	18.17	未进入	否	无	-30.57
8063	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	5V古山子西线古山子村孤山子队（2019年新增	315	64.94	207.43	207.43	未进入	否	无	439.43
8064	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	粮库综合	100	52.74	27.26	27.26	未进入	否	无	91.98
8065	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组分容中心村	200	27.85	104.3	104.3	未进入	否	无	3.53
8066	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村大塘七九组（2019年新增）	200	23.33	150.02	150.02	未进入	否	无	48.34
8067	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	建材外	315	53.36	86.75	86.75	未进入	否	无	-1.44
8068	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线和乐村三组（2019贫困县	200	58.31	87.46	87.46	未进入	否	无	6.71
8069	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村前西（2019年新增）	200	41.5	97.1	97.1	未进入	否	无	1.97
8070	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	5V太平庄线石台沟村石台沟五组（2019年新增	200	31.15	100.08	100.08	未进入	否	无	-49.7
8071	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10KV三家东线五家2组南井台区机井	50	60.51	9.74	9.74	未进入	否	无	70.71
8072	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村黄杖子一组（2019贫困	200	22.42	141.8	141.8	未进入	否	无	11.96
8073	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村郭杖子（2019年新增）	400	22.64	229.44	229.44	未进入	否	无	-6.74
8074	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海菜村徐家沟（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8075	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村（2019贫困县	200	64.57	109.6	109.6	未进入	否	无	87.05
8076	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村靖营子（2019年新增）	200	41.93	109.28	109.28	未进入	否	无	6.06
8077	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素热河营子	250	1.2	199.55	199.55	未进入	否	无	342.86
8078	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	大插拍	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8079	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分唐金代变压器	100	1.35	78.71	78.71	未进入	否	无	0
8080	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村红石板东西（2019贫困县	200	67.29	25.42	25.42	未进入	否	无	6.64
8081	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马六组（2019年新增）	200	1.21	159.4	159.4	未进入	否	无	-69.68
8082	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南菜园子东台区机井	50	52	20.83	20.83	未进入	否	无	11.46
8083	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线金黄地村金黄地2.10组（2019年新	400	32.24	222.36	222.36	未进入	否	无	9.55
8084	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟三队	200	41.93	76.16	76.16	未进入	否	无	0
8085	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴五组	100	59.19	35.35	35.35	未进入	否	无	20.62
8086	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村3号台区机井（2017新增	50	50.29	19.46	19.46	未进入	否	无	-25
8087	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳二组分容中心村	400	51.38	119.08	119.08	未进入	否	无	24.09
8088	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府分容中心村	100	32.48	47.73	47.73	未进入	否	无	14.86

8089	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村张卧铺（2019年新增）	200	2.89	155.58	155.58	未进入	否	无	81.93
8090	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北台区机井	100	39.82	40.63	40.63	未进入	否	无	-8.31
8091	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	曹家综合	80	76.92	19.24	19.24	未进入	否	无	-6.36
8092	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	蹦蹦营子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8093	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	四小	400	50.1	126.48	126.48	未进入	否	无	8.38
8094	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	长阜线东大杖子一组台区机井	50	30.09	26.98	26.98	未进入	否	无	-58.93
8095	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚井	80	22.34	46.26	46.26	未进入	否	无	-43.94
8096	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚2变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
8097	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地1组	200	53.22	53.54	53.54	未进入	否	无	22.7
8098	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱九组中心村	200	78.63	5.52	5.52	未进入	否	无	19.59
8099	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗三组中心村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8100	国网朝阳市建平县供电公司			哈东	50	72.9	3.55	3.55	未进入	否	无	0
8101	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	公安局(镇干)	400	70.19	39.96	39.96	未进入	否	无	2.09
8102	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线西梁村西梁西（2019贫困县	400	80.52	283.72	283.72	未进入	否	无	3.15
8103	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	阳线昌隆永村三组变压器（2018年农网升级	200	65.32	115.38	115.38	未进入	否	无	2
8104	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚2	80	17.96	49.77	49.77	未进入	否	无	16.82
8105	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村八里庄	50	9.84	35.08	35.08	未进入	否	无	45.61
8106	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟养羊小区	20	59.5	4.31	4.31	未进入	否	无	-15.63
8107	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长阜线	10kV柳条沟大棚	50	79.5	1.05	1.05	未进入	否	无	356.6
8108	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上五组	80	77.3	2.16	2.16	未进入	否	无	0.07
8109	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	铁匠沟	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	-100
8110	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	防氟井1	160	39.18	65.36	65.36	未进入	否	无	0
8111	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚1	100	49.13	31.44	31.44	未进入	否	无	180.79
8112	国网朝阳市建平县供电公司			黄杖子小队	50	90.25	-4.17	-4.17	未进入	否	无	0
8113	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街分容变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8114	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子雁翅沟	30	68.34	5.45	5.45	未进入	否	无	35.09
8115	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾九组	80	109.17	9.03	9.03	未进入	否	无	0.58
8116	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官四组1	50	41.12	19.47	19.47	未进入	否	无	44.24
8117	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山于台子	100	78.96	8.95	8.95	未进入	否	无	-2.29
8118	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村后山八组（2019年新增）	200	52.76	54.52	54.52	未进入	否	无	7.83
8119	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	10kV北三家线东村东村二组（2019年新增）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8120	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线刘杖子村刘杖子三四组（2019年新	200	47.38	105.5	105.5	未进入	否	无	61.1
8121	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	V古山子西线古山子村孤山子西（2019年新	400	108.72	294.04	294.04	未进入	否	无	206.55
8122	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	西岗二组	200	57.95	44.42	44.42	未进入	否	无	25.55
8123	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线古山子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8124	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	平房大棚1变压器	80	48.76	29.85	29.85	未进入	否	无	-70.83
8125	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	kV深井线三元井村三元井北组（2019年新增	200	68.65	132.02	132.02	未进入	否	无	74.88
8126	国网朝阳市建平县供电公司			赵家湾一组	80	47.48	26.02	26.02	未进入	否	无	0
8127	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟上	100	1.67	78.38	78.38	未进入	否	无	-2.94
8128	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素大北沟	50	4.44	37.97	37.97	未进入	否	无	200
8129	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟里	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8130	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	0kV八家线新房身2号台区机井（2017新增）	200	48.96	70.8	70.8	未进入	否	无	-15.59
8131	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	一次变变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
8132	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功政府	400	47.03	132.2	132.2	未进入	否	无	-38.01

8133	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线高杖子村高杖子一组（2019年新增）	200	66.18	42.06	42.06	未进入	否	无	13.92
8134	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村镇东（2019年新增）	400	18.66	253.64	253.64	未进入	否	无	52.78
8135	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	kV热仓线仓子村仓子兴秀域（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8136	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子西变压器（工）	200	28.31	104.14	104.14	未进入	否	无	26.9
8137	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地新四组中心村	200	35.08	90.34	90.34	未进入	否	无	21.91
8138	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	白家洼	50	102.55	9.38	9.38	未进入	否	无	5.84
8139	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	方丈子	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8140	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房二	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8141	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线小房身村房申四组分容（2019年新增）	200	46.71	125.86	125.86	未进入	否	无	141.4
8142	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村岔里（2019年新增）	200	28.69	103.6	103.6	未进入	否	无	-15.16
8143	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	V宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟四组（2019年新增）	200	13.55	138.02	138.02	未进入	否	无	0.21
8144	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	kV老官地线达拉甲村达拉甲二组（2019年新增）	200	45.24	89.82	89.82	未进入	否	无	80.77
8145	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	V北三家线北三家村北三家一组（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8146	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	大营子线唐杖子村唐杖子村太山沟（2019年新增）	200	1.67	159.02	159.02	未进入	否	无	111.76
8147	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线高杖子村高杖子二组（2019年新增）	200	53.08	57.38	57.38	未进入	否	无	17.89
8148	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	0kV五龙线五龙台村林场7组（2019年新增）	200	34.01	101.88	101.88	未进入	否	无	21.82
8149	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科一组	50	1.3	39.35	39.35	未进入	否	无	-18.75
8150	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线王杖子变压器	400	4.14	315.04	315.04	未进入	否	无	-79.68
8151	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	0kV小塘线东塘村赵家湾三组（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
8152	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	0kV三家东线三家村五家四组（2019年新增）	160	66.43	52.38	52.38	未进入	否	无	1.91
8153	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线杨杖子村富山上周杖子（2019年新增）	200	16.23	139.8	139.8	未进入	否	无	-13.64
8154	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申	100	82.33	60.9	60.9	未进入	否	无	421.35
8155	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	kV东窑线老西店村老虎沟四组（2019年新增）	200	28.45	116.08	116.08	未进入	否	无	26.22
8156	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟中组变压器	100	2.7	78.88	78.88	未进入	否	无	0
8157	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	kV马场南线宋窝铺村六合广东（2019年新增）	400	53.73	218.72	218.72	未进入	否	无	111.49
8158	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	卧虎沟1	50	41.38	19.78	19.78	未进入	否	无	-23.95
8159	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线新爱里村新爱里3.6组（2019年新增）	400	60.51	230.16	230.16	未进入	否	无	161.33
8160	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	0千伏土木线房身村下马架增容（2019年新增）	200	55.64	115.3	115.3	未进入	否	无	214.4
8161	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	V富西线涝泥塘子村富山小榆沟（2019年新增）	200	29.71	100.6	100.6	未进入	否	无	18.95
8162	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10KV兴隆线王洛地大井台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8163	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山建昌沟村建昌沟变压器（工）	315	30.93	199.9	199.9	未进入	否	无	-39.28
8164	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	兰窝铺变压器	50	78.37	12.43	12.43	未进入	否	无	8.08
8165	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东分容变压器	50	119.26	-19.96	-19.96	2025/7/11	是	2026/3/1	2.67
8166	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂六组变压器	50	71.69	4.16	4.16	未进入	否	无	-3.19
8167	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场中学中心村	200	58.15	44.4	44.4	未进入	否	无	-9.71
8168	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	中長輩	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8169	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山根大棚（2019年新增）	100	79.86	46.31	46.31	未进入	否	无	22.58
8170	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	0kV刘杖子线大庙村大庙五组（2019年新增）	200	17.1	125.84	125.84	未进入	否	无	16.33
8171	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	深井北菜园组变压器（工）	200	44.7	76.16	76.16	未进入	否	无	-11.77
8172	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	V苏子沟线苏子沟村苏子沟三六组（2019年新增）	200	63.3	33.4	33.4	未进入	否	无	13.67
8173	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚3号变压器	50	40.86	24.26	24.26	未进入	否	无	24.32
8174	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头二组	400	75.42	273.36	273.36	未进入	否	无	-8.52
8175	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	0kV廿家子线扎兰营子村扎五（2019年新增）	400	0.18	319.28	319.28	未进入	否	无	-80.56
8176	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分三道沟变压器	50	2.6	38.81	38.81	未进入	否	无	140

8177	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	kV建平东线东张营子村胡小区（2019年新增	50	88.81	-0.61	-0.61	未进入	否	无	-32
8178	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	kV廿家子线十家子村北十家子（2019年新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
8179	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	kV黑水线西南关村大友号分容（2019年新增	200	25.7	108.6	108.6	未进入	否	无	8.31
8180	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	kV五龙线五龙台村五龙台4组（2019年新增	200	53.86	59.74	59.74	未进入	否	无	11.41
8181	国网朝阳市建平县供电公司			安家楼村黄花洼（小微）	50	7.34	36.33	36.33	未进入	否	无	0
8182	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	kV祁营子线杨杖子村祁营子分容1（2019贫困	200	42.62	117.5	117.5	未进入	否	无	65.85
8183	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	kV祁营子线杨杖子村祁营子分容2（2019贫困	100	54.33	31.66	31.66	未进入	否	无	27.21
8184	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	kV五龙线勿勿苏村叩勿苏5组（2019年新增	200	24.4	138.52	138.52	未进入	否	无	48.96
8185	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	kV刘杖子线刘杖子村刘杖子五组（2019年新	200	55.99	110.06	110.06	未进入	否	无	44.39
8186	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村韩胡沟（2019年新增）	200	24.55	110.9	110.9	未进入	否	无	144.77
8187	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	kV五龙线五龙台村五龙台3组（2019年新增	400	31.17	226.88	226.88	未进入	否	无	71.42
8188	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村大马厂组（2019年新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
8189	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线赵春（利旧）	100	70.96	48.31	48.31	未进入	否	无	1326.32
8190	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺2（2019年新增）	200	44.93	107.62	107.62	未进入	否	无	-12.38
8191	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线南沟光伏变压器	100	52.05	54.1	54.1	未进入	否	无	3200
8192	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟五组（2019年新	200	38.7	130.48	130.48	未进入	否	无	7.15
8193	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	kV榆树林东线兰营子村南山一组（2019年新	200	51.84	111.12	111.12	未进入	否	无	127.64
8194	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里北沟分容（2019贫困县	100	30.54	51.47	51.47	未进入	否	无	-20.72
8195	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子4组2.0	400	57.13	136.36	136.36	未进入	否	无	35.24
8196	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	三家西线大成养殖场（小微）	100	94.02	8.3	8.3	未进入	否	无	66.97
8197	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	大骆驼沟	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8198	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟一组	50	3.01	38.62	38.62	未进入	否	无	-14.81
8199	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	窑沟	80	70.4	11.12	11.12	未进入	否	无	-29.75
8200	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线厂直中心村	200	65.75	46.16	46.16	未进入	否	无	18.89
8201	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子三组变压器	100	72.84	10.07	10.07	未进入	否	无	0
8202	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线勿台沟	50	56.71	11.65	11.65	未进入	否	无	12.96
8203	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV巴里罕沟变压器	200	18.44	127.38	127.38	未进入	否	无	-32.64
8204	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子四组	80	28.62	41.11	41.11	未进入	否	无	-61.92
8205	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线菊花山村杨南沟（2019年新增	50	62.96	33.38	33.38	未进入	否	无	2.72
8206	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子3号棚变压器	80	39.11	37.85	37.85	未进入	否	无	-6.7
8207	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	张家营子中学家属院	160	51.43	45.95	45.95	未进入	否	无	-0.7
8208	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电	李家湾	100	1.52	78.48	78.48	未进入	否	无	0
8209	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐九组（利旧）	100	72.89	49.69	49.69	未进入	否	无	14.84
8210	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	北公园	200	65.6	29.94	29.94	未进入	否	无	-4.62
8211	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线下红帽台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
8212	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村河北宝（2019年新增）	80	48.06	26.21	26.21	未进入	否	无	29.7
8213	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村1号台区机井（2017新	50	76.87	11.68	11.68	未进入	否	无	-50
8214	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟六组变压器（2018年农网升	50	80.15	21.26	21.26	未进入	否	无	106.74
8215	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线古山子	400	47.85	271.52	271.52	未进入	否	无	39.86
8216	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线建平村2号台区机井（2017新增	50	9.71	35.17	35.17	未进入	否	无	5
8217	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素哈西	80	0.52	63.62	63.62	未进入	否	无	8.33
8218	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚	80	0.01	63.99	63.99	未进入	否	无	0
8219	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	张文德营子（利旧）	100	56.95	53.98	53.98	未进入	否	无	491.89
8220	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地一组	80	0	64	64	未进入	否	无	-100

8221	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线东沟养殖小区中心村变压器	100	27.68	56.54	56.54	未进入	否	无	-30.77
8222	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线向阳一二队中心村	200	32.46	97.06	97.06	未进入	否	无	0
8223	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂九组变压器	50	111.36	-10.04	-10.04	未进入	否	无	94.9
8224	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟二组变压器	80	70.59	7.53	7.53	未进入	否	无	9.12
8225	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南山	50	99.95	-7.9	-7.9	未进入	否	无	53.91
8226	国网朝阳市建平县供电公司			10kV惠州线胡2	50	10.29	34.85	34.85	未进入	否	无	0
8227	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚3变压器	80	79.91	25.64	25.64	未进入	否	无	16.22
8228	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子七组中心村	50	80.72	-0.35	-0.35	未进入	否	无	-22.81
8229	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府南变压器	100	54.96	25.8	25.8	未进入	否	无	36.1
8230	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素中学中心村	200	72.51	15.72	15.72	未进入	否	无	11.93
8231	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子江杖子	50	6.29	37.33	37.33	未进入	否	无	0
8232	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	黑沟变压器	80	64.25	12.6	12.6	未进入	否	无	57.17
8233	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子大棚	80	87.46	-4.51	-4.51	未进入	否	无	11.84
8234	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永一组中心村	200	42.15	84.82	84.82	未进入	否	无	23.56
8235	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线西村二号小区中心村	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8236	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV臭沟变压器	50	67.04	-17.16	-17.16	未进入	否	无	48.91
8237	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店一二组变压器	200	31.15	102.78	102.78	未进入	否	无	11.34
8238	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城五组	100	74.49	11.99	11.99	未进入	否	无	79.04
8239	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线农电站中心村	100	1.04	78.97	78.97	未进入	否	无	-64.29
8240	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴村2号台区机井（2017新增）	50	44.88	21.11	21.11	未进入	否	无	-24.84
8241	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	小河南	100	53.32	54.33	54.33	未进入	否	无	44.5
8242	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线平房东台区机井（2017新增）	50	28.46	27.21	27.21	未进入	否	无	-37.21
8243	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线三家东沟	30	86.93	1.42	1.42	未进入	否	无	-16.13
8244	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	后营子东村8组	100	52.34	27.66	27.66	未进入	否	无	-2.74
8245	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	游泳馆	400	70.94	37.76	37.76	未进入	否	无	35.31
8246	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	橡胶楼外	200	34.98	92.38	92.38	未进入	否	无	0
8247	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	新窝铺变压器	250	76.99	109.18	109.18	未进入	否	无	4.78
8248	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家6组台区机井	100	58.57	29.06	29.06	未进入	否	无	-51.02
8249	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子八组台区机井	50	55.12	21.11	21.11	未进入	否	无	-19.05
8250	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	10kV小平房线前营子	160	70.54	15.31	15.31	未进入	否	无	12.01
8251	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁九组	50	74.7	3.24	3.24	未进入	否	无	-7.37
8252	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	张家营子线康家八组台区机井	50	6.28	36.99	36.99	未进入	否	无	-36.36
8253	国网朝阳市建平县供电公司			10kV四家线三家小区	200	89.22	27.84	27.84	未进入	否	无	0
8254	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	南沟门	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8255	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	饲料公司外	500	4.29	378.55	378.55	未进入	否	无	-1.9
8256	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐北	100	91.87	-7.49	-7.49	未进入	否	无	0
8257	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村1号台区机井（2017新增）	50	25.03	27.61	27.61	未进入	否	无	-12
8258	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全七组变压器（2018年农网升级项目）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8259	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线供销社家属院中心村	50	49.82	15.09	15.09	未进入	否	无	-69.49
8260	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地组台区机井	50	1.92	39.22	39.22	未进入	否	无	-60
8261	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	西村1.2队	200	38.46	83.1	83.1	未进入	否	无	0.63
8262	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	崔三组	50	5.98	39.05	39.05	未进入	否	无	225
8263	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	四支中	100	19.59	60.41	60.41	未进入	否	无	-44.83
8264	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟南台	30	78.85	1.79	1.79	未进入	否	无	2.04

8265	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叉七沟	80	69	25.71	25.71	未进入	否	无	29.06
8266	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线1	315	10.88	217.73	217.73	未进入	否	无	7.81
8267	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素河南村扎兰地	200	52.7	54.8	54.8	未进入	否	无	22.1
8268	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池6组西灌台区机井	50	55.15	17.11	17.11	未进入	否	无	-28.44
8269	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚	80	37.43	43.88	43.88	未进入	否	无	34.88
8270	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素两间房	50	79.26	2.74	2.74	未进入	否	无	12.24
8271	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	三家1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8272	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线刘家沟中心村	100	66.5	55.18	55.18	未进入	否	无	6.06
8273	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白代沟2变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8274	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV变电所综合变压器	80	118.63	4.33	4.33	未进入	否	无	5.96
8275	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村中心村	200	43.58	73.14	73.14	未进入	否	无	-9.96
8276	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	城西	400	72.57	39.76	39.76	未进入	否	无	-39.74
8277	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线郝杖子一组中心村	200	37.38	85.26	85.26	未进入	否	无	20.1
8278	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水二组中心村	200	47	66.04	66.04	未进入	否	无	9.87
8279	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街中心村	200	51.02	57.96	57.96	未进入	否	无	24.61
8280	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线10kV海棠大棚2变压器	80	6.19	60.14	60.14	未进入	否	无	0
8281	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子西山分容	50	24.03	28.06	28.06	未进入	否	无	7.32
8282	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟后八家	50	1.87	39.15	39.15	未进入	否	无	-36
8283	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	兴顺昌	100	18.67	63.06	63.06	未进入	否	无	-85.08
8284	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭南水泉	80	69.51	30.75	30.75	未进入	否	无	15.63
8285	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素西五家	80	69.51	28.22	28.22	未进入	否	无	56.56
8286	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	老窑西变压器	50	63.51	10	10	未进入	否	无	-0.38
8287	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒组1台区机井	50	67.03	10.58	10.58	未进入	否	无	-44.09
8288	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	kV长皋线东大杖子村袁家沟大棚（2019贫困	200	25.37	112.76	112.76	未进入	否	无	6.3
8289	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店五组	50	66.19	11.36	11.36	未进入	否	无	24.13
8290	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆树联线	小北沟（利旧）	100	24.3	57.66	57.66	未进入	否	无	1122.58
8291	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线化匠沟村4号台区机井（2017新增	50	28.34	26.5	26.5	未进入	否	无	-29.41
8292	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	kV太平庄线五间房林场台区机井（2017新增	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	100
8293	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张窝铺大棚变压器000	80	53.6	24.67	24.67	未进入	否	无	-35.22
8294	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV黄土梁子三组	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8295	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线东张营子村3号台区机井（2017新增	50	53.15	21.7	21.7	未进入	否	无	475
8296	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟外	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8297	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线红星	200	68.13	31.64	31.64	未进入	否	无	105.45
8298	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	王家沟	50	41.86	19.13	19.13	未进入	否	无	19.52
8299	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	0kV三家西线新安村大新地2组（2019年新增	400	58.47	204.84	204.84	未进入	否	无	64.07
8300	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	0kV黑山线大板沟村1号台区机井（2017新增	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8301	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青北水泉	100	3.4	78.74	78.74	未进入	否	无	282.35
8302	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆树联线	kV朱碌科西线西良村4号台区机井（2017新增	50	47.62	23.59	23.59	未进入	否	无	-66.67
8303	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木小区	80	33.91	38.2	38.2	未进入	否	无	-11.27
8304	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	西营子畜牧小区	400	49.39	129.88	129.88	未进入	否	无	0
8305	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线北荒	200	7.28	151.34	151.34	未进入	否	无	-81.96
8306	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺二号小区	100	27.98	52.51	52.51	未进入	否	无	2.64
8307	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩1号台区机井（2017新增）	50	0.09	39.96	39.96	未进入	否	无	0
8308	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	kV向阳线章京营子村2号台区机井（2017新增	50	65.52	7.72	7.72	未进入	否	无	-72.48

8309	国网朝阳市建平县供电公司			10kV二十家子线小四家	80	0	64	64	未进入	否	无	0
8310	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子七组台区机井	50	61.03	15.09	15.09	未进入	否	无	-37.33
8311	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井分容中心村变压器	50	42.36	18.82	18.82	未进入	否	无	11.89
8312	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张家营子海棠村东升组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8313	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良四组	200	77.16	143.86	143.86	未进入	否	无	0
8314	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	规划开发楼	250	65.7	35.78	35.78	未进入	否	无	16.18
8315	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线胡营子	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8316	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子二组西	80	23.7	45.06	45.06	未进入	否	无	-32.39
8317	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官七组	80	98.48	-3.9	-3.9	未进入	否	无	4.46
8318	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺南沟	100	97.82	4.91	4.91	未进入	否	无	26.23
8319	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	四家小区变压器	200	116.36	48.48	48.48	未进入	否	无	28.42
8320	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南瓦房	30	68.08	4.52	4.52	未进入	否	无	40.88
8321	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子五组	50	44.52	20.67	20.67	未进入	否	无	15.15
8322	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家7组	100	119.38	-2.12	-2.12	2025/3/18	是	2026/3/1	12.97
8323	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟三队	315	20.52	187.68	187.68	未进入	否	无	-54.97
8324	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙西	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8325	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地2.3.4组	200	74.71	10.74	10.74	未进入	否	无	6.71
8326	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	下坎	100	58.42	21.58	21.58	未进入	否	无	56.41
8327	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地蔬菜大棚	50	8.21	35.96	35.96	未进入	否	无	-78.82
8328	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	桃花营子分容变压器	100	91.51	-4.22	-4.22	未进入	否	无	-25.3
8329	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	太合龙	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8330	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素嘎达沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8331	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	南四家果山	20	0	16	16	未进入	否	无	0
8332	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组变压器	20	73.36	3.92	3.92	未进入	否	无	44.02
8333	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	五家前街变压器	50	119.98	-19.26	-19.26	未进入	否	无	3.58
8334	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	0kV热水线热水分场3号台区机井（2017新增	50	42.27	23.15	23.15	未进入	否	无	19.05
8335	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房养殖小区	200	76.42	7.2	7.2	未进入	否	无	47.9
8336	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城四组	80	56.71	19.03	19.03	未进入	否	无	11616.7
8337	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	四盆三组机井	50	49.29	19.51	19.51	未进入	否	无	-14.2
8338	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张三变压器	80	74.68	5.41	5.41	未进入	否	无	-18.65
8339	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水食用菌中心村	400	11.03	278.6	278.6	未进入	否	无	29.01
8340	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线沟外组台区机井	50	48.85	20.16	20.16	未进入	否	无	-71.57
8341	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街12组井台区机井	50	65.07	13.3	13.3	未进入	否	无	-37.68
8342	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	西三	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
8343	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	烧锅营子线乌克兰村1号台区机井（2017新	50	67.73	12.22	12.22	未进入	否	无	-74.62
8344	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地台区机井（2017新增）	200	0.01	159.98	159.98	未进入	否	无	0
8345	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿西村七组1	50	64.02	7.99	7.99	未进入	否	无	-3.49
8346	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	八家线姚都地一组3号台区机井（2017新增	80	1.64	62.89	62.89	未进入	否	无	-92.31
8347	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8348	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	kV砖厂线张窝铺村一组台区机井（2017新增	50	74.61	5.68	5.68	未进入	否	无	-33.82
8349	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟二组变压器	200	31.47	99.14	99.14	未进入	否	无	-29.1
8350	国网朝阳市建平县供电公司			赵家湾八组	20	79.14	-7.82	-7.82	未进入	否	无	0
8351	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东窝铺	30	119.89	-11.8	-11.8	2025/7/10	是	2026/3/1	10.42
8352	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线粮库家属院	80	15.46	51.63	51.63	未进入	否	无	46.15

8353	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线洼子店组台区机井	50	35.47	22.36	22.36	未进入	否	无	99.17
8354	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟二组	20	55.02	5.45	5.45	未进入	否	无	-3.3
8355	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线刘尺营子村5号、6号台区机井（2017新增）	50	2.48	38.89	38.89	未进入	否	无	-91.67
8356	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村8号台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8357	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家4组台区机井	80	107.82	-9.74	-9.74	未进入	否	无	-50.08
8358	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村毕营子	50	70.82	6.09	6.09	未进入	否	无	14.14
8359	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	上七家	100	53.25	26.77	26.77	未进入	否	无	-3.54
8360	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石北组中心村	200	16.55	127.34	127.34	未进入	否	无	-1.93
8361	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素大河湾子	80	57.91	45.42	45.42	未进入	否	无	5.04
8362	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	燃料	400	9.31	282.76	282.76	未进入	否	无	11.26
8363	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	东岗一组	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8364	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城3、4组变压器	160	42.58	99.79	99.79	未进入	否	无	2.56
8365	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎家一组变压器	80	108.98	-23.16	-23.16	未进入	否	无	12.5
8366	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场6号台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8367	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟外变压器	250	16.4	194.13	194.13	未进入	否	无	25.79
8368	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚2	315	39.15	142.6	142.6	未进入	否	无	-0.56
8369	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	西街大棚	160	77.54	9.66	9.66	未进入	否	无	-4.09
8370	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	杨柳沟	20	5.09	15.1	15.1	未进入	否	无	-23.08
8371	国网朝阳市建平县供电公司			扎二变压器	50	0.94	39.53	39.53	未进入	否	无	0
8372	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村1号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
8373	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村3号台区机井（2017新增）	50	75.14	12.16	12.16	未进入	否	无	-60.78
8374	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子西	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8375	国网朝阳市建平县供电公司			头分地	50	30.28	25.41	25.41	未进入	否	无	0
8376	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	后窝铺	50	2.43	38.79	38.79	未进入	否	无	8
8377	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚井	80	26.14	43.32	43.32	未进入	否	无	27.72
8378	国网朝阳市建平县供电公司			白山四汉城十二组	200	40.54	78.92	78.92	未进入	否	无	0
8379	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV哈拉道口线四家村1号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
8380	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	油房地	100	42.41	37.87	37.87	未进入	否	无	6.62
8381	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线前进六组变压器（2018年农网升级改造）	160	58.69	107.26	107.26	未进入	否	无	21.75
8382	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨家综合	50	43.98	18.65	18.65	未进入	否	无	-5.7
8383	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线唐窝铺	50	60.6	-7.8	-7.8	未进入	否	无	2.06
8384	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭机关	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
8385	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	来力沟	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8386	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林	200	48.04	73.16	73.16	未进入	否	无	11.53
8387	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	粮库家属院000	50	20.06	29.99	29.99	未进入	否	无	0.68
8388	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	赵营子变压器	80	3.72	61.16	61.16	未进入	否	无	-9.09
8389	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子十组变压器	50	40.84	20.56	20.56	未进入	否	无	11.74
8390	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子大棚	80	56.32	38.28	38.28	未进入	否	无	-21.05
8391	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村3号台区机井（2017新增）	50	32.35	26.3	26.3	未进入	否	无	-79.53
8392	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀北12组分容中心村变压器	200	18.2	123.62	123.62	未进入	否	无	7.37
8393	国网朝阳市建平县供电公司			小塘家属院	100	0	80	80	未进入	否	无	0
8394	国网朝阳市建平县供电公司			老三组	200	111.61	-61.68	-61.68	未进入	否	无	0
8395	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱西	50	49.81	23.86	23.86	未进入	否	无	141.18
8396	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	建平业务部变压器	160	27.92	88.16	88.16	未进入	否	无	-28.72

8397	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟三组变压器	100	91.72	11.62	11.62	未进入	否	无	0
8398	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马架子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8399	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线石营子	100	29.87	52.56	52.56	未进入	否	无	-1.97
8400	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	郭杖子分容	50	2.83	38.58	38.58	未进入	否	无	-3.13
8401	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化匠沟大棚井变压器	50	49.84	20.98	20.98	未进入	否	无	-23.08
8402	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	三北组	50	82.04	1.98	1.98	未进入	否	无	6.88
8403	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官一组	100	74.32	5.7	5.7	未进入	否	无	0
8404	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永四组新井台区机井	100	24.07	61.28	61.28	未进入	否	无	-59.18
8405	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	西台变压器	200	58.6	69.98	69.98	未进入	否	无	41.06
8406	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	梨树沟	20	4.22	15.16	15.16	未进入	否	无	13.33
8407	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8408	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰东山	50	2.7	38.84	38.84	未进入	否	无	15
8409	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	万寿大棚	200	25.55	109.14	109.14	未进入	否	无	-17.93
8410	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	宝德全二组变压器	100	96.21	-7.91	-7.91	未进入	否	无	27.36
8411	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟组台区机井	50	93.93	1.96	1.96	未进入	否	无	-34.33
8412	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村2号台区机井（2017新增）	50	68.91	13.21	13.21	未进入	否	无	-50
8413	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	十家子变压器	100	116.84	11.14	11.14	未进入	否	无	-3.88
8414	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组2	30	67.41	9.02	9.02	未进入	否	无	68.35
8415	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线新乃里坟院井台区机井	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8416	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村7组井台区机井	100	14.33	68.04	68.04	未进入	否	无	11.11
8417	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺12组台区机井	100	70.24	26.34	26.34	未进入	否	无	24.73
8418	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地大棚井	80	15.24	52.84	52.84	未进入	否	无	-85.42
8419	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组分容	400	54.4	264.8	264.8	未进入	否	无	21.94
8420	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要砖厂变压器	200	41.28	84.04	84.04	未进入	否	无	-36.01
8421	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房关东营	80	43.76	35.96	35.96	未进入	否	无	-18.66
8422	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	建昌沟蔬菜大棚	80	11.16	56.26	56.26	未进入	否	无	21.05
8423	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇星驰大棚	80	41.61	34.94	34.94	未进入	否	无	-25.45
8424	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子组台区机井变压器	50	54.83	16.31	16.31	未进入	否	无	-62.2
8425	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张家营子歪脖山大棚	50	88.86	4.13	4.13	未进入	否	无	-48.94
8426	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家5组	100	97.24	-6.03	-6.03	未进入	否	无	20.1
8427	国网朝阳市建平县供电公司			大五家	200	0.53	158.94	158.94	未进入	否	无	0
8428	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐五组	160	56.85	80.37	80.37	未进入	否	无	153.44
8429	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	养路段车队	250	8.54	187.05	187.05	未进入	否	无	-2.5
8430	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	丰山村变压器	400	2.43	318.76	318.76	未进入	否	无	26.85
8431	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山后	80	13.83	53.93	53.93	未进入	否	无	-15.15
8432	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家村变压器（2018年农网升级改造）	100	67.12	41.67	41.67	未进入	否	无	72.95
8433	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱禄科西线郝杖子一组分容中心村	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8434	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素二组台区机井	50	0.98	39.57	39.57	未进入	否	无	-100
8435	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化九组	50	56.64	18.97	18.97	未进入	否	无	-13.88
8436	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	老烧锅	50	67	16.56	16.56	未进入	否	无	4.87
8437	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线八家前西台区机井变压器	50	80.59	5.59	5.59	未进入	否	无	-20.93
8438	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中分容（2020贫困县）	400	37.61	284.96	284.96	未进入	否	无	3.36
8439	国网朝阳市建平县供电公司	朱禄科66kV变电站	112朱禄科西线	七台营子村	80	42.88	30.54	30.54	未进入	否	无	33.15
8440	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子二组变压器	80	57.18	18.26	18.26	未进入	否	无	-7.62

8441	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家1组	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8442	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨上组	50	64.44	7.98	7.98	未进入	否	无	31.15
8443	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	套东	50	119.17	-18.58	-18.58	未进入	否	无	37.48
8444	国网朝阳市建平县供电公司			炮手营子五组变压器	80	3.68	61.05	61.05	未进入	否	无	0
8445	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	药王庙	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8446	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚	160	9.95	112.8	112.8	未进入	否	无	-12.2
8447	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	富源新村	250	58.07	54.93	54.93	未进入	否	无	15.08
8448	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	乌克兰六组（利旧）	50	76.45	4.42	4.42	未进入	否	无	0.21
8449	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	供电所	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8450	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化七组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8451	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地西	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8452	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线老烧锅组台区机井	50	9.15	35.48	35.48	未进入	否	无	-76.79
8453	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子吕家沟	30	1.92	23.45	23.45	未进入	否	无	0
8454	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叶级沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8455	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店六组	80	69.87	11.98	11.98	未进入	否	无	-35
8456	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素尹窝铺	100	21.26	58.74	58.74	未进入	否	无	135.91
8457	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线北营子（2020贫困县）	200	62.7	80.7	80.7	未进入	否	无	79.86
8458	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀西校中心村	200	42.57	74.86	74.86	未进入	否	无	804.32
8459	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线北营子分容（2020贫困县）	100	56.69	32.47	32.47	未进入	否	无	49.22
8460	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀北12组中心村变压器	200	51.24	57.52	57.52	未进入	否	无	23.02
8461	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线朱一组中心村	100	88.32	4.92	4.92	未进入	否	无	94.18
8462	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏七队	200	0	160	160	未进入	否	无	0
8463	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学南变压器	250	55.4	93.2	93.2	未进入	否	无	-0.39
8464	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺增容分容	50	119.27	-19.63	-19.63	未进入	否	无	-1.84
8465	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北化匠沟	100	3.85	76.6	76.6	未进入	否	无	13.43
8466	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官二队分容中心村	200	51.88	122.68	122.68	未进入	否	无	181.79
8467	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	马场陈家店变压器（工）	200	0.71	158.66	158.66	未进入	否	无	7.41
8468	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	kV向阳线昌隆永村昌隆永四队（2019年新增）	200	58.63	61.96	61.96	未进入	否	无	65.93
8469	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	V朱碌科西线高杖子村高三北分容（2019贫困县）	200	74.07	13.86	13.86	未进入	否	无	27.25
8470	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	V八家线四家子变压器（2018年农网升级改造）	100	40.31	54.38	54.38	未进入	否	无	29.46
8471	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	kV向阳线牌甸村3组1号台区机井（2017新增）	50	59.55	18.15	18.15	未进入	否	无	-26.92
8472	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线孙家店台区机井	50	0.11	39.94	39.94	未进入	否	无	-98.95
8473	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下朝阳沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8474	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村下杖子（2019年新增）	200	71.2	121.9	121.9	未进入	否	无	25.61
8475	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线许家沟变压器	50	37.31	22.24	22.24	未进入	否	无	-7.27
8476	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	V八家线姚代沟变压器（2018年农网升级改造）	100	58.8	61.57	61.57	未进入	否	无	38.58
8477	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	书店	400	49	124.96	124.96	未进入	否	无	53.11
8478	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家东线三家1.8组（2020贫困县）	400	46.57	145.32	145.32	未进入	否	无	2.17
8479	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚井变压器	200	18.08	125.9	125.9	未进入	否	无	-44.39
8480	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	常和永	30	6.25	22.32	22.32	未进入	否	无	21.43
8481	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	党校	160	84.73	-6.21	-6.21	未进入	否	无	-12.42
8482	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩2号台区机井（2017新增）	50	33.64	23.71	23.71	未进入	否	无	-18.75
8483	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV和乐村变压器	80	43.93	34.4	34.4	未进入	否	无	-4.95
8484	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾果山	50	64.54	15.21	15.21	未进入	否	无	9.81

8485	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚2	100	39.26	57.24	57.24	未进入	否	无	21.83
8486	国网朝阳市建平县供电公司			水头小区	20	116.59	-7.68	-7.68	未进入	否	无	0
8487	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	三间房	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8488	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线水泉沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8489	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚5号井	80	60.32	23.29	23.29	未进入	否	无	-51.21
8490	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线七家台区机井（2017新增）	50	49.18	21.04	21.04	未进入	否	无	1.64
8491	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	0kV惠州线建平村4号台区机井（2017新增）	50	105.77	-2.76	-2.76	未进入	否	无	-29.17
8492	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线药王庙分容变压器	50	57.58	16.31	16.31	未进入	否	无	-63.04
8493	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈政府大棚	200	21.04	123.12	123.12	未进入	否	无	-51.38
8494	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子2号棚变压器	50	40.99	20.41	20.41	未进入	否	无	-1.2
8495	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	东蓝旗营子西	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8496	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申村中心村	200	48.91	62.32	62.32	未进入	否	无	51.48
8497	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	西一	100	66.59	18.13	18.13	未进入	否	无	2.47
8498	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	国税楼	400	37.65	190.2	190.2	未进入	否	无	0
8499	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地赵窝铺4号大棚井	80	0	64	64	未进入	否	无	0
8500	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	达拉甲大棚井	100	0.01	79.99	79.99	未进入	否	无	-100
8501	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大友号中心村变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8502	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟小区变压器	50	61.29	13.82	13.82	未进入	否	无	143.64
8503	国网朝阳市建平县供电公司			孤山子	50	48.72	27.64	27.64	未进入	否	无	0
8504	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇太平地大棚	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8505	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线一九组中心村	200	74.06	60.56	60.56	未进入	否	无	35.95
8506	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线南洼	50	66.32	27.12	27.12	未进入	否	无	76.31
8507	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线半截沟中心村变压器	200	43.92	82.44	82.44	未进入	否	无	37.72
8508	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10KV建昌沟线仓子大井台区机井	50	43.07	18.47	18.47	未进入	否	无	-2.71
8509	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线五龙六组变压器（2018年农网升级改	200	47.59	69.96	69.96	未进入	否	无	-28.26
8510	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分老松台变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入	否	无	0
8511	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线姜营子	50	62.4	21.64	21.64	未进入	否	无	7.81
8512	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线大庙分容变压器（2018年农网升级改	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8513	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	八家线平房村兰北变压器（2018年农网升级改	200	61.2	39.12	39.12	未进入	否	无	-19.68
8514	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线松岭村孟家沟（2019年新增）	100	41.88	66.09	66.09	未进入	否	无	333.64
8515	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线白代沟变压器	50	29.86	25.56	25.56	未进入	否	无	13.27
8516	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	阳线小房申东分容变压器（2018年农网升级改	50	119.86	29.99	29.99	2025/4/3	是	2026/3/1	461.86
8517	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村4号台区机井（2017新增	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	100
8518	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	三家西线保利李洋养殖场（小微）	100	58.74	25.58	25.58	未进入	否	无	18.58
8519	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线林场八组变压器（2018年农网升级改	100	72.53	30.81	30.81	未进入	否	无	10.78
8520	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良房身	160	70.94	86.16	86.16	未进入	否	无	32.19
8521	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖10组2.0	200	50.21	71.52	71.52	未进入	否	无	-3.03
8522	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子孟凡明队（2019年新增	200	26.06	107.88	107.88	未进入	否	无	-21.21
8523	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8524	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升2.3组（2019年新增	400	24.71	246.16	246.16	未进入	否	无	-4.77
8525	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线后沟村和乐皋东（2019贫困县	200	24.66	110.68	110.68	未进入	否	无	13.31
8526	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	0kV古山子西线房身村乡政府（2019年新增）	400	43.1	215.32	215.32	未进入	否	无	73.3
8527	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV三元井线深井村勿台子（2019年新增）	200	54.21	96.28	96.28	未进入	否	无	45.56
8528	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线黄杖子村黄杖子七组（2019贫困县	200	49.57	91.5	91.5	未进入	否	无	0

8529	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	kV三家西线小新地村小新地9组（2019年新增）	400	9.14	295.48	295.48	未进入	否	无	-72.34
8530	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线鑫羽养殖（小微）	200	36.62	124.12	124.12	未进入	否	无	-28.65
8531	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区1号箱变配电变压器	630	27.64	329.93	329.93	未进入	否	无	20.45
8532	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区6号箱变配电变压器	630	19.1	383.8	383.8	未进入	否	无	29.54
8533	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区3号箱变配电变压器	500	19.6	302.05	302.05	未进入	否	无	20.93
8534	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	铸造厂	400	39.84	209.24	209.24	未进入	否	无	-3.4
8535	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线福龙养殖小微变压器	100	68.05	50.98	50.98	未进入	否	无	2479.07
8536	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙七组	315	31.84	220.63	220.63	未进入	否	无	175.83
8537	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘一组井台区机井	50	50.69	18.42	18.42	未进入	否	无	-19.12
8538	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	0kV小塘线大塘村3号台区机井（2017新增）	50	16.55	32.52	32.52	未进入	否	无	-94.88
8539	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	0kV热水线热水分场5号台区机井（2017新增）	50	61.03	15.6	15.6	未进入	否	无	-8.11
8540	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地粮库家属院中心村	100	1.72	78.28	78.28	未进入	否	无	15.15
8541	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老五组	200	57.32	45.44	45.44	未进入	否	无	11.04
8542	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟祥润农业（小微）	400	18.22	247.28	247.28	未进入	否	无	19912.5
8543	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	合盛源小区（小微）	200	28.4	117.26	117.26	未进入	否	无	62.14
8544	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	兴隆粮油（小微）	400	9.26	285.52	285.52	未进入	否	无	51400
8545	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区4号箱变配电变压器	500	12.96	335.75	335.75	未进入	否	无	94.7
8546	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区2号箱变配电变压器	630	23.86	353.81	353.81	未进入	否	无	9.67
8547	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线养羊小区变压器（2018年农网升级改造）	160	28.44	82.51	82.51	未进入	否	无	-61.22
8548	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	0kV二十家子线烧锅地村烧锅地（2019贫困村）	200	51.57	123.32	123.32	未进入	否	无	17.64
8549	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	向阳线昌隆永村昌隆永二组分容（2019年新增）	200	40.76	106.58	106.58	未进入	否	无	49.18
8550	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	0kV惠州线下湾子村2号台区机井（2017新增）	50	93.73	-1.83	-1.83	未进入	否	无	6700
8551	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	kV青松岭线高营子村3号台区机井（2017新增）	50	48.4	19.58	19.58	未进入	否	无	-6.67
8552	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村十组	200	90.92	-21.8	-21.8	未进入	否	无	13.49
8553	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店7组（2019贫困县）	200	36.42	93.08	93.08	未进入	否	无	30.18
8554	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	西大弯子（利旧）	100	69.84	19.43	19.43	未进入	否	无	-60.16
8555	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏宽昌沟线宽昌沟村三组（2019贫困县）	200	36.79	111.22	111.22	未进入	否	无	75.56
8556	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	孤家台区（小微）	100	56.37	28.54	28.54	未进入	否	无	-43.48
8557	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	丰山（利旧）	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8558	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村老西沟（2019年新增）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8559	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东三（2019年新增）	400	59.93	82.52	82.52	未进入	否	无	12.67
8560	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村和乐寨西（2019年新增）	315	55.47	188.31	188.31	未进入	否	无	41.71
8561	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	kV西线老窝铺七组分容变压器（2018年农网升级）	100	44.58	44.63	44.63	未进入	否	无	31.27
8562	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子河东变压器（工）	200	43.91	121.58	121.58	未进入	否	无	58.55
8563	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	kV廿家子线十家子村南十家子（2019年新增）	200	1.46	157.08	157.08	未进入	否	无	4.35
8564	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组南（2019贫困县）	200	56.58	129.06	129.06	未进入	否	无	151.88
8565	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村三宝南（2019年新增）	200	64.21	88.52	88.52	未进入	否	无	7.93
8566	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海申线	梁沙分线外龙沟里组变压器	50	1.8	39.16	39.16	未进入	否	无	66.67
8567	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村西大坡（2019年新增）	200	62.34	134.32	134.32	未进入	否	无	250.55
8568	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	0kV廿家子线廿家子村干沟子（2019年新增）	400	23.08	227.68	227.68	未进入	否	无	7.14
8569	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	V奎德素线半截沟村半截沟分容（2019年新增）	200	26.27	107.62	107.62	未进入	否	无	35.61
8570	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	店线陕西营子三组变压器（2018年农网升级）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
8571	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	kV建平西线老官杖子村远家地（2019年新增）	200	69.39	128.44	128.44	未进入	否	无	3.16
8572	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	kV烧锅营子线化匠沟村化五组（2019年新增）	200	11.61	157.1	157.1	未进入	否	无	-69.71

8573	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线黄振华家庭农场（小微）	100	12.78	69.77	69.77	未进入	否	无	0
8574	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线荣鸿源家禽养殖场（小微）	100	39.91	52.28	52.28	未进入	否	无	7.05
8575	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	112园青联线	园宋线隗敬军种植家庭农场（小微）	200	3.35	153.3	153.3	未进入	否	无	-46.34
8576	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线绿鑫淡水养殖（小微）	200	11.95	140.98	140.98	未进入	否	无	27.1
8577	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	升华食品厂（小微）	200	41.04	77.92	77.92	未进入	否	无	-14.32
8578	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝上	100	62.07	23.76	23.76	未进入	否	无	0
8579	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线李守军种植家庭农场（小微）	200	12.86	134.36	134.36	未进入	否	无	-20.98
8580	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山四组井台区机井	50	58.11	16.26	16.26	未进入	否	无	-23.53
8581	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山六组中心村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8582	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组分容中心村变压器	100	66.35	14.04	14.04	未进入	否	无	-2.08
8583	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎三组南台区机井	50	98.32	-4.26	-4.26	未进入	否	无	-8.46
8584	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟五组台区机井	100	90.3	6.41	6.41	未进入	否	无	7.24
8585	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申分容（利旧）	10	89.53	-0.95	-0.95	未进入	否	无	-25.44
8586	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子东线东街一组中心村	100	23.57	56.43	56.43	未进入	否	无	-10.79
8587	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	子西线小勿拉沟分容变压器（2018年农网升级改造项目）	100	56.63	56.24	56.24	未进入	否	无	158.55
8588	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线小窑沟变压器（2018年农网升级改造项目）	50	59.72	10.65	10.65	未进入	否	无	2.56
8589	国网朝阳市建平县供电公司			牌店村	400	65.79	158.16	158.16	未进入	否	无	0
8590	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子五组分容变压器	100	49.75	32.38	32.38	未进入	否	无	0
8591	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村成子山（2019年新增）	200	19.73	120.54	120.54	未进入	否	无	4.46
8592	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村二龙台（2019年新增）	200	64.58	114.98	114.98	未进入	否	无	152.06
8593	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	北山线北山水泉变压器（2018年农网升级改造项目）	100	59.67	39.82	39.82	未进入	否	无	17.38
8594	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	V北山线西房申变压器（2018年农网升级改造项目）	400	54.02	290.28	290.28	未进入	否	无	4.38
8595	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线杂粮东分容中心村	315	113.73	-44.89	-44.89	未进入	否	无	-4.71
8596	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟外	200	61.52	112.34	112.34	未进入	否	无	52.88
8597	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山东二号	30	0.8	23.76	23.76	未进入	否	无	0
8598	国网朝阳市建平县供电公司			黄杖子沟北	100	66.26	13.75	13.75	未进入	否	无	0
8599	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西山村喇嘛营子（2019年新增）	200	34.41	91.22	91.22	未进入	否	无	34.19
8600	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组2大棚	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8601	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张三组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8602	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	洗家沟	30	2.31	23.36	23.36	未进入	否	无	-50
8603	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子三组（2019年新增）	200	3.21	153.56	153.56	未进入	否	无	-82.18
8604	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟大棚	80	0.01	63.99	63.99	未进入	否	无	-100
8605	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚3	100	60.9	29.34	29.34	未进入	否	无	0
8606	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟北台	100	44.53	38.09	38.09	未进入	否	无	2.36
8607	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线赵亚玲（小微）	100	86.59	8.94	8.94	未进入	否	无	155.11
8608	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石里沟村西山光伏变压器	100	27.7	52.3	52.3	未进入	否	无	8.83
8609	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	子西线老窝铺七组变压器（2018年农网升级改造项目）	200	63.81	125.62	125.62	未进入	否	无	126.47
8610	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	北山线卧虎沟增容变压器（2018年农网升级改造项目）	50	45.99	18.05	18.05	未进入	否	无	7.49
8611	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	子西线老窝铺三组变压器（2018年农网升级改造项目）	400	74.26	283.28	283.28	未进入	否	无	603.77
8612	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	旧线张营子一组分容变压器（2018年农网升级改造项目）	200	24.15	111.7	111.7	未进入	否	无	8.74
8613	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	旧线老四家子长河站变压器（2018年农网升级改造项目）	200	54.34	107.26	107.26	未进入	否	无	4.04
8614	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	0kV大营子线大营子村永丰村（2019年新增）	400	30.03	217.68	217.68	未进入	否	无	62.5
8615	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分尹营子变压器	100	1.11	79.32	79.32	未进入	否	无	0
8616	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	kV大营子线朱窝铺村朱窝铺二组（2019年贫困）	200	67.57	35.14	35.14	未进入	否	无	21.42

8617	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖11组2.0	400	23.91	232.6	232.6	未进入	否	无	-13.38
8618	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	河西（利旧）	50	5.15	37.67	37.67	未进入	否	无	-95.91
8619	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线昌隆村向阳二组（2019年新增）	200	56.36	108.38	108.38	未进入	否	无	16.67
8620	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线套卜洛洛村小刀坝分容（2019年新增）	50	40.77	19.68	19.68	未进入	否	无	-50
8621	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	V古山子西线侯营子村小勿拉沟（2019年新增）	100	34.1	51.97	51.97	未进入	否	无	182.38
8622	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	V榆树林东线兰营子村拉海沟村（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8623	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	0kV太平庄线和乐村和乐九组（2019年新增）	400	46.37	265.48	265.48	未进入	否	无	21.25
8624	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223霍营线	霍家地五组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8625	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马架子村	50	58.62	10.74	10.74	未进入	否	无	5.07
8626	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线黄杖子专灌台区机井	50	43.41	19.23	19.23	未进入	否	无	0
8627	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山新立屯	50	102.78	-11.39	-11.39	未进入	否	无	-5.57
8628	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	阳线水泉二组分容变压器（2018年农网升级）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8629	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	林子东线炮手营子二组变压器（2018年农网升级）	50	50.03	18.03	18.03	未进入	否	无	-35.13
8630	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	V八家线马架子变压器（2018年农网升级改造）	200	69.39	108.18	108.18	未进入	否	无	18.13
8631	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山子西线东街二组变压器（2018年农网升级）	100	64.12	39.18	39.18	未进入	否	无	14.62
8632	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山子西线大拉罕沟村大拉罕沟四五（2019年新增）	200	40.67	78.66	78.66	未进入	否	无	5.64
8633	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	kV喀喇沁线马厂村马厂西增容（2019年新增）	200	64.79	91.52	91.52	未进入	否	无	6.94
8634	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	0kV八家线八家村园区大棚户（2019年新增）	100	43.32	48.64	48.64	未进入	否	无	-19.51
8635	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村小四家子（2019年新增）	200	48.43	119.78	119.78	未进入	否	无	46.7
8636	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	0kV小马厂线小马厂村马厂村（2019年新增）	200	67.62	24.98	24.98	未进入	否	无	73.27
8637	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	三家西线东风四组变压器（2018年农网升级改造）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8638	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海屯线	梁沙分马杖子变压器	200	1.53	159.12	159.12	未进入	否	无	0
8639	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	0kV王杖子线富山村徐台子北（2019年新增）	200	41.33	77.34	77.34	未进入	否	无	27.4
8640	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线亿群生态畜牧（小微）	100	96.53	3.06	3.06	未进入	否	无	1031.84
8641	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	0kV苏子沟线新城村新城五组（2019年新增）	200	25.95	108.14	108.14	未进入	否	无	3.24
8642	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV李福养殖	30	40.02	13.46	13.46	未进入	否	无	-32.26
8643	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	孟台变压器	20	71.77	2.49	2.49	未进入	否	无	-16.24
8644	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏一队	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8645	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟里	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
8646	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	化河东	50	25.1	27.45	27.45	未进入	否	无	-25.69
8647	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店养羊小区	30	52.28	8.71	8.71	未进入	否	无	-23.42
8648	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村胡窝铺	50	1.11	39.45	39.45	未进入	否	无	-7.14
8649	国网朝阳市建平县供电公司			双大房申	50	53.07	19.79	19.79	未进入	否	无	0
8650	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地三组变压器	80	53.92	20.95	20.95	未进入	否	无	20.79
8651	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村一组	400	28.57	214.68	214.68	未进入	否	无	-24.15
8652	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子	160	45.22	61.79	61.79	未进入	否	无	3.05
8653	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8654	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子后山大棚	80	13.12	53.51	53.51	未进入	否	无	-73.5
8655	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	三五组	315	45.2	190.23	190.23	未进入	否	无	5.74
8656	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三组	63	74.98	6.64	6.64	未进入	否	无	-32.13
8657	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升小北山	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8658	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道北大棚变压器	100	11.9	70.73	70.73	未进入	否	无	-90.09
8659	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科二组	100	3.7	79.48	79.48	未进入	否	无	0
8660	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	博物馆	200	68.09	40.66	40.66	未进入	否	无	1.28

8661	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申七组变压器	30	107.06	-5.15	-5.15	未进入	否	无	-1.22
8662	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗七组台区机井	50	67.39	12.66	12.66	未进入	否	无	-46.05
8663	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	北台子	30	109.94	-7.25	-7.25	未进入	否	无	-15.15
8664	国网朝阳市建平县供电公司			房身外	80	0	64	64	未进入	否	无	0
8665	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉四组	200	50.67	130.46	130.46	未进入	否	无	105.75
8666	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	西二组	400	76.49	21.92	21.92	未进入	否	无	7.02
8667	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村小北山变压器	50	49.82	22.05	22.05	未进入	否	无	5.47
8668	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘六组南	100	40.02	48.42	48.42	未进入	否	无	45.63
8669	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房身西台变压器	50	4.84	37.83	37.83	未进入	否	无	8.33
8670	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村11号台区机井（2017新	100	80.03	30.63	30.63	未进入	否	无	26300
8671	国网朝阳市建平县供电公司			10kV祁营子线史家沟变压器	50	58.51	10.75	10.75	未进入	否	无	0
8672	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线粮库家属院中心村	100	55.52	24.48	24.48	未进入	否	无	-1.45
8673	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子二组	160	3.73	125.9	125.9	未进入	否	无	-89.4
8674	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	上乃林	50	53.74	21.88	21.88	未进入	否	无	32.78
8675	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	大蒿子店东	100	24.84	55.54	55.54	未进入	否	无	0
8676	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线崔营子	30	68.73	6.3	6.3	未进入	否	无	77.21
8677	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村四家子东	80	90.03	2.38	2.38	未进入	否	无	-4.2
8678	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	王苏地（利旧）	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
8679	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线粮库家属院中心村	100	61.17	25.79	25.79	未进入	否	无	16.89
8680	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	田家变压器	50	89.57	-0.3	-0.3	未进入	否	无	-17.27
8681	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	愁水沟	200	13.3	133.4	133.4	未进入	否	无	-44.72
8682	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家刘家洼台区机井	50	27.33	27.92	27.92	未进入	否	无	-65.71
8683	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾小区	50	1.82	39.24	39.24	未进入	否	无	0
8684	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板2#大棚变压器	80	3.96	61.54	61.54	未进入	否	无	-11.43
8685	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	前窑	50	76.6	26.15	26.15	未进入	否	无	211.52
8686	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿南	80	4.07	61.75	61.75	未进入	否	无	178.26
8687	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山东	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
8688	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟	50	68.01	18.54	18.54	未进入	否	无	48.81
8689	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	姚家线小奎德素中心村变压器	200	20.03	122.56	122.56	未进入	否	无	-17.86
8690	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村3号台区机井2017	50	61.52	14.13	14.13	未进入	否	无	-9.09
8691	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村7号台区机井（2017新增	50	33.66	26.15	26.15	未进入	否	无	-53.57
8692	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	于杖子变压器	100	10.92	71.58	71.58	未进入	否	无	-58.35
8693	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪迟	30	106.67	-1.85	-1.85	未进入	否	无	38.92
8694	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线薛家沟变压器	100	22.57	57.44	57.44	未进入	否	无	-61.57
8695	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线双庙南变压器	80	101.18	23.08	23.08	未进入	否	无	16.12
8696	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组分容变压器	20	79.33	9.5	9.5	未进入	否	无	91.72
8697	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大东沟	100	15.02	64.99	64.99	未进入	否	无	-2.5
8698	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子变压器	160	32.73	75.63	75.63	未进入	否	无	15.76
8699	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线南地东变压器	100	45.83	68.07	68.07	未进入	否	无	19.26
8700	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV东窑组变压器	50	87.72	-2.19	-2.19	未进入	否	无	24.88
8701	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线供销社中心村	100	41.54	38.98	38.98	未进入	否	无	15.54
8702	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组南中心村	200	44.7	70.64	70.64	未进入	否	无	27.55
8703	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府中心村	200	45.69	70.38	70.38	未进入	否	无	7.12
8704	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙西	200	2.24	156.96	156.96	未进入	否	无	120.51

8705	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10KV青沙线张家湾大井台区机井	50	18.1	32.13	32.13	未进入	否	无	0
8706	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上平房	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8707	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV梁西沟变压器	50	49.32	15.35	15.35	未进入	否	无	3.08
8708	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素一棵树	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8709	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	乌克朝七组	50	60.21	10.23	10.23	未进入	否	无	1.11
8710	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛西	50	2.2	39.15	39.15	未进入	否	无	18.75
8711	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	歪山南	80	57.2	36.26	36.26	未进入	否	无	5.06
8712	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	富强4组	100	59.51	34.72	34.72	未进入	否	无	25.22
8713	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线老辛店七组台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8714	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子二组	100	5.07	75.35	75.35	未进入	否	无	0
8715	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	郝杖子	80	101.85	-15.33	-15.33	未进入	否	无	5.51
8716	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良小南地-三组	50	1	39.64	39.64	未进入	否	无	10
8717	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	大杖子小区	200	16.07	129.82	129.82	未进入	否	无	10.77
8718	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV北庙组变压器	200	23.1	113.78	113.78	未进入	否	无	9.29
8719	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	化匠沟大棚变压器	80	0.03	64	64	未进入	否	无	0
8720	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线水泉八家中心村	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
8721	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟四队	100	52.52	35	35	未进入	否	无	10.01
8722	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家3组台区机井	50	3.64	38.41	38.41	未进入	否	无	-63.16
8723	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组中心村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8724	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝中	160	2.24	127.2	127.2	未进入	否	无	-73.24
8725	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线线大塘村台区机井	50	51.47	14.58	14.58	未进入	否	无	49.53
8726	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子村下东沟	80	33.93	36.88	36.88	未进入	否	无	20.16
8727	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	10kV小平房线090#柱上变压器	50	2.29	39.18	39.18	未进入	否	无	0
8728	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	沙子沟	250	10.64	173.4	173.4	未进入	否	无	35.38
8729	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚井	80	44.15	35.3	35.3	未进入	否	无	-37.16
8730	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟二组	30	75.41	2.44	2.44	未进入	否	无	-2.48
8731	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线东张营子村1号台区机井（2017新	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	-50
8732	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	孟营子	200	3.09	157.94	157.94	未进入	否	无	225
8733	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家2	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8734	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	二东北设施农业	100	30.64	54.94	54.94	未进入	否	无	-73.51
8735	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地蔬菜大棚2	80	64.45	12.47	12.47	未进入	否	无	656.59
8736	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	广厦支1柱上变压器	400	21.9	232.44	232.44	未进入	否	无	16.51
8737	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	张东	160	105.57	-19.42	-19.42	未进入	否	无	36.09
8738	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线东山	50	113.58	-12.37	-12.37	未进入	否	无	12.07
8739	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭铁营子2区大棚	80	35.51	40.44	40.44	未进入	否	无	-81.79
8740	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家六组	80	64.84	12.14	12.14	未进入	否	无	49.62
8741	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房中村分容中心村	100	39.38	42.66	42.66	未进入	否	无	17.83
8742	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线张营子组台区机井	50	69.85	9.06	9.06	未进入	否	无	-33.83
8743	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线朝里胡同中组台区机井	50	16.99	33.33	33.33	未进入	否	无	26.67
8744	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素河南新窝铺	100	98.88	-10.28	-10.28	未进入	否	无	4.8
8745	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟大棚井	80	20.75	49.71	49.71	未进入	否	无	12.77
8746	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	七西组	80	46.86	26.99	26.99	未进入	否	无	11.54
8747	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郝家大棚变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8748	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟西	50	39.38	20.36	20.36	未进入	否	无	12.5

8749	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	六一后	400	73.28	34.72	34.72	未进入	否	无	12.98
8750	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟东组	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8751	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟村	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8752	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV康家卧铺变压器	30	80.57	-4.94	-4.94	未进入	否	无	1.94
8753	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	糖果家属院	200	36.55	87.14	87.14	未进入	否	无	17.99
8754	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	前营子六组	80	85.4	3.05	3.05	未进入	否	无	7.72
8755	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子东	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8756	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村西沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8757	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	三座庙小区	80	14.8	52.22	52.22	未进入	否	无	-68.65
8758	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台分容中心村变压器	200	62.77	34.72	34.72	未进入	否	无	-2.44
8759	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	一中前1	400	59.93	94.88	94.88	未进入	否	无	-2.06
8760	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8761	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线罗二组台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8762	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上朝阳沟	50	69.82	15.73	15.73	未进入	否	无	22.61
8763	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	马场河东	50	119.85	-11.97	-11.97	未进入	否	无	18.04
8764	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身11组	315	58.75	195.77	195.77	未进入	否	无	3.77
8765	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟三组	50	62.37	8.95	8.95	未进入	否	无	13.06
8766	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	孤山子分容变压器	50	59.86	13.77	13.77	未进入	否	无	13.24
8767	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子北沟变压器	50	67.13	10.91	10.91	未进入	否	无	12.45
8768	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	南台子分	100	62.42	53.17	53.17	未进入	否	无	99.51
8769	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏五队	200	0.9	158.18	158.18	未进入	否	无	4.88
8770	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚	80	74.2	21.61	21.61	未进入	否	无	8.82
8771	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申大棚1变压器	80	51.32	29.33	29.33	未进入	否	无	305.56
8772	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	k惠州线张家窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	0
8773	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	山嘴11	50	9.89	35.83	35.83	未进入	否	无	-84.29
8774	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏二队	50	2.89	38.56	38.56	未进入	否	无	3.7
8775	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线后地中心村	200	30.74	98.52	98.52	未进入	否	无	19.53
8776	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组5#变压器	20	66.32	3.55	3.55	未进入	否	无	8
8777	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线博古素一组台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8778	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄十组中心村	200	50.2	59.6	59.6	未进入	否	无	0
8779	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	王杖子线王杖子七组台区机井	50	56.26	27.42	27.42	未进入	否	无	-48.15
8780	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子七组	50	55.23	12.39	12.39	未进入	否	无	57.72
8781	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子西	100	0.79	79.31	79.31	未进入	否	无	0
8782	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店七组	80	63.21	31.95	31.95	未进入	否	无	37.9
8783	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子大西沟	50	1.81	39.13	39.13	未进入	否	无	35.71
8784	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村东山	80	43.29	30.94	30.94	未进入	否	无	-33.68
8785	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	小四家（义成功）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8786	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线油房营子台区机井	50	51.86	18.31	18.31	未进入	否	无	-46.67
8787	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房2号台区机井（2017新增）	50	94.85	-3.8	-3.8	未进入	否	无	147.43
8788	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子八组	100	80.43	-0.43	-0.43	未进入	否	无	0
8789	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	平安地	315	59.47	67	67	未进入	否	无	3.22
8790	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘家属院（利旧）	100	46.64	33.36	33.36	未进入	否	无	-36.63
8791	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线洼新井组台区机井	50	42.57	21.12	21.12	未进入	否	无	6800
8792	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线上大地组台区机井	50	43.82	19.23	19.23	未进入	否	无	-64.66

8793	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线粮库中心村	50	16.74	31.63	31.63	未进入	否	无	19.12
8794	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	0kV惠州线马家楼村2号台区机井（2017新增	50	47.07	19.5	19.5	未进入	否	无	70
8795	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰八组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8796	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘二组中心村	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8797	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	韩家洼子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8798	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子七组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
8799	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子一组	50	55.89	12.06	12.06	未进入	否	无	-9.77
8800	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家一组	200	54.9	106.14	106.14	未进入	否	无	75.04
8801	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	柳条沟1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8802	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚1变压器	80	100.56	-15.28	-15.28	未进入	否	无	-21.19
8803	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池服务站	30	57.16	6.85	6.85	未进入	否	无	-1.23
8804	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上一组	100	72.3	7.72	7.72	未进入	否	无	5.31
8805	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线小北杖子变压器	100	72.86	14.95	14.95	未进入	否	无	-1.31
8806	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小五家小区变压器	50	58.55	19.11	19.11	未进入	否	无	0.45
8807	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV田家前英子变压器	80	82.71	43.12	43.12	未进入	否	无	163.76
8808	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟9组	80	114.32	-9.06	-9.06	未进入	否	无	-25.59
8809	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	刘养羊小区	315	64.46	221.67	221.67	未进入	否	无	5.09
8810	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟五组	100	54.42	26.64	26.64	未进入	否	无	1.25
8811	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	西村后组	400	44.9	143.08	143.08	未进入	否	无	2.59
8812	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东营子	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8813	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰蔬菜小区变压器	50	50.96	14.7	14.7	未进入	否	无	-3.87
8814	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利屯	50	73.59	24.69	24.69	未进入	否	无	48.16
8815	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8816	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚2	80	35.26	45.78	45.78	未进入	否	无	7.17
8817	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子西	50	78.52	0.74	0.74	未进入	否	无	18.56
8818	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小陶窝铺	50	60.13	22.81	22.81	未进入	否	无	77.01
8819	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地北梁大棚	200	39.72	98.7	98.7	未进入	否	无	28.64
8820	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线上新井村1号台区机井（2017新	50	83.99	4.03	4.03	未进入	否	无	-49.38
8821	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风东台变压器	50	77.16	1.86	1.86	未进入	否	无	-2.2
8822	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	0kV东窑线扎营子村2号台区机井（2017新增	50	32.48	26.28	26.28	未进入	否	无	0
8823	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	赵窝铺	50	40.3	20.16	20.16	未进入	否	无	-28.18
8824	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	收购站	30	36.8	15.81	15.81	未进入	否	无	4.76
8825	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽蔬菜大棚	80	75.02	14.58	14.58	未进入	否	无	28.03
8826	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	三合龙	50	25.21	27.4	27.4	未进入	否	无	-81.25
8827	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十一组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8828	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	0kV老官地线达拉甲村4号台区机井（2017新增	50	31.71	25.98	25.98	未进入	否	无	-48.65
8829	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子西组中心村	200	36.83	87.24	87.24	未进入	否	无	10.65
8830	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟三组变压器	160	64.19	58.53	58.53	未进入	否	无	11130
8831	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚03变压器	80	35.93	35.5	35.5	未进入	否	无	-25.61
8832	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线郎营子二组北	50	83.57	0.14	0.14	未进入	否	无	4.24
8833	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线小窑沟	100	51.41	28.6	28.6	未进入	否	无	-6.83
8834	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线黄窝铺大棚	50	114.24	-15.67	-15.67	未进入	否	无	15.79
8835	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	合乐铺	80	3.08	61.54	61.54	未进入	否	无	-14
8836	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	0kV惠州线新邱村4号台区机井（2017新增）	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	-98.61

8837	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	马三组	200	36.08	87.82	87.82	未进入	否	无	28.26
8838	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏淳立军	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8839	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线博古素三组台区机井	200	101.82	-6.74	-6.74	未进入	否	无	-32.36
8840	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子养牛小区	315	0.76	250.11	250.11	未进入	否	无	-42.5
8841	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	交警队00	200	50.22	86.1	86.1	未进入	否	无	0
8842	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	乡约地	100	35.98	44.08	44.08	未进入	否	无	-13.46
8843	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217巨州城线	10kV巨州城线东城15组、16组台区机井	100	22.28	62.99	62.99	未进入	否	无	-84.87
8844	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街八组2中心村	200	31.2	97.66	97.66	未进入	否	无	5.95
8845	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙四组	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8846	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	东井设施农业	160	20.11	99.87	99.87	未进入	否	无	-79.28
8847	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村6号台区机井（2017新增）	100	111.87	21.56	21.56	未进入	否	无	29.41
8848	国网朝阳市建平县供电公司			东井五六组分容	50	68.27	9.55	9.55	未进入	否	无	0
8849	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利屯大榆树大棚	50	72.58	8.34	8.34	未进入	否	无	-29.94
8850	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8851	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线刘家沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8852	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟大棚	50	118.5	-11.43	-11.43	未进入	否	无	-1.2
8853	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南1组台区机井变压器	50	46.47	27.32	27.32	未进入	否	无	-64.04
8854	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	联合	400	31.68	195.72	195.72	未进入	否	无	33.14
8855	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子北山	100	1.01	79.6	79.6	未进入	否	无	-92.25
8856	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	望北沟里	100	42.89	37.12	37.12	未进入	否	无	14.54
8857	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	小南地	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
8858	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚井变压器	50	69.98	5.36	5.36	未进入	否	无	-1.18
8859	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线六0五综合变压器	50	42.47	21.55	21.55	未进入	否	无	-22.54
8860	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	仓子八队	160	57.55	63.18	63.18	未进入	否	无	79.36
8861	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子台区机井（2017新增）	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	0
8862	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要十二组变压器	80	6.8	58.68	58.68	未进入	否	无	30.26
8863	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组1台区机井	50	83.76	6.14	6.14	未进入	否	无	-9.01
8864	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV唐桂坤养殖	50	95.5	4.22	4.22	未进入	否	无	31.82
8865	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	kV向阳线牌甸村9组1号台区机井（2017新增）	50	83.11	21.22	21.22	未进入	否	无	-25.45
8866	国网朝阳市建平县供电公司			老窑南井分容	30	0	24	24	未进入	否	无	0
8867	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚4变压器	80	72.83	5.9	5.9	未进入	否	无	-6.86
8868	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线贾台子	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
8869	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	59.8	14.96	14.96	未进入	否	无	-48.3
8870	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	车四组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8871	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小地大棚	80	8.99	56.81	56.81	未进入	否	无	62.5
8872	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	博营子	80	56.48	19.36	19.36	未进入	否	无	-17.94
8873	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山西	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
8874	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄七组中心村	200	68.78	60.54	60.54	未进入	否	无	46.25
8875	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋变压器	100	33.69	46.31	46.31	未进入	否	无	26.38
8876	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线新乃里3组井台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8877	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线东井四组井台区机井	200	1.77	157.04	157.04	未进入	否	无	-43.33
8878	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎三组南	200	74.28	11.56	11.56	未进入	否	无	12.59
8879	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水下窑变压器（工）	200	63.41	125.14	125.14	未进入	否	无	45.6
8880	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线三道沟	50	3.81	38.16	38.16	未进入	否	无	8

8881	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花东	80	59.36	17.71	17.71	未进入	否	无	-7.11
8882	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟二队	250	68.14	33.08	33.08	未进入	否	无	8.8
8883	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺小北山	100	37.09	45.44	45.44	未进入	否	无	66.2
8884	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家北杖子	50	76.16	12.67	12.67	未进入	否	无	248.23
8885	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组台区机井	50	82.33	2.76	2.76	未进入	否	无	-10.75
8886	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	蹦台沟1队	250	36.79	110.75	110.75	未进入	否	无	30.86
8887	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身14组	315	77.42	220.82	220.82	未进入	否	无	20.52
8888	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线政府中心村	100	59.15	22.76	22.76	未进入	否	无	-12.54
8889	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟五组	200	69.53	25.68	25.68	未进入	否	无	1.07
8890	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组台区机井	100	33.72	52.92	52.92	未进入	否	无	-35.29
8891	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线白家洼村4组井台区机井	50	81.97	2.67	2.67	未进入	否	无	51800
8892	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村分	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8893	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线田杖子变压器	100	7.19	72.81	72.81	未进入	否	无	8.33
8894	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子横沟子（利旧）	100	39.61	40.97	40.97	未进入	否	无	1472.97
8895	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	0kV王家沟线姚家1号台区机井（2017新增）	50	22.22	30.7	30.7	未进入	否	无	-51.43
8896	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚2	80	59.65	28.33	28.33	未进入	否	无	45.5
8897	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线货郎沟台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
8898	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺西山	100	40.13	54.55	54.55	未进入	否	无	120.51
8899	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐3组综合	80	59.26	22.42	22.42	未进入	否	无	11.97
8900	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚	80	59.3	49.19	49.19	未进入	否	无	-17.65
8901	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城六组	80	46.79	26.57	26.57	未进入	否	无	3.19
8902	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟分容变压器	200	36.88	98.38	98.38	未进入	否	无	22.64
8903	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线油房地	50	1.73	39.14	39.14	未进入	否	无	-26.67
8904	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	西蓝旗营子变压器	50	66.65	21.11	21.11	未进入	否	无	132.84
8905	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子二组	100	48.9	31.29	31.29	未进入	否	无	-4.31
8906	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线供销社	200	67.58	27.38	27.38	未进入	否	无	23.78
8907	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟一组	50	68	20.15	20.15	未进入	否	无	360
8908	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇二道荒大棚1	80	0.01	63.99	63.99	未进入	否	无	0
8909	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀鱼种站	400	28.68	205.44	205.44	未进入	否	无	11.12
8910	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	宋窝铺	100	37.36	56.49	56.49	未进入	否	无	23.32
8911	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	0kV八家线横立街1号台区机井（2017新增）	50	64.27	10.08	10.08	未进入	否	无	-61.22
8912	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	新井北山	50	25.54	29.28	29.28	未进入	否	无	-27.03
8913	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组分容变压器	50	62.92	12.9	12.9	未进入	否	无	42.83
8914	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	金西	50	74.98	8.48	8.48	未进入	否	无	-15.6
8915	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南荒台变压器（利旧）	30	36.72	13.02	13.02	未进入	否	无	-13.53
8916	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线沟叉子台区机井	100	2.22	78.05	78.05	未进入	否	无	-83.78
8917	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏八队变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8918	国网朝阳市建平县供电公司			北店	50	22.55	29.13	29.13	未进入	否	无	0
8919	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	张家八组	50	66.06	7.64	7.64	未进入	否	无	10
8920	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	下洼	20	51.22	5.76	5.76	未进入	否	无	19.51
8921	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线房申	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8922	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素新家沟	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
8923	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地一组	200	2.24	155.9	155.9	未进入	否	无	-33.33
8924	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村老阳坡	100	78.66	23.75	23.75	未进入	否	无	41.43

8925	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙福沟	50	47.35	17.97	17.97	未进入	否	无	-12.71
8926	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子小西沟	50	1.45	39.27	39.27	未进入	否	无	8.33
8927	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	后营子	100	89.76	-9.75	-9.75	未进入	否	无	0
8928	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	东风3组	80	17.71	50.65	50.65	未进入	否	无	-24.86
8929	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线大沟	50	60.87	18.02	18.02	未进入	否	无	2.37
8930	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	垵卜洼小区	50	54.3	15.55	15.55	未进入	否	无	9.93
8931	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	宋家湾南	50	74.92	7.48	7.48	未进入	否	无	-5.16
8932	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼下分地井台区机井	100	1.72	78.28	78.28	未进入	否	无	4.17
8933	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组分容中心村变压器	315	61.13	188.65	188.65	未进入	否	无	47.19
8934	国网朝阳市建平县供电公司			电管站1	400	49.91	130.48	130.48	未进入	否	无	0
8935	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊六组	100	11.39	74.81	74.81	未进入	否	无	0
8936	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中心村	200	48.06	63.86	63.86	未进入	否	无	33.63
8937	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科六组	100	85.49	-5.48	-5.48	未进入	否	无	0
8938	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线扫虎沟1组井台区机井	100	56.87	30.26	30.26	未进入	否	无	22.95
8939	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家1组台区机井	50	54.57	14.86	14.86	未进入	否	无	-51.49
8940	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场街分容中心村	100	102.14	-12.7	-12.7	未进入	否	无	17.02
8941	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科四组	100	3.11	76.89	76.89	未进入	否	无	0
8942	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组	315	37.55	163.49	163.49	未进入	否	无	28.33
8943	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV扎营子五组分容	50	89.46	6.77	6.77	未进入	否	无	-10.5
8944	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线粮库家属中心村	315	31.85	151.99	151.99	未进入	否	无	20.78
8945	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟九组	50	52.05	21.34	21.34	未进入	否	无	13.89
8946	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	喇嘛沟南山大棚	80	27.94	45.21	45.21	未进入	否	无	-6.59
8947	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅中组分容	50	4.59	37.97	37.97	未进入	否	无	10.87
8948	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子大棚	80	1.82	63.13	63.13	未进入	否	无	25
8949	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁南分容变压器	200	45.45	122.62	122.62	未进入	否	无	-10.9
8950	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV中组分容变压器	200	64.55	100.84	100.84	未进入	否	无	4.62
8951	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上沟	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
8952	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	四份	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
8953	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	房申北	160	65.28	37.6	37.6	未进入	否	无	23
8954	国网朝阳市建平县供电公司			林场001	80	0	64	64	未进入	否	无	0
8955	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚1区	50	30.58	24.73	24.73	未进入	否	无	19.7
8956	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	老虎沟	100	73.15	12.01	12.01	未进入	否	无	24.74
8957	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴八组	80	105.19	-17.23	-17.23	未进入	否	无	13.93
8958	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺五组台区机井	50	29.84	28.33	28.33	未进入	否	无	-29.17
8959	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子二组西沟变压器	50	44.42	20.39	20.39	未进入	否	无	1.28
8960	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟小区	80	54.24	23.28	23.28	未进入	否	无	19.61
8961	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北梁变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8962	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	万寿园田大队	315	45.95	108.9	108.9	未进入	否	无	1.55
8963	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升村变压器	100	71.07	14.3	14.3	未进入	否	无	7.8
8964	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	造纸厂	80	35.6	39.01	39.01	未进入	否	无	6.59
8965	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申五组	50	13.31	33.9	33.9	未进入	否	无	-79.56
8966	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV袁家沟	200	38.9	82.3	82.3	未进入	否	无	25.5
8967	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	明泽园	400	33.91	189.84	189.84	未进入	否	无	12.16
8968	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上大铺	200	60.68	144.8	144.8	未进入	否	无	367.61

8969	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀社直增容中心村	100	67.03	12.97	12.97	未进入	否	无	-2.71
8970	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老六组	20	119.98	-7.81	-7.81	2025/3/24	是	2026/3/1	49.38
8971	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申村北	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8972	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街七组中心村	200	42.61	77.74	77.74	未进入	否	无	-51.81
8973	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房四组台区机井	100	18.35	61.76	61.76	未进入	否	无	-47.37
8974	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线西山村4组台区机井	50	59.44	15.43	15.43	未进入	否	无	7.61
8975	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店六组河套井台区机井	100	58.88	35.12	35.12	未进入	否	无	-40.95
8976	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟东变压器	50	48	16.71	16.71	未进入	否	无	14.02
8977	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东沟里	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8978	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业小区3	100	37.15	48.34	48.34	未进入	否	无	-81.87
8979	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石南组中心村	100	64.74	15.27	15.27	未进入	否	无	11.53
8980	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	沟外小区	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
8981	国网朝阳市建平县供电公司			中隋窝铺	200	2.89	157.5	157.5	未进入	否	无	0
8982	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	太平庄十组分容	100	1.07	78.93	78.93	未进入	否	无	14.71
8983	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家新立屯台区机井	50	24.46	29.64	29.64	未进入	否	无	-65.71
8984	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺大棚2区	50	89.61	-1.64	-1.64	未进入	否	无	190.69
8985	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟新区	315	28.64	161.82	161.82	未进入	否	无	7.84
8986	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿老年公寓	200	33.12	93.78	93.78	未进入	否	无	14.77
8987	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园4变压器	200	37.14	86.12	86.12	未进入	否	无	34.28
8988	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二北	50	1.2	39.4	39.4	未进入	否	无	12.5
8989	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	老窝铺八组	80	73.56	35.44	35.44	未进入	否	无	64.51
8990	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	机关分容变压器	100	2.81	78.3	78.3	未进入	否	无	-9.52
8991	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线大营子六组	200	21.68	125.92	125.92	未进入	否	无	0
8992	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟东下台变压器	80	47.21	45.39	45.39	未进入	否	无	-53.3
8993	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子一二组中心村	200	76.02	15.28	15.28	未进入	否	无	45.55
8994	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	牛营子	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
8995	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组4#变压器	50	25.59	29.22	29.22	未进入	否	无	-15.97
8996	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线胡营子中心村	200	66.72	128.7	128.7	未进入	否	无	5.73
8997	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组1中心村	200	36.47	87.06	87.06	未进入	否	无	-7.38
8998	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱二组	315	42.38	118.82	118.82	未进入	否	无	31.24
8999	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线后三家	80	78.46	3.69	3.69	未进入	否	无	17.69
9000	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	头道沟	50	115.65	-17.05	-17.05	未进入	否	无	23.06
9001	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子三组	160	66.28	65.26	65.26	未进入	否	无	10.29
9002	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV老西店一组分容	50	111	-2.06	-2.06	未进入	否	无	-0.23
9003	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小一组	100	56.29	26.4	26.4	未进入	否	无	15.05
9004	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	西南关三组	200	69.19	50.26	50.26	未进入	否	无	0
9005	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村6号台区机井（2017新增）	50	62.14	13.06	13.06	未进入	否	无	-19.4
9006	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿西村七组2	100	89.45	-9.41	-9.41	未进入	否	无	33.17
9007	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟六组	30	74.38	2.45	2.45	未进入	否	无	20.2
9008	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家南山	160	73.52	100.48	100.48	未进入	否	无	157.13
9009	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	张杖子沟里	100	39.94	41.21	41.21	未进入	否	无	1008.22
9010	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	下弯子	160	41.26	99.54	99.54	未进入	否	无	77.01
9011	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村2号台区机井（2017新增）	50	119.71	-6.69	-6.69	未进入	否	无	25.3
9012	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古苏大棚北台柱上变压器	50	51.74	29.54	29.54	未进入	否	无	-6.49

9013	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟杖子大棚二区	50	81.33	4.63	4.63	未进入	否	无	-47.13
9014	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗分容变压器	200	30.43	103.54	103.54	未进入	否	无	82.13
9015	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	服装	315	52.82	85.93	85.93	未进入	否	无	6.1
9016	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街三组分容中心村	200	36.11	88.34	88.34	未进入	否	无	37.96
9017	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组北中心村	200	61.79	37.06	37.06	未进入	否	无	-1.87
9018	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大炮手地	315	0.41	250.71	250.71	未进入	否	无	-54.69
9019	国网朝阳市建平县供电公司			哈二组	160	53.15	42.98	42.98	未进入	否	无	0
9020	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	咕噜沟	50	61.98	9.04	9.04	未进入	否	无	17.3
9021	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村6号台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9022	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村2号台区机井（2017新增）	50	46.03	21.11	21.11	未进入	否	无	-70.59
9023	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组2台区机井	50	2.67	38.91	38.91	未进入	否	无	-61.9
9024	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南沟（利旧）	200	45.56	71.18	71.18	未进入	否	无	-8.03
9025	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村6号台区机井（2017新增）	50	1.62	39.33	39.33	未进入	否	无	-66.67
9026	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	高一祖	50	60	10.93	10.93	未进入	否	无	-3.19
9027	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村1号台区机井（2017新增）	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	-94.59
9028	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	火柴家属院	200	36.79	90.76	90.76	未进入	否	无	0
9029	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	法院楼	100	39.59	40.42	40.42	未进入	否	无	-11.73
9030	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村东组	50	7.52	36.24	36.24	未进入	否	无	6.85
9031	国网朝阳市建平县供电公司	墨水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山小区中心村变压器	200	68.71	65.02	65.02	未进入	否	无	-5.61
9032	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	旱灌站变压器	80	16.81	53.88	53.88	未进入	否	无	-7.35
9033	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村6组井台区机井	50	113.4	-9.33	-9.33	未进入	否	无	-58.86
9034	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学北变压器	50	51.09	14.46	14.46	未进入	否	无	11.41
9035	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台7组	250	58.83	95.7	95.7	未进入	否	无	61.91
9036	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼5.6组	400	23.42	226.36	226.36	未进入	否	无	15.42
9037	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城二组	80	56.93	21.45	21.45	未进入	否	无	-21.23
9038	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线七家	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
9039	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线奎德素8组台区机井	50	1.47	39.32	39.32	未进入	否	无	-20
9040	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线医院	200	55.86	50.04	50.04	未进入	否	无	10.27
9041	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	常家沟	160	67.69	53.92	53.92	未进入	否	无	86.45
9042	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线栾家窝铺组1台区机井	50	110.28	-7.01	-7.01	未进入	否	无	-46.63
9043	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	蹦台沟2队	315	78.56	23.06	23.06	未进入	否	无	4.38
9044	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风南台变压器	50	47.96	17.85	17.85	未进入	否	无	18.58
9045	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组（2）组台区机井	50	45.5	20.85	20.85	未进入	否	无	-87.5
9046	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	迟窝铺	100	63.69	38.5	38.5	未进入	否	无	42.12
9047	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	孤家蔬菜大棚变压器	80	40.37	33.65	33.65	未进入	否	无	-58
9048	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	养殖小区	50	113.59	13.6	13.6	未进入	否	无	63.64
9049	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子二组（利旧）	80	54.27	20.58	20.58	未进入	否	无	-56.51
9050	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	富山村卧西（2019年新增）	400	22.87	228.52	228.52	未进入	否	无	13.66
9051	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上石金变压器	50	70.23	7.03	7.03	未进入	否	无	14.73
9052	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线碾子沟	80	53.37	29.28	29.28	未进入	否	无	15.7
9053	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三四组	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9054	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	南沟塘子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9055	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰西沟	50	65.46	12.29	12.29	未进入	否	无	3.13
9056	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	马二组	200	66.36	27.7	27.7	未进入	否	无	23.99

9057	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子小区	50	21.77	29.18	29.18	未进入	否	无	9.52
9058	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南庙西台区机井	50	36.03	23.7	23.7	未进入	否	无	-55.45
9059	国网朝阳市建平县供电公司			七家小区	30	119.55	-9.06	-9.06	未进入	否	无	0
9060	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线北	250	40.08	101.65	101.65	未进入	否	无	11.9
9061	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线扎营子三组台区机井	50	13.95	33.22	33.22	未进入	否	无	-28.57
9062	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池机站综合	100	60.24	19.82	19.82	未进入	否	无	-12.35
9063	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉六组	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
9064	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三连线	小三组	400	30.7	210.56	210.56	未进入	否	无	1.97
9065	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	新营子3组	80	70.04	15	15	未进入	否	无	13.29
9066	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线嘎巴沟变压器	50	58.19	12.58	12.58	未进入	否	无	-13.21
9067	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大营子南沟	50	69.62	17.6	17.6	未进入	否	无	250.45
9068	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
9069	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	黄土梁子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9070	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	高杖子大棚新2区	80	34.13	40.44	40.44	未进入	否	无	-66.04
9071	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子5组井台区机井	100	38.57	47.04	47.04	未进入	否	无	77.78
9072	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西窑沟	30	88.63	-2.57	-2.57	未进入	否	无	17.97
9073	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线新店村六组分容（2019贫困县	200	70.01	104.62	104.62	未进入	否	无	284.38
9074	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	线张营子村二组分容变压器（2018年农网升	200	60.12	87.28	87.28	未进入	否	无	5.22
9075	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线农电综合中心村	400	45.49	138.76	138.76	未进入	否	无	11.95
9076	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	V仓子线哈通沟变压器（2018年农网升级改造	100	44.99	35.02	35.02	未进入	否	无	26.17
9077	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	阳线东井一二组分容变压器（2018年农网升级	100	47.76	32.24	32.24	未进入	否	无	14.68
9078	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	杖子线刘杖子东沟变压器（2018年农网升级	100	80.87	8.04	8.04	未进入	否	无	25.58
9079	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑西变压器	100	2.39	77.64	77.64	未进入	否	无	0
9080	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	0kV东梁线洼子店村洼子店村（2019年新增	400	28.59	224.88	224.88	未进入	否	无	50.9
9081	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	V建平西线老官杖子村老官杖子（2019年新	200	65.98	84.64	84.64	未进入	否	无	23.36
9082	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线大庙沟里变压器（2018年农网升级	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9083	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖3.4组2.0	400	21.36	234.56	234.56	未进入	否	无	6.49
9084	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	kV罗福沟线三道窝铺村大房申（2019年新增	200	44.49	79.66	79.66	未进入	否	无	-12.49
9085	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线金翔鸽业（小微企业）	100	57.03	24.66	24.66	未进入	否	无	-25.86
9086	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	向阳线张营子一组变压器（2018年农网升级	100	67.28	41.49	41.49	未进入	否	无	5.26
9087	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王富店村和陆沟（2019贫困县	200	23.7	112.6	112.6	未进入	否	无	10.75
9088	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线老虎沟三组变压器（2018年农网升级	100	47.36	40.74	40.74	未进入	否	无	9.5
9089	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	kV八家线平房村八家平房大棚（2019年新增	100	44.84	40.77	40.77	未进入	否	无	526.19
9090	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线前进七组变压器（2018年农网升级改	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9091	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线陈窝铺小区变压器（2018年农网升级	50	54.27	15.2	15.2	未进入	否	无	1
9092	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山子西线小石佛沟变压器（2018年农网升级	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9093	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山子西线大罕沟八组变压器（2018年农网升级	50	82.6	25.5	25.5	未进入	否	无	408.92
9094	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	向阳线东井一二组变压器（2018年农网升级	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9095	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线大庙沟外变压器（2018年农网升级	50	19.89	31.52	31.52	未进入	否	无	-43.24
9096	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要十（2019年新增	200	38.28	90.76	90.76	未进入	否	无	13.14
9097	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山子西线扇子面分容变压器（2018年农网升级	50	87.67	36.81	36.81	未进入	否	无	-92.86
9098	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山喇嘛沟外变压器（工）	100	47.84	32.17	32.17	未进入	否	无	23.49
9099	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈东（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9100	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺光伏变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

9101	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王营子变压器	50	2.25	39.53	39.53	未进入	否	无	60
9102	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功村考核台区	200	60.46	50.76	50.76	未进入	否	无	-39.01
9103	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上隋窝铺	50	54.71	13.81	13.81	未进入	否	无	25.74
9104	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子五队十一队光伏变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9105	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四四组（2019年新增）	400	29.71	228.72	228.72	未进入	否	无	13.54
9106	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村山嘴子（2019年新增）	200	63.89	113.58	113.58	未进入	否	无	75.06
9107	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线红山村8组台区机井	100	19.72	67.38	67.38	未进入	否	无	13.33
9108	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线七家东光伏变压器	200	60.83	130.86	130.86	未进入	否	无	2.7
9109	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科中学中心村	100	60.86	19.19	19.19	未进入	否	无	32.03
9110	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐中台变压器	100	62.93	20.51	20.51	未进入	否	无	0
9111	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟六组	20	118.05	-7.61	-7.61	未进入	否	无	51.01
9112	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	西荒	50	93.18	-6.59	-6.59	未进入	否	无	8.92
9113	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地四组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9114	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山河西变压器	160	21.9	92.98	92.98	未进入	否	无	-44.21
9115	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	西梁井分容	20	0	16	16	未进入	否	无	0
9116	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线龙全饲料（小微）	100	12.18	69.55	69.55	未进入	否	无	-48.65
9117	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村3号台区机井（2017新	50	10.72	35.26	35.26	未进入	否	无	900
9118	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	0kV建昌沟线独份子沟台区机井（2017新增）	80	0	64	64	未进入	否	无	0
9119	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	0kV热仓线西岗村郎营子小区（2019年新增）	200	72.58	15.08	15.08	未进入	否	无	20.78
9120	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	kV三家西线付合村政府家属院（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9121	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	kV北三家线东村东村养殖小区（2019年新增	200	34.94	94.78	94.78	未进入	否	无	-0.87
9122	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈八组2.0	400	71.18	76.84	76.84	未进入	否	无	35.66
9123	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线大西营子村北营子三组2（2019年	200	30.08	108.74	108.74	未进入	否	无	7.76
9124	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	三道沟养牛小区	100	2.25	77.96	77.96	未进入	否	无	-17.86
9125	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	罗福沟柴杖子冷月变压器	100	10.72	70.35	70.35	未进入	否	无	-40.28
9126	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	徐家沟小区	80	71.74	47.17	47.17	未进入	否	无	365.32
9127	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店八组（2019贫困县	200	64.45	117.52	117.52	未进入	否	无	128.99
9128	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	0kV朱碌科西线西良村桃吐南（2019年新增）	100	58.36	46.37	46.37	未进入	否	无	3.47
9129	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村机房沟（2019年新增）	200	39.67	87.86	87.86	未进入	否	无	-3.45
9130	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟中组	30	119.47	-11.5	-11.5	2025/6/22	是	2026/3/1	4.77
9131	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店3组（2019贫困县	400	73.77	266.12	266.12	未进入	否	无	19.31
9132	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村沟门（2019年新增）	200	64.19	116.56	116.56	未进入	否	无	237.97
9133	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟大棚井	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
9134	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	汤梁	40	58.64	16.69	16.69	未进入	否	无	5.94
9135	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴一组	315	18.57	195.87	195.87	未进入	否	无	3.72
9136	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	树林东线大西营子村大西营子一组（2019年	200	14.2	143.36	143.36	未进入	否	无	-32.59
9137	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	0kV苏子沟线新城村1号台区机井（2017新增	50	31.53	26.48	26.48	未进入	否	无	-70.54
9138	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	炮手营子	50	4.42	37.8	37.8	未进入	否	无	-28.79
9139	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217巨州城线	扎兰城小区	30	38.97	12.41	12.41	未进入	否	无	27.21
9140	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线化三组台区机井	50	29.63	27.9	27.9	未进入	否	无	-80
9141	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子南	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9142	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线上沟	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
9143	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组中心村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9144	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	平安地1组	200	62.83	34.46	34.46	未进入	否	无	5.01

9145	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	老窑	50	70.71	12.67	12.67	未进入	否	无	21.46
9146	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线扫虎沟6组井台区机井	50	15.97	34.98	34.98	未进入	否	无	-94.83
9147	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄政府中心村	200	82.45	-3.92	-3.92	未进入	否	无	54.56
9148	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	邢组	50	3.37	38.53	38.53	未进入	否	无	28.57
9149	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线林场小区变压器	160	50.6	55.06	55.06	未进入	否	无	30.84
9150	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	0k朱碌科西线西良村程子沟（2019年新增）	315	43.49	178.64	178.64	未进入	否	无	232.4
9151	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号北（2019年新增）	100	56.03	66.15	66.15	未进入	否	无	159.6
9152	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁喀东九组变压器（工）	200	70.38	19.34	19.34	未进入	否	无	19.21
9153	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	V东梁线线洼子店村洼子店增容（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9154	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	V榆树林东线西街村西街村台2（2019年新增）	200	51.6	60.76	60.76	未进入	否	无	6.88
9155	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	V哈拉道口线哈拉道口村哈九组（2019年新增）	200	48.6	77.9	77.9	未进入	否	无	25.28
9156	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	三道沟村设施农业	50	6.15	37.55	37.55	未进入	否	无	0
9157	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	双东队	50	69.73	30.54	30.54	未进入	否	无	275.92
9158	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	0kV马场南线龙头村龙头营子（2019年新增）	400	24.43	224.48	224.48	未进入	否	无	14.73
9159	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	0kV罗福沟线下窝铺村来台沟（2019年新增）	200	37.55	113.4	113.4	未进入	否	无	60.85
9160	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	0kV石脑线赵家店村张家湾东（2019年新增）	100	40.18	39.85	39.85	未进入	否	无	10.2
9161	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线大拉罕沟村大罕沟七（2019年新增）	100	119.99	48.16	48.16	2025/4/24	是	2026/3/1	32.82
9162	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线新爱里村七家一七组分容（2019年新增）	200	59.49	41.08	41.08	未进入	否	无	-5.66
9163	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	V北山线吉横沟变压器（2018年农网升级改造）	100	25.32	54.68	54.68	未进入	否	无	8.55
9164	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子北营子	50	2.79	38.6	38.6	未进入	否	无	0
9165	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功线王营子变压器（2018年农网升级改造）	50	101.37	19.68	19.68	未进入	否	无	-2.84
9166	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家宏程颗粒变压器（工）	200	84.66	8.02	8.02	未进入	否	无	221.38
9167	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	榆树林西线树底下村树底下一组（2019年新增）	400	26.54	228.24	228.24	未进入	否	无	-56.81
9168	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线五间房村五间房一组（2019年新增）	400	27.49	210.12	210.12	未进入	否	无	12.49
9169	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线石台沟村石台沟一组（2019年新增）	200	37.01	93.78	93.78	未进入	否	无	-57.05
9170	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家村海棠沟（2019年新增）	200	40.68	97.64	97.64	未进入	否	无	-75.74
9171	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	V大城线洼子沟村白山洼子沟2组（2019年新增）	200	94.71	-20.58	-20.58	未进入	否	无	-1.16
9172	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	kV大营子线朱家窝铺村黄窝铺（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9173	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线金黄地村7组（2019年新增）	315	78.73	25.83	25.83	未进入	否	无	7.82
9174	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东道北（2019年新增）	100	51.87	31.67	31.67	未进入	否	无	46.22
9175	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村小塘政府（2019年新增）	200	107.2	-47.5	-47.5	未进入	否	无	5.09
9176	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆5号箱变变压器	630	38.36	262.71	262.71	未进入	否	无	7.62
9177	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村三六组（2019年新增）	200	36.66	86.68	86.68	未进入	否	无	5.37
9178	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村二组（2019年新增）	200	48.92	100.88	100.88	未进入	否	无	9.53
9179	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	树林东线大西营子村大西营子五组（2019年新增）	200	39.52	81.86	81.86	未进入	否	无	34.03
9180	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	V大城线长汗池村白山长汗池中（2019年新增）	400	64.24	162.76	162.76	未进入	否	无	49.52
9181	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	kV哈拉道口线三合号村三二组（2019年新增）	200	4.75	152.24	152.24	未进入	否	无	-79.16
9182	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	V榆树林东线小房身村房申四组（2019年新增）	200	72.49	88.92	88.92	未进入	否	无	103.72
9183	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	贾营子	200	3.25	158.68	158.68	未进入	否	无	220.59
9184	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地四组变压器	100	73.56	13.51	13.51	未进入	否	无	4.15
9185	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	0kV热仓线西岗村郎营子鸡场（2019年新增）	200	8.28	155.68	155.68	未进入	否	无	-73.16
9186	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大苏子沟变压器	200	0.92	159.04	159.04	未进入	否	无	0
9187	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线白山长汉池北光伏变压器	200	45.87	68.26	68.26	未进入	否	无	20.92
9188	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	kV东窑线扎营子村扎营子六组（2019年新增）	200	70.7	108.62	108.62	未进入	否	无	1.03

9189	国网朝阳市建平县供电公司		10kV黑水线安家楼村安家楼东（2019年新增）	200	47.45	96.28	96.28	未进入	否	无	0	
9190	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	kV四家子线新爱里村七家1.7组（2019年新增）	200	64.13	131.6	131.6	未进入	否	100.53	
9191	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分陈杖子变压器	100	68.73	35.45	35.45	未进入	否	0	
9192	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村西2（2019年新增）	400	39.63	161.72	161.72	未进入	否	-0.83	
9193	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城一组	160	0.89	126.72	126.72	未进入	否	-12.12	
9194	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素三等房	200	38.75	129.48	129.48	未进入	否	3.45	
9195	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	土窑子	80	83.99	50.49	50.49	未进入	否	482.27	
9196	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线炮手营子村桃吐西沟（2019年新增）	100	92.44	-4.4	-4.4	未进入	否	9.59	
9197	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿市场	400	64.6	68.2	68.2	未进入	否	7.01	
9198	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	阳线三道沟三四组变压器（2018年农网升级）	100	34.62	45.41	45.41	未进入	否	-76.97	
9199	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官二队（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	-100	
9200	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	0kV马场南线龙头村三家西山（2019年新增）	200	6.3	153.96	153.96	未进入	否	-79.85	
9201	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心西组（2019年新增）	200	73.66	120.32	120.32	未进入	否	3.28	
9202	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	0kV北山线张家营子村张五组（2019年新增）	200	60.9	120.1	120.1	未进入	否	81.83	
9203	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	V大城线大城村白山大城二三组（2019年新增）	400	20.25	244.6	244.6	未进入	否	-1.85	
9204	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	V古山子西线侯营子村大勿拉沟（2019年新增）	200	65.41	113.4	113.4	未进入	否	91.1	
9205	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	0kV哈拉道口线嘎叉村嘎叉四组（2019年新增）	200	85.94	-11.3	-11.3	未进入	否	2.57	
9206	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	0kV苏子沟线新城村新城一组（2019年新增）	200	52.24	82.8	82.8	未进入	否	103.19	
9207	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	职教中心外	160	54.09	41.46	41.46	未进入	否	14.01	
9208	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	0kV马场北线黄土梁子台区机井（2017新增）	100	56.42	36.21	36.21	未进入	否	-80.45	
9209	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿北	400	0	320	320	未进入	否	-100	
9210	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	大北沟	50	9.61	36.93	36.93	未进入	否	1.06	
9211	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV董家卧铺变压器	50	73.43	3.29	3.29	未进入	否	35.34	
9212	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	V家线山根村山北变压器（2018年农网升级）	100	29.46	51.68	51.68	未进入	否	-3.57	
9213	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	112园青联线	10kV宋杖子线宋杖子村马家沟2.0	400	34.38	214	214	未进入	否	35.88	
9214	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分两间房变压器	100	1.15	79.56	79.56	未进入	否	0	
9215	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	0kV四家子线五家村五家2组（2019年新增）	200	40.53	95.1	95.1	未进入	否	26.53	
9216	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	卧龙岗沟里	50	110.36	-9.54	-9.54	未进入	否	58.28	
9217	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山线长汗池村白山长汗池猪场（2019年新增）	100	46.73	41.37	41.37	未进入	否	696.21	
9218	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟二组变压器（2018年农网升级）	50	32.65	24.6	24.6	未进入	否	-55.83	
9219	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线前进四组变压器（2018年农网升级改造）	400	0	320	320	未进入	否	-100	
9220	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村西岗七组（2019年新增）	200	53.09	53.98	53.98	未进入	否	12.8	
9221	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	水泉三节地变压器	100	54.2	46.82	46.82	未进入	否	103.64	
9222	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	kV黑水线西南关村西南关大棚（2019年新增）	200	31.58	104	104	未进入	否	-25.36	
9223	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组（2019年新增）	100	0	80	80	未进入	否	-100	
9224	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家4.5组综合	200	64.03	38.36	38.36	未进入	否	26.62	
9225	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	0kV青松岭线迟杖子村新房子（2019年新增）	400	40.86	170.84	170.84	未进入	否	58.31	
9226	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线孤家村孤家（2019年新增）	200	119.96	116.38	116.38	2025/5/18	是	2026/3/1	248.08
9227	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线梨树沟	50	61.95	17.17	17.17	未进入	否	1.15	
9228	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	V烧锅营子线毕杖子村毕三组里（2019年新增）	50	4.61	37.78	37.78	未进入	否	14.71	
9229	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	V四家子线金黄地村金黄地5.6组（2019年新增）	200	27.81	105.76	105.76	未进入	否	-6.07	
9230	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场村小五家（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	-100	
9231	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	0千伏姚家线那里耐村小炮手地（2019年新增）	200	48.13	106.38	106.38	未进入	否	67.7	
9232	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	东梁新村	80	5.8	59.36	59.36	未进入	否	-33.85	

9233	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	烧锅大井	100	64.98	15.02	15.02	未进入	否	无	42.1
9234	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	庙湾西山	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9235	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	房身变压器	50	102.24	-11.12	-11.12	未进入	否	无	50.67
9236	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线七节良小区变压器（2018年农网升级改造）	50	56.64	13.7	13.7	未进入	否	无	-20.81
9237	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟东洼	50	118.85	25.13	25.13	未进入	否	无	20.5
9238	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线昌隆村八组井台区机井	50	56.7	15.8	15.8	未进入	否	无	-4.69
9239	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	养猪小区变压器	100	5.29	75.12	75.12	未进入	否	无	-23.53
9240	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功线小营子变压器（2018年农网升级改造）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9241	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	三元井线刘家湾变压器（2018年农网升级改造）	100	70.95	59.45	59.45	未进入	否	无	140.51
9242	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一组门前地井台区机井	50	64.82	11.9	11.9	未进入	否	无	-84.59
9243	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村东塘三组（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9244	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村横南（2019年新增）	100	60.18	19.83	19.83	未进入	否	无	3.22
9245	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺小区	50	42.24	18.96	18.96	未进入	否	无	4.43
9246	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟	100	38.88	58.3	58.3	未进入	否	无	52.86
9247	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎一	100	3.72	76.56	76.56	未进入	否	无	-25.35
9248	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟一组（利旧）	30	115.58	-8.77	-8.77	未进入	否	无	-43.53
9249	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎四组分容	400	57.92	266.8	266.8	未进入	否	无	7.81
9250	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴十组	100	60.55	51.87	51.87	未进入	否	无	6.47
9251	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房养羊小区	50	79.91	-4.22	-4.22	未进入	否	无	-33.8
9252	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	北二道营子	50	80	4.52	4.52	未进入	否	无	4.09
9253	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线下牦牛营子变压器（2018年农网升级改造）	200	25.27	138.32	138.32	未进入	否	无	-47.67
9254	国网朝阳市建平县供电公司			10kV刘杖子线马杖子变压器（2018年农网升级改造）	400	58.03	294.84	294.84	未进入	否	无	0
9255	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	kV廿家子线廿家子村廿家子北（2019年新增）	200	42.85	74.4	74.4	未进入	否	无	16.64
9256	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家北中心村	200	58.11	44.02	44.02	未进入	否	无	5.47
9257	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	刘窝铺	200	55.52	75.16	75.16	未进入	否	无	43.55
9258	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线塔子	50	5.87	37.26	37.26	未进入	否	无	19.44
9259	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功线小五家变压器（2018年农网升级改造）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9260	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	长皋线步亮亮（小微）	50	79.8	6.35	6.35	未进入	否	无	12.68
9261	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	八家线姚都地二组变压器（2018年农网升级改造）	100	63.23	16.78	16.78	未进入	否	无	19.92
9262	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线安家楼村塔子沟（2019年新增）	200	36.63	102.12	102.12	未进入	否	无	0
9263	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	kV砖厂线张窝铺村大西山综合（2019年新增）	400	23.39	226.64	226.64	未进入	否	无	1.44
9264	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村上窝铺（2019年新增）	400	23.49	226.04	226.04	未进入	否	无	5.1
9265	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	王敏农户	50	34.56	24.4	24.4	未进入	否	无	302.33
9266	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地小区	50	28.06	27.27	27.27	未进入	否	无	-23.94
9267	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村果树队	100	60	20.02	20.02	未进入	否	无	-1.34
9268	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线廿家子村台区机井	50	60.67	13.66	13.66	未进入	否	无	30.23
9269	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井1变压器	250	38.14	122.3	122.3	未进入	否	无	-90.1
9270	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	富强东沟2组	100	29.28	57.58	57.58	未进入	否	无	-22.61
9271	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	V向阳线三道沟村三道沟五六队（2019年新增）	400	38.05	180.16	180.16	未进入	否	无	0.97
9272	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙（2019年新增）	200	49.2	72.44	72.44	未进入	否	无	21.37
9273	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线林场光伏变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
9274	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村崔杖子一二组（2019年新增）	200	37.9	130.48	130.48	未进入	否	无	-14.16
9275	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线茶台沟村三组（2019年新增）	200	64.5	90.56	90.56	未进入	否	无	28.29
9276	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	0kV长皋线扎营子村扎营四组（2019年新增）	160	78.95	9.25	9.25	未进入	否	无	10.92

9277	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	民瑞种植园（小微）	100	5.45	74.55	74.55	未进入	否	无	-91.47
9278	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	0kV青松岭线迟杖子村迟一队（2019年新增）	200	26.3	114.5	114.5	未进入	否	无	15.55
9279	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	朱碌科韩营子变压器（工）	200	0.36	159.32	159.32	未进入	否	无	-68
9280	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	0kV王杖子线富山村富山河东（2019年新增）	400	32.77	205.08	205.08	未进入	否	无	4.96
9281	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	kV大城线大城村白山大城七组（2019年新增）	200	46.03	92.18	92.18	未进入	否	无	-21.92
9282	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟（利旧）	50	82.55	-1.28	-1.28	未进入	否	无	378.82
9283	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	0kV大营子线房身村4号台区机井（2017新增）	50	29.05	28.06	28.06	未进入	否	无	-78.35
9284	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线西南窝铺台区机井（2017新增）	50	13.41	33.34	33.34	未进入	否	无	-58.33
9285	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	二小(镇干)	315	13.73	208.78	208.78	未进入	否	无	-7.24
9286	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线炮手营子村桃吐南湾子（2019年新	50	50.3	16.29	16.29	未进入	否	无	-36.45
9287	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	4家子线新爱里村新爱里果山分容（2019年新	200	45.74	113.32	113.32	未进入	否	无	57.51
9288	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	V哈拉道口线哈拉道口村哈六组（2019年新	200	37.97	84.08	84.08	未进入	否	无	10.44
9289	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗（2019贫困县	200	24.72	113.94	113.94	未进入	否	无	10.78
9290	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	V大城线东城村白山四汉城五组（2019年新	400	13.91	267.28	267.28	未进入	否	无	-40.27
9291	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	0kV三家西线新安村大新地1组（2019年新增	400	39.07	221.28	221.28	未进入	否	无	23.17
9292	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线万丰山	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9293	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子变压器	50	52.9	25.44	25.44	未进入	否	无	-0.47
9294	国网朝阳市建平县供电公司			白山旦州城五间庙	200	5.73	148.54	148.54	未进入	否	无	0
9295	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山长汉池四家西	80	2.52	62.2	62.2	未进入	否	无	6.25
9296	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄二组中心村	200	59.43	49.76	49.76	未进入	否	无	-25.28
9297	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河北（2019年新增）	400	10.81	299.96	299.96	未进入	否	无	-47.58
9298	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	榆树林西线前营子村前营子七组（2019年新	200	22.07	115.84	115.84	未进入	否	无	-65.57
9299	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	kV金矿线兴隆沟村拉碾沟一组（2019年新增	200	21.08	118.32	118.32	未进入	否	无	1.93
9300	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	V奎德素线北山村北山村南台子（2019年新	100	82.29	5.74	5.74	未进入	否	无	0.88
9301	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	V四家子线新爱里村新爱里果山（2019年新	400	10.01	305.88	305.88	未进入	否	无	-52.07
9302	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线东塘村供水站（2019贫困县	100	48	32	32	未进入	否	无	1.74
9303	国网朝阳市建平县供电公司			糖厂家属院	50	76.64	4.29	4.29	未进入	否	无	0
9304	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	房产	315	56.79	73.4	73.4	未进入	否	无	1.67
9305	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线供销社	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9306	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	西街九组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9307	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	新东变压器	200	31.46	99.32	99.32	未进入	否	无	52.07
9308	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	井西	50	70.73	23.53	23.53	未进入	否	无	3.25
9309	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	线三道沟三四组分容变压器（2018年农网升	200	38.18	93.12	93.12	未进入	否	无	16.35
9310	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村华杖子（2019贫困县	200	54.4	71.48	71.48	未进入	否	无	28.26
9311	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	kV古山子西线侯营子村新房子（2019年新增	100	67.44	13.46	13.46	未进入	否	无	26.24
9312	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁北小区	50	3.21	38.78	38.78	未进入	否	无	-55.56
9313	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北良	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9314	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈达大棚	80	16.01	57.9	57.9	未进入	否	无	-9.38
9315	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线于家村烧锅底（2019年新增）	200	71.18	131.46	131.46	未进入	否	无	327.35
9316	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线五十家子村石匠沟七队（2019年新	200	0.43	159.24	159.24	未进入	否	无	5.26
9317	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新北（2019年新增）	100	89.84	8.14	8.14	未进入	否	无	13.6
9318	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区南区箱变配电变压器	630	24.04	352.8	352.8	未进入	否	无	-3.62
9319	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素四盆一组	100	62.38	17.65	17.65	未进入	否	无	2.68
9320	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	哈达乌苏组	50	55.29	14.62	14.62	未进入	否	无	-43.89

9321	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧北弯子	50	2.93	38.66	38.66	未进入	否	无	5.56
9322	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城一组台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9323	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线胡营子组台区机井	50	100.57	-0.26	-0.26	未进入	否	无	-29.13
9324	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV旦州城线东城8组台区机井	50	1.3	39.53	39.53	未进入	否	无	0
9325	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南锅炉房箱变配电变压器	630	46.57	217.29	217.29	未进入	否	无	7.36
9326	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	平房铁矿	100	46.54	37.04	37.04	未进入	否	无	59.53
9327	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	0kV太平庄线和乐村和乐11组（2019年新增）	200	41.16	87.02	87.02	未进入	否	无	86.28
9328	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	马场新北变压器（工）	200	41.26	85.36	85.36	未进入	否	无	-22.69
9329	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线三合号村三小区综合（2019年新	100	106.32	-3.27	-3.27	未进入	否	无	1.79
9330	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线大拉罕沟村大罕沟一三（2019年新	315	47.38	193.25	193.25	未进入	否	无	365.86
9331	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	柏峰紫城1号箱变变压器	630	61.64	126.95	126.95	未进入	否	无	33.07
9332	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	新丘大棚分容	30	39.34	14.74	14.74	未进入	否	无	-34.52
9333	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子五队	100	117.22	-30.24	-30.24	未进入	否	无	-17.24
9334	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店十一组井台区机井	50	52.78	20.61	20.61	未进入	否	无	-48.33
9335	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	柴家营子变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
9336	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子水泉沟	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9337	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟三组	50	119.44	-19.69	-19.69	未进入	否	无	71.32
9338	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV乔子沟变压器	50	41.12	20.17	20.17	未进入	否	无	12.12
9339	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长泉西变压器	100	25.89	54.14	54.14	未进入	否	无	2.78
9340	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子光伏变压器	200	90.84	113.9	113.9	2025/3/28	是	2026/3/1	113.3
9341	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子5组2.0	200	76.72	6.56	6.56	未进入	否	无	38.82
9342	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线北营子三组变压器（2018年农网升级	200	59.51	87.68	87.68	未进入	否	无	37.66
9343	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	向阳线昌隆村向阳变压器（2018年农网升级	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9344	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石村杖杖子（2019年新增）	200	23.31	114.7	114.7	未进入	否	无	-0.15
9345	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子村东组	30	4.34	22.7	22.7	未进入	否	无	5.26
9346	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	仓子线王落地猪厂变压器（2018年农网升级	200	20.24	123.3	123.3	未进入	否	无	20.36
9347	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	华府天地箱变1#变压器	630	0.39	501.54	501.54	未进入	否	无	-55.75
9348	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	怡泽园2号箱变变压器	630	9.88	441.82	441.82	未进入	否	无	8.02
9349	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百合家园2号箱变2#变压器	500	35.16	224.25	224.25	未进入	否	无	21.45
9350	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	成功线田窝铺七组变压器（2018年农网升级	100	75.34	53.58	53.58	未进入	否	无	3.85
9351	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	东沟线宋家湾东沟变压器（2018年农网升级	50	54.4	14.42	14.42	未进入	否	无	-1.34
9352	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	1kV马场南线兴隆沟村榆树林子（2019年新增	200	39.79	81.5	81.5	未进入	否	无	-14.24
9353	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄市场中心村	100	70.36	11.89	11.89	未进入	否	无	20.08
9354	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要九（2019年新增）	200	32.36	95.26	95.26	未进入	否	无	57.98
9355	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆15号箱变变压器	500	37.53	213.2	213.2	未进入	否	无	-0.92
9356	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆12号箱变变压器	500	66.8	70.6	70.6	未进入	否	无	30.07
9357	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家2号箱变2#变压器	630	29.07	321.05	321.05	未进入	否	无	10.3
9358	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村1组（2019贫困县	200	39.07	94.46	94.46	未进入	否	无	-21.39
9359	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线上新井村哈上新井村（2019年新	200	37.42	85.18	85.18	未进入	否	无	13.07
9360	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一0小区箱变变压器	800	64.78	125.6	125.6	未进入	否	无	8.39
9361	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	达富园箱变变压器	400	30.98	196.24	196.24	未进入	否	无	10.48
9362	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	河畔家园2#箱变2#变压器	400	56.77	92.92	92.92	未进入	否	无	-59.01
9363	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	佳霖豪府箱变1#变压器	500	94.21	-66.7	-66.7	未进入	否	无	10.42
9364	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	商贸大厦箱变站内变压器	500	25.48	272.6	272.6	未进入	否	无	5.94

9365	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街村台1（2019年新增）	200	65.68	64.3	64.3	未进入	否	无	15.39
9366	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘二组（2019年新增）	200	26.08	110.04	110.04	未进入	否	无	-1.65
9367	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	10kV工商局箱变变压器间隔配电变压器	630	64.65	125.18	125.18	未进入	否	无	-7.98
9368	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁（2019年新增）	100	31.68	54.78	54.78	未进入	否	无	41.46
9369	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	铁北锅炉房箱变配电变压器	630	40.64	255.02	255.02	未进入	否	无	-2
9370	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV水泉沟养殖小区	50	0.61	39.7	39.7	未进入	否	无	-20
9371	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线中学东小区	200	47.48	65.42	65.42	未进入	否	无	6.06
9372	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场东组大棚	80	112.05	-14.71	-14.71	未进入	否	无	-38.34
9373	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎查2组2.0	400	50.86	216.28	216.28	未进入	否	无	85.07
9374	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官四队（2019年新增）	200	33.78	93	93	未进入	否	无	15.28
9375	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV家线平房村兰南变压器（2018年农网升级改造）	50	98.23	-4.5	-4.5	未进入	否	无	-37.05
9376	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家富强3组变压器（工）	200	58.13	68.16	68.16	未进入	否	无	73.42
9377	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV青峰山大井线段麻沟变压器（工）	50	69.52	31.59	31.59	未进入	否	无	-19.97
9378	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村台下2.9组（2019年新增）	200	24.89	117.62	117.62	未进入	否	无	46.2
9379	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV0千伏四家线南四家村4组综合（2019年新增）	200	36.91	90.84	90.84	未进入	否	无	20.1
9380	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV迟河南（利旧）	50	85.07	-2.54	-2.54	未进入	否	无	377.14
9381	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV黑山嘴六组	100	67.28	51.98	51.98	未进入	否	无	69.18
9382	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	10kV医院前	400	31.04	199.32	199.32	未进入	否	无	1.22
9383	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地变压器（2018年农网升级改造）	200	59.93	119.58	119.58	未进入	否	无	13.87
9384	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立屯大棚变压器	80	31.3	44.25	44.25	未进入	否	无	-66.99
9385	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV白山旦州城代偿皋	50	64.9	7.57	7.57	未进入	否	无	-2.02
9386	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV0kV惠州线新邱村3号台区机井（2017新增）	50	59.28	18.02	18.02	未进入	否	无	3500
9387	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平镇四家子大棚1	80	0.01	63.99	63.99	未进入	否	无	-100
9388	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223霍营线	10kV霍家地二组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9389	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV王军鸡场小区	80	37.92	36.01	36.01	未进入	否	无	16.67
9390	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀拉直增容分容中心村	200	48.32	63.38	63.38	未进入	否	无	29.33
9391	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线窑沟光伏变压器	200	45.55	122.8	122.8	未进入	否	无	270.23
9392	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	10kV皇家公馆7号箱变变压器	630	43.43	231.34	231.34	未进入	否	无	10.83
9393	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV木头营子一组	315	66.15	197.69	197.69	未进入	否	无	1.01
9394	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV三家屯	100	78.69	62.61	62.61	未进入	否	无	12.76
9395	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV白山水泉七八组	200	102.01	-40.88	-40.88	未进入	否	无	-10.7
9396	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV10kV金矿线三家	50	65.17	11.49	11.49	未进入	否	无	58.77
9397	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街分容中心村	315	20.54	187.33	187.33	未进入	否	无	19.02
9398	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV奎德素奎头营子变压器（工）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9399	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV10kV罗福沟线三家	50	83.78	1.61	1.61	未进入	否	无	-15.35
9400	国网朝阳市建平县供电公司			10kV喀村与镇直	315	62.92	93.96	93.96	未进入	否	无	0
9401	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	10kV印刷外	400	13.98	264.04	264.04	未进入	否	无	2.21
9402	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	10kV皇家公馆8号箱变变压器	630	46.44	211.43	211.43	未进入	否	无	-2.81
9403	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	10kV顺馨花园1号箱变变压器	500	46.05	169.75	169.75	未进入	否	无	-44.59
9404	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟二东变压器（工）	50	70.35	4.83	4.83	未进入	否	无	7.72
9405	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV10kV惠州线太平沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9406	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV10kV黑水线城西	160	72.39	12.24	12.24	未进入	否	无	5.29
9407	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV兰营子河东	100	82.09	-2.09	-2.09	未进入	否	无	0
9408	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV梁沙分西山变压器	100	1.78	79.08	79.08	未进入	否	无	0

9409	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚1变压器	80	69.93	13.49	13.49	未进入	否	无	135.26
9410	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭七九组	200	53.7	52.76	52.76	未进入	否	无	-4.58
9411	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	城建楼	400	44.42	146.36	146.36	未进入	否	无	0
9412	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	牦牛营子设施农业	50	31.94	31.28	31.28	未进入	否	无	-81.6
9413	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	东沟养羊小区	50	68.96	9.99	9.99	未进入	否	无	29.91
9414	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	窑上	50	59.56	10.98	10.98	未进入	否	无	12.3
9415	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	V榆树林东线小房身村房申三组（2019年新增）	200	26.21	107.66	107.66	未进入	否	无	3.49
9416	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	杖子线马杖子分容变压器（2018年农网升级）	50	49.78	17.15	17.15	未进入	否	无	13.4
9417	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	烧锅营子线老西沟变压器（2018年农网升级）	50	40.86	20.12	20.12	未进入	否	无	5.87
9418	国网朝阳市建平县供电公司			坤兑沟北	50	80.91	-0.36	-0.36	未进入	否	无	0
9419	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三四组	80	73.77	5.05	5.05	未进入	否	无	19.68
9420	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城下白庙子	30	114.44	-10.06	-10.06	未进入	否	无	12666.7
9421	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	五小南箱变配电变压器	630	19.13	383.48	383.48	未进入	否	无	6.79
9422	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良五组	100	46.5	40.83	40.83	未进入	否	无	0
9423	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	kV向阳线东井村4组7号台区机井（2017新增）	50	39.49	22.48	22.48	未进入	否	无	-4.55
9424	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	工会大厦箱变1#变压器	500	17.61	313.25	313.25	未进入	否	无	-2.17
9425	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	中兴箱变1#变压器	630	21.9	366.16	366.16	未进入	否	无	-20.5
9426	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线水塘沟村水塘沟村（2019年新增）	200	42.85	115.24	115.24	未进入	否	无	14.86
9427	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	V哈拉道口线哈拉道口村哈五组（2019年新增）	400	43.89	144.64	144.64	未进入	否	无	49.15
9428	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	广电大厦箱变2#变压器	500	44.27	180.15	180.15	未进入	否	无	9.57
9429	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	意安小区箱变变压器	800	38.03	337.12	337.12	未进入	否	无	-12.66
9430	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	柏峰紫城3号箱变1#变压器	630	29.26	319.66	319.66	未进入	否	无	-0.59
9431	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	百旺家庭箱变1#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
9432	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	紫都书院1箱变2号变压器	500	46.85	165.75	165.75	未进入	否	无	-16.67
9433	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	馨盛家园1号箱变1#变压器	630	23.41	356.58	356.58	未进入	否	无	14.49
9434	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	建安家园箱变1#变压器	630	72.28	52.1	52.1	未进入	否	无	8.63
9435	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆3号箱变变压器	630	27.41	331.63	331.63	未进入	否	无	11.66
9436	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	滨河家园箱变2#变压器	1000	41.05	398	398	未进入	否	无	-7.99
9437	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家1号箱变1#变压器	630	10.79	436.15	436.15	未进入	否	无	14.93
9438	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	国税箱变变压器	630	34.04	290.37	290.37	未进入	否	无	0.26
9439	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	翰墨林居箱变2#变压器	630	62.87	109.18	109.18	未进入	否	无	-49.11
9440	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑4号箱变1号变压器	630	22.3	363.51	363.51	未进入	否	无	0
9441	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	顺馨花园2号箱变1号变压器	500	25.88	270.65	270.65	未进入	否	无	-3.32
9442	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	合馨家园二号箱变一号变压器	200	67.47	25.66	25.66	未进入	否	无	9.54
9443	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	馨盛家园2号箱变1#变压器	630	23.45	356.39	356.39	未进入	否	无	6.62
9444	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	光明新村箱变1#变压器	630	30.54	311.6	311.6	未进入	否	无	-6.89
9445	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚4变压器	80	17.08	50.43	50.43	未进入	否	无	0
9446	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿园田123队	400	30.85	196.92	196.92	未进入	否	无	-16.02
9447	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆1号箱变变压器	630	37.1	270.4	270.4	未进入	否	无	11.95
9448	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV布清国	30	89.08	-1.7	-1.7	未进入	否	无	90.58
9449	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	10kV站前线站东箱变配电变压器	400	13.63	265.84	265.84	未进入	否	无	7.1
9450	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	铁北小区西区配电变压器	630	21.21	370.44	370.44	未进入	否	无	8.79
9451	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆10号箱变变压器	630	25.19	346.06	346.06	未进入	否	无	37.82
9452	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙中（2019年新增）	200	40.99	113.26	113.26	未进入	否	无	148.28

9453	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线马场组台区机井	50	68.71	11.61	11.61	未进入	否	无	-81.42
9454	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	新城小区支1柱上变压器	400	30.81	196.8	196.8	未进入	否	无	23.76
9455	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟八组	80	38.76	33	33	未进入	否	无	9.25
9456	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV小南沟变压器	50	43.14	19.54	19.54	未进入	否	无	-1.42
9457	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	解困楼箱变102变压器	630	17.5	393.81	393.81	未进入	否	无	5.07
9458	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	世纪花园2号箱变1号变压器	500	28.32	258.4	258.4	未进入	否	无	19.96
9459	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南卫生服务中心箱变配电变压器	630	38.34	262.52	262.52	未进入	否	无	-2.23
9460	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线马圈子	100	32.98	50.24	50.24	未进入	否	无	-0.16
9461	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆13号箱变变压器	630	26.93	342.41	342.41	未进入	否	无	-19.09
9462	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区2号箱变配电变压器	500	28.06	259.7	259.7	未进入	否	无	11.54
9463	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	干打垒箱变配电变压器	500	13.57	332.15	332.15	未进入	否	无	-6.36
9464	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	叩勿苏1.2.7组	160	74.14	9.38	9.38	未进入	否	无	13.96
9465	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9466	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山设施农业小区2	80	38.56	37.6	37.6	未进入	否	无	-90.33
9467	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	达拉哈	100	53.15	45.9	45.9	未进入	否	无	61.01
9468	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	烧锅营子线木头营子村2号台区机井（2017新	50	51.14	18.01	18.01	未进入	否	无	-69.81
9469	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	梅家窝铺	50	71.24	6	6	未进入	否	无	8.22
9470	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	新南变压器	80	70.01	11.15	11.15	未进入	否	无	2.85
9471	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐十组变压器	200	89.05	94.16	94.16	未进入	否	无	34.78
9472	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	大蒿子店新农村	400	53.68	106	106	未进入	否	无	0
9473	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井2台区机井	100	38.29	49.86	49.86	未进入	否	无	-75.15
9474	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV费爷沟变压器	80	85.58	16.98	16.98	未进入	否	无	-4.09
9475	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线酒厂中心村	100	0.8	79.35	79.35	未进入	否	无	6.25
9476	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	青峰山张家湾变压器（工）	100	40.95	39.24	39.24	未进入	否	无	-8.87
9477	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆6号箱变变压器	630	63.01	109.81	109.81	未进入	否	无	20.22
9478	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线五道沟	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9479	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村前街	100	1.69	78.65	78.65	未进入	否	无	20
9480	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村5号台区机井（2017新增	50	53.77	18.39	18.39	未进入	否	无	-86.46
9481	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子三组	100	78.31	11.42	11.42	未进入	否	无	26.55
9482	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大北沟	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
9483	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张二组（杆）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9484	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟四组变压器	100	75.05	20.94	20.94	未进入	否	无	0
9485	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	啤酒厂南变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9486	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申新井台区机井	50	93.33	-4.08	-4.08	未进入	否	无	-66.55
9487	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	和乐六组	50	39.45	20.38	20.38	未进入	否	无	17.33
9488	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	海翼家苑1号箱变1#变压器	500	39.04	204.8	204.8	未进入	否	无	-21.87
9489	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	八家线董家沟后梁变压器（2018年农网升级工	200	63.81	107.5	107.5	未进入	否	无	52.46
9490	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子养鸡小区	50	45.84	18.42	18.42	未进入	否	无	127.78
9491	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	杨杖子5#大棚变压器	80	104.56	21	21	未进入	否	无	-37.4
9492	国网朝阳市建平县供电公司			郎家小区变压器	80	47.48	26.96	26.96	未进入	否	无	0
9493	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	工业大厦箱变1#变压器	500	52.51	147.4	147.4	未进入	否	无	-9.87
9494	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	海翼家苑3号箱变1#变压器	630	28.79	323.69	323.69	未进入	否	无	2.86
9495	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	柏峰紫域2号箱变1#变压器	630	32.07	302.9	302.9	未进入	否	无	45.28
9496	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房河西	100	41.3	46.55	46.55	未进入	否	无	0.12

9497	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线沙子沟	100	0.58	79.6	79.6	未进入	否	无	-66.67
9498	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官五组	160	63.92	25.73	25.73	未进入	否	无	26.59
9499	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	kV朱碌科西线西良村2号台区机井（2017新增）	50	46.76	21.26	21.26	未进入	否	无	-55.02
9500	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	0kV东窑线扎营子村扎营八组（2019年新增）	200	39.71	81.2	81.2	未进入	否	无	6.02
9501	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊四组	50	76.32	16.89	16.89	未进入	否	无	49.56
9502	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	建达小区箱变变压器	800	76.68	30.56	30.56	未进入	否	无	20.32
9503	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	幸福家园箱变变压器	500	38.08	210.55	210.55	未进入	否	无	-0.25
9504	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	八号小区二号箱变变压器	630	41.9	247.02	247.02	未进入	否	无	32.27
9505	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	0kV青松岭线迟杖子村迟二队（2019年新增）	200	62.68	90.88	90.88	未进入	否	无	57.67
9506	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线南四家5-12组	200	55.32	49.36	49.36	未进入	否	无	-1.61
9507	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永设施农业	80	19.77	50.63	50.63	未进入	否	无	-56.92
9508	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线下窝铺	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9509	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店大棚	200	29.85	105.14	105.14	未进入	否	无	46.21
9510	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线上新井村2号台区机井（2017新增）	50	2.11	39.1	39.1	未进入	否	无	0
9511	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	农业大厦箱变1#变压器	400	78.88	4.44	4.44	未进入	否	无	645.91
9512	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	河畔家园3#箱变2#变压器	400	24.35	222.76	222.76	未进入	否	无	7.19
9513	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	0kV四家子线东升村东升1组（2019年新增）	200	82.13	78.84	78.84	未进入	否	无	24.99
9514	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	三家西湖养猪小区变压器（工）	80	119.25	-1.34	-1.34	未进入	否	无	-10.32
9515	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井河东变压器	100	59.78	68.52	68.52	未进入	否	无	8.02
9516	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	邹继龙养牛小区	50	106.24	-7.9	-7.9	未进入	否	无	70.88
9517	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	万寿新村2号箱变1号变压器	630	57.94	140.43	140.43	未进入	否	无	0
9518	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	兴合箱变变压器	630	42.19	244.25	244.25	未进入	否	无	20.42
9519	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	三一0西区1号箱变2号变压器	630	33.42	293.45	293.45	未进入	否	无	5.63
9520	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线山咀村山咀（2019年新增）	200	26.88	108.96	108.96	未进入	否	无	3.87
9521	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线五间房村五间房二组（2019年新增）	400	41.02	155.92	155.92	未进入	否	无	7.93
9522	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	V朱碌科西线西良村郝杖子二组（2019年新增）	200	34.49	91.02	91.02	未进入	否	无	20.3
9523	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线黄土梁子村黄土梁子四组（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9524	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线小房申西变压器（2018年农网升级改造）	200	11.45	137.1	137.1	未进入	否	无	-65.94
9525	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	0kV哈拉道口线刘汉朝村刘一组（2019年新增）	200	42.53	81.92	81.92	未进入	否	无	28.28
9526	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	V四家线金黄地村1组3号台区机井（2017新增）	50	36.32	25.84	25.84	未进入	否	无	-39.1
9527	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	金都华府2号箱变变压器	630	25.44	343.79	343.79	未进入	否	无	16.49
9528	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	金都华府1号箱变1号变压器	630	50.64	185.16	185.16	未进入	否	无	14.57
9529	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百货公司箱变变压器	630	24.58	349.27	349.27	未进入	否	无	4.31
9530	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗东变压器	160	29.28	81.15	81.15	未进入	否	无	34.98
9531	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	赵窝铺大棚井01	80	58.72	23.68	23.68	未进入	否	无	-81.1
9532	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	华府天地二期1号箱变1#变压器	400	26.87	212.52	212.52	未进入	否	无	-5.68
9533	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV张家营子线深井示范园0号	100	58.16	32.9	32.9	未进入	否	无	38.99
9534	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	下红帽蔬菜大棚	80	62.22	21.04	21.04	未进入	否	无	1.36
9535	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组北中心村	200	48.28	64.8	64.8	未进入	否	无	1.72
9536	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	时代金领箱变2号变压器	630	24.97	351.98	351.98	未进入	否	无	7.73
9537	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线东升村东升四五八分容（2019年新增）	400	15.68	261.76	261.76	未进入	否	无	20.99
9538	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家2号箱变1#变压器	630	15.12	408.87	408.87	未进入	否	无	13.3
9539	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑1号箱变2号变压器	630	13.9	416.56	416.56	未进入	否	无	20.51
9540	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑2号箱变1号变压器	630	22.81	360.3	360.3	未进入	否	无	-33.91

9541	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城3组2井台区机井	50	46.59	21.01	21.01	未进入	否	无	-51.6
9542	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	富郡园箱变1#变压器	400	41.06	158.68	158.68	未进入	否	无	-10.91
9543	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百合家园1号箱变1#变压器	500	39.21	204.2	204.2	未进入	否	无	12.33
9544	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	V哈拉道口线哈拉道口村政府南（2019年新增）	400	52.87	137.28	137.28	未进入	否	无	71.36
9545	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	运输公司箱变变压器	630	16.93	397.34	397.34	未进入	否	无	1.21
9546	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	顺和家园2号箱变变压器	500	15.59	322.2	322.2	未进入	否	无	2.28
9547	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	钢管开发楼箱变变压器	630	77.1	20.16	20.16	未进入	否	无	11.77
9548	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五四线	绿岛花园箱变变压器	1000	0.12	798.8	798.8	未进入	否	无	-46.84
9549	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从南（2019年新增）	200	37.42	91.46	91.46	未进入	否	无	-22.29
9550	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	kV杨树岭线德吉物苏村小方申（2019年新增）	400	11.99	311.24	311.24	未进入	否	无	116.43
9551	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山谢窝铺	100	91.03	0.49	0.49	未进入	否	无	1.51
9552	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	毛家沟1	100	31.3	53.69	53.69	未进入	否	无	-9.79
9553	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城上白庙子	100	18.97	61.04	61.04	未进入	否	无	-13.35
9554	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要大棚井变压器	80	29.27	43.6	43.6	未进入	否	无	52
9555	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南井	100	77.92	5.85	5.85	未进入	否	无	1.75
9556	国网朝阳市建平县供电公司			10kV建古线东湾子	50	10.11	34.95	34.95	未进入	否	无	0
9557	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	商业城箱变变压器	800	54.53	216.32	216.32	未进入	否	无	31.44
9558	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	10kV铁路机务箱变配电变压器	400	18.72	245.16	245.16	未进入	否	无	-8.17
9559	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	0kV朱碌科西线新房子村老爷庙（2019年新增）	200	67.07	80.16	80.16	未进入	否	无	134.82
9560	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	V上店线五家子村五家子3.4组（2019年新增）	400	38.34	256.52	256.52	未进入	否	无	49.93
9561	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线北四家村北四家1.2.7组（2019年新增）	400	33.64	185.6	185.6	未进入	否	无	-3.66
9562	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	工商行小区箱变102变压器	630	16.22	401.88	401.88	未进入	否	无	-10.36
9563	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	站西小区西区箱变配电变压器	630	14.34	413.66	413.66	未进入	否	无	0.6
9564	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	合馨家园一号箱变变压器	200	38.62	82.84	82.84	未进入	否	无	11.89
9565	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南俱乐部箱变配电变压器	630	22.41	362.88	362.88	未进入	否	无	1.9
9566	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆2号箱变变压器	630	39.17	257.29	257.29	未进入	否	无	16.11
9567	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	V富西线王福店村富山王福店北（2019年新增）	200	74.75	10.86	10.86	未进入	否	无	7.2
9568	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王台子台区机井（2017新增）	50	58.8	17.42	17.42	未进入	否	无	-72.94
9569	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	V哈拉道口线三合号村小区三组（2019年新增）	100	39.09	40.92	40.92	未进入	否	无	23.09
9570	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	河畔家园1号箱变2#变压器	500	52.59	141.55	141.55	未进入	否	无	0
9571	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	聚福园变压器	500	0.24	398.8	398.8	未进入	否	无	27.78
9572	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	建安家园3号箱变变压器	500	21.57	292.2	292.2	未进入	否	无	3.74
9573	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	通胜商厦箱变1#变压器	630	83.22	-18.14	-18.14	未进入	否	无	4.02
9574	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	万寿新村3号箱变1号变压器	400	47.63	129.72	129.72	未进入	否	无	-13.58
9575	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家1号箱变2#变压器	630	20.38	375.8	375.8	未进入	否	无	13.28
9576	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	柏林家苑箱变1号变压器	200	71.95	16.1	16.1	未进入	否	无	-5.38
9577	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	海翼家苑2号箱变1#变压器	500	32.34	238.3	238.3	未进入	否	无	3.09
9578	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	八一小区C区站内变压器	400	15.14	259.4	259.4	未进入	否	无	-5.29
9579	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	八号小区3号箱变变压器	630	43.47	232.6	232.6	未进入	否	无	6.34
9580	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	通泰家园箱变变压器	500	21.07	294.7	294.7	未进入	否	无	19.69
9581	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区3号箱变配电变压器	630	30.24	315.06	315.06	未进入	否	无	0.41
9582	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	馨盛家园3号箱变变压器	630	26.77	339.38	339.38	未进入	否	无	-0.19
9583	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	0千伏富西线红石板村双北分容（2019年新增）	100	53.88	57.67	57.67	未进入	否	无	85.33
9584	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	0千伏富西线张福店五六组分容（2019年新增）	100	70.59	19.61	19.61	未进入	否	无	3.28

9585	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村崔杖子一二组分容（2019年新增）	100	31.91	51.05	51.05	未进入	否	无	-18.18
9586	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV哈拉道口线哈上新井2、3组分容（2019年新增）	100	71.27	69.42	69.42	未进入	否	无	642.01
9587	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	张立明（小微）	50	38.8	21.45	21.45	未进入	否	无	87.1
9588	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	朱全义（小微）	100	15.15	64.85	64.85	未进入	否	无	851.72
9589	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平海东西变压器（工）	100	2.04	78.06	78.06	未进入	否	无	-17.39
9590	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村分容（2019年新增）	100	58.26	43.61	43.61	未进入	否	无	-9.98
9591	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗分容（2019年新增）	200	45.96	138.42	138.42	未进入	否	无	420.45
9592	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容2（2019年新增）	100	56.56	55.54	55.54	未进入	否	无	322.22
9593	国网朝阳市建平县供电公司			二十家子罗五组变压器（工）	80	0	64	64	未进入	否	无	0
9594	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2、9组分容（2019年新增）	200	23.26	130.22	130.22	未进入	否	无	-8.65
9595	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴南	100	69.1	18.94	18.94	未进入	否	无	-7.39
9596	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线杜营子村向阳山（2019年新增）	200	30.72	101.18	101.18	未进入	否	无	26.8
9597	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山平房河东变压器（工）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9598	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西科村七组（2019年新增）	200	71.56	101.32	101.32	未进入	否	无	30.95
9599	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线兰营子村兰营子村台分容（2019年新增）	200	59.69	97.26	97.26	未进入	否	无	29.96
9600	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐三组台区机井	50	34.5	26.92	26.92	未进入	否	无	-13.04
9601	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1、2组分容（2019年新增）	80	14.15	52.68	52.68	未进入	否	无	3.17
9602	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄太一变压器（工）	200	51.42	57.84	57.84	未进入	否	无	13.73
9603	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组分容（2019年新增）	50	81.78	-14.74	-14.74	未进入	否	无	44.62
9604	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	羽丰养殖（小微）	100	13.24	71.08	71.08	未进入	否	无	100
9605	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	喀喇沁兴丰种植园（小微企业）	100	23.75	56.26	56.26	未进入	否	无	100
9606	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水元分营子变压器（工）	200	56.66	54.88	54.88	未进入	否	无	68.23
9607	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家分容（2019年新增）	200	32.01	112	112	未进入	否	无	32.48
9608	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组分容（2019年新增）	100	83.04	32.53	32.53	未进入	否	无	4.92
9609	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村七棵树（2019年新增）	400	34.69	229.92	229.92	未进入	否	无	39.16
9610	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3、8组分容（2019年新增）	100	45.79	41.81	41.81	未进入	否	无	50.64
9611	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村大营子（2019年新增）	200	53.63	120.6	120.6	未进入	否	无	-75.7
9612	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身上马架子	200	1.78	158.64	158.64	未进入	否	无	50.98
9613	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	114园北线	荣得利釉料厂（小微）	200	84.83	19.88	19.88	未进入	否	无	34.15
9614	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架分容增容（2019年新增）	200	59.43	83.62	83.62	未进入	否	无	16.39
9615	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地村色木沟（2019年新增）	200	74.72	44.26	44.26	未进入	否	无	6.05
9616	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	二十家子小张窝铺变压器（工）	200	67.34	80.72	80.72	未进入	否	无	-14.7
9617	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素程家湾	80	59.41	25.83	25.83	未进入	否	无	1.45
9618	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科村朱六组（2019年新增）	400	32.71	192.04	192.04	未进入	否	无	28.87
9619	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟外组变压器	50	2.81	39.28	39.28	未进入	否	无	150
9620	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道南大棚变压器	100	16.34	65.77	65.77	未进入	否	无	49.33
9621	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线太平庄医院综合	200	66.39	27.4	27.4	未进入	否	无	-3.51
9622	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子三组	100	79.2	7.41	7.41	未进入	否	无	33.99
9623	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊一组	50	16.91	33.89	33.89	未进入	否	无	-69.01
9624	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	地税局箱变变压器	630	35.4	287.97	287.97	未进入	否	无	8.14
9625	国网朝阳市建平县供电公司			姜家四组变压器（利旧）1	200	54.06	147.58	147.58	未进入	否	无	0
9626	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要二变压器（利旧）1	50	64.17	7.93	7.93	未进入	否	无	16.7
9627	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	大营子东（利旧）1	100	5.63	74.37	74.37	未进入	否	无	32.26
9628	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	下营子一组（利旧）1	100	3.1	77.06	77.06	未进入	否	无	41.38

9629	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	中沟（利旧）1	50	60.78	23.48	23.48	未进入	否	无	-2.65
9630	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东小房申（利旧）1	50	39.07	20.47	20.47	未进入	否	无	24.05
9631	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	后长皋（利旧）1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9632	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村南台子（利旧）1	50	6.47	36.76	36.76	未进入	否	无	15.56
9633	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王台子（2019年新增）	200	33.09	119.28	119.28	未进入	否	无	120.03
9634	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素8组台区机井	50	2.58	38.98	38.98	未进入	否	无	-83.33
9635	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	东村屠宰小区	315	44.43	117.37	117.37	未进入	否	无	81.04
9636	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线张营子	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
9637	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴四组	50	59.97	11.9	11.9	未进入	否	无	3.4
9638	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	安兴福苑小区	630	0.25	502.43	502.43	未进入	否	无	5.97
9639	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百合家园3号箱变1#变压器	500	48.88	155.65	155.65	未进入	否	无	-39.42
9640	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城一组	100	0.9	79.12	79.12	未进入	否	无	-10
9641	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟小区	20	32.46	9.52	9.52	未进入	否	无	5.06
9642	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线平房西台区机井（2017新增）	50	7.89	36.16	36.16	未进入	否	无	-75
9643	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	kV向阳线牌甸村5组1号台区机井（2017新增）	50	55.05	22.06	22.06	未进入	否	无	-11.76
9644	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山1号台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
9645	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上四组	50	73.13	29.1	29.1	未进入	否	无	56.98
9646	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕杖子大棚井1变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
9647	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线热水本街南中心村	315	44.78	125.84	125.84	未进入	否	无	-15.56
9648	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套三	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
9649	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	房身沟	50	0.23	39.89	39.89	未进入	否	无	-100
9650	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	三元井线深井八组台区机井	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-93.33
9651	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村小马厂（2019贫困县）	200	71.06	118.56	118.56	未进入	否	无	129.57
9652	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村二房申2.0	400	2.69	310.44	310.44	未进入	否	无	49.61
9653	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窑沟东	500	4.94	398.95	398.95	未进入	否	无	-29.03
9654	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	章隆子六组	160	15.1	103.86	103.86	未进入	否	无	-65.36
9655	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	顺和家园1号箱变变压器	500	33.11	235.4	235.4	未进入	否	无	2.65
9656	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业小区4	80	50.92	28.58	28.58	未进入	否	无	-90.1
9657	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟（利旧）	30	8.67	21.65	21.65	未进入	否	无	13.56
9658	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	王杖子线凤旺养殖场（小微）	100	59.5	27.52	27.52	未进入	否	无	-19.32
9659	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水四组中心村	200	42.47	75.1	75.1	未进入	否	无	16.37
9660	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村河东（2019年新增）	200	63.59	81.48	81.48	未进入	否	无	252.31
9661	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线赵家店村赵家店（2019年新增）	100	97.79	-17.66	-17.66	未进入	否	无	20.87
9662	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	0kV建昌沟线兴隆地村和尚地（2019年新增）	200	66.69	123.88	123.88	未进入	否	无	11.27
9663	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	kV老官地线达拉甲村达拉甲一组（2019贫困县）	200	44.04	104.38	104.38	未进入	否	无	36.67
9664	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	k朱碌科西线七台营子村北霍店（2019年新增）	200	60.41	90.46	90.46	未进入	否	无	60.78
9665	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	k朱碌科东线朱碌科村新地二组（2019年新增）	200	53.79	52.76	52.76	未进入	否	无	64.33
9666	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1.2组（2019贫困县）	200	69.58	110.22	110.22	未进入	否	无	4.73
9667	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚1	250	64.95	80.35	80.35	未进入	否	无	-5.14
9668	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	华盛家园箱变变压器	800	40.87	316.8	316.8	未进入	否	无	21.57
9669	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	铁北小区东区箱变配电变压器	630	26.64	336.17	336.17	未进入	否	无	1.56
9670	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	梁家窝铺	400	20.77	304.44	304.44	未进入	否	无	62.63
9671	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村后组	50	6.7	38.26	38.26	未进入	否	无	16.95
9672	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子养羊小区中心村	200	39.13	102.78	102.78	未进入	否	无	-46.56

9673	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组2台区机井	50	85.69	3.8	3.8	未进入	否	无	-49.8
9674	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚02变压器	80	20.06	49.74	49.74	未进入	否	无	925
9675	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头一组	250	74.57	167.28	167.28	未进入	否	无	3.35
9676	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子大棚变压器	80	116.06	-25.27	-25.27	未进入	否	无	73.09
9677	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	沟里	100	38.84	43.22	43.22	未进入	否	无	-8.19
9678	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉勿苏	50	81.76	-0.87	-0.87	未进入	否	无	-2.47
9679	国网朝阳市建平县供电公司			大营子三组	50	69.61	7.99	7.99	未进入	否	无	0
9680	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀喇沁政府中心村	100	44.55	35.62	35.62	未进入	否	无	-1.58
9681	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科中学分容中心村	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9682	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线南山洼村台变压器（2018年农网升级	400	4.79	316.36	316.36	未进入	否	无	-44.56
9683	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	三元井线金家沟变压器（2018年农网升级改	50	57.91	17.93	17.93	未进入	否	无	-4.58
9684	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子大棚小区	30	93.87	-2.03	-2.03	未进入	否	无	-25.94
9685	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	轩营子变压器	50	54.27	13.04	13.04	未进入	否	无	19.34
9686	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	马杖子	50	5.69	37.26	37.26	未进入	否	无	5.88
9687	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑3号箱变1号变压器	630	14.09	415.55	415.55	未进入	否	无	11.6
9688	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	0kV张青线勿心村勿心东组分容（2019贫困县	50	25.17	29.58	29.58	未进入	否	无	4.67
9689	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	万寿敬军苗圃（小微）	200	119.33	-78.66	-78.66	未进入	否	无	78.85
9690	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线一棵树八组新井台区机井	50	68.85	11.26	11.26	未进入	否	无	0
9691	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线富合2.3.4组中心村	400	33.27	187.08	187.08	未进入	否	无	-3.05
9692	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	天缘小区	160	50.74	46.9	46.9	未进入	否	无	3.13
9693	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村1号台区机井（2017新增	50	28.74	27.79	27.79	未进入	否	无	-18.75
9694	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家东	100	26.1	53.9	53.9	未进入	否	无	24.03
9695	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店二组	100	48.63	31.37	31.37	未进入	否	无	20.29
9696	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	翻杖子	100	59.7	48.46	48.46	未进入	否	无	46.81
9697	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	给水二所变压器	400	26.09	216.36	216.36	未进入	否	无	-22.71
9698	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南2组台区机井柱上变压器	50	59.49	14.16	14.16	未进入	否	无	-49.72
9699	国网朝阳市建平县供电公司			老窑东	100	74.84	57.55	57.55	未进入	否	无	0
9700	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	小插抬	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
9701	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村河东	50	5.08	37.48	37.48	未进入	否	无	1.79
9702	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	西北沟养羊小区	100	38.82	41.2	41.2	未进入	否	无	0
9703	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城7组井台区机井	50	31.58	27.83	27.83	未进入	否	无	-60.47
9704	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线榆树林子台区机井	50	1.79	39.27	39.27	未进入	否	无	-50
9705	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东街	50	5.12	37.45	37.45	未进入	否	无	19.15
9706	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV八楞官	100	59.98	40.71	40.71	未进入	否	无	48.25
9707	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组2	50	89.87	7.14	7.14	未进入	否	无	48.89
9708	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线下石金变压器	160	56.24	78.03	78.03	未进入	否	无	21.83
9709	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	拉碾沟村前	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9710	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张一组	100	26.25	53.83	53.83	未进入	否	无	-83.45
9711	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线小北沟	30	53.27	18.08	18.08	未进入	否	无	95.86
9712	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	转山子	100	102.24	-14.15	-14.15	未进入	否	无	-19.56
9713	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1中心村	100	77.49	31.04	31.04	未进入	否	无	182.31
9714	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10KV仓子线新城地大井台区机井	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9715	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	中兴理石	315	108.7	-4.41	-4.41	未进入	否	无	-9.49
9716	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	西朝阳沟	50	56.16	17.64	17.64	未进入	否	无	-43.8

9717	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV深井北组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9718	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家供电所	100	98.65	-6.16	-6.16	未进入	否	无	624.68
9719	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上八楞	30	37	12.9	12.9	未进入	否	无	28.33
9720	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线马营子（2020贫困县）	200	68.59	121.02	121.02	未进入	否	无	174.2
9721	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐扬水站（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9722	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大五家（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9723	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线七台营子村1号台区机井（2017新	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-99.19
9724	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	东组	50	87.06	1.54	1.54	未进入	否	无	10.04
9725	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	新爱里小区	100	3.35	77.06	77.06	未进入	否	无	-14.29
9726	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线劲松养殖场（小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9727	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈八组分容占奎家庭农场（小微）	200	50.29	59.42	59.42	未进入	否	无	23.66
9728	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈九组屈彩霞家庭农场（小微）	200	64.45	54.2	54.2	未进入	否	无	-1.88
9729	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家14组井台区机井	50	118.28	-19.89	-19.89	未进入	否	无	21.79
9730	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10KV青峰山线烧锅杖子大井台区机井	50	0.25	39.9	39.9	未进入	否	无	0
9731	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	西南关养牛小区（小微）	200	52.1	56.38	56.38	未进入	否	无	-8.93
9732	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV上杖子变压器	30	111.22	-11.75	-11.75	未进入	否	无	1.47
9733	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	杖子线刘杖子河东变压器（2018年农网升级	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9734	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	千伏宽昌沟线宽昌沟村上石门地（2019贫困	100	66.94	29.76	29.76	未进入	否	无	10.14
9735	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV东升大棚井2变压器	80	65.81	25.96	25.96	未进入	否	无	21.97
9736	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV迎风线迎风梁中心村	200	33.75	128.16	128.16	未进入	否	无	76.49
9737	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	孙兴起养殖农场（小微）	100	12.77	73.54	73.54	未进入	否	无	-7.69
9738	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	0kV青松岭线迟杖子村房申东（2019年新增	200	44.55	125.68	125.68	未进入	否	无	203.38
9739	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	kV马场南线宋窝铺村坤克沟东（2019年新增	200	72.83	119.8	119.8	未进入	否	无	218.4
9740	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水霍营子变压器（工）	100	62.67	17.34	17.34	未进入	否	无	36.69
9741	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	10kV烧锅营子线毕一二组光伏变压器	400	19.7	297.8	297.8	未进入	否	无	-49.09
9742	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线园田中心村	100	90.52	-10.25	-10.25	未进入	否	无	-3.72
9743	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房东变压器	200	1.68	159.04	159.04	未进入	否	无	0
9744	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线朱碌科村水泉三组（2019年新增	200	44.34	71.32	71.32	未进入	否	无	0.23
9745	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村（2019贫困县）	200	60.25	110.04	110.04	未进入	否	无	22.03
9746	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组分容中心村	100	43.49	37.46	37.46	未进入	否	无	-8.6
9747	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	0kV热仓线仓子村仓子十二队（2019年新增	200	32.44	98.36	98.36	未进入	否	无	-12.66
9748	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线郎家村张五（2019年新增）	200	33.06	101.18	101.18	未进入	否	无	-1.73
9749	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家村一组（2019贫困县）	200	83.25	39.56	39.56	未进入	否	无	22.23
9750	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	0kV八家线八家村架子山大棚1（2019年新增	100	21.54	67.36	67.36	未进入	否	无	0
9751	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	0kV杨树岭线德吉物苏村大寨（2019年新增	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
9752	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	kV八家线八家村八大棚道南（2019年新增	100	65.06	23.11	23.11	未进入	否	无	-52.77
9753	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	0kV青松岭线铁营子村大西山（2019年新增	100	58.26	28.07	28.07	未进入	否	无	56.88
9754	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	下乃林	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9755	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖1组2.0	400	29.79	201.48	201.48	未进入	否	无	-4.81
9756	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功线田营子变压器（2018年农网升级改	100	50.35	65.81	65.81	未进入	否	无	0
9757	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁子六组分容	50	20.04	30.7	30.7	未进入	否	无	-5.56
9758	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线新爱里村4.5组（2019贫困县	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9759	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山廉租房	400	42.45	150.2	150.2	未进入	否	无	6.35
9760	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	王杖子变压器（大井）	100	53.4	52.61	52.61	未进入	否	无	15.53

9761	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线下周杖子变压器	100	5.28	74.8	74.8	未进入	否	无	0
9762	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	V八家线山根村变压器（2018年农网升级改造）	50	81.72	5.12	5.12	未进入	否	无	34.52
9763	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟一组	200	64.03	31.96	31.96	未进入	否	无	15.82
9764	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分前窑沟变压器	100	2.58	78.81	78.81	未进入	否	无	0
9765	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分小苏子沟变压器	50	1.88	39.09	39.09	未进入	否	无	22.22
9766	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	小区二组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9767	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线黄杖子三组台区机井	50	32.48	25.85	25.85	未进入	否	无	0
9768	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV山下变压器	50	66.54	25.88	25.88	未进入	否	无	153.33
9769	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	上遥沟南	100	74.76	46.9	46.9	未进入	否	无	35.71
9770	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡家店村1号台区机井（2017新增）	50	55.72	16.92	16.92	未进入	否	无	-79.11
9771	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升6组（2019年新增）	200	88.4	1.82	1.82	未进入	否	无	-9.89
9772	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线北四家村北四家一二七组分容（2019年新增）	200	32.45	101.24	101.24	未进入	否	无	11.25
9773	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线三家村3号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.99	39.99	未进入	否	无	0
9774	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	松岭村花果山设施农业小区	50	14.48	34.11	34.11	未进入	否	无	17.5
9775	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线宋家湾养羊小区变压器	80	66.73	21.47	21.47	未进入	否	无	7.72
9776	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	老四家子梯田设施农业	50	0.01	40	40	未进入	否	无	-100
9777	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟六组变压器	80	54.63	34.42	34.42	未进入	否	无	17.78
9778	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马西	80	80.66	4.41	4.41	未进入	否	无	21.07
9779	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	三家恩宝养殖（养殖）	100	21.38	61.38	61.38	未进入	否	无	-9.88
9780	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分张家湾变压器	50	1.42	39.31	39.31	未进入	否	无	50
9781	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王台子变压器	50	63.66	20.36	20.36	未进入	否	无	154.29
9782	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆9号箱变变压器	630	13.79	417.12	417.12	未进入	否	无	11.82
9783	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子1#大棚变压器	80	86.1	-1.2	-1.2	未进入	否	无	-7.66
9784	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热东	200	67.14	34.5	34.5	未进入	否	无	-13.32
9785	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	金剑小区箱变变压器	500	69.25	54.9	54.9	未进入	否	无	16.9
9786	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆11号箱变变压器	630	29.01	321.43	321.43	未进入	否	无	9.4
9787	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	东方花园箱变变压器	800	41.37	310.72	310.72	未进入	否	无	-16.98
9788	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	华府天地二期2号箱变1#变压器	400	26.12	215.52	215.52	未进入	否	无	6.21
9789	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	农电楼	400	85.05	-16.04	-16.04	未进入	否	无	5.49
9790	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西沟变压器（2018年农网升级改造）	50	70.92	20.34	20.34	未进入	否	无	5.95
9791	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村大坝变压器（2018年农网升级改造）	200	42.62	101.08	101.08	未进入	否	无	20.03
9792	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄烟站综合	200	76.93	6.38	6.38	未进入	否	无	40.02
9793	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线房申1组（2020贫困县）	200	57.1	45.8	45.8	未进入	否	无	1.02
9794	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	北山线吉横沟分容变压器（2018年农网升级改造）	100	30.9	53.24	53.24	未进入	否	无	20.35
9795	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家小区（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
9796	国网朝阳市建平县供电公司			白山长汉池政府	200	69.69	20.92	20.92	未进入	否	无	0
9797	国网朝阳市建平县供电公司			政府小区2变压器	200	91.44	-20.74	-20.74	未进入	否	无	0
9798	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家11组井台区机井	50	85.58	4.66	4.66	未进入	否	无	-55.24
9799	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖方塘	200	51.65	56.7	56.7	未进入	否	无	-19.09
9800	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线四合1组台区机井	50	65.06	13.53	13.53	未进入	否	无	-16.91
9801	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三七组	80	66.11	15.82	15.82	未进入	否	无	38.33
9802	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四一组（2019年新增）	200	46.44	74.44	74.44	未进入	否	无	-41.53
9803	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV哈拉道口线哈上新井2.3组（2019贫困县）	400	40.02	159.96	159.96	未进入	否	无	31.68
9804	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	烧锅营子线车杖子村车杖子梨树沟（2019年新增）	100	48.39	61.08	61.08	未进入	否	无	46

9805	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	榆树林东线大西营子村北营子一组（2019年新增）	100	40.86	39.21	39.21	未进入	否	无	63.04
9806	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌甸村牌店九组（2019年新增）	400	29.76	201.08	201.08	未进入	否	无	-12.09
9807	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	V土木线土木村奎德素五家东队（2019年新增）	200	50.11	98.92	98.92	未进入	否	无	8.02
9808	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	kV姚家线奎德素村奎德素医院（2019年新增）	200	72.32	16.48	16.48	未进入	否	无	57.59
9809	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线小地村小地（2019年新增）	400	11.88	272.48	272.48	未进入	否	无	-4.68
9810	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线干沟子村干沟子五组（2019年新增）	400	12.61	271.6	271.6	未进入	否	无	5.33
9811	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村岗岗（2019年新增）	200	25.07	109.86	109.86	未进入	否	无	2.25
9812	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化一组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9813	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村闹阳沟（2019年新增）	200	64.63	67.26	67.26	未进入	否	无	151.49
9814	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰北组（2019年新增）	200	49.67	133.1	133.1	未进入	否	无	61.26
9815	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二东（2019年新增）	200	30.47	99.06	99.06	未进入	否	无	8.37
9816	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线石台沟村石台沟七组（2019年新增）	200	68.61	128.96	128.96	未进入	否	无	70.11
9817	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申东三组新井台区机井	100	56.08	34.85	34.85	未进入	否	无	-51.56
9818	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大陶窝铺（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9819	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村西沟组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9820	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	东风5组	200	47.94	140.36	140.36	未进入	否	无	6.79
9821	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老官地线小五家二组台区机井	50	61.44	13.38	13.38	未进入	否	无	-26.54
9822	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕五组	80	64.14	19.18	19.18	未进入	否	无	-14.54
9823	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村西营子	160	74.69	8.59	8.59	未进入	否	无	2.13
9824	国网朝阳市建平县供电公司			华2组	200	73.69	100.54	100.54	未进入	否	无	0
9825	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	三西	100	83.16	2.86	2.86	未进入	否	无	9.37
9826	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	0kV惠州线马家楼村1号台区机井（2017新增）	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	0
9827	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村1号台区机井（2017新增）	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	-100
9828	国网朝阳市建平县供电公司			黑水长泉东变压器（工）	100	60.97	35.72	35.72	未进入	否	无	0
9829	国网朝阳市建平县供电公司			10kV杨树岭线北瓦房	30	24.7	22.66	22.66	未进入	否	无	0
9830	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	圣佛庙	50	73.84	3.09	3.09	未进入	否	无	4.94
9831	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳三四队中心村	200	48.88	62.26	62.26	未进入	否	无	44.34
9832	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	下树林子	50	69.46	10.14	10.14	未进入	否	无	37.03
9833	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水小区中心村	200	49.15	61.78	61.78	未进入	否	无	18.36
9834	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地5组	100	69.28	13.29	13.29	未进入	否	无	-6.18
9835	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	前峰山（利旧）1	50	79.26	21.68	21.68	未进入	否	无	253.04
9836	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城一组西（小微）	100	64.36	29.82	29.82	未进入	否	无	-34.23
9837	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	十家子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9838	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡1	50	7.88	36.17	36.17	未进入	否	无	6.58
9839	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申一组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9840	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子三组	50	101.88	-13.17	-13.17	未进入	否	无	8.94
9841	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV马厂二组变压器	80	84.23	-3.39	-3.39	未进入	否	无	37.15
9842	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线郭杖子	100	2.06	77.94	77.94	未进入	否	无	11.63
9843	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	南山洼	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
9844	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	石匠沟六队	50	73.78	4.6	4.6	未进入	否	无	0
9845	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎二变压器（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9846	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗五组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9847	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱东	100	24.89	56.77	56.77	未进入	否	无	-2.11
9848	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	东北沟变压器	50	54.52	18.2	18.2	未进入	否	无	-4.55

9849	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚3区	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
9850	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	窑西	80	45.13	30.46	30.46	未进入	否	无	11.47
9851	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	西村四组	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9852	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线政府小区122能效改	400	68.82	47.64	47.64	未进入	否	无	12.21
9853	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线北四家6组22能效	200	27.91	107.34	107.34	未进入	否	无	-0.69
9854	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线和一22能效改	400	27.82	218.04	218.04	未进入	否	无	63
9855	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街22能效改	400	25.78	217.08	217.08	未进入	否	无	7.51
9856	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	0千伏大城线洼子沟村11组分容（2019贫困县	100	65.03	17.61	17.61	未进入	否	无	-33.54
9857	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	0kV大城线四汉城村大黑山7.8组（2019贫困	200	73.54	103.26	103.26	未进入	否	无	143.21
9858	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎查4.5组2.0	400	31.23	195.08	195.08	未进入	否	无	23.51
9859	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	0kV五龙线五龙台村五龙台2组（2019年新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
9860	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村东风两家2.0	200	20.8	122	122	未进入	否	无	0
9861	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	kV小塘线茶台沟村茶台沟一组（2019年新增	200	27.81	134.78	134.78	未进入	否	无	21.98
9862	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城六组	200	86.7	90.64	90.64	未进入	否	无	55.7
9863	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	V五龙线叩勿苏村8组1号台区机井（2017新增	50	0.94	39.53	39.53	未进入	否	无	-96.16
9864	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地8组中心村	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9865	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线秋实（小微）	315	60.52	190.26	190.26	未进入	否	无	107.5
9866	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	金都帝景箱变1号变压器	630	0.21	502.68	502.68	未进入	否	无	0
9867	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	kV宋杖子线北三家村2号台区机井（2017新增	50	18.77	31.7	31.7	未进入	否	无	1.79
9868	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线五家村三组光伏变压器	200	49.87	87.88	87.88	未进入	否	无	-1.85
9869	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村南湾子（利旧）1	50	7.44	37.16	37.16	未进入	否	无	9.72
9870	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	双生组（利旧）1	50	3.28	38.74	38.74	未进入	否	无	60
9871	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家村（利旧）1	50	56.98	11.53	11.53	未进入	否	无	15.1
9872	国网朝阳市建平县供电公司			海青营子变压器（利旧）1	100	81.02	5.14	5.14	未进入	否	无	0
9873	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子八组变压器（利旧）1	50	52.06	14.77	14.77	未进入	否	无	12.15
9874	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子七组变压器（利旧）1	100	23.44	57.03	57.03	未进入	否	无	12.38
9875	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子朗营子（利旧）1	50	6.58	36.98	36.98	未进入	否	无	40
9876	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申增容（利旧）1	50	108.85	-14.39	-14.39	未进入	否	无	1.13
9877	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线榆树沟变压器（2018年农网升级改造	50	18.36	30.82	30.82	未进入	否	无	-56.41
9878	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	朝阳沟变压器（利旧）1	50	78.61	5.7	5.7	未进入	否	无	-14.92
9879	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子四组（利旧）1	50	3.66	38.31	38.31	未进入	否	无	9.38
9880	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟四组（利旧）1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9881	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	羊角沟（利旧）1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9882	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子六组（利旧）1	50	49.2	15.4	15.4	未进入	否	无	9.52
9883	国网朝阳市建平县供电公司			下小房申西（利旧）1	50	87.3	1.45	1.45	未进入	否	无	0
9884	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上水泉（利旧）1	50	5.62	37.43	37.43	未进入	否	无	-22.58
9885	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上三组（利旧）1	50	20.33	30.48	30.48	未进入	否	无	4.35
9886	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	二道沟变压器（利旧）1	100	28.34	52.18	52.18	未进入	否	无	-33.76
9887	国网朝阳市建平县供电公司			上六组	80	95.6	-12.48	-12.48	未进入	否	无	0
9888	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	风水沟	50	44.12	17.94	17.94	未进入	否	无	-3.82
9889	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线沟里（利旧）1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9890	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	朝阳沟	50	59.78	18.71	18.71	未进入	否	无	12.58
9891	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线沟里（利旧）	50	61.6	24.64	24.64	未进入	否	无	544
9892	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	交界沟变压器	100	38.6	41.4	41.4	未进入	否	无	-1.04

9893	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	烧锅营子五组（利旧）1	50	68.5	26.37	26.37	未进入	否	无	305.1
9894	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线服务站	200	10.45	139.94	139.94	未进入	否	无	-3.78
9895	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子三队	30	0	24	24	未进入	否	无	0
9896	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地	160	3.67	122.5	122.5	未进入	否	无	-30.88
9897	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	V北山线卧虎沟变压器（2018年农网升级改造）	100	36.95	44.46	44.46	未进入	否	无	19.6
9898	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚井变压器	50	54.59	17.74	17.74	未进入	否	无	-37.34
9899	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	农机站（利旧）1	100	81.69	36.52	36.52	未进入	否	无	-21.78
9900	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	大丰沟（利旧）1	100	45.67	37.32	37.32	未进入	否	无	44.8
9901	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线小新地3组井台区机井	100	68.45	22.87	22.87	未进入	否	无	-50.79
9902	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线东良五组台区机井	50	91.43	-0.12	-0.12	未进入	否	无	-2.17
9903	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV七家大棚3变压器	80	2.72	62.02	62.02	未进入	否	无	0
9904	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	下湾子分容变压器	160	95.97	85.02	85.02	未进入	否	无	8.93
9905	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张家营子东湾子变压器	100	27.94	56.99	56.99	未进入	否	无	6.09
9906	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	长汉池政府（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9907	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西洼光伏变压器	100	36.26	53.89	53.89	未进入	否	无	105.98
9908	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子二组（石灰窑子分）	200	23.13	113.76	113.76	未进入	否	无	9.02
9909	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线哈双丰一组光伏变压器	400	35.32	178.76	178.76	未进入	否	无	55.45
9910	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官五队（2019贫困县）	200	28.14	104.64	104.64	未进入	否	无	0.6
9911	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井政府中心村	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9912	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线五家4组井机井	50	23.36	32.29	32.29	未进入	否	无	-76.96
9913	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	朱碌科西线樊军（小微）	200	19.12	125.66	125.66	未进入	否	无	0
9914	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村与镇直（24改）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
9915	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府家属院变压器	100	42.66	37.48	37.48	未进入	否	无	-1.6
9916	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟养羊小区	50	39.25	22.42	22.42	未进入	否	无	-93.2
9917	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂东（2019年新增）	400	44.93	245.04	245.04	未进入	否	无	7.76
9918	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线北山村旦八（2019年新增）	200	12.48	135.9	135.9	未进入	否	无	-23.55
9919	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东大棚	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
9920	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	实验中学箱变变压器	630	76.09	24.95	24.95	未进入	否	无	-3.01
9921	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子一组变压器	200	53.38	98.38	98.38	未进入	否	无	0
9922	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟分容	200	58.76	118.82	118.82	未进入	否	无	98.26
9923	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV房申地变压器	20	46.86	6.67	6.67	未进入	否	无	-7.34
9924	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	V北山线水泉沟变压器（2018年农网升级改造）	100	34.88	51.95	51.95	未进入	否	无	19.14
9925	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家姚三台区机井	50	29.14	39.8	39.8	未进入	否	无	0
9926	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	kV古山子西线房身村小石佛沟2（2019年新增）	50	105.34	17.26	17.26	未进入	否	无	313.5
9927	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村噶岔3组2.0	400	33.19	195.36	195.36	未进入	否	无	8.18
9928	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆4号箱变变压器	630	37.44	268.76	268.76	未进入	否	无	5.78
9929	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	梁家沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9930	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线那里奈西队（2019贫困县）	100	67.94	45.44	45.44	未进入	否	无	172.37
9931	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	小房申	100	69.22	47.32	47.32	未进入	否	无	0.7
9932	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	kV深井线三元井村三元井南组（2019年新增）	200	41.94	92.84	92.84	未进入	否	无	-27.29
9933	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	kV土木线土木村奎德素上土木（2019年新增）	400	8.28	290.8	290.8	未进入	否	无	-62.87
9934	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	0kV大城线长汉池村长汉池南台（2019贫困县）	200	35.62	88.98	88.98	未进入	否	无	10.25
9935	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素五家西队	100	55.27	29.27	29.27	未进入	否	无	-0.69
9936	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	北横沟	50	47.35	16.34	16.34	未进入	否	无	2.85

9937	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村七组（2019贫困县	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9938	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	0kV青峰山线宋家湾村联合厂（2019年新增	400	17.93	248.84	248.84	未进入	否	无	0.35
9939	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	房申西	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9940	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线园田西变压器	200	89.15	9.86	9.86	未进入	否	无	-70.47
9941	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	世纪花园1号箱变站内变压器	500	0.21	398.95	398.95	未进入	否	无	-3.33
9942	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	0kV罗福沟线三道窝铺村张西（2019年新增	200	14.17	133.7	133.7	未进入	否	无	-81.48
9943	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	0kV朱碌科西线西科村西科五组（2019年新增	200	20.16	119.7	119.7	未进入	否	无	6.78
9944	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河南（2019年新增）	315	63.42	190.35	190.35	未进入	否	无	156.81
9945	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑分容（2019贫困县	50	22.12	28.94	28.94	未进入	否	无	0
9946	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	V仓子线王落地变压器（2018年农网升级改造	200	29.46	101.1	101.1	未进入	否	无	8.7
9947	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组1台区机井	100	35.77	48.22	48.22	未进入	否	无	196.23
9948	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	鑫泽兴畜牧养殖（小微）	200	20.36	124.24	124.24	未进入	否	无	-6.06
9949	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	天富粮食加工（小微）	200	27.69	112.42	112.42	未进入	否	无	7.68
9950	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	晓明（小微）	100	28.84	55.19	55.19	未进入	否	无	3966.67
9951	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家供电所（2020煤改电）	200	28.94	105.98	105.98	未进入	否	无	3.56
9952	国网朝阳市建平县供电公司			富山街道供电所（2020煤改电）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
9953	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	润邦畜牧养殖场（小微）	100	33.46	49.08	49.08	未进入	否	无	21.1
9954	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	0kV祁营子线杨杖子村东西（20二批自投资）	200	46.47	70.78	70.78	未进入	否	无	11.08
9955	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV三元井线马厂一组（20二批自投资）	200	35.96	88.08	88.08	未进入	否	无	36.99
9956	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟六队	200	34.58	90.84	90.84	未进入	否	无	0
9957	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	粮库外22能效	200	77.65	16.96	16.96	未进入	否	无	17.22
9958	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组22能效	400	32.94	188.28	188.28	未进入	否	无	2.03
9959	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	东五22能效	400	31.83	193.32	193.32	未进入	否	无	9.46
9960	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组22能效	200	37.62	139.36	139.36	未进入	否	无	-3.6
9961	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山七组22能效	400	27.4	210.48	210.48	未进入	否	无	-22.68
9962	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	杂粮东22能效	400	41.34	184.52	184.52	未进入	否	无	-65.52
9963	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	政府东变压器22能效	200	57.52	45	45	未进入	否	无	16.07
9964	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西井1台区机井	100	24.2	61.32	61.32	未进入	否	无	-47.62
9965	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街南22能效改	400	58.93	85.28	85.28	未进入	否	无	5.16
9966	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线四家子1组22能效	200	63.39	73.64	73.64	未进入	否	无	-16.43
9967	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗太线罗福沟街22能效	400	33.17	187.64	187.64	未进入	否	无	4.11
9968	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	姜云虎（小微）	100	49.76	38.36	38.36	未进入	否	无	-55.72
9969	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家2.7组	80	65.47	13.97	13.97	未进入	否	无	-2.54
9970	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子三组22能效改	400	53.08	234.72	234.72	未进入	否	无	27.42
9971	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV青沙线大营子分容变压器	100	14.36	65.75	65.75	未进入	否	无	-4.68
9972	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	鑫河家园箱变变压器	1000	21.48	585.9	585.9	未进入	否	无	12.41
9973	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	养路段	315	30.14	172.18	172.18	未进入	否	无	-98.5
9974	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线套卜河洛村套一、二分容（2019贫	100	36.63	46.27	46.27	未进入	否	无	50.06
9975	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅组台区机井	50	0.13	39.94	39.94	未进入	否	无	-87.5
9976	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线大铺西	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
9977	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	0kV张红线海棠村1号台区机井（2017新增）	50	62.05	14.78	14.78	未进入	否	无	4.51
9978	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花西	50	3.34	38.33	38.33	未进入	否	无	5.26
9979	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村西梁东2.0	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9980	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线李安果树园（小微）	100	7.88	72.12	72.12	未进入	否	无	-87.94

9981	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	姚窝铺	30	73.11	2.5	2.5	未进入	否	无	4.12
9982	国网朝阳市建平县供电公司			郭窝铺	50	68.44	7.26	7.26	未进入	否	无	0
9983	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线三家	200	71.36	106.54	106.54	未进入	否	无	82.89
9984	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场新立屯政惠变压器	100	2.41	78	78	未进入	否	无	-42.86
9985	国网朝阳市建平县供电公司			兴隆沟二组	50	11.6	34.2	34.2	未进入	否	无	0
9986	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	司阳线宝德全六组变压器（2018年农网升级）	100	33.84	46.16	46.16	未进入	否	无	0.36
9987	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	成功线石拉山小区变压器（2018年农网升级）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9988	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	松林山庄箱变配电变压器	630	21.93	365.84	365.84	未进入	否	无	1.28
9989	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线刚子木业（小微）	100	58.36	26.81	26.81	未进入	否	无	7.35
9990	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	四家线树森家庭（小微）	100	32.24	52.66	52.66	未进入	否	无	41.49
9991	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小四家（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
9992	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	104镇东线	虹盛园小区二号箱变配电变压器	630	7.47	456.94	456.94	未进入	否	无	52.64
9993	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	104镇东线	虹盛园小区三号箱变配电变压器	630	17.03	396.71	396.71	未进入	否	无	135.71
9994	国网朝阳市建平县供电公司	工业66kV变电站	104镇东线	虹盛园小区一号箱变配电变压器	630	11.62	430.79	430.79	未进入	否	无	29.04
9995	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线上新井村哈上新井一组（2019年新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
9996	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四二组（2019年新增）	200	3.12	153.76	153.76	未进入	否	无	22.08
9997	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子六队（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9998	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村兽医站（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
9999	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组台区机井	50	102.59	-6.74	-6.74	未进入	否	无	144
10000	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上二组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10001	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线噶海吐5组台区机井	50	41.48	23.06	23.06	未进入	否	无	-73.6
10002	国网朝阳市建平县供电公司			奎德素下土木	200	48.65	62.74	62.74	未进入	否	无	0
10003	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子小区	50	1.99	39.01	39.01	未进入	否	无	-13.33
10004	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池4组台区机井	50	69.84	14.76	14.76	未进入	否	无	-3.11
10005	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素3组台区机井	50	71.77	7.8	7.8	未进入	否	无	-63.24
10006	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺分容	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10007	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素分容中心村变压器	315	33.17	202.1	202.1	未进入	否	无	66.16
10008	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟小区中心村变压器	100	68.86	12.48	12.48	未进入	否	无	74.25
10009	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西科村西科三（2019贫困县）	200	52.97	54.08	54.08	未进入	否	无	27.87
10010	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子小西山	80	36.83	46.55	46.55	未进入	否	无	-1.5
10011	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10012	国网朝阳市建平县供电公司			上沟西	50	119.94	6.35	6.35	未进入	否	无	0
10013	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子前东组	50	1.67	39.17	39.17	未进入	否	无	20
10014	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店5组（2019贫困县）	100	75.45	-10.36	-10.36	未进入	否	无	8.73
10015	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	V古山子西线侯营子村西土城子（2019年新增）	100	66.43	42.23	42.23	未进入	否	无	-2.41
10016	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	V榆树林东线小房身村房申一组（2019年新增）	200	40.58	85.86	85.86	未进入	否	无	18.4
10017	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	0kV古山子西线古山子村三家（2019年新增）	200	40.85	99.78	99.78	未进入	否	无	55.59
10018	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官九组	30	99.15	-3.46	-3.46	未进入	否	无	-18.02
10019	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV张奎学变压器	50	89.81	0.97	0.97	未进入	否	无	69.74
10020	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	东台村铁路南设施农业小区	80	53.43	26.75	26.75	未进入	否	无	-86.09
10021	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化六组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10022	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	马杖子（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10023	国网朝阳市建平县供电公司			白山嘎海村吐二组	200	50.27	59.7	59.7	未进入	否	无	0
10024	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	富西线惠家沟（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0

10025	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线七官南变压器	100	5.85	74.39	74.39	未进入	否	无	5.88
10026	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子小区（利旧）	50	79.97	2.59	2.59	未进入	否	无	14.88
10027	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线上窝铺2变压器（2018年农网升级）	50	69.96	23.82	23.82	未进入	否	无	121.69
10028	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线后地中心村	200	21.36	118.04	118.04	未进入	否	无	-3.98
10029	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子一组	100	46.78	33.22	33.22	未进入	否	无	0
10030	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线东张营子村2号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-50
10031	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10032	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲三组（2019年新增）	200	63.1	104.86	104.86	未进入	否	无	70.55
10033	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子马架子四组（2019年新增）	200	51.23	67.16	67.16	未进入	否	无	-6.37
10034	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山街道供电所	400	34.5	182.56	182.56	未进入	否	无	36.57
10035	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上七组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10036	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头三四组	315	73	225.86	225.86	未进入	否	无	232
10037	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子一组变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10038	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	106卧龙岗线	下苇子沟	315	28.88	182.13	182.13	未进入	否	无	11
10039	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申村新立屯	80	1.63	62.7	62.7	未进入	否	无	0
10040	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟西变压器	100	44.78	35.25	35.25	未进入	否	无	9.99
10041	国网朝阳市建平县供电公司			长泉西	100	40.66	39.35	39.35	未进入	否	无	0
10042	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟一组	400	49.77	121.08	121.08	未进入	否	无	0
10043	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	农电111	160	26.94	84.91	84.91	未进入	否	无	136.42
10044	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	看守所	200	66.95	26.2	26.2	未进入	否	无	39.57
10045	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东升一二组分容（小微）	200	24.91	120.44	120.44	未进入	否	无	9.5
10046	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	阿波罗箱变站内变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
10047	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线梁家窝铺村兰营子（2019年新增）	200	51.09	109.9	109.9	未进入	否	无	20.36
10048	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小朝阳沟	100	93.9	24.36	24.36	未进入	否	无	17.78
10049	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚一区	80	42.46	37.1	37.1	未进入	否	无	-45.34
10050	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2分容中心村	200	20.25	123.98	123.98	未进入	否	无	13.95
10051	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子上东北沟	200	2.59	159.28	159.28	未进入	否	无	4.17
10052	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	喀西大棚	100	18.7	63.64	63.64	未进入	否	无	25.33
10053	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	司阳线宝德全三队变压器（2018年农网升级）	100	87.56	65.46	65.46	未进入	否	无	22.55
10054	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村朱窝铺增容	400	20.87	298.2	298.2	未进入	否	无	24.28
10055	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	自来水西	400	83.18	-10	-10	未进入	否	无	5.65
10056	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	建安家园2号箱变变压器	630	29.58	317.9	317.9	未进入	否	无	15.65
10057	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房采石场变压器	400	27.84	243.48	243.48	未进入	否	无	223.38
10058	国网朝阳市建平县供电公司			姜家村变压器	80	61.42	21.74	21.74	未进入	否	无	0
10059	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山泉村海南沟（2019年新增）	100	18.08	74.78	74.78	未进入	否	无	12.29
10060	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线乌克兰村一二组光伏变压器	400	63.84	238.32	238.32	未进入	否	无	7385.19
10061	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟村分容	50	2.8	38.6	38.6	未进入	否	无	18.75
10062	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村于家湾（2019年新增）	315	0.61	251.72	251.72	未进入	否	无	56
10063	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	营线陕西营子5、6组变压器（2018年农网升级）	200	41.07	107	107	未进入	否	无	126.64
10064	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线中官村中官四组2（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10065	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	方营子	50	72.96	3.55	3.55	未进入	否	无	1.39
10066	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区7号箱变配电变压器	630	17.93	391.1	391.1	未进入	否	无	17.08
10067	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村大板沟二组（2019年新增）	200	69.85	118.52	118.52	未进入	否	无	213.59
10068	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	司阳线宝德全八组变压器（2018年农网升级）	50	54.35	12.82	12.82	未进入	否	无	18.97

10069	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村房身村（2019贫困县	200	51.21	58.28	58.28	未进入	否	无	74.65
10070	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后西（2019贫困县	200	27.13	106.74	106.74	未进入	否	无	4.43
10071	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山3号台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10072	国网朝阳市建平县供电公司			扬水站变压器	200	57.56	53.2	53.2	未进入	否	无	0
10073	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	平安地2组	200	64.39	59.1	59.1	未进入	否	无	77.96
10074	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	南沟湾大棚	80	49.91	27.48	27.48	未进入	否	无	54.21
10075	国网朝阳市建平县供电公司			大洼	30	71.88	9.3	9.3	未进入	否	无	0
10076	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚1	80	91.5	-5.05	-5.05	未进入	否	无	15.48
10077	国网朝阳市建平县供电公司			10KV罗福沟线罗一组台区机井	200	41.33	88.86	88.86	未进入	否	无	0
10078	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	仓子线碾子沟东变压器（2018年农网升级改	100	119.96	67.73	67.73	2025/3/30	是	2026/3/1	914
10079	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线宋家湾蔬菜大棚变压器	80	33.85	36.94	36.94	未进入	否	无	-43.94
10080	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村2号台区机井（2017新增	50	46.83	21.63	21.63	未进入	否	无	-46.48
10081	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线十家子村沟叉子（2019贫困县	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10082	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线烧锅营子村2号台区机井（2017新	50	52.44	18.61	18.61	未进入	否	无	-81.29
10083	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村深井中组（2019年新增）	200	73.79	75.76	75.76	未进入	否	无	42.73
10084	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑（2019贫困县	100	118.19	-26.94	-26.94	未进入	否	无	-0.63
10085	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府开发区中心村	400	47.77	130.24	130.24	未进入	否	无	45.1
10086	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线西五变压器	50	63.66	-9.32	-9.32	未进入	否	无	6.45
10087	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	东张营子	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10088	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	三家井分容	100	71.96	18.16	18.16	未进入	否	无	-72.01
10089	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄八组中心村	100	51.59	30.3	30.3	未进入	否	无	17.78
10090	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水五组中心村	200	34.49	98.5	98.5	未进入	否	无	-0.74
10091	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村3号台区机井（2017新增	50	45.63	20.24	20.24	未进入	否	无	-85.03
10092	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线新窝铺村新南（2019年新增）	200	5.44	149.68	149.68	未进入	否	无	-75.09
10093	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店三组（2019年新增	400	57.69	238	238	未进入	否	无	311.28
10094	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店6组（2019贫困县	400	61.06	302.32	302.32	未进入	否	无	0.9
10095	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线司杖子光伏变压器	250	55.98	139.75	139.75	未进入	否	无	-2.57
10096	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线中学家属院中心村	100	68.83	11.23	11.23	未进入	否	无	35.29
10097	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升三组井台区机井	50	62.24	14.09	14.09	未进入	否	无	24.09
10098	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼1组	80	62.08	14.35	14.35	未进入	否	无	-6.13
10099	国网朝阳市建平县供电公司			黄杖子沟南（利旧）	50	74	7.76	7.76	未进入	否	无	0
10100	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分北台子变压器	200	1.59	158.2	158.2	未进入	否	无	0
10101	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申3.5组	200	75.55	8.96	8.96	未进入	否	无	11.52
10102	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线沟东组台区机井	50	24.3	32.93	32.93	未进入	否	无	-86.79
10103	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张窝铺村乔杖子（2019年新增）	200	54.18	96.7	96.7	未进入	否	无	65.49
10104	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村一棵树三组（2019年新增	100	69.02	30.63	30.63	未进入	否	无	5.34
10105	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村新窝铺（2019年新增	200	56.26	87.28	87.28	未进入	否	无	13.95
10106	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁南中心村	200	56.14	107.82	107.82	未进入	否	无	-5.11
10107	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林分容	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10108	国网朝阳市建平县供电公司			小东沟	30	119.99	-2.53	-2.53	未进入	否	无	0
10109	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	于家	50	69.25	5.37	5.37	未进入	否	无	16.82
10110	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套四（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10111	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三西	50	65.01	7.5	7.5	未进入	否	无	4.42
10112	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身1组台区机井	50	46.28	21.78	21.78	未进入	否	无	-98.35

10113	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	敖包山	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10114	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	程子沟分容	80	0	64	64	未进入	否	无	0
10115	国网朝阳市建平县供电公司			10kV罗福沟线于杖子村罗烧锅（2019贫困县	200	100.49	115.78	115.78	未进入	否	无	0
10116	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城线白山大城河东（2020贫困县	200	25.79	128.9	128.9	未进入	否	无	6.21
10117	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村分容（2020贫困县）	100	35.98	63.49	63.49	未进入	否	无	25.9
10118	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林西线南台子一组（2020贫困县	200	30.85	108.36	108.36	未进入	否	无	12.54
10119	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	烧锅营子线木头营子三组台区机井	50	35.77	26.15	26.15	未进入	否	无	-84.75
10120	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊七组	100	2.39	77.72	77.72	未进入	否	无	-68.97
10121	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐六组台区机井	80	64.06	21.21	21.21	未进入	否	无	-44.65
10122	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线宋家湾北区中心村	200	52.4	96.2	96.2	未进入	否	无	4.68
10123	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	水泉1	50	74.6	9.07	9.07	未进入	否	无	22.86
10124	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	0kV东梁线高杖子村高丈子组（2019年新增	400	29.32	207.72	207.72	未进入	否	无	2.77
10125	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线大拉罕沟村大罕沟二三（2019年新	200	64.95	130.06	130.06	未进入	否	无	88.93
10126	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	东沟线王落地西山变压器（2018年农网升级	200	12.66	135.26	135.26	未进入	否	无	46.83
10127	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村刘家洼（2019年新增）	200	49.17	87.7	87.7	未进入	否	无	-4.51
10128	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	kV黑山线大板沟村大板沟三组（2019年新增	200	26.57	125.7	125.7	未进入	否	无	50.34
10129	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场村小新丘（2019贫困县	200	36.26	107.7	107.7	未进入	否	无	23.92
10130	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	万寿新村1号箱变1号变压器	630	35.72	279.03	279.03	未进入	否	无	-12.44
10131	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里（2019贫困县	200	8.79	143.02	143.02	未进入	否	无	-20.47
10132	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线王淑芝（小微）	200	51.18	66.38	66.38	未进入	否	无	42.14
10133	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	恒旺畜牧养殖（小微）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10134	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	下小房申西（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10135	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	大洼（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10136	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟10组	250	0.37	199.1	199.1	未进入	否	无	0
10137	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张七变压器	80	2.45	62.04	62.04	未进入	否	无	5.88
10138	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎七变压器	80	40.35	31.73	31.73	未进入	否	无	23.75
10139	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大地西（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10140	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素高家洼	50	65.9	7.08	7.08	未进入	否	无	24.86
10141	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山四家西	100	74.56	10.29	10.29	未进入	否	无	13.94
10142	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北店（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10143	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双大房申（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10144	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家村变压器（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10145	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城五组分容（大成生态小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10146	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟西（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10147	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	0kV姚家线大窝铺村油坊地分容1（2019贫困	100	63.1	45.74	45.74	未进入	否	无	9.21
10148	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身小北沟	80	26.71	42.67	42.67	未进入	否	无	11.9
10149	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线黄杖子村嘎吉哈达一二组（2019贫	200	32.98	110.62	110.62	未进入	否	无	24.25
10150	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南中心村	200	59.2	41.66	41.66	未进入	否	无	84.47
10151	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素西岗九组台区机井	50	80.11	6.37	6.37	未进入	否	无	-55.34
10152	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	军兵养殖（小微）	100	49.87	45.02	45.02	未进入	否	无	-31.82
10153	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线隆瑞木业（小微）	200	63.54	39.94	39.94	未进入	否	无	138.55
10154	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	窠杖子	50	1.47	39.33	39.33	未进入	否	无	-15
10155	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子一组（利旧）	20	75.87	11.52	11.52	未进入	否	无	357.14
10156	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线上窝铺变压器（2018年农网升级	50	73.07	23.34	23.34	未进入	否	无	225

10157	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子西组	100	48.46	32.32	32.32	未进入	否	无	-36.59
10158	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	贾家沟	20	75.24	0.96	0.96	未进入	否	无	19.73
10159	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	七官北变压器	100	61.07	22.93	22.93	未进入	否	无	-9.66
10160	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟一组	50	105.87	-12.93	-12.93	未进入	否	无	23.92
10161	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线郭杖子组台区机井	50	35.16	24.86	24.86	未进入	否	无	-11.11
10162	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子七组22能效	400	62.13	255.12	255.12	未进入	否	无	5.76
10163	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟三组（2020贫困县	200	36	89.84	89.84	未进入	否	无	24.1
10164	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴北	80	98.81	3.63	3.63	未进入	否	无	16.53
10165	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	前东	100	92.54	-12.54	-12.54	未进入	否	无	50.5
10166	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟五组台区机井	50	37.79	24.38	24.38	未进入	否	无	-47.06
10167	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	V苏子沟线道虎沟村道虎沟二组（2019年新	200	34.58	123.94	123.94	未进入	否	无	178.05
10168	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺（2019贫困县	200	29.11	102.66	102.66	未进入	否	无	3.68
10169	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	大营子线坎杖子村坎杖子村西组（2019年新	200	0.88	158.28	158.28	未进入	否	无	15
10170	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子大树林子组	50	7.29	36.43	36.43	未进入	否	无	7.79
10171	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店丛窝铺	100	88.78	-7.74	-7.74	未进入	否	无	22.52
10172	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家子	80	37.31	34.16	34.16	未进入	否	无	-0.31
10173	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村七、八组	160	78.93	1.84	1.84	未进入	否	无	-26.01
10174	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	北四家3组	200	19.78	120.44	120.44	未进入	否	无	13.24
10175	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地3、4组	200	53.83	91.46	91.46	未进入	否	无	55.59
10176	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电	梁沙分新房西变压器	200	50.36	112.34	112.34	未进入	否	无	0
10177	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线南四家7-11组（2020贫困县	400	52.03	118.44	118.44	未进入	否	无	3.37
10178	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良（2019贫困县	200	46.85	98.42	98.42	未进入	否	无	86.09
10179	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线朱碌科村中学综合分容（2019年新	200	48.62	72.74	72.74	未进入	否	无	67.53
10180	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	热仓线中学后大棚变压器（2018年农网升级改	200	27.01	112.58	112.58	未进入	否	无	2.15
10181	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山山嘴小区变压器（工）	200	20.99	118.66	118.66	未进入	否	无	-50.3
10182	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖子东沟变压器	50	44.9	18.86	18.86	未进入	否	无	0.29
10183	国网朝阳市建平县供电公司			青峰山供电所变压器	100	39.62	40.52	40.52	未进入	否	无	0
10184	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	线陕西营子一组分容变压器（2018年农网升	100	6.46	74.16	74.16	未进入	否	无	-73.81
10185	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	家西线新营子二组变压器（2018年农网升级	200	74.09	109.02	109.02	未进入	否	无	24.1
10186	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	0kV章吉线康家村套苏哈拉西（2019年新增	200	36.99	122.82	122.82	未进入	否	无	83.84
10187	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚1变压器	200	34.38	114.82	114.82	未进入	否	无	46.79
10188	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村东沟	50	60.96	13.48	13.48	未进入	否	无	51.16
10189	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV余家沟变压器	50	103.76	-10.28	-10.28	未进入	否	无	53.72
10190	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽变压器	80	66.17	41.96	41.96	未进入	否	无	226.65
10191	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官十二组变压器	100	41.27	50.61	50.61	未进入	否	无	0
10192	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东山洼	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10193	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	龙沟南	50	44.92	17.61	17.61	未进入	否	无	-44.47
10194	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	弯子	20	5.91	14.84	14.84	未进入	否	无	-20
10195	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化四组22能效	400	72.32	292.96	292.96	未进入	否	无	-15.64
10196	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家分容	50	96.6	-8.28	-8.28	未进入	否	无	27.32
10197	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	元井线石门地分容变压器（2018年农网升级	100	68.75	49.27	49.27	未进入	否	无	7.67
10198	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	三元井线末家沟变压器（2018年农网升级改	50	79.71	33.58	33.58	未进入	否	无	113.23
10199	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔里分容（2019贫困县	100	41.41	52.22	52.22	未进入	否	无	35.56
10200	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房线平安地二三组台区机井	100	42.8	44.94	44.94	未进入	否	无	151.22

10201	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎一组01	200	41.67	77.28	77.28	未进入	否	无	-9.16
10202	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	尧上	50	40.94	19.53	19.53	未进入	否	无	21.28
10203	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
10204	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	喀喇沁永民果园（小微企业）	50	58.14	15.29	15.29	未进入	否	无	-77.61
10205	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子一组	100	92.75	-9.28	-9.28	未进入	否	无	11.09
10206	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈拉道口村2号台区机井（2017新	50	67.2	9.5	9.5	未进入	否	无	20
10207	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村后沟水头（2019年新增）	200	35.32	106.84	106.84	未进入	否	无	18.97
10208	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组分容	50	81.23	3.33	3.33	未进入	否	无	-5.89
10209	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线小榆树沟大棚变压器	50	67.92	20.66	20.66	未进入	否	无	55.6
10210	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功村	315	49.86	94.94	94.94	未进入	否	无	26.38
10211	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	0kV罗福沟线于杖子村石佛沟（2019年新增）	200	24.39	111.22	111.22	未进入	否	无	-2.4
10212	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟罗二组变压器（工）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10213	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	0kV马场南线兴隆沟村兴隆东（2019年新增）	250	60.33	144.63	144.63	未进入	否	无	143.53
10214	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和二（2019年新增）	400	5.29	304.76	304.76	未进入	否	无	-99.74
10215	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	0kV砖厂线张窝铺村郝家大棚1（2019年新增）	400	16.22	257.36	257.36	未进入	否	无	-5.22
10216	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组2台区机井	100	37.58	45.87	45.87	未进入	否	无	16.1
10217	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素5组台区机井	50	34.57	26.32	26.32	未进入	否	无	-99.09
10218	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线干沟子村干沟子一四组（2019年新	200	42.18	98.98	98.98	未进入	否	无	-7.36
10219	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线五间房村五间房四组（2019年新增）	200	65.37	75.44	75.44	未进入	否	无	31.53
10220	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	太平庄所用变新增配电变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10221	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟三组（利旧）	30	90.84	1.1	1.1	未进入	否	无	-67.39
10222	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子七组	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
10223	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟	100	0.85	79.24	79.24	未进入	否	无	-6.25
10224	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	0kV朱碌科西线西科村西科八组（2019贫困县	200	36.18	87.7	87.7	未进入	否	无	16.91
10225	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	kV榆树林西线西街村西街八组（2019年新增）	400	60.86	77.28	77.28	未进入	否	无	8.02
10226	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城69分容变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入	否	无	-3.97
10227	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉兰旗	50	68.08	22.91	22.91	未进入	否	无	139.3
10228	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉金窑	100	8.89	72.15	72.15	未进入	否	无	-20.83
10229	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	V榆树林东线小房身村房申八组（2019年新增）	200	53.3	62.02	62.02	未进入	否	无	-6.82
10230	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	kV古山子西线侯营子村辛营子（2019年新增）	200	7.83	145.62	145.62	未进入	否	无	-87.66
10231	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	kV古山子西线侯营子村嘎窝铺（2019年新增）	400	60.41	258.2	258.2	未进入	否	无	104.18
10232	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	王福沟（利旧）	100	53.85	37.64	37.64	未进入	否	无	37.22
10233	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	榆二道沟	160	64.24	94.24	94.24	未进入	否	无	54.3
10234	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	何永富	80	38.89	32.9	32.9	未进入	否	无	66.2
10235	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官三组000	100	62.12	17.92	17.92	未进入	否	无	0
10236	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	杜守友小区	50	119.8	-16.84	-16.84	未进入	否	无	-13.55
10237	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	阳线张营子村二组变压器（2018年农网升级改	200	27.66	106.78	106.78	未进入	否	无	7.29
10238	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	八家线小马架子变压器（2018年农网升级改造	50	66.53	25.71	25.71	未进入	否	无	80.77
10239	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝北变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10240	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	kV富西线张福店村张福店五六组（2019贫困	200	36.4	87.2	87.2	未进入	否	无	46.85
10241	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子新村变压器	80	30.97	39.23	39.23	未进入	否	无	52.14
10242	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线苇塘组台区机井	100	0.02	79.98	79.98	未进入	否	无	-99.65
10243	国网朝阳市建平县供电公司			10kV建古线小河东变压器（利旧）	50	20.06	34.08	34.08	未进入	否	无	0
10244	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	坤兑沟	50	77.79	1.11	1.11	未进入	否	无	30.34

10245	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	磨房	100	36.77	45.84	45.84	未进入	否	无	-0.64
10246	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	老西沟000	100	36.42	43.58	43.58	未进入	否	无	42.06
10247	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线供销社中心村	200	2.15	155.7	155.7	未进入	否	无	-45.45
10248	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家五组变压器	80	71.81	10.39	10.39	未进入	否	无	-1.51
10249	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家村五六组	100	87.63	-7.62	-7.62	未进入	否	无	16.11
10250	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	kV青松岭线迟杖子村韩家窝铺（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10251	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池村四家子东（2019年贫困县	200	57.62	56.6	56.6	未进入	否	无	46.65
10252	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村双庙（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10253	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线柴达木村北良（2019年贫困县	200	67.27	37.86	37.86	未进入	否	无	-4.91
10254	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村从家（2019年新增）	200	46.44	71.6	71.6	未进入	否	无	7.73
10255	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化八组	400	31.6	297	297	未进入	否	无	-54.52
10256	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	车三组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10257	国网朝阳市建平县供电公司			松岭三组	50	110.3	-13.71	-13.71	未进入	否	无	0
10258	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村前道（2019年新增）	200	37.34	89.96	89.96	未进入	否	无	12.94
10259	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子三组光伏变压器	200	40.08	103.04	103.04	未进入	否	无	145.54
10260	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村西河湾	80	57.51	22.07	22.07	未进入	否	无	13.83
10261	国网朝阳市建平县供电公司			奎德素从家洼	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10262	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	汤土沟沟西	100	1.87	78.37	78.37	未进入	否	无	-56
10263	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV大北山变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10264	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深沟变压器	20	64.38	7	7	未进入	否	无	68.49
10265	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子养羊小区变压器	160	3.08	125.14	125.14	未进入	否	无	137.21
10266	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道叶村要六（2019年新增）	400	26.25	215	215	未进入	否	无	3.56
10267	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二西（2019年新增）	200	28.92	117.44	117.44	未进入	否	无	4.13
10268	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和五变压器（利旧）1	100	60.78	19.29	19.29	未进入	否	无	2.36
10269	国网朝阳市建平县供电公司			和七变压器	200	69.74	64.84	64.84	未进入	否	无	0
10270	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素九组中心村变压器	200	54.88	100.46	100.46	未进入	否	无	144.44
10271	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线郑营子	50	3.22	38.56	38.56	未进入	否	无	16.67
10272	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线水泉	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10273	国网朝阳市建平县供电公司			黑水康窝铺变压器（工）	100	76.06	3.94	3.94	未进入	否	无	0
10274	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山村设施农业小区1（利旧）	100	28.17	51.89	51.89	未进入	否	无	-40.41
10275	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	朱海军蛋鸡养殖场（小微）	50	47.76	21.28	21.28	未进入	否	无	6.11
10276	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	苇塘	100	49	31.05	31.05	未进入	否	无	-0.37
10277	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申烧锅沟井台区机井	50	64.81	12.16	12.16	未进入	否	无	-72.54
10278	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子东	100	32.07	59.65	59.65	未进入	否	无	0
10279	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大五家北	50	20.43	29.79	29.79	未进入	否	无	-58.2
10280	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉东房身22能效	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10281	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台中心村变压器	200	63.81	120.44	120.44	未进入	否	无	-6.81
10282	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴西	100	72.92	13.87	13.87	未进入	否	无	0.7
10283	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线席子地井台区机井	50	35.38	24.75	24.75	未进入	否	无	-71.73
10284	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	五百堅大棚	50	97.29	6.69	6.69	未进入	否	无	2.35
10285	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	半截沟	200	71.93	135.58	135.58	未进入	否	无	33.24
10286	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西台区机井	100	40.69	41.72	41.72	未进入	否	无	-47.35
10287	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅台区22能效改	200	61.75	119.14	119.14	未进入	否	无	-46.58
10288	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村卢家台（2019年新增）	50	100.95	-5.86	-5.86	未进入	否	无	-26.85

10289	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村王地沟（2019年新增）	100	58.05	67.42	67.42	未进入	否	无	1778.69
10290	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从北（2019年新增）	200	70	115.48	115.48	未进入	否	无	21.81
10291	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素邹家炉	200	6.8	156.02	156.02	未进入	否	无	-44.77
10292	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太十大棚变压器	80	96.79	-13.43	-13.43	未进入	否	无	-14.13
10293	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚变压器	80	36.31	41.05	41.05	未进入	否	无	-36.17
10294	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖7.8.9组2.0	400	32.46	198.96	198.96	未进入	否	无	0.19
10295	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	河东变压器	50	41.42	19.31	19.31	未进入	否	无	-7.23
10296	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西分容（2019年新增）	100	52.57	28.26	28.26	未进入	否	无	35.67
10297	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村3号台区机井（2017新增）	100	60.15	33.29	33.29	未进入	否	无	-25.55
10298	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井2号台区机井（2017新增）	50	47.52	18.85	18.85	未进入	否	无	96.77
10299	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾村1号台区机井（2017新增）	50	81.24	-0.07	-0.07	未进入	否	无	18.52
10300	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房七八组机井	50	19.56	30.48	30.48	未进入	否	无	133.33
10301	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚变压器（工）	315	0.07	251.78	251.78	未进入	否	无	0
10302	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线孤家村下红帽（2019年新增）	200	24.89	110.22	110.22	未进入	否	无	22.61
10303	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一0西区2号箱变变压器	630	24.99	347.57	347.57	未进入	否	无	1.71
10304	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	东方欣苑箱变变压器	500	33.48	234.2	234.2	未进入	否	无	-7.1
10305	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	金剑北小区箱变2#变压器	400	58.69	85.24	85.24	未进入	否	无	8.42
10306	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	怡泽园1号箱变变压器	630	22.49	362.5	362.5	未进入	否	无	-1.85
10307	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	紫都书院2号箱变1号变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
10308	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	东环理石	400	46.97	149.96	149.96	未进入	否	无	8.8
10309	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	六团	200	40.54	79.14	79.14	未进入	否	无	7.94
10310	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	政府箱变变压器	800	88.71	-46.08	-46.08	未进入	否	无	2.52
10311	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	怡馨家园箱变变压器	500	45.01	174.95	174.95	未进入	否	无	38.28
10312	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	10kV站前线蒙中箱变配电变压器	500	19.22	303.9	303.9	未进入	否	无	3.25
10313	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线老爷庙村杨杖子（2019年新增）	200	4.17	153.68	153.68	未进入	否	无	0
10314	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村镇中（2019年新增）	400	48.74	125.4	125.4	未进入	否	无	9.61
10315	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线老爷庙井台区机井	50	0.09	39.96	39.96	未进入	否	无	0
10316	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子四组光伏变压器	200	63.17	37.76	37.76	未进入	否	无	0
10317	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线一棵树村2号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.99	39.99	未进入	否	无	0
10318	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	成功线一棵树二组变压器（2018年农网升级）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10319	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化三组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10320	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	范文学养殖场（小微）	200	0.9	158.54	158.54	未进入	否	无	28
10321	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线科源养殖（小微企业）	100	11.03	74.53	74.53	未进入	否	无	-81.97
10322	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭乡直（24改）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10323	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子4号棚变压器	80	31.57	41.91	41.91	未进入	否	无	-24.32
10324	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子九组	100	77.22	20.73	20.73	未进入	否	无	0
10325	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树下三组	200	56.59	112.76	112.76	未进入	否	无	-31.01
10326	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线付合村付合1.5组（2019年新增）	400	42.94	148.36	148.36	未进入	否	无	18.71
10327	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村下窑沟七组（2019年新增）	400	39.71	265.68	265.68	未进入	否	无	7.61
10328	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组2井台区机井	100	44.3	47.22	47.22	未进入	否	无	-12.83
10329	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线嘎海吐村嘎海吐村一组（2019年新增）	400	18.55	250.16	250.16	未进入	否	无	2.9
10330	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水本街北中心村	200	79.19	1.66	1.66	未进入	否	无	74.87
10331	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城一二组	200	43.29	74.94	74.94	未进入	否	无	64.23
10332	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴二组	80	66.38	10.94	10.94	未进入	否	无	17.83

10333	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线新邱村砖瓦窑（2019年新增）	200	46.53	116.98	116.98	未进入	否	无	138.21
10334	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房新村变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
10335	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV示范园3井变压器	160	51.38	46.66	46.66	未进入	否	无	5.52
10336	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	苡城养殖（小微）	100	16.74	69.57	69.57	未进入	否	无	54.55
10337	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线东五组分容中心村	200	48.01	63.98	63.98	未进入	否	无	21.25
10338	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村东一（2019年新增）	200	32.52	94.96	94.96	未进入	否	无	-5.39
10339	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	后山沟	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10340	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线扇子面变压器（2018年农网升级）	50	52.48	14	14	未进入	否	无	62.59
10341	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚1	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10342	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	从家沟	50	24.07	29.77	29.77	未进入	否	无	-4.2
10343	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟村（2020贫困县	200	52.03	59.46	59.46	未进入	否	无	-53.11
10344	国网朝阳市建平县供电公司			七营子	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10345	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	V向阳线三道沟村三道沟二队北（2019年新增）	200	35.46	89.3	89.3	未进入	否	无	-18.49
10346	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	向阳山养羊小区	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10347	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	水泉养羊沟小区	80	17.21	50.23	50.23	未进入	否	无	-76.08
10348	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线上新井村3号台区机井（2017新	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10349	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	嘎吉哈达三四组	100	7.11	73.79	73.79	未进入	否	无	-36.92
10350	国网朝阳市建平县供电公司			老爷庙一组	50	104.74	-9.89	-9.89	未进入	否	无	0
10351	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	城西专灌	50	74.56	7.62	7.62	未进入	否	无	0.9
10352	国网朝阳市建平县供电公司			老爷庙二组	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10353	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新西（2019贫困县	200	35.74	88.52	88.52	未进入	否	无	14.72
10354	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线沙窝地	30	83.64	2.25	2.25	未进入	否	无	13.01
10355	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线杨树岭村杨前2.0	400	19.43	285.52	285.52	未进入	否	无	-19.56
10356	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区5号箱变配电变压器	500	7.63	362.05	362.05	未进入	否	无	8.4
10357	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上遥沟北	100	49.02	35.27	35.27	未进入	否	无	0
10358	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV青峰山线三座庙台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10359	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟下	80	2.4	62.24	62.24	未进入	否	无	21.88
10360	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中学（2019年新增	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10361	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚四区1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10362	国网朝阳市建平县供电公司			北杨杖子	50	11.97	36.15	36.15	未进入	否	无	0
10363	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窑沟西	400	8.65	317.8	317.8	未进入	否	无	-46.22
10364	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子2组井台区机井	50	69.49	9.3	9.3	未进入	否	无	-58.93
10365	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三小区	50	63.17	14.63	14.63	未进入	否	无	-11.68
10366	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线栾家窝铺村1号台区机井（2017新	50	21.79	29.11	29.11	未进入	否	无	-95.42
10367	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	杏核抬	80	70.08	32	32	未进入	否	无	20.35
10368	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10369	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖5.6组2.0	400	20.77	236.92	236.92	未进入	否	无	8.13
10370	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子1组2.0	400	22.28	237.12	237.12	未进入	否	无	8.45
10371	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	三东	100	107.34	-18.67	-18.67	未进入	否	无	-19.56
10372	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子河西22能效	200	37.08	120.92	120.92	未进入	否	无	102.81
10373	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北山台区	50	68.18	31.66	31.66	未进入	否	无	6.86
10374	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟东	100	60.03	33.14	33.14	未进入	否	无	5.57
10375	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	庞家沟	30	76.61	1.03	1.03	未进入	否	无	24.83
10376	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	V青松岭线迟杖子村迟杖子东洼（2019年新增	200	119.8	-67.66	-67.66	未进入	否	无	-13.3

10377	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线柴杖子村二西（2019年新增）	200	57.4	113.7	113.7	未进入	否	无	117.59
10378	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑东变压器	200	0.36	159.34	159.34	未进入	否	无	0
10379	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	青良线迟杖大棚三区	50	95.13	-3.17	-3.17	2025/7/12	是	2026/3/1	26.76
10380	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV马才小区	30	56.41	8.34	8.34	未进入	否	无	-11.74
10381	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟南	160	78.99	1.62	1.62	未进入	否	无	23.63
10382	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组北（2019贫困县	200	55.55	103.94	103.94	未进入	否	无	88.25
10383	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	城郊线法院	315	97.7	-47.75	-47.75	未进入	否	无	-1.52
10384	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿西村大队变压器	400	35.99	178.08	178.08	未进入	否	无	12.71
10385	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿大西沟	100	101.25	-21.16	-21.16	未进入	否	无	25.98
10386	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	预制板	400	0.84	316.72	316.72	未进入	否	无	2.8
10387	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山政府前变压器	100	45.54	36.26	36.26	未进入	否	无	4.48
10388	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖12组2.0	400	21.6	244.08	244.08	未进入	否	无	16.03
10389	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子二组	100	45.12	34.88	34.88	未进入	否	无	-26.39
10390	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线蔬菜小区变压器	80	34.87	39.19	39.19	未进入	否	无	35.84
10391	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和四（2019年新增）	200	48.65	90.84	90.84	未进入	否	无	12
10392	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟四组变压器22能效	400	41.38	251.6	251.6	未进入	否	无	3.27
10393	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村尹沟子变压器（工）	200	42.32	83.72	83.72	未进入	否	无	-20.56
10394	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素嘎叭营子	160	79.02	12.62	12.62	未进入	否	无	12.7
10395	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村上洼子沟7.8组（2019贫困县	100	38.08	48.6	48.6	未进入	否	无	23.47
10396	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线要11组（2020贫困县	200	30.3	110.92	110.92	未进入	否	无	77.58
10397	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五组	400	41.87	281.24	281.24	未进入	否	无	167.72
10398	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2中心村	200	50.08	126.2	126.2	未进入	否	无	5.41
10399	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申大棚2变压器	50	41.26	22.6	22.6	未进入	否	无	0
10400	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子五组变压器（利旧）	80	92.48	-9.98	-9.98	未进入	否	无	-49.62
10401	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎九变压器22能效	200	20.36	120.5	120.5	未进入	否	无	0.12
10402	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟四组22能效	200	43.74	74.38	74.38	未进入	否	无	20.45
10403	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外22能效	400	69	48.68	48.68	未进入	否	无	8.79
10404	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	富西线殿甲种植家庭农场（小微）	100	0.6	79.4	79.4	未进入	否	无	0
10405	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线兴利养猪场（小微）	100	29.92	58.5	58.5	未进入	否	无	59.79
10406	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	富镇线顺博煤炭（小微）	200	15.85	130.16	130.16	未进入	否	无	0
10407	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	隆八线兴农供水站（小微）	100	70.22	25.03	25.03	未进入	否	无	0
10408	国网朝阳市建平县供电公司	墨水66kV变电站	224三院线	平县墨水镇盈捷太阳能光伏工程中心（小微	100	6.05	73.96	73.96	未进入	否	无	0
10409	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家乡新爱里牧业养殖场（小微）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10410	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线周恩志家庭农场（小微）	100	24.09	59.32	59.32	未进入	否	无	580
10411	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	魏淑玲稻谷加工厂（小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10412	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	南湾子家禽畜养殖场（小微）	100	5.78	74.23	74.23	未进入	否	无	157.14
10413	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	赵云养羊小区（小微）	100	6.28	73.87	73.87	未进入	否	无	233.33
10414	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	佳禹农场（小微）	200	9.88	141.92	141.92	未进入	否	无	0
10415	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴达家庭农场（小微）	200	19.41	124.84	124.84	未进入	否	无	132.76
10416	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	康佳木材加工厂（小微）	200	10.48	139.04	139.04	未进入	否	无	1566.67
10417	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	昇发养殖场（小微）	200	22.09	126.08	126.08	未进入	否	无	523.26
10418	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛彝牧场（小微）	400	6.94	295.4	295.4	未进入	否	无	387.76
10419	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	房身外（24改）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10420	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	中隋窝铺（24改）	200	0	160	160	未进入	否	无	0

10421	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	建古小河东（24改）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10422	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	曲建伟蛋鸡养殖场（小微）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10423	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	亚奇开发区（小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10424	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	民兴养殖（小微）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10425	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城B区三号箱变配电变压器	500	11.57	342.55	342.55	未进入	否	无	122.71
10426	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区三号箱变配电变压器	315	7.28	229.32	229.32	未进入	否	无	18500
10427	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	昊鑫电气成套设备有限公司（小微）	200	89.29	-8.68	-8.68	未进入	否	无	1934.92
10428	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾大棚	80	51.08	29.59	29.59	未进入	否	无	18.75
10429	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井五六组分容（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10430	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	鑫鑫养殖（小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10431	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	北瓦房（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10432	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	胡家店南（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10433	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子分容（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10434	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	乡直农电（占发小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10435	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	水头小区（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10436	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	东湾子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10437	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山线嘎海吐2组（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10438	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五间庙（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10439	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	七营子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10440	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10441	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾一组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10442	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四组分容二（耿志军小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10443	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾八组（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10444	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨文玉（小微）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10445	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	上牯牛营子（陈山小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10446	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	马架子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10447	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕六组（宏盛小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10448	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	小八家（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10449	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	兴隆沟二组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10450	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐四组（玉兰小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10451	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟四组（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10452	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	114园北线	万鹭教体设备（小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10453	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟乡绿丰（小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10454	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	朱四组（新婚潮小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10455	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭六组（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10456	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰后组（民泰小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10457	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	任台子变压器	50	119.61	-11.82	-11.82	未进入	否	无	15.74
10458	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房一组台区机井	100	2.15	78.1	78.1	未进入	否	无	-64.29
10459	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	通胜商厦箱变2#变压器	630	91.2	-69.87	-69.87	未进入	否	无	-11.24
10460	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家5组台区机井	50	53.97	16.38	16.38	未进入	否	无	0
10461	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村4号台区机井（2017新增）	50	83.72	4.05	4.05	未进入	否	无	-60.36
10462	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城二组	200	54.89	54.3	54.3	未进入	否	无	0.38
10463	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街北中心村	400	76.46	262	262	未进入	否	无	326.64
10464	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	四支东	50	63.47	20.93	20.93	未进入	否	无	-11.64

10465	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山大城一组	50	99.06	-0.53	-0.53	未进入	否	无	-17.8
10466	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线新爱里村新爱里3.6组分容（2019年	200	49.85	109.96	109.96	未进入	否	无	121.77
10467	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区四号箱变	400	116.52	-146	-146	未进入	否	无	12.29
10468	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV建平东线张卧铺村烧锅地（2019贫困县	200	0.6	158.84	158.84	未进入	否	无	50
10469	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	小东沟（宋发小微）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10470	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下六组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10471	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	坤兑沟北（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10472	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华2组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10473	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈二组（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10474	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	北四家3.4.5组（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10475	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	七家小区（23能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10476	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	孤山子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10477	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭三组（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10478	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城十二组（24改）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10479	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	爱农农业服务有限公司（小微）	100	5.48	74.52	74.52	未进入	否	无	-11.11
10480	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	北杨杖子（23能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10481	国网朝阳市建平县供电公司			奎德素下土木（24改）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10482	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈三组（24备）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10483	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	政府小区2变压器（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
10484	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	V烧锅营子线双丰村哈双丰二组（2019年新	400	44.83	220.56	220.56	未进入	否	无	135.47
10485	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺东光伏变压器	200	87.72	110.12	110.12	未进入	否	无	105.97
10486	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村太十大棚井2.0	100	76.16	15.2	15.2	未进入	否	无	-79.76
10487	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组分容	50	119.1	-17.62	-17.62	未进入	否	无	-3.6
10488	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线金洞沟	50	37.99	21.12	21.12	未进入	否	无	1.76
10489	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	代家店	30	24.02	16.91	16.91	未进入	否	无	14.89
10490	国网朝阳市建平县供电公司			白家洼中学	50	117.97	-19.95	-19.95	未进入	否	无	0
10491	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村猪场	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
10492	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	高宇	100	0	80	80	未进入	否	无	0
10493	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	县社招待所	250	39.82	162.5	162.5	未进入	否	无	-16.95
10494	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线粮库中心村	200	58.3	43.4	43.4	未进入	否	无	15.88
10495	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线张家湾台区机井	100	28.99	53.84	53.84	未进入	否	无	55.96
10496	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰一组变压器	50	80.75	-0.37	-0.37	未进入	否	无	8.84
10497	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	建昌沟大棚（利旧）	80	32.52	42.1	42.1	未进入	否	无	-5.33
10498	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	羊圈子	50	51.69	36.19	36.19	未进入	否	无	-51.43
10499	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线大五家组台区机井	50	1.18	39.53	39.53	未进入	否	无	-66.67
10500	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟南组变压器	80	33.67	39.74	39.74	未进入	否	无	19.3
10501	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺	160	57.27	53.84	53.84	未进入	否	无	38.43
10502	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水一组中心村	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10503	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线黄杖子二组台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10504	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南台区机井变压器	50	56.04	15.94	15.94	未进入	否	无	-58.25
10505	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山二组中心村变压器	315	41.28	129.24	129.24	未进入	否	无	3.61
10506	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟15组台区机井	50	21.22	34.47	34.47	未进入	否	无	-34.78
10507	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水政府	400	49.93	122.48	122.48	未进入	否	无	0
10508	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场政府中心村	200	56.39	53.62	53.62	未进入	否	无	20.98

10509	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	三道沟六组	200	37.51	94.72	94.72	未进入	否	无	-23.07
10510	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	下段（利旧）	100	3.47	76.65	76.65	未进入	否	无	-95.41
10511	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小二组	200	38.4	87.22	87.22	未进入	否	无	21.34
10512	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子街南中心村	200	36.69	86.68	86.68	未进入	否	无	19.59
10513	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子河东	80	68.33	41.53	41.53	未进入	否	无	70.45
10514	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙东	100	1.51	78.62	78.62	未进入	否	无	106.25
10515	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	林场综合变压器	80	55.6	24.02	24.02	未进入	否	无	17
10516	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄九组中心村	200	57.37	45.26	45.26	未进入	否	无	29.18
10517	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟四组	160	21.49	93.92	93.92	未进入	否	无	9.38
10518	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	西北山	50	65.74	19.82	19.82	未进入	否	无	103.56
10519	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	屹兴箱变压器	630	21.45	368.99	368.99	未进入	否	无	3.5
10520	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	银鑫书院箱变1#变压器	400	40.63	160.04	160.04	未进入	否	无	4.68
10521	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	环卫处箱变1#变压器	400	23.63	225.56	225.56	未进入	否	无	-16.33
10522	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	育红箱变变压器	800	35.03	360.4	360.4	未进入	否	无	9.04
10523	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	顺和家园3号箱变变压器	500	0.31	398.5	398.5	未进入	否	无	11.29
10524	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	时代金领箱变1号变压器	630	37.82	266.62	266.62	未进入	否	无	16.84
10525	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺村大棚	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10526	国网朝阳市建平县供电公司			北四家3.4.5组	200	69.85	20.3	20.3	未进入	否	无	0
10527	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山四组变压器	100	55.29	68.44	68.44	未进入	否	无	0
10528	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	0kV温泉线四家村3号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
10529	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组	160	61.94	33.41	33.41	未进入	否	无	48.29
10530	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄自来水中心村	200	48.93	63.36	63.36	未进入	否	无	-11.71
10531	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城二六组	250	52.92	90.58	90.58	未进入	否	无	-7.93
10532	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV京台子二组分容	160	65.59	119.5	119.5	未进入	否	无	1269.12
10533	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	kV向阳线牌甸村1组1号台区机井（2017新增）	50	91.45	29.21	29.21	未进入	否	无	-42.05
10534	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子八组	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10535	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组	100	19.93	60.6	60.6	未进入	否	无	-1.65
10536	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	海铁变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10537	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	张家湾蔬菜大棚	80	34.09	47.73	47.73	未进入	否	无	-18.37
10538	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线建昌沟村	315	1.43	248.85	248.85	未进入	否	无	92.16
10539	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	kV惠州线张家窝铺村2号台区机井（2017新增）	50	23.73	29.64	29.64	未进入	否	无	-71.88
10540	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	东地	80	93.57	-3.26	-3.26	未进入	否	无	13.35
10541	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟南组	100	103.78	-0.36	-0.36	未进入	否	无	-12.54
10542	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	西环岛	400	46.72	135.92	135.92	未进入	否	无	-5.32
10543	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组	200	65.46	132.84	132.84	未进入	否	无	7.54
10544	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	0kV建昌沟线建昌沟里台区机井（2017新增）	50	58.28	12.56	12.56	未进入	否	无	506.98
10545	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子五组东营子	50	40.41	19.84	19.84	未进入	否	无	13.78
10546	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	南梁	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10547	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	kV惠州线梁家窝铺村2号台区机井（2017新增）	50	24.65	32.14	32.14	未进入	否	无	-42.55
10548	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子三义庙东	50	78.46	5.97	5.97	未进入	否	无	9.7
10549	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白牛沟	30	70.21	5.79	5.79	未进入	否	无	37.18
10550	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地二组中心村变压器	100	67.88	12.15	12.15	未进入	否	无	6.84
10551	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南4组台区机井柱上变压器	50	67.62	11.64	11.64	未进入	否	无	-58.69
10552	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张家营子勿心村大南沟	50	64.75	19.48	19.48	未进入	否	无	60.59

10553	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎二组台区机井	50	53.11	18.24	18.24	未进入	否	无	-32.19
10554	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	东张营子分容	80	98.83	-4.04	-4.04	未进入	否	无	1.28
10555	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组大棚	80	0	64	64	未进入	否	无	0
10556	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组1	50	2.06	38.98	38.98	未进入	否	无	8.33
10557	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子八组分容变压器（利旧）	30	74.87	1.54	1.54	未进入	否	无	1000
10558	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	小老虎沟分1	50	18.64	31.68	31.68	未进入	否	无	9.09
10559	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
10560	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁五组	100	96.74	-10.59	-10.59	未进入	否	无	4.81
10561	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐八组变压器	100	57.41	22.59	22.59	未进入	否	无	0
10562	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟二组1	315	50.02	118.79	118.79	未进入	否	无	-10.24
10563	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村3号台区机井（2017新增）	50	90.13	1.98	1.98	未进入	否	无	-59.07
10564	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟8号台区机井（2017新增）	50	35.93	25.07	25.07	未进入	否	无	-56.48
10565	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁西变压器	80	5.93	59.27	59.27	未进入	否	无	64.79
10566	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官高俊成井台区机井	100	33.67	50.44	50.44	未进入	否	无	-23.97
10567	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	体育场	315	72.16	24.89	24.89	未进入	否	无	30.61
10568	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10569	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南庙东	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10570	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴七组	200	34.99	125.82	125.82	未进入	否	无	74.72
10571	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申分容变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
10572	国网朝阳市建平县供电公司			松岭六组	50	86.75	-1.36	-1.36	未进入	否	无	0
10573	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子东	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10574	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	范杖子	50	92.01	0	0	未进入	否	无	-3.21
10575	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	五家	50	112.5	-16.25	-16.25	未进入	否	无	21.04
10576	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	张营子九十组	100	91.05	-11.04	-11.04	未进入	否	无	7.93
10577	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈西(马场北)	100	87.31	-7.19	-7.19	未进入	否	无	6.39
10578	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖2、3组	200	70.21	19.86	19.86	未进入	否	无	1.39
10579	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	许窝铺	50	1.05	39.57	39.57	未进入	否	无	0
10580	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东1井	200	12.66	134.68	134.68	未进入	否	无	19.47
10581	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村南山组	50	4.35	38.37	38.37	未进入	否	无	8.7
10582	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线金黄地11组井台区机井	100	27.66	55.48	55.48	未进入	否	无	-89.58
10583	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张七组	30	67.73	8.86	8.86	未进入	否	无	26.76
10584	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV东山大棚井1变压器1	80	41.26	31.41	31.41	未进入	否	无	20.15
10585	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线杏树地台区机井	50	2.76	38.64	38.64	未进入	否	无	-96.03
10586	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV五龙线白家洼后五龙台井台区机井	100	51.55	40.46	40.46	未进入	否	无	86.5
10587	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组1井台区机井	100	69.17	11.16	11.16	未进入	否	无	83.73
10588	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	侯营子变压器	200	77.73	50.78	50.78	未进入	否	无	103.73
10589	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井1台区机井	50	53.62	17.27	17.27	未进入	否	无	-54.67
10590	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗申线	罗小房申组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10591	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道台区机井（2017新增）	100	60.72	29.25	29.25	未进入	否	无	-78.89
10592	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南台	315	8.78	247.87	247.87	未进入	否	无	-19.65
10593	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水南山洼变压器（工）	400	70.29	271.84	271.84	未进入	否	无	57.98
10594	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井中心村变压器	200	63.9	32.68	32.68	未进入	否	无	33.79
10595	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟新区	80	67.06	10.35	10.35	未进入	否	无	12.86
10596	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组大棚中心村	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

10597	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组分容	50	102	-4.35	-4.35	未进入	否	无	1.82
10598	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线水泉组台区机井	50	59.26	15.39	15.39	未进入	否	无	300
10599	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子三四组	200	63.55	44.68	44.68	未进入	否	无	2.97
10600	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组2	400	58.65	227.04	227.04	未进入	否	无	221.29
10601	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村后营子9组	200	45.94	72	72	未进入	否	无	18.41
10602	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水老四家子变压器（工）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10603	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟6号台区机井（2017新增	50	0.02	40	40	未进入	否	无	-100
10604	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV李杖子	50	96.28	-6.5	-6.5	未进入	否	无	17.7
10605	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子南组中心村	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10606	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚2变压器	200	36.09	99.14	99.14	未进入	否	无	-6.52
10607	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线胡家店村2号台区机井（2017新增	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10608	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线插花组台区机井	50	63.68	12.95	12.95	未进入	否	无	-74.42
10609	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线小刀坝	50	41.41	19.3	19.3	未进入	否	无	33.67
10610	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	顺治沟六组	100	92.65	-12.64	-12.64	未进入	否	无	3.54
10611	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖四组	100	47.6	32.4	32.4	未进入	否	无	25.96
10612	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水东升村变压器（工）	200	66.43	27.16	27.16	未进入	否	无	71.72
10613	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线政府中心村	400	62.81	118	118	未进入	否	无	10.72
10614	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线榆树林子中学中心村	200	82.83	-2.92	-2.92	未进入	否	无	22.15
10615	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线王家店台区机井	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	-98.68
10616	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	万寿农机站	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10617	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10618	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下隋窝铺	50	9.79	37	37	未进入	否	无	6.9
10619	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	三道河子村	80	96.07	-8.56	-8.56	未进入	否	无	22.1
10620	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	井上	50	64.34	10.47	10.47	未进入	否	无	30.14
10621	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV海棠大棚1变压器	80	95.82	17.1	17.1	未进入	否	无	50
10622	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线三家村王子坟1号台区机井（2017新	50	33.75	26.03	26.03	未进入	否	无	-31.03
10623	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线大碾子大棚中心村	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10624	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙家沟	20	73.11	4.56	4.56	未进入	否	无	8.74
10625	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	新四家	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10626	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马窑沟	50	50.89	14.58	14.58	未进入	否	无	14.08
10627	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山三组中心村变压器	200	62.31	35.38	35.38	未进入	否	无	8.57
10628	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西营子（利旧）	30	98.25	-5.06	-5.06	未进入	否	无	-13.14
10629	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈中学中心村	100	81.78	0.81	0.81	未进入	否	无	6.58
10630	国网朝阳市建平县供电公司			体育馆	400	103.34	-93	-93	未进入	否	无	0
10631	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城大棚变压器	80	45.17	33.9	33.9	未进入	否	无	29.77
10632	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚井	80	90.28	1.61	1.61	未进入	否	无	-67.81
10633	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立屯大棚变压器	200	17.13	127.6	127.6	未进入	否	无	-13.44
10634	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	凯信小区	400	41.13	155.56	155.56	未进入	否	无	30.48
10635	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟二组变压器	80	73.94	14.76	14.76	未进入	否	无	-18.46
10636	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘一组	315	0.46	251.78	251.78	未进入	否	无	136.36
10637	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴隆西	80	109.07	-17.52	-17.52	未进入	否	无	12.52
10638	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴九组	160	46.18	65.65	65.65	未进入	否	无	40.03
10639	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙八组	50	117.52	-16.98	-16.98	未进入	否	无	42.49
10640	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕三组外（营金）	200	31.94	101.04	101.04	未进入	否	无	-5.27

10641	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	赵窝铺大棚2	50	48.79	25.52	25.52	未进入	否	无	8.75
10642	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	黄杖子	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10643	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	毛大坝	80	54.59	30.57	30.57	未进入	否	无	120
10644	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子三道沟	30	31.75	14.48	14.48	未进入	否	无	19.18
10645	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟一队	250	92.73	-31.05	-31.05	未进入	否	无	-30.53
10646	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	食品公司外	160	45.84	54.66	54.66	未进入	否	无	32.49
10647	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	后窑	80	18.51	49.19	49.19	未进入	否	无	-42.74
10648	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线靖杖子	100	53.71	50.4	50.4	未进入	否	无	4.55
10649	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟三组	200	65.02	30.02	30.02	未进入	否	无	0
10650	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村3号台区机井（2017新增）	50	43.63	23.14	23.14	未进入	否	无	-27.91
10651	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立屯中心村	100	46.32	33.71	33.71	未进入	否	无	11.88
10652	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	西营子五组1	200	25.53	110.46	110.46	未进入	否	无	23.82
10653	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子四组	100	53.96	26.41	26.41	未进入	否	无	0
10654	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子三组中心村	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
10655	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素机关变压器	400	73.96	135.56	135.56	未进入	否	无	67.74
10656	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子14组台区机井	50	0.09	39.96	39.96	未进入	否	无	100
10657	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线小蒿子店东台变压器	50	10.61	34.7	34.7	未进入	否	无	-56.41
10658	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎岔村3号、4号台区机井（2017新增）	50	57.71	16.37	16.37	未进入	否	无	-73.73
10659	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1分容中心村	100	96.27	24.82	24.82	未进入	否	无	113.97
10660	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北分容变压器	50	78.52	3.61	3.61	未进入	否	无	66.26
10661	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	车杖子大棚井	80	88.76	3.64	3.64	未进入	否	无	-69.47
10662	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子分容变压器	50	32.6	23.7	23.7	未进入	否	无	-14.86
10663	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线半截沟	50	39.91	20.05	20.05	未进入	否	无	16.18
10664	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子村大麦沟	80	1.66	63.41	63.41	未进入	否	无	7.41
10665	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV老西店坝南大棚	80	8.21	57.43	57.43	未进入	否	无	-25
10666	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张六组	50	60.35	9.84	9.84	未进入	否	无	-26.01
10667	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚井2	80	48.55	32.16	32.16	未进入	否	无	44.67
10668	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	井东	200	2.21	155.92	155.92	未进入	否	无	2.11
10669	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚2	80	61.27	33.15	33.15	未进入	否	无	-12.11
10670	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城水库综合	315	1.57	247.21	247.21	未进入	否	无	104.67
10671	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房二组	200	48.72	62.6	62.6	未进入	否	无	23.47
10672	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪国	200	40.7	96.88	96.88	未进入	否	无	182.64
10673	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子蔬菜大棚	30	11.11	20.68	20.68	未进入	否	无	-81.71
10674	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组中心村	200	33.73	92.56	92.56	未进入	否	无	50.57
10675	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	平房店	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10676	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	英水杖子	50	93.79	-4.84	-4.84	未进入	否	无	14.91
10677	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素供电所综合	100	110.39	-16.93	-16.93	未进入	否	无	-0.48
10678	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村1号台区机井（2017新增）	50	58.42	16.35	16.35	未进入	否	无	-64.56
10679	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板1#大棚变压器	80	39.57	37.82	37.82	未进入	否	无	23.74
10680	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟东变压器	100	43.78	43.28	43.28	未进入	否	无	20.99
10681	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房中心村	200	1.11	158.8	158.8	未进入	否	无	16.67
10682	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚2号变压器	80	26.23	50.78	50.78	未进入	否	无	1.85
10683	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	窑东	50	41.72	20.13	20.13	未进入	否	无	4.64
10684	国网朝阳市建平县供电公司			大陶窝铺	50	2.97	39.86	39.86	未进入	否	无	0

10685	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线桃吐北	50	94	-2.6	-2.6	未进入	否	无	13.1
10686	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子八组	100	15.93	65.36	65.36	未进入	否	无	0
10687	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线宫和永	100	44.6	35.41	35.41	未进入	否	无	6.81
10688	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村7组	200	65.77	28.88	28.88	未进入	否	无	26.24
10689	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子三组台区机井	50	71.29	9.7	9.7	未进入	否	无	-89.52
10690	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子西河套井台区机井	50	56.01	14.58	14.58	未进入	否	无	-64.4
10691	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村4组台区机井	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-66.67
10692	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	新房申	50	67.88	25.26	25.26	未进入	否	无	53.26
10693	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV梁底变压器	30	80.04	1.75	1.75	未进入	否	无	4.22
10694	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟北组变压器	50	32.38	24.03	24.03	未进入	否	无	23.65
10695	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽养牛小区	80	0	64	64	未进入	否	无	0
10696	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地1	80	3.06	62.34	62.34	未进入	否	无	-79.27
10697	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV七家大棚4变压器	80	23.86	47.02	47.02	未进入	否	无	-72.04
10698	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线江营子	30	73.37	2.33	2.33	未进入	否	无	1.84
10699	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV草南沟变压器	50	60.7	14.03	14.03	未进入	否	无	57.11
10700	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小地大棚井	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10701	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	大八家	100	6.68	75.43	75.43	未进入	否	无	-6.67
10702	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	乃林皋东	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10703	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟变压器	100	63.44	30.55	30.55	未进入	否	无	21.24
10704	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	西湖砖厂小区	100	30.47	55.44	55.44	未进入	否	无	1.71
10705	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙东	50	56.05	22.77	22.77	未进入	否	无	1.89
10706	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚2变压器	200	19.88	138.68	138.68	未进入	否	无	103.42
10707	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚1	80	119.58	-31.61	-31.61	未进入	否	无	30.94
10708	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟小区	80	80.64	7.88	7.88	未进入	否	无	-60.63
10709	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西瓦房	50	53.79	13.13	13.13	未进入	否	无	0.58
10710	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟分	50	68.35	9.84	9.84	未进入	否	无	14.29
10711	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊五组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10712	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线扎兰营子	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10713	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	金东	80	75.17	43.92	43.92	未进入	否	无	20.25
10714	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	歪山北	80	42.04	45	45	未进入	否	无	4.25
10715	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线国家沟	100	73.34	62.8	62.8	未进入	否	无	21.76
10716	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子五组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10717	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	胡窝铺分容	50	0.86	39.58	39.58	未进入	否	无	0
10718	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	大庙	50	84.59	-0.44	-0.44	未进入	否	无	1.57
10719	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	未窝铺	20	7.13	14.57	14.57	未进入	否	无	0
10720	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	长家哈达	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10721	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二南	50	84.81	-2.39	-2.39	未进入	否	无	17.12
10722	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟2	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10723	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组东	80	82.7	3.57	3.57	未进入	否	无	27.25
10724	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线兴恩秀城1柱上变压器	400	38.07	167.76	167.76	未进入	否	无	6.21
10725	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子六组	30	0.03	23.99	23.99	未进入	否	无	-100
10726	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	上大地	50	102.73	-7.13	-7.13	未进入	否	无	-5.7
10727	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	周虎沟	200	17.1	154.5	154.5	未进入	否	无	42.44
10728	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东良西	200	55.91	96.78	96.78	未进入	否	无	112.89

10729	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	官仓	50	29.68	25.16	25.16	未进入	否	无	36.21
10730	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟东	80	1.68	63.21	63.21	未进入	否	无	50
10731	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子大树林子分容	30	5.69	22.46	22.46	未进入	否	无	-38.89
10732	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子村南营子组	50	0.77	39.65	39.65	未进入	否	无	-20
10733	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	房申沟	30	60.52	5.85	5.85	未进入	否	无	20
10734	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线小五家三组台区机井	50	55.83	16.48	16.48	未进入	否	无	-63.5
10735	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家绿化井台区机井	50	15.99	32.1	32.1	未进入	否	无	-1.07
10736	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	冯营子	80	66.02	17.68	17.68	未进入	否	无	-8.5
10737	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿新区	400	47.25	131.36	131.36	未进入	否	无	-1.71
10738	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店一组	100	56.3	25.52	25.52	未进入	否	无	-5.86
10739	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线新窝铺组台区机井	50	2.74	38.81	38.81	未进入	否	无	-75
10740	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组1	30	84.3	-1.28	-1.28	未进入	否	无	-5.84
10741	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申	50	5.34	38.16	38.16	未进入	否	无	23.53
10742	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线小南沟	50	69.14	18.89	18.89	未进入	否	无	322.41
10743	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家6组	100	67.26	12.74	12.74	未进入	否	无	1.21
10744	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	马架子一组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10745	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子大棚2变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10746	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	湾沟	50	36.48	22.31	22.31	未进入	否	无	25.47
10747	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊二组	100	55.35	28.17	28.17	未进入	否	无	45.75
10748	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子四六组（利旧）	200	9.58	152.14	152.14	未进入	否	无	-58.79
10749	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房河西	100	0.38	79.64	79.64	未进入	否	无	100
10750	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	一中后	400	42.43	150.28	150.28	未进入	否	无	5378.79
10751	国网朝阳市建平县供电公司			大地西	100	44.09	48.74	48.74	未进入	否	无	0
10752	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼2.3.4组分容变压器	200	54.75	93.2	93.2	未进入	否	无	60.52
10753	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申二组	80	68.02	16.62	16.62	未进入	否	无	2.1
10754	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城骆驼沟	50	60.69	9.66	9.66	未进入	否	无	9.96
10755	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线长皋台区机井（2017新增）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
10756	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑营子	80	72.92	5.68	5.68	未进入	否	无	4.78
10757	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV水泉沟变压器	50	105.59	-12.79	-12.79	未进入	否	无	-1.13
10758	国网朝阳市建平县供电公司			10kV马厂二组分容变压器	200	52.37	67	67	未进入	否	无	0
10759	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟1	30	100.73	-6.21	-6.21	未进入	否	无	6.67
10760	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村西组	100	2.08	77.92	77.92	未进入	否	无	3.33
10761	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒2组井机井	50	66.85	11.3	11.3	未进入	否	无	-70.51
10762	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组中心村	200	54.08	97.18	97.18	未进入	否	无	6.58
10763	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子组台区机井	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-96.77
10764	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	东市场	200	75.31	9.56	9.56	未进入	否	无	0
10765	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线东大杖子六组台区机井	50	106.07	-5.56	-5.56	未进入	否	无	85.19
10766	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁六组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10767	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	葡萄沟变压器	80	35.3	38.43	38.43	未进入	否	无	4.58
10768	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	孙家窝铺（石灰窑子分）	50	34.19	23.47	23.47	未进入	否	无	7.24
10769	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	龙凤永	80	20.77	48.49	48.49	未进入	否	无	-2.96
10770	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线黄土梁子九组台区机井	50	8.52	35.74	35.74	未进入	否	无	-50
10771	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组中心村	200	79.3	1.52	1.52	未进入	否	无	21.86
10772	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	卧风沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

10773	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV新水线朱一组分容中心村	200	78.95	13.94	13.94	未进入	否	无	8.69
10774	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村分容	20	87.73	-1.49	-1.49	未进入	否	无	-9.32
10775	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组分	50	81.44	14.95	14.95	未进入	否	无	54.03
10776	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线农电站	200	47.65	105.84	105.84	未进入	否	无	0
10777	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章京营子村1号台区机井（2017新增）	50	47.47	16.52	16.52	未进入	否	无	-40.08
10778	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	西台子变压器	80	73.45	31.9	31.9	未进入	否	无	69.96
10779	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地3组	200	57.54	48.9	48.9	未进入	否	无	-49.84
10780	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子大棚分容	100	18.51	62.01	62.01	未进入	否	无	0
10781	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素万合永	80	49.18	26.73	26.73	未进入	否	无	24.93
10782	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马圈子	50	2.55	38.72	38.72	未进入	否	无	3.33
10783	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下窑沟	50	78.32	20.34	20.34	未进入	否	无	257.98
10784	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	东地大棚井	80	17.24	50.45	50.45	未进入	否	无	-9.73
10785	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	227网宋线	10kV小北杖子大棚	80	51.47	-7.84	-7.84	未进入	否	无	-6.14
10786	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井2变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
10787	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	政府水	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10788	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	115官达线	老官地线小五家二组2台区机井	50	56.13	17.32	17.32	未进入	否	无	-9.52
10789	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三三联线	10kV老官地线达拉甲村1号台区机井（2017新增）	100	1.46	78.78	78.78	未进入	否	无	-75
10790	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井二组门前地井台区机井	100	80.03	12.92	12.92	未进入	否	无	-64.61
10791	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	张家沟	50	7.42	36.54	36.54	未进入	否	无	-50
10792	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	老辛店七组北沟	100	70.34	69.66	69.66	未进入	否	无	224.52
10793	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	红山孟西变压器	100	2.31	79.01	79.01	未进入	否	无	1.96
10794	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏西营子	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10795	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线河西	100	45.92	48.46	48.46	未进入	否	无	24.85
10796	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	郝杖子小西山	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
10797	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素窝铺	50	2.01	39.13	39.13	未进入	否	无	33.33
10798	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘一组中心村	200	36.07	93.46	93.46	未进入	否	无	-12.19
10799	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子五组	100	65.44	14.63	14.63	未进入	否	无	0
10800	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线五家2组井机井	200	0.52	159.2	159.2	未进入	否	无	-72.22
10801	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	西街小区	200	52.7	54.58	54.58	未进入	否	无	25.67
10802	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	西街变压器	100	93.37	-13.15	-13.15	未进入	否	无	14.5
10803	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组南中心村	400	36.74	174.4	174.4	未进入	否	无	80.71
10804	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老七组	100	2.34	77.68	77.68	未进入	否	无	-61.9
10805	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	勿中组	100	72.56	7.45	7.45	未进入	否	无	22.39
10806	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科九组	100	89.14	-9.13	-9.13	未进入	否	无	0
10807	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV建平东线建平村3号台区机井（2017新增）	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	-75
10808	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三三联线	10kV老官地线达拉甲村2号台区机井（2017新增）	200	0.68	158.8	158.8	未进入	否	无	-30.77
10809	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东	50	56.76	23.61	23.61	未进入	否	无	7.01
10810	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	苏州	100	81.06	-1.05	-1.05	未进入	否	无	3.32
10811	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV王占友综合变压器	50	28	26.63	26.63	未进入	否	无	20.25
10812	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张二变压器	80	64.75	16.07	16.07	未进入	否	无	28.8
10813	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	榆树林子烤烟小区	80	42.69	35.51	35.51	未进入	否	无	-65.19
10814	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地二组分容中心村变压器	315	17.41	197.19	197.19	未进入	否	无	-5.81
10815	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子转山子	80	1.79	62.64	62.64	未进入	否	无	-5.56
10816	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV金钩门变压器	80	63.41	30.68	30.68	未进入	否	无	22.86

10817	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟窝铺	50	104.45	-12.22	-12.22	未进入	否	无	43.72
10818	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟线宽昌沟二组台区机井	50	15.3	33.19	33.19	未进入	否	无	-86.9
10819	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线方杖子台区机井	50	37.55	22.75	22.75	未进入	否	无	-96.34
10820	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子	200	100.8	50.78	50.78	未进入	否	无	40.92
10821	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	南洼变压器	50	48.43	16.97	16.97	未进入	否	无	-6.67
10822	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	化匠地	50	0.58	39.72	39.72	未进入	否	无	20
10823	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊三组	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
10824	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	六合广西（马场南）	100	44.63	35.38	35.38	未进入	否	无	2.03
10825	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚井	80	58.52	19.31	19.31	未进入	否	无	-62.97
10826	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官二组	100	55.62	24.39	24.39	未进入	否	无	33.24
10827	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	牛文良沟小区	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10828	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	215烧锅营子线	哈魏家沟	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10829	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	五十家子2、3组	160	1.85	125.06	125.06	未进入	否	无	65.63
10830	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	万家营子	50	25.85	28.12	28.12	未进入	否	无	-80.45
10831	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西街	50	64.85	7.59	7.59	未进入	否	无	5.49
10832	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	东井村变压器	200	0.35	159.34	159.34	未进入	否	无	-83.87
10833	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线水泉沟	50	4.84	37.61	37.61	未进入	否	无	-70.97
10834	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕杖子大棚井2（利旧）	80	69.21	18.95	18.95	未进入	否	无	-71.43
10835	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	新立屯	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10836	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子史家沟（24改）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
10837	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线二分地分容（2020贫困县）	50	48.79	16.29	16.29	未进入	否	无	0
10838	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	大营子线唐杖子村唐杖子前西组（2019年新	80	5.87	60.9	60.9	未进入	否	无	0
10839	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕四组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10840	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山子西线小老虎沟变压器（2018年农网升级	50	58.16	13.79	13.79	未进入	否	无	-25.44
10841	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	三元井线大南沟变压器（2018年农网升级改	100	71.16	45.91	45.91	未进入	否	无	23.56
10842	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村西窝铺（2019年新增）	200	20.84	119.08	119.08	未进入	否	无	-35.96
10843	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城三组	400	43.93	144.36	144.36	未进入	否	无	-58.28
10844	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	V北山线张三组变压器（2018年农网升级改造	50	76.81	18.03	18.03	未进入	否	无	183.94
10845	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	V东梁线陈窝铺变压器（2018年农网升级改造	200	34.46	114.36	114.36	未进入	否	无	-4.82
10846	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线柴杖子村柴南（2019年新增）	200	44.97	97.4	97.4	未进入	否	无	9.91
10847	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家（2019贫困县	200	65.74	109.54	109.54	未进入	否	无	154.49
10848	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	kV富西线张福店村张福店三四组（2019贫困	200	25.17	130.74	130.74	未进入	否	无	38.75
10849	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村坤西（2019年新增）	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
10850	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙西（2019年新增）	200	67.39	135.3	135.3	未进入	否	无	496.94
10851	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线林业队变压器（2018年农网升级改	50	73.41	13.58	13.58	未进入	否	无	75.22
10852	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑（2019贫困县	200	67.34	99.82	99.82	未进入	否	无	150.69
10853	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大西沟变压器	100	1.23	78.78	78.78	未进入	否	无	0
10854	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线高杖子村下营子三组（2019年新	200	48.04	63.9	63.9	未进入	否	无	22.25
10855	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线南山三组分容光伏变压器	200	26.66	107.36	107.36	未进入	否	无	-64.51
10856	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	0kV章吉线康家村大四家子东（2019年新增	200	35.63	105.54	105.54	未进入	否	无	-0.73
10857	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	0kV苏子沟线道虎沟村松岭村（2019年新增	400	28.71	210.72	210.72	未进入	否	无	19.79
10858	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老一组光伏变压器	400	33.61	193.08	193.08	未进入	否	无	32.79
10859	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林东线西街二台（2019贫困县	200	62.92	76.24	76.24	未进入	否	无	108.72
10860	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家线七家三七组变压器（2018年农网升级改	200	20.42	120.86	120.86	未进入	否	无	6.24

10861	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前線	站西小区东区箱变配电变压器	500	25.9	270.85	270.85	未进入	否	无	-2.14
10862	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	kV杨树岭线德吉物苏村大铺东（2019年新增	200	36.4	121	121	未进入	否	无	98.11
10863	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	0kV小塘线东塘村大塘六组北（2019年新增	400	45.2	271.68	271.68	未进入	否	无	130.9
10864	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线侯营子村侯营子分容（2019年新	200	56.43	56.46	56.46	未进入	否	无	-9.5
10865	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	树林东线大西营子村大西营子三组（2019年	200	71.41	95.54	95.54	未进入	否	无	189.48
10866	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线柴杖子村柴北（2019年新增）	100	36.08	46.64	46.64	未进入	否	无	-10.01
10867	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	功线下牦牛营子小区变压器（2018年农网升	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10868	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组（2019贫困县	200	67.46	88.44	88.44	未进入	否	无	48.48
10869	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村草帽山（2019年新增）	200	46.71	86.26	86.26	未进入	否	无	19.16
10870	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河西变压器	200	0.97	159.46	159.46	未进入	否	无	0
10871	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线下窝铺村小东（2019年新增）	200	11.54	152.1	152.1	未进入	否	无	-69.53
10872	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线4店4组（2019贫困县）	200	69.43	33.92	33.92	未进入	否	无	10.16
10873	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚（2019年新增）	100	20.85	61.73	61.73	未进入	否	无	7.5
10874	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	0kV博古素线西岗村东岗大棚（2019年新增）	200	29.36	101.32	101.32	未进入	否	无	26.09
10875	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线小房申东变压器（2018年农网升级改	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10876	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	子西线小勿拉沟分容2变压器（2018年农网升	50	13.12	33.47	33.47	未进入	否	无	0
10877	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线宝利养殖场（小微）	100	36.58	47.08	47.08	未进入	否	无	-48.62
10878	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	kV马场北线梁窝铺村迟窝铺北（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10879	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	州城线旦州城村白山旦州城五彩沟（2019年	315	67.7	207.18	207.18	未进入	否	无	261.21
10880	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线高杖子村下营子二组（2019年新	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10881	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村五家（2019年新增）	200	69.25	98.56	98.56	未进入	否	无	7.94
10882	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村双北（2019贫困县）	200	29.03	107.94	107.94	未进入	否	无	1.16
10883	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔南（2019贫困县）	200	63.99	130.82	130.82	未进入	否	无	91.86
10884	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	V廿家子线陈家店村东蓝旗营子（2019年新	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
10885	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	V富西线王福店村富山王福店南（2019年新	200	40.6	94.78	94.78	未进入	否	无	19.95
10886	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线五间房村五一烤烟房（2019年新	400	26.9	212.44	212.44	未进入	否	无	26.41
10887	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	V朱碌科西线七台营子村南霍店（2019年新	200	30.31	103.02	103.02	未进入	否	无	-3.6
10888	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道南（2019年新增）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
10889	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线前进二组变压器（2018年农网升级改	100	29.9	56.11	56.11	未进入	否	无	43.43
10890	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	V朱碌科东线朱碌科村新地五组（2019年新	200	47.61	64.78	64.78	未进入	否	无	33.76
10891	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	V太平庄线五间房村五间房三组（2019年新	400	19.22	247.2	247.2	未进入	否	无	4.72
10892	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	0kV建平东线海山泉村海前分容（2019贫困	250	10.84	173.2	173.2	未进入	否	无	10.27
10893	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁分容（2019贫困	100	75.31	50.03	50.03	未进入	否	无	105.7
10894	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城线洼子沟村上洼子沟7.8组分容（2019	100	41.31	40.42	40.42	未进入	否	无	-12.34
10895	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村分容（2019贫困县）	200	63.37	109.4	109.4	未进入	否	无	25.68
10896	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	V大城线长汉池村长汉池南台分容（2019	200	54.64	50.72	50.72	未进入	否	无	7.58
10897	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	功线牦牛营子牛圈子变压器（2018年农网升	100	67.26	50.87	50.87	未进入	否	无	50.67
10898	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线前进五组变压器（2018年农网升级改	100	67.44	21.62	21.62	未进入	否	无	189.04
10899	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分阎窝铺变压器	200	64.66	78.28	78.28	未进入	否	无	0
10900	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	向阳线牌店三组变压器（2018年农网升级改	200	42.49	75.04	75.04	未进入	否	无	11.68
10901	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	V祁营子线杨杖子村富山过河沟（2019年新	200	49.4	102.76	102.76	未进入	否	无	54.19
10902	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线宝德全一队变压器（2018年农网升级	100	34.96	49.33	49.33	未进入	否	无	47.09
10903	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟分容（2019贫困	200	70.66	74.24	74.24	未进入	否	无	162.83
10904	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	kV二十家子线牛圈子村牛圈子东（2019	200	0.89	158.22	158.22	未进入	否	无	5.71

10905	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立屯村康窝铺（2019贫困县	200	23.86	117.1	117.1	未进入	否	无	9.04
10906	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组分容（2019贫困县	200	43.9	72.22	72.22	未进入	否	无	4.85
10907	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV深井堡北沟外变压器（工）	200	48.29	101.72	101.72	未进入	否	无	12.33
10908	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV黑水夹信子变压器（工）	100	3.77	77.35	77.35	未进入	否	无	5.49
10909	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村新永合（2019年新增）	50	1.97	39.02	39.02	未进入	否	无	14.29
10910	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村绿丰小区（2019年新增）	200	53.85	61.18	61.18	未进入	否	无	37.16
10911	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈十五组2.0	200	35.4	89.2	89.2	未进入	否	无	21.19
10912	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村九局子（2019年新增）	200	34.04	91.92	91.92	未进入	否	无	11.51
10913	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线英窝山变压器（2018年农网升级改造）	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
10914	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地8组（2019年新增）	400	21.45	238.6	238.6	未进入	否	无	-3.24
10915	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋家湾东沟分容变压器（2018年农网升级改造）	50	56.92	14.4	14.4	未进入	否	无	0
10916	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆五六队（2019年新增）	200	55.1	49.82	49.82	未进入	否	无	19.96
10917	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1216连生线	10kV柳条沟	50	19.05	30.7	30.7	未进入	否	无	32
10918	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子一组变压器（2018年农网升级改造）	200	86.96	-5.5	-5.5	未进入	否	无	-5.12
10919	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子分容（2019年新增）	200	34.3	116.82	116.82	未进入	否	无	60.25
10920	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV十千伏大城线洼子沟村11组（2019贫困县）	100	118.28	5.09	5.09	未进入	否	无	80.88
10921	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良分容（2019贫困县）	50	73.58	12.62	12.62	未进入	否	无	13.46
10922	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村三东1（2019年新增）	200	67.18	101.74	101.74	未进入	否	无	48.76
10923	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线章吉村田家沟里（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10924	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树前营子变压器（2018年农网升级改造）	100	57.84	35.67	35.67	未进入	否	无	13.96
10925	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东移民（2019年新增）	200	34.57	95	95	未进入	否	无	-6.19
10926	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村房申村台（2019贫困县）	400	68.64	239.76	239.76	未进入	否	无	29.38
10927	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线轱马营子变压器（2018年农网升级改造）	100	57.33	53.76	53.76	未进入	否	无	2.98
10928	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村农电站综合（2019年新增）	400	31.89	193.24	193.24	未进入	否	无	-4.83
10929	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村八组（2019贫困县）	200	36.06	87.9	87.9	未进入	否	无	1.26
10930	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线辽营子2组（2019贫困县）	200	23.76	112.5	112.5	未进入	否	无	27.55
10931	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线高杖子村下大地（2019年新增）	200	41.78	97.74	97.74	未进入	否	无	2.42
10932	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线栾家窝铺村兰窝铺（2019年新增）	200	42.5	75.04	75.04	未进入	否	无	5.38
10933	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百倾地变压器（2018年农网升级改造）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10934	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树村一棵树八组（2019年新增）	200	57.3	117.06	117.06	未进入	否	无	112.17
10935	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山变压器（2018年农网升级改造）	50	69.62	31.64	31.64	未进入	否	无	105.88
10936	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村单窝铺（2019年新增）	200	6.82	152.78	152.78	未进入	否	无	-38.04
10937	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组（2019贫困县）	200	32.58	94.94	94.94	未进入	否	无	33.3
10938	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV梁沙分铁匠沟变压器	50	82.54	18.98	18.98	未进入	否	无	390.32
10939	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线杨杖子村杨杖子二组（2019年新增）	200	25.23	109.58	109.58	未进入	否	无	4.68
10940	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后东（2019贫困县）	200	39.24	88.96	88.96	未进入	否	无	1.39
10941	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV木营子河东变压器	200	0.75	158.96	158.96	未进入	否	无	0
10942	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV昌隆村向阳五队变压器（2018年农网升级改造）	100	48.41	53.95	53.95	未进入	否	无	33.38
10943	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东土城子变压器（2018年农网升级改造）	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
10944	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进一组变压器（2018年农网升级改造）	200	31.56	128.3	128.3	未进入	否	无	72.15
10945	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线五彩沟变压器（2018年农网升级改造）	100	40.21	52.79	52.79	未进入	否	无	79.25
10946	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店一组（2019贫困县）	200	65.8	82.28	82.28	未进入	否	无	51.39
10947	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线烧锅地村九间房（2019年新增）	50	62.9	33.82	33.82	未进入	否	无	-2.69
10948	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线向阳山村杜营子2.0	200	1.19	158.1	158.1	未进入	否	无	25

10949	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	0kV四家子线五家村五家1组（2019年新增）	200	40.61	78.78	78.78	未进入	否	无	10.4
10950	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	kV老官地线马架子村马架子五组（2019年新增）	200	37.48	92.52	92.52	未进入	否	无	9.56
10951	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV青沙线向阳山村大营子2.0	200	0.68	158.62	158.62	未进入	否	无	83.33
10952	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线干沟子机井	50	40.85	23.14	23.14	未进入	否	无	-79.58
10953	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	kV长皋线东大杖子村东大杖子（2019年新增）	200	36.15	87.74	87.74	未进入	否	无	15.85
10954	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村三组（2019年新增）	200	40.02	87.44	87.44	未进入	否	无	13.08
10955	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线前进三组变压器（2018年农网升级改造）	50	34.67	22.67	22.67	未进入	否	无	21.07
10956	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	0kV五龙线五龙台村五龙台1组（2019年新增）	400	39.56	180.64	180.64	未进入	否	无	-26.41
10957	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	kV杨树岭线套下河洛村套一、二（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10958	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	kV仓子线兴隆地村王台子大棚（2019年新增）	100	25.8	58.14	58.14	未进入	否	无	-44.97
10959	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼东光伏变压器	100	40.98	61.15	61.15	未进入	否	无	160.92
10960	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村金家沟（2019年新增）	200	32.05	95.9	95.9	未进入	否	无	10.4
10961	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	0kV太平庄线郎家村郎家四组（2019年新增）	200	40.83	86.02	86.02	未进入	否	无	-1.43
10962	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子村南台子八组（2019年新增）	200	17.03	125.94	125.94	未进入	否	无	12.35
10963	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村西四（2019年新增）	400	32.56	189.8	189.8	未进入	否	无	1.05
10964	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	八家线姚都地一组变压器（2018年农网升级改造）	200	39.1	96.74	96.74	未进入	否	无	8.53
10965	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线水泉杨树沟变压器（2018年农网升级改造）	100	57.29	45.57	45.57	未进入	否	无	-3.9
10966	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	0kV惠州线胡家店村南山洼2（2019年新增）	50	71.05	4.66	4.66	未进入	否	无	85
10967	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	0kV榆树林东线东街村东街九组（2019年新增）	200	21.22	118.18	118.18	未进入	否	无	-74.97
10968	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身3.4.5组台区机井	50	72.55	8.11	8.11	未进入	否	无	130.3
10969	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	朱碌科西线新房子村老爷庙南台子（2019年新增）	200	48.3	94.22	94.22	未进入	否	无	88.18
10970	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线南四家村3.6组（2019年新增）	200	42.21	86.08	86.08	未进入	否	无	20.22
10971	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村四组（2019年新增）	200	41.85	104.88	104.88	未进入	否	无	58.55
10972	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村大东梁（2019年新增）	100	61.87	44.82	44.82	未进入	否	无	98.07
10973	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	kV小马厂线小马厂村马厂三组（2019年新增）	200	32.45	95.9	95.9	未进入	否	无	2.58
10974	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线七台营子村南霍店分容（2019年新增）	200	29.63	101.36	101.36	未进入	否	无	21.67
10975	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	kV四家子线东升村东升4.5.8组（2019年新增）	400	36.25	219.8	219.8	未进入	否	无	51.46
10976	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线炮手营子村炮手营子四组（2019年新增）	200	23.91	118.18	118.18	未进入	否	无	-0.52
10977	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺1（2019年新增）	200	1.79	156.4	156.4	未进入	否	无	-73.17
10978	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	向阳线水泉二组变压器（2018年农网升级改造）	50	83.64	15.89	15.89	未进入	否	无	211.03
10979	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟姚家村姚家西组（2019年新增）	200	21.36	138.5	138.5	未进入	否	无	118.31
10980	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	kV向阳线昌隆永村昌隆永二组（2019年新增）	200	27.55	104.9	104.9	未进入	否	无	30.06
10981	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村下窑沟六组（2019年新增）	200	70.35	93.94	93.94	未进入	否	无	10.03
10982	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	义成功线老四家子房申西井变压器（2018年农网升级改造）	200	33.16	94.02	94.02	未进入	否	无	13.91
10983	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	0kV罗福沟线三道窝铺村三东1（2019年新增）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
10984	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功线丁营子变压器（2018年农网升级改造）	250	0	200	200	未进入	否	无	-100
10985	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	kV榆树林东线西街村西街二组1（2019年新增）	200	55.83	48.4	48.4	未进入	否	无	38.2
10986	国网朝阳市建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	112营金线	10kV烧锅营子线车一二组光伏变压器	315	42.75	185.6	185.6	未进入	否	无	29.25
10987	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	向阳线牌店十一队变压器（2018年农网升级改造）	200	60.75	94.4	94.4	未进入	否	无	35.19
10988	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区1号箱变配电变压器	500	28.96	255.2	255.2	未进入	否	无	9.16
10989	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	邮局箱变变压器	630	24.5	350.91	350.91	未进入	否	无	5.65
10990	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一零箱变变压器间隔配电变压器	630	19.69	380.46	380.46	未进入	否	无	16.93
10991	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	kV榆树林东线东街村东街六组1（2019年新增）	200	51.89	65.08	65.08	未进入	否	无	-10.95
10992	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家四组台区机井	50	0	40	40	未进入	否	无	0

10993	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里南沟分容（2019贫困县	100	44.35	38.13	38.13	未进入	否	无	18.03
10994	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	向阳线三道沟八组变压器（2018年农网升级	100	50.67	32.7	32.7	未进入	否	无	-12.1
10995	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子变压器（工）	200	65.94	91.06	91.06	未进入	否	无	24.65
10996	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线余家村巴里营子（2019贫困县	200	17.31	125.38	125.38	未进入	否	无	2.72
10997	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	kV古山子西线侯营子村北窑分容（2019贫困	100	91.25	20.41	20.41	未进入	否	无	4.78
10998	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东四（2019年新增）	400	27.89	208.6	208.6	未进入	否	无	20.48
10999	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	向阳线三道沟七组变压器（2018年农网升级	100	54.34	28.34	28.34	未进入	否	无	2.5
11000	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	0kV义成功线马架子村霍石地（2019年新增	200	33.51	114.76	114.76	未进入	否	无	-14.13
11001	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村董家林东（2019年新增）	400	26	231.6	231.6	未进入	否	无	7.23
11002	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府西变压器	50	44.31	18.12	18.12	未进入	否	无	8.76
11003	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	向阳线张营子村台变压器（2018年农网升级	200	37.61	84.88	84.88	未进入	否	无	40.29
11004	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家东线三家六组变压器（2018年农网升级	200	80.01	44.96	44.96	未进入	否	无	-3.22
11005	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	kV黑水线东升村东升综合分容（2019年新增	200	20.03	130.56	130.56	未进入	否	无	59.33
11006	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村魏营子（2019年新增）	50	23.05	28.87	28.87	未进入	否	无	43.94
11007	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	0kV太平庄线郎家村郎家三组（2019年新增	200	42.88	90.12	90.12	未进入	否	无	51.61
11008	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	0kV哈拉道口线刘汉朝村刘三组（2019贫困	100	73.54	31.73	31.73	未进入	否	无	-10.83
11009	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线高坂城村3组（2019贫困县	200	62.23	120.62	120.62	未进入	否	无	182.56
11010	国网朝阳市建平县供电公司	园区66kV变电站	112园青联线	10kV宋杖子线宋杖子村任杖子（2019贫困	200	2.11	156.42	156.42	未进入	否	无	28.28
11011	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	富西线红石板村富山红石板南北（2019年新	200	31.09	97.84	97.84	未进入	否	无	23.01
11012	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村后地小区（2019年新增）	50	26.88	26.61	26.61	未进入	否	无	25.14
11013	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线五龙台八组变压器（2018年农网升级	100	62.93	17.1	17.1	未进入	否	无	11.03
11014	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线大塘村八组（2019贫困县	100	35.5	62.1	62.1	未进入	否	无	63.77
11015	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	店线陕西营子一组变压器（2018年农网升级	100	36.17	43.85	43.85	未进入	否	无	6.81
11016	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店十队（2019贫困	200	66.64	86.44	86.44	未进入	否	无	5.39
11017	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线宋家湾村水泉沟（2019贫困	200	48.14	101.46	101.46	未进入	否	无	72.21
11018	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线南沟西组光伏变压器	100	51.83	29.1	29.1	未进入	否	无	0
11019	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	元井线余家沟小区变压器（2018年农网升级	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11020	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	仓子线哈通沟分容变压器（2018年农网升级	100	77.35	47.8	47.8	未进入	否	无	338.17
11021	国网朝阳市建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	V黑山线大板沟村京台子三四组（2019年新	200	66.23	128.32	128.32	未进入	否	无	144.91
11022	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子（2019贫困	100	73.64	47.76	47.76	未进入	否	无	20.12
11023	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	阳线宝德全四五队变压器（2018年农网升级	200	28.55	102.98	102.98	未进入	否	无	17.27
11024	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	kV章吉线康家村大四家子河西（2019年新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11025	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	0kV苏子沟线七家村2号台区机井（2017新增	50	27.14	28.39	28.39	未进入	否	无	-55.56
11026	国网朝阳市建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	给水三所变压器	50	57.22	11.57	11.57	未进入	否	无	-81.11
11027	国网朝阳市建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李杖子变压器	100	70.07	61.88	61.88	未进入	否	无	0
11028	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	V哈拉道口线哈拉道口村哈七组（2019年新	200	80.22	31.2	31.2	未进入	否	无	74.95
11029	国网朝阳市建平县供电公司			北台子变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
11030	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	河东三台变压器	200	57.25	47.88	47.88	未进入	否	无	7.81
11031	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	土木线那里奈北队22能效改	200	42.53	126.14	126.14	未进入	否	无	83.29
11032	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地9组22能效	200	9.25	141.86	141.86	未进入	否	无	-8.04
11033	国网朝阳市建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	从家洼（鑫丰利小微）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11034	国网朝阳市建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区二号箱变	500	19.68	301.6	301.6	未进入	否	无	29.8
11035	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子四队（利旧）1	100	54.41	43.24	43.24	未进入	否	无	100.73
11036	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	后沟五组（利旧）1	100	23.98	57.19	57.19	未进入	否	无	3.07

11037	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	kV富山线涝泥塘子村药王庙分容（2019贫困县）	100	66.52	62.32	62.32	未进入	否	无	278.57
11038	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	V大营子线房申村房申村来台沟（2019年新增）	200	53.91	134.7	134.7	未进入	否	无	295.94
11039	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴东变压器	100	72.02	45.22	45.22	未进入	否	无	3.27
11040	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线郭杖子	200	17.44	125.12	125.12	未进入	否	无	-65.18
11041	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北	200	86.41	127.08	127.08	未进入	否	无	0
11042	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	毛家沟大棚小区（利旧）	50	12.89	37.47	37.47	未进入	否	无	0
11043	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村与镇直分容（24改）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11044	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	新张营子（利旧）1	50	37.9	21.17	21.17	未进入	否	无	3.47
11045	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	兴隆山组（利旧）1	50	66.9	28.78	28.78	未进入	否	无	103.35
11046	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	北梁小区变压器（利旧）1	50	69.18	17.58	17.58	未进入	否	无	162.5
11047	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾榆树洼（利旧）1	50	75.2	7.28	7.28	未进入	否	无	4.57
11048	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	岗岗西山（利旧）1	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11049	国网朝阳市建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线天影养殖（小微）	100	9.98	70.94	70.94	未进入	否	无	28.26
11050	国网朝阳市建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈十二组（2020贫困县）	400	24.6	221.64	221.64	未进入	否	无	38.57
11051	国网朝阳市建平县供电公司			黑水线四分地分容（2020贫困县）	100	46.04	33.96	33.96	未进入	否	无	0
11052	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火烧分容（2020贫困县）	100	68.49	43.11	43.11	未进入	否	无	16.55
11053	国网朝阳市建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线一棵树（2020贫困县）	200	74.67	119.8	119.8	未进入	否	无	295.37
11054	国网朝阳市建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北（2020贫困县）	400	51.48	133.52	133.52	未进入	否	无	8.73
11055	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村（2020贫困县）	250	17.79	155.53	155.53	未进入	否	无	29.85
11056	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台（2020贫困县）	200	59.6	121.96	121.96	未进入	否	无	56.63
11057	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组分容（2020贫困县）	200	50.66	104.54	104.54	未进入	否	无	0.37
11058	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子一组分容（2020贫困县）	315	49.66	184.43	184.43	未进入	否	无	141.21
11059	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	榆树林西线前营子村五组（2020贫困县）	200	49.5	74.54	74.54	未进入	否	无	75.34
11060	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线朱五组（2020贫困县）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11061	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线新地三组（2020贫困县）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11062	国网朝阳市建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四队	200	0.79	158.42	158.42	未进入	否	无	-33.33
11063	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	廿家子季丰粮行（小微）	400	0.36	318.68	318.68	未进入	否	无	350
11064	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	林场（24备）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11065	国网朝阳市建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山乡政府变压器（工）	400	21.77	233.04	233.04	未进入	否	无	1.5
11066	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	小丰沟（利旧）1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11067	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	七道湾子（24改）	100	40.57	40.37	40.37	未进入	否	无	0
11068	国网朝阳市建平县供电公司			10kV黑水线一棵树八组	100	67.24	24.55	24.55	未进入	否	无	0
11069	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎四（24备）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11070	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	0kV廿家子线扎兰营子村扎三（2019年新增）	400	0.19	319.24	319.24	未进入	否	无	-83.81
11071	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	东荒	50	56.99	13.67	13.67	未进入	否	无	1.88
11072	国网朝阳市建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西鑫丰源畜牧养殖场（小微）	200	31.59	99.5	99.5	未进入	否	无	1585.71
11073	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	瑞仓粮贸（小微）	200	112.52	-31.3	-31.3	未进入	否	无	0
11074	国网朝阳市建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	西线王福店村富山王福店二六七组（2019年新增）	400	27.75	233.32	233.32	未进入	否	无	3.19
11075	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村四支西（2019年新增）	200	50.16	69.46	69.46	未进入	否	无	80.09
11076	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	功线下牦牛营子分容变压器（2018年农网升级）	100	50.67	54.58	54.58	未进入	否	无	4.17
11077	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	棉麻变压器	400	58.83	141.92	141.92	未进入	否	无	2.2
11078	国网朝阳市建平县供电公司	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	kV朱碌科西线西良村5号台区机井（2017新增）	50	46.46	20.38	20.38	未进入	否	无	-37.1
11079	国网朝阳市建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	句阳线水泉一组2变压器（2018年农网升级改造）	100	70.43	14.56	14.56	未进入	否	无	-3.8
11080	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海前（2019贫困县）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

11081	国网朝阳市建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场前长皋变压器（工）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11082	国网朝阳市建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	kV深井线三元井村三元井二组（2019年新增	200	41.21	119.08	119.08	未进入	否	无	54.4
11083	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村马蹄沟（2019年新增）	400	25.55	229.28	229.28	未进入	否	无	12.52
11084	国网朝阳市建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	建平县广利畜禽养殖场(小微)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11085	国网朝阳市建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	kV北山线东沟变压器（2018年农网升级改造	50	58.67	18.78	18.78	未进入	否	无	6.86
11086	国网朝阳市建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	南营子（24改）	200	35.35	89.32	89.32	未进入	否	无	0
11087	国网朝阳市建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家四组（24改）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11088	国网朝阳市建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上六组（24改）	400	12.31	282.96	282.96	未进入	否	无	0
11089	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	南水泉	50	2.7	38.75	38.75	未进入	否	无	0
11090	国网朝阳市建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	郭窝铺（24改）	100	16.48	63.67	63.67	未进入	否	无	0
11091	国网朝阳市建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	客运站南箱变配电变压器（煤改电）	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11092	国网朝阳市建平县供电公司			老窑东（24改）	200	35.1	122.54	122.54	未进入	否	无	0
11093	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线七粮站分3#变压器	400	66.95	53.48	53.48	未进入	否	无	9.22
11094	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台1#变压器	315	22.21	182.2	182.2	未进入	否	无	23.61
11095	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线3号变台2号柱上变压器	400	36.8	181.32	181.32	未进入	否	无	-78.02
11096	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分2号柱上变压器	400	51.42	115.8	115.8	未进入	否	无	-16.04
11097	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分5号柱上变压器	315	45.44	111.76	111.76	未进入	否	无	100.74
11098	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台2#变压器	315	30.03	159.14	159.14	未进入	否	无	15.34
11099	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	南街1#箱变101变压器	800	14.79	522.72	522.72	未进入	否	无	9.32
11100	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	106人防线	10kV人防线和谐家园3号箱变变压器	630	23.77	354.25	354.25	未进入	否	无	70.47
11101	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台2#柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
11102	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	四队分支2#柱上变压器	315	0.02	251.97	251.97	未进入	否	无	-99.87
11103	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(东北山)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11104	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组支17#(平房二组)柱上变	100	40.59	-10.11	-10.11	未进入	否	无	0
11105	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	丰泽园3#箱变1#变压器	400	40.14	159.56	159.56	未进入	否	无	5.81
11106	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园4#箱变2#变压器	500	50.99	145.15	145.15	未进入	否	无	3.73
11107	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	轩和家园2#箱变2#变压器	500	53.49	132.7	132.7	未进入	否	无	11.7
11108	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟2台柱上变压器	100	46.28	68.16	68.16	未进入	否	无	173.36
11109	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	祥和家园1#箱变2#变压器	400	73.33	27.04	27.04	未进入	否	无	29.73
11110	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线默默沟台新增柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
11111	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台2#柱上变压器	400	42.99	148.32	148.32	未进入	否	无	0.72
11112	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	丰旭2#箱变1#变压器	630	52.03	176.34	176.34	未进入	否	无	3.19
11113	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	兴安箱变变压器	800	22.87	457.2	457.2	未进入	否	无	6.44
11114	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线4#变压器	315	57.93	69.62	69.62	未进入	否	无	2.68
11115	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	阳光新村1#箱变2#变压器	315	43.85	113.87	113.87	未进入	否	无	33.48
11116	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园5#箱变1#变压器	500	54.19	129.5	129.5	未进入	否	无	6.55
11117	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分50#(平房2号)柱上变压器	50	24.3	28.13	28.13	未进入	否	无	0
11118	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分104#(二道沟四组)柱上变	50	83.17	7.24	7.24	未进入	否	无	11.49
11119	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	10kV麒麟线7号左分8号柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11120	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	丰旭1#箱变1#变压器	500	69.81	51.25	51.25	未进入	否	无	26.24
11121	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟1台柱上变压器	200	46.52	101.92	101.92	未进入	否	无	1.58
11122	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大棚小区)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11123	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里村海里五组柱上变压器	400	34.08	224.44	224.44	未进入	否	无	-0.2
11124	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	哈拉海东分5#(水泉)变压器	50	61.61	13.1	13.1	未进入	否	无	4383.33

11125	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	鑫兴家园箱变1#变压器	315	34.52	143.36	143.36	未进入	否	无	1.22
11126	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(扎营子)柱上变压器	50	73.26	3.39	3.39	未进入	否	无	3.53
11127	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分10号柱上变压器	315	64.37	51.82	51.82	未进入	否	无	7.24
11128	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线14#柱上变压器	400	32.45	190.48	190.48	未进入	否	无	27.5
11129	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园3#箱变1#变压器	500	44.27	179.25	179.25	未进入	否	无	11.33
11130	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园6#箱变1#变压器	500	61.44	93.05	93.05	未进入	否	无	11.02
11131	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园2#箱变1#变压器	500	55.16	124.35	124.35	未进入	否	无	5.31
11132	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(老爷庙)柱上变压器	100	51.23	-11.48	-11.48	未进入	否	无	0
11133	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	轩和家园1#箱变1#变压器	500	80.36	3.05	3.05	未进入	否	无	9.37
11134	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	阳光新村2#箱变1#变压器	400	52.54	109.96	109.96	未进入	否	无	4.3
11135	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海分台柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11136	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	丰泽园2#箱变1#变压器	500	46.22	169.4	169.4	未进入	否	无	13.32
11137	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里四组)柱上变压器	100	39.49	40.84	40.84	未进入	否	无	-2.63
11138	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木三组)柱上变压器	315	60.72	153.03	153.03	未进入	否	无	-11.47
11139	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(闫杖子)柱上变压器	50	31.99	24.98	24.98	未进入	否	无	-10.1
11140	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子村白达营子柱上变压器	200	42.96	76.26	76.26	未进入	否	无	38.27
11141	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园1#箱变1#变压器	500	38.48	207.6	207.6	未进入	否	无	0.65
11142	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里四组新增柱上变压器	80	10.64	55.71	55.71	未进入	否	无	0
11143	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村孙家湾小队柱上变压器	400	30.71	209.68	209.68	未进入	否	无	10.49
11144	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	0kV驼山子线(驼山子一、二组)柱上变压器	200	6.06	147.88	147.88	未进入	否	无	-15.49
11145	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申村大房申分台柱上变压器	200	72.81	140.54	140.54	未进入	否	无	37.04
11146	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线默默沟台柱上变压器	100	36.05	60.88	60.88	未进入	否	无	8.78
11147	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线铁旭联分土产支房分8号柱上变压器	400	86.83	-26.72	-26.72	未进入	否	无	130.82
11148	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙村台)柱上变压器	50	109.74	-17.22	-17.22	未进入	否	无	-23.64
11149	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑)柱上变压器	50	70.14	11.59	11.59	未进入	否	无	16.15
11150	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线35#(海里果树队)柱上变压器	50	96.47	40	40	未进入	否	无	-100
11151	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小梨树沟)柱上变压器	50	73.13	24.02	24.02	未进入	否	无	116.29
11152	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	丰泽园1#箱变1#变压器	500	65.72	73.9	73.9	未进入	否	无	17.39
11153	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	祥和家园2#箱变2#变压器	400	48.07	127.92	127.92	未进入	否	无	63.1
11154	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(梁菜园)柱上变压器	100	59.64	22.58	22.58	未进入	否	无	-11.82
11155	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线碾子沟柱上变压器	30	24.82	16.74	16.74	未进入	否	无	6.25
11156	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(平房店)柱上变压器	100	49.36	-0.42	-0.42	未进入	否	无	0
11157	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子)柱上变压器	50	59.4	11.69	11.69	未进入	否	无	0
11158	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(项杖子)柱上变压器	63	109.33	-18.48	-18.48	未进入	否	无	9.1
11159	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支7#柱上变压器	315	27.67	185.09	185.09	未进入	否	无	-3.58
11160	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线9#变压器	315	21.57	184.09	184.09	未进入	否	无	10.6
11161	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	逸和园箱变变压器	630	11.9	429.03	429.03	未进入	否	无	1.92
11162	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	山子线平房四组支19#(平房四组2#)柱上变压器	50	56.28	11.86	11.86	未进入	否	无	10.95
11163	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线小南营子分枝20#柱上变压器	50	68.67	17.94	17.94	未进入	否	无	17.54
11164	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马代沟)柱上变压器	100	62.56	-19.93	-19.93	未进入	否	无	0
11165	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(盛杖子)柱上变压器	50	77.71	26.02	26.02	未进入	否	无	12.48
11166	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	10kV铁西线铁旭联分房产支1号箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11167	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	山子线长宝二组分10#(长宝二组)柱上变压器	30	1.49	23.59	23.59	未进入	否	无	-58.33
11168	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(十五家子)柱上变压器	50	60.11	16.92	16.92	未进入	否	无	53.32

11169	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	纺织厂家属变压器	200	37.59	84.86	84.86	未进入	否	无	-0.63
11170	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线设备分32#柱上变压器	315	66.34	44.19	44.19	未进入	否	无	0
11171	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	市场分1#箱变2#变压器	250	32.73	118.18	118.18	未进入	否	无	0.64
11172	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台1#柱上变压器	315	57.11	72.2	72.2	未进入	否	无	35.34
11173	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代李杖子)柱上变压器	100	52.35	27.65	27.65	未进入	否	无	0
11174	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	西街小区1号箱变变压器	800	21.23	470.88	470.88	未进入	否	无	-19.49
11175	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线64#柱上变压器	315	79.19	2.71	2.71	未进入	否	无	-5.34
11176	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	九号站箱变变压器	250	23.66	140.95	140.95	未进入	否	无	5.81
11177	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	永安1号箱变变压器	500	32.51	237.45	237.45	未进入	否	无	4.57
11178	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	天衡开发小区箱变1#变压器	500	46.39	168.7	168.7	未进入	否	无	6.44
11179	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线19#(海里六组)柱上变压器	100	56.78	-19.5	-19.5	未进入	否	无	0
11180	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大房申村)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11181	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线李杖子分歧74#东沟分支5#柱上变压器	50	18.49	30.79	30.79	未进入	否	无	15.09
11182	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线11#变压器	315	22.45	182.32	182.32	未进入	否	无	-14.55
11183	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分2#柱上变压器	315	67.47	39.66	39.66	未进入	否	无	0.73
11184	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分5#柱上变压器	400	6.35	294.64	294.64	未进入	否	无	-16.87
11185	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	西街小区2号箱变变压器	1000	11.42	685.8	685.8	未进入	否	无	-56.48
11186	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线市场分邮局支5号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11187	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线16#柱上变压器	315	26.32	169.38	169.38	未进入	否	无	3.82
11188	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区2号箱变2号变压器	630	28.09	327.41	327.41	未进入	否	无	20.09
11189	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区1号箱变1号变压器	630	23.69	355.01	355.01	未进入	否	无	0
11190	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分5号柱上变压器	200	58.39	43.3	43.3	未进入	否	无	0.96
11191	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	石油支6#变压器	315	59.27	65.8	65.8	未进入	否	无	-1.78
11192	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区1号箱变2号变压器	630	10.11	440.31	440.31	未进入	否	无	10.75
11193	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	市场分2#箱变变压器	400	46	136.56	136.56	未进入	否	无	64.59
11194	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	地矿井巷1号箱变变压器	1000	22.15	578.6	578.6	未进入	否	无	2.48
11195	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	10kV庆丰线1号箱变变压器	400	54.88	100.48	100.48	未进入	否	无	71.71
11196	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	130哨余线	余庆园1号箱变变压器	630	7.97	453.79	453.79	未进入	否	无	26000
11197	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	博物馆封闭变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
11198	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线3#箱变变压器	500	10.93	349.45	349.45	未进入	否	无	37.26
11199	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	10kV珠江线双塔中医院箱变变压器	630	55.85	152.84	152.84	未进入	否	无	-0.37
11200	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	地矿井巷2#箱变变压器	500	37.16	214.4	214.4	未进入	否	无	10.56
11201	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变1#变压器	500	23	285	285	未进入	否	无	4.1
11202	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	吉利1#箱变1#变压器	400	43.89	144.48	144.48	未进入	否	无	15.06
11203	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线市场分邮局支1号箱变1号变压器	630	16.89	397.91	397.91	未进入	否	无	9.85
11204	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	市场分1#箱变1#变压器	400	96.02	-53.2	-53.2	未进入	否	无	-9.39
11205	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	世纪3#箱变变压器	800	22.82	457.44	457.44	未进入	否	无	5.74
11206	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶3#箱变2#变压器	630	31.11	308.01	308.01	未进入	否	无	4.91
11207	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11208	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区2号箱变1号变压器	630	34.88	284.51	284.51	未进入	否	无	80.42
11209	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线1#箱变变压器	500	36.3	218.9	218.9	未进入	否	无	6.81
11210	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干2号线21号右分3号变压器	400	43.82	148.64	148.64	未进入	否	无	8.36
11211	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线15号变压器	200	69.13	21.74	21.74	未进入	否	无	28.84
11212	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	银鑫花园2#箱变1#变压器	400	58.86	89.24	89.24	未进入	否	无	-7.03

11213	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉小区3#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11214	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景3#箱变1#变压器	500	26.04	269.8	269.8	未进入	否	无	11.7
11215	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路2号箱变变压器	500	42.44	188.65	188.65	未进入	否	无	-0.45
11216	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代小区3#箱变101变压器	500	37.77	213.25	213.25	未进入	否	无	5.49
11217	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	kV东干二号线市场分邮局支1号箱变2号变压器	630	14.7	411.39	411.39	未进入	否	无	0
11218	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	0kV东干二号线市场分邮局支2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11219	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	夏雨小区4#箱变1#变压器	630	37.71	266.55	266.55	未进入	否	无	7.27
11220	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都3#箱变2#变压器	800	57.12	188.16	188.16	未进入	否	无	-3.1
11221	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	立交桥2#环网箱式变变压器	500	45.22	174.6	174.6	未进入	否	无	13.84
11222	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11223	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线10号东#1柱上变压器	400	17.75	249.4	249.4	未进入	否	无	-74.96
11224	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景1#箱变2#变压器	500	48.96	155.4	155.4	未进入	否	无	6.62
11225	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉小区1#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11226	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线光明1号箱变变压器	630	59.14	132.87	132.87	未进入	否	无	12.56
11227	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	淮河路2号箱变变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11228	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园4#箱变1#变压器	315	36.54	136.9	136.9	未进入	否	无	24.61
11229	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线1#箱变变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
11230	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线市场分4号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11231	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分5#变压器	315	35.76	139.61	139.61	未进入	否	无	-0.85
11232	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金水2#箱变2#变压器	630	36.66	273.42	273.42	未进入	否	无	16.7
11233	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	泓都城3号箱变变压器	500	22.62	286.9	286.9	未进入	否	无	11.48
11234	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分3#柱上变压器	400	9.56	282.24	282.24	未进入	否	无	-87.22
11235	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	白石水库箱变变压器	1000	45.21	362.2	362.2	未进入	否	无	35.74
11236	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	109河东联线	金都1#箱变变压器	800	44.87	281.52	281.52	未进入	否	无	20.96
11237	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	富润家园箱变2号变压器	250	83.4	-8.48	-8.48	未进入	否	无	-3.52
11238	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	10千伏特供线竹林路1#箱变变压器	500	26.18	270.45	270.45	未进入	否	无	-17.48
11239	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	郡湖城1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11240	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线1#箱变变压器	400	22.96	228.24	228.24	未进入	否	无	4.6
11241	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水5#箱变1#变压器	315	27.32	165.97	165.97	未进入	否	无	50.37
11242	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	双塔街1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11243	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	光明小学1#箱变2#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11244	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线四家子分18号柱上变压器	200	61.09	66.86	66.86	未进入	否	无	5.79
11245	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所202变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11246	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组1号柱上变压器	50	19.95	30.11	30.11	未进入	否	无	-12.15
11247	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线金峰商贸柱上变压器	200	3.95	152.1	152.1	未进入	否	无	38.3
11248	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线32号右分1号柱上变压器	100	113.28	-28.69	-28.69	2025/5/4	是	2026/3/1	58.26
11249	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线47号右分2#（水泥厂家属）柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
11250	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	淮河路3号箱变变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11251	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线52号右分3#（十三组）柱上变压器	200	54.87	64.62	64.62	未进入	否	无	-21.31
11252	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11253	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	422纺织线	银鑫花园1#箱变变压器	500	29.5	252.55	252.55	未进入	否	无	14.45
11254	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	凌风大街1#箱变变压器	315	8.35	225.73	225.73	未进入	否	无	-62.74
11255	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组2号柱上变压器	80	14.19	53.26	53.26	未进入	否	无	-42.93
11256	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	西街小区3号箱变变压器	800	5.69	594.48	594.48	未进入	否	无	-10.48

11257	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11258	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	107库分歧31#	50	13.73	33.15	33.15	未进入	否	无	23.73
11259	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十二组分5号柱上变压器	100	77.91	8.24	8.24	未进入	否	无	-28.89
11260	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线大井分3号柱上变压器	200	87.94	-15.16	-15.16	未进入	否	无	19.27
11261	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	房产一号箱变变压器	630	26.97	334.47	334.47	未进入	否	无	7.78
11262	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天2号箱变变压器	630	22.89	359.79	359.79	未进入	否	无	0
11263	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	金都2#箱变变压器	800	47.66	264.24	264.24	未进入	否	无	8.63
11264	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	华运2#箱变1#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11265	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期2#箱变变压器	630	32.45	300.07	300.07	未进入	否	无	9.24
11266	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天3号箱变变压器	630	21.48	368.68	368.68	未进入	否	无	0
11267	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	面条分2#箱变变压器	630	41.3	269.51	269.51	未进入	否	无	11.37
11268	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	四家子分歧14#	315	40.55	124.36	124.36	未进入	否	无	5.15
11269	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	四家子分歧6#	315	49.19	98.88	98.88	未进入	否	无	-3.48
11270	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线二三四分大井支14#柱上变压器	400	46.61	136.04	136.04	未进入	否	无	-25.63
11271	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	淮河新村1#箱变2#变压器	630	36.22	275.81	275.81	未进入	否	无	12.8
11272	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线日道旅游公司箱变变压器	630	14.71	428.34	428.34	未进入	否	无	5.63
11273	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线嘎岔小区支05#(嘎岔小区)柱上变压器	30	54.33	8.53	8.53	未进入	否	无	-41.52
11274	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾5#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11275	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾4#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11276	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线长宝村长宝五组一号柱上变压器	200	31.08	97.94	97.94	未进入	否	无	0.94
11277	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11278	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑二期2号箱变1#变压器	500	49.59	152.1	152.1	未进入	否	无	7.95
11279	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府二期6#箱变变压器	630	21.57	368.42	368.42	未进入	否	无	4.84
11280	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期5#箱变变压器	630	24.68	348.58	348.58	未进入	否	无	19.48
11281	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	郡湖城3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11282	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑5#箱变变压器	630	0.13	503.18	503.18	未进入	否	无	-8.33
11283	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	华龙箱变101变压器	400	62.7	79.16	79.16	未进入	否	无	8.63
11284	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	大菜窖1#箱变101变压器	800	34.27	380.64	380.64	未进入	否	无	16.65
11285	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	铁西花园1#箱变101变压器	630	34.09	290.56	290.56	未进入	否	无	52.52
11286	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	客运站箱变变压器	630	41.86	241.23	241.23	未进入	否	无	-5.59
11287	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线嘎岔一组支05#(嘎岔一组)柱上变压器	80	85.36	24.8	24.8	未进入	否	无	-7.77
11288	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线10#(长宝五组2号)柱上变压器	30	77.73	0.68	0.68	未进入	否	无	0
11289	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室3#变压器	500	22.7	287.85	287.85	未进入	否	无	16.11
11290	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	10kV嘎岔线(长宝五组2号)柱上变压器	50	110.58	-13.93	-13.93	未进入	否	无	0
11291	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期8#箱变变压器	630	24.97	346.94	346.94	未进入	否	无	24.3
11292	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天4号箱变变压器	630	31.58	305.55	305.55	未进入	否	无	0
11293	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	北塔线博物馆箱变变压器	400	19.05	243.92	243.92	未进入	否	无	22.64
11294	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府二期9#箱变变压器	630	15.56	406.16	406.16	未进入	否	无	6.64
11295	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线上台2#箱变变压器	800	34.59	363.84	363.84	未进入	否	无	6.68
11296	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	新希望7号箱变变压器	630	31.02	308.7	308.7	未进入	否	无	16.78
11297	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线长宝五组支04#(长宝五组)柱上变压器	100	46.26	33.74	33.74	未进入	否	无	-3.56
11298	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线嘎岔二组支05#(嘎岔二组)柱上变压器	200	5.57	148.84	148.84	未进入	否	无	-87.23
11299	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线32#(嘎岔三组)柱上变压器	100	62.34	-15.95	-15.95	未进入	否	无	0
11300	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	凌水明珠3#箱变1#变压器	500	39.33	203.35	203.35	未进入	否	无	-5.7

11301	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	10千伏五一线五一2#箱变变压器	800	58.85	185.44	185.44	未进入	否	无	3.07
11302	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园4#箱变变压器	630	31.48	305.87	305.87	未进入	否	无	12.97
11303	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室4#变压器	500	19.83	300.9	300.9	未进入	否	无	6.44
11304	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	铁西花园2#箱变101变压器	400	17.72	249.12	249.12	未进入	否	无	5.38
11305	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线季家支38#(嘎岔五组)柱上变压器	100	19.14	60.87	60.87	未进入	否	无	16.2
11306	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	岔线凤凰热力支06#(嘎岔砖厂灯)柱上变压器	30	37.55	12.74	12.74	未进入	否	无	74.19
11307	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线季家支49#(嘎岔六组)柱上变压器	100	20.36	60.89	60.89	未进入	否	无	1.07
11308	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	富达2#箱变1#变压器	630	38.97	258.68	258.68	未进入	否	无	4.5
11309	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水5#箱变2#变压器	315	18.39	194.1	194.1	未进入	否	无	60.81
11310	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线季家支21#(嘎岔四组)柱上变压器	160	21.75	94.43	94.43	未进入	否	无	-7.15
11311	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	泓都城2号箱变变压器	500	30.17	249.9	249.9	未进入	否	无	13.37
11312	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓2号配电室1号变压器	1000	14.31	657	657	未进入	否	无	-0.68
11313	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	221嘎岔线	10kV嘎岔线长宝大棚柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11314	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线京都花园箱变高压柜变压器	630	25.53	343.22	343.22	未进入	否	无	8.92
11315	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	445箱变2号变压器	630	23.09	358.72	358.72	未进入	否	无	5.18
11316	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	新隆毛纺1#箱变2#变压器	500	31.47	242.7	242.7	未进入	否	无	1.49
11317	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	盘龙休闲街箱变2号变压器	400	54.8	101.08	101.08	未进入	否	无	78.77
11318	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	兴源公寓1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11319	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街5#箱变变压器	500	46.48	168.4	168.4	未进入	否	无	1.53
11320	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉小区2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11321	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	秋月家园箱变101开关柜变压器	315	53.5	85.14	85.14	未进入	否	无	25.35
11322	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	轩怡美景2#箱变1号变压器	630	46.53	210.92	210.92	未进入	否	无	0
11323	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路5号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11324	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	445箱变1号变压器	630	27.57	330.5	330.5	未进入	否	无	-26.03
11325	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都4#箱变变压器	630	33.86	291.38	291.38	未进入	否	无	1.4
11326	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	夏雨1#箱变1#变压器	315	57.64	71.32	71.32	未进入	否	无	4.43
11327	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	纤维线城建箱变变压器	630	48.51	200.97	200.97	未进入	否	无	16.59
11328	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水1#箱变1#变压器	500	19.83	300.85	300.85	未进入	否	无	17.81
11329	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水2#箱变2#变压器	630	20.08	377.5	377.5	未进入	否	无	9.32
11330	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线庆丰小区箱变1#变压器	500	46.4	168.35	168.35	未进入	否	无	2.5
11331	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	光明6号箱变变压器	1000	24.89	551.5	551.5	未进入	否	无	0.58
11332	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	盘龙3号箱变1号变压器	500	97.3	-86.45	-86.45	未进入	否	无	7.07
11333	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	兴源公寓2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11334	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室1#变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11335	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	天马时代广场1号箱变变压器	630	35.42	281.17	281.17	未进入	否	无	11.11
11336	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	宝地箱变1号变压器	400	44.88	140.48	140.48	未进入	否	无	25.13
11337	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园5#箱变变压器	630	9.35	445.73	445.73	未进入	否	无	-29.2
11338	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	10kV盘龙线兴源公寓3号箱变变压器	630	20.49	374.98	374.98	未进入	否	无	13.07
11339	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景2#箱变1#变压器	500	44.7	176.55	176.55	未进入	否	无	5.63
11340	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	中山街1#箱变101变压器	500	21.42	293.15	293.15	未进入	否	无	2.59
11341	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	金石2#箱变101变压器	315	40.26	135.14	135.14	未进入	否	无	1.43
11342	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路3号箱变变压器	400	27.17	211.36	211.36	未进入	否	无	1.27
11343	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期4#箱变变压器	630	41.74	244.06	244.06	未进入	否	无	9.91
11344	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	盘龙4号箱变1号变压器	400	83.24	-12.96	-12.96	未进入	否	无	5.52

11345	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	211盘龙线	10kV盘龙线盘龙小区1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11346	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	五一线营州路1号箱变变压器	630	42.11	240.03	240.03	未进入	否	无	9.43
11347	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府6号箱变2号变压器	630	49.97	189.38	189.38	未进入	否	无	5.9
11348	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	农场分4#柱上变压器	100	72.7	8.01	8.01	未进入	否	无	31.82
11349	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	云竹小区箱变2#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11350	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	新希望5号箱变1#变压器	630	41.63	241.79	241.79	未进入	否	无	6.06
11351	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	龙山人大2号箱变变压器	630	17.8	392.11	392.11	未进入	否	无	10.7
11352	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	纤维厂分15#柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11353	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水3#箱变2#变压器	500	43.96	180.2	180.2	未进入	否	无	16.18
11354	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11355	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线19+1号柱上变压器	100	19.09	60.92	60.92	未进入	否	无	-19.85
11356	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	盛煊箱变101变压器	315	30.27	156.68	156.68	未进入	否	无	6.76
11357	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线3号箱变2号变压器	630	31.71	305.42	305.42	未进入	否	无	12.24
11358	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	五一小区2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11359	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代小区2#箱变101变压器	500	41.86	191.65	191.65	未进入	否	无	8.41
11360	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	龙山局家属1号箱变变压器	1000	22.5	575.3	575.3	未进入	否	无	12.38
11361	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	保护地支50#柱上变压器	50	1.65	39.2	39.2	未进入	否	无	0
11362	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	气象局箱变1号变压器	400	67.3	50.8	50.8	未进入	否	无	1.55
11363	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	重型2#箱变变压器	500	23.64	282.25	282.25	未进入	否	无	77.15
11364	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园3#箱变变压器	630	31.95	304.04	304.04	未进入	否	无	25.38
11365	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线4号箱变2#变压器	630	50.81	184.78	184.78	未进入	否	无	8.88
11366	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线3号箱变1号变压器	630	34.99	284.26	284.26	未进入	否	无	5.48
11367	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园3#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11368	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	玫瑰家园2#箱变变压器	1000	46.28	344.4	344.4	未进入	否	无	-12.62
11369	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	义美小区6#箱变2#变压器	630	63.94	101.18	101.18	未进入	否	无	-59.05
11370	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东于1号线	铁路1号箱变变压器	500	78.66	7	7	未进入	否	无	5.06
11371	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	文祥豪府2号箱变1号变压器	630	51.26	181.13	181.13	未进入	否	无	6.33
11372	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	夏雨1#箱变2#变压器	315	56.61	73.68	73.68	未进入	否	无	1.62
11373	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	文祥豪府1号箱变2号变压器	630	81.81	-6.62	-6.62	未进入	否	无	6.3
11374	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟农线	金泰春天5号箱变变压器	630	28.91	323.13	323.13	未进入	否	无	0
11375	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	纤维线南航小区2#箱变变压器	630	21.49	368.61	368.61	未进入	否	无	6.81
11376	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	227麒东联线	金厦箱变101变压器	400	17.62	249.68	249.68	未进入	否	无	5.32
11377	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	木兰箱变1#变压器	630	48.43	200.09	200.09	未进入	否	无	2.92
11378	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	民航线县六建箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11379	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	民航线城建箱变变压器	315	39.54	127.45	127.45	未进入	否	无	148.2
11380	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	凌河庄园3#箱变1号变压器	400	62.39	70.44	70.44	未进入	否	无	11.27
11381	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	义美小区5#箱变1#变压器	630	45.65	216.59	216.59	未进入	否	无	20.91
11382	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	桃园居小区2#箱变变压器	500	40.86	196.05	196.05	未进入	否	无	9.04
11383	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园2#箱变变压器	630	14.41	414.29	414.29	未进入	否	无	0.93
11384	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	磊鑫箱变1#变压器	500	40.14	199.7	199.7	未进入	否	无	5.45
11385	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉1#箱变变压器	800	51.05	232.4	232.4	未进入	否	无	3.79
11386	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	保护地支44#柱上变压器	200	35.74	91.04	91.04	未进入	否	无	0
11387	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶3#箱变1#变压器	630	33.15	295.85	295.85	未进入	否	无	0.72
11388	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线7+1号柱上变压器	315	13.41	209.76	209.76	未进入	否	无	22.29

11389	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期3#箱变变压器	630	21.02	371.76	371.76	未进入	否	无	49.87
11390	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	纤维厂箱变变压器	630	18.64	386.63	386.63	未进入	否	无	4.84
11391	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	义美小区1#箱变2#变压器	630	44.97	220.88	220.88	未进入	否	无	20.41
11392	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	义美小区2#箱变2#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11393	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线朝阳大街12号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11394	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	鑫新2#箱变101变压器	400	40.89	157.28	157.28	未进入	否	无	-1.37
11395	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园1#箱变2#变压器	500	16.82	316	316	未进入	否	无	-3.94
11396	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所201变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11397	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	龙山线光明3号箱变变压器	630	10.2	439.99	439.99	未进入	否	无	-57.07
11398	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线21#右分2#变台1#柱上变压器	315	106.06	-48.42	-48.42	未进入	否	无	-0.79
11399	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11400	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园9#箱变变压器	630	14.74	412.21	412.21	未进入	否	无	55.13
11401	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代小区1#箱变101变压器	500	47.18	166.1	166.1	未进入	否	无	4.48
11402	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	10kV河孟联线旧物分3号柱上变压器	315	37.2	195.43	195.43	未进入	否	无	-80.98
11403	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11404	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	北安居小区箱变变压器	400	17.35	250.6	250.6	未进入	否	无	31.33
11405	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11406	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11407	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	富民1#箱变变压器	630	11.35	432.56	432.56	未进入	否	无	56.53
11408	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水1#箱变2#变压器	630	53.31	169.16	169.16	未进入	否	无	19.19
11409	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	银新花园2#箱变2号变压器	400	48.58	127.08	127.08	未进入	否	无	0
11410	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	富民2#箱变变压器	630	14.54	412.4	412.4	未进入	否	无	3.94
11411	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园1#箱变变压器	630	29.8	316.51	316.51	未进入	否	无	9.31
11412	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变2#变压器	500	25.42	275.15	275.15	未进入	否	无	11.27
11413	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	华运1#箱变2#变压器	500	27.48	262.65	262.65	未进入	否	无	7.88
11414	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11415	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	晟安首府3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11416	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11417	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11418	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天马时代广场3号箱变变压器	630	26.19	339.38	339.38	未进入	否	无	5.89
11419	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台1#柱上变压器	315	54.81	165.6	165.6	未进入	否	无	11.22
11420	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线北街分三建支6号柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
11421	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11422	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线天鑫家园箱变2#变压器	630	45.95	214.7	214.7	未进入	否	无	2.39
11423	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳1#箱变2#变压器	315	53.7	83.35	83.35	未进入	否	无	76.49
11424	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11425	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园7#箱变变压器	630	26.11	339.82	339.82	未进入	否	无	17.63
11426	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳4号箱变1号变压器	315	37.62	133.56	133.56	未进入	否	无	-3.71
11427	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	燕湖小区2#箱变1#变压器	500	41.03	194.9	194.9	未进入	否	无	15.42
11428	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	凌河小区箱变变压器	500	38.18	209.6	209.6	未进入	否	无	10.69
11429	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓1号配电室2号变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	0
11430	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都2#箱变2#变压器	500	41.15	195.3	195.3	未进入	否	无	0.7
11431	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	鑫海花园箱变1#变压器	630	58.16	138.66	138.66	未进入	否	无	9.52
11432	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	凌河现代城二期1#箱变变压器	500	33.24	234.3	234.3	未进入	否	无	132.79

11433	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	爱民路1号箱变102变压器	500	38.58	207.25	207.25	未进入	否	无	4.08
11434	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	吉利小区箱变变压器	630	14.03	415.61	415.61	未进入	否	无	-2.46
11435	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	纤维线南航小区1#箱变变压器	630	22.23	364.01	364.01	未进入	否	无	18.05
11436	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11437	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	龙山人大1号箱变变压器	500	57.87	110.95	110.95	未进入	否	无	26.05
11438	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府2#箱变变压器	630	12.93	458.96	458.96	未进入	否	无	-60.33
11439	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	爱民路2#箱变2#变压器	400	45.5	138.04	138.04	未进入	否	无	4.59
11440	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室4#变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11441	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园2#箱变2#变压器	500	24.98	275.35	275.35	未进入	否	无	-3.02
11442	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室5#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
11443	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11444	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳2#箱变1#变压器	315	45.99	107.13	107.13	未进入	否	无	0.22
11445	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆1#箱变101开关柜变压器	500	37.56	212.25	212.25	未进入	否	无	8.72
11446	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	城宇家园二期1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11447	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	65191部队2#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11448	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路6号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11449	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	银盛箱变变压器	630	19.66	380.14	380.14	未进入	否	无	11.23
11450	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸1号箱变变压器	630	62.94	107.79	107.79	未进入	否	无	12.92
11451	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期5#箱变变压器	630	19.26	382.6	382.6	未进入	否	无	3.63
11452	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期1#箱变变压器	630	19.55	380.9	380.9	未进入	否	无	6.01
11453	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	燕湖小区1#箱变1#变压器	630	12.82	423.23	423.23	未进入	否	无	61.12
11454	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳3#箱变1#变压器	315	62.02	56.7	56.7	未进入	否	无	5.17
11455	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	光明2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11456	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线2#箱变1#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11457	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	一建2号箱变变压器	500	36.17	220.25	220.25	未进入	否	无	-3.96
11458	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台2#柱上变压器	315	47.5	112.39	112.39	未进入	否	无	-6.89
11459	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园3#箱变2#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11460	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府4号箱变2号变压器	630	54.8	159.39	159.39	未进入	否	无	15
11461	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	局家属2#箱变1号变压器	630	18.62	386.95	386.95	未进入	否	无	4.36
11462	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	鑫新1#箱变102变压器	500	30.89	245.7	245.7	未进入	否	无	7.24
11463	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区7#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11464	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线三盛1#箱变变压器	630	51.99	176.97	176.97	未进入	否	无	5.91
11465	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府5#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11466	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	义美小区3#箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11467	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线三盛2#箱变变压器	800	23.81	449.6	449.6	未进入	否	无	-21.01
11468	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期8#箱变变压器	630	19.12	383.61	383.61	未进入	否	无	9.15
11469	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线三盛3#箱变变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	-100
11470	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	千伏特供线2#环网柜北小分三盛4#箱变变压器	1000	15.5	646.7	646.7	未进入	否	无	6.34
11471	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	武警箱变变压器	1000	27	531.4	531.4	未进入	否	无	-2.22
11472	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	富达小区2号箱变1号变压器	500	15.96	320.2	320.2	未进入	否	无	8.3
11473	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期9#箱变变压器	630	33.31	294.71	294.71	未进入	否	无	15.88
11474	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园6#箱变变压器	630	25.1	346.69	346.69	未进入	否	无	2.3
11475	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路1#箱变变压器室变压器	800	51.56	227.68	227.68	未进入	否	无	12.94
11476	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城4#箱变变压器	500	34.87	225.75	225.75	未进入	否	无	-6.26

11477	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分2#变压器	200	102.26	-43.74	-43.74	未进入	否	无	57.72
11478	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	凌河现代城二期2#箱变变压器	500	17.75	311.35	311.35	未进入	否	无	37.65
11479	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城2#箱变1#变压器	400	57.23	94.04	94.04	未进入	否	无	0.89
11480	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	雅士兰庭2#箱变1#变压器	500	47.62	161.9	161.9	未进入	否	无	-8.01
11481	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	双塔检察院箱变变压器	630	27.7	329.49	329.49	未进入	否	无	12.52
11482	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	商业锅炉箱变102变压器	200	39.49	81.78	81.78	未进入	否	无	-13.76
11483	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线三产委箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11484	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	盛泰小区箱变2#变压器	315	36.2	137.97	137.97	未进入	否	无	23.25
11485	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变1#变压器	630	43.83	238.77	238.77	未进入	否	无	-28.36
11486	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10kV特供线北小分1#箱变变压器	400	45.34	140.76	140.76	未进入	否	无	0
11487	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉4#箱变1#变压器	500	53.36	133.3	133.3	未进入	否	无	7.58
11488	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分7#右分封闭变压器	400	45.34	140.88	140.88	未进入	否	无	11.97
11489	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	新希望3号箱变1#变压器	630	45.54	217.41	217.41	未进入	否	无	11.7
11490	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	玫瑰家园1#箱变变压器	1000	31.74	484.6	484.6	未进入	否	无	11.24
11491	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓2号配电室2号变压器	1000	13.83	662.1	662.1	未进入	否	无	28.67
11492	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	龙城开发箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11493	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	云竹小区箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11494	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸4号箱变变压器	630	40.91	247.21	247.21	未进入	否	无	22.33
11495	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变2#变压器	400	47.07	133.96	133.96	未进入	否	无	0
11496	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10kV特供线人行分1号箱变2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11497	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园8#箱变变压器	630	31.75	304.04	304.04	未进入	否	无	24.94
11498	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	华运1#箱变1#变压器	500	18.98	305.15	305.15	未进入	否	无	-1.49
11499	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	重型分1#箱变变压器	1000	16.22	637.9	637.9	未进入	否	无	1.53
11500	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线淮南花园1#箱变1#变压器	500	66.06	70.75	70.75	未进入	否	无	3.22
11501	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线金三角封闭变压器	315	45.12	112.05	112.05	未进入	否	无	11.07
11502	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑3#箱变变压器	630	26.14	339.82	339.82	未进入	否	无	-9.03
11503	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟农线	金泰春天二期1号箱变变压器	630	63.69	104.14	104.14	未进入	否	无	0
11504	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	兴源箱变101变压器	315	62.41	56.83	56.83	未进入	否	无	3.62
11505	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	步行街2号箱变变压器	800	77.79	21.92	21.92	未进入	否	无	13.01
11506	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路分2#箱变变压器	800	31.66	388	388	未进入	否	无	53.18
11507	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期7#箱变变压器	500	24.79	276.05	276.05	未进入	否	无	17.23
11508	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11509	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10kV特供线人行分1号箱变1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11510	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	光明4号箱变变压器	630	26.13	339.44	339.44	未进入	否	无	-4.19
11511	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都2#箱变1#变压器	500	37.35	213.75	213.75	未进入	否	无	-1.47
11512	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金海2#箱变1#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11513	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑西区箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11514	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园2#箱变变压器	630	19.47	381.34	381.34	未进入	否	无	-7.25
11515	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分8#变压器	315	36.84	136.49	136.49	未进入	否	无	5.1
11516	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城3#箱变变压器	630	39.32	260.63	260.63	未进入	否	无	14.69
11517	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	北市3#箱变变压器	800	71.68	68.16	68.16	未进入	否	无	15.57
11518	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支4号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11519	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(孙家湾小队)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11520	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(黄花沟)柱上变压器	50	36.71	21.66	21.66	未进入	否	无	4.35

11521	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线立交桥1号箱变压器	315	17.57	197.19	197.19	未进入	否	无	-16.98
11522	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分歧7#变压器	315	42.47	118.25	118.25	未进入	否	无	0.12
11523	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝四组分4#(长宝四组)柱上变压器	50	38.61	20.69	20.69	未进入	否	无	-9.23
11524	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申东队)柱上变压器	50	70.15	6.34	6.34	未进入	否	无	23.1
11525	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	10kV世代线2号柱上变压器	315	26.96	168.43	168.43	未进入	否	无	-8.65
11526	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分25#柱上变压器	200	27.72	104.66	104.66	未进入	否	无	14.32
11527	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分14#柱上变压器	315	13.77	209.32	209.32	未进入	否	无	1.86
11528	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线体育场分歧#5变压器	250	37.73	106.08	106.08	未进入	否	无	15.93
11529	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(宋家沟)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11530	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(花章)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11531	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟西队)变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11532	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木二三组)柱上变压器	100	58.64	-10.54	-10.54	未进入	否	无	0
11533	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(平房店里)柱上变压器	50	77.75	1.14	1.14	未进入	否	无	0
11534	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线赵家沟分歧17#赵家沟二台分9#柱上变	50	40.59	20.15	20.15	未进入	否	无	0
11535	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队分台)柱上变压器	50	36.25	21.88	21.88	未进入	否	无	195
11536	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分15#柱上变压器	200	54.48	59.22	59.22	未进入	否	无	46.13
11537	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分22#(海里二、三组)柱上变	80	31.9	39.34	39.34	未进入	否	无	9.71
11538	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	新希望家园2#箱变102开关柜变压器	400	52.8	108.8	108.8	未进入	否	无	7.11
11539	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线338#(山嘴)柱上变压器	50	84.77	-2.02	-2.02	未进入	否	无	11.4
11540	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	龙山线3#变台1#变压器	400	25.16	219.52	219.52	未进入	否	无	-2.57
11541	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分1#左分1#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
11542	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城2#箱变101开关柜变压器	630	55.02	157.37	157.37	未进入	否	无	8.6
11543	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张家湾井柱上变压器	50	32.59	28.33	28.33	未进入	否	无	-47.25
11544	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟)柱上变压器	100	69.54	-1.19	-1.19	未进入	否	无	0
11545	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机封闭变压器	630	24.3	356.27	356.27	未进入	否	无	8.25
11546	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线碎石分130号左分2号柱上变	30	119.65	-11.89	-11.89	未进入	否	无	0
11547	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(供销分台)柱上变压器	100	77.84	2.89	2.89	未进入	否	无	46.57
11548	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线铁路给水分2#柱上变压器	315	32.23	150.79	150.79	未进入	否	无	-8.74
11549	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	银河支2#柱上变压器	315	9.49	222.11	222.11	未进入	否	无	-94
11550	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线钢球分1#柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
11551	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申里)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11552	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园1#箱变变压器	630	16.31	401.31	401.31	未进入	否	无	399.1
11553	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(中北山2)柱上变压器	50	73.01	14.46	14.46	未进入	否	无	37.48
11554	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线三组柱上变压器	80	50.14	24.53	24.53	未进入	否	无	-8.13
11555	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线一组2号柱上变压器	315	52.46	96.14	96.14	未进入	否	无	-6.44
11556	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机3#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11557	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线二组柱上变压器	160	49.97	48.03	48.03	未进入	否	无	-8.54
11558	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶2#箱变1#变压器	630	45.73	216.72	216.72	未进入	否	无	5.4
11559	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	208凌水线	10kV农业线四组柱上变压器	250	45.73	86.8	86.8	未进入	否	无	-3.43
11560	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	111农业线	农业线41#柱上变压器	200	34.32	160	160	未进入	否	无	0
11561	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支房产支3#柱上变压器	315	21.62	183.9	183.9	未进入	否	无	0.38
11562	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线兴河箱变2#变压器	500	68.76	56.75	56.75	未进入	否	无	8.24
11563	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机4号箱变变压器	1000	25.43	547.8	547.8	未进入	否	无	8.11
11564	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉二期3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100

11565	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	职高箱变变压器	400	77.91	10.64	10.64	未进入	否	无	5.25
11566	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园1#箱变2#变压器	630	34.51	286.65	286.65	未进入	否	无	-2.1
11567	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区2#箱变2#变压器	500	45.46	172.7	172.7	未进入	否	无	6.48
11568	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	龙江新居1#箱变101变压器	630	35.64	279.59	279.59	未进入	否	无	20.46
11569	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	新希望家园1#箱变102开关柜变压器	400	42.65	149.4	149.4	未进入	否	无	23.65
11570	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园5#箱变变压器	630	29.64	317.27	317.27	未进入	否	无	8.45
11571	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城3#箱变2号变压器	630	42.08	238.96	238.96	未进入	否	无	7.7
11572	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水3#箱变1#变压器	500	38.79	206.05	206.05	未进入	否	无	8.24
11573	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城5#箱变2号变压器	500	35.09	224.55	224.55	未进入	否	无	13.12
11574	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期1#箱变变压器	630	27.06	333.65	333.65	未进入	否	无	9.56
11575	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	马场分2号箱变变压器	500	46.81	179.55	179.55	未进入	否	无	-9.4
11576	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	夏雨2#箱变变压器	315	37.81	133.18	133.18	未进入	否	无	53.63
11577	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	65191部队1#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11578	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变2#变压器	315	64.28	49.96	49.96	未进入	否	无	-2.94
11579	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园3#箱变变压器	500	25.76	271.3	271.3	未进入	否	无	5.93
11580	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	双塔中医院箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11581	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号柱上变压器	315	41.94	132.77	132.77	未进入	否	无	308.37
11582	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分21号柱上变压器	400	34.14	191.08	191.08	未进入	否	无	16.24
11583	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	电厂家属1#箱变1#变压器	800	16.73	506.24	506.24	未进入	否	无	6.02
11584	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	南街1#箱变102变压器	630	59.02	132.17	132.17	未进入	否	无	12.82
11585	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园4#箱变变压器	500	21.98	290.1	290.1	未进入	否	无	7.58
11586	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期4#箱变变压器	630	18.97	384.49	384.49	未进入	否	无	8.06
11587	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	龙江新居2#箱变101变压器	630	45.23	219.05	219.05	未进入	否	无	6.33
11588	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机6#箱变变压器	800	25.35	437.76	437.76	未进入	否	无	-0.48
11589	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	夏雨3#箱变2#变压器	500	39.94	201	201	未进入	否	无	3.72
11590	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	桃园居小区1#箱变2#变压器	500	37.1	214.5	214.5	未进入	否	无	-0.54
11591	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线上台1#箱变变压器	1000	32.92	471.4	471.4	未进入	否	无	48.14
11592	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	世纪1#箱变变压器	500	26.24	268.85	268.85	未进入	否	无	-2.07
11593	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	鹤熙园1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11594	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府4#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11595	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府7#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11596	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11597	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机7#箱变变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11598	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	新宇香苑1号箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11599	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分44#柱上变压器	400	14.82	260.72	260.72	未进入	否	无	-37.13
11600	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线#72变压器	315	27.75	166.82	166.82	未进入	否	无	-13.14
11601	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	百合家园箱变变压器	630	28.12	326.84	326.84	未进入	否	无	-7.45
11602	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分35#柱上变压器	200	58.51	43.02	43.02	未进入	否	无	-3.28
11603	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品5号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11604	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期2#箱变变压器	630	19.2	383.17	383.17	未进入	否	无	8.2
11605	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水1#箱变2#变压器	500	23.22	283.9	283.9	未进入	否	无	0.6
11606	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	兴河1#箱变1#变压器	630	37.6	267.31	267.31	未进入	否	无	0
11607	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	龙江新居3#箱变101变压器	630	36.67	272.98	272.98	未进入	否	无	13.54
11608	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机2号箱变变压器	1000	17.38	626.2	626.2	未进入	否	无	0.05

11609	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑5#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11610	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园2#箱变变压器	630	36.87	271.97	271.97	未进入	否	无	14.31
11611	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支1号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11612	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	海河家园箱变1#变压器	500	51.02	146.6	146.6	未进入	否	无	25.58
11613	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线轴承分4#变压器	315	70.3	30.81	30.81	未进入	否	无	0.4
11614	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	华运2#箱变2#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11615	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	130哨余线	余庆园3号箱变变压器	630	1.77	492.91	492.91	未进入	否	无	-62.92
11616	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	中山线文化路2号箱变变压器	630	22.22	364.08	364.08	未进入	否	无	-27.59
11617	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分18#柱上变压器	315	73.79	21.04	21.04	未进入	否	无	0.63
11618	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	10千伏凌机线龙江分8#变压器	200	94.02	-28.02	-28.02	未进入	否	无	25.51
11619	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线光明2号箱变变压器	630	44.05	226.49	226.49	未进入	否	无	-5.85
11620	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	富达1#箱变1#变压器	630	48.04	201.66	201.66	未进入	否	无	55.98
11621	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城1#箱变101开关柜变压器	630	66.56	98.66	98.66	未进入	否	无	-3.09
11622	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城1#箱变102开关柜变压器	630	63.51	111.95	111.95	未进入	否	无	32.69
11623	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支3#柱上变压器	315	29.52	159.04	159.04	未进入	否	无	9.84
11624	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线3#柱上变压器	315	0.4	250.77	250.77	未进入	否	无	15
11625	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号右分5号柱上变压器	315	9.95	222.61	222.61	未进入	否	无	13.68
11626	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	特供线四特联支3#变压器	315	51.89	88.58	88.58	未进入	否	无	5.13
11627	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(忙牛沟里)柱上变压器	100	64.2	39.26	39.26	未进入	否	无	62.01
11628	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(中北山2号新分)柱上变压器	50	76.32	9.66	9.66	未进入	否	无	2.43
11629	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	房产二号箱变变压器	630	46.34	218.74	218.74	未进入	否	无	5.67
11630	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金水1#箱变1#变压器	630	47.25	206.39	206.39	未进入	否	无	3.5
11631	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室3#变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11632	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街7#环网箱式变电站内变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	0
11633	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线火车站箱变变压器	400	29.99	200.04	200.04	未进入	否	无	-6.78
11634	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分38#柱上变压器	315	33.21	147.42	147.42	未进入	否	无	4.38
11635	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	10kV凌机线龙江分尚易食品厂箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11636	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝一组柱上变压器	400	29.19	203.32	203.32	未进入	否	无	-4.47
11637	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子二组)柱上变压器	100	33.17	46.85	46.85	未进入	否	无	21.9
11638	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	208凌水线	凌水线北安居箱变1号变压器	500	29.75	251.3	251.3	未进入	否	无	19.14
11639	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	208凌水线	凌水线北安居箱变2号变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11640	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝学校柱上变压器	200	87.71	29.16	29.16	未进入	否	无	9.7
11641	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟东队柱上变压器	400	24.04	245.32	245.32	未进入	否	无	0
11642	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟西队柱上变压器	400	24.09	223.8	223.8	未进入	否	无	0
11643	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线莫莫沟2号柱上变压器	200	21.52	148.66	148.66	未进入	否	无	0
11644	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆线交警队柱上变压器	400	75.75	20.68	20.68	未进入	否	无	9.58
11645	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城4#箱变2号变压器	500	35.6	222.5	222.5	未进入	否	无	5.19
11646	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支28号柱上变压器	200	36.6	88.1	88.1	未进入	否	无	-6.17
11647	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	10kV凌机线龙江分玉霖加气站箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11648	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	福利院柱上变压器	400	56.24	97.4	97.4	未进入	否	无	14.98
11649	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	208凌水线	北安居9#、10#楼箱变变压器	630	13.74	417.5	417.5	未进入	否	无	0.63
11650	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变1#变压器	500	22.03	289.9	289.9	未进入	否	无	42.23
11651	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城2号箱变1号变压器	630	45.25	218.93	218.93	未进入	否	无	9.47
11652	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木头沟一组)柱上变压器	50	70.6	6.62	6.62	未进入	否	无	0

11653	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(高板沟)柱上变压器	50	76.73	3.69	3.69	未进入	否	无	15.58
11654	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城4号箱变1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11655	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(前队)柱上变压器	50	0.69	39.66	39.66	未进入	否	无	0
11656	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(石门沟)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
11657	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11658	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城5号箱变2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11659	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	义美小区4#箱变2#变压器	630	44.79	221.95	221.95	未进入	否	无	0.78
11660	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉6#箱变2#变压器	630	44.09	226.36	226.36	未进入	否	无	11.05
11661	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水4#箱变2#变压器	315	31.94	151.39	151.39	未进入	否	无	34.1
11662	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV疏维线玉尊加气站箱变变压器	400	62.08	197.32	197.32	未进入	否	无	15.62
11663	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	疏维线12号右分3号柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
11664	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城3号箱变2号变压器	630	51.41	180.24	180.24	未进入	否	无	9.49
11665	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	北市2#箱变1#变压器	800	40.45	316.56	316.56	未进入	否	无	1.92
11666	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11667	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙北沟)柱上变压器	50	116.92	-17.04	-17.04	未进入	否	无	80.24
11668	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双圣村)柱上变压器	100	71.18	52.66	52.66	未进入	否	无	70.85
11669	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11670	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所103变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11671	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线水文分歧9#柱上变压器	200	93.65	-3.42	-3.42	未进入	否	无	29.34
11672	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	千伏四河联线纺织厂家属箱变1#高压柜变	315	32.7	149.34	149.34	未进入	否	无	7.55
11673	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线淮河路1#箱变变压器	315	79.6	1.7	1.7	未进入	否	无	8.42
11674	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	孟克箱变变压器	500	58.27	108.95	108.95	未进入	否	无	7.86
11675	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	珠江线16号箱变变压器	630	38.99	258.99	258.99	未进入	否	无	6.18
11676	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园3#箱变2#变压器	315	39.02	129.43	129.43	未进入	否	无	19.81
11677	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都6#箱变2#变压器	630	21.82	366.6	366.6	未进入	否	无	7.31
11678	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	新宇香苑2号箱变变压器	400	22.1	231.56	231.56	未进入	否	无	4.52
11679	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线党校分1#柱上变压器	400	50.46	118.92	118.92	未进入	否	无	-14.06
11680	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶2#箱变2#变压器	630	37.36	268.82	268.82	未进入	否	无	3.26
11681	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景3#箱变2#变压器	500	22.71	286.5	286.5	未进入	否	无	9.1
11682	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所102变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11683	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金海3#箱变1#变压器	630	23.14	358.28	358.28	未进入	否	无	-43.92
11684	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	新宇香苑3号箱变变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
11685	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	富丽公寓箱变103变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入	否	无	7.77
11686	国网朝阳市双塔区供电分公司			红星路箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11687	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	轩怡美景1#箱变变压器	630	28.28	327.54	327.54	未进入	否	无	10.14
11688	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	凌水明珠2#箱变1#变压器	500	69.27	53.8	53.8	未进入	否	无	27.78
11689	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	二三四小区箱变2#变压器	500	19.34	303.4	303.4	未进入	否	无	2.8
11690	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV疏维联线中石油2号箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11691	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	雅士兰庭1号箱变变压器	630	34.2	288.6	288.6	未进入	否	无	-1.97
11692	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	天合炜烨箱变变压器	315	25.15	172.81	172.81	未进入	否	无	1.69
11693	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线二组分6号左分1号柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
11694	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路4号箱变2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11695	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城1号箱变1号变压器	630	54.76	160.71	160.71	未进入	否	无	8.59
11696	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	10kV东干一号线建设路3号箱变1号变压器	630	32.5	300.26	300.26	未进入	否	无	6

11697	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路3号箱变2号变压器	630	30.12	315.69	315.69	未进入	否	无	0
11698	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线西街小区3号箱变2号变压器	630	14.96	409.75	409.75	未进入	否	无	6.98
11699	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	市检察院箱变变压器	800	18.5	492	492	未进入	否	无	5.4
11700	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路4号箱变1号变压器	630	30.01	316.26	316.26	未进入	否	无	0
11701	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路1号箱变变压器	630	10.74	437.98	437.98	未进入	否	无	0
11702	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	步行街4号箱变变压器	500	60.61	98.2	98.2	未进入	否	无	16.01
11703	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	10kV北塔线双塔街1号箱变变压器	630	22.97	359.42	359.42	未进入	否	无	10.21
11704	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街2号箱变变压器	630	25.88	341.52	341.52	未进入	否	无	0
11705	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	0kV孙家湾线代家店村杜家沟分台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11706	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区3号箱变变压器	630	20.53	374.79	374.79	未进入	否	无	16.13
11707	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街1号箱变1号变压器	630	11.65	430.73	430.73	未进入	否	无	85.26
11708	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街3号箱变1号变压器	630	15.37	407.42	407.42	未进入	否	无	0
11709	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线朝阳大街15号箱变变压器	630	40.33	250.17	250.17	未进入	否	无	4.02
11710	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	胜利小区1#箱变变压器	1000	30.45	495.6	495.6	未进入	否	无	11.85
11711	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里七组)柱上变压器	100	58.36	-19.95	-19.95	2025/1/27	是	2026/3/1	13.41
11712	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线庄头营子井柱上变压器	50	35.72	24.22	24.22	未进入	否	无	-72.46
11713	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木二组)柱上变压器	200	42.17	-19.62	-19.62	未进入	否	无	0
11714	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房村井柱上变压器	50	51.61	14.53	14.53	未进入	否	无	44.79
11715	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线大房申村柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11716	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线新华小学支6#柱上变压器	315	62.89	54.65	54.65	未进入	否	无	28.81
11717	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	轩和碧水龙庭2#箱变变压器	500	17.76	311.3	311.3	未进入	否	无	6.24
11718	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路4号箱变变压器	400	21.9	232.64	232.64	未进入	否	无	-43.24
11719	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	0kV驼山子线(海里二、三组新分)柱上变压器	100	17.02	62.98	62.98	未进入	否	无	-5.22
11720	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	县开发箱变变压器	1000	19.5	605	605	未进入	否	无	5.57
11721	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园4#箱变1#变压器	500	34.19	229.8	229.8	未进入	否	无	10.93
11722	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子三组)柱上变压器	50	54.19	13.46	13.46	未进入	否	无	0
11723	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	文星家苑配电室2#变压器	1000	29.22	508.3	508.3	未进入	否	无	4.1
11724	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子里)柱上变压器	50	67.71	6.58	6.58	未进入	否	无	-0.96
11725	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(西北山)柱上变压器	50	75.23	2.38	2.38	未进入	否	无	0
11726	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟)柱上变压器	50	78.7	0.66	0.66	未进入	否	无	0
11727	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李杖子塔子沟)柱上变压器	50	28.23	28.53	28.53	未进入	否	无	-81.65
11728	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	环卫局箱变变压器	800	36.42	349.6	349.6	未进入	否	无	2.18
11729	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	柏山线微研分4#柱上变压器	315	96.72	-52.26	-52.26	未进入	否	无	15.15
11730	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟3台柱上变压器	50	40.86	19.58	19.58	未进入	否	无	-5.06
11731	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	胜利小区2#箱变变压器	500	37.02	217.35	217.35	未进入	否	无	-1.83
11732	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(长宝三组新分)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11733	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家新分)柱上变压器	400	30.79	243.64	243.64	未进入	否	无	-16.29
11734	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(大杖子)柱上变压器	100	26.06	54.43	54.43	未进入	否	无	-3.95
11735	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(花草营子新分)柱上变压器	400	12.84	272.6	272.6	未进入	否	无	0
11736	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	111农业线	10kV农业线十四组2号柱上变压器	50	111.11	40	40	未进入	否	无	0
11737	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	柏山线步行街3#箱变变压器	630	43.11	232.97	232.97	未进入	否	无	4.11
11738	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	立交桥1号环网柜变压器	315	0.18	251.46	251.46	未进入	否	无	0
11739	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队新分)柱上变压器	200	31.6	110.7	110.7	未进入	否	无	-7.75
11740	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	龙山人大3号箱变变压器	1000	18.17	618.3	618.3	未进入	否	无	5.99

11741	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	粮校分歧2#变压器	315	54.29	81.4	81.4	未进入	否	无	12.71
11742	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代上队)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
11743	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园二期箱变103变压器	250	26.45	133.93	133.93	未进入	否	无	12.5
11744	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(北台子)柱上变压器	200	34.54	-2.39	-2.39	未进入	否	无	0
11745	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(后营子)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
11746	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	文星家苑配电室1#变压器	1000	30.36	497.1	497.1	未进入	否	无	0.89
11747	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11748	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分6#柱上变压器	400	8.72	285.36	285.36	未进入	否	无	-30
11749	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	10kV商业线五一3号配电室变压器	1250	41.26	486.5	486.5	未进入	否	无	15.69
11750	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	文化路1号箱变变压器	630	54.1	163.99	163.99	未进入	否	无	1.83
11751	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	淮河新村3#箱变变压器	630	16.53	399.92	399.92	未进入	否	无	5.75
11752	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	晟安首府2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11753	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	鑫源碧水龙庭1#箱变变压器	500	25.18	274.3	274.3	未进入	否	无	1.47
11754	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品4号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11755	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	金泰春天7号箱变变压器	630	28.32	325.65	325.65	未进入	否	无	0
11756	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城B区2#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11757	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	新希望4号箱变1#变压器	630	42.54	236.06	236.06	未进入	否	无	9.62
11758	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路1号箱变变压器	315	40.72	123.73	123.73	未进入	否	无	-2.63
11759	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	光明派出所分1#柱上变压器	315	26.76	167.71	167.71	未进入	否	无	39.01
11760	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(中北山1)柱上变压器	100	62.13	-18.85	-18.85	未进入	否	无	0
11761	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	保护地支14#左支5#柱上变压器	160	0.81	126.74	126.74	未进入	否	无	1.03
11762	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#16变压器	315	38.77	129.97	129.97	未进入	否	无	8.8
11763	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(三道沟)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11764	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线五组柱上变压器	100	62.12	17.93	17.93	未进入	否	无	0
11765	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子南台柱上变压器	50	81.07	-19.14	-19.14	未进入	否	无	6.14
11766	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分3#柱上变压器	400	68.15	48.64	48.64	未进入	否	无	0.97
11767	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	兴河2#箱变2#变压器	500	45.68	172	172	未进入	否	无	42.74
11768	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	金都4#箱变变压器	800	20.94	472.48	472.48	未进入	否	无	6.78
11769	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶1#箱变2#变压器	630	21.77	366.85	366.85	未进入	否	无	3.98
11770	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支5号左分歧#2变压器	315	60.81	60.83	60.83	未进入	否	无	3.21
11771	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	铁路2号箱变2#变压器	400	41.22	155.32	155.32	未进入	否	无	12.77
11772	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11773	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	千伏庆丰线富祥御园小区箱变1#高压柜变	630	18.49	387.58	387.58	未进入	否	无	-7.74
11774	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#12变压器	315	14.1	209.44	209.44	未进入	否	无	23.21
11775	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11776	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓1号配电室1号变压器	1000	15.13	649	649	未进入	否	无	-24.21
11777	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	燕河小区箱变1#变压器	630	43.25	231.53	231.53	未进入	否	无	68.69
11778	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线7号箱变103变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11779	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园6号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11780	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线5号箱变102变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11781	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线4号箱变103号变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11782	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	秋月箱变1#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11783	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉二期1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11784	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	柳城路3号箱变变压器	630	33.37	293.83	293.83	未进入	否	无	6.52

11785	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11786	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线6号箱变102变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11787	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	世纪2#箱变2#变压器	500	27.69	261.65	261.65	未进入	否	无	17.39
11788	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	111海纳线	朝阳大街1#环网箱变变压器	630	71.09	65.46	65.46	未进入	否	无	10.5
11789	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水2#箱变2#变压器	500	37.59	212.05	212.05	未进入	否	无	48.21
11790	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室2号变压器	800	29.58	404.32	404.32	未进入	否	无	16.17
11791	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	千伏五一线辽宁证券公司箱变103开关柜变压器	315	46.6	105.21	105.21	未进入	否	无	37.94
11792	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	205燕北线	君逸华庭箱变变压器	630	33.74	291.56	291.56	未进入	否	无	14.56
11793	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	金泰春天二期2号箱变变压器	630	29.96	315.5	315.5	未进入	否	无	0
11794	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线1号箱变102变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11795	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	阳光盛德箱变变压器	630	21.91	366.03	366.03	未进入	否	无	4.7
11796	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园5号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11797	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线4号箱变102号变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11798	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	16孙家湾线孙家湾线188#(李杖子)柱上变压器	50	78.86	0.67	0.67	未进入	否	无	0
11799	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支5#(平房四组)柱上变压器	100	35.46	45.04	45.04	未进入	否	无	6.53
11800	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线5号箱变103变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11801	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李西沟)柱上变压器	50	44.88	18.4	18.4	未进入	否	无	-8.99
11802	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园4号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11803	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线50#(海里一组)柱上变压器	50	59.4	10.71	10.71	未进入	否	无	-21.09
11804	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	2线平房分91#右支24#(二道沟二组2#)柱上变	20	81.46	3.95	3.95	未进入	否	无	-3.41
11805	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线3号箱变2#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11806	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟东队)变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11807	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室1#变压器	500	57.49	113.15	113.15	未进入	否	无	4.36
11808	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支#2变压器	315	93.73	-41.3	-41.3	未进入	否	无	-2.07
11809	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室2#变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
11810	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	马场分3号箱变2#变压器	400	73.11	28.44	28.44	未进入	否	无	11.76
11811	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	朝阳春天配电室变压器	500	12.95	335.25	335.25	未进入	否	无	1.52
11812	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线中北山新分柱上变压器	50	69	5.92	5.92	未进入	否	无	0
11813	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11814	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线2号箱变102变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11815	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天马时代广场4号箱变变压器	630	53.64	167.71	167.71	未进入	否	无	7.05
11816	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线驼山子村6组1号井柱上变压器	100	9.13	71.47	71.47	未进入	否	无	-24.24
11817	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	子线平房分91#右支11#(二道沟二组)柱上变	50	39.85	21.3	21.3	未进入	否	无	22.68
11818	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线草坪婚礼箱变变压器	400	33.84	188.6	188.6	未进入	否	无	218.55
11819	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支3号左分枝#2变压器	315	56.37	74.43	74.43	未进入	否	无	4.31
11820	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	步行街1号箱变变压器	500	54.92	131.45	131.45	未进入	否	无	3.44
11821	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	五一线营州路2号箱变变压器	400	43.33	148.12	148.12	未进入	否	无	8.76
11822	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期7#箱变变压器	630	22.53	362.5	362.5	未进入	否	无	8.03
11823	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆2#箱变102开关柜变压器	400	42.86	148.76	148.76	未进入	否	无	11.19
11824	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11825	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	通达3#箱变101变压器	630	19	384.87	384.87	未进入	否	无	5.19
11826	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金海4#箱变2#变压器	500	61.91	90.5	90.5	未进入	否	无	15.5
11827	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	友谊大街6号箱变变压器	400	45.91	137.04	137.04	未进入	否	无	0
11828	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	世纪阳光小区1号箱变2#变压器	500	52.07	140.6	140.6	未进入	否	无	0

11829	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	中园书苑箱变1号变压器	630	56.25	149.75	149.75	未进入	否	无	9.49
11830	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园2#箱变1#变压器	500	25.1	274.5	274.5	未进入	否	无	9.34
11831	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	世纪阳光小区3号箱变变压器	500	27.86	260.8	260.8	未进入	否	无	0
11832	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	107光明线	友谊大街4#箱变变压器	500	24.57	277.15	277.15	未进入	否	无	14.33
11833	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	世纪阳光小区2号箱变变压器	500	17.8	311	311	未进入	否	无	0
11834	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	友谊大街5号箱变变压器	400	90.67	-42	-42	未进入	否	无	0
11835	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	鹤熙园2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11836	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	五一线1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11837	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变1#变压器	400	51.13	116.28	116.28	未进入	否	无	3.23
11838	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期3#箱变变压器	630	22.62	361.68	361.68	未进入	否	无	12.48
11839	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶4#箱变1号变压器	630	25.92	340.7	340.7	未进入	否	无	3.3
11840	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶4#箱变2号变压器	630	24.57	349.4	349.4	未进入	否	无	7.99
11841	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线黄河路1号箱变变压器	630	38.6	261.14	261.14	未进入	否	无	6.84
11842	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	泓都城1号箱变变压器	500	30.48	247.9	247.9	未进入	否	无	15.43
11843	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金海3#箱变2#变压器	630	24.95	347.07	347.07	未进入	否	无	-47.81
11844	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶1#箱变1#变压器	630	39.58	256.41	256.41	未进入	否	无	24.64
11845	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街1号箱变2号变压器	630	8.97	447.49	447.49	未进入	否	无	6.33
11846	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子四组）柱上变压器	200	25.8	143.36	143.36	未进入	否	无	-38.16
11847	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	108友谊线	公汽公司箱变变压器	1000	30.48	495.2	495.2	未进入	否	无	0
11848	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	218文隆线	10kV文隆线针织厂箱变变压器	400	17.88	248.48	248.48	未进入	否	无	-2.71
11849	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(北队照明)柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11850	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店后队)柱上变压器	100	27.44	52.62	52.62	未进入	否	无	11.07
11851	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店西台子)柱上变压器	200	26.03	107.94	107.94	未进入	否	无	0
11852	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区2号箱变变压器	630	23.49	356.14	356.14	未进入	否	无	0
11853	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区4号箱变1号变压器	630	19.44	381.59	381.59	未进入	否	无	0
11854	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街3号箱变2号变压器	630	5.02	472.37	472.37	未进入	否	无	33.04
11855	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线9#柱上变压器	315	39.63	127.54	127.54	未进入	否	无	31.49
11856	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区4号箱变2号变压器	630	57.23	144.02	144.02	未进入	否	无	39.96
11857	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟西小区)柱上变压器	50	53.87	17.33	17.33	未进入	否	无	-16.48
11858	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	舒鑫家园1号箱变变压器	630	61.91	113.97	113.97	未进入	否	无	14.83
11859	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	舒鑫家园2号箱变变压器	630	10.35	450.14	450.14	未进入	否	无	25.44
11860	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南街2号箱变变压器	800	63.77	132.4	132.4	未进入	否	无	33.63
11861	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府6#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11862	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	铁西花园1#箱变102变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11863	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线市委房产处箱变变压器	630	20.34	376.05	376.05	未进入	否	无	12.01
11864	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	五一街4号箱变变压器	630	84.6	-23.31	-23.31	未进入	否	无	-1.19
11865	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	面条分1#箱变变压器	630	16.85	399.04	399.04	未进入	否	无	3.33
11866	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	柳城路2号箱变变压器	630	39.31	256.73	256.73	未进入	否	无	-1.6
11867	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线18#柱上变压器	315	61.83	59.16	59.16	未进入	否	无	15.19
11868	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线14#柱上变压器	315	26.52	171.39	171.39	未进入	否	无	-9.22
11869	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	通达2#箱变101变压器	400	24.01	223.96	223.96	未进入	否	无	4.65
11870	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	大菜窖2#箱变101变压器	800	71.85	66.16	66.16	未进入	否	无	14.47
11871	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	10kV南校线电业综合楼箱变变压器	630	31.99	302.46	302.46	未进入	否	无	12.73
11872	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分6#(长宝三组)柱上变压器	100	19.89	60.13	60.13	未进入	否	无	0

11873	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线十五家子2号柱上变压器	200	24.36	111.28	111.28	未进入	否	无	0
11874	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(徐杖子)柱上变压器	200	43.58	-18.78	-18.78	未进入	否	无	0
11875	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	130哨余线	余庆园2号箱变变压器	630	10.72	436.46	436.46	未进入	否	无	23.26
11876	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线176号右分1#柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
11877	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(木头沟新分)柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11878	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(杜家沟)柱上变压器	100	71.64	47.61	47.61	未进入	否	无	52.9
11879	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线洞子沟东队分台柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
11880	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑二期1号箱变1#变压器	500	73.01	36.7	36.7	未进入	否	无	-1.5
11881	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线15#柱上变压器	315	40.81	123.51	123.51	未进入	否	无	0.59
11882	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11883	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府3号箱变1#变压器	500	62.81	86	86	未进入	否	无	0
11884	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	10kV南校线柳城路1号箱变变压器	630	20.95	373.46	373.46	未进入	否	无	-5.53
11885	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线忙牛沟分歧11#柱上变压器	200	44.65	-19.98	-19.98	未进入	否	无	0
11886	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分7#柱上变压器	400	33.67	189.16	189.16	未进入	否	无	-17.95
11887	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	宏达箱变变压器	1000	2.98	770.2	770.2	未进入	否	无	-0.45
11888	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期4#箱变变压器	500	28.8	256.1	256.1	未进入	否	无	9.71
11889	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地50号柱上变压器	100	65.96	16.31	16.31	未进入	否	无	-12.83
11890	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	军支分1#箱变变压器	400	44.04	144.12	144.12	未进入	否	无	8.85
11891	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房移民柱上变压器	100	80.54	63.83	63.83	未进入	否	无	8.74
11892	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城B区1#箱变变压器	630	28.9	330.44	330.44	未进入	否	无	-17.89
11893	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	一建1号箱变变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	-100
11894	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	10kV文江联线234住宅箱变变压器	500	46.74	166.35	166.35	未进入	否	无	3.69
11895	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	东干一号线4#箱变变压器	500	54.49	127.75	127.75	未进入	否	无	4.09
11896	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马杖子西)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11897	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟里)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
11898	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	珠江源1#箱变变压器	315	21.76	183.52	183.52	未进入	否	无	18.76
11899	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(干沟)柱上变压器	50	81	19.95	19.95	未进入	否	无	10.63
11900	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期6#箱变变压器	630	25.61	342.97	342.97	未进入	否	无	7.7
11901	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	移动分1#箱变1#变压器	400	66.45	54.56	54.56	未进入	否	无	23.38
11902	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑南沟)柱上变压器	50	81.32	6.92	6.92	未进入	否	无	-8.36
11903	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟3台柱上变压器	50	63.12	10.45	10.45	未进入	否	无	11.15
11904	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	富丽公寓箱变102变压器	630	58.95	135.7	135.7	未进入	否	无	2.81
11905	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	建委大院箱变变压器	630	22.53	362.19	362.19	未进入	否	无	-12.65
11906	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线规划局分4号变台2#变压器	315	82.28	-6.58	-6.58	未进入	否	无	45.22
11907	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	吉利2#箱变变压器	400	34.63	181.76	181.76	未进入	否	无	-4.07
11908	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	北市1#箱变1#变压器	315	54.78	79.47	79.47	未进入	否	无	17.91
11909	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	千伏庆丰线富祥御园小区箱变2#高压柜变压	630	36.16	277.07	277.07	未进入	否	无	20.05
11910	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	胥州路3#箱变变压器	630	18.73	389.97	389.97	未进入	否	无	-5.08
11911	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉二期2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11912	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园2#箱变2#变压器	630	57.97	138.79	138.79	未进入	否	无	8.22
11913	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水2#箱变1#变压器	630	23.42	356.58	356.58	未进入	否	无	2.64
11914	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	军分区箱变变压器	400	24.04	223.8	223.8	未进入	否	无	-50.34
11915	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变2#变压器	500	33.16	234.4	234.4	未进入	否	无	14.52
11916	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	商业路箱变配电变压器	800	7.37	581.04	581.04	未进入	否	无	5.2

11917	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分5#柱上变压器	315	60.13	62.97	62.97	未进入	否	无	19.64
11918	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金叶5#箱变1号变压器	630	57.01	144.9	144.9	未进入	否	无	4.86
11919	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11920	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线1号箱变2号变压器	630	52.98	170.67	170.67	未进入	否	无	1.55
11921	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	铁路3号箱变1#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
11922	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	光明5号箱变变压器	1000	16.91	630.9	630.9	未进入	否	无	15.5
11923	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	华隆2#箱变101变压器	630	43.75	228.63	228.63	未进入	否	无	3.86
11924	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	站北小区c箱变102变压器	400	72.87	28.6	28.6	未进入	否	无	5.28
11925	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#柱上变压器	500	61.37	94.6	94.6	未进入	否	无	91.28
11926	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	移动分1#箱变2#变压器	400	85.45	-19.52	-19.52	未进入	否	无	2.92
11927	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	市干线石油支4#柱上变压器	315	49.68	95.67	95.67	未进入	否	无	57.11
11928	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(三家南)柱上变压器	200	45.39	-14.72	-14.72	未进入	否	无	0
11929	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园10#箱变变压器	630	19.2	392.68	392.68	未进入	否	无	36.58
11930	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园5#箱变1#变压器	500	41.44	192.8	192.8	未进入	否	无	12.55
11931	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	千山线1号箱变变压器	400	15.69	263.36	263.36	未进入	否	无	-9.74
11932	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215天文线	天马时代广场2号箱变变压器	630	35.38	281.48	281.48	未进入	否	无	17.48
11933	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分大白楼柱上变压器	315	75.79	13.36	13.36	未进入	否	无	5.57
11934	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	10kV竹林线营州路3号箱变2号变压器	630	35.68	280.16	280.16	未进入	否	无	27.49
11935	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	凌凤鑫苑3#箱变1#变压器	500	61.2	94.05	94.05	未进入	否	无	0.09
11936	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园3#箱变1#变压器	500	59.1	104.85	104.85	未进入	否	无	-31.66
11937	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11938	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	103凤凰线	10kV凤凰线36号柱上变压器	50	139.83	40	40	未进入	否	无	0
11939	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑2号箱变1号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11940	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	凌凤鑫苑1#箱变2#变压器	500	49.18	154.1	154.1	未进入	否	无	0.2
11941	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	111农业线	10kV农业线六七组柱上变压器	50	166.67	40	40	未进入	否	无	0
11942	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑1号箱变2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11943	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	惠泽园1号箱变1号变压器	630	27.63	329.99	329.99	未进入	否	无	2.28
11944	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	惠泽园1号箱变2号变压器	630	32.53	299.06	299.06	未进入	否	无	4.91
11945	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑5号箱变2号变压器	400	53.83	105.4	105.4	未进入	否	无	12.3
11946	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑1号箱变1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11947	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑3号箱变1号变压器	500	53.6	132.1	132.1	未进入	否	无	9.22
11948	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	教委一高箱变变压器	500	42.01	192.9	192.9	未进入	否	无	3.07
11949	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	交警小区箱变变压器	500	23.88	280.65	280.65	未进入	否	无	4.16
11950	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	凌河庄园4#箱变2号变压器	500	33.49	232.55	232.55	未进入	否	无	10.23
11951	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	中山线银河支4#柱上变压器	315	3.55	240.82	240.82	未进入	否	无	-87.52
11952	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所203变压器	500	21.72	291.5	291.5	未进入	否	无	-5.56
11953	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家)柱上变压器	50	50.73	14.64	14.64	未进入	否	无	0
11954	国网朝阳市双塔区供电分公司	432义美线	淮河新村2#箱变2#变压器	500	67.87	61.35	61.35	61.35	未进入	否	无	36.41
11955	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线309座分歧#9变压器	200	53.35	57.92	57.92	未进入	否	无	-5.39
11956	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	惠泽园2号箱变2号变压器	630	39.87	252.82	252.82	未进入	否	无	6.27
11957	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	凌凤鑫苑2#箱变2#变压器	500	50.03	150.2	150.2	未进入	否	无	9.91
11958	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线西街小区3号箱变1号变压器	630	21.11	371.45	371.45	未进入	否	无	0
11959	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	夏雨3#箱变1#变压器	400	46.76	132.96	132.96	未进入	否	无	6.76
11960	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府5号箱变1号变压器	630	34.15	288.92	288.92	未进入	否	无	5.57

11961	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期6#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11962	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑4号箱变1号变压器	400	98.35	-73.12	-73.12	未进入	否	无	72.25
11963	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11964	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
11965	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	北街1#箱变变压器	500	50.36	148.6	148.6	未进入	否	无	62.45
11966	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室2#变压器	500	38.1	210.3	210.3	未进入	否	无	11.51
11967	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	古城新村1号箱变101开关柜变压器	400	65.93	57.36	57.36	未进入	否	无	76.23
11968	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	二三四小区箱变1#变压器	500	18.35	308.3	308.3	未进入	否	无	12.51
11969	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	南街小学箱变变压器	630	30.17	314.12	314.12	未进入	否	无	1.85
11970	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	电厂家属1#箱变2#变压器	800	10.46	556.32	556.32	未进入	否	无	-1.13
11971	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	10kV东沟线山上分15号柱上变压器	100	45.09	35.22	35.22	未进入	否	无	0.84
11972	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所101变压器	800	23.12	455.52	455.52	未进入	否	无	30200
11973	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线山上分歧7号柱上变压器	50	51.85	15.86	15.86	未进入	否	无	31.91
11974	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	10kV庆丰线钢球分箱变压器	630	36.45	274.93	274.93	未进入	否	无	18.87
11975	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子六组）柱上变压器	200	48.14	89.16	89.16	未进入	否	无	5.25
11976	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(河东)柱上变压器	50	45.97	17.03	17.03	未进入	否	无	6.44
11977	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村供销社柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
11978	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申西队)柱上变压器	100	48.46	4.51	4.51	未进入	否	无	0
11979	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	山上分歧#24变压器	100	86.84	31.44	31.44	未进入	否	无	6.49
11980	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	富达小区1号箱变1号变压器	500	41.97	190.65	190.65	未进入	否	无	57.69
11981	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期8#箱变变压器	630	21.14	371.01	371.01	未进入	否	无	11.9
11982	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线地质队分2#柱上变压器	100	70.92	9.33	9.33	未进入	否	无	-17.21
11983	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	金海1#箱变1#变压器	630	41.47	242.93	242.93	未进入	否	无	83.41
11984	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期2#箱变变压器	630	26.97	356.14	356.14	未进入	否	无	4.78
11985	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	通达1#箱变102变压器	400	51.15	115.56	115.56	未进入	否	无	6.91
11986	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	水利局箱变变压器	1000	21.94	580.8	580.8	未进入	否	无	-0.6
11987	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线一中支1#柱上变压器	400	61.5	74.28	74.28	未进入	否	无	19.71
11988	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线县供电局柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
11989	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线榆树林分6号柱上变压器	200	21.84	116.62	116.62	未进入	否	无	-7.13
11990	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	10kV造纸线朝阳大街3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11991	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线朝阳大街11号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
11992	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	市干线机局分23号左分1号柱上变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	0
11993	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线#58变压器	315	48.9	98.97	98.97	未进入	否	无	-2.66
11994	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(塔子沟)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11995	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八里堡分歧4号右分1号变压器	50	104.41	-12	-12	未进入	否	无	0
11996	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支2#柱上变压器	200	30.17	100.84	100.84	未进入	否	无	-21.62
11997	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代下队)柱上变压器	100	26.82	53.9	53.9	未进入	否	无	0
11998	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(老谷庙)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
11999	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	0kV孙家湾线(洞子沟供销社新分)柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12000	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12001	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组新增柱上变压器	50	40.74	19.8	19.8	未进入	否	无	6.95
12002	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园2号箱变1号变压器	500	51.98	140.2	140.2	未进入	否	无	7.86
12003	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(马杖子东)柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12004	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	107光明线	活动中心箱变101变压器	1000	22.24	580.6	580.6	未进入	否	无	-6.31

12005	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12006	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室3号变压器	800	21.74	466.08	466.08	未进入	否	无	84.83
12007	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	鑫源碧水龙庭2#箱变变压器	500	33.94	239.7	239.7	未进入	否	无	2.92
12008	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12009	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园3号箱变1号变压器	500	60.91	95.7	95.7	未进入	否	无	3.61
12010	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	环通公寓2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
12011	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期3#箱变变压器	630	24.89	347.26	347.26	未进入	否	无	9.16
12012	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨线1号环网柜变压器	630	3.47	482.27	482.27	未进入	否	无	-66.06
12013	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园5号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12014	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	104金海线	轩和碧水龙庭1#箱变变压器	500	30.73	246.7	246.7	未进入	否	无	5.44
12015	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园7号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12016	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	种子公司箱变变压器	315	17.98	195.43	195.43	未进入	否	无	2.76
12017	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	二制药分枝#2变压器	315	0.77	249.61	249.61	未进入	否	无	4.65
12018	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	环通公寓3#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
12019	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	农灌井变压器	200	23.98	112.8	112.8	未进入	否	无	0.62
12020	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园2号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12021	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	环通公寓1#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
12022	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	10kV市干线中石油1号箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12023	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(下三家南杖子)柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12024	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	10kV造纸线朝阳大街9号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12025	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	10kV文南线天合炜烨3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12026	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(庄头营)柱上变压器	400	27.68	-9.58	-9.58	未进入	否	无	0
12027	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园9号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12028	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	10kV世代线1号箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12029	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	10kV义美线中山大街4号箱变1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12030	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园4号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12031	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线海里四组新分柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12032	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园8号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12033	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园6号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12034	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线文明路1号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12035	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	10kV东干一号线建设路2号箱变变压器	630	28.52	325.52	325.52	未进入	否	无	58.09
12036	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分枝#19变压器	315	50.21	94.15	94.15	未进入	否	无	5.23
12037	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(项杖子新分)柱上变压器	100	73.47	40.19	40.19	未进入	否	无	12.48
12038	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园1号箱变2号变压器	500	26.54	267.35	267.35	未进入	否	无	3.24
12039	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12040	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	10kV江哨联线哨口井分1号箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
12041	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线180号右分12号柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12042	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	0kV江哨联线八里堡分4号右分1号柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12043	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(赵家沟)柱上变压器	50	74.1	21.37	21.37	未进入	否	无	11.27
12044	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双胜南沟)柱上变压器	50	85.82	-2.91	-2.91	未进入	否	无	15.36
12045	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(官场沟)柱上变压器	50	77.2	2.91	2.91	未进入	否	无	27.26
12046	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟西)柱上变压器	50	48.92	18.13	18.13	未进入	否	无	6.9
12047	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(郑家沟)柱上变压器	100	75.12	52.8	52.8	未进入	否	无	75.28
12048	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申一组井柱上变压器	50	8.17	35.92	35.92	未进入	否	无	0

12049	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线军工分歧64#变台柱上变压器	50	50.02	15.18	15.18	未进入	否	无	21.6
12050	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(忙牛沟里)柱上变压器	50	2.47	38.76	38.76	未进入	否	无	0
12051	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申)柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12052	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟东小区)柱上变压器	50	42.46	19.45	19.45	未进入	否	无	0
12053	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	10kV江哨联线比亚迪4S店箱变变压器	400	33.71	185.6	185.6	未进入	否	无	-34.75
12054	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分歧#5变压器	315	73.37	43.88	43.88	未进入	否	无	0.18
12055	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(台子)柱上变压器	50	79.3	0.35	0.35	未进入	否	无	0
12056	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(柏木沟)柱上变压器	100	63.56	36.16	36.16	未进入	否	无	-10.25
12057	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八一分歧7号柱上变压器	200	28.78	103.46	103.46	未进入	否	无	-16.46
12058	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#变台2#变压器	400	22.31	231.08	231.08	未进入	否	无	-57.97
12059	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园1号箱变1号变压器	500	26.64	267.05	267.05	未进入	否	无	-7.96
12060	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线37号右分歧4#A变压器	100	70.16	10.62	10.62	未进入	否	无	31.18
12061	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线皮毛分竹木器支房产支8#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12062	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	发展花园住宅小区2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12063	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线22#柱上变压器	315	31.75	152.11	152.11	未进入	否	无	-16.61
12064	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑3#箱变102变压器	500	79.57	7.35	7.35	未进入	否	无	0.44
12065	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支1#柱上变压器	400	64.52	69.68	69.68	未进入	否	无	7.15
12066	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分3#柱上变压器	315	50.6	92.93	92.93	未进入	否	无	10.03
12067	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	房产局家属箱变101变压器	400	24.13	223.48	223.48	未进入	否	无	7.18
12068	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	铁路2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
12069	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支7#柱上变压器	315	34.55	143.55	143.55	未进入	否	无	-53.14
12070	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	蓝海左岸2#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
12071	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	体委箱变变压器	1000	13.29	667.1	667.1	未进入	否	无	76.65
12072	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	新希望6号箱变2#变压器	630	44.54	223.46	223.46	未进入	否	无	11.75
12073	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都1#箱变1#变压器	500	63.51	83.9	83.9	未进入	否	无	1.79
12074	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室变压器	800	23.65	451.2	451.2	未进入	否	无	4.05
12075	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线朝阳大街2号箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
12076	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑1#箱变102变压器	500	89.5	-44.95	-44.95	未进入	否	无	35.76
12077	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉5#箱变2#变压器	500	56.25	118.95	118.95	未进入	否	无	10.37
12078	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线城宇小区箱变1#变压器	400	38.02	168.2	168.2	未进入	否	无	11.31
12079	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	新隆毛纺2#箱变2#变压器	630	31.67	306.31	306.31	未进入	否	无	1.85
12080	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑2#箱变102变压器	500	70.53	50.7	50.7	未进入	否	无	4.8
12081	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期1#箱变变压器	500	22.84	286	286	未进入	否	无	10.56
12082	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	金都3#箱变变压器	800	20.4	476.8	476.8	未进入	否	无	7.61
12083	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	益安小区箱变变压器	800	25	441.68	441.68	未进入	否	无	9.67
12084	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园12#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12085	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12086	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	友谊大街3#箱变变压器	400	34.21	183.84	183.84	未进入	否	无	47.07
12087	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	428四河联线	伏特供线朝阳大街3#环网柜邮局支农行箱变	630	48.72	198.45	198.45	未进入	否	无	3.02
12088	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园3#箱变1#变压器	630	31.15	307.82	307.82	未进入	否	无	6.6
12089	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路分3#箱变变压器	1000	19.04	609.6	609.6	未进入	否	无	21.61
12090	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	新兴街1号箱变变压器	400	34	184.2	184.2	未进入	否	无	56.28
12091	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸3号箱变变压器	630	44.67	224.34	224.34	未进入	否	无	3
12092	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	凌水明珠1#箱变变压器	630	41	246.39	246.39	未进入	否	无	3.54

12093	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园4#箱变变压器	630	25.87	342.78	342.78	未进入	否	无	11.19
12094	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	朝阳大街15号环网箱变变压器	630	0.2	502.74	502.74	未进入	否	无	0
12095	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张恒亮柱上变压器	160	43.89	76.56	76.56	未进入	否	无	-63.49
12096	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线花章营子村花章营子柱上变压器	400	39.41	162.72	162.72	未进入	否	无	8.34
12097	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟1台柱上变压器	50	97.91	-8.5	-8.5	未进入	否	无	-8.28
12098	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线钢球分2#柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12099	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	发展花园住宅小区1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12100	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	友谊大街2#箱变变压器	400	36.32	174.92	174.92	未进入	否	无	10.72
12101	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	109文江联线	爱民路2#箱变1#变压器	400	40.52	158.12	158.12	未进入	否	无	-2.34
12102	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	107庆丰线	郡湖城2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12103	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸4#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12104	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期7#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12105	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	站南线林场分2号箱变变压器	630	40.68	247.97	247.97	未进入	否	无	34.01
12106	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街9号箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
12107	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线国税局箱变变压器	500	15.05	324.8	324.8	未进入	否	无	2.56
12108	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	210北塔线	北市2#箱变2#变压器	315	31.25	154.29	154.29	未进入	否	无	-0.27
12109	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑3#箱变101变压器	500	38.58	207.4	207.4	未进入	否	无	23.89
12110	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	凤凰百货站箱变变压器	630	15.65	405.97	405.97	未进入	否	无	-1.85
12111	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园1#箱变1#变压器	500	22.82	285.9	285.9	未进入	否	无	11.44
12112	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟农线	金泰春天1号箱变变压器	630	39.59	254.65	254.65	未进入	否	无	0
12113	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	晟安首府1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12114	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街3#环网箱式变电站内变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
12115	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	房产局家属箱变102变压器	400	26.72	213.12	213.12	未进入	否	无	-54.43
12116	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	204凤城2号线	凤凰新城二期1号配电室变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
12117	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸2号箱变变压器	630	40.83	246.9	246.9	未进入	否	无	19.61
12118	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	大菜窖2#箱变102变压器	200	39.74	80.96	80.96	未进入	否	无	5.1
12119	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	209珠江线	木兰箱变2#变压器	630	36.28	287.53	287.53	未进入	否	无	-4.69
12120	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店中队)柱上变压器	200	61.41	98.24	98.24	未进入	否	无	18.63
12121	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分4#变压器	315	73.74	20.6	20.6	未进入	否	无	232.07
12122	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线2号箱变1号变压器	500	65.54	74.95	74.95	未进入	否	无	2.34
12123	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	西街小区4号箱变变压器	630	22.91	360.68	360.68	未进入	否	无	-4.05
12124	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	204商业线	商业锅炉箱变101变压器	400	26.43	214.64	214.64	未进入	否	无	-7.16
12125	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉2#箱变变压器	800	45.39	278.16	278.16	未进入	否	无	5.88
12126	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	马场分3号箱变1#变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12127	国网朝阳市双塔区供电分公司	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园11#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12128	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑2#箱变101变压器	500	57.45	118.15	118.15	未进入	否	无	21.15
12129	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	政协1#箱变变压器	400	25.08	219.72	219.72	未进入	否	无	-20.49
12130	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(李杖子村)柱上变压器	100	16.44	64.12	64.12	未进入	否	无	2.59
12131	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	站南线政协3号箱变变压器	400	30.75	197.04	197.04	未进入	否	无	-5.7
12132	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	0kV孙家湾线(白达营子南台新分)柱上变压器	400	8.43	297.16	297.16	未进入	否	无	0
12133	国网朝阳市双塔区供电分公司	66kV麒麟变电站	10KV麒麟农线	金泰春天6号箱变变压器	630	39.32	257.54	257.54	未进入	否	无	0
12134	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	步行街5号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12135	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线柳城路4号箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
12136	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟2台柱上变压器	100	47.57	-4.8	-4.8	未进入	否	无	0

12137	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台1#柱上变压器	315	60.65	62.28	62.28	未进入	否	无	2.49
12138	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线6、7组柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12139	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期5#箱变变压器	630	26.6	336.42	336.42	未进入	否	无	5.81
12140	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路分4#箱变变压器	1000	22.58	574.6	574.6	未进入	否	无	9.03
12141	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑二期3号箱变1#变压器	400	78.03	12.48	12.48	未进入	否	无	10.62
12142	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	112城内线	东都5#箱变1#变压器	630	43.96	227.87	227.87	未进入	否	无	8.92
12143	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	432义美线	10kV义美线中山大街4号箱变2号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12144	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	210兴河线	兴河1#箱变2#变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12145	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤城1号线凤凰新城二期2号配电室1号变压器	800	41.51	308.4	308.4	未进入	否	无	6.59
12146	国网朝阳市双塔区供电分公司	凤凰66kV变电站	208凌水线	北安居2#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12147	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	纪检委箱变101变压器	630	44.57	223.34	223.34	未进入	否	无	5.01
12148	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	110古城线	康达小区箱变变压器	200	33.95	92.1	92.1	未进入	否	无	27.13
12149	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	友谊大街1#箱变变压器	400	10.71	277.16	277.16	未进入	否	无	6.98
12150	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线国税局分3号柱上变压器	200	78.3	3.74	3.74	未进入	否	无	0.1
12151	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	山子线长宝二组井分5#(海里七组)柱上变压器	100	54.12	-9.96	-9.96	未进入	否	无	0
12152	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子五组)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12153	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申东新分)柱上变压器	200	28.81	102.38	102.38	未进入	否	无	-9.82
12154	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	政协2#箱变变压器	800	20.59	475.36	475.36	未进入	否	无	0.37
12155	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	10kV造纸线朝阳大街7号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12156	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	207五一线	五一小区1#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
12157	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(石门沟)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12158	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12159	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(西北山)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12160	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(木二三组)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12161	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线木头沟一组柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12162	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线石匠沟二台柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12163	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(庄头营子)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12164	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12165	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	蓝海左岸1#箱变变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
12166	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线东北山分台柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12167	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(平房二组)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12168	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线中北山分13号柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12169	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线十四组2#柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12170	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子3组)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12171	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(台子)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12172	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(二道沟三组)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12173	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	10kV九隆线华运3#箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12174	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里六组)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12175	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线林场分3号箱变变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
12176	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线铁路2号箱变变压器	630	35.2	282.24	282.24	未进入	否	无	3.09
12177	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线四家子柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12178	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(尹家沟)柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12179	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	林场分1#箱变变压器	400	85.37	-20.24	-20.24	未进入	否	无	-9.41
12180	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑1#箱变101变压器	500	51.04	145.25	145.25	未进入	否	无	3.14

12181	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(长宝四组1号)柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12182	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子一组变压器	100	45.23	38.41	38.41	未进入	否	无	-6.13
12183	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛洼变压器	200	18.72	122.56	122.56	未进入	否	无	-2.55
12184	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子九组变压器	100	61.33	63.34	63.34	未进入	否	无	197.44
12185	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子二组变压器	200	16.15	128.26	128.26	未进入	否	无	7.99
12186	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支08号工商变压器	200	34.7	90.64	90.64	未进入	否	无	-98.84
12187	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	0kV特供线镇东分古塔支11号古塔小区变压器	315	58.76	66.94	66.94	未进入	否	无	0
12188	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线利州分4号杆利州新区变压器	400	56.18	95.64	95.64	未进入	否	无	-0.3
12189	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器	200	49.77	81.84	81.84	未进入	否	无	0
12190	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北岳线岳台子分歧71号岳台子五组变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12191	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六化线双庙三组分歧4号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12192	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV千山联线喇嘛沟村分支1号变压器	10	0	8	8	未进入	否	无	0
12193	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村六七组新台	200	55.8	111.3	111.3	未进入	否	无	28.55
12194	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新2台	200	26.85	106.3	106.3	未进入	否	无	6.26
12195	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村八九组新台	200	72.28	60.08	60.08	未进入	否	无	115
12196	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新1台	200	24.82	110.36	110.36	未进入	否	无	-5.71
12197	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10kV城园线东村海军新2台	200	20.98	118.04	118.04	未进入	否	无	-3.25
12198	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新1台	100	7.39	72.62	72.62	未进入	否	无	-5.97
12199	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新2台	100	12.4	68.18	68.18	未进入	否	无	22.73
12200	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10kV城园线东村海军新1台	200	19.08	122.12	122.12	未进入	否	无	-1.09
12201	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村新台	200	32.94	94.12	94.12	未进入	否	无	14.55
12202	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村三组新台	200	76.96	90.66	90.66	未进入	否	无	47.28
12203	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子七组支2#新增变压器	100	44.18	41.07	41.07	未进入	否	无	-14.29
12204	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤东分歧2#东汤河东变压器	200	39	82	82	未进入	否	无	0
12205	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	V甘招1#线东赤赤大棚支东赤二六组机井变	100	86.8	10.07	10.07	未进入	否	无	27.58
12206	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前钢沟分2号井支变压器	100	29.06	66.65	66.65	未进入	否	无	12.13
12207	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线143号下河套七八组变压器新增	400	24.46	222.16	222.16	未进入	否	无	13.86
12208	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV田杖子分支21号变压器新增	100	64.69	15.31	15.31	未进入	否	无	-0.64
12209	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新增变压器	200	36.87	86.26	86.26	未进入	否	无	38.15
12210	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大石厂分支1号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12211	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线西坡变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12212	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧四分歧2号变压器	400	41.45	156.68	156.68	未进入	否	无	-55.25
12213	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村大棚台区4号变压器	50	53.75	15.6	15.6	未进入	否	无	63.79
12214	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟三组分歧18号杆变压器	50	75.11	8.65	8.65	未进入	否	无	11.44
12215	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李八组棚变压器	30	114.59	-10.3	-10.3	未进入	否	无	8.87
12216	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线八家分歧23号变压器	50	31.3	24.35	24.35	未进入	否	无	-11.57
12217	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线下店分歧143号下店村一二组变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12218	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线兴隆沟分歧兴隆沟八九组分支03号兴	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
12219	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟三四组新增变压器	200	22.77	114.48	114.48	未进入	否	无	0.94
12220	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线道虎沟村棚变压器1	30	74.3	5.75	5.75	未进入	否	无	-1.86
12221	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	三九线山湾子五组机井分山湾子五组机井变	100	22.35	58.91	58.91	未进入	否	无	-90.65
12222	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北2号变压器新增	50	41.72	31.34	31.34	未进入	否	无	-22.5
12223	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	kV大兴线碾房分歧自来水分支08号变压器新	100	82.25	0.33	0.33	未进入	否	无	15.36
12224	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分奈木皋二组变压器新增	200	25.14	111.08	111.08	未进入	否	无	-11.82

12225	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器	200	19.61	120.78	120.78	未进入	否	无	23.55
12226	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线181号变压器	100	41.93	38.12	38.12	未进入	否	无	3.15
12227	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中金1#线主干30号康家洼变压器	80	41.06	32.42	32.42	未进入	否	无	-3.38
12228	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分支06#草场敬老院变压器	30	41.57	12.73	12.73	未进入	否	无	-75
12229	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分05号杆柱上变压器	160	60.98	31.3	31.3	未进入	否	无	-5.45
12230	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线63号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12231	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支11号杆柱上变压器新增	200	40.92	78.18	78.18	未进入	否	无	27.27
12232	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线兴隆沟分果木树十组井支变压器	50	32.33	27.03	27.03	未进入	否	无	114.29
12233	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线老烧锅变压器	200	43.64	72.72	72.72	未进入	否	无	22.1
12234	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘卧线西南沟分支02号杆变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12235	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前線	10kV城坤线板厂分钱杆子支48号变压器新增	400	24.34	240.16	240.16	未进入	否	无	63.35
12236	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分5号变压器新增	200	26.06	107.88	107.88	未进入	否	无	0.89
12237	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分变压器	200	10.72	140.24	140.24	未进入	否	无	0
12238	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分国家沟支7号柱上变压器新增	50	30.88	27.76	27.76	未进入	否	无	71.15
12239	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西道变压器	100	26.56	53.45	53.45	未进入	否	无	9.34
12240	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平房子四组变压器	200	32.37	99.14	99.14	未进入	否	无	17.43
12241	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支06号变压器	63	117.12	10.97	10.97	未进入	否	无	27.52
12242	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝五分支9号变压器	50	47.33	18.19	18.19	未进入	否	无	0.29
12243	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小南台分歧06号变压器	160	40.42	63.33	63.33	未进入	否	无	13.33
12244	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧东官十一组分支4号变压器	200	48.71	63.12	63.12	未进入	否	无	23.85
12245	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山井分变压器	50	89.45	0.85	0.85	未进入	否	无	3.91
12246	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店八组分支18号变压器新增	200	24.84	115.98	115.98	未进入	否	无	56.76
12247	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线018号变压器新增	200	20.26	123.04	123.04	未进入	否	无	10.28
12248	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线衣杖子南台区变压器	200	21.52	120.32	120.32	未进入	否	无	24.01
12249	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组分歧5号变压器新增	200	29.82	122.84	122.84	未进入	否	无	103.61
12250	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村六组台区变压器	200	41.72	79.88	79.88	未进入	否	无	0
12251	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支22#化金一号变压器	200	53.65	85.32	85.32	未进入	否	无	0
12252	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线路灯分4+1号变压器新增	200	62.34	50	50	未进入	否	无	464.04
12253	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线南山分支27号变压器	20	64.93	3.89	3.89	未进入	否	无	-17.09
12254	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道村大棚4号三道村大棚变压器	100	49.17	30.86	30.86	未进入	否	无	29.25
12255	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新分变压器	200	29.41	121.28	121.28	未进入	否	无	30.2
12256	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线下店分歧下店七组分支05号下店七组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12257	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台一组新增变压器	200	38.62	103.84	103.84	未进入	否	无	5.75
12258	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树二组变压器	200	45.64	105.86	105.86	未进入	否	无	10.6
12259	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分柰木皋黄杖子变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
12260	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树三组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12261	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子四组台区变压器	100	116.81	7.54	7.54	未进入	否	无	26.81
12262	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线铁黑分歧上甘沟东分支3号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12263	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分12号杆变压器	50	108.29	-14.1	-14.1	未进入	否	无	3.26
12264	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支27号变压器	80	74.86	17.67	17.67	未进入	否	无	18.27
12265	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线董家沟分歧09号变压器	100	100.74	10.38	10.38	未进入	否	无	-9.09
12266	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东洼分歧01杆变压器	50	119.6	-19.74	-19.74	2025/7/11	是	2026/3/1	26.71
12267	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV四道一号支11号新变压器	200	36.86	86.68	86.68	未进入	否	无	47.21
12268	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分53号变压器新增	200	18.83	122.38	122.38	未进入	否	无	0.52

12269	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线017号五家子村二组变压器新增	160	65.4	25.44	25.44	未进入	否	无	1.62
12270	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟村拦沟西组台区柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12271	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	kV大兴线七家三四组棚分七家三四组棚变压	200	20.8	118.38	118.38	未进入	否	无	11.62
12272	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分66号变压器	200	24.8	110.98	110.98	未进入	否	无	0
12273	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村大东沟台区柱上变压器	100	78.24	64.18	64.18	未进入	否	无	417.62
12274	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	中三家古山子东组	100	39.3	46.32	46.32	未进入	否	无	44.41
12275	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	V塔南线黄花店一组支谷家岭支06号变压器新	200	28.96	102.84	102.84	未进入	否	无	7.44
12276	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南东坟分支10号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12277	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟变压器	100	59.35	20.67	20.67	未进入	否	无	44.28
12278	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分36号变压器	50	117.77	-18.88	-18.88	未进入	否	无	5.45
12279	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线193号变压器	50	58.7	12.2	12.2	未进入	否	无	7.25
12280	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	0kV甘卧线黑牛洼分支02号杆下井大棚变压器	50	12.53	34.41	34.41	未进入	否	无	27.27
12281	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟六七组变压器	50	83.97	-1.98	-1.98	未进入	否	无	34.88
12282	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	0kV城园线乳酸分歧发行分支03号发行变压器	160	52.58	43.87	43.87	未进入	否	无	16.57
12283	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	五家猪场台区变压器	30	85.55	-7.13	-7.13	未进入	否	无	7.46
12284	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线大长皋分支2号杆变压器	200	30.64	99.4	99.4	未进入	否	无	7.19
12285	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	子沟分12号杆蒿子沟四组1号井支蒿子沟四组	100	21.08	59.34	59.34	未进入	否	无	-11.96
12286	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	V六南线西南沟分歧西南沟一组分支12号变	160	62.65	56.35	56.35	未进入	否	无	17.11
12287	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分09号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
12288	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线172号果木树五组变压器	200	65.14	30.02	30.02	未进入	否	无	4.8
12289	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV东营子支11号杆柱上变压器	80	96.32	-10.45	-10.45	未进入	否	无	8.14
12290	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV两家七组支12号新变压器	50	1.25	39.43	39.43	未进入	否	无	0
12291	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	kV十老线兴隆沟分歧36号果木树十一组变	20	107.64	-4.44	-4.44	未进入	否	无	20.94
12292	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线东官六组分歧05号变压器	100	82.26	0.37	0.37	未进入	否	无	122.03
12293	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分18号马连沟大棚变压器	100	68.96	11.06	11.06	未进入	否	无	-15.41
12294	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线281号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12295	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分28号变压器分	400	47.93	283.68	283.68	未进入	否	无	206.98
12296	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	kV大兴线新建半拉锅五组支半拉锅五组变	100	116.85	-31.81	-31.81	未进入	否	无	26.33
12297	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv三台二组4号变压器新增	100	94.09	-14.09	-14.09	未进入	否	无	8.81
12298	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沿分支18号变压器新增	200	54.79	71.82	71.82	未进入	否	无	63.59
12299	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	大门10kV甜水沟分支49号变压器新增	100	34.83	45.44	45.44	未进入	否	无	-10.86
12300	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线26号杆二组01号杆变压器	200	4.45	151.1	151.1	未进入	否	无	14.41
12301	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧089号变压器	50	34.18	22.94	22.94	未进入	否	无	36.28
12302	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河南十组新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12303	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线018号北一组变压器	315	24.9	173.6	173.6	未进入	否	无	25.76
12304	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	kV塔西线西山分一组支十一组分支27号变	50	26.1	26.95	26.95	未进入	否	无	2.92
12305	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线羊草沟分支09号杆变压器	200	47.48	75.66	75.66	未进入	否	无	16.4
12306	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	V六南线西南沟分歧西南沟六组分支33号变	50	47.5	18.22	18.22	未进入	否	无	-1.03
12307	国网朝阳市喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV后杖子支05号杆柱上变压器	50	51.86	14.07	14.07	未进入	否	无	10.38
12308	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新白草沟四五组变压器	200	52.78	83.68	83.68	未进入	否	无	-11.27
12309	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分林家店机井支变压器	100	0.04	79.96	79.96	未进入	否	无	0
12310	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV东垵卜六组支06号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12311	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家一组棚支04号变压器新增	100	72.72	9.49	9.49	未进入	否	无	16.73
12312	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	V甘塔线水泉梁上大棚分支水泉32号井支变	200	29.22	110.7	110.7	未进入	否	无	-12.72

12313	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村二组大棚分13号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
12314	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	V大兴线联网分歧七家分支李宝江支12号变	50	116.9	-13.09	-13.09	2025/7/9	是	2026/3/1	43.27
12315	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 东村五、七、八3号	100	47.03	57.59	57.59	未进入	否	无	34.31
12316	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南周线南窑六台支3#南窑六号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12317	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老杨线果木树综合变压器	200	34.6	92.7	92.7	未进入	否	无	5.03
12318	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分叶岩支19号变压器	50	119.39	-14.67	-14.67	未进入	否	无	30.22
12319	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新分变压器	200	25.07	112.3	112.3	未进入	否	无	30.4
12320	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线烧南小区变压器	200	62.24	80.9	80.9	未进入	否	无	-17.37
12321	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分02号变压器	50	81.85	0.67	0.67	未进入	否	无	18.41
12322	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线25号变压器	200	52.52	56.54	56.54	未进入	否	无	8.29
12323	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申大棚分05号变压器	30	92.66	-2.03	-2.03	未进入	否	无	348.84
12324	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线东地大棚分歧3号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12325	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	二杖子新增变压器	50	70.53	32.62	32.62	未进入	否	无	126.49
12326	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台南棚支4号变压器	80	63.73	24.81	24.81	未进入	否	无	78.33
12327	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟里分支30号杆变压器	30	65.71	4.3	4.3	未进入	否	无	-2.54
12328	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	0kV六南线0.4kV西南沟村一组灌溉井变压器	50	13.26	33.38	33.38	未进入	否	无	650
12329	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	V南山线柏沟支柏沟二台分04号柏沟二号变	200	55.96	48.08	48.08	未进入	否	无	23.82
12330	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子一二组支02号变压器新增	200	24.24	111.52	111.52	未进入	否	无	-18.29
12331	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线嘉合分歧05号下河西变压器	80	119.68	-20.69	-20.69	未进入	否	无	20.5
12332	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙七组变压器	200	13.72	133.8	133.8	未进入	否	无	11.2
12333	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙八组变压器	200	21.82	120.04	120.04	未进入	否	无	16.32
12334	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧1#河东北变压器	200	62.39	35.22	35.22	未进入	否	无	0
12335	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙六组变压器	400	63.58	67.4	67.4	未进入	否	无	27.99
12336	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组2号变压器	200	33.49	93.02	93.02	未进入	否	无	37.35
12337	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大兴线联网分歧兴隆庄一组分支02号变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12338	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北岳线古山子西组支02号占家沟台变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12339	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线窑沟分10号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12340	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线烧北分歧2号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12341	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线089号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12342	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支2#新增变压器	100	75.52	52.97	52.97	未进入	否	无	90.35
12343	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线086号变压器	400	32.37	190.56	190.56	未进入	否	无	0
12344	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV中金2#线二矿分歧36号古山子中组变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12345	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV梨树沟分38号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12346	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12347	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子三组分歧09号变压器新增	200	40.31	84.38	84.38	未进入	否	无	43.6
12348	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山根台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12349	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线石杖子大棚台区变压器	100	22.66	66.82	66.82	未进入	否	无	12
12350	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大兴线联网分歧东沟支04号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12351	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘卧线沟北崖分支11号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12352	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分64号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12353	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线李振伟大棚分支01号杆变	315	0.04	251.87	251.87	未进入	否	无	-96.25
12354	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店二组分支09号变压器	50	76.87	11.36	11.36	未进入	否	无	-9.32
12355	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山村大棚支008号杆柱上变	100	70.08	28.32	28.32	未进入	否	无	5.02
12356	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线范西沟分进山井支变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

12357	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴联网分歧七家分支06号杆变压器	200	22.86	115.64	115.64	未进入	否	无	25.51
12358	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支08号杆变压器	200	20.37	119.58	119.58	未进入	否	无	-5.57
12359	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线北方塑料厂分支02号杆变压器	200	64.53	30.96	30.96	未进入	否	无	27.74
12360	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄一组分支02号变压器	50	75.73	2.14	2.14	未进入	否	无	10.88
12361	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分7号变压器	100	110.22	-2.32	-2.32	未进入	否	无	-0.34
12362	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分歧49号变压器新增	100	43.71	49.2	49.2	未进入	否	无	110.97
12363	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	十老线下店分歧143号下店村一二组变压器	200	27.46	111.68	111.68	未进入	否	无	22.11
12364	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼三组分道西井支变压器	50	0.27	39.86	39.86	未进入	否	无	100
12365	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	大兴线联网分歧兴隆庄一组分支02号变压器	200	50.62	92.5	92.5	未进入	否	无	4.38
12366	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线042号变压器新增	100	38.22	42.82	42.82	未进入	否	无	17.09
12367	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北房线豆东梁分歧03号豆腐房东窑子变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12368	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线双庙三组支新增变压器	200	17.97	149.5	149.5	未进入	否	无	-42.23
12369	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支19号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12370	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV烧锅杖子三四组分支6号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12371	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	十老线下店分歧奈木寨分支49号西洼子A台变	50	89.07	-1.5	-1.5	未进入	否	无	-45.8
12372	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线1号变压器	160	81.7	-2.72	-2.72	未进入	否	无	36.68
12373	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧大棚供水支02号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12374	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	铁沟门东小区台变压器	50	67.16	9.83	9.83	未进入	否	无	1.27
12375	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线125号杆柱上变压器	50	0.06	39.97	39.97	未进入	否	无	0
12376	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线60号菜七队井变压器	250	15.11	166.88	166.88	未进入	否	无	28.24
12377	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分歧016号变压器	50	90.03	-4.3	-4.3	未进入	否	无	5.66
12378	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈村分歧1号变压器	80	68.4	13.48	13.48	未进入	否	无	25
12379	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧半四五组分支8号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12380	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房分23号变压器	50	4.55	38.19	38.19	未进入	否	无	40.54
12381	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV田杖子分支21号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12382	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV蒿草沟分歧49号杆柱上变压器	50	70.9	10.37	10.37	未进入	否	无	38.06
12383	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石门沟分49号变压器	50	53.6	14.51	14.51	未进入	否	无	15.97
12384	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄五组分歧02号变压器	100	84.28	-4.28	-4.28	未进入	否	无	5.07
12385	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	六线六官三组分六官三组三台支六官三组三台	50	81.57	0.59	0.59	未进入	否	无	18
12386	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙四组新增变压器	100	37.67	44.4	44.4	未进入	否	无	54.07
12387	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分柏沟六组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12388	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线五家子村口分08号五家子冷冻转供变	100	66.5	13.51	13.51	未进入	否	无	12.57
12389	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	线黄花店分七组大棚2号分支1号七组大棚2	80	13.46	53.24	53.24	未进入	否	无	-51.54
12390	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟大棚变压器	100	53.04	31.72	31.72	未进入	否	无	10.65
12391	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分歧74号杆变压器	20	91.06	-1.6	-1.6	未进入	否	无	-2.16
12392	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线综合家属楼台区变压器	200	31.12	122.84	122.84	未进入	否	无	48.45
12393	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地大棚分歧3号变压器新增	200	69.27	37.28	37.28	未进入	否	无	5.98
12394	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线125号变压器新增	50	75.59	2.23	2.23	未进入	否	无	-29.27
12395	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV新地支08号杆柱上变压器新增	100	43.37	40.38	40.38	未进入	否	无	3.16
12396	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线宁铺分歧07号杆变压器	200	52.63	86.36	86.36	未进入	否	无	72.93
12397	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组2台变压器	50	25.96	27.13	27.13	未进入	否	无	19.59
12398	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟五组台区变压器	100	66.83	45.68	45.68	未进入	否	无	50.17
12399	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海五组台区变压器	200	32	96.5	96.5	未进入	否	无	14.65
12400	国网朝阳市喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线达铺变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

12401	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	水马线二道门东变压器	100	67.49	12.52	12.52	未进入	否	无	0.92
12402	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线130号任家湾变压器新增	100	59.43	61.36	61.36	未进入	否	无	210.86
12403	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV线周杖子分歧周杖子一组并分周杖子一组并	100	0.03	79.97	79.97	未进入	否	无	0
12404	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十一组分支05号变压器	100	103.74	-23.67	-23.67	未进入	否	无	5.73
12405	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店九组分支03号变压器	100	45.16	35.97	35.97	未进入	否	无	6.34
12406	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线48号变压器新增	200	63.04	36.62	36.62	未进入	否	无	58.39
12407	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线南亮子六组新增变压器	200	35.41	106.66	106.66	未进入	否	无	23.32
12408	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线7号变压器	50	25.37	27.31	27.31	未进入	否	无	-70.7
12409	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线古山子分歧1号古山子东组变压器	315	17.86	197.1	197.1	未进入	否	无	11.08
12410	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线供热分梁家2台变压器	200	8	144.02	144.02	未进入	否	无	0
12411	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑六台支3#南窑六号变压器新增	50	65.15	-16.26	-16.26	未进入	否	无	-15.35
12412	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支44号变压器	200	46.53	78.66	78.66	未进入	否	无	-3.24
12413	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分歧079号十八台三四组变压器	200	31.24	97.52	97.52	未进入	否	无	29
12414	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线政府变压器	200	59.67	47.98	47.98	未进入	否	无	9.47
12415	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海三组台区变压器	200	61.1	46.98	46.98	未进入	否	无	-9.59
12416	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线三家分支04号变压器新增	200	16.82	127.52	127.52	未进入	否	无	31.09
12417	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子一组新增台区	400	24.78	227.24	227.24	未进入	否	无	-48.14
12418	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线杨树树下四组分五组井支变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12419	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子大棚1号变压器	100	6.03	74.04	74.04	未进入	否	无	-10.53
12420	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧后稠沟分支3号变压器	50	79.57	19.35	19.35	未进入	否	无	144.76
12421	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线065和尚营子西变压器	80	33.41	37.28	37.28	未进入	否	无	-4.75
12422	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟二号新增台区	100	19.08	60.93	60.93	未进入	否	无	-1.8
12423	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线北台子分支06号变压器新增	400	47.23	243.92	243.92	未进入	否	无	19.99
12424	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村一组变压器	200	34.65	91.06	91.06	未进入	否	无	22.22
12425	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟一组分支06号变压器新增	50	55.95	15.09	15.09	未进入	否	无	-0.33
12426	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线六间房河南支新增变压器	100	87.56	11.14	11.14	未进入	否	无	-2.14
12427	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子一组支1#新增变压器	200	60.65	121.48	121.48	未进入	否	无	205.38
12428	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上井支变压器	50	28.54	27.43	27.43	未进入	否	无	50
12429	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分支7号变压器	50	20.73	30.3	30.3	未进入	否	无	25.53
12430	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支变压器	200	45.91	75.18	75.18	未进入	否	无	24.53
12431	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧大窝铺分支7号变压器分	100	34.54	45.5	45.5	未进入	否	无	23.33
12432	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧下牛沟分支2号变压器分	100	19.54	62.26	62.26	未进入	否	无	10.56
12433	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧54号变压器分台	200	30.28	131.68	131.68	未进入	否	无	45.15
12434	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴镇沟分18号变压器	50	119.96	-7.75	-7.75	未进入	否	无	50
12435	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	大坝村大棚变压器	30	99.66	2.03	2.03	未进入	否	无	-8.39
12436	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12437	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线主干199号杆变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12438	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子十一组分02号变压器	200	49.42	61.4	61.4	未进入	否	无	34.89
12439	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线77号中三家一号棚台区柱上变压器	50	68.15	18.63	18.63	未进入	否	无	8.36
12440	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六南线西南沟分西二组支02号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12441	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔大线主干107号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
12442	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招三组分甘招三组井支变压器	50	59.13	14.8	14.8	未进入	否	无	1.48
12443	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海四组台区变压器	200	107.41	-31.32	-31.32	未进入	否	无	-10.96
12444	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增变压器	200	39.1	81.8	81.8	未进入	否	无	15.58

12445	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街二台区变压器	400	63.31	68.28	68.28	未进入	否	无	14.24
12446	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前大线衣杖子村3组机井变压器	50	58.14	12.36	12.36	未进入	否	无	72.17
12447	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄村变压器	200	66.86	71.72	71.72	未进入	否	无	20.15
12448	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支65号变压器新增	200	13.63	133.44	133.44	未进入	否	无	2.54
12449	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分37号洞上村变压器新增	200	53.14	102.86	102.86	未进入	否	无	8.03
12450	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分歧2号大房申变压器	200	17.17	125.76	125.76	未进入	否	无	9
12451	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	老平线安德营子分歧16号安德营子村变压器	200	79.62	120.42	120.42	未进入	否	无	3.43
12452	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧114号杆变压器新增	200	29.97	100.08	100.08	未进入	否	无	13.66
12453	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村村台区变压器	200	44.08	72.36	72.36	未进入	否	无	0
12454	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分八角沟井支变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12455	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支08#梁家四号台区变压器	200	37.92	110.98	110.98	未进入	否	无	0
12456	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	0kV特供线红石分歧08号西冷台区变压器新增	200	48.95	62.12	62.12	未进入	否	无	40.99
12457	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线簪杖子新二台区	200	65.51	77.56	77.56	未进入	否	无	-6.5
12458	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧09号变压器新增	200	23.07	113.88	113.88	未进入	否	无	20.45
12459	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV西河套分支2号变压器新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
12460	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北1号变压器新增	200	15.41	129.2	129.2	未进入	否	无	22.33
12461	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山组农灌井支变压器	50	102.08	-10.55	-10.55	未进入	否	无	37.33
12462	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV房申村灌溉井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12463	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组2号支2号变压器	100	77.26	32.36	32.36	未进入	否	无	-25.32
12464	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变	50	41.53	28.39	28.39	未进入	否	无	83.87
12465	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧下稠沟分支3号变压器新	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12466	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支04号变压器新增	200	57.41	63.4	63.4	未进入	否	无	6.08
12467	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分05号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12468	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支29、38号井变压器	400	2.25	311.2	311.2	未进入	否	无	21.21
12469	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变	200	16.19	134.58	134.58	未进入	否	无	38.43
12470	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线羊小分歧新安电分支3号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12471	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	金平联线0.4kV金杖子村三组节水灌溉井变	400	45.57	300.24	300.24	未进入	否	无	-8.69
12472	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子四、七组变压器	200	52.32	68.22	68.22	未进入	否	无	-14.71
12473	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线三家村北支1#新增变压器	200	35.45	89.1	89.1	未进入	否	无	-2.97
12474	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	金平联线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变	200	22.59	119.18	119.18	未进入	否	无	-3.48
12475	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	kV金铁线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变	200	23.92	117.14	117.14	未进入	否	无	-11.14
12476	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村国三沟台区柱上变压器	200	48.77	104.3	104.3	未进入	否	无	171.66
12477	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分歧02号变压器	400	4.73	302.84	302.84	未进入	否	无	0
12478	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线烧杖子八组变压器	50	19.14	31.14	31.14	未进入	否	无	38.16
12479	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甜水沟分支65号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12480	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	0kV中金2号线古山子村中组台区柱上变压器	50	19.13	30.44	30.44	未进入	否	无	73.33
12481	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线17号南梁南台变压器	200	72.98	86.08	86.08	未进入	否	无	55.18
12482	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎道上二台区变压器	200	19.1	121.82	121.82	未进入	否	无	-0.49
12483	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线3号变压器新增	400	65.03	238.32	238.32	未进入	否	无	21.84
12484	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧54号变压器新增	100	66.9	14.28	14.28	未进入	否	无	13.39
12485	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分11号杆柱上变压器新增	100	73.91	40.06	40.06	未进入	否	无	115.2
12486	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	大兴线头道洼砖厂分歧六组支07号变压器	200	42.44	81.92	81.92	未进入	否	无	7.65
12487	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道新增变压器	100	68	35.41	35.41	未进入	否	无	18.26
12488	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟五台新增变压器	50	111.2	-0.33	-0.33	未进入	否	无	-27.76

12489	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟分变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
12490	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店七组分支05号变压器新增	200	21.89	124.22	124.22	未进入	否	无	14.81
12491	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家2号支3号变压器	100	8.83	71.21	71.21	未进入	否	无	-16.94
12492	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线顾杖子西组西组变压器	200	39.01	85.6	85.6	未进入	否	无	22.2
12493	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大架梁分25号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12494	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线周家店1号变压器	200	25.24	116.38	116.38	未进入	否	无	23.86
12495	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线苇子沟分苇子沟机井支变压器	50	0.01	40	40	未进入	否	无	0
12496	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分二号井支支变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12497	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线51号变压器新增	200	19.41	121.2	121.2	未进入	否	无	-14.73
12498	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧71号岳台子五组变压器新增	100	27.57	52.43	52.43	未进入	否	无	1.59
12499	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤分西赤二组机井支2号井支变压器	50	85.95	4.8	4.8	未进入	否	无	48.3
12500	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤西台子变压器	50	74.42	5.64	5.64	未进入	否	无	22
12501	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅西大棚支2号变压器	50	11.64	34.2	34.2	未进入	否	无	-78.65
12502	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线大杖子村大杖子2台	50	65.63	8.55	8.55	未进入	否	无	13.83
12503	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线59号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12504	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支16号变压器	30	74.99	13.15	13.15	未进入	否	无	65.88
12505	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄一组大棚变压器	80	74.42	10.94	10.94	未进入	否	无	-23.19
12506	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分景区支景区变压器	50	88.43	0.67	0.67	未进入	否	无	157.45
12507	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分三六组支14号变压器	80	45.68	27.46	27.46	未进入	否	无	44.08
12508	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV北沟分碾子沟三组机井支碾子沟三组机井支变压器	50	38.37	24.31	24.31	未进入	否	无	0
12509	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分29号杆柱上变压器	80	40.11	34.16	34.16	未进入	否	无	5.19
12510	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组西台子大棚分变台变压器	200	39.23	86.96	86.96	未进入	否	无	7.57
12511	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线184号变压器	50	100.66	-10.32	-10.32	未进入	否	无	28.14
12512	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分04号头道铁厂大棚支变压器	50	69.82	7.78	7.78	未进入	否	无	-17.06
12513	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线十八亩石场支07号下河套九组棚变变压器	50	76.21	6.52	6.52	未进入	否	无	-16.94
12514	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大塔下八组分歧03号杆柱上变压器	100	98.87	16.9	16.9	未进入	否	无	-6.54
12515	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南草线柏沟四组机井分变压器	400	79.99	112.6	112.6	未进入	否	无	-53.17
12516	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线49号市场开发楼变压器	200	56.21	47.78	47.78	未进入	否	无	-7.95
12517	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻沟原分歧麻沟北分支001号麻沟北变变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12518	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十堡线大良分支01号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12519	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧070号变压器	200	27.85	107.62	107.62	未进入	否	无	20.28
12520	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV北沟分小碾沟支沟八支04号碾子沟八组变压器	50	26.18	26.92	26.92	未进入	否	无	24.04
12521	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧03号变压器	50	70.37	4.83	4.83	未进入	否	无	65.45
12522	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV店分歧户子沟分支户子沟一组分支21号户子变压器	63	62.75	14.51	14.51	未进入	否	无	-2.85
12523	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分波太沟三组支04号变压器	200	31.18	97.64	97.64	未进入	否	无	17.6
12524	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家五组机井支变压器	100	97.23	-10.39	-10.39	未进入	否	无	2.95
12525	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分011号新华变压器	315	59.62	64.67	64.67	未进入	否	无	13.57
12526	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分井房支01号杆变压器	200	26.52	106.96	106.96	未进入	否	无	-1.43
12527	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV钼矿家属院分歧01号杆柱上变压器	200	39.06	81.88	81.88	未进入	否	无	3.74
12528	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线纪家庄支05号纪家庄变压器	200	78.55	22.96	22.96	未进入	否	无	40.09
12529	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12530	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线金杖子乡政府台区变压器	100	102.16	5.15	5.15	未进入	否	无	-27.39
12531	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分05号变压器新增	100	24.58	57.69	57.69	未进入	否	无	-8.85
12532	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小七队分歧08号古山子西组变压器	100	56.34	37.12	37.12	未进入	否	无	10.41

12533	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线联网分歧二布四六分支51号变压器	200	52.94	70.92	70.92	未进入	否	无	9.67
12534	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	章营子新增变压器	100	87.1	-5.16	-5.16	未进入	否	无	35.55
12535	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	甘招一号线东赤赤三号井支西赤赤1号井支变	100	112.12	-30.78	-30.78	2025/7/20	是	2026/3/1	139.59
12536	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	kV南山线山嘴支山嘴一台分4#山嘴一号变	400	16.3	255.36	255.36	未进入	否	无	-57.67
12537	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟一组变压器	200	56.93	111.72	111.72	未进入	否	无	51.56
12538	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分17号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
12539	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾三组支2号变压器	100	94.43	-9.54	-9.54	未进入	否	无	7.12
12540	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子四组分歧04号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12541	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	店分歧户子沟分支户子沟西沟分支12号户子	20	98.82	-1.77	-1.77	未进入	否	无	2.67
12542	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾三组分支01号变压器	200	82.7	3.78	3.78	未进入	否	无	-11.84
12543	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10KV南山线南窑十组分南窑一组变台变压器	100	13.65	66.78	66.78	未进入	否	无	30.65
12544	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊老线	0kV甘羊线东沟分歧大窝铺分支7号变压器新	100	27.56	53.04	53.04	未进入	否	无	17.08
12545	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线下店分歧十八台八组分支06号十八台八组	200	38.18	99.58	99.58	未进入	否	无	57.93
12546	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家六组分3号变压器	50	105.67	-8.56	-8.56	未进入	否	无	13.16
12547	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	kV三小线三台三组机井分支三台三组井变	50	85.43	4.63	4.63	未进入	否	无	-54.72
12548	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV白草沟二组分2号新变压器	200	22.91	115.54	115.54	未进入	否	无	45.92
12549	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10KV甘卧线四家子村白庙子台区变压器	100	76.95	22.16	22.16	未进入	否	无	156.06
12550	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村四组变压器	200	29.78	102.6	102.6	未进入	否	无	55.41
12551	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV工业1号线78号杆柱上变压器	100	73.86	6.31	6.31	未进入	否	无	7
12552	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分东南沟井支变压器	50	28.34	27.08	27.08	未进入	否	无	4.35
12553	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线三官庙村南沟台区柱上变压器	100	37.13	69.26	69.26	未进入	否	无	404.69
12554	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村变压器	400	43.14	149.2	149.2	未进入	否	无	-9.09
12555	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV疙瘩小分支3号变压器	200	19.55	122.84	122.84	未进入	否	无	0
12556	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村六组变压器	100	25.47	54.61	54.61	未进入	否	无	9.16
12557	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧下店七组分支05号下店七组变	200	19.14	121.8	121.8	未进入	否	无	-2
12558	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线沈杖子分支04号变压器新增	200	53.03	105.6	105.6	未进入	否	无	117.45
12559	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组大棚支支02号变压器	50	106.39	-2.99	-2.99	未进入	否	无	17.63
12560	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧山洼分支01号变压器	50	21.55	32.72	32.72	未进入	否	无	-43.27
12561	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	kV十老线下店分歧097号十八台一组大棚变	100	37.56	43.57	43.57	未进入	否	无	19.14
12562	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线011号变压器	400	46.34	266.84	266.84	未进入	否	无	6.13
12563	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组台区变压器	200	42.68	76.02	76.02	未进入	否	无	0.56
12564	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村2号分支2号变压器	200	42.59	74.84	74.84	未进入	否	无	17.49
12565	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线301号杆化石沟八组台区变	50	57.75	19.44	19.44	未进入	否	无	77.97
12566	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线36号一小台区变压器	400	20.64	237.44	237.44	未进入	否	无	8
12567	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧柳北分支19号变压器新	200	14.57	130.86	130.86	未进入	否	无	-4.56
12568	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线碾子沟上台变压器	200	54.32	105.36	105.36	未进入	否	无	74.34
12569	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	老线安德营子分歧28号安德营子五七组变	200	36.46	87.08	87.08	未进入	否	无	24.6
12570	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线坤都五组大棚台区变	100	37.65	44.95	44.95	未进入	否	无	28.04
12571	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西地分支06号杆变	200	21.59	122.44	122.44	未进入	否	无	32.58
12572	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东杖子新增变	200	17.69	124.76	124.76	未进入	否	无	24.34
12573	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟三组新增变	200	34.28	94.12	94.12	未进入	否	无	19.07
12574	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子村二、三组变	200	46.32	67.38	67.38	未进入	否	无	18.09
12575	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	kV北岳线岳台子三组支01号岳台子三组变	100	58.93	30.64	30.64	未进入	否	无	-24.55
12576	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV下苇唐分支5号变	50	81.62	1.11	1.11	未进入	否	无	-5.01

12577	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧031号变压器	100	15.02	68.75	68.75	未进入	否	无	5.71
12578	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线占家湾支04号站家湾变压器	100	96.02	-15.97	-15.97	未进入	否	无	6.02
12579	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	0kV塔大线大三家分08号杆新城子六七组大线	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12580	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧十八台一组分支05号十八台一组	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12581	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南草线沟门分歧11#沟门南变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
12582	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤线三间房分24号变压器新增	200	41.37	96.18	96.18	未进入	否	无	11.31
12583	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子三号变压器	100	83.42	-3.42	-3.42	未进入	否	无	15.16
12584	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组分支08号变压器新增	200	32.97	115.1	115.1	未进入	否	无	66.55
12585	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线178号变压器新增	250	19.43	158.98	158.98	未进入	否	无	-22.24
12586	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山大棚支13号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12587	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利营2号井支小马架子3号井变压器	50	6.82	37.43	37.43	未进入	否	无	-33.33
12588	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线116号双庙村二组变压器	50	108.06	-13.98	-13.98	未进入	否	无	6.62
12589	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分大唐支4号变压器	200	28.61	103.1	103.1	未进入	否	无	0
12590	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村三组台区柱上变压器	200	42.75	77.42	77.42	未进入	否	无	-17.26
12591	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线小马架子新增台区变压器	200	25.23	109.6	109.6	未进入	否	无	-60.52
12592	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子四组分03号杆柱上变压器	80	102.35	-6.65	-6.65	未进入	否	无	15.27
12593	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分歧03#郭彩店变压器	100	59.53	27.19	27.19	未进入	否	无	0
12594	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	0kV西干线石寒家沟分河南一组大井支变压器	50	0.07	39.97	39.97	未进入	否	无	-92.86
12595	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟门变压器	400	25.96	216.32	216.32	未进入	否	无	11.63
12596	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新小店六组变压器	100	22.54	58.51	58.51	未进入	否	无	-4.42
12597	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV六海线坤都市场变压器新增	200	21.59	116.98	116.98	未进入	否	无	12.48
12598	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线河东台区变压器	200	20.59	119.26	119.26	未进入	否	无	-30.98
12599	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线191号变压器新增	200	25.05	116.72	116.72	未进入	否	无	1.97
12600	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	0kV甘招2号线王营子分大杖子二组井支变压器	50	41.38	20.78	20.78	未进入	否	无	92.31
12601	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV梨树沟分38号杆柱上变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12602	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增变压器	315	30.1	157.5	157.5	未进入	否	无	-2.42
12603	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干036号变压器新增	200	40.61	81.72	81.72	未进入	否	无	41.3
12604	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	公塔线桥官分三官庙北沟支七组灌溉井支变	50	45.1	20.34	20.34	未进入	否	无	620
12605	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧070号变压器新增	400	12.34	270.64	270.64	未进入	否	无	6.85
12606	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组台区变压器	200	30.9	98.2	98.2	未进入	否	无	107.41
12607	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟1组井台区柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12608	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼4组井分变压器	50	50.79	16.91	16.91	未进入	否	无	70.37
12609	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线045号变压器	200	30.83	100.08	100.08	未进入	否	无	-1
12610	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线戈杖子支15号戈杖子变压器	50	94.86	-7.39	-7.39	未进入	否	无	-70.02
12611	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子养殖小区分04号杆柱上变压器	250	20.08	150.68	150.68	未进入	否	无	-66.86
12612	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	0kV六南线西南沟分西二组支02号变压器新增	200	47.44	76.34	76.34	未进入	否	无	6.54
12613	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	0kV公塔线桥子十二组大棚分九组井支变压器	50	38.85	26.59	26.59	未进入	否	无	91.67
12614	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子大棚09号杆变压器	200	41.18	84.76	84.76	未进入	否	无	12.76
12615	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家八组二组分支07号变压器	30	77.41	4.61	4.61	未进入	否	无	55.73
12616	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线096号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
12617	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线水泉加油站大棚005号杆变压器	100	55.72	38.35	38.35	未进入	否	无	-10.3
12618	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线头道沟分09号双庙村头道沟六组变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12619	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子一组支10号变压器	30	81.47	0.89	0.89	未进入	否	无	8.43
12620	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子三四组分支6号变压器新增	200	38.16	97.48	97.48	未进入	否	无	42.01

12621	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北崖分支11号杆变压器新增	50	30.95	26.04	26.04	未进入	否	无	-15.56
12622	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林杖子村2组机井变压器	50	15.68	32.16	32.16	未进入	否	无	-37.21
12623	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	V大兴线联网分歧七家分支一支06号变压器新	200	37.25	118.06	118.06	未进入	否	无	89.68
12624	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组新增台区	200	30.5	99.02	99.02	未进入	否	无	23.27
12625	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线红石八组大棚新增变压器	100	2.05	78.07	78.07	未进入	否	无	18.18
12626	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	0kV甘羊线羊小分歧小老井分支3号变压器新	200	56.09	89.6	89.6	未进入	否	无	-0.82
12627	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分5号变压器新增	200	32.84	94.34	94.34	未进入	否	无	11.83
12628	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	电网10kV甘水线二杖子分支07号变压器新增	200	59.29	41.5	41.5	未进入	否	无	29.6
12629	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	千伏十堡线乱塘子分大梁支乱塘子五组变压	200	75.07	18.12	18.12	未进入	否	无	319.62
12630	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧002号变压器新增	400	49.96	122.76	122.76	未进入	否	无	21.44
12631	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山十组变压器	50	8.42	35.89	35.89	未进入	否	无	-22.73
12632	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧141号变压器	100	18.19	61.81	61.81	未进入	否	无	0
12633	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线簪杖子新一台区	200	32.69	94.62	94.62	未进入	否	无	47.1
12634	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	六南线西南沟分歧西南沟二组大棚分支3号变	20	78.67	0.48	0.48	未进入	否	无	-42.4
12635	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线239#小房申变压器	200	21.41	118.3	118.3	未进入	否	无	0
12636	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜一号分支1号变压器	30	75.77	1.74	1.74	未进入	否	无	13.27
12637	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱农业分支03号变压器	80	37.88	36.39	36.39	未进入	否	无	26.32
12638	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线13号南梁南变压器	200	30.26	99.52	99.52	未进入	否	无	9.4
12639	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线028号杆棉麻变压器	400	52.39	111.48	111.48	未进入	否	无	8.49
12640	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良变压器	200	26.23	125.46	125.46	未进入	否	无	12.3
12641	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组三台柱上变压器	100	31.68	54.04	54.04	未进入	否	无	-17.46
12642	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门二组分支03号杆变压器	50	105.93	-10.46	-10.46	未进入	否	无	10.76
12643	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线083号变压器	50	5.85	37.53	37.53	未进入	否	无	14.71
12644	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店下杖子大棚新增变压器	100	30.37	51.46	51.46	未进入	否	无	-18.79
12645	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻沟原分歧007号麻沟原变压器	100	54.46	25.54	25.54	未进入	否	无	18.34
12646	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	六东线后坟河南分歧后坟河南二台分支04号变	200	52.24	83.12	83.12	未进入	否	无	0
12647	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子分大井支变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12648	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东南山新增变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12649	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12650	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线衣北二台区变压器	50	119.92	-17.14	-17.14	未进入	否	无	1.2
12651	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线5组井台区柱上变压器	400	51.76	306.64	306.64	未进入	否	无	-35.7
12652	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	V六东线后坟河南分歧后坟五组分支04号变	200	44.71	105.2	105.2	未进入	否	无	0
12653	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV上店村灌溉1号井变压器	50	41.17	21.4	21.4	未进入	否	无	750
12654	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线养殖场分2号井支变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12655	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分柏沟二台变压器新增	200	3.99	152.02	152.02	未进入	否	无	90.24
12656	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子分歧05号变压器新增	200	36.5	111.82	111.82	未进入	否	无	92.7
12657	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村五组台区柱上变压器	200	44.64	80.74	80.74	未进入	否	无	12.4
12658	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧老烧锅分3号变压器新	200	50.3	124.64	124.64	未进入	否	无	24.7
12659	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子二组分土城子一组台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12660	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村四组台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12661	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子十组变压器	200	52.88	54.84	54.84	未进入	否	无	21.86
12662	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线韩柱前大棚新增变压器	50	89.66	-0.16	-0.16	未进入	否	无	24.93
12663	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家新城子2号分支2号变压器	200	30.02	100.52	100.52	未进入	否	无	9.61
12664	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村三四组变压器	200	57.42	82.22	82.22	未进入	否	无	35.44

12665	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组二台变台变压器	100	49.81	31.48	31.48	未进入	否	无	155.84
12666	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉1号井分变压器	200	56.42	61.4	61.4	未进入	否	无	-37.99
12667	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组大棚变压器	100	54.65	25.48	25.48	未进入	否	无	-20.91
12668	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子大棚变压器新增	100	44.5	43.22	43.22	未进入	否	无	38.46
12669	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	城园线老砖厂分歧海军分支05号海军变压器	200	26.21	107.6	107.6	未进入	否	无	-9.46
12670	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支12、15号井支变压器	400	10.84	285.2	285.2	未进入	否	无	-13.2
12671	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村八九组分歧2号变压器新增	200	54.36	51.28	51.28	未进入	否	无	35.53
12672	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线万吉沟分歧05号变压器新增	200	26.04	107.92	107.92	未进入	否	无	16.59
12673	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家三组支02号杆柱上变压器	100	52.11	49.16	49.16	未进入	否	无	3.87
12674	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线从杖子分歧1号变压器	50	96.25	-8.11	-8.11	未进入	否	无	4.94
12675	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV四组分支3号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
12676	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支35号变压器	50	110.57	6.98	6.98	2025/5/10	是	2026/3/1	61.87
12677	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线47号凌河公园综合楼变压器	200	70.63	21.96	21.96	未进入	否	无	32.83
12678	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV七组小区小分支19号变压器	50	50.1	20.06	20.06	未进入	否	无	33.93
12679	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧十八台七组分支05号十八台七组	160	79.65	88.18	88.18	未进入	否	无	-15.05
12680	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店四组南沟井变压器	50	24.63	30.83	30.83	未进入	否	无	-69.09
12681	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分歧06号变压器	80	105.15	-15.94	-15.94	未进入	否	无	-13.07
12682	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器2	50	63.85	11.47	11.47	未进入	否	无	19.5
12683	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV桥杖子分支2号变压器	100	54	26.03	26.03	未进入	否	无	-7.3
12684	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟三组大棚分1号变压器	30	51.02	10.24	10.24	未进入	否	无	-12.57
12685	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	钱平房子北沟分歧北沟砖厂分支01号小马架	50	64.13	8.33	8.33	未进入	否	无	-57.32
12686	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线南村三四组分支05号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12687	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家二组2号井变压器	200	0.01	159.98	159.98	未进入	否	无	0
12688	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分林前变压器	200	43.05	83.84	83.84	未进入	否	无	-8.4
12689	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子河西分歧08号杆变压器	50	70.82	8.21	8.21	未进入	否	无	24.58
12690	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208小三线	10kV周杖子六组南支3号变压器	200	48.88	62.36	62.36	未进入	否	无	49.25
12691	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	0kV甘水线老杖子分下湾子一组11号杆变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12692	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线农业站新增柱上变压器	100	34.71	46.06	46.06	未进入	否	无	72.1
12693	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新增变压器	200	68.27	116.36	116.36	未进入	否	无	77.61
12694	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线洞上分房申支02号洞上村小房申变压器	100	44.73	35.34	35.34	未进入	否	无	7.98
12695	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟分歧15号变压器新增	400	40.42	188.28	188.28	未进入	否	无	14.85
12696	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	0kV北干线0.4kV平房子8组新增灌溉井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12697	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分三组支8号变压器新增	200	17.77	139.56	139.56	未进入	否	无	0
12698	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	kV北镇线中四组分支11号中三家四组台区变	200	25.23	110.86	110.86	未进入	否	无	2.23
12699	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子八组分支20号杆柱上变压器	50	104.58	-12.25	-12.25	未进入	否	无	3.79
12700	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线091号变压器	50	53.47	16.22	16.22	未进入	否	无	-16.54
12701	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤二组大棚07号杆变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12702	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分一组支15号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12703	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧西山大棚分支02号下河套大棚	50	32.92	26.8	26.8	未进入	否	无	24.77
12704	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线045#梁家一号变压器	200	48.05	64.32	64.32	未进入	否	无	0
12705	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线3号变压器1	100	86.9	-6.44	-6.44	未进入	否	无	8.93
12706	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV八角沟分歧6号变压器	100	68.91	11.09	11.09	未进入	否	无	30.96
12707	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	0kV城园线岩棉厂分03号河湾后地南台变	80	25.74	43.56	43.56	未进入	否	无	-47.53
12708	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中三家四组变台变压器	200	34.72	94.56	94.56	未进入	否	无	-12.9

12709	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线240号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12710	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线一二组小区变压器	100	59.19	23.95	23.95	未进入	否	无	-4.21
12711	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线050号五家子五组变压器	50	119.21	-19.51	-19.51	2025/7/10	是	2026/3/1	2.27
12712	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支33号杆柱上变压器新增	200	25.83	130.62	130.62	未进入	否	无	61.42
12713	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	kV北岳线任台子村纪家庄大棚台区柱上变压器	100	73.25	27.81	27.81	未进入	否	无	-60.26
12714	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村2组2、3号井变压器	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	0
12715	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线古山子分支03号变压器新增	200	34.61	90.8	90.8	未进入	否	无	7.53
12716	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南东坟分支10号变压器新增	100	39.5	55.63	55.63	未进入	否	无	50.56
12717	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV上店村2号井变压器	50	49.84	18.57	18.57	未进入	否	无	0
12718	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子四五分支08号变压器新增	200	44.85	70.34	70.34	未进入	否	无	54.11
12719	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线土城子南大井台区变压器	200	36.21	90.52	90.52	未进入	否	无	9.46
12720	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	5店分歧十八台二五组分支05号十八台二五组	200	50.84	83.4	83.4	未进入	否	无	90.1
12721	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	网10kV城坤线房山根分房申支08号变压器新	200	53.8	52.4	52.4	未进入	否	无	26.93
12722	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器新增	200	70.6	84.12	84.12	未进入	否	无	17.47
12723	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公镇2号线水泥厂台区柱上变压器	200	47.98	69.58	69.58	未进入	否	无	-22.91
12724	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子分支03号变压器新增	200	28.72	102.72	102.72	未进入	否	无	8.08
12725	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟台区变压器	200	68.12	131.46	131.46	未进入	否	无	109.26
12726	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前大线前营子台区变压器	100	47.08	61.18	61.18	未进入	否	无	21.83
12727	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	甘水线马营子分歧67号杆南亮子五组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12728	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分北叉支南圈变压器	50	85.28	25.28	25.28	未进入	否	无	16.2
12729	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分牦牛沟新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12730	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎道上一台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12731	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子村分01号杆柱上变压器新增	200	41.52	76.96	76.96	未进入	否	无	14.19
12732	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	南山线二道马厂分南山四组支27#南山四组变	100	17.61	62.68	62.68	未进入	否	无	32.77
12733	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分哈叭气一组井变压器	50	65.22	11.9	11.9	未进入	否	无	-33.15
12734	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道变压器	200	35.39	89.22	89.22	未进入	否	无	7
12735	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西南沟一组井分变压器	200	75.29	18.84	18.84	未进入	否	无	72.23
12736	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永四支07号变压器	200	22.43	115.18	115.18	未进入	否	无	3.81
12737	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大塔卜三组分07号杆柱上变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
12738	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	V十老线平房子北沟分歧43号平房子北沟变	100	33.62	47.44	47.44	未进入	否	无	27.19
12739	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家五组大井分06号杆柱上变压器	400	40.33	170.36	170.36	未进入	否	无	11.55
12740	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线041号小城子二组变压器	50	109.36	-13.08	-13.08	2025/1/12	是	2026/3/1	7.84
12741	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	0kV公塔线液化气站分王杖子二组井支变压器	50	25.03	28.35	28.35	未进入	否	无	-7.41
12742	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子五十一组变压器	200	45.42	80.62	80.62	未进入	否	无	33.82
12743	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支32#化金二号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12744	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟2组2号变压器	200	17.34	127.18	127.18	未进入	否	无	24.15
12745	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干107号变压器新增	400	33.07	266.16	266.16	未进入	否	无	89.04
12746	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村张家营台区柱上变压器	100	37.66	47.3	47.3	未进入	否	无	-8.68
12747	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟11组大棚变压器	100	50.91	32.68	32.68	未进入	否	无	-2.36
12748	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线26号变压器	63	25.07	34.77	34.77	未进入	否	无	30.04
12749	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	kV甘招1号线甘招六组大棚支甘招五组井变	100	44.43	42.94	42.94	未进入	否	无	-66.67
12750	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组新增变压器	200	49.68	70.42	70.42	未进入	否	无	18.6
12751	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子七组大棚新增变压器	100	56.19	26.91	26.91	未进入	否	无	8.13
12752	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	V北岳线古山子西组支02号占家沟台变压器新	200	60.66	105.14	105.14	未进入	否	无	154.48

12753	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八分支04号变压器新增	200	71.14	73.64	73.64	未进入	否	无	19.15
12754	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	老线平房子大棚分歧05号平房子大棚变压器	200	43.03	106.78	106.78	未进入	否	无	4.32
12755	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟分房申沟里井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12756	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子新增台区	200	37.22	110.5	110.5	未进入	否	无	49.41
12757	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线024号变压器新增	200	18.75	123.4	123.4	未进入	否	无	35.87
12758	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子九组变压器	200	51.32	57.36	57.36	未进入	否	无	1.78
12759	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器	100	113.77	13.06	13.06	未进入	否	无	8.58
12760	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线金杖子三组大棚新增变压器	50	27.74	26.35	26.35	未进入	否	无	-62.2
12761	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	联网分歧新建兴隆庄一组变压器	200	25.25	113.34	113.34	未进入	否	无	61.22
12762	国网朝阳市喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线后杖子变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12763	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分43号变压器新增	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12764	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分14号东村大棚变压器新	200	60.7	43.8	43.8	未进入	否	无	6.4
12765	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家3号支8号变压器	200	17.44	125.12	125.12	未进入	否	无	-1.72
12766	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线058号变压器	400	22.37	266	266	未进入	否	无	-5.48
12767	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分下甘沟分支21号变压器	100	80.31	-0.29	-0.29	未进入	否	无	9.04
12768	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	线杨树下分歧果树四组分支02号果树四	200	48.81	62.68	62.68	未进入	否	无	-20.81
12769	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线215号变压器	30	102.69	-10.06	-10.06	未进入	否	无	280.95
12770	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线老爷庙村十二组分歧11号老爷庙十一组	50	89.03	-4.5	-4.5	未进入	否	无	-1.04
12771	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线二道沟1组台区柱上变压器	50	43.54	19.79	19.79	未进入	否	无	10.89
12772	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南荒地支09号杆柱上变压器新增	100	88.38	31.61	31.61	未进入	否	无	9
12773	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山9组井台区柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12774	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线小汤台区变压器	100	63.24	16.78	16.78	未进入	否	无	0
12775	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨四组台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12776	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线157号变压器	80	55.19	22.42	22.42	未进入	否	无	5.7
12777	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子镇直变压器	400	44.65	142	142	未进入	否	无	1.72
12778	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村五组变压器	200	35.43	94.54	94.54	未进入	否	无	64.78
12779	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线77号中三家二号棚台变压器	100	100.53	13.29	13.29	未进入	否	无	12.66
12780	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟变压器	200	59.1	88.34	88.34	未进入	否	无	116.71
12781	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV花果山分歧11号变压器	50	24.44	27.95	27.95	未进入	否	无	10.71
12782	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组分02号杆柱上变压器新增	200	23.61	112.82	112.82	未进入	否	无	1.28
12783	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线窑沟分10号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12784	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西台台区变压器	200	51.8	56.4	56.4	未进入	否	无	28.43
12785	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器新增	200	20.9	118.22	118.22	未进入	否	无	3.14
12786	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前干沟上杖子分肖家沟支肖家沟变	50	83.18	15.52	15.52	未进入	否	无	273.82
12787	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道四组1号变压器新增	200	23.86	117.4	117.4	未进入	否	无	5.87
12788	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线付杖子大棚分车杖子井支变压器	100	0.05	79.95	79.95	未进入	否	无	0
12789	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱一组新柱上变压器	200	60.78	38.86	38.86	未进入	否	无	21.02
12790	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线西沟变压器	50	57.81	31.7	31.7	未进入	否	无	183.85
12791	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线红石六组新增变压器	200	36.61	90.88	90.88	未进入	否	无	10.33
12792	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子六组棚分7号变压器	80	48.24	33.52	33.52	未进入	否	无	0
12793	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分55号洞上村棚变压器	30	56.6	9.91	9.91	未进入	否	无	6.52
12794	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂二组分4号变压器	200	66.5	27	27	未进入	否	无	3.12
12795	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支23号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
12796	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支04号变压器	200	25.02	109.96	109.96	未进入	否	无	7.79

12797	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟分歧27号变压器	63	60.79	12.13	12.13	未进入	否	无	17.91
12798	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子一组分支03号变压器新增	200	43.95	73.96	73.96	未进入	否	无	23.5
12799	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线267号变压器新增	200	58.47	45.26	45.26	未进入	否	无	0
12800	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟一组分支04号变压器	50	88.84	-4.17	-4.17	未进入	否	无	10.32
12801	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	V城坤线洞上分南沟支31号洞上村南沟里变	50	75.47	7.1	7.1	未进入	否	无	11.23
12802	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	V大兴线碾房分歧西沟二组大棚支06号杆变	100	48.91	31.14	31.14	未进入	否	无	1.79
12803	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分1号变压器新增	200	77.35	75.9	75.9	未进入	否	无	36.14
12804	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	V三九线北洞三组机井分支北洞三组机井变	50	13.38	35.47	35.47	未进入	否	无	0
12805	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	V甘水线甘水主干150号杆水泉梁上大棚变	30	105.16	-5.58	-5.58	未进入	否	无	65.58
12806	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁崔分变压器	50	25.72	29.14	29.14	未进入	否	无	0
12807	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分11号变压器	200	20.41	121.6	121.6	未进入	否	无	-55.68
12808	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320杜直线	10kV杜直线平房分支06号变压器新增	200	48.85	92.14	92.14	未进入	否	无	33.78
12809	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧44号变压器新增	400	10.23	281.08	281.08	未进入	否	无	85.17
12810	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线143号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
12811	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	0kV北房线长皋分歧007号赵台子变压器新增	100	20.2	59.87	59.87	未进入	否	无	7.4
12812	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北3号变压器新增	200	36.18	121.68	121.68	未进入	否	无	4.96
12813	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家一组井支变压器	80	56.73	19.1	19.1	未进入	否	无	717.42
12814	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线170号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12815	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	V十老线乌太沟二组分支05号乌太沟二组变	400	14.37	262.52	262.52	未进入	否	无	-7.68
12816	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿分支02号杆变压器	30	88.63	2.3	2.3	未进入	否	无	-7.25
12817	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	公镇2#线10kV大垵卜小二组支02号杆柱上变	100	87.35	-2.82	-2.82	未进入	否	无	-17.99
12818	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线磅石沟分支25号杆上台子变压器	100	37.41	42.6	42.6	未进入	否	无	151.93
12819	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分村支2号变压器新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
12820	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分支17号变压器新增	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12821	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店一组分支9号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12822	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组新棚支2号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12823	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧兴隆小区分支4号变压器	50	49.53	18.02	18.02	未进入	否	无	181.63
12824	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分柏沟三组井变压器	30	0.05	23.99	23.99	未进入	否	无	0
12825	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	kV镇东3#线青沙梁分北村井支1#井柱上变	100	37.32	45.06	45.06	未进入	否	无	6.47
12826	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	V甘卧线九纯农分歧01号杆卧虎沟三组棚变	200	35.64	99.74	99.74	未进入	否	无	20.95
12827	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿一组支02号杆柱上变压器	50	76.73	1.87	1.87	未进入	否	无	-9.25
12828	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线盆窑大棚分03号盆窑南大棚变	50	5.27	37.58	37.58	未进入	否	无	0
12829	国网朝阳市喀左县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子小区台变压器	200	12.12	136.36	136.36	未进入	否	无	-7.18
12830	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道四组大棚分歧三道三四组2号分支变	100	46.38	33.62	33.62	未进入	否	无	0
12831	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	城坤线板厂分钱杖子分支排杖子二组支1号变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12832	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招街里新增台区变压器	400	30.27	199.76	199.76	未进入	否	无	5.33
12833	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分下井35号杆变压器	400	66.51	298.32	298.32	未进入	否	无	37.07
12834	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线217号平房子村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12835	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河西分4号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12836	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线五家子村口分02号五家子四组组大棚	30	117.57	-10.76	-10.76	未进入	否	无	16.63
12837	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟四组支04#柏沟四号变	315	20.7	198.2	198.2	未进入	否	无	-30.84
12838	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV枣树沟分支10号变压器	160	52.68	95.95	95.95	未进入	否	无	45.61
12839	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线下店分歧户子沟分支34号户子沟五七组大	50	70.68	5.11	5.11	未进入	否	无	26.06
12840	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧05号变压器	100	89.67	-9.66	-9.66	未进入	否	无	36.9

12841	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线中太沟分支03号变压器	50	0.81	39.6	39.6	未进入	否	无	-9.09
12842	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村四组2号台区2号变压器	50	27.9	26.05	26.05	未进入	否	无	15.11
12843	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店四组二分支5号变压器	50	83.89	3.33	3.33	未进入	否	无	39.37
12844	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线苗圃分歧02号变压器	200	39.77	97.68	97.68	未进入	否	无	0
12845	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线043号变压器	100	73.72	31.05	31.05	未进入	否	无	2
12846	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿分支06号杆变压器	200	50.71	70.12	70.12	未进入	否	无	326.91
12847	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟小南沟支03号杆柱上变压器	50	43.71	18.94	18.94	未进入	否	无	21.23
12848	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线榜石沟分支49号杆变压器	30	64.9	5.29	5.29	未进入	否	无	-7.52
12849	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分国家沟变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12850	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟分郭彰店井变压器	50	0.15	39.92	39.92	未进入	否	无	0
12851	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支06号变压器	50	71.01	19.16	19.16	未进入	否	无	26.94
12852	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧150号变压器	50	46.67	16.71	16.71	未进入	否	无	25.13
12853	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分歧142号变压器	80	30.75	39.96	39.96	未进入	否	无	25.55
12854	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔西线杨杖子分白沟支17号变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
12855	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧34号变压器	80	82.81	51.73	51.73	未进入	否	无	2.39
12856	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五组机井支变压器	100	50.78	40.65	40.65	未进入	否	无	49.42
12857	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥官分歧68号杆柱上变压器	50	60.7	11.58	11.58	未进入	否	无	33.15
12858	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线126号变压器	200	14.48	143.38	143.38	未进入	否	无	-60.53
12859	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线234#于村农业变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
12860	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	公塔线塔下三组分老年公寓支塔下三组2号变	200	71.79	59.26	59.26	未进入	否	无	-7.26
12861	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地支03号荒地东组变压器	200	46.29	89.08	89.08	未进入	否	无	7.57
12862	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟八九组分支03号变压器	50	66.04	7.5	7.5	未进入	否	无	3.03
12863	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子大棚变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
12864	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线关大海五组大棚分04号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
12865	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下河套分歧05号变压器	50	50.12	14.95	14.95	未进入	否	无	-7.3
12866	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV四五道分支36号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
12867	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支03号杆柱上变压器	100	42.33	37.67	37.67	未进入	否	无	7.34
12868	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北地分歧03号变压器	50	63.45	8.28	8.28	未进入	否	无	-7.27
12869	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚二台区	50	64.66	8.04	8.04	未进入	否	无	40
12870	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二级站变压器	50	72.58	5.71	5.71	未进入	否	无	39.26
12871	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线180号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12872	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线东沟分歧二窝铺分支1号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12873	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线香山支新李恩堂变压器	50	24.42	27.95	27.95	未进入	否	无	-3.37
12874	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招粮库台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12875	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北岳线主干线130号任家湾变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12876	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV烧锅村支12号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12877	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	三家大北棚台区	30	64.91	6.22	6.22	未进入	否	无	-14.39
12878	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV十老线杨树	下分歧姚洞子分支姚洞子二组分支04号姚洞	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12879	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招1#线西沟分歧38号杆变压器	10	0	8	8	未进入	否	无	0
12880	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西河套分支2号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12881	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔西线杨树沟分二组支1号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12882	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园5#变压器	630	40.13	251.24	251.24	未进入	否	无	0
12883	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园8#变压器	630	22.95	359.48	359.48	未进入	否	无	0
12884	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔西线头道八九分1号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0

12885	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔西线125号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12886	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔西线头道四五组分5号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12887	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	大道井04号杆机井变压器	50	96.93	-8.36	-8.36	未进入	否	无	-21.86
12888	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	老线杨树下分歧姚洞子分支46号姚洞子村	50	94.23	-7.11	-7.11	未进入	否	无	15.4
12889	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号人大路灯变压器	315	51.2	94.66	94.66	未进入	否	无	-16.06
12890	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子分歧17号变压器	100	49.68	35.28	35.28	未进入	否	无	0
12891	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈一组分歧5号变压器	200	15.65	129.92	129.92	未进入	否	无	-15.55
12892	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	线10kV甘招2#线王营子分歧131号杆王营子	200	0	160	160	未进入	否	无	0
12893	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分水泉沟机井支变压器	50	23.84	30.98	30.98	未进入	否	无	-60
12894	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气村一组灌溉井变压器	50	72.03	22.31	22.31	未进入	否	无	71.96
12895	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线联网分歧新建兴隆庄二组分变压器	200	26.01	135.1	135.1	未进入	否	无	11.34
12896	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧18号郑家沟变压器	100	24.95	65.57	65.57	未进入	否	无	54.88
12897	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	0kV六南线西南沟分西三组大棚支1号变压器	30	37.48	16	16	未进入	否	无	32.35
12898	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	0kV六南线0.4kV西南沟村三组灌溉井变压器	50	42.98	21.97	21.97	未进入	否	无	52.86
12899	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分小房申变压器	200	42.25	78.02	78.02	未进入	否	无	0
12900	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线平房子村棚分歧变台变压器	100	33.74	54.07	54.07	未进入	否	无	-0.9
12901	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分59#二道四号变压器	200	39.76	88.48	88.48	未进入	否	无	2.95
12902	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分02号变压器	30	0.04	24	24	未进入	否	无	0
12903	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	南沟分歧西南沟六组分支西南沟五组二台分	30	58	10.7	10.7	未进入	否	无	-3.15
12904	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线132#沟门棚变压器	100	75.87	6.39	6.39	未进入	否	无	0
12905	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线张家窑分01号变压器	100	68.28	17.82	17.82	未进入	否	无	9.84
12906	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门分歧05#沟门北变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
12907	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西分支变台变压器	100	34.56	45.44	45.44	未进入	否	无	8.1
12908	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店八组分支06号变压器	200	18.52	123.12	123.12	未进入	否	无	8.43
12909	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大六线北沟分红六支04号红石村六组变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12910	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线介石沟分歧05号杆变压器	200	13.94	133.76	133.76	未进入	否	无	-0.69
12911	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线老郑杖子分歧12号杆变压器	50	63.5	9.12	9.12	未进入	否	无	-12.38
12912	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南山线山嘴支五道二台分06#五道四号变	80	0	64	64	未进入	否	无	0
12913	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分歧机井变压器	100	62.95	23.35	23.35	未进入	否	无	-5.89
12914	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分歧48号变压器	30	50.99	13.9	13.9	未进入	否	无	12.1
12915	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧004号方便面变压器	200	45.42	69.16	69.16	未进入	否	无	3.47
12916	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	三小线小营高家洞二组井分歧高家洞二组井	50	0.08	39.96	39.96	未进入	否	无	-90.91
12917	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架子镇一砖厂支01号变压器	50	61.68	12.27	12.27	未进入	否	无	-12.75
12918	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧07号西山嘴变压器	50	113.42	12.76	12.76	未进入	否	无	35.18
12919	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线黄道一组分歧16号变压器	400	28.26	247.2	247.2	未进入	否	无	18.49
12920	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧077号变压器	30	98.38	-4.98	-4.98	未进入	否	无	6.98
12921	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分后背支18号变压器	30	89.36	-2.49	-2.49	未进入	否	无	15.63
12922	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分歧169号杆柱上变压器	50	29.98	29.29	29.29	未进入	否	无	-8.55
12923	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧048号变压器	100	37.42	47.72	47.72	未进入	否	无	-37.5
12924	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支05号杆柱上变压器	30	50.13	9.2	9.2	未进入	否	无	4.14
12925	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分歧33号变压器	30	2.86	23.15	23.15	未进入	否	无	47.37
12926	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子一组分歧7号变压器	50	119.86	-19.73	-19.73	2025/7/10	是	2026/3/1	44.6
12927	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线边家沟分歧21号变压器	50	51.45	16.14	16.14	未进入	否	无	18.94
12928	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子村支5号变压器	80	113.75	-25.4	-25.4	未进入	否	无	-6.9

12929	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	老线下店分枝奈木桌分支13号乌太沟三组变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12930	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支69号杆变压器	50	72.47	5.21	5.21	未进入	否	无	31.03
12931	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线10kV西线河九组棚变压器	200	12.24	137.5	137.5	未进入	否	无	17.89
12932	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干059号变压器	100	49.53	30.47	30.47	未进入	否	无	46.1
12933	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线下店分西山支西山大棚支下河套八组井	100	0.21	79.79	79.79	未进入	否	无	0
12934	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线147号变压器	80	4.11	60.71	60.71	未进入	否	无	-1.32
12935	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙六组支24号变压器	50	96.29	-8.14	-8.14	未进入	否	无	4.45
12936	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧20号杆变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12937	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海牛厂棚区变压器	50	40.94	-0.77	-0.77	未进入	否	无	79.59
12938	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑3#箱变1号变压器	630	13.31	420.15	420.15	未进入	否	无	23.36
12939	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干075号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
12940	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线050号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12941	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分一组支08号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
12942	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区9号箱变变压器	630	14.72	411.26	411.26	未进入	否	无	6.34
12943	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变1#变	630	16.48	400.37	400.37	未进入	否	无	18.42
12944	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南道化分歧9号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12945	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	千禧小区二期1#箱变间隔配电变压器	630	17.28	395.14	395.14	未进入	否	无	2.37
12946	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段4#箱变变压器	630	23.73	362.75	362.75	未进入	否	无	20.21
12947	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园1号箱变102变压器	500	21.7	291.55	291.55	未进入	否	无	5.69
12948	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	塔城新区1#箱变变压器	500	20	300.05	300.05	未进入	否	无	14.47
12949	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区1#箱变1号变压器	630	36.93	273.36	273.36	未进入	否	无	11.42
12950	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变1#变	500	28.41	258.25	258.25	未进入	否	无	22.66
12951	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	124专供线	百货箱变2#变压器	630	17.19	395.7	395.7	未进入	否	无	-11.76
12952	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟里分歧22号杆变压器	50	47.52	19.8	19.8	未进入	否	无	98.04
12953	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	十老线下店分枝奈木桌分支42号西洼子B台变	100	30.73	49.29	49.29	未进入	否	无	17.55
12954	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿三组井变压器	30	0.07	23.98	23.98	未进入	否	无	0
12955	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线碾房分歧碾房一组分支4号变压器	200	50.24	61.14	61.14	未进入	否	无	53.2
12956	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区1#箱变2#变压器	500	30.28	248.6	248.6	未进入	否	无	3.48
12957	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	124专供线	城建局箱变1#变压器	160	64.22	25.41	25.41	未进入	否	无	33.25
12958	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	商业城箱变1#变压器	630	37.06	270.52	270.52	未进入	否	无	1.42
12959	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	古塔新园1#箱变1#变压器	630	86.45	-9.83	-9.83	未进入	否	无	8.22
12960	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	利州1#箱变1号变压器	630	45.83	215.71	215.71	未进入	否	无	4.41
12961	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线长岭沟分12号双庙村长岭沟四组变	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12962	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	华鑫家园三期3#箱变变压器	630	13.37	419.77	419.77	未进入	否	无	4.55
12963	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线馨园小区2#箱变变压器	500	15.57	322.2	322.2	未进入	否	无	8.77
12964	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	客运站箱变1#变压器	400	61.13	75.48	75.48	未进入	否	无	21.4
12965	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	线波太沟分矿泉水支土地7号井支波太沟五组	100	53.73	28.26	28.26	未进入	否	无	64.36
12966	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支38号变压器	80	34.35	37.21	37.21	未进入	否	无	-9.95
12967	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线大马架分25号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12968	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV十老线	线下店分枝户子沟分支户子沟二组分支05号户子	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12969	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子五组变压器	100	77.27	64.36	64.36	未进入	否	无	384.62
12970	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北岳线岳台子分歧59号岳台子二组变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12971	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线板厂分钱杖子支103号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12972	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十堡线北台子分支06号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0

12973	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV中井线	10kV中井线	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12974	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二杖子新台	200	31.92	104.16	104.16	未进入	否	无	38.49
12975	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线三间房分变压器新增	200	9.41	141.18	141.18	未进入	否	无	0.8
12976	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线房山根分房申支变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
12977	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组分变压器新增	200	35.11	112.8	112.8	未进入	否	无	21.76
12978	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大城子新分2号变压器新增	100	34.1	49.95	49.95	未进入	否	无	-5.42
12979	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招1#线东赤赤大棚分支23号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
12980	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店四组变压器	200	47.79	86.86	86.86	未进入	否	无	13.49
12981	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV周杖子四组支3号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
12982	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化台区变压器	200	42.08	111	111	未进入	否	无	106.76
12983	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV十老线	10kV十老线杨树树下分岐杨树树下九组分支杨树树下三组分支03号杆	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
12984	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔大线四道一号分支05号变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
12985	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线143号下河套七八组变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
12986	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组农灌变压器	50	1.9	39.19	39.19	未进入	否	无	11.11
12987	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线东盛豪庭箱变2#	400	23.35	226.64	226.64	未进入	否	无	3.85
12988	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	10kV城水线顺顺1#箱变2#变压器	630	26.34	338.5	338.5	未进入	否	无	62.9
12989	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV城镇线中兴家园1#箱变变压器	500	42.75	186.5	186.5	未进入	否	无	30.84
12990	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV城化线腾龙2#箱变2#变压器	630	69.02	70.5	70.5	未进入	否	无	37.1
12991	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十组大棚03号变压器	50	36.95	21.53	21.53	未进入	否	无	68.35
12992	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线老爷庙村十二组分岐25号老爷庙十二组	50	67.97	10.6	10.6	未进入	否	无	9.16
12993	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城博线陶然欣苑3#箱变1#变	630	22.08	364.9	364.9	未进入	否	无	18.06
12994	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分岐06号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
12995	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子八组支03号岳台子八组变	200	91.01	-8.78	-8.78	未进入	否	无	70.23
12996	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线富佳花园箱变2#变压器间隔配电变	400	26.91	212.44	212.44	未进入	否	无	6.9
12997	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑1#箱变2#变	400	55.79	96.88	96.88	未进入	否	无	12.82
12998	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3号线东瑞新城2#箱变101变压器	630	15.13	408.74	408.74	未进入	否	无	14.57
12999	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	10kV城金线金鼎龙湾1号箱变变压器	630	16.68	398.92	398.92	未进入	否	无	17.51
13000	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分道上大棚支变台变	200	0	160	160	未进入	否	无	0
13001	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3号线利州2#箱变变压器	630	39.14	257.48	257.48	未进入	否	无	7.58
13002	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟分19号变压器	30	79.79	11.3	11.3	未进入	否	无	33.6
13003	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟分岐15号变压器	30	94.4	-4.3	-4.3	未进入	否	无	46.8
13004	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城博线博望家园2号箱变102变压器	630	21.37	392.62	392.62	未进入	否	无	1.21
13005	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV城化线腾龙4#箱变变压器	315	80.98	-1.39	-1.39	未进入	否	无	19.65
13006	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城博线陶然欣苑3#箱变2#变	630	22.95	360.17	360.17	未进入	否	无	-6.15
13007	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320杜直线	10kV杜直线杨树树下分支03号变压器	50	70.03	-1.79	-1.79	未进入	否	无	9.66
13008	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分岐47号杆变压器	100	78.5	39.47	39.47	未进入	否	无	3.67
13009	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线160号果木树七组变压器	50	70.14	4.94	4.94	未进入	否	无	0.9
13010	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海五组棚变变压器	30	74.47	3.77	3.77	未进入	否	无	11.11
13011	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线天成颐静园箱变变压器	630	16.5	400.05	400.05	未进入	否	无	1.86
13012	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线鑫海花园3号箱变变压器	500	25.76	271.3	271.3	未进入	否	无	24.86
13013	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线铁线西上分岐温家沟分支20号变	400	49.35	305.92	305.92	未进入	否	无	16.46
13014	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支04号岳台子六组变	80	41.44	37.19	37.19	未进入	否	无	61.68
13015	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	10kV城初线博望家园B区5号箱变变压器	630	15.12	408.81	408.81	未进入	否	无	-0.61
13016	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线鑫海花园4号箱变变压器	630	10.11	440.31	440.31	未进入	否	无	6.05

13017	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际1号箱变102变压器	630	18.94	384.74	384.74	未进入	否	无	21.58
13018	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区10号箱变变压器	630	17.2	395.77	395.77	未进入	否	无	13.47
13019	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村大棚分歧16号变压器	100	88.18	27.96	27.96	未进入	否	无	0
13020	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾10号箱变变压器	630	15.54	406.16	406.16	未进入	否	无	12.7
13021	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东瑞新城2#箱变102变压器	630	14.54	413.6	413.6	未进入	否	无	16.99
13022	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸二期2#箱变变压器	630	13.28	420.4	420.4	未进入	否	无	32.44
13023	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	塔城新区2#箱变1#变压器	400	12.53	269.96	269.96	未进入	否	无	5.93
13024	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	丽都水岸2号箱变102变压器	500	20.33	298.4	298.4	未进入	否	无	24.1
13025	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑4#箱变变压器	630	24.89	347.19	347.19	未进入	否	无	14.33
13026	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV瓦房店大棚分歧03号变压器	100	58.32	22.97	22.97	未进入	否	无	-6.52
13027	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园2号箱变102变压器	500	8.26	358.85	358.85	未进入	否	无	25.86
13028	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店五组分10号变压器	100	62.64	17.36	17.36	未进入	否	无	2.57
13029	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区2号箱变变压器	630	21.98	365.59	365.59	未进入	否	无	14.84
13030	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧31号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13031	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子六组分06号杆柱上变压器	50	99.94	-9.97	-9.97	未进入	否	无	19.89
13032	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段5#箱变变压器	630	21.01	371.76	371.76	未进入	否	无	23.64
13033	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	古韵书香#1箱变间隔配电变压器	630	33.62	292.19	292.19	未进入	否	无	9.6
13034	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子四七井支5号变	80	65.04	20.11	20.11	未进入	否	无	-3.4
13035	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	华仕二期1#箱变变压器	400	30.17	199.68	199.68	未进入	否	无	2.48
13036	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	塔东线岔窑四组1、2、3、4、5号井柱上变	100	20.02	63.84	63.84	未进入	否	无	-26.07
13037	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线下店分十八台二组棚支十八台二组井支机	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13038	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	大六线北沟分红石十组外支03号红十组外变	200	70.74	59.04	59.04	未进入	否	无	48.73
13039	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV自来水线颐兴家园2#箱变变压器	500	27.82	262.35	262.35	未进入	否	无	12.34
13040	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾12号箱变变压器	630	26.7	335.79	335.79	未进入	否	无	25.53
13041	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾7#箱变变压器	630	11.06	434.32	434.32	未进入	否	无	0.19
13042	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾8#箱变变压器	630	14.34	413.66	413.66	未进入	否	无	3.83
13043	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV高中分歧02号杆柱上变压器	160	52.1	45.1	45.1	未进入	否	无	4.6
13044	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组棚支1号变压器	20	96.02	-1.72	-1.72	未进入	否	无	6.95
13045	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧29号变压器	200	52.61	77.7	77.7	未进入	否	无	45.82
13046	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜一组2#分歧08号杆柱上变压器	20	89.66	-1.93	-1.93	未进入	否	无	330.11
13047	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV麻纺厂山下分歧03号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13048	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧07号变压器	160	37.56	67.9	67.9	未进入	否	无	16
13049	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘水线香磨分支43号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13050	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线09号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13051	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	LS 南峭山嘴艺校台区	160	45.1	65.82	65.82	未进入	否	无	-24.89
13052	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北岳线主干线123号任台子变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13053	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线36号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13054	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南干线桃花池铁路家属院变压器	50	4.71	37.83	37.83	未进入	否	无	-16.67
13055	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	水泉南变新增变压器	200	39.25	81.52	81.52	未进入	否	无	0
13056	国网朝阳市喀左县供电公司			卧虎沟下杖子变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13057	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线34号西一百变压器	200	41.35	77.42	77.42	未进入	否	无	34.01
13058	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	肖杖子大棚变压器	30	54.5	7.65	7.65	未进入	否	无	32.37
13059	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支06号师范变压器	200	62.22	35.6	35.6	未进入	否	无	0
13060	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气五组变压器	30	52.19	8.41	8.41	未进入	否	无	29.63

13061	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	海岛营子九组棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
13062	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	占杖子后组大棚变压器	80	0.02	63.99	63.99	未进入	否	无	0
13063	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	和尚沟村双庙大棚变压器	50	53.32	13.88	13.88	未进入	否	无	9.32
13064	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	万吉沟大棚变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13065	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线34号杆水电站变压器	200	77.72	21.22	21.22	未进入	否	无	19.96
13066	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	金杖子二三组新增变压器	200	37.18	88.22	88.22	未进入	否	无	-0.31
13067	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	kV镇东2号线利州新村分新华支3号驱动变	200	27.24	105.6	105.6	未进入	否	无	16.62
13068	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔大线大三家分歧44号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13069	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	红石九组2号变压器	250	10.76	174.93	174.93	未进入	否	无	-13.3
13070	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大兴线宣家一组棚支04号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13071	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV十老线下	店分歧奈木皋分奈木皋二组分支05号奈木	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13072	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线电大分05号电大变压器	400	35.22	179.16	179.16	未进入	否	无	14.58
13073	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV下井支02号杆柱上变压器	80	65.37	31	31	未进入	否	无	0.9
13074	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙二组支4号变压器	50	101.73	-10.85	-10.85	未进入	否	无	6.98
13075	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线体育场分01号变压器	160	73.57	12.9	12.9	未进入	否	无	27.86
13076	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉二组大棚分歧12号变压器	30	25.94	16.34	16.34	未进入	否	无	-79.1
13077	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	0kV甘羊线东沟分歧小马营子分支5号变压器	100	45.81	34.2	34.2	未进入	否	无	14.11
13078	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东汤支变压器	50	14.27	34.91	34.91	未进入	否	无	6.67
13079	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西赤赤五组分支02号杆变压器	100	66.59	13.41	13.41	未进入	否	无	41.68
13080	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV小南沟分歧23号变压器	100	20.29	61.04	61.04	未进入	否	无	-6.77
13081	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线北道化分歧5号变压器	200	20.42	119.64	119.64	未进入	否	无	16.6
13082	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧沟门分支05号变压器	50	58.44	11.26	11.26	未进入	否	无	32.01
13083	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	0kV大六线北沟分桃条沟支05号桃条沟变	30	59.02	6.38	6.38	未进入	否	无	43.98
13084	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	0kV三塔联网线土城子一组大棚支柱上变	50	52.36	18.16	18.16	未进入	否	无	3.41
13085	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂南棚支3号变压器	50	52.45	15.45	15.45	未进入	否	无	-8.58
13086	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线东山移动分4号杆变压器	50	52.03	14.52	14.52	未进入	否	无	25
13087	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧十二组分支5号变	200	66.67	33.92	33.92	未进入	否	无	26.84
13088	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干080号药王庙东变	30	65.82	4.25	4.25	未进入	否	无	15
13089	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线九佛堂一组分4号变	80	115.89	-28.57	-28.57	未进入	否	无	-5.52
13090	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线91号变压器	80	28.14	41.76	41.76	未进入	否	无	16.83
13091	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线70号变压器	200	49.6	141.62	141.62	未进入	否	无	230.98
13092	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线092号杆大梁下台区变	400	43.88	239.72	239.72	未进入	否	无	73
13093	国网朝阳市喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线24号家属楼变	315	16.4	200.37	200.37	未进入	否	无	-9.93
13094	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	0kV十老线安德营子分安德营子一二组变	80	88.87	-7.09	-7.09	未进入	否	无	-4.27
13095	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘卧线庙沟分支16号杆变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13096	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑八九十分06号变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13097	国网朝阳市喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线31号学校台区变	160	3.15	122.94	122.94	未进入	否	无	-23.39
13098	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分歧01号杆柱上变	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
13099	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV医院分歧06号杆柱上变	800	31.14	403.76	403.76	未进入	否	无	2.35
13100	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧19号杆柱上变	100	24.8	57.08	57.08	未进入	否	无	-7.21
13101	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线大沟支1#新增变	100	55.92	61.54	61.54	未进入	否	无	74.59
13102	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧西山分支下河套大棚15号杆2	50	53.07	14.18	14.18	未进入	否	无	-1.23
13103	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线008号杆柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13104	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十一组变	50	89.9	-4.95	-4.95	未进入	否	无	2.9

13105	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧018号下河套村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13106	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	0kV甘水线香磨分支10号杆南亮子三组变压器	200	25.42	112.5	112.5	未进入	否	无	0
13107	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV东沟分支4号变压器	200	36.35	97.56	97.56	未进入	否	无	4.53
13108	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招2#线10kV甘招2#线西赤赤分歧67号杆变	100	88.25	-3.15	-3.15	未进入	否	无	28.34
13109	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支03号变压器	80	39.97	34.67	34.67	未进入	否	无	-6.59
13110	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家开发分支04号变压器	50	106.05	-12.39	-12.39	未进入	否	无	-13.84
13111	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杆子支32号变压器	63	58.12	15.87	15.87	未进入	否	无	6.11
13112	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组棚分3号变压器	50	74.67	10.01	10.01	未进入	否	无	-21.04
13113	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	老线杨树下分歧北山二组分支15号北山二组	100	100.01	-17.21	-17.21	未进入	否	无	6.46
13114	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	中金2#线五彩沟分歧13号五彩沟变压器（能	200	14.76	133.7	133.7	未进入	否	无	35.21
13115	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分057号红石村变压器	400	51.77	122.36	122.36	未进入	否	无	-39.84
13116	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	LS 南村二组2号	400	6.81	292.8	292.8	未进入	否	无	4.86
13117	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧三间房变压器	50	63.51	11.27	11.27	未进入	否	无	13.25
13118	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官七组分歧02号变压器	80	82.8	-2.14	-2.14	未进入	否	无	168.53
13119	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟一组分歧3号变压器	50	2.58	38.79	38.79	未进入	否	无	-14.29
13120	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南草线东山咀分歧16#山嘴村四变压器	200	16.95	131.16	131.16	未进入	否	无	0
13121	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV柏沟分柏沟一台变压器新增	200	60.63	85.2	85.2	未进入	否	无	6.39
13122	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	六梁线大南沟分歧三家分支3号变压器（能	200	23.62	137.1	137.1	未进入	否	无	18.02
13123	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下一组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13124	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔大线四道大棚二组分支04号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13125	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线101号杆柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13126	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	塔东线大马架二组分05号小马架子大川大棚	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13127	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杆子支34号变压器	50	33.04	29.23	29.23	未进入	否	无	9.66
13128	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分038号红石倪家变压器	100	69.12	10.91	10.91	未进入	否	无	-7.81
13129	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分01号变压器	50	52.54	14.77	14.77	未进入	否	无	11.64
13130	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿二组支02号杆柱上变压器	80	52.39	34.79	34.79	未进入	否	无	22.41
13131	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线上元子大棚2020农网	200	45.09	74.42	74.42	未进入	否	无	15.13
13132	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV上元子分支01杆柱上变压器	100	74.61	10.48	10.48	未进入	否	无	-2.32
13133	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV沟门河北支04号杆柱上变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13134	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧90号杆变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
13135	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	0kV甘招2#线小贺棚支04号杆贺学功棚3变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13136	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾五组分支01号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
13137	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营六组养殖小区分10号变压器	50	88.98	5.38	5.38	未进入	否	无	-7.19
13138	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV高家洞二组分1号变压器	200	69.82	20.42	20.42	未进入	否	无	6.38
13139	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东分支变台变压器	100	39.15	41.51	41.51	未进入	否	无	3.67
13140	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线冷库分06号河湾村冷库东变压器	160	45.43	55.31	55.31	未进入	否	无	1.8
13141	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	绿洲新苑2#箱变变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入	否	无	13.17
13142	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线59号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13143	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	兴线碾房分歧西沟门分支水泉支西二支01号	400	39.46	273.96	273.96	未进入	否	无	1.41
13144	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组2#分05号杆柱上变压器	80	31.73	38.9	38.9	未进入	否	无	-13.94
13145	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线南大沟分歧19号变压器	30	18.57	18.71	18.71	未进入	否	无	-10.64
13146	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	V十老线老爷庙四组分歧06号老爷庙四组变	63	96.78	-10.57	-10.57	未进入	否	无	10.71
13147	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	0kV甘羊线羊小分歧西梁大棚分支5号变压器	50	74.97	5.67	5.67	未进入	否	无	-0.63
13148	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	安泰小区箱变1#变压器	400	30.76	197	197	未进入	否	无	22.74

13149	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙七组支3号变压器	50	81.22	-0.6	-0.6	未进入	否	无	12.45
13150	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线207#小汤大棚变压器	50	26	27.11	27.11	未进入	否	无	1.1
13151	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分10号杆变压器	50	116.96	-11.29	-11.29	未进入	否	无	1.73
13152	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分三道村支3号变压器	200	35.94	99.98	99.98	未进入	否	无	0
13153	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	大六线北沟分红石二组机井支红石二组机井	400	1.95	313.8	313.8	未进入	否	无	-85.37
13154	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	V大兴线联网二布四六分支二布一支01号变	100	30.57	50.31	50.31	未进入	否	无	-26.27
13155	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分03号大桥南台变压器	100	98.34	7.29	7.29	未进入	否	无	0
13156	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	kV南草线肖杖子分歧西分支03#肖杖子西变	63	81.3	-0.81	-0.81	未进入	否	无	19.09
13157	国网朝阳市喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达支13号杆柱上变压器	100	73	7.04	7.04	未进入	否	无	10.45
13158	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线水泉沟支林业队支支变压器	50	46.23	18.27	18.27	未进入	否	无	37.5
13159	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧东山分支21号变压器	400	53.37	310.84	310.84	未进入	否	无	460.46
13160	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线头道沟分04号双庙村二道沟五组变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13161	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV河湾大棚分歧06号变压器	50	36.94	24.44	24.44	未进入	否	无	140.48
13162	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	0kV十老线地下店分歧136号下店三十组变	200	15.55	128.92	128.92	未进入	否	无	-47.26
13163	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV北岳线垦德沟支15号垦德沟变	50	34.62	23.66	23.66	未进入	否	无	3.49
13164	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV大垵下四组支09号杆柱上变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13165	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分姚洞子三组变	30	1.96	23.41	23.41	未进入	否	无	11.11
13166	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郑杖子新增变	160	71.76	120.34	120.34	未进入	否	无	21.16
13167	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线大良分支09号变	20	98.48	-2.72	-2.72	未进入	否	无	-1.09
13168	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV老西沟分支5号变	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13169	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线主干线251号豆腐北组变	50	85.06	7.07	7.07	未进入	否	无	33.02
13170	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线07号变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13171	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	V大六线北沟分碾二支10号碾子沟肖家沟变	80	54.67	28.52	28.52	未进入	否	无	1.52
13172	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家八组分支18号变	30	51.82	8.46	8.46	未进入	否	无	-12.5
13173	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山二三组支变	200	28.61	102.82	102.82	未进入	否	无	0
13174	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组新增变	200	43.96	114.16	114.16	未进入	否	无	3.88
13175	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线小店六组分支5号变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13176	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	0kV南线桃花池分歧桃花池一组分支1号变	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13177	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线上店六组大棚分09号变	30	45.25	11.53	11.53	未进入	否	无	5.93
13178	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	kV平店线黄十一组分歧黄九组分支03号变	200	30.07	99.86	99.86	未进入	否	无	3.58
13179	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	0kV南草线于村河东分歧05#于村河东变	100	32.78	48.01	48.01	未进入	否	无	0
13180	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨三组大棚小区分歧16号变	50	92.59	-0.09	-0.09	未进入	否	无	7.02
13181	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分五七组支2号变	100	85.96	-5.91	-5.91	未进入	否	无	3.85
13182	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永纯农支02号变	50	99.85	-3.67	-3.67	未进入	否	无	10.93
13183	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧12号变	50	87.68	-2.2	-2.2	未进入	否	无	13.32
13184	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区4号箱变变	630	12.03	428.21	428.21	未进入	否	无	0.31
13185	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV土门分歧6号变	200	5.33	150.08	150.08	未进入	否	无	-72.89
13186	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧70号变	50	46.3	18.34	18.34	未进入	否	无	17.03
13187	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门六组分支10号杆变	100	74.96	6.25	6.25	未进入	否	无	70.87
13188	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	卧虎沟四组棚分支06号杆卧虎沟三组新	50	70.76	11.19	11.19	未进入	否	无	18.18
13189	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分29号岳台子十组变	200	92.99	-5.56	-5.56	未进入	否	无	-9.15
13190	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	V六南线西南沟分歧西南沟一组分支26号变	80	13.41	53.3	53.3	未进入	否	无	-22.58
13191	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城园线053号变	250	0	200	200	未进入	否	无	0
13192	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南线铁路桥分桃花池林场支3号变	80	0	64	64	未进入	否	无	0

13193	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	0kV北镇线国家沟分歧32号荒地西台区变压器	200	38.83	82.36	82.36	未进入	否	无	-23.27
13194	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV平房子市场分3号变压器	63	72.63	4.98	4.98	未进入	否	无	27.88
13195	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV苇子沟小分支9号变压器	50	54.44	12.78	12.78	未进入	否	无	-2.24
13196	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园2号箱变101变压器	630	23.58	355.45	355.45	未进入	否	无	23.96
13197	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	税务四五六箱变1#变压器	500	31	245.05	245.05	未进入	否	无	17.84
13198	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	永兴箱变1#变压器	630	19.75	379.58	379.58	未进入	否	无	30.27
13199	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	124专供线	七栋房箱变1#变压器	500	24.81	276.45	276.45	未进入	否	无	10.28
13200	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	东盛2#箱变1#变压器	630	53.27	168.9	168.9	未进入	否	无	36.14
13201	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	农电局箱变2#变压器	1250	22.38	721	721	未进入	否	无	4.91
13202	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分歧05号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13203	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子供电所分1号变压器	80	42.77	29.87	29.87	未进入	否	无	9.29
13204	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线065号盛家2#变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13205	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树树下老爷庙二组变压器	30	85.18	-1.55	-1.55	未进入	否	无	6.79
13206	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑村大棚地井台区柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13207	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾2号箱变变压器	630	11.62	430.79	430.79	未进入	否	无	12.95
13208	国网朝阳市喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线12号肖家营台区变压器	315	15.26	203.96	203.96	未进入	否	无	-7.26
13209	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV大沟棚支4号变压器	30	103.77	-4.69	-4.69	未进入	否	无	-12.81
13210	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	店分歧户子沟分支户子沟八组分支01号户子	100	57.2	22.8	22.8	未进入	否	无	4.68
13211	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线山一组棚变压器	200	32.52	129.78	129.78	未进入	否	无	12.39
13212	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园2号箱变1#变压器	500	13.37	333.15	333.15	未进入	否	无	12.8
13213	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	大垵卜一组箱变站内变压器	630	92.66	-74.59	-74.59	未进入	否	无	9.6
13214	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	华仕小区箱变1#变压器	500	27.96	260.2	260.2	未进入	否	无	13.77
13215	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	领秀2#箱变1#变压器	630	25.3	344.86	344.86	未进入	否	无	8.61
13216	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	供销箱变1#变压器	200	26.01	108	108	未进入	否	无	21.86
13217	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	利州2#箱变1#变压器	500	53.96	131.4	131.4	未进入	否	无	2.97
13218	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线245号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13219	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区2箱变1#变压器	400	44.78	142	142	未进入	否	无	9.99
13220	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	邮政箱变变压器	200	51.25	58.04	58.04	未进入	否	无	0.03
13221	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	蒙中箱变变压器	630	11.98	428.53	428.53	未进入	否	无	-14.83
13222	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	千禧小区二期3#箱变间隔配电变压器	630	14.88	410.26	410.26	未进入	否	无	9.68
13223	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	腾龙1#箱变1#变压器	630	68.16	85.87	85.87	未进入	否	无	10.59
13224	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇东分歧001号三角花坛变压器	125	80.45	-0.54	-0.54	未进入	否	无	28.55
13225	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干140号变压器	50	90.53	-5.26	-5.26	未进入	否	无	19.43
13226	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园5号箱变102变压器	630	12.5	425.31	425.31	未进入	否	无	15.56
13227	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	古塔新园2#箱变1#变压器	630	41.66	242.55	242.55	未进入	否	无	10.86
13228	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	塔城新区2#箱变2#变压器	400	26.99	212.04	212.04	未进入	否	无	5.72
13229	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	常青花园箱变1#变压器	630	25.63	342.59	342.59	未进入	否	无	6.84
13230	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇3号箱变3#变压器	630	5.92	467.46	467.46	未进入	否	无	-11.28
13231	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑3#箱变2号变压器	630	9.41	444.72	444.72	未进入	否	无	-9
13232	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区7号箱变变压器	630	21.95	365.9	365.9	未进入	否	无	16.28
13233	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变2#变	500	20.29	298.65	298.65	未进入	否	无	32.25
13234	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	华鑫家园三期4#箱变2#变	500	12.37	338.35	338.35	未进入	否	无	31.32
13235	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	0kV大六线小二分01号小城子二组新增变压器	100	66.95	13.84	13.84	未进入	否	无	10.76
13236	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园1号箱变101变压器	630	14.21	417.06	417.06	未进入	否	无	9.08

13237	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园1号箱变102变压器	630	9.48	444.34	444.34	未进入	否	无	15.18
13238	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线东盛豪庭箱变1#	400	22.59	229.76	229.76	未进入	否	无	11.03
13239	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	kV北岳线岳台子一组支01号岳台子一组变	160	70.21	35.14	35.14	未进入	否	无	121.3
13240	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾11号箱变变压器	630	16.3	401.31	401.31	未进入	否	无	14.26
13241	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾3号箱变变压器	630	36.07	305.93	305.93	未进入	否	无	6.46
13242	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	V六东线后坎河南分歧后坎三组分支04号变	160	80.41	-0.64	-0.64	未进入	否	无	23.41
13243	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线主干线262号肖家营子下变压器	50	41.2	19.97	19.97	未进入	否	无	49.43
13244	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑2#箱变2号变压器	630	6.86	460.85	460.85	未进入	否	无	1.81
13245	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	东盛1#箱变1#变压器	630	62.28	114.16	114.16	未进入	否	无	-1.81
13246	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	华仕二期2#箱变1#变压器	500	34.72	226.5	226.5	未进入	否	无	10.92
13247	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 西村七组2号	100	31.27	51.24	51.24	未进入	否	无	15.51
13248	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际2号箱变101变压器	630	19.94	378.44	378.44	未进入	否	无	23.93
13249	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分线杖子支142号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
13250	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	V十老线平房子东沟分歧05号平房子东沟变	200	11.22	138.12	138.12	未进入	否	无	-50.17
13251	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线114号任台子北沟变压器	30	95.12	-4.54	-4.54	未进入	否	无	4.55
13252	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园5号箱变101变压器	630	17.96	391.04	391.04	未进入	否	无	9.59
13253	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线粮库家属院分2号变压器	50	118.7	-7.44	-7.44	未进入	否	无	7.72
13254	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线灌渠分歧农灌支03号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13255	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	kV南草线房申沟二台分支12#房申沟农业变	200	16.28	135.9	135.9	未进入	否	无	0
13256	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道分五道四组6+1号变压器	100	80.17	5.72	5.72	未进入	否	无	30.15
13257	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	祥发1#变压器	800	26.42	429.28	429.28	未进入	否	无	7.39
13258	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥官分歧64号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13259	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾9号箱变变压器	630	19.01	384.24	384.24	未进入	否	无	18.32
13260	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	丽都水岸2号箱变101变压器	500	17.89	310.55	310.55	未进入	否	无	30.21
13261	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变1#变压器	500	16.53	317.35	317.35	未进入	否	无	12.88
13262	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段2#箱变1#变	400	13.78	264.92	264.92	未进入	否	无	9.95
13263	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV自来水线颐兴家园1#箱变变压器	500	14.66	326.7	326.7	未进入	否	无	19.81
13264	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段3#箱变变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
13265	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟一组棚变台柱上变压器	100	69.32	34.07	34.07	未进入	否	无	63.59
13266	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	V甘水线西地七八组支04号杆西地七八组变	400	42.33	180.2	180.2	未进入	否	无	0
13267	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	杨树下分歧杨树树下四五组分支03号杨树下四	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13268	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家一、二组水支06号变压器	200	21.41	120.36	120.36	未进入	否	无	-13.52
13269	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV水泉八组分01号杆柱上变压器	200	58.97	47.14	47.14	未进入	否	无	22.94
13270	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	坤线板厂分线杖子分支坤都一组大棚支02号	50	90.9	0.4	0.4	未进入	否	无	14.38
13271	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	供销箱变站内变压器	315	38.47	133.06	133.06	未进入	否	无	-0.78
13272	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	领秀2#箱变2#变压器	630	17.38	394.51	394.51	未进入	否	无	11.27
13273	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	教育2#箱变1#变压器	500	20.45	297.75	297.75	未进入	否	无	9.13
13274	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线大成上院1#箱变配电变压器	500	26.02	271.35	271.35	未进入	否	无	8.06
13275	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线世纪家园1#箱变变压器	500	63.02	86	86	未进入	否	无	18.17
13276	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段2#箱变2#变	400	23.26	227	227	未进入	否	无	18.54
13277	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城坤线香厂分06号城坤韩冰变压器	80	78.76	8.37	8.37	未进入	否	无	62.81
13278	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧007号东村原变压器	400	8.05	287.88	287.88	未进入	否	无	-66.39
13279	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	运输箱变1#变压器	315	17.71	196.25	196.25	未进入	否	无	8.22
13280	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	建材城箱变1#变压器	630	62.67	119.95	119.95	未进入	否	无	0.26

13281	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区3号箱变变压器	630	43.84	264.79	264.79	未进入	否	无	-10
13282	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾6#箱变变压器	630	10.35	438.8	438.8	未进入	否	无	6.65
13283	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线三道三四分2号三道营子四组大棚变	80	57.71	21.95	21.95	未进入	否	无	-12.61
13284	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	奈木皋二组大棚变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13285	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线世纪家园2#箱变变压器	500	10.42	347.9	347.9	未进入	否	无	6.39
13286	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变2#变	630	23.89	353.56	353.56	未进入	否	无	7.24
13287	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区6号箱变变压器	630	11.22	435.08	435.08	未进入	否	无	-5.79
13288	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段1#箱变1#变	630	10.12	440.43	440.43	未进入	否	无	15.41
13289	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	大北旅社箱变站内变压器	160	92.36	-18.05	-18.05	未进入	否	无	3.14
13290	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线外贸家属院分歧04号外贸楼变压器	160	50.06	48.59	48.59	未进入	否	无	11.79
13291	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分12号河湾小区东变压器	50	14.12	32.94	32.94	未进入	否	无	-80.95
13292	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	0kV北岳线岳台子分歧15号岳台子九组变压器	50	80.69	7.1	7.1	未进入	否	无	3.47
13293	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV梨树沟六组支19号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13294	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	利州4#箱变1#变压器	500	0.37	398.15	398.15	未进入	否	无	4.41
13295	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区2#箱变1#变压器	400	22.66	229.36	229.36	未进入	否	无	5.06
13296	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分支28#草场农业变压器	30	0.03	23.99	23.99	未进入	否	无	0
13297	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线227号变压器	160	37.29	69.49	69.49	未进入	否	无	18.9
13298	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	河畔新村A区东箱变变压器	630	48.96	198.83	198.83	未进入	否	无	15.33
13299	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线利州1#箱变配电变压器	500	36.23	218.95	218.95	未进入	否	无	23.54
13300	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑1#箱变2号变压器	630	3.48	482.08	482.08	未进入	否	无	4.95
13301	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	领秀1#箱变2#变压器	500	24.42	278.75	278.75	未进入	否	无	9.05
13302	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	古塔新园1#箱变2#变压器	630	56.99	160.21	160.21	未进入	否	无	-16.77
13303	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	四小学箱变1#变压器	400	40.33	158.72	158.72	未进入	否	无	-0.35
13304	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	线杨树下分歧杨树下九组分支30号杨树下九	30	59.01	6.71	6.71	未进入	否	无	-6.49
13305	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下洼子分支02号变压器	160	49.47	52.74	52.74	未进入	否	无	-16.47
13306	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	0kV南山线梁家四台支3#梁家四号大棚变压器	80	69.24	21.12	21.12	未进入	否	无	16.17
13307	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子分123号变压器	20	74.81	1.04	1.04	未进入	否	无	-18.01
13308	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线23号变压器	200	74.02	140.06	140.06	未进入	否	无	200.73
13309	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤三组分支02号杆变压器	80	79.2	6.75	6.75	未进入	否	无	1.31
13310	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六化线六四组大棚2台分5号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13311	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜三组分歧03号杆柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
13312	国网朝阳市喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达铺大棚支04号杆柱上变压器	200	45.97	83.54	83.54	未进入	否	无	19.01
13313	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸5号箱变变压器	630	26.22	338.88	338.88	未进入	否	无	2.97
13314	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段1#箱变2#变	630	12.04	428.34	428.34	未进入	否	无	22.94
13315	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧52号变压器	400	32.27	190.92	190.92	未进入	否	无	-22.58
13316	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大东沟分122号杆柱上变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13317	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线医院分干休所2号变压器	200	77.48	24	24	未进入	否	无	16.47
13318	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	有机酸线二0八分新棚支04号红石新棚变	315	47.52	112.86	112.86	未进入	否	无	-71.11
13319	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂村分3号变压器	400	20.08	248.48	248.48	未进入	否	无	-66.52
13320	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	六东线后坟农灌分土地二台支五组二台变	200	49.92	69.5	69.5	未进入	否	无	0
13321	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分18号变压器	80	83.74	-21.01	-21.01	未进入	否	无	8.33
13322	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支1号变压器	80	63.28	39.33	39.33	未进入	否	无	21.93
13323	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 小城镇开发2号	200	15.12	132.1	132.1	未进入	否	无	-5.35
13324	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟外分支52号杆变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100

13325	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分北山六组号变压器	30	47.62	9.71	9.71	未进入	否	无	-15.38
13326	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线五道一台支18#五道一号变压器1	100	94.49	-14.37	-14.37	未进入	否	无	-3.74
13327	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧94号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13328	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线馨园小区1#箱变变压器	500	31.28	243.6	243.6	未进入	否	无	25.22
13329	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线376号变压器	50	34.18	24.18	24.18	未进入	否	无	24.28
13330	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线270#于村河西变压器	80	53.97	27.02	27.02	未进入	否	无	-48.97
13331	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线肖杖子分支06号杆变压器	100	44.57	35.92	35.92	未进入	否	无	19.82
13332	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	店分歧奈木皋分支奈木皋五组分支03号奈木	50	76.78	2.51	2.51	未进入	否	无	-5.8
13333	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 南村五组2号	100	34.31	45.7	45.7	未进入	否	无	7.31
13334	国网朝阳市喀左县供电公司	略园66kV变电站	105略巨线	伏公三线大东沟分东垵下六组二号支柱上变	100	33.96	46.09	46.09	未进入	否	无	1.94
13335	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组支06号杆柱上变压器	100	69.47	18.49	18.49	未进入	否	无	32.16
13336	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子大棚分13号变压器	30	118.21	-8.25	-8.25	未进入	否	无	2.63
13337	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	kV十老线杨树下分歧51号北山四组大棚变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13338	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子分歧05号变压器	200	56.81	46.38	46.38	未进入	否	无	10.42
13339	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线327号变压器	50	62.69	10.83	10.83	未进入	否	无	6
13340	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	0kV老十线下店分十八台五组井13号杆变	50	93.15	39.9	39.9	未进入	否	无	1040.48
13341	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟分歧32号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
13342	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚01号变压器	200	74.2	40.12	40.12	未进入	否	无	0
13343	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线04号变压器	315	69.01	159.42	159.42	未进入	否	无	115.67
13344	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东沟分歧20号变压器	50	11.19	35.02	35.02	未进入	否	无	-46.3
13345	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线082号变压器	200	22.6	137.38	137.38	未进入	否	无	-23.25
13346	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧42号拦沟井南沟变	30	77.88	6.91	6.91	未进入	否	无	74.35
13347	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线翼远分集资楼支集资楼变台	100	65.42	27.32	27.32	未进入	否	无	12.32
13348	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组分4号变压器	80	97.02	-13.62	-13.62	未进入	否	无	4.85
13349	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	V甘招1#线河沿大棚分支02号杆东赤五组变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13350	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣一组分11号变	80	65.37	12.97	12.97	未进入	否	无	4.06
13351	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV碾子沟分支14号变压器	50	80.87	5.52	5.52	未进入	否	无	3.56
13352	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线39号变压器	200	48.61	103.54	103.54	未进入	否	无	437.15
13353	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线140号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13354	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	V老十线下店分户子沟支户子沟七组井支变	80	35.93	40.42	40.42	未进入	否	无	-17.86
13355	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际1号箱变101变压器	630	15.48	406.48	406.48	未进入	否	无	15.09
13356	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支21号变	80	60.61	49.45	49.45	未进入	否	无	192.05
13357	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线梁前分支03号杆变	160	90.51	-2.56	-2.56	未进入	否	无	14.96
13358	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	kV十老线下店分歧051号十八台七组大棚变	50	45.41	18.19	18.19	未进入	否	无	-11.71
13359	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧六组机井支变	50	41.95	21.76	21.76	未进入	否	无	17.39
13360	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	V甘招2#线杨杖子棚支07号杆杨杖子大棚变	50	80.76	3.97	3.97	未进入	否	无	-0.43
13361	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊角沟供电所变压器	100	35.29	44.71	44.71	未进入	否	无	-5
13362	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线菜园子分歧03号杆变	50	75.42	4.27	4.27	未进入	否	无	37.97
13363	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	0kV十老线老西沟分歧34号老爷庙十组变	80	61.52	18.53	18.53	未进入	否	无	17.94
13364	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子四组大棚分02号杆柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13365	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分甘招三组支变	200	34.48	94.86	94.86	未进入	否	无	0
13366	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大东线240号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
13367	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区1号箱变变	630	26.38	337.81	337.81	未进入	否	无	4.91
13368	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分12号变	100	55.21	30.23	30.23	未进入	否	无	-7.14

13369	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分线杖子支132号变压器	50	59.88	12.35	12.35	未进入	否	无	4.25
13370	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线二0八分岐28号红石1#变压器	100	59.32	22.03	22.03	未进入	否	无	18.92
13371	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV王杖子四组分14号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13372	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房河北支09号变压器	30	2.09	23.39	23.39	未进入	否	无	12.5
13373	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分02号变压器	30	118.22	-7.74	-7.74	未进入	否	无	-15.61
13374	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线346号变压器	100	15	65.72	65.72	未进入	否	无	15.11
13375	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分137号崔杖子变压器	50	117.84	-10.24	-10.24	未进入	否	无	9.95
13376	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线086号小城市五组大棚变压器	80	52.17	25	25	未进入	否	无	13.77
13377	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	果树队养殖小区柱上变压器	160	26.43	86.83	86.83	未进入	否	无	5.52
13378	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV郑杖子支02号杆柱上变压器	50	102.94	-8.44	-8.44	未进入	否	无	13.36
13379	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北沟分岐03号杆北沟台区变压器	100	107.11	-27.1	-27.1	未进入	否	无	33.8
13380	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV铁路家属院支01号杆柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
13381	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分岐014号变压器	200	34.84	97.86	97.86	未进入	否	无	-4.73
13382	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	山嘴六组2号台变压器	200	30.67	98.66	98.66	未进入	否	无	19.96
13383	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支02号变压器	100	100.89	21.81	21.81	未进入	否	无	4.24
13384	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	线气象分河湾四、七组机井支河湾四、七组	100	38.73	54.53	54.53	未进入	否	无	10.38
13385	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三小线九佛堂五组机井分变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13386	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南山线二道马厂分二道三台支07#二道三号变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13387	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐碾四组分支2号变压器	200	0.79	158.44	158.44	未进入	否	无	-99.78
13388	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	店分枝奈木皋分枝奈木皋一组分支04号奈木	100	91.27	27.5	27.5	未进入	否	无	9.47
13389	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分岐057号变压器	100	61.65	19.91	19.91	未进入	否	无	1.5
13390	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村六组分4号变压器	160	72.2	36.82	36.82	未进入	否	无	33.33
13391	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支05号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13392	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV羊泉线镇南分羊小支三八支机电井变压器	100	22.15	61.07	61.07	未进入	否	无	0
13393	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	V公三线下三家五组井分五组机井支柱上变	50	38.05	22.16	22.16	未进入	否	无	83.75
13394	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	特供线镇东分枝木材分支01号木材家属楼变	400	58.2	87.4	87.4	未进入	否	无	23.45
13395	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子1组机井支变压器	50	19.23	30.89	30.89	未进入	否	无	80
13396	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分歧下垵卜棚支15号变压器	50	59.49	15.16	15.16	未进入	否	无	-16.03
13397	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招2#线王营子五组分支04号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13398	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分岐121号变压器	30	85.13	2.89	2.89	未进入	否	无	-31.37
13399	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟三组分岐20号变压器	20	119.72	-7.02	-7.02	未进入	否	无	-4.12
13400	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	特供线红石分岐红石大棚分支06号红石大棚变	200	40.14	87.94	87.94	未进入	否	无	0
13401	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分岐164号变压器	50	48.14	16.66	16.66	未进入	否	无	-13.37
13402	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十尤线肖家沟分支19号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13403	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西变新增变压器	50	113.22	-12.66	-12.66	未进入	否	无	65.11
13404	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分岐47号变压器	80	25.4	43.75	43.75	未进入	否	无	0.39
13405	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线148#变压器	200	42.27	109.66	109.66	未进入	否	无	-17.58
13406	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干130号杆平顶山变压器	80	88.75	-11.43	-11.43	未进入	否	无	2.15
13407	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟五组分岐3号变压器	200	31.37	139.4	139.4	未进入	否	无	18.96
13408	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分50号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13409	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮所沟分支10号变压器	50	63.15	24.96	24.96	未进入	否	无	106.85
13410	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架葡萄园支15号变压器	20	29.15	10.29	10.29	未进入	否	无	-4.76
13411	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店五组支支04号变压器	50	64.75	8.48	8.48	未进入	否	无	11.64
13412	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分128号碾子沟村二道沟变	50	61.54	10.03	10.03	未进入	否	无	8.51

13413	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10KV十尤线周家店2号变压器	100	15.3	65.26	65.26	未进入	否	无	-29.81
13414	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	0kV北岳线小七队分歧32号古山子七组变压器	160	74.42	115.89	115.89	未进入	否	无	2646.75
13415	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良分支03号变压器	50	61.75	9.12	9.12	未进入	否	无	-2.54
13416	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东哨六组分支变台变压器	50	119.87	-17.95	-17.95	2025/7/26	是	2026/3/1	10.01
13417	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分歧146号杆变压器	50	86.22	-2.66	-2.66	未进入	否	无	-5.23
13418	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线160#变压器	100	51.87	29.23	29.23	未进入	否	无	9.67
13419	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线杨树沟四组分支01号杆变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13420	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧大棚分支01号变压器	100	51.3	33.15	33.15	未进入	否	无	18.45
13421	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线乡直分歧政府分支1号变压器	400	38.65	165.8	165.8	未进入	否	无	1.21
13422	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家八组分支16号变压器	80	101.24	-16.98	-16.98	未进入	否	无	3.06
13423	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	南山线五道支梁家二台分04#梁家二台区变	200	64.11	32.72	32.72	未进入	否	无	0
13424	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支10号变压器	200	23.68	114.66	114.66	未进入	否	无	-0.85
13425	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂五组支7号变压器	200	96.64	-33.3	-33.3	未进入	否	无	18.27
13426	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线105号杆柱上变压器	50	118.68	-19.34	-19.34	未进入	否	无	20.7
13427	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家二三组分支02号杆柱上变压器	200	63.66	32.72	32.72	未进入	否	无	18.77
13428	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	V大六线北沟分小碾沟支36号碾子沟九组变	30	72.98	3.64	3.64	未进入	否	无	31.25
13429	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	桥子十二组大棚台区变压器	50	119.44	-19.83	-19.83	未进入	否	无	647.37
13430	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线大南沟分大营子村13组变压器	50	61	15.98	15.98	未进入	否	无	-46.97
13431	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支30号变压器	80	66.12	11.13	11.13	未进入	否	无	7.97
13432	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村一组大棚分11号变压器	50	38.42	20.79	20.79	未进入	否	无	27.21
13433	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧002号变压器	200	69.84	20.34	20.34	未进入	否	无	16.41
13434	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分支03号农灌变压器	200	25.36	112.08	112.08	未进入	否	无	-10.71
13435	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干220号变压器	50	19.9	30.2	30.2	未进入	否	无	10.91
13436	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台三组分支12号变压器	100	102.11	-22.1	-22.1	未进入	否	无	10.17
13437	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线三道一二分02号三道营子一组大棚变	50	73.26	3.87	3.87	未进入	否	无	28.1
13438	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招后组分支04号杆变压器	100	69.95	13.98	13.98	未进入	否	无	16.54
13439	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟杨杖子变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	-100
13440	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古北棚分03号古北棚变压器	30	69.82	5.25	5.25	未进入	否	无	-39.72
13441	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支04号变压器	100	116.54	-36.51	-36.51	未进入	否	无	-16.62
13442	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子十二组分支03号杆柱上变压器	250	28.59	133.3	133.3	未进入	否	无	17.99
13443	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分歧12号变压器	200	41.51	94.66	94.66	未进入	否	无	-73.03
13444	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线陈家沟分歧23号变压器	50	70.59	20.13	20.13	未进入	否	无	69.88
13445	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线091号杆柱上变压器	100	74.23	40.05	40.05	未进入	否	无	123.27
13446	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线051号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13447	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线064号杆柱上变压器	80	116.64	-26.19	-26.19	未进入	否	无	0
13448	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号公安局变压器	100	96.22	-16.21	-16.21	未进入	否	无	97.61
13449	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	kV城坤线五家子六移分06号五家子六移变	80	87.13	-2.84	-2.84	未进入	否	无	-16.72
13450	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子八组分支7号变压器	125	44.11	44.9	44.9	未进入	否	无	-6.49
13451	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山十组支14号变压器	20	73.93	1.22	1.22	未进入	否	无	4.82
13452	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑五六分08号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13453	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙六组分支01号杆柱上变压器	50	108.89	-9.33	-9.33	未进入	否	无	7.64
13454	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线040号中心粮库变压器	160	2.13	124.59	124.59	未进入	否	无	22.92
13455	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	城园线乳酸分歧供热分支09号北村村部后变	160	75.92	8.9	8.9	未进入	否	无	17.56
13456	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支24号变压器	400	35.47	274.48	274.48	未进入	否	无	60.36

13457	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线16号变压器	200	51.15	102.2	102.2	未进入	否	无	82.03
13458	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线125号杆柱上变压器	20	43.56	7.29	7.29	未进入	否	无	2.33
13459	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	kV大六线农业中心分06号农业中心大棚变	80	73.4	11.18	11.18	未进入	否	无	-0.32
13460	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线17号五家三组变压器	63	101.81	-12.34	-12.34	未进入	否	无	18.92
13461	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	0kV中井线从大棚分歧03号从元号大棚变	100	103.62	5.33	5.33	未进入	否	无	-15.57
13462	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟东支05号杆柱上变压器	80	86.44	0.47	0.47	未进入	否	无	0.73
13463	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	kV六线北沟分碾三支02号碾子沟三组上洼子	50	64.76	10.39	10.39	未进入	否	无	-3.9
13464	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV城园线联网分歧01号五金变压器	100	66.89	13.23	13.23	未进入	否	无	17.94
13465	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔大线0.4kV果园滴灌灌溉井变压器	400	23.97	226.4	226.4	未进入	否	无	0
13466	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线张家窑九组分08号变压器	100	10.22	70.2	70.2	未进入	否	无	74
13467	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线196号变压器	50	38.56	22.34	22.34	未进入	否	无	29.85
13468	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟五组农灌分歧09号变压器	50	25.37	29.44	29.44	未进入	否	无	-2.83
13469	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧025号变压器	200	59.14	67.78	67.78	未进入	否	无	70.38
13470	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	六化线滴水铜矿分歧滴水四组分支20号变	80	76.57	8.98	8.98	未进入	否	无	-29.56
13471	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线187号变压器	80	20.98	47.22	47.22	未进入	否	无	16.24
13472	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧三道沟分支23号变	50	43.3	19.27	19.27	未进入	否	无	4.81
13473	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	0kV甘羊线烧羊分歧庙下小区分支06号变	200	53.79	78.84	78.84	未进入	否	无	-10.91
13474	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支31号	30	73.9	14.26	14.26	未进入	否	无	41.96
13475	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支01号变	100	65.08	14.92	14.92	未进入	否	无	20.93
13476	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	线杨杖子分郭台子二三八支7号郭台子二三八	50	22.73	28.64	28.64	未进入	否	无	-10.53
13477	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV塔下八组分07号杆柱上变压器	50	55.72	15.28	15.28	未进入	否	无	31.02
13478	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线东村一组大棚分支05号变	100	25.19	57.93	57.93	未进入	否	无	2.35
13479	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧46号变	100	48.75	31.25	31.25	未进入	否	无	84.67
13480	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	kV大兴线碾房分歧西沟二组大棚支15号变	200	40.13	87.9	87.9	未进入	否	无	12.04
13481	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线杨树沟分歧27号杆变	200	28.09	103.82	103.82	未进入	否	无	18.56
13482	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	V中井线拦沟分歧东风岭分支09号东风岭变	50	45.52	23.55	23.55	未进入	否	无	5.05
13483	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村一组分歧11号变	50	87.32	-3.65	-3.65	未进入	否	无	-5.29
13484	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟南分歧02号变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
13485	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	甘招1#线三家猪场分支05号杆三家三五组新	200	43.74	81.04	81.04	未进入	否	无	-22.5
13486	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线大黄分歧3号变	160	52.05	44.91	44.91	未进入	否	无	1.92
13487	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV西沟分歧9号变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13488	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	V大兴线联网二布四六分支二布一支12号变	100	67.86	13.12	13.12	未进入	否	无	5.2
13489	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线064号杆柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13490	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组棚分1号变	50	117.89	0.45	0.45	未进入	否	无	127.22
13491	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	kV特供线镇东分歧福利分支07号福利后变	100	73.32	8.18	8.18	未进入	否	无	34.51
13492	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	10kV甘羊线大道机井变	50	47.95	18.1	18.1	未进入	否	无	-45.68
13493	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	0kV六南线西南沟分歧西九组分支19号变	200	17.54	127.7	127.7	未进入	否	无	-17.2
13494	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线王麻沟分歧03号王麻沟变	80	62	15.56	15.56	未进入	否	无	28.51
13495	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	塔东线头道二中西大棚分02号头道河东大棚	100	20.82	64.14	64.14	未进入	否	无	-31.13
13496	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	0kV甘招2#线张营子梁西棚分支05号杆变	400	21.26	237.96	237.96	未进入	否	无	37.96
13497	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分歧57号变	200	15.64	150.78	150.78	未进入	否	无	15.43
13498	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线012号饲料变	315	32.24	150.48	150.48	未进入	否	无	29.26
13499	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	0kV中金2#线主干线038号从元号水泉变	100	24.23	56.3	56.3	未进入	否	无	5.06
13500	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线草场六组分支4#草场六组变	200	22.18	115.64	115.64	未进入	否	无	0

13501	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分歧41号北山五组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13502	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	供线镇东分歧东环支淀粉上分支03号淀粉上	400	25.75	217.32	217.32	未进入	否	无	21.78
13503	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分歧35号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13504	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜四组分歧05号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13505	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大上架分10号变压器	30	11.14	20.66	20.66	未进入	否	无	-15.38
13506	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支46号变压器	100	52.77	60.53	60.53	未进入	否	无	55.57
13507	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线电灌站分08号变压器	80	73.56	21.65	21.65	未进入	否	无	4.19
13508	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	V专供线电业分歧房产后分支01号房产后变	160	22.92	91.34	91.34	未进入	否	无	116.79
13509	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支03号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13510	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV端正三组支03号杆柱上变压器	50	60.78	9.9	9.9	未进入	否	无	54.67
13511	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线路六组分道二大井支变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
13512	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分四组支1号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13513	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城东线22号农业综合大厦变压器	315	83.63	-11.34	-11.34	未进入	否	无	1.41
13514	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧山嘴分支09号变压器	100	73.87	6.14	6.14	未进入	否	无	25.77
13515	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV井上分支77号杆柱上变压器	50	48.96	19.12	19.12	未进入	否	无	20.79
13516	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV林家店分歧26号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13517	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	线145号杆支头道营子6组井分支头道营子6	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13518	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水东变分歧水泉六组纯农灌变压器	30	59.07	8.7	8.7	未进入	否	无	49.12
13519	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV北镇线中三组支01号中三家一组变压器	30	36.02	14.11	14.11	未进入	否	无	-3.31
13520	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	V老十线下店分户子沟支户子沟五组井支变	50	8.11	35.96	35.96	未进入	否	无	-83.33
13521	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV村灌溉井变压器	50	25.97	28.72	28.72	未进入	否	无	35
13522	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十二组变压器	30	80.05	0.19	0.19	未进入	否	无	23.29
13523	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干09号于文章下变压器	50	62.61	29.04	29.04	未进入	否	无	191.63
13524	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV苇子沟分支2号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13525	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线34号鞋帽家属院台区变压器	80	23.63	45.1	45.1	未进入	否	无	17.5
13526	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南山线柏沟支柏沟三台分05#柏沟三号变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13527	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招1#线东沟分支20号杆兴隆沟变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13528	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿二组分支07号杆变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13529	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	老线杨树树下分歧北山二组分支04号北山三组	200	16.83	127.86	127.86	未进入	否	无	7.33
13530	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地大棚03号变压器	200	8.86	145.38	145.38	未进入	否	无	0
13531	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分歧05号变压器	50	111.63	3.17	3.17	未进入	否	无	8.76
13532	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小长皋分支53号杆变	50	70.2	5.33	5.33	未进入	否	无	-11.93
13533	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV铁线西上分歧91号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13534	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河东分支3号变压器	50	91.84	-5.45	-5.45	未进入	否	无	8.59
13535	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支8号变	50	75.36	3.81	3.81	未进入	否	无	15.54
13536	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙北沟支19号杆柱上变	200	30.24	101.64	101.64	未进入	否	无	0
13537	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府小区变	200	32.67	94.66	94.66	未进入	否	无	25.4
13538	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线075号杆柱上变	30	49.71	10.3	10.3	未进入	否	无	0
13539	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上山支机井变	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	0
13540	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	中金2#线和和尚营子东台01号杆和尚营子东变	80	29.39	41.09	41.09	未进入	否	无	13.56
13541	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 南村2号	400	48.24	133.6	133.6	未进入	否	无	4.47
13542	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南草线山嘴一组新增变	100	50.87	30.11	30.11	未进入	否	无	-30.57
13543	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧大西沟分支23号变	100	13.51	67.22	67.22	未进入	否	无	17.07
13544	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线030号粮库变	80	60.85	15.47	15.47	未进入	否	无	8.08

13545	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线倭瓜沟分支05号变压器	200	26.56	107.68	107.68	未进入	否	无	0
13546	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	V特供线红石分歧四小分支04号四小台区变压器	250	42.75	93.15	93.15	未进入	否	无	20.36
13547	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店开发分支09号变压器	50	91.72	-3.06	-3.06	未进入	否	无	10.98
13548	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西四组大棚台区2号变压器	50	78.46	3.96	3.96	未进入	否	无	-8.91
13549	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	钱王杖子一组二号分二组机井支王杖子二组机井	100	38.51	46.29	46.29	未进入	否	无	20.36
13550	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分坤都四组支05号变压器	50	83.71	-1.84	-1.84	未进入	否	无	3942.11
13551	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支110号变压器	50	33.81	23.8	23.8	未进入	否	无	-2.26
13552	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海四组棚变压器	30	82.08	-0.02	-0.02	未进入	否	无	47.13
13553	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	V中井线拦沟分盛奥干选支东组农灌井支变压器	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	0
13554	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地一二组分支05号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
13555	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	店分歧奈木皋分奈木皋六组分支05号奈木	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13556	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招2#线韩桂前棚支06号杆韩桂前棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13557	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分65号洞上村北注变压器	100	85.62	19.49	19.49	未进入	否	无	15.23
13558	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线杨杖子分白沟支郭台子四六七支2号变	200	54.95	64.06	64.06	未进入	否	无	0
13559	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支130号变压器	50	52.15	14.72	14.72	未进入	否	无	-0.67
13560	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线柳树波子支03号柳树波子变压器	50	116.63	-16.68	-16.68	未进入	否	无	0.99
13561	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	中队大棚台区变压器	100	56.63	24.28	24.28	未进入	否	无	-26.71
13562	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台市场分7号变压器	100	105.37	-24.97	-24.97	未进入	否	无	-11.95
13563	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支02号变压器	50	36.99	21.53	21.53	未进入	否	无	-3.28
13564	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘卧线东南山分支01杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13565	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组二台变台变压器	100	30.95	50.28	50.28	未进入	否	无	15.16
13566	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	线小城子七组纯农分01号小城子村七组纯农	80	119.75	-30.43	-30.43	2025/7/11	是	2026/3/1	32.09
13567	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申三组井变变压器	100	0.01	79.99	79.99	未进入	否	无	0
13568	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线北山鸡场分支13号变压器	80	52.3	42.29	42.29	未进入	否	无	11.18
13569	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司1	315	9.24	223.3	223.3	未进入	否	无	-5.34
13570	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线板厂分钱杖子分支115号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13571	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线板厂分钱杖子支48号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13572	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线小店八组分支18号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13573	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线白草沟分歧15号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13574	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线水泉沟台区新增柱上变压器	100	41.2	63.18	63.18	未进入	否	无	27.92
13575	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线西村分歧070号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13576	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线017号五家子村二组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13577	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟一组大棚变压器	80	112.28	-23.83	-23.83	未进入	否	无	1.52
13578	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线西村分歧002号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
13579	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线西村分歧019号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13580	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线白沟村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
13581	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子二三组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13582	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线下店分歧户子沟分支12号下店五六组变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13583	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土乐分南山新村变压器	50	63.48	8.33	8.33	未进入	否	无	5.91
13584	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招2#线宋家店村棚02号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13585	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线羊小分歧小老井分支3号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13586	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分市场支镇南分市场变压器	200	32.99	96.82	96.82	未进入	否	无	23.47
13587	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十尤线吴振沟分歧30号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13588	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧049号杆变压器	100	83.29	-2.46	-2.46	未进入	否	无	26.02

13589	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南荒地支09号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13590	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六海线北荒八组分歧5号变压器	10	0	8	8	未进入	否	无	0
13591	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分水泉沟支18号变压器	20	109	-4.63	-4.63	未进入	否	无	-4.19
13592	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV镇内线031号“财富领域”商铺临时变	315	0	252	252	未进入	否	无	0
13593	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线头道二中西大棚分05号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13594	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV三台二组分4号变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
13595	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	V南周线南窑二台支05#南窑二号变压器1台	200	25.45	109.1	109.1	未进入	否	无	8.54
13596	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器1	200	26.1	107.86	107.86	未进入	否	无	28.93
13597	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	六官四组大棚二台区	100	44.01	43.14	43.14	未进入	否	无	5.4
13598	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子六七组井支七组井支变压器	30	20.11	18.02	18.02	未进入	否	无	125
13599	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十堡线乱泥塘子分歧49号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13600	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子二组新增台区	80	119.95	-31.93	-31.93	未进入	否	无	-9.76
13601	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧205号变压器	20	96.63	-2.03	-2.03	未进入	否	无	6.92
13602	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV上垵卜分支14号变压器	30	109.68	-8.89	-8.89	未进入	否	无	20.62
13603	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线商贸1楼变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
13604	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV五组小分支2号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13605	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10千伏前营子新棚变压器	80	38.48	34.84	34.84	未进入	否	无	-5.94
13606	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV水泉沟分21号变压器	20	119.84	-7.94	-7.94	2025/3/3	是	2026/3/1	18.06
13607	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器1	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13608	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV山麻支20号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13609	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿大棚分支10号杆变压器	100	74.48	9.68	9.68	未进入	否	无	19.96
13610	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三家分歧06号变压器	200	28.16	103.7	103.7	未进入	否	无	25.65
13611	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线6号变压器	50	106.01	-12.97	-12.97	未进入	否	无	23.3
13612	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧30号杆变压器	400	29.83	244.72	244.72	未进入	否	无	37.65
13613	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	kV六东线东前沟分歧前沟三组分支07号变	400	32.27	224.92	224.92	未进入	否	无	28.16
13614	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	0kV城坤线电灌站分张家窑九组支1号变	100	37.3	45.04	45.04	未进入	否	无	-14.71
13615	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	213北中二线	10kV北镇线北湾子分歧05号北湾子变	50	4.12	37.94	37.94	未进入	否	无	5.71
13616	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南山线柏沟支柏沟五台分10#柏沟五号变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13617	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	三九线山湾子村西南分歧1号杆山湾子村台	100	95.73	7.79	7.79	未进入	否	无	7.94
13618	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	腾龙3#箱变1#变压器	630	33.25	298.18	298.18	未进入	否	无	27.95
13619	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙五组分歧18号变	50	76.98	10.19	10.19	未进入	否	无	3.16
13620	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门一组分支01号变	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13621	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	利州3#箱变1#变压器	630	49.21	194.04	194.04	未进入	否	无	297.84
13622	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西七组支1号变	100	58.27	29.83	29.83	未进入	否	无	-0.46
13623	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄七组变	200	22.07	115.86	115.86	未进入	否	无	12.84
13624	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑南大棚变	100	79.11	7.45	7.45	未进入	否	无	136.41
13625	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔西线西山分村支2号变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13626	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支02号杆柱上变	400	39.89	230.48	230.48	未进入	否	无	39.31
13627	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线安德营子分歧28号安德营子五七组变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13628	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	V大六线北沟分孙家沟支02号于家营四组变	200	66.88	123.88	123.88	未进入	否	无	30.3
13629	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线27号杆龙丰变	400	43.99	144.12	144.12	未进入	否	无	28.89
13630	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线大马架分44号变	10	0	8	8	未进入	否	无	0
13631	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘羊线铁黑分歧老烧锅分支3号变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13632	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新分变	200	21.02	117.96	117.96	未进入	否	无	0

13633	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV十老线下店分歧十八台八组分支06号十八台八组	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13634	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线 10kV塔大线李杖子三组变压器	200	30.6	98.96	98.96	未进入	否	无	-10.38
13635	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线 10kV塔南线南村猪场分支06号变压器	30	50.45	9.62	9.62	未进入	否	无	10.56
13636	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线 十老线下店分歧下店九组分支13号下店九组	50	39.23	20.4	20.4	未进入	否	无	4.69
13637	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线 老平线安德营子分安德营一二支三组井支变	100	0.02	79.98	79.98	未进入	否	无	0
13638	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线 山线马厂分二道一台支三#二道一号变压器2	200	24.23	111.54	111.54	未进入	否	无	50.07
13639	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线 10kV坤城线房申六组二台分变台变压器	50	110.1	-10.58	-10.58	未进入	否	无	-35.02
13640	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线 10kV哈达沟分支22号变压器	100	39.65	40.6	40.6	未进入	否	无	-29.42
13641	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线 10kV大六线107号小城子七组新增变压器	80	104.77	-19.79	-19.79	未进入	否	无	24.15
13642	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线 北村部箱变1#变压器	200	33.81	92.38	92.38	未进入	否	无	-1.82
13643	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线 10kV马场分歧04号杆柱上变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13644	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线 10kV城园线河畔B区二段3#箱变1#变压器	630	11.84	429.47	429.47	未进入	否	无	4.73
13645	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线 10kV十堡线北台子分支06号杆变压器	50	65.82	10.77	10.77	未进入	否	无	279.17
13646	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV中井线主干100号井山嘴变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13647	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线 10kV十堡线范西沟变压器	200	30.67	98.66	98.66	未进入	否	无	49.16
13648	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线 10kV甘羊线烧西分歧04号变压器	100	77.77	2.23	2.23	未进入	否	无	16.07
13649	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线 kV公营线公营子村梨树沟六组台区柱上变	100	65.37	64.91	64.91	未进入	否	无	27.88
13650	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线 10kV大兴线兴隆庄四组分歧02号杆变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13651	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV高家庄支23号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13652	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线 10kV土城子四组分06号杆柱上变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
13653	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线 kV十老线下店分歧003号下河套三四五组变	200	49.81	60.38	60.38	未进入	否	无	-5.38
13654	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线 北房线豆东梁分歧03号豆腐房东窑子变	200	25.13	143.62	143.62	未进入	否	无	100.79
13655	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线 10kV六南线西南沟二组大棚台区变	100	54.01	54.44	54.44	未进入	否	无	106.22
13656	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线 10kV塔南线白草沟分歧24号变压器新增	200	41.22	109.48	109.48	未进入	否	无	153.59
13657	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线 10kV西线山三组棚变压器	50	54.76	12.64	12.64	未进入	否	无	93.43
13658	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线 10kV甘羊线铁黑分歧小甘沟分支14号变	63	53.58	19.23	19.23	未进入	否	无	6.07
13659	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线 10kV六海线六官村台区变	400	18.99	246.68	246.68	未进入	否	无	-3.08
13660	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线 0kV中井线拦沟分歧30号石灰窑子变	200	47.17	123	123	未进入	否	无	115.15
13661	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线 10kV塔大线大三家村3号分支2号变	200	0.64	158.72	158.72	未进入	否	无	26.92
13662	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线 房子北沟分歧平房六十组分支03号平	100	36.9	46.75	46.75	未进入	否	无	7.73
13663	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320杜直线 10kV陈杖子分歧80号变压器新增	100	31.57	48.43	48.43	未进入	否	无	4.44
13664	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线 10kV塔东线于杖子三组大棚变	50	28.03	26.39	26.39	未进入	否	无	20.26
13665	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线 10kV大垵卜三组分02号杆柱上变	160	56.43	75.94	75.94	未进入	否	无	-2.12
13666	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线 10kV城坤线102号双庙三组变	200	37.88	113.58	113.58	未进入	否	无	0
13667	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线 V甘招1#线金沟梁三五组分支09号杆变	200	44.74	80.52	80.52	未进入	否	无	17.88
13668	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线 0kV大兴线联网分歧二布四六分	200	35.57	88.96	88.96	未进入	否	无	21.81
13669	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线 10kV平店线黄十一组分歧031号变	50	78.22	0.91	0.91	未进入	否	无	8.19
13670	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线 10kV塔大线魏家庄四组分支07号变	50	40.45	19.89	19.89	未进入	否	无	20.36
13671	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线 10kV羊泉线泉旺分机电井柱上变	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
13672	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV中井线拦沟分歧30号石灰窑子变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13673	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线 10kV大东线大棚小区分歧2号变	100	32.68	50.15	50.15	未进入	否	无	6733.33
13674	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线 10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟新增变	200	24.12	118.18	118.18	未进入	否	无	58.09
13675	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线 10kV甘水线水泉村十三组新增台区变	200	60.62	70.24	70.24	未进入	否	无	9.74
13676	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线 10kV车铁分支53号变	50	119.64	-19.81	-19.81	未进入	否	无	11.49

13677	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店三组2号新增变压器	200	55.61	124.92	124.92	未进入	否	无	85.09
13678	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄八组分歧03号变压器	100	84.42	-4.32	-4.32	未进入	否	无	15.86
13679	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线宋杖子变压器	200	36	88.04	88.04	未进入	否	无	8.52
13680	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线七间房四五组支01号变压器	100	93.69	-13.69	-13.69	未进入	否	无	-25.39
13681	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分24号变压器	200	58.89	42.22	42.22	未进入	否	无	24.65
13682	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干钱道六大分变压器	50	62.36	16.36	16.36	未进入	否	无	-39.16
13683	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园6#变压器	630	17.61	394	394	未进入	否	无	0
13684	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧上甘沟东分支3号变压器新增	200	48.15	124.92	124.92	未进入	否	无	100.23
13685	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线224号变压器	200	48.28	86.78	86.78	未进入	否	无	49.13
13686	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线229#于村综合变压器	160	49.13	85.25	85.25	未进入	否	无	-4.41
13687	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13688	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子村分支1号变压器新增	50	106.99	-13.06	-13.06	未进入	否	无	34.43
13689	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线95号杆菜园子新增变压器	200	75.12	11.52	11.52	未进入	否	无	0
13690	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
13691	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分三号井支变压器	50	60.41	-18.79	-18.79	未进入	否	无	258.62
13692	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支71号变压器新增	200	19.76	121.96	121.96	未进入	否	无	2.48
13693	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线3组井台区柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
13694	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村一组分04号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13695	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新四道山前大棚变压器	100	40.63	45.16	45.16	未进入	否	无	-3.67
13696	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家市场分马场井支变压器	250	47.84	83.35	83.35	未进入	否	无	78.1
13697	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干141号变压器新增	400	18.02	249.76	249.76	未进入	否	无	-2.8
13698	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾二组分支05号变压器	315	27.55	201.88	201.88	未进入	否	无	-47.62
13699	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支08号变压器	100	22.63	65.58	65.58	未进入	否	无	8.2
13700	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新增变压器	200	19.61	128.2	128.2	未进入	否	无	-2.55
13701	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧西沿分支1号变压器	50	56.81	11.65	11.65	未进入	否	无	-4.47
13702	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村分6号变压器	200	73.15	14.24	14.24	未进入	否	无	5.41
13703	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分105号新变压器	200	17.58	127.16	127.16	未进入	否	无	2.25
13704	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前程子分支水泉四五组机井变压器	100	43.66	43.54	43.54	未进入	否	无	0
13705	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙四组大棚变压器	100	49.5	31.38	31.38	未进入	否	无	-3.3
13706	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线钱杖子分支13号变压器	80	68.75	15.07	15.07	未进入	否	无	38.36
13707	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支09号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13708	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线河东分河东大棚变压器	100	69.75	27.42	27.42	未进入	否	无	5.95
13709	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线五金高层箱变配电变压器	500	43.61	182.75	182.75	未进入	否	无	20.72
13710	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际3号箱变102变压器	630	15.44	407.55	407.55	未进入	否	无	11.26
13711	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	王忠禹箱变站内变压器	315	51.48	90.69	90.69	未进入	否	无	22.58
13712	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	124专供线	百货箱变1#变压器	630	4.7	474.39	474.39	未进入	否	无	13.87
13713	国网朝阳市喀左县供电公司	喀网66kV变电站	105喀巨线	10kV大东沟大棚支11号杆柱上变压器新增	100	52.53	27.61	27.61	未进入	否	无	13.62
13714	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三钱线农机站台区变压器	200	53.03	55.54	55.54	未进入	否	无	-2.16
13715	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分歧24号杆变压器	250	76.92	72.35	72.35	未进入	否	无	-64.39
13716	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干003号中三家供电所变压器	200	30.32	101.9	101.9	未进入	否	无	53.89
13717	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线王英沟分支11号变压器	50	80.61	2.89	2.89	未进入	否	无	8.69
13718	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟棚支08#柏沟棚变压器	80	119.58	-27.42	-27.42	未进入	否	无	6.49
13719	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小三分03号小城子三组变压器	125	111.89	-39.85	-39.85	未进入	否	无	15.94
13720	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑5#箱变2#变	400	74.21	23.48	23.48	未进入	否	无	19.26

13721	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线三家分歧5#三家变压器	100	46.09	41.3	41.3	未进入	否	无	15.86
13722	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南沟分支02号杆变压器新增	100	39.42	42.45	42.45	未进入	否	无	3.85
13723	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	0kV南草线山庄分支22#草场综合变压器新增	200	28.17	103.66	103.66	未进入	否	无	8.13
13724	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北山大棚台区变压器	100	47.75	40.2	40.2	未进入	否	无	-1.96
13725	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子果树队新增变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13726	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线六块地分支05号杆变压器	100	51.71	32.28	32.28	未进入	否	无	-2.04
13727	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧黑山小区分支18号变压器	50	24.4	29	29	未进入	否	无	5.71
13728	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	V大六线北沟分碾子沟十组台区机井柱上变	50	26.4	31.78	31.78	未进入	否	无	-71.88
13729	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线盛家号大棚新增变压器	100	67.5	13	13	未进入	否	无	-74.01
13730	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西南沟变压器	200	20.73	118.54	118.54	未进入	否	无	4.47
13731	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前線	10kV城坤线敬老院分02号变压器	50	41.01	22.28	22.28	未进入	否	无	30.33
13732	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官一组井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13733	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	kV十尤线北沟分歧和尚沟西支和尚沟西变	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
13734	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	0kV南草线下杖子分歧04#下杖子一号变压器	200	34.79	93.16	93.16	未进入	否	无	60.35
13735	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	0kV镇湾线河湾4.7组机井支变压器	50	38.55	24.4	24.4	未进入	否	无	-50
13736	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村一组台区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13737	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	五道机井变压器	200	0.01	159.98	159.98	未进入	否	无	-80
13738	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村二组新台	200	66.04	129.5	129.5	未进入	否	无	54
13739	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV平店线018号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13740	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑三四分变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13741	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分12号变压器20农网	200	38.23	83.78	83.78	未进入	否	无	53.24
13742	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺1#箱变1#变压器	630	21.85	366.41	366.41	未进入	否	无	19.42
13743	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	华鑫家园三期4#箱变1#变	500	25.84	270.85	270.85	未进入	否	无	16.89
13744	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线大北沟支22号大北沟变压器	80	31.26	39.59	39.59	未进入	否	无	-29.63
13745	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线分店分歧户子沟分支12号下店五组变	200	35.5	127.24	127.24	未进入	否	无	24.09
13746	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台三组分歧8号变压器	80	94.97	-5.97	-5.97	未进入	否	无	42.74
13747	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线北台子台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13748	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧009号变压器新增	200	15.53	129.5	129.5	未进入	否	无	-4.17
13749	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	教育箱变1#变压器	500	23.26	283.7	283.7	未进入	否	无	6.51
13750	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分歧06号变压器	20	13.41	13.45	13.45	未进入	否	无	55.56
13751	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟份任长子支4号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13752	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分六组支03号变压器	200	67.9	26.4	26.4	未进入	否	无	1.89
13753	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	特供线镇东分歧青沙梁分支01号电器公司变	200	22.38	115.24	115.24	未进入	否	无	55.18
13754	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东西队分03号东西队变压器	100	44.77	35.25	35.25	未进入	否	无	-0.44
13755	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干191号变压器	50	69.39	6.4	6.4	未进入	否	无	5.85
13756	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	V城园线三家大棚分05号河湾村三家南台变	50	5.07	37.75	37.75	未进入	否	无	-2.82
13757	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘卧线牦牛沟分支07号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13758	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六东线东前沟分歧44号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13759	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	马家水库支1#变压器	30	34.63	13.86	13.86	未进入	否	无	17.54
13760	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园1#变压器	630	37.2	273.17	273.17	未进入	否	无	0
13761	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV张家营支03号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13762	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣二组分支06号变压器	50	67.77	6.18	6.18	未进入	否	无	3.84
13763	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	店分歧户子沟分支户子沟五组分支02号户	63	57.61	14.11	14.11	未进入	否	无	32.91
13764	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	kV北岳线岳台子四组支02号岳台子四组变	100	71.99	26.3	26.3	未进入	否	无	48.1

13765	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线191号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13766	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿四组井变压器	30	0.08	23.98	23.98	未进入	否	无	-81.82
13767	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增2变压器	50	22.4	29.46	29.46	未进入	否	无	4.71
13768	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线申杖子新增台区	200	35.5	89.14	89.14	未进入	否	无	-5.2
13769	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组变压器	200	48.82	62.36	62.36	未进入	否	无	33.58
13770	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线125号变压器新增	200	24.04	114.62	114.62	未进入	否	无	0.79
13771	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海一组台区变压器	200	28.21	130.64	130.64	未进入	否	无	24.29
13772	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧26号变压器	50	99.76	-8.15	-8.15	未进入	否	无	-13.93
13773	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线李台子支02号李台子变压器	50	56.9	11.72	11.72	未进入	否	无	4.81
13774	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子9组井台区柱上变压器	400	51.98	229.72	229.72	未进入	否	无	24612.5
13775	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线红石十组里新增变压器	400	12.85	270.48	270.48	未进入	否	无	17.83
13776	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线三家新南棚分1号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
13777	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV南周线24#南窑四组变压器	63	0	50.4	50.4	未进入	否	无	0
13778	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分大棚支7号变压器	20	23.27	11.75	11.75	未进入	否	无	-52
13779	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组三台柱上变压器	200	44.46	80.38	80.38	未进入	否	无	22.62
13780	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五组分支2号变压器	100	57.82	47.7	47.7	未进入	否	无	0
13781	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分永益一二支14号变压器	100	111.17	-29.27	-29.27	未进入	否	无	11.98
13782	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支02号杆变压器	125	92.59	36.58	36.58	未进入	否	无	-12.92
13783	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线西沟分支21号变压器新增	200	42.45	121.32	121.32	未进入	否	无	34.69
13784	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器6	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
13785	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV新地支08号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13786	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线苗圃分03号水泉沟一组大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13787	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五六组大棚分歧3号变压器新增	100	52.51	33.48	33.48	未进入	否	无	18.38
13788	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV七间房分支01号新变压器	200	56.91	92.98	92.98	未进入	否	无	10.81
13789	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线前西山变压器	200	58.78	73.38	73.38	未进入	否	无	95.61
13790	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线双庙五组支新增变压器	200	67.63	109.48	109.48	未进入	否	无	25.65
13791	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大兴线章营子分岐果树支14号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13792	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线白庙子台区	100	46.99	37.17	37.17	未进入	否	无	45.04
13793	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线180号变压器新增	400	32.63	191.28	191.28	未进入	否	无	30.61
13794	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒支19号小东沟变压器	30	58.68	6.92	6.92	未进入	否	无	6.22
13795	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子七组支1#新增变压器	200	32.21	95.6	95.6	未进入	否	无	3.77
13796	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线铁路桥分5号变压器	50	71.77	5.55	5.55	未进入	否	无	25.4
13797	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分105号碾子沟村下台变压器	400	25.05	240.68	240.68	未进入	否	无	-3.02
13798	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房山根分29号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13799	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器66	100	36.59	57.7	57.7	未进入	否	无	-57.69
13800	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线3号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13801	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线对面沟分歧02#对面沟变压器	200	29.16	101.68	101.68	未进入	否	无	0
13802	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分二组支04号变压器	100	50.73	37.06	37.06	未进入	否	无	1.62
13803	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组变压器	200	33.98	92.06	92.06	未进入	否	无	8.14
13804	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分支05号变压器	50	61.19	9.54	9.54	未进入	否	无	1.54
13805	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线于杖子河东分1号变压器	400	47.31	221.2	221.2	未进入	否	无	-0.52
13806	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线菜园子变压器	100	32.74	47.27	47.27	未进入	否	无	23.28
13807	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组2号支2号变压器	100	24.5	55.5	55.5	未进入	否	无	14.69
13808	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸4号箱变东变	500	33.35	233.25	233.25	未进入	否	无	12.94

13809	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道四台新增变压器	200	39.1	85.54	85.54	未进入	否	无	36.14
13810	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸3号箱变东变	500	18.47	307.65	307.65	未进入	否	无	10.21
13811	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线020号西五组变压器	250	8.71	178.25	178.25	未进入	否	无	-6.61
13812	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山分08号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13813	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线073号小城子七组变压器	200	67.17	26.08	26.08	未进入	否	无	-24.72
13814	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线五道三组变压器	200	2.44	155.3	155.3	未进入	否	无	0
13815	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑小台湾新增变压器	100	53.8	26.2	26.2	未进入	否	无	0.3
13816	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子二组2020农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13817	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东鑫花园1号箱变变压器	630	19.98	378.32	378.32	未进入	否	无	17.28
13818	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	10kV城五线33号燃料台区变压器	200	52.49	57.58	57.58	未进入	否	无	10.8
13819	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子分01号变压器	200	64.03	33.2	33.2	未进入	否	无	2.58
13820	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子四五组分02号变压器	200	27.41	105.18	105.18	未进入	否	无	5.06
13821	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线09号变压器新增	200	22.36	141.66	141.66	未进入	否	无	43.64
13822	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 西村四组2号	200	30.55	99.18	99.18	未进入	否	无	21.57
13823	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	V塔东线盆窑八九十分02号盆窑七组大棚变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
13824	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	V南草线大房申分支2#房申沟2号变压器分台	100	42.54	39.48	39.48	未进入	否	无	-3.58
13825	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线38号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13826	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	kV大六线小城子村棚分04号小城子村棚变	125	47.97	51.03	51.03	未进入	否	无	10.03
13827	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干100号井山嘴变压器新增	200	58.89	86.04	86.04	未进入	否	无	130.62
13828	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	kV南山线柏沟支柏沟一台分2#柏沟一号变	200	96.87	15.38	15.38	未进入	否	无	86.88
13829	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	F伏大东线河湾七组机井支河湾七组机井变	50	21.27	31.87	31.87	未进入	否	无	100
13830	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线东村分歧002号烟草台区变压器	160	28.83	81.9	81.9	未进入	否	无	-4.33
13831	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙村支01号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13832	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧016号染织东变压器	200	87.21	-14.42	-14.42	未进入	否	无	37.71
13833	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线037号水电班变压器	160	73.3	16.42	16.42	未进入	否	无	3.68
13834	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧005号广场变压器	315	27.93	165.31	165.31	未进入	否	无	10.73
13835	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧04号杆柱上变压器	200	47.11	66.92	66.92	未进入	否	无	14.08
13836	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	五家子村口分五家子四组支04号五家子四组	50	119.26	-19.62	-19.62	2025/1/28	是	2026/3/1	11.21
13837	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟大棚支03号杆柱上变压器	50	41.71	19.14	19.14	未进入	否	无	1.47
13838	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	镇2号线纸箱分15号杆大垵卜养殖小区柱上	100	50.92	36.4	36.4	未进入	否	无	-6.05
13839	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支07号杆柱上变压器	80	47.82	27.3	27.3	未进入	否	无	3.8
13840	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子小区分05号杆柱上变压器	80	23	50.92	50.92	未进入	否	无	121.52
13841	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚新台	200	39.63	102.98	102.98	未进入	否	无	-51.56
13842	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线019号酱腌变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
13843	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	kV公塔线从家沟村从家沟二组台区柱上变	100	40.67	41.35	41.35	未进入	否	无	1.76
13844	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线周转房分歧04号周转房变压器	160	31.62	77.42	77.42	未进入	否	无	24.79
13845	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线047号生资变压器	400	18.27	246.96	246.96	未进入	否	无	-21.24
13846	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东三支东三变压器	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	0
13847	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线东南沟变压器	100	26.19	54.69	54.69	未进入	否	无	18.41
13848	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线288号变压器	200	56.32	87.1	87.1	未进入	否	无	59.17
13849	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	kV大兴线联网分歧二级站移动分支17号变	100	91.13	1.31	1.31	未进入	否	无	-0.26
13850	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永益五支03号变	80	71.45	14.88	14.88	未进入	否	无	15.49
13851	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	电网10kV南草线201#东汤三号变压器新增	100	30.15	49.91	49.91	未进入	否	无	65.29
13852	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子一组井支变压器	200	54.19	52.02	52.02	未进入	否	无	16.04

13853	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后西沟台变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13854	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	0千伏十山联线四五道分倭瓜沟机井支变压器	50	71.38	-19.61	-19.61	未进入	否	无	1933.33
13855	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑1#箱变1号变压器	630	8.89	447.99	447.99	未进入	否	无	10.06
13856	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线马家老坟村变压器	30	20.15	19.32	19.32	未进入	否	无	-5
13857	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅三组支3号变压器	100	68.17	11.84	11.84	未进入	否	无	9.19
13858	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧032号变压器	50	29.9	25.13	25.13	未进入	否	无	-0.7
13859	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线284号变压器	400	38.69	273.84	273.84	未进入	否	无	12.5
13860	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线103号变压器	50	42.26	20.43	20.43	未进入	否	无	-10.1
13861	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾六组分6号变压器	80	74.65	4.28	4.28	未进入	否	无	2.15
13862	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线下太沟变压器20农网	200	47.75	64.5	64.5	未进入	否	无	50.69
13863	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分01号变压器	63	97.32	-8.34	-8.34	未进入	否	无	2.66
13864	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧12号变压器新增	200	36.11	89.12	89.12	未进入	否	无	51.51
13865	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线59号变压器新增	100	12.32	68.03	68.03	未进入	否	无	15.15
13866	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架1组井台区柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13867	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家东山大棚柱上变压器	50	65.11	-10.97	-10.97	未进入	否	无	-9.91
13868	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺2#箱变2#变压器	630	24.01	355.01	355.01	未进入	否	无	11.2
13869	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线金杖子四组分05号变压器	100	54.02	30.97	30.97	未进入	否	无	44.23
13870	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV梅素斋一组果园变压器	50	32.25	25.64	25.64	未进入	否	无	3600
13871	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园2号箱变2#变压器	500	13.03	334.85	334.85	未进入	否	无	21.4
13872	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线49号凌河小区变压器	400	27.23	211.08	211.08	未进入	否	无	9.74
13873	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前線	10kV城坤线坤都一组台区变压器	200	54.28	52.56	52.56	未进入	否	无	16.01
13874	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	kV甘羊线铁黑分歧贝子沟大棚分支14号变	80	19.25	50.98	50.98	未进入	否	无	-50.39
13875	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线永益当四组机井支变压器	50	88.11	3.62	3.62	未进入	否	无	194.44
13876	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧三窝铺分支1号变压器	400	25.57	288.16	288.16	未进入	否	无	14.97
13877	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线陈杖子变压器20农网	200	27.46	105.1	105.1	未进入	否	无	3.67
13878	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	特供线镇东分歧建筑公司库房分支04号青棚	400	73.8	26.96	26.96	未进入	否	无	0
13879	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分歧西道小区变压器	50	19.84	32.61	32.61	未进入	否	无	-42.06
13880	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧065号杆变压器	30	53.09	8.08	8.08	未进入	否	无	35.03
13881	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤村台区变压器20农网	400	65.22	259	259	未进入	否	无	2.84
13882	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线16号杆印刷变压器	400	29.61	201.64	201.64	未进入	否	无	32.96
13883	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十四组台区变压器	200	45.17	74.16	74.16	未进入	否	无	18.2
13884	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子村分支3号变压器1	200	61.19	79.74	79.74	未进入	否	无	-2.78
13885	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧下店大棚分支01号下店大棚	50	58.73	14.96	14.96	未进入	否	无	-6.26
13886	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧160号变压器	100	63.34	38.12	38.12	未进入	否	无	39.69
13887	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分二道村2号分变压器	200	69.03	23.3	23.3	未进入	否	无	0
13888	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门大棚新增1号变压器	200	40.81	86.5	86.5	未进入	否	无	13.93
13889	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线086号变压器	100	56.78	30.65	30.65	未进入	否	无	39.07
13890	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线羊角沟村台新增柱上变压器	100	37.81	44.37	44.37	未进入	否	无	80.74
13891	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招2#线甘招五六组分歧04号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13892	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子四组新增台区	200	116.57	-29.26	-29.26	未进入	否	无	126.85
13893	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	富家花园箱变变压器	400	33.16	187.4	187.4	未进入	否	无	7.79
13894	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变2#变	630	18.19	389.59	389.59	未进入	否	无	11.5
13895	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	特供线东村分歧皮革南分支004号皮革南变	125	16.23	79.73	79.73	未进入	否	无	-44.37
13896	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山分02号西村花果山变压器	100	79.21	2.99	2.99	未进入	否	无	33.25

13897	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV镇湾线北村西冷1号新台	200	23.98	112.42	112.42	未进入	否	无	4.39
13898	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建七家二组分七家二组变压器	100	80.43	22.57	22.57	未进入	否	无	9.55
13899	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	长线碾房分歧西分支半支半一支半三支02号杆	200	87.72	58.2	58.2	未进入	否	无	19.36
13900	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西官二组分歧3号变压器	160	37.65	101.94	101.94	未进入	否	无	-1.87
13901	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧11号杆变压器	400	50.8	124.84	124.84	未进入	否	无	18.99
13902	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分四五组支05号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13903	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂十组分5号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
13904	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子二三组06号杆变压器新增	200	72.74	74.4	74.4	未进入	否	无	115.11
13905	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道三十组分3号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
13906	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支68号变压器	50	41.4	20.66	20.66	未进入	否	无	13.88
13907	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线卧虎泉1号井变压器	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	0
13908	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东沟二组井	100	62.96	19.27	19.27	未进入	否	无	43.91
13909	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	0kV甘招2号线宋家店二组分支二组井支变压器	50	47.97	21.66	21.66	未进入	否	无	112
13910	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大112号新变压器	200	53.86	122.54	122.54	未进入	否	无	248.4
13911	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金一组变压器	200	22.25	131.48	131.48	未进入	否	无	0
13912	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店七组大棚1号变压器	200	25.36	124.9	124.9	未进入	否	无	-7.54
13913	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	114甘泉联线	10kV甘塔线下湾子3号井分变压器	50	4.6	37.72	37.72	未进入	否	无	675
13914	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	千禧小区箱变2#变压器	500	28.18	259.1	259.1	未进入	否	无	-0.52
13915	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧三道沟分支03号变压器	50	39.45	28.58	28.58	未进入	否	无	83.72
13916	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村南支2#新增变压器	200	19.04	129.48	129.48	未进入	否	无	26.66
13917	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线13号变压器	100	67.89	56.5	56.5	未进入	否	无	199.77
13918	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧秋皮沟分支15号变压器	50	23.33	28.34	28.34	未进入	否	无	31.62
13919	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼北山大棚变压器20农网	400	25.24	243.28	243.28	未进入	否	无	5.33
13920	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子一组支2#新增变压器	100	21.63	59.19	59.19	未进入	否	无	9.46
13921	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟村兴隆地台区柱上变压器	200	38.2	107.36	107.36	未进入	否	无	12.32
13922	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分歧06号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
13923	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园9#变压器	630	16.73	398.66	398.66	未进入	否	无	0
13924	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	0kV大东线东车分歧东哨五组新增变台变压器	200	17.45	125.12	125.12	未进入	否	无	29.41
13925	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧18号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
13926	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线杨树下一分歧老爷庙三组分支08号老爷庙一	20	2.37	15.53	15.53	未进入	否	无	14.29
13927	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彰店梯田下变压器	50	82.19	1.53	1.53	未进入	否	无	0
13928	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六南线48号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13929	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六梁线178号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
13930	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大兴线章营子一二组支02号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13931	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	kV甘招一号线金沟梁三五组大棚1号井支变	100	23.56	59.61	59.61	未进入	否	无	-38.62
13932	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组道下台区变压器	100	44.32	36.39	36.39	未进入	否	无	17.05
13933	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	六线北沟分碾五大棚支06号碾子沟五组大棚	50	35.04	24.96	24.96	未进入	否	无	-2.89
13934	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟变压器	30	38.11	17.6	17.6	未进入	否	无	98
13935	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	kV特供线镇东分歧职高分支03号职高前变压	250	0	200	200	未进入	否	无	0
13936	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV镇内线镇西分歧05号电影变压器	200	29	102.04	102.04	未进入	否	无	21.51
13937	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分09号中三家三组变压器	200	73.1	13.82	13.82	未进入	否	无	2.85
13938	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘水线甘水线主干086号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13939	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线金沟梁二组分支03号杆变压器	400	29.44	203.28	203.28	未进入	否	无	4.36
13940	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤村五组变压器	200	6.61	146.78	146.78	未进入	否	无	0

13941	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分十八台六组变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13942	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家市场大棚支03号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13943	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线23号杆财政家属楼变压器	200	27.22	105.7	105.7	未进入	否	无	19.3
13944	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线红石分歧22号红石变压器	100	51.26	28.74	28.74	未进入	否	无	18.5
13945	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线144号变压器	30	118.28	-8.01	-8.01	未进入	否	无	17.58
13946	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧歪外分支4号变压器	20	56.92	5.16	5.16	未进入	否	无	-2.27
13947	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分歧23#肖杖子东变压器	30	93.3	-3.72	-3.72	未进入	否	无	8.44
13948	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子一组分11号杆柱上变压器	100	76.62	3.54	3.54	未进入	否	无	11.2
13949	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组分支04号变压器	200	70.14	50.62	50.62	未进入	否	无	0
13950	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧新安屯分支3号变压器新	400	81.63	279.96	279.96	未进入	否	无	1.95
13951	国网朝阳市喀左县供电公司		10kV十老线	下店分歧十八台二五组分支05号十八台二	30	0	24	24	未进入	否	无	0
13952	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧02号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13953	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10千伏羊铁线铁沟分变压器	100	8.37	71.72	71.72	未进入	否	无	-42.57
13954	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	517六梁线	10kV六南线哈三组分歧16号变压器	50	68.03	9.5	9.5	未进入	否	无	71.08
13955	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	南山线二道马厂分南山四组支10#南山一号变	50	84.33	-2.14	-2.14	未进入	否	无	19.69
13956	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线133号变压器	50	55.01	12.95	12.95	未进入	否	无	4.83
13957	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线水泉沟变压器	400	9.29	293.4	293.4	未进入	否	无	51.63
13958	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线张营子分支15号杆变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
13959	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚12号变压器	50	65.86	14.76	14.76	未进入	否	无	-17.39
13960	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分贝子沟东梁变压器	30	68.33	6.29	6.29	未进入	否	无	40
13961	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧67号变压器	50	42.52	18.74	18.74	未进入	否	无	53.78
13962	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	清韵雅阁小区箱变电站内变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
13963	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV孩子沟支6号变压器	30	95.29	-3.62	-3.62	未进入	否	无	38.53
13964	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑2#箱变2#变	400	52.64	109.48	109.48	未进入	否	无	11.08
13965	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧013号农行楼变压器	160	36.2	70.1	70.1	未进入	否	无	16.33
13966	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店三组分支03号变压器	100	47.53	40.9	40.9	未进入	否	无	-3.47
13967	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙四组支3号变压器	80	51.11	23.12	23.12	未进入	否	无	-5.76
13968	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV自来水线颐兴家园3#箱变变压器	400	18.07	247.72	247.72	未进入	否	无	9.19
13969	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线两家七组分支12号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
13970	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线老杖子机井分老杖子机井变压器	50	118.03	-14.64	-14.64	未进入	否	无	-24.96
13971	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧06号变压器	100	74.47	5.54	5.54	未进入	否	无	26.38
13972	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧001号菜七队变压器	315	27.17	168.27	168.27	未进入	否	无	-45.12
13973	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号两行变压器	400	48.35	127.96	127.96	未进入	否	无	-13.62
13974	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟外分歧06号杆变压器	200	29.25	101.5	101.5	未进入	否	无	13.84
13975	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	老线老西沟分歧向阳沟分支13号老爷庙九组	50	93.81	-6.89	-6.89	未进入	否	无	17.06
13976	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分1号变压器	50	1.49	39.25	39.25	未进入	否	无	-7.14
13977	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV公镇2号线056号杆柱上变压	100	73.84	6.24	6.24	未进入	否	无	0
13978	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧034号变压器	50	71.79	6.99	6.99	未进入	否	无	-1.79
13979	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙南沟支23号杆柱上变压器	100	50.38	71.47	71.47	未进入	否	无	-28.9
13980	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分007号西村大棚变压器	100	108.58	-6.87	-6.87	未进入	否	无	0.52
13981	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线南窑十组分6#南窑十组农业变压器	50	100.68	-3.93	-3.93	未进入	否	无	-5.78
13982	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家三号大棚台区变压器	50	44.63	18.2	18.2	未进入	否	无	-0.96
13983	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组三号分变压器	50	26.85	29.44	29.44	未进入	否	无	-22.09
13984	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧安杖子分支37号变压器	50	119.44	-9.76	-9.76	未进入	否	无	27.87

13985	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器5	50	97.96	-8.73	-8.73	未进入	否	无	13.82
13986	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线242号变压器	30	89.94	1.64	1.64	未进入	否	无	33.33
13987	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸1#箱变变压器	630	13.49	419.01	419.01	未进入	否	无	30.49
13988	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺2#箱变1#变压器	630	37.18	269.89	269.89	未进入	否	无	16.12
13989	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分岐房申分支26号变压器	80	56.25	19.56	19.56	未进入	否	无	44.35
13990	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	中兴家园2#箱变102变压器	500	33.75	244.2	244.2	未进入	否	无	22.59
13991	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	镇门前箱变变压器	250	37.4	106.8	106.8	未进入	否	无	24.62
13992	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	供线凌河分凌河家园2#箱变变压器间隔配电	630	32.27	300.83	300.83	未进入	否	无	11.26
13993	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店一组分支3号杆变压器20农	200	23.04	113.94	113.94	未进入	否	无	16.48
13994	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	0kV六东线前街分岐六官一台分支01号变压器	200	28.6	104.38	104.38	未进入	否	无	0
13995	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分08号五家七组棚变压器	50	101.64	-9.68	-9.68	未进入	否	无	29.7
13996	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分岐21号杆变压器	30	73.54	6.25	6.25	未进入	否	无	32.05
13997	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线033号镇商贸楼变压器	200	44.25	71.54	71.54	未进入	否	无	33.94
13998	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店五组分支03号变压器	200	30.37	99.28	99.28	未进入	否	无	10.18
13999	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线气功北分岐002号气功北变压器	100	35.48	44.55	44.55	未进入	否	无	-5.67
14000	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	1kV塔西线头道三十组分2号头道三组大棚变	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
14001	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	1kV塔西线大西山分岐005号西山科研大棚变	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
14002	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村六组变压器	100	63.54	32.26	32.26	未进入	否	无	36.64
14003	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分岐40#南山三号变压器	100	37.37	59.75	59.75	未进入	否	无	68.33
14004	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分岐贝三支3号变压器分2	400	84.09	266.44	266.44	未进入	否	无	22.1
14005	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分岐西杖子分支4号变压器	200	57.88	93.44	93.44	未进入	否	无	132.52
14006	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线006号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14007	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线甜水沟村大门2台	50	116.26	-13.62	-13.62	未进入	否	无	5.44
14008	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分56号变压器	30	44.45	10.69	10.69	未进入	否	无	10.74
14009	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子一八组2号台区变压器	100	36.98	55.96	55.96	未进入	否	无	-16.9
14010	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家村分02号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14011	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线4号变压器新增	200	48.8	77.08	77.08	未进入	否	无	36.53
14012	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线013号变压器	315	60.73	70.43	70.43	未进入	否	无	26.22
14013	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新营子分支36号变压器	50	62.3	8.86	8.86	未进入	否	无	1.63
14014	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线老砖厂分岐17号老砖厂变压器	100	1.77	78.23	78.23	未进入	否	无	-10.53
14015	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖分岐51号杆六块地棚变压器	30	71.44	5.16	5.16	未进入	否	无	34.48
14016	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招1#线甘招六组井支11号杆甘招三组新增	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14017	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	梁家五号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14018	国网朝阳市喀左县供电公司	喀巨66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜六组三号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14019	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线河湾三家新增变压器(21农网)	400	0	320	320	未进入	否	无	0
14020	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	0kV六化线化石沟六组分岐7号变压器(能效)	200	52.55	141.02	141.02	未进入	否	无	342.49
14021	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子八九组支21号变压器(能效)	200	35.96	95.04	95.04	未进入	否	无	-9.25
14022	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	1kV塔南线七间房一组分支04号变压器(能效)	200	70.82	121.14	121.14	未进入	否	无	32.07
14023	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	1kV甘羊线羊小分岐小老分支74号变压器(能效)	200	28.93	144.32	144.32	未进入	否	无	356.91
14024	国网朝阳市喀左县供电公司	喀巨66kV变电站	105喀巨线	10kV小东梁分支01号杆柱上变压器(能效)	200	13.67	132.66	132.66	未进入	否	无	7.72
14025	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	0kV桥子九组支线01号杆柱上变压器(能效)	200	36.69	95.46	95.46	未进入	否	无	-9.69
14026	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线碾房分水泉支30号变压器(能效)	200	18.24	123.82	123.82	未进入	否	无	25.59
14027	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	1kV塔南线白草沟一组分支08号变压器(能效)	200	16.82	127.8	127.8	未进入	否	无	-0.66
14028	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV举杖子分支24号变压器(能效)	200	12.13	147.86	147.86	未进入	否	无	83.21

14029	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	0kV金平联线李连杖子十一组变压器（能效）	200	18.57	122.84	122.84	未进入	否	无	22.07
14030	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	kV塔东线水泉沟分三组支03号变压器（能效）	200	26.88	115.96	115.96	未进入	否	无	-35.17
14031	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	大六线农业中心分09号家属院变压器（能效）	200	18.25	125.3	125.3	未进入	否	无	23.92
14032	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈七组分歧3号变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14033	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	42#线大杖子分支01号杆甘招大杖子变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14034	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线030号器材西变压器（能效）	400	16.71	253.2	253.2	未进入	否	无	9.49
14035	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线西队台区2020农网	200	29.02	102.06	102.06	未进入	否	无	-12.54
14036	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟二组变压器	200	46.1	109.74	109.74	未进入	否	无	7.87
14037	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组新增变台柱上变压器	200	14.57	130.92	130.92	未进入	否	无	14.15
14038	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房六组新柱上变压器	200	52.13	86.14	86.14	未进入	否	无	-2.09
14039	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线0.4kV后坟村二组灌溉井变压器	50	55.27	15.78	15.78	未进入	否	无	53.13
14040	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道三组台区变压器20农网	160	54.41	47.82	47.82	未进入	否	无	-7.13
14041	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组变台变压器	200	12.38	139	139	未进入	否	无	0
14042	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	领秀1#箱变1#变压器	500	37.27	213.95	213.95	未进入	否	无	16.58
14043	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号西糕点变压器	400	51.48	114.08	114.08	未进入	否	无	12.67
14044	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线交通局变压器	200	53.96	52.1	52.1	未进入	否	无	7.94
14045	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地变压器20农网	200	42.5	75.34	75.34	未进入	否	无	-5.05
14046	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	五线北村大棚分04号北村大棚新增变压器20	100	64.22	18.84	18.84	未进入	否	无	-6.55
14047	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台区变压器20农网	100	39.22	57.94	57.94	未进入	否	无	73.24
14048	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招五六组台区20农网	200	35.91	88.22	88.22	未进入	否	无	-0.16
14049	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子五六组台区20农网	200	48.1	64.54	64.54	未进入	否	无	37.27
14050	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子六七组2变压器20农网	100	50.72	29.28	29.28	未进入	否	无	14.18
14051	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	0kV公塔线塔子下村五六组台区（2020农网）	200	23.19	113.64	113.64	未进入	否	无	18.83
14052	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子七八组变压器（21）	200	19.61	121.78	121.78	未进入	否	无	-9.36
14053	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV金马线道虎沟三组变压器（21）	200	20.62	126.84	126.84	未进入	否	无	78.47
14054	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南20农网	200	47.66	71.76	71.76	未进入	否	无	13.74
14055	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门古山子台区20农网	200	38.87	94.74	94.74	未进入	否	无	83.94
14056	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	线洞上分南沟支12号洞上村南沟新增变压器	100	35.73	46.54	46.54	未进入	否	无	19.31
14057	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九五六台区20农网	200	59.82	47.74	47.74	未进入	否	无	10.16
14058	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔子下村五组台区（2020农网）	100	50.62	29.85	29.85	未进入	否	无	3.77
14059	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分76号新变压器	200	55.94	119.4	119.4	未进入	否	无	112.36
14060	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	kV特供线镇东分歧005号一中家属楼台区变	400	58.59	85.68	85.68	未进入	否	无	32.95
14061	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线012号陈醋变压器	100	53.06	28.14	28.14	未进入	否	无	79.76
14062	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台村四组分20农网	200	52.56	55.04	55.04	未进入	否	无	-14.19
14063	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村棚台区20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14064	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郝杖子台区变压器20农网	200	52	64.36	64.36	未进入	否	无	-4.83
14065	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线四家子台区变压器20农网	200	60.16	70.02	70.02	未进入	否	无	26.63
14066	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分34号变压器	80	66.53	10.77	10.77	未进入	否	无	47.44
14067	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分哑巴沟支07号变压器	30	63.31	6.18	6.18	未进入	否	无	-0.8
14068	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线上干沟西台区20农网	200	75.98	114.08	114.08	未进入	否	无	228.2
14069	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子一组变压器20农网	200	53.25	75.24	75.24	未进入	否	无	10.43
14070	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线黑山台区20农网	200	40.57	90.98	90.98	未进入	否	无	-32.24
14071	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村五组分支02号杆变压器20农	400	55.53	219.24	219.24	未进入	否	无	2.14
14072	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子六七组变压器20农网	200	56.16	92.72	92.72	未进入	否	无	2.34

14073	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店三组台区变压器20农网	200	82.86	7.88	7.88	未进入	否	无	17.14
14074	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五六组变压器20农网	200	46.47	67.08	67.08	未进入	否	无	5.74
14075	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线123号双庙村八家子新增变压器20农网	200	47.69	82	82	未进入	否	无	22.92
14076	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱七组变压器20农网	200	37.27	85.8	85.8	未进入	否	无	31.12
14077	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线杨杖子分郭台子二三八支9号变压器20农网	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
14078	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子二组变压器20农网	200	34.76	104.76	104.76	未进入	否	无	6.32
14079	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟一号变压器20农网	200	19.14	132.8	132.8	未进入	否	无	-26.44
14080	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线水泉沟小区变压器20农网	200	34.42	91.16	91.16	未进入	否	无	10.45
14081	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店六组分14号杆变压器20农网	200	17.91	124.98	124.98	未进入	否	无	11.74
14082	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼一二组变压器20农网	200	27.19	107.66	107.66	未进入	否	无	-3.49
14083	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线六新分04号五家子六组新增1变压器20农网	200	71.77	28.82	28.82	未进入	否	无	29.31
14084	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	北线大西沟分岐西营子分支05号西营子变压器20农网	200	92.47	36.64	36.64	未进入	否	无	56.37
14085	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼七组变压器20农网	200	27.92	104.98	104.98	未进入	否	无	10.93
14086	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线金杖子六组2号变压器20农网	200	18.21	127.24	127.24	未进入	否	无	58.95
14087	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV平店线黄家店一组变压器20农网	200	32.47	130.96	130.96	未进入	否	无	129.28
14088	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱大棚变压器20农网	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
14089	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线河南五组变压器20农网	200	78.92	120.68	120.68	未进入	否	无	298.43
14090	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子村台区变压器20农网	200	52.38	75.74	75.74	未进入	否	无	6.52
14091	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新增变压器	200	55.23	64.7	64.7	未进入	否	无	-1.02
14092	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔大线主干141号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14093	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线031号变压器新增	200	21.8	116.42	116.42	未进入	否	无	6.8
14094	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线水泉沟支新增变压器	100	32.23	50.07	50.07	未进入	否	无	8.81
14095	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西线头道营子一组井分头道营子一组井变	50	45.56	17.23	17.23	未进入	否	无	-13.35
14096	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分二组支1号变压器新增	200	41.52	121.52	121.52	未进入	否	无	8.92
14097	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤2组2号变压器	100	73.46	53.8	53.8	未进入	否	无	53.15
14098	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七0砂分支45号杆变压器20农网	200	51.29	109.12	109.12	未进入	否	无	153.5
14099	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线韦子沟口新变压器20农网	200	4.61	150.78	150.78	未进入	否	无	44
14100	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子七组2020农网	200	59.13	51.36	51.36	未进入	否	无	-7.05
14101	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子一组分支7号变压器20农网	200	9.47	141.58	141.58	未进入	否	无	0
14102	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔子下一组2020农网	200	43.22	77.22	77.22	未进入	否	无	-1.39
14103	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	南草线房申沟二台分支13#房申沟一变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14104	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线087号河湾三家新增变压器20农网	400	37.12	214.84	214.84	未进入	否	无	-21.33
14105	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北一台区中变压器	100	35.91	44.81	44.81	未进入	否	无	3.41
14106	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线088号变压器	200	60.57	80.16	80.16	未进入	否	无	49.02
14107	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支28号井支变压器	50	46.07	19.89	19.89	未进入	否	无	-30
14108	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支20、21号井支变	50	59.22	16.08	16.08	未进入	否	无	30.23
14109	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子三组台区变压器	100	48.92	31.28	31.28	未进入	否	无	23.21
14110	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线068号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14111	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线新山嘴二组台区2号20农网	200	3.91	152.28	152.28	未进入	否	无	35
14112	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东升台区变压器20农网	200	44.97	114.02	114.02	未进入	否	无	21.79
14113	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线新三家台区2号20农网	200	24.91	118.5	118.5	未进入	否	无	52.33
14114	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	125镇东1号线	城园线岩棉厂分08号河湾小区西1变压器20农网	200	96.44	78.88	78.88	未进入	否	无	39.59
14115	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店南台区变压器20农网	200	31.54	97.18	97.18	未进入	否	无	24.26
14116	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子一组变压器20农网	200	35	90	90	未进入	否	无	2.05

14117	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	0kV塔大线李杖子分歧028号杆变压器20农网	200	23.1	113.82	113.82	未进入	否	无	15.92
14118	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线南山村村台变压器	100	40.29	50.83	50.83	未进入	否	无	58.41
14119	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	0kV公塔线翼远分16+1号杆塔下综合2号变台	100	87.97	-4.09	-4.09	未进入	否	无	6.44
14120	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	V北镇线古山子大棚分歧01号古山子大棚变	100	60.05	22.25	22.25	未进入	否	无	-5.7
14121	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线059号杆柱上变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14122	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧差三分支17号变压器新	100	57.28	53.05	53.05	未进入	否	无	172.05
14123	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线22号北村大棚变压器	125	83.02	1.36	1.36	未进入	否	无	0
14124	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组二2020农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14125	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子七组变压器20农网	200	47.59	112.16	112.16	未进入	否	无	38.75
14126	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子四组变压器20农网	200	73.13	98.78	98.78	未进入	否	无	79.48
14127	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线冯杖子2号台区2020农网	200	16.91	132.56	132.56	未进入	否	无	62.41
14128	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	0kV中井线拦沟分92号拦沟东组变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14129	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店六组变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14130	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱村变压器20农网	400	29.04	203.84	203.84	未进入	否	无	0.41
14131	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利午村西台台区变压器20农网	200	37.66	84.68	84.68	未进入	否	无	-2.16
14132	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家六组2020农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14133	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子五组台区变压器20农网	200	29.86	107.04	107.04	未进入	否	无	42.44
14134	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	海线前坟分官大海十二组支官大海十二组台区	400	3.2	307.36	307.36	未进入	否	无	11.39
14135	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	坤城线张家窑一二组分张家窑一二组台区20	400	21.97	274.36	274.36	未进入	否	无	90.77
14136	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	六东线前街分歧前街二台分支前街一台台区20	200	66.21	30.26	30.26	未进入	否	无	18.97
14137	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴水水分滴水二组台区20农网	200	17.06	127.26	127.26	未进入	否	无	-10.62
14138	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官一台分六官一台台区20农网	200	11.43	138.88	138.88	未进入	否	无	20.48
14139	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素斋七组台区20农网	200	16.54	129.38	129.38	未进入	否	无	1.15
14140	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线小波太沟分坤都五组台区20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14141	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线色树岭台区20农网	200	8.6	144.28	144.28	未进入	否	无	-9.59
14142	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线尤杖子村变压器20农网	400	56.23	157.4	157.4	未进入	否	无	14.47
14143	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分变压器	100	16.97	63.09	63.09	未进入	否	无	3.28
14144	国网朝阳市喀左县供电公司			前坟十二组大棚台区	315	0	252	252	未进入	否	无	0
14145	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV北洞四组支1号变压器	80	49.06	24.79	24.79	未进入	否	无	6.04
14146	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨后庙台区变压器	200	62.82	34.62	34.62	未进入	否	无	12.25
14147	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东车分东升井支变压器	100	42.39	37.76	37.76	未进入	否	无	314.29
14148	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊泉线镇南分羊小支三八支7号杆三八组井变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14149	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟四组二台区变压器	100	21.76	58.94	58.94	未进入	否	无	8.19
14150	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	0kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器新	200	30.89	108.38	108.38	未进入	否	无	59.51
14151	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	0kV甘卧线薛杖子南沟支大长泉机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	-87.5
14152	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二布尺四六组变压器20农网	200	37.84	84.34	84.34	未进入	否	无	8.93
14153	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线衣南台区变压器	50	79.41	7.82	7.82	未进入	否	无	-66.91
14154	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线012号变压器	80	105.83	-20.58	-20.58	未进入	否	无	9.44
14155	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧24号变压器	100	61.56	46.47	46.47	未进入	否	无	85.83
14156	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家四六组支03号变压器	100	118.26	-1.45	-1.45	未进入	否	无	3.6
14157	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	大六线北沟分红石九组支07号红石陈家沟变	50	59.1	12.09	12.09	未进入	否	无	0.4
14158	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支13号变压器	30	56.18	8.23	8.23	未进入	否	无	-13.52
14159	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子四组分支06号杆变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14160	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	V甘卧线主干154号杆下杖子王俊龙大棚变	30	0.09	23.98	23.98	未进入	否	无	-98.1

14161	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分歧5号变压器新增	200	45.43	74.88	74.88	未进入	否	无	-20.66
14162	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支115号变压器新增	200	19.02	122.2	122.2	未进入	否	无	6.07
14163	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚变压器	100	14.49	69.9	69.9	未进入	否	无	-32.79
14164	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分枝07号变压器	50	82.47	0.25	0.25	未进入	否	无	18.47
14165	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	房子北沟分歧平房子七九组分支03号平房子	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14166	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家四组新增变压器	200	93.43	-12.72	-12.72	未进入	否	无	30.01
14167	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线马家七组支新增变压器	200	33.07	93.9	93.9	未进入	否	无	22.85
14168	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支1#新增变压器	200	16.57	128.2	128.2	未进入	否	无	11.61
14169	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支54号变压器	30	2.19	23.51	23.51	未进入	否	无	25
14170	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线027号变压器	50	98.55	-7.12	-7.12	未进入	否	无	35.29
14171	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分敬老院支04号红石果树队变	100	64.57	36.58	36.58	未进入	否	无	28.42
14172	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分31号马连沟变压器	50	105.85	-12.92	-12.92	未进入	否	无	73.57
14173	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线0.4kV新建坤都村1号井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
14174	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子村大棚台区改造工程变	100	39.97	45.46	45.46	未进入	否	无	-10.71
14175	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村二三组变压器	200	41.22	94.44	94.44	未进入	否	无	70.88
14176	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村南变台区变压器	200	72.32	15.34	15.34	未进入	否	无	20.07
14177	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线章营子村一组台区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14178	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组棚台区变压器	100	35.95	44.6	44.6	未进入	否	无	19.93
14179	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分岐七家分支41号变压器	50	36.14	25.29	25.29	未进入	否	无	4.21
14180	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线22号井分变压器	50	54.29	16.65	16.65	未进入	否	无	16.09
14181	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园3号箱变102变压器	630	33.93	290.43	290.43	未进入	否	无	13.35
14182	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线下午沟小区大棚台区变压器	100	40.46	7.4	7.4	未进入	否	无	-26.22
14183	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店四组分支16号变压器	50	66.43	26.48	26.48	未进入	否	无	240.44
14184	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分095号桃条沟分变压器	20	96.17	-2.78	-2.78	未进入	否	无	11.49
14185	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟电站分8号杆变压器20农网	200	27.15	106.34	106.34	未进入	否	无	31.78
14186	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	新10kV塔南线两家村分支2号20农网	200	44.15	73.22	73.22	未进入	否	无	7.83
14187	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家政府台区	200	21.96	116.08	116.08	未进入	否	无	2.11
14188	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子西组新增1变压器	200	22.02	115.98	115.98	未进入	否	无	-4.39
14189	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线铁路家属院变压器	400	14.15	273.36	273.36	未进入	否	无	-20.45
14190	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村王杖子四组台区柱上变	100	65.42	34.06	34.06	未进入	否	无	15.79
14191	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟三台变压器	200	41.68	112.76	112.76	未进入	否	无	-9.83
14192	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村大棚分08号杆柱上变压器	80	90.71	18.91	18.91	未进入	否	无	4.82
14193	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线石场支南台支06#河东南变压器	200	28.52	102.98	102.98	未进入	否	无	-16.72
14194	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线贺学功大棚新增变压器	30	108.23	-6.23	-6.23	未进入	否	无	25.27
14195	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分磅石沟支沟门九组机井支	50	0.03	40	40	未进入	否	无	-100
14196	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分薛杖子机井变压器	50	117.77	-7.25	-7.25	未进入	否	无	-86.53
14197	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线123号任台子变压器新增	200	51.94	71.06	71.06	未进入	否	无	19.76
14198	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小河东变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14199	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟分歧42号变压器新增	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
14200	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟分歧42号变压器新增	200	29.27	104.24	104.24	未进入	否	无	5.79
14201	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线后西山分支05号变压器新增	200	20.91	118.18	118.18	未进入	否	无	5.37
14202	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招2号线王营子分宋家店五组支宋家店五组	100	80.46	5.15	5.15	未进入	否	无	20.32
14203	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河北变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14204	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北荒变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

14205	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线楼家沟变压器20农网	200	14.06	133.88	133.88	未进入	否	无	16.55
14206	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前下杖子变压器20农网	200	40.18	79.66	79.66	未进入	否	无	38.62
14207	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟西变压器20农网	200	33.49	114.02	114.02	未进入	否	无	-0.77
14208	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线湾子变压器20农网	200	37.45	85.1	85.1	未进入	否	无	8.12
14209	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线伙房变压器20农网	200	45.16	70.16	70.16	未进入	否	无	6.54
14210	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟北沟变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14211	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道村台区20农网	200	56.49	47.04	47.04	未进入	否	无	5.36
14212	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分歧07号杆变压器	200	50.51	64.76	64.76	未进入	否	无	-1.47
14213	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分歧4号变压器	200	50.48	60.22	60.22	未进入	否	无	30.92
14214	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤一组台区20农网	200	95.64	-21.94	-21.94	未进入	否	无	37.3
14215	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV衣五组分支1号变压器	50	119.92	-17.78	-17.78	未进入	否	无	-5.26
14216	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	0kV甘招2号线王营子分宋家店3组井支变压器	100	60.2	20.78	20.78	未进入	否	无	-78.25
14217	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上村分台	200	40.79	127.4	127.4	未进入	否	无	18.35
14218	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线高家洞二组柱上变压器	200	39.9	80.8	80.8	未进入	否	无	-15.6
14219	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	kV六南线哈叭气一组分哈叭气一组台区20农	80	80.21	1.26	1.26	未进入	否	无	2.3
14220	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子一组大棚台区变压器	50	74.77	2.68	2.68	未进入	否	无	6.81
14221	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎河南一台区变压器	200	31.49	106.32	106.32	未进入	否	无	11.29
14222	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分支36#西沟变压器	50	70.19	4.91	4.91	未进入	否	无	24.59
14223	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山大棚分12号变压器	80	37.17	39.93	39.93	未进入	否	无	3.64
14224	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水铜矿分歧67号变压器	30	104.45	-11.75	-11.75	未进入	否	无	8.53
14225	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧西铺分支1号变压器	200	12.9	134.22	134.22	未进入	否	无	31.13
14226	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟三组2号新增变压器	100	67.53	47.31	47.31	未进入	否	无	140.13
14227	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	排杖子设施农业变压器	50	5.22	37.54	37.54	未进入	否	无	-20
14228	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坎分歧12号变压器	30	65.37	4.75	4.75	未进入	否	无	-7.8
14229	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子北沟变压器20农网	200	23.98	122.76	122.76	未进入	否	无	61.26
14230	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张家窑三组大棚变压器	200	48.5	114.46	114.46	未进入	否	无	184.31
14231	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV大东沟分017号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14232	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	道虎沟一组棚区	30	62.87	8	8	未进入	否	无	21.72
14233	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家一、二组井柱上变压器	100	99.82	-2.02	-2.02	未进入	否	无	81.03
14234	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二三组新台	200	55.19	90.76	90.76	未进入	否	无	-11.28
14235	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	V北岳线岳台子分歧59号岳台子二组变压器新	200	37.13	123.22	123.22	未进入	否	无	52.74
14236	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧09号轱辘井西队变压器	50	99.7	-9.84	-9.84	未进入	否	无	4.43
14237	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	V中井线拦沟分歧西风岭分支14号西风岭变	20	109.36	-3.13	-3.13	未进入	否	无	9300
14238	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组2020农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14239	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	甘水线东变分沙场井支水泉13、14号井支变	50	20.71	32.4	32.4	未进入	否	无	-30
14240	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器	200	96.63	110.54	110.54	未进入	否	无	13.04
14241	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	白音爱里四组大井变压器	50	83.44	3.44	3.44	未进入	否	无	-6.9
14242	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇1号箱变1#变压器	630	29.41	318.72	318.72	未进入	否	无	17.37
14243	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下洼子变压器	50	61.66	-3.51	-3.51	未进入	否	无	-14.4
14244	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子分歧42号变压器新增	200	45.58	117.12	117.12	未进入	否	无	6.88
14245	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV康太沟小分支20号变压器	100	71.35	8.67	8.67	未进入	否	无	-3.08
14246	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前上杖子变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14247	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线065号变压器	100	55.09	40.52	40.52	未进入	否	无	26.2
14248	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	杨线马场分果木树三组井支果木树十二组井	100	0.04	79.97	79.97	未进入	否	无	-100

14249	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河南变压器	200	28.69	141.18	141.18	未进入	否	无	7.15
14250	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池四组分8号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
14251	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线021号变压器	80	37.37	36.66	36.66	未进入	否	无	29.68
14252	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池三组分2号变压器	100	112.66	-3.41	-3.41	未进入	否	无	8.75
14253	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕四组棚变压器	30	47.73	9.74	9.74	未进入	否	无	11.97
14254	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分大井支变压器	100	10.14	72.97	72.97	未进入	否	无	11.11
14255	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	线杨树下半歧乌太沟南沟分支06号乌太沟南	20	78.36	3.45	3.45	未进入	否	无	7.19
14256	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下半歧洞子四组变压器	20	86.6	-1.3	-1.3	未进入	否	无	5.11
14257	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟八变压器	160	13.42	108.99	108.99	未进入	否	无	69.23
14258	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线车杖子分支03号杆变压器	200	47.76	100.14	100.14	未进入	否	无	18.52
14259	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼南沟分23号杆变压器	100	22.17	60.63	60.63	未进入	否	无	-6.59
14260	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙三组分4号变压器新增	400	59.28	257.32	257.32	未进入	否	无	10.5
14261	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家菜市场分07号杆柱上变压器	250	58.91	88.8	88.8	未进入	否	无	14
14262	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分歧116号杆变压器	250	70.26	143.58	143.58	未进入	否	无	12.06
14263	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线砖厂分歧头一二支村支03号变压器	200	24.92	110.18	110.18	未进入	否	无	0
14264	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	kV大兴线头道洼砖厂分歧头一二支02号变压器	400	26.54	227.72	227.72	未进入	否	无	-43.27
14265	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线250号变压器	50	1.57	39.29	39.29	未进入	否	无	-8.33
14266	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门五组分06号变压器	200	39.43	81.54	81.54	未进入	否	无	28.05
14267	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄五组分供电所变压器	200	14.45	131.2	131.2	未进入	否	无	1.89
14268	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村三组台区变压器	200	29.5	106.98	106.98	未进入	否	无	0
14269	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	衣南大棚2号台区变压器	200	53.45	71.06	71.06	未进入	否	无	-15.62
14270	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	kV大六线北沟分碾七支12号桃条沟新增变	200	15.72	131.42	131.42	未进入	否	无	0
14271	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	kV南山线山嘴支永达紫砂分2#山嘴大棚变	100	90.98	3.37	3.37	未进入	否	无	0
14272	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线134号杆柱上变压器	100	118.4	-38.38	-38.38	未进入	否	无	5.23
14273	国网朝阳市喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线肖上分10号肖上台区变压器	160	10.9	114.54	114.54	未进入	否	无	2.96
14274	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线079号河湾后地变压器	200	107.17	-53.14	-53.14	未进入	否	无	2.71
14275	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	利州3#箱变变压器	630	59.95	126.44	126.44	未进入	否	无	7.45
14276	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	125镇东1号线	V城园线岩棉分前西支07号河湾小区西分变	50	62.21	39.83	39.83	未进入	否	无	20.32
14277	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼五六组B台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14278	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	0kV特供线凌河分凌河家园1#箱变1号变	630	44.74	222.2	222.2	未进入	否	无	23.24
14279	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	千禧小区二期2#箱变间隔配电变	630	9.62	443.39	443.39	未进入	否	无	10.42
14280	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	线洞上分南沟口支02号小房申新增变	100	110.9	-7.24	-7.24	未进入	否	无	27.32
14281	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	特供线镇东分歧青沙梁分支04号青沙梁大	100	24.64	57.83	57.83	未进入	否	无	36.08
14282	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小城镇开发分支1号变	400	70.64	37.8	37.8	未进入	否	无	81.86
14283	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇3号箱变2#变	500	28.61	257	257	未进入	否	无	8.31
14284	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟村2号分支9号变	200	67.41	93.82	93.82	未进入	否	无	76.65
14285	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线炕杖子分三组大井支变	50	13.88	34.37	34.37	未进入	否	无	-96.23
14286	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线077号变压器	50	78.25	0.98	0.98	未进入	否	无	1.69
14287	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟支41#柏沟六号变	20	74.02	1.73	1.73	未进入	否	无	-8.6
14288	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV液化气分09号杆柱上变	80	62.22	14.22	14.22	未进入	否	无	-3.54
14289	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分083号杆柱上变	400	49.45	253	253	未进入	否	无	5.82
14290	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组2号分变	100	53.76	26.24	26.24	未进入	否	无	35.32
14291	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线118号杆柱上变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14292	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV两家支10号杆柱上变	30	119.7	-11.33	-11.33	未进入	否	无	-34.66

14293	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村分05号杆柱上变压器	160	110.46	-48.74	-48.74	未进入	否	无	21.87
14294	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥官分歧36号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14295	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥官分塔子沟一组井支变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-90.91
14296	国网朝阳市喀左县供电公司	略园66kV变电站	108喀宝甲线	10kV公三线端正村高家庄台区柱上变压器	100	29.3	54.12	54.12	未进入	否	无	13.3
14297	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线072号变压器	100	90.14	-0.43	-0.43	未进入	否	无	21.67
14298	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官五组分歧01号变压器	250	92.41	-23.85	-23.85	未进入	否	无	-9.32
14299	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈六组分歧5号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14300	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家村3组灌溉井变压器	200	28.37	118.32	118.32	未进入	否	无	-9.15
14301	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧半一组分支变压器	400	41.6	169.44	169.44	未进入	否	无	21.44
14302	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线联网分歧二布尺大棚支07号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14303	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道四组5号变压器新增	200	43.67	76.06	76.06	未进入	否	无	66.14
14304	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支32号变压器	50	44.6	19.21	19.21	未进入	否	无	-3.29
14305	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支18号变压器	50	76.26	8.9	8.9	未进入	否	无	126.39
14306	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化2号台区2020农网	200	9.58	143.28	143.28	未进入	否	无	1.42
14307	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎六组棚分04号变压器	30	110.15	5.5	5.5	未进入	否	无	134.69
14308	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	5店分歧十八台二组大棚分支03号十八台二组	30	82.12	0.46	0.46	未进入	否	无	27.03
14309	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟二组变压器新增	200	31.32	126.52	126.52	未进入	否	无	33.86
14310	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线金杖子变压器	200	39.11	122.82	122.82	未进入	否	无	84.66
14311	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧44号变压器新增	200	25.24	119	119	未进入	否	无	39.5
14312	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	V塔东线盆窑大棚分一二组支05号变压器202	400	30.37	198.6	198.6	未进入	否	无	10.8
14313	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV二道分支20号变压器	50	50.6	18.69	18.69	未进入	否	无	20.64
14314	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV老西沟分支5号变压器新增	100	18.71	64.17	64.17	未进入	否	无	12.6
14315	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线杨树分歧老爷庙三组分支33号老爷庙三	50	55.09	14.43	14.43	未进入	否	无	2.04
14316	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤分西赤赤二组机井变压器	100	65.36	24.47	24.47	未进入	否	无	21.22
14317	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	0kV十老线杨树下分歧91号杨树下七组变压器	50	74.01	3.42	3.42	未进入	否	无	17.04
14318	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下店六组大棚变压器	50	29.04	28.45	28.45	未进入	否	无	-11.59
14319	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	kV十老线下店分歧017号下河套二组大棚变	30	53.81	7.89	7.89	未进入	否	无	27.5
14320	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	V老十线下店分西山分支下河套西山井支变	50	25.16	27.59	27.59	未进入	否	无	536.36
14321	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支114号变压器	80	30.98	39.84	39.84	未进入	否	无	1.79
14322	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	0kV甘羊线羊小分歧东梁大棚分支12号变	50	35.94	23.21	23.21	未进入	否	无	-42.31
14323	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子四组大棚台区柱上变压器	50	55.68	15.12	15.12	未进入	否	无	-4.55
14324	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子大棚06号杆变压器	200	25.6	112.44	112.44	未进入	否	无	0
14325	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	kV水马线西地五六组分支03号变压器（能效	200	23.01	116.66	116.66	未进入	否	无	21.12
14326	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉东变分11号杆变压器新增	200	64.13	34.36	34.36	未进入	否	无	0
14327	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十三组台区变压器	200	72.15	16.24	16.24	未进入	否	无	27.25
14328	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	干休所箱变站内变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
14329	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	老线老爷庙村五组分支01号老爷庙村五组	63	108.88	-18.18	-18.18	未进入	否	无	11.08
14330	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤四组分1号杆变压器20农网	200	25.29	109.46	109.46	未进入	否	无	18.79
14331	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	线0.4kV大三家八组、十二组灌溉井台区机	80	59.19	24.81	24.81	未进入	否	无	-5.43
14332	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子八组变压器	200	15.5	129.08	129.08	未进入	否	无	5.52
14333	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山井变压器	50	14.95	34.33	34.33	未进入	否	无	100
14334	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线东赤2号大棚09号杆变压器	80	36.38	38.87	38.87	未进入	否	无	-24.35
14335	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线6号变压器4	80	55.02	27.28	27.28	未进入	否	无	1.16
14336	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	招2#线10kV甘招2#线西赤赤水库分支07号杆	200	0	160	160	未进入	否	无	0

14337	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村十组台区变压器	400	60.87	79.12	79.12	未进入	否	无	-0.82
14338	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东营子分歧03号东营子变压器	80	89.75	3.18	3.18	未进入	否	无	7.17
14339	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线井东支03号罐炉井东组变压器	100	67.14	16.76	16.76	未进入	否	无	7.69
14340	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村台区变压器20农网	400	43.42	164.12	164.12	未进入	否	无	3.75
14341	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李四组棚变压器	50	69.76	8.48	8.48	未进入	否	无	-22.92
14342	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器	100	101.11	-16.14	-16.14	未进入	否	无	-4.64
14343	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线10kV西线3号变压器	10	0	8	8	未进入	否	无	-100
14344	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新分变压器	100	41.03	38.98	38.98	未进入	否	无	0
14345	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南山线山嘴三台支山嘴五号变压器	200	81.03	16.44	16.44	未进入	否	无	11.85
14346	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	白塔子分西大杖子支长胜沟支西大杖子七组分支	50	78.13	23.61	23.61	未进入	否	无	142.41
14347	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分二四组支4号变压器20农	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14348	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道八九分1号变压器新增	200	25.01	110	110	未进入	否	无	4.13
14349	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟五七组井变压器	100	0.2	79.8	79.8	未进入	否	无	0
14350	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
14351	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分05号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14352	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线柳家沟分支08号变压器	50	52.9	14.23	14.23	未进入	否	无	5.34
14353	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线林场分支03号变压器新增	200	49.09	62.18	62.18	未进入	否	无	-2.49
14354	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子三组分歧03号变压器	200	46.26	68.66	68.66	未进入	否	无	6.97
14355	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟上杖子分歧04号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
14356	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线山咀子新增台区	100	63.25	56.83	56.83	未进入	否	无	46.79
14357	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园3号箱变101变压器	630	14.31	413.97	413.97	未进入	否	无	13.52
14358	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分158号于家营村变压器	50	119.59	-18.24	-18.24	未进入	否	无	28.94
14359	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家五组大棚支02号变压器	100	48.49	33.86	33.86	未进入	否	无	29.58
14360	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村七组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14361	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧邵家沟分支7号变压器	400	65.78	314.08	314.08	未进入	否	无	40.25
14362	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁西分歧1号变压器	200	72.32	102.26	102.26	未进入	否	无	6.38
14363	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线房申大坝变压器	50	99.98	-14.32	-14.32	未进入	否	无	5.04
14364	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	大马架子大棚3号变压器	50	61.35	12.46	12.46	未进入	否	无	-12.03
14365	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东台台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14366	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线306号变压器	100	44.85	35.53	35.53	未进入	否	无	333.87
14367	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分歧02#郭彩店村农业变	100	47.79	67.95	67.95	未进入	否	无	0
14368	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分歧087号杆变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14369	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小郑杖子分歧01号杆变压器	100	105.06	-14.8	-14.8	未进入	否	无	164.26
14370	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线林场大棚支04号杆变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
14371	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南沟新增变压器	50	53.95	15.24	15.24	未进入	否	无	-18.64
14372	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分二杖子井支变压器	50	12.67	33.99	33.99	未进入	否	无	-34.29
14373	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增变压器	200	45.54	103.68	103.68	未进入	否	无	1.9
14374	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组分支09号杆变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14375	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线后喇嘛沟分支05号杆变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14376	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱营子四五六组变压器20农网	400	26.26	215.88	215.88	未进入	否	无	49.43
14377	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子五组支05号变压器	200	51.37	90.62	90.62	未进入	否	无	11.79
14378	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣五组分支04号变压器	30	82.49	0.16	0.16	未进入	否	无	9.24
14379	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支34号变压器	80	32.52	39.33	39.33	未进入	否	无	-22.96
14380	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组台区20农网	100	51.53	30.86	30.86	未进入	否	无	7.71

14381	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线62号变压器	50	52.49	14.81	14.81	未进入	否	无	9.62
14382	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分07号变压器	50	60.59	10.42	10.42	未进入	否	无	11.71
14383	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线191+1号变压器	30	51.21	8.65	8.65	未进入	否	无	7.93
14384	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子四组分12号变压器新增	200	35.14	89.72	89.72	未进入	否	无	33.1
14385	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支103号变压器新增	400	20.34	238.64	238.64	未进入	否	无	6.73
14386	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨六组分2号变压器	100	86.9	36.66	36.66	未进入	否	无	0
14387	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车杖子台区变压器20农网	200	56.58	50.06	50.06	未进入	否	无	9.85
14388	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧沟门分支2号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14389	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分歧弯子沟分支08号变压器	50	21.42	29.73	29.73	未进入	否	无	5.88
14390	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分18号杆变压器	50	107.96	-9.68	-9.68	未进入	否	无	2.85
14391	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家四组支6号变压器	50	9.05	35.48	35.48	未进入	否	无	5.75
14392	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家村前棚支6号变压器	30	72.11	7.93	7.93	未进入	否	无	17.43
14393	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子村支5号变压器	50	101.7	-10.85	-10.85	未进入	否	无	1.98
14394	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙支65号变压器	50	75.87	2.94	2.94	未进入	否	无	5.88
14395	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道一组分歧12号杆变压器	50	89.96	-0.99	-0.99	未进入	否	无	8.36
14396	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线甘招五组大棚分支09号杆变压器	200	31.85	103.92	103.92	未进入	否	无	-7.43
14397	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线兴隆沟新增变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14398	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV塔下二组分05号杆柱上变压器	100	88.39	-8.39	-8.39	未进入	否	无	14.51
14399	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 西村六组2号	100	44.59	37.03	37.03	未进入	否	无	23.24
14400	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线三间房分12号变压器	80	119.95	-31.15	-31.15	2025/7/7	是	2026/3/1	7.73
14401	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线药王庙分03号药王庙变压器	50	87.6	-3.8	-3.8	未进入	否	无	12.88
14402	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线107+1号杆东垵下一组3号变压器	100	26.72	53.42	53.42	未进入	否	无	5.65
14403	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV火石沟支06号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14404	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线线下店分歧102号七组大棚变压器	30	66.2	8.67	8.67	未进入	否	无	-7.23
14405	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	绿洲新苑1#箱变变压器	630	7.4	457.44	457.44	未进入	否	无	7.63
14406	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支17号变压器分	100	67.7	44.54	44.54	未进入	否	无	66.85
14407	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV东组分歧3号变压器	400	50.81	132.48	132.48	未进入	否	无	-15.18
14408	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	线下店分十八台二五组支十八台五组井支柱	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14409	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线镇政府分歧02号政府转变压器	400	68.56	92.8	92.8	未进入	否	无	9.93
14410	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧14#河东农业变压器	30	42.09	11.42	11.42	未进入	否	无	152.94
14411	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分姚洞子二组变压器新增	50	42.88	18.75	18.75	未进入	否	无	13.41
14412	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分03号水泉沟一组大棚变压器新增	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14413	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔北线白草沟分鑫盛达养殖场变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14414	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	高家洞一组新增变压器	400	13.26	267.6	267.6	未进入	否	无	51.43
14415	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	五道分王仙沟支喇嘛沟支喇嘛沟村水泉沟台	100	0.01	79.99	79.99	未进入	否	无	0
14416	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线黑山新增变压器(21农网)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14417	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧92号杆王营子六九变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14418	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14419	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼一组分06号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14420	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧24号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14421	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组分支08号变压器新增	200	7.57	144.9	144.9	未进入	否	无	7.03
14422	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线上杖子变压器20农网	200	50.18	75.04	75.04	未进入	否	无	-21.2
14423	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线养殖小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14424	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	517六梁线	10kV六南线哈叭气大棚台区柱上变压器(23能	200	0	160	160	未进入	否	无	0

14425	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增2号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
14426	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房二组分04号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14427	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增1号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
14428	国网朝阳市喀左县供电公司			双庙果园变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
14429	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV城专线吉诺楼变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
14430	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六海线六官村供电所变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
14431	国网朝阳市喀左县供电公司			双庙二组一号井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14432	国网朝阳市喀左县供电公司			张廷学井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14433	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧33号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14434	国网朝阳市喀左县供电公司			双庙二组二号井变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
14435	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线三杖子分支03号变压器	100	95.47	-11.33	-11.33	未进入	否	无	0
14436	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线洞上分五家子七组支01号五家子七组变	100	114.1	-31.04	-31.04	2025/7/6	是	2026/3/1	13.57
14437	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧下店四组分支01号下店四组变	20	64.76	3.95	3.95	未进入	否	无	-5.88
14438	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分26号杆柱上变压器	50	47.49	23.87	23.87	未进入	否	无	11.64
14439	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	线白草沟十三组大棚分支06号白草沟十三组	50	1.31	39.67	39.67	未进入	否	无	140
14440	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	隆沟分歧兴隆沟八九组分支03号兴隆沟八九	400	18.51	245.96	245.96	未进入	否	无	-2.79
14441	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧39号变压器	50	109.18	-13.78	-13.78	未进入	否	无	14.77
14442	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分27号变压器	30	43.74	11.11	11.11	未进入	否	无	-12.99
14443	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	线杨杖子分郭台子二三八支2号郭台子养殖小	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14444	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线路	10kV社直线上嘴子分支02号变压器新增	100	32.28	54.32	54.32	未进入	否	无	26.69
14445	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子一组分4号变压器20农网	400	30.64	229	229	未进入	否	无	7.27
14446	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子三组变压器20农网	200	44.34	91.78	91.78	未进入	否	无	54.03
14447	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊线羊小分歧腰营子分支1号变压器（能效）	200	7.5	145.14	145.14	未进入	否	无	18.38
14448	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子六组变压器（能效）	200	12	137.62	137.62	未进入	否	无	21.85
14449	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支8、12号井支变压	50	45.15	18.16	18.16	未进入	否	无	64.33
14450	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线官大海大棚变压器	50	119.91	-19.95	-19.95	未进入	否	无	0
14451	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线东村五七八分支06号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14452	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线镇政府2号变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	0
14453	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北道化2号台区2020农网	200	17.32	129.38	129.38	未进入	否	无	2.54
14454	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线贝子沟五六组台区20农网	200	38.35	83.3	83.3	未进入	否	无	-3.77
14455	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线王仙沟新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14456	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地村杨树沟台区20农网	100	69.91	58.71	58.71	未进入	否	无	95.53
14457	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧099号变压器	200	77.37	119.72	119.72	未进入	否	无	98.28
14458	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组农灌分1号变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
14459	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组大棚支12号杆柱上变压器	20	113.93	-3.2	-3.2	未进入	否	无	10.42
14460	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组3#分05号杆柱上变压器	30	83.73	6.98	6.98	未进入	否	无	-14.29
14461	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	甘卧线沟门五组大棚支04号杆沟门五组大棚变	80	21.66	48.84	48.84	未进入	否	无	17.74
14462	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	城坤线洞上分洞上大棚支10号洞上大棚变	50	110.73	-10.35	-10.35	2025/7/8	是	2026/3/1	33.17
14463	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分富支机电井变压器	100	44.95	38.53	38.53	未进入	否	无	12.11
14464	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	10kV甘羊线038号变压器	30	116.08	-11.12	-11.12	未进入	否	无	27.4
14465	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家八组二组一号支01号变压器	50	94.1	-6.99	-6.99	未进入	否	无	-3.75
14466	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	塔西大西山分九组大棚支05号西山九组大棚变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14467	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分杨树沟一组支11号变压器	50	93.99	21.59	21.59	未进入	否	无	49.76
14468	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小上分支20号变压器	50	55.43	12.29	12.29	未进入	否	无	36.6

14469	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线074号变压器	50	71.62	20.85	20.85	未进入	否	无	74.29
14470	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支16号变压器	100	105.33	-19.54	-19.54	未进入	否	无	31.76
14471	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV小马架子分支7号变压器	200	51.38	82.96	82.96	未进入	否	无	-9.72
14472	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号政府北大棚变	200	55.68	51.28	51.28	未进入	否	无	0
14473	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊泉线羊小支小老井支老农变压器	50	15.92	32.08	32.08	未进入	否	无	252.63
14474	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十二组大棚分03号变压器	50	10.06	35.09	35.09	未进入	否	无	-88.89
14475	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧48号变压器	20	72.61	3.35	3.35	未进入	否	无	23.33
14476	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔分塔贝营子三组机井变压器	100	15	65.52	65.52	未进入	否	无	800
14477	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干089号变压器	100	52.97	27.93	27.93	未进入	否	无	4.17
14478	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜二组分歧03号杆柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
14479	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东升分支01号杆东升村变压器	400	34.68	234.28	234.28	未进入	否	无	71.44
14480	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧兴隆庄二组分支02号变	50	66.62	6.74	6.74	未进入	否	无	-1.5
14481	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3#线青沙梁分北村井支2#井柱上变	50	69.46	8.22	8.22	未进入	否	无	-4.83
14482	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧26号变压器	50	98.17	-9.08	-9.08	未进入	否	无	23.54
14483	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分歧庙下分支12号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14484	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜北沟分支13号变压器	50	44.82	17.84	17.84	未进入	否	无	20.91
14485	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支四五组分支29号	100	68.04	49.77	49.77	未进入	否	无	125.31
14486	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子西分支03号变压器	200	47.37	69.3	69.3	未进入	否	无	4.75
14487	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西100新增	200	60.88	47.14	47.14	未进入	否	无	46.72
14488	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李一组棚变压器	30	33.19	14.95	14.95	未进入	否	无	0
14489	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV西南沟分歧西南沟六组分支哈八组分支15	10	90.66	-0.48	-0.48	未进入	否	无	-1.61
14490	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV铸造家属院分01号杆柱上变压器	100	61.64	18.47	18.47	未进入	否	无	32.57
14491	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号白塔子三道营子二组大	50	57.67	15.2	15.2	未进入	否	无	-26.82
14492	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑大棚分16号变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14493	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜二组支03号杆柱上变压器	200	52.51	54.98	54.98	未进入	否	无	30.29
14494	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家二组支01号变压器	100	1.27	78.73	78.73	未进入	否	无	28.57
14495	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线大夫沟分支19号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14496	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV火山分歧6号变压器	50	74.02	18.92	18.92	未进入	否	无	17300
14497	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧22号变压器	200	35.76	88.48	88.48	未进入	否	无	-2.59
14498	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧三八组分支1号变压器	100	92.7	18.77	18.77	未进入	否	无	8.46
14499	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线洞子沟三组分10号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14500	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线115号变压器	200	61.93	41.88	41.88	未进入	否	无	7.72
14501	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前西沟分歧21号变压器	50	48.78	17.46	17.46	未进入	否	无	-0.59
14502	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线37号变压器	100	30.98	52.65	52.65	未进入	否	无	6.71
14503	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子养殖支09号变压器	50	29.9	26.78	26.78	未进入	否	无	-11.9
14504	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线38号变压器	50	64.68	7.66	7.66	未进入	否	无	39.58
14505	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河九十组变压器	50	109.2	-14.59	-14.59	未进入	否	无	5.09
14506	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线农场分歧3号变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
14507	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分歧179号杆柱上变压器	50	85.15	28.58	28.58	未进入	否	无	386.84
14508	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东沟分支14#东沟变压器	50	119.4	-17.77	-17.77	未进入	否	无	18.82
14509	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV龙王庙一组果树灌溉井变	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
14510	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分八组大棚支03号变	200	25.69	109.64	109.64	未进入	否	无	44.99
14511	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子分歧026号变压器	50	54.1	16.17	16.17	未进入	否	无	-2.8
14512	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧头八组支01号变	63	64.84	23.85	23.85	未进入	否	无	76.7

14513	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐碾七支10号变压器	50	64.87	21.64	21.64	未进入	否	无	74.88
14514	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线羊小分岐17号变压器	80	64.51	2.78	2.78	未进入	否	无	17.1
14515	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟一组分支1号变压器	400	60.74	244.92	244.92	未进入	否	无	10.36
14516	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤二组棚分支02号杆变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
14517	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线50号变压器	100	32.95	50.08	50.08	未进入	否	无	181.43
14518	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分岐46号北山四组变压器	200	34.54	91.5	91.5	未进入	否	无	6.41
14519	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜2号分支4号变压器	50	38.94	22.83	22.83	未进入	否	无	23.55
14520	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分岐东沟支09号变压器	100	103.64	-12.22	-12.22	未进入	否	无	42.12
14521	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线东营子分支04号变压器	400	57.72	203.04	203.04	未进入	否	无	192.55
14522	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线道二组棚变压器	30	72.79	9.54	9.54	未进入	否	无	-23.44
14523	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干027号树下变压器	100	104.78	3.91	3.91	未进入	否	无	1.8
14524	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV蒿草沟分岐16号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14525	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支37#山嘴二号变压器	160	3.19	122.9	122.9	未进入	否	无	11.11
14526	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤分岐84号杆变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14527	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线009号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14528	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线东山嘴分02号东山嘴台变压器	50	62.78	8.83	8.83	未进入	否	无	75.93
14529	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	线杨树下分岐杨树六组分支01号杨树六	30	54.99	7.76	7.76	未进入	否	无	-6.05
14530	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	线杨树下分岐乌太沟大棚分支05号乌太沟大	80	44.22	31.99	31.99	未进入	否	无	-46.61
14531	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	kv城坤线五家子村口分13号五家子村口变压	400	21.65	244.96	244.96	未进入	否	无	41.92
14532	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV联网分二级站支海岱大棚支6号变压器	400	32.12	217.84	217.84	未进入	否	无	17.82
14533	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分40号杆柱上变压器	50	106.09	-11.04	-11.04	未进入	否	无	9.47
14534	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	公镇2#线10kV东垵卜四组2#分岐04号杆柱上变	100	61.58	18.42	18.42	未进入	否	无	-10.43
14535	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道一号分支02号变压器	50	83.88	-0.79	-0.79	未进入	否	无	38.84
14536	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线315号变压器	50	66.48	10.07	10.07	未进入	否	无	-12.43
14537	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	十老线下店分岐下店八组分支02号下店八组变	100	39.74	58	58	未进入	否	无	3.75
14538	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	kv城丰线影背山大棚分06号影背山大棚变压	100	12.84	67.22	67.22	未进入	否	无	0
14539	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分011号杆柱上变压器	400	32.28	291.6	291.6	未进入	否	无	12.07
14540	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小五分03号小城子五组变压器	100	106.3	-24.07	-24.07	2025/7/9	是	2026/3/1	33.87
14541	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小梁前小分支5号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
14542	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山南荒地后大棚支02号杆柱上变压器	30	119.82	-11.54	-11.54	未进入	否	无	0
14543	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店村部左边井变压器	50	66.39	8.58	8.58	未进入	否	无	-15.29
14544	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜一组二号分01号杆柱上变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
14545	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线上店四组分05号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14546	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线北叉分支15号变压器	30	21.31	17.62	17.62	未进入	否	无	-7.69
14547	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线下杖子支3号下杖子变压器	200	36.37	94.18	94.18	未进入	否	无	-1.21
14548	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV林北分支1号变压器	250	15.45	168.1	168.1	未进入	否	无	-57.71
14549	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分岐142号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14550	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分岐11号变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
14551	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组大棚支11号变压器	400	72.8	284	284	未进入	否	无	7.21
14552	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	金2#线水泥厂家属院分岐04号水泥厂家属院	50	68.22	7.02	7.02	未进入	否	无	50
14553	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	0kV中井线从东山分岐10号从元号东山变压器	50	119.92	-19.86	-19.86	2025/7/13	是	2026/3/1	127.46
14554	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子大棚支11号杆变压器	80	119.97	-30.84	-30.84	2025/7/10	是	2026/3/1	29.67
14555	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	V十老线下河套六组分支03号下河套六组变	50	68.12	6.39	6.39	未进入	否	无	1.72
14556	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	南山线五道二台分五道三台分1#五道三号变	200	28.78	104.34	104.34	未进入	否	无	0

14557	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干113号吴家湾变压器	63	107.19	-11.53	-11.53	未进入	否	无	45.96
14558	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	0kV南草线下杖子分歧09#下杖子二号变压器	200	20.19	125.7	125.7	未进入	否	无	0
14559	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧1号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14560	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	老线下店分歧下河套西山分支18号下河套西	100	88	-8	-8	未进入	否	无	5.68
14561	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店298+1号变压器	100	13.62	66.63	66.63	未进入	否	无	-32.48
14562	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线北杖子分歧1号变压器	63	42.91	29.83	29.83	未进入	否	无	11.68
14563	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线101号下河套四组大棚变压器	30	76.53	2.86	2.86	未进入	否	无	-15
14564	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子井支05号变压器	400	65.4	286.04	286.04	未进入	否	无	8.76
14565	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧139号变压器	50	20.97	31.3	31.3	未进入	否	无	-36.71
14566	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分26号变压器	30	77.85	0.84	0.84	未进入	否	无	-1.7
14567	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线061号小城子四组纯农变压器	80	75.04	10.72	10.72	未进入	否	无	13.45
14568	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北梁分支01杆变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14569	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	线杨树分歧乌太沟北沟分支04号乌太沟北	30	55.68	8.86	8.86	未进入	否	无	-3.72
14570	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区1#箱变1#变压器	500	17.38	313.15	313.15	未进入	否	无	2.01
14571	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	建材城箱变2#变压器	630	12.93	427.33	427.33	未进入	否	无	151.4
14572	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	领秀二期箱变变压器	500	34.84	225.8	225.8	未进入	否	无	15.67
14573	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑2#箱变1号变压器	630	10.32	438.98	438.98	未进入	否	无	10.7
14574	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变2#变压器	500	17.19	314.1	314.1	未进入	否	无	45.67
14575	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇2号箱变2#变压器	250	27.9	130.35	130.35	未进入	否	无	2.68
14576	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV付杖子分支4号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14577	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村二组分06号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14578	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧25号变压器	160	77.14	4.59	4.59	未进入	否	无	2.35
14579	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟二组分支12号变压器	100	38.69	41.86	41.86	未进入	否	无	5.54
14580	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV雷神庙分支2号变压器	200	31.38	97.3	97.3	未进入	否	无	2.7
14581	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧041号变压器	50	119.06	-13.38	-13.38	2025/7/28	是	2026/3/1	12.24
14582	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南窝铺分支06号杆变压器	50	77.82	3.5	3.5	未进入	否	无	-9.84
14583	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台分歧10号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14584	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干228号变压器	50	58.54	14.09	14.09	未进入	否	无	5.56
14585	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	王杖子五组分大窑沟2号隧道支王杖子五组杆	100	42.78	43.06	43.06	未进入	否	无	47.09
14586	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV牦牛河沙厂分歧04号杆柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14587	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV大石厂分支1号变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
14588	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子二组分4号变压器	200	64.05	31.92	31.92	未进入	否	无	6.72
14589	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线14号石塔子变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14590	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧115号杆变压器	200	34.85	96.2	96.2	未进入	否	无	19.1
14591	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	0kV大兴线联网分歧二组站移动分27号变压器	400	33.86	196.12	196.12	未进入	否	无	-1.49
14592	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官四组2#小区支02号变压器	160	58.86	92.06	92.06	未进入	否	无	14.22
14593	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	V大兴线碾房分歧西沟门支水泉分支40号变	50	50.68	15.7	15.7	未进入	否	无	5.17
14594	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	六六线北沟分垃圾厂支03号碾子沟四组大棚	30	54.31	7.82	7.82	未进入	否	无	-10.87
14595	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门大棚分支04号杆变压器	125	2.79	97.29	97.29	未进入	否	无	87.5
14596	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	V甘招2#线王营子分歧84号杆王营子七八变	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14597	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁水分机电井变压器	50	115.44	-11.67	-11.67	2025/7/25	是	2026/3/1	23.7
14598	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV镇内线镇西分歧03号畜产前变压器	100	74.18	6.17	6.17	未进入	否	无	4.85
14599	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎五组农灌分歧18号变压器	50	53	15.38	15.38	未进入	否	无	18.97
14600	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分2号变压器	200	26.82	128.04	128.04	未进入	否	无	0.26

14601	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧05号变压器	50	62.84	9.49	9.49	未进入	否	无	19.54
14602	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分06号盛家1#变压器	80	43.08	30.06	30.06	未进入	否	无	-19.23
14603	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分西沟井支变压器	50	39.4	20.48	20.48	未进入	否	无	248.05
14604	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六三组大棚分歧01号变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	-100
14605	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线宏伟分歧03号变压器	50	69.55	5.22	5.22	未进入	否	无	74.28
14606	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子七组分05号杆柱上变压器	50	79.67	1.75	1.75	未进入	否	无	12.36
14607	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支23号变压器	100	48.81	31.39	31.39	未进入	否	无	47.79
14608	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东沟分支11号杆变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14609	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV下垵卜小分支10号变压器	50	106.72	-11.37	-11.37	未进入	否	无	4.53
14610	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分歧02号变压器	200	32.72	94.86	94.86	未进入	否	无	0
14611	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	V特供线镇东分歧东山二分支13号东山二变	315	21.52	184.24	184.24	未进入	否	无	2.41
14612	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV羊铁线羊歪分歪外支机电井变压器	50	38.72	22.98	22.98	未进入	否	无	0
14613	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线018号建筑公司变压器	400	1.03	316.4	316.4	未进入	否	无	1.82
14614	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金沟分化金沟大棚3变压器	100	21.86	70.42	70.42	未进入	否	无	4.65
14615	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子分歧01号变压器	100	49.38	33.58	33.58	未进入	否	无	15.65
14616	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线铁西分歧6号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14617	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干10号于文章上变压器	100	50.34	29.69	29.69	未进入	否	无	50.13
14618	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV牛杖子分支5号变压器	200	49.74	60.68	60.68	未进入	否	无	18.17
14619	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线梁东分07号变压器	160	54.63	40.59	40.59	未进入	否	无	-20.98
14620	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线胡家沟分支09号杆变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14621	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子一组变压器	200	52.25	55.5	55.5	未进入	否	无	13.13
14622	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	0kV甘水线东变分支水泉井支37、46号变	50	26.66	28.88	28.88	未进入	否	无	26.32
14623	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北4号变压器新增	100	44.86	35.14	35.14	未进入	否	无	22.13
14624	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十一组分02号变压器新增	200	31.4	121.12	121.12	未进入	否	无	76.34
14625	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	V六海线金杖子一组大棚支坤都四组大棚变	100	29.5	50.73	50.73	未进入	否	无	12.55
14626	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟七组台区变压器	100	61.67	51.89	51.89	未进入	否	无	110.5
14627	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	kV塔西线头道四五组分2号头道四组大棚变	200	104.95	-48.86	-48.86	未进入	否	无	0
14628	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉十组大棚1号台区变压器	250	18.09	168.23	168.23	未进入	否	无	16.76
14629	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟二组台区变压器	100	33.15	51.08	51.08	未进入	否	无	-12.73
14630	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小东沟分歧11号变压器新增	200	51.47	93.48	93.48	未进入	否	无	0.43
14631	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	kV中井线拦沟分歧34号拦沟村北沟变压器新	100	76.74	59.25	59.25	未进入	否	无	6.68
14632	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	电网10kV六东线前沟四组分歧05号变压器新	200	40.01	108.42	108.42	未进入	否	无	-22.31
14633	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	0千伏十堡线土楼子四组分土楼子四组变	400	24.56	221.76	221.76	未进入	否	无	23.8
14634	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干245号变压器新增	100	21.7	58.41	58.41	未进入	否	无	10.4
14635	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅村支12号变压器新增	100	96.11	-16.11	-16.11	未进入	否	无	-19.86
14636	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	郭影店村苇子沟机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
14637	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车铁分康太沟井支变压器	100	16.24	65.66	65.66	未进入	否	无	-20
14638	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都二组台区变压器	200	24.12	112.22	112.22	未进入	否	无	-8.27
14639	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变	100	41.36	38.65	38.65	未进入	否	无	0.95
14640	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门南地分支03号变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14641	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	k泉沟分磅石沟支沟门九组机井支红石砬北	50	34.06	27.87	27.87	未进入	否	无	-38.46
14642	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子一二三组井柱上变	50	31.41	24.31	24.31	未进入	否	无	-7.98
14643	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村菜园子台区变	200	35.54	89.4	89.4	未进入	否	无	12.96
14644	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨一、二组台区变	100	112.05	-30.78	-30.78	未进入	否	无	2.52

14645	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	kV甘招1#线东赤赤大棚分支23号杆变压器新增	200	32.66	99.48	99.48	未进入	否	无	15.36
14646	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧38号杆变压器新增	200	62.57	34.86	34.86	未进入	否	无	19.3
14647	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV大杖子分支2号变压器新增	200	62.74	129.8	129.8	未进入	否	无	332.05
14648	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨三组台区变压器	200	60.48	42.52	42.52	未进入	否	无	12.07
14649	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子村3号变压器	100	35.95	44.05	44.05	未进入	否	无	9.27
14650	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新增四道大棚变压器	100	13.35	67.1	67.1	未进入	否	无	-24.49
14651	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分乌太沟村变压器新增	200	30.7	98.6	98.6	未进入	否	无	29.41
14652	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子棚区组变压器	200	26.5	109.22	109.22	未进入	否	无	42.44
14653	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分歧2号变压器新增	400	37.07	204.2	204.2	未进入	否	无	52.36
14654	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔下三组变压器	200	57.55	44.9	44.9	未进入	否	无	-4.17
14655	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线西山新增台区变压器	200	0.62	158.76	158.76	未进入	否	无	-6.67
14656	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分杨树下三组变压器新增	400	57.48	227.96	227.96	未进入	否	无	11.45
14657	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村二组台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14658	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧019号变压器新增	200	57.02	62.02	62.02	未进入	否	无	77.92
14659	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村东变台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14660	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	三小10kV三小线小营六组变压器高家洞二组	200	34.86	90.28	90.28	未进入	否	无	27.07
14661	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家三台支2#梁家三号变压器	200	47.25	69.86	69.86	未进入	否	无	0
14662	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村二二三组变压器	200	32.11	95.78	95.78	未进入	否	无	1.51
14663	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV大东梁支03号杆柱上变压器新增	100	110.05	4.83	4.83	未进入	否	无	-19.16
14664	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分2号变压器新增	200	52.81	54.4	54.4	未进入	否	无	52.33
14665	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔下综合变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14666	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	kV北镇线中三家大棚分01号中三家大棚变	100	99.64	-0.98	-0.98	未进入	否	无	6.98
14667	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地分歧01号变压器	100	64.24	49.85	49.85	未进入	否	无	178.26
14668	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	V大六线北沟分红三支03号红石三组变压器新	100	77.74	2.26	2.26	未进入	否	无	-3.5
14669	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山湾台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14670	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线东垡下一组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14671	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新魏家庄五组变压器	100	27.45	52.7	52.7	未进入	否	无	9.17
14672	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙六组新增变压器	400	23.82	242.92	242.92	未进入	否	无	40.58
14673	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒五组机井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14674	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟台区变压器	200	70.62	59.56	59.56	未进入	否	无	73.68
14675	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增1变压器	100	86.5	9.12	9.12	未进入	否	无	0
14676	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支24号变压器	50	24.43	29.46	29.46	未进入	否	无	-54.55
14677	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	河畔B区2#箱变1#变压器	630	43.96	227.05	227.05	未进入	否	无	9.11
14678	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小白庙子变压器	200	67.5	112.46	112.46	未进入	否	无	10.14
14679	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分机井支变压器	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	0
14680	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村1号井变压器	50	33.79	26.2	26.2	未进入	否	无	-12.5
14681	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	0kV甘卧线沟北岸分支红石砬屯里井支变压器	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
14682	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线闫家沟分哈叭气五组井变压器	50	40.17	21.58	21.58	未进入	否	无	18.18
14683	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	十老线安德营子分歧19号安德营子村变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14684	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	河畔新村A区西箱变变压器	630	27.96	327.85	327.85	未进入	否	无	2.46
14685	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园2号箱变101变压器	500	22.41	288.05	288.05	未进入	否	无	14.33
14686	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾5#箱变变压器	630	18.59	386.88	386.88	未进入	否	无	20.32
14687	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区8号箱变变压器	630	17.74	392.3	392.3	未进入	否	无	7.88
14688	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸3号箱变西变	500	26.54	267.3	267.3	未进入	否	无	21.38

14689	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变1#变	630	19.17	383.29	383.29	未进入	否	无	15.77
14690	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾4号箱变变压器	630	20.49	374.98	374.98	未进入	否	无	12.26
14691	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官二台区变压器	200	41.26	85.9	85.9	未进入	否	无	66.09
14692	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村政府台区变压器	400	61.73	94.24	94.24	未进入	否	无	-49.42
14693	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申村大棚下变压器	50	95.16	3.16	3.16	未进入	否	无	-62.2
14694	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟四组新增台区	200	80.65	112.76	112.76	未进入	否	无	10.94
14695	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都三组台区变压器	160	76.65	9.78	9.78	未进入	否	无	3.91
14696	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线后塔新增1变压器	100	57.77	25.02	25.02	未进入	否	无	0
14697	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东瑞新城1#箱变变压器	630	15.1	409.06	409.06	未进入	否	无	2.61
14698	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸3#箱变变压器	630	34.64	286.08	286.08	未进入	否	无	-5.04
14699	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区11号箱变变压器	630	16.5	400.11	400.11	未进入	否	无	10.71
14700	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线同利箱变配电变压器	500	15.46	322.7	322.7	未进入	否	无	21.29
14701	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线089号变压器新增	100	19.25	62.04	62.04	未进入	否	无	-2.99
14702	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变	200	37.93	84.14	84.14	未进入	否	无	5.33
14703	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线037号变压器新增	200	50.31	59.54	59.54	未进入	否	无	25.93
14704	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西100台区变压器	400	29.18	203.28	203.28	未进入	否	无	0
14705	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV马营子分古山子机井变压器	100	10.57	71.37	71.37	未进入	否	无	-61.33
14706	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子四组支3号变压器新增	100	82.83	12.53	12.53	未进入	否	无	0.79
14707	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线中队台区变压器	200	35.32	89.46	89.46	未进入	否	无	2.11
14708	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村台区变压器	200	67.88	78.58	78.58	未进入	否	无	123.49
14709	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西变台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14710	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙五组新增变压器	100	31.83	48.23	48.23	未进入	否	无	20.61
14711	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组分支1号变压器新增	400	52.61	276.76	276.76	未进入	否	无	5.13
14712	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧09#南窑五号变压器新	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14713	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新增变压器	200	39.9	80.2	80.2	未进入	否	无	0
14714	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线老烧锅小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
14715	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八1号变压器	200	47.41	73.98	73.98	未进入	否	无	-0.14
14716	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14717	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分支28号变压器新	200	66.51	109.94	109.94	未进入	否	无	218.72
14718	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支二支变压器	200	49.52	64.48	64.48	未进入	否	无	18.52
14719	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道一号分支05号变压器新增	200	30.6	98.8	98.8	未进入	否	无	18.63
14720	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV三姓分歧5号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14721	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧下牛沟分支2号变压器新	200	21.99	116.02	116.02	未进入	否	无	47.33
14722	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村乡政府台区变压器	200	69.41	32.62	32.62	未进入	否	无	-10.18
14723	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑七组井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14724	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线194号变压器新增	400	15.71	258.28	258.28	未进入	否	无	-25.91
14725	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村东变台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14726	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海分西沟支变压器	100	7.91	72.46	72.46	未进入	否	无	1.59
14727	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁一组新增变压器	200	27.08	105.84	105.84	未进入	否	无	18.22
14728	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子村四组变压器	200	31.11	98	98	未进入	否	无	31.73
14729	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村台区变压器	200	36.57	87.12	87.12	未进入	否	无	34.93
14730	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线羊歪分铁沟门井变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14731	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟大棚台区变压器	200	27.68	110.74	110.74	未进入	否	无	10.74
14732	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟村农业站台区变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

14733	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧30号变压器新增	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14734	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线36号变压器新增	100	19.75	60.85	60.85	未进入	否	无	-12.5
14735	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	中井线大店2号棚分歧03号大店2号棚变压器	200	34.56	133.68	133.68	未进入	否	无	128.16
14736	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	0kV塔西线西山分歧西山大唐2号分支变压器	200	29.6	100.84	100.84	未进入	否	无	0
14737	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	kV公营线公营子村六组二号台区柱上变压器	100	29.6	53.41	53.41	未进入	否	无	14.54
14738	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	0kV甘羊线东沟分歧二窝铺分支1号变压器新	200	36.97	125.54	125.54	未进入	否	无	68.79
14739	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山嘴艺校变压器新增	100	90.3	41.05	41.05	未进入	否	无	13.89
14740	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	于村榆树沟口机井变压器	50	15.67	32.28	32.28	未进入	否	无	60
14741	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟村分支1号变压器新增	200	93.77	159.66	159.66	未进入	否	无	251.67
14742	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	kV甘羊线向阳分歧朱杖子分支06号变压器新	200	37.7	113.92	113.92	未进入	否	无	79.65
14743	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV马场分歧04号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14744	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	东荒大棚1	30	33.52	15.16	15.16	未进入	否	无	0
14745	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV城坤线板厂分线杖子支71号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14746	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	线西南沟分西南沟三组二台支西南沟三组二	100	10.34	70.2	70.2	未进入	否	无	43.59
14747	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV大六线042号大城子乡新台变	100	90.97	-10.96	-10.96	未进入	否	无	-3.46
14748	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区2号变压器	200	37.59	84.8	84.8	未进入	否	无	6.43
14749	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区3号变压器	200	21.62	122.52	122.52	未进入	否	无	7.53
14750	国网朝阳市喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村大东梁台区变压器	100	70.61	9.41	9.41	未进入	否	无	0.09
14751	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子村五组台区变压器	100	103.34	17.19	17.19	未进入	否	无	34.35
14752	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	V南周线南窑二台支05#南窑二号变压器2台新	200	54.45	69.74	69.74	未进入	否	无	43.35
14753	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器分台新增	200	17.49	125.06	125.06	未进入	否	无	5.04
14754	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山嘴艺校变压器分台新增	100	67.95	19.43	19.43	未进入	否	无	14.44
14755	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架村新台	200	47.08	118.8	118.8	未进入	否	无	58.2
14756	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村四五组新台	200	23.86	113.5	113.5	未进入	否	无	16.77
14757	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线石小组变压器	100	22.68	58.61	58.61	未进入	否	无	-3.38
14758	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前沟四组分变压器新增	100	95.21	9.35	9.35	未进入	否	无	4.86
14759	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下台子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14760	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西干线金杖子村二三组分变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入	否	无	8.23
14761	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十尤线小东沟分歧11号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14762	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	姚洞子大棚变压器	30	33.36	14	14	未进入	否	无	-5.48
14763	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线杨树树下分歧姚洞子分支乌太沟村分支01号乌	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14764	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV六东线六官三组分歧06号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14765	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁村二组新增大井	100	11.25	70.2	70.2	未进入	否	无	0
14766	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV十老线下店分歧079号十八台三四组变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14767	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线东村五七八分支04号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14768	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔东线于杖子八组分17号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14769	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV王杖子一组分02号杆柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14770	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV甘招1#线金沟梁三五组分支09号杆变	20	0	16	16	未进入	否	无	0
14771	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV从家沟分11号杆柱上变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14772	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10KV大东线东哨段凤臣变压器	100	62.6	46.74	46.74	未进入	否	无	2.6
14773	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店四组新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14774	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新分变压器	200	30	107.46	107.46	未进入	否	无	52.7
14775	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老杨线果木树六组变压器	200	30.45	99.1	99.1	未进入	否	无	-3.38
14776	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老西沟分3号杆柱上变压器	200	9.42	142.48	142.48	未进入	否	无	-8.96

14777	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西干线四组1号分变台变压器	200	21.28	117.44	117.44	未进入	否	无	61.44
14778	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	顾杖子新增变压器	30	40.03	12.35	12.35	未进入	否	无	17.39
14779	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西道小区新增柱上变压器	100	65.88	45.4	45.4	未进入	否	无	183.81
14780	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线家属区分变台变压器	200	49.2	64.2	64.2	未进入	否	无	10.48
14781	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线小店七组分支05号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14782	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	120医院线	10kV南线平房子五组变压器	200	57.41	64.6	64.6	未进入	否	无	0.68
14783	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	0kV老十线果木树七组灌溉井台区柱上变压器	50	36.6	24.16	24.16	未进入	否	无	0
14784	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分变台变压器	50	73.52	6.78	6.78	未进入	否	无	19.14
14785	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树五组台区变压器	200	23.19	113.64	113.64	未进入	否	无	-27.69
14786	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增1变压器	100	48.81	37.25	37.25	未进入	否	无	7.81
14787	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增1变压器	50	23.59	29.5	29.5	未进入	否	无	-67.35
14788	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线大沟支2#新增变压器	50	33.74	23.21	23.21	未进入	否	无	9.47
14789	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线三台甸后棚支新增变压器	50	47.51	21.54	21.54	未进入	否	无	-15.72
14790	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村南支1#新增变压器	200	26.26	110.48	110.48	未进入	否	无	5.96
14791	国网朝阳市喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	0kV金铁线0.4kV河南村四组节水灌溉井变	200	12.18	135.68	135.68	未进入	否	无	-14.58
14792	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器分	100	53.18	37.89	37.89	未进入	否	无	87.73
14793	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	0kV甘羊线铁黑分歧下稠沟分支3号变压器分	100	22.75	57.72	57.72	未进入	否	无	0.86
14794	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV西线4号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14795	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线六间房河北机井变压器	50	77.11	7.83	7.83	未进入	否	无	-8.33
14796	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	烧三八组小区	100	37.88	49.84	49.84	未进入	否	无	51.12
14797	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV北房线长皋分歧007号赵台子变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14798	国网朝阳市喀左县供电公司			10kV塔南线黄花店一组支谷家岭支06号变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14799	国网朝阳市喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	0kV南山线五道二台分五道分1号五道村变	100	14.03	67.38	67.38	未进入	否	无	-3.42
14800	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园10#变压器	630	21.6	371.39	371.39	未进入	否	无	0
14801	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园2#变压器	630	21.05	371.45	371.45	未进入	否	无	0
14802	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园11#变压器	630	51.92	176.97	176.97	未进入	否	无	0
14803	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园7#变压器	630	32.02	305.42	305.42	未进入	否	无	0
14804	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线23号杆糖酒家属楼变压器	200	18.07	124.04	124.04	未进入	否	无	4.53
14805	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	王营子一二组变压器	50	106.81	-14.17	-14.17	未进入	否	无	-2.59
14806	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	房申村西新变压器	50	108.08	-7.87	-7.87	未进入	否	无	-3.43
14807	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分华仕小区变压器	400	67.63	65.48	65.48	未进入	否	无	98.7
14808	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	东村四六九组二号变压器	100	62.29	17.71	17.71	未进入	否	无	34.73
14809	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	红石胡同大棚二变压器	100	38.25	41.76	41.76	未进入	否	无	-20.59
14810	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	小城子三组新增变压器	50	114.57	-16.98	-16.98	未进入	否	无	12.59
14811	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分户户通支11号变	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
14812	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇东分5号杆医院前变	400	22	232.12	232.12	未进入	否	无	4.83
14813	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10KV北干线三家村北支2#新增变	100	36.74	43.32	43.32	未进入	否	无	7.85
14814	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线小马架子村大棚变	200	61.45	70.66	70.66	未进入	否	无	-7.04
14815	国网朝阳市喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒地变	100	47.15	48.86	48.86	未进入	否	无	40.91
14816	国网朝阳市喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南分20农	200	42.02	84.48	84.48	未进入	否	无	7.55
14817	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线前城子村三组棚台区20农	100	96.09	-12.03	-12.03	未进入	否	无	16.51
14818	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子四组支02号杆变	400	21.42	258.24	258.24	未进入	否	无	10.83
14819	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南山线山嘴三号变	200	37.54	85.2	85.2	未进入	否	无	-0.2
14820	国网朝阳市喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	kV中井线大店分03号从元号大店变	200	28.37	103.26	103.26	未进入	否	无	193.38

14821	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼四组变压器20农网	400	23.09	227.72	227.72	未进入	否	无	5
14822	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家村五组变压器20农网	200	64.46	72.1	72.1	未进入	否	无	18.22
14823	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	大东线东台子村六七组台区改造工程变压器20农网	200	30.09	99.82	99.82	未进入	否	无	11.52
14824	国网朝阳市喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	三间房分张家窝五组大棚支张家窝五组大棚	200	37.39	94.34	94.34	未进入	否	无	71.67
14825	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组1变压器20农网	200	14	135.46	135.46	未进入	否	无	20.71
14826	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子二组变压器（21）	200	17.54	141.66	141.66	未进入	否	无	66.91
14827	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九三四台区20农网	400	44.85	183.08	183.08	未进入	否	无	17700
14828	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家一组台区变压器20农网	400	45.68	145.08	145.08	未进入	否	无	12.66
14829	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子二三分4号变压器20农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14830	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山一二变压器20农网	200	45.61	68.78	68.78	未进入	否	无	7.65
14831	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	大六线小四分03号小城市四组新增变压器20农网	200	70.9	19.6	19.6	未进入	否	无	7.46
14832	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子五六组变压器20农网	200	25.26	109.48	109.48	未进入	否	无	10.52
14833	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线衣杖子村五组2号台区2020农网	200	39.5	101.34	101.34	未进入	否	无	67.37
14834	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10KV南草线山嘴四号变压器20农网	400	34.91	180.36	180.36	未进入	否	无	-2.82
14835	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱塘子变压器20农网	200	12.2	135.86	135.86	未进入	否	无	-1.98
14836	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟东变压器20农网	200	27.2	105.6	105.6	未进入	否	无	14.97
14837	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	大六线北沟分孙家沟支28号于家营村孙家沟支	50	65.01	19.7	19.7	未进入	否	无	59.9
14838	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分松树沟支08号松树沟变压器	50	74.41	3.65	3.65	未进入	否	无	21.85
14839	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐二组井支02号变压器	30	66.02	6.21	6.21	未进入	否	无	-9.09
14840	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟三组2020农网	200	48.79	115.22	115.22	未进入	否	无	76.09
14841	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新城子六七组支2号变压器20农网	200	50.17	85.9	85.9	未进入	否	无	53.78
14842	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道一二组分歧三道一二组2号支变压器	200	10.68	138.64	138.64	未进入	否	无	0
14843	国网朝阳市喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	10kV城五线22号西村于家西变压器（能效）	200	13.85	132.36	132.36	未进入	否	无	47.63
14844	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子四组分3号变压器（能效）	200	29.89	100.3	100.3	未进入	否	无	-6.45
14845	国网朝阳市喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线前菜台区变压器（能效）	50	49.89	15.77	15.77	未进入	否	无	28.43
14846	国网朝阳市喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线海门三四组变压器	200	61.24	78	78	未进入	否	无	31.18
14847	国网朝阳市喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线黄家店二组变压器	200	30.31	99.4	99.4	未进入	否	无	-7.84
14848	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇西分06号党校变压器	400	35.09	179.72	179.72	未进入	否	无	7.11
14849	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分岐47号变压器（能效）	200	23.62	142.06	142.06	未进入	否	无	170.97
14850	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线黑沟分支02号变压器（能效）	200	48.13	149.56	149.56	未进入	否	无	333.93
14851	国网朝阳市喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分奈木泉四八组变压器（能效）	200	22.28	116.62	116.62	未进入	否	无	-13.8
14852	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子九组分02号变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14853	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	229大北线	大六线北沟分红石九组支18号红石九组变压器	200	28.08	106.26	106.26	未进入	否	无	103.48
14854	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十组支3号变压器	200	55.68	135.86	135.86	未进入	否	无	310.79
14855	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分岐贝三分支3号变压器新增	200	63.88	101.7	101.7	未进入	否	无	218.88
14856	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村一组新台	200	37.27	88.5	88.5	未进入	否	无	14.52
14857	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素斋二组台区20农网	200	56.68	99.2	99.2	未进入	否	无	32.94
14858	国网朝阳市喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家五组2020农网	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14859	国网朝阳市喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子新增台区	200	17.29	125.44	125.44	未进入	否	无	59.05
14860	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	车杖子新增变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14861	国网朝阳市喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变	200	81.55	52.28	52.28	未进入	否	无	36.89
14862	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际2号箱变102变压器	630	23.91	353.37	353.37	未进入	否	无	15.69
14863	国网朝阳市喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际3号箱变101变压器	630	21.95	365.72	365.72	未进入	否	无	9.16
14864	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分岐西沟支08号变压器新增	50	65.49	12.88	12.88	未进入	否	无	10.65

14865	国网朝阳市喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	滴达水铜矿分歧滴达水四组台区柱上变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14866	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分44号变压器新增	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
14867	国网朝阳市喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	西线下洼子一组分2号白塔子下洼子一组大棚	50	20.85	29.97	29.97	未进入	否	无	-16.54
14868	国网朝阳市喀左县供电公司	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线三官庙村西山台区柱上变压器	100	76.65	4.28	4.28	未进入	否	无	40.33
14869	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV羊东线金佛寺变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
14870	国网朝阳市喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线十家子村新增变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14871	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东2台区	200	7.15	150.22	150.22	未进入	否	无	42.86
14872	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟变压器(83)	200	56.46	100.02	100.02	未进入	否	无	-0.3
14873	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家榆树底大棚小区变压器(83)	200	38.22	84.98	84.98	未进入	否	无	20.81
14874	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	董家湾分台	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14875	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松上变压器(83)	200	34.1	121.54	121.54	未进入	否	无	11.59
14876	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来北变压器(83)	200	1.05	159.8	159.8	未进入	否	无	-25.45
14877	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	白台沟变压器(83)	200	33.62	92.76	92.76	未进入	否	无	-35.92
14878	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	季杖子变压器(83)	200	15.48	129.02	129.02	未进入	否	无	-54.09
14879	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	皮口袋变压器(83)	200	14.76	130.46	130.46	未进入	否	无	1788.24
14880	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台台东分台(83)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14881	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	于军养殖变压器	100	68.98	34.34	34.34	未进入	否	无	-25.26
14882	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子东分(19低改工程)	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14883	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋里变压器(83)	200	68.54	143.7	143.7	未进入	否	无	239.04
14884	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	树林子组变压器(83)	200	47.18	138.66	138.66	未进入	否	无	148.28
14885	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	丁西组变压器(83)	200	17.6	145.42	145.42	未进入	否	无	-45.95
14886	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	八里一分台	50	34.05	23.83	23.83	未进入	否	无	7.98
14887	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西区2台区	30	80.34	1.19	1.19	未进入	否	无	33.68
14888	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	随家沟(83)	200	51.08	68.94	68.94	未进入	否	无	0
14889	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	高杖子(83)	200	70.44	42.86	42.86	未进入	否	无	0
14890	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南天门(83)	200	0.34	159.36	159.36	未进入	否	无	20
14891	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	刘营子(83)	200	48.35	129.56	129.56	未进入	否	无	-40.26
14892	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟西山果园	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14893	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	桦子炉果园	100	21.64	59.07	59.07	未进入	否	无	0
14894	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	龙王庙分2(19低改工程)	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14895	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	养牛小区分台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14896	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆小区分台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14897	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三府村扶贫果园	100	0.01	79.99	79.99	未进入	否	无	0
14898	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙二	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14899	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	长条沟分2(19低改工程)	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14900	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	上他拉皋分2(19低改工程)	100	0	80	80	未进入	否	无	0
14901	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	小好二台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14902	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子(19低改工程)	100	115.92	41.32	41.32	2025/5/17	是	2026/3/1	80.06
14903	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台1(19年低改)	200	73.21	140.6	140.6	未进入	否	无	42.62
14904	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	北洼分支水井台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14905	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台2(19年低改)	50	24.55	29.21	29.21	未进入	否	无	-1.86
14906	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小城子南变台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
14907	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	0kW寰宇小区4#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	18.27	406.79	406.79	未进入	否	无	-1.38
14908	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区3号变压器	630	21.04	372.02	372.02	未进入	否	无	17.97

14909	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河7#箱变1#变压器	500	36.74	216.3	216.3	未进入	否	无	9.26
14910	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区2#箱变	630	10.81	436.02	436.02	未进入	否	无	75.27
14911	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园9号箱变变压器间隔配电变压器	500	26.05	270.4	270.4	未进入	否	无	-3.31
14912	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	上老窝铺变压器1	20	93.39	-1.84	-1.84	未进入	否	无	27.01
14913	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后麻子变压器	80	18.43	49.63	49.63	未进入	否	无	-4.25
14914	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下沟分台（18结余）	50	0	40	40	未进入	否	无	0
14915	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	山头	50	96.72	-3.72	-3.72	未进入	否	无	20.38
14916	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子水利站	30	71.06	2.7	2.7	未进入	否	无	406.67
14917	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南大杖子变压器	50	6.1	37.01	37.01	未进入	否	无	-9.84
14918	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	周家洼变压器	200	76.27	65.34	65.34	未进入	否	无	4.29
14919	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山30kVA1	100	93.64	-13.63	-13.63	未进入	否	无	0
14920	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	抬頭沟变台	50	83.3	29.4	29.4	未进入	否	无	4.48
14921	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁外小区	50	32.87	23.58	23.58	未进入	否	无	42.75
14922	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	北地配电变压器	30	72.48	2.26	2.26	未进入	否	无	18.16
14923	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉大棚变压器	50	42.91	22.18	22.18	未进入	否	无	8.13
14924	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上瓦盆变压器	80	38.87	32.91	32.91	未进入	否	无	-10.69
14925	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈玉华养鸡变台	50	50.49	15.73	15.73	未进入	否	无	40.29
14926	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄中学变压器	315	44.76	112.23	112.23	未进入	否	无	-17.37
14927	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子南坡小区配电变压器	50	9.52	36.41	36.41	未进入	否	无	-73.68
14928	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章西20kVA	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
14929	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线梁红店变压器	100	107.52	12.67	12.67	未进入	否	无	0
14930	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子分歧李家湾分支3号杆变	100	73.21	31.03	31.03	未进入	否	无	0
14931	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子北窑50kVA	100	86.76	27.35	27.35	未进入	否	无	-29.18
14932	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东山小区变压器	30	38.62	12.65	12.65	未进入	否	无	18.18
14933	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸养殖小区变压器	50	21.32	29.35	29.35	未进入	否	无	-13.74
14934	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟配电变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
14935	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝卜大棚小区	100	0.12	79.88	79.88	未进入	否	无	-50
14936	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南平房（15年）	50	85.49	-2.72	-2.72	未进入	否	无	7.89
14937	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右22#变压器	630	12.78	423.93	423.93	未进入	否	无	-21.57
14938	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营孙家沟20kVA	50	67.57	9.08	9.08	未进入	否	无	9.56
14939	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	四道水泉变压器	30	82.71	0.11	0.11	未进入	否	无	-1.46
14940	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上两家配电变压器	200	28.06	103.96	103.96	未进入	否	无	0
14941	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯变压器1	100	76.9	49.52	49.52	未进入	否	无	0
14942	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元宋杖子配电变压器	20	73.84	2.51	2.51	未进入	否	无	33.53
14943	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚五变压器	100	49.43	53.18	53.18	未进入	否	无	-2.99
14944	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈自来水	400	17.74	249.4	249.4	未进入	否	无	8.39
14945	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡抬頭沟15	100	33.44	48.51	48.51	未进入	否	无	0
14946	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈1-6台	200	22.11	117.62	117.62	未进入	否	无	-8
14947	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线47#变压器	100	16.21	64.61	64.61	未进入	否	无	-18.78
14948	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西三变压器	200	63.29	74.38	74.38	未进入	否	无	19.44
14949	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	上汤沟西变压器	400	41.54	309.52	309.52	未进入	否	无	550.78
14950	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	二尺沟大棚小区配变	30	47.24	9.86	9.86	未进入	否	无	-18.24
14951	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中学配电变压器	200	81.14	112.46	112.46	未进入	否	无	118.25
14952	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	陈国富变压器	20	36.2	8.81	8.81	未进入	否	无	-11.27

14953	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	林业站大棚变压器	80	32.93	39.47	39.47	未进入	否	无	-3.4
14954	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉大棚变压器	30	39.7	12.72	12.72	未进入	否	无	-33.33
14955	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	李家梁	30	119.64	-11.93	-11.93	未进入	否	无	0.86
14956	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	YHG 七中变台变压器	315	46.37	105.97	105.97	未进入	否	无	-12.8
14957	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三外变压器	50	43.7	20.04	20.04	未进入	否	无	-46.24
14958	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白四	50	93.33	-1.43	-1.43	未进入	否	无	-23.39
14959	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	刁家沟	100	82.04	20.88	20.88	未进入	否	无	-62.06
14960	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34左4#变压器	315	12.03	214.14	214.14	未进入	否	无	-11.21
14961	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	115水泥线	坤头养殖小区	100	4.85	76.08	76.08	未进入	否	无	0
14962	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	唐家屯变压器	50	22.03	29.77	29.77	未进入	否	无	16.25
14963	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	府线凉北分歧北大山分支万松山村高速水井	50	47.96	16.25	16.25	未进入	否	无	0
14964	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	阳光工程前井子村福民养殖园二	50	27.44	27.33	27.33	未进入	否	无	-17
14965	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	生金二队变压器	100	57.2	24.62	24.62	未进入	否	无	4.31
14966	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦四变压器	100	23.46	58.08	58.08	未进入	否	无	8.92
14967	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	西荒变压器	50	2.39	38.88	38.88	未进入	否	无	-6.67
14968	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	线三窝铺分歧西山村孙同井分支西山村孙同	50	17.6	31.3	31.3	未进入	否	无	-87.8
14969	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	北山洼变压器	30	118.49	-8.7	-8.7	未进入	否	无	-15.6
14970	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅小区30kVA	30	0	24	24	未进入	否	无	0
14971	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园西	100	3.77	76.44	76.44	未进入	否	无	0
14972	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西西北	100	80.05	44.83	44.83	未进入	否	无	37.43
14973	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	姚立峰日光温室小区	50	29.68	27.31	27.31	未进入	否	无	11.43
14974	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分歧羊肠沟分支05号杆变压器	100	46.9	40.17	40.17	未进入	否	无	-33.52
14975	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	苗家湾变压器	30	96.24	-3.45	-3.45	未进入	否	无	-0.34
14976	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	付家沟（农网升级）	50	30.09	25.16	25.16	未进入	否	无	10.28
14977	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	大于沟变压器	50	67.43	19.03	19.03	未进入	否	无	38.71
14978	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	示范园东小区	30	2.49	23.29	23.29	未进入	否	无	25
14979	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	小三家（15年）	200	70.28	28.48	28.48	未进入	否	无	3.91
14980	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线18#变压器	250	28.09	130	130	未进入	否	无	-47.86
14981	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大山变压器	30	84.17	-0.17	-0.17	未进入	否	无	-1.09
14982	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	桃营子变压器	50	37.77	21.28	21.28	未进入	否	无	6.18
14983	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右19#变压器	315	21.86	197.63	197.63	未进入	否	无	67.21
14984	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线开发区变压器	100	53.47	48.54	48.54	未进入	否	无	0
14985	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右4分16#变压器	200	102.19	-20.78	-20.78	未进入	否	无	-2.35
14986	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	穴家沟变压器	50	76.21	12.01	12.01	未进入	否	无	22.69
14987	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区变压器	100	87.47	-0.29	-0.29	未进入	否	无	49.12
14988	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	乡直线赵家店分歧西沟井分支北塔镇西沟井	100	36.28	47.81	47.81	未进入	否	无	7.02
14989	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下羊马配电变压器	50	55.26	12.37	12.37	未进入	否	无	-1.72
14990	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	西店变压器	80	81.72	2.74	2.74	未进入	否	无	19.78
14991	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木下组变压器	100	88.38	30.72	30.72	未进入	否	无	9.58

14992	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡辣椒市场二期小区	315	107.08	-12.41	-12.41	未进入	否	无	-42.03
14993	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	脑线哈尔滨线三山沟分支5号杆扣北营北坡西	50	17.89	31.85	31.85	未进入	否	无	-93.25
14994	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁1	200	19.1	124.02	124.02	未进入	否	无	0
14995	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头二组	315	49.81	112.46	112.46	未进入	否	无	-21.29
14996	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	南沟变压器（农网升级）	50	61.28	21	21	未进入	否	无	-15.02
14997	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三西变压器	100	49.02	33.41	33.41	未进入	否	无	-24.91
14998	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七变台	630	14.06	416.81	416.81	未进入	否	无	-3.3
14999	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚2变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15000	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰营西沟大棚小区变压器	400	42.32	319.6	319.6	未进入	否	无	29272.7
15001	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线2左11#变压器	315	15.11	204.44	204.44	未进入	否	无	10.89
15002	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	东官铁矿线东官乡山嘴村	50	45.85	20.52	20.52	未进入	否	无	-89.78
15003	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	v西杨线西官一组新台分支西官一组新台变	200	66.15	116.54	116.54	未进入	否	无	-0.03
15004	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	卖地沟	50	40.37	21.95	21.95	未进入	否	无	-8.02
15005	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线46#变压器	315	36.41	169.75	169.75	未进入	否	无	86.91
15006	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家三队变压器	50	41.03	19.58	19.58	未进入	否	无	-8.79
15007	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯北沟变压器1	20	117	-7.4	-7.4	未进入	否	无	-37.05
15008	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	山嘴子	100	75.37	44.97	44.97	未进入	否	无	-1.02
15009	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	钱凉下分歧高台大棚小区分支高台村西大沟	100	98.89	31.1	31.1	未进入	否	无	-67.86
15010	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和上变压器	50	73.35	30.58	30.58	未进入	否	无	287.95
15011	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子温室小区	80	23.15	45.58	45.58	未进入	否	无	-6.84
15012	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木里变压器1	20	51.37	5.87	5.87	未进入	否	无	-16.67
15013	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰小区配电变压器	80	17.7	55	55	未进入	否	无	-23.53
15014	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	线波罗汉沟小区分支波罗汉沟井分支波罗汉	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
15015	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	东马架子	100	117.26	-3.6	-3.6	未进入	否	无	10
15016	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎河东分支10#杆扎兰一组后变	80	92.12	-16.99	-16.99	未进入	否	无	-4.83
15017	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	猪场变压器	100	79.12	8.64	8.64	未进入	否	无	33.7
15018	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	次沟北组配电变压器	20	104.64	-4.92	-4.92	未进入	否	无	6.62
15019	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	马二变压器	50	70.56	5.5	5.5	未进入	否	无	34.41
15020	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下达子变压器	50	39.77	23.45	23.45	未进入	否	无	27.96
15021	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴三	50	46.57	19.97	19.97	未进入	否	无	-7.12
15022	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸变压器	100	36.4	45.46	45.46	未进入	否	无	0
15023	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	河南配电变压器	100	23.64	57.76	57.76	未进入	否	无	0
15024	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	周家沟小区变压器	80	56.67	19.28	19.28	未进入	否	无	-39.76
15025	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄南变压器	100	68.26	11.82	11.82	未进入	否	无	6.47
15026	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	柳条沟变压器	200	60.35	133.7	133.7	未进入	否	无	46.28
15027	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子小区变压器	20	68.48	3.98	3.98	未进入	否	无	-35.63
15028	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	李殿军变压器	30	89.25	2.36	2.36	未进入	否	无	0
15029	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东八宝变压器	100	64.78	53.71	53.71	未进入	否	无	0
15030	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	线谢家沟分歧三道梁井分支北四家乡三道梁	50	56.04	17.3	17.3	未进入	否	无	-84.92
15031	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线25右3#变压器	200	15.72	128.56	128.56	未进入	否	无	35.69
15032	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西地配电变压器	80	56.83	18.54	18.54	未进入	否	无	198.39
15033	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙西	200	19.39	123	123	未进入	否	无	2.41

15034	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存外组变压器	100	64.58	60.71	60.71	未进入	否	无	9212.5
15035	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板下南沟20kVA	20	63.09	3.85	3.85	未进入	否	无	6.7
15036	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台吉沟（2.0工程）	100	63.14	17.01	17.01	未进入	否	无	41.6
15037	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园东	200	24.6	128.9	128.9	未进入	否	无	47.48
15038	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上达子变压器	30	36.6	13.51	13.51	未进入	否	无	-3.89
15039	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	宝铁线宝三分歧三太二分支扣下营子村油路东	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15040	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线6#变压器	315	49.72	95.41	95.41	未进入	否	无	-8.33
15041	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	山楂园变压器	50	75.97	3.8	3.8	未进入	否	无	-0.95
15042	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于杖子小区	50	43.42	24.55	24.55	未进入	否	无	-9.52
15043	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	郝淑芳配电变压器	30	55.06	9.14	9.14	未进入	否	无	25
15044	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰营北梁大棚小区配变	400	41.5	305.12	305.12	未进入	否	无	2363.28
15045	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	和南组变台	50	95.61	-3.57	-3.57	未进入	否	无	-3.73
15046	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营岔吧沟20kVA	100	65.25	50.86	50.86	未进入	否	无	0
15047	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	三家先花卉南台分支4号杆小巴里花卉南台分支	80	44.77	39.8	39.8	未进入	否	无	-61.76
15048	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟里变压器	100	44.73	35.3	35.3	未进入	否	无	-19.19
15049	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线庄二配电变压器	100	5.09	75.12	75.12	未进入	否	无	15.85
15050	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子大棚小区3号	50	83.19	3.92	3.92	未进入	否	无	10.89
15051	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍东(19低改)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
15052	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼三组配变	80	4.58	60.36	60.36	未进入	否	无	23.17
15053	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	旧烧锅变压器	100	42.23	40.91	40.91	未进入	否	无	0
15054	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	腰营子	50	66.04	27.02	27.02	未进入	否	无	155.51
15055	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子下十家子50kVA	200	0.87	159.22	159.22	未进入	否	无	9.68
15056	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms 庙子沟变压器1	50	115.43	25.08	25.08	未进入	否	无	15.38
15057	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小官小区配电变压器	80	0.65	63.49	63.49	未进入	否	无	0
15058	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东配电变压器	100	58.35	46.63	46.63	未进入	否	无	81.13
15059	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来三	50	109.83	-10.3	-10.3	未进入	否	无	-7.04
15060	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭大丈子村小丈组大棚小区	50	34.6	22.87	22.87	未进入	否	无	-29.17
15061	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道南配电变压器	200	113.27	-33.24	-33.24	未进入	否	无	2.9
15062	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	杏线七家子分支郭家营河南井分支郭家营河南	50	0.2	39.9	39.9	未进入	否	无	0
15063	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴一队变压器	50	86.44	-1.24	-1.24	未进入	否	无	0.82
15064	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟北160kVA	160	71.37	19.94	19.94	未进入	否	无	2.02
15065	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	白家窝铺（农网升级）	50	64.18	11.51	11.51	未进入	否	无	-25.31
15066	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	十家子	200	54.38	117.42	117.42	未进入	否	无	158.09
15067	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉变压器1	30	101.63	6.34	6.34	未进入	否	无	-8.81
15068	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金泉变台	100	33.21	58.36	58.36	未进入	否	无	17.06
15069	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼1-3号井	100	75.39	14.17	14.17	未进入	否	无	-17.66
15070	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营黑蹄沟30kVA	20	94.25	-1.64	-1.64	未进入	否	无	-0.45
15071	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四2配电变压器	100	3.47	76.53	76.53	未进入	否	无	0
15072	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	迷里营变压器1	30	66.99	5.3	5.3	未进入	否	无	-22.4
15073	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二小区	50	104.63	-2.57	-2.57	未进入	否	无	6.48
15074	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭村龙潭西沟养殖厂	100	81.85	9.5	9.5	未进入	否	无	4179.31
15075	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营牛羊沟50kVA	200	28.98	113.36	113.36	未进入	否	无	-17.7

15076	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	兔厂变压器	100	69.23	16.66	16.66	未进入	否	无	58.38
15077	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松二变压器	100	58.97	36.33	36.33	未进入	否	无	-1.99
15078	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西官镇山咀二队（15年）	50	78.68	2.6	2.6	未进入	否	无	32.95
15079	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉一组配变（15年）	100	63.94	16.06	16.06	未进入	否	无	0
15080	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家养殖场李建合配电变压器	400	15.43	260	260	未进入	否	无	40.67
15081	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西西南	200	48.45	79.5	79.5	未进入	否	无	63.06
15082	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民前	100	46.41	49.45	49.45	未进入	否	无	3.59
15083	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇庄家店（15年）	100	57.7	31.58	31.58	未进入	否	无	0
15084	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	王法沟配电变压器	20	116.17	-3.75	-3.75	未进入	否	无	6.98
15085	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三里	30	2.77	23.17	23.17	未进入	否	无	0
15086	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十七天地井变压器	50	0.13	39.94	39.94	未进入	否	无	0
15087	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍西	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
15088	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里二	100	52.19	28.52	28.52	未进入	否	无	10.77
15089	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	付杖子配电变压器	50	62.97	16.24	16.24	未进入	否	无	11.35
15090	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15091	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线36#变压器	315	33.96	145.09	145.09	未进入	否	无	10.18
15092	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	王东海大棚小区变压器	30	65.89	14.27	14.27	未进入	否	无	-10.34
15093	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔子乡北沟（15年）	50	5.05	37.83	37.83	未进入	否	无	-5.26
15094	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线126单元小梁前配电变压器	30	62.29	5.66	5.66	未进入	否	无	1.4
15095	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	孟家屯	100	21.68	58.32	58.32	未进入	否	无	-8.92
15096	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线55#变压器	315	84.28	-10.46	-10.46	未进入	否	无	7.97
15097	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	塔山沟	80	28.86	42.93	42.93	未进入	否	无	2.38
15098	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	菜园	100	31.49	56.52	56.52	未进入	否	无	1.77
15099	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右8#变压器	200	13.38	133.24	133.24	未进入	否	无	-1.69
15100	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	邵家山变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
15101	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑十变台	100	75.21	5.31	5.31	未进入	否	无	1.11
15102	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	西北沟	50	45.77	19.33	19.33	未进入	否	无	-9.25
15103	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟南台变压器	50	79.9	2.49	2.49	未进入	否	无	1.42
15104	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	于南头井	30	66.68	5.99	5.99	未进入	否	无	-65.77
15105	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线杨杖子分支24号杆巴思杨杖子小区配变	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15106	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	波罗汉沟大棚小区变压器	50	77.22	4.72	4.72	未进入	否	无	-21.6
15107	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子	100	74.18	8.8	8.8	未进入	否	无	22.64
15108	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分4#变压器	315	21.49	184.31	184.31	未进入	否	无	2.65
15109	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	乡直配电变压器	200	31.73	100.32	100.32	未进入	否	无	-42.36
15110	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	西沟外变压器	100	38.27	43.39	43.39	未进入	否	无	15.55
15111	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	双庙变压器1	100	57.11	22.92	22.92	未进入	否	无	18.88
15112	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 水口子变压器	100	35.69	44.74	44.74	未进入	否	无	0
15113	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	前波（15年）	100	70.51	14.77	14.77	未进入	否	无	0
15114	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大哈线李家沟分台柱上变压器	100	17.18	62.96	62.96	未进入	否	无	0
15115	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	郑北沟变压器	50	102.75	3.41	3.41	未进入	否	无	60
15116	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线126单元刘台子配电变压器	30	111.58	-11.25	-11.25	未进入	否	无	24.41

15117	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	水泉南	50	52.67	14.3	14.3	未进入	否	无	7.16
15118	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms 水泉变台	20	70.97	2.42	2.42	未进入	否	无	-0.75
15119	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西梁变压器	20	85.64	-6.82	-6.82	未进入	否	无	4.56
15120	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板哑吧沟20kVA	100	64.34	64.82	64.82	未进入	否	无	0
15121	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分1支2#变压器	200	19.03	121.94	121.94	未进入	否	无	-12.82
15122	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	张家湾变压器	30	1.28	23.66	23.66	未进入	否	无	11.11
15123	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	三道沟组变压器	200	40.16	127.56	127.56	未进入	否	无	6.86
15124	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	齐杖子变台	200	17.57	125.02	125.02	未进入	否	无	-5.34
15125	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区变压器	200	54.76	58.58	58.58	未进入	否	无	18.99
15126	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	朝阳沟变压器	30	118.71	-10.51	-10.51	未进入	否	无	11.11
15127	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板敖宝营变压器	100	75.33	5.81	5.81	未进入	否	无	0
15128	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	线城子沟分歧城子沟外井北四家乡城子沟外	50	0.22	39.89	39.89	未进入	否	无	0
15129	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	周家洼子变台	50	90.62	-2.11	-2.11	未进入	否	无	4.41
15130	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手二组变压器	50	89.06	-1.18	-1.18	未进入	否	无	-1.02
15131	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线庙前井变压器	200	74	55.58	55.58	未进入	否	无	-13.96
15132	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官乡养殖小区变压器	500	59.44	207.8	207.8	未进入	否	无	-50.63
15133	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	欣悦家园东1号箱变变压器间隔配电变压器	315	81.46	-4.41	-4.41	未进入	否	无	9.85
15134	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟大棚	30	113.27	-8.91	-8.91	未进入	否	无	2.44
15135	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	文登营大棚小区	80	111.88	7.17	7.17	未进入	否	无	13.76
15136	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白相屯鸡场变压器1	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15137	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线26#变压器	315	27.57	169.6	169.6	未进入	否	无	9.27
15138	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房小区变压器	20	99.74	-3.64	-3.64	未进入	否	无	69.39
15139	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线金河4#箱变4#变压器	500	41.26	193.7	193.7	未进入	否	无	4.35
15140	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河5#箱变2#变压器	500	56.65	121	121	未进入	否	无	7.4
15141	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子小区变台	400	89	313.32	313.32	未进入	否	无	0.65
15142	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	八台线东伙房小区分支十八台村张永门前井	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
15143	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河6#箱变1#变压器	500	41.99	190.05	190.05	未进入	否	无	10.02
15144	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15145	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子烤烟小区	50	75.59	9.12	9.12	未进入	否	无	-75.24
15146	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线191号杆变压器	100	3.25	76.89	76.89	未进入	否	无	0
15147	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线4右18#变压器	200	41.69	92.9	92.9	未进入	否	无	18.03
15148	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	小甸子台	50	92.23	-2.28	-2.28	未进入	否	无	13.09
15149	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九十	20	2.07	15.61	15.61	未进入	否	无	10
15150	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	浴池	315	29.53	159.11	159.11	未进入	否	无	7.57
15151	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村五天地井变压器	50	0.28	39.86	39.86	未进入	否	无	0
15152	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板三组配变	50	90.53	-16.44	-16.44	未进入	否	无	0.38
15153	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	五间房镇刘家沟井（15年）	50	87.44	-0.19	-0.19	未进入	否	无	13.11
15154	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 迷冯旧变压器	50	79.74	4.57	4.57	未进入	否	无	-19.24
15155	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵二	50	38.73	21.87	21.87	未进入	否	无	-3.7
15156	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孔外	100	26.09	63.31	63.31	未进入	否	无	0
15157	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	南湾子	200	59.79	91.34	91.34	未进入	否	无	2.85
15158	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	柳市场	200	20.12	119.78	119.78	未进入	否	无	295.74
15159	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太	200	10.08	141.42	141.42	未进入	否	无	-6.81
15160	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台村养鸡小区变台	100	50.66	42.39	42.39	未进入	否	无	-23.96

15161	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平东	80	84.88	15.87	15.87	未进入	否	无	6.46
15162	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村老村部台	200	55.99	48.96	48.96	未进入	否	无	-6.89
15163	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王线西荒分歧哈土营道南井分支哈土营道南	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
15164	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器	100	2.27	77.81	77.81	未进入	否	无	2.94
15165	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	果树队变台	50	118.06	-16.4	-16.4	2025/4/27	是	2026/3/1	59.4
15166	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉1-4	315	46.46	117.46	117.46	未进入	否	无	28.94
15167	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子来阳沟台变压器	30	84.58	0.42	0.42	未进入	否	无	12.84
15168	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子西坡小区配电变压器	100	73.07	16.58	16.58	未进入	否	无	-1.42
15169	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线20分2#变压器	200	0.01	160	160	未进入	否	无	0
15170	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房西变压器	50	56.35	-7.56	-7.56	未进入	否	无	-3.81
15171	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	桃园10号箱变1#变压器	315	60.33	63.41	63.41	未进入	否	无	87.52
15172	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	邮局变压器	10	91.17	-1.12	-1.12	未进入	否	无	-21.67
15173	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线小北沟	20	41.7	8.2	8.2	未进入	否	无	-9.09
15174	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	儿马沟变压器1	20	116.01	-7.2	-7.2	未进入	否	无	2.05
15175	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园8号箱变1#变压器	500	48.26	158.85	158.85	未进入	否	无	15.89
15176	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区4#箱变1#变压器	500	65.86	71.1	71.1	未进入	否	无	9.42
15177	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	河西组	30	47.29	10.21	10.21	未进入	否	无	-15.87
15178	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯西沟外变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
15179	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	北金沟	20	56.41	4.75	4.75	未进入	否	无	4
15180	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	210南百线	百丽广场商铺变压器配电变压器	1250	29.6	647.5	647.5	未进入	否	无	54.64
15181	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大三南（15年）	100	49.93	30.08	30.08	未进入	否	无	0
15182	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上游下15	50	32.23	24.39	24.39	未进入	否	无	29.14
15183	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	乔丈子组养殖小区变压器	80	48.85	31.71	31.71	未进入	否	无	40.71
15184	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线10#变压器	400	49.74	126.28	126.28	未进入	否	无	-4.73
15185	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三小区	30	46.39	12.65	12.65	未进入	否	无	-23.91
15186	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	韩杖子配电变压器	30	3.83	22.92	22.92	未进入	否	无	8.7
15187	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10千伏乡直线西山	315	31.62	157.85	157.85	未进入	否	无	-13.2
15188	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	平山子	100	90.16	50.44	50.44	未进入	否	无	194.74
15189	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	红庙子变压器1	100	29.18	52.56	52.56	未进入	否	无	0
15190	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线26分1#变压器	315	0.04	251.87	251.87	未进入	否	无	-50
15191	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营新窝铺20kVA	20	67.14	2.65	2.65	未进入	否	无	9.92
15192	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上石厂小区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15193	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾大棚小区变压器	100	48.9	35.02	35.02	未进入	否	无	-22.87
15194	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	205东风线24#变压器	200	44.43	73.18	73.18	未进入	否	无	0.66
15195	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元丁家店配电变压器	50	5.72	37.92	37.92	未进入	否	无	28.3
15196	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	明杖子变台	30	66.78	6	6	未进入	否	无	9.18
15197	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	上韭菜变压器	20	58.26	5.02	5.02	未进入	否	无	5.88
15198	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	告老大棚变压器	30	74.18	2.71	2.71	未进入	否	无	0.64
15199	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	石场四道沟配电变压器	20	113.88	-6.12	-6.12	未进入	否	无	28.26
15200	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟大棚变压器	30	43.91	12.12	12.12	未进入	否	无	-38.18
15201	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰大院道北配电变压器	20	95.43	-2.81	-2.81	未进入	否	无	-1.54
15202	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	大杖子西变压器	30	0.01	24	24	未进入	否	无	-100
15203	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四东变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100

15204	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二	30	74.66	2.57	2.57	未进入	否	无	-4.04
15205	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	后来代沟变台	50	86.08	-3.04	-3.04	未进入	否	无	3.51
15206	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线11#变压器	100	119.88	-39.95	-39.95	2025/2/27	是	2026/3/1	21.41
15207	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小八里卜变台	30	112.53	-5.05	-5.05	未进入	否	无	3.59
15208	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九东（15年）	100	107.6	22.99	22.99	未进入	否	无	-12.27
15209	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	王杖子	30	46.9	10.46	10.46	未进入	否	无	161.18
15210	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms 迷力营变台	30	119.88	-11.9	-11.9	2025/8/7	是	2026/3/1	17.29
15211	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	向阳二配电变压器	20	41.48	7.83	7.83	未进入	否	无	-76.56
15212	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥南	200	54.75	78.98	78.98	未进入	否	无	-0.55
15213	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	南巴思变压器	50	80.3	-0.15	-0.15	未进入	否	无	4.55
15214	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	西马架子	50	90.49	-18.84	-18.84	未进入	否	无	-7.93
15215	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟	50	105.95	-5	-5	未进入	否	无	-3.15
15216	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	水泉大棚变压器	100	31.37	49.15	49.15	未进入	否	无	-7.39
15217	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五二组2配变	80	103.42	-15.42	-15.42	未进入	否	无	20.79
15218	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小板沟变压器	50	83.81	1.84	1.84	未进入	否	无	-0.93
15219	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kV乡直线1513单元杜杖子大棚1	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
15220	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场工区变台	200	71.1	54.38	54.38	未进入	否	无	9.54
15221	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈大沟	50	40.08	20.4	20.4	未进入	否	无	3.54
15222	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯养鸡小区	30	113.06	-9.57	-9.57	2025/1/10	是	2026/3/1	23.26
15223	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家子后街（15年）	100	19.29	60.78	60.78	未进入	否	无	-7.95
15224	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	赵家营水井变压器	30	76.4	2.6	2.6	未进入	否	无	24.68
15225	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣下窝铺变电变压器	200	2.21	155.9	155.9	未进入	否	无	-5.31
15226	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	卧里变压器1	20	67.55	3.52	3.52	未进入	否	无	3.11
15227	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子变台	50	2.55	39.09	39.09	未进入	否	无	0
15228	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	河东小区变压器	80	91.78	11.68	11.68	未进入	否	无	20.46
15229	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 北北园子配变	30	63.68	4.95	4.95	未进入	否	无	86.52
15230	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	薛台子（15年）	100	39.78	41.54	41.54	未进入	否	无	1.86
15231	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线182#海丰宝验变	100	27.52	52.49	52.49	未进入	否	无	3
15232	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线73号杆变压器	100	85.99	-3.54	-3.54	未进入	否	无	0
15233	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳条大棚变压器	100	39.78	41.47	41.47	未进入	否	无	26.15
15234	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	二尺沟养殖小区（小区）变压器	20	37.33	8.8	8.8	未进入	否	无	-14.47
15235	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	大点台	30	45.16	11.83	11.83	未进入	否	无	33.07
15236	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生金三队变压器	100	60.37	26.66	26.66	未进入	否	无	29.53
15237	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村二四组变压器	200	46.77	98.32	98.32	未进入	否	无	3.28
15238	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟变台	50	76.53	5.12	5.12	未进入	否	无	-7.11
15239	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺二组	100	73.81	9.37	9.37	未进入	否	无	-1.98
15240	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	三家鸡场变压器	50	19.99	30.02	30.02	未进入	否	无	0
15241	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴七组配变	80	73.99	12.93	12.93	未进入	否	无	6.96
15242	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1#变压器	200	32.11	95.82	95.82	未进入	否	无	5.05
15243	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右2#变压器	315	30.2	156.87	156.87	未进入	否	无	-1.76
15244	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁西小区变压器	100	4.45	77.17	77.17	未进入	否	无	33.33
15245	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小十二台变压器	50	61.23	10.75	10.75	未进入	否	无	26.56
15246	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东姜营	50	11.22	36.43	36.43	未进入	否	无	5
15247	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板线二道沟养殖小区	50	31.41	26.4	26.4	未进入	否	无	-10.61

15248	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟组变压器	400	0.89	319.92	319.92	未进入	否	无	11.67
15249	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺养羊小区变压器	20	53.09	5.83	5.83	未进入	否	无	-14.81
15250	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左10#变压器	100	66.95	16.14	16.14	未进入	否	无	12.49
15251	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子养鸡小区	30	119.9	-11.93	-11.93	2025/5/27	是	2026/3/1	25.3
15252	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	大西沟变压器	20	110	-6	-6	未进入	否	无	-5.21
15253	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰日光方塘变压器	400	20.15	274.88	274.88	未进入	否	无	-5.25
15254	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东山配电变压器	50	69.35	5.9	5.9	未进入	否	无	18.89
15255	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27左1#变压器	315	36.05	138.44	138.44	未进入	否	无	9.33
15256	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms 泉西	200	55.91	69.78	69.78	未进入	否	无	-8.06
15257	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西干线	成家窝铺变压器	100	61.5	57.96	57.96	未进入	否	无	5.55
15258	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	kv北乡直线赵家店分张杰井分支张杰井变	50	26.52	26.74	26.74	未进入	否	无	165.22
15259	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右1#变压器	315	58.86	69.43	69.43	未进入	否	无	3.96
15260	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方三	315	31.18	159.42	159.42	未进入	否	无	-1.66
15261	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线刘杖子养殖小区配电变压器	50	6.23	37.45	37.45	未进入	否	无	5.88
15262	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线9分4#变压器	250	14.62	166.13	166.13	未进入	否	无	0
15263	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营营西营30kVA	250	31.91	165.48	165.48	未进入	否	无	-35.86
15264	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西区变压器	100	45.77	55.9	55.9	未进入	否	无	0
15265	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙外（15年）	100	2.88	78.31	78.31	未进入	否	无	36.92
15266	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29#变压器	200	45.38	69.24	69.24	未进入	否	无	6.57
15267	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线27#变压器	315	31.66	152.27	152.27	未进入	否	无	7.2
15268	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗三组配变1	80	95.02	6.17	6.17	未进入	否	无	-10.29
15269	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	沟口子	200	16.24	127.52	127.52	未进入	否	无	7.79
15270	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线樊家湾分支樊家湾二号井变	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	0
15271	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分2#变压器	50	15.89	32.06	32.06	未进入	否	无	-20.51
15272	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线11#变压器	400	18.9	244.44	244.44	未进入	否	无	0
15273	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北	400	80.74	236.48	236.48	未进入	否	无	120.41
15274	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	0kV哈尔脑线126单元孟杖子小区配电变	50	2.15	39.04	39.04	未进入	否	无	-50
15275	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	敬老院1	200	49.41	141.42	141.42	未进入	否	无	98.2
15276	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	忙中西（15年）	100	65.91	-6.22	-6.22	未进入	否	无	14.58
15277	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟小区	20	39.86	8.13	8.13	未进入	否	无	-1.54
15278	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板小荒配变	80	64.3	37.73	37.73	未进入	否	无	33.3
15279	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴二三组配变	315	60.54	190.23	190.23	未进入	否	无	29.75
15280	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔东变压器	50	51.43	16.83	16.83	未进入	否	无	13.62
15281	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	娇麻沟四五变压器	100	93.46	-6.42	-6.42	未进入	否	无	17.6
15282	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	团瓢变压器	50	78.39	24.12	24.12	未进入	否	无	122.54
15283	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下艾林配电变压器	50	79.54	0.93	0.93	未进入	否	无	9.44
15284	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	大板沟变压器	50	46.37	16.88	16.88	未进入	否	无	15.15
15285	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰井	20	114.38	-5.1	-5.1	未进入	否	无	-25.89
15286	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2支2#变压器	315	57.17	71.98	71.98	未进入	否	无	12.64
15287	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	向阳1配电变压器	50	68.27	9.78	9.78	未进入	否	无	2.9
15288	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋东	200	46.05	95.14	95.14	未进入	否	无	9.64
15289	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	一队大棚变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
15290	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿村变压器	200	69.8	110.18	110.18	未进入	否	无	3.06
15291	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区2号变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0

15292	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	线坤头分歧大北沟分支10#台吉镇坤头村果园	100	49.35	46.42	46.42	未进入	否	无	-8.13
15293	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	10kV蒙南线东洼九组1台区机井变压器	50	27.84	26.3	26.3	未进入	否	无	25.71
15294	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	五家子变压器（2.0工程）	200	24.13	125.38	125.38	未进入	否	无	49.93
15295	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	上元（2.0工程）	100	54.41	38.34	38.34	未进入	否	无	0
15296	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 白塔子变压器	100	58.89	21.13	21.13	未进入	否	无	0
15297	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南二丈子变压器	30	91.95	2.35	2.35	未进入	否	无	-4.57
15298	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线喇叭洞沟分支莲花山村喇叭洞沟井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15299	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	南台子变压器（2.0工程）	200	21.55	129.92	129.92	未进入	否	无	-2.17
15300	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	kv大三家线小三家村小三家大梯田1.2井变	200	55.16	144.42	144.42	未进入	否	无	40.1
15301	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西干线	水泉一组变压器	50	80.21	2.5	2.5	未进入	否	无	52.08
15302	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号变压器	200	79.53	126.62	126.62	未进入	否	无	28.67
15303	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线28#变压器	250	56.9	111.93	111.93	未进入	否	无	16.74
15304	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七分歧18#变压器	100	103.91	-21.11	-21.11	未进入	否	无	-26.67
15305	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营朱家沟30kVA	80	43.5	1.87	1.87	未进入	否	无	-6.83
15306	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东山	50	102.28	-10.91	-10.91	未进入	否	无	49.76
15307	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	线市场分支西官村五组机井分支西官村五组机	50	57.08	16.87	16.87	未进入	否	无	-74.64
15308	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板南地100kVA	315	50.6	209.41	209.41	未进入	否	无	103.54
15309	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩五变压器	80	36.65	35.08	35.08	未进入	否	无	13.03
15310	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	二官营（2.0工程）	200	1.7	157.72	157.72	未进入	否	无	-20.59
15311	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟（2.0工程）	200	5.39	150.44	150.44	未进入	否	无	-88.37
15312	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟（19低改工程）	315	37.44	142.95	142.95	未进入	否	无	-0.69
15313	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	线跑达沟分歧后燕子沟分支张宝吐村达子营力	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
15314	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室西台变压器	315	4.13	239.09	239.09	未进入	否	无	-8.7
15315	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄一组（2.0工程）	200	0.2	159.6	159.6	未进入	否	无	-33.33
15316	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井北变台	400	1.91	313.16	313.16	未进入	否	无	-96
15317	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子北山大棚	50	44.62	20.14	20.14	未进入	否	无	-43.75
15318	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	破庙子（2.0工程）	200	18.91	123.7	123.7	未进入	否	无	4.86
15319	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七外（15年新增分台区）	50	85.15	1.77	1.77	未进入	否	无	9.36
15320	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼预制件配变	50	72.93	9.65	9.65	未进入	否	无	-21.22
15321	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支4#杆扎三井变	30	74.87	3.74	3.74	未进入	否	无	6.74
15322	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官34（19低改工程）	100	1.75	78.25	78.25	未进入	否	无	0
15323	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	吕淑华大棚小区	50	2.84	39.23	39.23	未进入	否	无	211.11
15324	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线庙下村马树新井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15325	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	线白石厂分歧西官六组新台分支西官六组新	200	68.97	113.8	113.8	未进入	否	无	3.21
15326	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板一（2.0工程）	200	68.33	111.54	111.54	未进入	否	无	3.98
15327	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	下湾子	100	102.17	-17.97	-17.97	未进入	否	无	-0.89
15328	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南（2.0工程）	200	74.41	110.82	110.82	未进入	否	无	289.66
15329	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	平房（2.0工程）	200	23.17	134.02	134.02	未进入	否	无	64.16
15330	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线61#变压器	100	119.95	-39.78	-39.78	未进入	否	无	-9.51
15331	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔西小区配电变压器	30	119.28	-11.8	-11.8	未进入	否	无	7.11
15332	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西小区	50	72.53	17.64	17.64	未进入	否	无	-2.08
15333	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大夫营小区变台	30	36.9	15.11	15.11	未进入	否	无	-33.33

15334	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线自来水变压器	100	112.77	-32.77	-32.77	未进入	否	无	0
15335	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山下(19低改工程)	100	76.42	36.42	36.42	未进入	否	无	32366.7
15336	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	果园东(15年)	100	49.77	30.24	30.24	未进入	否	无	0
15337	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	郝丈子小区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15338	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	老宅营变压器	20	0.03	16	16	未进入	否	无	0
15339	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	朱家窝铺(农网升级)	50	40.47	21.75	21.75	未进入	否	无	41.53
15340	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支56#山南变压器	200	2.24	155.6	155.6	未进入	否	无	100
15341	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	10kv台宏1号线司法局2#变压器	500	12.65	336.75	336.75	未进入	否	无	26.53
15342	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子2(新)台区变压器	80	32.27	38.32	38.32	未进入	否	无	6.98
15343	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左45号变压器	50	67.42	8.56	8.56	未进入	否	无	92.01
15344	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰村五组井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15345	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	五间房(2.0工程)	200	59.99	107.56	107.56	未进入	否	无	0
15346	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	下南沟(2.0工程)	200	22.49	115.02	115.02	未进入	否	无	12.06
15347	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	龙王庙(19低改工程)	100	78.2	59.35	59.35	未进入	否	无	-1.51
15348	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	新立屯(2.0工程)	400	19.71	266.96	266.96	未进入	否	无	11.41
15349	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	kv泉巨永线平东分支十八台村北大地井变	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	-100
15350	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	v大兴线秦家沟分支庙下村王秀福山区井变	100	56.24	23.8	23.8	未进入	否	无	3827.27
15351	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家线塘房分歧南洼分支塘房村贾建军井变	50	54.68	17.54	17.54	未进入	否	无	-16.17
15352	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西营子(2.0工程)	200	17.96	124.08	124.08	未进入	否	无	0
15353	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝八	315	9.01	224.6	224.6	未进入	否	无	3.86
15354	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村温室小区变压器	315	5.49	235.75	235.75	未进入	否	无	-20
15355	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	水泉二组(2.0工程)	400	12.22	303.88	303.88	未进入	否	无	-77.67
15356	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四合堂	100	67.04	14.86	14.86	未进入	否	无	18.95
15357	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区3号变压器	630	10.6	437.22	437.22	未进入	否	无	13.01
15358	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松四(19低改)	400	7.87	303.2	303.2	未进入	否	无	-8.15
15359	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎北井(2.0工程)	400	24.78	252.84	252.84	未进入	否	无	-7.69
15360	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿八(19低改)	100	83.38	44.46	44.46	未进入	否	无	-3.74
15361	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六家营(2.0工程)	200	49.58	117.22	117.22	未进入	否	无	83.6
15362	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩一(2.0工程)	200	31.06	120.44	120.44	未进入	否	无	46.5
15363	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	下汤沟东变压器	30	54.29	7.73	7.73	未进入	否	无	-1.81
15364	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上沟(19低改)	200	63.2	81.78	81.78	未进入	否	无	373.91
15365	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	周富工地1	315	0.46	250.55	250.55	未进入	否	无	22.86
15366	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣河北(19低改)	200	2.43	158.22	158.22	未进入	否	无	156.76
15367	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈三(19低改工程)	100	4.21	76.04	76.04	未进入	否	无	0
15368	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官河东组变压器	200	65.07	116.84	116.84	未进入	否	无	51.82
15369	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭乡二道沟15	50	64.76	19.24	19.24	未进入	否	无	-2.74
15370	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷力营大棚变压器	80	42.62	39.74	39.74	未进入	否	无	-9.56
15371	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	东老宅15	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15372	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九二十15	50	50.77	18.24	18.24	未进入	否	无	-15.56
15373	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区变压器	250	4.94	188.6	188.6	未进入	否	无	-56.86
15374	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线山神沟台区1号变压器	50	36.81	21.61	21.61	未进入	否	无	77.65

15375	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	邹德胜配电变压器	30	29.88	17.34	17.34	未进入	否	无	0
15376	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	沟门子配电变压器	50	75.9	5.62	5.62	未进入	否	无	-6.55
15377	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰二号变压器	200	70.47	106.12	106.12	未进入	否	无	658.68
15378	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上台区变压器	100	7.62	72.42	72.42	未进入	否	无	-15.71
15379	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	兴窝铺配电变压器	100	30.07	52.54	52.54	未进入	否	无	1.94
15380	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下三道	100	81.57	24.74	24.74	未进入	否	无	77.15
15381	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子中学（2.0工程）	400	32.3	194.64	194.64	未进入	否	无	0
15382	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	王家庄（19低改）	50	2.02	39.04	39.04	未进入	否	无	25
15383	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟分歧杨家炉分支8#变压器	100	58.08	25.31	25.31	未进入	否	无	1.28
15384	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子	30	1.32	23.7	23.7	未进入	否	无	28.57
15385	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	城子地养殖变压器	100	51	45.14	45.14	未进入	否	无	9.68
15386	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	和南一队变台	80	32.04	39.8	39.8	未进入	否	无	-8.37
15387	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	黄半截沟	30	1.23	23.65	23.65	未进入	否	无	0
15388	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗南园子配变	30	0.71	23.82	23.82	未进入	否	无	0
15389	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉一组（2.0工程）	400	14.04	263.8	263.8	未进入	否	无	-3.95
15390	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土二组（2.0工程）	200	23.38	133.5	133.5	未进入	否	无	-18.98
15391	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山	100	0.66	79.35	79.35	未进入	否	无	0
15392	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-3	400	20.05	239.88	239.88	未进入	否	无	-14.25
15393	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二西小区	200	46	93.14	93.14	未进入	否	无	32
15394	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴牯线	关场沟	200	17.22	130.28	130.28	未进入	否	无	-2.32
15395	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	南营子变压器（2.0工程）	200	77.79	85.5	85.5	未进入	否	无	23.62
15396	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	核木沟（2.0工程）	200	20.5	119.02	119.02	未进入	否	无	3.22
15397	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子养殖小区配电变压器	30	102.73	-2.12	-2.12	未进入	否	无	30.86
15398	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	北沟变台	30	118.2	-11.42	-11.42	未进入	否	无	7.02
15399	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8小	200	27.24	109.26	109.26	未进入	否	无	4.98
15400	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 东沟四组配变	200	36.88	88.14	88.14	未进入	否	无	35.82
15401	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙井变压器	50	35.28	25.03	25.03	未进入	否	无	-88.28
15402	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	北河线61分13#变压器	250	21.55	146.13	146.13	未进入	否	无	12.67
15403	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	门杖子	100	36.67	43.83	43.83	未进入	否	无	2.17
15404	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15405	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联11左2（2.0工程）	400	34.12	183.56	183.56	未进入	否	无	0
15406	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	和尚号1台区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15407	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	房申（2.0工程）	400	69.31	267.68	267.68	未进入	否	无	-1.08
15408	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官七队大棚	250	70.74	177.65	177.65	未进入	否	无	-7.76
15409	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 马代沟养殖小区变压器	80	6.43	58.98	58.98	未进入	否	无	-70.91
15410	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚小区河套变压器	315	88.29	38.68	38.68	未进入	否	无	-8.07
15411	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	干线上土洞子分歧南沟上分支土洞子村南沟上井	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	-80
15412	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟一组（2.0工程）	400	5.53	298.28	298.28	未进入	否	无	0
15413	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	万松山大棚变压器	50	13.35	33.83	33.83	未进入	否	无	0
15414	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头9组	200	0.62	158.82	158.82	未进入	否	无	4.76

15415	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺变压器	30	83.18	-0.94	-0.94	未进入	否	无	-38.76
15416	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kV蒙南线东洼九组台区机井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15417	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板康家屯50kVA	100	28.61	52.11	52.11	未进入	否	无	0
15418	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线20#变压器	315	51.58	89.52	89.52	未进入	否	无	7.97
15419	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛后1变压器	50	85.57	11.91	11.91	未进入	否	无	61.7
15420	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白小区	100	66.19	30.55	30.55	未进入	否	无	-2.44
15421	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	v川王线王增店南道井分支王增店南道井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15422	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后玉马（2.0工程）	100	71.57	44.36	44.36	未进入	否	无	0
15423	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村25号（2.0工程）	400	16.79	253.08	253.08	未进入	否	无	8.24
15424	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	上洼(19低改)	100	84.17	64.63	64.63	未进入	否	无	78.66
15425	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	111大唐线	四北沟小区（2.0工程）	100	79	49.16	49.16	未进入	否	无	3.91
15426	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	老虎北变压器	200	30.11	105.48	105.48	未进入	否	无	-8.33
15427	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟大棚小区配变	50	92.29	0.63	0.63	未进入	否	无	-86.36
15428	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	0kv马平线郎中分歧郎中村郎中1-2井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15429	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	kv蒙北线榆树底分歧榆树底村大园子井变	50	0.97	39.55	39.55	未进入	否	无	0
15430	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线果园分歧兴隆沟村机井变	50	16.21	31.91	31.91	未进入	否	无	-24
15431	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南站1台区变压器	200	7.19	145.74	145.74	未进入	否	无	-27.5
15432	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北分台	200	40.58	128.22	128.22	未进入	否	无	65.63
15433	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线富贵鸟小区	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
15434	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	西冰沟变压器1	30	79.22	0.26	0.26	未进入	否	无	7.93
15435	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kv哈尔脑线王杖子日光温室小区	50	3.38	38.43	38.43	未进入	否	无	0
15436	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩二变压器	50	87.51	-2.09	-2.09	未进入	否	无	0.23
15437	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	后胡台养殖小区变压器	30	96.06	-2.29	-2.29	未进入	否	无	-3.33
15438	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线马南小区台	80	62.55	14	14	未进入	否	无	9.04
15439	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	生四队变压器	30	5.01	22.58	22.58	未进入	否	无	5.26
15440	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家一队变压器	50	100.06	-9.38	-9.38	未进入	否	无	3.88
15441	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	三道水泉变压器	80	60.76	35.2	35.2	未进入	否	无	-0.41
15442	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线长皋地分支岳英沟井分支岳英沟井变	50	0.16	39.92	39.92	未进入	否	无	100
15443	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼（2.0工程）	200	19.41	122.18	122.18	未进入	否	无	0
15444	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟四组（2.0工程）	400	9.06	283.88	283.88	未进入	否	无	0
15445	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖配电变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15446	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎上变压器	50	79.53	0.24	0.24	未进入	否	无	1.41
15447	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣分（2.0工程）	100	27.42	53.85	53.85	未进入	否	无	15.04
15448	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山咀三四五（2.0工程）	200	74.99	88.96	88.96	未进入	否	无	8.01
15449	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39左3#变压器	315	29.93	193.85	193.85	未进入	否	无	7.18
15450	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王线北四家乡王增店井分支北四家乡王增店井	50	7.54	36.28	36.28	未进入	否	无	-66.67
15451	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	王凤全配变	200	62.19	148.7	148.7	未进入	否	无	10.18
15452	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	家线塘房分歧丫头沟分支羊场沟南山刘学义	50	42.79	20.86	20.86	未进入	否	无	-73.75
15453	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右5#变压器	315	20.2	188.4	188.4	未进入	否	无	-0.07
15454	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北庙变压器	20	119.9	-7.16	-7.16	2025/2/24	是	2026/3/1	99.7
15455	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	接家沟（2.0工程）	200	75.47	120.08	120.08	未进入	否	无	0
15456	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟（2.0工程）	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
15457	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	羊肠沟(19低改工程)	400	9.17	287.28	287.28	未进入	否	无	-12.56
15458	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郝家梁（2.0工程）	80	62.93	19.28	19.28	未进入	否	无	-4.6

15459	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟（2.0工程）	100	51.28	31.84	31.84	未进入	否	无	20.03
15460	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	pms 大板沟（上大线）	50	51.16	16.38	16.38	未进入	否	无	18.06
15461	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	0kV哈尔滨线126单元铍子炉分枝09号杆变压	100	32.43	47.57	47.57	未进入	否	无	0
15462	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三鸡场	200	58.5	69.3	69.3	未进入	否	无	0
15463	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	付北大棚小区	50	50.89	20.73	20.73	未进入	否	无	-4.55
15464	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西台湾	50	71.54	10.65	10.65	未进入	否	无	-21.54
15465	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟2号（2.0工程）	200	65.04	75.88	75.88	未进入	否	无	24.97
15466	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	kv马塔线白泥厂分枝小塔子村乡直2台区变	100	65.4	14.94	14.94	未进入	否	无	32.41
15467	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三台庙东（15年）	100	41.41	38.59	38.59	未进入	否	无	0
15468	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西四（15年）	200	70.95	77.68	77.68	未进入	否	无	5.72
15469	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	乌兰汗南北（15年）	200	66.16	60.76	60.76	未进入	否	无	58.35
15470	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣西	100	65.17	19.7	19.7	未进入	否	无	0
15471	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区7号变压器	630	22.54	362.38	362.38	未进入	否	无	10.93
15472	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太小区	30	54.05	8.66	8.66	未进入	否	无	228.57
15473	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大河南	50	26.08	26.97	26.97	未进入	否	无	8.42
15474	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	钱房申沟村房申沟水井分支房申沟村房申沟	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
15475	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	关地变压器	200	70.4	101.56	101.56	未进入	否	无	10.68
15476	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子养殖小区变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
15477	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇鱼池（15年）	315	81.55	234.08	234.08	未进入	否	无	212.67
15478	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营偏下30kVA	50	72.97	9.55	9.55	未进入	否	无	-16.87
15479	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kV土城子线于家湾养殖小区变压器	200	32.09	98.86	98.86	未进入	否	无	7.19
15480	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	姚家店（2.0工程）	200	19.17	151.14	151.14	未进入	否	无	-44.45
15481	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台（19低改）	200	0.45	159.52	159.52	未进入	否	无	5.56
15482	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上甄	50	37.96	21.02	21.02	未进入	否	无	16.33
15483	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右15#变压器	315	38.21	131.67	131.67	未进入	否	无	0.76
15484	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	中医院	200	51.18	61.3	61.3	未进入	否	无	-12.55
15485	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	家属院（2.0工程）	100	47.15	34.01	34.01	未进入	否	无	11.46
15486	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	西八宝（2.0工程）	100	33.6	46.4	46.4	未进入	否	无	0
15487	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	kv大塘线黄花店子分支羊场沟徐宝成井变	50	26.68	28.45	28.45	未进入	否	无	-4.92
15488	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右14#变压器	200	20.54	118.96	118.96	未进入	否	无	-9.51
15489	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右8#变压器	250	25.38	136.55	136.55	未进入	否	无	16.1
15490	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村一组变压器	100	108.2	-16.75	-16.75	未进入	否	无	-3.65
15491	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元铁路西大棚小区	50	102.37	-6.14	-6.14	未进入	否	无	-6.13
15492	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	10kV塔黑线1516单元北河套养殖小区	250	0	200	200	未进入	否	无	0
15493	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈新台配变（15年）	100	41.93	56.8	56.8	未进入	否	无	0
15494	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵家店15	80	30.51	39.61	39.61	未进入	否	无	2.43
15495	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	上木匠（2.0工程）	200	78.95	131.72	131.72	未进入	否	无	14.78
15496	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路1台区变压器	100	53.31	29.12	29.12	未进入	否	无	0
15497	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	张五道（2.0工程）	200	28.78	103.34	103.34	未进入	否	无	-4.25
15498	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6组（2.0工程）	200	64.63	116.58	116.58	未进入	否	无	56.1
15499	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	艾林沟2台区变压器	100	72.78	59.05	59.05	未进入	否	无	149.27

15500	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区10号变压器	630	47.76	203.87	203.87	未进入	否	无	174.18
15501	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	v上园线张宝吐分歧张宝吐村张宝吐水井变	400	50.71	316.64	316.64	未进入	否	无	93.76
15502	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kV蒙北线喇嘛庙道南台区机井变压器	50	18.1	33.19	33.19	未进入	否	无	3.85
15503	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	南荒变压器（2.0工程）	400	13.33	270.12	270.12	未进入	否	无	-3.26
15504	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大真发变压器1	100	39.01	46.85	46.85	未进入	否	无	0
15505	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	喇嘛洞井（19低改）	100	1.57	79.26	79.26	未进入	否	无	0
15506	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	大勿（19低改）	100	89.3	26.74	26.74	未进入	否	无	37.22
15507	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子变台	100	66.34	37.85	37.85	未进入	否	无	-10.7
15508	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线西大营子1	100	74.38	61.56	61.56	未进入	否	无	0
15509	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑商店变台	100	66.07	14.36	14.36	未进入	否	无	-1.41
15510	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	郭家湾（15年）	100	96.1	-1.81	-1.81	未进入	否	无	-8.57
15511	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变压器	160	100	-7.89	-7.89	未进入	否	无	16.49
15512	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	姜河日光小区	200	48.38	145.86	145.86	未进入	否	无	956.74
15513	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰配电变压器	200	50.18	63.46	63.46	未进入	否	无	0
15514	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	三家子	80	103.87	0.03	0.03	未进入	否	无	12.01
15515	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	季窝铺分台变压器	100	49.53	62.19	62.19	未进入	否	无	0
15516	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	北汤沟变压器	30	89.09	-1.58	-1.58	未进入	否	无	0
15517	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郑家沟变台	50	80.72	28.28	28.28	未进入	否	无	118.61
15518	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申配电变压器1	80	117.94	-31.04	-31.04	2025/7/10	是	2026/3/1	20.39
15519	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线粉房日光温室小区配电变压器	50	45.51	23.04	23.04	未进入	否	无	-31.64
15520	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	白石厂分歧李杖子（19低改）	200	52.22	132.7	132.7	未进入	否	无	358.47
15521	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	杨台子（2.0工程）	100	22.9	57.1	57.1	未进入	否	无	0
15522	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下河套（2.0工程）	200	51.86	147.58	147.58	未进入	否	无	121.37
15523	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	谢线胡头沟分歧胡头沟井分支长皋乡胡头沟井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15524	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋果园变压器1	100	60.98	20.31	20.31	未进入	否	无	0
15525	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组井配变	80	78.55	1.18	1.18	未进入	否	无	-48.34
15526	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线2左1#变压器	315	0.05	251.84	251.84	未进入	否	无	-100
15527	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线水东变压器	200	77.21	93.42	93.42	未进入	否	无	70.98
15528	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙分台变压器	100	69.42	62.85	62.85	未进入	否	无	23.54
15529	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	头道营2台区	100	0	80	80	未进入	否	无	0
15530	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	台子	200	60.5	114.46	114.46	未进入	否	无	6.9
15531	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣西（15年）	100	54.56	29.72	29.72	未进入	否	无	-1.05
15532	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	209台华线	华鹏小区7#箱变配电变压器	630	21.15	370.76	370.76	未进入	否	无	15.92
15533	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器1#配电变压器	630	31.04	321.68	321.68	未进入	否	无	4.03
15534	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河06#箱变变压器	500	35.44	223	223	未进入	否	无	7.26
15535	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	南欧线欧韵蓝湾1#箱变2#变压器间隔配电变	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
15536	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变1#变压器	315	29.25	160.37	160.37	未进入	否	无	16.73
15537	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河01#箱变1#变压器	400	39.6	161.92	161.92	未进入	否	无	2.6
15538	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区3#箱变1#变压器配电变压器	630	68.69	71.38	71.38	未进入	否	无	239.06
15539	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园5号箱变变压器间隔配电变压器	500	48.57	159.2	159.2	未进入	否	无	11.33
15540	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区3#箱变1#变压器	500	44.3	178.75	178.75	未进入	否	无	26.01
15541	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园2号箱变变压器间隔配电变压器	400	42.78	149.04	149.04	未进入	否	无	-5.57
15542	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑五（2.0工程）	400	14.28	270.96	270.96	未进入	否	无	-44.66
15543	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	于北五段地	100	37.76	47.04	47.04	未进入	否	无	0

15544	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄三（2.0工程）	400	24.72	224.32	224.32	未进入	否	无	19.15
15545	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台下洼（2.0工程）	400	7.67	291.6	291.6	未进入	否	无	1
15546	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	线马榆分歧马友营乡新丘村0.4kv赵家店台	200	43.09	76.84	76.84	未进入	否	无	2.89
15547	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下(19低改工程)	200	116.41	5.58	5.58	未进入	否	无	12.23
15548	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	0kv马平线郎中分歧郎中村下艾林皋井变压器	50	10.53	35.16	35.16	未进入	否	无	16.67
15549	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子(19低改工程)	200	11.48	156.36	156.36	未进入	否	无	0
15550	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三线三组4号台区机井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15551	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	kv大唐线0.4kv南山组灌溉工程台区机井变压器	50	0.01	40	40	未进入	否	无	0
15552	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼村(19低改)	100	89.3	56.13	56.13	未进入	否	无	16.96
15553	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北山二组（2.0工程）	200	54.67	110.68	110.68	未进入	否	无	-0.63
15554	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南台子（2.0工程）	200	2.34	155.32	155.32	未进入	否	无	-41.94
15555	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组2台变压器	50	93.98	4.24	4.24	未进入	否	无	12.14
15556	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	矫大棚(19低改)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
15557	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存北沟(19低改)	200	11.9	136.2	136.2	未进入	否	无	9.87
15558	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上百里（2.0工程）	100	30.66	49.34	49.34	未进入	否	无	0
15559	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺（2.0工程）	200	25.46	109.08	109.08	未进入	否	无	1.88
15560	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	YHG 机厂线67#小号侧变压器	200	31.07	105.96	105.96	未进入	否	无	-11.48
15561	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	老西沟（2.0工程）	200	0.03	159.94	159.94	未进入	否	无	0
15562	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二道南	200	61.27	54.66	54.66	未进入	否	无	-3.88
15563	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一台区1分支变压器	100	21.85	58.15	58.15	未进入	否	无	25.4
15564	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟（2.0工程）	100	49.05	62.56	62.56	未进入	否	无	106.61
15565	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五组（2.0工程）	400	23.04	267.88	267.88	未进入	否	无	0
15566	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷村（2.0工程）	200	30.22	99.58	99.58	未进入	否	无	14.02
15567	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子（2.0工程）	100	41.97	41.11	41.11	未进入	否	无	-4.23
15568	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	于屯台区变压器	50	40.31	27.52	27.52	未进入	否	无	10.18
15569	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	喇嘛沟（2.0工程）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
15570	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	0kv大哈线0.4kv李志鹏井台区机井柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15571	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	北勿皋（2.0工程）	100	65.76	18.51	18.51	未进入	否	无	0
15572	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨线土宝营村东街南沟水井分支东街南沟水井	50	7.61	36.23	36.23	未进入	否	无	8.33
15573	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河12#箱变2#变压器	315	49.55	96.64	96.64	未进入	否	无	25.18
15574	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变2#变压器	315	41.43	121.59	121.59	未进入	否	无	1.35
15575	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kv桃园6号箱变变压器间隔配电变压器	500	49.83	153.4	153.4	未进入	否	无	5.52
15576	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河13#箱变1#变压器	315	67.61	40.54	40.54	未进入	否	无	14.04
15577	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河03#箱变2#变压器	315	43.26	115.76	115.76	未进入	否	无	6.72
15578	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线26分1#箱变1#变压器	315	82.35	-3.53	-3.53	未进入	否	无	-44.09
15579	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	黑线牛前分歧前梅林四组井分支前梅林四组井	50	91.13	1.95	1.95	未进入	否	无	47.62
15580	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线哈叉沟北沿小区配电变压器	50	27.77	31.27	31.27	未进入	否	无	84.62
15581	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村小学变压器	50	3.18	39.06	39.06	未进入	否	无	0
15582	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	沟门变压器	80	64.97	23.35	23.35	未进入	否	无	14.9
15583	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线孙家梁配电变压器	50	3.66	38.17	38.17	未进入	否	无	-19.05
15584	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔东配电变压器	200	66.46	27.74	27.74	未进入	否	无	39.81
15585	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河08#箱变2#变压器	315	43.71	114.53	114.53	未进入	否	无	5.77
15586	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线51右1#箱变1#变压器	500	54.41	128	128	未进入	否	无	7.17

15587	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内 线	南山线供电公司箱变变压器	630	26.74	335.6	335.6	未进入	否	无	2.46
15588	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	河西	200	0.82	158.74	158.74	未进入	否	无	-21.43
15589	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台二变压器	200	53.8	71.72	71.72	未进入	否	无	22.24
15590	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园3号箱变变压器间隔配电变压器	500	74.91	32.65	32.65	未进入	否	无	15.48
15591	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线55右1#箱变变压器	630	30.79	312.04	312.04	未进入	否	无	18.85
15592	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	10kV桃园13号2#箱变变压器间隔配电变压器	800	0	640	640	未进入	否	无	-100
15593	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河08#箱变1#变压器	315	78.57	6.11	6.11	未进入	否	无	33.02
15594	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟	30	46.3	10.11	10.11	未进入	否	无	18.29
15595	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	下草帽变压器	200	62.4	94.32	94.32	未进入	否	无	-16.59
15596	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园5号2#箱变变压器间隔配电变压器	1000	0	800	800	未进入	否	无	0
15597	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河02#箱变1#变压器	315	74.62	17.96	17.96	未进入	否	无	2.87
15598	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	北票市恒安汽车服务广场综合楼	630	1.96	491.78	491.78	未进入	否	无	-8.2
15599	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线薛杖子西	160	55.26	60.22	60.22	未进入	否	无	-1.8
15600	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	10kW地稅(箱变)变压器间隔配电变压器	500	23.83	281.45	281.45	未进入	否	无	-0.17
15601	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔一	400	71.99	268.56	268.56	未进入	否	无	22.02
15602	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	三家南	200	59.64	119.28	119.28	未进入	否	无	42.48
15603	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村变压器	100	91.69	-2.89	-2.89	未进入	否	无	18.57
15604	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	W南欧线欧韵蓝湾7#箱变变压器间隔配电变	630	64.9	95.26	95.26	未进入	否	无	13.47
15605	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内 线	城内线银河07#箱变变压器	315	21.68	184.09	184.09	未进入	否	无	8.68
15606	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线欣悦家园2#箱变1#变压器	400	79.33	2.68	2.68	未进入	否	无	5.94
15607	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区9#箱变1#变压器	500	49.78	151.5	151.5	未进入	否	无	13.87
15608	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区13#箱变1#变压器	500	39.26	204.3	204.3	未进入	否	无	9.18
15609	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四小区变压器	50	32.18	25.91	25.91	未进入	否	无	-81.25
15610	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	井一小区	80	49.57	34.53	34.53	未进入	否	无	8.07
15611	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河15#箱变变压器	315	52.16	89.37	89.37	未进入	否	无	-13
15612	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线51右1#箱变2#变压器	500	54.65	128.7	128.7	未进入	否	无	97.61
15613	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线38左1#箱变变压器	315	58.16	71.44	71.44	未进入	否	无	31.7
15614	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河03#箱变1#变压器	315	10.22	219.84	219.84	未进入	否	无	-2.48
15615	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	210南百线	10kV寰宇小区3#箱变2#变压器配电变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
15616	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	菜园子(2.0工程)	200	29.7	108.34	108.34	未进入	否	无	32.62
15617	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后西(2.0工程)	200	39.94	86.1	86.1	未进入	否	无	-0.71
15618	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下老窝铺(2.0工程)	200	23.12	123.12	123.12	未进入	否	无	19.23
15619	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红下2(18结余)	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15620	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰东山小区	20	20.65	12.16	12.16	未进入	否	无	-85.71
15621	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里一(19低改)	400	49.16	252.72	252.72	未进入	否	无	-10.83
15622	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	荒上(2.0工程)	100	30.87	50.46	50.46	未进入	否	无	19.52
15623	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	农场(2.0工程)	200	64.29	77.64	77.64	未进入	否	无	0
15624	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎西(2.0工程)	50	51.04	17.39	17.39	未进入	否	无	16.08
15625	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平东(2.0工程)	200	74.51	134.12	134.12	未进入	否	无	93.51
15626	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东大营子(2.0工程)	400	3.33	316.88	316.88	未进入	否	无	13.57
15627	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	三河塘(19低改)	200	39.13	141.28	141.28	未进入	否	无	195.93

15628	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子二组（2.0工程）	200	23.72	115.52	115.52	未进入	否	无	-2.04
15629	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	大板沟（2.0工程）	200	10.31	139.78	139.78	未进入	否	无	16.89
15630	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家(19低改)	50	32.63	23.7	23.7	未进入	否	无	396.08
15631	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山五组（2.0工程）	400	13.69	289.2	289.2	未进入	否	无	0
15632	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大沟（2.0工程）	100	0.07	79.94	79.94	未进入	否	无	0
15633	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下东(19低改工程)	100	69.88	27.71	27.71	未进入	否	无	32.03
15634	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一五组（2.0工程）	400	5.32	312.56	312.56	未进入	否	无	-73.4
15635	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	双井子（2.0工程）	200	38.07	126.28	126.28	未进入	否	无	6.78
15636	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗四组（2.0工程）	400	25.74	224.4	224.4	未进入	否	无	-4.89
15637	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小偏石（2.0工程）	100	61.06	57.06	57.06	未进入	否	无	-2.52
15638	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	王杖子(19低改工程)	200	29.31	126.32	126.32	未进入	否	无	0
15639	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭铁矿线于北2段地	20	91.62	0.88	0.88	未进入	否	无	-76.19
15640	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵北沟分台区变压器	50	106.92	-11.28	-11.28	未进入	否	无	-4.41
15641	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	高学峰大棚小区变压器	50	119.9	37.53	37.53	2025/1/15	是	2026/3/1	721.76
15642	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	硷洼子分歧17号杆林业站小区分支	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15643	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新建屯配电变压器	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
15644	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	石头梁变压器	20	103.77	-1.38	-1.38	未进入	否	无	4.45
15645	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	南地小区	50	8.9	35.78	35.78	未进入	否	无	-51.52
15646	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟南变台	30	77.05	1.72	1.72	未进入	否	无	-1.66
15647	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山三组配变	50	113.44	-16.66	-16.66	未进入	否	无	-6.03
15648	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西二	50	110.9	3.73	3.73	未进入	否	无	6.42
15649	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴市场变压器	100	73.67	8.01	8.01	未进入	否	无	19.68
15650	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	蒙古营镇下榆底（15年）	160	62.29	96.35	96.35	未进入	否	无	3.53
15651	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡三家子村三家子小区变压器	30	18.79	18.36	18.36	未进入	否	无	-13.33
15652	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子里支4#付杖子里变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
15653	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	周洪文	200	41.78	88.6	88.6	未进入	否	无	-55.78
15654	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑二变台	50	4.83	37.59	37.59	未进入	否	无	-8.51
15655	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子配电变压器	200	3.04	154.04	154.04	未进入	否	无	0
15656	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	12号线大黑山特别行政区0.4kV黑山组	200	0	160	160	未进入	否	无	0
15657	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	杨家窝铺	200	62.57	128	128	未进入	否	无	19.57
15658	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	双家店分枝房申村乱坟圈子分支房申村乱坟	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15659	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	沙金山变压器1	400	49.02	294.72	294.72	未进入	否	无	138.57
15660	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营三家子30kVA	100	62.31	28.79	28.79	未进入	否	无	0
15661	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小西山变台	30	1.78	23.48	23.48	未进入	否	无	0
15662	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	北房申（2.0工程）	200	95.63	110.54	110.54	未进入	否	无	105.87
15663	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣东（15年）	80	93.27	1	1	未进入	否	无	36.81
15664	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线19左7#变压器	315	26.44	170.95	170.95	未进入	否	无	4.06
15665	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟果园变压器	50	82.48	17.52	17.52	未进入	否	无	47.17
15666	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	三道营配电变压器	200	26.82	128.8	128.8	未进入	否	无	28.6
15667	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	东水线15左4#变压器	200	42.48	83.12	83.12	未进入	否	无	13.76
15668	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后小区变压器	50	103.14	-6.06	-6.06	未进入	否	无	-15.73
15669	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上变压器	100	78.31	15.21	15.21	未进入	否	无	29.63
15670	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四小区变台	30	9.06	21.28	21.28	未进入	否	无	-66.67

15671	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	来马营（2.0工程）	100	16.96	63.05	63.05	未进入	否	无	0
15672	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线18号变压器	400	6.67	293.48	293.48	未进入	否	无	-33.89
15673	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	老岭沟（2.0工程）	100	41.71	60.37	60.37	未进入	否	无	73.18
15674	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟（2.0工程）	100	34.12	49.85	49.85	未进入	否	无	12.2
15675	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	马架子东（19低改工程）	200	8.31	144.42	144.42	未进入	否	无	8.21
15676	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃东梁（19低改工程）	200	1.54	158.92	158.92	未进入	否	无	54.84
15677	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上北线勿拉草沟村荒上大井分支荒上大井变	50	27	28.34	28.34	未进入	否	无	-38.46
15678	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房北洼分台（票纺联线）	100	40.28	39.87	39.87	未进入	否	无	0
15679	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	四道沟（2.0工程）	100	35.73	50.46	50.46	未进入	否	无	0
15680	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大后（19低改工程）	200	50.15	104.24	104.24	未进入	否	无	145.51
15681	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	坤山变压器	30	52.53	9.13	9.13	未进入	否	无	16.45
15682	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯日光温室小区变压器	250	20	154.55	154.55	未进入	否	无	-53.93
15683	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上双	30	100.89	-5.59	-5.59	未进入	否	无	30.52
15684	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	七家子养殖场变压器	315	65.78	53.68	53.68	未进入	否	无	-41.41
15685	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺小区变台	30	45.22	11.77	11.77	未进入	否	无	-2.63
15686	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺西变台	50	90.95	0.84	0.84	未进入	否	无	-4.82
15687	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业大棚	30	42.1	13.93	13.93	未进入	否	无	116.67
15688	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室井变压器	50	91.11	0.05	0.05	未进入	否	无	59.94
15689	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线24分1#变压器	200	12.17	135.84	135.84	未进入	否	无	37.44
15690	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小北沟变台	100	77.46	44.95	44.95	未进入	否	无	2.87
15691	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆小区	100	82.95	-2.94	-2.94	未进入	否	无	39.03
15692	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿二变压器	200	24.41	111.22	111.22	未进入	否	无	8.02
15693	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	瓦房沟变压器	50	29.44	25.6	25.6	未进入	否	无	23.48
15694	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线41320单元孙西小区	30	44.93	11.43	11.43	未进入	否	无	12.5
15695	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	泉巨永柿子沟15	50	40.5	20.51	20.51	未进入	否	无	6.36
15696	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇西官医院（15年）	200	1.31	157.38	157.38	未进入	否	无	3.45
15697	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐组大棚小区	80	110.65	-15.46	-15.46	未进入	否	无	833.33
15698	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	季家窝铺	200	68.12	134.9	134.9	未进入	否	无	37.01
15699	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子喇嘛灯台变压器	80	3.81	61.28	61.28	未进入	否	无	3.92
15700	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南庙大棚变压器	20	0	16	16	未进入	否	无	0
15701	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	官台子组变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15702	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线三井大棚小区	30	3.34	23.02	23.02	未进入	否	无	-66.67
15703	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组3号日光温室变压器	30	0.41	23.88	23.88	未进入	否	无	-100
15704	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六家子变台	200	1.27	159.38	159.38	未进入	否	无	9.3
15705	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前松上变压器	50	69.39	15.86	15.86	未进入	否	无	59.78
15706	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴什线	章吉营牦南井50kVA	50	94.97	-5.1	-5.1	未进入	否	无	34.38
15707	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	郝家屯	100	39.5	49.43	49.43	未进入	否	无	60.78
15708	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线喇嘛沟分歧9-10号杆配电变压器	50	16.9	31.58	31.58	未进入	否	无	10.26
15709	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆窑配电变压器	20	6.91	14.7	14.7	未进入	否	无	11.76
15710	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场变台	200	57.37	60.02	60.02	未进入	否	无	-73.38
15711	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	北洼变台	50	77.85	2.84	2.84	未进入	否	无	8.15
15712	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾变压器	80	38.52	36.1	36.1	未进入	否	无	-8.55
15713	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼四变压器	100	72.16	61.71	61.71	未进入	否	无	2.61

15714	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子分台变压器	50	2.1	38.98	38.98	未进入	否	无	0
15715	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	土河西阳光小区2变压器	50	109.36	8.69	8.69	未进入	否	无	-5.61
15716	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡泉东（15年）	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
15717	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	荒山子	20	110.68	-5.7	-5.7	未进入	否	无	-4.34
15718	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	小良后组变压器	100	40.53	43.26	43.26	未进入	否	无	-11.45
15719	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	南营子组变压器	200	72.28	111.84	111.84	未进入	否	无	86.6
15720	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西北山配电变压器	80	87.59	19.3	19.3	未进入	否	无	50.5
15721	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	林业站变压器	20	70.6	2.73	2.73	未进入	否	无	4.21
15722	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	刘组	200	19.88	121.66	121.66	未进入	否	无	5.17
15723	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟日光大棚小区变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	0
15724	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板供销社50kVA	50	0.06	39.97	39.97	未进入	否	无	0
15725	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	东沟	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
15726	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右15#变压器	315	5.21	236.88	236.88	未进入	否	无	20
15727	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后二	100	44.46	40.36	40.36	未进入	否	无	2.05
15728	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家种植小区	100	27.88	57.25	57.25	未进入	否	无	-20.08
15729	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨树林变压器	200	79.02	90.94	90.94	未进入	否	无	129.95
15730	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	山北变台	50	71.3	7.12	7.12	未进入	否	无	18.44
15731	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线22#变压器	160	95.03	15.38	15.38	未进入	否	无	-4.24
15732	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大前东（15年）	100	110.67	28.24	28.24	2025/3/29	是	2026/3/1	78.33
15733	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村北山台	400	16.02	314.64	314.64	未进入	否	无	-32.54
15734	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	西山3变台	50	83.47	0.48	0.48	未进入	否	无	-4.58
15735	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	扣北营小学变压器1	50	27.41	26.61	26.61	未进入	否	无	-7.44
15736	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	四家屯变压器	50	17.55	31.58	31.58	未进入	否	无	0
15737	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元石洞子变电变压器	50	111.86	-11.47	-11.47	未进入	否	无	0.69
15738	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道东变台	50	1.25	39.38	39.38	未进入	否	无	0
15739	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线25#变压器	400	68.73	145.16	145.16	未进入	否	无	17.57
15740	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	宏发小区	100	49.52	46.77	46.77	未进入	否	无	-5.91
15741	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣南	200	26.85	107.38	107.38	未进入	否	无	-4.62
15742	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	赵德沟小区配电变压器	50	0.06	39.97	39.97	未进入	否	无	0
15743	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	平顶山配电变压器	20	93.72	-7.9	-7.9	未进入	否	无	4.25
15744	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	勿六七变压器	80	81.24	29.04	29.04	未进入	否	无	21.35
15745	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西山变压器	50	76.37	6.62	6.62	未进入	否	无	8.75
15746	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章北	200	47.39	66.66	66.66	未进入	否	无	-1.39
15747	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kV红石线西沟里变压器	50	87.25	3.03	3.03	未进入	否	无	11.33
15748	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	pms 长谢线抬头沟小区	50	88.73	9.81	9.81	未进入	否	无	6.82
15749	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五间房农业线福利厂变压器	100	51.13	34.73	34.73	未进入	否	无	0
15750	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手三组变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
15751	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	郭家屯	100	34.55	50.95	50.95	未进入	否	无	0
15752	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	张石兰	50	48.59	16.43	16.43	未进入	否	无	-8.09
15753	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟变台	80	43.21	29.43	29.43	未进入	否	无	13.42
15754	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	黄营子	160	3.78	125.62	125.62	未进入	否	无	32.35
15755	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上火房变压器1	100	1.8	78.25	78.25	未进入	否	无	0
15756	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线61#变压器	200	72.12	147.44	147.44	未进入	否	无	18.35

15757	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 马达营大棚配电变压器	30	84.16	-0.72	-0.72	未进入	否	无	-4.81
15758	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康台子配电变压器	80	55.77	38.75	38.75	未进入	否	无	34.72
15759	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	孙家窝铺变台	100	44.08	39.26	39.26	未进入	否	无	2.53
15760	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙南配电变压器	100	58.32	21.75	21.75	未进入	否	无	25.5
15761	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上元镇下柳（15年升级）	50	56.6	12.47	12.47	未进入	否	无	-1.02
15762	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子配电变压器1	80	83.5	40.97	40.97	未进入	否	无	83.52
15763	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子变台	50	1.77	39.14	39.14	未进入	否	无	-6.67
15764	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线3左2#变压器	315	33.17	147.64	147.64	未进入	否	无	3.35
15765	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山咀养殖变压器	100	55.08	39.18	39.18	未进入	否	无	-52.88
15766	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条组变压器	100	39.16	41.97	41.97	未进入	否	无	-1.43
15767	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	三宝营平房（15年）变压器	100	77.47	17.34	17.34	未进入	否	无	0
15768	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元河东配电变压器	100	79.23	0.78	0.78	未进入	否	无	0
15769	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右5#变压器	315	8.05	226.67	226.67	未进入	否	无	-6.97
15770	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	西仓变台	50	70.29	9.01	9.01	未进入	否	无	1987.5
15771	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一	100	104.02	-23.95	-23.95	未进入	否	无	63.31
15772	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山大棚小区1	80	40.67	32.39	32.39	未进入	否	无	22.45
15773	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 东沟二组日光小区变压器	50	27.61	30.07	30.07	未进入	否	无	2.63
15774	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms 上靠山东变台	50	85.61	-1.58	-1.58	未进入	否	无	9.66
15775	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 东沟三四示范配变	50	91.44	-0.54	-0.54	未进入	否	无	-8.04
15776	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	塔线孟家沟分支4号杆孟家沟小区配电变	50	51.02	17.39	17.39	未进入	否	无	14.88
15777	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	窖梨沟变压器	50	49.36	16.49	16.49	未进入	否	无	-2.56
15778	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	0kV哈尔脑线刘杖子日光温室小区配电变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15779	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家东	80	30.98	39.22	39.22	未进入	否	无	-12.81
15780	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	他拉皋变台	50	73.24	3.38	3.38	未进入	否	无	11.16
15781	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区黑山组变压器	200	19.1	124.18	124.18	未进入	否	无	-7.6
15782	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟	50	41.13	20.72	20.72	未进入	否	无	-4.07
15783	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	拖拉机站变台	400	70.58	209.6	209.6	未进入	否	无	25.14
15784	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线16#小号侧变压器	315	32.61	149.28	149.28	未进入	否	无	-3.12
15785	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	线羊马北小区分支4号杆羊马北小区配电变	30	38.36	12.49	12.49	未进入	否	无	2.27
15786	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎大棚小区	50	20.43	29.88	29.88	未进入	否	无	5.56
15787	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	v川北线哈土营道北井分支哈土营道北井变	50	38.4	24.37	24.37	未进入	否	无	-86.96
15788	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元老三井	10	26.17	5.41	5.41	未进入	否	无	-87.5
15789	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴小区变台	200	39.66	82.58	82.58	未进入	否	无	9.55
15790	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子宝神庙50kVA	200	88.33	51.36	51.36	未进入	否	无	190.15
15791	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 从杖子变压器	100	2.49	78.37	78.37	未进入	否	无	45.45
15792	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线30#变压器	50	45.36	17.82	17.82	未进入	否	无	-26.16
15793	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园一	80	34.55	41.98	41.98	未进入	否	无	66.67
15794	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋外变压器	100	37.37	43.35	43.35	未进入	否	无	12.18
15795	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支13#杆水泉一组变	160	1.67	126.1	126.1	未进入	否	无	-8.11
15796	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖变压器	50	27.83	27.56	27.56	未进入	否	无	-14.81
15797	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 新立屯东地小区分支2#	50	55.79	19.24	19.24	未进入	否	无	0
15798	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	小四家变压器	50	95.64	-3.17	-3.17	未进入	否	无	-5.07

15799	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	大坤头配电变压器	20	90.61	-1.57	-1.57	未进入	否	无	7.56
15800	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高台大棚变压器	20	62.19	4.29	4.29	未进入	否	无	7.46
15801	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根下变压器	315	42.67	118.53	118.53	未进入	否	无	5.44
15802	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	五道沟配电变压器	50	63.5	11.34	11.34	未进入	否	无	-4.77
15803	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线14#变压器	200	59.68	66.98	66.98	未进入	否	无	316.35
15804	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五	200	10.24	140	140	未进入	否	无	0
15805	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波三变压器	20	96.41	-2.45	-2.45	未进入	否	无	11.91
15806	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰南洼（小区）配电变压器	50	118.83	-16.08	-16.08	未进入	否	无	-26.84
15807	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线19右1#变压器	315	51.21	92.67	92.67	未进入	否	无	6.65
15808	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟外组变压器	80	61.35	28.21	28.21	未进入	否	无	3.24
15809	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧43号杆变压器	100	46.16	37.1	37.1	未进入	否	无	0
15810	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 大平山	50	75.73	33.77	33.77	未进入	否	无	727.06
15811	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南炭菜变压器1	20	120	7.13	7.13	2025/2/25	是	2026/3/1	512.22
15812	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西1	200	25.93	108.14	108.14	未进入	否	无	0
15813	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	小巴里西山小区配电变压器	30	73.09	7.88	7.88	未进入	否	无	-18.54
15814	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营变压器	50	102.39	-5.43	-5.43	未进入	否	无	22.47
15815	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后-15	50	27.64	26.19	26.19	未进入	否	无	-8.96
15816	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺四组	80	117.68	-30.47	-30.47	未进入	否	无	-17.36
15817	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	上卧铺组变压器	50	5.29	37.5	37.5	未进入	否	无	7.41
15818	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms 存二1	200	26.06	112.46	112.46	未进入	否	无	5.75
15819	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯养殖小区变压器	400	56.04	154.84	154.84	未进入	否	无	-15.51
15820	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线66右1#变压器	315	18.72	193.03	193.03	未进入	否	无	-8.11
15821	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板四组配变	50	73.6	28.73	28.73	未进入	否	无	162.91
15822	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	大瓦线山嘴村下河套井分支山嘴村下河套井	50	7.84	36.08	36.08	未进入	否	无	-94.74
15823	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关一变台	100	71	11.44	11.44	未进入	否	无	8.85
15824	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	扣四五小区变压器	100	40.04	42.25	42.25	未进入	否	无	-20.71
15825	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	榆树底南变压器	50	73.7	7.88	7.88	未进入	否	无	-9.28
15826	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	王金山日光温室变压器	100	47.89	47.06	47.06	未进入	否	无	2.42
15827	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山	50	31.44	28.16	28.16	未进入	否	无	9.19
15828	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支18#杆扎三组变	80	35.62	36.21	36.21	未进入	否	无	0.14
15829	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	五家子	200	28.39	103.42	103.42	未进入	否	无	-4.69
15830	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西南组变压器	200	64.21	86.42	86.42	未进入	否	无	2.65
15831	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组配变	100	50.6	64.57	64.57	未进入	否	无	-42.94
15832	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷冯变压器	50	59.52	10.7	10.7	未进入	否	无	2.38
15833	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左25#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
15834	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组北配变	80	74.38	19.12	19.12	未进入	否	无	-2.25
15835	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东水泉养殖变压器	100	77.59	27.15	27.15	未进入	否	无	-16.58
15836	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七里变压器	50	47.94	16.75	16.75	未进入	否	无	-13.55
15837	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米砬分歧窑子沟分支4#变压器	100	97.72	12.91	12.91	未进入	否	无	-0.68
15838	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	邓家湾变压器	30	60.37	6.91	6.91	未进入	否	无	11.27
15839	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台南庙15年变压器	50	60.41	11.17	11.17	未进入	否	无	-5.92
15840	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	线姜家沟分歧董志斌分支大巴里村姜家沟机	50	75.54	6.48	6.48	未进入	否	无	-27.74
15841	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯分歧板达营村河南井分支板达营村河	100	0	80	80	未进入	否	无	0
15842	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营八家沟30kVA	30	79.5	-5.66	-5.66	未进入	否	无	-10.43

15843	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	于湾子变压器	100	1.95	78.06	78.06	未进入	否	无	9.62
15844	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子（农网升级）	50	93.69	-3.75	-3.75	未进入	否	无	5.27
15845	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上营子配电变压器	30	106.78	-7.7	-7.7	未进入	否	无	6.41
15846	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二吐莫西养鸡小区柱上变压器	160	86.31	-10.06	-10.06	未进入	否	无	1408.75
15847	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小城子变台	400	36.9	223.24	223.24	未进入	否	无	-2.77
15848	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郑家1-2明	200	20.09	119.82	119.82	未进入	否	无	-37.19
15849	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kV泉巨永线台吉沟小区	80	70.25	17.86	17.86	未进入	否	无	7.49
15850	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	pms 马厂	200	32.67	94.68	94.68	未进入	否	无	5.39
15851	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线15#变压器	315	0.58	250.17	250.17	未进入	否	无	0
15852	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前大棚	50	116.98	-11.26	-11.26	未进入	否	无	41.78
15853	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山大棚小区	30	48.77	12.86	12.86	未进入	否	无	-30.96
15854	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东伙房大棚变压器	30	55.02	7.62	7.62	未进入	否	无	13.23
15855	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	太阳沟南配电变压器	100	47.93	32.08	32.08	未进入	否	无	-0.73
15856	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝水泉三组小区2	200	7.89	147.02	147.02	未进入	否	无	-24.18
15857	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	王和尚沟配电变压器	30	95.4	-4.02	-4.02	未进入	否	无	9.92
15858	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家西后街支8#西街变	50	67.86	17.18	17.18	未进入	否	无	1.58
15859	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线22#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
15860	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三东变压器	100	57.76	29.98	29.98	未进入	否	无	-4.01
15861	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线西山嘴村二队机井变压器	50	64.65	16.74	16.74	未进入	否	无	-46.62
15862	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡六家营村水东小区变压器	80	108.56	-11.16	-11.16	未进入	否	无	2.51
15863	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	三线二道沟塔山沟水井分支二道沟塔山沟水井	50	21.66	31.78	31.78	未进入	否	无	71.19
15864	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线45右3变压器	315	93.99	-20.7	-20.7	2025/1/6	是	2026/3/1	21.89
15865	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官八变压器	200	72.45	62.9	62.9	未进入	否	无	-1.01
15866	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	孟家沟配电变压器	20	111.58	-6.31	-6.31	未进入	否	无	-1.6
15867	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨木匠沟大棚变压器	100	26.08	56.91	56.91	未进入	否	无	3.95
15868	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	罗营子变压器	200	37.33	145.12	145.12	未进入	否	无	11.45
15869	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	小荒组变压器	50	90.23	5	5	未进入	否	无	-21.42
15870	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西大沟变压器	30	106.49	-4.24	-4.24	未进入	否	无	5.06
15871	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子	50	115	-12.65	-12.65	未进入	否	无	-4.07
15872	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟变压器	100	2.3	77.92	77.92	未进入	否	无	7.14
15873	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板中学30kVA	30	59.96	9.02	9.02	未进入	否	无	0.57
15874	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄北变压器	200	38.71	83.5	83.5	未进入	否	无	13.05
15875	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左10#变压器	200	74.67	143.94	143.94	未进入	否	无	2.34
15876	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	五道沟大棚变压器	30	94.8	-4.31	-4.31	未进入	否	无	-1.97
15877	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟上变压器	200	55.84	135.5	135.5	未进入	否	无	-0.44
15878	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8	400	28.63	287.96	287.96	未进入	否	无	116.25
15879	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kV长皋线大板沟变压器	200	58.26	132.84	132.84	未进入	否	无	80.05
15880	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马东大棚变压器	50	63.83	20.78	20.78	未进入	否	无	-27.87
15881	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#变压器	400	18.88	244.48	244.48	未进入	否	无	14.02
15882	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	郎中沟（15年）	200	19.11	123.28	123.28	未进入	否	无	5.78
15883	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南八家设施农业东姜营大棚	30	12.92	20.12	20.12	未进入	否	无	-44.44

15884	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	上草帽变压器1	100	59.22	53.38	53.38	未进入	否	无	10.61
15885	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村三四组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
15886	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰西配电变压器	100	119.02	44.26	44.26	未进入	否	无	1.54
15887	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	中街变压器	100	103.68	1.78	1.78	未进入	否	无	0
15888	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	张家湾变台	100	41.68	41.39	41.39	未进入	否	无	-70.52
15889	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	李金沟变压器	100	8.62	71.4	71.4	未进入	否	无	15.15
15890	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	房申沟变压器1	20	67.06	3.11	3.11	未进入	否	无	32.09
15891	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰南井	30	1.2	23.66	23.66	未进入	否	无	16.67
15892	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线36#变压器	315	45.53	117.5	117.5	未进入	否	无	-2.19
15893	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子下蛤蟆台30kVA	100	2.25	78.46	78.46	未进入	否	无	0
15894	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存里组变压器	200	38.42	129.64	129.64	未进入	否	无	239.92
15895	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内 线	城内线23右1#变压器	200	34.42	91.26	91.26	未进入	否	无	9.75
15896	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黎亮小区	50	118.53	-14.84	-14.84	未进入	否	无	41.2
15897	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟小区变压器	100	33.36	46.64	46.64	未进入	否	无	23.33
15898	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线27#变压器	250	0	200	200	未进入	否	无	0
15899	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	小北洼	30	0.56	23.84	23.84	未进入	否	无	0
15900	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭沟门林场	100	44.64	40.62	40.62	未进入	否	无	-29.59
15901	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2分3#变压器	315	53.08	84.96	84.96	未进入	否	无	8.64
15902	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营小区变压器	30	86.6	0.11	0.11	未进入	否	无	9.52
15903	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营变压器	50	98.95	-16.59	-16.59	未进入	否	无	-2.01
15904	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	下木家沟配电变压器	20	101.63	-3.63	-3.63	未进入	否	无	7.01
15905	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 庙西变台	50	87.16	-0.89	-0.89	未进入	否	无	15.46
15906	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	农贸市场变压器	100	17.24	62.77	62.77	未进入	否	无	-6.38
15907	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	初家沟变压器	20	109.66	-3.99	-3.99	未进入	否	无	25.06
15908	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	中蛤蟆台	100	38.45	44.24	44.24	未进入	否	无	0
15909	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙一	200	70.58	127.04	127.04	未进入	否	无	33.98
15910	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯东变台	50	100.53	-5.05	-5.05	未进入	否	无	4.11
15911	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台西	100	50.94	29.47	29.47	未进入	否	无	15.09
15912	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	克洛湾小区变压器	50	85.48	2.45	2.45	未进入	否	无	-4.42
15913	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线33左5#变压器	315	47.85	112.39	112.39	未进入	否	无	-17.76
15914	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区二变压器	50	119.42	-19.32	-19.32	未进入	否	无	-8.93
15915	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线曼六七变压器	50	7.58	36.86	36.86	未进入	否	无	4.35
15916	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富北山大棚小区	200	77.48	39.12	39.12	未进入	否	无	-0.14
15917	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰前街配电变压器	80	46.17	40.92	40.92	未进入	否	无	10.57
15918	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	郭杖子变压器1	30	119.8	-11.23	-11.23	未进入	否	无	-8.74
15919	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英小区	50	27.2	26.45	26.45	未进入	否	无	-13.66
15920	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线新立电变压器	20	45.28	7.23	7.23	未进入	否	无	-52.55
15921	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	兴北山小区配变	200	44.47	100.6	100.6	未进入	否	无	-11.11
15922	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡湾子（15年）	200	34.63	95.88	95.88	未进入	否	无	14.3
15923	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵一	50	26.13	27.04	27.04	未进入	否	无	6.59
15924	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内 线	城内线27左1#变压器	100	71.28	8.72	8.72	未进入	否	无	19.04
15925	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟4组大井	30	10.52	23.33	23.33	未进入	否	无	0

15926	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	南水泉(19低改)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
15927	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅16左5(2.0工程)	400	37.82	168.96	168.96	未进入	否	无	9.41
15928	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	下瓦房(2.0工程)	100	21.46	60.92	60.92	未进入	否	无	0
15929	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	廖队(2.0工程)	200	41.75	76.48	76.48	未进入	否	无	30.45
15930	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	榆东(2.0工程)	400	4.06	310.76	310.76	未进入	否	无	-78.12
15931	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店东变压器	200	74.3	137.14	137.14	未进入	否	无	43.36
15932	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺东变台	100	54.96	25.04	25.04	未进入	否	无	54.38
15933	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	孙文辉大棚小区变压器	50	44.78	25.23	25.23	未进入	否	无	-35.06
15934	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	台头沟变压器	20	102.33	-4.46	-4.46	未进入	否	无	4.42
15935	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 北洼配变	50	61.18	19.24	19.24	未进入	否	无	-20.38
15936	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线2#变压器	160	43.88	94.4	94.4	未进入	否	无	-18.75
15937	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	大板三家子30kVA(巴图营)	100	87.01	36.51	36.51	未进入	否	无	74.66
15938	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	中下沟变压器	200	74.74	102.7	102.7	未进入	否	无	-4.31
15939	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小北沟	200	23.87	129.62	129.62	未进入	否	无	37.52
15940	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	山南变台	200	70.14	106.04	106.04	未进入	否	无	1.88
15941	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下甸变压器	100	79.65	46.2	46.2	未进入	否	无	71.44
15942	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下石场配电变压器	100	51.73	46.47	46.47	未进入	否	无	72.52
15943	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	南沟下变压器	100	10.69	70.88	70.88	未进入	否	无	20.95
15944	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松上变压器	20	117.9	-1.84	-1.84	未进入	否	无	4.08
15945	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝阳沟分歧南台分支04号杆变压器1	50	79.17	20.39	20.39	未进入	否	无	36.71
15946	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城变台	200	39.93	81.2	81.2	未进入	否	无	-0.47
15947	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	庙台温室大棚	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15948	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家4组大棚小区配电变压器1	30	73.72	6.83	6.83	未进入	否	无	1.54
15949	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉二组分支3#水阳光小区变	50	110.55	-11.91	-11.91	未进入	否	无	17.15
15950	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	安家窝铺	20	69.13	2.89	2.89	未进入	否	无	6.58
15951	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	油坊	200	19.15	121.76	121.76	未进入	否	无	-1.23
15952	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎下变压器	200	20.54	120.58	120.58	未进入	否	无	-2.32
15953	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	山神沟变压器	50	106.29	-18.63	-18.63	未进入	否	无	-4.68
15954	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	0kV大塘线0.4kV西房中组台区机井柱上变压	50	1.06	39.56	39.56	未进入	否	无	0
15955	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板(19低改工程)	200	68.81	116.06	116.06	未进入	否	无	50.77
15956	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乔家沟(19低改工程)	100	29.34	53.31	53.31	未进入	否	无	-7.4
15957	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 王兰旗南大地配变	50	105.31	-5.81	-5.81	未进入	否	无	-10.87
15958	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南沟(15年)	50	84.42	-0.08	-0.08	未进入	否	无	13.57
15959	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟里(农网升级)	50	30.82	24.61	24.61	未进入	否	无	-13.72
15960	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	祝家店变压器	80	1.07	63.2	63.2	未进入	否	无	-28.57
15961	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙三	200	25.53	111.16	111.16	未进入	否	无	25.59
15962	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区二变压器	50	12.12	34.4	34.4	未进入	否	无	0
15963	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	前营子	315	41.32	153.03	153.03	未进入	否	无	11.54
15964	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板下分歧28号杆达营村后沟小区分支	30	0	24	24	未进入	否	无	0
15965	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营乡犴塔沟(15年)	200	24.3	116.64	116.64	未进入	否	无	14.94
15966	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	下柳条小区变压器	50	89.9	-5.09	-5.09	未进入	否	无	0.18
15967	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线大勿兰村西地二台	20	115.07	-7.01	-7.01	未进入	否	无	14.1
15968	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	铁营子支8#铁营子变1	80	15.76	51.82	51.82	未进入	否	无	95.5

15969	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵树沟配电变压器	30	116.95	-10.31	-10.31	未进入	否	无	4066.67
15970	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉1-4组	400	22.41	231.48	231.48	未进入	否	无	11.3
15971	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟（农网升级）	50	80.55	8.42	8.42	未进入	否	无	372.9
15972	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟一组变台	400	18.44	251.32	251.32	未进入	否	无	-16.3
15973	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟里变压器	200	84.55	147.78	147.78	未进入	否	无	224.72
15974	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	七家子配电变压器	30	92.32	-3.51	-3.51	未进入	否	无	24.08
15975	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	水泉沟门变压器	100	81.42	40.94	40.94	未进入	否	无	0
15976	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	水泉沟变台	100	37.63	46.62	46.62	未进入	否	无	9.36
15977	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 小丁杖子变压器	50	70.52	4.77	4.77	未进入	否	无	15.58
15978	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	屯分歧塔山沟分小二道沟组水井分支小二道	50	7.89	36.42	36.42	未进入	否	无	-25.93
15979	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋配电变压器	200	31.46	130.38	130.38	未进入	否	无	-6.19
15980	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	凉水河变压器	100	40.95	42.23	42.23	未进入	否	无	5.26
15981	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官村后街组变压器	200	51.78	56.56	56.56	未进入	否	无	6.17
15982	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	平方变压器1	100	58.96	48.43	48.43	未进入	否	无	0
15983	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线赵杖子变压器	50	67	10.81	10.81	未进入	否	无	2.43
15984	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟一二组配变	200	35.18	89.64	89.64	未进入	否	无	-10.26
15985	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大营子2台区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
15986	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	北营分歧水泉分支刘杖子井2分支哈尔脑乡	50	1.41	39.43	39.43	未进入	否	无	0
15987	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北（15年）	200	59.89	101.82	101.82	未进入	否	无	26.3
15988	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孔里	200	10.36	140.64	140.64	未进入	否	无	14.77
15989	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟20kVA	50	52.56	14.5	14.5	未进入	否	无	8.75
15990	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	谢线谢兴沟分歧单家沟井分支长皋乡单家沟井	50	63.2	8.43	8.43	未进入	否	无	59.06
15991	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	水泉沟（2.0工程）	100	84.32	67.89	67.89	未进入	否	无	0
15992	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟（2.0工程）	200	17.2	125.72	125.72	未进入	否	无	3.65
15993	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼小区台区（1）变压器	100	0.76	79.34	79.34	未进入	否	无	0
15994	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	v川鸡线李显明井分支北四家乡李显明井变	50	65.36	12.77	12.77	未进入	否	无	-78.49
15995	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	脑线李杖子分歧李家湾井分支哈尔脑乡李家	50	0	40	40	未进入	否	无	0
15996	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧巴思分歧巴思营村小三家井	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
15997	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kV西干线龙潭村弯子地大井变压器	50	39.48	22.75	22.75	未进入	否	无	-62.39
15998	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	周健阁日光温室变压器	50	100.88	-10.4	-10.4	未进入	否	无	1.08
15999	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河乡水西（15年）	50	98.55	-9.17	-9.17	未进入	否	无	6.24
16000	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下土来变压器	100	35.36	45.11	45.11	未进入	否	无	-19.22
16001	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子石当沟20kVA	30	65.45	6.49	6.49	未进入	否	无	38.07
16002	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟小区	100	6.01	73.99	73.99	未进入	否	无	0
16003	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左16分4#变压器	315	7	230.3	230.3	未进入	否	无	26.65
16004	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三组配变	50	57.75	14.52	14.52	未进入	否	无	-52.77
16005	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 老西沟北变压器1	100	43.33	37.74	37.74	未进入	否	无	0
16006	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十三天地井变压器	50	0.26	39.88	39.88	未进入	否	无	0
16007	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六配变	400	57.65	279.72	279.72	未进入	否	无	0
16008	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	巴图营乡岳家沟15年变压器	50	55.18	12.41	12.41	未进入	否	无	15.53
16009	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线33#变压器	315	21.58	184.05	184.05	未进入	否	无	9.85
16010	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kV大板线413单元大板放东棚20kVA	30	67.43	5.9	5.9	未进入	否	无	-13.57
16011	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小虎掌沟	100	25.46	58.36	58.36	未进入	否	无	-0.79

16012	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	古家子分支下古家子张宇成井分支下古家子	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	-81.82
16013	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营南大井	80	41	35.99	35.99	未进入	否	无	-40
16014	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	李建城房西（15年新增分台区）	50	43.43	18.34	18.34	未进入	否	无	16.31
16015	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三新示范配变	30	71.95	7.36	7.36	未进入	否	无	3.43
16016	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子小区变压器	200	67.8	74.1	74.1	未进入	否	无	0
16017	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	海丰村前柳条日光温室变压器	50	1.93	39.32	39.32	未进入	否	无	28.57
16018	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新立屯小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16019	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房配电变压器	100	62.59	17.43	17.43	未进入	否	无	-1.77
16020	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	闫家沟	10	98.19	-1.29	-1.29	未进入	否	无	-25
16021	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子上	30	102.86	-6.85	-6.85	未进入	否	无	5.83
16022	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板四窝铺100kVA	400	1.3	317.52	317.52	未进入	否	无	-43.28
16023	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟里大棚	80	91.46	12.51	12.51	未进入	否	无	-8
16024	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16025	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线14右3#变压器	100	72.13	7.9	7.9	未进入	否	无	57.52
16026	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 扎东	200	26.78	109.04	109.04	未进入	否	无	21.49
16027	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区2号变压器	630	17.59	393.31	393.31	未进入	否	无	17.05
16028	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木匠（2.0工程）	200	19.89	121.88	121.88	未进入	否	无	8.72
16029	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	kv章吉营线上南沟分歧孤家子下南沟井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16030	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	府线三府村粮库东水井分支三府村粮库东水井	50	67.01	14.81	14.81	未进入	否	无	-28.05
16031	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	南洼（2.0工程）	200	30.26	134.52	134.52	未进入	否	无	-43.8
16032	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	张家湾大棚小区变压器	100	32.09	51.59	51.59	未进入	否	无	-32.18
16033	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	王家沟（19低改工程）	100	2.86	77.62	77.62	未进入	否	无	0
16034	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线13#变压器	315	11.84	214.7	214.7	未进入	否	无	-6.27
16035	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线15左1#变压器	400	27.27	211	211	未进入	否	无	2.58
16036	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	中河山养殖小区柱上变压器	50	4.86	37.97	37.97	未进入	否	无	-88.89
16037	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	桦子炉组变压器	50	87.03	-1.48	-1.48	未进入	否	无	134.58
16038	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟于家湾棚配变	50	86.54	9.63	9.63	未进入	否	无	4.09
16039	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	一道水泉变压器	80	84.47	20.85	20.85	未进入	否	无	-1.82
16040	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	张罗匠变压器1	20	78.71	3.34	3.34	未进入	否	无	12.5
16041	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡房申南（15年）	100	51.05	29.12	29.12	未进入	否	无	11.47
16042	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西干线	玉山加油站变压器	30	69.89	6.07	6.07	未进入	否	无	5.88
16043	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔东	100	4.33	75.78	75.78	未进入	否	无	112.12
16044	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西1	50	94.33	-2.3	-2.3	未进入	否	无	33.38
16045	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东水泉15年变压器	50	55.85	19.62	19.62	未进入	否	无	-40
16046	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下五示范配变	30	91.38	0.32	0.32	未进入	否	无	-6.54
16047	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郎中南配电变压器	20	110.61	-6.11	-6.11	未进入	否	无	6
16048	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	鱼池2变压器	50	0.01	40	40	未进入	否	无	-100
16049	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组配变	30	119.12	-9.12	-9.12	未进入	否	无	-2.45
16050	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴北纺四五配变	315	62.49	186.64	186.64	未进入	否	无	-0.62
16051	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五间房农业线北园子变压器	100	37	46.22	46.22	未进入	否	无	0
16052	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝七	30	90.22	-2.79	-2.79	未进入	否	无	5.25
16053	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 红东	200	20.46	119.22	119.22	未进入	否	无	17.39
16054	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营2台区变压器	200	43.23	78.1	78.1	未进入	否	无	7.8
16055	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	大窝铺（2.0工程）	200	18.21	129.78	129.78	未进入	否	无	0

16056	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板养殖小区配变	200	77.35	92.18	92.18	未进入	否	无	83.13
16057	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟一队30kVA	200	17.57	127.32	127.32	未进入	否	无	7.13
16058	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄南变压器	315	42.77	118.98	118.98	未进入	否	无	7.61
16059	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线36#变压器	200	19.29	123.14	123.14	未进入	否	无	-81.36
16060	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭养殖小区	200	55.06	80.86	80.86	未进入	否	无	0
16061	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	双井	200	0.46	159.1	159.1	未进入	否	无	11.76
16062	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	季家沟15	50	42.71	18.91	18.91	未进入	否	无	-14.4
16063	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	嘎甲支3#海丰嘎甲变	200	48.12	65.62	65.62	未进入	否	无	11.94
16064	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐变压器	100	29.27	51.81	51.81	未进入	否	无	0
16065	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	曼八变压器	50	87.42	-0.84	-0.84	未进入	否	无	-10.05
16066	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	205东风线63#变压器	200	5.41	149.26	149.26	未进入	否	无	-51.7
16067	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 张宝吐	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
16068	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	吴少杰养鸡小区变台	100	54.56	32.77	32.77	未进入	否	无	-1.2
16069	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常西变压器	200	55.31	52.46	52.46	未进入	否	无	-0.87
16070	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	马场变台	50	4.43	37.79	37.79	未进入	否	无	0
16071	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线艾林沟变压器	50	84.5	23.46	23.46	未进入	否	无	490.6
16072	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官村市场变压器	200	54.28	52.32	52.32	未进入	否	无	53.88
16073	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂变压器	50	46.99	17	17	未进入	否	无	-4.36
16074	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北配变变压器	200	79.4	124.86	124.86	未进入	否	无	8.65
16075	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和下变压器	50	31.27	25.65	25.65	未进入	否	无	2.82
16076	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	上炮手变压器	20	113.24	-5.97	-5.97	未进入	否	无	5.94
16077	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	上园线马代沟林场分歧马代沟村二领沟水井变	50	0.08	39.96	39.96	未进入	否	无	0
16078	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	杨线大虎分歧五代沟分支炒米甸村八天地水	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16079	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	龙王庙（2.0工程）	100	30.27	50.08	50.08	未进入	否	无	0.88
16080	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	货郎杖子变压器	100	69.69	10.34	10.34	未进入	否	无	0
16081	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	彭杖子（2.0工程）	200	43.04	127.02	127.02	未进入	否	无	0
16082	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下长北（2.0工程）	100	27	61.49	61.49	未进入	否	无	0
16083	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	白杖子（15年）	100	54.17	39.38	39.38	未进入	否	无	56.58
16084	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇西马架子村上松组大口井变压器	50	23.07	30.32	30.32	未进入	否	无	-62.79
16085	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线艾树沟村灌溉井变压器	50	22.99	30.12	30.12	未进入	否	无	-10.34
16086	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	八大股子变台	200	34.56	96.38	96.38	未进入	否	无	-8.15
16087	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米车店变台	100	109.26	-19.29	-19.29	未进入	否	无	-0.8
16088	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板上烧锅30kVA	100	110.32	49.6	49.6	2025/6/3	是	2026/3/1	175.11
16089	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四配电变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入	否	无	8.33
16090	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大龙盛配变	200	56.94	48.18	48.18	未进入	否	无	11.16
16091	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元宋杖子东	160	87.67	64.94	64.94	未进入	否	无	19.91
16092	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	陈王杖子变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
16093	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上柳	50	29.64	27.12	27.12	未进入	否	无	-19.4
16094	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南东变压器	100	54.42	27.24	27.24	未进入	否	无	0
16095	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台上（18结余）	200	11.57	140.5	140.5	未进入	否	无	0
16096	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红下（18结余）	200	27.42	122.62	122.62	未进入	否	无	0
16097	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰北沟变（18结余）	200	21.89	116.22	116.22	未进入	否	无	-3.99
16098	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下沟（18结余）	200	52.28	84.6	84.6	未进入	否	无	-39.06

16099	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼前井配变	80	62.17	17.73	17.73	未进入	否	无	-17.95
16100	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五间房农业线东沟大台井变压器	200	41.69	94.84	94.84	未进入	否	无	-18.14
16101	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	小西沟变压器	30	34.2	13.88	13.88	未进入	否	无	5.32
16102	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙古营镇小巴一四（15年）	50	66.9	9.29	9.29	未进入	否	无	7.21
16103	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙村	200	48.3	63.66	63.66	未进入	否	无	1.44
16104	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七变压器	100	0.47	79.54	79.54	未进入	否	无	-33.33
16105	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平养殖变台	50	96.55	-1.21	-1.21	未进入	否	无	-23.19
16106	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟二组配变	80	106.85	11.64	11.64	未进入	否	无	1.17
16107	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下波	50	69.23	6.63	6.63	未进入	否	无	15.2
16108	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板杠头沟20kVA	50	55.17	14.25	14.25	未进入	否	无	2.47
16109	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	立新变压器	100	26.19	54.02	54.02	未进入	否	无	0
16110	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子尤营子20kVA	200	0.12	159.78	159.78	未进入	否	无	50
16111	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松中变压器	20	2.92	15.47	15.47	未进入	否	无	16.67
16112	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	东沟（小区）变压器	200	28.11	108.88	108.88	未进入	否	无	65.4
16113	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板程养殖变压器	315	0.3	251.12	251.12	未进入	否	无	-44.12
16114	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭南15年	100	77.33	33.51	33.51	未进入	否	无	86.64
16115	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	pms 大板新开岭20kVA	100	35.17	62.15	62.15	未进入	否	无	0
16116	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	乔杖子组变压器	400	9.99	316.76	316.76	未进入	否	无	-66.48
16117	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	张凯温室养殖变压器	80	33.58	4.57	4.57	未进入	否	无	10.4
16118	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线126单元庄四配电变压器	250	41.66	105.73	105.73	未进入	否	无	42.32
16119	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	三角山变压器	100	72.05	26.1	26.1	未进入	否	无	-25.88
16120	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯	200	19.72	120.64	120.64	未进入	否	无	-0.46
16121	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家二队变压器	200	0.99	159.28	159.28	未进入	否	无	-9.52
16122	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	吕家坎配电变压器	30	56.26	7.92	7.92	未进入	否	无	-0.67
16123	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟三组配变	80	57.19	21.36	21.36	未进入	否	无	1.77
16124	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	大杖子东变压器	50	56.08	14.15	14.15	未进入	否	无	-5.94
16125	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子大棚井	50	44.78	27.09	27.09	未进入	否	无	30.3
16126	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山棚20kVA	20	118.88	-7.87	-7.87	未进入	否	无	-3.13
16127	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	上家窑西变压器	100	84.98	71.55	71.55	未进入	否	无	128.84
16128	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营大棚变压器	20	56.99	4.69	4.69	未进入	否	无	-19.29
16129	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	韩家窑配电变压器	200	12.12	135.76	135.76	未进入	否	无	47.04
16130	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼4号日光温室变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16131	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	石外台	50	3.9	38.05	38.05	未进入	否	无	19.35
16132	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手五家组变压器	200	80.34	124.2	124.2	未进入	否	无	0.56
16133	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kV蒙北线上窑	50	78.6	5.2	5.2	未进入	否	无	5.96
16134	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟小区配电变压器	50	58.71	16.07	16.07	未进入	否	无	112.15
16135	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板奈林皋20kVA	50	79.21	18.37	18.37	未进入	否	无	149.11
16136	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线3左1#变压器	315	51.89	88.92	88.92	未进入	否	无	-43.45
16137	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五组配变	100	35.35	47.41	47.41	未进入	否	无	-33.11
16138	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元南	80	73.52	5.32	5.32	未进入	否	无	14.09
16139	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	范家屯（农网升级）	50	44.84	19.45	19.45	未进入	否	无	31.45
16140	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛变压器	30	83.3	-0.98	-0.98	未进入	否	无	12.93
16141	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路变压器	200	75.41	121.06	121.06	未进入	否	无	3.91
16142	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西道口	30	97.08	-3.41	-3.41	未进入	否	无	-23.71

16143	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼二变压器	50	59.3	25.14	25.14	未进入	否	无	-0.87
16144	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八北组日光温室变压器	400	45.2	183.16	183.16	未进入	否	无	-18.55
16145	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村北组变压器	100	3.13	77.52	77.52	未进入	否	无	-25
16146	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	三线三白分歧平房村南岭井分支平房村南岭井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16147	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西王线韩杖子分歧刁连队分支付杖子机井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16148	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	kV大塘线0.4kV四加班组灌溉2台区机井变	400	28.58	304.16	304.16	未进入	否	无	880.44
16149	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山四组（2.0工程）	400	18.47	253.64	253.64	未进入	否	无	0
16150	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	机房沟(19低改工程)	200	32.98	139.34	139.34	未进入	否	无	0
16151	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉东南(19低改)	100	85.87	-5.7	-5.7	未进入	否	无	6.73
16152	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	立屯南地大棚小区分支二道沟村新立屯门前	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	0
16153	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	潘家沟小区（2.0工程）	100	1.64	78.36	78.36	未进入	否	无	0
16154	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	阳坡（2.0工程）	200	33.02	94	94	未进入	否	无	6.87
16155	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南	200	79.43	86.7	86.7	未进入	否	无	73.45
16156	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟养殖变台	50	0.46	39.78	39.78	未进入	否	无	0
16157	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	李广海大棚小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
16158	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北三家变压器	200	60.01	58.64	58.64	未进入	否	无	23.15
16159	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分17#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
16160	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下一示范配变	50	5.01	37.8	37.8	未进入	否	无	4.08
16161	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	崔家沟	50	102.31	-7	-7	未进入	否	无	-4.41
16162	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台六分歧164号杆朝阳沟小区分支	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16163	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前馒头变压器	20	0.95	15.82	15.82	未进入	否	无	-50
16164	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺小区配电变压器	50	16.37	31.98	31.98	未进入	否	无	-13.95
16165	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线14分左4#变压器	200	15.66	128.68	128.68	未进入	否	无	15.44
16166	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	火车站家属院变压器	100	71.61	73.91	73.91	未进入	否	无	1.88
16167	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	房申湾子大棚小区配变	50	0.43	39.8	39.8	未进入	否	无	0
16168	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	寺线庙台分歧坤山分支坤头龙沟村大坝里水	50	57.83	14.74	14.74	未进入	否	无	1.82
16169	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西北	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
16170	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六道沟变压器	20	48.36	7.4	7.4	未进入	否	无	4.55
16171	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	二道水泉小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16172	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台新丘变台	80	47.18	35.05	35.05	未进入	否	无	2.56
16173	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑三变台	50	97.87	-8.92	-8.92	未进入	否	无	7.76
16174	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山大棚小区	20	42.63	7.52	7.52	未进入	否	无	-3.7
16175	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板小区配电变压器	50	57.19	15.57	15.57	未进入	否	无	-0.91
16176	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	李建成房西变压器	50	42.37	19.34	19.34	未进入	否	无	6.87
16177	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	线王增店村山嘴道北井分支王增店村山嘴道	50	36.34	24.83	24.83	未进入	否	无	-20
16178	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙二	20	114.99	-6.76	-6.76	未进入	否	无	-3.7
16179	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线科研	50	4.63	38.01	38.01	未进入	否	无	-17.24
16180	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线35右8#变压器	250	11.24	171.9	171.9	未进入	否	无	14.92
16181	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	北队变压器	20	119.58	-5.28	-5.28	未进入	否	无	8.23
16182	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	供电所变压器1	100	87.3	21.88	21.88	未进入	否	无	0
16183	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西两家配电变压器	80	57.58	17.94	17.94	未进入	否	无	-1.81
16184	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	生五队变压器	30	94.67	-3.24	-3.24	未进入	否	无	4.1
16185	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组配变	200	43.21	75.44	75.44	未进入	否	无	16.92
16186	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	v大瓦线瓦房村三家井分支瓦房村三家井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0

16187	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	下丈子变压器	30	1.86	23.45	23.45	未进入	否	无	18.18
16188	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚四变压器	50	82.11	0.87	0.87	未进入	否	无	10.58
16189	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	北沙窝小区（2.0工程）	200	33.09	97.54	97.54	未进入	否	无	-8.69
16190	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官西（2.0工程）	200	1.44	157.16	157.16	未进入	否	无	4.44
16191	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁大棚小区	80	59.3	28.91	28.91	未进入	否	无	-13.4
16192	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	李八郎沟	315	32.79	224.56	224.56	未进入	否	无	-7.14
16193	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	陈家队	10	111.03	-3.1	-3.1	未进入	否	无	-4.84
16194	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	塔山	30	56.89	7.33	7.33	未进入	否	无	-9.46
16195	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前二组	100	91.77	1.86	1.86	未进入	否	无	22.18
16196	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦大棚50kVA	80	37.77	36.85	36.85	未进入	否	无	-51.28
16197	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	罗营子里变压器	200	79.62	149.62	149.62	未进入	否	无	3.5
16198	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV哈尔脑线黄花甸子北坡小区配电变压器	50	77.91	7.63	7.63	未进入	否	无	-19.02
16199	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴隆沟南坡小区分台变压器	400	45.87	167.36	167.36	未进入	否	无	72.35
16200	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高（2.0工程）	100	80.34	-0.28	-0.28	未进入	否	无	0
16201	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙后	50	97.57	-5.68	-5.68	未进入	否	无	2.49
16202	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kV川北线三道梁大棚小区谢从福	50	64.28	14.09	14.09	未进入	否	无	-75.85
16203	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子南大营子50kVA	100	1.42	78.61	78.61	未进入	否	无	-7.69
16204	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	洪山咀变台	50	56.88	13.92	13.92	未进入	否	无	6.71
16205	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	窑沟配电变压器	20	95.7	-2.34	-2.34	未进入	否	无	-58.33
16206	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	半拉山子变台	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16207	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	喇嘛庙（2.0工程）	400	20.55	263.56	263.56	未进入	否	无	0
16208	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下沟	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16209	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟一组配变	50	4.23	37.95	37.95	未进入	否	无	10.2
16210	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一1	80	46.25	27.01	27.01	未进入	否	无	1.29
16211	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	上店	50	119.99	24.61	24.61	2025/7/10	是	2026/3/1	61.71
16212	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区一分支变压器	50	83.38	3.15	3.15	未进入	否	无	94.17
16213	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营加虎沟30kVA	30	117.62	-11	-11	未进入	否	无	10.42
16214	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元姜杖子配电变压器	20	82.74	-0.21	-0.21	未进入	否	无	18.78
16215	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线67#大号侧变压器	315	36.39	147.39	147.39	未进入	否	无	-9.55
16216	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山东	100	29.51	55.62	55.62	未进入	否	无	-5.31
16217	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	112北路变城内线	城内线21右1#变压器	200	25.35	109.3	109.3	未进入	否	无	-6.18
16218	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	袁家沟变压器	30	119.99	17.13	17.13	2025/2/8	是	2026/3/1	2125
16219	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	牛家店大棚	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16220	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园三	80	60.94	17.92	17.92	未进入	否	无	-5.38
16221	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营下营子30kVA	315	11.06	217.29	217.29	未进入	否	无	16.11
16222	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七井	50	51.59	18.13	18.13	未进入	否	无	2.86
16223	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔线和尚号柱上变压器	50	71.16	6.13	6.13	未进入	否	无	6.06
16224	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	米家楼变压器	50	47.25	20.25	20.25	未进入	否	无	-8
16225	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郭家店配电变压器	100	29.45	51.15	51.15	未进入	否	无	0
16226	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上马圈子小区变压器	50	34.43	22.79	22.79	未进入	否	无	-28.68
16227	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝五	30	119.08	-11.63	-11.63	未进入	否	无	-4.73
16228	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下大庙变台	50	5.79	37.64	37.64	未进入	否	无	56.1
16229	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杠头配电变压器	100	47.36	39.95	39.95	未进入	否	无	0

16230	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线5右1#变压器	160	46.65	53.44	53.44	未进入	否	无	9.19
16231	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 小兰旗二配变	100	97.99	-17.44	-17.44	未进入	否	无	-8.42
16232	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	楼上	50	57.68	11.18	11.18	未进入	否	无	1.97
16233	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	小塔子乡太阳沟（15年）	50	26.84	26.84	26.84	未进入	否	无	-3.5
16234	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	府线三府村林孝恩水井分支三府村林孝恩水井	50	11.98	35.25	35.25	未进入	否	无	-55.56
16235	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 大兰旗示范配变	630	14.89	414.73	414.73	未进入	否	无	32.6
16236	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝六组日光小区变压器	50	64.06	11.92	11.92	未进入	否	无	-25.08
16237	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	下他拉皋变压器	100	43.8	37.7	37.7	未进入	否	无	1.01
16238	国网朝阳市北票市供电公司			洞子沟变台	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16239	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	老爷庙变压器（83）	200	49.56	142.38	142.38	未进入	否	无	2200
16240	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	川洲购物后	315	53.1	85.33	85.33	未进入	否	无	0.97
16241	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马东变压器新	100	75.95	45.48	45.48	未进入	否	无	0
16242	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	温室坎大丈子大棚小区变压器	200	19.11	122.16	122.16	未进入	否	无	0
16243	国网朝阳市北票市供电公司			季杖子台1	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16244	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元下窝铺配电变压器	200	53.76	96.9	96.9	未进入	否	无	0
16245	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	四家子养殖小区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16246	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上窑居民点变压器	50	101.95	-2.91	-2.91	未进入	否	无	18.18
16247	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	振兴建材市场	315	25.12	178.07	178.07	未进入	否	无	-15.47
16248	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大四（2.0工程）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
16249	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平西（2.0工程）	200	13.21	149.66	149.66	未进入	否	无	-62.71
16250	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号2台变压器	50	90.46	7	7	未进入	否	无	37.46
16251	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期1号变压器	500	30.22	249.15	249.15	未进入	否	无	39.63
16252	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	kV大唐线0.4kV四加班组灌溉1台区机井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16253	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟四组（2.0工程）	400	7.35	312.84	312.84	未进入	否	无	0
16254	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家（2.0工程）	200	24.61	110.78	110.78	未进入	否	无	18.51
16255	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小东营(19低改)	50	3.78	38.82	38.82	未进入	否	无	18.75
16256	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟（2.0工程）	200	43.01	74.24	74.24	未进入	否	无	35.86
16257	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	松六井变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16258	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	真柴沟	50	83.54	23.7	23.7	未进入	否	无	13.37
16259	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	齐家沟	100	35.86	44.15	44.15	未进入	否	无	0
16260	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子分台	200	65.3	118.86	118.86	未进入	否	无	167.72
16261	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河北(19低改工程)	400	41.88	296.08	296.08	未进入	否	无	106.95
16262	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	周家沟变压器	50	115.92	-17.91	-17.91	未进入	否	无	3.16
16263	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大十二台变压器	20	42.48	7.94	7.94	未进入	否	无	8
16264	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支33#杆扎二组变	80	118.16	-20.02	-20.02	未进入	否	无	10.25
16265	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰上胡南山果园台区	50	0.07	39.99	39.99	未进入	否	无	0
16266	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期1号变压器	630	16.08	402.89	402.89	未进入	否	无	53.88
16267	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一小区	30	93.74	-1.02	-1.02	未进入	否	无	0
16268	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期3号变压器	630	36.25	275.75	275.75	未进入	否	无	30.65
16269	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四井	80	28.49	42.56	42.56	未进入	否	无	0.68
16270	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	老窝铺	50	57.38	13.16	13.16	未进入	否	无	3.06
16271	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋养殖小区配变	315	67.47	59.57	59.57	未进入	否	无	-62

16272	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期4号变压器	630	42.74	234.74	234.74	未进入	否	无	38.29
16273	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区二号变压器	100	57.83	27.23	27.23	未进入	否	无	4.26
16274	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台居民点变压器	50	93.92	-6.96	-6.96	未进入	否	无	2.61
16275	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家6组	200	37.1	85.8	85.8	未进入	否	无	0.12
16276	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线37#变压器	315	9.18	223.37	223.37	未进入	否	无	-23.81
16277	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	学房沟	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16278	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期5号变压器	630	30.95	309.02	309.02	未进入	否	无	14.61
16279	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄河东(19低改工程)	200	22.21	115.58	115.58	未进入	否	无	-36.51
16280	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	兰家店(2.0工程)	100	21.74	58.69	58.69	未进入	否	无	0
16281	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里三(2.0工程)	100	41.83	43.95	43.95	未进入	否	无	-14.72
16282	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线兴隆沟养殖小区	50	30.62	26.22	26.22	未进入	否	无	-68.18
16283	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	干沟子(2.0工程)	100	35.65	70.58	70.58	未进入	否	无	318.92
16284	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家(2.0工程)	200	0.8	159.62	159.62	未进入	否	无	0
16285	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kV大板线政府一井分10#杆大板南地台区变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
16286	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线五间房西沟一组分台变压器	50	50.16	18.02	18.02	未进入	否	无	11.67
16287	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小根菜沟(2.0工程)	100	27.78	59.56	59.56	未进入	否	无	0
16288	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山(2.0工程)	100	20.09	60.23	60.23	未进入	否	无	0
16289	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左3#变压器	200	74.25	137.68	137.68	未进入	否	无	1.7
16290	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线五宝石变压器	100	29.43	50.58	50.58	未进入	否	无	0
16291	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚变压器	50	53.33	16.29	16.29	未进入	否	无	-20.62
16292	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙河东配电变压器	200	31.93	103.52	103.52	未进入	否	无	1.63
16293	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	于家沟配电变压器	30	68.73	3.4	3.4	未进入	否	无	-3.76
16294	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	西台吉朝北路	100	61.2	19.53	19.53	未进入	否	无	11.14
16295	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子西姜营子30kVA	30	80.06	0.02	0.02	未进入	否	无	114.58
16296	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子设施农业大棚	200	6.71	148.2	148.2	未进入	否	无	41.3
16297	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰三号变压器	400	65.96	269.88	269.88	未进入	否	无	273.33
16298	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	弥力营扶贫果园变压器	50	31.58	28.23	28.23	未进入	否	无	-7.81
16299	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期4号变压器	630	16.13	402.38	402.38	未进入	否	无	126.28
16300	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	下汤沟西(2.0工程)	100	72.27	53.65	53.65	未进入	否	无	5.98
16301	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔三四(2.0工程)	400	11.12	306.92	306.92	未进入	否	无	-80.5
16302	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店军民融合小区1#箱变	630	18	390.6	390.6	未进入	否	无	17.73
16303	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区4#箱变	630	16.98	397.09	397.09	未进入	否	无	74.44
16304	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店军民融合小区2#箱变	630	17.02	396.84	396.84	未进入	否	无	13.44
16305	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝六(2.0工程)	200	6.76	154.76	154.76	未进入	否	无	-88.84
16306	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山上组(2.0工程)	100	50.95	51.97	51.97	未进入	否	无	83.58
16307	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头8组(2.0工程)	400	20.12	245.16	245.16	未进入	否	无	8.13
16308	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	朝阳五建2	400	64.26	63.56	63.56	未进入	否	无	26.11
16309	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔东扶贫果园变压器	50	42.32	22.07	22.07	未进入	否	无	-25.71
16310	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	和尚号2台区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
16311	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	黄土梁(2.0工程)	100	61.49	38.31	38.31	未进入	否	无	0
16312	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms 台吉沟北	50	76.03	4.82	4.82	未进入	否	无	10.66

16313	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线中学小区配电变压器	30	2.18	23.35	23.35	未进入	否	无	0
16314	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林皋(19低改工程)	200	74.12	121.22	121.22	未进入	否	无	17.8
16315	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	三宝洼(2.0工程)	200	34.89	115.38	115.38	未进入	否	无	-26.55
16316	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上柳条变压器	30	95.72	-2.09	-2.09	未进入	否	无	10.15
16317	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线42#变压器	200	9.25	141.56	141.56	未进入	否	无	-2.46
16318	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扇子沟(2.0工程)	100	21.37	58.65	58.65	未进入	否	无	0
16319	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏东变压器	20	119.62	-7.73	-7.73	未进入	否	无	4.75
16320	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅变压器1	200	26.03	137.02	137.02	未进入	否	无	60.25
16321	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五间房村河西养殖小区	80	68.31	63.89	63.89	未进入	否	无	3.08
16322	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	七天地(小区)配电变压器	30	59.97	6.56	6.56	未进入	否	无	-3.75
16323	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	潘世春小区	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16324	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟二丈子变压器	50	61.18	9.43	9.43	未进入	否	无	8.58
16325	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马北变压器	50	92.43	29.05	29.05	未进入	否	无	31.15
16326	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子2小区配电变压器	200	31.59	106.38	106.38	未进入	否	无	-13.86
16327	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	胡家窝铺	100	30.54	49.47	49.47	未进入	否	无	0
16328	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37右2#变压器	315	48.89	98	98	未进入	否	无	11.61
16329	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
16330	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝西南	200	53.61	54.24	54.24	未进入	否	无	10.13
16331	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	冷家沟组变压器	100	81.7	30.19	30.19	未进入	否	无	-14.49
16332	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12#变压器	315	15.36	203.62	203.62	未进入	否	无	-5.62
16333	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分8#变压器	315	16.69	199.43	199.43	未进入	否	无	3.29
16334	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴牯线	章吉营东营子50kVA	80	34.41	36.48	36.48	未进入	否	无	26.13
16335	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	任家沟	50	32	24	24	未进入	否	无	-9.96
16336	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区一号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16337	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	沟里变压器	50	3.42	38.33	38.33	未进入	否	无	10
16338	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线砖厂分歧38号杆兴隆沟南坡分歧	200	54.26	77.02	77.02	未进入	否	无	122.34
16339	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子一变压器	200	56.7	86.02	86.02	未进入	否	无	5.57
16340	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	来河南变压器	100	1.06	79.16	79.16	未进入	否	无	-14.29
16341	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡单家沟15	50	77.36	10.89	10.89	未进入	否	无	-5.27
16342	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西扣莫配电变压器	50	53.25	13.48	13.48	未进入	否	无	23.66
16343	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	新立屯(农网升级)	50	30.06	25.25	25.25	未进入	否	无	14.29
16344	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下百里配电变压器	100	22.12	57.88	57.88	未进入	否	无	-8.98
16345	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	下岗岗变压器	50	112.77	14.87	14.87	未进入	否	无	13.49
16346	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营政府30kVA	400	47.95	130.44	130.44	未进入	否	无	15.38
16347	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	集体营变压器	100	73.21	29.97	29.97	未进入	否	无	24.85
16348	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	三巨兴	200	21.29	118.62	118.62	未进入	否	无	245.22
16349	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家线养猪场分支12号杆乃林皋河西分支	80	6.22	59.22	59.22	未进入	否	无	-11.76
16350	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	二道水泉变压器	100	47.92	32.08	32.08	未进入	否	无	4.98
16351	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	下凉水河变压器	160	35.92	70.59	70.59	未进入	否	无	-1.24
16352	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	大二尺沟变压器	50	77.5	1.26	1.26	未进入	否	无	8.38
16353	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔南沟变压器	50	70.03	8.27	8.27	未进入	否	无	12.03
16354	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四家北沟小区变压器1	30	93.85	8	8	未进入	否	无	41.27
16355	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈家窝铺	50	85.68	26.78	26.78	未进入	否	无	14.12
16356	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西六变压器	200	81.52	141.74	141.74	未进入	否	无	244.85

16357	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩三变压器	100	109.4	7.24	7.24	未进入	否	无	9.67
16358	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	何家沟支6#杆何家沟里变	50	104.06	-5.85	-5.85	未进入	否	无	-16.22
16359	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子养殖	50	30.6	25.31	25.31	未进入	否	无	-9.84
16360	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左11#变压器	315	22.44	181.88	181.88	未进入	否	无	-38.91
16361	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	生金井变台	50	106.14	-13.05	-13.05	未进入	否	无	8.45
16362	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺配电变压器	200	30.26	99.48	99.48	未进入	否	无	18.46
16363	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松北变压器	30	75.85	5.6	5.6	未进入	否	无	41.64
16364	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右5#变压器	315	27.74	181.31	181.31	未进入	否	无	28.1
16365	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	供销社变压器	200	68.13	24.84	24.84	未进入	否	无	-46.42
16366	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	韩家沟变压器（农网升级）	200	33.32	104.62	104.62	未进入	否	无	8.02
16367	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台小太平沟15年变压器	100	69.8	51.85	51.85	未进入	否	无	0
16368	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	姜家店水利站房后井分支吉祥沟水利站房后井分支	50	42.14	21.3	21.3	未进入	否	无	-66.89
16369	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	南营子（2.0工程）	100	28.6	53.41	53.41	未进入	否	无	-0.18
16370	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔子五组（2.0工程）	200	52.15	71.58	71.58	未进入	否	无	81.39
16371	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	0kv蒙南线边家沟分歧南荒地四天地井变压器	50	55.28	18.25	18.25	未进入	否	无	225
16372	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	西营子六天地果园台区	100	18.45	78.08	78.08	未进入	否	无	0
16373	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜大棚小区柱上变压器	30	90.42	-0.74	-0.74	未进入	否	无	-44.39
16374	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	水利站1	200	18.86	122.66	122.66	未进入	否	无	-25.26
16375	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	北营分歧水泉分支刘杖子井分支哈尔脑乡水	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
16376	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	北营分歧妙米甸村大坎子水井分支妙米甸村大坎	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	-66.67
16377	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东（19低改工程）	400	19.01	258.16	258.16	未进入	否	无	77.26
16378	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛52右1（2.0工程）	400	19.04	243.84	243.84	未进入	否	无	-35.41
16379	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官中（19低改工程）	200	3.3	153.42	153.42	未进入	否	无	-51.4
16380	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区2号变压器	1000	15.26	647.4	647.4	未进入	否	无	44.48
16381	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区1号变压器	1000	35.32	447.1	447.1	未进入	否	无	22.75
16382	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	付台子（19低改工程）	200	51.59	104.4	104.4	未进入	否	无	0
16383	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	同线马代沟养殖小区分歧马代沟村黄花山水井	50	17.64	32.76	32.76	未进入	否	无	14.29
16384	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟分台	100	10.96	72.22	72.22	未进入	否	无	20.55
16385	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈尔脑线李杖子分歧孟公店井分支孟公店井	50	0.23	39.88	39.88	未进入	否	无	-92.86
16386	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎五支3#杆扎五组变（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
16387	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰新农村变（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
16388	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
16389	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大帮地（能效）	200	24.43	113.22	113.22	未进入	否	无	7.94
16390	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	小石匠沟变压器（能效）	200	95.07	123.82	123.82	未进入	否	无	68.44
16391	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子东四家板台变压器（能效）	200	52.2	104.2	104.2	未进入	否	无	51.66
16392	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	开发区西（能效）	400	85.29	285.4	285.4	未进入	否	无	24.75
16393	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线11右3#箱变变压器	315	43.38	115.38	115.38	未进入	否	无	40.37
16394	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下湾子（2.0工程）	200	26.71	106.58	106.58	未进入	否	无	5.03
16395	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小二道沟（2.0工程）	200	11.77	138.02	138.02	未进入	否	无	8.11
16396	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上杨主干线22号杆上园镇喇嘛营子新建台区	100	40.48	39.52	39.52	未进入	否	无	2.95
16397	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房一组北园子分台（票纺联线）	400	19.16	264.84	264.84	未进入	否	无	7.16
16398	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	姜家窝铺线坤头分歧坤头波罗村三组老窖井	50	73.58	9.41	9.41	未进入	否	无	-11.29
16399	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 梢户营子	100	0	80	80	未进入	否	无	0

16400	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	pms 尖山沟	50	31.65	25.36	25.36	未进入	否	无	-18.52
16401	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板大麻子20kVA	50	52.06	13.99	13.99	未进入	否	无	-12.16
16402	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家北东井	100	51.12	37.6	37.6	未进入	否	无	0
16403	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线4右8#变压器	200	53.97	53.6	53.6	未进入	否	无	-12.19
16404	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	kV大塘线0.4kV弯子组3号台区机井柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16405	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区6号变压器	630	21.33	369.87	369.87	未进入	否	无	25.95
16406	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	小二尺沟变压器	50	45.92	18.08	18.08	未进入	否	无	23.78
16407	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右23分2#变压器	200	69.97	51.86	51.86	未进入	否	无	-63.15
16408	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰分歧扎兰村二组井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16409	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	塔线塔连分歧莲花山井分支小塔子乡莲花山井	100	5.34	80	80	未进入	否	无	0
16410	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大虎分歧炒米甸村西沟水井分支炒米甸村西沟	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16411	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线西高楼养殖分歧西高楼北顺道井变	50	33.08	26	26	未进入	否	无	100
16412	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇东四家村东沟组井变压器	50	42.22	22.42	22.42	未进入	否	无	-35.38
16413	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后(19低改)	100	1.91	78.64	78.64	未进入	否	无	0
16414	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	上刘龙(2.0工程)	100	44.26	41.26	41.26	未进入	否	无	31.49
16415	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	西四家子(2.0工程)	400	15.23	268.8	268.8	未进入	否	无	41.31
16416	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后养殖小区	200	62.41	65.82	65.82	未进入	否	无	-22.66
16417	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	0kv三宝线三宝分支水泉村三组1-2井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16418	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家炉2台区变压器	100	71.62	12.25	12.25	未进入	否	无	1
16419	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右11分2(2.0工程)	400	15.03	259.88	259.88	未进入	否	无	16.55
16420	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线上沟分歧上油房沟村上油房沟机井变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16421	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	后坡配电变压器	20	112.62	-6.52	-6.52	未进入	否	无	11.99
16422	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分4号变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入	否	无	-100
16423	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	波罗汉沟(2.0工程)	200	74.25	122.24	122.24	未进入	否	无	59.75
16424	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西四(2.0工程)	200	68.01	114.58	114.58	未进入	否	无	0
16425	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	后尖山配电变压器	50	85.09	-2.47	-2.47	未进入	否	无	43.33
16426	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米西变台	50	33.59	23.58	23.58	未进入	否	无	-6.26
16427	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	kV大兴线0.4kV东台组灌溉工程台区柱上变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16428	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头河东	160	94.02	-16.42	-16.42	未进入	否	无	1.09
16429	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	大线辛店分歧罗家沟沟口井分支罗家沟沟口井	50	33.55	26.56	26.56	未进入	否	无	814.29
16430	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥沟变压器	200	40.53	83.34	83.34	未进入	否	无	6.75
16431	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	钱大乌兰分歧马友营乡马友营村0.4kV乡直2分	100	68.42	13.87	13.87	未进入	否	无	0
16432	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟分台变压器	50	44.05	18.77	18.77	未进入	否	无	0.77
16433	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	哈尔脑分歧69号杆生金窝铺村烤烟小区分支	100	44.57	42.84	42.84	未进入	否	无	-73.96
16434	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	塔平线5#小塔子乡小塔子村0.4kV塔西2台区变	100	78.86	1.45	1.45	未进入	否	无	25.32
16435	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟东1台区变压器	100	40.53	55.27	55.27	未进入	否	无	0
16436	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟玉一号井变压器	50	114.54	-16.95	-16.95	未进入	否	无	-58.23
16437	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店井	100	34.66	48.78	48.78	未进入	否	无	-65.28
16438	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	铺线坤头分歧大北沟分支1#坤头村果园东二	100	109.76	0.96	0.96	未进入	否	无	13.56
16439	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼一组(2.0工程)	400	9.46	308.24	308.24	未进入	否	无	0
16440	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	姜家新村分歧4号杆台吉镇郑家新村新台区	100	32.52	51.27	51.27	未进入	否	无	0

16441	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	徐东西（2.0工程）	400	37.93	266.24	266.24	未进入	否	无	-4.19
16442	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区2#箱变1#变压器配电变压器	630	55.55	154.1	154.1	未进入	否	无	11.19
16443	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业刘井瑞大棚	100	70.19	22.62	22.62	未进入	否	无	-10.66
16444	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线45左1#箱变变压器	315	20.84	186.39	186.39	未进入	否	无	-2.99
16445	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#箱变变压器	315	16.73	203.21	203.21	未进入	否	无	-4.36
16446	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	河线大真发分支南庙井分支老爷庙村南庙井	50	0.11	39.94	39.94	未进入	否	无	0
16447	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	哈土营（2.0工程）	200	44.38	85.34	85.34	未进入	否	无	7.46
16448	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	八南(19低改)	200	0.17	159.76	159.76	未进入	否	无	0
16449	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	谢兴沟（2.0工程）	200	1.3	158.22	158.22	未进入	否	无	21.57
16450	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孙家湾（2.0工程）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
16451	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线西大沟台区变压器	50	29.89	27.13	27.13	未进入	否	无	11.85
16452	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安南（2.0工程）	200	49.86	123.06	123.06	未进入	否	无	141.93
16453	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河09#箱变1#变压器	400	53.84	104.84	104.84	未进入	否	无	5.47
16454	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉北山温室小区	50	56.37	13.35	13.35	未进入	否	无	3.9
16455	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三外	200	37.53	104.3	104.3	未进入	否	无	-5.88
16456	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎大队分支3#杆扎大队变	80	119.27	3.9	3.9	未进入	否	无	9.75
16457	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板狼洞沟30kVA	50	101.41	-5.7	-5.7	未进入	否	无	-0.12
16458	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	南河套变压器	200	48.35	70.38	70.38	未进入	否	无	-14.19
16459	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦北50kVA	80	100.88	-16.7	-16.7	未进入	否	无	18.51
16460	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线32#变压器	160	12.29	109.7	109.7	未进入	否	无	10.77
16461	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡范家营15	80	42.05	30.44	30.44	未进入	否	无	12.54
16462	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	正北山配电变压器	100	0.74	79.31	79.31	未进入	否	无	0
16463	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区8号变压器	630	15.61	405.66	405.66	未进入	否	无	20.17
16464	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟东	50	75.5	22.87	22.87	未进入	否	无	11.17
16465	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰中日光小区变压器	30	87.92	10.74	10.74	未进入	否	无	-33.86
16466	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟	50	88.01	-3.34	-3.34	未进入	否	无	30.67
16467	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	老爷庙变压器(巴忙线)	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
16468	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	敖宝营大棚	30	1.52	23.54	23.54	未进入	否	无	0
16469	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔西	100	72.21	17.89	17.89	未进入	否	无	26.5
16470	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于子春小区	30	2.4	23.29	23.29	未进入	否	无	-56.25
16471	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上胡配电变压器	50	41.13	20.08	20.08	未进入	否	无	0.3
16472	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组5号日光温室变压器	50	70.05	15.22	15.22	未进入	否	无	-45.76
16473	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	府线十卧分支卧凤沟外水井分支卧凤沟外水井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16474	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子	315	72.94	214.55	214.55	未进入	否	无	-8.41
16475	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营黄土坎30kVA	50	66.63	7.64	7.64	未进入	否	无	20.04
16476	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台东变压器	80	43.39	31.84	31.84	未进入	否	无	9.81
16477	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	上洼组变压器	100	54.71	30.39	30.39	未进入	否	无	-2.28
16478	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	姜家店乡吉祥家园变压器	80	76.59	15.45	15.45	未进入	否	无	13.44
16479	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头1-4组	100	88.77	-2.79	-2.79	未进入	否	无	5.15
16480	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北小区变压器	30	116.68	-9.85	-9.85	未进入	否	无	222.51
16481	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	于龙沟变压器	20	92.55	0.57	0.57	未进入	否	无	9.76
16482	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岑沟（2.0工程）	200	23.07	136.54	136.54	未进入	否	无	18.98

16483	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	吕家沟（2.0工程）	100	64.99	62.86	62.86	未进入	否	无	31.39
16484	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	宏发示范园配变	315	52.89	98.82	98.82	未进入	否	无	3.67
16485	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松玉三变压器	100	75.55	22.67	22.67	未进入	否	无	-2.35
16486	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河5#箱变3#变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	0
16487	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区10#箱变1#变压器	500	53.46	133.1	133.1	未进入	否	无	8.61
16488	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营偏上20kVA	50	53.73	15.11	15.11	未进入	否	无	12.23
16489	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟分歧烧过地分支04号杆变压器	400	7.19	306.64	306.64	未进入	否	无	-83.63
16490	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	周家湾变压器	100	90.15	-2.61	-2.61	未进入	否	无	-46.24
16491	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西街配电变压器	80	101.31	-14.95	-14.95	未进入	否	无	-3.94
16492	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	孟家湾配电变压器	20	66.88	4.17	4.17	未进入	否	无	50
16493	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	双庙变压器(下府)	20	93.11	-1.71	-1.71	未进入	否	无	21.86
16494	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kV下府线柳下台区1号变压器	50	30.77	25.83	25.83	未进入	否	无	0
16495	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	南湾子（农网升级）	50	37.2	21.4	21.4	未进入	否	无	19.57
16496	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平西变压器	50	65.57	9	9	未进入	否	无	4.54
16497	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟里变压器	50	65.57	10.83	10.83	未进入	否	无	-47.76
16498	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店西变压器	50	88.81	-2.47	-2.47	未进入	否	无	37.99
16499	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子组变压器	200	11.56	138.6	138.6	未进入	否	无	-6
16500	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家河东一支3#杆河东一组变	80	103.67	-18.65	-18.65	未进入	否	无	-42.17
16501	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	榆树底北变压器	50	1.47	39.34	39.34	未进入	否	无	-27.27
16502	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔五小区	50	118.79	-14.11	-14.11	未进入	否	无	37.32
16503	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店分歧方申一	200	45.43	76.44	76.44	未进入	否	无	-52.17
16504	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分7#变压器	315	2.17	245.16	245.16	未进入	否	无	-7.89
16505	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松一变压器	200	54.49	68.26	68.26	未进入	否	无	5.23
16506	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区变压器	30	79.83	4.12	4.12	未进入	否	无	-26.75
16507	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线9#变压器	400	49.52	122.6	122.6	未进入	否	无	17.43
16508	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山鸡场	30	14.71	20.34	20.34	未进入	否	无	-52.5
16509	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kV姜坤线坤头波罗村南沟井变压器	400	52.82	116.36	116.36	未进入	否	无	406.84
16510	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右9#变压器	315	18.36	194.17	194.17	未进入	否	无	-33.62
16511	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门子（15年）	100	84.3	55.47	55.47	未进入	否	无	63
16512	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	陶瓷厂家属院变台	100	19.78	60.82	60.82	未进入	否	无	-15.03
16513	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线167#三义栈变	50	99.02	-6.65	-6.65	未进入	否	无	24.44
16514	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 王养殖小区配变	80	61.64	19.69	19.69	未进入	否	无	-40.34
16515	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙变压器	100	47.98	35.92	35.92	未进入	否	无	-11.04
16516	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板老西沟20kVA	50	56.22	23.3	23.3	未进入	否	无	258.86
16517	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	曹队变压器	30	80.87	4.71	4.71	未进入	否	无	13.65
16518	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27右5#变压器	315	13.11	210.7	210.7	未进入	否	无	24.58
16519	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	下四家子大棚小区	80	89.78	4.86	4.86	未进入	否	无	1588
16520	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	黑山沟变压器	50	33.06	23.48	23.48	未进入	否	无	-9.55
16521	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	小太平沟养殖小区变压器	160	3.42	123.57	123.57	未进入	否	无	13.43
16522	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿下	400	68.78	245.76	245.76	未进入	否	无	15.16
16523	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	下窑西（15年）	100	1.49	78.94	78.94	未进入	否	无	0
16524	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	东官镇丁东（15年）	50	73.22	9.98	9.98	未进入	否	无	23.03

16525	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	肖杖子变压器	200	55.68	108.06	108.06	未进入	否	无	24.8
16526	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二三配变	100	40.23	39.79	39.79	未进入	否	无	3.47
16527	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子变压器	200	47.26	65.46	65.46	未进入	否	无	-14.2
16528	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	北巴思变压器	200	14.96	130.08	130.08	未进入	否	无	-31.23
16529	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三示范配变	80	56.16	31.34	31.34	未进入	否	无	28.59
16530	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 东河南变压器	50	33.4	23.31	23.31	未进入	否	无	-8.02
16531	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老坎丈子道东大棚	80	71.45	12.63	12.63	未进入	否	无	2.38
16532	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	桃园12号箱变1#变压器	400	68.01	49.04	49.04	未进入	否	无	23.44
16533	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园1号箱变1#变压器	315	92.06	-37.83	-37.83	未进入	否	无	15.88
16534	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	抬头沟养殖变压器	80	88.65	7.56	7.56	未进入	否	无	17.56
16535	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	娄西	100	29.11	55.02	55.02	未进入	否	无	-5.8
16536	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰一组分支12#扎兰前街变1	80	94.55	-4.86	-4.86	未进入	否	无	-9.08
16537	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线南营子分歧02号杆南营子小区配变	30	34.98	13.53	13.53	未进入	否	无	-11.36
16538	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线31#变压器	315	87.94	-22.68	-22.68	未进入	否	无	11.64
16539	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	马家店变台	30	5.15	22.54	22.54	未进入	否	无	6.06
16540	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴村西洼组变压器	200	44.25	71.5	71.5	未进入	否	无	-4.82
16541	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区1号	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16542	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	二道营	100	39.17	40.97	40.97	未进入	否	无	18.27
16543	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	下洼组变压器	200	40.26	112.02	112.02	未进入	否	无	-9.01
16544	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土鱼池配变	80	61.65	15.31	15.31	未进入	否	无	18.76
16545	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线19#变压器	200	77.34	6.94	6.94	未进入	否	无	-2.58
16546	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三四配变	400	77.06	261	261	未进入	否	无	3.97
16547	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟北变台	50	78.96	9.92	9.92	未进入	否	无	13.17
16548	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线凌北东变压器	200	28.56	105.92	105.92	未进入	否	无	0
16549	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店	200	75.56	43.54	43.54	未进入	否	无	1.4
16550	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	北票市宪清慈善事业服务中心	400	52.13	252.08	252.08	未进入	否	无	19.8
16551	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平外组变压器	200	44.48	71.08	71.08	未进入	否	无	337.64
16552	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中拉配电变压器	100	26.52	53.55	53.55	未进入	否	无	11.13
16553	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线东山变压器	50	41.08	19.47	19.47	未进入	否	无	6.53
16554	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家新村	315	17.5	197.1	197.1	未进入	否	无	-7.31
16555	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营任麻沟30kVA	80	54.46	26.35	26.35	未进入	否	无	79.3
16556	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申北大棚小区	50	96.24	-1.27	-1.27	未进入	否	无	-23.29
16557	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线长南变压器	315	63.43	52.83	52.83	未进入	否	无	2.23
16558	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	薛台子变台	100	38.63	47.52	47.52	未进入	否	无	-25.86
16559	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	程家沟	50	33.27	23.5	23.5	未进入	否	无	24.07
16560	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	金岭寺养殖小区	30	0.01	24	24	未进入	否	无	0
16561	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿小区变压器	100	87.75	27.92	27.92	未进入	否	无	-16.16
16562	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西五（15年）	200	3.77	158.8	158.8	未进入	否	无	28.45
16563	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿分	200	71.51	46.14	46.14	未进入	否	无	38.59
16564	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区二分支变压器	30	43.68	13.39	13.39	未进入	否	无	566.67
16565	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线28#变压器	200	40.2	79.64	79.64	未进入	否	无	3.94
16566	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	北地小区配电变压器	30	58.45	8.03	8.03	未进入	否	无	37.62
16567	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	秦家沟配电变压器1	80	97.2	-0.97	-0.97	未进入	否	无	-43.47
16568	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子东北小区配电变压器	400	0.53	319.48	319.48	未进入	否	无	8.82

16569	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 跑达沟	20	76.26	2.04	2.04	未进入	否	无	2.76
16570	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家组养殖小区	200	32.86	104.84	104.84	未进入	否	无	87.17
16571	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 房申沟变压器	100	54.54	33.71	33.71	未进入	否	无	0
16572	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线32#变压器	315	23.82	177.03	177.03	未进入	否	无	6.39
16573	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下胡配电变压器	315	54.89	228.22	228.22	未进入	否	无	474.33
16574	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营变压器	200	1.12	157.94	157.94	未进入	否	无	-7.84
16575	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	砖厂家属院	50	37.49	21.27	21.27	未进入	否	无	-9.11
16576	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区2#箱变1#配电变压器	630	66	88.77	88.77	未进入	否	无	7.43
16577	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	金河小区变压器配电变压器	630	24.58	349.15	349.15	未进入	否	无	4.76
16578	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河8#箱变2#变压器	500	30.92	245.6	245.6	未进入	否	无	4.66
16579	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎南下	100	37.26	43.65	43.65	未进入	否	无	-10.88
16580	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富西	200	50.83	58.46	58.46	未进入	否	无	6.92
16581	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	十西变压器	30	118.11	-9.3	-9.3	未进入	否	无	10.95
16582	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	道西变压器	200	0.49	159.16	159.16	未进入	否	无	21.05
16583	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支12#杆扎兰四组变	80	40.5	32.72	32.72	未进入	否	无	1.3
16584	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	徐亚林大棚配变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16585	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线23#变压器	200	40.98	78.04	78.04	未进入	否	无	20.15
16586	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线9号变压器	200	34.81	90.56	90.56	未进入	否	无	28.97
16587	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39右1#变压器	100	45.27	34.84	34.84	未进入	否	无	-25.71
16588	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线上窑变压器	100	20.93	59.07	59.07	未进入	否	无	-12.07
16589	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营大营子20kVA	80	99.19	13.97	13.97	未进入	否	无	13.15
16590	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬线兰南沟北二组	200	35	107.22	107.22	未进入	否	无	12.3
16591	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里西山养猪小区配电变压器	400	0.81	319.52	319.52	未进入	否	无	390.91
16592	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔龙小区	50	67.72	6.78	6.78	未进入	否	无	-17.05
16593	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林泉南小区配电变压器	100	1.54	78.49	78.49	未进入	否	无	-62.86
16594	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组变压器	200	41.89	76.22	76.22	未进入	否	无	7.15
16595	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼大棚变压器	160	1.05	126.56	126.56	未进入	否	无	86.67
16596	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	蒙古营	200	22.04	115.9	115.9	未进入	否	无	5.5
16597	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板南窝铺小区50kVA	80	70.93	16.07	16.07	未进入	否	无	-0.93
16598	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子养殖小区（大棚）变压器	30	61.45	6.8	6.8	未进入	否	无	0.56
16599	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜小区	30	119.7	-11.72	-11.72	未进入	否	无	-8.74
16600	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三大棚小区	10	119.51	-3.9	-3.9	2025/7/14	是	2026/3/1	2.3
16601	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	横道子变压器	100	46.51	51.05	51.05	未进入	否	无	0
16602	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	东地鸡场变压器	30	37.79	13.34	13.34	未进入	否	无	47
16603	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	沟分二道沟村大偏石水井分支二道沟村大偏石水井分支	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16604	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	李队变压器	50	82.77	0.37	0.37	未进入	否	无	-58.27
16605	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	高家沟	200	77.33	150.58	150.58	未进入	否	无	1.26
16606	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山小区	30	77.53	0.77	0.77	未进入	否	无	1.19
16607	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台线烧地沟分歧上瓦盆分支上瓦盆井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16608	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上大东沟配变	30	28.42	15.97	15.97	未进入	否	无	-38.26
16609	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	大门海沟变台	80	30.79	40.1	40.1	未进入	否	无	-4.99
16610	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡左家窝铺（15年）	50	84.15	-1.98	-1.98	未进入	否	无	4.1
16611	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	W南欧线欧韵蓝湾1#箱变变压器间隔配电变	630	0	504	504	未进入	否	无	-100
16612	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分43#变压器	315	21.88	184.75	184.75	未进入	否	无	-31.46

16613	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦一变压器	100	77.72	34.15	34.15	未进入	否	无	-8.21
16614	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组变压器	100	40.49	43.82	43.82	未进入	否	无	0.91
16615	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	北干线土洞子分歧黄前分支黄古屯村黄后井	50	47.81	20.21	20.21	未进入	否	无	-0.94
16616	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线24左3#变压器	200	0.02	159.94	159.94	未进入	否	无	-97.64
16617	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线51分1#变压器	50	12.49	33.78	33.78	未进入	否	无	-20.41
16618	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼养殖小区配变	30	119.61	-10.64	-10.64	未进入	否	无	-41.08
16619	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	董家湾	100	80.21	17.26	17.26	未进入	否	无	-36.15
16620	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	馒头沟八组（15年新增分台区）	50	99.97	29.46	29.46	未进入	否	无	75.36
16621	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分歧兴村分支04号杆变压器	400	0	320	320	未进入	否	无	-100
16622	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	徐金龙大棚小区变压器	80	0.47	63.63	63.63	未进入	否	无	-95.24
16623	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线金河9#箱变2#变压器	630	35.77	278.71	278.71	未进入	否	无	-29.32
16624	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	上奔配电变压器	30	92.02	-2.48	-2.48	未进入	否	无	1.97
16625	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	韩杖子养殖变压器	80	1.06	63.27	63.27	未进入	否	无	-33.33
16626	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区6#箱变2#配电变压器	630	34.45	292.51	292.51	未进入	否	无	6.69
16627	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边四变压器	50	112.02	-11.46	-11.46	未进入	否	无	-2.73
16628	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店（2.0工程）	200	72.92	25.08	25.08	未进入	否	无	7.8
16629	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大羊窝铺	250	67.94	172.18	172.18	未进入	否	无	-5.85
16630	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线姜家店变压器	200	25.42	109.22	109.22	未进入	否	无	-4.64
16631	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	山咀子配电变压器	50	69.38	5.35	5.35	未进入	否	无	18.72
16632	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 西山变压器	50	79.32	1.3	1.3	未进入	否	无	-0.17
16633	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道养殖变台	30	119.61	-10.76	-10.76	未进入	否	无	31.93
16634	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	康营子变压器	50	76.99	5.73	5.73	未进入	否	无	112.97
16635	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	米三小区	50	86.59	-3.3	-3.3	未进入	否	无	328.26
16636	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山山湾子大棚2	400	83.96	-14.32	-14.32	未进入	否	无	110.22
16637	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井南变台	30	40.36	13.1	13.1	未进入	否	无	-69.47
16638	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一四组配变	50	92.95	-6.47	-6.47	未进入	否	无	17.21
16639	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝小区支5#杆三宝养殖小区变1	50	76.3	9.29	9.29	未进入	否	无	-12.58
16640	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	分陈家梁村河西1号方田井分支陈家梁村河西	100	39.81	51.02	51.02	未进入	否	无	-9.28
16641	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	南营子（15年）	200	32.82	95.24	95.24	未进入	否	无	0
16642	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈山嘴子（2.0工程）	200	30.32	119.74	119.74	未进入	否	无	0
16643	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	刘增友大棚小区变压器	30	90.66	21.82	21.82	未进入	否	无	73
16644	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	姜南1台区变压器	200	38.17	99.52	99.52	未进入	否	无	-7.95
16645	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	正北沟	80	70.38	14.21	14.21	未进入	否	无	6.52
16646	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	养牛小区分支3#杆养牛小区变	50	88.65	-13.02	-13.02	未进入	否	无	-43.65
16647	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申西沟台	200	15.34	140.24	140.24	未进入	否	无	-56.12
16648	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰	200	17.43	125.16	125.16	未进入	否	无	10
16649	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡小哈达（15年）	50	78.13	20.82	20.82	未进入	否	无	62.84
16650	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟大棚变压器1	30	0.07	23.98	23.98	未进入	否	无	-50
16651	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二小区	100	63.01	35.64	35.64	未进入	否	无	-5.83
16652	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈弯子（19低改工程）	200	1.46	157.4	157.4	未进入	否	无	-8.7
16653	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈西沟（19低改工程）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
16654	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	米山营变压器	80	33.51	37.94	37.94	未进入	否	无	-24.79
16655	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	下水泉变压器	20	0.96	15.82	15.82	未进入	否	无	0
16656	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟3-4示范配变	50	1.7	39.22	39.22	未进入	否	无	-20

16657	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙南2组	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16658	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道分歧西店分支3#变压器	100	55.09	30.48	30.48	未进入	否	无	-3.96
16659	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地大棚小区	100	0.12	79.89	79.89	未进入	否	无	0
16660	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山西	50	109.44	-1.62	-1.62	未进入	否	无	62.39
16661	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉大井配电变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16662	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	吉营线孤家子七家子井分支孤家子七家子井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16663	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	河东(19低改)	400	65.1	264.2	264.2	未进入	否	无	155.69
16664	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	松果园变压器1	30	113.36	-9.36	-9.36	未进入	否	无	16.43
16665	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西小区	200	0.21	159.68	159.68	未进入	否	无	0
16666	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	杨树沟变压器	20	89.32	-1.86	-1.86	未进入	否	无	31.21
16667	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三	50	44.35	19.6	19.6	未进入	否	无	-12.73
16668	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区2	80	70.02	16.64	16.64	未进入	否	无	1.44
16669	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	西沟里15	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16670	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺三（15年）	315	67.65	130.95	130.95	未进入	否	无	13.46
16671	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	大梁底变压器	50	36.69	22.32	22.32	未进入	否	无	14.44
16672	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29右1#变压器	200	33.15	93.7	93.7	未进入	否	无	9.94
16673	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	老虎沟变压器	30	87.03	-0.25	-0.25	未进入	否	无	21.07
16674	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 王兰旗日光小区变压器	50	87.27	1.65	1.65	未进入	否	无	-8.49
16675	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东二	200	48.07	116.74	116.74	未进入	否	无	5.21
16676	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线9#变压器	400	36.29	175.04	175.04	未进入	否	无	0
16677	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	南广富	100	49.5	31.3	31.3	未进入	否	无	-45.65
16678	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前一（83）	200	16.24	127.74	127.74	未进入	否	无	-5.15
16679	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前二（83）	315	55.68	204.4	204.4	未进入	否	无	1.92
16680	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	松台沟养殖小区新	30	27.29	16.38	16.38	未进入	否	无	-65.71
16681	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	房三分台（83）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
16682	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	前尖山配电变压器	80	60.62	15.53	15.53	未进入	否	无	-0.68
16683	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	红房台变压器1	20	79.22	0.16	0.16	未进入	否	无	31.25
16684	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马乃沟（农网升级）	50	45.51	17.67	17.67	未进入	否	无	10.41
16685	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上府组变压器	100	30.72	52.32	52.32	未进入	否	无	-11.27
16686	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	郭家营变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
16687	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	中太平变压器	315	54.33	189.09	189.09	未进入	否	无	100.13
16688	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右13分3#变压器	315	51.36	90.25	90.25	未进入	否	无	8.19
16689	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉种植小区	50	47.62	16.82	16.82	未进入	否	无	-5.86
16690	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小蕊大棚小区配电变压器	50	7.7	36.15	36.15	未进入	否	无	-62.5
16691	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	邹德余小区变压器	30	29.04	17.67	17.67	未进入	否	无	-83.33
16692	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大板沟变台	20	101.54	-3.35	-3.35	未进入	否	无	51.15
16693	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子北沟	100	24.79	56.78	56.78	未进入	否	无	4.33
16694	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子养殖小区变压器	200	55.65	73.44	73.44	未进入	否	无	-20.8
16695	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	棚地井	100	38.28	43.91	43.91	未进入	否	无	-2.15
16696	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青小区	30	3.04	23.19	23.19	未进入	否	无	100
16697	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区5#箱变1#变压器配电变压器	500	34.8	226.3	226.3	未进入	否	无	32.09
16698	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	106绿路线	绿岛豪苑2#箱变1#变压器配电变压器	630	38.05	264.29	264.29	未进入	否	无	29.6
16699	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下长南变压器1	200	32.77	109.14	109.14	未进入	否	无	20.65
16700	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗三四变压器	200	76.58	8.42	8.42	未进入	否	无	-0.11

16701	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线21右1#变压器	315	35.61	141.56	141.56	未进入	否	无	8.7
16702	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	红石砬配电变压器	100	99.47	26.5	26.5	未进入	否	无	-7.99
16703	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	塔南配电变压器	50	2.68	38.66	38.66	未进入	否	无	-3.85
16704	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	新丘变台	30	82.97	-0.85	-0.85	未进入	否	无	12.8
16705	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	线三分歧岳家分支兰家店水井分支兰家店	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
16706	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯北配电变压器	200	72.89	111.68	111.68	未进入	否	无	0
16707	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	樱桃沟变台	315	33.02	165.91	165.91	未进入	否	无	4.87
16708	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛西沟变台	50	91.61	-5.71	-5.71	未进入	否	无	-7.15
16709	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	207二工村线二工村线9右11#变压器	100	9.77	70.23	70.23	未进入	否	无	-83.96
16710	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线开发区变压器	100	72.94	8.3	8.3	未进入	否	无	0
16711	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家岭分台变压器	50	26.47	26.84	26.84	未进入	否	无	24.16
16712	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺井20kVA	80	28.7	43.98	43.98	未进入	否	无	-60.49
16713	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东四配电变压器	100	11.2	70.12	70.12	未进入	否	无	0
16714	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河01#箱变2#变压器	400	28.29	206.92	206.92	未进入	否	无	3.91
16715	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐大棚变压器	160	6.63	119.25	119.25	未进入	否	无	-43.48
16716	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区4#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.5	362.31	362.31	未进入	否	无	10.38
16717	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	郝家沟变压器	30	52.55	8.26	8.26	未进入	否	无	-2.26
16718	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张玉德大棚小区变压器	80	67.46	42.32	42.32	未进入	否	无	23.08
16719	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	寰宇小区7#箱变变压器配电变压器	500	22.21	289.9	289.9	未进入	否	无	13.2
16720	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	漠河沟(19低改工程)	100	23.4	57.08	57.08	未进入	否	无	13.24
16721	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋北日光小区配变	50	4.06	39.03	39.03	未进入	否	无	0
16722	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	苑岳线棚改新村6#箱变1配电变压器	630	13.48	419.08	419.08	未进入	否	无	-99.34
16723	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库日光小区	80	0	64	64	未进入	否	无	0
16724	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板三变台	100	2.3	77.7	77.7	未进入	否	无	-4.29
16725	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯变台	160	74.22	99.42	99.42	未进入	否	无	-0.1
16726	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场棚改8#箱变1#变压器	500	41.42	193.1	193.1	未进入	否	无	9.23
16727	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	黄营子变压器新	20	78.18	0.82	0.82	未进入	否	无	20.3
16728	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	哈巴齐	50	27.4	27.25	27.25	未进入	否	无	20.16
16729	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	孟家窝铺	100	44.89	36.17	36.17	未进入	否	无	-5.43
16730	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五棚配变	100	49.11	39.16	39.16	未进入	否	无	25.2
16731	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	闫飞小区配变	50	8.64	35.69	35.69	未进入	否	无	0
16732	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	官营子变压器	20	76.6	1.04	1.04	未进入	否	无	14.73
16733	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	朱石皋变压器	50	70.49	15.43	15.43	未进入	否	无	25.12
16734	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	边家梁变压器	20	75.43	2.35	2.35	未进入	否	无	19.91
16735	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	0kW鹏达小区(箱变)变压器间隔配电变压器	500	31.23	243.95	243.95	未进入	否	无	3.2
16736	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线12分8#变压器柱上变压器	250	31.75	120.68	120.68	未进入	否	无	-3.91
16737	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期2号变压器	630	30.17	313.93	313.93	未进入	否	无	18.95
16738	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	巴前变压器	100	79.19	26.52	26.52	未进入	否	无	-2.86
16739	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼一	30	87.62	-2.29	-2.29	未进入	否	无	14.01
16740	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	石杖子配电变压器	200	26.6	106.94	106.94	未进入	否	无	30.18
16741	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东沟南洼15	80	40.34	31.75	31.75	未进入	否	无	-10.1
16742	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	台吉镇庄头种植小区(15年)	50	43.58	20.82	20.82	未进入	否	无	-11.54
16743	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	姜家营台	200	38.57	91.38	91.38	未进入	否	无	-41.7
16744	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴二	50	38.76	21.41	21.41	未进入	否	无	2.46

16745	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟村范青峰井变压器	50	50.66	17.62	17.62	未进入	否	无	71.43
16746	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	老宅营南沟15	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16747	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营（15年）	200	63.3	33.42	33.42	未进入	否	无	9.97
16748	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	高成机井变压器	50	42.06	22.56	22.56	未进入	否	无	-70.24
16749	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子二三变压器	100	78.83	7.05	7.05	未进入	否	无	7.85
16750	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	袁家梁变压器1	10	107.95	-2.79	-2.79	未进入	否	无	0
16751	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	枝邓家分支头道营村郭顶山水井分支头道营村	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16752	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	卧外（2.0工程）	100	48.54	37.36	37.36	未进入	否	无	0
16753	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴西沟（2.0工程）	200	25.18	109.66	109.66	未进入	否	无	9.97
16754	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	2-4分（2.0工程）	200	64.39	131.58	131.58	未进入	否	无	148.15
16755	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	孟公店（19低改工程）	400	12.6	280.88	280.88	未进入	否	无	87.31
16756	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子河东100kVA	100	34.88	49.51	49.51	未进入	否	无	0
16757	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东分（19低改）	200	27.41	105.18	105.18	未进入	否	无	-48.4
16758	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	钱新立屯南地大棚小区分歧二道沟村东小庙力	50	41.53	22.85	22.85	未进入	否	无	-49.25
16759	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线刘杖子冷棚小区配电变压器	30	95.75	-4.44	-4.44	未进入	否	无	1.1
16760	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔乡北广夫村东组北山养殖小区	50	43.49	20.73	20.73	未进入	否	无	-61.8
16761	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙五	200	25.7	114.74	114.74	未进入	否	无	7.8
16762	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	章吉营变台	80	1.18	63.17	63.17	未进入	否	无	0
16763	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下甸（农网升级）	50	63.58	9.44	9.44	未进入	否	无	-6.45
16764	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线大兰旗1组变压器	100	52	28	28	未进入	否	无	0
16765	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟小北山配变	50	40.61	19.7	19.7	未进入	否	无	-7.05
16766	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下瓦金泉变压器	100	73.3	16.21	16.21	未进入	否	无	1.26
16767	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东伙房15年变压器	50	49.95	16.5	16.5	未进入	否	无	7.92
16768	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线2#变压器	315	0	252	252	未进入	否	无	0
16769	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右1右支2#变压器	315	5.45	236.19	236.19	未进入	否	无	-19.09
16770	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线11#变压器	315	8.33	225.76	225.76	未进入	否	无	20.69
16771	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线45#变压器	100	119.94	-39.3	-39.3	未进入	否	无	12.03
16772	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马户沟（2.0工程）	400	51.43	261.84	261.84	未进入	否	无	-17.71
16773	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	北组1#台区变压器	200	70.06	20.9	20.9	未进入	否	无	15.35
16774	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东（19低改）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
16775	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	川大线大力虎分歧北二组井分支北二组井变	50	64.56	14.99	14.99	未进入	否	无	-7.14
16776	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区4号变压器	630	9.11	453.92	453.92	未进入	否	无	41.15
16777	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	10kV南干线915单元陈国军大棚小区变压器	50	46.72	20.5	20.5	未进入	否	无	84.31
16778	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	娄家店乡来河北（15年）	50	63.69	9.12	9.12	未进入	否	无	7.05
16779	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线56#变压器	250	3.94	190.15	190.15	未进入	否	无	-46.15
16780	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西官营镇西山嘴1号井变压器	50	0.1	40	40	未进入	否	无	-100
16781	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西屋铺变压器	50	1.92	39.25	39.25	未进入	否	无	61.54
16782	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后1	50	38.55	21.91	21.91	未进入	否	无	-23.71
16783	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	火杖子变压器（83）	400	25.97	217.72	217.72	未进入	否	无	10.53
16784	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线宝二柱上变压器	315	25.8	192.91	192.91	未进入	否	无	0.66
16785	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 山咀变台	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16786	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台六队（2.0工程）	400	13.01	267.96	267.96	未进入	否	无	-29.8
16787	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16788	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头	50	74.96	11.53	11.53	未进入	否	无	6.93

16789	国网朝阳市北票市供电公司			大西台1	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16790	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西十组	80	70.72	28.05	28.05	未进入	否	无	5.14
16791	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	前铁	50	73.09	7.42	7.42	未进入	否	无	5.6
16792	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大东50kVA新	200	67.51	100.36	100.36	未进入	否	无	126.29
16793	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	小克洛湾变压器	400	0.49	319.72	319.72	未进入	否	无	128.57
16794	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	绿岛豪苑1#箱变变压器1#配电变压器	630	38.72	260.13	260.13	未进入	否	无	17.47
16795	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线55号变压器	200	3.32	153.6	153.6	未进入	否	无	-32.14
16796	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来南变压器（83）	200	65.71	143.4	143.4	未进入	否	无	7.09
16797	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛变压器（83）	200	56.15	125.2	125.2	未进入	否	无	5935.29
16798	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉朝北路（83）	400	19.23	251.84	251.84	未进入	否	无	-0.08
16799	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元下四家（15年）	200	51.37	61.2	61.2	未进入	否	无	7.36
16800	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴村西台变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
16801	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	赵胡沟（83）	200	28.25	127.88	127.88	未进入	否	无	-1.72
16802	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河1#箱变4#变压器	500	31.37	243.15	243.15	未进入	否	无	9.17
16803	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	小四道沟配电变压器	20	119.57	-8	-8	2025/1/28	是	2026/3/1	48.37
16804	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线61#变压器	315	44.33	112.58	112.58	未进入	否	无	-26.48
16805	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼配变（15年）	400	35.55	298.2	298.2	未进入	否	无	1.26
16806	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北山坡农业大棚配变	50	55.29	15.68	15.68	未进入	否	无	-51.01
16807	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	海青房变压器	50	67.75	2.93	2.93	未进入	否	无	1.1
16808	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于中30kVA	100	26.23	54.18	54.18	未进入	否	无	12.81
16809	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支3#何家沟外变	315	44.22	144.21	144.21	未进入	否	无	11.37
16810	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线马友营乡政府	100	113.08	-19.98	-19.98	未进入	否	无	0.44
16811	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子柱上变压器	50	3.89	38.33	38.33	未进入	否	无	-7.14
16812	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西（2.0工程）	400	4.71	308.12	308.12	未进入	否	无	-83.4
16813	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	黄家沟（2.0工程）	400	23.66	239.68	239.68	未进入	否	无	11.07
16814	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16815	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小真发变压器	50	63.46	31.14	31.14	未进入	否	无	80.88
16816	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	平线大乌兰分歧南营子分支东台子村南营子村	200	0	160	160	未进入	否	无	0
16817	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四中学变压器	100	54.74	25.36	25.36	未进入	否	无	-22
16818	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子变压器	50	50.32	17.95	17.95	未进入	否	无	18.52
16819	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	黑哈分歧哈东分支3#变压器	200	49.38	112.82	112.82	未进入	否	无	16.95
16820	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老十八台上伙房河套养殖小区	200	64.86	55.82	55.82	未进入	否	无	0
16821	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线十二东	200	56.7	107.98	107.98	未进入	否	无	1.9
16822	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营子小区变压器	50	86.28	6.47	6.47	未进入	否	无	12.5
16823	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	韩家窝铺	100	85.22	24.65	24.65	未进入	否	无	3.56
16824	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东（2.0工程）	200	46.84	100.24	100.24	未进入	否	无	0
16825	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区6#箱变1#配电变压器	1000	76.99	58.8	58.8	未进入	否	无	3.79
16826	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	八道梁变压器	80	20.86	47.31	47.31	未进入	否	无	-29.39
16827	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	住户沟变压器	30	84.06	-0.16	-0.16	未进入	否	无	-14.38
16828	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉巨永乡村15	50	86.38	4.95	4.95	未进入	否	无	32.61
16829	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝国老镇奈林皋（15年）	50	28.37	26.73	26.73	未进入	否	无	24.12
16830	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	柿子沟外	50	54.76	14.86	14.86	未进入	否	无	15.76
16831	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营徐塔养殖30kVA	30	14.51	19.65	19.65	未进入	否	无	-87.5
16832	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉巨勇乡存于杖子15	50	74.9	23.28	23.28	未进入	否	无	37.45

16833	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右13分2支1#变压器	315	20.61	187.11	187.11	未进入	否	无	0.84
16834	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯小区变压器	20	0.05	15.99	15.99	未进入	否	无	0
16835	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老镇上太平（15年）变压器	100	55.25	25.64	25.64	未进入	否	无	0
16836	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村来存里组二台区	400	40.03	314.64	314.64	未进入	否	无	40.41
16837	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	上园线袜子沟1-2水井分支袜子沟1-2水井变	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
16838	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右14分1#箱变变压器	800	45.01	280.16	280.16	未进入	否	无	8.55
16839	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	孙井付养殖小区配电变压器	200	37.54	97.82	97.82	未进入	否	无	150.86
16840	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线王家沟北坡配电变压器	100	67.53	26.45	26.45	未进入	否	无	0
16841	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄村（19低改工程）	200	45.45	87.42	87.42	未进入	否	无	43.91
16842	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郭孝全养殖小区	100	52.19	30.58	30.58	未进入	否	无	0
16843	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分枝郎中村四道沟井变压器	50	0.02	40	40	未进入	否	无	-100
16844	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	潘家沟（2.0工程）	100	52.54	31.05	31.05	未进入	否	无	0
16845	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	W南欧线欧韵蓝湾8#箱变变压器间隔配电变	630	0	504	504	未进入	否	无	0
16846	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	v刘学进变压器	315	16.97	198.54	198.54	未进入	否	无	19.21
16847	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子	200	36.59	86.92	86.92	未进入	否	无	18.67
16848	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛33号（2.0工程）	400	24.84	220.72	220.72	未进入	否	无	27.4
16849	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	玻力罕（2.0工程）	100	28.05	52.08	52.08	未进入	否	无	0
16850	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	大好松沟（19低改）	200	78.17	93.48	93.48	未进入	否	无	4.55
16851	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二组（2.0工程）	400	17.75	249.04	249.04	未进入	否	无	47.25
16852	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms 伊家沟	50	29.31	26.88	26.88	未进入	否	无	73.03
16853	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	巴北（15年）	200	78.47	79.34	79.34	未进入	否	无	26.94
16854	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥顺号养殖小区	100	0.15	79.85	79.85	未进入	否	无	100
16855	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	蔬菜生产合作二柱上变压器	200	0.9	158.9	158.9	未进入	否	无	-56.52
16856	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	河南2台区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16857	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛前	80	46	29.35	29.35	未进入	否	无	6.09
16858	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	大板于东15	50	39.23	22.61	22.61	未进入	否	无	-6.06
16859	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区6#箱变配电变压器	630	33.46	293.39	293.39	未进入	否	无	18.69
16860	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后梅林村	100	66.93	32.08	32.08	未进入	否	无	3.19
16861	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣线石外南分支大石匠沟井分支大石匠沟井	50	0.18	39.91	39.91	未进入	否	无	-100
16862	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园4号箱变1#变压器	315	67.58	41.14	41.14	未进入	否	无	12.2
16863	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小一组配电变压器	100	68.38	13.9	13.9	未进入	否	无	3.59
16864	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王线东荒村郭家店井分支北四家乡郭家湾井	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-80
16865	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔二	315	0	252	252	未进入	否	无	-100
16866	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大二	50	33.83	23.8	23.8	未进入	否	无	-0.38
16867	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	红旗沟	30	80.02	1.14	1.14	未进入	否	无	17.51
16868	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花甸新增大棚小区配电变压器	50	82.53	-0.97	-0.97	未进入	否	无	8.39
16869	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里一组（83）	200	48.7	78.2	78.2	未进入	否	无	189.18
16870	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	210南百线	百丽高层变压器配电变压器	630	62.61	109.87	109.87	未进入	否	无	76.22
16871	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	池家沟小区分台	200	107.96	30.32	30.32	未进入	否	无	398.84
16872	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈101台（83）	200	27.05	107.16	107.16	未进入	否	无	-9.79
16873	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	哑巴沟（2.0工程）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
16874	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子上十家子50kVA	50	59.87	10.89	10.89	未进入	否	无	41.11
16875	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西街村配电变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
16876	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后窑组变压器	100	46.37	50.85	50.85	未进入	否	无	3.73

16877	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	西井子	80	75.38	-15.42	-15.42	未进入	否	无	43.25
16878	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗二组（2.0工程）	400	12.39	276.8	276.8	未进入	否	无	1.35
16879	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	付台组	200	54.25	152.84	152.84	未进入	否	无	0
16880	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二三	100	71.97	12.71	12.71	未进入	否	无	-24.46
16881	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟配电变压器	100	60.76	37.17	37.17	未进入	否	无	77.89
16882	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	单春杰大棚小区变压器	50	40.09	21.56	21.56	未进入	否	无	-40.98
16883	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟大棚变压器	50	9.84	35.08	35.08	未进入	否	无	-45.45
16884	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右5#变压器	100	27.05	63.72	63.72	未进入	否	无	-8.39
16885	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线7#变压器	315	32.68	160.56	160.56	未进入	否	无	9957.89
16886	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	王连红肉鸡小区	160	71.44	33.28	33.28	未进入	否	无	-12.4
16887	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	众兴养殖厂变压器	200	61.11	62.84	62.84	未进入	否	无	-15.76
16888	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东山二配电变压器	50	47.33	17.13	17.13	未进入	否	无	20.74
16889	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区1	50	60.88	28.66	28.66	未进入	否	无	-27.98
16890	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	房申小区配电变压器	50	49.65	16.48	16.48	未进入	否	无	-10.43
16891	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	两家东河套小区柱上变压器	50	84.16	24.14	24.14	未进入	否	无	-40.95
16892	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子台区	100	2.93	77.38	77.38	未进入	否	无	0
16893	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子（19低改）	200	55.84	125.4	125.4	未进入	否	无	7.43
16894	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟大棚小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
16895	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六家营大棚变压器	80	32.35	42.56	42.56	未进入	否	无	16.07
16896	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台线上伙房小区分歧十八台村六天地井	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
16897	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗3.4后（2.0工程）	200	50.2	64.18	64.18	未进入	否	无	18.15
16898	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	北房申大棚小区配电变压器	80	1.13	63.14	63.14	未进入	否	无	0
16899	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	干线上洞子分歧巴南分支土洞子村土西1井	50	29.58	27.41	27.41	未进入	否	无	-14.44
16900	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	魏家沟变台	100	92.63	23.31	23.31	未进入	否	无	-16.11
16901	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东区（18结余）	200	18.23	123.54	123.54	未进入	否	无	0
16902	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营房上下30kVA1	200	11.7	137.18	137.18	未进入	否	无	-9.85
16903	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元大帮地配电变压器	50	39.25	20.43	20.43	未进入	否	无	-4.91
16904	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里变压器	20	100.5	-4.1	-4.1	未进入	否	无	-3.16
16905	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右3#变压器	315	15.93	201.92	201.92	未进入	否	无	7.57
16906	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	杨家沟（19低改工程）	200	0.34	159.44	159.44	未进入	否	无	0
16907	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水泉农业设施大棚柱上变压器	30	96.95	-1.21	-1.21	未进入	否	无	-41.24
16908	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线八大家1台区变压器	50	78.86	26.92	26.92	未进入	否	无	204.6
16909	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子道南大棚	80	43.4	36.34	36.34	未进入	否	无	-15.87
16910	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	陆家屯变压器	100	69.96	24.92	24.92	未进入	否	无	0
16911	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线33分1#变压器	50	48.25	16.62	16.62	未进入	否	无	-15.87
16912	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松二30kVA	30	62.38	5.29	5.29	未进入	否	无	17.07
16913	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元韩家台配电变压器	100	69.25	21.42	21.42	未进入	否	无	4.22
16914	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	小辛店	50	87.97	-3.98	-3.98	未进入	否	无	15.51
16915	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	供水站支9#杆窑沟养殖小区变	80	86.47	-3.7	-3.7	未进入	否	无	2.27
16916	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	寰宇小区8#箱变1#配电变压器	1250	10.84	864.5	864.5	未进入	否	无	12.38
16917	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊（2.0工程）	200	37.46	117.46	117.46	未进入	否	无	1.96
16918	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	v上园线大平山分歧马代沟村房申沟水井变	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
16919	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山分支29号杆下杖子小区分支	30	0	24	24	未进入	否	无	0
16920	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈南	200	44.7	77.6	77.6	未进入	否	无	4.74

16921	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝扣线迷力营鸡场变压器	80	30.05	40.7	40.7	未进入	否	无	981.82
16922	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山大棚小区	20	0	16	16	未进入	否	无	-100
16923	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大荒变压器	20	80.03	2.22	2.22	未进入	否	无	25.9
16924	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	羊草沟（2.0工程）	100	21.77	59.26	59.26	未进入	否	无	0
16925	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前麻子变压器	20	83.71	-0.18	-0.18	未进入	否	无	1.86
16926	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟四台	100	55.48	29.53	29.53	未进入	否	无	1.6
16927	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	罗家沟（农网升级）	50	30.88	24.67	24.67	未进入	否	无	0
16928	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	黄水泉子（农网升级）	100	15.32	65.03	65.03	未进入	否	无	-11.79
16929	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	分歧陈大沟分歧陈奎营村陈大沟机井分支陈	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
16930	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	线南沟小区分支12号杆巴图营乡供销社组台	100	49.74	31.06	31.06	未进入	否	无	10.63
16931	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营胡铁沟（2.0工程）	200	65.28	138.9	138.9	未进入	否	无	469.43
16932	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆北	200	64.67	73.92	73.92	未进入	否	无	30.15
16933	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	四合屯变压器	100	78.38	35.58	35.58	未进入	否	无	0
16934	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四东变压器	50	65.02	8.75	8.75	未进入	否	无	-8.05
16935	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东大营大棚小区	30	2.47	23.27	23.27	未进入	否	无	200
16936	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	油匠沟变压器	50	115.06	7.74	7.74	未进入	否	无	73.56
16937	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官村西沟东组变压器	100	30.21	51.44	51.44	未进入	否	无	1.86
16938	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵东	80	42.79	30	30	未进入	否	无	3.06
16939	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广二分支变台	50	92.72	-6.31	-6.31	未进入	否	无	11.83
16940	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村三五组变压器	315	31.46	160.65	160.65	未进入	否	无	25.33
16941	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	东街	200	70.39	96.5	96.5	未进入	否	无	113.59
16942	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	北勿养殖小区	20	85.45	0.81	0.81	未进入	否	无	4.31
16943	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上靠山	200	52.53	57.6	57.6	未进入	否	无	17.37
16944	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	生七组变压器	100	60.82	25.98	25.98	未进入	否	无	22.38
16945	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	池家沟变压器	20	0.4	15.92	15.92	未进入	否	无	0
16946	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	10kV铁矿线917单元大黑山特区变压器	200	26.61	106.76	106.76	未进入	否	无	-36.37
16947	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	闹沟变压器1	50	109.52	17.98	17.98	未进入	否	无	-2.37
16948	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上石厂变压器	10	97.07	-1.58	-1.58	未进入	否	无	9.7
16949	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms 石里台1	10	94.73	-1.27	-1.27	未进入	否	无	0
16950	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	双庙变台	30	60.53	5.84	5.84	未进入	否	无	8.87
16951	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	台西线145号杆生金村北洼小区分歧	30	1.31	23.75	23.75	未进入	否	无	0
16952	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大前西（15年）	100	62.41	17.6	17.6	未进入	否	无	-27.53
16953	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗村井配变	50	37.7	21.24	21.24	未进入	否	无	7.61
16954	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34#变压器	315	1.69	246.71	246.71	未进入	否	无	79.25
16955	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	新建队1	20	116.39	-6.68	-6.68	未进入	否	无	0
16956	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营二道沟30kVA	30	119.02	-11.87	-11.87	2025/3/20	是	2026/3/1	75.95
16957	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根上变压器	200	85.65	120.74	120.74	未进入	否	无	367.92
16958	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	平房乡政府变压器	80	69.24	12.04	12.04	未进入	否	无	23.85
16959	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈只海沟小区	200	33.37	97.8	97.8	未进入	否	无	-16.3
16960	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	从家窝铺	20	119.75	-7.45	-7.45	2025/1/12	是	2026/3/1	27.4
16961	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区14#箱变1#变压器	500	26.63	266.95	266.95	未进入	否	无	5.69
16962	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟变压器（农网升级）	50	99.86	-5.76	-5.76	未进入	否	无	3.01
16963	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	史家梁	20	5.45	15.02	15.02	未进入	否	无	14.29
16964	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡生金东沟（15年）	100	54.12	52.73	52.73	未进入	否	无	59.6

16965	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚1变压器	30	62.41	5.58	5.58	未进入	否	无	-4.3
16966	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存小区变压器	80	34.01	36.8	36.8	未进入	否	无	-20.44
16967	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	小于沟变压器	50	81.44	27.2	27.2	未进入	否	无	9.07
16968	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前梅林四	50	2.12	38.94	38.94	未进入	否	无	125
16969	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	kv下府线凌东分歧三府村凌北老纪水井变	50	7.17	36.46	36.46	未进入	否	无	-25
16970	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣东变压器	100	99.55	26.54	26.54	未进入	否	无	16.69
16971	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	古家子村	50	40.3	21.02	21.02	未进入	否	无	-1.59
16972	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙里（15年）	80	42.99	29.72	29.72	未进入	否	无	-0.64
16973	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟小区（2.0工程）	200	22.78	119.08	119.08	未进入	否	无	-26.28
16974	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 迷西变压器	50	104.33	-11.12	-11.12	未进入	否	无	0.11
16975	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝线67#杆沙金沟变	30	84.64	2.07	2.07	未进入	否	无	12.83
16976	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营大棚小区配变	80	0	64	64	未进入	否	无	0
16977	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	铁东	200	21.46	117.68	117.68	未进入	否	无	15.53
16978	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线西官八组分支西官八组变压器	200	80.78	97.18	97.18	未进入	否	无	18.97
16979	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	村部配电变压器	50	85.74	-2.55	-2.55	未进入	否	无	13.29
16980	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于东井30kVA1	80	50.65	24.8	24.8	未进入	否	无	-6.23
16981	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟一五（2.0工程）	400	18.58	260.72	260.72	未进入	否	无	0
16982	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	中学（2.0工程）	400	30.44	241.56	241.56	未进入	否	无	7.65
16983	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线房申变压器	50	76.94	2.61	2.61	未进入	否	无	0.12
16984	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西南山（2.0工程）	200	43.03	112.58	112.58	未进入	否	无	76.78
16985	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	庄家沟台区(83)	200	74.96	109.2	109.2	未进入	否	无	121.44
16986	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河10#箱变变压器	315	24.26	175.58	175.58	未进入	否	无	8.67
16987	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣一(19低改工程)	200	3.7	155.96	155.96	未进入	否	无	40.91
16988	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	下羊（2.0工程）	200	78.69	120.98	120.98	未进入	否	无	294.96
16989	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟1台变压器	100	64.96	56.72	56.72	未进入	否	无	19.67
16990	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮一（15年）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
16991	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦东配电变压器	100	58.43	22.14	22.14	未进入	否	无	-4.76
16992	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	朱石皋小区（2.0工程）	100	72.24	52.27	52.27	未进入	否	无	88.99
16993	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元西台吉山南	100	78.05	18.85	18.85	未进入	否	无	0
16994	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	杨线大虎分歧炒米甸村东地水井分支东地水井	50	23.09	30.45	30.45	未进入	否	无	-45.45
16995	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店变台	50	101.36	-13.98	-13.98	未进入	否	无	-0.1
16996	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黑山沟大棚小区	30	12.89	20.32	20.32	未进入	否	无	-6.67
16997	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 菜市场配变	315	64.23	54.27	54.27	未进入	否	无	5.9
16998	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 扣北变压器	50	6.82	37.12	37.12	未进入	否	无	2.5
16999	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西分（19低改）	100	113.5	-31.92	-31.92	未进入	否	无	109.97
17000	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三东（2.0工程）	200	72.47	107.74	107.74	未进入	否	无	2.8
17001	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左17#变压器	315	4.58	237.76	237.76	未进入	否	无	100.97
17002	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kv寰宇小区2#箱变2#变压器配电变压器	630	25.51	343.35	343.35	未进入	否	无	10.19
17003	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东一	200	15.29	129.42	129.42	未进入	否	无	10.37
17004	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	榆树底村东日光小区	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17005	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	老虎南变压器	80	89.26	-0.79	-0.79	未进入	否	无	-13.85
17006	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 线麻沟	100	21.01	61.06	61.06	未进入	否	无	0
17007	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（15年新增分台区）柱上变压器	50	66.29	10.77	10.77	未进入	否	无	12.45
17008	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	乡直线三窝铺分歧周玉民井分支周玉民井变	50	30.18	28.25	28.25	未进入	否	无	-60

17009	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土前街1-2配变	200	61.5	38.92	38.92	未进入	否	无	-36.01
17010	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	西山组变压器	160	2.64	124.1	124.1	未进入	否	无	0
17011	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	孙明喜小区	80	38.31	45.33	45.33	未进入	否	无	-51.55
17012	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈义沟配电变压器	30	8	21.75	21.75	未进入	否	无	5.71
17013	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子分台变压器	50	6.46	37.56	37.56	未进入	否	无	8.77
17014	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	上他拉皋(19低改工程)	200	42.8	101.38	101.38	未进入	否	无	49.84
17015	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	温家山变压器	20	118.52	-7.12	-7.12	2025/1/12	是	2026/3/1	37.69
17016	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大北沟(上大)	10	88.05	-0.49	-0.49	未进入	否	无	10.14
17017	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁变台	50	59.34	10.33	10.33	未进入	否	无	13.61
17018	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分歧46号杆变压器	200	78.19	120.36	120.36	未进入	否	无	97.29
17019	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯	200	22.76	124.64	124.64	未进入	否	无	37.04
17020	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	十东变压器	30	109.21	-5.45	-5.45	未进入	否	无	11.52
17021	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东四2台区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17022	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南站2台区变压器	200	9.14	141.9	141.9	未进入	否	无	-65.44
17023	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营双庙30kVA	30	68.4	3.98	3.98	未进入	否	无	-0.22
17024	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营回才沟30kVA	80	22.31	46.15	46.15	未进入	否	无	0.75
17025	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上三道	400	9.02	317	317	未进入	否	无	0
17026	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟大棚小区	30	0.24	23.93	23.93	未进入	否	无	0
17027	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	粉房(19低改工程)	200	50.44	91.46	91.46	未进入	否	无	0
17028	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	白南	50	44.78	19.52	19.52	未进入	否	无	6.22
17029	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营北台20kVA	20	118.34	-7.54	-7.54	2025/7/27	是	2026/3/1	13.17
17030	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	前中街(2.0工程)	400	16.08	257.2	257.2	未进入	否	无	8.05
17031	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	孟杖子(19低改工程)	200	53.96	126.06	126.06	未进入	否	无	0
17032	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线44左2#变压器	315	114.53	-106.79	-106.79	2025/7/12	是	2026/3/1	43.31
17033	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	赵兴沟(2.0工程)	100	49.3	30.83	30.83	未进入	否	无	65.89
17034	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上水泉变压器	20	87.7	-1.33	-1.33	未进入	否	无	8.27
17035	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	于代沟机井变压器	50	88.95	21.07	21.07	未进入	否	无	3.23
17036	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂变压器	30	48.61	9.42	9.42	未进入	否	无	-32.01
17037	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆西沟	50	57.48	11.43	11.43	未进入	否	无	10.24
17038	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三台庙西井变压器1	50	84.43	2.99	2.99	未进入	否	无	-6.73
17039	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	油坊沟变压器	100	18.28	62.46	62.46	未进入	否	无	14.32
17040	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	头道营配电变压器	100	44.8	57.02	57.02	未进入	否	无	-36.16
17041	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郎中营配电变压器	50	112.31	-15.43	-15.43	未进入	否	无	5.21
17042	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	吕营子	50	65.38	8.34	8.34	未进入	否	无	3.33
17043	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	上瓦房(2.0工程)	100	23.31	58.91	58.91	未进入	否	无	0
17044	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三里变压器	50	51.17	17.15	17.15	未进入	否	无	4.4
17045	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左5#变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入	否	无	0
17046	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 陈家门前配变	80	60.98	21.14	21.14	未进入	否	无	92.31
17047	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	李光辉变压器	50	10.04	34.99	34.99	未进入	否	无	166.67
17048	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新前屯(2.0工程)	100	39.33	42.78	42.78	未进入	否	无	0
17049	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰上组变压器	30	0.01	24	24	未进入	否	无	0
17050	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波二变压器	50	93.31	-4.08	-4.08	未进入	否	无	11.76
17051	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山养殖小区(土城子)	80	0	64	64	未进入	否	无	0
17052	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟南1	200	21.96	116.08	116.08	未进入	否	无	9.61

17053	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	庄山后（2.0工程）	100	3.43	76.91	76.91	未进入	否	无	0
17054	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于西30kVA	20	119.91	-7.95	-7.95	2025/1/28	是	2026/3/1	26.88
17055	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支76#下庙变压器1	400	11.87	273.56	273.56	未进入	否	无	-5.83
17056	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下坎子	20	119.67	-7.94	-7.94	未进入	否	无	0.19
17057	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	头道营3台区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17058	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一台（15年新增分台区）	100	15.1	65.03	65.03	未进入	否	无	3.74
17059	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营东沟里20kVA	200	11.85	137.58	137.58	未进入	否	无	1.25
17060	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板马家沟15	50	65.98	27.13	27.13	未进入	否	无	244.38
17061	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子（2.0工程）	100	25.9	57.05	57.05	未进入	否	无	0
17062	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	扣北营居民点变压器	50	35.69	22.48	22.48	未进入	否	无	5.34
17063	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-2园子井	80	30.38	43.3	43.3	未进入	否	无	-38.15
17064	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	217长泉线	官坎沟变压器	100	30.88	49.12	49.12	未进入	否	无	0
17065	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子大棚配电变压器	50	0.08	39.96	39.96	未进入	否	无	-25
17066	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉二段地	100	60.04	31.65	31.65	未进入	否	无	-1.58
17067	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	凉水河后变压器	50	115.96	-17.24	-17.24	未进入	否	无	14.48
17068	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东山变压器	100	36.97	60.71	60.71	未进入	否	无	98.93
17069	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	红村一设施农业1	50	0.03	39.99	39.99	未进入	否	无	-94.44
17070	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乡青石梁（15年）	50	77.92	2.2	2.2	未进入	否	无	11.16
17071	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡城子沟外（15年）	100	65.2	34.38	34.38	未进入	否	无	-4.39
17072	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石岭乡瓦七外（15年）	50	36	22.02	22.02	未进入	否	无	15.42
17073	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	王茂军大棚小变压器	80	20.68	51	51	未进入	否	无	-81.08
17074	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋西	50	110.19	-4.14	-4.14	未进入	否	无	24.06
17075	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	医院小区配电变压器	200	30.03	107.7	107.7	未进入	否	无	79.48
17076	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃西梁配电变压器	80	105.13	-19.1	-19.1	未进入	否	无	-16.11
17077	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	张武店变压器	100	47.83	44.77	44.77	未进入	否	无	-4.83
17078	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上波线西干二号线西马架子村北大地大井变	100	67.42	39.86	39.86	未进入	否	无	11.52
17079	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头4-5队（2.0工程）	400	17.44	250.24	250.24	未进入	否	无	-9.92
17080	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼一三组（2.0工程）	400	20.87	267.56	267.56	未进入	否	无	0
17081	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小三家（2.0工程）	100	20.8	59.2	59.2	未进入	否	无	0
17082	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟西（2.0工程）	200	30.67	131.2	131.2	未进入	否	无	-25.5
17083	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	郭义龙大棚配变	200	41.72	87.86	87.86	未进入	否	无	162.65
17084	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大二道沟（2.0工程）	100	26.77	54.81	54.81	未进入	否	无	0
17085	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	半截沟（2.0工程）	100	44.15	54.1	54.1	未进入	否	无	0
17086	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子2（2.0工程）	200	70.09	126.14	126.14	未进入	否	无	0
17087	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花店子（19低改工程）	100	95.64	53.04	53.04	2025/4/25	是	2026/3/1	133.7
17088	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子小西沟30kVA	30	3.26	23.22	23.22	未进入	否	无	175
17089	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子北山小区配电变压器	100	1.5	78.98	78.98	未进入	否	无	450
17090	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	平线上胡小区分支8号杆小乌兰国春小区配	50	35.56	25.32	25.32	未进入	否	无	-52.76
17091	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6队井	100	3.56	78.89	78.89	未进入	否	无	-7.69
17092	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支11#薛南变	50	116.5	-18.55	-18.55	未进入	否	无	-27.24
17093	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟南（2.0工程）	200	20.86	124.14	124.14	未进入	否	无	0.45
17094	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联花园社区（2.0工程）	400	59.89	80.48	80.48	未进入	否	无	0
17095	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右8分2#变压器	315	37.02	135.39	135.39	未进入	否	无	26.68
17096	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂居民点变压器1	50	103.28	-9.34	-9.34	未进入	否	无	60.74

17097	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	嘴村五标39号井分支平房1组新台分支平房1	200	75.83	117.72	117.72	未进入	否	无	52.42
17098	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼二组配变	80	83.66	1.61	1.61	未进入	否	无	5.55
17099	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线哈十五井配电变压器	100	2	78.17	78.17	未进入	否	无	10
17100	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下平房配电变压器	200	29.18	101.7	101.7	未进入	否	无	11.94
17101	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山大棚变压器	30	37.35	13.85	13.85	未进入	否	无	-54.05
17102	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁河套大棚	50	50.57	16.54	16.54	未进入	否	无	-30.15
17103	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左21#变压器	100	42.2	37.8	37.8	未进入	否	无	469.41
17104	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右2#变压器	200	63.88	32.26	32.26	未进入	否	无	1.18
17105	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关四变台	50	79.19	1.87	1.87	未进入	否	无	1.19
17106	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	二道沟大棚小区	200	84.6	15.32	15.32	未进入	否	无	18.85
17107	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	腊海沟变台	100	75.99	24.16	24.16	未进入	否	无	44.96
17108	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹西沟二台区	250	0	200	200	未进入	否	无	0
17109	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	前柳条组变压器	50	67.52	17.96	17.96	未进入	否	无	5.39
17110	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营井11-1	80	28.26	44.04	44.04	未进入	否	无	-17.73
17111	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	白庙子变台	200	43.87	105.94	105.94	未进入	否	无	-3.11
17112	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	孙广玉日光大棚小区	50	3.68	38.72	38.72	未进入	否	无	40
17113	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门南山	30	71.68	9.67	9.67	未进入	否	无	5.83
17114	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	pms 山嘴变压器	50	64.85	8.52	8.52	未进入	否	无	-7.41
17115	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝东	100	77.66	2.44	2.44	未进入	否	无	13.26
17116	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	山湾子变压器	50	106.53	9.65	9.65	未进入	否	无	-3.52
17117	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台分（19年低改）	50	71.87	21.02	21.02	未进入	否	无	5.39
17118	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线华龙厂办	100	64.03	30	30	未进入	否	无	-48.65
17119	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	从家窝铺小区	20	119.38	-6.81	-6.81	2025/1/30	是	2026/3/1	15.63
17120	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岳英沟变压器1	50	78.47	28.25	28.25	未进入	否	无	126.84
17121	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724东线	105#变压器	160	66.25	42.11	42.11	未进入	否	无	-4.8
17122	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头三组	200	34.81	90.58	90.58	未进入	否	无	-16.04
17123	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟变压器1	50	117.17	10.64	10.64	未进入	否	无	-3.4
17124	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上沟变压器	50	52.07	17.27	17.27	未进入	否	无	16.33
17125	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线三家子变压器	250	65.76	154.35	154.35	未进入	否	无	43.18
17126	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板北孤家30kVA	30	95.87	-4.74	-4.74	未进入	否	无	2.85
17127	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟后配电变压器	50	70.22	28.6	28.6	未进入	否	无	23.44
17128	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	小西沟	200	51.91	150.1	150.1	未进入	否	无	813.21
17129	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家2-4组配电变压器	200	50.53	58.94	58.94	未进入	否	无	-52.28
17130	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	河南1台区变压器	100	31.71	48.29	48.29	未进入	否	无	6.04
17131	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	0kv泉巨永线平东分支十八台村河南井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17132	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟分歧城子沟里井分支北四家乡城子沟	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	0
17133	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下达子（15年新增分台区）	50	44.74	17.89	17.89	未进入	否	无	1.53
17134	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kV塔黑线1516单元北塔牛家店北山大棚	50	89.31	5.65	5.65	未进入	否	无	-18.56
17135	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土东前配变	80	99.77	-15.75	-15.75	未进入	否	无	9.48
17136	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	乌拉草变压器1	20	77.67	1.87	1.87	未进入	否	无	0.96
17137	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上拉配电变压器	20	100.13	-0.97	-0.97	未进入	否	无	-11.11
17138	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手变压器1	100	27.12	62.72	62.72	未进入	否	无	-13.01
17139	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆分台变压器	20	89.11	-1.79	-1.79	未进入	否	无	24.88
17140	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡老爷庙村五道沟小区变压器	20	12.6	13.49	13.49	未进入	否	无	-34.86

17141	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线塔连分歧莲花山东西配电变压器	200	0.95	159.46	159.46	未进入	否	无	-61.54
17142	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	石佛沟配电变压器	100	36.26	43.77	43.77	未进入	否	无	37.63
17143	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西头地变压器	100	68.24	11.92	11.92	未进入	否	无	0
17144	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣西1	100	50.69	33.46	33.46	未进入	否	无	20.52
17145	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线金河4#箱变2#变压器	500	42.52	192.15	192.15	未进入	否	无	54.97
17146	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北沟15	315	39.16	222.14	222.14	未进入	否	无	32.02
17147	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板二（2.0工程）	200	69.28	134.36	134.36	未进入	否	无	1.6
17148	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线54分5#变压器	50	67.51	9.85	9.85	未进入	否	无	-6
17149	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一	200	38.69	92.4	92.4	未进入	否	无	30.89
17150	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝四	50	65.64	9.49	9.49	未进入	否	无	2.02
17151	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒下变压器	50	60.6	12.5	12.5	未进入	否	无	0.66
17152	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家大队支12#杆三家大队变	315	16.52	199.96	199.96	未进入	否	无	4.49
17153	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5左分6#变压器	315	27.26	166.13	166.13	未进入	否	无	315.49
17154	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51分4#变压器	250	32.54	140.6	140.6	未进入	否	无	-2.25
17155	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河09#箱变2#变压器	400	30.11	199.64	199.64	未进入	否	无	12.07
17156	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河05#箱变变压器	315	10.06	220.31	220.31	未进入	否	无	9.97
17157	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇豆一（15年）	50	4.15	37.99	37.99	未进入	否	无	2.5
17158	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头温室小区	100	24.54	60.77	60.77	未进入	否	无	-16.67
17159	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官营镇市场小.6区变压器	400	34.76	181	181	未进入	否	无	15.8
17160	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上东（2.0工程）	400	3.28	307.36	307.36	未进入	否	无	-80.89
17161	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉6-7组（2.0工程）	400	21.03	273.92	273.92	未进入	否	无	66.15
17162	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河南（19低改工程）	400	15.03	267.24	267.24	未进入	否	无	13.37
17163	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰中组变压器	30	67.77	7.41	7.41	未进入	否	无	0
17164	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官营镇口扣卜营村1号井变压器	50	8.2	35.9	35.9	未进入	否	无	23.81
17165	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	干线土洞子分歧黄后井分支黄古屯村黄前井	50	15.78	33.11	33.11	未进入	否	无	-63.38
17166	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家灰厂支4#池家沟变	200	67.74	25.3	25.3	未进入	否	无	406.13
17167	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	西沟里变压器	100	52.55	42.78	42.78	未进入	否	无	11.13
17168	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家五组小区	50	111.07	17.45	17.45	未进入	否	无	6.45
17169	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山二组配变新	30	107.89	-6.92	-6.92	未进入	否	无	3.19
17170	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线北山1.6组变压器	100	87.54	-5.03	-5.03	未进入	否	无	2.06
17171	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六棚配变	100	55.29	30.2	30.2	未进入	否	无	3.74
17172	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	店线扎兰营分支扎兰营河南井分支扎兰营河南	50	76.97	5.09	5.09	未进入	否	无	-30.97
17173	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上营子变压器	20	118.01	-6.25	-6.25	未进入	否	无	5
17174	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营	200	43.85	75.56	75.56	未进入	否	无	17.81
17175	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前三	80	24.83	44.69	44.69	未进入	否	无	7.2
17176	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	上瓦金泉变压器	100	59.38	43.14	43.14	未进入	否	无	776.54
17177	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子村部大棚小区	50	84.99	3.79	3.79	未进入	否	无	-32.38
17178	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	崔家窝铺变台	200	29.93	100.24	100.24	未进入	否	无	-13.86
17179	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟三台变压器	200	51.87	84.82	84.82	未进入	否	无	235.97
17180	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	阳光工程城南大棚小区	30	109.36	-7.99	-7.99	未进入	否	无	61.02
17181	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁小区	100	22.77	61.27	61.27	未进入	否	无	3.55
17182	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小碱洼变台	200	46.77	106.2	106.2	未进入	否	无	79.06
17183	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
17184	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝五台区变压器	50	65.65	8.97	8.97	未进入	否	无	19.57

17185	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	上南沟变台	30	117.11	-11.84	-11.84	未进入	否	无	4.32
17186	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	东家属院变台	50	25.08	28.4	28.4	未进入	否	无	3.33
17187	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	巴图营乡崔宝代沟15	50	67.17	6.42	6.42	未进入	否	无	8.21
17188	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡黑沟（15年）	50	90.97	-4.22	-4.22	未进入	否	无	-12.66
17189	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	分岐岳家分支头道营九天地水井分支头道营	50	74.25	10.15	10.15	未进入	否	无	-60.91
17190	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	林家窝铺	50	20.06	31.41	31.41	未进入	否	无	-12.3
17191	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴二	315	17.13	198.07	198.07	未进入	否	无	-8.78
17192	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	张角沟	30	55.4	8.07	8.07	未进入	否	无	-0.35
17193	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴三	200	69.03	72.92	72.92	未进入	否	无	17.92
17194	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟北变台(83)	200	12.52	135	135	未进入	否	无	2
17195	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝六大棚变压器1	400	1.85	312.68	312.68	未进入	否	无	-63.3
17196	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝一变压器	50	75.88	2.78	2.78	未进入	否	无	5.4
17197	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子大棚小区	315	17.97	205	205	未进入	否	无	-10.96
17198	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	下洼变台	50	69.21	6.4	6.4	未进入	否	无	44.1
17199	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣中（2.0工程）	200	40.95	112.34	112.34	未进入	否	无	-6.84
17200	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms 翟家营道南大棚	80	16.42	52.47	52.47	未进入	否	无	-22.95
17201	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子分岐19号杆牛圈子小区分支	30	33.93	15.04	15.04	未进入	否	无	-97.78
17202	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾养鸡小区变压器	50	44.23	19.8	19.8	未进入	否	无	1.97
17203	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms 马西变压器新	200	82.6	127.42	127.42	未进入	否	无	8.01
17204	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子大棚小区新	50	101.49	1.3	1.3	未进入	否	无	-36.2
17205	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	五家子配电变压器新	50	104	-11.99	-11.99	未进入	否	无	3.79
17206	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 王兰旗示范配变新	100	45.8	41.86	41.86	未进入	否	无	0
17207	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	南沟上变压器新	100	58.25	54.15	54.15	未进入	否	无	149.16
17208	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	朝阳沟新	50	78.5	4	4	未进入	否	无	-3.33
17209	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右3分1#变压器新	400	39.77	161	161	未进入	否	无	0.54
17210	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	龙王庙台变压器新	30	104.97	4.97	4.97	2025/5/1	是	2026/3/1	46.64
17211	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章东50kVA新	50	118.5	-14.98	-14.98	未进入	否	无	-0.2
17212	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂2台区新	50	37.19	22.05	22.05	未进入	否	无	30.63
17213	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上勿池楼新	50	56.24	13.21	13.21	未进入	否	无	-5.1
17214	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟大棚变压器新	100	40.29	43.93	43.93	未进入	否	无	0
17215	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	生金西队变压器	200	26.09	109.22	109.22	未进入	否	无	0.43
17216	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二分岐洞长沟变压器	100	29.98	52.22	52.22	未进入	否	无	0.58
17217	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	西营子变压器(台东线)	100	51.63	43.41	43.41	未进入	否	无	2.31
17218	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴碱洼子（2.0工程）	400	21.58	250	250	未进入	否	无	1.44
17219	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线16#变压器	315	33.59	146.22	146.22	未进入	否	无	4.08
17220	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	v上北线三巨兴村下沟水井分支下沟水井变	50	29.47	27.59	27.59	未进入	否	无	11.43
17221	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬（15年）	100	76.55	15.2	15.2	未进入	否	无	-10.15
17222	国网朝阳市北票市供电公司	北驢66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分9号变压器	400	30.4	252.64	252.64	未进入	否	无	-22
17223	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一小区（2.0工程）	400	5.2	306.16	306.16	未进入	否	无	-87.51
17224	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头西沟（2.0工程）	200	31.25	99.86	99.86	未进入	否	无	4.22
17225	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	官山沟变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17226	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	地税配电变压器（业扩）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17227	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杠头2台区（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17228	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	毓水蓬莱四期1号	630	23.53	356.64	356.64	未进入	否	无	29.2

17229	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板八代沟果园台区	100	36.89	48.58	48.58	未进入	否	无	0
17230	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线喇嘛营变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
17231	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线51#变压器	315	0.6	250.17	250.17	未进入	否	无	0
17232	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	汤泉子组变压器（83）	200	37.44	133.76	133.76	未进入	否	无	73.68
17233	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	靠山屯小区	50	78.76	5.13	5.13	未进入	否	无	129.66
17234	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河14#箱变变压器	315	47.26	103.19	103.19	未进入	否	无	12.48
17235	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	钱三分歧平房村下羊水井分支平房村下羊	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17236	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	小四家（2.0工程）	200	21.2	124.02	124.02	未进入	否	无	22.84
17237	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	陶北（2.0工程）	100	76.04	57.06	57.06	未进入	否	无	69.3
17238	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红胜上变压器	200	17.91	128.28	128.28	未进入	否	无	0
17239	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线龙潭村北地大井变压器	50	77.91	8.83	8.83	未进入	否	无	-40.3
17240	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里三四	100	108.8	-28.76	-28.76	未进入	否	无	3.2
17241	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山移民小区变压器	200	44.67	79	79	未进入	否	无	-19.66
17242	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	老窝铺分歧牛家店村国春井分支牛家店村国	50	41.62	21.49	21.49	未进入	否	无	-79.44
17243	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	西老宅15	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17244	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大哈线0.4kv岳台组3号灌溉台区机井柱上变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17245	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小平（2.0工程）	100	1.34	78.7	78.7	未进入	否	无	0
17246	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老南沟养殖	80	99.67	4.23	4.23	未进入	否	无	50.83
17247	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	大东小区	80	118.73	-16.18	-16.18	未进入	否	无	33.63
17248	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	郭杖子变压器1（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17249	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	苏家窑（能效）	400	16.95	310.56	310.56	未进入	否	无	-25.15
17250	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	十一小学（18结余）	400	17.9	268.24	268.24	未进入	否	无	-22.49
17251	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	山区（18结余）	200	8.61	143.7	143.7	未进入	否	无	-7.82
17252	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝铺变台(83)	200	45.83	106.4	106.4	未进入	否	无	6.71
17253	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	刑家洼子(83)	200	76.01	88.58	88.58	未进入	否	无	0.87
17254	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德变台(83)	200	56.04	82.18	82.18	未进入	否	无	-3.29
17255	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	郭杖子台区(83)大后五组配电变压器新	200	48.43	87.42	87.42	未进入	否	无	23.1
17256	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦西配电变压器(83)	200	38.39	126.82	126.82	未进入	否	无	61.89
17257	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上波	100	41.59	40.38	40.38	未进入	否	无	-7.35
17258	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下松（2.0工程）	200	42.3	101.26	101.26	未进入	否	无	-0.8
17259	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	范杖子(19低改)	200	10	143.74	143.74	未进入	否	无	64
17260	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线艾树沟村井变压器	50	19.69	31.62	31.62	未进入	否	无	-100
17261	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	尖山沟变压器（83）	200	36.42	108.84	108.84	未进入	否	无	5.91
17262	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺大棚30kVA	50	89.99	-2.04	-2.04	未进入	否	无	-2.04
17263	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	下店变压器	315	61.12	195.11	195.11	未进入	否	无	7.99
17264	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乌拉汗大棚30kVA	50	70.67	10.23	10.23	未进入	否	无	28.57
17265	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	杏树洼组变压器1	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17266	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区1#箱变	500	34.11	309.55	309.55	未进入	否	无	6.11
17267	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分10#变压器	315	37.56	133.69	133.69	未进入	否	无	2.71
17268	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms 粮库乡个体	200	89.32	-16.34	-16.34	未进入	否	无	3.69
17269	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈房串(19低改工程)	200	64.63	53.92	53.92	未进入	否	无	0
17270	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大哈线0.4kv华子炉村张士发井台区机井变	50	60.92	12.37	12.37	未进入	否	无	12.83
17271	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉北中台配变	80	41.97	33.32	33.32	未进入	否	无	0
17272	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青15	50	40.58	20.08	20.08	未进入	否	无	5.58

17273	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七、一台区	200	63.23	122.48	122.48	未进入	否	无	50.42
17274	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八、二台区	200	79.24	115.98	115.98	未进入	否	无	107.42
17275	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	敖辉台区(83)	200	33.97	93.08	93.08	未进入	否	无	10.09
17276	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二(83)	200	43.07	109.02	109.02	未进入	否	无	5.17
17277	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	哈西变台(83)	200	61	72.18	72.18	未进入	否	无	-18.38
17278	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟配电变压器(83)	200	17.74	124.52	124.52	未进入	否	无	17.79
17279	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	汤泉子配电变压器(83)	200	15.31	129.42	129.42	未进入	否	无	-0.62
17280	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	水泉配电变压器(83)	200	13.79	134.2	134.2	未进入	否	无	0
17281	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东台南营子(83)	200	15.86	128.36	128.36	未进入	否	无	0
17282	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	碾坊院(83)	200	25.5	127.02	127.02	未进入	否	无	95.37
17283	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	白银代变压器(83)	200	11.26	138.28	138.28	未进入	否	无	4.89
17284	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼外变压器(83)	200	8.28	144.8	144.8	未进入	否	无	18.22
17285	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	大庙南山变台(83)	200	22.64	116.9	116.9	未进入	否	无	-4.9
17286	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭北(83)	200	35.66	93.52	93.52	未进入	否	无	-1.59
17287	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	陈家窝铺变台(83)	200	64.75	60.42	60.42	未进入	否	无	-0.18
17288	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	万丈子(83)	200	55.33	136.68	136.68	未进入	否	无	-3.51
17289	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	八家子(83)	400	28.81	208.52	208.52	未进入	否	无	45.89
17290	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八里铺变台(83)	200	52.83	111.56	111.56	未进入	否	无	18.91
17291	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西郊开发区(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17292	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里三队配电变压器1(能效)	200	76.41	130.56	130.56	未进入	否	无	378.96
17293	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三(能效)	200	35.43	109.76	109.76	未进入	否	无	0.93
17294	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右26#变压器	200	6.78	146.62	146.62	未进入	否	无	-21.05
17295	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分12#变压器	200	30.34	99.56	99.56	未进入	否	无	-9.88
17296	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	华子沟变压器(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17297	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	马杖子分台(能效)	400	72.64	303.24	303.24	未进入	否	无	410.53
17298	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子车头营子50kVA(能效)	400	30.34	283.6	283.6	未进入	否	无	-1.2
17299	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林大棚(能效)	400	77.63	313.76	313.76	未进入	否	无	139.29
17300	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子(能效)	200	72.52	115	115	未进入	否	无	387.91
17301	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	成子山(能效)	200	25.69	126.34	126.34	未进入	否	无	-43.92
17302	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	黄家窝铺(能效)	200	39.88	80.38	80.38	未进入	否	无	7.43
17303	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线五间房河西新台	100	54.6	31.53	31.53	未进入	否	无	2.16
17304	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭大岭	20	61.02	4.34	4.34	未进入	否	无	-19.79
17305	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下奈东(83)	200	18.59	126.6	126.6	未进入	否	无	35.38
17306	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松三六变压器	80	84.02	-3.2	-3.2	未进入	否	无	20.46
17307	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园16号箱变配电变压器	500	41.41	193.15	193.15	未进入	否	无	12.18
17308	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	桃园11号箱变1#变压器	400	49.87	120.56	120.56	未进入	否	无	8.84
17309	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	生六队变压器	30	119.93	-5.2	-5.2	2025/3/29	是	2026/3/1	71.63
17310	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村南组变压器	30	17.97	18.61	18.61	未进入	否	无	-75.76
17311	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台一队	100	119.99	45.4	45.4	未进入	否	无	0
17312	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	号线89号杆大黑山特别行政管理区0.4kv特	100	68.3	18.27	18.27	未进入	否	无	8.2
17313	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	0kv宝扣线平房分坡坎杖子村兴隆沟井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
17314	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西一变变压器	200	72.6	118.12	118.12	未进入	否	无	10.24
17315	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小八(2.0工程)	400	31.62	194	194	未进入	否	无	15.46
17316	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈二配电变压器	315	39.66	129.53	129.53	未进入	否	无	3.99

17317	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松玉一二变压器	80	76.87	22.06	22.06	未进入	否	无	3.3
17318	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	毛后分台	200	41.28	140.06	140.06	未进入	否	无	2.01
17319	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西干线	北山洼小区变压器	50	37.31	21.59	21.59	未进入	否	无	-49.72
17320	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲二(19低改)	200	69.13	63.32	63.32	未进入	否	无	317.37
17321	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	房家沟变压器	20	79.89	0.1	0.1	未进入	否	无	40.44
17322	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟大棚15	50	55.98	13.25	13.25	未进入	否	无	7.52
17323	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	北线门外分歧朝阳寺村零一水井分支零一水井	50	26.13	29.4	29.4	未进入	否	无	68.75
17324	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上土来(2.0工程)	100	79.39	63.75	63.75	未进入	否	无	150.17
17325	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	移民点(2.0工程)	200	43.01	94.36	94.36	未进入	否	无	4.5
17326	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	马代沟(2.0工程)	100	18.31	61.75	61.75	未进入	否	无	0
17327	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟2台配电变压器	50	96.53	10.97	10.97	未进入	否	无	12.56
17328	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	pms 养牛小区	100	66.25	18.52	18.52	未进入	否	无	-74.88
17329	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门	100	45.87	34.13	34.13	未进入	否	无	3.91
17330	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小王杖子配电变压器	50	3.86	38.19	38.19	未进入	否	无	20
17331	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	苗木牛场	50	6.81	36.6	36.6	未进入	否	无	-96.15
17332	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线张宝吐村水口子水井变压器	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
17333	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板时运沟10kVA	20	97.69	-0.4	-0.4	未进入	否	无	22.06
17334	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	南庙设施农业大棚北台柱上变压器	80	25.77	48.06	48.06	未进入	否	无	-32.08
17335	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	宏发养殖变压器	315	86.3	16.66	16.66	未进入	否	无	16.61
17336	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大杖子配电变压器	80	72.79	21.15	21.15	未进入	否	无	4.66
17337	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	线新亭村西北山井分支哈尔脑乡新亭村西北	50	1.3	39.49	39.49	未进入	否	无	-25
17338	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	胜利屯养殖小区变压器	50	31.48	24.81	24.81	未进入	否	无	16.22
17339	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	104骆驼营线	柳下变压器	30	61.69	7.09	7.09	未进入	否	无	3.19
17340	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营小东沟5kVA	50	18.16	30.93	30.93	未进入	否	无	-23.61
17341	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	二道沟养殖小区变压器	100	15.46	64.72	64.72	未进入	否	无	-14.93
17342	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村八天地台	50	73.11	3.94	3.94	未进入	否	无	-14.87
17343	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	大泉分歧水泉一组日光小区分支水泉村三组	50	3.7	38.15	38.15	未进入	否	无	0
17344	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器2#配电变压器	630	20.05	377.81	377.81	未进入	否	无	7.26
17345	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 石外变压器	30	3.13	23.11	23.11	未进入	否	无	14.29
17346	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	钱房申分支老爷庙村房申分支老爷庙村房申	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17347	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛温室大棚变压器	30	1.45	23.59	23.59	未进入	否	无	0
17348	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	山西头变压器	50	62.41	14	14	未进入	否	无	-13.87
17349	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河7#箱变2#变压器	500	57.86	110.7	110.7	未进入	否	无	8.48
17350	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三北(19低改)	200	41.18	114.3	114.3	未进入	否	无	-16.22
17351	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	百分歧秋西分支秋西北沟水井分支分支秋西北	50	0.02	40	40	未进入	否	无	0
17352	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟三组(2.0工程)	200	27.02	108.98	108.98	未进入	否	无	-3.69
17353	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	陶家湾配变	400	82.08	294.28	294.28	未进入	否	无	88.01
17354	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	五家子(2.0工程)	100	2.13	77.87	77.87	未进入	否	无	0
17355	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东四棚配变	200	43.15	74.48	74.48	未进入	否	无	-0.94
17356	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39石15#变压器	400	41.7	154.4	154.4	未进入	否	无	25.7
17357	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟北山阳光小区配变	100	27.26	54.19	54.19	未进入	否	无	41.04
17358	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	弯子1	50	4.78	37.61	37.61	未进入	否	无	10.26
17359	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子(19低改工程)	200	77.1	82.82	82.82	未进入	否	无	0
17360	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四西变压器	50	63.33	9.32	9.32	未进入	否	无	-14.58

17361	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	长条沟(19低改工程)	100	25.16	55.21	55.21	未进入	否	无	-16.56
17362	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长北水泉变压器1	30	34.49	14.95	14.95	未进入	否	无	-9.94
17363	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	台吉镇东台吉6-7(15年)	50	71.36	16.3	16.3	未进入	否	无	-0.44
17364	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郑家新村分台(83)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17365	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组变压器	50	1.75	39.49	39.49	未进入	否	无	-56.52
17366	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	莫家沟组变压器(83)	200	3.19	159.36	159.36	未进入	否	无	235.9
17367	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	程守荣养殖小区变压器	80	87.71	6.33	6.33	未进入	否	无	-26.6
17368	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	kv北干线八家子分三井子村房后地大井变	50	20.32	30.98	30.98	未进入	否	无	0
17369	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大西柱上变压器	315	1.3	247.91	247.91	未进入	否	无	-99.26
17370	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马窝铺(2.0工程)	200	45.1	124.62	124.62	未进入	否	无	-21.74
17371	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线4#变压器	400	14.55	262.2	262.2	未进入	否	无	33.02
17372	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凉水河周家沟扶贫果园变压器	100	32.11	52.7	52.7	未进入	否	无	0
17373	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	团结屯	50	119.99	-11.44	-11.44	未进入	否	无	0
17374	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥小区变压器	200	7.75	144.8	144.8	未进入	否	无	-78.26
17375	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店东变压器	50	3.31	38.35	38.35	未进入	否	无	0
17376	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	下章(2.0工程)	200	32.4	138.18	138.18	未进入	否	无	83.41
17377	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下瓦盆(2.0工程)	200	18.97	127.4	127.4	未进入	否	无	0
17378	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架一组配变	200	3.29	156.54	156.54	未进入	否	无	59.6
17379	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板五组配变	50	77.92	4.53	4.53	未进入	否	无	12.72
17380	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二	50	63.79	8.15	8.15	未进入	否	无	1.3
17381	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子变压器	100	94.38	29.61	29.61	未进入	否	无	0
17382	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来北养殖小区变压器	80	59.67	29.28	29.28	未进入	否	无	83.38
17383	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线梁西配电变压器新	315	18.84	194.1	194.1	未进入	否	无	3.45
17384	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	五家子敬老院配电变压器	200	51.91	60.24	60.24	未进入	否	无	167.45
17385	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡小乌兰东15	80	108.86	-0.66	-0.66	未进入	否	无	3.56
17386	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	北蕨菜沟变压器1	20	43.36	7.55	7.55	未进入	否	无	-63.64
17387	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰山配电变压器	30	73.57	2.59	2.59	未进入	否	无	-2.03
17388	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺北沟(15年)	100	48.38	33.73	33.73	未进入	否	无	0
17389	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	梨树沟变压器1	20	102.22	-3.78	-3.78	未进入	否	无	-3.29
17390	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板六组	80	27.15	42.28	42.28	未进入	否	无	10.8
17391	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟养殖变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17392	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线北队分歧下河套村南队井变	50	19.61	31.98	31.98	未进入	否	无	0
17393	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	0kv三宝线扎兰河东分歧扎兰村一组井变	50	52.71	16.78	16.78	未进入	否	无	-67.35
17394	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官北干线东官营镇商业街1#2#商街	630	5.43	470.86	470.86	未进入	否	无	-28.97
17395	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛营变台	200	35.17	91.04	91.04	未进入	否	无	-3.12
17396	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kv姜家窝铺线庄头磨王温室小区	80	0	64	64	未进入	否	无	0
17397	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村齐家沟井变	50	114.37	-10.94	-10.94	未进入	否	无	-30.5
17398	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟三组(2.0工程)	400	51.82	230.32	230.32	未进入	否	无	25.04
17399	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	乃河西配电变压器	50	19.52	32.29	32.29	未进入	否	无	-21.21
17400	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	10kv市郊线金河7#箱变分7#变压器1	100	105.97	-1.96	-1.96	未进入	否	无	8.51
17401	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左4#变压器	315	42.42	127.54	127.54	未进入	否	无	104.65
17402	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁小区	20	98.43	-3.17	-3.17	未进入	否	无	-16.33
17403	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	菜家沟变压器	30	65.09	5.11	5.11	未进入	否	无	12.47

17404	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	东范杖子1	50	57.83	12.8	12.8	未进入	否	无	7.75
17405	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kV娄家店线南台子变压器	30	119.99	-2.64	-2.64	2025/6/23	是	2026/3/1	50.13
17406	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线11#变压器	315	20.97	187.55	187.55	未进入	否	无	-3.11
17407	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯南变压器	20	111.77	-6.29	-6.29	未进入	否	无	-1.7
17408	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下赵配电变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17409	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧36号杆五道沟小区配变	400	64.41	299.12	299.12	未进入	否	无	8.51
17410	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西山配电变压器	50	106.89	-6.53	-6.53	未进入	否	无	5.57
17411	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	南街配电变压器	50	72.24	4.06	4.06	未进入	否	无	10.77
17412	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变2#变压器配电变压器	630	24.54	363.07	363.07	未进入	否	无	44.94
17413	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期6号变压器	630	28.66	323.44	323.44	未进入	否	无	16.93
17414	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	五间房镇预制件（15年）	50	64.59	9.86	9.86	未进入	否	无	-34.24
17415	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家3-4园子明	315	90.4	24.51	24.51	未进入	否	无	9.48
17416	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	李梦金井配变	50	38.11	21.34	21.34	未进入	否	无	-6.7
17417	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗示范园分台变压器	100	112.88	-31.91	-31.91	2025/4/21	是	2026/3/1	13.07
17418	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	大三家线乃林泉东山养殖小区	50	0.95	39.67	39.67	未进入	否	无	0
17419	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左4#2#变压器	250	20.88	147.8	147.8	未进入	否	无	-8.18
17420	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右1#变压器	315	34.12	144.52	144.52	未进入	否	无	-3.87
17421	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线25#变压器	315	27.55	165.22	165.22	未进入	否	无	-2.14
17422	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27#变压器	315	43.16	116.05	116.05	未进入	否	无	6.59
17423	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线19#变压器	250	16.5	160.05	160.05	未进入	否	无	1.53
17424	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区5#箱变1#变压器	500	56.15	119.8	119.8	未进入	否	无	7.85
17425	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	218长谢线	长谢线下窑东变压器	100	74.7	30.52	30.52	未进入	否	无	0
17426	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	218长谢线	胡头沟大棚变压器	30	81.2	5.3	5.3	未进入	否	无	-10.81
17427	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下奔配电变压器	20	116.09	-6.77	-6.77	未进入	否	无	-12.22
17428	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	西营子（15年新增分台区）	50	26.11	28.65	28.65	未进入	否	无	28
17429	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	站前	50	41.85	20.54	20.54	未进入	否	无	46.79
17430	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区12#箱变1#变压器	630	11.02	434.64	434.64	未进入	否	无	-99.3
17431	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇截河小区（15年）	80	46.8	30.02	30.02	未进入	否	无	10.12
17432	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大东（2.0工程）	200	60.16	80.42	80.42	未进入	否	无	4764.58
17433	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	韩家窑2台区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17434	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	土城子线刘家沟分歧刘家沟村刘家沟机井变	50	22.8	30.63	30.63	未进入	否	无	150
17435	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小北营子	30	60.46	6.13	6.13	未进入	否	无	1.12
17436	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板铁北30kVA	50	2.21	38.99	38.99	未进入	否	无	-11.11
17437	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三家窝铺（18结余）	200	37.43	130.76	130.76	未进入	否	无	0
17438	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上游变压器	30	3.01	23.14	23.14	未进入	否	无	11.11
17439	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 马代沟大棚小区	30	90.59	-1.28	-1.28	未进入	否	无	1.83
17440	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇中街（15年）	80	3.4	62.17	62.17	未进入	否	无	34.15
17441	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上坎子	20	110.56	-4.87	-4.87	未进入	否	无	-19.86
17442	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	松树沟	100	36.2	45.55	45.55	未进入	否	无	7.72
17443	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 达子营	20	71.1	2.55	2.55	未进入	否	无	2.55
17444	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	姜家窝铺线五间房河西（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17445	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	pms 三家子变压器	200	37.16	114.36	114.36	未进入	否	无	212.99
17446	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	周家营变压器	30	114.36	-4.13	-4.13	未进入	否	无	38.73
17447	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟温室井变压器	20	31.84	9.64	9.64	未进入	否	无	2100

17448	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马窝铺分台（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17449	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	惠源隆牧业	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17450	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地南沟分支东荒村荒地井分支北四家乡荒	50	39.8	24.14	24.14	未进入	否	无	-83.33
17451	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴山嘴配电变压器	200	37.6	92.2	92.2	未进入	否	无	-2.12
17452	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6-7（2.0工程）	400	16.88	254.08	254.08	未进入	否	无	0.5
17453	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	胥杖子（2.0工程）	100	29.25	51.29	51.29	未进入	否	无	0
17454	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋2(19低改工程)	100	53.05	35.44	35.44	未进入	否	无	24.55
17455	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈五(19低改工程)	200	2.09	156.16	156.16	未进入	否	无	0
17456	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	中三道	30	55.23	8.48	8.48	未进入	否	无	12.7
17457	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	小勿	400	5.4	311.16	311.16	未进入	否	无	-69.66
17458	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官前组变压器	315	53.4	89.37	89.37	未进入	否	无	35.16
17459	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前三大棚	50	80.01	9.95	9.95	未进入	否	无	-24.85
17460	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	过梁沟（2.0工程）	400	27.53	264.4	264.4	未进入	否	无	6.54
17461	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太新分台(能效)	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17462	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边东(19低改)	100	23.51	59.68	59.68	未进入	否	无	0.4
17463	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五棚配变	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
17464	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝扎兰日光小区	200	101.1	22.98	22.98	未进入	否	无	700
17465	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝北山日光小区变压器	50	62.22	12.67	12.67	未进入	否	无	-31.73
17466	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉北山日光小区变压器	50	74.76	6.3	6.3	未进入	否	无	42.67
17467	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁南变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
17468	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈四配电变压器	315	1.15	249.35	249.35	未进入	否	无	6.49
17469	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟沟里小区配电变压器	80	60.39	16.11	16.11	未进入	否	无	-25.82
17470	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	马南	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
17471	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元房申配电变压器	30	117.65	-10.04	-10.04	2025/7/13	是	2026/3/1	11.91
17472	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元李家炉配电变压器	50	78.82	1.95	1.95	未进入	否	无	12
17473	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线粮库分支大三家村大前东南台区变	200	42.91	133.76	133.76	未进入	否	无	-34.04
17474	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	10kV乡直线四组台区变压器	50	9.73	35.14	35.14	未进入	否	无	0
17475	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20#变压器	400	51.46	115.68	115.68	未进入	否	无	11.1
17476	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	0kv北干线土洞子分歧土洞子村巴中井变压器	50	28.04	28.34	28.34	未进入	否	无	2700
17477	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右5分5#变压器	160	86.03	-6.85	-6.85	未进入	否	无	8.8
17478	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左1#变压器	315	55.34	77.68	77.68	未进入	否	无	-4.16
17479	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线25#变压器	315	18.8	192.78	192.78	未进入	否	无	8.78
17480	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41右5#变压器	315	6.51	231.71	231.71	未进入	否	无	-3.47
17481	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线21右11#变压器	200	19.25	121.5	121.5	未进入	否	无	20.45
17482	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北路变城内线	城内线36分1#箱变变压器	315	21.08	185.6	185.6	未进入	否	无	10.01
17483	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子变压器	100	78	49.09	49.09	未进入	否	无	15.47
17484	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区9号变压器	630	26	344.8	344.8	未进入	否	无	4.32
17485	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子林场	80	18.63	51.63	51.63	未进入	否	无	141.67
17486	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下打草配电变压器	30	120	-11.84	-11.84	未进入	否	无	4.48
17487	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17488	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线供销社变压器	100	79.06	2.21	2.21	未进入	否	无	17.47
17489	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线下府开发区三府村新台变压器	315	43.26	125.75	125.75	未进入	否	无	16.17
17490	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九西变台	50	101.85	-10.89	-10.89	未进入	否	无	3.12
17491	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	线河东分歧河东村河东井分支哈尔脑乡河东	50	34.3	24.92	24.92	未进入	否	无	107.69

17492	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼三变压器	30	88.2	8.25	8.25	未进入	否	无	55.35
17493	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗1组（2.0工程）	400	35.09	201.24	201.24	未进入	否	无	24.5
17494	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	218长谢线	扎兰沟（2.0工程）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17495	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kV大三家线811单元乃林泉中小区	80	32.79	43.61	43.61	未进入	否	无	-23.43
17496	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马户沟分台（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17497	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	西沟里分台（小微）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17498	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营西营子50kVA	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
17499	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	新开岭分歧平大队分支1#变压器	200	67.78	89.38	89.38	未进入	否	无	64.72
17500	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（2.0工程）	100	22.76	58.18	58.18	未进入	否	无	0
17501	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	五零四（2.0工程）	200	53.11	135.08	135.08	未进入	否	无	68.75
17502	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉北（19低改）	400	21.33	236.84	236.84	未进入	否	无	-16.58
17503	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴钗线	苗木大棚	50	0.01	39.99	39.99	未进入	否	无	-100
17504	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17505	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	山嘴变压器1	20	108.26	-5.3	-5.3	未进入	否	无	13.87
17506	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	文登营变压器	100	77.29	42.21	42.21	未进入	否	无	0.24
17507	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝东养猪小区（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17508	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	陆家电西（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17509	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下太平变压器	50	49.86	15.07	15.07	未进入	否	无	-0.7
17510	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	坎杖子	100	3.04	77.18	77.18	未进入	否	无	0
17511	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	后沟变台	400	85.73	319.44	319.44	未进入	否	无	5.16
17512	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	邓杖子变压器	50	87.2	0.94	0.94	未进入	否	无	6.07
17513	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	北干线杨树林分歧28号杆杨木匠沟分支	400	77.19	283.8	283.8	未进入	否	无	0.56
17514	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	牦牛西沟大棚小区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17515	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	四棵树	100	29.36	50.7	50.7	未进入	否	无	8.11
17516	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村大棚小区变压器	30	118.71	8.33	8.33	未进入	否	无	-23.96
17517	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家日光小区配电变压器	50	45.1	19.95	19.95	未进入	否	无	2.03
17518	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	佰宏时代房地产1箱变间隔配电变压器	630	16.5	400.05	400.05	未进入	否	无	87.18
17519	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	庙下变压器（83）	200	74.58	102.32	102.32	未进入	否	无	4.44
17520	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线姜家沟日光温室大棚小区二	50	91.3	5.35	5.35	未进入	否	无	-21.23
17521	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	209冠摩线	四工村线3右7#变压器	315	21.31	184.94	184.94	未进入	否	无	35.61
17522	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河2#箱变1#变压器	630	39.65	255.21	255.21	未进入	否	无	2.45
17523	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	四家东北山小区变压器	100	95.17	-1.38	-1.38	未进入	否	无	-8.66
17524	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线4分7#变压器	315	8.78	226.33	226.33	未进入	否	无	14.96
17525	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	上五道变压器	50	48.21	16.23	16.23	未进入	否	无	8.98
17526	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	老四小工地	315	33.2	147.45	147.45	未进入	否	无	5.01
17527	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北街（2.0工程）	100	61.55	34.27	34.27	未进入	否	无	60.99
17528	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	黄土沟	100	72.47	17.02	17.02	未进入	否	无	13.8
17529	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大西变压器	400	17.37	264	264	未进入	否	无	8.15
17530	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	白银沟配电变压器	20	22.1	11.68	11.68	未进入	否	无	42.86
17531	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	217长泉线	蛇不呆变压器	20	104.5	-5.44	-5.44	未进入	否	无	0.52
17532	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	万松山变压器（83）	200	17.03	126.26	126.26	未进入	否	无	-0.94
17533	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线五米井	50	41.06	20.66	20.66	未进入	否	无	4.09
17534	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板日光小区变压器	50	99.73	8.53	8.53	未进入	否	无	-24.84
17535	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	上红庙变压器1	100	32.7	48.11	48.11	未进入	否	无	-9.04

17536	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东北山配电变压器	80	33.28	38.34	38.34	未进入	否	无	-17.31
17537	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	自分歧邓家分支平房村垫地水井分支平房村	50	31.68	27.05	27.05	未进入	否	无	20
17538	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	221南大线	哈脑营李国明大棚	20	36.35	8.77	8.77	未进入	否	无	21.74
17539	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	电管站	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
17540	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营沟门30kVA	30	91.18	-2.38	-2.38	未进入	否	无	18.03
17541	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇崔家店（15年）	100	73.27	12.83	12.83	未进入	否	无	1.13
17542	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖小区配电变压器	50	94.39	3.34	3.34	未进入	否	无	-32.03
17543	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	后梅林小区（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17544	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	三家线黄花甸子分支14号杆黄花甸子南坡分	200	40.93	79.42	79.42	未进入	否	无	294.12
17545	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线39#变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17546	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五间房河西养殖南	200	19.68	121.32	121.32	未进入	否	无	7.48
17547	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	巴思北2台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17548	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园7号箱变1#变压器	500	34.77	226.15	226.15	未进入	否	无	15.66
17549	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	欧韵蓝湾5#箱变变压器间隔配电变压器	500	34.65	226.75	226.75	未进入	否	无	20.23
17550	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	艾林皋沟（2.0工程）	100	26.76	53.3	53.3	未进入	否	无	0
17551	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	郝杖子（83）	200	72.77	109.68	109.68	未进入	否	无	6.99
17552	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	来毛沟	30	88.18	-2.45	-2.45	未进入	否	无	6.15
17553	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	v上杨线土宝营村东街水井分支东街水井变	100	79.53	79.84	79.84	未进入	否	无	231.55
17554	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG 市郊线金河3#箱变1#变压器	630	35.84	279.03	279.03	未进入	否	无	11.26
17555	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗模式村配变	100	68.47	11.53	11.53	未进入	否	无	0
17556	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分7支1#变压器	315	75.04	48.01	48.01	未进入	否	无	-12.34
17557	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣三西	200	41.69	110.8	110.8	未进入	否	无	15.74
17558	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	乡政府1	200	1.99	156.02	156.02	未进入	否	无	-4.04
17559	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	宝线水泉分歧水泉三组方塘分支水泉村一组	50	59.43	13.39	13.39	未进入	否	无	180
17560	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官四组（15年新增分台区）	200	53.9	52.68	52.68	未进入	否	无	20.43
17561	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	乡果园变压器	200	96.12	105.14	105.14	未进入	否	无	-2.22
17562	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	二粮库宅	20	0	16	16	未进入	否	无	0
17563	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5分1右支5#变压器	200	47.85	103.46	103.46	未进入	否	无	16.5
17564	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线26#变压器	315	64.66	48.42	48.42	未进入	否	无	17.87
17565	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右3#变压器	200	80.12	-0.06	-0.06	未进入	否	无	7.16
17566	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波一变压器	50	50.27	14.87	14.87	未进入	否	无	-5.59
17567	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯大棚变压器	30	57.75	6.68	6.68	未进入	否	无	-13.6
17568	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎东变压器	200	45.98	89.66	89.66	未进入	否	无	17.61
17569	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎西1	200	38.68	82.68	82.68	未进入	否	无	5.51
17570	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松五变压器	100	81.52	52.41	52.41	未进入	否	无	37.69
17571	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜支子大棚3	100	3.46	79.13	79.13	未进入	否	无	83.33
17572	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	国老镇十八台村棚前后井分支王宝森门前井	50	14.23	32.94	32.94	未进入	否	无	3.85
17573	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉5-8北	315	16.7	207.46	207.46	未进入	否	无	-32.39
17574	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	羊胖沟（2.0工程）	100	89.68	-4.95	-4.95	未进入	否	无	17.58
17575	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	赵家沟变台	50	65.1	10.92	10.92	未进入	否	无	2.36
17576	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四	100	81.6	12.92	12.92	未进入	否	无	43.82
17577	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄前组变压器	200	51.24	66.62	66.62	未进入	否	无	31.69
17578	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 扎西	200	70.96	120.12	120.12	未进入	否	无	-8.45
17579	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟（2.0工程）	200	0	160	160	未进入	否	无	0

17580	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	南庙设施农业大棚南台	30	4.7	23.91	23.91	未进入	否	无	-100
17581	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营三家庙5kVA	20	79.83	0.28	0.28	未进入	否	无	18.8
17582	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇白石厂（15年）	200	76.47	134.26	134.26	未进入	否	无	3.79
17583	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线42#变压器	315	22.24	181.94	181.94	未进入	否	无	-17.28
17584	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线48#变压器	315	54.09	81.84	81.84	未进入	否	无	3.24
17585	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左1#变压器	315	33.6	146.16	146.16	未进入	否	无	2.41
17586	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线40#变压器	200	17.55	125.22	125.22	未进入	否	无	1.57
17587	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	八南组分台变压器	100	78.91	54.91	54.91	未进入	否	无	98.24
17588	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	张军海大棚小区变压器	50	9.89	36.96	36.96	未进入	否	无	-66.67
17589	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝四六变压器	315	45.91	193.69	193.69	未进入	否	无	57.02
17590	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子	50	6.44	37.9	37.9	未进入	否	无	-18.42
17591	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	二色变台	200	33.92	102.16	102.16	未进入	否	无	9.77
17592	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家窝铺变台	200	26.61	107.78	107.78	未进入	否	无	-17.48
17593	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里（小区）变压器	20	34.27	11.36	11.36	未进入	否	无	100
17594	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室东台变压器	30	39.64	13.4	13.4	未进入	否	无	-9.09
17595	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁北组变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
17596	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	10kV土城子线李孟金台区（1）变压器	100	26.25	54.45	54.45	未进入	否	无	6.16
17597	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房大棚小区	50	29.68	31.95	31.95	未进入	否	无	4
17598	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区5号变压器	1000	12.52	675	675	未进入	否	无	5.05
17599	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟变台	200	27.56	108.32	108.32	未进入	否	无	9.43
17600	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	大丈子组变压器	50	67.67	6.64	6.64	未进入	否	无	254.55
17601	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	二成沟变台	30	45.33	11.66	11.66	未进入	否	无	-3.17
17602	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	北良变台	50	58.67	12.21	12.21	未进入	否	无	0.39
17603	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店养殖变台	100	0.22	79.82	79.82	未进入	否	无	-100
17604	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六合城变台	200	86.87	-13.44	-13.44	未进入	否	无	65.86
17605	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝村分支6#三宝阳光小区变	80	65.34	19.1	19.1	未进入	否	无	-66.06
17606	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支42#水泉四组变	100	39.02	48.31	48.31	未进入	否	无	-0.39
17607	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手分台变压器	50	39.72	21.77	21.77	未进入	否	无	7.64
17608	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分歧71号杆变压器	400	48.06	254.36	254.36	未进入	否	无	31.29
17609	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	五代沟	30	58.06	13.5	13.5	未进入	否	无	38.62
17610	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一组井配变	30	112.5	-6.03	-6.03	未进入	否	无	-4.61
17611	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马大沟(农网升级)	50	16.04	32.09	32.09	未进入	否	无	1.69
17612	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六合城养殖变台	100	47.99	45.58	45.58	未进入	否	无	-24.34
17613	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	中老窝铺（2.0工程）	100	23.2	58.08	58.08	未进入	否	无	0
17614	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松下（2.0工程）	200	39.46	105.76	105.76	未进入	否	无	16.39
17615	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	喇嘛洞变压器	50	24.76	28.54	28.54	未进入	否	无	-4.92
17616	国网朝阳市北票市供电公司			蒙古营台1	30	0	24	24	未进入	否	无	0
17617	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西房串小区	80	26.09	43.6	43.6	未进入	否	无	-13.99
17618	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	窝瓜店	30	109.76	-7.92	-7.92	未进入	否	无	-2.03
17619	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	老西沟分歧老西沟村老西沟井分支支老西	50	36.08	21.96	21.96	未进入	否	无	42.04
17620	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一	100	50.24	54.12	54.12	未进入	否	无	25.38
17621	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑一队变台	400	59.8	107.44	107.44	未进入	否	无	-0.47
17622	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子河南变台	80	26.77	42.59	42.59	未进入	否	无	-1.09
17623	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	上元镇彩南（15年）	100	36.32	43.96	43.96	未进入	否	无	2.83

17624	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南水泉变压器1	10	114.8	-3.48	-3.48	未进入	否	无	79.03
17625	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	郎洞沟大棚小区	50	27.96	26.04	26.04	未进入	否	无	-46.97
17626	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线刘杖子东沿配电变压器	50	1.56	39.23	39.23	未进入	否	无	0
17627	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	三山沟（2.0工程）	100	31.74	48.27	48.27	未进入	否	无	0
17628	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔一小区	50	44.87	21.26	21.26	未进入	否	无	-15.73
17629	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	来河南小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
17630	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板陈三家10kVA	10	0	8	8	未进入	否	无	-100
17631	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	kv大三家线兴隆沟分歧庙下村卢杖子井变	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17632	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	上化变台	50	83.6	-1.8	-1.8	未进入	否	无	204.09
17633	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板冯家店100kVA	200	45.88	86.92	86.92	未进入	否	无	-0.33
17634	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房南山配电变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17635	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟大棚育苗场变压器	50	104.25	-12.1	-12.1	未进入	否	无	-53.09
17636	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈养殖（2.0）	200	34.09	92.58	92.58	未进入	否	无	0
17637	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子小区配电变压器	20	7.32	14.73	14.73	未进入	否	无	0
17638	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组南配变	30	92.6	-2.47	-2.47	未进入	否	无	-7.64
17639	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	于家湾	30	64.24	5.72	5.72	未进入	否	无	-13.2
17640	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	兴隆沟变压器	80	35.16	35.87	35.87	未进入	否	无	2.42
17641	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	于波小区配电变压器	30	43	12.07	12.07	未进入	否	无	32.56
17642	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西沟外变压	20	115.83	-7.92	-7.92	未进入	否	无	16.51
17643	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板林场配变	30	46.57	11.09	11.09	未进入	否	无	8.23
17644	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵家梁（2.0工程）	100	20.37	59.7	59.7	未进入	否	无	20.39
17645	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔西配电变压器	200	44.61	90.22	90.22	未进入	否	无	26.91
17646	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 迷东	100	40.5	41.16	41.16	未进入	否	无	0
17647	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 朱杖子变压器	20	69.55	2.09	2.09	未进入	否	无	4.43
17648	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 老西沟南变压器	100	44.41	58.18	58.18	未进入	否	无	0
17649	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	苑家梁配电变压器	50	51.44	14.62	14.62	未进入	否	无	5.94
17650	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺东沟变压器	315	11.23	218.04	218.04	未进入	否	无	-14.62
17651	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	铁营子配电变压器	80	38.35	35.5	35.5	未进入	否	无	12.62
17652	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	中四（83）	200	25.89	108.7	108.7	未进入	否	无	0
17653	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺（2.0工程）	200	47.31	87.9	87.9	未进入	否	无	19.66
17654	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营北沟变压器	50	55.92	15.02	15.02	未进入	否	无	-22.71
17655	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	v红石线松树梁沟分歧下河套村下忙台井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17656	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	莲花山配电变压器	200	35.98	88.04	88.04	未进入	否	无	21.49
17657	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上赵配电变压器	50	80.48	10.22	10.22	未进入	否	无	8.83
17658	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下拉配电变压器	50	85.22	0.62	0.62	未进入	否	无	1.56
17659	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上弯子配电变压器	50	2.97	38.54	38.54	未进入	否	无	-4
17660	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖小区变压器	100	85.73	57.32	57.32	未进入	否	无	4.36
17661	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟下变压器	20	118.54	-6.41	-6.41	2025/1/17	是	2026/3/1	29.69
17662	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kV马塔线西营子配电变压器	30	104.06	-7.21	-7.21	未进入	否	无	-9.18
17663	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子北变压器	50	6.25	37.22	37.22	未进入	否	无	11.76
17664	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板南孤家30kVA	30	1.62	23.6	23.6	未进入	否	无	20
17665	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	王三肉鸡小区	50	1.73	39.19	39.19	未进入	否	无	75
17666	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西小区	100	74.75	11.7	11.7	未进入	否	无	4.1
17667	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	西山屯	200	54.91	50.38	50.38	未进入	否	无	-0.81

17668	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚1	100	66.62	25.02	25.02	未进入	否	无	-74.48
17669	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	头道营	200	53.68	100.4	100.4	未进入	否	无	7.12
17670	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	牛家店（15年）	100	59.76	21.62	21.62	未进入	否	无	-8.62
17671	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	杨家沟（2.0工程）	100	2.56	77.88	77.88	未进入	否	无	0
17672	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡三家梁15	200	41.17	80.9	80.9	未进入	否	无	34.06
17673	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	松树沟变压器	20	118.47	-7.96	-7.96	2025/5/8	是	2026/3/1	2.89
17674	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家八天地	50	25.57	29.48	29.48	未进入	否	无	-78.81
17675	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线白相屯变压器	100	3.11	77.75	77.75	未进入	否	无	0
17676	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富东台	100	61.91	18.1	18.1	未进入	否	无	-1.15
17677	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富三分支变台	50	83.57	-1.78	-1.78	未进入	否	无	2.22
17678	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下府乡马三沟（15年）	30	82.65	2.36	2.36	未进入	否	无	-9.6
17679	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	鱼池变压器	50	85.49	7.86	7.86	未进入	否	无	2.07
17680	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线中心府台区井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17681	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	东洼井变压器	100	75.12	10.69	10.69	未进入	否	无	-54.72
17682	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	房申（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17683	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园4号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17684	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园5号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17685	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线铁矿劳服1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17686	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区2号箱变	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17687	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区1号箱变	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17688	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园1号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17689	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	铁路家属院变台（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17690	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	跃进屯（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17691	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	上水泉（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17692	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线16#变压器(能效)	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17693	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线12#变压器(能效)	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17694	国网朝阳市北票市供电公司	10kV宝铁线怡鑫家园3号变压器	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园3号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17695	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	二组南洼灌溉井2台区变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17696	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园6号变压器	630	0	504	504	未进入	否	无	0
17697	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章东（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17698	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	204骆金线	尚品南山小区4号箱变	500	12.24	339.35	339.35	未进入	否	无	479.15
17699	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大沟变压器（新）	30	75.78	2.48	2.48	未进入	否	无	3.67
17700	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	头道沟变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17701	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	波台沟二队(能效)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17702	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大偏石(业扩)	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17703	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	梁西台区(业扩)	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17704	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭日光大棚小区	100	0.14	79.87	79.87	未进入	否	无	0
17705	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 东沟三组变压器	50	90.01	-2.57	-2.57	未进入	否	无	32.93
17706	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	尖营子变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17707	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	梁家队（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17708	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道北沟变台（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17709	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0

17710	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯南（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17711	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟北（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17712	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线28左1#变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17713	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎大棚小区变压器1（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17714	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙前（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17715	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线14+1#变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17716	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园供热变	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17717	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	西官七组大棚小区变压器1（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17718	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	盛达开发	200	42.76	74.48	74.48	未进入	否	无	7.44
17719	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	沟门变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17720	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦五（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17721	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	庙沟（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17722	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后一	100	64.45	62.91	62.91	未进入	否	无	285.16
17723	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家日光温室小区	30	79.32	1.51	1.51	未进入	否	无	10.43
17724	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17725	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	正西山组变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17726	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	保善堂变台（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17727	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	北河套台区（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17728	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	后燕子沟（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17729	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左2#变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17730	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左5#变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17731	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴南沟变台（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17732	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小梁后配电变压器（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17733	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	下树林子三变压器	50	60.78	18.39	18.39	未进入	否	无	-26.67
17734	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	团结屯（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17735	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小南山配电变压器1	30	2.48	23.31	23.31	未进入	否	无	0
17736	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道北配电变压器	200	59.7	50.5	50.5	未进入	否	无	0.96
17737	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉分支22#水泉二组变	50	73.01	11.92	11.92	未进入	否	无	10.68
17738	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟大棚变压器	30	96.68	-1.82	-1.82	未进入	否	无	38.04
17739	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	门家窝铺	30	56.63	7.84	7.84	未进入	否	无	0
17740	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北三、五组变压器	50	71.8	4.12	4.12	未进入	否	无	8.8
17741	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	水库小区（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17742	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	养牛小区分三台区1	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17743	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	西沟1	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17744	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西铁棚变	80	73.14	18.68	18.68	未进入	否	无	27.2
17745	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔西变压器	50	62.5	10.52	10.52	未进入	否	无	3.82
17746	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	高中变压器新	200	74.32	73.82	73.82	未进入	否	无	-28.66
17747	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴乡政府变压器	200	27.85	104.36	104.36	未进入	否	无	15.39
17748	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组分台	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17749	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	黄家窝铺（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17750	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台温室井变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
17751	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英宝山	100	57.42	34.54	34.54	未进入	否	无	33.08
17752	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市翟家营村一组保护地小区	100	30.45	52.02	52.02	未进入	否	无	-32.17
17753	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三组后沟井变压器	50	21.11	31.39	31.39	未进入	否	无	-4.29

17754	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	七家子养殖小区	315	0	252	252	未进入	否	无	0
17755	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	萝卜沟2	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17756	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元北（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17757	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇吉祥沟（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17758	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	柳树沟（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17759	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	马家沟分台区	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17760	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村分台	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17761	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四北（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17762	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松一30kVA	200	67.08	120.86	120.86	未进入	否	无	-9.08
17763	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	樱桃沟配电变压器	50	91.17	-2.05	-2.05	未进入	否	无	-1.61
17764	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	偏下分台（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17765	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	四道沟台区（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17766	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	常沟（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17767	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	二官分台（小微）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17768	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	电管站（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17769	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子三家子（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17770	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 五间房农业线下沟二示范园变压器	100	114.27	1.85	1.85	未进入	否	无	0
17771	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦匠沟村部	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17772	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	忠华水泥制品厂变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17773	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上喇嘛洞沟（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17774	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水泉（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17775	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	李家沟（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17776	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔南（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17777	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线42#变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17778	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	青草沟（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17779	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西北山（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17780	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子下（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17781	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板营（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17782	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	平房（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17783	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新建村大棚变压器（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17784	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	穴家沟变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17785	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	中营子二台区	100	0	80	80	未进入	否	无	0
17786	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	中学分台（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17787	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	姜杖子变压器（能效）	400	0	320	320	未进入	否	无	0
17788	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈北（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
17789	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园17#箱变1#变压器	630	12.95	422.42	422.42	未进入	否	无	-19.97
17790	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线柳条沟变压器	100	51.71	28.77	28.77	未进入	否	无	0
17791	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	羊马南配电变压器	50	15.88	32.42	32.42	未进入	否	无	-34.69
17792	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms 解家沟小区	50	75.36	9.18	9.18	未进入	否	无	-20.89
17793	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	排头沟变压器	20	114.36	-7.41	-7.41	未进入	否	无	-8.02
17794	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms 娄北	30	118.32	-11.01	-11.01	未进入	否	无	5.4
17795	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	东营子变台	100	40.92	39.08	39.08	未进入	否	无	5.15
17796	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子（15年新增分台区）	50	88.11	-2.04	-2.04	未进入	否	无	4.86
17797	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上杠头配电变压器	50	82.78	-0.58	-0.58	未进入	否	无	27.34

17798	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左15#变压器	250	45.7	87.8	87.8	未进入	否	无	-19.74
17799	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟南变台1	80	60.45	27.08	27.08	未进入	否	无	23.3
17800	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	水泥厂家属院变台	50	67.64	27.03	27.03	未进入	否	无	14.86
17801	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	海丰村后窑大棚小区变压器	50	63.07	-18.81	-18.81	未进入	否	无	-9.12
17802	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店西变压器1	50	63.34	13.91	13.91	未进入	否	无	0.52
17803	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家5-7组配电变压器	50	116.25	-9.93	-9.93	未进入	否	无	-12.98
17804	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟村南小区变压器	200	20.99	131.4	131.4	未进入	否	无	42.45
17805	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟棚配电变压器	30	51.74	11.87	11.87	未进入	否	无	-24.14
17806	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	小卢杖子变台	50	86.87	2.7	2.7	未进入	否	无	-28.47
17807	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线43#变压器	315	40.77	123.57	123.57	未进入	否	无	0.1
17808	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线43左1#变压器	315	41.48	121.34	121.34	未进入	否	无	14.56
17809	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板沙铺台20kVA	50	33.04	27.38	27.38	未进入	否	无	-34.29
17810	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台子配电变压器	30	117.4	-3.37	-3.37	2025/1/19	是	2026/3/1	11.85
17811	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凌北西变压器	50	51.14	16	16	未进入	否	无	19.79
17812	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四西	200	63.02	71.62	71.62	未进入	否	无	10.99
17813	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板政府100kVA	400	82.77	46.04	46.04	未进入	否	无	3.39
17814	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组变压器	50	38.22	21.14	21.14	未进入	否	无	-2.29
17815	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子小木匠沟50kVA	100	71.51	16.22	16.22	未进入	否	无	3.49
17816	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村后胡台组日光温室变压器	30	46.3	11.77	11.77	未进入	否	无	182.05
17817	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	山嘴村西洼1号大棚小区变压器	200	28.56	107.18	107.18	未进入	否	无	41.94
17818	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	平房配电变压器	50	90.58	-5.29	-5.29	未进入	否	无	4.63
17819	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器1	100	76.86	7.7	7.7	未进入	否	无	3.58
17820	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	红村二设施农业大棚1	30	63.16	7.31	7.31	未进入	否	无	5.88
17821	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	pms 马北变台	100	99.83	3.7	3.7	未进入	否	无	11.91
17822	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	上章	80	25.89	44.07	44.07	未进入	否	无	-3.92
17823	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	庙队配电变压器	20	99.44	-3.88	-3.88	未进入	否	无	2.48
17824	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	三家子北沟1	20	118.08	-7.37	-7.37	未进入	否	无	-3.54
17825	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下双	30	119.72	-10.25	-10.25	未进入	否	无	0.39
17826	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥北变台	50	89.56	-4.75	-4.75	未进入	否	无	-1.22
17827	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	上木家沟配电变压器	30	94.1	-3.88	-3.88	未进入	否	无	3.04
17828	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道西变台	30	98.96	-5.65	-5.65	未进入	否	无	8.9
17829	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙五十	315	6.54	232.72	232.72	未进入	否	无	-86.32
17830	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟养殖小区1	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
17831	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线22#变压器	315	33.98	144.99	144.99	未进入	否	无	-1.73
17832	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 大兰旗日光小区变压器	80	46.71	26.65	26.65	未进入	否	无	-42.19
17833	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms 前波图北1	50	65.15	17.5	17.5	未进入	否	无	20.41
17834	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子2号配电变压器	80	1.67	62.76	62.76	未进入	否	无	-28.57
17835	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线17#变压器	315	19.44	190.76	190.76	未进入	否	无	8.58
17836	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上松	30	0	24	24	未进入	否	无	0
17837	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区	100	47.66	38.12	38.12	未进入	否	无	-30.53
17838	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东北台	315	14.91	205.03	205.03	未进入	否	无	-1.25
17839	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子外2#付杖子外变	80	87.89	-5.8	-5.8	未进入	否	无	35.12
17840	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛温室大棚变压器	50	13.48	33.26	33.26	未进入	否	无	47.62
17841	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子组变压器	200	70.12	128.44	128.44	未进入	否	无	121.06

17842	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线小乌兰上胡小区分支17号杆刘文达配变	50	68.41	11.98	11.98	未进入	否	无	9.3
17843	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡分支3号杆小乌兰上胡配变	50	41.26	21.06	21.06	未进入	否	无	-23.53
17844	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左9分1#变压器	20	13.1	13.38	13.38	未进入	否	无	-91.07
17845	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安乐屯变压器	80	1.51	63.56	63.56	未进入	否	无	43.75
17846	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁北变压器	30	4.14	22.78	22.78	未进入	否	无	-14.29
17847	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板小孤家10kVA	10	113.99	-3.16	-3.16	未进入	否	无	-19.75
17848	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板郭家沟井20kVA	20	119.15	-2.72	-2.72	未进入	否	无	5.63
17849	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	下化变台	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
17850	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	三井子村北养殖厂	200	79.42	80.34	80.34	未进入	否	无	82.21
17851	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	河东	50	106.57	-10.14	-10.14	未进入	否	无	52.4
17852	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	开荒变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17853	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	宝力线14分左14#变压器	100	15.93	65.24	65.24	未进入	否	无	6.38
17854	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	水泉变压器（农网升级）	50	28.28	26.34	26.34	未进入	否	无	-29.15
17855	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官七变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
17856	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分歧26号杆变压器	200	10.11	140.58	140.58	未进入	否	无	-3.74
17857	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	山咀庙变压器	80	113.24	-22.39	-22.39	未进入	否	无	3.74
17858	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	下洼配变	200	41.54	115.94	115.94	未进入	否	无	0
17859	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	西三家变压器1	100	34.55	45.47	45.47	未进入	否	无	-3.81
17860	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七大棚变压器	30	66.87	4.4	4.4	未进入	否	无	2.67
17861	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	百分歧牛样子分支牛样沟沟口井分支牛样沟井	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	-80
17862	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右2#变压器	315	28.05	163.64	163.64	未进入	否	无	15.58
17863	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家六小区配电变压器	100	48.2	38.88	38.88	未进入	否	无	261.29
17864	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子日光温室小区变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17865	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	南山欧阳养殖小区	50	100.35	-1.63	-1.63	未进入	否	无	4.55
17866	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	三五组分歧北四家乡北四家村0.4kv北四三	200	29.19	107.26	107.26	未进入	否	无	-1.66
17867	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟一组配变	200	66.43	97.04	97.04	未进入	否	无	27.16
17868	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线耿家沟配电变压器	30	5.09	22.56	22.56	未进入	否	无	18.18
17869	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹丈子变压器	100	76.76	43.44	43.44	未进入	否	无	-1.24
17870	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	徐洪沟	50	111.6	-13.47	-13.47	未进入	否	无	45.71
17871	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟变压器（农网升级）	50	26.7	26.96	26.96	未进入	否	无	8.39
17872	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	十一响配变	50	97.82	-2.81	-2.81	未进入	否	无	6.34
17873	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	家店分歧西山村梁子孙孙贵井分支分支西山村梁	50	51.3	18.98	18.98	未进入	否	无	-93.2
17874	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	孔祥勇养鸡小区变台	50	75.43	33.91	33.91	未进入	否	无	7.21
17875	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	下沟配电变压器	50	78.85	0.58	0.58	未进入	否	无	-2.12
17876	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	东冰沟变压器	50	85.33	17.66	17.66	未进入	否	无	8.83
17877	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村下河套大棚小区变压器	100	42.96	44.4	44.4	未进入	否	无	-41.87
17878	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟配电变压器	20	116	-7.94	-7.94	未进入	否	无	4.68
17879	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营钱家沟10kVA	50	43.04	19	19	未进入	否	无	-12.86
17880	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	联合厂分歧1#变压器	200	76.08	8.06	8.06	未进入	否	无	5.37
17881	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元谭杖子配电变压器	20	93.27	-2.65	-2.65	未进入	否	无	8.92
17882	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	西沟里	50	28.74	26.12	26.12	未进入	否	无	-31.31
17883	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西梁小区配电变压器	20	51.35	11.77	11.77	未进入	否	无	-35
17884	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	下官地	100	33.35	48.82	48.82	未进入	否	无	1.35
17885	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	10kV娄家店线马厂	100	0.52	79.49	79.49	未进入	否	无	0

17886	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分3#变压器	200	8.91	142.6	142.6	未进入	否	无	2.18
17887	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	线白石厂分歧西官七组新台分支西官七组新	200	32.49	96.82	96.82	未进入	否	无	39.06
17888	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头四组北	80	69.26	12.49	12.49	未进入	否	无	12.62
17889	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东分歧十卧分支海清房井分支十二台村水泉	50	46.73	19.11	19.11	未进入	否	无	4.17
17890	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	柳黄屯小区分支变台	50	117.07	-9.48	-9.48	2025/8/3	是	2026/3/1	1453.7
17891	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	南道变压器	20	119.58	-4.89	-4.89	未进入	否	无	-5.15
17892	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	三北	50	50.78	15.4	15.4	未进入	否	无	9.69
17893	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	烧过地	30	88.98	2.94	2.94	未进入	否	无	0.33
17894	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	218长谢线	白相屯小区变压器	30	91.16	-2.18	-2.18	未进入	否	无	-14.55
17895	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下石湖变压器1	20	83.95	-0.5	-0.5	未进入	否	无	1.6
17896	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰下组变压器	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
17897	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大棚变压器	20	78.13	0.83	0.83	未进入	否	无	40
17898	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三小区	30	0.94	23.73	23.73	未进入	否	无	0
17899	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝国老镇涝家沟变压器	100	34.27	60.1	60.1	未进入	否	无	-33.43
17900	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	新立屯变压器	50	6.3	37.66	37.66	未进入	否	无	-4
17901	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	新丘大棚小区	200	3.84	153.24	153.24	未进入	否	无	-94.06
17902	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿上	200	54.79	53.78	53.78	未进入	否	无	-1.88
17903	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	前胡台小区变压器	80	98.52	12.43	12.43	未进入	否	无	9.14
17904	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼二组	80	96.73	-11.03	-11.03	未进入	否	无	-7.92
17905	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	西一队变台	100	77.03	4.72	4.72	未进入	否	无	-12.83
17906	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右6#变压器	315	25.66	171.23	171.23	未进入	否	无	7.73
17907	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线13左3变压器	100	92.35	-12.07	-12.07	未进入	否	无	-1.28
17908	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	协合永（15年）	100	60.4	20.72	20.72	未进入	否	无	0.66
17909	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	石坎沟变压器	30	86.72	0.41	0.41	未进入	否	无	12
17910	国网朝阳市北票市供电公司	大三66kV变电站	113大唐线	房申中南大棚小区配电变压器	50	0.73	39.64	39.64	未进入	否	无	-20
17911	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟二组变台	100	33.81	46.25	46.25	未进入	否	无	26.1
17912	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水利站变压器	315	62.82	62.78	62.78	未进入	否	无	-24.87
17913	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜扶贫	10	110.81	-2.98	-2.98	未进入	否	无	36.36
17914	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	前波图	50	106.56	-8.63	-8.63	未进入	否	无	-10.54
17915	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头小区	200	20.27	126.04	126.04	未进入	否	无	0
17916	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市富华房地产开发有限公司变压器	315	39.75	128.52	128.52	未进入	否	无	39.59
17917	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	上坎分歧时运沟分支时运沟里井分支时运沟里	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17918	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰支8#海丰西沟外变	80	55.1	19.92	19.92	未进入	否	无	-8.52
17919	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王增店变压器	30	86.16	-1.35	-1.35	未进入	否	无	-6.83
17920	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和上自来水变压器	50	81.22	0.95	0.95	未进入	否	无	11.64
17921	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	松树梁沟变压器	400	32.81	308.72	308.72	未进入	否	无	-17.88
17922	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	五间房变压器	10	118.14	-2.51	-2.51	未进入	否	无	-4.39
17923	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西	100	61.99	21.48	21.48	未进入	否	无	10.02
17924	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变台	200	46.68	80.32	80.32	未进入	否	无	20.76
17925	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	黑线白塔子村5-6号井分支白塔子村5-6号井	100	41.49	39.67	39.67	未进入	否	无	-45.03
17926	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张久全大棚小区变压器	30	48.59	13.61	13.61	未进入	否	无	-13.27
17927	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁河东变压器1	80	103.2	-18.55	-18.55	未进入	否	无	7.25
17928	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	线莲花山东山分支11号杆莲花山东北山小区3	50	31.97	24.07	24.07	未进入	否	无	25
17929	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板黄土坎50kVA	400	31.07	255.8	255.8	未进入	否	无	-4.92

17930	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左15#变压器	200	80.21	8.54	8.54	未进入	否	无	-28.78
17931	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区2变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17932	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线陈家梁村委会井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17933	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	前胡台组变压器	200	10.68	153.94	153.94	未进入	否	无	-49.89
17934	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子义城兴20kVA	50	1.91	39.48	39.48	未进入	否	无	41.67
17935	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线十天地	100	52.94	31.08	31.08	未进入	否	无	-22.36
17936	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西洼大棚小区	50	47.55	24.65	24.65	未进入	否	无	1.27
17937	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝永小区	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
17938	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	218长谢线	白水泉变压器	100	42.01	61.64	61.64	未进入	否	无	0
17939	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子村3-4井变压器	100	38.15	47.85	47.85	未进入	否	无	-56.23
17940	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟大棚小区	80	16.73	50.62	50.62	未进入	否	无	0
17941	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	大北沟变台15	200	23.7	123.06	123.06	未进入	否	无	-0.63
17942	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	刘凤青门前变压器	50	45.63	18.83	18.83	未进入	否	无	2.37
17943	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东沟变台	200	20	121.98	121.98	未进入	否	无	16.1
17944	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	二道村北沟分支13号杆十二道村北沟小区分	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17945	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉干沟	100	29.22	50.85	50.85	未进入	否	无	227.42
17946	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线57右2分4#变压器	315	39.26	137.81	137.81	未进入	否	无	-12.75
17947	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	北山	20	112.84	-4.53	-4.53	未进入	否	无	6.08
17948	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰养牛小区变压器	315	0.49	250.8	250.8	未进入	否	无	-19.44
17949	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区一变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	-100
17950	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板外东沟30kVA	100	23.48	64.22	64.22	未进入	否	无	0
17951	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板镇胥家沟（15年）	50	67.62	10.9	10.9	未进入	否	无	-4.85
17952	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波四变压器	50	119.98	-1.32	-1.32	2025/6/17	是	2026/3/1	301.08
17953	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	喇嘛营子	80	42.07	30.36	30.36	未进入	否	无	-0.8
17954	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二变压器1	400	28.91	209.08	209.08	未进入	否	无	-4.71
17955	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺西沟配电变压器	20	110.94	-5.73	-5.73	未进入	否	无	-8.75
17956	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北一组（15年）	100	41.81	38.19	38.19	未进入	否	无	24.01
17957	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平安地大棚小区	80	57.94	21.15	21.15	未进入	否	无	1100
17958	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	李俊国台变电变压器	80	65.21	18.7	18.7	未进入	否	无	13.64
17959	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线12#变压器	200	1.96	156.58	156.58	未进入	否	无	-60
17960	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一15	50	78.64	13.25	13.25	未进入	否	无	44.98
17961	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线抗旱变压器	100	38.5	42.21	42.21	未进入	否	无	17.03
17962	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 下窝铺变压器	100	66.27	43.66	43.66	未进入	否	无	47.12
17963	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	吴宝金大棚小区配电变压器	20	0.04	16	16	未进入	否	无	0
17964	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家梁	50	97.43	-6.46	-6.46	未进入	否	无	-0.7
17965	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	钱王增店村山嘴道南井分支王增店村山嘴道	50	24.93	27.77	27.77	未进入	否	无	-29.17
17966	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大营子配电变压器	30	95.63	-3.86	-3.86	未进入	否	无	26.76
17967	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区三号变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
17968	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家初中配电变压器	100	99.51	-11.57	-11.57	未进入	否	无	209.23
17969	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线萝卜沟变压器	80	15.44	52.16	52.16	未进入	否	无	-73.57
17970	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上羊马配电变压器	50	46.46	19.27	19.27	未进入	否	无	7.22
17971	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店	50	0.88	39.56	39.56	未进入	否	无	10
17972	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凌家东坡变压器	30	73.56	2.77	2.77	未进入	否	无	-3.58
17973	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩四变压器	200	24.68	110.96	110.96	未进入	否	无	71.92

17974	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南西变压器	100	48.32	35.01	35.01	未进入	否	无	1
17975	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元新三井	50	34.92	23.28	23.28	未进入	否	无	2.83
17976	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡良后（15年）	50	49.55	17.27	17.27	未进入	否	无	-3.41
17977	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新立电变台	50	68.47	6.18	6.18	未进入	否	无	-5.73
17978	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	线哈尔脑线王家沟分支19号杆小官下庙小区	50	3.03	38.68	38.68	未进入	否	无	-37.5
17979	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟外大棚	50	69.35	8.22	8.22	未进入	否	无	-0.9
17980	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线范家梁配电变压器	10	6.16	7.39	7.39	未进入	否	无	33.33
17981	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板东沟变台	100	26.68	54.04	54.04	未进入	否	无	20.04
17982	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	羊场	160	0	128	128	未进入	否	无	-100
17983	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆小区	50	93.54	-1.09	-1.09	未进入	否	无	-16.58
17984	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms 石匠沟变压器	20	95.26	-1.78	-1.78	未进入	否	无	8
17985	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms 平东小区	50	82.84	-0.44	-0.44	未进入	否	无	1.46
17986	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线65左分6#变压器	200	19.77	120.48	120.48	未进入	否	无	9.81
17987	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台村台变压器	100	109.14	-28.3	-28.3	未进入	否	无	0
17988	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大家营小区	50	60.6	10.85	10.85	未进入	否	无	-3.53
17989	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	椴木沟变压器1	100	24.07	56.73	56.73	未进入	否	无	0
17990	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	中学北沟变压器	20	88.61	5.09	5.09	未进入	否	无	-5.73
17991	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元岳家湾配电变压器	50	37.33	21.35	21.35	未进入	否	无	5.52
17992	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东大荒变压器	50	33.8	23.78	23.78	未进入	否	无	10.06
17993	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟后井	50	42.56	21.17	21.17	未进入	否	无	-57.58
17994	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	娄东	100	38.49	48.24	48.24	未进入	否	无	17.23
17995	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	扣卜营小区	50	114.15	9.92	9.92	未进入	否	无	1.39
17996	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	哈东日光大棚小区	100	38.2	48.48	48.48	未进入	否	无	-72.94
17997	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	南甸子配电变压器	100	77.87	55.14	55.14	未进入	否	无	3.76
17998	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 东沟学校配变	50	76.49	2.07	2.07	未进入	否	无	-13.64
17999	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营2台区变压器	200	52.96	55.16	55.16	未进入	否	无	-57.57
18000	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	焦营子变压器	80	46.98	32.7	32.7	未进入	否	无	14.67
18001	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹西沟变压器	100	119.97	55.1	55.1	未进入	否	无	-10.3
18002	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线25左2#变压器	200	38.94	82.48	82.48	未进入	否	无	-2.25
18003	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟大棚小区变压器	100	26.53	59.02	59.02	未进入	否	无	-36.06
18004	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms 红西	100	99.28	51.04	51.04	未进入	否	无	79.73
18005	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	0kv西王线山嘴三四五分支山嘴三四五变压器	200	77.89	116.08	116.08	未进入	否	无	3.7
18006	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房分歧瓦房村四道沟南沟井分支四道沟南	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-66.67
18007	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵西	100	31.51	50.29	50.29	未进入	否	无	-1.26
18008	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	下石梁梁变压器1	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18009	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板示范区配电变压器1	100	6.23	73.77	73.77	未进入	否	无	0
18010	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家子日光小区变压器	160	66.49	39.26	39.26	未进入	否	无	15.41
18011	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台子西营子养鸡小区	30	43.21	11.05	11.05	未进入	否	无	6.4
18012	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛样子沟(农网升级)	50	23.95	28.36	28.36	未进入	否	无	27.56
18013	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上艾林配电变压器	100	66.94	25.32	25.32	未进入	否	无	28.97
18014	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴一	200	53.86	54.14	54.14	未进入	否	无	10.72
18015	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	宝神庙分歧下木匠沟设施大棚配变	50	103.05	6.48	6.48	未进入	否	无	10
18016	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	杨树林大棚	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18017	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上大庙变台	200	69.83	112.44	112.44	未进入	否	无	182.35

18018	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	宫杖子配电变压器	30	4.81	22.56	22.56	未进入	否	无	10
18019	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉小北沟	20	24.14	11.43	11.43	未进入	否	无	-40
18020	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西乌线大巴里路南分支大巴里村五组机井变	100	23.22	59.75	59.75	未进入	否	无	-38.04
18021	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线白庙沟变压器	50	96.61	-1.27	-1.27	未进入	否	无	-11.47
18022	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房镇冷库井（15年）	100	33.42	55.46	55.46	未进入	否	无	0
18023	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线马家沟分歧金杖子村五家子南组井变	50	60.08	19.35	19.35	未进入	否	无	-31.8
18024	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟养殖小区	50	39.14	20.79	20.79	未进入	否	无	7.03
18025	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 石里变压器	100	76.5	19.17	19.17	未进入	否	无	0
18026	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线吴家沟2配电变压器	30	35.58	13.33	13.33	未进入	否	无	-28.98
18027	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟大棚小区	20	118.78	-4.95	-4.95	未进入	否	无	26.32
18028	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三外	50	100.93	-19.32	-19.32	未进入	否	无	14.94
18029	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34石6#变压器	315	11.38	216.53	216.53	未进入	否	无	-25.34
18030	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地变台	200	32.42	102.66	102.66	未进入	否	无	3.78
18031	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	王建财小区配电变压器	50	75.42	5.48	5.48	未进入	否	无	33.96
18032	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子乡西沟里外15	50	55.6	13	13	未进入	否	无	10.64
18033	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三宝营变压器	100	67.05	13	13	未进入	否	无	0
18034	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	窑沟变压器	80	86.87	44.76	44.76	未进入	否	无	7.22
18035	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线水泉配电变压器	50	100.35	-16.16	-16.16	未进入	否	无	58.81
18036	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	白北	50	61.82	13.1	13.1	未进入	否	无	4.12
18037	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	朝阳沟变台	50	72.71	4.26	4.26	未进入	否	无	163.29
18038	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	葡架沟变压器	50	61.39	10.71	10.71	未进入	否	无	-6.1
18039	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组示范配变	200	42.73	79.12	79.12	未进入	否	无	374.53
18040	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	杨木匠沟（15年新增分台区）	100	45.86	34.26	34.26	未进入	否	无	-1.25
18041	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	东荒组（15年）	100	1.3	78.86	78.86	未进入	否	无	-28.57
18042	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟	50	71.07	17.75	17.75	未进入	否	无	18.45
18043	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	后铁	50	119.37	-15.78	-15.78	未进入	否	无	0.76
18044	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四组变压器	50	69.07	6.01	6.01	未进入	否	无	14.21
18045	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎北变台	50	110.91	-15.45	-15.45	未进入	否	无	2.38
18046	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线41#变压器	100	13.29	67.02	67.02	未进入	否	无	14.29
18047	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线13#变压器	400	22.97	228.12	228.12	未进入	否	无	0
18048	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营徐塔沟30kVA1	50	57.03	12.5	12.5	未进入	否	无	-3.74
18049	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子二道沟30kVA	315	62.44	229.57	229.57	未进入	否	无	11.68
18050	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上元南岭（农网升级）	50	43.26	19.52	19.52	未进入	否	无	-3.35
18051	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官北组变压器	200	56.71	47.36	47.36	未进入	否	无	-14.22
18052	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	樊家湾（15年）	200	71.88	118.48	118.48	未进入	否	无	0
18053	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	西家属院变台	50	0.01	40	40	未进入	否	无	0
18054	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟	50	52.33	13.84	13.84	未进入	否	无	-1.06
18055	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	黄家屯	100	29.07	51.79	51.79	未进入	否	无	17.01
18056	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	巴里下湾子配电变压器	100	57.53	48.49	48.49	未进入	否	无	0.08
18057	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	养殖小区变台	30	105.21	-6.68	-6.68	未进入	否	无	8.24
18058	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线31#变压器	315	31.73	152.18	152.18	未进入	否	无	322.23
18059	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝八（林业队）15	50	31.92	25.26	25.26	未进入	否	无	-4.7
18060	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架二三组配变	315	0.99	250.3	250.3	未进入	否	无	28.57
18061	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦山后20kVA	50	104.61	2.39	2.39	未进入	否	无	13.78

18062	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	黄花沟东沟配电变压器	100	1	79	79	未进入	否	无	30.43
18063	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小老虎变压器	50	50.26	15.37	15.37	未进入	否	无	4.09
18064	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下杖子(东山西)配电变压器	200	32.14	95.72	95.72	未进入	否	无	3.23
18065	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	下山嘴变压器	50	1.72	39.22	39.22	未进入	否	无	0
18066	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子小城子大棚小区	100	21.43	79.95	79.95	未进入	否	无	-1.33
18067	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下甄	50	38.73	21.62	21.62	未进入	否	无	14.49
18068	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线10#变压器	200	21.35	117.32	117.32	未进入	否	无	-11.38
18069	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	台吉营变压器	100	0.94	79.11	79.11	未进入	否	无	-6.25
18070	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	朱家沟1	50	62.39	11.9	11.9	未进入	否	无	52.85
18071	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店大棚小区阳光工程	30	0.2	23.94	23.94	未进入	否	无	-100
18072	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八南组变压器	200	29.16	133.14	133.14	未进入	否	无	221.99
18073	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左15#变压器	250	11.64	170.9	170.9	未进入	否	无	-10.2
18074	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子三、西(15年)	200	45.13	82.06	82.06	未进入	否	无	-10.73
18075	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙一	20	115.13	-7.81	-7.81	未进入	否	无	5.37
18076	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	营房变压器	30	117.53	-7.24	-7.24	未进入	否	无	-1.94
18077	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库	50	79.94	30.92	30.92	未进入	否	无	240
18078	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平里组变压器	400	66.15	291.76	291.76	未进入	否	无	30.17
18079	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	木匠铺变压器	30	115.89	-2.5	-2.5	未进入	否	无	-38.56
18080	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	黑泉主干167号杆齐杖子养殖小区分支	100	74.2	20.25	20.25	未进入	否	无	0.58
18081	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台上(小区)变压器	30	116.82	-11.27	-11.27	未进入	否	无	2.58
18082	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四井家属院变台	50	39.9	22.28	22.28	未进入	否	无	7.35
18083	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区(15年新增分台区)	315	37.54	134.19	134.19	未进入	否	无	39.68
18084	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	王海大棚小区变压器	50	58.07	21.67	21.67	未进入	否	无	-31.67
18085	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子小区变台	50	98.36	4.9	4.9	未进入	否	无	23.19
18086	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	道东	200	28	107.06	107.06	未进入	否	无	48.59
18087	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张海军大棚小区变压器	30	42.45	15.33	15.33	未进入	否	无	5.26
18088	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	pms 八家子水泉	100	72.16	35.57	35.57	未进入	否	无	5.82
18089	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下韭菜变压器1	10	116.97	-3.7	-3.7	未进入	否	无	23.08
18090	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	尖山沟	100	21.65	58.36	58.36	未进入	否	无	35.91
18091	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kV上园线213单元白塔东	200	39.13	81.88	81.88	未进入	否	无	28.65
18092	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟三组配变	80	102.43	-13.46	-13.46	未进入	否	无	-7.14
18093	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下府乡三台庙西(15年)	50	58.25	11.15	11.15	未进入	否	无	7.79
18094	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	三白分歧上羊分支上羊北沟水井分支上羊北沟	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18095	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线扎兰里变压器	50	55.47	12.78	12.78	未进入	否	无	9.63
18096	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	台线上伙房小区分歧宝国老镇十八台村棚前	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
18097	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	石主干三马分歧苏村分支小苏营村大苏营井	50	10.43	34.79	34.79	未进入	否	无	-89.47
18098	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村豆二组变压器	200	1.4	157.34	157.34	未进入	否	无	162.5
18099	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支17#杆水泉示范园变	50	115.06	-17.78	-17.78	未进入	否	无	-5.59
18100	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟小区	30	92.3	-2.88	-2.88	未进入	否	无	-6.29
18101	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下庙配电变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	-100
18102	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 大新示范配变	50	119.14	-19.5	-19.5	未进入	否	无	-14.23
18103	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东居民点变压器	10	104.1	-2.17	-2.17	未进入	否	无	-4.49
18104	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms 庙西变压器	50	99.17	-8.67	-8.67	未进入	否	无	4.54
18105	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	伊马小区配电变压器1	30	54.74	9.56	9.56	未进入	否	无	4.19

18106	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	季家沟变压器	100	76.35	12	12	未进入	否	无	-10.62
18107	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄北变压器	315	73.81	29.93	29.93	未进入	否	无	10.65
18108	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子北综合变压器	200	62.17	124.66	124.66	未进入	否	无	16.6
18109	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	北山养殖小区	100	17.89	64.34	64.34	未进入	否	无	198.36
18110	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右3#变压器	315	28.2	163.26	163.26	未进入	否	无	2.71
18111	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左39#变压器	800	31.09	396.8	396.8	未进入	否	无	1.42
18112	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	山前	50	77.29	20.59	20.59	未进入	否	无	-18.58
18113	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟变压器	50	72.45	3.86	3.86	未进入	否	无	37.78
18114	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	地税配电变压器	200	1.38	157.28	157.28	未进入	否	无	0
18115	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右18#变压器	315	0.29	251.12	251.12	未进入	否	无	17.39
18116	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线25#变压器	200	57.12	45.76	45.76	未进入	否	无	1.27
18117	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德养殖厂	80	54.82	25.38	25.38	未进入	否	无	-8.77
18118	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山	100	51.47	62.9	62.9	未进入	否	无	20.25
18119	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子公主坟30kVA	100	103.66	53.99	53.99	未进入	否	无	315.2
18120	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板上南沟20kVA	20	57.05	4.86	4.86	未进入	否	无	-15.89
18121	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	沙卜台变压器	30	96.56	-7.26	-7.26	未进入	否	无	23.39
18122	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王增店大棚小区（大棚）变压器	30	47.63	10.25	10.25	未进入	否	无	-32.77
18123	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子分歧14#变压器	200	61.03	37.96	37.96	未进入	否	无	19.32
18124	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线39分1#变压器	160	2.61	123.82	123.82	未进入	否	无	8.33
18125	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左7#变压器	315	28.57	162	162	未进入	否	无	6.91
18126	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地南沟15	50	59.05	18.38	18.38	未进入	否	无	-37.57
18127	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	姜家沟变压器	50	106.55	-10.27	-10.27	未进入	否	无	18.1
18128	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡下奈西（15年）	100	27.99	53.5	53.5	未进入	否	无	-2.3
18129	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms 经委示范配变	50	61.29	15.13	15.13	未进入	否	无	-10.87
18130	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	东营子变压器	200	23.22	114.56	114.56	未进入	否	无	2.68
18131	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	萝卜沟变压器	100	15.05	65.46	65.46	未进入	否	无	0
18132	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子变台	50	28.7	26.65	26.65	未进入	否	无	-10.11
18133	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子养殖小区变压器	30	97.83	-3.94	-3.94	未进入	否	无	-33.24
18134	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东扣莫配电变压器	200	42.21	75.62	75.62	未进入	否	无	40.69
18135	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线278号杆上石厂配电变压器	50	68.75	5.72	5.72	未进入	否	无	7.32
18136	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四六组变压器	200	62.74	48.78	48.78	未进入	否	无	20.41
18137	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	道南变压器	200	80.47	2.36	2.36	未进入	否	无	-2.49
18138	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板一组配变	80	59.74	18.4	18.4	未进入	否	无	-32.03
18139	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	八大家变台	100	27.59	52.42	52.42	未进入	否	无	-5.62
18140	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青北山小区	30	12.22	20.34	20.34	未进入	否	无	-70
18141	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟小区	30	75.02	1.49	1.49	未进入	否	无	24.18
18142	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中赵配电变压器	50	91.45	1.81	1.81	未进入	否	无	-4.3
18143	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土一三组配变	200	39.81	81.02	81.02	未进入	否	无	9.88
18144	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄米线	山咀变压器	50	2.43	38.86	38.86	未进入	否	无	25
18145	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	关家屯	30	114.46	-9.27	-9.27	未进入	否	无	17.11
18146	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙桥东配电变压器	20	70.09	2.97	2.97	未进入	否	无	26.23
18147	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	李振福大棚台区考核	50	53.95	13.03	13.03	未进入	否	无	13.54
18148	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	刘龙沟小区分变压器	100	82.47	4.93	4.93	未进入	否	无	-7.97
18149	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	0kv北干线土洞子分歧土洞子村土西2井变压	50	1.23	39.45	39.45	未进入	否	无	0

18150	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左2#变压器	315	30.14	157.06	157.06	未进入	否	无	-2.47
18151	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	预制板厂变压器	50	2.8	38.72	38.72	未进入	否	无	24.14
18152	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	10kV西乌线南台子变压器	50	1.97	39.02	39.02	未进入	否	无	0
18153	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地变压器	100	2.19	77.96	77.96	未进入	否	无	-3.85
18154	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	兴隆号变台	50	107.16	0.98	0.98	2025/3/29	是	2026/3/1	12.4
18155	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉四组	100	76.45	34.71	34.71	未进入	否	无	0
18156	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧31号杆四道沟配变	50	16.01	32.15	32.15	未进入	否	无	-11.11
18157	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右4#变压器	315	45.41	108.99	108.99	未进入	否	无	7.43
18158	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线平房小学变压器	50	14.79	33.68	33.68	未进入	否	无	0
18159	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	彩北	100	25.61	54.63	54.63	未进入	否	无	9.38
18160	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	铁西	200	62.39	77.28	77.28	未进入	否	无	15.63
18161	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426八台线	太平沟养殖小区变压器	50	16.23	33.76	33.76	未进入	否	无	0
18162	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一小区	50	35.5	23.74	23.74	未进入	否	无	-2.83
18163	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms 宝树营	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
18164	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线章子店配电变压器	30	119.68	-8.82	-8.82	2025/6/23	是	2026/3/1	70.49
18165	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山变台	50	20.89	30.35	30.35	未进入	否	无	1.08
18166	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板小区变台	80	113.28	-15.63	-15.63	未进入	否	无	20.25
18167	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝西北	200	18.62	122.74	122.74	未进入	否	无	10.64
18168	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家4-6	100	87.59	-4.58	-4.58	未进入	否	无	0
18169	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家大棚变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
18170	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小塔子乡四家子（15年）	50	119.33	-18.18	-18.18	未进入	否	无	4.52
18171	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右6#变压器	100	45.9	36.45	36.45	未进入	否	无	-31.37
18172	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭八家子西15	315	44.19	197.95	197.95	未进入	否	无	2.36
18173	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴图营中学	315	59.46	66.28	66.28	未进入	否	无	8.66
18174	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37支1#屋式变压器	630	34.46	286.9	286.9	未进入	否	无	1.69
18175	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村巴北组变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	-100
18176	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小坤头配电变压器	50	82.6	-0.02	-0.02	未进入	否	无	-15.6
18177	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	信号	200	0.73	158.54	158.54	未进入	否	无	0
18178	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下忙台变压器	50	81.33	6.29	6.29	未进入	否	无	-1.23
18179	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁变压器	50	100.99	-10.38	-10.38	未进入	否	无	-7
18180	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁村梁上东组小区	200	16.19	134.52	134.52	未进入	否	无	-19.44
18181	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	伊马配电变压器	50	61.17	9.67	9.67	未进入	否	无	-5.98
18182	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线35#变压器	315	26.35	169.06	169.06	未进入	否	无	-0.07
18183	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼宏发养殖小区变压器	315	65.51	49.58	49.58	未进入	否	无	58.55
18184	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟（农网升级）	50	88.89	-4.44	-4.44	未进入	否	无	0.75
18185	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北大棚小区配电变压器	50	65.77	9.88	9.88	未进入	否	无	-3.06
18186	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	线126单元哈尔脑线谭杖子分支6号杆谭杖子	50	86.54	33.18	33.18	未进入	否	无	30.22
18187	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms 扣前变压器	100	2.31	77.69	77.69	未进入	否	无	0
18188	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架南洼配电变压器	100	32.74	47.3	47.3	未进入	否	无	5.99
18189	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	大黑山2号线西仓组2台区变压器	200	60.34	41.1	41.1	未进入	否	无	6.65
18190	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁南日光温室小区变压器	250	10.81	174.45	174.45	未进入	否	无	-6.98
18191	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	陶家沟小区变压器	30	0	24	24	未进入	否	无	0
18192	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	硷洼子	200	62.24	36.38	36.38	未进入	否	无	1.6
18193	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	台吉营乡八支箭15年）	50	68.05	6.52	6.52	未进入	否	无	-4.93

18194	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	土河西1台变压器	50	108.92	19.01	19.01	未进入	否	无	7.75
18195	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子西	200	72.63	44.7	44.7	未进入	否	无	-13.23
18196	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊小区	50	70.93	28.21	28.21	未进入	否	无	0
18197	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	石桌子沟组变压器	100	3.35	76.66	76.66	未进入	否	无	-16.06
18198	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里一	50	55.2	14.87	14.87	未进入	否	无	5.08
18199	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西梁配电变压器	50	30.02	25.05	25.05	未进入	否	无	4.49
18200	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常河东变压器	200	35.31	89.46	89.46	未进入	否	无	-0.07
18201	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kv大板线大板政府分大板政府新台变压器	100	72.6	10.29	10.29	未进入	否	无	0
18202	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	王家窝铺变台	80	0	64	64	未进入	否	无	-100
18203	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈南台	200	38.78	85.36	85.36	未进入	否	无	-4.91
18204	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申加油站	315	19.15	197.28	197.28	未进入	否	无	-30.11
18205	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西变压器	80	42.02	30.38	30.38	未进入	否	无	5.56
18206	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康组配电变压器	50	32.86	24.48	24.48	未进入	否	无	14.37
18207	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头道北大棚小区	100	76.65	4.9	4.9	未进入	否	无	8.91
18208	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支2#薛台子变	160	59.87	54.5	54.5	未进入	否	无	-2.4
18209	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	园区一线3左2变压器	200	19.34	129.46	129.46	未进入	否	无	-25.61
18210	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下贯变台	50	54.97	12.84	12.84	未进入	否	无	-4.24
18211	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南小区	50	85.81	31.93	31.93	未进入	否	无	754.9
18212	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根小区变压器	50	73.26	3.58	3.58	未进入	否	无	2.13
18213	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	园帐子变压器（农网升级）	50	53.9	17.82	17.82	未进入	否	无	-15.24
18214	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	青山林场变压器	100	102.99	1.82	1.82	未进入	否	无	14.39
18215	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	赵家屯（农网升级）	50	80.81	25.68	25.68	未进入	否	无	201.92
18216	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	长板沟变压器	50	46.76	18.03	18.03	未进入	否	无	0.73
18217	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右32#变压器	200	54.49	58.36	58.36	未进入	否	无	-10.86
18218	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	王窝铺分歧西山村六组坝里井分支西山村六组	50	0.03	39.98	39.98	未进入	否	无	-85.71
18219	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大西50kVA	100	119.28	-22.47	-22.47	未进入	否	无	-5.52
18220	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚2	200	3.15	153.86	153.86	未进入	否	无	0
18221	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟15年新增分台区）	50	51.75	21.28	21.28	未进入	否	无	3.48
18222	国网朝阳市北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	宝国老线鸡冠山分歧鸡冠山井分支鸡冠山井	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	-100
18223	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村台变压器	200	45.28	129.78	129.78	未进入	否	无	44.28
18224	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线57左1#箱变变压器	500	51.51	142.55	142.55	未进入	否	无	5.53
18225	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	106路绿线	10kV绿岛豪苑1#箱变2#变压器配电变压器	630	37.34	268.76	268.76	未进入	否	无	10.64
18226	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线11左1#箱变变压器	500	48.39	158.15	158.15	未进入	否	无	4.71
18227	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线7右10#箱变变压器	630	63.97	101.37	101.37	未进入	否	无	17.18
18228	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线8左1#箱变变压器	800	25.91	433.36	433.36	未进入	否	无	1.16
18229	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	毓水蓬莱四期2号	630	16.17	402.13	402.13	未进入	否	无	-32.38
18230	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园15号箱变变压器间隔配电变压器	1000	21.36	586.6	586.6	未进入	否	无	10.05
18231	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线40#变压器	100	22.46	57.96	57.96	未进入	否	无	3.7
18232	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分2支1#变压器	200	2.06	155.96	155.96	未进入	否	无	-3.66
18233	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子小区	30	103.51	-2.86	-2.86	未进入	否	无	45.71
18234	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15#变压器	400	19.74	241.6	241.6	未进入	否	无	0
18235	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线17分4#变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18236	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五小区	100	37.52	53.44	53.44	未进入	否	无	-8.92

18237	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三	30	119.07	-8.24	-8.24	未进入	否	无	-2.99
18238	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔西小区	30	85.66	-0.66	-0.66	未进入	否	无	19.13
18239	国网朝阳市北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线2分1#变压器	100	81.13	7.53	7.53	未进入	否	无	4.17
18240	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	外周	50	30.68	25.05	25.05	未进入	否	无	294.94
18241	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	北台子日光大棚变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18242	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下喇嘛洞沟	100	74.98	28.07	28.07	未进入	否	无	-0.38
18243	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板森林屯20kVA	100	55.86	53.25	53.25	未进入	否	无	0
18244	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子马米营20kVA	20	108.45	-7.81	-7.81	未进入	否	无	13.15
18245	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	北井子	50	66.77	6.61	6.61	未进入	否	无	12.02
18246	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小北沟配电变压器	100	23.88	56.12	56.12	未进入	否	无	0
18247	国网朝阳市北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手开发区变压器	50	40.99	20.58	20.58	未进入	否	无	8.52
18248	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰上小区变压器	30	74.46	5.32	5.32	未进入	否	无	-12.59
18249	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	佟家梁	50	57.97	12.98	12.98	未进入	否	无	-10.78
18250	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家7-8大棚小区配电变压器	50	75.23	5.14	5.14	未进入	否	无	3.23
18251	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦六变压器	50	88.14	-2.02	-2.02	未进入	否	无	4.03
18252	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房申东变压器	20	19.09	13.26	13.26	未进入	否	无	4.17
18253	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上杨杖子配电变压器	100	119.84	25.33	25.33	未进入	否	无	7.52
18254	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五道沟组变压器	100	10.74	69.27	69.27	未进入	否	无	31.76
18255	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头新村	100	66.31	16.13	16.13	未进入	否	无	-23.16
18256	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大供销社配电变压器	100	74.83	9.24	9.24	未进入	否	无	-11.91
18257	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	上官地	200	51.36	95.78	95.78	未进入	否	无	57.47
18258	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵家良小区变压器	20	35.47	10.75	10.75	未进入	否	无	-35.29
18259	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	芹菜沟变压器1	20	102.07	-4.04	-4.04	未进入	否	无	11.25
18260	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	回子沟变压器	50	22.68	28.96	28.96	未进入	否	无	34.08
18261	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西下2号线	云亮猪场	50	24.01	29.86	29.86	未进入	否	无	-9.38
18262	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms 北沟小区	30	108.19	-3.79	-3.79	未进入	否	无	7.57
18263	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西大荒变压器	50	64.88	16.23	16.23	未进入	否	无	1.22
18264	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线11右2#变压器	315	61.69	57.68	57.68	未进入	否	无	1.89
18265	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰西沟里支5#海丰西沟里变	200	15.55	128.9	128.9	未进入	否	无	-10.5
18266	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线11右4#变压器	315	49.35	97.11	97.11	未进入	否	无	0.23
18267	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	刺沟配电变压器	20	119.11	-7.63	-7.63	未进入	否	无	-2.3
18268	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线他连分歧16号杆樱桃沟配电变压器	50	85.04	0.73	0.73	未进入	否	无	-52.97
18269	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰外变压器	200	51.14	132.46	132.46	未进入	否	无	-5.5
18270	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	贾世军小区	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18271	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧柿子沟分支03号杆变压器	100	38.84	47.03	47.03	未进入	否	无	2.81
18272	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安家沟北变压器	80	50.06	26.43	26.43	未进入	否	无	4.33
18273	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿五变压器	50	74.71	9.67	9.67	未进入	否	无	6.17
18274	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	后四	50	67.73	7.89	7.89	未进入	否	无	-27.65
18275	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线大井院	200	31.17	106.44	106.44	未进入	否	无	-44.07
18276	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	小西洼变压器	200	22.78	119.88	119.88	未进入	否	无	13.41
18277	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	新西	100	60.67	19.35	19.35	未进入	否	无	8.08
18278	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟	200	25.65	139.78	139.78	未进入	否	无	179.12

18279	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	西沟南	50	72.77	8.02	8.02	未进入	否	无	-3.58
18280	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	季家窝铺（15年）	100	79.8	48.3	48.3	未进入	否	无	0
18281	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	果园西（15年）	100	87.77	10.14	10.14	未进入	否	无	0
18282	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	榆树林子（15年）	200	32.38	95.24	95.24	未进入	否	无	6.97
18283	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	付化学大棚小区变压器	50	64.6	25.33	25.33	未进入	否	无	-10.47
18284	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms 长荒地变压器1	30	87.55	-0.51	-0.51	未进入	否	无	-5.91
18285	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉九组	100	32.42	57.19	57.19	未进入	否	无	0
18286	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	庙台分歧坤头龙沟村3号井分支坤头龙沟村3	50	0.04	39.98	39.98	未进入	否	无	0
18287	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家花卉北台变台	80	65.01	28.02	28.02	未进入	否	无	-7.14
18288	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子变压器	50	52.82	14.66	14.66	未进入	否	无	1.3
18289	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分歧32号杆变压器	100	119.62	-38.54	-38.54	2025/4/27	是	2026/3/1	60.01
18290	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	水西变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18291	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉（2.0工程）	200	56.46	104.56	104.56	未进入	否	无	0
18292	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大四（19低改工程）	100	119.33	44.54	44.54	2025/4/24	是	2026/3/1	13.63
18293	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	赵家洼子（2.0工程）	200	69.75	119.3	119.3	未进入	否	无	0
18294	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南窑（2.0工程）	100	26.44	54.44	54.44	未进入	否	无	0
18295	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈东（19低改）	100	55.05	29.48	29.48	未进入	否	无	7.97
18296	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	姚家营（2.0工程）	100	37.07	47.09	47.09	未进入	否	无	0
18297	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于杖子（19低改）	200	78.01	121.78	121.78	未进入	否	无	0
18298	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑四（2.0工程）	400	11.74	273.04	273.04	未进入	否	无	4.86
18299	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈西（2.0工程）	200	29.05	102.92	102.92	未进入	否	无	8.7
18300	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前玉马（2.0工程）	100	23.62	56.46	56.46	未进入	否	无	0
18301	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线平东分歧南荒村东坡井变压器	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18302	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	104骆驼营线	线凉北分歧纸箱厂分支凉水河村凉水河2台	200	11.96	139.06	139.06	未进入	否	无	11.85
18303	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭（2.0工程）	200	23.05	119.14	119.14	未进入	否	无	157.58
18304	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	子线车头营东营子大棚分支四家板水口子机	50	53.16	16.78	16.78	未进入	否	无	-22.35
18305	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线腊海沟2台区变压器	100	79.81	59.52	59.52	未进入	否	无	72.38
18306	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	西四家板（19低改）	200	0.84	159.58	159.58	未进入	否	无	350
18307	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	胡头沟（2.0工程）	200	34.57	113.86	113.86	未进入	否	无	-0.77
18308	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	分歧庙沟分支炒米甸村沟门水井分支炒米甸村	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18309	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下勿池楼（2.0工程）	100	37.87	42.23	42.23	未进入	否	无	-5.57
18310	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	石外北（2.0工程）	200	60.54	121.26	121.26	未进入	否	无	0
18311	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	哈脑营（2.0工程）	200	1.39	157.58	157.58	未进入	否	无	10.87
18312	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村东山地井变压器	50	65.81	15.41	15.41	未进入	否	无	-70.42
18313	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉5-8组（2.0工程）	400	24.59	221.64	221.64	未进入	否	无	8.13
18314	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八（19低改）	200	77.24	96.46	96.46	未进入	否	无	19.01
18315	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧下白里分支郎中村下白里井	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18316	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	酒厂西	315	21.13	192.59	192.59	未进入	否	无	0.08
18317	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝勇（2.0工程）	400	8.59	309.64	309.64	未进入	否	无	-56.04
18318	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	矫二三变压器	100	2.77	77.94	77.94	未进入	否	无	0
18319	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	姜家窝铺线107号杆台吉镇郑家4-6新台台区	100	32.47	49.33	49.33	未进入	否	无	0

18320	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	新东（2.0工程）	100	23.9	56.37	56.37	未进入	否	无	0
18321	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区11#箱变1#变压器	630	45.19	220.25	220.25	未进入	否	无	9.19
18322	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	欧韵蓝湾3#箱变1#变压器配电变压器	630	35.84	278.4	278.4	未进入	否	无	7.1
18323	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	欧线欧韵蓝湾6#箱变2#变压器间隔配电变	500	48.5	157.5	157.5	未进入	否	无	22.23
18324	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	赵麻沟变压器（能效）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18325	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰大院2（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18326	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟西（2.0工程）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18327	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前松下（2.0工程）	100	24.47	57.02	57.02	未进入	否	无	0
18328	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岭杠（2.0工程）	100	22.46	58.14	58.14	未进入	否	无	0
18329	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线金河4#箱变配电变压器	500	39.29	203.8	203.8	未进入	否	无	-8.19
18330	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	208寰宇线	寰宇小区8#箱变2#配电变压器	630	33.6	294.53	294.53	未进入	否	无	4.28
18331	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	林场小区7#箱变1#变压器	400	59.91	80.52	80.52	未进入	否	无	14.42
18332	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	邓家窝铺（2.0工程）	200	79.03	127.52	127.52	未进入	否	无	17.58
18333	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟（2.0工程）	100	84.01	61.4	61.4	未进入	否	无	0
18334	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	铺线庄头分歧五间房镇庄头村0.4kv铁路西	100	34.28	45.76	45.76	未进入	否	无	-1.59
18335	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	菜园子（19低改工程）	200	67.21	34.58	34.58	未进入	否	无	0
18336	国网朝阳市北票市供电公司	北路66kV变电站	104骆驼营线	柳中（2.0工程）	200	20.37	120.5	120.5	未进入	否	无	-8.33
18337	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	西窝铺（2.0工程）	200	40.15	107.3	107.3	未进入	否	无	0
18338	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	机井通大三家乡大三家村0.4kv小5-7台2台	200	74.84	75.02	75.02	未进入	否	无	94.43
18339	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	喇嘛洞（2.0工程）	200	8.94	145.2	145.2	未进入	否	无	294.21
18340	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	二道沟（2.0工程）	200	10.87	138.52	138.52	未进入	否	无	-3.4
18341	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	吴家沟（19低改）	200	31.93	96.14	96.14	未进入	否	无	0
18342	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三南（2.0工程）	100	45.5	39.67	39.67	未进入	否	无	0
18343	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	湾子（2.0工程）	200	17.87	127.22	127.22	未进入	否	无	0
18344	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	正河南（2.0工程）	100	48.27	36.37	36.37	未进入	否	无	0
18345	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	小好松沟（19低改）	200	75.11	112.06	112.06	未进入	否	无	48.27
18346	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二南（2.0工程）	200	75.66	121.96	121.96	未进入	否	无	96.41
18347	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子（2.0工程）	400	30.93	196.44	196.44	未进入	否	无	1.48
18348	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	南勿皋（2.0工程）	100	63.1	58.99	58.99	未进入	否	无	0
18349	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	冯杖子（2.0工程）	100	16.08	63.94	63.94	未进入	否	无	0
18350	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	朝阳沟（19低改）	200	0.58	159.7	159.7	未进入	否	无	850
18351	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存珠营分（19低改）	100	2.84	77.59	77.59	未进入	否	无	22.58
18352	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	东山东（19低改工程）	100	82.83	1.49	1.49	未进入	否	无	0
18353	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下五道（2.0工程）	100	37.05	54.68	54.68	未进入	否	无	0
18354	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣三（2.0工程）	100	4.68	75.89	75.89	未进入	否	无	0
18355	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	兴隆沟（2.0工程）	200	33.9	122.64	122.64	未进入	否	无	31.67
18356	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆沟分支蛇不呆沟井分支长皋乡蛇不呆	50	23.44	30.08	30.08	未进入	否	无	-63.89
18357	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线塘坊组张国恩台区变压器	50	0.26	39.95	39.95	未进入	否	无	0
18358	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	姜南（2.0工程）	200	41.53	80.62	80.62	未进入	否	无	5.85
18359	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	前燕子沟（19低改）	100	29.11	51.98	51.98	未进入	否	无	0
18360	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大六（2.0工程）	200	16.39	129.94	129.94	未进入	否	无	0
18361	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子大棚小区	20	59.86	5.62	5.62	未进入	否	无	0
18362	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子北组台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18363	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	大好一台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0

18364	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	河东二台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18365	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	李杖子二台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18366	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山下组分2(19低改工程)	200	85.55	151.06	151.06	未进入	否	无	3067.26
18367	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马窝铺变压器(2.0工程)	200	35.29	99.48	99.48	未进入	否	无	205.86
18368	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	三家线塘房分歧四吉板分支塘房村四北沟井	50	0.05	39.98	39.98	未进入	否	无	0
18369	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下刘龙(2.0工程)	200	23.89	112.22	112.22	未进入	否	无	12
18370	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	芦杖子(2.0工程)	200	52.68	137.72	137.72	未进入	否	无	164.39
18371	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东小区(2.0工程)	100	38.85	50.9	50.9	未进入	否	无	3.76
18372	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	0kv大兴线瓦盆沟分支庙下村刘文阁井变压器	50	98	0.33	0.33	未进入	否	无	-47.37
18373	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	马家沟分变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18374	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟分(19低改)	100	35.8	50.44	50.44	未进入	否	无	9.02
18375	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	柳条沟一台区	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18376	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区3#箱变	630	17.83	391.73	391.73	未进入	否	无	55.62
18377	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线蒙古营村综合开发井变压器	50	51.85	21.07	21.07	未进入	否	无	-62.82
18378	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	0kv龙潭专供线永春蔬菜合作社三柱上变压器	400	33.94	189.2	189.2	未进入	否	无	53.73
18379	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	南房身(2.0工程)	200	3.48	158.5	158.5	未进入	否	无	-1.39
18380	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	烧锅营(2.0工程)	400	17.64	272.56	272.56	未进入	否	无	36.16
18381	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马东(2.0工程)	200	74.68	112.24	112.24	未进入	否	无	-1.49
18382	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西(2.0工程)	200	67.83	118.32	118.32	未进入	否	无	6.02
18383	国网朝阳市北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区1#箱变	630	8.44	450.83	450.83	未进入	否	无	31.71
18384	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区2#箱变	500	19.45	302.75	302.75	未进入	否	无	17.64
18385	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期3号变压器	630	7.9	454.23	454.23	未进入	否	无	33.08
18386	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰南山果园台区	80	0.05	63.96	63.96	未进入	否	无	0
18387	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板东山(19低改工程)	200	39.77	106.12	106.12	未进入	否	无	67.47
18388	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七(19低改)	200	55.73	98.38	98.38	未进入	否	无	-40.4
18389	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟1组(2.0工程)	400	9.37	283.12	283.12	未进入	否	无	25.6
18390	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马西(2.0工程)	200	53.17	118.24	118.24	未进入	否	无	33.12
18391	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹杖子(19低改)	200	29.64	123.48	123.48	未进入	否	无	11.91
18392	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下东山(2.0工程)	100	27.77	53.01	53.01	未进入	否	无	0
18393	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	市场(19低改)	100	96.7	-16.69	-16.69	未进入	否	无	-18.83
18394	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	大四家(2.0工程)	100	21.78	58.27	58.27	未进入	否	无	0
18395	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	下河山(2.0工程)	100	33.16	48.44	48.44	未进入	否	无	0
18396	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣二(19低改工程)	200	2.54	157.26	157.26	未进入	否	无	3.7
18397	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	八代沟(2.0工程)	200	15.33	131.66	131.66	未进入	否	无	2.71
18398	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	0kv蒙北线大巴沟分歧蒙古营村北洼井变压器	200	48.53	73.72	73.72	未进入	否	无	0
18399	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	117姜上线	上窑(2.0工程)	200	10.67	138.74	138.74	未进入	否	无	3.35
18400	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	中红庙(2.0工程)	100	32.03	48.53	48.53	未进入	否	无	6.22
18401	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里四五六(2.0工程)	400	62.38	217.96	217.96	未进入	否	无	7.79
18402	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼一(19低改)	100	28.19	52.59	52.59	未进入	否	无	5.8
18403	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线0.4kv丫台沟台区机井变压器	50	57.6	17.26	17.26	未进入	否	无	0
18404	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	皋线下股分歧椴木沟井分支长皋乡椴木沟井	50	0.18	39.91	39.91	未进入	否	无	0
18405	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线房申村两家井变压器	50	15.61	33.32	33.32	未进入	否	无	33.33
18406	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	胜利屯(2.0工程)	200	24.55	123.24	123.24	未进入	否	无	-1.71
18407	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	榆树林(2.0工程)	200	16.06	154.42	154.42	未进入	否	无	0

18408	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	土梁分歧黄土梁村孟杖子井分支黄土梁村孟	50	0.02	39.99	39.99	未进入	否	无	0
18409	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	10kV园区一号线北票市纺化小学	100	6.44	73.84	73.84	未进入	否	无	-60.23
18410	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	政府小区（2.0工程）	200	23.91	114.02	114.02	未进入	否	无	-9.88
18411	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上打草（2.0工程）	100	27.16	55.55	55.55	未进入	否	无	0
18412	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	老虎杖子（2.0工程）	200	22.98	116.82	116.82	未进入	否	无	0
18413	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙二（2.0工程）	50	73.05	4.19	4.19	未进入	否	无	-30.56
18414	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台一变压器	200	72	23.56	23.56	未进入	否	无	3.01
18415	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙二(19低改)	400	9.17	307.56	307.56	未进入	否	无	-72.9
18416	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	218长谢线	告老（2.0工程）	100	33.61	46.68	46.68	未进入	否	无	0
18417	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟（2.0工程）	200	15.78	130.24	130.24	未进入	否	无	0
18418	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	山湾子（2.0工程）	200	70.22	110.32	110.32	未进入	否	无	109.89
18419	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈一组2台区变压器	200	0.93	158.2	158.2	未进入	否	无	0
18420	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧下白里分支郎中村郎中3井变	50	0	40	40	未进入	否	无	0
18421	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上园分歧下四分歧04号杆上园镇下四家子新	100	96.76	18.45	18.45	未进入	否	无	8.88
18422	国网朝阳市北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线15#变压器	315	25.45	186.1	186.1	未进入	否	无	544.9
18423	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	茂榆树林分歧上四家子分支苏家窑井分支苏家	50	14.52	32.79	32.79	未进入	否	无	0
18424	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北2台区变压器	100	28.01	52.12	52.12	未进入	否	无	17.39
18425	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	车站	200	16.08	128.22	128.22	未进入	否	无	-24.39
18426	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条组1台变压器	100	82.65	65.95	65.95	未进入	否	无	149.85
18427	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线马来营分支小四家井变压器	50	21.93	30.53	30.53	未进入	否	无	200
18428	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙南线黄土沟分支边东分台变压器	80	62.12	35.27	35.27	未进入	否	无	3.83
18429	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大岭底（2.0工程）	200	17.44	125.12	125.12	未进入	否	无	-5.13
18430	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	白塔西（2.0工程）	100	40.75	39.25	39.25	未进入	否	无	13
18431	国网朝阳市北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟(19低改)	200	34.01	129.82	129.82	未进入	否	无	56.34
18432	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后（2.0工程）	100	50.21	34.39	34.39	未进入	否	无	-9.2
18433	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	橡胶厂（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18434	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟（能效）	400	77.19	34.76	34.76	未进入	否	无	216.21
18435	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	两家变压器（2.0工程）	200	39.96	81.48	81.48	未进入	否	无	540.79
18436	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	乃林泉组变压器新	200	56.36	54.46	54.46	未进入	否	无	19.2
18437	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	解家沟变压器（83）	200	27.85	106.06	106.06	未进入	否	无	-23.61
18438	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东变压器（83）	200	21.62	119.42	119.42	未进入	否	无	9.3
18439	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚三变压器（83）	200	64.19	79.14	79.14	未进入	否	无	0
18440	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杨杖子配电变压器（83）	200	20.63	120.56	120.56	未进入	否	无	0
18441	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	赵户沟变压器(83)	200	8.17	144.06	144.06	未进入	否	无	5.7
18442	国网朝阳市北票市供电公司	长泉66kV变电站	217长皋线	长皋北组变压器(83)	200	24.06	112.14	112.14	未进入	否	无	2.04
18443	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎南变台(83)	200	46.41	67.98	67.98	未进入	否	无	-9.76
18444	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板杨家沟20kVA新	100	13.9	68.95	68.95	未进入	否	无	0
18445	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	小东营分台	400	0	320	320	未进入	否	无	0
18446	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦二变压器（83）	200	24.3	137.1	137.1	未进入	否	无	57.01
18447	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大西分台（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18448	国网朝阳市北票市供电公司			油坊台1	30	0	24	24	未进入	否	无	0
18449	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山嘴变压器	100	67.85	72.51	72.51	未进入	否	无	0
18450	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙东(83)	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
18451	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三家窝铺2（18结余）	50	0	40	40	未进入	否	无	0

18452	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋2台区	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18453	国网朝阳市北票市供电公司			北票发电有限责任公司 807736976	1000	0	800	800	未进入	否	无	0
18454	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	马鸡场变压器	100	44.12	42.14	42.14	未进入	否	无	0
18455	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰于家沟（18结余）	200	27.19	112.8	112.8	未进入	否	无	-12.09
18456	国网朝阳市北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大虎掌沟（18结余）	200	70.27	131.36	131.36	未进入	否	无	61.54
18457	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	大东沟（83）	100	0.48	79.52	79.52	未进入	否	无	0
18458	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	靠山屯（83）	200	2.29	159.36	159.36	未进入	否	无	680
18459	国网朝阳市北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾变压器（83）	200	52.93	105.42	105.42	未进入	否	无	4.42
18460	国网朝阳市北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉西分台（83）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18461	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	五合兴变台（能效）	400	49.52	303.92	303.92	未进入	否	无	44.36
18462	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟二组变台（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18463	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉三组分支2#水泉三组变（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18464	国网朝阳市北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四（能效）	200	26.42	115.12	115.12	未进入	否	无	8.61
18465	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东山下组分1（19低改工程）	250	7.74	183.08	183.08	未进入	否	无	2.8
18466	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下胡2台区变压器	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18467	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	源昊养殖合作社变压器	100	23.33	66.56	66.56	未进入	否	无	-34.69
18468	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	三四台区分台增容变压器	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18469	国网朝阳市北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	合顺道路运输队变压器	100	17.2	62.8	62.8	未进入	否	无	-63.91
18470	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子镇前水泉（能效）	200	84.28	141.22	141.22	未进入	否	无	54.63
18471	国网朝阳市北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	上汤沟东（83）	200	66.56	127.3	127.3	未进入	否	无	15.03
18472	国网朝阳市北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西十组变压器（83）	200	0	160	160	未进入	否	无	-100
18473	国网朝阳市北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	郑家沟果园变压器	100	17.81	74.34	74.34	未进入	否	无	0
18474	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申二组（83）	400	20.97	236.4	236.4	未进入	否	无	2148.98
18475	国网朝阳市北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	姜家营分台（83）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18476	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	北票市章吉营乡章吉营村股份经济合作联合社	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18477	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头一组（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18478	国网朝阳市北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板七家子20kVA新	50	119.96	15.23	15.23	2025/2/5	是	2026/3/1	97.16
18479	国网朝阳市北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	816单元庄头四组（83）	200	25.43	109.4	109.4	未进入	否	无	-6.02
18480	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	前来代沟变台	100	25.33	55.53	55.53	未进入	否	无	13.03
18481	国网朝阳市北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右8分1（2.0工程）	400	66.96	53.88	53.88	未进入	否	无	0
18482	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	东房申（19低改工程）	200	35.45	97.32	97.32	未进入	否	无	-2.49
18483	国网朝阳市北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	城南（83）	400	62.86	73.24	73.24	未进入	否	无	3.67
18484	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	下木匠沟（2.0工程）	200	71.58	144.52	144.52	未进入	否	无	762.3
18485	国网朝阳市北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小东沟（83）	200	1.06	159.52	159.52	未进入	否	无	0
18486	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里4-5-8新	400	51.63	248.72	248.72	未进入	否	无	137.22
18487	国网朝阳市北票市供电公司	南山66kV变电站	105南欧线	南欧线欧韵蓝湾6#箱变变压器间隔配电变压器	500	0	400	400	未进入	否	无	-100
18488	国网朝阳市北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下平房东配电变压器	20	68.83	2.45	2.45	未进入	否	无	260
18489	国网朝阳市北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东组分台（19年低改）	50	77.17	14.78	14.78	未进入	否	无	3.17
18490	国网朝阳市北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	kv大三线狮子沟分支小巴里村狮子沟井变	50	42.06	24.89	24.89	未进入	否	无	30.11
18491	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡湾子猪厂	20	119.73	-5.96	-5.96	未进入	否	无	-13.97
18492	国网朝阳市北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园2号箱变	630	0	504	504	未进入	否	无	0
18493	国网朝阳市北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	台头沟分台	50	33.03	24.29	24.29	未进入	否	无	12.67
18494	国网朝阳市北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	刁家沟分台（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0

18495	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	新立屯南2台区（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18496	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	西十组2台区（能效）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18497	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	五道沟2台区（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18498	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	窑沟2台区（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18499	国网朝阳市北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台西营子2台区（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18500	国网朝阳市北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板一组分台（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0
18501	国网朝阳市北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	永春蔬菜生产合作社一（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18502	国网朝阳市北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣下窝铺2（业扩）	200	0	160	160	未进入	否	无	0
18503	国网朝阳市北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	西十组2台区（业扩）	100	0	80	80	未进入	否	无	0

2026年一季度国网朝阳供电公司变电间隔可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	现有可用出线间隔 (66kV)	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网朝阳供电公司	龙城变	220	0	3	/		否		
2	国网朝阳供电公司	柳城变	220	0	2	/		否		
3	国网朝阳供电公司	马山变	220	3	4	/		否		
4	国网朝阳供电公司	何家变	220	4	2	/		否		
5	国网朝阳供电公司	慕容变	220	0	1	/		否		
6	国网朝阳供电公司	八棱变	220	4	8	/		否		
7	国网朝阳供电公司	柏山变	220	3	10	/		否		
8	国网朝阳供电公司	顺达变	220	0	0	/		否		
9	国网朝阳供电公司	北票变	220	0	0	/		否		
10	国网朝阳供电公司	海丰变	220	4	4	/		否		
11	国网朝阳供电公司	保国变	220	2	0	/		否		
12	国网朝阳供电公司	常新变	220	10	2	/		否		
13	国网朝阳供电公司	建平变	220	0	0	/		否		
14	国网朝阳供电公司	奎德素变	220	0	1	/		否		
15	国网朝阳供电公司	安家变	220	5	0	/		否		
16	国网朝阳供电公司	凌源变	220	3	0	/		否		

17	国网朝阳供电公司	榆州变	220	6	4	/		否		
18	国网朝阳供电公司	乌兰白变	220	3	0	/		否		
19	国网朝阳供电公司	喀左变	220	0	1	/		否		
20	国网朝阳供电公司	发达变	220	0	3	/		否		
21	国网朝阳供电公司	河硕变	220	2	0	/		否		
22	国网朝阳供电公司	惠州变	220	2	3	/		否		
23	国网朝阳供电公司	凌河变	66	/	0	0		否		
24	国网朝阳供电公司	新华变	66	/	0	0		否		
25	国网朝阳供电公司	珠江变	66	/	0	0		否		
26	国网朝阳供电公司	哨口变	66	/	0	2		否		
27	国网朝阳供电公司	凌东变	66	/	0	0		否		
28	国网朝阳供电公司	凤凰变	66	/	0	0		否		
29	国网朝阳供电公司	凌北变	66	/	0	8		否		
30	国网朝阳供电公司	长宝变	66	/	0	4		否		
31	国网朝阳供电公司	文化路变	66	/	0	10		否		
32	国网朝阳供电公司	疏港变	66	/	0	20		否		
33	国网朝阳供电公司	燕都变	66	/	0	8		否		
34	国网朝阳供电公司	金沟变	66	/	0	14		否		
35	国网朝阳供电公司	麒麟变	66	/	0	20		否		

36	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66	/	0	0		否		
37	国网朝阳供电公司	西郊变	66	/	0	7		否		
38	国网朝阳供电公司	四新变	66	/	0	0		否		
39	国网朝阳供电公司	向阳变	66	/	0	0		否		
40	国网朝阳供电公司	孟克变	66	/	0	0		否		
41	国网朝阳供电公司	西大营变	66	/	0	7		否		
42	国网朝阳供电公司	吉祥变	66	/	0	20		否		
43	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66	/	0	1		否		
44	国网朝阳供电公司	南大营子变	66	/	0	7		否		
45	国网朝阳供电公司	边杖子变	66	/	0	1		否		
46	国网朝阳供电公司	联合变	66	/	0	0		否		
47	国网朝阳供电公司	木头城子变	66	/	0	3		否		
48	国网朝阳供电公司	召都巴变	66	/	0	0		否		
49	国网朝阳供电公司	东大道变	66	/	0	0		否		
50	国网朝阳供电公司	东洼变	66	/	0	8		否		
51	国网朝阳供电公司	大屯变	66	/	0	6		否		
52	国网朝阳供电公司	南双庙变	66	/	0	0		否		
53	国网朝阳供电公司	十二台变	66	/	0	0		否		
54	国网朝阳供电公司	长在变	66	/	0	0		否		

55	国网朝阳供电公司	枣山变	66	/	0	1		否		
56	国网朝阳供电公司	马台子变	66	/	0	0		否		
57	国网朝阳供电公司	北四家变	66	/	0	0		否		
58	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66	/	0	0		否		
59	国网朝阳供电公司	台子变	66	/	0	10		否		
60	国网朝阳供电公司	大庙变	66	/	0	3		否		
61	国网朝阳供电公司	古山子变	66	/	0	0		否		
62	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66	/	0	15		否		
63	国网朝阳供电公司	兴隆变	66	/	0	2		否		
64	国网朝阳供电公司	青龙山变	66	/	0	21		否		
65	国网朝阳供电公司	郭家变	66	/	0	6		否		
66	国网朝阳供电公司	北沟门变	66	/	0	10		否		
67	国网朝阳供电公司	胜利变	66	/	0	2		否		
68	国网朝阳供电公司	大平房变	66	/	0	0		否		
69	国网朝阳供电公司	尚志变	66	/	0	0		否		
70	国网朝阳供电公司	七道岭变	66	/	0	0		否		
71	国网朝阳供电公司	根德变	66	/	0	0		否		
72	国网朝阳供电公司	北骆变	66	/	0	0		否		
73	国网朝阳供电公司	北纺变	66	/	0	0		否		

74	国网朝阳供电公司	南苑变	66	/	0	1		否		
75	国网朝阳供电公司	南山变	66	/	0	0		否		
76	国网朝阳供电公司	冠山变	66	/	0	1		否		
77	国网朝阳供电公司	台东变	66	/	0	0		否		
78	国网朝阳供电公司	河南变	66	/	0	2		否		
79	国网朝阳供电公司	西山变	66	/	0	2		否		
80	国网朝阳供电公司	上园变	66	/	0	0		否		
81	国网朝阳供电公司	西官变	66	/	0	7		否		
82	国网朝阳供电公司	大板变	66	/	0	1		否		
83	国网朝阳供电公司	马友营变	66	/	0	2		否		
84	国网朝阳供电公司	娄家店变	66	/	0	0		否		
85	国网朝阳供电公司	黑城子变	66	/	0	0		否		
86	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66	/	0	2		否		
87	国网朝阳供电公司	东官变	66	/	0	1		否		
88	国网朝阳供电公司	常河变	66	/	0	0		否		
89	国网朝阳供电公司	龙潭变	66	/	0	6		否		
90	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66	/	0	0		否		
91	国网朝阳供电公司	宝兴变	66	/	0	2		否		
92	国网朝阳供电公司	塔星变	66	/	0	1		否		

93	国网朝阳供电公司	长皋变	66	/	0	18		否		
94	国网朝阳供电公司	川南变	66	/	0	7		否		
95	国网朝阳供电公司	大黑山变	66	/	0	7		否		
96	国网朝阳供电公司	大三家变	66	/	0	11		否		
97	国网朝阳供电公司	巴图营变	66	/	0	4		否		
98	国网朝阳供电公司	塔营变	66	/	0	0		否		
99	国网朝阳供电公司	五间房变	66	/	0	0		否		
100	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66	/	0	0		否		
101	国网朝阳供电公司	南八家变	66	/	0	0		否		
102	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66	/	0	15		否		
103	国网朝阳供电公司	镇南变	66	/	0	3		否		
104	国网朝阳供电公司	工业变	66	/	0	0		否		
105	国网朝阳供电公司	老建平变	66	/	0	1		否		
106	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66	/	0	0		否		
107	国网朝阳供电公司	榆树林变	66	/	0	0		否		
108	国网朝阳供电公司	青松岭变	66	/	0	5		否		
109	国网朝阳供电公司	马厂变	66	/	0	0		否		
110	国网朝阳供电公司	黑水变	66	/	0	0		否		
111	国网朝阳供电公司	三合号变	66	/	0	5		否		

112	国网朝阳供电公司	青峰山变	66	/	0	13		否		
113	国网朝阳供电公司	沙海变	66	/	0	3		否		
114	国网朝阳供电公司	三家变	66	/	0	4		否		
115	国网朝阳供电公司	小塘变	66	/	0	4		否		
116	国网朝阳供电公司	深井变	66	/	0	1		否		
117	国网朝阳供电公司	太平庄变	66	/	0	0		否		
118	国网朝阳供电公司	热水变	66	/	0	2		否		
119	国网朝阳供电公司	万家明变	66	/	0	2		否		
120	国网朝阳供电公司	富山变	66	/	0	12		否		
121	国网朝阳供电公司	万寿变	66	/	0	9		否		
122	国网朝阳供电公司	翼达变	66	/	0	10		否		
123	国网朝阳供电公司	张家营子变	66	/	0	7		否		
124	国网朝阳供电公司	昌隆变	66	/	0	7		否		
125	国网朝阳供电公司	园区变	66	/	0	7		否		
126	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66	/	0	1		否		
127	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66	/	0	0		否		
128	国网朝阳供电公司	老官地变	66	/	0	0		否		
129	国网朝阳供电公司	城新变	66	/	0	0		否		
130	国网朝阳供电公司	北山变	66	/	0	0		否		

131	国网朝阳供电公司	红山变	66	/	0	0		否		
132	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66	/	0	0		否		
133	国网朝阳供电公司	三十家子变	66	/	0	4		否		
134	国网朝阳供电公司	松岭子变	66	/	0	0		否		
135	国网朝阳供电公司	北方变	66	/	0	0		否		
136	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66	/	0	0		否		
137	国网朝阳供电公司	沟门子变	66	/	0	6		否		
138	国网朝阳供电公司	五家子变	66	/	0	0		否		
139	国网朝阳供电公司	四官变	66	/	0	0		否		
140	国网朝阳供电公司	万元店变	66	/	0	10		否		
141	国网朝阳供电公司	东山变	66	/	0	0		否		
142	国网朝阳供电公司	四合当变	66	/	0	4		否		
143	国网朝阳供电公司	木兰变	66	/	0	7		否		
144	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66	/	0	12		否		
145	国网朝阳供电公司	河坎子变	66	/	0	22		否		
146	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66	/	0	5		否		
147	国网朝阳供电公司	八间房变	66	/	0	8		否		
148	国网朝阳供电公司	大河北变	66	/	0	10		否		
149	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66	/	0	0		否		

150	国网朝阳供电公司	平房子变	66	/	0	5		否		
151	国网朝阳供电公司	喀园变	66	/	0	1		否		
152	国网朝阳供电公司	甘招变	66	/	0	3		否		
153	国网朝阳供电公司	大城子变	66	/	0	6		否		
154	国网朝阳供电公司	南窑变	66	/	0	0		否		
155	国网朝阳供电公司	六官变	66	/	0	2		否		
156	国网朝阳供电公司	白塔子变	66	/	0	7		否		
157	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66	/	0	5		否		
158	国网朝阳供电公司	公营子变	66	/	0	0		否		
159	国网朝阳供电公司	城郊变	66	/	0	2		否		
160	国网朝阳供电公司	中三家变	66	/	0	0		否		
161	国网朝阳供电公司	三台变	66	/	0	1		否		
162	国网朝阳供电公司	北湾变	66	/	0	14		否		
163	国网朝阳供电公司	山咀变	66	/	0	21		否		
164	国网朝阳供电公司	端正变	66	/	0	13		否		
165	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66	/	0	7		否		
166	国网朝阳供电公司	前营子变	66	/	0	10		否		
167	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66	/	0	11		否		
168	国网朝阳供电公司	水泉变	66	/	0	3		否		

169	国网朝阳供电公司	金杖子变	66	/	0	11		否		
170	国网朝阳供电公司	坤都变	66	/	0	4		否		
171	国网朝阳供电公司	河湾变	66	/	0	4		否		
172	国网朝阳供电公司	东梁变	66	/	0	4		否		
173	国网朝阳供电公司	高新变	66	/	0	4		否		
174	国网朝阳供电公司	友谊变	66	/	0	6		否		
175	国网朝阳供电公司	铁营子变	66	/	0	20		否		

2026年一季度朝阳公司主变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)——发策	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网朝阳供电公司	龙城变	220kV	#1	240	137.60	57%	59%	无						
2	国网朝阳供电公司	龙城变	220kV	#2	240	123.46	51%	57%	无						
3	国网朝阳供电公司	柳城变	220kV	#1	240	132.89	55%	79%	无						
4	国网朝阳供电公司	柳城变	220kV	#2	240	151.46	63%	90%	无						
5	国网朝阳供电公司	马山变	220kV	#1	180	67.25	37%	39%	无						
6	国网朝阳供电公司	马山变	220kV	#2	180	78.62	44%	41%	无						
7	国网朝阳供电公司	柏山变	220kV	#1	180	82.52	46%	37%	无						
8	国网朝阳供电公司	何家变	220kV	#1	180	94.00	52%	45%	无						
9	国网朝阳供电公司	何家变	220kV	#2	180	31.04	17%	29%	无						
10	国网朝阳供电公司	北票变	220kV	#1	150	82.54	55%	54%	无						
11	国网朝阳供电公司	北票变	220kV	#2	150	66.18	44%	36%	无						
12	国网朝阳供电公司	海丰变	220kV	#1	240	159.14	66%	66%	无						
13	国网朝阳供电公司	海丰变	220kV	#2	240	126.46	53%	50%	无						
14	国网朝阳供电公司	保国变	220kV	#1	180	100.10	56%	50%	无						
15	国网朝阳供电公司	保国变	220kV	#2	180	34.70	19%	42%	无						
16	国网朝阳供电公司	建平变	220kV	#1	180	96.46	54%	56%	无						
17	国网朝阳供电公司	建平变	220kV	#2	180	89.42	50%	54%	无						
18	国网朝阳供电公司	奎德素变	220kV	#1	180	120.26	67%	60%	无						
19	国网朝阳供电公司	奎德素变	220kV	#2	180	147.57	82%	70%	无						
20	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#1	180	124.19	69%	69%	无						
21	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#2	180	144.60	80%	69%	无						
22	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#3	240	189.73	79%	68%	无						
23	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#4	240	169.03	70%	65%	无						
24	国网朝阳供电公司	喀左变	220kV	#1	180	96.11	53%	55%	无						
25	国网朝阳供电公司	喀左变	220kV	#2	180	72.18	40%	38%	无						

26	国网朝阳供电公司	发达变	220kV	#1	180	120.28	67%	63%	无						
27	国网朝阳供电公司	发达变	220kV	#2	180	134.72	75%	67%	无						
28	国网朝阳供电公司	榆州变	220kV	#1	180	99.31	55%	50%	无						
29	国网朝阳供电公司	安家变	220kV	#1	180	98.46	55%	49%	无						
30	国网朝阳供电公司	安家变	220kV	#2	180	115.68	64%	60%	无						
31	国网朝阳供电公司	慕容变	220kV	#1	180	129.55	72%	75%	无						
32	国网朝阳供电公司	慕容变	220kV	#2	180	2026年1月 投运			无						
33	国网朝阳供电公司	常新变	220kV	#1	180	95.60	53%	48%	无						
34	国网朝阳供电公司	常新变	220kV	#2	180	128.62	71%	57%	无						
35	国网朝阳供电公司	凌河变	66kV	1#	31.5	28.36	90%	84%	无						
36	国网朝阳供电公司	凌河变	66kV	2#	31.5	21.34	68%	63%	无						
37	国网朝阳供电公司	新华变	66kV	1#	31.5	19.48	62%	58%	无						
38	国网朝阳供电公司	新华变	66kV	2#	31.5	13.53	43%	40%	无						
39	国网朝阳供电公司	珠江变	66kV	1#	31.5	25.43	81%	75%	无						
40	国网朝阳供电公司	珠江变	66kV	2#	31.5	15.43	49%	46%	无						
41	国网朝阳供电公司	哨口变	66kV	1#	20	14.80	74%	69%	无						
42	国网朝阳供电公司	哨口变	66kV	2#	31.5	10.20	32%	30%	无						
43	国网朝阳供电公司	凌东变	66kV	1#	12.5	0.54	4%	4%	无						
44	国网朝阳供电公司	凌东变	66kV	2#	12.5	0.58	5%	4%	无						
45	国网朝阳供电公司	凤凰变	66kV	1#	20	13.20	66%	61%	无						
46	国网朝阳供电公司	凤凰变	66kV	2#	20	16.20	81%	75%	无						
47	国网朝阳供电公司	凌北变	66kV	1#	40	22.84	57%	53%	无						
48	国网朝阳供电公司	凌北变	66kV	2#	40	24.74	62%	58%	无						
49	国网朝阳供电公司	长宝变	66kV	1#	40	3.31	8%	8%	无						
50	国网朝阳供电公司	长宝变	66kV	2#	40	7.16	18%	17%	无						
51	国网朝阳供电公司	文化路变	66kV	1#	40	22.06	55%	51%	无						
52	国网朝阳供电公司	文化路变	66kV	2#	40	18.94	47%	44%	无						
53	国网朝阳供电公司	疏港变	66kV	1#	40	13.81	35%	32%	无						
54	国网朝阳供电公司	疏港变	66kV	2#	40	9.06	23%	21%	无						
55	国网朝阳供电公司	燕都变	66kV	1#	20	9.97	50%	46%	无						

56	国网朝阳供电公司	燕都变	66kV	2#	20	5.79	29%	27%	无						
57	国网朝阳供电公司	金沟变	66kV	1#	31.5	5.56	18%	16%	无						
58	国网朝阳供电公司	金沟变	66kV	2#	31.5	11.78	37%	35%	无						
59	国网朝阳供电公司	麒麟变	66kV	1#	40	4.26	11%	10%	无						
60	国网朝阳供电公司	麒麟变	66kV	2#	40	6.29	16%	15%	无						
61	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66kV	1#	20	11.97	60%	56%	无						
62	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66kV	2#	20	10.53	53%	49%	无						
63	国网朝阳供电公司	西郊变	66kV	1#	50	21.17	42%	39%	无						
64	国网朝阳供电公司	西郊变	66kV	2#	50	19.06	38%	35%	无						
65	国网朝阳供电公司	四新变	66kV	1#	40	16.02	40%	37%	无						
66	国网朝阳供电公司	四新变	66kV	2#	40	27.36	68%	64%	无						
67	国网朝阳供电公司	向阳变	66kV	1#	31.5	4.48	14%	13%	无						
68	国网朝阳供电公司	向阳变	66kV	2#	31.5	14.19	45%	42%	无						
69	国网朝阳供电公司	孟克变	66kV	1#	40	18.36	46%	43%	无						
70	国网朝阳供电公司	孟克变	66kV	2#	31.5	1.95	6%	6%	无						
71	国网朝阳供电公司	西大营变	66kV	1#	40	7.63	19%	17%	无						
72	国网朝阳供电公司	西大营变	66kV	2#	40	11.09	28%	26%	无						
73	国网朝阳供电公司	吉祥变	66kV	1#	40	9.15	23%	21%	无						
74	国网朝阳供电公司	吉祥变	66kV	2#	40	15.34	38%	36%	无						
75	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66kV	1#	20	14.83	74%	69%	无						
76	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66kV	2#	20	15.31	77%	71%	无						
77	国网朝阳供电公司	南大营子变	66kV	1#	5	1.13	23%	21%	无						
78	国网朝阳供电公司	南大营子变	66kV	2#	5	1.20	24%	22%	无						
79	国网朝阳供电公司	边杖子变	66kV	1#	20	5.74	29%	27%	无						
80	国网朝阳供电公司	边杖子变	66kV	2#	20	5.74	29%	27%	无						
81	国网朝阳供电公司	联合变	66kV	1#	12.5	6.76	54%	50%	无						
82	国网朝阳供电公司	联合变	66kV	2#	10	9.58	96%	89%	无						
83	国网朝阳供电公司	木头城子变	66kV	1#	20	9.89	49%	46%	无						
84	国网朝阳供电公司	木头城子变	66kV	2#	16	1.47	9%	9%	无						
85	国网朝阳供电公司	召都巴变	66kV	1#	20	3.13	16%	15%	无						
86	国网朝阳供电公司	召都巴变	66kV	2#	20	6.57	33%	31%	无						

87	国网朝阳供电公司	东大道变	66kV	1#	20	14.98	75%	70%	无						
88	国网朝阳供电公司	东大道变	66kV	2#	20	14.18	71%	66%	无						
89	国网朝阳供电公司	东洼变	66kV	1#	20	12.62	63%	59%	无						
90	国网朝阳供电公司	东洼变	66kV	2#	20	9.30	47%	43%	无						
91	国网朝阳供电公司	大屯变	66kV	1#	20	11.03	55%	51%	无						
92	国网朝阳供电公司	大屯变	66kV	2#	20	10.16	51%	47%	无						
93	国网朝阳供电公司	南双庙变	66kV	1#	5	3.44	69%	64%	无						
94	国网朝阳供电公司	南双庙变	66kV	2#	无				无						
95	国网朝阳供电公司	十二台变	66kV	1#	20	11.00	55%	51%	无						
96	国网朝阳供电公司	十二台变	66kV	2#	20	6.57	33%	31%	无						
97	国网朝阳供电公司	长在变	66kV	1#	5	3.22	64%	60%	无						
98	国网朝阳供电公司	长在变	66kV	2#	10	3.15	31%	29%	无						
99	国网朝阳供电公司	枣山变	66kV	1#	10	7.22	72%	67%	无						
100	国网朝阳供电公司	枣山变	66kV	2#	5	2.60	52%	26%	无						
101	国网朝阳供电公司	马台子变	66kV	1#	8	1.96	25%	23%	无						
102	国网朝阳供电公司	马台子变	66kV	2#	31.5	4.38	14%	13%	无						
103	国网朝阳供电公司	北四家变	66kV	1#	10	7.76	78%	72%	无						
104	国网朝阳供电公司	北四家变	66kV	2#	10	6.02	60%	56%	无						
105	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66kV	1#	10	6.41	64%	60%	无						
106	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66kV	2#	10	4.94	49%	46%	无						
107	国网朝阳供电公司	台子变	66kV	1#	10	4.00	40%	37%	无						
108	国网朝阳供电公司	台子变	66kV	2#	8	2.58	32%	30%	无						
109	国网朝阳供电公司	大庙变	66kV	1#	40	22.84	57%	53%	无						
110	国网朝阳供电公司	大庙变	66kV	2#	40	32.35	81%	75%	无						
111	国网朝阳供电公司	古山子变	66kV	1#	40	17.97	45%	42%	无						
112	国网朝阳供电公司	古山子变	66kV	2#	20	1.61	8%	7%	无						
113	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66kV	1#	5	1.04	21%	21%	无						
114	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66kV	2#	5	1.28	26%	24%	无						
115	国网朝阳供电公司	兴隆变	66kV	1#	50	16.75	34%	31%	无						
116	国网朝阳供电公司	兴隆变	66kV	2#	40	13.95	35%	32%	无						
117	国网朝阳供电公司	青龙山变	66kV	1#	40	5.71	14%	13%	无						

118	国网朝阳供电公司	青龙山变	66kV	2#	40	6.91	17%	16%	无						
119	国网朝阳供电公司	郭家变	66kV	1#	40	12.70	32%	30%	无						
120	国网朝阳供电公司	郭家变	66kV	2#	40	23.29	58%	54%	无						
121	国网朝阳供电公司	北沟门变	66kV	1#	20	2.41	12%	11%	无						
122	国网朝阳供电公司	北沟门变	66kV	2#	20	2.51	13%	12%	无						
123	国网朝阳供电公司	胜利变	66kV	1#	20	5.57	28%	26%	无						
124	国网朝阳供电公司	胜利变	66kV	2#	无				无						
125	国网朝阳供电公司	大平房变	66kV	1#	20	3.48	17%	16%	无						
126	国网朝阳供电公司	大平房变	66kV	2#	20	3.26	16%	15%	无						
127	国网朝阳供电公司	尚志变	66kV	1#	10	7.00	70%	65%	无						
128	国网朝阳供电公司	尚志变	66kV	2#	10	6.00	60%	56%	无						
129	国网朝阳供电公司	七道岭变	66kV	1#	10	7.44	74%	69%	无						
130	国网朝阳供电公司	七道岭变	66kV	2#	10	1.91	19%	18%	无						
131	国网朝阳供电公司	北骆变	66kV	1#	20	13.25	66%	62%	无						
132	国网朝阳供电公司	北骆变	66kV	2#	20	8.89	44%	41%	无						
133	国网朝阳供电公司	北纺变	66kV	1#	40	26.07	65%	61%	无						
134	国网朝阳供电公司	北纺变	66kV	2#	40	27.53	69%	64%	无						
135	国网朝阳供电公司	南苑变	66kV	1#	20	11.14	56%	52%	无						
136	国网朝阳供电公司	南苑变	66kV	2#	20	15.31	77%	71%	无						
137	国网朝阳供电公司	南山变	66kV	1#	20	14.31	72%	67%	无						
138	国网朝阳供电公司	南山变	66kV	2#	40	19.12	48%	44%	无						
139	国网朝阳供电公司	冠山变	66kV	1#	10	5.41	54%	50%	无						
140	国网朝阳供电公司	冠山变	66kV	2#	20	12.13	61%	56%	无						
141	国网朝阳供电公司	台东变	66kV	1#	10	2.50	25%	23%	无						
142	国网朝阳供电公司	台东变	66kV	2#	20	6.71	34%	31%	无						
143	国网朝阳供电公司	河南变	66kV	1#	20	15.55	78%	72%	无						
144	国网朝阳供电公司	河南变	66kV	2#	20	13.47	67%	63%	无						
145	国网朝阳供电公司	西山变	66kV	1#	31.5	18.57	59%	55%	无						
146	国网朝阳供电公司	西山变	66kV	2#	40	23.41	59%	54%	无						
147	国网朝阳供电公司	上园变	66kV	1#	20	2.79	14%	13%	无						
148	国网朝阳供电公司	上园变	66kV	2#	20	3.33	17%	16%	无						

149	国网朝阳供电公司	西官变	66kV	1#	20	3.70	18%	17%	无						
150	国网朝阳供电公司	西官变	66kV	2#	20	7.09	35%	33%	无						
151	国网朝阳供电公司	大板变	66kV	1#	10	3.71	37%	35%	无						
152	国网朝阳供电公司	大板变	66kV	2#	无				无						
153	国网朝阳供电公司	马友营变	66kV	1#	10	4.92	49%	46%	无						
154	国网朝阳供电公司	马友营变	66kV	2#	无				无						
155	国网朝阳供电公司	娄家店变	66kV	1#	12.5	7.44	60%	55%	无						
156	国网朝阳供电公司	娄家店变	66kV	2#	12.5	8.65	69%	64%	无						
157	国网朝阳供电公司	黑城子变	66kV	1#	20	10.42	52%	48%	无						
158	国网朝阳供电公司	黑城子变	66kV	2#	5	2.43	49%	45%	无						
159	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66kV	1#	20	11.08	55%	52%	无						
160	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66kV	2#	20	1.72	9%	8%	无						
161	国网朝阳供电公司	东官变	66kV	1#	20	4.37	22%	20%	无						
162	国网朝阳供电公司	东官变	66kV	2#	无				无						
163	国网朝阳供电公司	常河变	66kV	1#	10	0.15	2%	1%	无						
164	国网朝阳供电公司	常河变	66kV	2#	无				无						
165	国网朝阳供电公司	龙潭变	66kV	1#	20	9.31	47%	44%	无						
166	国网朝阳供电公司	龙潭变	66kV	2#	20	11.74	59%	55%	无						
167	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66kV	1#	10	4.72	47%	37%	无						
168	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66kV	2#	20	5.06	25%	24%	无						
169	国网朝阳供电公司	宝兴变	66kV	1#	20	7.30	37%	34%	无						
170	国网朝阳供电公司	宝兴变	66kV	2#	20	5.15	26%	24%	无						
171	国网朝阳供电公司	塔星变	66kV	1#	40	18.48	46%	43%	无						
172	国网朝阳供电公司	塔星变	66kV	2#	20	1.95	10%	9%	无						
173	国网朝阳供电公司	长皋变	66kV	1#	5	2.00	40%	37%	无						
174	国网朝阳供电公司	长皋变	66kV	2#	5	2.72	54%	51%	无						
175	国网朝阳供电公司	川南变	66kV	1#	20	9.00	45%	42%	无						
176	国网朝阳供电公司	川南变	66kV	2#	20	4.00	20%	19%	无						
177	国网朝阳供电公司	大黑山变	66kV	1#	20	2.71	14%	13%	无						
178	国网朝阳供电公司	大黑山变	66kV	2#	20	3.70	19%	17%	无						
179	国网朝阳供电公司	大三家变	66kV	1#	20	18.60	93%	86%	无						

180	国网朝阳供电公司	大三家变	66kV	2#	20	11.79	59%	55%	无						
181	国网朝阳供电公司	巴图营变	66kV	1#	20	6.30	32%	29%	无						
182	国网朝阳供电公司	巴图营变	66kV	2#	20	5.99	30%	28%	无						
183	国网朝阳供电公司	塔营变	66kV	1#	5	2.30	46%	43%	无						
184	国网朝阳供电公司	塔营变	66kV	2#	5	1.80	36%	33%	无						
185	国网朝阳供电公司	五间房变	66kV	1#	31.5	8.70	28%	26%	无						
186	国网朝阳供电公司	五间房变	66kV	2#	31.5	9.65	31%	28%	无						
187	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66kV	1#	5	2.65	53%	49%	无						
188	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66kV	2#	5	0.62	12%	11%	无						
189	国网朝阳供电公司	南八家变	66kV	1#	10	0.00	0%	0%	无						
190	国网朝阳供电公司	南八家变	66kV	2#	10	2.51	25%	23%	无						
191	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66kV	1#	40	27.40	69%	64%	无						
192	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66kV	2#	40	21.50	54%	50%	无						
193	国网朝阳供电公司	镇南变	66kV	1#	20	11.79	59%	55%	无						
194	国网朝阳供电公司	镇南变	66kV	2#	40	21.72	54%	50%	无						
195	国网朝阳供电公司	工业变	66kV	1#	31.5	21.30	68%	63%	无						
196	国网朝阳供电公司	工业变	66kV	2#	31.5	19.75	63%	58%	无						
197	国网朝阳供电公司	老建平变	66kV	1#	10	1.57	16%	15%	无						
198	国网朝阳供电公司	老建平变	66kV	2#	10	8.18	82%	76%	无						
199	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66kV	1#	10	6.07	61%	56%	无						
200	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66kV	2#	10	6.93	69%	64%	无						
201	国网朝阳供电公司	榆树林变	66kV	1#	16	12.12	76%	70%	无						
202	国网朝阳供电公司	榆树林变	66kV	2#	16	12.73	80%	74%	无						
203	国网朝阳供电公司	青松岭变	66kV	1#	20	12.55	63%	58%	无						
204	国网朝阳供电公司	青松岭变	66kV	2#	20	11.87	59%	55%	无						
205	国网朝阳供电公司	马厂变	66kV	1#	16	9.66	60%	56%	无						
206	国网朝阳供电公司	马厂变	66kV	2#	5	1.63	33%	43%	无						
207	国网朝阳供电公司	黑水变	66kV	1#	20	4.38	22%	20%	无						
208	国网朝阳供电公司	黑水变	66kV	2#	20	9.78	49%	45%	无						
209	国网朝阳供电公司	三合号变	66kV	1#	8	7.28	91%	85%	无						
210	国网朝阳供电公司	三合号变	66kV	2#	8	7.51	94%	87%	无						
211	国网朝阳供电公司	青峰山变	66kV	1#	50	36.56	73%	68%	无						
212	国网朝阳供电公司	青峰山变	66kV	2#	50	41.53	83%	77%	无						
213	国网朝阳供电公司	沙海变	66kV	1#	16	14.87	93%	90%	无						

214	国网朝阳供电公司	沙海变	66kV	2#	20	18.38	92%	85%	无						
215	国网朝阳供电公司	三家变	66kV	1#	20	7.98	40%	37%	无						
216	国网朝阳供电公司	三家变	66kV	2#	20	17.32	87%	81%	无						
217	国网朝阳供电公司	小塘变	66kV	1#	16	10.22	64%	59%	无						
218	国网朝阳供电公司	小塘变	66kV	2#	16	7.89	49%	46%	无						
219	国网朝阳供电公司	深井变	66kV	1#	20	0.68	3%	3%	无						
220	国网朝阳供电公司	深井变	66kV	2#	5	1.51	30%	28%	无						
221	国网朝阳供电公司	太平庄变	66kV	1#	20	13.69	68%	64%	无						
222	国网朝阳供电公司	太平庄变	66kV	2#	16	3.80	24%	22%	无						
223	国网朝阳供电公司	热水变	66kV	1#	20	8.29	41%	39%	无						
224	国网朝阳供电公司	热水变	66kV	2#	20	8.37	42%	39%	无						
225	国网朝阳供电公司	万家明变	66kV	1#	40	14.26	36%	33%	无						
226	国网朝阳供电公司	万家明变	66kV	2#	40	18.76	47%	44%	无						
227	国网朝阳供电公司	富山变	66kV	1#	40	8.94	22%	21%	无						
228	国网朝阳供电公司	富山变	66kV	2#	40	19.14	48%	44%	无						
229	国网朝阳供电公司	万寿变	66kV	1#	40	22.06	55%	51%	无						
230	国网朝阳供电公司	万寿变	66kV	2#	40	24.07	60%	56%	无						
231	国网朝阳供电公司	翼达变	66kV	1#	20	4.37	22%	20%	无						
232	国网朝阳供电公司	翼达变	66kV	2#	20	10.40	52%	48%	无						
233	国网朝阳供电公司	张家营子变	66kV	1#	20	0.52	3%	2%	无						
234	国网朝阳供电公司	张家营子变	66kV	2#	20	7.18	36%	33%	无						
235	国网朝阳供电公司	昌隆变	66kV	1#	10	8.76	88%	81%	无						
236	国网朝阳供电公司	昌隆变	66kV	2#	10	4.07	41%	38%	无						
237	国网朝阳供电公司	园区变	66kV	1#	40	10.60	26%	25%	无						
238	国网朝阳供电公司	园区变	66kV	2#	40	33.13	83%	77%	无						
239	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66kV	1#	5	2.18	44%	40%	无						
240	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66kV	2#	5	2.06	41%	38%	无						
241	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66kV	1#	5	3.34	67%	62%	无						
242	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66kV	2#	5	3.30	66%	61%	无						
243	国网朝阳供电公司	老官地变	66kV	1#	10	3.80	38%	35%	无						
244	国网朝阳供电公司	老官地变	66kV	2#	无				无						
245	国网朝阳供电公司	城新变	66kV	1#	20	16.29	81%	76%	无						
246	国网朝阳供电公司	城新变	66kV	2#	40	20.28	51%	47%	无						
247	国网朝阳供电公司	北山变	66kV	1#	20	15.25	76%	71%	无						
248	国网朝阳供电公司	北山变	66kV	2#	20	9.28	46%	43%	无						
249	国网朝阳供电公司	红山变	66kV	1#	31.5	10.00	32%	30%	无						
250	国网朝阳供电公司	红山变	66kV	2#	31.5	1.50	5%	4%	无						
251	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66kV	1#	12.5	6.74	54%	50%	无						

252	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66kV	2#	12.5	9.36	75%	70%	无						
253	国网朝阳供电公司	三十家子变	66kV	1#	20	13.72	69%	64%	无						
254	国网朝阳供电公司	三十家子变	66kV	2#	20	15.07	75%	70%	无						
255	国网朝阳供电公司	松岭子变	66kV	1#	8	3.41	43%	40%	无						
256	国网朝阳供电公司	松岭子变	66kV	2#	10	9.27	93%	86%	无						
257	国网朝阳供电公司	北方变	66kV	1#	10	0.31	3%	3%	无						
258	国网朝阳供电公司	北方变	66kV	2#	10	0.98	10%	9%	无						
259	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66kV	1#	10	8.04	80%	75%	无						
260	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66kV	2#	10	5.58	56%	52%	无						
261	国网朝阳供电公司	沟门子变	66kV	1#	20	13.56	68%	63%	无						
262	国网朝阳供电公司	沟门子变	66kV	2#	20	5.34	27%	25%	无						
263	国网朝阳供电公司	五家子变	66kV	1#	10	5.11	51%	48%	无						
264	国网朝阳供电公司	五家子变	66kV	2#	10	5.87	59%	55%	无						
265	国网朝阳供电公司	四官变	66kV	1#	5	3.16	63%	59%	无						
266	国网朝阳供电公司	四官变	66kV	2#	5	1.81	36%	34%	无						
267	国网朝阳供电公司	万元店变	66kV	1#	20	11.80	59%	55%	无						
268	国网朝阳供电公司	万元店变	66kV	2#	20	5.88	29%	27%	无						
269	国网朝阳供电公司	东山变	66kV	1#	20	10.55	53%	49%	无						
270	国网朝阳供电公司	东山变	66kV	2#	20	6.66	33%	31%	无						
271	国网朝阳供电公司	四合当变	66kV	1#	20	6.94	35%	32%	无						
272	国网朝阳供电公司	四合当变	66kV	2#	40	15.10	38%	35%	无						
273	国网朝阳供电公司	木兰变	66kV	1#	40	14.58	36%	34%	无						
274	国网朝阳供电公司	木兰变	66kV	2#	40	18.54	46%	43%	无						
275	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66kV	1#	20	15.00	75%	70%	无						
276	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66kV	2#	40	14.72	37%	34%	无						
277	国网朝阳供电公司	河坎子变	66kV	1#	20	1.17	6%	5%	无						
278	国网朝阳供电公司	河坎子变	66kV	2#	20	3.50	17%	16%	无						
279	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66kV	1#	40	8.66	22%	20%	无						
280	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66kV	2#	40	10.15	25%	24%	无						
281	国网朝阳供电公司	八间房变	66kV	1#	20	4.50	23%	21%	无						
282	国网朝阳供电公司	八间房变	66kV	2#	20	3.94	20%	18%	无						
283	国网朝阳供电公司	大河北变	66kV	1#	10	3.89	39%	36%	无						
284	国网朝阳供电公司	大河北变	66kV	2#	20	2.65	13%	12%	无						
285	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66kV	1#	6.3	3.32	53%	49%	无						
286	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66kV	2#	6.3	3.94	63%	58%	无						
287	国网朝阳供电公司	平房子变	66kV	1#	8	3.75	47%	44%	无						
288	国网朝阳供电公司	平房子变	66kV	2#	10	3.22	32%	30%	无						
289	国网朝阳供电公司	喀园变	66kV	1#	40	23.40	58%	54%	无						

290	国网朝阳供电公司	喀园变	66kV	2#	40	31.33	78%	73%	无						
291	国网朝阳供电公司	甘招变	66kV	1#	20	3.30	16%	15%	无						
292	国网朝阳供电公司	甘招变	66kV	2#	20	9.78	49%	45%	无						
293	国网朝阳供电公司	大城子变	66kV	1#	40	16.06	40%	37%	无						
294	国网朝阳供电公司	大城子变	66kV	2#	40	21.95	55%	51%	无						
295	国网朝阳供电公司	南窑变	66kV	1#	16	7.38	46%	43%	无						
296	国网朝阳供电公司	南窑变	66kV	2#	16	9.20	58%	53%	无						
297	国网朝阳供电公司	六官变	66kV	1#	10	0.80	8%	7%	无						
298	国网朝阳供电公司	六官变	66kV	2#	10	2.00	20%	19%	无						
299	国网朝阳供电公司	白塔子变	66kV	1#	10	7.85	79%	73%	无						
300	国网朝阳供电公司	白塔子变	66kV	2#	20	11.86	59%	55%	无						
301	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66kV	1#	5	1.28	26%	24%	无						
302	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66kV	2#	5	2.80	56%	52%	无						
303	国网朝阳供电公司	公营子变	66kV	1#	16	11.09	69%	64%	无						
304	国网朝阳供电公司	公营子变	66kV	2#	16	4.52	28%	26%	无						
305	国网朝阳供电公司	城郊变	66kV	1#	31.5	19.91	63%	59%	无						
306	国网朝阳供电公司	城郊变	66kV	2#	31.5	23.68	75%	70%	无						
307	国网朝阳供电公司	中三家变	66kV	1#	16	1.45	9%	8%	无						
308	国网朝阳供电公司	中三家变	66kV	2#	16	6.82	43%	40%	无						
309	国网朝阳供电公司	三台变	66kV	1#	31.5	7.96	25%	24%	无						
310	国网朝阳供电公司	三台变	66kV	2#	无				无						
311	国网朝阳供电公司	北湾变	66kV	1#	50	12.88	26%	24%	无						
312	国网朝阳供电公司	北湾变	66kV	2#	50	14.64	29%	27%	无						
313	国网朝阳供电公司	山咀变	66kV	1#	10	2.30	23%	21%	无						
314	国网朝阳供电公司	山咀变	66kV	2#	10	6.30	63%	58%	无						
315	国网朝阳供电公司	端正变	66kV	1#	50	12.10	24%	22%	无						
316	国网朝阳供电公司	端正变	66kV	2#	50	6.42	13%	12%	无						
317	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66kV	1#	20	6.00	30%	28%	无						
318	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66kV	2#	20	7.66	38%	36%	无						
319	国网朝阳供电公司	前营子变	66kV	1#	20	5.85	29%	27%	无						
320	国网朝阳供电公司	前营子变	66kV	2#	20	7.06	35%	33%	无						
321	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66kV	1#	20	3.15	16%	15%	无						
322	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66kV	2#	20	7.14	36%	33%	无						
323	国网朝阳供电公司	水泉变	66kV	1#	20	3.70	19%	17%	无						
324	国网朝阳供电公司	水泉变	66kV	2#	20	11.10	56%	52%	无						
325	国网朝阳供电公司	金杖子变	66kV	1#	20	1.78	9%	10%	无						
326	国网朝阳供电公司	金杖子变	66kV	2#	20	2.30	12%	11%	无						
327	国网朝阳供电公司	坤都变	66kV	1#	10	3.49	35%	32%	无						

328	国网朝阳供电公司	坤都变	66kV	2#	10	1.14	11%	11%	无						
329	国网朝阳供电公司	河湾变	66kV	1#	20	14.83	74%	69%	无						
330	国网朝阳供电公司	河湾变	66kV	2#	20	4.97	25%	23%	无						
331	国网朝阳供电公司	东梁变	66kV	1#	50	26.65	53%	50%	无						
332	国网朝阳供电公司	东梁变	66kV	2#	50	26.12	52%	49%	无						
333	国网朝阳供电公司	高新变	66kV	1#	50	8.64	17%	16%	无						
334	国网朝阳供电公司	高新变	66kV	2#	50	11.32	23%	21%	无						
335	国网朝阳供电公司	根德变	66kV	1#	5	0.91	18%	17%	无						
336	国网朝阳供电公司	根德变	66kV	2#	5	1.29	26%	24%	无						
337	国网朝阳供电公司	友谊变	66kV	1#	31.5	7.47	24%	22%	无						
338	国网朝阳供电公司	友谊变	66kV	2#	31.5	8.39	27%	25%	无						
339	国网朝阳供电公司	铁营子变	66kV	1#	31.5	8.10	26%	24%	无						
340	国网朝阳供电公司	铁营子变	66kV	2#	31.5	4.10	13%	12%	无						