2026年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中化线5534	10千伏	552.12	229.43	41.56%			41.47%	5588.91	4632.64	未进入负面清单	否	无	6.25%
2	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10千伏	552.12	153.12	27.73%			95.24%	6910.67	4041.86	未进入负面清单	否	无	8.98%
3	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中体线5543	10千伏	552.12	0.00	0.00%			73.64%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	5.66%
4	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10千伏	552.12	328.36	59.47%			63.45%	3875.60	1006.78	未进入负面清单	否	无	-0.27%
5	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10千伏	552.12	710.57	128.70%			47.20%	0.00	0.00	2025年9月	否	无	-6.10%
6	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	10千伏	160	208.12	130.08%			45.36%	0.00	0.00	2025年9月	否	无	-27.00%
7	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	10千伏	552.12	445.76	80.74%			58.41%	1842.09	0.00	2025年9月	否	无	-5.54%
8	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#1线	10千伏	552.12	94.22	17.06%			0.13%	7930.85	4105.76	未进入负面清单	否	无	-15.13%
9	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			52.18%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-8.75%
10	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10千伏	403	126.56	31.41%			44.58%	4787.90	4089.90	未进入负面清单	否	无	-0.24%
11	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山3号线5847	10千伏	552.12	265.11	48.02%			26.11%	4971.08	1145.99	未进入负面清单	否	无	-1.65%
12	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10千伏	552.12	432.64	78.36%			21.01%	2069.33	0.00	2025年10月	否	无	10.17%
13	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10千伏	552.12	264.40	47.89%			20.41%	4983.25	1158.17	未进入负面清单	否	无	2.13%
14	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10千伏	552.12	296.93	53.78%			46.87%	4419.96	3463.69	未进入负面清单	否	无	3.78%
15	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10千伏	552.12	333.84	60.47%			66.42%	3780.54	911.72	未进入负面清单	否	无	12.06%
16	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10千伏	552.12	81.92	14.84%			6.24%	8143.82	4318.73	未进入负面清单	否	无	3.31%
17	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10千伏	552.12	168.94	30.60%			7.16%	6636.61	2811.52	未进入负面清单	否	无	0.00%
18	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10千伏	552.12	106.89	19.36%			17.13%	7711.45	3886.36	未进入负面清单	否	无	3.55%
19	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10千伏	373	64.69	17.34%			23.57%	5339.85	3401.74	未进入负面清单	否	无	-5.91%
20	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10千伏	552.12	201.64	36.52%			19.61%	6070.27	3201.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
21	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10千伏	552.12	342.46	62.03%			61.23%	3631.34	2675.07	未进入负面清单	否	无	5.33%
22	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10千伏	552.12	297.98	53.97%			38.75%	4401.69	1532.87	未进入负面清单	否	无	-4.26%
23	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10千伏	552.12	0.00	0.00%			0.00%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-26.50%
24	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	转山线3217	10千伏	552.12	173.32	31.39%			55.94%	6560.81	5604.54	未进入负面清单	否	无	2.13%
25	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10千伏	552.12	276.86	50.14%			45.78%	4767.58	1898.77	未进入负面清单	否	无	0.00%
26	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明3号线3222	10千伏	552.12	147.30	26.68%			27.57%	7011.40	3186.31	未进入负面清单	否	无	-1.18%
27	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔南线	10千伏	552.12	130.96	23.72%			22.51%	7294.49	3469.40	未进入负面清单	否	无	3.78%
28	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔永线3219	10千伏	552.12	481.64	87.23%			28.91%	1220.70	0.00	2025年10月	否	无	0.71%
29	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10千伏	552.12	395.43	71.62%			74.93%	2713.95	0.00	2025年7月	否	无	2.88%
30	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10千伏	552.12	301.11	54.54%			60.20%	4347.44	1478.62	未进入负面清单	否	无	-0.75%
31	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10千伏	552.12	192.48	34.86%			31.01%	6228.96	3360.14	未进入负面清单	否	无	-8.51%
32	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10千伏	403	263.67	65.43%			39.17%	2413.16	1715.17	未进入负面清单	否	无	4.49%
33	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10千伏	552.12	244.86	44.35%			48.01%	5321.69	1496.60	未进入负面清单	否	无	-4.26%
34	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	铁中线3232	10千伏	552.12	150.68	27.29%			29.67%	6952.88	3127.79	未进入负面清单	否	无	0.95%
35	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10千伏	552.12	123.93	22.45%			27.03%	7416.32	4547.51	未进入负面清单	否	无	-6.15%
36	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10千伏	552.12	152.23	27.57%			18.34%	6926.15	3101.07	未进入负面清单	否	无	13.00%
37	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10千伏	552.12	188.79	34.19%			30.50%	6292.89	2467.80	未进入负面清单	否	无	-5.20%
38	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金#4线	10千伏	552.12	96.69	17.51%			26.93%	7888.05	4062.96	未进入负面清单	否	无	-2.13%
39	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10千伏	552.12	318.69	57.72%			23.69%	4042.98	1174.17	未进入负面清单	否	无	-12.29%
40	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10千伏	552.12	72.95	13.21%			109.27%	8299.23	4474.15	未进入负面清单	否	无	3.11%
41	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10千伏	552.12	384.96	69.72%			58.90%	2895.17	26.35	未进入负面清单	否	无	-4.45%
42	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10千伏	552.12	269.30	48.78%			59.66%	4898.48	2029.66	未进入负面清单	否	无	-5.00%
43	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10千伏	481.17	305.33	63.46%			24.10%	3045.49	545.33	未进入负面清单	否	无	2.50%
44	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10千伏	552.12	144.84	26.23%			17.48%	7054.01	4185.20	未进入负面清单	否	无	-3.25%
45	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车3号线4050	10千伏	552.12	106.61	19.31%			88.06%	7716.21	3891.12	未进入负面清单	否	无	9.50%
46	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10千伏	552.12	352.62	63.87%			0.48%	3455.36	586.55	未进入负面清单	否	无	-6.75%
47	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江2号线4049	10千伏	552.12	1.23	0.22%			66.16%	9541.41	5716.32	未进入负面清单	否	无	-1.75%
48	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10千伏	552.12	434.18	78.64%			66.51%	2042.73	0.00	2025年7月	否	无	13.24%
49	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10千伏	552.12	269.30	48.78%			47.46%	4898.48	2029.66	未进入负面清单	否	无	2.25%
50	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10千伏	481.17	239.77	49.83%			21.78%	4181.11	847.56	未进入负面清单	否	无	-7.50%
51	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10千伏	552.12	133.95	24.26%			15.54%	7242.78	4373.96	未进入负面清单	否	无	-2.36%
52	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合峪线1141	10千伏	552.12	0.00	0.00%			7.27%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-8.50%
53	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源线1148	10千伏	552.12	179.04	32.43%			14.81%	6461.75	2636.66	未进入负面清单	否	无	-0.24%
54	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10千伏	552.12	211.18	38.25%			18.60%	5905.15	3036.33	未进入负面清单	否	无	0.71%

55	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10千伏	403	84.64	21.00%			19.37%	5514.06	2722.08	未进入负面清单	否	无	-0.53%
56	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10千伏	552.12	78.43	14.21%			31.71%	8204.28	5335.46	未进入负面清单	否	无	4.49%
57	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10千伏	552.12	194.06	35.15%			36.24%	6201.53	3332.71	未进入负面清单	否	无	0.27%
58	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10千伏	481.17	207.32	43.09%			13.70%	4743.01	1409.47	未进入负面清单	否	无	9.31%
59	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源三线	10千伏	552.12	84.76	15.35%			11.82%	8094.74	7138.47	未进入负面清单	否	无	0.53%
60	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源2号线	10千伏	481.17	144.04	29.93%			25.17%	5839.16	2505.62	未进入负面清单	否	无	14.15%
61	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线1140	10千伏	358	148.98	41.61%			3.42%	3620.23	1760.06	未进入负面清单	否	无	0.95%
62	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10千伏	481.17	275.63	57.28%			35.34%	3559.99	1059.83	未进入负面清单	否	无	4.49%
63	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10千伏	552.12	190.37	34.48%			16.59%	6265.49	3396.68	未进入负面清单	否	无	-0.95%
64	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10千伏	552.12	99.49	18.02%			52.18%	7839.51	4970.70	未进入负面清单	否	无	-0.53%
65	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10千伏	317.34	161.72	50.96%			29.23%	2695.36	496.83	未进入负面清单	否	无	-2.60%
66	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	银行线4338	10千伏	552.12	154.86	28.05%			16.14%	6880.49	3055.40	未进入负面清单	否	无	3.61%
67	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪金线4348	10千伏	552.12	108.81	19.71%			21.36%	7678.15	4809.34	未进入负面清单	否	无	-13.04%
68	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10千伏	552.12	110.57	20.03%			18.87%	7647.71	4778.89	未进入负面清单	否	无	-15.13%
69	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路2号线5747	10千伏	405	67.99	16.79%			24.76%	5837.09	3031.25	未进入负面清单	否	无	-8.75%
70	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10千伏	412.8	97.17	23.54%			57.62%	5466.68	2606.80	未进入负面清单	否	无	-0.24%
71	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春2号线5737	10千伏	552.12	272.88	49.42%			3.99%	4836.46	1011.37	未进入负面清单	否	无	-1.65%
72	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云1号线5738	10千伏	552.12	19.22	3.48%			51.97%	9229.77	8273.50	未进入负面清单	否	无	10.17%
73	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10千伏	552.12	344.62	62.42%			50.70%	3593.98	0.00	2025年10月	否	无	2.13%
74	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10千伏	317.34	67.87	21.39%			85.64%	4320.85	3771.22	未进入负面清单	否	无	3.78%
75	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10千伏	552.12	203.96	36.94%			16.35%	6030.20	3161.39	未进入负面清单	否	无	12.06%
76	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5731	10千伏	405	34.70	8.57%			53.63%	6413.67	4309.29	未进入负面清单	否	无	3.31%
77	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10千伏	552.12	363.37	65.81%			68.64%	3269.15	0.00	2025年10月	否	无	0.00%
78	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10千伏	552.12	134.21	24.31%			11.78%	7238.16	4369.35	未进入负面清单	否	无	3.55%
79	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春三线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			26.30%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	-5.91%
80	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云二线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			65.20%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
81	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10千伏	310	43.37	13.99%			86.75%	4618.03	4081.11	未进入负面清单	否	无	5.33%
82	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10千伏	552.12	233.14	42.23%			7.99%	5524.69	2655.87	未进入负面清单	否	无	-4.26%
83	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明崔联532	10千伏	552.12	174.94	31.69%			71.09%	6532.67	3663.86	未进入负面清单	否	无	-26.50%
84	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10千伏	552.12	369.05	66.84%			148.13%	3170.69	301.88	未进入负面清单	否	无	2.13%
85	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地2号线545	10千伏	552.12	119.91	21.72%			0.41%	7485.84	4617.03	未进入负面清单	否	无	0.00%
86	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10千伏	552.12	349.71	63.34%			20.29%	3505.67	636.86	未进入负面清单	否	无	-1.18%
87	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10千伏	405	60.31	14.89%			60.95%	5970.07	3865.69	未进入负面清单	否	无	3.78%
88	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10千伏	552.12	0.70	0.13%			16.04%	9550.54	5725.45	未进入负面清单	否	无	0.71%
89	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线525	10千伏	552.12	120.09	21.75%			40.79%	7482.80	4613.98	未进入负面清单	否	无	13.24%
90	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10千伏	552.12	242.99	44.01%			40.37%	5354.15	2485.34	未进入负面清单	否	无	-0.75%
91	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10千伏	405	98.46	24.31%			79.87%	5309.25	3204.87	未进入负面清单	否	无	1.75%
92	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10千伏	552.12	165.63	30.00%			0.00%	6694.07	2868.99	未进入负面清单	否	无	-3.25%
93	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10千伏	552.12	209.18	37.89%			65.20%	5939.73	3070.91	未进入负面清单	否	无	-11.82%
94	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜碰线	10千伏	552.12	423.91	76.78%			0.00%	2220.57	0.00	2025年1月	否	无	4.96%
95	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	唐家线524	10千伏	358	0.00	0.00%			67.31%	6200.56	4340.39	未进入负面清单	否	无	-17.97%
96	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10千伏	552.12	221.45	40.11%			31.04%	5727.19	2858.38	未进入负面清单	否	无	4.49%
97	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10千伏	373	267.47	48.44%			49.67%	4930.22	1105.14	未进入负面清单	否	无	7.43%
98	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10千伏	373	160.73	43.09%			0.00%	3676.60	1092.46	未进入负面清单	否	无	-18.30%
99	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下路线	10千伏	373	39.40	10.56%			47.81%	5778.04	3193.89	未进入负面清单	否	无	-12.73%
100	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10千伏	373	186.97	50.13%			15.60%	3222.01	637.87	未进入负面清单	否	无	-1.59%
101	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下金线	10千伏	373	0.00	0.00%			25.80%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	3.55%
102	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10千伏	373	176.76	47.39%			26.61%	3398.88	1460.77	未进入负面清单	否	无	6.00%
103	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10千伏	373	57.12	15.31%			19.83%	5471.04	2886.90	未进入负面清单	否	无	-2.13%
104	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	10千伏	373	77.76	20.85%			0.00%	5113.56	2529.41	未进入负面清单	否	无	6.86%
105	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10千伏	373	96.12	25.77%			3.91%	4795.56	2857.45	未进入负面清单	否	无	-9.69%
106	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱1#线	10千伏	552.12	299.54	54.25%			0.00%	4374.72	1984.04	未进入负面清单	否	无	-0.92%
107	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱2#线	10千伏	552.12	204.66	37.07%			3.14%	6017.95	2192.86	未进入负面清单	否	无	-4.60%
108	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林金线	10千伏	373	15.71	4.21%			0.00%	6188.32	3604.17	未进入负面清单	否	无	-19.39%
109	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金玻线	10千伏	373	246.86	44.71%			0.00%	5287.03	1461.95	未进入负面清单	否	无	9.22%
110	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金桥线	10千伏	373	47.74	12.80%			42.40%	5633.57	3049.43	未进入负面清单	否	无	4.26%
111	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金队线	10千伏	373	8.29	2.22%			151.41%	6316.82	3732.67	未进入负面清单	否	无	3.98%
112	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南铁线	20千伏	373	0.00	0.00%			0.00%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	0.27%

113	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10千伏	373	162.96	43.69%			0.00%	3637.89	1053.75	未进入负面清单	否	无	1.89%
114	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	10千伏	552.12	114.90	71.81%			16.48%	781.22	0.00	2025年1月	否	无	14.96%
115	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何犁线	10千伏	373	0.00	0.00%			0.00%	6460.36	4522.25	未进入负面清单	否	无	41.61%
116	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何耐线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			0.00%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	3.78%
117	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10千伏	552.12	258.60	46.84%			15.37%	5083.73	1258.65	未进入负面清单	否	无	16.55%
118	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金2#	10千伏	373	0.00	0.00%			84.87%	6460.36	4522.25	未进入负面清单	否	无	15.13%
119	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何房线	10千伏	373	59.20	15.87%			91.72%	5434.94	2850.80	未进入负面清单	否	无	19.38%
120	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10千伏	352	55.16	15.67%			96.51%	5141.20	2702.55	未进入负面清单	否	无	11.50%
121	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	10千伏	552.12	293.55	72.84%			24.74%	1895.74	0.00	2025年1月	否	无	5.50%
122	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	10千伏	552.12	277.39	50.24%			0.00%	4758.38	933.29	未进入负面清单	否	无	-4.02%
123	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔河线2044	10千伏	373	30.98	8.31%			66.33%	5923.80	3339.66	未进入负面清单	否	无	2.84%
124	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	10千伏	373	54.50	14.61%			0.47%	5516.37	4870.33	未进入负面清单	否	无	4.02%
125	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南1号线2038	10千伏	373	0.00	0.00%			2.51%	6460.36	5814.32	未进入负面清单	否	无	3.78%
126	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10千伏	373	274.34	73.55%			0.00%	1708.76	1062.72	未进入负面清单	否	无	4.96%
127	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施兴线	10千伏	373	112.86	30.26%			6.13%	4505.56	1921.42	未进入负面清单	否	无	4.73%
128	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10千伏	310	7.79	2.51%			24.50%	5234.23	3086.55	未进入负面清单	否	无	2.60%
129	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10千伏	373	120.88	32.41%			1.13%	4366.77	1782.63	未进入负面清单	否	无	-2.36%
130	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10千伏	373	22.15	5.94%			32.01%	6076.71	3492.56	未进入负面清单	否	无	7.80%
131	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10千伏	240	79.80	33.25%			30.08%	2774.66	1111.94	未进入负面清单	否	无	12.53%
132	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥梨线	10千伏	373	61.20	16.41%			125.63%	5400.38	2816.23	未进入负面清单	否	无	6.15%
133	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	10千伏	373	132.60	35.55%			101.97%	4163.73	1579.58	未进入负面清单	否	无	5.80%
134	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10千伏	373	115.20	30.88%			5.71%	4465.10	3819.06	未进入负面清单	否	无	2.84%
135	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10千伏	552.12	410.98	74.44%			46.58%	2444.57	0.00	2025年7月	否	无	4.25%
136	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山铁线	10千伏	552.12	359.84	96.47%			78.04%	227.98	0.00	2025年1月	否	无	18.68%
137	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱街线	10千伏	373	12.47	3.34%			57.67%	6244.29	4629.20	未进入负面清单	否	无	8.04%
138	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10千伏	552.12	299.58	54.26%			4.05%	4373.91	1983.23	未进入负面清单	否	无	0.53%
139	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱石线	10千伏	373	7.75	2.08%			1.08%	6326.10	4711.01	未进入负面清单	否	无	8.98%
140	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱金线	10千伏	373	270.79	72.60%			19.63%	1770.34	155.25	未进入负面清单	否	无	0.00%
141	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连路线	10千伏	373	14.77	3.96%			7.91%	6204.62	3620.48	未进入负面清单	否	无	1.00%
142	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连下线	10千伏	373	52.38	14.04%			5.92%	5553.09	2968.95	未进入负面清单	否	无	-8.75%
143	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	10千伏	481.17	115.34	23.97%			22.30%	6336.20	4252.73	未进入负面清单	否	无	-2.25%
144	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	10千伏	481.17	0.00	0.00%			0.67%	8333.86	6250.40	未进入负面清单	否	无	-1.25%
145	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	10千伏	481.17	43.72	9.09%			22.41%	7576.64	4243.10	未进入负面清单	否	无	-1.42%
146	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	10千伏	481.17	109.16	22.69%			20.67%	6443.28	3109.74	未进入负面清单	否	无	-1.18%
147	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党兴线	10千伏	552.12	0.62	0.11%			21.58%	9552.01	8595.74	未进入负面清单	否	无	2.36%
148	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	10千伏	552.12	138.66	25.11%			31.39%	7161.08	3336.00	未进入负面清单	否	无	11.82%
149	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	10千伏	481.17	93.76	19.49%			27.73%	6709.98	3376.44	未进入负面清单	否	无	-9.75%
150	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10千伏	552.12	119.79	21.70%			35.31%	7488.02	5097.34	未进入负面清单	否	无	1.65%
151	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10千伏	552.12	139.03	25.18%			0.00%	7154.74	4764.06	未进入负面清单	否	无	-0.75%
152	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	新区1号线	10千伏	481.17	70.11	14.57%			41.96%	7119.52	6286.13	未进入负面清单	否	无	10.40%
153	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	新区2号线	10千伏	481.17	67.88	14.11%			11.47%	7158.10	5074.64	未进入负面清单	否	无	9.69%
154	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	欢岭线	10千伏	481.17	0.35	0.07%			21.44%	8327.77	4994.23	未进入负面清单	否	无	-3.18%
155	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	夹砬子线1625	10千伏	481.17	96.38	20.03%			44.11%	6664.65	3331.10	未进入负面清单	否	无	14.66%
156	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后溪线	10千伏	481.17	39.55	8.22%			29.44%	7648.84	4315.30	未进入负面清单	否	无	-4.83%
157	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	10千伏	552.12	102.89	18.64%			0.10%	7780.65	3955.57	未进入负面清单	否	无	29.71%
158	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	10千伏	552.12	18.75	3.40%			3.02%	9237.97	5412.88	未进入负面清单	否	无	0.24%
159	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	10千伏	552.12	183.52	33.24%			18.24%	6384.23	2559.14	未进入负面清单	否	无	-4.02%
160	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后硅线	10千伏	552.12	135.53	24.55%			38.87%	7215.38	4824.71	未进入负面清单	否	无	-9.00%
161	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后钢线	10千伏	552.12	10.55	1.91%			33.97%	9380.05	8423.77	未进入负面清单	否	无	-10.75%
162	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后北线	10千伏	552.12	3.69	0.67%			13.50%	9498.78	5673.70	未进入负面清单	否	无	-0.71%
163	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	10千伏	481.17	74.18	15.42%			71.82%	7049.07	3715.53	未进入负面清单	否	无	5.67%
164	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	10千伏	481.17	167.34	34.78%			22.39%	5435.47	2101.92	未进入负面清单	否	无	1.89%
165	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪红线	10千伏	552.12	85.25	15.44%			23.71%	8086.12	7129.85	未进入负面清单	否	无	6.18%
166	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪梁线	10千伏	481.17	256.11	53.23%			56.66%	3897.98	1814.52	未进入负面清单	否	无	2.36%
167	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	10千伏	481.17	249.43	51.84%			32.52%	4013.68	3180.29	未进入负面清单	否	无	-18.61%
168	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	10千伏	481.17	120.41	25.02%			31.92%	6248.36	5414.97	未进入负面清单	否	无	0.24%
169	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	10千伏	481.17	247.68	51.47%			29.03%	4044.12	3210.73	未进入负面清单	否	无	0.00%
170	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	10千伏	373	119.53	32.05%			14.60%	4390.08	3744.04	未进入负面清单	否	无	-8.25%

171	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	10千伏	552.12	180.07	32.61%			0.16%	6443.85	4053.17	未进入负面清单	否	无	21.28%
172	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚峪线	10千伏	373	133.77	35.86%			5.51%	4143.42	1559.27	未进入负面清单	否	无	-16.78%
173	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚大2#线	10千伏	552.12	77.36	14.01%			9.63%	8222.80	4397.71	未进入负面清单	否	无	-1.65%
174	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#1线	10千伏	552.12	0.88	0.16%			29.59%	9547.49	5722.40	未进入负面清单	否	无	-0.24%
175	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#3线	10千伏	552.12	27.43	4.97%			33.36%	9087.66	5262.57	未进入负面清单	否	无	-7.09%
176	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚溪线	10千伏	552.12	1.17	0.21%			27.63%	9542.42	7151.74	未进入负面清单	否	无	8.75%
177	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	10千伏	552.12	206.74	37.44%			3.11%	5981.99	2156.90	未进入负面清单	否	无	8.04%
178	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚大1#线	10千伏	552.12	128.94	23.35%			20.67%	7329.52	3504.43	未进入负面清单	否	无	16.78%
179	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北管线	10千伏	403	8.05	2.00%			10.14%	6840.59	5095.60	未进入负面清单	否	无	-15.00%
180	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北三线	10千伏	552.12	135.20	24.49%			38.96%	7221.08	4830.40	未进入负面清单	否	无	-2.25%
181	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	10千伏	552.12	77.80	14.09%			15.68%	8215.17	4390.08	未进入负面清单	否	无	2.60%
182	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	10千伏	552.12	240.00	43.47%			27.05%	5405.84	1580.76	未进入负面清单	否	无	-7.33%
183	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	10千伏	373	95.66	25.65%			40.40%	4803.45	2219.31	未进入负面清单	否	无	-2.13%
184	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	10千伏	373	54.56	14.63%			16.72%	5515.30	2931.16	未进入负面清单	否	无	1.59%
185	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北胺线	10千伏	552.12	182.03	32.97%			30.48%	6410.01	4019.33	未进入负面清单	否	无	9.22%
186	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	10千伏	552.12	231.15	41.87%			53.62%	5559.25	3168.58	未进入负面清单	否	无	7.57%
187	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	10千伏	516	173.39	33.60%			47.42%	5934.07	3699.79	未进入负面清单	否	无	2.13%
188	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	10千伏	516	148.91	28.86%			10.32%	6358.02	4123.74	未进入负面清单	否	无	5.91%
189	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10千伏	552.12	423.11	82.00%			42.68%	1608.93	0.00	2025年1月	否	无	10.00%
190	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩车线	10千伏	516	253.30	49.09%			15.93%	4549.95	3656.24	未进入负面清单	否	无	4.02%
191	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩西线	10千伏	552.12	73.67	13.34%			58.69%	8286.68	4461.59	未进入负面清单	否	无	0.00%
192	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩红线	10千伏	552.12	201.09	36.42%			22.82%	6079.77	5123.50	未进入负面清单	否	无	-1.65%
193	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	10千伏	516	120.10	23.28%			22.18%	6856.94	3282.10	未进入负面清单	否	无	-0.24%
194	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10千伏	481.17	492.10	95.37%			29.04%	413.95	0.00	2025年1月	否	无	21.72%
195	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩新线	10千伏	552.12	145.66	26.38%			66.28%	7039.94	3214.86	未进入负面清单	否	无	18.91%
196	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚2号线	10千伏	552.12	47.42	8.59%			86.08%	8741.40	4916.32	未进入负面清单	否	无	6.86%
197	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10千伏	552.12	281.72	51.03%			22.52%	4683.33	858.24	未进入负面清单	否	无	-0.24%
198	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	10千伏	552.12	191.10	34.61%			71.32%	6252.95	2427.86	未进入负面清单	否	无	-3.07%
199	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石工线443	10千伏	428	288.61	67.43%			28.95%	2414.15	0.00	2025年7月	否	无	39.01%
200	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	10千伏	552.12	444.61	80.53%			34.48%	1862.08	0.00	2025年7月	否	无	-12.98%
201	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10千伏	552.12	132.89	24.07%			8.08%	7261.00	6304.73	未进入负面清单	否	无	-8.51%
202	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10千伏	552.12	316.15	57.26%			48.28%	4086.96	3130.69	未进入负面清单	否	无	16.55%
203	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜金线	10千伏	552.12	89.04	16.13%			47.55%	8020.62	4195.53	未进入负面清单	否	无	6.15%
204	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大明沟线	10千伏	481.17	0.00	0.00%			57.14%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	39.01%
205	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	10千伏	481.17	46.92	9.75%			0.00%	7521.21	6687.82	未进入负面清单	否	无	0.95%
206	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	10千伏	481.17	231.36	48.08%			45.84%	4326.71	993.16	未进入负面清单	否	无	9.93%
207	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	10千伏	552.12	300.12	54.36%			0.00%	4364.64	539.55	未进入负面清单	否	无	10.17%
208	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	10千伏	481.17	282.12	58.63%			47.14%	3447.55	114.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
209	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪体联线4532	10千伏	481.17	0.00	0.00%			1.75%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	3.07%
210	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	10千伏	481.17	187.56	38.98%			76.10%	5085.33	3001.86	未进入负面清单	否	无	-6.62%
211	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	斜坑线	10千伏	481.17	0.00	0.00%			0.26%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	-0.24%
212	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	10千伏	481.17	124.32	25.84%			3.65%	6180.64	4097.18	未进入负面清单	否	无	-3.07%
213	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源2#线	10千伏	481.17	9.14	1.90%			66.60%	8175.55	7342.16	未进入负面清单	否	无	9.44%
214	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10千伏	552.12	492.00	102.25%			46.94%	0.00	0.00	2025年1月	否	无	4.49%
215	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	药厂1#线	10千伏	481.17	55.55	11.54%			4.31%	7371.79	6538.41	未进入负面清单	否	无	-13.75%
216	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤一线	10千伏	481.17	18.46	3.84%			33.43%	8014.19	7180.80	未进入负面清单	否	无	-19.75%
217	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	10千伏	481.17	354.02	73.58%			38.50%	2202.19	118.72	未进入负面清单	否	无	-20.55%
218	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	10千伏	481.17	39.73	8.26%			0.16%	7645.80	4312.25	未进入负面清单	否	无	7.25%
219	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源1#线	10千伏	481.17	0.70	0.15%			9.61%	8321.69	7488.30	未进入负面清单	否	无	-8.25%
220	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	10千伏	481.17	222.54	46.25%			27.47%	4479.49	1145.94	未进入负面清单	否	无	0.24%
221	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	啤酒线	10千伏	481.17	176.13	36.61%			27.91%	5283.24	4449.86	未进入负面清单	否	无	-8.75%
222	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑北线	10千伏	481.17	0.77	0.16%			28.40%	8320.56	6237.10	未进入负面清单	否	无	-10.92%
223	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	10千伏	552.12	42.58	7.71%			9.77%	8825.30	5000.21	未进入负面清单	否	无	8.42%
224	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	10千伏	552.12	151.52	27.44%			3.08%	6938.32	3113.24	未进入负面清单	否	无	-2.11%
225	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	10千伏	552.12	149.41	27.06%			29.12%	6974.90	4584.22	未进入负面清单	否	无	-3.62%
226	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	10千伏	552.12	144.25	26.13%			3.78%	7064.27	4673.59	未进入负面清单	否	无	-2.36%
227	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张中线2228（备用）	10千伏	428	39.73	9.28%			23.70%	6724.90	3759.72	未进入负面清单	否	无	-2.89%
228	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	10千伏	428	10.20	2.38%			21.27%	7236.38	6495.08	未进入负面清单	否	无	-40.75%

229	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	10千伏	428	140.27	32.77%			37.70%	4983.44	2018.25	未进入负面清单	否	无	1.33%
230	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	10千伏	428	25.66	6.00%			100.13%	6968.46	4003.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
231	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	10千伏	428	83.85	19.59%			0.47%	5960.72	2995.53	未进入负面清单	否	无	-0.24%
232	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	聚丰线5631	10千伏	428	114.61	26.78%			6.19%	5427.94	2462.75	未进入负面清单	否	无	2.13%
233	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	10千伏	428	146.25	34.17%			11.99%	4879.92	3026.68	未进入负面清单	否	无	0.84%
234	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10千伏	552.12	303.10	54.90%			32.53%	4313.03	487.94	未进入负面清单	否	无	-5.13%
235	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪中线5654	10千伏	373	1.05	0.28%			29.08%	6442.09	5796.06	未进入负面清单	否	无	12.53%
236	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	10千伏	403	25.31	6.28%			35.98%	6541.55	4796.56	未进入负面清单	否	无	7.57%
237	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	10千伏	428	55.20	12.90%			0.75%	6456.98	4603.74	未进入负面清单	否	无	-3.78%
238	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	10千伏	428	152.93	35.73%			44.37%	4764.23	1799.05	未进入负面清单	否	无	-7.09%
239	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	10千伏	428	98.09	22.92%			79.18%	5714.12	2748.94	未进入负面清单	否	无	2.00%
240	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10千伏	428	320.62	74.91%			63.92%	1859.76	6.52	未进入负面清单	否	无	3.22%
241	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡二线5647	10千伏	373	23.20	6.22%			11.79%	6058.48	5412.45	未进入负面清单	否	无	-21.75%
242	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10千伏	428	183.74	42.93%			49.54%	4230.65	1265.46	未进入负面清单	否	无	-34.52%
243	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火#1线	10千伏	428	305.49	71.38%			1.44%	2121.79	268.55	未进入负面清单	否	无	-1.42%
244	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨堡线4441	10千伏	428	238.77	55.79%			4.35%	3277.48	312.29	未进入负面清单	否	无	9.38%
245	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火2号线4434	10千伏	428	43.78	10.23%			19.82%	6654.69	3689.50	未进入负面清单	否	无	2.60%
246	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火彩线2135	10千伏	428	209.05	48.84%			4.72%	3792.13	826.94	未进入负面清单	否	无	-14.90%
247	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火硅线2138	10千伏	428	135.47	31.65%			7.76%	5066.58	2101.39	未进入负面清单	否	无	-9.09%
248	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10千伏	428	21.54	5.03%			65.07%	7039.91	4074.73	未进入负面清单	否	无	9.09%
249	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	梨树线2136	10千伏	428	68.92	16.10%			29.43%	6219.21	3254.03	未进入负面清单	否	无	-8.04%
250	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	大矿线2134	10千伏	428	52.04	12.16%			0.00%	6511.56	3546.37	未进入负面清单	否	无	-11.63%
251	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	10千伏	428	35.52	8.30%			54.11%	6797.81	3832.63	未进入负面清单	否	无	-13.26%
252	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10千伏	552.12	271.56	49.19%			0.07%	4859.29	1034.20	未进入负面清单	否	无	1.48%
253	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	10千伏	428	88.09	20.58%			54.04%	5887.28	4034.04	未进入负面清单	否	无	-9.93%
254	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石平线	10千伏	428	189.18	44.20%			26.11%	4136.33	3395.03	未进入负面清单	否	无	-0.50%
255	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10千伏	428	179.80	42.01%			21.33%	4298.74	1333.56	未进入负面清单	否	无	-20.82%
256	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石管线	10千伏	428	254.76	59.52%			76.70%	3000.45	2259.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
257	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10千伏	428	239.94	56.06%			74.68%	3257.24	1404.00	未进入负面清单	否	无	-2.39%
258	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石歪线	10千伏	428	65.51	15.31%			46.20%	6278.28	3313.09	未进入负面清单	否	无	-1.89%
259	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石中线	10千伏	552.12	68.91	12.48%			18.32%	8369.18	4544.09	未进入负面清单	否	无	-2.13%
260	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	南工2号线	10千伏	552.12	345.23	62.53%			17.96%	3583.26	0.00	2025年7月	否	无	0.00%
261	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	药园线(备用)	10千伏	428	211.35	49.38%			10.19%	3752.44	787.26	未进入负面清单	否	无	-2.60%
262	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10千伏	428	173.49	40.54%			0.41%	4408.03	2554.79	未进入负面清单	否	无	-0.47%
263	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石医线	10千伏	552.12	92.15	16.69%			84.07%	7966.68	7010.41	未进入负面清单	否	无	-7.09%
264	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石红线	10千伏	428	97.15	22.70%			48.13%	5730.33	2765.14	未进入负面清单	否	无	-13.10%
265	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	10千伏	428	151.00	35.28%			36.88%	4797.70	4056.40	未进入负面清单	否	无	-17.61%
266	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10千伏	428	44.03	10.29%			29.45%	6650.30	3685.12	未进入负面清单	否	无	-43.84%
267	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西药1#线	10千伏	428	0.53	0.12%			30.29%	7403.83	4438.64	未进入负面清单	否	无	-9.82%
268	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	10千伏	428	270.70	63.25%			22.92%	2724.36	1983.07	未进入负面清单	否	无	-1.40%
269	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院1#线	10千伏	428	193.36	45.18%			0.74%	4063.96	1098.78	未进入负面清单	否	无	3.86%
270	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10千伏	428	160.05	37.39%			75.85%	4640.90	1675.72	未进入负面清单	否	无	12.53%
271	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西火线	10千伏	428	213.58	49.90%			55.04%	3713.84	748.65	未进入负面清单	否	无	0.00%
272	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院2#线	10千伏	428	88.15	20.60%			11.78%	5886.12	5144.83	未进入负面清单	否	无	46.57%
273	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林2#线	10千伏	428	92.81	21.69%			71.63%	5805.44	5064.14	未进入负面清单	否	无	0.71%
274	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西药2#线	10千伏	428	24.87	5.81%			29.33%	6982.16	4016.97	未进入负面清单	否	无	-20.68%
275	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡3号线1237	10千伏	428	103.56	24.20%			0.00%	5619.25	4877.95	未进入负面清单	否	无	-12.29%
276	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡1号线1231	10千伏	428	214.50	50.12%			23.36%	3697.74	732.55	未进入负面清单	否	无	8.42%
277	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高宝线1241	10千伏	428	66.93	15.64%			23.19%	6253.66	4400.42	未进入负面清单	否	无	-2.87%
278	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高成线1242	10千伏	428	268.18	62.66%			71.50%	2768.17	2026.87	未进入负面清单	否	无	3.98%
279	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西1号线1233	10千伏	428	169.53	39.61%			84.04%	4476.69	1511.50	未进入负面清单	否	无	2.80%
280	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆1号线1232	10千伏	428	0.00	0.00%			21.10%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-21.27%
281	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	10千伏	428	96.36	22.51%			55.35%	5744.00	2778.82	未进入负面清单	否	无	-19.30%
282	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西2号线1249	10千伏	428	74.22	17.34%			39.77%	6127.39	3162.20	未进入负面清单	否	无	-25.94%
283	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	10千伏	428	254.56	59.48%			30.56%	3003.97	2262.68	未进入负面清单	否	无	-27.83%
284	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10千伏	552.12	270.72	49.03%			11.64%	4873.81	1048.72	未进入负面清单	否	无	7.64%
285	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	10千伏	552.12	19.11	3.46%			6.42%	9231.80	5406.71	未进入负面清单	否	无	-5.20%
286	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	10千伏	552.12	311.33	56.39%			34.35%	4170.55	345.46	未进入负面清单	否	无	0.11%

287	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏沿线	10千伏	352	138.13	39.24%			11.00%	3704.28	2180.12	未进入负面清单	否	无	7.25%
288	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏水线	10千伏	405	147.66	36.46%			85.47%	4457.19	2703.54	未进入负面清单	否	无	9.12%
289	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏家线	10千伏	552.12	59.04	10.69%			24.56%	8540.11	4715.03	未进入负面清单	否	无	1.89%
290	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东碱线	10千伏	552.12	181.22	32.82%			59.11%	6424.02	4033.34	未进入负面清单	否	无	-9.25%
291	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东洋线	10千伏	552.12	172.07	31.17%			20.15%	6582.39	2757.30	未进入负面清单	否	无	-78.58%
292	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏瓦线	10千伏	405	41.80	10.32%			14.80%	6290.70	3484.86	未进入负面清单	否	无	-5.67%
293	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	10千伏	552.12	419.76	76.03%			7.05%	2292.47	0.00	2025年7月	否	无	-11.28%
294	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	10千伏	428	136.41	31.87%			8.89%	5050.42	2085.23	未进入负面清单	否	无	-0.95%
295	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	10千伏	160	137.46	85.91%			68.40%	390.39	113.27	未进入负面清单	否	无	16.68%
296	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	10千伏	552.12	51.24	9.28%			35.70%	8675.24	4850.15	未进入负面清单	否	无	-1.89%
297	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	10千伏	552.12	43.56	7.89%			67.44%	8808.26	6417.58	未进入负面清单	否	无	17.82%
298	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥线	10千伏	552.12	134.80	24.41%			54.47%	7227.98	3402.90	2025年1月	否	无	31.58%
299	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南田线	10千伏	552.12	30.12	5.46%			46.00%	9041.04	5215.95	未进入负面清单	否	无	23.72%
300	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	金属钙线	10千伏	552.12	292.38	52.96%			36.88%	4498.65	673.56	未进入负面清单	否	无	0.12%
301	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	电站线	10千伏	428	243.75	56.95%			27.79%	3191.21	226.03	未进入负面清单	否	无	-0.68%
302	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	10千伏	428	97.62	22.81%			53.47%	5722.19	3868.95	未进入负面清单	否	无	4.25%
303	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	福润线	10千伏	428	82.03	19.17%			67.75%	5992.14	5250.85	未进入负面清单	否	无	16.68%
304	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	污水线	10千伏	428	37.38	8.73%			69.92%	6765.47	6024.18	未进入负面清单	否	无	10.18%
305	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	10千伏	428	140.28	32.77%			52.98%	4983.36	3130.12	未进入负面清单	否	无	1.38%
306	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	水源线	10千伏	428	58.95	13.77%			25.05%	6392.00	3426.82	未进入负面清单	否	无	-1.52%
307	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	10千伏	428	236.78	55.32%			42.66%	3311.87	1458.63	未进入负面清单	否	无	-5.61%
308	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	10千伏	516	411.33	74.50%			3.78%	2438.52	0.00	2025年1月	否	无	9.69%
309	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	10千伏	552.12	188.44	34.13%			60.94%	6298.98	3908.30	未进入负面清单	否	无	36.88%
310	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	10千伏	552.12	274.92	49.79%			86.90%	4801.07	975.99	未进入负面清单	否	无	22.58%
311	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	10千伏	552.12	111.33	20.16%			61.00%	7634.52	5243.84	未进入负面清单	否	无	9.80%
312	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	10千伏	552.12	207.25	37.54%			49.67%	5973.22	3582.54	未进入负面清单	否	无	6.67%
313	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	10千伏	552.12	183.69	33.27%			80.99%	6381.18	3990.50	未进入负面清单	否	无	-24.86%
314	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	10千伏	552.12	310.43	56.23%			17.38%	4186.07	1795.40	未进入负面清单	否	无	12.55%
315	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金1#	10千伏	160	480.68	87.06%			70.18%	1237.29	0.00	2025年4月	否	无	11.60%
316	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥2号线	10千伏	552.12	31.64	5.73%			88.87%	9014.70	6624.02	未进入负面清单	否	无	0.58%
317	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	10千伏	552.12	192.89	34.94%			55.66%	6221.85	3831.17	未进入负面清单	否	无	8.27%
318	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	10千伏	552.12	283.36	51.32%			2.80%	4654.94	829.85	未进入负面清单	否	无	-1.62%
319	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市关线	10千伏	552.12	162.42	29.42%			21.64%	6749.57	4358.89	未进入负面清单	否	无	-14.09%
320	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	10千伏	552.12	170.08	30.80%			73.11%	6616.93	2791.84	未进入负面清单	否	无	-1.89%
321	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	10千伏	516	524.05	94.92%			45.03%	486.16	0.00	2025年1月	否	无	12.89%
322	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	10千伏	240	118.54	49.39%			6.92%	2103.74	1688.06	未进入负面清单	否	无	13.48%
323	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山燕线	10千伏	552.12	110.43	20.00%			39.01%	7650.02	3824.93	未进入负面清单	否	无	-24.75%
324	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	10千伏	552.12	177.16	32.09%			47.96%	6494.28	4103.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
325	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山连线	10千伏	552.12	396.68	71.85%			38.89%	2692.26	1735.98	未进入负面清单	否	无	0.85%
326	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	10千伏	310	159.95	51.60%			48.15%	2598.84	2061.92	未进入负面清单	否	无	14.67%
327	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张陈线	10千伏	552.12	27.95	5.06%			10.69%	9078.60	8122.33	未进入负面清单	否	无	19.62%
328	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张煤线	10千伏	428	193.75	45.27%			55.32%	4057.29	3315.99	未进入负面清单	否	无	-30.97%
329	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	10千伏	428	165.74	38.72%			17.12%	4542.29	2689.05	未进入负面清单	否	无	-6.86%
330	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张水线	10千伏	428	137.96	32.23%			12.82%	5023.50	2058.31	未进入负面清单	否	无	4.96%
331	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	10千伏	355	74.48	20.98%			16.63%	4858.60	3321.45	未进入负面清单	否	无	12.06%
332	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	10千伏	552.12	66.84	12.11%			7.72%	8405.12	7448.85	未进入负面清单	否	无	10.40%
333	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤小线	10千伏	552.12	307.97	55.78%			14.75%	4228.72	3272.45	未进入负面清单	否	无	0.00%
334	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋2号线	10千伏	552.12	97.05	17.58%			40.06%	7881.78	6925.50	未进入负面清单	否	无	23.30%
335	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌线	10千伏	552.12	117.76	21.33%			0.04%	7523.11	3698.02	未进入负面清单	否	无	5.36%
336	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌2号线	10千伏	552.12	56.51	10.23%			1.42%	8584.04	7627.77	未进入负面清单	否	无	39.22%
337	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	10千伏	552.12	111.23	20.15%			36.87%	7636.15	3811.06	未进入负面清单	否	无	0.00%
338	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	10千伏	428	69.84	16.32%			91.83%	6203.33	5462.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
339	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	10千伏	355	166.20	46.82%			7.18%	3270.02	810.58	未进入负面清单	否	无	1.65%
340	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	10千伏	428	0.18	0.04%			22.87%	7409.84	4444.66	未进入负面清单	否	无	-10.25%
341	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	10千伏	405	7.80	1.93%			9.41%	6879.50	4073.66	未进入负面清单	否	无	-20.42%
342	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	10千伏	355	51.76	14.58%			11.31%	5252.12	2792.68	未进入负面清单	否	无	-45.16%
343	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法高线	10千伏	428	5.44	1.27%			17.92%	7318.74	4353.56	未进入负面清单	否	无	-0.71%
344	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清纺线	10千伏	428	25.53	5.97%			0.57%	6970.70	6229.41	未进入负面清单	否	无	-10.67%

345	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	10千伏	240	39.17	16.32%			2.55%	3478.36	2439.16	未进入负面清单	否	无	23.00%
346	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	10千伏	373	98.88	26.51%			1.08%	4747.74	2163.59	未进入负面清单	否	无	5.52%
347	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	10千伏	160	64.74	40.46%			1.21%	1649.96	1372.84	未进入负面清单	否	无	-14.37%
348	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	10千伏	160	27.00	16.87%			23.56%	2303.58	2026.46	未进入负面清单	否	无	-4.59%
349	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温燕线	10千伏	552.12	3.16	0.57%			0.06%	9507.92	5682.83	未进入负面清单	否	无	26.36%
350	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温著线	10千伏	552.12	55.55	10.06%			34.76%	8600.64	7644.37	未进入负面清单	否	无	3.71%
351	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温园线	10千伏	552.12	32.34	5.86%			37.29%	9002.52	5177.44	未进入负面清单	否	无	2.84%
352	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发1号线	10千伏	552.12	15.47	2.80%			72.78%	9294.80	8338.53	未进入负面清单	否	无	-1.21%
353	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温松线	10千伏	552.12	69.96	12.67%			48.58%	8350.99	5960.31	未进入负面清单	否	无	-21.58%
354	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			13.64%	9556.63	7165.95	未进入负面清单	否	无	1.32%
355	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	燕温线6951	10千伏	355	180.35	50.80%			60.52%	3024.91	565.47	未进入负面清单	否	无	36.17%
356	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	曲轴线	10千伏	428	195.47	45.67%			35.75%	4027.44	1062.26	未进入负面清单	否	无	4.28%
357	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	厚德线	10千伏	428	259.45	60.62%			31.40%	2919.23	1065.99	未进入负面清单	否	无	-13.24%
358	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	寒东联网	10千伏	552.12	155.74	28.21%			31.83%	6865.30	3040.21	未进入负面清单	否	无	8.72%
359	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	宾馆线	10千伏	428	60.47	14.13%			86.18%	6365.64	5624.35	未进入负面清单	否	无	16.68%
360	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	10千伏	352	192.66	54.73%			33.59%	2759.84	1235.68	未进入负面清单	否	无	16.78%
361	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	10千伏	552.12	192.84	34.93%			17.58%	6222.73	2397.64	未进入负面清单	否	无	9.46%
362	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田煤线	10千伏	240	67.56	28.15%			34.48%	2986.66	2570.98	未进入负面清单	否	无	1.65%
363	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	小区线8050	10千伏	403	127.68	31.68%			42.26%	4768.54	4070.55	未进入负面清单	否	无	-0.57%
364	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	10千伏	352	177.12	50.32%			20.20%	3028.92	590.27	未进入负面清单	否	无	0.18%
365	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	10千伏	428	227.76	53.21%			28.64%	3468.16	502.97	未进入负面清单	否	无	-1.86%
366	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	10千伏	355	45.36	12.78%			28.27%	5362.96	2903.52	未进入负面清单	否	无	-2.60%
367	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	10千伏	355	36.00	10.14%			19.79%	5525.08	3065.64	未进入负面清单	否	无	0.71%
368	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	10千伏	428	233.76	54.62%			18.15%	3364.24	399.05	未进入负面清单	否	无	-17.26%
369	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	10千伏	352	67.00	19.03%			14.13%	4936.20	4326.54	未进入负面清单	否	无	9.44%
370	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	10千伏	428	113.12	26.43%			9.08%	5453.72	2488.54	未进入负面清单	否	无	5.91%
371	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	10千伏	352	114.72	32.59%			9.12%	4109.69	3500.03	未进入负面清单	否	无	6.50%
372	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	10千伏	428	70.16	16.39%			82.73%	6197.79	3232.60	未进入负面清单	否	无	-3.55%
373	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	10千伏	428	80.86	18.89%			0.00%	6012.48	3047.29	未进入负面清单	否	无	-22.66%
374	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	10千伏	428	67.50	15.77%			23.44%	6243.86	3278.68	未进入负面清单	否	无	2.13%
375	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	部队线	10千伏	428	36.21	8.46%			28.59%	6785.79	6044.50	未进入负面清单	否	无	27.58%
376	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	10千伏	428	30.59	7.15%			0.21%	6883.21	6141.92	未进入负面清单	否	无	7.00%
377	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城矿线	10千伏	355	301.65	84.97%			0.64%	924.06	309.20	未进入负面清单	否	无	-17.87%
378	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城王线2530	10千伏	355	31.64	8.91%			0.00%	5600.57	3141.13	未进入负面清单	否	无	-3.47%
379	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	10千伏	240	99.98	41.66%			5.31%	2425.18	762.46	未进入负面清单	否	无	-7.72%
380	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	10千伏	428	115.97	27.10%			5.18%	5404.28	2439.10	未进入负面清单	否	无	10.33%
381	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	10千伏	428	1.14	0.27%			28.15%	7393.27	4428.09	未进入负面清单	否	无	-12.80%
382	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城姜线2536	10千伏	240	1.44	0.60%			47.52%	4131.91	2469.19	未进入负面清单	否	无	2.48%
383	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城口联网2537	10千伏	355	0.36	0.10%			11.09%	6142.41	3682.97	未进入负面清单	否	无	7.57%
384	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	10千伏	428	40.81	9.53%			25.55%	6706.17	3740.98	未进入负面清单	否	无	-35.56%
385	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	10千伏	428	76.08	17.77%			43.20%	6095.32	3130.14	未进入负面清单	否	无	-0.71%
386	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	10千伏	428	20.86	4.87%			35.31%	7051.68	4086.49	未进入负面清单	否	无	9.50%
387	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	10千伏	428	210.41	49.16%			63.77%	3768.66	1915.42	未进入负面清单	否	无	6.00%
388	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	10千伏	428	54.02	12.62%			10.44%	6477.27	5735.98	未进入负面清单	否	无	-10.50%
389	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	10千伏	428	121.36	28.36%			22.22%	5311.00	2345.82	未进入负面清单	否	无	-7.33%
390	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	10千伏	200	53.40	26.70%			8.72%	2539.11	2192.71	未进入负面清单	否	无	8.67%
391	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	10千伏	428	140.64	32.86%			38.91%	4977.08	4235.78	未进入负面清单	否	无	-1.42%
392	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田2号线	10千伏	355	240.96	67.88%			40.45%	1975.17	1360.31	未进入负面清单	否	无	1.33%
393	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高矿线	10千伏	310	30.39	9.80%			43.97%	4842.85	4305.93	未进入负面清单	否	无	-6.22%
394	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	10千伏	552.12	350.27	63.44%			29.68%	3496.07	0.00	2025年4月	否	无	6.92%
395	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	10千伏	552.12	170.51	30.88%			9.37%	6609.52	2784.44	未进入负面清单	否	无	8.31%
396	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	10千伏	552.12	104.06	18.85%			25.01%	7760.36	6804.08	未进入负面清单	否	无	0.00%
397	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	10千伏	405	170.51	42.10%			20.34%	4061.40	3359.94	未进入负面清单	否	无	0.00%
398	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	10千伏	310	186.96	60.31%			15.09%	2131.05	1594.13	未进入负面清单	否	无	0.00%
399	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	10千伏	310	134.76	43.47%			20.88%	3035.16	2498.24	未进入负面清单	否	无	0.00%
400	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV造纸线	10千伏	552.12	15.96	2.89%			8.96%	9286.29	8330.02	未进入负面清单	否	无	0.00%
401	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	10千伏	310	92.04	29.69%			8.26%	3775.07	1627.39	未进入负面清单	否	无	0.00%
402	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八木线	10千伏	552.12	78.84	14.28%			7.55%	8197.21	4372.12	未进入负面清单	否	无	-34.99%

403	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北六线	10千伏	552.12	25.95	4.70%			2.87%	9113.35	5288.26	未进入负面清单	否	无	0.00%
404	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	10千伏	552.12	115.47	20.91%			26.97%	7562.80	3737.72	未进入负面清单	否	无	-13.95%
405	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北园线	10千伏	552.12	43.80	7.93%			28.31%	8804.05	4978.96	未进入负面清单	否	无	12.06%
406	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北镇线	10千伏	552.12	84.88	15.37%			15.41%	8092.53	5701.85	未进入负面清单	否	无	34.88%
407	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北屯线	10千伏	552.12	52.97	9.59%			52.47%	8645.30	6254.62	未进入负面清单	否	无	0.00%
408	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北长线	10千伏	552.12	156.22	28.29%			17.15%	6857.06	4466.38	未进入负面清单	否	无	-2.36%
409	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	10千伏	240	73.49	30.62%			30.08%	2883.90	1221.18	未进入负面清单	否	无	-13.24%
410	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	10千伏	405	453.10	82.07%			46.45%	1715.06	0.00	2025年4月	否	无	2.84%
411	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	10千伏	552.12	107.34	19.44%			0.04%	7703.52	5312.85	未进入负面清单	否	无	0.00%
412	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	10千伏	552.12	311.72	56.46%			0.04%	4163.75	338.66	未进入负面清单	否	无	0.00%
413	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	10千伏	355	47.56	13.40%			0.15%	5324.86	2865.42	未进入负面清单	否	无	-1.89%
414	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双沟线	10千伏	373	116.76	31.30%			45.10%	4438.08	1853.93	未进入负面清单	否	无	-1.25%
415	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV铁矿线	10千伏	373	0.48	0.13%			37.19%	6452.05	4836.96	未进入负面清单	否	无	-9.50%
416	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南坤#1线	10千伏	552.12	0.23	0.04%			44.77%	9558.66	5733.57	未进入负面清单	否	无	16.28%
417	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南坤#2线	10千伏	552.12	25.55	4.63%			27.92%	9120.25	5295.16	未进入负面清单	否	无	8.81%
418	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双车线	10千伏	373	0.56	0.15%			96.93%	6450.66	3866.52	未进入负面清单	否	无	16.68%
419	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	10千伏	373	190.80	51.15%			6.79%	3155.70	571.56	未进入负面清单	否	无	-37.67%
420	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	10千伏	373	146.48	39.27%			28.80%	3923.33	1339.18	未进入负面清单	否	无	25.18%
421	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	10千伏	373	90.72	24.32%			52.52%	4889.09	2304.95	未进入负面清单	否	无	0.95%
422	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV钼矿线	10千伏	240	65.28	27.20%			18.48%	3026.15	1363.43	未进入负面清单	否	无	-8.27%
423	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	10千伏	240	41.20	17.17%			20.31%	3443.22	3027.54	未进入负面清单	否	无	3.20%
424	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	10千伏	552.12	48.82	8.84%			16.01%	8717.14	4892.06	未进入负面清单	否	无	7.95%
425	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	10千伏	552.12	163.44	29.60%			8.36%	6731.88	2906.79	未进入负面清单	否	无	-32.44%
426	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	10千伏	552.12	156.72	28.39%			0.00%	6848.30	3023.21	未进入负面清单	否	无	-18.50%
427	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普联线	10千伏	405	87.85	21.69%			11.57%	5493.07	2687.23	未进入负面清单	否	无	0.00%
428	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	10千伏	552.12	121.52	22.01%			9.77%	7457.99	6501.72	未进入负面清单	否	无	-1.18%
429	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普卖线	10千伏	552.12	108.08	19.58%			6.22%	7690.77	6734.50	未进入负面清单	否	无	-1.18%
430	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	10千伏	552.12	42.55	7.71%			62.38%	8825.76	5000.67	未进入负面清单	否	无	27.14%
431	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木煤线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			83.49%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	4.68%
432	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	10千伏	552.12	85.57	15.50%			67.22%	8080.68	4255.60	未进入负面清单	否	无	-18.50%
433	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木八线	10千伏	552.12	33.05	5.99%			27.64%	8990.21	6599.53	未进入负面清单	否	无	2.50%
434	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木河线	10千伏	552.12	36.22	6.56%			38.21%	8935.39	6544.71	未进入负面清单	否	无	10.00%
435	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	10千伏	552.12	326.48	59.13%			22.83%	3908.02	1517.34	未进入负面清单	否	无	16.00%
436	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10千伏	552.12	340.16	61.61%			22.22%	3671.08	0.00	2025年3月	否	无	-13.04%
437	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	10千伏	552.12	378.49	68.55%			30.90%	3007.24	616.56	未进入负面清单	否	无	13.95%
438	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江源线	10千伏	552.12	182.50	33.05%			62.73%	6401.89	2576.80	未进入负面清单	否	无	-46.64%
439	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV六河线	10千伏	552.12	218.86	39.64%			82.17%	5772.13	1947.05	未进入负面清单	否	无	4.75%
440	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江城线	10千伏	552.12	122.29	22.15%			29.68%	7444.62	3619.53	未进入负面清单	否	无	27.42%
441	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	10千伏	405	80.86	19.96%			53.26%	5614.17	3860.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
442	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	10千伏	552.12	264.06	47.83%			76.16%	4989.23	1164.14	未进入负面清单	否	无	2.13%
443	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	10千伏	552.12	380.17	68.86%			36.77%	2978.16	0.00	2025年3月	否	无	-4.43%
444	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	章樾线	10千伏	552.12	174.35	31.58%			23.70%	6542.97	4152.29	未进入负面清单	否	无	-21.44%
445	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	黄河线	10千伏	552.12	167.63	30.36%			12.40%	6659.37	2834.28	未进入负面清单	否	无	-13.00%
446	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	10千伏	552.12	260.13	47.11%			87.18%	5057.29	2666.61	未进入负面清单	否	无	2.65%
447	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	10千伏	552.12	322.77	58.46%			5.50%	3972.35	1581.67	未进入负面清单	否	无	-1.11%
448	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10千伏	403	465.60	84.33%			16.35%	1498.53	0.00	2025年2月	否	无	12.13%
449	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	10千伏	405	60.11	14.84%			39.13%	5973.49	5272.03	未进入负面清单	否	无	2.13%
450	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	10千伏	552.12	92.73	16.80%			32.84%	7956.56	7000.29	未进入负面清单	否	无	0.24%
451	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国2#线	10千伏	373	478.13	118.06%			4.42%	0.00	0.00	2025年2月	否	无	6.38%
452	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	10千伏	552.12	36.80	6.67%			27.11%	8925.34	5100.26	未进入负面清单	否	无	-2.36%
453	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	10千伏	405	31.12	7.68%			43.88%	6475.60	5774.14	未进入负面清单	否	无	1.67%
454	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	10千伏	552.12	149.20	27.02%			11.39%	6978.57	3153.49	未进入负面清单	否	无	-15.31%
455	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	10千伏	552.12	170.72	30.92%			0.36%	6605.85	2780.76	未进入负面清单	否	无	3.31%
456	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	10千伏	200	61.76	30.88%			55.25%	2394.32	2047.92	未进入负面清单	否	无	1.42%
457	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	10千伏	310	85.60	27.61%			30.47%	3886.61	3349.69	未进入负面清单	否	无	0.35%
458	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	10千伏	355	126.48	35.63%			19.45%	3957.97	1498.53	未进入负面清单	否	无	20.78%
459	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	10千伏	355	37.96	10.69%			13.65%	5491.13	3031.69	未进入负面清单	否	无	15.80%
460	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧煤线	10千伏	552.12	2.24	0.41%			20.47%	9523.92	8567.65	未进入负面清单	否	无	27.91%

461	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	10千伏	373	190.40	51.05%			52.73%	3162.63	578.49	未进入负面清单	否	无	-0.24%
462	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	10千伏	552.12	178.80	32.38%			21.04%	6465.90	4075.22	未进入负面清单	否	无	-3.07%
463	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	10千伏	310	77.72	25.07%			7.57%	4023.09	1875.41	未进入负面清单	否	无	-7.57%
464	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅桓线	10千伏	355	94.40	26.59%			19.05%	4513.59	2054.15	未进入负面清单	否	无	11.67%
465	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅园线	10千伏	552.12	0.05	0.01%			11.51%	9561.85	5736.77	未进入负面清单	否	无	9.69%
466	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	10千伏	355	176.20	49.63%			14.67%	3096.82	1559.67	未进入负面清单	否	无	-11.67%
467	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	10千伏	240	59.00	24.58%			8.30%	3134.92	2719.24	未进入负面清单	否	无	-25.46%
468	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四红线	10千伏	552.12	46.21	8.37%			1.46%	8762.37	4937.28	未进入负面清单	否	无	20.97%
469	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四巨线	10千伏	552.12	178.82	32.39%			33.65%	6465.61	4074.93	未进入负面清单	否	无	3.22%
470	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四摇线	10千伏	552.12	50.46	9.14%			7.32%	8688.69	4863.60	未进入负面清单	否	无	-13.08%
471	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	雅边二线	10千伏	552.12	71.35	12.92%			22.13%	8326.94	4501.85	未进入负面清单	否	无	31.01%
472	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	10千伏	552.12	51.75	9.37%			47.37%	8666.41	4841.32	未进入负面清单	否	无	-5.72%
473	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	10千伏	552.12	8.52	1.54%			40.53%	9415.15	5590.06	未进入负面清单	否	无	-7.44%
474	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	10千伏	240	78.24	32.60%			23.17%	2801.68	2386.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
475	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑北线	10千伏	552.12	24.96	4.52%			59.86%	9130.41	5305.32	未进入负面清单	否	无	26.68%
476	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	10千伏	552.12	133.68	24.21%			10.78%	7247.38	3422.29	未进入负面清单	否	无	2.97%
477	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	20千伏	428	340.22	79.49%			4.10%	1520.35	779.05	未进入负面清单	否	无	16.72%
478	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	20千伏	403	217.85	54.06%			4.25%	3206.80	2508.80	未进入负面清单	否	无	0.00%
479	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	20千伏	403	105.14	26.09%			47.48%	5158.94	4460.94	未进入负面清单	否	无	8.51%
480	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	20千伏	428	212.92	49.75%			0.01%	3725.19	2983.89	未进入负面清单	否	无	1.42%
481	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20千伏	403	31.65	7.85%			2.94%	6431.78	5733.79	未进入负面清单	否	无	-11.58%
482	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	20千伏	373	15.82	4.24%			2.30%	6186.36	5540.32	未进入负面清单	否	无	2.13%
483	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高偏线	10千伏	552.12	0.80	0.14%			0.00%	9548.86	5723.78	未进入负面清单	否	无	-46.15%
484	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱水线	10千伏	428	196.64	45.94%			0.06%	4007.16	3265.86	未进入负面清单	否	无	-19.63%
485	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连通线	10千伏	160	0.00	0.00%			0.13%	2771.20	2494.08	未进入负面清单	否	无	-0.22%
486	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘崔线	10千伏	552.12	38.49	6.97%			0.06%	8896.11	5071.02	未进入负面清单	否	无	0.00%
487	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘套线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			0.00%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	-2.60%
488	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田双线	10千伏	355	0.00	0.00%			0.00%	6148.60	5533.74	未进入负面清单	否	无	-3.23%
489	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发2号线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			0.00%	9556.63	8600.36	未进入负面清单	否	无	0.99%
490	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温铁线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			0.00%	9556.63	8600.36	未进入负面清单	否	无	6.15%
491	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温下线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			0.00%	9556.63	5731.54	未进入负面清单	否	无	-3.55%
492	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	铁选线	10千伏	428	0.00	0.00%			44.98%	7412.96	6671.66	未进入负面清单	否	无	-19.15%
493	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	辉山线	10千伏	428	79.92	18.67%			0.00%	6028.68	3063.49	未进入负面清单	否	无	-41.04%
494	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	工业园线	10千伏	428	0.00	0.00%			41.61%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	0.99%
495	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云城线	10千伏	373	11.96	3.21%			21.59%	6253.28	3669.14	未进入负面清单	否	无	6.15%
496	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云祁线	10千伏	428	0.00	0.00%			111.67%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-3.55%
497	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张泉线	10千伏	428	193.31	45.17%			60.00%	4064.80	3323.50	未进入负面清单	否	无	-19.15%
498	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张香线	10千伏	428	0.01	0.00%			49.50%	7412.74	4447.55	未进入负面清单	否	无	-41.04%

2026年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#箱变-1变压器	400	19.5	242.00	242	未进入负面清单	否	无	
2	明山区	地工线530	新兴家园#2箱变变压器	630	60.04	125.75	125.748	未进入负面清单	否	无	
3	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑2#箱式变电站配电变压器	630	7.97	453.79	453.789	未进入负面清单	否	无	
4	明山区	北地线529	10kV北地线工字楼#3配电室171间隔配电变压器	630	78.21	11.28	11.277	未进入负面清单	否	无	
5	溪湖区	峪梁线	成德#1亭式配电站#2变压器	400	50.12	119.52	119.52	未进入负面清单	否	无	
6	平山区	中解线5545	10kV中解线联胜配电室171间隔配电变压器	400	29.12	203.52	203.52	未进入负面清单	否	无	
7	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	37.98	168.08	168.08	未进入负面清单	否	无	
8	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#9箱式变电站间隔单元配电变压器	630	3.2	483.84	483.84	未进入负面清单	否	无	
9	本溪县	市温1号线	紫荆花园二期2#箱变配电变压器	400	47.9	128.40	128.4	未进入负面清单	否	无	
10	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.83	397.97	397.971	未进入负面清单	否	无	
11	本溪县	厚德线	德源佳园2#箱变配电变压器	400	77.22	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	
12	本溪县	汤宋1号线	东沟变压器	30	31.6	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	
13	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.13	351.98	351.981	未进入负面清单	否	无	
14	本溪县	厚德线	厚德家园5#箱变配电变压器	500	34.11	229.45	229.45	未进入负面清单	否	无	
15	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路箱变171间隔配电变压器	630	27.5	330.75	330.75	未进入负面清单	否	无	
16	本溪县	汤宋2号线	惠泽园10#变台	315	29.87	157.91	157.9095	未进入负面清单	否	无	
17	溪湖区	彩街线	彩胜#2配电室变压器	630	28.5	324.45	324.45	未进入负面清单	否	无	
18	溪湖区	程家1#线	程家#23箱式配电站变压器	500	15.36	323.20	323.2	未进入负面清单	否	无	
19	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室171间隔配电变压器	630	28.04	327.35	327.348	未进入负面清单	否	无	
20	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	68.8	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无	
21	明山区	地照线1137	10kV地照线#29右1柱上变压器	400	38.4	166.40	166.4	未进入负面清单	否	无	
22	溪湖区	广电线	壹号公馆1#箱式变电站（居民）配电变	630	38.25	263.03	263.025	未进入负面清单	否	无	
23	溪湖区	峪桃2#线	八一小区1#变（用户）	400	34.56	181.76	181.76	未进入负面清单	否	无	
24	明山区	地工线530	10kV地工线民政配电室171间隔配电变压器	630	70.86	57.58	57.582	未进入负面清单	否	无	
25	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	43.51	182.45	182.45	未进入负面清单	否	无	

26	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#2配电室171间隔配电变压器	630	32.86	296.98	296.982	未进入负面清单	否	无	
27	桓仁县	10kV双业线	红升二组	100	20.04	59.96	59.96	未进入负面清单	否	无	
28	高新区	石药线	10kV石药线109#柱上变压器	400	8.52	285.92	285.92	未进入负面清单	否	无	
29	本溪县	城徐线	草河城阳沟门C台区	50	22.12	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	
30	溪湖区	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#1变压器	630	22.63	361.43	361.431	未进入负面清单	否	无	
31	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区3#箱变（用户）	630	9.5	444.15	444.15	未进入负面清单	否	无	
32	明山区	体明1号线526	天华#2箱变变压器	315	28.76	161.41	161.406	未进入负面清单	否	无	
33	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区6#箱变（用户）	400	49.44	122.24	122.24	未进入负面清单	否	无	
34	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	47.77	203.05	203.049	未进入负面清单	否	无	
35	溪湖区	牛街线	本桓路#1箱式配电站#1变压器	630	25.18	345.37	345.366	未进入负面清单	否	无	
36	明山区	体江线4041	10kV体江线#20右1金域蓝湾#3柱上变压器	315	58.06	69.11	69.111	未进入负面清单	否	无	
37	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#27变压器	50	0.28	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	
38	溪湖区	牛兴线	牛兴线#30柱上变压器	200	31.5	97.00	97	未进入负面清单	否	无	
39	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.08	182.20	182.196	未进入负面清单	否	无	
40	明山区	地工线530	10kV地工线鑫达箱式变电站171间隔配电变压器	500	32.28	238.60	238.6	未进入负面清单	否	无	
41	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#27柱上变压器	315	34.19	144.30	144.3015	未进入负面清单	否	无	
42	明山区	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室171间隔配电变压器	400	47.36	130.56	130.56	未进入负面清单	否	无	
43	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	13.32	333.40	333.4	未进入负面清单	否	无	
44	平山区	南解线5844	10kV南永线兴胜配电室171间隔配电变压器	630	46.89	208.59	208.593	未进入负面清单	否	无	
45	溪湖区	氰胺线	佾城E区3#配电站高压间隔配电变压器	630	14.38	413.41	413.406	未进入负面清单	否	无	
46	明山区	北地线529	10kV北地线63左2箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.41	375.42	375.417	未进入负面清单	否	无	
47	本溪县	市街线	YHG_正佳4#箱变配电变压器	400	42.8	148.80	148.8	未进入负面清单	否	无	
48	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.11	282.81	282.807	未进入负面清单	否	无	
49	本溪县	南碱线1042	南甸小峪C台区	100	14.88	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	
50	本溪县	祁街线	李家堡变压器	200	38.34	83.32	83.32	未进入负面清单	否	无	
51	明山区	体中线4046	体中线23右2#分支箱证卷楼上间隔	630	20.77	373.15	373.15	未进入负面清单	否	无	
52	溪湖区	牛街线	新区2#线#15左3柱上变压器（新）	200	11.4	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	
53	溪湖区	程家2#线	程家#13箱式配电站变压器	630	18.97	384.49	384.49	未进入负面清单	否	无	

54	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	36.45	217.75	217.75	未进入负面清单	否	无	
55	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.51	362.19	362.19	未进入负面清单	否	无	
56	本溪县	山矿线	磨石峪六组B台区	50	54.04	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	
57	本溪县	厚德线	厚德家园2#箱变配电变压器	630	30.95	309.02	309.02	未进入负面清单	否	无	
58	本溪县	市纺线	2#变压器	1600	19.9	961.60	961.60	未进入负面清单	否	无	
59	溪湖区	彩明联线	彩明联线#28柱上变压器（新）	200	23.36	113.28	113.28	未进入负面清单	否	无	
60	平山区	南解线5844	10kV南解线#58美蓝城#4柱上变压器（用户）	315	46.4	105.84	105.84	未进入负面清单	否	无	
61	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#14左4柱上变压器	315	77.24	8.69	8.69	未进入负面清单	否	无	
62	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	20.96	236.16	236.16	未进入负面清单	否	无	
63	高新区	高堡2号线1251	10kV高堡2#线红旗沟支18变压器	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无	
64	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.84	230.80	230.80	未进入负面清单	否	无	
65	明山区	地工线530	YHG_(备用)北地线北光分31#环网柜嘉城开闭所嘉诚 1#（用户）	630	28.16	326.59	326.59	未进入负面清单	否	无	
66	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	25	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	
67	本溪县	厚德线	供热#4变台	400	75.98	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	
68	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区3#箱变（用户）	630	15.24	407.99	407.99	未进入负面清单	否	无	
69	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.85	353.75	353.75	未进入负面清单	否	无	
70	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯一组2号	50	57.71	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	
71	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室173间隔配电变压器	630	13.14	421.22	421.22	未进入负面清单	否	无	
72	溪湖区	牛街线	本桓路#2箱式配电站#1变压器	500	26.11	269.45	269.45	未进入负面清单	否	无	
73	明山区	北地线529	10kV北地线武山#2配电室171间隔配电变压器	630	56.86	145.78	145.78	未进入负面清单	否	无	
74	本溪县	南碱线1042	惠安小区$	630	20.19	376.80	376.80	未进入负面清单	否	无	
75	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线糖酒配电室171间隔配电变压器	400	32.92	188.32	188.32	未进入负面清单	否	无	
76	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东配变室171间隔配电变压器	630	66.25	86.63	86.63	未进入负面清单	否	无	
77	高新区	歪街线5641	悦蓝湾4#箱变配电变压器	400	18.81	244.76	244.76	未进入负面清单	否	无	
78	桓仁县	10kV北岔线	北岔六组	200	7.26	145.48	145.48	未进入负面清单	否	无	
79	桓仁县	10kV雅边线	边哈子一组	400	10.74	277.04	277.04	未进入负面清单	否	无	
80	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	22.2	289.00	289.00	未进入负面清单	否	无	
81	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.26	269.26	269.26	未进入负面清单	否	无	

82	本溪县	汇源线	上堡西街B台区	200	74.87	10.26	10.26	未进入负面清单	否	无	
83	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#1配电室172间隔配电变压器	630	38.02	264.47	264.47	未进入负面清单	否	无	
84	高新区	高堡4号线1252	高堡4#线#32左14变压器	100	14.6	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无	
85	溪湖区	牛兴线	牛兴线34#站前1#分支箱自维1#配电站	500	18.62	306.90	306.90	未进入负面清单	否	无	
86	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.35	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	
87	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.52	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	
88	明山区	体联2号线4044	YHG_体联2#线解放2#线(地下室)10#东方站 2#（用户）	630	12	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	
89	溪湖区	彩街线	三纺#2箱变#1变压器	500	23.48	282.60	282.60	未进入负面清单	否	无	
90	本溪县	佳宝线	天缘梦支#09变台	315	52.86	85.49	85.49	未进入负面清单	否	无	
91	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#24柱上变压器（新）	400	10.77	276.92	276.92	未进入负面清单	否	无	
92	本溪县	云酸线	冷库变压器	200	25.57	108.86	108.86	未进入负面清单	否	无	
93	桓仁县	10kV八于线	川头七、八组	315	13.91	208.18	208.18	未进入负面清单	否	无	
94	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左3柱上变压器	400	25.8	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	
95	溪湖区	河畔线4533	河畔#8配电站#2变压器	630	2.44	488.63	488.63	未进入负面清单	否	无	
96	桓仁县	10kV中心线	少年宫2号箱变配电变压器	630	10.04	440.75	440.75	未进入负面清单	否	无	
97	溪湖区	广电线	金地#4箱式配电站变压器	500	23.96	280.20	280.20	未进入负面清单	否	无	
98	桓仁县	10kV铧西线	新兴2号	200	75.12	9.76	9.76	未进入负面清单	否	无	
99	明山区	武山线539	10kV地工线#42左8武山#3站#1变压器	630	39.81	253.20	253.20	未进入负面清单	否	无	
100	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	54.03	163.61	163.61	未进入负面清单	否	无	
101	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期3#箱变 配电变压器	400	67.3	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	
102	明山区	明崔联532	10kV东路线新兴家园箱式变电站171间隔配电变压器	400	49.56	121.76	121.76	未进入负面清单	否	无	
103	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.81	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无	
104	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.46	305.80	305.80	未进入负面清单	否	无	
105	溪湖区	梁家线	成德#2亭式配电站#1变压器	500	14.84	325.80	325.80	未进入负面清单	否	无	
106	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村11#箱式变电站间隔配电变压器	500	4.58	377.10	377.10	未进入负面清单	否	无	
107	明山区	体消线4047	10kV体消线滨西#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.05	396.59	396.59	未进入负面清单	否	无	
108	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏#2配电室172间隔配电变压器	630	19.49	381.21	381.21	未进入负面清单	否	无	
109	溪湖区	牛兴线	煤铁#2箱式配电站变压器	500	36.83	215.85	215.85	未进入负面清单	否	无	

110	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#17柱上变压器	400	44.61	141.56	141.56	未进入负面清单	否	无	
111	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#3配电室171间隔配电变压器	630	40.57	248.41	248.41	未进入负面清单	否	无	
112	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.62	392.99	392.99	未进入负面清单	否	无	
113	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民2#箱变（用户）	630	40.91	246.27	246.27	未进入负面清单	否	无	
114	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	42.28	150.88	150.88	未进入负面清单	否	无	
115	明山区	新立线531	10kV新立线#27左8柱上变压器	315	69.9	31.82	31.82	未进入负面清单	否	无	
116	桓仁县	10kV莲花线	东关村	400	43.48	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无	
117	本溪县	厚德线	德源佳园1#箱变配电变压器	630	52.11	175.71	175.71	未进入负面清单	否	无	
118	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#4箱式变电站172间隔配电变压器	630	24.66	348.64	348.64	未进入负面清单	否	无	
119	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.13	339.38	339.38	未进入负面清单	否	无	
120	溪湖区	牛街线	新区2#线52右2卧龙用户自维1号箱变	315	25.21	172.59	172.59	未进入负面清单	否	无	
121	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左16柱上变压器	200	34.16	91.68	91.68	未进入负面清单	否	无	
122	溪湖区	程家2#线	程家#4箱式配电站变压器	630	19.94	378.38	378.38	未进入负面清单	否	无	
123	明山区	新技线5746	10kV新技线博林#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	39.7	253.89	253.89	未进入负面清单	否	无	
124	本溪县	云街线	南翠雅苑#1箱变变压器	500	6.56	367.20	367.20	未进入负面清单	否	无	
125	桓仁县	10kV沙影线	小围子五组2号	50	71.95	4.03	4.03	未进入负面清单	否	无	
126	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.67	386.38	386.38	未进入负面清单	否	无	
127	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期5#箱变配电变压器$	400	54.76	100.96	100.96	未进入负面清单	否	无	
128	溪湖区	峪红线4333	红星谷3#配电站（3-2）箱变（用户）	400	16.5	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	
129	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左9柱上变压器	315	17.46	197.00	197.00	未进入负面清单	否	无	
130	溪湖区	峪红线4333	红星谷4#配电站（4-1）箱变（用户）	630	26.93	334.34	334.34	未进入负面清单	否	无	
131	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#3配电室171间隔配电变压器	500	53.95	130.25	130.25	未进入负面清单	否	无	
132	桓仁县	10kV沙影线	小围子八组	100	22.96	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	
133	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	50.93	145.35	145.35	未进入负面清单	否	无	
134	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	44.92	110.50	110.50	未进入负面清单	否	无	
135	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.94	353.18	353.18	未进入负面清单	否	无	
136	明山区	明溪线525	YHG_(地下室)明溪线33-2#银泽1#站（用户）	500	26.12	269.40	269.40	未进入负面清单	否	无	
137	明山区	明溪线525	YHG_(备用)明溪线35-1右1#阳光花园172（用户）	630	37.56	267.37	267.37	未进入负面清单	否	无	

138	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线八一小区1#箱变（用户）	500	25.56	272.20	272.20	未进入负面清单	否	无	
139	明山区	体化线4039	YHG_体化线体育变开闭所建业2期（用户）	630	20.34	375.86	375.86	未进入负面清单	否	无	
140	溪湖区	牛兴线	煤铁#1箱式配电站变压器	500	25.41	272.95	272.95	未进入负面清单	否	无	
141	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟八组	100	5.86	74.14	74.14	未进入负面清单	否	无	
142	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线#67	200	25.95	108.10	108.10	未进入负面清单	否	无	
143	本溪县	祁街线	707B变压器	200	38.34	83.32	83.32	未进入负面清单	否	无	
144	溪湖区	喜砬线	滨河5#箱式配电站#1变压器	630	24.08	352.30	352.30	未进入负面清单	否	无	
145	本溪县	田南线	腰堡变台	200	14.91	130.18	130.18	未进入负面清单	否	无	
146	本溪县	汤小线	和福家园门市箱变配电变压器	630	6.63	462.23	462.23	未进入负面清单	否	无	
147	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#1右2柱上变压器（新）	400	19.8	240.80	240.80	未进入负面清单	否	无	
148	溪湖区	程家1#线	程家#19箱式配电站变压器	630	11.12	433.94	433.94	未进入负面清单	否	无	
149	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期3号箱变配电变压器	200	16.32	127.36	127.36	未进入负面清单	否	无	
150	本溪县	温泉线	同江峪三组D台区	400	22.32	230.72	230.72	未进入负面清单	否	无	
151	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	50.59	185.28	185.28	未进入负面清单	否	无	
152	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#12箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.81	280.95	280.95	未进入负面清单	否	无	
153	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室171间隔配电变压器	630	50.29	187.17	187.17	未进入负面清单	否	无	
154	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.56	189.76	189.76	未进入负面清单	否	无	
155	本溪县	南碱线1042	北阳#23变台	200	6.63	146.74	146.74	未进入负面清单	否	无	
156	溪湖区	北惠线	北惠线14#配电站1#变压器	500	18.86	305.70	305.70	未进入负面清单	否	无	
157	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#15右5柱上变压器	315	39.35	128.05	128.05	未进入负面清单	否	无	
158	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#3箱式配电站变压器	630	10.32	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无	
159	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区1#箱变（用户）	400	35.16	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	
160	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.86	322.18	322.18	未进入负面清单	否	无	
161	本溪县	碱洋线	碱洋线宫堡洋地沟变台	200	11.25	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	
162	明山区	体消线4047	10kV体联#1线市委配电室172间隔配电变压器	400	41.31	154.76	154.76	未进入负面清单	否	无	
163	明山区	北地线529	YHG_北地线37左2环网柜大通箱变（用户）	400	23.12	227.52	227.52	未进入负面清单	否	无	
164	平山区	中东线5533	10kV中东线东路配变室171间隔配电变压器	800	44.85	281.20	281.20	未进入负面清单	否	无	
165	平山区	崔立线3237	10kV崔立线清荣配电室171间隔配电变压器	630	28.89	321.99	321.99	未进入负面清单	否	无	

166	本溪县	汤宋1号线	汤沟线溪谷温泉小镇1#箱变间隔配电变压器	630	39.02	258.17	258.17	未进入负面清单	否	无	
167	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站172间隔配电变压器	630	26.13	339.38	339.38	未进入负面清单	否	无	
168	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.24	323.80	323.80	未进入负面清单	否	无	
169	溪湖区	峪红线4333	红星谷4#配电站（4-2）箱变（用户）	400	77.76	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	
170	明山区	体江线4041	10kV体江线西胜#2配电站172间隔配电变压器	630	72.03	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	
171	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	58.14	87.44	87.44	未进入负面清单	否	无	
172	明山区	北地线529	10kV北地线紫南配电室171间隔配电变压器	630	37.37	268.57	268.57	未进入负面清单	否	无	
173	溪湖区	程家2#线	程家#11箱式配电站变压器	500	14.32	328.40	328.40	未进入负面清单	否	无	
174	明山区	体中线4046	10kV体中线#33左3柱上变压器	400	54.96	100.16	100.16	未进入负面清单	否	无	
175	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	21.6	367.92	367.92	未进入负面清单	否	无	
176	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站171间隔配电变压器	630	32.24	300.89	300.89	未进入负面清单	否	无	
177	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#165变压器（新）	100	24.78	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	
178	明山区	北地线529	10kV北地线紫南#2配电室171间隔配电变压器	630	70.51	59.79	59.79	未进入负面清单	否	无	
179	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#4箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	40.22	250.61	250.61	未进入负面清单	否	无	
180	溪湖区	程家2#线	程家#5箱式变电站#2变压器	500	11.92	340.40	340.40	未进入负面清单	否	无	
181	明山区	体明1号线526	YHG_体明1#线67右2左3# 铁路箱变1#(用户）	630	49.07	194.86	194.86	未进入负面清单	否	无	
182	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#31左10	400	9.44	282.24	282.24	未进入负面清单	否	无	
183	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线#77-1柱上变压器	200	75.28	9.44	9.44	未进入负面清单	否	无	
184	溪湖区	北惠线	北惠线13#配电站1#变压器	500	26.83	265.85	265.85	未进入负面清单	否	无	
185	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#箱变-2箱变（用户）	400	31.2	195.20	195.20	未进入负面清单	否	无	
186	本溪县	厚德线	厚德家园1#箱变配电变压器	630	41.49	242.61	242.61	未进入负面清单	否	无	
187	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室171间隔配电变压器	630	41.37	243.37	243.37	未进入负面清单	否	无	
188	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室174间隔配电变压器	630	12.91	422.67	422.67	未进入负面清单	否	无	
189	南芬区	南街线	南街线永安分#214	200	4.92	150.16	150.16	未进入负面清单	否	无	
190	桓仁县	章樾线	天健凤凰城C区4号箱变变压器	630	21.43	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	
191	溪湖区	程家2#线	程家#3箱式配电站变压器	500	13.64	331.80	331.80	未进入负面清单	否	无	
192	溪湖区	偏岭线	偏岭线#32柱上变压器（新）	100	59.64	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	
193	明山区	体江线4041	10kV体江线#23柱上变压器	315	12.79	211.71	211.71	未进入负面清单	否	无	

194	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福#3箱式配电站171间隔配电变压器	500	23.52	282.40	282.40	未进入负面清单	否	无	
195	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#13左1变台	315	27.66	164.87	164.87	未进入负面清单	否	无	
196	本溪县	田石线	孔堡分#042变台	200	21.54	116.92	116.92	未进入负面清单	否	无	
197	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#8配电室171间隔配电变压器	630	52.15	175.46	175.46	未进入负面清单	否	无	
198	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#2配电室172间隔配电变压器	630	51.52	179.42	179.42	未进入负面清单	否	无	
199	明山区	体车3号线4050	10kV体车#3线幸福阳光#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.69	269.24	269.24	未进入负面清单	否	无	
200	溪湖区	党校线	绿地山水城#3箱式配电站变压器	500	21.44	292.80	292.80	未进入负面清单	否	无	
201	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	47.54	204.50	204.50	未进入负面清单	否	无	
202	本溪县	厚德线	嘉乐园南3#箱变	400	51.27	114.92	114.92	未进入负面清单	否	无	
203	本溪县	碱街线	民主支#94变台	400	1.66	313.36	313.36	未进入负面清单	否	无	
204	溪湖区	姚金线	富虹太子城#5配电站变压器	315	34.79	142.41	142.41	未进入负面清单	否	无	
205	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#1箱变高压间隔配电变压器	500	16.26	318.70	318.70	未进入负面清单	否	无	
206	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.37	306.37	306.37	未进入负面清单	否	无	
207	溪湖区	河东线	峪中4#配电站变压器	500	23.6	282.00	282.00	未进入负面清单	否	无	
208	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室172间隔配电变压器	630	24	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	
209	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.32	287.78	287.78	未进入负面清单	否	无	
210	南芬区	选矿线	丰华二期#3箱变压器	400	20.94	236.24	236.24	未进入负面清单	否	无	
211	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#21	200	10.94	138.12	138.12	未进入负面清单	否	无	
212	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#113变压器	200	41.49	77.02	77.02	未进入负面清单	否	无	
213	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.79	261.05	261.05	未进入负面清单	否	无	
214	本溪县	厚德线	厚德家园4#箱变配电变压器	500	20.14	299.30	299.30	未进入负面清单	否	无	
215	桓仁县	10kV双业线	二道沟一组	315	20.77	186.57	186.57	未进入负面清单	否	无	
216	桓仁县	10kV南雅线	大泉眼四组	315	12.42	212.88	212.88	未进入负面清单	否	无	
217	桓仁县	10kV中心线	迎熏门箱变变压器	315	29.22	159.96	159.96	未进入负面清单	否	无	
218	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.2	249.00	249.00	未进入负面清单	否	无	
219	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#10箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.44	257.80	257.80	未进入负面清单	否	无	
220	溪湖区	牛街线	本桓路#6箱式配变站#1变压器	630	24.08	352.30	352.30	未进入负面清单	否	无	
221	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	77.9	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	

222	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#25右2柱上变压器	100	10.08	69.92	69.92	未进入负面清单	否	无	
223	本溪县	汤沟线	围子一组变压器	100	37.04	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	
224	本溪县	厚德线	YHG_嘉乐园东1#箱变配电变压器	400	28.18	207.28	207.28	未进入负面清单	否	无	
225	本溪县	市街线	幸福家园1#	630	52.76	171.61	171.61	未进入负面清单	否	无	
226	明山区	合姚线1140	YHG_合姚线新开分6#分支箱鑫丰2#箱变（用户）	630	24.67	348.58	348.58	未进入负面清单	否	无	
227	明山区	体车3号线4050	10kV体车#3线幸福阳光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.45	297.75	297.75	未进入负面清单	否	无	
228	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.84	225.80	225.80	未进入负面清单	否	无	
229	桓仁县	10kV双业线	八道沟一组	80	16.18	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	
230	本溪县	云酸线	化工住宅变压器	400	9.66	281.36	281.36	未进入负面清单	否	无	
231	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#3箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	33.71	291.63	291.63	未进入负面清单	否	无	
232	桓仁县	10kV五镇线	腰营二组	100	22.96	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	
233	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#2配电室171间隔配电变压器	630	19.56	380.77	380.77	未进入负面清单	否	无	
234	明山区	西芬线4034	10kV西芬线#13右14柱上变压器	315	66.21	43.44	43.44	未进入负面清单	否	无	
235	溪湖区	梁家线	梁家线162T接8#箱变	400	25.26	218.96	218.96	未进入负面清单	否	无	
236	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.19	351.60	351.60	未进入负面清单	否	无	
237	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山配电室172间隔配电变压器	630	39.62	254.39	254.39	未进入负面清单	否	无	
238	本溪县	南碱线1042	南甸小峪B台区	50	37.36	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无	
239	本溪县	小区线8050	惠民三期#3箱变配电变压器	500	9.6	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	
240	平山区	南永线5845	南永线金地广场自维#2箱变171间隔配电变压器(用户)	400	11.84	272.64	272.64	未进入负面清单	否	无	
241	高新区	榆林1#线	榆林3#箱变1#变压器	630	21.68	367.42	367.42	未进入负面清单	否	无	
242	桓仁县	普拐线	梨树沟二组	50	20.15	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	
243	明山区	地工线530	10kV地工线新地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	48.72	125.12	125.12	未进入负面清单	否	无	
244	溪湖区	峪红线4333	樱花街3#箱式变电站（用户自维）配电变压器	500	16	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
245	明山区	北地线529	10kV北地线劳动箱式变电站171间隔配电变压器	400	36.72	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	
246	明山区	体车3号线4050	10kV清华苑#3箱变#171间隔变压器（用户）	630	19.08	383.80	383.80	未进入负面清单	否	无	
247	明山区	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室172间隔配电变压器	630	62.17	112.33	112.33	未进入负面清单	否	无	
248	溪湖区	郑胶线2429（备用）	郑胶线彩北新村13#箱式变电站间隔配电变压器	500	7.87	360.65	360.65	未进入负面清单	否	无	
249	溪湖区	程家2#线	程家#12箱式配电站变压器	500	23.12	284.40	284.40	未进入负面清单	否	无	

250	本溪县	市陈2号线	YHG_锦绣二号箱变配电变压器	400	57.75	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	
251	本溪县	汇源线	上堡东街B台区	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无	
252	桓仁县	10kV铧木线	蔡俄堡八组	100	26.56	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	
253	溪湖区	峪桃2#线	英达#2箱式配电站#2变压器	500	26.66	266.70	266.70	未进入负面清单	否	无	
254	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期1#箱变配电变压器	400	47.2	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	
255	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.51	185.96	185.96	未进入负面清单	否	无	
256	溪湖区	程家2#线	程家#14箱式配电站变压器	630	15.73	404.90	404.90	未进入负面清单	否	无	
257	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室171间隔配电变压器	315	47.12	103.57	103.57	未进入负面清单	否	无	
258	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#5柱上变压器	400	37.52	169.92	169.92	未进入负面清单	否	无	
259	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	38.12	167.52	167.52	未进入负面清单	否	无	
260	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭3号箱变171号间隔配电变压器	630	4.63	474.83	474.83	未进入负面清单	否	无	
261	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.11	377.31	377.31	未进入负面清单	否	无	
262	明山区	体中线4046	10kV体中线红光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.92	320.40	320.40	未进入负面清单	否	无	
263	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	39.63	254.33	254.33	未进入负面清单	否	无	
264	溪湖区	后氰线	后氰线#19左30骆驼岭柱上变压器	200	4.8	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	
265	明山区	体联1号线4037	YHG_(地下室)体联1#线金山分北光分20#开闭所好佳花园3#（用户）	630	10.86	435.58	435.58	未进入负面清单	否	无	
266	桓仁县	10kV双业线	业主沟三组2号	100	7.33	72.67	72.67	未进入负面清单	否	无	
267	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.7	260.19	260.19	未进入负面清单	否	无	
268	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#56左3柱上变压器	200	51.54	56.92	56.92	未进入负面清单	否	无	
269	本溪县	东碱线	碱洋线孙家堡变压器	200	18.21	123.58	123.58	未进入负面清单	否	无	
270	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.75	316.58	316.58	未进入负面清单	否	无	
271	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永平配电室171间隔配电变压器	630	28.13	326.78	326.78	未进入负面清单	否	无	
272	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟八组2号	50	55.97	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	
273	明山区	体江线4041	10kV体江线#16右1金域蓝湾#2柱上变压器	315	68.95	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	
274	本溪县	田粘线	田师傅火车站房产工区配电变压器	400	6.75	293.00	293.00	未进入负面清单	否	无	
275	溪湖区	喜砬线	滨河4#箱式配电站#1变压器	630	37.14	270.02	270.02	未进入负面清单	否	无	
276	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右9柱上变压器（新）	400	32.43	190.28	190.28	未进入负面清单	否	无	
277	桓仁县	10kV双业线	老砬子二组	200	6.18	147.64	147.64	未进入负面清单	否	无	

278	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#21变压器	100	10.92	69.08	69.08	未进入负面清单	否	无	
279	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2#线#4箱变（用户）	630	52.88	170.86	170.86	未进入负面清单	否	无	
280	明山区	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	61	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无	
281	本溪县	碱魏线	碱魏线老医院B台区	100	72.9	7.10	7.10	未进入负面清单	否	无	
282	本溪县	汤关线	榆树B台区	200	38.4	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	
283	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	24.72	174.13	174.13	未进入负面清单	否	无	
284	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期2#箱变配电变压器	500	39.04	204.80	204.80	未进入负面清单	否	无	
285	溪湖区	牛兴线	牛兴线#62柱上变压器	315	13.9	208.22	208.22	未进入负面清单	否	无	
286	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔胜配电室171间隔配电变压器	630	42.86	233.98	233.98	未进入负面清单	否	无	
287	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#3配电室172间隔配电变压器	630	16.73	398.60	398.60	未进入负面清单	否	无	
288	南芬区	南街线	南山小区#1箱变变压器	630	15.9	403.83	403.83	未进入负面清单	否	无	
289	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#3配电室171间隔配电变压器	630	44.16	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无	
290	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华茨沟分4右1柱上变压器	315	18.51	193.69	193.69	未进入负面清单	否	无	
291	南芬区	南街线	南山小区#3箱变变压器	630	18.35	388.40	388.40	未进入负面清单	否	无	
292	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线西芬#1配电室171间隔配电变压器	630	56.76	146.41	146.41	未进入负面清单	否	无	
293	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.82	360.23	360.23	未进入负面清单	否	无	
294	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园8#（用户）	630	26.9	334.53	334.53	未进入负面清单	否	无	
295	本溪县	碱街线	长咀动迁分#02变台	400	24.69	221.24	221.24	未进入负面清单	否	无	
296	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线美澜城#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	29.05	320.99	320.99	未进入负面清单	否	无	
297	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#128柱上变压器	200	17.96	124.08	124.08	未进入负面清单	否	无	
298	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#2配电室171间隔配电变压器	630	24.27	351.10	351.10	未进入负面清单	否	无	
299	溪湖区	牛街线	卧龙新村1#箱式变电站间隔配电变压器	630	36.19	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	
300	明山区	北地线529	10kV北地线武山配电室171间隔配电变压器	630	38.76	259.81	259.81	未进入负面清单	否	无	
301	溪湖区	广电线	金地#1箱式配电站变压器	500	22.08	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	
302	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#4箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	50.22	187.61	187.61	未进入负面清单	否	无	
303	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟三组	100	13.6	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	
304	明山区	体车3号线4050	10kV清华苑#1箱变#171间隔变压器（用户）	630	27.08	333.40	333.40	未进入负面清单	否	无	
305	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#50变压器（新）	100	15.45	64.55	64.55	未进入负面清单	否	无	

306	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室172间隔配电变压器	630	31.47	305.74	305.74	未进入负面清单	否	无	
307	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组3号	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	
308	明山区	峪明线4342	峪明线碰崴子分13左2#长城箱变#2变压器	630	26.35	338.00	338.00	未进入负面清单	否	无	
309	本溪县	偏水线	法偏线岭东变台（夹河八组）	100	24.51	55.49	55.49	未进入负面清单	否	无	
310	溪湖区	牛兴线	牛兴线34#站前2#分支箱自维2#配电站	630	23.92	353.30	353.30	未进入负面清单	否	无	
311	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.35	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	
312	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	55.85	152.15	152.15	未进入负面清单	否	无	
313	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	66.28	54.88	54.88	未进入负面清单	否	无	
314	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区4#箱变（用户）	400	44.48	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无	
315	明山区	新立线531	10kV新立线育才配电室172间隔配电变压器	315	41.21	122.19	122.19	未进入负面清单	否	无	
316	溪湖区	彩街线	彩力#7配电室变压器	500	15.84	320.80	320.80	未进入负面清单	否	无	
317	桓仁县	10kV崔六线	六河六组2号	200	52.8	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	
318	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线立矿配电室171间隔配电变压器	500	65.56	72.20	72.20	未进入负面清单	否	无	
319	平山区	南永线5845	南永线金地广场自维#3箱变171间隔配电变压器(用户)	400	31.8	192.80	192.80	未进入负面清单	否	无	
320	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.28	258.60	258.60	未进入负面清单	否	无	
321	溪湖区	梁家线	成德6#配电站变压器	630	40.78	247.09	247.09	未进入负面清单	否	无	
322	溪湖区	牛街线	新区2#线36#T接本桓路8#配电站	500	14.24	328.80	328.80	未进入负面清单	否	无	
323	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#17柱上变压器	100	6.16	73.84	73.84	未进入负面清单	否	无	
324	桓仁县	天健线	民东4号	315	48.84	98.15	98.15	未进入负面清单	否	无	
325	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#20	400	20.75	237.00	237.00	未进入负面清单	否	无	
326	明山区	北地线529	YHG_北地线37#金盾小区 2#（用户）	630	19.43	381.59	381.59	未进入负面清单	否	无	
327	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#124左3柱上变压器（新）	100	19.58	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无	
328	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#变（2-1）箱变（用户）	400	14.52	261.92	261.92	未进入负面清单	否	无	
329	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#44柱上变压器（新）	200	22.34	115.32	115.32	未进入负面清单	否	无	
330	高新区	石街线	南风新苑二期2#箱变变压器	315	51.81	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无	
331	明山区	北地线529	10kV北地线紫东配电室171间隔配电变压器	400	75.24	19.04	19.04	未进入负面清单	否	无	
332	桓仁县	10kV沙影线	干沟六、七组2号	50	28.08	25.96	25.96	未进入负面清单	否	无	
333	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.27	382.60	382.60	未进入负面清单	否	无	

334	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#11右2柱上变压器（新）	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	无	
335	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器	630	51.68	178.42	178.42	未进入负面清单	否	无	
336	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维4#箱变	500	16.29	318.55	318.55	未进入负面清单	否	无	
337	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#5右1柱上变压器	315	65.49	45.71	45.71	未进入负面清单	否	无	
338	本溪县	连街线	五道河变压器	50	26.96	26.52	26.52	未进入负面清单	否	无	
339	明山区	体化线4039	YHG_体化线体育变开闭所建业1期1#箱变（用户）	1000	12.16	678.40	678.40	未进入负面清单	否	无	
340	溪湖区	河东线	峪中7#配电站变压器	400	25.8	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	
341	明山区	北地线529	10kV北地线景康箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.44	317.80	317.80	未进入负面清单	否	无	
342	明山区	体中线4046	10kV体中线联丰配电室171间隔配电变压器	400	66.72	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	
343	明山区	地照线1137	10kV地照线书香名邸箱式变电站171间隔配电变压器	500	49.76	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	
344	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期1#箱变配电变压器	400	47.05	131.80	131.80	未进入负面清单	否	无	
345	明山区	体车1号线4040	YHG_体联2#线12-1# 文化苑箱变 1#（用户）	630	47.33	205.82	205.82	未进入负面清单	否	无	
346	桓仁县	10kV铧纤线	拉古甲村3号	200	2.18	155.64	155.64	未进入负面清单	否	无	
347	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	63.12	84.40	84.40	未进入负面清单	否	无	
348	明山区	体消线4047	体消线#36+1柱上变压器	400	34.74	181.04	181.04	未进入负面清单	否	无	
349	溪湖区	梁家线	成德4#配电站变压器	400	44.82	140.72	140.72	未进入负面清单	否	无	
350	溪湖区	牛街线	牛街线小南分#4柱上变压器（新）	400	16.17	255.32	255.32	未进入负面清单	否	无	
351	明山区	明溪线525	YHG_明溪线33-2#银泽4#站（用户）	315	20.46	187.55	187.55	未进入负面清单	否	无	
352	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#9箱式变电站171间隔配电变压器	400	43.2	147.20	147.20	未进入负面清单	否	无	
353	南芬区	桥街线	10kV桥街线#55	400	6.96	292.16	292.16	未进入负面清单	否	无	
354	南芬区	南街线	南山小区#2箱变变压器	630	16.63	399.23	399.23	未进入负面清单	否	无	
355	明山区	地工线530	10kV地工线新地#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.08	390.10	390.10	未进入负面清单	否	无	
356	溪湖区	梁家线	成德#2亭式配电站#2变压器	500	38.14	209.30	209.30	未进入负面清单	否	无	
357	本溪县	张陈线	天龙家园6#箱变配电变压器	630	18.32	388.58	388.58	未进入负面清单	否	无	
358	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#5箱式配电站变压器	500	3.24	383.80	383.80	未进入负面清单	否	无	
359	明山区	西芬线4034	10kV西芬线#13右2柱上变压器	315	37.05	135.29	135.29	未进入负面清单	否	无	
360	溪湖区	峪桃1#线	军官公寓1#配电站（1-1）（用户）	400	68.22	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	
361	溪湖区	党校线	绿地山水城#1箱式配电站变压器	500	26.6	267.00	267.00	未进入负面清单	否	无	

362	本溪县	兰台线	兰河柳堡B台	200	3.8	152.40	152.40	未进入负面清单	否	无	
363	本溪县	小区线8050	迎宾小区12341号箱变配电变压器	400	25.36	218.56	218.56	未进入负面清单	否	无	
364	溪湖区	梁家线	成德7#配电站变压器	400	54.7	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	
365	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.51	261.39	261.39	未进入负面清单	否	无	
366	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#1箱变配电变压器	500	9.66	351.70	351.70	未进入负面清单	否	无	
367	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永民配电室171间隔配电变压器	630	49.62	191.39	191.39	未进入负面清单	否	无	
368	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线立建站配电室171间隔配电变压器	315	21.26	185.03	185.03	未进入负面清单	否	无	
369	明山区	北地线529	10kV北地线永光配电室172间隔配电变压器	630	46.11	213.51	213.51	未进入负面清单	否	无	
370	溪湖区	牛街线	牛街线小南分#2右3柱上变压器（新）	400	25.59	217.64	217.64	未进入负面清单	否	无	
371	明山区	唐家线524	10kV唐家线育建配电室171间隔配电变压器	630	37.05	270.59	270.59	未进入负面清单	否	无	
372	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#1右1柱上变压器（新）	400	26.01	215.96	215.96	未进入负面清单	否	无	
373	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	42.48	187.60	187.60	未进入负面清单	否	无	
374	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.26	307.06	307.06	未进入负面清单	否	无	
375	桓仁县	10kV江桓线	西关九组2号	315	49.94	94.69	94.69	未进入负面清单	否	无	
376	本溪县	兰城线	孤山子B变台	200	15.15	129.70	129.70	未进入负面清单	否	无	
377	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#5箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	23.24	357.59	357.59	未进入负面清单	否	无	
378	本溪县	厚德线	阿朵小镇#1箱变配电变压器	400	43.26	146.96	146.96	未进入负面清单	否	无	
379	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	59.14	131.42	131.42	未进入负面清单	否	无	
380	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#4箱式变电站间隔配电变压器	630	15.47	406.54	406.54	未进入负面清单	否	无	
381	溪湖区	后堡线	瑞馨#4配电站变压器	630	30.76	310.21	310.21	未进入负面清单	否	无	
382	溪湖区	峪桃1#线	八一小区2#箱变-1箱变（用户）	500	43.9	180.50	180.50	未进入负面清单	否	无	
383	明山区	体车3号线4050	10kV体车#1线西芬配电室171间隔配电变压器	400	65.33	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	
384	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期3#配电变压器	400	28.85	204.60	204.60	未进入负面清单	否	无	
385	溪湖区	程家2#线	程家#9箱式配电站变压器	630	18.22	389.21	389.21	未进入负面清单	否	无	
386	平山区	长山2号线5848	10Kv长山#2配变站171间隔配电变压器	500	59.47	102.65	102.65	未进入负面清单	否	无	
387	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品6号箱变配电变压器	630	0.89	498.39	498.39	未进入负面清单	否	无	
388	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#24左5柱上变压器	315	57.56	70.69	70.69	未进入负面清单	否	无	
389	溪湖区	彩水线	建工#4箱变#2变压器	500	4.24	378.80	378.80	未进入负面清单	否	无	

390	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	72.74	45.74	45.74	未进入负面清单	否	无	
391	本溪县	市温1号线	紫荆花园二期1#箱变配电变压器	400	33.25	187.00	187.00	未进入负面清单	否	无	
392	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.02	195.17	195.17	未进入负面清单	否	无	
393	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.6	191.52	191.52	未进入负面清单	否	无	
394	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区2#箱变（用户）	400	77.1	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	
395	溪湖区	喜砬线	喜砬线兴隆分#177柱上变压器	100	38.28	41.72	41.72	未进入负面清单	否	无	
396	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9前5柱上变压器（新）	200	15.42	129.16	129.16	未进入负面清单	否	无	
397	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村14#箱式变电站间隔配电变压器	500	13.34	333.30	333.30	未进入负面清单	否	无	
398	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	29.07	160.43	160.43	未进入负面清单	否	无	
399	明山区	体消线4047	10kV体消线#25右10柱上变压器	315	64	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	
400	本溪县	汤宋2号线	汤沟B台	315	51.24	90.59	90.59	未进入负面清单	否	无	
401	明山区	体中线4046	10kV体中线果品配电室171间隔配电变压器	400	38.55	165.80	165.80	未进入负面清单	否	无	
402	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#11箱式变电站171间隔配电变压器	400	34.83	180.68	180.68	未进入负面清单	否	无	
403	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	18	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	
404	溪湖区	广电线	金地#2箱式配电站变压器	500	24.08	279.60	279.60	未进入负面清单	否	无	
405	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民4#箱变1#（用户）	630	17.41	394.32	394.32	未进入负面清单	否	无	
406	桓仁县	10kV南米线	董船营二组2号	400	7.23	291.08	291.08	未进入负面清单	否	无	
407	溪湖区	峪红线4333	红星谷2#配电站（2-2）1箱变（用户）	630	28.51	324.39	324.39	未进入负面清单	否	无	
408	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站172间隔配电变压器	630	19.3	382.41	382.41	未进入负面清单	否	无	
409	明山区	地照线1137	YHG_(备用)地照线41左1#爱特环网柜爱特4#箱（用户）	630	30.06	314.62	314.62	未进入负面清单	否	无	
410	明山区	北地线529	YHG_北地线北光分天信房地产开发 1#	630	39.59	254.58	254.58	未进入负面清单	否	无	
411	本溪县	厚德线	YHG_嘉乐园西2#箱变配电变压器	400	28.87	204.52	204.52	未进入负面清单	否	无	
412	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.05	409.19	409.19	未进入负面清单	否	无	
413	本溪县	田石线	YHG_大堡3-8楼1箱变配电变压器	400	19.14	243.44	243.44	未进入负面清单	否	无	
414	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	63.91	64.36	64.36	未进入负面清单	否	无	
415	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.9	309.33	309.33	未进入负面清单	否	无	
416	本溪县	汤宋1号线	汤沟线溪谷温泉小镇2#箱变间隔配电变压器	630	41.59	241.98	241.98	未进入负面清单	否	无	
417	明山区	地照线1137	YHG_地照线41左1#爱特环网柜爱特2#箱（用户）	630	37.22	269.51	269.51	未进入负面清单	否	无	

418	明山区	北地线529	10kV北地线军区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.44	222.80	222.80	未进入负面清单	否	无	
419	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.25	382.73	382.73	未进入负面清单	否	无	
420	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	52.58	137.10	137.10	未进入负面清单	否	无	
421	溪湖区	氰胺线	氰胺线俪城分（下）18#台（新台）柱上变压器	315	43.01	116.52	116.52	未进入负面清单	否	无	
422	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.52	201.92	201.92	未进入负面清单	否	无	
423	溪湖区	程家2#线	程家#2箱式配电站变压器	500	13.4	333.00	333.00	未进入负面清单	否	无	
424	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#48、#49、#60、#91、#92楼、别墅区配电变压器	630	5.94	466.58	466.58	未进入负面清单	否	无	
425	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#9配电室171间隔配电变压器	630	60.15	125.06	125.06	未进入负面清单	否	无	
426	桓仁县	10kV沙影线	北沟三组	100	21.24	58.76	58.76	未进入负面清单	否	无	
427	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.07	179.72	179.72	未进入负面清单	否	无	
428	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线新城配电室171间隔配电变压器	630	33.9	290.43	290.43	未进入负面清单	否	无	
429	桓仁县	崔城线	崔家街六组	20	66.47	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	
430	本溪县	张网线	山水俪城二期#12箱变配电变压器	630	10.36	438.73	438.73	未进入负面清单	否	无	
431	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	73.54	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	
432	溪湖区	喜砬线	新区1#线卧龙用户自维2#箱变	630	27.56	330.37	330.37	未进入负面清单	否	无	
433	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永新配电室171间隔配电变压器	500	60.69	96.55	96.55	未进入负面清单	否	无	
434	本溪县	市煤线	市煤供热分3#变压器	200	30.34	99.32	99.32	未进入负面清单	否	无	
435	溪湖区	姚金线	富虹太子城#6配电站变压器	500	19.74	301.30	301.30	未进入负面清单	否	无	
436	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#30	400	27.6	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	
437	本溪县	碱魏线	碱魏线黄堡河北A台区	400	0.05	319.80	319.80	未进入负面清单	否	无	
438	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#27左2柱上变压器	315	69.71	32.41	32.41	未进入负面清单	否	无	
439	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.83	316.07	316.07	未进入负面清单	否	无	
440	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线华夏分玉龙湖二期小区配电室171间隔配电变压器	1250	25.18	685.25	685.25	未进入负面清单	否	无	
441	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.81	404.40	404.40	未进入负面清单	否	无	
442	本溪县	温泉线	铁路变台	200	4.8	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	
443	南芬区	桥房线	10kV桥房线#22	400	4.15	303.40	303.40	未进入负面清单	否	无	
444	桓仁县	10kV崔四线	大院	200	33.85	92.30	92.30	未进入负面清单	否	无	
445	溪湖区	梁家线	成德3#配电站变压器	400	78.65	5.40	5.40	未进入负面清单	否	无	

446	明山区	明博线538	10kV地工#2线欧洲城#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	36.36	218.20	218.20	未进入负面清单	否	无	
447	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室172间隔配电变压器	630	26.02	340.07	340.07	未进入负面清单	否	无	
448	溪湖区	喜砬线	滨河路#2箱式配电站#1变压器	630	25.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无	
449	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	53.6	83.16	83.16	未进入负面清单	否	无	
450	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室171间隔配电变压器	630	19.19	383.10	383.10	未进入负面清单	否	无	
451	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	52.76	171.61	171.61	未进入负面清单	否	无	
452	明山区	地照线1137	YHG_地照线41左1#爱特环网柜爱特1#箱（用户）	630	40.6	248.22	248.22	未进入负面清单	否	无	
453	本溪县	祁镁线	云盘三组D台区	100	31.92	48.08	48.08	未进入负面清单	否	无	
454	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.96	315.20	315.20	未进入负面清单	否	无	
455	明山区	明博线538	10kV明博线博林#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	63.9	64.40	64.40	未进入负面清单	否	无	
456	桓仁县	10kV联网线	副食	200	34.95	90.10	90.10	未进入负面清单	否	无	
457	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#8箱式变电站171间隔配电变压器	500	43.72	181.40	181.40	未进入负面清单	否	无	
458	高新区	榆林1#线	榆林1#箱变1#变压器	630	40.73	247.40	247.40	未进入负面清单	否	无	
459	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线民建配电室171间隔配电变压器	400	47.13	131.48	131.48	未进入负面清单	否	无	
460	溪湖区	广电线	金地#3箱式配电站变压器	630	35.52	280.22	280.22	未进入负面清单	否	无	
461	溪湖区	程家1#线	程家#27箱式配电站变压器	500	26.02	269.90	269.90	未进入负面清单	否	无	
462	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#6配电室171间隔配电变压器	630	67.89	76.29	76.29	未进入负面清单	否	无	
463	高新区	歪矿线5646	10KV歪矿线矿山分#8左#5柱上变压器	400	30.18	199.28	199.28	未进入负面清单	否	无	
464	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟三、七组	200	13.95	132.10	132.10	未进入负面清单	否	无	
465	平山区	中解线5545	10kV中解线开元箱式变电站171间隔配电变压器	500	10.68	346.60	346.60	未进入负面清单	否	无	
466	溪湖区	姚金线	富虹太子城#4配电站#1变压器	630	29.54	317.90	317.90	未进入负面清单	否	无	
467	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无	
468	本溪县	张网线	山水倾城二期#9箱变配电变压器	630	18.86	385.18	385.18	未进入负面清单	否	无	
469	溪湖区	北沟线	北沟线红草沟支#25柱上变压器（新）	50	34.14	22.93	22.93	未进入负面清单	否	无	
470	溪湖区	牛街线	牛街线#2柱上变压器	200	18.18	123.64	123.64	未进入负面清单	否	无	
471	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#42柱上变压器	400	39.66	161.36	161.36	未进入负面清单	否	无	
472	溪湖区	牛兴线	工农#4箱式配电站变压器	400	21.78	232.88	232.88	未进入负面清单	否	无	
473	高新区	西党线	10kV西党线新岭分#3左3柱上变压器	100	12.32	67.68	67.68	未进入负面清单	否	无	

474	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.24	195.04	195.04	未进入负面清单	否	无	
475	溪湖区	北新线	北新线9#配电站#1变压器	400	16.08	255.68	255.68	未进入负面清单	否	无	
476	溪湖区	峪红线4333	红星谷2#配电站（2-1）箱变（用户）	630	37.98	264.73	264.73	未进入负面清单	否	无	
477	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室173间隔配电变压器	630	9.3	445.41	445.41	未进入负面清单	否	无	
478	溪湖区	牛街线	牛街线#11左2箱式配电站#1变压器	300	28.93	153.21	153.21	未进入负面清单	否	无	
479	明山区	明博线538	10kV明博线博林#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.4	178.40	178.40	未进入负面清单	否	无	
480	南芬区	东营线	东营线东营线38左#1变台	315	19.7	189.95	189.95	未进入负面清单	否	无	
481	高新区	歪街线5641	10kV歪街线#131变压器	100	29.84	50.16	50.16	未进入负面清单	否	无	
482	明山区	地工线530	10kV地工线立信家苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.72	323.06	323.06	未进入负面清单	否	无	
483	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.68	191.02	191.02	未进入负面清单	否	无	
484	溪湖区	党石线	党石线#92左9柱上变压器（新）	50	38.04	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	
485	桓仁县	10kV双拐线	老黑背四组	100	16.8	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	
486	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟村2号	50	0.19	39.91	39.91	未进入负面清单	否	无	
487	本溪县	市温1号线	城西#2变台	400	56.72	93.12	93.12	未进入负面清单	否	无	
488	本溪县	汤小线	辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司	500	24.36	278.20	278.20	未进入负面清单	否	无	
489	本溪县	市山线	客运站变台	400	25.65	217.40	217.40	未进入负面清单	否	无	
490	桓仁县	北牛线	湾龙背十一组	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	
491	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#2箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	24.32	350.78	350.78	未进入负面清单	否	无	
492	本溪县	祁街线	祁家堡四组变压器	50	37.92	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	
493	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.3	218.61	218.61	未进入负面清单	否	无	
494	明山区	体明1号线526	丽舍箱变	630	52.65	172.31	172.31	未进入负面清单	否	无	
495	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线峪明配电室171间隔配电变压器	630	70.1	62.37	62.37	未进入负面清单	否	无	
496	本溪县	祁镁线	云盘七组变压器	200	17.75	124.50	124.50	未进入负面清单	否	无	
497	溪湖区	程家2#线	程家#10箱式配电站变压器	630	11.47	431.74	431.74	未进入负面清单	否	无	
498	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城2#箱变2配电变压器	400	28.75	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	
499	明山区	体车1号线4040	YHG_体车线15右1#环网柜华强箱（用户）	500	14.28	328.60	328.60	未进入负面清单	否	无	
500	溪湖区	氰胺线	和谐2#配电站变压器	630	16.38	400.81	400.81	未进入负面清单	否	无	
501	本溪县	汤宋2号线	本溪电力宾馆	315	30.86	154.79	154.79	未进入负面清单	否	无	

502	溪湖区	氰胺线	和谐1#配电站变压器	630	20.03	377.81	377.81	未进入负面清单	否	无	
503	明山区	明溪线525	YHG_明溪线33-2#银泽二期2#站（用户）	1250	18.02	774.75	774.75	未进入负面清单	否	无	
504	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.84	225.80	225.80	未进入负面清单	否	无	
505	溪湖区	北新线	彩北1#配电站变压器	500	17.48	312.60	312.60	未进入负面清单	否	无	
506	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	41.2	194.00	194.00	未进入负面清单	否	无	
507	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗箱式变电站171间隔配电变压器	500	64.52	77.40	77.40	未进入负面清单	否	无	
508	溪湖区	程家1#线	金地阳光1#配电站配电变压器	630	19.49	381.21	381.21	未进入负面清单	否	无	
509	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园1#（用户）	630	26.89	334.59	334.59	未进入负面清单	否	无	
510	本溪县	市温1号线	香山花园二期4#箱变	400	78.95	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	
511	明山区	体中线4046	体中线29#环网柜世纪花园800027759	500	29.12	254.40	254.40	未进入负面清单	否	无	
512	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分45#	200	5.68	148.64	148.64	未进入负面清单	否	无	
513	溪湖区	峪桃1#线	峪党线6#右3丽景花园箱变#2变压器	315	24.13	175.99	175.99	未进入负面清单	否	无	
514	溪湖区	牛街线	新区二号线52右2	200	63.68	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	
515	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园3#（用户）	630	19.84	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	
516	溪湖区	峪党线	新宇#1箱式配电站#1变压器	400	38.96	164.16	164.16	未进入负面清单	否	无	
517	溪湖区	牛街线	新区2号线新区#2线卧龙分#21柱上变压器	100	63.33	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	
518	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	46.24	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无	
519	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	15.04	259.84	259.84	未进入负面清单	否	无	
520	溪湖区	程家1#线	程家#21箱式配电站变压器	630	17.94	390.98	390.98	未进入负面清单	否	无	
521	本溪县	燕温线6951	同江峪村委会变台	400	30.3	198.80	198.80	未进入负面清单	否	无	
522	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站171间隔配电变压器	630	53.4	167.58	167.58	未进入负面清单	否	无	
523	明山区	地工线530	10kV地工线新地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.4	190.40	190.40	未进入负面清单	否	无	
524	桓仁县	10kV铧纤线	红塘石七组	100	22.34	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	
525	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#86左#8	50	44.96	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	
526	明山区	体明2号线528	10kV体明#2线唐家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	65.96	56.16	56.16	未进入负面清单	否	无	
527	本溪县	张泉线	谭家堡三台区	100	14.88	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	
528	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	48.72	156.40	156.40	未进入负面清单	否	无	
529	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#50变压器（新）	200	13.77	132.46	132.46	未进入负面清单	否	无	

530	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.79	291.12	291.12	未进入负面清单	否	无	
531	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑3#箱变配电变压器	400	22.7	229.20	229.20	未进入负面清单	否	无	
532	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	25.96	270.20	270.20	未进入负面清单	否	无	
533	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	70.79	58.02	58.02	未进入负面清单	否	无	
534	溪湖区	程家1#线	程家#29箱式配电站变压器	315	35.43	140.40	140.40	未进入负面清单	否	无	
535	桓仁县	10kV木河线	暖河子煤洞沟	100	24.72	55.28	55.28	未进入负面清单	否	无	
536	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#4柱上变压器	315	36.53	136.93	136.93	未进入负面清单	否	无	
537	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	24.08	279.60	279.60	未进入负面清单	否	无	
538	明山区	体消线4047	10kV体消线#37柱上变压器	315	78.26	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	
539	溪湖区	氰胺线	佾城E区4#配电站高压间隔配电变压器	630	9.11	446.61	446.61	未进入负面清单	否	无	
540	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线矿院配电室171间隔配电变压器	315	49.4	96.39	96.39	未进入负面清单	否	无	
541	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#20柱上变压器	315	61.79	57.36	57.36	未进入负面清单	否	无	
542	溪湖区	彩街线	彩力#2配电室变压器	500	23.9	280.50	280.50	未进入负面清单	否	无	
543	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站172间隔配电变压器	630	23.7	354.69	354.69	未进入负面清单	否	无	
544	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟八组	100	27.56	52.44	52.44	未进入负面清单	否	无	
545	明山区	体联1号线4037	YHG_体联1#线14右4#华强分支箱佳丽箱变1#（用户）	400	28.55	205.80	205.80	未进入负面清单	否	无	
546	本溪县	高硝线	高硝线五日地分新村支#04变台	200	21.91	116.18	116.18	未进入负面清单	否	无	
547	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.7	285.39	285.39	未进入负面清单	否	无	
548	明山区	体车3号线4050	10kV清华苑#2箱变#171间隔变压器（用户）	630	28.98	321.43	321.43	未进入负面清单	否	无	
549	本溪县	田石线	二号楼后#04变台	400	10.25	279.00	279.00	未进入负面清单	否	无	
550	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	18.24	308.80	308.80	未进入负面清单	否	无	
551	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	21.88	232.48	232.48	未进入负面清单	否	无	
552	溪湖区	程家1#线	程家#26箱式配电站变压器	315	25.65	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	
553	溪湖区	喜牛线	10千伏牛街线小南分29左5号柱上变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	无	
554	本溪县	汤小线	辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司	500	17.88	310.60	310.60	未进入负面清单	否	无	
555	南芬区	塔冰线	塔冰线铁厂分#3	50	60.6	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	
556	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园5#（用户）	630	13.71	417.63	417.63	未进入负面清单	否	无	
557	明山区	合源线1148	10kV合源线公园里#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	21.14	370.82	370.82	未进入负面清单	否	无	

558	明山区	体中线4046	10kV体中线红光箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.16	255.36	255.36	未进入负面清单	否	无	
559	桓仁县	10kV浑江线	综合楼箱变变压器	400	39.28	162.88	162.88	未进入负面清单	否	无	
560	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分12右1#柱上变压器	315	55.39	77.52	77.52	未进入负面清单	否	无	
561	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#5配电室171间隔配电变压器	630	56.3	149.31	149.31	未进入负面清单	否	无	
562	溪湖区	峪红线4333	樱花街4#箱式变电站（用户自维）配电变压器	500	17.72	311.40	311.40	未进入负面清单	否	无	
563	本溪县	市关线	燕兴世福C区配电站变压器2	2000	11.19	1376.20	1376.20	未进入负面清单	否	无	
564	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#12柱上变压器	400	58.74	85.04	85.04	未进入负面清单	否	无	
565	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	78.32	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	
566	平山区	南解线5844	10kV南解线新源配电室171间隔配电变压器	630	33.43	293.39	293.39	未进入负面清单	否	无	
567	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	58.16	87.36	87.36	未进入负面清单	否	无	
568	桓仁县	10kV四巨线	横道川一组	315	8.6	224.91	224.91	未进入负面清单	否	无	
569	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	44.28	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无	
570	平山区	东路线3224	10kV东路线新闻配电室171间隔配电变压器	630	55.49	154.41	154.41	未进入负面清单	否	无	
571	溪湖区	后堡线	后堡线#35右2	400	29.37	202.52	202.52	未进入负面清单	否	无	
572	溪湖区	峪党线	半山公馆#3箱式变电站间隔配电变压器	500	53.7	131.50	131.50	未进入负面清单	否	无	
573	本溪县	福润线	汤河福湾6#箱变配电变压器	630	24.38	350.41	350.41	未进入负面清单	否	无	
574	溪湖区	程家1#线	程家#17箱式配电站变压器	630	14.55	412.34	412.34	未进入负面清单	否	无	
575	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	63.32	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	
576	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#15箱式变电站171间隔配电变压器	500	18.85	305.75	305.75	未进入负面清单	否	无	
577	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	46.75	166.25	166.25	未进入负面清单	否	无	
578	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#2箱式配电站变压器	400	22.8	228.80	228.80	未进入负面清单	否	无	
579	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线环卫配电室171间隔配电变压器	315	58.16	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	
580	溪湖区	牛兴线	工农#2箱式配电站变压器	630	23.97	352.99	352.99	未进入负面清单	否	无	
581	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线紫西支#10左2柱上变压器	200	32.22	95.56	95.56	未进入负面清单	否	无	
582	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#9箱式变电站171间隔配电变压器	500	40.7	196.50	196.50	未进入负面清单	否	无	
583	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期2#箱变配电变压器	400	21.79	232.84	232.84	未进入负面清单	否	无	
584	明山区	新技线5746	10kV新技线新平配电室172间隔配电变压器	630	45.3	218.61	218.61	未进入负面清单	否	无	
585	桓仁县	10kV八于线	川头八组2号	100	11.44	68.56	68.56	未进入负面清单	否	无	

586	明山区	地工线530	10kV地工线育山配电室171间隔配电变压器	630	56.32	149.18	149.18	未进入负面清单	否	无	
587	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室171间隔配电变压器	630	19.7	379.89	379.89	未进入负面清单	否	无	
588	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室171间隔配电变压器	400	64.68	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无	
589	高新区	火彩线2135	火彩线新洞分#4变压器	100	14.84	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	
590	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#7配电室171间隔配电变压器	630	37.22	269.51	269.51	未进入负面清单	否	无	
591	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	72.42	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	
592	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	45.45	138.20	138.20	未进入负面清单	否	无	
593	溪湖区	程家2#线	程家#5箱式配电站变压器	315	11.68	215.21	215.21	未进入负面清单	否	无	
594	溪湖区	彩街线	工业#1箱变变压器	500	17.56	312.20	312.20	未进入负面清单	否	无	
595	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	38.7	260.19	260.19	未进入负面清单	否	无	
596	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期3#箱变配电变压器	400	35.65	177.40	177.40	未进入负面清单	否	无	
597	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.65	273.11	273.11	未进入负面清单	否	无	
598	南芬区	南街线	南街线#31左11左1	100	35.34	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	
599	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#38美蓝城#10柱上变压器（用户）	315	51.09	91.07	91.07	未进入负面清单	否	无	
600	南芬区	桥街线	10kV桥街线#80左13变压器	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	无	
601	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.78	417.19	417.19	未进入负面清单	否	无	
602	明山区	体化线4039	YHG_体化线体育变开闭所建业1期2#箱变（用户）	800	17.68	498.56	498.56	未进入负面清单	否	无	
603	明山区	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	34.4	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	
604	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	76.13	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	
605	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	46.2	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
606	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	75.92	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	
607	本溪县	厚德线	厚德家园3#箱变配电变压器	630	44.16	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无	
608	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.34	325.46	325.46	未进入负面清单	否	无	
609	明山区	北地线529	10kV北地线紫东配电室172间隔配电变压器	400	62.7	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	
610	明山区	新立线531	10kV新立线#14柱上变压器	315	40.5	124.43	124.43	未进入负面清单	否	无	
611	溪湖区	姚金线	富虹太子城#2配电站#1变压器	500	60.8	96.00	96.00	未进入负面清单	否	无	
612	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#9箱变高压间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无	
613	溪湖区	梁家线	成德#1亭式配电站#1变压器	400	58.08	87.68	87.68	未进入负面清单	否	无	

614	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站172间隔配电变压器	500	28.12	259.40	259.40	未进入负面清单	否	无	
615	高新区	歪街线5641	悦蓝湾9#箱变配电变压器	400	13.89	264.44	264.44	未进入负面清单	否	无	
616	溪湖区	奚堡线	奚堡线#13左5柱上变压器	160	73	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	
617	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永平#2配电室171间隔配电变压器	630	33.46	293.20	293.20	未进入负面清单	否	无	
618	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#23柱上变压器	100	27.52	52.48	52.48	未进入负面清单	否	无	
619	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分#10柱上变压器	315	44.88	110.63	110.63	未进入负面清单	否	无	
620	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.95	409.82	409.82	未进入负面清单	否	无	
621	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	50.76	116.96	116.96	未进入负面清单	否	无	
622	溪湖区	牛兴线	工农#3箱式配电站变压器	630	20.67	373.78	373.78	未进入负面清单	否	无	
623	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.49	381.21	381.21	未进入负面清单	否	无	
624	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	40.44	197.80	197.80	未进入负面清单	否	无	
625	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	53.37	83.88	83.88	未进入负面清单	否	无	
626	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#6箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	33.84	290.81	290.81	未进入负面清单	否	无	
627	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	40.11	125.65	125.65	未进入负面清单	否	无	
628	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.46	280.60	280.60	未进入负面清单	否	无	
629	溪湖区	峪桃2#线	英达#1箱式配电站变压器	315	64.53	48.73	48.73	未进入负面清单	否	无	
630	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.92	188.32	188.32	未进入负面清单	否	无	
631	明山区	新春线5733	10kV新春线#85左5左3柱上变压器	315	25.94	170.29	170.29	未进入负面清单	否	无	
632	溪湖区	峪党线	半山公馆#1箱式变电站间隔配电变压器	630	43.92	227.30	227.30	未进入负面清单	否	无	
633	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#24柱上变压器	315	26.13	169.69	169.69	未进入负面清单	否	无	
634	溪湖区	姚金线	富虹太子城#1配电站#1变压器	500	75.36	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	
635	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	58.53	85.88	85.88	未进入负面清单	否	无	
636	明山区	明溪线525	YHG_(地下室)明溪线33-2#银泽3#站（用户）	630	49.68	191.02	191.02	未进入负面清单	否	无	
637	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	43.24	231.59	231.59	未进入负面清单	否	无	
638	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线水塔#2配电室171间隔配电变压器	400	48.06	127.76	127.76	未进入负面清单	否	无	
639	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.32	202.72	202.72	未进入负面清单	否	无	
640	明山区	体江线4041	10kV体江线万豪花园#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	50.25	93.71	93.71	未进入负面清单	否	无	
641	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#2配电站171间隔配电变压器	500	46	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	

642	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	67.47	50.12	50.12	未进入负面清单	否	无	
643	明山区	体中线4046	配电变压器	400	22.24	231.04	231.04	未进入负面清单	否	无	
644	溪湖区	峪党线	半山公馆#2箱式变电站间隔配电变压器	400	31.86	192.56	192.56	未进入负面清单	否	无	
645	溪湖区	溪峪联线	大兵营箱式配电站#2变压器	400	21.55	233.80	233.80	未进入负面清单	否	无	
646	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.73	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	
647	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站172间隔配电变压器	500	27.36	263.20	263.20	未进入负面清单	否	无	
648	溪湖区	牛街线	本桓路#3箱式配电站#1变压器	630	32.61	298.56	298.56	未进入负面清单	否	无	
649	高新区	榆林1#线	榆林2#箱变2#变压器	630	48.41	199.02	199.02	未进入负面清单	否	无	
650	溪湖区	程家1#线	金地阳光2#配电站配电变压器	630	14.44	413.03	413.03	未进入负面清单	否	无	
651	明山区	体消线4047	10kV体联#1线香山花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.4	210.40	210.40	未进入负面清单	否	无	
652	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	16	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	
653	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站172间隔配电变压器	315	21.94	182.89	182.89	未进入负面清单	否	无	
654	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	65.68	45.11	45.11	未进入负面清单	否	无	
655	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福#2箱式配电站171间隔配电变压器	630	43.39	230.64	230.64	未进入负面清单	否	无	
656	明山区	体江线4041	10kV体江线胜建配电室172间隔配电变压器	630	59.32	130.28	130.28	未进入负面清单	否	无	
657	明山区	地工线530	10kV地工线亿泰箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.99	371.76	371.76	未进入负面清单	否	无	
658	明山区	体明2号线528	YHG_北地线37左2环网柜鑫成箱变（用户）	400	18.32	246.72	246.72	未进入负面清单	否	无	
659	明山区	地工线530	YHG_(备用)北地线北光分31#环网柜嘉城开闭所嘉诚 2#(用户）	630	51.21	181.38	181.38	未进入负面清单	否	无	
660	明山区	体消线4047	10kV体联#1线贵宾配电室171间隔配电变压器	315	68.42	36.48	36.48	未进入负面清单	否	无	
661	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福二号配电变压器	630	32.57	298.81	298.81	未进入负面清单	否	无	
662	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#4配电室171间隔配电变压器	630	42.93	233.54	233.54	未进入负面清单	否	无	
663	南芬区	桥玻线	桥玻线#7柱上变压器	200	9.03	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无	
664	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#18	315	33.18	147.48	147.48	未进入负面清单	否	无	
665	明山区	体明2号线528	10kV体明#2线唐家配电室172间隔配电变压器	630	64.67	96.58	96.58	未进入负面清单	否	无	
666	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.06	390.22	390.22	未进入负面清单	否	无	
667	本溪县	碱魏线	祥和家园二期2#箱变变压器	500	17.38	313.10	313.10	未进入负面清单	否	无	
668	明山区	明溪线525	YHG_(地下室)明溪线33-2#银泽1#站（用户）	1000	35.24	447.60	447.60	未进入负面清单	否	无	
669	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线万佳箱式变电站172间隔配电变压器	630	27.71	329.43	329.43	未进入负面清单	否	无	

670	本溪县	厚德线	阿朵小镇#2箱变变压器	500	71.62	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	
671	本溪县	厚德线	德源佳源3#箱变配电变压器	500	56.3	118.50	118.50	未进入负面清单	否	无	
672	本溪县	田石线	医院C#32变台	400	41.94	152.24	152.24	未进入负面清单	否	无	
673	明山区	体江线4041	10kV体江线#16右1金域蓝湾#1柱上变压器	315	39.47	127.67	127.67	未进入负面清单	否	无	
674	南芬区	东沟线	10kV东沟线#8右#3	400	11.91	272.36	272.36	未进入负面清单	否	无	
675	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线化肥配电室171间隔配电变压器	630	9.81	442.20	442.20	未进入负面清单	否	无	
676	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.87	366.22	366.22	未进入负面清单	否	无	
677	溪湖区	牛街线	本桓路#5箱式配电站变压器	630	20.15	377.06	377.06	未进入负面清单	否	无	
678	溪湖区	牛街线	新区2#线#17柱上变压器（新）	400	38.52	165.92	165.92	未进入负面清单	否	无	
679	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左8左1柱上变压器	200	24.2	111.60	111.60	未进入负面清单	否	无	
680	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#33柱上变压器	400	51.9	112.40	112.40	未进入负面清单	否	无	
681	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右11柱上变压器	200	12.3	135.40	135.40	未进入负面清单	否	无	
682	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	71.12	55.94	55.94	未进入负面清单	否	无	
683	本溪县	南沟线	南甸南台B台区柱上-变压器	50	17	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	
684	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右10柱上变压器（新）	400	15.63	257.48	257.48	未进入负面清单	否	无	
685	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.35	350.60	350.60	未进入负面清单	否	无	
686	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#4配电室171间隔配电变压器	630	22.35	363.20	363.20	未进入负面清单	否	无	
687	南芬区	桥思线	10kV桥思线#94左5	100	19.92	60.08	60.08	未进入负面清单	否	无	
688	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#2配电室172间隔配电变压器	630	36.08	276.70	276.70	未进入负面清单	否	无	
689	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#193变压器	200	20.28	119.44	119.44	未进入负面清单	否	无	
690	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西芬#10配电室173间隔配电变压器	630	43.2	231.84	231.84	未进入负面清单	否	无	
691	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.82	435.83	435.83	未进入负面清单	否	无	
692	溪湖区	峪红线4333	红星谷1#配电站(1-1)箱变(用户)#	315	52.34	87.13	87.13	未进入负面清单	否	无	
693	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	57.87	139.42	139.42	未进入负面清单	否	无	
694	本溪县	连街线	石哈四组变压器	30	44.2	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	
695	南芬区	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器2	400	29.24	203.04	203.04	未进入负面清单	否	无	
696	桓仁县	北城线	龙宝国际花园1号箱变配电变压器	630	11.3	432.81	432.81	未进入负面清单	否	无	
697	桓仁县	10kV铎二线	文治沟七组	315	8.89	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	

698	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区2#箱变变压器	400	30.48	198.08	198.08	未进入负面清单	否	无	
699	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分78#	200	22.98	114.04	114.04	未进入负面清单	否	无	
700	溪湖区	程家1#线	程家#16箱式配电站变压器	500	22.2	289.00	289.00	未进入负面清单	否	无	
701	溪湖区	柳塘线	柳塘线解困开发#4箱式配电站变压器	630	20.5	374.85	374.85	未进入负面清单	否	无	
702	明山区	明博线538	10kV明博线博林#5箱式变电站172间隔配电变压器	400	57.11	91.56	91.56	未进入负面清单	否	无	
703	平山区	南永线5845	10kV南永线铁运配电室171间隔配电变压器	630	41.17	244.63	244.63	未进入负面清单	否	无	
704	明山区	体江线4041	10kV体江线#20右1金域蓝湾#4柱上变压器	315	54.21	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	
705	高新区	高宝线1241	红旗社区#1箱变配电变压器	500	17.15	314.25	314.25	未进入负面清单	否	无	
706	本溪县	汤沟线	草河掌村变压器	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无	
707	平山区	南地线3221	10kV南地线#17柱上变压器	315	56.08	75.35	75.35	未进入负面清单	否	无	
708	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.25	237.83	237.83	未进入负面清单	否	无	
709	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	40.8	156.80	156.80	未进入负面清单	否	无	
710	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.76	272.41	272.41	未进入负面清单	否	无	
711	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.6	217.60	217.60	未进入负面清单	否	无	
712	溪湖区	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左8柱上变压器	400	47.76	128.96	128.96	未进入负面清单	否	无	
713	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#165左3变压器	10	57	2.30	2.30	未进入负面清单	否	无	
714	本溪县	山关线	山煤分#14山城子三组变台	200	21.9	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无	
715	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.5	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	
716	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期3#箱变配电变压器	400	21.45	234.20	234.20	未进入负面清单	否	无	
717	平山区	兴金#2线	兴金2#线13右4左3左2变压器台	400	23.25	227.00	227.00	未进入负面清单	否	无	
718	平山区	南地线3221	10kV南地线#26柱上变压器	315	57.71	70.21	70.21	未进入负面清单	否	无	
719	明山区	地工线530	10kV新技线龙凤配电室171间隔配电变压器	400	49.4	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	
720	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室172间隔配电变压器	400	54.98	100.08	100.08	未进入负面清单	否	无	
721	南芬区	机修线	机修线电业箱变变压器	500	49.7	151.50	151.50	未进入负面清单	否	无	
722	溪湖区	煤二线	10kV煤二线金坑分#50左30#柱上变压器	100	0.16	79.84	79.84	未进入负面清单	否	无	
723	桓仁县	10kV联网线	五女北区#1箱变#2变压器	500	39.12	204.40	204.40	未进入负面清单	否	无	
724	本溪县	碱魏线	祥和家园二期1#箱变配电变压器	630	16.7	398.79	398.79	未进入负面清单	否	无	
725	明山区	体消线4047	10kV体消线新新家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	32.66	236.70	236.70	未进入负面清单	否	无	

726	明山区	体消线4047	10kV体消线天龙配变室172间隔配电变压器	400	60.36	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	
727	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.81	404.40	404.40	未进入负面清单	否	无	
728	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.27	218.80	218.80	未进入负面清单	否	无	
729	明山区	地工线530	10kV地工线紫金苑箱式变电站171间隔配电变压器	400	53.9	104.40	104.40	未进入负面清单	否	无	
730	明山区	合源线1148	10kV合源线公园里#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	38.32	262.58	262.58	未进入负面清单	否	无	
731	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁路#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	50.48	147.60	147.60	未进入负面清单	否	无	
732	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室171间隔配电变压器	400	78.96	4.16	4.16	未进入负面清单	否	无	
733	溪湖区	彩街线	彩胜#1配电室1#变压器	500	44.96	175.20	175.20	未进入负面清单	否	无	
734	溪湖区	牛兴线	煤铁#3箱式配电站变压器	500	21.6	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无	
735	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站172间隔配电变压器	630	36.03	277.01	277.01	未进入负面清单	否	无	
736	明山区	北地线529	10kV北地线军区配电室171间隔配电变压器	630	16.19	402.00	402.00	未进入负面清单	否	无	
737	明山区	体消线4047	体消线北光分20#开闭所锦城小区	500	56.06	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	
738	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站171间隔配电变压器	315	32.57	149.40	149.40	未进入负面清单	否	无	
739	明山区	体车2号线4048	体车2#线8右1左1#富尔顿公寓	630	27.49	330.81	330.81	未进入负面清单	否	无	
740	明山区	北地线529	10kV北地线永光配电室171间隔配电变压器	400	27.7	209.20	209.20	未进入负面清单	否	无	
741	本溪县	厚德线	本溪满族自治县天赐万豪大酒店有限公司$	400	17.25	251.00	251.00	未进入负面清单	否	无	
742	明山区	北地线529	10kV北地线商校配电室171间隔配电变压器	400	69.72	41.12	41.12	未进入负面清单	否	无	
743	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	32.16	150.70	150.70	未进入负面清单	否	无	
744	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#7箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	20.86	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	
745	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园9#（用户）	630	31.17	307.63	307.63	未进入负面清单	否	无	
746	本溪县	市陈线	市陈线迎宾小区#1箱变站内变压器	315	62.93	53.77	53.77	未进入负面清单	否	无	
747	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园4#（用户）	630	14.73	411.20	411.20	未进入负面清单	否	无	
748	明山区	北地线529	10kV北地线实华配电室171间隔配电变压器	630	18.83	385.37	385.37	未进入负面清单	否	无	
749	明山区	地照线1137	YHG_地照线41左1#爱特环网柜爱特3#箱（用户）	630	16.79	398.22	398.22	未进入负面清单	否	无	
750	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	26.56	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	
751	明山区	明博线538	10kV体东线景康#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	45.75	137.00	137.00	未进入负面清单	否	无	
752	明山区	体车2号线4048	YHG_体联2#线8右1左1# 新地箱变（用户）	500	22	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	
753	高新区	榆林1#线	榆林3#箱变2#变压器	630	65.78	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	

754	溪湖区	梁家线	成德5#配电站变压器	400	40.62	157.52	157.52	未进入负面清单	否	无	
755	溪湖区	党校线	绿地山水城#5箱式配电站间隔配电变压器	500	12.12	339.40	339.40	未进入负面清单	否	无	
756	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	41.52	242.42	242.42	未进入负面清单	否	无	
757	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	49.16	154.20	154.20	未进入负面清单	否	无	
758	溪湖区	牛街线	本桓路#4箱式配电站#1变压器	630	33.37	293.77	293.77	未进入负面清单	否	无	
759	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	50.72	117.12	117.12	未进入负面清单	否	无	
760	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.27	193.60	193.60	未进入负面清单	否	无	
761	明山区	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站172间隔配电变压器	500	24.76	276.20	276.20	未进入负面清单	否	无	
762	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线土杂配电室171间隔配电变压器	315	52.62	86.25	86.25	未进入负面清单	否	无	
763	溪湖区	河东线	峪中2#配电站变压器	630	19.26	382.66	382.66	未进入负面清单	否	无	
764	溪湖区	程家1#线	程家#28箱式配电站变压器	400	25.45	218.20	218.20	未进入负面清单	否	无	
765	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无	
766	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区5#箱变（用户）	400	64.02	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无	
767	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.48	274.18	274.18	未进入负面清单	否	无	
768	溪湖区	峪红线4333	樱花街2#箱式变电站（用户自维）配电变压器	630	12.27	426.70	426.70	未进入负面清单	否	无	
769	明山区	体消线4047	10kV体消线水塔#1配变室171间隔配电变压器	630	65.83	89.27	89.27	未进入负面清单	否	无	
770	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线联丰#2配电室171间隔配电变压器	630	36.95	271.22	271.22	未进入负面清单	否	无	
771	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41左8变压器	200	5.02	149.96	149.96	未进入负面清单	否	无	
772	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线47#右13	200	13.8	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
773	平山区	崔立线3237	10kV崔立线#27右8柱上变压器	200	21.08	117.84	117.84	未进入负面清单	否	无	
774	溪湖区	程家2#线	程家#1箱式配电站变压器	500	15.12	324.40	324.40	未进入负面清单	否	无	
775	明山区	地工线530	10kV地工线新地#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	26.16	215.36	215.36	未进入负面清单	否	无	
776	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#6箱式变电站172间隔配电变压器	630	17.52	393.62	393.62	未进入负面清单	否	无	
777	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏配电室172间隔配电变压器	630	17.71	392.43	392.43	未进入负面清单	否	无	
778	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区2#箱变（用户）	500	25.82	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	
779	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14左3柱上变压器	315	57.52	70.81	70.81	未进入负面清单	否	无	
780	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民3#箱变2#（用户）	630	15.66	405.34	405.34	未进入负面清单	否	无	
781	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟六组	50	37.48	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	

782	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线#99	200	16.54	126.92	126.92	未进入负面清单	否	无	
783	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	24	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	
784	溪湖区	后牛线	柳北#3箱式配电站变压器	400	17.58	249.68	249.68	未进入负面清单	否	无	
785	桓仁县	北屯线	英英沟林厂	30	57	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	
786	本溪县	云街线	邮局变压器	400	79.29	2.84	2.84	未进入负面清单	否	无	
787	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右3右2柱上变压器（新）	400	37.2	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	
788	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室172间隔配电变压器	630	52.87	170.92	170.92	未进入负面清单	否	无	
789	桓仁县	黑六线	刘家沟四组	200	27.86	104.28	104.28	未进入负面清单	否	无	
790	桓仁县	北长线	长春沟三组	50	12.72	33.64	33.64	未进入负面清单	否	无	
791	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#3配电室172间隔配电变压器	630	27.31	331.95	331.95	未进入负面清单	否	无	
792	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦11#箱变（用户）	630	11.17	433.63	433.63	未进入负面清单	否	无	
793	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.16	269.89	269.89	未进入负面清单	否	无	
794	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#2箱式配电站171间隔配电变压器	500	27.04	264.80	264.80	未进入负面清单	否	无	
795	溪湖区	牛兴线	工农#1箱式配电站变压器	630	14.03	415.61	415.61	未进入负面清单	否	无	
796	明山区	体江线4041	10kV体江线万豪花园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	44.63	222.83	222.83	未进入负面清单	否	无	
797	明山区	体东线4033	10kV体东线明东配电室172间隔配电变压器	630	46.4	211.68	211.68	未进入负面清单	否	无	
798	溪湖区	氰胺线	和谐4#配电站变压器	630	28.73	323.00	323.00	未进入负面清单	否	无	
799	明山区	北地线529	10kV北地线高明配电室171间隔配电变压器	500	78.06	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	
800	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.33	218.42	218.42	未进入负面清单	否	无	
801	南芬区	下街线	下街线头道分#26柱上-变压器	50	46.24	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	
802	溪湖区	程家2#线	程家#7箱式配电站变压器	500	16.8	316.00	316.00	未进入负面清单	否	无	
803	本溪县	东碱线	初忠海	200	18.14	123.72	123.72	未进入负面清单	否	无	
804	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线东坟配电室171间隔配电变压器	630	26.76	335.41	335.41	未进入负面清单	否	无	
805	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1右3柱上变压器	200	51.68	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	
806	明山区	北地线529	10kV北地线西坟#4配电室172间隔配电变压器	400	73.44	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	
807	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	49.48	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无	
808	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园2#（用户）	630	12.38	426.01	426.01	未进入负面清单	否	无	
809	溪湖区	峪党线	新宇#3箱式配电站变压器	630	24.3	350.91	350.91	未进入负面清单	否	无	

810	本溪县	市纺线	YHG_黄金家园1#箱变配电变压器	630	37.4	268.38	268.38	未进入负面清单	否	无	
811	明山区	地工线530	10kV地工线#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.87	220.52	220.52	未进入负面清单	否	无	
812	本溪县	汤沟线	碑界岭B台区	50	17.6	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	
813	溪湖区	峪桃2#线	峪桃#2线#1箱变（用户）	500	29.28	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无	
814	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室171间隔配电变压器	630	54.35	161.60	161.60	未进入负面清单	否	无	
815	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#3箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	44.32	224.78	224.78	未进入负面清单	否	无	
816	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.87	215.02	215.02	未进入负面清单	否	无	
817	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.84	246.71	246.71	未进入负面清单	否	无	
818	桓仁县	黑六线	刘家沟六组	315	19.96	189.13	189.13	未进入负面清单	否	无	
819	溪湖区	程家1#线	程家#18箱式配电站变压器	630	12.88	422.86	422.86	未进入负面清单	否	无	
820	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	24.36	278.20	278.20	未进入负面清单	否	无	
821	桓仁县	10kV铧二线	中心村1号	315	41.78	120.39	120.39	未进入负面清单	否	无	
822	溪湖区	北街线	北街线#47左2右2	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无	
823	溪湖区	姚金线	富虹太子城#4配电站#2变压器	630	37.79	265.92	265.92	未进入负面清单	否	无	
824	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.56	297.20	297.20	未进入负面清单	否	无	
825	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.6	412.02	412.02	未进入负面清单	否	无	
826	南芬区	桥思线	桥思线无害化支#13	100	14.88	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	
827	桓仁县	10kV四红线	四平六组	400	12.32	270.72	270.72	未进入负面清单	否	无	
828	明山区	体明1号线526	天华#1箱变变压器	630	34.89	284.19	284.19	未进入负面清单	否	无	
829	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室172间隔配电变压器	630	9.26	445.66	445.66	未进入负面清单	否	无	
830	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	51.92	112.32	112.32	未进入负面清单	否	无	
831	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#3配电室171间隔配电变压器	630	29.05	320.99	320.99	未进入负面清单	否	无	
832	溪湖区	峪红线4333	樱花街1#箱式变电站（用户自维）配电变压器	630	17.3	395.01	395.01	未进入负面清单	否	无	
833	明山区	新立线531	10kV新立线朝中箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.97	315.19	315.19	未进入负面清单	否	无	
834	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线废品配电室171间隔配电变压器	500	35.59	222.05	222.05	未进入负面清单	否	无	
835	本溪县	田石线	转山子#012变台	200	53.04	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	
836	南芬区	南街线	南街线永安分三组支#53右8柱上-变压器	315	1.87	246.11	246.11	未进入负面清单	否	无	
837	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右12左4柱上变压器	50	16.08	31.96	31.96	未进入负面清单	否	无	

838	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	30.98	308.83	308.83	未进入负面清单	否	无	
839	溪湖区	姚峪线	太子城五期5#箱变配电变压器	630	32.57	298.81	298.81	未进入负面清单	否	无	
840	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#11箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	11.19	433.50	433.50	未进入负面清单	否	无	
841	本溪县	偏水线	高官沿龙村B台区柱上-变压器	200	16.2	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无	
842	南芬区	桥思线	桥思线#138左19变压器	400	16.44	254.24	254.24	未进入负面清单	否	无	
843	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣山庄二期2号箱变	630	21.33	369.62	369.62	未进入负面清单	否	无	
844	本溪县	祁街线	铁采B变压器	200	4.62	150.76	150.76	未进入负面清单	否	无	
845	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城2#箱变1配电变压器	400	23.5	226.00	226.00	未进入负面清单	否	无	
846	平山区	中南线5544	10kV中南线#11右1柱上变压器	315	31.71	152.11	152.11	未进入负面清单	否	无	
847	高新区	高堡4号线1252	10kV高堡4线#15前1变压器	50	19.84	30.08	30.08	未进入负面清单	否	无	
848	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟一组	200	12.18	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	
849	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路#4配电室171间隔配电变压器	800	35.34	357.28	357.28	未进入负面清单	否	无	
850	平山区	南解线5844	10kV南解线德太配电室171间隔配电变压器	315	40.38	124.80	124.80	未进入负面清单	否	无	
851	桓仁县	10kV北岔线	北岔二组	100	24.64	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无	
852	平山区	春明1号线3233	10kV春明#3线万达广场配电室172间隔配电变压器	1600	7.25	1164.00	1164.00	未进入负面清单	否	无	
853	桓仁县	北长线	长春沟村2号	50	26.72	26.64	26.64	未进入负面清单	否	无	
854	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#39变压器	200	22.44	115.12	115.12	未进入负面清单	否	无	
855	桓仁县	10kV兰家线	东关三组	315	10.21	219.84	219.84	未进入负面清单	否	无	
856	桓仁县	10kV双业线	二道沟三组	400	11.85	272.60	272.60	未进入负面清单	否	无	
857	本溪县	田粘线	全堡商店#058变台	200	13.89	132.22	132.22	未进入负面清单	否	无	
858	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	37.36	213.20	213.20	未进入负面清单	否	无	
859	本溪县	山柜线	陈英三组B台区	50	15.48	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	
860	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#13左6柱上变压器	100	33.2	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无	
861	溪湖区	河畔线4533	河畔#4配电站#2变压器	500	22.16	289.20	289.20	未进入负面清单	否	无	
862	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城10#箱式变电站间隔配电变压器	500	30.08	249.60	249.60	未进入负面清单	否	无	
863	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期6号箱变变压器	630	22	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	
864	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期1号箱变171号间隔配电变压器	630	11.3	432.81	432.81	未进入负面清单	否	无	
865	溪湖区	柳塘线	辽宁实华（集团）房地产开发有限公司柳塘线#54（用户自维）柱上变压器	315	65.83	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	

866	本溪县	祁镁线	云盘前六祖变压器	200	15.74	128.52	128.52	未进入负面清单	否	无	
867	桓仁县	10kV江润线	城建名都3号箱变	630	21.87	366.22	366.22	未进入负面清单	否	无	
868	高新区	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右24柱上变压器	100	27.06	52.94	52.94	未进入负面清单	否	无	
869	平山区	南解线5844	10kV南解线#56美蓝城#7柱上变压器（用户）	315	42.86	116.99	116.99	未进入负面清单	否	无	
870	桓仁县	10kV浑江线	天韵#2箱变变压器	800	35.75	354.00	354.00	未进入负面清单	否	无	
871	本溪县	市陈线	市陈线#3变压器	400	43.44	146.24	146.24	未进入负面清单	否	无	
872	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#44右3变压器	315	22.93	179.77	179.77	未进入负面清单	否	无	
873	桓仁县	10kV北岔线	双合七组	100	31.56	48.44	48.44	未进入负面清单	否	无	
874	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福一号配电变压器	630	27.21	332.58	332.58	未进入负面清单	否	无	
875	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路#1配电站172间隔配电变压器	630	29.89	315.69	315.69	未进入负面清单	否	无	
876	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#56	400	10.02	279.92	279.92	未进入负面清单	否	无	
877	本溪县	东洋线	碱洋线河东变压器	100	29.04	50.96	50.96	未进入负面清单	否	无	
878	本溪县	偏瓦线	孤甸前山台区	50	18.24	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	
879	平山区	崔立线3237	10kV崔立线平山#7配电室172间隔配电变压器	315	32	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	
880	平山区	中东线5533	10kV中东线#338左2柱上变压器	315	25.75	170.89	170.89	未进入负面清单	否	无	
881	溪湖区	后牛线	柳塘#12配电站站内变压器	630	9.75	442.58	442.58	未进入负面清单	否	无	
882	南芬区	南街线	丽景小区箱变#2配电变压器	500	13.12	334.40	334.40	未进入负面清单	否	无	
883	本溪县	市陈2号线	YHG_锦绣配电变压器	400	40.95	156.20	156.20	未进入负面清单	否	无	
884	本溪县	碱魏线	碱厂水利站台区	100	47.79	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	
885	溪湖区	氰胺线	俪城E区7#配电站（用户）配电变压器	400	32.8	188.80	188.80	未进入负面清单	否	无	
886	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期4号箱变配电变压器	630	21.08	371.20	371.20	未进入负面清单	否	无	
887	桓仁县	10kV铧二线	文治沟六组	100	17.54	62.46	62.46	未进入负面清单	否	无	
888	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#60变压器	200	21.36	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无	
889	本溪县	张网线	黄岭岗B变台	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	无	
890	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右1前1柱上变压器	200	13.17	133.66	133.66	未进入负面清单	否	无	
891	本溪县	南碱线1042	小峪河南A台区	100	51.8	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	
892	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#9箱变高压间隔配电变压器	630	0.15	503.06	503.06	未进入负面清单	否	无	
893	桓仁县	10kV联网线	和禹13号	100	55.02	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	

894	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#2箱式配电站变压器	400	6.78	292.88	292.88	未进入负面清单	否	无	
895	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川一组2号	100	23.19	56.81	56.81	未进入负面清单	否	无	
896	本溪县	市纺线	YHG_黄金家园二号配电变压器	400	29.85	200.60	200.60	未进入负面清单	否	无	
897	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂五组	400	49.92	120.32	120.32	未进入负面清单	否	无	
898	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区3号箱变变压器	630	34	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	
899	南芬区	露天矿线	露天矿线#107	315	27.54	165.25	165.25	未进入负面清单	否	无	
900	溪湖区	彩水线	海景#1箱变#1变压器	500	52.96	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
901	本溪县	市温1号线	惠泽园7#变台	315	24.53	174.73	174.73	未进入负面清单	否	无	
902	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾B区3号箱变配电变压器	630	32.63	298.43	298.43	未进入负面清单	否	无	
903	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸九组2号	400	4.95	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
904	平山区	中东线5533	10kV中东线#38左1柱上变压器	400	35.25	179.00	179.00	未进入负面清单	否	无	
905	桓仁县	10kV沙影线	北沟十二组	100	13.16	66.84	66.84	未进入负面清单	否	无	
906	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭1号箱变171号间隔配电变压器	630	8.25	452.03	452.03	未进入负面清单	否	无	
907	高新区	榆林1#线	榆林1#箱变2#变压器	630	23.49	356.01	356.01	未进入负面清单	否	无	
908	溪湖区	峪桃1#线	峪党线6#右3丽景花园箱变（用户）	400	38.6	165.60	165.60	未进入负面清单	否	无	
909	桓仁县	10kV联网线	五女新城三期1号箱变	630	29.45	318.47	318.47	未进入负面清单	否	无	
910	桓仁县	崔城线	崔家街村	200	75.48	9.04	9.04	未进入负面清单	否	无	
911	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#3箱式配电站变压器	500	25.89	270.55	270.55	未进入负面清单	否	无	
912	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#12箱式配电站变压器	400	25.53	217.88	217.88	未进入负面清单	否	无	
913	桓仁县	10kV中心线	东海家园箱变配电变压器	500	16.8	316.00	316.00	未进入负面清单	否	无	
914	桓仁县	10kV五三线	大镜沟一组2号	50	29.2	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	
915	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线广小箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	10.4	348.00	348.00	未进入负面清单	否	无	
916	桓仁县	10kV北岔线	双合十一组	30	37	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	
917	本溪县	森秀线	荒山别墅变台	200	7.77	144.46	144.46	未进入负面清单	否	无	
918	桓仁县	10kV二甸线	马达营一组2号	30	23.83	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	
919	桓仁县	北城线	上古城村2号	100	53.28	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	
920	溪湖区	彩铁线	彩进1#配电站#1变压器	500	20.4	298.00	298.00	未进入负面清单	否	无	
921	桓仁县	崔城线	六河村新房	200	42.48	75.04	75.04	未进入负面清单	否	无	

922	桓仁县	天健线	荣华上苑4号箱变配电变压器	630	16	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	
923	溪湖区	彩街线	彩力#1配电室变压器	200	61.44	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	
924	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园二期（2#）配电变压器	1600	33.3	747.20	747.20	未进入负面清单	否	无	
925	本溪县	市关线	小市新村#3变压器	200	51.52	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	
926	南芬区	南街线	南街线#31左2左2	400	37.74	169.04	169.04	未进入负面清单	否	无	
927	高新区	梨火2号线4434	梨火2#线#5左3变压器	100	41.32	38.68	38.68	未进入负面清单	否	无	
928	桓仁县	10kV江润线	城建名都6号箱变	630	17.81	391.80	391.80	未进入负面清单	否	无	
929	桓仁县	10kV五三线	大镜沟九组	30	32.4	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	
930	本溪县	城街线	教师楼变压器	100	33.68	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	
931	桓仁县	10kV沙五2线	头道河六组	400	17.94	248.24	248.24	未进入负面清单	否	无	
932	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#19柱上变压器（新）	50	51.84	14.08	14.08	未进入负面清单	否	无	
933	平山区	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.67	235.18	235.18	未进入负面清单	否	无	
934	高新区	石街线	金桥置业箱变变压器	400	11.8	272.80	272.80	未进入负面清单	否	无	
935	高新区	石歪线	10kV石歪线充电桩#1箱式变电站配电变压器	630	45.81	215.40	215.40	未进入负面清单	否	无	
936	溪湖区	北沟线	北沟线#25左3柱上变压器（新）	100	24.15	55.85	55.85	未进入负面清单	否	无	
937	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室172间隔配电变压器	315	69.52	33.01	33.01	未进入负面清单	否	无	
938	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分5#	200	8.1	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无	
939	桓仁县	普拐线	胜利一、五组	400	42.51	149.96	149.96	未进入负面清单	否	无	
940	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#3箱变变压器	400	48.1	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无	
941	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#50柱上变压器	315	25.12	172.87	172.87	未进入负面清单	否	无	
942	平山区	春明1号线3233	10kV春明线宝鼎箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	19.92	240.32	240.32	未进入负面清单	否	无	
943	本溪县	市泉线	山水丽城5号箱变$	400	41.4	154.40	154.40	未进入负面清单	否	无	
944	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线1右3T接峪中16#箱变（东山峪前区域6#）	500	18.34	308.30	308.30	未进入负面清单	否	无	
945	桓仁县	10kV沙影线	北沟村	200	28.84	102.32	102.32	未进入负面清单	否	无	
946	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	24.4	278.00	278.00	未进入负面清单	否	无	
947	本溪县	市陈线	煤炭巷#3变压器	250	49.79	75.53	75.53	未进入负面清单	否	无	
948	桓仁县	黑六线	大东沟村4号	100	20.1	59.90	59.90	未进入负面清单	否	无	
949	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#4右1柱上变压器（新）	400	5.01	299.96	299.96	未进入负面清单	否	无	

950	溪湖区	氰胺线	和谐6#配电站变压器	630	21.75	366.98	366.98	未进入负面清单	否	无	
951	本溪县	市温1号线	惠泽园11#变台	315	33.63	146.07	146.07	未进入负面清单	否	无	
952	溪湖区	河东线	河东线峪中11#箱变（东山峪前区域1#）	630	17.64	392.87	392.87	未进入负面清单	否	无	
953	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线#29环网柜美蓝城#3柱上变压器（用户）	315	51.39	90.12	90.12	未进入负面清单	否	无	
954	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.52	272.40	272.40	未进入负面清单	否	无	
955	溪湖区	彩街线	彩力#9配电室变压器	500	2.4	388.00	388.00	未进入负面清单	否	无	
956	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	19.2	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	
957	南芬区	露天矿线	露天矿线#106前2	315	25.71	171.01	171.01	未进入负面清单	否	无	
958	溪湖区	北沟线	北沟线#267右2柱上变压器（新）	200	24.9	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	
959	高新区	歪街线5641	悦蓝湾7#箱变配电变压器	400	8.94	284.24	284.24	未进入负面清单	否	无	
960	本溪县	山关线	小市陈英二组B台区	100	11.28	68.72	68.72	未进入负面清单	否	无	
961	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸#1箱变变压器	800	24.71	442.32	442.32	未进入负面清单	否	无	
962	平山区	转山线3217	10kV转山线天华#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	800	32.01	383.92	383.92	未进入负面清单	否	无	
963	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#1配电室171间隔配电变压器	400	26.32	214.72	214.72	未进入负面清单	否	无	
964	明山区	新明线5745	10kV新明线#79柱上变压器	400	26.19	215.24	215.24	未进入负面清单	否	无	
965	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#2箱式配电站变压器	315	25.97	170.19	170.19	未进入负面清单	否	无	
966	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7块地#5箱式变电站间隔配电变压器	630	10.95	435.02	435.02	未进入负面清单	否	无	
967	桓仁县	10kV联网线	五女北区2#箱变#2变压器	500	46.4	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	
968	溪湖区	氰胺线	氰胺线后石#1配电站变压器	400	25.4	218.40	218.40	未进入负面清单	否	无	
969	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城3#箱式变电站间隔配电变压器	630	19.52	381.02	381.02	未进入负面清单	否	无	
970	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣山庄二期3号箱变	630	22.6	361.62	361.62	未进入负面清单	否	无	
971	本溪县	市泉线	阿朵城4号箱变变压器	630	16.89	397.59	397.59	未进入负面清单	否	无	
972	本溪县	碱魏线	碱厂二组D台区	200	34.53	90.94	90.94	未进入负面清单	否	无	
973	本溪县	南石线	南甸石矿4#箱变配电变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	无	
974	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#18	200	4.36	151.28	151.28	未进入负面清单	否	无	
975	桓仁县	10kV浑江线	华一箱变变压器	400	39.52	161.92	161.92	未进入负面清单	否	无	
976	南芬区	塔冰线	塔冰线#116	100	42.24	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	
977	桓仁县	10kV浑江线	天韵#1箱变变压器	800	43.95	288.40	288.40	未进入负面清单	否	无	

978	溪湖区	河东线	河东线峪中13#箱变（东山峪前区域4#）配电变压器	400	13.72	265.12	265.12	未进入负面清单	否	无	
979	本溪县	田南线	大东外#07变台	100	11.72	68.28	68.28	未进入负面清单	否	无	
980	溪湖区	北新线	北新线11#配电站#1变压器	500	18.24	308.80	308.80	未进入负面清单	否	无	
981	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#9箱式变电站#1变压器（用户）	630	19.89	378.69	378.69	未进入负面清单	否	无	
982	本溪县	田魏线	魏堡林场	50	45.5	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	
983	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	9.68	443.02	443.02	未进入负面清单	否	无	
984	溪湖区	梁家线	梁家线#61	200	69.36	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	
985	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园4#变台	315	28.6	161.91	161.91	未进入负面清单	否	无	
986	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司	400	22.6	229.60	229.60	未进入负面清单	否	无	
987	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村2号	200	21.84	116.32	116.32	未进入负面清单	否	无	
988	高新区	火彩线2135	10千伏火彩线豆房沟分19号柱上变压器	200	3.39	153.22	153.22	未进入负面清单	否	无	
989	溪湖区	北沟线	北沟线#75左2柱上变压器	30	40.92	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	
990	溪湖区	后牛线	后牛线#76	200	23.64	112.72	112.72	未进入负面清单	否	无	
991	桓仁县	普拐线	胜利六组	200	21.71	116.58	116.58	未进入负面清单	否	无	
992	本溪县	云酸线	草河口地质B台区	200	26.22	107.56	107.56	未进入负面清单	否	无	
993	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#1配电室172间隔配电变压器	315	60.34	61.93	61.93	未进入负面清单	否	无	
994	溪湖区	柳塘线	柳塘线#51右5（用户）柱上变压器	315	73.07	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	
995	溪湖区	河东线	峪中1#变压器	630	23.11	358.41	358.41	未进入负面清单	否	无	
996	桓仁县	10kV铧木线	东堡七组	400	4.07	303.72	303.72	未进入负面清单	否	无	
997	本溪县	兰城线	碱兰线孤山堡B变台	100	22.68	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	
998	本溪县	市街线	新华书店箱式变站内配电变压器	400	46.12	135.52	135.52	未进入负面清单	否	无	
999	本溪县	南沟线	南甸街里B台区	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	无	
1000	桓仁县	10kV铧西线	川里七组	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	无	
1001	平山区	南地线3221	10kV南地线舒心家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.96	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
1002	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#8配电站变压器	630	15.49	406.41	406.41	未进入负面清单	否	无	
1003	本溪县	福润线	汤河福湾2#箱变配电变压器	400	42.4	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	
1004	平山区	南地线3221	10KV南地线崔胜#2配电室171间隔配电变压器	630	34.25	288.23	288.23	未进入负面清单	否	无	
1005	南芬区	南街线	粮库箱变配电变压器	400	31.05	195.80	195.80	未进入负面清单	否	无	

1006	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.27	319.60	319.60	未进入负面清单	否	无	
1007	南芬区	南街线	南街线#2	315	46.2	106.47	106.47	未进入负面清单	否	无	
1008	本溪县	东洋线	碱洋线老营沟变压器	200	12.99	134.02	134.02	未进入负面清单	否	无	
1009	溪湖区	北胺线	北胺线85左5	80	66.56	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	
1010	桓仁县	北城线	上古城村	315	32.19	150.60	150.60	未进入负面清单	否	无	
1011	高新区	歪街线5641	悦蓝湾8#箱变配电变压器	400	11.55	273.80	273.80	未进入负面清单	否	无	
1012	南芬区	东营线	黑沟支2号箱变配电变压器	100	16.89	63.11	63.11	未进入负面清单	否	无	
1013	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线#29左3柱上变压器	400	48.24	127.04	127.04	未进入负面清单	否	无	
1014	平山区	长山1号线5839	10Kv长山#3配电站171间隔配电变压器	400	51.84	112.64	112.64	未进入负面清单	否	无	
1015	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线旺业雄箱式变电站171间隔配电变压器	400	3.45	306.20	306.20	未进入负面清单	否	无	
1016	桓仁县	江城线	江城#2箱变变压器	1600	24.83	882.72	882.72	未进入负面清单	否	无	
1017	桓仁县	10kV双拐线	岔路子二组	100	7.32	72.68	72.68	未进入负面清单	否	无	
1018	高新区	高西2号线1249	10kV高西2#线90#柱上变压器	200	10.29	139.42	139.42	未进入负面清单	否	无	
1019	桓仁县	10kV江润线	丽水二区2号箱变配电变压器	400	29.55	201.80	201.80	未进入负面清单	否	无	
1020	溪湖区	党校线	绿地山水城#4箱式配电站间隔配电变压器	630	10.76	436.21	436.21	未进入负面清单	否	无	
1021	溪湖区	后堡线	后堡线#5左4柱上变压器（新）	200	10.76	138.48	138.48	未进入负面清单	否	无	
1022	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线#24柱上变压器（新）	100	48.48	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	
1023	高新区	张蓝线2229	张蓝线#35右1变压器	200	10.57	138.86	138.86	未进入负面清单	否	无	
1024	桓仁县	10kV铎二线	光复村4号	400	39.32	162.72	162.72	未进入负面清单	否	无	
1025	桓仁县	北城线	东北参茸城A区#1箱变变压器	630	18.48	387.58	387.58	未进入负面清单	否	无	
1026	溪湖区	彩明联线	排涝1#箱变变压器	500	22.44	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无	
1027	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川五组	200	22.74	114.52	114.52	未进入负面清单	否	无	
1028	桓仁县	天健线	民西3号	400	22.4	230.40	230.40	未进入负面清单	否	无	
1029	本溪县	市山线	黄金新城4#箱变配电变压器	630	14.98	409.63	409.63	未进入负面清单	否	无	
1030	平山区	广山线5833	10KV广山#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.99	422.16	422.16	未进入负面清单	否	无	
1031	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期2号箱变配电变压器	630	19.62	380.39	380.39	未进入负面清单	否	无	
1032	本溪县	山煤线	小市山城子四组B台区	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无	
1033	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯四组2号	50	62.28	8.86	8.86	未进入负面清单	否	无	

1034	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟前组B台区	50	0.08	39.96	39.96	未进入负面清单	否	无	
1035	南芬区	桥街线	10kV桥街线71左28变压器	200	4.14	151.72	151.72	未进入负面清单	否	无	
1036	南芬区	南街线	南街线永安分#60右#59	30	26.67	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	
1037	本溪县	市温2号线	市温2#线曲轴厂住宅分#02变台	400	40.8	156.80	156.80	未进入负面清单	否	无	
1038	平山区	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	30.36	312.73	312.73	未进入负面清单	否	无	
1039	桓仁县	北城线	龙宝国际花园4号箱变配电变压器	630	10.7	436.59	436.59	未进入负面清单	否	无	
1040	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#17箱式变电站171间隔配电变压器	315	40.25	125.21	125.21	未进入负面清单	否	无	
1041	桓仁县	10kV铧二线	铧来新居箱变变压器	500	19.01	304.95	304.95	未进入负面清单	否	无	
1042	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线矿建配电室171间隔配电变压器	315	40.35	124.90	124.90	未进入负面清单	否	无	
1043	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷8#箱变高压间隔配电变压器	200	14.19	131.62	131.62	未进入负面清单	否	无	
1044	平山区	广山线5833	10kV广山线乾易三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.16	313.99	313.99	未进入负面清单	否	无	
1045	溪湖区	梁家线	桃花源15号箱式变电站	630	3.4	482.58	482.58	未进入负面清单	否	无	
1046	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#50柱上变压器（新）	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	无	
1047	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	41.11	245.01	245.01	未进入负面清单	否	无	
1048	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村3号	50	30.9	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	
1049	桓仁县	10kV铧二线	釜山村1号	400	30.2	199.20	199.20	未进入负面清单	否	无	
1050	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右7柱上变压器	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	无	
1051	高新区	西石线	金穗1#箱变1#配电变压器	500	21.64	291.80	291.80	未进入负面清单	否	无	
1052	平山区	中东线5533	YHG_中东线43#开闭所文化公寓2#（用户）	630	14.29	413.97	413.97	未进入负面清单	否	无	
1053	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#5配电室172间隔配电变压器	630	44.98	220.63	220.63	未进入负面清单	否	无	
1054	平山区	南泊线5837	10kV南永线本钢#8配电室172间隔配电变压器	630	14.83	410.57	410.57	未进入负面清单	否	无	
1055	桓仁县	10kV江汇线	锦绣家园1号箱变配电变压器	630	27.75	329.18	329.18	未进入负面清单	否	无	
1056	桓仁县	黑六线	六道沟村2号	200	25.25	109.50	109.50	未进入负面清单	否	无	
1057	桓仁县	普拐线	胜利七组	200	60.26	39.48	39.48	未进入负面清单	否	无	
1058	南芬区	选矿线	南芬选矿俱乐部变压器配电变压器	500	18.36	308.20	308.20	未进入负面清单	否	无	
1059	本溪县	田石线	大堡小学#01变台	400	19.95	240.20	240.20	未进入负面清单	否	无	
1060	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔三组	100	20.94	59.06	59.06	未进入负面清单	否	无	
1061	高新区	歪街线5641	10kV歪街线174#变压器	50	51.44	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	

1062	南芬区	东沟线	10kV东沟线#14左#2	400	34.65	181.40	181.40	未进入负面清单	否	无	
1063	桓仁县	10kV普夹线	大青沟一、六组	315	30.07	157.28	157.28	未进入负面清单	否	无	
1064	本溪县	连街线	连山关李堡B台区	50	8.96	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无	
1065	明山区	体化线4039	10kV体化线#9右10柱上变压器	315	11.08	217.10	217.10	未进入负面清单	否	无	
1066	本溪县	山关线	山关线碱厂堡四组B台区	100	22.05	57.95	57.95	未进入负面清单	否	无	
1067	桓仁县	10kV江汇线	西江新村箱变变压器	500	42.56	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	
1068	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期4号箱变配电变压器	630	20.44	375.23	375.23	未进入负面清单	否	无	
1069	溪湖区	彩水线	大东#11配电站变压器	400	22.68	229.28	229.28	未进入负面清单	否	无	
1070	桓仁县	10kV雅河线	联合二组	400	25.93	216.28	216.28	未进入负面清单	否	无	
1071	桓仁县	10kV江汇线	养路段	315	34.03	144.81	144.81	未进入负面清单	否	无	
1072	平山区	中南线5544	10kV中南线福利配电室171间隔配电变压器	630	26.16	339.19	339.19	未进入负面清单	否	无	
1073	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城3号箱变变压器	630	21.52	368.42	368.42	未进入负面清单	否	无	
1074	本溪县	汤沟线	草河掌曹家堡变压器	100	6.52	73.48	73.48	未进入负面清单	否	无	
1075	本溪县	张网线	山水倆城二期#8箱变配电变压器	630	25.49	343.41	343.41	未进入负面清单	否	无	
1076	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分#67	200	64.68	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	
1077	本溪县	兰南线	兰南线长嘴A变台	200	38.38	83.24	83.24	未进入负面清单	否	无	
1078	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期1号箱变变压器	400	23.64	225.44	225.44	未进入负面清单	否	无	
1079	桓仁县	10kV江桓线	西关五组	315	52.15	87.73	87.73	未进入负面清单	否	无	
1080	溪湖区	后牛线	后牛线#53	315	20.8	186.48	186.48	未进入负面清单	否	无	
1081	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期1号箱变配电变压器	630	27.08	333.40	333.40	未进入负面清单	否	无	
1082	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.6	222.00	222.00	未进入负面清单	否	无	
1083	桓仁县	北城线	下古城村1号	200	26.84	106.32	106.32	未进入负面清单	否	无	
1084	桓仁县	10kV铧纤线	拉古甲村6号	200	15.53	128.94	128.94	未进入负面清单	否	无	
1085	桓仁县	崔城线	崔家街村2号	100	19.68	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	
1086	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线博泰花园箱变171间隔配电变压器	630	36.23	275.75	275.75	未进入负面清单	否	无	
1087	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#4左3柱上变压器	200	40.77	78.46	78.46	未进入负面清单	否	无	
1088	桓仁县	10kV联网线	刘家沟五组	30	45.9	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	
1089	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊E变台	50	40.32	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	

1090	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.59	393.18	393.18	未进入负面清单	否	无	
1091	溪湖区	北新线	彩新1#配电站变压器	400	16.5	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	
1092	本溪县	市泉线	中金泓府1#箱变变压器	630	14.71	411.33	411.33	未进入负面清单	否	无	
1093	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安村配电室171间隔配电变压器	400	29.55	201.80	201.80	未进入负面清单	否	无	
1094	南芬区	东沟线	10kV东沟线阿家沟分#20右1	400	4.63	301.48	301.48	未进入负面清单	否	无	
1095	桓仁县	铧江联网线420	小恩堡三组	200	42.32	75.36	75.36	未进入负面清单	否	无	
1096	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#10配电站变压器	500	16.04	319.80	319.80	未进入负面清单	否	无	
1097	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#8箱变配电变压器	630	9.45	444.47	444.47	未进入负面清单	否	无	
1098	高新区	学院1#线	长风房产1箱变配电变压器	630	22.9	359.73	359.73	未进入负面清单	否	无	
1099	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川四组	200	12.87	134.26	134.26	未进入负面清单	否	无	
1100	本溪县	山关线	朴堡二三组A变台	400	21.81	232.76	232.76	未进入负面清单	否	无	
1101	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	41.49	121.31	121.31	未进入负面清单	否	无	
1102	本溪县	云街线	茫草五组变压器	200	23.82	112.36	112.36	未进入负面清单	否	无	
1103	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#54（新）	100	25.41	54.59	54.59	未进入负面清单	否	无	
1104	本溪县	森秀线	万嘉书香苑小区配电站变压器1	630	11.14	433.82	433.82	未进入负面清单	否	无	
1105	本溪县	市街线	河畔花园2#箱变	400	48.52	125.92	125.92	未进入负面清单	否	无	
1106	本溪县	田粘线	七街#02变台	200	20.31	119.38	119.38	未进入负面清单	否	无	
1107	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村1号	200	13.78	132.44	132.44	未进入负面清单	否	无	
1108	南芬区	桥街线	10kV桥街线#41左2	400	23.04	227.84	227.84	未进入负面清单	否	无	
1109	明山区	新春2号线5737	10kV新春#2线新立屯加油站箱式变电站171间隔配电变压器	400	4.68	301.28	301.28	未进入负面清单	否	无	
1110	桓仁县	10kV铧西线	新农村2号	200	39.74	80.52	80.52	未进入负面清单	否	无	
1111	桓仁县	10kV黄河线	鄱鸣花园二期3号箱变变压器	500	11.42	342.90	342.90	未进入负面清单	否	无	
1112	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线#31-1柱上变压器	400	5.19	299.24	299.24	未进入负面清单	否	无	
1113	溪湖区	党校线	绿地山水城#2箱式配电站变压器	630	24.32	350.78	350.78	未进入负面清单	否	无	
1114	平山区	南地线3221	10kV南地线群山配电室172间隔配电变压器	630	30.32	312.98	312.98	未进入负面清单	否	无	
1115	溪湖区	柳塘线	宇实华（集团）房地产开发有限公司柳塘线仕任沟分#5（用户自维）柱上变	315	46.44	105.71	105.71	未进入负面清单	否	无	
1116	本溪县	市温1号线	惠泽园2#变台	315	23.17	179.01	179.01	未进入负面清单	否	无	
1117	本溪县	兰南线	兰南线大石湖A变台	200	15.72	128.56	128.56	未进入负面清单	否	无	

1118	南芬区	南街线	南街线#3	400	8.76	284.96	284.96	未进入负面清单	否	无	
1119	本溪县	田石线	阀门厂#24变台	100	10.44	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	
1120	桓仁县	天健线	金盛佳园一期3号箱变配电变压器	630	25.71	342.03	342.03	未进入负面清单	否	无	
1121	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.01	459.84	459.84	未进入负面清单	否	无	
1122	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	18.24	308.80	308.80	未进入负面清单	否	无	
1123	桓仁县	10kV江汇线	学府家园1号箱变配电变压器	630	19.14	383.42	383.42	未进入负面清单	否	无	
1124	本溪县	田石线	田矿6#楼	200	31.2	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	
1125	桓仁县	章樾线	天健凤凰城4号箱变	630	16.6	399.42	399.42	未进入负面清单	否	无	
1126	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城8#箱式变电站间隔配电变压器	500	24.28	278.60	278.60	未进入负面清单	否	无	
1127	桓仁县	10kV双业线	东升一、二组2号	50	28.12	25.94	25.94	未进入负面清单	否	无	
1128	溪湖区	北街线	北街线40左22左5#	200	8.04	143.92	143.92	未进入负面清单	否	无	
1129	桓仁县	北城线	龙宝国际花园3号箱变配电变压器	630	8.57	450.01	450.01	未进入负面清单	否	无	
1130	溪湖区	后氰线	后氰线9号台区（临时台带柱上变压器）	630	0.02	503.87	503.87	未进入负面清单	否	无	
1131	高新区	歪金线5661	10kV歪金线#104变压器	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	
1132	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园1#变台	250	50.72	73.20	73.20	未进入负面清单	否	无	
1133	明山区	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.32	273.40	273.40	未进入负面清单	否	无	
1134	本溪县	佳宝线	市街线二马路分天缘梦支中兴小区箱式变站内变压器	1000	22.6	574.00	574.00	未进入负面清单	否	无	
1135	平山区	转山线3217	10kV转山线十八中箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	100	23.38	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	
1136	本溪县	碱魏线	YHG_粮库小区箱变配电变压器	630	38.98	258.43	258.43	未进入负面清单	否	无	
1137	桓仁县	天健线	荣华上苑3号箱变配电变压器	630	12.35	426.20	426.20	未进入负面清单	否	无	
1138	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室171间隔配电变压器	315	39.16	128.65	128.65	未进入负面清单	否	无	
1139	本溪县	偏瓦线	法偏线岭七组台区（孤甸台区）	200	17.74	124.52	124.52	未进入负面清单	否	无	
1140	明山区	北地线529	10kV北地线军区#3箱式变电站171间隔配电变压器	200	13.8	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
1141	桓仁县	10kV江润线	城建名都5号箱变	630	18.54	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无	
1142	本溪县	兰台线	兰河B变台	200	24.45	111.10	111.10	未进入负面清单	否	无	
1143	桓仁县	10kV沙金线	金坑五组	100	39.33	40.67	40.67	未进入负面清单	否	无	
1144	明山区	新崔线5732	10kV新崔线宾馆配电室172间隔配电变压器	630	15.65	405.41	405.41	未进入负面清单	否	无	
1145	桓仁县	10kV兰家线	金域花园#3箱变变压器	630	17.75	392.18	392.18	未进入负面清单	否	无	

1146	本溪县	清城线	清陈线孟家一组变压器	200	10.98	138.04	138.04	未进入负面清单	否	无	
1147	桓仁县	天健线	龙锦花园1号箱变配电变压器	630	23.33	357.02	357.02	未进入负面清单	否	无	
1148	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#8箱式配电站变压器	400	21.36	234.56	234.56	未进入负面清单	否	无	
1149	桓仁县	10kV浑江线	体育箱变配电变压器	500	26.69	266.55	266.55	未进入负面清单	否	无	
1150	本溪县	盘崔线0153	瓦房A台区	100	28.72	51.28	51.28	未进入负面清单	否	无	
1151	桓仁县	10kV崔六线	杨家街老围子2号	100	57.98	22.02	22.02	未进入负面清单	否	无	
1152	明山区	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站171间隔配电变压器	500	13.96	330.20	330.20	未进入负面清单	否	无	
1153	桓仁县	北牛线	湾龙背村2号	100	25.96	54.04	54.04	未进入负面清单	否	无	
1154	桓仁县	10kV铧二线	华府新城箱变变压器	630	13.9	416.43	416.43	未进入负面清单	否	无	
1155	本溪县	小区线8050	惠民三期#1箱变	630	6.57	462.61	462.61	未进入负面清单	否	无	
1156	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园3#箱变配电变压器	630	22.65	361.31	361.31	未进入负面清单	否	无	
1157	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子四组	400	25.38	218.48	218.48	未进入负面清单	否	无	
1158	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期4#箱变站内变压器	400	21.5	234.00	234.00	未进入负面清单	否	无	
1159	桓仁县	10kV浑江线	御铭府邸2号箱变	800	45.95	272.40	272.40	未进入负面清单	否	无	
1160	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#9	315	34.57	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无	
1161	溪湖区	后牛线	后牛线青石沟分#14	200	5.84	148.32	148.32	未进入负面清单	否	无	
1162	南芬区	南街线	南街线#20右1	315	13.59	209.19	209.19	未进入负面清单	否	无	
1163	南芬区	南玻线	南玻线解放分#77	100	57.2	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	
1164	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#54	100	44.64	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	
1165	本溪县	福润线	汤河福湾二期箱变配电变压器	630	28.93	321.74	321.74	未进入负面清单	否	无	
1166	本溪县	田魏线	67#南沟分#10变台	200	2.55	154.90	154.90	未进入负面清单	否	无	
1167	高新区	西石线	10kV西石线12#柱上变压器	200	21.36	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无	
1168	桓仁县	10kV江润线	金盛二期1号箱变配电变压器	630	18.7	386.19	386.19	未进入负面清单	否	无	
1169	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房2号箱变配电变压器	500	13.82	330.90	330.90	未进入负面清单	否	无	
1170	本溪县	云街线	YHG_丰汇小区箱变配电变压器	630	26.41	337.62	337.62	未进入负面清单	否	无	
1171	高新区	西石线	银座小区配电变压器	315	15.5	203.18	203.18	未进入负面清单	否	无	
1172	本溪县	清街线	东阳七、八组变台	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无	
1173	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左1变压器	400	44.36	142.56	142.56	未进入负面清单	否	无	

1174	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左18左17柱上变压器	315	5.05	236.09	236.09	未进入负面清单	否	无	
1175	本溪县	碱街线	碱街线56#变台	400	7.59	289.64	289.64	未进入负面清单	否	无	
1176	桓仁县	10kV江桓线	西关新村三区#2箱变变压器	1250	14.43	819.63	819.63	未进入负面清单	否	无	
1177	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园4#箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.48	450.58	450.58	未进入负面清单	否	无	
1178	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站172间隔配电变压器	630	21.71	367.23	367.23	未进入负面清单	否	无	
1179	本溪县	温泉线	同江峪三组变台	200	18.27	123.46	123.46	未进入负面清单	否	无	
1180	溪湖区	氰胺线	和谐5#配电站变压器	630	19.3	382.41	382.41	未进入负面清单	否	无	
1181	高新区	榆林1#线	榆林4#箱变2#变压器	630	20.38	375.61	375.61	未进入负面清单	否	无	
1182	溪湖区	北惠线	北惠线24#配电站1#变压器	500	33.79	231.05	231.05	未进入负面清单	否	无	
1183	溪湖区	中彩1#线	水泥#3配电站变压器	500	11.9	340.50	340.50	未进入负面清单	否	无	
1184	桓仁县	10kV二西线	松兰4号	100	0.03	79.97	79.97	未进入负面清单	否	无	
1185	本溪县	兰台线	兰河谢家崴子B台区	50	61.56	9.22	9.22	未进入负面清单	否	无	
1186	明山区	新崔线5732	山水人家DE区1#箱变	630	9.73	442.70	442.70	未进入负面清单	否	无	
1187	桓仁县	10kV浑江线	华泰#3箱变变压器	315	22.78	180.24	180.24	未进入负面清单	否	无	
1188	桓仁县	10kV兰家线	金域花园#2箱变变压器	630	19.96	378.25	378.25	未进入负面清单	否	无	
1189	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#2柱上变压器	100	20.64	59.36	59.36	未进入负面清单	否	无	
1190	明山区	体东线4033	10kV体东线景康#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.67	373.78	373.78	未进入负面清单	否	无	
1191	本溪县	市泉线	山水丽城5号箱变2$	400	34.1	183.60	183.60	未进入负面清单	否	无	
1192	本溪县	田石线	六街果园	315	4.16	238.90	238.90	未进入负面清单	否	无	
1193	桓仁县	10kV江桓线	农民新居	200	39.48	81.04	81.04	未进入负面清单	否	无	
1194	桓仁县	天健线	盛世华府4号箱变配电变压器	630	20.44	375.23	375.23	未进入负面清单	否	无	
1195	桓仁县	10kV崔四线	三道河村	400	53.13	107.48	107.48	未进入负面清单	否	无	
1196	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右4左1	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	无	
1197	桓仁县	北镇线	北甸子三组	100	22.4	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	
1198	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分16#柱上变压器	315	29.26	159.83	159.83	未进入负面清单	否	无	
1199	桓仁县	北六线	泡子沿三、四组3号	200	72.02	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	
1200	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲2#箱变配电变压器	400	30.24	199.04	199.04	未进入负面清单	否	无	
1201	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村1号	400	21.6	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无	

1202	本溪县	燕温线6951	小市一庄充电桩箱变变压器	630	34.25	288.23	288.23	未进入负面清单	否	无	
1203	溪湖区	郑管线2428	郑管线11#柱上变压器1	30	22.46	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	
1204	桓仁县	铧江联网线420	果松川五组	400	3.06	307.76	307.76	未进入负面清单	否	无	
1205	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	13.92	330.40	330.40	未进入负面清单	否	无	
1206	溪湖区	牛街线	牛街线#11左6柱上变压器（新）	200	12.69	134.62	134.62	未进入负面清单	否	无	
1207	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#2箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	20.57	374.41	374.41	未进入负面清单	否	无	
1208	南芬区	南街线	河畔新城一期#3箱变变压器	630	25.33	344.42	344.42	未进入负面清单	否	无	
1209	本溪县	碱魏2号线1575	田魏线王崴东组变台	315	9.52	222.01	222.01	未进入负面清单	否	无	
1210	高新区	榆林1#线	榆林4#箱变1#变压器	630	22.36	363.13	363.13	未进入负面清单	否	无	
1211	本溪县	南沟线	后堡#07变台	100	12	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	
1212	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期2号箱变配电变压器	630	21.62	367.79	367.79	未进入负面清单	否	无	
1213	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.44	337.43	337.43	未进入负面清单	否	无	
1214	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸十一组	100	18.57	61.43	61.43	未进入负面清单	否	无	
1215	南芬区	东营线	10KV东营线#34右#4	400	41.31	154.76	154.76	未进入负面清单	否	无	
1216	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#7箱式变电站间隔单元配电变压器	630	23.59	355.38	355.38	未进入负面清单	否	无	
1217	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际2#箱变1配电变压器	400	35.84	176.64	176.64	未进入负面清单	否	无	
1218	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#3箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	15.52	322.40	322.40	未进入负面清单	否	无	
1219	本溪县	兰南线	兰南线大石湖B变台	100	19.72	60.28	60.28	未进入负面清单	否	无	
1220	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城1#箱变2配电变压器	400	40.7	157.20	157.20	未进入负面清单	否	无	
1221	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民1#箱变1#（用户）	630	18.36	388.33	388.33	未进入负面清单	否	无	
1222	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园3#变台	315	39.9	126.32	126.32	未进入负面清单	否	无	
1223	本溪县	祁镁线	云盘五组变压器	100	28.56	51.44	51.44	未进入负面清单	否	无	
1224	南芬区	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器2	500	18.56	307.20	307.20	未进入负面清单	否	无	
1225	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#32柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	
1226	溪湖区	北新线	北新线#26右10右5	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无	
1227	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	36.88	215.60	215.60	未进入负面清单	否	无	
1228	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#7配电站变压器	630	16.54	399.80	399.80	未进入负面清单	否	无	
1229	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子一组	400	20.69	237.24	237.24	未进入负面清单	否	无	

1230	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟二、六组	315	34.96	141.88	141.88	未进入负面清单	否	无	
1231	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（三期）#1箱变变压器	500	15.68	321.60	321.60	未进入负面清单	否	无	
1232	桓仁县	章樾线	天健凤凰城2号箱变	630	11.87	429.22	429.22	未进入负面清单	否	无	
1233	平山区	东明线3225	10kV东明线#49柱上变压器	400	62.63	69.48	69.48	未进入负面清单	否	无	
1234	本溪县	云街线	元件变压器	200	39.54	80.92	80.92	未进入负面清单	否	无	
1235	高新区	梨火2号线4434	梨火2#线#21变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
1236	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分59号左4	400	4.38	302.48	302.48	未进入负面清单	否	无	
1237	溪湖区	牛街线	本桓路#6箱式配变站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1238	桓仁县	10kV浑江线	东坡新居箱变#2配电变压器	400	33.6	185.60	185.60	未进入负面清单	否	无	
1239	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#14箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1240	本溪县	碱兰线	长咀一组B变台	50	8.96	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无	
1241	桓仁县	江城线	二供热	400	49.4	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	
1242	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#11箱式配电站变压器	400	1.2	315.20	315.20	未进入负面清单	否	无	
1243	桓仁县	10kV五桦线	腰营三组2号	100	25.24	54.76	54.76	未进入负面清单	否	无	
1244	南芬区	塔冰线	塔冰线240左1柱上变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	
1245	明山区	体化线4039	YHG_(地下室)体化线体育变开闭所建业1期3#箱变（用户）	800	9.28	565.76	565.76	未进入负面清单	否	无	
1246	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#4变压器	200	0	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	
1247	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器（72户）	315	13.75	208.69	208.69	未进入负面清单	否	无	
1248	桓仁县	章樾线	天健凤凰城1号箱变变压器	630	14.67	411.58	411.58	未进入负面清单	否	无	
1249	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#3箱式配电站变压器	500	18.67	306.65	306.65	未进入负面清单	否	无	
1250	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线永顺配电室171间隔配电变压器	630	49.52	192.02	192.02	未进入负面清单	否	无	
1251	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟河北变压器	200	23.31	113.38	113.38	未进入负面清单	否	无	
1252	溪湖区	彩街线	彩街线二电分#45	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
1253	溪湖区	彩街线	二电分#30	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1254	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分40#	200	5.55	148.90	148.90	未进入负面清单	否	无	
1255	南芬区	下施2#线	下施2#线5#左3	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1256	南芬区	下街线	下街线下深分#77右6	50	17.76	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	
1257	明山区	地照线1137	10kV地照线#36柱上变压器	400	17.67	249.32	249.32	未进入负面清单	否	无	

1258	南芬区	下街线	下街线下深分#20	100	19.84	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	
1259	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#5变压器	200	3.45	153.10	153.10	未进入负面清单	否	无	
1260	桓仁县	北牛线	湾龙背一组2号	30	34.73	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	
1261	南芬区	南街线	翠海华庭1#箱变变压器	400	30.24	199.04	199.04	未进入负面清单	否	无	
1262	本溪县	市温1号线	惠泽园9#变台	250	41.54	96.15	96.15	未进入负面清单	否	无	
1263	平山区	广山线5833	10KV广山#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.5	400.05	400.05	未进入负面清单	否	无	
1264	南芬区	选矿线	尚品阳光3号箱变出线间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1265	溪湖区	牛街线	本桓路#1箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1266	溪湖区	喜砬线	滨河4#箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1267	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#15箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1268	桓仁县	北六线	六河迎宾广场箱变变压器	315	12.06	214.01	214.01	未进入负面清单	否	无	
1269	本溪县	云街线	南林苑小区箱变配电变压器	315	0	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	
1270	溪湖区	大堡线	大堡线37#箱式变电站#1变压器配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1271	溪湖区	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左10左4柱上变压器	200	40.52	78.96	78.96	未进入负面清单	否	无	
1272	桓仁县	黑六线	六道沟六组1号	200	29.21	101.58	101.58	未进入负面清单	否	无	
1273	溪湖区	后牛线	柳塘#5配电站变压器	400	16.72	253.12	253.12	未进入负面清单	否	无	
1274	桓仁县	北长线	长春沟一组2号	100	14.4	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
1275	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡七组2号	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1276	桓仁县	10kV回龙线	砬门四组	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
1277	南芬区	东营线	东营线#18右#11左#3变台	400	15.39	258.44	258.44	未进入负面清单	否	无	
1278	桓仁县	10kV崔六线	上古城七组	100	23.7	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	
1279	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#1箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	14.44	413.03	413.03	未进入负面清单	否	无	
1280	本溪县	东洋线	碱洋线四道央变压器	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1281	南芬区	东营线	10kV东营线#19右#2	400	21.48	234.08	234.08	未进入负面清单	否	无	
1282	本溪县	汤关线	汤关线荒六变压器	80	20.4	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	
1283	本溪县	连街线	古家变压器	200	17.61	124.78	124.78	未进入负面清单	否	无	
1284	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#4箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	500	14.11	329.45	329.45	未进入负面清单	否	无	
1285	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左2柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	

1286	南芬区	选矿线	选矿线#64	315	19.92	189.25	189.25	未进入负面清单	否	无	
1287	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.67	373.78	373.78	未进入负面清单	否	无	
1288	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞村内2号	400	11.93	272.28	272.28	未进入负面清单	否	无	
1289	溪湖区	北三线	北三线#22	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	无	
1290	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#17箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	500	31.14	244.30	244.30	未进入负面清单	否	无	
1291	溪湖区	后堡线	东亿59#楼箱变（瑞馨佳园#7地块#6）间隔配电变压器	400	17.97	248.12	248.12	未进入负面清单	否	无	
1292	溪湖区	彩街线	二电分#12左7	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	无	
1293	溪湖区	北新线	北新线#52	200	60.05	39.90	39.90	未进入负面清单	否	无	
1294	桓仁县	10kV南雅线	雅河一组	200	23.47	113.06	113.06	未进入负面清单	否	无	
1295	平山区	南地线3221	10kV南地线丰泽花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.85	244.60	244.60	未进入负面清单	否	无	
1296	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线#22变压器	200	4.48	151.04	151.04	未进入负面清单	否	无	
1297	溪湖区	氰胺线	俪城D区1#配电站（用户）配电变压器	630	12	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	
1298	桓仁县	天健线	民东2号	250	55.44	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	
1299	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分28号	400	19.73	241.08	241.08	未进入负面清单	否	无	
1300	南芬区	桥街线	桥街线河东分#21右5	100	35.36	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	
1301	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	17.9	391.23	391.23	未进入负面清单	否	无	
1302	本溪县	高滚线	高滚线红石三组台区	80	55.92	19.26	19.26	未进入负面清单	否	无	
1303	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#36柱上变压器	315	10.83	217.89	217.89	未进入负面清单	否	无	
1304	桓仁县	10kV沙影线	北沟二组	200	20.64	118.72	118.72	未进入负面清单	否	无	
1305	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#48变压器	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	无	
1306	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#2箱变间隔配电变压器	630	14.41	413.22	413.22	未进入负面清单	否	无	
1307	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟五组	200	15.78	128.44	128.44	未进入负面清单	否	无	
1308	本溪县	连街线	石哈五组B变压器	50	45.16	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	
1309	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#19左4左1柱上变压器	315	28.08	163.55	163.55	未进入负面清单	否	无	
1310	平山区	中东线5533	10kV中东线#35箱式变电站171间隔负荷开关	400	43.11	147.56	147.56	未进入负面清单	否	无	
1311	溪湖区	大阳线	10kV大阳线达子卜分#7左1变压器（新）	100	14.4	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
1312	本溪县	汤宋1号线	汤沟线四道沟B变压器	400	22.62	229.52	229.52	未进入负面清单	否	无	
1313	本溪县	市山线	老纺变台	200	11.37	137.26	137.26	未进入负面清单	否	无	

1314	本溪县	温泉线	水泵房变台	100	32.97	47.03	47.03	未进入负面清单	否	无	
1315	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#102左2柱上变压器	315	39.43	127.80	127.80	未进入负面清单	否	无	
1316	溪湖区	后牛线	后牛线#35-富民解困箱式变电站间隔配电变压器	315	17.52	196.81	196.81	未进入负面清单	否	无	
1317	南芬区	南街线	政府分7号箱变配电变压器	630	43.35	230.90	230.90	未进入负面清单	否	无	
1318	溪湖区	梁家线	梁家线#162右6柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1319	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#3箱式配电站变压器	500	0.41	397.95	397.95	未进入负面清单	否	无	
1320	本溪县	连街线	石哈二组B台区	50	12.92	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	
1321	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#3配电室171间隔配电变压器	400	33.72	185.12	185.12	未进入负面清单	否	无	
1322	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#15	400	4.08	303.68	303.68	未进入负面清单	否	无	
1323	桓仁县	天健线	荣华上苑1号箱变配电变压器	500	15.74	321.30	321.30	未进入负面清单	否	无	
1324	溪湖区	柳塘线	铁运配电站#1变压器	630	46.1	213.57	213.57	未进入负面清单	否	无	
1325	南芬区	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器1	400	38.2	167.20	167.20	未进入负面清单	否	无	
1326	溪湖区	后牛线	柳塘#13配电站变压器	630	9.14	446.42	446.42	未进入负面清单	否	无	
1327	桓仁县	章樾线	天健凤凰城3号箱变	630	9.17	446.23	446.23	未进入负面清单	否	无	
1328	平山区	南永线5845	10千伏南永线国资委箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.3	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	
1329	本溪县	连街线	老街变压器	200	17.38	125.24	125.24	未进入负面清单	否	无	
1330	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组2号	100	7.44	72.56	72.56	未进入负面清单	否	无	
1331	本溪县	连街线	河坎子变压器	400	13.16	267.36	267.36	未进入负面清单	否	无	
1332	桓仁县	10kV铎西线	横道河子村	400	17.67	249.32	249.32	未进入负面清单	否	无	
1333	平山区	南泊线5837	10kV南永线南地#5配电室171间隔配电变压器	630	21.39	369.24	369.24	未进入负面清单	否	无	
1334	溪湖区	北沟线	北沟线#177柱上变压器	100	12.24	67.76	67.76	未进入负面清单	否	无	
1335	桓仁县	10kV崔四线	五道沟三组	200	30.72	98.56	98.56	未进入负面清单	否	无	
1336	桓仁县	10kV回龙线	和平四组	100	16.74	63.26	63.26	未进入负面清单	否	无	
1337	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家线梁家分14左6#柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	
1338	本溪县	田石线	转山液化气站变台	50	43.8	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	
1339	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#3箱变高压间隔配电变压器	630	20.29	376.17	376.17	未进入负面清单	否	无	
1340	平山区	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.85	303.35	303.35	未进入负面清单	否	无	
1341	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#43变压器	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无	

1342	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#36柱上变压器	315	19.85	189.47	189.47	未进入负面清单	否	无	
1343	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲3#箱变配电变压器	630	21.24	370.19	370.19	未进入负面清单	否	无	
1344	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左10柱上变压器	315	47.03	103.86	103.86	未进入负面清单	否	无	
1345	桓仁县	10kV北岔线	双合四组	100	17.66	62.34	62.34	未进入负面清单	否	无	
1346	本溪县	东洋线	碱洋线老营沟C台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	无	
1347	南芬区	东桥线	砖厂支16箱变配电变压器	250	2.11	194.73	194.73	未进入负面清单	否	无	
1348	本溪县	南沟线	老南甸#02变台	200	2.77	154.46	154.46	未进入负面清单	否	无	
1349	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#1箱变#1变压器	630	37.05	270.59	270.59	未进入负面清单	否	无	
1350	本溪县	山柜线	柜子石五组A台区	50	65.84	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	
1351	本溪县	市温1号线	惠泽园8#变台	315	37.08	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
1352	溪湖区	柳塘线	车站配电站变压器	400	24.65	221.40	221.40	未进入负面清单	否	无	
1353	平山区	南地线3221	10千伏南地线建工开发居民配电站171号间隔配电变压器（用户）	1250	15.97	800.38	800.38	未进入负面清单	否	无	
1354	桓仁县	10kV黄河线	地税变台	250	63.93	40.18	40.18	未进入负面清单	否	无	
1355	本溪县	温泉线	同江峪六组变台	200	14.18	131.64	131.64	未进入负面清单	否	无	
1356	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组2号	30	0	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	
1357	本溪县	田全线	高站台变压器	200	7.59	144.82	144.82	未进入负面清单	否	无	
1358	本溪县	东碱线	碱洋线鹿厂新区变台	50	0.04	39.98	39.98	未进入负面清单	否	无	
1359	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#105柱上变压器	315	23.71	177.31	177.31	未进入负面清单	否	无	
1360	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#12箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1361	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#16柱上变压器	315	8.19	226.20	226.20	未进入负面清单	否	无	
1362	溪湖区	中彩#2线	华新配电亭变压器	315	47.46	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	
1363	本溪县	云街线	YHG_镇兴鑫城1箱变配电变压器	630	16.98	397.03	397.03	未进入负面清单	否	无	
1364	溪湖区	牛街线	本桓路#2箱式配电站#2变压器	500	0	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	
1365	桓仁县	10kV兰家线	鄙鸣山庄一期#1箱变变压器	800	19.73	482.16	482.16	未进入负面清单	否	无	
1366	南芬区	沈家线	10kV沈家线128#右1	200	9.46	141.08	141.08	未进入负面清单	否	无	
1367	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#10箱变高压间隔配电变压器	630	7.54	456.50	456.50	未进入负面清单	否	无	
1368	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司(枫叶公寓2#箱变)配电变压器	500	32.54	237.30	237.30	未进入负面清单	否	无	
1369	南芬区	南街线	南街线#19右3左3	200	0	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	

1370	平山区	中东线5533	10kV中东线东小箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.25	351.23	351.23	未进入负面清单	否	无	
1371	桓仁县	10kV江润线	城建名都2号箱变	630	24.92	347.00	347.00	未进入负面清单	否	无	
1372	南芬区	南街线	南街线永安分#48	100	25.1	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	
1373	本溪县	南沟线	南甸废品B台区柱上-变压器	200	14.61	130.78	130.78	未进入负面清单	否	无	
1374	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城2#箱式变电站配电变压器	630	11.4	432.18	432.18	未进入负面清单	否	无	
1375	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#110左1变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
1376	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#20右1	315	25.49	171.71	171.71	未进入负面清单	否	无	
1377	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#32柱上变压器	400	55.72	97.12	97.12	未进入负面清单	否	无	
1378	溪湖区	牛街线	本桓路#4箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1379	本溪县	市泉线	二三一#1变压器	200	23.16	113.68	113.68	未进入负面清单	否	无	
1380	桓仁县	10kV二甸线	四道岭一组2号	100	19.92	60.08	60.08	未进入负面清单	否	无	
1381	本溪县	云街线	百合小区变压器	400	32.37	190.52	190.52	未进入负面清单	否	无	
1382	本溪县	厚德线	供热#5变台	200	35.36	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	
1383	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线27#左17	400	11.74	273.04	273.04	未进入负面清单	否	无	
1384	桓仁县	10kV江润线	城建名都1号箱变	630	16.44	400.43	400.43	未进入负面清单	否	无	
1385	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬一组2号	100	14.76	65.24	65.24	未进入负面清单	否	无	
1386	桓仁县	10kV二四线	横道川十组	30	24.52	16.64	16.64	未进入负面清单	否	无	
1387	桓仁县	10kV沙五2线	头道河四组	100	16.66	63.34	63.34	未进入负面清单	否	无	
1388	南芬区	下街线	下街线#82	50	13.32	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	
1389	本溪县	佳宝线	观音阁二组变压器	250	58.88	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	
1390	桓仁县	铧江联网线420	三道河三组	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
1391	高新区	火桥线2146	10kV火桥线23变压器	200	10.98	138.04	138.04	未进入负面清单	否	无	
1392	本溪县	山关线	碱厂堡村四组	200	3.7	152.60	152.60	未进入负面清单	否	无	
1393	本溪县	张谭线	季家堡二台区	200	13.11	133.78	133.78	未进入负面清单	否	无	
1394	南芬区	露天矿线	露天矿线#106右1	315	22.78	180.24	180.24	未进入负面清单	否	无	
1395	南芬区	东沟线	东沟线阿家沟#7变台	200	0	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	
1396	本溪县	偏水线	夹河一组A台区变台	200	32.55	94.90	94.90	未进入负面清单	否	无	
1397	桓仁县	10kV五三线	腰营五组	50	24.32	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无	

1398	溪湖区	北新线	北新线#17	200	14.44	131.12	131.12	未进入负面清单	否	无	
1399	本溪县	高滚线	高滚线花岭十组（新开岭）	100	13.88	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	
1400	溪湖区	中彩1#线	水泥#4配电站变压器	500	14.92	325.40	325.40	未进入负面清单	否	无	
1401	桓仁县	北牛线	湾龙背一组3号	100	0.06	79.94	79.94	未进入负面清单	否	无	
1402	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#21变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
1403	南芬区	沈家线	沈家线马家分17#	50	4.16	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	
1404	本溪县	兰南线	小石湖C台区	200	12.63	134.74	134.74	未进入负面清单	否	无	
1405	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分爱河支#11变压器	100	1.44	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	
1406	桓仁县	10kV黄河线	人民银行	315	32.91	148.33	148.33	未进入负面清单	否	无	
1407	本溪县	偏水线	偏岭二铁台区	200	4.47	151.06	151.06	未进入负面清单	否	无	
1408	平山区	中消线5535	10kV中消线#39柱上变压器	400	46.11	135.56	135.56	未进入负面清单	否	无	
1409	本溪县	张陈线	天龙家园2#箱变配电变压器	630	9.84	442.01	442.01	未进入负面清单	否	无	
1410	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#6箱式配电站变压器	500	0.34	398.30	398.30	未进入负面清单	否	无	
1411	桓仁县	10kV铎二线	文治沟村4号	400	22.7	229.20	229.20	未进入负面清单	否	无	
1412	溪湖区	牛街线	新区2#线#54右1右1柱上变压器	315	66.29	43.19	43.19	未进入负面清单	否	无	
1413	本溪县	市煤线	恒美嘉园3#箱变配电变压器	630	13.52	418.82	418.82	未进入负面清单	否	无	
1414	本溪县	南石线	南甸石矿3#箱变间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1415	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线石油箱式变电站171间隔配电变压器	400	48.96	124.16	124.16	未进入负面清单	否	无	
1416	溪湖区	郑管线2428	郑管线核桃沟分#6柱上变压器	200	44.2	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	
1417	溪湖区	北联线	北联线#28右1右3左1	200	25.86	108.28	108.28	未进入负面清单	否	无	
1418	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#7箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1419	溪湖区	牛街线	新区2#线#43左5柱上变压器	315	46.12	106.72	106.72	未进入负面清单	否	无	
1420	溪湖区	溪峪联线	本溪新丰种鸡场	315	0	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	
1421	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左20柱上变压器	200	56.4	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	
1422	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区1号箱变变压器	630	22.03	365.21	365.21	未进入负面清单	否	无	
1423	溪湖区	中彩1#线	中彩1#线4#彩华配电站1#变压器	630	28.86	322.18	322.18	未进入负面清单	否	无	
1424	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号2左16国网辽宁电力（充电桩）	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1425	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#20箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	21.52	292.40	292.40	未进入负面清单	否	无	

1426	溪湖区	牛街线	本桓路#3箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1427	南芬区	南玻线	南玻线解放分#93	100	48.84	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	
1428	溪湖区	北联线	北联线#16-1	315	0.03	251.91	251.91	未进入负面清单	否	无	
1429	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟一、十组电灌变台	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1430	平山区	东明线3225	10kV东明线#61右5柱上变压器	200	47.64	64.72	64.72	未进入负面清单	否	无	
1431	桓仁县	10kV莲花线	东关五组	400	39.83	160.68	160.68	未进入负面清单	否	无	
1432	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#57柱上变压器	400	7.86	288.56	288.56	未进入负面清单	否	无	
1433	明山区	体联1号线4037	10kV体联1号线金山分市委箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.3	395.01	395.01	未进入负面清单	否	无	
1434	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#26	100	12.64	67.36	67.36	未进入负面清单	否	无	
1435	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室172间隔配电变压器	315	14.51	206.29	206.29	未进入负面清单	否	无	
1436	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川六组	50	10.43	34.79	34.79	未进入负面清单	否	无	
1437	本溪县	祁街线	东沟六组变压器	50	28.3	25.85	25.85	未进入负面清单	否	无	
1438	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠3号箱变	400	13.14	267.44	267.44	未进入负面清单	否	无	
1439	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分123右1#柱上变压器	200	28.46	103.08	103.08	未进入负面清单	否	无	
1440	本溪县	祁街线	洞盖变压器	50	57.64	11.18	11.18	未进入负面清单	否	无	
1441	桓仁县	10kV二四线	横道川二组2号	100	8.08	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无	
1442	溪湖区	后堡线	后堡线#25	400	38.07	167.72	167.72	未进入负面清单	否	无	
1443	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#21变台	250	15.36	161.60	161.60	未进入负面清单	否	无	
1444	溪湖区	北新线	北新线#26左8柱上变压器	315	24.48	174.89	174.89	未进入负面清单	否	无	
1445	溪湖区	中彩1#线	华中#1配电站变压器	500	32.21	238.95	238.95	未进入负面清单	否	无	
1446	溪湖区	党校线	10kV党校线#5右9柱上变压器（新）	200	11.99	136.02	136.02	未进入负面清单	否	无	
1447	本溪县	张网线	山水郦城二期#7箱变配电变压器	630	18.44	387.83	387.83	未进入负面清单	否	无	
1448	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司(枫叶公寓1#箱变)配电变压器	630	25.4	343.98	343.98	未进入负面清单	否	无	
1449	明山区	体江线4041	10kV体江线三江1#箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1450	本溪县	山连线	磨石峪六组A台	30	31.27	14.62	14.62	未进入负面清单	否	无	
1451	本溪县	南沟线	沟门#120变台	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	无	
1452	桓仁县	10kV通天线	通天库区林场2号	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
1453	溪湖区	喜砬线	滨河3#箱式配电站开关柜#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	

1454	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#7箱变高压间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1455	本溪县	连街线	连山关王家堡B台区	50	29.48	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	
1456	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子一组	200	10.73	138.54	138.54	未进入负面清单	否	无	
1457	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡五组2号	100	44.34	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	
1458	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#13箱变高压间隔配电变压器	630	6.44	463.43	463.43	未进入负面清单	否	无	
1459	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#10箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	22.92	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	
1460	本溪县	张网线	张家堡加油站台区	100	31.08	48.92	48.92	未进入负面清单	否	无	
1461	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#13箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1462	南芬区	南街线	德和祥苑小区#2箱变出线间隔配电变压器	630	12.19	427.20	427.20	未进入负面清单	否	无	
1463	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组3号	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1464	桓仁县	10kV黄河线	石油小区箱变变压器	630	31.84	303.41	303.41	未进入负面清单	否	无	
1465	桓仁县	10kV铧纤线	拉古甲村1号	315	35.66	139.67	139.67	未进入负面清单	否	无	
1466	平山区	东明线3225	10kV东明线市府配电室171间隔配电变压器	630	25.75	341.78	341.78	未进入负面清单	否	无	
1467	溪湖区	彩明联线	彩明联线#21右6右2柱上变压器	200	23	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	
1468	本溪县	碱魏线	田魏线王崴西组变台	400	13.35	266.60	266.60	未进入负面清单	否	无	
1469	本溪县	清万线	万利村台沟一组	100	4.56	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	
1470	本溪县	碱街线	碱厂客运站变压器	100	20.2	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	
1471	南芬区	施家线	10kV施家线#100	30	10.67	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	
1472	本溪县	连街线	冯绪朋	100	39.56	40.44	40.44	未进入负面清单	否	无	
1473	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#37柱上变压器	315	18.34	194.23	194.23	未进入负面清单	否	无	
1474	本溪县	祁街线	正沟三组变压器	50	25.8	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	
1475	本溪县	南沟线	马城子#115变台	400	9.33	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	
1476	溪湖区	彩水线	大东9#配电站变压器	500	17.36	313.20	313.20	未进入负面清单	否	无	
1477	桓仁县	10kV铧东线	东堡村1号	400	48.86	124.56	124.56	未进入负面清单	否	无	
1478	南芬区	桥街线	金水湾小区#2箱变出线间隔配电变压器	400	7.65	289.40	289.40	未进入负面清单	否	无	
1479	平山区	崔立线3237	10kV崔立线春合配电室171间隔配电变压器	400	51.84	112.64	112.64	未进入负面清单	否	无	
1480	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#3箱变间隔配电变压器	630	27.11	333.21	333.21	未进入负面清单	否	无	
1481	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村4#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	18.82	305.90	305.90	未进入负面清单	否	无	

1482	平山区	东路线3224	10kV东路线新闻配电室172间隔配电变压器	630	35.87	278.02	278.02	未进入负面清单	否	无	
1483	本溪县	清陈线	清陈线双岭三、四组变台	400	10.08	279.68	279.68	未进入负面清单	否	无	
1484	溪湖区	北胶线	北胶线#82左10柱上变压器	100	74.18	5.82	5.82	未进入负面清单	否	无	
1485	桓仁县	10kV铧二线	红塘石三组	400	22.79	228.84	228.84	未进入负面清单	否	无	
1486	本溪县	田石线	大堡河北台#01变台	200	33.68	92.64	92.64	未进入负面清单	否	无	
1487	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分4#变压器	200	10.52	138.96	138.96	未进入负面清单	否	无	
1488	溪湖区	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1489	本溪县	云街线	南翠雅苑#3箱变配电变压器	500	13.86	330.70	330.70	未进入负面清单	否	无	
1490	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	11.2	275.20	275.20	未进入负面清单	否	无	
1491	溪湖区	姚金线	枫叶广场配电站间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1492	本溪县	法松线	法台一组变台	200	10.84	138.32	138.32	未进入负面清单	否	无	
1493	桓仁县	10kV双拐线	新开岭一组	315	23.63	177.57	177.57	未进入负面清单	否	无	
1494	桓仁县	10kV八于线	川头九组	5	0	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	
1495	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线新家园#14箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	24.2	223.20	223.20	未进入负面清单	否	无	
1496	高新区	歪街线5641	悦蓝湾1#箱变配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
1497	本溪县	山关线	朴堡一组变台	400	12.73	269.08	269.08	未进入负面清单	否	无	
1498	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线向荣配电室171间隔配电变压器	400	43.56	145.76	145.76	未进入负面清单	否	无	
1499	南芬区	塔冰线	塔冰线#154左1-1	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	
1500	桓仁县	10kV双业线	双岭子一组	100	16.16	63.84	63.84	未进入负面清单	否	无	
1501	溪湖区	彩街线	香溢府2#箱式	630	4.32	476.78	476.78	未进入负面清单	否	无	
1502	南芬区	塔新线	塔新线#206	100	37.88	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	
1503	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂四组B变压器	200	17.46	125.08	125.08	未进入负面清单	否	无	
1504	溪湖区	牛街线	新区2#线#35柱上变压器	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	无	
1505	本溪县	市街线	市街线#06变台	200	46.68	66.64	66.64	未进入负面清单	否	无	
1506	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分#34右5变压器	200	3.57	152.86	152.86	未进入负面清单	否	无	
1507	南芬区	桥思线	桥思线#131	50	28.72	25.64	25.64	未进入负面清单	否	无	
1508	桓仁县	铧江联网线420	小恩堡村	400	34.68	181.28	181.28	未进入负面清单	否	无	
1509	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川一组	315	25.64	171.23	171.23	未进入负面清单	否	无	

1510	本溪县	山煤线	山煤线二道沟变台	200	4.2	151.60	151.60	未进入负面清单	否	无	
1511	本溪县	碱洋线	碱洋线敬老院变台	50	28.24	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	
1512	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔西配电室171间隔配电变压器	400	40.21	159.16	159.16	未进入负面清单	否	无	
1513	平山区	中解线5545	10kV中解线环球配电站171间隔配电变压器	1250	20.93	738.38	738.38	未进入负面清单	否	无	
1514	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#58变压器	100	64.2	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	
1515	桓仁县	天健线	丽水2区箱变#1变压器	800	39.48	324.16	324.16	未进入负面清单	否	无	
1516	桓仁县	黑柞线	红石七组	400	11.73	273.08	273.08	未进入负面清单	否	无	
1517	本溪县	碱魏线	碱厂二组B台#01变台1	400	18.34	246.64	246.64	未进入负面清单	否	无	
1518	桓仁县	普拐线	梨树沟三组	100	9.72	70.28	70.28	未进入负面清单	否	无	
1519	高新区	西石线	10kV西石线4#左10柱上变压器	100	21.88	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	
1520	本溪县	南碱线1042	机械厂变台	200	12.09	135.82	135.82	未进入负面清单	否	无	
1521	本溪县	碱魏线	121#左王崴岭下分#19变台	200	3	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	
1522	桓仁县	10kV黄河线	东城小区箱变变压器	630	33.4	293.58	293.58	未进入负面清单	否	无	
1523	南芬区	南街线	20kV南街线西山分#2左5变压器	400	54.6	101.60	101.60	未进入负面清单	否	无	
1524	平山区	南解线5844	10kV南解线#49柱上变压器	400	39.63	161.48	161.48	未进入负面清单	否	无	
1525	桓仁县	10kV二四线	横道川三组	100	13.38	66.62	66.62	未进入负面清单	否	无	
1526	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#24柱上变压器	200	6.45	147.10	147.10	未进入负面清单	否	无	
1527	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#2箱式配电站#1变压器	400	16.52	253.92	253.92	未进入负面清单	否	无	
1528	南芬区	露天矿线	露天矿线#24	315	41.49	121.31	121.31	未进入负面清单	否	无	
1529	桓仁县	10kV铧西线	西堡九组2号	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无	
1530	本溪县	碱魏线	碱厂二中变台	400	51.45	114.20	114.20	未进入负面清单	否	无	
1531	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期5号箱变	630	11.24	433.19	433.19	未进入负面清单	否	无	
1532	溪湖区	后牛线	柳塘#2配电站变压器	630	16.35	401.00	401.00	未进入负面清单	否	无	
1533	本溪县	南沟线	才北#02变台	50	20.16	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	
1534	溪湖区	奚堡线	奚堡线政府分#12柱上变压器	400	37.65	169.40	169.40	未进入负面清单	否	无	
1535	本溪县	森秀线	职高变压器	315	37.08	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
1536	桓仁县	10kV普夹线	夹道子一组	315	11.56	215.59	215.59	未进入负面清单	否	无	
1537	南芬区	选矿线	选矿线#8右3	200	28.65	102.70	102.70	未进入负面清单	否	无	

1538	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#114	100	20.36	59.64	59.64	未进入负面清单	否	无	
1539	高新区	歪街线5641	10kV歪街线161#变压器	50	26.32	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	
1540	本溪县	连街线	老院变压器	50	12.27	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	
1541	桓仁县	北镇线	友谊住户3号	400	19.48	242.08	242.08	未进入负面清单	否	无	
1542	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村4号	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	
1543	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#38右11柱上变压器	400	6.38	294.48	294.48	未进入负面清单	否	无	
1544	本溪县	山燕线	磨石峪二道河子B台区	200	19.52	120.96	120.96	未进入负面清单	否	无	
1545	本溪县	汇源线	城沟新区一组变压器	200	19.83	120.34	120.34	未进入负面清单	否	无	
1546	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区3#箱变变压器	400	29.76	200.96	200.96	未进入负面清单	否	无	
1547	高新区	火彩线2135	火彩线#63右5变压器	315	13.68	208.91	208.91	未进入负面清单	否	无	
1548	本溪县	碱兰线	台山林场住宅变台	400	2.04	311.84	311.84	未进入负面清单	否	无	
1549	溪湖区	程家1#线	程家#30箱式配电站变压器	500	17.28	313.60	313.60	未进入负面清单	否	无	
1550	桓仁县	黑柞线	红石五组	100	20.64	59.36	59.36	未进入负面清单	否	无	
1551	本溪县	山柜线	柜子石八组	100	10.2	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	
1552	平山区	站前线3230	10kV站前线#173右1柱上变压器	400	34.5	182.00	182.00	未进入负面清单	否	无	
1553	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左28	400	6.34	294.64	294.64	未进入负面清单	否	无	
1554	本溪县	田粘线	佟岭小队#01变台	200	13.53	132.94	132.94	未进入负面清单	否	无	
1555	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村2号	400	50.09	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无	
1556	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#3箱变高压间隔配电变压器	630	16.57	399.61	399.61	未进入负面清单	否	无	
1557	桓仁县	10kV铧东线	东堡村2号	400	32.68	189.28	189.28	未进入负面清单	否	无	
1558	本溪县	东碱线	碱洋线红土东组A照明变压器	50	26.12	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	
1559	溪湖区	党校线	10kV党校线#5右3-1柱上变压器（新）	400	64.5	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	
1560	平山区	南地线3221	10kV南地线建平配电室171间隔配电变压器	630	24.83	347.57	347.57	未进入负面清单	否	无	
1561	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村8号	400	25.73	217.08	217.08	未进入负面清单	否	无	
1562	平山区	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	3.28	483.34	483.34	未进入负面清单	否	无	
1563	溪湖区	北沟线	北沟线#216柱上变压器（新）	200	25.29	109.42	109.42	未进入负面清单	否	无	
1564	桓仁县	江城线	北岭	200	27.48	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无	
1565	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸八组	100	9.96	70.04	70.04	未进入负面清单	否	无	

1566	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#14柱上变压器	315	30.86	154.79	154.79	未进入负面清单	否	无	
1567	桓仁县	10kV双拐线	上甸子村	200	16.52	126.96	126.96	未进入负面清单	否	无	
1568	桓仁县	10kV联网线	高炉山西	100	54.27	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无	
1569	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	17.68	311.60	311.60	未进入负面清单	否	无	
1570	平山区	南金2号线5846	10kV南地#2线香溪园#2箱变17间隔配电变压器	630	11.35	432.50	432.50	未进入负面清单	否	无	
1571	本溪县	高硝线	高肖线高官供电所台区	50	33.87	23.07	23.07	未进入负面清单	否	无	
1572	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#18柱上变压器	200	61.36	37.28	37.28	未进入负面清单	否	无	
1573	桓仁县	10kV八镇线	八里甸一组2号	50	31.08	24.46	24.46	未进入负面清单	否	无	
1574	本溪县	兰南线	大甸子B台区	50	14.56	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无	
1575	桓仁县	10kV铧二线	釜山村6号	400	18.98	244.08	244.08	未进入负面清单	否	无	
1576	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑3号配电变压器$	400	31	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	
1577	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#37柱上变压器	200	23.34	113.32	113.32	未进入负面清单	否	无	
1578	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#10箱式变电站配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无	
1579	本溪县	汤掌2号线	大院B台区	100	16.72	63.28	63.28	未进入负面清单	否	无	
1580	溪湖区	党石线	10kV党石线#82右3柱上变压器	200	34.24	91.52	91.52	未进入负面清单	否	无	
1581	桓仁县	北屯线	英英沟村	315	27.86	164.24	164.24	未进入负面清单	否	无	
1582	本溪县	田粘线	总店#021变台	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无	
1583	明山区	地照线1137	10kV地照线#25柱上变压器	315	23.9	176.72	176.72	未进入负面清单	否	无	
1584	桓仁县	10kV雅河线	雅河村3号	200	19.38	121.24	121.24	未进入负面清单	否	无	
1585	本溪县	市煤线	市煤线液化气站变压器	200	43.16	73.68	73.68	未进入负面清单	否	无	
1586	溪湖区	彩明联线	彩滨亭式配电站#1变压器	500	45.72	171.40	171.40	未进入负面清单	否	无	
1587	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#38美蓝城#9柱上变压器（用户）	800	21.99	464.08	464.08	未进入负面清单	否	无	
1588	平山区	永丰线3220	10kV永丰线永丰#9配变室171间隔配电变压器	630	21.18	370.57	370.57	未进入负面清单	否	无	
1589	本溪县	田粘线	佟岭小区#091变台	100	21.68	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	
1590	桓仁县	10kV兰家线	金域花园5号箱变配电变压器	500	21.82	290.90	290.90	未进入负面清单	否	无	
1591	平山区	南解线5844	10kV南解线#55美蓝城#6柱上变压器（用户）	315	59.58	64.32	64.32	未进入负面清单	否	无	
1592	桓仁县	10kV崔六线	荒沟村	315	70.38	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	
1593	本溪县	市温2号线	YHG_下堡三五组台区$	400	17.52	249.92	249.92	未进入负面清单	否	无	

1594	溪湖区	煤二线	10kV煤二线金坑分#9前22右3柱上变压器	100	7.83	72.17	72.17	未进入负面清单	否	无	
1595	本溪县	厚德线	观音山变台	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无	
1596	本溪县	碱街线	碱街线山嘴A台区	200	29.61	100.78	100.78	未进入负面清单	否	无	
1597	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#75右1环网柜闵商大厦箱变171间隔配电变压器	400	21.16	235.36	235.36	未进入负面清单	否	无	
1598	南芬区	选矿线	丰华二期#2箱变间隔配电变压器	400	12.39	270.44	270.44	未进入负面清单	否	无	
1599	溪湖区	峪党线	峪党线小堡分21右29#（待查）	400	1.86	312.56	312.56	未进入负面清单	否	无	
1600	南芬区	南街线	南街线#31左15右3	100	48.66	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	
1601	溪湖区	北沟线	北沟线松树沟支#19柱上变压器（新）	100	31.59	48.41	48.41	未进入负面清单	否	无	
1602	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子一组	100	22.28	57.72	57.72	未进入负面清单	否	无	
1603	本溪县	山煤线	磨石峪支二组分#03变台	100	33.9	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	
1604	桓仁县	10kV五三线	腰营七组	200	7.14	145.72	145.72	未进入负面清单	否	无	
1605	南芬区	选矿线	选矿线#119	315	22.35	181.60	181.60	未进入负面清单	否	无	
1606	桓仁县	10kV江润线	建材小区1号箱变变压器	1000	5.46	745.40	745.40	未进入负面清单	否	无	
1607	本溪县	张谭线	小市镇大孤石B台区	100	10.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	无	
1608	南芬区	东营线	10KV东营线#38	400	45.69	137.24	137.24	未进入负面清单	否	无	
1609	本溪县	清城线	清城线马家沟七组台区	200	2.1	155.80	155.80	未进入负面清单	否	无	
1610	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分#73	200	25.74	108.52	108.52	未进入负面清单	否	无	
1611	溪湖区	牛兴线	牛兴线#50柱上变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	无	
1612	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村6号	400	47.08	131.68	131.68	未进入负面清单	否	无	
1613	桓仁县	10kV双业线	业主沟六组	200	21.86	116.28	116.28	未进入负面清单	否	无	
1614	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#13	315	37.52	133.81	133.81	未进入负面清单	否	无	
1615	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右8柱上变压器	100	9.48	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	
1616	桓仁县	10kV二镇线	九间房	200	15.75	128.50	128.50	未进入负面清单	否	无	
1617	本溪县	清陈线	清陈线陈贾三、四组变台	200	17.34	125.32	125.32	未进入负面清单	否	无	
1618	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭一组	100	17.1	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	
1619	溪湖区	彩街线	彩明#2配电站变压器	400	16.08	255.68	255.68	未进入负面清单	否	无	
1620	桓仁县	铧江联网线420	柳林子四组	200	20.16	119.68	119.68	未进入负面清单	否	无	
1621	桓仁县	10kV通天线	通天五组	200	36.67	86.66	86.66	未进入负面清单	否	无	

1622	本溪县	田石线	刘堡支#02变台	50	47.58	16.21	16.21	未进入负面清单	否	无	
1623	桓仁县	普拐线	拐磨子九组	100	13.72	66.28	66.28	未进入负面清单	否	无	
1624	桓仁县	普拐线	瓦房五组	100	21.04	58.96	58.96	未进入负面清单	否	无	
1625	本溪县	张谭线	九洞沟台区	200	5.98	148.04	148.04	未进入负面清单	否	无	
1626	本溪县	山关线	张家坟沟变压器	100	28.08	51.92	51.92	未进入负面清单	否	无	
1627	本溪县	田全线	十街变压器	400	2.49	310.04	310.04	未进入负面清单	否	无	
1628	本溪县	城街线	吴堡变压器	200	32.54	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	
1629	本溪县	祁街线	东沟三组B台区	50	17.36	31.32	31.32	未进入负面清单	否	无	
1630	南芬区	桥街线	10kV桥街线#30左3柱上变压器	100	43.64	36.36	36.36	未进入负面清单	否	无	
1631	溪湖区	姚峪线	太子城五期1#箱变配电变压器	630	25.46	343.60	343.60	未进入负面清单	否	无	
1632	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室172间隔配电变压器	315	55.89	75.95	75.95	未进入负面清单	否	无	
1633	本溪县	清陈线	清陈线望城泉眼沟变台	100	36.44	43.56	43.56	未进入负面清单	否	无	
1634	桓仁县	章樾线	天健凤凰城8号箱变	630	18.32	388.58	388.58	未进入负面清单	否	无	
1635	本溪县	连街线	汞洞沟变压器	50	27.84	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	
1636	桓仁县	10kV北岔线	双合一组2号	200	32.82	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	
1637	桓仁县	10kV双业线	东升三组	100	15.74	64.26	64.26	未进入负面清单	否	无	
1638	溪湖区	后牛线	后牛线#56左1城乡开发箱式配电站#1变压器	400	5.13	299.48	299.48	未进入负面清单	否	无	
1639	平山区	南永线5845	10kV南永线一所箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	32.35	238.25	238.25	未进入负面清单	否	无	
1640	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地1#箱式变电站间隔配电变压器	630	13.18	420.97	420.97	未进入负面清单	否	无	
1641	明山区	明博线538	太古里#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.62	342.59	342.59	未进入负面清单	否	无	
1642	平山区	中永线5532	10kV南解线五中箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.17	313.93	313.93	未进入负面清单	否	无	
1643	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#6左8左5柱上变压器	200	14.16	131.68	131.68	未进入负面清单	否	无	
1644	桓仁县	10kV雅河线	乡政府1号	315	48.06	100.61	100.61	未进入负面清单	否	无	
1645	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟七组	100	15.7	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	
1646	本溪县	张网线	香磨二组变压器	200	32.1	95.80	95.80	未进入负面清单	否	无	
1647	南芬区	南街线	龙湾新城2号箱变高压间隔配电变压器	400	15.27	258.92	258.92	未进入负面清单	否	无	
1648	溪湖区	喜欢线	欢岭线#4左1柱上变压器	400	10.62	277.52	277.52	未进入负面清单	否	无	
1649	溪湖区	北新线	彩北#5配电站变压器	500	11.65	341.75	341.75	未进入负面清单	否	无	

1650	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期2号箱变	500	25.73	271.35	271.35	未进入负面清单	否	无	
1651	南芬区	爱金线	10kV爱金线#19左5	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无	
1652	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾2#箱变配电变压器	400	10.68	277.28	277.28	未进入负面清单	否	无	
1653	本溪县	偏沿线	法合线三家子窑峪台区	50	69.59	5.21	5.21	未进入负面清单	否	无	
1654	高新区	西党线	10kV西党线102#柱上变压器	200	18.36	123.28	123.28	未进入负面清单	否	无	
1655	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#47左2柱上变压器（新）	200	36.81	86.38	86.38	未进入负面清单	否	无	
1656	本溪县	连街线	供销社B变压器	100	38.1	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	
1657	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支48号变压器	100	17.92	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	
1658	桓仁县	北镇线	友谊住户	200	29.52	100.96	100.96	未进入负面清单	否	无	
1659	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分青沟支15#柱上变压器	200	2.49	155.02	155.02	未进入负面清单	否	无	
1660	桓仁县	铧江联网线420	黑卧子村2号	315	19.1	191.84	191.84	未进入负面清单	否	无	
1661	本溪县	森秀线	万嘉书香苑小区配电站变压器2	630	7.59	456.18	456.18	未进入负面清单	否	无	
1662	桓仁县	10kV双拐线	岔路子三组	200	15.9	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	
1663	本溪县	清万线	清万线万利六组台区	100	15.44	64.56	64.56	未进入负面清单	否	无	
1664	本溪县	祁街线	祁街线二组变压器	50	23.04	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	
1665	南芬区	何宁线	何宁线花红沟分19#	200	47.91	64.18	64.18	未进入负面清单	否	无	
1666	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#4箱式配电站#1变压器	400	18.32	246.72	246.72	未进入负面清单	否	无	
1667	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑一期2号箱变	1250	22.59	717.63	717.63	未进入负面清单	否	无	
1668	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#39左11（新）	200	14.97	130.06	130.06	未进入负面清单	否	无	
1669	高新区	火彩线2135	火彩线#4左1变压器	100	49.32	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	
1670	平山区	南永线5845	10kV南永线人民路箱变171间隔配电变压器	200	14.16	131.68	131.68	未进入负面清单	否	无	
1671	南芬区	沈家线	沈家线73#变台	200	24.9	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	
1672	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期5号箱变配电变压器	630	21.11	371.01	371.01	未进入负面清单	否	无	
1673	本溪县	云街线	YHG_镇兴鑫城2箱变配电变压器	630	26.48	337.18	337.18	未进入负面清单	否	无	
1674	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期2号箱变配电变压器	500	6.24	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	
1675	本溪县	高硝线	高肖线五日地一组台区	50	18.52	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	
1676	本溪县	连街线	刘家岭变压器	200	31.63	96.74	96.74	未进入负面清单	否	无	
1677	平山区	南永线5845	10kV南永线市场街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.02	434.57	434.57	未进入负面清单	否	无	

1678	桓仁县	10kV四红线	红汀子四组	50	17.44	31.28	31.28	未进入负面清单	否	无	
1679	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#52	200	14.79	130.42	130.42	未进入负面清单	否	无	
1680	桓仁县	普拐线	牛毛沟村3号	200	27.27	105.46	105.46	未进入负面清单	否	无	
1681	桓仁县	10kV联网线	和禹4号	200	21.33	117.34	117.34	未进入负面清单	否	无	
1682	本溪县	掌崔线	掌崔线五道沟B变压器	100	27.36	52.64	52.64	未进入负面清单	否	无	
1683	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.19	402.00	402.00	未进入负面清单	否	无	
1684	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#114柱上变压器（新）	50	23.76	28.12	28.12	未进入负面清单	否	无	
1685	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	15.48	322.60	322.60	未进入负面清单	否	无	
1686	本溪县	汤沟线	汤沟线二道沟变压器	50	70.03	4.99	4.99	未进入负面清单	否	无	
1687	桓仁县	10kV南米线	米仓沟九组	100	9.56	70.44	70.44	未进入负面清单	否	无	
1688	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚十组	50	26.58	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	
1689	溪湖区	大堡线	大堡线石坑分#8	315	27.5	165.38	165.38	未进入负面清单	否	无	
1690	桓仁县	10kV八于线	老岭沟一组	315	22.98	179.61	179.61	未进入负面清单	否	无	
1691	南芬区	施家线	10kV施家线#30	200	4.88	150.24	150.24	未进入负面清单	否	无	
1692	桓仁县	黑北线	黑沟五组	100	23.68	56.32	56.32	未进入负面清单	否	无	
1693	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.03	390.41	390.41	未进入负面清单	否	无	
1694	本溪县	偏水线	法偏线偏岭动迁台区	200	23.22	113.56	113.56	未进入负面清单	否	无	
1695	溪湖区	北街线	北街线47#左10	200	3.52	152.96	152.96	未进入负面清单	否	无	
1696	本溪县	氮肥线	瑞景嘉园小区（居民用电）	1250	28.51	643.63	643.63	未进入负面清单	否	无	
1697	平山区	中东线5533	YHG_北联路开闭锁171#大商（用户）	500	22.32	288.40	288.40	未进入负面清单	否	无	
1698	桓仁县	10kV八镇线	八里甸七组2号	100	9.92	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	
1699	溪湖区	河东线	峪中9#配电站变压器	630	12.22	427.01	427.01	未进入负面清单	否	无	
1700	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村15#箱式变电站间隔配电变压器	630	5.26	470.86	470.86	未进入负面清单	否	无	
1701	本溪县	市煤线	YHG_太子河林场住宅变压器	630	12.29	426.57	426.57	未进入负面清单	否	无	
1702	溪湖区	前厂线	前厂线窑口分#11柱上变压器（新）	50	28.02	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	
1703	溪湖区	河畔线4533	河畔#4配电站#1变压器	500	17.76	311.20	311.20	未进入负面清单	否	无	
1704	本溪县	连街线	连山关西堡B台区	50	51.56	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	
1705	本溪县	市温2号线	供电住宅变台	100	15.2	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	

1706	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器2	315	42.19	119.10	119.10	未进入负面清单	否	无	
1707	本溪县	温泉线	青石岭四组变台	100	15.73	64.27	64.27	未进入负面清单	否	无	
1708	本溪县	掌崔线	弯甸子B台区	50	18.12	30.94	30.94	未进入负面清单	否	无	
1709	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#2变压器	400	12.81	268.76	268.76	未进入负面清单	否	无	
1710	本溪县	田石线	张堡小区支#02变台	200	21.66	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无	
1711	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#5左5左1	100	40.17	39.83	39.83	未进入负面清单	否	无	
1712	本溪县	田粘线	粘土矿院外#047变台	400	17.82	248.72	248.72	未进入负面清单	否	无	
1713	本溪县	连街线	关马地变压器	100	32.88	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	
1714	本溪县	连街线	连山关磨子沟B台区	50	15.48	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	
1715	本溪县	张陈线	天龙家园7#箱变配电变压器	630	15.01	409.44	409.44	未进入负面清单	否	无	
1716	桓仁县	10kV崔四线	四河村	400	41.3	154.80	154.80	未进入负面清单	否	无	
1717	溪湖区	彩街线	彩街线#45左3右2柱上-变压器	400	15.38	258.48	258.48	未进入负面清单	否	无	
1718	平山区	广山线5833	10KV广山#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.12	324.40	324.40	未进入负面清单	否	无	
1719	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚六组	200	36.42	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	
1720	本溪县	田全线	六区变压器	200	4.95	150.10	150.10	未进入负面清单	否	无	
1721	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#44柱上变压器	200	27.93	104.14	104.14	未进入负面清单	否	无	
1722	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	20.7	186.80	186.80	未进入负面清单	否	无	
1723	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪河东变台	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	无	
1724	本溪县	连微线	河西变压器	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	无	
1725	本溪县	连矿线	摩天岭三道河变压器	200	12.51	134.98	134.98	未进入负面清单	否	无	
1726	本溪县	田石线	八街#006变台	200	10.83	138.34	138.34	未进入负面清单	否	无	
1727	桓仁县	北城线	东北参茸城A区#2箱变变压器	630	18.03	390.41	390.41	未进入负面清单	否	无	
1728	桓仁县	10kV回龙线	砼门五组	200	22.68	114.64	114.64	未进入负面清单	否	无	
1729	桓仁县	崔城线	崔家街五组2号	200	20.34	119.32	119.32	未进入负面清单	否	无	
1730	本溪县	兰南线	中国铁塔股份有限公司本溪市分公司	200	20.13	119.74	119.74	未进入负面清单	否	无	
1731	桓仁县	10kV江桓线	西关九组	400	43.74	145.04	145.04	未进入负面清单	否	无	
1732	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#112右23变压器	200	11.42	137.16	137.16	未进入负面清单	否	无	
1733	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	6.06	465.82	465.82	未进入负面清单	否	无	

1734	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线平西#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	11.07	275.72	275.72	未进入负面清单	否	无	
1735	南芬区	桥街线	10kV桥街线#20左4柱上变压器	200	1.77	156.46	156.46	未进入负面清单	否	无	
1736	本溪县	汤关线	汤关线榆树河沿变压器	100	20.48	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	
1737	本溪县	法松线	中寨子一组台区	50	22.3	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	
1738	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#2箱变间隔配电变压器	400	7.4	290.40	290.40	未进入负面清单	否	无	
1739	本溪县	汇源线	铁培分支道南变压器	200	47.2	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
1740	桓仁县	普拐线	牛毛沟村	400	38.48	166.08	166.08	未进入负面清单	否	无	
1741	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组3号	200	5.31	149.38	149.38	未进入负面清单	否	无	
1742	桓仁县	10kV崔六线	六河六组	100	40.88	39.12	39.12	未进入负面清单	否	无	
1743	本溪县	城初线	西瓦变压器	100	10.62	69.38	69.38	未进入负面清单	否	无	
1744	溪湖区	党校线	绿地山水城#8箱式配电站间隔配电变压器	630	12.29	426.57	426.57	未进入负面清单	否	无	
1745	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分#20	200	4.92	150.16	150.16	未进入负面清单	否	无	
1746	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分20#	200	16.66	126.68	126.68	未进入负面清单	否	无	
1747	桓仁县	10kV铎木线	蔡俄堡七组	100	23.44	56.56	56.56	未进入负面清单	否	无	
1748	本溪县	山柜线	柜子石六组	100	12.28	67.72	67.72	未进入负面清单	否	无	
1749	平山区	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负面清单	否	无	
1750	南芬区	选矿线	选矿线液化气分#23	200	29.36	101.28	101.28	未进入负面清单	否	无	
1751	本溪县	清万线	清万线前央五组变台	100	21.8	58.20	58.20	未进入负面清单	否	无	
1752	本溪县	偏水线	偏岭供电所台区	200	43.56	72.88	72.88	未进入负面清单	否	无	
1753	溪湖区	北胶线	北胶线#101	20	13	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	
1754	南芬区	何富线	10kV何富线#76	400	11.85	272.60	272.60	未进入负面清单	否	无	
1755	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#117左3变压器	200	13.08	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	
1756	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#1配电室171间隔配电变压器	630	60.95	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无	
1757	高新区	歪街线5641	歪街线44#变压器	100	30.96	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	
1758	本溪县	张泉线	蜂村一组台区	400	2.51	309.96	309.96	未进入负面清单	否	无	
1759	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期4号箱变变压器	630	11.16	433.69	433.69	未进入负面清单	否	无	
1760	桓仁县	10kV二四线	横道川五组	30	25.94	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	
1761	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组3号	200	40.54	78.92	78.92	未进入负面清单	否	无	

1762	桓仁县	10kV南米线	荒沟里四、五组	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无	
1763	本溪县	市煤线	市煤供热分1#变压器	315	7.28	229.07	229.07	未进入负面清单	否	无	
1764	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品5号箱变配电变压器	630	2.79	486.42	486.42	未进入负面清单	否	无	
1765	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右6	200	16.41	127.18	127.18	未进入负面清单	否	无	
1766	本溪县	张泉线	张家堡七组变压器	100	52.28	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	
1767	桓仁县	10kV铧西线	西堡八组	100	12.54	67.46	67.46	未进入负面清单	否	无	
1768	桓仁县	10kV普夹线	普乐堡镇大清沟里变台	30	32.63	14.21	14.21	未进入负面清单	否	无	
1769	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#11箱式配电站变压器	400	37.4	170.40	170.40	未进入负面清单	否	无	
1770	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线王家分#7右2	100	22.24	57.76	57.76	未进入负面清单	否	无	
1771	溪湖区	彩街线	彩胜3#配电站1#变压器	500	63.65	81.75	81.75	未进入负面清单	否	无	
1772	南芬区	桥街线	10KV桥街线#23台	400	7.09	291.64	291.64	未进入负面清单	否	无	
1773	南芬区	南街线	南街线永安分#179左3	100	27.24	52.76	52.76	未进入负面清单	否	无	
1774	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#54柱上变压器（新）	200	25.29	109.42	109.42	未进入负面清单	否	无	
1775	本溪县	连街线	连山关石哈八组B台区	50	6.84	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	
1776	溪湖区	大阳线	10kV大阳线后沟分#4变压器	100	27.08	52.92	52.92	未进入负面清单	否	无	
1777	本溪县	城套线2536	城套线岭下变压器	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无	
1778	本溪县	兰城线	兰城线城门七组B变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	无	
1779	明山区	地工线530	新兴家园#1箱变变压器	630	40.91	246.27	246.27	未进入负面清单	否	无	
1780	桓仁县	10kV铧煤线	东堡七组2号	50	39.71	20.15	20.15	未进入负面清单	否	无	
1781	本溪县	兰台线	兰河三道沟变台	200	43.02	73.96	73.96	未进入负面清单	否	无	
1782	本溪县	兰台线	兰河头道沟变台	400	10.17	279.32	279.32	未进入负面清单	否	无	
1783	桓仁县	10kV江润线	建材小区#3箱变变压器	400	30.88	196.48	196.48	未进入负面清单	否	无	
1784	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#68变台	50	65.92	7.04	7.04	未进入负面清单	否	无	
1785	溪湖区	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#28变压器（新）	100	12.3	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	
1786	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸三组	100	26.68	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	
1787	桓仁县	北长线	横道川六组	20	21.28	11.74	11.74	未进入负面清单	否	无	
1788	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城5#箱变高压间隔配电变压器	315	3.4	241.29	241.29	未进入负面清单	否	无	
1789	本溪县	连街线	岭西组变压器	200	6.48	147.04	147.04	未进入负面清单	否	无	

1790	南芬区	桥思线	桥思线#153	80	51.53	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	
1791	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#5箱式配电站变压器	400	25.32	218.72	218.72	未进入负面清单	否	无	
1792	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村3#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	17.37	394.57	394.57	未进入负面清单	否	无	
1793	桓仁县	天健线	阳光#2箱变#1变压器	400	23.88	224.48	224.48	未进入负面清单	否	无	
1794	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期2号箱变变压器	630	9.6	443.52	443.52	未进入负面清单	否	无	
1795	南芬区	何富线	10kV何富线95#	200	4.58	150.84	150.84	未进入负面清单	否	无	
1796	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪三道沟B台	100	27.64	52.36	52.36	未进入负面清单	否	无	
1797	桓仁县	10kV木镇线	木盂子东台	400	20.72	237.12	237.12	未进入负面清单	否	无	
1798	溪湖区	党石线	党石线#85柱上变压器	100	10.2	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	
1799	本溪县	城套线2536	草河城车堡B台区	100	50.94	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	
1800	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区#4箱变变压器	630	17.37	394.57	394.57	未进入负面清单	否	无	
1801	桓仁县	10kV沙影线	小围子一组2号	50	40.4	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	
1802	本溪县	市温1号线	惠泽园4#变台	250	19.24	151.90	151.90	未进入负面清单	否	无	
1803	溪湖区	北街线	北街线30#	200	5.08	149.84	149.84	未进入负面清单	否	无	
1804	桓仁县	普拐线	梨树沟九组	100	6.32	73.68	73.68	未进入负面清单	否	无	
1805	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸七组2号	50	8.45	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	
1806	桓仁县	10kV江汇线	综合厂	315	27.05	166.79	166.79	未进入负面清单	否	无	
1807	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站172间隔配电变压器	500	8.83	355.85	355.85	未进入负面清单	否	无	
1808	本溪县	东碱线	碱洋线红土冰沟子B变台	50	8	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	
1809	桓仁县	10kV双业线	业主沟村1号	400	20.54	237.84	237.84	未进入负面清单	否	无	
1810	本溪县	田全线	万梁子变压器	100	7.72	72.28	72.28	未进入负面清单	否	无	
1811	桓仁县	10kV浑江线	土产变台	315	18.63	193.32	193.32	未进入负面清单	否	无	
1812	本溪县	偏水线	偏岭B台区	200	57.63	44.74	44.74	未进入负面清单	否	无	
1813	本溪县	清万线	清万线万利五组台区	100	32.28	47.72	47.72	未进入负面清单	否	无	
1814	本溪县	云街线	10kV草河口七组B	100	13.2	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	
1815	桓仁县	10kV沙影线	影壁山七组2号	20	29.78	10.04	10.04	未进入负面清单	否	无	
1816	本溪县	兰城线	碱兰线孤山堡A变台	400	7.89	288.44	288.44	未进入负面清单	否	无	
1817	本溪县	清城线	清城线马家沟分付楼西沟变台	50	31.64	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	

1818	本溪县	汤沟线	沙堡变压器	200	19.2	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	
1819	溪湖区	党石线	10kV党石线#16右4柱上变压器	100	21.21	58.79	58.79	未进入负面清单	否	无	
1820	本溪县	张网线	山水倆城二期#10箱变配电变压器	630	14.48	412.78	412.78	未进入负面清单	否	无	
1821	本溪县	汇源线	达官寨村变压器	400	9.16	283.36	283.36	未进入负面清单	否	无	
1822	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#31左10	200	10.04	139.92	139.92	未进入负面清单	否	无	
1823	南芬区	桥玻线	10KV桥玻线台沟分#61	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无	
1824	本溪县	清城线	马家沟五组B台区	100	22.98	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	
1825	本溪县	城初线	草河城后堡B台区变压器	200	27.72	104.56	104.56	未进入负面清单	否	无	
1826	本溪县	南碱线1042	小峪#07变台	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无	
1827	桓仁县	黑柞线	石虎子村	400	24.3	222.80	222.80	未进入负面清单	否	无	
1828	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#12箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	14	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	
1829	溪湖区	彩街线	工业#2箱变	315	15.56	202.99	202.99	未进入负面清单	否	无	
1830	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村2#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	16.84	397.91	397.91	未进入负面清单	否	无	
1831	桓仁县	10kV二西线	老八号	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无	
1832	本溪县	张网线	张家堡五组砖厂变台	100	42.12	37.88	37.88	未进入负面清单	否	无	
1833	南芬区	下施1#线	下施1#线苗家分5#变台	50	32.68	23.66	23.66	未进入负面清单	否	无	
1834	桓仁县	10kV八于线	川头八组1号	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	无	
1835	桓仁县	10kV回龙线	爬宝二组	200	15	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	
1836	南芬区	下街线	下街线头道沟分#16	50	37.84	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	
1837	桓仁县	10kV江桓线	清三区#1箱变#1变压器	630	27.46	331.00	331.00	未进入负面清单	否	无	
1838	溪湖区	党石线	10kV党石线30-1右3柱上变压器	400	63.84	64.64	64.64	未进入负面清单	否	无	
1839	南芬区	南玻线	20kV南玻线细河分#29台区	100	13.2	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	
1840	桓仁县	10kV雅边线	边哈子八组	100	33.96	46.04	46.04	未进入负面清单	否	无	
1841	桓仁县	10kV木镇线	木盂子陈家崴子	315	15.61	202.83	202.83	未进入负面清单	否	无	
1842	桓仁县	10kV铎东线	红塘石村1号	400	14.4	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	
1843	桓仁县	普拐线	拐磨子五组2号	200	1.26	157.48	157.48	未进入负面清单	否	无	
1844	本溪县	清城线	马家沟新区变台	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	
1845	本溪县	祁北线	北沟一组变压器	50	34.6	22.70	22.70	未进入负面清单	否	无	

1846	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣充电桩箱变配电变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入负面清单	否	无	
1847	本溪县	城徐线	关口变压器	200	22.47	115.06	115.06	未进入负面清单	否	无	
1848	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟二组	100	75.2	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	
1849	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线#204	50	18	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	
1850	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#17	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无	
1851	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑B区2号箱变配电变压器	630	17.4	394.38	394.38	未进入负面清单	否	无	
1852	本溪县	南石线	茅庵#01变台	200	17.95	124.10	124.10	未进入负面清单	否	无	
1853	桓仁县	黑柞线	柞树岭子二组	100	51.32	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	
1854	桓仁县	10kV五镇线	五里甸六组2号	50	41.24	19.38	19.38	未进入负面清单	否	无	
1855	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪三道沟A台	100	12.8	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	
1856	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期1号箱变配电变压器	630	26.06	339.82	339.82	未进入负面清单	否	无	
1857	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#44变压器	100	5.56	74.44	74.44	未进入负面清单	否	无	
1858	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟四组	100	22.08	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	
1859	桓仁县	10kV中心线	乾街商业街箱变配电变压器	500	25.28	273.60	273.60	未进入负面清单	否	无	
1860	桓仁县	10kV双业线	八道沟三、七组2号	50	22.36	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	
1861	溪湖区	程家1#线	峪党线#16右3柱上变压器	50	1.2	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	
1862	桓仁县	黑柞线	石虎子村3号	400	13.56	265.76	265.76	未进入负面清单	否	无	
1863	本溪县	云酸线	草河口铁路给水台区配电变压器	100	31.16	48.84	48.84	未进入负面清单	否	无	
1864	桓仁县	黑柞线	红石二组	100	18.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无	
1865	本溪县	田石线	右东岭支#05变台	50	75.72	2.14	2.14	未进入负面清单	否	无	
1866	桓仁县	崔城线	六河村新房2号	100	56.58	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	
1867	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟七组变压器	100	23	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	
1868	桓仁县	10kV雅河线	联合二组2号	315	25.81	170.70	170.70	未进入负面清单	否	无	
1869	本溪县	汤关线	汤关线榆树变压器	200	15.82	128.36	128.36	未进入负面清单	否	无	
1870	溪湖区	大阳线	大阳线达子卜分#25柱上变压器	50	23.84	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	
1871	桓仁县	10kV雅河线	雅河九组	100	12.56	67.44	67.44	未进入负面清单	否	无	
1872	桓仁县	铧江联网线420	黑卧子村3号	400	56.28	94.88	94.88	未进入负面清单	否	无	
1873	桓仁县	北屯线	友谊四组	100	23.12	56.88	56.88	未进入负面清单	否	无	

1874	桓仁县	10kV南米线	董船营五组	100	58.34	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	
1875	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村16#箱式变电站间隔配电变压器	500	11.49	342.55	342.55	未进入负面清单	否	无	
1876	南芬区	选矿线	阳光花园#1箱变#2变压器	500	18.78	306.10	306.10	未进入负面清单	否	无	
1877	本溪县	碱魏2号线1575	黄堡河东台区	400	4.38	302.48	302.48	未进入负面清单	否	无	
1878	桓仁县	10kV普联线	拐磨子一组2号	200	11.7	136.60	136.60	未进入负面清单	否	无	
1879	南芬区	桥街线	桥街线河东分#28	200	31.41	97.18	97.18	未进入负面清单	否	无	
1880	本溪县	清城线	清陈线城西分望孟支付城峪变台	50	49.4	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	
1881	桓仁县	北城线	东老台1号	400	23.76	224.96	224.96	未进入负面清单	否	无	
1882	溪湖区	北惠线	北惠线17#配电站1#变压器	500	20.54	297.30	297.30	未进入负面清单	否	无	
1883	本溪县	碱兰线	台山一组分#10变台	100	39.92	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	
1884	桓仁县	黑柞线	柞树岭子八组	100	50.66	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	
1885	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组2号	100	40.32	39.68	39.68	未进入负面清单	否	无	
1886	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期1号箱变	500	28.56	257.20	257.20	未进入负面清单	否	无	
1887	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维5#箱变变压器	500	18.85	305.75	305.75	未进入负面清单	否	无	
1888	本溪县	市温2号线	城西#4台区	200	29.2	101.60	101.60	未进入负面清单	否	无	
1889	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#6	200	33.8	92.40	92.40	未进入负面清单	否	无	
1890	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下4号	100	10.26	69.74	69.74	未进入负面清单	否	无	
1891	本溪县	偏水线	法偏线前山台区	200	10.32	139.36	139.36	未进入负面清单	否	无	
1892	桓仁县	10kV铎二线	釜山村3号	200	24.32	111.36	111.36	未进入负面清单	否	无	
1893	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂二组C台区	400	24.6	221.60	221.60	未进入负面清单	否	无	
1894	桓仁县	10kV南米线	排路沟三组	200	14.1	131.80	131.80	未进入负面清单	否	无	
1895	桓仁县	黑柞线	大川六组	80	23.18	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	
1896	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分5左4右8柱上-变压器	200	18.12	123.76	123.76	未进入负面清单	否	无	
1897	溪湖区	程家2#线	程家#6箱式配电站变压器	500	12.72	336.40	336.40	未进入负面清单	否	无	
1898	本溪县	盘崔线0153	盘岭B台区	100	16.06	63.94	63.94	未进入负面清单	否	无	
1899	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑2#箱变配电变压器	400	26.93	212.28	212.28	未进入负面清单	否	无	
1900	桓仁县	10kV联网线	和禹3号	400	22.44	230.24	230.24	未进入负面清单	否	无	
1901	桓仁县	10kV双业线	东升六组2号	200	4.8	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	

1902	明山区	地工线530	10kV新技线新兴佳园三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.27	420.40	420.40	未进入负面清单	否	无	
1903	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线剑桥分#4变压器	200	5.02	149.96	149.96	未进入负面清单	否	无	
1904	桓仁县	10kV回龙线	和平二组	100	22.34	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	
1905	桓仁县	10kV双业线	红升一组	200	8.93	142.14	142.14	未进入负面清单	否	无	
1906	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村6#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	19.7	379.89	379.89	未进入负面清单	否	无	
1907	本溪县	城套线2536	东阳沟变压器	50	63.52	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	
1908	南芬区	沈家线	10kV沈家线#21	200	23.82	112.36	112.36	未进入负面清单	否	无	
1909	本溪县	张陈线	天龙家园3#箱变配电变压器	630	12.89	422.79	422.79	未进入负面清单	否	无	
1910	本溪县	南石线	酒厂A#05变台	200	66.54	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	
1911	本溪县	清城线	望孟支#65孟家二组分支#01孟家二组变台	200	12.5	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	
1912	本溪县	清城线	付楼西沟B台区	50	17.56	31.22	31.22	未进入负面清单	否	无	
1913	本溪县	兰南线	大石湖C台区	200	11.01	137.98	137.98	未进入负面清单	否	无	
1914	本溪县	张网线	香磨三台区	400	24.32	222.72	222.72	未进入负面清单	否	无	
1915	桓仁县	10kV崔四线	四河二道沟1号	50	51.36	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	
1916	桓仁县	10kV双拐线	新开岭三组	100	40.28	39.72	39.72	未进入负面清单	否	无	
1917	本溪县	兰城线	孤山子A变台	200	15.63	128.74	128.74	未进入负面清单	否	无	
1918	桓仁县	10kV二甸线	四道岭村	400	11.48	274.08	274.08	未进入负面清单	否	无	
1919	南芬区	桥房线	10kV桥房线#40	400	6.06	295.76	295.76	未进入负面清单	否	无	
1920	南芬区	选矿线	选矿线#92	315	43.58	114.72	114.72	未进入负面清单	否	无	
1921	平山区	南解线5844	10kV南解线#64柱上变压器	315	6.36	231.97	231.97	未进入负面清单	否	无	
1922	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡村1号	100	55.65	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	
1923	本溪县	法偏线	法台七组B台区	50	41.96	19.02	19.02	未进入负面清单	否	无	
1924	本溪县	连街线	二道沟变压器	30	44.53	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	
1925	本溪县	田魏线	魏堡八楞树变台	400	9.94	280.24	280.24	未进入负面清单	否	无	
1926	本溪县	城初线	林堡变压器	100	12.88	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	
1927	本溪县	田粘线	西窑地#068变台	200	25.56	108.88	108.88	未进入负面清单	否	无	
1928	桓仁县	黑六线	六道沟一组2号	50	73	3.50	3.50	未进入负面清单	否	无	
1929	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组	315	20.13	188.59	188.59	未进入负面清单	否	无	

1930	桓仁县	10kV崔四线	四河三组	100	49.59	30.41	30.41	未进入负面清单	否	无	
1931	桓仁县	10kV北岔线	双合六组	200	10.19	139.62	139.62	未进入负面清单	否	无	
1932	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#83左3变压器	50	9.52	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	
1933	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.07	371.26	371.26	未进入负面清单	否	无	
1934	本溪县	清城线	清城线城西三组变台	200	14.13	131.74	131.74	未进入负面清单	否	无	
1935	本溪县	碱街线	金堡B台区	100	24.32	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	
1936	溪湖区	北惠线	北惠线22#配电站1#变压器	500	21.46	292.70	292.70	未进入负面清单	否	无	
1937	桓仁县	10kV铧木线	东堡八组	100	11.82	68.18	68.18	未进入负面清单	否	无	
1938	桓仁县	铧江联网线420	柳林子村	400	40	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	
1939	桓仁县	10kV铧二线	文治沟村3号	100	13.96	66.04	66.04	未进入负面清单	否	无	
1940	桓仁县	黑柞线	石虎子村2号	100	31	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	
1941	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组3号	50	30.12	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	
1942	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#135柱上变压器（新）	100	13.88	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	
1943	桓仁县	10kV南米线	董船营二组5号	400	7.62	289.52	289.52	未进入负面清单	否	无	
1944	桓仁县	10kV联网线	家属房	100	18.96	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	
1945	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣村	400	45.93	136.28	136.28	未进入负面清单	否	无	
1946	桓仁县	10kV四红线	红汀子二组	200	20.43	119.14	119.14	未进入负面清单	否	无	
1947	明山区	地工线530	10kV地工线立信家苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	12	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	
1948	本溪县	法清线	红光白旗沟变台	50	18.59	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	
1949	本溪县	城徐线	贺堡C变压器	100	7.44	72.56	72.56	未进入负面清单	否	无	
1950	南芬区	东桥线	10kV东桥线#31	400	18.24	247.04	247.04	未进入负面清单	否	无	
1951	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城1#箱变1间隔配电变压器	315	16.36	200.47	200.47	未进入负面清单	否	无	
1952	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#12	200	26.28	107.44	107.44	未进入负面清单	否	无	
1953	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟七组	50	21.56	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	
1954	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十组	100	21.11	58.89	58.89	未进入负面清单	否	无	
1955	桓仁县	10kV沙影线	影壁山六组1号	5	53.4	1.33	1.33	未进入负面清单	否	无	
1956	桓仁县	黑六线	刘家沟村	400	28.58	205.68	205.68	未进入负面清单	否	无	
1957	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚五组2号	200	14.6	130.80	130.80	未进入负面清单	否	无	

1958	本溪县	祁街线	西沟一组B变台	50	25.24	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	
1959	本溪县	连街线	红庙变压器	50	33.76	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	
1960	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#16右1变压器	50	18.96	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	
1961	本溪县	法松线	中寨子中心组台区	200	42.1	75.80	75.80	未进入负面清单	否	无	
1962	南芬区	桥玻线	桥玻线#12	200	6.84	146.32	146.32	未进入负面清单	否	无	
1963	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期3号箱变配电变压器	630	1.94	491.78	491.78	未进入负面清单	否	无	
1964	桓仁县	10kV中心线	安居1号	315	57.67	70.34	70.34	未进入负面清单	否	无	
1965	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园#2配电室172间隔配电变压器	500	25.72	271.40	271.40	未进入负面清单	否	无	
1966	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右1柱上变压器（新）	200	11.13	137.74	137.74	未进入负面清单	否	无	
1967	南芬区	东营线	黑沟支3号箱变配电变压器	160	8.4	114.56	114.56	未进入负面清单	否	无	
1968	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#26柱上变压器	315	38.78	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无	
1969	南芬区	东营线	10kV东营线#19右#4	400	37.71	169.16	169.16	未进入负面清单	否	无	
1970	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#1箱式变电站配电变压器（用户）	630	12	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	
1971	桓仁县	黑柞线	石虎子五组2号	50	45.76	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	
1972	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#15箱式变电站间隔配电变压器	400	5.13	299.48	299.48	未进入负面清单	否	无	
1973	本溪县	城徐线	林场中心组变压器	200	9.3	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无	
1974	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#173左3柱上变压器	315	12	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	
1975	本溪县	城徐线	徐西变压器	200	11.28	137.44	137.44	未进入负面清单	否	无	
1976	桓仁县	北牛线	大牛沟二组	315	7.65	227.90	227.90	未进入负面清单	否	无	
1977	本溪县	云街线	草河口尖山变压器	50	73.76	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	
1978	南芬区	南街线	丽景小区箱变#1配电变压器	500	20.72	296.40	296.40	未进入负面清单	否	无	
1979	本溪县	清陈线	清陈线陈贾一、二组变台	100	35.16	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	
1980	南芬区	东桥线	10kV东桥线砖厂支15	400	2.9	308.40	308.40	未进入负面清单	否	无	
1981	本溪县	张泉线	谭家堡二组B台区用户变压器	100	25.16	54.84	54.84	未进入负面清单	否	无	
1982	本溪县	山柜线	柜子石二组B台区	100	40.36	39.64	39.64	未进入负面清单	否	无	
1983	本溪县	城套线2536	陈南沟变压器	50	30.97	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	
1984	桓仁县	10kV南米线	大泉眼一组	200	16.97	126.06	126.06	未进入负面清单	否	无	
1985	桓仁县	10kV四摇线	摇钱八组	50	22.59	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	

1986	本溪县	连街线	南洼变压器	30	54.53	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	
1987	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#81左2柱上变压器（新）	200	13.35	133.30	133.30	未进入负面清单	否	无	
1988	溪湖区	北街线	北街线48左2右3#	400	5.79	296.84	296.84	未进入负面清单	否	无	
1989	桓仁县	10kV八镇线	桓仁县八里甸子镇建教师公寓	250	5.15	187.13	187.13	未进入负面清单	否	无	
1990	本溪县	市温1号线	惠泽园#6变台	250	27.18	132.05	132.05	未进入负面清单	否	无	
1991	高新区	西党线	10kV西党线39#柱上变压器	200	19.84	120.32	120.32	未进入负面清单	否	无	
1992	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#102变压器（新）	200	44.04	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无	
1993	溪湖区	彩街线	彩街线#45左11	200	68.2	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	
1994	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#18柱上变压器（新）	200	0.92	158.16	158.16	未进入负面清单	否	无	
1995	南芬区	南街线	南街线永安分支柏峪七组支#4柱上-变压器	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	
1996	桓仁县	10kV中心线	安居2号	315	47.65	101.90	101.90	未进入负面清单	否	无	
1997	本溪县	市街线	市街线#04变台（市街#1台区）	400	66.33	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	
1998	桓仁县	铧江联网线420	果松川一组	200	15.14	129.72	129.72	未进入负面清单	否	无	
1999	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#3配电室171间隔配电变压器	630	75.1	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	
2000	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#35变压器	200	35.16	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	
2001	本溪县	云街线	农机校变压器	100	29.27	50.73	50.73	未进入负面清单	否	无	
2002	桓仁县	普拐线	梨树沟八组	50	19.38	30.31	30.31	未进入负面清单	否	无	
2003	桓仁县	10kV联网线	和禹1号	200	25.86	108.28	108.28	未进入负面清单	否	无	
2004	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.41	413.22	413.22	未进入负面清单	否	无	
2005	溪湖区	彩明联线	彩明联线#25	400	8.35	286.60	286.60	未进入负面清单	否	无	
2006	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#121右2变压器	200	30.88	98.24	98.24	未进入负面清单	否	无	
2007	本溪县	清万线	清万线前央二组变台	50	18.96	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	
2008	明山区	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.24	263.80	263.80	未进入负面清单	否	无	
2009	本溪县	山关线	小市陈英一组B台区	50	32.96	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	
2010	本溪县	山关线	久才峪七组变台	100	12.52	67.48	67.48	未进入负面清单	否	无	
2011	桓仁县	10kV江汇线	昌鑫雅苑3号箱变配电变压器	500	23.81	280.95	280.95	未进入负面清单	否	无	
2012	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔二组	100	24.75	55.25	55.25	未进入负面清单	否	无	
2013	南芬区	桥街线	10kV桥街线#66	400	12.96	268.16	268.16	未进入负面清单	否	无	

2014	本溪县	山关线	化皮峪七组变台	100	15.96	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	
2015	桓仁县	10kV八岔线	秀里村3号	100	9.02	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无	
2016	本溪县	连街线	腰堡变压器	50	23.37	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	
2017	本溪县	法松线	中寨子二组台区	400	7.26	290.96	290.96	未进入负面清单	否	无	
2018	本溪县	汤宋2号线	汤沟A台	315	55.71	76.51	76.51	未进入负面清单	否	无	
2019	桓仁县	10kV二西线	新八号	200	4.74	150.52	150.52	未进入负面清单	否	无	
2020	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#28柱上变压器	400	7.08	291.68	291.68	未进入负面清单	否	无	
2021	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园村3号	100	7.2	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	
2022	桓仁县	10kV中心线	桓南1号箱变配电变压器	630	58.59	134.88	134.88	未进入负面清单	否	无	
2023	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#40	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无	
2024	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔天桥沟	50	23.4	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	
2025	溪湖区	牛兴线	牛兴线#43柱上变压器（新）	400	23.7	225.20	225.20	未进入负面清单	否	无	
2026	本溪县	城套线2536	老金厂变压器	200	8.82	142.36	142.36	未进入负面清单	否	无	
2027	桓仁县	黑北线	黑沟九组	315	64.86	47.69	47.69	未进入负面清单	否	无	
2028	本溪县	田粘线	粘土矿院内#045变台	315	23.35	178.45	178.45	未进入负面清单	否	无	
2029	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸八组	200	15.76	128.48	128.48	未进入负面清单	否	无	
2030	溪湖区	河畔线4533	河畔线17右分#3	200	31.16	97.68	97.68	未进入负面清单	否	无	
2031	桓仁县	10kV南米线	董船营一组	200	12.72	134.56	134.56	未进入负面清单	否	无	
2032	溪湖区	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#15变压器（新）	100	18.18	61.82	61.82	未进入负面清单	否	无	
2033	溪湖区	柳塘线	柳塘线南山分#8柱上-变压器	100	5.48	74.52	74.52	未进入负面清单	否	无	
2034	南芬区	施矿线	施矿线沈家分#3柱上变压器	200	7.48	145.04	145.04	未进入负面清单	否	无	
2035	南芬区	东沟线	10kV东沟线#11	400	21.9	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	
2036	南芬区	桥街线	10kV桥街线76#左16	200	6.44	147.12	147.12	未进入负面清单	否	无	
2037	本溪县	城初线	草河城石门B台区	50	13.76	33.12	33.12	未进入负面清单	否	无	
2038	本溪县	连矿线	花家堡变压器	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无	
2039	南芬区	选矿线	选矿线#124	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	无	
2040	溪湖区	北新线	北新线#54左9	80	29.59	40.33	40.33	未进入负面清单	否	无	
2041	本溪县	碱洋线	东营房F变压器	200	26.73	106.54	106.54	未进入负面清单	否	无	

2042	南芬区	施矿线	施矿线沈家分47#左分08#变台	50	11.84	34.08	34.08	未进入负面清单	否	无	
2043	本溪县	汇源线	赛梨寨五组B台区	200	48.84	62.32	62.32	未进入负面清单	否	无	
2044	溪湖区	彩街线	三纺#1箱变#1变压器	315	13.08	210.80	210.80	未进入负面清单	否	无	
2045	明山区	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	31	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	
2046	南芬区	选矿线	选矿线液化气分#14	400	16.23	255.08	255.08	未进入负面清单	否	无	
2047	南芬区	何宁线	何宁线34#	100	2.31	77.69	77.69	未进入负面清单	否	无	
2048	本溪县	汇源线	达官寨新区变压器	30	51.73	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	
2049	本溪县	掌崔线	社里沟变压器	30	62.1	5.37	5.37	未进入负面清单	否	无	
2050	桓仁县	10kV双拐线	新江村3号	50	76.2	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	
2051	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#13	100	48.36	31.64	31.64	未进入负面清单	否	无	
2052	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#21左4变压器	30	42.2	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	
2053	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#28变压器台	200	16.08	127.84	127.84	未进入负面清单	否	无	
2054	桓仁县	10kV沙影线	影壁山八组	50	39.68	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	
2055	溪湖区	梁家线	10kV梁家线小明沟支#16变压器（新）	200	30.03	99.94	99.94	未进入负面清单	否	无	
2056	桓仁县	10kV二甸线	鸡心沟四组	100	15.74	64.26	64.26	未进入负面清单	否	无	
2057	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#2箱变高压母线配电变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负面清单	否	无	
2058	桓仁县	10kV八镇线	柞木台七组	315	17.65	196.40	196.40	未进入负面清单	否	无	
2059	本溪县	东洋线	碱洋线大阳D变台	50	73.48	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	
2060	本溪县	法铁线	高官红光村C台区	200	16.95	126.10	126.10	未进入负面清单	否	无	
2061	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#22柱上变压器	400	19.71	241.16	241.16	未进入负面清单	否	无	
2062	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#73右30柱上变压器（新）	200	20.18	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无	
2063	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟A台	100	36.34	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	
2064	本溪县	山关线	化皮峪五组变台	100	38	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	
2065	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左6右2	400	20.21	239.16	239.16	未进入负面清单	否	无	
2066	桓仁县	10kV通天线	通天二组2号	200	14.86	130.28	130.28	未进入负面清单	否	无	
2067	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡四组	200	28.09	103.82	103.82	未进入负面清单	否	无	
2068	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#11柱上变压器（新）	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	无	
2069	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23左8	400	9.92	280.32	280.32	未进入负面清单	否	无	

2070	明山区	武山线539	10千伏武山线鑫城7号箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.94	365.78	365.78	未进入负面清单	否	无	
2071	本溪县	兰城线	城门一组C台区	100	15.16	64.84	64.84	未进入负面清单	否	无	
2072	本溪县	东碱线	碱洋线红土岭前B变台	50	35.16	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	
2073	本溪县	城初线	下佟变压器	100	52.8	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	
2074	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡六组	200	18.35	123.30	123.30	未进入负面清单	否	无	
2075	桓仁县	10kV二四线	横道川十一组	100	15.72	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	
2076	桓仁县	10kV八镇线	大南沟村1号	250	39.94	100.15	100.15	未进入负面清单	否	无	
2077	桓仁县	江城线	清四区箱变#1变压器	630	41.84	240.41	240.41	未进入负面清单	否	无	
2078	本溪县	法铁线	新农一组台区	100	14.68	65.32	65.32	未进入负面清单	否	无	
2079	本溪县	连微线	黄家沟变压器	50	33.32	23.34	23.34	未进入负面清单	否	无	
2080	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#105柱上变压器	200	30.06	99.88	99.88	未进入负面清单	否	无	
2081	本溪县	碱街线	民主支#57变台	100	19.52	60.48	60.48	未进入负面清单	否	无	
2082	本溪县	祁街线	707C变压器	50	49.24	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	
2083	桓仁县	10kV八镇线	八里甸三组	400	50.49	118.04	118.04	未进入负面清单	否	无	
2084	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭#30右10柱上变压器（新）	400	3	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	
2085	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#30柱上变压器	50	25.44	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	
2086	本溪县	南沟线	蛤蟆岭#19变台	100	9.4	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	
2087	桓仁县	铧江联网线420	黑卧子村1号	400	32.28	190.88	190.88	未进入负面清单	否	无	
2088	本溪县	高滚线	高滚线安家四组台区	100	54.44	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	
2089	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#81变压器（新）	200	10.08	139.84	139.84	未进入负面清单	否	无	
2090	南芬区	桥思线	桥思线#161	100	36.16	43.84	43.84	未进入负面清单	否	无	
2091	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭#39右4柱上变压器（新）	400	17.52	249.92	249.92	未进入负面清单	否	无	
2092	本溪县	清街线	东阳七八组B台区	200	16.47	127.06	127.06	未进入负面清单	否	无	
2093	本溪县	碱魏线	黄堡动迁分#25变台	100	42.76	37.24	37.24	未进入负面清单	否	无	
2094	平山区	转山线3217	10kV转山线育阳#2箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	500	22.64	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无	
2095	本溪县	小区线8050	林业楼#01变台	200	24.72	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无	
2096	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期2号箱变配电变压器	400	19.86	240.56	240.56	未进入负面清单	否	无	
2097	明山区	合源线1148	10kV合源线子雄箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.59	418.38	418.38	未进入负面清单	否	无	

2098	本溪县	汤沟线	干河变压器	50	21.56	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	
2099	本溪县	张谭线	泉水车站台区	400	4.1	303.60	303.60	未进入负面清单	否	无	
2100	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期2#箱变配电变压器	400	28.7	205.20	205.20	未进入负面清单	否	无	
2101	南芬区	何富线	何富线梨沟分#35柱上变压器	315	5.17	235.71	235.71	未进入负面清单	否	无	
2102	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23左3	400	5.92	296.32	296.32	未进入负面清单	否	无	
2103	平山区	广山线5833	10KV广山#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	9.49	444.21	444.21	未进入负面清单	否	无	
2104	本溪县	南石线	税务变台	200	17.46	125.08	125.08	未进入负面清单	否	无	
2105	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#26	100	45.28	34.72	34.72	未进入负面清单	否	无	
2106	本溪县	南沟线	南台#03变台	400	8.93	284.28	284.28	未进入负面清单	否	无	
2107	本溪县	碱洋线	碱洋线东营房二组B变压器	200	41.94	76.12	76.12	未进入负面清单	否	无	
2108	本溪县	城套线2536	郑堡C变压器	50	20.74	29.63	29.63	未进入负面清单	否	无	
2109	本溪县	城初线	刘堡变压器	200	5.04	149.92	149.92	未进入负面清单	否	无	
2110	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#9变压器	100	24.68	55.32	55.32	未进入负面清单	否	无	
2111	本溪县	兰台线	四道沟B台区	50	58.29	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	
2112	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#42柱上变压器	100	4.53	75.47	75.47	未进入负面清单	否	无	
2113	本溪县	偏瓦线	法偏线泥塔头道沟台区	50	53.36	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	
2114	桓仁县	10kV江润线	建材小区#4箱变变压器	1000	16.8	632.00	632.00	未进入负面清单	否	无	
2115	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#8左4右1柱上变压器	400	37.44	170.24	170.24	未进入负面清单	否	无	
2116	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#67柱上变压器	100	6.24	73.76	73.76	未进入负面清单	否	无	
2117	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司3#配电变压器	630	20.8	372.96	372.96	未进入负面清单	否	无	
2118	本溪县	市纺线	黄金街2台区	315	19.09	191.87	191.87	未进入负面清单	否	无	
2119	桓仁县	10kV八镇线	八里甸一组	200	24.95	110.10	110.10	未进入负面清单	否	无	
2120	桓仁县	10kV八镇线	柞木台村2号	400	41.17	155.32	155.32	未进入负面清单	否	无	
2121	本溪县	清街线	东阳五组B台区	50	31.32	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	
2122	桓仁县	10kV木新线	高俭地十组	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	
2123	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#7	200	31.1	97.80	97.80	未进入负面清单	否	无	
2124	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#18变压器	200	38.44	83.12	83.12	未进入负面清单	否	无	
2125	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾1#箱变配电变压器	400	12.28	270.88	270.88	未进入负面清单	否	无	

2126	溪湖区	彩三线	白石分#17	100	38.56	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	
2127	本溪县	小区线8050	惠民三期#2箱变配电变压器	630	17.11	396.21	396.21	未进入负面清单	否	无	
2128	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟村1号	315	20.89	186.20	186.20	未进入负面清单	否	无	
2129	本溪县	山关线	小市化皮峪一组B台区	200	12.12	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无	
2130	桓仁县	10kV铧纤线	釜山村5号	400	34.55	181.80	181.80	未进入负面清单	否	无	
2131	本溪县	碱魏线	碱厂老医院台区	400	36.9	172.40	172.40	未进入负面清单	否	无	
2132	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分21#	200	15.38	129.24	129.24	未进入负面清单	否	无	
2133	溪湖区	喜牛线	10kV牛街线小南分#62左2柱上变压器	200	18.18	123.64	123.64	未进入负面清单	否	无	
2134	本溪县	祁街线	东沟二组变压器	50	22.48	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	
2135	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村12#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	10.21	439.68	439.68	未进入负面清单	否	无	
2136	本溪县	法松线	松树台一组变台	200	15.02	129.96	129.96	未进入负面清单	否	无	
2137	本溪县	高滚线	高滚线红石一组台区	200	7.29	145.42	145.42	未进入负面清单	否	无	
2138	桓仁县	10kV沙影线	干沟一组	100	17.4	62.60	62.60	未进入负面清单	否	无	
2139	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡七组	200	30.57	98.86	98.86	未进入负面清单	否	无	
2140	本溪县	掌崔线	姜堡变压器	200	19.89	120.22	120.22	未进入负面清单	否	无	
2141	溪湖区	北联线	北联线#42	100	11.67	68.33	68.33	未进入负面清单	否	无	
2142	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1#线#12柱上变压器	200	63.28	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无	
2143	高新区	火水线2149	10kV火水线后沟分#7变压器	400	6.04	295.84	295.84	未进入负面清单	否	无	
2144	高新区	西石线	金穗2#箱变1#配电变压器	500	19.96	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
2145	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村5号	200	37.22	85.56	85.56	未进入负面清单	否	无	
2146	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#9箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	19.78	379.39	379.39	未进入负面清单	否	无	
2147	溪湖区	彩三线	彩三线#25右8	100	22.54	57.46	57.46	未进入负面清单	否	无	
2148	本溪县	碱魏2号线1575	黄堡西大棚B变台	400	7.95	288.20	288.20	未进入负面清单	否	无	
2149	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子六组	30	13.13	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	
2150	桓仁县	10kV八镇线	柞木台九组	100	35.97	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	
2151	桓仁县	10kV沙影线	下甸子六组	315	17.42	197.13	197.13	未进入负面清单	否	无	
2152	桓仁县	10kV八镇线	柞木台四组	315	11.87	214.61	214.61	未进入负面清单	否	无	
2153	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡一组	200	33.57	92.86	92.86	未进入负面清单	否	无	

2154	桓仁县	10kV八镇线	大南沟村2号	400	25.43	218.28	218.28	未进入负面清单	否	无	
2155	桓仁县	10kV二西线	和平3号	200	6.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	无	
2156	桓仁县	10kV铎二线	碑登三、四组	315	12.56	212.44	212.44	未进入负面清单	否	无	
2157	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#5箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	15.44	322.80	322.80	未进入负面清单	否	无	
2158	本溪县	清城线	清城线望城二组变台	80	46.35	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	
2159	桓仁县	北牛线	大牛沟四组2号	30	1.8	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	
2160	南芬区	下街线	下街线山上支#2柱上-变压器	200	39.06	81.88	81.88	未进入负面清单	否	无	
2161	本溪县	清万线	前央六组变台	100	13.04	66.96	66.96	未进入负面清单	否	无	
2162	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#1箱式配电站变压器	630	10.57	437.41	437.41	未进入负面清单	否	无	
2163	南芬区	东沟线	东沟线#14左#26变台	100	6.45	73.55	73.55	未进入负面清单	否	无	
2164	桓仁县	10kV雅河线	老台六组	100	24.45	55.55	55.55	未进入负面清单	否	无	
2165	本溪县	温泉线	谢家崴子E台区	200	20.46	119.08	119.08	未进入负面清单	否	无	
2166	高新区	张蓝线2229	花岭社区#2箱变高压间隔配电变压器	500	0.64	396.80	396.80	未进入负面清单	否	无	
2167	本溪县	清陈线	清陈线陈贾六组变台	200	14.43	131.14	131.14	未进入负面清单	否	无	
2168	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	13.76	331.20	331.20	未进入负面清单	否	无	
2169	溪湖区	北惠线	北惠线16#配电站1#变压器	500	21.5	292.50	292.50	未进入负面清单	否	无	
2170	本溪县	高田线	高田线田家堡三组台区	100	58.92	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	
2171	本溪县	张谭线	腰堡村变台	100	22.4	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	
2172	本溪县	山关线	碱厂堡二组变台	400	25.04	219.84	219.84	未进入负面清单	否	无	
2173	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#8右5变压器	200	15.28	129.44	129.44	未进入负面清单	否	无	
2174	明山区	地照线1137	10kV地照线#35左2柱上变压器	400	21.63	233.48	233.48	未进入负面清单	否	无	
2175	桓仁县	10kV八镇线	大南沟五组	315	9.66	221.57	221.57	未进入负面清单	否	无	
2176	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟二组	100	26.36	53.64	53.64	未进入负面清单	否	无	
2177	本溪县	掌崔线	小围子变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	
2178	平山区	南地线3221	10kV南地线群山配电室171间隔配电变压器	630	32.63	298.43	298.43	未进入负面清单	否	无	
2179	高新区	西石线	鸿泰新城配电变压器	630	35.9	277.83	277.83	未进入负面清单	否	无	
2180	本溪县	碱洋线	碱洋线宫堡C变台	100	15	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	
2181	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#11箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.02	384.17	384.17	未进入负面清单	否	无	

2182	溪湖区	北街线	北街线36#右6	200	28.56	102.88	102.88	未进入负面清单	否	无	
2183	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线10右7柱上变压器	400	24.81	220.76	220.76	未进入负面清单	否	无	
2184	南芬区	露天矿线	露天矿线#119	100	10.38	69.62	69.62	未进入负面清单	否	无	
2185	本溪县	清街线	东街B台区	200	10.89	138.22	138.22	未进入负面清单	否	无	
2186	本溪县	法铁线	法铁线西麻六组台区	100	16.6	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	
2187	本溪县	城街线	杨木沟变压器	100	8.92	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	
2188	本溪县	南沟线	河东#91变台	50	32.6	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	
2189	本溪县	高滚线	高滚线安家五组变压器	100	17.04	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	
2190	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川五组2号	200	45.8	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	
2191	本溪县	市泉线	中金泓府3#箱变变压器	400	11.8	272.80	272.80	未进入负面清单	否	无	
2192	本溪县	碱兰线	谢家崴子新区台区	200	1.85	156.30	156.30	未进入负面清单	否	无	
2193	桓仁县	10kV双业线	北沟一、二组	315	8.65	224.75	224.75	未进入负面清单	否	无	
2194	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组	200	29.31	101.38	101.38	未进入负面清单	否	无	
2195	桓仁县	10kV南米线	排路沟一组	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无	
2196	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期#4箱变变压器	630	6.96	460.15	460.15	未进入负面清单	否	无	
2197	溪湖区	彩水线	华阳亭式配电站#2变压器	500	57.84	110.80	110.80	未进入负面清单	否	无	
2198	桓仁县	10kV八镇线	八里甸四组	400	73.72	25.12	25.12	未进入负面清单	否	无	
2199	桓仁县	10kV八镇线	大南沟四组	315	10.43	219.15	219.15	未进入负面清单	否	无	
2200	本溪县	城套线2536	郑堡支#03变台	100	20.36	59.64	59.64	未进入负面清单	否	无	
2201	本溪县	南沟线	南甸客运B台区	200	9.15	141.70	141.70	未进入负面清单	否	无	
2202	桓仁县	10kV南米线	米仓沟六组2号	100	32.3	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	
2203	本溪县	碱魏线	赵堡三组B变台	100	36.96	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	
2204	桓仁县	10kV八镇线	柞木台八组	100	31.44	48.56	48.56	未进入负面清单	否	无	
2205	桓仁县	10kV崔四线	四河八组	315	9.91	220.78	220.78	未进入负面清单	否	无	
2206	本溪县	城初线	陡岭变压器	100	29.2	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	
2207	桓仁县	10kV铎二线	碑登五、六组	200	20.32	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	
2208	桓仁县	普拐线	梨树沟四组	200	12.51	134.98	134.98	未进入负面清单	否	无	
2209	高新区	歪金线5661	10kV歪金线#63变压器	400	3.78	304.88	304.88	未进入负面清单	否	无	

2210	桓仁县	10kV普夹线	老漫子五组2号	50	22.02	28.99	28.99	未进入负面清单	否	无	
2211	本溪县	森秀线	龙湾#1箱变变压器	1000	6.06	739.40	739.40	未进入负面清单	否	无	
2212	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#5右3右1左1柱上变压器	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	
2213	南芬区	机修线	幸福阳光小区箱变间隔配电变压器	315	20.65	186.95	186.95	未进入负面清单	否	无	
2214	高新区	成大线	10kV成大线西沟分#8变压器	200	22.84	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无	
2215	本溪县	张网线	山水郦城二期#5箱变配电变压器	500	24.36	278.20	278.20	未进入负面清单	否	无	
2216	溪湖区	党校线	绿地山水城#7箱式配电站间隔配电变压器	630	9.3	445.41	445.41	未进入负面清单	否	无	
2217	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#1箱式配电站变压器	500	17.98	310.10	310.10	未进入负面清单	否	无	
2218	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#39右5变压器	50	41.76	19.12	19.12	未进入负面清单	否	无	
2219	桓仁县	北长线	横道川五组2号	30	25.33	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	
2220	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期3号箱变变压器	630	13.22	420.71	420.71	未进入负面清单	否	无	
2221	溪湖区	姚峪线	太子城五期6#箱变配电变压器	630	27.59	330.18	330.18	未进入负面清单	否	无	
2222	本溪县	张网线	YHG_山水俪城小区i组3#箱变配电变压器	500	16.32	318.40	318.40	未进入负面清单	否	无	
2223	桓仁县	10kV联网线	五女南区1#箱变#2变压器	500	34.4	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	
2224	本溪县	法松线	后崴子一组台区	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	
2225	本溪县	汇源线	达官寨村B台区	200	23.4	113.20	113.20	未进入负面清单	否	无	
2226	南芬区	桥街线	桥街线#76左9	100	5.82	74.18	74.18	未进入负面清单	否	无	
2227	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#10箱式变电站(用户)171间隔负荷开关	500	9.41	352.95	352.95	未进入负面清单	否	无	
2228	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#32变台	100	16.88	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	
2229	本溪县	碱魏线	碱厂林场分#04变台	200	22.9	114.20	114.20	未进入负面清单	否	无	
2230	本溪县	碱魏线	碱魏线胡堡A变台	400	14.94	260.24	260.24	未进入负面清单	否	无	
2231	桓仁县	天健线	龙锦花园3号箱变	400	31.35	194.60	194.60	未进入负面清单	否	无	
2232	明山区	新技线5746	10kV新技线博林#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	28.27	325.90	325.90	未进入负面清单	否	无	
2233	溪湖区	北新线	北新线#26右6右5柱上变压器	200	33.96	92.08	92.08	未进入负面清单	否	无	
2234	本溪县	法铁线	新农西沟台区	100	17.92	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	
2235	桓仁县	普拐线	胜利二组	200	23.8	112.40	112.40	未进入负面清单	否	无	
2236	溪湖区	彩水线	二十二中箱式变电站变压器	400	8.4	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无	
2237	南芬区	施家线	10kV施家线#21	200	10.99	138.02	138.02	未进入负面清单	否	无	

2238	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#44变压器	100	37.52	42.48	42.48	未进入负面清单	否	无	
2239	溪湖区	彩铁线	彩进5#配电站#1变压器	500	25.63	271.85	271.85	未进入负面清单	否	无	
2240	本溪县	清万线	清万线团山子新区	200	5.96	148.08	148.08	未进入负面清单	否	无	
2241	溪湖区	河东线	峪中8#配电站变压器	630	18.7	386.19	386.19	未进入负面清单	否	无	
2242	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#119	100	34.16	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	
2243	本溪县	市泉线	山水丽城4号箱变	400	36.2	175.20	175.20	未进入负面清单	否	无	
2244	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#110左10变压器	50	5.92	37.04	37.04	未进入负面清单	否	无	
2245	本溪县	城初线	初家沟A变压器	50	21.84	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	
2246	溪湖区	郑胺线2429（备用）	郑胺线彩北新村7#箱式变电站间隔配电变压器	500	12.06	339.70	339.70	未进入负面清单	否	无	
2247	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟四组	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	无	
2248	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线29柱上变压器	100	59.76	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	
2249	溪湖区	彩三线	彩三线#118左3柱上变压器	30	57.67	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	
2250	本溪县	碱魏2号线1575	106#王崴排子分#12变台	200	10.2	139.60	139.60	未进入负面清单	否	无	
2251	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟贺	10	36.98	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	
2252	溪湖区	河东线	河畔#2配电站#1变压器	630	10.48	437.98	437.98	未进入负面清单	否	无	
2253	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#28左4柱上变压器	315	44.08	113.15	113.15	未进入负面清单	否	无	
2254	南芬区	施矿线	10kV施矿线三道沟分2#	200	16.27	127.46	127.46	未进入负面清单	否	无	
2255	溪湖区	彩水线	华新配电站变压器	400	23.76	224.96	224.96	未进入负面清单	否	无	
2256	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#7柱上变压器	200	16.96	126.08	126.08	未进入负面清单	否	无	
2257	溪湖区	河东线	河东线峪中15#箱变（东山峪前区5#箱变）配电变压器	630	17.4	394.38	394.38	未进入负面清单	否	无	
2258	桓仁县	10kV南米线	米仓沟十组	200	25.51	108.98	108.98	未进入负面清单	否	无	
2259	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期1#配电变压器	400	39.1	163.60	163.60	未进入负面清单	否	无	
2260	明山区	地工线530	10kV新技线新兴佳园三期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.25	426.83	426.83	未进入负面清单	否	无	
2261	桓仁县	10kV铧木线	木盂子四组	315	16.08	201.35	201.35	未进入负面清单	否	无	
2262	溪湖区	北新线	彩北1号充电桩箱式变电站（用户）配电变压器	630	36.67	272.98	272.98	未进入负面清单	否	无	
2263	桓仁县	普拐线	瓦房林场工区变台	50	38.6	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	
2264	桓仁县	北牛线	友谊三组	50	19	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	
2265	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院1号环网柜173号间隔书院2号箱变171间隔配电变压器	630	7.94	453.98	453.98	未进入负面清单	否	无	

2266	桓仁县	10kV四摇线	四平八组	200	5.46	149.08	149.08	未进入负面清单	否	无	
2267	南芬区	南街线	河畔新城一期#1箱变变压器	500	21.08	294.60	294.60	未进入负面清单	否	无	
2268	南芬区	桥街线	10kV桥街线56#右6	200	17.28	125.44	125.44	未进入负面清单	否	无	
2269	桓仁县	10kV雅河线	老台四组	200	42.28	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	
2270	桓仁县	10kV五镇线	五里甸五组	100	17.06	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	
2271	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸2号箱变变压器	500	23.97	280.15	280.15	未进入负面清单	否	无	
2272	桓仁县	10kV南米线	董船营二组	400	12.41	270.36	270.36	未进入负面清单	否	无	
2273	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#37变压器	100	3.36	76.64	76.64	未进入负面清单	否	无	
2274	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#38	30	30.13	14.96	14.96	未进入负面清单	否	无	
2275	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期1号箱变变压器	630	20.44	375.23	375.23	未进入负面清单	否	无	
2276	南芬区	何富线	何富线梨沟分#14柱上变压器	200	4.16	151.68	151.68	未进入负面清单	否	无	
2277	桓仁县	10kV沙影线	北沟四组	200	5.04	149.92	149.92	未进入负面清单	否	无	
2278	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟B台	50	47.9	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	
2279	南芬区	南街线	南街线#28右6	315	28.38	162.60	162.60	未进入负面清单	否	无	
2280	桓仁县	10kV崔四线	三道河七组	100	10.68	69.32	69.32	未进入负面清单	否	无	
2281	本溪县	碱街线	碱街线西岭B变台	200	10.14	139.72	139.72	未进入负面清单	否	无	
2282	桓仁县	10kV联网线	五女新城二期1号箱变	630	25.32	344.48	344.48	未进入负面清单	否	无	
2283	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品4号箱变配电变压器	630	3.97	478.99	478.99	未进入负面清单	否	无	
2284	高新区	火水线2149	火水线#33变压器	400	12	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	
2285	本溪县	高硝线	高肖线五日地五组台区	100	27.64	52.36	52.36	未进入负面清单	否	无	
2286	本溪县	兰台线	兰河台沟A台	200	12.66	134.68	134.68	未进入负面清单	否	无	
2287	桓仁县	10kV江桓线	天华佳园箱变变压器	630	14.95	409.82	409.82	未进入负面清单	否	无	
2288	本溪县	市山线	黄金新城6#箱变配电变压器	630	13.33	420.02	420.02	未进入负面清单	否	无	
2289	桓仁县	10kV回龙线	碰门一组	200	12.07	135.86	135.86	未进入负面清单	否	无	
2290	南芬区	桥街线	桥街线#23右1	400	17.4	250.40	250.40	未进入负面清单	否	无	
2291	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡五组1号	50	71	4.50	4.50	未进入负面清单	否	无	
2292	桓仁县	天健线	阳光#3箱变#1变压器	800	38.23	334.16	334.16	未进入负面清单	否	无	
2293	本溪县	掌崔线	社里沟A台区	50	48.2	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	

2294	本溪县	城套线2536	王房变压器	100	27.08	52.92	52.92	未进入负面清单	否	无	
2295	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#35柱上变压器	315	11.99	214.23	214.23	未进入负面清单	否	无	
2296	桓仁县	10kV崔四线	五道沟一组	100	23.55	56.45	56.45	未进入负面清单	否	无	
2297	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右1变压器	200	1.47	157.06	157.06	未进入负面清单	否	无	
2298	桓仁县	10kV回龙线	爬宝四组	200	15.88	128.24	128.24	未进入负面清单	否	无	
2299	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#3箱变171间隔配电变压器	500	24.48	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无	
2300	本溪县	兰南线	兰南线桦树B变台	100	13.92	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	
2301	溪湖区	柳塘线	茨沟分2左分#1柱上变压器	200	74.3	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	
2302	本溪县	市温1号线	惠泽园5#变台	315	37.05	135.29	135.29	未进入负面清单	否	无	
2303	桓仁县	10kV八镇线	柞木台村1号	400	26.31	214.76	214.76	未进入负面清单	否	无	
2304	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#4箱变171间隔配电变压器	315	23.62	177.60	177.60	未进入负面清单	否	无	
2305	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组	200	13.71	132.58	132.58	未进入负面清单	否	无	
2306	溪湖区	偏岭线	偏岭线#80柱上变压器	200	4.08	151.84	151.84	未进入负面清单	否	无	
2307	平山区	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.29	388.77	388.77	未进入负面清单	否	无	
2308	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右2	200	12.39	135.22	135.22	未进入负面清单	否	无	
2309	溪湖区	北惠线	北惠线城乡开发1#（临时台带）	400	21.72	233.12	233.12	未进入负面清单	否	无	
2310	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.82	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	
2311	本溪县	南沟线	南甸蛤蟆岭B台区	50	9.76	35.12	35.12	未进入负面清单	否	无	
2312	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.71	342.03	342.03	未进入负面清单	否	无	
2313	高新区	歪街线5641	10kV歪街线145#变压器	200	16.53	126.94	126.94	未进入负面清单	否	无	
2314	本溪县	高滚线	高官花岭二组B台区柱上-变压器	50	31.56	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	
2315	平山区	南金2号线5846	10kV南地#2线香溪园#1箱变171间隔配电变压器	630	19.47	381.34	381.34	未进入负面清单	否	无	
2316	本溪县	城街线	河南变压器	100	28.36	51.64	51.64	未进入负面清单	否	无	
2317	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.05	195.80	195.80	未进入负面清单	否	无	
2318	南芬区	南街线	南街线#28右2	160	13.2	106.88	106.88	未进入负面清单	否	无	
2319	溪湖区	彩街线	工业#6配电站变压器	630	14.67	411.58	411.58	未进入负面清单	否	无	
2320	南芬区	南玻线	南玻线解放分#101	100	16.6	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	
2321	平山区	南金2号线5846	乾易家园#1箱变变压器	630	19.92	378.50	378.50	未进入负面清单	否	无	

2322	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭2号箱变171号间隔配电变压器	630	6.6	462.42	462.42	未进入负面清单	否	无	
2323	溪湖区	牛街线	牛街线#67左11柱上变压器	200	10.8	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	
2324	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	11.6	342.00	342.00	未进入负面清单	否	无	
2325	桓仁县	10kV雅龙线	董船营八组小区箱变	315	20.63	187.02	187.02	未进入负面清单	否	无	
2326	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#88变压器	100	18.4	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	
2327	本溪县	张谭线	腰堡B台区	100	18.48	61.52	61.52	未进入负面清单	否	无	
2328	本溪县	张泉线	蜂村二组台区	400	10.99	276.04	276.04	未进入负面清单	否	无	
2329	本溪县	兰南线	兰南线桦树A变台	200	25.02	109.96	109.96	未进入负面清单	否	无	
2330	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#28-1变压器	100	36.28	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	
2331	本溪县	张泉线	蜂村十一组台区	50	41.6	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	
2332	桓仁县	10kV木新线	高俭地九组	315	12.9	211.37	211.37	未进入负面清单	否	无	
2333	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#14柱上变压器	100	20.82	59.18	59.18	未进入负面清单	否	无	
2334	平山区	转山线3217	10kV转山线天华#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	19.16	383.29	383.29	未进入负面清单	否	无	
2335	桓仁县	铧江联网线420	红塘石七组2号	50	25.13	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	
2336	平山区	东路线3224	10kV东路线高中#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	12.84	335.80	335.80	未进入负面清单	否	无	
2337	南芬区	下街线	下街线#73右2	50	32.8	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	
2338	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分41右8变压器	400	8.66	285.36	285.36	未进入负面清单	否	无	
2339	本溪县	清城线	清城线城西八组变台	50	11.21	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	
2340	本溪县	市街线	鑫宇1#箱变	630	42.62	235.49	235.49	未进入负面清单	否	无	
2341	桓仁县	天健线	民东3号	315	29.94	157.69	157.69	未进入负面清单	否	无	
2342	桓仁县	10kV沙影线	下甸子五组	315	17.92	195.55	195.55	未进入负面清单	否	无	
2343	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#212变压器	80	32.96	37.63	37.63	未进入负面清单	否	无	
2344	桓仁县	10kV五镇线	腰营三组	100	50.8	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	
2345	本溪县	云街线	茫草五组B台区	50	11.4	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	
2346	本溪县	连街线	西沟变压器	100	22.08	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	
2347	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右5柱上变压器（新）	315	26.4	168.84	168.84	未进入负面清单	否	无	
2348	本溪县	张网线	黄岭岗变压器	400	24.57	221.72	221.72	未进入负面清单	否	无	
2349	南芬区	塔河线2044	10kV塔河线塔河线#34	400	9.5	282.00	282.00	未进入负面清单	否	无	

2350	本溪县	市陈线	市陈线迎宾小区#2箱变站内变压器	315	57.27	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	
2351	明山区	峪明线4342	10kV峪明线碰崴子分#68柱上变压器	315	38.07	132.08	132.08	未进入负面清单	否	无	
2352	本溪县	市煤线	文化街#1箱式变柜内变压器	630	65.21	93.18	93.18	未进入负面清单	否	无	
2353	桓仁县	10kV双业线	江东一组	100	12.52	67.48	67.48	未进入负面清单	否	无	
2354	本溪县	市山线	黄金新城2#箱变配电变压器	630	20.32	375.98	375.98	未进入负面清单	否	无	
2355	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右10柱上变压器（新）	200	9.24	141.52	141.52	未进入负面清单	否	无	
2356	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#22右5柱上变压器	200	12.08	135.84	135.84	未进入负面清单	否	无	
2357	本溪县	城街线	屈堡B变压器	100	21.13	58.87	58.87	未进入负面清单	否	无	
2358	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村4号	50	26.45	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	
2359	本溪县	市泉线	充电桩配电变压器	630	28.73	323.00	323.00	未进入负面清单	否	无	
2360	桓仁县	10kV回龙线	爬宝一组	200	12.24	135.52	135.52	未进入负面清单	否	无	
2361	本溪县	张网线	张家堡C台区支#09变台（食品厂#2台区）	160	12.08	108.67	108.67	未进入负面清单	否	无	
2362	本溪县	田石线	转山子小区#015	400	35.28	178.88	178.88	未进入负面清单	否	无	
2363	本溪县	市街线	市街线二马路分#11变台	315	41.05	122.69	122.69	未进入负面清单	否	无	
2364	本溪县	祁街线	祁家堡三组变压器	100	23.72	56.28	56.28	未进入负面清单	否	无	
2365	桓仁县	10kV雅河线	联合五组	400	14.07	263.72	263.72	未进入负面清单	否	无	
2366	本溪县	张谭线	东山二台区	50	33.68	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	
2367	本溪县	市陈线	闵家巷箱式变开关柜站内变压器	630	46.73	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	
2368	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9左8右6柱上变压器	50	75.2	2.40	2.40	未进入负面清单	否	无	
2369	本溪县	市陈线	YHG_丰泽园1#箱变配电变压器	400	67.79	48.84	48.84	未进入负面清单	否	无	
2370	溪湖区	姚金线	本溪富虹房地产开发建筑有限公司配电变压器	500	6.21	368.95	368.95	未进入负面清单	否	无	
2371	高新区	歪街线5641	悦蓝湾3#箱变配电变压器	500	15.4	323.00	323.00	未进入负面清单	否	无	
2372	桓仁县	黑六线	大东沟二组1号	100	27.84	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	
2373	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾6#箱变配电变压器	630	6.9	460.53	460.53	未进入负面清单	否	无	
2374	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#75变压器	100	2.6	77.40	77.40	未进入负面清单	否	无	
2375	南芬区	南街线	南街线#97	200	6.39	147.22	147.22	未进入负面清单	否	无	
2376	溪湖区	北惠线	北惠线12#配电站1#变压器	500	23.57	282.15	282.15	未进入负面清单	否	无	
2377	本溪县	燕温线6951	迎水寺B台区	100	11.34	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	

2378	本溪县	山煤线	山城子四组	100	31.2	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	
2379	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#68	100	21.72	58.28	58.28	未进入负面清单	否	无	
2380	本溪县	市煤线	文化街#2箱式变站内变压器	630	79.62	2.39	2.39	未进入负面清单	否	无	
2381	南芬区	南街线	南街线#20右16	200	20.2	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	
2382	本溪县	市煤线	YHG_供热分2#箱变	630	58.39	136.14	136.14	未进入负面清单	否	无	
2383	本溪县	张网线	水岸新城#1箱变配电变压器	630	13.17	421.03	421.03	未进入负面清单	否	无	
2384	本溪县	温泉线	同江峪八组变台	200	30.3	99.40	99.40	未进入负面清单	否	无	
2385	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#2变压器	200	19.24	121.52	121.52	未进入负面清单	否	无	
2386	桓仁县	10kV雅边线	老台九组	100	15.27	64.73	64.73	未进入负面清单	否	无	
2387	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组3号	200	9.54	140.92	140.92	未进入负面清单	否	无	
2388	高新区	西石线	金穗1#箱变2#配电变压器	500	23	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	
2389	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟一组	100	14.79	65.21	65.21	未进入负面清单	否	无	
2390	本溪县	山煤线	二柜分磨石峪支#03变台	400	4.77	300.92	300.92	未进入负面清单	否	无	
2391	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#10变压器	50	64.78	7.61	7.61	未进入负面清单	否	无	
2392	桓仁县	10kV北岔线	北岔五组	100	10	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	
2393	本溪县	佳宝线	二建住宅变压器	200	40.72	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	
2394	南芬区	桥街线	金水湾小区#3箱变出线间隔配电变压器	800	6	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	
2395	本溪县	云酸线	草河口化工厂B台区	200	26.91	106.18	106.18	未进入负面清单	否	无	
2396	桓仁县	10kV四红线	红汀子林场工区变台	50	7.48	36.26	36.26	未进入负面清单	否	无	
2397	本溪县	市街线	市街线右分鑫宇小区#2箱变站内变压器	400	48.76	124.96	124.96	未进入负面清单	否	无	
2398	明山区	北地线529	10kV北地线#33箱式变电站171间隔配电变压器	500	45.98	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	
2399	本溪县	市陈线	市陈线煤炭巷#1箱式变站内变压器	315	71.37	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	
2400	本溪县	法清线	法清线直河一组B变压器	50	19.48	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	
2401	本溪县	市煤线	恒美嘉园1#箱变间隔配电变压器	400	20.4	238.40	238.40	未进入负面清单	否	无	
2402	溪湖区	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#1变压器	400	6.56	293.76	293.76	未进入负面清单	否	无	
2403	溪湖区	北新线	彩北#4配电站变压器	500	12.13	339.35	339.35	未进入负面清单	否	无	
2404	本溪县	市煤线	YHG_文化街分1#箱变配电变压器	630	42.83	234.17	234.17	未进入负面清单	否	无	
2405	本溪县	高田线	高田线高官三组台区	200	10.3	139.40	139.40	未进入负面清单	否	无	

2406	南芬区	选矿线	阳光花园#1箱变#1变压器	500	20.93	295.35	295.35	未进入负面清单	否	无	
2407	桓仁县	铧江联网线420	小恩堡三组2号	200	45.44	69.12	69.12	未进入负面清单	否	无	
2408	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸九组	315	14.7	205.70	205.70	未进入负面清单	否	无	
2409	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#138柱上变压器	50	42.64	18.68	18.68	未进入负面清单	否	无	
2410	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑2号配电变压器$	400	47.5	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	
2411	桓仁县	10kV崔六线	六河六组3号	30	72.67	2.20	2.20	未进入负面清单	否	无	
2412	桓仁县	10kV浑江线	黎明新区#2箱变变压器	800	27.45	420.40	420.40	未进入负面清单	否	无	
2413	溪湖区	河畔线4533	河畔#8配电站#1变压器	630	4	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	
2414	溪湖区	后牛线	柳塘#8配电站#1变压器	500	10.48	347.60	347.60	未进入负面清单	否	无	
2415	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏2号线黄堡东组变台	200	17.81	124.38	124.38	未进入负面清单	否	无	
2416	桓仁县	黑柞线	红石一组2号	50	72.47	3.77	3.77	未进入负面清单	否	无	
2417	桓仁县	10kV铧东线	红塘石村3号	400	4.66	301.36	301.36	未进入负面清单	否	无	
2418	本溪县	城初线	马岭变压器	50	41.43	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	
2419	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#65左1柱上变压器	100	31.17	48.83	48.83	未进入负面清单	否	无	
2420	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.29	363.57	363.57	未进入负面清单	否	无	
2421	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左17柱上变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	无	
2422	本溪县	连街线	高家堡变压器	50	26.8	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	
2423	桓仁县	北长线	长春沟村	400	12.99	268.04	268.04	未进入负面清单	否	无	
2424	本溪县	市陈线	煤炭巷#1变压器	500	55.78	121.10	121.10	未进入负面清单	否	无	
2425	桓仁县	10kV雅边线	边哈子十组	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	无	
2426	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线116#右4	200	9.75	140.50	140.50	未进入负面清单	否	无	
2427	桓仁县	10kV崔四线	五道沟一组2号	100	7.68	72.32	72.32	未进入负面清单	否	无	
2428	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村7号	50	17.17	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	
2429	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#49-柱上变压器1	50	31.74	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	
2430	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#42变压器	100	11.66	68.34	68.34	未进入负面清单	否	无	
2431	桓仁县	10kV铧纤线	红塘石八、九组	100	18.66	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	
2432	桓仁县	10kV崔六线	宋家沟	100	57.84	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无	
2433	桓仁县	10kV铧纤线	拉古甲村2号	100	31.18	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无	

2434	桓仁县	10kV双拐线	上甸子村2号	50	27.6	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	
2435	本溪县	清陈线	陈贾一二组B台区	100	27.92	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	
2436	本溪县	田魏线	魏堡洼子B台	100	23.92	56.08	56.08	未进入负面清单	否	无	
2437	本溪县	张泉线	蜂村十组台区	200	23.4	113.20	113.20	未进入负面清单	否	无	
2438	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#4箱式变电站#171间隔配电变变压器	400	14.8	260.80	260.80	未进入负面清单	否	无	
2439	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分35#柱上变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	无	
2440	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#17	100	60.56	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	
2441	南芬区	南路线	河畔小区#3箱变#1配电变压器	400	23.22	227.12	227.12	未进入负面清单	否	无	
2442	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城4#箱式变电站间隔配电变压器	400	34.43	182.28	182.28	未进入负面清单	否	无	
2443	明山区	明博线538	10千伏明博线欧洲城三期8号箱式变电站171号间隔配电变压器	630	10.44	438.23	438.23	未进入负面清单	否	无	
2444	本溪县	汇源线	城沟新区2#变台	200	45.36	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	
2445	本溪县	山煤线	二柜分磨石峪四组支#03变台	200	24.45	111.10	111.10	未进入负面清单	否	无	
2446	南芬区	南玻线	南玻线#66	100	50.12	29.88	29.88	未进入负面清单	否	无	
2447	桓仁县	10kV崔四线	大甸子西山	100	19.36	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	
2448	桓仁县	10kV五镇线	腰营一组	100	17.2	62.80	62.80	未进入负面清单	否	无	
2449	桓仁县	10kV兰家线	水利服务队	200	24.4	111.20	111.20	未进入负面清单	否	无	
2450	溪湖区	大堡线	大堡线#14右3	315	13.14	210.61	210.61	未进入负面清单	否	无	
2451	平山区	东明线3225	10kV东明线房产箱式变电站171间隔配电变压器	400	14.55	261.80	261.80	未进入负面清单	否	无	
2452	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡3号箱变配电变压器	400	7.11	291.56	291.56	未进入负面清单	否	无	
2453	南芬区	桥街线	10kV桥街线83右18变压器	100	26.16	53.84	53.84	未进入负面清单	否	无	
2454	南芬区	南街线	南街线南街线#32	315	16.41	200.31	200.31	未进入负面清单	否	无	
2455	高新区	石化线	医药产业园安置房2#配电变压器	630	23.57	355.51	355.51	未进入负面清单	否	无	
2456	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期4#箱变配电变压器	400	18.32	246.72	246.72	未进入负面清单	否	无	
2457	本溪县	高田线	高田线田家堡B台区	200	6.9	146.20	146.20	未进入负面清单	否	无	
2458	溪湖区	北沟线	北沟线西沟支#33（新）	100	16.62	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无	
2459	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9前24柱上变压器	100	3.84	76.16	76.16	未进入负面清单	否	无	
2460	桓仁县	普拐线	梨树沟一组	100	29.62	50.38	50.38	未进入负面清单	否	无	
2461	桓仁县	10kV双业线	二道沟一组2号	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	无	

2462	本溪县	南石线	南甸铁路电子称台区	100	6.79	73.21	73.21	未进入负面清单	否	无	
2463	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分通条沟支6#	400	6.76	292.96	292.96	未进入负面清单	否	无	
2464	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品2号箱变配电变压器	630	5.02	472.37	472.37	未进入负面清单	否	无	
2465	本溪县	张谭线	三官阁二组台区	200	10.5	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无	
2466	高新区	石化线	医药产业园安置房1#配电变压器	630	41.46	242.80	242.80	未进入负面清单	否	无	
2467	高新区	石化线	10kV百合（二期）2#配电变压器	630	36.54	273.80	273.80	未进入负面清单	否	无	
2468	本溪县	市泉线	中金泓府2#箱变变压器	630	15.19	408.30	408.30	未进入负面清单	否	无	
2469	本溪县	兰台线	兰台线谢家崴子A变压器	200	15.27	129.46	129.46	未进入负面清单	否	无	
2470	本溪县	清城线	清城线马家沟分望城一组B变台	50	25.64	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	
2471	本溪县	市关线	张网线香磨一组B台区	100	66.44	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	
2472	本溪县	田粘线	西崴子变台	50	9.12	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	
2473	本溪县	山关线	久才峪五组变压器	30	65.8	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	
2474	桓仁县	10kV八镇线	八里甸西河沿	50	50.52	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	
2475	桓仁县	10kV黄河线	森茂2号箱变配电变压器	630	17.09	396.33	396.33	未进入负面清单	否	无	
2476	本溪县	祁街线	草河口西沟四组B台区	30	19.2	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	
2477	桓仁县	10kV铎二线	文治沟村	200	72.28	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	
2478	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站4#变压器	1000	11.88	681.20	681.20	未进入负面清单	否	无	
2479	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线山城沟分#16右22变压器	10	64.6	1.54	1.54	未进入负面清单	否	无	
2480	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#18箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	21.12	294.40	294.40	未进入负面清单	否	无	
2481	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村3号	160	34.38	72.99	72.99	未进入负面清单	否	无	
2482	桓仁县	黑柞线	柞树岭子七组	100	15.39	64.61	64.61	未进入负面清单	否	无	
2483	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#38变压器	100	33.76	46.24	46.24	未进入负面清单	否	无	
2484	桓仁县	10kV通天线	通天库区林场1号变台	50	26.88	26.56	26.56	未进入负面清单	否	无	
2485	桓仁县	10kV联网线	四中2号	50	29.53	25.24	25.24	未进入负面清单	否	无	
2486	桓仁县	10kV南米线	荒沟里二组	315	7.17	229.41	229.41	未进入负面清单	否	无	
2487	本溪县	云街线	东沟五组变压器	30	31.17	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	
2488	溪湖区	北新线	北新线#26右10右13	200	3.3	153.40	153.40	未进入负面清单	否	无	
2489	本溪县	掌崔线	北崴子变压器	200	12.81	134.38	134.38	未进入负面清单	否	无	

2490	高新区	歪街线5641	歪街线76#变压器	30	0.2	23.94	23.94	未进入负面清单	否	无	
2491	桓仁县	黑六线	大东沟村5号	100	31.2	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	
2492	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室171间隔配电变压器	315	21.87	183.11	183.11	未进入负面清单	否	无	
2493	南芬区	施矿线	施矿线沈家分53#变台	50	16.04	31.98	31.98	未进入负面清单	否	无	
2494	桓仁县	10kV通天线	通天三组	200	53.8	52.40	52.40	未进入负面清单	否	无	
2495	本溪县	田南线	被服厂分#01变台	100	5.96	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	
2496	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#4配电室171间隔配电变压器	630	14.95	409.82	409.82	未进入负面清单	否	无	
2497	本溪县	连街线	石宝地变压器	50	36.4	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	
2498	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#23	50	16.04	31.98	31.98	未进入负面清单	否	无	
2499	溪湖区	北新线	北新线19右2金达2#箱变间隔配电变压器	400	23.91	224.36	224.36	未进入负面清单	否	无	
2500	本溪县	偏水线	高官前山B台区	200	6.28	147.44	147.44	未进入负面清单	否	无	
2501	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#11右11	315	22.54	181.00	181.00	未进入负面清单	否	无	
2502	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期3号箱变配电变压器	500	26.66	266.70	266.70	未进入负面清单	否	无	
2503	本溪县	田石线	白灰厂变台	100	11.04	68.96	68.96	未进入负面清单	否	无	
2504	溪湖区	北沟线	北沟线#272左5柱上变压器（新）	100	33.72	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	
2505	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分89#	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无	
2506	本溪县	清城线	清城线望孟分望城七组变台	200	5.44	149.12	149.12	未进入负面清单	否	无	
2507	本溪县	盘崔线0153	草河掌红日沟B台区	50	48.56	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	
2508	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#54右1柱上变压器	400	26.16	215.36	215.36	未进入负面清单	否	无	
2509	高新区	西党线	10kV西党线党山分#3右1柱上变压器	200	10.44	139.12	139.12	未进入负面清单	否	无	
2510	桓仁县	10kV崔四线	四河二道沟2号	80	6.86	58.51	58.51	未进入负面清单	否	无	
2511	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子十一组	200	19.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	无	
2512	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站1#变压器	800	11.44	548.48	548.48	未进入负面清单	否	无	
2513	桓仁县	10kV崔四线	五道河五、七组2号	400	44.13	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无	
2514	本溪县	城套线2536	草河城岭后吴堡B台区	100	11.36	68.64	68.64	未进入负面清单	否	无	
2515	溪湖区	北沟线	北沟线#211柱上变压器（新）	100	30.45	49.55	49.55	未进入负面清单	否	无	
2516	桓仁县	10kV铎二线	碑登四组2号	400	16.59	253.64	253.64	未进入负面清单	否	无	
2517	本溪县	连微线	连山关河坎子B变台	100	10.2	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	

2518	本溪县	城初线	马岭C台区柱上-变压器	50	68.76	5.62	5.62	未进入负面清单	否	无	
2519	本溪县	田粘线	电业#014变台	400	27.36	210.56	210.56	未进入负面清单	否	无	
2520	本溪县	连街线	连山关金场B台区	100	13.64	66.36	66.36	未进入负面清单	否	无	
2521	桓仁县	崔城线	崔家街五组3号	400	11.06	275.76	275.76	未进入负面清单	否	无	
2522	桓仁县	10kV雅河线	老台七组	100	27.54	52.46	52.46	未进入负面清单	否	无	
2523	本溪县	连矿线	连山关西街B台区	50	17.16	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	
2524	溪湖区	彩铁线	彩进4#配电站#1变压器	500	17.63	311.85	311.85	未进入负面清单	否	无	
2525	桓仁县	10kV四红线	红汀子二组2号	50	73.48	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	
2526	高新区	高堡4号线1252	10kV高堡4线高岗分#7变压器	50	34.4	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	
2527	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#30	200	3.24	153.52	153.52	未进入负面清单	否	无	
2528	南芬区	塔冰线	塔冰线#154左7	100	19.24	60.76	60.76	未进入负面清单	否	无	
2529	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#6柱上变压器	315	12.15	213.73	213.73	未进入负面清单	否	无	
2530	本溪县	张网线	山水郦城二期#11箱变配电变压器	630	14.59	412.08	412.08	未进入负面清单	否	无	
2531	本溪县	碱街线	碱街线山咀B台	100	23.04	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	
2532	桓仁县	10kV六河线	泡沿二组2号	80	2.45	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	
2533	本溪县	碱街线	化皮峪西组B台区	200	61.44	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	
2534	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#15柱上变压器	200	12.63	134.74	134.74	未进入负面清单	否	无	
2535	南芬区	施家线	施家线#37变台	50	19.2	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	
2536	本溪县	连街线	前街B变压器	200	8.86	142.28	142.28	未进入负面清单	否	无	
2537	桓仁县	10kV中心线	少年宫1号箱变配电变压器	400	24.69	221.24	221.24	未进入负面清单	否	无	
2538	桓仁县	10kV铧东线	东堡村3号	400	47.56	129.76	129.76	未进入负面清单	否	无	
2539	南芬区	桥房线	桥房线29#	100	16.35	63.65	63.65	未进入负面清单	否	无	
2540	本溪县	清街线	后街B台区	200	7.95	144.10	144.10	未进入负面清单	否	无	
2541	本溪县	田石线	田石线太平中心箱式变电站间隔配电变压器	500	16.78	316.10	316.10	未进入负面清单	否	无	
2542	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#53柱上变压器	315	4.75	237.04	237.04	未进入负面清单	否	无	
2543	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡三组	200	42.08	75.84	75.84	未进入负面清单	否	无	
2544	溪湖区	广电线	金地#6箱式配电站变压器	630	20.6	374.22	374.22	未进入负面清单	否	无	
2545	南芬区	东营线	10KV东营线#5右#1	400	21.54	233.84	233.84	未进入负面清单	否	无	

2546	桓仁县	10kV普夹线	老漫子二组	315	19.04	192.02	192.02	未进入负面清单	否	无	
2547	本溪县	清城线	清陈线#30城西分望孟支#18望城B组变台	50	21.16	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	
2548	高新区	石化线	10kV百合（二期）1#配电变压器	630	60.61	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无	
2549	桓仁县	黑六线	刘家沟八组	100	34.98	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无	
2550	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸五组	200	49.76	60.48	60.48	未进入负面清单	否	无	
2551	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#39变压器	200	48.48	63.04	63.04	未进入负面清单	否	无	
2552	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡四组2号	50	26.32	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	
2553	桓仁县	10kV五三线	大镜沟四组	100	8	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	
2554	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.47	431.74	431.74	未进入负面清单	否	无	
2555	本溪县	云街线	茫草下一组变压器	100	11.44	68.56	68.56	未进入负面清单	否	无	
2556	本溪县	连街线	连山关高家堡B台区	50	24.92	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	
2557	本溪县	连矿线	黄岭组变压器	100	23.4	56.60	56.60	未进入负面清单	否	无	
2558	本溪县	张谭线	马家庄新区变台	200	6.39	147.22	147.22	未进入负面清单	否	无	
2559	桓仁县	北长线	长春沟四组	200	16.71	126.58	126.58	未进入负面清单	否	无	
2560	溪湖区	北新线	金达配电站变压器	200	15.76	128.48	128.48	未进入负面清单	否	无	
2561	桓仁县	10kV铧木线	蔡俄堡七组2号	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	无	
2562	本溪县	田石线	大张堡支#02变台	400	20.28	238.88	238.88	未进入负面清单	否	无	
2563	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右4	315	26.57	168.30	168.30	未进入负面清单	否	无	
2564	桓仁县	10kV南米线	排路沟二组	100	12.96	67.04	67.04	未进入负面清单	否	无	
2565	本溪县	田全线	果家街变压器	100	44.6	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	
2566	桓仁县	10kV雅河线	老台五组	100	63.87	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	
2567	溪湖区	梁家线	桃花源6号箱式变电站配电变压器	630	7.9	454.23	454.23	未进入负面清单	否	无	
2568	本溪县	云街线	茫草四组变压器	200	16.7	126.60	126.60	未进入负面清单	否	无	
2569	本溪县	汤掌线	汤掌线下崴子变压器	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无	
2570	平山区	东路线3224	10kV东路线师范箱式变电站171间隔配电变压器	500	37	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	
2571	本溪县	碱街线	白卜新区变台	200	11.24	137.52	137.52	未进入负面清单	否	无	
2572	本溪县	掌崔线	五道沟A变压器	100	39.92	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	
2573	南芬区	桥思线	桥思线#125	100	42	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	

2574	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊二组A变台	400	20.22	239.12	239.12	未进入负面清单	否	无	
2575	桓仁县	10kV崔四线	三道河九组	100	48.27	31.73	31.73	未进入负面清单	否	无	
2576	南芬区	南街线	德和祥苑小区#1箱变出线间隔配电变压器	630	18.16	389.59	389.59	未进入负面清单	否	无	
2577	本溪县	连街线	金场子变压器	200	12.9	134.20	134.20	未进入负面清单	否	无	
2578	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	4.6	377.00	377.00	未进入负面清单	否	无	
2579	南芬区	南街线	南街线#19右6	50	32.28	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	
2580	本溪县	张网线	交通队2号变压器	200	38.49	83.02	83.02	未进入负面清单	否	无	
2581	南芬区	桥街线	金水湾小区#1箱变出线间隔配电变压器	800	9.27	565.84	565.84	未进入负面清单	否	无	
2582	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#8	400	15.87	256.52	256.52	未进入负面清单	否	无	
2583	本溪县	高滚线	高滚线门家堡子变压器	200	47.16	65.68	65.68	未进入负面清单	否	无	
2584	本溪县	城套线2536	双山头B台区	100	4.84	75.16	75.16	未进入负面清单	否	无	
2585	高新区	歪石线5633	10kV歪石线中医院分#11柱上变压器	50	24.28	27.86	27.86	未进入负面清单	否	无	
2586	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#44柱上变压器（新）	200	23.85	112.30	112.30	未进入负面清单	否	无	
2587	南芬区	爱石线	10kV爱石线55#右5	200	13.92	132.16	132.16	未进入负面清单	否	无	
2588	溪湖区	彩街线	三纺#1箱变#2变压器	315	16.51	199.99	199.99	未进入负面清单	否	无	
2589	南芬区	选矿线	选矿线#53右5右1	315	22.21	182.04	182.04	未进入负面清单	否	无	
2590	本溪县	东碱线	大东沟B台区	50	42.36	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	
2591	高新区	高西1号线1233	10kV高西1#线34#左1柱上变压器	100	8.56	71.44	71.44	未进入负面清单	否	无	
2592	高新区	石化线	10kV石化线银石1#配电变压器	1000	20.02	599.80	599.80	未进入负面清单	否	无	
2593	本溪县	兰南线	南营房C台区	100	37.56	42.44	42.44	未进入负面清单	否	无	
2594	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组	400	16.61	253.56	253.56	未进入负面清单	否	无	
2595	本溪县	法铁线	直河六组B台区	200	9.58	140.84	140.84	未进入负面清单	否	无	
2596	溪湖区	北沟线	北沟线#256右3柱上变压器（新）	200	9.75	140.50	140.50	未进入负面清单	否	无	
2597	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#115-1柱上变压器	100	25.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	
2598	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组3号	200	35.76	88.48	88.48	未进入负面清单	否	无	
2599	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分22#柱上变压器	50	27.16	26.42	26.42	未进入负面清单	否	无	
2600	本溪县	清街线	清河城东街变台	200	10.68	138.64	138.64	未进入负面清单	否	无	
2601	本溪县	市温1号线	庙沟沟里变台	100	17.88	62.12	62.12	未进入负面清单	否	无	

2602	桓仁县	黑六线	桓仁县公安局长岗子派出所变台	5	73.61	0.32	0.32	未进入负面清单	否	无	
2603	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线小青沟分#18	200	10.76	138.48	138.48	未进入负面清单	否	无	
2604	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#10	200	6.52	146.96	146.96	未进入负面清单	否	无	
2605	本溪县	田石线	医院A#27变台	200	68.16	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	
2606	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#113变压器	100	57.2	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	
2607	溪湖区	姚峪线	太子城五期9#箱变配电变压器	400	20.49	238.04	238.04	未进入负面清单	否	无	
2608	本溪县	连街线	杨家堡变压器	100	18.96	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	
2609	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#133变压器（新）	200	29.82	100.36	100.36	未进入负面清单	否	无	
2610	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期3号箱变配电变压器	500	9.64	351.80	351.80	未进入负面清单	否	无	
2611	桓仁县	10kV铧西线	川里八组2号	50	23.04	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	
2612	溪湖区	郑管线2428	郑管线政府分44左#3柱上变压器	315	26.93	167.17	167.17	未进入负面清单	否	无	
2613	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#3左2柱上变压器	400	29.78	200.88	200.88	未进入负面清单	否	无	
2614	本溪县	盘崔线0153	西堡变压器	100	20.92	59.08	59.08	未进入负面清单	否	无	
2615	本溪县	云街线	茫草三组B台区	100	40.66	39.34	39.34	未进入负面清单	否	无	
2616	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#37左分1#	200	11.26	137.48	137.48	未进入负面清单	否	无	
2617	桓仁县	10kV沙影线	小围子四组	100	15.88	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	
2618	平山区	中消线5535	YHG_中消线31#前1天龙大厦配变站（用户）	500	11.36	343.20	343.20	未进入负面清单	否	无	
2619	本溪县	偏水线	夹河A台区变台	200	24.87	110.26	110.26	未进入负面清单	否	无	
2620	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑C区2号箱变配电变压器	630	30.54	311.60	311.60	未进入负面清单	否	无	
2621	桓仁县	10kV雅河线	联合六组	200	26.49	107.02	107.02	未进入负面清单	否	无	
2622	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#170柱上变压器(新)	200	6.06	147.88	147.88	未进入负面清单	否	无	
2623	本溪县	清城线	清城线马家沟分望城一组变台	100	26.28	53.72	53.72	未进入负面清单	否	无	
2624	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑1#箱变配电变压器	400	22.58	229.68	229.68	未进入负面清单	否	无	
2625	本溪县	高滚线	滚子沟B台区	200	38.88	82.24	82.24	未进入负面清单	否	无	
2626	桓仁县	10kV双业线	江东二组	100	22.56	57.44	57.44	未进入负面清单	否	无	
2627	溪湖区	牛街线	新区2#线#82柱上变压器（新）	200	52.49	55.02	55.02	未进入负面清单	否	无	
2628	桓仁县	10kV回龙线	爬宝六组	100	20.04	59.96	59.96	未进入负面清单	否	无	
2629	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线#9柱上变压器	315	19.12	191.77	191.77	未进入负面清单	否	无	

2630	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠2号箱变	630	12.6	424.62	424.62	未进入负面清单	否	无	
2631	本溪县	法清线	直河三组变台	200	22.35	115.30	115.30	未进入负面清单	否	无	
2632	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸七组	200	42.2	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	
2633	桓仁县	普拐线	瓦房七组	200	12.07	135.86	135.86	未进入负面清单	否	无	
2634	南芬区	南街线	龙华新城2#变压器	315	27.05	166.79	166.79	未进入负面清单	否	无	
2635	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞五组2号	100	15.32	64.68	64.68	未进入负面清单	否	无	
2636	南芬区	桥玻线	桥玻线西南沟分#26变压器	200	8.82	142.36	142.36	未进入负面清单	否	无	
2637	桓仁县	章樾线	丽水4区箱变#1变压器	800	43.35	293.20	293.20	未进入负面清单	否	无	
2638	高新区	石化线	10kV石化线银石2#配电变压器	1000	55.32	246.80	246.80	未进入负面清单	否	无	
2639	本溪县	清陈线	清陈线清陈线粮库居民区变台	200	16.65	126.70	126.70	未进入负面清单	否	无	
2640	明山区	地工线530	10kV地工线金鼎箱式变电站171间隔配电变压器	315	14.78	205.44	205.44	未进入负面清单	否	无	
2641	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#7箱式配电站变压器	500	20.13	299.35	299.35	未进入负面清单	否	无	
2642	本溪县	南石线	石矿C#43变台	200	1.5	157.00	157.00	未进入负面清单	否	无	
2643	桓仁县	10kV沙影线	影壁山九组	100	19.26	60.74	60.74	未进入负面清单	否	无	
2644	桓仁县	黑双线	黑沟六组2号	100	59.36	20.64	20.64	未进入负面清单	否	无	
2645	桓仁县	黑六线	六道沟一组	315	10.69	218.33	218.33	未进入负面清单	否	无	
2646	溪湖区	北三线	北三线14#柱上变压器	315	28.61	161.88	161.88	未进入负面清单	否	无	
2647	桓仁县	10kV二镇线	百货变台	200	45.03	69.94	69.94	未进入负面清单	否	无	
2648	桓仁县	10kV铧西线	川里五组	100	12.1	67.90	67.90	未进入负面清单	否	无	
2649	桓仁县	10kV二镇线	小区2号	400	25.55	217.80	217.80	未进入负面清单	否	无	
2650	本溪县	山柜线	柜子石五组D台区	50	23.47	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	
2651	本溪县	连街线	石哈八组变压器	50	16	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	
2652	南芬区	桥街线	10kV桥街线#92柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	未进入负面清单	否	无	
2653	桓仁县	铧江联网线420	果松川六组2号	100	19.34	60.66	60.66	未进入负面清单	否	无	
2654	本溪县	清万线	清万线前央里道沟变台	50	14.12	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	
2655	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分8号右7	200	13.05	133.90	133.90	未进入负面清单	否	无	
2656	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#40左4柱上变压器	315	27.47	165.47	165.47	未进入负面清单	否	无	
2657	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子村	200	39.52	80.96	80.96	未进入负面清单	否	无	

2658	本溪县	东洋线	洋湖沟老营沟B台区	50	75.33	2.34	2.34	未进入负面清单	否	无	
2659	本溪县	云街线	茫草上一组B台区	50	8.57	35.72	35.72	未进入负面清单	否	无	
2660	南芬区	桥街线	10kV桥街线80#	200	0.01	159.98	159.98	未进入负面清单	否	无	
2661	高新区	石化线	10kV石化线银石3#配电变压器	1000	60.76	192.40	192.40	未进入负面清单	否	无	
2662	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园5号箱变配电变压器	400	21	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无	
2663	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#152柱上变压器（新）	50	18.48	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	
2664	本溪县	田石线	八盘A#091变台	200	65.13	29.74	29.74	未进入负面清单	否	无	
2665	桓仁县	10kV铎木线	蔡俄堡六组	200	37.23	85.54	85.54	未进入负面清单	否	无	
2666	桓仁县	普拐线	瓦房二组	50	21.32	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	
2667	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.38	363.01	363.01	未进入负面清单	否	无	
2668	桓仁县	10kV江汇线	昌鑫雅苑2号箱变配电变压器	500	29.92	250.40	250.40	未进入负面清单	否	无	
2669	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#5箱变间隔配电变压器	630	17.75	392.18	392.18	未进入负面清单	否	无	
2670	南芬区	露天矿线	露天矿线#93	315	28.69	161.63	161.63	未进入负面清单	否	无	
2671	本溪县	山关线	化皮峪横道河子变台	30	53.61	7.92	7.92	未进入负面清单	否	无	
2672	南芬区	露天矿线	露天矿线#39左9	200	2.36	155.28	155.28	未进入负面清单	否	无	
2673	南芬区	塔冰线	塔冰线崴子分#11	30	26.8	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	
2674	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线#10左6变压器	100	41.26	38.74	38.74	未进入负面清单	否	无	
2675	本溪县	祁街线	东沟七八组变压器	100	17.76	62.24	62.24	未进入负面清单	否	无	
2676	桓仁县	10kV回龙线	碰门五组2号	50	7.84	36.08	36.08	未进入负面清单	否	无	
2677	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#40右7变压器	100	5.32	74.68	74.68	未进入负面清单	否	无	
2678	高新区	西火线	10kV西火线#95右6柱上变压器	200	3.09	153.82	153.82	未进入负面清单	否	无	
2679	高新区	西石线	10kV西石线#27右12柱上变压器	100	22.28	57.72	57.72	未进入负面清单	否	无	
2680	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.9	391.23	391.23	未进入负面清单	否	无	
2681	本溪县	法清线	直河二道河子台区	50	18.37	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	
2682	本溪县	云街线	草河口七组C变压器	50	32	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	
2683	高新区	歪石线5633	10kV歪石线中医院分#19柱上变压器	50	15.04	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	
2684	桓仁县	江城线	朝中箱变变压器	630	40.67	247.78	247.78	未进入负面清单	否	无	
2685	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#09变台	200	56.32	47.36	47.36	未进入负面清单	否	无	

2686	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊A变台	200	27	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	
2687	溪湖区	姚峪线	太子城五期4#箱变配电变压器	630	38.86	259.18	259.18	未进入负面清单	否	无	
2688	本溪县	温泉线	谢家崴子D台区	400	25.88	216.48	216.48	未进入负面清单	否	无	
2689	桓仁县	10kV二镇线	东风新区一期1号箱变配电变压器	630	32.35	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
2690	溪湖区	大堡线	大堡线#23左2箱式配电站变压器	400	13.9	264.40	264.40	未进入负面清单	否	无	
2691	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右22柱上变压器	200	30	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	
2692	桓仁县	10kV江润线	建材小区#2箱变变压器	630	17.24	395.39	395.39	未进入负面清单	否	无	
2693	桓仁县	10kV双业线	二道沟三组2号	100	14.94	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	
2694	溪湖区	北惠线	北惠线25#配电站2#变压器	500	14.45	327.75	327.75	未进入负面清单	否	无	
2695	桓仁县	崔城线	六河方塘	50	3.93	38.04	38.04	未进入负面清单	否	无	
2696	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园1号箱变	500	15.58	322.10	322.10	未进入负面清单	否	无	
2697	桓仁县	10kV沙影线	干沟六、七组	315	9.85	220.97	220.97	未进入负面清单	否	无	
2698	本溪县	南沟线	粉坊#045变台	200	26.58	106.84	106.84	未进入负面清单	否	无	
2699	本溪县	城初线	林东沟B变压器	50	25.72	27.14	27.14	未进入负面清单	否	无	
2700	溪湖区	大堡线	大堡线14右2右2#柱上变压器	315	22.86	179.99	179.99	未进入负面清单	否	无	
2701	本溪县	兰城线	兰城线黄岭B组台区	50	55.84	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	
2702	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#12右1柱上变压器	200	7.32	145.36	145.36	未进入负面清单	否	无	
2703	本溪县	南石线	石矿B#35变台	100	9.3	70.70	70.70	未进入负面清单	否	无	
2704	平山区	南解线5844	YHG_南解线29#西泊子4#配变站1#（用户）	500	13.56	332.20	332.20	未进入负面清单	否	无	
2705	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#7左6柱上变压器	400	7.38	290.48	290.48	未进入负面清单	否	无	
2706	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	9.94	441.38	441.38	未进入负面清单	否	无	
2707	南芬区	塔河线2044	塔河线塔河线#45	50	0.05	39.98	39.98	未进入负面清单	否	无	
2708	本溪县	城套线2536	瓦房B变压器	30	23.06	17.08	17.08	未进入负面清单	否	无	
2709	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊河西B变台	50	55.84	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	
2710	桓仁县	10kV八岔线	秀里七组	100	64	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	
2711	桓仁县	10kV铧纤线	拉古甲村5号	100	25.49	54.51	54.51	未进入负面清单	否	无	
2712	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑A区1号箱变配电变压器	630	16.51	399.99	399.99	未进入负面清单	否	无	
2713	南芬区	露天矿线	露天矿线#104左1	315	10.1	220.19	220.19	未进入负面清单	否	无	

2714	本溪县	法铁线	新农东沟B台区	100	34.24	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	
2715	本溪县	云街线	道东变压器	200	45.21	69.58	69.58	未进入负面清单	否	无	
2716	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑A区2号箱变配电变压器	630	13.75	417.38	417.38	未进入负面清单	否	无	
2717	南芬区	南街线	南山小区#4箱变变压器	630	16.06	402.82	402.82	未进入负面清单	否	无	
2718	本溪县	祁街线	祁家堡六组变压器	100	18.64	61.36	61.36	未进入负面清单	否	无	
2719	南芬区	南玻线	20kV南玻线金坑分#7左3左6	50	19.72	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	
2720	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸一组	100	14.4	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
2721	桓仁县	10kV雅河线	乡政府2号	100	25.7	54.30	54.30	未进入负面清单	否	无	
2722	本溪县	碱街线	白堡组	200	16.35	127.30	127.30	未进入负面清单	否	无	
2723	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#31右2柱上变压器	100	26.14	53.86	53.86	未进入负面清单	否	无	
2724	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园2号箱变配电变压器	500	27.04	264.80	264.80	未进入负面清单	否	无	
2725	高新区	梨树线2136	10kV梨树线#20变压器	400	16.2	255.20	255.20	未进入负面清单	否	无	
2726	桓仁县	天健线	龙锦花园4号箱变	400	26.55	213.80	213.80	未进入负面清单	否	无	
2727	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾4#箱变配电变压器	400	13.23	267.08	267.08	未进入负面清单	否	无	
2728	溪湖区	彩街线	彩街线#45左12左1	400	31.92	192.32	192.32	未进入负面清单	否	无	
2729	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1线#84	200	7.09	145.82	145.82	未进入负面清单	否	无	
2730	平山区	南解线5844	10kV南解线石子街#2配电室171间隔配电变压器	630	30.44	312.23	312.23	未进入负面清单	否	无	
2731	桓仁县	天健线	丽水四区二期#2箱变#1变压器	800	41.25	310.00	310.00	未进入负面清单	否	无	
2732	桓仁县	10kV铧二线	文治沟村2号	100	12.32	67.68	67.68	未进入负面清单	否	无	
2733	溪湖区	氰胺线	氰胺线俪城分（下）18-1#台	315	44.5	111.83	111.83	未进入负面清单	否	无	
2734	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#37变压器	400	28.96	204.16	204.16	未进入负面清单	否	无	
2735	南芬区	塔沟线2042	塔沟线#24左4	50	30.12	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	
2736	本溪县	南碱线1042	南阳新村A#03变台	400	16.95	252.20	252.20	未进入负面清单	否	无	
2737	本溪县	连街线	河东B台区	200	49.61	60.78	60.78	未进入负面清单	否	无	
2738	桓仁县	普拐线	普乐堡一、九组	400	58.13	87.48	87.48	未进入负面清单	否	无	
2739	桓仁县	10kV沙影线	小围子村	315	28.84	161.15	161.15	未进入负面清单	否	无	
2740	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组	200	13.09	133.82	133.82	未进入负面清单	否	无	
2741	溪湖区	北新线	北新线#37	315	31.64	152.33	152.33	未进入负面清单	否	无	

2742	桓仁县	10kV沙影线	小围子三组	100	30.47	49.53	49.53	未进入负面清单	否	无	
2743	高新区	石街线	南风新苑二期1#箱变变压器	400	77.74	9.04	9.04	未进入负面清单	否	无	
2744	本溪县	山关线	陈英一组变台	200	18.09	123.82	123.82	未进入负面清单	否	无	
2745	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#13左1柱上变压器	400	17.43	250.28	250.28	未进入负面清单	否	无	
2746	本溪县	市关线	小市村#1变压器	400	14.49	262.04	262.04	未进入负面清单	否	无	
2747	桓仁县	10kV双业线	江东一组2号	80	8.95	56.84	56.84	未进入负面清单	否	无	
2748	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔一组2号	50	52.32	13.84	13.84	未进入负面清单	否	无	
2749	本溪县	南沟线	后沟#36变台	200	19.05	121.90	121.90	未进入负面清单	否	无	
2750	南芬区	南街线	烟草变压器	200	10.92	138.16	138.16	未进入负面清单	否	无	
2751	溪湖区	后牛线	后牛线青石沟分#2（新）	400	18.02	247.92	247.92	未进入负面清单	否	无	
2752	桓仁县	铧江联网线420	釜山村4号	50	38.16	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	
2753	本溪县	森秀线	职高河东变压器	250	9.7	175.75	175.75	未进入负面清单	否	无	
2754	桓仁县	黑六线	刘家沟六组3号	50	31.6	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	
2755	高新区	西石线	10kV西石线#27右5柱上变压器	100	68.88	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	
2756	溪湖区	峪梁线	峪梁线#29右4柱上变压器	315	27.07	166.73	166.73	未进入负面清单	否	无	
2757	本溪县	城街线	后堡变压器	200	11.06	137.88	137.88	未进入负面清单	否	无	
2758	桓仁县	10kV沙影线	北沟十一组	100	11.4	68.60	68.60	未进入负面清单	否	无	
2759	桓仁县	10kV凤鸣线	东关大桥北	315	18.77	192.87	192.87	未进入负面清单	否	无	
2760	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#11变压器	400	35.25	179.00	179.00	未进入负面清单	否	无	
2761	桓仁县	普拐线	胜利五组	200	25.96	108.08	108.08	未进入负面清单	否	无	
2762	桓仁县	天健线	阳光#1箱变#1变压器	400	44.12	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无	
2763	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸二组	200	16.25	127.50	127.50	未进入负面清单	否	无	
2764	南芬区	下街线	本溪市聚鑫达房地产开发有限公司箱变配电变压器	500	13.5	332.50	332.50	未进入负面清单	否	无	
2765	高新区	石街线	南风#1箱变配电变压器	500	62.93	85.35	85.35	未进入负面清单	否	无	
2766	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔三组	400	10.14	279.44	279.44	未进入负面清单	否	无	
2767	桓仁县	10kV双业线	北崴子村	315	28.06	163.61	163.61	未进入负面清单	否	无	
2768	南芬区	下街线	下街线下深分#29	315	4.32	238.39	238.39	未进入负面清单	否	无	
2769	桓仁县	10kV江桓线	清三区#2箱变变压器	800	23.21	454.32	454.32	未进入负面清单	否	无	

2770	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔一组	100	64.06	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	
2771	桓仁县	北长线	横道川九组	30	73.93	1.82	1.82	未进入负面清单	否	无	
2772	高新区	石街线	10kV石街线56#变压器	315	47.24	103.19	103.19	未进入负面清单	否	无	
2773	本溪县	连街线	达子堡变压器	50	28.68	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	
2774	本溪县	城初线	古砬子变压器	100	6.08	73.92	73.92	未进入负面清单	否	无	
2775	桓仁县	10kV八岔线	韭菜沟2号	100	22.8	57.20	57.20	未进入负面清单	否	无	
2776	桓仁县	10kV八于线	川头村2号	100	39.72	40.28	40.28	未进入负面清单	否	无	
2777	本溪县	张网线	水岸新城#4箱变变压器	630	18.1	389.97	389.97	未进入负面清单	否	无	
2778	高新区	石街线	南风新苑二期3#箱变变压器	400	66.81	52.76	52.76	未进入负面清单	否	无	
2779	桓仁县	10kV双拐线	西古城村2号	400	3	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	
2780	桓仁县	10kV沙影线	北沟五组	100	45.72	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	
2781	桓仁县	10kV回龙线	回龙二组	200	24.06	111.88	111.88	未进入负面清单	否	无	
2782	高新区	火水线2149	火水线福利分#10变压器	200	5.8	148.40	148.40	未进入负面清单	否	无	
2783	桓仁县	10kV沙影线	干沟十组	200	17.51	124.98	124.98	未进入负面清单	否	无	
2784	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#32（新）	200	18.23	123.54	123.54	未进入负面清单	否	无	
2785	本溪县	市泉线	阿朵城1号箱变变压器	630	15.65	405.41	405.41	未进入负面清单	否	无	
2786	桓仁县	10kV二西线	和平1号	315	20.27	188.15	188.15	未进入负面清单	否	无	
2787	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支38#	200	3.8	152.40	152.40	未进入负面清单	否	无	
2788	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟支#10右3柱上变压器（新）	200	7.95	144.10	144.10	未进入负面清单	否	无	
2789	桓仁县	10kV铧木线	蔡俄堡五组2台	30	17.14	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无	
2790	桓仁县	10kV黄河线	三粮站箱变配电变压器	630	17.57	393.31	393.31	未进入负面清单	否	无	
2791	高新区	石街线	南风#2箱变配电变压器	500	56.9	115.50	115.50	未进入负面清单	否	无	
2792	桓仁县	10kV五三线	三家窝棚五组3号	100	1.8	78.20	78.20	未进入负面清单	否	无	
2793	本溪县	汇源线	赛梨寨5台区	400	3.84	304.64	304.64	未进入负面清单	否	无	
2794	桓仁县	普拐线	牛毛沟四组	100	19.8	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	
2795	桓仁县	10kV沙影线	小围子一组	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	无	
2796	桓仁县	10kV沙影线	干沟八、九组	50	61.56	9.22	9.22	未进入负面清单	否	无	
2797	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右9右4柱上变压器（新）	100	26.64	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无	

2798	平山区	南解线5844	10kV南解线反贪配电室171间隔配电变压器	630	14.11	415.11	415.11	未进入负面清单	否	无	
2799	平山区	中解线5545	10kV中解线#3柱上变压器	315	34.48	143.39	143.39	未进入负面清单	否	无	
2800	本溪县	温发1号线	发家峪分发家峪村支#02变台	100	6.9	73.10	73.10	未进入负面清单	否	无	
2801	桓仁县	10kV黄河线	鹏鸣花园一期箱变配电变压器	500	27.14	264.30	264.30	未进入负面清单	否	无	
2802	本溪县	张泉线	泉水洞口台区	50	18.8	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	
2803	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆#2线部队#2分#40-1右3柱上变压器	30	38.4	12.48	12.48	未进入负面清单	否	无	
2804	高新区	张沟线2217	10kV张沟线下房分#18变压器	100	50.24	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无	
2805	桓仁县	北镇线	北甸子一组	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	无	
2806	平山区	南金2号线5846	乾易家园#2箱变变压器	630	22.55	361.94	361.94	未进入负面清单	否	无	
2807	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十三组	200	13.47	133.06	133.06	未进入负面清单	否	无	
2808	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心3号	50	29.76	25.12	25.12	未进入负面清单	否	无	
2809	溪湖区	彩街线	香溢府9#箱式	630	7.4	457.38	457.38	未进入负面清单	否	无	
2810	本溪县	张陈线	天龙家园5#箱变配电变压器	630	8.32	451.58	451.58	未进入负面清单	否	无	
2811	本溪县	碱洋线	YHG_荒沟马场	50	11.69	34.16	34.16	未进入负面清单	否	无	
2812	溪湖区	彩街线	彩街线#32	200	7	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	
2813	桓仁县	10kV沙影线	北沟二组2号	50	22.2	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	
2814	南芬区	爱石线	10kV爱石线#48右3	200	16.79	126.42	126.42	未进入负面清单	否	无	
2815	桓仁县	10kV铧西线	新农村五组	50	4.44	37.78	37.78	未进入负面清单	否	无	
2816	本溪县	市山线	市政苗圃变压器	200	21.03	117.94	117.94	未进入负面清单	否	无	
2817	本溪县	祁街线	西沟二组变压器	100	24.88	55.12	55.12	未进入负面清单	否	无	
2818	本溪县	城初线	小地沟变压器	50	24.28	27.86	27.86	未进入负面清单	否	无	
2819	平山区	东路线3224	10kV东路线师范配电室171间隔配电变压器	500	49.7	151.50	151.50	未进入负面清单	否	无	
2820	桓仁县	10kV沙影线	北沟九组	100	15.72	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	
2821	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家八组变台	200	5.3	149.40	149.40	未进入负面清单	否	无	
2822	桓仁县	北牛线	湾龙背三组	200	29.68	100.64	100.64	未进入负面清单	否	无	
2823	本溪县	南沟线	中学#01变台	315	56.15	75.13	75.13	未进入负面清单	否	无	
2824	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#26右1柱上变压器	200	2.64	154.72	154.72	未进入负面清单	否	无	
2825	高新区	张沟线2217	10kV张沟线下房分#11变压器	100	40.58	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	

2826	桓仁县	10kV双业线	老砬子三组	100	13.02	66.98	66.98	未进入负面清单	否	无	
2827	本溪县	城套线2536	城套线荒沟A变压器	50	30.44	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	
2828	本溪县	城套线2536	岭后李堡变压器	100	27.44	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	
2829	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村1号	80	51.3	22.96	22.96	未进入负面清单	否	无	
2830	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	17.41	312.95	312.95	未进入负面清单	否	无	
2831	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村5#箱式变电站变压器间隔配电变压器	315	18	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	
2832	桓仁县	10kV沙影线	干沟村	400	43.36	146.56	146.56	未进入负面清单	否	无	
2833	溪湖区	彩街线	工业#3配电站171间隔配电变压器	500	9.44	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	
2834	桓仁县	10kV铧二线	釜山村2号	200	42.04	75.92	75.92	未进入负面清单	否	无	
2835	溪湖区	彩街线	彩街线#52右6	200	4.8	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	
2836	桓仁县	10kV联网线	和禹8号	400	20.31	238.76	238.76	未进入负面清单	否	无	
2837	本溪县	高滚线	高滚线花岭九组（西沟）	100	20.08	59.92	59.92	未进入负面清单	否	无	
2838	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#20变压器	30	31.4	14.58	14.58	未进入负面清单	否	无	
2839	溪湖区	后牛线	柳北#2箱式配电站变压器	400	23.82	224.72	224.72	未进入负面清单	否	无	
2840	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔村2号	200	36.02	87.96	87.96	未进入负面清单	否	无	
2841	本溪县	汇源线	上堡新区三组B台区	200	23.72	112.56	112.56	未进入负面清单	否	无	
2842	桓仁县	10kV四红线	红汀子一组	200	17.3	125.40	125.40	未进入负面清单	否	无	
2843	本溪县	温泉线	同江峪村七组变压器	100	35.52	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	
2844	本溪县	兰城线	碱兰线_莱岔峪新区1变台	50	11.68	34.16	34.16	未进入负面清单	否	无	
2845	桓仁县	10kV沙影线	干沟九组	100	37.53	42.47	42.47	未进入负面清单	否	无	
2846	桓仁县	10kV黄河线	鹂鸣花园二期4号箱变变压器	630	10.92	435.20	435.20	未进入负面清单	否	无	
2847	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑1号配电变压器	400	21.25	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	
2848	桓仁县	10kV沙影线	下甸子八组	200	25.32	109.36	109.36	未进入负面清单	否	无	
2849	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线中牛分#6柱上变压器	200	14.4	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	
2850	本溪县	城街线	向阳沟B变台	50	34.64	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无	
2851	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#29柱上变压器	200	49.89	60.22	60.22	未进入负面清单	否	无	
2852	桓仁县	10kV沙影线	影壁山七组1号	5	47.7	1.62	1.62	未进入负面清单	否	无	
2853	桓仁县	10kV沙影线	干沟四组	200	17.18	125.64	125.64	未进入负面清单	否	无	

2854	本溪县	市街线	市街线#11变台	315	6.57	231.30	231.30	未进入负面清单	否	无	
2855	平山区	中消线5535	10kV中消线#41右3-2柱上变压器	315	58.44	67.91	67.91	未进入负面清单	否	无	
2856	桓仁县	10kV沙影线	下甸子五组3号	400	5.58	297.68	297.68	未进入负面清单	否	无	
2857	高新区	开发线5642	10kV开发线57左8#变压器	100	31.76	48.24	48.24	未进入负面清单	否	无	
2858	平山区	南泊线5837	10kV南永线太运箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.75	316.25	316.25	未进入负面清单	否	无	
2859	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十一组	100	21.6	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	
2860	本溪县	清街线	清河城后街A台区	200	24.57	110.86	110.86	未进入负面清单	否	无	
2861	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左6柱上变压器	200	6.96	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无	
2862	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右4变压器台	100	24.76	55.24	55.24	未进入负面清单	否	无	
2863	溪湖区	牛街线	牛街线#90（用户公）	200	34.29	91.42	91.42	未进入负面清单	否	无	
2864	本溪县	南沟线	南甸蛤蟆岭C台区	50	10.68	34.66	34.66	未进入负面清单	否	无	
2865	本溪县	连街线	河东分B-2台区	50	33.24	23.38	23.38	未进入负面清单	否	无	
2866	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十二组	200	2.62	154.76	154.76	未进入负面清单	否	无	
2867	桓仁县	普拐线	梨树沟七组	100	31.48	48.52	48.52	未进入负面清单	否	无	
2868	桓仁县	普拐线	瓦房一组1号	100	20.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无	
2869	本溪县	兰城线	城门七组A变台	200	11.79	136.42	136.42	未进入负面清单	否	无	
2870	桓仁县	普拐线	普乐堡一、九组2号	315	56.35	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	
2871	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#32左5	200	41.47	77.06	77.06	未进入负面清单	否	无	
2872	本溪县	佳宝线	市街线二马路左中兴小区箱式变站内变压器	500	11.71	341.45	341.45	未进入负面清单	否	无	
2873	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#38变压器	200	32.46	95.08	95.08	未进入负面清单	否	无	
2874	溪湖区	牛街线	新区2#线#69柱上变压器	200	55.08	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	
2875	本溪县	市陈线	市陈线煤炭巷蓝门支#2箱式变站内变压器	500	34.14	229.30	229.30	未进入负面清单	否	无	
2876	桓仁县	崔城线	六河八组2号	50	9.88	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	
2877	溪湖区	党校线	党校线#31右15柱上变压器（新）	200	50.67	58.66	58.66	未进入负面清单	否	无	
2878	本溪县	兰南线	兰南线新城子B变压器	200	19.59	120.82	120.82	未进入负面清单	否	无	
2879	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左12柱上变压器	200	12.54	134.92	134.92	未进入负面清单	否	无	
2880	本溪县	汇源线	上堡新区B台区	200	46.44	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	
2881	桓仁县	10kV铧西线	西堡七组	100	55.18	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	

2882	溪湖区	北沟线	北沟线#125右8柱上变压器（新）	100	31.28	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	
2883	本溪县	汇源线	城沟二三组	400	18.08	247.68	247.68	未进入负面清单	否	无	
2884	高新区	张沟线2217	10kV张沟线小黑贝分#2右3变压器	400	10	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	
2885	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期2号箱变171号间隔配电变压器	630	9.27	445.60	445.60	未进入负面清单	否	无	
2886	本溪县	连街线	南洼B台区变压器	200	31.1	97.80	97.80	未进入负面清单	否	无	
2887	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#77	100	23.8	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	
2888	桓仁县	10kV南米线	董船营七组	200	35.24	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	
2889	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟一组	315	29	160.65	160.65	未进入负面清单	否	无	
2890	本溪县	城初线	草河城刘堡B台区	50	20.04	29.98	29.98	未进入负面清单	否	无	
2891	南芬区	东沟线	10kV东沟线#5	400	26.91	212.36	212.36	未进入负面清单	否	无	
2892	南芬区	何宁线	何宁线#67右10	200	7.44	145.12	145.12	未进入负面清单	否	无	
2893	桓仁县	10kV铎西线	西堡村1号	400	42.46	150.16	150.16	未进入负面清单	否	无	
2894	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚二组	400	12.95	268.20	268.20	未进入负面清单	否	无	
2895	桓仁县	10kV二西线	和平2号	315	27.58	165.12	165.12	未进入负面清单	否	无	
2896	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#1箱式配电站变压器	200	22.16	115.68	115.68	未进入负面清单	否	无	
2897	高新区	石街线	金永斌商住楼配电变压器	630	3.89	479.49	479.49	未进入负面清单	否	无	
2898	溪湖区	郑管线2428	郑管线政府分右#11柱上变压器	200	21.16	117.68	117.68	未进入负面清单	否	无	
2899	南芬区	下街线	10kV下街线头道沟分4#	400	12.6	269.60	269.60	未进入负面清单	否	无	
2900	南芬区	何富线	何富线#96柱上变压器	100	69.6	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	
2901	本溪县	云街线	茫草七组变压器	400	8.54	285.84	285.84	未进入负面清单	否	无	
2902	本溪县	汤关线	汤沟线榆树西沟变压器	50	18.56	30.72	30.72	未进入负面清单	否	无	
2903	桓仁县	普拐线	拐磨子六组	100	47.68	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	
2904	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福三号配电变压器	500	34.24	228.80	228.80	未进入负面清单	否	无	
2905	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子八组	315	23.97	176.49	176.49	未进入负面清单	否	无	
2906	桓仁县	10kV双拐线	古年岭二组	200	7.19	145.62	145.62	未进入负面清单	否	无	
2907	溪湖区	中彩1#线	中彩#1彩云分#11变压器	200	1.71	156.58	156.58	未进入负面清单	否	无	
2908	桓仁县	黑六线	六道沟六组2号	100	12.4	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	
2909	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城4#箱变高压间隔配电变压器1	500	4.08	379.60	379.60	未进入负面清单	否	无	

2910	南芬区	南街线	南街线#36右1	200	30.63	98.74	98.74	未进入负面清单	否	无	
2911	桓仁县	10kV雅边线	边哈子二组	50	12.36	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	
2912	本溪县	偏水线	夹河B台区	100	18.56	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	
2913	溪湖区	程家1#线	程家#22箱式配电站变压器	500	14.52	327.40	327.40	未进入负面清单	否	无	
2914	桓仁县	10kV铎西线	西堡九组	315	9.52	222.01	222.01	未进入负面清单	否	无	
2915	溪湖区	彩三线	彩三线#25右9柱上-变压器	100	31.84	48.16	48.16	未进入负面清单	否	无	
2916	本溪县	汤宋1号线	汤沟线四道沟A台区	200	54.75	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	
2917	本溪县	田粘线	田粘线七街小区	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	
2918	桓仁县	10kV北岔线	向阳四组	100	23.1	56.90	56.90	未进入负面清单	否	无	
2919	本溪县	市山线	炮指连A变压器	50	58.82	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	
2920	本溪县	城初线	城街线小白堡B变压器	50	38.76	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	
2921	本溪县	兰南线	兰南线小河沿变台	200	14.28	131.44	131.44	未进入负面清单	否	无	
2922	桓仁县	10kV普夹线	老漫子四组	315	17.54	196.75	196.75	未进入负面清单	否	无	
2923	桓仁县	10kV铎二线	中心村3号	315	46.97	104.04	104.04	未进入负面清单	否	无	
2924	高新区	张街线	10kV张街线#116变压器	200	13.32	133.36	133.36	未进入负面清单	否	无	
2925	本溪县	东碱线	碱洋线红土东组B变台	100	21.76	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	
2926	明山区	明崔联532	10kV明崔联#16箱式变电站171间隔配电变压器	100	45.92	34.08	34.08	未进入负面清单	否	无	
2927	本溪县	祁街线	西沟七组变压器	50	21.96	29.02	29.02	未进入负面清单	否	无	
2928	溪湖区	水源2#线	水源2号线#17-1柱上变压器	200	19.6	120.80	120.80	未进入负面清单	否	无	
2929	南芬区	东营线	10kV东营线#42	400	40.35	158.60	158.60	未进入负面清单	否	无	
2930	本溪县	东碱线	碱洋线红土沟变台	100	24.11	55.89	55.89	未进入负面清单	否	无	
2931	本溪县	清陈线	清陈线清陈线台后二组变台	200	9.57	140.86	140.86	未进入负面清单	否	无	
2932	桓仁县	10kV江润线	农民住户	50	41.48	19.26	19.26	未进入负面清单	否	无	
2933	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟村2号	315	48.64	98.78	98.78	未进入负面清单	否	无	
2934	本溪县	兰城线	莱莱峪B变压器	30	3.97	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	
2935	南芬区	南玻线	南玻线#77	10	59.18	2.08	2.08	未进入负面清单	否	无	
2936	南芬区	选矿线	尚品阳光#1箱变出线间隔配电变压器	630	12.15	427.46	427.46	未进入负面清单	否	无	
2937	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#54右6柱上变压器	200	53.22	53.56	53.56	未进入负面清单	否	无	

2938	桓仁县	10kV双拐线	古年岭一组	100	25.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	
2939	溪湖区	柳塘线	河东配电站	400	38.25	167.00	167.00	未进入负面清单	否	无	
2940	本溪县	城初线	小白堡变压器	200	42.39	75.22	75.22	未进入负面清单	否	无	
2941	桓仁县	10kV铧西线	川里村2号	400	24.22	223.12	223.12	未进入负面清单	否	无	
2942	桓仁县	10kV回龙线	向阳六组	100	17.68	62.32	62.32	未进入负面清单	否	无	
2943	本溪县	连街线	鹿圈子变压器	100	10.8	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	
2944	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#151左12柱上变压器	100	2.28	77.72	77.72	未进入负面清单	否	无	
2945	本溪县	清陈线	10kV清陈线陈贾五组B变压器	200	2.52	154.96	154.96	未进入负面清单	否	无	
2946	本溪县	南沟线	南甸才北B台区	50	29.88	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	
2947	桓仁县	天健线	幸福里2号箱变配电变压器	500	16.67	316.65	316.65	未进入负面清单	否	无	
2948	本溪县	张谭线	泉水镇政府变台	200	12.88	134.24	134.24	未进入负面清单	否	无	
2949	本溪县	温泉线	同江峪村委会	400	11.27	274.92	274.92	未进入负面清单	否	无	
2950	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#7左2变压器	400	16.74	253.04	253.04	未进入负面清单	否	无	
2951	溪湖区	峪党线	峪党线小堡分#11柱上变压器	200	46.02	67.96	67.96	未进入负面清单	否	无	
2952	溪湖区	北街线	北街线21#	200	4.74	150.52	150.52	未进入负面清单	否	无	
2953	本溪县	南沟线	前堡#76变台	100	17.08	62.92	62.92	未进入负面清单	否	无	
2954	高新区	石药线	10kV石药线91右1-1#变压器	200	7.23	145.54	145.54	未进入负面清单	否	无	
2955	桓仁县	章樾线	东关八组	400	33.58	185.68	185.68	未进入负面清单	否	无	
2956	桓仁县	10kV二镇线	104队	200	25.32	109.36	109.36	未进入负面清单	否	无	
2957	南芬区	南玻线	20kV南玻线解放分#16右1台区	100	13.16	66.84	66.84	未进入负面清单	否	无	
2958	本溪县	张泉线	蜂村九组台区	100	13.42	66.58	66.58	未进入负面清单	否	无	
2959	溪湖区	北街线	北街线38#	400	7.32	290.72	290.72	未进入负面清单	否	无	
2960	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#18左9	100	24.16	55.84	55.84	未进入负面清单	否	无	
2961	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右1右4	200	26.32	107.36	107.36	未进入负面清单	否	无	
2962	桓仁县	10kV木新线	高俭地七组	100	35.73	44.27	44.27	未进入负面清单	否	无	
2963	本溪县	城徐线	城徐线张家堡B变压器	200	29.22	101.56	101.56	未进入负面清单	否	无	
2964	高新区	歪街线5641	歪街线109右3#变压器	100	5.28	74.72	74.72	未进入负面清单	否	无	
2965	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家六组变台	100	31.8	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	

2966	溪湖区	北沟线	北沟线#253左3柱上变压器（新）	100	19.4	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	
2967	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#111变压器	200	56.94	46.12	46.12	未进入负面清单	否	无	
2968	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#26变压器（新）	100	53.43	26.57	26.57	未进入负面清单	否	无	
2969	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟八组	100	23.91	56.09	56.09	未进入负面清单	否	无	
2970	桓仁县	10kV铧西线	新农村新兴	315	10.57	218.70	218.70	未进入负面清单	否	无	
2971	本溪县	张谭线	蜂村六七组变台	400	17.24	251.04	251.04	未进入负面清单	否	无	
2972	本溪县	连街线	兰花岭变压器	10	20.84	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	
2973	溪湖区	柳塘线	茨沟13#柱上变压器	315	12.23	213.48	213.48	未进入负面清单	否	无	
2974	南芬区	东桥线	10kV东桥线村部支10变台	200	25.8	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无	
2975	本溪县	兰城线	城门一组A变台	200	29.26	101.48	101.48	未进入负面清单	否	无	
2976	南芬区	南街线	南街线永安分#60右#10	200	8.8	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	
2977	溪湖区	柳塘线	湖馨配电站#1变压器	630	23.73	354.50	354.50	未进入负面清单	否	无	
2978	本溪县	法铁线	直河五组台区	30	57.3	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	
2979	本溪县	张谭线	三官阁三组台区	200	15.92	128.16	128.16	未进入负面清单	否	无	
2980	桓仁县	10kV铧西线	川里二组	200	37.66	84.68	84.68	未进入负面清单	否	无	
2981	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线南地影剧院箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	315	31.64	152.33	152.33	未进入负面清单	否	无	
2982	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟后组A变台	50	44.76	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	
2983	本溪县	连街线	连山关林场台	200	38.24	83.52	83.52	未进入负面清单	否	无	
2984	本溪县	碱街线	碱街线小平岭B	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无	
2985	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸村	315	31.97	151.29	151.29	未进入负面清单	否	无	
2986	本溪县	张谭线	蜂村四组台区	200	5.5	149.00	149.00	未进入负面清单	否	无	
2987	桓仁县	10kV崔四线	三道河村2号	315	41.09	122.57	122.57	未进入负面清单	否	无	
2988	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟三组台区	100	46.36	33.64	33.64	未进入负面清单	否	无	
2989	南芬区	桥街线	桥街线#32	400	18.48	246.08	246.08	未进入负面清单	否	无	
2990	本溪县	偏沿线	法合线三家子二组台区	50	66.2	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	
2991	本溪县	张煤线	张煤线干沟分#14变台	100	46.47	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	
2992	本溪县	碱兰线	台山新增台分#09变台	100	66	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	
2993	本溪县	东碱线	碱洋线湖里A变压器	200	31.92	96.16	96.16	未进入负面清单	否	无	

2994	本溪县	城初线	草河城西沟B台区	100	28.88	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	
2995	高新区	张街线	10kV张街线长沟分北沟支23#变压器	200	34.35	91.30	91.30	未进入负面清单	否	无	
2996	桓仁县	10kV沙影线	影壁山五组	100	20.5	59.50	59.50	未进入负面清单	否	无	
2997	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#4箱变间隔配电变压器	630	15.08	409.00	409.00	未进入负面清单	否	无	
2998	本溪县	山关线	久才峪四组变台	400	9.42	282.32	282.32	未进入负面清单	否	无	
2999	南芬区	南街线	翠海华庭#3箱变变压器配电变压器	315	37.45	134.03	134.03	未进入负面清单	否	无	
3000	本溪县	高硝线	高肖线肖家河五组台区	100	17.4	62.60	62.60	未进入负面清单	否	无	
3001	本溪县	山关线	久才峪四组B台区	200	25.2	109.60	109.60	未进入负面清单	否	无	
3002	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城1#箱变1配电变压器	400	40.85	156.60	156.60	未进入负面清单	否	无	
3003	本溪县	城初线	初家沟D台区	50	19	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	
3004	本溪县	汇源线	上堡新区道南变压器	200	32.75	94.50	94.50	未进入负面清单	否	无	
3005	溪湖区	北宁线	北宁线4#配电站1#变压器	500	18.72	306.40	306.40	未进入负面清单	否	无	
3006	本溪县	碱街线	长咀一组分#06变台	100	65.08	14.92	14.92	未进入负面清单	否	无	
3007	桓仁县	10kV雅边线	老台八组	200	14.52	130.96	130.96	未进入负面清单	否	无	
3008	桓仁县	10kV沙五2线	头道河八组	100	17.08	62.92	62.92	未进入负面清单	否	无	
3009	桓仁县	10kV铧西线	新农村1号	200	40.2	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	
3010	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线#98	200	8.83	142.34	142.34	未进入负面清单	否	无	
3011	本溪县	兰南线	兰南线小石湖变台	100	20.32	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	
3012	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期5#箱变站内变压器	400	27.7	209.20	209.20	未进入负面清单	否	无	
3013	桓仁县	10kV莲花线	东关六组	315	14.16	207.40	207.40	未进入负面清单	否	无	
3014	明山区	新崔线5732	10kV新崔线部队箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.26	395.26	395.26	未进入负面清单	否	无	
3015	桓仁县	10kV南米线	董船营六组	200	13.8	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
3016	本溪县	偏水线	高官夹河C台区	200	27.15	105.70	105.70	未进入负面清单	否	无	
3017	本溪县	东洋线	碱洋线大川B变台	30	59.4	6.18	6.18	未进入负面清单	否	无	
3018	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分67#	200	4.84	150.32	150.32	未进入负面清单	否	无	
3019	本溪县	张泉线	谭家堡一组B-变压器	100	20.84	59.16	59.16	未进入负面清单	否	无	
3020	桓仁县	10kV普夹线	老漫子三组	315	6.06	232.91	232.91	未进入负面清单	否	无	
3021	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#14柱上变压器	400	23.25	227.00	227.00	未进入负面清单	否	无	

3022	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子政府变台	200	15.33	129.34	129.34	未进入负面清单	否	无	
3023	本溪县	氮肥线	香山变台	400	28.35	206.60	206.60	未进入负面清单	否	无	
3024	本溪县	山关线	关门山头道湾台区	100	21.4	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	
3025	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十一组	50	18.92	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	
3026	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期2号箱变配电变压器	500	3.71	381.45	381.45	未进入负面清单	否	无	
3027	本溪县	山关线	陈英四组变台	400	47.67	129.32	129.32	未进入负面清单	否	无	
3028	本溪县	市纺线	黄金街1台区	400	39.05	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	
3029	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#60左7柱上变压器（新）	100	18.48	61.52	61.52	未进入负面清单	否	无	
3030	高新区	西石线	10kV西石线21-1#右2柱上变压器	400	11.89	272.44	272.44	未进入负面清单	否	无	
3031	本溪县	市陈2号线	阳光花园三期箱变间隔配电变压器	1600	24.08	894.72	894.72	未进入负面清单	否	无	
3032	桓仁县	10kV二四线	四道岭五组	100	30.24	49.76	49.76	未进入负面清单	否	无	
3033	本溪县	田魏线	YHG_魏堡洼子庙东台区	30	39	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	
3034	溪湖区	北沟线	北沟线红草沟支#17柱上变压器	200	20.16	119.68	119.68	未进入负面清单	否	无	
3035	桓仁县	普拐线	拐磨子二组	315	22.3	181.76	181.76	未进入负面清单	否	无	
3036	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟五组2号	400	4.95	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
3037	本溪县	南石线	酒厂B变台	200	30.81	98.38	98.38	未进入负面清单	否	无	
3038	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线平顶山配电室171间隔配电变压器	315	37.75	133.09	133.09	未进入负面清单	否	无	
3039	平山区	中解线5545	10kV中解线#3-1柱上变压器	400	16.44	254.24	254.24	未进入负面清单	否	无	
3040	桓仁县	普拐线	拐磨子一组	100	16.52	63.48	63.48	未进入负面清单	否	无	
3041	本溪县	法清线	红光西沟变台	200	16.8	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	
3042	溪湖区	北沟线	北沟线刘垄沟支#15（新）	50	18.48	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	
3043	桓仁县	10kV双业线	北沟三组2号	50	49.44	15.28	15.28	未进入负面清单	否	无	
3044	桓仁县	10kV八于线	老岭沟村2号	100	22.16	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	
3045	桓仁县	10kV四摇线	摇钱六组	100	18.8	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	
3046	本溪县	祁街线	祁街线中学变压器	100	32.24	47.76	47.76	未进入负面清单	否	无	
3047	桓仁县	10kV五三线	大镜沟二组	50	11.07	34.47	34.47	未进入负面清单	否	无	
3048	溪湖区	牛街线	新区2#线#73右9柱上变压器（新）	400	7.11	291.56	291.56	未进入负面清单	否	无	
3049	本溪县	连街线	六道沟变压器	200	17.95	124.10	124.10	未进入负面清单	否	无	

3050	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#20柱上变压器	50	35.76	22.12	22.12	未进入负面清单	否	无	
3051	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#40变压器	200	30.96	98.08	98.08	未进入负面清单	否	无	
3052	溪湖区	峪红线4333	红星谷3#配电站（3-1）箱变（用户）	250	25.82	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	
3053	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#19箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	27.89	260.55	260.55	未进入负面清单	否	无	
3054	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城6#高压间隔配电变压器	630	6.9	460.53	460.53	未进入负面清单	否	无	
3055	本溪县	法清线	直河二组台区	100	23.4	56.60	56.60	未进入负面清单	否	无	
3056	桓仁县	10kV崔六线	杨家街村道上	200	62.28	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	
3057	溪湖区	彩街线	香溢府1#箱式	630	7.02	459.77	459.77	未进入负面清单	否	无	
3058	本溪县	法清线	直河一组变台	100	27.64	52.36	52.36	未进入负面清单	否	无	
3059	南芬区	沈家线	沈家线60#变台	50	20.84	29.58	29.58	未进入负面清单	否	无	
3060	本溪县	碱魏线	郑堡支#03变台	200	23.21	113.58	113.58	未进入负面清单	否	无	
3061	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡四组	200	17.39	125.22	125.22	未进入负面清单	否	无	
3062	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#102	100	24.74	55.26	55.26	未进入负面清单	否	无	
3063	溪湖区	河东线	宝桐#2箱式变电站站内变压器	500	17.66	311.70	311.70	未进入负面清单	否	无	
3064	本溪县	兰南线	小石湖B台区	50	8.95	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	
3065	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分34右7#变压器	200	24.24	111.52	111.52	未进入负面清单	否	无	
3066	溪湖区	程家2#线	程家#15箱式配电站变压器	315	13.02	210.99	210.99	未进入负面清单	否	无	
3067	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#13	50	17.76	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	
3068	南芬区	塔新线	塔新线#308	50	57.84	11.08	11.08	未进入负面清单	否	无	
3069	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#48变压器（新）	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	无	
3070	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组1号	100	14.62	65.38	65.38	未进入负面清单	否	无	
3071	本溪县	祁街线	草河口707D变台	200	20.37	119.26	119.26	未进入负面清单	否	无	
3072	本溪县	城街线	果茶厂B变压器	200	14.79	130.42	130.42	未进入负面清单	否	无	
3073	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#101	50	29.16	25.42	25.42	未进入负面清单	否	无	
3074	本溪县	祁街线	祁家堡五组变压器	100	2.77	77.23	77.23	未进入负面清单	否	无	
3075	本溪县	法清线	西麻户一组台区	100	17.64	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	
3076	本溪县	张网线	河东变压器	30	9.13	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	
3077	南芬区	南街线	南街线#39右6	100	35.55	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无	

3078	桓仁县	10kV铧西线	西堡村3号	200	60.56	38.88	38.88	未进入负面清单	否	无	
3079	桓仁县	黑柞线	黑沟敬老院	200	41.86	76.28	76.28	未进入负面清单	否	无	
3080	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟23左5柱上变压器（新）	50	32.52	23.74	23.74	未进入负面清单	否	无	
3081	桓仁县	10kV沙影线	北沟小区	50	37	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	
3082	本溪县	小区线8050	YHG_交通楼台区	400	22.72	229.12	229.12	未进入负面清单	否	无	
3083	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#111右4柱上变压器（新）	100	11	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	
3084	本溪县	云街线	茫草三组C台区	50	19.16	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	
3085	明山区	地工线530	10kV北地线立志箱式变电站171间隔配电变压器	400	55.2	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	
3086	桓仁县	10kV沙金线	金坑二组2号	50	23.48	28.26	28.26	未进入负面清单	否	无	
3087	本溪县	兰城线	城后B变台	30	30.4	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	
3088	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分26#柱上变压器	100	19.24	60.76	60.76	未进入负面清单	否	无	
3089	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右5柱上变压器	100	17.68	62.32	62.32	未进入负面清单	否	无	
3090	南芬区	南路线	河畔小区#1箱变#1配电变压器	630	26.86	334.78	334.78	未进入负面清单	否	无	
3091	桓仁县	10kV沙影线	干沟五组2号	50	36.04	21.98	21.98	未进入负面清单	否	无	
3092	溪湖区	北管线	北管线#9右分4#	200	6.88	146.24	146.24	未进入负面清单	否	无	
3093	溪湖区	党石线	党石线#29柱上变压器（新）	400	12.23	271.08	271.08	未进入负面清单	否	无	
3094	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分35#柱上变压器	200	26.08	107.84	107.84	未进入负面清单	否	无	
3095	本溪县	法松线	中寨子六组台区	200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	无	
3096	本溪县	东洋线	小四平分#56变台（小四平A台）	50	41.76	19.12	19.12	未进入负面清单	否	无	
3097	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村5号	100	29.56	50.44	50.44	未进入负面清单	否	无	
3098	南芬区	南玻线	南玻线解放分#38	315	19.21	191.49	191.49	未进入负面清单	否	无	
3099	本溪县	南沟线	畜牧场#61变台	100	22.28	57.72	57.72	未进入负面清单	否	无	
3100	本溪县	城套线2536	草河城荒沟C台区	50	13.64	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	
3101	桓仁县	10kV木八线	暖河子村内2号	400	7.73	289.08	289.08	未进入负面清单	否	无	
3102	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#18	100	25.84	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	
3103	本溪县	连矿线	黄岭组B	100	12.14	67.86	67.86	未进入负面清单	否	无	
3104	桓仁县	天健线	鸿运鑫城3号箱变配电变压器	500	24.77	276.15	276.15	未进入负面清单	否	无	
3105	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#3右2	400	20.45	238.20	238.20	未进入负面清单	否	无	

3106	溪湖区	党兴线	党兴线#25左1柱上变压器	100	3.81	76.19	76.19	未进入负面清单	否	无	
3107	本溪县	田石线	荒下#05变台	100	18.08	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	
3108	本溪县	城套线2536	白水沟门变压器	200	20.52	118.96	118.96	未进入负面清单	否	无	
3109	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟二组2号	50	44.44	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	
3110	本溪县	山关线	化皮峪六组变台	50	48.08	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	
3111	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#26柱上变压器	100	13.94	66.06	66.06	未进入负面清单	否	无	
3112	本溪县	山煤线	磨石峪一组B台区	200	26.28	107.44	107.44	未进入负面清单	否	无	
3113	桓仁县	铧江联网线420	果松川七组	50	57.12	11.44	11.44	未进入负面清单	否	无	
3114	本溪县	山关线	久才峪六组变台	30	52.73	8.18	8.18	未进入负面清单	否	无	
3115	本溪县	田全线	代家沟变压器	400	3.54	305.84	305.84	未进入负面清单	否	无	
3116	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟三组	100	8.14	71.86	71.86	未进入负面清单	否	无	
3117	桓仁县	北六线	泡子沿三、四组2号	100	61.63	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	
3118	本溪县	清万线	万利七组B台区	50	50.2	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	
3119	本溪县	山关线	山城子一组B台区	200	3.75	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无	
3120	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪东村变台	200	43.35	73.30	73.30	未进入负面清单	否	无	
3121	溪湖区	牛街线	新区2#线#10柱上变压器（新）	400	9.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	无	
3122	溪湖区	喜欢线	峡沟分#22柱上变压器（新）	200	15.68	128.64	128.64	未进入负面清单	否	无	
3123	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#16柱上-变压器	200	12.39	135.22	135.22	未进入负面清单	否	无	
3124	本溪县	汤沟线	围子二组变压器	400	16.67	253.32	253.32	未进入负面清单	否	无	
3125	桓仁县	10kV铧西线	横道河子三组	315	11.9	214.52	214.52	未进入负面清单	否	无	
3126	本溪县	高滚线	高滚线安家七组变压器（大央）	100	49.24	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	
3127	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线平西#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	17.7	249.20	249.20	未进入负面清单	否	无	
3128	本溪县	法清线	红光村台区	100	27.96	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	
3129	桓仁县	10kV五镇线	腰营四组	30	59.4	6.18	6.18	未进入负面清单	否	无	
3130	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣山庄二期1号箱变	630	20.72	373.46	373.46	未进入负面清单	否	无	
3131	溪湖区	程家1#线	金地阳光3#配电站配电变压器	400	9.84	280.64	280.64	未进入负面清单	否	无	
3132	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子二组	200	16.76	126.48	126.48	未进入负面清单	否	无	
3133	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆#2线部队#2分#44左10	400	6.81	292.76	292.76	未进入负面清单	否	无	

3134	本溪县	市陈2号线	市街线二马路右分#07变台	315	41.17	122.31	122.31	未进入负面清单	否	无	
3135	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期8号箱变配电变压器	630	12	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	
3136	溪湖区	北惠线	北惠线21#配电站1#变压器	500	24.34	278.30	278.30	未进入负面清单	否	无	
3137	溪湖区	姚峪线	太子城五期3＃箱变配电变压器	500	29.47	252.65	252.65	未进入负面清单	否	无	
3138	本溪县	城套线2536	城套线荒沟B变压器	100	37.24	42.76	42.76	未进入负面清单	否	无	
3139	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站2#变压器	800	12	544.00	544.00	未进入负面清单	否	无	
3140	本溪县	兰城线	城门四组变台	200	33.45	93.10	93.10	未进入负面清单	否	无	
3141	本溪县	佳宝线	佳鑫国际三期配电站变压器	630	22.83	360.17	360.17	未进入负面清单	否	无	
3142	桓仁县	10kV回龙线	和平三组	100	11.38	68.62	68.62	未进入负面清单	否	无	
3143	溪湖区	河畔线4533	河畔#5配电站#2变压器	630	6.7	461.79	461.79	未进入负面清单	否	无	
3144	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#6柱上变压器	200	12.6	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	
3145	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西大棚变压器	400	3.42	306.32	306.32	未进入负面清单	否	无	
3146	本溪县	偏沿线	法合线三家子桃园台区	100	23	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	
3147	本溪县	法铁线	西麻户四组台区	100	62.68	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	
3148	桓仁县	10kV雅边线	边哈子六、七组	400	20.16	239.36	239.36	未进入负面清单	否	无	
3149	桓仁县	铧江联网线420	果松川二组	100	17.4	62.60	62.60	未进入负面清单	否	无	
3150	桓仁县	天健线	金盛佳园一期1号箱变配电变压器	630	26.32	338.18	338.18	未进入负面清单	否	无	
3151	桓仁县	10kV铧西线	高台子村2号	200	43.12	73.76	73.76	未进入负面清单	否	无	
3152	本溪县	兰城线	城门三组变台	200	17.04	125.92	125.92	未进入负面清单	否	无	
3153	本溪县	张网线	水岸新城#3箱变变压器	630	21.87	366.22	366.22	未进入负面清单	否	无	
3154	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.67	398.98	398.98	未进入负面清单	否	无	
3155	桓仁县	10kV联网线	和禹10号	200	13.95	132.10	132.10	未进入负面清单	否	无	
3156	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子三组	200	15.73	128.54	128.54	未进入负面清单	否	无	
3157	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#94	100	51	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	
3158	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线长山#1配电室171间隔配电变压器	400	27.85	208.60	208.60	未进入负面清单	否	无	
3159	桓仁县	10kV浑江线	金剑小区箱变变压器	315	34.35	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无	
3160	本溪县	汇源线	上堡新区一组变压器	200	13.68	132.64	132.64	未进入负面清单	否	无	
3161	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下3号	50	11.76	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	

3162	桓仁县	黑六线	六道沟村3号	100	14.84	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	
3163	本溪县	城徐线	城徐线孙堡B台区	50	27.88	26.06	26.06	未进入负面清单	否	无	
3164	本溪县	佳宝线	二马路左分#17天缘梦支#05变台	400	37.49	170.04	170.04	未进入负面清单	否	无	
3165	本溪县	福润线	汤河福湾1#箱变配电变压器	630	21.78	366.79	366.79	未进入负面清单	否	无	
3166	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#13箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	24.29	350.97	350.97	未进入负面清单	否	无	
3167	本溪县	法铁线	新农东沟A台区	100	32.92	47.08	47.08	未进入负面清单	否	无	
3168	本溪县	汇源线	张付学	200	22.96	114.08	114.08	未进入负面清单	否	无	
3169	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	16.12	319.40	319.40	未进入负面清单	否	无	
3170	溪湖区	中彩#2线	华中3#配电站变压器	500	40.08	199.60	199.60	未进入负面清单	否	无	
3171	桓仁县	10kV浑江线	教师楼	315	47.96	100.93	100.93	未进入负面清单	否	无	
3172	本溪县	祁街线	406变压器	200	26.31	107.38	107.38	未进入负面清单	否	无	
3173	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左5柱上变压器	315	33.98	144.96	144.96	未进入负面清单	否	无	
3174	溪湖区	北街线	北街线47#左15	200	7.24	145.52	145.52	未进入负面清单	否	无	
3175	南芬区	南街线	南街线柏峪分#27	200	23.76	112.48	112.48	未进入负面清单	否	无	
3176	桓仁县	北屯线	英英沟二组	315	7.78	227.49	227.49	未进入负面清单	否	无	
3177	本溪县	南沟线	废品#020变台	200	12.9	134.20	134.20	未进入负面清单	否	无	
3178	高新区	开发线5642	10kV开发线61#变压器	315	16.16	201.10	201.10	未进入负面清单	否	无	
3179	南芬区	南街线	河畔新城一期#2箱变变压器	630	18.89	384.99	384.99	未进入负面清单	否	无	
3180	桓仁县	黑柞线	红石三组	100	25.14	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	
3181	溪湖区	大堡线	大堡线37#箱式变电站#2变压器配电变压器	630	52.88	170.86	170.86	未进入负面清单	否	无	
3182	桓仁县	10kV江桓线	荣丰二区#2箱变变压器	1000	18.04	619.60	619.60	未进入负面清单	否	无	
3183	平山区	中南线5544	10kV中南线西货场箱式变电站171间隔配电变压器	100	21.45	58.55	58.55	未进入负面清单	否	无	
3184	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园4号箱变	400	15.48	258.08	258.08	未进入负面清单	否	无	
3185	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园3#箱式变电站171间隔配电变压器	400	10.08	279.68	279.68	未进入负面清单	否	无	
3186	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟六组变台	50	34	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	
3187	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#1前1变压器	400	39.04	163.84	163.84	未进入负面清单	否	无	
3188	本溪县	汤沟线	马冀变压器	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	无	
3189	本溪县	城徐线	梁堡变压器	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无	

3190	桓仁县	章樾线	天健凤凰城7号箱变	500	14.62	326.90	326.90	未进入负面清单	否	无	
3191	本溪县	兰城线	兰台线城门五组变台	400	7.05	291.80	291.80	未进入负面清单	否	无	
3192	本溪县	南沟线	围子#02变台	200	19.83	120.34	120.34	未进入负面清单	否	无	
3193	本溪县	掌崔线	社里沟B台区	100	27.66	52.34	52.34	未进入负面清单	否	无	
3194	溪湖区	彩街线	工业#5箱变变压器	500	16.36	318.20	318.20	未进入负面清单	否	无	
3195	高新区	西石线	10kV西石线4#右7柱上变压器	30	12.27	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	
3196	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#14右3	400	11.21	275.16	275.16	未进入负面清单	否	无	
3197	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#8箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	7.75	455.18	455.18	未进入负面清单	否	无	
3198	溪湖区	党石线	党石线崔地沟支#15-1柱上变压器（新）	200	15.75	128.50	128.50	未进入负面清单	否	无	
3199	桓仁县	10kV铎东线	红塘石村2号	200	32.72	94.56	94.56	未进入负面清单	否	无	
3200	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲5#箱变配电变压器	630	22.06	365.02	365.02	未进入负面清单	否	无	
3201	南芬区	东桥线	10kV东桥线砖厂支9	200	36.34	87.32	87.32	未进入负面清单	否	无	
3202	桓仁县	10kV二镇线	东风新区二期箱变变压器	630	33.78	291.19	291.19	未进入负面清单	否	无	
3203	平山区	东明线3225	10kV东明线幸福苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.55	387.14	387.14	未进入负面清单	否	无	
3204	桓仁县	章樾线	天健凤凰城5号箱变	400	12.12	271.52	271.52	未进入负面清单	否	无	
3205	桓仁县	黑柞线	大川五组	100	19.18	60.82	60.82	未进入负面清单	否	无	
3206	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期4号箱变171间隔配电变压器	500	8.38	358.10	358.10	未进入负面清单	否	无	
3207	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#9箱式配电站变压器	500	23.88	280.60	280.60	未进入负面清单	否	无	
3208	高新区	张街线	10kV张街线长沟分55-1柱上变压器	100	9.92	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	
3209	本溪县	城初线	四术D变台变压器	50	16.24	31.88	31.88	未进入负面清单	否	无	
3210	本溪县	兰城线	兰城线城门六组B台区	50	38	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	
3211	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左3柱上变压器	400	16.11	255.56	255.56	未进入负面清单	否	无	
3212	溪湖区	后堡线	后堡线#4左2	200	26.72	106.56	106.56	未进入负面清单	否	无	
3213	本溪县	张谭线	季家堡一台区	400	3.32	306.72	306.72	未进入负面清单	否	无	
3214	桓仁县	10kV沙五线	下甸子七组	50	45.32	17.34	17.34	未进入负面清单	否	无	
3215	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#6柱上变压器（新）	100	19.94	60.06	60.06	未进入负面清单	否	无	
3216	本溪县	田石线	茅庵#20变台	200	37.52	84.96	84.96	未进入负面清单	否	无	
3217	本溪县	山关线	陈英二组变台	100	44.36	35.64	35.64	未进入负面清单	否	无	

3218	南芬区	桥街线	桥街线#2	200	21	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	
3219	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#16变台	250	56.56	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	
3220	本溪县	森秀线	高中体育场箱变站内配电变压器	315	15.65	202.70	202.70	未进入负面清单	否	无	
3221	本溪县	田石线	上英虎背支#01变台	100	18.12	61.88	61.88	未进入负面清单	否	无	
3222	本溪县	南田线	东明小队变台	400	4.87	300.52	300.52	未进入负面清单	否	无	
3223	本溪县	连街线	苏家李堡变压器	50	17.24	31.38	31.38	未进入负面清单	否	无	
3224	桓仁县	10kV双业线	业主沟六组2号	50	45.76	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	
3225	溪湖区	北沟线	北沟线#60左7柱上变压器（新）	400	14.85	260.60	260.60	未进入负面清单	否	无	
3226	桓仁县	10kV双业线	二道沟七组	100	23.61	56.39	56.39	未进入负面清单	否	无	
3227	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#26左6柱上变压器（新）	400	22.02	231.92	231.92	未进入负面清单	否	无	
3228	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组2号	250	39.7	100.75	100.75	未进入负面清单	否	无	
3229	本溪县	城初线	四术C变台变压器	100	39.84	40.16	40.16	未进入负面清单	否	无	
3230	南芬区	塔冰线	塔冰线#361	100	48.6	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	
3231	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#64左5变压器	50	37.84	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	
3232	本溪县	连街线	苏家沟变压器	100	11.74	68.26	68.26	未进入负面清单	否	无	
3233	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#2箱变配电变压器	500	5.6	372.00	372.00	未进入负面清单	否	无	
3234	本溪县	田南线	白云#38变台	50	26.4	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	
3235	本溪县	祁镁线	云盘三组C台区	100	24.12	55.88	55.88	未进入负面清单	否	无	
3236	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际1#箱变2配电变压器	400	39.04	163.84	163.84	未进入负面清单	否	无	
3237	本溪县	田粘线	佟岭下#073变台	200	13.53	132.94	132.94	未进入负面清单	否	无	
3238	本溪县	南碱线1042	南阳新村B#02变台	400	13.84	264.64	264.64	未进入负面清单	否	无	
3239	溪湖区	北新线	北新线10#配电站#1变压器	315	18.08	195.05	195.05	未进入负面清单	否	无	
3240	桓仁县	北城线	上古城半截街	100	41.22	38.78	38.78	未进入负面清单	否	无	
3241	溪湖区	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建2#箱变间隔配电变压器	630	20.44	375.23	375.23	未进入负面清单	否	无	
3242	明山区	新崔线5732	10千伏新崔线花好悦圆小区一期1号箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	500	16.2	319.00	319.00	未进入负面清单	否	无	
3243	溪湖区	后牛线	柳塘#4配电站变压器	400	15.56	257.76	257.76	未进入负面清单	否	无	
3244	本溪县	掌崔线	敬老院变压器	50	75.04	2.48	2.48	未进入负面清单	否	无	
3245	本溪县	碱魏线	碱魏线黄堡河北B台区	400	1.78	312.88	312.88	未进入负面清单	否	无	

3246	本溪县	连街线	三道河B变台变压器	100	33.56	46.44	46.44	未进入负面清单	否	无	
3247	南芬区	下路线	10kV下路线#85左2台区	50	19.32	30.34	30.34	未进入负面清单	否	无	
3248	本溪县	田石线	YHG_大堡1-2#楼箱变配电变压器	400	38.97	164.12	164.12	未进入负面清单	否	无	
3249	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#2箱变#1变压器	800	37.91	336.72	336.72	未进入负面清单	否	无	
3250	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#14箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	10.1	440.37	440.37	未进入负面清单	否	无	
3251	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期5号箱变配电变压器	500	25.66	271.70	271.70	未进入负面清单	否	无	
3252	平山区	南永线5845	10kV南永线中法箱式变电站变压器间隔（新）配电变压器	400	27.64	209.44	209.44	未进入负面清单	否	无	
3253	本溪县	连街线	东山变压器	100	15	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	
3254	桓仁县	10kV铧纤线	拉古甲村4号	50	55.18	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	
3255	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园3#箱变配电变压器$	400	46.75	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	
3256	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#6箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	7.21	458.58	458.58	未进入负面清单	否	无	
3257	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期1号箱变变压器	630	15.2	408.24	408.24	未进入负面清单	否	无	
3258	南芬区	下施2#线	10kV下施2线#7	100	50.48	29.52	29.52	未进入负面清单	否	无	
3259	平山区	东路线3224	10kV东路线艺红配电室171间隔配电变压器	630	34.95	283.82	283.82	未进入负面清单	否	无	
3260	桓仁县	10kV北岔线	向阳三组2号	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	
3261	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#41柱上变压器	400	22.38	230.48	230.48	未进入负面清单	否	无	
3262	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	21.64	233.44	233.44	未进入负面清单	否	无	
3263	本溪县	福润线	汤河福湾3#箱变配电变压器	630	32.41	299.82	299.82	未进入负面清单	否	无	
3264	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#5	200	8.88	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	
3265	桓仁县	10kV联网线	和禹16号	400	21.06	235.76	235.76	未进入负面清单	否	无	
3266	桓仁县	10kV江汇线	锦绣家园2号箱变配电变压器	630	16.29	401.37	401.37	未进入负面清单	否	无	
3267	本溪县	市街线	河畔花园1#箱变1	400	18.25	247.00	247.00	未进入负面清单	否	无	
3268	本溪县	市煤线	YHG_隆熙佳园配电变压器$	1000	36.88	431.20	431.20	未进入负面清单	否	无	
3269	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#139	50	28.28	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	
3270	桓仁县	10kV江桓线	八千平箱变变压器	630	28.95	321.62	321.62	未进入负面清单	否	无	
3271	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分步行街一期箱式变电站172间隔配电变压器	630	32.16	301.39	301.39	未进入负面清单	否	无	
3272	本溪县	连街线	中河王家堡变压器	100	16.75	63.25	63.25	未进入负面清单	否	无	
3273	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维3#箱变变压器	500	9.25	353.75	353.75	未进入负面清单	否	无	

3274	溪湖区	北新线	北新线#41左6柱上变压器	200	27.44	105.12	105.12	未进入负面清单	否	无	
3275	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#18变压器	200	26.82	106.36	106.36	未进入负面清单	否	无	
3276	本溪县	连街线	连山关东地B台区	50	24.64	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	
3277	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#11箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	20.95	372.02	372.02	未进入负面清单	否	无	
3278	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期3号箱变	630	25.46	343.60	343.60	未进入负面清单	否	无	
3279	溪湖区	姚富#2线	华溪#1箱式配电站变压器	315	21.62	183.90	183.90	未进入负面清单	否	无	
3280	桓仁县	10kV北岔线	双合一组	200	10.32	139.36	139.36	未进入负面清单	否	无	
3281	本溪县	城套线2536	草河城王房B台区	100	19.24	60.76	60.76	未进入负面清单	否	无	
3282	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟十一组	50	26.92	26.54	26.54	未进入负面清单	否	无	
3283	平山区	建工线3223	10kV建工线清光配变室171间隔配电变压器	630	40.94	246.08	246.08	未进入负面清单	否	无	
3284	桓仁县	10kV双拐线	新江村2号	200	51.38	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	
3285	溪湖区	彩水线	建工#3箱变#1变压器	500	30.5	247.50	247.50	未进入负面清单	否	无	
3286	本溪县	兰城线	城门二组变台	200	15.06	129.88	129.88	未进入负面清单	否	无	
3287	溪湖区	北街线	北街线16#右分3#	50	5.84	37.08	37.08	未进入负面清单	否	无	
3288	桓仁县	10kV黄河线	鄙鸣花园二期5号箱变变压器	400	9.9	280.40	280.40	未进入负面清单	否	无	
3289	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟七、八组	100	7.8	72.20	72.20	未进入负面清单	否	无	
3290	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔村	100	40.71	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	
3291	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟一组	400	70.43	38.28	38.28	未进入负面清单	否	无	
3292	溪湖区	彩三线	彩三线#25右1	200	26.65	106.70	106.70	未进入负面清单	否	无	
3293	桓仁县	10kV铧东线	碑登五组	30	9.64	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	
3294	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线245#	200	6.7	146.60	146.60	未进入负面清单	否	无	
3295	桓仁县	10kV铧二线	碑登八组	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	无	
3296	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分52#	200	4.19	151.62	151.62	未进入负面清单	否	无	
3297	溪湖区	北新线	北新线#24	315	37.56	133.69	133.69	未进入负面清单	否	无	
3298	本溪县	山关线	化皮峪四组B变台	30	71.27	2.62	2.62	未进入负面清单	否	无	
3299	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#58箱式变电站间隔配电变压器	630	16.76	398.41	398.41	未进入负面清单	否	无	
3300	本溪县	张网线	YHG_张家堡10#箱变配电变压器	630	27.3	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	
3301	桓仁县	10kV黄河线	人大箱变配电变压器	630	27.14	333.02	333.02	未进入负面清单	否	无	

3302	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#20左9变压器	200	10.6	138.80	138.80	未进入负面清单	否	无	
3303	本溪县	连街线	北正沟变压器	50	6.42	36.79	36.79	未进入负面清单	否	无	
3304	桓仁县	普拐线	龙泉村	200	20.78	118.44	118.44	未进入负面清单	否	无	
3305	明山区	合源线1148	10千伏合源线公园里箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.48	400.18	400.18	未进入负面清单	否	无	
3306	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟支7-1右2柱上变压器	50	71.52	4.24	4.24	未进入负面清单	否	无	
3307	平山区	南金2号线5846	乾易家园#4箱变变压器	630	16.91	397.47	397.47	未进入负面清单	否	无	
3308	溪湖区	彩水线	建工#6箱变#1变压器	500	29.4	253.00	253.00	未进入负面清单	否	无	
3309	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#44右11柱上变压器	100	41.2	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	
3310	本溪县	山关线	陈英一组C台区	50	54.96	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	
3311	本溪县	南沟线	南甸前堡B台区	100	8.5	71.50	71.50	未进入负面清单	否	无	
3312	桓仁县	10kV南米线	米仓沟七组	100	29.91	50.09	50.09	未进入负面清单	否	无	
3313	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右1柱上-变压器	200	15.52	128.96	128.96	未进入负面清单	否	无	
3314	本溪县	清陈线	双岭三四组B台区	400	6.03	295.88	295.88	未进入负面清单	否	无	
3315	溪湖区	后牛线	柳塘#14配电站#1变压器	400	7.88	288.48	288.48	未进入负面清单	否	无	
3316	高新区	石街线	南风二期#1箱变变压器	500	23.04	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	
3317	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸一组	100	55.44	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	
3318	溪湖区	北新线	北新线8#配电站#1变压器	315	12.92	211.30	211.30	未进入负面清单	否	无	
3319	本溪县	云街线	茫草六组B台区	100	16.28	63.72	63.72	未进入负面清单	否	无	
3320	高新区	梨火#1线	10kV梨火1#线#12右2变压器	100	31.11	48.89	48.89	未进入负面清单	否	无	
3321	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#11柱上变压器（新）	200	24.7	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	
3322	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾1号箱变配电变压器	630	22.89	359.79	359.79	未进入负面清单	否	无	
3323	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室171间隔配电变压器	315	40.83	123.39	123.39	未进入负面清单	否	无	
3324	明山区	体江线4041	10kV体江线西胜#1配电室172间隔配电变压器	630	33.64	292.07	292.07	未进入负面清单	否	无	
3325	本溪县	云酸线	云盘二组变压器	200	30.58	98.84	98.84	未进入负面清单	否	无	
3326	高新区	西党线	10kV西党线14#柱上变压器	200	63.34	33.32	33.32	未进入负面清单	否	无	
3327	溪湖区	党校线	绿地山水城#6箱式配电站间隔配电变压器	500	9.38	353.10	353.10	未进入负面清单	否	无	
3328	高新区	张街线	10kV张街线#64变压器	400	8.72	285.12	285.12	未进入负面清单	否	无	
3329	溪湖区	前厂线	前厂线#57左3柱上变压器（新）	400	7.59	289.64	289.64	未进入负面清单	否	无	

3330	本溪县	兰城线	碱兰线莱岱峪A变台	400	9.25	283.00	283.00	未进入负面清单	否	无	
3331	本溪县	碱魏线	王崴70沙	50	9.56	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无	
3332	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室172间隔配电变压器	315	35.83	139.14	139.14	未进入负面清单	否	无	
3333	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟二组	100	17.44	62.56	62.56	未进入负面清单	否	无	
3334	溪湖区	北宁线	北宁线8#配电站1#变压器	500	22.96	285.20	285.20	未进入负面清单	否	无	
3335	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚二组2号	100	46.16	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	
3336	桓仁县	10kV二镇线	客运站	315	26.95	167.11	167.11	未进入负面清单	否	无	
3337	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟五组	20	64.57	3.09	3.09	未进入负面清单	否	无	
3338	本溪县	连街线	高炉变压器	30	40.26	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	
3339	桓仁县	10kV南米线	董船营二组4号	315	19.28	191.27	191.27	未进入负面清单	否	无	
3340	本溪县	张网线	山水郦城二期#4箱变配电变压器	630	27.81	328.80	328.80	未进入负面清单	否	无	
3341	本溪县	清街线	东阳六组变压器	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	
3342	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.52	406.22	406.22	未进入负面清单	否	无	
3343	桓仁县	10kV江桓线	荣丰二区#1箱变变压器	1000	20.96	590.40	590.40	未进入负面清单	否	无	
3344	溪湖区	梁家线	桃花源3号箱式变电站配电变压器	630	13.75	417.38	417.38	未进入负面清单	否	无	
3345	本溪县	碱街线	碱街线头道沟变台	200	6.78	146.44	146.44	未进入负面清单	否	无	
3346	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左4右5柱上变压器	315	37.07	135.23	135.23	未进入负面清单	否	无	
3347	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村10#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.99	355.05	355.05	未进入负面清单	否	无	
3348	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.82	385.43	385.43	未进入负面清单	否	无	
3349	本溪县	云街线	气象站变压器	200	57.6	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	
3350	平山区	南永线5845	10kV南永线农行配电室172间隔配电变压器	800	46.55	267.60	267.60	未进入负面清单	否	无	
3351	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#9右4柱上变压器	50	0.68	39.66	39.66	未进入负面清单	否	无	
3352	本溪县	燕温线6951	同江峪三组C台区	400	44.09	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无	
3353	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.05	421.79	421.79	未进入负面清单	否	无	
3354	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期6号箱变配电变压器	500	4.68	376.60	376.60	未进入负面清单	否	无	
3355	本溪县	清万线	清万线前央七组变台	100	10.56	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	
3356	南芬区	南街线	20kV南街线永安分#99右28台区	20	50.4	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	
3357	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子六组	315	16.75	199.24	199.24	未进入负面清单	否	无	

3358	溪湖区	广电线	金地#5箱式配电站变压器	630	18.03	390.41	390.41	未进入负面清单	否	无	
3359	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟六组	100	39.5	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	
3360	桓仁县	10kV回龙线	回龙五组2号	100	23.66	56.34	56.34	未进入负面清单	否	无	
3361	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线#39柱上变压器	200	37.59	84.82	84.82	未进入负面清单	否	无	
3362	桓仁县	10kV江沿线	泡沿二组	200	44.4	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	
3363	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟林场变压器	100	43.68	36.32	36.32	未进入负面清单	否	无	
3364	本溪县	城套线2536	栗堡变压器	200	35.34	89.32	89.32	未进入负面清单	否	无	
3365	桓仁县	普拐线	胜利四组	100	27.76	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	
3366	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟一组	100	18.82	61.18	61.18	未进入负面清单	否	无	
3367	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支紫荆苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.73	310.40	310.40	未进入负面清单	否	无	
3368	溪湖区	氰胺线	倆城廉租房1#配电站（用户）配电变压器	400	13.45	266.20	266.20	未进入负面清单	否	无	
3369	本溪县	张网线	YHG_张家堡6#箱变配电变压器	630	26	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	
3370	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#54左1柱上变压器（新）	200	18.12	123.76	123.76	未进入负面清单	否	无	
3371	本溪县	连街线	东地变压器	200	4.41	151.18	151.18	未进入负面清单	否	无	
3372	高新区	西石线	金穗2#箱变2#配电变压器	500	20	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	
3373	高新区	石街线	石街线35#箱变变压器	500	14.52	327.40	327.40	未进入负面清单	否	无	
3374	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#91变压器（新）	200	10.64	138.72	138.72	未进入负面清单	否	无	
3375	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区2号箱变变压器	500	15.26	323.70	323.70	未进入负面清单	否	无	
3376	桓仁县	10kV雅桓线	下古城五、七组2号	100	31.83	48.17	48.17	未进入负面清单	否	无	
3377	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#86左1	200	1.86	156.28	156.28	未进入负面清单	否	无	
3378	桓仁县	10kV北岔线	双合五组	200	28.12	103.76	103.76	未进入负面清单	否	无	
3379	桓仁县	10kV江汇线	学府家园2号箱变配电变压器	630	15.97	403.39	403.39	未进入负面清单	否	无	
3380	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠1号箱变	630	16.19	402.00	402.00	未进入负面清单	否	无	
3381	本溪县	汇源线	上堡新区四组变压器	400	57.84	88.64	88.64	未进入负面清单	否	无	
3382	桓仁县	10kV崔四线	五道沟四组2号	100	27.78	52.22	52.22	未进入负面清单	否	无	
3383	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#19	400	31.2	195.20	195.20	未进入负面清单	否	无	
3384	南芬区	下施2#线	下施2#线#27左45柱上变压器	100	14.96	65.04	65.04	未进入负面清单	否	无	
3385	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#10箱式变电站171间隔配电变压器	400	28.92	204.32	204.32	未进入负面清单	否	无	

3386	溪湖区	彩街线	香溢府3#箱式	630	2.03	491.21	491.21	未进入负面清单	否	无	
3387	桓仁县	北城线	龙宝酒吧一条街箱变配电变压器	400	2.43	310.28	310.28	未进入负面清单	否	无	
3388	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#19变压器	400	33.2	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	
3389	南芬区	南街线	南街线柏峪分#1	200	17.46	125.08	125.08	未进入负面清单	否	无	
3390	桓仁县	10kV中心线	农民统建楼箱变变压器	500	7.39	363.05	363.05	未进入负面清单	否	无	
3391	溪湖区	柳塘线	顺山亭式配电站#1变压器	400	60.52	77.92	77.92	未进入负面清单	否	无	
3392	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村3号	100	25.2	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	
3393	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#31变压器（新）	100	24.75	55.25	55.25	未进入负面清单	否	无	
3394	本溪县	山矿线	磨石峪六组C变台	50	19.8	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	
3395	本溪县	田南线	屠宰厂分变台	200	9.33	141.34	141.34	未进入负面清单	否	无	
3396	本溪县	高矿线	高矿线高官A台区	200	20.32	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	
3397	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭三组	100	23.04	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	
3398	本溪县	云街线	镇政府变压器	315	48.55	99.07	99.07	未进入负面清单	否	无	
3399	桓仁县	10kV铎二线	文治沟五组	50	46.2	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	
3400	桓仁县	10kV八于线	老岭沟村	200	53.16	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无	
3401	桓仁县	10kV四摇线	四平二、五组2号	100	16.04	63.96	63.96	未进入负面清单	否	无	
3402	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟八组变台	50	22.26	28.87	28.87	未进入负面清单	否	无	
3403	本溪县	清街线	清街线#04清河城新区变台	315	37.9	132.62	132.62	未进入负面清单	否	无	
3404	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#13左2（新）	200	16.76	126.48	126.48	未进入负面清单	否	无	
3405	本溪县	市温1号线	惠泽园12#变台	250	45.41	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无	
3406	南芬区	选矿线	选矿线#85右5	315	25.37	172.08	172.08	未进入负面清单	否	无	
3407	溪湖区	彩水线	建工#5箱变#1变压器	500	23.24	283.80	283.80	未进入负面清单	否	无	
3408	本溪县	云酸线	中学变压器	200	53.61	52.78	52.78	未进入负面清单	否	无	
3409	溪湖区	党校线	10kV党校线#27柱上变压器	200	50.6	58.80	58.80	未进入负面清单	否	无	
3410	桓仁县	10kV四红线	红汀子六组	100	25.98	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	
3411	本溪县	碱魏线	赵堡二道沟支#07变台	50	34.52	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	
3412	本溪县	掌崔线	三道沟变压器	200	23.91	112.18	112.18	未进入负面清单	否	无	
3413	桓仁县	10kV二镇线	66户变台	315	10.22	219.81	219.81	未进入负面清单	否	无	

3414	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子五组	50	40.92	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无	
3415	溪湖区	氰胺线	大堡线后石分14#	200	15.44	129.12	129.12	未进入负面清单	否	无	
3416	本溪县	城街线	向阳沟变压器	100	16.5	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	
3417	本溪县	东碱线	碱洋线红土岭前A变台	50	39.8	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	
3418	桓仁县	10kV江润线	城建名都4号箱变	630	16.57	399.61	399.61	未进入负面清单	否	无	
3419	桓仁县	10kV双业线	八道沟二组	100	21.61	58.39	58.39	未进入负面清单	否	无	
3420	桓仁县	北屯线	英英沟三组	200	10.08	139.84	139.84	未进入负面清单	否	无	
3421	南芬区	南街线	南街线#31左15右5左3柱上变压器	400	26.2	215.20	215.20	未进入负面清单	否	无	
3422	溪湖区	北街线	北街线47左4右1#	200	12.64	134.72	134.72	未进入负面清单	否	无	
3423	溪湖区	啤酒线	啤酒线#22柱上变压器（新）	200	13.35	133.30	133.30	未进入负面清单	否	无	
3424	平山区	中消线5535	10kV北地线北光分立信配电站271间隔配电变压器	630	48.67	197.38	197.38	未进入负面清单	否	无	
3425	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.68	321.60	321.60	未进入负面清单	否	无	
3426	桓仁县	10kV铧二线	碑登一组	315	15.61	202.83	202.83	未进入负面清单	否	无	
3427	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟一组2号	30	19.53	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	
3428	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#8箱式变电站#1变压器（用户）	500	25.12	274.40	274.40	未进入负面清单	否	无	
3429	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#18变台	315	22.03	182.61	182.61	未进入负面清单	否	无	
3430	本溪县	田石线	河北锅炉房分#02变台	400	17.85	248.60	248.60	未进入负面清单	否	无	
3431	明山区	地照线1137	地照线#28-1左1箱式变电站171间隔配电变压器	630	2.51	488.19	488.19	未进入负面清单	否	无	
3432	本溪县	偏水线	夹河六组变台	50	47.17	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	
3433	桓仁县	10kV二甸线	鸡心沟四组2号	50	47.24	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	
3434	本溪县	清城线	清城线望孟分望城五组变台	200	13.8	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
3435	桓仁县	10kV铧东线	小洼子沟	100	16.84	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	
3436	溪湖区	彩街线	彩街线#45左5	400	33.36	186.56	186.56	未进入负面清单	否	无	
3437	本溪县	清城线	清城线城西四五组变台	200	17.82	124.36	124.36	未进入负面清单	否	无	
3438	桓仁县	10kV江汇线	西江电站	315	20.53	187.33	187.33	未进入负面清单	否	无	
3439	本溪县	碱街线	东街法庭分#07变台	200	47.52	64.96	64.96	未进入负面清单	否	无	
3440	南芬区	选矿线	南芬丰华二期1#箱变配电变压器	315	24.27	175.55	175.55	未进入负面清单	否	无	
3441	溪湖区	后溪线	后溪线#28右5	315	35.73	139.45	139.45	未进入负面清单	否	无	

3442	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸七组	200	29.67	100.66	100.66	未进入负面清单	否	无	
3443	高新区	张蓝线2229	10kV张蓝线104#左1柱上变压器	50	35	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	
3444	平山区	团山线	10kV团山线#30柱上变压器	315	14.93	204.97	204.97	未进入负面清单	否	无	
3445	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村9#箱式变电站间隔配电变压器	500	13.18	334.10	334.10	未进入负面清单	否	无	
3446	本溪县	燕温线6951	同江峪三组B台区	200	38.8	82.40	82.40	未进入负面清单	否	无	
3447	本溪县	连街线	连街线中学变压器	200	46.46	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	
3448	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村	400	23.56	225.76	225.76	未进入负面清单	否	无	
3449	平山区	团山线	10kV团山线#10左2柱上变压器	315	25.85	170.57	170.57	未进入负面清单	否	无	
3450	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#33柱上变压器	400	52.38	110.48	110.48	未进入负面清单	否	无	
3451	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子七组	400	22.71	229.16	229.16	未进入负面清单	否	无	
3452	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡1号箱变配电变压器	400	25.32	218.72	218.72	未进入负面清单	否	无	
3453	明山区	体化线4039	10kV体化线#11柱上变压器	200	10.65	138.70	138.70	未进入负面清单	否	无	
3454	本溪县	连街线	西堡变压器	100	17.44	62.56	62.56	未进入负面清单	否	无	
3455	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚十组2号	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无	
3456	本溪县	城初线	林东沟变压器	200	22.64	114.72	114.72	未进入负面清单	否	无	
3457	溪湖区	郑新线2415（备用）	10kV郑新线#20-2右5柱上变压器	200	15.33	129.34	129.34	未进入负面清单	否	无	
3458	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#7左3	100	12	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	
3459	桓仁县	10kV江沿线	泡沿一组	400	41.51	153.96	153.96	未进入负面清单	否	无	
3460	南芬区	东营线	10kV东营线黑沟支#14	400	9.74	281.04	281.04	未进入负面清单	否	无	
3461	溪湖区	牛街线	牛街线#9柱上变压器（新）	100	20.06	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无	
3462	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟一组	100	56.12	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	
3463	桓仁县	10kV八镇线	国营林厂家属照明	100	10.92	69.08	69.08	未进入负面清单	否	无	
3464	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟十二组	50	25.06	27.47	27.47	未进入负面清单	否	无	
3465	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园2#变台	200	53.68	52.64	52.64	未进入负面清单	否	无	
3466	高新区	西党线	10kV西党线63#柱上变压器	200	10.47	139.06	139.06	未进入负面清单	否	无	
3467	溪湖区	北沟线	党校线旧孩岭支91#	30	41.7	11.49	11.49	未进入负面清单	否	无	
3468	溪湖区	北新线	北新线#26右8	200	22.17	115.66	115.66	未进入负面清单	否	无	
3469	桓仁县	10kV双业线	二道沟五、六组	200	18	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	

3470	平山区	东路线3224	10KV东光配电站171间隔配电变压器	630	23.3	357.21	357.21	未进入负面清单	否	无	
3471	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#45左3柱上变压器	200	5.3	149.40	149.40	未进入负面清单	否	无	
3472	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十五组	200	22.52	114.96	114.96	未进入负面清单	否	无	
3473	南芬区	露天矿线	露天矿线#103左4	315	21.02	185.79	185.79	未进入负面清单	否	无	
3474	本溪县	清陈线	清陈线清陈线陈贾五组变台	50	35.13	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	
3475	本溪县	张谭线	蜂村五组台区	20	23.35	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	
3476	本溪县	厚德线	养路段变台	400	5.94	296.24	296.24	未进入负面清单	否	无	
3477	溪湖区	牛街线	新区2#线#46柱上变压器	400	44.46	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无	
3478	本溪县	掌崔线	草河掌姜堡B台区	50	13.04	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	
3479	桓仁县	10kV沙影线	小围子六组	100	20.15	59.85	59.85	未进入负面清单	否	无	
3480	平山区	建工线3223	10kV建工线清光#2配电室172间隔配电变压器	630	31.75	303.98	303.98	未进入负面清单	否	无	
3481	桓仁县	10kV联网线	和禹6号	100	37.28	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	
3482	溪湖区	北沟线	北沟线#141柱上变压器	200	63.42	33.16	33.16	未进入负面清单	否	无	
3483	溪湖区	奚堡线	奚堡线#139右5柱上变压器	30	19.9	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	
3484	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右7柱上-变压器	200	10.96	138.08	138.08	未进入负面清单	否	无	
3485	溪湖区	氰胺线	氰胺线后石分#24柱上变压器	50	11.49	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	
3486	南芬区	机修线	机修线#30	315	5.18	235.68	235.68	未进入负面清单	否	无	
3487	桓仁县	10kV浑江线	站前箱变配电变压器	630	25.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无	
3488	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟九组	50	19.2	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	
3489	本溪县	连矿线	连街线张家堡变压器	50	39.28	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	
3490	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#5右2	400	36.53	173.88	173.88	未进入负面清单	否	无	
3491	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#133变压器（新）	100	6.09	73.91	73.91	未进入负面清单	否	无	
3492	本溪县	小区线8050	惠民小区1#配电变压器	400	20.15	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	
3493	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线一中#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.62	178.79	178.79	未进入负面清单	否	无	
3494	本溪县	汤沟线	草河掌围子一组C台区	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无	
3495	高新区	高西2号线1249	10kV高西2#线82#右3柱上变压器	200	21.24	117.52	117.52	未进入负面清单	否	无	
3496	本溪县	祁街线	东沟四组变压器	200	30.33	99.34	99.34	未进入负面清单	否	无	
3497	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室171间隔配电变压器	630	2.51	488.19	488.19	未进入负面清单	否	无	

3498	本溪县	小区线8050	开发锅炉房分#02变台	200	5.09	149.82	149.82	未进入负面清单	否	无	
3499	本溪县	汤沟线	汤沟线刘堡变压器	200	9.09	141.82	141.82	未进入负面清单	否	无	
3500	本溪县	碱洋线	碱洋线宫堡D变台	50	36.16	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	
3501	南芬区	爱石线	10kV爱石线35#右3	400	5.44	298.24	298.24	未进入负面清单	否	无	
3502	本溪县	兰城线	碱兰线莱岱峪新区2变台	10	25.75	5.43	5.43	未进入负面清单	否	无	
3503	本溪县	连街线	罗圈背变压器	100	22.44	57.56	57.56	未进入负面清单	否	无	
3504	本溪县	兰南线	兰南线长嘴B变台	200	18.5	123.00	123.00	未进入负面清单	否	无	
3505	桓仁县	10kV南米线	米仓沟七组2号	200	8.92	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无	
3506	本溪县	祁镁线	云盘后六变压器	100	31.84	48.16	48.16	未进入负面清单	否	无	
3507	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线华强箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.89	347.19	347.19	未进入负面清单	否	无	
3508	本溪县	掌崔线	黄岭台区	50	25.36	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	
3509	南芬区	何宁线	何宁线50#	315	2.41	244.41	244.41	未进入负面清单	否	无	
3510	明山区	新立线531	10kV新立线#17柱上变压器	400	44.46	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无	
3511	本溪县	法铁线	法铁线西麻户五组台区	200	11.07	137.86	137.86	未进入负面清单	否	无	
3512	溪湖区	彩水线	大东2#配电站变压器	500	17.84	310.80	310.80	未进入负面清单	否	无	
3513	溪湖区	北胶线	北胶线#74左1柱上变压器	100	8.79	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无	
3514	本溪县	云街线	载波变压器	400	34.55	181.80	181.80	未进入负面清单	否	无	
3515	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.28	382.54	382.54	未进入负面清单	否	无	
3516	桓仁县	黑六线	刘家沟一组	400	24.82	220.72	220.72	未进入负面清单	否	无	
3517	南芬区	下街线	下街线下深分#70左1变台	50	45.56	17.22	17.22	未进入负面清单	否	无	
3518	本溪县	城街线	草河城A变压器	200	51.16	57.68	57.68	未进入负面清单	否	无	
3519	桓仁县	10kV江桓线	西关四组	315	50.36	93.37	93.37	未进入负面清单	否	无	
3520	桓仁县	10kV南米线	董船营二组3号	315	12.11	213.85	213.85	未进入负面清单	否	无	
3521	本溪县	连街线	供销社A变压器	400	36.18	175.28	175.28	未进入负面清单	否	无	
3522	桓仁县	北牛线	大牛沟四组	315	11.33	216.31	216.31	未进入负面清单	否	无	
3523	南芬区	何金1#	何金1号35号变压器	200	4.02	151.96	151.96	未进入负面清单	否	无	
3524	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#60变压器	200	11.72	136.56	136.56	未进入负面清单	否	无	
3525	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#7	200	2.88	154.24	154.24	未进入负面清单	否	无	

3526	本溪县	云街线	河西八组变压器	400	17.11	251.56	251.56	未进入负面清单	否	无	
3527	桓仁县	黑六线	黑沟水利	400	14.08	263.68	263.68	未进入负面清单	否	无	
3528	溪湖区	氰胺线	俪城F区2#配电站高压间隔配电变压器	630	11.65	430.61	430.61	未进入负面清单	否	无	
3529	溪湖区	河东线	明翠山庄2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	25.59	217.64	217.64	未进入负面清单	否	无	
3530	南芬区	东街#2线	北台华联2号箱变进线间隔配电变压器	400	22.38	230.48	230.48	未进入负面清单	否	无	
3531	本溪县	市街线	YHG_燕东新天地箱变配电变压器	400	62.6	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	
3532	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右分#13变压器台	50	16.76	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无	
3533	桓仁县	10kV兰家线	金域花园4号箱变配电变压器	630	17.84	391.61	391.61	未进入负面清单	否	无	
3534	明山区	新春线5733	YHG_新春线93#金达2#箱变（用户）	630	18.32	388.58	388.58	未进入负面清单	否	无	
3535	桓仁县	10kV联网线	和禹11号	200	25.23	109.54	109.54	未进入负面清单	否	无	
3536	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站3#变压器	1000	13.38	666.20	666.20	未进入负面清单	否	无	
3537	明山区	体化线4039	10kV体化线#9右6柱上变压器	315	26.38	168.90	168.90	未进入负面清单	否	无	
3538	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#83左12变压器	200	6.43	147.14	147.14	未进入负面清单	否	无	
3539	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#69左8	200	24.15	111.70	111.70	未进入负面清单	否	无	
3540	桓仁县	10kV铧西线	川里八组3号	200	16.35	127.30	127.30	未进入负面清单	否	无	
3541	本溪县	汤关线	汤关线后屯变压器	200	19.86	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	
3542	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线友谊箱式变电站172间隔配电变压器	630	24	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	
3543	溪湖区	北沟线	北沟线#1左1柱上变压器	200	12.6	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	
3544	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院2号环网柜171号间隔书院3号箱变171间隔配电变压器	630	15.11	408.81	408.81	未进入负面清单	否	无	
3545	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷5#箱变	400	32.25	191.00	191.00	未进入负面清单	否	无	
3546	南芬区	施矿线	10kV施矿线沈家分#24	200	17.11	125.78	125.78	未进入负面清单	否	无	
3547	本溪县	温泉线	同江峪充电站变压器	630	27.78	328.99	328.99	未进入负面清单	否	无	
3548	溪湖区	梁家线	桃花源2号箱式变电站配电变压器	630	16.06	402.82	402.82	未进入负面清单	否	无	
3549	本溪县	云街线	茫草六组C台区	200	4.8	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	
3550	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家三组变台	50	66.2	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	
3551	本溪县	城初线	西沟变压器	200	20.7	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	
3552	本溪县	小区线8050	YHG_开发楼变压器	400	26.08	215.68	215.68	未进入负面清单	否	无	
3553	本溪县	盘崔线0153	半砬子变压器	100	30.04	49.96	49.96	未进入负面清单	否	无	

3554	高新区	学院2#线	旺力学府5#箱变高压间隔配电变压器	630	43.47	230.14	230.14	未进入负面清单	否	无	
3555	本溪县	张谭线	大孤石台区	400	3.72	305.12	305.12	未进入负面清单	否	无	
3556	桓仁县	黑六线	刘家沟村3号	200	20.16	119.68	119.68	未进入负面清单	否	无	
3557	桓仁县	10kV沙影线	小围子七组	50	14.7	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	
3558	本溪县	田全线	长梁小队变压器	200	16.17	127.66	127.66	未进入负面清单	否	无	
3559	本溪县	市泉线	阿朵城3号箱变变压器	630	14.6	412.02	412.02	未进入负面清单	否	无	
3560	本溪县	市温2号线	下堡铁道南B台区	200	21.51	116.98	116.98	未进入负面清单	否	无	
3561	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村7号	100	37.54	42.46	42.46	未进入负面清单	否	无	
3562	南芬区	选矿线	选矿线#43	400	36.72	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	
3563	高新区	开发线5642	10kV开发线69#变压器	50	47.92	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	
3564	溪湖区	北街线	北街线46#左1	200	11.8	136.40	136.40	未进入负面清单	否	无	
3565	本溪县	东洋线	碱洋线大阳A变台	200	55.86	48.28	48.28	未进入负面清单	否	无	
3566	本溪县	连矿线	西街变压器	50	31.56	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	
3567	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣四组	315	22.76	180.31	180.31	未进入负面清单	否	无	
3568	桓仁县	10kV二西线	松兰1号	315	6.25	232.31	232.31	未进入负面清单	否	无	
3569	高新区	西石线	西石线35#变压器（用户）配电变压器	630	19.89	378.69	378.69	未进入负面清单	否	无	
3570	本溪县	东洋线	碱洋线留名地变台	50	15.23	32.39	32.39	未进入负面清单	否	无	
3571	桓仁县	天健线	隆兴国际#1箱变变压器	400	43.28	146.88	146.88	未进入负面清单	否	无	
3572	南芬区	塔冰线	塔冰线#301	100	15.72	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	
3573	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟村	400	7.16	291.36	291.36	未进入负面清单	否	无	
3574	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路1#箱变间隔配电变压器	500	15.55	322.25	322.25	未进入负面清单	否	无	
3575	本溪县	山煤线	磨石峪小区B台区	100	35.16	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	
3576	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期3#箱变站内变压器	400	24.15	223.40	223.40	未进入负面清单	否	无	
3577	本溪县	城街线	草河城供电所变压器	200	35.36	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	
3578	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#83号柱上变压器	400	11.13	275.48	275.48	未进入负面清单	否	无	
3579	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟八组	100	17.48	62.52	62.52	未进入负面清单	否	无	
3580	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分17#左1变台	50	36.08	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	
3581	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线44#	200	10.35	139.30	139.30	未进入负面清单	否	无	

3582	本溪县	张泉线	谭家堡二台区	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	
3583	桓仁县	10kV铎二线	碑登村二组2号	100	37.28	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	
3584	本溪县	兰南线	兰南线大甸子变台	200	17.67	124.66	124.66	未进入负面清单	否	无	
3585	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.32	325.58	325.58	未进入负面清单	否	无	
3586	本溪县	汇源线	城沟四五组变压器	200	23.31	113.38	113.38	未进入负面清单	否	无	
3587	南芬区	南街线	南街线永安分#195	200	5.51	148.98	148.98	未进入负面清单	否	无	
3588	溪湖区	喜砬线	夹砬子线茨沟分#5柱上变压器	315	48.84	98.15	98.15	未进入负面清单	否	无	
3589	平山区	南解线5844	10kV南解线电信箱式变电站171间隔配电变压器	400	15.84	256.64	256.64	未进入负面清单	否	无	
3590	桓仁县	10kV木河线	暖河子八号	100	5.32	74.68	74.68	未进入负面清单	否	无	
3591	桓仁县	10kV中心线	向阳人家箱变变压器	630	25.42	343.85	343.85	未进入负面清单	否	无	
3592	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十四组	200	35.39	89.22	89.22	未进入负面清单	否	无	
3593	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#38柱上变压器	200	41.44	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	
3594	本溪县	城套线2536	郑堡B变压器	200	20.98	118.04	118.04	未进入负面清单	否	无	
3595	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#65左3变压器	315	6.77	230.67	230.67	未进入负面清单	否	无	
3596	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#50柱上变压器	400	21.57	233.72	233.72	未进入负面清单	否	无	
3597	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村2号	200	18.3	123.40	123.40	未进入负面清单	否	无	
3598	本溪县	汤沟线	大庙变压器	100	34.08	45.92	45.92	未进入负面清单	否	无	
3599	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房3号箱变配电变压器	500	12.16	339.20	339.20	未进入负面清单	否	无	
3600	桓仁县	10kV联网线	和禹2号箱变配电变压器	400	14.61	261.56	261.56	未进入负面清单	否	无	
3601	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#16变压器台	315	15.72	202.48	202.48	未进入负面清单	否	无	
3602	桓仁县	黑六线	黑沟八组1号	100	16.06	63.94	63.94	未进入负面清单	否	无	
3603	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟五组	200	24.66	110.68	110.68	未进入负面清单	否	无	
3604	溪湖区	北管线	北管线#9右分1#	200	11.48	137.04	137.04	未进入负面清单	否	无	
3605	溪湖区	姚溪线	10kv姚溪1#20	100	27	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	
3606	本溪县	祁街线	铁采A变压器	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	无	
3607	本溪县	张谭线	蜂村八组台区	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无	
3608	桓仁县	10kV崔四线	四河北沟	100	11.8	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	
3609	高新区	石化线	10kV石化线#44变压器	400	32.98	188.08	188.08	未进入负面清单	否	无	

3610	明山区	新华线5740	新立屯采煤沉陷#2箱变	630	3.96	479.05	479.05	未进入负面清单	否	无	
3611	本溪县	市街线	YHG_外贸箱变配电变压器	400	28.45	206.20	206.20	未进入负面清单	否	无	
3612	溪湖区	北沟线	北沟线#276柱上变压器	80	12.53	53.98	53.98	未进入负面清单	否	无	
3613	本溪县	南沟线	滴西#01变台	200	40.95	78.10	78.10	未进入负面清单	否	无	
3614	本溪县	碱魏线	赵卜动迁	30	74	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	
3615	桓仁县	章樾线	丽水三区#2箱变压器	500	35.62	221.90	221.90	未进入负面清单	否	无	
3616	溪湖区	彩水线	建工#1箱变#1变压器	500	31.9	240.50	240.50	未进入负面清单	否	无	
3617	本溪县	碱街线	碱街线山咀C台	50	32.48	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无	
3618	本溪县	城街线	张家堡变压器	200	21.9	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无	
3619	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村3号	80	50.55	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	
3620	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#1箱式配电站高压间隔配电变压器	630	11.38	432.31	432.31	未进入负面清单	否	无	
3621	本溪县	张谭线	右寨子村C台区	200	20.42	119.16	119.16	未进入负面清单	否	无	
3622	本溪县	城初线	下佟C台区柱上-变压器	50	53.56	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无	
3623	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#46变压器	400	18	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	
3624	桓仁县	黑六线	大东沟羊场	100	31.52	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	
3625	本溪县	市山线	水库变压器	200	68.28	23.44	23.44	未进入负面清单	否	无	
3626	桓仁县	普拐线	瓦房十组	50	23.28	28.36	28.36	未进入负面清单	否	无	
3627	桓仁县	10kV双业线	北沟三组1号	100	17.28	62.72	62.72	未进入负面清单	否	无	
3628	本溪县	碱街线	碱街线小平岭C台区	50	33.08	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	
3629	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#89变压器	315	2.49	244.16	244.16	未进入负面清单	否	无	
3630	溪湖区	大堡线	大堡线#22	400	14.25	263.00	263.00	未进入负面清单	否	无	
3631	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#76柱上变压器	100	30.68	49.32	49.32	未进入负面清单	否	无	
3632	本溪县	连街线	吴家峪变压器	50	19.28	30.36	30.36	未进入负面清单	否	无	
3633	本溪县	温泉线	谢家崴子变台B	200	20.04	119.92	119.92	未进入负面清单	否	无	
3634	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸七组	100	27	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	
3635	本溪县	市泉线	阿朵城2号箱变变压器	630	12.32	426.38	426.38	未进入负面清单	否	无	
3636	本溪县	田南线	大东里#15变台	30	46.2	10.14	10.14	未进入负面清单	否	无	
3637	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯一组	200	14.84	130.32	130.32	未进入负面清单	否	无	

3638	桓仁县	10kV木八线	暖河子五组	315	14.27	207.05	207.05	未进入负面清单	否	无	
3639	本溪县	佳宝线	佳宝线30#左分#10变台	400	36.5	174.00	174.00	未进入负面清单	否	无	
3640	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室173间隔配电变压器	630	16.54	399.80	399.80	未进入负面清单	否	无	
3641	高新区	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#14变压器	50	16.8	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	
3642	溪湖区	北沟线	北沟线#155柱上变压器	200	16.38	127.24	127.24	未进入负面清单	否	无	
3643	南芬区	桥街线	10kV桥街线88#右9	200	13.99	132.02	132.02	未进入负面清单	否	无	
3644	南芬区	选矿线	选矿线#80右2柱上-变压器	315	3.56	240.79	240.79	未进入负面清单	否	无	
3645	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组2号	100	29	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	
3646	溪湖区	北新线	北新线#26右17	315	13.23	210.33	210.33	未进入负面清单	否	无	
3647	溪湖区	彩街线	彩明#1箱变变压器	500	23.88	280.60	280.60	未进入负面清单	否	无	
3648	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#97柱上变压器	200	20.32	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	
3649	本溪县	祁北线	北沟四组C台区	50	10.28	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	
3650	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔二组	100	11.15	68.85	68.85	未进入负面清单	否	无	
3651	桓仁县	10kV八于线	于家堡七组	100	6.88	73.12	73.12	未进入负面清单	否	无	
3652	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#9配电站变压器	630	18.19	389.40	389.40	未进入负面清单	否	无	
3653	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子五组	200	30.14	99.72	99.72	未进入负面清单	否	无	
3654	桓仁县	10kV北岔线	双合九组	100	28.42	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	
3655	本溪县	高硝线	高硝线五日地堡变台	200	23.55	112.90	112.90	未进入负面清单	否	无	
3656	桓仁县	10kV八镇线	八里甸六组	100	45.88	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	
3657	平山区	团山线	10kV团山线#45柱上变压器	200	12.16	135.68	135.68	未进入负面清单	否	无	
3658	溪湖区	彩街线	彩街线#19	100	54.84	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	
3659	本溪县	偏水线	沿龙头道沟台区	50	52.33	13.84	13.84	未进入负面清单	否	无	
3660	南芬区	南街线	南街线8右1箱变-配电变压器	630	43.97	226.99	226.99	未进入负面清单	否	无	
3661	本溪县	连街线	连山关杨家堡B台区	100	15.48	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	
3662	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线太河箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.56	179.17	179.17	未进入负面清单	否	无	
3663	桓仁县	10kV八镇线	八里甸二组	400	30.28	198.88	198.88	未进入负面清单	否	无	
3664	明山区	地工线530	10kV新技线龙凤分#9柱上变压器	315	34.44	143.51	143.51	未进入负面清单	否	无	
3665	溪湖区	北沟线	北沟线#289柱上变压器（新）	200	17.37	125.26	125.26	未进入负面清单	否	无	

3666	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#54变压器	100	19.17	60.83	60.83	未进入负面清单	否	无	
3667	本溪县	城初线	上佟变压器	200	15.72	128.56	128.56	未进入负面清单	否	无	
3668	桓仁县	10kV沙五2线	头道河七组	100	25.84	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	
3669	桓仁县	10kV通天线	渔场楼	315	52.67	86.09	86.09	未进入负面清单	否	无	
3670	桓仁县	10kV回龙线	和平一组	100	15.94	64.06	64.06	未进入负面清单	否	无	
3671	本溪县	汤沟线	界碑岭变压器	100	13.9	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	
3672	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线#32右5变压器	315	6.51	231.49	231.49	未进入负面清单	否	无	
3673	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸二组	50	19.48	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	
3674	南芬区	南街线	河畔新城一期#4箱变变压器	500	28.16	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	
3675	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#70	100	63.1	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	
3676	桓仁县	普拐线	梨树沟五组	315	12.76	211.81	211.81	未进入负面清单	否	无	
3677	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#12左4	100	48.66	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	
3678	桓仁县	10kV双拐线	古年岭三组	200	22.84	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无	
3679	南芬区	施矿线	10kV施矿线闹沟分#50	200	4.02	151.96	151.96	未进入负面清单	否	无	
3680	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品1号箱变配电变压器	630	2.1	490.77	490.77	未进入负面清单	否	无	
3681	本溪县	小区线8050	迎宾C区1号箱变间隔配电变压器	500	22.37	288.15	288.15	未进入负面清单	否	无	
3682	桓仁县	10kV沙影线	影壁山六组2号	10	15.76	6.42	6.42	未进入负面清单	否	无	
3683	本溪县	温泉线	辽河冲变台	100	11.1	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	
3684	本溪县	市温1号线	惠泽园1#变台	200	25.35	109.30	109.30	未进入负面清单	否	无	
3685	溪湖区	后牛线	柳塘#14配电站#2变压器	400	15.44	258.24	258.24	未进入负面清单	否	无	
3686	明山区	明博线538	10kV明博线颐泉谷箱式变电站171间隔配电变压器	315	75.81	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	
3687	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟C变台	50	51.88	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	
3688	高新区	张街线	10kV张街线长沟分#41变压器	200	21.64	116.72	116.72	未进入负面清单	否	无	
3689	南芬区	选矿线	选矿线#80右5	315	30.4	156.24	156.24	未进入负面清单	否	无	
3690	本溪县	碱洋线	碱洋线汪沟子变台	200	15.84	128.32	128.32	未进入负面清单	否	无	
3691	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾4号箱变配电变压器	630	20.06	377.62	377.62	未进入负面清单	否	无	
3692	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1右14柱上-变压器	100	7.12	72.88	72.88	未进入负面清单	否	无	
3693	桓仁县	10kV联网线	和禹12号	200	16.41	127.18	127.18	未进入负面清单	否	无	

3694	本溪县	兰南线	南营房河北变压器	100	74.12	5.88	5.88	未进入负面清单	否	无	
3695	桓仁县	北城线	东老台3号	100	32.62	47.38	47.38	未进入负面清单	否	无	
3696	桓仁县	10kV二甸线	马达营村	200	20.21	119.58	119.58	未进入负面清单	否	无	
3697	溪湖区	彩街线	彩街线#35左1	200	19.8	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	
3698	本溪县	汤沟线	杨堡变压器	50	23.16	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	
3699	平山区	永丰线3220	10kV永丰线园露春配电室172间隔配电变压器	800	36.9	344.80	344.80	未进入负面清单	否	无	
3700	高新区	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右8柱上变压器	50	22.32	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无	
3701	平山区	南地线3221	10kV南地线#41右1柱上变压器	315	20.91	186.13	186.13	未进入负面清单	否	无	
3702	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸十组	400	5.7	297.20	297.20	未进入负面清单	否	无	
3703	平山区	中解线5545	10kV南解线世佳商业城箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.8	301.00	301.00	未进入负面清单	否	无	
3704	桓仁县	10kV黄河线	正阳箱变变压器	630	30.38	312.61	312.61	未进入负面清单	否	无	
3705	高新区	西石线	西石线37左2-1箱变变压器配电变压器	630	7.91	454.17	454.17	未进入负面清单	否	无	
3706	明山区	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2柱上变压器	400	23.49	226.04	226.04	未进入负面清单	否	无	
3707	桓仁县	10kV四摇线	摇钱八组2号	10	6.65	7.34	7.34	未进入负面清单	否	无	
3708	高新区	学院2#线	旺力学府2配电变压器	400	62.64	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	
3709	溪湖区	北宁线	北宁线9#配电站1#变压器	500	22	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	
3710	桓仁县	10kV二镇线	市场变台	315	47.33	102.91	102.91	未进入负面清单	否	无	
3711	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯村	400	15.5	258.00	258.00	未进入负面清单	否	无	
3712	南芬区	南街线	南街线永安分#14左1	200	16.12	127.76	127.76	未进入负面清单	否	无	
3713	本溪县	碱魏线	碱厂停车场变台	315	59.02	66.09	66.09	未进入负面清单	否	无	
3714	本溪县	云酸线	液化气变压器	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	无	
3715	南芬区	下施2#线	10kV下施2线#44左4	200	8.17	143.66	143.66	未进入负面清单	否	无	
3716	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#8柱上变压器	100	26.34	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	
3717	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#38变压器	100	30.24	49.76	49.76	未进入负面清单	否	无	
3718	桓仁县	黑六线	六道沟小区	100	23.18	56.82	56.82	未进入负面清单	否	无	
3719	本溪县	张谭线	东山一台区	200	14.95	130.10	130.10	未进入负面清单	否	无	
3720	本溪县	市街线	土地局1#箱变	500	41.34	193.30	193.30	未进入负面清单	否	无	
3721	本溪县	碱洋线	碱洋线山西组照明变压器	200	11.16	137.68	137.68	未进入负面清单	否	无	

3722	高新区	张街线	10kV张街线长沟分#71变压器	100	27.28	52.72	52.72	未进入负面清单	否	无	
3723	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.95	372.02	372.02	未进入负面清单	否	无	
3724	桓仁县	10kV普夹线	夹道子四组	100	26.73	53.27	53.27	未进入负面清单	否	无	
3725	桓仁县	10kV崔四线	五道河一组	100	14.86	65.14	65.14	未进入负面清单	否	无	
3726	桓仁县	章樾线	天健凤凰城C区2号箱变变压器	630	18.08	390.10	390.10	未进入负面清单	否	无	
3727	本溪县	南沟线	南甸滴东B台区柱上-变压器	100	21.16	58.84	58.84	未进入负面清单	否	无	
3728	本溪县	碱洋线	碱洋线汪沟子新区变台	200	13.14	133.72	133.72	未进入负面清单	否	无	
3729	平山区	中永线5532	10kV中永线大河市场加油站箱变171间隔配电变压器	100	63.6	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	
3730	溪湖区	北惠线	北惠线11#配电站1#变压器	500	23.42	282.90	282.90	未进入负面清单	否	无	
3731	本溪县	城徐线	王堡变压器	200	44.01	71.98	71.98	未进入负面清单	否	无	
3732	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#32左4右2变压器	200	12.78	134.44	134.44	未进入负面清单	否	无	
3733	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.98	346.63	346.63	未进入负面清单	否	无	
3734	桓仁县	北城线	金建物流箱变变压器	250	36.29	109.28	109.28	未进入负面清单	否	无	
3735	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔四、五组	100	27.44	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	
3736	本溪县	张谭线	腰堡西岭变台	50	17.68	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	
3737	桓仁县	10kV中心线	天河#1箱变#1变压器	800	41.81	305.52	305.52	未进入负面清单	否	无	
3738	桓仁县	10kV中心线	鹏翔东箱变变压器	315	68.22	37.11	37.11	未进入负面清单	否	无	
3739	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#11箱变高压间隔配电变压器	400	5.64	297.44	297.44	未进入负面清单	否	无	
3740	溪湖区	偏岭线	偏岭线#47柱上变压器（新）	200	22.89	114.22	114.22	未进入负面清单	否	无	
3741	桓仁县	10kV铧西线	高台子村	400	12.53	269.88	269.88	未进入负面清单	否	无	
3742	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾3号箱变配电变压器	630	21.56	368.17	368.17	未进入负面清单	否	无	
3743	本溪县	云街线	草河口政府C台区	400	45.66	137.36	137.36	未进入负面清单	否	无	
3744	桓仁县	黑六线	黑沟村	400	55.41	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	
3745	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#79右1左1柱上变压器	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无	
3746	桓仁县	天健线	丽水四区#1箱变变压器	1250	19.49	756.38	756.38	未进入负面清单	否	无	
3747	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡村2号	200	36.67	86.66	86.66	未进入负面清单	否	无	
3748	桓仁县	10kV八镇线	八里甸小样沟	50	28.64	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	
3749	本溪县	汇源线	赛梨寨1组变压器	100	1.7	78.30	78.30	未进入负面清单	否	无	

3750	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#16柱上变压器（新）	200	8.66	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无	
3751	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟村变压器	200	13.8	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
3752	溪湖区	彩街线	彩力#6配电室变压器	500	14.88	325.60	325.60	未进入负面清单	否	无	
3753	溪湖区	大阳线	10kV大阳线达子卜分#33变压器（新）	50	54	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	
3754	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线73#左1	200	13.2	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	
3755	本溪县	城套线2536	艾家堡变压器	400	29.28	202.88	202.88	未进入负面清单	否	无	
3756	溪湖区	柳塘线	柳塘线仕仁沟分#8	315	22.17	182.16	182.16	未进入负面清单	否	无	
3757	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊B变台	200	34.83	90.34	90.34	未进入负面清单	否	无	
3758	本溪县	掌崔线	弯甸子变压器	200	68.68	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	
3759	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟边门变台	200	36.66	86.68	86.68	未进入负面清单	否	无	
3760	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#8右3-5柱上变压器	315	42.87	116.96	116.96	未进入负面清单	否	无	
3761	桓仁县	10kV江汇线	学府家园5号箱变配电变压器	630	16.6	399.42	399.42	未进入负面清单	否	无	
3762	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分#40右6箱变（用户）	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无	
3763	溪湖区	牛兴线	牛兴线#70柱上变压器	315	18.9	192.47	192.47	未进入负面清单	否	无	
3764	南芬区	东营线	黑沟支1号箱变配电变压器	160	13.35	106.64	106.64	未进入负面清单	否	无	
3765	本溪县	厚德线	供热#2变台	200	77.64	4.72	4.72	未进入负面清单	否	无	
3766	平山区	广山线5833	10kV广山线广山#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	10.85	276.60	276.60	未进入负面清单	否	无	
3767	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾2号箱变配电变压器	630	19.14	383.42	383.42	未进入负面清单	否	无	
3768	桓仁县	10kV江桓线	农二区箱变#1变压器	630	35.78	278.59	278.59	未进入负面清单	否	无	
3769	本溪县	高滚线	高滚线红石五组台区	50	22.64	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	
3770	明山区	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.3	369.81	369.81	未进入负面清单	否	无	
3771	桓仁县	10kV北岔线	向阳一、二组	315	33.56	146.29	146.29	未进入负面清单	否	无	
3772	桓仁县	10kV回龙线	和平五组	100	19.94	60.06	60.06	未进入负面清单	否	无	
3773	溪湖区	梁家线	梁家线赫地分#49右7柱上变压器（新）	400	10.34	278.64	278.64	未进入负面清单	否	无	
3774	桓仁县	10kV崔四线	五道河二组	200	11.95	136.10	136.10	未进入负面清单	否	无	
3775	本溪县	连矿线	大宇台B台区	50	15.6	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	
3776	本溪县	碱洋线	荒沟A台区	200	36.06	87.88	87.88	未进入负面清单	否	无	
3777	桓仁县	10kV双拐线	老黑背村	400	14.18	263.28	263.28	未进入负面清单	否	无	

3778	本溪县	燕温线6951	燕温线迎水寺C变压器	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	无	
3779	溪湖区	氰胺线	氰胺线后石#2配电站变压器	500	16.38	318.10	318.10	未进入负面清单	否	无	
3780	溪湖区	前厂线	前厂线#43右6柱上变压器（新）	400	16.2	255.20	255.20	未进入负面清单	否	无	
3781	本溪县	偏水线	偏岭泥塔B台区	100	15.4	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	
3782	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线#39右3柱上变压器	400	18.87	244.52	244.52	未进入负面清单	否	无	
3783	南芬区	桥街线	桥街线河东分#5左3	315	41.75	120.49	120.49	未进入负面清单	否	无	
3784	高新区	梨矿线	10kV梨矿线#8右1变压器	200	9	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	
3785	本溪县	法铁线	法铁线西麻七组台区	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无	
3786	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村6号	50	40.12	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	
3787	本溪县	碱魏线	碱厂粮库变台	315	74.1	18.59	18.59	未进入负面清单	否	无	
3788	桓仁县	10kV雅边线	老台十组	200	9.15	141.70	141.70	未进入负面清单	否	无	
3789	桓仁县	天健线	荣华上苑2号箱变配电变压器	630	12.67	424.18	424.18	未进入负面清单	否	无	
3790	溪湖区	牛街线	新区2#线#76左4柱上变压器（新）	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	无	
3791	本溪县	云街线	草河口一组B台区	50	33.2	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	
3792	桓仁县	10kV崔六线	季家街1号	100	9.52	70.48	70.48	未进入负面清单	否	无	
3793	高新区	西石线	10kV西石线#34柱上变压器	400	7.45	290.20	290.20	未进入负面清单	否	无	
3794	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线富强配电室171间隔配电变压器	400	56.84	92.64	92.64	未进入负面清单	否	无	
3795	明山区	新技线5746	YHG_明崔联29右2# 凤阳箱变1#（用户）	400	21.64	233.44	233.44	未进入负面清单	否	无	
3796	南芬区	东桥线	东桥线#56柱上-变压器	200	39.52	80.96	80.96	未进入负面清单	否	无	
3797	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟B变台	200	38.04	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	
3798	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊D变台	200	28.2	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	
3799	桓仁县	天健线	民西5箱变配电变压器	400	72.45	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	
3800	桓仁县	10kV五镇线	五里甸六组	315	29.81	158.10	158.10	未进入负面清单	否	无	
3801	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#22柱上变压器	200	19.41	121.18	121.18	未进入负面清单	否	无	
3802	桓仁县	10kV中心线	天河#2箱变#2变压器	630	19.07	383.86	383.86	未进入负面清单	否	无	
3803	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊乡政府变台	100	47.68	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	
3804	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.11	421.41	421.41	未进入负面清单	否	无	
3805	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	15.62	405.59	405.59	未进入负面清单	否	无	

3806	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#44	400	19.89	240.44	240.44	未进入负面清单	否	无	
3807	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#18左6变压器	100	6.36	73.64	73.64	未进入负面清单	否	无	
3808	明山区	新技线5746	10kV新技线新平配电室171间隔配电变压器	630	46.51	210.99	210.99	未进入负面清单	否	无	
3809	明山区	新明线5745	10kV新明线冶专#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.44	254.24	254.24	未进入负面清单	否	无	
3810	本溪县	碱洋线	碱洋线宫堡B变台	200	13.23	133.54	133.54	未进入负面清单	否	无	
3811	平山区	中永线5532	10kV南解线电建配电站171间隔配电变压器	630	34.16	288.79	288.79	未进入负面清单	否	无	
3812	桓仁县	10kV木河线	老秃顶子管理局变台	100	15.44	64.56	64.56	未进入负面清单	否	无	
3813	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线卫东配电室171间隔配电变压器	400	52.92	108.32	108.32	未进入负面清单	否	无	
3814	本溪县	碱街线	10kV碱街线石墙沟台	50	7.68	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	
3815	本溪县	云酸线	云盘一组变压器	200	20.08	119.84	119.84	未进入负面清单	否	无	
3816	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城3#箱变2配电变压器	400	33.95	184.20	184.20	未进入负面清单	否	无	
3817	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期7号箱变变压器	630	3	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	
3818	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#18右2柱上变压器	50	27.76	26.12	26.12	未进入负面清单	否	无	
3819	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左8柱上变压器	200	75.64	8.72	8.72	未进入负面清单	否	无	
3820	桓仁县	10kV双拐线	偏岭四组	100	20.09	59.91	59.91	未进入负面清单	否	无	
3821	高新区	成大线	10kV成大线西沟分#15变压器	400	3.76	304.96	304.96	未进入负面清单	否	无	
3822	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#89	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	
3823	桓仁县	10kV双拐线	偏岭村	200	28.2	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	
3824	本溪县	山关线	化皮峪四组变台	200	18.84	122.32	122.32	未进入负面清单	否	无	
3825	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#34变压器	200	15.86	128.28	128.28	未进入负面清单	否	无	
3826	明山区	新崔线5732	10千伏新崔线花好悦圆小区一期3号箱式变电站（用户）171配电变压器	630	10	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	
3827	桓仁县	10kV四摇线	四平二、五组	315	38.66	130.22	130.22	未进入负面清单	否	无	
3828	南芬区	东街#2线	北台华联1号箱变进线间隔配电变压器	400	15.09	259.64	259.64	未进入负面清单	否	无	
3829	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡五组	200	38.64	82.72	82.72	未进入负面清单	否	无	
3830	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期3号箱变配电变压器	630	16.76	398.41	398.41	未进入负面清单	否	无	
3831	桓仁县	10kV五三线	桦树甸二组	100	25.68	54.32	54.32	未进入负面清单	否	无	
3832	溪湖区	彩水线	彩水线1#环网柜T接海景3#箱变配电变压器	630	12.91	422.67	422.67	未进入负面清单	否	无	
3833	溪湖区	北惠线	北惠线23#配电站1#变压器	500	14.3	328.50	328.50	未进入负面清单	否	无	

3834	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#11柱上变压器	100	32.64	47.36	47.36	未进入负面清单	否	无	
3835	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.41	413.22	413.22	未进入负面清单	否	无	
3836	南芬区	塔冰线	塔冰线#308	400	5.64	297.44	297.44	未进入负面清单	否	无	
3837	本溪县	兰南线	兰南线南营房A变台	200	27.27	105.46	105.46	未进入负面清单	否	无	
3838	高新区	学院1#线	辽科馨苑1#箱变变压器	400	23.76	224.96	224.96	未进入负面清单	否	无	
3839	本溪县	高滚线	高滚线花岭七组变	100	13.88	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	
3840	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#10箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	11.4	343.00	343.00	未进入负面清单	否	无	
3841	溪湖区	北新线	彩新配电站2#变压器	630	13.68	417.82	417.82	未进入负面清单	否	无	
3842	桓仁县	铧江联网线420	柳林子三组2号	100	4.43	75.57	75.57	未进入负面清单	否	无	
3843	桓仁县	北城线	龙宝国际花园2号箱变配电变压器	630	12.67	424.18	424.18	未进入负面清单	否	无	
3844	本溪县	法偏线	法台七组A台区	50	33.68	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	
3845	桓仁县	10kV沙金线	四林五组3号	30	43.7	10.89	10.89	未进入负面清单	否	无	
3846	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸二组2号	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无	
3847	桓仁县	黑六线	大东沟村2号	100	5.64	74.36	74.36	未进入负面清单	否	无	
3848	溪湖区	后堡线	瑞馨#3配电站变压器	630	24.38	350.41	350.41	未进入负面清单	否	无	
3849	桓仁县	10kV四摇线	摇钱九组2号	50	14.34	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	
3850	平山区	南地线3221	10千伏南地线建工开发居民配电站172号间隔配电变压器（用户）	1250	15.33	808.38	808.38	未进入负面清单	否	无	
3851	本溪县	福润线	汤河福湾4#箱变配电变压器	630	31.62	304.79	304.79	未进入负面清单	否	无	
3852	平山区	南解线5844	10kV南解线#55美蓝城#8柱上变压器（用户）	315	49.83	95.04	95.04	未进入负面清单	否	无	
3853	溪湖区	后堡线	瑞馨#2配电站变压器	630	24.38	350.41	350.41	未进入负面清单	否	无	
3854	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#54	200	13.4	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	
3855	本溪县	祁北线	北沟七组变压器	200	23.94	112.12	112.12	未进入负面清单	否	无	
3856	南芬区	塔冰线	塔冰线#230	100	34.92	45.08	45.08	未进入负面清单	否	无	
3857	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#12	400	16.68	253.28	253.28	未进入负面清单	否	无	
3858	本溪县	连街线	小南沟变压器	50	10.76	34.62	34.62	未进入负面清单	否	无	
3859	本溪县	连街线	达子堡B台区	50	24.28	27.86	27.86	未进入负面清单	否	无	
3860	平山区	东路线3224	10kV东路线群策箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.1	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	
3861	本溪县	法铁线	法铁线新农西沟B台区	200	6.96	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无	

3862	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城1#箱式变电站配电变压器	630	6.73	461.60	461.60	未进入负面清单	否	无	
3863	本溪县	小区线8050	YHG_大堡菜地平房1#箱变配电变压器	400	9.96	280.16	280.16	未进入负面清单	否	无	
3864	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.35	388.40	388.40	未进入负面清单	否	无	
3865	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村3号	100	4.18	75.82	75.82	未进入负面清单	否	无	
3866	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#13柱上变压器	400	37.95	168.20	168.20	未进入负面清单	否	无	
3867	桓仁县	10kV通天线	曲柳川一组	200	20.45	119.10	119.10	未进入负面清单	否	无	
3868	溪湖区	彩明联线	排涝2#箱变变压器	500	30.56	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无	
3869	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右2右1	315	24.16	175.90	175.90	未进入负面清单	否	无	
3870	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.54	349.40	349.40	未进入负面清单	否	无	
3871	本溪县	山关线	久才峪七组B变台	50	34.76	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	
3872	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分玉石支#7变压器	50	26.24	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	
3873	桓仁县	10kV四摇线	摇钱一组	100	23.28	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	
3874	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭二组	100	11.96	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	
3875	本溪县	碱洋线	碱洋线牝牛库变台	100	12.34	67.66	67.66	未进入负面清单	否	无	
3876	明山区	新崔线5732	山水人家DE区3#箱变	630	9.14	446.42	446.42	未进入负面清单	否	无	
3877	平山区	南金2号线5846	乾易家园#3箱变变压器	630	10.59	437.28	437.28	未进入负面清单	否	无	
3878	本溪县	市山线	马平沟D变压器	200	9.28	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	
3879	南芬区	东沟线	东沟线#63变台	200	6.48	147.04	147.04	未进入负面清单	否	无	
3880	桓仁县	10kV木新线	高俭地八组	100	34.66	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	
3881	高新区	西石线	西石线33#箱变变压器（用户）	400	40.36	158.56	158.56	未进入负面清单	否	无	
3882	桓仁县	10kV沙金线	金坑二组	100	27.38	52.62	52.62	未进入负面清单	否	无	
3883	本溪县	小区线8050	YHG_和谐家园二期（2#箱变）配电变压器	400	16.8	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	
3884	桓仁县	10kV二四线	横道川二组	100	22.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	无	
3885	桓仁县	10kV四摇线	四平一组	100	40.71	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	
3886	本溪县	偏水线	沿龙村台区	200	36.03	87.94	87.94	未进入负面清单	否	无	
3887	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园2#箱变配电变压器$	400	30.8	196.80	196.80	未进入负面清单	否	无	
3888	桓仁县	10kV浑江线	金庭雅院箱变配电变压器	500	13.92	330.40	330.40	未进入负面清单	否	无	
3889	本溪县	碱魏线	小胡堡#1变台	30	26.68	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	

3890	桓仁县	10kV普夹线	老漫子六组	315	9.38	222.45	222.45	未进入负面清单	否	无	
3891	本溪县	清城线	望城林场台区	200	36.75	86.50	86.50	未进入负面清单	否	无	
3892	桓仁县	10kV四摇线	摇钱四组	100	48.8	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	
3893	本溪县	碱魏线	123#右柳堡分#1变台	100	48.24	31.76	31.76	未进入负面清单	否	无	
3894	本溪县	汤沟线	苑堡变压器	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无	
3895	桓仁县	普拐线	瓦房三组	100	10.75	69.25	69.25	未进入负面清单	否	无	
3896	高新区	西党线	10kV西党线20#左2柱上变压器	400	12.49	270.04	270.04	未进入负面清单	否	无	
3897	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分25#柱上变压器	315	1.98	245.76	245.76	未进入负面清单	否	无	
3898	溪湖区	后牛线	后牛线#60左5	400	2.07	311.72	311.72	未进入负面清单	否	无	
3899	桓仁县	10kV北岔线	双合十组	100	17.9	62.10	62.10	未进入负面清单	否	无	
3900	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#3箱式变电站#171间隔配电变变压器	500	13.3	333.50	333.50	未进入负面清单	否	无	
3901	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园1#箱变配电变压器	400	32.88	188.48	188.48	未进入负面清单	否	无	
3902	本溪县	汤沟线	苗堡变压器	30	70.4	2.88	2.88	未进入负面清单	否	无	
3903	本溪县	市街线	铁路住宅分支变压器	315	42.22	119.01	119.01	未进入负面清单	否	无	
3904	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑4#箱变配电变压器	400	19.6	241.60	241.60	未进入负面清单	否	无	
3905	本溪县	市街线	华龙箱式变柜内变压器	315	22.51	181.09	181.09	未进入负面清单	否	无	
3906	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#14左4柱上变压器（新）	400	12.72	269.12	269.12	未进入负面清单	否	无	
3907	本溪县	连街线	连山关周堡B台区	50	40.48	19.76	19.76	未进入负面清单	否	无	
3908	桓仁县	10kV南米线	米仓沟八组	100	32.42	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	
3909	本溪县	连街线	石哈二组变压器	50	27.36	26.32	26.32	未进入负面清单	否	无	
3910	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期1号箱变配电变压器	630	20.63	374.03	374.03	未进入负面清单	否	无	
3911	溪湖区	姚峪线	太子城五期7#箱变配电变压器	500	35.33	223.35	223.35	未进入负面清单	否	无	
3912	桓仁县	10kV双业线	东升一、二组	315	9.8	221.13	221.13	未进入负面清单	否	无	
3913	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#175柱上变压器	100	3.9	76.10	76.10	未进入负面清单	否	无	
3914	桓仁县	10kV四摇线	摇钱二组2号	100	22	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	
3915	桓仁县	10kV沙金线	四林四组	100	20.98	59.02	59.02	未进入负面清单	否	无	
3916	本溪县	云街线	草河口七组变压器	50	25.24	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	
3917	南芬区	南玻线	南玻线细河分#15左1	100	28.4	51.60	51.60	未进入负面清单	否	无	

3918	本溪县	高滚线	高滚线安家二组B台区	50	28.24	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	
3919	桓仁县	10kV二甸线	马达营三组	80	14.2	52.64	52.64	未进入负面清单	否	无	
3920	南芬区	塔新线	塔新线#228左2	100	36.96	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	
3921	明山区	新崔线5732	10kV新崔线大学配电室171间隔配电变压器	315	46.02	107.04	107.04	未进入负面清单	否	无	
3922	明山区	新春线5733	10kV新春线#95左1柱上变压器	200	41.56	76.88	76.88	未进入负面清单	否	无	
3923	本溪县	市陈2号线	锅炉厂变台（市陈2号线#1变台）	80	15.53	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	
3924	桓仁县	10kV浑江线	法院箱变变压器	400	27.6	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	
3925	桓仁县	10kV四摇线	四平五组	100	53.31	26.69	26.69	未进入负面清单	否	无	
3926	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭四组	100	26.38	53.62	53.62	未进入负面清单	否	无	
3927	桓仁县	10kV四摇线	四平七组	100	30.04	49.96	49.96	未进入负面清单	否	无	
3928	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭5号箱变171号间隔配电变压器	630	14.57	412.21	412.21	未进入负面清单	否	无	
3929	平山区	崔立线3237	10kV崔立线平山#6配电室172间隔配电变压器	400	40.75	157.00	157.00	未进入负面清单	否	无	
3930	溪湖区	梁家线	桃花源5号箱式变电站配电变压器	630	10.76	436.21	436.21	未进入负面清单	否	无	
3931	明山区	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.29	350.97	350.97	未进入负面清单	否	无	
3932	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司1#配电变压器	630	10.93	435.14	435.14	未进入负面清单	否	无	
3933	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下2号	200	77.84	4.32	4.32	未进入负面清单	否	无	
3934	溪湖区	后牛线	柳塘#3配电站变压器	400	17.4	250.40	250.40	未进入负面清单	否	无	
3935	本溪县	清街线	东阳二组台区	200	12.87	134.26	134.26	未进入负面清单	否	无	
3936	桓仁县	10kV二西线	西北天	200	8.94	142.12	142.12	未进入负面清单	否	无	
3937	溪湖区	河东线	河东线峪中19#配电站间隔配电变压器	630	17.16	395.89	395.89	未进入负面清单	否	无	
3938	南芬区	南街线	南街线柏峪分#10	200	15.66	128.68	128.68	未进入负面清单	否	无	
3939	本溪县	高硝线	高肖线瓦厂台区	50	40.54	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	
3940	本溪县	市煤线	恒美嘉园2#箱变间隔配电变压器	630	11.63	430.73	430.73	未进入负面清单	否	无	
3941	本溪县	温燕线	市温2号线青石岭分#07变台	50	32.47	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	
3942	本溪县	温发1号线	发家峪分发家峪三组支#08变台	50	47.64	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	
3943	本溪县	碱魏线	碱厂小学变台	400	56.73	93.08	93.08	未进入负面清单	否	无	
3944	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村5号	100	22.98	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	
3945	溪湖区	牛兴线	10kV牛兴线#84柱上变压器	200	48.69	62.62	62.62	未进入负面清单	否	无	

3946	平山区	春明1号线3233	10kV春明#3线万达广场配电室171间隔配电变压器	1600	6.97	1168.48	1168.48	未进入负面清单	否	无	
3947	桓仁县	北屯线	英英沟一组	315	9.49	222.11	222.11	未进入负面清单	否	无	
3948	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子四组	100	20.84	59.16	59.16	未进入负面清单	否	无	
3949	本溪县	祁街线	西沟三组变压器	50	57.48	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	
3950	本溪县	南石线	石矿A#28变台	315	40.25	125.21	125.21	未进入负面清单	否	无	
3951	桓仁县	10kV四摇线	摇钱七组	100	19.86	60.14	60.14	未进入负面清单	否	无	
3952	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟村	400	10.08	279.68	279.68	未进入负面清单	否	无	
3953	南芬区	南街线	南街线#34右2	315	15.3	203.81	203.81	未进入负面清单	否	无	
3954	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期4号箱变	630	13.4	419.58	419.58	未进入负面清单	否	无	
3955	溪湖区	彩水线	大东#1配电站变压器	400	12.8	268.80	268.80	未进入负面清单	否	无	
3956	本溪县	法松线	法台四组变台	100	33.44	46.56	46.56	未进入负面清单	否	无	
3957	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸九组	200	28.2	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	
3958	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期3号箱变	630	10.98	434.83	434.83	未进入负面清单	否	无	
3959	桓仁县	10kV联网线	联网线五女南区2#箱变#2变压器	500	39.24	203.80	203.80	未进入负面清单	否	无	
3960	本溪县	汤宋2号线	汤沟1号箱变变压器	630	39.11	257.61	257.61	未进入负面清单	否	无	
3961	桓仁县	10kV崔四线	五道沟四组	315	23.85	176.87	176.87	未进入负面清单	否	无	
3962	南芬区	露天矿线	露天矿线#39左7	200	53.85	52.30	52.30	未进入负面清单	否	无	
3963	高新区	成大线	10kV成大线#81变压器	50	32.74	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	
3964	桓仁县	北长线	横道川四组	30	42.67	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	
3965	南芬区	南街线	南街线#28右5	315	38.32	131.29	131.29	未进入负面清单	否	无	
3966	桓仁县	10kV江桓线	天泰#2箱变变压器	1250	19.68	754.00	754.00	未进入负面清单	否	无	
3967	本溪县	东洋线	大阳中心组C台区	50	30.13	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	
3968	本溪县	云街线	茫草上一组C 变压器	50	23.94	28.03	28.03	未进入负面清单	否	无	
3969	本溪县	兰台线	兰河四道沟变台	200	16.92	126.16	126.16	未进入负面清单	否	无	
3970	南芬区	选矿线	选矿线#85右8	315	26.06	169.91	169.91	未进入负面清单	否	无	
3971	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸六组	400	44.64	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	
3972	桓仁县	10kV普夹线	夹道子五组	50	38.97	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	
3973	南芬区	下街线	金塘佳苑#1箱变间隔配电变压器	400	24.96	220.16	220.16	未进入负面清单	否	无	

3974	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#15箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	42.48	187.60	187.60	未进入负面清单	否	无	
3975	溪湖区	梁家线	桃花源4号箱式变电站配电变压器	630	10.7	436.59	436.59	未进入负面清单	否	无	
3976	本溪县	市山线	马平沟F变压器	100	26.48	53.52	53.52	未进入负面清单	否	无	
3977	本溪县	清陈线	清陈线台后一组变台	200	7.89	144.22	144.22	未进入负面清单	否	无	
3978	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#11变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	无	
3979	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十三组2号	50	17.88	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	
3980	南芬区	下街线	10kV下街线#64	200	5.88	148.24	148.24	未进入负面清单	否	无	
3981	溪湖区	韩家线	10kV韩家线三家子分#2变压器（新）	400	9	284.00	284.00	未进入负面清单	否	无	
3982	溪湖区	河畔线4533	河畔#5配电站#1变压器	630	10.86	435.58	435.58	未进入负面清单	否	无	
3983	平山区	团山线	10kV团山线#2柱上变压器	315	14.55	206.17	206.17	未进入负面清单	否	无	
3984	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#13箱式配电站变压器	400	26.07	215.72	215.72	未进入负面清单	否	无	
3985	明山区	明博线538	太古里#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.08	421.60	421.60	未进入负面清单	否	无	
3986	本溪县	云酸线	地质变压器	200	20.88	118.24	118.24	未进入负面清单	否	无	
3987	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊河西变台	200	23.19	113.62	113.62	未进入负面清单	否	无	
3988	平山区	东路线3224	10kV东路线艺红#2箱式变电站171间隔（新）配电变压器	630	28.7	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	
3989	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园七组	100	30.28	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	
3990	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚七组	30	42	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	
3991	桓仁县	10kV二镇线	东风变台	400	8.98	284.08	284.08	未进入负面清单	否	无	
3992	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#8箱变高压间隔配电变压器	315	8.32	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无	
3993	本溪县	南碱线1042	南甸东明惠安二期#1箱变间隔配电变压器	400	23.28	226.88	226.88	未进入负面清单	否	无	
3994	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园村1号	400	32.43	190.28	190.28	未进入负面清单	否	无	
3995	溪湖区	中彩1#线	水泥#2配电站变压器	500	21.41	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	
3996	桓仁县	普拐线	瓦房一组2号	50	18.32	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	
3997	本溪县	连街线	石哈三组B台区	50	20.48	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无	
3998	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.19	351.60	351.60	未进入负面清单	否	无	
3999	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组2号	50	28	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	
4000	溪湖区	前厂线	前厂线窑口分#29左1-1	100	52.5	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	
4001	南芬区	塔冰线	塔冰线#181	400	19.72	241.12	241.12	未进入负面清单	否	无	

4002	南芬区	选矿线	尚品阳光2号箱变出线间隔配电变压器	630	5.97	466.39	466.39	未进入负面清单	否	无	
4003	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十三组	100	38.64	41.36	41.36	未进入负面清单	否	无	
4004	桓仁县	10kV兰家线	富荣花园1号箱变	500	28.13	259.35	259.35	未进入负面清单	否	无	
4005	明山区	新崔线5732	10kV新崔线万友箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.7	373.59	373.59	未进入负面清单	否	无	
4006	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.76	448.81	448.81	未进入负面清单	否	无	
4007	南芬区	南街线	南街线#71	100	29.12	50.88	50.88	未进入负面清单	否	无	
4008	桓仁县	10kV北岔线	向阳三组1号	200	11.79	136.42	136.42	未进入负面清单	否	无	
4009	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾2号箱变变压器	630	17.24	395.39	395.39	未进入负面清单	否	无	
4010	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#17左2变压器	100	30.48	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	
4011	本溪县	高滚线	高滚线红石堡变台	100	17.44	62.56	62.56	未进入负面清单	否	无	
4012	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#38变压器	200	13.5	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	
4013	南芬区	选矿线	选矿线#47	315	36.93	135.67	135.67	未进入负面清单	否	无	
4014	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园二组	200	45.2	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	
4015	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期4号箱变	500	26.5	267.50	267.50	未进入负面清单	否	无	
4016	本溪县	南石线	南甸石矿2#箱变间隔配电变压器	630	13.75	417.38	417.38	未进入负面清单	否	无	
4017	南芬区	下街线	10kV下街线#74-1柱上-变压器	100	26.4	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	
4018	本溪县	连街线	闾家堡变压器	100	25.2	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	
4019	桓仁县	北镇线	北甸子三组2号	200	17.54	124.92	124.92	未进入负面清单	否	无	
4020	桓仁县	10kV沙影线	影壁山二组	50	8.58	35.71	35.71	未进入负面清单	否	无	
4021	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城7#箱式变电站间隔配电变压器	630	20.48	374.98	374.98	未进入负面清单	否	无	
4022	本溪县	东碱线	碱洋线红土西组变压器	200	20.55	118.90	118.90	未进入负面清单	否	无	
4023	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸子六组2号	50	3.04	38.48	38.48	未进入负面清单	否	无	
4024	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#71右3变压器	50	31.84	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	
4025	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#16箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.71	405.03	405.03	未进入负面清单	否	无	
4026	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组2号	30	43.45	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	
4027	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#24左5柱上-变压器	200	5.67	148.66	148.66	未进入负面清单	否	无	
4028	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园五组	315	15.71	202.51	202.51	未进入负面清单	否	无	
4029	桓仁县	10kV八岔线	秀里五组	315	53.45	83.63	83.63	未进入负面清单	否	无	

4030	溪湖区	YHG_姚太1#线	姚太1号线#1箱变配电变压器	630	2.41	488.82	488.82	未进入负面清单	否	无	
4031	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#15右2#柱上变压器	100	23.28	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	
4032	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分34#右4柱上变压器	200	4.16	151.68	151.68	未进入负面清单	否	无	
4033	平山区	团山线	YHG_团山线3#兴安1#配变站1#（用户）	630	17.9	391.23	391.23	未进入负面清单	否	无	
4034	桓仁县	10kV双业线	双岭子村	315	15.22	204.06	204.06	未进入负面清单	否	无	
4035	本溪县	汇源线	上堡新区三组变压器	400	24.54	221.84	221.84	未进入负面清单	否	无	
4036	平山区	南永线5845	10千伏南永线通和箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.57	399.61	399.61	未进入负面清单	否	无	
4037	本溪县	兰城线	城门七组C台区	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	
4038	本溪县	法松线	后崴子村台区	200	9.52	140.96	140.96	未进入负面清单	否	无	
4039	桓仁县	10kV八岔线	岔龙江四组	315	17.11	198.10	198.10	未进入负面清单	否	无	
4040	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#11右8柱上变压器	50	32.4	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	
4041	桓仁县	10kV八岔线	岔龙江村2号	400	42.14	151.44	151.44	未进入负面清单	否	无	
4042	溪湖区	彩水线	大东10#配电站配电站	250	21.31	146.73	146.73	未进入负面清单	否	无	
4043	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分11左3左3柱上变压器	100	10.16	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	
4044	桓仁县	10kV联网线	和禹9号	200	27.3	105.40	105.40	未进入负面清单	否	无	
4045	南芬区	桥玻线	新车站分4柱上变压器	400	12.66	269.36	269.36	未进入负面清单	否	无	
4046	本溪县	连街线	连山关河西B台区	50	8.56	35.72	35.72	未进入负面清单	否	无	
4047	桓仁县	10kV八岔线	岔龙江五组	200	12.6	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	
4048	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#9柱上变压器	200	48.16	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无	
4049	溪湖区	彩街线	彩街线#56右2	100	10.5	69.50	69.50	未进入负面清单	否	无	
4050	本溪县	南沟线	滴东#09变台	400	12.29	270.84	270.84	未进入负面清单	否	无	
4051	桓仁县	10kV铧西线	横道河子四组	100	23.14	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	
4052	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组2号	200	39.96	80.08	80.08	未进入负面清单	否	无	
4053	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城9#箱式变电站间隔配电变压器	630	18.1	389.97	389.97	未进入负面清单	否	无	
4054	本溪县	城套线2536	李大院变压器	100	6.59	73.41	73.41	未进入负面清单	否	无	
4055	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#102右1杆柱上变压器	50	9.2	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	
4056	桓仁县	10kV八岔线	秀里村2号	400	46.84	132.64	132.64	未进入负面清单	否	无	
4057	桓仁县	10kV八镇线	八里甸四组2号	200	44.39	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无	

4058	本溪县	张泉线	YHG_二道沟变台	100	5.58	74.42	74.42	未进入负面清单	否	无	
4059	桓仁县	10kV沙五2线	头道河三组	100	35.17	44.83	44.83	未进入负面清单	否	无	
4060	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#8柱上变压器	200	74.61	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	
4061	本溪县	云街线	医院变压器	315	71.09	28.07	28.07	未进入负面清单	否	无	
4062	桓仁县	普拐线	拐磨子五组	100	50.4	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	
4063	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#60左6	100	15.96	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	
4064	桓仁县	10kV八岔线	秀里村1号	200	39.66	80.68	80.68	未进入负面清单	否	无	
4065	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左9变压器	200	9.18	141.64	141.64	未进入负面清单	否	无	
4066	溪湖区	北街线	北街线47#左8	200	2.6	154.80	154.80	未进入负面清单	否	无	
4067	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园六组	200	24.51	110.98	110.98	未进入负面清单	否	无	
4068	南芬区	选矿线	选矿线#57右1	315	56.38	74.40	74.40	未进入负面清单	否	无	
4069	本溪县	连街线	石哈三组变压器	50	34.8	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	
4070	桓仁县	10kV双业线	老砬子一组	315	13.84	208.40	208.40	未进入负面清单	否	无	
4071	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路2#箱式变电站间隔配电变压器	500	22.42	287.90	287.90	未进入负面清单	否	无	
4072	桓仁县	10kV铧西线	川里九组	315	12.8	211.68	211.68	未进入负面清单	否	无	
4073	本溪县	南碱线1042	南阳一组变台	400	13.58	265.68	265.68	未进入负面清单	否	无	
4074	桓仁县	10kV南米线	荒沟里三组	100	27.44	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	
4075	溪湖区	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#30柱上变压器	200	13.71	132.58	132.58	未进入负面清单	否	无	
4076	本溪县	张网线	张家堡B变压器	315	30.95	154.51	154.51	未进入负面清单	否	无	
4077	溪湖区	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右11右4柱上变压器（新）	200	38.04	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	
4078	桓仁县	黑六线	黑沟二组	200	32.57	94.86	94.86	未进入负面清单	否	无	
4079	本溪县	汤沟线	磙子沟变压器	50	66.04	6.98	6.98	未进入负面清单	否	无	
4080	本溪县	城徐线	贺堡B变压器	100	10.76	69.24	69.24	未进入负面清单	否	无	
4081	桓仁县	10kV回龙线	爬宝一组2号	50	19.2	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	
4082	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院1号环网柜172号间隔书院1号箱变171间隔配电变压器	630	14.54	412.40	412.40	未进入负面清单	否	无	
4083	本溪县	南碱线1042	南阳三组#55变台	400	11.58	273.68	273.68	未进入负面清单	否	无	
4084	本溪县	盘崔线0153	红日沟变压器	50	30.52	24.74	24.74	未进入负面清单	否	无	
4085	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分6#柱上变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	无	

4086	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#16右1柱上变压器	200	5.4	149.20	149.20	未进入负面清单	否	无	
4087	桓仁县	章樾线	丽水3区#1箱变变压器	1250	18.46	769.25	769.25	未进入负面清单	否	无	
4088	桓仁县	普拐线	梨树沟六组	315	12.8	211.68	211.68	未进入负面清单	否	无	
4089	桓仁县	10kV八镇线	柞木台五组	315	10.68	218.36	218.36	未进入负面清单	否	无	
4090	桓仁县	10kV崔六线	韩家大院	50	67.92	6.04	6.04	未进入负面清单	否	无	
4091	本溪县	市温2号线	下卜村台区	200	40.71	78.58	78.58	未进入负面清单	否	无	
4092	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#86	200	10.4	139.20	139.20	未进入负面清单	否	无	
4093	本溪县	连街线	黄岭米石厂变压器	50	5.03	37.49	37.49	未进入负面清单	否	无	
4094	南芬区	桥思线	桥思线#168	50	37.12	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	
4095	桓仁县	10kV八岔线	秀里六组	100	37.74	42.26	42.26	未进入负面清单	否	无	
4096	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器3	315	63.97	50.49	50.49	未进入负面清单	否	无	
4097	南芬区	下街线	10kV下街线#100左9变台（新）	200	12.52	134.96	134.96	未进入负面清单	否	无	
4098	本溪县	南碱线1042	小峪新村支#1变台	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无	
4099	本溪县	城套线2536	河沿A变压器	100	11.62	68.38	68.38	未进入负面清单	否	无	
4100	南芬区	桥街线	10kV桥街线#47左4左1柱上变压器	100	38.48	41.52	41.52	未进入负面清单	否	无	
4101	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分梁家支#69右12变压器柱上变压器	50	39.88	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	
4102	桓仁县	10kV八岔线	韭菜园村2号	200	61.08	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	
4103	溪湖区	峪红线4333	红星谷1#配电站（1-2）（用户）	400	23.88	224.48	224.48	未进入负面清单	否	无	
4104	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.6	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无	
4105	南芬区	施兴线	施兴线#6变台	50	13.8	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	
4106	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#4变台	200	22.08	115.84	115.84	未进入负面清单	否	无	
4107	本溪县	田南线	小东#64变台	200	25.53	108.94	108.94	未进入负面清单	否	无	
4108	本溪县	温泉线	温泉线老干部变压器	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	无	
4109	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟前组A变压器	200	19.59	120.82	120.82	未进入负面清单	否	无	
4110	南芬区	东桥线	10kV东桥线74左1变台	200	21.65	116.70	116.70	未进入负面清单	否	无	
4111	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#26柱上变压器	50	13.28	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	
4112	桓仁县	10kV江汇线	桓仁昌鑫雅苑4号箱变配电变压器	500	26.18	269.10	269.10	未进入负面清单	否	无	
4113	桓仁县	10kV联网线	和禹2号	400	20.58	237.68	237.68	未进入负面清单	否	无	

4114	溪湖区	后牛线	后牛线#43	100	12.67	67.33	67.33	未进入负面清单	否	无	
4115	高新区	歪街线5641	悦蓝湾2#箱变配电变压器	500	15.56	322.20	322.20	未进入负面清单	否	无	
4116	桓仁县	10kV木新线	高俭地村2号	50	46.06	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	
4117	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾5#箱变配电变压器	400	17.19	251.24	251.24	未进入负面清单	否	无	
4118	桓仁县	黑六线	工业园区5号变台	80	47.18	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	
4119	本溪县	市温2号线	公安局住宅变台	315	45.3	109.31	109.31	未进入负面清单	否	无	
4120	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院2号环网柜171号间隔书院4号箱变171间隔配电变压器	630	29.24	319.79	319.79	未进入负面清单	否	无	
4121	本溪县	清街线	清万线东阳分东阳五组支#05变台	50	14	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	
4122	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1柱上变压器	100	15.4	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	
4123	桓仁县	普拐线	牛毛沟十组	100	9.88	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	
4124	桓仁县	10kV中心线	桓南2号	400	18.8	244.80	244.80	未进入负面清单	否	无	
4125	明山区	新明线5745	10kV新明线#69柱上变压器	399	29.37	202.01	202.01	未进入负面清单	否	无	
4126	南芬区	下街线	10kV下街线#43左5变台	100	4.84	75.16	75.16	未进入负面清单	否	无	
4127	平山区	南永线5845	10kV南永线华联箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	28.38	325.21	325.21	未进入负面清单	否	无	
4128	本溪县	汤沟线	佟堡河沿变压器	200	33.08	93.84	93.84	未进入负面清单	否	无	
4129	本溪县	清城线	清城线城西一二组B变台	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	无	
4130	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右3	100	33.6	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	
4131	溪湖区	后牛线	柳塘#6配电站变压器	500	16.64	316.80	316.80	未进入负面清单	否	无	
4132	南芬区	下街线	10kV下街线爱国一组支16#	200	16.01	127.98	127.98	未进入负面清单	否	无	
4133	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.62	392.99	392.99	未进入负面清单	否	无	
4134	溪湖区	河东线	峪中5#配电站变压器	630	30.48	311.98	311.98	未进入负面清单	否	无	
4135	桓仁县	10kV双业线	业主沟村2号	400	20.76	236.96	236.96	未进入负面清单	否	无	
4136	本溪县	偏瓦线	偏岭村台区	200	18.16	123.68	123.68	未进入负面清单	否	无	
4137	溪湖区	彩明联线	彩明联线#30右3	315	5.94	233.29	233.29	未进入负面清单	否	无	
4138	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#1箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	12.41	425.82	425.82	未进入负面清单	否	无	
4139	本溪县	云街线	粮库变压器	200	26.72	106.56	106.56	未进入负面清单	否	无	
4140	桓仁县	10kV沙影线	小围子十组	100	12.76	67.24	67.24	未进入负面清单	否	无	
4141	本溪县	祁镁线	云盘后六组B台区	50	25.6	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	

4142	桓仁县	10kV二西线	火药库	50	30.27	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	
4143	南芬区	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器2	630	22.82	360.23	360.23	未进入负面清单	否	无	
4144	桓仁县	10kV崔六线	季家街	100	18.76	61.24	61.24	未进入负面清单	否	无	
4145	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期4#配电变压器	400	28.4	206.40	206.40	未进入负面清单	否	无	
4146	高新区	梨矿线	10kV梨矿线#24右1变压器	50	52.37	13.82	13.82	未进入负面清单	否	无	
4147	本溪县	连矿线	东街变压器	100	14.84	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	
4148	本溪县	兰城线	城门五组B台区	100	27.36	52.64	52.64	未进入负面清单	否	无	
4149	本溪县	清万线	万利七组台区	200	14.49	131.02	131.02	未进入负面清单	否	无	
4150	本溪县	法铁线	新农村台区	200	62.16	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	
4151	本溪县	碱魏2号线1575	YHG_王崴动迁区	100	31.2	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	
4152	明山区	地工线530	10kV地工线#43箱式变电站171间隔配电变压器	400	10.44	278.24	278.24	未进入负面清单	否	无	
4153	高新区	高西1号线1233	10kV高西1#线#31左3柱上变压器	50	9.28	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	
4154	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟五组2号	100	30.56	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	
4155	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线80#	160	34.1	73.44	73.44	未进入负面清单	否	无	
4156	本溪县	汤沟线	苑堡B台区	100	24.86	55.14	55.14	未进入负面清单	否	无	
4157	本溪县	山关线	碱厂堡三组变台	80	78.45	1.24	1.24	未进入负面清单	否	无	
4158	平山区	东路线3224	10千伏东路线艺术宫箱变171间隔配电变压器	400	35.94	176.24	176.24	未进入负面清单	否	无	
4159	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期3号箱变配电变压器	630	31.11	308.01	308.01	未进入负面清单	否	无	
4160	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟一组	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	无	
4161	溪湖区	彩街线	彩街线#45左14	400	7.92	288.32	288.32	未进入负面清单	否	无	
4162	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟八组	50	32.52	23.74	23.74	未进入负面清单	否	无	
4163	桓仁县	10kV崔四线	四河九组	100	12.64	67.36	67.36	未进入负面清单	否	无	
4164	本溪县	田全线	田师傅铁路货二台区	100	10.08	69.92	69.92	未进入负面清单	否	无	
4165	本溪县	偏水线	偏岭C台区	200	17.22	125.56	125.56	未进入负面清单	否	无	
4166	南芬区	下街线	10kV下街线街里分#22柱上-变压器	200	19.44	121.12	121.12	未进入负面清单	否	无	
4167	南芬区	塔冰线	塔冰线崴子分#29	100	65.96	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	
4168	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#5柱上变压器	100	11.72	68.28	68.28	未进入负面清单	否	无	
4169	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心1号	400	69.53	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	

4170	本溪县	兰城线	兰城线张家沟分#04变台	50	43.68	18.16	18.16	未进入负面清单	否	无	
4171	高新区	开发线5642	10kV开发线38左3#变压器	200	71.32	17.36	17.36	未进入负面清单	否	无	
4172	本溪县	连街线	连街线吴家峪B台区	50	27.56	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	
4173	溪湖区	彩铁线	彩进3#配电站#1变压器	500	26.04	269.80	269.80	未进入负面清单	否	无	
4174	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟六组	100	29.04	50.96	50.96	未进入负面清单	否	无	
4175	桓仁县	10kV沙金线	四林一组2号	50	18	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	
4176	南芬区	桥街线	桥街线河东分#21左1	100	57.04	22.96	22.96	未进入负面清单	否	无	
4177	本溪县	东碱线	冰沟新区变压器	10	65.85	1.42	1.42	未进入负面清单	否	无	
4178	本溪县	市温2号线	瑞景新城箱变配电变压器	630	21.46	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	
4179	南芬区	选矿线	选矿线#85右1左2	315	24.48	174.89	174.89	未进入负面清单	否	无	
4180	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村2号	100	38.55	41.45	41.45	未进入负面清单	否	无	
4181	本溪县	碱魏线	碱厂四组A变台	200	65.76	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	
4182	本溪县	兰台线	台沟B台区	50	4.69	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	
4183	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#18柱上变压器（新）	200	6.66	146.68	146.68	未进入负面清单	否	无	
4184	溪湖区	北街线	北街线29#右3	200	26.1	107.80	107.80	未进入负面清单	否	无	
4185	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟七组2号	50	14.56	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无	
4186	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#8-1柱上变压器	50	11.2	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	
4187	南芬区	下街线	金塘佳苑#2箱变间隔配电变压器	400	46.32	134.72	134.72	未进入负面清单	否	无	
4188	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组A变台	200	77.61	4.78	4.78	未进入负面清单	否	无	
4189	桓仁县	10kV雅河线	老台五组2号	100	30.08	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	
4190	本溪县	南沟线	北甸#197变台	100	12.18	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	
4191	本溪县	掌崔线	老院台区	50	23.4	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	
4192	溪湖区	后堡线	后堡线#30左11柱上变压器	200	4.44	151.12	151.12	未进入负面清单	否	无	
4193	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#3箱变配电变压器	500	11.04	344.80	344.80	未进入负面清单	否	无	
4194	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#34	400	13.76	264.96	264.96	未进入负面清单	否	无	
4195	桓仁县	北城线	上古城八组	100	49.12	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	
4196	桓仁县	10kV江汇线	龙宝城市广场箱变配电变压器	1250	15.26	809.25	809.25	未进入负面清单	否	无	
4197	溪湖区	后氰线	pms_后氰线#19左6左2柱上变压器	200	13.72	132.56	132.56	未进入负面清单	否	无	

4198	本溪县	南沟线	后台子新村#02变台	100	15.88	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	
4199	溪湖区	偏岭线	偏岭线#24柱上变压器	50	24.49	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无	
4200	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#24右3柱上变压器	100	2.4	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	
4201	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子村	100	23.84	56.16	56.16	未进入负面清单	否	无	
4202	本溪县	兰南线	兰南线新城子A变台	100	73.37	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	
4203	平山区	中东线5533	10kV中东线步行街二期箱式变电站171间隔配电变压器	400	23.1	227.60	227.60	未进入负面清单	否	无	
4204	本溪县	山关线	化皮峪五组2#台	50	20.76	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	
4205	桓仁县	10kV铎二线	光复村3号	400	32.62	189.52	189.52	未进入负面清单	否	无	
4206	桓仁县	10kV普夹线	夹道子三组2号	50	4.68	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	
4207	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#10箱式配电站变压器	400	19.3	242.80	242.80	未进入负面清单	否	无	
4208	本溪县	高硝线	高肖线花岭一组台区	100	53.68	26.32	26.32	未进入负面清单	否	无	
4209	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心2号	200	22.8	114.40	114.40	未进入负面清单	否	无	
4210	本溪县	市温2号线	右寨子新区支#33变台	200	9.99	140.02	140.02	未进入负面清单	否	无	
4211	溪湖区	党石线	党石线赵地沟支#9柱上变压器（新）	200	13.56	132.88	132.88	未进入负面清单	否	无	
4212	高新区	歪街线5641	悦蓝湾10#箱变配电变压器	400	4.85	300.60	300.60	未进入负面清单	否	无	
4213	本溪县	清城线	清城线城西一二组变台	200	17.28	125.44	125.44	未进入负面清单	否	无	
4214	本溪县	连街线	顾家屯变压器	100	11.12	68.88	68.88	未进入负面清单	否	无	
4215	南芬区	塔新线	塔新线#295	50	60.72	9.64	9.64	未进入负面清单	否	无	
4216	本溪县	张谭线	张家堡六组B变压器	100	4.76	75.24	75.24	未进入负面清单	否	无	
4217	本溪县	连矿线	庙后沟变压器	50	35.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	
4218	本溪县	高硝线	高肖线花岭二组台区	100	28.05	51.95	51.95	未进入负面清单	否	无	
4219	本溪县	高田线	高田线高官四组台区	100	23.04	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	
4220	本溪县	东洋线	碱洋线大川A变台	100	31.96	48.04	48.04	未进入负面清单	否	无	
4221	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#26右11柱上变压器	315	8.53	225.13	225.13	未进入负面清单	否	无	
4222	本溪县	连街线	饮料厂变压器	400	42.21	151.16	151.16	未进入负面清单	否	无	
4223	桓仁县	章樾线	天健凤凰城C区5号箱变变压器	630	21.11	371.01	371.01	未进入负面清单	否	无	
4224	桓仁县	10kV回龙线	砬门三组	100	14.34	65.66	65.66	未进入负面清单	否	无	
4225	明山区	新立线531	10kV新立线育红#1箱变171间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无	

4226	溪湖区	后堡线	后堡线#9	200	23.56	112.88	112.88	未进入负面清单	否	无	
4227	南芬区	南玻线	20kV南玻线#31右2变台	100	17.04	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	
4228	本溪县	法铁线	直河四组台区	100	11.88	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	
4229	本溪县	田石线	下英虎背#071变台	50	37.6	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	
4230	本溪县	南碱线1042	南甸北阳B台区	50	11	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	
4231	溪湖区	北街线	北街线#40左9	400	4.48	302.08	302.08	未进入负面清单	否	无	
4232	溪湖区	党石线	党石线赵地沟支9#柱上变压器（新）	200	4.16	151.68	151.68	未进入负面清单	否	无	
4233	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室172间隔配电变压器	630	31.68	304.42	304.42	未进入负面清单	否	无	
4234	本溪县	连街线	连山关闯家堡B台区	100	13.76	66.24	66.24	未进入负面清单	否	无	
4235	溪湖区	后牛线	柳塘#8配电站#2变压器	500	12.12	339.40	339.40	未进入负面清单	否	无	
4236	明山区	明博线538	太古里#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	8	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	
4237	本溪县	张谭线	腰堡一台区	50	45.72	17.14	17.14	未进入负面清单	否	无	
4238	本溪县	市山线	马平沟A变压器	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	
4239	桓仁县	10kV八岔线	秀里一组	315	20.98	185.91	185.91	未进入负面清单	否	无	
4240	本溪县	连街线	连街线粮库居民区变台	160	19.4	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	
4241	本溪县	城徐线	草河城阳沟门B台区	200	15.42	129.16	129.16	未进入负面清单	否	无	
4242	溪湖区	彩街线	香溢府10#箱式	630	4.48	475.78	475.78	未进入负面清单	否	无	
4243	明山区	新华线5740	10kV新街线新街#12箱式变电站171间隔配电变压器	315	28.04	163.67	163.67	未进入负面清单	否	无	
4244	桓仁县	黑六线	刘家沟九组	50	42.44	18.78	18.78	未进入负面清单	否	无	
4245	本溪县	连矿线	连山关张家堡B台区	100	13.12	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	
4246	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组	50	73.68	3.16	3.16	未进入负面清单	否	无	
4247	溪湖区	后牛线	柳北#1箱式配电站变压器	400	9.96	280.16	280.16	未进入负面清单	否	无	
4248	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村4号	200	18.06	123.88	123.88	未进入负面清单	否	无	
4249	南芬区	南街线	南街线永安分#51右#8	200	13.64	132.72	132.72	未进入负面清单	否	无	
4250	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线72右4#变压器	200	45.3	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	
4251	桓仁县	10kV沙影线	北沟八组	50	23.4	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	
4252	本溪县	城套线2536	谢堡B变压器	100	41.72	38.28	38.28	未进入负面清单	否	无	
4253	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	315	28.76	161.41	161.41	未进入负面清单	否	无	

4254	桓仁县	10kV黄河线	点式楼2号箱变配电变压器	630	23.09	358.53	358.53	未进入负面清单	否	无	
4255	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#39变压器	100	30.3	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	
4256	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期3号箱变配电变压器	630	20.1	377.37	377.37	未进入负面清单	否	无	
4257	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分98#	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无	
4258	本溪县	汤关线	草河掌胡堡后屯B台区	50	25.92	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	
4259	溪湖区	彩水线	建工#4箱变#1变压器	500	22.28	288.60	288.60	未进入负面清单	否	无	
4260	溪湖区	程家1#线	程家#24箱式配电站变压器	630	12.67	424.18	424.18	未进入负面清单	否	无	
4261	溪湖区	程家1#线	程家#25箱式配电站变压器	500	20.68	296.60	296.60	未进入负面清单	否	无	
4262	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.12	271.52	271.52	未进入负面清单	否	无	
4263	桓仁县	10kV沙金线	四林五组2号	100	14.46	65.54	65.54	未进入负面清单	否	无	
4264	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	16.61	399.36	399.36	未进入负面清单	否	无	
4265	本溪县	南沟线	大龙湾#04变台	50	16.8	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	
4266	本溪县	连矿线	大宇台变压器	50	25.2	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	
4267	本溪县	城初线	草河城小白堡C变压器	50	58.48	10.76	10.76	未进入负面清单	否	无	
4268	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地2#箱式变电站间隔配电变压器	630	10.97	434.89	434.89	未进入负面清单	否	无	
4269	南芬区	东营线	10KV东营线#36	400	27.3	210.80	210.80	未进入负面清单	否	无	
4270	溪湖区	姚峪线	太子城五期8#箱变配电变压器	400	23.97	224.12	224.12	未进入负面清单	否	无	
4271	高新区	学院1#线	辽科馨苑2#箱变变压器	400	43.32	146.72	146.72	未进入负面清单	否	无	
4272	本溪县	山矿线	小市国营林场	50	12.42	33.79	33.79	未进入负面清单	否	无	
4273	溪湖区	河东线	河东线峪中17#箱变配电变压器	400	29.55	201.80	201.80	未进入负面清单	否	无	
4274	本溪县	市陈线	市陈线#1变压器	200	38	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	
4275	本溪县	祁北线	北沟四组B台区	50	77.09	1.46	1.46	未进入负面清单	否	无	
4276	桓仁县	10kV铧西线	高台子3号	100	8.25	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无	
4277	桓仁县	10kV沙影线	北沟一组	100	21.02	58.98	58.98	未进入负面清单	否	无	
4278	本溪县	汤沟线	詹家街变压器	100	40.66	39.34	39.34	未进入负面清单	否	无	
4279	溪湖区	彩铁线	彩进2#配电站#1变压器01	500	32.74	236.30	236.30	未进入负面清单	否	无	
4280	高新区	高宝线1241	10kV高宝线#6左1变压器	50	6.56	36.72	36.72	未进入负面清单	否	无	
4281	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#34	200	13.2	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	

4282	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.14	396.02	396.02	未进入负面清单	否	无	
4283	桓仁县	北城线	下古城村2号	100	26.92	53.08	53.08	未进入负面清单	否	无	
4284	本溪县	小区线8050	迎宾C区2号箱变配电变压器	500	18.53	307.35	307.35	未进入负面清单	否	无	
4285	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲1#箱变配电变压器	630	23.97	352.99	352.99	未进入负面清单	否	无	
4286	南芬区	南街线	南街线#19右2	400	31.29	194.84	194.84	未进入负面清单	否	无	
4287	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#105	100	22	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	
4288	南芬区	桥街线	10kV桥街线#59柱上变压器	400	9.96	280.16	280.16	未进入负面清单	否	无	
4289	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#3箱变高压间隔配电变压器	630	15.78	404.59	404.59	未进入负面清单	否	无	
4290	本溪县	盘崔线0153	东堡变压器	100	33.8	46.20	46.20	未进入负面清单	否	无	
4291	明山区	新春线5733	10kV新春线#105左2柱上变压器	315	52.7	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	
4292	桓仁县	黑六线	六道沟村	400	20.32	238.72	238.72	未进入负面清单	否	无	
4293	明山区	地照线1137	10kV地照线#28柱上变压器	400	6.42	294.32	294.32	未进入负面清单	否	无	
4294	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	22.52	229.92	229.92	未进入负面清单	否	无	
4295	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#57变压器	30	68.8	3.36	3.36	未进入负面清单	否	无	
4296	明山区	新崔线5732	10kV新崔线化工配电室171间隔配电变压器	315	42.97	116.64	116.64	未进入负面清单	否	无	
4297	本溪县	田魏线	魏堡洼子台区	200	34.71	90.58	90.58	未进入负面清单	否	无	
4298	桓仁县	10kV兰家线	金域花园#1箱变变压器	630	10.7	436.59	436.59	未进入负面清单	否	无	
4299	南芬区	何金1#	10kV何金1号线#19左分5#	400	8.65	285.40	285.40	未进入负面清单	否	无	
4300	溪湖区	喜欢线	峡沟分#12柱上变压器（新）	200	16.71	126.58	126.58	未进入负面清单	否	无	
4301	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分26左5-1左1柱上变压器	400	28.05	207.80	207.80	未进入负面清单	否	无	
4302	本溪县	法松线	松树台三组变台	200	37.73	84.54	84.54	未进入负面清单	否	无	
4303	本溪县	祁街线	东沟一组变压器	30	52.03	8.39	8.39	未进入负面清单	否	无	
4304	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十一组	100	59.82	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	
4305	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#10箱式变电站间隔单元配电变压器	630	2.39	488.94	488.94	未进入负面清单	否	无	
4306	桓仁县	黑双线	黑沟六组3号	100	27.24	52.76	52.76	未进入负面清单	否	无	
4307	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线30#右4	200	17.2	125.60	125.60	未进入负面清单	否	无	
4308	南芬区	南街线	龙湾新城1号箱变高压间隔配电变压器	400	10.41	278.36	278.36	未进入负面清单	否	无	
4309	本溪县	市陈线	市陈线#4变压器	250	51.49	71.28	71.28	未进入负面清单	否	无	

4310	桓仁县	10kV崔四线	五道沟二组	100	28.2	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	
4311	本溪县	连矿线	摩天岭李家堡变压器	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无	
4312	本溪县	南沟线	二道#139变台	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无	
4313	本溪县	南碱线1042	小峪河南B台区	200	16.86	126.28	126.28	未进入负面清单	否	无	
4314	本溪县	城初线	草河城大地沟B台区	50	7.28	36.36	36.36	未进入负面清单	否	无	
4315	南芬区	桥思线	桥思线#113	100	29.2	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	
4316	本溪县	掌崔线	滴咀子台区	50	7.12	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	
4317	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期4号箱变配电变压器	630	24.73	348.20	348.20	未进入负面清单	否	无	
4318	本溪县	连街线	石哈六组变压器	200	11.19	137.62	137.62	未进入负面清单	否	无	
4319	桓仁县	10kV南米线	大泉眼二组	315	11.92	214.45	214.45	未进入负面清单	否	无	
4320	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#14箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.33	303.35	303.35	未进入负面清单	否	无	
4321	桓仁县	10kV五镇线	五里甸七组	100	28.5	51.50	51.50	未进入负面清单	否	无	
4322	本溪县	市山线	黄金新城1#箱变配电变压器	500	21.66	291.70	291.70	未进入负面清单	否	无	
4323	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#2配电室172间隔配电变压器	630	7.46	457.00	457.00	未进入负面清单	否	无	
4324	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#1箱变171间隔配电变压器	400	30.4	198.40	198.40	未进入负面清单	否	无	
4325	桓仁县	黑柞线	柞树岭子村	200	25.12	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	
4326	本溪县	云街线	茫草三组变压器	100	24	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	
4327	桓仁县	10kV铧木线	蔡俄堡村内	400	22.72	229.12	229.12	未进入负面清单	否	无	
4328	本溪县	城初线	四棵树变压器	400	6.81	292.76	292.76	未进入负面清单	否	无	
4329	溪湖区	中彩1#线	彩河配电站1#变压器	630	18.29	388.77	388.77	未进入负面清单	否	无	
4330	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.14	370.82	370.82	未进入负面清单	否	无	
4331	平山区	崔立线3237	10kV崔立线#21右1柱上变压器	200	21.72	116.56	116.56	未进入负面清单	否	无	
4332	南芬区	东沟线	10kV东沟线#7	400	27.39	210.44	210.44	未进入负面清单	否	无	
4333	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分城子沟支#13变压器（新）	100	9.75	70.25	70.25	未进入负面清单	否	无	
4334	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#125	100	14.6	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无	
4335	本溪县	城套线2536	城套线瓦房C台区	50	34.4	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	
4336	本溪县	汤沟线	郑家大院变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负面清单	否	无	
4337	本溪县	掌崔线	大甸子变压器	200	22.2	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无	

4338	本溪县	市泉线	市泉线左分加油站箱变站内变压器	630	14.82	410.63	410.63	未进入负面清单	否	无	
4339	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟四组	100	11.26	68.74	68.74	未进入负面清单	否	无	
4340	本溪县	汤宋1号线	汤沟D台区	400	60.08	79.68	79.68	未进入负面清单	否	无	
4341	本溪县	汇源线	赛梨寨小客站台区	100	27.2	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	
4342	本溪县	汤沟线	草河掌刘堡B台区	100	20.08	59.92	59.92	未进入负面清单	否	无	
4343	桓仁县	10kV南米线	大泉眼三组	100	13.78	66.22	66.22	未进入负面清单	否	无	
4344	桓仁县	10kV二甸线	四道岭一组	100	19.4	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	
4345	桓仁县	10kV五三线	大镜沟八组	100	20.97	59.03	59.03	未进入负面清单	否	无	
4346	桓仁县	黑六线	刘家沟七组	100	21.4	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	
4347	本溪县	城初线	宋堡变压器	200	5.22	149.56	149.56	未进入负面清单	否	无	
4348	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#35右4变压器	100	20.2	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	
4349	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#8箱式变电站间隔单元配电变压器	630	19	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	
4350	桓仁县	10kV崔四线	三道河北沟	200	6.58	146.84	146.84	未进入负面清单	否	无	
4351	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#14变台	50	27.8	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	
4352	本溪县	市温2号线	市温2#线下堡分#02变台	250	21.07	147.33	147.33	未进入负面清单	否	无	
4353	溪湖区	北沟线	北沟线碾子沟支#14柱上变压器（新）	200	3.51	152.98	152.98	未进入负面清单	否	无	
4354	本溪县	小区线8050	和谐家园二期（1#箱变）配电变压器	400	13.16	267.36	267.36	未进入负面清单	否	无	
4355	本溪县	掌崔线	艾堡变压器	200	15.99	128.02	128.02	未进入负面清单	否	无	
4356	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#4箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	12.6	424.62	424.62	未进入负面清单	否	无	
4357	桓仁县	10kV八于线	于家堡八组	50	42.97	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	
4358	明山区	新华线5740	10kV新华线山水人家#3右1柱上变压器	200	6.93	146.14	146.14	未进入负面清单	否	无	
4359	溪湖区	程家1#线	程家#20箱式配电站变压器	630	12.57	424.81	424.81	未进入负面清单	否	无	
4360	桓仁县	天健线	龙锦花园5号箱变	400	32.05	191.80	191.80	未进入负面清单	否	无	
4361	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#163变压器	30	35.97	13.21	13.21	未进入负面清单	否	无	
4362	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#5箱变171间隔配电变压器	630	28.27	325.90	325.90	未进入负面清单	否	无	
4363	溪湖区	氰胺线	居仁#2配电室#1变压器	315	24.79	173.91	173.91	未进入负面清单	否	无	
4364	桓仁县	10kV铧西线	新农村新区2号	200	7.98	144.04	144.04	未进入负面清单	否	无	
4365	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔东配电室171间隔配电变压器	630	40.41	249.42	249.42	未进入负面清单	否	无	

4366	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组3号	50	62.93	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	
4367	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城6#箱式变电站间隔配电变压器	500	31.12	244.40	244.40	未进入负面清单	否	无	
4368	本溪县	田粘线	二十九中学#051变台	200	3.45	153.10	153.10	未进入负面清单	否	无	
4369	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#100左2变压器	200	13.65	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	
4370	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左2柱上变压器	400	17.2	251.20	251.20	未进入负面清单	否	无	
4371	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾A区3号箱变变压器	400	24.16	223.36	223.36	未进入负面清单	否	无	
4372	本溪县	小区线8050	迎宾小区52号箱变配电变压器	400	38.12	167.52	167.52	未进入负面清单	否	无	
4373	平山区	南解线5844	10kV南解线齐心配电室171间隔配电变压器	630	37.77	266.05	266.05	未进入负面清单	否	无	
4374	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#121右5变压器	400	57.54	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	
4375	溪湖区	北沟线	北沟线#216右7柱上变压器（新）	200	7.44	145.12	145.12	未进入负面清单	否	无	
4376	桓仁县	10kV五镇线	五里甸五组2号	50	11.98	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	
4377	本溪县	南沟线	太阳新村#021变台	200	15.57	128.86	128.86	未进入负面清单	否	无	
4378	南芬区	机修线	机修线#7	200	52.8	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	
4379	桓仁县	10kV普夹线	老漫子七组	100	16.34	63.66	63.66	未进入负面清单	否	无	
4380	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#6柱上变压器	315	60.53	61.33	61.33	未进入负面清单	否	无	
4381	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#44	200	12.33	135.34	135.34	未进入负面清单	否	无	
4382	桓仁县	10kV浑江线	府西箱变配电变压器	630	21.41	369.12	369.12	未进入负面清单	否	无	
4383	桓仁县	10kV铧西线	川里六、十组	250	21.62	145.95	145.95	未进入负面清单	否	无	
4384	本溪县	燕温线6951	迎水寺变台	400	16.2	255.20	255.20	未进入负面清单	否	无	
4385	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分2#	200	9.87	140.26	140.26	未进入负面清单	否	无	
4386	本溪县	清万线	万利村台沟三组	400	0.66	317.36	317.36	未进入负面清单	否	无	
4387	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#13箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.49	356.01	356.01	未进入负面清单	否	无	
4388	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐3#箱变配电变压器	500	27.41	262.95	262.95	未进入负面清单	否	无	
4389	南芬区	何宁线	10KV何宁线58号	315	22.48	181.19	181.19	未进入负面清单	否	无	
4390	本溪县	高田线	高田线水库住宅变压器	200	16.05	127.90	127.90	未进入负面清单	否	无	
4391	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#1箱变间隔配电变压器	630	29.87	315.82	315.82	未进入负面清单	否	无	
4392	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线#49左1	200	9.95	140.10	140.10	未进入负面清单	否	无	
4393	桓仁县	10kV联网线	和禹7号	100	38.88	41.12	41.12	未进入负面清单	否	无	

4394	南芬区	南玻线	南玻线#42	315	25.01	173.22	173.22	未进入负面清单	否	无	
4395	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分38#	200	20.04	119.92	119.92	未进入负面清单	否	无	
4396	本溪县	云街线	草河口铁路车站台区配电变压器	100	30.86	49.14	49.14	未进入负面清单	否	无	
4397	桓仁县	10kV江桓线	天泰#1箱变#2变压器	800	30.98	392.16	392.16	未进入负面清单	否	无	
4398	南芬区	施矿线	10kV施矿线三道沟分#18	200	6.89	146.22	146.22	未进入负面清单	否	无	
4399	桓仁县	10kV八于线	于家堡村	200	46.52	66.96	66.96	未进入负面清单	否	无	
4400	桓仁县	10kV江润线	金盛二期2号箱变配电变压器	630	16.73	398.60	398.60	未进入负面清单	否	无	
4401	桓仁县	10kV雅边线	老台十组2号	100	19.64	60.36	60.36	未进入负面清单	否	无	
4402	本溪县	法偏线	高官镇夹河D台	200	15.93	128.14	128.14	未进入负面清单	否	无	
4403	溪湖区	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#2变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无	
4404	桓仁县	崔城线	崔家街五组	315	15.99	201.63	201.63	未进入负面清单	否	无	
4405	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线60#	200	5.51	148.98	148.98	未进入负面清单	否	无	
4406	桓仁县	黑柞线	红石十组2号	100	26.76	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	
4407	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#1配电室171间隔配电变压器	400	48.88	124.48	124.48	未进入负面清单	否	无	
4408	南芬区	南玻线	南玻线解放分#5	100	33	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	
4409	本溪县	偏瓦线	高官偏岭村B台区	100	24.84	55.16	55.16	未进入负面清单	否	无	
4410	本溪县	南沟线	后台子#05变台	400	10.62	277.52	277.52	未进入负面清单	否	无	
4411	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	22.08	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	
4412	本溪县	山关线	山城子五组B台区	100	30.8	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	
4413	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	23.97	224.12	224.12	未进入负面清单	否	无	
4414	南芬区	施矿线	施矿线84#变台	50	19.88	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	
4415	本溪县	市温2号线	水库住宅2号箱变配电变压器	200	43.77	72.46	72.46	未进入负面清单	否	无	
4416	明山区	新立线531	10kV新街线新立#14箱式变压器171间隔配电变压器	315	10.13	220.09	220.09	未进入负面清单	否	无	
4417	本溪县	高硝线	高官肖家河六组B台区柱上-变压器	50	30.04	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	
4418	桓仁县	10kV江桓线	西关新村三区#1箱变变压器	1000	24.24	557.60	557.60	未进入负面清单	否	无	
4419	溪湖区	峪桃2#线	樱桃幼儿园旁箱变1-1#（用户）	630	9.46	444.40	444.40	未进入负面清单	否	无	
4420	桓仁县	10kV双业线	八道沟四、五组2号	50	0.07	39.97	39.97	未进入负面清单	否	无	
4421	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟三组	100	15.11	64.89	64.89	未进入负面清单	否	无	

4422	明山区	体明2号线528	10KV体明#2线#73左2变台	400	6.43	294.28	294.28	未进入负面清单	否	无	
4423	南芬区	南街线	南街线#28右3右4	315	16.83	198.99	198.99	未进入负面清单	否	无	
4424	溪湖区	柳塘线	铁路供暖箱变配电变压器	50	12.72	33.64	33.64	未进入负面清单	否	无	
4425	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#7箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	13.84	416.81	416.81	未进入负面清单	否	无	
4426	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期1号箱变配电变压器	500	4.64	376.80	376.80	未进入负面清单	否	无	
4427	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线曹家沟分#14柱上变压器	200	4.86	150.28	150.28	未进入负面清单	否	无	
4428	高新区	石管线	10kV石管线#31左2变压器	200	4.14	151.72	151.72	未进入负面清单	否	无	
4429	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#83柱上变压器（新）	100	39.21	40.79	40.79	未进入负面清单	否	无	
4430	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#72	10	73.36	0.66	0.66	未进入负面清单	否	无	
4431	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#4箱式配电站变压器	400	23.37	226.52	226.52	未进入负面清单	否	无	
4432	桓仁县	10kV四摇线	摇钱五组	100	21.58	58.42	58.42	未进入负面清单	否	无	
4433	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区#1箱变变压器	315	1.71	246.61	246.61	未进入负面清单	否	无	
4434	南芬区	机修线	机修线#11	400	17.04	251.84	251.84	未进入负面清单	否	无	
4435	本溪县	城初线	东瓦变压器	100	21.02	58.98	58.98	未进入负面清单	否	无	
4436	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期2号箱变变压器	400	20.61	237.56	237.56	未进入负面清单	否	无	
4437	南芬区	南街线	南街线#31左4	200	47.1	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	
4438	本溪县	张网线	张家堡新区1台	200	39.96	80.08	80.08	未进入负面清单	否	无	
4439	桓仁县	10kV沙影线	北沟十组	100	28.98	51.02	51.02	未进入负面清单	否	无	
4440	南芬区	东营线	北台荟萃园箱变配电变压器	630	19.35	382.10	382.10	未进入负面清单	否	无	
4441	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组3号	100	2.16	77.84	77.84	未进入负面清单	否	无	
4442	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡A变台	200	17.64	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无	
4443	桓仁县	10kV沙影线	影壁山四组	200	20.74	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	
4444	本溪县	市关线	小市村#2变压器	200	43.72	72.56	72.56	未进入负面清单	否	无	
4445	南芬区	何金1#	10kV何金1号线#33	400	1.77	312.92	312.92	未进入负面清单	否	无	
4446	桓仁县	铧江联网线420	果松川六组	200	14.08	131.84	131.84	未进入负面清单	否	无	
4447	本溪县	祁街线	正沟二组变压器	30	46.71	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	
4448	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.43	406.79	406.79	未进入负面清单	否	无	
4449	桓仁县	铧江联网线420	果松川三、四组	400	19.29	242.84	242.84	未进入负面清单	否	无	

4450	南芬区	下街线	下街线街里分#16变压器	200	16.59	126.82	126.82	未进入负面清单	否	无	
4451	桓仁县	10kV通天线	曲柳川四组	200	21.08	117.84	117.84	未进入负面清单	否	无	
4452	溪湖区	峪桃2#线	茗仙楼变电亭（用户）	400	32.55	189.80	189.80	未进入负面清单	否	无	
4453	溪湖区	北宁线	北宁线6#配电站1#变压器	500	16.68	316.60	316.60	未进入负面清单	否	无	
4454	桓仁县	天健线	龙锦花园2号箱变	500	24.93	275.35	275.35	未进入负面清单	否	无	
4455	溪湖区	梁家线	桃花源14号箱式变电站	630	5.14	471.62	471.62	未进入负面清单	否	无	
4456	桓仁县	黑六线	大东沟二组2号	100	28.32	51.68	51.68	未进入负面清单	否	无	
4457	桓仁县	10kV木河线	暖河子村	250	43.9	90.25	90.25	未进入负面清单	否	无	
4458	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#4箱变高压间隔配电变压器	630	33.97	289.99	289.99	未进入负面清单	否	无	
4459	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#14-1用户临时变压器	315	15.05	204.59	204.59	未进入负面清单	否	无	
4460	本溪县	南沟线	街里#051变台	200	48.81	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无	
4461	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#10箱式配电站变压器	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无	
4462	南芬区	桥房线	10kV桥房线#30右分#12	400	7.14	291.44	291.44	未进入负面清单	否	无	
4463	桓仁县	10kV二镇线	医院楼	200	24.16	111.68	111.68	未进入负面清单	否	无	
4464	桓仁县	10kV江润线	农民新区箱变#2变压器	630	18.98	384.43	384.43	未进入负面清单	否	无	
4465	溪湖区	梁家线	桃花源1号箱式变电站配电变压器	630	9.46	444.40	444.40	未进入负面清单	否	无	
4466	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#2	400	16.76	252.96	252.96	未进入负面清单	否	无	
4467	本溪县	城徐线	草河城林场住宅变台	200	28.28	103.44	103.44	未进入负面清单	否	无	
4468	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	20.07	239.72	239.72	未进入负面清单	否	无	
4469	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#35左2柱上变压器	400	15.99	256.04	256.04	未进入负面清单	否	无	
4470	本溪县	南沟线	东山#99变台	100	12.88	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	
4471	平山区	转山线3217	10kV转山线育阳#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	37.04	214.80	214.80	未进入负面清单	否	无	
4472	本溪县	碱魏线	碱厂二组变压器	400	42.36	150.56	150.56	未进入负面清单	否	无	
4473	明山区	新崔线5732	10千伏新崔线花好悦圆小区一期4号箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	500	10.36	348.20	348.20	未进入负面清单	否	无	
4474	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分52#	200	8.65	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无	
4475	溪湖区	后牛线	柳塘#10配电站站内变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无	
4476	本溪县	兰南线	新城子C台区	100	15	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	
4477	溪湖区	程家2#线	程家#8箱式配电站变压器	500	20.12	299.40	299.40	未进入负面清单	否	无	

4478	桓仁县	10kV雅河线	乡政府3号	200	21.33	117.34	117.34	未进入负面清单	否	无	
4479	桓仁县	10kV沙金线	四林五组	200	14.79	130.42	130.42	未进入负面清单	否	无	
4480	本溪县	山柜线	柜子石五组E台区	50	77.04	1.48	1.48	未进入负面清单	否	无	
4481	桓仁县	江城线	西关市场箱变配电变压器	630	3.46	482.20	482.20	未进入负面清单	否	无	
4482	本溪县	城初线	小白堡E台区柱上-变压器	200	8.74	142.52	142.52	未进入负面清单	否	无	
4483	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.9	300.50	300.50	未进入负面清单	否	无	
4484	本溪县	法松线	高官中寨子一组B台区	50	48.04	15.98	15.98	未进入负面清单	否	无	
4485	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左2柱上变压器	315	40.74	123.67	123.67	未进入负面清单	否	无	
4486	南芬区	露天矿线	露天矿线#77	400	55.13	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	
4487	本溪县	市山线	服务社变台	50	3.21	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	
4488	桓仁县	10kV五三线	大镜沟一组	100	17.76	62.24	62.24	未进入负面清单	否	无	
4489	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期1号箱变	630	14.38	413.41	413.41	未进入负面清单	否	无	
4490	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器1	315	57.22	71.76	71.76	未进入负面清单	否	无	
4491	本溪县	偏沿线	法合线三家子村B台区	200	18.4	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	
4492	溪湖区	后堡线	瑞馨#1配电站变压器	400	19.29	242.84	242.84	未进入负面清单	否	无	
4493	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分35#右5柱上变压器	200	10.24	139.52	139.52	未进入负面清单	否	无	
4494	本溪县	山关线	久才峪二三组B台区	200	58.91	42.18	42.18	未进入负面清单	否	无	
4495	本溪县	偏水线	高官偏岭E台区	200	27.69	104.62	104.62	未进入负面清单	否	无	
4496	本溪县	市温1号线	城西#1变台	315	57.7	70.25	70.25	未进入负面清单	否	无	
4497	南芬区	机修线	机修线#18右1	200	18.63	122.74	122.74	未进入负面清单	否	无	
4498	本溪县	山柜线	柜子石五组B台区	50	49.08	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	
4499	本溪县	张泉线	谭家堡三组变台	80	35.7	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	
4500	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡一、二组	200	47.04	65.92	65.92	未进入负面清单	否	无	
4501	溪湖区	党石线	党石线#88左7（新）	200	12.17	135.66	135.66	未进入负面清单	否	无	
4502	本溪县	偏水线	沿龙新村台区	100	34.32	45.68	45.68	未进入负面清单	否	无	
4503	本溪县	田石线	下沟甸子支#08变台	100	25.92	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	
4504	桓仁县	10kV江汇线	学府家园4号箱变配电变压器	315	21.24	185.09	185.09	未进入负面清单	否	无	
4505	本溪县	祁街线	正沟四组变压器	50	25.12	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	

4506	桓仁县	10kV双业线	东升三组2号	50	33.2	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	
4507	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线明检箱式变电站171间隔配电变压器	200	67.35	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	
4508	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组3号	100	29.79	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	
4509	明山区	新云1号线5738	10kV平顶山线#29左23柱上变压器	100	16.56	63.44	63.44	未进入负面清单	否	无	
4510	桓仁县	10kV铧西线	新农村四组	100	29.56	50.44	50.44	未进入负面清单	否	无	
4511	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.53	349.46	349.46	未进入负面清单	否	无	
4512	桓仁县	10kV联网线	和禹5号	200	28.11	103.78	103.78	未进入负面清单	否	无	
4513	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#24	400	26.01	215.96	215.96	未进入负面清单	否	无	
4514	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟六组	100	10.82	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	
4515	桓仁县	黑六线	大东沟村3号	315	10.19	219.90	219.90	未进入负面清单	否	无	
4516	南芬区	南玻线	南玻线细河分#20	160	10.43	111.31	111.31	未进入负面清单	否	无	
4517	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#2配电室171间隔配电变压器	630	21.14	370.82	370.82	未进入负面清单	否	无	
4518	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.22	395.51	395.51	未进入负面清单	否	无	
4519	溪湖区	北新线	北新线#51右2	100	66.21	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	
4520	本溪县	城初线	下佟B台区变压器	50	20.32	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无	
4521	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	7.58	362.10	362.10	未进入负面清单	否	无	
4522	溪湖区	党石线	党石线#61柱上变压器（新）	315	29.2	160.02	160.02	未进入负面清单	否	无	
4523	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分35#左13#柱上变压器	200	6.09	147.82	147.82	未进入负面清单	否	无	
4524	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	10.61	346.95	346.95	未进入负面清单	否	无	
4525	平山区	南解线5844	10kV南解线#63左5柱上变压器	200	38.48	83.04	83.04	未进入负面清单	否	无	
4526	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#2箱变171间隔配电变压器	500	30	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无	
4527	本溪县	张网线	YHG_山水倆城小区i组1#箱变配电变压器	500	17.42	312.90	312.90	未进入负面清单	否	无	
4528	明山区	明博线538	太古里#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.7	386.19	386.19	未进入负面清单	否	无	
4529	本溪县	汇源线	城沟二三组B台区	400	2.34	310.64	310.64	未进入负面清单	否	无	
4530	桓仁县	10kV普夹线	夹道子三组	100	21.3	58.70	58.70	未进入负面清单	否	无	
4531	明山区	新崔线5732	山水人家DE区2#箱变	315	37.83	132.84	132.84	未进入负面清单	否	无	
4532	本溪县	南沟线	南甸东明学校B台区	200	11.28	137.44	137.44	未进入负面清单	否	无	
4533	桓仁县	10kV联网线	电力工程公司	50	15.44	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	

4534	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分#1左5变压器	400	9.03	283.88	283.88	未进入负面清单	否	无	
4535	桓仁县	10kV江沿线	阳光保健	315	58.67	67.19	67.19	未进入负面清单	否	无	
4536	溪湖区	彩三线	彩三线#70右2	50	12.16	33.92	33.92	未进入负面清单	否	无	
4537	桓仁县	10kV木镇线	暖河子大坎子	315	17.36	197.32	197.32	未进入负面清单	否	无	
4538	本溪县	连街线	磨子沟变压器	50	46.32	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	
4539	本溪县	温泉线	同江峪五组变台	200	14.07	131.86	131.86	未进入负面清单	否	无	
4540	本溪县	张谭线	张家堡六组变压器	200	6.96	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无	
4541	溪湖区	北沟线	北沟线#116柱上变压器（新）	400	11.6	273.60	273.60	未进入负面清单	否	无	
4542	本溪县	云酸线	国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司	315	46.57	105.30	105.30	未进入负面清单	否	无	
4543	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡1号线大柳峪分57号变压器	100	21.42	58.58	58.58	未进入负面清单	否	无	
4544	南芬区	南街线	南街线#26	315	31.34	153.28	153.28	未进入负面清单	否	无	
4545	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.32	194.72	194.72	未进入负面清单	否	无	
4546	溪湖区	氰胺线	居仁#2配电室#2变压器	315	19.21	191.49	191.49	未进入负面清单	否	无	
4547	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#9变压器	50	37.04	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	
4548	溪湖区	党石线	党石线崔地沟支#19柱上变压器（新）	50	21.66	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	
4549	溪湖区	北新线	北新线42#右17	315	2.7	243.50	243.50	未进入负面清单	否	无	
4550	溪湖区	党校线	绿地山水城#9箱式配电站间隔配电变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负面清单	否	无	
4551	桓仁县	10kV木河线	暖河子六组	315	20.46	187.55	187.55	未进入负面清单	否	无	
4552	溪湖区	后牛线	后牛线#60左20	100	34.04	45.96	45.96	未进入负面清单	否	无	
4553	溪湖区	彩水线	海景#2箱变变压器	500	30.05	249.75	249.75	未进入负面清单	否	无	
4554	本溪县	田石线	大堡中学#58变台	400	7.71	289.16	289.16	未进入负面清单	否	无	
4555	桓仁县	10kV沙金线	下甸子九组	200	22.05	115.90	115.90	未进入负面清单	否	无	
4556	溪湖区	峪党线	峪党线#11柱上变压器	200	32.96	94.08	94.08	未进入负面清单	否	无	
4557	桓仁县	10kV浑江线	一建变台	400	15.1	259.60	259.60	未进入负面清单	否	无	
4558	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#49柱上变压器	315	27.09	166.67	166.67	未进入负面清单	否	无	
4559	南芬区	南路线	河畔小区#2箱变#1配电变压器	400	40.32	158.72	158.72	未进入负面清单	否	无	
4560	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际2#箱变2配电变压器	400	22.88	228.48	228.48	未进入负面清单	否	无	
4561	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#154右15变压器	200	45.36	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	

4562	溪湖区	喜欢线	欢岭线峡沟分#53柱上变压器（新）	200	7.27	145.46	145.46	未进入负面清单	否	无	
4563	溪湖区	姚富#2线	华溪#2箱式配电站变压器	400	25.92	216.32	216.32	未进入负面清单	否	无	
4564	溪湖区	河畔线4533	河畔#7配电站#1变压器	630	8.27	451.90	451.90	未进入负面清单	否	无	
4565	溪湖区	北沟线	北沟线#65柱上变压器	200	13.68	132.64	132.64	未进入负面清单	否	无	
4566	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期2#配电变压器	400	30.25	199.00	199.00	未进入负面清单	否	无	
4567	桓仁县	天健线	隆兴#2箱变变压器	400	23	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	
4568	南芬区	下街线	下街线下深分#40左1	100	10.6	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	
4569	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#1左1	400	63.03	67.88	67.88	未进入负面清单	否	无	
4570	本溪县	法清线	高官红光村B台区	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	无	
4571	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线崴子分#27左5	200	18.8	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	
4572	南芬区	南街线	南街线国税分#3	200	25.12	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	
4573	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华厦花园6（用户）	630	2.13	490.58	490.58	未进入负面清单	否	无	
4574	本溪县	城套线2536	城套线套峪李堡变压器	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无	
4575	溪湖区	河东线	河畔#2配电站#2变压器	630	14.59	412.08	412.08	未进入负面清单	否	无	
4576	本溪县	碱魏线	碱魏线赵堡一组B变压器	100	13.68	66.32	66.32	未进入负面清单	否	无	
4577	桓仁县	10kV黄河线	森茂箱变变压器	630	29.24	319.79	319.79	未进入负面清单	否	无	
4578	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#6箱式配电站变压器	500	19.07	304.65	304.65	未进入负面清单	否	无	
4579	本溪县	城套线2536	阳沟B台区	50	10.88	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	
4580	明山区	体化线4039	10kV体化线#5柱上变压器	200	36.56	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	
4581	溪湖区	梁家线	梁家线#127右7柱上变压器	200	30.9	98.20	98.20	未进入负面清单	否	无	
4582	桓仁县	10kV联网线	五女新城三期2号箱变	630	36.91	271.47	271.47	未进入负面清单	否	无	
4583	本溪县	南石线	南甸石矿1#箱变间隔配电变压器	500	11.12	344.40	344.40	未进入负面清单	否	无	
4584	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡六组变台	200	14.2	131.60	131.60	未进入负面清单	否	无	
4585	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#12箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	25.64	342.47	342.47	未进入负面清单	否	无	
4586	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#24柱上变压器	400	27.46	210.16	210.16	未进入负面清单	否	无	
4587	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组B变台	400	11.61	273.56	273.56	未进入负面清单	否	无	
4588	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#3右4柱上变压器	100	26.24	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	
4589	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#15	315	3.3	241.61	241.61	未进入负面清单	否	无	

4590	平山区	南解线5844	10kV南解线石子街配电室171间隔配电变压器	630	51.7	178.29	178.29	未进入负面清单	否	无	
4591	本溪县	祁街线	707A变压器	200	10.86	138.28	138.28	未进入负面清单	否	无	
4592	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#175开关左2柱上变压器	315	29.1	160.34	160.34	未进入负面清单	否	无	
4593	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#3变压器	315	54.67	79.79	79.79	未进入负面清单	否	无	
4594	桓仁县	10kV沙金线	金坑三组	50	59.23	10.39	10.39	未进入负面清单	否	无	
4595	本溪县	城街线	草河城河南B台区	100	18.44	61.56	61.56	未进入负面清单	否	无	
4596	桓仁县	10kV铧西线	川里八组	100	22	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	
4597	本溪县	祁街线	正沟一组变压器	30	51.53	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	
4598	南芬区	选矿线	选矿线#85右1左4	315	33.94	145.09	145.09	未进入负面清单	否	无	
4599	本溪县	汇源线	城沟二组综合变压器	200	45.38	69.24	69.24	未进入负面清单	否	无	
4600	桓仁县	10kV江桓线	地震办	315	35.89	138.95	138.95	未进入负面清单	否	无	
4601	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城4#箱变1配电变压器	400	21.3	234.80	234.80	未进入负面清单	否	无	
4602	本溪县	市山线	黄金新城3#箱变配电变压器	400	16.08	255.68	255.68	未进入负面清单	否	无	
4603	溪湖区	河东线	河东线峪中12#箱变配电变压器	630	14.38	413.41	413.41	未进入负面清单	否	无	
4604	本溪县	连街线	中河三道河变压器	100	19.22	60.78	60.78	未进入负面清单	否	无	
4605	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#1箱变高压间隔配电变压器	630	32.35	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
4606	溪湖区	河东线	河畔#1配电站#2变压器	630	11.77	429.85	429.85	未进入负面清单	否	无	
4607	本溪县	南石线	黄岗子分#01变台	200	18.96	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无	
4608	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷6#箱变高压间隔配电变压器	315	33.3	147.11	147.11	未进入负面清单	否	无	
4609	桓仁县	10kV江桓线	清一区箱变变压器	800	25.46	436.32	436.32	未进入负面清单	否	无	
4610	桓仁县	10kV普夹线	夹道子二组	315	9.96	220.63	220.63	未进入负面清单	否	无	
4611	本溪县	清城线	清城线城西六组变台	100	18.44	61.56	61.56	未进入负面清单	否	无	
4612	本溪县	云街线	茫草六组变压器	200	8.94	142.12	142.12	未进入负面清单	否	无	
4613	溪湖区	北沟线	北沟线#166右2柱上变压器（新）	200	17.31	125.38	125.38	未进入负面清单	否	无	
4614	南芬区	何富线	10kV何富线104#	400	53.79	104.84	104.84	未进入负面清单	否	无	
4615	溪湖区	后牛线	柳塘配电站变压器	500	13.6	332.00	332.00	未进入负面清单	否	无	
4616	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子村	400	60.9	76.40	76.40	未进入负面清单	否	无	
4617	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭支#13	200	12.75	134.50	134.50	未进入负面清单	否	无	

4618	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#16	400	15.39	258.44	258.44	未进入负面清单	否	无	
4619	平山区	南永线5845	10kV南永线市场街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.57	424.81	424.81	未进入负面清单	否	无	
4620	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#26	30	31.8	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	
4621	高新区	高堡2号线1251	10kV高堡2#线#141左1柱上变压器	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	无	
4622	本溪县	高硝线	高肖线肖家河四组台区	50	31.58	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	
4623	溪湖区	彩街线	彩胜#1配电室2#变压器	500	43.76	181.20	181.20	未进入负面清单	否	无	
4624	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#23柱上变压器	400	13.88	264.48	264.48	未进入负面清单	否	无	
4625	溪湖区	牛街线	新区2#线#109柱上变压器	200	28.2	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	
4626	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线#120	200	4.68	150.64	150.64	未进入负面清单	否	无	
4627	桓仁县	10kV双拐线	西古城村	315	27.34	165.88	165.88	未进入负面清单	否	无	
4628	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室172间隔配电变压器	630	29.65	317.21	317.21	未进入负面清单	否	无	
4629	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#43变压器	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	无	
4630	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#58柱上变压器	400	25.03	219.88	219.88	未进入负面清单	否	无	
4631	明山区	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2-2变压器	315	46.67	104.99	104.99	未进入负面清单	否	无	
4632	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔六、七组	100	17.83	62.17	62.17	未进入负面清单	否	无	
4633	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#9柱上变压器	200	37.56	84.88	84.88	未进入负面清单	否	无	
4634	本溪县	山关线	山城子一组变台	400	44.52	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无	
4635	溪湖区	彩街线	工业#4箱变变压器	315	8.57	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无	
4636	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡八组	100	10.68	69.32	69.32	未进入负面清单	否	无	
4637	高新区	张街线	10kV张街线南沟分#23变压器	30	24.47	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	
4638	南芬区	塔冰线	塔冰线大冰沟分#30	100	22.8	57.20	57.20	未进入负面清单	否	无	
4639	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#15	50	10.32	34.84	34.84	未进入负面清单	否	无	
4640	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171右7右1柱上变压器	315	67.47	39.47	39.47	未进入负面清单	否	无	
4641	南芬区	东沟线	10kV东沟线71#	200	47.2	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
4642	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分49#	200	13.88	132.24	132.24	未进入负面清单	否	无	
4643	桓仁县	10kV浑江线	东山中学	315	18.62	193.35	193.35	未进入负面清单	否	无	
4644	桓仁县	北牛线	湾龙背二组	200	17.9	124.20	124.20	未进入负面清单	否	无	
4645	溪湖区	北宁线	北宁线3#配电站1#变压器	500	20.8	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	

4646	溪湖区	后牛线	柳塘#7配电站变压器	630	14.79	410.82	410.82	未进入负面清单	否	无	
4647	本溪县	偏沿线	法合线三家子村台区	400	17.18	251.28	251.28	未进入负面清单	否	无	
4648	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣山庄三期箱变变压器	630	24.95	346.82	346.82	未进入负面清单	否	无	
4649	桓仁县	10kV双拐线	上甸子五组	100	18.34	61.66	61.66	未进入负面清单	否	无	
4650	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#65变压器	200	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	无	
4651	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲4#箱变配电变压器	630	41.97	239.59	239.59	未进入负面清单	否	无	
4652	本溪县	张网线	香磨七组变压器	400	29.26	202.96	202.96	未进入负面清单	否	无	
4653	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#4右3变压器	400	7.79	288.84	288.84	未进入负面清单	否	无	
4654	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期2号箱变变压器	630	23.24	357.59	357.59	未进入负面清单	否	无	
4655	本溪县	汇源线	城沟二组B台区	100	25.48	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无	
4656	溪湖区	彩水线	大东5#配电站变压器	400	23.56	225.76	225.76	未进入负面清单	否	无	
4657	桓仁县	北城线	下古城子小区箱变	400	23.1	227.60	227.60	未进入负面清单	否	无	
4658	桓仁县	北屯线	友谊一组	315	20.14	188.56	188.56	未进入负面清单	否	无	
4659	南芬区	施矿线	施矿线三道沟分50#变台	50	11.92	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	
4660	平山区	中永线5532	10千伏中永线丹霞1号箱式配电站171间隔配电变压器	630	44.98	220.63	220.63	未进入负面清单	否	无	
4661	桓仁县	10kV联网线	通天五组2号	100	26.91	53.09	53.09	未进入负面清单	否	无	
4662	桓仁县	10kV联网线	高炉山东	200	20.62	118.76	118.76	未进入负面清单	否	无	
4663	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#4箱式配电站变压器	400	31.98	192.08	192.08	未进入负面清单	否	无	
4664	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#5柱上变压器	315	22.48	181.19	181.19	未进入负面清单	否	无	
4665	桓仁县	10kV回龙线	回龙二组2号	100	58.23	21.77	21.77	未进入负面清单	否	无	
4666	溪湖区	彩街线	彩纺箱变#1变压器	400	49.95	120.20	120.20	未进入负面清单	否	无	
4667	明山区	体消线4047	10kV体消线永安配变室171间隔配电变压器	630	55.02	157.37	157.37	未进入负面清单	否	无	
4668	本溪县	张网线	山水郦城二期#6箱变配电变压器	630	21.83	366.47	366.47	未进入负面清单	否	无	
4669	本溪县	市纺线	1#变压器	1600	26.88	849.92	849.92	未进入负面清单	否	无	
4670	本溪县	高滚线	滚子沟七组B变压器	100	56	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	
4671	桓仁县	北牛线	大牛沟一组	100	43.94	36.06	36.06	未进入负面清单	否	无	
4672	桓仁县	10kV浑江线	龙宝家园箱变#2变压器	800	23.4	452.80	452.80	未进入负面清单	否	无	
4673	溪湖区	姚富#2线	华溪#4箱式配电站变压器	400	36.64	173.44	173.44	未进入负面清单	否	无	

4674	溪湖区	牛街线	新区2#线#89柱上变压器（新）	30	71.52	2.54	2.54	未进入负面清单	否	无	
4675	本溪县	南沟线	糖房#46变台	200	12.21	135.58	135.58	未进入负面清单	否	无	
4676	溪湖区	氰胺线	郧城F区1#配电站（用户）配电变压器	630	15.11	408.81	408.81	未进入负面清单	否	无	
4677	桓仁县	10kV木新线	木盂子五组	315	20.27	188.15	188.15	未进入负面清单	否	无	
4678	溪湖区	河东线	河畔#1配电站#1变压器	630	10.25	439.43	439.43	未进入负面清单	否	无	
4679	南芬区	桥玻线	桥玻线#13左6	200	19.98	120.04	120.04	未进入负面清单	否	无	
4680	本溪县	市温1号线	惠泽园3#变台	200	29.25	101.50	101.50	未进入负面清单	否	无	
4681	本溪县	法清线	法台五组变台	100	63.32	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	
4682	桓仁县	10kV通天线	曲柳川一组2号	100	45.16	34.84	34.84	未进入负面清单	否	无	
4683	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右26柱上变压器（新）	100	17.46	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	
4684	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	14.44	262.24	262.24	未进入负面清单	否	无	
4685	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#45柱上变压器	200	32.7	94.60	94.60	未进入负面清单	否	无	
4686	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚五组	100	45.76	34.24	34.24	未进入负面清单	否	无	
4687	南芬区	南街线	南街线#20右11	50	61.92	9.04	9.04	未进入负面清单	否	无	
4688	明山区	新华线5740	10kV新街线新街#13箱式变电站171间隔配电变压器	315	4.11	239.05	239.05	未进入负面清单	否	无	
4689	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右15柱上变压器	100	9.74	70.26	70.26	未进入负面清单	否	无	
4690	溪湖区	奚堡线	奚堡线170右9新建100变台	50	6.12	36.94	36.94	未进入负面清单	否	无	
4691	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园#1配电室171间隔配电变压器	630	44.7	222.39	222.39	未进入负面清单	否	无	
4692	桓仁县	10kV双业线	八道沟四、五组	315	16.68	199.46	199.46	未进入负面清单	否	无	
4693	本溪县	碱魏2号线1575	胡堡岭前支#29变台	50	11.52	34.24	34.24	未进入负面清单	否	无	
4694	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十四组	50	22.44	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	
4695	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#39	200	9.85	140.30	140.30	未进入负面清单	否	无	
4696	本溪县	云街线	云盘九组变压器	200	37.57	84.86	84.86	未进入负面清单	否	无	
4697	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#2	400	23.06	227.76	227.76	未进入负面清单	否	无	
4698	桓仁县	10kV崔四线	大甸子九组	100	21.68	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	
4699	南芬区	塔冰线	塔冰线#379右3	50	39.48	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	
4700	桓仁县	10kV崔四线	四河三组2号	200	28.85	102.30	102.30	未进入负面清单	否	无	
4701	溪湖区	北新线	北新线#33	100	69.92	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	

4702	本溪县	城套线2536	岭后吴堡变压器	50	18.96	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	
4703	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#60变压器	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无	
4704	桓仁县	10kV南米线	荒沟里一组	100	24.96	55.04	55.04	未进入负面清单	否	无	
4705	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园2#箱变配电变压器	630	20.14	377.12	377.12	未进入负面清单	否	无	
4706	溪湖区	彩水线	建工#2箱变#1变压器	500	39.01	204.95	204.95	未进入负面清单	否	无	
4707	溪湖区	柳塘线	站前亭式配电站#1变压器	630	53.71	165.63	165.63	未进入负面清单	否	无	
4708	本溪县	市温2号线	右寨子新区支#34变台	200	25.26	109.48	109.48	未进入负面清单	否	无	
4709	本溪县	兰台线	兰河二道沟变台	30	60	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	
4710	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41左5-1柱上变压器	100	25.24	54.76	54.76	未进入负面清单	否	无	
4711	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组2号	50	26.58	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	
4712	本溪县	高矿线	高官村B台区	200	43.77	72.46	72.46	未进入负面清单	否	无	
4713	本溪县	田石线	和谐2号配电变压器	500	19.04	304.80	304.80	未进入负面清单	否	无	
4714	桓仁县	黑柞线	大川村	400	36.54	173.84	173.84	未进入负面清单	否	无	
4715	溪湖区	喜欢线	峡沟分#32柱上变压器（新）	200	22.83	114.34	114.34	未进入负面清单	否	无	
4716	桓仁县	北牛线	湾龙背一组	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	无	
4717	本溪县	祁街线	祁家堡七组变压器	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无	
4718	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#31	400	13.11	267.56	267.56	未进入负面清单	否	无	
4719	明山区	体联1号线4037	YHG_体联#1线九鼎站（用户）	400	18.55	245.80	245.80	未进入负面清单	否	无	
4720	本溪县	祁街线	西沟一组变压器	50	16.76	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无	
4721	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#34变压器	200	17.28	125.44	125.44	未进入负面清单	否	无	
4722	桓仁县	10kV八镇线	八里甸五组	100	25.76	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	
4723	本溪县	市街线	YHG_正佳3#箱变配电变压器	400	35.05	179.80	179.80	未进入负面清单	否	无	
4724	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期1号箱变配电变压器	630	4.35	476.60	476.60	未进入负面清单	否	无	
4725	桓仁县	北牛线	湾龙背四组	200	19.08	121.84	121.84	未进入负面清单	否	无	
4726	桓仁县	北牛线	湾龙背村	200	31.53	96.94	96.94	未进入负面清单	否	无	
4727	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#5箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	10.41	438.42	438.42	未进入负面清单	否	无	
4728	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	21.34	293.30	293.30	未进入负面清单	否	无	
4729	本溪县	碱魏线	九龙新区A分#02变台	400	13.52	265.92	265.92	未进入负面清单	否	无	

4730	本溪县	高滚线	高滚线安家新村变压器	200	29.05	101.90	101.90	未进入负面清单	否	无	
4731	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#42右7	400	39.39	162.44	162.44	未进入负面清单	否	无	
4732	溪湖区	后堡线	后堡线#26右1大堡配电亭站内变压器	400	22.65	229.40	229.40	未进入负面清单	否	无	
4733	本溪县	盘崔线0153	草河掌西堡B台区	100	35.2	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	
4734	本溪县	佳宝线	观音阁新区变压器	400	12	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	
4735	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期#3箱变变压器	630	20.14	377.12	377.12	未进入负面清单	否	无	
4736	南芬区	下施1#线	下施1#线苗家分69#变台	100	5.52	74.48	74.48	未进入负面清单	否	无	
4737	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城5#箱式变电站间隔配电变压器	630	29.57	317.71	317.71	未进入负面清单	否	无	
4738	桓仁县	北屯线	英英沟经济开发区	100	6.68	73.32	73.32	未进入负面清单	否	无	
4739	高新区	石药线	10kV石药线59#左7左3柱上变压器	400	13.72	265.12	265.12	未进入负面清单	否	无	
4740	本溪县	汇源线	达官寨村一组变压器	400	7.44	290.24	290.24	未进入负面清单	否	无	
4741	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品7号箱变配电变压器	630	2.41	488.82	488.82	未进入负面清单	否	无	
4742	本溪县	市街线	市街线#16变台	315	73.21	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	
4743	桓仁县	北长线	横道川八组	100	13.44	66.56	66.56	未进入负面清单	否	无	
4744	桓仁县	10kV二镇线	小区1号	400	13.65	265.40	265.40	未进入负面清单	否	无	
4745	南芬区	塔新线	塔新线#261	100	40.16	39.84	39.84	未进入负面清单	否	无	
4746	本溪县	城套线2536	河沿B变压器	100	21.28	58.72	58.72	未进入负面清单	否	无	
4747	高新区	张街线	10kV张街线#74变压器	400	14.7	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无	
4748	南芬区	施家线	10kV施家线#51	200	9.64	140.72	140.72	未进入负面清单	否	无	
4749	溪湖区	梁家线	桃花源12号箱式变电站	630	4.44	476.03	476.03	未进入负面清单	否	无	
4750	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	14.72	326.40	326.40	未进入负面清单	否	无	
4751	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#2箱式变电站间隔配电变压器	630	17.94	390.98	390.98	未进入负面清单	否	无	
4752	溪湖区	彩街线	彩纺箱变#2变压器	400	11.45	274.20	274.20	未进入负面清单	否	无	
4753	本溪县	连矿线	连山关铁匠沟B台区	50	34.24	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	
4754	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安#2配电室172间隔配电变压器	400	38.36	166.56	166.56	未进入负面清单	否	无	
4755	溪湖区	河东线	明翠山庄3#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	26.95	334.22	334.22	未进入负面清单	否	无	
4756	本溪县	市泉线	过境路#2变压器	400	37.65	169.40	169.40	未进入负面清单	否	无	
4757	桓仁县	10kV江汇线	西关六组	200	42.58	74.84	74.84	未进入负面清单	否	无	

4758	桓仁县	10kV中心线	东批发市场箱变变压器	630	24.38	350.41	350.41	未进入负面清单	否	无	
4759	本溪县	高滚线	高滚线红石二组变压器	100	24.4	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	
4760	本溪县	兰城线	城门一组B变台	100	31.8	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	
4761	桓仁县	10kV二镇线	48家变台	200	5.61	148.78	148.78	未进入负面清单	否	无	
4762	本溪县	东碱线	鹿厂变台	50	3.68	38.16	38.16	未进入负面清单	否	无	
4763	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期5号箱变171间隔配电变压器	630	14.29	413.97	413.97	未进入负面清单	否	无	
4764	桓仁县	黑六线	大东沟二组3号	100	11.36	68.64	68.64	未进入负面清单	否	无	
4765	溪湖区	北联线	北联线#30右4#右分#2	200	14.76	130.48	130.48	未进入负面清单	否	无	
4766	溪湖区	韩家线	韩家线#66柱上变压器	100	7.2	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	
4767	本溪县	连街线	石哈七组变压器	200	18.78	122.44	122.44	未进入负面清单	否	无	
4768	高新区	西石线	10kV西石线#27右11柱上变压器	400	53.95	104.20	104.20	未进入负面清单	否	无	
4769	本溪县	祁镁线	云盘五组B台区	50	40.56	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无	
4770	溪湖区	牛街线	10kV新区2#线#22住上变压器	200	52.65	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	
4771	高新区	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司1#箱变配电变压器	400	24.15	223.40	223.40	未进入负面清单	否	无	
4772	桓仁县	10kV崔六线	六河村	400	50.1	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	
4773	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾A区1号箱变变压器	630	21.59	367.98	367.98	未进入负面清单	否	无	
4774	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	47.72	161.40	161.40	未进入负面清单	否	无	
4775	明山区	姚家线4345	10kV姚家线#28右16柱上变压器	50	41.84	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	
4776	桓仁县	10kV沙金线	下甸子九组3号	200	13.98	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无	
4777	桓仁县	10kV回龙线	爬宝五组	100	26.9	53.10	53.10	未进入负面清单	否	无	
4778	平山区	体联1号线4037	10kV南永线明珠配电室171间隔配电变压器	630	15.68	405.22	405.22	未进入负面清单	否	无	
4779	本溪县	兰南线	边沟B变台	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	无	
4780	本溪县	云街线	茫草二组变压器	100	25.94	54.06	54.06	未进入负面清单	否	无	
4781	平山区	南地线3221	10kV南地线建工配电站171间隔配电变压器	800	49.11	247.12	247.12	未进入负面清单	否	无	
4782	桓仁县	10kV崔四线	三道河一组	100	37.34	42.66	42.66	未进入负面清单	否	无	
4783	南芬区	桥思线	桥思线#163右#9	100	34.56	45.44	45.44	未进入负面清单	否	无	
4784	本溪县	连矿线	黄岭村变压器	200	12.9	134.20	134.20	未进入负面清单	否	无	
4785	本溪县	高滚线	高滚线花岭堡台区	200	47.22	65.56	65.56	未进入负面清单	否	无	

4786	桓仁县	天健线	丽水一区箱变变压器	800	22.76	457.92	457.92	未进入负面清单	否	无	
4787	桓仁县	10kV双业线	10kV双业线北沟三组3号	200	29.55	100.90	100.90	未进入负面清单	否	无	
4788	桓仁县	10kV崔六线	杨家街四组	100	8.76	71.24	71.24	未进入负面清单	否	无	
4789	桓仁县	天健线	鸿运鑫城2号箱变配电变压器	500	30.14	249.30	249.30	未进入负面清单	否	无	
4790	本溪县	市煤线	市煤线雅尔公寓支#1箱式变柜内变压器	400	27.64	209.44	209.44	未进入负面清单	否	无	
4791	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分31#	200	3.86	152.28	152.28	未进入负面清单	否	无	
4792	本溪县	城套线2536	郭堡变压器	100	25.2	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	
4793	桓仁县	10kV木新线	高俭地五组	100	16.8	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	
4794	本溪县	兰台线	西沟分#09变台	50	3.88	38.06	38.06	未进入负面清单	否	无	
4795	高新区	石化线	10kV石化线#26左1变压器	100	22.68	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	
4796	桓仁县	10kV双拐线	东古城村	400	31.15	195.40	195.40	未进入负面清单	否	无	
4797	本溪县	城街线	草河城D变压器	100	43.95	36.05	36.05	未进入负面清单	否	无	
4798	溪湖区	北街线	北街线36#右分12#	200	40.59	78.82	78.82	未进入负面清单	否	无	
4799	平山区	东路线3224	10kV东路线东风配电室173间隔配电变压器	400	60.24	79.04	79.04	未进入负面清单	否	无	
4800	本溪县	市温1号线	YHG_惠泽园箱变配电变压器	400	55.85	96.60	96.60	未进入负面清单	否	无	
4801	本溪县	田全线	小住宅变压器	400	7.76	288.96	288.96	未进入负面清单	否	无	
4802	溪湖区	喜砬线	喜砬线兴隆分碾子沟分8#柱上变压器	30	18.6	18.42	18.42	未进入负面清单	否	无	
4803	桓仁县	10kV铎二线	碑登二组	100	44.8	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	
4804	桓仁县	10kV八镇线	柞木台五组2号	50	40.4	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	
4805	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔六组	50	44.8	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	
4806	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村2号	200	34.46	91.08	91.08	未进入负面清单	否	无	
4807	本溪县	东碱线	碱洋线车轱辘沟变台	50	14.88	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	
4808	南芬区	南街线	南街线#31左3右4	200	26.73	106.54	106.54	未进入负面清单	否	无	
4809	桓仁县	黑六线	大东沟村	400	13.54	265.84	265.84	未进入负面清单	否	无	
4810	本溪县	田魏线	魏堡村变压器	50	34.91	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	
4811	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#4右9柱上变压器（新）	200	6.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	无	
4812	明山区	银行线4338	YHG_(备)银行线银行开闭所 银行2#箱变（用户）	630	45.98	214.33	214.33	未进入负面清单	否	无	
4813	高新区	西石线	10kV西石线25#柱上变压器	200	18.21	123.58	123.58	未进入负面清单	否	无	

4814	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#60柱上变压器	200	37.83	84.34	84.34	未进入负面清单	否	无	
4815	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.03	421.91	421.91	未进入负面清单	否	无	
4816	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#30右25柱上变压器	100	8.97	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无	
4817	本溪县	市山线	炮指连B变压器	100	9.65	70.35	70.35	未进入负面清单	否	无	
4818	本溪县	高滚线	高滚线花岭八组台区（西沟）	100	31.48	48.52	48.52	未进入负面清单	否	无	
4819	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园2号箱变	630	10.41	438.42	438.42	未进入负面清单	否	无	
4820	本溪县	碱魏线	赵堡分#54变台	100	42.76	37.24	37.24	未进入负面清单	否	无	
4821	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#129	200	30.81	98.38	98.38	未进入负面清单	否	无	
4822	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#38柱上变压器（新）	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	无	
4823	溪湖区	氰胺线	和谐7#配电站变压器	630	15.37	407.17	407.17	未进入负面清单	否	无	
4824	桓仁县	10kV回龙线	砬门村部小区	315	17.93	195.52	195.52	未进入负面清单	否	无	
4825	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分1左12#变压器（用户）	500	2.27	388.65	388.65	未进入负面清单	否	无	
4826	南芬区	南玻线	南玻线#31右5	100	33.92	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	
4827	本溪县	市温2号线	水库住宅箱变	200	51.9	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	
4828	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#9柱上变压器	400	10.2	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	
4829	本溪县	法高线	法高线偏岭D台区	100	22.76	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	
4830	桓仁县	10kV双北线	偏岭村2号	200	13.32	133.36	133.36	未进入负面清单	否	无	
4831	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#20柱上变压器	200	13.44	133.12	133.12	未进入负面清单	否	无	
4832	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右5	200	28.26	103.48	103.48	未进入负面清单	否	无	
4833	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分97#	200	6.87	146.26	146.26	未进入负面清单	否	无	
4834	平山区	东明线3225	10kV东明线中心配电室171间隔配电变压器	400	44.52	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无	
4835	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑一期1号箱变	1000	30.56	494.40	494.40	未进入负面清单	否	无	
4836	本溪县	汤沟线	张堡变压器	200	21.96	116.08	116.08	未进入负面清单	否	无	
4837	桓仁县	黑六线	刘家沟六组2号	315	16.71	199.36	199.36	未进入负面清单	否	无	
4838	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站171间隔配电变压器	500	12.14	339.30	339.30	未进入负面清单	否	无	
4839	本溪县	南沟线	林业处#11变台	100	36.6	43.40	43.40	未进入负面清单	否	无	
4840	溪湖区	后溪线	后溪线#18	200	20.25	119.50	119.50	未进入负面清单	否	无	
4841	溪湖区	北沟线	北沟线#311柱上变压器（新）	200	9.17	141.66	141.66	未进入负面清单	否	无	

4842	南芬区	桥思线	桥思线#181	100	16.96	63.04	63.04	未进入负面清单	否	无	
4843	本溪县	兰台线	兰台线于家沟变台	200	13.98	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无	
4844	明山区	新崔线5732	10kV新崔线南岭配电室171间隔配电变压器	400	33.04	187.84	187.84	未进入负面清单	否	无	
4845	本溪县	温市线	下堡村C台区	200	24.45	111.10	111.10	未进入负面清单	否	无	
4846	桓仁县	10kV江桓线	清二区箱变#2变压器	630	37.9	265.23	265.23	未进入负面清单	否	无	
4847	桓仁县	10kV普夹线	老漫子五组	100	31.17	48.83	48.83	未进入负面清单	否	无	
4848	桓仁县	10kV双拐线	新江村1号	315	31.83	151.74	151.74	未进入负面清单	否	无	
4849	溪湖区	牛兴线	10kV牛兴线机电分#17左2柱上变压器	200	2.07	155.86	155.86	未进入负面清单	否	无	
4850	本溪县	法铁线	高官新农一组B台区	50	69.88	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	
4851	高新区	石街线	10kV石街线55-1右2#变压器	315	56.38	74.40	74.40	未进入负面清单	否	无	
4852	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期1号箱变配电变压器	400	15.45	258.20	258.20	未进入负面清单	否	无	
4853	明山区	北地线529	10kV北地线高光配电室171间隔配电变压器	315	52.5	86.63	86.63	未进入负面清单	否	无	
4854	溪湖区	梁家线	桃花源10号箱式变电站配电变压器	630	2.92	485.60	485.60	未进入负面清单	否	无	
4855	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分青沟支50#柱上变压器	100	2.52	77.48	77.48	未进入负面清单	否	无	
4856	高新区	学院2#线	旺力学府1配电变压器	400	60.36	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	
4857	溪湖区	河东线	明翠山庄1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	16.67	398.98	398.98	未进入负面清单	否	无	
4858	本溪县	连街线	开发楼变压器	200	17.76	124.48	124.48	未进入负面清单	否	无	
4859	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡B变台	400	4.13	303.48	303.48	未进入负面清单	否	无	
4860	桓仁县	10kV铎二线	碑登七组2号	50	16.53	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	
4861	南芬区	下街线	10kV下街线街里分7#	400	45.24	139.04	139.04	未进入负面清单	否	无	
4862	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园3号箱变配电变压器	500	18.56	307.20	307.20	未进入负面清单	否	无	
4863	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#50柱上变压器	400	15.15	259.40	259.40	未进入负面清单	否	无	
4864	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟一组	100	13.12	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	
4865	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村1号	250	73.77	15.58	15.58	未进入负面清单	否	无	
4866	高新区	石药线	10kV石药线59#左2左9柱上变压器	200	30.32	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	
4867	溪湖区	党校线	10kV党校线#59左1柱上变压器（新）	200	29.1	101.80	101.80	未进入负面清单	否	无	
4868	南芬区	东营线	10kV东营线黑沟支#15左4	400	5.52	297.92	297.92	未进入负面清单	否	无	
4869	桓仁县	北镇线	北甸子二组	200	28.94	102.12	102.12	未进入负面清单	否	无	

4870	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#5箱式配电站变压器	630	9.87	441.82	441.82	未进入负面清单	否	无	
4871	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支22#	200	14.48	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无	
4872	南芬区	机修线	机修线#13	400	4.16	303.36	303.36	未进入负面清单	否	无	
4873	本溪县	城初线	大地沟变压器	50	7.96	36.02	36.02	未进入负面清单	否	无	
4874	本溪县	南沟线	小河沿#05变台	200	23.04	113.92	113.92	未进入负面清单	否	无	
4875	本溪县	市纺线	迎宾C区3号箱变配电变压器	400	28.2	207.20	207.20	未进入负面清单	否	无	
4876	桓仁县	10kV联网线	和禹18号	200	3.78	152.44	152.44	未进入负面清单	否	无	
4877	溪湖区	北新线	彩北3#配电站变压器	630	17.2	395.64	395.64	未进入负面清单	否	无	
4878	本溪县	高硝线	高硝线联通分高关二号台支#01变台（高官二号台）	100	27.13	52.87	52.87	未进入负面清单	否	无	
4879	本溪县	高滚线	高滚线安家二组A变压器	50	47.88	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	
4880	桓仁县	10kV通天线	通天七组	400	21.18	235.28	235.28	未进入负面清单	否	无	
4881	本溪县	城套线2536	双头山变压器	50	54.36	12.82	12.82	未进入负面清单	否	无	
4882	南芬区	南街线	南街线#24	315	12.67	212.09	212.09	未进入负面清单	否	无	
4883	桓仁县	北牛线	湾龙背二组2号	50	38.08	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	
4884	南芬区	选矿线	选矿线#80右3	315	29.18	160.08	160.08	未进入负面清单	否	无	
4885	本溪县	云街线	草河口七组D台区	50	8.12	35.94	35.94	未进入负面清单	否	无	
4886	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左分#7变压器台	200	40.98	78.04	78.04	未进入负面清单	否	无	
4887	本溪县	张泉线	蜂村三组台区	200	2.19	155.62	155.62	未进入负面清单	否	无	
4888	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#15右1#柱上变压器	160	8.48	114.43	114.43	未进入负面清单	否	无	
4889	本溪县	南沟线	马城子B台区	500	4.88	375.60	375.60	未进入负面清单	否	无	
4890	本溪县	法松线	法台二组变台	200	20.53	118.94	118.94	未进入负面清单	否	无	
4891	本溪县	佳宝线	二马路左分观二队2#台	315	20.65	186.95	186.95	未进入负面清单	否	无	
4892	溪湖区	北新线	北新线#59	315	49.68	95.51	95.51	未进入负面清单	否	无	
4893	桓仁县	10kV雅桓线	下古城五、七组	200	39.96	80.08	80.08	未进入负面清单	否	无	
4894	溪湖区	河畔线4533	河畔#6配电站#1变压器	630	8.5	450.45	450.45	未进入负面清单	否	无	
4895	桓仁县	10kV浑江线	北小变台	315	32.53	149.53	149.53	未进入负面清单	否	无	
4896	桓仁县	天健线	民西4号	400	51.06	115.76	115.76	未进入负面清单	否	无	
4897	溪湖区	彩街线	三纺#3箱变#1变压器	500	22.16	289.20	289.20	未进入负面清单	否	无	

4898	溪湖区	牛兴线	牛兴线#34柱上变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无	
4899	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭4号箱变171号间隔配电变压器	630	11.08	434.20	434.20	未进入负面清单	否	无	
4900	桓仁县	10kV联网线	新安3	200	12.6	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	
4901	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#3箱式变电站高压间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无	
4902	溪湖区	彩街线	香溢府4#箱式	630	8.41	451.02	451.02	未进入负面清单	否	无	
4903	南芬区	塔沟线2042	本溪龙新矿业有限公司(思山岭新居）配电变压器	400	21.36	234.56	234.56	未进入负面清单	否	无	
4904	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#25右2柱上变压器	400	26.76	212.96	212.96	未进入负面清单	否	无	
4905	本溪县	田石线	宫堡支#02变台	100	37.44	42.56	42.56	未进入负面清单	否	无	
4906	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期1号箱变变压器	400	17.07	251.72	251.72	未进入负面清单	否	无	
4907	溪湖区	北新线	彩北街坊配电站变压器	500	16.06	319.70	319.70	未进入负面清单	否	无	
4908	本溪县	城初线	小河沿变压器	200	26.28	107.44	107.44	未进入负面清单	否	无	
4909	本溪县	祁街线	北沟八组变压器	400	13.65	265.40	265.40	未进入负面清单	否	无	
4910	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#14箱式配电站配电变压器	400	31.1	195.60	195.60	未进入负面清单	否	无	
4911	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#11变压器	100	9.78	70.22	70.22	未进入负面清单	否	无	
4912	桓仁县	10kV铧木线	蔡俄堡五组	200	15.48	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无	
4913	本溪县	云街线	草河口六组变压器	200	14.43	131.14	131.14	未进入负面清单	否	无	
4914	南芬区	选矿线	选矿线#36	400	22	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	
4915	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#5左1	315	32.25	150.41	150.41	未进入负面清单	否	无	
4916	桓仁县	10kV南米线	董船营三组2号	400	7.83	288.68	288.68	未进入负面清单	否	无	
4917	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#41柱上变压器	200	17.9	124.20	124.20	未进入负面清单	否	无	
4918	明山区	新技线5746	10kV新技线育仁#1配电室172间隔配电变压器	630	21.56	368.17	368.17	未进入负面清单	否	无	
4919	桓仁县	普拐线	普乐堡七组	100	38.08	41.92	41.92	未进入负面清单	否	无	
4920	本溪县	山煤线	朴卜二、三组B台	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无	
4921	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#230变压器	100	48.04	31.96	31.96	未进入负面清单	否	无	
4922	本溪县	碱魏线	赵堡三组支#05变台	100	26.2	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	
4923	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#14箱变高压间隔配电变压器	630	4	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	
4924	桓仁县	10kV双拐线	岔路子一组	315	14.81	205.35	205.35	未进入负面清单	否	无	
4925	桓仁县	10kV铧西线	高台子四组	200	20.91	118.18	118.18	未进入负面清单	否	无	

4926	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟五组变台	100	36.4	43.60	43.60	未进入负面清单	否	无	
4927	溪湖区	偏岭线	偏岭线#48左4柱上变压器	200	32.76	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	
4928	本溪县	清万线	万利村台沟二组	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	无	
4929	溪湖区	后牛线	柳塘#9配电站#2变压器	630	9.4	444.78	444.78	未进入负面清单	否	无	
4930	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41右3变压器	400	9.21	283.16	283.16	未进入负面清单	否	无	
4931	桓仁县	10kV沙五2线	头道河六组2号	100	13.13	66.87	66.87	未进入负面清单	否	无	
4932	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#42柱上变压器	200	19.98	120.04	120.04	未进入负面清单	否	无	
4933	南芬区	施家线	10kV施家线87#	200	5.58	148.84	148.84	未进入负面清单	否	无	
4934	本溪县	田粘线	北沟分#07变台	200	5.32	149.36	149.36	未进入负面清单	否	无	
4935	桓仁县	普拐线	牛毛沟村2号	125	18.27	77.16	77.16	未进入负面清单	否	无	
4936	本溪县	云街线	茫草村变压器	250	49.15	77.13	77.13	未进入负面清单	否	无	
4937	桓仁县	10kV八于线	川头五、六组	200	44.04	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无	
4938	溪湖区	北新线	北新线12#配电站#1变压器	315	51.02	91.29	91.29	未进入负面清单	否	无	
4939	溪湖区	河畔线4533	河畔线#13	315	17.03	198.36	198.36	未进入负面清单	否	无	
4940	桓仁县	10kV四摇线	摇钱五组2号	100	32.32	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	
4941	南芬区	选矿线	选矿线#111	200	45.12	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	
4942	溪湖区	河东线	一铁#1配电室#1变压器	630	41.98	239.53	239.53	未进入负面清单	否	无	
4943	桓仁县	10kV联网线	和禹19号	200	12.27	135.46	135.46	未进入负面清单	否	无	
4944	本溪县	市泉线	过境路#1变压器	200	69.6	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	
4945	桓仁县	10kV兰家线	鹏鸣一期2号箱变#1变压器	400	74.03	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	
4946	溪湖区	彩街线	彩街线#11左3	315	39.87	126.41	126.41	未进入负面清单	否	无	
4947	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村	400	30.5	198.00	198.00	未进入负面清单	否	无	
4948	桓仁县	10kV凤鸣线	清真寺	315	26.25	169.31	169.31	未进入负面清单	否	无	
4949	桓仁县	章樾线	天健凤凰城C区3号箱变变压器	500	13.66	331.70	331.70	未进入负面清单	否	无	
4950	本溪县	连矿线	连山关东街B台区	50	73.84	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无	
4951	桓仁县	10kV联网线	和禹14号	200	34.38	91.24	91.24	未进入负面清单	否	无	
4952	桓仁县	黑双线	黑沟六组	50	34.64	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无	
4953	本溪县	城套线2536	河东变压器	100	13.6	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	

4954	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无	
4955	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组3号	100	6.8	73.20	73.20	未进入负面清单	否	无	
4956	平山区	南永线5845	10kV南永线好利来#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.54	324.20	324.20	未进入负面清单	否	无	
4957	桓仁县	10kV二西线	松兰3号	315	2.67	243.59	243.59	未进入负面清单	否	无	
4958	本溪县	张网线	本溪县交通队门前变压器	315	14.06	207.71	207.71	未进入负面清单	否	无	
4959	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#2配电室172间隔配电变压器	630	24.54	349.40	349.40	未进入负面清单	否	无	
4960	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.26	370.06	370.06	未进入负面清单	否	无	
4961	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#8左4右2柱上变压器	315	59.16	65.65	65.65	未进入负面清单	否	无	
4962	桓仁县	10kV联网线	通天八组	100	46.2	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	
4963	高新区	歪街线5641	10kV歪街线105#变压器	50	15.08	32.46	32.46	未进入负面清单	否	无	
4964	本溪县	田石线	荒上#64变台	30	35.21	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	
4965	本溪县	小区线8050	惠民小区2#配电变压器	400	17.65	249.40	249.40	未进入负面清单	否	无	
4966	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.05	219.80	219.80	未进入负面清单	否	无	
4967	溪湖区	偏岭线	偏岭线#5左1柱上变压器（新）	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	
4968	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线南山变台	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	无	
4969	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分55#	200	11.42	137.16	137.16	未进入负面清单	否	无	
4970	本溪县	祁镁线	云盘三组变压器	400	7.66	289.36	289.36	未进入负面清单	否	无	
4971	本溪县	碱魏线	YHG_碱厂医院台区	200	25.38	109.24	109.24	未进入负面清单	否	无	
4972	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#59柱上变压器	315	22.55	180.97	180.97	未进入负面清单	否	无	
4973	桓仁县	10kV八于线	岔龙江村1号	400	51.73	113.08	113.08	未进入负面清单	否	无	
4974	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#50变压器	100	10.08	69.92	69.92	未进入负面清单	否	无	
4975	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#29柱上变压器	315	9.14	223.21	223.21	未进入负面清单	否	无	
4976	明山区	新春线5733	10kV新春线#82冶专箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	14.75	261.00	261.00	未进入负面清单	否	无	
4977	本溪县	城套线2536	车堡变压器	100	37.16	42.84	42.84	未进入负面清单	否	无	
4978	溪湖区	后硅线	后硅线#42左4	100	25.56	54.44	54.44	未进入负面清单	否	无	
4979	南芬区	东桥线	10kV东桥线#60变台	100	33.39	46.61	46.61	未进入负面清单	否	无	
4980	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品3号箱变配电变压器	630	4.6	475.02	475.02	未进入负面清单	否	无	
4981	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期3号箱变变压器	400	30.9	196.40	196.40	未进入负面清单	否	无	

4982	本溪县	碱洋线	贾家沟变台	50	24.64	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	
4983	桓仁县	10kV浑江线	政府箱变变压器	800	26.55	427.60	427.60	未进入负面清单	否	无	
4984	本溪县	连微线	402变压器	100	34.98	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无	
4985	本溪县	祁镁线	云盘五组C台区	100	29.32	50.68	50.68	未进入负面清单	否	无	
4986	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#64柱上变压器（新）	100	24.72	55.28	55.28	未进入负面清单	否	无	
4987	本溪县	东碱线	碱洋线洋沟子变台	200	25.68	108.64	108.64	未进入负面清单	否	无	
4988	高新区	西石线	10kV西石线31#柱上变压器	315	23.85	176.87	176.87	未进入负面清单	否	无	
4989	南芬区	桥房线	10kV桥房线30#右分2#右1#	200	3.37	153.26	153.26	未进入负面清单	否	无	
4990	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#19左3	400	12.61	269.56	269.56	未进入负面清单	否	无	
4991	本溪县	南沟线	客运#062变台	200	10.02	139.96	139.96	未进入负面清单	否	无	
4992	桓仁县	北城线	龙宝国际花园5号箱变配电变压器	630	12.54	425.00	425.00	未进入负面清单	否	无	
4993	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村2号	400	37.16	171.36	171.36	未进入负面清单	否	无	
4994	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#2-1变压器	100	27.44	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	
4995	本溪县	张泉线	谭家堡一台区	200	11.94	136.12	136.12	未进入负面清单	否	无	
4996	桓仁县	10kV沙金线	四林村	200	23.88	112.24	112.24	未进入负面清单	否	无	
4997	桓仁县	10kV浑江线	御铭府邸#1箱变#1变压器	1000	60.48	195.20	195.20	未进入负面清单	否	无	
4998	本溪县	汇源线	城达分山城后变压器（下堡山城后新区台区）	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无	
4999	南芬区	选矿线	选矿线#53右13	315	10.29	219.59	219.59	未进入负面清单	否	无	
5000	本溪县	连街线	石哈一组B台区	100	31.76	48.24	48.24	未进入负面清单	否	无	
5001	本溪县	兰城线	黄岭A变台	50	62.16	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	
5002	桓仁县	10kV二甸线	马达营四组	100	13.44	66.56	66.56	未进入负面清单	否	无	
5003	本溪县	清陈线	双岭三四组C台区	50	37.6	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	
5004	南芬区	沈家线	10kV沈家线#12	200	11.55	136.90	136.90	未进入负面清单	否	无	
5005	本溪县	高滚线	高滚线安家六组台区	100	63.2	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	
5006	桓仁县	10kV双业线	业主沟一组	200	24.7	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	
5007	桓仁县	天健线	民东1号	400	21.9	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	
5008	溪湖区	前厂线	前厂线窑沟口分#36柱上变压器（新）	400	28.38	206.48	206.48	未进入负面清单	否	无	
5009	本溪县	掌崔线	草河掌围子二组B台区	100	24.72	55.28	55.28	未进入负面清单	否	无	

5010	桓仁县	黑六线	黑沟八组2号	100	27.54	52.46	52.46	未进入负面清单	否	无	
5011	桓仁县	10kV崔六线	杨家街老围子	100	32.68	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	
5012	本溪县	山煤线	磨石峪一组（A）	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无	
5013	桓仁县	铧江联网线420	柳林子三组	50	18.72	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	
5014	溪湖区	氰胺线	和谐3#配电站变压器	630	8.38	451.21	451.21	未进入负面清单	否	无	
5015	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#72变压器	100	46.4	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	
5016	桓仁县	北牛线	湾龙背六组2号	400	2.95	308.20	308.20	未进入负面清单	否	无	
5017	桓仁县	10kV联网线	和禹15号	200	52.8	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	
5018	本溪县	市温2号线	市温#2线#027变台	315	2.7	243.50	243.50	未进入负面清单	否	无	
5019	本溪县	汤沟线	汤沟线五道沟变压器	100	37.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	
5020	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线华夏分玉龙湖二期小区配电室172间隔配电变压器	1250	5.09	936.38	936.38	未进入负面清单	否	无	
5021	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城3#箱式变电站配电变压器	400	17.37	250.52	250.52	未进入负面清单	否	无	
5022	本溪县	城初线	草河城宋堡B台区	50	45.2	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	
5023	本溪县	连微线	连山关细河沿B台区	50	12.08	33.96	33.96	未进入负面清单	否	无	
5024	桓仁县	10kV铧纤线	朱家堡村	200	50.29	59.42	59.42	未进入负面清单	否	无	
5025	本溪县	法清线	红光西沟门台区	100	54.28	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	
5026	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#4右3柱上变压器（新）	200	11.55	136.90	136.90	未进入负面清单	否	无	
5027	本溪县	市陈2号线	轮胎厂变台（市陈2号线#2变台）	250	75.46	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	
5028	桓仁县	10kV崔六线	上古城五、七组	100	41.58	38.42	38.42	未进入负面清单	否	无	
5029	平山区	南永线5845	10kV南永线明珠配电室271间隔配电变压器	630	14.03	415.61	415.61	未进入负面清单	否	无	
5030	本溪县	连街线	细河沿变压器	100	34.12	45.88	45.88	未进入负面清单	否	无	
5031	本溪县	偏水线	偏岭A台区	200	16.02	127.96	127.96	未进入负面清单	否	无	
5032	溪湖区	北沟线	北沟线#75左13柱上变压器（新）	400	10.85	276.60	276.60	未进入负面清单	否	无	
5033	高新区	石医线0161	10kV石医线#48变压器	50	27.12	26.44	26.44	未进入负面清单	否	无	
5034	本溪县	城套线2536	阳沟变压器	400	10.16	279.36	279.36	未进入负面清单	否	无	
5035	溪湖区	彩街线	彩生配电室2#变压器	400	46.72	133.12	133.12	未进入负面清单	否	无	
5036	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#13柱上变压器（新）	400	30.84	196.64	196.64	未进入负面清单	否	无	
5037	本溪县	田全线	长梁下变压器	100	15.88	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	

5038	本溪县	清城线	付城峪村B台区	200	5.25	149.50	149.50	未进入负面清单	否	无	
5039	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#8箱式配电站变压器	500	22.62	286.90	286.90	未进入负面清单	否	无	
5040	本溪县	南沟线	太阳#033变台	200	26.1	107.80	107.80	未进入负面清单	否	无	
5041	溪湖区	后牛线	后牛线#69	315	19.54	190.45	190.45	未进入负面清单	否	无	
5042	桓仁县	黑六线	黑沟村2号	200	70.14	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无	
5043	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#82左7变压器	315	1.36	247.72	247.72	未进入负面清单	否	无	
5044	桓仁县	10kV浑江线	黎明新区#1箱变变压器	1250	20.58	742.75	742.75	未进入负面清单	否	无	
5045	溪湖区	北新线	北新线42#右3	200	62.44	35.12	35.12	未进入负面清单	否	无	
5046	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#28变压器	200	17.64	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无	
5047	本溪县	碱魏线	碱魏线赵洼变台	400	16.72	253.12	253.12	未进入负面清单	否	无	
5048	桓仁县	10kV普夹线	大青沟七组	100	15.24	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	
5049	本溪县	云街线	茫草八组变压器	400	19.89	240.44	240.44	未进入负面清单	否	无	
5050	本溪县	山煤线	二道河子A台区	100	23.82	56.18	56.18	未进入负面清单	否	无	
5051	本溪县	连街线	棒岭组变压器	50	48.64	15.68	15.68	未进入负面清单	否	无	
5052	溪湖区	奚堡线	奚堡线政府分#2柱上变压器	100	62.22	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	
5053	本溪县	城初线	草河城小河沿B台区	100	31.24	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	
5054	桓仁县	10kV回龙线	碰门六组2号	100	20.46	59.54	59.54	未进入负面清单	否	无	
5055	南芬区	选矿线	选矿线#53右7右2	400	42.54	149.84	149.84	未进入负面清单	否	无	
5056	明山区	峪明线4342	10kV峪明线电业箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.16	271.36	271.36	未进入负面清单	否	无	
5057	本溪县	东洋线	碱洋线大阳B变台	200	16.5	127.00	127.00	未进入负面清单	否	无	
5058	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂一组变台	400	31.56	193.76	193.76	未进入负面清单	否	无	
5059	溪湖区	啤酒线	啤酒线#13右3柱上变压器	315	20.11	188.65	188.65	未进入负面清单	否	无	
5060	本溪县	田粘线	南沟#112变台	100	16.28	63.72	63.72	未进入负面清单	否	无	
5061	本溪县	市温2号线	供热#1变台	315	13.59	209.19	209.19	未进入负面清单	否	无	
5062	本溪县	云街线	茫草上一组变压器	200	10.48	139.04	139.04	未进入负面清单	否	无	
5063	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支39#变压器	100	36.32	43.68	43.68	未进入负面清单	否	无	
5064	桓仁县	10kV八木线	岔龙江大棚3号	400	36.51	173.96	173.96	未进入负面清单	否	无	
5065	溪湖区	河东线	峪中10#配电站变压器	500	21.48	292.60	292.60	未进入负面清单	否	无	

5066	桓仁县	10kV崔四线	半截沟	100	12.92	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	
5067	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园1号箱变配电变压器	500	22.02	289.90	289.90	未进入负面清单	否	无	
5068	本溪县	连街线	石哈五组变压器	100	36.24	43.76	43.76	未进入负面清单	否	无	
5069	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#73左3柱上变压器	315	4.63	237.42	237.42	未进入负面清单	否	无	
5070	南芬区	何宁线	何宁线20#	50	23.4	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	
5071	溪湖区	溪峪联线	溪峪联26右1#柱上变压器	160	76.25	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	
5072	桓仁县	10kV联网线	和禹3号箱变配电变压器	400	7.44	290.24	290.24	未进入负面清单	否	无	
5073	本溪县	清街线	西街B台区	200	12.12	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无	
5074	本溪县	云街线	烟酒变压器	200	62.48	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	
5075	桓仁县	10kV崔四线	五道河四、六组	200	67.22	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	
5076	本溪县	清纺线	清河城供电所变压器1	200	15.11	129.78	129.78	未进入负面清单	否	无	
5077	平山区	东路线3224	10KV东光配电站172间隔配电变压器	630	30.6	311.22	311.22	未进入负面清单	否	无	
5078	南芬区	桥思线	桥思线科研所支#5	50	32.08	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	
5079	平山区	南永线5845	10kV南永线水电段箱式变电站171间隔配电变压器(新)	630	40.48	248.98	248.98	未进入负面清单	否	无	
5080	本溪县	汇源线	赛梨寨变压器	400	5.33	298.68	298.68	未进入负面清单	否	无	
5081	溪湖区	彩街线	彩街线#52右1右1	200	1.73	156.54	156.54	未进入负面清单	否	无	
5082	桓仁县	10kV双业线	东升五组	200	3.92	152.16	152.16	未进入负面清单	否	无	
5083	桓仁县	10kV沙金线	四林二组	200	15.68	128.64	128.64	未进入负面清单	否	无	
5084	本溪县	山柜线	二柜分柜子石二组支#02变压器	100	62.04	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	
5085	本溪县	山关线	久才峪五组B	30	62.8	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	
5086	本溪县	温泉线	同江峪七组B台区	100	9.69	70.31	70.31	未进入负面清单	否	无	
5087	本溪县	盘崔线0153	西崴子变压器	400	6.11	295.56	295.56	未进入负面清单	否	无	
5088	桓仁县	10kV普夹线	大青沟八组	315	22.02	182.64	182.64	未进入负面清单	否	无	
5089	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#3箱变配电变压器	630	18.6	386.82	386.82	未进入负面清单	否	无	
5090	桓仁县	10kV江润线	荣丰一区#1箱变变压器	400	54.9	100.40	100.40	未进入负面清单	否	无	
5091	溪湖区	彩铁线	彩进6#配电站#1变压器	500	20	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	
5092	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#203右2变压器	200	27.66	104.68	104.68	未进入负面清单	否	无	
5093	本溪县	山关线	小市山城子三组B台区	200	16.86	126.28	126.28	未进入负面清单	否	无	

5094	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳配电室172间隔配电变压器	630	57.84	139.61	139.61	未进入负面清单	否	无	
5095	南芬区	选矿线	选矿线#85右7	315	21.87	183.11	183.11	未进入负面清单	否	无	
5096	本溪县	云街线	茫草上十变压器	50	24.47	27.77	27.77	未进入负面清单	否	无	
5097	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#201变压器（新）	100	10.44	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	
5098	高新区	张蓝线2229	张蓝线#22左#1柱上变压器	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	
5099	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组	315	9.24	222.89	222.89	未进入负面清单	否	无	
5100	桓仁县	北牛线	大牛沟三组	315	12.72	211.93	211.93	未进入负面清单	否	无	
5101	桓仁县	普拐线	瓦房六组	100	71.16	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	
5102	本溪县	祁街线	东沟三组变压器	100	31.28	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	
5103	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	28.72	205.12	205.12	未进入负面清单	否	无	
5104	溪湖区	峪党线	峪党线#16柱上变压器	200	58.12	43.76	43.76	未进入负面清单	否	无	
5105	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#10	50	13.64	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	
5106	桓仁县	10kV双业线	东升四组	100	20.98	59.02	59.02	未进入负面清单	否	无	
5107	桓仁县	10kV黄河线	鹂鸣花园二期2号箱变变压器	630	7.46	457.00	457.00	未进入负面清单	否	无	
5108	桓仁县	10kV回龙线	碰门二组	200	13.61	132.78	132.78	未进入负面清单	否	无	
5109	溪湖区	彩红线	彩红线#33	100	20.22	59.78	59.78	未进入负面清单	否	无	
5110	本溪县	东碱线	碱洋线大东沟A变台	200	20.01	119.98	119.98	未进入负面清单	否	无	
5111	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮配电室172间隔配电变压器	315	30.63	155.52	155.52	未进入负面清单	否	无	
5112	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚2号	200	31.26	97.48	97.48	未进入负面清单	否	无	
5113	本溪县	山柜线	二柜分柜子石一组支#02变台	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	无	
5114	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期4号箱变配电变压器	630	13.05	421.79	421.79	未进入负面清单	否	无	
5115	桓仁县	10kV普联线	胜利四组2号	400	33.87	184.52	184.52	未进入负面清单	否	无	
5116	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪大房子变台	400	9.96	280.16	280.16	未进入负面清单	否	无	
5117	本溪县	云街线	制鞋厂变压器	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	
5118	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#13右3变压器	200	10.65	138.70	138.70	未进入负面清单	否	无	
5119	高新区	张街线	10kV张街线#51变压器	400	27.03	211.88	211.88	未进入负面清单	否	无	
5120	溪湖区	河东线	峪中6#配电站变压器	500	28.08	259.60	259.60	未进入负面清单	否	无	
5121	平山区	南永线5845	10kV南永线银座箱式变电站配电变压器间隔（新）配电变压器	630	46.27	212.50	212.50	未进入负面清单	否	无	

5122	本溪县	兰台线	兰河A变台	200	29.05	101.90	101.90	未进入负面清单	否	无	
5123	溪湖区	姚富#2线	华溪#3箱式配电站变压器	630	21.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	
5124	桓仁县	10kV回龙线	和平四组2号	100	20.43	59.57	59.57	未进入负面清单	否	无	
5125	本溪县	法清线	法高线法台五组B台区	50	41.04	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	
5126	桓仁县	北城线	上古城五组	200	23.55	112.90	112.90	未进入负面清单	否	无	
5127	本溪县	祁街线	西沟四组变压器	100	18.44	61.56	61.56	未进入负面清单	否	无	
5128	本溪县	田石线	左南岭支#12变台	200	9.63	140.74	140.74	未进入负面清单	否	无	
5129	溪湖区	后溪线	后溪线#28右2左1柱上变压器	100	62.32	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	
5130	明山区	明溪线525	10kV明溪线#53箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.78	404.59	404.59	未进入负面清单	否	无	
5131	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分#28	200	6.57	146.86	146.86	未进入负面清单	否	无	
5132	本溪县	碱街线	碱街线40#变台	400	37.29	170.84	170.84	未进入负面清单	否	无	
5133	桓仁县	普拐线	瓦房四、八组	315	17.27	197.60	197.60	未进入负面清单	否	无	
5134	本溪县	南沟线	才东#01变台	400	6.93	292.28	292.28	未进入负面清单	否	无	
5135	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#9变压器	400	28.95	204.20	204.20	未进入负面清单	否	无	
5136	本溪县	小区线8050	惠民小区3#配电变压器	400	17.85	248.60	248.60	未进入负面清单	否	无	
5137	桓仁县	10kV沙影线	小围子九组	50	39.38	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	
5138	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	6.54	462.80	462.80	未进入负面清单	否	无	
5139	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期2号箱变变压器	630	13.43	419.39	419.39	未进入负面清单	否	无	
5140	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#11左5柱上变压器（新）	200	12.99	134.02	134.02	未进入负面清单	否	无	
5141	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组2号	400	8.76	284.96	284.96	未进入负面清单	否	无	
5142	桓仁县	普拐线	普乐堡村	315	37.38	134.25	134.25	未进入负面清单	否	无	
5143	溪湖区	河东线	河畔#3配电站#1变压器	630	14.44	413.03	413.03	未进入负面清单	否	无	
5144	桓仁县	10kV普联线	胜利四组3号	400	35.4	178.40	178.40	未进入负面清单	否	无	
5145	南芬区	下街线	10kV下街线下深分65#左3	200	9.46	141.08	141.08	未进入负面清单	否	无	
5146	南芬区	塔冰线	塔冰线#169台区(思山岭街道三台子村民委员会）	100	34	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	
5147	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#2箱变配电变压器	630	21.45	368.87	368.87	未进入负面清单	否	无	
5148	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#7左4柱上变压器（新）	200	24.84	110.32	110.32	未进入负面清单	否	无	
5149	本溪县	碱街线	碱街线西岭A变台	400	5.76	296.96	296.96	未进入负面清单	否	无	

5150	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#6	400	28.68	205.28	205.28	未进入负面清单	否	无	
5151	桓仁县	崔城线	六河八组	100	30.02	49.98	49.98	未进入负面清单	否	无	
5152	明山区	银行线4338	YHG_银行线银行开闭所 银行5#箱变（用户）	630	46.29	212.37	212.37	未进入负面清单	否	无	
5153	南芬区	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器1	630	34.7	285.39	285.39	未进入负面清单	否	无	
5154	南芬区	塔冰线	塔冰线#128柱上-变压器	100	11.04	68.96	68.96	未进入负面清单	否	无	
5155	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#66柱上变压器	315	13.23	210.33	210.33	未进入负面清单	否	无	
5156	溪湖区	北联线	北联线#26	100	20.32	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	
5157	桓仁县	10kV铧西线	新农村新区	100	50.64	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	
5158	本溪县	市陈线	煤炭巷#2变压器	400	46	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	
5159	桓仁县	普拐线	瓦房九组	200	24.88	110.24	110.24	未进入负面清单	否	无	
5160	本溪县	碱魏线	碱魏线胡堡B变台	400	4.71	301.16	301.16	未进入负面清单	否	无	
5161	本溪县	汇源线	上堡村部变压器	400	8.78	284.88	284.88	未进入负面清单	否	无	
5162	桓仁县	10kV中心线	商贸配电站变压器	800	23.48	452.16	452.16	未进入负面清单	否	无	
5163	桓仁县	10kV二西线	西岔1号	315	21.87	183.11	183.11	未进入负面清单	否	无	
5164	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十一组2号	50	4.08	37.96	37.96	未进入负面清单	否	无	
5165	本溪县	田魏线	八楞树东队分#04变台	400	10.26	278.96	278.96	未进入负面清单	否	无	
5166	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#31左17柱上变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	无	
5167	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	13.31	333.45	333.45	未进入负面清单	否	无	
5168	桓仁县	10kV江桓线	西园小学	315	15.85	202.07	202.07	未进入负面清单	否	无	
5169	南芬区	桥街线	桥街线河东分#5左3箱变进线间隔配电变压器	400	29.34	202.64	202.64	未进入负面清单	否	无	
5170	溪湖区	郑三线2427（备用）	10千伏郑三线8右13左2左10号柱上变压器	400	3.51	305.96	305.96	未进入负面清单	否	无	
5171	溪湖区	北三线	北三线#17右3	315	14.93	204.97	204.97	未进入负面清单	否	无	
5172	高新区	歪街线5641	悦蓝湾5#箱变配电变压器	400	14.58	261.68	261.68	未进入负面清单	否	无	
5173	南芬区	南玻线	南玻线金坑分10左1号	200	9.08	141.84	141.84	未进入负面清单	否	无	
5174	本溪县	偏瓦线	偏岭车站住宅台区	200	16.14	127.72	127.72	未进入负面清单	否	无	
5175	平山区	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	18.92	305.40	305.40	未进入负面清单	否	无	
5176	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期5号箱变	630	26.13	339.38	339.38	未进入负面清单	否	无	
5177	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组	400	22.62	229.52	229.52	未进入负面清单	否	无	

5178	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期2号箱变配电变压器	630	17.14	396.02	396.02	未进入负面清单	否	无	
5179	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#19	400	16.5	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	
5180	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#20	400	5.53	297.88	297.88	未进入负面清单	否	无	
5181	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#6箱式变电站#1变压器（用户）	500	18.32	308.40	308.40	未进入负面清单	否	无	
5182	本溪县	张谭线	腰堡五组变台	50	40.84	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	
5183	本溪县	山关线	化皮峪一组变台	200	10.8	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	
5184	桓仁县	天健线	民西6号	400	38.64	165.44	165.44	未进入负面清单	否	无	
5185	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#7箱式变电站间隔配电变压器	630	10.35	438.80	438.80	未进入负面清单	否	无	
5186	桓仁县	天健线	幸福里1号箱变配电变压器	500	24.45	277.75	277.75	未进入负面清单	否	无	
5187	高新区	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#6右1变压器	200	14.49	131.02	131.02	未进入负面清单	否	无	
5188	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城2#箱式变电站间隔配电变压器	630	17.37	394.57	394.57	未进入负面清单	否	无	
5189	桓仁县	10kV崔六线	六河村3号	315	24.29	175.49	175.49	未进入负面清单	否	无	
5190	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#40右1台区	400	6.2	295.20	295.20	未进入负面清单	否	无	
5191	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚	400	42.9	148.40	148.40	未进入负面清单	否	无	
5192	高新区	学院1#线	辽科馨苑3#箱变变压器	400	40.26	158.96	158.96	未进入负面清单	否	无	
5193	本溪县	法偏线	法台六组台区	400	36.35	174.60	174.60	未进入负面清单	否	无	
5194	桓仁县	10kV沙金线	金坑一组	200	16.56	126.88	126.88	未进入负面清单	否	无	
5195	本溪县	法铁线	西麻户三组台区	100	23.28	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	
5196	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#144柱上变压器	200	24.42	111.16	111.16	未进入负面清单	否	无	
5197	溪湖区	中彩1#线	水泥#5配电站变压器	500	17.18	314.10	314.10	未进入负面清单	否	无	
5198	本溪县	城街线	草河城C变压器	200	28.11	103.78	103.78	未进入负面清单	否	无	
5199	溪湖区	姚富#2线	姚富#2线#3柱上变压器	200	14.7	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	
5200	桓仁县	10kV江润线	月亮湾小区箱变#1变压器	800	23.1	455.20	455.20	未进入负面清单	否	无	
5201	桓仁县	10kV联网线	四中	200	21.9	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无	
5202	本溪县	城街线	果茶厂变压器	100	25.86	54.14	54.14	未进入负面清单	否	无	
5203	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#1配电室171间隔配电变压器	630	17.96	390.85	390.85	未进入负面清单	否	无	
5204	高新区	张蓝线2229	花岭社区#1箱变高压配电变压器	500	27.58	262.10	262.10	未进入负面清单	否	无	
5205	本溪县	张谭线	谭家堡村台区	200	20.56	118.88	118.88	未进入负面清单	否	无	

5206	本溪县	市山线	八一小学变台	100	43.9	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	
5207	本溪县	连微线	河南变压器	400	4.92	300.32	300.32	未进入负面清单	否	无	
5208	南芬区	东桥线	10kV东桥线村部支#4	200	34.5	91.00	91.00	未进入负面清单	否	无	
5209	高新区	学院2#线	旺力学府3#箱变高压间隔配电变压器	500	41.28	193.60	193.60	未进入负面清单	否	无	
5210	桓仁县	10kV通天线	曲柳川三组	200	14.85	130.30	130.30	未进入负面清单	否	无	
5211	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#6柱上变压器	315	4.83	236.79	236.79	未进入负面清单	否	无	
5212	本溪县	城街线	关口西沟B变压器	100	29.92	50.08	50.08	未进入负面清单	否	无	
5213	本溪县	清万线	前央三组变台	50	38.9	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	
5214	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#22变压器	315	25.94	170.29	170.29	未进入负面清单	否	无	
5215	南芬区	下街线	10kV下街线下深分48#右6	200	6.03	147.94	147.94	未进入负面清单	否	无	
5216	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#3	100	3.6	76.40	76.40	未进入负面清单	否	无	
5217	高新区	西党线	10kV西党线79#左3柱上变压器	100	19.2	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	
5218	溪湖区	姚峪线	太子城五期2#箱变配电变压器	630	24.19	351.60	351.60	未进入负面清单	否	无	
5219	桓仁县	10kV回龙线	回龙五组1号	200	15.98	128.04	128.04	未进入负面清单	否	无	
5220	桓仁县	10kV浑江线	桓仁县政府变台	315	39.11	128.80	128.80	未进入负面清单	否	无	
5221	南芬区	10kV金桥线0168	10kV桥玻线109#	200	10.07	139.86	139.86	未进入负面清单	否	无	
5222	本溪县	田全线	全堡河南变压器	200	30.6	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	
5223	桓仁县	10kV通天线	通天四组	400	46.48	134.08	134.08	未进入负面清单	否	无	
5224	本溪县	市街线	河畔花园1#箱变2配电变压器	400	46.2	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
5225	溪湖区	北新线	彩新配电站1#变压器	630	44.27	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无	
5226	本溪县	市街线	市街线站北箱式变站内变压器	400	17.33	250.68	250.68	未进入负面清单	否	无	
5227	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线#30	200	5.2	149.60	149.60	未进入负面清单	否	无	
5228	南芬区	选矿线	选矿线#53右7右1	400	24.69	221.24	221.24	未进入负面清单	否	无	
5229	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#122左10	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无	
5230	本溪县	祁街线	正沟五组变压器	200	11.56	136.88	136.88	未进入负面清单	否	无	
5231	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#9箱式配电站变压器	400	6.72	293.12	293.12	未进入负面清单	否	无	
5232	溪湖区	彩水线	大东4#配电站变压器	500	17.04	314.80	314.80	未进入负面清单	否	无	
5233	本溪县	高硝线	高肖线高官石场台区	100	35.44	44.56	44.56	未进入负面清单	否	无	

5234	溪湖区	彩街线	彩生配电室1#变压器	400	22.16	231.36	231.36	未进入负面清单	否	无	
5235	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#27	400	31.71	193.16	193.16	未进入负面清单	否	无	
5236	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组5号	400	18.72	245.12	245.12	未进入负面清单	否	无	
5237	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分16-1#柱上变压器	315	50.44	93.11	93.11	未进入负面清单	否	无	
5238	溪湖区	峪桃2#线	樱花幼儿园旁箱变1-2#（用户）	630	39.94	252.38	252.38	未进入负面清单	否	无	
5239	桓仁县	天健线	西关小学	315	64.61	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	
5240	本溪县	田石线	下沟#112变台	50	30.4	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	
5241	本溪县	云街线	茫草二组B台区	100	13.12	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	
5242	桓仁县	10kV二甸线	马达营一组	100	21.12	58.88	58.88	未进入负面清单	否	无	
5243	本溪县	东碱线	碱洋线后湾子变压器	200	35.4	89.20	89.20	未进入负面清单	否	无	
5244	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城1#箱式变电站间隔配电变压器	630	25.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无	
5245	溪湖区	彩街线	彩力#5配电室变压器	500	26.85	265.75	265.75	未进入负面清单	否	无	
5246	桓仁县	天健线	盛世华府1号箱变配电变压器	630	25.33	344.42	344.42	未进入负面清单	否	无	
5247	平山区	团山线	10kV团山线#43柱上变压器	315	16.1	201.29	201.29	未进入负面清单	否	无	
5248	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#6柱上变压器	400	55.2	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	
5249	本溪县	田石线	童岭小队B台区	100	16	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	
5250	本溪县	兰城线	城门六组A变台	50	43.56	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	
5251	桓仁县	10kV普夹线	大青沟九组	200	15.06	129.88	129.88	未进入负面清单	否	无	
5252	本溪县	城套线2536	栗大沟变压器	200	26.16	107.68	107.68	未进入负面清单	否	无	
5253	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期4号箱变配电变压器	500	11.52	342.40	342.40	未进入负面清单	否	无	
5254	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#16箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	400	24.64	221.44	221.44	未进入负面清单	否	无	
5255	溪湖区	北沟线	北沟线#131柱上变压器（新）	50	31.92	24.04	24.04	未进入负面清单	否	无	
5256	溪湖区	北惠线	北惠线城乡开发2#（临时台带）柱上变压器	400	18.75	245.00	245.00	未进入负面清单	否	无	
5257	本溪县	市纺线	三角地B台区	315	48.25	100.01	100.01	未进入负面清单	否	无	
5258	明山区	峪明线4342	10kV峪明线碰崴子分#96柱上变压器	100	45.36	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	
5259	本溪县	偏水线	朴永海	315	5.37	235.08	235.08	未进入负面清单	否	无	
5260	高新区	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司2#箱变配电变压器	400	28.9	204.40	204.40	未进入负面清单	否	无	
5261	桓仁县	10kV雅龙线	老台村	400	18.32	246.72	246.72	未进入负面清单	否	无	

5262	南芬区	桥街线	桥街线#52	400	19.5	242.00	242.00	未进入负面清单	否	无	
5263	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏配电室171间隔配电变压器	630	23.92	353.30	353.30	未进入负面清单	否	无	
5264	平山区	东明线3225	10kV东明线#46柱上变压器	400	54.96	100.16	100.16	未进入负面清单	否	无	
5265	本溪县	市关线	燕兴世福C区配电站变压器1	2000	6.36	1472.80	1472.80	未进入负面清单	否	无	
5266	平山区	春明1号线3233	10kV春明线双拥箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	25.26	344.86	344.86	未进入负面清单	否	无	
5267	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#23变台	315	40.67	123.89	123.89	未进入负面清单	否	无	
5268	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣三组	200	45.82	68.36	68.36	未进入负面清单	否	无	
5269	本溪县	张网线	YHG_张家堡1#箱变配电变压器$	630	23.08	358.60	358.60	未进入负面清单	否	无	
5270	本溪县	市山线	锅炉房变台	200	0.84	158.32	158.32	未进入负面清单	否	无	
5271	桓仁县	10kV木镇线	木盂子棚户区箱变配电变压器	500	22.53	287.35	287.35	未进入负面清单	否	无	
5272	本溪县	田石线	孔堡分B台区	400	5.97	296.12	296.12	未进入负面清单	否	无	
5273	本溪县	连街线	连街线邮局变压器	400	22.35	230.60	230.60	未进入负面清单	否	无	
5274	高新区	学院1#线	长风房地产2箱变配电变压器	630	22.63	361.43	361.43	未进入负面清单	否	无	
5275	溪湖区	氰胺线	氰胺线俪城分#6	315	45.87	107.51	107.51	未进入负面清单	否	无	
5276	本溪县	温泉线	谢家崴子变台A	400	13.92	264.32	264.32	未进入负面清单	否	无	
5277	溪湖区	彩水线	大东7#配电站变压器	500	25.04	274.80	274.80	未进入负面清单	否	无	
5278	桓仁县	10kV双业线	东升六组	100	21.86	58.14	58.14	未进入负面清单	否	无	
5279	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左14变压器	100	39.36	40.64	40.64	未进入负面清单	否	无	
5280	南芬区	南街线	南街线永安分#99右4	400	15.53	257.88	257.88	未进入负面清单	否	无	
5281	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟分#27柱上变压器（新）	200	11.75	136.50	136.50	未进入负面清单	否	无	
5282	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#35变压器	315	31.27	153.50	153.50	未进入负面清单	否	无	
5283	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚1号	400	47.13	131.48	131.48	未进入负面清单	否	无	
5284	桓仁县	北长线	长春沟一组	50	22.44	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	
5285	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#21	30	75.07	1.48	1.48	未进入负面清单	否	无	
5286	本溪县	张网线	YHG_山水俪城小区i组2#箱变配电变压器	500	13.92	330.40	330.40	未进入负面清单	否	无	
5287	明山区	银行线4338	YHG_银行线银行开闭所 银行3#箱变2（用户）	500	64.47	77.65	77.65	未进入负面清单	否	无	
5288	本溪县	市山线	马平沟C变压器	200	21.96	116.08	116.08	未进入负面清单	否	无	
5289	南芬区	下街线	10kV下街线山上支13#	400	22.52	229.92	229.92	未进入负面清单	否	无	

5290	本溪县	田魏线	魏堡八楞树B台区	400	35.73	177.08	177.08	未进入负面清单	否	无	
5291	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.34	401.06	401.06	未进入负面清单	否	无	
5292	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#19柱上变压器（新）	400	17.69	249.24	249.24	未进入负面清单	否	无	
5293	溪湖区	中彩1#线	华南配电站变压器	250	25.54	136.15	136.15	未进入负面清单	否	无	
5294	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家七组变台	50	20.77	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	
5295	本溪县	张陈线	天龙家园4#箱变配电变压器	630	12.67	424.18	424.18	未进入负面清单	否	无	
5296	南芬区	塔冰线	塔冰线#148左1	400	7.55	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	
5297	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#19	400	13.44	266.24	266.24	未进入负面清单	否	无	
5298	桓仁县	10kV铧二线	华来镇农民新区	400	21.13	235.48	235.48	未进入负面清单	否	无	
5299	本溪县	盘崔线0153	盘岭变压器	200	26.96	106.08	106.08	未进入负面清单	否	无	
5300	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左19右4柱上变压器	315	29.1	160.34	160.34	未进入负面清单	否	无	
5301	高新区	张街线	10kV张街线#69变压器	100	16.16	63.84	63.84	未进入负面清单	否	无	
5302	本溪县	清城线	望城二组B台区	100	29.96	50.04	50.04	未进入负面清单	否	无	
5303	本溪县	云街线	红叶变压器	200	54.09	51.82	51.82	未进入负面清单	否	无	
5304	本溪县	市街线	市街线二马路分#08变台	250	51.46	71.35	71.35	未进入负面清单	否	无	
5305	溪湖区	前厂线	前厂线#68柱上变压器（新）	200	30.28	99.44	99.44	未进入负面清单	否	无	
5306	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟河南变压器	200	13.47	133.06	133.06	未进入负面清单	否	无	
5307	本溪县	城套线2536	上谢变压器	200	14.46	131.08	131.08	未进入负面清单	否	无	
5308	本溪县	汇源线	下堡分#2右#4变压器	200	43.74	72.52	72.52	未进入负面清单	否	无	
5309	本溪县	张网线	香磨河南变压器	400	18.17	247.32	247.32	未进入负面清单	否	无	
5310	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.33	401.12	401.12	未进入负面清单	否	无	
5311	本溪县	张谭线	三官阁新村台区	100	9.44	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无	
5312	本溪县	张谭线	季堡B台区	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	
5313	本溪县	云街线	草河口四组变压器	400	23.66	225.36	225.36	未进入负面清单	否	无	
5314	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期1号箱变配电变压器	630	16.25	401.63	401.63	未进入负面清单	否	无	
5315	桓仁县	10kV铧西线	川里村	200	47.12	65.76	65.76	未进入负面清单	否	无	
5316	本溪县	市温2号线	曲轴厂住宅箱变站内变压器	315	21.61	183.93	183.93	未进入负面清单	否	无	
5317	溪湖区	大堡线	大堡线15-1左2#	315	63.62	51.60	51.60	未进入负面清单	否	无	

5318	高新区	张蓝线2229	花岭社区#3箱变高压间隔配电变压器	500	4.58	377.10	377.10	未进入负面清单	否	无	
5319	本溪县	碱魏线	本溪满族自治县龙游祥乐浴池	200	28.36	103.28	103.28	未进入负面清单	否	无	
5320	桓仁县	北园线	泡子沿三、四组	315	61.68	57.71	57.71	未进入负面清单	否	无	
5321	高新区	张沟线2217	10kV张沟线小黑贝支#18变压器	400	5.82	296.72	296.72	未进入负面清单	否	无	
5322	本溪县	云酸线	河西八组B台区	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无	
5323	本溪县	城初线	小白堡D台区柱上-变压器	100	10.88	69.12	69.12	未进入负面清单	否	无	
5324	桓仁县	10kV崔四线	四河九组2号	400	20.13	239.48	239.48	未进入负面清单	否	无	
5325	本溪县	市温2号线	下卜村B台区	200	30.15	99.70	99.70	未进入负面清单	否	无	
5326	桓仁县	天健线	民西1号	315	34.29	143.99	143.99	未进入负面清单	否	无	
5327	本溪县	兰城线	城后A变台	200	45.84	68.32	68.32	未进入负面清单	否	无	
5328	桓仁县	10kV崔六线	孙家沟	100	33.68	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	
5329	本溪县	汤沟线	上半岭变压器	200	1.98	156.04	156.04	未进入负面清单	否	无	
5330	溪湖区	党石线	党石线#21柱上变压器（新）	200	33.2	93.60	93.60	未进入负面清单	否	无	
5331	溪湖区	姚峪线	太子城五期10#箱变配电变压器	400	19.44	242.24	242.24	未进入负面清单	否	无	
5332	桓仁县	北屯线	英英沟四组	100	19.04	60.96	60.96	未进入负面清单	否	无	
5333	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.63	411.83	411.83	未进入负面清单	否	无	
5334	本溪县	张谭线	谭家堡四组变台	400	6.87	292.52	292.52	未进入负面清单	否	无	
5335	桓仁县	10kV江沿线	泡沿一组2号	200	51.96	56.08	56.08	未进入负面清单	否	无	
5336	高新区	张街线	张街线#35左7变压器	200	33.51	92.98	92.98	未进入负面清单	否	无	
5337	桓仁县	10kV北岔线	双合八组	100	23.5	56.50	56.50	未进入负面清单	否	无	
5338	溪湖区	氰胺线	佾城B区5#配电站（用户）配电变压器	630	26.6	336.42	336.42	未进入负面清单	否	无	
5339	高新区	歪街线5641	10kV歪街线53#变压器	100	12.08	67.92	67.92	未进入负面清单	否	无	
5340	本溪县	清街线	清万线东阳分东阳三组变台	200	14.43	131.14	131.14	未进入负面清单	否	无	
5341	本溪县	云酸线	宋家堡变压器	100	30.54	49.46	49.46	未进入负面清单	否	无	
5342	本溪县	高滚线	花岭堡B台区	200	30.54	98.92	98.92	未进入负面清单	否	无	
5343	本溪县	汤宋1号线	新区变压器	20	49.8	6.04	6.04	未进入负面清单	否	无	
5344	桓仁县	章樾线	天健凤凰城6号箱变	500	16.48	317.60	317.60	未进入负面清单	否	无	
5345	桓仁县	10kV崔四线	大甸子南沟	100	17.13	62.87	62.87	未进入负面清单	否	无	

5346	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡A变台	200	23.91	112.18	112.18	未进入负面清单	否	无	
5347	溪湖区	北新线	北新线42#右6	315	33.83	145.44	145.44	未进入负面清单	否	无	
5348	桓仁县	10kV回龙线	向阳五组	100	25.98	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	
5349	溪湖区	奚堡线	奚堡线#15柱上变压器	200	31.08	97.84	97.84	未进入负面清单	否	无	
5350	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣三组2号	100	71.08	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	
5351	溪湖区	柳塘线	柳塘线#48左1分支箱配电站变压器	500	23.34	283.30	283.30	未进入负面清单	否	无	
5352	本溪县	兰台线	兰河北岭台区	200	20.34	119.32	119.32	未进入负面清单	否	无	
5353	本溪县	张泉线	青山背二台区	100	8.82	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无	
5354	本溪县	汇源线	赛梨寨A变压器	400	15.27	258.92	258.92	未进入负面清单	否	无	
5355	溪湖区	彩明联线	彩明联线#21右7	100	6.12	73.88	73.88	未进入负面清单	否	无	
5356	溪湖区	河畔线4533	河畔#6配电站#2变压器	630	20.69	373.65	373.65	未进入负面清单	否	无	
5357	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.24	203.04	203.04	未进入负面清单	否	无	
5358	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚八组	200	9.46	141.08	141.08	未进入负面清单	否	无	
5359	本溪县	田魏线	田魏线#015变台	100	23.92	56.08	56.08	未进入负面清单	否	无	
5360	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#34右1变压器	400	3.45	306.20	306.20	未进入负面清单	否	无	
5361	南芬区	东营线	东营线#13(北方家园)配电变压器	630	34.95	283.82	283.82	未进入负面清单	否	无	
5362	平山区	中南线5544	10kV中南线我爱我家箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	19.76	301.20	301.20	未进入负面清单	否	无	
5363	南芬区	下街线	10kV下街线12#右4#	200	19.42	121.16	121.16	未进入负面清单	否	无	
5364	桓仁县	10kV五三线	大镜沟七组	100	18.52	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	
5365	溪湖区	氰胺线	倆城D区2#配电站（用户）配电变压器	400	24.45	222.20	222.20	未进入负面清单	否	无	
5366	高新区	火水线2149	火水线福利分#16变压器	400	0.55	317.80	317.80	未进入负面清单	否	无	
5367	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线体育场配电室171间隔配电变压器	500	69.1	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	
5368	本溪县	汤关线	榆树河沿B台区	100	26.52	53.48	53.48	未进入负面清单	否	无	
5369	溪湖区	大堡线	河东配电站站内变压器	630	41.94	239.78	239.78	未进入负面清单	否	无	
5370	南芬区	选矿线	选矿线#53右12左1	100	16.65	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	
5371	本溪县	连街线	连山关北正沟台区	50	20.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	
5372	明山区	体江线4041	10kV体江线胜建配电室171间隔配电变压器	630	45.3	218.61	218.61	未进入负面清单	否	无	
5373	明山区	明博线538	太古里#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.54	362.00	362.00	未进入负面清单	否	无	

5374	南芬区	东街#1线	东街#1线#3-#1左#1箱变变压器	630	20.23	376.55	376.55	未进入负面清单	否	无	
5375	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#07变台	200	67.16	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	
5376	明山区	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	19.96	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
5377	南芬区	桥街线	10KV桥街线#44	400	8.67	285.32	285.32	未进入负面清单	否	无	
5378	平山区	中永线5532	10kV南解线永丰配变室171间隔配电变压器	630	49.79	190.32	190.32	未进入负面清单	否	无	
5379	本溪县	连街线	新市街变压器	400	28.71	205.16	205.16	未进入负面清单	否	无	
5380	平山区	中南线5544	10kV中南线#13柱上变压器	100	76.4	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	
5381	明山区	钢管线524	10kV钢管线张家#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	38.21	131.64	131.64	未进入负面清单	否	无	
5382	本溪县	山关线	化皮峪六组B台区	50	6.52	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	
5383	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#54	50	23.76	28.12	28.12	未进入负面清单	否	无	
5384	桓仁县	10kV崔六线	六河村2号	200	31.38	97.24	97.24	未进入负面清单	否	无	
5385	桓仁县	10kV黄河线	地税箱变变压器	250	20.72	148.20	148.20	未进入负面清单	否	无	
5386	桓仁县	章樾线	天健凤凰城C区1号箱变变压器	630	16.19	402.00	402.00	未进入负面清单	否	无	
5387	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村3号	50	7.2	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	
5388	桓仁县	10kV黄河线	点式楼1号箱变配电变压器	630	13.1	421.47	421.47	未进入负面清单	否	无	
5389	桓仁县	10kV铎二线	中心村4号	200	23.27	113.46	113.46	未进入负面清单	否	无	
5390	桓仁县	普拐线	胜利三组	200	29.57	100.86	100.86	未进入负面清单	否	无	
5391	桓仁县	10kV崔四线	四河村2号	315	29.36	159.52	159.52	未进入负面清单	否	无	
5392	本溪县	城街线	关口西沟变压器	200	19.41	121.18	121.18	未进入负面清单	否	无	
5393	溪湖区	氰胺线	俪城E区2#配电站（用户）配电变压器	630	18.15	389.66	389.66	未进入负面清单	否	无	
5394	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞五组	315	42.3	118.76	118.76	未进入负面清单	否	无	
5395	南芬区	塔冰线	塔冰线#268左1	100	41.28	38.72	38.72	未进入负面清单	否	无	
5396	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十六组	30	67.27	3.82	3.82	未进入负面清单	否	无	
5397	桓仁县	10kV浑江线	东油站	400	54.96	100.16	100.16	未进入负面清单	否	无	
5398	溪湖区	彩水线	华阳1#配电站变压器	400	3.45	306.20	306.20	未进入负面清单	否	无	
5399	桓仁县	10kV双业线	业主沟三组	100	37.68	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	
5400	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右7左1变压器	200	22.86	114.28	114.28	未进入负面清单	否	无	
5401	溪湖区	牛街线	新区2#线#59柱上变压器	200	63.6	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	

5402	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#1箱变配电变压器	500	32	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	
5403	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#51	400	3.54	305.84	305.84	未进入负面清单	否	无	
5404	高新区	高宝线1241	红旗社区2#箱变配电变压器	500	15.55	322.25	322.25	未进入负面清单	否	无	
5405	本溪县	连微线	连山关河南B台区	100	22.08	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	
5406	本溪县	连街线	前街变压器	200	19.06	121.88	121.88	未进入负面清单	否	无	
5407	溪湖区	氰胺线	俪城C区1#配电站（用户）配电变压器	630	44.38	224.41	224.41	未进入负面清单	否	无	
5408	本溪县	云街线	茫草九组变压器	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无	
5409	本溪县	城初线	亚安岭变压器	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	无	
5410	溪湖区	彩铁线	彩进#7配电站变压器	250	58.52	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	
5411	溪湖区	北沟线	北沟线#90柱上变压器（新）	200	28.86	102.28	102.28	未进入负面清单	否	无	
5412	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	19.71	241.16	241.16	未进入负面清单	否	无	
5413	高新区	西石线	10kV西石线8#右4柱上变压器	200	16.66	126.68	126.68	未进入负面清单	否	无	
5414	本溪县	盘崔线0153	六道沟变压器	200	12.81	134.38	134.38	未进入负面清单	否	无	
5415	南芬区	东营线	10KV东营线#39	400	28.23	207.08	207.08	未进入负面清单	否	无	
5416	本溪县	祁镁线	云盘三组A台区	100	32.68	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	
5417	本溪县	市山线	马平沟B变压器	315	62.5	55.13	55.13	未进入负面清单	否	无	
5418	本溪县	市纺线	市纺线计生委变压器	315	65.37	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	
5419	桓仁县	10kV中心线	农行箱变站内变压器	400	39.84	160.64	160.64	未进入负面清单	否	无	
5420	桓仁县	10kV北岔线	向阳七组	100	29.84	50.16	50.16	未进入负面清单	否	无	
5421	本溪县	城初线	草河城宋堡C台区	50	23.24	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	
5422	溪湖区	北管线	北管线#12右7	200	49.44	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	
5423	溪湖区	氰胺线	俪城B区3#配电站（用户）配电变压器	630	21.68	367.42	367.42	未进入负面清单	否	无	
5424	高新区	西党线	10kV西党线31#右1柱上变压器	100	51.12	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	
5425	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#46右6柱上变压器	200	14.94	130.12	130.12	未进入负面清单	否	无	
5426	平山区	东明线3225	10kV东明线图书馆箱式变电站171间隔配电变压器	400	45.6	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	
5427	本溪县	市煤线	市煤供热分2#变压器	250	30.48	123.80	123.80	未进入负面清单	否	无	
5428	本溪县	市街线	YHG_正佳1#箱变1#配电变压器	500	32.26	238.70	238.70	未进入负面清单	否	无	
5429	溪湖区	氰胺线	俪城B区2#配电站（用户）配电变压器	400	54.78	100.88	100.88	未进入负面清单	否	无	

5430	桓仁县	10kV联网线	和禹1号箱变配电变压器	630	6.73	461.60	461.60	未进入负面清单	否	无	
5431	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#120柱上变压器	200	40.92	78.16	78.16	未进入负面清单	否	无	
5432	本溪县	祁镁线	云盘四组B台区	200	15.72	128.56	128.56	未进入负面清单	否	无	
5433	溪湖区	柳塘线	广场配电站变压器	200	37.76	84.48	84.48	未进入负面清单	否	无	
5434	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#83右分#4	200	15.9	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	
5435	本溪县	清万线	周堡变压器	100	43.68	36.32	36.32	未进入负面清单	否	无	
5436	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#10柱上变压器	100	11.85	68.15	68.15	未进入负面清单	否	无	
5437	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福四号配电变压器	630	36.41	274.62	274.62	未进入负面清单	否	无	
5438	本溪县	山关线	山关线化皮峪二组B台区	50	20.8	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	
5439	桓仁县	10kV回龙线	回龙一组	315	13.24	210.29	210.29	未进入负面清单	否	无	
5440	桓仁县	10kV铎二线	光复村2号	400	29.16	203.36	203.36	未进入负面清单	否	无	
5441	高新区	火桥线2146	10kV火桥线80#变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	无	
5442	南芬区	南街线	龙华新城1#变压器	315	37.27	134.60	134.60	未进入负面清单	否	无	
5443	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#13左6柱上变压器	200	60.36	39.28	39.28	未进入负面清单	否	无	
5444	桓仁县	10kV铎二线	光复村1号	400	54.1	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	
5445	本溪县	法铁线	西麻户二组台区	200	23.85	112.30	112.30	未进入负面清单	否	无	
5446	桓仁县	10kV木镇线	木盂子河北	315	30.82	154.92	154.92	未进入负面清单	否	无	
5447	桓仁县	10kV雅河线	联合一组	400	25.17	219.32	219.32	未进入负面清单	否	无	
5448	本溪县	市泉线	二三一变压器	200	2.04	155.92	155.92	未进入负面清单	否	无	
5449	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园10#（用户）	630	10.83	435.77	435.77	未进入负面清单	否	无	
5450	桓仁县	10kV沙五2线	头道河三组2号	100	27.58	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无	
5451	本溪县	云街线	草河口十组变压器	30	44.07	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	
5452	桓仁县	10kV浑江线	五大机关箱变变压器	630	20.63	374.03	374.03	未进入负面清单	否	无	
5453	桓仁县	10kV江汇线	恒泰华庭	500	9.82	350.90	350.90	未进入负面清单	否	无	
5454	溪湖区	彩街线	彩玉配电室1#变压器	400	59.92	80.32	80.32	未进入负面清单	否	无	
5455	本溪县	汤沟线	草河掌围子一组B台区	200	26.01	107.98	107.98	未进入负面清单	否	无	
5456	桓仁县	10kV莲花线	10kV天健线民族广场变压器	315	3.78	240.09	240.09	未进入负面清单	否	无	
5457	桓仁县	10kV八于线	川头河东	200	56.41	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	

5458	桓仁县	10kV南米线	董船营三组	315	18.91	192.43	192.43	未进入负面清单	否	无	
5459	本溪县	祁镁线	云盘八组A变压器	200	16.96	126.08	126.08	未进入负面清单	否	无	
5460	明山区	新春线5733	10kV新春线#88柱上变压器	400	61.36	74.56	74.56	未进入负面清单	否	无	
5461	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#182变压器	30	56	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	
5462	桓仁县	北牛线	湾龙背六组	100	31.28	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	
5463	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川村	315	29.68	158.51	158.51	未进入负面清单	否	无	
5464	平山区	春明2号线3235	10kV崔立线#11柱上变压器	200	47.52	64.96	64.96	未进入负面清单	否	无	
5465	桓仁县	10kV南雅线	雅河村2号	400	16.32	254.72	254.72	未进入负面清单	否	无	
5466	溪湖区	氰胺线	俪城D区3#配电站（用户）配电变压器	630	21.87	366.22	366.22	未进入负面清单	否	无	
5467	明山区	地工线530	10kV地工线#21箱式变电站171间隔配电变压器	200	19.41	121.18	121.18	未进入负面清单	否	无	
5468	桓仁县	10kV雅龙线	董船营八组2号	100	29.16	50.84	50.84	未进入负面清单	否	无	
5469	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线美澜城#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	16	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	
5470	高新区	西高二线9047	辽宁未来生物科技有限公司配电变压器	630	13.89	416.49	416.49	未进入负面清单	否	无	
5471	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#56变压器	400	27.96	208.16	208.16	未进入负面清单	否	无	
5472	桓仁县	10kV普夹线	老漫子八组	315	20.7	186.80	186.80	未进入负面清单	否	无	
5473	桓仁县	10kV通天线	通天二组	100	32.44	47.56	47.56	未进入负面清单	否	无	
5474	本溪县	偏水线	泥塔台沟变台	100	21.84	58.16	58.16	未进入负面清单	否	无	
5475	本溪县	清城线	清城线望城四组变台	100	36.9	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	
5476	南芬区	南街线	南街线#20右13	100	25.6	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	
5477	本溪县	城街线	屈堡变压器	200	20.04	119.92	119.92	未进入负面清单	否	无	
5478	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家四五组变台	100	56.82	23.18	23.18	未进入负面清单	否	无	
5479	明山区	北地线529	10kV北地线学府箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.27	218.80	218.80	未进入负面清单	否	无	
5480	本溪县	碱魏线	赵堡二组支#06变台	200	19.51	120.98	120.98	未进入负面清单	否	无	
5481	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房1号箱变配电变压器	630	9.52	444.02	444.02	未进入负面清单	否	无	
5482	本溪县	田魏线	YHG_未卜村B台台区	200	24.24	111.52	111.52	未进入负面清单	否	无	
5483	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右1柱上变压器（新）	200	41.52	76.96	76.96	未进入负面清单	否	无	
5484	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#35变压器	200	12.09	135.82	135.82	未进入负面清单	否	无	
5485	桓仁县	10kV铧西线	西堡新区	400	11.89	272.44	272.44	未进入负面清单	否	无	

5486	溪湖区	氰胺线	俪城E区5#配电站配电变压器	630	45.65	216.41	216.41	未进入负面清单	否	无	
5487	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组	100	17.92	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	
5488	本溪县	温泉线	同江峪五组B台区	100	10.71	69.29	69.29	未进入负面清单	否	无	
5489	桓仁县	10kV木镇线	木盂子村内2号	400	17.63	249.48	249.48	未进入负面清单	否	无	
5490	本溪县	田石线	西山分支#06变台	30	49.31	9.21	9.21	未进入负面清单	否	无	
5491	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡2号箱变配电变压器	500	12.53	337.35	337.35	未进入负面清单	否	无	
5492	本溪县	市温1号线	惠泽园三期5#变台	250	21.72	145.70	145.70	未进入负面清单	否	无	
5493	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村	400	24.06	223.76	223.76	未进入负面清单	否	无	
5494	桓仁县	10kV木新线	高俭地村	400	18.24	247.04	247.04	未进入负面清单	否	无	
5495	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左21	200	4.25	151.50	151.50	未进入负面清单	否	无	
5496	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.17	282.43	282.43	未进入负面清单	否	无	
5497	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#19柱上变压器	100	11.07	68.93	68.93	未进入负面清单	否	无	
5498	桓仁县	10kV铧西线	新农村四组2号	50	15.84	32.08	32.08	未进入负面清单	否	无	
5499	桓仁县	10kV铧二线	文治沟5号	50	0.08	39.96	39.96	未进入负面清单	否	无	
5500	南芬区	桥街线	桥街线河东分#10	200	4.08	151.84	151.84	未进入负面清单	否	无	
5501	本溪县	小区线8050	农行变台	200	25.74	108.52	108.52	未进入负面清单	否	无	
5502	桓仁县	10kV南雅线	雅河五组	50	57.24	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	
5503	溪湖区	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#16左1柱上变压器	200	9.6	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无	
5504	高新区	西石线	10kV西石线35#左1右2柱上变压器（铁路摘转）	100	17.8	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	
5505	溪湖区	彩街线	彩力#3配电室变压器	500	26.3	268.50	268.50	未进入负面清单	否	无	
5506	本溪县	连街线	翟家沟变压器	30	35.73	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	
5507	本溪县	祁街线	街道变压器	200	69.51	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	
5508	南芬区	何富线	10KV何富线梨沟分通条沟支9号	400	5.84	296.64	296.64	未进入负面清单	否	无	
5509	溪湖区	前厂线	前厂线#43左2柱上变压器（新）	200	10.95	138.10	138.10	未进入负面清单	否	无	
5510	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#17变压器	80	19.58	48.34	48.34	未进入负面清单	否	无	
5511	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线一中配电室171间隔配电变压器	630	25.68	342.22	342.22	未进入负面清单	否	无	
5512	桓仁县	10kV回龙线	爬宝三组	200	16.43	127.14	127.14	未进入负面清单	否	无	
5513	本溪县	城初线	大白堡变压器	100	33.68	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	

5514	明山区	合姚线1140	YHG_合姚线新开分6#分支箱鑫丰1#箱变（用户）	630	14.73	411.20	411.20	未进入负面清单	否	无	
5515	溪湖区	氰胺线	佾城E区6#配电站（用户）配电变压器	630	23.05	358.79	358.79	未进入负面清单	否	无	
5516	溪湖区	北联线	北联线#30右分9#	200	79.12	1.76	1.76	未进入负面清单	否	无	
5517	本溪县	张网线	香磨新区支#07变台	100	68.34	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	
5518	溪湖区	广电线	壹号公馆2#箱式变电站（公建）配电变	630	21.68	367.42	367.42	未进入负面清单	否	无	
5519	本溪县	祁镁线	云盘八组B变压器	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	
5520	桓仁县	10kV二镇线	松兰新区箱变变压器	800	23.5	452.00	452.00	未进入负面清单	否	无	
5521	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1#线#22柱上变压器（新）	200	22.76	114.48	114.48	未进入负面清单	否	无	
5522	桓仁县	10kV回龙线	硿门六组	400	6.81	292.76	292.76	未进入负面清单	否	无	
5523	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#12柱上变压器	315	30.32	156.49	156.49	未进入负面清单	否	无	
5524	本溪县	偏水线	泥塔A台区	200	20.88	118.24	118.24	未进入负面清单	否	无	
5525	桓仁县	10kV北岔线	北岔三、四组	200	18.8	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	
5526	本溪县	清万线	清万线窑后山新区台区	100	28.4	51.60	51.60	未进入负面清单	否	无	
5527	桓仁县	北长线	横道川七组	20	71.65	1.67	1.67	未进入负面清单	否	无	
5528	高新区	梨堡线4441	10kV梨堡线#35左3变压器	30	16.33	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	
5529	溪湖区	梁家线	10kV梁家线小明沟支#36变压器	100	73.08	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	
5530	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村3号	315	13.6	209.16	209.16	未进入负面清单	否	无	
5531	溪湖区	喜硿线	10kV喜硿线碾子沟支#21变压器	50	75.48	2.26	2.26	未进入负面清单	否	无	
5532	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#74右3变压器	400	14.73	261.08	261.08	未进入负面清单	否	无	
5533	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#22柱上变压器	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	无	
5534	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组	200	26.96	106.08	106.08	未进入负面清单	否	无	
5535	桓仁县	10kV北岔线	北岔一组2号	30	0.08	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	
5536	桓仁县	10kV木新线	木盂子马圈沟	250	60.99	47.53	47.53	未进入负面清单	否	无	
5537	南芬区	施兴线	10kV施兴线#21	200	6.06	147.88	147.88	未进入负面清单	否	无	
5538	本溪县	市纺线	三角地A台区	315	55.03	78.66	78.66	未进入负面清单	否	无	
5539	桓仁县	10kV北岔线	双合二组	100	21.74	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	
5540	桓仁县	10kV双业线	双岭子六组	100	9.24	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无	
5541	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊C变台	200	21.24	117.52	117.52	未进入负面清单	否	无	

5542	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#21右13柱上变	200	21.54	116.92	116.92	未进入负面清单	否	无	
5543	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#32	50	60.24	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	
5544	桓仁县	北牛线	湾龙背十组	100	55.83	24.17	24.17	未进入负面清单	否	无	
5545	南芬区	下街线	10kV下街线下深分五道沟支4	400	14.31	262.76	262.76	未进入负面清单	否	无	
5546	本溪县	连矿线	连山关李家堡B台区	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	
5547	南芬区	选矿线	选矿线#53右5右2	315	46.59	105.24	105.24	未进入负面清单	否	无	
5548	桓仁县	10kV四摇线	摇钱九组	100	17.12	62.88	62.88	未进入负面清单	否	无	
5549	高新区	石歪线	石歪线20右1#变压器	30	10.93	20.72	20.72	未进入负面清单	否	无	
5550	南芬区	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器1	500	34.8	226.00	226.00	未进入负面清单	否	无	
5551	平山区	永丰线3220	10kV永丰线大连渔港配电室171间隔配电变压器	630	24.67	348.58	348.58	未进入负面清单	否	无	
5552	本溪县	云街线	草河口五组变压器	100	37.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	
5553	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸村2号	400	10.32	278.72	278.72	未进入负面清单	否	无	
5554	溪湖区	氰胺线	佾城B区1#配电站（用户）配电变压器	400	60.33	78.68	78.68	未进入负面清单	否	无	
5555	本溪县	高田线	高田线田家堡台区	200	15.12	129.76	129.76	未进入负面清单	否	无	
5556	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐5#箱变	400	8.48	286.08	286.08	未进入负面清单	否	无	
5557	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#22右1变压器	200	2.89	154.22	154.22	未进入负面清单	否	无	
5558	本溪县	城初线	瓦堡变压器	200	15.16	129.68	129.68	未进入负面清单	否	无	
5559	溪湖区	大堡线	大堡线#68左5箱式配电站变压器	400	54.2	103.20	103.20	未进入负面清单	否	无	
5560	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟五组	100	18.9	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	
5561	本溪县	城街线	草河城B变压器	200	20.24	119.52	119.52	未进入负面清单	否	无	
5562	溪湖区	氰胺线	佾城C区2#配电站（用户）配电变压器	630	33.24	294.59	294.59	未进入负面清单	否	无	
5563	明山区	明博线538	太古里#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.1	389.97	389.97	未进入负面清单	否	无	
5564	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#7	400	37.08	171.68	171.68	未进入负面清单	否	无	
5565	南芬区	下街线	下街线下街线#32	315	49.78	95.19	95.19	未进入负面清单	否	无	
5566	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川七组	80	43.65	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	
5567	本溪县	偏水线	泥塔C台区变台	50	51.36	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	
5568	桓仁县	10kV木镇线	木盂子村	315	47.4	102.69	102.69	未进入负面清单	否	无	
5569	本溪县	市陈2号线	阳光花园二期（1#）	1600	22.98	912.32	912.32	未进入负面清单	否	无	

5570	桓仁县	10kV崔六线	西沟	100	19.62	60.38	60.38	未进入负面清单	否	无	
5571	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑C区1号箱变配电变压器	630	24.62	348.89	348.89	未进入负面清单	否	无	
5572	溪湖区	后堡线	后堡线#30左3	200	67.36	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无	
5573	本溪县	清万线	清万线万利北沟新区台区	200	17.37	125.26	125.26	未进入负面清单	否	无	
5574	桓仁县	10kV南米线	董船营村	400	28.78	204.88	204.88	未进入负面清单	否	无	
5575	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十二组	200	23.64	112.72	112.72	未进入负面清单	否	无	
5576	桓仁县	10kV雅边线	边哈子村	400	24.24	223.04	223.04	未进入负面清单	否	无	
5577	桓仁县	10kV浑江线	建行变台	315	29.52	159.01	159.01	未进入负面清单	否	无	
5578	桓仁县	10kV南米线	米仓沟六组	200	54.27	51.46	51.46	未进入负面清单	否	无	
5579	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲6#箱变配电变压器	630	8.73	449.00	449.00	未进入负面清单	否	无	
5580	本溪县	汤沟线	YHG_草河掌供电所	100	42.3	37.70	37.70	未进入负面清单	否	无	
5581	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	21.2	235.20	235.20	未进入负面清单	否	无	
5582	桓仁县	10kV沙金线	下甸子三组	200	19.17	121.66	121.66	未进入负面清单	否	无	
5583	本溪县	盘崔线0153	瓦房变压器	200	11.85	136.30	136.30	未进入负面清单	否	无	
5584	桓仁县	10kV八岔线	岔龙江五组2号	50	27.48	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	
5585	本溪县	张泉线	青山背一台区	200	7.68	144.64	144.64	未进入负面清单	否	无	
5586	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线一铁#2配电亭#2变压器	500	32.45	237.75	237.75	未进入负面清单	否	无	
5587	桓仁县	10kV木新线	高俭地六组	315	7.47	228.47	228.47	未进入负面清单	否	无	
5588	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.02	346.37	346.37	未进入负面清单	否	无	
5589	平山区	铁中线3232	10kV铁中线铜锣湾箱式变电站171间隔配电变压器	400	30	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	
5590	桓仁县	10kV木新线	木盂子六栋	315	9.17	223.11	223.11	未进入负面清单	否	无	
5591	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#15柱上变压器	200	15.18	129.64	129.64	未进入负面清单	否	无	
5592	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23右5左12	200	8.38	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无	
5593	本溪县	温泉线	谢家崴子C台区	200	21.99	116.02	116.02	未进入负面清单	否	无	
5594	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#20右10	200	24.78	110.44	110.44	未进入负面清单	否	无	
5595	平山区	南解线5844	10kV南解线#44柱上变压器	400	47.16	131.36	131.36	未进入负面清单	否	无	
5596	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#5箱式变电站171间隔配电变压器A	630	13.14	421.22	421.22	未进入负面清单	否	无	
5597	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线#60变压器	50	1.74	39.13	39.13	未进入负面清单	否	无	

5598	溪湖区	中彩1#线	水泥1#配电站变压器	500	19.58	302.10	302.10	未进入负面清单	否	无	
5599	南芬区	东营线	东营线#9(北方家园)配电变压器	630	31.05	308.39	308.39	未进入负面清单	否	无	
5600	桓仁县	10kV普夹线	老漫子一组	200	34.28	91.44	91.44	未进入负面清单	否	无	
5601	本溪县	山柜线	柜子石五组C台区	50	18.24	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	
5602	高新区	歪街线5641	10kV歪街线129右4#变压器	30	68.8	3.36	3.36	未进入负面清单	否	无	
5603	本溪县	厚德线	供热#3变台	400	45.21	139.16	139.16	未进入负面清单	否	无	
5604	平山区	中消线5535	10kV中消线世佳箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.34	325.46	325.46	未进入负面清单	否	无	
5605	本溪县	连矿线	铁匠沟变压器	200	11.94	136.12	136.12	未进入负面清单	否	无	
5606	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#1右3	100	25.12	54.88	54.88	未进入负面清单	否	无	
5607	南芬区	塔沟线2042	10KV塔沟线东岭分#5	400	37.25	171.00	171.00	未进入负面清单	否	无	
5608	桓仁县	10kV江润线	荣丰一区#2箱变变压器	400	37.9	168.40	168.40	未进入负面清单	否	无	
5609	南芬区	塔冰线	塔冰线#47左2柱上变压器	100	9.18	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无	
5610	平山区	中解线5545	10kV中解线铁工箱式变电站171间隔配电变压器	630	6.79	461.22	461.22	未进入负面清单	否	无	
5611	溪湖区	彩水线	大东6#配电站变压器	500	15.2	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	
5612	本溪县	碱魏线	九龙新区B分#05变台	100	58.43	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	
5613	本溪县	南沟线	政府#043变台	400	46.2	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
5614	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线#2右2变压器	100	7.14	72.86	72.86	未进入负面清单	否	无	
5615	溪湖区	大堡线	大堡线#41	315	12.1	213.89	213.89	未进入负面清单	否	无	
5616	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.63	386.63	386.63	未进入负面清单	否	无	
5617	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左5右4变压器	200	36.96	86.08	86.08	未进入负面清单	否	无	
5618	本溪县	南沟线	南甸畜牧场B台区柱上-变压器	50	16.84	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无	
5619	溪湖区	峪党线	峪党线#11-1柱上变压器	200	43.7	72.60	72.60	未进入负面清单	否	无	
5620	溪湖区	氰胺线	俪城B区4#配电站（用户）配电变压器	630	18	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	
5621	桓仁县	10kV八于线	川头村	400	24.88	220.48	220.48	未进入负面清单	否	无	
5622	本溪县	高硝线	高硝线右分祁家沟支#07变台（肖家河六组）	200	7.47	145.06	145.06	未进入负面清单	否	无	
5623	溪湖区	后氰线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#5配电变	630	8.7	449.19	449.19	未进入负面清单	否	无	
5624	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园3号箱变	500	18.43	307.85	307.85	未进入负面清单	否	无	
5625	南芬区	下街线	10kV下街线下深分94#	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	无	

5626	本溪县	清街线	清河城西街台区	200	19.2	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	
5627	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#5箱式变电站171间隔配电变压器	200	67.14	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	
5628	桓仁县	10kV沙影线	北沟七组	100	19.15	60.85	60.85	未进入负面清单	否	无	
5629	本溪县	法松线	松树台二组变台	200	20.67	118.66	118.66	未进入负面清单	否	无	
5630	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期6箱变171间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无	
5631	本溪县	碱洋线	东营房二组C变压器	100	19.24	60.76	60.76	未进入负面清单	否	无	
5632	桓仁县	10kV莲花线	东关四组	400	57.73	89.08	89.08	未进入负面清单	否	无	
5633	桓仁县	10kV五三线	腰营六组	200	30.05	99.90	99.90	未进入负面清单	否	无	
5634	本溪县	城初线	石门变压器	200	18.51	122.98	122.98	未进入负面清单	否	无	
5635	高新区	学院2#线	旺力学府4#箱变高压间隔配电变压器	400	18.18	247.28	247.28	未进入负面清单	否	无	
5636	本溪县	云街线	三号井变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无	
5637	溪湖区	氰胺线	俪城E区1#配电站（用户）配电变压器	630	14.9	410.13	410.13	未进入负面清单	否	无	
5638	桓仁县	10kV铧二线	中心村2号	400	36.92	172.32	172.32	未进入负面清单	否	无	
5639	南芬区	塔新线	塔新线#232	400	22.02	231.92	231.92	未进入负面清单	否	无	
5640	溪湖区	氰胺线	居仁#1配电室#1变压器	315	29.52	159.01	159.01	未进入负面清单	否	无	
5641	桓仁县	10kV铧东线	西堡村2号	250	65.04	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	
5642	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#12箱变高压间隔配电变压器	630	3.39	482.64	482.64	未进入负面清单	否	无	
5643	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.49	262.55	262.55	未进入负面清单	否	无	
5644	本溪县	碱魏线	赵堡分#09变台	100	69.51	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	
5645	溪湖区	彩明联线	彩明联18#（新）	400	13.57	265.72	265.72	未进入负面清单	否	无	
5646	本溪县	碱兰线	台山三组变台	200	12.66	134.68	134.68	未进入负面清单	否	无	
5647	本溪县	祁街线	西沟五组变压器	50	29.32	25.34	25.34	未进入负面清单	否	无	
5648	桓仁县	北镇线	友谊二组	315	9.61	221.73	221.73	未进入负面清单	否	无	
5649	溪湖区	牛街线	新区2#线#30右10柱上变压器（新）	400	30.57	197.72	197.72	未进入负面清单	否	无	
5650	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯四组	100	27.6	52.40	52.40	未进入负面清单	否	无	
5651	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟村	315	11.24	216.59	216.59	未进入负面清单	否	无	
5652	南芬区	10kV金桥线0168	10kV桥玻线108左2	200	8.1	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无	
5653	溪湖区	牛街线	新区2#线赵家沟分#18右1柱上变压器（新）	400	15.05	259.80	259.80	未进入负面清单	否	无	

5654	本溪县	城套线2536	姜堡变压器.	200	25.32	109.36	109.36	未进入负面清单	否	无	
5655	明山区	明博线538	太古里#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.08	459.40	459.40	未进入负面清单	否	无	
5656	溪湖区	彩水线	大东3#配电站变压器	500	22.2	289.00	289.00	未进入负面清单	否	无	
5657	高新区	西党线	10kV西党线党山分#10柱上变压器	200	28.8	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	
5658	桓仁县	10kV崔四线	四河十二组	100	15.4	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	
5659	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#43左12变压器	200	20.4	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	
5660	本溪县	云街线	供销社变压器	400	36.36	174.56	174.56	未进入负面清单	否	无	
5661	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#3箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	11.43	431.99	431.99	未进入负面清单	否	无	
5662	高新区	学院2#线	学院2#线高中分12#右3变压器	80	24.2	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	
5663	本溪县	连街线	新开王家堡变压器	50	29.04	25.48	25.48	未进入负面清单	否	无	
5664	高新区	歪街线5641	悦蓝湾6#箱变配电变压器	315	19.52	190.51	190.51	未进入负面清单	否	无	
5665	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#85柱上变压器	315	25.87	170.51	170.51	未进入负面清单	否	无	
5666	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分18#柱上变压器	315	49.03	97.56	97.56	未进入负面清单	否	无	
5667	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#2箱变高压间隔配电变压器	630	17.33	394.82	394.82	未进入负面清单	否	无	
5668	桓仁县	天健线	民西2箱变配电变压器	630	39.05	257.99	257.99	未进入负面清单	否	无	
5669	桓仁县	10kV二镇线	红星小区箱变变压器	800	49.93	240.56	240.56	未进入负面清单	否	无	
5670	溪湖区	北街线	北街线36#右分5左5#	200	6.72	146.56	146.56	未进入负面清单	否	无	
5671	本溪县	汇源线	上堡村西街变压器	400	13.18	267.28	267.28	未进入负面清单	否	无	
5672	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村4号	200	34.67	90.66	90.66	未进入负面清单	否	无	
5673	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村4号	100	32.22	47.78	47.78	未进入负面清单	否	无	
5674	桓仁县	江城线	公路段箱变变压器	400	25.6	217.60	217.60	未进入负面清单	否	无	
5675	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.78	391.99	391.99	未进入负面清单	否	无	
5676	溪湖区	北新线	彩北亭式配电站#1变压器	630	37.81	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无	
5677	本溪县	市街线	YHG_土地局2#箱变配电变压器$	400	40.45	158.20	158.20	未进入负面清单	否	无	
5678	本溪县	兰南线	碱洋线南营坊河北B台区	50	11.36	34.32	34.32	未进入负面清单	否	无	
5679	桓仁县	10kV黄河线	大市场箱变配电变压器	630	12.32	426.38	426.38	未进入负面清单	否	无	
5680	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线美澜城#3箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	18.7	386.19	386.19	未进入负面清单	否	无	
5681	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城3#箱变间隔配电变压器	400	7.52	289.92	289.92	未进入负面清单	否	无	

5682	桓仁县	10kV四摇线	摇钱三组	100	19.16	60.84	60.84	未进入负面清单	否	无	
5683	平山区	中消线5535	10kV中消线纪委箱式变电站171间隔配电变压器	400	30.54	197.84	197.84	未进入负面清单	否	无	
5684	本溪县	清城线	清城线城西七组变台	50	43.76	18.12	18.12	未进入负面清单	否	无	
5685	溪湖区	河东线	宝桐#1配电站变压器	630	20.42	375.35	375.35	未进入负面清单	否	无	
5686	本溪县	高硝线	高肖线肖家河村台区	200	51.81	56.38	56.38	未进入负面清单	否	无	
5687	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷7#箱变配电变压器	315	31.96	151.33	151.33	未进入负面清单	否	无	
5688	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#124变压器	200	25.51	108.98	108.98	未进入负面清单	否	无	
5689	本溪县	连街线	苏家堡变压器	30	34	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	
5690	桓仁县	10kV通天线	通天路	315	33.81	145.50	145.50	未进入负面清单	否	无	
5691	南芬区	塔新线	塔新线#284左2柱上-变压器	315	2.67	243.59	243.59	未进入负面清单	否	无	
5692	本溪县	偏瓦线	法偏线偏岭八组（二道沟台区）	30	30.21	14.94	14.94	未进入负面清单	否	无	
5693	桓仁县	10kV二甸线	四道岭二组	50	31.41	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	
5694	桓仁县	10kV中心线	坤街商业街箱变配电变压器	500	27.68	261.60	261.60	未进入负面清单	否	无	
5695	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#29变压器	400	2.58	309.68	309.68	未进入负面清单	否	无	
5696	南芬区	南街线	翠海华庭#4箱变变压器配电变压器	315	21.83	183.24	183.24	未进入负面清单	否	无	
5697	本溪县	城初线	初家沟B变压器	50	20.52	29.74	29.74	未进入负面清单	否	无	
5698	桓仁县	10kV南雅线	雅河村	400	12.73	269.08	269.08	未进入负面清单	否	无	
5699	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园1#箱变配电变压器	630	34.44	287.03	287.03	未进入负面清单	否	无	
5700	桓仁县	10kV江桓线	西关九组3号	400	25.74	217.04	217.04	未进入负面清单	否	无	
5701	本溪县	祁街线	北沟八组B台区	100	29.26	50.74	50.74	未进入负面清单	否	无	
5702	桓仁县	10kV中心线	正阳花园箱变变压器	500	22.92	285.40	285.40	未进入负面清单	否	无	
5703	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14左6柱上变压器	315	53.87	82.31	82.31	未进入负面清单	否	无	
5704	溪湖区	北新线	彩建配电站变压器	630	40.03	251.81	251.81	未进入负面清单	否	无	
5705	桓仁县	10kV中心线	财政箱变配电变压器	630	35.02	283.37	283.37	未进入负面清单	否	无	
5706	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#3左7	160	14.25	105.20	105.20	未进入负面清单	否	无	
5707	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#48变压器	200	19.43	121.14	121.14	未进入负面清单	否	无	
5708	桓仁县	10kV八于线	于家堡六组	100	24.32	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	
5709	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.13	251.18	251.18	未进入负面清单	否	无	

5710	溪湖区	氰胺线	居仁#1配电室#2变压器	315	37.78	132.99	132.99	未进入负面清单	否	无	
5711	溪湖区	北新线	北新线#13	315	27.7	164.75	164.75	未进入负面清单	否	无	
5712	本溪县	汤沟线	佟堡变压器	200	21.95	116.10	116.10	未进入负面清单	否	无	
5713	溪湖区	氰胺线	氰胺线43右14#	80	32.6	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	
5714	本溪县	汤沟线	沙前变压器	100	17.2	62.80	62.80	未进入负面清单	否	无	
5715	明山区	银行线4338	YHG_银行线银行开闭所 银行4#箱变（用户）	630	71.92	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	
5716	溪湖区	后溪线	后溪线#27柱上变压器	200	49.26	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	
5717	本溪县	城徐线	徐东变压器	200	18.96	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无	
5718	桓仁县	黑六线	六道沟大棚	50	17.22	31.39	31.39	未进入负面清单	否	无	
5719	溪湖区	大堡线	民主配电站#1变压器	630	62.1	112.77	112.77	未进入负面清单	否	无	
5720	桓仁县	黑六线	刘家沟三组	400	32.28	190.88	190.88	未进入负面清单	否	无	
5721	桓仁县	崔城线	崔家街八组	100	41.96	38.04	38.04	未进入负面清单	否	无	
5722	本溪县	高硝线	高肖线肖家河三组（吕家街台区）	50	49.24	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	
5723	本溪县	清街线	东阳分东阳一组台区	200	10.38	139.24	139.24	未进入负面清单	否	无	
5724	桓仁县	10kV沙影线	影壁山村	200	14.92	130.16	130.16	未进入负面清单	否	无	
5725	桓仁县	黑柞线	大川村2号	50	25.56	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	
5726	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔四组2号	100	8.04	71.96	71.96	未进入负面清单	否	无	
5727	本溪县	清万线	前央四组变台	200	12.57	134.86	134.86	未进入负面清单	否	无	
5728	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾3#箱变配电变压器	400	9.54	281.84	281.84	未进入负面清单	否	无	
5729	本溪县	法高线	高官偏岭F台区	50	22.96	28.52	28.52	未进入负面清单	否	无	
5730	桓仁县	10kV南米线	荒沟里五组	50	22.96	28.52	28.52	未进入负面清单	否	无	
5731	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#8	400	17.94	248.24	248.24	未进入负面清单	否	无	
5732	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#4右1	200	2.24	155.52	155.52	未进入负面清单	否	无	
5733	本溪县	城街线	草河城E变压器	50	40.68	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	
5734	南芬区	桥街线	桥街线#17	200	14.32	131.36	131.36	未进入负面清单	否	无	
5735	本溪县	云街线	林科所变压器	200	62.6	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	
5736	本溪县	碱魏线	赵堡四组支#02变台	400	4.46	302.16	302.16	未进入负面清单	否	无	
5737	桓仁县	10kV木河线	暖河子国矿家属	100	24.84	55.16	55.16	未进入负面清单	否	无	

5738	溪湖区	梁家线	梁家线赫地分#41右1左4柱上变压器	200	4.14	151.72	151.72	未进入负面清单	否	无	
5739	桓仁县	黑柞线	红石六组	200	18.92	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无	
5740	桓仁县	天健线	盛世华府3号箱变配电变压器	630	24.41	350.22	350.22	未进入负面清单	否	无	
5741	桓仁县	10kV黄河线	鄱鸣花园二期1号箱变变压器	630	9.11	446.61	446.61	未进入负面清单	否	无	
5742	桓仁县	10kV联网线	新安2号箱变配电变压器	630	27.45	331.07	331.07	未进入负面清单	否	无	
5743	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#99右9变压器	100	28.88	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	
5744	桓仁县	天健线	盛世华府2号箱变配电变压器	630	17.9	391.23	391.23	未进入负面清单	否	无	
5745	本溪县	市陈2号线	市街线二马路右分#06变台	315	40.79	123.51	123.51	未进入负面清单	否	无	
5746	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左2柱上变压器	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	无	
5747	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	65.05	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	
5748	南芬区	桥街线	桥街线河东分#1右9	400	12.2	271.20	271.20	未进入负面清单	否	无	
5749	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司2#配电变压器	630	26.02	340.07	340.07	未进入负面清单	否	无	
5750	本溪县	云街线	茫草下十组变压器	100	12.48	67.52	67.52	未进入负面清单	否	无	
5751	平山区	南泊线5837	10kV南永线南地#6箱式变电站172间隔配电变压器	315	46.86	104.39	104.39	未进入负面清单	否	无	
5752	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#31-1柱上-变压器	100	55.92	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	
5753	溪湖区	北街线	北街线#48左3	200	10.52	138.96	138.96	未进入负面清单	否	无	
5754	溪湖区	后氰线	瑞鑫佳园6号地3#箱变高压间隔配电变压器	630	3.81	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	
5755	南芬区	桥街线	桥街线河东分小黄柏峪#59	100	15.36	64.64	64.64	未进入负面清单	否	无	
5756	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子一组	200	17.42	125.16	125.16	未进入负面清单	否	无	
5757	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#18右4变压器	400	9.66	281.36	281.36	未进入负面清单	否	无	
5758	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸九组	100	10.56	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	
5759	本溪县	山关线	山城子五组A台区	200	15.99	128.02	128.02	未进入负面清单	否	无	
5760	本溪县	山关线	久才峪二三组3#台	200	15.81	128.38	128.38	未进入负面清单	否	无	
5761	本溪县	张泉线	谭家堡一组变台	400	7.22	291.12	291.12	未进入负面清单	否	无	
5762	本溪县	山连线	磨石峪五组	30	41.73	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	
5763	桓仁县	普拐线	普乐堡政府变台	315	39.17	128.61	128.61	未进入负面清单	否	无	
5764	本溪县	连街线	刘家岭B台区	50	42.32	18.84	18.84	未进入负面清单	否	无	
5765	本溪县	城徐线	阳沟门变压器	100	59.77	20.23	20.23	未进入负面清单	否	无	

5766	本溪县	市陈2号线	阳光花园二期3#箱变配电变压器	500	24.99	275.05	275.05	未进入负面清单	否	无	
5767	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟后组B变台	50	26.08	26.96	26.96	未进入负面清单	否	无	
5768	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线11柱上变压器	315	27.81	164.40	164.40	未进入负面清单	否	无	
5769	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171开关右2柱上变压器	400	34.26	182.96	182.96	未进入负面清单	否	无	
5770	桓仁县	10kV通天线	曲柳川船厂	80	11.29	54.97	54.97	未进入负面清单	否	无	
5771	桓仁县	10kV八木线	岔龙江村3号	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	
5772	本溪县	城徐线	孙堡变压器	200	15	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无	
5773	本溪县	山煤线	磨石峪小区变台	100	60.2	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	
5774	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭五组	100	11.64	68.36	68.36	未进入负面清单	否	无	
5775	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚一组	200	18.21	123.58	123.58	未进入负面清单	否	无	
5776	本溪县	田全线	贵石沟变压器	100	21.64	58.36	58.36	未进入负面清单	否	无	
5777	桓仁县	10kV沙金线	四林一组	100	18.84	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	
5778	本溪县	城套线2536	谢堡A变压器	200	18.12	123.76	123.76	未进入负面清单	否	无	
5779	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐4#箱变	500	23.78	281.10	281.10	未进入负面清单	否	无	
5780	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#10变压器	100	4.08	75.92	75.92	未进入负面清单	否	无	
5781	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#11左5变压器	400	17.61	249.56	249.56	未进入负面清单	否	无	
5782	南芬区	施家线	10kV施家线#80	200	7.03	145.94	145.94	未进入负面清单	否	无	
5783	本溪县	东碱线	碱洋线冰零号变台	50	46.92	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	
5784	南芬区	施家线	10kV施家线#69	30	21.8	17.46	17.46	未进入负面清单	否	无	
5785	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#53柱上变压器	80	32.1	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	
5786	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期3号箱变171间隔配电变压器	500	8.68	356.60	356.60	未进入负面清单	否	无	
5787	本溪县	碱魏线	九龙分#009变台	400	13.67	265.32	265.32	未进入负面清单	否	无	
5788	溪湖区	北惠线	北惠线15#配电站1#变压器	500	19.68	301.60	301.60	未进入负面清单	否	无	
5789	本溪县	张谭线	谭家堡五组变台	100	10.34	69.66	69.66	未进入负面清单	否	无	
5790	本溪县	城初线	马岭B台区柱上-变压器	50	39.56	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	
5791	本溪县	城街线	吴堡B变压器	200	10.44	139.12	139.12	未进入负面清单	否	无	
5792	桓仁县	黑柞线	黑沟七组	315	18.36	194.17	194.17	未进入负面清单	否	无	
5793	桓仁县	黑柞线	红石一组	315	10.46	219.05	219.05	未进入负面清单	否	无	

5794	本溪县	法松线	后崴子村B台区	100	19.29	60.71	60.71	未进入负面清单	否	无	
5795	溪湖区	北联线	北联线#10	200	36.04	87.92	87.92	未进入负面清单	否	无	
5796	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左25柱上变压器	315	13.23	210.33	210.33	未进入负面清单	否	无	
5797	本溪县	山燕线	磨石峪四组B台区	100	47.1	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	
5798	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#4	400	27.51	209.96	209.96	未进入负面清单	否	无	
5799	南芬区	下街线	10kV下街线头道沟分#6	400	9.37	282.52	282.52	未进入负面清单	否	无	
5800	溪湖区	河东线	峪中3#配电站变压器	630	22	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	
5801	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期7号箱变配电变压器	500	14.68	326.60	326.60	未进入负面清单	否	无	
5802	桓仁县	10kV通天线	曲柳川二组	200	16.77	126.46	126.46	未进入负面清单	否	无	
5803	本溪县	田石线	八盘B#05变台	200	25.56	108.88	108.88	未进入负面清单	否	无	
5804	溪湖区	彩街线	彩力#8配电室变压器	500	36.29	218.55	218.55	未进入负面清单	否	无	
5805	本溪县	清陈线	双岭三四组D台区	50	44.64	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	
5806	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左12右2柱上变压器	200	10.44	139.12	139.12	未进入负面清单	否	无	
5807	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#73右12柱上变压器（新）	100	22.36	57.64	57.64	未进入负面清单	否	无	
5808	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#30变压器	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无	
5809	溪湖区	北宁线	北宁线5#配电站1#变压器	500	19.44	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	
5810	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华茨沟分4右2柱上变压器	315	53.6	83.16	83.16	未进入负面清单	否	无	
5811	高新区	张街线	10kV张街线#91左2变压器	200	19.56	120.88	120.88	未进入负面清单	否	无	
5812	南芬区	连下线	10kV连下线#58台区	400	6.07	295.72	295.72	未进入负面清单	否	无	
5813	桓仁县	北镇线	友谊二组2号	50	42.16	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	
5814	溪湖区	前厂线	前厂线#36右3柱上变压器	315	1.03	248.76	248.76	未进入负面清单	否	无	
5815	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#124柱上变压器	200	27.84	104.32	104.32	未进入负面清单	否	无	
5816	溪湖区	偏岭线	偏岭线#15左1柱上变压器	200	11.28	137.44	137.44	未进入负面清单	否	无	
5817	溪湖区	梁家线	桃花源13号箱式变电站	630	7.65	455.81	455.81	未进入负面清单	否	无	
5818	溪湖区	牛街线	新区2#线赵家沟分#8柱上变压器（新）	400	19.26	242.96	242.96	未进入负面清单	否	无	
5819	本溪县	祁街线	草河口西沟四组C台区	50	39.55	20.23	20.23	未进入负面清单	否	无	
5820	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#4箱变高压间隔配电变压器	400	19.14	243.44	243.44	未进入负面清单	否	无	
5821	本溪县	法松线	中寨子五组台区	100	22.98	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	

5822	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9左15柱上变压器	200	3.88	152.24	152.24	未进入负面清单	否	无	
5823	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.08	427.90	427.90	未进入负面清单	否	无	
5824	本溪县	汇源线	达官寨一组B台区	200	9.09	141.82	141.82	未进入负面清单	否	无	
5825	本溪县	碱兰线	台山三组B台区	100	24.3	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	
5826	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#71变压器	100	20.7	59.30	59.30	未进入负面清单	否	无	
5827	本溪县	城初线	草河城小地沟B台区	50	15.2	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	
5828	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#195变压器（新）	100	9.54	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	
5829	桓仁县	北城线	东老台2号	200	36.24	87.52	87.52	未进入负面清单	否	无	
5830	平山区	南解线5844	10kV南解线南地#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	26.92	265.40	265.40	未进入负面清单	否	无	
5831	桓仁县	北屯线	友谊住户2号	315	31.81	151.80	151.80	未进入负面清单	否	无	
5832	本溪县	张泉线	谭家堡二组变台	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无	
5833	本溪县	市街线	YHG_荣盛小区箱变配电变压器	630	48.08	201.10	201.10	未进入负面清单	否	无	
5834	桓仁县	北牛线	湾龙背九组	315	19.4	190.89	190.89	未进入负面清单	否	无	
5835	本溪县	张谭线	三官阁一组B台区	100	16.36	63.64	63.64	未进入负面清单	否	无	
5836	本溪县	法松线	法台三组台区	100	13.08	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	
5837	桓仁县	10kV沙影线	干沟五组	100	29.36	50.64	50.64	未进入负面清单	否	无	
5838	桓仁县	10kV崔六线	杨家街村道下	200	64.12	31.76	31.76	未进入负面清单	否	无	
5839	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村8#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.61	449.76	449.76	未进入负面清单	否	无	
5840	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#32右5右1变压器	200	27.4	105.20	105.20	未进入负面清单	否	无	
5841	桓仁县	10kV沙金线	金坑村	400	11.16	275.36	275.36	未进入负面清单	否	无	
5842	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.62	455.99	455.99	未进入负面清单	否	无	
5843	本溪县	法松线	后崴子一组B台区	50	15.36	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	
5844	溪湖区	河东线	河东线峪中14#箱变（东山峪前区域3#）配电变压器	630	17.52	393.62	393.62	未进入负面清单	否	无	
5845	桓仁县	10kV沙影线	影壁山一组	100	28.68	51.32	51.32	未进入负面清单	否	无	
5846	本溪县	云街线	草河口一组变压器	100	45.88	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	
5847	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5#11地块#1箱式箱式变电站间隔配电变压器	630	13.14	421.22	421.22	未进入负面清单	否	无	
5848	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟九组变台	50	22.6	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	
5849	平山区	中东线5533	10kV中东线东小#2箱式变电站171间隔配电变压器	315	35.68	139.61	139.61	未进入负面清单	否	无	

5850	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸村	400	31.95	192.20	192.20	未进入负面清单	否	无	
5851	本溪县	市山线	黄金新城7#箱变配电变压器	500	19.17	304.15	304.15	未进入负面清单	否	无	
5852	本溪县	城徐线	贺堡变压器	200	14.43	131.14	131.14	未进入负面清单	否	无	
5853	本溪县	连街线	陈堡变压器	100	12.16	67.84	67.84	未进入负面清单	否	无	
5854	本溪县	兰南线	大石湖D台区	200	41.64	76.72	76.72	未进入负面清单	否	无	
5855	桓仁县	黑柞线	红石九组2号	100	23.6	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	
5856	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分黄沟支#11变压器（新）	100	17.82	62.18	62.18	未进入负面清单	否	无	
5857	本溪县	祁镁线	云盘四组变压器	200	19.62	120.76	120.76	未进入负面清单	否	无	
5858	桓仁县	10kV崔六线	五道河八组	100	32.6	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	
5859	桓仁县	10kV浑江线	新市箱变#2变压器	630	22.27	363.70	363.70	未进入负面清单	否	无	
5860	明山区	地工线530	10kV地工线#20左6左1柱上变压器	400	14.85	260.60	260.60	未进入负面清单	否	无	
5861	南芬区	南街线	南街线#31左5左5	315	20.13	188.59	188.59	未进入负面清单	否	无	
5862	本溪县	祁街线	正沟五组B变压器	50	24.85	27.58	27.58	未进入负面清单	否	无	
5863	桓仁县	10kV沙影线	小围子五组3号	315	59.12	65.77	65.77	未进入负面清单	否	无	
5864	桓仁县	10kV联网线	和禹17号	400	2.38	310.48	310.48	未进入负面清单	否	无	
5865	桓仁县	黑柞线	柞树岭子四组	200	27.12	105.76	105.76	未进入负面清单	否	无	
5866	本溪县	城徐线	于西沟变压器	200	9.34	141.32	141.32	未进入负面清单	否	无	
5867	本溪县	市街线	市街线#27变台	400	48.93	124.28	124.28	未进入负面清单	否	无	
5868	桓仁县	江城线	江城#1箱变变压器	1600	35.6	710.40	710.40	未进入负面清单	否	无	
5869	本溪县	东碱线	水栅栏组照明变台	50	68.52	5.74	5.74	未进入负面清单	否	无	
5870	桓仁县	10kV兰家线	富荣花园2号箱变	500	25.73	271.35	271.35	未进入负面清单	否	无	
5871	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期3号箱变配电变压器	400	17.7	249.20	249.20	未进入负面清单	否	无	
5872	南芬区	下街线	下街线下深分#18	200	11.56	136.88	136.88	未进入负面清单	否	无	
5873	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸六组	100	16.47	63.53	63.53	未进入负面清单	否	无	
5874	本溪县	高矿线	高矿线高官B台区	200	61.28	37.44	37.44	未进入负面清单	否	无	
5875	南芬区	塔冰线	塔冰线塔冰线#405	100	12.4	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	
5876	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际4#箱变配电变压器	400	41.2	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	
5877	本溪县	张谭线	三官阁一组台区	400	3.51	305.96	305.96	未进入负面清单	否	无	

5878	南芬区	南街线	南街线南街线柏峪分#61	200	10.26	139.48	139.48	未进入负面清单	否	无	
5879	本溪县	南沟线	南甸政府B台区柱上-变压器	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	无	
5880	桓仁县	黑柞线	石虎子五组1号	200	24.78	110.44	110.44	未进入负面清单	否	无	
5881	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	56.11	150.51	150.51	未进入负面清单	否	无	
5882	本溪县	山关线	山关线化皮峪二组变台	200	11.64	136.72	136.72	未进入负面清单	否	无	
5883	本溪县	祁北线	北沟四组变压器	100	34.4	45.60	45.60	未进入负面清单	否	无	
5884	桓仁县	10kV通天线	渔场楼箱变配电变压器	630	10.25	439.43	439.43	未进入负面清单	否	无	
5885	桓仁县	黑柞线	红石九组	100	46.08	33.92	33.92	未进入负面清单	否	无	
5886	溪湖区	喜欢线	峡沟分#44柱上变压器	20	23.7	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	
5887	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#30变压器	315	29.62	158.70	158.70	未进入负面清单	否	无	
5888	本溪县	云酸线	草河口小学（车队供暖）	200	28.86	102.28	102.28	未进入负面清单	否	无	
5889	本溪县	偏水线	夹河一组B台区变台	200	11.87	136.26	136.26	未进入负面清单	否	无	
5890	桓仁县	黑柞线	石虎子七组	80	56.85	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	
5891	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#81左8柱上变压器	315	54.21	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	
5892	本溪县	祁北线	北沟六组变压器	200	11.72	136.56	136.56	未进入负面清单	否	无	
5893	溪湖区	梁家线	桃花源11号箱式变电站配电变压器	630	12.38	426.01	426.01	未进入负面清单	否	无	
5894	本溪县	城初线	草河城初家沟C台区	50	34.8	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	
5895	本溪县	田石线	上沟#136变台	50	62.48	8.76	8.76	未进入负面清单	否	无	
5896	桓仁县	10kV雅河线	联合七组	315	12.77	211.77	211.77	未进入负面清单	否	无	
5897	溪湖区	彩红线	彩红线1#箱式变电站配电变压器	160	14.93	104.11	104.11	未进入负面清单	否	无	
5898	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城4#箱式变电站配电变压器	400	9.18	283.28	283.28	未进入负面清单	否	无	
5899	溪湖区	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建1#箱变配电变压器	630	22.63	361.43	361.43	未进入负面清单	否	无	
5900	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡一组2号	50	63	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	
5901	本溪县	山关线	门坎哨	50	28.74	25.63	25.63	未进入负面清单	否	无	
5902	本溪县	兰台线	陈堡变台	200	17.86	124.28	124.28	未进入负面清单	否	无	
5903	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#53-1左17柱上变压器	50	0.16	39.92	39.92	未进入负面清单	否	无	
5904	桓仁县	10kV四红线	红汀子五组	100	43.12	36.88	36.88	未进入负面清单	否	无	
5905	本溪县	清城线	清城线望孟分望城六组变台	200	12.42	135.16	135.16	未进入负面清单	否	无	

5906	本溪县	城套线2536	瓦房A变压器	200	17.76	124.48	124.48	未进入负面清单	否	无	
5907	本溪县	市山线	马平沟E台区	100	50.12	29.88	29.88	未进入负面清单	否	无	
5908	本溪县	碱魏线	赵堡一组支#04变台	200	12.99	134.02	134.02	未进入负面清单	否	无	
5909	桓仁县	10kV通天线	通天一组	200	42.34	75.32	75.32	未进入负面清单	否	无	
5910	桓仁县	10kV铎二线	碑登七组	100	49.52	30.48	30.48	未进入负面清单	否	无	
5911	本溪县	张网线	水岸新城#2箱变配电变压器	630	23.68	354.82	354.82	未进入负面清单	否	无	
5912	桓仁县	北屯线	英英沟渔场住户	100	7.2	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	
5913	桓仁县	北屯线	北甸秋皮沟村	30	15.1	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	
5914	南芬区	沈家线	沈家线二道沟分14#变台	50	37.44	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	
5915	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#9箱式变电站(用户)171间隔配电变压器	500	9.4	353.00	353.00	未进入负面清单	否	无	
5916	桓仁县	北牛线	湾龙背村3号	50	59.64	10.18	10.18	未进入负面清单	否	无	
5917	本溪县	清万线	万利村英守台区	200	9.91	140.18	140.18	未进入负面清单	否	无	
5918	本溪县	城套线2536	赵堡变压器	200	4.58	150.84	150.84	未进入负面清单	否	无	
5919	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村2号	100	41.08	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无	
5920	桓仁县	10kV沙五2线	头道河一组	100	28.16	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	
5921	本溪县	东洋线	碱洋线大阳C变台	200	22.95	114.10	114.10	未进入负面清单	否	无	
5922	溪湖区	后氰线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#2配电变	630	12.63	424.43	424.43	未进入负面清单	否	无	
5923	本溪县	城徐线	汪堡变压器	100	28.68	51.32	51.32	未进入负面清单	否	无	
5924	本溪县	张陈线	天龙家园1#箱变配电变压器	400	8.35	286.60	286.60	未进入负面清单	否	无	
5925	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞村	400	12.52	269.92	269.92	未进入负面清单	否	无	
5926	溪湖区	峪梁线	峪梁线#29右1国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司（充电桩）	630	71.02	56.57	56.57	未进入负面清单	否	无	
5927	本溪县	城街线	草河城河南C台区	200	45.4	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	
5928	溪湖区	北宁线	北宁线2#配电站2#变压器	500	21.46	292.70	292.70	未进入负面清单	否	无	
5929	本溪县	市山线	老邢煤矿变压器	50	50.72	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	
5930	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.32	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无	
5931	本溪县	张谭线	蜂村台区	50	76.92	1.54	1.54	未进入负面清单	否	无	
5932	本溪县	汇源线	上堡村东街变台	200	50.85	58.30	58.30	未进入负面清单	否	无	
5933	本溪县	田石线	和谐小区1配电变压器	500	15.39	323.05	323.05	未进入负面清单	否	无	

5934	桓仁县	10kV二镇线	制钉厂	200	17.01	125.98	125.98	未进入负面清单	否	无	
5935	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组2号	200	20.44	119.12	119.12	未进入负面清单	否	无	
5936	桓仁县	10kV八于线	于家堡四组	100	20.8	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	
5937	平山区	东路线3224	10kV东路线群艺箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.96	270.20	270.20	未进入负面清单	否	无	
5938	本溪县	山关线	久才峪一组变台	100	40.92	39.08	39.08	未进入负面清单	否	无	
5939	本溪县	田石线	3-8楼2号$	400	29.28	202.88	202.88	未进入负面清单	否	无	
5940	本溪县	云街线	林场变压器	200	49.77	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	
5941	本溪县	清街线	东阳四组支变台	100	25.74	54.26	54.26	未进入负面清单	否	无	
5942	溪湖区	后牛线	柳塘#11配电站变压器	630	12.25	426.83	426.83	未进入负面清单	否	无	
5943	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#11配电站变压器	630	25.97	340.39	340.39	未进入负面清单	否	无	
5944	南芬区	东沟线	10kV东沟线#12	400	17.85	248.60	248.60	未进入负面清单	否	无	
5945	南芬区	南街线	翠海华庭#2箱变配电变压器	400	24.33	222.68	222.68	未进入负面清单	否	无	
5946	本溪县	盘崔线0153	草甸子变压器	100	25.28	54.72	54.72	未进入负面清单	否	无	
5947	桓仁县	10kV双业线	八道沟三、七组	200	9.57	140.86	140.86	未进入负面清单	否	无	
5948	本溪县	城初线	四术B台区变压器	200	13.98	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无	
5949	本溪县	市陈线	市陈线#2变压器	400	47.43	130.28	130.28	未进入负面清单	否	无	
5950	本溪县	偏水线	沿龙三道沟台区	200	18.59	122.82	122.82	未进入负面清单	否	无	
5951	桓仁县	10kV北岔线	北岔一组	200	16.1	127.80	127.80	未进入负面清单	否	无	
5952	桓仁县	10kV回龙线	回龙三、四组	400	12.23	271.08	271.08	未进入负面清单	否	无	
5953	南芬区	露天矿线	露天矿线#103左3	315	46.76	104.71	104.71	未进入负面清单	否	无	
5954	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#102	400	5.85	296.60	296.60	未进入负面清单	否	无	
5955	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#50	200	9.3	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无	
5956	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡五组2号	50	33.57	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	
5957	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.48	387.58	387.58	未进入负面清单	否	无	
5958	溪湖区	北宁线	北宁线1#配电站1#变压器	500	14.69	326.55	326.55	未进入负面清单	否	无	
5959	本溪县	田石线	孔堡小区#056变台	200	27.69	104.62	104.62	未进入负面清单	否	无	
5960	本溪县	兰南线	兰南线南营房B变台	200	15.44	129.12	129.12	未进入负面清单	否	无	
5961	本溪县	云酸线	云盘二组B台区	100	34.24	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	

5962	溪湖区	党石线	党石线#98柱上变压器（新）	400	7.94	288.24	288.24	未进入负面清单	否	无	
5963	本溪县	山关线	山关线山煤分山城子中学变台	50	34.32	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	
5964	本溪县	祁北线	北沟三组变压器	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	无	
5965	本溪县	法铁线	直河六组A台区	50	31.22	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	
5966	桓仁县	普拐线	拐磨子八组	200	25.12	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	
5967	本溪县	城初线	康堡变压器	100	10.2	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	
5968	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#107变压器	80	58.8	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	
5969	南芬区	桥思线	桥思线科研所支#29	50	18.04	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	
5970	溪湖区	彩街线	二电分#5	315	0.97	248.94	248.94	未进入负面清单	否	无	
5971	明山区	新华线5740	新立屯采煤沉陷#1箱变	630	9.98	441.13	441.13	未进入负面清单	否	无	
5972	桓仁县	10kV凤鸣线	东关大桥南	315	26.73	167.80	167.80	未进入负面清单	否	无	
5973	桓仁县	10kV北岔线	双合三组	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无	
5974	桓仁县	10kV崔四线	五道河五、七组	200	18.88	122.24	122.24	未进入负面清单	否	无	
5975	本溪县	兰台线	兰河柳卜A台	200	12.66	134.68	134.68	未进入负面清单	否	无	
5976	溪湖区	梁家线	梁家线梁家线#120柱上变压器（用户）	50	25.26	27.37	27.37	未进入负面清单	否	无	
5977	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟五组	100	21.9	58.10	58.10	未进入负面清单	否	无	
5978	桓仁县	10kV雅边线	老台九组2号	400	20.7	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	
5979	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#2	400	19.76	240.96	240.96	未进入负面清单	否	无	
5980	南芬区	塔河线2044	塔河线塔河线#20	315	12.92	211.30	211.30	未进入负面清单	否	无	
5981	溪湖区	彩街线	彩力#4配电站变压器	500	20.99	295.05	295.05	未进入负面清单	否	无	
5982	桓仁县	黑柞线	红石十组	100	31.44	48.56	48.56	未进入负面清单	否	无	
5983	桓仁县	10kV江桓线	浑江公寓	315	21.94	182.89	182.89	未进入负面清单	否	无	
5984	本溪县	碱街线	东街法庭分#12变台	200	53.08	53.84	53.84	未进入负面清单	否	无	