

序号	地市	区县	供电所名称	线路名称	线路名称	台区名称	是否老旧线路	停电范围	消缺措施	负责人	联系电话	经办人	联系电话
1	鞍山	瓦房店	东方供电所	10kV高岭线	/	/	是	1. 故障方面：运行维护1次、外力因素1次、设计施工1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：开展专项巡视和特巡维护1次；2. 设备消缺2次、消缺缺陷2处、2. 工程措施：无。	冯凤城	1564221224	马宁	13986114190
2	鞍山	铁岭县	李子户供电所	李子户线3813李南线	/	/	是	1. 故障方面：运行维护1次、外力因素1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截止日前累计开展6次巡视、发现缺陷6处、消缺缺陷6处；2. 工程措施：无。	刘军	15841026666	张庆吉	15542973363
3	鞍山	岫岩	太平供电所	果子沟14113李南线	10kV东环线东分线3#-25#	10kV东环线东分线14#	是	1. 故障方面：运行维护1次、外力因素1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截止日前累计开展6次巡视、发现缺陷6处、消缺缺陷6处；2. 工程措施：无。	朱洪波	1554202555	张庆吉	15040180623
4	沈阳	于洪	平罗供电所	平罗线	平罗线0#-11#	上道河4#台区等台区	是	1. 故障方面：用户影响2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷6处、消缺缺陷6处；2. 工程措施：无。	张新宇	13904508031	刘东伟	18840220207
5	沈阳	辽北	黄家屯供电所	黄家屯4056黄前线路	黄前线路三分	黄家屯4056黄前线路黄前线路三分25#台区	是	1. 故障方面：用户影响1次、设备原因1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展5次巡视、发现缺陷6处、消缺缺陷6处；2. 工程措施：无。	董旭光	1802908	叶林峰	139289298
6	沈阳	浑南	浑南供电所	浑南0657台立丰线路	浑南0657台立丰线路	浑南0657台立丰线路浑南0657台区	是	1. 故障方面：运行维护1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展5次巡视、发现缺陷6处、消缺缺陷6处；2. 工程措施：无。	李一博	15102497866	谷金明	15102497866
7	沈阳	辽中	柳河供电所	秀岩线	10kV秀岩线	10kV秀岩线秀岩支34#	是	1. 故障方面：运行维护1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展4次巡视、发现缺陷1处、消缺缺陷1处；2. 工程措施：无。	张健	18102062780	张亮吉	15040180623
8	沈阳	辽北	通义供电所	天津甲线	天津甲甲线	沈阳市于洪区华业金属制品厂10kV甲（一）站式	是	1. 故障方面：外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷2处、2. 工程措施：无。	陈南	7560	叶林峰	780398
9	大连	瓦房店	桃仙供电所	桃仙102高低线路	桃仙102开关分21#（0206）至开关分77#杆上断路器	桃仙线路101分45#	是	1. 故障方面：外力因素3次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷1处、消缺缺陷1处；2. 工程措施：无。	姜洋	13889494884	程双浩	15142373600
10	大连	旅顺	二道河供电所	土城子117柳河线	二道河分	长岭路2#杆61号变压器	是	1. 故障方面：外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷3处、2. 工程措施：无。	高正博	1864996668	王其一	15542554748
11	大连	甘井子	清流供电所	清流102团河线	29#分54#台区设备室中心柜式配电箱103开关	海融分52#变压器（团河门式）等台区	是	1. 故障方面：设备原因1次、天气影响1次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷3处、消缺缺陷3处；2. 工程措施：无。	任广宇	15842675885	刘国栋	18842625658
12	大连	旅顺	双岛供电所	双岛二里	河口支201桑家屯线	桑家村支37#（29#）开关至桑家村支121#（223#）	是	1. 故障方面：外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷2处、消缺缺陷2处；2. 工程措施：无。	王淑婷	13478719559	王淼	13948896560
13	大连	旅顺	北港供电所	北港支101北港甲线	北港甲线及子分支	果子口支78号杆1号变压器等台区	是	1. 故障方面：外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷4处、2. 工程措施：无。	高正博	1864996668	王忠豪	13842485697
14	大连	旅顺	海洋供电所	海洋支02石右线	石右线102开关	南五新台等台区	是	1. 故障方面：外力因素2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展2次巡视、发现缺陷3处、2. 工程措施：无。	栾庆	13041414588	徐研	13904111699
15	大连	旅顺	海洋供电所	海洋支101石路线	石路支101开关	北港支101号杆2#杆上变压器等台区	是	1. 故障方面：用户影响1次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷3处、2. 工程措施：无。	栾庆	13041414588	徐研	13904111699
16	烟台	莱州	正安供电所	正安支103志安1线	三分线27#-寨屯分线40	正安1线主杆44#三分线37#变压器1#台区	是	1. 故障方面：运行维护1次、天气因素1次、外力因素1次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展3次巡视、发现缺陷12处、2. 工程措施：无。	马相超	1527412124	曹阳	13840639876
17	烟台	莱州	新底供电所	西梁120南山线	西梁120新底支44杆上断路器	寨屯分线91#杆杆上变压器等台区	是	1. 故障方面：设备原因1次、计划检修1次、天气影响1次、2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展3次巡视、发现缺陷5处、2. 工程措施：无。	曹阳	1594060850	吴峰	13704146884
18	烟台	莱州	大寨供电所	八角支106城内线	八角支106城内线	城内线12#杆上变压器	是	1. 故障方面：设备原因1次、外力因素2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展2次巡视、发现缺陷3处、2. 工程措施：无。	曹阳	1594060850	吴峰	13704146884
19	烟台	莱州	海泊供电所	海泊支815海泊线	海泊支815海泊线	海泊支815海泊线12#杆02#台区及02#变压器等台区	是	1. 故障方面：用户影响1次、外力因素1次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展2次巡视、发现缺陷12处、2. 工程措施：无。	曹阳	15241994277	孙岩	13841466422
20	烟台	莱州	大寨供电所	八角支107城1线	八角107电厂线2#杆上断路器	城1线42#杆上变压器	是	1. 故障方面：计划停电1次、设备原因2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷6处、2. 工程措施：无。	曹阳	1594060850	吴峰	13704146884
21	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支063社会线	八角107电厂线2#杆上断路器	城1线42#杆上变压器	是	1. 故障方面：设备原因1次、外力因素1次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展2次巡视、发现缺陷11处、2. 工程措施：无。	袁江平	1574264888	郝志	13941681702
22	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支105超屯东线	超屯支105超屯东线	超屯支105超屯东线4#变压器等台区	是	1. 故障方面：外力因素3次、设备原因2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷5处、2. 工程措施：无。	曹林	18840041805	曹阳	13940618659
23	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支103超屯东线	超屯支103超屯东线	超屯支103超屯东线02#变压器等台区	是	1. 故障方面：计划停电3次、设备原因2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷3处、2. 工程措施：无。	曹林	1594060850	曹阳	13840604455
24	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支106超屯东线	超屯支106超屯东线	超屯支106超屯东线4#变压器等台区	是	1. 故障方面：外力因素3次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷15处、2. 工程措施：无。	袁浩	15841616171	王磊	13341611221
25	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支104超屯东线	超屯支104超屯东线	超屯支104超屯东线4#变压器等台区	是	1. 故障方面：自然原因影响1次、设备原因2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷15处、2. 工程措施：无。	曹庆云	1504178333	高文伟	13041728927
26	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支102超屯东线	超屯支102超屯东线	超屯支102超屯东线	是	1. 故障方面：运行维护1次、用户影响2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷7处、2. 工程措施：无。	赵庆云	1504178333	高文伟	13041728927
27	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支243七云线	七云线超屯东	10kV七云线超屯东支84号变压器（业扩）等台区	是	1. 故障方面：运行维护1次、外力因素2次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷14处、2. 工程措施：无。	张夫成	1351009068	郝阳	1350409349
28	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支064超屯东线	超屯支064超屯东线	超屯支064超屯东线7171亮志线	是	1. 故障方面：天气因素1次、设备原因1次、施工1次。	1. 运维措施：截至目前，累计开展9次巡视、发现缺陷11处、2. 工程措施：无。	孙爱萍	1351009068	郝阳	1352828922
29	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支420超屯东线	超屯支420超屯东线	超屯支420超屯东线15#杆02#台区	是	1. 故障方面：天气因素1次、外力因素1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前累计开展6次巡视、发现缺陷6处、2. 工程措施：无。	刘军	15841026666	张庆吉	15542973363
30	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支064超屯东线	超屯支064超屯东线	超屯支064超屯东线7171亮志线	是	1. 故障方面：天气因素1次、设备原因2次、2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷7处、2. 工程措施：无。	孙爱萍	1351009068	郝阳	1352828922
31	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支232阿吉线	阿吉支232阿吉线	阿吉支232阿吉线161号杆自动化开关及末端	是	1. 故障方面：天气因素1次、外力因素1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前累计开展7次巡视、发现缺陷7处、2. 工程措施：无。	刘军	15841026666	张庆吉	15542973363
32	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支303阿吉线	阿吉支303阿吉线	阿吉支303阿吉线10#杆上变压器等台区	是	1. 故障方面：天气因素1次、运行维护1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷4处、2. 工程措施：无。	郭一霖	18741096190	王伟	13841009770
33	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支027白庙线	白庙支027白庙线	白庙支027白庙线10#杆上变压器等台区	是	1. 故障方面：运行维护1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷8处、2. 工程措施：无。	刘军	15841026666	张庆吉	15542973363
34	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支003阿吉线	阿吉支003阿吉线	阿吉支003阿吉线15#杆02#台区	是	1. 故障方面：自然原因影响1次、外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷5处、2. 工程措施：无。	王宇	1318812829	高文伟	13708607720
35	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支010阿吉线	阿吉支010阿吉线	阿吉支010阿吉线224号台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：自然原因影响1次、外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷7处、2. 工程措施：无。	郭鑫	1598822131	宋佳佳	13988936611
36	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支010阿吉线	阿吉支010阿吉线	阿吉支010阿吉线224号台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：运行维护1次、外力因素1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷4处、2. 工程措施：无。	吕永东	1354202555	张威	1852274616
37	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支011阿吉线	阿吉支011阿吉线	阿吉支011阿吉线019#台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：外力因素3次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷6处、2. 工程措施：无。	王立飞	1305260724	杨爽	1394292880
38	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支019阿吉线	阿吉支019阿吉线	阿吉支019阿吉线019#台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展1次巡视、发现缺陷4处、2. 工程措施：无。	王立飞	1305260724	杨爽	1394292880
39	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支002阿吉线	阿吉支002阿吉线	阿吉支002阿吉线002#台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：外力因素1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展6次巡视、发现缺陷11处、2. 工程措施：无。	方雪文	1334245415	李博	13888920555
40	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支005阿吉线	阿吉支005阿吉线	阿吉支005阿吉线005#台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：运行维护1次、外力因素1次、用户影响1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展3次巡视、发现缺陷10处、2. 工程措施：无。	王海阳	13543992650	张松	13888941585
41	烟台	莱州	超屯供电所	超屯支016阿吉线	阿吉支016阿吉线	阿吉支016阿吉线016#台区分线1号开关、超屯支1#杆	是	1. 故障方面：外力因素1次、用户影响1次、设备原因1次；2. 预安排方面：无。	1. 运维措施：截至目前，累计开展22次巡视、发现缺陷2处、2. 工程措施：无。	王立飞	1305260724	李博	13476885111