

2026年二季度国网本溪供电公司 10千伏配变可开放容量信息

序号	供电单位	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线#99	200	15.38	129.24	129.24	未进入负面清单	否	无		
2	桓仁县	10kV崔六线	宋家沟	100	53.92	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无		
3	桓仁县	桦江联网线420	柳林子村	400	17.36	250.56	250.56	未进入负面清单	否	无		
4	桓仁县	10kV崔四线	四河九组2号	400	30.15	199.40	199.4	未进入负面清单	否	无		
5	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#107变压器	80	60.1	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无		
6	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永平#2配电室171间隔配电变压器	630	24.38	350.41	350.406	未进入负面清单	否	无		
7	本溪县	田南线	大东外#07变台	100	9.8	70.20	70.2	未进入负面清单	否	无		
8	桓仁县	10kV浑江线	华泰#3箱变变压器	315	22.25	181.91	181.9125	未进入负面清单	否	无		
9	桓仁县	10kV双拐线	上甸子村2号	50	7.08	36.46	36.46	未进入负面清单	否	无		
10	桓仁县	10kV江沿线	泡沿二组	200	21.82	116.36	116.36	未进入负面清单	否	无		
11	溪湖区	大堡线	大堡线37#箱式变电站#2变压器配电变压器	630	49.56	191.77	191.772	未进入负面清单	否	无		
12	本溪县	碱魏线	赵堡一组支#04变台	200	16.53	126.94	126.94	未进入负面清单	否	无		
13	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村2号	100	21.6	58.40	58.4	未进入负面清单	否	无		
14	本溪县	城街线	吴堡B变压器	200	17.57	124.86	124.86	未进入负面清单	否	无		
15	本溪县	云街线	草河口四组变压器	400	23.34	226.64	226.64	未进入负面清单	否	无		
16	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟前组A变压器	200	17.37	125.26	125.26	未进入负面清单	否	无		
17	平山区	春明1号线3233	10kV春明#3线万达广场配电室171间隔配电变压器	1600	7.5	1160.00	1160	未进入负面清单	否	无		
18	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟七、八组	100	9.68	70.32	70.32	未进入负面清单	否	无		
19	本溪县	连街线	南洼变压器	100	13.52	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无		
20	本溪县	法铁线	新农东沟B台区	100	43.16	36.84	36.84	未进入负面清单	否	无		
21	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#18右4变压器	400	7.02	291.92	291.92	未进入负面清单	否	无		
22	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟六组	50	36.12	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无		
23	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.63	386.63	386.631	未进入负面清单	否	无		
24	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#4配电室171间隔配电变压器	630	15.97	403.39	403.389	未进入负面清单	否	无		
25	本溪县	温燕线	市温2号线青石岭分#07变台	50	80.04	-0.02	-0.02	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
26	溪湖区	北惠线	北惠线22#配电站1#变压器	500	22.61	286.95	286.95	未进入负面清单	否	无		
27	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城3#箱式变电站间隔配电变压器	630	23	359.10	359.1	未进入负面清单	否	无		
28	本溪县	田粘线	南沟#112变台	100	14.12	65.88	65.88	未进入负面清单	否	无		

29	桓仁县	10kV浑江线	华一箱变压器	400	39.72	161.12	161.12	未进入负面清单	否	无		
30	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#10箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	11.8	341.00	341	未进入负面清单	否	无		
31	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#2柱上变压器	100	22.56	57.44	57.44	未进入负面清单	否	无		
32	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.7	379.89	379.89	未进入负面清单	否	无		
33	本溪县	城初线	初家沟B变压器	50	19.76	30.12	30.12	未进入负面清单	否	无		
34	平山区	南金2号线5846	10kV南地#2线香溪园#2箱变17间隔配电变压器	630	12.34	426.26	426.258	未进入负面清单	否	无		
35	本溪县	张谭线	腰堡一台区	50	40.92	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无		
36	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	24.95	173.41	173.4075	未进入负面清单	否	无		
37	桓仁县	黑六线	大东沟羊场	400	9.23	283.08	283.08	未进入负面清单	否	无		
38	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园村2号	400	13.65	265.40	265.4	未进入负面清单	否	无		
39	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组B变台	100	53.28	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无		
40	本溪县	市陈线	市陈线迎宾小区#2箱变站内变压器	315	66.39	42.87	42.8715	未进入负面清单	否	无		
41	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.41	362.82	362.817	未进入负面清单	否	无		
42	本溪县	连街线	关马地变压器	100	22.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	无		
43	明山区	体明1号线526	YHG_体明1#线67右2左3# 铁路箱变1#(用户)	630	20.15	377.06	377.055	未进入负面清单	否	无		
44	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.1	238.77	238.77	未进入负面清单	否	无		
45	南芬区	塔新线	塔新线#261	100	36.24	43.76	43.76	未进入负面清单	否	无		
46	溪湖区	姚金线	富虹太子城#1配电站#1变压器	500	46.96	165.20	165.2	未进入负面清单	否	无		
47	本溪县	市陈2号线	阳光花园三期箱变间隔配电变压器	1600	26.35	858.40	858.4	未进入负面清单	否	无		
48	本溪县	祁街线	草河口西沟四组C台区	50	54.28	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无		
49	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#3配电室171间隔配电变压器	630	37.14	270.02	270.018	未进入负面清单	否	无		
50	桓仁县	10kV南米线	大泉眼一组	200	19	122.00	122	未进入负面清单	否	无		
51	本溪县	城初线	石门变压器	200	22.14	115.72	115.72	未进入负面清单	否	无		
52	溪湖区	后牛线	柳北#2箱式配电站变压器	400	24.6	221.60	221.60	未进入负面清单	否	无		
53	本溪县	连街线	开发楼变压器	200	14.96	130.08	130.08	未进入负面清单	否	无		
54	溪湖区	姚峪线	太子城五期8#箱变配电变压器	400	25.98	216.08	216.08	未进入负面清单	否	无		
55	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园4#变台	315	29.65	158.60	158.60	未进入负面清单	否	无		
56	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23左8	400	13.68	265.28	265.28	未进入负面清单	否	无		
57	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左9柱上变压器	315	15.27	203.90	203.90	未进入负面清单	否	无		
58	溪湖区	彩铁线	彩进#7配电站变压器	250	64.96	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无		

59	本溪县	汤沟线	汤沟线刘堡变压器	200	9.05	141.90	141.90	未进入负 面清单	否	无		
60	本溪县	城徐线	城徐线孙堡B台区	50	21.8	29.10	29.10	未进入负 面清单	否	无		
61	本溪县	祁镁线	云盘八组A变压器	200	15.34	129.32	129.32	未进入负 面清单	否	无		
62	桓仁县	10kV桦二线	碑登七组2号	50	6.72	36.64	36.64	未进入负 面清单	否	无		
63	桓仁县	10kV南米线	米仓沟八组	100	26.7	53.30	53.30	未进入负 面清单	否	无		
64	桓仁县	10kV南米线	董船营五组	100	43.38	36.62	36.62	未进入负 面清单	否	无		
65	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子一组	200	15.42	129.16	129.16	未进入负 面清单	否	无		
66	溪湖区	氟胺线	桦城E区2#配电站（用户）配电变压器	630	7.52	456.62	456.62	未进入负 面清单	否	无		
67	本溪县	田全线	贵石沟变压器	100	20.6	59.40	59.40	未进入负 面清单	否	无		
68	本溪县	祁街线	707C变压器	50	58.56	10.72	10.72	未进入负 面清单	否	无		
69	本溪县	山矿线	小市国营林场	50	0.01	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无		
70	本溪县	祁镁线	云盘后六组B台区	50	24.6	27.70	27.70	未进入负 面清单	否	无		
71	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟二组	100	14.12	65.88	65.88	未进入负 面清单	否	无		
72	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡D变台	50	44.24	17.88	17.88	未进入负 面清单	否	无		
73	本溪县	城初线	古砬子变压器	100	8.55	71.45	71.45	未进入负 面清单	否	无		
74	本溪县	碱魏线	黄堡动迁分#25变台	100	42.6	37.40	37.40	未进入负 面清单	否	无		
75	溪湖区	河东线	峪中8#配电站变压器	630	19.37	381.97	381.97	未进入负 面清单	否	无		
76	本溪县	祁街线	西沟四组变压器	100	19.6	60.40	60.40	未进入负 面清单	否	无		
77	本溪县	城街线	草河城A变压器	200	37.12	85.76	85.76	未进入负 面清单	否	无		
78	高新区	张街线	10kV张街线#51变压器	400	36.03	175.88	175.88	未进入负 面清单	否	无		
79	桓仁县	普拐线	拐磨子二组	315	25.7	171.05	171.05	未进入负 面清单	否	无		
80	明山区	明溪线525	YHG_（备用）明溪线35-1右1#阳光花园172（用户）	630	24.48	349.78	349.78	未进入负 面清单	否	无		
81	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城4#箱变高压间隔配电变压器1	500	3.72	381.40	381.40	未进入负 面清单	否	无		
82	高新区	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右8柱上变压器	50	27.84	26.08	26.08	未进入负 面清单	否	无		
83	桓仁县	10kV双拐线	老黑背村	400	8.67	285.32	285.32	未进入负 面清单	否	无		
84	本溪县	云街线	烟酒变压器	200	66.7	26.60	26.60	未进入负 面清单	否	无		
85	溪湖区	峪党线	半山公馆#1箱式变电站间隔配电变压器	630	21.49	368.61	368.61	未进入负 面清单	否	无		
86	高新区	歪街线5641	悦蓝湾9#箱变配电变压器	400	13.89	264.44	264.44	未进入负 面清单	否	无		
87	本溪县	田石线	孔堡分#042变台	200	27.48	105.04	105.04	未进入负 面清单	否	无		
88	高新区	歪金线5661	10kV歪金线#104变压器	200	13.36	133.28	133.28	未进入负 面清单	否	无		

89	溪湖区	北惠线	北惠线13#配电站1#变压器	500	26.59	267.05	267.05	未进入负 面清单	否	无		
90	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲1#箱变配电变压器	630	26.19	339.00	339.00	未进入负 面清单	否	无		
91	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#20柱上变压器	200	13.5	133.00	133.00	未进入负 面清单	否	无		
92	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#129	200	3.06	153.88	153.88	未进入负 面清单	否	无		
93	本溪县	温泉线	谢家崴子E台区	200	20.25	119.50	119.50	未进入负 面清单	否	无		
94	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.44	194.24	194.24	未进入负 面清单	否	无		
95	本溪县	清街线	西街B台区	200	13.74	132.52	132.52	未进入负 面清单	否	无		
96	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.94	416.18	416.18	未进入负 面清单	否	无		
97	溪湖区	郑管线2428	郑管线政府分44左#3柱上变压器	315	25.6	171.36	171.36	未进入负 面清单	否	无		
98	本溪县	城套线2536	栗大沟变压器	200	24.24	111.52	111.52	未进入负 面清单	否	无		
99	桓仁县	10kV南米线	董船营一组	200	9.18	141.64	141.64	未进入负 面清单	否	无		
100	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区1#箱变（用户）	400	20.6	237.60	237.60	未进入负 面清单	否	无		
101	明山区	明博线538	太古里#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.41	413.22	413.22	未进入负 面清单	否	无		
102	本溪县	厚德线	厚德家园4#箱变配电变压器	500	10.25	348.75	348.75	未进入负 面清单	否	无		
103	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#3箱变高压间隔配电变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负 面清单	否	无		
104	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#16箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	400	25.56	217.76	217.76	未进入负 面清单	否	无		
105	南芬区	爱石线	10kV爱石线35#右3	400	4.6	301.60	301.60	未进入负 面清单	否	无		
106	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室172间隔配电变压器	315	37.23	134.73	134.73	未进入负 面清单	否	无		
107	南芬区	下街线	10kV下街线头道沟分4#	400	12.38	270.48	270.48	未进入负 面清单	否	无		
108	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#4箱变171间隔配电变压器	315	22.7	180.50	180.50	未进入负 面清单	否	无		
109	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.33	319.22	319.22	未进入负 面清单	否	无		
110	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.9	233.73	233.73	未进入负 面清单	否	无		
111	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	39.8	201.00	201.00	未进入负 面清单	否	无		
112	本溪县	碱魏线	碱厂二中变台	400	44.19	143.24	143.24	未进入负 面清单	否	无		
113	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.1	389.97	389.97	未进入负 面清单	否	无		
114	高新区	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右24柱上变压器	100	25.12	54.88	54.88	未进入负 面清单	否	无		
115	明山区	体江线4041	10kV体江线万豪花园#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	27.84	164.30	164.30	未进入负 面清单	否	无		
116	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.76	335.41	335.41	未进入负 面清单	否	无		
117	明山区	体联2号线4044	YHG_体联2#线解放2#线(地下室)10#东方站 2#（用户）	630	9.43	444.59	444.59	未进入负 面清单	否	无		
118	明山区	体中线4046	体中线23右2#分支箱证卷楼上间隔	630	14.15	414.86	414.86	未进入负 面清单	否	无		

119	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右2	200	10.74	138.52	138.52	未进入负 面清单	否	无		
120	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分38#	200	12.04	135.92	135.92	未进入负 面清单	否	无		
121	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔四组2号	100	15.32	64.68	64.68	未进入负 面清单	否	无		
122	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁路#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.4	283.00	283.00	未进入负 面清单	否	无		
123	本溪县	城套线2536	双山头B台区	100	4.52	75.48	75.48	未进入负 面清单	否	无		
124	桓仁县	10kV八干线	川头七、八组	315	15.99	201.63	201.63	未进入负 面清单	否	无		
125	桓仁县	10kV沙影线	千沟一组	100	19	61.00	61.00	未进入负 面清单	否	无		
126	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#8	400	8.92	284.32	284.32	未进入负 面清单	否	无		
127	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟一组	200	10.89	138.22	138.22	未进入负 面清单	否	无		
128	本溪县	汤关线	草河掌胡堡后屯B台区	50	27.36	26.32	26.32	未进入负 面清单	否	无		
129	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站172间隔配电变压器	500	7.01	364.95	364.95	未进入负 面清单	否	无		
130	溪湖区	YHG_姚大1#线	水岸新都#6箱式配电站变压器	500	17.25	313.75	313.75	未进入负 面清单	否	无		
131	平山区	中东线5533	YHG_北联路开闭锁171#大商（用户）	500	25.56	272.20	272.20	未进入负 面清单	否	无		
132	平山区	东路线3224	10kV东路线艺红配电室171间隔配电变压器	630	36.63	273.23	273.23	未进入负 面清单	否	无		
133	溪湖区	氰胺线	偃城C区2#配电站（用户）配电变压器	630	14.22	414.41	414.41	未进入负 面清单	否	无		
134	平山区	南永线5845	10kV南永线铁运配电室171间隔配电变压器	630	41.27	244.00	244.00	未进入负 面清单	否	无		
135	溪湖区	柳塘线	湖馨配电站#1变压器	630	24.65	348.71	348.71	未进入负 面清单	否	无		
136	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城4#箱变1配电变压器	400	25.7	217.20	217.20	未进入负 面清单	否	无		
137	本溪县	福润线	汤河福湾二期箱变配电变压器	630	28.52	324.32	324.32	未进入负 面清单	否	无		
138	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路箱变171间隔配电变压器	630	26.87	334.72	334.72	未进入负 面清单	否	无		
139	本溪县	城初线	初家沟D台区	50	23.92	28.04	28.04	未进入负 面清单	否	无		
140	南芬区	南街线	20kV南街线西山分#2左5变压器	400	19.29	242.84	242.84	未进入负 面清单	否	无		
141	明山区	新崔线5732	10kV新崔线部队箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.67	386.38	386.38	未进入负 面清单	否	无		
142	桓仁县	天健线	龙锦花园1号箱变配电变压器	630	24.89	347.19	347.19	未进入负 面清单	否	无		
143	桓仁县	北长线	长春沟四组	200	21.12	117.76	117.76	未进入负 面清单	否	无		
144	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#11箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.24	382.79	382.79	未进入负 面清单	否	无		
145	桓仁县	北六线	六河迎宾广场箱变变压器	315	11.59	215.49	215.49	未进入负 面清单	否	无		
146	本溪县	东碱线	碱洋线洋沟子变台	200	18.3	123.40	123.40	未进入负 面清单	否	无		
147	本溪县	田魏线	魏堡村变压器	50	14.08	32.96	32.96	未进入负 面清单	否	无		
148	南芬区	下街线	金塘佳苑#1箱变间隔配电变压器	400	26.16	215.36	215.36	未进入负 面清单	否	无		

149	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右1柱上-变压器	200	16.24	127.52	127.52	未进入负 面清单	否	无		
150	本溪县	张泉线	蜂村十一组台区	50	41.48	19.26	19.26	未进入负 面清单	否	无		
151	本溪县	连微线	连山关细河沿B台区	50	11.84	34.08	34.08	未进入负 面清单	否	无		
152	本溪县	市陈线	市陈线迎宾小区#1箱变站内变压器	315	69.94	31.69	31.69	未进入负 面清单	否	无		
153	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#32	50	94.32	-7.16	-7.16	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
154	本溪县	兰南线	碱洋线南营坊河北B台区	50	19.56	30.22	30.22	未进入负 面清单	否	无		
155	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟一组	100	12.6	67.40	67.40	未进入负 面清单	否	无		
156	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#7柱上变压器	200	23	114.00	114.00	未进入负 面清单	否	无		
157	溪湖区	后牛线	柳塘#3配电站变压器	400	16.24	255.04	255.04	未进入负 面清单	否	无		
158	本溪县	南沟线	南甸蛤蟆岭C台区	50	9.2	35.40	35.40	未进入负 面清单	否	无		
159	本溪县	高滚线	高滚线红石二组变压器	100	24.2	55.80	55.80	未进入负 面清单	否	无		
160	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	26.8	266.00	266.00	未进入负 面清单	否	无		
161	桓仁县	10kV崔六线	杨家街老围子2号	100	44.36	35.64	35.64	未进入负 面清单	否	无		
162	高新区	石街线	南风#2箱变配电变压器	500	20.59	297.05	297.05	未进入负 面清单	否	无		
163	明山区	体车2号线4048	YHG_体联2#线8右1左1# 新地箱变（用户）	500	16.64	316.80	316.80	未进入负 面清单	否	无		
164	溪湖区	YHG_姚大2#线	绿地中央广场#8箱式配电站变压器	400	23.52	225.92	225.92	未进入负 面清单	否	无		
165	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	8	288.00	288.00	未进入负 面清单	否	无		
166	桓仁县	10kV江桓线	八千平箱变变压器	630	29.24	319.79	319.79	未进入负 面清单	否	无		
167	高新区	石街线	南风新苑二期1#箱变变压器	400	34.4	182.40	182.40	未进入负 面清单	否	无		
168	本溪县	福润线	汤河福湾2#箱变配电变压器	400	40.55	157.80	157.80	未进入负 面清单	否	无		
169	本溪县	张谭线	三官阁一组B台区	100	21.68	58.32	58.32	未进入负 面清单	否	无		
170	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	25.52	171.61	171.61	未进入负 面清单	否	无		
171	本溪县	城套线2536	城套线瓦房C台区	50	25.6	27.20	27.20	未进入负 面清单	否	无		
172	桓仁县	10kV沙金线	金坑五组	100	24.78	55.22	55.22	未进入负 面清单	否	无		
173	本溪县	小区线8050	迎宾小区12341号箱变配电变压器	400	24.32	222.72	222.72	未进入负 面清单	否	无		
174	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#6	400	31.16	195.36	195.36	未进入负 面清单	否	无		
175	明山区	合源线1148	10kV合源线公园里#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	22.63	361.43	361.43	未进入负 面清单	否	无		
176	桓仁县	10kV雅边线	边哈子十组	200	9.81	140.38	140.38	未进入负 面清单	否	无		
177	本溪县	市街线	新华书店箱式变站内配电变压器	400	46.08	135.68	135.68	未进入负 面清单	否	无		
178	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#9	315	34.19	144.30	144.30	未进入负 面清单	否	无		

179	明山区	新春线5733	10kV新春线#95左1柱上变压器	200	45.16	69.68	69.68	未进入负 面清单	否	无		
180	桓仁县	10kV二四线	横道川三组	100	12.21	67.79	67.79	未进入负 面清单	否	无		
181	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.06	302.02	302.02	未进入负 面清单	否	无		
182	本溪县	盘崔线0153	半砬子变压器	100	20.08	59.92	59.92	未进入负 面清单	否	无		
183	南芬区	南街线	翠海华庭#2箱变配电变压器	400	26.22	215.12	215.12	未进入负 面清单	否	无		
184	本溪县	城街线	果茶厂B变压器	200	13.98	132.04	132.04	未进入负 面清单	否	无		
185	南芬区	下街线	10kV下街线山上支13#	400	20.84	236.64	236.64	未进入负 面清单	否	无		
186	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#8箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	9.62	443.39	443.39	未进入负 面清单	否	无		
187	本溪县	山煤线	磨石峪一组B台区	200	30.73	98.54	98.54	未进入负 面清单	否	无		
188	桓仁县	10kV北岔线	双合四组	100	16.6	63.40	63.40	未进入负 面清单	否	无		
189	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲3#箱变配电变压器	630	23.4	356.58	356.58	未进入负 面清单	否	无		
190	溪湖区	党校线	绿地山水城#1箱式配电站变压器	500	26.08	269.60	269.60	未进入负 面清单	否	无		
191	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#13柱上变压器	400	40.23	159.08	159.08	未进入负 面清单	否	无		
192	本溪县	南碱线1042	小峪新村支#1变台	200	9.15	141.70	141.70	未进入负 面清单	否	无		
193	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福#2箱式配电站171间隔配电变压器	630	19.89	378.69	378.69	未进入负 面清单	否	无		
194	本溪县	山关线	久才峪一组变台	100	45.57	34.43	34.43	未进入负 面清单	否	无		
195	桓仁县	黑双线	黑沟六组2号	100	27.66	52.34	52.34	未进入负 面清单	否	无		
196	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#11配电站变压器	630	24	352.80	352.80	未进入负 面清单	否	无		
197	南芬区	东沟线	10kV东沟线#11	400	22.83	228.68	228.68	未进入负 面清单	否	无		
198	平山区	南地线3221	10kV南地线#17柱上变压器	315	48.27	99.95	99.95	未进入负 面清单	否	无		
199	本溪县	城套线2536	草河城荒沟C台区	50	13.8	33.10	33.10	未进入负 面清单	否	无		
200	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.94	290.18	290.18	未进入负 面清单	否	无		
201	明山区	体化线4039	10kV体化线#5柱上变压器	200	43.64	72.72	72.72	未进入负 面清单	否	无		
202	溪湖区	北新线	彩北亭式配电站#1变压器	630	37.27	269.20	269.20	未进入负 面清单	否	无		
203	明山区	北地线529	10kV北地线实华配电室171间隔配电变压器	630	14.73	411.20	411.20	未进入负 面清单	否	无		
204	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#4配电室171间隔配电变压器	630	13.81	417.00	417.00	未进入负 面清单	否	无		
205	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.13	263.78	263.78	未进入负 面清单	否	无		
206	溪湖区	大堡线	大堡线14右2右2#柱上变压器	315	24.38	175.20	175.20	未进入负 面清单	否	无		
207	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	20.64	237.44	237.44	未进入负 面清单	否	无		
208	本溪县	兰台线	兰河柳堡B台	200	3.81	152.38	152.38	未进入负 面清单	否	无		

209	溪湖区	党石线	党石线崔地沟支#15-1柱上变压器（新）	200	19.48	121.04	121.04	未进入负面清单	否	无		
210	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡2号箱变配电变压器	500	12.91	335.45	335.45	未进入负面清单	否	无		
211	南芬区	塔冰线	塔冰线#148左1	400	7.13	291.48	291.48	未进入负面清单	否	无		
212	溪湖区	北新线	彩北1号充电桩箱式变电站（用户）配电变压器	630	36.86	271.78	271.78	未进入负面清单	否	无		
213	本溪县	兰城线	城门七组C台区	100	8.6	71.40	71.40	未进入负面清单	否	无		
214	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室172间隔配电变压器	315	55.85	76.07	76.07	未进入负面清单	否	无		
215	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.83	334.97	334.97	未进入负面清单	否	无		
216	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#144柱上变压器	200	23.43	113.14	113.14	未进入负面清单	否	无		
217	溪湖区	河东线	峪中1#变压器	630	21.81	366.60	366.60	未进入负面清单	否	无		
218	南芬区	施矿线	10kV施矿线沈家分#24	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	无		
219	桓仁县	10kV江润线	农民住户	50	73.85	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无		
220	本溪县	南沟线	南甸废品B台区柱上-变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	无		
221	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永新配电室171间隔配电变压器	500	47.38	163.10	163.10	未进入负面清单	否	无		
222	本溪县	田全线	高站台变压器	200	5.94	148.12	148.12	未进入负面清单	否	无		
223	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	18.02	309.90	309.90	未进入负面清单	否	无		
224	本溪县	山煤线	小市山城子四组B台区	100	11.12	68.88	68.88	未进入负面清单	否	无		
225	本溪县	连街线	汞洞沟变压器	50	15.92	32.04	32.04	未进入负面清单	否	无		
226	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期#3箱变变压器	630	22.68	361.12	361.12	未进入负面清单	否	无		
227	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.52	343.22	343.22	未进入负面清单	否	无		
228	桓仁县	10kV兰家线	郛鸣山庄一期#1箱变变压器	800	20.78	473.76	473.76	未进入负面清单	否	无		
229	南芬区	塔冰线	塔冰线铁厂分#3	50	103.4	-11.70	-11.70	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
230	本溪县	南沟线	南甸东明学校B台区	200	12.3	135.40	135.40	未进入负面清单	否	无		
231	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线矿建配电室171间隔配电变压器	315	31.37	153.18	153.18	未进入负面清单	否	无		
232	桓仁县	10kV南米线	董船营村	400	22.17	231.32	231.32	未进入负面清单	否	无		
233	明山区	北地线529	10kV北地线军区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.36	248.20	248.20	未进入负面清单	否	无		
234	本溪县	张潭线	小市镇大孤石B台区	100	34.22	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无		
235	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#48、#49、#60、#91、#92楼、别墅区配电变压器	630	5.24	470.99	470.99	未进入负面清单	否	无		
236	明山区	地照线1137	YHG_地照线41左1#爱特环网柜爱特1#箱（用户）	630	19.49	381.21	381.21	未进入负面清单	否	无		
237	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	36.44	174.24	174.24	未进入负面清单	否	无		
238	本溪县	法铁线	法铁线新农西沟B台区	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无		

239	本溪县	云街线	草河口一组变压器	100	30.92	49.08	49.08	未进入负 面清单	否	无		
240	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线友谊箱式变电站172间隔配电变压器	630	26.1	339.57	339.57	未进入负 面清单	否	无		
241	明山区	地照线1137	YHG_地照线41左1#爱特环网柜爱特2#箱（用户）	630	20.53	374.66	374.66	未进入负 面清单	否	无		
242	高新区	张沟线2217	10kV张沟线下房分#11变压器	200	37.5	85.00	85.00	未进入负 面清单	否	无		
243	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑2号配电变压器\$	400	33.65	185.40	185.40	未进入负 面清单	否	无		
244	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷8#箱变高压间隔配电变压器	200	15.96	128.08	128.08	未进入负 面清单	否	无		
245	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.3	306.81	306.81	未进入负 面清单	否	无		
246	桓仁县	10kV沙影线	千沟五组	100	19.72	60.28	60.28	未进入负 面清单	否	无		
247	桓仁县	天健线	民西4号	400	49.05	123.80	123.80	未进入负 面清单	否	无		
248	明山区	新崔线5732	山水人家DE区2#箱变	315	32.84	148.55	148.55	未进入负 面清单	否	无		
249	平山区	东路线3224	10kV东路线新闻配电室171间隔配电变压器	630	58.89	132.99	132.99	未进入负 面清单	否	无		
250	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城8#箱式变电站间隔配电变压器	500	28.88	255.60	255.60	未进入负 面清单	否	无		
251	本溪县	汇源线	达官寨村一组变压器	400	6.45	294.20	294.20	未进入负 面清单	否	无		
252	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#66柱上变压器	315	12.42	212.88	212.88	未进入负 面清单	否	无		
253	本溪县	连街线	翟家沟变压器	30	37.87	12.64	12.64	未进入负 面清单	否	无		
254	溪湖区	北新线	北新线36T接井建1#分支箱并建2#箱变间隔配电变压器	630	19.46	381.40	381.40	未进入负 面清单	否	无		
255	溪湖区	梁家线	成德7#配电站变压器	400	32.8	188.80	188.80	未进入负 面清单	否	无		
256	溪湖区	郑三线2427（备用）	10千伏郑三线8右13左2左10号柱上变压器	400	3.81	304.76	304.76	未进入负 面清单	否	无		
257	桓仁县	10kV通天线	通天四组	400	41.34	154.64	154.64	未进入负 面清单	否	无		
258	南芬区	施家线	10kV施家线87#	200	7.84	144.32	144.32	未进入负 面清单	否	无		
259	本溪县	清城线	望城林场台区	200	24.69	110.62	110.62	未进入负 面清单	否	无		
260	南芬区	南玻线	20kV南玻线解放分#16右1台区	100	15.76	64.24	64.24	未进入负 面清单	否	无		
261	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.97	334.09	334.09	未进入负 面清单	否	无		
262	桓仁县	10kV沙影线	北沟九组	100	19.57	60.43	60.43	未进入负 面清单	否	无		
263	桓仁县	普拐线	普乐堡七组	100	28.84	51.16	51.16	未进入负 面清单	否	无		
264	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔东配电室171间隔配电变压器	630	41.43	242.99	242.99	未进入负 面清单	否	无		
265	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.88	244.48	244.48	未进入负 面清单	否	无		
266	本溪县	碱魏线	九龙新区B分#05变台	200	43.97	72.06	72.06	未进入负 面清单	否	无		
267	明山区	体东线4033	10kV体东线景康#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.03	365.21	365.21	未进入负 面清单	否	无		
268	桓仁县	章樾线	天健凤凰城8号箱变	630	14.79	410.82	410.82	未进入负 面清单	否	无		

269	明山区	体联1号线4037	YHG_体联1#线14右4#华强分支箱佳丽箱变1#（用户）	400	26.25	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无		
270	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.68	261.60	261.60	未进入负面清单	否	无		
271	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠3号箱变	400	11.07	275.72	275.72	未进入负面清单	否	无		
272	本溪县	市山线	黄金新城6#箱变配电变压器	630	16.13	402.38	402.38	未进入负面清单	否	无		
273	桓仁县	10kV桦二线	碑登五、六组	200	54.96	50.08	50.08	未进入负面清单	否	无		
274	高新区	火彩线2135	火彩线新洞分#4变压器	100	13.64	66.36	66.36	未进入负面清单	否	无		
275	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#21变台	250	14.94	162.65	162.65	未进入负面清单	否	无		
276	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#20右10	200	27.66	104.68	104.68	未进入负面清单	否	无		
277	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区2#箱变（用户）	500	16.99	315.05	315.05	未进入负面清单	否	无		
278	本溪县	城初线	四术C变台变压器	100	29.32	50.68	50.68	未进入负面清单	否	无		
279	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#7左2变压器	400	20.69	237.24	237.24	未进入负面清单	否	无		
280	桓仁县	章樾线	天健凤凰城4号箱变	630	15.78	404.59	404.59	未进入负面清单	否	无		
281	南芬区	下街线	下街线下深分#18	200	11.08	137.84	137.84	未进入负面清单	否	无		
282	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.74	256.30	256.30	未进入负面清单	否	无		
283	本溪县	山煤线	朴卜二、三组B台	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无		
284	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#35柱上变压器	315	10.13	220.09	220.09	未进入负面清单	否	无		
285	溪湖区	牛街线	新区2号线新区#2线卧龙分#21柱上变压器	315	23.5	177.98	177.98	未进入负面清单	否	无		
286	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	56.72	93.12	93.12	未进入负面清单	否	无		
287	本溪县	高硝线	高肖线五日地五组台区	100	24.44	55.56	55.56	未进入负面清单	否	无		
288	桓仁县	10kV浑江线	综合楼箱变变压器	400	41.76	152.96	152.96	未进入负面清单	否	无		
289	明山区	体车3号线4050	10kV清华苑#3箱变#171间隔变压器（用户）	630	18.79	385.62	385.62	未进入负面清单	否	无		
290	本溪县	山关线	张家坟沟变压器	100	39.33	40.67	40.67	未进入负面清单	否	无		
291	桓仁县	黑六线	六道沟一组2号	50	68.76	5.62	5.62	未进入负面清单	否	无		
292	桓仁县	10kV桦西线	川里九组	315	18.5	193.73	193.73	未进入负面清单	否	无		
293	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	11.6	342.00	342.00	未进入负面清单	否	无		
294	本溪县	城徐线	草河城阳沟门B台区	200	9.48	141.04	141.04	未进入负面清单	否	无		
295	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线博泰花园箱变171间隔配电变压器	630	35.96	277.45	277.45	未进入负面清单	否	无		
296	桓仁县	10kV雅河线	老台五组	100	58.53	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无		
297	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#5配电室171间隔配电变压器	630	36.76	272.41	272.41	未进入负面清单	否	无		
298	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.2	223.20	223.20	未进入负面清单	否	无		

299	桓仁县	普拐线	普乐堡一、九组2号	315	50.44	93.11	93.11	未进入负 面清单	否	无		
300	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#32左5	200	40.67	78.66	78.66	未进入负 面清单	否	无		
301	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#41柱上变压器	200	17.25	125.50	125.50	未进入负 面清单	否	无		
302	桓仁县	10kV二镇线	104队	200	27.64	104.72	104.72	未进入负 面清单	否	无		
303	本溪县	张谭线	泉水镇政府变台	200	16.2	127.60	127.60	未进入负 面清单	否	无		
304	本溪县	法松线	中寨子二组台区	400	7.24	291.04	291.04	未进入负 面清单	否	无		
305	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室172间隔配电变压器	630	32.25	300.83	300.83	未进入负 面清单	否	无		
306	桓仁县	10kV普夹线	普乐堡镇大清沟里变台	30	23.49	16.95	16.95	未进入负 面清单	否	无		
307	南芬区	塔冰线	塔冰线#154左7	100	17.72	62.28	62.28	未进入负 面清单	否	无		
308	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右3右2柱上变压器（新）	400	34.44	182.24	182.24	未进入负 面清单	否	无		
309	本溪县	清陈线	双岭三四组B台区	400	5.46	298.16	298.16	未进入负 面清单	否	无		
310	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#39变压器	200	19.38	121.24	121.24	未进入负 面清单	否	无		
311	桓仁县	10kV雅河线	老台七组	100	23.08	56.92	56.92	未进入负 面清单	否	无		
312	本溪县	汤宋1号线	东沟变压器	30	27.53	15.74	15.74	未进入负 面清单	否	无		
313	本溪县	厚德线	厚德家园2#箱变配电变压器	630	30.95	309.02	309.02	未进入负 面清单	否	无		
314	本溪县	云街线	草河口政府C台区	400	48.66	125.36	125.36	未进入负 面清单	否	无		
315	本溪县	碱魏线	碱魏线赵洼变台	400	14.74	261.04	261.04	未进入负 面清单	否	无		
316	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟八组变台	50	18.25	30.88	30.88	未进入负 面清单	否	无		
317	桓仁县	10kV浑江线	东坡新居箱变#2配电变压器	400	38.5	166.00	166.00	未进入负 面清单	否	无		
318	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#2箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	14.83	410.57	410.57	未进入负 面清单	否	无		
319	本溪县	连街线	连山关金场B台区	100	7.52	72.48	72.48	未进入负 面清单	否	无		
320	桓仁县	10kV浑江线	天韵#2箱变变压器	800	37.08	343.36	343.36	未进入负 面清单	否	无		
321	本溪县	田石线	官堡支#02变台	100	32.04	47.96	47.96	未进入负 面清单	否	无		
322	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#16变台	250	52.12	69.70	69.70	未进入负 面清单	否	无		
323	本溪县	祁街线	北沟八组变压器	400	12.18	271.28	271.28	未进入负 面清单	否	无		
324	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线峪明配电室171间隔配电变压器	630	34.59	286.08	286.08	未进入负 面清单	否	无		
325	明山区	明博线538	10kV明博线博林#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.16	187.36	187.36	未进入负 面清单	否	无		
326	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#13左2（新）	200	17.24	125.52	125.52	未进入负 面清单	否	无		
327	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组	200	14.66	130.68	130.68	未进入负 面清单	否	无		
328	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城2#箱变2配电变压器	400	31.25	195.00	195.00	未进入负 面清单	否	无		

329	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#2变压器	200	45.24	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无		
330	明山区	体明1号线526	丽舍箱变	630	32.61	298.56	298.56	未进入负面清单	否	无		
331	南芬区	南街线	南街线永安分#51右#8	200	10.36	139.28	139.28	未进入负面清单	否	无		
332	南芬区	桥思线	桥思线#125	100	38.92	41.08	41.08	未进入负面清单	否	无		
333	本溪县	东碱线	大东沟B台区	50	37.6	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无		
334	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川七组	80	31.75	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无		
335	桓仁县	10kV双业线	双岭子六组	100	8.81	71.19	71.19	未进入负面清单	否	无		
336	桓仁县	铎江联网线420	果松川六组2号	100	16.32	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无		
337	溪湖区	北新线	北新线#24	315	41.14	122.41	122.41	未进入负面清单	否	无		
338	桓仁县	普拐线	梨树沟四组	200	9.42	141.16	141.16	未进入负面清单	否	无		
339	明山区	体车1号线4040	YHG_体车线15右1#环网柜华强箱（用户）	500	11.44	342.80	342.80	未进入负面清单	否	无		
340	南芬区	选矿线	南芬选矿俱乐部变压器配电变压器	500	17.56	312.20	312.20	未进入负面清单	否	无		
341	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	34.8	180.80	180.80	未进入负面清单	否	无		
342	平山区	南金2号线5846	乾易家园#3箱变变压器	630	10.55	437.54	437.54	未进入负面清单	否	无		
343	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右7柱上变压器	200	16.14	127.72	127.72	未进入负面清单	否	无		
344	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#99右9变压器	100	23.28	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无		
345	溪湖区	程家2#线	程家#15箱式配电站变压器	315	13.52	209.41	209.41	未进入负面清单	否	无		
346	本溪县	碱魏线	碱厂四组A变台	200	60.54	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无		
347	溪湖区	中彩1#线	水泥#4配电站变压器	500	13.8	331.00	331.00	未进入负面清单	否	无		
348	桓仁县	10kV兰家线	东关三组	315	9.45	222.23	222.23	未进入负面清单	否	无		
349	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家线梁家分14左6#柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无		
350	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	14	330.00	330.00	未进入负面清单	否	无		
351	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村4号	200	3.75	152.50	152.50	未进入负面清单	否	无		
352	高新区	歪街线5641	悦蓝湾7#箱变配电变压器	400	8.94	284.24	284.24	未进入负面清单	否	无		
353	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.4	438.48	438.48	未进入负面清单	否	无		
354	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分梁家支#69右12变压器柱上变压器	50	47.12	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无		
355	桓仁县	10kV崔六线	季家街	100	16.74	63.26	63.26	未进入负面清单	否	无		
356	本溪县	汤沟线	马冀变压器	200	10.65	138.70	138.70	未进入负面清单	否	无		
357	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家四五组变台	100	46.58	33.42	33.42	未进入负面清单	否	无		
358	桓仁县	10kV回龙线	回龙五组2号	100	12.24	67.76	67.76	未进入负面清单	否	无		

359	桓仁县	黑六线	刘家沟六组	315	20.19	188.40	188.40	未进入负 面清单	否	无		
360	平山区	南地线3221	10千伏南地线建工开发居民配电站172号间隔配电变压器（用户）	1250	16.93	788.38	788.38	未进入负 面清单	否	无		
361	桓仁县	10kV雅边线	老台十组2号	100	18.38	61.62	61.62	未进入负 面清单	否	无		
362	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.4	273.00	273.00	未进入负 面清单	否	无		
363	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#16柱上-变压器	200	7.8	144.40	144.40	未进入负 面清单	否	无		
364	本溪县	连街线	五道河变压器	50	27.2	26.40	26.40	未进入负 面清单	否	无		
365	溪湖区	前厂线	前厂线#36右3柱上变压器	315	0.88	249.23	249.23	未进入负 面清单	否	无		
366	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维4#箱变	500	14.98	325.10	325.10	未进入负 面清单	否	无		
367	桓仁县	崔城线	六河村新房2号	100	51.69	28.31	28.31	未进入负 面清单	否	无		
368	本溪县	碱洋线	碱洋线东营房二组B变压器	200	34.95	90.10	90.10	未进入负 面清单	否	无		
369	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分青沟支50#柱上变压器	100	5	75.00	75.00	未进入负 面清单	否	无		
370	桓仁县	10kV崔四线	五道河五、七组	200	19.64	120.72	120.72	未进入负 面清单	否	无		
371	溪湖区	氰胺线	偃城E区5#配电站配电变压器	630	17.81	391.80	391.80	未进入负 面清单	否	无		
372	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#2箱变间隔配电变压器	400	8.88	284.48	284.48	未进入负 面清单	否	无		
373	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民1#箱变1#（用户）	630	16.88	397.66	397.66	未进入负 面清单	否	无		
374	桓仁县	10kV双业线	东升四组	100	25.46	54.54	54.54	未进入负 面清单	否	无		
375	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲2#箱变配电变压器	400	29.85	200.60	200.60	未进入负 面清单	否	无		
376	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡六组变台	200	14.18	131.64	131.64	未进入负 面清单	否	无		
377	本溪县	偏水线	泥塔台沟变台	100	18.36	61.64	61.64	未进入负 面清单	否	无		
378	本溪县	祁街线	707A变压器	200	9.93	140.14	140.14	未进入负 面清单	否	无		
379	本溪县	田粘线	西窑地#068变台	200	13.68	132.64	132.64	未进入负 面清单	否	无		
380	桓仁县	10kV浑江线	五大机关箱变变压器	630	22.25	363.83	363.83	未进入负 面清单	否	无		
381	桓仁县	10kV南米线	米仓沟六组2号	100	27.86	52.14	52.14	未进入负 面清单	否	无		
382	桓仁县	黑六线	六道沟村	400	18.86	244.56	244.56	未进入负 面清单	否	无		
383	溪湖区	程家2#线	程家#11箱式配电站变压器	500	13.72	331.40	331.40	未进入负 面清单	否	无		
384	本溪县	兰城线	碱兰线孤山堡A变台	400	5.76	296.96	296.96	未进入负 面清单	否	无		
385	桓仁县	10kV联网线	和禹15号	200	44.82	70.36	70.36	未进入负 面清单	否	无		
386	本溪县	田魏线	YHG_魏堡洼子庙东台区	30	29.67	15.10	15.10	未进入负 面清单	否	无		
387	本溪县	法清线	法高线法台五组B台区	50	48.52	15.74	15.74	未进入负 面清单	否	无		
388	明山区	体化线4039	10kV体化线#9右6柱上变压器	315	30.51	155.89	155.89	未进入负 面清单	否	无		

389	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十三组	100	24.66	55.34	55.34	未进入负 面清单	否	无		
390	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左2柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无		
391	本溪县	市街线	市街线#16变台	315	77.43	8.10	8.10	未进入负 面清单	否	无		
392	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸#1箱变变压器	800	28.88	408.96	408.96	未进入负 面清单	否	无		
393	桓仁县	10kV兰家线	鹧鸣山庄三期箱变变压器	630	27.94	327.98	327.98	未进入负 面清单	否	无		
394	桓仁县	10kV木河线	暖河子村	250	21.72	145.70	145.70	未进入负 面清单	否	无		
395	本溪县	城初线	草河城小白堡C变压器	50	70.72	4.64	4.64	未进入负 面清单	否	无		
396	本溪县	田粘线	田粘线七街小区	50	9.12	35.44	35.44	未进入负 面清单	否	无		
397	桓仁县	普拐线	拐磨子五组2号	200	0.04	159.92	159.92	未进入负 面清单	否	无		
398	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#34	200	14.74	130.52	130.52	未进入负 面清单	否	无		
399	本溪县	山关线	久才峪五组B	30	54.67	7.60	7.60	未进入负 面清单	否	无		
400	本溪县	碱魏2号线1575	YHG_王崴动迁区	100	32.88	47.12	47.12	未进入负 面清单	否	无		
401	本溪县	偏沿线	法合线三家子村台区	400	18.33	246.68	246.68	未进入负 面清单	否	无		
402	本溪县	南沟线	糖房#46变台	200	12.27	135.46	135.46	未进入负 面清单	否	无		
403	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#94	100	50.16	29.84	29.84	未进入负 面清单	否	无		
404	南芬区	南街线	南街线#19右2	400	31.89	192.44	192.44	未进入负 面清单	否	无		
405	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川村	315	28.6	161.91	161.91	未进入负 面清单	否	无		
406	本溪县	连矿线	摩天岭李家堡变压器	200	6.78	146.44	146.44	未进入负 面清单	否	无		
407	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#6柱上变压器	400	54.27	102.92	102.92	未进入负 面清单	否	无		
408	本溪县	连街线	供销社A变压器	400	32.52	189.92	189.92	未进入负 面清单	否	无		
409	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#23柱上变压器	100	26.56	53.44	53.44	未进入负 面清单	否	无		
410	南芬区	东桥线	10kV东桥线砖厂支15	400	0.02	319.92	319.92	未进入负 面清单	否	无		
411	桓仁县	10kV四摇线	摇钱九组2号	50	12.83	33.59	33.59	未进入负 面清单	否	无		
412	桓仁县	10kV双业线	江东一组	100	10.26	69.74	69.74	未进入负 面清单	否	无		
413	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.38	400.81	400.81	未进入负 面清单	否	无		
414	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品1号箱变配电变压器	630	2	491.40	491.40	未进入负 面清单	否	无		
415	本溪县	碱街线	碱街线头道沟变台	200	6.32	147.36	147.36	未进入负 面清单	否	无		
416	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟八组	50	23.4	28.30	28.30	未进入负 面清单	否	无		
417	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟七组变压器	100	26.64	53.36	53.36	未进入负 面清单	否	无		
418	本溪县	山连线	磨石峪五组	30	37.47	12.76	12.76	未进入负 面清单	否	无		

419	溪湖区	喜砬线	滨河4#箱式配电站#1变压器	630	21.64	367.67	367.67	未进入负 面清单	否	无		
420	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	18.72	306.40	306.40	未进入负 面清单	否	无		
421	桓仁县	北城线	上古城五组	200	19.59	120.82	120.82	未进入负 面清单	否	无		
422	本溪县	市温1号线	惠泽园1#变台	200	28.85	102.30	102.30	未进入负 面清单	否	无		
423	溪湖区	啤酒线	啤酒线#13右3柱上变压器	315	13.59	209.19	209.19	未进入负 面清单	否	无		
424	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡七组2号	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无		
425	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#102左2柱上变压器	315	42.73	117.40	117.40	未进入负 面清单	否	无		
426	本溪县	田粘线	佟岭小队#01变台	200	15.33	129.34	129.34	未进入负 面清单	否	无		
427	本溪县	清万线	周堡变压器	100	29.68	50.32	50.32	未进入负 面清单	否	无		
428	南芬区	施家线	10kV施家线#51	200	9.84	140.32	140.32	未进入负 面清单	否	无		
429	明山区	地工线530	10kV新技线龙风分#9柱上变压器	315	39.81	126.60	126.60	未进入负 面清单	否	无		
430	本溪县	田全线	田师傅铁路货二台区	100	9.92	70.08	70.08	未进入负 面清单	否	无		
431	本溪县	云街线	草河口尖山变压器	50	51.8	14.10	14.10	未进入负 面清单	否	无		
432	本溪县	云街线	荏草九组变压器	400	7.26	290.96	290.96	未进入负 面清单	否	无		
433	明山区	体车3号线4050	10kV清华苑#1箱变#171间隔变压器（用户）	630	15.94	403.58	403.58	未进入负 面清单	否	无		
434	本溪县	田石线	八盘B#05变台	200	30.93	98.14	98.14	未进入负 面清单	否	无		
435	本溪县	碱兰线	台山林场住宅变台	400	1.83	312.68	312.68	未进入负 面清单	否	无		
436	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期3号箱变配电变压器	500	9.08	354.60	354.60	未进入负 面清单	否	无		
437	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟一组	100	9.76	70.24	70.24	未进入负 面清单	否	无		
438	本溪县	汤沟线	杨堡变压器	50	23.28	28.36	28.36	未进入负 面清单	否	无		
439	桓仁县	北城线	下古城村2号	100	15.72	64.28	64.28	未进入负 面清单	否	无		
440	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔一组2号	50	46.26	16.87	16.87	未进入负 面清单	否	无		
441	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔村2号	200	24.42	111.16	111.16	未进入负 面清单	否	无		
442	溪湖区	喜砬线	滨河3#箱式配电站开关柜#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
443	明山区	新春线5733	10kV新春线#85左5左3柱上变压器	315	24.03	176.31	176.31	未进入负 面清单	否	无		
444	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线大河箱式变电站171间隔配电变压器	630	53.49	167.01	167.01	未进入负 面清单	否	无		
445	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村6#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	18.78	385.69	385.69	未进入负 面清单	否	无		
446	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#9柱上变压器	400	10.23	279.08	279.08	未进入负 面清单	否	无		
447	桓仁县	10kV莲花线	东关四组	400	59.65	81.40	81.40	未进入负 面清单	否	无		
448	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#7箱变高压间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		

449	桓仁县	10kV黄河线	森茂2号箱变配电变压器	630	16.66	399.04	399.04	未进入负面清单	否	无		
450	溪湖区	河东线	峪中4#配电站变压器	500	25.32	273.40	273.40	未进入负面清单	否	无		
451	桓仁县	10kV南雅线	大泉眼四组	315	9.11	223.30	223.30	未进入负面清单	否	无		
452	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线#120	200	4.12	151.76	151.76	未进入负面清单	否	无		
453	桓仁县	10kV八干线	川头八组1号	100	0.04	79.96	79.96	未进入负面清单	否	无		
454	桓仁县	10kV铧二线	碑登七组	100	33.48	46.52	46.52	未进入负面清单	否	无		
455	本溪县	城初线	草河城小河沿B台区	100	48.48	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无		
456	本溪县	田石线	医院A#27变台	200	78.36	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无		
457	本溪县	市温1号线	惠泽园5#变台	315	40.51	124.39	124.39	未进入负面清单	否	无		
458	高新区	张蓝线2229	花岭社区#2箱变高压间隔配电变压器	500	0.7	396.50	396.50	未进入负面清单	否	无		
459	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#13箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无		
460	桓仁县	10kV铧东线	红塘石村1号	400	14.7	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无		
461	高新区	西石线	10kV西石线25#柱上变压器	200	17.16	125.68	125.68	未进入负面清单	否	无		
462	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡四组	200	16.67	126.66	126.66	未进入负面清单	否	无		
463	桓仁县	10kV崔六线	上古城五、七组	100	38.44	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无		
464	南芬区	东营线	东营线东营线38左#1变台	315	19.73	189.85	189.85	未进入负面清单	否	无		
465	南芬区	选矿线	选矿线#92	315	41.45	121.43	121.43	未进入负面清单	否	无		
466	桓仁县	天健线	丽水2区箱变#1变压器	800	41.88	304.96	304.96	未进入负面清单	否	无		
467	南芬区	选矿线	选矿线#80右2柱上-变压器	315	2.54	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无		
468	桓仁县	普拐线	龙泉村	200	22.84	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无		
469	本溪县	田粘线	全堡商店#058变台	200	17.19	125.62	125.62	未进入负面清单	否	无		
470	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期5#箱变电站内变压器	400	30.2	199.20	199.20	未进入负面清单	否	无		
471	桓仁县	10kV五镇线	五里甸五组2号	50	10.22	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无		
472	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#2配电室172间隔配电变压器	630	27.5	330.75	330.75	未进入负面清单	否	无		
473	溪湖区	北街线	北街线47#左10	200	3.72	152.56	152.56	未进入负面清单	否	无		
474	桓仁县	10kV铧西线	西堡七组	100	46.56	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无		
475	南芬区	选矿线	选矿线#85右1左4	315	30.83	154.89	154.89	未进入负面清单	否	无		
476	南芬区	南街线	南街线永安分三组支#53右8柱上-变压器	315	0.06	251.81	251.81	未进入负面清单	否	无		
477	本溪县	盘崔线0153	盘岭变压器	200	27.48	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无		
478	桓仁县	黑柞线	红石七组	400	9.35	282.60	282.60	未进入负面清单	否	无		

479	本溪县	云街线	草河口铁路车站台区配电变压器	100	43.4	36.60	36.60	未进入负 面清单	否	无		
480	高新区	石医线0161	10kV石医线#48变压器	50	30.84	24.58	24.58	未进入负 面清单	否	无		
481	溪湖区	河东线	河畔#2配电站#2变压器	630	14.51	412.59	412.59	未进入负 面清单	否	无		
482	平山区	南永线5845	10kV南永线明珠配电室271间隔配电变压器	630	13.59	418.38	418.38	未进入负 面清单	否	无		
483	本溪县	碱魏线	赵堡四组支#02变台	400	4.37	302.52	302.52	未进入负 面清单	否	无		
484	溪湖区	韩家线	韩家线#66柱上变压器	100	6.96	73.04	73.04	未进入负 面清单	否	无		
485	南芬区	下施2#线	10kV下施2线#7	100	47.36	32.64	32.64	未进入负 面清单	否	无		
486	南芬区	南街线	南街线#28右3右4	315	18.76	192.91	192.91	未进入负 面清单	否	无		
487	本溪县	南沟线	滴西#01变台	200	32.55	94.90	94.90	未进入负 面清单	否	无		
488	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江五组	200	8.24	143.52	143.52	未进入负 面清单	否	无		
489	桓仁县	10kV铎西线	西堡村1号	400	49.8	120.80	120.80	未进入负 面清单	否	无		
490	桓仁县	10kV木新线	高俭地五组	100	14.55	65.45	65.45	未进入负 面清单	否	无		
491	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#12箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	16.14	402.32	402.32	未进入负 面清单	否	无		
492	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期4号箱变配电变压器	630	21.17	370.63	370.63	未进入负 面清单	否	无		
493	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左17柱上变压器	200	2.61	154.78	154.78	未进入负 面清单	否	无		
494	南芬区	施家线	10kV施家线#30	200	3.6	152.80	152.80	未进入负 面清单	否	无		
495	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.7	348.39	348.39	未进入负 面清单	否	无		
496	高新区	成大线	10kV成大线西沟分#8变压器	200	17.84	124.32	124.32	未进入负 面清单	否	无		
497	南芬区	机修线	机修线电业箱变变压器	500	27.87	260.65	260.65	未进入负 面清单	否	无		
498	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.67	386.38	386.38	未进入负 面清单	否	无		
499	溪湖区	牛街线	本桓路#6箱式配变站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
500	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#21左4变压器	30	36.4	13.08	13.08	未进入负 面清单	否	无		
501	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#83柱上变压器（新）	100	25.92	54.08	54.08	未进入负 面清单	否	无		
502	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟后组A变台	50	45.6	17.20	17.20	未进入负 面清单	否	无		
503	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线向荣配电室171间隔配电变压器	400	44.16	143.36	143.36	未进入负 面清单	否	无		
504	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#59柱上变压器	315	40.11	125.65	125.65	未进入负 面清单	否	无		
505	本溪县	市街线	YHG_土地局2#箱变配电变压器\$	400	44.95	140.20	140.20	未进入负 面清单	否	无		
506	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑1号配电变压器	400	20.15	239.40	239.40	未进入负 面清单	否	无		
507	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#24左5柱上变压器	315	62.32	55.69	55.69	未进入负 面清单	否	无		
508	本溪县	东洋线	小四平分#56变台（小四平A台）	50	36.72	21.64	21.64	未进入负 面清单	否	无		

509	南芬区	桥街线	桥街线河东分#5左3	315	36.52	136.96	136.96	未进入负 面清单	否	无		
510	本溪县	张网线	香磨三台区	400	25.38	218.48	218.48	未进入负 面清单	否	无		
511	桓仁县	10kV黄河线	石油小区箱变变压器	630	32.06	302.02	302.02	未进入负 面清单	否	无		
512	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟五组	200	22.31	115.38	115.38	未进入负 面清单	否	无		
513	桓仁县	江城线	江城#2箱变变压器	1600	22.8	915.20	915.20	未进入负 面清单	否	无		
514	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线#24柱上变压器（新）	100	49.5	30.50	30.50	未进入负 面清单	否	无		
515	本溪县	连街线	苏家堡变压器	30	68.53	3.44	3.44	未进入负 面清单	否	无		
516	桓仁县	10kV桦二线	中心村4号	200	23.73	112.54	112.54	未进入负 面清单	否	无		
517	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#31左10	200	11.37	137.26	137.26	未进入负 面清单	否	无		
518	桓仁县	10kV江汇线	西江电站	315	22.06	182.51	182.51	未进入负 面清单	否	无		
519	桓仁县	10kV崔六线	杨家街村道下	200	67.02	25.96	25.96	未进入负 面清单	否	无		
520	本溪县	市温1号线	惠泽园8#变台	315	42.64	117.68	117.68	未进入负 面清单	否	无		
521	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线新家园#14箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	25.7	217.20	217.20	未进入负 面清单	否	无		
522	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.3	344.61	344.61	未进入负 面清单	否	无		
523	本溪县	市山线	锅炉房变台	200	0.24	159.52	159.52	未进入负 面清单	否	无		
524	桓仁县	章槌线	丽水三区#2箱变压器	500	35.36	223.20	223.20	未进入负 面清单	否	无		
525	本溪县	偏水线	偏岭供电所台区	200	41.44	77.12	77.12	未进入负 面清单	否	无		
526	溪湖区	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左8柱上变压器	400	24.9	220.40	220.40	未进入负 面清单	否	无		
527	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器3	315	67.75	38.59	38.59	未进入负 面清单	否	无		
528	溪湖区	北沟线	北沟线#1左1柱上变压器	200	13.15	133.70	133.70	未进入负 面清单	否	无		
529	高新区	歪街线5641	悦蓝湾8#箱变配电变压器	400	11.55	273.80	273.80	未进入负 面清单	否	无		
530	本溪县	南沟线	南甸南台B台区柱上-变压器	50	16.04	31.98	31.98	未进入负 面清单	否	无		
531	桓仁县	10kV江汇线	西关六组	200	44.54	70.92	70.92	未进入负 面清单	否	无		
532	桓仁县	10kV八岱线	秀里六组	100	44.88	35.12	35.12	未进入负 面清单	否	无		
533	本溪县	南碱线1042	南甸小峪C台区	100	16.68	63.32	63.32	未进入负 面清单	否	无		
534	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#31左17柱上变压器	200	5.7	148.60	148.60	未进入负 面清单	否	无		
535	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区5#箱变（用户）	400	29.34	202.64	202.64	未进入负 面清单	否	无		
536	桓仁县	桦江联网线420	果松川七组	50	57.92	11.04	11.04	未进入负 面清单	否	无		
537	明山区	唐家线524	10kV唐家线育建配电室171间隔配电变压器	630	38.83	259.37	259.37	未进入负 面清单	否	无		
538	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟二、六组	315	21.22	185.16	185.16	未进入负 面清单	否	无		

539	本溪县	连街线	石哈七组变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负 面清单	否	无		
540	桓仁县	10kV四摇线	摇钱二组2号	100	12.78	67.22	67.22	未进入负 面清单	否	无		
541	本溪县	东洋线	碱洋线老营沟C台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负 面清单	否	无		
542	桓仁县	10kV铎东线	红塘石村2号	200	29.16	101.68	101.68	未进入负 面清单	否	无		
543	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#16变压器台	315	15.97	201.69	201.69	未进入负 面清单	否	无		
544	南芬区	桥思线	桥思线#168	50	52.8	13.60	13.60	未进入负 面清单	否	无		
545	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十一组2号	50	4.29	37.86	37.86	未进入负 面清单	否	无		
546	溪湖区	河畔线4533	河畔#7配电站#1变压器	630	9.87	441.82	441.82	未进入负 面清单	否	无		
547	明山区	地照线1137	10kV地照线#35左2柱上变压器	400	22.56	229.76	229.76	未进入负 面清单	否	无		
548	溪湖区	彩水线	建工#4箱变#2变压器	500	4.4	378.00	378.00	未进入负 面清单	否	无		
549	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#7左6柱上变压器	400	10.41	278.36	278.36	未进入负 面清单	否	无		
550	本溪县	连微线	402变压器	100	49.18	30.82	30.82	未进入负 面清单	否	无		
551	高新区	歪街线5641	悦蓝湾1#箱变配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
552	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线新城配电室171间隔配电变压器	630	24.04	352.55	352.55	未进入负 面清单	否	无		
553	本溪县	连矿线	黄岭组B	100	10.18	69.82	69.82	未进入负 面清单	否	无		
554	高新区	梨火2号线4434	梨火2#线#21变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无		
555	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡村1号	100	39.27	40.73	40.73	未进入负 面清单	否	无		
556	南芬区	桥街线	10kV桥街线#55	400	5.91	296.36	296.36	未进入负 面清单	否	无		
557	桓仁县	10kV八于线	川头九组	5	0	4.00	4.00	未进入负 面清单	否	无		
558	平山区	中永线5532	10kV中永线大河市场加油站箱变171间隔配电变压器	100	61.6	18.40	18.40	未进入负 面清单	否	无		
559	桓仁县	黑柞线	大川五组	100	18.26	61.74	61.74	未进入负 面清单	否	无		
560	溪湖区	广电线	金地#2箱式配电站变压器	500	25.44	272.80	272.80	未进入负 面清单	否	无		
561	桓仁县	10kV崔四线	大院	200	25.63	108.74	108.74	未进入负 面清单	否	无		
562	本溪县	田巍线	八楞树东队分#04变台	400	4.35	302.60	302.60	未进入负 面清单	否	无		
563	桓仁县	10kV铎西线	川里五组	100	18.62	61.38	61.38	未进入负 面清单	否	无		
564	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟B变台	200	28.41	103.18	103.18	未进入负 面清单	否	无		
565	桓仁县	铎江联网线420	三道河三组	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无		
566	桓仁县	10kV铎二线	文治沟5号	50	0.08	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无		
567	明山区	地照线1137	YHG_(备用)地照线41左1#爱特环网柜爱特4#箱(用户)	630	16.44	400.43	400.43	未进入负 面清单	否	无		
568	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#125	100	15.88	64.12	64.12	未进入负 面清单	否	无		

569	本溪县	兰城线	兰城线城门七组B变压器	200	0.03	159.94	159.94	未进入负 面清单	否	无		
570	溪湖区	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建1#箱变配电变压器	630	21.97	365.59	365.59	未进入负 面清单	否	无		
571	桓仁县	10kV八镇线	柞木台四组	315	7.45	228.53	228.53	未进入负 面清单	否	无		
572	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#5箱式配电站变压器	500	5.33	373.35	373.35	未进入负 面清单	否	无		
573	桓仁县	10kV八镇线	柞木台村2号	400	24.29	222.84	222.84	未进入负 面清单	否	无		
574	桓仁县	北长线	横道川七组	20	78.28	0.34	0.34	未进入负 面清单	否	无		
575	桓仁县	10kV南米线	荒沟里一组	100	25	55.00	55.00	未进入负 面清单	否	无		
576	桓仁县	10kV联网线	和禹1号	200	24.54	110.92	110.92	未进入负 面清单	否	无		
577	溪湖区	氟胺线	偏城B区4#配电站（用户）配电变压器	630	15.05	409.19	409.19	未进入负 面清单	否	无		
578	本溪县	东碱线	碱洋线鹿厂新区变台	50	0.04	39.98	39.98	未进入负 面清单	否	无		
579	溪湖区	中彩#2线	华新配电亭变压器	315	52.67	86.09	86.09	未进入负 面清单	否	无		
580	南芬区	东沟线	10kV东沟线#7	400	29.82	200.72	200.72	未进入负 面清单	否	无		
581	溪湖区	牛街线	本桓路#2箱式配电站#2变压器	500	0	400.00	400.00	未进入负 面清单	否	无		
582	桓仁县	10kV八镇线	柞木台五组	315	11.15	216.88	216.88	未进入负 面清单	否	无		
583	桓仁县	10kV联网线	和禹14号	200	27.75	104.50	104.50	未进入负 面清单	否	无		
584	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.21	282.18	282.18	未进入负 面清单	否	无		
585	桓仁县	黑六线	六道沟小区	100	20.7	59.30	59.30	未进入负 面清单	否	无		
586	溪湖区	牛街线	牛街线小南分#2右3柱上变压器（新）	400	23.34	226.64	226.64	未进入负 面清单	否	无		
587	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#12箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无		
588	本溪县	清街线	东阳五组B台区	50	31.48	24.26	24.26	未进入负 面清单	否	无		
589	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左10柱上变压器	315	46.1	106.79	106.79	未进入负 面清单	否	无		
590	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9左15柱上变压器	200	3.64	152.72	152.72	未进入负 面清单	否	无		
591	溪湖区	峪桃1#线	峪党线6#右3丽景花园箱变#2变压器	315	16.57	199.80	199.80	未进入负 面清单	否	无		
592	本溪县	张泉线	谭家堡二组变台	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无		
593	本溪县	张网线	香磨新区支#07变台	100	56.28	23.72	23.72	未进入负 面清单	否	无		
594	本溪县	市纺线	黄金街2台区	315	16.72	199.33	199.33	未进入负 面清单	否	无		
595	本溪县	碱魏线	碱魏线黄堡河北A台区	400	0.1	319.60	319.60	未进入负 面清单	否	无		
596	本溪县	山柜线	柜子石五组A台区	100	32.58	47.42	47.42	未进入负 面清单	否	无		
597	本溪县	张谭线	季家堡一台区	400	2.52	309.92	309.92	未进入负 面清单	否	无		
598	本溪县	市山线	黄金新城7#箱变配电变压器	500	20.48	297.60	297.60	未进入负 面清单	否	无		

599	溪湖区	河东线	河东线峪中14#箱变（东山峪前区域3#）配电变压器	630	18.6	386.82	386.82	未进入负面清单	否	无		
600	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组2号	100	33.82	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无		
601	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线立建站配电室171间隔配电变压器	315	52.22	87.51	87.51	未进入负面清单	否	无		
602	本溪县	兰南线	新城子C台区	100	18.36	61.64	61.64	未进入负面清单	否	无		
603	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组2号	30	0	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无		
604	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分#1左5变压器	400	9.45	282.20	282.20	未进入负面清单	否	无		
605	本溪县	碱街线	冯堡支#09变台	100	25.64	54.36	54.36	未进入负面清单	否	无		
606	溪湖区	牛街线	本桓路#3箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无		
607	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右5柱上变压器	100	16	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无		
608	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#8左4右2柱上变压器	315	58.51	67.69	67.69	未进入负面清单	否	无		
609	桓仁县	黑双线	黑沟六组	50	27.52	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无		
610	溪湖区	北新线	彩新1#配电站变压器	400	17.2	251.20	251.20	未进入负面清单	否	无		
611	桓仁县	10kV双业线	北沟一、二组	315	9.03	223.56	223.56	未进入负面清单	否	无		
612	溪湖区	溪峪联线	本溪新丰种鸡场	315	0	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无		
613	本溪县	祁街线	东沟六组变压器	50	25	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无		
614	本溪县	城套线2536	城套线荒沟A变压器	50	17.92	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无		
615	平山区	中消线5535	10kV中消线#39柱上变压器	400	42.45	150.20	150.20	未进入负面清单	否	无		
616	本溪县	城套线2536	河沿A变压器	100	10.98	69.02	69.02	未进入负面清单	否	无		
617	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#50变压器（新）	200	10.74	138.52	138.52	未进入负面清单	否	无		
618	桓仁县	10kV崔六线	西沟	100	24	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无		
619	明山区	新立线531	10kV新立线朝中箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.83	385.37	385.37	未进入负面清单	否	无		
620	桓仁县	黑六线	刘家沟四组	200	30.9	98.20	98.20	未进入负面清单	否	无		
621	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子五组	50	35.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无		
622	溪湖区	北沟线	北沟线碾子沟支#14柱上变压器（新）	200	2.91	154.18	154.18	未进入负面清单	否	无		
623	南芬区	选矿线	选矿线#53右7右1	400	26.34	214.64	214.64	未进入负面清单	否	无		
624	桓仁县	10kV沙影线	北沟小区	50	46.2	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无		
625	本溪县	南石线	南甸石矿3#箱变间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无		
626	明山区	新崔线5732	10千伏新崔线花好悦圆小区一期1号箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	500	15.32	323.40	323.40	未进入负面清单	否	无		
627	桓仁县	10kV江桓线	天华佳园箱变变压器	630	16.51	399.99	399.99	未进入负面清单	否	无		
628	本溪县	掌崔线	社里沟A台区	50	50.52	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无		

629	本溪县	兰南线	兰南线大甸子变台	200	18.96	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无		
630	桓仁县	北镇线	北甸子二组	200	16.76	126.48	126.48	未进入负面清单	否	无		
631	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村5号	200	15.38	129.24	129.24	未进入负面清单	否	无		
632	桓仁县	北城线	上古城八组	100	10.8	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无		
633	南芬区	南街线	南街线#26	315	29.82	158.07	158.07	未进入负面清单	否	无		
634	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#163变压器	30	51.6	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无		
635	桓仁县	北城线	上古城半截街	100	51.92	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无		
636	本溪县	连街线	苏家沟变压器	100	9.12	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无		
637	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#7箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无		
638	桓仁县	10kV雅河线	乡政府1号	315	50.06	94.31	94.31	未进入负面清单	否	无		
639	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#1配电室171间隔配电变压器	630	16.74	398.54	398.54	未进入负面清单	否	无		
640	桓仁县	10kV铎纤线	拉古甲村6号	200	18.75	122.50	122.50	未进入负面清单	否	无		
641	本溪县	南碱线1042	机械厂变台	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	无		
642	桓仁县	10kV铎西线	高台子村	400	15.75	257.00	257.00	未进入负面清单	否	无		
643	溪湖区	柳塘线	站前亭式配电站#1变压器	630	50.9	183.33	183.33	未进入负面清单	否	无		
644	本溪县	市陈2号线	轮胎厂变台（市陈2号线#2变台）	250	78.05	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无		
645	本溪县	山关线	陈英二组变台	100	36.92	43.08	43.08	未进入负面清单	否	无		
646	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊C变台	200	21.66	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无		
647	桓仁县	10kV崔四线	三道河七组	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	无		
648	本溪县	城套线2536	城套线荒沟B变压器	100	15.7	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无		
649	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡村2号	200	31.62	96.76	96.76	未进入负面清单	否	无		
650	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区3#箱变（用户）	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无		
651	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#44右11柱上变压器	100	36.56	43.44	43.44	未进入负面清单	否	无		
652	本溪县	森秀线	龙湾#1箱变变压器	1000	4.92	750.80	750.80	未进入负面清单	否	无		
653	本溪县	张陈线	天龙家园5#箱变配电变压器	630	8.32	451.58	451.58	未进入负面清单	否	无		
654	本溪县	连街线	鹿圈子变压器	100	12.2	67.80	67.80	未进入负面清单	否	无		
655	本溪县	高矿线	高官村B台区	200	40.47	79.06	79.06	未进入负面清单	否	无		
656	本溪县	碱街线	长咀一组分#06变台	100	58.92	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无		
657	南芬区	东沟线	东沟线阿家沟#7变台	200	0	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无		
658	溪湖区	奚堡线	奚堡线政府分#12柱上变压器	400	43.26	146.96	146.96	未进入负面清单	否	无		

659	本溪县	山关线	久才峪七组变台	100	17.2	62.80	62.80	未进入负 面清单	否	无		
660	桓仁县	10kV桦二线	文治沟五组	50	45.19	17.41	17.41	未进入负 面清单	否	无		
661	本溪县	城徐线	贺堡C变压器	100	7.5	72.50	72.50	未进入负 面清单	否	无		
662	本溪县	城徐线	千西沟变压器	200	12	136.00	136.00	未进入负 面清单	否	无		
663	桓仁县	10kV双业线	二道沟三组	400	13.61	265.56	265.56	未进入负 面清单	否	无		
664	本溪县	连街线	苏家李堡变压器	50	18.96	30.52	30.52	未进入负 面清单	否	无		
665	明山区	体化线4039	10kV体化线#9右10柱上变压器	315	6.95	230.11	230.11	未进入负 面清单	否	无		
666	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟三、七组	200	15.6	128.80	128.80	未进入负 面清单	否	无		
667	桓仁县	10kV南米线	董船营六组	200	17.27	125.46	125.46	未进入负 面清单	否	无		
668	平山区	中永线5532	10kV南解线永丰配变室171间隔配电变压器	630	46.17	213.13	213.13	未进入负 面清单	否	无		
669	南芬区	南玻线	南玻线金坑分10左1号	200	10.88	138.24	138.24	未进入负 面清单	否	无		
670	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟B台	50	57.06	11.47	11.47	未进入负 面清单	否	无		
671	明山区	地工线530	新兴家园#2箱变变压器	630	31.85	303.35	303.35	未进入负 面清单	否	无		
672	桓仁县	黑柞线	石虎子村	400	19.83	240.68	240.68	未进入负 面清单	否	无		
673	平山区	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	18.8	306.00	306.00	未进入负 面清单	否	无		
674	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟五组	100	18.96	61.04	61.04	未进入负 面清单	否	无		
675	桓仁县	北牛线	湾龙背十一组	50	58.08	10.96	10.96	未进入负 面清单	否	无		
676	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组A变台	200	51.51	56.98	56.98	未进入负 面清单	否	无		
677	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组1号	100	9.26	70.74	70.74	未进入负 面清单	否	无		
678	本溪县	城初线	宋堡变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负 面清单	否	无		
679	桓仁县	10kV二镇线	九间房	200	14.28	131.44	131.44	未进入负 面清单	否	无		
680	本溪县	祁镁线	云盘四组变压器	200	17.28	125.44	125.44	未进入负 面清单	否	无		
681	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡七组	200	24.81	110.38	110.38	未进入负 面清单	否	无		
682	高新区	石化线	10kV石化线银石3#配电变压器	1000	17.16	628.40	628.40	未进入负 面清单	否	无		
683	高新区	学院1#线	辽科馨苑3#箱变变压器	400	38.67	165.32	165.32	未进入负 面清单	否	无		
684	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#14箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无		
685	桓仁县	10kV五镇线	五里甸五组	100	18.18	61.82	61.82	未进入负 面清单	否	无		
686	桓仁县	10kV沙影线	千沟十组	200	13.16	133.68	133.68	未进入负 面清单	否	无		
687	桓仁县	普拐线	胜利一、五组	400	41.19	155.24	155.24	未进入负 面清单	否	无		
688	桓仁县	黑柞线	黑沟七组	315	10.82	217.92	217.92	未进入负 面清单	否	无		

689	南芬区	施兴线	施兴线#6变台	50	11.64	34.18	34.18	未进入负 面清单	否	无		
690	本溪县	燕温线6951	同江岭三组C台区	400	39.44	162.24	162.24	未进入负 面清单	否	无		
691	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#29变压器	400	3.08	307.68	307.68	未进入负 面清单	否	无		
692	桓仁县	10kV双业线	北崴子村	315	11.27	216.50	216.50	未进入负 面清单	否	无		
693	桓仁县	10kV沙影线	千沟六、七组2号	50	32.28	23.86	23.86	未进入负 面清单	否	无		
694	溪湖区	北联线	北联线#10	200	23.28	113.44	113.44	未进入负 面清单	否	无		
695	溪湖区	前厂线	前厂线窑沟口分#36柱上变压器（新）	400	61.17	75.32	75.32	未进入负 面清单	否	无		
696	南芬区	何金1#	何金1号35号变压器	200	3.84	152.32	152.32	未进入负 面清单	否	无		
697	桓仁县	10kV木镇线	木孟子河北	315	31.17	153.81	153.81	未进入负 面清单	否	无		
698	桓仁县	10kV八镇线	大南沟四组	315	6.48	231.59	231.59	未进入负 面清单	否	无		
699	桓仁县	10kV回龙线	回龙一组	315	17.13	198.04	198.04	未进入负 面清单	否	无		
700	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔一组	100	39.16	40.84	40.84	未进入负 面清单	否	无		
701	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期3号箱变配电变压器	630	28.98	321.43	321.43	未进入负 面清单	否	无		
702	溪湖区	彩街线	香溢府2#箱式	630	7.14	459.02	459.02	未进入负 面清单	否	无		
703	溪湖区	姚富#2线	华溪#3箱式配电站变压器	630	23.75	354.38	354.38	未进入负 面清单	否	无		
704	明山区	北地线529	10kV北地线景康箱式变电站171间隔配电变压器	500	6.96	365.20	365.20	未进入负 面清单	否	无		
705	本溪县	云街线	道东变压器	200	43.44	73.12	73.12	未进入负 面清单	否	无		
706	溪湖区	氟胺线	偏城廉租房1#配电站（用户）配电变压器	400	14.15	263.40	263.40	未进入负 面清单	否	无		
707	本溪县	城街线	草河城河南B台区	100	16.92	63.08	63.08	未进入负 面清单	否	无		
708	桓仁县	10kV沙金线	四林村	200	30.39	99.22	99.22	未进入负 面清单	否	无		
709	溪湖区	彩三线	彩三线#25右1	200	31	98.00	98.00	未进入负 面清单	否	无		
710	桓仁县	黑六线	大东沟村5号	100	29.68	50.32	50.32	未进入负 面清单	否	无		
711	本溪县	祁街线	东沟三组变压器	100	37.88	42.12	42.12	未进入负 面清单	否	无		
712	高新区	成大线	10kV成大线西沟分#15变压器	400	4.2	303.20	303.20	未进入负 面清单	否	无		
713	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪大房子变台	400	9.06	283.76	283.76	未进入负 面清单	否	无		
714	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期2号箱变配电变压器	400	26.31	214.76	214.76	未进入负 面清单	否	无		
715	明山区	新崔线5732	山水人家DE区1#箱变	630	8.51	450.39	450.39	未进入负 面清单	否	无		
716	桓仁县	10kV铎西线	川里村	200	39.92	80.16	80.16	未进入负 面清单	否	无		
717	本溪县	碱魏线	本溪满族自治县龙游祥乐浴池	200	26.68	106.64	106.64	未进入负 面清单	否	无		
718	桓仁县	10kV北岔线	双合三组	200	7.22	145.56	145.56	未进入负 面清单	否	无		

719	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组	315	13.26	210.23	210.23	未进入负 面清单	否	无		
720	本溪县	祁北线	北沟三组变压器	200	10.14	139.72	139.72	未进入负 面清单	否	无		
721	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟一组	100	29.64	50.36	50.36	未进入负 面清单	否	无		
722	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器	630	18.06	390.22	390.22	未进入负 面清单	否	无		
723	桓仁县	10kV八岱线	秀里一组	315	10.63	218.52	218.52	未进入负 面清单	否	无		
724	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟一组	100	13.04	66.96	66.96	未进入负 面清单	否	无		
725	桓仁县	北镇线	北甸子三组	100	30.32	49.68	49.68	未进入负 面清单	否	无		
726	本溪县	盘崔线0153	东堡变压器	100	25.2	54.80	54.80	未进入负 面清单	否	无		
727	平山区	广山线5833	10KV广山#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	9.49	444.21	444.21	未进入负 面清单	否	无		
728	溪湖区	前厂线	前厂线#68柱上变压器（新）	200	26.04	107.92	107.92	未进入负 面清单	否	无		
729	南芬区	桥房线	10kV桥房线#30右分#12	400	6.71	293.16	293.16	未进入负 面清单	否	无		
730	南芬区	桥街线	桥街线#32	400	13.12	267.52	267.52	未进入负 面清单	否	无		
731	本溪县	城套线2536	上谢变压器	200	13.1	133.80	133.80	未进入负 面清单	否	无		
732	本溪县	张网线	香磨河南变压器	400	17.87	248.52	248.52	未进入负 面清单	否	无		
733	桓仁县	10kV八于线	于家堡村	200	42.44	75.12	75.12	未进入负 面清单	否	无		
734	本溪县	汤关线	榆树B台区	200	51.3	57.40	57.40	未进入负 面清单	否	无		
735	桓仁县	铧江联网线420	果松川五组	400	2.88	308.48	308.48	未进入负 面清单	否	无		
736	本溪县	汇源线	城达分山城后变压器（下堡山城后新区台区）	400	8.85	284.60	284.60	未进入负 面清单	否	无		
737	桓仁县	10kV双拐线	偏岭四组	100	15.72	64.28	64.28	未进入负 面清单	否	无		
738	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站3#变压器	1000	14.16	658.40	658.40	未进入负 面清单	否	无		
739	本溪县	碱魏线	赵堡三组B变台	100	38.4	41.60	41.60	未进入负 面清单	否	无		
740	平山区	南泊线5837	10kV南永线南地#5配电室171间隔配电变压器	630	21.24	370.19	370.19	未进入负 面清单	否	无		
741	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园2#（用户）	630	10.89	435.39	435.39	未进入负 面清单	否	无		
742	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚十组	50	20.1	29.95	29.95	未进入负 面清单	否	无		
743	桓仁县	10kV中心线	正阳花园箱变变压器	500	22.48	287.60	287.60	未进入负 面清单	否	无		
744	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川一组	315	12.48	212.69	212.69	未进入负 面清单	否	无		
745	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右1柱上变压器（新）	200	40.8	78.40	78.40	未进入负 面清单	否	无		
746	本溪县	城初线	城街线小白堡B变压器	50	34.12	22.94	22.94	未进入负 面清单	否	无		
747	明山区	北地线529	10kV北地线西坟#4配电室172间隔配电变压器	400	53.68	105.28	105.28	未进入负 面清单	否	无		
748	明山区	新崔线5732	10kV新崔线化工配电室171间隔配电变压器	315	43.83	113.94	113.94	未进入负 面清单	否	无		

749	本溪县	南石线	南甸石矿2#箱变间隔配电变压器	630	13.02	421.97	421.97	未进入负 面清单	否	无		
750	桓仁县	北屯线	英英沟一组	315	9.24	222.89	222.89	未进入负 面清单	否	无		
751	本溪县	张泉线	蜂村十组台区	200	14.89	130.22	130.22	未进入负 面清单	否	无		
752	溪湖区	后溪线	后溪线#28右2左1柱上变压器	100	65.44	14.56	14.56	未进入负 面清单	否	无		
753	本溪县	南沟线	后堡#07变台	100	13.24	66.76	66.76	未进入负 面清单	否	无		
754	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#13	100	50.4	29.60	29.60	未进入负 面清单	否	无		
755	桓仁县	10kV黄河线	郇鸣花园二期5号箱变变压器	400	12.6	269.60	269.60	未进入负 面清单	否	无		
756	桓仁县	10kV北岔线	双合六组	200	11.24	137.52	137.52	未进入负 面清单	否	无		
757	本溪县	祁镁线	云盘后六变压器	100	30.4	49.60	49.60	未进入负 面清单	否	无		
758	桓仁县	10kV崔四线	五道沟一组	100	26.76	53.24	53.24	未进入负 面清单	否	无		
759	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡八组	100	14.9	65.10	65.10	未进入负 面清单	否	无		
760	桓仁县	10kV通天线	通天三组	200	38.6	82.80	82.80	未进入负 面清单	否	无		
761	桓仁县	10kV崔四线	四河九组	100	14.08	65.92	65.92	未进入负 面清单	否	无		
762	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分97#	200	7.1	145.80	145.80	未进入负 面清单	否	无		
763	桓仁县	10kV双业线	二道沟一组	315	19.35	191.05	191.05	未进入负 面清单	否	无		
764	南芬区	东营线	10KV东营线#36	400	26.73	213.08	213.08	未进入负 面清单	否	无		
765	桓仁县	10kV沙影线	影壁山四组	200	22.67	114.66	114.66	未进入负 面清单	否	无		
766	溪湖区	广电线	金地#5箱式配电站变压器	630	17.78	391.99	391.99	未进入负 面清单	否	无		
767	本溪县	山关线	山城子五组A台区	200	18.06	123.88	123.88	未进入负 面清单	否	无		
768	本溪县	城初线	刘堡变压器	200	6.04	147.92	147.92	未进入负 面清单	否	无		
769	桓仁县	10kV雅河线	联合一组	400	22.44	230.24	230.24	未进入负 面清单	否	无		
770	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#18	200	4.32	151.36	151.36	未进入负 面清单	否	无		
771	本溪县	云街线	茌草三组B台区	100	48.66	31.34	31.34	未进入负 面清单	否	无		
772	桓仁县	黑柞线	红石一组	315	6.27	232.25	232.25	未进入负 面清单	否	无		
773	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子政府变台	200	15.78	128.44	128.44	未进入负 面清单	否	无		
774	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚一组	200	19.91	120.18	120.18	未进入负 面清单	否	无		
775	本溪县	南沟线	后沟#36变台	200	10.71	138.58	138.58	未进入负 面清单	否	无		
776	溪湖区	偏岭线	偏岭线#15左1柱上变压器	200	12.78	134.44	134.44	未进入负 面清单	否	无		
777	南芬区	下街线	下街线头道沟分#16	50	44	18.00	18.00	未进入负 面清单	否	无		
778	本溪县	清城线	清城线望城四组变台	100	39	41.00	41.00	未进入负 面清单	否	无		

779	溪湖区	河东线	峪中3#配电站变压器	630	22.7	360.99	360.99	未进入负 面清单	否	无		
780	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园村1号	400	19.73	241.08	241.08	未进入负 面清单	否	无		
781	本溪县	东洋线	碱洋线太阳B变台	200	17.82	124.36	124.36	未进入负 面清单	否	无		
782	桓仁县	铧江联网线420	果松川六组	200	14.52	130.96	130.96	未进入负 面清单	否	无		
783	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#21	200	9.94	140.12	140.12	未进入负 面清单	否	无		
784	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#32（新）	200	20.45	119.10	119.10	未进入负 面清单	否	无		
785	本溪县	田石线	左南岭支#12变台	200	11.25	137.50	137.50	未进入负 面清单	否	无		
786	桓仁县	北牛线	大牛沟四组	315	10.65	218.45	218.45	未进入负 面清单	否	无		
787	本溪县	城初线	马岭B台区柱上-变压器	50	38.08	20.96	20.96	未进入负 面清单	否	无		
788	南芬区	机修线	机修线#11	400	17.68	249.28	249.28	未进入负 面清单	否	无		
789	本溪县	田南线	腰堡变台	200	13.98	132.04	132.04	未进入负 面清单	否	无		
790	本溪县	兰南线	兰南线长嘴B变台	200	17.08	125.84	125.84	未进入负 面清单	否	无		
791	桓仁县	10kV沙五2线	头道河六组	400	16.94	252.24	252.24	未进入负 面清单	否	无		
792	桓仁县	黑六线	刘家沟一组	400	23.5	226.00	226.00	未进入负 面清单	否	无		
793	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园2号箱变	630	10.79	436.02	436.02	未进入负 面清单	否	无		
794	桓仁县	10kV回龙线	爬宝一组	200	13.68	132.64	132.64	未进入负 面清单	否	无		
795	溪湖区	喜欢线	峡沟分#12柱上变压器（新）	200	18.3	123.40	123.40	未进入负 面清单	否	无		
796	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.29	413.97	413.97	未进入负 面清单	否	无		
797	桓仁县	10kV沙金线	西林五组2号	100	23.98	56.02	56.02	未进入负 面清单	否	无		
798	桓仁县	10kV回龙线	爬宝二组	200	13.38	133.24	133.24	未进入负 面清单	否	无		
799	本溪县	南沟线	才东#01变台	400	7.11	291.56	291.56	未进入负 面清单	否	无		
800	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.17	345.43	345.43	未进入负 面清单	否	无		
801	溪湖区	氰胺线	偏城B区3#配电站（用户）配电变压器	630	16.38	400.81	400.81	未进入负 面清单	否	无		
802	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分67#	200	4.11	151.78	151.78	未进入负 面清单	否	无		
803	本溪县	云街线	荏草八组变压器	400	18.99	244.04	244.04	未进入负 面清单	否	无		
804	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村8号	400	15.93	256.28	256.28	未进入负 面清单	否	无		
805	溪湖区	姚富#2线	华溪#4箱式配电站变压器	400	34.76	180.96	180.96	未进入负 面清单	否	无		
806	桓仁县	10kV江汇线	恒泰华庭	500	14.24	328.80	328.80	未进入负 面清单	否	无		
807	明山区	体中线4046	10kV体中线联丰配电室171间隔配电变压器	400	43.96	144.16	144.16	未进入负 面清单	否	无		
808	南芬区	塔河线2044	10kV塔河线塔河线#34	400	10.91	276.36	276.36	未进入负 面清单	否	无		

809	本溪县	田粘线	西崴子变台	50	5.12	37.44	37.44	未进入负 面清单	否	无		
810	桓仁县	10kV联网线	通天五组2号	100	32.85	47.15	47.15	未进入负 面清单	否	无		
811	本溪县	兰城线	兰台线城门五组变台	400	6.49	294.04	294.04	未进入负 面清单	否	无		
812	本溪县	清城线	清城线城西一二组B变台	100	12.09	67.91	67.91	未进入负 面清单	否	无		
813	桓仁县	10kV铎西线	横道河子村	400	13.15	267.40	267.40	未进入负 面清单	否	无		
814	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组	315	13.61	209.13	209.13	未进入负 面清单	否	无		
815	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.67	386.38	386.38	未进入负 面清单	否	无		
816	桓仁县	10kV南米线	董船营三组	315	20.83	186.39	186.39	未进入负 面清单	否	无		
817	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#5柱上变压器	315	23.77	177.12	177.12	未进入负 面清单	否	无		
818	本溪县	城套线2536	瓦房A变压器	200	19.66	120.68	120.68	未进入负 面清单	否	无		
819	溪湖区	北惠线	北惠线15#配电站1#变压器	500	19.25	303.75	303.75	未进入负 面清单	否	无		
820	本溪县	兰南线	大甸子B台区	50	14.56	32.72	32.72	未进入负 面清单	否	无		
821	本溪县	南石线	酒厂B变台	200	27.48	105.04	105.04	未进入负 面清单	否	无		
822	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园七组	100	22.64	57.36	57.36	未进入负 面清单	否	无		
823	本溪县	东洋线	碱洋线四道央变压器	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无		
824	桓仁县	10kV木镇线	木孟子陈家崴子	315	12.98	211.11	211.11	未进入负 面清单	否	无		
825	桓仁县	10kV普夹线	大青沟九组	200	12.03	135.94	135.94	未进入负 面清单	否	无		
826	本溪县	法铁线	新农村台区	200	24.27	111.46	111.46	未进入负 面清单	否	无		
827	本溪县	祁街线	正沟二组变压器	30	34.6	13.62	13.62	未进入负 面清单	否	无		
828	桓仁县	铎江联网线420	果松川三、四组	400	22.68	229.28	229.28	未进入负 面清单	否	无		
829	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#19柱上变压器（新）	50	50.94	14.53	14.53	未进入负 面清单	否	无		
830	本溪县	碱街线	民主支#57变台	100	16.6	63.40	63.40	未进入负 面清单	否	无		
831	桓仁县	10kV四摇线	摇钱五组	100	22.38	57.62	57.62	未进入负 面清单	否	无		
832	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸十组	400	5.04	299.84	299.84	未进入负 面清单	否	无		
833	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.79	391.92	391.92	未进入负 面清单	否	无		
834	桓仁县	10kV联网线	高炉山东	200	22.26	115.48	115.48	未进入负 面清单	否	无		
835	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟一组	100	15.02	64.98	64.98	未进入负 面清单	否	无		
836	南芬区	选矿线	选矿线#8右3	200	17.94	124.12	124.12	未进入负 面清单	否	无		
837	本溪县	清城线	清城线望孟分望城六组变台	200	15.9	128.20	128.20	未进入负 面清单	否	无		
838	桓仁县	10kV双业线	业主沟村2号	400	20.17	239.32	239.32	未进入负 面清单	否	无		

839	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#1配电室171间隔配电变压器	400	27.64	209.44	209.44	未进入负 面清单	否	无		
840	溪湖区	党校线	绿地山水城#6箱式配电站间隔配电变压器	500	9.73	351.35	351.35	未进入负 面清单	否	无		
841	桓仁县	10kV浑江线	龙宝家园箱变#2变压器	800	42.24	302.08	302.08	未进入负 面清单	否	无		
842	本溪县	汤沟线	苑堡B台区	100	19.58	60.42	60.42	未进入负 面清单	否	无		
843	本溪县	掌崔线	北崴子变压器	200	11.37	137.26	137.26	未进入负 面清单	否	无		
844	桓仁县	10kV雅河线	联合五组	400	9.69	281.24	281.24	未进入负 面清单	否	无		
845	明山区	体化线4039	YHG_体化线体育变开闭所建业2期（用户）	630	12.11	427.71	427.71	未进入负 面清单	否	无		
846	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线南山变台	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无		
847	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室171间隔配电变压器	315	42.98	116.61	116.61	未进入负 面清单	否	无		
848	桓仁县	10kV双拐线	西古城村	400	20.18	239.28	239.28	未进入负 面清单	否	无		
849	溪湖区	彩铁线	彩进1#配电站#1变压器	500	20.92	295.40	295.40	未进入负 面清单	否	无		
850	桓仁县	10kV双业线	八道沟一组	80	19.61	48.31	48.31	未进入负 面清单	否	无		
851	明山区	明溪线525	YHG_(地下室)明溪线33-2#银泽3#站（用户）	630	11.31	432.75	432.75	未进入负 面清单	否	无		
852	本溪县	温泉线	辽河冲变台	100	11.22	68.78	68.78	未进入负 面清单	否	无		
853	溪湖区	牛兴线	牛兴线#62柱上变压器	315	15.62	202.80	202.80	未进入负 面清单	否	无		
854	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线西芬#1配电室171间隔配电变压器	630	46.33	212.12	212.12	未进入负 面清单	否	无		
855	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭#39右4柱上变压器（新）	400	16.13	255.48	255.48	未进入负 面清单	否	无		
856	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#20变压器	30	49.67	9.10	9.10	未进入负 面清单	否	无		
857	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡六组	200	11.78	136.44	136.44	未进入负 面清单	否	无		
858	本溪县	连街线	西沟变压器	100	17.8	62.20	62.20	未进入负 面清单	否	无		
859	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#54	200	12.76	134.48	134.48	未进入负 面清单	否	无		
860	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.89	216.44	216.44	未进入负 面清单	否	无		
861	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#12箱变高压间隔配电变压器	630	4.04	478.55	478.55	未进入负 面清单	否	无		
862	本溪县	小区线8050	惠民小区2#配电变压器	400	16.95	252.20	252.20	未进入负 面清单	否	无		
863	本溪县	云街线	荏草七组变压器	400	9.87	280.52	280.52	未进入负 面清单	否	无		
864	桓仁县	10kV四红线	红汀子五组	100	30.68	49.32	49.32	未进入负 面清单	否	无		
865	本溪县	南碱线1042	北阳#23变台	200	6.33	147.34	147.34	未进入负 面清单	否	无		
866	桓仁县	10kV普夹线	大青沟七组	100	17.16	62.84	62.84	未进入负 面清单	否	无		
867	本溪县	田石线	YHG_大堡1-2#楼梯变配电变压器	400	34.23	183.08	183.08	未进入负 面清单	否	无		
868	桓仁县	10kV木河线	暖河子六组	315	15.02	204.69	204.69	未进入负 面清单	否	无		

869	本溪县	山关线	山关线化皮峪二组B台区	50	24.16	27.92	27.92	未进入负 面清单	否	无		
870	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子三组	200	7.86	144.28	144.28	未进入负 面清单	否	无		
871	本溪县	高滚线	高滚线花岭七组变	100	12.26	67.74	67.74	未进入负 面清单	否	无		
872	桓仁县	10kV双业线	东升一、二组	315	11.67	215.24	215.24	未进入负 面清单	否	无		
873	本溪县	南沟线	大龙湾#04变台	50	17.28	31.36	31.36	未进入负 面清单	否	无		
874	桓仁县	10kV通天线	曲柳川四组	200	21.27	117.46	117.46	未进入负 面清单	否	无		
875	本溪县	城初线	亚安岭变压器	200	11.06	137.88	137.88	未进入负 面清单	否	无		
876	桓仁县	10kV八木线	岱龙江村3号	50	0.02	39.99	39.99	未进入负 面清单	否	无		
877	桓仁县	10kV八镇线	大南沟村1号	250	31.04	122.40	122.40	未进入负 面清单	否	无		
878	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸二组	200	13.64	132.72	132.72	未进入负 面清单	否	无		
879	桓仁县	10kV沙金线	四林二组	200	13.52	132.96	132.96	未进入负 面清单	否	无		
880	桓仁县	10kV普夹线	大青沟八组	315	22.82	180.12	180.12	未进入负 面清单	否	无		
881	本溪县	南碱线1042	南阳一组变台	400	14.66	261.36	261.36	未进入负 面清单	否	无		
882	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔六、七组	100	11.49	68.51	68.51	未进入负 面清单	否	无		
883	南芬区	塔新线	塔新线#232	400	24.97	220.12	220.12	未进入负 面清单	否	无		
884	桓仁县	10kV南米线	荒沟里三组	100	20.12	59.88	59.88	未进入负 面清单	否	无		
885	南芬区	桥思线	桥思线#181	100	18.16	61.84	61.84	未进入负 面清单	否	无		
886	本溪县	温泉线	同江峪七组B台区	100	11.85	68.15	68.15	未进入负 面清单	否	无		
887	溪湖区	北街线	北街线47左4右1#	200	13.32	133.36	133.36	未进入负 面清单	否	无		
888	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞村内2号	400	11.75	273.00	273.00	未进入负 面清单	否	无		
889	桓仁县	普拐线	胜利五组	200	26.76	106.48	106.48	未进入负 面清单	否	无		
890	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	22.22	182.01	182.01	未进入负 面清单	否	无		
891	桓仁县	崔城线	六河村新房	200	19.2	121.60	121.60	未进入负 面清单	否	无		
892	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚六组	200	12.87	134.26	134.26	未进入负 面清单	否	无		
893	南芬区	塔冰线	塔冰线#268左1	100	52.98	27.02	27.02	未进入负 面清单	否	无		
894	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站172间隔配电变压器	500	23.16	284.20	284.20	未进入负 面清单	否	无		
895	桓仁县	10kV桦西线	新农村新兴	315	8.66	224.72	224.72	未进入负 面清单	否	无		
896	桓仁县	10kV通天线	通天一组	200	52.56	54.88	54.88	未进入负 面清单	否	无		
897	溪湖区	北三线	北三线#22	200	0.06	159.88	159.88	未进入负 面清单	否	无		
898	桓仁县	10kV中心线	农行箱变站内变压器	400	42.76	148.96	148.96	未进入负 面清单	否	无		

899	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#23柱上变压器	400	12.84	268.64	268.64	未进入负 面清单	否	无		
900	桓仁县	10kV回龙线	爬宝一组2号	50	25.8	27.10	27.10	未进入负 面清单	否	无		
901	桓仁县	黑六线	黑沟二组	200	29.66	100.68	100.68	未进入负 面清单	否	无		
902	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十六组	30	61.4	5.58	5.58	未进入负 面清单	否	无		
903	桓仁县	10kV沙影线	下甸子五组	315	16.22	200.91	200.91	未进入负 面清单	否	无		
904	本溪县	碱街线	民主支#94变台	400	3.95	304.20	304.20	未进入负 面清单	否	无		
905	桓仁县	北长线	横道川八组	100	14.6	65.40	65.40	未进入负 面清单	否	无		
906	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#4箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	800	11.1	551.20	551.20	未进入负 面清单	否	无		
907	溪湖区	程家1#线	程家#19箱式配电站变压器	630	10.93	435.14	435.14	未进入负 面清单	否	无		
908	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室171间隔配电变压器	630	31.12	307.94	307.94	未进入负 面清单	否	无		
909	溪湖区	北沟线	北沟线#131柱上变压器（新）	50	32.88	23.56	23.56	未进入负 面清单	否	无		
910	桓仁县	10kV回龙线	砬门四组	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无		
911	本溪县	小区线8050	迎宾C区2号箱变配电变压器	500	18.62	306.90	306.90	未进入负 面清单	否	无		
912	本溪县	东碱线	碱洋线后湾子变压器	200	39.12	81.76	81.76	未进入负 面清单	否	无		
913	本溪县	城徐线	关口变压器	200	20.58	118.84	118.84	未进入负 面清单	否	无		
914	溪湖区	前厂线	前厂线#57左3柱上变压器（新）	400	6.42	294.32	294.32	未进入负 面清单	否	无		
915	本溪县	汇源线	城沟新区一组变压器	200	19.29	121.42	121.42	未进入负 面清单	否	无		
916	本溪县	碱魏线	九龙分#009变台	400	15.86	256.56	256.56	未进入负 面清单	否	无		
917	本溪县	祁北线	北沟一组变压器	50	32.96	23.52	23.52	未进入负 面清单	否	无		
918	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#11变压器	400	35.1	179.60	179.60	未进入负 面清单	否	无		
919	本溪县	连街线	东山变压器	100	13.36	66.64	66.64	未进入负 面清单	否	无		
920	南芬区	何富线	何富线#96柱上变压器	100	40.96	39.04	39.04	未进入负 面清单	否	无		
921	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期2号箱变变压器	400	19.83	240.68	240.68	未进入负 面清单	否	无		
922	本溪县	兰台线	兰台线于家沟变台	200	10.65	138.70	138.70	未进入负 面清单	否	无		
923	桓仁县	10kV桦二线	中心村2号	400	17.64	249.44	249.44	未进入负 面清单	否	无		
924	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#212变压器	80	54.6	20.32	20.32	未进入负 面清单	否	无		
925	本溪县	高滚线	高滚线花岭八组台区（西沟）	100	27.08	52.92	52.92	未进入负 面清单	否	无		
926	本溪县	张谭线	谭家堡五组变台	100	10.92	69.08	69.08	未进入负 面清单	否	无		
927	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分18#柱上变压器	315	35.81	139.20	139.20	未进入负 面清单	否	无		
928	本溪县	清城线	清城线望孟分望城五组变台	200	16.5	127.00	127.00	未进入负 面清单	否	无		

929	南芬区	桥街线	10kV桥街线76#左16	200	5.82	148.36	148.36	未进入负面清单	否	无		
930	桓仁县	北镇线	友谊二组	315	6.76	230.71	230.71	未进入负面清单	否	无		
931	本溪县	高滚线	高滚线花岭堡台区	200	33.21	93.58	93.58	未进入负面清单	否	无		
932	本溪县	连街线	连山关西堡B台区	50	32.24	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无		
933	溪湖区	河东线	明翠山庄3#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	28	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无		
934	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村3号	50	0.03	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无		
935	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子村	400	39.04	163.84	163.84	未进入负面清单	否	无		
936	本溪县	城街线	向阳沟B变台	50	35.68	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无		
937	桓仁县	10kV南米线	排路沟二组	100	9.81	70.19	70.19	未进入负面清单	否	无		
938	桓仁县	10kV雅边线	边哈子六、七组	400	22.94	228.24	228.24	未进入负面清单	否	无		
939	溪湖区	北沟线	北沟线#75左13柱上变压器（新）	400	14.6	261.60	261.60	未进入负面清单	否	无		
940	桓仁县	10kV八于线	老岭沟村	200	36.6	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无		
941	桓仁县	10kV桦纤线	朱家堡村	200	56.84	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无		
942	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	9.8	351.00	351.00	未进入负面清单	否	无		
943	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏2号线黄堡东组变台	200	17.59	124.82	124.82	未进入负面清单	否	无		
944	本溪县	清街线	清万线东阳分东阳五组支#05变台	50	16.32	31.84	31.84	未进入负面清单	否	无		
945	明山区	新华线5740	10kV新街线新街#12箱式变电站171间隔配电变压器	315	27.35	165.85	165.85	未进入负面清单	否	无		
946	桓仁县	10kV崔四线	四河二道沟1号	50	38.08	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无		
947	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡四组	200	20.04	119.92	119.92	未进入负面清单	否	无		
948	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线体育场配电室171间隔配电变压器	500	63.19	84.05	84.05	未进入负面清单	否	无		
949	本溪县	田全线	长梁下变压器	100	19.6	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无		
950	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1线#84	200	5.75	148.50	148.50	未进入负面清单	否	无		
951	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐5#箱变	400	8.6	285.60	285.60	未进入负面清单	否	无		
952	本溪县	汤沟线	汤沟线五道沟变压器	100	28.4	51.60	51.60	未进入负面清单	否	无		
953	南芬区	选矿线	尚品阳光3号箱变出线间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无		
954	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸九组	200	20.75	118.50	118.50	未进入负面清单	否	无		
955	本溪县	祁街线	西沟一组B变台	50	19.8	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无		
956	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期4#箱变配电变压器	400	18.6	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无		
957	本溪县	云街线	南林苑小区箱变配电变压器	315	0	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无		
958	桓仁县	10kV崔六线	杨家街村道上	200	36.76	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无		

959	溪湖区	大堡线	大堡线37#箱式变电站#1变压器配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
960	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区6#箱变（用户）	400	33.66	185.36	185.36	未进入负 面清单	否	无		
961	本溪县	田全线	万梁子变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负 面清单	否	无		
962	溪湖区	北沟线	北沟线#166右2柱上变压器（新）	200	13.32	133.36	133.36	未进入负 面清单	否	无		
963	南芬区	塔新线	塔新线#228左2	100	37.6	42.40	42.40	未进入负 面清单	否	无		
964	桓仁县	10kV铧西线	新农村1号	200	34.32	91.36	91.36	未进入负 面清单	否	无		
965	本溪县	南石线	黄岗子分#01变台	200	16.95	126.10	126.10	未进入负 面清单	否	无		
966	桓仁县	黑六线	大东沟村	400	15	260.00	260.00	未进入负 面清单	否	无		
967	本溪县	法清线	直河一组变台	100	23.92	56.08	56.08	未进入负 面清单	否	无		
968	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村15#箱式变电站间隔配电变压器	630	5.22	471.11	471.11	未进入负 面清单	否	无		
969	本溪县	兰城线	城门四组变台	200	32.7	94.60	94.60	未进入负 面清单	否	无		
970	本溪县	高硝线	高肖线肖家河五组台区	100	16.4	63.60	63.60	未进入负 面清单	否	无		
971	溪湖区	党兴线	党兴线#25左1柱上变压器	100	3.93	76.07	76.07	未进入负 面清单	否	无		
972	桓仁县	10kV联网线	五女南区1#箱变#2变压器	500	30	250.00	250.00	未进入负 面清单	否	无		
973	南芬区	塔冰线	塔冰线#154左1-1	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无		
974	溪湖区	北惠线	北惠线城乡开发1#（临时台带）	400	19.5	242.00	242.00	未进入负 面清单	否	无		
975	本溪县	碱街线	碱街线56#变台	400	8.81	284.76	284.76	未进入负 面清单	否	无		
976	桓仁县	10kV沙影线	影壁山村	200	15.74	128.52	128.52	未进入负 面清单	否	无		
977	桓仁县	10kV双拐线	岔路子三组	200	8.82	142.36	142.36	未进入负 面清单	否	无		
978	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞村	400	22.68	229.28	229.28	未进入负 面清单	否	无		
979	本溪县	祁街线	李家堡变压器	200	37.05	85.90	85.90	未进入负 面清单	否	无		
980	溪湖区	姚峪线	太子城五期6#箱变配电变压器	630	31.56	305.17	305.17	未进入负 面清单	否	无		
981	桓仁县	10kV通天线	通天路	315	34.32	143.89	143.89	未进入负 面清单	否	无		
982	桓仁县	10kV黄河线	人大箱变配电变压器	630	25.37	344.17	344.17	未进入负 面清单	否	无		
983	桓仁县	江城线	二供热	400	51	116.00	116.00	未进入负 面清单	否	无		
984	本溪县	市关线	小市村#1变压器	400	13.11	267.56	267.56	未进入负 面清单	否	无		
985	溪湖区	党石线	党石线赵地沟支#9柱上变压器（新）	200	12.91	134.18	134.18	未进入负 面清单	否	无		
986	桓仁县	10kV南米线	米仓沟七组	100	21.15	58.85	58.85	未进入负 面清单	否	无		
987	溪湖区	姚金线	枫叶广场配电站间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
988	本溪县	偏沿线	法合线三家子桃园台区	100	18.52	61.48	61.48	未进入负 面清单	否	无		

989	本溪县	清万线	前央四组变台	200	10.53	138.94	138.94	未进入负 面清单	否	无		
990	桓仁县	10kV五三线	腰营五组	50	19.84	30.08	30.08	未进入负 面清单	否	无		
991	本溪县	市温2号线	公安局住宅变台	315	36.95	135.61	135.61	未进入负 面清单	否	无		
992	本溪县	清城线	清陈线孟家一组变压器	200	8.82	142.36	142.36	未进入负 面清单	否	无		
993	桓仁县	10kV江汇线	综合厂	315	21.22	185.16	185.16	未进入负 面清单	否	无		
994	溪湖区	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#1变压器	630	16	403.20	403.20	未进入负 面清单	否	无		
995	明山区	新崔线5732	10kV新崔线大学配电室171间隔配电变压器	315	51.47	89.87	89.87	未进入负 面清单	否	无		
996	桓仁县	黑柞线	大川村2号	50	22.68	28.66	28.66	未进入负 面清单	否	无		
997	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸六组	400	36	176.00	176.00	未进入负 面清单	否	无		
998	本溪县	高田线	高田线田家堡三组台区	100	9.56	70.44	70.44	未进入负 面清单	否	无		
999	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟河北变压器	200	30.15	99.70	99.70	未进入负 面清单	否	无		
1000	南芬区	何宁线	何宁线#67右10	200	7.86	144.28	144.28	未进入负 面清单	否	无		
1001	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#54	100	43.44	36.56	36.56	未进入负 面清单	否	无		
1002	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期1号箱变配电变压器	500	4.56	377.20	377.20	未进入负 面清单	否	无		
1003	桓仁县	北长线	长春沟村	400	10.98	276.08	276.08	未进入负 面清单	否	无		
1004	桓仁县	10kV木八线	暖河子村内2号	400	7.88	288.48	288.48	未进入负 面清单	否	无		
1005	桓仁县	10kV北岔线	向阳三组2号	100	4.38	75.62	75.62	未进入负 面清单	否	无		
1006	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.9	220.40	220.40	未进入负 面清单	否	无		
1007	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线10右7柱上变压器	400	20.55	237.80	237.80	未进入负 面清单	否	无		
1008	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#15箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无		
1009	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左2柱上变压器	400	5.83	296.68	296.68	未进入负 面清单	否	无		
1010	溪湖区	氟胺线	氟胺线偏城分#6	315	41.26	122.03	122.03	未进入负 面清单	否	无		
1011	溪湖区	北沟线	北沟线#155柱上变压器	200	15.72	128.56	128.56	未进入负 面清单	否	无		
1012	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室171间隔配电变压器	400	48.16	127.36	127.36	未进入负 面清单	否	无		
1013	桓仁县	10kV铎西线	川里村2号	400	19.44	242.24	242.24	未进入负 面清单	否	无		
1014	溪湖区	牛街线	新区2#线赵家沟分#18右1柱上变压器（新）	400	14.75	261.00	261.00	未进入负 面清单	否	无		
1015	本溪县	南碱线1042	南阳新村A#03变台	400	15.62	257.52	257.52	未进入负 面清单	否	无		
1016	平山区	东路线3224	10kV东路线高中#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	11.56	342.20	342.20	未进入负 面清单	否	无		
1017	溪湖区	偏岭线	偏岭线#47柱上变压器（新）	200	20.22	119.56	119.56	未进入负 面清单	否	无		
1018	南芬区	何宁线	何宁线花红沟分19#	315	25.62	171.30	171.30	未进入负 面清单	否	无		

1019	本溪县	连街线	供销社B变压器	100	39.54	40.46	40.46	未进入负 面清单	否	无		
1020	本溪县	城套线2536	草河城王房B台区	100	16.4	63.60	63.60	未进入负 面清单	否	无		
1021	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟村	315	11.07	217.13	217.13	未进入负 面清单	否	无		
1022	本溪县	兰城线	孤山子A变台	200	18.57	122.86	122.86	未进入负 面清单	否	无		
1023	高新区	歪街线5641	悦蓝湾10#箱变配电变压器	400	1.75	313.00	313.00	未进入负 面清单	否	无		
1024	溪湖区	程家2#线	程家#2箱式配电站变压器	500	10.8	346.00	346.00	未进入负 面清单	否	无		
1025	桓仁县	10kV木镇线	木孟子棚户区箱变配电变压器	500	23.01	284.95	284.95	未进入负 面清单	否	无		
1026	溪湖区	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
1027	本溪县	法铁线	法铁线西麻六组台区	100	16.44	63.56	63.56	未进入负 面清单	否	无		
1028	桓仁县	天健线	隆兴#2箱变变压器	400	21.64	233.44	233.44	未进入负 面清单	否	无		
1029	桓仁县	10kV铎东线	东堡村1号	400	32.27	190.92	190.92	未进入负 面清单	否	无		
1030	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.58	322.10	322.10	未进入负 面清单	否	无		
1031	本溪县	市关线	燕兴世福C区配电站变压器1	2000	8.07	1438.60	1438.60	未进入负 面清单	否	无		
1032	本溪县	清街线	清万线东阳分东阳三组变台	200	17.49	125.02	125.02	未进入负 面清单	否	无		
1033	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区2#箱变（用户）	400	43.98	144.08	144.08	未进入负 面清单	否	无		
1034	桓仁县	10kV八镇线	大南沟五组	315	9.2	223.02	223.02	未进入负 面清单	否	无		
1035	桓仁县	10kV四摇线	四平五组	100	33.54	46.46	46.46	未进入负 面清单	否	无		
1036	本溪县	山关线	化皮峪六组变台	50	67.16	6.42	6.42	未进入负 面清单	否	无		
1037	本溪县	东洋线	碱洋线大川A变台	100	28.28	51.72	51.72	未进入负 面清单	否	无		
1038	桓仁县	10kV八于线	岱龙江村1号	400	33	188.00	188.00	未进入负 面清单	否	无		
1039	本溪县	偏水线	偏岭泥塔B台区	100	16.32	63.68	63.68	未进入负 面清单	否	无		
1040	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村4#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	19.36	303.20	303.20	未进入负 面清单	否	无		
1041	南芬区	塔沟线2042	塔沟线#24左4	50	19.28	30.36	30.36	未进入负 面清单	否	无		
1042	桓仁县	10kV江润线	金盛二期1号箱变配电变压器	630	17.81	391.80	391.80	未进入负 面清单	否	无		
1043	溪湖区	彩街线	香溢府3#箱式	630	2.54	488.00	488.00	未进入负 面清单	否	无		
1044	桓仁县	北长线	长春沟一组	50	21.68	29.16	29.16	未进入负 面清单	否	无		
1045	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分78#	200	15.42	129.16	129.16	未进入负 面清单	否	无		
1046	溪湖区	大堡线	大堡线#14右3	315	13.56	209.29	209.29	未进入负 面清单	否	无		
1047	桓仁县	10kV回龙线	回龙三、四组	400	10.37	278.52	278.52	未进入负 面清单	否	无		
1048	桓仁县	10kV北岔线	北岔一组	200	12.4	135.20	135.20	未进入负 面清单	否	无		

1049	溪湖区	北新线	北新线#41左6柱上变压器	200	22.52	114.96	114.96	未进入负 面清单	否	无		
1050	桓仁县	10kV五三线	大镜沟一组	100	14.37	65.63	65.63	未进入负 面清单	否	无		
1051	本溪县	张泉线	谭家堡一台区	200	25.05	109.90	109.90	未进入负 面清单	否	无		
1052	本溪县	连街线	连山关高家堡B台区	50	21.36	29.32	29.32	未进入负 面清单	否	无		
1053	桓仁县	10kV木镇线	木孟子东台	400	20.03	239.88	239.88	未进入负 面清单	否	无		
1054	溪湖区	牛街线	新区2#线#17柱上变压器（新）	400	32.85	188.60	188.60	未进入负 面清单	否	无		
1055	南芬区	塔河线2044	塔河线塔河线#45	50	0.08	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无		
1056	本溪县	兰台线	兰河谢家崴子B台区	50	59.76	10.12	10.12	未进入负 面清单	否	无		
1057	本溪县	碱洋线	东营房F变压器	200	31.05	97.90	97.90	未进入负 面清单	否	无		
1058	本溪县	市街线	YHG_外贸箱变配电变压器	400	30.05	199.80	199.80	未进入负 面清单	否	无		
1059	本溪县	田魏线	67#南沟分#10变台	200	2.67	154.66	154.66	未进入负 面清单	否	无		
1060	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江四组	315	11.43	216.00	216.00	未进入负 面清单	否	无		
1061	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#21	200	11.06	137.88	137.88	未进入负 面清单	否	无		
1062	本溪县	田石线	孔堡分B台区	400	8.85	284.60	284.60	未进入负 面清单	否	无		
1063	桓仁县	北屯线	友谊住户2号	315	25.57	171.45	171.45	未进入负 面清单	否	无		
1064	溪湖区	牛街线	新区2#线#30右10柱上变压器（新）	400	23.82	224.72	224.72	未进入负 面清单	否	无		
1065	本溪县	清城线	清城线城西一二组变台	200	22.95	114.10	114.10	未进入负 面清单	否	无		
1066	平山区	南泊线5837	10kV南永线大运箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.27	318.65	318.65	未进入负 面清单	否	无		
1067	本溪县	张谭线	蜂村六七组变台	400	16.08	255.68	255.68	未进入负 面清单	否	无		
1068	本溪县	兰南线	大石湖C台区	200	9.75	140.50	140.50	未进入负 面清单	否	无		
1069	本溪县	高硝线	高硝线联通分高关二号台支#01变台（高官二号台）	200	39.21	81.58	81.58	未进入负 面清单	否	无		
1070	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期5号箱变171间隔配电变压器	630	14.63	411.83	411.83	未进入负 面清单	否	无		
1071	桓仁县	10kV双业线	双岭子村	315	18.77	192.87	192.87	未进入负 面清单	否	无		
1072	明山区	新崔线5732	10kV新崔线宾馆配电室172间隔配电变压器	630	13.9	416.43	416.43	未进入负 面清单	否	无		
1073	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村2号	100	29.52	50.48	50.48	未进入负 面清单	否	无		
1074	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊二组A变台	400	20.43	238.28	238.28	未进入负 面清单	否	无		
1075	桓仁县	10kV木八线	暖河子五组	315	14.31	206.92	206.92	未进入负 面清单	否	无		
1076	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子二组	200	15.89	128.22	128.22	未进入负 面清单	否	无		
1077	南芬区	塔冰线	塔冰线崴子分#29	100	43.68	36.32	36.32	未进入负 面清单	否	无		
1078	桓仁县	10kV双业线	业主沟村1号	400	20.94	236.24	236.24	未进入负 面清单	否	无		

1079	桓仁县	10kV雅边线	老台十组	200	10.62	138.76	138.76	未进入负 面清单	否	无		
1080	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#58箱式变电站间隔配电变压器	630	15.87	404.02	404.02	未进入负 面清单	否	无		
1081	桓仁县	10kV木镇线	木孟子村内2号	400	21.35	234.60	234.60	未进入负 面清单	否	无		
1082	本溪县	温泉线	同江峪村七组变压器	100	32.36	47.64	47.64	未进入负 面清单	否	无		
1083	桓仁县	黑六线	六道沟一组	315	12.97	211.14	211.14	未进入负 面清单	否	无		
1084	本溪县	汇源线	上堡村东街变台	200	43.74	72.52	72.52	未进入负 面清单	否	无		
1085	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分21#	200	13.11	133.78	133.78	未进入负 面清单	否	无		
1086	本溪县	兰城线	孤山子B变台	200	15.33	129.34	129.34	未进入负 面清单	否	无		
1087	桓仁县	10kV雅桓线	下古城五、七组2号	100	31.02	48.98	48.98	未进入负 面清单	否	无		
1088	桓仁县	10kV联网线	和禹7号	100	47.68	32.32	32.32	未进入负 面清单	否	无		
1089	高新区	西石线	银座小区配电变压器	315	14.29	206.99	206.99	未进入负 面清单	否	无		
1090	溪湖区	前厂线	前厂线#43右6柱上变压器（新）	400	12.21	271.16	271.16	未进入负 面清单	否	无		
1091	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.04	304.80	304.80	未进入负 面清单	否	无		
1092	桓仁县	北牛线	湾龙背村2号	100	25.36	54.64	54.64	未进入负 面清单	否	无		
1093	本溪县	南沟线	太阳新村#021变台	200	14.79	130.42	130.42	未进入负 面清单	否	无		
1094	桓仁县	10kV南雅线	雅河五组	50	43.12	18.44	18.44	未进入负 面清单	否	无		
1095	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右11柱上变压器	200	13.95	132.10	132.10	未进入负 面清单	否	无		
1096	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村1号	315	40.81	123.45	123.45	未进入负 面清单	否	无		
1097	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组3号	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无		
1098	桓仁县	10kV沙影线	千沟四组	200	12.18	135.64	135.64	未进入负 面清单	否	无		
1099	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组2号	200	21.46	117.08	117.08	未进入负 面清单	否	无		
1100	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷5#箱变	400	32.04	191.84	191.84	未进入负 面清单	否	无		
1101	本溪县	南沟线	粉坊#045变台	200	25.02	109.96	109.96	未进入负 面清单	否	无		
1102	南芬区	露天矿线	露天矿线#119	100	8.73	71.27	71.27	未进入负 面清单	否	无		
1103	明山区	体消线4047	10kV体联#1线香山花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	20.8	236.80	236.80	未进入负 面清单	否	无		
1104	本溪县	连街线	连街线中学变压器	200	40.76	78.48	78.48	未进入负 面清单	否	无		
1105	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线中牛分#6柱上变压器	200	15.72	128.56	128.56	未进入负 面清单	否	无		
1106	桓仁县	桦江联网线420	黑卧子村2号	315	12.46	212.75	212.75	未进入负 面清单	否	无		
1107	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分59号左4	400	4.19	303.24	303.24	未进入负 面清单	否	无		
1108	本溪县	法铁线	直河五组台区	30	38.5	12.45	12.45	未进入负 面清单	否	无		

1109	溪湖区	牛街线	新区2#线#76左4柱上变压器（新）	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	无		
1110	本溪县	盘崖线0153	草甸子变压器	100	24.32	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无		
1111	本溪县	清街线	清河城后街A台区	200	24.6	110.80	110.80	未进入负面清单	否	无		
1112	桓仁县	铎江联网线420	果松川一组	200	16.53	126.94	126.94	未进入负面清单	否	无		
1113	平山区	广山线5833	10kV广山#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.91	422.67	422.67	未进入负面清单	否	无		
1114	高新区	石管线	10kV石管线#31左2变压器	200	3.55	152.90	152.90	未进入负面清单	否	无		
1115	溪湖区	程家2#线	程家#8箱式配电站变压器	500	19.2	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无		
1116	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右4	315	28.06	163.61	163.61	未进入负面清单	否	无		
1117	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组	200	31.12	97.76	97.76	未进入负面清单	否	无		
1118	溪湖区	程家1#线	程家#16箱式配电站变压器	500	14.44	327.80	327.80	未进入负面清单	否	无		
1119	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#6箱式配电站变压器	500	0.36	398.20	398.20	未进入负面清单	否	无		
1120	本溪县	兰城线	兰城线张家沟分#04变台	50	44.16	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无		
1121	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#105柱上变压器	315	21.4	184.59	184.59	未进入负面清单	否	无		
1122	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞五组2号	100	12.7	67.30	67.30	未进入负面清单	否	无		
1123	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟六组	100	18.47	61.53	61.53	未进入负面清单	否	无		
1124	桓仁县	北镇线	北甸子一组	200	13.98	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无		
1125	本溪县	碱兰线	台山三组B台区	100	19.32	60.68	60.68	未进入负面清单	否	无		
1126	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#54左1柱上变压器（新）	200	16.2	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无		
1127	本溪县	小区线8050	惠民三期#2箱变配电变压器	630	13.75	417.38	417.38	未进入负面清单	否	无		
1128	本溪县	田石线	YHG_大堡3-8楼1箱变配电变压器	400	18.03	247.88	247.88	未进入负面清单	否	无		
1129	本溪县	南沟线	围子#02变台	200	16.74	126.52	126.52	未进入负面清单	否	无		
1130	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.57	424.81	424.81	未进入负面清单	否	无		
1131	本溪县	南沟线	后台子新村#02变台	100	17.4	62.60	62.60	未进入负面清单	否	无		
1132	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#15右1#柱上变压器	160	7.46	116.06	116.06	未进入负面清单	否	无		
1133	桓仁县	10kV北岔线	双合五组	200	17.18	125.64	125.64	未进入负面清单	否	无		
1134	本溪县	法松线	法台三组台区	100	12.8	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无		
1135	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸村	400	26.31	214.76	214.76	未进入负面清单	否	无		
1136	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#16箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.54	399.80	399.80	未进入负面清单	否	无		
1137	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江村2号	400	35.18	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无		
1138	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左3柱上变压器	400	14.4	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无		

1139	南芬区	东营线	东营线#9(北方家园)配电变压器	630	32.25	300.83	300.83	未进入负 面清单	否	无		
1140	本溪县	碱魏2号线1575	胡堡岭前支#29变台	50	12.96	33.52	33.52	未进入负 面清单	否	无		
1141	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村	400	25.52	217.92	217.92	未进入负 面清单	否	无		
1142	桓仁县	10kV四红线	红汀子六组	100	24.28	55.72	55.72	未进入负 面清单	否	无		
1143	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分45#	200	7.38	145.24	145.24	未进入负 面清单	否	无		
1144	本溪县	南碱线1042	小峪河南B台区	200	15.9	128.20	128.20	未进入负 面清单	否	无		
1145	本溪县	祁北线	北沟六组变压器	200	11.62	136.76	136.76	未进入负 面清单	否	无		
1146	桓仁县	北城线	东北参茸城A区#1箱变变压器	630	18.6	386.82	386.82	未进入负 面清单	否	无		
1147	溪湖区	YHG_姚大1#线	水岸新都#2箱式配电站变压器	400	25.84	216.64	216.64	未进入负 面清单	否	无		
1148	桓仁县	10kV南米线	荒沟里四、五组	100	8.6	71.40	71.40	未进入负 面清单	否	无		
1149	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村2号	100	37.65	42.35	42.35	未进入负 面清单	否	无		
1150	本溪县	温泉线	同江峪六组变台	200	13.1	133.80	133.80	未进入负 面清单	否	无		
1151	本溪县	城初线	下佟B台区变压器	50	21.68	29.16	29.16	未进入负 面清单	否	无		
1152	本溪县	兰城线	碱兰线孤山堡B变台	100	21.12	58.88	58.88	未进入负 面清单	否	无		
1153	桓仁县	10kV双业线	八道沟四、五组	315	15.9	201.92	201.92	未进入负 面清单	否	无		
1154	南芬区	南街线	南街线#20右1	315	16.35	200.50	200.50	未进入负 面清单	否	无		
1155	桓仁县	10kV回龙线	砬门六组	400	7.59	289.64	289.64	未进入负 面清单	否	无		
1156	本溪县	盘崔线0153	瓦房变压器	200	12.93	134.14	134.14	未进入负 面清单	否	无		
1157	桓仁县	10kV二甸线	马达营一组	100	19.96	60.04	60.04	未进入负 面清单	否	无		
1158	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#17箱式变电站171间隔配电变压器	315	43.17	116.01	116.01	未进入负 面清单	否	无		
1159	本溪县	东碱线	碱洋线红土西组变压器	200	21.84	116.32	116.32	未进入负 面清单	否	无		
1160	本溪县	祁街线	西沟七组变压器	50	17.52	31.24	31.24	未进入负 面清单	否	无		
1161	桓仁县	10kV木新线	高俭地村	400	21.06	235.76	235.76	未进入负 面清单	否	无		
1162	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	39.89	200.55	200.55	未进入负 面清单	否	无		
1163	桓仁县	10kV木新线	高俭地六组	315	8.76	224.41	224.41	未进入负 面清单	否	无		
1164	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村2号	400	27.2	211.20	211.20	未进入负 面清单	否	无		
1165	本溪县	东碱线	碱洋线红土东组B变台	100	19.36	60.64	60.64	未进入负 面清单	否	无		
1166	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子一组	100	26.1	53.90	53.90	未进入负 面清单	否	无		
1167	桓仁县	普拐线	瓦房九组	200	13.5	133.00	133.00	未进入负 面清单	否	无		
1168	桓仁县	10kV崔四线	四河二道沟2号	80	8.29	57.37	57.37	未进入负 面清单	否	无		

1169	本溪县	佳宝线	二马路左分观二队2#台	315	22.45	181.28	181.28	未进入负 面清单	否	无		
1170	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川五组	200	20.23	119.54	119.54	未进入负 面清单	否	无		
1171	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期1#配电变压器	400	60.8	76.80	76.80	未进入负 面清单	否	无		
1172	桓仁县	10kV联网线	四中	200	20.37	119.26	119.26	未进入负 面清单	否	无		
1173	桓仁县	10kV铎西线	川里七组	200	13.13	133.74	133.74	未进入负 面清单	否	无		
1174	溪湖区	牛街线	本桓路#4箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
1175	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#35左2柱上变压器	400	19.92	240.32	240.32	未进入负 面清单	否	无		
1176	本溪县	城初线	四棵树变压器	400	6.84	292.64	292.64	未进入负 面清单	否	无		
1177	桓仁县	10kV木新线	木孟子五组	315	17.07	198.23	198.23	未进入负 面清单	否	无		
1178	南芬区	下施2#线	下施2#线#27左45柱上变压器	100	12.28	67.72	67.72	未进入负 面清单	否	无		
1179	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分123右1#柱上变压器	200	17.48	125.04	125.04	未进入负 面清单	否	无		
1180	溪湖区	北沟线	北沟线#253左3柱上变压器（新）	100	15.6	64.40	64.40	未进入负 面清单	否	无		
1181	桓仁县	10kV八镇线	桓仁县八里甸子镇建教师公寓	400	30.39	198.44	198.44	未进入负 面清单	否	无		
1182	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线27#左17	400	9.54	281.84	281.84	未进入负 面清单	否	无		
1183	桓仁县	10kV中心线	桓南1号箱变配电变压器	630	22.1	364.77	364.77	未进入负 面清单	否	无		
1184	桓仁县	10kV铎木线	蔡俄堡村内	400	29.48	202.08	202.08	未进入负 面清单	否	无		
1185	本溪县	连街线	六道沟变压器	200	14.71	130.58	130.58	未进入负 面清单	否	无		
1186	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.77	379.45	379.45	未进入负 面清单	否	无		
1187	本溪县	云街线	草河口七组D台区	50	9.64	35.18	35.18	未进入负 面清单	否	无		
1188	桓仁县	10kV雅桓线	下古城五、七组	200	42.84	74.32	74.32	未进入负 面清单	否	无		
1189	本溪县	田石线	西山分支#06变台	30	111.4	-9.42	-9.42	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
1190	桓仁县	10kV铎木线	木孟子四组	315	16.99	198.48	198.48	未进入负 面清单	否	无		
1191	本溪县	田粘线	佟岭下#073变台	200	16.56	126.88	126.88	未进入负 面清单	否	无		
1192	南芬区	桥街线	桥街线河东分#21左1	100	66.8	13.20	13.20	未进入负 面清单	否	无		
1193	桓仁县	普拐线	胜利六组	200	25.1	109.80	109.80	未进入负 面清单	否	无		
1194	桓仁县	10kV沙影线	影壁山九组	100	17.64	62.36	62.36	未进入负 面清单	否	无		
1195	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	22.23	231.08	231.08	未进入负 面清单	否	无		
1196	本溪县	南沟线	南甸畜牧场B台区柱上-变压器	50	18.72	30.64	30.64	未进入负 面清单	否	无		
1197	桓仁县	黑柞线	柞树岭子八组	100	29.44	50.56	50.56	未进入负 面清单	否	无		
1198	溪湖区	程家2#线	程家#9箱式配电站变压器	630	12	428.40	428.40	未进入负 面清单	否	无		

1199	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#11左5柱上变压器（新）	200	13.59	132.82	132.82	未进入负 面清单	否	无		
1200	桓仁县	10kV八镇线	八里甸一组	200	20.58	118.84	118.84	未进入负 面清单	否	无		
1201	本溪县	云街线	茈草二组B台区	100	10.44	69.56	69.56	未进入负 面清单	否	无		
1202	桓仁县	10kV沙金线	四林五组	200	15.8	128.40	128.40	未进入负 面清单	否	无		
1203	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园1#（用户）	630	18.54	387.20	387.20	未进入负 面清单	否	无		
1204	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#86左1	200	2.13	155.74	155.74	未进入负 面清单	否	无		
1205	高新区	开发线5642	10kV开发线38左3#变压器	200	74.68	10.64	10.64	未进入负 面清单	否	无		
1206	溪湖区	大阳线	10kV大阳线后沟分#4变压器	100	18.32	61.68	61.68	未进入负 面清单	否	无		
1207	本溪县	法清线	直河三组变台	200	17.22	125.56	125.56	未进入负 面清单	否	无		
1208	桓仁县	10kV桦二线	红塘石三组	400	16.55	253.80	253.80	未进入负 面清单	否	无		
1209	桓仁县	10kV四摇线	四平八组	200	4.62	150.76	150.76	未进入负 面清单	否	无		
1210	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站1#变压器	800	13.35	533.20	533.20	未进入负 面清单	否	无		
1211	本溪县	法偏线	法台六组台区	400	14.94	260.24	260.24	未进入负 面清单	否	无		
1212	南芬区	南街线	翠海华庭#4箱变压器配电变压器	315	23.2	178.92	178.92	未进入负 面清单	否	无		
1213	本溪县	祁街线	西沟三组变压器	50	57.21	11.40	11.40	未进入负 面清单	否	无		
1214	本溪县	城套线2536	岭后李堡变压器	100	21.44	58.56	58.56	未进入负 面清单	否	无		
1215	本溪县	城套线2536	王房变压器	100	13.88	66.12	66.12	未进入负 面清单	否	无		
1216	桓仁县	10kV雅边线	边哈子村	400	27.5	210.00	210.00	未进入负 面清单	否	无		
1217	桓仁县	10kV桦纤线	红塘石七组	100	13.02	66.98	66.98	未进入负 面清单	否	无		
1218	本溪县	连街线	磨子沟变压器	50	35.76	22.12	22.12	未进入负 面清单	否	无		
1219	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#2配电室172间隔配电变压器	630	23.52	355.82	355.82	未进入负 面清单	否	无		
1220	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分5左4右8柱上-变压器	200	11.08	137.84	137.84	未进入负 面清单	否	无		
1221	桓仁县	10kV桦二线	文治沟村3号	100	10.92	69.08	69.08	未进入负 面清单	否	无		
1222	溪湖区	北新线	彩新配电站1#变压器	630	42.9	233.73	233.73	未进入负 面清单	否	无		
1223	桓仁县	10kV黄河线	郦鸣花园二期3号箱变变压器	500	11.71	341.45	341.45	未进入负 面清单	否	无		
1224	本溪县	兰南线	兰南线南营房B变台	200	16	128.00	128.00	未进入负 面清单	否	无		
1225	桓仁县	北城线	下古城村1号	200	26.7	106.60	106.60	未进入负 面清单	否	无		
1226	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#3左7	160	30.38	79.39	79.39	未进入负 面清单	否	无		
1227	本溪县	碱魏线	123#右柳堡分#1变台	100	52.84	27.16	27.16	未进入负 面清单	否	无		
1228	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#28柱上变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负 面清单	否	无		

1229	桓仁县	铎江联网线420	小恩堡三组	200	20.42	119.16	119.16	未进入负 面清单	否	无		
1230	桓仁县	10kV铎西线	新农村2号	200	29.4	101.20	101.20	未进入负 面清单	否	无		
1231	溪湖区	后堡线	后堡线#35右2	400	30.78	196.88	196.88	未进入负 面清单	否	无		
1232	溪湖区	程家2#线	程家#6箱式配电站变压器	500	12.56	337.20	337.20	未进入负 面清单	否	无		
1233	桓仁县	10kV八镇线	柞木台九组	100	24.9	55.10	55.10	未进入负 面清单	否	无		
1234	本溪县	东碱线	碱洋线湖里A变压器	200	30.12	99.76	99.76	未进入负 面清单	否	无		
1235	本溪县	张泉线	蜂村九组台区	100	12.7	67.30	67.30	未进入负 面清单	否	无		
1236	桓仁县	10kV崔四线	四河八组	315	9.91	220.78	220.78	未进入负 面清单	否	无		
1237	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#18左6变压器	100	6.96	73.04	73.04	未进入负 面清单	否	无		
1238	桓仁县	10kV四巨线	横道川一组	315	6.25	232.31	232.31	未进入负 面清单	否	无		
1239	本溪县	城徐线	徐东变压器	200	23.58	112.84	112.84	未进入负 面清单	否	无		
1240	本溪县	田全线	十街变压器	400	1.44	314.24	314.24	未进入负 面清单	否	无		
1241	桓仁县	10kV联网线	刘家沟五组	30	40.97	11.71	11.71	未进入负 面清单	否	无		
1242	本溪县	汤沟线	苑堡变压器	200	7.98	144.04	144.04	未进入负 面清单	否	无		
1243	高新区	张沟线2217	10kV张沟线小黑贝支#18变压器	400	6.34	294.64	294.64	未进入负 面清单	否	无		
1244	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟村	400	5.96	296.16	296.16	未进入负 面清单	否	无		
1245	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线一铁#2配电亭#2变压器	500	35.04	224.80	224.80	未进入负 面清单	否	无		
1246	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.16	191.36	191.36	未进入负 面清单	否	无		
1247	本溪县	东洋线	碱洋线大阳A变台	200	38.4	83.20	83.20	未进入负 面清单	否	无		
1248	桓仁县	黑柞线	石虎子五组1号	200	17.18	125.64	125.64	未进入负 面清单	否	无		
1249	桓仁县	10kV铎二线	中心村1号	315	41.33	121.81	121.81	未进入负 面清单	否	无		
1250	桓仁县	10kV八镇线	八里甸四组	400	58.94	84.24	84.24	未进入负 面清单	否	无		
1251	桓仁县	10kV五三线	大镜沟三组	315	17.29	197.54	197.54	未进入负 面清单	否	无		
1252	本溪县	清城线	清城线望城二组变台	80	28.8	40.96	40.96	未进入负 面清单	否	无		
1253	桓仁县	10kV二西线	松兰1号	315	5.3	235.31	235.31	未进入负 面清单	否	无		
1254	桓仁县	黑六线	大东沟村3号	315	9.05	223.49	223.49	未进入负 面清单	否	无		
1255	本溪县	清街线	后街B台区	200	9.21	141.58	141.58	未进入负 面清单	否	无		
1256	桓仁县	10kV八于线	川头五、六组	200	39.54	80.92	80.92	未进入负 面清单	否	无		
1257	溪湖区	姚峪线	太子城五期1#箱变配电变压器	630	29.4	318.78	318.78	未进入负 面清单	否	无		
1258	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村1号	400	20.13	239.48	239.48	未进入负 面清单	否	无		

1259	本溪县	田石线	田矿6#楼	200	28.41	103.18	103.18	未进入负 面清单	否	无		
1260	桓仁县	10kV铎木线	蔡俄堡六组	200	11.9	136.20	136.20	未进入负 面清单	否	无		
1261	本溪县	城街线	吴堡变压器	200	12.44	135.12	135.12	未进入负 面清单	否	无		
1262	本溪县	汤小线	辽宁汤沟国际温泉旅游度假区有限公司	500	18.36	308.20	308.20	未进入负 面清单	否	无		
1263	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#9变压器	50	38.72	20.64	20.64	未进入负 面清单	否	无		
1264	南芬区	南街线	南街线#39右6	100	33.69	46.31	46.31	未进入负 面清单	否	无		
1265	桓仁县	10kV江桓线	西关五组	315	52	88.20	88.20	未进入负 面清单	否	无		
1266	桓仁县	10kV铎西线	西堡八组	100	12	68.00	68.00	未进入负 面清单	否	无		
1267	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期1号箱变配电变压器	630	28.1	326.97	326.97	未进入负 面清单	否	无		
1268	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.14	195.44	195.44	未进入负 面清单	否	无		
1269	桓仁县	普拐线	牛毛沟村	400	24.24	223.04	223.04	未进入负 面清单	否	无		
1270	桓仁县	普拐线	瓦房二组	50	20.76	29.62	29.62	未进入负 面清单	否	无		
1271	桓仁县	章槌线	东关八组	400	37.05	171.80	171.80	未进入负 面清单	否	无		
1272	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡一组2号	100	46.5	33.50	33.50	未进入负 面清单	否	无		
1273	溪湖区	党校线	10kV党校线#27柱上变压器	200	50.84	58.32	58.32	未进入负 面清单	否	无		
1274	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号2左16国网辽宁电力（充电桩）	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
1275	本溪县	高硝线	高硝线五日地分新村支#04变台	200	22.9	114.20	114.20	未进入负 面清单	否	无		
1276	桓仁县	10kV八镇线	大南沟村2号	400	22.68	229.28	229.28	未进入负 面清单	否	无		
1277	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子六组	315	7.29	229.04	229.04	未进入负 面清单	否	无		
1278	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑A区1号箱变配电变压器	630	12.25	426.83	426.83	未进入负 面清单	否	无		
1279	本溪县	连街线	连山关阎家堡B台区	100	15.96	64.04	64.04	未进入负 面清单	否	无		
1280	本溪县	东洋线	碱洋线留名地变台	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无		
1281	桓仁县	10kV四摇线	摇钱五组2号	100	35.36	44.64	44.64	未进入负 面清单	否	无		
1282	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟河南变压器	200	12.9	134.20	134.20	未进入负 面清单	否	无		
1283	明山区	北地线529	10kV北地线武山配电室171间隔配电变压器	630	30.73	310.40	310.40	未进入负 面清单	否	无		
1284	桓仁县	10kV八于线	川头村	400	23.46	226.16	226.16	未进入负 面清单	否	无		
1285	高新区	歪街线5641	歪街线109右3#变压器	100	3.92	76.08	76.08	未进入负 面清单	否	无		
1286	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家六组变台	100	34.26	45.74	45.74	未进入负 面清单	否	无		
1287	桓仁县	10kV双业线	东升三组	100	17.18	62.82	62.82	未进入负 面清单	否	无		
1288	本溪县	兰城线	城后A变台	200	31.89	96.22	96.22	未进入负 面清单	否	无		

1289	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#48变压器	200	17.48	125.04	125.04	未进入负 面清单	否	无		
1290	本溪县	南沟线	前堡#76变台	100	18.72	61.28	61.28	未进入负 面清单	否	无		
1291	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村1号	200	16.26	127.48	127.48	未进入负 面清单	否	无		
1292	本溪县	张网线	河东变压器	30	9.4	21.18	21.18	未进入负 面清单	否	无		
1293	桓仁县	10kV铧二线	釜山村2号	200	38.88	82.24	82.24	未进入负 面清单	否	无		
1294	本溪县	田全线	全堡河南变压器	200	23.4	113.20	113.20	未进入负 面清单	否	无		
1295	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	53.18	168.97	168.97	未进入负 面清单	否	无		
1296	本溪县	碱魏线	赵堡三组支#05变台	100	23.3	56.70	56.70	未进入负 面清单	否	无		
1297	本溪县	田石线	田石线太平中心箱式变电站间隔配电变压器	500	17.45	312.75	312.75	未进入负 面清单	否	无		
1298	溪湖区	喜牛线	10千伏牛街线小南分29左5号柱上变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负 面清单	否	无		
1299	桓仁县	10kV崔四线	三道河一组	100	27.4	52.60	52.60	未进入负 面清单	否	无		
1300	桓仁县	10kV双拐线	偏岭村	200	15.22	129.56	129.56	未进入负 面清单	否	无		
1301	桓仁县	10kV木新线	木孟子六栋	315	6.12	232.72	232.72	未进入负 面清单	否	无		
1302	溪湖区	后氟线	pms_后氟线#19左6左2柱上变压器	200	14.92	130.16	130.16	未进入负 面清单	否	无		
1303	本溪县	祁街线	洞盖变压器	50	49.8	15.10	15.10	未进入负 面清单	否	无		
1304	桓仁县	10kV崔四线	三道河村	400	32.1	191.60	191.60	未进入负 面清单	否	无		
1305	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#17柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无		
1306	桓仁县	10kV通天线	渔场楼箱变配电变压器	630	8.92	447.80	447.80	未进入负 面清单	否	无		
1307	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟一、十组电灌变台	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无		
1308	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔二组	100	10.7	69.30	69.30	未进入负 面清单	否	无		
1309	本溪县	田全线	长梁小队变压器	200	22.23	115.54	115.54	未进入负 面清单	否	无		
1310	桓仁县	10kV四红线	红汀子二组2号	50	23.95	28.03	28.03	未进入负 面清单	否	无		
1311	溪湖区	牛街线	牛街线#2柱上变压器	200	16.98	126.04	126.04	未进入负 面清单	否	无		
1312	本溪县	南沟线	滴东#09变台	400	10.95	276.20	276.20	未进入负 面清单	否	无		
1313	溪湖区	峪桃2#线	八一小区1#变（用户）	400	27.6	209.60	209.60	未进入负 面清单	否	无		
1314	桓仁县	10kV江汇线	西江新村箱变变压器	500	63.68	81.60	81.60	未进入负 面清单	否	无		
1315	桓仁县	10kV沙影线	小围子村	315	19.05	191.99	191.99	未进入负 面清单	否	无		
1316	本溪县	氮肥线	瑞景嘉园小区（居民用电）	1250	32.48	594.00	594.00	未进入负 面清单	否	无		
1317	本溪县	城套线2536	谢堡B变压器	100	51.24	28.76	28.76	未进入负 面清单	否	无		
1318	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#9箱变高压间隔配电变压器	630	0.15	503.06	503.06	未进入负 面清单	否	无		

1319	本溪县	东碱线	水栅栏组照明变台	50	70.12	4.94	4.94	未进入负 面清单	否	无		
1320	本溪县	市山线	马平沟F变压器	100	25.76	54.24	54.24	未进入负 面清单	否	无		
1321	明山区	地照线1137	10kV地照线#29右1柱上变压器	400	23.28	226.88	226.88	未进入负 面清单	否	无		
1322	本溪县	清万线	清万线前央二组变台	50	23.6	28.20	28.20	未进入负 面清单	否	无		
1323	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组	400	7.41	290.36	290.36	未进入负 面清单	否	无		
1324	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分#67	200	18.04	123.92	123.92	未进入负 面清单	否	无		
1325	南芬区	南街线	南街线#20右16	200	30.76	98.48	98.48	未进入负 面清单	否	无		
1326	溪湖区	广电线	金地#4箱式配电站变压器	500	19.96	300.20	300.20	未进入负 面清单	否	无		
1327	本溪县	高滚线	花岭堡B台区	200	31.98	96.04	96.04	未进入负 面清单	否	无		
1328	桓仁县	10kV普夹线	夹道子二组	315	11.89	214.55	214.55	未进入负 面清单	否	无		
1329	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	22.25	231.00	231.00	未进入负 面清单	否	无		
1330	本溪县	张谭线	季家堡二台区	200	16.05	127.90	127.90	未进入负 面清单	否	无		
1331	桓仁县	10kV铎木线	蔡俄堡五组	200	17.13	125.74	125.74	未进入负 面清单	否	无		
1332	本溪县	偏水线	法偏线前山台区	200	14.23	131.54	131.54	未进入负 面清单	否	无		
1333	桓仁县	10kV普夹线	大青沟一、六组	315	46.53	105.43	105.43	未进入负 面清单	否	无		
1334	溪湖区	河畔线4533	河畔#8配电站#2变压器	630	2.93	485.54	485.54	未进入负 面清单	否	无		
1335	桓仁县	北牛线	湾龙背一组3号	100	0.06	79.94	79.94	未进入负 面清单	否	无		
1336	桓仁县	10kV通天线	通天二组2号	200	13.76	132.48	132.48	未进入负 面清单	否	无		
1337	本溪县	祁镁线	云盘七组变压器	200	19.73	120.54	120.54	未进入负 面清单	否	无		
1338	本溪县	掌崔线	大甸子变压器	200	21.09	117.82	117.82	未进入负 面清单	否	无		
1339	本溪县	南田线	东明小队变台	400	6.1	295.60	295.60	未进入负 面清单	否	无		
1340	桓仁县	黑六线	刘家沟村	400	40.52	157.92	157.92	未进入负 面清单	否	无		
1341	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡一、二组	200	43.2	73.60	73.60	未进入负 面清单	否	无		
1342	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#40右1台区	400	7.76	288.96	288.96	未进入负 面清单	否	无		
1343	桓仁县	10kV四摇线	摇钱一组	100	17.24	62.76	62.76	未进入负 面清单	否	无		
1344	桓仁县	黑柞线	大川村	400	26.61	213.56	213.56	未进入负 面清单	否	无		
1345	本溪县	张谭线	谭家堡四组变台	400	4.91	300.36	300.36	未进入负 面清单	否	无		
1346	桓仁县	10kV铎二线	釜山村1号	400	33.74	185.04	185.04	未进入负 面清单	否	无		
1347	桓仁县	10kV五三线	桦树甸二组	100	25.86	54.14	54.14	未进入负 面清单	否	无		
1348	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#21右13柱上变	200	19.86	120.28	120.28	未进入负 面清单	否	无		

1349	本溪县	连街线	连山关河西B台区	50	7.32	36.34	36.34	未进入负 面清单	否	无		
1350	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村6号	400	15.46	258.16	258.16	未进入负 面清单	否	无		
1351	本溪县	山关线	化皮峪一组变台	200	13.14	133.72	133.72	未进入负 面清单	否	无		
1352	桓仁县	10kV铧西线	高台子村2号	200	26.26	107.48	107.48	未进入负 面清单	否	无		
1353	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#7箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	13.49	419.01	419.01	未进入负 面清单	否	无		
1354	本溪县	碱街线	碱街线西岭B变台	200	9.3	141.40	141.40	未进入负 面清单	否	无		
1355	溪湖区	牛街线	本桓路#1箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
1356	桓仁县	10kV雅边线	老台九组	100	14.01	65.99	65.99	未进入负 面清单	否	无		
1357	本溪县	城初线	瓦堡变压器	200	15.66	128.68	128.68	未进入负 面清单	否	无		
1358	本溪县	云街线	草河口五组变压器	100	34.3	45.70	45.70	未进入负 面清单	否	无		
1359	本溪县	祁北线	北沟四组C台区	50	7.96	36.02	36.02	未进入负 面清单	否	无		
1360	溪湖区	喜砬线	滨河4#箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无		
1361	溪湖区	喜欢线	峡沟分#32柱上变压器（新）	200	30.57	98.86	98.86	未进入负 面清单	否	无		
1362	南芬区	桥街线	10kV桥街线80#	200	0.01	159.98	159.98	未进入负 面清单	否	无		
1363	本溪县	高硝线	高肖线肖家河三组（吕家街台区）	50	176.16	-48.08	-48.08	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
1364	本溪县	高矿线	高矿线高官A台区	200	22.12	115.76	115.76	未进入负 面清单	否	无		
1365	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭二组	100	11.1	68.90	68.90	未进入负 面清单	否	无		
1366	桓仁县	10kV沙影线	小围子六组	100	15.41	64.59	64.59	未进入负 面清单	否	无		
1367	本溪县	祁街线	西沟二组变压器	100	20.26	59.74	59.74	未进入负 面清单	否	无		
1368	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村2号	200	20.08	119.84	119.84	未进入负 面清单	否	无		
1369	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#17柱上变压器	400	32.61	189.56	189.56	未进入负 面清单	否	无		
1370	明山区	合百线1134	10kV唐家线锦程#9箱式变电站172间隔配电变压器	315	22.78	180.24	180.24	未进入负 面清单	否	无		
1371	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线华夏分玉龙湖二期小区配电室172间隔配电变压器	1250	6.75	915.63	915.63	未进入负 面清单	否	无		
1372	高新区	西石线	金穗1#箱变1#配电变压器	500	20.6	297.00	297.00	未进入负 面清单	否	无		
1373	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#21变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无		
1374	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十三组	200	11.93	136.14	136.14	未进入负 面清单	否	无		
1375	本溪县	汤沟线	郑家大院变压器	200	4.62	150.76	150.76	未进入负 面清单	否	无		
1376	桓仁县	10kV崔四线	大甸子西山	100	12.12	67.88	67.88	未进入负 面清单	否	无		
1377	桓仁县	10kV八于线	老岭沟一组	315	17.42	197.13	197.13	未进入负 面清单	否	无		
1378	本溪县	城初线	小地沟变压器	50	24.16	27.92	27.92	未进入负 面清单	否	无		

1379	本溪县	偏水线	偏岭A台区	200	16.32	127.36	127.36	未进入负 面清单	否	无		
1380	溪湖区	北新线	北新线42#右6	315	36.42	137.28	137.28	未进入负 面清单	否	无		
1381	南芬区	南街线	南街线#28右6	315	29.71	158.41	158.41	未进入负 面清单	否	无		
1382	桓仁县	10kV普夹线	夹道子一组	315	15.06	204.56	204.56	未进入负 面清单	否	无		
1383	本溪县	法清线	直河二组台区	100	25.52	54.48	54.48	未进入负 面清单	否	无		
1384	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#18柱上变压器（新）	200	6.32	147.36	147.36	未进入负 面清单	否	无		
1385	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟四组	100	10.15	69.85	69.85	未进入负 面清单	否	无		
1386	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#102	100	22.42	57.58	57.58	未进入负 面清单	否	无		
1387	南芬区	桥街线	10KV桥街线#44	400	7.83	288.68	288.68	未进入负 面清单	否	无		
1388	本溪县	汤沟线	草河掌刘堡B台区	100	15.52	64.48	64.48	未进入负 面清单	否	无		
1389	南芬区	塔冰线	塔冰线240左1柱上变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负 面清单	否	无		
1390	南芬区	桥玻线	新车站分4柱上变压器	400	11.16	275.36	275.36	未进入负 面清单	否	无		
1391	本溪县	高田线	高田线田家堡台区	200	17.64	124.72	124.72	未进入负 面清单	否	无		
1392	南芬区	下街线	10kV下街线下深分五道沟支4	400	12.48	270.08	270.08	未进入负 面清单	否	无		
1393	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#5右1柱上变压器	315	42.55	117.97	117.97	未进入负 面清单	否	无		
1394	本溪县	市纺线	1#变压器	1600	30.33	794.72	794.72	未进入负 面清单	否	无		
1395	南芬区	南街线	南街线柏峪分#10	200	11.76	136.48	136.48	未进入负 面清单	否	无		
1396	本溪县	市泉线	山水丽城5号箱变2\$	400	36.45	174.20	174.20	未进入负 面清单	否	无		
1397	溪湖区	牛街线	新区2##线#10柱上变压器（新）	400	6.99	292.04	292.04	未进入负 面清单	否	无		
1398	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线美澜城#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	17.59	393.18	393.18	未进入负 面清单	否	无		
1399	溪湖区	大堡线	民主配电站#1变压器	630	56.38	148.81	148.81	未进入负 面清单	否	无		
1400	桓仁县	10kV桦西线	西堡新区	400	15.1	259.60	259.60	未进入负 面清单	否	无		
1401	本溪县	东碱线	初忠海	200	13.79	132.42	132.42	未进入负 面清单	否	无		
1402	溪湖区	大阳线	大阳线达子卜分#25柱上变压器	50	25.52	27.24	27.24	未进入负 面清单	否	无		
1403	桓仁县	10kV八镇线	柞木台八组	100	31.24	48.76	48.76	未进入负 面清单	否	无		
1404	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#2	400	21.11	235.56	235.56	未进入负 面清单	否	无		
1405	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#13右3变压器	200	7.4	145.20	145.20	未进入负 面清单	否	无		
1406	平山区	南解线5844	10kV南解线#55美蓝城#8柱上变压器（用户）	315	48.34	99.73	99.73	未进入负 面清单	否	无		
1407	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#46变压器	400	20.07	239.72	239.72	未进入负 面清单	否	无		
1408	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸十一组	100	15.58	64.42	64.42	未进入负 面清单	否	无		

1409	桓仁县	10kV莲花线	10kV天健线民族广场变压器	315	5.43	234.90	234.90	未进入负 面清单	否	无		
1410	南芬区	东营线	10kV东营线黑沟支#15左4	400	5.68	297.28	297.28	未进入负 面清单	否	无		
1411	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分26左5-1左1柱上变压器	400	31.17	195.32	195.32	未进入负 面清单	否	无		
1412	平山区	中永线5532	10kV南解线电建配电站171间隔配电变压器	630	34.38	287.41	287.41	未进入负 面清单	否	无		
1413	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪东村变台	200	54.26	51.48	51.48	未进入负 面清单	否	无		
1414	桓仁县	10kV沙影线	北沟五组	100	38.4	41.60	41.60	未进入负 面清单	否	无		
1415	桓仁县	黑柞线	红石十组	100	71.2	8.80	8.80	未进入负 面清单	否	无		
1416	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期2号箱变压器	630	24.88	347.26	347.26	未进入负 面清单	否	无		
1417	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟五组	100	18.66	61.34	61.34	未进入负 面清单	否	无		
1418	溪湖区	牛街线	新区2#线赵家沟分#8柱上变压器（新）	400	14.49	262.04	262.04	未进入负 面清单	否	无		
1419	本溪县	祁北线	北沟七组变压器	200	22.19	115.62	115.62	未进入负 面清单	否	无		
1420	桓仁县	10kV桦纤线	红塘石八、九组	100	17.64	62.36	62.36	未进入负 面清单	否	无		
1421	本溪县	东碱线	碱洋线孙家堡变压器	200	23.82	112.36	112.36	未进入负 面清单	否	无		
1422	桓仁县	10kV联网线	和禹11号	200	25.44	109.12	109.12	未进入负 面清单	否	无		
1423	桓仁县	10kV回龙线	砬门二组	200	11.84	136.32	136.32	未进入负 面清单	否	无		
1424	平山区	转山线3217	10kV转山线天华#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	800	35.55	355.60	355.60	未进入负 面清单	否	无		
1425	平山区	南永线5845	南永线金地广场自维#2箱变171间隔配电变压器（用户）	400	11.92	272.32	272.32	未进入负 面清单	否	无		
1426	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	18.1	389.97	389.97	未进入负 面清单	否	无		
1427	桓仁县	10kV崔四线	五道沟二组	100	25.56	54.44	54.44	未进入负 面清单	否	无		
1428	明山区	新春线5733	10kV新春线#88柱上变压器	400	66.08	55.68	55.68	未进入负 面清单	否	无		
1429	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂四组B变压器	200	18.12	123.76	123.76	未进入负 面清单	否	无		
1430	本溪县	城套线2536	郑堡支#03变台	100	18.3	61.70	61.70	未进入负 面清单	否	无		
1431	本溪县	市温1号线	惠泽园11#变台	315	37.41	134.16	134.16	未进入负 面清单	否	无		
1432	溪湖区	氟胺线	偃城F区2#配电站高压间隔配电变压器	630	13.52	418.82	418.82	未进入负 面清单	否	无		
1433	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#14柱上变压器	315	33.9	145.22	145.22	未进入负 面清单	否	无		
1434	本溪县	山关线	化皮峪四组变台	200	20.31	119.38	119.38	未进入负 面清单	否	无		
1435	溪湖区	梁家线	梁家线162T接8#箱变	400	18.81	244.76	244.76	未进入负 面清单	否	无		
1436	本溪县	市煤线	市煤线液化气站变压器	200	52.92	54.16	54.16	未进入负 面清单	否	无		
1437	高新区	张蓝线2229	花岭社区#3箱变高压间隔配电变压器	500	3.23	383.85	383.85	未进入负 面清单	否	无		
1438	南芬区	南街线	丽景小区箱变#1配电变压器	500	20.96	295.20	295.20	未进入负 面清单	否	无		

1439	本溪县	云街线	草河口十组变压器	30	35.13	13.46	13.46	未进入负 面清单	否	无		
1440	溪湖区	河东线	河东线峪中17#箱变配电变压器	400	28.56	205.76	205.76	未进入负 面清单	否	无		
1441	本溪县	碱魏线	碱魏线胡堡A变台	400	11.91	272.36	272.36	未进入负 面清单	否	无		
1442	明山区	体江线4041	10kV体江线西胜#1配电室172间隔配电变压器	630	36.42	274.55	274.55	未进入负 面清单	否	无		
1443	本溪县	小区线8050	惠民三期#3箱变配电变压器	500	9.38	353.10	353.10	未进入负 面清单	否	无		
1444	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23左3	400	5.04	299.84	299.84	未进入负 面清单	否	无		
1445	桓仁县	10kV沙五2线	头道河七组	100	21.24	58.76	58.76	未进入负 面清单	否	无		
1446	桓仁县	10kV双业线	东升五组	200	3.34	153.32	153.32	未进入负 面清单	否	无		
1447	溪湖区	彩街线	彩街线#35左1	200	19.68	120.64	120.64	未进入负 面清单	否	无		
1448	本溪县	城套线2536	陈南沟变压器	50	40.53	19.74	19.74	未进入负 面清单	否	无		
1449	桓仁县	10kV五镇线	腰营二组	100	22.08	57.92	57.92	未进入负 面清单	否	无		
1450	桓仁县	天健线	盛世华府1号箱变配电变压器	630	26.22	338.81	338.81	未进入负 面清单	否	无		
1451	本溪县	汤沟线	草河掌围子一组C台区	200	12.63	134.74	134.74	未进入负 面清单	否	无		
1452	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾4号箱变配电变压器	630	22	365.40	365.40	未进入负 面清单	否	无		
1453	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线广小箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	11.96	340.20	340.20	未进入负 面清单	否	无		
1454	本溪县	连街线	连山关磨子沟B台区	50	14.12	32.94	32.94	未进入负 面清单	否	无		
1455	桓仁县	10kV崔六线	六河六组	100	32.56	47.44	47.44	未进入负 面清单	否	无		
1456	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组3号	200	8.49	143.02	143.02	未进入负 面清单	否	无		
1457	桓仁县	10kV沙五2线	头道河三组2号	100	24.94	55.06	55.06	未进入负 面清单	否	无		
1458	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#3配电室171间隔配电变压器	630	22.19	364.20	364.20	未进入负 面清单	否	无		
1459	平山区	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.73	234.80	234.80	未进入负 面清单	否	无		
1460	本溪县	兰南线	兰南线桦树B变台	100	13.76	66.24	66.24	未进入负 面清单	否	无		
1461	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右9柱上变压器（新）	400	23.45	226.20	226.20	未进入负 面清单	否	无		
1462	高新区	张街线	10kV张街线#74变压器	400	15	260.00	260.00	未进入负 面清单	否	无		
1463	本溪县	连矿线	连街线张家堡变压器	50	35.36	22.32	22.32	未进入负 面清单	否	无		
1464	明山区	体化线4039	YHG_体化线体育变开闭所建业1期1#箱变（用户）	1000	6.92	730.80	730.80	未进入负 面清单	否	无		
1465	本溪县	碱魏线	碱厂林场分#04变台	200	24.93	110.14	110.14	未进入负 面清单	否	无		
1466	桓仁县	10kV江桓线	西关九组	400	46.35	134.60	134.60	未进入负 面清单	否	无		
1467	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村10#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.45	357.75	357.75	未进入负 面清单	否	无		
1468	溪湖区	牛兴线	煤铁#1箱式配电站变压器	500	14.59	327.05	327.05	未进入负 面清单	否	无		

1469	溪湖区	北街线	北街线#48左3	200	13.76	132.48	132.48	未进入负 面清单	否	无		
1470	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支22#	200	7.49	145.02	145.02	未进入负 面清单	否	无		
1471	桓仁县	10kV八镇线	八里甸一组2号	50	34.21	22.90	22.90	未进入负 面清单	否	无		
1472	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#38右11柱上变压器	400	7.05	291.80	291.80	未进入负 面清单	否	无		
1473	溪湖区	峪梁线	峪梁线#29右4柱上变压器	315	24.18	175.83	175.83	未进入负 面清单	否	无		
1474	桓仁县	黑六线	黑沟水利	400	8.02	287.92	287.92	未进入负 面清单	否	无		
1475	桓仁县	普拐线	拐磨子六组	100	32.72	47.28	47.28	未进入负 面清单	否	无		
1476	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室172间隔配电变压器	630	32.83	297.17	297.17	未进入负 面清单	否	无		
1477	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#3箱式配电站变压器	500	26.43	267.85	267.85	未进入负 面清单	否	无		
1478	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.52	209.92	209.92	未进入负 面清单	否	无		
1479	本溪县	碱街线	碱街线40#变台	400	25.02	219.92	219.92	未进入负 面清单	否	无		
1480	明山区	地照线1137	10kV地照线书香名邸箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.4	228.00	228.00	未进入负 面清单	否	无		
1481	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#2配电室172间隔配电变压器	630	31.17	307.63	307.63	未进入负 面清单	否	无		
1482	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期6箱变171间隔配电变压器	630	8.98	447.43	447.43	未进入负 面清单	否	无		
1483	本溪县	田粘线	粘土矿院外#047变台	400	19.35	242.60	242.60	未进入负 面清单	否	无		
1484	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	14.56	327.20	327.20	未进入负 面清单	否	无		
1485	本溪县	云街线	三号井变压器	400	7.6	289.60	289.60	未进入负 面清单	否	无		
1486	本溪县	山关线	久才峪二三组3#台	200	14.34	131.32	131.32	未进入负 面清单	否	无		
1487	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡八组	100	11.56	68.44	68.44	未进入负 面清单	否	无		
1488	本溪县	连街线	老院变压器	50	11.86	34.07	34.07	未进入负 面清单	否	无		
1489	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.48	337.18	337.18	未进入负 面清单	否	无		
1490	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#4箱式配电站变压器	400	29.46	202.16	202.16	未进入负 面清单	否	无		
1491	本溪县	市温2号线	水库住宅箱变	200	60.24	39.52	39.52	未进入负 面清单	否	无		
1492	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线长山#1配电室171间隔配电变压器	400	32.2	191.20	191.20	未进入负 面清单	否	无		
1493	南芬区	桥街线	桥街线河东分小黄柏峪#59	100	16.24	63.76	63.76	未进入负 面清单	否	无		
1494	桓仁县	10kV崔四线	半截沟	100	9.08	70.92	70.92	未进入负 面清单	否	无		
1495	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.96	268.16	268.16	未进入负 面清单	否	无		
1496	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线水塔#2配电室171间隔配电变压器	400	39.28	162.88	162.88	未进入负 面清单	否	无		
1497	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期5号箱变配电变压器	500	28	260.00	260.00	未进入负 面清单	否	无		
1498	南芬区	东营线	10kV东营线#19右#2	400	24.15	223.40	223.40	未进入负 面清单	否	无		

1499	本溪县	碱魏线	YHG_粮库小区箱变配电变压器	630	38.06	264.22	264.22	未进入负 面清单	否	无		
1500	桓仁县	10kV浑江线	金剑小区箱变变压器	315	26.29	169.19	169.19	未进入负 面清单	否	无		
1501	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#31-1柱上-变压器	100	44.16	35.84	35.84	未进入负 面清单	否	无		
1502	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#18箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	23.9	280.50	280.50	未进入负 面清单	否	无		
1503	本溪县	山矿线	磨石峪六组B台区	50	47.04	16.48	16.48	未进入负 面清单	否	无		
1504	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期3#箱变配电变压器	400	22.35	230.60	230.60	未进入负 面清单	否	无		
1505	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期3号箱变配电变压器	630	20.54	374.60	374.60	未进入负 面清单	否	无		
1506	平山区	中南线5544	10kV中南线福利配电室171间隔配电变压器	630	27.27	332.20	332.20	未进入负 面清单	否	无		
1507	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子五组	200	12.7	134.60	134.60	未进入负 面清单	否	无		
1508	溪湖区	牛街线	本桓路#1箱式配电站#1变压器	630	14.82	410.63	410.63	未进入负 面清单	否	无		
1509	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子四组	400	19.42	242.32	242.32	未进入负 面清单	否	无		
1510	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.76	272.41	272.41	未进入负 面清单	否	无		
1511	桓仁县	10kV四红线	红汀子二组	200	30.9	98.20	98.20	未进入负 面清单	否	无		
1512	明山区	体明2号线528	10kV体明#2线唐家配电室172间隔配电变压器	630	45.27	218.80	218.80	未进入负 面清单	否	无		
1513	桓仁县	10kV兰家线	鹧鸣山庄二期1号箱变	630	22.32	363.38	363.38	未进入负 面清单	否	无		
1514	本溪县	碱魏线	祥和家园二期2#箱变变压器	500	16.99	315.05	315.05	未进入负 面清单	否	无		
1515	本溪县	山煤线	二柜分磨石峪四组支#03变台	200	20.19	119.62	119.62	未进入负 面清单	否	无		
1516	本溪县	城徐线	汪堡变压器	100	17.08	62.92	62.92	未进入负 面清单	否	无		
1517	本溪县	云街线	茌草六组B台区	100	17.24	62.76	62.76	未进入负 面清单	否	无		
1518	高新区	高堡4号线1252	高堡4#线#32左14变压器	100	18.12	61.88	61.88	未进入负 面清单	否	无		
1519	南芬区	南街线	丽景小区箱变#2配电变压器	500	13.92	330.40	330.40	未进入负 面清单	否	无		
1520	桓仁县	10kV双业线	红升二组	100	23.18	56.82	56.82	未进入负 面清单	否	无		
1521	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.2	255.20	255.20	未进入负 面清单	否	无		
1522	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#28变压器	200	10.23	139.54	139.54	未进入负 面清单	否	无		
1523	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右10柱上变压器（新）	400	13.34	266.64	266.64	未进入负 面清单	否	无		
1524	明山区	银行线4338	YHG_(备)银行线银行开闭所 银行2#箱变（用户）	630	49.03	195.11	195.11	未进入负 面清单	否	无		
1525	本溪县	市陈2号线	YHG_锦绣配电变压器	400	42.75	149.00	149.00	未进入负 面清单	否	无		
1526	明山区	北地线529	10kV北地线商校配电室171间隔配电变压器	400	31.6	193.60	193.60	未进入负 面清单	否	无		
1527	明山区	银行线4338	YHG_银行线银行开闭所 银行3#箱变2（用户）	500	99.94	-99.70	-99.70	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
1528	溪湖区	彩街线	二电分#30	200	4.35	151.30	151.30	未进入负 面清单	否	无		

1529	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.94	390.98	390.98	未进入负面清单	否	无		
1530	本溪县	清城线	付城峪村B台区	200	4.23	151.54	151.54	未进入负面清单	否	无		
1531	高新区	火彩线2135	火彩线#4左1变压器	100	58.2	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无		
1532	溪湖区	姚峪线	太子城五期5#箱变配电变压器	630	32.41	299.82	299.82	未进入负面清单	否	无		
1533	明山区	体消线4047	10kV体联#1线市委配电室172间隔配电变压器	400	35.64	177.44	177.44	未进入负面清单	否	无		
1534	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#39右5变压器	50	44.32	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无		
1535	溪湖区	梁家线	桃花源4号箱式变电站配电变压器	630	13.94	416.18	416.18	未进入负面清单	否	无		
1536	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房3号箱变配电变压器	500	11.81	340.95	340.95	未进入负面清单	否	无		
1537	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村	400	19.86	240.56	240.56	未进入负面清单	否	无		
1538	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸七组	200	29.43	101.14	101.14	未进入负面清单	否	无		
1539	本溪县	城套线2536	赵堡变压器	200	3.79	152.42	152.42	未进入负面清单	否	无		
1540	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组	200	15.57	128.86	128.86	未进入负面清单	否	无		
1541	本溪县	城套线2536	草河城岭后吴堡B台区	100	9.48	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无		
1542	本溪县	汇源线	上堡村西街变压器	400	12.58	269.68	269.68	未进入负面清单	否	无		
1543	平山区	南解线5844	10kV南解线#64柱上变压器	315	4.91	236.53	236.53	未进入负面清单	否	无		
1544	南芬区	机修线	机修线#7	200	43.64	72.72	72.72	未进入负面清单	否	无		
1545	溪湖区	峪桃1#线	军官公寓1#配电站（1-1）（用户）	400	27.24	211.04	211.04	未进入负面清单	否	无		
1546	本溪县	城徐线	草河城林场住宅变台	200	33.4	93.20	93.20	未进入负面清单	否	无		
1547	明山区	地工线530	YHG_(备用)北地线北光分31#环网柜嘉城开闭所嘉诚 2#(用户)	630	42.35	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无		
1548	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室171间隔配电变压器	630	23.31	357.15	357.15	未进入负面清单	否	无		
1549	本溪县	连街线	石哈六组变压器	200	10.68	138.64	138.64	未进入负面清单	否	无		
1550	明山区	体消线4047	10kV体消线天龙配变室172间隔配电变压器	400	44.16	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无		
1551	南芬区	何富线	10kV何富线95#	200	3.96	152.08	152.08	未进入负面清单	否	无		
1552	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.51	399.99	399.99	未进入负面清单	否	无		
1553	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#07变台	200	73.44	13.12	13.12	未进入负面清单	否	无		
1554	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村4号	100	28.05	51.95	51.95	未进入负面清单	否	无		
1555	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.13	229.35	229.35	未进入负面清单	否	无		
1556	本溪县	山关线	碱厂堡二组变台	400	19.85	240.60	240.60	未进入负面清单	否	无		
1557	明山区	新春线5733	10kV新春线#82冶专箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	13.95	264.20	264.20	未进入负面清单	否	无		
1558	桓仁县	10kV桦二线	光复村3号	400	31.82	192.72	192.72	未进入负面清单	否	无		

1559	本溪县	市温1号线	紫荆花园二期1#箱变配电变压器	400	20.15	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无		
1560	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#96柱上变压器	400	11.79	272.84	272.84	未进入负面清单	否	无		
1561	溪湖区	彩水线	大东7#配电站变压器	500	25.76	271.20	271.20	未进入负面清单	否	无		
1562	溪湖区	柳塘线	顺山亭式配电站#1变压器	400	61.24	75.04	75.04	未进入负面清单	否	无		
1563	本溪县	厚德线	YHG_嘉乐园西2#箱变配电变压器	400	70.92	36.32	36.32	未进入负面清单	否	无		
1564	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站172间隔配电变压器	630	18.67	386.38	386.38	未进入负面清单	否	无		
1565	本溪县	云街线	草河口一组B台区	50	19.12	30.44	30.44	未进入负面清单	否	无		
1566	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线#49左1	200	6.71	146.58	146.58	未进入负面清单	否	无		
1567	溪湖区	柳塘线	车站配电站变压器	400	23.75	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无		
1568	桓仁县	10kV崔四线	四河北沟	100	18.52	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无		
1569	明山区	体中线4046	配电变压器	400	12.4	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无		
1570	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.57	361.81	361.81	未进入负面清单	否	无		
1571	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#1箱变配电变压器	500	10.08	349.60	349.60	未进入负面清单	否	无		
1572	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.35	258.25	258.25	未进入负面清单	否	无		
1573	本溪县	碱魏线	田魏线王崴西组变台	400	16.8	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无		
1574	本溪县	法铁线	法铁线西麻七组台区	200	10.3	139.40	139.40	未进入负面清单	否	无		
1575	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#124变压器	200	22.3	115.40	115.40	未进入负面清单	否	无		
1576	本溪县	城套线2536	城套线套峪李堡变压器	100	20.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无		
1577	桓仁县	10kV铧二线	华府新城箱变变压器	630	14.9	410.13	410.13	未进入负面清单	否	无		
1578	溪湖区	北惠线	北惠线24#配电站1#变压器	500	32.21	238.95	238.95	未进入负面清单	否	无		
1579	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左14变压器	100	26.52	53.48	53.48	未进入负面清单	否	无		
1580	本溪县	市温2号线	瑞景新城箱变配电变压器	630	12.93	422.54	422.54	未进入负面清单	否	无		
1581	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#43左12变压器	200	23.52	112.96	112.96	未进入负面清单	否	无		
1582	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#12柱上变压器	315	57.46	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无		
1583	南芬区	桥玻线	10KV桥玻线台沟分#61	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无		
1584	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#4箱式变电站间隔配电变压器	630	15.21	408.18	408.18	未进入负面清单	否	无		
1585	本溪县	城套线2536	姜堡变压器.	200	22.2	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无		
1586	本溪县	田石线	大张堡支#02变台	400	23.64	225.44	225.44	未进入负面清单	否	无		
1587	溪湖区	姚金线	本溪富虹房地产开发有限公司配电变压器	500	27.39	263.05	263.05	未进入负面清单	否	无		
1588	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右15柱上变压器	100	9.1	70.90	70.90	未进入负面清单	否	无		

1589	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	38.76	206.20	206.20	未进入负面清单	否	无		
1590	溪湖区	后堡线	后堡线#4左2	200	26.16	107.68	107.68	未进入负面清单	否	无		
1591	桓仁县	10kV二甸线	四道岭村	400	13.2	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无		
1592	本溪县	南沟线	马城子B台区	500	3.72	381.40	381.40	未进入负面清单	否	无		
1593	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线环卫配电室171间隔配电变压器	315	42.57	117.90	117.90	未进入负面清单	否	无		
1594	本溪县	清陈线	清陈线清陈线台后二组变台	200	9.3	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无		
1595	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#74右3变压器	400	8.49	286.04	286.04	未进入负面清单	否	无		
1596	溪湖区	中彩1#线	水泥1#配电站变压器	500	18.34	308.30	308.30	未进入负面清单	否	无		
1597	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期4号箱变配电变压器	630	28.7	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无		
1598	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永民配电室171间隔配电变压器	630	33	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无		
1599	本溪县	山关线	久才峪七组B变台	50	25.44	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无		
1600	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9前5柱上变压器（新）	200	14.48	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无		
1601	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民4#箱变1#（用户）	630	17.45	394.07	394.07	未进入负面清单	否	无		
1602	桓仁县	10kV通天线	曲柳川一组2号	100	44.84	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无		
1603	南芬区	塔冰线	塔冰线#169台区(思山岭街道三台子村民委员会)	100	24.8	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无		
1604	桓仁县	10kV通天线	通天七组	400	19.62	241.52	241.52	未进入负面清单	否	无		
1605	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站172间隔配电变压器	500	20.48	297.60	297.60	未进入负面清单	否	无		
1606	本溪县	偏水线	高官偏岭E台区	200	27.78	104.44	104.44	未进入负面清单	否	无		
1607	本溪县	张谭线	大孤石台区	400	4.19	303.24	303.24	未进入负面清单	否	无		
1608	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#5箱式变电站171间隔配电变压器A	630	13.87	416.62	416.62	未进入负面清单	否	无		
1609	高新区	张街线	10kV张街线#116变压器	200	11.16	137.68	137.68	未进入负面清单	否	无		
1610	溪湖区	峪党线	峪党线#11-1柱上变压器	200	47.9	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无		
1611	明山区	银行线4338	YHG_银行线银行开闭所 银行5#箱变（用户）	630	47.24	206.39	206.39	未进入负面清单	否	无		
1612	本溪县	市温2号线	市温2#线曲轴厂住宅分#02变台	400	43.48	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无		
1613	本溪县	云酸线	液化气变压器	200	19.22	121.56	121.56	未进入负面清单	否	无		
1614	桓仁县	章樾线	丽水4区箱变#1变压器	800	46.61	267.12	267.12	未进入负面清单	否	无		
1615	桓仁县	10kV沙影线	影壁山一组	100	18.2	61.80	61.80	未进入负面清单	否	无		
1616	本溪县	市纺线	迎宾C区3号箱变配电变压器	400	28.5	206.00	206.00	未进入负面清单	否	无		
1617	本溪县	祁街线	街道变压器	200	59.43	41.14	41.14	未进入负面清单	否	无		
1618	本溪县	厚德线	观音山变台	400	6.45	294.20	294.20	未进入负面清单	否	无		

1619	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.75	366.98	366.98	未进入负 面清单	否	无		
1620	高新区	高西2号线1249	10kV高西2#线90#柱上变压器	200	13.62	132.76	132.76	未进入负 面清单	否	无		
1621	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线一中配电室171间隔配电变压器	630	30.67	310.78	310.78	未进入负 面清单	否	无		
1622	桓仁县	10kV桦东线	洼子沟村2号	200	18.88	122.24	122.24	未进入负 面清单	否	无		
1623	桓仁县	北城线	龙宝国际花园1号箱变配电变压器	630	13.71	417.63	417.63	未进入负 面清单	否	无		
1624	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#1配电室172间隔配电变压器	315	61.36	58.72	58.72	未进入负 面清单	否	无		
1625	平山区	长山1号线5839	10Kv长山#3配电站171间隔配电变压器	400	52.64	109.44	109.44	未进入负 面清单	否	无		
1626	本溪县	市山线	黄金新城4#箱变配电变压器	630	16.6	399.42	399.42	未进入负 面清单	否	无		
1627	明山区	体江线4041	10kV体江线#16右1金城蓝湾#1柱上变压器	315	37.75	133.09	133.09	未进入负 面清单	否	无		
1628	本溪县	清陈线	清陈线望城泉眼沟变台	100	32.16	47.84	47.84	未进入负 面清单	否	无		
1629	本溪县	厚德线	供热#2变台	200	83.76	-7.52	-7.52	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
1630	本溪县	山关线	山关线化皮峪二组变台	200	10.9	138.20	138.20	未进入负 面清单	否	无		
1631	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	60.67	96.65	96.65	未进入负 面清单	否	无		
1632	桓仁县	天健线	阳光#3箱变#1变压器	800	43.8	289.60	289.60	未进入负 面清单	否	无		
1633	桓仁县	天健线	隆兴国际#1箱变变压器	400	47.25	131.00	131.00	未进入负 面清单	否	无		
1634	本溪县	祁北线	北沟四组变压器	100	33.92	46.08	46.08	未进入负 面清单	否	无		
1635	桓仁县	10kV四摇线	摇钱四组	100	32.96	47.04	47.04	未进入负 面清单	否	无		
1636	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室172间隔配电变压器	630	54.27	162.10	162.10	未进入负 面清单	否	无		
1637	溪湖区	程家1#线	程家#29箱式配电站变压器	315	28.89	161.00	161.00	未进入负 面清单	否	无		
1638	南芬区	桥街线	10kV桥街线#41左2	400	23.24	227.04	227.04	未进入负 面清单	否	无		
1639	桓仁县	10kV雅河线	乡政府2号	100	23.92	56.08	56.08	未进入负 面清单	否	无		
1640	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#40	200	12.18	135.64	135.64	未进入负 面清单	否	无		
1641	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#122左10	200	6.15	147.70	147.70	未进入负 面清单	否	无		
1642	明山区	银行线4338	YHG_银行线银行开闭所 银行4#箱变（用户）	630	40.08	251.50	251.50	未进入负 面清单	否	无		
1643	溪湖区	梁家线	桃花源11号箱式变电站配电变压器	630	16.25	401.63	401.63	未进入负 面清单	否	无		
1644	桓仁县	10kV木新线	高俭地七组	100	40.53	39.47	39.47	未进入负 面清单	否	无		
1645	溪湖区	氟胺线	偏城E区4#配电站高压间隔配电变压器	630	9.37	444.97	444.97	未进入负 面清单	否	无		
1646	桓仁县	10kV南米线	排路沟三组	200	11.48	137.04	137.04	未进入负 面清单	否	无		
1647	本溪县	高田线	高田线高官三组台区	200	7.22	145.56	145.56	未进入负 面清单	否	无		
1648	平山区	南地线3221	10kV南地线群山配电室172间隔配电变压器	630	28.54	324.20	324.20	未进入负 面清单	否	无		

1649	桓仁县	10kV江润线	月亮湾小区箱变#1变压器	800	24.83	441.36	441.36	未进入负 面清单	否	无		
1650	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#54（新）	100	17.58	62.42	62.42	未进入负 面清单	否	无		
1651	溪湖区	北新线	北新线12#配电站#1变压器	315	54.86	79.19	79.19	未进入负 面清单	否	无		
1652	桓仁县	10kV南米线	董船营二组3号	315	9.83	221.04	221.04	未进入负 面清单	否	无		
1653	南芬区	露天矿线	露天矿线#39左9	200	2.56	154.88	154.88	未进入负 面清单	否	无		
1654	溪湖区	彩水线	大东4#配电站变压器	500	18.76	306.20	306.20	未进入负 面清单	否	无		
1655	平山区	中永线5532	10kV南解线五中箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.7	304.29	304.29	未进入负 面清单	否	无		
1656	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#60左7柱上变压器（新）	100	11.52	68.48	68.48	未进入负 面清单	否	无		
1657	溪湖区	河东线	明翠山庄2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	24.24	223.04	223.04	未进入负 面清单	否	无		
1658	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右1右4	200	20.52	118.96	118.96	未进入负 面清单	否	无		
1659	高新区	西火线	10kV西火线#95右6柱上变压器	200	2.37	155.26	155.26	未进入负 面清单	否	无		
1660	明山区	体东线4033	10kV体东线明东配电室172间隔配电变压器	630	31.47	305.74	305.74	未进入负 面清单	否	无		
1661	南芬区	下街线	10kV下街线下深分48#右6	200	7.87	144.26	144.26	未进入负 面清单	否	无		
1662	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#114柱上变压器（新）	50	19.92	30.04	30.04	未进入负 面清单	否	无		
1663	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线卫东配电室171间隔配电变压器	400	53.92	104.32	104.32	未进入负 面清单	否	无		
1664	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.9	384.93	384.93	未进入负 面清单	否	无		
1665	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城9#箱式变电站间隔配电变压器	630	22.05	365.09	365.09	未进入负 面清单	否	无		
1666	本溪县	云酸线	河西八组B台区	100	7.76	72.24	72.24	未进入负 面清单	否	无		
1667	本溪县	小区线8050	YHG_交通楼台区	400	24.04	223.84	223.84	未进入负 面清单	否	无		
1668	明山区	地工线530	10kV新技线新兴佳园三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.1	415.17	415.17	未进入负 面清单	否	无		
1669	桓仁县	10kV江桓线	农二区箱变#1变压器	630	37.75	266.18	266.18	未进入负 面清单	否	无		
1670	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左5右4变压器	200	53.7	52.60	52.60	未进入负 面清单	否	无		
1671	本溪县	张网线	山水郦城二期#7箱变配电变压器	630	18.82	385.43	385.43	未进入负 面清单	否	无		
1672	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡B变台	200	14.52	130.96	130.96	未进入负 面清单	否	无		
1673	本溪县	市街线	市街线站北箱式变电站内变压器	400	21	236.00	236.00	未进入负 面清单	否	无		
1674	高新区	石药线	10kV石药线59#左7左3柱上变压器	400	15.87	256.52	256.52	未进入负 面清单	否	无		
1675	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城4#箱式变电站配电变压器	400	9.81	280.76	280.76	未进入负 面清单	否	无		
1676	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室171间隔配电变压器	630	17.45	394.07	394.07	未进入负 面清单	否	无		
1677	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#6配电室171间隔配电变压器	630	45.6	216.72	216.72	未进入负 面清单	否	无		
1678	桓仁县	10kV北岔线	双合二组	100	21.14	58.86	58.86	未进入负 面清单	否	无		

1679	桓仁县	10kV沙五线	下甸子七组	50	48.2	15.90	15.90	未进入负 面清单	否	无		
1680	本溪县	温泉线	同江峪八组变台	200	36.06	87.88	87.88	未进入负 面清单	否	无		
1681	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#5配电室172间隔配电变压器	630	44.48	223.78	223.78	未进入负 面清单	否	无		
1682	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡3号箱变配电变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负 面清单	否	无		
1683	高新区	歪街线5641	10kV歪街线174#变压器	50	44.16	17.92	17.92	未进入负 面清单	否	无		
1684	本溪县	祁街线	正沟五组B变压器	50	21.13	29.44	29.44	未进入负 面清单	否	无		
1685	本溪县	南沟线	太阳#033变台	200	26.55	106.90	106.90	未进入负 面清单	否	无		
1686	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线民建配电室171间隔配电变压器	400	33.87	184.52	184.52	未进入负 面清单	否	无		
1687	本溪县	掌崔线	姜堡变压器	200	11.7	136.60	136.60	未进入负 面清单	否	无		
1688	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#6箱式变电站#1变压器（用户）	500	19.76	301.20	301.20	未进入负 面清单	否	无		
1689	本溪县	云街线	草河口六组变压器	200	13.89	132.22	132.22	未进入负 面清单	否	无		
1690	桓仁县	10kV四摇线	四平二、五组	315	59.94	63.19	63.19	未进入负 面清单	否	无		
1691	本溪县	兰台线	兰河北岭台区	200	21.12	117.76	117.76	未进入负 面清单	否	无		
1692	桓仁县	章槌线	天健凤凰城1号箱变变压器	630	13.75	417.38	417.38	未进入负 面清单	否	无		
1693	本溪县	城街线	草河城B变压器	200	24.76	110.48	110.48	未进入负 面清单	否	无		
1694	溪湖区	彩明联线	彩明联线#25	400	8.2	287.20	287.20	未进入负 面清单	否	无		
1695	本溪县	东洋线	碱洋线河东变压器	100	21.44	58.56	58.56	未进入负 面清单	否	无		
1696	溪湖区	河东线	河东线峪中12#箱变配电变压器	630	13.27	420.40	420.40	未进入负 面清单	否	无		
1697	平山区	东明线3225	10kV东明线#49柱上变压器	400	68.54	45.84	45.84	未进入负 面清单	否	无		
1698	溪湖区	广电线	金地#3箱式配电站变压器	630	35.97	277.39	277.39	未进入负 面清单	否	无		
1699	南芬区	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器1	500	35.68	221.60	221.60	未进入负 面清单	否	无		
1700	桓仁县	10kV江桓线	西关新村三区#1箱变变压器	1000	24.44	555.60	555.60	未进入负 面清单	否	无		
1701	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#20左9变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负 面清单	否	无		
1702	南芬区	选矿线	选矿线#36	400	20.92	236.32	236.32	未进入负 面清单	否	无		
1703	溪湖区	牛街线	牛街线#11左2箱式配电站#1变压器	300	19.87	180.39	180.39	未进入负 面清单	否	无		
1704	溪湖区	河畔线4533	河畔#5配电站#2变压器	630	8.57	450.01	450.01	未进入负 面清单	否	无		
1705	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#14左4柱上变压器	315	55.08	78.50	78.50	未进入负 面清单	否	无		
1706	明山区	地工线530	10kV地工线立信家苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.73	430.10	430.10	未进入负 面清单	否	无		
1707	南芬区	东街#1线	东街#1线#3-#1左#1箱变变压器	630	21.26	370.06	370.06	未进入负 面清单	否	无		
1708	南芬区	南街线	南街线#34右2	315	17.4	197.19	197.19	未进入负 面清单	否	无		

1709	本溪县	高滚线	高滚线安家七组变压器（大央）	100	48.24	31.76	31.76	未进入负面清单	否	无		
1710	溪湖区	广电线	金地#1箱式配电站变压器	500	21.8	291.00	291.00	未进入负面清单	否	无		
1711	南芬区	施矿线	施矿线沈家分53#变台	50	16.84	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无		
1712	本溪县	掌崔线	黄岭台区	50	26.12	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无		
1713	溪湖区	北沟线	党校线旧孩岭支91#	100	11.43	68.57	68.57	未进入负面清单	否	无		
1714	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室171间隔配电变压器	630	28.3	325.71	325.71	未进入负面清单	否	无		
1715	桓仁县	铧江联网线420	小恩堡村	400	21.58	233.68	233.68	未进入负面清单	否	无		
1716	本溪县	兰南线	边沟B变台	100	14.36	65.64	65.64	未进入负面清单	否	无		
1717	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园1#箱变配电变压器	630	38.36	262.33	262.33	未进入负面清单	否	无		
1718	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#10箱式变电站间隔单元配电变压器	630	4.95	472.82	472.82	未进入负面清单	否	无		
1719	明山区	北地线529	YHG_北地线37#金盾小区 2#（用户）	630	18.6	386.82	386.82	未进入负面清单	否	无		
1720	溪湖区	北宁线	北宁线8#配电站1#变压器	500	21.64	291.80	291.80	未进入负面清单	否	无		
1721	本溪县	城初线	小白堡D台区柱上-变压器	100	13.8	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无		
1722	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#72变压器	100	54.96	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无		
1723	本溪县	连街线	二道沟变压器	30	45	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无		
1724	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区4#箱变（用户）	400	34.68	181.28	181.28	未进入负面清单	否	无		
1725	明山区	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2-2变压器	315	49.52	96.01	96.01	未进入负面清单	否	无		
1726	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟四组	100	16.56	63.44	63.44	未进入负面清单	否	无		
1727	明山区	明溪线525	YHG_明溪线33-2#银泽4#站（用户）	315	18.06	195.11	195.11	未进入负面清单	否	无		
1728	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期5#箱变配电变压器\$	400	44.4	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无		
1729	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡B变台	400	4.41	302.36	302.36	未进入负面清单	否	无		
1730	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.04	219.84	219.84	未进入负面清单	否	无		
1731	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.83	448.37	448.37	未进入负面清单	否	无		
1732	平山区	东路线3224	10千伏东路线艺术宫箱变171间隔配电变压器	400	29.91	200.36	200.36	未进入负面清单	否	无		
1733	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔三组	400	6.27	294.92	294.92	未进入负面清单	否	无		
1734	溪湖区	党校线	10kV党校线#59左1柱上变压器（新）	200	23.1	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无		
1735	桓仁县	天健线	民东4号	315	40.97	122.94	122.94	未进入负面清单	否	无		
1736	本溪县	城套线2536	瓦房B变压器	30	133.13	-15.94	-15.94	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
1737	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#44	400	17.31	250.76	250.76	未进入负面清单	否	无		
1738	平山区	东路线3224	10kV东路线群策箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.81	328.80	328.80	未进入负面清单	否	无		

1739	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲4#箱变配电变压器	630	44.76	222.01	222.01	未进入负 面清单	否	无		
1740	溪湖区	牛街线	新区2#线36#T接本恒路8#配电站	500	10.27	348.65	348.65	未进入负 面清单	否	无		
1741	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站4#变压器	1000	12.65	673.50	673.50	未进入负 面清单	否	无		
1742	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线平顶山配电站171间隔配电变压器	315	43.47	115.07	115.07	未进入负 面清单	否	无		
1743	本溪县	云街线	气象站变压器	200	164.7	-169.40	-169.40	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
1744	南芬区	下街线	10kV下街线街里分7#	400	50.48	118.08	118.08	未进入负 面清单	否	无		
1745	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#10箱式配电站变压器	400	6.16	295.36	295.36	未进入负 面清单	否	无		
1746	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#38变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负 面清单	否	无		
1747	南芬区	选矿线	选矿线#47	315	36.93	135.67	135.67	未进入负 面清单	否	无		
1748	本溪县	南沟线	南台#03变台	400	3.73	305.08	305.08	未进入负 面清单	否	无		
1749	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	19.5	242.00	242.00	未进入负 面清单	否	无		
1750	本溪县	东碱线	碱洋线红土岭前B变台	50	22.48	28.76	28.76	未进入负 面清单	否	无		
1751	本溪县	田石线	转山子小区#015	400	25.11	219.56	219.56	未进入负 面清单	否	无		
1752	南芬区	南玻线	20kV南玻线细河分#29台区	100	11.08	68.92	68.92	未进入负 面清单	否	无		
1753	溪湖区	中彩#2线	华中3#配电站变压器	500	40.76	196.20	196.20	未进入负 面清单	否	无		
1754	溪湖区	氟胺线	偏城B区2#配电站（用户）配电变压器	400	24.96	220.16	220.16	未进入负 面清单	否	无		
1755	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#7	400	1.36	314.56	314.56	未进入负 面清单	否	无		
1756	桓仁县	10kV崔四线	五道沟三组	200	31.02	97.96	97.96	未进入负 面清单	否	无		
1757	本溪县	云街线	荏草上一组变压器	200	7.84	144.32	144.32	未进入负 面清单	否	无		
1758	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#4	400	27.06	211.76	211.76	未进入负 面清单	否	无		
1759	本溪县	田全线	六区变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负 面清单	否	无		
1760	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区3#箱变变压器	400	32.55	189.80	189.80	未进入负 面清单	否	无		
1761	平山区	南永线5845	南永线金地广场自维#3箱变171间隔配电变压器(用户)	400	11.88	272.48	272.48	未进入负 面清单	否	无		
1762	南芬区	桥街线	桥街线#76左9	100	6.15	73.85	73.85	未进入负 面清单	否	无		
1763	本溪县	山关线	小市山城子三组B台区	200	19.02	121.96	121.96	未进入负 面清单	否	无		
1764	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.86	259.18	259.18	未进入负 面清单	否	无		
1765	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟三组	100	17.48	62.52	62.52	未进入负 面清单	否	无		
1766	南芬区	选矿线	选矿线#85右7	315	22.1	182.39	182.39	未进入负 面清单	否	无		
1767	本溪县	市山线	马平沟E台区	100	45.84	34.16	34.16	未进入负 面清单	否	无		
1768	桓仁县	10kV铎西线	川里八组2号	50	26.4	26.80	26.80	未进入负 面清单	否	无		

1769	平山区	东路线3224	10kV东路线艺红#2箱式变电站171间隔（新）配电变压器	630	32.35	300.20	300.20	未进入负 面清单	否	无		
1770	溪湖区	北街线	北街线48左2右3#	400	5.13	299.48	299.48	未进入负 面清单	否	无		
1771	明山区	新立线531	10kV新立线育才配电室172间隔配电变压器	315	51.62	89.40	89.40	未进入负 面清单	否	无		
1772	本溪县	城街线	教师楼变压器	100	35.48	44.52	44.52	未进入负 面清单	否	无		
1773	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#5箱式变电站171间隔配电变压器	200	69.48	21.04	21.04	未进入负 面清单	否	无		
1774	桓仁县	10kV中心线	东海家园箱变配电变压器	500	17.57	312.15	312.15	未进入负 面清单	否	无		
1775	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#38变压器	100	35.44	44.56	44.56	未进入负 面清单	否	无		
1776	桓仁县	10kV八镇线	八里甸三组	400	54.34	102.64	102.64	未进入负 面清单	否	无		
1777	桓仁县	北屯线	友谊一组	315	11.07	217.13	217.13	未进入负 面清单	否	无		
1778	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟C变台	50	40.2	19.90	19.90	未进入负 面清单	否	无		
1779	桓仁县	北城线	龙宝国际花园2号箱变配电变压器	630	11.52	431.42	431.42	未进入负 面清单	否	无		
1780	本溪县	祁街线	东沟四组变压器	200	23.97	112.06	112.06	未进入负 面清单	否	无		
1781	溪湖区	氰胺线	和谐7#配电站变压器	630	16.06	402.82	402.82	未进入负 面清单	否	无		
1782	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村2#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	16.99	396.96	396.96	未进入负 面清单	否	无		
1783	明山区	体江线4041	10kV体江线西胜#2配电站172间隔配电变压器	630	44.98	220.63	220.63	未进入负 面清单	否	无		
1784	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡洋地沟变台	200	15.42	129.16	129.16	未进入负 面清单	否	无		
1785	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊河西变台	200	18.12	123.76	123.76	未进入负 面清单	否	无		
1786	桓仁县	10kV回龙线	砬门五组	200	38.81	82.38	82.38	未进入负 面清单	否	无		
1787	明山区	新崔线5732	10kV新崔线南岭配电室171间隔配电变压器	400	35.68	177.28	177.28	未进入负 面清单	否	无		
1788	平山区	团山线	10kV团山线#43柱上变压器	315	14.92	205.00	205.00	未进入负 面清单	否	无		
1789	溪湖区	柳塘线	广场配电站变压器	200	37.36	85.28	85.28	未进入负 面清单	否	无		
1790	本溪县	城徐线	孙堡变压器	200	28.23	103.54	103.54	未进入负 面清单	否	无		
1791	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#10柱上变压器	100	10.53	69.47	69.47	未进入负 面清单	否	无		
1792	桓仁县	10kV浑江线	东油站	400	47.37	130.52	130.52	未进入负 面清单	否	无		
1793	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊A变台	200	29.28	101.44	101.44	未进入负 面清单	否	无		
1794	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线11柱上变压器	315	26.92	167.20	167.20	未进入负 面清单	否	无		
1795	溪湖区	彩铁线	彩进2#配电站#1变压器01	500	30.82	245.90	245.90	未进入负 面清单	否	无		
1796	南芬区	桥思线	桥思线#153	200	25.95	108.10	108.10	未进入负 面清单	否	无		
1797	本溪县	厚德线	嘉乐园南3#箱变	400	27.99	208.04	208.04	未进入负 面清单	否	无		
1798	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡A变台	200	19.17	121.66	121.66	未进入负 面清单	否	无		

1799	本溪县	云酸线	云盘二组变压器	200	29.3	101.40	101.40	未进入负面清单	否	无		
1800	本溪县	市纺线	市纺线计生委变压器	315	66.9	41.27	41.27	未进入负面清单	否	无		
1801	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸二组	50	12.4	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无		
1802	本溪县	厚德线	厚德家园3#箱变配电变压器	630	21.37	369.37	369.37	未进入负面清单	否	无		
1803	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#58柱上变压器	400	25	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无		
1804	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#47左2柱上变压器（新）	200	22.53	114.94	114.94	未进入负面清单	否	无		
1805	桓仁县	10kV浑江线	东山中学	315	9.47	222.17	222.17	未进入负面清单	否	无		
1806	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线华强箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.06	352.42	352.42	未进入负面清单	否	无		
1807	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#5左5左1	100	33.39	46.61	46.61	未进入负面清单	否	无		
1808	本溪县	南石线	茅庵#01变台	200	20.13	119.74	119.74	未进入负面清单	否	无		
1809	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#9箱变高压间隔配电变压器	630	8.3	451.71	451.71	未进入负面清单	否	无		
1810	平山区	南永线5845	10kV南永线华联箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	31.35	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无		
1811	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站171间隔配电变压器	500	12.38	338.10	338.10	未进入负面清单	否	无		
1812	溪湖区	彩明联线	彩明联18#（新）	400	13.36	266.56	266.56	未进入负面清单	否	无		
1813	本溪县	城徐线	贺堡B变压器	100	12.18	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无		
1814	溪湖区	北沟线	北沟线#289柱上变压器（新）	200	16.8	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无		
1815	本溪县	南碱线1042	南阳三组#55变台	400	9.57	281.72	281.72	未进入负面清单	否	无		
1816	桓仁县	10kV铧西线	新兴2号	200	1.47	157.06	157.06	未进入负面清单	否	无		
1817	南芬区	南街线	南街线永安分#99右4	400	13.25	267.00	267.00	未进入负面清单	否	无		
1818	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#24柱上变压器（新）	400	6.3	294.80	294.80	未进入负面清单	否	无		
1819	溪湖区	大堡线	河东配电站站内变压器	630	38.6	260.82	260.82	未进入负面清单	否	无		
1820	南芬区	选矿线	选矿线#85右8	315	28	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无		
1821	溪湖区	牛街线	新区2#线#46柱上变压器	400	28.32	206.72	206.72	未进入负面清单	否	无		
1822	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏配电室171间隔配电变压器	630	25.3	344.61	344.61	未进入负面清单	否	无		
1823	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#11柱上变压器（新）	200	2.94	154.12	154.12	未进入负面清单	否	无		
1824	桓仁县	10kV回龙线	砬门三组	100	17.82	62.18	62.18	未进入负面清单	否	无		
1825	本溪县	山关线	陈英一组变台	200	15.15	129.70	129.70	未进入负面清单	否	无		
1826	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾3#箱变配电变压器	400	13.23	267.08	267.08	未进入负面清单	否	无		
1827	平山区	转山线3217	10kV转山线天华#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	21.49	368.61	368.61	未进入负面清单	否	无		
1828	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#7	400	30.45	198.20	198.20	未进入负面清单	否	无		

1829	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#56	400	10.56	277.76	277.76	未进入负 面清单	否	无		
1830	桓仁县	天健线	盛世华府3号箱变配电变压器	630	28.41	325.02	325.02	未进入负 面清单	否	无		
1831	溪湖区	党石线	党石线#92左9柱上变压器（新）	50	23.16	28.42	28.42	未进入负 面清单	否	无		
1832	桓仁县	10kV崔四线	大甸子南沟	100	12.09	67.91	67.91	未进入负 面清单	否	无		
1833	南芬区	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器2	500	20.08	299.60	299.60	未进入负 面清单	否	无		
1834	南芬区	桥街线	桥街线#2	200	18.99	122.02	122.02	未进入负 面清单	否	无		
1835	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#23变台	315	39.78	126.69	126.69	未进入负 面清单	否	无		
1836	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线富强配电室171间隔配电变压器	400	54.4	102.40	102.40	未进入负 面清单	否	无		
1837	本溪县	法松线	中寨子六组台区	200	3.05	153.90	153.90	未进入负 面清单	否	无		
1838	本溪县	城初线	草河城石门B台区	50	10.24	34.88	34.88	未进入负 面清单	否	无		
1839	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#34变压器	200	21.25	117.50	117.50	未进入负 面清单	否	无		
1840	本溪县	市陈2号线	市街线二马路右分#06变台	315	70.32	30.49	30.49	未进入负 面清单	否	无		
1841	本溪县	南沟线	畜牧场#61变台	100	21.52	58.48	58.48	未进入负 面清单	否	无		
1842	高新区	高西2号线1249	10kV高西2#线82#右3柱上变压器	200	22.05	115.90	115.90	未进入负 面清单	否	无		
1843	桓仁县	章槌线	丽水3区#1箱变变压器	1250	20.48	744.00	744.00	未进入负 面清单	否	无		
1844	溪湖区	氟胺线	和谐2#配电站变压器	630	15.62	405.59	405.59	未进入负 面清单	否	无		
1845	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城2#箱式变电站配电变压器	630	10.7	436.59	436.59	未进入负 面清单	否	无		
1846	高新区	石药线	10kV石药线109#柱上变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负 面清单	否	无		
1847	桓仁县	10kV江润线	建材小区#2箱变变压器	630	17.17	395.83	395.83	未进入负 面清单	否	无		
1848	本溪县	清城线	望城二组B台区	100	41.8	38.20	38.20	未进入负 面清单	否	无		
1849	平山区	中消线5535	10kV中消线纪委箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.15	187.40	187.40	未进入负 面清单	否	无		
1850	本溪县	城街线	草河城河南C台区	200	42.56	74.88	74.88	未进入负 面清单	否	无		
1851	本溪县	东洋线	碱洋线大阳C变台	200	12.15	135.70	135.70	未进入负 面清单	否	无		
1852	溪湖区	彩明联线	排涝2#箱变变压器	500	28.32	258.40	258.40	未进入负 面清单	否	无		
1853	溪湖区	氟胺线	郛城F区1#配电站（用户）配电变压器	630	16.95	397.22	397.22	未进入负 面清单	否	无		
1854	本溪县	连街线	西堡变压器	100	14	66.00	66.00	未进入负 面清单	否	无		
1855	本溪县	碱魏线	赵卜动迁	30	71.73	2.48	2.48	未进入负 面清单	否	无		
1856	南芬区	桥房线	10kV桥房线30#右分2#右1#	200	3.07	153.86	153.86	未进入负 面清单	否	无		
1857	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡五组2号	50	37.56	21.22	21.22	未进入负 面清单	否	无		
1858	明山区	北地线529	10kV北地线永光配电室171间隔配电变压器	400	69.18	43.28	43.28	未进入负 面清单	否	无		

1859	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#6柱上变压器	200	10.85	138.30	138.30	未进入负 面清单	否	无		
1860	平山区	中消线5535	10kV中消线#41右3-2柱上变压器	315	51.66	89.27	89.27	未进入负 面清单	否	无		
1861	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑一期2号箱变	1250	24.61	692.38	692.38	未进入负 面清单	否	无		
1862	本溪县	城初线	四木B台区变压器	200	15.76	128.48	128.48	未进入负 面清单	否	无		
1863	溪湖区	喜砬线	滨河路#2箱式配电站#1变压器	630	17.07	396.46	396.46	未进入负 面清单	否	无		
1864	桓仁县	10kV桦二线	华来镇农民新区	400	19.48	242.08	242.08	未进入负 面清单	否	无		
1865	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#18变压器	200	38.73	82.54	82.54	未进入负 面清单	否	无		
1866	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#33柱上变压器	400	39.36	162.56	162.56	未进入负 面清单	否	无		
1867	桓仁县	10kV崔六线	韩家大院	50	72.16	3.92	3.92	未进入负 面清单	否	无		
1868	本溪县	东洋线	大阳中心组C台区	50	50.1	14.95	14.95	未进入负 面清单	否	无		
1869	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西芬#10配电室173间隔配电变压器	630	34.13	288.98	288.98	未进入负 面清单	否	无		
1870	本溪县	连街线	东地变压器	200	4.72	150.56	150.56	未进入负 面清单	否	无		
1871	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	28.56	205.76	205.76	未进入负 面清单	否	无		
1872	溪湖区	河东线	河畔#3配电站#1变压器	630	17.45	394.07	394.07	未进入负 面清单	否	无		
1873	溪湖区	广电线	壹号公馆2#箱式变电站（公建）配电变	630	19.37	381.97	381.97	未进入负 面清单	否	无		
1874	本溪县	连矿线	庙后沟变压器	50	25	27.50	27.50	未进入负 面清单	否	无		
1875	本溪县	城初线	林东沟B变压器	50	17.28	31.36	31.36	未进入负 面清单	否	无		
1876	本溪县	祁镁线	云盘五组变压器	100	26.12	53.88	53.88	未进入负 面清单	否	无		
1877	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#7左4柱上变压器（新）	200	25.44	109.12	109.12	未进入负 面清单	否	无		
1878	溪湖区	YHG_姚太1#线	姚太1号线#1箱变配电变压器	630	2.6	487.62	487.62	未进入负 面清单	否	无		
1879	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#50	200	6.47	147.06	147.06	未进入负 面清单	否	无		
1880	本溪县	碱魏线	YHG_碱厂医院台区	200	34.98	90.04	90.04	未进入负 面清单	否	无		
1881	桓仁县	10kV沙金线	四林四组	100	18.06	61.94	61.94	未进入负 面清单	否	无		
1882	溪湖区	程家1#线	程家#25箱式配电站变压器	500	16.44	317.80	317.80	未进入负 面清单	否	无		
1883	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院1号环网柜173号间隔书院2号箱变171间隔配电变 压器	630	8	453.60	453.60	未进入负 面清单	否	无		
1884	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器1	315	57.9	69.62	69.62	未进入负 面清单	否	无		
1885	本溪县	张陈线	天龙家园2#箱变配电变压器	630	9.81	442.20	442.20	未进入负 面清单	否	无		
1886	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.57	261.01	261.01	未进入负 面清单	否	无		
1887	本溪县	连街线	腰堡变压器	50	23.47	28.27	28.27	未进入负 面清单	否	无		
1888	南芬区	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器1	630	32.65	298.31	298.31	未进入负 面清单	否	无		

1889	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.63	323.63	323.63	未进入负 面清单	否	无		
1890	南芬区	桥街线	桥街线河东分#10	200	4.52	150.96	150.96	未进入负 面清单	否	无		
1891	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟边门变台	200	35.37	89.26	89.26	未进入负 面清单	否	无		
1892	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#6左8左5柱上变压器	200	12.99	134.02	134.02	未进入负 面清单	否	无		
1893	南芬区	桥街线	桥街线河东分#5左3箱变进线间隔配电变压器	400	31.98	192.08	192.08	未进入负 面清单	否	无		
1894	溪湖区	峪党线	峪党线小堡分21右29#（待查）	400	2.13	311.48	311.48	未进入负 面清单	否	无		
1895	本溪县	碱洋线	碱洋线山西组照明变压器	200	10.74	138.52	138.52	未进入负 面清单	否	无		
1896	本溪县	城套线2536	艾家堡变压器	400	9.35	282.60	282.60	未进入负 面清单	否	无		
1897	溪湖区	梁家线	成德#2亭式配电站#2变压器	500	29.12	254.40	254.40	未进入负 面清单	否	无		
1898	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#15右2#柱上变压器	100	9.48	70.52	70.52	未进入负 面清单	否	无		
1899	桓仁县	10kV普夹线	老漫子四组	315	15.82	202.17	202.17	未进入负 面清单	否	无		
1900	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#1配电室171间隔配电变压器	630	62.13	112.58	112.58	未进入负 面清单	否	无		
1901	南芬区	南街线	南街线#31左15右3	100	64.2	15.80	15.80	未进入负 面清单	否	无		
1902	本溪县	汇源线	上堡新区三组变压器	400	25.56	217.76	217.76	未进入负 面清单	否	无		
1903	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区2号箱变变压器	630	22.22	364.01	364.01	未进入负 面清单	否	无		
1904	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右9右4柱上变压器（新）	100	29.52	50.48	50.48	未进入负 面清单	否	无		
1905	桓仁县	10kV江润线	丽水二区2号箱变配电变压器	400	28.9	204.40	204.40	未进入负 面清单	否	无		
1906	南芬区	何宁线	10KV何宁线58号	315	26.63	168.12	168.12	未进入负 面清单	否	无		
1907	本溪县	祁镁线	云盘八组B变压器	200	15.72	128.56	128.56	未进入负 面清单	否	无		
1908	本溪县	高滚线	高滚线安家二组A变压器	50	35.53	22.24	22.24	未进入负 面清单	否	无		
1909	溪湖区	大阳线	10kV大阳线达子卜分#33变压器（新）	50	54.96	12.52	12.52	未进入负 面清单	否	无		
1910	本溪县	汇源线	上堡村部变压器	400	8.96	284.16	284.16	未进入负 面清单	否	无		
1911	本溪县	小区线8050	开发锅炉房分#02变台	200	4.65	150.70	150.70	未进入负 面清单	否	无		
1912	溪湖区	北胺线	北胺线#101	20	17.8	12.44	12.44	未进入负 面清单	否	无		
1913	明山区	体江线4041	10kV体江线三江1#箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	35.7	279.09	279.09	未进入负 面清单	否	无		
1914	高新区	歪街线5641	10kV歪街线105#变压器	50	14.24	32.88	32.88	未进入负 面清单	否	无		
1915	本溪县	祁街线	正沟五组变压器	200	10.4	139.20	139.20	未进入负 面清单	否	无		
1916	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊B变台	200	22.89	114.22	114.22	未进入负 面清单	否	无		
1917	桓仁县	10kV北岔线	向阳一、二组	315	37.84	132.80	132.80	未进入负 面清单	否	无		
1918	桓仁县	10kV桦二线	文治沟村4号	400	14.36	262.56	262.56	未进入负 面清单	否	无		

1919	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#22变压器	315	25.94	170.29	170.29	未进入负 面清单	否	无		
1920	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园村3号	100	17.21	62.79	62.79	未进入负 面清单	否	无		
1921	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线剑桥分#4变压器	200	5.12	149.76	149.76	未进入负 面清单	否	无		
1922	本溪县	城街线	果茶厂变压器	100	23.24	56.76	56.76	未进入负 面清单	否	无		
1923	桓仁县	北六线	泡子沿三、四组2号	100	71.7	8.30	8.30	未进入负 面清单	否	无		
1924	桓仁县	10kV浑江线	建行变台	315	31.24	153.59	153.59	未进入负 面清单	否	无		
1925	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组3号	100	27.24	52.76	52.76	未进入负 面清单	否	无		
1926	桓仁县	10kV桦二线	碑登村二组2号	100	33.84	46.16	46.16	未进入负 面清单	否	无		
1927	平山区	南永线5845	10kV南永线好利来#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.56	368.17	368.17	未进入负 面清单	否	无		
1928	本溪县	南沟线	政府#043变台	400	50.34	118.64	118.64	未进入负 面清单	否	无		
1929	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#7配电室171间隔配电变压器	630	29.87	315.82	315.82	未进入负 面清单	否	无		
1930	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#54柱上变压器（新）	200	26.86	106.28	106.28	未进入负 面清单	否	无		
1931	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期3#箱变配电变压器	400	22.6	229.60	229.60	未进入负 面清单	否	无		
1932	本溪县	盘崔线0153	盘岭B台区	100	22.56	57.44	57.44	未进入负 面清单	否	无		
1933	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园2#箱变配电变压器\$	400	31.08	195.68	195.68	未进入负 面清单	否	无		
1934	溪湖区	牛街线	新区2#线#35柱上变压器	200	6.87	146.26	146.26	未进入负 面清单	否	无		
1935	桓仁县	天健线	民西1号	315	36.9	135.77	135.77	未进入负 面清单	否	无		
1936	桓仁县	10kV双业线	东升一、二组2号	50	18.04	30.98	30.98	未进入负 面清单	否	无		
1937	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.7	360.99	360.99	未进入负 面清单	否	无		
1938	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#27	400	30.33	198.68	198.68	未进入负 面清单	否	无		
1939	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟村变压器	200	13.08	133.84	133.84	未进入负 面清单	否	无		
1940	本溪县	市街线	市街线#06变台	200	53.88	52.24	52.24	未进入负 面清单	否	无		
1941	明山区	体车1号线4040	YHG_体联2#线12-1# 文化苑箱变 1#（用户）	630	41.21	244.38	244.38	未进入负 面清单	否	无		
1942	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#30	200	3.39	153.22	153.22	未进入负 面清单	否	无		
1943	本溪县	高滚线	高滚线安家六组台区	200	36.54	86.92	86.92	未进入负 面清单	否	无		
1944	溪湖区	郑管线2428	郑管线11#柱上变压器1	30	23.29	17.01	17.01	未进入负 面清单	否	无		
1945	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#30变压器	315	31.3	153.41	153.41	未进入负 面清单	否	无		
1946	溪湖区	姚岭线	太子城五期2#箱变配电变压器	630	23.02	358.97	358.97	未进入负 面清单	否	无		
1947	本溪县	厚德线	供热#3变台	400	52.62	109.52	109.52	未进入负 面清单	否	无		
1948	溪湖区	氰胺线	大堡线后石分14#	200	11.2	137.60	137.60	未进入负 面清单	否	无		

1949	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村1号	80	48.1	25.52	25.52	未进入负 面清单	否	无		
1950	桓仁县	10kV普夹线	老漫子六组	315	8.71	224.56	224.56	未进入负 面清单	否	无		
1951	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#31	400	15.21	259.16	259.16	未进入负 面清单	否	无		
1952	明山区	地工线530	10kV地工线鑫达箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.56	297.20	297.20	未进入负 面清单	否	无		
1953	桓仁县	10kV黄河线	地税箱变变压器	250	20.32	149.20	149.20	未进入负 面清单	否	无		
1954	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.44	362.63	362.63	未进入负 面清单	否	无		
1955	桓仁县	10kV沙影线	小围子五组3号	315	4.37	238.23	238.23	未进入负 面清单	否	无		
1956	本溪县	汤沟线	草河掌曹家堡变压器	100	6	74.00	74.00	未进入负 面清单	否	无		
1957	溪湖区	党石线	党石线#88左7（新）	200	5.6	148.80	148.80	未进入负 面清单	否	无		
1958	南芬区	东沟线	东沟线#63变台	200	8.16	143.68	143.68	未进入负 面清单	否	无		
1959	桓仁县	10kV八镇线	八里甸五组	100	26.96	53.04	53.04	未进入负 面清单	否	无		
1960	桓仁县	10kV联网线	和禹17号	400	4.1	303.60	303.60	未进入负 面清单	否	无		
1961	桓仁县	10kV四摇线	四平一组	100	24	56.00	56.00	未进入负 面清单	否	无		
1962	桓仁县	10kV木镇线	木孟子村	315	57.33	71.41	71.41	未进入负 面清单	否	无		
1963	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分31#	200	4.96	150.08	150.08	未进入负 面清单	否	无		
1964	桓仁县	10kV沙影线	北沟二组2号	50	37.96	21.02	21.02	未进入负 面清单	否	无		
1965	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔二组	100	24.83	55.17	55.17	未进入负 面清单	否	无		
1966	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下4号	100	8.19	71.81	71.81	未进入负 面清单	否	无		
1967	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心3号	50	27.3	26.35	26.35	未进入负 面清单	否	无		
1968	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品5号箱变配电变压器	630	3.14	484.22	484.22	未进入负 面清单	否	无		
1969	溪湖区	氰胺线	氰胺线43右14#	80	31.7	38.64	38.64	未进入负 面清单	否	无		
1970	桓仁县	10kV崔六线	孙家沟	100	49.16	30.84	30.84	未进入负 面清单	否	无		
1971	桓仁县	10kV江桓线	农民新居	200	36	88.00	88.00	未进入负 面清单	否	无		
1972	桓仁县	10kV江桓线	西关九组3号	400	25.05	219.80	219.80	未进入负 面清单	否	无		
1973	本溪县	清万线	清万线万利五组台区	100	45.28	34.72	34.72	未进入负 面清单	否	无		
1974	桓仁县	10kV回龙线	爬宝四组	200	13.63	132.74	132.74	未进入负 面清单	否	无		
1975	本溪县	温泉线	水泵房变台	100	28.56	51.44	51.44	未进入负 面清单	否	无		
1976	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#1配电室171间隔配电变压器	400	49.08	123.68	123.68	未进入负 面清单	否	无		
1977	明山区	体消线4047	10kV体消线永安配电室171间隔配电变压器	630	48.83	196.37	196.37	未进入负 面清单	否	无		
1978	本溪县	汤关线	汤关线榆树河沿变压器	100	23.28	56.72	56.72	未进入负 面清单	否	无		

1979	本溪县	碱街线	长咀动迁分#02变台	400	19.38	242.48	242.48	未进入负 面清单	否	无		
1980	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期2#箱变配电变压器	500	24.04	279.80	279.80	未进入负 面清单	否	无		
1981	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.02	415.67	415.67	未进入负 面清单	否	无		
1982	溪湖区	峪桃2#线	峪桃#2线#1箱变（用户）	500	20.93	295.35	295.35	未进入负 面清单	否	无		
1983	桓仁县	10kV铎西线	川里八组	100	16.6	63.40	63.40	未进入负 面清单	否	无		
1984	高新区	石街线	10kV石街线56#变压器	315	39.57	127.35	127.35	未进入负 面清单	否	无		
1985	平山区	中解线5545	10kV中解线环球配电站171间隔配电变压器	1250	21.48	731.50	731.50	未进入负 面清单	否	无		
1986	桓仁县	10kV浑江线	御铭府邸#1箱变#1变压器	1000	62.28	177.20	177.20	未进入负 面清单	否	无		
1987	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右10柱上变压器（新）	200	10.74	138.52	138.52	未进入负 面清单	否	无		
1988	溪湖区	峪红线4333	红星谷1#配电站（1-2）（用户）	400	29.64	201.44	201.44	未进入负 面清单	否	无		
1989	本溪县	掌崔线	草河掌围子二组B台区	100	19	61.00	61.00	未进入负 面清单	否	无		
1990	本溪县	汤沟线	汤沟线二道沟变压器	50	72.72	3.64	3.64	未进入负 面清单	否	无		
1991	本溪县	汤宋1号线	汤沟线四道沟B变压器	400	14.67	261.32	261.32	未进入负 面清单	否	无		
1992	桓仁县	10kV双拐线	古年岭二组	200	7.83	144.34	144.34	未进入负 面清单	否	无		
1993	桓仁县	10kV兰家线	鹧鸣山庄二期3号箱变	630	24.05	352.49	352.49	未进入负 面清单	否	无		
1994	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔西配电室171间隔配电变压器	400	64.7	61.20	61.20	未进入负 面清单	否	无		
1995	本溪县	掌崔线	五道沟A变压器	100	47.64	32.36	32.36	未进入负 面清单	否	无		
1996	本溪县	南沟线	废品#020变台	200	13.8	132.40	132.40	未进入负 面清单	否	无		
1997	本溪县	山柜线	柜子石二组B台区	100	22.96	57.04	57.04	未进入负 面清单	否	无		
1998	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑C区2号箱变配电变压器	630	19.52	381.02	381.02	未进入负 面清单	否	无		
1999	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟一组	400	72.45	30.20	30.20	未进入负 面清单	否	无		
2000	溪湖区	北新线	彩建配电站变压器	630	40.44	249.23	249.23	未进入负 面清单	否	无		
2001	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸村	315	34.95	141.91	141.91	未进入负 面清单	否	无		
2002	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#38变压器	200	30.9	98.20	98.20	未进入负 面清单	否	无		
2003	溪湖区	大堡线	大堡线#22	400	13.45	266.20	266.20	未进入负 面清单	否	无		
2004	明山区	地工线530	10kV地工线#21箱式变电站171间隔配电变压器	200	18.36	123.28	123.28	未进入负 面清单	否	无		
2005	平山区	南永线5845	10kV南永线银座箱式变电站配电变压器间隔（新）配电变压器	630	44.37	224.47	224.47	未进入负 面清单	否	无		
2006	溪湖区	北街线	北街线47#左15	200	7.92	144.16	144.16	未进入负 面清单	否	无		
2007	本溪县	市泉线	阿朵城4号箱变变压器	630	18.32	388.58	388.58	未进入负 面清单	否	无		
2008	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#3配电室172间隔配电变压器	630	15.05	409.19	409.19	未进入负 面清单	否	无		

2009	南芬区	东街#2线	北台华联2号箱变进线间隔配电变压器	400	22.29	230.84	230.84	未进入负面清单	否	无		
2010	高新区	张街线	10kV张街线#91左2变压器	200	14.84	130.32	130.32	未进入负面清单	否	无		
2011	桓仁县	10kV双业线	北沟三组1号	100	22.7	57.30	57.30	未进入负面清单	否	无		
2012	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳配电室172间隔配电变压器	630	60.95	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无		
2013	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#12	400	15.26	258.96	258.96	未进入负面清单	否	无		
2014	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山配电室172间隔配电变压器	630	30.06	314.62	314.62	未进入负面清单	否	无		
2015	桓仁县	10kV双拐线	上甸子村	200	16.88	126.24	126.24	未进入负面清单	否	无		
2016	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#3箱式配电站变压器	630	10.9	435.33	435.33	未进入负面清单	否	无		
2017	桓仁县	黑柞线	石虎子五组2号	50	18.4	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无		
2018	高新区	高宝线1241	红旗社区2#箱变配电变压器	500	17.41	312.95	312.95	未进入负面清单	否	无		
2019	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右3	100	28.04	51.96	51.96	未进入负面清单	否	无		
2020	本溪县	山关线	久才峪五组变压器	30	53.07	8.08	8.08	未进入负面清单	否	无		
2021	桓仁县	普拐线	胜利二组	200	31.28	97.44	97.44	未进入负面清单	否	无		
2022	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区4号箱变变压器	630	23.27	357.40	357.40	未进入负面清单	否	无		
2023	本溪县	温泉线	同江峪三组D台区	400	21.27	234.92	234.92	未进入负面清单	否	无		
2024	明山区	北地线529	10kV北地线紫南#2配电室171间隔配电变压器	630	33.14	295.22	295.22	未进入负面清单	否	无		
2025	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#69左8	200	5.81	148.38	148.38	未进入负面清单	否	无		
2026	桓仁县	10kV回龙线	砬门六组2号	100	18.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无		
2027	桓仁县	10kV回龙线	和平二组	100	18.52	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无		
2028	高新区	西党线	10kV西党线14#柱上变压器	200	35.88	88.24	88.24	未进入负面清单	否	无		
2029	本溪县	张陈线	天龙家园7#箱变配电变压器	630	14.17	414.73	414.73	未进入负面清单	否	无		
2030	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#165变压器（新）	100	24.18	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无		
2031	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线一中#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	59.94	126.38	126.38	未进入负面清单	否	无		
2032	本溪县	市温2号线	供热#1变台	315	16.81	199.05	199.05	未进入负面清单	否	无		
2033	本溪县	兰南线	兰南线小河沿变台	200	13.83	132.34	132.34	未进入负面清单	否	无		
2034	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线山城沟分#16右22变压器	10	53	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无		
2035	溪湖区	北新线	北新线#52	200	55.38	49.24	49.24	未进入负面清单	否	无		
2036	高新区	西石线	10kV西石线#27右5柱上变压器	100	76.36	3.64	3.64	未进入负面清单	否	无		
2037	本溪县	连街线	老街变压器	200	14.7	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无		
2038	本溪县	市陈线	煤炭巷#3变压器	250	55.39	61.53	61.53	未进入负面清单	否	无		

2039	明山区	地工线530	10kV地工线新地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.66	245.36	245.36	未进入负面清单	否	无		
2040	本溪县	汇源线	上堡东街B台区	200	15.12	129.76	129.76	未进入负面清单	否	无		
2041	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线#39柱上变压器	200	38.85	82.30	82.30	未进入负面清单	否	无		
2042	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#83右分#4	200	15.48	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无		
2043	本溪县	城初线	初家沟A变压器	50	22.44	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无		
2044	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#105柱上变压器	200	28.98	102.04	102.04	未进入负面清单	否	无		
2045	桓仁县	10kV二西线	火药库	50	20.34	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无		
2046	本溪县	云街线	粮库变压器	200	18.04	123.92	123.92	未进入负面清单	否	无		
2047	本溪县	汇源线	赛梨寨变压器	400	4.02	303.92	303.92	未进入负面清单	否	无		
2048	本溪县	温市线	下堡村C台区	200	25.95	108.10	108.10	未进入负面清单	否	无		
2049	南芬区	下街线	10kV下街线头道沟分#6	400	9.69	281.24	281.24	未进入负面清单	否	无		
2050	溪湖区	彩明联线	彩滨亭式配电站#1变压器	500	44.76	176.20	176.20	未进入负面清单	否	无		
2051	本溪县	城套线2536	谢堡A变压器	200	18.81	122.38	122.38	未进入负面清单	否	无		
2052	南芬区	塔冰线	塔冰线#230	100	48.08	31.92	31.92	未进入负面清单	否	无		
2053	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸二组2号	400	5.64	297.44	297.44	未进入负面清单	否	无		
2054	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#22右5柱上变压器	200	14.19	131.62	131.62	未进入负面清单	否	无		
2055	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#124柱上变压器	200	32.16	95.68	95.68	未进入负面清单	否	无		
2056	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十一组	100	48.33	31.67	31.67	未进入负面清单	否	无		
2057	平山区	南永线5845	10kV南永线农行配电室172间隔配电变压器	800	43.55	291.60	291.60	未进入负面清单	否	无		
2058	平山区	东明线3225	10kV东明线中心配电室171间隔配电变压器	400	40.92	156.32	156.32	未进入负面清单	否	无		
2059	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.19	402.00	402.00	未进入负面清单	否	无		
2060	高新区	学院1#线	辽科馨苑2#箱变变压器	400	56.82	92.72	92.72	未进入负面清单	否	无		
2061	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.18	420.97	420.97	未进入负面清单	否	无		
2062	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#5右2	400	36.18	175.28	175.28	未进入负面清单	否	无		
2063	桓仁县	10kV北岔线	向阳七组	100	26.21	53.79	53.79	未进入负面清单	否	无		
2064	平山区	站前线3230	10kV站前线#173右1柱上变压器	400	36.42	174.32	174.32	未进入负面清单	否	无		
2065	桓仁县	北城线	东北参茸城A区#2箱变变压器	630	15.17	408.43	408.43	未进入负面清单	否	无		
2066	南芬区	东营线	东营线#18右#11左#3变台	400	16.26	254.96	254.96	未进入负面清单	否	无		
2067	本溪县	城街线	关口西沟变压器	200	15.33	129.34	129.34	未进入负面清单	否	无		
2068	桓仁县	10kV双北线	偏岭村2号	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	无		

2069	南芬区	下街线	下街线街里分#16变压器	200	18.92	122.16	122.16	未进入负 面清单	否	无		
2070	溪湖区	广电线	金地#6箱式配电站变压器	630	19.45	381.47	381.47	未进入负 面清单	否	无		
2071	平山区	南解线5844	10kV南解线电信箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.72	245.12	245.12	未进入负 面清单	否	无		
2072	桓仁县	10kV普夹线	老漫子三组	315	8.32	225.79	225.79	未进入负 面清单	否	无		
2073	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	11.48	342.60	342.60	未进入负 面清单	否	无		
2074	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚3号	400	2.07	311.72	311.72	未进入负 面清单	否	无		
2075	溪湖区	氟胺线	偏城C区1#配电站（用户）配电变压器	630	16.06	402.82	402.82	未进入负 面清单	否	无		
2076	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坎#8配电室171间隔配电变压器	630	47.96	201.85	201.85	未进入负 面清单	否	无		
2077	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#15右5柱上变压器	315	37.03	135.36	135.36	未进入负 面清单	否	无		
2078	本溪县	南沟线	沟门#120变台	200	1.17	157.66	157.66	未进入负 面清单	否	无		
2079	南芬区	南街线	南街线#31左4	200	47.88	64.24	64.24	未进入负 面清单	否	无		
2080	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线八一小区1#箱变（用户）	500	27.56	262.20	262.20	未进入负 面清单	否	无		
2081	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#121右5变压器	400	58.62	85.52	85.52	未进入负 面清单	否	无		
2082	平山区	中东线5533	10kV中东线步行街二期箱式变电站171间隔配电变压器	400	21.85	232.60	232.60	未进入负 面清单	否	无		
2083	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚七组	30	32.5	14.25	14.25	未进入负 面清单	否	无		
2084	溪湖区	后氟线	瑞鑫佳园6号地3#箱变高压间隔配电变压器	630	3.56	481.57	481.57	未进入负 面清单	否	无		
2085	本溪县	连街线	岭西组变压器	200	5.83	148.34	148.34	未进入负 面清单	否	无		
2086	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线小青沟分#18	200	7	146.00	146.00	未进入负 面清单	否	无		
2087	平山区	中东线5533	10kV中东线东路配变室171间隔配电变压器	800	44.18	286.56	286.56	未进入负 面清单	否	无		
2088	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站172间隔配电变压器	630	16.88	397.66	397.66	未进入负 面清单	否	无		
2089	高新区	张街线	张街线#35左7变压器	200	35.58	88.84	88.84	未进入负 面清单	否	无		
2090	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚1号	400	2.88	308.48	308.48	未进入负 面清单	否	无		
2091	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	33.4	293.58	293.58	未进入负 面清单	否	无		
2092	南芬区	东街#2线	北台华联1号箱变进线间隔配电变压器	400	17.49	250.04	250.04	未进入负 面清单	否	无		
2093	溪湖区	北新线	北新线8#配电站#1变压器	315	13.65	209.00	209.00	未进入负 面清单	否	无		
2094	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#7箱式变电站间隔配电变压器	630	11.56	431.17	431.17	未进入负 面清单	否	无		
2095	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器2	315	45.71	108.01	108.01	未进入负 面清单	否	无		
2096	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭支#13	400	7.09	291.64	291.64	未进入负 面清单	否	无		
2097	本溪县	山关线	山城子五组B台区	100	27.84	52.16	52.16	未进入负 面清单	否	无		
2098	南芬区	东桥线	10kV东桥线#31	400	22.38	230.48	230.48	未进入负 面清单	否	无		

2099	南芬区	东沟线	10kV东沟线#12	400	18.12	247.52	247.52	未进入负 面清单	否	无		
2100	高新区	西石线	10kV西石线#34柱上变压器	400	10.37	278.52	278.52	未进入负 面清单	否	无		
2101	桓仁县	北牛线	湾龙背村3号	50	58.38	10.81	10.81	未进入负 面清单	否	无		
2102	溪湖区	氰胺线	氰胺线俩城分（下）18-1#台	315	43.92	113.65	113.65	未进入负 面清单	否	无		
2103	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊乡政府变台	100	56.68	23.32	23.32	未进入负 面清单	否	无		
2104	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路#1配电室172间隔配电变压器	630	31.29	306.87	306.87	未进入负 面清单	否	无		
2105	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯一组	200	13.28	133.44	133.44	未进入负 面清单	否	无		
2106	溪湖区	牛兴线	煤铁#3箱式配电室变压器	500	12	340.00	340.00	未进入负 面清单	否	无		
2107	平山区	建工线3223	10kV建工线清光#2配电室172间隔配电变压器	630	32.06	302.02	302.02	未进入负 面清单	否	无		
2108	本溪县	祁镁线	云盘前六祖变压器	200	13.96	132.08	132.08	未进入负 面清单	否	无		
2109	溪湖区	喜砬线	喜砬线兴隆分碾子沟分8#柱上变压器	30	20.52	17.84	17.84	未进入负 面清单	否	无		
2110	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#1箱变间隔配电变压器	630	34.13	288.98	288.98	未进入负 面清单	否	无		
2111	本溪县	连街线	新市街变压器	400	30.21	199.16	199.16	未进入负 面清单	否	无		
2112	桓仁县	10kV四红线	红汀子一组	200	18.9	122.20	122.20	未进入负 面清单	否	无		
2113	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#16	400	14.04	263.84	263.84	未进入负 面清单	否	无		
2114	本溪县	山关线	化皮峪六组B台区	50	8.16	35.92	35.92	未进入负 面清单	否	无		
2115	桓仁县	10kV中心线	桓南2号	400	17.18	251.28	251.28	未进入负 面清单	否	无		
2116	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园4#箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.38	451.21	451.21	未进入负 面清单	否	无		
2117	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#22柱上变压器	400	1.71	313.16	313.16	未进入负 面清单	否	无		
2118	桓仁县	10kV普夹线	老漫子五组2号	50	13.68	33.16	33.16	未进入负 面清单	否	无		
2119	平山区	中解线5545	10kV中解线联胜配电室171间隔配电变压器	400	28.2	207.20	207.20	未进入负 面清单	否	无		
2120	溪湖区	梁家线	10kV梁家线小明沟支#16变压器（新）	200	28.23	103.54	103.54	未进入负 面清单	否	无		
2121	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#2配电室171间隔配电变压器	630	32.63	298.43	298.43	未进入负 面清单	否	无		
2122	本溪县	清万线	清万线团山子台区台区	30	73.73	1.88	1.88	未进入负 面清单	否	无		
2123	本溪县	张网线	YHG_张家堡10#箱变配电变压器	630	22.25	363.83	363.83	未进入负 面清单	否	无		
2124	溪湖区	彩街线	彩街线二电分#45	200	5.94	148.12	148.12	未进入负 面清单	否	无		
2125	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线72右4#变压器	400	50.64	117.44	117.44	未进入负 面清单	否	无		
2126	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#40左4柱上变压器	315	27.85	164.27	164.27	未进入负 面清单	否	无		
2127	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#箱变-1变压器	400	15.96	256.16	256.16	未进入负 面清单	否	无		
2128	溪湖区	大堡线	大堡线#23左2箱式配电室变压器	400	13.88	264.48	264.48	未进入负 面清单	否	无		

2129	溪湖区	党石线	10kV党石线#16右4柱上变压器	100	40.71	39.29	39.29	未进入负 面清单	否	无		
2130	桓仁县	10kV四摇线	四平七组	100	22.88	57.12	57.12	未进入负 面清单	否	无		
2131	本溪县	祁街线	正沟三组变压器	50	22.52	28.74	28.74	未进入负 面清单	否	无		
2132	溪湖区	北管线	北管线#9右分1#	200	7.58	144.84	144.84	未进入负 面清单	否	无		
2133	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.12	223.52	223.52	未进入负 面清单	否	无		
2134	本溪县	城套线2536	郭堡变压器	100	22.28	57.72	57.72	未进入负 面清单	否	无		
2135	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯四组	100	27.06	52.94	52.94	未进入负 面清单	否	无		
2136	本溪县	碱洋线	贾家沟变台	50	27.52	26.24	26.24	未进入负 面清单	否	无		
2137	本溪县	高硝线	高肖线肖家河村台区	200	39.57	80.86	80.86	未进入负 面清单	否	无		
2138	本溪县	市陈线	煤炭巷#1变压器	500	59.49	102.55	102.55	未进入负 面清单	否	无		
2139	本溪县	云街线	供销社变压器	400	25.68	217.28	217.28	未进入负 面清单	否	无		
2140	桓仁县	10kV兰家线	金城花园#3箱变变压器	630	19.24	382.79	382.79	未进入负 面清单	否	无		
2141	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司1#配电变压器	630	10.59	437.28	437.28	未进入负 面清单	否	无		
2142	溪湖区	河东线	峪中2#配电站变压器	630	20.69	373.65	373.65	未进入负 面清单	否	无		
2143	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#19	400	16.11	255.56	255.56	未进入负 面清单	否	无		
2144	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.17	295.03	295.03	未进入负 面清单	否	无		
2145	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#102变压器（新）	200	41.55	76.90	76.90	未进入负 面清单	否	无		
2146	桓仁县	10kV黄河线	大市场箱变配电变压器	630	12.95	422.42	422.42	未进入负 面清单	否	无		
2147	高新区	西石线	10kV西石线#27右11柱上变压器	400	52.88	108.48	108.48	未进入负 面清单	否	无		
2148	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#1左1	400	65.88	56.48	56.48	未进入负 面清单	否	无		
2149	明山区	体消线4047	10kV体消线#25右10柱上变压器	400	34.38	182.48	182.48	未进入负 面清单	否	无		
2150	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线116#右4	200	7.51	144.98	144.98	未进入负 面清单	否	无		
2151	溪湖区	北沟线	北沟线#216右7柱上变压器（新）	200	6.48	147.04	147.04	未进入负 面清单	否	无		
2152	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左19右4柱上变压器	315	28.08	163.55	163.55	未进入负 面清单	否	无		
2153	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.25	401.63	401.63	未进入负 面清单	否	无		
2154	本溪县	厚德线	供热#5变台	200	33.24	93.52	93.52	未进入负 面清单	否	无		
2155	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#2配电站171间隔配电变压器	500	46.88	165.60	165.60	未进入负 面清单	否	无		
2156	桓仁县	江城线	公路段箱变变压器	400	61.04	75.84	75.84	未进入负 面清单	否	无		
2157	本溪县	连街线	刘家岭变压器	200	34.94	90.12	90.12	未进入负 面清单	否	无		
2158	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭5号箱变171号间隔配电变压器	630	12.19	427.20	427.20	未进入负 面清单	否	无		

2159	南芬区	沈家线	沈家线二道沟分14#变台	50	23.4	28.30	28.30	未进入负 面清单	否	无		
2160	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#13箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.41	350.22	350.22	未进入负 面清单	否	无		
2161	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#154右15变压器	200	39.96	80.08	80.08	未进入负 面清单	否	无		
2162	桓仁县	黑六线	刘家沟村3号	200	48.36	63.28	63.28	未进入负 面清单	否	无		
2163	溪湖区	彩三线	白石分#17	100	27.4	52.60	52.60	未进入负 面清单	否	无		
2164	溪湖区	北街线	北街线36#右6	200	35.46	89.08	89.08	未进入负 面清单	否	无		
2165	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#2箱变配电变压器	630	19.81	379.20	379.20	未进入负 面清单	否	无		
2166	桓仁县	10kV双业线	老砬子一组	315	13.13	210.64	210.64	未进入负 面清单	否	无		
2167	桓仁县	10kV桦二线	桦来新居箱变变压器	500	19.04	304.80	304.80	未进入负 面清单	否	无		
2168	桓仁县	10kV二镇线	松兰新区箱变变压器	800	25.83	433.36	433.36	未进入负 面清单	否	无		
2169	本溪县	汇源线	城沟二三组B台区	400	2.19	311.24	311.24	未进入负 面清单	否	无		
2170	本溪县	市山线	马平沟C变压器	200	22.32	115.36	115.36	未进入负 面清单	否	无		
2171	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分城子沟支#13变压器（新）	100	11.01	68.99	68.99	未进入负 面清单	否	无		
2172	溪湖区	牛街线	新区2#线#54右1右1柱上变压器	315	67.43	39.60	39.60	未进入负 面清单	否	无		
2173	溪湖区	彩水线	华新配电站变压器	400	24.72	221.12	221.12	未进入负 面清单	否	无		
2174	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#32柱上变压器	400	56.96	92.16	92.16	未进入负 面清单	否	无		
2175	溪湖区	彩街线	彩胜3#配电站1#变压器	500	68.77	56.15	56.15	未进入负 面清单	否	无		
2176	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#50柱上变压器（新）	200	14.13	131.74	131.74	未进入负 面清单	否	无		
2177	溪湖区	后牛线	柳塘#4配电站变压器	400	14.64	261.44	261.44	未进入负 面清单	否	无		
2178	本溪县	市煤线	YHG_文化街分1#箱变配电变压器	630	51.94	176.78	176.78	未进入负 面清单	否	无		
2179	本溪县	法松线	后崴子村台区	200	10.7	138.60	138.60	未进入负 面清单	否	无		
2180	明山区	体中线4046	10kV体中线果品配电室171间隔配电变压器	400	28.65	205.40	205.40	未进入负 面清单	否	无		
2181	本溪县	城初线	大白堡变压器	100	25.52	54.48	54.48	未进入负 面清单	否	无		
2182	平山区	中东线5533	10kV中东线东小箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.7	360.99	360.99	未进入负 面清单	否	无		
2183	本溪县	市街线	市街线#04变台（市街#1台区）	400	60.84	76.64	76.64	未进入负 面清单	否	无		
2184	溪湖区	大堡线	大堡线#41	315	16.86	198.89	198.89	未进入负 面清单	否	无		
2185	本溪县	市煤线	恒美嘉园3#箱变配电变压器	630	13.43	419.39	419.39	未进入负 面清单	否	无		
2186	桓仁县	10kV崔六线	荒沟村	315	68.98	34.71	34.71	未进入负 面清单	否	无		
2187	溪湖区	牛兴线	牛兴线#34柱上变压器	200	13.86	132.28	132.28	未进入负 面清单	否	无		
2188	高新区	学院2#线	旺力学府5#箱变高压间隔配电变压器	630	46.93	208.34	208.34	未进入负 面清单	否	无		

2189	溪湖区	牛兴线	牛兴线#43柱上变压器（新）	400	17.82	248.72	248.72	未进入负 面清单	否	无		
2190	溪湖区	氟胺线	居仁#2配电室#1变压器	315	19.08	191.90	191.90	未进入负 面清单	否	无		
2191	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左2柱上变压器	315	37.54	133.75	133.75	未进入负 面清单	否	无		
2192	桓仁县	10kV二甸线	鸡心沟四组2号	50	32.5	23.75	23.75	未进入负 面清单	否	无		
2193	高新区	西党线	10kV西党线79#左3柱上变压器	100	25.16	54.84	54.84	未进入负 面清单	否	无		
2194	桓仁县	10kV北岔线	北岔三、四组	200	11.39	137.22	137.22	未进入负 面清单	否	无		
2195	南芬区	南街线	南街线#31左15右5左3柱上变压器	400	23.12	227.52	227.52	未进入负 面清单	否	无		
2196	桓仁县	10kV回龙线	和平五组	100	15.64	64.36	64.36	未进入负 面清单	否	无		
2197	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#111右4柱上变压器（新）	100	11.02	68.98	68.98	未进入负 面清单	否	无		
2198	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线73#左1	200	11.26	137.48	137.48	未进入负 面清单	否	无		
2199	南芬区	桥街线	10KV桥街线#23台	400	6.24	295.04	295.04	未进入负 面清单	否	无		
2200	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.64	367.67	367.67	未进入负 面清单	否	无		
2201	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线紫西支#10左2柱上变压器	200	30.81	98.38	98.38	未进入负 面清单	否	无		
2202	南芬区	南街线	南街线永安分#179左3	100	25.44	54.56	54.56	未进入负 面清单	否	无		
2203	本溪县	张泉线	YHG_二道沟变台	100	6.48	73.52	73.52	未进入负 面清单	否	无		
2204	明山区	地工线530	10kV北地线立志箱式变电站171间隔配电变压器	400	55.44	98.24	98.24	未进入负 面清单	否	无		
2205	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣四组	315	23.02	179.49	179.49	未进入负 面清单	否	无		
2206	本溪县	城套线2536	城套线岭下变压器	200	7.58	144.84	144.84	未进入负 面清单	否	无		
2207	桓仁县	10kV八于线	于家堡六组	100	22.9	57.10	57.10	未进入负 面清单	否	无		
2208	本溪县	连矿线	铁匠沟变压器	200	10.77	138.46	138.46	未进入负 面清单	否	无		
2209	平山区	东明线3225	10kV东明线#61右5柱上变压器	200	46.2	67.60	67.60	未进入负 面清单	否	无		
2210	溪湖区	北新线	北新线#51右2	100	55.38	24.62	24.62	未进入负 面清单	否	无		
2211	桓仁县	10kV双业线	八道沟二组	100	19.43	60.57	60.57	未进入负 面清单	否	无		
2212	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#5箱变171间隔配电变压器	630	30.63	311.03	311.03	未进入负 面清单	否	无		
2213	本溪县	碱魏2号线1575	田魏线王崴东组变台	315	10.38	219.30	219.30	未进入负 面清单	否	无		
2214	本溪县	市陈2号线	阳光花园二期（1#）	1600	25.85	866.40	866.40	未进入负 面清单	否	无		
2215	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#8右3-5柱上变压器	315	43.48	115.04	115.04	未进入负 面清单	否	无		
2216	溪湖区	溪岭联线	溪湖山庄箱式配电站#1变压器	400	7.52	289.92	289.92	未进入负 面清单	否	无		
2217	桓仁县	普拐线	牛毛沟村2号	125	18.34	77.08	77.08	未进入负 面清单	否	无		
2218	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室171间隔配电变压器	630	35.65	279.41	279.41	未进入负 面清单	否	无		

2219	南芬区	塔河线2044	塔河线塔河线#20	315	12.54	212.50	212.50	未进入负 面清单	否	无		
2220	高新区	歪街线5641	10kV歪街线129右4#变压器	100	30.66	49.34	49.34	未进入负 面清单	否	无		
2221	本溪县	汤沟线	YHG_草河掌供电所	100	48.51	31.49	31.49	未进入负 面清单	否	无		
2222	桓仁县	10kV普夹线	夹道子三组	100	21.62	58.38	58.38	未进入负 面清单	否	无		
2223	南芬区	南街线	南街线南街线柏峪分#61	200	6.99	146.02	146.02	未进入负 面清单	否	无		
2224	溪湖区	梁家线	梁家线梁家线#120柱上变压器（用户）	50	27.3	26.35	26.35	未进入负 面清单	否	无		
2225	桓仁县	10kV江沿线	阳光保健	315	47.37	102.78	102.78	未进入负 面清单	否	无		
2226	本溪县	法清线	法清线直河一组B变压器	50	22.52	28.74	28.74	未进入负 面清单	否	无		
2227	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区1号箱变变压器	630	23.52	355.82	355.82	未进入负 面清单	否	无		
2228	本溪县	兰南线	兰南线大石湖A变台	200	11.37	137.26	137.26	未进入负 面清单	否	无		
2229	本溪县	云酸线	国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司	315	46.1	106.79	106.79	未进入负 面清单	否	无		
2230	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线44#	200	8.26	143.48	143.48	未进入负 面清单	否	无		
2231	本溪县	市街线	市街线右分鑫宇小区#2箱变站内变压器	400	39.72	161.12	161.12	未进入负 面清单	否	无		
2232	南芬区	南街线	南街线#19右6	50	27.72	26.14	26.14	未进入负 面清单	否	无		
2233	桓仁县	10kV江汇线	锦绣家园1号箱变配电变压器	630	26.6	336.42	336.42	未进入负 面清单	否	无		
2234	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线永顺配电室171间隔配电变压器	630	51.75	177.98	177.98	未进入负 面清单	否	无		
2235	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分52#	200	3.62	152.76	152.76	未进入负 面清单	否	无		
2236	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线#98	200	6.73	146.54	146.54	未进入负 面清单	否	无		
2237	本溪县	祁街线	正沟四组变压器	50	27.2	26.40	26.40	未进入负 面清单	否	无		
2238	桓仁县	黑六线	六道沟村2号	200	23.66	112.68	112.68	未进入负 面清单	否	无		
2239	溪湖区	彩水线	大东#11配电站变压器	400	22.08	231.68	231.68	未进入负 面清单	否	无		
2240	本溪县	法高线	高官偏岭F台区	50	12.6	33.70	33.70	未进入负 面清单	否	无		
2241	桓仁县	铧江联网线420	果松川二组	100	17.4	62.60	62.60	未进入负 面清单	否	无		
2242	本溪县	兰南线	兰南线新城子B变压器	200	19.65	120.70	120.70	未进入负 面清单	否	无		
2243	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟七组2号	50	11.87	34.07	34.07	未进入负 面清单	否	无		
2244	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#44柱上变压器（新）	200	14.07	131.86	131.86	未进入负 面清单	否	无		
2245	本溪县	市山线	市政苗圃变压器	200	28.44	103.12	103.12	未进入负 面清单	否	无		
2246	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	315	29.27	159.80	159.80	未进入负 面清单	否	无		
2247	溪湖区	梁家线	成德#2亭式配电站#1变压器	500	13.88	330.60	330.60	未进入负 面清单	否	无		
2248	本溪县	南碱线1042	惠安小区\$	630	19.78	379.39	379.39	未进入负 面清单	否	无		

2249	桓仁县	10kV五三线	大镜沟七组	100	15.96	64.04	64.04	未进入负 面清单	否	无		
2250	本溪县	市山线	马平沟D变压器	200	9.34	141.32	141.32	未进入负 面清单	否	无		
2251	桓仁县	普拐线	瓦房五组	100	22.52	57.48	57.48	未进入负 面清单	否	无		
2252	平山区	南解线5844	10kV南解线德太配电室171间隔配电变压器	315	49.14	97.21	97.21	未进入负 面清单	否	无		
2253	本溪县	清街线	清街线#04清河城新区变台	315	44.83	110.79	110.79	未进入负 面清单	否	无		
2254	桓仁县	10kV八岱线	秀里村3号	100	8.16	71.84	71.84	未进入负 面清单	否	无		
2255	桓仁县	10kV雅河线	联合二组	400	25.23	219.08	219.08	未进入负 面清单	否	无		
2256	本溪县	市煤线	文化街#2箱式变电站内变压器	630	67.59	78.18	78.18	未进入负 面清单	否	无		
2257	本溪县	汇源线	达官寨村变压器	400	12.11	271.56	271.56	未进入负 面清单	否	无		
2258	桓仁县	10kV崔六线	六河村3号	315	34.13	144.49	144.49	未进入负 面清单	否	无		
2259	本溪县	市街线	市街线#27变台	400	49.7	121.20	121.20	未进入负 面清单	否	无		
2260	桓仁县	10kV双拐线	老黑背四组	100	13.24	66.76	66.76	未进入负 面清单	否	无		
2261	桓仁县	10kV莲花线	东关村	400	40.13	159.48	159.48	未进入负 面清单	否	无		
2262	溪湖区	氰胺线	偏城E区7#配电站（用户）配电变压器	400	32.35	190.60	190.60	未进入负 面清单	否	无		
2263	本溪县	城初线	小河沿变压器	200	30.84	98.32	98.32	未进入负 面清单	否	无		
2264	溪湖区	峪红线4333	红星谷2#配电站（2-1）箱变（用户）	630	20.69	373.65	373.65	未进入负 面清单	否	无		
2265	本溪县	张谭线	腰堡五组变台	50	42.24	18.88	18.88	未进入负 面清单	否	无		
2266	本溪县	南石线	石矿A#28变台	315	40.57	124.20	124.20	未进入负 面清单	否	无		
2267	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41左8变压器	200	5.36	149.28	149.28	未进入负 面清单	否	无		
2268	南芬区	施矿线	施矿线三道沟分50#变台	50	13.44	33.28	33.28	未进入负 面清单	否	无		
2269	本溪县	连街线	河坎子变压器	400	9.24	283.04	283.04	未进入负 面清单	否	无		
2270	南芬区	何宁线	何宁线20#	50	30.06	24.97	24.97	未进入负 面清单	否	无		
2271	本溪县	南碱线1042	南甸东明惠安二期#1箱变间隔配电变压器	400	23.56	225.76	225.76	未进入负 面清单	否	无		
2272	溪湖区	郑新线2415（备用）	10kV郑新线#20-2右5柱上变压器	200	17.31	125.38	125.38	未进入负 面清单	否	无		
2273	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#76柱上变压器	100	36.78	43.22	43.22	未进入负 面清单	否	无		
2274	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左12右2柱上变压器	200	10.4	139.20	139.20	未进入负 面清单	否	无		
2275	桓仁县	10kV南雅线	雅河村2号	400	18	248.00	248.00	未进入负 面清单	否	无		
2276	桓仁县	10kV浑江线	土产变台	315	14.25	207.11	207.11	未进入负 面清单	否	无		
2277	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线#29环网柜美蓝城#3柱上变压器（用户）	315	110.93	-97.43	-97.43	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2278	桓仁县	10kV桦二线	釜山村6号	400	17.6	249.60	249.60	未进入负 面清单	否	无		

2279	明山区	地照线1137	10kV地照线#25柱上变压器	315	21.89	183.05	183.05	未进入负面清单	否	无		
2280	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线1右3T接峪中16#箱变（东山峪前区域6#）	500	19.87	300.65	300.65	未进入负面清单	否	无		
2281	明山区	新明线5745	10kV新明线冶专#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.64	245.44	245.44	未进入负面清单	否	无		
2282	桓仁县	10kV二四线	四道岭五组	100	16	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无		
2283	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#105	100	18.84	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无		
2284	溪湖区	郑股线2429（备用）	郑股线彩北新村7#箱式变电站间隔配电变压器	500	12.1	339.50	339.50	未进入负面清单	否	无		
2285	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	43.08	147.68	147.68	未进入负面清单	否	无		
2286	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#49-柱上变压器1	50	18.36	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无		
2287	本溪县	南沟线	街里#051变台	200	48	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无		
2288	南芬区	桥思线	桥思线#131	50	22.44	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无		
2289	本溪县	云街线	河西八组变压器	400	17.44	250.24	250.24	未进入负面清单	否	无		
2290	本溪县	汤沟线	碑界岭B台区	50	9.2	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无		
2291	溪湖区	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#2变压器	400	9.2	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无		
2292	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#2	400	18.04	247.84	247.84	未进入负面清单	否	无		
2293	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#7左3	100	15.04	64.96	64.96	未进入负面清单	否	无		
2294	溪湖区	氟胺线	和谐4#配电站变压器	630	23.4	356.58	356.58	未进入负面清单	否	无		
2295	溪湖区	氟胺线	居仁#1配电室#2变压器	315	24	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无		
2296	溪湖区	程家1#线	程家#18箱式配电站变压器	630	14.35	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无		
2297	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线东坎配电室171间隔配电变压器	630	33.4	293.58	293.58	未进入负面清单	否	无		
2298	溪湖区	河东线	峪中6#配电站变压器	500	23.92	280.40	280.40	未进入负面清单	否	无		
2299	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子四组	100	26.29	53.71	53.71	未进入负面清单	否	无		
2300	桓仁县	10kV桦二线	光复村2号	400	31.16	195.36	195.36	未进入负面清单	否	无		
2301	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#110左10变压器	200	16.14	127.72	127.72	未进入负面清单	否	无		
2302	本溪县	兰南线	南营房河北变压器	100	33.88	46.12	46.12	未进入负面清单	否	无		
2303	本溪县	市煤线	文化街#1箱式变柜内变压器	630	40.98	245.83	245.83	未进入负面清单	否	无		
2304	南芬区	下街线	10kV下街线#43左5变台	100	5.46	74.54	74.54	未进入负面清单	否	无		
2305	南芬区	塔冰线	塔冰线#181	400	15.28	258.88	258.88	未进入负面清单	否	无		
2306	本溪县	兰台线	四道沟B台区	100	33.78	46.22	46.22	未进入负面清单	否	无		
2307	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右7左1变压器	200	28.89	102.22	102.22	未进入负面清单	否	无		
2308	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟林场变压器	100	41.4	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无		

2309	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#57变压器	30	51.4	8.58	8.58	未进入负面清单	否	无		
2310	本溪县	连矿线	大字台变压器	50	28.52	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无		
2311	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞五组	315	36.46	137.15	137.15	未进入负面清单	否	无		
2312	溪湖区	彩街线	彩街线#19	100	60.28	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无		
2313	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福#3箱式配电室171间隔配电变压器	500	23.32	283.40	283.40	未进入负面清单	否	无		
2314	桓仁县	10kV回龙线	和平一组	100	14.9	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无		
2315	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左4右5柱上变压器	315	42.02	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无		
2316	本溪县	张泉线	谭家堡一组变台	400	6.61	293.56	293.56	未进入负面清单	否	无		
2317	溪湖区	氟胺线	氟胺线后石#1配电室变压器	400	27.2	211.20	211.20	未进入负面清单	否	无		
2318	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村1号	250	57.18	57.05	57.05	未进入负面清单	否	无		
2319	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线立矿配电室171间隔配电变压器	500	57.24	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无		
2320	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#9箱式变电站#1变压器（用户）	630	19.31	382.35	382.35	未进入负面清单	否	无		
2321	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线#32右5变压器	315	9.94	220.69	220.69	未进入负面清单	否	无		
2322	本溪县	张网线	张家堡新区1台	200	40.48	79.04	79.04	未进入负面清单	否	无		
2323	桓仁县	10kV通天线	曲柳川船厂	80	11.21	55.03	55.03	未进入负面清单	否	无		
2324	南芬区	南街线	南街线柏峪分#27	200	12.06	135.88	135.88	未进入负面清单	否	无		
2325	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚2号	200	2.22	155.56	155.56	未进入负面清单	否	无		
2326	明山区	体化线4039	YHG_体化线体育变开闭所建业1期2#箱变（用户）	800	10.48	556.16	556.16	未进入负面清单	否	无		
2327	本溪县	汤关线	汤沟线榆树西沟变压器	50	14.44	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无		
2328	溪湖区	河东线	河东线峪中13#箱变（东山峪前区域4#）配电变压器	400	14.8	260.80	260.80	未进入负面清单	否	无		
2329	溪湖区	氟胺线	偏城E区1#配电室（用户）配电变压器	630	6.91	460.47	460.47	未进入负面清单	否	无		
2330	本溪县	偏水线	夹河B台区	100	23.52	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无		
2331	桓仁县	10kV联网线	和禹10号	200	15.03	129.94	129.94	未进入负面清单	否	无		
2332	溪湖区	奚堡线	奚堡线政府分#2柱上变压器	100	56.7	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无		
2333	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#47变压器	200	73.98	12.04	12.04	未进入负面清单	否	无		
2334	溪湖区	后堡线	东亿59#楼箱变（瑞馨佳园#7地块#6）间隔配电变压器	400	18.87	244.52	244.52	未进入负面清单	否	无		
2335	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔胜配电室171间隔配电变压器	630	43.94	227.18	227.18	未进入负面清单	否	无		
2336	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#11左5变压器	400	18.65	245.40	245.40	未进入负面清单	否	无		
2337	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室172间隔配电变压器	630	18.57	387.01	387.01	未进入负面清单	否	无		
2338	本溪县	碱魏线	赵堡分#54变台	100	34.72	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无		

2339	本溪县	清街线	清河城西街台区	200	83.31	-6.62	-6.62	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2340	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#3箱变配电变压器	630	14.51	412.59	412.59	未进入负 面清单	否	无		
2341	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐4#箱变	500	22.94	285.30	285.30	未进入负 面清单	否	无		
2342	桓仁县	天健线	民东2号	250	56.04	59.90	59.90	未进入负 面清单	否	无		
2343	桓仁县	10kV雅边线	边哈子八组	100	29.61	50.39	50.39	未进入负 面清单	否	无		
2344	本溪县	山柜线	二柜分柜子石二组支#02变压器	400	55.28	98.88	98.88	未进入负 面清单	否	无		
2345	本溪县	汤宋1号线	汤沟线溪谷温泉小镇1#箱变间隔配电变压器	630	29.21	319.98	319.98	未进入负 面清单	否	无		
2346	溪湖区	北惠线	北惠线城乡开发2#（临时台带）柱上变压器	400	19.44	242.24	242.24	未进入负 面清单	否	无		
2347	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川一组2号	100	12.9	67.10	67.10	未进入负 面清单	否	无		
2348	本溪县	汤沟线	詹家街变压器	100	43.56	36.44	36.44	未进入负 面清单	否	无		
2349	南芬区	东营线	10kV东营线#19右#4	400	31.95	192.20	192.20	未进入负 面清单	否	无		
2350	本溪县	祁镁线	云盘三组A台区	100	30.12	49.88	49.88	未进入负 面清单	否	无		
2351	桓仁县	黑六线	六道沟六组2号	100	14.48	65.52	65.52	未进入负 面清单	否	无		
2352	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子村	100	24.84	55.16	55.16	未进入负 面清单	否	无		
2353	本溪县	城初线	上佟变压器	200	18.36	123.28	123.28	未进入负 面清单	否	无		
2354	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚十组2号	100	8.87	71.13	71.13	未进入负 面清单	否	无		
2355	本溪县	田石线	下沟甸子支#08变台	100	26.32	53.68	53.68	未进入负 面清单	否	无		
2356	溪湖区	程家1#线	程家#27箱式配电站变压器	500	19.34	303.30	303.30	未进入负 面清单	否	无		
2357	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯一组2号	50	45.36	17.32	17.32	未进入负 面清单	否	无		
2358	本溪县	连街线	北正沟变压器	50	16.1	31.95	31.95	未进入负 面清单	否	无		
2359	溪湖区	后牛线	柳塘#5配电站变压器	400	14.2	263.20	263.20	未进入负 面清单	否	无		
2360	明山区	明博线538	10千伏明博线欧洲城三期8号箱式变电站171号间隔配电变压器	630	13.46	419.20	419.20	未进入负 面清单	否	无		
2361	本溪县	东洋线	碱洋线大川B变台	30	55.04	7.49	7.49	未进入负 面清单	否	无		
2362	溪湖区	氟胺线	偃城D区2#配电站（用户）配电变压器	400	27.1	211.60	211.60	未进入负 面清单	否	无		
2363	本溪县	市山线	客运站变台	400	24.84	220.64	220.64	未进入负 面清单	否	无		
2364	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.68	430.42	430.42	未进入负 面清单	否	无		
2365	南芬区	露天矿线	露天矿线#103左3	315	40.6	124.11	124.11	未进入负 面清单	否	无		
2366	本溪县	市陈2号线	市街线二马路右分#07变台	315	37.56	133.69	133.69	未进入负 面清单	否	无		
2367	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#72	10	124.96	-4.50	-4.50	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2368	桓仁县	10kV五桦线	腰营三组2号	100	18.2	61.80	61.80	未进入负 面清单	否	无		

2369	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左16柱上变压器	200	34.92	90.16	90.16	未进入负 面清单	否	无		
2370	桓仁县	10kV浑江线	黎明新区#1箱变变压器	1250	19.46	756.75	756.75	未进入负 面清单	否	无		
2371	溪湖区	姚金线	富虹太子城#4配电站#1变压器	630	26.79	335.22	335.22	未进入负 面清单	否	无		
2372	本溪县	法松线	中寨子中心组台区	200	41.5	77.00	77.00	未进入负 面清单	否	无		
2373	溪湖区	牛街线	牛街线#90（用户公）	200	35.93	88.14	88.14	未进入负 面清单	否	无		
2374	溪湖区	奚堡线	奚堡线#15柱上变压器	200	31.08	97.84	97.84	未进入负 面清单	否	无		
2375	南芬区	露天矿线	露天矿线#103左4	315	22.06	182.51	182.51	未进入负 面清单	否	无		
2376	桓仁县	10kV回龙线	向阳五组	100	18.74	61.26	61.26	未进入负 面清单	否	无		
2377	桓仁县	10kV崔六线	六河村2号	200	14.7	130.60	130.60	未进入负 面清单	否	无		
2378	平山区	南永线5845	10kV南永线人民路箱变171间隔配电变压器	200	15.42	129.16	129.16	未进入负 面清单	否	无		
2379	本溪县	连街线	刘家岭B台区	50	59.36	10.32	10.32	未进入负 面清单	否	无		
2380	本溪县	云街线	林科所变压器	200	64.36	31.28	31.28	未进入负 面清单	否	无		
2381	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右1前1柱上变压器	200	12.96	134.08	134.08	未进入负 面清单	否	无		
2382	本溪县	汤宋1号线	新区变压器	20	42.1	7.58	7.58	未进入负 面清单	否	无		
2383	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣三组2号	100	85.64	-5.64	-5.64	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2384	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路#4配电室171间隔配电变压器	800	33.66	370.72	370.72	未进入负 面清单	否	无		
2385	高新区	歪街线5641	10kV歪街线53#变压器	100	13.12	66.88	66.88	未进入负 面清单	否	无		
2386	本溪县	市温2号线	供电住宅变台	100	18.3	61.70	61.70	未进入负 面清单	否	无		
2387	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.56	252.20	252.20	未进入负 面清单	否	无		
2388	本溪县	清万线	清万线窑后山新区台区	100	25.52	54.48	54.48	未进入负 面清单	否	无		
2389	明山区	北地线529	10kV北地线军区配电室171间隔配电变压器	630	14.25	414.23	414.23	未进入负 面清单	否	无		
2390	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#4箱式配电站#1变压器	400	17.08	251.68	251.68	未进入负 面清单	否	无		
2391	溪湖区	后毓线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#2配电变	630	14.03	415.61	415.61	未进入负 面清单	否	无		
2392	平山区	南金2号线5846	乾易家园#1箱变变压器	630	19.54	380.90	380.90	未进入负 面清单	否	无		
2393	本溪县	燕温线6951	迎水寺变台	400	12.51	269.96	269.96	未进入负 面清单	否	无		
2394	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#85柱上变压器	315	20.19	188.40	188.40	未进入负 面清单	否	无		
2395	高新区	西党线	10kV西党线党山分#10柱上变压器	200	33	94.00	94.00	未进入负 面清单	否	无		
2396	本溪县	祁街线	铁采A变压器	200	15.84	128.32	128.32	未进入负 面清单	否	无		
2397	明山区	新崔线5732	10千伏新崔线花好悦圆小区一期4号箱式变电站（用户）171间隔配 电变压器	500	13.4	333.00	333.00	未进入负 面清单	否	无		
2398	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.39	303.05	303.05	未进入负 面清单	否	无		

2399	南芬区	何富线	10KV何富线梨沟分通条沟支9号	400	5.11	299.56	299.56	未进入负 面清单	否	无		
2400	本溪县	市温1号线	惠泽园4#变台	250	22.48	143.80	143.80	未进入负 面清单	否	无		
2401	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园4#（用户）	630	12.03	428.21	428.21	未进入负 面清单	否	无		
2402	桓仁县	10kV兰家线	水利服务队	200	18	124.00	124.00	未进入负 面清单	否	无		
2403	本溪县	田魏线	魏堡八楞树B台区	400	21.03	235.88	235.88	未进入负 面清单	否	无		
2404	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心2号	200	62.56	34.88	34.88	未进入负 面清单	否	无		
2405	平山区	中解线5545	10kV中解线#3柱上变压器	315	34.02	144.84	144.84	未进入负 面清单	否	无		
2406	溪湖区	牛街线	新区2#线#73右9柱上变压器（新）	400	5.58	297.68	297.68	未进入负 面清单	否	无		
2407	桓仁县	10kV沙金线	金坑村	400	9.92	280.32	280.32	未进入负 面清单	否	无		
2408	本溪县	法清线	高官红光村B台区	200	12.36	135.28	135.28	未进入负 面清单	否	无		
2409	桓仁县	10kV五三线	大镜沟四组	100	8.13	71.87	71.87	未进入负 面清单	否	无		
2410	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村3号	100	41.08	38.92	38.92	未进入负 面清单	否	无		
2411	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷7#箱变配电变压器	315	42.32	118.69	118.69	未进入负 面清单	否	无		
2412	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#16柱上变压器	315	6.41	231.81	231.81	未进入负 面清单	否	无		
2413	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟二组	100	21.44	58.56	58.56	未进入负 面清单	否	无		
2414	本溪县	连街线	连山关北正沟台区	50	13.6	33.20	33.20	未进入负 面清单	否	无		
2415	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园1号箱变	500	12.96	335.20	335.20	未进入负 面清单	否	无		
2416	溪湖区	后牛线	后牛线#43	100	9.51	70.49	70.49	未进入负 面清单	否	无		
2417	溪湖区	梁家线	梁家线#127右7柱上变压器	200	38.22	83.56	83.56	未进入负 面清单	否	无		
2418	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#39变压器	200	41.16	77.68	77.68	未进入负 面清单	否	无		
2419	高新区	张街线	10kV张街线长沟分#71变压器	100	27.76	52.24	52.24	未进入负 面清单	否	无		
2420	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#165左3变压器	10	49.8	3.02	3.02	未进入负 面清单	否	无		
2421	本溪县	城初线	西沟变压器	200	17.98	124.04	124.04	未进入负 面清单	否	无		
2422	高新区	石化线	10kV石化线银石2#配电变压器	1000	16.06	639.40	639.40	未进入负 面清单	否	无		
2423	本溪县	小区线8050	YHG_开发楼变压器	400	29.16	203.36	203.36	未进入负 面清单	否	无		
2424	本溪县	清陈线	清陈线清陈线粮库居民区变台	200	13.86	132.28	132.28	未进入负 面清单	否	无		
2425	南芬区	南街线	南街线永安分支柏岭七组支#4柱上-变压器	100	8.8	71.20	71.20	未进入负 面清单	否	无		
2426	本溪县	连街线	石哈三组变压器	50	32.2	23.90	23.90	未进入负 面清单	否	无		
2427	溪湖区	煤二线	10kV煤二线金坑分#9前22右3柱上变压器	100	9.24	70.76	70.76	未进入负 面清单	否	无		
2428	溪湖区	河东线	河畔#2配电站#1变压器	630	11.35	432.50	432.50	未进入负 面清单	否	无		

2429	本溪县	碱魏线	碱厂二组变压器	400	37.56	169.76	169.76	未进入负 面清单	否	无		
2430	本溪县	城套线2536	双头山变压器	50	41.24	19.38	19.38	未进入负 面清单	否	无		
2431	溪湖区	前厂线	前厂线#43左2柱上变压器（新）	200	13.02	133.96	133.96	未进入负 面清单	否	无		
2432	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡五组2台	30	32.4	14.28	14.28	未进入负 面清单	否	无		
2433	桓仁县	10kV回龙线	砬门一组	200	11.91	136.18	136.18	未进入负 面清单	否	无		
2434	溪湖区	北联线	北联线#26	100	25.12	54.88	54.88	未进入负 面清单	否	无		
2435	平山区	南永线5845	10千伏南永线通和箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.78	404.59	404.59	未进入负 面清单	否	无		
2436	溪湖区	北新线	彩北3#配电站变压器	630	17.14	396.02	396.02	未进入负 面清单	否	无		
2437	桓仁县	10kV四摇线	摇钱三组	100	14.48	65.52	65.52	未进入负 面清单	否	无		
2438	桓仁县	北牛线	友谊三组	50	17.04	31.48	31.48	未进入负 面清单	否	无		
2439	桓仁县	10kV沙影线	小围子一组	200	13.2	133.60	133.60	未进入负 面清单	否	无		
2440	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左分#7变压器台	200	39.2	81.60	81.60	未进入负 面清单	否	无		
2441	本溪县	碱魏2号线1575	106#王崴排子分#12变台	200	11.28	137.44	137.44	未进入负 面清单	否	无		
2442	溪湖区	YHG_姚大1#线	水岸新都#7箱式配电站变压器	500	19.42	302.90	302.90	未进入负 面清单	否	无		
2443	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗箱式变电站171间隔配电变压器	500	44.48	177.60	177.60	未进入负 面清单	否	无		
2444	本溪县	碱魏线	碱魏线胡堡B变台	400	3.93	304.28	304.28	未进入负 面清单	否	无		
2445	本溪县	汤宋1号线	汤沟线溪谷温泉小镇2#箱变间隔配电变压器	630	33.84	290.81	290.81	未进入负 面清单	否	无		
2446	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#19柱上变压器	100	13.5	66.50	66.50	未进入负 面清单	否	无		
2447	桓仁县	10kV江润线	建材小区#3箱变变压器	400	21.08	235.68	235.68	未进入负 面清单	否	无		
2448	明山区	地工线530	10kV地工线新地#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.7	411.39	411.39	未进入负 面清单	否	无		
2449	本溪县	温泉线	同江峪充电站变压器	630	30.29	313.17	313.17	未进入负 面清单	否	无		
2450	溪湖区	河东线	河东线峪中15#箱变（东山峪前区5#箱变）配电变压器	630	17.68	392.62	392.62	未进入负 面清单	否	无		
2451	南芬区	桥街线	10kV桥街线56#右6	200	58.46	43.08	43.08	未进入负 面清单	否	无		
2452	南芬区	塔冰线	塔冰线#301	100	16.12	63.88	63.88	未进入负 面清单	否	无		
2453	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#15柱上变压器	200	13.59	132.82	132.82	未进入负 面清单	否	无		
2454	本溪县	祁街线	东沟七八组变压器	100	20.02	59.98	59.98	未进入负 面清单	否	无		
2455	本溪县	汤宋2号线	汤沟A台	315	32.98	148.11	148.11	未进入负 面清单	否	无		
2456	溪湖区	北沟线	北沟线#116柱上变压器（新）	400	12.12	271.52	271.52	未进入负 面清单	否	无		
2457	桓仁县	10kV联网线	通天八组	100	37.2	42.80	42.80	未进入负 面清单	否	无		
2458	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村	400	25.4	218.40	218.40	未进入负 面清单	否	无		

2459	本溪县	张泉线	谭家堡三台区	100	15. 5	64. 50	64. 50	未进入负 面清单	否	无		
2460	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#3右4柱上变压器	100	30. 48	49. 52	49. 52	未进入负 面清单	否	无		
2461	本溪县	燕温线6951	同江峪村委会变台	400	26. 54	213. 84	213. 84	未进入负 面清单	否	无		
2462	桓仁县	10kV沙金线	金坑二组2号	50	19. 36	30. 32	30. 32	未进入负 面清单	否	无		
2463	南芬区	下街线	下街线头道分#26柱上-变压器	50	67. 44	6. 28	6. 28	未进入负 面清单	否	无		
2464	本溪县	云酸线	云盘二组B台区	100	34. 24	45. 76	45. 76	未进入负 面清单	否	无		
2465	平山区	南解线5844	10kV南解线新源配电室171间隔配电变压器	630	30. 19	313. 80	313. 80	未进入负 面清单	否	无		
2466	桓仁县	10kV北岔线	双合一组2号	200	14. 28	131. 44	131. 44	未进入负 面清单	否	无		
2467	桓仁县	10kV沙金线	下甸子三组	200	23. 13	113. 74	113. 74	未进入负 面清单	否	无		
2468	明山区	体消线4047	10kV体消线#37柱上变压器	400	45. 96	136. 16	136. 16	未进入负 面清单	否	无		
2469	本溪县	张谭线	谭家堡村台区	200	18. 34	123. 32	123. 32	未进入负 面清单	否	无		
2470	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾2#箱变配电变压器	400	18. 08	247. 68	247. 68	未进入负 面清单	否	无		
2471	溪湖区	氰胺线	和谐1#配电站变压器	630	20. 79	373. 02	373. 02	未进入负 面清单	否	无		
2472	本溪县	城初线	林东沟变压器	200	18. 12	123. 76	123. 76	未进入负 面清单	否	无		
2473	本溪县	田全线	果家街变压器	100	32. 24	47. 76	47. 76	未进入负 面清单	否	无		
2474	本溪县	碱街线	化皮峪西组B台区	200	60. 69	38. 62	38. 62	未进入负 面清单	否	无		
2475	溪湖区	北街线	北街线40左22左5#	200	8. 28	143. 44	143. 44	未进入负 面清单	否	无		
2476	本溪县	偏水线	沿龙村台区	200	41. 43	77. 14	77. 14	未进入负 面清单	否	无		
2477	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡1号线大柳峪分57号变压器	100	12. 39	67. 61	67. 61	未进入负 面清单	否	无		
2478	本溪县	碱魏线	赵堡二道沟支#07变台	50	28. 04	25. 98	25. 98	未进入负 面清单	否	无		
2479	本溪县	市街线	华龙箱式变柜内变压器	315	26. 57	168. 30	168. 30	未进入负 面清单	否	无		
2480	桓仁县	10kV二四线	横道川二组2号	100	10. 32	69. 68	69. 68	未进入负 面清单	否	无		
2481	溪湖区	河东线	一铁#1配电室#1变压器	630	40. 57	248. 41	248. 41	未进入负 面清单	否	无		
2482	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#60左6	100	20. 08	59. 92	59. 92	未进入负 面清单	否	无		
2483	平山区	中南线5544	10kV中南线西货场箱式变电站171间隔配电变压器	100	25. 77	54. 23	54. 23	未进入负 面清单	否	无		
2484	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	33. 68	291. 82	291. 82	未进入负 面清单	否	无		
2485	平山区	铁中线3232	10kV铁中线铜锣湾箱式变电站171间隔配电变压器	400	32. 84	188. 64	188. 64	未进入负 面清单	否	无		
2486	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期1号箱变变压器	400	23. 25	227. 00	227. 00	未进入负 面清单	否	无		
2487	本溪县	兰台线	兰河台沟A台	200	14. 86	130. 28	130. 28	未进入负 面清单	否	无		
2488	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#81左8柱上变压器	315	58. 59	67. 44	67. 44	未进入负 面清单	否	无		

2489	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期3#箱变站内变压器	400	26.6	213.60	213.60	未进入负 面清单	否	无		
2490	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	25.4	273.00	273.00	未进入负 面清单	否	无		
2491	南芬区	露天矿线	露天矿线#106右1	315	26.13	169.69	169.69	未进入负 面清单	否	无		
2492	桓仁县	10kV五三线	大镜沟八组	100	23.07	56.93	56.93	未进入负 面清单	否	无		
2493	高新区	榆林1#线	榆林1#箱变1#变压器	630	42.16	238.39	238.39	未进入负 面清单	否	无		
2494	平山区	南解线5844	10kV南解线#56美蓝城#7柱上变压器（用户）	315	44.99	110.28	110.28	未进入负 面清单	否	无		
2495	溪湖区	北新线	北新线#17	200	13.36	133.28	133.28	未进入负 面清单	否	无		
2496	桓仁县	铧江联网线420	柳林子四组	200	22.77	114.46	114.46	未进入负 面清单	否	无		
2497	溪湖区	北沟线	北沟线#60左7柱上变压器（新）	400	15.47	258.12	258.12	未进入负 面清单	否	无		
2498	高新区	火水线2149	10kV火水线后沟分#7变压器	400	6.15	295.40	295.40	未进入负 面清单	否	无		
2499	明山区	北地线529	10kV北地线武山#2配电室171间隔配电变压器	630	40.48	248.98	248.98	未进入负 面清单	否	无		
2500	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	48.19	200.40	200.40	未进入负 面清单	否	无		
2501	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#13	50	17.04	31.48	31.48	未进入负 面清单	否	无		
2502	溪湖区	牛街线	本桓路#2箱式配电室#1变压器	500	16.75	316.25	316.25	未进入负 面清单	否	无		
2503	高新区	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#6右1变压器	200	3.24	153.52	153.52	未进入负 面清单	否	无		
2504	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.89	378.69	378.69	未进入负 面清单	否	无		
2505	桓仁县	10kV沙金线	金坑二组	100	30.1	49.90	49.90	未进入负 面清单	否	无		
2506	桓仁县	10kV浑江线	新市箱变#2变压器	630	25.4	343.98	343.98	未进入负 面清单	否	无		
2507	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚	400	18.02	247.92	247.92	未进入负 面清单	否	无		
2508	明山区	体化线4039	YHG_(地下室)体化线体育变开闭所建业1期3#箱变（用户）	800	7.64	578.88	578.88	未进入负 面清单	否	无		
2509	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	22.96	285.20	285.20	未进入负 面清单	否	无		
2510	南芬区	南街线	翠海华庭1#箱变变压器	400	31.08	195.68	195.68	未进入负 面清单	否	无		
2511	桓仁县	10kV南米线	董船营七组	200	19.58	120.84	120.84	未进入负 面清单	否	无		
2512	平山区	南解线5844	10kV南解线#49柱上变压器	400	39.25	163.00	163.00	未进入负 面清单	否	无		
2513	南芬区	露天矿线	露天矿线#104左1	315	10.67	218.39	218.39	未进入负 面清单	否	无		
2514	本溪县	云街线	载波变压器	400	33.86	184.56	184.56	未进入负 面清单	否	无		
2515	南芬区	南街线	河畔新城一期#3箱变变压器	630	37.33	268.82	268.82	未进入负 面清单	否	无		
2516	溪湖区	党校线	绿地山水城#8箱式配电站间隔配电变压器	630	12.76	423.61	423.61	未进入负 面清单	否	无		
2517	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#113变压器	200	29.52	100.96	100.96	未进入负 面清单	否	无		
2518	桓仁县	黑双线	黑沟六组3号	100	28.48	51.52	51.52	未进入负 面清单	否	无		

2519	桓仁县	北长线	横道川九组	30	63.33	5.00	5.00	未进入负 面清单	否	无		
2520	南芬区	选矿线	选矿线#53右13	315	12.03	214.11	214.11	未进入负 面清单	否	无		
2521	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#7箱式变电站间隔单元配电变压器	630	21.84	366.41	366.41	未进入负 面清单	否	无		
2522	桓仁县	10kV回龙线	爬宝五组	100	27.46	52.54	52.54	未进入负 面清单	否	无		
2523	桓仁县	普拐线	牛毛沟村3号	200	20.13	119.74	119.74	未进入负 面清单	否	无		
2524	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	6.02	466.07	466.07	未进入负 面清单	否	无		
2525	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区#1箱变变压器	315	2.16	245.20	245.20	未进入负 面清单	否	无		
2526	本溪县	市纺线	黄金街1台区	400	38.6	165.60	165.60	未进入负 面清单	否	无		
2527	本溪县	田石线	下英虎背#071变台	50	28.64	25.68	25.68	未进入负 面清单	否	无		
2528	本溪县	汤掌线	汤掌线下崴子变压器	100	9.52	70.48	70.48	未进入负 面清单	否	无		
2529	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	16.84	315.80	315.80	未进入负 面清单	否	无		
2530	溪湖区	牛街线	牛街线#9柱上变压器（新）	100	19.08	60.92	60.92	未进入负 面清单	否	无		
2531	溪湖区	中彩1#线	水泥#2配电站变压器	500	22.99	285.05	285.05	未进入负 面清单	否	无		
2532	桓仁县	铧江联网线420	柳林子三组	50	18.94	30.53	30.53	未进入负 面清单	否	无		
2533	南芬区	南街线	南山小区#4箱变变压器	630	16.22	401.81	401.81	未进入负 面清单	否	无		
2534	本溪县	偏水线	偏岭B台区	200	47.79	64.42	64.42	未进入负 面清单	否	无		
2535	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟三组台区	100	10.28	69.72	69.72	未进入负 面清单	否	无		
2536	本溪县	清陈线	双岭三四组C台区	50	31.4	24.30	24.30	未进入负 面清单	否	无		
2537	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭3号箱变171号间隔配电变压器	630	5.08	472.00	472.00	未进入负 面清单	否	无		
2538	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#3变压器	315	52.15	87.73	87.73	未进入负 面清单	否	无		
2539	桓仁县	10kV双业线	北沟三组2号	50	66.36	6.82	6.82	未进入负 面清单	否	无		
2540	本溪县	市泉线	充电桩配电变压器	630	23.56	355.57	355.57	未进入负 面清单	否	无		
2541	高新区	高西1号线1233	10kV高西1#线#31左3柱上变压器	50	13.44	33.28	33.28	未进入负 面清单	否	无		
2542	本溪县	云街线	邮局变压器	400	75.32	18.72	18.72	未进入负 面清单	否	无		
2543	溪湖区	牛兴线	10kV牛兴线#84柱上变压器	200	49.71	60.58	60.58	未进入负 面清单	否	无		
2544	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑A区2号箱变配电变压器	630	10.16	439.99	439.99	未进入负 面清单	否	无		
2545	本溪县	碱街线	白堡组	200	14.7	130.60	130.60	未进入负 面清单	否	无		
2546	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#3箱变高压间隔配电变压器	630	14.57	412.21	412.21	未进入负 面清单	否	无		
2547	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏岭支#52	200	7.88	144.24	144.24	未进入负 面清单	否	无		
2548	南芬区	南街线	20kV南街线永安分#99右28台区	20	30.9	9.82	9.82	未进入负 面清单	否	无		

2549	溪湖区	啤酒线	啤酒线#22柱上变压器（新）	200	11.54	136.92	136.92	未进入负面清单	否	无		
2550	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地2#箱式变电站间隔配电变压器	630	12.69	424.05	424.05	未进入负面清单	否	无		
2551	平山区	中永线5532	10千伏中永线丹霞1号箱式配电站171间隔配电变压器	630	44.06	226.42	226.42	未进入负面清单	否	无		
2552	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#9变压器	400	34.68	181.28	181.28	未进入负面清单	否	无		
2553	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.13	314.18	314.18	未进入负面清单	否	无		
2554	明山区	新立线531	10kV新立线#17柱上变压器	400	38.79	164.84	164.84	未进入负面清单	否	无		
2555	桓仁县	天健线	荣华上苑1号箱变配电变压器	500	18.18	309.10	309.10	未进入负面清单	否	无		
2556	本溪县	市陈2号线	阳光花园二期3#箱变配电变压器	500	27.9	260.50	260.50	未进入负面清单	否	无		
2557	桓仁县	10kV浑江线	天韵#1箱变变压器	800	43.5	292.00	292.00	未进入负面清单	否	无		
2558	溪湖区	峪桃1#线	峪党线6#右3丽景花园箱变（用户）	400	37.2	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无		
2559	本溪县	汇源线	上堡新区一组变压器	200	8.91	142.18	142.18	未进入负面清单	否	无		
2560	本溪县	城初线	东瓦变压器	100	28.82	51.18	51.18	未进入负面清单	否	无		
2561	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#51	400	2.64	309.44	309.44	未进入负面清单	否	无		
2562	高新区	火桥线2146	10kV火桥线80#变压器	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	无		
2563	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司2#配电变压器	630	21.94	365.78	365.78	未进入负面清单	否	无		
2564	本溪县	法松线	松树台二组变台	200	20.47	119.06	119.06	未进入负面清单	否	无		
2565	本溪县	张网线	山水郦城二期#4箱变配电变压器	630	28.46	324.70	324.70	未进入负面清单	否	无		
2566	桓仁县	黑六线	大东沟村4号	100	18.8	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无		
2567	明山区	明溪线525	10kV明溪线#53箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.1	402.57	402.57	未进入负面清单	否	无		
2568	桓仁县	天健线	民东3号	315	47.14	103.51	103.51	未进入负面清单	否	无		
2569	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#36柱上变压器	315	18.7	193.10	193.10	未进入负面清单	否	无		
2570	本溪县	祁街线	祁家堡三组变压器	100	25.56	54.44	54.44	未进入负面清单	否	无		
2571	明山区	体江线4041	10kV体江线#16右1金城蓝湾#2柱上变压器	315	59.5	64.58	64.58	未进入负面清单	否	无		
2572	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园二期（2#）配电变压器	1600	35.78	707.52	707.52	未进入负面清单	否	无		
2573	本溪县	高滚线	高滚线安家四组台区	100	31.68	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无		
2574	南芬区	南街线	南街线#31左2左2	400	38.85	164.60	164.60	未进入负面清单	否	无		
2575	桓仁县	10kV二四线	横道川十一组	100	13.48	66.52	66.52	未进入负面清单	否	无		
2576	桓仁县	10kV二甸线	马达营村	200	19.13	121.74	121.74	未进入负面清单	否	无		
2577	溪湖区	柳塘线	柳塘线#55左10柱上变压器	200	7.82	144.36	144.36	未进入负面清单	否	无		
2578	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#15箱式变电站间隔配电变压器	400	4.83	300.68	300.68	未进入负面清单	否	无		

2579	溪湖区	彩水线	海景#2箱变变压器	500	27.17	264.15	264.15	未进入负 面清单	否	无		
2580	桓仁县	10kV江润线	农民新区箱变#2变压器	630	18	390.60	390.60	未进入负 面清单	否	无		
2581	桓仁县	10kV双拐线	新江村1号	315	33.83	145.44	145.44	未进入负 面清单	否	无		
2582	溪湖区	峪桃2#线	英达#1箱式配电站变压器	315	56.23	74.88	74.88	未进入负 面清单	否	无		
2583	本溪县	连微线	连山关河南B台区	100	21.76	58.24	58.24	未进入负 面清单	否	无		
2584	本溪县	连微线	黄家沟变压器	50	24.4	27.80	27.80	未进入负 面清单	否	无		
2585	本溪县	祁镁线	云盘四组B台区	200	15.6	128.80	128.80	未进入负 面清单	否	无		
2586	桓仁县	10kV沙影线	北沟一组	100	18.68	61.32	61.32	未进入负 面清单	否	无		
2587	溪湖区	彩街线	彩胜#1配电室2#变压器	500	45.52	172.40	172.40	未进入负 面清单	否	无		
2588	桓仁县	10kV沙影线	小围子五组2号	50	84.24	-2.12	-2.12	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2589	本溪县	清纺线	清江城供电所变压器1	200	11.6	136.80	136.80	未进入负 面清单	否	无		
2590	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#128柱上变压器	200	17.88	124.24	124.24	未进入负 面清单	否	无		
2591	本溪县	汤宋1号线	汤沟线四道沟A台区	200	52.14	55.72	55.72	未进入负 面清单	否	无		
2592	南芬区	露天矿线	露天矿线#107	315	26.36	168.97	168.97	未进入负 面清单	否	无		
2593	本溪县	山燕线	磨石峪二道河子B台区	200	18.22	123.56	123.56	未进入负 面清单	否	无		
2594	桓仁县	10kV八镇线	八里甸二组	400	33.78	184.88	184.88	未进入负 面清单	否	无		
2595	明山区	明博线538	10kV明博线颐泉谷箱式变电站171间隔配电变压器	315	74.67	16.79	16.79	未进入负 面清单	否	无		
2596	明山区	体中线4046	10kV体中线红光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.96	320.20	320.20	未进入负 面清单	否	无		
2597	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#26	100	35.76	44.24	44.24	未进入负 面清单	否	无		
2598	溪湖区	后牛线	柳塘#14配电站#2变压器	400	17.32	250.72	250.72	未进入负 面清单	否	无		
2599	高新区	榆林1#线	榆林1#箱变2#变压器	630	32.57	298.81	298.81	未进入负 面清单	否	无		
2600	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站171间隔配电变压器	630	19.1	383.67	383.67	未进入负 面清单	否	无		
2601	溪湖区	北管线	北管线#12右7	200	42.96	74.08	74.08	未进入负 面清单	否	无		
2602	本溪县	兰南线	兰南线新城子A变台	100	116.1	-36.10	-36.10	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2603	本溪县	祁街线	707B变压器	200	14.31	131.38	131.38	未进入负 面清单	否	无		
2604	明山区	武山线539	10千伏武山线鑫城7号箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.41	375.42	375.42	未进入负 面清单	否	无		
2605	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期3号箱变配电变压器	630	2.32	489.38	489.38	未进入负 面清单	否	无		
2606	桓仁县	10kV双拐线	古年岭三组	200	20.92	118.16	118.16	未进入负 面清单	否	无		
2607	南芬区	南街线	南街线永安分#195	200	4.35	151.30	151.30	未进入负 面清单	否	无		
2608	本溪县	祁北线	北沟四组B台区	50	81.04	-0.52	-0.52	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载

2609	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室171间隔配电变压器	630	2.16	490.39	490.39	未进入负面清单	否	无		
2610	南芬区	塔冰线	塔冰线大冰沟分#30	100	25.64	54.36	54.36	未进入负面清单	否	无		
2611	桓仁县	10kV二甸线	马达营一组2号	30	17.65	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无		
2612	明山区	明溪线525	YHG_(地下室)明溪线33-2#银泽1#站(用户)	500	14.36	328.20	328.20	未进入负面清单	否	无		
2613	本溪县	张网线	张家堡加油站台区	100	20.4	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无		
2614	桓仁县	天健线	阳光#1箱变#1变压器	400	37.52	169.92	169.92	未进入负面清单	否	无		
2615	本溪县	山关线	化皮峪五组2#台	50	40.8	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无		
2616	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑B区2号箱变配电变压器	630	20.22	376.61	376.61	未进入负面清单	否	无		
2617	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.84	295.80	295.80	未进入负面清单	否	无		
2618	桓仁县	北长线	长春沟村2号	50	20.88	29.56	29.56	未进入负面清单	否	无		
2619	溪湖区	梁家线	成德5#配电站变压器	400	30.12	199.52	199.52	未进入负面清单	否	无		
2620	明山区	体江线4041	10kV体江线#20右1金城蓝湾#3柱上变压器	315	43.5	114.98	114.98	未进入负面清单	否	无		
2621	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线土杂配电室171间隔配电变压器	315	31.19	153.75	153.75	未进入负面清单	否	无		
2622	高新区	梨树线2136	10kV梨树线#20变压器	400	18.55	245.80	245.80	未进入负面清单	否	无		
2623	桓仁县	黑北线	黑沟五组	100	24.64	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无		
2624	南芬区	桥街线	桥街线#17	200	12.64	134.72	134.72	未进入负面清单	否	无		
2625	桓仁县	10kV江沿线	泡沿一组2号	200	56.28	47.44	47.44	未进入负面清单	否	无		
2626	平山区	东路线3224	10KV东光配电站171间隔配电变压器	630	23.56	355.57	355.57	未进入负面清单	否	无		
2627	南芬区	下街线	下街线下深分#77右6	50	15.36	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无		
2628	溪湖区	柳塘线	河东配电站	400	33	188.00	188.00	未进入负面清单	否	无		
2629	平山区	南地线3221	10kV南地线群山配电室171间隔配电变压器	630	34.48	286.78	286.78	未进入负面清单	否	无		
2630	南芬区	南街线	翠海华庭#3箱变变压器配电变压器	315	36.53	136.93	136.93	未进入负面清单	否	无		
2631	高新区	榆林1#线	榆林2#箱变2#变压器	630	47.87	202.42	202.42	未进入负面清单	否	无		
2632	溪湖区	河东线	宝桐#2箱式变电站站内变压器	500	18.24	308.80	308.80	未进入负面清单	否	无		
2633	桓仁县	10kV北岔线	北岔一组2号	30	0.1	23.97	23.97	未进入负面清单	否	无		
2634	本溪县	云酸线	宋家堡变压器	100	21.72	58.28	58.28	未进入负面清单	否	无		
2635	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	66.7	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无		
2636	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#44右3变压器	315	21.56	184.09	184.09	未进入负面清单	否	无		
2637	明山区	地工线530	10kV地工线民政配电室171间隔配电变压器	630	44.51	223.59	223.59	未进入负面清单	否	无		
2638	平山区	南解线5844	10kV南永线兴胜配电室171间隔配电变压器	630	42.6	235.62	235.62	未进入负面清单	否	无		

2639	本溪县	城初线	草河城刘堡B台区	50	16.2	31.90	31.90	未进入负 面清单	否	无		
2640	本溪县	市温1号线	紫荆花园二期2#箱变配电变压器	400	39.2	163.20	163.20	未进入负 面清单	否	无		
2641	本溪县	汤小线	辽宁汤沟国际温泉旅游度假区有限公司	500	22.4	288.00	288.00	未进入负 面清单	否	无		
2642	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#12右1柱上变压器	200	7.92	144.16	144.16	未进入负 面清单	否	无		
2643	溪湖区	牛街线	本桓路#5箱式配电站变压器	630	12.5	425.25	425.25	未进入负 面清单	否	无		
2644	南芬区	下街线	金塘佳苑#2箱变间隔配电变压器	400	37.38	170.48	170.48	未进入负 面清单	否	无		
2645	本溪县	偏瓦线	偏岭车站住宅台区	200	13.86	132.28	132.28	未进入负 面清单	否	无		
2646	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线废品配电室171间隔配电变压器	500	35.62	221.90	221.90	未进入负 面清单	否	无		
2647	桓仁县	10kV二镇线	东风变台	400	8.15	287.40	287.40	未进入负 面清单	否	无		
2648	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣三组	200	39.64	80.72	80.72	未进入负 面清单	否	无		
2649	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.24	283.80	283.80	未进入负 面清单	否	无		
2650	桓仁县	10kV崔四线	三道河九组	100	85.44	-5.44	-5.44	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2651	南芬区	下街线	10kV下街线12#右4#	200	19.97	120.06	120.06	未进入负 面清单	否	无		
2652	溪湖区	彩明联线	彩明联线#28柱上变压器（新）	200	25.76	108.48	108.48	未进入负 面清单	否	无		
2653	溪湖区	彩水线	大东9#配电站变压器	500	19.64	301.80	301.80	未进入负 面清单	否	无		
2654	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#19左3	400	7.46	290.16	290.16	未进入负 面清单	否	无		
2655	南芬区	机修线	幸福阳光小区箱变间隔配电变压器	315	14.74	205.57	205.57	未进入负 面清单	否	无		
2656	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.87	315.82	315.82	未进入负 面清单	否	无		
2657	本溪县	山煤线	山城子四组	100	28.52	51.48	51.48	未进入负 面清单	否	无		
2658	本溪县	偏水线	高官沿龙村B台区柱上-变压器	200	17.19	125.62	125.62	未进入负 面清单	否	无		
2659	本溪县	市陈2号线	锅炉厂变台（市陈2号线#1变台）	80	17.13	50.30	50.30	未进入负 面清单	否	无		
2660	明山区	明博线538	10kV明博线博林#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	52.8	108.80	108.80	未进入负 面清单	否	无		
2661	桓仁县	10kV崔六线	季家街1号	100	15.32	64.68	64.68	未进入负 面清单	否	无		
2662	本溪县	田石线	和谐小区1配电变压器	500	17.12	314.40	314.40	未进入负 面清单	否	无		
2663	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟六组	100	16.56	63.44	63.44	未进入负 面清单	否	无		
2664	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华夏开闭所华夏花园6（用户）	630	2.63	487.43	487.43	未进入负 面清单	否	无		
2665	桓仁县	10kV沙影线	下甸子八组	200	16.72	126.56	126.56	未进入负 面清单	否	无		
2666	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#1箱式配电站变压器	500	19.81	300.95	300.95	未进入负 面清单	否	无		
2667	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维3#箱变变压器	500	14.62	326.90	326.90	未进入负 面清单	否	无		
2668	本溪县	燕温线6951	同江峪三组B台区	200	62.72	34.56	34.56	未进入负 面清单	否	无		

2669	本溪县	市温2号线	下卜村台区	200	22.62	114.76	114.76	未进入负 面清单	否	无		
2670	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#3箱变间隔配电变压器	630	27.27	332.20	332.20	未进入负 面清单	否	无		
2671	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯四组2号	50	41.13	19.44	19.44	未进入负 面清单	否	无		
2672	溪湖区	中彩1#线	水泥#3配电站变压器	500	13.28	333.60	333.60	未进入负 面清单	否	无		
2673	本溪县	碱街线	碱厂客运站变压器	100	22.26	57.74	57.74	未进入负 面清单	否	无		
2674	溪湖区	牛街线	本桓路#4箱式配电站#1变压器	630	18.63	386.63	386.63	未进入负 面清单	否	无		
2675	溪湖区	峪梁线	成德#1亭式配电站#2变压器	400	30.12	199.52	199.52	未进入负 面清单	否	无		
2676	本溪县	汇源线	赛梨寨五组B台区	200	36.24	87.52	87.52	未进入负 面清单	否	无		
2677	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#91变压器（新）	200	12.5	135.00	135.00	未进入负 面清单	否	无		
2678	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#60变压器	200	17.82	124.36	124.36	未进入负 面清单	否	无		
2679	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站171间隔配电变压器	315	20.91	186.13	186.13	未进入负 面清单	否	无		
2680	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福二号配电变压器	630	31.97	302.59	302.59	未进入负 面清单	否	无		
2681	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#193变压器	200	18.54	122.92	122.92	未进入负 面清单	否	无		
2682	本溪县	云街线	草河口七组变压器	50	28.24	25.88	25.88	未进入负 面清单	否	无		
2683	本溪县	连街线	饮料厂变压器	400	41.13	155.48	155.48	未进入负 面清单	否	无		
2684	明山区	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站171间隔配电变压器	500	13.4	333.00	333.00	未进入负 面清单	否	无		
2685	桓仁县	10kV铎西线	川里六、十组	250	13.71	165.73	165.73	未进入负 面清单	否	无		
2686	明山区	北地线529	YHG_北地线37左2环网柜大通箱变（用户）	400	18.68	245.28	245.28	未进入负 面清单	否	无		
2687	桓仁县	10kV沙五2线	头道河一组	100	28.66	51.34	51.34	未进入负 面清单	否	无		
2688	桓仁县	10kV四摇线	摇钱八组2号	10	7.12	7.29	7.29	未进入负 面清单	否	无		
2689	桓仁县	天健线	民西2箱变配电变压器	630	45.02	220.37	220.37	未进入负 面清单	否	无		
2690	明山区	明博线538	10kV体东线景康#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.6	221.60	221.60	未进入负 面清单	否	无		
2691	明山区	体江线4041	10kV体江线#20右1金城蓝湾#4柱上变压器	315	44.42	112.08	112.08	未进入负 面清单	否	无		
2692	明山区	体消线4047	10kV体消线新新家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.36	248.20	248.20	未进入负 面清单	否	无		
2693	本溪县	云街线	红叶变压器	200	61.83	36.34	36.34	未进入负 面清单	否	无		
2694	溪湖区	党石线	党石线#29柱上变压器（新）	400	14.39	262.44	262.44	未进入负 面清单	否	无		
2695	南芬区	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器2	400	28.52	205.92	205.92	未进入负 面清单	否	无		
2696	本溪县	兰城线	城门一组A变台	200	12.29	135.42	135.42	未进入负 面清单	否	无		
2697	桓仁县	10kV浑江线	御铭府邸2号箱变	800	41	312.00	312.00	未进入负 面清单	否	无		
2698	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地1#箱式变电站间隔配电变压器	630	14.13	414.98	414.98	未进入负 面清单	否	无		

2699	明山区	新华线5740	10kV新华线山水人家#3右1柱上变压器	200	8.85	142.30	142.30	未进入负 面清单	否	无		
2700	本溪县	市街线	河畔花园1#箱变1	400	19.75	241.00	241.00	未进入负 面清单	否	无		
2701	明山区	体车3号线4050	10kV清华苑#2箱变#171间隔变压器（用户）	630	18.67	386.38	386.38	未进入负 面清单	否	无		
2702	本溪县	碱魏线	碱厂老医院台区	400	38.32	166.72	166.72	未进入负 面清单	否	无		
2703	桓仁县	10kV中心线	商贸配电站变压器	800	21.53	467.76	467.76	未进入负 面清单	否	无		
2704	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#42右7	400	65.43	58.28	58.28	未进入负 面清单	否	无		
2705	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#19	400	28.12	207.52	207.52	未进入负 面清单	否	无		
2706	高新区	张蓝线2229	花岭社区#1箱变高压配电变压器	500	15.84	320.80	320.80	未进入负 面清单	否	无		
2707	南芬区	南街线	南街线#2	315	49.17	97.11	97.11	未进入负 面清单	否	无		
2708	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线#29左3柱上变压器	400	50.52	117.92	117.92	未进入负 面清单	否	无		
2709	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心1号	400	43.32	146.72	146.72	未进入负 面清单	否	无		
2710	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#195变压器（新）	100	11.4	68.60	68.60	未进入负 面清单	否	无		
2711	桓仁县	10kV铎西线	新农村四组2号	50	26.68	26.66	26.66	未进入负 面清单	否	无		
2712	桓仁县	10kV铎二线	中心村3号	315	41.18	122.28	122.28	未进入负 面清单	否	无		
2713	本溪县	城初线	草河城小地沟B台区	50	13.76	33.12	33.12	未进入负 面清单	否	无		
2714	本溪县	掌崔线	滴咀子台区	50	8.4	35.80	35.80	未进入负 面清单	否	无		
2715	平山区	南地线3221	10千伏南地线建工开发居民配电站171号间隔配电变压器（用户）	1250	18.05	774.38	774.38	未进入负 面清单	否	无		
2716	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#27左2柱上变压器	315	43.39	115.32	115.32	未进入负 面清单	否	无		
2717	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#10箱变高压间隔配电变压器	630	6.9	460.53	460.53	未进入负 面清单	否	无		
2718	本溪县	汤关线	汤关线后屯变压器	200	19.58	120.84	120.84	未进入负 面清单	否	无		
2719	桓仁县	天健线	民西3号	400	27.12	211.52	211.52	未进入负 面清单	否	无		
2720	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组2号	30	27.5	15.75	15.75	未进入负 面清单	否	无		
2721	本溪县	清陈线	10kV清陈线陈贾五组B变压器	200	2.4	155.20	155.20	未进入负 面清单	否	无		
2722	桓仁县	10kV二镇线	东风新区二期箱变变压器	630	26.44	337.43	337.43	未进入负 面清单	否	无		
2723	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#10箱式变电站171间隔配电变压器	400	28.95	204.20	204.20	未进入负 面清单	否	无		
2724	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#7	200	31.28	97.44	97.44	未进入负 面清单	否	无		
2725	本溪县	南沟线	中学#01变台	315	57.64	70.43	70.43	未进入负 面清单	否	无		
2726	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#3箱变配电变压器	500	11.44	342.80	342.80	未进入负 面清单	否	无		
2727	明山区	北地线529	10kV北地线高明配电室171间隔配电变压器	500	43.25	183.75	183.75	未进入负 面清单	否	无		
2728	本溪县	碱街线	碱街线小平岭C台区	50	24.36	27.82	27.82	未进入负 面清单	否	无		

2729	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	18.36	308.20	308.20	未进入负面清单	否	无		
2730	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	50.76	146.20	146.20	未进入负面清单	否	无		
2731	本溪县	碱魏线	小胡堡#1变台	30	23.37	16.99	16.99	未进入负面清单	否	无		
2732	明山区	明博线538	大古里#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.08	396.40	396.40	未进入负面清单	否	无		
2733	平山区	南解线5844	10kV南解线#44柱上变压器	400	44.34	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无		
2734	本溪县	市关线	燕兴世福C区配电站变压器2	2000	12	1360.00	1360.00	未进入负面清单	否	无		
2735	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#4柱上变压器	315	35.5	140.18	140.18	未进入负面清单	否	无		
2736	本溪县	佳宝线	观音阁新区变压器	400	15.39	258.44	258.44	未进入负面清单	否	无		
2737	本溪县	田石线	下沟#112变台	50	27	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无		
2738	溪湖区	北新线	北新线#13	315	26.46	168.65	168.65	未进入负面清单	否	无		
2739	溪湖区	柳塘线	柳塘线仕仁沟分#8	315	19.78	189.69	189.69	未进入负面清单	否	无		
2740	溪湖区	北新线	彩北1#配电站变压器	500	17.6	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无		
2741	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#10配电站变压器	500	18.84	305.80	305.80	未进入负面清单	否	无		
2742	本溪县	高硝线	高肖线高官石场台区	100	33.96	46.04	46.04	未进入负面清单	否	无		
2743	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.86	322.18	322.18	未进入负面清单	否	无		
2744	桓仁县	10kV江汇线	龙宝城市广场箱变配电变压器	1250	18.88	764.00	764.00	未进入负面清单	否	无		
2745	溪湖区	氰胺线	居仁#2配电室#2变压器	315	17.37	197.28	197.28	未进入负面清单	否	无		
2746	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际4#箱变配电变压器	400	46.3	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无		
2747	本溪县	山关线	朴堡二三组A变台	400	21.08	235.68	235.68	未进入负面清单	否	无		
2748	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	42.13	119.29	119.29	未进入负面清单	否	无		
2749	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.73	247.40	247.40	未进入负面清单	否	无		
2750	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园1#箱变配电变压器	400	34.44	182.24	182.24	未进入负面清单	否	无		
2751	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.1	364.77	364.77	未进入负面清单	否	无		
2752	溪湖区	程家2#线	程家#5箱式配电站变压器	315	11.53	215.68	215.68	未进入负面清单	否	无		
2753	溪湖区	北街线	北街线38#	400	7.89	288.44	288.44	未进入负面清单	否	无		
2754	高新区	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司1#箱变配电变压器	400	21.8	232.80	232.80	未进入负面清单	否	无		
2755	桓仁县	10kV崔四线	三道河北沟	200	6.17	147.66	147.66	未进入负面清单	否	无		
2756	桓仁县	10kV江润线	荣丰一区#2箱变变压器	400	42.9	148.40	148.40	未进入负面清单	否	无		
2757	本溪县	汤关线	榆树河沿B台区	200	12.94	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无		
2758	桓仁县	天健线	民西6号	400	34.32	182.72	182.72	未进入负面清单	否	无		

2759	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区1号箱变压器	630	18.16	389.59	389.59	未进入负面清单	否	无		
2760	桓仁县	章槌线	天健凤凰城2号箱变	630	13.11	421.41	421.41	未进入负面清单	否	无		
2761	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右6	200	16.17	127.66	127.66	未进入负面清单	否	无		
2762	桓仁县	10kV双业线	10kV双业线北沟三组3号	200	26.58	106.84	106.84	未进入负面清单	否	无		
2763	溪湖区	YHG_姚大1#线	水岸新都#14箱式配电站配电变压器	400	32.2	191.20	191.20	未进入负面清单	否	无		
2764	桓仁县	北长线	横道川四组	30	33.4	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无		
2765	桓仁县	天健线	幸福里1号箱变配电变压器	500	25.89	270.55	270.55	未进入负面清单	否	无		
2766	高新区	石街线	南风二期#1箱变变压器	500	23.36	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无		
2767	桓仁县	10kV中心线	鹏翔东箱变变压器	315	70.63	29.52	29.52	未进入负面清单	否	无		
2768	本溪县	汤宋2号线	本溪电力宾馆	315	26.6	168.21	168.21	未进入负面清单	否	无		
2769	南芬区	施兴线	10kV施兴线#21	200	5.4	149.20	149.20	未进入负面清单	否	无		
2770	高新区	西石线	西石线33#箱变变压器（用户）	400	36.04	175.84	175.84	未进入负面清单	否	无		
2771	本溪县	兰南线	兰南线桦树A变台	200	26.43	107.14	107.14	未进入负面清单	否	无		
2772	桓仁县	普拐线	普乐堡一、九组	400	50.05	119.80	119.80	未进入负面清单	否	无		
2773	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷6#箱变高压间隔配电变压器	315	30.4	156.24	156.24	未进入负面清单	否	无		
2774	桓仁县	天健线	丽水四区二期#2箱变#1变压器	800	43.95	288.40	288.40	未进入负面清单	否	无		
2775	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#68	100	22.2	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无		
2776	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期4号箱变	630	15.08	409.00	409.00	未进入负面清单	否	无		
2777	南芬区	南街线	南街线#31左3右4	200	30.03	99.94	99.94	未进入负面清单	否	无		
2778	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#42柱上变压器	400	28.92	204.32	204.32	未进入负面清单	否	无		
2779	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	14.36	328.20	328.20	未进入负面清单	否	无		
2780	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.14	408.62	408.62	未进入负面清单	否	无		
2781	本溪县	市陈2号线	YHG_锦绣二号箱变配电变压器	400	67	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无		
2782	本溪县	南石线	南甸石矿1#箱变间隔配电变压器	500	12.92	335.40	335.40	未进入负面清单	否	无		
2783	桓仁县	10kV黄河线	正阳箱变变压器	630	24.76	348.01	348.01	未进入负面清单	否	无		
2784	桓仁县	江城线	北岭	200	21.56	116.88	116.88	未进入负面清单	否	无		
2785	本溪县	兰南线	中国铁塔股份有限公司本溪市分公司	200	13.32	133.36	133.36	未进入负面清单	否	无		
2786	本溪县	连街线	石哈一组B台区	100	27.4	52.60	52.60	未进入负面清单	否	无		
2787	桓仁县	10kV江桓线	浑江公寓	315	22.35	181.60	181.60	未进入负面清单	否	无		
2788	溪湖区	大堡线	大堡线15-1左2#	315	67.87	38.21	38.21	未进入负面清单	否	无		

2789	溪湖区	峪红线4333	红星谷4#配电站（4-2）箱变（用户）	400	36.24	175.04	175.04	未进入负 面清单	否	无		
2790	本溪县	高滚线	高滚线红石堡变台	100	18.08	61.92	61.92	未进入负 面清单	否	无		
2791	溪湖区	姚峪线	太子城五期10#箱变配电变压器	400	19.47	242.12	242.12	未进入负 面清单	否	无		
2792	本溪县	山煤线	山煤线二道沟变台	200	2.31	155.38	155.38	未进入负 面清单	否	无		
2793	本溪县	兰台线	兰河柳卜A台	200	20.1	119.80	119.80	未进入负 面清单	否	无		
2794	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#18右2柱上变压器	50	22.8	28.60	28.60	未进入负 面清单	否	无		
2795	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#9柱上变压器	200	37.71	84.58	84.58	未进入负 面清单	否	无		
2796	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组	100	19.26	60.74	60.74	未进入负 面清单	否	无		
2797	本溪县	祁街线	406变压器	200	31.68	96.64	96.64	未进入负 面清单	否	无		
2798	溪湖区	梁家线	成德6#配电站变压器	630	19.56	380.77	380.77	未进入负 面清单	否	无		
2799	本溪县	田粘线	佟岭小区#091变台	100	15.52	64.48	64.48	未进入负 面清单	否	无		
2800	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟八组2号	50	52.21	13.90	13.90	未进入负 面清单	否	无		
2801	溪湖区	北惠线	北惠线16#配电站1#变压器	500	22.75	286.25	286.25	未进入负 面清单	否	无		
2802	平山区	南地线3221	10kV南地线建平配电室171间隔配电变压器	630	24.6	349.02	349.02	未进入负 面清单	否	无		
2803	南芬区	桥街线	桥街线河东分#21右5	100	26.88	53.12	53.12	未进入负 面清单	否	无		
2804	桓仁县	10kV二西线	和平1号	315	23.16	179.05	179.05	未进入负 面清单	否	无		
2805	溪湖区	柳塘线	铁运配电站#1变压器	630	49.22	193.91	193.91	未进入负 面清单	否	无		
2806	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福三号配电变压器	500	35.52	222.40	222.40	未进入负 面清单	否	无		
2807	本溪县	市煤线	市煤供热分2#变压器	250	32.69	118.28	118.28	未进入负 面清单	否	无		
2808	平山区	转山线3217	10kV转山线育阳#2箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	500	24.56	277.20	277.20	未进入负 面清单	否	无		
2809	溪湖区	峪桃2#线	茗仙楼变电亭（用户）	400	33	188.00	188.00	未进入负 面清单	否	无		
2810	南芬区	下街线	10kV下街线下深分94#	200	9.7	140.60	140.60	未进入负 面清单	否	无		
2811	南芬区	南街线	龙华新城1#变压器	315	36.63	136.62	136.62	未进入负 面清单	否	无		
2812	桓仁县	10kV沙影线	北沟二组	200	13.78	132.44	132.44	未进入负 面清单	否	无		
2813	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#4箱式配电站变压器	400	38.76	164.96	164.96	未进入负 面清单	否	无		
2814	溪湖区	偏岭线	偏岭线#32柱上变压器（新）	100	47.82	32.18	32.18	未进入负 面清单	否	无		
2815	本溪县	云街线	荏草上十变压器	50	19.6	30.20	30.20	未进入负 面清单	否	无		
2816	明山区	新明线5745	10kV新明线#79柱上变压器	400	28.47	206.12	206.12	未进入负 面清单	否	无		
2817	高新区	学院1#线	辽科馨苑1#箱变变压器	400	24.87	220.52	220.52	未进入负 面清单	否	无		
2818	溪湖区	梁家线	梁家线赫地分#49右7柱上变压器（新）	400	8.97	284.12	284.12	未进入负 面清单	否	无		

2819	平山区	南解线5844	10kV南解线齐心配电室171间隔配电变压器	630	38.69	260.25	260.25	未进入负 面清单	否	无		
2820	高新区	石化线	10kV百合（二期）1#配电变压器	630	19.92	378.50	378.50	未进入负 面清单	否	无		
2821	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#26变压器（新）	100	50.31	29.69	29.69	未进入负 面清单	否	无		
2822	平山区	中消线5535	10kV北地线北光分立信配电站271间隔配电变压器	630	50.81	183.90	183.90	未进入负 面清单	否	无		
2823	桓仁县	黑六线	大东沟村2号	100	5.2	74.80	74.80	未进入负 面清单	否	无		
2824	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.83	423.17	423.17	未进入负 面清单	否	无		
2825	桓仁县	天健线	荣华上苑4号箱变配电变压器	630	17.05	396.59	396.59	未进入负 面清单	否	无		
2826	桓仁县	10kV中心线	向阳人家箱变变压器	630	25.73	341.90	341.90	未进入负 面清单	否	无		
2827	桓仁县	10kV南雅线	雅河一组	200	29.07	101.86	101.86	未进入负 面清单	否	无		
2828	平山区	转山线3217	10kV转山线十八中箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	22.34	288.30	288.30	未进入负 面清单	否	无		
2829	溪湖区	河畔线4533	河畔线17右分#3	200	32.98	94.04	94.04	未进入负 面清单	否	无		
2830	高新区	学院2#线	旺力学府4#箱变高压间隔配电变压器	400	24.63	221.48	221.48	未进入负 面清单	否	无		
2831	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城1#箱式变电站间隔配电变压器	630	23.81	354.00	354.00	未进入负 面清单	否	无		
2832	桓仁县	10kV浑江线	一建变台	400	15.83	256.68	256.68	未进入负 面清单	否	无		
2833	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#39变压器	100	32.64	47.36	47.36	未进入负 面清单	否	无		
2834	本溪县	连街线	细河沿变压器	100	27.62	52.38	52.38	未进入负 面清单	否	无		
2835	桓仁县	黑六线	工业园区5号变台	80	187.7	-86.16	-86.16	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2836	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右7柱上-变压器	200	10.24	139.52	139.52	未进入负 面清单	否	无		
2837	桓仁县	10kV二镇线	制钉厂	200	17.07	125.86	125.86	未进入负 面清单	否	无		
2838	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#15箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	40	200.00	200.00	未进入负 面清单	否	无		
2839	溪湖区	河畔线4533	河畔#6配电站#2变压器	630	15.81	404.40	404.40	未进入负 面清单	否	无		
2840	溪湖区	程家2#线	程家#13箱式配电站变压器	630	13.98	415.93	415.93	未进入负 面清单	否	无		
2841	南芬区	南街线	德和祥苑小区#2箱变出线间隔配电变压器	630	34.25	288.23	288.23	未进入负 面清单	否	无		
2842	本溪县	云街线	镇政府变压器	315	84.65	-14.65	-14.65	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
2843	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组2号	100	28.12	51.88	51.88	未进入负 面清单	否	无		
2844	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡A变台	200	22.2	115.60	115.60	未进入负 面清单	否	无		
2845	平山区	南地线3221	10kV南地线#26柱上变压器	315	54.57	80.10	80.10	未进入负 面清单	否	无		
2846	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾5#箱变配电变压器	400	17.19	251.24	251.24	未进入负 面清单	否	无		
2847	桓仁县	10kV木新线	高俭地八组	100	31.16	48.84	48.84	未进入负 面清单	否	无		
2848	桓仁县	10kV黄河线	点式楼1号箱变配电变压器	630	13.66	417.94	417.94	未进入负 面清单	否	无		

2849	平山区	东明线3225	10kV东明线房产箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.25	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无		
2850	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾4#箱变配电变压器	400	14.25	263.00	263.00	未进入负面清单	否	无		
2851	溪湖区	彩水线	建工#4箱变#1变压器	500	23.36	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无		
2852	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.24	401.69	401.69	未进入负面清单	否	无		
2853	本溪县	城徐线	草河城阳沟门C台区	50	22.12	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无		
2854	平山区	东路线3224	10kV东路线东风配电室173间隔配电变压器	400	63.84	64.64	64.64	未进入负面清单	否	无		
2855	明山区	体江线4041	10kV体江线胜建配电室171间隔配电变压器	630	34.1	289.17	289.17	未进入负面清单	否	无		
2856	本溪县	田粘线	电业#014变台	400	20.49	238.04	238.04	未进入负面清单	否	无		
2857	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#11变压器	100	12	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无		
2858	本溪县	连街线	石岭八组变压器	50	12.56	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无		
2859	本溪县	市街线	市街线#11变台	315	6.95	230.11	230.11	未进入负面清单	否	无		
2860	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期1号箱变171号间隔配电变压器	630	9.43	444.59	444.59	未进入负面清单	否	无		
2861	本溪县	温泉线	同江峪三组变台	200	14.54	130.92	130.92	未进入负面清单	否	无		
2862	南芬区	塔新线	塔新线#308	200	20.37	119.26	119.26	未进入负面清单	否	无		
2863	本溪县	偏瓦线	孤甸前山台区	50	10.08	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无		
2864	桓仁县	10kV五镇线	腰营四组	30	49.13	9.26	9.26	未进入负面清单	否	无		
2865	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区2#箱变变压器	400	33.51	185.96	185.96	未进入负面清单	否	无		
2866	本溪县	清街线	东阳七、八组变台	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无		
2867	溪湖区	北惠线	北惠线11#配电站1#变压器	500	24.13	279.35	279.35	未进入负面清单	否	无		
2868	本溪县	兰城线	城门一组B变台	200	35.92	88.16	88.16	未进入负面清单	否	无		
2869	本溪县	张网线	YHG_山水俪城小区i组2#箱变配电变压器	500	15.5	322.50	322.50	未进入负面清单	否	无		
2870	溪湖区	程家1#线	程家#28箱式配电站变压器	400	19.85	240.60	240.60	未进入负面清单	否	无		
2871	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#50柱上变压器	400	19.2	243.20	243.20	未进入负面清单	否	无		
2872	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.46	450.70	450.70	未进入负面清单	否	无		
2873	本溪县	东碱线	碱洋线红土冰沟子B变台	50	6.92	36.54	36.54	未进入负面清单	否	无		
2874	本溪县	云街线	农机校变压器	100	58.28	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无		
2875	本溪县	市煤线	YHG_隆熙佳园配电变压器\$	1000	39.72	402.80	402.80	未进入负面清单	否	无		
2876	南芬区	下施2#线	10kV下施2线#44左4	200	6.77	146.46	146.46	未进入负面清单	否	无		
2877	本溪县	张谭线	张家堡六组B变压器	100	6	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无		
2878	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线#39右3柱上变压器	400	18.69	245.24	245.24	未进入负面清单	否	无		

2879	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#11右8柱上变压器	50	29.64	25.18	25.18	未进入负 面清单	否	无		
2880	桓仁县	10kV联网线	五女北区#1箱变#2变压器	500	39.84	200.80	200.80	未进入负 面清单	否	无		
2881	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑2#箱式变电站配电变压器	630	8	453.60	453.60	未进入负 面清单	否	无		
2882	南芬区	南街线	南街线国税分#3	200	24.44	111.12	111.12	未进入负 面清单	否	无		
2883	桓仁县	10kV浑江线	法院箱变变压器	400	30.75	197.00	197.00	未进入负 面清单	否	无		
2884	明山区	地工线530	10kV地工线紫金苑箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.68	221.60	221.60	未进入负 面清单	否	无		
2885	溪湖区	河畔线4533	河畔#4配电站#1变压器	500	20.2	299.00	299.00	未进入负 面清单	否	无		
2886	平山区	东明线3225	10kV东明线幸福苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.91	372.27	372.27	未进入负 面清单	否	无		
2887	高新区	学院2#线	旺力学府2配电变压器	400	66.96	52.16	52.16	未进入负 面清单	否	无		
2888	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟村2号	315	50.17	93.96	93.96	未进入负 面清单	否	无		
2889	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#5柱上变压器	100	8.64	71.36	71.36	未进入负 面清单	否	无		
2890	桓仁县	普拐线	普乐堡村	315	28.77	161.37	161.37	未进入负 面清单	否	无		
2891	桓仁县	10kV二镇线	百货变台	200	41.97	76.06	76.06	未进入负 面清单	否	无		
2892	明山区	北地线529	10kV北地线#33箱式变电站171间隔配电变压器	500	45.47	172.65	172.65	未进入负 面清单	否	无		
2893	桓仁县	北城线	东老台2号	200	36.32	87.36	87.36	未进入负 面清单	否	无		
2894	本溪县	云街线	YHG_镇兴鑫城1箱变配电变压器	630	18.19	389.40	389.40	未进入负 面清单	否	无		
2895	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#1箱变#1变压器	630	37.49	267.81	267.81	未进入负 面清单	否	无		
2896	高新区	石街线	石街线35#箱变变压器	500	13.6	332.00	332.00	未进入负 面清单	否	无		
2897	溪湖区	峪桃1#线	八一小区2#箱变-1箱变（用户）	500	25.47	272.65	272.65	未进入负 面清单	否	无		
2898	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5#11地块#1箱式箱式变电站间隔配电变压器	630	12.38	426.01	426.01	未进入负 面清单	否	无		
2899	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸七组	200	32.12	95.76	95.76	未进入负 面清单	否	无		
2900	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期3#配电变压器	400	38.5	166.00	166.00	未进入负 面清单	否	无		
2901	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1#线#22柱上变压器（新）	200	26.26	107.48	107.48	未进入负 面清单	否	无		
2902	平山区	南解线5844	10kV南解线南地#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.12	264.40	264.40	未进入负 面清单	否	无		
2903	高新区	火水线2149	火水线#33变压器	400	7.63	289.48	289.48	未进入负 面清单	否	无		
2904	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村14#箱式变电站间隔配电变压器	500	14.46	327.70	327.70	未进入负 面清单	否	无		
2905	溪湖区	中彩1#线	华中#1配电站变压器	500	30.14	249.30	249.30	未进入负 面清单	否	无		
2906	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#17变压器	80	22.28	46.18	46.18	未进入负 面清单	否	无		
2907	本溪县	碱魏线	九龙新区A分#02变台	400	11.43	274.28	274.28	未进入负 面清单	否	无		
2908	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭4号箱变171号间隔配电变压器	630	12.48	425.38	425.38	未进入负 面清单	否	无		

2909	明山区	合姚线1140	YHG_合姚线新开分6#分支箱鑫丰1#箱变（用户）	630	15.65	405.41	405.41	未进入负面清单	否	无		
2910	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸八组	200	15.73	128.54	128.54	未进入负面清单	否	无		
2911	溪湖区	峪红线4333	樱花街4#箱式变电站（用户自维）配电变压器	500	12.2	339.00	339.00	未进入负面清单	否	无		
2912	桓仁县	天健线	西关小学	315	60.61	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无		
2913	溪湖区	姚富#2线	姚富#2线#3柱上变压器	200	15.48	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无		
2914	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#4左3柱上变压器	200	42.3	75.40	75.40	未进入负面清单	否	无		
2915	高新区	学院2#线	旺力学府3#箱变高压间隔配电变压器	500	46.3	168.50	168.50	未进入负面清单	否	无		
2916	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#3配电室171间隔配电变压器	630	31.94	302.78	302.78	未进入负面清单	否	无		
2917	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线矿院配电室171间隔配电变压器	315	35.87	139.01	139.01	未进入负面清单	否	无		
2918	本溪县	东碱线	碱洋线红土岭前A变台	50	40.08	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无		
2919	桓仁县	10kV双业线	东升六组2号	200	5.13	149.74	149.74	未进入负面清单	否	无		
2920	明山区	体中线4046	体中线29#环网柜世纪花园800027759	500	15.88	320.60	320.60	未进入负面清单	否	无		
2921	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园4号箱变	400	16.5	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无		
2922	桓仁县	10kV联网线	和禹19号	200	24.06	111.88	111.88	未进入负面清单	否	无		
2923	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线#10左6变压器	100	33.2	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无		
2924	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#20箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	21.08	294.60	294.60	未进入负面清单	否	无		
2925	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡一组	200	31.44	97.12	97.12	未进入负面清单	否	无		
2926	溪湖区	YHG_姚大2#线	绿地中央广场#1箱式配电站变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无		
2927	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23右5左12	200	15.46	129.08	129.08	未进入负面清单	否	无		
2928	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线石油箱式变电站171间隔配电变压器	400	58.92	84.32	84.32	未进入负面清单	否	无		
2929	本溪县	张泉线	谭家堡二台区	200	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	无		
2930	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	30.68	246.60	246.60	未进入负面清单	否	无		
2931	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站171间隔配电变压器	630	37.81	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无		
2932	明山区	体江线4041	10kV体江线万豪花园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.48	324.58	324.58	未进入负面清单	否	无		
2933	明山区	钢管线524	10kV钢管线张家#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	36.15	138.13	138.13	未进入负面清单	否	无		
2934	平山区	南解线5844	10kV南解线石子街#2配电室171间隔配电变压器	630	30.17	313.93	313.93	未进入负面清单	否	无		
2935	桓仁县	10kV联网线	新安3	200	17.64	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无		
2936	溪湖区	后牛线	柳塘#14配电站#1变压器	400	7.8	288.80	288.80	未进入负面清单	否	无		
2937	溪湖区	彩水线	大东#1配电站变压器	400	12.84	268.64	268.64	未进入负面清单	否	无		
2938	桓仁县	10kV双业线	东升三组2号	50	0.4	39.80	39.80	未进入负面清单	否	无		

2939	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#9配电站变压器	630	18.19	389.40	389.40	未进入负 面清单	否	无		
2940	桓仁县	北牛线	湾龙背十组	100	52.11	27.89	27.89	未进入负 面清单	否	无		
2941	溪湖区	后牛线	柳塘#2配电站变压器	630	13.11	421.41	421.41	未进入负 面清单	否	无		
2942	平山区	南泊线5837	10kV南永线本钢#8配电室172间隔配电变压器	630	14.65	411.71	411.71	未进入负 面清单	否	无		
2943	桓仁县	普拐线	拐磨子九组	100	18.84	61.16	61.16	未进入负 面清单	否	无		
2944	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#6柱上变压器（新）	100	8.26	71.74	71.74	未进入负 面清单	否	无		
2945	桓仁县	10kV双业线	业主沟六组	200	8.03	143.94	143.94	未进入负 面清单	否	无		
2946	溪湖区	牛兴线	牛兴线#30柱上变压器	200	30.18	99.64	99.64	未进入负 面清单	否	无		
2947	本溪县	云街线	制鞋厂变压器	200	12.09	135.82	135.82	未进入负 面清单	否	无		
2948	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组3号	50	24.24	27.88	27.88	未进入负 面清单	否	无		
2949	溪湖区	北街线	北街线34#	200	44.58	70.84	70.84	未进入负 面清单	否	无		
2950	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	26.08	215.68	215.68	未进入负 面清单	否	无		
2951	桓仁县	10kV二甸线	四道岭二组	50	21.36	29.32	29.32	未进入负 面清单	否	无		
2952	溪湖区	北沟线	北沟线#267右2柱上变压器（新）	200	22.71	114.58	114.58	未进入负 面清单	否	无		
2953	南芬区	连下线	10kV连下线#58台区	400	10.06	279.76	279.76	未进入负 面清单	否	无		
2954	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#20	400	21.65	233.40	233.40	未进入负 面清单	否	无		
2955	溪湖区	河东线	峪中7#配电站变压器	400	25.7	217.20	217.20	未进入负 面清单	否	无		
2956	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永平配电室171间隔配电变压器	630	28.1	326.97	326.97	未进入负 面清单	否	无		
2957	平山区	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.05	308.39	308.39	未进入负 面清单	否	无		
2958	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#31右2柱上变压器	100	27.98	52.02	52.02	未进入负 面清单	否	无		
2959	平山区	东路线3224	10kV东路线师范箱式变电站171间隔配电变压器	500	39.8	201.00	201.00	未进入负 面清单	否	无		
2960	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#3箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	17.24	313.80	313.80	未进入负 面清单	否	无		
2961	桓仁县	北园线	孢子沿三、四组	315	44.86	110.69	110.69	未进入负 面清单	否	无		
2962	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏配电室172间隔配电变压器	630	9.83	442.07	442.07	未进入负 面清单	否	无		
2963	桓仁县	10kV崔四线	三道河村2号	315	26.62	168.15	168.15	未进入负 面清单	否	无		
2964	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期6号箱变配电变压器	500	4.64	376.80	376.80	未进入负 面清单	否	无		
2965	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线245#	200	3.83	152.34	152.34	未进入负 面清单	否	无		
2966	桓仁县	北城线	东老台3号	100	30.86	49.14	49.14	未进入负 面清单	否	无		
2967	本溪县	兰南线	兰南线大石湖B变台	100	29.52	50.48	50.48	未进入负 面清单	否	无		
2968	本溪县	偏瓦线	法偏线偏岭八组（二道沟台区）	30	37.1	12.87	12.87	未进入负 面清单	否	无		

2969	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分通条沟支6#	400	5.83	296.68	296.68	未进入负 面清单	否	无		
2970	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14左6柱上变压器	315	50.26	93.68	93.68	未进入负 面清单	否	无		
2971	溪湖区	峪红线4333	红星谷3#配电站（3-2）箱变（用户）	400	12.78	268.88	268.88	未进入负 面清单	否	无		
2972	本溪县	连矿线	东街变压器	100	12.92	67.08	67.08	未进入负 面清单	否	无		
2973	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#38美蓝城#9柱上变压器（用户）	800	22.29	461.68	461.68	未进入负 面清单	否	无		
2974	溪湖区	氰胺线	偃城D区3#配电站（用户）配电变压器	630	12	428.40	428.40	未进入负 面清单	否	无		
2975	溪湖区	彩铁线	彩进5#配电站#1变压器	500	26.85	265.75	265.75	未进入负 面清单	否	无		
2976	桓仁县	10kV桦二线	碑登八组	100	15.21	64.79	64.79	未进入负 面清单	否	无		
2977	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑一期1号箱变	1000	32.2	478.00	478.00	未进入负 面清单	否	无		
2978	桓仁县	10kV通天线	渔场楼	315	42.38	118.50	118.50	未进入负 面清单	否	无		
2979	南芬区	南街线	南街线#36右1	200	37.35	85.30	85.30	未进入负 面清单	否	无		
2980	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#18柱上变压器	200	64.16	31.68	31.68	未进入负 面清单	否	无		
2981	南芬区	南街线	南街线8右1箱变-配电变压器	630	51.37	180.37	180.37	未进入负 面清单	否	无		
2982	溪湖区	氰胺线	居仁#1配电室#1变压器	315	24.89	173.60	173.60	未进入负 面清单	否	无		
2983	平山区	中东线5533	10kV中东线#38左1柱上变压器	400	33.12	187.52	187.52	未进入负 面清单	否	无		
2984	本溪县	佳宝线	二马路左分#17天缘梦支#05变台	400	37.7	169.20	169.20	未进入负 面清单	否	无		
2985	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#115-1柱上变压器	100	34.24	45.76	45.76	未进入负 面清单	否	无		
2986	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#73左3柱上变压器	315	3.39	241.32	241.32	未进入负 面清单	否	无		
2987	本溪县	兰城线	城门六组A变台	50	62.68	8.66	8.66	未进入负 面清单	否	无		
2988	平山区	东路线3224	10KV东光配电站172间隔配电变压器	630	31.62	304.79	304.79	未进入负 面清单	否	无		
2989	桓仁县	10kV联网线	和禹1号箱变配电变压器	630	6.06	465.82	465.82	未进入负 面清单	否	无		
2990	溪湖区	北沟线	北沟线#25左3柱上变压器（新）	100	24.54	55.46	55.46	未进入负 面清单	否	无		
2991	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#3配电室172间隔配电变压器	630	16.6	399.42	399.42	未进入负 面清单	否	无		
2992	桓仁县	10kV浑江线	站前箱变配电变压器	630	25.46	343.60	343.60	未进入负 面清单	否	无		
2993	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分1左12#变压器（用户）	500	2.22	388.90	388.90	未进入负 面清单	否	无		
2994	本溪县	汤沟线	围子一组变压器	100	60.76	19.24	19.24	未进入负 面清单	否	无		
2995	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#182变压器	30	27.27	15.82	15.82	未进入负 面清单	否	无		
2996	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#53-1左17柱上变压器	50	6.12	36.94	36.94	未进入负 面清单	否	无		
2997	南芬区	南街线	烟草变压器	200	19.71	120.58	120.58	未进入负 面清单	否	无		
2998	本溪县	汤关线	汤关线荒六变压器	80	20.55	47.56	47.56	未进入负 面清单	否	无		

2999	桓仁县	北牛线	湾龙背二组	200	17.08	125.84	125.84	未进入负 面清单	否	无		
3000	本溪县	城徐线	徐西变压器	200	11.7	136.60	136.60	未进入负 面清单	否	无		
3001	溪湖区	北惠线	北惠线14#配电站1#变压器	500	19.63	301.85	301.85	未进入负 面清单	否	无		
3002	本溪县	连街线	石哈三组B台区	50	19.24	30.38	30.38	未进入负 面清单	否	无		
3003	桓仁县	10kV联网线	高炉山西	100	58.23	21.77	21.77	未进入负 面清单	否	无		
3004	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2#线#4箱变（用户）	630	31.81	303.60	303.60	未进入负 面清单	否	无		
3005	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡五组2号	100	33.82	46.18	46.18	未进入负 面清单	否	无		
3006	本溪县	山煤线	磨石峪小区变台	100	90.08	-10.08	-10.08	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3007	桓仁县	普拐线	瓦房四、八组	315	14.79	205.41	205.41	未进入负 面清单	否	无		
3008	高新区	高堡2号线1251	10kV高堡2#线#141左1柱上变压器	200	3.42	153.16	153.16	未进入负 面清单	否	无		
3009	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支紫荆苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.02	283.37	283.37	未进入负 面清单	否	无		
3010	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园3号箱变配电变压器	500	18.08	309.60	309.60	未进入负 面清单	否	无		
3011	平山区	永丰线3220	10kV永丰线永丰#9配变室171间隔配电变压器	630	21.46	368.80	368.80	未进入负 面清单	否	无		
3012	桓仁县	10kV兰家线	金城花园5号箱变配电变压器	500	24.8	276.00	276.00	未进入负 面清单	否	无		
3013	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村2号	400	28.51	205.96	205.96	未进入负 面清单	否	无		
3014	本溪县	田粘线	总店#021变台	200	8.28	143.44	143.44	未进入负 面清单	否	无		
3015	桓仁县	北镇线	友谊住户3号	400	28.33	206.68	206.68	未进入负 面清单	否	无		
3016	溪湖区	后牛线	后牛线青石沟分#2（新）	400	19.68	241.28	241.28	未进入负 面清单	否	无		
3017	桓仁县	北城线	上古城村2号	100	66.76	13.24	13.24	未进入负 面清单	否	无		
3018	本溪县	山连线	磨石峪六组A台	30	36.33	13.10	13.10	未进入负 面清单	否	无		
3019	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	22.37	288.15	288.15	未进入负 面清单	否	无		
3020	桓仁县	10kV双业线	业主沟三组	100	35.4	44.60	44.60	未进入负 面清单	否	无		
3021	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂一组变台	400	33.97	184.12	184.12	未进入负 面清单	否	无		
3022	本溪县	兰城线	碱兰线莱岱峪A变台	400	8.97	284.12	284.12	未进入负 面清单	否	无		
3023	桓仁县	10kV凤鸣线	东关大桥北	315	24.53	174.73	174.73	未进入负 面清单	否	无		
3024	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#11柱上变压器（新）	200	27.36	105.28	105.28	未进入负 面清单	否	无		
3025	本溪县	汇源线	张付学	200	21.52	116.96	116.96	未进入负 面清单	否	无		
3026	桓仁县	10kV沙影线	北沟十组	100	17.6	62.40	62.40	未进入负 面清单	否	无		
3027	本溪县	云街线	茆草下十组变压器	100	9.92	70.08	70.08	未进入负 面清单	否	无		
3028	本溪县	连街线	高炉变压器	30	88.53	-2.56	-2.56	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载

3029	本溪县	厚德线	YHG_嘉乐园东1#箱变配电变压器	400	50.6	117.60	117.60	未进入负 面清单	否	无		
3030	溪湖区	中彩1#线	中彩#1彩云分#11变压器	200	1.5	157.00	157.00	未进入负 面清单	否	无		
3031	平山区	崔立线3237	10kV崔立线平山#7配电室172间隔配电变压器	315	33.68	145.91	145.91	未进入负 面清单	否	无		
3032	明山区	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	19.52	302.40	302.40	未进入负 面清单	否	无		
3033	南芬区	桥思线	桥思线#138左19变压器	400	6.24	295.04	295.04	未进入负 面清单	否	无		
3034	溪湖区	程家2#线	程家#4箱式配电站变压器	630	12.48	425.38	425.38	未进入负 面清单	否	无		
3035	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#24柱上变压器	200	7.2	145.60	145.60	未进入负 面清单	否	无		
3036	本溪县	张网线	黄岭岗B变台	400	0.21	319.16	319.16	未进入负 面清单	否	无		
3037	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分4#变压器	200	13.92	132.16	132.16	未进入负 面清单	否	无		
3038	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村4号	200	16.35	127.30	127.30	未进入负 面清单	否	无		
3039	本溪县	云街线	YHG_镇兴鑫城2箱变配电变压器	630	26.02	340.07	340.07	未进入负 面清单	否	无		
3040	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民2#箱变（用户）	630	20.99	371.76	371.76	未进入负 面清单	否	无		
3041	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区3#箱变（用户）	630	13.33	420.02	420.02	未进入负 面清单	否	无		
3042	本溪县	田石线	张堡小区支#02变台	200	17.88	124.24	124.24	未进入负 面清单	否	无		
3043	溪湖区	北沟线	北沟线红草沟支#25柱上变压器（新）	50	38.04	20.98	20.98	未进入负 面清单	否	无		
3044	南芬区	选矿线	选矿线#53右5右1	315	21.03	185.76	185.76	未进入负 面清单	否	无		
3045	溪湖区	河东线	河畔#1配电站#2变压器	630	11.05	434.39	434.39	未进入负 面清单	否	无		
3046	溪湖区	北新线	北新线#37	315	30.72	155.23	155.23	未进入负 面清单	否	无		
3047	高新区	成大线	10kV成大线#81变压器	200	29.07	101.86	101.86	未进入负 面清单	否	无		
3048	本溪县	碱街线	东街法庭分#07变台	200	50.64	58.72	58.72	未进入负 面清单	否	无		
3049	南芬区	选矿线	选矿线#119	315	27.94	163.99	163.99	未进入负 面清单	否	无		
3050	明山区	明崔联532	10kV明崔联#16箱式变电站171间隔配电变压器	100	82.84	-2.84	-2.84	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3051	溪湖区	氰胺线	偏城E区6#配电站（用户）配电变压器	630	18.54	387.20	387.20	未进入负 面清单	否	无		
3052	溪湖区	中彩1#线	华南配电站变压器	250	25.73	135.68	135.68	未进入负 面清单	否	无		
3053	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分41右8变压器	400	5.5	298.00	298.00	未进入负 面清单	否	无		
3054	桓仁县	10kV江桓线	天泰#1箱变#2变压器	800	34.69	362.48	362.48	未进入负 面清单	否	无		
3055	溪湖区	北联线	北联线#30右分9#	200	78.08	3.84	3.84	未进入负 面清单	否	无		
3056	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分青沟支15#柱上变压器	200	17.82	124.36	124.36	未进入负 面清单	否	无		
3057	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电站172间隔配电变压器	400	50.88	116.48	116.48	未进入负 面清单	否	无		
3058	桓仁县	10kV江润线	建材小区1号箱变变压器	1000	6.18	738.20	738.20	未进入负 面清单	否	无		

3059	本溪县	云街线	苙草下一组变压器	100	10.24	69.76	69.76	未进入负 面清单	否	无		
3060	溪湖区	北宁线	北宁线1#配电站1#变压器	500	16.03	319.85	319.85	未进入负 面清单	否	无		
3061	本溪县	田石线	3-8楼2号\$	400	34.56	181.76	181.76	未进入负 面清单	否	无		
3062	本溪县	偏沿线	法合线三家子村B台区	200	17.34	125.32	125.32	未进入负 面清单	否	无		
3063	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.62	380.39	380.39	未进入负 面清单	否	无		
3064	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟分#27柱上变压器（新）	200	18.02	123.96	123.96	未进入负 面清单	否	无		
3065	本溪县	燕温线6951	燕温线迎水寺C变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负 面清单	否	无		
3066	本溪县	张网线	山水偃城二期#12箱变配电变压器	630	14.25	414.23	414.23	未进入负 面清单	否	无		
3067	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#65左1柱上变压器	100	38.19	41.81	41.81	未进入负 面清单	否	无		
3068	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡C变台	100	12.6	67.40	67.40	未进入负 面清单	否	无		
3069	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#65左3变压器	315	5.17	235.71	235.71	未进入负 面清单	否	无		
3070	本溪县	汤沟线	大庙变压器	100	39.76	40.24	40.24	未进入负 面清单	否	无		
3071	平山区	团山线	10kV团山线#45柱上变压器	200	13.16	133.68	133.68	未进入负 面清单	否	无		
3072	高新区	开发线5642	10kV开发线57左8#变压器	100	14.24	65.76	65.76	未进入负 面清单	否	无		
3073	桓仁县	10kV普夹线	夹道子四组	100	25.65	54.35	54.35	未进入负 面清单	否	无		
3074	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线旺业雄箱式变电站171间隔配电变压器	400	3.63	305.48	305.48	未进入负 面清单	否	无		
3075	南芬区	东营线	黑沟支2号箱变配电变压器	100	17.82	62.18	62.18	未进入负 面清单	否	无		
3076	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.94	365.78	365.78	未进入负 面清单	否	无		
3077	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#14右3	400	15.75	257.00	257.00	未进入负 面清单	否	无		
3078	南芬区	露天矿线	露天矿线#77	400	50.28	118.88	118.88	未进入负 面清单	否	无		
3079	南芬区	下街线	10kV下街线街里分#22柱上-变压器	200	19.74	120.52	120.52	未进入负 面清单	否	无		
3080	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分52#	200	8.13	143.74	143.74	未进入负 面清单	否	无		
3081	明山区	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2柱上变压器	400	26.91	212.36	212.36	未进入负 面清单	否	无		
3082	桓仁县	10kV沙五2线	头道河六组2号	100	12.65	67.35	67.35	未进入负 面清单	否	无		
3083	本溪县	汤宋2号线	汤沟B台	315	41.62	120.90	120.90	未进入负 面清单	否	无		
3084	平山区	南地线3221	10KV南地线崔胜#2配电室171间隔配电变压器	630	36.19	276.00	276.00	未进入负 面清单	否	无		
3085	本溪县	市温1号线	惠泽园3#变台	200	29	102.00	102.00	未进入负 面清单	否	无		
3086	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城6#高压间隔配电变压器	630	7.58	456.25	456.25	未进入负 面清单	否	无		
3087	平山区	长山2号线5848	10Kv长山#2配变电站171间隔配电变压器	800	36.78	345.76	345.76	未进入负 面清单	否	无		
3088	桓仁县	10kV北岔线	双合十组	100	15.34	64.66	64.66	未进入负 面清单	否	无		

3089	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.75	429.98	429.98	未进入负面清单	否	无		
3090	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾6#箱变配电变压器	630	9.62	443.39	443.39	未进入负面清单	否	无		
3091	南芬区	选矿线	选矿线#85右1左2	315	28	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无		
3092	明山区	西芬线4034	10kV西芬线#13右2柱上变压器	315	38.03	132.21	132.21	未进入负面清单	否	无		
3093	桓仁县	10kV沙影线	千沟八、九组	50	53.36	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无		
3094	南芬区	选矿线	选矿线液化气分#23	200	37.08	85.84	85.84	未进入负面清单	否	无		
3095	南芬区	南街线	南街线#20右11	50	53.56	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无		
3096	桓仁县	10kV雅河线	乡政府3号	200	18	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无		
3097	桓仁县	10kV六河线	泡沿二组2号	80	11.56	54.75	54.75	未进入负面清单	否	无		
3098	南芬区	露天矿线	露天矿线#93	315	27.7	164.75	164.75	未进入负面清单	否	无		
3099	桓仁县	10kV普夹线	老漫子一组	200	31.13	97.74	97.74	未进入负面清单	否	无		
3100	高新区	石药线	10kV石药线91右1-1#变压器	200	4.86	150.28	150.28	未进入负面清单	否	无		
3101	桓仁县	10kV南米线	米仓沟六组	200	37.4	85.20	85.20	未进入负面清单	否	无		
3102	南芬区	塔冰线	塔冰线#361	400	13.26	266.96	266.96	未进入负面清单	否	无		
3103	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组2号	250	23.46	141.35	141.35	未进入负面清单	否	无		
3104	本溪县	田南线	白云#38变台	50	13.86	33.07	33.07	未进入负面清单	否	无		
3105	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#15柱上变压器	200	5.68	148.64	148.64	未进入负面清单	否	无		
3106	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室171间隔配电变压器	400	42.12	151.52	151.52	未进入负面清单	否	无		
3107	南芬区	选矿线	选矿线#80右5	315	36.08	138.35	138.35	未进入负面清单	否	无		
3108	溪湖区	党石线	党石线赵地沟支9#柱上变压器（新）	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	无		
3109	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#3箱式变电站#171间隔配电变变压器	500	12	340.00	340.00	未进入负面清单	否	无		
3110	平山区	中消线5535	10kV中消线世佳箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.6	317.52	317.52	未进入负面清单	否	无		
3111	明山区	地工线530	10kV地工线育山配电室171间隔配电变压器	630	54.29	161.97	161.97	未进入负面清单	否	无		
3112	本溪县	碱魏线	碱魏线黄堡河北B台区	400	1.53	313.88	313.88	未进入负面清单	否	无		
3113	南芬区	选矿线	选矿线#57右1	315	61.97	56.79	56.79	未进入负面清单	否	无		
3114	本溪县	云街线	茌草村变压器	250	19.54	151.15	151.15	未进入负面清单	否	无		
3115	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际1#箱变2配电变压器	400	37.08	171.68	171.68	未进入负面清单	否	无		
3116	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入负面清单	否	无		
3117	本溪县	市陈线	市陈线煤炭巷蓝门支#2箱式变站内变压器	500	34.4	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无		
3118	桓仁县	10kV铎煤线	东堡七组2号	50	38.51	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无		

3119	桓仁县	普拐线	瓦房十组	50	38.93	20.54	20.54	未进入负 面清单	否	无		
3120	桓仁县	10kV二西线	新八号	200	2.61	154.78	154.78	未进入负 面清单	否	无		
3121	桓仁县	10kV浑江线	桓仁县政府变台	315	40.6	124.11	124.11	未进入负 面清单	否	无		
3122	高新区	西石线	金穗2#箱变1#配电变压器	500	18.4	308.00	308.00	未进入负 面清单	否	无		
3123	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#58变压器	100	48.48	31.52	31.52	未进入负 面清单	否	无		
3124	溪湖区	北新线	北新线42#右3	200	66	28.00	28.00	未进入负 面清单	否	无		
3125	平山区	中东线5533	YHG_中东线43#开闭所文化公寓2#（用户）	630	15.47	406.54	406.54	未进入负 面清单	否	无		
3126	高新区	西石线	金穗1#箱变2#配电变压器	500	21.12	294.40	294.40	未进入负 面清单	否	无		
3127	桓仁县	10kV桦二线	釜山村3号	200	19.84	120.32	120.32	未进入负 面清单	否	无		
3128	本溪县	市温1号线	城西#2变台	400	56.52	93.92	93.92	未进入负 面清单	否	无		
3129	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城3#箱式变电站配电变压器	400	16.41	254.36	254.36	未进入负 面清单	否	无		
3130	桓仁县	10kV江桓线	天泰#2箱变变压器	1250	23.68	704.00	704.00	未进入负 面清单	否	无		
3131	本溪县	田石线	茅庵#20变台	200	45.64	68.72	68.72	未进入负 面清单	否	无		
3132	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸村2号	400	8.1	287.60	287.60	未进入负 面清单	否	无		
3133	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#54	200	26.97	106.06	106.06	未进入负 面清单	否	无		
3134	本溪县	市温2号线	下堡铁道南B台区	200	18.06	123.88	123.88	未进入负 面清单	否	无		
3135	本溪县	市温2号线	城西#4台区	200	25.88	108.24	108.24	未进入负 面清单	否	无		
3136	明山区	新崔线5732	山水人家DE区3#箱变	630	10	441.00	441.00	未进入负 面清单	否	无		
3137	桓仁县	10kV联网线	联网线五女南区2#箱变#2变压器	500	44.12	179.40	179.40	未进入负 面清单	否	无		
3138	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组2号	50	28.98	25.51	25.51	未进入负 面清单	否	无		
3139	南芬区	桥思线	桥思线无害化支#13	100	10.72	69.28	69.28	未进入负 面清单	否	无		
3140	桓仁县	北长线	长春沟三组	50	29.12	25.44	25.44	未进入负 面清单	否	无		
3141	溪湖区	郑胶线2429（备用）	郑胶线彩北新村13#箱式变电站间隔配电变压器	500	7.26	363.70	363.70	未进入负 面清单	否	无		
3142	溪湖区	北新线	北新线#26右8	200	20.64	118.72	118.72	未进入负 面清单	否	无		
3143	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.52	393.62	393.62	未进入负 面清单	否	无		
3144	平山区	南永线5845	10千伏南永线国资委箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.63	311.03	311.03	未进入负 面清单	否	无		
3145	南芬区	南街线	南街线#71	100	28.16	51.84	51.84	未进入负 面清单	否	无		
3146	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#变（2-1）箱变（用户）	400	14.52	261.92	261.92	未进入负 面清单	否	无		
3147	桓仁县	10kV四红线	红汀子四组	50	11.4	34.30	34.30	未进入负 面清单	否	无		
3148	桓仁县	10kV江桓线	荣丰二区#1箱变变压器	1000	20.96	590.40	590.40	未进入负 面清单	否	无		

3149	桓仁县	普拐线	梨树沟七组	100	22.36	57.64	57.64	未进入负 面清单	否	无		
3150	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#10	50	13.44	33.28	33.28	未进入负 面清单	否	无		
3151	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟六组变台	50	34.92	22.54	22.54	未进入负 面清单	否	无		
3152	明山区	西芬线4034	10kV西芬线#13右14柱上变压器	400	54.45	102.20	102.20	未进入负 面清单	否	无		
3153	桓仁县	10kV崔六线	杨家街老围子	100	27.26	52.74	52.74	未进入负 面清单	否	无		
3154	溪湖区	牛街线	新区2#线#59柱上变压器	200	57.72	44.56	44.56	未进入负 面清单	否	无		
3155	溪湖区	梁家线	桃花源13号箱式变电站	630	7.84	454.61	454.61	未进入负 面清单	否	无		
3156	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	22.14	231.44	231.44	未进入负 面清单	否	无		
3157	溪湖区	北宁线	北宁线3#配电站1#变压器	500	21.52	292.40	292.40	未进入负 面清单	否	无		
3158	桓仁县	10kV沙影线	影壁山二组	50	10.76	34.62	34.62	未进入负 面清单	否	无		
3159	本溪县	张谭线	东山二台区	50	30.68	24.66	24.66	未进入负 面清单	否	无		
3160	桓仁县	章樾线	天健凤凰城7号箱变	500	15.36	323.20	323.20	未进入负 面清单	否	无		
3161	桓仁县	10kV联网线	和禹3号箱变配电变压器	400	9.21	283.16	283.16	未进入负 面清单	否	无		
3162	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#10箱式变电站配电变压器	630	8.33	451.52	451.52	未进入负 面清单	否	无		
3163	高新区	梨火2号线4434	梨火2#线#5左3变压器	100	43.96	36.04	36.04	未进入负 面清单	否	无		
3164	桓仁县	10kV雅龙线	董船营八组2号	100	35.32	44.68	44.68	未进入负 面清单	否	无		
3165	溪湖区	程家2#线	程家#12箱式配电站变压器	500	18.24	308.80	308.80	未进入负 面清单	否	无		
3166	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#26	30	30.67	14.80	14.80	未进入负 面清单	否	无		
3167	桓仁县	10kV沙影线	影壁山六组2号	10	0.46	7.95	7.95	未进入负 面清单	否	无		
3168	本溪县	山燕线	磨石峪四组B台区	100	76.52	3.48	3.48	未进入负 面清单	否	无		
3169	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮配电室172间隔配电变压器	315	29.49	159.11	159.11	未进入负 面清单	否	无		
3170	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室174间隔配电变压器	630	11.96	428.65	428.65	未进入负 面清单	否	无		
3171	南芬区	选矿线	丰华二期#3箱变压器	400	21.66	233.36	233.36	未进入负 面清单	否	无		
3172	高新区	张街线	10kV张街线#64变压器	400	8.24	287.04	287.04	未进入负 面清单	否	无		
3173	南芬区	南街线	政府分7号箱变配电变压器	630	39.81	253.20	253.20	未进入负 面清单	否	无		
3174	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期1号箱变配电变压器	630	22.89	359.79	359.79	未进入负 面清单	否	无		
3175	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#17箱式变电站172间隔配电变压器（用户）	500	30.02	249.90	249.90	未进入负 面清单	否	无		
3176	本溪县	法铁线	新农东沟A台区	100	27.68	52.32	52.32	未进入负 面清单	否	无		
3177	本溪县	连矿线	大宇台B台区	50	14.68	32.66	32.66	未进入负 面清单	否	无		
3178	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#24柱上变压器	315	19.31	191.17	191.17	未进入负 面清单	否	无		

3179	桓仁县	10kV二西线	和平2号	315	27.89	164.15	164.15	未进入负 面清单	否	无		
3180	本溪县	城初线	草河城宋堡C台区	50	22.68	28.66	28.66	未进入负 面清单	否	无		
3181	桓仁县	10kV铨纤线	拉古甲村4号	200	38.66	82.68	82.68	未进入负 面清单	否	无		
3182	桓仁县	10kV黄河线	森茂箱变变压器	630	34.57	286.21	286.21	未进入负 面清单	否	无		
3183	本溪县	城初线	马岭变压器	50	133.4	-26.70	-26.70	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3184	桓仁县	10kV沙五2线	头道河八组	100	18.48	61.52	61.52	未进入负 面清单	否	无		
3185	平山区	南解线5844	10kV南解线#58美蓝城#4柱上变压器（用户）	315	47.35	102.85	102.85	未进入负 面清单	否	无		
3186	明山区	新华线5740	新立屯采煤沉陷#2箱变	630	4.15	477.86	477.86	未进入负 面清单	否	无		
3187	桓仁县	10kV兰家线	鹧鸣山庄二期2号箱变	630	20.95	372.02	372.02	未进入负 面清单	否	无		
3188	平山区	兴金#2线	兴金2#线13右4左3左2变压器台	400	21.39	234.44	234.44	未进入负 面清单	否	无		
3189	溪湖区	后牛线	后牛线青石沟分#14	200	5.68	148.64	148.64	未进入负 面清单	否	无		
3190	本溪县	清街线	东阳四组支变台	100	21.18	58.82	58.82	未进入负 面清单	否	无		
3191	桓仁县	10kV江桓线	地震办	315	38.4	131.04	131.04	未进入负 面清单	否	无		
3192	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园9#（用户）	630	20.13	377.18	377.18	未进入负 面清单	否	无		
3193	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#4箱式变电站172间隔配电变压器	630	15.49	406.41	406.41	未进入负 面清单	否	无		
3194	本溪县	连街线	黄岭米石厂变压器	50	11.62	34.19	34.19	未进入负 面清单	否	无		
3195	溪湖区	彩街线	彩街线#45左5	400	31.5	194.00	194.00	未进入负 面清单	否	无		
3196	桓仁县	北长线	横道川五组2号	30	22.2	17.34	17.34	未进入负 面清单	否	无		
3197	桓仁县	黑六线	刘家沟九组	50	38.96	20.52	20.52	未进入负 面清单	否	无		
3198	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#13柱上变压器（新）	400	28.05	207.80	207.80	未进入负 面清单	否	无		
3199	溪湖区	彩街线	彩街线#45左12左1	400	3.18	307.28	307.28	未进入负 面清单	否	无		
3200	溪湖区	北沟线	北沟线#125右8柱上变压器（新）	100	29.24	50.76	50.76	未进入负 面清单	否	无		
3201	溪湖区	牛街线	10kV新区2#线#22住上变压器	200	30.87	98.26	98.26	未进入负 面清单	否	无		
3202	本溪县	连矿线	黄岭组变压器	100	22.56	57.44	57.44	未进入负 面清单	否	无		
3203	本溪县	法松线	法台一组变台	200	10.57	138.86	138.86	未进入负 面清单	否	无		
3204	溪湖区	北沟线	北沟线#272左5柱上变压器（新）	100	25.08	54.92	54.92	未进入负 面清单	否	无		
3205	桓仁县	10kV崔六线	六河六组3号	30	67.87	3.64	3.64	未进入负 面清单	否	无		
3206	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.16	427.39	427.39	未进入负 面清单	否	无		
3207	本溪县	南石线	石矿B#35变台	100	8.7	71.30	71.30	未进入负 面清单	否	无		
3208	本溪县	清城线	望孟支#65孟家二组分支#01孟家二组变台	200	10.19	139.62	139.62	未进入负 面清单	否	无		

3209	本溪县	偏水线	朴永海	315	4.84	236.75	236.75	未进入负 面清单	否	无		
3210	平山区	东明线3225	10kV东明线市府配电室171间隔配电变压器	630	21.05	371.39	371.39	未进入负 面清单	否	无		
3211	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安#2配电室172间隔配电变压器	400	32.84	188.64	188.64	未进入负 面清单	否	无		
3212	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.38	375.61	375.61	未进入负 面清单	否	无		
3213	溪湖区	北新线	北新线#33	100	65.48	14.52	14.52	未进入负 面清单	否	无		
3214	本溪县	城初线	大地沟变压器	50	4.12	37.94	37.94	未进入负 面清单	否	无		
3215	本溪县	清陈线	清陈线双岭三、四组变台	400	9.48	282.08	282.08	未进入负 面清单	否	无		
3216	本溪县	兰城线	兰城线黄岭B组台区	50	55.12	12.44	12.44	未进入负 面清单	否	无		
3217	溪湖区	峪红线4333	樱花街2#箱式变电站（用户自维）配电变压器	630	10.63	437.03	437.03	未进入负 面清单	否	无		
3218	桓仁县	10kV联网线	五女新城三期2号箱变	630	31.66	304.54	304.54	未进入负 面清单	否	无		
3219	溪湖区	河东线	河畔#1配电室#1变压器	630	11.89	429.09	429.09	未进入负 面清单	否	无		
3220	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园#1配电室171间隔配电变压器	630	47.08	207.40	207.40	未进入负 面清单	否	无		
3221	明山区	北地线529	10kV北地线永光配电室172间隔配电变压器	630	46.08	213.70	213.70	未进入负 面清单	否	无		
3222	本溪县	城初线	小白堡E台区柱上-变压器	200	4.35	151.30	151.30	未进入负 面清单	否	无		
3223	南芬区	南街线	南街线永安分#60右#59	30	24.07	16.78	16.78	未进入负 面清单	否	无		
3224	本溪县	清城线	清陈线城西分望孟支付城峪变台	50	41.04	19.48	19.48	未进入负 面清单	否	无		
3225	桓仁县	10kV崔四线	大甸子九组	100	73.84	6.16	6.16	未进入负 面清单	否	无		
3226	桓仁县	10kV五镇线	五里甸七组	100	22.38	57.62	57.62	未进入负 面清单	否	无		
3227	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#11右11	315	23.33	178.51	178.51	未进入负 面清单	否	无		
3228	本溪县	法清线	法台五组变台	100	65.84	14.16	14.16	未进入负 面清单	否	无		
3229	本溪县	掌崔线	社里沟B台区	100	25.22	54.78	54.78	未进入负 面清单	否	无		
3230	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#54右6柱上变压器	200	60.42	39.16	39.16	未进入负 面清单	否	无		
3231	溪湖区	彩街线	彩街线#45左11	200	74.6	10.80	10.80	未进入负 面清单	否	无		
3232	本溪县	祁镁线	云盘三组C台区	100	22.36	57.64	57.64	未进入负 面清单	否	无		
3233	溪湖区	后牛线	后牛线#76	200	38.88	82.24	82.24	未进入负 面清单	否	无		
3234	明山区	体中线4046	10kV体中线红光箱式变电站171间隔配电变压器	400	17.48	250.08	250.08	未进入负 面清单	否	无		
3235	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十四组	50	13.62	33.19	33.19	未进入负 面清单	否	无		
3236	高新区	西石线	10kV西石线4#右7柱上变压器	30	12.33	20.30	20.30	未进入负 面清单	否	无		
3237	桓仁县	10kV普联线	胜利四组3号	400	7.14	291.44	291.44	未进入负 面清单	否	无		
3238	溪湖区	北三线	北三线14#柱上变压器	315	22.97	179.64	179.64	未进入负 面清单	否	无		

3239	本溪县	小区线8050	农行变台	200	26.67	106.66	106.66	未进入负 面清单	否	无		
3240	本溪县	城徐线	城徐线张家堡B变压器	200	24.96	110.08	110.08	未进入负 面清单	否	无		
3241	明山区	体江线4041	10kV体江线胜建配电室172间隔配电变压器	630	57.87	139.42	139.42	未进入负 面清单	否	无		
3242	本溪县	连矿线	连山关东街B台区	50	27.36	26.32	26.32	未进入负 面清单	否	无		
3243	南芬区	东桥线	10kV东桥线村部支#4	200	34.12	91.76	91.76	未进入负 面清单	否	无		
3244	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑4#箱变配电变压器	400	21.1	235.60	235.60	未进入负 面清单	否	无		
3245	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#9箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	16.51	399.99	399.99	未进入负 面清单	否	无		
3246	本溪县	连矿线	黄岭村变压器	200	12.6	134.80	134.80	未进入负 面清单	否	无		
3247	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	19.08	304.60	304.60	未进入负 面清单	否	无		
3248	本溪县	法偏线	高官镇夹河D台	200	15.45	129.10	129.10	未进入负 面清单	否	无		
3249	高新区	西党线	10kV西党线63#柱上变压器	200	32.28	95.44	95.44	未进入负 面清单	否	无		
3250	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#12箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	27.16	332.89	332.89	未进入负 面清单	否	无		
3251	本溪县	汇源线	下堡分#2右#4变压器	200	35.13	89.74	89.74	未进入负 面清单	否	无		
3252	明山区	合源线1148	10kV合源线公园里#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	24.04	352.55	352.55	未进入负 面清单	否	无		
3253	明山区	地工线530	10kV地工线新地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	36.25	175.00	175.00	未进入负 面清单	否	无		
3254	桓仁县	天健线	民东1号	400	19.58	241.68	241.68	未进入负 面清单	否	无		
3255	本溪县	城街线	草河城C变压器	200	37.14	85.72	85.72	未进入负 面清单	否	无		
3256	本溪县	田石线	上沟#136变台	50	59.76	10.12	10.12	未进入负 面清单	否	无		
3257	桓仁县	10kV双业线	老砬子三组	100	15.48	64.52	64.52	未进入负 面清单	否	无		
3258	本溪县	兰南线	兰南线长嘴A变台	200	12.32	135.36	135.36	未进入负 面清单	否	无		
3259	本溪县	法清线	西麻户一组台区	100	17.04	62.96	62.96	未进入负 面清单	否	无		
3260	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村5#箱式变电站变压器间隔配电变压器	315	15.97	201.69	201.69	未进入负 面清单	否	无		
3261	本溪县	高滚线	高滚线安家五组变压器	100	14.96	65.04	65.04	未进入负 面清单	否	无		
3262	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组3号	100	5.84	74.16	74.16	未进入负 面清单	否	无		
3263	桓仁县	章樾线	天健凤凰城C区3号箱变变压器	500	11.78	341.10	341.10	未进入负 面清单	否	无		
3264	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟八组	100	21.06	58.94	58.94	未进入负 面清单	否	无		
3265	桓仁县	10kV黄河线	鹞鸣花园二期2号箱变变压器	630	7.62	455.99	455.99	未进入负 面清单	否	无		
3266	桓仁县	10kV通天线	曲柳川三组	200	16.41	127.18	127.18	未进入负 面清单	否	无		
3267	平山区	南永线5845	10kV南永线一所箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	32.06	239.70	239.70	未进入负 面清单	否	无		
3268	溪湖区	后堡线	后堡线#25	400	44.85	140.60	140.60	未进入负 面清单	否	无		

3269	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#100左2变压器	200	28.05	103.90	103.90	未进入负 面清单	否	无		
3270	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分34右7#变压器	200	19.36	121.28	121.28	未进入负 面清单	否	无		
3271	本溪县	厚德线	供热#4变台	400	43.28	146.88	146.88	未进入负 面清单	否	无		
3272	明山区	体明2号线528	10KV体明#2线#73左2变台	400	5.45	298.20	298.20	未进入负 面清单	否	无		
3273	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾3号箱变配电变压器	630	24.32	350.78	350.78	未进入负 面清单	否	无		
3274	南芬区	爱石线	10kV爱石线55#右5	200	11.78	136.44	136.44	未进入负 面清单	否	无		
3275	高新区	石化线	医药产业园安置房2#配电变压器	630	11.87	429.22	429.22	未进入负 面清单	否	无		
3276	桓仁县	天健线	丽水四区#1箱变变压器	1250	22.08	724.00	724.00	未进入负 面清单	否	无		
3277	本溪县	城初线	草河城后堡B台区变压器	200	11.23	137.54	137.54	未进入负 面清单	否	无		
3278	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.83	397.97	397.97	未进入负 面清单	否	无		
3279	本溪县	城初线	小白堡变压器	200	37.95	84.10	84.10	未进入负 面清单	否	无		
3280	本溪县	市煤线	市煤线雅尔公寓支#1箱式变柜内变压器	400	28.84	204.64	204.64	未进入负 面清单	否	无		
3281	溪湖区	广电线	壹号公馆1#箱式变电站（居民）配电变	630	26.13	339.38	339.38	未进入负 面清单	否	无		
3282	南芬区	下街线	下街线下街线#32	315	51.75	88.99	88.99	未进入负 面清单	否	无		
3283	本溪县	张网线	YHG_山水俪城小区i组3#箱变配电变压器	500	22.04	289.80	289.80	未进入负 面清单	否	无		
3284	本溪县	市温1号线	惠泽园9#变台	250	43.26	91.85	91.85	未进入负 面清单	否	无		
3285	南芬区	沈家线	沈家线60#变台	50	15.76	32.12	32.12	未进入负 面清单	否	无		
3286	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#135柱上变压器（新）	100	13.72	66.28	66.28	未进入负 面清单	否	无		
3287	南芬区	桥思线	桥思线科研所支#29	50	10.12	34.94	34.94	未进入负 面清单	否	无		
3288	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸八组	100	12	68.00	68.00	未进入负 面清单	否	无		
3289	桓仁县	普拐线	胜利四组	100	26.92	53.08	53.08	未进入负 面清单	否	无		
3290	本溪县	张网线	张家堡C台区支#09变台（食品厂#2台区）	160	9.63	112.59	112.59	未进入负 面清单	否	无		
3291	明山区	地工线530	10kV地工线新地#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	21.99	232.04	232.04	未进入负 面清单	否	无		
3292	本溪县	法铁线	直河六组A台区	50	104	-12.00	-12.00	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3293	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十二组	200	1.7	156.60	156.60	未进入负 面清单	否	无		
3294	本溪县	燕温线6951	小市一庄充电桩箱变变压器	630	30.98	308.83	308.83	未进入负 面清单	否	无		
3295	本溪县	汇源线	达官寨新区变压器	30	43.6	10.92	10.92	未进入负 面清单	否	无		
3296	桓仁县	黑柞线	石虎子村2号	100	18.94	61.06	61.06	未进入负 面清单	否	无		
3297	本溪县	城街线	屈堡变压器	200	11.01	137.98	137.98	未进入负 面清单	否	无		
3298	本溪县	田石线	转山液化气站变台	50	33.36	23.32	23.32	未进入负 面清单	否	无		

3299	南芬区	选矿线	尚品阳光2号箱变出线间隔配电变压器	630	6.76	461.41	461.41	未进入负 面清单	否	无		
3300	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分#28	200	6.39	147.22	147.22	未进入负 面清单	否	无		
3301	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#36柱上变压器	315	11.14	216.91	216.91	未进入负 面清单	否	无		
3302	桓仁县	10kV桦东线	碑登五组	30	10.61	20.82	20.82	未进入负 面清单	否	无		
3303	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#30变压器	200	8.79	142.42	142.42	未进入负 面清单	否	无		
3304	平山区	南地线3221	10kV南地线#41右1柱上变压器	315	20.99	185.88	185.88	未进入负 面清单	否	无		
3305	高新区	梨矿线	10kV梨矿线#24右1变压器	50	78	1.00	1.00	未进入负 面清单	否	无		
3306	桓仁县	10kV桦东线	西堡村2号	250	65.86	35.35	35.35	未进入负 面清单	否	无		
3307	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#3配电室171间隔配电变压器	400	38.28	166.88	166.88	未进入负 面清单	否	无		
3308	本溪县	市陈线	市陈线#4变压器	400	52.06	111.76	111.76	未进入负 面清单	否	无		
3309	桓仁县	10kV八于线	川头河东	200	89.72	-19.44	-19.44	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3310	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#173左3柱上变压器	315	12.3	213.26	213.26	未进入负 面清单	否	无		
3311	南芬区	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器2	630	22.13	364.58	364.58	未进入负 面清单	否	无		
3312	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾1号箱变配电变压器	630	23.62	355.19	355.19	未进入负 面清单	否	无		
3313	南芬区	南街线	南山小区#3箱变变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负 面清单	否	无		
3314	桓仁县	10kV五三线	腰营六组	200	22.66	114.68	114.68	未进入负 面清单	否	无		
3315	桓仁县	10kV沙影线	北沟七组	100	22.11	57.89	57.89	未进入负 面清单	否	无		
3316	桓仁县	10kV崔六线	六河六组2号	200	48.62	62.76	62.76	未进入负 面清单	否	无		
3317	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期2号箱变配电变压器	500	6.08	369.60	369.60	未进入负 面清单	否	无		
3318	平山区	南永线5845	10kV南永线市场街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.98	422.23	422.23	未进入负 面清单	否	无		
3319	桓仁县	章槌线	天健凤凰城3号箱变	630	8.13	452.78	452.78	未进入负 面清单	否	无		
3320	高新区	石街线	10kV石街线55-1右2#变压器	315	47.44	102.56	102.56	未进入负 面清单	否	无		
3321	溪湖区	北新线	北新线#26右6右5柱上变压器	200	34.76	90.48	90.48	未进入负 面清单	否	无		
3322	本溪县	连街线	达子堡B台区	50	27.4	26.30	26.30	未进入负 面清单	否	无		
3323	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#5箱式配电站变压器	630	9.56	443.77	443.77	未进入负 面清单	否	无		
3324	溪湖区	彩铁线	彩进6#配电站#1变压器	500	21.36	293.20	293.20	未进入负 面清单	否	无		
3325	本溪县	清万线	万利七组台区	200	14.76	130.48	130.48	未进入负 面清单	否	无		
3326	南芬区	何宁线	何宁线50#	315	1.02	248.79	248.79	未进入负 面清单	否	无		
3327	溪湖区	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#30柱上变压器	200	10.89	138.22	138.22	未进入负 面清单	否	无		
3328	本溪县	城套线2536	东阳沟变压器	50	23.64	28.18	28.18	未进入负 面清单	否	无		

3329	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#1箱变配电变压器	500	27.08	264.60	264.60	未进入负 面清单	否	无		
3330	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭1号箱变171号间隔配电变压器	630	9.52	444.02	444.02	未进入负 面清单	否	无		
3331	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#53柱上变压器	80	30.38	39.70	39.70	未进入负 面清单	否	无		
3332	明山区	体江线4041	10kV体江线#23柱上变压器	315	10.44	219.11	219.11	未进入负 面清单	否	无		
3333	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右5	200	31.23	97.54	97.54	未进入负 面清单	否	无		
3334	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右5柱上变压器（新）	315	22.81	180.15	180.15	未进入负 面清单	否	无		
3335	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#12左4	100	36.9	43.10	43.10	未进入负 面清单	否	无		
3336	本溪县	清城线	马家沟新区变台	200	13.59	132.82	132.82	未进入负 面清单	否	无		
3337	溪湖区	姚峪线	太子城五期9#箱变配电变压器	400	19.35	242.60	242.60	未进入负 面清单	否	无		
3338	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.32	350.78	350.78	未进入负 面清单	否	无		
3339	桓仁县	崔城线	崔家街村	200	66.04	27.92	27.92	未进入负 面清单	否	无		
3340	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分49#	200	12.89	134.22	134.22	未进入负 面清单	否	无		
3341	桓仁县	10kV崔四线	五道河四、六组	200	36.21	87.58	87.58	未进入负 面清单	否	无		
3342	桓仁县	黑柞线	柞树岭子二组	100	27.64	52.36	52.36	未进入负 面清单	否	无		
3343	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#8箱式变电站#1变压器（用户）	500	26.08	269.60	269.60	未进入负 面清单	否	无		
3344	溪湖区	北沟线	北沟线#256右3柱上变压器（新）	200	7.25	145.50	145.50	未进入负 面清单	否	无		
3345	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际2#箱变2配电变压器	400	23.88	224.48	224.48	未进入负 面清单	否	无		
3346	桓仁县	天健线	盛世华府2号箱变配电变压器	630	20.76	373.21	373.21	未进入负 面清单	否	无		
3347	溪湖区	程家2#线	程家#10箱式配电站变压器	630	9.3	445.41	445.41	未进入负 面清单	否	无		
3348	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔六组	50	86.8	-3.40	-3.40	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3349	高新区	歪石线5633	10kV歪石线中医院分#11柱上变压器	50	12.48	33.76	33.76	未进入负 面清单	否	无		
3350	本溪县	法铁线	西麻户四组台区	100	78.8	1.20	1.20	未进入负 面清单	否	无		
3351	本溪县	山关线	陈英一组C台区	50	105.56	-12.78	-12.78	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3352	平山区	中南线5544	10kV中南线我爱我家箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	19.08	304.60	304.60	未进入负 面清单	否	无		
3353	桓仁县	10kV江汇线	昌鑫雅苑3号箱变配电变压器	500	23.68	281.60	281.60	未进入负 面清单	否	无		
3354	溪湖区	彩街线	彩街线#56右2	100	4.83	75.17	75.17	未进入负 面清单	否	无		
3355	溪湖区	北宁线	北宁线9#配电站1#变压器	500	22	290.00	290.00	未进入负 面清单	否	无		
3356	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村2号	200	14.48	131.04	131.04	未进入负 面清单	否	无		
3357	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线万佳箱式变电站172间隔配电变压器	630	16.06	402.82	402.82	未进入负 面清单	否	无		
3358	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.95	409.82	409.82	未进入负 面清单	否	无		

3359	平山区	崔立线3237	10kV崔立线春合配电室171间隔配电变压器	400	51.28	114.88	114.88	未进入负面清单	否	无		
3360	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#5	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无		
3361	平山区	春明1号线3233	10kV春明线双拥箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	27.12	333.14	333.14	未进入负面清单	否	无		
3362	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#4配电室171间隔配电变压器	630	23.2	357.84	357.84	未进入负面清单	否	无		
3363	桓仁县	10kV雅龙线	老台村	400	17.84	248.64	248.64	未进入负面清单	否	无		
3364	桓仁县	10kV铎东线	红塘石村3号	400	5.44	298.24	298.24	未进入负面清单	否	无		
3365	平山区	广山线5833	10kV广山线乾易三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.65	304.61	304.61	未进入负面清单	否	无		
3366	平山区	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.54	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无		
3367	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	28.63	161.82	161.82	未进入负面清单	否	无		
3368	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分55#	200	12.76	134.48	134.48	未进入负面清单	否	无		
3369	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#37柱上变压器	315	18.29	194.39	194.39	未进入负面清单	否	无		
3370	明山区	体车3号线4050	10kV体车#1线西芬配电室171间隔配电变压器	400	48.7	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无		
3371	南芬区	南街线	龙华新城2#变压器	315	27.49	165.41	165.41	未进入负面清单	否	无		
3372	桓仁县	10kV二镇线	市场变台	315	46.98	104.01	104.01	未进入负面清单	否	无		
3373	桓仁县	10kV双拐线	岔路子二组	100	7.9	72.10	72.10	未进入负面清单	否	无		
3374	高新区	张蓝线2229	张蓝线#35右1变压器	200	10.88	138.24	138.24	未进入负面清单	否	无		
3375	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#1箱变171间隔配电变压器	400	31.84	192.64	192.64	未进入负面清单	否	无		
3376	高新区	西党线	10kV西党线39#柱上变压器	200	17.88	124.24	124.24	未进入负面清单	否	无		
3377	本溪县	兰城线	城后B变台	30	21.2	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无		
3378	本溪县	盘崔线0153	草河掌红日沟B台区	50	46.12	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无		
3379	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.98	415.93	415.93	未进入负面清单	否	无		
3380	桓仁县	10kV联网线	和禹18号	200	3.84	152.32	152.32	未进入负面清单	否	无		
3381	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期2号箱变变压器	630	14.32	413.78	413.78	未进入负面清单	否	无		
3382	本溪县	偏水线	高官前山B台区	200	5.16	149.68	149.68	未进入负面清单	否	无		
3383	桓仁县	10kV普联线	拐磨子一组2号	200	1.53	156.94	156.94	未进入负面清单	否	无		
3384	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#45柱上变压器	200	32.1	95.80	95.80	未进入负面清单	否	无		
3385	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#60变压器	100	7.84	72.16	72.16	未进入负面清单	否	无		
3386	本溪县	山矿线	磨石峪六组C变台	50	14.56	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无		
3387	平山区	中东线5533	10kV中东线东小#2箱式变电站171间隔配电变压器	315	38.54	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无		
3388	南芬区	南街线	南街线永安分#48	100	23.6	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无		

3389	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#3	100	2.27	77.73	77.73	未进入负 面清单	否	无		
3390	桓仁县	10kV崔四线	五道沟四组2号	100	9.66	70.34	70.34	未进入负 面清单	否	无		
3391	溪湖区	姚峪线	太子城五期4#箱变配电变压器	630	42.86	233.98	233.98	未进入负 面清单	否	无		
3392	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站172间隔配电变压器	630	12.19	427.20	427.20	未进入负 面清单	否	无		
3393	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分17#左1变台	50	47.6	16.20	16.20	未进入负 面清单	否	无		
3394	本溪县	连矿线	西街变压器	50	31.32	24.34	24.34	未进入负 面清单	否	无		
3395	本溪县	祁街线	东沟三组B台区	50	16.92	31.54	31.54	未进入负 面清单	否	无		
3396	本溪县	碱魏线	碱厂小学变台	400	58.48	86.08	86.08	未进入负 面清单	否	无		
3397	桓仁县	10kV八镇线	八里甸四组2号	200	67.4	25.20	25.20	未进入负 面清单	否	无		
3398	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#8柱上变压器	200	71.13	17.74	17.74	未进入负 面清单	否	无		
3399	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#8箱变配电变压器	630	10.1	440.37	440.37	未进入负 面清单	否	无		
3400	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#2箱变171间隔配电变压器	500	27.68	261.60	261.60	未进入负 面清单	否	无		
3401	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期7号箱变变压器	630	2.86	485.98	485.98	未进入负 面清单	否	无		
3402	溪湖区	彩街线	彩街线#52右6	200	4.8	150.40	150.40	未进入负 面清单	否	无		
3403	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司(枫叶公寓1#箱变)配电变压器	630	28.63	323.63	323.63	未进入负 面清单	否	无		
3404	溪湖区	程家1#线	程家#20箱式配电站变压器	630	12.38	426.01	426.01	未进入负 面清单	否	无		
3405	本溪县	城初线	草河城初家沟C台区	50	46.84	16.58	16.58	未进入负 面清单	否	无		
3406	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟村	400	10.5	278.00	278.00	未进入负 面清单	否	无		
3407	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#20柱上变压器	315	50.9	91.67	91.67	未进入负 面清单	否	无		
3408	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂二组C台区	400	31.38	194.48	194.48	未进入负 面清单	否	无		
3409	本溪县	市煤线	市煤供热分3#变压器	200	27.72	104.56	104.56	未进入负 面清单	否	无		
3410	桓仁县	10kV雅河线	联合七组	315	11.83	214.74	214.74	未进入负 面清单	否	无		
3411	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#79右1左1柱上变压器	200	9.36	141.28	141.28	未进入负 面清单	否	无		
3412	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#3箱式变电站高压间隔配电变压器	630	8.53	450.26	450.26	未进入负 面清单	否	无		
3413	桓仁县	10kV雅河线	老台四组	200	41.52	76.96	76.96	未进入负 面清单	否	无		
3414	溪湖区	北新线	北新线#26右10右5	200	5.51	148.98	148.98	未进入负 面清单	否	无		
3415	桓仁县	黑六线	黑沟村	400	44.25	143.00	143.00	未进入负 面清单	否	无		
3416	溪湖区	北新线	彩北街坊配电站变压器	500	19.84	300.80	300.80	未进入负 面清单	否	无		
3417	溪湖区	峪桃2#线	樱桃幼儿园旁箱变1-1#(用户)	630	10.19	439.80	439.80	未进入负 面清单	否	无		
3418	溪湖区	郑胺线2429(备用)	彩北新村12#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	9.6	443.52	443.52	未进入负 面清单	否	无		

3419	本溪县	汇源线	城沟新区2#变台	200	42.42	75.16	75.16	未进入负 面清单	否	无		
3420	本溪县	高滚线	高滚线红石一组台区	200	7.18	145.64	145.64	未进入负 面清单	否	无		
3421	桓仁县	10kV中心线	少年宫2号箱变配电变压器	630	10.97	434.89	434.89	未进入负 面清单	否	无		
3422	本溪县	南碱线1042	小峪河南A台区	100	32.6	47.40	47.40	未进入负 面清单	否	无		
3423	桓仁县	10kV四摇线	摇钱九组	100	24.44	55.56	55.56	未进入负 面清单	否	无		
3424	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#9柱上变压器	200	50.48	59.04	59.04	未进入负 面清单	否	无		
3425	本溪县	城初线	下佟C台区柱上-变压器	50	41	19.50	19.50	未进入负 面清单	否	无		
3426	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城3#箱变2配电变压器	400	62.55	69.80	69.80	未进入负 面清单	否	无		
3427	桓仁县	北城线	下古城子小区箱变	400	23.16	227.36	227.36	未进入负 面清单	否	无		
3428	本溪县	碱洋线	碱洋线敬老院变台	50	49.68	15.16	15.16	未进入负 面清单	否	无		
3429	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.1	244.50	244.50	未进入负 面清单	否	无		
3430	本溪县	市街线	YHG_燕东新天地箱变配电变压器	400	57.1	91.60	91.60	未进入负 面清单	否	无		
3431	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期1号箱变配电变压器	630	25.68	342.22	342.22	未进入负 面清单	否	无		
3432	桓仁县	10kV雅龙线	董船营八组小区箱变	315	22.48	181.19	181.19	未进入负 面清单	否	无		
3433	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华茨沟分4右1柱上变压器	315	15.89	201.95	201.95	未进入负 面清单	否	无		
3434	溪湖区	后溪线	后溪线#27柱上变压器	200	19.71	120.58	120.58	未进入负 面清单	否	无		
3435	桓仁县	10kV木河线	老秃顶子管理局变台	100	14.32	65.68	65.68	未进入负 面清单	否	无		
3436	溪湖区	氟胺线	和谐6#配电站变压器	630	21.21	370.38	370.38	未进入负 面清单	否	无		
3437	桓仁县	10kV通天线	通天二组	100	32.72	47.28	47.28	未进入负 面清单	否	无		
3438	桓仁县	黑柞线	红石三组	100	24.92	55.08	55.08	未进入负 面清单	否	无		
3439	桓仁县	10kV沙影线	北沟村	200	22.28	115.44	115.44	未进入负 面清单	否	无		
3440	本溪县	汤沟线	草河掌围子一组B台区	200	26.07	107.86	107.86	未进入负 面清单	否	无		
3441	高新区	石歪线	10kV石歪线充电桩#1箱式变电站配电变压器	630	51.71	178.23	178.23	未进入负 面清单	否	无		
3442	本溪县	南沟线	河东#91变台	50	38.68	20.66	20.66	未进入负 面清单	否	无		
3443	本溪县	市山线	水库变压器	200	68.94	22.12	22.12	未进入负 面清单	否	无		
3444	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#1箱变高压间隔配电变压器	500	17.06	314.70	314.70	未进入负 面清单	否	无		
3445	南芬区	南街线	河畔新城一期#4箱变变压器	500	29.36	253.20	253.20	未进入负 面清单	否	无		
3446	桓仁县	10kV通天线	曲柳川二组	200	17.14	125.72	125.72	未进入负 面清单	否	无		
3447	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#2配电室171间隔配电变压器	630	18.92	384.80	384.80	未进入负 面清单	否	无		
3448	桓仁县	10kV中心线	乾街商业街箱变配电变压器	630	14.86	410.38	410.38	未进入负 面清单	否	无		

3449	本溪县	汤沟线	张堡变压器	200	18.33	123.34	123.34	未进入负 面清单	否	无		
3450	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分22#柱上变压器	50	24.04	27.98	27.98	未进入负 面清单	否	无		
3451	桓仁县	10kV双业线	业主沟三组2号	100	7.75	72.25	72.25	未进入负 面清单	否	无		
3452	溪湖区	后牛线	柳塘#13配电站变压器	630	9.62	443.39	443.39	未进入负 面清单	否	无		
3453	本溪县	田石线	八街#006变台	200	10.95	138.10	138.10	未进入负 面清单	否	无		
3454	明山区	体中线4046	10kV体中线#33左3柱上变压器	400	56.19	95.24	95.24	未进入负 面清单	否	无		
3455	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子八组	315	20.33	187.96	187.96	未进入负 面清单	否	无		
3456	本溪县	市山线	炮指连B变压器	100	11.94	68.06	68.06	未进入负 面清单	否	无		
3457	本溪县	小区线8050	惠民小区1#配电变压器	400	24.35	222.60	222.60	未进入负 面清单	否	无		
3458	本溪县	市温1号线	庙沟沟里变台	100	9.9	70.10	70.10	未进入负 面清单	否	无		
3459	溪湖区	后牛线	柳塘#6配电站变压器	500	15.64	321.80	321.80	未进入负 面清单	否	无		
3460	桓仁县	天健线	龙锦花园3号箱变	400	36.3	174.80	174.80	未进入负 面清单	否	无		
3461	本溪县	市泉线	山水丽城4号箱变	400	30.7	197.20	197.20	未进入负 面清单	否	无		
3462	本溪县	山关线	碱厂堡三组变台	80	86.7	-5.36	-5.36	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3463	南芬区	东营线	北台荅草园箱变配电变压器	630	17.52	393.62	393.62	未进入负 面清单	否	无		
3464	本溪县	碱魏线	王崴70沙	50	9.32	35.34	35.34	未进入负 面清单	否	无		
3465	南芬区	何金1#	10kV何金1号线#33	400	1.94	312.24	312.24	未进入负 面清单	否	无		
3466	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#38柱上变压器（新）	200	15.2	129.60	129.60	未进入负 面清单	否	无		
3467	桓仁县	10kV雅河线	老台六组	100	17.28	62.72	62.72	未进入负 面清单	否	无		
3468	本溪县	清城线	清城线马家沟分望城一组B变台	50	25.44	27.28	27.28	未进入负 面清单	否	无		
3469	本溪县	偏瓦线	法偏线岭七组台区（孤甸台区）	200	18.03	123.94	123.94	未进入负 面清单	否	无		
3470	桓仁县	10kV桦西线	川里二组	200	32.78	94.44	94.44	未进入负 面清单	否	无		
3471	桓仁县	10kV黄河线	点式楼2号箱变配电变压器	630	22.96	359.35	359.35	未进入负 面清单	否	无		
3472	桓仁县	10kV雅边线	老台八组	200	16.19	127.62	127.62	未进入负 面清单	否	无		
3473	桓仁县	10kV普夹线	老漫子七组	100	20.34	59.66	59.66	未进入负 面清单	否	无		
3474	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线化肥配电室171间隔配电变压器	630	9.17	446.23	446.23	未进入负 面清单	否	无		
3475	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟十一组	50	24.8	27.60	27.60	未进入负 面清单	否	无		
3476	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭一组	100	17.98	62.02	62.02	未进入负 面清单	否	无		
3477	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#14柱上变压器	100	20.22	59.78	59.78	未进入负 面清单	否	无		
3478	溪湖区	北惠线	北惠线23#配电站1#变压器	500	14.98	325.10	325.10	未进入负 面清单	否	无		

3479	桓仁县	普拐线	胜利三组	200	25.51	108.98	108.98	未进入负 面清单	否	无		
3480	平山区	东路线3224	10kV东路线新闻配电室172间隔配电变压器	630	36.63	273.23	273.23	未进入负 面清单	否	无		
3481	平山区	中东线5533	10kV中东线#338左2柱上变压器	315	30.1	157.19	157.19	未进入负 面清单	否	无		
3482	本溪县	森秀线	高中体育场箱变站内配电变压器	315	30.6	155.61	155.61	未进入负 面清单	否	无		
3483	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分#73	200	32.26	95.48	95.48	未进入负 面清单	否	无		
3484	南芬区	选矿线	南芬丰华二期1#箱变配电变压器	315	24.61	174.48	174.48	未进入负 面清单	否	无		
3485	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城1#箱变1间隔配电变压器	315	16.05	201.44	201.44	未进入负 面清单	否	无		
3486	本溪县	张泉线	青山背二台区	100	24.26	55.74	55.74	未进入负 面清单	否	无		
3487	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚八组	200	10.89	138.22	138.22	未进入负 面清单	否	无		
3488	桓仁县	10kV联网线	和禹2号箱变配电变压器	400	12.3	270.80	270.80	未进入负 面清单	否	无		
3489	南芬区	下街线	10kV下街线爱国一组支16#	200	15.13	129.74	129.74	未进入负 面清单	否	无		
3490	本溪县	汇源线	赛梨寨A变压器	400	13.86	264.56	264.56	未进入负 面清单	否	无		
3491	本溪县	碱魏线	祥和家园二期1#箱变配电变压器	630	15.56	405.97	405.97	未进入负 面清单	否	无		
3492	南芬区	东沟线	10kV东沟线#8右#3	400	10.68	277.28	277.28	未进入负 面清单	否	无		
3493	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区#4箱变变压器	630	18.59	386.88	386.88	未进入负 面清单	否	无		
3494	南芬区	东营线	10kV东营线#42	400	46.89	132.44	132.44	未进入负 面清单	否	无		
3495	南芬区	塔冰线	塔冰线#128柱上-变压器	100	12.27	67.73	67.73	未进入负 面清单	否	无		
3496	本溪县	厚德线	养路段变台	400	7.33	290.68	290.68	未进入负 面清单	否	无		
3497	溪湖区	后堡线	瑞馨#1配电站变压器	400	19.41	242.36	242.36	未进入负 面清单	否	无		
3498	本溪县	清城线	清城线望孟分望城七组变台	200	4.8	150.40	150.40	未进入负 面清单	否	无		
3499	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#26右11柱上变压器	315	8.85	224.12	224.12	未进入负 面清单	否	无		
3500	桓仁县	10kV桦东线	小洼子沟	100	13.36	66.64	66.64	未进入负 面清单	否	无		
3501	桓仁县	10kV五镇线	五里甸六组	200	41.93	76.14	76.14	未进入负 面清单	否	无		
3502	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#44	200	14.46	131.08	131.08	未进入负 面清单	否	无		
3503	本溪县	高滚线	高滚线安家二组B台区	50	19.68	30.16	30.16	未进入负 面清单	否	无		
3504	本溪县	连街线	新开王家堡变压器	50	19.92	30.04	30.04	未进入负 面清单	否	无		
3505	本溪县	城徐线	贺堡变压器	200	12.12	135.76	135.76	未进入负 面清单	否	无		
3506	明山区	地照线1137	YHG_地照线41左1#爱特环网柜爱特3#箱（用户）	630	9.84	442.01	442.01	未进入负 面清单	否	无		
3507	本溪县	祁街线	祁街线中学变压器	100	31.72	48.28	48.28	未进入负 面清单	否	无		
3508	南芬区	东桥线	东桥线#56柱上-变压器	200	33.84	92.32	92.32	未进入负 面清单	否	无		

3509	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村3号	50	39.49	20.26	20.26	未进入负 面清单	否	无		
3510	桓仁县	10kV五三线	腰营七组	200	11.16	137.68	137.68	未进入负 面清单	否	无		
3511	南芬区	施矿线	施矿线沈家分47#左分08#变台	50	12.68	33.66	33.66	未进入负 面清单	否	无		
3512	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#102	400	6.24	295.04	295.04	未进入负 面清单	否	无		
3513	本溪县	小区线8050	YHG_大堡菜地平房1#箱变配电变压器	400	9.66	281.36	281.36	未进入负 面清单	否	无		
3514	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.81	454.80	454.80	未进入负 面清单	否	无		
3515	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾1#箱变配电变压器	400	14.4	262.40	262.40	未进入负 面清单	否	无		
3516	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#75右1环网柜闵商大厦箱变171间隔配电变压器	400	18.2	247.20	247.20	未进入负 面清单	否	无		
3517	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#2配电室172间隔配电变压器	630	7.24	458.39	458.39	未进入负 面清单	否	无		
3518	明山区	新华线5740	10kV新街线新街#13箱式变电站171间隔配电变压器	315	2.67	243.59	243.59	未进入负 面清单	否	无		
3519	桓仁县	10kV南米线	米仓沟十组	200	29.38	101.24	101.24	未进入负 面清单	否	无		
3520	本溪县	田石线	八盘A#091变台	200	57.81	44.38	44.38	未进入负 面清单	否	无		
3521	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子十一组	200	34.64	90.72	90.72	未进入负 面清单	否	无		
3522	溪湖区	北新线	北新线19右2金达2#箱变间隔配电变压器	400	31.83	192.68	192.68	未进入负 面清单	否	无		
3523	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.4	369.18	369.18	未进入负 面清单	否	无		
3524	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#24左5柱上-变压器	200	5.4	149.20	149.20	未进入负 面清单	否	无		
3525	南芬区	下街线	10kV下街线下深分65#左3	200	10.79	138.42	138.42	未进入负 面清单	否	无		
3526	本溪县	法松线	高官中寨子一组B台区	100	46.56	33.44	33.44	未进入负 面清单	否	无		
3527	桓仁县	北牛线	湾龙背二组2号	50	27.52	26.24	26.24	未进入负 面清单	否	无		
3528	南芬区	桥玻线	桥玻线西南沟分#26变压器	200	11.7	136.60	136.60	未进入负 面清单	否	无		
3529	桓仁县	10kV八于线	川头八组2号	100	13.08	66.92	66.92	未进入负 面清单	否	无		
3530	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	21.95	290.25	290.25	未进入负 面清单	否	无		
3531	本溪县	田魏线	魏堡洼子B台	100	27.2	52.80	52.80	未进入负 面清单	否	无		
3532	南芬区	选矿线	选矿线#111	200	47.72	64.56	64.56	未进入负 面清单	否	无		
3533	本溪县	兰台线	兰河三道沟变台	200	43.17	73.66	73.66	未进入负 面清单	否	无		
3534	南芬区	南街线	南街线#3	400	8.49	286.04	286.04	未进入负 面清单	否	无		
3535	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#40右7变压器	100	5.96	74.04	74.04	未进入负 面清单	否	无		
3536	本溪县	掌崔线	艾堡变压器	200	22.41	115.18	115.18	未进入负 面清单	否	无		
3537	桓仁县	10kV中心线	少年官1号箱变配电变压器	400	27.33	210.68	210.68	未进入负 面清单	否	无		
3538	本溪县	连微线	河南变压器	400	4.26	302.96	302.96	未进入负 面清单	否	无		

3539	本溪县	市泉线	中金泓府1#箱变压器	630	15.43	406.79	406.79	未进入负 面清单	否	无		
3540	本溪县	城街线	草河城供电所变压器	200	37.72	84.56	84.56	未进入负 面清单	否	无		
3541	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村3号	80	58.13	17.50	17.50	未进入负 面清单	否	无		
3542	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸三组	100	23	57.00	57.00	未进入负 面清单	否	无		
3543	桓仁县	10kV北岔线	北岔五组	100	6.76	73.24	73.24	未进入负 面清单	否	无		
3544	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	14.68	261.28	261.28	未进入负 面清单	否	无		
3545	本溪县	云街线	草河口七组C变压器	50	30	25.00	25.00	未进入负 面清单	否	无		
3546	桓仁县	10kV沙影线	千沟村	400	17.12	251.52	251.52	未进入负 面清单	否	无		
3547	本溪县	森秀线	万嘉书香苑小区配电站变压器1	630	13.56	418.57	418.57	未进入负 面清单	否	无		
3548	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#15	315	3.16	242.05	242.05	未进入负 面清单	否	无		
3549	本溪县	连街线	石哈五组B变压器	50	75.48	2.26	2.26	未进入负 面清单	否	无		
3550	桓仁县	10kV沙影线	下甸子六组	315	14.78	205.44	205.44	未进入负 面清单	否	无		
3551	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城3号箱变压器	630	24.48	349.78	349.78	未进入负 面清单	否	无		
3552	桓仁县	10kV桦二线	文治沟村2号	100	12.54	67.46	67.46	未进入负 面清单	否	无		
3553	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左6右2	400	24.63	221.48	221.48	未进入负 面清单	否	无		
3554	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#38	30	31.07	14.68	14.68	未进入负 面清单	否	无		
3555	本溪县	法松线	后崴子一组台区	100	8.12	71.88	71.88	未进入负 面清单	否	无		
3556	本溪县	城街线	草河城E变压器	50	53.76	13.12	13.12	未进入负 面清单	否	无		
3557	本溪县	山关线	久才峪四组变台	400	9.72	281.12	281.12	未进入负 面清单	否	无		
3558	桓仁县	10kV桦西线	横道河子四组	100	22.82	57.18	57.18	未进入负 面清单	否	无		
3559	南芬区	桥街线	10kV桥街线83右18变压器	100	30.24	49.76	49.76	未进入负 面清单	否	无		
3560	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#121右2变压器	200	29.72	100.56	100.56	未进入负 面清单	否	无		
3561	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#4右3柱上变压器（新）	200	15.06	129.88	129.88	未进入负 面清单	否	无		
3562	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室173间隔配电变压器	630	5.71	468.03	468.03	未进入负 面清单	否	无		
3563	平山区	春明2号线3235	10kV崔立线#11柱上变压器	200	52.76	54.48	54.48	未进入负 面清单	否	无		
3564	本溪县	城初线	草河城西沟B台区	100	34.24	45.76	45.76	未进入负 面清单	否	无		
3565	溪湖区	后牛线	柳塘#7配电站变压器	630	13.11	421.41	421.41	未进入负 面清单	否	无		
3566	本溪县	南碱线1042	南甸北阳B台区	50	17.12	31.44	31.44	未进入负 面清单	否	无		
3567	桓仁县	10kV双拐线	新江村2号	200	32.76	94.48	94.48	未进入负 面清单	否	无		
3568	本溪县	市泉线	中金泓府3#箱变压器	400	11.8	272.80	272.80	未进入负 面清单	否	无		

3569	本溪县	法铁线	法铁线西麻户五组台区	200	11.22	137.56	137.56	未进入负 面清单	否	无		
3570	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1右14柱上-变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负 面清单	否	无		
3571	桓仁县	黑柞线	柞树岭子七组	100	16.08	63.92	63.92	未进入负 面清单	否	无		
3572	桓仁县	10kV沙影线	影壁山五组	100	15.36	64.64	64.64	未进入负 面清单	否	无		
3573	本溪县	市山线	马平沟A变压器	100	13.37	66.63	66.63	未进入负 面清单	否	无		
3574	本溪县	市泉线	二三一变压器	200	1.68	156.64	156.64	未进入负 面清单	否	无		
3575	溪湖区	北沟线	北沟线#177柱上变压器	100	19.08	60.92	60.92	未进入负 面清单	否	无		
3576	溪湖区	程家2#线	程家#5箱式变电站#2变压器	500	10.46	347.70	347.70	未进入负 面清单	否	无		
3577	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟五组2号	400	5.04	299.84	299.84	未进入负 面清单	否	无		
3578	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园8#（用户）	630	23.24	357.59	357.59	未进入负 面清单	否	无		
3579	溪湖区	牛街线	牛街线小南分#4柱上变压器（新）	400	12.75	269.00	269.00	未进入负 面清单	否	无		
3580	高新区	石街线	南风新苑二期2#箱变变压器	315	50.48	92.99	92.99	未进入负 面清单	否	无		
3581	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#6箱式变电站172间隔配电变压器	630	9.43	444.59	444.59	未进入负 面清单	否	无		
3582	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#170柱上变压器（新）	200	6.57	146.86	146.86	未进入负 面清单	否	无		
3583	本溪县	市纺线	YHG_黄金家园1#箱变配电变压器	630	38.95	258.62	258.62	未进入负 面清单	否	无		
3584	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟八组	100	19.41	60.59	60.59	未进入负 面清单	否	无		
3585	溪湖区	梁家线	桃花源1号箱式变电站配电变压器	630	10.57	437.41	437.41	未进入负 面清单	否	无		
3586	桓仁县	10kV普夹线	老漫子八组	315	6.76	230.71	230.71	未进入负 面清单	否	无		
3587	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#11柱上变压器	100	36.48	43.52	43.52	未进入负 面清单	否	无		
3588	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左5柱上变压器	315	36.66	136.52	136.52	未进入负 面清单	否	无		
3589	本溪县	汤小线	和福家园门市箱变配电变压器	630	3.94	479.18	479.18	未进入负 面清单	否	无		
3590	溪湖区	梁家线	成德4#配电站变压器	400	27.42	210.32	210.32	未进入负 面清单	否	无		
3591	本溪县	连矿线	摩天岭三道河变压器	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无		
3592	本溪县	森秀线	职高河东变压器	250	8.78	178.05	178.05	未进入负 面清单	否	无		
3593	明山区	北地线529	10kV北地线紫东配电室171间隔配电变压器	400	55.08	99.68	99.68	未进入负 面清单	否	无		
3594	桓仁县	10kV中心线	迎熏门箱变变压器	315	34.02	144.84	144.84	未进入负 面清单	否	无		
3595	溪湖区	北宁线	北宁线6#配电站1#变压器	500	18.64	306.80	306.80	未进入负 面清单	否	无		
3596	溪湖区	彩水线	二十二中箱式变电站变压器	400	9.72	281.12	281.12	未进入负 面清单	否	无		
3597	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣充电桩箱变配电变压器	630	18.29	388.77	388.77	未进入负 面清单	否	无		
3598	本溪县	法铁线	新农一组台区	100	28.04	51.96	51.96	未进入负 面清单	否	无		

3599	南芬区	塔冰线	塔冰线#116	100	39.76	40.24	40.24	未进入负 面清单	否	无		
3600	本溪县	张谭线	三官阁二组台区	200	11.52	136.96	136.96	未进入负 面清单	否	无		
3601	南芬区	施矿线	10kV施矿线 闸沟分#50	200	3.34	153.32	153.32	未进入负 面清单	否	无		
3602	溪湖区	喜砬线	夹砬子线茨沟分#5柱上变压器	315	42.48	118.19	118.19	未进入负 面清单	否	无		
3603	本溪县	市关线	小市新村#3变压器	200	61.92	36.16	36.16	未进入负 面清单	否	无		
3604	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#14柱上变压器	400	23.19	227.24	227.24	未进入负 面清单	否	无		
3605	本溪县	山柜线	柜子石八组	100	8.48	71.52	71.52	未进入负 面清单	否	无		
3606	明山区	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	25	275.00	275.00	未进入负 面清单	否	无		
3607	本溪县	连街线	石哈二组变压器	50	26.08	26.96	26.96	未进入负 面清单	否	无		
3608	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#32变台	100	19.1	60.90	60.90	未进入负 面清单	否	无		
3609	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#43变压器	200	1.92	156.16	156.16	未进入负 面清单	否	无		
3610	本溪县	张泉线	谭家堡一组B-变压器	100	10.04	69.96	69.96	未进入负 面清单	否	无		
3611	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.56	368.17	368.17	未进入负 面清单	否	无		
3612	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期4号箱变配电变压器	500	13.6	332.00	332.00	未进入负 面清单	否	无		
3613	本溪县	山关线	关门山头道湾台区	100	17.2	62.80	62.80	未进入负 面清单	否	无		
3614	南芬区	何富线	10kV何富线104#	400	30.8	196.80	196.80	未进入负 面清单	否	无		
3615	桓仁县	10kV北岔线	双合八组	100	19.34	60.66	60.66	未进入负 面清单	否	无		
3616	桓仁县	10kV八镇线	柞木台七组	315	10.03	220.41	220.41	未进入负 面清单	否	无		
3617	本溪县	法清线	红光白旗沟变台	50	15.32	32.34	32.34	未进入负 面清单	否	无		
3618	溪湖区	氟胺线	和谐5#配电站变压器	630	20.6	374.22	374.22	未进入负 面清单	否	无		
3619	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院2号环网柜171号间隔书院4号箱变171间隔配电变 压器	630	28.73	323.00	323.00	未进入负 面清单	否	无		
3620	本溪县	市陈线	市陈线#3变压器	400	45.03	139.88	139.88	未进入负 面清单	否	无		
3621	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟村2号	50	0.09	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无		
3622	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.14	421.22	421.22	未进入负 面清单	否	无		
3623	本溪县	兰南线	南营房C台区	100	38.12	41.88	41.88	未进入负 面清单	否	无		
3624	本溪县	碱街线	碱街线小平岭B	200	11	138.00	138.00	未进入负 面清单	否	无		
3625	溪湖区	北惠线	北惠线21#配电站1#变压器	500	25.73	271.35	271.35	未进入负 面清单	否	无		
3626	本溪县	张陈线	天龙家园1#箱变配电变压器	400	9.9	280.40	280.40	未进入负 面清单	否	无		
3627	本溪县	法铁线	高官红光村C台区	200	18.75	122.50	122.50	未进入负 面清单	否	无		
3628	本溪县	汤宋2号线	汤沟1号箱变变压器	630	34.22	288.41	288.41	未进入负 面清单	否	无		

3629	桓仁县	10kV黄河线	东城小区箱变变压器	630	32.86	296.98	296.98	未进入负面清单	否	无		
3630	桓仁县	10kV桦二线	文治沟六组	100	20.34	59.66	59.66	未进入负面清单	否	无		
3631	明山区	体消线4047	10kV体消线水塔#1配变室171间隔配电变压器	630	42.93	233.54	233.54	未进入负面清单	否	无		
3632	本溪县	祁街线	东沟二组变压器	50	20.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无		
3633	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9前24柱上变压器	100	8	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无		
3634	本溪县	偏水线	高官夹河C台区	200	28.77	102.46	102.46	未进入负面清单	否	无		
3635	溪湖区	大堡线	大堡线#68左5箱式配电站变压器	400	46.3	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无		
3636	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.54	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无		
3637	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#2箱式配电站变压器	400	7.02	291.92	291.92	未进入负面清单	否	无		
3638	本溪县	城街线	杨木沟变压器	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无		
3639	溪湖区	北街线	北街线36#右分5左5#	200	4.74	150.52	150.52	未进入负面清单	否	无		
3640	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#26柱上变压器	100	15	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无		
3641	溪湖区	牛街线	新区2#线#15左3柱上变压器（新）	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无		
3642	桓仁县	桦江联网线420	大恩堡四组2号	50	29.06	25.47	25.47	未进入负面清单	否	无		
3643	南芬区	东桥线	10kV东桥线#60变台	100	31.74	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无		
3644	本溪县	张谭线	三官阁三组台区	200	11.4	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无		
3645	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#86	200	11.8	136.40	136.40	未进入负面清单	否	无		
3646	高新区	西党线	10kV西党线党山分#3右1柱上变压器	200	9.08	141.84	141.84	未进入负面清单	否	无		
3647	本溪县	碱魏2号线1575	黄堡河东台区	400	4.17	303.32	303.32	未进入负面清单	否	无		
3648	溪湖区	彩水线	大东10#配电站配电站	250	19.78	150.55	150.55	未进入负面清单	否	无		
3649	溪湖区	党校线	10kV党校线#5右9柱上变压器（新）	200	9.65	140.70	140.70	未进入负面清单	否	无		
3650	溪湖区	梁家线	10kV梁家线小明沟支#36变压器	100	90.96	-10.96	-10.96	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3651	桓仁县	普拐线	梨树沟六组	315	10.12	220.12	220.12	未进入负面清单	否	无		
3652	桓仁县	10kV通天线	曲柳川一组	200	17.52	124.96	124.96	未进入负面清单	否	无		
3653	溪湖区	党石线	党石线张蜜沟23左5柱上变压器（新）	50	108.12	-14.06	-14.06	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3654	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村3号	100	6.12	73.88	73.88	未进入负面清单	否	无		
3655	桓仁县	10kV桦西线	新农村新区	100	49.32	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无		
3656	本溪县	山柜线	柜子石五组E台区	50	53.8	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无		
3657	桓仁县	普拐线	梨树沟八组	50	17.82	31.09	31.09	未进入负面清单	否	无		
3658	本溪县	连街线	石宝地变压器	50	25.68	27.16	27.16	未进入负面清单	否	无		

3659	溪湖区	彩明联线	彩明联线#21右6右2柱上变压器	200	110.82	-61.64	-61.64	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3660	本溪县	法松线	后崴子一组B台区	50	15.6	32.20	32.20	未进入负 面清单	否	无		
3661	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#83号柱上变压器	400	10.05	279.80	279.80	未进入负 面清单	否	无		
3662	本溪县	南沟线	南甸滴东B台区柱上-变压器	100	19.48	60.52	60.52	未进入负 面清单	否	无		
3663	本溪县	偏水线	泥塔A台区	200	17.16	125.68	125.68	未进入负 面清单	否	无		
3664	本溪县	张泉线	蜂村一组台区	400	1.69	313.24	313.24	未进入负 面清单	否	无		
3665	溪湖区	牛兴线	牛兴线#70柱上变压器	315	34.51	143.29	143.29	未进入负 面清单	否	无		
3666	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村3号	315	12.76	211.81	211.81	未进入负 面清单	否	无		
3667	本溪县	祁镁线	云盘三组D台区	100	33.92	46.08	46.08	未进入负 面清单	否	无		
3668	桓仁县	10kV铎西线	川里八组3号	200	20.1	119.80	119.80	未进入负 面清单	否	无		
3669	本溪县	城初线	草河城大地沟B台区	50	7.12	36.44	36.44	未进入负 面清单	否	无		
3670	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村4号	50	89.76	-4.88	-4.88	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3671	桓仁县	10kV凤鸣线	清真寺	315	31.3	153.41	153.41	未进入负 面清单	否	无		
3672	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安村配电室171间隔配电变压器	400	27.45	210.20	210.20	未进入负 面清单	否	无		
3673	南芬区	塔冰线	塔冰线崴子分#11	30	72.2	2.34	2.34	未进入负 面清单	否	无		
3674	高新区	西石线	10kV西石线#27右12柱上变压器	100	21.72	58.28	58.28	未进入负 面清单	否	无		
3675	溪湖区	牛兴线	10kV牛兴线机电分#17左2柱上变压器	200	28.86	102.28	102.28	未进入负 面清单	否	无		
3676	桓仁县	10kV江汇线	昌鑫雅苑2号箱变配电变压器	500	31.97	240.15	240.15	未进入负 面清单	否	无		
3677	南芬区	下施1#线	下施1#线苗家分69#变台	100	5.44	74.56	74.56	未进入负 面清单	否	无		
3678	溪湖区	后牛线	柳北#3箱式配电站变压器	400	18.93	244.28	244.28	未进入负 面清单	否	无		
3679	本溪县	南沟线	南甸政府B台区柱上-变压器	200	11.46	137.08	137.08	未进入负 面清单	否	无		
3680	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分26#柱上变压器	100	17.24	62.76	62.76	未进入负 面清单	否	无		
3681	本溪县	张网线	本溪县交通队门前变压器	315	11.49	215.81	215.81	未进入负 面清单	否	无		
3682	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#83左3变压器	50	4.88	37.56	37.56	未进入负 面清单	否	无		
3683	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华夏开闭所华夏花园3#（用户）	630	12.51	425.19	425.19	未进入负 面清单	否	无		
3684	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#16柱上变压器（新）	200	7.56	144.88	144.88	未进入负 面清单	否	无		
3685	高新区	歪石线5633	10kV歪石线中医院分#19柱上变压器	50	14.76	32.62	32.62	未进入负 面清单	否	无		
3686	本溪县	掌崔线	弯甸子变压器	200	9.08	141.84	141.84	未进入负 面清单	否	无		
3687	桓仁县	10kV木镇线	暖河子大坎子	315	19	192.15	192.15	未进入负 面清单	否	无		
3688	桓仁县	10kV联网线	新安2号箱变配电变压器	630	17.49	393.81	393.81	未进入负 面清单	否	无		

3689	桓仁县	10kV木新线	木孟子马圈沟	250	34.27	114.33	114.33	未进入负 面清单	否	无		
3690	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41左5-1柱上变压器	100	25.84	54.16	54.16	未进入负 面清单	否	无		
3691	溪湖区	牛兴线	工农#4箱式配电站变压器	400	16.05	255.80	255.80	未进入负 面清单	否	无		
3692	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#37变压器	100	3.93	76.07	76.07	未进入负 面清单	否	无		
3693	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1#线#12柱上变压器	200	58.4	43.20	43.20	未进入负 面清单	否	无		
3694	溪湖区	彩铁线	彩进4#配电站#1变压器	500	16.29	318.55	318.55	未进入负 面清单	否	无		
3695	桓仁县	10kV南米线	米仓沟七组2号	200	10.58	138.84	138.84	未进入负 面清单	否	无		
3696	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟八组	100	5.94	74.06	74.06	未进入负 面清单	否	无		
3697	桓仁县	10kV江桓线	西关四组	315	51.2	90.72	90.72	未进入负 面清单	否	无		
3698	本溪县	碱街线	10kV碱街线石墙沟台	50	6.76	36.62	36.62	未进入负 面清单	否	无		
3699	桓仁县	10kV联网线	和禹4号	200	22.26	115.48	115.48	未进入负 面清单	否	无		
3700	高新区	石街线	金桥置业箱变变压器	400	10	280.00	280.00	未进入负 面清单	否	无		
3701	桓仁县	10kV江桓线	荣丰二区#2箱变变压器	1000	20.24	597.60	597.60	未进入负 面清单	否	无		
3702	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#68柱上变压器	315	31.39	153.12	153.12	未进入负 面清单	否	无		
3703	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	12.92	335.40	335.40	未进入负 面清单	否	无		
3704	本溪县	城套线2536	郑堡C变压器	50	17.99	31.01	31.01	未进入负 面清单	否	无		
3705	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司	400	23.12	227.52	227.52	未进入负 面清单	否	无		
3706	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	16.88	315.60	315.60	未进入负 面清单	否	无		
3707	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线美澜城#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	24.79	347.82	347.82	未进入负 面清单	否	无		
3708	南芬区	塔新线	塔新线#206	100	36.8	43.20	43.20	未进入负 面清单	否	无		
3709	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室171间隔配电变压器	315	44.42	112.08	112.08	未进入负 面清单	否	无		
3710	明山区	地照线1137	10kV地照线#28柱上变压器	400	6	296.00	296.00	未进入负 面清单	否	无		
3711	桓仁县	10kV浑江线	教师楼	315	44.84	110.75	110.75	未进入负 面清单	否	无		
3712	南芬区	南街线	河畔新城一期#2箱变变压器	630	21.78	366.79	366.79	未进入负 面清单	否	无		
3713	溪湖区	牛街线	新区2#线#69柱上变压器	200	67.02	25.96	25.96	未进入负 面清单	否	无		
3714	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分35#柱上变压器	200	12.54	134.92	134.92	未进入负 面清单	否	无		
3715	本溪县	小区线8050	林业楼#01变台	200	35.31	89.38	89.38	未进入负 面清单	否	无		
3716	高新区	石街线	南风新苑二期3#箱变变压器	400	27.6	209.60	209.60	未进入负 面清单	否	无		
3717	桓仁县	10kV铎西线	横道河子三组	315	9.87	220.91	220.91	未进入负 面清单	否	无		
3718	桓仁县	10kV回龙线	和平四组	100	13.92	66.08	66.08	未进入负 面清单	否	无		

3719	桓仁县	10kV江润线	金盛二期2号箱变配电变压器	630	17.49	393.81	393.81	未进入负 面清单	否	无		
3720	本溪县	田巍线	魏堡林场	50	37.41	21.30	21.30	未进入负 面清单	否	无		
3721	明山区	体明1号线526	天华#1箱变变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负 面清单	否	无		
3722	溪湖区	党石线	党石线#21柱上变压器（新）	200	30.89	98.22	98.22	未进入负 面清单	否	无		
3723	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左8柱上变压器	200	76.8	6.40	6.40	未进入负 面清单	否	无		
3724	本溪县	田巍线	魏堡八楞树变台	400	7.93	288.28	288.28	未进入负 面清单	否	无		
3725	溪湖区	姚金线	富虹太子城#5配电站变压器	315	28.54	162.10	162.10	未进入负 面清单	否	无		
3726	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#133变压器（新）	100	8.07	71.93	71.93	未进入负 面清单	否	无		
3727	明山区	北地线529	10kV北地线学府箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.27	218.80	218.80	未进入负 面清单	否	无		
3728	溪湖区	北宁线	北宁线5#配电站1#变压器	500	19.06	304.70	304.70	未进入负 面清单	否	无		
3729	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟九组	50	20.64	29.68	29.68	未进入负 面清单	否	无		
3730	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	43.85	113.87	113.87	未进入负 面清单	否	无		
3731	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区3号箱变变压器	630	32.86	296.98	296.98	未进入负 面清单	否	无		
3732	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#1前1变压器	400	40.6	157.60	157.60	未进入负 面清单	否	无		
3733	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟五组2号	100	19.36	60.64	60.64	未进入负 面清单	否	无		
3734	溪湖区	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#15变压器（新）	100	24.96	55.04	55.04	未进入负 面清单	否	无		
3735	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸九组	100	9.69	70.31	70.31	未进入负 面清单	否	无		
3736	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#4箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	24.51	349.59	349.59	未进入负 面清单	否	无		
3737	溪湖区	牛兴线	牛兴线34#站前2#分支箱自维2#配电站	630	14.1	415.17	415.17	未进入负 面清单	否	无		
3738	本溪县	张网线	张家堡五组砖厂变台	100	63.64	16.36	16.36	未进入负 面清单	否	无		
3739	明山区	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.8	261.00	261.00	未进入负 面清单	否	无		
3740	溪湖区	程家1#线	程家#30箱式配电站变压器	500	17.57	312.15	312.15	未进入负 面清单	否	无		
3741	桓仁县	10kV南米线	董船营二组4号	315	11.86	214.64	214.64	未进入负 面清单	否	无		
3742	本溪县	清城线	清陈线#30城西分望孟支#18望城B组变台	50	16.84	31.58	31.58	未进入负 面清单	否	无		
3743	桓仁县	10kV江润线	城建名都6号箱变	630	16.92	397.40	397.40	未进入负 面清单	否	无		
3744	本溪县	市泉线	中金泓府2#箱变变压器	630	17.24	395.39	395.39	未进入负 面清单	否	无		
3745	桓仁县	10kV回龙线	砬门村部小区	315	16.52	199.96	199.96	未进入负 面清单	否	无		
3746	本溪县	小区线8050	惠民小区3#配电变压器	400	18.4	246.40	246.40	未进入负 面清单	否	无		
3747	本溪县	城街线	后堡变压器	200	11.03	137.94	137.94	未进入负 面清单	否	无		
3748	高新区	西石线	10kV西石线8#右4柱上变压器	200	8.94	142.12	142.12	未进入负 面清单	否	无		

3749	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#10箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	21.11	371.01	371.01	未进入负 面清单	否	无		
3750	桓仁县	10kV沙影线	千沟五组2号	50	38.68	20.66	20.66	未进入负 面清单	否	无		
3751	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.45	317.75	317.75	未进入负 面清单	否	无		
3752	桓仁县	10kV江润线	城建名都5号箱变	630	19.65	380.21	380.21	未进入负 面清单	否	无		
3753	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	39.18	163.28	163.28	未进入负 面清单	否	无		
3754	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#2箱变#1变压器	800	47.93	256.56	256.56	未进入负 面清单	否	无		
3755	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#3箱变171间隔配电变压器	500	24.36	278.20	278.20	未进入负 面清单	否	无		
3756	明山区	北地线529	10kV北地线紫东配电室172间隔配电变压器	400	33.93	184.28	184.28	未进入负 面清单	否	无		
3757	本溪县	市街线	YHG_正佳1#箱变1#配电变压器	500	44.32	178.40	178.40	未进入负 面清单	否	无		
3758	溪湖区	喜砬线	滨河5#箱式配电站#1变压器	630	23.28	357.34	357.34	未进入负 面清单	否	无		
3759	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.6	262.00	262.00	未进入负 面清单	否	无		
3760	本溪县	汤沟线	佟堡河沿变压器	200	29.56	100.88	100.88	未进入负 面清单	否	无		
3761	本溪县	市陈线	市陈线#1变压器	200	37.88	84.24	84.24	未进入负 面清单	否	无		
3762	桓仁县	10kV五三线	大镜沟九组	30	40.87	11.74	11.74	未进入负 面清单	否	无		
3763	本溪县	碱兰线	台山三组变台	200	16.26	127.48	127.48	未进入负 面清单	否	无		
3764	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福四号配电变压器	630	41.46	242.80	242.80	未进入负 面清单	否	无		
3765	明山区	地工线530	10kV地工线立信家苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.19	351.60	351.60	未进入负 面清单	否	无		
3766	本溪县	掌崔线	弯甸子B台区	50	18.88	30.56	30.56	未进入负 面清单	否	无		
3767	本溪县	市街线	YHG_正佳4#箱变配电变压器	400	47.85	128.60	128.60	未进入负 面清单	否	无		
3768	南芬区	选矿线	选矿线#53右5右2	315	47.12	103.57	103.57	未进入负 面清单	否	无		
3769	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#3箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	11.9	429.03	429.03	未进入负 面清单	否	无		
3770	本溪县	佳宝线	佳鑫国际三期配电站变压器	630	23.75	354.38	354.38	未进入负 面清单	否	无		
3771	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.42	249.35	249.35	未进入负 面清单	否	无		
3772	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.11	358.41	358.41	未进入负 面清单	否	无		
3773	本溪县	市泉线	阿朵城3号箱变变压器	630	17.94	390.98	390.98	未进入负 面清单	否	无		
3774	桓仁县	黑六线	黑沟八组1号	100	10.92	69.08	69.08	未进入负 面清单	否	无		
3775	桓仁县	10kV江润线	城建名都3号箱变	630	23.71	354.63	354.63	未进入负 面清单	否	无		
3776	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#27柱上变压器	315	28.35	162.70	162.70	未进入负 面清单	否	无		
3777	溪湖区	氟胺线	偏城B区5#配电站（用户）配电变压器	630	17.33	394.82	394.82	未进入负 面清单	否	无		
3778	明山区	地工线530	YHG_(备用)北地线北光分31#环网柜嘉城开闭所嘉诚 1#（用户）	630	24.67	348.58	348.58	未进入负 面清单	否	无		

3779	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（三期）#1箱变变压器	500	14.4	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无		
3780	桓仁县	10kV五镇线	腰营一组	100	18.56	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无		
3781	本溪县	市山线	黄金新城3#箱变配电变压器	400	17.12	251.52	251.52	未进入负面清单	否	无		
3782	溪湖区	河畔线4533	河畔#4配电站#2变压器	500	22.36	288.20	288.20	未进入负面清单	否	无		
3783	桓仁县	10kV二甸线	鸡心沟四组	100	9.5	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无		
3784	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城3#箱变间隔配电变压器	400	7.16	291.36	291.36	未进入负面清单	否	无		
3785	明山区	北地线529	10kV北地线工字楼#3配电室171间隔配电变压器	630	29.33	319.22	319.22	未进入负面清单	否	无		
3786	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城4#箱式变电站间隔配电变压器	400	39.98	160.08	160.08	未进入负面清单	否	无		
3787	桓仁县	天健线	民西5箱变配电变压器	400	70.05	39.80	39.80	未进入负面清单	否	无		
3788	本溪县	掌崔线	草河掌姜堡B台区	50	12.64	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无		
3789	桓仁县	天健线	荣华上苑2号箱变配电变压器	630	14.41	413.22	413.22	未进入负面清单	否	无		
3790	本溪县	法松线	松树台一组变台	200	13.73	132.54	132.54	未进入负面清单	否	无		
3791	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏#2配电室172间隔配电变压器	630	16.1	402.57	402.57	未进入负面清单	否	无		
3792	桓仁县	10kV联网线	和禹2号	400	18.69	245.24	245.24	未进入负面清单	否	无		
3793	溪湖区	姚溪线	10kv姚溪1#20	100	22.29	57.71	57.71	未进入负面清单	否	无		
3794	溪湖区	后牛线	柳塘#11配电站变压器	630	10.32	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无		
3795	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#75变压器	100	2.66	77.34	77.34	未进入负面清单	否	无		
3796	桓仁县	10kV二镇线	东风新区一期1号箱变配电变压器	630	21.21	370.38	370.38	未进入负面清单	否	无		
3797	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#39左11（新）	200	10.97	138.06	138.06	未进入负面清单	否	无		
3798	桓仁县	北城线	龙宝国际花园5号箱变配电变压器	630	12.83	423.17	423.17	未进入负面清单	否	无		
3799	平山区	转山线3217	10kV转山线育阳#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	34.56	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无		
3800	桓仁县	10kV崔四线	四河三组2号	200	11.59	136.82	136.82	未进入负面清单	否	无		
3801	本溪县	温泉线	同江峪五组B台区	100	8.88	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无		
3802	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	51.81	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无		
3803	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#18变台	315	21.62	183.90	183.90	未进入负面清单	否	无		
3804	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#38柱上变压器	200	39.48	81.04	81.04	未进入负面清单	否	无		
3805	南芬区	桥街线	金水湾小区#2箱变出线间隔配电变压器	400	9.09	283.64	283.64	未进入负面清单	否	无		
3806	桓仁县	10kV双业线	东升六组	100	29.4	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无		
3807	溪湖区	峪梁线	峪梁线#29右1国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司（充电桩）	630	58.03	138.41	138.41	未进入负面清单	否	无		
3808	明山区	新崔线5732	10千伏新崔线花好悦圆小区一期3号箱式变电站（用户）171配电变压器	630	11.9	429.03	429.03	未进入负面清单	否	无		

3809	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分89#	200	10.18	139.64	139.64	未进入负 面清单	否	无		
3810	溪湖区	柳塘线	柳塘线南山分#8柱上-变压器	100	4.04	75.96	75.96	未进入负 面清单	否	无		
3811	溪湖区	彩明联线	排涝1#箱变变压器	500	22.56	287.20	287.20	未进入负 面清单	否	无		
3812	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左8左1柱上变压器	200	23.32	113.36	113.36	未进入负 面清单	否	无		
3813	南芬区	10kV金桥线0168	10kV桥玻线108左2	200	8.13	143.74	143.74	未进入负 面清单	否	无		
3814	本溪县	高硝线	高肖线花岭一组台区	100	53.28	26.72	26.72	未进入负 面清单	否	无		
3815	本溪县	厚德线	本溪满族自治县天赐万豪大酒店有限公司\$	400	13.93	264.28	264.28	未进入负 面清单	否	无		
3816	本溪县	祁镁线	云盘三组变压器	400	23.19	227.24	227.24	未进入负 面清单	否	无		
3817	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分6#柱上变压器	200	49.71	60.58	60.58	未进入负 面清单	否	无		
3818	本溪县	祁镁线	云盘五组C台区	100	25.84	54.16	54.16	未进入负 面清单	否	无		
3819	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28	327.60	327.60	未进入负 面清单	否	无		
3820	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.82	176.72	176.72	未进入负 面清单	否	无		
3821	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#28变压器台	200	11.76	136.48	136.48	未进入负 面清单	否	无		
3822	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村8#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.84	448.31	448.31	未进入负 面清单	否	无		
3823	本溪县	连街线	连山关东地B台区	50	27.04	26.48	26.48	未进入负 面清单	否	无		
3824	本溪县	碱洋线	碱洋线汪沟子新区变台	200	7.14	145.72	145.72	未进入负 面清单	否	无		
3825	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#4箱变高压间隔配电变压器	400	22.32	230.72	230.72	未进入负 面清单	否	无		
3826	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路2#箱式变电站间隔配电变压器	500	18.86	305.70	305.70	未进入负 面清单	否	无		
3827	桓仁县	天健线	金盛佳园一期3号箱变配电变压器	630	27.21	332.58	332.58	未进入负 面清单	否	无		
3828	本溪县	市煤线	恒美嘉园1#箱变间隔配电变压器	400	12.92	268.32	268.32	未进入负 面清单	否	无		
3829	本溪县	碱街线	碱街线山嘴A台区	200	33.87	92.26	92.26	未进入负 面清单	否	无		
3830	桓仁县	普拐线	瓦房七组	200	9.62	140.76	140.76	未进入负 面清单	否	无		
3831	平山区	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.88	397.66	397.66	未进入负 面清单	否	无		
3832	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.24	223.04	223.04	未进入负 面清单	否	无		
3833	平山区	南地线3221	10kV南地线舒心家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.36	298.20	298.20	未进入负 面清单	否	无		
3834	本溪县	城套线2536	老金厂变压器	200	10.52	138.96	138.96	未进入负 面清单	否	无		
3835	桓仁县	黑柞线	黑沟敬老院	400	24.93	220.28	220.28	未进入负 面清单	否	无		
3836	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	41.16	155.36	155.36	未进入负 面清单	否	无		
3837	南芬区	南玻线	南玻线#77	10	79	0.10	0.10	未进入负 面清单	否	无		
3838	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.05	182.39	182.39	未进入负 面清单	否	无		

3839	南芬区	选矿线	阳光花园#1箱变#2变压器	500	19.49	302.55	302.55	未进入负 面清单	否	无		
3840	溪湖区	中彩1#线	彩河配电站1#变压器	630	19.95	378.32	378.32	未进入负 面清单	否	无		
3841	本溪县	张网线	山水郦城二期#11箱变配电变压器	630	17.94	390.98	390.98	未进入负 面清单	否	无		
3842	明山区	地工线530	10kV地工线亿泰箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.23	376.55	376.55	未进入负 面清单	否	无		
3843	平山区	南解线5844	10kV南解线#55美蓝城#6柱上变压器（用户）	315	66.32	43.09	43.09	未进入负 面清单	否	无		
3844	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分#40右6箱变（用户）	400	8.64	285.44	285.44	未进入负 面清单	否	无		
3845	明山区	地工线530	10kV地工线金鼎箱式变电站171间隔配电变压器	315	22.7	180.50	180.50	未进入负 面清单	否	无		
3846	本溪县	市山线	黄金新城1#箱变配电变压器	500	23.1	284.50	284.50	未进入负 面清单	否	无		
3847	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#15箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.29	318.55	318.55	未进入负 面清单	否	无		
3848	桓仁县	10kV双拐线	新开岭三组	100	8.3	71.70	71.70	未进入负 面清单	否	无		
3849	桓仁县	崔城线	六河八组	100	39.5	40.50	40.50	未进入负 面清单	否	无		
3850	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组2号	400	1.86	312.56	312.56	未进入负 面清单	否	无		
3851	本溪县	田粘线	七街#02变台	200	19.83	120.34	120.34	未进入负 面清单	否	无		
3852	溪湖区	彩水线	建工#5箱变#1变压器	500	21.96	290.20	290.20	未进入负 面清单	否	无		
3853	明山区	明溪线525	YHG_明溪线33-2#银泽二期2#站（用户）	1250	10.85	864.38	864.38	未进入负 面清单	否	无		
3854	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#64左5变压器	50	37.28	21.36	21.36	未进入负 面清单	否	无		
3855	桓仁县	天健线	幸福里2号箱变配电变压器	500	15.71	321.45	321.45	未进入负 面清单	否	无		
3856	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组5号	400	2.64	309.44	309.44	未进入负 面清单	否	无		
3857	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华夏开闭所华夏花园7#（用户）	630	11.35	432.50	432.50	未进入负 面清单	否	无		
3858	本溪县	高硝线	高肖线瓦厂台区	50	78.72	0.64	0.64	未进入负 面清单	否	无		
3859	桓仁县	10kV二镇线	66户变台	315	7.11	229.60	229.60	未进入负 面清单	否	无		
3860	桓仁县	10kV江润线	城建名都4号箱变	630	18.41	388.02	388.02	未进入负 面清单	否	无		
3861	高新区	榆林1#线	榆林4#箱变1#变压器	630	24.42	350.15	350.15	未进入负 面清单	否	无		
3862	平山区	南解线5844	10kV南解线石子街配电室171间隔配电变压器	630	42.97	233.29	233.29	未进入负 面清单	否	无		
3863	南芬区	施家线	施家线#37变台	50	16.08	31.96	31.96	未进入负 面清单	否	无		
3864	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑2#箱变配电变压器	400	31.73	193.08	193.08	未进入负 面清单	否	无		
3865	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组2号	200	10.08	139.84	139.84	未进入负 面清单	否	无		
3866	本溪县	市街线	YHG_正佳3#箱变配电变压器	400	49.65	121.40	121.40	未进入负 面清单	否	无		
3867	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾A区1号箱变变压器	630	22.54	362.00	362.00	未进入负 面清单	否	无		
3868	本溪县	张谭线	右寨子村C台区	200	34.04	91.92	91.92	未进入负 面清单	否	无		

3869	本溪县	清万线	清万线团山子新区	200	5.38	149.24	149.24	未进入负 面清单	否	无		
3870	南芬区	东营线	黑沟支1号箱变配电变压器	160	13.35	106.64	106.64	未进入负 面清单	否	无		
3871	本溪县	清万线	前央六组变台	100	12.4	67.60	67.60	未进入负 面清单	否	无		
3872	桓仁县	北屯线	英英沟四组	100	19.64	60.36	60.36	未进入负 面清单	否	无		
3873	平山区	广山线5833	10kV广山线广山#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	10.7	277.20	277.20	未进入负 面清单	否	无		
3874	本溪县	掌崔线	老院台区	50	13.64	33.18	33.18	未进入负 面清单	否	无		
3875	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#14箱变高压间隔配电变压器	630	4.61	474.96	474.96	未进入负 面清单	否	无		
3876	南芬区	南街线	粮库箱变配电变压器	400	31.8	192.80	192.80	未进入负 面清单	否	无		
3877	桓仁县	10kV铎西线	高台子四组	200	20.94	118.12	118.12	未进入负 面清单	否	无		
3878	桓仁县	10kV莲花线	东关五组	400	31.85	192.60	192.60	未进入负 面清单	否	无		
3879	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品4号箱变配电变压器	630	6.76	461.41	461.41	未进入负 面清单	否	无		
3880	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#25右2柱上变压器	400	30.12	199.52	199.52	未进入负 面清单	否	无		
3881	溪湖区	姚峪线	太子城五期3#箱变配电变压器	500	31.55	242.25	242.25	未进入负 面清单	否	无		
3882	桓仁县	10kV黄河线	郛鸣花园二期1号箱变变压器	630	10.19	439.80	439.80	未进入负 面清单	否	无		
3883	桓仁县	北城线	金建物流箱变变压器	250	16	160.00	160.00	未进入负 面清单	否	无		
3884	本溪县	市泉线	市泉线左分加油站箱变站内变压器	630	12.23	426.95	426.95	未进入负 面清单	否	无		
3885	桓仁县	10kV南米线	董船营三组2号	400	7.77	288.92	288.92	未进入负 面清单	否	无		
3886	桓仁县	10kV八镇线	八里甸小样沟	50	31.96	24.02	24.02	未进入负 面清单	否	无		
3887	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#73右30柱上变压器（新）	200	13.28	133.44	133.44	未进入负 面清单	否	无		
3888	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分黄沟支#11变压器（新）	100	20.1	59.90	59.90	未进入负 面清单	否	无		
3889	溪湖区	彩街线	彩街线#32	200	6.44	147.12	147.12	未进入负 面清单	否	无		
3890	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期2号箱变配电变压器	630	16.95	397.22	397.22	未进入负 面清单	否	无		
3891	桓仁县	10kV江桓线	清一区箱变变压器	800	24.83	441.36	441.36	未进入负 面清单	否	无		
3892	南芬区	南街线	南街线#28右5	315	46.32	106.09	106.09	未进入负 面清单	否	无		
3893	南芬区	下街线	下街线下深分#20	100	16.2	63.80	63.80	未进入负 面清单	否	无		
3894	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期4号箱变配电变压器	630	23.08	358.60	358.60	未进入负 面清单	否	无		
3895	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#13	315	41.81	120.30	120.30	未进入负 面清单	否	无		
3896	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟七组	50	15.64	32.18	32.18	未进入负 面清单	否	无		
3897	本溪县	市纺线	2#变压器	1600	20.8	947.20	947.20	未进入负 面清单	否	无		
3898	本溪县	清城线	清城线马家沟分付楼西沟变台	50	43.24	18.38	18.38	未进入负 面清单	否	无		

3899	本溪县	高滚线	滚子沟七组B变压器	100	74.16	5.84	5.84	未进入负 面清单	否	无		
3900	本溪县	连街线	吴家峪变压器	50	23.32	28.34	28.34	未进入负 面清单	否	无		
3901	桓仁县	北屯线	英英沟林厂	30	12.33	20.30	20.30	未进入负 面清单	否	无		
3902	本溪县	碱街线	金堡B台区	100	24.44	55.56	55.56	未进入负 面清单	否	无		
3903	本溪县	城初线	林堡变压器	100	10.88	69.12	69.12	未进入负 面清单	否	无		
3904	本溪县	法清线	红光村台区	100	23	57.00	57.00	未进入负 面清单	否	无		
3905	本溪县	碱街线	白卜新区变台	200	12.58	134.84	134.84	未进入负 面清单	否	无		
3906	南芬区	桥思线	桥思线#163右#9	100	40.2	39.80	39.80	未进入负 面清单	否	无		
3907	本溪县	兰城线	城门二组变台	200	14.79	130.42	130.42	未进入负 面清单	否	无		
3908	本溪县	法松线	中寨子一组台区	50	121.92	-20.96	-20.96	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3909	桓仁县	北牛线	湾龙背六组2号	400	2.2	311.20	311.20	未进入负 面清单	否	无		
3910	本溪县	田粘线	田师傅火车站房产工区配电变压器	400	4.53	301.88	301.88	未进入负 面清单	否	无		
3911	南芬区	东街#1线	东街#1线#10箱变压器1	400	37.68	169.28	169.28	未进入负 面清单	否	无		
3912	桓仁县	10kV北岔线	双合十一组	30	41.13	11.66	11.66	未进入负 面清单	否	无		
3913	溪湖区	北沟线	北沟线#90柱上变压器（新）	200	33.6	92.80	92.80	未进入负 面清单	否	无		
3914	平山区	永丰线3220	10kV永丰线园露春配电室172间隔配电变压器	800	37.9	336.80	336.80	未进入负 面清单	否	无		
3915	桓仁县	铧江联网线420	柳林子三组2号	100	7.8	72.20	72.20	未进入负 面清单	否	无		
3916	南芬区	下街线	本溪市聚鑫达房地产开发有限公司箱变配电变压器	500	10.4	348.00	348.00	未进入负 面清单	否	无		
3917	本溪县	连街线	杨家堡变压器	100	19	61.00	61.00	未进入负 面清单	否	无		
3918	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#1箱式变电站配电变压器（用户）	630	13.23	420.65	420.65	未进入负 面清单	否	无		
3919	桓仁县	10kV二镇线	医院楼	200	21.76	116.48	116.48	未进入负 面清单	否	无		
3920	平山区	春明1号线3233	10kV春明线宝鼎箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	20.16	239.36	239.36	未进入负 面清单	否	无		
3921	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#4右3变压器	400	9.61	281.56	281.56	未进入负 面清单	否	无		
3922	高新区	歪街线5641	歪街线76#变压器	30	10.13	20.96	20.96	未进入负 面清单	否	无		
3923	本溪县	碱魏线	碱厂二组D台区	200	68.49	23.02	23.02	未进入负 面清单	否	无		
3924	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#37柱上变压器	200	13.26	133.48	133.48	未进入负 面清单	否	无		
3925	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#120柱上变压器	200	42.48	75.04	75.04	未进入负 面清单	否	无		
3926	溪湖区	峪党线	峪党线#11柱上变压器	200	31.88	96.24	96.24	未进入负 面清单	否	无		
3927	南芬区	南街线	南街线#20右13	100	23.12	56.88	56.88	未进入负 面清单	否	无		
3928	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪河东变台	200	11.4	137.20	137.20	未进入负 面清单	否	无		

3929	本溪县	法松线	松树台三组变台	200	22.47	115.06	115.06	未进入负 面清单	否	无		
3930	桓仁县	10kV联网线	五女北区2#箱变#2变压器	500	44.68	176.60	176.60	未进入负 面清单	否	无		
3931	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下3号	50	18	31.00	31.00	未进入负 面清单	否	无		
3932	本溪县	城套线2536	河沿B变压器	100	17.96	62.04	62.04	未进入负 面清单	否	无		
3933	溪湖区	溪峪联线	溪峪联26右1#柱上变压器	315	27.42	165.63	165.63	未进入负 面清单	否	无		
3934	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期1号箱变配电变压器	400	17.34	250.64	250.64	未进入负 面清单	否	无		
3935	明山区	峪明线4342	10kV峪明线电业箱式变电站171间隔配电变压器	400	13.48	266.08	266.08	未进入负 面清单	否	无		
3936	南芬区	露天矿线	露天矿线#106前2	315	23.94	176.59	176.59	未进入负 面清单	否	无		
3937	高新区	歪街线5641	10kV歪街线161#变压器	50	117.2	-18.60	-18.60	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3938	桓仁县	桦江联网线420	黑卧子村3号	400	25.72	217.12	217.12	未进入负 面清单	否	无		
3939	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#13左6柱上变压器	200	4.53	150.94	150.94	未进入负 面清单	否	无		
3940	桓仁县	北屯线	英英沟渔场住户	100	6.04	73.96	73.96	未进入负 面清单	否	无		
3941	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城5#箱变高压间隔配电变压器	315	1.49	247.31	247.31	未进入负 面清单	否	无		
3942	溪湖区	彩街线	彩街线#45左3右2柱上-变压器	400	16.1	255.60	255.60	未进入负 面清单	否	无		
3943	本溪县	汤沟线	碾子沟变压器	50	65.24	7.38	7.38	未进入负 面清单	否	无		
3944	桓仁县	10kV沙金线	下甸子九组	200	27.22	105.56	105.56	未进入负 面清单	否	无		
3945	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#13箱变高压间隔配电变压器	630	7.16	458.89	458.89	未进入负 面清单	否	无		
3946	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸九组	315	10.64	218.48	218.48	未进入负 面清单	否	无		
3947	溪湖区	梁家线	成德#1亭式配电站#1变压器	400	31.6	193.60	193.60	未进入负 面清单	否	无		
3948	本溪县	法高线	法高线偏岭D台区	100	20.68	59.32	59.32	未进入负 面清单	否	无		
3949	桓仁县	黑六线	刘家沟六组3号	50	30.36	24.82	24.82	未进入负 面清单	否	无		
3950	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.71	405.03	405.03	未进入负 面清单	否	无		
3951	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#箱变-2箱变（用户）	400	30.68	197.28	197.28	未进入负 面清单	否	无		
3952	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#49柱上变压器	315	18.36	194.17	194.17	未进入负 面清单	否	无		
3953	本溪县	碱魏线	赵堡分#09变台	200	39.72	80.56	80.56	未进入负 面清单	否	无		
3954	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#09变台	200	59.88	40.24	40.24	未进入负 面清单	否	无		
3955	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#10	200	6.52	146.96	146.96	未进入负 面清单	否	无		
3956	本溪县	祁街线	西沟五组变压器	50	25.04	27.48	27.48	未进入负 面清单	否	无		
3957	南芬区	东桥线	10kV东桥线村部支10变台	200	27.12	105.76	105.76	未进入负 面清单	否	无		
3958	南芬区	南玻线	南玻线#42	315	19.2	191.52	191.52	未进入负 面清单	否	无		

3959	溪湖区	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左10左4柱上变压器	200	37.68	84.64	84.64	未进入负 面清单	否	无		
3960	桓仁县	天健线	丽水一区箱变变压器	800	23.06	455.52	455.52	未进入负 面清单	否	无		
3961	本溪县	南沟线	南甸前堡B台区	100	5.4	74.60	74.60	未进入负 面清单	否	无		
3962	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.65	323.51	323.51	未进入负 面清单	否	无		
3963	溪湖区	梁家线	桃花源5号箱式变电站配电变压器	630	12.44	425.63	425.63	未进入负 面清单	否	无		
3964	本溪县	山柜线	柜子石五组B台区	50	29.88	25.06	25.06	未进入负 面清单	否	无		
3965	本溪县	祁街线	西沟一组变压器	50	17.12	31.44	31.44	未进入负 面清单	否	无		
3966	桓仁县	10kV南米线	荒沟里五组	50	22.76	28.62	28.62	未进入负 面清单	否	无		
3967	明山区	武山线539	10kV地工线#42左8武山#3站#1变压器	630	31.68	304.42	304.42	未进入负 面清单	否	无		
3968	溪湖区	牛兴线	煤铁#2箱式配电站变压器	500	18.62	306.90	306.90	未进入负 面清单	否	无		
3969	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城2#箱变1配电变压器	400	22.9	228.40	228.40	未进入负 面清单	否	无		
3970	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#48变压器（新）	200	12.54	134.92	134.92	未进入负 面清单	否	无		
3971	南芬区	南街线	南街线南街线#32	315	15.14	204.31	204.31	未进入负 面清单	否	无		
3972	本溪县	云街线	南翠雅苑#1箱变变压器	500	6.11	369.45	369.45	未进入负 面清单	否	无		
3973	明山区	体消线4047	10kV体消线滨西#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.49	419.01	419.01	未进入负 面清单	否	无		
3974	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊D变台	200	58.74	42.52	42.52	未进入负 面清单	否	无		
3975	桓仁县	10kV木新线	高俭地村2号	50	19.23	30.39	30.39	未进入负 面清单	否	无		
3976	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组	400	18.81	244.76	244.76	未进入负 面清单	否	无		
3977	本溪县	温泉线	青石岭四组变台	100	13.09	66.91	66.91	未进入负 面清单	否	无		
3978	桓仁县	10kV沙影线	北沟八组	50	27.03	26.49	26.49	未进入负 面清单	否	无		
3979	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.47	406.54	406.54	未进入负 面清单	否	无		
3980	桓仁县	黑六线	六道沟六组1号	200	18.55	122.90	122.90	未进入负 面清单	否	无		
3981	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期3#箱变 配电变压器	400	44.4	142.40	142.40	未进入负 面清单	否	无		
3982	桓仁县	10kV木新线	高俭地九组	315	11.92	214.45	214.45	未进入负 面清单	否	无		
3983	本溪县	南碱线1042	小峪#07变台	200	7.5	145.00	145.00	未进入负 面清单	否	无		
3984	溪湖区	氰胺线	氰胺线后石#2配电站变压器	500	16.74	316.30	316.30	未进入负 面清单	否	无		
3985	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十四组	200	26.25	107.50	107.50	未进入负 面清单	否	无		
3986	溪湖区	水源2#线	水源2号线#17-1柱上变压器	200	12.08	135.84	135.84	未进入负 面清单	否	无		
3987	本溪县	城套线2536	草河城车堡B台区	100	53.2	26.80	26.80	未进入负 面清单	否	无		
3988	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#139	50	37.2	21.40	21.40	未进入负 面清单	否	无		

3989	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期1号箱变压器	630	14.13	414.98	414.98	未进入负 面清单	否	无		
3990	明山区	体化线4039	10kV体化线#11柱上变压器	200	13.62	132.76	132.76	未进入负 面清单	否	无		
3991	明山区	地照线1137	地照线#28-1左1箱式变电站171间隔配电变压器	630	2.44	488.63	488.63	未进入负 面清单	否	无		
3992	桓仁县	10kV浑江线	政府箱变变压器	800	26.89	424.88	424.88	未进入负 面清单	否	无		
3993	溪湖区	北胺线	北胺线#82左10柱上变压器	100	121.64	-41.64	-41.64	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
3994	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.75	366.98	366.98	未进入负 面清单	否	无		
3995	明山区	新枝线5746	10kV新枝线丰华#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.12	358.34	358.34	未进入负 面清单	否	无		
3996	南芬区	塔新线	塔新线#295	50	44.6	17.70	17.70	未进入负 面清单	否	无		
3997	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.11	427.71	427.71	未进入负 面清单	否	无		
3998	南芬区	南路线	河畔小区#2箱变#1配电变压器	400	41.45	154.20	154.20	未进入负 面清单	否	无		
3999	桓仁县	10kV二甸线	四道岭一组2号	100	20.48	59.52	59.52	未进入负 面清单	否	无		
4000	本溪县	市纺线	三角地B台区	315	51.17	90.81	90.81	未进入负 面清单	否	无		
4001	溪湖区	溪峪联线	大兵营箱式配电站#2变压器	400	20.55	237.80	237.80	未进入负 面清单	否	无		
4002	本溪县	清万线	清万线前央五组变台	100	20.76	59.24	59.24	未进入负 面清单	否	无		
4003	本溪县	偏水线	夹河六组变台	50	45.52	17.24	17.24	未进入负 面清单	否	无		
4004	南芬区	东营线	10KV东营线#38	400	38.25	167.00	167.00	未进入负 面清单	否	无		
4005	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园3#箱变配电变压器	630	24.1	352.17	352.17	未进入负 面清单	否	无		
4006	本溪县	连矿线	连山关铁匠沟B台区	50	35.32	22.34	22.34	未进入负 面清单	否	无		
4007	南芬区	选矿线	丰华二期#2箱变间隔配电变压器	400	14.07	263.72	263.72	未进入负 面清单	否	无		
4008	本溪县	山煤线	二柜分磨石峪支#03变台	400	5.29	298.84	298.84	未进入负 面清单	否	无		
4009	南芬区	南街线	南山小区#2箱变变压器	630	17.24	395.39	395.39	未进入负 面清单	否	无		
4010	溪湖区	后堡线	后堡线#5左4柱上变压器（新）	200	9.18	141.64	141.64	未进入负 面清单	否	无		
4011	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟五组变台	100	30.44	49.56	49.56	未进入负 面清单	否	无		
4012	本溪县	市街线	土地局1#箱变	500	36.9	215.50	215.50	未进入负 面清单	否	无		
4013	本溪县	法偏线	法台七组B台区	50	40.24	19.88	19.88	未进入负 面清单	否	无		
4014	南芬区	选矿线	尚品阳光#1箱变出线间隔配电变压器	630	13.94	416.18	416.18	未进入负 面清单	否	无		
4015	南芬区	何富线	10kV何富线#76	400	7.61	289.56	289.56	未进入负 面清单	否	无		
4016	溪湖区	北三线	北三线#17右3	315	10.39	219.27	219.27	未进入负 面清单	否	无		
4017	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司3#配电变压器	630	18.32	388.58	388.58	未进入负 面清单	否	无		
4018	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#20柱上变压器	50	26.88	26.56	26.56	未进入负 面清单	否	无		

4019	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.52	393.62	393.62	未进入负 面清单	否	无		
4020	本溪县	厚德线	阿朵小镇#1箱变配电变压器	400	26.64	213.44	213.44	未进入负 面清单	否	无		
4021	桓仁县	10kV铧二线	光复村4号	400	42.08	151.68	151.68	未进入负 面清单	否	无		
4022	本溪县	法松线	中寨子五组台区	100	14.16	65.84	65.84	未进入负 面清单	否	无		
4023	本溪县	田石线	荒上#64变台	50	64.16	7.92	7.92	未进入负 面清单	否	无		
4024	明山区	明博线538	10kV地工#2线欧洲城#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.56	282.20	282.20	未进入负 面清单	否	无		
4025	溪湖区	党石线	党石线崔地沟支#19柱上变压器（新）	50	15.24	32.38	32.38	未进入负 面清单	否	无		
4026	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#152柱上变压器（新）	50	18.68	30.66	30.66	未进入负 面清单	否	无		
4027	本溪县	云酸线	草河口小学（车队供暖）	200	38.37	83.26	83.26	未进入负 面清单	否	无		
4028	桓仁县	北屯线	英英沟经济开发区	100	5.64	74.36	74.36	未进入负 面清单	否	无		
4029	溪湖区	北街线	北街线#40左9	400	4.32	302.72	302.72	未进入负 面清单	否	无		
4030	高新区	西党线	10kV西党线20#左2柱上变压器	400	13.67	265.32	265.32	未进入负 面清单	否	无		
4031	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#24	400	24.39	222.44	222.44	未进入负 面清单	否	无		
4032	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#53柱上变压器	315	4.65	237.35	237.35	未进入负 面清单	否	无		
4033	溪湖区	后堡线	后堡线#30左3	200	68.56	22.88	22.88	未进入负 面清单	否	无		
4034	本溪县	田石线	二号楼后#04变台	400	10.49	278.04	278.04	未进入负 面清单	否	无		
4035	明山区	体联1号线4037	10kV体联1号线金山分市委箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.22	395.51	395.51	未进入负 面清单	否	无		
4036	桓仁县	10kV铧二线	碑登三、四组	315	12.53	212.53	212.53	未进入负 面清单	否	无		
4037	桓仁县	10kV铧西线	西堡村3号	200	59.88	40.24	40.24	未进入负 面清单	否	无		
4038	明山区	新技线5746	10kV新技线育仁#1配电室172间隔配电变压器	630	20.32	375.98	375.98	未进入负 面清单	否	无		
4039	本溪县	田粘线	北沟分#07变台	200	5	150.00	150.00	未进入负 面清单	否	无		
4040	本溪县	兰城线	城门五组B台区	100	21.16	58.84	58.84	未进入负 面清单	否	无		
4041	溪湖区	后牛线	柳塘#9配电站#2变压器	630	9.3	445.41	445.41	未进入负 面清单	否	无		
4042	本溪县	偏沿线	法合线三家子二组台区	50	72.92	3.54	3.54	未进入负 面清单	否	无		
4043	桓仁县	10kV沙金线	金坑一组	200	7.51	144.98	144.98	未进入负 面清单	否	无		
4044	明山区	体联1号线4037	YHG_体联#1线九鼎站（用户）	400	17.85	248.60	248.60	未进入负 面清单	否	无		
4045	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸2号箱变变压器	500	29.06	254.70	254.70	未进入负 面清单	否	无		
4046	本溪县	张网线	山水郛城二期#5箱变配电变压器	500	27.32	263.40	263.40	未进入负 面清单	否	无		
4047	桓仁县	10kV铧西线	新农村五组	50	4.42	37.79	37.79	未进入负 面清单	否	无		
4048	桓仁县	普拐线	胜利七组	200	11.6	136.80	136.80	未进入负 面清单	否	无		

4049	溪湖区	北联线	北联线#42	100	9.39	70.61	70.61	未进入负 面清单	否	无		
4050	桓仁县	10kV雅边线	边哈子一组	400	10.92	276.32	276.32	未进入负 面清单	否	无		
4051	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	3.52	382.40	382.40	未进入负 面清单	否	无		
4052	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#5变压器	200	3.3	153.40	153.40	未进入负 面清单	否	无		
4053	本溪县	碱魏线	碱厂二组B台#01变台1	400	12.52	269.92	269.92	未进入负 面清单	否	无		
4054	本溪县	连街线	中河三道河变压器	100	19.96	60.04	60.04	未进入负 面清单	否	无		
4055	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福一号配电变压器	630	27.71	329.43	329.43	未进入负 面清单	否	无		
4056	本溪县	碱洋线	YHG_荒沟马场	50	9.37	35.32	35.32	未进入负 面清单	否	无		
4057	本溪县	市温1号线	YHG_惠泽园箱变配电变压器	630	38.29	262.77	262.77	未进入负 面清单	否	无		
4058	本溪县	云酸线	云盘一组变压器	200	18.56	122.88	122.88	未进入负 面清单	否	无		
4059	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#175开关左2柱上变压器	315	31.12	153.97	153.97	未进入负 面清单	否	无		
4060	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室172间隔配电变压器	315	70.74	29.17	29.17	未进入负 面清单	否	无		
4061	本溪县	掌崔线	社里沟变压器	30	70.2	2.94	2.94	未进入负 面清单	否	无		
4062	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期1#箱变配电变压器	400	23.2	227.20	227.20	未进入负 面清单	否	无		
4063	桓仁县	10kV八岱线	秀里七组	100	33.54	46.46	46.46	未进入负 面清单	否	无		
4064	溪湖区	彩三线	彩三线#118左3柱上变压器	30	54.4	7.68	7.68	未进入负 面清单	否	无		
4065	溪湖区	党石线	党石线#98柱上变压器（新）	400	6.12	295.52	295.52	未进入负 面清单	否	无		
4066	本溪县	兰城线	黄岭A变台	50	55.68	12.16	12.16	未进入负 面清单	否	无		
4067	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#43变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负 面清单	否	无		
4068	桓仁县	10kV双业线	江东二组	100	20.64	59.36	59.36	未进入负 面清单	否	无		
4069	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#60变压器	200	12.72	134.56	134.56	未进入负 面清单	否	无		
4070	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.1	371.07	371.07	未进入负 面清单	否	无		
4071	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村3号	200	2.2	155.60	155.60	未进入负 面清单	否	无		
4072	桓仁县	普拐线	瓦房一组1号	100	19.9	60.10	60.10	未进入负 面清单	否	无		
4073	桓仁县	10kV普联线	胜利四组2号	400	2.22	311.12	311.12	未进入负 面清单	否	无		
4074	桓仁县	10kV雅边线	老台九组2号	400	36.69	173.24	173.24	未进入负 面清单	否	无		
4075	溪湖区	后牛线	柳塘#8配电站#2变压器	500	11.24	343.80	343.80	未进入负 面清单	否	无		
4076	南芬区	选矿线	选矿线#64	315	22.06	182.51	182.51	未进入负 面清单	否	无		
4077	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线#67	200	22.47	115.06	115.06	未进入负 面清单	否	无		
4078	南芬区	下施1#线	下施1#线苗家分5#变台	50	28.96	25.52	25.52	未进入负 面清单	否	无		

4079	本溪县	田南线	被服厂分#01变台	100	6.8	73.20	73.20	未进入负 面清单	否	无		
4080	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#37左分1#	200	9.18	141.64	141.64	未进入负 面清单	否	无		
4081	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园3#箱式变电站171间隔配电变压器	400	11.44	274.24	274.24	未进入负 面清单	否	无		
4082	南芬区	桥街线	10kV桥街线#20左4柱上变压器	200	2.1	155.80	155.80	未进入负 面清单	否	无		
4083	桓仁县	普拐线	梨树沟二组	50	28.68	25.66	25.66	未进入负 面清单	否	无		
4084	本溪县	山煤线	二道河子A台区	100	22	58.00	58.00	未进入负 面清单	否	无		
4085	明山区	新春线5733	YHG_新春线93#金达2#箱变（用户）	630	19.59	380.58	380.58	未进入负 面清单	否	无		
4086	本溪县	张网线	水岸新城#3箱变变压器	630	22.57	361.81	361.81	未进入负 面清单	否	无		
4087	南芬区	南街线	南山小区#1箱变变压器	630	19.24	382.79	382.79	未进入负 面清单	否	无		
4088	桓仁县	10kV五镇线	腰营三组	100	49.24	30.76	30.76	未进入负 面清单	否	无		
4089	本溪县	清街线	东阳六组变压器	100	12.52	67.48	67.48	未进入负 面清单	否	无		
4090	平山区	南永线5845	10kV南永线水电段箱式变电站171间隔配电变压器（新）	630	36.83	271.97	271.97	未进入负 面清单	否	无		
4091	本溪县	云街线	东沟五组变压器	30	21.78	17.47	17.47	未进入负 面清单	否	无		
4092	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室171间隔配电变压器	315	20.65	186.95	186.95	未进入负 面清单	否	无		
4093	本溪县	偏沿线	法合线三家子崴峪台区	50	39.04	20.48	20.48	未进入负 面清单	否	无		
4094	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组3号	200	21.48	117.04	117.04	未进入负 面清单	否	无		
4095	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.55	322.25	322.25	未进入负 面清单	否	无		
4096	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组3号	100	0.12	79.88	79.88	未进入负 面清单	否	无		
4097	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#60柱上变压器	200	34.59	90.82	90.82	未进入负 面清单	否	无		
4098	高新区	火彩线2135	火彩线#63右5变压器	315	1.6	246.96	246.96	未进入负 面清单	否	无		
4099	本溪县	连街线	连山关王家堡B台区	50	59.52	10.24	10.24	未进入负 面清单	否	无		
4100	桓仁县	10kV铧东线	东堡村2号	400	26.59	213.64	213.64	未进入负 面清单	否	无		
4101	桓仁县	10kV双业线	红升一组	200	9.77	140.46	140.46	未进入负 面清单	否	无		
4102	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.68	177.28	177.28	未进入负 面清单	否	无		
4103	本溪县	盘崔线0153	六道沟变压器	200	12.51	134.98	134.98	未进入负 面清单	否	无		
4104	本溪县	山关线	化皮峪五组变台	100	60.28	19.72	19.72	未进入负 面清单	否	无		
4105	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#20	400	4.89	300.44	300.44	未进入负 面清单	否	无		
4106	桓仁县	10kV二四线	横道川二组	100	46.76	33.24	33.24	未进入负 面清单	否	无		
4107	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#8右5变压器	200	11.64	136.72	136.72	未进入负 面清单	否	无		
4108	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#6箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	9.62	443.39	443.39	未进入负 面清单	否	无		

4109	本溪县	山关线	化皮峪四组B变台	30	83.87	-1.16	-1.16	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4110	明山区	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.81	341.40	341.40	未进入负 面清单	否	无		
4111	溪湖区	牛兴线	牛兴线#50柱上变压器	200	9.24	141.52	141.52	未进入负 面清单	否	无		
4112	平山区	东明线3225	10kV东明线#46柱上变压器	400	66.42	54.32	54.32	未进入负 面清单	否	无		
4113	高新区	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司2#箱变配电变压器	400	32.3	190.80	190.80	未进入负 面清单	否	无		
4114	溪湖区	北宁线	北宁线4#配电站1#变压器	500	19	305.00	305.00	未进入负 面清单	否	无		
4115	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房2号箱变配电变压器	500	16.67	316.65	316.65	未进入负 面清单	否	无		
4116	本溪县	森秀线	职高变压器	315	36.89	135.80	135.80	未进入负 面清单	否	无		
4117	南芬区	东营线	东营线#13(北方家园)配电变压器	630	37.46	268.00	268.00	未进入负 面清单	否	无		
4118	南芬区	南街线	德和祥苑小区#1箱变出线间隔配电变压器	630	20.41	375.42	375.42	未进入负 面清单	否	无		
4119	本溪县	山关线	久才峪四组B台区	200	26	108.00	108.00	未进入负 面清单	否	无		
4120	溪湖区	后牛线	柳北#1箱式配电站变压器	400	10.77	276.92	276.92	未进入负 面清单	否	无		
4121	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠1号箱变	630	17.17	395.83	395.83	未进入负 面清单	否	无		
4122	本溪县	高田线	高田线水库住宅变压器	200	13.11	133.78	133.78	未进入负 面清单	否	无		
4123	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院1号环网柜172号间隔书院1号箱变171间隔配电变 压器	630	14.6	412.02	412.02	未进入负 面清单	否	无		
4124	明山区	地工线530	10kV新技线新兴佳园三期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.95	409.82	409.82	未进入负 面清单	否	无		
4125	高新区	石化线	10kV石化线#44变压器	400	32.28	190.88	190.88	未进入负 面清单	否	无		
4126	本溪县	云酸线	草河口地质B台区	200	25.83	108.34	108.34	未进入负 面清单	否	无		
4127	溪湖区	北街线	北街线30#	200	6.76	146.48	146.48	未进入负 面清单	否	无		
4128	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期4#箱变站内变压器	400	22.3	230.80	230.80	未进入负 面清单	否	无		
4129	本溪县	连街线	河东分B-2台区	50	20.32	29.84	29.84	未进入负 面清单	否	无		
4130	本溪县	市温2号线	YHG_下堡三五组台区\$	400	15.12	259.52	259.52	未进入负 面清单	否	无		
4131	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家三组变台	50	77.52	1.24	1.24	未进入负 面清单	否	无		
4132	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭2号箱变171号间隔配电变压器	630	7.4	457.38	457.38	未进入负 面清单	否	无		
4133	南芬区	桥房线	10kV桥房线#40	400	5.5	298.00	298.00	未进入负 面清单	否	无		
4134	本溪县	张陈线	天龙家园4#箱变配电变压器	630	13.56	418.57	418.57	未进入负 面清单	否	无		
4135	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#22柱上变压器	200	7.8	144.40	144.40	未进入负 面清单	否	无		
4136	溪湖区	姚金线	富虹太子城#6配电站变压器	500	17.6	312.00	312.00	未进入负 面清单	否	无		
4137	本溪县	高滚线	高官花岭二组B台区柱上-变压器	50	32.56	23.72	23.72	未进入负 面清单	否	无		
4138	溪湖区	河东线	宝桐#1配电站变压器	630	20.95	372.02	372.02	未进入负 面清单	否	无		

4139	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左18左17柱上变压器	315	5.69	234.08	234.08	未进入负 面清单	否	无		
4140	溪湖区	河畔线4533	河畔#8配电站#1变压器	630	5.33	470.42	470.42	未进入负 面清单	否	无		
4141	桓仁县	10kV北岔线	双合一组	200	10.5	139.00	139.00	未进入负 面清单	否	无		
4142	本溪县	偏水线	沿龙三道沟台区	200	19.04	121.92	121.92	未进入负 面清单	否	无		
4143	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司(枫叶公寓2#箱变)配电变压器	500	35.17	224.15	224.15	未进入负 面清单	否	无		
4144	明山区	明博线538	大古里#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.78	454.99	454.99	未进入负 面清单	否	无		
4145	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣村	400	33.8	184.80	184.80	未进入负 面清单	否	无		
4146	高新区	火彩线2135	10千伏火彩线豆腐沟分19号柱上变压器	200	4.14	151.72	151.72	未进入负 面清单	否	无		
4147	本溪县	田石线	荒下#05变台	100	20.88	59.12	59.12	未进入负 面清单	否	无		
4148	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坎#9配电室171间隔配电变压器	630	37.07	270.46	270.46	未进入负 面清单	否	无		
4149	本溪县	温泉线	铁路变台	200	5.13	149.74	149.74	未进入负 面清单	否	无		
4150	本溪县	山煤线	磨石峪支二组分#03变台	100	30.32	49.68	49.68	未进入负 面清单	否	无		
4151	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚五组	100	36.58	43.42	43.42	未进入负 面清单	否	无		
4152	本溪县	云酸线	中学变压器	200	50.22	59.56	59.56	未进入负 面清单	否	无		
4153	本溪县	山关线	小市化皮峪一组B台区	200	13.29	133.42	133.42	未进入负 面清单	否	无		
4154	溪湖区	峪红线4333	红星谷2#配电站(2-2)1箱变(用户)	630	17.62	392.99	392.99	未进入负 面清单	否	无		
4155	南芬区	选矿线	阳光花园#1箱变#1变压器	500	21.44	292.80	292.80	未进入负 面清单	否	无		
4156	本溪县	清城线	清城线马家沟七组台区	200	2.1	155.80	155.80	未进入负 面清单	否	无		
4157	桓仁县	普拐线	拐磨子五组	100	38.8	41.20	41.20	未进入负 面清单	否	无		
4158	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路1#箱变间隔配电变压器	500	19.87	300.65	300.65	未进入负 面清单	否	无		
4159	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#32右5右1变压器	200	41.22	77.56	77.56	未进入负 面清单	否	无		
4160	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠2号箱变	630	12.13	427.58	427.58	未进入负 面清单	否	无		
4161	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣一期2号箱变#1变压器	400	75.83	16.68	16.68	未进入负 面清单	否	无		
4162	高新区	西石线	10kV西石线35#左1右2柱上变压器(铁路摘转)	100	18.88	61.12	61.12	未进入负 面清单	否	无		
4163	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯村	400	8.9	284.40	284.40	未进入负 面清单	否	无		
4164	高新区	西石线	金穗2#箱变2#配电变压器	500	19.52	302.40	302.40	未进入负 面清单	否	无		
4165	南芬区	下街线	下街线#82	50	13.48	33.26	33.26	未进入负 面清单	否	无		
4166	南芬区	选矿线	选矿线#85右5	315	28.16	163.30	163.30	未进入负 面清单	否	无		
4167	明山区	西芬线4034	YHG_西芬线富民3#箱变2#(用户)	630	11.96	428.65	428.65	未进入负 面清单	否	无		
4168	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左9变压器	200	8.7	142.60	142.60	未进入负 面清单	否	无		

4169	南芬区	南玻线	南玻线解放分#93	100	38.96	41.04	41.04	未进入负 面清单	否	无		
4170	溪湖区	大堡线	大堡线石坑分#8	315	27.39	165.72	165.72	未进入负 面清单	否	无		
4171	桓仁县	10kV铎西线	新农村四组	100	30	50.00	50.00	未进入负 面清单	否	无		
4172	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#2配电室171间隔配电变压器	630	20.67	373.78	373.78	未进入负 面清单	否	无		
4173	桓仁县	江城线	朝中箱变变压器	630	38.98	258.43	258.43	未进入负 面清单	否	无		
4174	南芬区	下街线	下街线山上支#2柱上-变压器	200	25.83	108.34	108.34	未进入负 面清单	否	无		
4175	本溪县	云街线	医院变压器	315	71.16	27.85	27.85	未进入负 面清单	否	无		
4176	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川六组	50	10.03	34.99	34.99	未进入负 面清单	否	无		
4177	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14左3柱上变压器	315	39.77	126.72	126.72	未进入负 面清单	否	无		
4178	溪湖区	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#28变压器（新）	100	10.68	69.32	69.32	未进入负 面清单	否	无		
4179	本溪县	市街线	铁路住宅分支变压器	315	43.05	116.39	116.39	未进入负 面清单	否	无		
4180	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期2号箱变	500	27.04	264.80	264.80	未进入负 面清单	否	无		
4181	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线#31-1柱上变压器	400	5.7	297.20	297.20	未进入负 面清单	否	无		
4182	南芬区	选矿线	选矿线#43	400	36.68	173.28	173.28	未进入负 面清单	否	无		
4183	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#89变压器	315	2.74	243.37	243.37	未进入负 面清单	否	无		
4184	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#5箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	17.04	314.80	314.80	未进入负 面清单	否	无		
4185	溪湖区	牛街线	新区二号线52右2	200	67.68	24.64	24.64	未进入负 面清单	否	无		
4186	本溪县	山关线	化皮峪七组变台	100	12.42	67.58	67.58	未进入负 面清单	否	无		
4187	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔三组	100	23.8	56.20	56.20	未进入负 面清单	否	无		
4188	本溪县	偏水线	夹河一组A台区变台	200	33.42	93.16	93.16	未进入负 面清单	否	无		
4189	本溪县	张网线	水岸新城#1箱变配电变压器	630	14.54	412.40	412.40	未进入负 面清单	否	无		
4190	桓仁县	10kV沙影线	北沟四组	200	5.18	149.64	149.64	未进入负 面清单	否	无		
4191	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.24	283.80	283.80	未进入负 面清单	否	无		
4192	本溪县	连街线	连山关李堡B台区	50	10.52	34.74	34.74	未进入负 面清单	否	无		
4193	本溪县	兰南线	小石湖C台区	200	12.57	134.86	134.86	未进入负 面清单	否	无		
4194	本溪县	燕温线6951	迎水寺B台区	100	8.26	71.74	71.74	未进入负 面清单	否	无		
4195	桓仁县	10kV木河线	暖河子国矿家属	100	10	70.00	70.00	未进入负 面清单	否	无		
4196	南芬区	桥街线	10kV桥街线88#右9	200	12.53	134.94	134.94	未进入负 面清单	否	无		
4197	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.68	185.28	185.28	未进入负 面清单	否	无		
4198	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.9	366.03	366.03	未进入负 面清单	否	无		

4199	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#19左4左1柱上变压器	315	31.01	154.32	154.32	未进入负 面清单	否	无		
4200	桓仁县	天健线	盛世华府4号箱变配电变压器	630	21.56	368.17	368.17	未进入负 面清单	否	无		
4201	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟五组	200	17.06	125.88	125.88	未进入负 面清单	否	无		
4202	平山区	体联1号线4037	10kV南永线明珠配电室171间隔配电变压器	630	23.68	354.82	354.82	未进入负 面清单	否	无		
4203	南芬区	何宁线	何宁线34#	100	2.04	77.96	77.96	未进入负 面清单	否	无		
4204	高新区	学院2#线	旺力学府1配电变压器	400	62.22	71.12	71.12	未进入负 面清单	否	无		
4205	桓仁县	10kV八镇线	国营林厂家属照明	100	12.96	67.04	67.04	未进入负 面清单	否	无		
4206	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城7#箱式变电站间隔配电变压器	630	24.33	350.72	350.72	未进入负 面清单	否	无		
4207	桓仁县	10kV南米线	董船营二组5号	400	4.35	302.60	302.60	未进入负 面清单	否	无		
4208	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸一组	100	11.52	68.48	68.48	未进入负 面清单	否	无		
4209	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#56左3柱上变压器	200	59.46	41.08	41.08	未进入负 面清单	否	无		
4210	明山区	地工线530	10kV地工线#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.48	222.08	222.08	未进入负 面清单	否	无		
4211	本溪县	张谭线	腰堡B台区	100	18.04	61.96	61.96	未进入负 面清单	否	无		
4212	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#2箱式配电站171间隔配电变压器	500	22.92	285.40	285.40	未进入负 面清单	否	无		
4213	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.92	280.40	280.40	未进入负 面清单	否	无		
4214	桓仁县	10kV南米线	排路沟一组	200	9.16	141.68	141.68	未进入负 面清单	否	无		
4215	南芬区	下路线	10kV下路线#85左2台区	50	30.92	24.54	24.54	未进入负 面清单	否	无		
4216	南芬区	东营线	黑沟支3号箱变配电变压器	160	4.91	120.14	120.14	未进入负 面清单	否	无		
4217	桓仁县	10kV双业线	老砬子二组	200	4.5	151.00	151.00	未进入负 面清单	否	无		
4218	桓仁县	黑柞线	红石二组	100	16.98	63.02	63.02	未进入负 面清单	否	无		
4219	桓仁县	10kV江润线	建材小区#4箱变变压器	1000	18.24	617.60	617.60	未进入负 面清单	否	无		
4220	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支39#变压器	100	33.76	46.24	46.24	未进入负 面清单	否	无		
4221	本溪县	山关线	陈英四组变台	400	48.72	125.12	125.12	未进入负 面清单	否	无		
4222	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村3号	160	20.58	95.07	95.07	未进入负 面清单	否	无		
4223	本溪县	张网线	张家堡B变压器	315	35.73	139.45	139.45	未进入负 面清单	否	无		
4224	桓仁县	10kV四摇线	摇钱八组	50	17.98	31.01	31.01	未进入负 面清单	否	无		
4225	本溪县	兰南线	兰南线南营房A变台	200	29.58	100.84	100.84	未进入负 面清单	否	无		
4226	平山区	中东线5533	10kV中东线#35箱式变电站171间隔负荷开关	400	44.85	140.60	140.60	未进入负 面清单	否	无		
4227	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#30右25柱上变压器	100	7.44	72.56	72.56	未进入负 面清单	否	无		
4228	桓仁县	10kV回龙线	爬宝六组	100	18.04	61.96	61.96	未进入负 面清单	否	无		

4229	本溪县	汇源线	城沟四五组变压器	200	29.73	100.54	100.54	未进入负 面清单	否	无		
4230	本溪县	碱洋线	荒沟A台区	200	46.38	67.24	67.24	未进入负 面清单	否	无		
4231	本溪县	田石线	童岭小队B台区	100	20.16	59.84	59.84	未进入负 面清单	否	无		
4232	桓仁县	普拐线	瓦房一组2号	50	22.79	28.61	28.61	未进入负 面清单	否	无		
4233	桓仁县	黑柞线	红石五组	100	17.08	62.92	62.92	未进入负 面清单	否	无		
4234	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚二组2号	100	38.96	41.04	41.04	未进入负 面清单	否	无		
4235	桓仁县	黑六线	刘家沟六组2号	315	16.63	199.62	199.62	未进入负 面清单	否	无		
4236	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#3左2柱上变压器	400	31.55	193.80	193.80	未进入负 面清单	否	无		
4237	本溪县	云酸线	地质变压器	200	19.02	121.96	121.96	未进入负 面清单	否	无		
4238	南芬区	南路线	河畔小区#1箱变#1配电变压器	630	28.38	325.21	325.21	未进入负 面清单	否	无		
4239	本溪县	田石线	大堡中学#58变台	400	8.24	287.04	287.04	未进入负 面清单	否	无		
4240	明山区	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	17.68	311.60	311.60	未进入负 面清单	否	无		
4241	溪湖区	YHG_姚大1#线	水岸新都#12箱式配电站变压器	400	27.06	211.76	211.76	未进入负 面清单	否	无		
4242	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟五组	100	10.9	69.10	69.10	未进入负 面清单	否	无		
4243	本溪县	南石线	酒厂A#05变台	200	69	22.00	22.00	未进入负 面清单	否	无		
4244	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#19柱上变压器（新）	400	19.76	240.96	240.96	未进入负 面清单	否	无		
4245	本溪县	市温2号线	右寨子新区支#33变台	200	21.93	116.14	116.14	未进入负 面清单	否	无		
4246	溪湖区	柳塘线	柳塘线#48左1分支箱配电站变压器	500	23.68	281.60	281.60	未进入负 面清单	否	无		
4247	桓仁县	北牛线	湾龙背一组2号	30	30.6	14.82	14.82	未进入负 面清单	否	无		
4248	桓仁县	10kV北岔线	双合九组	100	16.74	63.26	63.26	未进入负 面清单	否	无		
4249	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线糖酒配电室171间隔配电变压器	400	23.72	225.12	225.12	未进入负 面清单	否	无		
4250	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#16右1变压器	50	16.32	31.84	31.84	未进入负 面清单	否	无		
4251	桓仁县	普拐线	梨树沟三组	100	11.38	68.62	68.62	未进入负 面清单	否	无		
4252	本溪县	市泉线	过境路#2变压器	400	35.43	178.28	178.28	未进入负 面清单	否	无		
4253	本溪县	市温2号线	右寨子新区支#34变台	200	51.03	57.94	57.94	未进入负 面清单	否	无		
4254	溪湖区	程家1#线	金地阳光3#配电站配电变压器	400	10.35	278.60	278.60	未进入负 面清单	否	无		
4255	桓仁县	10kV沙影线	影壁山六组1号	5	49.84	1.51	1.51	未进入负 面清单	否	无		
4256	桓仁县	10kV八镇线	八里甸七组2号	100	12.24	67.76	67.76	未进入负 面清单	否	无		
4257	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#34右1变压器	400	4.68	301.28	301.28	未进入负 面清单	否	无		
4258	溪湖区	北沟线	北沟线#141柱上变压器	200	53.73	52.54	52.54	未进入负 面清单	否	无		

4259	本溪县	汇源线	城沟二三组	400	13.55	265.80	265.80	未进入负 面清单	否	无		
4260	桓仁县	普拐线	梨树沟九组	100	7.28	72.72	72.72	未进入负 面清单	否	无		
4261	平山区	南金2号线5846	10kV南地#2线香溪园#1箱变171间隔配电变压器	630	20.65	373.91	373.91	未进入负 面清单	否	无		
4262	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站172间隔配电变压器	630	22.48	362.38	362.38	未进入负 面清单	否	无		
4263	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#34变压器	200	17.39	125.22	125.22	未进入负 面清单	否	无		
4264	本溪县	东洋线	洋湖沟老营沟B台区	50	5.42	37.29	37.29	未进入负 面清单	否	无		
4265	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆#2线部队#2分#40-1右3柱上变压器	30	28.13	15.56	15.56	未进入负 面清单	否	无		
4266	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#37变压器	400	28.12	207.52	207.52	未进入负 面清单	否	无		
4267	溪湖区	后硅线	后硅线#42左4	100	43.86	36.14	36.14	未进入负 面清单	否	无		
4268	本溪县	兰城线	碱兰线_莱岱峪新区1变台	50	13.62	33.19	33.19	未进入负 面清单	否	无		
4269	本溪县	连街线	连街线邮局变压器	400	19.98	240.08	240.08	未进入负 面清单	否	无		
4270	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右22柱上变压器	200	34.92	90.16	90.16	未进入负 面清单	否	无		
4271	本溪县	兰城线	莱莱峪B变压器	30	4.38	22.69	22.69	未进入负 面清单	否	无		
4272	本溪县	山关线	朴堡一组变台	400	9.03	283.88	283.88	未进入负 面清单	否	无		
4273	南芬区	桥街线	桥街线#52	400	26.4	214.40	214.40	未进入负 面清单	否	无		
4274	溪湖区	党石线	党石线张奎沟支#10右3柱上变压器（新）	200	8.52	142.96	142.96	未进入负 面清单	否	无		
4275	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#9箱式配电站变压器	500	25	275.00	275.00	未进入负 面清单	否	无		
4276	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线南地影剧院箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	315	30.12	157.12	157.12	未进入负 面清单	否	无		
4277	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#64柱上变压器（新）	100	19.56	60.44	60.44	未进入负 面清单	否	无		
4278	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#35变压器	315	24.83	173.79	173.79	未进入负 面清单	否	无		
4279	本溪县	城套线2536	阳沟B台区	50	10.48	34.76	34.76	未进入负 面清单	否	无		
4280	本溪县	市陈线	市陈线#2变压器	400	49.98	120.08	120.08	未进入负 面清单	否	无		
4281	溪湖区	后牛线	柳塘#8配电站#1变压器	500	8.76	356.20	356.20	未进入负 面清单	否	无		
4282	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室173间隔配电变压器	630	16.92	397.40	397.40	未进入负 面清单	否	无		
4283	本溪县	温泉线	谢家崴子D台区	400	26.35	214.60	214.60	未进入负 面清单	否	无		
4284	本溪县	祁镁线	云盘五组B台区	50	42.04	18.98	18.98	未进入负 面清单	否	无		
4285	本溪县	城街线	草河城D变压器	100	44.49	35.51	35.51	未进入负 面清单	否	无		
4286	高新区	梨矿线	10kV梨矿线#8右1变压器	200	9.84	140.32	140.32	未进入负 面清单	否	无		
4287	本溪县	城街线	河南变压器	100	25.08	54.92	54.92	未进入负 面清单	否	无		
4288	明山区	地工线530	10kV新技线龙凤配电室171间隔配电变压器	400	39.08	163.68	163.68	未进入负 面清单	否	无		

4289	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟村1号	315	14.2	207.27	207.27	未进入负 面清单	否	无		
4290	本溪县	城徐线	王堡变压器	200	20.97	118.06	118.06	未进入负 面清单	否	无		
4291	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#24右3柱上变压器	100	4.84	75.16	75.16	未进入负 面清单	否	无		
4292	溪湖区	北新线	北新线10#配电站#1变压器	315	17.98	195.36	195.36	未进入负 面清单	否	无		
4293	桓仁县	10kV木新线	高俭地十组	100	9.46	70.54	70.54	未进入负 面清单	否	无		
4294	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.65	430.61	430.61	未进入负 面清单	否	无		
4295	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线华夏分玉龙湖二期小区配电室171间隔配电变压器	1250	21.09	736.38	736.38	未进入负 面清单	否	无		
4296	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维5#箱变变压器	500	19.74	301.30	301.30	未进入负 面清单	否	无		
4297	桓仁县	北城线	龙宝酒吧一条街箱变配电变压器	400	7.38	290.48	290.48	未进入负 面清单	否	无		
4298	桓仁县	10kV八于线	老岭沟村2号	100	21.3	58.70	58.70	未进入负 面清单	否	无		
4299	本溪县	南沟线	小河沿#05变台	200	23.69	112.62	112.62	未进入负 面清单	否	无		
4300	南芬区	南街线	河畔新城一期#1箱变变压器	500	19.72	301.40	301.40	未进入负 面清单	否	无		
4301	桓仁县	10kV二四线	横道川五组	30	27.18	15.85	15.85	未进入负 面清单	否	无		
4302	桓仁县	10kV二四线	横道川十组	30	32.97	14.11	14.11	未进入负 面清单	否	无		
4303	溪湖区	彩铁线	彩进3#配电站#1变压器	500	26.64	266.80	266.80	未进入负 面清单	否	无		
4304	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组3号	200	20.91	118.18	118.18	未进入负 面清单	否	无		
4305	溪湖区	河畔线4533	河畔#6配电站#1变压器	630	10.17	439.93	439.93	未进入负 面清单	否	无		
4306	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室172间隔配电变压器	315	14.32	206.89	206.89	未进入负 面清单	否	无		
4307	溪湖区	北宁线	北宁线2#配电站2#变压器	500	20.98	295.10	295.10	未进入负 面清单	否	无		
4308	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#71变压器	100	15.54	64.46	64.46	未进入负 面清单	否	无		
4309	桓仁县	10kV南米线	董船营二组2号	400	6.33	294.68	294.68	未进入负 面清单	否	无		
4310	本溪县	张煤线	张煤线干沟分#14变台	100	49.6	30.40	30.40	未进入负 面清单	否	无		
4311	溪湖区	峪党线	峪党线小堡分#11柱上变压器	200	53.16	53.68	53.68	未进入负 面清单	否	无		
4312	桓仁县	10kV联网线	和禹5号	200	26.91	106.18	106.18	未进入负 面清单	否	无		
4313	桓仁县	北牛线	大牛沟四组2号	30	2.2	23.34	23.34	未进入负 面清单	否	无		
4314	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	11.04	344.80	344.80	未进入负 面清单	否	无		
4315	南芬区	南街线	龙湾新城2号箱变高压间隔配电变压器	400	15.27	258.92	258.92	未进入负 面清单	否	无		
4316	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	20	378.00	378.00	未进入负 面清单	否	无		
4317	本溪县	张谭线	三官阁新村台区	100	6.74	73.26	73.26	未进入负 面清单	否	无		
4318	本溪县	盘崔线0153	草河掌西堡B台区	100	39.52	40.48	40.48	未进入负 面清单	否	无		

4319	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊E变台	50	47.04	16.48	16.48	未进入负 面清单	否	无		
4320	桓仁县	黑六线	黑沟八组2号	100	13.22	66.78	66.78	未进入负 面清单	否	无		
4321	本溪县	南碱线1042	南阳新村B#02变台	400	11.45	274.20	274.20	未进入负 面清单	否	无		
4322	本溪县	城街线	关口西沟B变压器	100	22.84	57.16	57.16	未进入负 面清单	否	无		
4323	南芬区	10kV金桥线0168	10kV桥坡线109#	200	8.2	143.60	143.60	未进入负 面清单	否	无		
4324	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村16#箱式变电站间隔配电变压器	500	12.42	337.90	337.90	未进入负 面清单	否	无		
4325	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左2柱上变压器	400	17.84	248.64	248.64	未进入负 面清单	否	无		
4326	本溪县	偏瓦线	高官偏岭村B台区	100	18.52	61.48	61.48	未进入负 面清单	否	无		
4327	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡三组	200	35.68	88.64	88.64	未进入负 面清单	否	无		
4328	本溪县	田粘线	粘土矿院内#045变台	315	20.53	187.33	187.33	未进入负 面清单	否	无		
4329	南芬区	塔冰线	塔冰线#47左2柱上变压器	100	6.24	73.76	73.76	未进入负 面清单	否	无		
4330	桓仁县	10kV八岔线	秀里村1号	200	78.3	3.40	3.40	未进入负 面清单	否	无		
4331	本溪县	兰南线	小石湖B台区	50	10.32	34.84	34.84	未进入负 面清单	否	无		
4332	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔四、五组	100	23.4	56.60	56.60	未进入负 面清单	否	无		
4333	桓仁县	10kV通天线	通天五组	200	29.9	100.20	100.20	未进入负 面清单	否	无		
4334	本溪县	祁街线	草河口707D变台	200	20.51	118.98	118.98	未进入负 面清单	否	无		
4335	桓仁县	10kV联网线	和禹9号	200	29.31	101.38	101.38	未进入负 面清单	否	无		
4336	桓仁县	10kV北岔线	北岔六组	200	6.52	146.96	146.96	未进入负 面清单	否	无		
4337	高新区	石化线	10kV石化线#26左1变压器	100	10.36	69.64	69.64	未进入负 面清单	否	无		
4338	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#5左1	315	29.24	159.89	159.89	未进入负 面清单	否	无		
4339	溪湖区	氰胺线	偏城B区1#配电站（用户）配电变压器	400	20.61	237.56	237.56	未进入负 面清单	否	无		
4340	本溪县	张谭线	腰堡西岭变台	50	17.8	31.10	31.10	未进入负 面清单	否	无		
4341	平山区	永丰线3220	10kV永丰线大连渔港配电室171间隔配电变压器	630	26.35	338.00	338.00	未进入负 面清单	否	无		
4342	桓仁县	10kV江汇线	学府家园4号箱变配电变压器	315	22.51	181.09	181.09	未进入负 面清单	否	无		
4343	桓仁县	10kV北岔线	北岔二组	100	24.48	55.52	55.52	未进入负 面清单	否	无		
4344	南芬区	何富线	何富线梨沟分#14柱上变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负 面清单	否	无		
4345	桓仁县	10kV崔六线	五道河八组	100	35.8	44.20	44.20	未进入负 面清单	否	无		
4346	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城1#箱变1配电变压器	400	40.55	157.80	157.80	未进入负 面清单	否	无		
4347	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#13左1柱上变压器	400	10.62	277.52	277.52	未进入负 面清单	否	无		
4348	桓仁县	10kV八于线	于家堡七组	100	5.76	74.24	74.24	未进入负 面清单	否	无		

4349	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#151左12柱上变压器	100	1.29	78.71	78.71	未进入负 面清单	否	无		
4350	桓仁县	崔城线	六河八组2号	50	12.68	33.66	33.66	未进入负 面清单	否	无		
4351	桓仁县	10kV四摇线	四平二、五组2号	100	10.98	69.02	69.02	未进入负 面清单	否	无		
4352	明山区	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.68	271.60	271.60	未进入负 面清单	否	无		
4353	本溪县	汇源线	上堡新区B台区	200	86.64	-13.28	-13.28	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4354	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#44柱上变压器（新）	200	19.92	120.16	120.16	未进入负 面清单	否	无		
4355	桓仁县	10kV北岔线	向阳三组1号	200	9.98	140.04	140.04	未进入负 面清单	否	无		
4356	本溪县	张泉线	蜂村二组台区	400	8.2	287.20	287.20	未进入负 面清单	否	无		
4357	本溪县	山关线	小市陈英二组B台区	100	10.72	69.28	69.28	未进入负 面清单	否	无		
4358	桓仁县	10kV四摇线	摇钱七组	100	14.32	65.68	65.68	未进入负 面清单	否	无		
4359	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室172间隔配电变压器	630	24.36	350.53	350.53	未进入负 面清单	否	无		
4360	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#17	100	49.64	30.36	30.36	未进入负 面清单	否	无		
4361	本溪县	汤沟线	沙前变压器	100	16.37	63.63	63.63	未进入负 面清单	否	无		
4362	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园二组	200	22.64	114.72	114.72	未进入负 面清单	否	无		
4363	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城1#箱变2配电变压器	400	37.1	171.60	171.60	未进入负 面清单	否	无		
4364	桓仁县	10kV双业线	业主沟一组	200	30.88	98.24	98.24	未进入负 面清单	否	无		
4365	桓仁县	普拐线	拐磨子八组	200	26.08	107.84	107.84	未进入负 面清单	否	无		
4366	本溪县	小区线8050	迎宾C区1号箱变间隔配电变压器	500	21.06	294.70	294.70	未进入负 面清单	否	无		
4367	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组3号	200	3.39	153.22	153.22	未进入负 面清单	否	无		
4368	本溪县	高滚线	滚子沟B台区	200	16.56	126.88	126.88	未进入负 面清单	否	无		
4369	溪湖区	牛街线	新区2#线#109柱上变压器	200	30.5	99.00	99.00	未进入负 面清单	否	无		
4370	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1右3柱上变压器	200	29.48	101.04	101.04	未进入负 面清单	否	无		
4371	本溪县	田南线	小东#64变台	200	17.82	124.36	124.36	未进入负 面清单	否	无		
4372	本溪县	市温2号线	曲轴厂住宅箱变站内变压器	315	19.12	191.77	191.77	未进入负 面清单	否	无		
4373	本溪县	南沟线	林业处#11变台	100	36.64	43.36	43.36	未进入负 面清单	否	无		
4374	本溪县	清万线	清万线前央七组变台	100	10.04	69.96	69.96	未进入负 面清单	否	无		
4375	桓仁县	10kV通天线	通天库区林场1号变台	50	26.24	26.88	26.88	未进入负 面清单	否	无		
4376	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#15	400	3.62	305.52	305.52	未进入负 面清单	否	无		
4377	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期4号箱变	500	31.23	243.85	243.85	未进入负 面清单	否	无		
4378	桓仁县	10kV桦二线	光复村1号	400	33.3	186.80	186.80	未进入负 面清单	否	无		

4379	桓仁县	10kV八岱线	韭菜沟2号	100	14	66.00	66.00	未进入负 面清单	否	无		
4380	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园#2配电室172间隔配电变压器	500	24.96	275.20	275.20	未进入负 面清单	否	无		
4381	桓仁县	10kV江桓线	清三区#2箱变变压器	800	22.73	458.16	458.16	未进入负 面清单	否	无		
4382	桓仁县	10kV雅河线	联合二组2号	315	28.1	163.49	163.49	未进入负 面清单	否	无		
4383	本溪县	田石线	右东岭支#05变台	50	44.52	17.74	17.74	未进入负 面清单	否	无		
4384	溪湖区	峪桃2#线	英达#2箱式配电站#2变压器	500	13.76	331.20	331.20	未进入负 面清单	否	无		
4385	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线29柱上变压器	100	74.94	5.06	5.06	未进入负 面清单	否	无		
4386	桓仁县	10kV联网线	五女新城三期1号箱变	630	27.92	328.10	328.10	未进入负 面清单	否	无		
4387	本溪县	东碱线	碱洋线冰零号变台	50	33.76	23.12	23.12	未进入负 面清单	否	无		
4388	溪湖区	柳塘线	茨沟分2左分#1柱上变压器	200	83.95	-7.90	-7.90	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4389	桓仁县	10kV桦二线	碑登一组	315	15.03	204.66	204.66	未进入负 面清单	否	无		
4390	溪湖区	北新线	北新线42#右17	315	3.01	242.52	242.52	未进入负 面清单	否	无		
4391	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线#77-1柱上变压器	200	39.08	81.84	81.84	未进入负 面清单	否	无		
4392	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#54变压器	100	31.71	48.29	48.29	未进入负 面清单	否	无		
4393	南芬区	东营线	10KV东营线#39	400	23.61	225.56	225.56	未进入负 面清单	否	无		
4394	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#81变压器（新）	200	6.12	147.76	147.76	未进入负 面清单	否	无		
4395	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十一组	50	19.12	30.44	30.44	未进入负 面清单	否	无		
4396	溪湖区	程家1#线	金地阳光2#配电站配电变压器	630	13.52	418.82	418.82	未进入负 面清单	否	无		
4397	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#1配电室172间隔配电变压器	630	29.52	318.02	318.02	未进入负 面清单	否	无		
4398	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭四组	100	17.64	62.36	62.36	未进入负 面清单	否	无		
4399	本溪县	清万线	万利村台沟一组	100	7.8	72.20	72.20	未进入负 面清单	否	无		
4400	桓仁县	黑六线	黑沟村2号	315	45.21	109.59	109.59	未进入负 面清单	否	无		
4401	溪湖区	党校线	党校线#31右15柱上变压器（新）	200	35.12	89.76	89.76	未进入负 面清单	否	无		
4402	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园0#楼（用户）	400	29.68	201.28	201.28	未进入负 面清单	否	无		
4403	本溪县	法松线	法台四组变台	100	29.46	50.54	50.54	未进入负 面清单	否	无		
4404	本溪县	张谭线	蜂村五组台区	20	18.58	12.28	12.28	未进入负 面清单	否	无		
4405	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#4箱变间隔配电变压器	630	16.13	402.38	402.38	未进入负 面清单	否	无		
4406	溪湖区	柳塘线	铁路供暖箱变配电变压器	50	14.52	32.74	32.74	未进入负 面清单	否	无		
4407	本溪县	云街线	荏草上一组C 变压器	50	15.88	32.06	32.06	未进入负 面清单	否	无		
4408	本溪县	云酸线	冷库变压器	200	19.2	121.60	121.60	未进入负 面清单	否	无		

4409	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线联丰#2配电室171间隔配电变压器	630	35.02	283.37	283.37	未进入负面清单	否	无		
4410	溪湖区	北新线	北新线#54左9	80	24.6	44.32	44.32	未进入负面清单	否	无		
4411	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左12柱上变压器	200	18.21	123.58	123.58	未进入负面清单	否	无		
4412	桓仁县	10kV沙影线	小围子三组	100	15	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无		
4413	桓仁县	10kV联网线	和禹6号	100	33.16	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无		
4414	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分爱河支#11变压器	100	2.01	77.99	77.99	未进入负面清单	否	无		
4415	桓仁县	10kV双业线	二道沟三组2号	100	15.22	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无		
4416	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分35#柱上变压器	200	21.9	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无		
4417	明山区	新立线531	10kV新街线新立#14箱式变压器171间隔配电变压器	315	11.24	216.59	216.59	未进入负面清单	否	无		
4418	高新区	张街线	10kV张街线#69变压器	100	16.08	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无		
4419	南芬区	南街线	南街线永安分#60右#10	200	8.7	142.60	142.60	未进入负面清单	否	无		
4420	本溪县	清万线	万利村英守台区	200	12.85	134.30	134.30	未进入负面清单	否	无		
4421	桓仁县	黑六线	大东沟二组3号	100	19.96	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无		
4422	明山区	体车2号线4048	体车2#线8右1左1#富尔顿公寓	630	14.73	411.20	411.20	未进入负面清单	否	无		
4423	南芬区	沈家线	沈家线73#变台	200	64.2	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无		
4424	本溪县	田全线	代家沟变压器	400	2.58	309.68	309.68	未进入负面清单	否	无		
4425	桓仁县	10kV浑江线	体育箱变配电变压器	500	27.81	260.95	260.95	未进入负面清单	否	无		
4426	本溪县	汤沟线	草河掌村变压器	200	6.44	147.12	147.12	未进入负面清单	否	无		
4427	本溪县	山关线	山煤分#14山城子三组变台	200	16.23	127.54	127.54	未进入负面清单	否	无		
4428	高新区	榆林1#线	榆林4#箱变2#变压器	630	22.32	363.38	363.38	未进入负面清单	否	无		
4429	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子七组	400	12.57	269.72	269.72	未进入负面清单	否	无		
4430	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#50变压器	100	10.34	69.66	69.66	未进入负面清单	否	无		
4431	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期2号箱变配电变压器	500	6.24	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无		
4432	本溪县	张潭线	峰村台区	50	48.08	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无		
4433	本溪县	汇源线	上堡新区三组B台区	200	25.16	109.68	109.68	未进入负面清单	否	无		
4434	本溪县	高硝线	高官肖家河六组B台区柱上-变压器	50	20.28	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无		
4435	桓仁县	章樾线	天健凤凰城5号箱变	400	12.24	271.04	271.04	未进入负面清单	否	无		
4436	本溪县	清万线	清万线万利六组台区	100	13.84	66.16	66.16	未进入负面清单	否	无		
4437	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟贺	10	27.07	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无		
4438	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分34#右4柱上变压器	200	3.92	152.16	152.16	未进入负面清单	否	无		

4439	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区2号箱变压器	500	19.07	304.65	304.65	未进入负 面清单	否	无		
4440	南芬区	塔冰线	塔冰线#379右3	50	48.96	15.52	15.52	未进入负 面清单	否	无		
4441	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬一组2号	100	15.87	64.13	64.13	未进入负 面清单	否	无		
4442	本溪县	云街线	云盘九组变压器	200	38.27	83.46	83.46	未进入负 面清单	否	无		
4443	本溪县	云街线	百合小区变压器	400	31.74	193.04	193.04	未进入负 面清单	否	无		
4444	桓仁县	黑柞线	柞树岭子村	200	19.88	120.24	120.24	未进入负 面清单	否	无		
4445	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线王家分#7右2	100	21.16	58.84	58.84	未进入负 面清单	否	无		
4446	本溪县	南石线	石矿C#43变台	200	1.48	157.04	157.04	未进入负 面清单	否	无		
4447	高新区	高堡4号线1252	10kV高堡4线高岗分#7变压器	50	33.2	23.40	23.40	未进入负 面清单	否	无		
4448	南芬区	选矿线	选矿线#80右3	315	28.65	161.75	161.75	未进入负 面清单	否	无		
4449	桓仁县	10kV中心线	农民统建楼箱变变压器	500	21.06	294.70	294.70	未进入负 面清单	否	无		
4450	溪湖区	北沟线	北沟线松树沟支#19柱上变压器（新）	100	42.57	37.43	37.43	未进入负 面清单	否	无		
4451	溪湖区	偏岭线	偏岭线#24柱上变压器	50	21.57	29.22	29.22	未进入负 面清单	否	无		
4452	桓仁县	黑六线	六道沟大棚	50	15.84	32.08	32.08	未进入负 面清单	否	无		
4453	本溪县	佳宝线	市街线二马路左中兴小区箱式变站内变压器	500	13.89	330.55	330.55	未进入负 面清单	否	无		
4454	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线60#	200	5.49	149.02	149.02	未进入负 面清单	否	无		
4455	溪湖区	中彩1#线	中彩1#线4#彩华配电站1#变压器	630	28.44	324.83	324.83	未进入负 面清单	否	无		
4456	本溪县	高硝线	高硝线右分祁家沟支#07变台（肖家河六组）	200	7.92	144.16	144.16	未进入负 面清单	否	无		
4457	本溪县	云街线	荏草四组变压器	200	12.78	134.44	134.44	未进入负 面清单	否	无		
4458	溪湖区	喜欢线	峡沟分#22柱上变压器（新）	200	12.32	135.36	135.36	未进入负 面清单	否	无		
4459	本溪县	清万线	清万线万利北沟新区台区	200	18.24	123.52	123.52	未进入负 面清单	否	无		
4460	溪湖区	程家1#线	程家#26箱式配电站变压器	315	21.84	183.20	183.20	未进入负 面清单	否	无		
4461	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#10变压器	50	46.52	16.74	16.74	未进入负 面清单	否	无		
4462	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#44变压器	100	35.86	44.14	44.14	未进入负 面清单	否	无		
4463	溪湖区	中彩1#线	水泥#5配电站变压器	500	18.29	308.55	308.55	未进入负 面清单	否	无		
4464	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期1号箱变配电变压器	630	11.37	432.37	432.37	未进入负 面清单	否	无		
4465	南芬区	塔沟线2042	10KV塔沟线东岭分#5	400	36.26	174.96	174.96	未进入负 面清单	否	无		
4466	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园5号箱变配电变压器	400	20.6	237.60	237.60	未进入负 面清单	否	无		
4467	平山区	东路线3224	10kV东路线师范配电室171间隔配电变压器	500	51.2	144.00	144.00	未进入负 面清单	否	无		
4468	本溪县	城街线	向阳沟变压器	100	15.98	64.02	64.02	未进入负 面清单	否	无		

4469	本溪县	清城线	清城线城西三组变台	200	9.9	140.20	140.20	未进入负 面清单	否	无		
4470	溪湖区	北沟线	北沟线刘奎沟支#15（新）	50	15.48	32.26	32.26	未进入负 面清单	否	无		
4471	本溪县	山关线	化皮峪横道河子变台	30	67.95	3.62	3.62	未进入负 面清单	否	无		
4472	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#42柱上变压器	200	19.86	120.28	120.28	未进入负 面清单	否	无		
4473	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#8箱式变电站单元配电变压器	630	19.71	379.83	379.83	未进入负 面清单	否	无		
4474	南芬区	南路线	河畔小区#3箱变#1配电变压器	400	23.85	224.60	224.60	未进入负 面清单	否	无		
4475	桓仁县	黑柞线	柞树岭子四组	200	15.72	128.56	128.56	未进入负 面清单	否	无		
4476	本溪县	山关线	山关线碱厂堡四组B台区	100	30.87	49.13	49.13	未进入负 面清单	否	无		
4477	本溪县	兰台线	兰河二道沟变台	30	55.8	7.26	7.26	未进入负 面清单	否	无		
4478	高新区	石化线	10kV石化线银石1#配电变压器	1000	17.16	628.40	628.40	未进入负 面清单	否	无		
4479	桓仁县	10kV回龙线	和平三组	100	5.78	74.22	74.22	未进入负 面清单	否	无		
4480	本溪县	偏水线	沿龙新村台区	100	26.52	53.48	53.48	未进入负 面清单	否	无		
4481	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#2箱式配电站#1变压器	400	18.2	247.20	247.20	未进入负 面清单	否	无		
4482	本溪县	张网线	山水俪城二期#9箱变配电变压器	630	19.62	380.39	380.39	未进入负 面清单	否	无		
4483	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#11箱式配电站变压器	400	1.55	313.80	313.80	未进入负 面清单	否	无		
4484	桓仁县	黑柞线	红石九组2号	100	19.6	60.40	60.40	未进入负 面清单	否	无		
4485	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.44	246.24	246.24	未进入负 面清单	否	无		
4486	本溪县	田石线	六街果园	315	3.9	239.72	239.72	未进入负 面清单	否	无		
4487	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7块地#5箱式变电站间隔配电变压器	630	9.83	442.07	442.07	未进入负 面清单	否	无		
4488	明山区	北地线529	10kV北地线高光配电室171间隔配电变压器	315	61.18	59.28	59.28	未进入负 面清单	否	无		
4489	溪湖区	梁家线	桃花源14号箱式变电站	630	7.33	457.82	457.82	未进入负 面清单	否	无		
4490	本溪县	城套线2536	栗堡变压器	200	26.43	107.14	107.14	未进入负 面清单	否	无		
4491	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#3箱式配电站变压器	500	0.43	397.85	397.85	未进入负 面清单	否	无		
4492	南芬区	东营线	10KV东营线#5右#1	400	21.69	233.24	233.24	未进入负 面清单	否	无		
4493	溪湖区	北沟线	北沟线#90右6柱上变压器（新）	200	11.61	136.78	136.78	未进入负 面清单	否	无		
4494	本溪县	法铁线	直河四组台区	100	10.08	69.92	69.92	未进入负 面清单	否	无		
4495	桓仁县	10kV雅河线	雅河村3号	200	10.95	138.10	138.10	未进入负 面清单	否	无		
4496	本溪县	山煤线	磨石峪一组（A）	200	8.27	143.46	143.46	未进入负 面清单	否	无		
4497	溪湖区	前厂线	前厂线窑口分#29左1-1	100	44.64	35.36	35.36	未进入负 面清单	否	无		
4498	桓仁县	10kV崔四线	四河三组	100	27.03	52.97	52.97	未进入负 面清单	否	无		

4499	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#81左2柱上变压器（新）	200	11.1	137.80	137.80	未进入负 面清单	否	无		
4500	本溪县	清街线	东阳七八组B台区	200	11.73	136.54	136.54	未进入负 面清单	否	无		
4501	溪湖区	峪党线	峪党线#16柱上变压器	315	36.97	135.54	135.54	未进入负 面清单	否	无		
4502	溪湖区	程家1#线	程家#22箱式配电站变压器	500	13.16	334.20	334.20	未进入负 面清单	否	无		
4503	桓仁县	10kV八干线	于家堡五组2号	100	5.9	74.10	74.10	未进入负 面清单	否	无		
4504	本溪县	盘崔线0153	西崴子变压器	400	5.33	298.68	298.68	未进入负 面清单	否	无		
4505	溪湖区	YHG_姚大1#线	水岸新都#5箱式配电站变压器	400	29.52	201.92	201.92	未进入负 面清单	否	无		
4506	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左25柱上变压器	315	14.48	206.39	206.39	未进入负 面清单	否	无		
4507	溪湖区	峪红线4333	红星谷4#配电站（4-1）箱变（用户）	630	18.13	389.78	389.78	未进入负 面清单	否	无		
4508	溪湖区	牛街线	卧龙新村1#箱式变电站间隔配电变压器	630	25.41	343.92	343.92	未进入负 面清单	否	无		
4509	溪湖区	后堡线	瑞馨#3配电站变压器	630	22.32	363.38	363.38	未进入负 面清单	否	无		
4510	明山区	体车3号线4050	10kV体车#3线幸福阳光#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	10.98	276.08	276.08	未进入负 面清单	否	无		
4511	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171右7右1柱上变压器	315	67.77	38.52	38.52	未进入负 面清单	否	无		
4512	桓仁县	10kV回龙线	和平四组2号	100	19.2	60.80	60.80	未进入负 面清单	否	无		
4513	本溪县	城徐线	梁堡变压器	200	6.78	146.44	146.44	未进入负 面清单	否	无		
4514	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期1#箱变配电变压器	400	44.55	141.80	141.80	未进入负 面清单	否	无		
4515	平山区	广山线5833	10KV广山#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	14.28	328.60	328.60	未进入负 面清单	否	无		
4516	本溪县	市街线	鑫宇1#箱变	630	35.4	280.98	280.98	未进入负 面清单	否	无		
4517	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸九组2号	400	4.5	302.00	302.00	未进入负 面清单	否	无		
4518	本溪县	云酸线	草河口铁路给水台区配电变压器	100	31.32	48.68	48.68	未进入负 面清单	否	无		
4519	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#10箱式变电站(用户)171间隔负荷开关	500	10.32	348.40	348.40	未进入负 面清单	否	无		
4520	本溪县	兰台线	陈堡变台	200	14.5	131.00	131.00	未进入负 面清单	否	无		
4521	溪湖区	北管线	北管线#9右分4#	200	5.02	149.96	149.96	未进入负 面清单	否	无		
4522	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#15	50	7.6	36.20	36.20	未进入负 面清单	否	无		
4523	南芬区	选矿线	选矿线#53右7右2	400	42.69	149.24	149.24	未进入负 面清单	否	无		
4524	溪湖区	党校线	10kV党校线#5右3-1柱上变压器（新）	400	60.6	77.60	77.60	未进入负 面清单	否	无		
4525	南芬区	桥街线	桥街线河东分#1右9	400	9.32	282.72	282.72	未进入负 面清单	否	无		
4526	本溪县	佳宝线	市街线二马路分天缘梦支中兴小区箱式变站内变压器	1000	23.4	566.00	566.00	未进入负 面清单	否	无		
4527	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园1#变台	250	53.92	65.20	65.20	未进入负 面清单	否	无		
4528	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟一组2号	30	14.73	19.58	19.58	未进入负 面清单	否	无		

4529	桓仁县	10kV沙影线	北沟十二组	100	10.65	69.35	69.35	未进入负面清单	否	无		
4530	本溪县	兰城线	城门三组变台	200	15.54	128.92	128.92	未进入负面清单	否	无		
4531	本溪县	高田线	高田线田家堡B台区	200	4.29	151.42	151.42	未进入负面清单	否	无		
4532	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#19	400	18.69	245.24	245.24	未进入负面清单	否	无		
4533	本溪县	清街线	东阳分东阳一组台区	200	10.35	139.30	139.30	未进入负面清单	否	无		
4534	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组3号	200	12.8	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无		
4535	本溪县	云街线	荏草六组变压器	200	6.44	147.12	147.12	未进入负面清单	否	无		
4536	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#82左7变压器	315	0.91	249.13	249.13	未进入负面清单	否	无		
4537	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	33.21	294.78	294.78	未进入负面清单	否	无		
4538	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#6	200	27.84	104.32	104.32	未进入负面清单	否	无		
4539	本溪县	清万线	万利村台沟三组	400	0.66	317.36	317.36	未进入负面清单	否	无		
4540	高新区	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#14变压器	50	12.48	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无		
4541	溪湖区	姚富#2线	华溪#2箱式配电站变压器	400	21.84	232.64	232.64	未进入负面清单	否	无		
4542	南芬区	下街线	下街线#73右2	50	29.92	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无		
4543	桓仁县	黑六线	刘家沟三组	400	26.44	214.24	214.24	未进入负面清单	否	无		
4544	明山区	明博线538	太古里#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.25	363.83	363.83	未进入负面清单	否	无		
4545	本溪县	连矿线	连山关李家堡B台区	100	10.84	69.16	69.16	未进入负面清单	否	无		
4546	南芬区	南街线	南街线#28右2	160	15.25	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无		
4547	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十一组	100	18.78	61.22	61.22	未进入负面清单	否	无		
4548	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#77	100	20.52	59.48	59.48	未进入负面清单	否	无		
4549	本溪县	云街线	YHG_丰汇小区箱变配电变压器	630	23.62	355.19	355.19	未进入负面清单	否	无		
4550	南芬区	施家线	10kV施家线#100	30	30.53	14.84	14.84	未进入负面清单	否	无		
4551	溪湖区	北联线	北联线#30右4#右分#2	200	15.04	129.92	129.92	未进入负面清单	否	无		
4552	南芬区	南玻线	南玻线解放分#38	315	17.75	196.09	196.09	未进入负面清单	否	无		
4553	溪湖区	姚富#2线	华溪#1箱式配电站变压器	315	19.3	191.21	191.21	未进入负面清单	否	无		
4554	桓仁县	崔城线	崔家街六组	20	18.49	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无		
4555	桓仁县	10kV中心线	东批发市场箱变变压器	630	21.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无		
4556	本溪县	清城线	付楼西沟B台区	50	16.32	31.84	31.84	未进入负面清单	否	无		
4557	高新区	西石线	10kV西石线31#柱上变压器	315	21.9	183.02	183.02	未进入负面清单	否	无		
4558	溪湖区	梁家线	桃花源15号箱式变电站	630	4.76	474.01	474.01	未进入负面清单	否	无		

4559	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡七组2号	100	10.35	69.65	69.65	未进入负 面清单	否	无		
4560	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#8	400	16.35	254.60	254.60	未进入负 面清单	否	无		
4561	本溪县	高田线	高田线高官四组台区	100	17.25	62.75	62.75	未进入负 面清单	否	无		
4562	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#1右1柱上变压器（新）	400	18.93	244.28	244.28	未进入负 面清单	否	无		
4563	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐3#箱变配电变压器	500	25.39	273.05	273.05	未进入负 面清单	否	无		
4564	桓仁县	10kV二镇线	红星小区箱变变压器	800	47.03	263.76	263.76	未进入负 面清单	否	无		
4565	桓仁县	10kV二镇线	48家变台	200	7.23	145.54	145.54	未进入负 面清单	否	无		
4566	桓仁县	10kV沙影线	千沟六、七组	315	9.32	222.64	222.64	未进入负 面清单	否	无		
4567	桓仁县	北屯线	北甸秋皮沟村	30	9.2	21.24	21.24	未进入负 面清单	否	无		
4568	桓仁县	10kV兰家线	敬老院箱变配电变压器	400	20.61	237.56	237.56	未进入负 面清单	否	无		
4569	溪湖区	后牛线	柳塘#10配电站站内变压器	630	7.97	453.79	453.79	未进入负 面清单	否	无		
4570	本溪县	张陈线	天龙家园6#箱变配电变压器	630	19.43	381.59	381.59	未进入负 面清单	否	无		
4571	平山区	团山线	YHG_团山线3#兴安1#配变站1#（用户）	630	18.63	386.63	386.63	未进入负 面清单	否	无		
4572	高新区	梨堡线4441	10kV梨堡线#35左3变压器	30	77.33	0.80	0.80	未进入负 面清单	否	无		
4573	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城5#箱式变电站间隔配电变压器	630	30.71	310.53	310.53	未进入负 面清单	否	无		
4574	桓仁县	10kV浑江线	北小变台	315	34.54	143.20	143.20	未进入负 面清单	否	无		
4575	本溪县	城套线2536	河东变压器	100	12.24	67.76	67.76	未进入负 面清单	否	无		
4576	溪湖区	柳塘线	辽宁实华（集团）房地产开发有限公司柳塘线仕任沟分#5（用户自 维）柱上变压器	315	44.99	110.28	110.28	未进入负 面清单	否	无		
4577	桓仁县	10kV联网线	和禹8号	400	19.29	242.84	242.84	未进入负 面清单	否	无		
4578	溪湖区	北联线	北联线#28右1右3左1	200	11.91	136.18	136.18	未进入负 面清单	否	无		
4579	桓仁县	10kV兰家线	富荣花园2号箱变	500	24.03	279.85	279.85	未进入负 面清单	否	无		
4580	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.68	342.22	342.22	未进入负 面清单	否	无		
4581	本溪县	山柜线	柜子石五组C台区	50	19.84	30.08	30.08	未进入负 面清单	否	无		
4582	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#5箱变间隔配电变压器	630	20.51	374.79	374.79	未进入负 面清单	否	无		
4583	溪湖区	后牛线	后牛线#56左1城乡开发箱式配电站#1变压器	400	4.69	301.24	301.24	未进入负 面清单	否	无		
4584	溪湖区	河畔线4533	河畔线#13	315	12.88	211.43	211.43	未进入负 面清单	否	无		
4585	本溪县	小区线8050	和谐家园二期（1#箱变）配电变压器	400	14.56	261.76	261.76	未进入负 面清单	否	无		
4586	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.63	424.43	424.43	未进入负 面清单	否	无		
4587	溪湖区	北新线	彩北#5配电站变压器	500	11.81	340.95	340.95	未进入负 面清单	否	无		
4588	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	56.28	94.88	94.88	未进入负 面清单	否	无		

4589	桓仁县	10kV联网线	家属房	100	23.01	56.99	56.99	未进入负 面清单	否	无		
4590	高新区	开发线5642	10kV开发线69#变压器	50	46.88	16.56	16.56	未进入负 面清单	否	无		
4591	本溪县	掌崔线	敬老院变压器	50	105.06	-12.53	-12.53	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4592	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#57柱上变压器	400	9.48	282.08	282.08	未进入负 面清单	否	无		
4593	溪湖区	后牛线	后牛线#53	315	25.3	172.31	172.31	未进入负 面清单	否	无		
4594	明山区	新崔线5732	10kV新崔线万友箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.25	351.23	351.23	未进入负 面清单	否	无		
4595	南芬区	桥房线	桥房线29#	100	16.83	63.17	63.17	未进入负 面清单	否	无		
4596	桓仁县	10kV桦西线	新农村新区2号	200	4.7	150.60	150.60	未进入负 面清单	否	无		
4597	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔天桥沟	50	25.36	27.32	27.32	未进入负 面清单	否	无		
4598	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#12柱上变压器	400	39.56	161.76	161.76	未进入负 面清单	否	无		
4599	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#230变压器	100	44.76	35.24	35.24	未进入负 面清单	否	无		
4600	南芬区	塔沟线2042	本溪龙新矿业有限公司(思山岭新居)配电变压器	400	44.31	142.76	142.76	未进入负 面清单	否	无		
4601	南芬区	南街线	南街线#31左5左5	315	20.41	187.71	187.71	未进入负 面清单	否	无		
4602	桓仁县	10kV联网线	副食	200	30.42	99.16	99.16	未进入负 面清单	否	无		
4603	本溪县	连矿线	连山关张家堡B台区	100	10.96	69.04	69.04	未进入负 面清单	否	无		
4604	本溪县	祁街线	铁采B变压器	200	4.26	151.48	151.48	未进入负 面清单	否	无		
4605	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#4变压器	200	1.47	157.06	157.06	未进入负 面清单	否	无		
4606	本溪县	祁街线	祁家堡四组变压器	50	38.88	20.56	20.56	未进入负 面清单	否	无		
4607	本溪县	碱洋线	碱洋线牯牛库变台	100	6.47	73.53	73.53	未进入负 面清单	否	无		
4608	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园3#变台	315	42.1	119.39	119.39	未进入负 面清单	否	无		
4609	本溪县	汇源线	达官寨村B台区	200	23.61	112.78	112.78	未进入负 面清单	否	无		
4610	本溪县	清城线	马家沟五组B台区	100	15.16	64.84	64.84	未进入负 面清单	否	无		
4611	高新区	高堡2号线1251	10kV高堡2#线红旗沟支18变压器	100	8	72.00	72.00	未进入负 面清单	否	无		
4612	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚二组	400	12.31	270.76	270.76	未进入负 面清单	否	无		
4613	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期1号箱变变压器	400	16.32	254.72	254.72	未进入负 面清单	否	无		
4614	南芬区	东沟线	10kV东沟线#14左#2	400	31.29	194.84	194.84	未进入负 面清单	否	无		
4615	本溪县	清万线	清万线前央里道沟变台	50	12.52	33.74	33.74	未进入负 面清单	否	无		
4616	桓仁县	黑柞线	红石六组	200	19	122.00	122.00	未进入负 面清单	否	无		
4617	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十组	100	18.11	61.89	61.89	未进入负 面清单	否	无		
4618	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟A台	100	24.28	55.72	55.72	未进入负 面清单	否	无		

4619	本溪县	市陈线	闵家巷箱式变开关柜站内变压器	630	47.67	203.68	203.68	未进入负 面清单	否	无		
4620	南芬区	桥思线	桥思线科研所支#5	50	42.32	18.84	18.84	未进入负 面清单	否	无		
4621	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组	200	16.79	126.42	126.42	未进入负 面清单	否	无		
4622	本溪县	掌崔线	掌崔线五道沟B变压器	100	13.5	66.50	66.50	未进入负 面清单	否	无		
4623	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#2箱变间隔配电变压器	630	16.25	401.63	401.63	未进入负 面清单	否	无		
4624	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#1箱式配电站高压间隔配电变压器	630	12.37	426.07	426.07	未进入负 面清单	否	无		
4625	本溪县	田魏线	魏堡洼子台区	200	14.85	130.30	130.30	未进入负 面清单	否	无		
4626	本溪县	清城线	清城线马家沟分望城一组变台	100	17.44	62.56	62.56	未进入负 面清单	否	无		
4627	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#9右4柱上变压器	50	0.68	39.66	39.66	未进入负 面清单	否	无		
4628	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	16.52	317.40	317.40	未进入负 面清单	否	无		
4629	南芬区	塔新线	塔新线#284左2柱上-变压器	315	1.9	246.02	246.02	未进入负 面清单	否	无		
4630	溪湖区	姚金线	富虹太子城#4配电站#2变压器	630	30.93	309.14	309.14	未进入负 面清单	否	无		
4631	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.6	399.42	399.42	未进入负 面清单	否	无		
4632	本溪县	田魏线	YHG_未卜村B台区	200	14.2	131.60	131.60	未进入负 面清单	否	无		
4633	本溪县	市山线	炮指连A变压器	50	70.7	4.65	4.65	未进入负 面清单	否	无		
4634	本溪县	高硝线	高肖线高官供电所台区	50	37.69	21.16	21.16	未进入负 面清单	否	无		
4635	桓仁县	10kV雅边线	边哈子二组	50	7.28	36.36	36.36	未进入负 面清单	否	无		
4636	桓仁县	10kV普夹线	老漫子二组	315	13.98	207.96	207.96	未进入负 面清单	否	无		
4637	本溪县	连街线	石哈五组变压器	100	33.72	46.28	46.28	未进入负 面清单	否	无		
4638	溪湖区	彩明联线	彩明联线#30右3	315	7.31	228.97	228.97	未进入负 面清单	否	无		
4639	本溪县	城初线	西瓦变压器	100	8.92	71.08	71.08	未进入负 面清单	否	无		
4640	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#50柱上变压器	315	24.03	176.31	176.31	未进入负 面清单	否	无		
4641	本溪县	连街线	连山关周堡B台区	50	16.44	31.78	31.78	未进入负 面清单	否	无		
4642	南芬区	施家线	10kV施家线#80	200	4.05	151.90	151.90	未进入负 面清单	否	无		
4643	桓仁县	10kV南米线	荒沟里二组	315	7.35	228.85	228.85	未进入负 面清单	否	无		
4644	本溪县	连街线	石哈二组B台区	50	13.88	33.06	33.06	未进入负 面清单	否	无		
4645	本溪县	法铁线	西麻户二组台区	200	23.79	112.42	112.42	未进入负 面清单	否	无		
4646	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	31.56	152.59	152.59	未进入负 面清单	否	无		
4647	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#119	100	21.28	58.72	58.72	未进入负 面清单	否	无		
4648	南芬区	下街线	10kV下街线#74-1柱上-变压器	100	20.72	59.28	59.28	未进入负 面清单	否	无		

4649	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期2#箱变配电变压器	400	28.8	204.80	204.80	未进入负 面清单	否	无		
4650	溪湖区	北沟线	北沟线#311柱上变压器（新）	200	9.89	140.22	140.22	未进入负 面清单	否	无		
4651	本溪县	厚德线	厚德家园1#箱变配电变压器	630	18.89	384.99	384.99	未进入负 面清单	否	无		
4652	溪湖区	北新线	彩新配电站2#变压器	630	13.41	419.52	419.52	未进入负 面清单	否	无		
4653	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分28号	400	8.45	286.20	286.20	未进入负 面清单	否	无		
4654	本溪县	兰城线	碱兰线菜岱峪新区2变台	10	93.21	-1.32	-1.32	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4655	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#31左10	400	10.32	278.72	278.72	未进入负 面清单	否	无		
4656	桓仁县	10kV五三线	大镜沟一组2号	50	30.8	24.60	24.60	未进入负 面清单	否	无		
4657	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园1号箱变配电变压器	500	22.27	288.65	288.65	未进入负 面清单	否	无		
4658	南芬区	施家线	10kV施家线#21	200	12.18	135.64	135.64	未进入负 面清单	否	无		
4659	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线#22变压器	200	4.24	151.52	151.52	未进入负 面清单	否	无		
4660	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭五组	100	8.64	71.36	71.36	未进入负 面清单	否	无		
4661	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#5右3右1左1柱上变压器	100	9	71.00	71.00	未进入负 面清单	否	无		
4662	溪湖区	喜欢线	欢岭线峡沟分#53柱上变压器（新）	200	8.11	143.78	143.78	未进入负 面清单	否	无		
4663	本溪县	碱魏线	碱魏线赵堡一组B变压器	100	14.34	65.66	65.66	未进入负 面清单	否	无		
4664	溪湖区	前厂线	前厂线窑口分#11柱上变压器（新）	50	30	25.00	25.00	未进入负 面清单	否	无		
4665	明山区	合源线1148	10千伏合源线公园里箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.32	363.38	363.38	未进入负 面清单	否	无		
4666	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组	100	32.19	47.81	47.81	未进入负 面清单	否	无		
4667	溪湖区	柳塘线	辽宁实华（集团）房地产开发有限公司柳塘线#54（用户自维）柱 上变压器	315	56.11	75.25	75.25	未进入负 面清单	否	无		
4668	本溪县	碱魏线	碱厂水利站台区	100	60.03	19.97	19.97	未进入负 面清单	否	无		
4669	本溪县	城套线2536	阳沟变压器	400	17.73	249.08	249.08	未进入负 面清单	否	无		
4670	溪湖区	喜牛线	10kV牛街线小南分#62左2柱上变压器	200	18.51	122.98	122.98	未进入负 面清单	否	无		
4671	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪三道沟B台	100	29.96	50.04	50.04	未进入负 面清单	否	无		
4672	本溪县	南沟线	才北#02变台	50	32.12	23.94	23.94	未进入负 面清单	否	无		
4673	本溪县	山柜线	陈英三组B台区	50	19.96	30.02	30.02	未进入负 面清单	否	无		
4674	本溪县	张网线	交通队2号变压器	200	39.09	81.82	81.82	未进入负 面清单	否	无		
4675	本溪县	高硝线	高硝线五日地堡变台	200	23.55	112.90	112.90	未进入负 面清单	否	无		
4676	高新区	榆林1#线	榆林3#箱变2#变压器	630	64.83	95.57	95.57	未进入负 面清单	否	无		
4677	溪湖区	后牛线	柳塘#12配电站站内变压器	630	9.37	444.97	444.97	未进入负 面清单	否	无		
4678	本溪县	田石线	转山子#012变台	200	67.18	25.64	25.64	未进入负 面清单	否	无		

4679	高新区	歪街线5641	悦蓝湾6#箱变配电变压器	315	27.21	166.29	166.29	未进入负面清单	否	无		
4680	本溪县	云街线	林场变压器	400	77.46	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无		
4681	本溪县	张谭线	东山一台区	200	14.65	130.70	130.70	未进入负面清单	否	无		
4682	本溪县	清城线	清城线城西四五组变台	200	15.63	128.74	128.74	未进入负面清单	否	无		
4683	本溪县	厚德线	阿朵小镇#2箱变变压器	500	33.28	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无		
4684	本溪县	温泉线	谢家崴子变台A	400	15.63	257.48	257.48	未进入负面清单	否	无		
4685	本溪县	高硝线	高肖线五日地一组台区	50	19.24	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无		
4686	桓仁县	10kV崔四线	五道沟四组	315	22.04	182.57	182.57	未进入负面清单	否	无		
4687	桓仁县	黑柞线	红石一组2号	50	75.8	2.10	2.10	未进入负面清单	否	无		
4688	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室171间隔配电变压器	630	22.71	360.93	360.93	未进入负面清单	否	无		
4689	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期3号箱变配电变压器	400	17.73	249.08	249.08	未进入负面清单	否	无		
4690	本溪县	南沟线	南甸街里B台区	200	7.68	144.64	144.64	未进入负面清单	否	无		
4691	溪湖区	柳塘线	茨沟13#柱上变压器	315	13.19	210.45	210.45	未进入负面清单	否	无		
4692	高新区	西石线	鸿泰新城配电变压器	630	28.48	324.58	324.58	未进入负面清单	否	无		
4693	本溪县	城套线2536	车堡变压器	100	32.68	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无		
4694	本溪县	盘崔线0153	红日沟变压器	50	35.24	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无		
4695	桓仁县	10kV沙影线	千沟九组	100	59.67	20.33	20.33	未进入负面清单	否	无		
4696	桓仁县	10kV沙金线	西林一组2号	50	19.56	30.22	30.22	未进入负面清单	否	无		
4697	桓仁县	10kV回龙线	砬门五组2号	50	8.92	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无		
4698	溪湖区	奚堡线	奚堡线170右9新建100变台	50	14.76	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无		
4699	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡五组1号	50	40.88	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无		
4700	本溪县	市温1号线	惠泽园三期5#变台	250	18.8	153.00	153.00	未进入负面清单	否	无		
4701	溪湖区	梁家线	成德3#配电站变压器	400	40.55	157.80	157.80	未进入负面清单	否	无		
4702	溪湖区	北胺线	北胺线85左5	80	32.81	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无		
4703	本溪县	张网线	YHG_张家堡6#箱变配电变压器	630	25.08	346.00	346.00	未进入负面清单	否	无		
4704	高新区	歪街线5641	悦蓝湾3#箱变配电变压器	500	16.84	315.80	315.80	未进入负面清单	否	无		
4705	桓仁县	10kV崔四线	五道河五、七组2号	400	19.26	242.96	242.96	未进入负面清单	否	无		
4706	本溪县	兰城线	兰城线城门六组B台区	50	23.6	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无		
4707	桓仁县	10kV五三线	大镜沟二组	50	10.35	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无		
4708	高新区	火桥线2146	10kV火桥线23变压器	200	12.12	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无		

4709	桓仁县	10kV五三线	三家窝棚五组3号	100	2.16	77.84	77.84	未进入负 面清单	否	无		
4710	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#2箱变配电变压器	500	6.05	369.75	369.75	未进入负 面清单	否	无		
4711	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线#30	200	6.53	146.94	146.94	未进入负 面清单	否	无		
4712	桓仁县	黑柞线	大川六组	80	42.68	29.86	29.86	未进入负 面清单	否	无		
4713	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#26	100	11.8	68.20	68.20	未进入负 面清单	否	无		
4714	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟四组	200	8.97	142.06	142.06	未进入负 面清单	否	无		
4715	南芬区	桥街线	10kV桥街线#47左4左1柱上变压器	100	35.6	44.40	44.40	未进入负 面清单	否	无		
4716	本溪县	市街线	河畔花园2#箱变	400	52.92	108.32	108.32	未进入负 面清单	否	无		
4717	桓仁县	10kV江沿线	泡沿一组	400	42.55	149.80	149.80	未进入负 面清单	否	无		
4718	桓仁县	10kV四红线	红汀子林场工区变台	50	4.11	37.95	37.95	未进入负 面清单	否	无		
4719	本溪县	祁街线	祁家堡六组变压器	100	14.52	65.48	65.48	未进入负 面清单	否	无		
4720	本溪县	汤沟线	苗堡变压器	30	61.4	5.58	5.58	未进入负 面清单	否	无		
4721	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲6#箱变配电变压器	630	8.83	448.37	448.37	未进入负 面清单	否	无		
4722	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#4箱式变电站#171间隔配电变压器	400	14.04	263.84	263.84	未进入负 面清单	否	无		
4723	本溪县	碱街线	碱街线山咀B台	100	20.52	59.48	59.48	未进入负 面清单	否	无		
4724	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸七组	100	32.5	47.50	47.50	未进入负 面清单	否	无		
4725	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟八组	100	14.28	65.72	65.72	未进入负 面清单	否	无		
4726	本溪县	温泉线	谢家崴子C台区	200	26.01	107.98	107.98	未进入负 面清单	否	无		
4727	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	7.1	364.50	364.50	未进入负 面清单	否	无		
4728	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分35#左13#柱上变压器	200	8.16	143.68	143.68	未进入负 面清单	否	无		
4729	本溪县	南沟线	南甸才北B台区	50	31.84	24.08	24.08	未进入负 面清单	否	无		
4730	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.16	234.20	234.20	未进入负 面清单	否	无		
4731	高新区	歪街线5641	悦蓝湾2#箱变配电变压器	500	17.52	312.40	312.40	未进入负 面清单	否	无		
4732	溪湖区	牛兴线	牛兴线34#站前1#分支箱自维1#配电站	500	15.22	323.90	323.90	未进入负 面清单	否	无		
4733	南芬区	爱石线	10kV爱石线#48右3	200	19.41	121.18	121.18	未进入负 面清单	否	无		
4734	桓仁县	黑六线	刘家沟七组	100	24	56.00	56.00	未进入负 面清单	否	无		
4735	本溪县	汤宋1号线	汤沟D台区	400	50.66	117.36	117.36	未进入负 面清单	否	无		
4736	平山区	中南线5544	10kV中南线#13柱上变压器	100	73.52	6.48	6.48	未进入负 面清单	否	无		
4737	本溪县	清城线	清城线城西六组变台	100	11.04	68.96	68.96	未进入负 面清单	否	无		
4738	本溪县	厚德线	德源佳园2#箱变配电变压器	400	35.88	176.48	176.48	未进入负 面清单	否	无		

4739	本溪县	张泉线	谭家堡三组变台	80	29.5	40.40	40.40	未进入负 面清单	否	无		
4740	高新区	歪街线5641	悦蓝湾4#箱变配电变压器	400	21.15	235.40	235.40	未进入负 面清单	否	无		
4741	高新区	歪街线5641	10kV歪街线#131变压器	100	28.48	51.52	51.52	未进入负 面清单	否	无		
4742	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期8号箱变配电变压器	630	12.22	427.01	427.01	未进入负 面清单	否	无		
4743	桓仁县	普拐线	牛毛沟十组	30	38.53	12.44	12.44	未进入负 面清单	否	无		
4744	本溪县	祁街线	北沟八组B台区	100	39.02	40.98	40.98	未进入负 面清单	否	无		
4745	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#4右1柱上变压器（新）	400	3.99	304.04	304.04	未进入负 面清单	否	无		
4746	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#9箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.54	221.84	221.84	未进入负 面清单	否	无		
4747	本溪县	张谭线	蜂村四组台区	200	5.06	149.88	149.88	未进入负 面清单	否	无		
4748	本溪县	连街线	连街线粮库居民区变台	160	21	94.40	94.40	未进入负 面清单	否	无		
4749	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村5号	100	18.25	61.75	61.75	未进入负 面清单	否	无		
4750	南芬区	南玻线	南玻线解放分#5	100	25.16	54.84	54.84	未进入负 面清单	否	无		
4751	高新区	榆林1#线	榆林3#箱变1#变压器	630	21.56	368.17	368.17	未进入负 面清单	否	无		
4752	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	9.22	445.91	445.91	未进入负 面清单	否	无		
4753	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#3箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	20.86	372.58	372.58	未进入负 面清单	否	无		
4754	桓仁县	10kV四红线	四平六组	400	12.82	268.72	268.72	未进入负 面清单	否	无		
4755	溪湖区	程家2#线	程家#1箱式配电站变压器	500	11.48	342.60	342.60	未进入负 面清单	否	无		
4756	溪湖区	大阳线	10kV大阳线达子卜分#7左1变压器（新）	100	14.28	65.72	65.72	未进入负 面清单	否	无		
4757	本溪县	南沟线	南甸客运B台区	200	15.09	129.82	129.82	未进入负 面清单	否	无		
4758	桓仁县	北镇线	北甸子三组2号	200	15.59	128.82	128.82	未进入负 面清单	否	无		
4759	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔村	100	185	-105.00	-105.00	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4760	本溪县	温泉线	温泉线老干部变压器	100	0.73	79.27	79.27	未进入负 面清单	否	无		
4761	本溪县	市泉线	山水丽城5号箱变\$	400	41.6	153.60	153.60	未进入负 面清单	否	无		
4762	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房1号箱变配电变压器	630	10.16	439.99	439.99	未进入负 面清单	否	无		
4763	本溪县	汤沟线	围子二组变压器	400	12.66	269.36	269.36	未进入负 面清单	否	无		
4764	本溪县	汤沟线	佟堡变压器	200	19.3	121.40	121.40	未进入负 面清单	否	无		
4765	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.98	409.63	409.63	未进入负 面清单	否	无		
4766	明山区	新立线531	10kV新立线育红#1箱变171间隔配电变压器	630	7.17	458.83	458.83	未进入负 面清单	否	无		
4767	高新区	张街线	10kV张街线长沟分#41变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负 面清单	否	无		
4768	本溪县	汤沟线	沙堡变压器	200	13.38	133.24	133.24	未进入负 面清单	否	无		

4769	桓仁县	10kV联网线	四中2号	50	32.45	23.78	23.78	未进入负 面清单	否	无		
4770	溪湖区	梁家线	桃花源6号箱式变电站配电变压器	630	7.87	454.42	454.42	未进入负 面清单	否	无		
4771	本溪县	张网线	山水郛城二期#6箱变配电变压器	630	20.34	375.86	375.86	未进入负 面清单	否	无		
4772	桓仁县	黑柞线	红石十组2号	100	29.8	50.20	50.20	未进入负 面清单	否	无		
4773	高新区	开发线5642	10kV开发线61#变压器	315	17.37	197.28	197.28	未进入负 面清单	否	无		
4774	桓仁县	10kV江桓线	清二区箱变#2变压器	630	44.32	224.78	224.78	未进入负 面清单	否	无		
4775	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾B区3号箱变配电变压器	630	30.63	311.03	311.03	未进入负 面清单	否	无		
4776	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室171间隔配电变压器	315	49.14	97.21	97.21	未进入负 面清单	否	无		
4777	平山区	南泊线5837	10kV南永线南地#6箱式变电站172间隔配电变压器	315	43.11	116.20	116.20	未进入负 面清单	否	无		
4778	本溪县	清万线	前央一组变台	100	17.94	62.06	62.06	未进入负 面清单	否	无		
4779	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.95	397.22	397.22	未进入负 面清单	否	无		
4780	桓仁县	10kV五镇线	五里甸六组2号	50	12.48	33.76	33.76	未进入负 面清单	否	无		
4781	本溪县	法铁线	高官新农一组B台区	50	54.72	12.64	12.64	未进入负 面清单	否	无		
4782	本溪县	碱洋线	东营房二组C变压器	100	20.28	59.72	59.72	未进入负 面清单	否	无		
4783	本溪县	山柜线	二柜分柜子石一组支#02变台	200	6.42	147.16	147.16	未进入负 面清单	否	无		
4784	平山区	中消线5535	YHG_中消线31#前1天龙大厦配变站（用户）	500	12.48	337.60	337.60	未进入负 面清单	否	无		
4785	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华茨沟分4右2柱上变压器	315	44.8	110.88	110.88	未进入负 面清单	否	无		
4786	明山区	地工线530	10kV地工线#43箱式变电站171间隔配电变压器	400	6.96	292.16	292.16	未进入负 面清单	否	无		
4787	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭#30右10柱上变压器（新）	400	1.68	313.28	313.28	未进入负 面清单	否	无		
4788	桓仁县	10kV八于线	川头村2号	100	25.88	54.12	54.12	未进入负 面清单	否	无		
4789	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#70	100	67.6	12.40	12.40	未进入负 面清单	否	无		
4790	明山区	峪明线4342	峪明线砬砬子分13左2#长城箱变#2变压器	630	25.59	342.78	342.78	未进入负 面清单	否	无		
4791	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#50变压器（新）	100	17.28	62.72	62.72	未进入负 面清单	否	无		
4792	明山区	体联1号线4037	YHG_(地下室)体联1#线金山分北光分20#开闭所好佳花园3#（用户）	630	10.29	439.17	439.17	未进入负 面清单	否	无		
4793	本溪县	法清线	红光西沟变台	200	16.5	127.00	127.00	未进入负 面清单	否	无		
4794	本溪县	城初线	下佟变压器	100	23.96	56.04	56.04	未进入负 面清单	否	无		
4795	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线#204	100	8.1	71.90	71.90	未进入负 面清单	否	无		
4796	本溪县	张网线	香磨七组变压器	400	31.04	195.84	195.84	未进入负 面清单	否	无		
4797	本溪县	市山线	黄金新城2#箱变配电变压器	630	17.62	392.99	392.99	未进入负 面清单	否	无		
4798	桓仁县	10kV沙影线	北沟十一组	100	11.28	68.72	68.72	未进入负 面清单	否	无		

4799	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.46	242.70	242.70	未进入负面清单	否	无		
4800	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#14箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	11.95	428.72	428.72	未进入负面清单	否	无		
4801	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟二组	100	12.8	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无		
4802	本溪县	城徐线	林场中心组变压器	200	9.44	141.12	141.12	未进入负面清单	否	无		
4803	本溪县	高滚线	高滚线花岭九组（西沟）	100	13.4	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无		
4804	平山区	南地线3221	10kV南地线丰泽花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	19.9	240.40	240.40	未进入负面清单	否	无		
4805	南芬区	施家线	10kV施家线#69	30	14.67	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无		
4806	本溪县	张网线	水岸新城#2箱变配电变压器	630	24.1	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无		
4807	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.89	384.99	384.99	未进入负面清单	否	无		
4808	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	20.8	236.80	236.80	未进入负面清单	否	无		
4809	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟后组B变台	50	24.44	27.78	27.78	未进入负面清单	否	无		
4810	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右1柱上变压器（新）	200	7.77	144.46	144.46	未进入负面清单	否	无		
4811	溪湖区	党石线	10kV党石线30-1右3柱上变压器	400	64.14	63.44	63.44	未进入负面清单	否	无		
4812	桓仁县	北城线	龙宝国际花园3号箱变配电变压器	630	10.67	436.78	436.78	未进入负面清单	否	无		
4813	桓仁县	10kV铨二线	文治沟村	200	59.76	40.48	40.48	未进入负面清单	否	无		
4814	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#25右2柱上变压器	100	34.98	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无		
4815	高新区	西党线	10kV西党线102#柱上变压器	200	15.4	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无		
4816	本溪县	祁街线	草河口西沟四组B台区	30	18.27	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无		
4817	溪湖区	姚峪线	太子城五期7#箱变配电变压器	500	43.36	183.20	183.20	未进入负面清单	否	无		
4818	本溪县	连街线	前街变压器	200	14.28	131.44	131.44	未进入负面清单	否	无		
4819	本溪县	市温1号线	惠泽园7#变台	315	48.53	99.13	99.13	未进入负面清单	否	无		
4820	高新区	火水线2149	火水线福利分#16变压器	400	0.92	316.32	316.32	未进入负面清单	否	无		
4821	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	17.52	393.62	393.62	未进入负面清单	否	无		
4822	本溪县	厚德线	德源佳园1#箱变配电变压器	630	21.98	365.53	365.53	未进入负面清单	否	无		
4823	溪湖区	程家1#线	程家#23箱式配电站变压器	500	14.76	326.20	326.20	未进入负面清单	否	无		
4824	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期5号箱变	630	11.21	433.38	433.38	未进入负面清单	否	无		
4825	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#2变压器	400	10.47	278.12	278.12	未进入负面清单	否	无		
4826	本溪县	张谭线	腰堡村变台	100	19.56	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无		
4827	南芬区	施矿线	施矿线84#变台	50	20.48	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无		
4828	桓仁县	10kV莲花线	东关六组	315	12.22	213.51	213.51	未进入负面清单	否	无		

4829	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子一组	400	15.35	258.60	258.60	未进入负 面清单	否	无		
4830	本溪县	兰南线	兰南线小石湖变台	100	18.2	61.80	61.80	未进入负 面清单	否	无		
4831	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期3号箱变变压器	630	13.1	421.47	421.47	未进入负 面清单	否	无		
4832	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分步行街一期箱式变电站172间隔配电变压器	630	32.22	301.01	301.01	未进入负 面清单	否	无		
4833	明山区	明崔联532	10kV东路线新兴家园箱式变电站171间隔配电变压器	400	52.26	110.96	110.96	未进入负 面清单	否	无		
4834	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#11箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	12.62	424.49	424.49	未进入负 面清单	否	无		
4835	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#16右1柱上变压器	200	2.1	155.80	155.80	未进入负 面清单	否	无		
4836	本溪县	城初线	草河城宋堡B台区	50	40.32	19.84	19.84	未进入负 面清单	否	无		
4837	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	50.75	146.25	146.25	未进入负 面清单	否	无		
4838	桓仁县	天健线	金盛佳园一期1号箱变配电变压器	630	29.33	319.22	319.22	未进入负 面清单	否	无		
4839	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.28	253.60	253.60	未进入负 面清单	否	无		
4840	平山区	中南线5544	10kV中南线#11右1柱上变压器	315	31.71	152.11	152.11	未进入负 面清单	否	无		
4841	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村7号	100	30.46	49.54	49.54	未进入负 面清单	否	无		
4842	溪湖区	彩水线	彩水线1#环网柜T接海景3#箱变配电变压器	630	11.66	430.54	430.54	未进入负 面清单	否	无		
4843	桓仁县	10kV江汇线	锦绣家园2号箱变配电变压器	630	20.76	373.21	373.21	未进入负 面清单	否	无		
4844	本溪县	汇源线	上堡新区道南变压器	200	84.56	-9.12	-9.12	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
4845	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#6柱上变压器	315	64.34	49.33	49.33	未进入负 面清单	否	无		
4846	本溪县	张网线	YHG_张家堡1#箱变配电变压器\$	630	31.3	306.81	306.81	未进入负 面清单	否	无		
4847	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	28	327.60	327.60	未进入负 面清单	否	无		
4848	溪湖区	彩街线	香溢府10#箱式	630	8.03	453.41	453.41	未进入负 面清单	否	无		
4849	溪湖区	北新线	金达配电站变压器	200	17.28	125.44	125.44	未进入负 面清单	否	无		
4850	南芬区	下施2#线	下施2#线5#左3	50	0.04	39.98	39.98	未进入负 面清单	否	无		
4851	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#28-1变压器	100	38.84	41.16	41.16	未进入负 面清单	否	无		
4852	桓仁县	10kV黄河线	鹧鸣花园二期4号箱变变压器	630	13.11	421.41	421.41	未进入负 面清单	否	无		
4853	明山区	明博线538	10kV明博线博林#5箱式变电站172间隔配电变压器	400	49.72	121.12	121.12	未进入负 面清单	否	无		
4854	桓仁县	10kV崔四线	四河十二组	100	13.72	66.28	66.28	未进入负 面清单	否	无		
4855	本溪县	连街线	兰花岭变压器	50	12.76	33.62	33.62	未进入负 面清单	否	无		
4856	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.08	346.00	346.00	未进入负 面清单	否	无		
4857	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#18	315	32.65	149.15	149.15	未进入负 面清单	否	无		
4858	明山区	新技线5746	YHG_明崔联29右2# 凤阳箱变1#（用户）	400	35.56	177.76	177.76	未进入负 面清单	否	无		

4859	本溪县	掌崔线	小围子变压器	100	21.76	58.24	58.24	未进入负 面清单	否	无		
4860	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分20#	200	18.43	123.14	123.14	未进入负 面清单	否	无		
4861	本溪县	南沟线	南甸蛤蟆岭B台区	50	7.96	36.02	36.02	未进入负 面清单	否	无		
4862	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村11#箱式变电站间隔配电变压器	500	5.25	373.75	373.75	未进入负 面清单	否	无		
4863	南芬区	南玻线	南玻线解放分#101	100	12.28	67.72	67.72	未进入负 面清单	否	无		
4864	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#38变压器	100	24.56	55.44	55.44	未进入负 面清单	否	无		
4865	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.6	424.62	424.62	未进入负 面清单	否	无		
4866	平山区	南崔1号线5838	10kV崔南线转山新家园#11箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	23.7	354.69	354.69	未进入负 面清单	否	无		
4867	溪湖区	程家1#线	程家#24箱式配电站变压器	630	11.9	429.03	429.03	未进入负 面清单	否	无		
4868	溪湖区	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#16左1柱上变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负 面清单	否	无		
4869	本溪县	城套线2536	白水沟门变压器	200	64.35	31.30	31.30	未进入负 面清单	否	无		
4870	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#33柱上变压器	400	46.5	134.00	134.00	未进入负 面清单	否	无		
4871	本溪县	法松线	法台二组变台	200	20.2	119.60	119.60	未进入负 面清单	否	无		
4872	桓仁县	10kV江桓线	西关新村三区#2箱变变压器	1250	15.74	803.25	803.25	未进入负 面清单	否	无		
4873	溪湖区	梁家线	桃花源2号箱式变电站配电变压器	630	16.54	399.80	399.80	未进入负 面清单	否	无		
4874	南芬区	沈家线	10kV沈家线#21	200	31.11	97.78	97.78	未进入负 面清单	否	无		
4875	平山区	崔立线3237	10kV崔立线#21右1柱上变压器	200	21.9	116.20	116.20	未进入负 面清单	否	无		
4876	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分35#右5柱上变压器	200	9.48	141.04	141.04	未进入负 面清单	否	无		
4877	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.74	335.54	335.54	未进入负 面清单	否	无		
4878	本溪县	东碱线	鹿厂变台	50	4.56	37.72	37.72	未进入负 面清单	否	无		
4879	本溪县	连街线	冯绪朋	100	14.96	65.04	65.04	未进入负 面清单	否	无		
4880	溪湖区	峪党线	半山公馆#2箱式变电站间隔配电变压器	400	26.94	212.24	212.24	未进入负 面清单	否	无		
4881	本溪县	连街线	三道河B变台变压器	100	31.12	48.88	48.88	未进入负 面清单	否	无		
4882	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期1号箱变	630	15.14	408.62	408.62	未进入负 面清单	否	无		
4883	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期4号箱变171间隔配电变压器	500	8.8	356.00	356.00	未进入负 面清单	否	无		
4884	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.44	312.23	312.23	未进入负 面清单	否	无		
4885	本溪县	碱魏线	碱厂停车场变台	315	60.38	61.80	61.80	未进入负 面清单	否	无		
4886	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#3配电室171间隔配电变压器	630	35.68	279.22	279.22	未进入负 面清单	否	无		
4887	本溪县	东碱线	碱洋线红土沟变台	100	14.75	65.25	65.25	未进入负 面清单	否	无		
4888	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.83	448.37	448.37	未进入负 面清单	否	无		

4889	本溪县	田南线	屠宰厂分变台	200	6.54	146.92	146.92	未进入负 面清单	否	无		
4890	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室172间隔配电变压器	630	15.89	403.89	403.89	未进入负 面清单	否	无		
4891	本溪县	市陈线	煤炭巷#2变压器	400	47.18	131.28	131.28	未进入负 面清单	否	无		
4892	高新区	张沟线2217	10kV张沟线下房分#18变压器	100	49.6	30.40	30.40	未进入负 面清单	否	无		
4893	桓仁县	10kV江汇线	学府家园2号箱变配电变压器	630	19.24	382.79	382.79	未进入负 面清单	否	无		
4894	本溪县	南沟线	老南甸#02变台	200	11.59	136.82	136.82	未进入负 面清单	否	无		
4895	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#19箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	27.65	261.75	261.75	未进入负 面清单	否	无		
4896	本溪县	山柜线	柜子石六组	100	14.24	65.76	65.76	未进入负 面清单	否	无		
4897	桓仁县	10kV桦木线	东堡七组	100	14.42	65.58	65.58	未进入负 面清单	否	无		
4898	溪湖区	党石线	党石线#61柱上变压器（新）	315	22.32	181.69	181.69	未进入负 面清单	否	无		
4899	本溪县	市煤线	恒美嘉园2#箱变间隔配电变压器	630	10.82	435.83	435.83	未进入负 面清单	否	无		
4900	本溪县	山关线	门坎哨	50	25.82	27.09	27.09	未进入负 面清单	否	无		
4901	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#101	50	33.8	23.10	23.10	未进入负 面清单	否	无		
4902	本溪县	佳宝线	二建住宅变压器	200	38.48	83.04	83.04	未进入负 面清单	否	无		
4903	本溪县	温泉线	同江峪五组变台	200	14.58	130.84	130.84	未进入负 面清单	否	无		
4904	本溪县	张谭线	三官阁一组台区	400	3.09	307.64	307.64	未进入负 面清单	否	无		
4905	桓仁县	黑柞线	红石九组	100	38.76	41.24	41.24	未进入负 面清单	否	无		
4906	本溪县	兰台线	兰河头道沟变台	400	12.72	269.12	269.12	未进入负 面清单	否	无		
4907	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.44	287.03	287.03	未进入负 面清单	否	无		
4908	溪湖区	后牛线	后牛线#60左5	400	2.07	311.72	311.72	未进入负 面清单	否	无		
4909	桓仁县	10kV南雅线	雅河村	400	23.77	224.92	224.92	未进入负 面清单	否	无		
4910	溪湖区	氟胺线	和谐3#配电站变压器	630	8.22	452.21	452.21	未进入负 面清单	否	无		
4911	本溪县	城初线	陡岭变压器	100	16.36	63.64	63.64	未进入负 面清单	否	无		
4912	南芬区	南玻线	20kV南玻线#31右2变台	100	14.76	65.24	65.24	未进入负 面清单	否	无		
4913	桓仁县	10kV双业线	二道沟五、六组	200	13.72	132.56	132.56	未进入负 面清单	否	无		
4914	桓仁县	10kV联网线	五女新城二期1号箱变	630	24.28	351.04	351.04	未进入负 面清单	否	无		
4915	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园5#（用户）	630	12.65	424.31	424.31	未进入负 面清单	否	无		
4916	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园2#变台	200	59.64	40.72	40.72	未进入负 面清单	否	无		
4917	溪湖区	彩三线	彩三线#70右2	50	11.04	34.48	34.48	未进入负 面清单	否	无		
4918	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分16#柱上变压器	315	29.07	160.43	160.43	未进入负 面清单	否	无		

4919	本溪县	掌崔线	三道沟变压器	200	31.02	97.96	97.96	未进入负 面清单	否	无		
4920	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#38美蓝城#10柱上变压器（用户）	315	50.1	94.19	94.19	未进入负 面清单	否	无		
4921	溪湖区	郑管线2428	郑管线核桃沟分#6柱上变压器	200	33.5	93.00	93.00	未进入负 面清单	否	无		
4922	南芬区	南玻线	南玻线细河分#20	160	14.05	105.52	105.52	未进入负 面清单	否	无		
4923	溪湖区	峪党线	半山公馆#3箱式变电站间隔配电变压器	500	29.6	252.00	252.00	未进入负 面清单	否	无		
4924	本溪县	市温2号线	下卜村B台区	200	32.15	95.70	95.70	未进入负 面清单	否	无		
4925	本溪县	碱街线	碱街线山咀C台	50	24.22	27.89	27.89	未进入负 面清单	否	无		
4926	本溪县	云街线	荏草五组变压器	200	21.54	116.92	116.92	未进入负 面清单	否	无		
4927	本溪县	张泉线	青山背一台区	200	8.01	143.98	143.98	未进入负 面清单	否	无		
4928	高新区	西石线	西石线35#变压器（用户）配电变压器	630	17.65	392.81	392.81	未进入负 面清单	否	无		
4929	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站172间隔配电变压器	630	14.29	413.97	413.97	未进入负 面清单	否	无		
4930	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#18左9	100	28	52.00	52.00	未进入负 面清单	否	无		
4931	本溪县	连街线	连山关石哈八组B台区	50	5.52	37.24	37.24	未进入负 面清单	否	无		
4932	溪湖区	程家1#线	程家#21箱式配电站变压器	630	12.54	425.00	425.00	未进入负 面清单	否	无		
4933	本溪县	张谭线	张家堡六组变压器	200	6.96	146.08	146.08	未进入负 面清单	否	无		
4934	桓仁县	章槌线	丽水蓝湾A区3号箱变变压器	400	25.08	219.68	219.68	未进入负 面清单	否	无		
4935	桓仁县	10kV崔六线	杨家街四组	100	41.28	38.72	38.72	未进入负 面清单	否	无		
4936	本溪县	碱魏线	郑堡支#03变台	200	17.6	124.80	124.80	未进入负 面清单	否	无		
4937	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#8箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.76	241.20	241.20	未进入负 面清单	否	无		
4938	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期3号箱变配电变压器	630	18.7	386.19	386.19	未进入负 面清单	否	无		
4939	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#3箱式配电站变压器	500	20.02	299.90	299.90	未进入负 面清单	否	无		
4940	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#9箱式变电站单元配电变压器	630	2.36	489.13	489.13	未进入负 面清单	否	无		
4941	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期1号箱变变压器	630	22.03	365.21	365.21	未进入负 面清单	否	无		
4942	平山区	中解线5545	10kV中解线开元箱式变电站171间隔配电变压器	500	9.8	351.00	351.00	未进入负 面清单	否	无		
4943	桓仁县	10kV北岔线	双合七组	100	19.1	60.90	60.90	未进入负 面清单	否	无		
4944	桓仁县	10kV双业线	二道沟一组2号	200	13.23	133.54	133.54	未进入负 面清单	否	无		
4945	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左3柱上变压器	400	22.8	228.80	228.80	未进入负 面清单	否	无		
4946	本溪县	连街线	陈堡变压器	100	13.48	66.52	66.52	未进入负 面清单	否	无		
4947	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园2号箱变配电变压器	500	29.6	252.00	252.00	未进入负 面清单	否	无		
4948	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子村	200	43.82	72.36	72.36	未进入负 面清单	否	无		

4949	本溪县	佳宝线	佳宝线30#左分#10变台	400	44.6	141.60	141.60	未进入负 面清单	否	无		
4950	本溪县	山柜线	柜子石五组D台区	50	22.34	28.83	28.83	未进入负 面清单	否	无		
4951	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.46	178.16	178.16	未进入负 面清单	否	无		
4952	本溪县	兰台线	西沟分#09变台	50	4.88	37.56	37.56	未进入负 面清单	否	无		
4953	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期3号箱变	630	11.87	429.22	429.22	未进入负 面清单	否	无		
4954	本溪县	小区线8050	YHG_和谐家园二期（2#箱变）配电变压器	400	17.68	249.28	249.28	未进入负 面清单	否	无		
4955	本溪县	田石线	上英虎背支#01变台	100	10.96	69.04	69.04	未进入负 面清单	否	无		
4956	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村5号	100	22.04	57.96	57.96	未进入负 面清单	否	无		
4957	桓仁县	10kV江汇线	桓仁昌鑫雅苑4号箱变配电变压器	500	24.7	276.50	276.50	未进入负 面清单	否	无		
4958	桓仁县	10kV沙金线	金坑三组	50	70.33	4.84	4.84	未进入负 面清单	否	无		
4959	桓仁县	10kV兰家线	富荣花园1号箱变	500	33.98	230.10	230.10	未进入负 面清单	否	无		
4960	溪湖区	牛街线	牛街线#11左6柱上变压器（新）	200	17.1	125.80	125.80	未进入负 面清单	否	无		
4961	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#9变压器	100	42.44	37.56	37.56	未进入负 面清单	否	无		
4962	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.21	420.78	420.78	未进入负 面清单	否	无		
4963	明山区	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室172间隔配电变压器	630	47.62	203.99	203.99	未进入负 面清单	否	无		
4964	本溪县	田石线	孔堡小区#056变台	200	24.84	110.32	110.32	未进入负 面清单	否	无		
4965	明山区	姚家线4345	10kV姚家线#28右16柱上变压器	50	48.16	15.92	15.92	未进入负 面清单	否	无		
4966	南芬区	南玻线	20kV南玻线金坑分#7左3左6	50	13.96	33.02	33.02	未进入负 面清单	否	无		
4967	高新区	火水线2149	火水线福利分#10变压器	200	4.6	150.80	150.80	未进入负 面清单	否	无		
4968	本溪县	温发1号线	发家峪分发家峪三组支#08变台	50	76.8	1.60	1.60	未进入负 面清单	否	无		
4969	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右分#13变压器台	50	19.6	30.20	30.20	未进入负 面清单	否	无		
4970	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171开关右2柱上变压器	400	40.86	156.56	156.56	未进入负 面清单	否	无		
4971	桓仁县	10kV双拐线	西古城村2号	400	2.98	308.08	308.08	未进入负 面清单	否	无		
4972	南芬区	何金1#	10kV何金1号线#19左分5#	400	6.53	293.88	293.88	未进入负 面清单	否	无		
4973	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#17左2变压器	100	25.84	54.16	54.16	未进入负 面清单	否	无		
4974	高新区	张街线	10kV张街线南沟分#23变压器	30	78.8	0.36	0.36	未进入负 面清单	否	无		
4975	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪三道沟A台	100	9.92	70.08	70.08	未进入负 面清单	否	无		
4976	溪湖区	北胺线	北胺线#74左1柱上变压器	100	1.05	78.95	78.95	未进入负 面清单	否	无		
4977	高新区	石街线	南风#1箱变配电变压器	500	22.78	286.10	286.10	未进入负 面清单	否	无		
4978	桓仁县	普拐线	瓦房六组	100	53.36	26.64	26.64	未进入负 面清单	否	无		

4979	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#3箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	32.44	299.63	299.63	未进入负面清单	否	无		
4980	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#2配电室171间隔配电变压器	630	15.2	408.24	408.24	未进入负面清单	否	无		
4981	桓仁县	北长线	长春沟一组2号	100	21.17	58.83	58.83	未进入负面清单	否	无		
4982	本溪县	祁街线	东沟一组变压器	30	93.4	-4.02	-4.02	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
4983	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线平西#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	11.43	274.28	274.28	未进入负面清单	否	无		
4984	桓仁县	崔城线	崔家街五组2号	200	14.21	131.58	131.58	未进入负面清单	否	无		
4985	本溪县	汤沟线	干河变压器	50	15.92	32.04	32.04	未进入负面清单	否	无		
4986	本溪县	汇源线	城沟二组B台区	100	59.04	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无		
4987	桓仁县	10kV二镇线	客运站	315	23.81	177.00	177.00	未进入负面清单	否	无		
4988	平山区	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	3.58	481.45	481.45	未进入负面清单	否	无		
4989	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#3箱变变压器	400	49	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无		
4990	明山区	体车3号线4050	10kV体车#3线幸福阳光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.32	298.40	298.40	未进入负面清单	否	无		
4991	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#203右2变压器	200	24.52	110.96	110.96	未进入负面清单	否	无		
4992	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.68	317.02	317.02	未进入负面清单	否	无		
4993	溪湖区	氰胺线	偃城D区1#配电站（用户）配电变压器	630	12.73	423.80	423.80	未进入负面清单	否	无		
4994	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.68	246.60	246.60	未进入负面清单	否	无		
4995	桓仁县	10kV联网线	和禹12号	200	19.68	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无		
4996	溪湖区	后溪线	后溪线#18	200	10.5	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无		
4997	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#44变压器	100	3.88	76.12	76.12	未进入负面清单	否	无		
4998	溪湖区	梁家线	桃花源3号箱式变电站配电变压器	630	13.84	416.81	416.81	未进入负面清单	否	无		
4999	明山区	新明线5745	10kV新明线#69柱上变压器	399	31.35	194.11	194.11	未进入负面清单	否	无		
5000	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#13左1变台	315	31.81	151.80	151.80	未进入负面清单	否	无		
5001	桓仁县	10kV回龙线	回龙二组	200	14.08	131.84	131.84	未进入负面清单	否	无		
5002	本溪县	连街线	棒岭组变压器	50	44.4	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无		
5003	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#4箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	26.25	338.63	338.63	未进入负面清单	否	无		
5004	桓仁县	普拐线	普乐堡政府变台	315	35.05	141.59	141.59	未进入负面清单	否	无		
5005	溪湖区	韩家线	10kV韩家线三家子分#2变压器（新）	400	11.22	275.12	275.12	未进入负面清单	否	无		
5006	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#12箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.71	241.45	241.45	未进入负面清单	否	无		
5007	桓仁县	铎江联网线420	小恩堡三组2号	200	23.72	112.56	112.56	未进入负面清单	否	无		
5008	溪湖区	梁家线	桃花源12号箱式变电站	630	6.57	462.61	462.61	未进入负面清单	否	无		

5009	本溪县	市纺线	YHG_黄金家园二号配电变压器	400	32.01	191.96	191.96	未进入负 面清单	否	无		
5010	明山区	北地线529	10kV北地线紫南配电室171间隔配电变压器	630	46.35	212.00	212.00	未进入负 面清单	否	无		
5011	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.46	190.16	190.16	未进入负 面清单	否	无		
5012	平山区	崔立线3237	10kV崔立线清荣配电室171间隔配电变压器	630	85.97	-37.61	-37.61	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5013	溪湖区	党校线	绿地山水城#9箱式配电站间隔配电变压器	630	19.08	383.80	383.80	未进入负 面清单	否	无		
5014	桓仁县	10kV二西线	老八号	200	10.17	139.66	139.66	未进入负 面清单	否	无		
5015	高新区	石街线	金永斌商住楼配电变压器	630	4.1	478.17	478.17	未进入负 面清单	否	无		
5016	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#6箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	25.68	342.22	342.22	未进入负 面清单	否	无		
5017	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#7箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	28.25	326.03	326.03	未进入负 面清单	否	无		
5018	南芬区	选矿线	选矿线液化气分#14	400	14.55	261.80	261.80	未进入负 面清单	否	无		
5019	高新区	西党线	10kV西党线新岭分#3左3柱上变压器	100	11.64	68.36	68.36	未进入负 面清单	否	无		
5020	平山区	东路线3224	10kV东路线群艺箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.12	259.40	259.40	未进入负 面清单	否	无		
5021	平山区	长山3号线5847	10kV长山#3线美澜城#3箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	19.62	380.39	380.39	未进入负 面清单	否	无		
5022	平山区	南金2号线5846	乾易家园#2箱变变压器	630	25.14	345.62	345.62	未进入负 面清单	否	无		
5023	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期2号箱变变压器	630	13.87	416.62	416.62	未进入负 面清单	否	无		
5024	高新区	梨火#1线	10kV梨火1#线#12右2变压器	100	83.16	-3.16	-3.16	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5025	本溪县	清陈线	清陈线清陈线陈贾五组变台	50	25.68	27.16	27.16	未进入负 面清单	否	无		
5026	桓仁县	普拐线	梨树沟一组	100	17.43	62.57	62.57	未进入负 面清单	否	无		
5027	溪湖区	牛街线	本桓路#3箱式配电站#1变压器	630	19.2	383.04	383.04	未进入负 面清单	否	无		
5028	本溪县	田全线	小住宅变压器	400	5.35	298.60	298.60	未进入负 面清单	否	无		
5029	明山区	体明2号线528	YHG_北地线37左2环网柜鑫成箱变（用户）	400	23.88	224.48	224.48	未进入负 面清单	否	无		
5030	溪湖区	北街线	北街线36#右分12#	200	47.1	65.80	65.80	未进入负 面清单	否	无		
5031	桓仁县	铎江联网线420	红塘石七组2号	50	29.64	25.18	25.18	未进入负 面清单	否	无		
5032	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#4右9柱上变压器（新）	200	5.13	149.74	149.74	未进入负 面清单	否	无		
5033	高新区	高西1号线1233	10kV高西1#线34#左1柱上变压器	100	8.4	71.60	71.60	未进入负 面清单	否	无		
5034	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村4号	200	56.31	47.38	47.38	未进入负 面清单	否	无		
5035	溪湖区	后牛线	后牛线#69	315	19.28	191.27	191.27	未进入负 面清单	否	无		
5036	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#113变压器	100	29.04	50.96	50.96	未进入负 面清单	否	无		
5037	溪湖区	峪红线4333	红星谷1#配电站(1-1)箱变(用户)#	315	33.07	147.83	147.83	未进入负 面清单	否	无		
5038	桓仁县	10kV联网线	和禹16号	400	21.3	234.80	234.80	未进入负 面清单	否	无		

5039	高新区	张街线	10kV张街线长沟分55-1柱上变压器	100	8.24	71.76	71.76	未进入负 面清单	否	无		
5040	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#29柱上变压器	200	47.79	64.42	64.42	未进入负 面清单	否	无		
5041	平山区	南解线5844	YHG_南解线29#西泊子4#配变电站1#（用户）	500	12.24	338.80	338.80	未进入负 面清单	否	无		
5042	桓仁县	普拐线	牛毛沟四组	100	17.96	62.04	62.04	未进入负 面清单	否	无		
5043	平山区	南解线5844	10kV南解线反贪配电室171间隔配电变压器	630	14.48	412.78	412.78	未进入负 面清单	否	无		
5044	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支48号变压器	100	16.2	63.80	63.80	未进入负 面清单	否	无		
5045	高新区	学院2#线	学院2#线高中分12#右3变压器	80	28.2	41.44	41.44	未进入负 面清单	否	无		
5046	本溪县	张潭线	马家庄新区变台	200	5.64	148.72	148.72	未进入负 面清单	否	无		
5047	桓仁县	10kV中心线	天河#2箱变#2变压器	630	18.84	385.31	385.31	未进入负 面清单	否	无		
5048	明山区	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站172间隔配电变压器	500	15.76	321.20	321.20	未进入负 面清单	否	无		
5049	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院2号环网柜171号间隔书院3号箱变171间隔配电变 压器	630	13.21	420.78	420.78	未进入负 面清单	否	无		
5050	南芬区	沈家线	10kV沈家线128#右1	200	15.26	129.48	129.48	未进入负 面清单	否	无		
5051	南芬区	施矿线	施矿线沈家分#3柱上变压器	200	5.72	148.56	148.56	未进入负 面清单	否	无		
5052	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品3号箱变配电变压器	630	5.68	468.22	468.22	未进入负 面清单	否	无		
5053	溪湖区	北沟线	北沟线#276柱上变压器	80	19.35	48.52	48.52	未进入负 面清单	否	无		
5054	本溪县	田石线	大堡河北台#01变台	200	34.8	90.40	90.40	未进入负 面清单	否	无		
5055	桓仁县	10kV铧二线	文治沟七组	315	8.04	226.67	226.67	未进入负 面清单	否	无		
5056	溪湖区	彩明联线	彩明联线#21右7	100	5.92	74.08	74.08	未进入负 面清单	否	无		
5057	桓仁县	北城线	上古城村	315	55.24	77.99	77.99	未进入负 面清单	否	无		
5058	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.12	324.40	324.40	未进入负 面清单	否	无		
5059	南芬区	南街线	南街线永安分#14左1	200	16.16	127.68	127.68	未进入负 面清单	否	无		
5060	本溪县	连街线	前街B变压器	200	7.74	144.52	144.52	未进入负 面清单	否	无		
5061	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城1#箱式变电站配电变压器	630	7.46	457.00	457.00	未进入负 面清单	否	无		
5062	南芬区	东桥线	10kV东桥线砖厂支9	200	26.84	106.32	106.32	未进入负 面清单	否	无		
5063	明山区	体消线4047	体消线北光分20#开闭所锦城小区	500	62.59	87.05	87.05	未进入负 面清单	否	无		
5064	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#11箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.13	191.48	191.48	未进入负 面清单	否	无		
5065	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线碾子沟支#21变压器	200	16.02	127.96	127.96	未进入负 面清单	否	无		
5066	高新区	歪街线5641	歪街线44#变压器	100	22.08	57.92	57.92	未进入负 面清单	否	无		
5067	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期3号箱变	630	31.3	306.81	306.81	未进入负 面清单	否	无		
5068	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#14箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.16	259.20	259.20	未进入负 面清单	否	无		

5069	桓仁县	10kV南米线	大泉眼二组	315	9.06	223.46	223.46	未进入负 面清单	否	无		
5070	桓仁县	10kV沙影线	北沟三组	100	24.8	55.20	55.20	未进入负 面清单	否	无		
5071	本溪县	温发1号线	发家峪分发家峪村支#02变台	100	5.07	74.93	74.93	未进入负 面清单	否	无		
5072	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园五组	315	11.81	214.80	214.80	未进入负 面清单	否	无		
5073	明山区	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.27	370.00	370.00	未进入负 面清单	否	无		
5074	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#5箱式变电站171间隔配电变压器（用 户）	630	30.48	311.98	311.98	未进入负 面清单	否	无		
5075	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡七组	100	24.68	55.32	55.32	未进入负 面清单	否	无		
5076	高新区	学院1#线	长风房产1箱变配电变压器	630	23.05	358.79	358.79	未进入负 面清单	否	无		
5077	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#30	400	29.25	203.00	203.00	未进入负 面清单	否	无		
5078	溪湖区	北沟线	北沟线#211柱上变压器（新）	100	22.59	57.41	57.41	未进入负 面清单	否	无		
5079	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#18柱上变压器（新）	200	0.34	159.32	159.32	未进入负 面清单	否	无		
5080	本溪县	佳宝线	观音阁二组变压器	250	67.65	30.88	30.88	未进入负 面清单	否	无		
5081	本溪县	连街线	连街线吴家峪B台区	50	12.2	33.90	33.90	未进入负 面清单	否	无		
5082	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟九组变台	50	13.24	33.38	33.38	未进入负 面清单	否	无		
5083	南芬区	施矿线	10kV施矿线三道沟分2#	200	12.71	134.58	134.58	未进入负 面清单	否	无		
5084	桓仁县	10kV江润线	城建名都1号箱变	630	19.87	378.82	378.82	未进入负 面清单	否	无		
5085	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.89	347.19	347.19	未进入负 面清单	否	无		
5086	溪湖区	彩红线	彩红线1#箱式变电站配电变压器	160	17.63	99.79	99.79	未进入负 面清单	否	无		
5087	南芬区	桥街线	金水湾小区#3箱变出线间隔配电变压器	800	5.22	598.24	598.24	未进入负 面清单	否	无		
5088	本溪县	市温2号线	市温2#线下堡分#02变台	250	29.52	126.20	126.20	未进入负 面清单	否	无		
5089	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#26柱上变压器	50	12.96	33.52	33.52	未进入负 面清单	否	无		
5090	桓仁县	黑柞线	石虎子七组	200	15.5	129.00	129.00	未进入负 面清单	否	无		
5091	桓仁县	10kV沙五2线	头道河三组	100	51.24	28.76	28.76	未进入负 面清单	否	无		
5092	溪湖区	峪党线	新宇#3箱式配电站变压器	630	19.62	380.39	380.39	未进入负 面清单	否	无		
5093	明山区	新春2号线5737	10kV新春#2线新立屯加油站箱式变电站171间隔配电变压器	400	5.34	298.64	298.64	未进入负 面清单	否	无		
5094	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#1箱式变电站171间隔配电变压器（用 户）	630	26.29	338.37	338.37	未进入负 面清单	否	无		
5095	本溪县	云街线	茆草三组C台区	50	10.08	34.96	34.96	未进入负 面清单	否	无		
5096	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#9箱式变电站171间隔配电变压器	500	26.85	265.75	265.75	未进入负 面清单	否	无		
5097	平山区	崔立线3237	10kV崔立线#27右8柱上变压器	200	23.16	113.68	113.68	未进入负 面清单	否	无		
5098	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分12右1#柱上变压器	315	59.09	65.87	65.87	未进入负 面清单	否	无		

5099	溪湖区	北街线	北街线#47左2右2	200	7.28	145.44	145.44	未进入负 面清单	否	无		
5100	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线#60变压器	50	1.56	39.22	39.22	未进入负 面清单	否	无		
5101	桓仁县	10kV联网线	和禹3号	400	22.59	229.64	229.64	未进入负 面清单	否	无		
5102	溪湖区	党校线	绿地山水城#2箱式配电站变压器	630	25.68	342.22	342.22	未进入负 面清单	否	无		
5103	溪湖区	程家1#线	程家#17箱式配电站变压器	630	11.66	430.54	430.54	未进入负 面清单	否	无		
5104	溪湖区	后堡线	后堡线#30左11柱上变压器	200	2.44	155.12	155.12	未进入负 面清单	否	无		
5105	桓仁县	10kV中心线	财政箱变配电变压器	630	37.33	268.82	268.82	未进入负 面清单	否	无		
5106	明山区	新枝线5746	10kV新枝线新平配电室171间隔配电变压器	630	47.37	205.57	205.57	未进入负 面清单	否	无		
5107	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线30#右4	200	17.22	125.56	125.56	未进入负 面清单	否	无		
5108	本溪县	张网线	香磨二组变压器	200	32.19	95.62	95.62	未进入负 面清单	否	无		
5109	南芬区	东沟线	东沟线#14左#26变台	100	7.38	72.62	72.62	未进入负 面清单	否	无		
5110	溪湖区	YHG_姚大2#线	绿地中央广场#9箱式配电站变压器	400	7.04	291.84	291.84	未进入负 面清单	否	无		
5111	明山区	新枝线5746	10kV新枝线新平配电室172间隔配电变压器	630	31.02	308.57	308.57	未进入负 面清单	否	无		
5112	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.37	318.97	318.97	未进入负 面清单	否	无		
5113	桓仁县	崔城线	崔家街村2号	100	17.36	62.64	62.64	未进入负 面清单	否	无		
5114	桓仁县	10kV二西线	松兰3号	315	1.71	246.61	246.61	未进入负 面清单	否	无		
5115	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#26右1柱上变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负 面清单	否	无		
5116	桓仁县	10kV双拐线	古年岭一组	100	15.88	64.12	64.12	未进入负 面清单	否	无		
5117	桓仁县	10kV双业线	业主沟六组2号	50	21.24	29.38	29.38	未进入负 面清单	否	无		
5118	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚五组2号	200	6.24	147.52	147.52	未进入负 面清单	否	无		
5119	溪湖区	北沟线	北沟线西沟支#33（新）	100	13.2	66.80	66.80	未进入负 面清单	否	无		
5120	桓仁县	10kV中心线	天河#1箱变#1变压器	800	27.08	423.36	423.36	未进入负 面清单	否	无		
5121	本溪县	田南线	大东里#15变台	30	59	6.30	6.30	未进入负 面清单	否	无		
5122	桓仁县	10kV崔四线	四河村2号	315	36.17	138.06	138.06	未进入负 面清单	否	无		
5123	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#42变压器	100	13.28	66.72	66.72	未进入负 面清单	否	无		
5124	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#2箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	20.44	375.23	375.23	未进入负 面清单	否	无		
5125	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川五组2号	200	49.56	60.88	60.88	未进入负 面清单	否	无		
5126	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#65变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负 面清单	否	无		
5127	桓仁县	10kV兰家线	金城花园#1箱变变压器	630	11.05	434.39	434.39	未进入负 面清单	否	无		
5128	南芬区	东营线	10KV东营线#34右#4	400	34.14	183.44	183.44	未进入负 面清单	否	无		

5129	高新区	张街线	10kV张街线长沟分北沟支23#变压器	200	18.39	123.22	123.22	未进入负 面清单	否	无		
5130	本溪县	市山线	马平沟B变压器	315	57.17	71.91	71.91	未进入负 面清单	否	无		
5131	桓仁县	黑柞线	石虎子村3号	400	10.59	277.64	277.64	未进入负 面清单	否	无		
5132	南芬区	桥玻线	桥玻线#12	200	7.38	145.24	145.24	未进入负 面清单	否	无		
5133	本溪县	张网线	水岸新城#4箱变变压器	630	19.97	378.19	378.19	未进入负 面清单	否	无		
5134	本溪县	云酸线	化工住宅变压器	400	15.51	257.96	257.96	未进入负 面清单	否	无		
5135	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#112右23变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负 面清单	否	无		
5136	桓仁县	10kV江桓线	清三区#1箱变#1变压器	630	32.19	301.20	301.20	未进入负 面清单	否	无		
5137	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组2号	50	27.12	26.44	26.44	未进入负 面清单	否	无		
5138	本溪县	张网线	黄岭岗变压器	400	25.56	217.76	217.76	未进入负 面清单	否	无		
5139	溪湖区	程家1#线	峪党线#16右3柱上变压器	50	0.9	39.55	39.55	未进入负 面清单	否	无		
5140	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期3号箱变171间隔配电变压器	500	9.12	354.40	354.40	未进入负 面清单	否	无		
5141	本溪县	森秀线	荒山别墅变台	200	5.73	148.54	148.54	未进入负 面清单	否	无		
5142	桓仁县	10kV江润线	荣丰一区#1箱变变压器	400	67	52.00	52.00	未进入负 面清单	否	无		
5143	高新区	高宝线1241	10kV高宝线#6左1变压器	50	6.68	36.66	36.66	未进入负 面清单	否	无		
5144	溪湖区	河畔线4533	河畔#5配电站#1变压器	630	11.24	433.19	433.19	未进入负 面清单	否	无		
5145	桓仁县	10kV木河线	暖河子八号	100	4.56	75.44	75.44	未进入负 面清单	否	无		
5146	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#13箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	22.43	362.69	362.69	未进入负 面清单	否	无		
5147	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#8箱式配电站变压器	500	22.91	285.45	285.45	未进入负 面清单	否	无		
5148	本溪县	南石线	南甸铁路电子称台区	100	4.89	75.11	75.11	未进入负 面清单	否	无		
5149	溪湖区	氰胺线	氰胺线后石分#24柱上变压器	50	10.44	34.78	34.78	未进入负 面清单	否	无		
5150	南芬区	南玻线	南玻线细河分#15左1	100	37.88	42.12	42.12	未进入负 面清单	否	无		
5151	高新区	高堡4号线1252	10kV高堡4线#15前1变压器	50	20.08	29.96	29.96	未进入负 面清单	否	无		
5152	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室173间隔配电变压器	630	11.16	433.69	433.69	未进入负 面清单	否	无		
5153	本溪县	市纺线	三角地A台区	315	52.83	85.59	85.59	未进入负 面清单	否	无		
5154	南芬区	下街线	下街线下深分#40左1	100	13.36	66.64	66.64	未进入负 面清单	否	无		
5155	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#13左6柱上变压器	100	21.76	58.24	58.24	未进入负 面清单	否	无		
5156	桓仁县	章樾线	天健凤凰城6号箱变	500	15.87	320.65	320.65	未进入负 面清单	否	无		
5157	本溪县	兰台线	兰河B变台	200	18.18	123.64	123.64	未进入负 面清单	否	无		
5158	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.73	323.00	323.00	未进入负 面清单	否	无		

5159	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#22柱上变压器	200	20.46	119.08	119.08	未进入负面清单	否	无		
5160	明山区	新春线5733	10kV新春线冷专#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	10.16	279.36	279.36	未进入负面清单	否	无		
5161	南芬区	桥玻线	桥玻线#7柱上变压器	200	8.04	143.92	143.92	未进入负面清单	否	无		
5162	本溪县	云街线	南翠雅苑#3箱变配电变压器	500	12.83	335.85	335.85	未进入负面清单	否	无		
5163	本溪县	田石线	河北锅炉房分#02变台	400	28.11	207.56	207.56	未进入负面清单	否	无		
5164	本溪县	连街线	石哈四组变压器	30	34.73	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无		
5165	桓仁县	10kV江桓线	西园小学	315	15.66	202.67	202.67	未进入负面清单	否	无		
5166	本溪县	清城线	清城线城西七组变台	50	75.8	2.10	2.10	未进入负面清单	否	无		
5167	平山区	崔立线3237	10kV崔立线平山#6配电室172间隔配电变压器	400	44.05	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无		
5168	南芬区	下街线	10kV下街线#100左9变台（新）	200	1.6	156.80	156.80	未进入负面清单	否	无		
5169	明山区	地照线1137	10kV地照线#36柱上变压器	400	15.99	256.04	256.04	未进入负面清单	否	无		
5170	桓仁县	10kV八镇线	柞木台村1号	400	19.01	243.96	243.96	未进入负面清单	否	无		
5171	桓仁县	10kV沙影线	影壁山七组1号	5	40.46	1.98	1.98	未进入负面清单	否	无		
5172	溪湖区	北沟线	北沟线#65柱上变压器	200	12.76	134.48	134.48	未进入负面清单	否	无		
5173	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村9#箱式变电站间隔配电变压器	500	13.57	332.15	332.15	未进入负面清单	否	无		
5174	明山区	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室171间隔配电变压器	400	34.64	181.44	181.44	未进入负面清单	否	无		
5175	本溪县	连街线	顾家屯变压器	100	14.08	65.92	65.92	未进入负面清单	否	无		
5176	本溪县	厚德线	德源佳源3#箱变配电变压器	500	24.14	279.30	279.30	未进入负面清单	否	无		
5177	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#10箱式配电站变压器	400	19.2	243.20	243.20	未进入负面清单	否	无		
5178	本溪县	小区线8050	惠民三期#1箱变	630	7.11	459.21	459.21	未进入负面清单	否	无		
5179	南芬区	桥思线	桥思线#113	100	33.12	46.88	46.88	未进入负面清单	否	无		
5180	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.06	234.70	234.70	未进入负面清单	否	无		
5181	高新区	西石线	10kV西石线12#柱上变压器	200	16.02	127.96	127.96	未进入负面清单	否	无		
5182	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期4号箱变变压器	630	11.28	432.94	432.94	未进入负面清单	否	无		
5183	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#117左3变压器	200	3.09	153.82	153.82	未进入负面清单	否	无		
5184	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分11左3左3柱上变压器	100	10.24	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无		
5185	本溪县	汇源线	上堡新区四组变压器	400	56.52	93.92	93.92	未进入负面清单	否	无		
5186	溪湖区	北沟线	北沟线#75左2柱上变压器	200	12.23	135.54	135.54	未进入负面清单	否	无		
5187	本溪县	高滚线	高滚线红石五组台区	50	44.24	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无		
5188	本溪县	山关线	久才峪二三组B台区	400	14.58	261.68	261.68	未进入负面清单	否	无		

5189	平山区	中解线5545	10kV中解线铁工箱式变电站171间隔配电变压器	630	9.46	444.40	444.40	未进入负面清单	否	无		
5190	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#19变压器	400	35.84	176.64	176.64	未进入负面清单	否	无		
5191	本溪县	云酸线	草河口化工厂B台区	200	37.02	85.96	85.96	未进入负面清单	否	无		
5192	本溪县	东洋线	碱洋线老营沟变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	无		
5193	本溪县	田石线	白灰厂变台	100	8.56	71.44	71.44	未进入负面清单	否	无		
5194	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸五组	200	10.88	138.24	138.24	未进入负面清单	否	无		
5195	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#71右3变压器	50	25.36	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无		
5196	平山区	团山线	10kV团山线#10左2柱上变压器	315	27.35	165.85	165.85	未进入负面清单	否	无		
5197	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#2	400	15.2	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无		
5198	明山区	地工线530	新兴家园#1箱变变压器	630	36.23	275.75	275.75	未进入负面清单	否	无		
5199	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园六组	200	16.66	126.68	126.68	未进入负面清单	否	无		
5200	本溪县	碱魏2号线1575	黄堡西大棚B变台	400	3.96	304.16	304.16	未进入负面清单	否	无		
5201	溪湖区	喜欢线	峡沟分#44柱上变压器	20	21.3	11.74	11.74	未进入负面清单	否	无		
5202	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.03	403.01	403.01	未进入负面清单	否	无		
5203	南芬区	南街线	南街线#31左11左1	100	25.17	54.83	54.83	未进入负面清单	否	无		
5204	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑3#箱变配电变压器	400	26.15	215.40	215.40	未进入负面清单	否	无		
5205	桓仁县	10kV兰家线	金城花园#2箱变变压器	630	20.04	377.75	377.75	未进入负面清单	否	无		
5206	本溪县	高矿线	高矿线高官B台区	200	59.18	41.64	41.64	未进入负面清单	否	无		
5207	溪湖区	峪桃2#线	樱花幼儿园旁箱变1-2#（用户）	630	36.6	273.42	273.42	未进入负面清单	否	无		
5208	南芬区	爱金线	10kV爱金线#19左5	400	12.05	271.80	271.80	未进入负面清单	否	无		
5209	本溪县	汤沟线	上半岭变压器	200	1.95	156.10	156.10	未进入负面清单	否	无		
5210	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#5箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	9.17	446.23	446.23	未进入负面清单	否	无		
5211	本溪县	市山线	老纺变台	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	无		
5212	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#6柱上变压器	315	10.4	219.24	219.24	未进入负面清单	否	无		
5213	桓仁县	10kV凤鸣线	东关大桥南	315	23.08	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无		
5214	明山区	地工线530	10kV地工线#20左6左1柱上变压器	315	20.04	188.87	188.87	未进入负面清单	否	无		
5215	南芬区	机修线	机修线#18右1	200	18	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无		
5216	本溪县	汇源线	赛梨寨1组变压器	100	2.68	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无		
5217	本溪县	田魏线	田魏线#015变台	100	21.62	58.38	58.38	未进入负面清单	否	无		
5218	本溪县	山关线	碱厂堡村四组	200	3.36	153.28	153.28	未进入负面清单	否	无		

5219	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#22右1变压器	200	3.6	152.80	152.80	未进入负 面清单	否	无		
5220	本溪县	城初线	马岭C台区柱上-变压器	50	133.76	-26.88	-26.88	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5221	桓仁县	10kV雅河线	老台五组2号	100	52.44	27.56	27.56	未进入负 面清单	否	无		
5222	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#8-1柱上变压器	50	14.2	32.90	32.90	未进入负 面清单	否	无		
5223	本溪县	连矿线	连山关西街B台区	50	11.68	34.16	34.16	未进入负 面清单	否	无		
5224	桓仁县	天健线	鸿运鑫城2号箱变配电变压器	500	30.88	245.60	245.60	未进入负 面清单	否	无		
5225	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器（72户）	315	12.51	212.59	212.59	未进入负 面清单	否	无		
5226	桓仁县	10kV江汇线	养路段	315	47.05	103.79	103.79	未进入负 面清单	否	无		
5227	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑3号配电变压器\$	400	29.95	200.20	200.20	未进入负 面清单	否	无		
5228	溪湖区	党校线	绿地山水城#3箱式配电站变压器	500	18.84	305.80	305.80	未进入负 面清单	否	无		
5229	桓仁县	10kV沙金线	下甸子九组3号	200	14.85	130.30	130.30	未进入负 面清单	否	无		
5230	桓仁县	10kV沙影线	影壁山七组2号	20	22.31	11.54	11.54	未进入负 面清单	否	无		
5231	南芬区	何富线	何富线梨沟分#35柱上变压器	315	3.11	242.20	242.20	未进入负 面清单	否	无		
5232	桓仁县	10kV北岔线	向阳四组	100	9.66	70.34	70.34	未进入负 面清单	否	无		
5233	本溪县	连街线	小南沟变压器	50	12.4	33.80	33.80	未进入负 面清单	否	无		
5234	溪湖区	后堡线	后堡线#9	200	20.44	119.12	119.12	未进入负 面清单	否	无		
5235	平山区	南地线3221	10kV南地线建工配电站171间隔配电变压器	800	51.66	226.72	226.72	未进入负 面清单	否	无		
5236	本溪县	清陈线	陈贾一二组B台区	100	32.6	47.40	47.40	未进入负 面清单	否	无		
5237	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟十二组	50	14.93	32.54	32.54	未进入负 面清单	否	无		
5238	本溪县	张谭线	泉水车站台区	400	3.98	304.08	304.08	未进入负 面清单	否	无		
5239	本溪县	市街线	市街线二马路分#11变台	315	42.63	117.72	117.72	未进入负 面清单	否	无		
5240	桓仁县	10kV桦木线	东堡八组	100	12.76	67.24	67.24	未进入负 面清单	否	无		
5241	南芬区	东桥线	10kV东桥线74左1变台	200	22.77	114.46	114.46	未进入负 面清单	否	无		
5242	南芬区	南街线	南街线永安分#214	200	9.28	141.44	141.44	未进入负 面清单	否	无		
5243	本溪县	连街线	阎家堡变压器	100	23.76	56.24	56.24	未进入负 面清单	否	无		
5244	桓仁县	北牛线	大牛沟二组	315	7.37	228.78	228.78	未进入负 面清单	否	无		
5245	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#1箱式配电站变压器	200	19.96	120.08	120.08	未进入负 面清单	否	无		
5246	桓仁县	北牛线	大牛沟一组	100	55.54	24.46	24.46	未进入负 面清单	否	无		
5247	溪湖区	梁家线	梁家线#61	200	2.01	155.98	155.98	未进入负 面清单	否	无		
5248	溪湖区	牛街线	本桓路#6箱式配变站#1变压器	630	17.6	393.12	393.12	未进入负 面清单	否	无		

5249	桓仁县	江城线	清四区箱变#1变压器	630	45.52	217.22	217.22	未进入负 面清单	否	无		
5250	本溪县	小区线8050	迎宾小区52号箱变配电变压器	400	37.76	168.96	168.96	未进入负 面清单	否	无		
5251	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	10.7	436.59	436.59	未进入负 面清单	否	无		
5252	溪湖区	北新线	北新线#26右10右13	200	4.05	151.90	151.90	未进入负 面清单	否	无		
5253	桓仁县	黑六线	刘家沟八组	100	76.98	3.02	3.02	未进入负 面清单	否	无		
5254	桓仁县	北牛线	湾龙背六组	100	22.2	57.80	57.80	未进入负 面清单	否	无		
5255	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.1	415.17	415.17	未进入负 面清单	否	无		
5256	桓仁县	北牛线	大牛沟三组	315	14.79	205.41	205.41	未进入负 面清单	否	无		
5257	桓仁县	10kV沙影线	小围子十组	100	9.96	70.04	70.04	未进入负 面清单	否	无		
5258	桓仁县	10kV沙金线	四林一组	100	18.76	61.24	61.24	未进入负 面清单	否	无		
5259	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#201变压器（新）	100	20.88	59.12	59.12	未进入负 面清单	否	无		
5260	溪湖区	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右11右4柱上变压器（新）	200	45.6	68.80	68.80	未进入负 面清单	否	无		
5261	本溪县	市关线	张网线香磨一组B台区	100	64.88	15.12	15.12	未进入负 面清单	否	无		
5262	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#111变压器	200	55.5	49.00	49.00	未进入负 面清单	否	无		
5263	桓仁县	10kV八镇线	八里甸西河沿	50	40.38	19.81	19.81	未进入负 面清单	否	无		
5264	桓仁县	北长线	横道川六组	20	21.87	11.63	11.63	未进入负 面清单	否	无		
5265	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#26柱上变压器	315	35.16	141.25	141.25	未进入负 面清单	否	无		
5266	南芬区	下街线	10kV下街线#64	200	6.19	147.62	147.62	未进入负 面清单	否	无		
5267	本溪县	汇源线	上堡西街B台区	200	112.4	-64.80	-64.80	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5268	本溪县	高硝线	高肖线花岭二组台区	100	27.7	52.30	52.30	未进入负 面清单	否	无		
5269	溪湖区	氰胺线	徧城E区3#配电站高压间隔配电变压器	630	16.73	398.60	398.60	未进入负 面清单	否	无		
5270	溪湖区	奚堡线	奚堡线#139右5柱上变压器	30	13.9	19.83	19.83	未进入负 面清单	否	无		
5271	桓仁县	天健线	龙锦花园4号箱变	400	27.09	211.64	211.64	未进入负 面清单	否	无		
5272	本溪县	田石线	大堡小学#01变台	400	22.8	228.80	228.80	未进入负 面清单	否	无		
5273	高新区	西石线	10kV西石线4#左10柱上变压器	100	24.36	55.64	55.64	未进入负 面清单	否	无		
5274	桓仁县	10kV联网线	和禹13号	100	56.1	23.90	23.90	未进入负 面清单	否	无		
5275	本溪县	森秀线	万嘉书香苑小区配电站变压器2	630	7.05	459.59	459.59	未进入负 面清单	否	无		
5276	本溪县	市温2号线	水库住宅2号箱变配电变压器	200	38.49	83.02	83.02	未进入负 面清单	否	无		
5277	南芬区	露天矿线	露天矿线#39左7	200	93.27	-26.54	-26.54	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5278	本溪县	汤宋2号线	惠泽园10#变台	315	32.6	149.31	149.31	未进入负 面清单	否	无		

5279	南芬区	选矿线	选矿线#53右12左1	100	9.66	70.34	70.34	未进入负 面清单	否	无		
5280	溪湖区	党校线	绿地山水城#7箱式配电站间隔配电变压器	630	9.43	444.59	444.59	未进入负 面清单	否	无		
5281	桓仁县	北牛线	湾龙背一组	200	22.92	114.16	114.16	未进入负 面清单	否	无		
5282	本溪县	兰台线	兰河四道沟变台	200	17.64	124.72	124.72	未进入负 面清单	否	无		
5283	本溪县	高滚线	高滚线门家堡子变压器	200	28.47	103.06	103.06	未进入负 面清单	否	无		
5284	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.48	210.08	210.08	未进入负 面清单	否	无		
5285	明山区	明博线538	大古里#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.16	313.99	313.99	未进入负 面清单	否	无		
5286	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左6柱上变压器	200	5.36	149.28	149.28	未进入负 面清单	否	无		
5287	溪湖区	柳塘线	柳塘线解困开发#4箱式配电站变压器	630	18.95	384.62	384.62	未进入负 面清单	否	无		
5288	溪湖区	氟胺线	氟胺线俪城分（下）18#台（新台）柱上变压器	315	47.28	103.07	103.07	未进入负 面清单	否	无		
5289	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#2箱变高压间隔配电变压器	630	17.62	392.99	392.99	未进入负 面清单	否	无		
5290	桓仁县	天健线	阳光#2箱变#1变压器	400	25.6	217.60	217.60	未进入负 面清单	否	无		
5291	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#2-1变压器	100	29.84	50.16	50.16	未进入负 面清单	否	无		
5292	本溪县	连矿线	花家堡变压器	100	40	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无		
5293	明山区	体消线4047	10kV体联#1线贵宾配电室171间隔配电变压器	315	49.6	95.76	95.76	未进入负 面清单	否	无		
5294	桓仁县	10kV普夹线	夹道子三组2号	50	6.24	36.88	36.88	未进入负 面清单	否	无		
5295	溪湖区	后堡线	瑞馨#4配电站变压器	630	31.71	304.23	304.23	未进入负 面清单	否	无		
5296	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区5号箱变变压器	630	26.73	335.60	335.60	未进入负 面清单	否	无		
5297	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分玉石支#7变压器	50	28.96	25.52	25.52	未进入负 面清单	否	无		
5298	桓仁县	10kV沙影线	小围子七组	50	14.24	32.88	32.88	未进入负 面清单	否	无		
5299	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右26柱上变压器（新）	100	30.36	49.64	49.64	未进入负 面清单	否	无		
5300	桓仁县	北牛线	湾龙背九组	315	15.19	204.15	204.15	未进入负 面清单	否	无		
5301	本溪县	城套线2536	岭后吴堡变压器	50	13.6	33.20	33.20	未进入负 面清单	否	无		
5302	本溪县	汇源线	达官寨一组B台区	200	2.88	154.24	154.24	未进入负 面清单	否	无		
5303	桓仁县	10kV二西线	和平3号	200	3.96	152.08	152.08	未进入负 面清单	否	无		
5304	桓仁县	10kV黄河线	三粮站箱变配电变压器	630	18.44	387.83	387.83	未进入负 面清单	否	无		
5305	高新区	学院1#线	长风房地产2箱变配电变压器	630	23.2	357.84	357.84	未进入负 面清单	否	无		
5306	南芬区	南街线	南街线柏峪分#1	200	10.68	138.64	138.64	未进入负 面清单	否	无		
5307	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.01	324.95	324.95	未进入负 面清单	否	无		
5308	南芬区	桥街线	桥街线#23右1	400	14.08	263.68	263.68	未进入负 面清单	否	无		

5309	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸六组	100	16	64.00	64.00	未进入负 面清单	否	无		
5310	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十二组	200	20.08	119.84	119.84	未进入负 面清单	否	无		
5311	桓仁县	北牛线	湾龙背四组	200	18.3	123.40	123.40	未进入负 面清单	否	无		
5312	溪湖区	峪红线4333	樱花街1#箱式变电站（用户自维）配电变压器	630	15.12	408.74	408.74	未进入负 面清单	否	无		
5313	本溪县	田石线	阀门厂#24变台	100	8.84	71.16	71.16	未进入负 面清单	否	无		
5314	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#26左6柱上变压器（新）	400	22.32	230.72	230.72	未进入负 面清单	否	无		
5315	桓仁县	北牛线	湾龙背三组	200	21.79	116.42	116.42	未进入负 面清单	否	无		
5316	溪湖区	后堡线	后堡线#26右1大堡配电亭站内变压器	400	23.3	226.80	226.80	未进入负 面清单	否	无		
5317	本溪县	田粘线	二十九中学#051变台	200	3.24	153.52	153.52	未进入负 面清单	否	无		
5318	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#1右3	100	24.04	55.96	55.96	未进入负 面清单	否	无		
5319	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#34	400	12.38	270.48	270.48	未进入负 面清单	否	无		
5320	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期#4箱变变压器	630	21.18	370.57	370.57	未进入负 面清单	否	无		
5321	桓仁县	10kV木河线	暖河子煤洞沟	100	16.9	63.10	63.10	未进入负 面清单	否	无		
5322	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组3号	50	51.45	14.28	14.28	未进入负 面清单	否	无		
5323	桓仁县	北牛线	湾龙背村	200	33.48	93.04	93.04	未进入负 面清单	否	无		
5324	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右12左4柱上变压器	50	14.52	32.74	32.74	未进入负 面清单	否	无		
5325	本溪县	连微线	连山关河坎子B变台	100	11.52	68.48	68.48	未进入负 面清单	否	无		
5326	本溪县	市泉线	阿朵城2号箱变变压器	630	11.75	429.98	429.98	未进入负 面清单	否	无		
5327	本溪县	连街线	金场子变压器	200	8.76	142.48	142.48	未进入负 面清单	否	无		
5328	平山区	广山线5833	10KV广山#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.15	402.26	402.26	未进入负 面清单	否	无		
5329	本溪县	市煤线	YHG_太子河林场住宅变压器	630	12.63	424.43	424.43	未进入负 面清单	否	无		
5330	桓仁县	10kV二甸线	四道岭一组	100	7.74	72.26	72.26	未进入负 面清单	否	无		
5331	平山区	南金2号线5846	乾易家园#4箱变变压器	630	17.14	396.02	396.02	未进入负 面清单	否	无		
5332	桓仁县	10kV桦二线	碑登四组2号	400	13.56	265.76	265.76	未进入负 面清单	否	无		
5333	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#7配电站变压器	630	17.49	393.81	393.81	未进入负 面清单	否	无		
5334	溪湖区	彩红线	彩红线#33	100	19.68	60.32	60.32	未进入负 面清单	否	无		
5335	本溪县	城初线	康堡变压器	100	7.8	72.20	72.20	未进入负 面清单	否	无		
5336	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右4左1	200	0.32	159.36	159.36	未进入负 面清单	否	无		
5337	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#73右12柱上变压器（新）	100	19.54	60.46	60.46	未进入负 面清单	否	无		
5338	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.13	238.58	238.58	未进入负 面清单	否	无		

5339	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期4号箱变配电变压器	630	16.48	400.18	400.18	未进入负 面清单	否	无		
5340	桓仁县	北六线	泡子沿三、四组3号	200	64.32	31.36	31.36	未进入负 面清单	否	无		
5341	桓仁县	普拐线	拐磨子一组	50	32.76	23.62	23.62	未进入负 面清单	否	无		
5342	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	37.52	169.92	169.92	未进入负 面清单	否	无		
5343	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室172间隔配电变压器	630	6.82	461.03	461.03	未进入负 面清单	否	无		
5344	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	49.84	120.64	120.64	未进入负 面清单	否	无		
5345	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分#34右5变压器	200	2.25	155.50	155.50	未进入负 面清单	否	无		
5346	桓仁县	黑六线	大东沟二组2号	100	19.04	60.96	60.96	未进入负 面清单	否	无		
5347	本溪县	城街线	张家堡变压器	200	22.89	114.22	114.22	未进入负 面清单	否	无		
5348	本溪县	山关线	山关线山煤分山城子中学变台	50	32.68	23.66	23.66	未进入负 面清单	否	无		
5349	本溪县	偏水线	偏岭C台区	200	19.89	120.22	120.22	未进入负 面清单	否	无		
5350	本溪县	汇源线	铁培分支道南变压器	200	33.72	92.56	92.56	未进入负 面清单	否	无		
5351	本溪县	汤掌2号线	大院B台区	100	15.48	64.52	64.52	未进入负 面清单	否	无		
5352	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#124左3柱上变压器（新）	100	18.56	61.44	61.44	未进入负 面清单	否	无		
5353	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	83.09	-19.47	-19.47	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5354	桓仁县	北屯线	友谊四组	100	25.94	54.06	54.06	未进入负 面清单	否	无		
5355	桓仁县	10kV沙影线	小围子四组	100	13.88	66.12	66.12	未进入负 面清单	否	无		
5356	桓仁县	10kV双拐线	上甸子五组	100	12.38	67.62	67.62	未进入负 面清单	否	无		
5357	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#133变压器（新）	200	25.38	109.24	109.24	未进入负 面清单	否	无		
5358	南芬区	桥街线	10kV桥街线#59柱上变压器	400	5.75	297.00	297.00	未进入负 面清单	否	无		
5359	本溪县	南碱线1042	南甸小峪B台区	50	40.36	19.82	19.82	未进入负 面清单	否	无		
5360	桓仁县	北屯线	英英沟村	315	26.77	167.67	167.67	未进入负 面清单	否	无		
5361	桓仁县	北屯线	英英沟二组	315	6.81	230.55	230.55	未进入负 面清单	否	无		
5362	平山区	中解线5545	10kV中解线#3-1柱上变压器	400	17.08	251.68	251.68	未进入负 面清单	否	无		
5363	溪湖区	河东线	峪中5#配电站变压器	630	26.79	335.22	335.22	未进入负 面清单	否	无		
5364	桓仁县	10kV中心线	安居1号	315	52.7	86.00	86.00	未进入负 面清单	否	无		
5365	桓仁县	北镇线	友谊二组2号	50	42.64	18.68	18.68	未进入负 面清单	否	无		
5366	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.81	291.00	291.00	未进入负 面清单	否	无		
5367	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左28	400	4.64	301.44	301.44	未进入负 面清单	否	无		
5368	溪湖区	北新线	北新线11#配电站#1变压器	500	18.12	309.40	309.40	未进入负 面清单	否	无		

5369	高新区	石药线	10kV石药线59#左2左9柱上变压器	200	36.76	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无		
5370	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	91.09	-69.87	-69.87	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
5371	明山区	新春线5733	10kV新春线#105左2柱上变压器	315	56.76	73.21	73.21	未进入负面清单	否	无		
5372	桓仁县	10kV沙影线	小围子九组	50	36.54	21.73	21.73	未进入负面清单	否	无		
5373	明山区	合姚线1140	YHG_合姚线新开办6#分支箱鑫丰2#箱变（用户）	630	18	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无		
5374	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.98	340.33	340.33	未进入负面清单	否	无		
5375	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	76.84	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无		
5376	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#11右2柱上变压器（新）	200	8.1	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无		
5377	明山区	体消线4047	体消线#36+1柱上变压器	400	30.66	197.36	197.36	未进入负面清单	否	无		
5378	桓仁县	10kV二镇线	小区1号	400	15.14	259.44	259.44	未进入负面清单	否	无		
5379	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.75	354.38	354.38	未进入负面清单	否	无		
5380	南芬区	东沟线	10kV东沟线71#	200	47.28	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无		
5381	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#30柱上变压器	50	4.48	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无		
5382	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	18.36	388.33	388.33	未进入负面清单	否	无		
5383	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期4#配电变压器	400	26.75	213.00	213.00	未进入负面清单	否	无		
5384	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.3	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无		
5385	溪湖区	后氟线	后氟线9号台区（临时台带柱上变压器）	630	0.02	503.87	503.87	未进入负面清单	否	无		
5386	桓仁县	天健线	荣华上苑3号箱变配电变压器	630	12.48	425.38	425.38	未进入负面清单	否	无		
5387	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右1变压器	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	无		
5388	本溪县	偏水线	沿龙头道沟台区	50	36.35	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无		
5389	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村3#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	19.16	383.29	383.29	未进入负面清单	否	无		
5390	本溪县	法偏线	法台七组A台区	50	16.55	31.73	31.73	未进入负面清单	否	无		
5391	本溪县	兰城线	城门一组C台区	100	11	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无		
5392	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	32	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无		
5393	溪湖区	北新线	北新线#26右17	315	10.67	218.39	218.39	未进入负面清单	否	无		
5394	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.88	188.48	188.48	未进入负面清单	否	无		
5395	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右4变压器台	100	4.76	75.24	75.24	未进入负面清单	否	无		
5396	本溪县	碱魏线	121#左王崴岭下分#19变台	200	3	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无		
5397	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.11	270.21	270.21	未进入负面清单	否	无		
5398	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.92	428.90	428.90	未进入负面清单	否	无		

5399	本溪县	碱兰线	长咀一组B变台	50	22.88	28.56	28.56	未进入负 面清单	否	无		
5400	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.72	398.66	398.66	未进入负 面清单	否	无		
5401	桓仁县	崔城线	崔家街八组	100	45.56	34.44	34.44	未进入负 面清单	否	无		
5402	本溪县	连街线	连山关林场台	200	46.36	67.28	67.28	未进入负 面清单	否	无		
5403	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#27变压器	50	0.48	39.76	39.76	未进入负 面清单	否	无		
5404	明山区	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.28	248.60	248.60	未进入负 面清单	否	无		
5405	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.86	410.38	410.38	未进入负 面清单	否	无		
5406	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十三组2号	50	17.69	31.16	31.16	未进入负 面清单	否	无		
5407	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期5号箱变	630	27.59	330.18	330.18	未进入负 面清单	否	无		
5408	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆#2线部队#2分#44左10	400	34.23	183.08	183.08	未进入负 面清单	否	无		
5409	平山区	团山线	10kV团山线#30柱上变压器	315	12.04	214.07	214.07	未进入负 面清单	否	无		
5410	本溪县	清陈线	清陈线台后一组变台	200	6.81	146.38	146.38	未进入负 面清单	否	无		
5411	桓仁县	10kV沙影线	影壁山八组	50	28.26	25.87	25.87	未进入负 面清单	否	无		
5412	桓仁县	10kV双业线	八道沟三、七组	200	9.14	141.72	141.72	未进入负 面清单	否	无		
5413	本溪县	田石线	医院C#32变台	400	30.28	198.88	198.88	未进入负 面清单	否	无		
5414	本溪县	连街线	中河王家堡变压器	100	21.41	58.59	58.59	未进入负 面清单	否	无		
5415	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.19	250.80	250.80	未进入负 面清单	否	无		
5416	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.29	287.97	287.97	未进入负 面清单	否	无		
5417	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村5号	100	30.49	49.51	49.51	未进入负 面清单	否	无		
5418	桓仁县	10kV崔四线	五道沟一组2号	100	6.48	73.52	73.52	未进入负 面清单	否	无		
5419	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	96.69	-105.15	-105.15	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5420	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	52.95	170.42	170.42	未进入负 面清单	否	无		
5421	桓仁县	北镇线	友谊住户	200	26.01	107.98	107.98	未进入负 面清单	否	无		
5422	明山区	北地线529	YHG_北地线北光分天信房地产开发 1#	630	13.71	417.63	417.63	未进入负 面清单	否	无		
5423	本溪县	城套线2536	郑堡B变压器	200	16.68	126.64	126.64	未进入负 面清单	否	无		
5424	溪湖区	北惠线	北惠线17#配电站1#变压器	500	21.22	293.90	293.90	未进入负 面清单	否	无		
5425	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟前组B台区	50	0.08	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无		
5426	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#35变压器	200	35.76	88.48	88.48	未进入负 面清单	否	无		
5427	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右2右1	315	22.86	179.99	179.99	未进入负 面清单	否	无		
5428	南芬区	选矿线	选矿线#124	200	1.71	156.58	156.58	未进入负 面清单	否	无		

5429	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期1号箱变	500	28.8	256.00	256.00	未进入负 面清单	否	无		
5430	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.17	389.53	389.53	未进入负 面清单	否	无		
5431	溪湖区	北新线	北新线#59	315	44.85	110.72	110.72	未进入负 面清单	否	无		
5432	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑C区1号箱变配电变压器	630	28.38	325.21	325.21	未进入负 面清单	否	无		
5433	南芬区	桥思线	10kV桥思线#94左5	100	21.44	58.56	58.56	未进入负 面清单	否	无		
5434	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#8配电站变压器	630	17.33	394.82	394.82	未进入负 面清单	否	无		
5435	桓仁县	10kV沙五2线	头道河四组	100	15.36	64.64	64.64	未进入负 面清单	否	无		
5436	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	35.85	139.07	139.07	未进入负 面清单	否	无		
5437	南芬区	桥玻线	桥玻线#13左6	200	18.84	122.32	122.32	未进入负 面清单	否	无		
5438	溪湖区	北联线	北联线#16-1	315	0.05	251.84	251.84	未进入负 面清单	否	无		
5439	本溪县	张泉线	蜂村三组台区	200	5.88	148.24	148.24	未进入负 面清单	否	无		
5440	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#29柱上变压器	315	10.51	218.89	218.89	未进入负 面清单	否	无		
5441	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#86左#8	50	38.48	20.76	20.76	未进入负 面清单	否	无		
5442	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸子六组2号	50	5.64	37.18	37.18	未进入负 面清单	否	无		
5443	明山区	新华线5740	新立屯采煤沉陷#1箱变	630	3.28	483.34	483.34	未进入负 面清单	否	无		
5444	桓仁县	10kV双拐线	岔路子一组	315	10.86	217.79	217.79	未进入负 面清单	否	无		
5445	溪湖区	彩三线	彩三线#25右8	100	14.56	65.44	65.44	未进入负 面清单	否	无		
5446	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#88变压器	100	18.12	61.88	61.88	未进入负 面清单	否	无		
5447	本溪县	市泉线	过境路#1变压器	200	56.48	47.04	47.04	未进入负 面清单	否	无		
5448	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟七组	100	14.6	65.40	65.40	未进入负 面清单	否	无		
5449	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#102右1杆柱上变压器	50	7.76	36.12	36.12	未进入负 面清单	否	无		
5450	本溪县	清万线	前央三组变台	50	51.86	14.07	14.07	未进入负 面清单	否	无		
5451	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	34.16	183.36	183.36	未进入负 面清单	否	无		
5452	桓仁县	10kV双业线	双岭子一组	100	14.62	65.38	65.38	未进入负 面清单	否	无		
5453	桓仁县	北屯线	英英沟三组	200	12.69	134.62	134.62	未进入负 面清单	否	无		
5454	桓仁县	10kV八于线	于家堡八组	50	55.7	12.15	12.15	未进入负 面清单	否	无		
5455	溪湖区	北新线	北新线#26左8柱上变压器	315	24.53	174.73	174.73	未进入负 面清单	否	无		
5456	溪湖区	程家2#线	程家#7箱式配电站变压器	500	13.32	333.40	333.40	未进入负 面清单	否	无		
5457	溪湖区	北街线	北街线21#	200	3.54	152.92	152.92	未进入负 面清单	否	无		
5458	本溪县	云街线	荏草二组变压器	100	18.57	61.43	61.43	未进入负 面清单	否	无		

5459	溪湖区	姚金线	富虹太子城#3配电站#1变压器	800	70.86	73.12	73.12	未进入负 面清单	否	无		
5460	溪湖区	牛街线	新区2#线#43左5柱上变压器	315	42.87	116.96	116.96	未进入负 面清单	否	无		
5461	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期2号箱变171号间隔配电变压器	630	11.75	429.98	429.98	未进入负 面清单	否	无		
5462	桓仁县	10kV普夹线	夹道子五组	50	43.08	18.46	18.46	未进入负 面清单	否	无		
5463	高新区	石歪线	石歪线20右1#变压器	30	10.47	20.86	20.86	未进入负 面清单	否	无		
5464	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.16	282.49	282.49	未进入负 面清单	否	无		
5465	本溪县	祁街线	祁家堡七组变压器	100	8.44	71.56	71.56	未进入负 面清单	否	无		
5466	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	38.16	167.36	167.36	未进入负 面清单	否	无		
5467	本溪县	东碱线	碱洋线车轱辘沟变台	50	15.24	32.38	32.38	未进入负 面清单	否	无		
5468	高新区	歪金线5661	10kV歪金线#63变压器	400	2.91	308.36	308.36	未进入负 面清单	否	无		
5469	溪湖区	北街线	北街线29#右3	200	8.22	143.56	143.56	未进入负 面清单	否	无		
5470	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分8号右7	200	10.39	139.22	139.22	未进入负 面清单	否	无		
5471	明山区	北地线529	10kV北地线63左2箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.84	391.61	391.61	未进入负 面清单	否	无		
5472	本溪县	偏水线	泥塔C台区变台	50	38.4	20.80	20.80	未进入负 面清单	否	无		
5473	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#14-1用户临时变压器	315	15.24	203.99	203.99	未进入负 面清单	否	无		
5474	本溪县	连街线	达子堡变压器	50	30.2	24.90	24.90	未进入负 面清单	否	无		
5475	高新区	西高二线9047	辽宁未来生物科技有限公司配电变压器	630	16.51	399.99	399.99	未进入负 面清单	否	无		
5476	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#50柱上变压器	400	15.4	258.40	258.40	未进入负 面清单	否	无		
5477	明山区	北地线529	10kV北地线劳动箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.36	210.56	210.56	未进入负 面清单	否	无		
5478	溪湖区	牛街线	牛街线#67左11柱上变压器	200	9.24	141.52	141.52	未进入负 面清单	否	无		
5479	桓仁县	10kV南米线	米仓沟九组	100	11.46	68.54	68.54	未进入负 面清单	否	无		
5480	溪湖区	北街线	北街线16#右分3#	50	7.44	36.28	36.28	未进入负 面清单	否	无		
5481	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线47#右13	200	8.09	143.82	143.82	未进入负 面清单	否	无		
5482	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#42柱上变压器	100	4.86	75.14	75.14	未进入负 面清单	否	无		
5483	明山区	合源线1148	10kV合源线子雄箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.73	411.20	411.20	未进入负 面清单	否	无		
5484	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#35变压器	200	13.74	132.52	132.52	未进入负 面清单	否	无		
5485	桓仁县	天健线	龙锦花园2号箱变	500	27.04	264.80	264.80	未进入负 面清单	否	无		
5486	高新区	石化线	10kV百合（二期）2#配电变压器	630	23.96	353.05	353.05	未进入负 面清单	否	无		
5487	桓仁县	铎江联网线420	釜山村4号	50	46.12	16.94	16.94	未进入负 面清单	否	无		
5488	桓仁县	10kV崔四线	五道河二组	200	10.87	138.26	138.26	未进入负 面清单	否	无		

5489	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9左8右6柱上变压器	200	21.29	117.42	117.42	未进入负面清单	否	无		
5490	溪湖区	彩三线	彩三线#25右9柱上-变压器	100	51.52	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无		
5491	本溪县	连街线	罗圈背变压器	100	13.4	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无		
5492	本溪县	南石线	南甸石矿4#箱变配电变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	无		
5493	本溪县	城徐线	阳沟门变压器	100	23.72	56.28	56.28	未进入负面清单	否	无		
5494	高新区	西石线	10kV西石线21-1#右2柱上变压器	400	11.64	273.44	273.44	未进入负面清单	否	无		
5495	本溪县	清陈线	清陈线陈贾一、二组变台	100	37.32	42.68	42.68	未进入负面清单	否	无		
5496	本溪县	氮肥线	香山变台	400	30.93	196.28	196.28	未进入负面清单	否	无		
5497	桓仁县	普拐线	梨树沟五组	315	8.77	224.37	224.37	未进入负面清单	否	无		
5498	明山区	合百线1134	10kV唐家线锦程#10箱式变电站171间隔配电变压器	500	37.6	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无		
5499	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分#20	200	5.1	149.80	149.80	未进入负面清单	否	无		
5500	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#17	400	7.5	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无		
5501	本溪县	清陈线	清陈线陈贾六组变台	200	15.09	129.82	129.82	未进入负面清单	否	无		
5502	本溪县	法铁线	直河六组B台区	200	6.94	146.12	146.12	未进入负面清单	否	无		
5503	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#138柱上变压器	50	46.2	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无		
5504	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#1右2柱上变压器（新）	400	11.07	275.72	275.72	未进入负面清单	否	无		
5505	溪湖区	彩街线	彩街线#52右1右1	200	3.1	153.80	153.80	未进入负面清单	否	无		
5506	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品7号箱变配电变压器	630	2.7	486.99	486.99	未进入负面清单	否	无		
5507	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子一组	200	9.97	140.06	140.06	未进入负面清单	否	无		
5508	溪湖区	彩水线	华阳1#配电站变压器	400	3.3	306.80	306.80	未进入负面清单	否	无		
5509	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#114	100	18.68	61.32	61.32	未进入负面清单	否	无		
5510	桓仁县	10kV沙金线	西林五组3号	30	44.5	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无		
5511	溪湖区	后牛线	后牛线#60左20	100	34.76	45.24	45.24	未进入负面清单	否	无		
5512	本溪县	高滚线	高滚线花岭十组（新开岭）	100	14.52	65.48	65.48	未进入负面清单	否	无		
5513	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分2#	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	无		
5514	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西大棚变压器	400	4.47	302.12	302.12	未进入负面清单	否	无		
5515	南芬区	南玻线	南玻线#66	100	32.44	47.56	47.56	未进入负面清单	否	无		
5516	本溪县	南沟线	后台子#05变台	400	9.94	280.24	280.24	未进入负面清单	否	无		
5517	桓仁县	10kV南米线	董船营二组	400	9.68	281.28	281.28	未进入负面清单	否	无		
5518	桓仁县	10kV八镇线	柞木台五组2号	50	35.4	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无		

5519	高新区	歪街线5641	10kV歪街线145#变压器	200	29.37	101.26	101.26	未进入负 面清单	否	无		
5520	桓仁县	10kV八镇线	八里甸六组	100	38.46	41.54	41.54	未进入负 面清单	否	无		
5521	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#9箱式变电站(用户)171间隔配电变压器	500	9.76	351.20	351.20	未进入负 面清单	否	无		
5522	南芬区	东沟线	10kV东沟线#5	400	29.04	203.84	203.84	未进入负 面清单	否	无		
5523	桓仁县	铧江联网线420	大恩堡五组	200	15.41	129.18	129.18	未进入负 面清单	否	无		
5524	本溪县	祁街线	祁街线二组变压器	50	21.52	29.24	29.24	未进入负 面清单	否	无		
5525	南芬区	露天矿线	露天矿线#24	315	43.31	115.57	115.57	未进入负 面清单	否	无		
5526	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十五组	200	14.36	131.28	131.28	未进入负 面清单	否	无		
5527	本溪县	市山线	老邢煤矿变压器	50	42.64	18.68	18.68	未进入负 面清单	否	无		
5528	桓仁县	10kV浑江线	黎明新区#2箱变变压器	800	12.9	536.80	536.80	未进入负 面清单	否	无		
5529	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#11变压器	200	8.34	143.32	143.32	未进入负 面清单	否	无		
5530	本溪县	清街线	东阳二组台区	200	13.77	132.46	132.46	未进入负 面清单	否	无		
5531	本溪县	盘崔线0153	瓦房A台区	100	26.38	53.62	53.62	未进入负 面清单	否	无		
5532	本溪县	连街线	高家堡变压器	50	28.32	25.84	25.84	未进入负 面清单	否	无		
5533	本溪县	张泉线	泉水洞口台区	50	17.32	31.34	31.34	未进入负 面清单	否	无		
5534	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲5#箱变配电变压器	630	22.32	363.38	363.38	未进入负 面清单	否	无		
5535	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#41柱上变压器	400	23.64	225.44	225.44	未进入负 面清单	否	无		
5536	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#18变压器	200	5.36	149.28	149.28	未进入负 面清单	否	无		
5537	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期2#配电变压器	400	33.8	184.80	184.80	未进入负 面清单	否	无		
5538	南芬区	南街线	南街线#24	315	12.85	211.52	211.52	未进入负 面清单	否	无		
5539	溪湖区	梁家线	梁家线赫地分#41右1左4柱上变压器	200	3.81	152.38	152.38	未进入负 面清单	否	无		
5540	平山区	南永线5845	10kV南永线市场街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.1	440.37	440.37	未进入负 面清单	否	无		
5541	桓仁县	10kV二西线	西岔1号	315	3.75	240.19	240.19	未进入负 面清单	否	无		
5542	高新区	歪街线5641	悦蓝湾5#箱变配电变压器	400	14.58	261.68	261.68	未进入负 面清单	否	无		
5543	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#18	100	20.96	59.04	59.04	未进入负 面清单	否	无		
5544	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸七组2号	50	6.28	36.86	36.86	未进入负 面清单	否	无		
5545	本溪县	云街线	荏草三组变压器	100	33.48	46.52	46.52	未进入负 面清单	否	无		
5546	本溪县	市街线	河畔花园1#箱变2配电变压器	400	46.24	135.04	135.04	未进入负 面清单	否	无		
5547	桓仁县	10kV江桓线	西关九组2号	315	56.83	72.99	72.99	未进入负 面清单	否	无		
5548	本溪县	市温1号线	惠泽园2#变台	315	23.05	179.39	179.39	未进入负 面清单	否	无		

5549	溪湖区	北惠线	北惠线12#配电站1#变压器	500	21.6	292.00	292.00	未进入负 面清单	否	无		
5550	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#11箱式配电站变压器	400	35.4	178.40	178.40	未进入负 面清单	否	无		
5551	明山区	明博线538	太古里#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.57	324.01	324.01	未进入负 面清单	否	无		
5552	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41右3变压器	400	8.52	285.92	285.92	未进入负 面清单	否	无		
5553	桓仁县	江城线	西关市场箱变配电变压器	630	4.1	478.17	478.17	未进入负 面清单	否	无		
5554	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#20右1	315	19.7	189.95	189.95	未进入负 面清单	否	无		
5555	溪湖区	峪红线4333	红星谷3#配电站（3-1）箱变（用户）	250	29.66	125.85	125.85	未进入负 面清单	否	无		
5556	南芬区	桥街线	桥街线河东分#28	200	32.13	95.74	95.74	未进入负 面清单	否	无		
5557	桓仁县	10kV八岱线	秀里五组	315	28.46	162.35	162.35	未进入负 面清单	否	无		
5558	本溪县	云街线	茆草六组C台区	200	4.4	151.20	151.20	未进入负 面清单	否	无		
5559	桓仁县	10kV四摇线	摇钱六组	100	19.62	60.38	60.38	未进入负 面清单	否	无		
5560	桓仁县	10kV江润线	城建名都2号箱变	630	30.6	311.22	311.22	未进入负 面清单	否	无		
5561	本溪县	市山线	服务社变台	50	10.92	34.54	34.54	未进入负 面清单	否	无		
5562	桓仁县	10kV回龙线	回龙五组1号	200	18.06	123.88	123.88	未进入负 面清单	否	无		
5563	本溪县	市温1号线	香山花园二期4#箱变	400	35.25	179.00	179.00	未进入负 面清单	否	无		
5564	溪湖区	北街线	北街线47#左8	200	2.64	154.72	154.72	未进入负 面清单	否	无		
5565	桓仁县	10kV联网线	电力工程公司	50	16.16	31.92	31.92	未进入负 面清单	否	无		
5566	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#14变台	50	25.32	27.34	27.34	未进入负 面清单	否	无		
5567	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#35右4变压器	100	18.08	61.92	61.92	未进入负 面清单	否	无		
5568	桓仁县	10kV二西线	西北天	200	8.72	142.56	142.56	未进入负 面清单	否	无		
5569	明山区	合百线1134	10kV唐家线锦程#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	66.76	52.96	52.96	未进入负 面清单	否	无		
5570	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江五组2号	50	23.52	28.24	28.24	未进入负 面清单	否	无		
5571	本溪县	偏水线	偏岭二铁台区	200	4.62	150.76	150.76	未进入负 面清单	否	无		
5572	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线#2右2变压器	100	7.1	72.90	72.90	未进入负 面清单	否	无		
5573	本溪县	市陈线	市陈线煤炭巷#1箱式变电站内变压器	315	69.52	33.01	33.01	未进入负 面清单	否	无		
5574	本溪县	法清线	直河二道河子台区	50	19.44	30.28	30.28	未进入负 面清单	否	无		
5575	南芬区	机修线	机修线#13	400	3.96	304.16	304.16	未进入负 面清单	否	无		
5576	本溪县	高滚线	高滚线安家新村变压器	200	25.38	109.24	109.24	未进入负 面清单	否	无		
5577	本溪县	市煤线	市煤供热分1#变压器	315	8.86	224.09	224.09	未进入负 面清单	否	无		
5578	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线明检箱式变电站171间隔配电变压器	200	71.85	16.30	16.30	未进入负 面清单	否	无		

5579	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#3配电室171间隔配电变压器	630	26.1	339.57	339.57	未进入负 面清单	否	无		
5580	本溪县	南沟线	北甸#197变台	100	29.64	50.36	50.36	未进入负 面清单	否	无		
5581	本溪县	清城线	清城线城西八组变台	50	5.45	37.28	37.28	未进入负 面清单	否	无		
5582	桓仁县	10kV南米线	大泉眼三组	100	13.1	66.90	66.90	未进入负 面清单	否	无		
5583	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#11箱变高压间隔配电变压器	400	3.92	304.32	304.32	未进入负 面清单	否	无		
5584	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右8柱上变压器	100	7.98	72.02	72.02	未进入负 面清单	否	无		
5585	本溪县	云街线	元件变压器	200	36.54	86.92	86.92	未进入负 面清单	否	无		
5586	本溪县	厚德线	厚德家园5#箱变配电变压器	500	18.72	306.40	306.40	未进入负 面清单	否	无		
5587	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸一组	100	66.24	13.76	13.76	未进入负 面清单	否	无		
5588	南芬区	桥街线	10kV桥街线#66	400	12.93	268.28	268.28	未进入负 面清单	否	无		
5589	本溪县	清万线	万利七组B台区	50	58.4	10.80	10.80	未进入负 面清单	否	无		
5590	本溪县	张谭线	季堡B台区	100	17.28	62.72	62.72	未进入负 面清单	否	无		
5591	南芬区	沈家线	10kV沈家线#12	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无		
5592	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#48变压器	200	13.58	132.84	132.84	未进入负 面清单	否	无		
5593	本溪县	碱魏线	碱魏线老医院B台区	100	53.64	26.36	26.36	未进入负 面清单	否	无		
5594	溪湖区	彩街线	彩街线#45左14	400	7.4	290.40	290.40	未进入负 面清单	否	无		
5595	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期7号箱变配电变压器	500	14.88	325.60	325.60	未进入负 面清单	否	无		
5596	溪湖区	后堡线	瑞馨#2配电站变压器	630	28.03	327.41	327.41	未进入负 面清单	否	无		
5597	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#83左12变压器	200	5.66	148.68	148.68	未进入负 面清单	否	无		
5598	桓仁县	10kV二甸线	马达营四组	100	19.88	60.12	60.12	未进入负 面清单	否	无		
5599	南芬区	塔冰线	塔冰线#308	400	8.64	285.44	285.44	未进入负 面清单	否	无		
5600	本溪县	兰城线	城门七组A变台	200	10.02	139.96	139.96	未进入负 面清单	否	无		
5601	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊河西B变台	50	58.92	10.54	10.54	未进入负 面清单	否	无		
5602	溪湖区	奚堡线	奚堡线#13左5柱上变压器	160	52.88	43.39	43.39	未进入负 面清单	否	无		
5603	本溪县	温泉线	谢家崴子变台B	200	29.37	101.26	101.26	未进入负 面清单	否	无		
5604	高新区	张蓝线2229	张蓝线#22左#1柱上变压器	100	12.16	67.84	67.84	未进入负 面清单	否	无		
5605	桓仁县	10kV普夹线	老漫子五组	100	18.93	61.07	61.07	未进入负 面清单	否	无		
5606	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟六组	100	23.12	56.88	56.88	未进入负 面清单	否	无		
5607	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线平西#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	17.52	249.92	249.92	未进入负 面清单	否	无		
5608	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分5#	200	7.92	144.16	144.16	未进入负 面清单	否	无		

5609	本溪县	兰台线	兰河A变台	200	28.9	102.20	102.20	未进入负面清单	否	无		
5610	本溪县	碱兰线	台山新增台分#09变台	100	96.54	-16.54	-16.54	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
5611	本溪县	福润线	汤河福湾4#箱变配电变压器	630	36.44	274.43	274.43	未进入负面清单	否	无		
5612	本溪县	清陈线	双岭三四组D台区	50	24.48	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无		
5613	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#8箱变高压间隔配电变压器	315	6.35	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无		
5614	溪湖区	北沟线	北沟线#216柱上变压器（新）	200	21.33	117.34	117.34	未进入负面清单	否	无		
5615	本溪县	兰台线	兰台线谢家崴子A变压器	200	16.89	126.22	126.22	未进入负面清单	否	无		
5616	桓仁县	10kV铎西线	高台子3号	100	9.63	70.37	70.37	未进入负面清单	否	无		
5617	桓仁县	10kV回龙线	回龙二组2号	100	17.91	62.09	62.09	未进入负面清单	否	无		
5618	本溪县	南石线	税务变台	200	21.66	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无		
5619	溪湖区	程家2#线	程家#14箱式配电站变压器	630	13.41	419.52	419.52	未进入负面清单	否	无		
5620	本溪县	南沟线	蛤蟆岭#19变台	100	7.14	72.86	72.86	未进入负面清单	否	无		
5621	本溪县	法松线	后崴子村B台区	100	14.13	65.87	65.87	未进入负面清单	否	无		
5622	本溪县	碱魏线	赵堡二组支#06变台	200	19.5	121.00	121.00	未进入负面清单	否	无		
5623	本溪县	连微线	河西变压器	200	9.72	140.56	140.56	未进入负面清单	否	无		
5624	桓仁县	10kV沙影线	小围子八组	100	24.6	55.40	55.40	未进入负面清单	否	无		
5625	本溪县	清街线	清河城东街变台	200	12.66	134.68	134.68	未进入负面清单	否	无		
5626	本溪县	法铁线	新农西沟台区	100	10.88	69.12	69.12	未进入负面清单	否	无		
5627	桓仁县	10kV崔六线	上古城七组	100	25.48	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无		
5628	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华厦开闭所华夏花园10#（用户）	630	11.17	433.63	433.63	未进入负面清单	否	无		
5629	本溪县	碱洋线	碱洋线汪沟子变台	200	15	130.00	130.00	未进入负面清单	否	无		
5630	南芬区	下街线	下街线下深分#70左1变台	50	53.08	13.46	13.46	未进入负面清单	否	无		
5631	本溪县	汤沟线	界碑岭变压器	100	13.08	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无		
5632	溪湖区	后氟线	后氟线#19左30骆驼岭柱上变压器	200	6.2	147.60	147.60	未进入负面清单	否	无		
5633	溪湖区	河东线	明翠山庄1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	19.65	380.21	380.21	未进入负面清单	否	无		
5634	本溪县	盘崔线0153	西堡变压器	100	18.04	61.96	61.96	未进入负面清单	否	无		
5635	本溪县	城街线	屈堡B变压器	100	22.58	57.42	57.42	未进入负面清单	否	无		
5636	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂五组	400	44.97	140.12	140.12	未进入负面清单	否	无		
5637	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#21变压器	100	11.58	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无		
5638	溪湖区	后牛线	后牛线#35-富民解困箱式变电站间隔配电变压器	315	16.97	198.54	198.54	未进入负面清单	否	无		

5639	平山区	团山线	10kV团山线#2柱上变压器	315	13.13	210.64	210.64	未进入负面清单	否	无		
5640	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品2号箱变配电变压器	630	5.46	469.60	469.60	未进入负面清单	否	无		
5641	本溪县	云街线	茈草五组B台区	50	9.04	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无		
5642	溪湖区	偏岭线	偏岭线#5左1柱上变压器（新）	100	17.04	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无		
5643	溪湖区	牛兴线	工农#3箱式配电站变压器	630	14.29	413.97	413.97	未进入负面清单	否	无		
5644	平山区	南永线5845	10kV南永线中法箱式变电站变压器间隔（新）配电变压器	400	31.24	195.04	195.04	未进入负面清单	否	无		
5645	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园3#箱变配电变压器\$	400	49.2	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无		
5646	桓仁县	铧江联网线420	黑卧子村1号	400	15.03	259.88	259.88	未进入负面清单	否	无		
5647	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#2箱式变电站间隔配电变压器	630	20.19	376.80	376.80	未进入负面清单	否	无		
5648	明山区	北地线529	10kV北地线军区#3箱式变电站171间隔配电变压器	200	15.08	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无		
5649	本溪县	连街线	连山关杨家堡B台区	100	15.84	64.16	64.16	未进入负面清单	否	无		
5650	本溪县	市街线	幸福家园1#	630	77.9	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无		
5651	桓仁县	黑六线	桓仁县公安局长岗子派出所变台	5	84.52	-0.23	-0.23	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5652	溪湖区	峪桃2#线	峪桃2号线适用住房小区3#~2箱变	630	7.97	453.79	453.79	未进入负面清单	否	无		
5653	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分98#	200	6.2	147.60	147.60	未进入负面清单	否	无		
5654	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#12	200	30.3	99.40	99.40	未进入负面清单	否	无		
5655	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线曹家沟分#14柱上变压器	200	4.2	151.60	151.60	未进入负面清单	否	无		
5656	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分40#	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	无		
5657	本溪县	东洋线	碱洋线大阳D变台	50	57.04	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无		
5658	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#45左3柱上变压器	200	6.86	146.28	146.28	未进入负面清单	否	无		
5659	本溪县	连街线	红庙变压器	50	44.68	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无		
5660	桓仁县	崔城线	六河方塘	50	3.72	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无		
5661	明山区	明溪线525	YHG_(地下室)明溪线33-2#银泽1#站（用户）	1000	15.12	648.80	648.80	未进入负面清单	否	无		
5662	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭三组	100	19.16	60.84	60.84	未进入负面清单	否	无		
5663	桓仁县	10kV回龙线	向阳六组	100	24.36	55.64	55.64	未进入负面清单	否	无		
5664	南芬区	南玻线	南玻线解放分#77	100	39.72	40.28	40.28	未进入负面清单	否	无		
5665	明山区	体明1号线526	天华#2箱变变压器	315	14.98	204.81	204.81	未进入负面清单	否	无		
5666	本溪县	市温1号线	城西#1变台	315	59	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无		
5667	南芬区	机修线	机修线#30	315	4.84	236.75	236.75	未进入负面清单	否	无		
5668	南芬区	桥街线	金水湾小区#1箱变出线间隔配电变压器	800	8.37	573.04	573.04	未进入负面清单	否	无		

5669	桓仁县	10kV八于线	于家堡四组	100	21.02	58.98	58.98	未进入负 面清单	否	无		
5670	本溪县	南沟线	马城子#115变台	400	7.71	289.16	289.16	未进入负 面清单	否	无		
5671	桓仁县	10kV桦二线	碑登二组	100	50.32	29.68	29.68	未进入负 面清单	否	无		
5672	桓仁县	10kV双业线	江东一组2号	80	9.15	56.68	56.68	未进入负 面清单	否	无		
5673	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#8柱上变压器	100	34.44	45.56	45.56	未进入负 面清单	否	无		
5674	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家七组变台	50	30.45	24.78	24.78	未进入负 面清单	否	无		
5675	本溪县	山关线	久才峪六组变台	30	97.27	-5.18	-5.18	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5676	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.05	203.80	203.80	未进入负 面清单	否	无		
5677	本溪县	南沟线	二道#139变台	200	10.92	138.16	138.16	未进入负 面清单	否	无		
5678	本溪县	偏水线	法偏线偏岭动迁台区	200	17.16	125.68	125.68	未进入负 面清单	否	无		
5679	南芬区	施矿线	10kV施矿线三道沟分#18	200	7.45	145.10	145.10	未进入负 面清单	否	无		
5680	明山区	新云1号线5738	10kV平顶山线#29左23柱上变压器	100	15.84	64.16	64.16	未进入负 面清单	否	无		
5681	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下2号	200	81.28	-2.56	-2.56	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5682	溪湖区	后溪线	后溪线#28右5	315	46.36	105.97	105.97	未进入负 面清单	否	无		
5683	桓仁县	10kV沙影线	小围子一组2号	50	34.84	22.58	22.58	未进入负 面清单	否	无		
5684	溪湖区	喜欢线	欢岭线#4左1柱上变压器	400	9.99	280.04	280.04	未进入负 面清单	否	无		
5685	溪湖区	喜砬线	喜砬线兴隆分#177柱上变压器	100	30.99	49.01	49.01	未进入负 面清单	否	无		
5686	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#39	200	6.55	146.90	146.90	未进入负 面清单	否	无		
5687	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#32左4右2变压器	200	12.84	134.32	134.32	未进入负 面清单	否	无		
5688	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支38#	200	2.48	155.04	155.04	未进入负 面清单	否	无		
5689	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村7号	50	18.08	30.96	30.96	未进入负 面清单	否	无		
5690	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期2#箱变配电变压器	400	41.7	153.20	153.20	未进入负 面清单	否	无		
5691	本溪县	市街线	YHG_荣盛小区箱变配电变压器	630	52.65	172.31	172.31	未进入负 面清单	否	无		
5692	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#31变压器（新）	100	19.5	60.50	60.50	未进入负 面清单	否	无		
5693	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川四组	200	13.13	133.74	133.74	未进入负 面清单	否	无		
5694	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#67柱上变压器	100	5.6	74.40	74.40	未进入负 面清单	否	无		
5695	南芬区	东桥线	砖厂支16箱变配电变压器	250	2.11	194.73	194.73	未进入负 面清单	否	无		
5696	南芬区	南街线	南街线#97	200	6.81	146.38	146.38	未进入负 面清单	否	无		
5697	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.76	252.96	252.96	未进入负 面清单	否	无		
5698	高新区	高宝线1241	红旗社区#1箱变配电变压器	500	16.38	318.10	318.10	未进入负 面清单	否	无		

5699	桓仁县	10kV双拐线	新开岭一组	315	4.89	236.60	236.60	未进入负 面清单	否	无		
5700	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#23	50	14	33.00	33.00	未进入负 面清单	否	无		
5701	溪湖区	彩水线	大东6#配电站变压器	500	14.68	326.60	326.60	未进入负 面清单	否	无		
5702	高新区	西石线	西石线37左2-1箱变变压器配电变压器	630	9.3	445.41	445.41	未进入负 面清单	否	无		
5703	本溪县	东碱线	冰沟新区变压器	10	40.73	3.93	3.93	未进入负 面清单	否	无		
5704	桓仁县	10kV八岱线	秀里村2号	400	34.24	183.04	183.04	未进入负 面清单	否	无		
5705	南芬区	桥街线	10kV桥街线#30左3柱上变压器	100	4.72	75.28	75.28	未进入负 面清单	否	无		
5706	本溪县	山煤线	磨石峪小区B台区	100	50.64	29.36	29.36	未进入负 面清单	否	无		
5707	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#14左4柱上变压器（新）	400	10.02	279.92	279.92	未进入负 面清单	否	无		
5708	桓仁县	普拐线	瓦房三组	100	11.06	68.94	68.94	未进入负 面清单	否	无		
5709	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子六组	30	13.07	20.08	20.08	未进入负 面清单	否	无		
5710	南芬区	东沟线	10kV东沟线阿家沟分#20右1	400	4.32	302.72	302.72	未进入负 面清单	否	无		
5711	本溪县	法铁线	西麻户三组台区	100	20.64	59.36	59.36	未进入负 面清单	否	无		
5712	本溪县	山关线	山城子一组B台区	200	12.87	134.26	134.26	未进入负 面清单	否	无		
5713	桓仁县	黑北线	黑沟九组	315	32.48	149.69	149.69	未进入负 面清单	否	无		
5714	溪湖区	偏岭线	偏岭线#48左4柱上变压器	200	13.8	132.40	132.40	未进入负 面清单	否	无		
5715	南芬区	南街线	龙湾新城1号箱变高压间隔配电变压器	400	12.21	271.16	271.16	未进入负 面清单	否	无		
5716	桓仁县	10kV崔六线	六河村	400	48.06	127.76	127.76	未进入负 面清单	否	无		
5717	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#4变台	200	28.52	102.96	102.96	未进入负 面清单	否	无		
5718	本溪县	温泉线	同江峪村委会	400	11.19	275.24	275.24	未进入负 面清单	否	无		
5719	溪湖区	北新线	彩北#4配电站变压器	500	11.58	342.10	342.10	未进入负 面清单	否	无		
5720	平山区	南解线5844	10kV南解线#63左5柱上变压器	200	40.24	79.52	79.52	未进入负 面清单	否	无		
5721	本溪县	张谭线	九洞沟台区	200	2.85	154.30	154.30	未进入负 面清单	否	无		
5722	桓仁县	10kV铎西线	西堡九组2号	200	6.57	146.86	146.86	未进入负 面清单	否	无		
5723	本溪县	田石线	和谐2号配电变压器	500	19.78	301.10	301.10	未进入负 面清单	否	无		
5724	溪湖区	峪红线4333	樱花街3#箱式变电站（用户自维）配电变压器	500	12.96	335.20	335.20	未进入负 面清单	否	无		
5725	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际2#箱变1配电变压器	400	39.36	162.56	162.56	未进入负 面清单	否	无		
5726	桓仁县	章樾线	丽水蓝湾2号箱变变压器	630	19.33	382.22	382.22	未进入负 面清单	否	无		
5727	明山区	峪明线4342	YHG_峪明线华夏11#箱变（用户）	630	9.17	446.23	446.23	未进入负 面清单	否	无		
5728	溪湖区	河东线	河东线峪中19#配电站间隔配电变压器	630	15.18	408.37	408.37	未进入负 面清单	否	无		

5729	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#2箱式配电站变压器	315	32.7	149.00	149.00	未进入负面清单	否	无		
5730	溪湖区	彩街线	彩玉配电室1#变压器	400	107.72	-110.88	-110.88	未进入负面清单	否	无		短时异常或采集异常，未发生重过载
5731	桓仁县	10kV铎西线	西堡九组	315	9.79	221.16	221.16	未进入负面清单	否	无		
5732	本溪县	云街线	10kV草河口七组B	100	16.96	63.04	63.04	未进入负面清单	否	无		
5733	平山区	中解线5545	10kV南解线世佳商业城箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.36	298.20	298.20	未进入负面清单	否	无		
5734	溪湖区	彩街线	二电分#5	315	1.14	248.41	248.41	未进入负面清单	否	无		
5735	本溪县	碱兰线	谢家崴子新区台区	200	1.82	156.36	156.36	未进入负面清单	否	无		
5736	溪湖区	彩水线	华阳亭式配电站#2变压器	500	59.44	102.80	102.80	未进入负面清单	否	无		
5737	溪湖区	彩水线	建工#1箱变#1变压器	500	41.02	194.90	194.90	未进入负面清单	否	无		
5738	本溪县	东碱线	碱洋线大东沟A变台	200	15.66	128.68	128.68	未进入负面清单	否	无		
5739	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑1#箱变配电变压器	400	23.18	227.28	227.28	未进入负面清单	否	无		
5740	溪湖区	梁家线	桃花源10号箱式变电站配电变压器	630	2.54	488.00	488.00	未进入负面清单	否	无		
5741	桓仁县	10kV双业线	八道沟三、七组2号	50	20.24	29.88	29.88	未进入负面清单	否	无		
5742	本溪县	高滚线	高滚线红石三组台区	80	43.8	28.96	28.96	未进入负面清单	否	无		
5743	桓仁县	10kV双拐线	新江村3号	50	72.96	3.52	3.52	未进入负面清单	否	无		
5744	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线80#	160	16	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无		
5745	溪湖区	党石线	10kV党石线#82右3柱上变压器	200	36.52	86.96	86.96	未进入负面清单	否	无		
5746	本溪县	碱街线	东街法庭分#12变台	200	28.12	103.76	103.76	未进入负面清单	否	无		
5747	溪湖区	彩水线	大东2#配电站变压器	500	20.16	299.20	299.20	未进入负面清单	否	无		
5748	平山区	转山线3217	10kV转山线新家园#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	500	26.72	266.40	266.40	未进入负面清单	否	无		
5749	平山区	建工线3223	10kV建工线清光配变室171间隔配电变压器	630	44.29	224.97	224.97	未进入负面清单	否	无		
5750	溪湖区	彩街线	彩力#4配电站变压器	500	49.92	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无		
5751	桓仁县	10kV雅河线	雅河九组	100	12.88	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无		
5752	溪湖区	彩水线	海景#1箱变#1变压器	500	55.76	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无		
5753	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线#9柱上变压器	315	17.24	197.69	197.69	未进入负面清单	否	无		
5754	明山区	明博线538	大古里#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.29	451.77	451.77	未进入负面清单	否	无		
5755	本溪县	偏瓦线	法偏线泥塔头道沟台区	50	49.6	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无		
5756	本溪县	偏水线	夹河A台区变台	200	20.58	118.84	118.84	未进入负面清单	否	无		
5757	溪湖区	河东线	河东线峪中11#箱变（东山峪前区域1#）	630	16.91	397.47	397.47	未进入负面清单	否	无		
5758	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#24柱上变压器	400	24.8	220.80	220.80	未进入负面清单	否	无		

5759	溪湖区	梁家线	梁家线#162右6柱上变压器	50	0.31	39.85	39.85	未进入负 面清单	否	无		
5760	本溪县	市关线	小市村#2变压器	200	47.72	64.56	64.56	未进入负 面清单	否	无		
5761	本溪县	连街线	古家变压器	200	11.85	136.30	136.30	未进入负 面清单	否	无		
5762	桓仁县	黑六线	六道沟村3号	100	10.52	69.48	69.48	未进入负 面清单	否	无		
5763	溪湖区	牛街线	新区2#线#89柱上变压器（新）	30	74.2	1.74	1.74	未进入负 面清单	否	无		
5764	溪湖区	彩街线	彩力#7配电室变压器	500	36.83	215.85	215.85	未进入负 面清单	否	无		
5765	本溪县	张泉线	谭家堡二组B台区用户变压器	100	32.52	47.48	47.48	未进入负 面清单	否	无		
5766	明山区	新立线531	10kV新立线#14柱上变压器	315	29.52	159.01	159.01	未进入负 面清单	否	无		
5767	桓仁县	10kV崔四线	四河村	400	24.03	223.88	223.88	未进入负 面清单	否	无		
5768	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#10变压器	100	6	74.00	74.00	未进入负 面清单	否	无		
5769	本溪县	偏水线	法偏线岭东变台（夹河八组）	100	27.58	52.42	52.42	未进入负 面清单	否	无		
5770	溪湖区	程家2#线	程家#3箱式配电站变压器	500	12.6	337.00	337.00	未进入负 面清单	否	无		
5771	溪湖区	彩街线	彩纺箱变#1变压器	400	93.25	-53.00	-53.00	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5772	溪湖区	彩街线	彩力#9配电室变压器	500	2.53	387.35	387.35	未进入负 面清单	否	无		
5773	溪湖区	彩街线	工业#4箱变变压器	315	10.76	218.11	218.11	未进入负 面清单	否	无		
5774	桓仁县	10kV雅河线	联合六组	200	25.29	109.42	109.42	未进入负 面清单	否	无		
5775	本溪县	福润线	汤河福湾1#箱变配电变压器	630	22.57	361.81	361.81	未进入负 面清单	否	无		
5776	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期3号箱变配电变压器	200	21.39	117.22	117.22	未进入负 面清单	否	无		
5777	本溪县	东碱线	碱洋线红土东组A照明变压器	50	20.96	29.52	29.52	未进入负 面清单	否	无		
5778	溪湖区	彩街线	彩力#8配电室变压器	500	81.5	-7.50	-7.50	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5779	明山区	新技线5746	10kV新技线博林#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	28.46	324.70	324.70	未进入负 面清单	否	无		
5780	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#1箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	14.79	410.82	410.82	未进入负 面清单	否	无		
5781	本溪县	市泉线	阿朵城1号箱变变压器	630	18.79	385.62	385.62	未进入负 面清单	否	无		
5782	溪湖区	彩水线	大东5#配电站变压器	400	25.76	216.96	216.96	未进入负 面清单	否	无		
5783	溪湖区	郑管线2428	郑管线政府分右#11柱上变压器	200	11.56	136.88	136.88	未进入负 面清单	否	无		
5784	本溪县	市陈线	YHG_丰泽园1#箱变配电变压器	630	48.25	200.03	200.03	未进入负 面清单	否	无		
5785	南芬区	下街线	下街线下深分#29	315	4.39	238.17	238.17	未进入负 面清单	否	无		
5786	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#44柱上变压器	200	21.57	116.86	116.86	未进入负 面清单	否	无		
5787	溪湖区	彩街线	彩力#1配电室变压器	200	148.48	-136.96	-136.96	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5788	本溪县	偏瓦线	偏岭村台区	200	19.18	121.64	121.64	未进入负 面清单	否	无		

5789	溪湖区	彩街线	二电分#12左7	200	2. 7	154. 60	154. 60	未进入负 面清单	否	无		
5790	本溪县	高硝线	高肖线肖家河四组台区	50	22. 87	28. 57	28. 57	未进入负 面清单	否	无		
5791	南芬区	桥思线	桥思线#161	100	42. 24	37. 76	37. 76	未进入负 面清单	否	无		
5792	高新区	西党线	10kV西党线31#右1柱上变压器	200	43. 17	73. 66	73. 66	未进入负 面清单	否	无		
5793	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园3号箱变	500	19. 26	303. 70	303. 70	未进入负 面清单	否	无		
5794	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	43. 39	230. 64	230. 64	未进入负 面清单	否	无		
5795	溪湖区	彩街线	彩力#5配电室变压器	500	48. 1	159. 50	159. 50	未进入负 面清单	否	无		
5796	高新区	石化线	医药产业园安置房1#配电变压器	630	14. 7	411. 39	411. 39	未进入负 面清单	否	无		
5797	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#46右6柱上变压器	200	20. 07	119. 86	119. 86	未进入负 面清单	否	无		
5798	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	26. 4	337. 68	337. 68	未进入负 面清单	否	无		
5799	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#13箱式配电站变压器	400	33. 18	187. 28	187. 28	未进入负 面清单	否	无		
5800	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分#10柱上变压器	315	42. 13	119. 29	119. 29	未进入负 面清单	否	无		
5801	南芬区	南玻线	南玻线#31右5	400	18. 9	244. 40	244. 40	未进入负 面清单	否	无		
5802	本溪县	山关线	山城子一组变台	400	67. 58	49. 68	49. 68	未进入负 面清单	否	无		
5803	溪湖区	姚金线	富虹太子城#2配电站#1变压器	500	48. 4	158. 00	158. 00	未进入负 面清单	否	无		
5804	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#175柱上变压器	100	6. 33	73. 67	73. 67	未进入负 面清单	否	无		
5805	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#1箱式变电站171间隔配电变压器(用户)	630	12. 29	426. 57	426. 57	未进入负 面清单	否	无		
5806	桓仁县	10kV通天线	通天库区林场2号	50	0	40. 00	40. 00	未进入负 面清单	否	无		
5807	平山区	东明线3225	10kV东明线图书馆箱式变电站171间隔配电变压器	400	42. 8	148. 80	148. 80	未进入负 面清单	否	无		
5808	本溪县	市街线	市街线二马路分#08变台	250	58. 94	52. 65	52. 65	未进入负 面清单	否	无		
5809	溪湖区	彩街线	三纺#2箱变#1变压器	500	32. 52	237. 40	237. 40	未进入负 面清单	否	无		
5810	本溪县	汇源线	城沟二组综合变压器	200	48. 78	62. 44	62. 44	未进入负 面清单	否	无		
5811	桓仁县	10kV双业线	八道沟四、五组2号	50	0. 08	39. 96	39. 96	未进入负 面清单	否	无		
5812	高新区	张沟线2217	10kV张沟线小黑贝分#2右3变压器	400	8. 48	286. 08	286. 08	未进入负 面清单	否	无		
5813	本溪县	佳宝线	天缘梦支#09变台	315	54. 89	79. 10	79. 10	未进入负 面清单	否	无		
5814	溪湖区	党校线	10kV党校线#5左4柱上变压器	400	7. 32	290. 72	290. 72	未进入负 面清单	否	无		
5815	本溪县	福润线	汤河福湾3#箱变配电变压器	630	35. 71	279. 03	279. 03	未进入负 面清单	否	无		
5816	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#4右1	200	0. 12	159. 76	159. 76	未进入负 面清单	否	无		
5817	本溪县	云街线	荏草上一组B台区	50	9. 88	35. 06	35. 06	未进入负 面清单	否	无		
5818	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14. 41	413. 22	413. 22	未进入负 面清单	否	无		

5819	本溪县	南沟线	客运#062变台	200	10.2	139.60	139.60	未进入负 面清单	否	无		
5820	溪湖区	彩街线	香溢府9#箱式	630	15.46	406.60	406.60	未进入负 面清单	否	无		
5821	本溪县	连街线	南洼B台区变压器	200	27.24	105.52	105.52	未进入负 面清单	否	无		
5822	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1柱上变压器	100	15.36	64.64	64.64	未进入负 面清单	否	无		
5823	溪湖区	彩街线	彩胜#2配电室变压器	630	41.22	244.31	244.31	未进入负 面清单	否	无		
5824	溪湖区	彩街线	彩胜#1配电室1#变压器	500	103.84	-119.20	-119.20	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5825	本溪县	张网线	山水俣城二期#8箱变配电变压器	630	25.83	341.27	341.27	未进入负 面清单	否	无		
5826	溪湖区	彩水线	建工#6箱变#1变压器	500	34.88	225.60	225.60	未进入负 面清单	否	无		
5827	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟支7-1右2柱上变压器	50	64	8.00	8.00	未进入负 面清单	否	无		
5828	溪湖区	煤二线	10kV煤二线金坑分#50左30#柱上变压器	100	0.16	79.84	79.84	未进入负 面清单	否	无		
5829	桓仁县	10kV双拐线	东古城村	400	18.55	245.80	245.80	未进入负 面清单	否	无		
5830	溪湖区	后牛线	柳塘配电站变压器	500	13.68	331.60	331.60	未进入负 面清单	否	无		
5831	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#3右2	400	15.72	257.12	257.12	未进入负 面清单	否	无		
5832	溪湖区	彩街线	工业#2箱变	315	27.81	164.40	164.40	未进入负 面清单	否	无		
5833	平山区	春明1号线3233	10kV春明#3线万达广场配电室172间隔配电变压器	1600	8.25	1148.00	1148.00	未进入负 面清单	否	无		
5834	明山区	新技线5746	10kV新技线博林#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.3	300.51	300.51	未进入负 面清单	否	无		
5835	本溪县	市煤线	YHG_供热分2#箱变	630	36.77	272.35	272.35	未进入负 面清单	否	无		
5836	桓仁县	北城线	东老台1号	400	23.12	227.52	227.52	未进入负 面清单	否	无		
5837	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟三组	100	7.52	72.48	72.48	未进入负 面清单	否	无		
5838	本溪县	市泉线	二三一#1变压器	200	18.56	122.88	122.88	未进入负 面清单	否	无		
5839	高新区	张蓝线2229	10kV张蓝线104#左1柱上变压器	50	48.76	15.62	15.62	未进入负 面清单	否	无		
5840	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期2号箱变配电变压器	630	21.33	369.62	369.62	未进入负 面清单	否	无		
5841	桓仁县	北城线	龙宝国际花园4号箱变配电变压器	630	12.1	427.77	427.77	未进入负 面清单	否	无		
5842	平山区	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	32	302.40	302.40	未进入负 面清单	否	无		
5843	桓仁县	10kV桦东线	洼子沟村6号	50	62.08	8.96	8.96	未进入负 面清单	否	无		
5844	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#97柱上变压器	200	18.64	122.72	122.72	未进入负 面清单	否	无		
5845	桓仁县	10kV中心线	清河香郡1号箱变配电变压器	400	24.36	222.56	222.56	未进入负 面清单	否	无		
5846	桓仁县	10kV浑江线	府西箱变配电变压器	630	21.75	366.98	366.98	未进入负 面清单	否	无		
5847	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期3号箱变配电变压器	500	27.07	264.65	264.65	未进入负 面清单	否	无		
5848	溪湖区	党校线	绿地山水城#5箱式配电站间隔配电变压器	500	11.76	341.20	341.20	未进入负 面清单	否	无		

5849	溪湖区	彩水线	大东3#配电站变压器	500	25.12	274.40	274.40	未进入负 面清单	否	无		
5850	溪湖区	党校线	绿地山水城#4箱式配电站间隔配电变压器	630	10.79	436.02	436.02	未进入负 面清单	否	无		
5851	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站172间隔配电变压器	315	18.59	193.44	193.44	未进入负 面清单	否	无		
5852	桓仁县	10kV二甸线	马达营三组	80	14.05	52.76	52.76	未进入负 面清单	否	无		
5853	溪湖区	彩街线	工业#6配电站变压器	630	36	277.20	277.20	未进入负 面清单	否	无		
5854	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线崴子分#27左5	200	15.92	128.16	128.16	未进入负 面清单	否	无		
5855	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左21	200	5.13	149.74	149.74	未进入负 面清单	否	无		
5856	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期3号箱变变压器	400	29.76	200.96	200.96	未进入负 面清单	否	无		
5857	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.24	195.04	195.04	未进入负 面清单	否	无		
5858	本溪县	张谭线	蜂村八组台区	200	9.09	141.82	141.82	未进入负 面清单	否	无		
5859	桓仁县	10kV黄河线	鹧鸣花园一期箱变配电变压器	500	29.44	252.80	252.80	未进入负 面清单	否	无		
5860	本溪县	张陈线	天龙家园3#箱变配电变压器	630	13.08	421.60	421.60	未进入负 面清单	否	无		
5861	溪湖区	彩街线	彩纺箱变#2变压器	400	21.65	233.40	233.40	未进入负 面清单	否	无		
5862	桓仁县	天健线	鸿运鑫城3号箱变配电变压器	500	24.77	276.15	276.15	未进入负 面清单	否	无		
5863	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟二组2号	50	34.96	22.52	22.52	未进入负 面清单	否	无		
5864	本溪县	南沟线	东山#99变台	100	16.3	63.70	63.70	未进入负 面清单	否	无		
5865	本溪县	清街线	东街B台区	200	19.8	120.40	120.40	未进入负 面清单	否	无		
5866	桓仁县	10kV沙影线	下甸子五组3号	400	5.8	296.80	296.80	未进入负 面清单	否	无		
5867	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟三组	100	17.53	62.47	62.47	未进入负 面清单	否	无		
5868	溪湖区	党石线	党石线#85柱上变压器	100	12.48	67.52	67.52	未进入负 面清单	否	无		
5869	南芬区	桥街线	10kV桥街线71左28变压器	200	4.35	151.30	151.30	未进入负 面清单	否	无		
5870	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#40变压器	200	17.56	124.88	124.88	未进入负 面清单	否	无		
5871	溪湖区	北街线	北街线46#左1	200	9.16	141.68	141.68	未进入负 面清单	否	无		
5872	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#28左4柱上变压器	315	51.39	90.12	90.12	未进入负 面清单	否	无		
5873	溪湖区	彩街线	三纺#1箱变#1变压器	315	25.87	170.51	170.51	未进入负 面清单	否	无		
5874	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品6号箱变配电变压器	630	0.79	499.02	499.02	未进入负 面清单	否	无		
5875	溪湖区	程家1#线	金地阳光1#配电站配电变压器	630	14.89	410.19	410.19	未进入负 面清单	否	无		
5876	桓仁县	黑六线	大东沟二组1号	100	16.48	63.52	63.52	未进入负 面清单	否	无		
5877	本溪县	碱街线	碱街线西岭A变台	400	4.43	302.28	302.28	未进入负 面清单	否	无		
5878	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.98	390.73	390.73	未进入负 面清单	否	无		

5879	桓仁县	10kV崔四线	五道河一组	100	14.42	65.58	65.58	未进入负 面清单	否	无		
5880	溪湖区	彩街线	工业#5箱变变压器	500	29.4	253.00	253.00	未进入负 面清单	否	无		
5881	溪湖区	偏岭线	偏岭线#80柱上变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负 面清单	否	无		
5882	桓仁县	10kV中心线	安居2号	315	64.32	49.39	49.39	未进入负 面清单	否	无		
5883	南芬区	桥街线	10kV桥街线#80左13变压器	100	9.72	70.28	70.28	未进入负 面清单	否	无		
5884	溪湖区	彩街线	彩力#3配电室变压器	500	63.65	81.75	81.75	未进入负 面清单	否	无		
5885	溪湖区	柳塘线	柳塘线#51右5（用户）柱上变压器	315	58.36	68.17	68.17	未进入负 面清单	否	无		
5886	溪湖区	喜砬线	新区1#线卧龙用户自维2#箱变	630	17.65	392.81	392.81	未进入负 面清单	否	无		
5887	本溪县	碱兰线	台山一组分#10变台	100	27.24	52.76	52.76	未进入负 面清单	否	无		
5888	本溪县	清万线	万利村台沟二组	200	0.09	159.82	159.82	未进入负 面清单	否	无		
5889	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.67	373.78	373.78	未进入负 面清单	否	无		
5890	南芬区	桥房线	10kV桥房线#22	400	3.71	305.16	305.16	未进入负 面清单	否	无		
5891	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家八组变台	200	6.12	147.76	147.76	未进入负 面清单	否	无		
5892	本溪县	市温1号线	惠泽园#6变台	315	54.35	80.80	80.80	未进入负 面清单	否	无		
5893	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.76	221.20	221.20	未进入负 面清单	否	无		
5894	溪湖区	彩街线	彩街线#11左3	315	62.73	54.40	54.40	未进入负 面清单	否	无		
5895	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园2#箱变配电变压器	630	22.4	362.88	362.88	未进入负 面清单	否	无		
5896	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#110左1变压器	100	0.02	79.98	79.98	未进入负 面清单	否	无		
5897	溪湖区	彩街线	工业#3配电站171间隔配电变压器	500	12.4	338.00	338.00	未进入负 面清单	否	无		
5898	溪湖区	彩街线	三纺#3箱变#1变压器	500	48.48	157.60	157.60	未进入负 面清单	否	无		
5899	桓仁县	10kV回龙线	爬宝三组	200	12.51	134.98	134.98	未进入负 面清单	否	无		
5900	溪湖区	彩街线	彩力#6配电室变压器	500	35.49	222.55	222.55	未进入负 面清单	否	无		
5901	桓仁县	10kV桦纤线	釜山村5号	400	26.41	214.36	214.36	未进入负 面清单	否	无		
5902	桓仁县	10kV浑江线	金庭雅院箱变配电变压器	500	16.93	315.35	315.35	未进入负 面清单	否	无		
5903	本溪县	汇源线	赛梨寨5台区	400	3.18	307.28	307.28	未进入负 面清单	否	无		
5904	溪湖区	后氟线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#5配电变	630	11.18	433.57	433.57	未进入负 面清单	否	无		
5905	本溪县	城初线	四术D变台变压器	50	8.08	35.96	35.96	未进入负 面清单	否	无		
5906	桓仁县	普拐线	瓦房林场工区变台	50	9.4	35.30	35.30	未进入负 面清单	否	无		
5907	桓仁县	天健线	龙锦花园5号箱变	400	34.9	180.40	180.40	未进入负 面清单	否	无		
5908	溪湖区	彩街线	彩力#2配电室变压器	500	65.73	71.35	71.35	未进入负 面清单	否	无		

5909	溪湖区	牛兴线	工农#2箱式配电站变压器	630	15.52	406.22	406.22	未进入负 面清单	否	无		
5910	本溪县	偏水线	夹河一组B台区变台	200	20.43	119.14	119.14	未进入负 面清单	否	无		
5911	本溪县	汤关线	汤关线榆树变压器	200	12.68	134.64	134.64	未进入负 面清单	否	无		
5912	桓仁县	10kV双业线	二道沟七组	100	10.78	69.22	69.22	未进入负 面清单	否	无		
5913	溪湖区	彩街线	工业#1箱变变压器	500	42.76	186.20	186.20	未进入负 面清单	否	无		
5914	桓仁县	崔城线	崔家街五组	315	11.67	215.24	215.24	未进入负 面清单	否	无		
5915	溪湖区	彩街线	彩生配电室1#变压器	400	27.28	210.88	210.88	未进入负 面清单	否	无		
5916	溪湖区	峪党线	新宇#1箱式配电站#1变压器	400	21.6	233.60	233.60	未进入负 面清单	否	无		
5917	南芬区	塔冰线	塔冰线塔冰线#405	100	10.8	69.20	69.20	未进入负 面清单	否	无		
5918	南芬区	东营线	10kV东营线黑沟支#14	400	9.68	281.28	281.28	未进入负 面清单	否	无		
5919	本溪县	福润线	汤河福湾6#箱变配电变压器	630	28.54	324.20	324.20	未进入负 面清单	否	无		
5920	本溪县	城套线2536	李大院变压器	100	8.39	71.61	71.61	未进入负 面清单	否	无		
5921	本溪县	张网线	YHG_山水俚城小区i组1#箱变配电变压器	500	19.2	304.00	304.00	未进入负 面清单	否	无		
5922	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分25#柱上变压器	315	1.75	246.49	246.49	未进入负 面清单	否	无		
5923	本溪县	祁街线	祁家堡五组变压器	100	4.28	75.72	75.72	未进入负 面清单	否	无		
5924	溪湖区	彩水线	建工#3箱变#1变压器	500	35.3	223.50	223.50	未进入负 面清单	否	无		
5925	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾2号箱变配电变压器	630	17.21	395.58	395.58	未进入负 面清单	否	无		
5926	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#68变台	50	18.56	30.72	30.72	未进入负 面清单	否	无		
5927	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	17.09	314.55	314.55	未进入负 面清单	否	无		
5928	本溪县	市山线	八一小学变台	100	30.24	49.76	49.76	未进入负 面清单	否	无		
5929	本溪县	市温2号线	市温#2线#027变台	315	8.03	226.71	226.71	未进入负 面清单	否	无		
5930	溪湖区	北沟线	北沟线红草沟支#17柱上变压器	200	19.44	121.12	121.12	未进入负 面清单	否	无		
5931	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#6柱上变压器	315	11.94	214.39	214.39	未进入负 面清单	否	无		
5932	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期1号箱变配电变压器	630	20.35	375.80	375.80	未进入负 面清单	否	无		
5933	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城6#箱式变电站间隔配电变压器	500	31.44	242.80	242.80	未进入负 面清单	否	无		
5934	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分16-1#柱上变压器	315	50.67	92.39	92.39	未进入负 面清单	否	无		
5935	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#4箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	15.24	407.99	407.99	未进入负 面清单	否	无		
5936	桓仁县	10kV铎东线	东堡村3号	400	38.12	167.52	167.52	未进入负 面清单	否	无		
5937	溪湖区	牛兴线	工农#1箱式配电站变压器	630	9.05	446.99	446.99	未进入负 面清单	否	无		
5938	本溪县	兰台线	台沟B台区	50	5.28	37.36	37.36	未进入负 面清单	否	无		

5939	本溪县	田石线	刘堡支#02变台	50	63.84	8.08	8.08	未进入负 面清单	否	无		
5940	溪湖区	彩街线	彩明#1箱变变压器	500	59.52	102.40	102.40	未进入负 面清单	否	无		
5941	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城2#箱式变电站间隔配电变压器	630	19.33	382.22	382.22	未进入负 面清单	否	无		
5942	本溪县	兰南线	大石湖D台区	200	27.84	104.32	104.32	未进入负 面清单	否	无		
5943	溪湖区	彩水线	建工#2箱变#1变压器	500	43.07	184.65	184.65	未进入负 面清单	否	无		
5944	溪湖区	彩街线	香溢府4#箱式	630	14.06	415.42	415.42	未进入负 面清单	否	无		
5945	桓仁县	江城线	江城#1箱变变压器	1600	38.4	665.60	665.60	未进入负 面清单	否	无		
5946	南芬区	沈家线	沈家线马家分17#	50	0.04	39.98	39.98	未进入负 面清单	否	无		
5947	本溪县	张网线	山水俪城二期#10箱变配电变压器	630	15.5	406.35	406.35	未进入负 面清单	否	无		
5948	桓仁县	崔城线	崔家街五组3号	400	10.31	278.76	278.76	未进入负 面清单	否	无		
5949	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站2#变压器	800	12.99	536.08	536.08	未进入负 面清单	否	无		
5950	明山区	新立线531	10kV新立线#27左8柱上变压器	315	45.27	109.40	109.40	未进入负 面清单	否	无		
5951	溪湖区	彩街线	彩生配电室2#变压器	400	80	0.00	0.00	未进入负 面清单	否	无		短时异常或采集异常， 未发生重过载
5952	本溪县	连街线	河东B台区	200	66.36	27.28	27.28	未进入负 面清单	否	无		
5953	桓仁县	10kV二镇线	小区2号	400	24.78	220.88	220.88	未进入负 面清单	否	无		
5954	溪湖区	彩街线	香溢府1#箱式	630	11.05	434.39	434.39	未进入负 面清单	否	无		
5955	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城10#箱式变电站间隔配电变压器	500	30.92	245.40	245.40	未进入负 面清单	否	无		
5956	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东配变室171间隔配电变压器	630	43.3	231.21	231.21	未进入负 面清单	否	无		
5957	溪湖区	彩街线	彩明#2配电站变压器	400	29.4	202.40	202.40	未进入负 面清单	否	无		
5958	南芬区	桥街线	10kV桥街线#92柱上变压器	50	0.12	39.94	39.94	未进入负 面清单	否	无		
5959	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟一组	315	14.53	206.23	206.23	未进入负 面清单	否	无		
5960	本溪县	山关线	小市陈英一组B台区	50	29	25.50	25.50	未进入负 面清单	否	无		
5961	本溪县	法清线	红光西沟门台区	100	40.72	39.28	39.28	未进入负 面清单	否	无		
5962	本溪县	张泉线	张家堡七组变压器	100	72.76	7.24	7.24	未进入负 面清单	否	无		
5963	本溪县	祁街线	正沟一组变压器	30	43.4	10.98	10.98	未进入负 面清单	否	无		
5964	本溪县	汇源线	赛梨寨小客站台区	100	31.2	48.80	48.80	未进入负 面清单	否	无		
5965	本溪县	清陈线	清陈线陈贾三、四组变台	200	18.94	122.12	122.12	未进入负 面清单	否	无		
5966	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#32柱上变压器	315	2.74	243.37	243.37	未进入负 面清单	否	无		
5967	溪湖区	彩街线	三纺#1箱变#2变压器	315	33.14	147.61	147.61	未进入负 面清单	否	无		
5968	本溪县	市温1号线	惠泽园12#变台	250	54.4	64.00	64.00	未进入负 面清单	否	无		

2026年二季度国网本溪供电公司10千伏线路可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率(%)	异常次数(次)	发生累计时长(小时)	上年度最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	线路长期联络情况
1	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中化线5534	10千伏	553	213.90	38.68%	0		41.47%	5873.26	4915.46	未进入负面清单	否	无	40.92%	无转带情况
2	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10千伏	553	104.15	18.83%	0		95.24%	7774.05	6816.25	未进入负面清单	否	无	1.65%	无转带情况
3	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中体线5543	10千伏	553	433.34	78.36%	0		73.64%	2072.58	1114.78	未进入负面清单	否	无	-100.00%	无转带情况
4	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10千伏	553	352.75	63.79%	0		63.45%	3468.34	2510.55	未进入负面清单	否	无	-0.25%	无转带情况
5	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10千伏	553	139.78	25.28%	0		47.20%	7156.90	6199.10	未进入负面清单	否	无	13.68%	无转带情况
6	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10千伏	553	84.11	15.21%	0		45.36%	8121.20	7163.40	未进入负面清单	否	无	-11.78%	无转带情况
7	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10千伏	553	153.20	27.70%	0		58.41%	6924.57	5966.77	未进入负面清单	否	无	1.93%	无转带情况
8	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#1线	10千伏	553	0.70	0.13%	0		0.13%	9565.78	8607.99	未进入负面清单	否	无	7.16%	该线路南金#1线路长期转带
9	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		52.18%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
10	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10千伏	553	94.92	17.16%	0		44.58%	7933.91	6976.12	未进入负面清单	否	无	-1.35%	无转带情况
11	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山3号线5847	10千伏	553	175.27	31.69%	0		26.11%	6542.24	5584.44	未进入负面清单	否	无	12.52%	无转带情况
12	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10千伏	553	90.36	16.34%	0		21.01%	8012.90	7055.11	未进入负面清单	否	无	-0.43%	无转带情况
13	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10千伏	553	120.42	21.78%	0		20.41%	7492.23	6534.44	未进入负面清单	否	无	3.28%	无转带情况
14	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10千伏	553	279.52	50.55%	0		46.87%	4736.64	3778.84	未进入负面清单	否	无	40.96%	无转带情况
15	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10千伏	553	290.60	52.55%	0		66.42%	4544.81	3587.02	未进入负面清单	否	无	1.30%	该线路中解线、中永线路长期转带
16	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10千伏	553	36.21	6.55%	0		6.24%	8950.72	7992.92	未进入负面清单	否	无	9.91%	无转带情况
17	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10千伏	553	15.12	2.73%	0		7.16%	9316.10	8358.31	未进入负面清单	否	无	-36.65%	无转带情况
18	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10千伏	553	113.57	20.54%	0		17.13%	7610.98	6653.19	未进入负面清单	否	无	7.32%	无转带情况
19	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10千伏	553	37.09	6.71%	0		23.57%	8935.50	7977.70	未进入负面清单	否	无	0.26%	无转带情况
20	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10千伏	553	137.48	24.86%	0		19.61%	7196.88	6239.09	未进入负面清单	否	无	2.34%	无转带情况
21	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10千伏	553	24.96	4.51%	0		61.23%	9145.59	8187.79	未进入负面清单	否	无	-0.81%	无转带情况
22	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10千伏	553	376.39	68.06%	0		38.75%	3058.92	2101.13	未进入负面清单	否	无	-23.07%	该线路体联#1线路长期转带
23	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10千伏	553	0.00	0.00%	0		0.00%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%	无转带情况
24	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	转山线3217	10千伏	553	0.00	0.00%	0		55.94%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-4.88%	无转带情况
25	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10千伏	553	0.00	0.00%	0		45.78%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-9.17%	无转带情况
26	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明3号线3222	10千伏	553	0.00	0.00%	0		27.57%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	9.90%	无转带情况
27	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔南线	10千伏	553	0.70	0.15%	0		22.51%	8301.48	7470.12	未进入负面清单	否	无	10.20%	无转带情况
28	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔永线3219	10千伏	553	0.00	0.00%	0		28.91%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-4.92%	无转带情况
29	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10千伏	553	0.00	0.00%	0		74.93%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-1.26%	无转带情况
30	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10千伏	553	0.00	0.00%	0		60.20%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-6.26%	无转带情况
31	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10千伏	553	0.00	0.00%	0		31.01%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-4.02%	无转带情况
32	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10千伏	553	0.00	0.00%	0		39.17%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-5.73%	无转带情况
33	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10千伏	553	0.00	0.00%	0		48.01%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-11.73%	无转带情况
34	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	铁中线3232	10千伏	553	0.00	0.00%	0		29.67%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-6.05%	无转带情况
35	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10千伏	553	0.00	0.00%	0		27.03%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-29.43%	无转带情况
36	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10千伏	553	0.00	0.00%	0		18.34%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-5.65%	无转带情况
37	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10千伏	553	0.00	0.00%	0		30.50%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-7.46%	无转带情况
38	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金#4线	10千伏	553	0.09	0.02%	0		26.93%	9576.40	8618.61	未进入负面清单	否	无	2.50%	无转带情况
39	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10千伏	553	0.00	0.00%	0		23.69%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-0.86%	无转带情况
40	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10千伏	553	149.24	26.99%	0		109.27%	6993.14	6035.35	未进入负面清单	否	无	-9.20%	该线路中心分由平山10千伏中化线转带，预计截止日期2026年12月
41	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10千伏	553	299.36	54.13%	0		58.90%	4393.10	3435.31	未进入负面清单	否	无	-5.59%	无转带情况
42	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联3号线4044	10千伏	553	307.09	55.53%	0		59.66%	4259.14	3301.35	未进入负面清单	否	无	-1.07%	无转带情况
43	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10千伏	553	278.44	50.35%	0		24.10%	4755.40	3797.61	未进入负面清单	否	无	9.11%	无转带情况
44	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10千伏	553	121.64	22.00%	0		17.48%	7471.14	6513.34	未进入负面清单	否	无	0.76%	无转带情况
45	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车3号线4050	10千伏	553	100.72	18.21%	0		88.06%	7833.44	6875.65	未进入负面清单	否	无	9.15%	无转带情况
46	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10千伏	553	249.43	45.11%	0		0.48%	5257.75	4299.96	未进入负面清单	否	无	2.23%	该线路金山分#25环网柜-金山分#31环网柜由10千伏明悦线转带，预计截止日期2026年12月
47	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江2号线4049	10千伏	553	1.41	0.25%	0		66.16%	9553.60	8595.81	未进入负面清单	否	无	-7.70%	无转带情况
48	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10千伏	553	340.14	61.51%	0		66.51%	3686.77	2728.97	未进入负面清单	否	无	0.76%	无转带情况
49	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10千伏	553	242.05	43.77%	0		47.46%	5385.62	4427.83	未进入负面清单	否	无	0.11%	无转带情况
50	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10千伏	553	170.16	30.77%	0		21.78%	6630.84	5673.05	未进入负面清单	否	无	8.15%	无转带情况
51	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10千伏	553	116.02	20.98%	0		15.54%	7568.56	6610.76	未进入负面清单	否	无	1.34%	无转带情况
52	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合峪线1141	10千伏	553	0.00	0.00%	0		7.27%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	14.99%	无转带情况
53	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源线1148	10千伏	553	177.74	32.14%	0		14.81%	6499.43	5541.64	未进入负面清单	否	无	51.29%	无转带情况
54	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10千伏	553	170.69	30.87%	0		18.60%	6621.64	5663.85	未进入负面清单	否	无	19.75%	无转带情况
55	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	渡金线1145	10千伏	553	65.36	11.82%	0		19.37%	8445.86	7488.06	未进入负面清单	否	无	-1.83%	无转带情况
56	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10千伏	553	70.94	12.83%	0		31.71%	8349.21	7391.41	未进入负面清单	否	无	1.61%	无转带情况
57	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10千伏	553	154.09	27.86%	0		36.24%	6909.09	5951.29	未进入负面清单	否	无	0.99%	无转带情况

58	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10千伏	553	164.30	29.71%	0	13.70%	6732.21	5774.42	未进入负面清单	否	无	3.16%	无转带情况
59	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源三线	10千伏	553	51.35	9.29%	0	11.82%	8688.61	7730.82	未进入负面清单	否	无	32.73%	无转带情况
60	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源2号线	10千伏	553	56.22	10.17%	0	25.17%	8604.23	7646.43	未进入负面清单	否	无	34.75%	无转带情况
61	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线1140	10千伏	553	81.17	14.68%	0	3.42%	8172.13	7214.33	未进入负面清单	否	无	10.03%	无转带情况
62	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10千伏	553	11.14	2.01%	0	35.34%	9385.08	8427.29	未进入负面清单	否	无	31.64%	无转带情况
63	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10千伏	553	199.34	36.05%	0	16.59%	6125.47	5167.67	未进入负面清单	否	无	2.31%	无转带情况
64	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10千伏	553	94.04	17.01%	0	52.18%	7949.14	6991.34	未进入负面清单	否	无	4.83%	无转带情况
65	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10千伏	553	172.79	31.25%	0	29.23%	6585.19	5627.39	未进入负面清单	否	无	1.44%	无转带情况
66	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	银行线4338	10千伏	553	159.61	28.86%	0	16.14%	6813.53	5855.73	未进入负面清单	否	无	0.86%	无转带情况
67	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪金线4348	10千伏	553	103.01	18.63%	0	21.36%	7793.87	6836.07	未进入负面清单	否	无	0.30%	无转带情况
68	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10千伏	553	117.42	21.23%	0	18.87%	7544.22	6586.42	未进入负面清单	否	无	3.47%	无转带情况
69	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5747	10千伏	553	67.99	12.29%	0	24.76%	8400.45	7442.66	未进入负面清单	否	无	10.41%	无转带情况
70	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10千伏	553	99.63	18.02%	0	57.62%	7852.31	6894.51	未进入负面清单	否	无	0.59%	无转带情况
71	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春2号线5737	10千伏	553	335.24	60.62%	0	3.99%	3771.64	2813.85	未进入负面清单	否	无	-0.95%	无转带情况
72	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云1号线5738	10千伏	553	3.05	0.55%	0	51.97%	9525.18	8567.38	未进入负面清单	否	无	-12.94%	无转带情况
73	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10千伏	553	241.76	43.72%	0	50.70%	5390.71	4432.91	未进入负面清单	否	无	3.54%	无转带情况
74	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10千伏	553	86.51	15.64%	0	85.64%	8079.69	7121.89	未进入负面清单	否	无	0.72%	无转带情况
75	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10千伏	553	210.05	37.98%	0	16.35%	5939.88	4982.08	未进入负面清单	否	无	6.60%	无转带情况
76	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5731	10千伏	553	17.93	3.24%	0	53.63%	9267.34	8309.55	未进入负面清单	否	无	-0.62%	无转带情况
77	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10千伏	553	168.79	30.52%	0	68.64%	6654.50	5696.70	未进入负面清单	否	无	2.86%	无转带情况
78	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10千伏	553	139.37	25.20%	0	11.78%	7164.07	6206.28	未进入负面清单	否	无	1.40%	无转带情况
79	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春三线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	26.30%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
80	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云二线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	65.20%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
81	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10千伏	553	34.81	6.30%	0	86.75%	8975.00	8017.20	未进入负面清单	否	无	0.17%	无转带情况
82	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10千伏	553	190.59	34.47%	0	7.99%	6276.89	5319.09	未进入负面清单	否	无	1.60%	无转带情况
83	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明崔联532	10千伏	553	144.53	26.14%	0	71.09%	7074.75	6116.95	未进入负面清单	否	无	6.36%	无转带情况
84	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10千伏	553	310.51	56.15%	0	148.13%	4200.01	3242.21	未进入负面清单	否	无	-11.35%	该线路北光分#14环网柜-北光分#20环网柜由10千伏地工线转带, 预计截止日期2026年12月
85	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地2号线545	10千伏	553	46.95	8.49%	0	0.41%	8764.87	7807.08	未进入负面清单	否	无	2.48%	无转带情况
86	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10千伏	553	89.14	16.12%	0	20.29%	8034.01	7076.21	未进入负面清单	否	无	10.21%	该线路新地家园开关站-鑫城广场开关站由10千伏体明#2线转带, 预计截止日期2026年12月
87	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10千伏	553	57.67	10.43%	0	60.95%	8579.11	7621.31	未进入负面清单	否	无	1.18%	无转带情况
88	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10千伏	553	0.70	0.13%	0	16.04%	9565.78	8607.98	未进入负面清单	否	无	-81.25%	无转带情况
89	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线526	10千伏	553	126.94	22.96%	0	40.79%	7379.27	6421.48	未进入负面清单	否	无	0.19%	无转带情况
90	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10千伏	553	197.98	35.80%	0	40.37%	6148.98	5191.19	未进入负面清单	否	无	-0.72%	该线路#18环网柜-#23环网柜由10千伏唐唐线转带, 预计截止日期2026年12月
91	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	合威线535	10千伏	553	91.25	16.50%	0	79.87%	7997.46	7039.67	未进入负面清单	否	无	15.73%	无转带情况
92	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10千伏	553	158.24	28.62%	0	0.00%	6837.22	5879.42	未进入负面清单	否	无	1.54%	无转带情况
93	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10千伏	553	112.88	20.41%	0	65.20%	7622.90	6665.10	未进入负面清单	否	无	-15.26%	无转带情况
94	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10千伏	553	324.04	58.60%	0	0.00%	3965.52	3007.73	未进入负面清单	否	无	-3.74%	喜砬线带送夹岭线、新区1#线负荷
95	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	唐家线524	10千伏	553	0.09	0.02%	0	67.31%	9576.40	8618.61	未进入负面清单	否	无	0.00%	该线路由10千伏合百线转带, 预计截止日期2026年12月
96	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10千伏	553	49.23	8.90%	0	31.04%	8725.28	7767.49	未进入负面清单	否	无	-22.79%	无转带情况
97	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10千伏	553	151.49	27.39%	0	49.67%	6954.10	5996.31	未进入负面清单	否	无	-11.44%	无转带情况
98	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1号线	10千伏	553	6.88	1.24%	0	0.00%	9458.83	8501.03	未进入负面清单	否	无	-48.02%	无转带情况
99	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下路线	10千伏	553	48.93	8.85%	0	47.81%	8730.49	7772.69	未进入负面清单	否	无	6.01%	无转带情况
100	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2号线	10千伏	553	171.47	31.01%	0	15.60%	6608.04	5650.25	未进入负面清单	否	无	5.01%	无转带情况
101	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下金线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	25.80%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
102	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10千伏	553	198.46	35.89%	0	26.61%	6140.62	5182.83	未进入负面清单	否	无	19.00%	无转带情况
103	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街12线	10千伏	400	56.39	14.10%	0	19.83%	5951.25	5258.45	未进入负面清单	否	无	-1.37%	无转带情况
104	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街11线	10千伏	400	74.51	18.63%	0	0.00%	5637.44	4944.64	未进入负面清单	否	无	-0.96%	无转带情况
105	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东管线	10千伏	553	100.31	18.14%	0	3.91%	7840.59	6882.79	未进入负面清单	否	无	-0.83%	无转带情况
106	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱1#线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	0.00%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-43.55%	无转带情况
107	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱2#线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	3.14%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-64.11%	无转带情况
108	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林金线	10千伏	553	13.67	2.47%	0	0.00%	9341.28	8383.48	未进入负面清单	否	无	2.64%	无转带情况
109	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金坡线	10千伏	520	0.00	0.00%	0	0.00%	9006.40	8105.76	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
110	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金桥线	10千伏	553	11.83	2.14%	0	42.40%	9373.10	8415.30	未进入负面清单	否	无	-34.58%	无转带情况
111	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金队线	10千伏	553	21.40	3.87%	0	151.41%	9207.36	8249.56	未进入负面清单	否	无	330.36%	无转带情况
112	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南铁线	20千伏	520	0.09	0.02%	0	0.00%	9576.40	8618.61	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
113	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10千伏	553	150.47	27.21%	0	0.00%	6971.90	6014.10	未进入负面清单	否	无	20.23%	无转带情况
114	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金1#线	10千伏	553	79.41	14.36%	0	16.48%	8202.62	7244.82	未进入负面清单	否	无	29.01%	喜欢线带送夹岭线负荷
115	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何犁线	10千伏	610	0.00	0.00%	0	0.00%	10565.20	9508.68	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况

116	国网本溪市南芬区供电公司	何家 ^{66kV变电站}	何耐线	10千伏	520	0.09	0.02%	0		0.00%	9576.40	8618.61	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
117	国网本溪市南芬区供电公司	何家 ^{66kV变电站}	何富线	10千伏	553	220.48	39.87%	0		15.37%	5759.26	4801.46	未进入负面清单	否	无	-2.47%	无转带情况
118	国网本溪市南芬区供电公司	何家 ^{66kV变电站}	何金 ^{2#} 线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		84.87%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
119	国网本溪市南芬区供电公司	何家 ^{66kV变电站}	何房线	10千伏	610	0.00	0.00%	0		91.72%	10565.20	9508.68	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
120	国网本溪市南芬区供电公司	何家 ^{66kV变电站}	何宁线	10千伏	553	59.03	10.67%	0		96.51%	8555.58	7597.79	未进入负面清单	否	无	0.35%	无转带情况
121	国网本溪市南芬区供电公司	后塔 ^{66kV变电站}	塔冰线	10千伏	553	289.79	52.40%	0		24.74%	4558.79	3600.99	未进入负面清单	否	无	-1.57%	无转带情况
122	国网本溪市南芬区供电公司	后塔 ^{66kV变电站}	塔新线	10千伏	553	265.02	47.92%	0		0.00%	4987.87	4030.07	未进入负面清单	否	无	-1.89%	无转带情况
123	国网本溪市南芬区供电公司	后塔 ^{66kV变电站}	塔河线 ²⁰⁴⁴	10千伏	553	6.98	1.26%	0		66.33%	9457.06	8499.27	未进入负面清单	否	无	-10.83%	无转带情况
124	国网本溪市南芬区供电公司	后塔 ^{66kV变电站}	塔南 ^{1号} 线 ²⁰⁴¹	10千伏	553	17.18	3.11%	0		0.47%	9280.36	8322.57	未进入负面清单	否	无	-8.61%	无转带情况
125	国网本溪市南芬区供电公司	后塔 ^{66kV变电站}	塔南 ^{1号} 线 ²⁰³⁸	10千伏	553	159.61	28.86%	0		2.51%	6813.51	5855.72	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
126	国网本溪市南芬区供电公司	后塔 ^{66kV变电站}	塔沟线 ²⁰⁴²	10千伏	553	74.60	13.49%	0		0.00%	8285.86	7328.07	未进入负面清单	否	无	-7.57%	无转带情况
127	国网本溪市南芬区供电公司	施家 ^{66kV变电站}	施兴线	10千伏	445	13.71	3.08%	0		6.13%	7469.90	6699.16	未进入负面清单	否	无	109.25%	无转带情况
128	国网本溪市南芬区供电公司	施家 ^{66kV变电站}	施家线	10千伏	335	0.00	0.00%	0		24.50%	5802.20	5221.98	未进入负面清单	否	无	-42.45%	无转带情况
129	国网本溪市南芬区供电公司	施家 ^{66kV变电站}	沈家线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		1.13%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
130	国网本溪市南芬区供电公司	施家 ^{66kV变电站}	施矿线	10千伏	553	29.01	5.25%	0		32.01%	9075.56	8117.76	未进入负面清单	否	无	-5.13%	无转带情况
131	国网本溪市南芬区供电公司	桥头 ^{66kV变电站}	桥房线	10千伏	610	75.60	12.39%	0		30.08%	9255.81	8199.29	未进入负面清单	否	无	9.08%	无转带情况
132	国网本溪市南芬区供电公司	桥头 ^{66kV变电站}	桥梨线	10千伏	610	0.00	0.00%	0		125.63%	10565.20	9508.68	未进入负面清单	否	无	-24.09%	无转带情况
133	国网本溪市南芬区供电公司	桥头 ^{66kV变电站}	桥思线	10千伏	553	87.00	15.73%	0		101.97%	8071.12	7113.32	未进入负面清单	否	无	-9.21%	无转带情况
134	国网本溪市南芬区供电公司	桥头 ^{66kV变电站}	桥坡线	10千伏	553	226.80	41.01%	0		5.71%	5649.78	4691.99	未进入负面清单	否	无	-2.15%	无转带情况
135	国网本溪市南芬区供电公司	桥头 ^{66kV变电站}	桥街线	10千伏	553	471.60	85.28%	0		46.58%	1409.85	452.05	未进入负面清单	否	无	-0.42%	无转带情况
136	国网本溪市南芬区供电公司	爱国 ^{66kV变电站}	爱国 ^{2#} 线	10千伏	553	338.41	61.19%	0		78.04%	3716.73	2758.93	未进入负面清单	否	无	-3.23%	无转带情况
137	国网本溪市南芬区供电公司	爱国 ^{66kV变电站}	爱街线	10千伏	553	10.94	1.98%	0		57.67%	9388.45	8430.65	未进入负面清单	否	无	-18.15%	无转带情况
138	国网本溪市南芬区供电公司	爱国 ^{66kV变电站}	爱国 ^{3#} 线	10千伏	553	138.22	25.00%	0		4.05%	7183.91	6226.11	未进入负面清单	否	无	-9.64%	无转带情况
139	国网本溪市南芬区供电公司	爱国 ^{66kV变电站}	爱石线	10千伏	553	6.95	1.26%	0		1.08%	9457.66	8499.86	未进入负面清单	否	无	-7.30%	无转带情况
140	国网本溪市南芬区供电公司	爱国 ^{66kV变电站}	爱金线	10千伏	553	171.56	31.02%	0		19.63%	6606.55	5648.76	未进入负面清单	否	无	17.71%	无转带情况
141	国网本溪市南芬区供电公司	连山关 ^{66kV变电站}	连路线	10千伏	553	13.54	2.45%	0		7.91%	9343.53	8385.74	未进入负面清单	否	无	-1.35%	无转带情况
142	国网本溪市南芬区供电公司	连山关 ^{66kV变电站}	连下线	10千伏	553	4.57	0.83%	0		5.92%	9498.80	8541.01	未进入负面清单	否	无	-15.45%	无转带情况
143	国网本溪市溪湖区供电公司	中心 ^{66kV变电站}	中彩 ^{1#} 线	10千伏	480	62.36	12.99%	0		22.30%	7233.59	6402.23	未进入负面清单	否	无	2.98%	无转带情况
144	国网本溪市溪湖区供电公司	中心 ^{66kV变电站}	中彩 ^{2#} 线	10千伏	480	0.00	0.00%	0		0.67%	8313.60	7482.24	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
145	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	党石线	10千伏	260	40.51	15.58%	0		22.41%	3801.54	3351.22	未进入负面清单	否	无	6.37%	党石线35#为LGJ-70导线，不能转带负荷
146	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	北沟线	10千伏	480	95.99	20.00%	0		20.67%	6651.00	5819.64	未进入负面清单	否	无	-4.02%	无转带情况
147	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	党兴线	10千伏	480	0.54	0.11%	0		21.58%	8304.29	7472.93	未进入负面清单	否	无	1.34%	无转带情况
148	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	前广线	10千伏	480	144.78	30.16%	0		31.39%	5806.09	4974.73	未进入负面清单	否	无	7.65%	无转带情况
149	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	奚堡线	10千伏	480	185.01	38.54%	0		27.73%	5109.17	4277.81	未进入负面清单	否	无	-1.56%	无转带情况
150	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	党校线	10千伏	480	136.35	28.41%	0		35.31%	5952.09	5120.73	未进入负面清单	否	无	11.83%	无转带情况
151	国网本溪市溪湖区供电公司	党校 ^{66kV变电站}	梁家线	10千伏	480	164.30	34.23%	0		0.00%	5467.96	4636.60	未进入负面清单	否	无	-8.89%	无转带情况
152	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙 ^{20kV变电站}	新区 ^{1#} 线路	10千伏	375	59.56	15.88%	0		41.96%	5463.42	4813.92	未进入负面清单	否	无	1.99%	喜砂线带送新区1#线负荷
153	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙 ^{20kV变电站}	新区 ^{2#} 线路	10千伏	375	39.75	10.60%	0		11.47%	5806.60	5157.10	未进入负面清单	否	无	-11.28%	牛街线带送新区2#线负荷
154	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙 ^{20kV变电站}	欢岭线	10千伏	480	0.35	0.07%	0		21.44%	8307.51	7476.15	未进入负面清单	否	无	-12.13%	喜欢线带送欢岭线负荷
155	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙 ^{20kV变电站}	夹砬子线 ¹⁶²⁵	10千伏	375	77.38	20.64%	0		44.11%	5154.75	4505.25	未进入负面清单	否	无	1.83%	喜砂线带送夹砬子线负荷
156	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后溪线	10千伏	480	23.73	4.94%	0		29.44%	7902.59	7071.23	未进入负面清单	否	无	-2.05%	无转带情况
157	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后牛线	10千伏	480	92.46	19.26%	0		0.10%	6712.18	5880.82	未进入负面清单	否	无	0.98%	无转带情况
158	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后氟线	10千伏	480	13.24	2.76%	0		3.02%	8084.25	7252.89	未进入负面清单	否	无	0.73%	无转带情况
159	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后堡线	10千伏	480	147.66	30.76%	0		18.24%	5756.19	4924.83	未进入负面清单	否	无	1.96%	无转带情况
160	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后硅线	10千伏	480	0.35	0.07%	0		38.87%	8307.51	7476.15	未进入负面清单	否	无	1.74%	火硅线带送后硅线负荷
161	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后钢线	10千伏	480	5.45	1.14%	0		33.97%	8219.22	7387.86	未进入负面清单	否	无	-9.05%	无转带情况
162	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖 ^{66kV变电站}	后北线	10千伏	480	3.69	0.77%	0		13.50%	8249.68	7418.30	未进入负面清单	否	无	3.65%	无转带情况
163	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	峪党线	10千伏	480	71.54	14.90%	0		71.82%	7074.48	6243.12	未进入负面清单	否	无	-18.97%	无转带情况
164	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	峪桃 ^{1#} 线	10千伏	480	155.39	32.37%	0		22.39%	5622.24	4790.88	未进入负面清单	否	无	-5.89%	无转带情况
165	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	峪红线	10千伏	480	99.67	20.76%	0		23.71%	6587.35	5755.99	未进入负面清单	否	无	31.62%	无转带情况
166	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	峪梁线	10千伏	480	230.62	48.05%	0		56.66%	4319.18	3487.82	未进入负面清单	否	无	20.52%	无转带情况
167	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	程家 ^{1#} 线	10千伏	480	345.59	72.00%	0		32.52%	2328.06	1496.70	未进入负面清单	否	无	12.85%	无转带情况
168	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	峪桃 ^{2#} 线	10千伏	480	118.12	24.61%	0		31.92%	6267.68	5436.32	未进入负面清单	否	无	3.14%	无转带情况
169	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	程家 ^{2#} 线	10千伏	480	252.07	52.51%	0		29.03%	3947.75	3116.39	未进入负面清单	否	无	4.31%	无转带情况
170	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪 ^{66kV变电站}	广电线	10千伏	480	130.78	27.25%	0		14.60%	6048.47	5217.11	未进入负面清单	否	无	6.39%	无转带情况
171	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	姚金线	10千伏	480	0.88	0.18%	0		0.16%	8298.37	7467.01	未进入负面清单	否	无	-20.06%	合源线带送姚金线负荷
172	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	姚峪线	10千伏	480	94.07	19.60%	0		5.51%	6684.38	5853.02	未进入负面清单	否	无	10.71%	无转带情况
173	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	YHG ^{堡东2#} 线	10千伏	480	57.88	12.06%	0		9.63%	7311.20	6479.84	未进入负面清单	否	无	-3.45%	无转带情况
174	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	姚富#1线	10千伏	480	1.03	0.21%	0		29.59%	8295.84	7464.48	未进入负面清单	否	无	0.09%	姚富#3线带送姚富1#线负荷
175	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	姚富#3线	10千伏	480	30.07	6.26%	0		33.36%	7792.86	6961.50	未进入负面清单	否	无	30.50%	姚富#3线带送姚富1#线负荷
176	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	姚溪线	10千伏	480	1.03	0.21%	0		27.63%	8295.84	7464.48	未进入负面清单	否	无	-39.84%	无转带情况
177	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	姚富 ^{2#} 线	10千伏	480	167.03	34.80%	0		3.11%	5420.59	4589.23	未进入负面清单	否	无	25.99%	无转带情况
178	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家 ^{66kV变电站}	YHG ^{堡东1#} 线	10千伏	480	92.60	19.29%	0		20.67%	6709.76	5878.40	未进入负面清单	否	无	3.52%	无转带情况
179	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北 ^{66kV变电站}	北管线	10千伏	480	9.82	2.04%	0		10.14%	8143.60	7312.24	未进入负面清单	否	无	-15.67%	无转带情况

180	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北三线	10千伏	480	256.58	53.45%	0		38.96%	3869.63	3038.27	未进入负面清单	否	无	-23.45%	北三线带送郑三线负荷
181	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	10千伏	480	63.39	13.21%	0		15.68%	7215.69	6384.33	未进入负面清单	否	无	0.81%	无转带情况
182	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	10千伏	480	59.85	12.47%	0		27.05%	7277.04	6445.68	未进入负面清单	否	无	3.93%	无转带情况
183	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	10千伏	480	93.49	19.48%	0		40.40%	6694.38	5863.02	未进入负面清单	否	无	2.12%	无转带情况
184	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	10千伏	480	57.25	11.93%	0		16.72%	7322.06	6490.70	未进入负面清单	否	无	-0.11%	无转带情况
185	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北胶线	10千伏	480	69.22	14.57%	0		30.48%	7102.59	6271.23	未进入负面清单	否	无	63.67%	无转带情况
186	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	10千伏	480	219.56	45.74%	0		53.62%	4510.74	3679.38	未进入负面清单	否	无	-2.60%	无转带情况
187	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	10千伏	375	78.71	20.99%	0		47.42%	5131.81	4482.31	未进入负面清单	否	无	-5.68%	无转带情况
188	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	10千伏	375	118.06	31.48%	0		10.32%	4450.22	3800.72	未进入负面清单	否	无	5.74%	无转带情况
189	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	10千伏	375	271.78	72.47%	0		42.68%	1787.77	1138.27	未进入负面清单	否	无	-0.77%	无转带情况
190	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩车线	10千伏	375	257.26	68.60%	0		15.93%	2039.33	1389.83	未进入负面清单	否	无	30.14%	无转带情况
191	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩西线	10千伏	480	54.47	11.35%	0		58.69%	7370.18	6538.82	未进入负面清单	否	无	28.30%	无转带情况
192	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩红线	10千伏	480	10.90	2.27%	0		22.82%	8124.84	7293.48	未进入负面清单	否	无	30.92%	无转带情况
193	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	10千伏	375	62.38	16.63%	0		22.18%	5414.57	4765.07	未进入负面清单	否	无	-3.78%	无转带情况
194	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	10千伏	375	298.78	79.68%	0		29.04%	1320.06	670.56	未进入负面清单	否	无	3.67%	无转带情况
195	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩新线	10千伏	480	180.70	37.65%	0		66.28%	5183.82	4352.46	未进入负面清单	否	无	305.67%	无转带情况
196	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚2号线	10千伏	480	74.18	13.41%	0		86.08%	8293.16	7335.37	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
197	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10千伏	480	64.69	11.70%	0		22.52%	8457.53	7499.73	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
198	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	10千伏	480	203.44	42.38%	0		71.32%	4790.00	3958.64	未进入负面清单	否	无	-1.52%	喜牛线带送牛街线小南分#8-喜牛线45开关内负荷
199	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	10千伏	480	395.20	82.33%	0		28.95%	1468.74	637.38	未进入负面清单	否	无	10.57%	无转带情况
200	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜粒线	10千伏	480	357.64	74.51%	0		34.48%	2119.26	1287.90	未进入负面清单	否	无	31.64%	无转带情况
201	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10千伏	480	111.81	23.29%	0		8.08%	6377.08	5545.72	未进入负面清单	否	无	-2.48%	无转带情况
202	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10千伏	480	47.59	9.91%	0		48.28%	7489.32	6657.96	未进入负面清单	否	无	4.86%	无转带情况
203	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜金线	10千伏	480	8.63	1.80%	0		47.55%	8164.05	7332.69	未进入负面清单	否	无	-18.12%	无转带情况
204	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大明沟线	10千伏	480	86.48	15.64%	0		57.14%	8080.13	7122.33	未进入负面清单	否	无	0.00%	河东线与大明沟线共用一个间隔
205	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	10千伏	480	46.92	9.78%	0		0.00%	7500.95	6669.59	未进入负面清单	否	无	4.20%	无转带情况
206	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氟胺线	10千伏	480	220.68	45.98%	0		45.84%	4491.42	3660.06	未进入负面清单	否	无	1.48%	无转带情况
207	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	10千伏	480	219.36	45.70%	0		0.00%	4514.28	3682.92	未进入负面清单	否	无	2.13%	河东线与大明沟线共用一个间隔
208	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	10千伏	480	293.16	61.08%	0		47.14%	3236.07	2404.71	未进入负面清单	否	无	-11.08%	无转带情况
209	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪体联线4532	10千伏	480	0.00	0.00%	0		1.75%	8313.60	7482.24	未进入负面清单	否	无	-100.00%	无转带情况
210	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	10千伏	480	184.56	38.45%	0		76.10%	5117.02	4285.66	未进入负面清单	否	无	-2.38%	无转带情况
211	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	斜坑线	10千伏	480	0.00	0.00%	0		0.26%	8313.60	7482.24	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
212	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	10千伏	480	105.36	21.95%	0		3.65%	6488.76	5657.40	未进入负面清单	否	无	-5.80%	无转带情况
213	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源2#线	10千伏	480	8.79	1.83%	0		66.60%	8161.37	7330.01	未进入负面清单	否	无	-1.48%	无转带情况
214	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10千伏	480	399.55	83.24%	0		46.94%	1393.39	562.03	未进入负面清单	否	无	0.21%	该线路育山支由10千伏新技线转带,预计截止日期2026年12月
215	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	药厂1#线	10千伏	480	109.16	22.74%	0		4.31%	6422.95	5591.59	未进入负面清单	否	无	102.45%	无转带情况
216	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤一线	10千伏	480	0.00	0.00%	0		33.43%	8313.60	7482.24	未进入负面清单	否	无	68.86%	煤一线带送煤二线负荷
217	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	10千伏	480	335.04	69.80%	0		38.50%	2510.73	1679.37	未进入负面清单	否	无	4.43%	煤一线带送煤二线负荷
218	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	10千伏	480	36.74	7.65%	0		0.16%	7677.29	6845.93	未进入负面清单	否	无	4.28%	无转带情况
219	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源1#线	10千伏	480	0.70	0.15%	0		9.61%	8301.42	7470.06	未进入负面清单	否	无	-0.03%	无转带情况
220	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	10千伏	480	131.48	27.39%	0		27.47%	6036.29	5204.93	未进入负面清单	否	无	2.97%	无转带情况
221	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	啤酒线	10千伏	480	157.15	32.74%	0		27.91%	5591.79	4760.43	未进入负面清单	否	无	2.30%	无转带情况
222	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑北线	10千伏	480	0.76	0.16%	0		28.40%	8300.51	7469.15	未进入负面清单	否	无	1.25%	北三线带送郑北线负荷
223	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415(备用)	10千伏	480	39.19	8.16%	0		9.77%	7634.79	6803.43	未进入负面清单	否	无	3.39%	无转带情况
224	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胶线2429(备用)	10千伏	480	140.29	29.23%	0		3.08%	5883.74	5052.38	未进入负面清单	否	无	-5.05%	无转带情况
225	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427(备用)	10千伏	480	0.83	0.17%	0		29.12%	8299.26	7467.90	未进入负面清单	否	无	77.42%	北三线带送郑三线负荷
226	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	10千伏	480	144.55	30.12%	0		3.78%	5809.96	4978.60	未进入负面清单	否	无	0.54%	无转带情况
227	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张中线2228(备用)	10千伏	553	49.92	9.03%	0		23.70%	8713.32	7755.52	未进入负面清单	否	无	4.60%	无转带情况
228	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	10千伏	553	10.02	1.81%	0		21.27%	9404.42	8446.63	未进入负面清单	否	无	2.97%	无转带情况
229	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	10千伏	553	68.91	12.46%	0		37.70%	8384.51	7426.71	未进入负面清单	否	无	6.79%	无转带情况
230	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	10千伏	553	82.09	14.84%	0		100.13%	8156.17	7198.38	未进入负面清单	否	无	37.03%	无转带情况
231	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	10千伏	553	46.05	8.33%	0		0.47%	8780.29	7822.50	未进入负面清单	否	无	-8.28%	无转带情况
232	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	聚丰线5631	聚丰线5631	10千伏	553	100.90	18.25%	0		6.19%	7830.41	6872.61	未进入负面清单	否	无	22.88%	无转带情况
233	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	10千伏	553	137.46	24.86%	0		11.99%	7197.15	6239.35	未进入负面清单	否	无	3.20%	无转带情况
234	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10千伏	553	183.16	33.12%	0		32.53%	6405.57	5447.78	未进入负面清单	否	无	33.96%	无转带情况
235	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪中线5654	10千伏	553	1.05	0.19%	0		29.08%	9559.69	8601.90	未进入负面清单	否	无	-0.01%	无转带情况
236	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	10千伏	553	21.09	3.81%	0		35.98%	9212.62	8254.82	未进入负面清单	否	无	2.71%	无转带情况
237	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	10千伏	553	70.66	12.78%	0		0.75%	8354.06	7396.27	未进入负面清单	否	无	-1.83%	无转带情况
238	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	10千伏	553	137.81	24.92%	0		44.37%	7191.06	6233.26	未进入负面清单	否	无	-9.53%	无转带情况
239	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	10千伏	553	113.55	20.53%	0		79.18%	7611.20	6653.41	未进入负面清单	否	无	3.55%	无转带情况
240	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10千伏	553	294.61	53.27%	0		63.92%	4475.35	3517.55	未进入负面清单	否	无	12.74%	无转带情况
241	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡二线5647	10千伏	630	0.35	0.06%	0		11.79%	10905.51	9814.35	未进入负面清单	否	无	-53.58%	由高堡二线转带
242	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10千伏	553	152.97	27.66%	0		49.54%	6928.57	5970.77	未进入负面清单	否	无	-4.01%	无转带情况

243	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火#1线	10千伏	553	316.92	57.31%	0		1.44%	4088.85	3131.06	未进入负面清单	否	无	1.67%	无转带情况
244	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨堡线4441	10千伏	553	101.80	18.41%	0		4.35%	7814.75	6856.95	未进入负面清单	否	无	-29.35%	无转带情况
245	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火2号线4434	10千伏	553	44.13	7.98%	0		19.82%	8813.60	7855.80	未进入负面清单	否	无	6.57%	无转带情况
246	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火彩线2135	10千伏	553	172.66	31.22%	0		4.72%	6587.50	5629.70	未进入负面清单	否	无	12.15%	无转带情况
247	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火硅线2138	10千伏	553	3.69	0.67%	0		7.76%	9514.01	8556.21	未进入负面清单	否	无	3.76%	无转带情况
248	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10千伏	553	92.57	16.74%	0		65.07%	7974.62	7016.83	未进入负面清单	否	无	-7.01%	无转带情况
249	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	梨树线2136	10千伏	553	92.66	16.76%	0		29.43%	7973.10	7015.30	未进入负面清单	否	无	-11.20%	无转带情况
250	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	大矿线2134	10千伏	553	8.35	1.51%	0		0.00%	9433.31	8475.51	未进入负面清单	否	无	27.23%	无转带情况
251	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	10千伏	553	36.57	6.61%	0		54.11%	8944.54	7986.75	未进入负面清单	否	无	-2.49%	无转带情况
252	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10千伏	553	267.96	48.45%	0		0.07%	4936.96	3979.16	未进入负面清单	否	无	16.83%	无转带情况
253	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	10千伏	553	63.56	11.49%	0		54.04%	8477.09	7519.30	未进入负面清单	否	无	1.83%	无转带情况
254	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石平线	10千伏	553	191.64	34.65%	0		26.11%	6258.73	5300.94	未进入负面清单	否	无	-4.77%	无转带情况
255	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10千伏	553	183.25	33.14%	0		21.33%	6404.01	5446.21	未进入负面清单	否	无	6.78%	无转带情况
256	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石管线	10千伏	553	254.10	45.95%	0		76.70%	5177.00	4219.21	未进入负面清单	否	无	2.28%	无转带情况
257	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10千伏	553	207.04	37.44%	0		74.68%	5991.96	5034.17	未进入负面清单	否	无	-5.01%	无转带情况
258	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石歪线	10千伏	553	74.36	13.45%	0		46.20%	8289.98	7332.19	未进入负面清单	否	无	2.66%	无转带情况
259	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石中线	10千伏	553	75.43	13.64%	0		18.32%	8271.47	7313.67	未进入负面清单	否	无	33.36%	无转带情况
260	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石工线443	10千伏	553	222.13	40.17%	0		17.96%	5730.61	4772.81	未进入负面清单	否	无	-1.03%	无转带情况
261	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	药园线(备用)	10千伏	553	134.12	24.25%	0		10.19%	7255.07	6297.28	未进入负面清单	否	无	3.53%	无转带情况
262	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10千伏	553	146.08	26.42%	0		0.41%	7047.92	6090.12	未进入负面清单	否	无	28.85%	无转带情况
263	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石医线	10千伏	553	114.70	20.74%	0		84.07%	7591.36	6633.56	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
264	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石红线	10千伏	553	73.26	13.25%	0		48.13%	8309.15	7351.36	未进入负面清单	否	无	-26.29%	无转带情况
265	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	10千伏	553	111.97	20.25%	0		36.88%	7638.59	6680.79	未进入负面清单	否	无	6.73%	无转带情况
266	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10千伏	553	52.47	9.49%	0		29.45%	8669.16	7711.37	未进入负面清单	否	无	-3.86%	无转带情况
267	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西药1#线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		30.29%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
268	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	10千伏	553	136.58	24.70%	0		22.92%	7212.35	6254.55	未进入负面清单	否	无	1.14%	无转带情况
269	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院1#线	10千伏	553	216.12	39.08%	0		0.74%	5834.69	4876.90	未进入负面清单	否	无	11.60%	无转带情况
270	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10千伏	553	178.42	32.26%	0		75.85%	6487.75	5529.95	未进入负面清单	否	无	-6.96%	无转带情况
271	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西火线	10千伏	553	81.47	14.73%	0		55.04%	8166.81	7209.02	未进入负面清单	否	无	119.02%	无转带情况
272	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院2#线	10千伏	553	100.02	18.09%	0		11.78%	7845.61	6887.82	未进入负面清单	否	无	1.30%	无转带情况
273	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林2#线	10千伏	553	78.05	14.11%	0		71.63%	8226.18	7268.39	未进入负面清单	否	无	-2.45%	无转带情况
274	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西药2#线	10千伏	553	1.49	0.27%	0		29.33%	9552.08	8594.29	未进入负面清单	否	无	-28.95%	无转带情况
275	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡3号线1237	10千伏	553	49.98	9.04%	0		0.00%	8712.29	7754.50	未进入负面清单	否	无	-0.97%	无转带情况
276	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡1号线1231	10千伏	553	141.33	25.56%	0		23.36%	7130.05	6172.25	未进入负面清单	否	无	-2.48%	无转带情况
277	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高宝线1241	10千伏	553	31.18	5.64%	0		23.19%	9037.87	8080.07	未进入负面清单	否	无	-13.02%	无转带情况
278	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高成线1242	10千伏	630	205.63	32.64%	0		71.50%	7350.04	6258.88	未进入负面清单	否	无	-2.32%	无转带情况
279	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西1号线1233	10千伏	553	90.04	16.28%	0		84.04%	8018.54	7060.74	未进入负面清单	否	无	-9.74%	无转带情况
280	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆1号线1232	10千伏	553	0.97	0.17%	0		21.10%	9561.22	8603.43	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
281	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	10千伏	553	126.49	22.87%	0		55.35%	7387.16	6429.37	未进入负面清单	否	无	5.59%	无转带情况
282	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西2号线1249	10千伏	553	12.47	2.26%	0		39.77%	9361.92	8404.13	未进入负面清单	否	无	-49.66%	无转带情况
283	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	10千伏	553	270.02	48.83%	0		30.56%	4901.21	3943.41	未进入负面清单	否	无	6.26%	无转带情况
284	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10千伏	553	92.41	16.71%	0		11.64%	7977.46	7019.67	未进入负面清单	否	无	-17.21%	由歪堡二线转带
285	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	10千伏	553	17.82	3.22%	0		6.42%	9269.37	8311.58	未进入负面清单	否	无	-46.18%	无转带情况
286	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	10千伏	553	332.66	60.16%	0		34.35%	3816.30	2858.50	未进入负面清单	否	无	8.99%	无转带情况
287	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏沿线	10千伏	553	71.63	12.95%	0		11.00%	8337.38	7379.58	未进入负面清单	否	无	-5.00%	无转带情况
288	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏水线	10千伏	405	54.28	13.40%	0		85.47%	6074.52	5373.06	未进入负面清单	否	无	5.92%	无转带情况
289	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏家线	10千伏	553	12.79	2.31%	0		24.56%	9356.40	8398.60	未进入负面清单	否	无	-28.71%	无转带情况
290	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东碱线	10千伏	553	153.18	27.70%	0		59.11%	6924.97	5967.17	未进入负面清单	否	无	43.17%	无转带情况
291	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东洋线	10千伏	405	62.18	15.35%	0		20.15%	5937.56	5236.10	未进入负面清单	否	无	-7.36%	无转带情况
292	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏瓦线	10千伏	553	39.52	7.15%	0		14.80%	8893.53	7935.74	未进入负面清单	否	无	0.20%	无转带情况
293	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	10千伏	553	51.33	9.28%	0		7.05%	8688.96	7731.17	未进入负面清单	否	无	10.39%	无转带情况
294	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	10千伏	553	107.93	19.52%	0		8.89%	7708.63	6750.83	未进入负面清单	否	无	20.14%	无转带情况
295	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	10千伏	553	118.48	21.42%	0		68.40%	7525.96	6568.16	未进入负面清单	否	无	44.18%	无转带情况
296	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	10千伏	553	0.05	0.01%	0		35.70%	9577.15	8619.36	未进入负面清单	否	无	-42.07%	无转带情况
297	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	10千伏	553	0.04	0.01%	0		67.44%	9577.18	8619.39	未进入负面清单	否	无	-53.19%	无转带情况
298	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	10千伏	553	0.36	0.07%	0		54.47%	9571.72	8613.93	未进入负面清单	否	无	-26.55%	无转带情况
299	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南田线	10千伏	553	0.03	0.01%	0		46.00%	9577.38	8619.59	未进入负面清单	否	无	-45.16%	无转带情况
300	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	金属钙线	10千伏	553	254.41	46.01%	0		36.88%	5171.51	4213.71	未进入负面清单	否	无	-1.38%	无转带情况
301	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	电站线	10千伏	553	173.09	31.30%	0		27.79%	6580.11	5622.32	未进入负面清单	否	无	37.09%	无转带情况
302	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	10千伏	553	94.45	17.08%	0		53.47%	7942.03	6984.24	未进入负面清单	否	无	1.44%	无转带情况
303	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	福润线	10千伏	553	73.24	13.24%	0		67.75%	8309.41	7351.61	未进入负面清单	否	无	4.60%	无转带情况
304	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	污水线	10千伏	553	32.23	5.83%	0		69.92%	9019.80	8062.00	未进入负面清单	否	无	-22.77%	无转带情况
305	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	10千伏	553	154.10	27.87%	0		52.98%	6908.92	5951.12	未进入负面清单	否	无	-5.38%	无转带情况
306	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	水源线	10千伏	553	113.91	20.60%	0		25.05%	7605.10	6647.31	未进入负面清单	否	无	14.00%	无转带情况
307	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	10千伏	553	216.21	39.10%	0		42.66%	5833.17	4875.38	未进入负面清单	否	无	1.04%	无转带情况

308	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥线	10千伏	553	343.12	62.05%	0		3.78%	3635.04	2677.24	未进入负面清单	否	无	10.78%	无转带情况
309	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	10千伏	553	433.83	78.45%	0		60.94%	2064.06	1106.26	未进入负面清单	否	无	1.34%	无转带情况
310	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	10千伏	553	223.24	40.37%	0		86.90%	5711.41	4753.61	未进入负面清单	否	无	-4.92%	无转带情况
311	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	10千伏	553	118.95	21.51%	0		61.00%	7517.83	6560.03	未进入负面清单	否	无	2.28%	无转带情况
312	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	10千伏	553	148.71	26.89%	0		49.67%	7002.29	6044.49	未进入负面清单	否	无	-10.42%	无转带情况
313	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	10千伏	553	246.62	44.60%	0		80.99%	5306.48	4348.68	未进入负面清单	否	无	2.65%	无转带情况
314	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	10千伏	553	275.63	49.84%	0		17.38%	4804.13	3846.34	未进入负面清单	否	无	1.94%	无转带情况
315	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	10千伏	553	356.02	64.38%	0		70.18%	3411.77	2453.97	未进入负面清单	否	无	8.60%	无转带情况
316	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥2号线	10千伏	553	75.70	13.69%	0		88.87%	8266.78	7308.99	未进入负面清单	否	无	1.65%	无转带情况
317	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	10千伏	553	213.75	38.65%	0		55.66%	5875.81	4918.01	未进入负面清单	否	无	5.87%	无转带情况
318	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	10千伏	553	98.09	17.74%	0		2.80%	7879.11	6921.32	未进入负面清单	否	无	-5.51%	无转带情况
319	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市关线	10千伏	553	0.35	0.06%	0		21.64%	9571.87	8614.07	未进入负面清单	否	无	15.03%	无转带情况
320	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	10千伏	553	184.37	33.34%	0		73.11%	6384.71	5426.92	未进入负面清单	否	无	-18.17%	无转带情况
321	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山铁线	10千伏	553	505.99	91.50%	4	0.50	45.03%	814.25	0.00	未进入负面清单	否	无	-3.00%	无转带情况
322	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	10千伏	553	81.18	14.68%	0		6.92%	8171.94	7214.14	未进入负面清单	否	无	-11.16%	无转带情况
323	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山燕线	10千伏	553	15.65	2.83%	0		39.01%	9306.90	8349.10	未进入负面清单	否	无	-48.99%	无转带情况
324	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	10千伏	553	132.16	23.90%	0		47.96%	7288.91	6331.11	未进入负面清单	否	无	3.71%	无转带情况
325	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山连线	10千伏	553	384.09	69.46%	0		38.89%	2925.50	1967.71	未进入负面清单	否	无	-5.99%	无转带情况
326	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	10千伏	553	168.14	30.40%	0		48.15%	6665.78	5707.99	未进入负面清单	否	无	-7.29%	无转带情况
327	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张陈线	10千伏	553	4.07	0.74%	0		10.69%	9507.50	8549.71	未进入负面清单	否	无	-60.77%	该线路由张网线转带, 预计截止日期2026.6
328	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张煤线	10千伏	553	9.76	1.76%	0		55.32%	9408.91	8451.11	未进入负面清单	否	无	20.22%	无转带情况
329	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	10千伏	553	188.24	34.04%	0		17.12%	6317.65	5359.85	未进入负面清单	否	无	-7.37%	无转带情况
330	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张水线	10千伏	553	101.96	18.44%	0		12.82%	7811.97	6854.18	未进入负面清单	否	无	4.42%	无转带情况
331	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	10千伏	553	133.26	24.10%	0		16.63%	7269.82	6312.02	未进入负面清单	否	无	-26.77%	无转带情况
332	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	10千伏	553	228.03	41.24%	0		7.72%	5628.46	4670.66	未进入负面清单	否	无	32.40%	无转带情况
333	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤小线	10千伏	553	321.38	58.11%	0		14.75%	4011.74	3053.94	未进入负面清单	否	无	19.65%	无转带情况
334	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋2号线	10千伏	553	84.97	15.36%	0		40.06%	8106.36	7148.56	未进入负面清单	否	无	4.64%	无转带情况
335	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌线	10千伏	553	55.00	9.95%	0		0.04%	8625.37	7667.57	未进入负面清单	否	无	36.19%	无转带情况
336	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌2号线	10千伏	553	16.22	2.93%	0		1.42%	9297.12	8339.32	未进入负面清单	否	无	2.62%	无转带情况
337	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	10千伏	553	26.35	4.77%	0		36.87%	9121.51	8163.71	未进入负面清单	否	无	12.68%	无转带情况
338	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	10千伏	553	16.40	2.97%	0		91.83%	9293.91	8336.12	未进入负面清单	否	无	-5.09%	无转带情况
339	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	10千伏	553	96.90	17.52%	0		7.18%	7899.65	6941.86	未进入负面清单	否	无	24.91%	无转带情况
340	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	10千伏	553	0.18	0.03%	0		22.87%	9574.84	8617.05	未进入负面清单	否	无	-1.37%	无转带情况
341	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	10千伏	553	12.24	2.21%	0		9.41%	9365.96	8408.17	未进入负面清单	否	无	21.96%	无转带情况
342	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	10千伏	553	39.60	7.16%	0		11.31%	8892.09	7934.29	未进入负面清单	否	无	-42.85%	无转带情况
343	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法高线	10千伏	553	4.08	0.74%	0		17.92%	9507.29	8549.50	未进入负面清单	否	无	-24.76%	无转带情况
344	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清纺线	10千伏	553	18.70	3.38%	0		0.57%	9254.15	8296.35	未进入负面清单	否	无	19.79%	无转带情况
345	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	10千伏	553	34.32	6.21%	0		2.55%	8983.62	8025.82	未进入负面清单	否	无	8.58%	无转带情况
346	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	10千伏	553	58.90	10.65%	0		1.08%	8557.82	7600.03	未进入负面清单	否	无	5.93%	无转带情况
347	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	10千伏	553	56.55	10.23%	0		1.21%	8598.50	7640.71	未进入负面清单	否	无	18.94%	无转带情况
348	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	10千伏	553	30.11	5.44%	0		23.56%	9056.45	8098.65	未进入负面清单	否	无	-5.87%	无转带情况
349	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温燕线	10千伏	553	3.16	0.57%	0		0.06%	9523.16	8565.36	未进入负面清单	否	无	4.85%	无转带情况
350	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温薯线	10千伏	553	33.05	5.98%	0		34.76%	9005.59	8047.79	未进入负面清单	否	无	66.42%	无转带情况
351	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温园线	10千伏	553	5.98	1.08%	0		37.29%	9474.45	8516.65	未进入负面清单	否	无	15.19%	无转带情况
352	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发1号线	10千伏	553	8.44	1.53%	0		72.78%	9431.82	8474.03	未进入负面清单	否	无	-13.26%	无转带情况
353	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温松线	10千伏	553	65.04	11.76%	0		48.58%	8451.48	7493.68	未进入负面清单	否	无	21.70%	无转带情况
354	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	10千伏	553	0.35	0.06%	0		13.64%	9571.87	8614.07	未进入负面清单	否	无	-22.18%	无转带情况
355	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	燕温线6951	10千伏	553	120.59	21.81%	0		60.52%	7489.41	6531.62	未进入负面清单	否	无	72.61%	无转带情况
356	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	曲轴线	10千伏	553	201.80	36.49%	0		35.75%	6082.84	5125.04	未进入负面清单	否	无	6.53%	无转带情况
357	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	厚德线	10千伏	553	179.30	32.42%	0		31.40%	6472.54	5514.74	未进入负面清单	否	无	7.63%	无转带情况
358	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	寨东联网	10千伏	553	1.32	0.21%	0		31.83%	10888.74	9797.58	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
359	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	宾馆线	10千伏	355	53.44	15.05%	0		86.18%	5223.06	4608.20	未进入负面清单	否	无	-1.23%	无转带情况
360	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	10千伏	553	94.57	17.10%	0		33.59%	7940.00	6982.21	未进入负面清单	否	无	-9.43%	无转带情况
361	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	10千伏	553	116.52	21.07%	0		17.58%	7559.83	6602.04	未进入负面清单	否	无	-21.73%	无转带情况
362	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田煤线	10千伏	553	62.76	11.35%	0		34.48%	8490.96	7533.16	未进入负面清单	否	无	7.24%	无转带情况
363	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	小区线8050	10千伏	553	124.32	22.48%	0		42.26%	7424.74	6466.94	未进入负面清单	否	无	7.66%	无转带情况
364	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	10千伏	553	172.80	31.25%	0		20.20%	6585.06	5627.27	未进入负面清单	否	无	9.00%	无转带情况
365	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	10千伏	553	248.16	44.88%	0		28.64%	5279.83	4322.03	未进入负面清单	否	无	6.47%	无转带情况
366	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	10千伏	355	32.28	9.09%	0		28.27%	5589.51	4974.65	未进入负面清单	否	无	-4.16%	无转带情况
367	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	10千伏	355	62.04	17.48%	0		19.79%	5074.07	4459.21	未进入负面清单	否	无	-27.95%	无转带情况
368	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	10千伏	553	204.62	37.00%	0		18.15%	6033.94	5076.15	未进入负面清单	否	无	8.25%	无转带情况
369	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	10千伏	553	87.03	15.74%	0		14.13%	8070.57	7112.78	未进入负面清单	否	无	8.28%	无转带情况
370	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	10千伏	553	105.19	19.02%	0		9.08%	7756.07	6798.28	未进入负面清单	否	无	16.22%	无转带情况
371	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	10千伏	553	95.35	17.24%	0		9.12%	7926.49	6968.69	未进入负面清单	否	无	-7.63%	无转带情况

372	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	10千伏	553	13.60	2.46%	0		82.73%	9342.43	8384.64	未进入负面清单	否	无	-18.30%	无转带情况
373	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		0.00%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-22.29%	无转带情况
374	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		23.44%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-7.79%	无转带情况
375	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	部队线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		28.59%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	41.21%	无转带情况
376	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		0.21%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-11.74%	无转带情况
377	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城矿线	10千伏	355	233.33	65.73%	0		0.64%	2107.39	1492.53	未进入负面清单	否	无	166.12%	无转带情况
378	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城王线 ²⁵³⁰	10千伏	553	0.00	0.00%	0		0.00%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-15.76%	无转带情况
379	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		5.31%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-1.70%	该线路由城初线转带, 预计截止日期2026.7
380	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		5.18%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-25.22%	该线路由云城联网线转带, 预计截止日期2026.7
381	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		28.15%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	-79.53%	无转带情况
382	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线 ²⁵³⁶	10千伏	553	0.00	0.00%	0		47.52%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	2.62%	该线路由盘套线转带, 预计截止日期2026.7
383	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城口联网 ²⁵³⁷	10千伏	553	141.33	25.56%	0		11.09%	7130.10	6172.30	未进入负面清单	否	无	1947.09%	无转带情况
384	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	10千伏	373	28.46	7.63%	0		25.55%	5967.50	5321.47	未进入负面清单	否	无	14.97%	无转带情况
385	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	10千伏	373	27.64	7.41%	0		43.20%	5981.64	5335.60	未进入负面清单	否	无	2.08%	无转带情况
386	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连徽线	10千伏	553	44.06	7.97%	0		35.31%	8814.79	7857.00	未进入负面清单	否	无	10.44%	无转带情况
387	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	10千伏	553	188.44	34.08%	0		63.77%	6314.23	5356.43	未进入负面清单	否	无	-1.14%	无转带情况
388	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	10千伏	553	17.34	3.14%	0		10.44%	9277.56	8319.77	未进入负面清单	否	无	6.57%	无转带情况
389	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	10千伏	553	97.92	17.71%	0		22.22%	7881.99	6924.19	未进入负面清单	否	无	-4.02%	无转带情况
390	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	10千伏	553	19.92	3.60%	0		8.72%	9232.95	8275.15	未进入负面清单	否	无	0.57%	无转带情况
391	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	10千伏	553	82.50	14.92%	0		38.91%	8149.06	7191.26	未进入负面清单	否	无	-6.85%	无转带情况
392	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田 ² 号线	10千伏	553	163.68	29.60%	0		40.45%	6743.02	5785.23	未进入负面清单	否	无	8.39%	无转带情况
393	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高矿线	10千伏	246	33.33	13.55%	0		43.97%	3683.44	3257.37	未进入负面清单	否	无	-6.13%	无转带情况
394	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	10千伏	405	18.98	4.69%	0		29.68%	6685.79	5984.33	未进入负面清单	否	无	-10.65%	无转带情况
395	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	10千伏	553	69.61	12.59%	0		9.37%	8372.33	7414.53	未进入负面清单	否	无	5.66%	无转带情况
396	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	69.96	12.65%	0		25.01%	8366.24	7408.44	未进入负面清单	否	无	-31.01%	无转带情况
397	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV一东线	10千伏	405	158.55	39.15%	0		20.34%	4268.43	3566.97	未进入负面清单	否	无	0.60%	无转带情况
398	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八东线	10千伏	310	241.90	78.03%	0		15.09%	1179.55	642.63	未进入负面清单	否	无	59.49%	无转带情况
399	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八东线	10千伏	310	144.59	46.64%	0		20.88%	2864.97	2328.05	未进入负面清单	否	无	6.45%	无转带情况
400	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	570	9.00	1.58%	0		8.96%	9716.54	8729.30	未进入负面清单	否	无	-27.78%	无转带情况
401	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八东线	10千伏	310	175.78	56.70%	0		8.26%	2324.64	1787.72	未进入负面清单	否	无	4.21%	无转带情况
402	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八东线	10千伏	570	276.81	48.56%	0		7.55%	5078.00	4090.76	未进入负面清单	否	无	-0.46%	无转带情况
403	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北六线	10千伏	553	26.59	4.81%	0		2.87%	9117.35	8159.55	未进入负面清单	否	无	-1.11%	无转带情况
404	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	10千伏	553	105.50	19.08%	0		26.97%	7750.62	6792.82	未进入负面清单	否	无	4.41%	无转带情况
405	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北园线	10千伏	553	62.26	11.26%	0		28.31%	8499.59	7541.80	未进入负面清单	否	无	0.90%	无转带情况
406	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北镇线	10千伏	553	35.03	6.33%	0		15.41%	8971.22	8013.42	未进入负面清单	否	无	23.50%	无转带情况
407	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北屯线	10千伏	553	30.61	5.54%	0		52.47%	9047.72	8089.93	未进入负面清单	否	无	38.97%	无转带情况
408	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北长线	10千伏	553	12.00	2.17%	0		17.15%	9370.16	8412.37	未进入负面清单	否	无	37.29%	无转带情况
409	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	10千伏	240	58.63	24.43%	0		30.08%	3141.32	2725.64	未进入负面清单	否	无	0.18%	无转带情况
410	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	南工2号线	10千伏	553	203.20	36.75%	0		46.45%	6058.48	5100.69	未进入负面清单	否	无	700.10%	无转带情况
411	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	90.70	16.40%	0		0.04%	8006.98	7049.19	未进入负面清单	否	无	9.64%	无转带情况
412	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	88.83	16.06%	0		0.04%	8039.46	7081.66	未进入负面清单	否	无	-4.96%	无转带情况
413	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	355	21.24	5.98%	0		0.15%	5780.76	5165.90	未进入负面清单	否	无	-3.97%	无转带情况
414	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	570	26.28	4.61%	0		45.10%	9417.27	8430.03	未进入负面清单	否	无	-0.72%	无转带情况
415	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV二东线	10千伏	405	0.48	0.12%	0		37.19%	7006.29	6304.83	未进入负面清单	否	无	-16.32%	无转带情况
416	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	0.23	0.04%	0		44.77%	9573.90	8616.10	未进入负面清单	否	无	321.89%	无转带情况
417	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	0.23	0.04%	0		27.92%	9573.90	8616.10	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
418	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	550	0.56	0.10%	0		96.93%	9516.30	8563.70	未进入负面清单	否	无	-0.04%	无转带情况
419	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	132.95	24.04%	0		6.79%	7275.32	6317.52	未进入负面清单	否	无	5.38%	无转带情况
420	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	116.47	21.06%	0		28.80%	7560.72	6602.93	未进入负面清单	否	无	17.10%	无转带情况
421	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV二东线	10千伏	553	54.86	9.92%	0		52.52%	8627.81	7670.01	未进入负面清单	否	无	-0.36%	无转带情况
422	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV二东线	10千伏	240	81.41	33.92%	0		18.48%	2746.81	2331.13	未进入负面清单	否	无	25.79%	无转带情况
423	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV二东线	10千伏	240	35.03	14.59%	0		20.31%	3550.14	3134.46	未进入负面清单	否	无	4.14%	无转带情况
424	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	10千伏	570	25.12	4.41%	0		16.01%	9437.36	8450.12	未进入负面清单	否	无	6.09%	无转带情况
425	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV二东线	10千伏	570	146.46	25.70%	0		8.36%	7335.68	6348.44	未进入负面清单	否	无	0.53%	无转带情况
426	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV二东线	10千伏	570	152.83	26.81%	0		0.00%	7225.38	6238.14	未进入负面清单	否	无	-1.23%	无转带情况
427	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普乐线	10千伏	405	30.26	7.47%	0		11.57%	6490.57	5789.11	未进入负面清单	否	无	-0.27%	无转带情况
428	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	10千伏	553	127.36	23.03%	0		9.77%	7372.08	6414.29	未进入负面清单	否	无	4.20%	无转带情况
429	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV二东线	10千伏	570	71.97	12.63%	0		6.22%	8625.91	7638.67	未进入负面清单	否	无	23.08%	无转带情况
430	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木新线	10千伏	550	29.54	5.37%	0		62.38%	9014.39	8061.79	未进入负面清单	否	无	9.84%	无转带情况
431	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木煤线	10千伏	550	0.00	0.00%	0		83.49%	9526.00	8573.40	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
432	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木镇线	10千伏	553	64.12	11.59%	0		67.22%	8467.45	7509.65	未进入负面清单	否	无	8.00%	无转带情况
433	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木八线	10千伏	550	303.47	55.18%	0		27.64%	4269.86	3317.26	未进入负面清单	否	无	-20.32%	无转带情况

434	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木河线	10千伏	550	36.22	6.59%	0		38.21%	8898.67	7946.07	未进入负面清单	否	无	0.29%	无转带情况
435	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	10千伏	553	376.75	68.13%	0		22.83%	3052.62	2094.82	未进入负面清单	否	无	1.48%	无转带情况
436	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	10千伏	553	335.23	60.62%	0		22.22%	3771.74	2813.95	未进入负面清单	否	无	2.48%	无转带情况
437	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	10千伏	553	226.19	40.90%	0		30.90%	5660.38	4702.59	未进入负面清单	否	无	1.66%	无转带情况
438	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江源线	10千伏	553	110.82	20.04%	0		62.73%	7658.56	6700.76	未进入负面清单	否	无	3401.17%	无转带情况
439	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV六河线	10千伏	570	197.32	34.62%	0		82.17%	6454.89	5467.65	未进入负面清单	否	无	2.74%	无转带情况
440	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江城线	10千伏	553	125.64	22.72%	0		29.68%	7401.88	6444.08	未进入负面清单	否	无	1.86%	无转带情况
441	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	10千伏	405	64.67	15.97%	0		53.26%	5894.55	5193.09	未进入负面清单	否	无	-39.26%	无转带情况
442	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	10千伏	553	255.81	46.26%	0		76.16%	5147.26	4189.46	未进入负面清单	否	无	3.87%	无转带情况
443	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	10千伏	553	272.39	49.26%	0		36.77%	4860.10	3902.30	未进入负面清单	否	无	4.21%	无转带情况
444	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	章樾线	10千伏	553	186.68	33.76%	0		23.70%	6344.72	5386.92	未进入负面清单	否	无	-6.22%	无转带情况
445	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	黄河线	10千伏	553	1.76	0.28%	0		12.40%	10881.12	9789.96	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
446	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	10千伏	553	246.54	44.58%	0		87.18%	5307.96	4350.17	未进入负面清单	否	无	-3.94%	无转带情况
447	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	10千伏	553	316.95	57.31%	0		5.50%	4088.42	3130.63	未进入负面清单	否	无	-1.05%	无转带情况
448	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	10千伏	570	167.03	29.30%	0		16.35%	6979.47	5992.23	未进入负面清单	否	无	42.49%	无转带情况
449	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	10千伏	405	54.65	13.49%	0		39.13%	6068.03	5366.57	未进入负面清单	否	无	4.44%	无转带情况
450	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	10千伏	553	68.37	12.36%	0		32.84%	8393.75	7435.96	未进入负面清单	否	无	2.98%	无转带情况
451	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	10千伏	553	428.04	77.40%	0		4.42%	2164.24	1206.44	未进入负面清单	否	无	-2.75%	无转带情况
452	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	10千伏	550	7.80	1.42%	0		27.11%	9390.90	8438.30	未进入负面清单	否	无	-3.41%	无转带情况
453	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	10千伏	405	26.96	6.66%	0		43.88%	6547.65	5846.19	未进入负面清单	否	无	-1.89%	无转带情况
454	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	10千伏	553	35.04	6.34%	0		11.39%	8971.07	8013.27	未进入负面清单	否	无	-59.81%	无转带情况
455	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	10千伏	553	106.92	19.33%	0		0.36%	7726.11	6768.31	未进入负面清单	否	无	-11.73%	无转带情况
456	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	10千伏	200	51.08	25.54%	0		55.25%	2579.29	2232.89	未进入负面清单	否	无	-1.98%	无转带情况
457	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	10kV桦西线	10千伏	310	85.16	27.47%	0		30.47%	3894.23	3357.31	未进入负面清单	否	无	-2.39%	无转带情况
458	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	10kV桦纤线	10千伏	550	37.20	6.76%	0		19.45%	8881.76	7929.16	未进入负面清单	否	无	0.38%	无转带情况
459	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	10kV桦木线	10千伏	355	31.60	8.90%	0		13.65%	5601.34	4986.48	未进入负面清单	否	无	4.44%	无转带情况
460	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	10kV桦煤线	10千伏	550	1.44	0.26%	0		20.47%	9501.06	8548.46	未进入负面清单	否	无	2.36%	无转带情况
461	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	桦江联网线420	10千伏	550	154.38	28.07%	0		52.73%	6852.05	5899.45	未进入负面清单	否	无	-8.98%	无转带情况
462	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	10kV桦二线	10千伏	553	168.22	30.42%	0		21.04%	6664.33	5706.53	未进入负面清单	否	无	2.38%	无转带情况
463	国网桓仁满族自治县供电公司	桦尖子66kV变电站	10kV桦东线	10千伏	310	55.15	17.79%	0		7.57%	4413.92	3877.00	未进入负面清单	否	无	1.32%	无转带情况
464	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅桓线	10千伏	355	35.40	9.97%	0		19.05%	5535.47	4920.61	未进入负面清单	否	无	-8.16%	无转带情况
465	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅园线	10千伏	553	0.05	0.01%	0		11.51%	9577.09	8619.30	未进入负面清单	否	无	-86.21%	无转带情况
466	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	10千伏	355	135.75	38.24%	0		14.67%	3797.41	3182.55	未进入负面清单	否	无	-0.04%	无转带情况
467	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	10千伏	240	59.60	24.83%	0		8.30%	3124.53	2708.85	未进入负面清单	否	无	2.75%	无转带情况
468	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四红线	10千伏	553	13.77	2.49%	0		1.46%	9339.45	8381.65	未进入负面清单	否	无	9.35%	无转带情况
469	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四巨线	10千伏	553	20.45	3.70%	0		33.65%	9223.71	8265.91	未进入负面清单	否	无	6.30%	无转带情况
470	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四福线	10千伏	553	41.26	7.46%	0		7.32%	8863.42	7905.63	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
471	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	雅边二线	10千伏	553	12.45	2.25%	0		22.13%	9362.33	8404.53	未进入负面清单	否	无	-29.16%	无转带情况
472	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	10千伏	553	53.50	9.67%	0		47.37%	8651.34	7693.54	未进入负面清单	否	无	-0.45%	无转带情况
473	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	10千伏	550	5.16	0.94%	0		40.53%	9436.64	8484.04	未进入负面清单	否	无	2.20%	无转带情况
474	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑桦线	10千伏	240	76.19	31.75%	0		23.17%	2837.14	2421.46	未进入负面清单	否	无	-0.36%	无转带情况
475	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑北线	10千伏	550	12.00	2.18%	0		59.86%	9318.18	8365.58	未进入负面清单	否	无	7.27%	无转带情况
476	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	10千伏	550	131.75	23.95%	0		10.78%	7244.14	6291.54	未进入负面清单	否	无	-1.03%	无转带情况
477	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	20千伏	553	42.93	7.76%	0		4.10%	8834.41	7876.62	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
478	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	20千伏	553	102.41	18.52%	0		4.25%	7804.22	6846.42	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
479	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	20千伏	553	64.24	11.62%	0		47.48%	8465.32	7507.53	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
480	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南坡线	20千伏	553	73.87	13.36%	0		0.01%	8298.53	7340.74	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
481	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20千伏	553	0.00	0.00%	0		2.94%	8313.60	7482.24	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
482	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	20千伏	200	1.93	0.37%	0		2.30%	8972.97	8072.33	未进入负面清单	否	无	#N/A	无转带情况
483	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高偏线	10千伏	553	0.64	0.12%	0		0.00%	9566.88	8609.08	未进入负面清单	否	无	-12.73%	无转带情况
484	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱水线	10千伏	553	21.36	3.86%	0		0.06%	9208.04	8250.24	未进入负面清单	否	无	61.61%	无转带情况
485	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连通线	10千伏	200	0.00	0.00%	0		0.13%	3464.00	3117.60	未进入负面清单	否	无	-100.00%	无转带情况
486	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘崔线	10千伏	553	31.88	5.76%	0		0.06%	9025.83	8068.03	未进入负面清单	否	无	9.87%	无转带情况
487	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘套线	10千伏	553	94.66	17.12%	0		0.00%	7938.52	6980.73	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
488	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田双线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		0.00%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
489	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发2号线	10千伏	553	0.35	0.06%	0		0.00%	9571.87	8614.07	未进入负面清单	否	无	-18.87%	无转带情况
490	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温铁线	10千伏	553	0.35	0.06%	0		0.00%	9571.87	8614.07	未进入负面清单	否	无	-14.41%	无转带情况
491	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温下线	10千伏	553	0.35	0.06%	0		0.00%	9571.87	8614.07	未进入负面清单	否	无	-16.14%	无转带情况
492	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	铁选线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		44.98%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
493	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	辉山线	10千伏	553	105.23	19.03%	0		0.00%	7755.30	6797.50	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
494	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	工业园线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		41.61%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
495	国网本溪满族自治县供电公司	云盖66kV变电站	云城线	10千伏	553	84.75	15.33%	0		21.59%	8110.14	7152.34	未进入负面清单	否	无	100.00%	无转带情况
496	国网本溪满族自治县供电公司	云盖66kV变电站	云祁线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		111.67%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
497	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张泉线	10千伏	553	195.74	35.40%	0		60.00%	6187.67	5229.88	未进入负面清单	否	无	86.35%	无转带情况
498	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张香线	10千伏	553	0.01	0.00%	0		49.50%	9577.74	8619.94	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
499	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛正线	10千伏	480	327.91	59.30%	0		0.00%	3898.56	2940.76	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况

500	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑彩线	10千伏	480	120.09	21.72%	0		0.00%	7498.00	6540.21	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
501	国网桓仁满族自治县供电公司	五里甸变	五桦线	10千伏	553	65.58	11.86%	0		0.00%	8442.11	7484.32	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
502	国网桓仁满族自治县供电公司	五里甸变	五三线	10千伏	553	264.26	47.79%	0		0.00%	5000.98	4043.18	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
503	国网桓仁满族自治县供电公司	五里甸变	五镇线	10千伏	553	49.41	8.93%	0		0.00%	8722.18	7764.38	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
504	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡变	高谷线	10千伏	630	16.18	8.09%	0		4.40%	3183.76	2837.36	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
505	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡变	高医线	10千伏	630	64.87	11.73%	0		5.00%	8454.41	7496.62	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
506	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山变	歪华二线	10千伏	553	87.18	15.76%	0		11.40%	8068.00	7110.21	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
507	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山变	歪华一线	10千伏	553	158.96	28.75%	0		12.00%	6824.77	5866.98	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
508	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟变	西高二号线	10千伏	553	0.00	0.00%	0		1.00%	9577.96	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
509	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟变	西高一号线	10千伏	553	78.20	16.29%	0		19.10%	6959.18	6127.82	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
510	国网本溪供电公司明山供电中心	明山变	明唐线	10千伏	553	152.36	31.74%	0		0.00%	5674.72	4843.36	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
511	国网本溪供电公司明山供电中心	明山变	明悦线	10千伏	553	167.03	30.20%	0		0.00%	6685.00	5727.20	未进入负面清单	否	无	0.66%	无转带情况
512	国网本溪市南芬区供电公司	杨家66kV变电站	杨冰线	10千伏	553	161.20	29.15%	0		0.00%	6785.98	5828.18	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
513	国网本溪市南芬区供电公司	杨家66kV变电站	杨东线	10千伏	553	120.21	21.74%	0		0.00%	7495.92	6538.13	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
514	国网本溪市南芬区供电公司	杨家66kV变电站	杨新线	10千伏	553	34.14	6.17%	0		0.00%	8986.66	8028.86	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况
515	国网本溪市南芬区供电公司	杨家66kV变电站	杨中线	10千伏	553	81.60	14.76%	0		0.00%	8164.65	7206.85	未进入负面清单	否	无	0.00%	无转带情况

2026年二季度国网本溪供电公司变电间隔可开放容量信息

序号	变电站名称	电压等级	备用间隔数量				备注
			220kV	66kV	20kV	10kV	
1	高官变	220kV	0	0	—	—	
2	黄家变	220kV	0	0	—	—	
3	小市变	220kV	0	0	—	—	
4	卧龙变	220kV	1	0	—	—	
5	石桥子变	220kV	0	0	—	—	
6	赫地变	220kV	0	9	—	—	
7	兴安变	220kV	1	0	—	13	
8	东风变	220kV	0	1	—	—	
9	太子河变	220kV	0	0	—	—	
10	本溪变	220kV	0	0	—	—	
11	富家变	220kV	0	2	—	—	
12	北台变	220kV	0	2	—	—	
13	桥北变	220kV	0	13	—	—	
14	草河口变	220kV	1	0	—	—	
15	南芬变	220kV	1	1	—	—	
16	丁家开关站	220kV	0	—	—	—	
17	桓仁变	220kV	0	0	—	—	
18	华来变	220kV	0	2	—	—	
19	小市变	66kV	—	—	—	0	变电站改造中
20	南阳变	66kV	—	—	—	6	
21	高官变	66kV	—	—	—	5	
22	草河城变	66kV	—	—	—	0	变电站改造中
23	祁家堡变	66kV	—	—	—	1	
24	张家堡变	66kV	—	—	—	15	
25	右寨子变	66kV	—	—	—	1	
26	燕东变	66kV	—	—	—	0	
27	田师付变	66kV	—	—	—	3	
28	碱厂变	66kV	—	—	—	6	
29	云盘变	66kV	—	—	—	4	
30	连山关变	66kV	—	—	—	3	
31	清河城变	66kV	—	—	—	5	
32	法台变	66kV	—	—	—	0	
33	兰河峪变	66kV	—	—	—	8	
34	草河掌变	66kV	—	—	—	12	
35	山城子变	66kV	—	—	—	10	
36	温泉寺	66kV	—	—	—	1	
37	汤沟变	66kV	—	—	—	2	
38	偏岭变	66kV	—	—	—	5	
39	东营坊变	66kV	—	—	—	10	
40	盘岭变	66kV	—	—	—	10	
41	歪头山变	66kV	—	—	—	12	
42	西沟变	66kV	—	—	—	8	
43	西高堡变	66kV	—	—	—	4	
44	石桥子变	66kV	—	—	—	2	
45	张其寨变	66kV	—	—	—	6	
46	铧尖子变	66kV	—	—	—	0	
47	沙尖子变	66kV	—	—	—	6	
48	江北变	66kV	—	—	—	6	
49	普乐堡变	66kV	—	—	—	5	
50	向阳变	66kV	—	—	—	2	
51	江南变	66kV	—	—	—	0	

52	双岭子变	66kV	-	-	-	0	
53	南江变	66kV	-	-	-	1	
54	木孟子变	66kV	-	-	-	5	
55	二棚甸子变	66kV	-	-	-	8	
56	八里甸子变	66kV	-	-	-	1	
57	崔家街变	66kV	-	-	-	9	
58	北山变	66kV	-	-	-	5	
59	黑沟变	66kV	-	-	-	8	
60	雅河变	66kV	-	-	-	2	
61	北甸子变	66kV	-	-	-	8	
62	四平变	66kV	-	-	-	7	
63	五里甸子变	66kV	-	-	-	12	
64	平顶山变	66kV	-	-	-	0	
65	新立变	66kV	-	-	-	1	
66	大峪变	66kV	-	-	-	8	
67	体育变	66kV	-	-	-	6	
68	明山变	66kV	-	-	-	4	
69	合金变	66kV	-	-	-	11	
70	南芬变	66kV	-	-	8	-	
71	施家变	66kV	-	-	-	4	
72	下马塘变	66kV	-	-	-	16	
73	后塔变	66kV	-	-	1	0	
74	爱国变	66kV	-	-	-	6	
75	金岭变	66kV	-	-	-	8	
76	林家变	66kV	-	-	-	11	
77	中心变	66kV	-	-	-	12	
78	桥头变	66kV	-	-	-	15	变电站改造中
79	东山变	66kV	-	-	-	9	
80	崔东变	66kV	-	-	-	3	
81	南地变	66kV	-	-	-	0	
82	何家变	66kV	-	-	-	11	
83	彩北变	66kV	-	-	-	14	
84	彩屯变	66kV	-	-	-	8	
85	火连寨	66kV	-	-	-	9	
86	后湖变	66kV	-	-	-	9	
87	河沿变	66kV	-	-	-	8	
88	郑家变	66kV	-	-	-	4	
89	姚家变	66kV	-	-	-	11	
90	梨树变	66kV	-	-	-	4	
91	党校变	66kV	-	-	-	7	
92	欢喜岭变	66kV	-	-	-	6	
93	牛心台变	66kV	-	-	-	13	
94	梁家变	66kV	-	-	-	6	
95	杨家变	66kV	-	-	-	8	

2026年二季度国网本溪供电公司主变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MW)	一年内最大负 载率(%)	上年度最大负 载率(%)	异常次数 (次)	发生累计时长 (分钟)	纳入负面 清单时间	计算可开放容 量 (MVA)	是否纳 入计划	计划整 改时间	备注
1	国网本溪供电公司	北台变	220kV	#1	180	45.57	25.31%	53.20%	/	/	/	98.43	/	/	
2	国网本溪供电公司	北台变	220kV	#2	180	45.94	25.52%	53.70%	/	/	/	98.06	/	/	
3	国网本溪供电公司	北台变	220kV	#3	180	0.00	0.00%	26.60%	/	/	/	144.00	/	/	
4	国网本溪供电公司	本溪变	220kV	#2	120	61.49	51.24%	68.00%	/	/	/	34.51	/	/	
5	国网本溪供电公司	本溪变	220kV	#5	150	75.38	50.25%	66.10%	/	/	/	44.62	/	/	
6	国网本溪供电公司	草河口变	220kV	#1	120	30.70	25.59%	31.70%	/	/	/	65.30	/	/	
7	国网本溪供电公司	草河口变	220kV	#2	120	37.62	31.35%	67.40%	/	/	/	58.38	/	/	
8	国网本溪供电公司	东风变	220kV	#1	180	125.71	69.84%	60.50%	/	/	/	18.29	/	/	
9	国网本溪供电公司	东风变	220kV	#2	180	140.26	77.92%	59.80%	/	/	/	3.74	/	/	
10	国网本溪供电公司	东风变	220kV	#3	240	118.63	49.43%	38.60%	/	/	/	73.37	/	/	
11	国网本溪供电公司	东风变	220kV	#4	240	137.92	57.47%	66.20%	/	/	/	54.08	/	/	
12	国网本溪供电公司	富家变	220kV	#1	180	135.27	75.15%	73.00%	/	/	/	8.73	/	/	
13	国网本溪供电公司	富家变	220kV	#2	180	133.77	74.32%	72.40%	/	/	/	10.23	/	/	
14	国网本溪供电公司	富家变	220kV	#3	180	0.00	0.00%	63.00%	/	/	/	144.00	/	/	
15	国网本溪供电公司	高官变	220kV	#1	180	26.29	14.61%	14.10%	/	/	/	117.71	/	/	
16	国网本溪供电公司	高官变	220kV	#2	180	28.76	15.98%	13.80%	/	/	/	115.24	/	/	
17	国网本溪供电公司	赫地变	220kV	#1	240	37.52	15.63%	19.50%	/	/	/	154.48	/	/	
18	国网本溪供电公司	赫地变	220kV	#2	240	34.00	14.17%	21.10%	/	/	/	158.00	/	/	
19	国网本溪供电公司	黄家堡变	220kV	#1	180	11.09	6.16%	7.40%	/	/	/	132.91	/	/	
20	国网本溪供电公司	黄家堡变	220kV	#2	180	12.99	7.22%	4.40%	/	/	/	131.01	/	/	
21	国网本溪供电公司	桓仁变	220kV	#1	120	50.80	42.33%	38.10%	/	/	/	45.20	/	/	
22	国网本溪供电公司	桓仁变	220kV	#2	120	42.44	35.37%	40.70%	/	/	/	53.56	/	/	
23	国网本溪供电公司	南芬变	220kV	#1	180	82.16	45.64%	47.80%	/	/	/	61.84	/	/	
24	国网本溪供电公司	南芬变	220kV	#2	180	79.38	44.10%	55.20%	/	/	/	64.62	/	/	
25	国网本溪供电公司	桥北变	220kV	#2	240	83.75	34.90%	25.80%	/	/	/	108.25	/	/	
26	国网本溪供电公司	桥北变	220kV	#3	240	95.56	39.82%	25.90%	/	/	/	96.44	/	/	
27	国网本溪供电公司	石桥子变	220kV	#1	180	21.21	11.78%	24.90%	/	/	/	122.79	/	/	
28	国网本溪供电公司	石桥子变	220kV	#2	180	33.79	18.77%	19.80%	/	/	/	110.21	/	/	
29	国网本溪供电公司	卧龙变	220kV	#1	180	90.42	50.23%	61.60%	/	/	/	53.58	/	/	
30	国网本溪供电公司	卧龙变	220kV	#2	180	105.16	58.42%	68.60%	/	/	/	38.84	/	/	
31	国网本溪供电公司	小市变	220kV	#1	120	53.19	44.33%	51.50%	/	/	/	42.81	/	/	
32	国网本溪供电公司	小市变	220kV	#2	180	53.60	29.78%	31.30%	/	/	/	90.40	/	/	
33	国网本溪供电公司	兴安变	220kV	#1	180	67.33	37.41%	44.30%	/	/	/	76.67	/	/	
34	国网本溪供电公司	兴安变	220kV	#2	180	79.06	43.92%	38.80%	/	/	/	64.94	/	/	
35	国网本溪供电公司	太子河变	220kV	#1	240	137.73	57.39%	86.70%	/	/	/	54.27	/	/	
36	国网本溪供电公司	太子河变	220kV	#2	240	76.06	31.69%	77.80%	/	/	/	115.94	/	/	
37	国网本溪供电公司	太子河变	220kV	#3	240	52.49	21.87%	30.90%	/	/	/	139.51	/	/	
38	国网本溪供电公司	太子河变	220kV	#4	240	0.00	0.00%	25.90%	/	/	/	192.00	/	/	
39	国网本溪供电公司	华来变	220kV	#1	120	24.73	20.61%	19.30%	/	/	/	71.27	/	/	

40	国网本溪供电公司	爱国变	66kV	#1	40	0.03	0.07%	32.00%	/	/	/	31.97	/	/	
41	国网本溪供电公司	爱国变	66kV	#2	40	15.31	38.27%	74.40%	/	/	/	16.69	/	/	
42	国网本溪供电公司	八里甸子变	66kV	#1	20	5.15	25.76%	18.70%	/	/	/	10.85	/	/	
43	国网本溪供电公司	八里甸子变	66kV	#2	20	6.23	31.13%	30.60%	/	/	/	9.77	/	/	
44	国网本溪供电公司	北山变	66kV	#1	20	3.52	17.61%	18.50%	/	/	/	12.48	/	/	
45	国网本溪供电公司	北山变	66kV	#2	20	1.40	7.02%	12.20%	/	/	/	14.60	/	/	
46	国网本溪供电公司	彩北变	66kV	#1	40	7.11	17.77%	18.80%	/	/	/	24.89	/	/	
47	国网本溪供电公司	彩北变	66kV	#2	40	9.59	23.99%	28.90%	/	/	/	22.41	/	/	
48	国网本溪供电公司	彩屯变	66kV	#1	40	11.44	28.61%	37.40%	/	/	/	20.56	/	/	
49	国网本溪供电公司	彩屯变	66kV	#2	40	4.87	12.17%	36.00%	/	/	/	27.13	/	/	
50	国网本溪供电公司	草河城变	66kV	#1	20	4.38	21.92%	26.50%	/	/	/	11.62	/	/	
51	国网本溪供电公司	草河城变	66kV	#2	20	0.00	0.00%	25.50%	/	/	/	16.00	/	/	
52	国网本溪供电公司	草河掌变	66kV	#1	10	0.26	2.58%	1.20%	/	/	/	7.74	/	/	
53	国网本溪供电公司	草河掌变	66kV	#2	10	1.14	11.44%	13.40%	/	/	/	6.86	/	/	
54	国网本溪供电公司	崔东变	66kV	#1	40	27.83	69.58%	69.30%	/	/	/	4.17	/	/	
55	国网本溪供电公司	崔东变	66kV	#2	40	13.08	32.70%	39.70%	/	/	/	18.92	/	/	
56	国网本溪供电公司	崔家街变	66kV	#1	20	2.56	12.82%	12.90%	/	/	/	13.44	/	/	
57	国网本溪供电公司	崔家街变	66kV	#2	20	3.09	15.45%	22.10%	/	/	/	12.91	/	/	
58	国网本溪供电公司	大峪变	66kV	#1	50	16.90	53.64%	59.00%	/	/	/	23.10	/	/	
59	国网本溪供电公司	大峪变	66kV	#2	50	13.14	41.71%	45.90%	/	/	/	26.86	/	/	
60	国网本溪供电公司	党校变	66kV	#1	31.5	6.79	21.56%	20.00%	/	/	/	18.41	/	/	
61	国网本溪供电公司	党校变	66kV	#2	31.5	4.83	15.33%	15.60%	/	/	/	20.37	/	/	
62	国网本溪供电公司	东山变	66kV	#1	40	5.17	12.93%	12.50%	/	/	/	26.83	/	/	
63	国网本溪供电公司	东山变	66kV	#2	40	5.32	13.31%	12.70%	/	/	/	26.68	/	/	
64	国网本溪供电公司	二棚甸子变	66kV	#1	20	1.40	7.01%	7.80%	/	/	/	14.60	/	/	
65	国网本溪供电公司	二棚甸子变	66kV	#2	20	3.62	15.23%	17.20%	/	/	/	12.38	/	/	
66	国网本溪供电公司	法台变	66kV	#1	20	5.84	29.18%	32.60%	/	/	/	10.17	/	/	
67	国网本溪供电公司	法台变	66kV	#2	20	7.94	39.68%	46.30%	/	/	/	8.07	/	/	
68	国网本溪供电公司	高官二次变	66kV	#1	20	2.14	10.69%	15.90%	/	/	/	13.86	/	/	
69	国网本溪供电公司	高官二次变	66kV	#2	40	4.24	10.60%	12.80%	/	/	/	27.76	/	/	
70	国网本溪供电公司	合金变	66kV	#1	40	9.34	22.50%	40.50%	/	/	/	22.66	/	/	
71	国网本溪供电公司	合金变	66kV	#2	40	6.53	15.46%	26.40%	/	/	/	25.47	/	/	
72	国网本溪供电公司	何家变	66kV	#1	40	9.06	22.64%	28.00%	/	/	/	22.94	/	/	
73	国网本溪供电公司	何家变	66kV	#2	40	4.06	10.16%	2.90%	/	/	/	27.94	/	/	
74	国网本溪供电公司	河沿变	66kV	#1	40	7.20	15.99%	37.20%	/	/	/	24.80	/	/	
75	国网本溪供电公司	河沿变	66kV	#2	40	7.20	15.99%	37.20%	/	/	/	24.80	/	/	
76	国网本溪供电公司	黑沟变	66kV	#1	20	1.40	7.00%	10.50%	/	/	/	14.60	/	/	
77	国网本溪供电公司	黑沟变	66kV	#2	20	2.30	11.50%	12.50%	/	/	/	13.70	/	/	
78	国网本溪供电公司	后湖变	66kV	#1	31.5	1.23	3.90%	10.70%	/	/	/	23.97	/	/	
79	国网本溪供电公司	后湖变	66kV	#2	31.5	4.18	12.25%	16.50%	/	/	/	21.02	/	/	
80	国网本溪供电公司	后塔变	66kV	#1	40	9.70	24.25%	27.20%	/	/	/	22.30	/	/	
81	国网本溪供电公司	后塔变	66kV	#2	40	14.67	36.67%	43.60%	/	/	/	17.33	/	/	

82	国网本溪供电公司	铧尖子变	66kV	#1	20	4.99	23.11%	24.70%	/	/	/	11.01	/	/	
83	国网本溪供电公司	铧尖子变	66kV	#2	20	4.22	40.70%	42.60%	/	/	/	11.78	/	/	
84	国网本溪供电公司	欢喜岭变	66kV	#1	40	13.34	33.35%	37.80%	/	/	/	18.66	/	/	
85	国网本溪供电公司	欢喜岭变	66kV	#2	40	3.46	8.65%	16.80%	/	/	/	28.54	/	/	
86	国网本溪供电公司	火连寨变	66kV	#1	40	3.15	7.84%	9.10%	/	/	/	28.85	/	/	
87	国网本溪供电公司	火连寨变	66kV	#2	40	5.54	13.86%	13.90%	/	/	/	26.46	/	/	
88	国网本溪供电公司	碱厂变	66kV	#1	20	8.73	43.66%	60.10%	/	/	/	7.27	/	/	
89	国网本溪供电公司	碱厂变	66kV	#2	20	3.84	19.19%	21.20%	/	/	/	12.16	/	/	
90	国网本溪供电公司	江北变	66kV	#1	31.5	11.23	35.65%	43.90%	/	/	/	13.97	/	/	
91	国网本溪供电公司	江北变	66kV	#2	31.5	8.36	26.53%	43.90%	/	/	/	16.84	/	/	
92	国网本溪供电公司	江南变	66kV	#1	31.5	22.17	70.40%	72.10%	/	/	/	3.03	/	/	
93	国网本溪供电公司	江南变	66kV	#2	31.5	11.87	37.68%	76.10%	/	/	/	13.33	/	/	
94	国网本溪供电公司	兰河峪变	66kV	#1	20	2.95	14.77%	23.20%	/	/	/	13.05	/	/	
95	国网本溪供电公司	兰河峪变	66kV	#2	20	0.45	2.25%	2.70%	/	/	/	15.55	/	/	
96	国网本溪供电公司	梨树变	66kV	#1	20	13.79	68.95%	72.30%	/	/	/	2.21	/	/	
97	国网本溪供电公司	梨树变	66kV	#2	40	4.67	11.68%	37.90%	/	/	/	27.33	/	/	
98	国网本溪供电公司	连山关变	66kV	#1	10	1.24	12.41%	33.00%	/	/	/	6.76	/	/	
99	国网本溪供电公司	连山关变	66kV	#2	10	3.36	33.64%	36.40%	/	/	/	4.64	/	/	
100	国网本溪供电公司	明山变	66kV	#1	50	21.97	43.94%	54.10%	/	/	/	18.03	/	/	
101	国网本溪供电公司	明山变	66kV	#2	50	32.28	30.12%	51.40%	/	/	/	7.72	/	/	
102	国网本溪供电公司	木孟子变	66kV	#1	20	5.38	10.49%	5.10%	/	/	/	10.62	/	/	
103	国网本溪供电公司	木孟子变	66kV	#2	20	6.64	9.21%	17.70%	/	/	/	9.36	/	/	
104	国网本溪供电公司	南地变	66kV	#1	31.5	10.63	33.75%	43.10%	/	/	/	14.57	/	/	
105	国网本溪供电公司	南地变	66kV	#2	31.5	18.04	57.27%	56.60%	/	/	/	7.16	/	/	
106	国网本溪供电公司	南芬二次变	66kV	#1	20	11.36	56.80%	59.00%	/	/	/	4.64	/	/	
107	国网本溪供电公司	南芬二次变	66kV	#2	20	14.68	73.40%	76.30%	/	/	/	1.32	/	/	
108	国网本溪供电公司	南江变	66kV	#1	31.5	1.55	4.92%	7.30%	/	/	/	23.65	/	/	
109	国网本溪供电公司	南江变	66kV	#2	31.5	6.27	19.90%	23.00%	/	/	/	18.93	/	/	
110	国网本溪供电公司	南阳变	66kV	#1	16	2.20	13.76%	0.00%	/	/	/	10.60	/	/	
111	国网本溪供电公司	南阳变	66kV	#2	16	7.88	49.23%	54.90%	/	/	/	4.92	/	/	
112	国网本溪供电公司	牛心台变	66kV	#1	40	8.74	21.84%	23.20%	/	/	/	23.26	/	/	
113	国网本溪供电公司	牛心台变	66kV	#2	40	8.07	20.06%	27.40%	/	/	/	23.93	/	/	
114	国网本溪供电公司	普乐堡变	66kV	#1	10	3.60	36.03%	51.40%	/	/	/	4.40	/	/	
115	国网本溪供电公司	普乐堡变	66kV	#2	10	0.80	8.00%	22.30%	/	/	/	7.20	/	/	
116	国网本溪供电公司	祁家堡变	66kV	#1	20	2.58	12.90%	34.10%	/	/	/	13.42	/	/	
117	国网本溪供电公司	祁家堡变	66kV	#2	20	4.20	21.00%	53.10%	/	/	/	11.80	/	/	
118	国网本溪供电公司	桥头变	66kV	#1	40	3.60	9.00%	6.20%	/	/	/	28.40	/	/	
119	国网本溪供电公司	桥头变	66kV	#2	40	10.14	25.35%	23.90%	/	/	/	21.86	/	/	
120	国网本溪供电公司	清河城变	66kV	#1	20	0.54	2.69%	3.80%	/	/	/	15.46	/	/	
121	国网本溪供电公司	清河城变	66kV	#2	20	3.13	15.64%	18.00%	/	/	/	12.87	/	/	
122	国网本溪供电公司	沙尖子变	66kV	#1	20	1.21	5.49%	8.70%	/	/	/	14.79	/	/	
123	国网本溪供电公司	沙尖子变	66kV	#2	20	2.36	10.13%	15.90%	/	/	/	13.64	/	/	

124	国网本溪供电公司	山城子变	66kV	#1	20	11.29	56.47%	57.30%	/	/	/	4.71	/	/	
125	国网本溪供电公司	山城子变	66kV	#2	40	10.28	25.70%	27.90%	/	/	/	21.72	/	/	
126	国网本溪供电公司	施家变	66kV	#1	20	1.29	6.46%	13.10%	/	/	/	14.71	/	/	
127	国网本溪供电公司	施家变	66kV	#2	20	2.71	13.53%	17.20%	/	/	/	13.29	/	/	
128	国网本溪供电公司	石桥子二次变	66kV	#1	40	15.29	38.24%	37.30%	/	/	/	16.71	/	/	
129	国网本溪供电公司	石桥子二次变	66kV	#2	40	7.92	19.81%	24.40%	/	/	/	24.08	/	/	
130	国网本溪供电公司	双岭子变	66kV	#1	10	2.87	28.73%	59.10%	/	/	/	5.13	/	/	
131	国网本溪供电公司	双岭子变	66kV	#2	10	2.67	26.66%	67.00%	/	/	/	5.33	/	/	
132	国网本溪供电公司	汤沟变	66kV	#1	20	9.62	48.10%	45.00%	/	/	/	6.38	/	/	
133	国网本溪供电公司	汤沟变	66kV	#2	20	1.83	9.13%	11.70%	/	/	/	14.17	/	/	
134	国网本溪供电公司	体育变	66kV	#1	40	19.55	48.87%	56.50%	/	/	/	12.45	/	/	
135	国网本溪供电公司	体育变	66kV	#2	40	21.81	54.52%	56.80%	/	/	/	10.19	/	/	
136	国网本溪供电公司	田师付变	66kV	#1	50	15.29	30.59%	65.90%	/	/	/	24.71	/	/	
137	国网本溪供电公司	田师付变	66kV	#2	50	17.00	34.00%	73.70%	/	/	/	23.00	/	/	
138	国网本溪供电公司	歪头山二次变	66kV	#1	40	8.28	19.94%	30.10%	/	/	/	23.72	/	/	
139	国网本溪供电公司	歪头山二次变	66kV	#2	40	8.68	21.54%	26.30%	/	/	/	23.32	/	/	
140	国网本溪供电公司	温泉变	66kV	#1	20	0.69	3.45%	6.80%	/	/	/	15.31	/	/	
141	国网本溪供电公司	温泉变	66kV	#2	20	1.10	5.52%	5.50%	/	/	/	14.90	/	/	
142	国网本溪供电公司	西高堡变	66kV	#1	40	11.10	27.74%	32.90%	/	/	/	20.90	/	/	
143	国网本溪供电公司	西高堡变	66kV	#2	40	10.18	25.46%	28.30%	/	/	/	21.82	/	/	
144	国网本溪供电公司	西沟变	66kV	#1	40	8.75	21.88%	23.50%	/	/	/	23.25	/	/	
145	国网本溪供电公司	西沟变	66kV	#2	40	13.58	33.95%	34.30%	/	/	/	18.42	/	/	
146	国网本溪供电公司	下马塘变	66kV	#1	40	2.25	5.63%	10.80%	/	/	/	29.75	/	/	
147	国网本溪供电公司	下马塘变	66kV	#2	40	4.23	10.58%	12.80%	/	/	/	27.77	/	/	
148	国网本溪供电公司	向阳变	66kV	#1	10	1.78	17.84%	17.20%	/	/	/	6.22	/	/	
149	国网本溪供电公司	向阳变	66kV	#2	10	0.62	6.20%	16.50%	/	/	/	7.38	/	/	
150	国网本溪供电公司	小市二次变	66kV	#1	31.5	14.80	37.39%	46.90%	/	/	/	10.40	/	/	
151	国网本溪供电公司	小市二次变	66kV	#2	31.5	20.92	66.41%	50.10%	/	/	/	4.28	/	/	
152	国网本溪供电公司	新立变	66kV	#1	40	10.67	26.68%	36.80%	/	/	/	21.33	/	/	
153	国网本溪供电公司	新立变	66kV	#2	40	10.02	24.40%	41.00%	/	/	/	21.98	/	/	
154	国网本溪供电公司	兴安二次变	66kV	#3	31.5	2.23	5.03%	6.90%	/	/	/	22.97	/	/	
155	国网本溪供电公司	兴安二次变	66kV	#4	31.5	5.60	17.78%	14.60%	/	/	/	19.60	/	/	
156	国网本溪供电公司	雅河变	66kV	#1	10	4.13	41.32%	53.50%	/	/	/	3.87	/	/	
157	国网本溪供电公司	雅河变	66kV	#2	10	3.23	32.32%	33.80%	/	/	/	4.77	/	/	
158	国网本溪供电公司	燕东变	66kV	#1	20	8.04	40.20%	42.60%	/	/	/	7.96	/	/	
159	国网本溪供电公司	燕东变	66kV	#2	20	3.75	18.73%	23.30%	/	/	/	12.25	/	/	
160	国网本溪供电公司	姚家变	66kV	#1	31.5	6.24	19.63%	31.60%	/	/	/	18.96	/	/	
161	国网本溪供电公司	姚家变	66kV	#2	31.5	0.53	1.69%	8.20%	/	/	/	24.67	/	/	
162	国网本溪供电公司	右寨子变	66kV	#1	31.5	9.96	31.61%	38.20%	/	/	/	15.24	/	/	

163	国网本溪供电公司	右寨子变	66kV	#2	31.5	7.13	22.63%	24.60%	/	/	/	18.07	/	/	
164	国网本溪供电公司	云盘变	66kV	#1	20	12.09	60.47%	60.40%	/	/	/	3.91	/	/	
165	国网本溪供电公司	云盘变	66kV	#2	20	5.72	28.58%	28.10%	/	/	/	10.28	/	/	
166	国网本溪供电公司	张家堡变	66kV	#1	40	5.32	13.30%	33.80%	/	/	/	26.68	/	/	
167	国网本溪供电公司	张家堡变	66kV	#2	40	5.54	13.86%	14.60%	/	/	/	26.46	/	/	
168	国网本溪供电公司	张其寨变	66kV	#1	40	1.02	2.54%	2.20%	/	/	/	30.98	/	/	
169	国网本溪供电公司	张其寨变	66kV	#2	40	3.21	8.03%	8.10%	/	/	/	28.79	/	/	
170	国网本溪供电公司	郑家变	66kV	#1	50	5.54	11.09%	15.20%	/	/	/	34.46	/	/	
171	国网本溪供电公司	郑家变	66kV	#2	50	4.48	8.96%	11.50%	/	/	/	35.52	/	/	
172	国网本溪供电公司	中心变	66kV	#1	50	11.55	23.09%	35.50%	/	/	/	28.45	/	/	
173	国网本溪供电公司	中心变	66kV	#2	50	16.94	33.89%	28.10%	/	/	/	23.06	/	/	
174	国网本溪供电公司	北甸子变	66kV	#1	10	1.78	17.81%	23.60%	/	/	/	6.22	/	/	
175	国网本溪供电公司	北甸子变	66kV	#2	10	0.74	7.40%	17.00%	/	/	/	7.26	/	/	
176	国网本溪供电公司	梁家变	66kV	#1	40	2.70	6.76%	10.30%	/	/	/	29.30	/	/	
177	国网本溪供电公司	梁家变	66kV	#2	40	1.53	3.83%	4.20%	/	/	/	30.47	/	/	
178	国网本溪供电公司	偏岭变	66kV	#1	31.5	4.67	14.82%	36.90%	/	/	/	20.53	/	/	
179	国网本溪供电公司	偏岭变	66kV	#2	31.5	8.48	26.93%	28.80%	/	/	/	16.72	/	/	
180	国网本溪供电公司	盘岭变	66kV	#1	10	0.65	6.50%	6.80%	/	/	/	7.35	/	/	
181	国网本溪供电公司	盘岭变	66kV	#2	10	1.53	15.27%	14.70%	/	/	/	6.47	/	/	
182	国网本溪供电公司	林家变	66kV	#1	31.5	0.30	0.96%	6.60%	/	/	/	24.90	/	/	
183	国网本溪供电公司	林家变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	17.20%	/	/	/	25.20	/	/	
184	国网本溪供电公司	金岭变	66kV	#1	20	1.71	8.54%	19.80%	/	/	/	14.29	/	/	
185	国网本溪供电公司	金岭变	66kV	#2	20	2.08	10.38%	3.70%	/	/	/	13.92	/	/	
186	国网本溪供电公司	四平变	66kV	#1	10	1.51	15.10%	28.10%	/	/	/	6.49	/	/	
187	国网本溪供电公司	东营坊变	66kV	#1	10	1.09	10.15%	27.50%	/	/	/	6.91	/	/	
188	国网本溪供电公司	东营坊变	66kV	#2	10	2.98	29.76%	32.10%	/	/	/	5.02	/	/	
189	国网本溪供电公司	五里甸变	66kV	#1	10	2.31	23.10%	21.70%	/	/	/	5.69	/	/	
190	国网本溪供电公司	五里甸变	66kV	#2	10	0.76	7.60%	21.60%	/	/	/	7.24	/	/	
191	国网本溪供电公司	本溪变	66kV	#1	31.5	16.55	52.55%	72.47%	/	/	/	8.65	/	/	
192	国网本溪供电公司	本溪变	66kV	#3	31.5	22.63	71.84%	71.04%	/	/	/	2.57	/	/	
193	国网本溪供电公司	本溪变	66kV	#4	31.5	16.12	51.17%	72.73%	/	/	/	9.08	/	/	
194	国网本溪供电公司	平顶山变	66kV	#1	0.63	0.15	20.63%	22.20%	/	/	/	0.35	/	/	
195	国网本溪供电公司	杨家变	66kV	#1	20	3.22	16.10%	0.70%	/	/	/	12.78	/	/	
196	国网本溪供电公司	杨家变	66kV	#2	20	3.97	19.85%	11.70%	/	/	/	12.03	/	/	